



LEGENDA DISTRIBUZIONE SECONDARIA

	TUBAZIONE in PVC Ø20mmq per impianto rivelazione fumi
	CAVO tipo FG40HM1 per impianto rivelazione fumi

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Centrale antincendio indirizzata
	Alimentatore ausiliario 24Vcc
	Pannello di ripetizione allarmi centrale antincendio
	Rivelatore ottico di fumo in ambiente
	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto/pavimento galleggiante
	Rivelatore termovelocimetrico in ambiente
	Camera di analisi per condotte
	Ripetitore ottico di allarme per rivelatore non visibile
	Rivelatore lineare di fumo con riflettore
	Pulsante di allarme manuale a rottura vetro
	Sirena con lampeggiante indirizzabile
	Elettromagnete di ritenuta
	Modulo indirizzato 1IN
	Modulo indirizzato 1OUT
	Modulo indirizzato 1IN/1OUT
	Centrale di rivelazione e spegnimento incendio
	Rivelatore ottico di fumo in ambiente (collegato a sistema di spegnimento)
	Rivelatore ottico di fumo sotto pavimento (collegato a sistema di spegnimento)
	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto (collegato a sistema di spegnimento)
	Centrale di rivelazione e spegnimento incendio
	Pannello ottico-acustico di allarme con segnalazione "EVAQUARE LOCALE"
	Pannello ottico-acustico di allarme con segnalazione "VIETATO ENTRARE"
	Contatto di stato su porte dei locali interessati dallo spegnimento
	Centralina per campionamento aria a 1 o 2 canali
	Tubazione per campionamento aria con foro di aspirazione (Controsoffitto)
	Tubazione per campionamento aria con foro di aspirazione (Sotto Pavimento)
	Sirena con lampeggiante automatizzata da esterno



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
IMPIANTI ELETTRICI - PIANTE PIANO PRIMO
INSTALLAZIONE IMPIANTI SPECIALI
RIVELAZIONE FUMI E ALLARME INCENDIO
SANTA CATERINA, 89122 REGGIO CALABRIA (RC)

TAV N.
PE-IE-20_1

DATA
31.10.2018

SCALA
1:100

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT CONSEGNA
VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati alla realizzazione della nuova sede della D.I.A., sita in Reggio Calabria, Località Santa Caterina

PROPRIETA':
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Via Giacchino da Fiore, 34
89100 Catanzaro (CZ)

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Salvatore Giglio

Il Responsabile Servizi Tecnici:
Ing. Salvatore Concettino

PROGETTAZIONE:
ARCHITETTURA: Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Antonio Argenteo
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Ing. Mauro Perini
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: Ing. Lino Pollastri
GEOLOGIA: Dott. Geol. Alberto Caprara

TEAM DI PROGETTAZIONE:
Arch. Fabiana Aneghini, Arch. Martina Buccotti, Arch. Laura Mazzei

DIRETTORE TECNICO:
MATE SOC. COOP. VA (MANDALARIA)
Arch. Massimo Paganelli

RESPONSABILI:
RESPONSABILE PROGETTAZIONE: Arch. Massimo Paganelli
RESPONSABILE DIREZIONE LAVORI: Arch. Massimo Paganelli

CSP:
Ing. Alessandro...

N.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	Recupero note progetto esecutivo	15/02/2023	M.C.	L.P.	M.P.
2					
3					