



IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCALA: 1 : 50

IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABBRICATO COMPOSTO DA
 N°120 MODULI POLICRISTALLINI DA 285Wp SUDDIVISI IN:
 INVERTER Ph=40 kW
 MPPT1: N° 120 MODULI (6 STRINGHE DA 20 MODULI)
 POTENZA TOTALE IMPIANTO : 34,2 kWp

PRESCRIZIONI:

1 - L'APPALTATORE PRIMA DI ACQUISTARE I COMPONENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DEVE ACCERTARSI PRESSO IL COMMITTENTE CHE LA PRATICA PREVENZIONE INCENDI DELL' INTERO IMMOBILE INCLUDA L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

2 - IL PAVIMENTO SOTTOSTANTE L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEVE ESSERE IN MATERIALE INCOMBUSTIBILE

3 - L'APPALTATORE DEVE VERIFICARE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLA " GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIZIONE 2012"

LA COPERTURA DOVRA' ESSERE REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLA CIRCOLARE N°0001324 DEL 07/02/2012 E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA N°0006334 DEL 04/05/2012 DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

LEGENDA	
	INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALLINO CLASSE 1 285Wp
	PASSERELLA ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO PER DISTRIBUZIONE LINEE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 200x80mm

NAVIGATORE

NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti file:

Questo documento è da consultare insieme a:

COB0331-ADM-CF0000001-ZZ-M3-A-EA1101

REV	COMMITTI	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
1	AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	Ing. P. Valzelli	19/05/21				
0	PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Ing. P. Valzelli	04/05/21				

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
Come indicato	Via al Bassone, Como (CO)	COB0331

APPROVAZIONE COMMITTENTE

A - APPROVATO

B - APPROVATO CON COMMENTI

C - NON UTILIZZABILE

STATO

TIPO DI EMISSIONE

PROGETTISTA

POLline Srl
 +39 011 0466949
 info@polline.it
 Corso Marconi, 20, Torino (TO)

www.polline.it

PROGETTO

Ex Aula Bunker

TITOLO

Impianti elettrici
 Impianto fotovoltaico - Planimetria

Ee.18

Agenzia del Demanio

Via Barberini, 38 - 00187 Roma
 www.agenziademanio.it

NUMERO DISEGNO

COB0331-ADM-CF0000001-GF-DR-E-EE1018

REV

1

19/05/2021

L'IMPRESA HA SOSTENUTO I COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO. IL DISEGNO È STATO REALIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE DI PROGETTAZIONE E L'IMPRESA HA SOSTENUTO I COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO.