



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Udine, 13/11/2018

Prot. n.: 2018/9513

Allegati: vari

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (art.163 D. Lgs. n.50/2016)

Premesso che:

- Il Sindaco del Comune di Paluzza (UD) con email dd. 08.11.2018, segnalava a causa del forte maltempo del 27 – 30 ottobre u.s. che ha interessato la zona montana della Regione con venti impetuosi e piogge particolarmente intense, un grave peggioramento della copertura della Caserma Macchi UDB0159 sita in Comune di Paluzza (UD) loc. Passo di Monte Croce Carnico, ed in particolare ha reso noto che una parte del tetto nel lato esposto a monte risultava completamente divelto, che le imposte ed i vetri risultavano danneggiati dalla furia del vento e che si era verificato un crollo di parte del muro nel lato dell'autorimessa, costituendo a tutti gli effetti un pericolo per la pubblica incolumità;
- in data 13.11.2018 l'Ing. Manuel Rosso e l'ing. Salvatore Campagna di questa DR, sono convenuti sul luogo della segnalazione assieme al Sindaco pro tempore del Comune di Paluzza, Massimo Mentil, al fine di verificare l'effettivo stato del fabbricato e dei luoghi oggetto di segnalazione;

Ciò premesso, il sottoscritto Ing. Manuel Rosso in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici della DR FVG dell'Agenzia del Demanio, ha verificato l'effettivo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità in corrispondenza dei beni denominati "Caserma Macchi Scheda UDB0159" e "Caserma dei Carabinieri di Passo Monte Croce Carnico UDB0186", siti presso il Passo di Monte Croce Carnico in Comune di Paluzza (UD), in prospicenza alla sede stradale.

MOTIVAZIONI COMPROVANTI LA SOMMA URGENZA:

La somma urgenza è richiesta per la messa in sicurezza dei due fabbricati e delle aree limitrofe. In particolare per la Caserma Macchi si rileva:

- distacco di numerosi elementi del manto e della struttura di copertura, visibili a terra nelle vicinanze del fabbricato;
- presenza di ulteriori elementi pericolanti (sia in copertura che sulle facciate), collegati precariamente alla struttura e che potrebbero facilmente staccarsi cadendo sul piazzale e sulla sede stradale adiacenti;
- distacchi di materiale lapideo dall'autorimessa rovinati anch'essi sul piazzale adiacente.
- la caduta di un camino in mattoni.



Per la Caserma dei Carabinieri:

- infissi divelti e caduta di n. 2 camini, uno a terra ed uno ancora presente pericolosamente sulla copertura;
- presenza di materiali lapidei, ferrosi e legnosi a terra nella adiacenze del fabbricato;
- presenza di ulteriori elementi pericolanti, collegati precariamente alla struttura e che potrebbero facilmente staccarsi cadendo e sulla sede stradale contigua.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO IL DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE:

La forte ondata di maltempo ed in particolare il vento di scirocco con raffiche a oltre 150 km/h che ha interessato tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia causando danni ingentissimi.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:

Si prevede:


- la rimozione di tutto il materiale a terra per evitare che ulteriori colpi di vento lo possano trasportare sulla carreggiata stradale e/o in prossimità del ristorante presente sul lato opposto della careggiata;
- la rimozione degli elementi pericolanti precariamente collegati alle strutture ed il fissaggio degli elementi in copertura (in parte staccati) che potrebbero rovinare a terra a seguito di eventi meteorici anche di media entità.

CONCLUSIONI:

Per i motivi di cui sopra, già in sede di sopralluogo è stato richiesto al Sindaco del Comune di Paluzza i nominativi di imprese della zona (vista anche la difficoltà per raggiungere il Passo a causa della viabilità compromessa dagli eventi meteorici del 27 – 30 ottobre 2018). Da una valutazione sommaria in loco, si ritiene che la spesa per gli interventi rappresentati, possa quantificarsi in € 20.000 comprensiva di oneri per la sicurezza ed IVA di legge.

Udine, li 13/11/2018

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Manuel Rosso



ROSSO MANUEL

Da: CAMPAGNA SALVATORE
Inviato: martedì 13 novembre 2018 16:30
A: ROSSO MANUEL
Oggetto: I: situazione caserma Macchi

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

----- Messaggio originale -----
Da: sindaco@com-paluzza.regione.fvg.it
Data: 08/11/18 17:41 (GMT+01:00)
A: CAMPAGNA SALVATORE <salvatore.campagna01@agenziademanio.it>
Oggetto: situazione caserma Macchi

Buonasera Ingegnere,
volevo segnalare in virtu' di un sopralluogo effettuato assieme al Consigliere Silvia Tassotti in data 08/11/2018 le condizioni della Caserma Macchi in località Passo Monte Croce Carnico a seguito degli eventi atmosferici di eccezionale gravità che hanno interessato anche il Comune di Paluzza .
Oltre alle già note e precarie condizioni esistenti, a causa dell'ondata di maltempo ha subito un ulteriore e grave peggioramento delle condizioni con una parte del tetto nel lato esposto a monte completamente divelto con pericolo per terzi, inoltre oltre a imposte e vetri danneggiati dalla furia del vento si è verificato un crollo di parte del muro nel lato dell'autorimessa.
Ritengo doveroso segnalare i danni e chiedere un Suo sopralluogo per evitare che oltre al già' grave stato di degrado si possano verificare rischi per l'incolumità degli utenti che usufruiscono della zona.
Mi permetto inoltre di segnalare che anche le casermette di via Monte Tersadia potrebbero aver subito danneggiamenti gravi e rilevanti .
In attesa di un Suo riscontro colgo l'occasione per porgere i miei piu' cordiali saluti.

Massimo Mentil

Il Sindaco
Massimo Mentil
Comune di Paluzza
Piazza 21-22 luglio n. 7

