AICI ENGINEERING srl
Architettura Ingegneria Civile Industriale

UNI EN ISO 9001:2008
CERT. N. 9175.STUD

AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

PROGETTO PRELIMINARE	☐	PROGETTO DEFINITIVO	☐	PROGETTO ESECUTIVO	■

OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

UBICAZIONE: Località Santa Caterina - Reggio Calabria

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

CODICE CIG: 7121966045	**CODICE CUP: G36D17000050001**

PROGETTO STRUTTURALE

REV.	DATA	MODIFICA	DISEGNATORE / COMPILATORE
00	26/11/2018	Prima Emissione	Ing. Mariano Salvatore
			VERIFICATO DA:
			Ing. Carlo Carletti
			APPROVATO DA:
			Arch. Valentino Tropeano

CODICE D'IDENTIFICAZIONE	ELABORATO :
05/17-**PS.TC20/**00	Edificio B Polifunzionale in acciaio ▪ Tabulati di calcolo – Stato di fatto: Tomo 3 di 3
OPEN BIM™	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**
Ing. Salvatore CONCETTINO	Arch. Valentino TROPEANO

PROGETTISTA RESPONSABILE COORDINATORE
Arch. Valentino TROPEANO

RESPONSABILI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Gianfranco PICARIELLO
RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Carlo CARLETTI
RESPONSABILE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Geol. Carmine MAZZAROTTI
RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Ing. Bruno MATTIA
RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Mauro GUERRIERO
RESPONSABILE PROGETTAZIONE SICUREZZA
Arch, Patrizia GAMMA

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Antonio GRAZIANO
Ing. Lella Liana IMBRIANI
Ing. Mariano SALVATORE
Ing. Domenico DE MATTIA
Ing. Rosa LO PRIORE
Arch. Ivan GUERRIERO
Arch. Stanislao SACCARDO
Geom. Gennarino IANDIORIO
Geom. Franco IMBIMBO
Per.Ind. Antonio FESTA

CONSULENTI SCIENTIFICI

Prof. Ing. Luigi PETTI
Prof. Geol. Francesco Maria GUADAGNO

AICI Engineering srl
sede: via Roma n° 10 - 83030 Montefredane (AV)
telefax: +39 0825.672126 - www.aiciengineering.it
e-mail: aicisrl@gmail.com - info@aiciengineering.it - aicisrl@pec.it
P. IVA: 02440540645 - Capitale sociale € 10.000,00
iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Avellino n. 158432

ASSOCIATO oice
Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica

13 – SOLLECITAZIONI

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER EFFETTO DEL SISMA

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00001	X	2 105	43	0	193	8 834	0
00001	Y	184	452	0	1 951	1 339	1
00001	Z	0	0	0	0	0	0
00002	X	2 105	33	0	151	8 834	0
00002	Y	184	474	0	2 104	1 339	1
00002	Z	0	0	0	0	0	0
00003	X	2 105	23	0	113	8 834	0
00003	Y	184	496	0	2 263	1 339	1
00003	Z	0	0	0	0	0	0
00004	X	2 105	15	0	84	8 834	0
00004	Y	184	519	0	2 429	1 339	1
00004	Z	0	0	0	0	0	0
00005	X	2 105	13	0	75	8 834	0
00005	Y	183	544	0	2 601	1 338	1
00005	Z	0	0	0	0	0	0
00006	X	2 105	18	0	92	8 834	0
00006	Y	183	568	0	2 775	1 338	1
00006	Z	0	0	0	0	0	0
00007	X	2 105	26	0	126	8 834	0
00007	Y	183	593	0	2 953	1 338	1
00007	Z	0	0	0	0	0	0
00008	X	2 105	36	0	166	8 834	0
00008	Y	183	618	0	3 134	1 338	1
00008	Z	0	0	0	0	0	0
00009	X	2 105	46	0	208	8 834	0
00009	Y	183	643	0	3 316	1 338	1
00009	Z	0	0	0	0	0	0
00010	X	2 105	56	0	253	8 834	0
00010	Y	183	669	0	3 501	1 338	1
00010	Z	0	0	0	0	0	0
00011	X	2 105	67	0	298	8 834	0
00011	Y	183	695	0	3 687	1 338	1
00011	Z	0	0	0	0	0	0
00012	X	2 105	77	0	343	8 834	0
00012	Y	183	721	0	3 875	1 338	1
00012	Z	0	0	0	0	0	0
00013	X	2 105	88	0	389	8 834	0
00013	Y	183	747	0	4 064	1 338	1
00013	Z	0	0	0	0	0	0
00015	X	2 065	43	0	193	8 661	0
00015	Y	101	452	0	1 951	589	1
00015	Z	0	0	0	0	0	0
00016	X	2 065	15	0	84	8 661	0
00016	Y	101	519	0	2 429	589	1
00016	Z	0	0	0	0	0	0
00017	X	2 065	23	0	113	8 661	0
00017	Y	101	496	0	2 263	589	1
00017	Z	0	0	0	0	0	0
00018	X	2 049	15	0	84	8 592	0
00018	Y	91	519	0	2 429	366	1
00018	Z	0	0	0	0	0	0
00019	X	2 049	23	0	113	8 592	0
00019	Y	91	496	0	2 263	366	1
00019	Z	0	0	0	0	0	0
00020	X	2 009	15	0	84	8 419	0
00020	Y	147	519	0	2 429	714	1
00020	Z	0	0	0	0	0	0
00022	X	2 009	23	0	113	8 419	0
00022	Y	147	496	0	2 263	714	1
00022	Z	0	0	0	0	0	0
00024	X	2 009	33	0	151	8 419	0
00024	Y	147	474	0	2 104	714	1
00024	Z	0	0	0	0	0	0
00026	X	2 009	43	0	193	8 419	0
00026	Y	147	452	0	1 952	714	1
00026	Z	0	0	0	0	0	0
00027	X	2 049	36	0	166	8 591	0
00027	Y	91	618	0	3 134	366	1
00027	Z	0	0	0	0	0	0
00028	X	2 065	18	0	92	8 660	0
00028	Y	101	568	0	2 775	588	1
00028	Z	0	0	0	0	0	0
00029	X	2 065	13	0	75	8 660	0
00029	Y	101	544	0	2 601	588	1

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00029	Z	0	0	0	0	0	0
00031	X	2 049	18	0	92	8 591	0
00031	Y	91	568	0	2 775	366	1
00031	Z	0	0	0	0	0	0
00032	X	2 049	13	0	75	8 591	0
00032	Y	91	544	0	2 601	366	1
00032	Z	0	0	0	0	0	0
00034	X	2 009	36	0	166	8 419	0
00034	Y	147	618	0	3 134	714	1
00034	Z	0	0	0	0	0	0
00036	X	2 009	26	0	126	8 419	0
00036	Y	147	593	0	2 953	714	1
00036	Z	0	0	0	0	0	0
00038	X	2 009	18	0	92	8 419	0
00038	Y	147	568	0	2 775	714	1
00038	Z	0	0	0	0	0	0
00040	X	2 009	13	0	75	8 419	0
00040	Y	147	544	0	2 601	714	1
00040	Z	0	0	0	0	0	0
00101	X	230 045	130 824	891 375	44 938	22 261	7 673
00101	Y	143 727	225 854	1 050 486	38 253	10 365	2 056
00101	Z	0	0	0	0	0	0
00102	X	114 498	42 507	460 305	19 084	2 364	1 630
00102	Y	12 704	75 821	208 609	1 552	10 525	1 504
00102	Z	0	0	0	0	0	0
00103	X	71 926	36 239	302 933	2 886	5 592	660
00103	Y	72 787	36 965	311 426	583	9 403	240
00103	Z	0	0	0	0	0	0
00104	X	661	45 270	115 238	1 581	1 521	876
00104	Y	2 669	29 420	77 074	1 510	166	368
00104	Z	0	0	0	0	0	0
00105	X	2 065	88	0	389	8 660	0
00105	Y	101	747	0	4 064	588	1
00105	Z	0	0	0	0	0	0
00106	X	2 009	56	0	253	8 419	0
00106	Y	147	669	0	3 501	714	1
00106	Z	0	0	0	0	0	0
00164	X	4 896	38 828	107 467	4 764	1 501	226
00164	Y	516	98 129	305 056	14 436	499	140
00164	Z	0	0	0	0	0	0
00165	X	142 226	29 725	394 135	3 949	7 782	556
00165	Y	21 270	86 284	446 560	6 140	32 568	4 078
00165	Z	0	0	0	0	0	0
00458	X	2 065	33	0	151	8 661	0
00458	Y	101	474	0	2 104	589	1
00458	Z	0	0	0	0	0	0
00459	X	2 049	43	0	193	8 592	0
00459	Y	91	452	0	1 952	366	1
00459	Z	0	0	0	0	0	0
00460	X	2 065	36	0	166	8 660	0
00460	Y	101	618	0	3 134	588	1
00460	Z	0	0	0	0	0	0
00461	X	2 049	26	0	126	8 591	0
00461	Y	91	593	0	2 953	366	1
00461	Z	0	0	0	0	0	0
00462	X	2 065	26	0	126	8 660	0
00462	Y	101	593	0	2 953	588	1
00462	Z	0	0	0	0	0	0
00463	X	35 467	1 745	149 718	294	10 041	31
00463	Y	54 898	2 791	203 492	1 181	16 615	213
00463	Z	0	0	0	0	0	0
00464	X	98 407	72 767	541 097	22 188	12 356	800
00464	Y	29 964	116 361	483 604	11 061	23 328	1 608
00464	Z	0	0	0	0	0	0
00465	X	144 140	57 445	348 858	16 342	12 056	2 489
00465	Y	18 438	153 961	758 767	18 421	10 124	558
00465	Z	0	0	0	0	0	0
00467	X	19 611	23 418	42 215	4 141	6 624	962
00467	Y	49 242	119 769	547 968	17 972	15 193	1 119
00467	Z	0	0	0	0	0	0
00468	X	2 049	33	0	151	8 592	0
00468	Y	91	474	0	2 104	366	1
00468	Z	0	0	0	0	0	0
00470	X	156 512	38 682	665 248	75 725	13 258	7 009
00470	Y	7 408	66 080	220 283	16 236	12 788	1 573
00470	Z	0	0	0	0	0	0
00471	X	33 248	30 484	395 275	8 112	14 805	316

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00471	Y	2 300	86 215	28 153	11 438	757	570
00471	Z	0	0	0	0	0	0
00472	X	90 112	31 965	464 389	6 108	10 013	1 768
00472	Y	19 077	3 776	48 195	7 006	1 188	539
00472	Z	0	0	0	0	0	0
00473	X	85 550	10 839	127 882	5 904	16 603	764
00473	Y	40 412	62 422	64 698	12 813	5 126	604
00473	Z	0	0	0	0	0	0
00474	X	75 691	164	220 193	193	7 819	34
00474	Y	8 267	1 467	20 167	1 762	771	384
00474	Z	0	0	0	0	0	0
00495	X	117 515	43 434	735 903	22 417	17 090	894
00495	Y	34 088	123 875	708 949	6 869	31 670	1 158
00495	Z	0	0	0	0	0	0
00496	X	106 941	168 289	759 968	39 992	31 958	7 150
00496	Y	80 923	239 049	1 011 118	45 481	7 620	1 252
00496	Z	0	0	0	0	0	0
00497	X	191 199	100 393	921 794	23 512	27 914	8 042
00497	Y	27 309	226 350	1 044 577	6 066	21 977	730
00497	Z	0	0	0	0	0	0
00500	X	109 447	135 603	680 986	39 484	37 422	8 276
00500	Y	68 258	262 754	1 096 974	46 717	15 169	2 020
00500	Z	0	0	0	0	0	0
00502	X	178 934	132 684	1 041 481	20 716	25 546	7 648
00502	Y	23 826	226 507	1 038 761	7 217	25 066	693
00502	Z	0	0	0	0	0	0
00504	X	165 343	112 840	775 056	33 318	36 414	10 624
00504	Y	75 389	140 934	822 388	19 519	12 027	2 031
00504	Z	0	0	0	0	0	0
00533	X	2 065	53	0	237	8 661	0
00533	Y	101	431	0	1 809	589	1
00533	Z	0	0	0	0	0	0
00534	X	2 105	53	0	237	8 834	0
00534	Y	184	431	0	1 809	1 339	1
00534	Z	0	0	0	0	0	0
00535	X	2 009	46	0	208	8 419	0
00535	Y	147	643	0	3 316	714	1
00535	Z	0	0	0	0	0	0
00536	X	2 049	46	0	208	8 591	0
00536	Y	91	643	0	3 316	366	1
00536	Z	0	0	0	0	0	0
00537	X	2 065	46	0	208	8 660	0
00537	Y	101	643	0	3 316	588	1
00537	Z	0	0	0	0	0	0
00538	X	2 065	56	0	253	8 660	0
00538	Y	101	669	0	3 501	588	1
00538	Z	0	0	0	0	0	0
00540	X	2 065	67	0	298	8 660	0
00540	Y	101	695	0	3 687	588	1
00540	Z	0	0	0	0	0	0
00542	X	2 065	77	0	343	8 660	0
00542	Y	101	721	0	3 875	588	1
00542	Z	0	0	0	0	0	0
00677	X	14 701	4 052	115 153	2 056	7 114	301
00677	Y	19 681	17 062	412 443	9 059	1 376	1 049
00677	Z	0	0	0	0	0	0
00678	X	22 493	3 575	230 775	1 659	8 929	213
00678	Y	29 213	9 313	368 358	6 285	3 053	560
00678	Z	0	0	0	0	0	0
00697	X	6 632	10 366	233 467	622	5 118	25
00697	Y	3 623	12 601	194 278	112	2 296	66
00697	Z	0	0	0	0	0	0
00722	X	11 375	22 932	317 229	2 675	12 878	113
00722	Y	674	78 822	44 170	10 529	708	39
00722	Z	0	0	0	0	0	0
00723	X	7 258	21 562	316 965	3 864	11 587	177
00723	Y	520	76 858	98 498	16 171	654	31
00723	Z	0	0	0	0	0	0
00724	X	10 876	19 768	338 590	8 182	9 602	340
00724	Y	785	108 349	105 677	42 408	557	157
00724	Z	0	0	0	0	0	0
00725	X	9 433	26 041	406 036	981	11 719	624
00725	Y	610	75 918	94 407	15 565	1 384	38
00725	Z	0	0	0	0	0	0
00742	X	36 682	2 828	168 380	914	8 750	116
00742	Y	11 395	11 012	25 206	6 098	2 222	577
00742	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00743	X	33 981	1 271	274 972	629	10 432	45
00743	Y	6 271	5 634	25 342	4 810	1 570	206
00743	Z	0	0	0	0	0	0
00762	X	8 961	18 989	65 652	911	8 426	626
00762	Y	3 668	73 084	42 510	11 534	1 903	280
00762	Z	0	0	0	0	0	0
00763	X	3 014	25 752	54 056	5 914	6 393	747
00763	Y	601	126 573	126 069	36 877	865	241
00763	Z	0	0	0	0	0	0
00764	X	2 578	24 983	32 789	6 543	5 643	385
00764	Y	531	131 463	94 948	38 613	588	118
00764	Z	0	0	0	0	0	0
00765	X	1 012	16 737	34 819	3 368	4 898	30
00765	Y	75	85 619	156 410	19 444	449	21
00765	Z	0	0	0	0	0	0
00766	X	1 123	24 663	39 234	6 910	4 721	160
00766	Y	178	130 865	218 295	38 184	527	32
00766	Z	0	0	0	0	0	0
00767	X	1 377	29 293	24 920	7 620	4 790	209
00767	Y	92	127 497	178 872	36 106	560	12
00767	Z	0	0	0	0	0	0
00768	X	811	22 890	45 616	4 724	4 589	40
00768	Y	313	94 407	304 419	21 373	669	33
00768	Z	0	0	0	0	0	0
00769	X	1 440	34 269	36 408	12 924	4 668	5
00769	Y	528	128 685	299 575	50 321	861	68
00769	Z	0	0	0	0	0	0
00770	X	869	30 488	26 735	6 129	4 689	32
00770	Y	165	92 707	302 053	21 747	1 185	34
00770	Z	0	0	0	0	0	0
00771	X	1 631	40 452	44 004	10 029	4 983	248
00771	Y	3 288	123 574	448 831	37 318	2 030	306
00771	Z	0	0	0	0	0	0
00772	X	3 251	44 140	37 007	9 415	5 447	524
00772	Y	7 996	136 842	428 351	43 080	2 982	831
00772	Z	0	0	0	0	0	0
00942	X	86 810	15 683	464 116	5 498	15 645	734
00942	Y	15 045	23 498	628 820	13 688	5 987	1 632
00942	Z	0	0	0	0	0	0
00943	X	104 951	5 551	334 513	3 100	22 249	30
00943	Y	14 878	7 787	563 496	9 612	3 748	117
00943	Z	0	0	0	0	0	0
00944	X	172 325	3 289	305 494	2 208	62 021	59
00944	Y	19 451	9 931	531 123	9 000	6 739	503
00944	Z	0	0	0	0	0	0
00945	X	123 972	4 199	356 812	3 240	20 927	220
00945	Y	5 826	18 617	540 134	13 791	1 105	1 021
00945	Z	0	0	0	0	0	0
00962	X	45 088	68 114	718 152	9 209	38 759	1 695
00962	Y	12 271	43 726	146 305	24 459	5 178	529
00962	Z	0	0	0	0	0	0
00963	X	67 803	27 930	751 695	1 665	52 694	5 109
00963	Y	13 668	95 168	479 942	34 938	7 152	992
00963	Z	0	0	0	0	0	0
00964	X	45 580	9 257	307 294	4 677	16 483	405
00964	Y	28 879	11 634	395 308	8 530	614	755
00964	Z	0	0	0	0	0	0
00965	X	84 023	2 335	93 876	2 628	36 084	501
00965	Y	36 958	3 104	363 271	5 344	8 324	912
00965	Z	0	0	0	0	0	0
00966	X	55 788	1 931	71 615	1 664	33 554	334
00966	Y	60 976	3 807	329 929	4 080	17 489	510
00966	Z	0	0	0	0	0	0
00979	X	78 420	3 198	285 152	1 116	15 794	222
00979	Y	46 975	8 104	145 687	6 581	2 567	811
00979	Z	0	0	0	0	0	0
00980	X	79 961	873	150 484	141	18 595	77
00980	Y	48 031	2 044	111 960	4 553	7 526	12
00980	Z	0	0	0	0	0	0
00981	X	124 978	1 409	89 341	299	46 528	26
00981	Y	58 142	3 694	53 131	4 252	19 901	24
00981	Z	0	0	0	0	0	0
00982	X	65 840	287	66 075	571	13 931	16
00982	Y	47 733	5 813	29 277	6 231	5 943	324
00982	Z	0	0	0	0	0	0
00995	X	5 492	28 401	184 096	2 391	3 646	423
00995	Y	381	83 440	238 531	13 709	177	44

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
00995	Z	0	0	0	0	0	0
00996	X	1 193	36 758	193 769	8 448	2 493	480
00996	Y	224	124 173	117 325	39 605	124	32
00996	Z	0	0	0	0	0	0
00997	X	1 092	27 387	229 908	6 578	2 101	199
00997	Y	169	109 748	101 972	36 003	115	11
00997	Z	0	0	0	0	0	0
00998	X	531	20 557	248 578	2 979	2 076	26
00998	Y	53	64 746	23 887	17 485	83	16
00998	Z	0	0	0	0	0	0
00999	X	1 775	28 160	273 611	5 637	2 727	302
00999	Y	376	106 383	147 120	35 225	317	83
00999	Z	0	0	0	0	0	0
01000	X	2 382	23 167	322 001	2 702	3 477	577
01000	Y	832	113 541	179 982	38 176	697	200
01000	Z	0	0	0	0	0	0
01001	X	8 545	25 192	394 985	3 119	5 404	520
01001	Y	4 752	67 962	330 683	14 505	1 601	196
01001	Z	0	0	0	0	0	0
01025	X	6 749	31 414	178 392	3 810	5 846	304
01025	Y	1 098	50 781	439 106	12 046	837	50
01025	Z	0	0	0	0	0	0
01026	X	20 134	33 619	204 903	2 141	9 389	1 190
01026	Y	4 358	45 866	351 296	9 111	936	177
01026	Z	0	0	0	0	0	0
01043	X	18 602	9 178	270 848	2 959	10 760	1 237
01043	Y	2 657	74 707	298 645	10 362	1 670	132
01043	Z	0	0	0	0	0	0
01044	X	3 232	18 884	250 496	5 462	6 925	1 390
01044	Y	2 028	109 727	219 530	35 437	1 605	195
01044	Z	0	0	0	0	0	0
01045	X	2 615	20 378	266 895	6 380	5 171	423
01045	Y	1 314	93 176	228 277	34 795	1 579	138
01045	Z	0	0	0	0	0	0
01046	X	486	18 446	290 585	2 883	4 550	10
01046	Y	1 007	64 516	194 994	15 553	960	84
01046	Z	0	0	0	0	0	0
01047	X	952	24 226	298 563	4 824	4 999	329
01047	Y	266	95 431	86 866	29 518	647	89
01047	Z	0	0	0	0	0	0
01048	X	927	23 719	332 554	5 709	4 964	232
01048	Y	111	88 936	84 160	30 120	490	72
01048	Z	0	0	0	0	0	0
01049	X	1 203	21 336	370 886	2 493	5 995	116
01049	Y	114	54 937	34 252	14 002	275	16
01049	Z	0	0	0	0	0	0
01050	X	5 952	31 025	412 409	4 430	8 600	1 084
01050	Y	674	88 478	85 818	28 097	326	47
01050	Z	0	0	0	0	0	0
01051	X	14 270	21 764	501 273	7 022	11 928	2 389
01051	Y	1 093	93 062	89 086	29 925	455	86
01051	Z	0	0	0	0	0	0
01069	X	113 229	110	27 663	111	49 020	16
01069	Y	14 903	2 679	25 883	3 336	7 248	302
01069	Z	0	0	0	0	0	0
01070	X	140 581	174	54 819	105	60 309	104
01070	Y	16 612	2 723	54 408	3 221	6 901	605
01070	Z	0	0	0	0	0	0
01071	X	130 537	53	38 107	464	27 610	45
01071	Y	24 118	852	120 196	4 424	3 317	47
01071	Z	0	0	0	0	0	0
01072	X	111 355	2 619	156 494	1 206	15 059	167
01072	Y	27 732	9 589	196 860	6 538	3 171	620
01072	Z	0	0	0	0	0	0
01085	X	53 427	16 507	971 899	8 760	48 804	3 060
01085	Y	29 880	110 311	926 490	32 321	18 471	1 370
01085	Z	0	0	0	0	0	0
01086	X	7 191	16 621	894 806	4 073	34 313	444
01086	Y	3 234	138 672	538 578	37 129	9 653	485
01086	Z	0	0	0	0	0	0
01087	X	12 513	18 559	867 181	9 095	26 773	1 682
01087	Y	3 038	153 986	337 644	81 156	4 445	1 143
01087	Z	0	0	0	0	0	0
01088	X	1 278	32 365	834 045	6 430	27 156	354
01088	Y	4 737	113 475	161 386	30 256	2 075	540
01088	Z	0	0	0	0	0	0
01089	X	10 016	32 365	877 572	6 430	28 542	947

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01089	Y	4 282	113 475	235 836	30 256	1 511	509
01089	Z	0	0	0	0	0	0
01090	X	21 038	56 662	872 223	27 382	34 771	2 445
01090	Y	2 692	145 378	414 829	77 495	2 642	828
01090	Z	0	0	0	0	0	0
01091	X	9 520	76 825	862 528	16 882	46 516	612
01091	Y	790	127 494	641 020	35 451	5 841	335
01091	Z	0	0	0	0	0	0
01092	X	54 601	74 811	965 398	15 408	59 875	838
01092	Y	12 890	109 733	1 037 883	33 882	9 690	248
01092	Z	0	0	0	0	0	0
01109	X	20 449	72 391	943 677	16 522	36 038	1 956
01109	Y	808	72 161	383 334	37 334	2 179	108
01109	Z	0	0	0	0	0	0
01110	X	31 684	35 393	915 780	13 119	46 639	5 360
01110	Y	1 459	157 980	196 931	77 105	1 728	419
01110	Z	0	0	0	0	0	0
01111	X	38 915	58 596	877 703	17 305	57 338	7 891
01111	Y	2 141	214 360	431 201	102 154	2 649	717
01111	Z	0	0	0	0	0	0
01112	X	47 670	48 746	909 835	9 139	66 931	1 269
01112	Y	4 536	121 289	1 007 893	42 455	3 439	141
01112	Z	0	0	0	0	0	0
01417	X	103 083	1 451	320 006	2 380	22 523	62
01417	Y	25 689	4 905	40 759	7 182	2 729	167
01417	Z	0	0	0	0	0	0
01418	X	175 586	1 587	85 941	1 621	66 722	313
01418	Y	37 673	4 191	30 970	6 277	11 176	717
01418	Z	0	0	0	0	0	0
01419	X	154 170	864	56 809	688	60 722	293
01419	Y	33 808	2 626	57 491	4 692	11 293	354
01419	Z	0	0	0	0	0	0
01420	X	173 119	66	54 423	217	62 582	80
01420	Y	38 013	1 141	88 610	4 355	10 752	396
01420	Z	0	0	0	0	0	0
01421	X	173 132	1 005	216 150	761	62 596	92
01421	Y	38 618	702	72 589	3 881	10 808	375
01421	Z	0	0	0	0	0	0
01422	X	158 065	1 192	219 882	1 130	61 574	207
01422	Y	37 228	1 862	110 429	3 567	12 035	35
01422	Z	0	0	0	0	0	0
01423	X	193 987	4 226	231 563	2 407	71 122	433
01423	Y	41 367	2 638	155 076	4 816	10 634	865
01423	Z	0	0	0	0	0	0
01424	X	117 374	9 920	453 728	3 287	23 778	296
01424	Y	34 885	7 347	183 995	6 677	1 020	773
01424	Z	0	0	0	0	0	0
01441	X	143 911	9 069	225 928	3 542	18 255	549
01441	Y	37 795	20 209	545 629	13 768	1 761	1 456
01441	Z	0	0	0	0	0	0
01442	X	216 495	1 817	111 318	1 675	67 419	578
01442	Y	38 489	4 973	481 634	9 490	7 313	1 598
01442	Z	0	0	0	0	0	0
01443	X	205 975	1 001	189 930	778	77 276	206
01443	Y	15 628	3 963	430 721	7 414	5 376	619
01443	Z	0	0	0	0	0	0
01444	X	156 553	234	235 095	240	33 125	39
01444	Y	14 690	1 250	429 511	5 890	2 931	112
01444	Z	0	0	0	0	0	0
01445	X	209 980	394	36 863	299	62 557	13
01445	Y	20 648	630	416 969	5 728	5 572	251
01445	Z	0	0	0	0	0	0
01446	X	192 284	60	103 765	314	67 436	27
01446	Y	27 899	1 065	428 582	5 518	9 154	182
01446	Z	0	0	0	0	0	0
01447	X	135 415	19	89 702	441	29 822	12
01447	Y	21 731	587	439 926	5 371	4 218	16
01447	Z	0	0	0	0	0	0
01448	X	200 097	158	103 777	574	59 449	59
01448	Y	30 702	832	425 621	5 645	8 226	230
01448	Z	0	0	0	0	0	0
01449	X	203 458	52	59 171	563	66 494	17
01449	Y	36 503	797	447 002	5 576	10 852	135
01449	Z	0	0	0	0	0	0
01450	X	136 344	60	104 022	831	30 290	35
01450	Y	28 358	648	457 716	6 116	5 270	63
01450	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01451	X	214 138	714	262 281	1 361	62 973	203
01451	Y	43 254	1 942	451 074	7 317	11 070	531
01451	Z	0	0	0	0	0	0
01452	X	222 289	924	210 190	1 461	69 027	189
01452	Y	56 686	2 212	488 708	7 491	15 045	385
01452	Z	0	0	0	0	0	0
01453	X	137 231	1 415	299 730	2 324	31 395	79
01453	Y	45 253	3 355	513 644	9 409	7 399	185
01453	Z	0	0	0	0	0	0
01454	X	218 174	5 233	466 243	3 858	66 526	533
01454	Y	72 374	8 823	542 923	12 667	16 143	1 246
01454	Z	0	0	0	0	0	0
01455	X	179 540	14 525	439 376	5 803	60 726	1 563
01455	Y	45 717	24 659	653 257	16 794	3 569	3 037
01455	Z	0	0	0	0	0	0
01456	X	152 761	5 661	509 171	2 707	26 922	163
01456	Y	27 012	14 540	622 085	12 699	5 681	1 021
01456	Z	0	0	0	0	0	0
01457	X	242 886	1 814	278 020	1 750	82 358	303
01457	Y	35 062	4 319	567 136	9 091	10 199	1 390
01457	Z	0	0	0	0	0	0
01458	X	219 123	497	311 312	1 040	85 341	120
01458	Y	32 923	3 231	536 930	7 130	11 125	542
01458	Z	0	0	0	0	0	0
01459	X	170 969	284	308 590	663	37 456	32
01459	Y	24 442	1 110	501 272	5 825	4 287	98
01459	Z	0	0	0	0	0	0
01460	X	236 751	81	70 049	568	71 969	29
01460	Y	29 654	670	495 137	5 706	7 418	227
01460	Z	0	0	0	0	0	0
01461	X	223 899	129	130 985	532	78 768	36
01461	Y	18 579	1 040	476 697	5 524	6 155	172
01461	Z	0	0	0	0	0	0
01462	X	159 383	109	116 070	440	34 737	12
01462	Y	11 433	597	466 990	5 401	2 214	15
01462	Z	0	0	0	0	0	0
01463	X	235 086	58	98 482	388	68 961	16
01463	Y	15 158	864	464 541	5 685	4 108	236
01463	Z	0	0	0	0	0	0
01464	X	231 028	126	32 219	383	75 261	6
01464	Y	13 390	798	463 778	5 613	4 129	138
01464	Z	0	0	0	0	0	0
01465	X	154 464	63	70 011	296	33 789	23
01465	Y	11 237	657	468 034	6 175	2 122	67
01465	Z	0	0	0	0	0	0
01466	X	240 021	384	241 924	365	69 709	105
01466	Y	18 340	2 057	470 401	7 438	4 631	557
01466	Z	0	0	0	0	0	0
01467	X	241 509	523	172 121	410	74 654	122
01467	Y	29 233	2 404	490 908	7 633	7 336	418
01467	Z	0	0	0	0	0	0
01468	X	150 271	766	259 312	856	33 758	46
01468	Y	26 041	3 649	514 542	9 646	3 749	190
01468	Z	0	0	0	0	0	0
01469	X	237 924	3 779	426 772	1 833	71 336	344
01469	Y	43 090	9 577	549 535	13 014	8 314	1 282
01469	Z	0	0	0	0	0	0
01470	X	193 483	11 045	373 088	3 161	62 795	1 113
01470	Y	25 029	25 804	642 643	17 117	5 570	3 060
01470	Z	0	0	0	0	0	0
01471	X	11 069	19 797	435 094	7 842	10 095	777
01471	Y	5 275	85 938	364 817	14 750	1 373	217
01471	Z	0	0	0	0	0	0
01472	X	4 401	40 855	359 024	14 795	7 695	1 102
01472	Y	1 294	127 986	257 426	41 138	746	154
01472	Z	0	0	0	0	0	0
01473	X	2 419	33 100	350 554	12 635	6 147	411
01473	Y	308	106 597	266 230	39 576	378	41
01473	Z	0	0	0	0	0	0
01474	X	740	27 027	342 946	6 115	5 946	18
01474	Y	177	78 970	246 847	18 459	288	14
01474	Z	0	0	0	0	0	0
01475	X	2 027	39 538	310 919	10 999	7 152	653
01475	Y	130	113 699	134 956	33 160	308	36
01475	Z	0	0	0	0	0	0
01476	X	3 391	42 014	326 675	12 706	7 363	517
01476	Y	226	109 828	152 210	35 486	311	26

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]
01476	Z	0	0	0	0	0	0
01477	X	4 399	30 946	331 819	6 239	9 737	113
01477	Y	236	73 649	119 038	17 194	424	14
01477	Z	0	0	0	0	0	0
01478	X	10 067	46 922	322 072	11 740	12 833	1 007
01478	Y	511	114 407	40 791	32 817	601	58
01478	Z	0	0	0	0	0	0
01479	X	13 109	41 229	361 160	8 982	13 878	611
01479	Y	763	111 267	76 563	30 356	664	20
01479	Z	0	0	0	0	0	0
03949	X	66 616	10 922	773 413	6 845	51 550	4 890
03949	Y	8 443	97 843	471 199	35 022	3 401	673
03949	Z	0	0	0	0	0	0
03950	X	45 647	54 972	676 994	4 316	38 487	1 724
03950	Y	8 322	45 492	160 531	24 492	2 227	421
03950	Z	0	0	0	0	0	0
07120	X	0	0	0	0	0	0
07120	Y	0	0	0	0	0	0
07120	Z	0	0	0	0	0	0
07136	X	0	0	0	0	0	0
07136	Y	0	0	0	0	0	0
07136	Z	0	0	0	0	0	0
07138	X	0	0	0	0	0	0
07138	Y	0	0	0	0	0	0
07138	Z	0	0	0	0	0	0
07139	X	0	0	0	0	0	0
07139	Y	0	0	0	0	0	0
07139	Z	0	0	0	0	0	0
07140	X	0	0	0	0	0	0
07140	Y	0	0	0	0	0	0
07140	Z	0	0	0	0	0	0
07406	X	22 849	428	107 101	173	8 811	19
07406	Y	1 043	2 081	6 770	1 097	569	122
07406	Z	0	0	0	0	0	0
07409	X	70 998	2 410	130 286	359	1 598	91
07409	Y	56 861	7 206	108 534	2 820	1 024	596
07409	Z	0	0	0	0	0	0
07410	X	41 576	8 492	115 803	3 535	4 539	445
07410	Y	76 597	5 218	269 352	5 191	11 821	604
07410	Z	0	0	0	0	0	0
07413	X	24 848	123 340	517 218	34 980	32 406	3 737
07413	Y	4 459	86 473	309 330	21 326	2 532	273
07413	Z	0	0	0	0	0	0
07414	X	20 186	124 383	526 359	45 279	13 451	3 011
07414	Y	4 092	103 541	454 490	34 848	1 541	198
07414	Z	0	0	0	0	0	0
07417	X	30 740	8 844	78 203	2 997	3 477	377
07417	Y	85 734	3 636	317 064	6 235	15 889	708
07417	Z	0	0	0	0	0	0
07418	X	76 435	4 835	272 483	299	11 316	59
07418	Y	65 252	1 530	227 732	5 474	9 628	747
07418	Z	0	0	0	0	0	0
07421	X	86 011	3 826	313 654	1 042	14 314	100
07421	Y	63 980	2 521	229 019	5 861	10 685	769
07421	Z	0	0	0	0	0	0
07422	X	50 071	4 947	145 826	2 137	6 188	366
07422	Y	84 809	1 297	304 305	6 407	13 772	932
07422	Z	0	0	0	0	0	0
07425	X	27 325	86 118	335 412	21 926	12 944	1 606
07425	Y	3 907	57 519	210 557	11 947	967	126
07425	Z	0	0	0	0	0	0
07426	X	28 959	102 271	394 924	25 501	12 769	1 578
07426	Y	1 928	55 409	202 968	11 486	1 702	205
07426	Z	0	0	0	0	0	0
07433	X	1 457	42 665	96 953	245	2 643	498
07433	Y	2 001	7 700	26 253	503	298	37
07433	Z	0	0	0	0	0	0
07434	X	1 426	5 220	14 685	261	1 986	373
07434	Y	1 666	10 039	27 324	363	654	98
07434	Z	0	0	0	0	0	0
07437	X	16 611	650	25 849	572	314	77
07437	Y	1 350	1 201	2 762	1 853	23	293
07437	Z	0	0	0	0	0	0
07438	X	54 819	3 381	132 423	871	981	195
07438	Y	5 602	1 251	12 560	1 584	62	409
07438	Z	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_X	F_Y	F_Z	M_X	M_Y	M_Z
		[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.
F_X, F_Y, F_Z, M_X, M_Y, M_Z Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

TRAVI - SOLLECITAZIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Piano Sesto					**Travata: Piano Sesto**								
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	2	16 002	0	0	0	-1 520	2	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-1 355	0	14 261	0	0	0	-1 355	0	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	0	16 002	0	0	0	-1 520	0	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-1 827	0	19 236	0	0	0	-1 827	0	-19 235	0
	002	0	0	-2 094	0	22 041	0	0	0	-2 094	0	-22 041	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-349	0	3 673	0	0	0	-349	0	-3 673	0
	005	0	0	-335	0	3 526	0	0	0	-335	0	-3 526	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-1 355	0	14 261	0	0	0	-1 355	0	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	0	16 002	0	0	0	-1 520	0	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 9-10	001	-1	0	-1 348	0	14 191	0	-1	0	-1 239	0	-13 042	0
	002	0	0	-1 513	0	15 922	0	0	0	-1 388	0	-14 606	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-252	0	2 654	0	0	0	-231	0	-2 434	0
	005	0	0	-242	0	2 548	0	0	0	-222	0	-2 337	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-1 855	-25	19 526	0	0	0	-1 855	-25	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	22	22 372	0	0	0	-2 125	22	-22 372	0
	003	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	004	0	0	-354	2	3 728	0	0	0	-354	2	-3 728	0
	005	0	0	-340	2	3 579	0	0	0	-340	2	-3 579	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	1	16 002	0	0	0	-1 520	1	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-1 855	0	19 526	0	0	0	-1 855	0	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	1	22 372	0	0	0	-2 125	1	-22 372	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-354	0	3 728	0	0	0	-354	0	-3 728	0
	005	0	0	-340	0	3 579	0	0	0	-340	0	-3 579	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	0	-45	0	293	0	0	0	-1	0	-336	0
	002	0	0	-53	0	343	0	0	0	-1	0	-373	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-9	0	57	0	0	0	0	0	-62	0
	005	0	0	-8	0	55	0	0	0	0	0	-60	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	1	16 002	0	0	0	-1 520	1	-16 002	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-3	-1	859	0	0	0	-3	-1	-859	0
	002	0	0	-2	0	493	0	0	0	-2	0	-493	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	-82	0
	005	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	-79	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-1 855	-33	19 526	0	0	0	-1 855	-33	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	30	22 372	0	0	0	-2 125	30	-22 372	0
	003	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	0	0
	004	0	0	-354	3	3 728	0	0	0	-354	3	-3 728	0
	005	0	0	-340	2	3 579	0	0	0	-340	2	-3 579	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-1 355	0	14 261	0	0	0	-1 355	0	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	0	16 002	0	0	0	-1 520	0	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-1 855	1	19 526	0	0	0	-1 855	1	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	1	22 372	0	0	0	-2 125	1	-22 372	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-354	0	3 728	0	0	0	-354	0	-3 728	0
	005	0	0	-340	0	3 579	0	0	0	-340	0	-3 579	0
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	1	16 002	0	0	0	-1 520	1	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 19-P12	001	-1	0	-1 805	-44	18 996	0	-1	1	-4 390	-44	-17 545	0
	002	0	0	-2 068	38	21 765	0	0	-1	-5 030	38	-20 103	0
	003	0	0	0	21	0	0	0	-1	0	21	0	0
	004	0	0	-345	3	3 627	0	0	0	-838	3	-3 350	0
	005	0	0	-331	3	3 482	0	0	0	-805	3	-3 216	0
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	1	16 002	0	0	0	-1 520	1	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-1 355	0	14 261	0	0	0	-1 355	0	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	0	16 002	0	0	0	-1 520	0	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-1 855	-39	19 526	0	0	0	-1 855	-39	-19 526	0
	002	-1	0	-2 125	35	22 372	0	-1	0	-2 125	35	-22 372	0
	003	-1	0	0	20	0	0	-1	0	0	20	0	0
	004	0	0	-354	3	3 728	0	0	0	-354	3	-3 728	0
	005	0	0	-340	3	3 579	0	0	0	-340	3	-3 579	0
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-1 827	0	19 235	0	0	0	-1 827	0	-19 235	0
	002	0	0	-2 094	0	22 041	0	0	0	-2 094	0	-22 041	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	-349	0	3 673	0	0	0	-349	0	-3 673	0
	005	0	0	-335	0	3 526	0	0	0	-335	0	-3 526	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-1 855	1	19 526	0	0	0	-1 855	1	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	1	22 372	0	0	0	-2 125	1	-22 372	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-354	0	3 728	0	0	0	-354	0	-3 728	0
	005	0	0	-340	0	3 579	0	0	0	-340	0	-3 579	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	1	16 002	0	0	0	-1 520	1	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-1	3	242	0	0	0	-31	3	-200	0
	002	0	0	0	3	132	0	0	0	-18	3	-117	0
	003	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	004	0	0	0	0	22	0	0	0	-3	0	-19	0
	005	0	0	0	0	21	0	0	0	-3	0	-19	0
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-1 355	1	14 261	0	0	0	-1 355	1	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	1	16 002	0	0	0	-1 520	1	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-1 827	0	19 236	0	0	0	-1 827	0	-19 237	0
	002	0	0	-2 094	1	22 041	0	0	0	-2 094	1	-22 041	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-349	0	3 673	0	0	0	-349	0	-3 673	0
	005	0	0	-335	0	3 526	0	0	0	-335	0	-3 526	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-1 855	0	19 526	0	0	0	-1 853	0	-19 510	0
	002	0	0	-2 125	1	22 371	0	0	0	-2 124	1	-22 354	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-354	0	3 728	0	0	0	-354	0	-3 725	0
	005	0	0	-340	0	3 579	0	0	0	-340	0	-3 577	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-1 355	0	14 261	0	0	0	-1 355	0	-14 261	0
	002	0	0	-1 520	0	16 002	0	0	0	-1 520	0	-16 002	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-253	0	2 667	0	0	0	-253	0	-2 667	0
	005	0	0	-243	0	2 560	0	0	0	-243	0	-2 560	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-1 855	-14	19 526	0	0	0	-1 855	-14	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	12	22 372	0	0	0	-2 125	12	-22 372	0
	003	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	004	0	0	-354	1	3 728	0	0	0	-354	1	-3 728	0
	005	0	0	-340	1	3 579	0	0	0	-340	1	-3 579	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-1 855	0	19 526	0	0	0	-1 855	0	-19 526	0
	002	0	0	-2 125	0	22 372	0	0	0	-2 125	0	-22 372	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-354	0	3 728	0	0	0	-354	0	-3 728	0
	005	0	0	-340	0	3 579	0	0	0	-340	0	-3 579	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	0	-43	-3	295	0	0	0	-1	-3	-336	0
	002	0	0	-25	0	173	0	0	0	-1	0	-186	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-4	0	29	0	0	0	0	0	-31	0

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	-4	0	28	0	0	0	0	0	-30	0
Piano Quinto					**Travata: Piano Quinto**								
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-2 719	22	23 642	0	0	0	-2 719	22	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	20	14 963	0	0	0	-1 721	20	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	6	15 834	0	0	0	-1 821	6	-15 834	0
	004	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-2 189	2	19 033	0	0	0	-2 189	2	-19 033	0
	002	0	0	-1 672	2	14 539	0	0	0	-1 672	2	-14 539	0
	003	0	0	-2 508	0	21 809	0	0	0	-2 508	0	-21 809	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P11-20	001	0	0	-44	0	293	0	0	0	-1	0	-335	0
	002	0	0	-52	0	344	0	0	0	-1	0	-372	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-9	0	57	0	0	0	0	0	-62	0
	005	0	0	-8	0	55	0	0	0	0	0	-60	0
Trave Acciaio 1-2	001	0	0	-1 623	-21	14 111	0	0	0	-1 623	-21	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	-10	15 834	0	0	0	-1 821	-10	-15 834	0
	003	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	-27	0	0
	004	0	0	-303	0	2 639	0	0	0	-303	0	-2 639	0
	005	0	0	-291	0	2 533	0	0	0	-291	0	-2 533	0
Trave Acciaio 3-4	001	0	0	-1 623	-16	14 111	0	0	0	-1 623	-16	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	-7	15 834	0	0	0	-1 821	-7	-15 834	0
	003	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20	0	0
	004	0	0	-303	0	2 639	0	0	0	-303	0	-2 639	0
	005	0	0	-291	0	2 533	0	0	0	-291	0	-2 533	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-2 719	-4	23 642	0	0	0	-2 719	-4	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-1	14 963	0	0	0	-1 721	-1	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	-5	15 834	0	0	0	-1 821	-5	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-2 719	55	23 642	0	0	0	-2 719	55	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	50	14 963	0	0	0	-1 721	50	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	13	15 834	0	0	0	-1 821	13	-15 834	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0
Trave Acciaio 12-13	001	0	0	-2 222	-846	19 321	0	0	0	-2 222	-846	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	1 004	22 137	0	0	0	-2 546	1 004	-22 137	0
	003	0	0	0	677	0	0	0	0	0	677	0	0
	004	0	0	-424	75	3 689	0	0	0	-424	75	-3 689	0
	005	0	0	-407	72	3 542	0	0	0	-407	72	-3 542	0
Trave Acciaio 4-5	001	0	0	-1 623	-13	14 111	0	0	0	-1 623	-13	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	-6	15 834	0	0	0	-1 821	-6	-15 834	0
	003	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	-17	0	0
	004	0	0	-303	0	2 639	0	0	0	-303	0	-2 639	0
	005	0	0	-291	0	2 533	0	0	0	-291	0	-2 533	0
Trave Acciaio 23-24	001	0	0	-2 222	29	19 321	0	0	0	-2 222	29	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	30	22 137	0	0	0	-2 546	30	-22 137	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-424	5	3 689	0	0	0	-424	5	-3 689	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	-407	5	3 542	0	0	0	-407	5	-3 542	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-2 222	-819	19 321	0	0	0	-2 222	-819	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	977	14 760	0	0	0	-1 697	977	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	663	22 137	0	0	0	-2 546	663	-22 137	0
	004	0	0	0	73	0	0	0	0	0	73	0	0
	005	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-2 222	19	19 321	0	0	0	-2 222	19	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	18	14 760	0	0	0	-1 697	18	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	1	22 137	0	0	0	-2 546	1	-22 137	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-16	0	4 217	0	0	0	-541	0	-3 486	0
	002	0	0	-7	-1	1 926	0	0	0	-248	-1	-1 598	0
	003	0	0	0	1	132	0	0	0	-18	1	-117	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 21-22	001	0	0	-2 222	35	19 321	0	0	0	-2 222	35	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	38	22 137	0	0	0	-2 546	38	-22 137	0
	003	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	004	0	0	-424	6	3 689	0	0	0	-424	6	-3 689	0
	005	0	0	-407	6	3 542	0	0	0	-407	6	-3 542	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-2 719	14	23 642	0	0	0	-2 719	14	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	13	14 963	0	0	0	-1 721	13	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	4	15 834	0	0	0	-1 821	4	-15 834	0
	004	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-2 719	-10	23 642	0	0	0	-2 719	-10	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-4	14 963	0	0	0	-1 721	-4	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	-13	15 834	0	0	0	-1 821	-13	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-2 222	10	19 321	0	0	0	-2 220	10	-19 308	0
	002	0	0	-1 697	9	14 759	0	0	0	-1 696	9	-14 749	0
	003	0	0	-2 546	1	22 137	0	0	0	-2 544	1	-22 122	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-2 189	7	19 034	0	0	0	-2 189	7	-19 035	0
	002	0	0	-1 672	7	14 540	0	0	0	-1 672	7	-14 541	0
	003	0	0	-2 508	1	21 809	0	0	0	-2 508	1	-21 809	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-2 719	46	23 642	0	0	0	-2 719	46	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	42	14 963	0	0	0	-1 721	42	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	11	15 834	0	0	0	-1 821	11	-15 834	0
	004	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
	005	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-2 222	-796	19 321	0	0	0	-2 222	-796	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	955	14 760	0	0	0	-1 697	955	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	651	22 137	0	0	0	-2 546	651	-22 137	0
	004	0	0	0	71	0	0	0	0	0	71	0	0
	005	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 37-38	001	0	0	-1 623	84	14 111	0	0	0	-1 623	84	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	77	15 834	0	0	0	-1 821	77	-15 834	0
	003	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	0	0
	004	0	0	-303	10	2 639	0	0	0	-303	10	-2 639	0
	005	0	0	-291	10	2 533	0	0	0	-291	10	-2 533	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	0	-748	4	5 161	0	0	0	-22	4	-5 867	0
	002	0	0	-343	1	2 365	0	0	0	-10	1	-2 682	0
	003	0	0	-25	1	173	0	0	0	-1	1	-186	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-2 222	16	19 321	0	0	0	-2 222	16	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	15	14 760	0	0	0	-1 697	15	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	1	22 137	0	0	0	-2 546	1	-22 137	0
	004	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Trave Acciaio 35-36	001	0	0	-1 623	103	14 111	0	0	0	-1 623	103	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	95	15 834	0	0	0	-1 821	95	-15 834	0
	003	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0
	004	0	0	-303	13	2 639	0	0	0	-303	13	-2 639	0
	005	0	0	-291	12	2 533	0	0	0	-291	12	-2 533	0
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-2 719	7	23 642	0	0	0	-2 719	7	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	6	14 963	0	0	0	-1 721	6	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	2	15 834	0	0	0	-1 821	2	-15 834	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio P11-11	001	1	25	188	-845	19 238	-6	1	1	-2 215	-845	-19 265	-6
	002	0	-30	215	1 005	22 008	7	0	-1	-2 539	1 005	-22 077	7
	003	0	-20	0	676	0	5	0	0	0	676	0	5
	004	0	-2	36	76	3 667	1	0	0	-423	76	-3 678	1
	005	0	-2	34	73	3 521	1	0	0	-406	73	-3 532	1
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-2 189	5	19 034	0	0	0	-2 189	5	-19 033	0
	002	0	0	-1 672	5	14 540	0	0	0	-1 672	5	-14 540	0
	003	0	0	-2 508	1	21 809	0	0	0	-2 508	1	-21 809	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 4c-34	001	0	0	-1 585	124	10 567	0	0	0	-1 243	124	-10 807	0
	002	0	0	-1 779	115	11 857	0	0	0	-1 395	115	-12 126	0
	003	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	004	0	0	-296	16	1 976	0	0	0	-232	16	-2 021	0
	005	0	0	-285	15	1 897	0	0	0	-223	15	-1 940	0
Trave Acciaio 2-3	001	0	0	-1 623	-18	14 111	0	0	0	-1 623	-18	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	-8	15 834	0	0	0	-1 821	-8	-15 834	0
	003	0	0	0	-23	0	0	0	0	0	-23	0	0
	004	0	0	-303	0	2 639	0	0	0	-303	0	-2 639	0
	005	0	0	-291	0	2 533	0	0	0	-291	0	-2 533	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-2 719	-8	23 642	0	0	0	-2 719	-8	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-3	14 963	0	0	0	-1 721	-3	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	-10	15 834	0	0	0	-1 821	-10	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 9-10	001	0	0	-2 711	-2	23 575	0	0	0	-2 591	-2	-22 526	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	002	0	0	-1 715	-1	14 912	0	0	0	-1 623	-1	-14 112	0
	003	0	0	-1 812	-2	15 757	0	0	0	-1 674	-2	-14 557	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-2 719	38	23 642	0	0	0	-2 719	38	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	34	14 963	0	0	0	-1 721	34	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	10	15 834	0	0	0	-1 821	10	-15 834	0
	004	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
	005	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Trave Acciaio 13-14	001	0	0	-2 222	-847	19 321	0	0	0	-2 222	-847	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	1 004	22 137	0	0	0	-2 546	1 004	-22 137	0
	003	0	0	0	678	0	0	0	0	0	678	0	0
	004	0	0	-424	75	3 689	0	0	0	-424	75	-3 689	0
	005	0	0	-407	72	3 542	0	0	0	-407	72	-3 542	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	0	-45	0	293	0	0	0	-1	0	-335	0
	002	0	0	-35	0	229	0	0	0	-1	0	-249	0
	003	0	0	-53	1	343	0	0	0	-1	1	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-2 222	-779	19 321	0	0	0	-2 222	-779	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	940	14 760	0	0	0	-1 697	940	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	642	22 137	0	0	0	-2 546	642	-22 137	0
	004	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	0	0
	005	0	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0	0
Trave Acciaio 38-39	001	0	0	-1 623	75	14 111	0	0	0	-1 623	75	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	69	15 834	0	0	0	-1 821	69	-15 834	0
	003	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	0	0
	004	0	0	-303	9	2 639	0	0	0	-303	9	-2 639	0
	005	0	0	-291	9	2 533	0	0	0	-291	9	-2 533	0
Trave Acciaio P18-20	001	0	0	218	41	16 260	0	0	0	-1 744	41	-15 166	0
	002	0	0	249	47	18 632	0	0	0	-1 999	47	-17 379	0
	003	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	004	0	0	42	8	3 105	0	0	0	-333	8	-2 896	0
	005	0	0	40	8	2 982	0	0	0	-320	8	-2 782	0
Trave Acciaio 11-12	001	0	0	-2 222	-845	19 321	0	0	0	-2 222	-845	-19 321	0
	002	1	0	-2 546	1 004	22 137	0	1	0	-2 546	1 004	-22 137	0
	003	1	0	0	676	0	0	1	0	0	676	0	0
	004	0	0	-424	75	3 689	0	0	0	-424	75	-3 689	0
	005	0	0	-407	72	3 542	0	0	0	-407	72	-3 542	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-2 222	13	19 321	0	0	0	-2 222	13	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	12	14 760	0	0	0	-1 697	12	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	1	22 137	0	0	0	-2 546	1	-22 137	0
	004	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Trave Acciaio 22-23	001	0	0	-2 222	32	19 321	0	0	0	-2 222	32	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	34	22 137	0	0	0	-2 546	34	-22 137	0
	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	0	0	-424	6	3 689	0	0	0	-424	6	-3 689	0
	005	0	0	-407	5	3 542	0	0	0	-407	5	-3 542	0
Trave Acciaio 24-25	001	0	0	-2 222	26	19 321	0	0	0	-2 222	26	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	26	22 137	0	0	0	-2 546	26	-22 137	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	004	0	0	-424	4	3 689	0	0	0	-424	4	-3 689	0
	005	0	0	-407	4	3 542	0	0	0	-407	4	-3 542	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-2 719	30	23 642	0	0	0	-2 719	30	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	27	14 963	0	0	0	-1 721	27	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	8	15 834	0	0	0	-1 821	8	-15 834	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-56	2	14 996	0	0	0	-56	2	-14 996	0
	002	0	0	-26	0	6 866	0	0	0	-26	0	-6 866	0
	003	0	0	-2	1	493	0	0	0	-2	1	-493	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 20-21	001	0	0	-2 222	38	19 321	0	0	0	-2 222	38	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	42	22 139	0	0	0	-2 546	42	-22 139	0
	003	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	004	0	0	-424	7	3 689	0	0	0	-424	7	-3 689	0
	005	0	0	-407	7	3 542	0	0	0	-407	7	-3 542	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-2 719	-6	23 642	0	0	0	-2 719	-6	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-2	14 963	0	0	0	-1 721	-2	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	-7	15 834	0	0	0	-1 821	-7	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-2 719	65	23 642	0	0	0	-2 719	65	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	59	14 963	0	0	0	-1 721	59	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	15	15 834	0	0	0	-1 821	15	-15 834	0
	004	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-2 222	-766	19 321	0	0	0	-2 222	-766	-19 321	0
	002	-1	0	-1 697	929	14 760	0	-1	0	-1 697	929	-14 760	0
	003	-1	0	-2 546	636	22 137	0	-1	0	-2 546	636	-22 137	0
	004	0	0	0	69	0	0	0	0	0	69	0	0
	005	0	0	0	66	0	0	0	0	0	66	0	0
Trave Acciaio 36-37	001	0	0	-1 623	94	14 111	0	0	0	-1 623	94	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	86	15 834	0	0	0	-1 821	86	-15 834	0
	003	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0
	004	0	0	-303	12	2 639	0	0	0	-303	12	-2 639	0
	005	0	0	-291	11	2 533	0	0	0	-291	11	-2 533	0
Trave Acciaio 14-15	001	0	0	-2 222	-848	19 321	0	0	0	-2 222	-848	-19 321	0
	002	0	0	-2 546	1 005	22 137	0	0	0	-2 546	1 005	-22 137	0
	003	0	0	0	678	0	0	0	0	0	678	0	0
	004	0	0	-424	75	3 689	0	0	0	-424	75	-3 689	0
	005	0	0	-407	72	3 542	0	0	0	-407	72	-3 542	0
Trave Acciaio 19-P12	001	-1	0	-2 162	-758	18 796	6	-1	21	-4 389	-758	-17 540	6
	002	0	0	-1 651	923	14 359	-7	0	-26	-3 353	923	-13 399	-7
	003	0	0	-2 477	632	21 536	-5	0	-18	-5 029	632	-20 096	-5
	004	0	0	0	68	0	-1	0	-2	0	68	0	-1
	005	0	0	0	65	0	-1	0	-2	0	65	0	-1
Trave Acciaio 34-35	001	0	0	-1 623	113	14 111	0	0	0	-1 623	113	-14 111	0
	002	0	0	-1 821	105	15 834	0	0	0	-1 821	105	-15 834	0
	003	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	-303	14	2 639	0	0	0	-303	14	-2 639	0
	005	0	0	-291	14	2 533	0	0	0	-291	14	-2 533	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-2 222	22	19 321	0	0	0	-2 222	22	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	22	14 760	0	0	0	-1 697	22	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	1	22 137	0	0	0	-2 546	1	-22 137	0
	004	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 1c-1	001	0	0	-2 073	-24	13 819	0	0	0	-1 617	-24	-14 063	0
	002	0	0	-2 326	-11	15 508	0	0	0	-1 815	-11	-15 782	0
	003	0	0	0	-31	0	0	0	0	0	-31	0	0
	004	0	0	-388	0	2 585	0	0	0	-302	0	-2 630	0
	005	0	0	-372	0	2 481	0	0	0	-290	0	-2 525	0
Piano Quarto					**Travata: Piano Quarto**								
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-2 719	9	23 642	0	0	0	-2 719	9	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-2	14 963	0	0	0	-1 721	-2	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	23	15 834	0	0	0	-1 821	23	-15 834	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 1-2	001	0	0	-2 719	24	23 642	0	0	0	-2 719	24	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	24	14 963	0	0	0	-1 721	24	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	41	15 834	0	0	0	-1 821	41	-15 834	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	0	-45	0	293	0	0	0	-1	0	-335	0
	002	0	0	-35	0	229	0	0	0	-1	0	-249	0
	003	0	0	-53	0	343	0	0	0	-1	0	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1d-1	001	0	0	-3 473	29	23 155	0	0	0	-2 710	29	-23 564	0
	002	0	0	-2 198	28	14 655	0	0	0	-1 715	28	-14 914	0
	003	0	0	-2 326	48	15 508	0	0	0	-1 815	48	-15 782	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-2 719	4	23 642	0	0	0	-2 719	4	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	1	14 963	0	0	0	-1 721	1	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	7	15 834	0	0	0	-1 821	7	-15 834	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio P18-20	001	0	0	218	-12	16 260	0	0	0	-1 744	-12	-15 166	0
	002	0	0	166	-38	12 421	0	0	0	-1 332	-38	-11 586	0
	003	0	0	249	39	18 632	0	0	0	-1 999	39	-17 379	0
	004	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11	0	0
	005	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-2 222	-420	19 321	0	0	0	-2 222	-420	-19 321	0
	002	-1	0	-1 697	758	14 760	0	-1	0	-1 697	758	-14 760	0
	003	-1	0	-2 546	609	22 137	0	-1	0	-2 546	609	-22 137	0
	004	0	0	0	46	0	0	0	0	0	46	0	0
	005	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0
Trave Acciaio 37-38	001	0	0	-2 719	7	23 642	0	0	0	-2 719	7	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-9	14 963	0	0	0	-1 721	-9	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	34	15 834	0	0	0	-1 821	34	-15 834	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0
	005	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0
Trave Acciaio 11-12	001	0	0	-2 222	-376	19 321	0	0	0	-2 222	-376	-19 321	0
	002	1	0	-1 697	716	14 760	0	1	0	-1 697	716	-14 760	0
	003	1	0	-2 546	590	22 137	0	1	0	-2 546	590	-22 137	0
	004	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0
	005	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-2 222	-8	19 321	0	0	0	-2 222	-8	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-13	14 760	0	0	0	-1 697	-13	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	15	22 137	0	0	0	-2 546	15	-22 137	0
	004	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
	005	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-2 719	4	23 642	0	0	0	-2 719	4	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	4	14 963	0	0	0	-1 721	4	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	7	15 834	0	0	0	-1 821	7	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-2 719	8	23 642	0	0	0	-2 719	8	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	0	14 963	0	0	0	-1 721	0	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	17	15 834	0	0	0	-1 821	17	-15 834	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-56	0	14 996	0	0	0	-56	0	-14 996	0
	002	0	0	-26	0	6 866	0	0	0	-26	0	-6 866	0
	003	0	0	-2	0	493	0	0	0	-2	0	-493	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-2 222	-388	19 321	0	0	0	-2 222	-388	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	730	14 760	0	0	0	-1 697	730	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	594	22 137	0	0	0	-2 546	594	-22 137	0
	004	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0
	005	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0
Trave Acciaio 34-35	001	0	0	-2 719	1	23 642	0	0	0	-2 719	1	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-20	14 963	0	0	0	-1 721	-20	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	45	15 834	0	0	0	-1 821	45	-15 834	0
	004	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0	0
	005	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	-9	0	0
Trave Acciaio 3-4	001	0	0	-2 719	17	23 642	0	0	0	-2 719	17	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	17	14 963	0	0	0	-1 721	17	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	29	15 834	0	0	0	-1 821	29	-15 834	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-2 719	11	23 642	0	0	0	-2 719	11	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	12	14 963	0	0	0	-1 721	12	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	19	15 834	0	0	0	-1 821	19	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 21-22	001	0	0	-2 222	-12	19 321	0	0	0	-2 222	-12	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-27	14 760	0	0	0	-1 697	-27	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	29	22 137	0	0	0	-2 546	29	-22 137	0
	004	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-2 222	-6	19 321	0	0	0	-2 222	-6	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-8	14 760	0	0	0	-1 697	-8	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	11	22 137	0	0	0	-2 546	11	-22 137	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 19-P12	001	-1	0	-2 162	-425	18 796	3	-1	12	-4 389	-425	-17 540	3
	002	0	0	-1 651	761	14 359	-6	0	-21	-3 353	761	-13 399	-6
	003	0	0	-2 477	611	21 536	-5	0	-17	-5 029	611	-20 096	-5
	004	0	0	0	46	0	0	0	-1	0	46	0	0
	005	0	0	0	45	0	0	0	-1	0	45	0	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-2 719	8	23 642	0	0	0	-2 719	8	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-4	14 963	0	0	0	-1 721	-4	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	27	15 834	0	0	0	-1 821	27	-15 834	0
	004	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
	005	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
Trave Acciaio 13-14	001	0	0	-2 222	-372	19 321	0	0	0	-2 222	-372	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	714	14 760	0	0	0	-1 697	714	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	587	22 137	0	0	0	-2 546	587	-22 137	0
	004	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0
	005	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41	0	0
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-2 189	-2	19 034	0	0	0	-2 189	-2	-19 033	0
	002	0	0	-1 672	-2	14 540	0	0	0	-1 672	-2	-14 540	0
	003	0	0	-2 508	3	21 809	0	0	0	-2 508	3	-21 809	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-2 719	5	23 642	0	0	0	-2 719	5	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	1	14 963	0	0	0	-1 721	1	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	10	15 834	0	0	0	-1 821	10	-15 834	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio P11-20	001	0	0	-44	-1	293	0	0	0	-1	-1	-335	0
	002	0	0	-34	-1	229	0	0	0	-1	-1	-248	0
	003	0	0	-52	0	344	0	0	0	-1	0	-372	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-2 222	-412	19 321	0	0	0	-2 222	-412	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	752	14 760	0	0	0	-1 697	752	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	606	22 137	0	0	0	-2 546	606	-22 137	0
	004	0	0	0	46	0	0	0	0	0	46	0	0
	005	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-2 189	-1	19 033	0	0	0	-2 189	-1	-19 033	0
	002	0	0	-1 672	-1	14 539	0	0	0	-1 672	-1	-14 539	0
	003	0	0	-2 508	2	21 809	0	0	0	-2 508	2	-21 809	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 36-37	001	0	0	-2 719	5	23 642	0	0	0	-2 719	5	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-12	14 963	0	0	0	-1 721	-12	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	37	15 834	0	0	0	-1 821	37	-15 834	0
	004	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0
	005	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 24-25	001	0	0	-2 222	-10	19 321	0	0	0	-2 222	-10	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-16	14 760	0	0	0	-1 697	-16	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	18	22 137	0	0	0	-2 546	18	-22 137	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-2 719	6	23 642	0	0	0	-2 719	6	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	7	14 963	0	0	0	-1 721	7	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	11	15 834	0	0	0	-1 821	11	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-2 719	9	23 642	0	0	0	-2 719	9	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	0	14 963	0	0	0	-1 721	0	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	20	15 834	0	0	0	-1 821	20	-15 834	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 23-24	001	0	0	-2 222	-10	19 321	0	0	0	-2 222	-10	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-19	14 760	0	0	0	-1 697	-19	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	21	22 137	0	0	0	-2 546	21	-22 137	0
	004	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0
	005	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
Trave Acciaio 14-15	001	0	0	-2 222	-369	19 321	0	0	0	-2 222	-369	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	712	14 760	0	0	0	-1 697	712	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	585	22 137	0	0	0	-2 546	585	-22 137	0
	004	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0
	005	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-16	0	4 217	0	0	0	-541	0	-3 486	0
	002	0	0	-7	0	1 926	0	0	0	-248	0	-1 598	0
	003	0	0	0	-1	132	0	0	0	-18	-1	-117	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4d-34	001	0	0	-2 656	-2	17 704	0	0	0	-2 082	-2	-18 105	0
	002	0	0	-1 681	-26	11 205	0	0	0	-1 318	-26	-11 459	0
	003	0	0	-1 779	50	11 857	0	0	0	-1 395	50	-12 126	0
	004	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11	0	0
	005	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11	0	0
Trave Acciaio 2-3	001	0	0	-2 719	20	23 642	0	0	0	-2 719	20	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	21	14 963	0	0	0	-1 721	21	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	35	15 834	0	0	0	-1 821	35	-15 834	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 20-21	001	0	0	-2 222	-12	19 321	0	0	0	-2 222	-12	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-32	14 760	0	0	0	-1 697	-32	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	34	22 137	0	0	0	-2 546	34	-22 137	0
	004	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	-9	0	0
	005	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	-9	0	0
Trave Acciaio 4-5	001	0	0	-2 719	14	23 642	0	0	0	-2 719	14	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	15	14 963	0	0	0	-1 721	15	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	24	15 834	0	0	0	-1 821	24	-15 834	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-2 222	-7	19 321	0	0	0	-2 222	-7	-19 321	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	002	0	0	-1 697	-10	14 760	0	0	0	-1 697	-10	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	13	22 137	0	0	0	-2 546	13	-22 137	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-2 222	-4	19 321	0	0	0	-2 220	-4	-19 308	0
	002	0	0	-1 697	-4	14 759	0	0	0	-1 696	-4	-14 749	0
	003	0	0	-2 546	7	22 137	0	0	0	-2 544	7	-22 122	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 38-39	001	0	0	-2 719	7	23 642	0	0	0	-2 719	7	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-7	14 963	0	0	0	-1 721	-7	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	30	15 834	0	0	0	-1 821	30	-15 834	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
Trave Acciaio 12-13	001	0	0	-2 222	-375	19 321	0	0	0	-2 222	-375	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	716	14 760	0	0	0	-1 697	716	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	589	22 137	0	0	0	-2 546	589	-22 137	0
	004	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0
	005	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-2 189	-3	19 034	0	0	0	-2 189	-3	-19 035	0
	002	0	0	-1 672	-3	14 540	0	0	0	-1 672	-3	-14 541	0
	003	0	0	-2 508	5	21 809	0	0	0	-2 508	5	-21 809	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-2 719	7	23 642	0	0	0	-2 719	7	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	1	14 963	0	0	0	-1 721	1	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	13	15 834	0	0	0	-1 821	13	-15 834	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-2 222	-402	19 321	0	0	0	-2 222	-402	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	743	14 760	0	0	0	-1 697	743	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	601	22 137	0	0	0	-2 546	601	-22 137	0
	004	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	0
	005	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43	0	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	0	-749	-1	5 161	0	0	0	-22	-1	-5 867	0
	002	0	0	-343	0	2 365	0	0	0	-10	0	-2 682	0
	003	0	0	-25	0	173	0	0	0	-1	0	-186	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 35-36	001	0	0	-2 719	4	23 642	0	0	0	-2 719	4	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	-16	14 963	0	0	0	-1 721	-16	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	41	15 834	0	0	0	-1 821	41	-15 834	0
	004	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8	0	0
	005	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	-8	0	0
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-2 719	2	23 642	0	0	0	-2 719	2	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	0	14 963	0	0	0	-1 721	0	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	3	15 834	0	0	0	-1 821	3	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P11-11	001	1	11	188	-377	19 240	-3	1	0	-2 216	-377	-19 267	-3
	002	0	-21	144	716	14 672	5	0	0	-1 693	716	-14 718	5

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	-17	215	592	22 006	4	0	0	-2 539	592	-22 075	4
	004	0	-1	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0
	005	0	-1	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-2 719	9	23 642	0	0	0	-2 719	9	-23 642	0
	002	0	0	-1 721	9	14 963	0	0	0	-1 721	9	-14 963	0
	003	0	0	-1 821	15	15 834	0	0	0	-1 821	15	-15 834	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 22-23	001	0	0	-2 222	-11	19 321	0	0	0	-2 222	-11	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-22	14 760	0	0	0	-1 697	-22	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	25	22 137	0	0	0	-2 546	25	-22 137	0
	004	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	-7	0	0
	005	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-2 222	-5	19 321	0	0	0	-2 222	-5	-19 321	0
	002	0	0	-1 697	-6	14 760	0	0	0	-1 697	-6	-14 760	0
	003	0	0	-2 546	9	22 137	0	0	0	-2 546	9	-22 137	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 9-10	001	0	0	-2 711	2	23 575	0	0	0	-2 591	2	-22 526	0
	002	0	0	-1 715	2	14 912	0	0	0	-1 623	2	-14 112	0
	003	0	0	-1 812	4	15 757	0	0	0	-1 674	4	-14 557	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piano Terzo					**Travata: Piano Terzo**								
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-2 829	8	23 579	0	0	0	-2 829	8	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	21	15 792	0	0	0	-1 895	21	-15 792	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 14-15	001	0	0	-2 312	-23	19 270	0	0	0	-2 312	-23	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	538	14 720	0	0	0	-1 766	538	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	501	22 079	0	0	0	-2 649	501	-22 079	0
	004	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	0
	005	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-1	-1	241	0	0	0	-31	-1	-200	0
	002	0	0	0	0	88	0	0	0	-12	0	-78	0
	003	0	0	-1	0	132	0	0	0	-18	0	-117	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4e-34	001	0	0	-2 656	21	17 701	0	0	0	-2 165	21	-18 045	0
	002	0	0	-1 681	3	11 203	0	0	0	-1 371	3	-11 421	0
	003	0	0	-1 779	42	11 855	0	0	0	-1 450	42	-12 086	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
Trave Acciaio 2-3	001	0	0	-2 829	-6	23 579	0	0	0	-2 829	-6	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	8	14 923	0	0	0	-1 791	8	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	19	15 792	0	0	0	-1 895	19	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4-5	001	0	0	-2 829	-6	23 579	0	0	0	-2 829	-6	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	7	14 923	0	0	0	-1 791	7	-14 923	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	0	-1 895	16	15 792	0	0	0	-1 895	16	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 20-21	001	0	0	-2 312	-37	19 270	0	0	0	-2 312	-37	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	5	14 720	0	0	0	-1 766	5	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	-2	22 079	0	0	0	-2 649	-2	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-2 312	-15	19 270	0	0	0	-2 312	-15	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	-1	14 720	0	0	0	-1 766	-1	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	5	22 079	0	0	0	-2 649	5	-22 079	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-2 312	-8	19 269	0	0	0	-2 311	-8	-19 257	0
	002	0	0	-1 766	-1	14 720	0	0	0	-1 765	-1	-14 711	0
	003	0	0	-2 649	3	22 078	0	0	0	-2 648	3	-22 064	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 38-39	001	0	0	-2 829	12	23 579	0	0	0	-2 829	12	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	31	15 792	0	0	0	-1 895	31	-15 792	0
	004	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
	005	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
Trave Acciaio 12-13	001	0	0	-2 312	-21	19 270	0	0	0	-2 312	-21	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	535	14 720	0	0	0	-1 766	535	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	499	22 079	0	0	0	-2 649	499	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-2 278	-6	18 983	0	0	0	-2 278	-6	-18 984	0
	002	0	0	-1 740	-1	14 502	0	0	0	-1 740	-1	-14 502	0
	003	0	0	-2 610	3	21 752	0	0	0	-2 610	3	-21 752	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-2 829	5	23 579	0	0	0	-2 829	5	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	14	15 792	0	0	0	-1 895	14	-15 792	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-2 829	1	23 579	0	0	0	-2 829	1	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	4	15 792	0	0	0	-1 895	4	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-2 312	-14	19 270	0	0	0	-2 312	-14	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	533	14 720	0	0	0	-1 766	533	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	498	22 079	0	0	0	-2 649	498	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	0	-748	-2	5 161	0	0	0	-29	-2	-5 860	0
	002	0	0	-343	0	2 365	0	0	0	-13	0	-2 679	0
	003	0	0	-25	0	173	0	0	0	-1	0	-186	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 35-36	001	0	0	-2 829	16	23 579	0	0	0	-2 829	16	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	1	14 923	0	0	0	-1 791	1	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	38	15 792	0	0	0	-1 895	38	-15 792	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
Trave Acciaio P11-11	001	1	1	188	-23	19 239	0	1	0	-2 306	-23	-19 217	0
	002	0	-15	144	535	14 671	4	0	0	-1 762	535	-14 680	4
	003	0	-14	215	499	22 005	4	0	0	-2 642	499	-22 018	4
	004	0	-1	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	-1	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-2 829	-5	23 579	0	0	0	-2 829	-5	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	5	14 923	0	0	0	-1 791	5	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	11	15 792	0	0	0	-1 895	11	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-2 829	9	23 579	0	0	0	-2 829	9	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	24	15 792	0	0	0	-1 895	24	-15 792	0
	004	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 22-23	001	0	0	-2 312	-28	19 270	0	0	0	-2 312	-28	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	1	14 720	0	0	0	-1 766	1	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	3	22 079	0	0	0	-2 649	3	-22 079	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-2 312	-10	19 270	0	0	0	-2 312	-10	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	-1	14 720	0	0	0	-1 766	-1	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	4	22 079	0	0	0	-2 649	4	-22 079	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 9-10	001	0	0	-2 822	-1	23 513	0	0	0	-2 699	-1	-22 490	0
	002	0	0	-1 785	1	14 873	0	0	0	-1 691	1	-14 092	0
	003	0	0	-1 886	3	15 716	0	0	0	-1 745	3	-14 545	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1-2	001	0	0	-2 829	-7	23 579	0	0	0	-2 829	-7	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	9	14 923	0	0	0	-1 791	9	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	20	15 792	0	0	0	-1 895	20	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	0	-45	0	293	0	0	0	-2	0	-335	0
	002	0	0	-35	0	229	0	0	0	-1	0	-249	0
	003	0	0	-53	0	343	0	0	0	-2	0	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1e-1	001	0	0	-3 473	-9	23 153	0	0	0	-2 820	-9	-23 503	0
	002	0	0	-2 198	9	14 654	0	0	0	-1 785	9	-14 876	0
	003	0	0	-2 326	21	15 507	0	0	0	-1 889	21	-15 741	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-2 829	3	23 579	0	0	0	-2 829	3	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	7	15 792	0	0	0	-1 895	7	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio P18-20	001	0	0	218	-44	16 260	0	0	0	-1 814	-44	-15 119	0
	002	0	0	166	8	12 420	0	0	0	-1 386	8	-11 549	0
	003	0	0	249	-5	18 632	0	0	0	-2 079	-5	-17 324	0
	004	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-2 312	-18	19 270	0	0	0	-2 312	-18	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	-1	14 720	0	0	0	-1 766	-1	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	5	22 079	0	0	0	-2 649	5	-22 079	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-2 312	-7	19 270	0	0	0	-2 312	-7	-19 270	0
	002	-1	0	-1 766	532	14 720	0	-1	0	-1 766	532	-14 720	0
	003	-1	0	-2 649	498	22 079	0	-1	0	-2 649	498	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio 37-38	001	0	0	-2 829	13	23 579	0	0	0	-2 829	13	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	33	15 792	0	0	0	-1 895	33	-15 792	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
Trave Acciaio 11-12	001	0	0	-2 312	-22	19 270	0	0	0	-2 312	-22	-19 270	0
	002	1	0	-1 766	535	14 720	0	1	0	-1 766	535	-14 720	0
	003	1	0	-2 649	499	22 079	0	1	0	-2 649	499	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-2 829	-3	23 579	0	0	0	-2 829	-3	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	3	14 923	0	0	0	-1 791	3	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	6	15 792	0	0	0	-1 895	6	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-2 829	7	23 579	0	0	0	-2 829	7	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	18	15 792	0	0	0	-1 895	18	-15 792	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-75	-1	14 990	0	0	0	-75	-1	-14 990	0
	002	0	0	-34	0	6 864	0	0	0	-34	0	-6 864	0
	003	0	0	-2	0	493	0	0	0	-2	0	-493	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-2 312	-18	19 270	0	0	0	-2 312	-18	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	534	14 720	0	0	0	-1 766	534	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	499	22 079	0	0	0	-2 649	499	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 34-35	001	0	0	-2 829	18	23 579	0	0	0	-2 829	18	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	2	14 923	0	0	0	-1 791	2	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	40	15 792	0	0	0	-1 895	40	-15 792	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
Trave Acciaio 3-4	001	0	0	-2 829	-6	23 579	0	0	0	-2 829	-6	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	8	14 923	0	0	0	-1 791	8	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	18	15 792	0	0	0	-1 895	18	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-2 829	-5	23 579	0	0	0	-2 829	-5	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	6	14 923	0	0	0	-1 791	6	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	13	15 792	0	0	0	-1 895	13	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 21-22	001	0	0	-2 312	-32	19 270	0	0	0	-2 312	-32	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	3	14 720	0	0	0	-1 766	3	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	1	22 079	0	0	0	-2 649	1	-22 079	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-2 312	-13	19 270	0	0	0	-2 312	-13	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	-1	14 720	0	0	0	-1 766	-1	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	4	22 079	0	0	0	-2 649	4	-22 079	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 19-P12	001	-1	0	-2 250	-3	18 747	0	-1	0	-4 389	-3	-17 538	0
	002	0	0	-1 719	533	14 321	-4	0	-15	-3 352	533	-13 398	-4
	003	0	0	-2 578	499	21 479	-4	0	-14	-5 028	499	-20 095	-4
	004	0	0	0	25	0	0	0	-1	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	-1	0	24	0	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-2 829	11	23 579	0	0	0	-2 829	11	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	28	15 792	0	0	0	-1 895	28	-15 792	0
	004	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
	005	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0
Trave Acciaio P11-20	001	0	0	-44	-1	293	0	0	0	-2	-1	-335	0
	002	0	0	-34	0	229	0	0	0	-1	0	-248	0
	003	0	0	-52	0	344	0	0	0	-2	0	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 13-14	001	0	0	-2 312	-22	19 270	0	0	0	-2 312	-22	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	536	14 720	0	0	0	-1 766	536	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	500	22 079	0	0	0	-2 649	500	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-2 278	-4	18 984	0	0	0	-2 278	-4	-18 983	0
	002	0	0	-1 740	-1	14 502	0	0	0	-1 740	-1	-14 501	0
	003	0	0	-2 610	2	21 752	0	0	0	-2 610	2	-21 752	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-2 829	4	23 579	0	0	0	-2 829	4	-23 579	0

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	11	15 792	0	0	0	-1 895	11	-15 792	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-2 312	-11	19 270	0	0	0	-2 312	-11	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	532	14 720	0	0	0	-1 766	532	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	498	22 079	0	0	0	-2 649	498	-22 079	0
	004	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	0
	005	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-2 278	-2	18 982	0	0	0	-2 278	-2	-18 982	0
	002	0	0	-1 740	0	14 500	0	0	0	-1 740	0	-14 500	0
	003	0	0	-2 610	1	21 752	0	0	0	-2 610	1	-21 752	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 36-37	001	0	0	-2 829	15	23 579	0	0	0	-2 829	15	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	0	14 923	0	0	0	-1 791	0	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	36	15 792	0	0	0	-1 895	36	-15 792	0
	004	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
	005	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	0	0
Trave Acciaio 23-24	001	0	0	-2 312	-24	19 270	0	0	0	-2 312	-24	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	0	14 720	0	0	0	-1 766	0	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	4	22 079	0	0	0	-2 649	4	-22 079	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 24-25	001	0	0	-2 312	-20	19 270	0	0	0	-2 312	-20	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	0	14 720	0	0	0	-1 766	0	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	5	22 079	0	0	0	-2 649	5	-22 079	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-2 829	-4	23 579	0	0	0	-2 829	-4	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	4	14 923	0	0	0	-1 791	4	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	8	15 792	0	0	0	-1 895	8	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piano Secondo					**Travata: Piano Secondo**								
Trave Acciaio 35-36	001	0	0	-2 829	35	23 579	0	0	0	-2 829	35	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	21	14 923	0	0	0	-1 791	21	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	33	15 792	0	0	0	-1 895	33	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-2 829	20	23 579	0	0	0	-2 829	20	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	10	14 923	0	0	0	-1 791	10	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	19	15 792	0	0	0	-1 895	19	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio P11-11	001	1	-10	188	338	19 239	3	1	0	-2 306	338	-19 217	3
	002	0	-11	144	371	14 671	3	0	0	-1 762	371	-14 680	3
	003	0	-11	215	390	22 005	3	0	0	-2 642	390	-22 018	3
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-2 278	2	18 984	0	0	0	-2 278	2	-18 983	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	002	0	0	-1 740	2	14 502	0	0	0	-1 740	2	-14 501	0
	003	0	0	-2 610	1	21 752	0	0	0	-2 610	1	-21 752	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 22-23	001	0	0	-2 312	14	19 270	0	0	0	-2 312	14	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	12	14 720	0	0	0	-1 766	12	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	9	22 079	0	0	0	-2 649	9	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 13-14	001	0	0	-2 312	311	19 270	0	0	0	-2 312	311	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	368	14 720	0	0	0	-1 766	368	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	385	22 079	0	0	0	-2 649	385	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-2 312	4	19 269	0	0	0	-2 311	4	-19 257	0
	002	0	0	-1 766	4	14 720	0	0	0	-1 765	4	-14 711	0
	003	0	0	-2 649	2	22 078	0	0	0	-2 648	2	-22 064	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-2 829	-17	23 579	0	0	0	-2 829	-17	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	3	14 923	0	0	0	-1 791	3	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	11	15 792	0	0	0	-1 895	11	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-2 829	6	23 579	0	0	0	-2 829	6	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	3	14 923	0	0	0	-1 791	3	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	6	15 792	0	0	0	-1 895	6	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-2 312	272	19 270	0	0	0	-2 312	272	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	362	14 720	0	0	0	-1 766	362	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	376	22 079	0	0	0	-2 649	376	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 9-10	001	0	0	-2 822	-4	23 513	0	0	0	-2 699	-4	-22 490	0
	002	0	0	-1 785	1	14 873	0	0	0	-1 691	1	-14 092	0
	003	0	0	-1 886	3	15 716	0	0	0	-1 745	3	-14 545	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	0	-45	2	293	0	0	0	-2	2	-335	0
	002	0	0	-35	1	229	0	0	0	-1	1	-249	0
	003	0	0	-53	1	343	0	0	0	-2	1	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-2 829	17	23 579	0	0	0	-2 829	17	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	8	14 923	0	0	0	-1 791	8	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	16	15 792	0	0	0	-1 895	16	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 24-25	001	0	0	-2 312	10	19 270	0	0	0	-2 312	10	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	10	14 720	0	0	0	-1 766	10	-14 720	0

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	0	-2 649	6	22 079	0	0	0	-2 649	6	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-2 312	5	19 270	0	0	0	-2 312	5	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	5	14 720	0	0	0	-1 766	5	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	2	22 079	0	0	0	-2 649	2	-22 079	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 36-37	001	0	0	-2 829	32	23 579	0	0	0	-2 829	32	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	18	14 923	0	0	0	-1 791	18	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	29	15 792	0	0	0	-1 895	29	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 1-2	001	0	0	-2 829	-30	23 579	0	0	0	-2 829	-30	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	7	14 923	0	0	0	-1 791	7	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	22	15 792	0	0	0	-1 895	22	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-2 278	1	18 982	0	0	0	-2 278	1	-18 982	0
	002	0	0	-1 740	1	14 500	0	0	0	-1 740	1	-14 500	0
	003	0	0	-2 610	1	21 752	0	0	0	-2 610	1	-21 752	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1f-1	001	0	0	-3 473	-23	23 153	0	0	0	-2 820	-23	-23 503	0
	002	0	0	-2 198	8	14 654	0	0	0	-1 785	8	-14 876	0
	003	0	0	-2 326	23	15 507	0	0	0	-1 889	23	-15 741	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-75	4	14 990	0	0	0	-75	4	-14 990	0
	002	0	0	-34	0	6 864	0	0	0	-34	0	-6 864	0
	003	0	0	-2	1	493	0	0	0	-2	1	-493	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 23-24	001	0	0	-2 312	12	19 270	0	0	0	-2 312	12	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	11	14 720	0	0	0	-1 766	11	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	7	22 079	0	0	0	-2 649	7	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-2 312	263	19 270	0	0	0	-2 312	263	-19 270	0
	002	-1	0	-1 766	360	14 720	0	-1	0	-1 766	360	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	373	22 079	0	0	0	-2 649	373	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-2 829	-12	23 579	0	0	0	-2 829	-12	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	3	14 923	0	0	0	-1 791	3	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	8	15 792	0	0	0	-1 895	8	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-2 829	4	23 579	0	0	0	-2 829	4	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	2	14 923	0	0	0	-1 791	2	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	4	15 792	0	0	0	-1 895	4	-15 792	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 14-15	001	0	0	-2 312	303	19 270	0	0	0	-2 312	303	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	366	14 720	0	0	0	-1 766	366	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	383	22 079	0	0	0	-2 649	383	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-2 829	14	23 579	0	0	0	-2 829	14	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	6	14 923	0	0	0	-1 791	6	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	13	15 792	0	0	0	-1 895	13	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-2 312	9	19 270	0	0	0	-2 312	9	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	8	14 720	0	0	0	-1 766	8	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	5	22 079	0	0	0	-2 649	5	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 37-38	001	0	0	-2 829	28	23 579	0	0	0	-2 829	28	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	15	14 923	0	0	0	-1 791	15	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	25	15 792	0	0	0	-1 895	25	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 2-3	001	0	0	-2 829	-31	23 579	0	0	0	-2 829	-31	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	6	14 923	0	0	0	-1 791	6	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	20	15 792	0	0	0	-1 895	20	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-2 829	-8	23 579	0	0	0	-2 829	-8	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	2	14 923	0	0	0	-1 791	2	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	5	15 792	0	0	0	-1 895	5	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4f-34	001	0	0	-2 656	41	17 701	0	0	0	-2 165	41	-18 045	0
	002	0	0	-1 681	28	11 203	0	0	0	-1 371	28	-11 421	0
	003	0	0	-1 779	42	11 855	0	0	0	-1 450	42	-12 086	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio P11-20	001	0	0	-44	4	293	0	0	0	-2	4	-335	0
	002	0	0	-34	0	229	0	0	0	-1	0	-248	0
	003	0	0	-52	1	344	0	0	0	-2	1	-372	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 11-12	001	0	0	-2 312	328	19 270	0	0	0	-2 312	328	-19 270	0
	002	1	0	-1 766	371	14 720	0	1	0	-1 766	371	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	388	22 079	0	0	0	-2 649	388	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 4-5	001	0	0	-2 829	-26	23 579	0	0	0	-2 829	-26	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	5	14 923	0	0	0	-1 791	5	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	16	15 792	0	0	0	-1 895	16	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-2 829	2	23 579	0	0	0	-2 829	2	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	1	14 923	0	0	0	-1 791	1	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	2	15 792	0	0	0	-1 895	2	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 20-21	001	0	0	-2 312	21	19 270	0	0	0	-2 312	21	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	15	14 720	0	0	0	-1 766	15	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	13	22 079	0	0	0	-2 649	13	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-2 312	292	19 270	0	0	0	-2 312	292	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	365	14 720	0	0	0	-1 766	365	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	381	22 079	0	0	0	-2 649	381	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-2 829	11	23 579	0	0	0	-2 829	11	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	5	14 923	0	0	0	-1 791	5	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	11	15 792	0	0	0	-1 895	11	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-2 312	7	19 270	0	0	0	-2 312	7	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	7	14 720	0	0	0	-1 766	7	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	4	22 079	0	0	0	-2 649	4	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-21	3	4 210	0	0	0	-541	3	-3 486	0
	002	0	0	-10	0	1 923	0	0	0	-248	0	-1 598	0
	003	0	0	-1	-1	132	0	0	0	-18	-1	-117	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 38-39	001	0	0	-2 829	24	23 579	0	0	0	-2 829	24	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	13	14 923	0	0	0	-1 791	13	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	22	15 792	0	0	0	-1 895	22	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 3-4	001	0	0	-2 829	-29	23 579	0	0	0	-2 829	-29	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	6	14 923	0	0	0	-1 791	6	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	18	15 792	0	0	0	-1 895	18	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-2 278	3	18 983	0	0	0	-2 278	3	-18 984	0
	002	0	0	-1 740	3	14 502	0	0	0	-1 740	3	-14 502	0
	003	0	0	-2 610	1	21 752	0	0	0	-2 610	1	-21 752	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 34-35	001	0	0	-2 829	39	23 579	0	0	0	-2 829	39	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	25	14 923	0	0	0	-1 791	25	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	37	15 792	0	0	0	-1 895	37	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 12-13	001	0	0	-2 312	319	19 270	0	0	0	-2 312	319	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	370	14 720	0	0	0	-1 766	370	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	387	22 079	0	0	0	-2 649	387	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-2 829	-21	23 579	0	0	0	-2 829	-21	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	4	14 923	0	0	0	-1 791	4	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	13	15 792	0	0	0	-1 895	13	-15 792	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P18-20	001	0	0	218	27	16 259	0	0	0	-1 814	27	-15 118	0
	002	0	0	166	17	12 420	0	0	0	-1 386	17	-11 549	0
	003	0	0	249	16	18 630	0	0	0	-2 079	16	-17 323	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 21-22	001	0	0	-2 312	17	19 270	0	0	0	-2 312	17	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	14	14 720	0	0	0	-1 766	14	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	11	22 079	0	0	0	-2 649	11	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-2 312	282	19 270	0	0	0	-2 312	282	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	364	14 720	0	0	0	-1 766	364	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	379	22 079	0	0	0	-2 649	379	-22 079	0
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-2 829	9	23 579	0	0	0	-2 829	9	-23 579	0
	002	0	0	-1 791	4	14 923	0	0	0	-1 791	4	-14 923	0
	003	0	0	-1 895	8	15 792	0	0	0	-1 895	8	-15 792	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-2 312	6	19 270	0	0	0	-2 312	6	-19 270	0
	002	0	0	-1 766	6	14 720	0	0	0	-1 766	6	-14 720	0
	003	0	0	-2 649	3	22 079	0	0	0	-2 649	3	-22 079	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 19-P12	001	-1	0	-2 250	256	18 747	-2	-1	-7	-4 389	256	-17 538	-2
	002	0	0	-1 719	357	14 321	-3	0	-10	-3 352	357	-13 398	-3
	003	0	0	-2 578	370	21 479	-3	0	-10	-5 028	370	-20 095	-3
	004	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
	005	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	1	-749	9	5 161	0	0	0	-29	9	-5 860	0
	002	0	0	-343	1	2 365	0	0	0	-13	1	-2 679	0
	003	0	0	-25	1	173	0	0	0	-1	1	-186	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piano Primo					**Travata: Piano Primo**								
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-3 266	-2	23 328	0	0	0	-3 266	-2	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-2	14 765	0	0	0	-2 067	-2	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-2	15 624	0	0	0	-2 187	-2	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-2 629	3	18 781	0	0	0	-2 629	3	-18 781	0
	002	0	0	-2 009	0	14 346	0	0	0	-2 009	0	-14 347	0
	003	0	0	-3 013	0	21 520	0	0	0	-3 013	0	-21 520	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4g-34	001	0	0	-2 654	6	17 691	0	0	0	-2 493	6	-17 805	0
	002	0	0	-1 680	-16	11 197	0	0	0	-1 578	-16	-11 269	0
	003	0	0	-1 777	-15	11 848	0	0	0	-1 669	-15	-11 925	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 34-35	001	0	0	-3 266	-3	23 328	0	0	0	-3 266	-3	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-19	14 765	0	0	0	-2 067	-19	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-18	15 624	0	0	0	-2 187	-18	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 35-36	001	0	0	-3 266	-9	23 328	0	0	0	-3 266	-9	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-21	14 765	0	0	0	-2 067	-21	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-20	15 624	0	0	0	-2 187	-20	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 36-37	001	0	0	-3 266	-12	23 328	0	0	0	-3 266	-12	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-21	14 765	0	0	0	-2 067	-21	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-20	15 624	0	0	0	-2 187	-20	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 37-38	001	0	0	-3 266	-14	23 328	0	0	0	-3 266	-14	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-20	14 765	0	0	0	-2 067	-20	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-19	15 624	0	0	0	-2 187	-19	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 38-39	001	0	0	-3 266	-14	23 328	0	0	0	-3 266	-14	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-19	14 765	0	0	0	-2 067	-19	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-18	15 624	0	0	0	-2 187	-18	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-3 266	-14	23 328	0	0	0	-3 266	-14	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-17	14 765	0	0	0	-2 067	-17	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-16	15 624	0	0	0	-2 187	-16	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-3 266	-13	23 328	0	0	0	-3 266	-13	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-15	14 765	0	0	0	-2 067	-15	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-15	15 624	0	0	0	-2 187	-15	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-3 266	-12	23 328	0	0	0	-3 266	-12	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-13	14 765	0	0	0	-2 067	-13	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-13	15 624	0	0	0	-2 187	-13	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-3 266	-10	23 328	0	0	0	-3 266	-10	-23 328	0

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	002	0	0	-2 067	-11	14 765	0	0	0	-2 067	-11	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-11	15 624	0	0	0	-2 187	-11	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-3 266	-8	23 328	0	0	0	-3 266	-8	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-9	14 765	0	0	0	-2 067	-9	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-9	15 624	0	0	0	-2 187	-9	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-3 266	-6	23 328	0	0	0	-3 266	-6	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-7	14 765	0	0	0	-2 067	-7	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-6	15 624	0	0	0	-2 187	-6	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-3 266	-4	23 328	0	0	0	-3 266	-4	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	-4	14 765	0	0	0	-2 067	-4	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	-4	15 624	0	0	0	-2 187	-4	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P18-20	001	0	0	217	38	16 253	0	0	0	-2 090	38	-14 925	0
	002	0	0	166	2	12 415	0	0	0	-1 596	2	-11 401	0
	003	0	0	249	-1	18 624	0	0	0	-2 394	-1	-17 102	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 20-21	001	0	0	-2 669	40	19 065	0	0	0	-2 669	40	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	2	14 564	0	0	0	-2 039	2	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-1	21 844	0	0	0	-3 058	-1	-21 844	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 21-22	001	0	0	-2 669	41	19 065	0	0	0	-2 669	41	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 22-23	001	0	0	-2 669	39	19 065	0	0	0	-2 669	39	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 23-24	001	0	0	-2 669	37	19 065	0	0	0	-2 669	37	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 24-25	001	0	0	-2 669	34	19 065	0	0	0	-2 669	34	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-2 669	31	19 065	0	0	0	-2 669	31	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-2 669	27	19 065	0	0	0	-2 669	27	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-2 669	24	19 065	0	0	0	-2 669	24	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-2 669	20	19 065	0	0	0	-2 669	20	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	1	14 564	0	0	0	-2 039	1	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-2	21 844	0	0	0	-3 058	-2	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-2 669	16	19 064	0	0	0	-2 668	16	-19 054	0
	002	0	0	-2 039	0	14 563	0	0	0	-2 038	0	-14 556	0
	003	0	0	-3 058	-1	21 843	0	0	0	-3 056	-1	-21 832	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-2 629	11	18 782	0	0	0	-2 629	11	-18 782	0
	002	0	0	-2 009	0	14 347	0	0	0	-2 009	0	-14 348	0
	003	0	0	-3 013	-1	21 520	0	0	0	-3 013	-1	-21 520	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-2 629	7	18 782	0	0	0	-2 629	7	-18 781	0
	002	0	0	-2 009	0	14 347	0	0	0	-2 009	0	-14 347	0
	003	0	0	-3 013	-1	21 520	0	0	0	-3 013	-1	-21 520	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 19-P12	001	0	0	-2 597	539	18 549	-4	0	-15	-4 387	539	-17 532	-4
	002	0	0	-1 984	252	14 169	-2	0	-7	-3 351	252	-13 392	-2
	003	0	0	-2 975	290	21 252	-2	0	-8	-5 026	290	-20 087	-2
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-2 669	575	19 065	0	0	0	-2 669	575	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	254	14 564	0	0	0	-2 039	254	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	292	21 844	0	0	0	-3 058	292	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 11-12	001	0	0	-2 669	597	19 065	0	0	0	-2 669	597	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	254	14 564	0	0	0	-2 039	254	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	290	21 844	0	0	0	-3 058	290	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 12-13	001	0	0	-2 669	608	19 065	0	0	0	-2 669	608	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	255	14 564	0	0	0	-2 039	255	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	292	21 844	0	0	0	-3 058	292	-21 844	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 13-14	001	0	0	-2 669	615	19 065	0	0	0	-2 669	615	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	256	14 564	0	0	0	-2 039	256	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	293	21 844	0	0	0	-3 058	293	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio P11-11	001	0	-17	188	580	19 234	4	0	0	-2 663	580	-19 019	4
	002	0	-7	144	253	14 667	2	0	0	-2 034	253	-14 528	2
	003	0	-8	215	288	21 999	2	0	0	-3 051	288	-21 790	2
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 14-15	001	0	0	-2 669	618	19 065	0	0	0	-2 669	618	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	257	14 564	0	0	0	-2 039	257	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	294	21 844	0	0	0	-3 058	294	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-2 669	617	19 065	0	0	0	-2 669	617	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	257	14 564	0	0	0	-2 039	257	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	295	21 844	0	0	0	-3 058	295	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-2 669	611	19 065	0	0	0	-2 669	611	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	257	14 564	0	0	0	-2 039	257	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	294	21 844	0	0	0	-3 058	294	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-2 669	597	19 065	0	0	0	-2 669	597	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	256	14 564	0	0	0	-2 039	256	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	294	21 844	0	0	0	-3 058	294	-21 844	0
	004	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
	005	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
Trave Acciaio 9-10	001	0	0	-3 257	19	23 265	0	0	0	-3 128	19	-22 341	0
	002	0	0	-2 060	3	14 717	0	0	0	-1 962	3	-14 011	0
	003	0	0	-2 177	3	15 552	0	0	0	-2 029	3	-14 494	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-3 266	82	23 328	0	0	0	-3 266	82	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	13	14 765	0	0	0	-2 067	13	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	16	15 624	0	0	0	-2 187	16	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-3 266	54	23 328	0	0	0	-3 266	54	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	8	14 765	0	0	0	-2 067	8	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	9	15 624	0	0	0	-2 187	9	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-3 266	37	23 328	0	0	0	-3 266	37	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	5	14 765	0	0	0	-2 067	5	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	6	15 624	0	0	0	-2 187	6	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1-2	001	0	0	-3 266	68	23 328	0	0	0	-3 266	68	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	20	14 765	0	0	0	-2 067	20	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	35	15 624	0	0	0	-2 187	35	-15 624	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Trave Acciaio 2-3	001	0	0	-3 266	86	23 328	0	0	0	-3 266	86	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	19	14 765	0	0	0	-2 067	19	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	29	15 624	0	0	0	-2 187	29	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 3-4	001	0	0	-3 266	92	23 328	0	0	0	-3 266	92	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	17	14 765	0	0	0	-2 067	17	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	24	15 624	0	0	0	-2 187	24	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4-5	001	0	0	-3 266	90	23 328	0	0	0	-3 266	90	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	15	14 765	0	0	0	-2 067	15	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	20	15 624	0	0	0	-2 187	20	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-3 266	69	23 328	0	0	0	-3 266	69	-23 328	0
	002	0	0	-2 067	10	14 765	0	0	0	-2 067	10	-14 765	0
	003	0	0	-2 187	12	15 624	0	0	0	-2 187	12	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-22	-11	4 209	1	0	1	-541	-11	-3 486	1
	002	0	0	-10	-1	1 922	0	0	0	-248	-1	-1 598	0
	003	0	0	-1	-1	132	0	0	0	-18	-1	-117	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-79	-9	14 988	0	0	0	-79	-9	-14 988	0
	002	0	0	-36	0	6 863	0	0	0	-36	0	-6 863	0
	003	0	0	-3	-1	493	0	0	0	-3	-1	-493	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	-2	-795	-19	5 109	1	0	0	-31	-19	-5 856	1
	002	0	0	-364	-1	2 342	0	0	0	-14	-1	-2 677	0
	003	0	0	-27	-2	171	0	0	0	-1	-2	-186	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P11-20	001	0	0	-44	-13	293	0	0	0	-2	-13	-335	0
	002	0	0	-34	-2	229	0	0	0	-1	-2	-248	0
	003	0	0	-52	-2	344	0	0	0	-2	-2	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	1	-45	-8	293	0	0	0	-2	-8	-335	0
	002	0	0	-35	0	229	0	0	0	-1	0	-249	0
	003	0	0	-53	0	343	0	0	0	-2	0	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 1g-1	001	0	0	-3 471	33	23 145	0	0	0	-3 257	33	-23 261	0
	002	0	0	-2 197	21	14 649	0	0	0	-2 061	21	-14 722	0
	003	0	0	-2 325	42	15 501	0	0	0	-2 181	42	-15 579	0
	004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Piano Terra					**Travata: Piano Terra**								
Trave Acciaio 46-47	001	0	0	-3 558	-5	25 411	0	0	0	-3 558	-5	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-4	15 728	0	0	0	-2 202	-4	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-4	15 624	0	0	0	-2 187	-4	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 32-33	001	0	0	-2 629	5	18 781	0	0	0	-2 629	5	-18 781	0
	002	0	0	-2 009	-1	14 346	0	0	0	-2 009	-1	-14 347	0
	003	0	0	-3 013	-1	21 520	0	0	0	-3 013	-1	-21 520	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4h-34	001	0	0	-2 891	-179	19 271	0	0	0	-2 715	-179	-19 395	0
	002	0	0	-1 789	-127	11 927	0	0	0	-1 681	-127	-12 004	0
	003	0	0	-1 777	-126	11 848	0	0	0	-1 669	-126	-11 925	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 34-35	001	0	0	-3 558	-146	25 411	0	0	0	-3 558	-146	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-105	15 728	0	0	0	-2 202	-105	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-104	15 624	0	0	0	-2 187	-104	-15 624	0
	004	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
	005	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	0
Trave Acciaio 35-36	001	0	0	-3 558	-119	25 411	0	0	0	-3 558	-119	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-86	15 728	0	0	0	-2 202	-86	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-86	15 624	0	0	0	-2 187	-86	-15 624	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 36-37	001	0	0	-3 558	-97	25 411	0	0	0	-3 558	-97	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-71	15 728	0	0	0	-2 202	-71	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-71	15 624	0	0	0	-2 187	-71	-15 624	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 37-38	001	0	0	-3 558	-80	25 411	0	0	0	-3 558	-80	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-59	15 728	0	0	0	-2 202	-59	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-59	15 624	0	0	0	-2 187	-59	-15 624	0
	004	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	005	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0
Trave Acciaio 38-39	001	0	0	-3 558	-65	25 411	0	0	0	-3 558	-65	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-49	15 728	0	0	0	-2 202	-49	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-49	15 624	0	0	0	-2 187	-49	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 39-40	001	0	0	-3 558	-53	25 411	0	0	0	-3 558	-53	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-40	15 728	0	0	0	-2 202	-40	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-40	15 624	0	0	0	-2 187	-40	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
Trave Acciaio 40-41	001	0	0	-3 558	-43	25 411	0	0	0	-3 558	-43	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-33	15 728	0	0	0	-2 202	-33	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-33	15 624	0	0	0	-2 187	-33	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 41-42	001	0	0	-3 558	-35	25 411	0	0	0	-3 558	-35	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-26	15 728	0	0	0	-2 202	-26	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-27	15 624	0	0	0	-2 187	-27	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 42-43	001	0	0	-3 558	-27	25 411	0	0	0	-3 558	-27	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-21	15 728	0	0	0	-2 202	-21	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-21	15 624	0	0	0	-2 187	-21	-15 624	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 43-44	001	0	0	-3 558	-21	25 411	0	0	0	-3 558	-21	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-16	15 728	0	0	0	-2 202	-16	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-16	15 624	0	0	0	-2 187	-16	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 44-45	001	0	0	-3 558	-15	25 411	0	0	0	-3 558	-15	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-12	15 728	0	0	0	-2 202	-12	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-12	15 624	0	0	0	-2 187	-12	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 45-46	001	0	0	-3 558	-10	25 411	0	0	0	-3 558	-10	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	-8	15 728	0	0	0	-2 202	-8	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-8	15 624	0	0	0	-2 187	-8	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P18-20	001	0	0	217	104	16 253	0	0	0	-2 090	104	-14 925	0
	002	0	0	166	-22	12 415	0	0	0	-1 596	-22	-11 401	0
	003	0	0	249	-31	18 624	0	0	0	-2 394	-31	-17 102	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 20-21	001	0	0	-2 669	86	19 065	0	0	0	-2 669	86	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-18	14 564	0	0	0	-2 039	-18	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-25	21 844	0	0	0	-3 058	-25	-21 844	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 21-22	001	0	0	-2 669	72	19 065	0	0	0	-2 669	72	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-15	14 564	0	0	0	-2 039	-15	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-21	21 844	0	0	0	-3 058	-21	-21 844	0
	004	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	005	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Trave Acciaio 22-23	001	0	0	-2 669	60	19 065	0	0	0	-2 669	60	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-12	14 564	0	0	0	-2 039	-12	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-17	21 844	0	0	0	-3 058	-17	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 23-24	001	0	0	-2 669	50	19 065	0	0	0	-2 669	50	-19 065	0

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	002	0	0	-2 039	-10	14 564	0	0	0	-2 039	-10	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-14	21 844	0	0	0	-3 058	-14	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 24-25	001	0	0	-2 669	42	19 065	0	0	0	-2 669	42	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-8	14 564	0	0	0	-2 039	-8	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-12	21 844	0	0	0	-3 058	-12	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 25-26	001	0	0	-2 669	35	19 065	0	0	0	-2 669	35	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-6	14 564	0	0	0	-2 039	-6	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-9	21 844	0	0	0	-3 058	-9	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 26-27	001	0	0	-2 669	29	19 065	0	0	0	-2 669	29	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-5	14 564	0	0	0	-2 039	-5	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-8	21 844	0	0	0	-3 058	-8	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 27-28	001	0	0	-2 669	24	19 065	0	0	0	-2 669	24	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-4	14 564	0	0	0	-2 039	-4	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-6	21 844	0	0	0	-3 058	-6	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 28-29	001	0	0	-2 669	19	19 065	0	0	0	-2 669	19	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	-3	14 564	0	0	0	-2 039	-3	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	-5	21 844	0	0	0	-3 058	-5	-21 844	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 29-30	001	0	0	-2 669	15	19 064	0	0	0	-2 668	15	-19 054	0
	002	0	0	-2 039	-2	14 563	0	0	0	-2 038	-2	-14 556	0
	003	0	0	-3 058	-4	21 843	0	0	0	-3 056	-4	-21 832	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 30-31	001	0	0	-2 629	12	18 782	0	0	0	-2 629	12	-18 782	0
	002	0	0	-2 009	-2	14 347	0	0	0	-2 009	-2	-14 348	0
	003	0	0	-3 013	-3	21 520	0	0	0	-3 013	-3	-21 520	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 31-32	001	0	0	-2 629	8	18 782	0	0	0	-2 629	8	-18 781	0
	002	0	0	-2 009	-1	14 347	0	0	0	-2 009	-1	-14 347	0
	003	0	0	-3 013	-2	21 520	0	0	0	-3 013	-2	-21 520	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 19-P12	001	0	-1	-2 597	1 057	18 549	-8	0	-30	-4 387	1 057	-17 532	-8
	002	0	0	-1 984	177	14 169	-1	0	-5	-3 351	177	-13 392	-1
	003	0	0	-2 975	215	21 252	-2	0	-6	-5 026	215	-20 087	-2
	004	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
	005	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Trave Acciaio 18-19	001	0	0	-2 669	925	19 065	0	0	0	-2 669	925	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	162	14 564	0	0	0	-2 039	162	-14 564	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	003	0	0	-3 058	197	21 844	0	0	0	-3 058	197	-21 844	0
	004	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
	005	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Trave Acciaio 11-12	001	0	0	-2 669	643	19 065	0	0	0	-2 669	643	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	133	14 564	0	0	0	-2 039	133	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	162	21 844	0	0	0	-3 058	162	-21 844	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 12-13	001	0	0	-2 669	631	19 065	0	0	0	-2 669	631	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	131	14 564	0	0	0	-2 039	131	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	159	21 844	0	0	0	-3 058	159	-21 844	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 13-14	001	0	0	-2 669	635	19 065	0	0	0	-2 669	635	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	131	14 564	0	0	0	-2 039	131	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	159	21 844	0	0	0	-3 058	159	-21 844	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio P11-11	001	0	-19	188	672	19 234	5	0	0	-2 663	672	-19 019	5
	002	0	-4	144	137	14 667	1	0	0	-2 034	137	-14 528	1
	003	0	-5	215	168	21 999	1	0	0	-3 051	168	-21 790	1
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 14-15	001	0	0	-2 669	655	19 065	0	0	0	-2 669	655	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	132	14 564	0	0	0	-2 039	132	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	161	21 844	0	0	0	-3 058	161	-21 844	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 15-16	001	0	0	-2 669	692	19 065	0	0	0	-2 669	692	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	136	14 564	0	0	0	-2 039	136	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	166	21 844	0	0	0	-3 058	166	-21 844	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 16-17	001	0	0	-2 669	747	19 065	0	0	0	-2 669	747	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	142	14 564	0	0	0	-2 039	142	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	173	21 844	0	0	0	-3 058	173	-21 844	0
	004	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 17-18	001	0	0	-2 669	823	19 065	0	0	0	-2 669	823	-19 065	0
	002	0	0	-2 039	151	14 564	0	0	0	-2 039	151	-14 564	0
	003	0	0	-3 058	183	21 844	0	0	0	-3 058	183	-21 844	0
	004	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
	005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Trave Acciaio 9-10	001	0	0	-3 549	44	25 348	0	0	0	-3 419	44	-24 425	0
	002	0	0	-2 195	3	15 680	0	0	0	-2 096	3	-14 975	0
	003	0	0	-2 177	0	15 552	0	0	0	-2 029	0	-14 494	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 5-6	001	0	0	-3 558	256	25 411	0	0	0	-3 558	256	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	17	15 728	0	0	0	-2 202	17	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-1	15 624	0	0	0	-2 187	-1	-15 624	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 7-8	001	0	0	-3 558	140	25 411	0	0	0	-3 558	140	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	10	15 728	0	0	0	-2 202	10	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	0	15 624	0	0	0	-2 187	0	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 8-9	001	0	0	-3 558	90	25 411	0	0	0	-3 558	90	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	6	15 728	0	0	0	-2 202	6	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	0	15 624	0	0	0	-2 187	0	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1-2	001	0	0	-3 558	637	25 411	0	0	0	-3 558	637	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	39	15 728	0	0	0	-2 202	39	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-9	15 624	0	0	0	-2 187	-9	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 2-3	001	0	0	-3 558	513	25 411	0	0	0	-3 558	513	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	33	15 728	0	0	0	-2 202	33	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-5	15 624	0	0	0	-2 187	-5	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 3-4	001	0	0	-3 558	412	25 411	0	0	0	-3 558	412	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	27	15 728	0	0	0	-2 202	27	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-3	15 624	0	0	0	-2 187	-3	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 4-5	001	0	0	-3 558	327	25 411	0	0	0	-3 558	327	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	22	15 728	0	0	0	-2 202	22	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	-2	15 624	0	0	0	-2 187	-2	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 6-7	001	0	0	-3 558	194	25 411	0	0	0	-3 558	194	-25 411	0
	002	0	0	-2 202	13	15 728	0	0	0	-2 202	13	-15 728	0
	003	0	0	-2 187	0	15 624	0	0	0	-2 187	0	-15 624	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 10-P5	001	0	0	-1	19	241	-1	0	-2	-31	19	-200	-1
	002	0	0	0	2	88	0	0	0	-12	2	-78	0
	003	0	0	-1	3	132	0	0	0	-18	3	-117	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 33-47	001	0	0	-95	13	18 118	0	0	0	-95	13	-18 118	0
	002	0	0	-44	0	8 311	0	0	0	-44	0	-8 311	0
	003	0	0	-3	1	493	0	0	0	-3	1	-493	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P15-33	001	0	3	-961	26	6 176	-1	0	0	-37	26	-7 080	-1
	002	0	0	-441	0	2 835	0	0	0	-17	0	-3 243	0
	003	0	0	-27	2	171	0	0	0	-1	2	-186	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche

Id_{Tr}	CC	Estr. Inz.						Estr. Fin.					
		M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3
		[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P11-20	001	0	0	-44	29	293	0	0	0	-2	29	-335	0
	002	0	0	-34	4	229	0	0	0	-1	4	-248	0
	003	0	0	-52	3	344	0	0	0	-2	3	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio P12-30	001	0	-2	-45	20	293	1	0	0	-2	20	-335	1
	002	0	0	-35	0	229	0	0	0	-1	0	-249	0
	003	0	0	-53	0	343	0	0	0	-2	0	-373	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trave Acciaio 1h-1	001	0	0	-3 781	790	25 211	0	0	0	-3 547	790	-25 338	0
	002	0	0	-2 340	48	15 604	0	0	0	-2 196	48	-15 683	0
	003	0	0	-2 325	-13	15 501	0	0	0	-2 181	-13	-15 579	0
	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
Estr. Inz./Fin. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).

PILASTRI - SOLLECITAZIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastrata: Piano Sesto															
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	54	-29	0	-9	-16	0	2	-1	0	-9	-16	02
	X	-	0	-54	29	0	9	16	0	-2	1	0	9	16	02
	Y	+	0	49	-25	0	-8	-15	0	2	-1	0	-8	-15	02
	Y	-	0	-49	25	0	8	15	0	-2	1	0	8	15	02
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	54	-65	0	-20	-16	0	2	-2	0	-20	-16	02
	X	-	0	-54	65	0	20	16	0	-2	2	0	20	16	02
	Y	+	0	49	-54	0	-16	-15	0	2	-2	0	-16	-15	02
	Y	-	0	-49	54	0	16	15	0	-2	2	0	16	15	02
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	25	22	0	7	-8	0	1	1	0	7	-8	02
	X	-	0	-25	-22	0	-7	8	0	-1	-1	0	-7	8	02
	Y	+	0	27	15	0	4	-8	0	1	1	0	4	-8	02
	Y	-	0	-27	-15	0	-4	8	0	-1	-1	0	-4	8	02
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	6	-65	0	-20	-2	0	0	-2	0	-20	-2	02
	X	-	0	-6	65	0	20	2	0	0	2	0	20	2	02
	Y	+	0	12	-54	0	-16	-4	0	0	-2	0	-16	-4	02
	Y	-	0	-12	54	0	16	4	0	0	2	0	16	4	02
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	-13	-29	0	-9	4	0	0	-1	0	-9	4	02
	X	-	0	13	29	0	9	-4	0	0	1	0	9	-4	02
	Y	+	0	-3	-25	0	-8	1	0	0	-1	0	-8	1	02
	Y	-	0	3	25	0	8	-1	0	0	1	0	8	-1	02
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	54	-14	0	-4	-16	0	2	-1	0	-4	-16	02
	X	-	0	-54	14	0	4	16	0	-2	1	0	4	16	02
	Y	+	0	49	-14	0	-4	-15	0	2	-1	0	-4	-15	02
	Y	-	0	-49	14	0	4	15	0	-2	1	0	4	15	02
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	54	22	0	7	-16	0	2	1	0	7	-16	02
	X	-	0	-54	-22	0	-7	16	0	-2	-1	0	-7	16	02
	Y	+	0	49	15	0	4	-15	0	2	1	0	4	-15	02
	Y	-	0	-49	-15	0	-4	15	0	-2	-1	0	-4	15	02
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	35	-65	0	-20	-11	0	1	-2	0	-20	-11	02
	X	-	0	-35	65	0	20	11	0	-1	2	0	20	11	02
	Y	+	0	34	-54	0	-16	-10	0	1	-2	0	-16	-10	02
	Y	-	0	-34	54	0	16	10	0	-1	2	0	16	10	02
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	35	-29	0	-9	-11	0	1	-1	0	-9	-11	02
	X	-	0	-35	29	0	9	11	0	-1	1	0	9	11	02
	Y	+	0	34	-25	0	-8	-10	0	1	-1	0	-8	-10	02
	Y	-	0	-34	25	0	8	10	0	-1	1	0	8	10	02
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	16	-29	0	-9	-5	0	1	-1	0	-9	-5	02
	X	-	0	-16	29	0	9	5	0	-1	1	0	9	5	02
	Y	+	0	19	-25	0	-8	-6	0	1	-1	0	-8	-6	02
	Y	-	0	-19	25	0	8	6	0	-1	1	0	8	6	02
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	63	-29	0	-9	-19	0	2	-1	0	-9	-19	02
	X	-	0	-63	29	0	9	19	0	-2	1	0	9	19	02
	Y	+	0	57	-25	0	-8	-17	0	2	-1	0	-8	-17	02
	Y	-	0	-57	25	0	8	17	0	-2	1	0	8	17	02
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	-13	-65	0	-20	4	0	0	-2	0	-20	4	02
	X	-	0	13	65	0	20	-4	0	0	2	0	20	-4	02
	Y	+	0	-3	-54	0	-16	1	0	0	-2	0	-16	1	02

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	3	54	0	16	-1	0	0	2	0	16	-1	02
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	35	-14	0	-4	-11	0	1	-1	0	-4	-11	02
	X	-	0	-35	14	0	4	11	0	-1	1	0	4	11	02
	Y	+	0	34	-14	0	-4	-10	0	1	-1	0	-4	-10	02
	Y	-	0	-34	14	0	4	10	0	-1	1	0	4	10	02
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	63	-65	0	-20	-19	0	2	-2	0	-20	-19	02
	X	-	0	-63	65	0	20	19	0	-2	2	0	20	19	02
	Y	+	0	57	-54	0	-16	-17	0	2	-2	0	-16	-17	02
	Y	-	0	-57	54	0	16	17	0	-2	2	0	16	17	02
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	35	22	0	7	-11	0	1	1	0	7	-11	02
	X	-	0	-35	-22	0	-7	11	0	-1	-1	0	-7	11	02
	Y	+	0	34	15	0	4	-10	0	1	1	0	4	-10	02
	Y	-	0	-34	-15	0	-4	10	0	-1	-1	0	-4	10	02
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	16	-65	0	-20	-5	0	1	-2	0	-20	-5	02
	X	-	0	-16	65	0	20	5	0	-1	2	0	20	5	02
	Y	+	0	19	-54	0	-16	-6	0	1	-2	0	-16	-6	02
	Y	-	0	-19	54	0	16	6	0	-1	2	0	16	6	02
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	63	-14	0	-4	-19	0	2	-1	0	-4	-19	02
	X	-	0	-63	14	0	4	19	0	-2	1	0	4	19	02
	Y	+	0	57	-14	0	-4	-17	0	2	-1	0	-4	-17	02
	Y	-	0	-57	14	0	4	17	0	-2	1	0	4	17	02
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	-3	-29	0	-9	1	0	0	-1	0	-9	1	02
	X	-	0	3	29	0	9	-1	0	0	1	0	9	-1	02
	Y	+	0	4	-25	0	-8	-1	0	0	-1	0	-8	-1	02
	Y	-	0	-4	25	0	8	1	0	0	1	0	8	1	02
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	63	22	0	7	-19	0	2	1	0	7	-19	02
	X	-	0	-63	-22	0	-7	19	0	-2	-1	0	-7	19	02
	Y	+	0	57	15	0	4	-17	0	2	1	0	4	-17	02
	Y	-	0	-57	-15	0	-4	17	0	-2	-1	0	-4	17	02
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	44	-29	0	-9	-13	0	2	-1	0	-9	-13	02
	X	-	0	-44	29	0	9	13	0	-2	1	0	9	13	02
	Y	+	0	42	-25	0	-8	-13	0	2	-1	0	-8	-13	02
	Y	-	0	-42	25	0	8	13	0	-2	1	0	8	13	02
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	44	-65	0	-20	-13	0	2	-2	0	-20	-13	02
	X	-	0	-44	65	0	20	13	0	-2	2	0	20	13	02
	Y	+	0	42	-54	0	-16	-13	0	2	-2	0	-16	-13	02
	Y	-	0	-42	54	0	16	13	0	-2	2	0	16	13	02
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	16	22	0	7	-5	0	1	1	0	7	-5	02
	X	-	0	-16	-22	0	-7	5	0	-1	-1	0	-7	5	02
	Y	+	0	19	15	0	4	-6	0	1	0	0	4	-6	02
	Y	-	0	-19	-15	0	-4	6	0	-1	0	0	-4	6	02
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	-3	-65	0	-20	1	0	0	-2	0	-20	1	02
	X	-	0	3	65	0	20	-1	0	0	2	0	20	-1	02
	Y	+	0	4	-54	0	-16	-1	0	0	-2	0	-16	-1	02
	Y	-	0	-4	54	0	16	1	0	0	2	0	16	1	02
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	44	-14	0	-4	-13	0	2	-1	0	-4	-13	02
	X	-	0	-44	14	0	4	13	0	-2	1	0	4	13	02
	Y	+	0	42	-14	0	-4	-13	0	2	-1	0	-4	-13	02
	Y	-	0	-42	14	0	4	13	0	-2	1	0	4	13	02
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	44	22	0	7	-13	0	2	1	0	7	-13	02
	X	-	0	-44	-22	0	-7	13	0	-2	-1	0	-7	13	02

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	+	0	42	15	0	4	-13	0	2	1	0	4	-13	02
	Y	-	0	-42	-15	0	-4	13	0	-2	-1	0	-4	13	02
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	25	-65	0	-20	-8	0	1	-2	0	-20	-8	02
	X	-	0	-25	65	0	20	8	0	-1	2	0	20	8	02
	Y	+	0	27	-54	0	-16	-8	0	1	-2	0	-16	-8	02
	Y	-	0	-27	54	0	16	8	0	-1	2	0	16	8	02
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	25	-29	0	-9	-8	0	1	-1	0	-9	-8	02
	X	-	0	-25	29	0	9	8	0	-1	1	0	9	8	02
	Y	+	0	27	-25	0	-8	-8	0	1	-1	0	-8	-8	02
	Y	-	0	-27	25	0	8	8	0	-1	1	0	8	8	02
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	25	-14	0	-4	-8	0	1	-1	0	-4	-8	02
	X	-	0	-25	14	0	4	8	0	-1	1	0	4	8	02
	Y	+	0	27	-14	0	-4	-8	0	1	-1	0	-4	-8	02
	Y	-	0	-27	14	0	4	8	0	-1	1	0	4	8	02
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	6	-29	0	-9	-2	0	0	-1	0	-9	-2	02
	X	-	0	-6	29	0	9	2	0	0	1	0	9	2	02
	Y	+	0	12	-25	0	-8	-4	0	0	-1	0	-8	-4	02
	Y	-	0	-12	25	0	8	4	0	0	1	0	8	4	02
Pilastrata: Piano Quinto															
Pilastro Acciaio 36	X	+	0	-1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	X	-	0	1	-3	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	Y	+	0	-1	9	0	3	0	0	0	0	0	3	0	03
	Y	-	0	1	-9	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	03
Pilastro Acciaio 3	X	+	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	X	-	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	Y	+	0	0	-5	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	Y	-	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	-15	-7	0	-9	25	0	62	21	0	-9	25	03
	X	-	0	15	7	0	9	-25	0	-62	-21	0	9	-25	03
	Y	+	0	-12	-8	0	-7	21	0	56	14	0	-7	21	03
	Y	-	0	12	8	0	7	-21	0	-56	-14	0	7	-21	03
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	-9	20	0	26	17	0	44	-64	0	26	17	03
	X	-	0	9	-20	0	-26	-17	0	-44	64	0	-26	-17	03
	Y	+	0	-5	23	0	24	15	0	41	-53	0	24	15	03
	Y	-	0	5	-23	0	-24	-15	0	-41	53	0	-24	-15	03
Pilastro Acciaio 21	X	+	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	-3	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	03
	Y	-	0	3	-3	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	03
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	-9	8	0	12	17	0	44	-28	0	12	17	03
	X	-	0	9	-8	0	-12	-17	0	-44	28	0	-12	-17	03
	Y	+	0	-5	10	0	11	15	0	41	-25	0	11	15	03
	Y	-	0	5	-10	0	-11	-15	0	-41	25	0	-11	-15	03
Pilastro Acciaio 13	X	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	-	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	0	-7	0	-9	5	0	16	21	0	-9	5	03
	X	-	0	0	7	0	9	-5	0	-16	-21	0	9	-5	03
	Y	+	0	6	-8	0	-7	4	0	19	14	0	-7	4	03
	Y	-	0	-6	8	0	7	-4	0	-19	-14	0	7	-4	03

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	6	20	0	26	-3	0	-3	-64	0	26	-3	03
	X	-	0	-6	-20	0	-26	3	0	3	64	0	-26	3	03
	Y	+	0	13	23	0	24	-3	0	5	-53	0	24	-3	03
	Y	-	0	-13	-23	0	-24	3	0	-5	53	0	-24	3	03
Pilastro Acciaio 11	X	+	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	-3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	03
	Y	-	0	3	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	03
Pilastro Acciaio 1	X	+	0	-1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	X	-	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	Y	+	0	-3	-5	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	03
	Y	-	0	3	5	0	1	-1	0	0	0	0	1	-1	03
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	-9	4	0	6	17	0	44	-14	0	6	17	03
	X	-	0	9	-4	0	-6	-17	0	-44	14	0	-6	-17	03
	Y	+	0	-5	5	0	6	15	0	41	-14	0	6	15	03
	Y	-	0	5	-5	0	-6	-15	0	-41	14	0	-6	-15	03
Pilastro Acciaio 38	X	+	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	X	-	0	-1	-3	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	Y	+	0	2	9	0	3	-1	0	0	0	0	3	-1	03
	Y	-	0	-2	-9	0	-3	1	0	0	0	0	-3	1	03
Pilastro Acciaio 23	X	+	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	Y	-	0	0	-3	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	-9	-7	0	-9	17	0	44	21	0	-9	17	03
	X	-	0	9	7	0	9	-17	0	-44	-21	0	9	-17	03
	Y	+	0	-5	-8	0	-7	15	0	41	14	0	-7	15	03
	Y	-	0	5	8	0	7	-15	0	-41	-14	0	7	-15	03
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	-3	20	0	26	9	0	25	-64	0	26	9	03
	X	-	0	3	-20	0	-26	-9	0	-25	64	0	-26	-9	03
	Y	+	0	2	23	0	24	8	0	27	-53	0	24	8	03
	Y	-	0	-2	-23	0	-24	-8	0	-27	53	0	-24	-8	03
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	-3	8	0	12	9	0	25	-28	0	12	9	03
	X	-	0	3	-8	0	-12	-9	0	-25	28	0	-12	-9	03
	Y	+	0	2	10	0	11	8	0	27	-25	0	11	8	03
	Y	-	0	-2	-10	0	-11	-8	0	-27	25	0	-11	-8	03
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	3	8	0	12	1	0	6	-28	0	12	1	03
	X	-	0	-3	-8	0	-12	-1	0	-6	28	0	-12	-1	03
	Y	+	0	9	10	0	11	1	0	12	-25	0	11	1	03
	Y	-	0	-9	-10	0	-11	-1	0	-12	25	0	-11	-1	03
Pilastro Acciaio 35	X	+	0	-1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	X	-	0	1	-3	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	Y	+	0	-3	9	0	3	1	0	0	0	0	3	1	03
	Y	-	0	3	-9	0	-3	-1	0	0	0	0	-3	-1	03
Pilastro Acciaio 2	X	+	0	-1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	X	-	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	Y	+	0	-1	-5	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	Y	-	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	-3	4	0	6	9	0	25	-14	0	6	9	03
	X	-	0	3	-4	0	-6	-9	0	-25	14	0	-6	-9	03
	Y	+	0	2	5	0	6	8	0	27	-14	0	6	8	03

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	-2	-5	0	-6	-8	0	-27	14	0	-6	-8	03
Pilastro Acciaio 20	X	+	0	-2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	03
	X	-	0	2	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	03
	Y	+	0	-4	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	03
	Y	-	0	4	-3	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	03
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	-12	8	0	12	21	0	53	-28	0	12	21	03
	X	-	0	12	-8	0	-12	-21	0	-53	28	0	-12	-21	03
	Y	+	0	-8	10	0	11	18	0	49	-25	0	11	18	03
	Y	-	0	8	-10	0	-11	-18	0	-49	25	0	-11	-18	03
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	-12	20	0	26	21	0	53	-64	0	26	21	03
	X	-	0	12	-20	0	-26	-21	0	-53	64	0	-26	-21	03
	Y	+	0	-8	23	0	24	18	0	49	-53	0	24	18	03
	Y	-	0	8	-23	0	-24	-18	0	-49	53	0	-24	-18	03
Pilastro Acciaio 12	X	+	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	-	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	-3	-7	0	-9	9	0	25	21	0	-9	9	03
	X	-	0	3	7	0	9	-9	0	-25	-21	0	9	-9	03
	Y	+	0	2	-8	0	-7	8	0	27	14	0	-7	8	03
	Y	-	0	-2	8	0	7	-8	0	-27	-14	0	7	-8	03
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	3	20	0	26	1	0	6	-64	0	26	1	03
	X	-	0	-3	-20	0	-26	-1	0	-6	64	0	-26	-1	03
	Y	+	0	9	23	0	24	1	0	12	-53	0	24	1	03
	Y	-	0	-9	-23	0	-24	-1	0	-12	53	0	-24	-1	03
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	10	8	0	12	-7	0	-12	-28	0	12	-7	03
	X	-	0	-10	-8	0	-12	7	0	12	28	0	-12	7	03
	Y	+	0	16	10	0	11	-6	0	-3	-25	0	11	-6	03
	Y	-	0	-16	-10	0	-11	6	0	3	25	0	-11	6	03
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	-12	4	0	6	21	0	53	-14	0	6	21	03
	X	-	0	12	-4	0	-6	-21	0	-53	14	0	-6	-21	03
	Y	+	0	-8	5	0	6	18	0	49	-14	0	6	18	03
	Y	-	0	8	-5	0	-6	-18	0	-49	14	0	-6	-18	03
Pilastro Acciaio 37	X	+	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	X	-	0	0	-3	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	Y	+	0	0	9	0	3	0	0	0	0	0	3	0	03
	Y	-	0	0	-9	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	03
Pilastro Acciaio 22	X	+	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	-1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	Y	-	0	1	-3	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
Pilastro Acciaio 4	X	+	0	1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	03
	X	-	0	-1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	03
	Y	+	0	2	-5	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	03
	Y	-	0	-2	5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	03
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	-12	-7	0	-9	21	0	53	21	0	-9	21	03
	X	-	0	12	7	0	9	-21	0	-53	-21	0	9	-21	03
	Y	+	0	-8	-8	0	-7	18	0	49	14	0	-7	18	03
	Y	-	0	8	8	0	7	-18	0	-49	-14	0	7	-18	03
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	-6	20	0	26	13	0	34	-64	0	26	13	03
	X	-	0	6	-20	0	-26	-13	0	-34	64	0	-26	-13	03

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	+	0	-1	23	0	24	11	0	34	-53	0	24	11	03
	Y	-	0	1	-23	0	-24	-11	0	-34	53	0	-24	-11	03
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	-6	8	0	12	13	0	34	-28	0	12	13	03
	X	-	0	6	-8	0	-12	-13	0	-34	28	0	-12	-13	03
	Y	+	0	-1	10	0	11	11	0	34	-25	0	11	11	03
	Y	-	0	1	-10	0	-11	-11	0	-34	25	0	-11	-11	03
Pilastro Acciaio 34	X	+	0	-2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	03
	X	-	0	2	-3	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	03
	Y	+	0	-4	9	0	3	1	0	0	0	0	3	1	03
	Y	-	0	4	-9	0	-3	-1	0	0	0	0	-3	-1	03
Pilastro Acciaio 14	X	+	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	2	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	03
	Y	-	0	-2	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	03
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	0	8	0	12	5	0	16	-28	0	12	5	03
	X	-	0	0	-8	0	-12	-5	0	-16	28	0	-12	-5	03
	Y	+	0	6	10	0	11	4	0	19	-25	0	11	4	03
	Y	-	0	-6	-10	0	-11	-4	0	-19	25	0	-11	-4	03
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	-6	4	0	6	13	0	34	-14	0	6	13	03
	X	-	0	6	-4	0	-6	-13	0	-34	14	0	-6	-13	03
	Y	+	0	-1	5	0	6	11	0	34	-14	0	6	11	03
	Y	-	0	1	-5	0	-6	-11	0	-34	14	0	-6	-11	03
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	10	20	0	26	-7	0	-12	-64	0	26	-7	03
	X	-	0	-10	-20	0	-26	7	0	12	64	0	-26	7	03
	Y	+	0	16	22	0	24	-6	0	-3	-53	0	24	-6	03
	Y	-	0	-16	-22	0	-24	6	0	3	53	0	-24	6	03
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	-15	8	0	12	25	0	62	-28	0	12	25	03
	X	-	0	15	-8	0	-12	-25	0	-62	28	0	-12	-25	03
	Y	+	0	-12	10	0	11	21	0	56	-25	0	11	21	03
	Y	-	0	12	-10	0	-11	-21	0	-56	25	0	-11	-21	03
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	-15	20	0	26	25	0	62	-64	0	26	25	03
	X	-	0	15	-20	0	-26	-25	0	-62	64	0	-26	-25	03
	Y	+	0	-12	23	0	24	21	0	56	-53	0	24	21	03
	Y	-	0	12	-23	0	-24	-21	0	-56	53	0	-24	-21	03
Pilastro Acciaio 24	X	+	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	X	-	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
	Y	+	0	2	3	0	1	-1	0	0	0	0	1	-1	03
	Y	-	0	-2	-3	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	03
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	-6	-7	0	-9	13	0	34	21	0	-9	13	03
	X	-	0	6	7	0	9	-13	0	-34	-21	0	9	-13	03
	Y	+	0	-1	-8	0	-7	11	0	34	14	0	-7	11	03
	Y	-	0	1	8	0	7	-11	0	-34	-14	0	7	-11	03
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	0	20	0	26	5	0	16	-64	0	26	5	03
	X	-	0	0	-20	0	-26	-5	0	-16	64	0	-26	-5	03
	Y	+	0	6	23	0	24	4	0	19	-53	0	24	4	03
	Y	-	0	-6	-23	0	-24	-4	0	-19	53	0	-24	-4	03
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	-15	4	0	6	25	0	62	-14	0	6	25	03
	X	-	0	15	-4	0	-6	-25	0	-62	14	0	-6	-25	03
	Y	+	0	-12	5	0	6	21	0	56	-14	0	6	21	03
	Y	-	0	12	-5	0	-6	-21	0	-56	14	0	-6	-21	03
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	6	8	0	12	-3	0	-3	-28	0	12	-3	03

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	X	-	0	-6	-8	0	-12	3	0	3	28	0	-12	3	03
	Y	+	0	13	10	0	11	-3	0	5	-25	0	11	-3	03
	Y	-	0	-13	-10	0	-11	3	0	-5	25	0	-11	3	03
Pilastrata: Piano Quarto															
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	-3	-8	0	-9	2	0	3	22	0	-9	2	04
	X	-	0	3	8	0	9	-2	0	-3	-22	0	9	-2	04
	Y	+	0	-4	-9	0	-10	4	0	9	24	0	-10	4	04
	Y	-	0	4	9	0	10	-4	0	-9	-24	0	10	-4	04
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	3	-3	0	-2	-6	0	-14	4	0	-2	-6	04
	X	-	0	-3	3	0	2	6	0	14	-4	0	2	6	04
	Y	+	0	2	-4	0	-3	-4	0	-10	5	0	-3	-4	04
	Y	-	0	-2	4	0	3	4	0	10	-5	0	3	4	04
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	-5	-4	0	-4	5	0	10	9	0	-4	5	04
	X	-	0	5	4	0	4	-5	0	-10	-9	0	4	-5	04
	Y	+	0	-6	-6	0	-5	7	0	16	10	0	-5	7	04
	Y	-	0	6	6	0	5	-7	0	-16	-10	0	5	-7	04
Pilastro Acciaio 37	X	+	0	-1	-3	0	-2	0	0	0	3	0	-2	0	04
	X	-	0	1	3	0	2	0	0	0	-3	0	2	0	04
	Y	+	0	-2	-5	0	-4	1	0	0	9	0	-4	1	04
	Y	-	0	2	5	0	4	-1	0	0	-9	0	4	-1	04
Pilastro Acciaio 22	X	+	0	-1	-2	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	04
	X	-	0	1	2	0	1	0	0	1	-1	0	1	0	04
	Y	+	0	-2	-3	0	-2	0	0	-1	3	0	-2	0	04
	Y	-	0	2	3	0	2	0	0	1	-3	0	2	0	04
Pilastro Acciaio 4	X	+	0	-1	-1	0	0	1	0	1	-2	0	0	1	04
	X	-	0	1	1	0	0	-1	0	-1	2	0	0	-1	04
	Y	+	0	-2	-2	0	1	1	0	2	-5	0	1	1	04
	Y	-	0	2	2	0	-1	-1	0	-2	5	0	-1	-1	04
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	3	1	0	3	-6	0	-14	-8	0	3	-6	04
	X	-	0	-3	-1	0	-3	6	0	14	8	0	-3	6	04
	Y	+	0	2	-1	0	3	-4	0	-10	-9	0	3	-4	04
	Y	-	0	-2	1	0	-3	4	0	10	9	0	-3	4	04
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	1	-8	0	-9	-3	0	-7	22	0	-9	-3	04
	X	-	0	-1	8	0	9	3	0	7	-22	0	9	3	04
	Y	+	0	-1	-9	0	-10	-1	0	-2	24	0	-10	-1	04
	Y	-	0	1	9	0	10	1	0	2	-24	0	10	1	04
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	1	-4	0	-4	-3	0	-7	9	0	-4	-3	04
	X	-	0	-1	4	0	4	3	0	7	-9	0	4	3	04
	Y	+	0	-1	-6	0	-5	-1	0	-2	10	0	-5	-1	04
	Y	-	0	1	6	0	5	1	0	2	-10	0	5	1	04
Pilastro Acciaio 34	X	+	0	0	-3	0	-2	0	0	-2	3	0	-2	0	04
	X	-	0	0	3	0	2	0	0	2	-3	0	2	0	04
	Y	+	0	-1	-5	0	-4	-1	0	-4	9	0	-4	-1	04
	Y	-	0	1	5	0	4	1	0	4	-9	0	4	1	04
Pilastro Acciaio 14	X	+	0	-1	-2	0	-1	1	0	1	0	0	-1	1	04
	X	-	0	1	2	0	1	-1	0	-1	0	0	1	-1	04
	Y	+	0	-2	-3	0	-1	1	0	2	1	0	-1	1	04
	Y	-	0	2	3	0	1	-1	0	-2	-1	0	1	-1	04
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	1	-3	0	-2	-3	0	-7	4	0	-2	-3	04
	X	-	0	-1	3	0	2	3	0	7	-4	0	2	3	04
	Y	+	0	-1	-4	0	-3	-1	0	-2	5	0	-3	-1	04

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	1	4	0	3	1	0	2	-5	0	3	1	04
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	-1	-4	0	-4	0	0	0	9	0	-4	0	04
	X	-	0	1	4	0	4	0	0	0	-9	0	4	0	04
	Y	+	0	-3	-6	0	-5	2	0	5	10	0	-5	2	04
	Y	-	0	3	6	0	5	-2	0	-5	-10	0	5	-2	04
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	-5	-8	0	-9	5	0	10	22	0	-9	5	04
	X	-	0	5	8	0	9	-5	0	-10	-22	0	9	-5	04
	Y	+	0	-6	-9	0	-11	7	0	16	24	0	-11	7	04
	Y	-	0	6	9	0	11	-7	0	-16	-24	0	11	-7	04
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	4	-4	0	-4	-7	0	-18	9	0	-4	-7	04
	X	-	0	-4	4	0	4	7	0	18	-9	0	4	7	04
	Y	+	0	3	-6	0	-5	-5	0	-14	10	0	-5	-5	04
	Y	-	0	-3	6	0	5	5	0	14	-10	0	5	5	04
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	4	-8	0	-9	-7	0	-18	22	0	-9	-7	04
	X	-	0	-4	8	0	9	7	0	18	-22	0	9	7	04
	Y	+	0	3	-9	0	-10	-5	0	-14	24	0	-10	-5	04
	Y	-	0	-3	9	0	10	5	0	14	-24	0	10	5	04
Pilastro Acciaio 24	X	+	0	-1	-2	0	-1	1	0	1	1	0	-1	1	04
	X	-	0	1	2	0	1	-1	0	-1	-1	0	1	-1	04
	Y	+	0	-2	-3	0	-2	1	0	2	3	0	-2	1	04
	Y	-	0	2	3	0	2	-1	0	-2	-3	0	2	-1	04
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	1	1	0	3	-3	0	-7	-8	0	3	-3	04
	X	-	0	-1	-1	0	-3	3	0	7	8	0	-3	3	04
	Y	+	0	-1	-1	0	3	-1	0	-2	-9	0	3	-1	04
	Y	-	0	1	1	0	-3	1	0	2	9	0	-3	1	04
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	-1	-8	0	-9	0	0	0	22	0	-9	0	04
	X	-	0	1	8	0	9	0	0	0	-22	0	9	0	04
	Y	+	0	-3	-9	0	-10	2	0	5	24	0	-10	2	04
	Y	-	0	3	9	0	10	-2	0	-5	-24	0	10	-2	04
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	4	-3	0	-2	-7	0	-18	4	0	-2	-7	04
	X	-	0	-4	3	0	2	7	0	18	-4	0	2	7	04
	Y	+	0	3	-4	0	-3	-5	0	-14	5	0	-3	-5	04
	Y	-	0	-3	4	0	3	5	0	14	-5	0	3	5	04
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	-4	-4	0	-4	3	0	6	9	0	-4	3	04
	X	-	0	4	4	0	4	-3	0	-6	-9	0	4	-3	04
	Y	+	0	-5	-6	0	-5	5	0	12	10	0	-5	5	04
	Y	-	0	5	6	0	5	-5	0	-12	-10	0	5	-5	04
Pilastro Acciaio 36	X	+	0	-1	-3	0	-2	0	0	-1	3	0	-2	0	04
	X	-	0	1	3	0	2	0	0	1	-3	0	2	0	04
	Y	+	0	-2	-5	0	-4	0	0	-1	9	0	-4	0	04
	Y	-	0	2	5	0	4	0	0	1	-9	0	4	0	04
Pilastro Acciaio 3	X	+	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	04
	X	-	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	04
	Y	+	0	-2	-2	0	1	1	0	0	-5	0	1	1	04
	Y	-	0	2	2	0	-1	-1	0	0	5	0	-1	-1	04
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	4	1	0	3	-7	0	-18	-8	0	3	-7	04
	X	-	0	-4	-1	0	-3	7	0	18	8	0	-3	7	04
	Y	+	0	3	-1	0	3	-5	0	-14	-9	0	3	-5	04
	Y	-	0	-3	1	0	-3	5	0	14	9	0	-3	5	04
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	2	-8	0	-9	-4	0	-11	22	0	-9	-4	04
	X	-	0	-2	8	0	9	4	0	11	-22	0	9	4	04

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	+	0	1	-9	0	-10	-2	0	-6	24	0	-10	-2	04
	Y	-	0	-1	9	0	10	2	0	6	-24	0	10	2	04
Pilastro Acciaio 21	X	+	0	0	-2	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	04
	X	-	0	0	2	0	1	0	0	1	-1	0	1	0	04
	Y	+	0	-1	-3	0	-2	0	0	-3	3	0	-2	0	04
	Y	-	0	1	3	0	2	0	0	3	-3	0	2	0	04
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	2	-4	0	-4	-4	0	-11	9	0	-4	-4	04
	X	-	0	-2	4	0	4	4	0	11	-9	0	4	4	04
	Y	+	0	1	-6	0	-5	-2	0	-6	10	0	-5	-2	04
	Y	-	0	-1	6	0	5	2	0	6	-10	0	5	2	04
Pilastro Acciaio 13	X	+	0	-1	-2	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	04
	X	-	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	04
	Y	+	0	-2	-3	0	-1	1	0	0	1	0	-1	1	04
	Y	-	0	2	3	0	1	-1	0	0	-1	0	1	-1	04
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	-1	1	0	3	0	0	0	-8	0	3	0	04
	X	-	0	1	-1	0	-3	0	0	0	8	0	-3	0	04
	Y	+	0	-3	-1	0	3	2	0	5	-9	0	3	2	04
	Y	-	0	3	1	0	-3	-2	0	-5	9	0	-3	-2	04
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	-4	-8	0	-9	3	0	6	22	0	-9	3	04
	X	-	0	4	8	0	9	-3	0	-6	-22	0	9	-3	04
	Y	+	0	-5	-9	0	-10	5	0	12	24	0	-10	5	04
	Y	-	0	5	9	0	10	-5	0	-12	-24	0	10	-5	04
Pilastro Acciaio 11	X	+	0	0	-2	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	04
	X	-	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	04
	Y	+	0	-1	-3	0	-1	0	0	-3	1	0	-1	0	04
	Y	-	0	1	3	0	1	0	0	3	-1	0	1	0	04
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	2	-3	0	-2	-4	0	-11	4	0	-2	-4	04
	X	-	0	-2	3	0	2	4	0	11	-4	0	2	4	04
	Y	+	0	1	-4	0	-3	-2	0	-6	5	0	-3	-2	04
	Y	-	0	-1	4	0	3	2	0	6	-5	0	3	2	04
Pilastro Acciaio 1	X	+	0	0	-1	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	04
	X	-	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	04
	Y	+	0	-1	-2	0	1	0	0	-3	-5	0	1	0	04
	Y	-	0	1	2	0	-1	0	0	3	5	0	-1	0	04
Pilastro Acciaio 38	X	+	0	-1	-3	0	-2	1	0	1	3	0	-2	1	04
	X	-	0	1	3	0	2	-1	0	-1	-3	0	2	-1	04
	Y	+	0	-2	-5	0	-4	1	0	2	9	0	-4	1	04
	Y	-	0	2	5	0	4	-1	0	-2	-9	0	4	-1	04
Pilastro Acciaio 23	X	+	0	-1	-2	0	-1	0	0	0	1	0	-1	0	04
	X	-	0	1	2	0	1	0	0	0	-1	0	1	0	04
	Y	+	0	-2	-3	0	-2	1	0	0	3	0	-2	1	04
	Y	-	0	2	3	0	2	-1	0	0	-3	0	2	-1	04
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	2	1	0	3	-4	0	-11	-8	0	3	-4	04
	X	-	0	-2	-1	0	-3	4	0	11	8	0	-3	4	04
	Y	+	0	1	-1	0	3	-2	0	-6	-9	0	3	-2	04
	Y	-	0	-1	1	0	-3	2	0	6	9	0	-3	2	04
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	0	-8	0	-9	-1	0	-4	22	0	-9	-1	04
	X	-	0	0	8	0	9	1	0	4	-22	0	9	1	04
	Y	+	0	-2	-9	0	-10	1	0	1	24	0	-10	1	04
	Y	-	0	2	9	0	10	-1	0	-1	-24	0	10	-1	04
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	0	-4	0	-4	-1	0	-4	9	0	-4	-1	04

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	X	-	0	0	4	0	4	1	0	4	-9	0	4	1	04
	Y	+	0	-2	-6	0	-5	1	0	1	10	0	-5	1	04
	Y	-	0	2	6	0	5	-1	0	-1	-10	0	5	-1	04
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	-3	-4	0	-4	2	0	3	9	0	-4	2	04
	X	-	0	3	4	0	4	-2	0	-3	-9	0	4	-2	04
	Y	+	0	-4	-6	0	-5	4	0	9	10	0	-5	4	04
	Y	-	0	4	6	0	5	-4	0	-9	-10	0	5	-4	04
Pilastro Acciaio 35	X	+	0	0	-3	0	-2	0	0	-1	3	0	-2	0	04
	X	-	0	0	3	0	2	0	0	1	-3	0	2	0	04
	Y	+	0	-1	-5	0	-4	0	0	-3	9	0	-4	0	04
	Y	-	0	1	5	0	4	0	0	3	-9	0	4	0	04
Pilastro Acciaio 2	X	+	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	04
	X	-	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	04
	Y	+	0	-2	-2	0	1	0	0	-1	-5	0	1	0	04
	Y	-	0	2	2	0	-1	0	0	1	5	0	-1	0	04
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	0	-3	0	-2	-1	0	-4	4	0	-2	-1	04
	X	-	0	0	3	0	2	1	0	4	-4	0	2	1	04
	Y	+	0	-2	-4	0	-3	1	0	1	5	0	-3	1	04
	Y	-	0	2	4	0	3	-1	0	-1	-5	0	3	-1	04
Pilastro Acciaio 20	X	+	0	0	-2	0	-1	0	0	-2	1	0	-1	0	04
	X	-	0	0	2	0	1	0	0	2	-1	0	1	0	04
	Y	+	0	-1	-3	0	-2	-1	0	-4	3	0	-2	-1	04
	Y	-	0	1	3	0	2	1	0	4	-3	0	2	1	04
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	3	-4	0	-4	-6	0	-14	9	0	-4	-6	04
	X	-	0	-3	4	0	4	6	0	14	-9	0	4	6	04
	Y	+	0	2	-6	0	-5	-4	0	-10	10	0	-5	-4	04
	Y	-	0	-2	6	0	5	4	0	10	-10	0	5	4	04
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	3	-8	0	-9	-6	0	-14	22	0	-9	-6	04
	X	-	0	-3	8	0	9	6	0	14	-22	0	9	6	04
	Y	+	0	2	-9	0	-10	-4	0	-10	24	0	-10	-4	04
	Y	-	0	-2	9	0	10	4	0	10	-24	0	10	4	04
Pilastro Acciaio 12	X	+	0	-1	-2	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	04
	X	-	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	04
	Y	+	0	-2	-3	0	-1	0	0	-1	1	0	-1	0	04
	Y	-	0	2	3	0	1	0	0	1	-1	0	1	0	04
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	0	1	0	3	-1	0	-4	-8	0	3	-1	04
	X	-	0	0	-1	0	-3	1	0	4	8	0	-3	1	04
	Y	+	0	-2	-1	0	3	1	0	1	-9	0	3	1	04
	Y	-	0	2	1	0	-3	-1	0	-1	9	0	-3	-1	04
Pilastrata: Piano Terzo															
Pilastro Acciaio 13	X	+	0	-3	-1	0	0	1	0	-1	-2	0	0	1	05
	X	-	0	3	1	0	0	-1	0	1	2	0	0	-1	05
	Y	+	0	-7	-2	0	0	1	0	-2	-3	0	0	1	05
	Y	-	0	7	2	0	0	-1	0	2	3	0	0	-1	05
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	-10	2	0	0	3	0	-2	1	0	0	3	05
	X	-	0	10	-2	0	0	-3	0	2	-1	0	0	-3	05
	Y	+	0	-19	5	0	2	5	0	-3	0	0	2	5	05
	Y	-	0	19	-5	0	-2	-5	0	3	0	0	-2	-5	05
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	-12	-5	0	1	2	0	-4	-9	0	1	2	05
	X	-	0	12	5	0	-1	-2	0	4	9	0	-1	-2	05
	Y	+	0	-22	-11	0	0	5	0	-6	-10	0	0	5	05

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	22	11	0	0	-5	0	6	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 11	X	+	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	05
	X	-	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	05
	Y	+	0	-3	-2	0	0	1	0	-1	-3	0	0	1	05
	Y	-	0	3	2	0	0	-1	0	1	3	0	0	-1	05
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	-8	-1	0	1	3	0	2	-3	0	1	3	05
	X	-	0	8	1	0	-1	-3	0	-2	3	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-14	-2	0	1	5	0	0	-4	0	1	5	05
	Y	-	0	14	2	0	-1	-5	0	0	4	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 1	X	+	0	-1	3	0	1	0	0	0	-1	0	1	0	05
	X	-	0	1	-3	0	-1	0	0	0	1	0	-1	0	05
	Y	+	0	-3	5	0	2	1	0	-1	-1	0	2	1	05
	Y	-	0	3	-5	0	-2	-1	0	1	1	0	-2	-1	05
Pilastro Acciaio 38	X	+	0	-4	-7	0	-1	1	0	-1	-3	0	-1	1	05
	X	-	0	4	7	0	1	-1	0	1	3	0	1	-1	05
	Y	+	0	-8	-12	0	-2	2	0	-3	-5	0	-2	2	05
	Y	-	0	8	12	0	2	-2	0	3	5	0	2	-2	05
Pilastro Acciaio 23	X	+	0	-3	-3	0	0	1	0	-1	-2	0	0	1	05
	X	-	0	3	3	0	0	-1	0	1	2	0	0	-1	05
	Y	+	0	-7	-5	0	0	1	0	-2	-4	0	0	1	05
	Y	-	0	7	5	0	0	-1	0	2	4	0	0	-1	05
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	-8	2	0	0	3	0	2	1	0	0	3	05
	X	-	0	8	-2	0	0	-3	0	-2	-1	0	0	-3	05
	Y	+	0	-14	5	0	2	5	0	0	0	0	2	5	05
	Y	-	0	14	-5	0	-2	-5	0	0	0	0	-2	-5	05
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	-10	-5	0	1	3	0	0	-9	0	1	3	05
	X	-	0	10	5	0	-1	-3	0	0	9	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-17	-11	0	0	5	0	-2	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	17	11	0	0	-5	0	2	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	-10	-2	0	1	3	0	0	-5	0	1	3	05
	X	-	0	10	2	0	-1	-3	0	0	5	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-17	-4	0	1	5	0	-2	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	17	4	0	-1	-5	0	2	6	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	-11	-2	0	1	3	0	-3	-5	0	1	3	05
	X	-	0	11	2	0	-1	-3	0	3	5	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-20	-4	0	1	5	0	-5	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	20	4	0	-1	-5	0	5	6	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 35	X	+	0	-1	-7	0	-1	0	0	0	-3	0	-1	0	05
	X	-	0	1	7	0	1	0	0	0	3	0	1	0	05
	Y	+	0	-3	-12	0	-2	1	0	-1	-5	0	-2	1	05
	Y	-	0	3	12	0	2	-1	0	1	5	0	2	-1	05
Pilastro Acciaio 2	X	+	0	-2	3	0	1	0	0	-1	-1	0	1	0	05
	X	-	0	2	-3	0	-1	0	0	1	1	0	-1	0	05
	Y	+	0	-5	5	0	2	1	0	-2	-1	0	2	1	05
	Y	-	0	5	-5	0	-2	-1	0	2	1	0	-2	-1	05
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	-10	-1	0	1	3	0	0	-3	0	1	3	05
	X	-	0	10	1	0	-1	-3	0	0	3	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-17	-2	0	1	5	0	-2	-4	0	1	5	05
	Y	-	0	17	2	0	-1	-5	0	2	4	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 20	X	+	0	0	-3	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	05
	X	-	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	05

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	+	0	-1	-5	0	0	0	0	-1	-4	0	0	0	05
	Y	-	0	1	5	0	0	0	0	1	4	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	-8	-2	0	1	3	0	3	-5	0	1	3	05
	X	-	0	8	2	0	-1	-3	0	-3	5	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-13	-4	0	1	5	0	1	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	13	4	0	-1	-5	0	-1	6	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	-8	-5	0	1	3	0	3	-9	0	1	3	05
	X	-	0	8	5	0	-1	-3	0	-3	9	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-13	-11	0	0	5	0	1	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	13	11	0	0	-5	0	-1	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 12	X	+	0	-2	-1	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	05
	X	-	0	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	05
	Y	+	0	-5	-2	0	0	1	0	-2	-3	0	0	1	05
	Y	-	0	5	2	0	0	-1	0	2	3	0	0	-1	05
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	-10	2	0	0	3	0	0	1	0	0	3	05
	X	-	0	10	-2	0	0	-3	0	0	-1	0	0	-3	05
	Y	+	0	-17	5	0	2	5	0	-2	0	0	2	5	05
	Y	-	0	17	-5	0	-2	-5	0	2	0	0	-2	-5	05
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	-11	-5	0	1	3	0	-3	-9	0	1	3	05
	X	-	0	11	5	0	-1	-3	0	3	9	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-20	-11	0	0	5	0	-5	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	20	11	0	0	-5	0	5	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	-8	-1	0	1	3	0	3	-3	0	1	3	05
	X	-	0	8	1	0	-1	-3	0	-3	3	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-13	-2	0	1	5	0	1	-4	0	1	5	05
	Y	-	0	13	2	0	-1	-5	0	-1	4	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	-12	-2	0	1	2	0	-6	-5	0	1	2	05
	X	-	0	12	2	0	-1	-2	0	6	5	0	-1	-2	05
	Y	+	0	-23	-4	0	1	5	0	-7	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	23	4	0	-1	-5	0	7	6	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 37	X	+	0	-3	-7	0	-1	1	0	-1	-3	0	-1	1	05
	X	-	0	3	7	0	1	-1	0	1	3	0	1	-1	05
	Y	+	0	-7	-12	0	-2	1	0	-2	-5	0	-2	1	05
	Y	-	0	7	12	0	2	-1	0	2	5	0	2	-1	05
Pilastro Acciaio 22	X	+	0	-2	-3	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	05
	X	-	0	2	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	05
	Y	+	0	-5	-5	0	0	1	0	-2	-4	0	0	1	05
	Y	-	0	5	5	0	0	-1	0	2	4	0	0	-1	05
Pilastro Acciaio 4	X	+	0	-4	3	0	1	1	0	-1	-1	0	1	1	05
	X	-	0	4	-3	0	-1	-1	0	1	1	0	-1	-1	05
	Y	+	0	-8	5	0	2	2	0	-3	-1	0	2	2	05
	Y	-	0	8	-5	0	-2	-2	0	3	1	0	-2	-2	05
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	-8	2	0	0	3	0	3	1	0	0	3	05
	X	-	0	8	-2	0	0	-3	0	-3	-1	0	0	-3	05
	Y	+	0	-13	5	0	2	5	0	1	0	0	2	5	05
	Y	-	0	13	-5	0	-2	-5	0	-1	0	0	-2	-5	05
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	-9	-5	0	1	3	0	1	-9	0	1	3	05
	X	-	0	9	5	0	-1	-3	0	-1	9	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-16	-11	0	0	5	0	-1	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	16	11	0	0	-5	0	1	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	-9	-2	0	1	3	0	1	-5	0	1	3	05

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	X	-	0	9	2	0	-1	-3	0	-1	5	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-16	-4	0	1	5	0	-1	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	16	4	0	-1	-5	0	1	6	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 34	X	+	0	0	-7	0	-1	0	0	0	-3	0	-1	0	05
	X	-	0	0	7	0	1	0	0	0	3	0	1	0	05
	Y	+	0	-2	-12	0	-2	0	0	-1	-5	0	-2	0	05
	Y	-	0	2	12	0	2	0	0	1	5	0	2	0	05
Pilastro Acciaio 14	X	+	0	-4	-1	0	0	1	0	-1	-2	0	0	1	05
	X	-	0	4	1	0	0	-1	0	1	2	0	0	-1	05
	Y	+	0	-8	-2	0	0	2	0	-3	-3	0	0	2	05
	Y	-	0	8	2	0	0	-2	0	3	3	0	0	-2	05
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	-9	-1	0	1	3	0	1	-3	0	1	3	05
	X	-	0	9	1	0	-1	-3	0	-1	3	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-16	-2	0	1	5	0	-1	-4	0	1	5	05
	Y	-	0	16	2	0	-1	-5	0	1	4	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	-10	-2	0	1	3	0	-2	-5	0	1	3	05
	X	-	0	10	2	0	-1	-3	0	2	5	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-19	-4	0	1	5	0	-4	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	19	4	0	-1	-5	0	4	6	0	-1	-5	05
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	-12	-5	0	1	2	0	-6	-9	0	1	2	05
	X	-	0	12	5	0	-1	-2	0	6	9	0	-1	-2	05
	Y	+	0	-23	-11	0	0	5	0	-7	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	23	11	0	0	-5	0	7	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	-7	-2	0	1	4	0	5	-5	0	1	4	05
	X	-	0	7	2	0	-1	-4	0	-5	5	0	-1	-4	05
	Y	+	0	-11	-4	0	1	4	0	3	-6	0	1	4	05
	Y	-	0	11	4	0	-1	-4	0	-3	6	0	-1	-4	05
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	-7	-5	0	1	4	0	5	-9	0	1	4	05
	X	-	0	7	5	0	-1	-4	0	-5	9	0	-1	-4	05
	Y	+	0	-11	-11	0	0	4	0	3	-10	0	0	4	05
	Y	-	0	11	11	0	0	-4	0	-3	10	0	0	-4	05
Pilastro Acciaio 24	X	+	0	-4	-3	0	0	1	0	-1	-2	0	0	1	05
	X	-	0	4	3	0	0	-1	0	1	2	0	0	-1	05
	Y	+	0	-8	-5	0	0	2	0	-3	-4	0	0	2	05
	Y	-	0	8	5	0	0	-2	0	3	4	0	0	-2	05
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	-9	2	0	0	3	0	1	1	0	0	3	05
	X	-	0	9	-2	0	0	-3	0	-1	-1	0	0	-3	05
	Y	+	0	-16	5	0	2	5	0	-1	0	0	2	5	05
	Y	-	0	16	-5	0	-2	-5	0	1	0	0	-2	-5	05
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	-10	-5	0	1	3	0	-2	-9	0	1	3	05
	X	-	0	10	5	0	-1	-3	0	2	9	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-19	-11	0	0	5	0	-4	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	19	11	0	0	-5	0	4	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	-7	-1	0	1	4	0	5	-3	0	1	4	05
	X	-	0	7	1	0	-1	-4	0	-5	3	0	-1	-4	05
	Y	+	0	-11	-2	0	1	4	0	3	-4	0	1	4	05
	Y	-	0	11	2	0	-1	-4	0	-3	4	0	-1	-4	05
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	-12	-2	0	1	2	0	-4	-5	0	1	2	05
	X	-	0	12	2	0	-1	-2	0	4	5	0	-1	-2	05
	Y	+	0	-22	-4	0	1	5	0	-6	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	22	4	0	-1	-5	0	6	6	0	-1	-5	05

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 36	X	+	0	-2	-7	0	-1	0	0	-1	-3	0	-1	0	05
	X	-	0	2	7	0	1	0	0	1	3	0	1	0	05
	Y	+	0	-5	-12	0	-2	1	0	-2	-5	0	-2	1	05
	Y	-	0	5	12	0	2	-1	0	2	5	0	2	-1	05
Pilastro Acciaio 3	X	+	0	-3	3	0	1	1	0	-1	-1	0	1	1	05
	X	-	0	3	-3	0	-1	-1	0	1	1	0	-1	-1	05
	Y	+	0	-7	5	0	2	1	0	-2	-1	0	2	1	05
	Y	-	0	7	-5	0	-2	-1	0	2	1	0	-2	-1	05
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	-7	2	0	0	4	0	5	1	0	0	4	05
	X	-	0	7	-2	0	0	-4	0	-5	-1	0	0	-4	05
	Y	+	0	-11	5	0	2	4	0	3	0	0	2	4	05
	Y	-	0	11	-5	0	-2	-4	0	-3	0	0	-2	-4	05
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	-8	-5	0	1	3	0	2	-9	0	1	3	05
	X	-	0	8	5	0	-1	-3	0	-2	9	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-14	-11	0	0	5	0	0	-10	0	0	5	05
	Y	-	0	14	11	0	0	-5	0	0	10	0	0	-5	05
Pilastro Acciaio 21	X	+	0	-1	-3	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	05
	X	-	0	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	05
	Y	+	0	-3	-5	0	0	1	0	-1	-4	0	0	1	05
	Y	-	0	3	5	0	0	-1	0	1	4	0	0	-1	05
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	-8	-2	0	1	3	0	2	-5	0	1	3	05
	X	-	0	8	2	0	-1	-3	0	-2	5	0	-1	-3	05
	Y	+	0	-14	-4	0	1	5	0	0	-6	0	1	5	05
	Y	-	0	14	4	0	-1	-5	0	0	6	0	-1	-5	05
Pilastrata: Piano Secondo															
Pilastro Acciaio 34	X	+	0	9	-38	0	-9	-3	0	0	-8	0	-9	-3	06
	X	-	0	-9	38	0	9	3	0	0	8	0	9	3	06
	Y	+	0	19	-76	0	-20	-6	0	-1	-15	0	-20	-6	06
	Y	-	0	-19	76	0	20	6	0	1	15	0	20	6	06
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	-51	-38	0	-10	12	0	-14	-6	0	-10	12	06
	X	-	0	51	38	0	10	-12	0	14	6	0	10	-12	06
	Y	+	0	-103	-77	0	-20	24	0	-27	-13	0	-20	24	06
	Y	-	0	103	77	0	20	-24	0	27	13	0	20	-24	06
Pilastro Acciaio 14	X	+	0	-9	-12	0	-3	2	0	-5	-2	0	-3	2	06
	X	-	0	9	12	0	3	-2	0	5	2	0	3	-2	06
	Y	+	0	-19	-25	0	-7	3	0	-9	-3	0	-7	3	06
	Y	-	0	19	25	0	7	-3	0	9	3	0	7	-3	06
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	-28	-13	0	-4	6	0	-10	-1	0	-4	6	06
	X	-	0	28	13	0	4	-6	0	10	1	0	4	-6	06
	Y	+	0	-56	-25	0	-7	12	0	-18	-2	0	-7	12	06
	Y	-	0	56	25	0	7	-12	0	18	2	0	7	-12	06
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	-13	-38	0	-10	2	0	-8	-6	0	-10	2	06
	X	-	0	13	38	0	10	-2	0	8	6	0	10	-2	06
	Y	+	0	-28	-77	0	-20	5	0	-13	-13	0	-20	5	06
	Y	-	0	28	77	0	20	-5	0	13	13	0	20	-5	06
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	-13	-20	0	-5	2	0	-8	-3	0	-5	2	06
	X	-	0	13	20	0	5	-2	0	8	3	0	5	-2	06
	Y	+	0	-28	-40	0	-11	5	0	-13	-5	0	-11	5	06
	Y	-	0	28	40	0	11	-5	0	13	5	0	11	-5	06
Pilastro Acciaio 24	X	+	0	-9	-20	0	-5	2	0	-5	-3	0	-5	2	06
	X	-	0	9	20	0	5	-2	0	5	3	0	5	-2	06

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	+	0	-19	-40	0	-11	3	0	-9	-6	0	-11	3	06
	Y	-	0	19	40	0	11	-3	0	9	6	0	11	-3	06
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	-13	-13	0	-4	2	0	-8	-1	0	-4	2	06
	X	-	0	13	13	0	4	-2	0	8	1	0	4	-2	06
	Y	+	0	-28	-25	0	-7	5	0	-13	-2	0	-7	5	06
	Y	-	0	28	25	0	7	-5	0	13	2	0	7	-5	06
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	-28	6	0	1	6	0	-10	2	0	1	6	06
	X	-	0	28	-6	0	-1	-6	0	10	-2	0	-1	-6	06
	Y	+	0	-56	12	0	2	12	0	-18	5	0	2	12	06
	Y	-	0	56	-12	0	-2	-12	0	18	-5	0	-2	-12	06
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	-37	-38	0	-10	8	0	-12	-6	0	-10	8	06
	X	-	0	37	38	0	10	-8	0	12	6	0	10	-8	06
	Y	+	0	-75	-77	0	-20	17	0	-21	-13	0	-20	17	06
	Y	-	0	75	77	0	20	-17	0	21	13	0	20	-17	06
Pilastro Acciaio 3	X	+	0	-5	6	0	1	0	0	-3	3	0	1	0	06
	X	-	0	5	-6	0	-1	0	0	3	-3	0	-1	0	06
	Y	+	0	-9	11	0	2	1	0	-7	6	0	2	1	06
	Y	-	0	9	-11	0	-2	-1	0	7	-6	0	-2	-1	06
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	-46	-20	0	-5	11	0	-13	-3	0	-5	11	06
	X	-	0	46	20	0	5	-11	0	13	3	0	5	-11	06
	Y	+	0	-93	-40	0	-11	22	0	-25	-5	0	-11	22	06
	Y	-	0	93	40	0	11	-22	0	25	5	0	11	-22	06
Pilastro Acciaio 36	X	+	0	0	-38	0	-9	-1	0	-2	-8	0	-9	-1	06
	X	-	0	0	38	0	9	1	0	2	8	0	9	1	06
	Y	+	0	0	-76	0	-20	-1	0	-5	-15	0	-20	-1	06
	Y	-	0	0	76	0	20	1	0	5	15	0	20	1	06
Pilastro Acciaio 21	X	+	0	5	-20	0	-5	-2	0	-1	-3	0	-5	-2	06
	X	-	0	-5	20	0	5	2	0	1	3	0	5	2	06
	Y	+	0	9	-40	0	-11	-4	0	-3	-6	0	-11	-4	06
	Y	-	0	-9	40	0	11	4	0	3	6	0	11	4	06
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	-13	6	0	1	2	0	-8	2	0	1	2	06
	X	-	0	13	-6	0	-1	-2	0	8	-2	0	-1	-2	06
	Y	+	0	-28	12	0	2	5	0	-13	5	0	2	5	06
	Y	-	0	28	-12	0	-2	-5	0	13	-5	0	-2	-5	06
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	-23	-38	0	-10	4	0	-9	-6	0	-10	4	06
	X	-	0	23	38	0	10	-4	0	9	6	0	10	-4	06
	Y	+	0	-46	-77	0	-20	10	0	-16	-13	0	-20	10	06
	Y	-	0	46	77	0	20	-10	0	16	13	0	20	-10	06
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	-23	-20	0	-5	4	0	-9	-3	0	-5	4	06
	X	-	0	23	20	0	5	-4	0	9	3	0	5	-4	06
	Y	+	0	-46	-40	0	-11	10	0	-16	-5	0	-11	10	06
	Y	-	0	46	40	0	11	-10	0	16	5	0	11	-10	06
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	-37	6	0	1	8	0	-12	2	0	1	8	06
	X	-	0	37	-6	0	-1	-8	0	12	-2	0	-1	-8	06
	Y	+	0	-75	12	0	2	17	0	-21	5	0	2	17	06
	Y	-	0	75	-12	0	-2	-17	0	21	-5	0	-2	-17	06
Pilastro Acciaio 13	X	+	0	-5	-12	0	-3	0	0	-3	-2	0	-3	0	06
	X	-	0	5	12	0	3	0	0	3	2	0	3	0	06
	Y	+	0	-9	-25	0	-7	1	0	-7	-3	0	-7	1	06
	Y	-	0	9	25	0	7	-1	0	7	3	0	7	-1	06
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	-23	-13	0	-4	4	0	-9	-1	0	-4	4	06

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	X	-	0	23	13	0	4	-4	0	9	1	0	4	-4	06
	Y	+	0	-46	-25	0	-7	10	0	-16	-2	0	-7	10	06
	Y	-	0	46	25	0	7	-10	0	16	2	0	7	-10	06
Pilastro Acciaio 38	X	+	0	-9	-38	0	-9	2	0	-5	-8	0	-9	2	06
	X	-	0	9	38	0	9	-2	0	5	8	0	9	-2	06
	Y	+	0	-19	-76	0	-20	3	0	-9	-15	0	-20	3	06
	Y	-	0	19	76	0	20	-3	0	9	15	0	20	-3	06
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	-46	-38	0	-10	11	0	-13	-6	0	-10	11	06
	X	-	0	46	38	0	10	-11	0	13	6	0	10	-11	06
	Y	+	0	-93	-77	0	-20	22	0	-25	-13	0	-20	22	06
	Y	-	0	93	77	0	20	-22	0	25	13	0	20	-22	06
Pilastro Acciaio 11	X	+	0	5	-12	0	-3	-2	0	-1	-2	0	-3	-2	06
	X	-	0	-5	12	0	3	2	0	1	2	0	3	2	06
	Y	+	0	9	-25	0	-7	-4	0	-3	-3	0	-7	-4	06
	Y	-	0	-9	25	0	7	4	0	3	3	0	7	4	06
Pilastro Acciaio 1	X	+	0	5	6	0	1	-2	0	-1	3	0	1	-2	06
	X	-	0	-5	-6	0	-1	2	0	1	-3	0	-1	2	06
	Y	+	0	9	11	0	2	-4	0	-3	6	0	2	-4	06
	Y	-	0	-9	-11	0	-2	4	0	3	-6	0	-2	4	06
Pilastro Acciaio 23	X	+	0	-5	-20	0	-5	0	0	-3	-3	0	-5	0	06
	X	-	0	5	20	0	5	0	0	3	3	0	5	0	06
	Y	+	0	-9	-40	0	-11	1	0	-7	-6	0	-11	1	06
	Y	-	0	9	40	0	11	-1	0	7	6	0	11	-1	06
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	-23	6	0	1	4	0	-9	2	0	1	4	06
	X	-	0	23	-6	0	-1	-4	0	9	-2	0	-1	-4	06
	Y	+	0	-46	12	0	2	10	0	-16	5	0	2	10	06
	Y	-	0	46	-12	0	-2	-10	0	16	-5	0	-2	-10	06
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	-32	-38	0	-10	7	0	-11	-6	0	-10	7	06
	X	-	0	32	38	0	10	-7	0	11	6	0	10	-7	06
	Y	+	0	-65	-77	0	-20	14	0	-20	-13	0	-20	14	06
	Y	-	0	65	77	0	20	-14	0	20	13	0	20	-14	06
Pilastro Acciaio 2	X	+	0	0	6	0	1	-1	0	-2	3	0	1	-1	06
	X	-	0	0	-6	0	-1	1	0	2	-3	0	-1	1	06
	Y	+	0	0	11	0	2	-1	0	-5	6	0	2	-1	06
	Y	-	0	0	-11	0	-2	1	0	5	-6	0	-2	1	06
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	-32	-20	0	-5	7	0	-11	-3	0	-5	7	06
	X	-	0	32	20	0	5	-7	0	11	3	0	5	-7	06
	Y	+	0	-65	-40	0	-11	14	0	-20	-5	0	-11	14	06
	Y	-	0	65	40	0	11	-14	0	20	5	0	11	-14	06
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	-42	-20	0	-5	9	0	-12	-3	0	-5	9	06
	X	-	0	42	20	0	5	-9	0	12	3	0	5	-9	06
	Y	+	0	-84	-40	0	-11	19	0	-23	-5	0	-11	19	06
	Y	-	0	84	40	0	11	-19	0	23	5	0	11	-19	06
Pilastro Acciaio 35	X	+	0	5	-38	0	-9	-2	0	-1	-8	0	-9	-2	06
	X	-	0	-5	38	0	9	2	0	1	8	0	9	2	06
	Y	+	0	9	-76	0	-20	-4	0	-3	-15	0	-20	-4	06
	Y	-	0	-9	76	0	20	4	0	3	15	0	20	4	06
Pilastro Acciaio 20	X	+	0	9	-20	0	-5	-3	0	0	-3	0	-5	-3	06
	X	-	0	-9	20	0	5	3	0	0	3	0	5	3	06
	Y	+	0	19	-40	0	-11	-6	0	-1	-6	0	-11	-6	06
	Y	-	0	-19	40	0	11	6	0	1	6	0	11	6	06

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	-32	-13	0	-4	7	0	-11	-1	0	-4	7	06
	X	-	0	32	13	0	4	-7	0	11	1	0	4	-7	06
	Y	+	0	-65	-25	0	-7	14	0	-20	-2	0	-7	14	06
	Y	-	0	65	25	0	7	-14	0	20	2	0	7	-14	06
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	-18	-38	0	-10	3	0	-8	-6	0	-10	3	06
	X	-	0	18	38	0	10	-3	0	8	6	0	10	-3	06
	Y	+	0	-37	-77	0	-20	7	0	-14	-13	0	-20	7	06
	Y	-	0	37	77	0	20	-7	0	14	13	0	20	-7	06
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	-18	-20	0	-5	3	0	-8	-3	0	-5	3	06
	X	-	0	18	20	0	5	-3	0	8	3	0	5	-3	06
	Y	+	0	-37	-40	0	-11	7	0	-14	-5	0	-11	7	06
	Y	-	0	37	40	0	11	-7	0	14	5	0	11	-7	06
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	-32	6	0	1	7	0	-11	2	0	1	7	06
	X	-	0	32	-6	0	-1	-7	0	11	-2	0	-1	-7	06
	Y	+	0	-65	12	0	2	14	0	-20	5	0	2	14	06
	Y	-	0	65	-12	0	-2	-14	0	20	-5	0	-2	-14	06
Pilastro Acciaio 12	X	+	0	0	-12	0	-3	-1	0	-2	-2	0	-3	-1	06
	X	-	0	0	12	0	3	1	0	2	2	0	3	1	06
	Y	+	0	0	-25	0	-7	-1	0	-5	-3	0	-7	-1	06
	Y	-	0	0	25	0	7	1	0	5	3	0	7	1	06
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	-18	-13	0	-4	3	0	-8	-1	0	-4	3	06
	X	-	0	18	13	0	4	-3	0	8	1	0	4	-3	06
	Y	+	0	-37	-25	0	-7	7	0	-14	-2	0	-7	7	06
	Y	-	0	37	25	0	7	-7	0	14	2	0	7	-7	06
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	-42	-38	0	-10	9	0	-12	-6	0	-10	9	06
	X	-	0	42	38	0	10	-9	0	12	6	0	10	-9	06
	Y	+	0	-84	-77	0	-20	19	0	-23	-13	0	-20	19	06
	Y	-	0	84	77	0	20	-19	0	23	13	0	20	-19	06
Pilastro Acciaio 4	X	+	0	-9	6	0	1	2	0	-5	3	0	1	2	06
	X	-	0	9	-6	0	-1	-2	0	5	-3	0	-1	-2	06
	Y	+	0	-19	11	0	2	3	0	-9	6	0	2	3	06
	Y	-	0	19	-11	0	-2	-3	0	9	-6	0	-2	-3	06
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	-51	-20	0	-5	12	0	-14	-3	0	-5	12	06
	X	-	0	51	20	0	5	-12	0	14	3	0	5	-12	06
	Y	+	0	-103	-40	0	-11	24	0	-27	-5	0	-11	24	06
	Y	-	0	103	40	0	11	-24	0	27	5	0	11	-24	06
Pilastro Acciaio 37	X	+	0	-5	-38	0	-9	0	0	-3	-8	0	-9	0	06
	X	-	0	5	38	0	9	0	0	3	8	0	9	0	06
	Y	+	0	-9	-76	0	-20	1	0	-7	-15	0	-20	1	06
	Y	-	0	9	76	0	20	-1	0	7	15	0	20	-1	06
Pilastro Acciaio 22	X	+	0	0	-20	0	-5	-1	0	-2	-3	0	-5	-1	06
	X	-	0	0	20	0	5	1	0	2	3	0	5	1	06
	Y	+	0	0	-40	0	-11	-1	0	-5	-6	0	-11	-1	06
	Y	-	0	0	40	0	11	1	0	5	6	0	11	1	06
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	-18	6	0	1	3	0	-8	2	0	1	3	06
	X	-	0	18	-6	0	-1	-3	0	8	-2	0	-1	-3	06
	Y	+	0	-37	12	0	2	7	0	-14	5	0	2	7	06
	Y	-	0	37	-12	0	-2	-7	0	14	-5	0	-2	-7	06
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	-28	-38	0	-10	6	0	-10	-6	0	-10	6	06
	X	-	0	28	38	0	10	-6	0	10	6	0	10	-6	06
	Y	+	0	-56	-77	0	-20	12	0	-18	-13	0	-20	12	06

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	56	77	0	20	-12	0	18	13	0	20	-12	06
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	-28	-20	0	-5	6	0	-10	-3	0	-5	6	06
	X	-	0	28	20	0	5	-6	0	10	3	0	5	-6	06
	Y	+	0	-56	-40	0	-11	12	0	-18	-5	0	-11	12	06
	Y	-	0	56	40	0	11	-12	0	18	5	0	11	-12	06
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	-37	-20	0	-5	8	0	-12	-3	0	-5	8	06
	X	-	0	37	20	0	5	-8	0	12	3	0	5	-8	06
	Y	+	0	-75	-40	0	-11	17	0	-21	-5	0	-11	17	06
	Y	-	0	75	40	0	11	-17	0	21	5	0	11	-17	06
Pilastrata: Piano Primo															
Pilastro Acciaio 34	X	+	0	-5	-25	0	4	4	0	9	-39	0	4	4	07
	X	-	0	5	25	0	-4	-4	0	-9	39	0	-4	-4	07
	Y	+	0	-10	-50	0	7	7	0	18	-78	0	7	7	07
	Y	-	0	10	50	0	-7	-7	0	-18	78	0	-7	-7	07
Pilastro Acciaio 35	X	+	0	-9	-25	0	4	3	0	4	-39	0	4	3	07
	X	-	0	9	25	0	-4	-3	0	-4	39	0	-4	-3	07
	Y	+	0	-18	-50	0	7	7	0	9	-78	0	7	7	07
	Y	-	0	18	50	0	-7	-7	0	-9	78	0	-7	-7	07
Pilastro Acciaio 36	X	+	0	-13	-25	0	4	3	0	0	-39	0	4	3	07
	X	-	0	13	25	0	-4	-3	0	0	39	0	-4	-3	07
	Y	+	0	-26	-50	0	7	7	0	-1	-78	0	7	7	07
	Y	-	0	26	50	0	-7	-7	0	1	78	0	-7	-7	07
Pilastro Acciaio 37	X	+	0	-17	-25	0	4	3	0	-5	-39	0	4	3	07
	X	-	0	17	25	0	-4	-3	0	5	39	0	-4	-3	07
	Y	+	0	-34	-50	0	7	6	0	-10	-78	0	7	6	07
	Y	-	0	34	50	0	-7	-6	0	10	78	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 38	X	+	0	-21	-25	0	4	3	0	-10	-39	0	4	3	07
	X	-	0	21	25	0	-4	-3	0	10	39	0	-4	-3	07
	Y	+	0	-42	-50	0	7	6	0	-20	-78	0	7	6	07
	Y	-	0	42	50	0	-7	-6	0	20	78	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	-25	-25	0	4	3	0	-14	-39	0	4	3	07
	X	-	0	25	25	0	-4	-3	0	14	39	0	-4	-3	07
	Y	+	0	-50	-49	0	7	6	0	-29	-78	0	7	6	07
	Y	-	0	50	49	0	-7	-6	0	29	78	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	-29	-25	0	4	3	0	-19	-39	0	4	3	07
	X	-	0	29	25	0	-4	-3	0	19	39	0	-4	-3	07
	Y	+	0	-58	-49	0	7	5	0	-38	-78	0	7	5	07
	Y	-	0	58	49	0	-7	-5	0	38	78	0	-7	-5	07
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	-33	-25	0	4	2	0	-24	-39	0	4	2	07
	X	-	0	33	25	0	-4	-2	0	24	39	0	-4	-2	07
	Y	+	0	-66	-49	0	7	5	0	-48	-78	0	7	5	07
	Y	-	0	66	49	0	-7	-5	0	48	78	0	-7	-5	07
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	-37	-25	0	4	2	0	-28	-39	0	4	2	07
	X	-	0	37	25	0	-4	-2	0	28	39	0	-4	-2	07
	Y	+	0	-74	-49	0	7	4	0	-58	-78	0	7	4	07
	Y	-	0	74	49	0	-7	-4	0	58	78	0	-7	-4	07
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	-41	-25	0	4	2	0	-33	-39	0	4	2	07
	X	-	0	41	25	0	-4	-2	0	33	39	0	-4	-2	07
	Y	+	0	-82	-49	0	7	4	0	-67	-78	0	7	4	07
	Y	-	0	82	49	0	-7	-4	0	67	78	0	-7	-4	07
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	-45	-25	0	4	2	0	-38	-39	0	4	2	07

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	X	-	0	45	25	0	-4	-2	0	38	39	0	-4	-2	07
	Y	+	0	-90	-49	0	7	3	0	-77	-78	0	7	3	07
	Y	-	0	90	49	0	-7	-3	0	77	78	0	-7	-3	07
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	-49	-25	0	4	2	0	-43	-39	0	4	2	07
	X	-	0	49	25	0	-4	-2	0	43	39	0	-4	-2	07
	Y	+	0	-98	-49	0	7	3	0	-87	-78	0	7	3	07
	Y	-	0	98	49	0	-7	-3	0	87	78	0	-7	-3	07
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	-53	-25	0	4	1	0	-48	-39	0	4	1	07
	X	-	0	53	25	0	-4	-1	0	48	39	0	-4	-1	07
	Y	+	0	-106	-49	0	7	3	0	-96	-78	0	7	3	07
	Y	-	0	106	49	0	-7	-3	0	96	78	0	-7	-3	07
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	-57	-25	0	4	1	0	-53	-39	0	4	1	07
	X	-	0	57	25	0	-4	-1	0	53	39	0	-4	-1	07
	Y	+	0	-114	-49	0	7	2	0	-106	-78	0	7	2	07
	Y	-	0	114	49	0	-7	-2	0	106	78	0	-7	-2	07
Pilastro Acciaio 20	X	+	0	-5	-7	0	3	4	0	9	-20	0	3	4	07
	X	-	0	5	7	0	-3	-4	0	-9	20	0	-3	-4	07
	Y	+	0	-10	-14	0	7	7	0	18	-40	0	7	7	07
	Y	-	0	10	14	0	-7	-7	0	-18	40	0	-7	-7	07
Pilastro Acciaio 21	X	+	0	-9	-7	0	3	3	0	4	-20	0	3	3	07
	X	-	0	9	7	0	-3	-3	0	-4	20	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-18	-14	0	7	7	0	9	-40	0	7	7	07
	Y	-	0	18	14	0	-7	-7	0	-9	40	0	-7	-7	07
Pilastro Acciaio 22	X	+	0	-13	-7	0	3	3	0	0	-20	0	3	3	07
	X	-	0	13	7	0	-3	-3	0	0	20	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-26	-14	0	7	7	0	-1	-40	0	7	7	07
	Y	-	0	26	14	0	-7	-7	0	1	40	0	-7	-7	07
Pilastro Acciaio 23	X	+	0	-17	-7	0	3	3	0	-5	-20	0	3	3	07
	X	-	0	17	7	0	-3	-3	0	5	20	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-34	-14	0	7	6	0	-10	-40	0	7	6	07
	Y	-	0	34	14	0	-7	-6	0	10	40	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 24	X	+	0	-21	-7	0	3	3	0	-10	-20	0	3	3	07
	X	-	0	21	7	0	-3	-3	0	10	20	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-42	-14	0	7	6	0	-20	-40	0	7	6	07
	Y	-	0	42	14	0	-7	-6	0	20	40	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 12	X	+	0	-13	0	0	3	3	0	0	-12	0	3	3	07
	X	-	0	13	0	0	-3	-3	0	0	12	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-26	0	0	6	7	0	-1	-25	0	6	7	07
	Y	-	0	26	0	0	-6	-7	0	1	25	0	-6	-7	07
Pilastro Acciaio 13	X	+	0	-17	0	0	3	3	0	-5	-12	0	3	3	07
	X	-	0	17	0	0	-3	-3	0	5	12	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-34	0	0	6	6	0	-10	-25	0	6	6	07
	Y	-	0	34	0	0	-6	-6	0	10	25	0	-6	-6	07
Pilastro Acciaio 14	X	+	0	-21	0	0	3	3	0	-10	-12	0	3	3	07
	X	-	0	21	0	0	-3	-3	0	10	12	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-42	0	0	6	6	0	-20	-25	0	6	6	07
	Y	-	0	42	0	0	-6	-6	0	20	25	0	-6	-6	07
Pilastro Acciaio 2	X	+	0	-13	17	0	3	3	0	0	6	0	3	3	07
	X	-	0	13	-17	0	-3	-3	0	0	-6	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-26	35	0	6	7	0	-1	12	0	6	7	07
	Y	-	0	26	-35	0	-6	-7	0	1	-12	0	-6	-7	07

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 3	X	+	0	-17	17	0	3	3	0	-5	6	0	3	3	07
	X	-	0	17	-17	0	-3	-3	0	5	-6	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-34	35	0	6	6	0	-10	12	0	6	6	07
	Y	-	0	34	-35	0	-6	-6	0	10	-12	0	-6	-6	07
Pilastro Acciaio 4	X	+	0	-21	17	0	3	3	0	-10	6	0	3	3	07
	X	-	0	21	-17	0	-3	-3	0	10	-6	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-42	35	0	6	6	0	-20	12	0	6	6	07
	Y	-	0	42	-35	0	-6	-6	0	20	-12	0	-6	-6	07
Pilastro Acciaio 11	X	+	0	-9	0	0	3	3	0	4	-12	0	3	3	07
	X	-	0	9	0	0	-3	-3	0	-4	12	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-18	0	0	6	7	0	9	-25	0	6	7	07
	Y	-	0	18	0	0	-6	-7	0	-9	25	0	-6	-7	07
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	-25	-7	0	3	3	0	-14	-20	0	3	3	07
	X	-	0	25	7	0	-3	-3	0	14	20	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-50	-14	0	7	6	0	-29	-40	0	7	6	07
	Y	-	0	50	14	0	-7	-6	0	29	40	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	-29	-7	0	3	3	0	-19	-20	0	3	3	07
	X	-	0	29	7	0	-3	-3	0	19	20	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-58	-14	0	7	5	0	-38	-40	0	7	5	07
	Y	-	0	58	14	0	-7	-5	0	38	40	0	-7	-5	07
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	-33	-7	0	3	2	0	-24	-20	0	3	2	07
	X	-	0	33	7	0	-3	-2	0	24	20	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-66	-14	0	7	5	0	-48	-40	0	7	5	07
	Y	-	0	66	14	0	-7	-5	0	48	40	0	-7	-5	07
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	-37	-7	0	3	2	0	-28	-20	0	3	2	07
	X	-	0	37	7	0	-3	-2	0	28	20	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-74	-14	0	7	4	0	-58	-40	0	7	4	07
	Y	-	0	74	14	0	-7	-4	0	58	40	0	-7	-4	07
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	-41	-7	0	3	2	0	-33	-20	0	3	2	07
	X	-	0	41	7	0	-3	-2	0	33	20	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-82	-14	0	7	4	0	-67	-40	0	7	4	07
	Y	-	0	82	14	0	-7	-4	0	67	40	0	-7	-4	07
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	-25	0	0	3	3	0	-14	-13	0	3	3	07
	X	-	0	25	0	0	-3	-3	0	14	13	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-50	0	0	7	6	0	-29	-25	0	7	6	07
	Y	-	0	50	0	0	-7	-6	0	29	25	0	-7	-6	07
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	-29	0	0	3	3	0	-19	-13	0	3	3	07
	X	-	0	29	0	0	-3	-3	0	19	13	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-58	0	0	7	5	0	-38	-25	0	7	5	07
	Y	-	0	58	0	0	-7	-5	0	38	25	0	-7	-5	07
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	-33	0	0	3	2	0	-24	-13	0	3	2	07
	X	-	0	33	0	0	-3	-2	0	24	13	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-66	0	0	7	5	0	-48	-25	0	7	5	07
	Y	-	0	66	0	0	-7	-5	0	48	25	0	-7	-5	07
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	-37	0	0	3	2	0	-28	-13	0	3	2	07
	X	-	0	37	0	0	-3	-2	0	28	13	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-74	0	0	7	4	0	-58	-25	0	7	4	07
	Y	-	0	74	0	0	-7	-4	0	58	25	0	-7	-4	07
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	-41	0	0	3	2	0	-33	-13	0	3	2	07
	X	-	0	41	0	0	-3	-2	0	33	13	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-82	0	0	7	4	0	-67	-25	0	7	4	07

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	82	0	0	-7	-4	0	67	25	0	-7	-4	07
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	-25	17	0	3	3	0	-14	6	0	3	3	07
	X	-	0	25	-17	0	-3	-3	0	14	-6	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-50	35	0	6	6	0	-29	13	0	6	6	07
	Y	-	0	50	-35	0	-6	-6	0	29	-13	0	-6	-6	07
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	-29	17	0	3	3	0	-19	6	0	3	3	07
	X	-	0	29	-17	0	-3	-3	0	19	-6	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-58	35	0	6	5	0	-38	13	0	6	5	07
	Y	-	0	58	-35	0	-6	-5	0	38	-13	0	-6	-5	07
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	-33	17	0	3	2	0	-24	6	0	3	2	07
	X	-	0	33	-17	0	-3	-2	0	24	-6	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-66	35	0	6	5	0	-48	13	0	6	5	07
	Y	-	0	66	-35	0	-6	-5	0	48	-13	0	-6	-5	07
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	-37	17	0	3	2	0	-28	6	0	3	2	07
	X	-	0	37	-17	0	-3	-2	0	28	-6	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-74	35	0	6	4	0	-58	13	0	6	4	07
	Y	-	0	74	-35	0	-6	-4	0	58	-13	0	-6	-4	07
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	-41	17	0	3	2	0	-33	6	0	3	2	07
	X	-	0	41	-17	0	-3	-2	0	33	-6	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-82	35	0	6	4	0	-67	13	0	6	4	07
	Y	-	0	82	-35	0	-6	-4	0	67	-13	0	-6	-4	07
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	-45	17	0	3	2	0	-38	6	0	3	2	07
	X	-	0	45	-17	0	-3	-2	0	38	-6	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-90	35	0	6	3	0	-77	13	0	6	3	07
	Y	-	0	90	-35	0	-6	-3	0	77	-13	0	-6	-3	07
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	-45	-7	0	3	2	0	-38	-20	0	3	2	07
	X	-	0	45	7	0	-3	-2	0	38	20	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-90	-14	0	7	3	0	-77	-40	0	7	3	07
	Y	-	0	90	14	0	-7	-3	0	77	40	0	-7	-3	07
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	-49	-7	0	3	2	0	-43	-20	0	3	2	07
	X	-	0	49	7	0	-3	-2	0	43	20	0	-3	-2	07
	Y	+	0	-98	-14	0	7	3	0	-87	-40	0	7	3	07
	Y	-	0	98	14	0	-7	-3	0	87	40	0	-7	-3	07
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	-53	-7	0	3	1	0	-48	-20	0	3	1	07
	X	-	0	53	7	0	-3	-1	0	48	20	0	-3	-1	07
	Y	+	0	-106	-14	0	7	3	0	-96	-40	0	7	3	07
	Y	-	0	106	14	0	-7	-3	0	96	40	0	-7	-3	07
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	-57	-7	0	3	1	0	-53	-20	0	3	1	07
	X	-	0	57	7	0	-3	-1	0	53	20	0	-3	-1	07
	Y	+	0	-114	-14	0	7	2	0	-106	-40	0	7	2	07
	Y	-	0	114	14	0	-7	-2	0	106	40	0	-7	-2	07
Pilastro Acciaio 1	X	+	0	-9	17	0	3	3	0	4	6	0	3	3	07
	X	-	0	9	-17	0	-3	-3	0	-4	-6	0	-3	-3	07
	Y	+	0	-18	35	0	6	7	0	9	12	0	6	7	07
	Y	-	0	18	-35	0	-6	-7	0	-9	-12	0	-6	-7	07
Pilastrata: Piano Terra															
Pilastro Acciaio 34	X	+	0	54	-152	0	-31	-14	0	-3	-28	0	-31	-14	08
	X	-	0	-54	152	0	31	14	0	3	28	0	31	14	08
	Y	+	0	112	-316	0	-65	-30	0	-8	-57	0	-65	-30	08
	Y	-	0	-112	316	0	65	30	0	8	57	0	65	30	08
Pilastro Acciaio 35	X	+	0	34	-152	0	-31	-11	0	-8	-28	0	-31	-11	08

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	X	-	0	-34	152	0	31	11	0	8	28	0	31	11	08
	Y	+	0	71	-316	0	-65	-22	0	-17	-57	0	-65	-22	08
	Y	-	0	-71	316	0	65	22	0	17	57	0	65	22	08
Pilastro Acciaio 36	X	+	0	14	-152	0	-31	-7	0	-12	-28	0	-31	-7	08
	X	-	0	-14	152	0	31	7	0	12	28	0	31	7	08
	Y	+	0	30	-316	0	-65	-14	0	-26	-57	0	-65	-14	08
	Y	-	0	-30	316	0	65	14	0	26	57	0	65	14	08
Pilastro Acciaio 37	X	+	0	-5	-152	0	-31	-3	0	-17	-28	0	-31	-3	08
	X	-	0	5	152	0	31	3	0	17	28	0	31	3	08
	Y	+	0	-11	-316	0	-65	-6	0	-34	-57	0	-65	-6	08
	Y	-	0	11	316	0	65	6	0	34	57	0	65	6	08
Pilastro Acciaio 38	X	+	0	-25	-152	0	-31	1	0	-21	-28	0	-31	1	08
	X	-	0	25	152	0	31	-1	0	21	28	0	31	-1	08
	Y	+	0	-52	-316	0	-65	2	0	-43	-57	0	-65	2	08
	Y	-	0	52	316	0	65	-2	0	43	57	0	65	-2	08
Pilastro Acciaio 39	X	+	0	-45	-152	0	-31	5	0	-26	-28	0	-31	5	08
	X	-	0	45	152	0	31	-5	0	26	28	0	31	-5	08
	Y	+	0	-93	-316	0	-65	10	0	-52	-56	0	-65	10	08
	Y	-	0	93	316	0	65	-10	0	52	56	0	65	-10	08
Pilastro Acciaio 40	X	+	0	-64	-152	0	-31	9	0	-30	-28	0	-31	9	08
	X	-	0	64	152	0	31	-9	0	30	28	0	31	-9	08
	Y	+	0	-134	-316	0	-65	18	0	-61	-56	0	-65	18	08
	Y	-	0	134	316	0	65	-18	0	61	56	0	65	-18	08
Pilastro Acciaio 41	X	+	0	-84	-152	0	-31	12	0	-35	-28	0	-31	12	08
	X	-	0	84	152	0	31	-12	0	35	28	0	31	-12	08
	Y	+	0	-175	-316	0	-65	26	0	-70	-56	0	-65	26	08
	Y	-	0	175	316	0	65	-26	0	70	56	0	65	-26	08
Pilastro Acciaio 42	X	+	0	-104	-152	0	-31	16	0	-39	-28	0	-31	16	08
	X	-	0	104	152	0	31	-16	0	39	28	0	31	-16	08
	Y	+	0	-216	-316	0	-65	34	0	-79	-56	0	-65	34	08
	Y	-	0	216	316	0	65	-34	0	79	56	0	65	-34	08
Pilastro Acciaio 43	X	+	0	-123	-152	0	-31	20	0	-44	-28	0	-31	20	08
	X	-	0	123	152	0	31	-20	0	44	28	0	31	-20	08
	Y	+	0	-257	-316	0	-65	42	0	-88	-56	0	-65	42	08
	Y	-	0	257	316	0	65	-42	0	88	56	0	65	-42	08
Pilastro Acciaio 44	X	+	0	-143	-152	0	-31	24	0	-48	-28	0	-31	24	08
	X	-	0	143	152	0	31	-24	0	48	28	0	31	-24	08
	Y	+	0	-298	-316	0	-65	51	0	-97	-56	0	-65	51	08
	Y	-	0	298	316	0	65	-51	0	97	56	0	65	-51	08
Pilastro Acciaio 45	X	+	0	-163	-152	0	-31	28	0	-52	-28	0	-31	28	08
	X	-	0	163	152	0	31	-28	0	52	28	0	31	-28	08
	Y	+	0	-339	-316	0	-65	59	0	-106	-56	0	-65	59	08
	Y	-	0	339	316	0	65	-59	0	106	56	0	65	-59	08
Pilastro Acciaio 46	X	+	0	-183	-152	0	-31	32	0	-57	-28	0	-31	32	08
	X	-	0	183	152	0	31	-32	0	57	28	0	31	-32	08
	Y	+	0	-380	-316	0	-65	67	0	-114	-56	0	-65	67	08
	Y	-	0	380	316	0	65	-67	0	114	56	0	65	-67	08
Pilastro Acciaio 47	X	+	0	-202	-152	0	-31	35	0	-61	-28	0	-31	35	08
	X	-	0	202	152	0	31	-35	0	61	28	0	31	-35	08
	Y	+	0	-421	-316	0	-65	75	0	-123	-56	0	-65	75	08
	Y	-	0	421	316	0	65	-75	0	123	56	0	65	-75	08

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 20	X	+	0	54	-74	0	-16	-14	0	-3	-9	0	-16	-14	08
	X	-	0	-54	74	0	16	14	0	3	9	0	16	14	08
	Y	+	0	112	-152	0	-34	-30	0	-8	-18	0	-34	-30	08
	Y	-	0	-112	152	0	34	30	0	8	18	0	34	30	08
Pilastro Acciaio 21	X	+	0	34	-74	0	-16	-11	0	-8	-9	0	-16	-11	08
	X	-	0	-34	74	0	16	11	0	8	9	0	16	11	08
	Y	+	0	71	-152	0	-34	-22	0	-17	-18	0	-34	-22	08
	Y	-	0	-71	152	0	34	22	0	17	18	0	34	22	08
Pilastro Acciaio 22	X	+	0	14	-74	0	-16	-7	0	-12	-9	0	-16	-7	08
	X	-	0	-14	74	0	16	7	0	12	9	0	16	7	08
	Y	+	0	30	-152	0	-34	-14	0	-26	-18	0	-34	-14	08
	Y	-	0	-30	152	0	34	14	0	26	18	0	34	14	08
Pilastro Acciaio 23	X	+	0	-5	-74	0	-16	-3	0	-17	-9	0	-16	-3	08
	X	-	0	5	74	0	16	3	0	17	9	0	16	3	08
	Y	+	0	-11	-152	0	-34	-6	0	-34	-18	0	-34	-6	08
	Y	-	0	11	152	0	34	6	0	34	18	0	34	6	08
Pilastro Acciaio 24	X	+	0	-25	-74	0	-16	1	0	-21	-9	0	-16	1	08
	X	-	0	25	74	0	16	-1	0	21	9	0	16	-1	08
	Y	+	0	-52	-152	0	-34	2	0	-43	-18	0	-34	2	08
	Y	-	0	52	152	0	34	-2	0	43	18	0	34	-2	08
Pilastro Acciaio 12	X	+	0	14	-42	0	-10	-7	0	-12	-1	0	-10	-7	08
	X	-	0	-14	42	0	10	7	0	12	1	0	10	7	08
	Y	+	0	30	-87	0	-21	-14	0	-26	-2	0	-21	-14	08
	Y	-	0	-30	87	0	21	14	0	26	2	0	21	14	08
Pilastro Acciaio 13	X	+	0	-5	-42	0	-10	-3	0	-17	-1	0	-10	-3	08
	X	-	0	5	42	0	10	3	0	17	1	0	10	3	08
	Y	+	0	-11	-87	0	-21	-6	0	-34	-2	0	-21	-6	08
	Y	-	0	11	87	0	21	6	0	34	2	0	21	6	08
Pilastro Acciaio 14	X	+	0	-25	-42	0	-10	1	0	-21	-1	0	-10	1	08
	X	-	0	25	42	0	10	-1	0	21	1	0	10	-1	08
	Y	+	0	-52	-87	0	-21	2	0	-43	-2	0	-21	2	08
	Y	-	0	52	87	0	21	-2	0	43	2	0	21	-2	08
Pilastro Acciaio 2	X	+	0	14	37	0	5	-7	0	-12	18	0	5	-7	08
	X	-	0	-14	-37	0	-5	7	0	12	-18	0	-5	7	08
	Y	+	0	30	77	0	10	-14	0	-26	37	0	10	-14	08
	Y	-	0	-30	-77	0	-10	14	0	26	-37	0	-10	14	08
Pilastro Acciaio 3	X	+	0	-5	37	0	5	-3	0	-17	18	0	5	-3	08
	X	-	0	5	-37	0	-5	3	0	17	-18	0	-5	3	08
	Y	+	0	-11	77	0	10	-6	0	-34	37	0	10	-6	08
	Y	-	0	11	-77	0	-10	6	0	34	-37	0	-10	6	08
Pilastro Acciaio 4	X	+	0	-25	37	0	5	1	0	-21	18	0	5	1	08
	X	-	0	25	-37	0	-5	-1	0	21	-18	0	-5	-1	08
	Y	+	0	-52	77	0	10	2	0	-43	37	0	10	2	08
	Y	-	0	52	-77	0	-10	-2	0	43	-37	0	-10	-2	08
Pilastro Acciaio 11	X	+	0	34	-42	0	-10	-11	0	-8	-1	0	-10	-11	08
	X	-	0	-34	42	0	10	11	0	8	1	0	10	11	08
	Y	+	0	71	-87	0	-21	-22	0	-17	-2	0	-21	-22	08
	Y	-	0	-71	87	0	21	22	0	17	2	0	21	22	08
Pilastro Acciaio 25	X	+	0	-45	-74	0	-16	5	0	-26	-9	0	-16	5	08
	X	-	0	45	74	0	16	-5	0	26	9	0	16	-5	08
	Y	+	0	-93	-152	0	-34	10	0	-52	-17	0	-34	10	08

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	93	152	0	34	-10	0	52	17	0	34	-10	08
Pilastro Acciaio 26	X	+	0	-64	-74	0	-16	9	0	-30	-9	0	-16	9	08
	X	-	0	64	74	0	16	-9	0	30	9	0	16	-9	08
	Y	+	0	-134	-152	0	-34	18	0	-61	-17	0	-34	18	08
	Y	-	0	134	152	0	34	-18	0	61	17	0	34	-18	08
Pilastro Acciaio 27	X	+	0	-84	-74	0	-16	12	0	-35	-9	0	-16	12	08
	X	-	0	84	74	0	16	-12	0	35	9	0	16	-12	08
	Y	+	0	-175	-152	0	-34	26	0	-70	-17	0	-34	26	08
	Y	-	0	175	152	0	34	-26	0	70	17	0	34	-26	08
Pilastro Acciaio 28	X	+	0	-104	-74	0	-16	16	0	-39	-9	0	-16	16	08
	X	-	0	104	74	0	16	-16	0	39	9	0	16	-16	08
	Y	+	0	-216	-152	0	-34	34	0	-79	-17	0	-34	34	08
	Y	-	0	216	152	0	34	-34	0	79	17	0	34	-34	08
Pilastro Acciaio 29	X	+	0	-123	-74	0	-16	20	0	-44	-9	0	-16	20	08
	X	-	0	123	74	0	16	-20	0	44	9	0	16	-20	08
	Y	+	0	-257	-152	0	-34	42	0	-88	-17	0	-34	42	08
	Y	-	0	257	152	0	34	-42	0	88	17	0	34	-42	08
Pilastro Acciaio 15	X	+	0	-45	-42	0	-10	5	0	-26	-1	0	-10	5	08
	X	-	0	45	42	0	10	-5	0	26	1	0	10	-5	08
	Y	+	0	-93	-87	0	-21	10	0	-52	-2	0	-21	10	08
	Y	-	0	93	87	0	21	-10	0	52	2	0	21	-10	08
Pilastro Acciaio 16	X	+	0	-64	-42	0	-10	9	0	-30	-1	0	-10	9	08
	X	-	0	64	42	0	10	-9	0	30	1	0	10	-9	08
	Y	+	0	-134	-87	0	-21	18	0	-61	-2	0	-21	18	08
	Y	-	0	134	87	0	21	-18	0	61	2	0	21	-18	08
Pilastro Acciaio 17	X	+	0	-84	-42	0	-10	12	0	-35	-1	0	-10	12	08
	X	-	0	84	42	0	10	-12	0	35	1	0	10	-12	08
	Y	+	0	-175	-87	0	-21	26	0	-70	-2	0	-21	26	08
	Y	-	0	175	87	0	21	-26	0	70	2	0	21	-26	08
Pilastro Acciaio 18	X	+	0	-104	-42	0	-10	16	0	-39	-1	0	-10	16	08
	X	-	0	104	42	0	10	-16	0	39	1	0	10	-16	08
	Y	+	0	-216	-87	0	-21	34	0	-79	-2	0	-21	34	08
	Y	-	0	216	87	0	21	-34	0	79	2	0	21	-34	08
Pilastro Acciaio 19	X	+	0	-123	-42	0	-10	20	0	-44	-1	0	-10	20	08
	X	-	0	123	42	0	10	-20	0	44	1	0	10	-20	08
	Y	+	0	-257	-87	0	-21	42	0	-88	-2	0	-21	42	08
	Y	-	0	257	87	0	21	-42	0	88	2	0	21	-42	08
Pilastro Acciaio 5	X	+	0	-45	37	0	5	5	0	-26	18	0	5	5	08
	X	-	0	45	-37	0	-5	-5	0	26	-18	0	-5	-5	08
	Y	+	0	-93	77	0	10	10	0	-52	37	0	10	10	08
	Y	-	0	93	-77	0	-10	-10	0	52	-37	0	-10	-10	08
Pilastro Acciaio 6	X	+	0	-64	37	0	5	9	0	-30	18	0	5	9	08
	X	-	0	64	-37	0	-5	-9	0	30	-18	0	-5	-9	08
	Y	+	0	-134	77	0	10	18	0	-61	37	0	10	18	08
	Y	-	0	134	-77	0	-10	-18	0	61	-37	0	-10	-18	08
Pilastro Acciaio 7	X	+	0	-84	37	0	5	12	0	-35	18	0	5	12	08
	X	-	0	84	-37	0	-5	-12	0	35	-18	0	-5	-12	08
	Y	+	0	-175	77	0	10	26	0	-70	37	0	10	26	08
	Y	-	0	175	-77	0	-10	-26	0	70	-37	0	-10	-26	08
Pilastro Acciaio 8	X	+	0	-104	37	0	5	16	0	-39	18	0	5	16	08
	X	-	0	104	-37	0	-5	-16	0	39	-18	0	-5	-16	08

Id_{Pil}	Dir	e	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	+	0	-216	77	0	10	34	0	-79	37	0	10	34	08
	Y	-	0	216	-77	0	-10	-34	0	79	-37	0	-10	-34	08
Pilastro Acciaio 9	X	+	0	-123	37	0	5	20	0	-44	18	0	5	20	08
	X	-	0	123	-37	0	-5	-20	0	44	-18	0	-5	-20	08
	Y	+	0	-257	77	0	10	42	0	-88	37	0	10	42	08
	Y	-	0	257	-77	0	-10	-42	0	88	-37	0	-10	-42	08
Pilastro Acciaio 10	X	+	0	-143	37	0	5	24	0	-48	18	0	5	24	08
	X	-	0	143	-37	0	-5	-24	0	48	-18	0	-5	-24	08
	Y	+	0	-298	77	0	10	51	0	-97	37	0	10	51	08
	Y	-	0	298	-77	0	-10	-51	0	97	-37	0	-10	-51	08
Pilastro Acciaio 30	X	+	0	-143	-74	0	-16	24	0	-48	-9	0	-16	24	08
	X	-	0	143	74	0	16	-24	0	48	9	0	16	-24	08
	Y	+	0	-298	-152	0	-34	51	0	-97	-17	0	-34	51	08
	Y	-	0	298	152	0	34	-51	0	97	17	0	34	-51	08
Pilastro Acciaio 31	X	+	0	-163	-74	0	-16	28	0	-52	-9	0	-16	28	08
	X	-	0	163	74	0	16	-28	0	52	9	0	16	-28	08
	Y	+	0	-339	-152	0	-34	59	0	-106	-17	0	-34	59	08
	Y	-	0	339	152	0	34	-59	0	106	17	0	34	-59	08
Pilastro Acciaio 32	X	+	0	-183	-74	0	-16	32	0	-57	-9	0	-16	32	08
	X	-	0	183	74	0	16	-32	0	57	9	0	16	-32	08
	Y	+	0	-380	-152	0	-34	67	0	-114	-17	0	-34	67	08
	Y	-	0	380	152	0	34	-67	0	114	17	0	34	-67	08
Pilastro Acciaio 33	X	+	0	-202	-74	0	-16	35	0	-61	-9	0	-16	35	08
	X	-	0	202	74	0	16	-35	0	61	9	0	16	-35	08
	Y	+	0	-421	-152	0	-34	75	0	-123	-17	0	-34	75	08
	Y	-	0	421	152	0	34	-75	0	123	17	0	34	-75	08
Pilastro Acciaio 1	X	+	0	34	37	0	5	-11	0	-8	18	0	5	-11	08
	X	-	0	-34	-37	0	-5	11	0	8	-18	0	-5	11	08
	Y	+	0	71	77	0	10	-22	0	-17	37	0	10	-22	08
	Y	-	0	-71	-77	0	-10	22	0	17	-37	0	-10	22	08

LEGENDA:

Id_{Pil} Identificativo del Pilastro.
Dir Direzione del sisma.
e Segno dell'eccentricità accidentale.
Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.
Estr. Inf./Sup. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).

SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	**CC 01** Carico Permanente	**CC 02** Permanenti NON Strutturali	**CC 03** Uffici	**CC 04** Coperture praticabili (Cat. A)	**CC 05** Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
01	1,00	1,00	0,30	0,30	0,00

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Uffici
CC 04= Coperture praticabili (Cat. A)
CC 05= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.

COMBINAZIONI SISMICHE

1) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$; **2)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$;
3) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$; **4)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$;
5) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$; **6)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$;
7) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$; **8)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$;
9) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$; **10)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$;
11) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$; **12)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$;
13) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$; **14)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$;
15) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$; **16)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$;
17) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex}+0,3\bullet\alpha_z$; **18)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
19) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **20)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
21) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$; **22)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
23) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **24)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
25) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$; **26)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
27) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **28)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
29) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$; **30)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
31) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **32)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
33) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **34)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
35) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **36)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
37) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **38)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$;
39) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **40)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$;
41) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **42)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
43) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **44)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
45) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **46)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$;
47) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **48)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$.

Nel caso di verifiche effettuate con sollecitazioni composte, per tenere conto del fatto che le sollecitazioni sismiche sono state ricavate come CQC delle sollecitazioni derivanti dai modi di vibrazione, dette N, Mx, My, Tx e Ty le sollecitazioni dovute al sisma, per ognuna delle combinazioni precedenti, sono state ricavate 32 combinazioni di carico permutando nel seguente modo i segni delle sollecitazioni derivanti dal sisma:

1) N, Mx, My, Tx e Ty; **2)** N, Mx, -My, Tx e Ty; **3)** N, -Mx, My, Tx e Ty; **4)** N, -Mx, -My, Tx e Ty; **5)** -N, Mx, My, Tx e Ty; **6)** -N, Mx, -My, Tx e Ty; **7)** -N, -Mx, My, Tx e Ty; **8)** -N, -Mx, -My, Tx e Ty; **9)** N, Mx, My, Tx e -Ty; **10)** N, Mx, -My, Tx e -Ty; **11)** N, -Mx, My, Tx e -Ty; **12)** N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **13)** -N, Mx, My, Tx e -Ty; **14)** -N, Mx, -My, Tx e -Ty; **15)** -N, -Mx, My, Tx e -Ty; **16)** -N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **17)** N, Mx, My, -Tx e Ty; **18)** N, Mx, -My, -Tx e Ty; **19)** N, -Mx, My, -Tx e Ty; **20)** N,

-Mx, -My, -Tx e Ty; **21)** -N, Mx, My, -Tx e Ty; **22)** -N, Mx, -My, -Tx e Ty; **23)** -N, -Mx, My, -Tx e Ty; **24)** -N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **25)** N, Mx, My, -Tx e -Ty; **26)** N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **27)** N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **28)** N, -Mx, -My, -Tx e -Ty; **29)** -N, Mx, My, -Tx e -Ty; **30)** -N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **31)** -N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **32)** -N, -Mx, -My, -Tx e -Ty.

PILASTRI - SOLLECITAZIONI PER EFFETTO DEL SISMA

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastrata: Piano Sesto															
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	122	111	0	35	36	0	13	2	0	35	36	02
	Y	-	0	724	357	0	118	215	0	26	23	0	118	215	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	122	72	0	22	36	0	13	6	0	22	36	02
	Y	-	0	724	943	0	291	215	0	26	23	0	291	215	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	43	241	0	78	21	0	3	14	0	78	21	02
	Y	-	0	262	449	0	126	72	0	2	25	0	126	72	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	11	72	0	22	5	0	0	6	0	22	5	02
	Y	-	0	44	943	0	291	6	0	0	23	0	291	6	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	63	111	0	35	17	0	2	2	0	35	17	02
	Y	-	0	352	357	0	118	99	0	23	23	0	118	99	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	122	153	0	39	36	0	13	0	0	39	36	02
	Y	-	0	724	137	0	47	215	0	26	0	0	47	215	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	122	241	0	78	36	0	13	14	0	78	36	02
	Y	-	0	724	449	0	126	215	0	26	25	0	126	215	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	69	72	0	22	15	0	5	6	0	22	15	02
	Y	-	0	407	943	0	291	119	0	22	23	0	291	119	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	69	111	0	35	15	0	5	2	0	35	15	02
	Y	-	0	407	357	0	118	119	0	22	23	0	118	119	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	17	111	0	35	12	0	0	2	0	35	12	02
	Y	-	0	116	357	0	118	26	0	2	23	0	118	26	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	149	111	0	35	44	0	13	2	0	35	44	02
	Y	-	0	871	357	0	118	266	0	25	23	0	118	266	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	63	72	0	23	17	0	2	6	0	23	17	02
	Y	-	0	352	943	0	292	99	0	23	23	0	292	99	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	69	153	0	39	15	0	5	0	0	39	15	02
	Y	-	0	407	137	0	47	119	0	22	0	0	47	119	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	149	72	0	22	44	0	13	6	0	22	44	02
	Y	-	0	871	943	0	291	266	0	25	23	0	291	266	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	69	241	0	78	15	0	5	14	0	78	15	02
	Y	-	0	407	449	0	126	119	0	22	25	0	126	119	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	17	72	0	22	12	0	0	6	0	22	12	02

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	116	943	0	291	26	0	2	23	0	291	26	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	149	153	0	39	44	0	13	0	0	39	44	02
	Y	-	0	871	137	0	47	266	0	25	0	0	47	266	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	39	111	0	35	10	0	0	2	0	35	10	02
	Y	-	0	205	357	0	118	53	0	0	23	0	118	53	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	149	241	0	78	44	0	13	14	0	78	44	02
	Y	-	0	871	449	0	126	266	0	25	25	0	126	266	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	99	111	0	35	24	0	5	2	0	35	24	02
	Y	-	0	556	357	0	118	169	0	22	23	0	118	169	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	99	72	0	22	24	0	5	6	0	22	24	02
	Y	-	0	556	943	0	291	169	0	22	23	0	291	169	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	17	241	0	78	12	0	3	13	0	78	12	02
	Y	-	0	116	449	0	126	26	0	2	25	0	126	26	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	39	72	0	22	10	0	0	6	0	22	10	02
	Y	-	0	205	943	0	291	53	0	0	23	0	291	53	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	99	153	0	39	24	0	5	0	0	39	24	02
	Y	-	0	556	137	0	47	169	0	22	0	0	47	169	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	99	241	0	78	24	0	5	14	0	78	24	02
	Y	-	0	556	449	0	126	169	0	22	25	0	126	169	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	43	72	0	22	21	0	3	6	0	22	21	02
	Y	-	0	262	943	0	291	72	0	2	23	0	291	72	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	43	111	0	35	21	0	3	2	0	35	21	02
	Y	-	0	262	357	0	118	72	0	2	23	0	118	72	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	43	153	0	39	21	0	0	0	0	39	21	02
	Y	-	0	262	137	0	47	72	0	2	0	0	47	72	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	11	111	0	35	5	0	0	2	0	35	5	02
	Y	-	0	44	357	0	118	6	0	0	23	0	118	6	02
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02
Pilastrata: Piano Quinto															
Pilastro Acciaio 36	X	-	0	9	300	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	75	28	0	9	22	0	3	3	0	9	22	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 3	X	-	0	10	294	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	77	41	0	15	20	0	3	3	0	15	20	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	54	232	0	22	61	0	150	260	0	22	61	03
	Y	-	0	291	80	0	166	350	0	847	426	0	166	350	03

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	36	294	0	94	46	0	99	75	0	94	46	03
	Y	-	0	197	257	0	366	228	0	554	921	0	366	228	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 21	X	-	0	9	297	0	88	3	0	0	17	0	88	3	03
	Y	-	0	69	22	0	7	24	0	3	3	0	7	24	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	36	266	0	52	46	0	99	129	0	52	46	03
	Y	-	0	197	118	0	149	228	0	554	357	0	149	228	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 13	X	-	0	10	298	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	77	27	0	8	20	0	3	3	0	8	20	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	9	232	0	22	7	0	17	260	0	22	7	03
	Y	-	0	118	80	0	166	63	0	115	426	0	166	63	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	8	294	0	94	10	0	41	75	0	94	10	03
	Y	-	0	112	257	0	366	69	0	183	921	0	366	69	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 11	X	-	0	9	298	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	69	27	0	8	24	0	3	3	0	8	24	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 1	X	-	0	9	294	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	69	41	0	15	24	0	3	3	0	15	24	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	36	260	0	30	46	0	99	154	0	30	46	03
	Y	-	0	197	71	0	51	228	0	554	137	0	51	228	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 38	X	-	0	11	300	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	84	28	0	9	25	0	4	3	0	9	25	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 23	X	-	0	10	297	0	88	3	0	0	17	0	88	3	03
	Y	-	0	77	22	0	7	20	0	3	3	0	7	20	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	36	232	0	22	46	0	99	260	0	22	46	03
	Y	-	0	197	80	0	166	228	0	554	426	0	166	228	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	15	294	0	94	16	0	43	75	0	94	16	03
	Y	-	0	147	257	0	366	107	0	262	921	0	366	107	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	15	266	0	52	16	0	43	129	0	52	16	03
	Y	-	0	147	118	0	149	107	0	262	357	0	149	107	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	14	266	0	52	5	0	11	129	0	52	5	03
	Y	-	0	114	118	0	149	26	0	46	357	0	149	26	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 35	X	-	0	9	300	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	69	28	0	9	24	0	3	3	0	9	24	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 2	X	-	0	9	294	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	75	41	0	15	22	0	3	3	0	15	22	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	15	260	0	30	16	0	43	154	0	30	16	03
	Y	-	0	147	71	0	51	107	0	262	137	0	51	107	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 20	X	-	0	10	297	0	88	3	0	0	17	0	88	3	03
	Y	-	0	61	22	0	7	21	0	3	3	0	7	21	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	45	266	0	52	52	0	123	129	0	52	52	03
	Y	-	0	242	118	0	149	302	0	698	357	0	149	302	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	45	294	0	94	52	0	123	75	0	94	52	03
	Y	-	0	242	257	0	366	302	0	698	921	0	366	302	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 12	X	-	0	9	298	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	75	27	0	8	22	0	3	3	0	8	22	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	15	232	0	22	16	0	43	260	0	22	16	03
	Y	-	0	147	80	0	166	107	0	262	426	0	166	107	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	14	294	0	94	5	0	11	75	0	94	5	03
	Y	-	0	114	257	0	366	26	0	46	921	0	366	26	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	16	266	0	52	33	0	63	129	0	52	33	03
	Y	-	0	128	118	0	149	117	0	355	357	0	149	117	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	45	260	0	30	52	0	123	154	0	30	52	03
	Y	-	0	242	71	0	51	302	0	698	137	0	51	302	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 37	X	-	0	10	300	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	77	28	0	9	20	0	3	3	0	9	20	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 22	X	-	0	9	297	0	88	3	0	0	17	0	88	3	03
	Y	-	0	75	22	0	7	22	0	3	3	0	7	22	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 4	X	-	0	11	294	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	84	41	0	15	25	0	4	3	0	15	25	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	45	232	0	22	52	0	123	260	0	22	52	03
	Y	-	0	242	80	0	166	302	0	698	426	0	166	302	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	24	294	0	94	24	0	72	75	0	94	24	03
	Y	-	0	181	257	0	366	181	0	406	921	0	366	181	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	24	266	0	52	24	0	72	129	0	52	24	03
	Y	-	0	181	118	0	149	181	0	406	357	0	149	181	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 34	X	-	0	10	300	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	61	28	0	9	21	0	3	3	0	9	21	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 14	X	-	0	11	298	0	89	3	0	0	17	0	89	3	03
	Y	-	0	84	27	0	8	25	0	4	3	0	8	25	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	9	266	0	52	7	0	17	129	0	52	7	03
	Y	-	0	118	118	0	149	63	0	115	357	0	149	63	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	24	260	0	30	24	0	72	154	0	30	24	03
	Y	-	0	181	71	0	51	181	0	406	137	0	51	181	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	16	295	0	94	33	0	63	75	0	94	33	03
	Y	-	0	128	257	0	366	117	0	355	921	0	366	117	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	54	266	0	52	61	0	150	129	0	52	61	03
	Y	-	0	291	118	0	149	350	0	847	357	0	149	350	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	54	294	0	94	61	0	150	75	0	94	61	03
	Y	-	0	291	257	0	366	350	0	847	921	0	366	350	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 24	X	-	0	11	297	0	88	3	0	0	17	0	88	3	03
	Y	-	0	84	22	0	7	25	0	4	3	0	7	25	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	24	232	0	22	24	0	72	260	0	22	24	03
	Y	-	0	181	80	0	166	181	0	406	426	0	166	181	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	9	294	0	94	7	0	17	75	0	94	7	03
	Y	-	0	118	257	0	366	63	0	115	921	0	366	63	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	54	260	0	30	61	0	150	154	0	30	61	03
	Y	-	0	291	71	0	51	350	0	847	137	0	51	350	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	8	266	0	52	10	0	41	129	0	52	10	03
	Y	-	0	112	118	0	149	69	0	183	357	0	149	69	03
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03
Pilastrata: Piano Quarto															
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	20	175	0	90	5	0	14	310	0	90	5	04
	Y	-	0	217	78	0	91	49	0	112	280	0	91	49	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	14	171	0	73	16	0	43	263	0	73	16	04
	Y	-	0	176	21	0	11	119	0	267	70	0	11	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	26	172	0	82	13	0	30	266	0	82	13	04
	Y	-	0	233	35	0	39	28	0	135	140	0	39	28	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 37	X	-	0	6	172	0	87	3	0	8	304	0	87	3	04
	Y	-	0	89	118	0	24	25	0	84	30	0	24	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 22	X	-	0	6	165	0	88	5	0	9	302	0	88	5	04
	Y	-	0	70	46	0	17	27	0	75	22	0	17	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 4	X	-	0	6	159	0	87	5	0	8	298	0	87	5	04

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	100	40	0	12	25	0	91	45	0	12	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	14	169	0	65	16	0	43	227	0	65	16	04
	Y	-	0	176	54	0	45	119	0	267	102	0	45	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	16	175	0	90	9	0	24	310	0	90	9	04
	Y	-	0	200	78	0	91	95	0	184	280	0	91	95	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	16	172	0	82	9	0	24	266	0	82	9	04
	Y	-	0	200	35	0	39	95	0	184	140	0	39	95	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 34	X	-	0	5	172	0	87	5	0	10	304	0	87	5	04
	Y	-	0	41	118	0	24	10	0	61	30	0	24	10	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 14	X	-	0	6	164	0	88	5	0	8	302	0	88	5	04
	Y	-	0	100	43	0	14	25	0	91	25	0	14	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	16	171	0	73	9	0	24	263	0	73	9	04
	Y	-	0	200	21	0	11	95	0	184	70	0	11	95	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	18	172	0	82	8	0	11	266	0	82	8	04
	Y	-	0	211	35	0	39	70	0	122	140	0	39	70	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	26	175	0	90	13	0	30	310	0	90	13	04
	Y	-	0	233	78	0	91	28	0	135	280	0	91	28	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	19	172	0	82	15	0	51	266	0	82	15	04
	Y	-	0	171	35	0	39	146	0	314	140	0	39	146	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	19	175	0	90	15	0	51	310	0	90	15	04
	Y	-	0	171	78	0	91	146	0	314	280	0	91	146	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 24	X	-	0	6	165	0	88	5	0	8	302	0	88	5	04
	Y	-	0	100	46	0	17	25	0	91	22	0	17	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	16	169	0	65	9	0	24	227	0	65	9	04
	Y	-	0	200	54	0	45	95	0	184	102	0	45	95	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	18	175	0	90	8	0	11	310	0	90	8	04
	Y	-	0	211	78	0	91	70	0	122	280	0	91	70	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	19	171	0	73	15	0	51	263	0	73	15	04
	Y	-	0	171	21	0	11	146	0	314	70	0	11	146	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	20	172	0	82	6	0	21	266	0	82	6	04
	Y	-	0	225	35	0	39	47	0	116	140	0	39	47	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 36	X	-	0	6	172	0	87	5	0	9	304	0	87	5	04
	Y	-	0	70	118	0	24	27	0	75	30	0	24	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 3	X	-	0	6	159	0	87	3	0	8	298	0	87	3	04
	Y	-	0	89	40	0	12	25	0	84	45	0	12	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	19	169	0	65	15	0	51	227	0	65	15	04
	Y	-	0	171	54	0	45	146	0	314	102	0	45	146	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	15	175	0	90	18	0	35	310	0	90	18	04
	Y	-	0	194	78	0	91	119	0	223	280	0	91	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 21	X	-	0	6	165	0	88	5	0	8	302	0	88	5	04
	Y	-	0	62	46	0	17	27	0	71	22	0	17	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	15	172	0	82	18	0	35	266	0	82	18	04
	Y	-	0	194	35	0	39	119	0	223	140	0	39	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 13	X	-	0	6	164	0	88	3	0	8	302	0	88	3	04
	Y	-	0	89	43	0	14	25	0	84	25	0	14	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	18	169	0	65	8	0	11	227	0	65	8	04
	Y	-	0	211	54	0	45	70	0	122	102	0	45	70	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	20	175	0	90	6	0	21	310	0	90	6	04
	Y	-	0	225	78	0	91	47	0	116	280	0	91	47	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 11	X	-	0	6	164	0	88	5	0	8	302	0	88	5	04
	Y	-	0	62	43	0	14	27	0	71	25	0	14	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	15	171	0	73	18	0	35	263	0	73	18	04
	Y	-	0	194	21	0	11	119	0	223	70	0	11	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 1	X	-	0	6	159	0	87	5	0	8	298	0	87	5	04
	Y	-	0	62	40	0	12	27	0	71	45	0	12	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 38	X	-	0	6	172	0	87	5	0	8	304	0	87	5	04
	Y	-	0	100	118	0	24	25	0	91	30	0	24	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 23	X	-	0	6	165	0	88	3	0	8	302	0	88	3	04
	Y	-	0	89	46	0	17	25	0	84	22	0	17	25	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	15	169	0	65	18	0	35	227	0	65	18	04
	Y	-	0	194	54	0	45	119	0	223	102	0	45	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	17	175	0	90	10	0	15	310	0	90	10	04
	Y	-	0	204	78	0	91	72	0	146	280	0	91	72	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	17	172	0	82	10	0	15	266	0	82	10	04
	Y	-	0	204	35	0	39	72	0	146	140	0	39	72	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	20	172	0	82	5	0	14	266	0	82	5	04
	Y	-	0	217	35	0	39	49	0	112	140	0	39	49	04

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 35	X	-	0	6	172	0	87	5	0	8	304	0	87	5	04
	Y	-	0	62	118	0	24	27	0	71	30	0	24	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 2	X	-	0	6	159	0	87	5	0	9	298	0	87	5	04
	Y	-	0	70	40	0	12	27	0	75	45	0	12	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	17	171	0	73	10	0	15	263	0	73	10	04
	Y	-	0	204	21	0	11	72	0	146	70	0	11	72	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 20	X	-	0	5	164	0	88	5	0	10	302	0	88	5	04
	Y	-	0	41	63	0	17	10	0	61	22	0	17	10	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	14	172	0	82	16	0	43	266	0	82	16	04
	Y	-	0	176	35	0	39	119	0	267	140	0	39	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	14	175	0	90	16	0	43	310	0	90	16	04
	Y	-	0	176	78	0	91	119	0	267	280	0	91	119	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 12	X	-	0	6	164	0	88	5	0	9	302	0	88	5	04
	Y	-	0	70	43	0	14	27	0	75	25	0	14	27	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	17	169	0	65	10	0	15	227	0	65	10	04
	Y	-	0	204	54	0	45	72	0	146	102	0	45	72	04
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
Pilastrata: Piano Terzo															
Pilastro Acciaio 13	X	-	0	12	355	0	56	2	0	6	170	0	56	2	05
	Y	-	0	148	111	0	31	26	0	91	41	0	31	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	31	352	0	61	5	0	18	172	0	61	5	05
	Y	-	0	348	105	0	28	51	0	214	52	0	28	51	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	34	369	0	66	8	0	20	188	0	66	8	05
	Y	-	0	398	243	0	75	72	0	230	79	0	75	72	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 11	X	-	0	12	355	0	56	0	0	6	170	0	56	0	05
	Y	-	0	102	111	0	31	10	0	66	41	0	31	10	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	21	360	0	56	4	0	15	175	0	56	4	05
	Y	-	0	258	111	0	36	20	0	196	21	0	36	20	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 1	X	-	0	12	353	0	59	0	0	6	163	0	59	0	05
	Y	-	0	102	106	0	22	10	0	66	43	0	22	10	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 38	X	-	0	13	370	0	62	2	0	8	178	0	62	2	05
	Y	-	0	187	221	0	51	26	0	110	117	0	51	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 23	X	-	0	12	362	0	56	2	0	6	180	0	56	2	05
	Y	-	0	148	118	0	28	26	0	91	63	0	28	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	21	352	0	61	4	0	15	172	0	61	4	05
	Y	-	0	258	105	0	28	20	0	196	52	0	28	20	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	27	369	0	66	2	0	17	188	0	66	2	05
	Y	-	0	310	243	0	75	31	0	209	79	0	75	31	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	27	363	0	56	2	0	17	189	0	56	2	05
	Y	-	0	310	143	0	27	31	0	209	35	0	27	31	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	31	363	0	56	5	0	20	189	0	56	5	05
	Y	-	0	374	143	0	27	51	0	221	35	0	27	51	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 35	X	-	0	12	370	0	62	0	0	6	178	0	62	0	05
	Y	-	0	102	221	0	51	10	0	66	117	0	51	10	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 2	X	-	0	11	353	0	59	2	0	6	163	0	59	2	05
	Y	-	0	125	106	0	22	25	0	71	43	0	22	25	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	27	360	0	56	2	0	17	175	0	56	2	05
	Y	-	0	310	111	0	36	31	0	209	21	0	36	31	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 20	X	-	0	10	362	0	56	0	0	5	180	0	56	0	05
	Y	-	0	78	118	0	28	9	0	48	63	0	28	9	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	19	363	0	56	4	0	22	189	0	56	4	05
	Y	-	0	219	143	0	27	15	0	196	35	0	27	15	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	19	369	0	66	4	0	22	188	0	66	4	05
	Y	-	0	219	243	0	75	15	0	196	79	0	75	15	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 12	X	-	0	11	355	0	56	2	0	6	170	0	56	2	05
	Y	-	0	125	111	0	31	25	0	71	41	0	31	25	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	27	352	0	61	2	0	17	172	0	61	2	05
	Y	-	0	310	105	0	28	31	0	209	52	0	28	31	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	31	369	0	66	5	0	20	188	0	66	5	05
	Y	-	0	374	243	0	75	51	0	221	79	0	75	51	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	19	360	0	56	4	0	22	175	0	56	4	05
	Y	-	0	219	111	0	36	15	0	196	21	0	36	15	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	41	363	0	56	13	0	26	189	0	56	13	05
	Y	-	0	440	143	0	27	74	0	236	35	0	27	74	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 37	X	-	0	12	370	0	62	2	0	6	178	0	62	2	05
	Y	-	0	148	221	0	51	26	0	91	117	0	51	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 22	X	-	0	11	362	0	56	2	0	6	180	0	56	2	05
	Y	-	0	125	118	0	28	25	0	71	63	0	28	25	05

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 4	X	-	0	13	353	0	59	2	0	8	163	0	59	2	05
	Y	-	0	187	106	0	22	26	0	110	43	0	22	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	19	352	0	61	4	0	22	172	0	61	4	05
	Y	-	0	219	105	0	28	15	0	196	52	0	28	15	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	25	369	0	66	2	0	16	188	0	66	2	05
	Y	-	0	283	243	0	75	28	0	205	79	0	75	28	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	25	363	0	56	2	0	16	189	0	56	2	05
	Y	-	0	283	143	0	27	28	0	205	35	0	27	28	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 34	X	-	0	10	370	0	62	0	0	5	178	0	62	0	05
	Y	-	0	78	221	0	51	9	0	48	117	0	51	9	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 14	X	-	0	13	355	0	56	2	0	8	170	0	56	2	05
	Y	-	0	187	111	0	31	26	0	110	41	0	31	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	25	360	0	56	2	0	16	175	0	56	2	05
	Y	-	0	283	111	0	36	28	0	205	21	0	36	28	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	31	363	0	56	5	0	18	189	0	56	5	05
	Y	-	0	348	143	0	27	51	0	214	35	0	27	51	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	41	369	0	66	13	0	26	188	0	66	13	05
	Y	-	0	440	243	0	75	74	0	236	79	0	75	74	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	15	363	0	56	7	0	18	189	0	56	7	05
	Y	-	0	194	143	0	27	13	0	192	35	0	27	13	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	15	369	0	66	7	0	18	188	0	66	7	05
	Y	-	0	194	243	0	75	13	0	192	79	0	75	13	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 24	X	-	0	13	362	0	56	2	0	8	180	0	56	2	05
	Y	-	0	187	118	0	28	26	0	110	63	0	28	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	25	352	0	61	2	0	16	172	0	61	2	05
	Y	-	0	283	105	0	28	28	0	205	52	0	28	28	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	31	369	0	66	5	0	18	188	0	66	5	05
	Y	-	0	348	243	0	75	51	0	214	79	0	75	51	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	15	360	0	56	7	0	18	175	0	56	7	05
	Y	-	0	194	111	0	36	13	0	192	21	0	36	13	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	34	363	0	56	8	0	20	189	0	56	8	05
	Y	-	0	398	143	0	27	72	0	230	35	0	27	72	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 36	X	-	0	11	370	0	62	2	0	6	178	0	62	2	05

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	125	221	0	51	25	0	71	117	0	51	25	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 3	X	-	0	12	353	0	59	2	0	6	163	0	59	2	05
	Y	-	0	148	106	0	22	26	0	91	43	0	22	26	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	15	352	0	61	7	0	18	172	0	61	7	05
	Y	-	0	194	105	0	28	13	0	192	52	0	28	13	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	21	369	0	66	4	0	15	188	0	66	4	05
	Y	-	0	258	243	0	75	20	0	196	79	0	75	20	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 21	X	-	0	12	362	0	56	0	0	6	180	0	56	0	05
	Y	-	0	102	118	0	28	10	0	66	63	0	28	10	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	21	363	0	56	4	0	15	189	0	56	4	05
	Y	-	0	258	143	0	27	20	0	196	35	0	27	20	05
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05
Pilastrata: Piano Secondo															
Pilastro Acciaio 34	X	-	0	61	1 488	0	490	22	0	11	357	0	490	22	06
	Y	-	0	268	420	0	88	81	0	80	238	0	88	81	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	79	1 485	0	489	17	0	39	360	0	489	17	06
	Y	-	0	1 007	408	0	85	209	0	460	260	0	85	209	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 14	X	-	0	54	1 451	0	470	6	0	12	350	0	470	6	06
	Y	-	0	464	229	0	91	110	0	185	102	0	91	110	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	50	1 451	0	470	9	0	27	344	0	470	9	06
	Y	-	0	698	227	0	91	173	0	299	100	0	91	173	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	40	1 485	0	489	18	0	20	360	0	489	18	06
	Y	-	0	543	408	0	85	130	0	190	260	0	85	130	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	40	1 454	0	487	18	0	20	351	0	487	18	06
	Y	-	0	543	246	0	85	130	0	190	136	0	85	130	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 24	X	-	0	54	1 456	0	487	6	0	12	353	0	487	6	06
	Y	-	0	464	248	0	88	110	0	185	136	0	88	110	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	40	1 451	0	470	18	0	20	344	0	470	18	06
	Y	-	0	543	227	0	91	130	0	190	100	0	91	130	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	50	1 426	0	469	9	0	27	336	0	469	9	06
	Y	-	0	698	324	0	120	173	0	299	101	0	120	173	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	56	1 485	0	489	12	0	33	360	0	489	12	06
	Y	-	0	819	408	0	85	168	0	367	260	0	85	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 3	X	-	0	56	1 423	0	469	6	0	12	341	0	469	6	06
	Y	-	0	409	347	0	123	116	0	162	98	0	123	116	06

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	68	1 454	0	487	12	0	37	351	0	487	12	06
	Y	-	0	944	246	0	85	189	0	433	136	0	85	189	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 36	X	-	0	57	1 488	0	490	23	0	10	357	0	490	23	06
	Y	-	0	357	420	0	88	97	0	136	238	0	88	97	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 21	X	-	0	58	1 456	0	487	19	0	12	353	0	487	19	06
	Y	-	0	309	248	0	88	101	0	100	136	0	88	101	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	40	1 426	0	469	18	0	20	336	0	469	18	06
	Y	-	0	543	324	0	120	130	0	190	101	0	120	130	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	49	1 485	0	489	9	0	22	360	0	489	9	06
	Y	-	0	639	408	0	85	151	0	260	260	0	85	151	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	49	1 454	0	487	9	0	22	351	0	487	9	06
	Y	-	0	639	246	0	85	151	0	260	136	0	85	151	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	56	1 426	0	469	12	0	33	336	0	469	12	06
	Y	-	0	819	324	0	120	168	0	367	101	0	120	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 13	X	-	0	56	1 451	0	470	6	0	12	350	0	470	6	06
	Y	-	0	409	229	0	91	116	0	162	102	0	91	116	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	49	1 451	0	470	9	0	22	344	0	470	9	06
	Y	-	0	639	227	0	91	151	0	260	100	0	91	151	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 38	X	-	0	54	1 488	0	490	6	0	12	357	0	490	6	06
	Y	-	0	464	420	0	88	110	0	185	238	0	88	110	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	68	1 485	0	489	12	0	37	360	0	489	12	06
	Y	-	0	944	408	0	85	189	0	433	260	0	85	189	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 11	X	-	0	58	1 451	0	470	19	0	12	350	0	470	19	06
	Y	-	0	309	229	0	91	101	0	100	102	0	91	101	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 1	X	-	0	58	1 423	0	469	19	0	12	341	0	469	19	06
	Y	-	0	309	347	0	123	101	0	100	98	0	123	101	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 23	X	-	0	56	1 456	0	487	6	0	12	353	0	487	6	06
	Y	-	0	409	248	0	88	116	0	162	136	0	88	116	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	49	1 426	0	469	9	0	22	336	0	469	9	06
	Y	-	0	639	324	0	120	151	0	260	101	0	120	151	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	51	1 485	0	489	9	0	26	360	0	489	9	06
	Y	-	0	756	408	0	85	168	0	322	260	0	85	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 2	X	-	0	57	1 423	0	469	23	0	10	341	0	469	23	06

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	357	347	0	123	97	0	136	98	0	123	97	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	51	1 454	0	487	9	0	26	351	0	487	9	06
	Y	-	0	756	246	0	85	168	0	322	136	0	85	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	64	1 454	0	487	12	0	33	351	0	487	12	06
	Y	-	0	882	246	0	85	189	0	392	136	0	85	189	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 35	X	-	0	58	1 488	0	490	19	0	12	357	0	490	19	06
	Y	-	0	309	420	0	88	101	0	100	238	0	88	101	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 20	X	-	0	61	1 456	0	487	22	0	11	353	0	487	22	06
	Y	-	0	268	248	0	88	81	0	80	136	0	88	81	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	51	1 451	0	470	9	0	26	344	0	470	9	06
	Y	-	0	756	227	0	91	168	0	322	100	0	91	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	43	1 485	0	489	6	0	19	360	0	489	6	06
	Y	-	0	579	408	0	85	153	0	230	260	0	85	153	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	43	1 454	0	487	6	0	19	351	0	487	6	06
	Y	-	0	579	246	0	85	153	0	230	136	0	85	153	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	51	1 426	0	469	9	0	26	336	0	469	9	06
	Y	-	0	756	324	0	120	168	0	322	101	0	120	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 12	X	-	0	57	1 451	0	470	23	0	10	350	0	470	23	06
	Y	-	0	357	229	0	91	97	0	136	102	0	91	97	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	43	1 451	0	470	6	0	19	344	0	470	6	06
	Y	-	0	579	227	0	91	153	0	230	100	0	91	153	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	64	1 485	0	489	12	0	33	360	0	489	12	06
	Y	-	0	882	408	0	85	189	0	392	260	0	85	189	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 4	X	-	0	54	1 423	0	469	6	0	12	341	0	469	6	06
	Y	-	0	464	347	0	123	110	0	185	98	0	123	110	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	79	1 454	0	487	17	0	39	351	0	487	17	06
	Y	-	0	1 007	246	0	85	209	0	460	136	0	85	209	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 37	X	-	0	56	1 488	0	490	6	0	12	357	0	490	6	06
	Y	-	0	409	420	0	88	116	0	162	238	0	88	116	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 22	X	-	0	57	1 456	0	487	23	0	10	353	0	487	23	06
	Y	-	0	357	248	0	88	97	0	136	136	0	88	97	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	43	1 426	0	469	6	0	19	336	0	469	6	06
	Y	-	0	579	324	0	120	153	0	230	101	0	120	153	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	50	1 485	0	489	9	0	27	360	0	489	9	06
	Y	-	0	698	408	0	85	173	0	299	260	0	85	173	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	50	1 454	0	487	9	0	27	351	0	487	9	06
	Y	-	0	698	246	0	85	173	0	299	136	0	85	173	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	56	1 454	0	487	12	0	33	351	0	487	12	06
	Y	-	0	819	246	0	85	168	0	367	136	0	85	168	06
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
Pilastrata: Piano Primo															
Pilastro Acciaio 34	X	-	0	24	661	0	284	13	0	71	1 519	0	284	13	07
	Y	-	0	214	652	0	147	57	0	293	423	0	147	57	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 35	X	-	0	23	661	0	284	13	0	57	1 519	0	284	13	07
	Y	-	0	279	652	0	147	52	0	334	423	0	147	52	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 36	X	-	0	22	661	0	284	14	0	55	1 519	0	284	14	07
	Y	-	0	366	652	0	147	42	0	383	423	0	147	42	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 37	X	-	0	25	661	0	284	16	0	55	1 519	0	284	16	07
	Y	-	0	455	652	0	147	38	0	436	423	0	147	38	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 38	X	-	0	40	661	0	284	16	0	52	1 519	0	284	16	07
	Y	-	0	521	652	0	147	37	0	491	423	0	147	37	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	40	662	0	284	4	0	52	1 518	0	284	4	07
	Y	-	0	613	675	0	147	33	0	547	421	0	147	33	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	46	662	0	284	4	0	41	1 518	0	284	4	07
	Y	-	0	704	675	0	147	29	0	603	421	0	147	29	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	52	662	0	284	4	0	49	1 518	0	284	4	07
	Y	-	0	771	675	0	147	28	0	664	421	0	147	28	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	57	662	0	284	5	0	51	1 518	0	284	5	07
	Y	-	0	863	675	0	147	49	0	726	421	0	147	49	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	66	662	0	284	5	0	53	1 518	0	284	5	07
	Y	-	0	959	675	0	147	51	0	783	421	0	147	51	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	73	662	0	284	5	0	57	1 518	0	284	5	07
	Y	-	0	1 028	675	0	147	52	0	845	421	0	147	52	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	80	662	0	284	5	0	66	1 518	0	284	5	07
	Y	-	0	1 120	675	0	147	55	0	907	421	0	147	55	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	86	662	0	284	7	0	70	1 518	0	284	7	07
	Y	-	0	1 212	675	0	147	56	0	970	421	0	147	56	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	94	662	0	284	10	0	82	1 518	0	284	10	07

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Y	-	0	1 281	675	0	147	62	0	1 032	421	0	147	62	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 20	X	-	0	24	641	0	289	13	0	74	1 489	0	289	13	07
	Y	-	0	214	309	0	106	57	0	290	248	0	106	57	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 21	X	-	0	23	641	0	289	13	0	57	1 489	0	289	13	07
	Y	-	0	279	309	0	106	52	0	334	248	0	106	52	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 22	X	-	0	22	641	0	289	14	0	55	1 489	0	289	14	07
	Y	-	0	366	309	0	106	42	0	383	248	0	106	42	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 23	X	-	0	25	641	0	289	16	0	55	1 489	0	289	16	07
	Y	-	0	455	309	0	106	38	0	436	248	0	106	38	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 24	X	-	0	40	641	0	289	16	0	52	1 489	0	289	16	07
	Y	-	0	521	309	0	106	37	0	491	248	0	106	37	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 12	X	-	0	22	628	0	290	14	0	55	1 484	0	290	14	07
	Y	-	0	366	176	0	101	42	0	383	230	0	101	42	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 13	X	-	0	25	628	0	290	16	0	55	1 484	0	290	16	07
	Y	-	0	455	176	0	101	38	0	436	230	0	101	38	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 14	X	-	0	40	628	0	290	16	0	52	1 484	0	290	16	07
	Y	-	0	521	176	0	101	37	0	491	230	0	101	37	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 2	X	-	0	22	607	0	291	14	0	55	1 458	0	291	14	07
	Y	-	0	366	195	0	62	42	0	383	352	0	62	42	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 3	X	-	0	25	607	0	291	16	0	55	1 458	0	291	16	07
	Y	-	0	455	195	0	62	38	0	436	352	0	62	38	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 4	X	-	0	40	607	0	291	16	0	52	1 458	0	291	16	07
	Y	-	0	521	195	0	62	37	0	491	352	0	62	37	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 11	X	-	0	23	628	0	290	13	0	57	1 484	0	290	13	07
	Y	-	0	279	176	0	101	52	0	334	230	0	101	52	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	40	641	0	291	4	0	52	1 488	0	291	4	07
	Y	-	0	613	309	0	106	33	0	547	246	0	106	33	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	46	641	0	291	4	0	41	1 488	0	291	4	07
	Y	-	0	704	309	0	106	29	0	603	246	0	106	29	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	52	641	0	291	4	0	49	1 488	0	291	4	07
	Y	-	0	771	309	0	106	28	0	664	246	0	106	28	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	57	641	0	291	5	0	51	1 488	0	291	5	07
	Y	-	0	863	309	0	106	49	0	726	246	0	106	49	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	66	641	0	291	5	0	53	1 488	0	291	5	07
	Y	-	0	959	309	0	106	51	0	783	246	0	106	51	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	40	628	0	292	4	0	52	1 484	0	292	4	07
	Y	-	0	613	176	0	101	33	0	547	229	0	101	33	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	46	628	0	292	4	0	41	1 484	0	292	4	07
	Y	-	0	704	176	0	101	29	0	603	229	0	101	29	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	52	628	0	292	4	0	49	1 484	0	292	4	07
	Y	-	0	771	176	0	101	28	0	664	229	0	101	28	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	57	628	0	292	5	0	51	1 484	0	292	5	07
	Y	-	0	863	176	0	101	49	0	726	229	0	101	49	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	66	628	0	292	5	0	53	1 484	0	292	5	07
	Y	-	0	959	176	0	101	51	0	783	229	0	101	51	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	40	607	0	274	4	0	52	1 458	0	274	4	07
	Y	-	0	613	195	0	62	33	0	547	352	0	62	33	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	46	607	0	274	4	0	41	1 458	0	274	4	07
	Y	-	0	704	195	0	62	29	0	603	352	0	62	29	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	52	607	0	274	4	0	49	1 458	0	274	4	07
	Y	-	0	771	195	0	62	28	0	664	352	0	62	28	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	57	607	0	274	5	0	51	1 458	0	274	5	07
	Y	-	0	863	195	0	62	49	0	726	352	0	62	49	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	66	607	0	274	5	0	53	1 458	0	274	5	07
	Y	-	0	959	195	0	62	51	0	783	352	0	62	51	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	73	607	0	274	5	0	57	1 458	0	274	5	07
	Y	-	0	1 028	195	0	62	52	0	845	352	0	62	52	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	73	641	0	291	5	0	57	1 488	0	291	5	07
	Y	-	0	1 028	309	0	106	52	0	845	246	0	106	52	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	80	641	0	291	5	0	66	1 488	0	291	5	07
	Y	-	0	1 120	309	0	106	55	0	907	246	0	106	55	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	86	641	0	291	7	0	70	1 488	0	291	7	07
	Y	-	0	1 212	309	0	106	56	0	970	246	0	106	56	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	94	641	0	291	10	0	82	1 488	0	291	10	07
	Y	-	0	1 281	309	0	106	62	0	1 032	246	0	106	62	07
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastro Acciaio 1	X	-	0	23	607	0	291	13	0	57	1 458	0	291	13	07
	Y	-	0	279	195	0	62	52	0	334	352	0	62	52	07

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07
Pilastrata: Piano Terra															
Pilastro Acciaio 34	X	-	0	238	8 833	0	2 109	48	0	23	758	0	2 109	48	08
	Y	-	0	1 800	1 329	0	185	425	0	218	685	0	185	425	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 35	X	-	0	189	8 833	0	2 109	43	0	36	758	0	2 109	43	08
	Y	-	0	1 959	1 329	0	185	457	0	305	685	0	185	457	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 36	X	-	0	144	8 833	0	2 109	27	0	31	758	0	2 109	27	08
	Y	-	0	2 110	1 329	0	185	471	0	395	685	0	185	471	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 37	X	-	0	118	8 833	0	2 109	26	0	30	758	0	2 109	26	08
	Y	-	0	2 266	1 329	0	185	491	0	485	685	0	185	491	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 38	X	-	0	88	8 833	0	2 109	11	0	38	758	0	2 109	11	08
	Y	-	0	2 432	1 329	0	185	524	0	576	685	0	185	524	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 39	X	-	0	75	8 833	0	2 109	12	0	39	758	0	2 109	12	08
	Y	-	0	2 601	1 329	0	185	541	0	644	685	0	185	541	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 40	X	-	0	91	8 833	0	2 109	21	0	45	758	0	2 109	21	08
	Y	-	0	2 766	1 329	0	185	561	0	736	685	0	185	561	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 41	X	-	0	124	8 833	0	2 109	25	0	53	758	0	2 109	25	08
	Y	-	0	2 941	1 329	0	185	598	0	827	685	0	185	598	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 42	X	-	0	170	8 833	0	2 109	43	0	61	758	0	2 109	43	08
	Y	-	0	3 143	1 329	0	185	618	0	919	685	0	185	618	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 43	X	-	0	212	8 833	0	2 109	43	0	66	758	0	2 109	43	08
	Y	-	0	3 325	1 329	0	185	639	0	1 013	685	0	185	639	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 44	X	-	0	259	8 833	0	2 109	62	0	73	758	0	2 109	62	08
	Y	-	0	3 508	1 329	0	185	675	0	1 081	685	0	185	675	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 45	X	-	0	290	8 833	0	2 109	65	0	80	758	0	2 109	65	08
	Y	-	0	3 691	1 329	0	185	697	0	1 173	685	0	185	697	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 46	X	-	0	339	8 833	0	2 109	80	0	91	758	0	2 109	80	08
	Y	-	0	3 873	1 329	0	185	711	0	1 263	685	0	185	711	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 47	X	-	0	386	8 833	0	2 109	86	0	98	758	0	2 109	86	08
	Y	-	0	4 061	1 329	0	185	755	0	1 358	685	0	185	755	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 20	X	-	0	238	8 670	0	2 067	48	0	23	738	0	2 067	48	08
	Y	-	0	1 800	593	0	105	425	0	218	321	0	105	425	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 21	X	-	0	189	8 654	0	2 067	43	0	36	738	0	2 067	43	08
	Y	-	0	1 959	594	0	105	457	0	305	321	0	105	457	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
Pilastro Acciaio 22	X	-	0	144	8 654	0	2 067	27	0	31	738	0	2 067	27	08
	Y	-	0	2 110	594	0	105	471	0	395	321	0	105	471	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 23	X	-	0	118	8 654	0	2 067	26	0	30	738	0	2 067	26	08
	Y	-	0	2 266	594	0	105	491	0	485	321	0	105	491	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 24	X	-	0	88	8 654	0	2 067	11	0	38	738	0	2 067	11	08
	Y	-	0	2 432	594	0	105	524	0	576	321	0	105	524	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 12	X	-	0	144	8 598	0	2 052	27	0	31	730	0	2 052	27	08
	Y	-	0	2 110	366	0	90	471	0	395	185	0	90	471	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 13	X	-	0	118	8 598	0	2 052	26	0	30	730	0	2 052	26	08
	Y	-	0	2 266	366	0	90	491	0	485	185	0	90	491	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 14	X	-	0	88	8 598	0	2 052	11	0	38	730	0	2 052	11	08
	Y	-	0	2 432	366	0	90	524	0	576	185	0	90	524	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 2	X	-	0	144	8 419	0	2 008	27	0	31	698	0	2 008	27	08
	Y	-	0	2 110	722	0	156	471	0	395	201	0	156	471	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 3	X	-	0	118	8 419	0	2 008	26	0	30	698	0	2 008	26	08
	Y	-	0	2 266	722	0	156	491	0	485	201	0	156	491	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 4	X	-	0	88	8 419	0	2 008	11	0	38	698	0	2 008	11	08
	Y	-	0	2 432	722	0	156	524	0	576	201	0	156	524	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 11	X	-	0	189	8 598	0	2 052	43	0	36	730	0	2 052	43	08
	Y	-	0	1 959	366	0	90	457	0	305	185	0	90	457	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 25	X	-	0	75	8 654	0	2 067	12	0	39	739	0	2 067	12	08
	Y	-	0	2 601	594	0	105	541	0	644	321	0	105	541	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 26	X	-	0	91	8 654	0	2 067	21	0	45	739	0	2 067	21	08
	Y	-	0	2 766	594	0	105	561	0	736	321	0	105	561	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 27	X	-	0	124	8 654	0	2 067	25	0	53	739	0	2 067	25	08
	Y	-	0	2 941	594	0	105	598	0	827	321	0	105	598	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 28	X	-	0	170	8 654	0	2 067	43	0	61	739	0	2 067	43	08
	Y	-	0	3 143	594	0	105	618	0	919	321	0	105	618	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 29	X	-	0	212	8 654	0	2 067	43	0	66	739	0	2 067	43	08
	Y	-	0	3 325	594	0	105	639	0	1 013	321	0	105	639	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 15	X	-	0	75	8 598	0	2 052	12	0	39	730	0	2 052	12	08
	Y	-	0	2 601	366	0	90	541	0	644	185	0	90	541	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 16	X	-	0	91	8 598	0	2 052	21	0	45	730	0	2 052	21	08
	Y	-	0	2 766	366	0	90	561	0	736	185	0	90	561	08

Pilastri - Sollecitazioni per effetto del sisma

Id_{Pil}	Dir	Distr	Estr. Inf.						Estr. Sup.						Lv
			M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	M_1	M_2	M_3	N	T_2	T_3	
			[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	[N]	[N]	
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 17	X	-	0	124	8 598	0	2 052	25	0	53	730	0	2 052	25	08
	Y	-	0	2 941	366	0	90	598	0	827	185	0	90	598	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 18	X	-	0	170	8 598	0	2 052	43	0	61	730	0	2 052	43	08
	Y	-	0	3 143	366	0	90	618	0	919	185	0	90	618	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 19	X	-	0	212	8 598	0	2 052	43	0	66	730	0	2 052	43	08
	Y	-	0	3 325	366	0	90	639	0	1 013	185	0	90	639	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 5	X	-	0	75	8 419	0	2 008	12	0	39	698	0	2 008	12	08
	Y	-	0	2 601	722	0	156	541	0	644	201	0	156	541	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 6	X	-	0	91	8 419	0	2 008	21	0	45	698	0	2 008	21	08
	Y	-	0	2 766	722	0	156	561	0	736	201	0	156	561	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	124	8 419	0	2 008	25	0	53	698	0	2 008	25	08
	Y	-	0	2 941	722	0	156	598	0	827	201	0	156	598	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 8	X	-	0	170	8 419	0	2 008	43	0	61	698	0	2 008	43	08
	Y	-	0	3 143	722	0	156	618	0	919	201	0	156	618	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 9	X	-	0	212	8 419	0	2 008	43	0	66	698	0	2 008	43	08
	Y	-	0	3 325	722	0	156	639	0	1 013	201	0	156	639	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 10	X	-	0	259	8 419	0	2 008	62	0	73	698	0	2 008	62	08
	Y	-	0	3 508	722	0	156	675	0	1 081	201	0	156	675	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 30	X	-	0	259	8 654	0	2 067	62	0	73	739	0	2 067	62	08
	Y	-	0	3 508	594	0	105	675	0	1 081	321	0	105	675	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 31	X	-	0	290	8 654	0	2 067	65	0	80	739	0	2 067	65	08
	Y	-	0	3 691	594	0	105	697	0	1 173	321	0	105	697	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 32	X	-	0	339	8 654	0	2 067	80	0	91	739	0	2 067	80	08
	Y	-	0	3 873	594	0	105	711	0	1 263	321	0	105	711	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 33	X	-	0	386	8 654	0	2 067	86	0	98	739	0	2 067	86	08
	Y	-	0	4 061	594	0	105	755	0	1 358	321	0	105	755	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08
Pilastro Acciaio 1	X	-	0	189	8 419	0	2 008	43	0	36	698	0	2 008	43	08
	Y	-	0	1 959	722	0	156	457	0	305	201	0	156	457	08
	Z	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08

LEGENDA:

Id_{Pil} Identificativo del Pilastro.

Dir Direzione del sisma.

Distr Distribuzione delle forze (0P = Principale non richiesta; 1P = Principale proporzionale alle forze statiche; 2P = Proporzionale I Modo vibrazione; 3P = Principale proporzionale ai taglianti; 0S = Secondaria non richiesta; 1S = Secondaria proporzionale alle masse; 2S = secondaria multimodale).

Lv Identificativo del livello, nella relativa tabella.

Estr. Inf./Sup. Sollecitazione caratteristiche relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3 (N > 0: compressione).

Pareti - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
05952	0,097	0,036	0,045	05953	0,064	0,036	0,055	01935	0,128	0,041	0,021	01930	0,111	0,030	0,099	00180	0,209	0,005	0,118
	0,026	0,005	0,010		0,005	0,009	0,011		0,013	0,038	0,020		0,097	0,046	0,004		0,699	0,306	0,099
05949	0,090	0,002	0,091	05958	0,015	0,019	0,083	01929	0,023	0,017	0,084	01928	0,017	0,022	0,075	01669	0,133	0,050	0,035
	0,121	0,004	0,046		0,017	0,003	0,014		0,019	0,036	0,004		0,002	0,034	0,001		0,052	0,013	0,012
05951	0,153	0,050	0,012	00320	0,189	0,106	0,027	00573	0,045	0,042	0,103	01925	0,054	0,010	0,072	05956	0,020	0,037	0,068
	0,030	0,002	0,012		0,066	0,018	0,023		0,045	0,009	0,083		0,025	0,019	0,034		0,016	0,014	0,012
05948	0,027	0,001	0,038	05954	0,043	0,025	0,061	01934	0,096	0,050	0,028	01926	0,028	0,027	0,062	05957	0,019	0,030	0,072
	0,059	0,009	0,026		0,000	0,011	0,009		0,011	0,047	0,015		0,003	0,027	0,014		0,007	0,014	0,010
01927	0,010	0,035	0,065	05950	0,001	0,007	0,050	00181	0,005	0,010	0,029	01931	0,032	0,012	0,037	01668	0,058	0,015	0,013
	0,005	0,034	0,015		0,000	0,008	0,008		0,035	0,012	0,009		0,019	0,028	0,009		0,055	0,011	0,009
01936	0,203	0,066	0,041	00570	0,001	0,005	0,059	01933	0,101	0,035	0,030	05955	0,013	0,004	0,072	01932	0,052	0,034	0,026
	0,004	0,033	0,025		0,020	0,007	0,009		0,007	0,055	0,004		0,007	0,010	0,007		0,005	0,030	0,001
00572	0,000	0,004	0,078	01667	0,072	0,017	0,041	01666	0,032	0,017	0,037	00571	0,001	0,007	0,072	00419	0,079	0,071	0,023
	0,042	0,000	0,023		0,049	0,004	0,004		0,123	0,025	0,059		0,006	0,001	0,010		0,117	0,060	0,011
Sisma in direzione Y																			
05952	0,143	0,007	0,102	05953	0,123	0,007	0,117	01935	0,176	0,019	0,052	01930	1,367	0,315	0,068	00180	2,509	0,516	1,082
	0,089	0,019	0,041		0,012	0,017	0,018		0,011	0,085	0,004		1,562	0,521	0,064		7,300	3,743	1,232
05949	0,959	0,071	0,248	05958	0,173	0,004	0,147	01929	0,283	0,057	0,124	01928	0,119	0,023	0,139	01669	0,163	0,029	0,136
	1,716	0,070	0,550		0,200	0,035	0,027		0,219	0,080	0,053		0,166	0,074	0,075		0,154	0,042	0,050
05951	0,231	0,014	0,096	00320	0,300	0,022	0,101	00573	0,481	0,405	0,866	01925	0,530	0,130	0,058	05956	0,053	0,002	0,071
	0,096	0,007	0,045		0,148	0,031	0,034		0,548	0,110	1,047		0,357	0,223	0,297		0,014	0,109	0,066
05948	0,368	0,046	0,147	05954	0,111	0,004	0,122	01934	0,139	0,036	0,060	01926	0,017	0,016	0,098	05957	0,115	0,014	0,093
	0,893	0,008	0,021		0,013	0,001	0,020		0,016	0,091	0,001		0,023	0,124	0,038		0,014	0,037	0,033
01927	0,067	0,044	0,135	05950	0,005	0,020	0,063	00181	0,010	0,013	0,037	01931	0,031	0,028	0,054	01668	0,144	0,030	0,114
	0,056	0,112	0,086		0,008	0,061	0,093		0,071	0,003	0,029		0,049	0,189	0,013		0,085	0,017	0,050
01936	0,242	0,018	0,069	00570	0,009	0,006	0,064	01933	0,123	0,017	0,073	05955	0,028	0,036	0,100	01932	0,045	0,035	0,050
	0,019	0,083	0,018		0,005	0,021	0,125		0,022	0,132	0,018		0,146	0,021	0,062		0,034	0,184	0,009
00572	0,060	0,070	0,163	01667	0,102	0,005	0,120	01666	0,204	0,159	0,376	00571	0,000	0,005	0,086	00419	1,078	0,206	0,481
	0,479	0,012	0,318		0,154	0,040	0,152		0,411	0,082	0,514		0,050	0,010	0,153		1,900	0,932	0,615
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
05918	0,003	0,018	0,082	05919	0,005	0,009	0,101	01920	0,013	0,025	0,083	01921	0,008	0,029	0,076	01900	0,097	0,011	0,080
	0,007	0,020	0,009		0,028	0,007	0,015		0,020	0,051	0,015		0,011	0,050	0,004		0,025	0,017	0,035
01901	0,111	0,010	0,079	05946	0,107	0,001	0,042	05945	0,102	0,036	0,035	01899	0,086	0,035	0,056	05915	0,114	0,045	0,040
	0,075	0,034	0,027		0,035	0,003	0,017		0,039	0,014	0,026		0,036	0,007	0,004		0,076	0,012	0,020
01924	0,075	0,070	0,064	07134	0,098	0,035	0,084	01898	0,089	0,020	0,062	05912	0,076	0,014	0,046	07171	0,071	0,006	0,050
	0,066	0,087	0,046		0,108	0,050	0,026		0,059	0,010	0,017		0,090	0,020	0,035		0,266	0,083	0,013
01918	0,016	0,015	0,122	07129	0,203	0,019	0,141	05914	0,086	0,015	0,113	01902	0,134	0,018	0,065	05947	0,073	0,017	0,032
	0,051	0,016	0,053		0,684	0,294	0,085		0,106	0,001	0,072		0,141	0,073	0,011		0,067	0,001	0,001
01903	0,053	0,020	0,072	00525	0,064	0,001	0,061	05913	0,053	0,002	0,050	01919	0,137	0,030	0,103	07211	0,119	0,015	0,062
	0,114	0,056	0,009		0,023	0,008	0,017		0,044	0,005	0,021		0,130	0,053	0,004		0,102	0,039	0,039
05916	0,042	0,018	0,009	05917	0,004	0,018	0,056	01923	0,024	0,057	0,058	01922	0,006	0,035	0,063	04032	0,009	0,022	0,057
	0,025	0,011	0,012		0,007	0,019	0,008		0,007	0,050	0,017		0,008	0,057	0,015		0,015	0,003	0,013
01917	0,003	0,005	0,098	01904	0,000	0,010	0,059	01905	0,006	0,008	0,024	05920	0,042	0,009	0,035	04033	0,039	0,048	0,055
	0,013	0,006	0,027		0,004	0,001	0,028		0,025	0,004	0,016		0,011	0,004	0,007		0,004	0,001	0,001

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01897	0,085	0,026	0,050	05922	0,000	0,002	0,096	05921	0,010	0,002	0,072	01916	0,008	0,002	0,098	03385	0,174	0,075	0,045
	0,141	0,034	0,008		0,017	0,005	0,014		0,013	0,007	0,009		0,010	0,003	0,016		0,016	0,015	0,007
07214	0,155	0,032	0,001	05926	0,000	0,001	0,105	05925	0,004	0,006	0,093	05924	0,024	0,015	0,084	01914	0,002	0,001	0,098
	0,027	0,008	0,001		0,013	0,006	0,013		0,019	0,010	0,011		0,015	0,010	0,008		0,014	0,005	0,008
01915	0,003	0,002	0,100	07185	0,203	0,098	0,101	01913	0,008	0,001	0,097	05929	0,008	0,008	0,100	05923	0,094	0,033	0,092
	0,010	0,002	0,011		0,047	0,020	0,034		0,017	0,001	0,007		0,019	0,008	0,010		0,014	0,007	0,005
01887	0,057	0,040	0,051	05928	0,018	0,012	0,093	05927	0,016	0,009	0,106	05943	0,065	0,013	0,096	01896	0,076	0,019	0,078
	0,026	0,005	0,007		0,021	0,010	0,009		0,014	0,008	0,008		0,042	0,012	0,015		0,069	0,023	0,004
01888	0,031	0,014	0,002	01890	0,097	0,022	0,002	05930	0,062	0,002	0,067	01889	0,048	0,034	0,005	03388	0,059	0,027	0,017
	0,014	0,000	0,011		0,014	0,003	0,012		0,008	0,003	0,011		0,012	0,001	0,011		0,061	0,001	0,005
03387	0,076	0,007	0,012	03386	0,144	0,005	0,018	05931	0,052	0,007	0,081	05932	0,030	0,010	0,085	05933	0,007	0,006	0,094
	0,045	0,007	0,011		0,018	0,008	0,012		0,020	0,008	0,010		0,023	0,009	0,009		0,019	0,000	0,007
01911	0,009	0,000	0,076	01912	0,004	0,003	0,091	07186	0,018	0,050	0,023	05944	0,006	0,004	0,020	05936	0,031	0,011	0,069
	0,028	0,008	0,000		0,021	0,004	0,005		0,061	0,005	0,021		0,038	0,002	0,008		0,023	0,004	0,007
01891	0,168	0,018	0,001	05934	0,107	0,014	0,067	05935	0,068	0,008	0,059	01910	0,012	0,001	0,064	05940	0,027	0,007	0,037
	0,011	0,003	0,012		0,014	0,004	0,012		0,023	0,008	0,010		0,032	0,006	0,002		0,028	0,001	0,002
05939	0,091	0,017	0,026	01892	0,177	0,039	0,003	01908	0,016	0,009	0,014	01909	0,003	0,008	0,039	03384	0,067	0,103	0,071
	0,027	0,005	0,010		0,011	0,004	0,010		0,044	0,011	0,007		0,038	0,008	0,002		0,001	0,019	0,025
01893	0,143	0,024	0,039	05937	0,168	0,021	0,030	05938	0,125	0,004	0,022	01907	0,004	0,014	0,017	05942	0,034	0,015	0,013
	0,013	0,000	0,007		0,009	0,002	0,012		0,021	0,002	0,013		0,047	0,011	0,008		0,022	0,007	0,005
03378	0,149	0,024	0,000	03377	0,183	0,038	0,005	03379	0,134	0,009	0,010	07183	0,082	0,041	0,010	03380	0,187	0,017	0,017
	0,027	0,005	0,018		0,033	0,002	0,015		0,023	0,001	0,019		0,021	0,016	0,004		0,023	0,001	0,017
07184	0,123	0,059	0,018	03381	0,011	0,149	0,001	05941	0,064	0,045	0,008	01894	0,065	0,021	0,095	03392	0,017	0,053	0,026
	0,009	0,014	0,014		0,007	0,003	0,010		0,015	0,003	0,010		0,017	0,002	0,001		0,009	0,001	0,010
03389	0,020	0,066	0,012	03390	0,007	0,019	0,017	01895	0,026	0,019	0,117	03382	0,027	0,115	0,018	03391	0,003	0,005	0,006
	0,002	0,005	0,012		0,003	0,007	0,007		0,025	0,005	0,001		0,009	0,012	0,019		0,009	0,002	0,001
01906	0,005	0,003	0,019	03383	0,006	0,088	0,052												
	0,049	0,010	0,010		0,002	0,018	0,022												
Sisma in direzione Y																			
05918	0,090	0,020	0,252	05919	0,120	0,045	0,219	01920	0,215	0,082	0,246	01921	0,123	0,030	0,247	01900	0,066	0,051	0,133
	0,109	0,069	0,072		0,364	0,150	0,078		0,100	0,021	0,162		0,199	0,219	0,029		0,044	0,040	0,011
01901	0,035	0,042	0,139	05946	0,102	0,007	0,122	05945	0,198	0,070	0,092	01899	0,161	0,061	0,109	05915	0,519	0,094	0,095
	0,113	0,024	0,010		0,104	0,010	0,005		0,016	0,006	0,015		0,011	0,017	0,016		1,122	0,227	0,042
01924	0,666	0,195	0,170	07134	0,970	0,200	0,230	01898	0,259	0,039	0,086	05912	0,245	0,021	0,069	07171	0,310	0,031	0,032
	0,715	0,684	0,345		1,722	0,763	0,401		0,020	0,006	0,008		0,111	0,033	0,004		0,275	0,079	0,003
01918	0,239	0,225	0,212	07129	2,471	0,122	0,588	05914	1,040	0,207	0,007	01902	0,078	0,072	0,103	05947	0,034	0,068	0,085
	0,680	0,134	0,763		7,156	3,568	0,996		1,614	0,002	0,896		0,163	0,037	0,015		0,115	0,014	0,036
01903	0,053	0,047	0,075	00525	0,042	0,000	0,046	05913	0,027	0,017	0,060	01919	1,635	0,348	0,047	07211	0,153	0,116	0,009
	0,141	0,066	0,016		0,155	0,066	0,017		0,051	0,006	0,009		2,032	0,727	0,065		0,183	0,038	0,512
05916	0,001	0,022	0,270	05917	0,013	0,011	0,274	01923	0,008	0,016	0,217	01922	0,060	0,023	0,230	04032	0,014	0,020	0,276
	0,228	0,085	0,130		0,004	0,065	0,021		0,067	0,191	0,048		0,087	0,150	0,035		0,136	0,027	0,120
01917	0,013	0,061	0,177	01904	0,007	0,005	0,058	01905	0,021	0,001	0,077	05920	0,104	0,028	0,253	04033	0,053	0,087	0,294
	0,170	0,054	0,213		0,065	0,013	0,009		0,018	0,009	0,023		0,092	0,037	0,038		0,043	0,012	0,037
01897	0,192	0,045	0,066	05922	0,005	0,046	0,209	05921	0,036	0,000	0,209	01916	0,025	0,009	0,211	03385	0,304	0,155	0,090
	0,195	0,056	0,023		0,167	0,025	0,025		0,108	0,075	0,003		0,029	0,002	0,054		0,077	0,013	0,013
07214	0,226	0,043	0,250	05926	0,020	0,017	0,195	05925	0,064	0,025	0,173	05924	0,121	0,002	0,164	01914	0,023	0,011	0,157
	0,072	0,018	0,032		0,098	0,019	0,015		0,153	0,046	0,002		0,115	0,044	0,013		0,023	0,009	0,023
01915	0,001	0,014	0,187	07185	0,373	0,205	0,182	01913	0,026	0,009	0,138	05929	0,053	0,009	0,144	05923	0,227	0,002	0,141
	0,018	0,004	0,027		0,047	0,007	0,030		0,015	0,003	0,007		0,139	0,037	0,006		0,013	0,002	0,006
01887	0,248	0,061	0,137	05928	0,112	0,010	0,123	05927	0,172	0,014	0,108	05943	0,095	0,042	0,154	01896	0,150	0,045	0,106

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,120	0,024	0,018		0,150	0,042	0,006		0,073	0,022	0,009		0,042	0,006	0,017		0,120	0,038	0,031
01888	0,199	0,051	0,128	01890	0,232	0,043	0,091	05930	0,205	0,017	0,080	01889	0,200	0,018	0,118	03388	0,048	0,112	0,066
	0,096	0,032	0,004		0,116	0,023	0,012		0,010	0,005	0,002		0,099	0,033	0,005		0,145	0,026	0,002
03387	0,088	0,001	0,043	03386	0,230	0,014	0,043	05931	0,156	0,002	0,077	05932	0,090	0,006	0,086	05933	0,026	0,014	0,104
	0,126	0,008	0,000		0,104	0,004	0,004		0,125	0,032	0,005		0,160	0,038	0,005		0,085	0,024	0,009
01911	0,019	0,002	0,071	01912	0,004	0,009	0,105	07186	0,170	0,204	0,109	05944	0,029	0,028	0,116	05936	0,059	0,031	0,052
	0,022	0,006	0,005		0,014	0,003	0,010		0,164	0,006	0,075		0,058	0,011	0,020		0,134	0,034	0,006
01891	0,224	0,041	0,069	05934	0,199	0,016	0,043	05935	0,132	0,009	0,027	01910	0,021	0,009	0,048	05940	0,056	0,025	0,013
	0,098	0,027	0,002		0,063	0,023	0,005		0,154	0,035	0,005		0,023	0,002	0,005		0,083	0,031	0,005
05939	0,144	0,063	0,050	01892	0,234	0,020	0,045	01908	0,050	0,003	0,076	01909	0,001	0,014	0,001	03384	0,132	0,243	0,115
	0,169	0,023	0,001		0,101	0,034	0,006		0,033	0,001	0,018		0,017	0,003	0,005		0,005	0,012	0,025
01893	0,152	0,005	0,057	05937	0,206	0,020	0,024	05938	0,166	0,039	0,043	01907	0,019	0,019	0,113	05942	0,096	0,042	0,096
	0,099	0,031	0,013		0,020	0,007	0,002		0,123	0,026	0,011		0,013	0,003	0,022		0,078	0,030	0,002
03378	0,161	0,023	0,023	03377	0,398	0,123	0,080	03379	0,167	0,011	0,018	07183	0,208	0,144	0,088	03380	0,018	0,061	0,053
	0,173	0,011	0,006		0,197	0,000	0,011		0,150	0,014	0,023		0,142	0,037	0,042		0,134	0,005	0,030
07184	0,069	0,140	0,046	03381	0,043	0,273	0,063	05941	0,009	0,059	0,064	01894	0,092	0,025	0,110	03392	0,061	0,198	0,103
	0,068	0,048	0,028		0,010	0,033	0,003		0,013	0,020	0,012		0,091	0,020	0,016		0,036	0,067	0,032
03389	0,098	0,297	0,073	03390	0,022	0,059	0,082	01895	0,079	0,025	0,151	03382	0,025	0,137	0,027	03391	0,000	0,027	0,035
	0,007	0,034	0,051		0,002	0,033	0,032		0,096	0,019	0,020		0,004	0,017	0,012		0,032	0,040	0,017
01906	0,002	0,008	0,121	03383	0,019	0,098	0,088												
	0,010	0,002	0,023		0,004	0,011	0,016												
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							
Sisma in direzione X																			
02004	0,010	0,111	0,172	02005	0,006	0,009	0,156	06038	0,008	0,016	0,291	06031	0,076	0,007	0,275	01901	0,092	0,100	0,158
	0,035	0,105	0,012		0,012	0,075	0,018		0,001	0,051	0,006		0,068	0,044	0,002		0,119	0,150	0,015
06030	0,079	0,019	0,307	06037	0,026	0,011	0,321	02003	0,015	0,029	0,215	02002	0,056	0,042	0,171	01996	0,161	0,043	0,236
	0,004	0,027	0,016		0,005	0,034	0,004		0,002	0,090	0,038		0,008	0,034	0,010		0,172	0,047	0,023
06028	0,125	0,004	0,215	07171	0,109	0,012	0,118	06036	0,049	0,048	0,335	02001	0,135	0,042	0,226	06027	0,013	0,000	0,170
	0,097	0,016	0,000		0,274	0,089	0,023		0,001	0,000	0,007		0,038	0,026	0,045		0,053	0,042	0,035
00525	0,021	0,018	0,101	01903	0,077	0,012	0,144	06039	0,003	0,046	0,281	00528	0,067	0,029	0,147	06026	0,033	0,004	0,221
	0,004	0,011	0,011		0,149	0,142	0,003		0,014	0,039	0,018		0,187	0,073	0,026		0,024	0,024	0,021
02006	0,004	0,018	0,186	00627	0,015	0,022	0,250	06029	0,109	0,031	0,303	01899	0,076	0,042	0,151	06032	0,036	0,030	0,242
	0,025	0,036	0,009		0,068	0,027	0,019		0,060	0,015	0,004		0,011	0,042	0,003		0,054	0,024	0,042
01902	0,093	0,008	0,137	00623	0,004	0,017	0,191	01898	0,041	0,002	0,185	01997	0,154	0,009	0,285	06034	0,027	0,006	0,301
	0,156	0,163	0,006		0,010	0,004	0,041		0,037	0,018	0,034		0,090	0,018	0,023		0,020	0,016	0,006
06033	0,037	0,009	0,330	07172	0,200	0,043	0,149	06025	0,147	0,023	0,249	02000	0,110	0,041	0,267	01900	0,075	0,024	0,208
	0,014	0,010	0,010		0,221	0,088	0,030		0,010	0,003	0,001		0,072	0,022	0,028		0,041	0,108	0,025
00624	0,006	0,020	0,216	00625	0,008	0,003	0,247	01998	0,064	0,004	0,310	06035	0,019	0,010	0,278	01999	0,043	0,014	0,292
	0,010	0,002	0,058		0,006	0,000	0,052		0,044	0,009	0,019		0,031	0,015	0,027		0,013	0,003	0,030
00626	0,001	0,014	0,243																
	0,011	0,002	0,041																
Sisma in direzione Y																			
02004	0,093	0,050	0,118	02005	0,065	0,049	0,111	06038	0,053	0,022	0,221	06031	0,008	0,012	0,221	01901	0,021	0,044	0,138
	0,009	0,097	0,018		0,016	0,091	0,018		0,039	0,001	0,011		0,105	0,047	0,003		0,127	0,052	0,004
06030	0,052	0,007	0,203	06037	0,094	0,027	0,235	02003	0,160	0,004	0,158	02002	0,133	0,015	0,120	01996	0,205	0,047	0,177
	0,051	0,034	0,015		0,027	0,003	0,016		0,003	0,082	0,014		0,003	0,044	0,002		0,192	0,055	0,016
06028	0,272	0,028	0,144	07171	0,349	0,027	0,107	06036	0,118	0,041	0,234	02001	0,248	0,043	0,162	06027	0,050	0,002	0,196
	0,113	0,024	0,013		0,281	0,090	0,006		0,005	0,001	0,021		0,018	0,005	0,025		0,036	0,022	0,044
00525	0,094	0,025	0,141	01903	0,057	0,021	0,166	06039	0,016	0,013	0,217	00528	0,025	0,024	0,103	06026	0,009	0,013	0,163
	0,158	0,058	0,017		0,179	0,115	0,005		0,034	0,016	0,042		0,137	0,047	0,020		0,009	0,015	0,051

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02006	0,037	0,007	0,133	00627	0,005	0,014	0,188	06029	0,133	0,026	0,190	01899	0,139	0,013	0,098	06032	0,022	0,043	0,242
	0,050	0,083	0,003		0,052	0,015	0,042		0,039	0,009	0,011		0,011	0,009	0,006		0,066	0,011	0,032
01902	0,017	0,011	0,128	00623	0,019	0,023	0,219	01898	0,264	0,037	0,116	01997	0,137	0,018	0,189	06034	0,016	0,016	0,239
	0,170	0,095	0,007		0,086	0,037	0,035		0,006	0,013	0,006		0,122	0,024	0,008		0,070	0,038	0,007
06033	0,001	0,007	0,238	07172	0,286	0,057	0,109	06025	0,227	0,031	0,176	02000	0,179	0,044	0,189	01900	0,055	0,001	0,139
	0,021	0,023	0,020		0,122	0,047	0,001		0,002	0,003	0,000		0,062	0,020	0,009		0,058	0,005	0,001
00624	0,001	0,008	0,208	00625	0,007	0,002	0,209	01998	0,004	0,009	0,211	06035	0,011	0,023	0,232	01999	0,103	0,000	0,202
	0,049	0,010	0,040		0,002	0,004	0,034		0,089	0,023	0,001		0,074	0,027	0,024		0,064	0,013	0,008
00626	0,001	0,013	0,198																
	0,000	0,000	0,033																
Piano Copertura Torrino						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
00558	0,006	0,007	0,118	00182	0,001	0,004	0,098	06077	0,001	0,002	0,122	02030	0,012	0,037	0,070	00211	0,021	0,018	0,063
	0,011	0,004	0,003		0,033	0,014	0,015		0,010	0,009	0,010		0,000	0,024	0,024		0,082	0,036	0,024
06076	0,001	0,010	0,109	06085	0,025	0,011	0,155	02029	0,060	0,011	0,099	02028	0,059	0,020	0,093	06079	0,077	0,013	0,209
	0,008	0,018	0,023		0,010	0,024	0,006		0,022	0,061	0,011		0,022	0,074	0,023		0,045	0,016	0,024
06080	0,033	0,020	0,197	01961	0,095	0,047	0,146	02025	0,274	0,079	0,121	06083	0,074	0,011	0,237	06075	0,174	0,021	0,218
	0,001	0,003	0,010		0,022	0,065	0,005		0,016	0,007	0,014		0,018	0,039	0,012		0,052	0,032	0,002
02026	0,156	0,001	0,153	06082	0,002	0,012	0,143	01957	0,012	0,006	0,120	02021	0,150	0,009	0,230	06078	0,173	0,002	0,186
	0,012	0,055	0,010		0,002	0,008	0,000		0,005	0,020	0,010		0,121	0,035	0,023		0,064	0,006	0,022
00450	0,192	0,007	0,169	06084	0,039	0,003	0,185	02027	0,081	0,066	0,096	00561	0,013	0,003	0,110	01958	0,021	0,007	0,119
	0,127	0,029	0,014		0,011	0,036	0,013		0,032	0,061	0,019		0,013	0,003	0,009		0,014	0,043	0,015
01962	0,146	0,016	0,161	06081	0,017	0,018	0,165	01960	0,059	0,010	0,143	01959	0,062	0,013	0,137	02022	0,098	0,018	0,253
	0,005	0,049	0,001		0,002	0,011	0,004		0,018	0,068	0,009		0,017	0,068	0,007		0,098	0,020	0,020
02023	0,024	0,016	0,262	02024	0,228	0,043	0,229	00204	0,331	0,021	0,144	00559	0,000	0,006	0,123	00560	0,006	0,002	0,121
	0,088	0,019	0,010		0,133	0,027	0,035		0,028	0,036	0,036		0,008	0,002	0,002		0,003	0,002	0,002
Sisma in direzione Y																			
00558	0,011	0,002	0,100	00182	0,011	0,012	0,102	06077	0,010	0,002	0,109	02030	0,011	0,014	0,029	00211	0,004	0,009	0,026
	0,007	0,006	0,002		0,005	0,006	0,017		0,002	0,013	0,003		0,009	0,021	0,002		0,028	0,011	0,002
06076	0,017	0,001	0,054	06085	0,044	0,002	0,082	02029	0,080	0,006	0,044	02028	0,089	0,027	0,037	06079	0,033	0,027	0,086
	0,005	0,003	0,009		0,020	0,019	0,001		0,008	0,026	0,004		0,004	0,022	0,000		0,075	0,026	0,005
06080	0,053	0,009	0,101	01961	0,008	0,004	0,103	02025	0,266	0,069	0,049	06083	0,114	0,020	0,107	06075	0,189	0,026	0,102
	0,026	0,018	0,005		0,008	0,064	0,021		0,004	0,051	0,010		0,039	0,035	0,006		0,082	0,024	0,023
02026	0,181	0,024	0,066	06082	0,016	0,005	0,108	01957	0,021	0,002	0,113	02021	0,021	0,011	0,076	06078	0,029	0,005	0,076
	0,006	0,042	0,006		0,019	0,009	0,005		0,028	0,050	0,014		0,155	0,045	0,006		0,106	0,023	0,013
00450	0,043	0,013	0,071	06084	0,079	0,012	0,088	02027	0,121	0,017	0,036	00561	0,011	0,001	0,053	01958	0,032	0,000	0,113
	0,101	0,009	0,001		0,019	0,025	0,001		0,004	0,030	0,001		0,008	0,002	0,004		0,014	0,059	0,007
01962	0,050	0,009	0,082	06081	0,042	0,004	0,106	01960	0,044	0,010	0,109	01959	0,042	0,001	0,108	02022	0,022	0,011	0,096
	0,023	0,045	0,004		0,023	0,009	0,006		0,017	0,075	0,021		0,005	0,083	0,011		0,109	0,022	0,006
02023	0,089	0,033	0,112	02024	0,195	0,045	0,115	00204	0,315	0,030	0,080	00559	0,003	0,002	0,094	00560	0,009	0,003	0,073
	0,111	0,023	0,012		0,179	0,036	0,034		0,142	0,029	0,019		0,021	0,004	0,002		0,008	0,003	0,000
Piano Copertura Torrino						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
05966	0,012	0,009	0,065	00595	0,004	0,002	0,059	05961	0,001	0,002	0,074	00594	0,015	0,000	0,041	01954	0,202	0,391	0,181
	0,007	0,002	0,012		0,026	0,008	0,010		0,005	0,004	0,010		0,027	0,008	0,010		0,079	0,042	0,032
05996	0,102	0,169	0,166	01953	0,209	0,135	0,139	01955	0,153	0,477	0,075	05997	0,069	0,324	0,015	05962	0,180	0,007	0,113
	0,023	0,008	0,021		0,028	0,036	0,035		0,113	0,018	0,010		0,030	0,005	0,005		0,055	0,009	0,005
01962	0,155	0,017	0,112	00450	0,169	0,059	0,154	00529	0,247	0,056	0,052	05959	0,240	0,067	0,114	01950	0,246	0,000	0,092
	0,007	0,022	0,008		0,123	0,037	0,009		0,217	0,077	0,005		0,053	0,007	0,028		0,080	0,014	0,002
01956	0,050	0,355	0,061	00182	0,001	0,010	0,077	01951	0,170	0,094	0,132	00530	0,060	0,064	0,123	00581	0,061	0,032	0,205

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,118	0,054	0,006		0,043	0,014	0,016		0,012	0,020	0,007		0,127	0,049	0,033		0,054	0,011	0,035
05960	0,040	0,151	0,117	01957	0,008	0,003	0,085	01937	0,210	0,037	0,129	05965	0,054	0,026	0,071	01958	0,035	0,007	0,102
	0,029	0,006	0,038		0,011	0,023	0,022		0,079	0,022	0,010		0,009	0,008	0,012		0,006	0,014	0,014
01959	0,050	0,014	0,100	05964	0,097	0,027	0,075	01960	0,080	0,008	0,119	05995	0,201	0,009	0,179	01952	0,179	0,003	0,150
	0,000	0,022	0,017		0,011	0,012	0,008		0,004	0,009	0,003		0,005	0,001	0,021		0,015	0,046	0,001
01938	0,157	0,036	0,098	05963	0,162	0,005	0,078	01961	0,118	0,040	0,127	00582	0,029	0,023	0,140	00593	0,009	0,002	0,028
	0,044	0,009	0,011		0,028	0,015	0,003		0,001	0,009	0,001		0,021	0,010	0,013		0,027	0,007	0,010
05969	0,031	0,010	0,036	01939	0,105	0,038	0,108	05968	0,069	0,020	0,040	01940	0,115	0,006	0,106	05967	0,108	0,016	0,032
	0,006	0,003	0,010		0,026	0,002	0,014		0,015	0,009	0,009		0,015	0,004	0,013		0,018	0,009	0,008
05972	0,042	0,016	0,020	05971	0,065	0,016	0,023	00554	0,054	0,015	0,094	05970	0,085	0,002	0,039	00590	0,004	0,000	0,026
	0,014	0,006	0,008		0,018	0,007	0,008		0,010	0,002	0,013		0,013	0,003	0,010		0,026	0,006	0,008
00591	0,011	0,003	0,004	05976	0,021	0,012	0,001	00592	0,000	0,005	0,016	05973	0,012	0,002	0,017	05994	0,026	0,088	0,073
	0,025	0,007	0,009		0,011	0,004	0,008		0,029	0,006	0,011		0,014	0,001	0,008		0,004	0,006	0,006
05993	0,017	0,169	0,023	01941	0,028	0,035	0,112	05992	0,080	0,086	0,093	05974	0,051	0,008	0,015	05975	0,040	0,018	0,019
	0,019	0,011	0,006		0,009	0,001	0,013		0,008	0,009	0,017		0,015	0,004	0,010		0,018	0,006	0,008
05991	0,144	0,021	0,111	01949	0,205	0,069	0,097	01942	0,065	0,021	0,112	05978	0,028	0,022	0,021	05977	0,021	0,005	0,038
	0,016	0,001	0,017		0,028	0,009	0,006		0,008	0,003	0,013		0,018	0,005	0,009		0,006	0,002	0,011
00588	0,010	0,001	0,046	00589	0,002	0,004	0,038	05980	0,008	0,006	0,038	01944	0,013	0,024	0,118	01943	0,021	0,005	0,100
	0,024	0,006	0,007		0,030	0,006	0,009		0,013	0,000	0,007		0,009	0,003	0,012		0,010	0,002	0,012
05979	0,024	0,023	0,012	05982	0,017	0,038	0,005	05981	0,007	0,023	0,019	00583	0,014	0,021	0,104	05989	0,008	0,092	0,032
	0,016	0,005	0,008		0,018	0,007	0,009		0,013	0,004	0,011		0,019	0,004	0,003		0,005	0,010	0,010
05988	0,065	0,041	0,057	05983	0,014	0,027	0,042	01948	0,084	0,034	0,125	00553	0,112	0,041	0,115	00587	0,002	0,005	0,049
	0,013	0,005	0,015		0,011	0,005	0,007		0,006	0,003	0,011		0,006	0,001	0,010		0,027	0,007	0,007
01945	0,015	0,033	0,119	05990	0,023	0,082	0,048	00585	0,023	0,004	0,072	00586	0,004	0,006	0,061	05987	0,008	0,023	0,056
	0,009	0,003	0,012		0,009	0,007	0,003		0,023	0,000	0,004		0,030	0,006	0,006		0,013	0,002	0,005
05984	0,035	0,020	0,058	05985	0,006	0,052	0,028	01946	0,020	0,006	0,112	05986	0,015	0,059	0,017	01947	0,070	0,004	0,126
	0,004	0,002	0,012		0,016	0,007	0,011		0,010	0,002	0,012		0,015	0,007	0,007		0,007	0,002	0,012
00584	0,015	0,024	0,071																
	0,025	0,008	0,005																
Sisma in direzione Y																			
05966	0,003	0,007	0,128	00595	0,001	0,001	0,114	05961	0,001	0,002	0,120	00594	0,009	0,002	0,112	01954	0,026	0,151	0,128
	0,031	0,008	0,038		0,026	0,001	0,038		0,011	0,009	0,034		0,017	0,009	0,036		0,090	0,039	0,024
05996	0,030	0,064	0,141	01953	0,053	0,057	0,107	01955	0,028	0,208	0,077	05997	0,064	0,146	0,057	05962	0,012	0,003	0,139
	0,084	0,005	0,013		0,031	0,063	0,024		0,139	0,056	0,004		0,095	0,005	0,024		0,091	0,018	0,023
01962	0,048	0,011	0,125	00450	0,054	0,033	0,146	00529	0,161	0,035	0,037	05959	0,133	0,043	0,085	01950	0,115	0,001	0,073
	0,022	0,028	0,029		0,103	0,006	0,020		0,290	0,091	0,003		0,099	0,034	0,009		0,169	0,046	0,027
01956	0,010	0,174	0,001	00182	0,012	0,008	0,104	01951	0,088	0,053	0,099	00530	0,056	0,028	0,035	00581	0,024	0,019	0,057
	0,117	0,018	0,001		0,004	0,008	0,022		0,025	0,016	0,003		0,110	0,051	0,007		0,045	0,009	0,012
05960	0,043	0,070	0,012	01957	0,002	0,000	0,120	01937	0,061	0,008	0,164	05965	0,002	0,002	0,130	01958	0,003	0,009	0,118
	0,043	0,006	0,009		0,027	0,043	0,018		0,124	0,037	0,024		0,052	0,008	0,011		0,015	0,079	0,017
01959	0,047	0,016	0,120	05964	0,024	0,009	0,133	01960	0,007	0,014	0,122	05995	0,097	0,007	0,144	01952	0,060	0,010	0,120
	0,003	0,090	0,010		0,047	0,009	0,024		0,019	0,098	0,004		0,017	0,008	0,011		0,009	0,057	0,013
01938	0,075	0,010	0,140	05963	0,053	0,006	0,134	01961	0,004	0,000	0,118	00582	0,019	0,007	0,013	00593	0,011	0,000	0,108
	0,048	0,010	0,021		0,052	0,016	0,045		0,008	0,069	0,012		0,013	0,008	0,023		0,006	0,006	0,032
05969	0,018	0,004	0,117	01939	0,081	0,019	0,134	05968	0,043	0,008	0,114	01940	0,106	0,004	0,120	05967	0,075	0,005	0,105
	0,075	0,034	0,023		0,012	0,011	0,022		0,088	0,043	0,009		0,044	0,013	0,017		0,063	0,032	0,033
05972	0,043	0,007	0,094	05971	0,074	0,002	0,089	00554	0,126	0,032	0,099	05970	0,110	0,010	0,084	00590	0,014	0,004	0,066
	0,114	0,047	0,003		0,100	0,042	0,016		0,079	0,016	0,014		0,016	0,013	0,021		0,004	0,005	0,011
00591	0,013	0,003	0,077	05976	0,030	0,001	0,073	00592	0,003	0,006	0,094	05973	0,010	0,000	0,099	05994	0,009	0,035	0,034
	0,009	0,009	0,018		0,109	0,039	0,005		0,018	0,004	0,030		0,055	0,024	0,019		0,061	0,018	0,022

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
05993	0,005	0,065	0,068	01941	0,116	0,044	0,087	05992	0,064	0,034	0,092	05974	0,103	0,011	0,058	05975	0,066	0,003	0,067
	0,119	0,031	0,014		0,077	0,027	0,008		0,083	0,028	0,004		0,067	0,028	0,014		0,130	0,046	0,007
05991	0,103	0,016	0,091	01949	0,112	0,048	0,079	01942	0,132	0,009	0,073	05978	0,087	0,010	0,038	05977	0,124	0,016	0,037
	0,028	0,010	0,019		0,100	0,033	0,033		0,085	0,026	0,010		0,115	0,037	0,007		0,007	0,008	0,007
00588	0,012	0,002	0,031	00589	0,001	0,005	0,048	05980	0,015	0,005	0,049	01944	0,127	0,040	0,000	01943	0,146	0,030	0,051
	0,013	0,006	0,001		0,018	0,004	0,010		0,070	0,025	0,002		0,092	0,030	0,003		0,106	0,021	0,008
05979	0,051	0,006	0,044	05982	0,066	0,013	0,009	05981	0,106	0,019	0,006	00583	0,003	0,009	0,016	05989	0,048	0,034	0,053
	0,140	0,044	0,003		0,139	0,045	0,005		0,064	0,027	0,004		0,000	0,000	0,024		0,125	0,043	0,004
05988	0,093	0,024	0,064	05983	0,029	0,009	0,025	01948	0,116	0,036	0,068	00553	0,110	0,025	0,080	00587	0,011	0,005	0,022
	0,052	0,028	0,008		0,120	0,039	0,005		0,089	0,024	0,017		0,088	0,018	0,021		0,018	0,004	0,005
01945	0,132	0,042	0,038	05990	0,012	0,029	0,032	00585	0,001	0,002	0,017	00586	0,000	0,003	0,001	05987	0,013	0,012	0,017
	0,094	0,028	0,003		0,113	0,037	0,015		0,019	0,004	0,016		0,020	0,004	0,007		0,074	0,026	0,011
05984	0,119	0,019	0,036	05985	0,078	0,022	0,032	01946	0,139	0,026	0,041	05986	0,041	0,020	0,023	01947	0,117	0,037	0,058
	0,012	0,010	0,005		0,110	0,038	0,000		0,105	0,021	0,006		0,140	0,044	0,007		0,091	0,029	0,010
00584	0,002	0,012	0,023																
	0,017	0,002	0,023																
Piano Copertura Torrino						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**							
Sisma in direzione X																			
03421	0,180	0,275	0,139	01951	0,102	0,027	0,074	00529	0,182	0,109	0,040	03419	0,116	0,019	0,010	03418	0,177	0,019	0,005
	0,047	0,017	0,011		0,022	0,025	0,011		0,228	0,045	0,021		0,007	0,007	0,017		0,033	0,009	0,007
01952	0,165	0,005	0,049	02032	0,653	1,046	0,365	02033	0,569	0,257	0,157	03425	0,417	1,600	0,217	03424	0,394	2,398	0,017
	0,038	0,025	0,036		0,273	0,191	0,308		0,275	0,185	0,203		0,270	0,234	0,068		0,190	0,058	0,152
00622	0,017	0,004	0,230	00530	0,069	0,009	0,007	06087	0,149	0,086	0,140	02031	1,416	1,984	0,539	03426	0,769	0,367	0,198
	0,046	0,017	0,052		0,159	0,046	0,011		0,071	0,063	0,054		0,193	0,036	0,058		0,365	0,028	0,258
02034	1,579	0,915	0,345	03427	1,447	0,689	0,326	03423	2,877	5,180	0,603	03422	2,405	2,362	0,250	07179	0,484	1,079	0,312
	0,423	0,323	0,080		0,198	0,066	0,024		0,011	0,035	0,019		0,729	0,145	0,592		0,099	0,136	0,030
01956	0,080	0,348	0,015	01955	0,208	0,685	0,163	02036	0,796	0,256	0,333	06086	0,717	0,076	0,320	03429	0,692	0,326	0,464
	0,153	0,254	0,019		0,162	0,262	0,003		0,131	0,246	0,103		0,132	0,020	0,055		0,024	0,330	0,008
03420	0,039	0,023	0,041	01954	0,408	0,402	0,218	02035	1,301	1,026	0,506	07182	1,693	0,668	0,635	03416	0,147	0,029	0,019
	0,027	0,007	0,025		0,055	0,056	0,037		0,015	0,384	0,155		0,282	0,049	0,092		0,033	0,014	0,004
01953	0,192	0,006	0,049	00621	0,030	0,000	0,392	06088	0,105	0,386	0,324	03415	0,886	0,010	0,155	03417	0,217	0,004	0,017
	0,010	0,003	0,029		0,031	0,006	0,062		0,034	0,023	0,071		0,053	0,023	0,017		0,008	0,002	0,038
07180	0,514	0,208	0,140	03435	0,488	1,417	0,310	03428	1,216	1,922	0,321	03434	0,233	1,156	0,223	07174	1,623	0,035	0,021
	0,314	0,063	0,022		0,056	0,083	0,008		0,459	0,149	0,028		0,004	0,072	0,045		0,342	0,235	0,133
03433	0,022	0,550	0,158	00620	0,019	0,054	0,364	00619	0,165	0,178	0,163	06089	0,094	0,323	0,231	03432	0,119	0,758	0,042
	0,016	0,017	0,064		0,083	0,021	0,068		0,170	0,095	0,141		0,016	0,031	0,052		0,012	0,010	0,081
03431	0,015	0,601	0,046	03430	0,093	0,234	0,028	07173	2,812	0,469	0,156	07181	3,083	0,300	0,052				
	0,004	0,054	0,063		0,035	0,158	0,077		0,476	0,087	0,484		0,597	0,119	0,905				
Sisma in direzione Y																			
03421	0,084	0,162	0,077	01951	0,049	0,015	0,039	00529	0,110	0,077	0,040	03419	0,039	0,009	0,004	03418	0,042	0,015	0,004
	0,078	0,014	0,007		0,031	0,021	0,005		0,311	0,070	0,023		0,037	0,013	0,011		0,009	0,004	0,000
01952	0,055	0,006	0,023	02032	0,060	0,126	0,085	02033	0,305	0,075	0,055	03425	0,078	0,244	0,015	03424	0,089	0,358	0,012
	0,010	0,016	0,033		0,084	0,035	0,122		0,090	0,066	0,065		0,121	0,075	0,022		0,069	0,059	0,067
00622	0,000	0,006	0,159	00530	0,078	0,006	0,044	06087	0,038	0,029	0,099	02031	0,037	0,182	0,076	03426	0,355	0,091	0,068
	0,054	0,023	0,038		0,131	0,042	0,001		0,065	0,043	0,038		0,140	0,054	0,037		0,118	0,013	0,082
02034	0,601	0,321	0,131	03427	0,554	0,231	0,088	03423	0,166	0,449	0,072	03422	0,217	0,196	0,023	07179	0,147	0,525	0,160
	0,154	0,143	0,060		0,083	0,023	0,000		0,153	0,043	0,008		0,014	0,026	0,114		0,141	0,090	0,037
01956	0,005	0,182	0,045	01955	0,024	0,315	0,092	02036	0,079	0,182	0,019	06086	0,062	0,039	0,166	03429	0,243	0,285	0,183
	0,144	0,161	0,014		0,179	0,157	0,002		0,006	0,182	0,014		0,014	0,035	0,038		0,014	0,150	0,027
03420	0,024	0,014	0,020	01954	0,096	0,189	0,098	02035	0,528	0,492	0,154	07182	0,647	0,318	0,255	03416	0,018	0,016	0,017

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,030	0,004	0,024		0,082	0,000	0,030		0,005	0,265	0,019		0,128	0,098	0,042		0,072	0,006	0,004
01953	0,029	0,003	0,020	00621	0,013	0,002	0,223	06088	0,040	0,155	0,193	03415	0,294	0,006	0,057	03417	0,025	0,001	0,005
	0,041	0,012	0,013		0,012	0,002	0,046		0,043	0,026	0,043		0,085	0,019	0,018		0,038	0,000	0,030
07180	0,329	0,098	0,093	03435	0,210	0,646	0,181	03428	0,475	0,649	0,072	03434	0,107	0,516	0,130	07174	0,135	0,040	0,104
	0,364	0,073	0,023		0,052	0,061	0,022		0,175	0,060	0,001		0,002	0,068	0,017		0,230	0,077	0,039
03433	0,011	0,175	0,093	00620	0,006	0,036	0,207	00619	0,051	0,007	0,210	06089	0,025	0,058	0,143	03432	0,038	0,258	0,012
	0,018	0,040	0,035		0,031	0,006	0,049		0,042	0,005	0,022		0,007	0,004	0,049		0,004	0,020	0,059
03431	0,002	0,101	0,042	03430	0,006	0,113	0,002	07173	0,176	0,010	0,017	07181	0,212	0,232	0,015				
	0,005	0,001	0,056		0,024	0,067	0,064		0,116	0,025	0,113		0,250	0,050	0,205				
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
00568	0,002	0,004	0,015	00569	0,007	0,001	0,004	06119	0,014	0,002	0,014	06115	0,151	0,027	0,019	01936	0,196	0,036	0,019
	0,020	0,004	0,009		0,016	0,006	0,020		0,028	0,017	0,015		0,139	0,028	0,060		0,035	0,013	0,043
00320	0,208	0,037	0,023	00211	0,011	0,001	0,048	06113	0,010	0,006	0,048	02030	0,015	0,007	0,050	00562	0,012	0,001	0,043
	0,292	0,095	0,022		0,075	0,027	0,053		0,012	0,000	0,064		0,006	0,014	0,040		0,014	0,002	0,056
06133	0,022	0,000	0,039	06116	0,068	0,014	0,018	06117	0,057	0,009	0,020	01935	0,119	0,010	0,003	00181	0,014	0,002	0,013
	0,036	0,020	0,053		0,085	0,040	0,050		0,061	0,044	0,029		0,015	0,029	0,040		0,033	0,016	0,018
06114	0,010	0,000	0,005	02029	0,044	0,003	0,059	02025	0,260	0,037	0,058	06130	0,173	0,019	0,046	06112	0,249	0,045	0,063
	0,009	0,000	0,019		0,026	0,024	0,053		0,010	0,004	0,044		0,014	0,001	0,026		0,053	0,009	0,016
02026	0,164	0,005	0,077	02027	0,100	0,005	0,069	02028	0,089	0,011	0,062	06131	0,113	0,004	0,046	06132	0,062	0,006	0,042
	0,010	0,023	0,012		0,028	0,016	0,008		0,007	0,044	0,037		0,035	0,019	0,002		0,039	0,029	0,034
01931	0,029	0,001	0,005	02051	0,044	0,013	0,017	02050	0,095	0,019	0,024	06118	0,041	0,005	0,016	01932	0,044	0,009	0,014
	0,004	0,012	0,018		0,064	0,013	0,013		0,156	0,038	0,015		0,053	0,037	0,004		0,023	0,014	0,005
01933	0,094	0,010	0,013	01934	0,088	0,014	0,012	00204	0,278	0,084	0,078	02057	0,218	0,044	0,071	02052	0,015	0,001	0,003
	0,005	0,030	0,006		0,026	0,027	0,028		0,274	0,107	0,049		0,101	0,026	0,052		0,024	0,002	0,007
06121	0,000	0,009	0,024	06122	0,001	0,006	0,023	00563	0,005	0,006	0,029	06120	0,007	0,008	0,020	00567	0,000	0,001	0,021
	0,082	0,062	0,019		0,063	0,043	0,006		0,007	0,001	0,043		0,078	0,047	0,026		0,014	0,007	0,001
06127	0,103	0,003	0,009	02055	0,121	0,021	0,036	02056	0,171	0,029	0,051	06125	0,029	0,009	0,015	00565	0,002	0,003	0,011
	0,049	0,037	0,004		0,033	0,009	0,027		0,048	0,010	0,040		0,082	0,058	0,021		0,016	0,003	0,028
00566	0,002	0,002	0,016	06126	0,011	0,000	0,015	02054	0,098	0,009	0,017	06123	0,067	0,004	0,003	02053	0,068	0,008	0,004
	0,025	0,005	0,009		0,044	0,027	0,021		0,027	0,005	0,018		0,045	0,026	0,002		0,010	0,002	0,001
06124	0,049	0,007	0,013	06128	0,069	0,009	0,003	00564	0,005	0,002	0,004	06129	0,034	0,008	0,003				
	0,082	0,057	0,015		0,073	0,052	0,018		0,001	0,004	0,039		0,062	0,041	0,034				
Sisma in direzione Y																			
00568	0,001	0,004	0,026	00569	0,003	0,002	0,021	06119	0,017	0,008	0,005	06115	0,203	0,044	0,040	01936	0,257	0,047	0,010
	0,020	0,004	0,015		0,012	0,005	0,009		0,012	0,008	0,006		0,027	0,017	0,018		0,013	0,021	0,032
00320	0,238	0,109	0,061	00211	0,014	0,002	0,011	06113	0,010	0,001	0,008	02030	0,032	0,000	0,002	00562	0,009	0,002	0,013
	0,043	0,017	0,035		0,028	0,011	0,003		0,005	0,003	0,006		0,003	0,006	0,002		0,010	0,003	0,005
06133	0,021	0,002	0,018	06116	0,141	0,024	0,036	06117	0,099	0,011	0,030	01935	0,168	0,019	0,036	00181	0,018	0,004	0,018
	0,006	0,004	0,006		0,001	0,009	0,015		0,000	0,019	0,006		0,001	0,023	0,002		0,040	0,020	0,012
06114	0,011	0,006	0,020	02029	0,059	0,013	0,014	02025	0,272	0,051	0,010	06130	0,136	0,021	0,004	06112	0,221	0,045	0,009
	0,011	0,017	0,004		0,008	0,004	0,007		0,013	0,016	0,021		0,025	0,006	0,010		0,043	0,003	0,010
02026	0,164	0,016	0,020	02027	0,132	0,014	0,013	02028	0,099	0,000	0,017	06131	0,095	0,010	0,014	06132	0,055	0,006	0,017
	0,010	0,009	0,005		0,012	0,025	0,015		0,011	0,005	0,002		0,007	0,002	0,008		0,008	0,007	0,006
01931	0,029	0,012	0,022	02051	0,088	0,017	0,075	02050	0,165	0,037	0,079	06118	0,064	0,006	0,027	01932	0,052	0,016	0,032
	0,044	0,070	0,004		0,013	0,003	0,011		0,031	0,011	0,016		0,017	0,019	0,002		0,019	0,052	0,009
01933	0,119	0,013	0,036	01934	0,125	0,021	0,033	00204	0,272	0,103	0,031	02057	0,169	0,041	0,051	02052	0,063	0,014	0,106
	0,040	0,058	0,007		0,026	0,016	0,006		0,151	0,055	0,029		0,060	0,014	0,022		0,009	0,003	0,009
06121	0,041	0,005	0,036	06122	0,020	0,003	0,039	00563	0,004	0,006	0,023	06120	0,056	0,011	0,010	00567	0,001	0,001	0,038
	0,008	0,006	0,005		0,007	0,000	0,007		0,007	0,001	0,005		0,006	0,005	0,007		0,010	0,004	0,010

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06127	0,035	0,010	0,014	02055	0,031	0,011	0,093	02056	0,020	0,017	0,053	06125	0,010	0,002	0,043	00565	0,001	0,000	0,045
	0,011	0,001	0,007		0,017	0,002	0,013		0,030	0,006	0,017		0,005	0,001	0,006		0,009	0,002	0,007
00566	0,001	0,000	0,045	06126	0,003	0,001	0,048	02054	0,016	0,006	0,074	06123	0,019	0,001	0,040	02053	0,061	0,011	0,078
	0,017	0,003	0,007		0,004	0,003	0,007		0,004	0,001	0,010		0,008	0,001	0,008		0,005	0,001	0,010
06124	0,016	0,001	0,038	06128	0,035	0,004	0,036	00564	0,002	0,001	0,039	06129	0,020	0,002	0,039				
	0,007	0,001	0,006		0,005	0,003	0,006		0,010	0,002	0,006		0,003	0,004	0,006				
Piano Copertura Torrino						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
02037	0,061	0,012	0,091	06093	0,027	0,073	0,054	07133	0,405	0,081	0,102	01958	0,031	0,008	0,034	06110	0,048	0,007	0,037
	0,075	0,021	0,030		0,039	0,003	0,052		0,153	0,050	0,022		0,044	0,140	0,026		0,050	0,012	0,029
01959	0,055	0,009	0,038	01957	0,011	0,002	0,034	06111	0,016	0,004	0,038	01960	0,074	0,017	0,038	06096	0,009	0,018	0,026
	0,034	0,204	0,011		0,063	0,106	0,006		0,013	0,018	0,060		0,058	0,189	0,011		0,052	0,018	0,016
06097	0,052	0,026	0,002	02045	0,002	0,079	0,059	06091	0,012	0,003	0,035	00182	0,016	0,002	0,024	00580	0,011	0,003	0,033
	0,004	0,004	0,039		0,017	0,109	0,007		0,003	0,020	0,059		0,147	0,055	0,009		0,023	0,006	0,037
06094	0,007	0,023	0,025	01962	0,153	0,009	0,036	06108	0,124	0,004	0,024	06090	0,168	0,003	0,011	06109	0,085	0,009	0,033
	0,028	0,023	0,060		0,003	0,055	0,025		0,001	0,003	0,050		0,002	0,009	0,010		0,040	0,005	0,018
01961	0,112	0,017	0,039	06092	0,253	0,081	0,001	07128	0,479	0,174	0,032	02044	0,148	0,039	0,094	06095	0,024	0,013	0,025
	0,040	0,134	0,002		0,025	0,014	0,017		0,127	0,044	0,003		0,016	0,030	0,024		0,050	0,020	0,029
02047	0,017	0,007	0,030	02049	0,213	0,092	0,008	00574	0,079	0,035	0,142	02048	0,037	0,031	0,041	00576	0,008	0,005	0,015
	0,028	0,165	0,015		0,040	0,080	0,021		0,088	0,030	0,021		0,026	0,117	0,025		0,154	0,044	0,013
00575	0,017	0,008	0,009	06100	0,013	0,012	0,006	00450	0,195	0,020	0,021	02043	0,161	0,018	0,038	02046	0,025	0,021	0,037
	0,121	0,040	0,020		0,064	0,056	0,020		0,119	0,056	0,008		0,001	0,002	0,026		0,017	0,167	0,001
02038	0,004	0,015	0,076	06099	0,011	0,013	0,019	06098	0,003	0,015	0,003	02039	0,041	0,008	0,079	06104	0,005	0,004	0,008
	0,065	0,029	0,014		0,105	0,090	0,008		0,071	0,061	0,036		0,128	0,033	0,011		0,009	0,027	0,008
02042	0,102	0,010	0,060	06105	0,080	0,003	0,012	02041	0,042	0,030	0,070	02040	0,035	0,010	0,067	06101	0,041	0,006	0,016
	0,105	0,037	0,019		0,061	0,054	0,027		0,141	0,039	0,016		0,187	0,037	0,002		0,005	0,024	0,001
06103	0,024	0,002	0,003	06106	0,049	0,006	0,007	06102	0,034	0,002	0,017	00577	0,005	0,001	0,006	00578	0,008	0,001	0,010
	0,111	0,094	0,010		0,098	0,087	0,007		0,110	0,093	0,007		0,185	0,037	0,004		0,132	0,034	0,021
00579	0,012	0,002	0,018	06107	0,022	0,002	0,013												
	0,081	0,032	0,025		0,066	0,059	0,039												
Sisma in direzione Y																			
02037	0,324	0,496	0,026	06093	1,940	0,960	0,031	07133	4,218	1,063	0,325	01958	0,048	0,031	0,049	06110	0,017	0,006	0,086
	0,072	0,029	0,014		0,048	0,040	0,028		0,220	0,103	0,060		0,008	0,005	0,010		0,006	0,015	0,001
01959	0,053	0,021	0,066	01957	0,008	0,019	0,055	06111	0,008	0,018	0,081	01960	0,020	0,004	0,065	06096	0,099	0,238	0,286
	0,003	0,003	0,012		0,043	0,035	0,010		0,014	0,021	0,006		0,010	0,011	0,004		0,015	0,019	0,007
06097	0,656	0,347	0,076	02045	0,007	0,991	0,637	06091	0,017	0,017	0,060	00182	0,013	0,001	0,008	00580	0,001	0,010	0,064
	0,004	0,019	0,007		0,020	0,049	0,022		0,016	0,002	0,025		0,151	0,054	0,011		0,063	0,021	0,007
06094	0,230	0,260	0,163	01962	0,024	0,031	0,099	06108	0,010	0,010	0,151	06090	0,008	0,028	0,149	06109	0,023	0,009	0,109
	0,024	0,002	0,014		0,017	0,010	0,018		0,004	0,000	0,008		0,007	0,007	0,007		0,001	0,010	0,002
01961	0,030	0,044	0,074	06092	3,080	0,984	0,095	07128	5,824	2,106	0,117	02044	1,809	0,492	1,005	06095	0,169	0,090	0,229
	0,002	0,006	0,002		0,040	0,018	0,023		0,081	0,034	0,007		0,034	0,042	0,013		0,001	0,018	0,003
02047	0,055	0,066	0,367	02049	2,983	1,177	0,066	00574	0,986	0,423	1,521	02048	0,238	0,205	0,402	00576	0,101	0,060	0,139
	0,021	0,021	0,016		0,112	0,120	0,039		0,034	0,007	0,017		0,027	0,012	0,009		0,005	0,004	0,009
00575	0,233	0,094	0,268	06100	0,177	0,154	0,086	00450	0,062	0,097	0,157	02043	0,002	0,001	0,226	02046	0,254	0,284	0,429
	0,019	0,009	0,003		0,001	0,003	0,004		0,110	0,050	0,015		0,010	0,007	0,010		0,029	0,035	0,019
02038	0,045	0,158	0,369	06099	0,046	0,158	0,104	06098	0,011	0,177	0,159	02039	0,001	0,004	0,326	06104	0,036	0,014	0,097
	0,023	0,006	0,006		0,006	0,007	0,003		0,010	0,007	0,003		0,004	0,003	0,006		0,008	0,002	0,006
02042	0,019	0,039	0,240	06105	0,020	0,056	0,132	02041	0,039	0,038	0,252	02040	0,006	0,017	0,276	06101	0,022	0,072	0,191
	0,010	0,001	0,003		0,004	0,003	0,002		0,002	0,001	0,001		0,009	0,002	0,003		0,007	0,001	0,000
06103	0,064	0,092	0,027	06106	0,034	0,058	0,096	06102	0,030	0,121	0,120	00577	0,002	0,006	0,088	00578	0,006	0,001	0,070

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,005	0,003	0,003		0,005	0,009	0,003		0,005	0,004	0,001		0,014	0,003	0,008		0,018	0,006	0,007
00579	0,002	0,024	0,067	06107	0,021	0,021	0,009												
	0,025	0,006	0,007		0,007	0,006	0,004												
Piano Copertura Torrino						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
00530	0,001	0,024	0,109	06041	0,018	0,022	0,102	01956	0,019	0,041	0,083	00618	0,009	0,001	0,115	06042	0,016	0,030	0,026
	0,090	0,054	0,044		0,101	0,017	0,063		0,299	0,081	0,025		0,025	0,013	0,030		0,017	0,010	0,044
00525	0,044	0,021	0,030	01903	0,053	0,042	0,002	01953	0,182	0,003	0,088	06050	0,165	0,002	0,075	01952	0,162	0,008	0,081
	0,160	0,061	0,015		0,012	0,025	0,003		0,049	0,038	0,005		0,021	0,011	0,023		0,045	0,003	0,034
06044	0,237	0,033	0,135	06043	0,111	0,022	0,086	04060	0,109	0,002	0,018	01898	0,072	0,007	0,129	07171	0,064	0,049	0,043
	0,018	0,006	0,039		0,040	0,003	0,018		0,077	0,019	0,041		0,009	0,003	0,055		0,221	0,086	0,042
01954	0,195	0,016	0,066	01955	0,039	0,075	0,005	06051	0,254	0,083	0,105	00611	0,021	0,003	0,043	00612	0,063	0,058	0,032
	0,099	0,002	0,100		0,475	0,140	0,033		0,214	0,004	0,044		0,036	0,002	0,038		0,035	0,000	0,033
06047	0,054	0,103	0,008	06049	0,082	0,017	0,080	01951	0,180	0,010	0,079	06040	0,156	0,014	0,046	06046	0,131	0,071	0,144
	0,044	0,009	0,035		0,126	0,014	0,019		0,056	0,011	0,003		0,233	0,036	0,040		0,047	0,003	0,017
01901	0,077	0,006	0,142	06045	0,077	0,000	0,124	00529	0,184	0,093	0,008	04062	0,185	0,040	0,011	06052	0,095	0,118	0,051
	0,059	0,019	0,018		0,004	0,003	0,033		0,553	0,190	0,028		0,281	0,067	0,027		0,152	0,008	0,019
01900	0,098	0,001	0,145	01899	0,103	0,008	0,135	03400	0,619	0,207	0,143	03399	0,319	0,036	0,058	01902	0,129	0,045	0,084
	0,075	0,055	0,054		0,020	0,001	0,024		0,045	0,003	0,044		0,004	0,009	0,045		0,024	0,073	0,016
04061	0,227	0,106	0,034	07176	0,823	0,302	0,105	03397	0,168	0,002	0,038	03398	0,210	0,000	0,027	07175	0,246	0,248	0,139
	0,063	0,011	0,038		0,151	0,030	0,027		0,002	0,005	0,034		0,000	0,006	0,051		0,075	0,016	0,040
03393	0,653	0,128	0,009	03394	0,172	0,013	0,063	03396	0,071	0,005	0,029	03395	0,074	0,012	0,028	06048	0,001	0,026	0,130
	0,100	0,017	0,019		0,052	0,005	0,019		0,039	0,009	0,036		0,035	0,008	0,037		0,028	0,021	0,027
03413	0,044	0,139	0,141	03412	0,000	0,101	0,049	00613	0,095	0,020	0,175	03414	0,219	0,654	0,151	00614	0,017	0,004	0,222
	0,013	0,017	0,041		0,000	0,030	0,028		0,031	0,003	0,031		0,005	0,006	0,050		0,018	0,008	0,036
00617	0,074	0,055	0,009	00615	0,023	0,021	0,220	07178	0,288	0,281	0,123	03403	0,085	0,002	0,019	03402	0,001	0,028	0,045
	0,052	0,015	0,026		0,024	0,011	0,020		0,184	0,022	0,041		0,047	0,008	0,007		0,095	0,015	0,008
03401	0,184	0,133	0,091	04063	0,120	0,033	0,002	03411	0,006	0,164	0,060	03410	0,055	0,213	0,140	07177	0,318	0,148	0,057
	0,164	0,008	0,014		0,212	0,044	0,003		0,005	0,036	0,025		0,020	0,026	0,008		0,270	0,054	0,027
00616	0,113	0,007	0,153	03409	0,255	0,745	0,175	03406	0,204	0,002	0,020	03405	0,209	0,007	0,021	03404	0,092	0,009	0,024
	0,031	0,003	0,036		0,014	0,039	0,019		0,117	0,012	0,009		0,073	0,016	0,012		0,011	0,011	0,015
03408	0,737	0,148	0,006	03407	0,272	0,014	0,058												
	0,246	0,020	0,026		0,179	0,010	0,028												
Sisma in direzione Y																			
00530	0,020	0,026	0,101	06041	0,006	0,020	0,103	01956	0,026	0,032	0,078	00618	0,004	0,003	0,120	06042	0,013	0,015	0,123
	0,013	0,001	0,026		0,047	0,012	0,034		0,135	0,057	0,022		0,020	0,003	0,029		0,015	0,004	0,028
00525	0,015	0,025	0,121	01903	0,027	0,022	0,102	01953	0,013	0,024	0,100	06050	0,131	0,002	0,106	01952	0,072	0,028	0,103
	0,179	0,075	0,007		0,010	0,011	0,007		0,024	0,028	0,008		0,012	0,003	0,015		0,037	0,019	0,019
06044	0,140	0,019	0,105	06043	0,254	0,033	0,029	04060	0,326	0,086	0,069	01898	0,267	0,022	0,081	07171	0,297	0,166	0,036
	0,031	0,007	0,002		0,035	0,002	0,010		0,051	0,010	0,010		0,022	0,010	0,022		0,162	0,062	0,017
01954	0,051	0,014	0,087	01955	0,063	0,039	0,008	06051	0,247	0,078	0,109	00611	0,020	0,005	0,131	00612	0,111	0,057	0,001
	0,027	0,021	0,051		0,220	0,086	0,022		0,073	0,001	0,020		0,026	0,005	0,002		0,019	0,000	0,010
06047	0,120	0,114	0,088	06049	0,032	0,034	0,131	01951	0,111	0,000	0,105	06040	0,108	0,011	0,057	06046	0,327	0,075	0,089
	0,017	0,017	0,008		0,084	0,013	0,017		0,039	0,021	0,005		0,138	0,018	0,027		0,002	0,013	0,015
01901	0,088	0,024	0,059	06045	0,228	0,004	0,086	00529	0,123	0,128	0,013	04062	0,191	0,060	0,046	06052	0,086	0,113	0,065
	0,030	0,034	0,040		0,026	0,004	0,013		0,332	0,112	0,016		0,170	0,040	0,011		0,064	0,003	0,021
01900	0,045	0,036	0,059	01899	0,167	0,032	0,066	03400	0,216	0,204	0,137	03399	0,104	0,026	0,049	01902	0,051	0,027	0,022
	0,061	0,018	0,026		0,043	0,001	0,010		0,036	0,006	0,004		0,017	0,004	0,004		0,016	0,021	0,033
04061	0,254	0,050	0,028	07176	0,365	0,239	0,067	03397	0,240	0,006	0,033	03398	0,186	0,009	0,022	07175	0,343	0,231	0,135
	0,035	0,009	0,013		0,017	0,003	0,008		0,032	0,006	0,012		0,034	0,005	0,000		0,002	0,012	0,004

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03393	0,907	0,153	0,032	03394	0,461	0,024	0,050	03396	0,395	0,022	0,011	03395	0,358	0,020	0,017	06048	0,001	0,016	0,124
	0,014	0,004	0,016		0,002	0,001	0,020		0,006	0,009	0,009		0,006	0,003	0,009		0,004	0,000	0,012
03413	0,047	0,154	0,136	03412	0,001	0,104	0,048	00613	0,117	0,004	0,167	03414	0,238	0,673	0,149	00614	0,021	0,009	0,222
	0,002	0,007	0,011		0,001	0,003	0,012		0,000	0,006	0,009		0,001	0,018	0,008		0,004	0,001	0,013
00617	0,083	0,051	0,018	00615	0,021	0,021	0,218	07178	0,310	0,273	0,122	03403	0,072	0,009	0,030	03402	0,041	0,034	0,069
	0,028	0,006	0,026		0,009	0,003	0,015		0,061	0,001	0,005		0,048	0,001	0,004		0,067	0,007	0,012
03401	0,380	0,238	0,165	04063	0,140	0,079	0,005	03411	0,004	0,143	0,058	03410	0,054	0,201	0,137	07177	0,597	0,276	0,104
	0,100	0,001	0,018		0,120	0,027	0,002		0,001	0,000	0,012		0,003	0,002	0,008		0,095	0,019	0,014
00616	0,120	0,012	0,149	03409	0,260	0,737	0,173	03406	0,250	0,013	0,024	03405	0,285	0,024	0,023	03404	0,114	0,001	0,041
	0,016	0,001	0,025		0,004	0,004	0,002		0,029	0,002	0,005		0,016	0,009	0,010		0,025	0,007	0,012
03408	0,828	0,170	0,005	03407	0,364	0,030	0,063												
	0,086	0,009	0,010		0,054	0,005	0,013												
Piano Copertura Torrino						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
02007	0,106	0,019	0,100	06056	0,135	0,027	0,118	07172	0,160	0,016	0,095	02016	0,110	0,118	0,064	06071	0,200	0,067	0,017
	0,198	0,051	0,064		0,117	0,025	0,022		0,425	0,154	0,051		0,431	0,233	0,347		0,506	0,081	0,009
02015	0,815	0,315	0,081	06072	0,192	0,022	0,032	02017	0,319	0,003	0,028	00532	1,093	0,240	0,182	00635	0,157	0,147	0,017
	0,315	0,117	0,098		0,074	0,040	0,260		0,365	0,163	0,314		1,040	0,403	0,111		0,283	0,089	0,136
06054	0,463	0,266	0,023	06053	0,567	0,295	0,029	02020	0,781	0,353	0,035	02018	0,274	0,077	0,081	02019	0,046	0,055	0,131
	0,057	0,005	0,023		0,738	0,101	0,061		0,374	0,132	0,298		0,853	0,327	0,096		0,880	0,440	0,209
06073	0,107	0,021	0,005	02008	0,105	0,021	0,106	06057	0,104	0,016	0,132	00629	0,008	0,002	0,134	00628	0,014	0,003	0,144
	0,651	0,084	0,038		0,148	0,030	0,055		0,074	0,022	0,046		0,033	0,007	0,050		0,046	0,006	0,058
06060	0,020	0,006	0,149	00531	1,082	0,384	0,122	02014	0,066	0,180	0,049	06055	0,009	0,007	0,142	00528	0,011	0,008	0,125
	0,067	0,019	0,049		2,057	0,714	0,214		1,004	0,234	0,185		0,023	0,002	0,070		0,187	0,072	0,049
02006	0,007	0,005	0,137	06074	0,036	0,061	0,012	02001	0,142	0,022	0,127	06059	0,048	0,005	0,146	02005	0,014	0,013	0,141
	0,013	0,012	0,015		0,259	0,104	0,209		0,028	0,011	0,074		0,072	0,005	0,007		0,023	0,071	0,026
02004	0,032	0,001	0,142	06058	0,077	0,003	0,142	02002	0,080	0,003	0,141	02003	0,042	0,006	0,150	02009	0,163	0,040	0,105
	0,069	0,021	0,019		0,018	0,001	0,044		0,028	0,011	0,032		0,058	0,045	0,070		0,141	0,023	0,040
06061	0,126	0,022	0,116	00630	0,011	0,001	0,112	06063	0,050	0,006	0,117	06062	0,089	0,006	0,116	06065	0,137	0,019	0,080
	0,020	0,019	0,058		0,059	0,006	0,062		0,132	0,010	0,023		0,109	0,014	0,035		0,068	0,010	0,073
06064	0,188	0,025	0,069	02011	0,260	0,038	0,042	02010	0,233	0,036	0,079	02012	0,206	0,048	0,019	02013	0,183	0,005	0,085
	0,134	0,014	0,038		0,227	0,045	0,022		0,130	0,026	0,011		0,378	0,066	0,058		0,532	0,106	0,121
06067	0,042	0,001	0,076	00631	0,009	0,009	0,080	06068	0,191	0,032	0,027	06069	0,119	0,024	0,041	06066	0,084	0,000	0,083
	0,140	0,004	0,068		0,035	0,007	0,092		0,125	0,011	0,103		0,250	0,037	0,084		0,216	0,013	0,013
00632	0,010	0,009	0,060	00634	0,051	0,042	0,075	00633	0,026	0,024	0,017	06070	0,071	0,027	0,038				
	0,053	0,011	0,090		0,025	0,005	0,228		0,106	0,003	0,142		0,312	0,038	0,056				
Sisma in direzione Y																			
02007	0,170	0,031	0,102	06056	0,215	0,037	0,096	07172	0,258	0,047	0,079	02016	0,159	0,003	0,012	06071	0,109	0,017	0,019
	0,147	0,038	0,025		0,092	0,018	0,019		0,325	0,118	0,017		0,095	0,025	0,113		0,188	0,040	0,039
02015	0,248	0,033	0,012	06072	0,104	0,022	0,002	02017	0,223	0,019	0,001	00532	0,135	0,025	0,043	00635	0,000	0,016	0,018
	0,202	0,000	0,027		0,023	0,032	0,085		0,115	0,045	0,095		0,034	0,013	0,060		0,004	0,007	0,069
06054	0,064	0,027	0,027	06053	0,210	0,030	0,001	02020	0,104	0,037	0,032	02018	0,163	0,026	0,031	02019	0,074	0,015	0,032
	0,028	0,014	0,076		0,372	0,061	0,044		0,063	0,031	0,078		0,282	0,109	0,028		0,349	0,178	0,083
06073	0,068	0,023	0,001	02008	0,127	0,042	0,111	06057	0,152	0,020	0,112	00629	0,006	0,007	0,045	00628	0,016	0,001	0,063
	0,205	0,036	0,010		0,080	0,016	0,022		0,049	0,022	0,006		0,010	0,002	0,007		0,023	0,007	0,002
06060	0,030	0,006	0,062	00531	0,249	0,060	0,002	02014	0,174	0,028	0,022	06055	0,018	0,003	0,070	00528	0,025	0,001	0,069
	0,006	0,018	0,004		0,803	0,279	0,086		0,372	0,073	0,082		0,008	0,010	0,023		0,121	0,052	0,019
02006	0,034	0,000	0,074	06074	0,030	0,011	0,004	02001	0,245	0,034	0,094	06059	0,077	0,002	0,076	02005	0,073	0,012	0,084
	0,014	0,031	0,002		0,075	0,013	0,084		0,023	0,002	0,022		0,011	0,023	0,007		0,027	0,014	0,026
02004	0,118	0,012	0,093	06058	0,123	0,004	0,097	02002	0,173	0,016	0,102	02003	0,142	0,010	0,098	02009	0,160	0,036	0,115

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,045	0,051	0,029		0,023	0,006	0,015		0,010	0,027	0,011		0,052	0,017	0,020		0,029	0,006	0,023
06061	0,122	0,014	0,084	00630	0,007	0,000	0,016	06063	0,040	0,009	0,034	06062	0,080	0,017	0,056	06065	0,072	0,026	0,032
	0,010	0,003	0,016		0,004	0,000	0,014		0,019	0,016	0,001		0,016	0,016	0,017		0,010	0,020	0,029
06064	0,126	0,012	0,043	02011	0,183	0,032	0,030	02010	0,209	0,029	0,073	02012	0,030	0,011	0,037	02013	0,104	0,012	0,028
	0,037	0,005	0,008		0,073	0,015	0,025		0,000	0,000	0,025		0,135	0,026	0,022		0,223	0,045	0,030
06067	0,011	0,003	0,020	00631	0,001	0,005	0,018	06068	0,004	0,019	0,018	06069	0,011	0,026	0,018	06066	0,036	0,021	0,014
	0,025	0,010	0,022		0,001	0,000	0,030		0,050	0,020	0,042		0,066	0,037	0,032		0,047	0,027	0,009
00632	0,002	0,001	0,021	00634	0,003	0,004	0,012	00633	0,002	0,003	0,022	06070	0,012	0,017	0,021				
	0,019	0,004	0,035		0,015	0,003	0,082		0,029	0,003	0,054		0,087	0,032	0,024				
Piano Sesto						**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			
02151	0,037	0,014	0,017	06260	0,016	0,008	0,010	00199	0,035	0,030	0,002	01828	0,001	0,003	0,052	06263	0,005	0,006	0,005
	0,021	0,003	0,009		0,022	0,003	0,009		0,018	0,009	0,002		0,100	0,030	0,022		0,053	0,026	0,045
00177	0,073	0,026	0,034	02152	0,014	0,006	0,002	06261	0,006	0,004	0,009	00206	0,002	0,001	0,000	02153	0,000	0,001	0,004
	0,160	0,051	0,047		0,015	0,003	0,006		0,009	0,008	0,009		0,002	0,001	0,005		0,003	0,016	0,014
06262	0,001	0,004	0,004	00178	0,004	0,014	0,004	02100	0,004	0,008	0,001	02101	0,010	0,002	0,010	01826	0,017	0,014	0,017
	0,002	0,031	0,028		0,002	0,031	0,032		0,015	0,000	0,037		0,003	0,000	0,048		0,030	0,009	0,006
02155	0,000	0,007	0,002	01827	0,020	0,010	0,041	06264	0,024	0,003	0,006	06265	0,001	0,003	0,004	02154	0,002	0,008	0,002
	0,000	0,030	0,025		0,042	0,010	0,009		0,047	0,023	0,034		0,007	0,030	0,026		0,004	0,028	0,017
06266	0,001	0,004	0,017																
	0,022	0,013	0,015																
Sisma in direzione Y																			
02151	0,007	0,003	0,004	06260	0,002	0,002	0,002	00199	0,006	0,007	0,000	01828	0,001	0,000	0,014	06263	0,002	0,001	0,003
	0,043	0,008	0,017		0,062	0,011	0,015		0,137	0,043	0,026		0,027	0,009	0,031		0,006	0,005	0,038
00177	0,014	0,008	0,011	02152	0,002	0,001	0,001	06261	0,001	0,001	0,002	00206	0,000	0,000	0,000	02153	0,000	0,002	0,001
	0,030	0,014	0,038		0,018	0,007	0,010		0,009	0,007	0,013		0,000	0,000	0,010		0,003	0,020	0,016
06262	0,003	0,007	0,004	00178	0,007	0,013	0,005	02100	0,004	0,003	0,003	02101	0,001	0,002	0,004	01826	0,001	0,003	0,006
	0,003	0,014	0,035		0,015	0,031	0,033		0,000	0,017	0,038		0,001	0,007	0,039		0,101	0,025	0,025
02155	0,002	0,010	0,003	01827	0,002	0,003	0,013	06264	0,005	0,002	0,005	06265	0,003	0,004	0,004	02154	0,001	0,005	0,000
	0,002	0,020	0,033		0,072	0,024	0,029		0,021	0,003	0,032		0,006	0,022	0,032		0,007	0,026	0,024
06266	0,000	0,002	0,004																
	0,018	0,014	0,020																
Piano Sesto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
01664	0,088	0,020	0,269	05680	0,068	0,008	0,150	01663	0,155	0,013	0,275	01650	0,047	0,015	0,231	00419	0,148	0,068	0,152
	0,027	0,011	0,004		0,016	0,016	0,030		0,038	0,008	0,018		0,019	0,021	0,003		0,349	0,146	0,028
05677	0,021	0,024	0,205	05686	0,016	0,084	0,262	01651	0,020	0,125	0,244	01652	0,013	0,189	0,196	05683	0,082	0,060	0,196
	0,042	0,014	0,031		0,016	0,016	0,015		0,018	0,027	0,023		0,006	0,033	0,005		0,028	0,003	0,013
05678	0,160	0,054	0,136	01670	0,183	0,077	0,136	01666	0,038	0,004	0,161	01655	0,262	0,007	0,174	05684	0,119	0,058	0,160
	0,033	0,002	0,012		0,025	0,044	0,004		0,074	0,015	0,045		0,019	0,031	0,027		0,002	0,004	0,019
05676	0,238	0,018	0,213	01669	0,121	0,056	0,120	00320	0,210	0,069	0,073	01662	0,075	0,002	0,270	05679	0,130	0,026	0,149
	0,064	0,008	0,009		0,061	0,017	0,011		0,032	0,031	0,003		0,102	0,039	0,027		0,055	0,024	0,030
00252	0,151	0,157	0,177	01654	0,135	0,048	0,201	05685	0,063	0,117	0,197	01653	0,053	0,120	0,193	01671	0,064	0,030	0,085
	0,049	0,017	0,051		0,004	0,023	0,033		0,005	0,010	0,012		0,004	0,033	0,003		0,006	0,058	0,011
01675	0,080	0,050	0,060	05682	0,013	0,088	0,178	01673	0,020	0,006	0,063	05681	0,058	0,071	0,139	00341	0,264	0,155	0,253
	0,013	0,018	0,037		0,002	0,018	0,009		0,005	0,065	0,011		0,003	0,020	0,010		0,190	0,086	0,026
01665	0,129	0,020	0,322	01674	0,028	0,078	0,057	01672	0,032	0,049	0,108	01668	0,055	0,006	0,140	01667	0,063	0,011	0,141
	0,049	0,010	0,017		0,015	0,023	0,020		0,008	0,076	0,009		0,055	0,011	0,014		0,050	0,017	0,003
Sisma in direzione Y																			
01664	0,329	0,075	0,022	05680	0,257	0,029	0,110	01663	0,299	0,018	0,005	01650	0,815	0,217	0,061	00419	1,429	0,093	0,460

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,037	0,082	0,171		0,034	0,035	0,018		0,162	0,032	0,045		0,411	0,284	0,311		1,444	0,781	0,640
05677	0,586	0,021	0,169	05686	0,127	0,064	0,160	01651	0,044	0,175	0,091	01652	0,213	0,202	0,031	05683	0,114	0,002	0,223
	0,770	0,058	0,025		0,034	0,065	0,066		0,013	0,017	0,095		0,042	0,059	0,078		0,036	0,051	0,010
05678	0,193	0,039	0,187	01670	0,185	0,035	0,168	01666	0,023	0,199	0,386	01655	0,900	0,149	0,014	05684	0,294	0,024	0,001
	0,081	0,015	0,035		0,051	0,033	0,025		0,689	0,138	0,540		0,419	0,313	0,317		0,011	0,087	0,089
05676	0,778	0,011	0,129	01669	0,154	0,009	0,184	00320	0,208	0,069	0,136	01662	0,276	0,013	0,028	05679	0,299	0,055	0,084
	0,814	0,024	0,020		0,125	0,036	0,029		0,383	0,146	0,017		0,224	0,070	0,038		0,116	0,027	0,007
00252	0,295	0,010	0,058	01654	0,336	0,003	0,014	05685	0,158	0,077	0,030	01653	0,254	0,100	0,042	01671	0,123	0,030	0,151
	0,400	0,137	0,020		0,010	0,074	0,073		0,007	0,006	0,007		0,016	0,083	0,093		0,015	0,008	0,016
01675	0,278	0,039	0,115	05682	0,021	0,045	0,210	01673	0,029	0,036	0,135	05681	0,174	0,032	0,156	00341	1,491	0,153	0,389
	0,037	0,041	0,034		0,020	0,038	0,009		0,040	0,007	0,020		0,019	0,010	0,006		1,490	0,794	0,614
01665	0,267	0,244	0,308	01674	0,096	0,008	0,121	01672	0,061	0,007	0,167	01668	0,130	0,019	0,174	01667	0,100	0,070	0,159
	0,598	0,120	0,527		0,018	0,001	0,007		0,025	0,008	0,022		0,097	0,019	0,039		0,022	0,075	0,160
Piano Sesto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
05634	0,201	0,007	0,412	05633	0,496	0,079	0,329	01629	0,502	0,009	0,423	00523	0,255	0,148	0,001	01644	0,253	0,079	0,099
	0,007	0,016	0,005		0,077	0,021	0,032		0,059	0,032	0,033		0,252	0,080	0,039		0,128	0,081	0,033
05631	0,083	0,016	0,136	01643	0,148	0,015	0,057	05660	0,239	0,237	0,237	01645	0,017	0,151	0,209	07211	0,471	0,202	0,046
	0,145	0,056	0,022		0,214	0,043	0,025		0,082	0,009	0,040		0,089	0,072	0,012		0,237	0,047	0,017
00419	0,088	0,020	0,010	03188	0,394	0,146	0,086	01646	0,123	0,342	0,279	01647	0,380	0,226	0,227	05661	0,064	0,085	0,330
	0,327	0,090	0,040		0,063	0,030	0,003		0,020	0,061	0,001		0,157	0,181	0,015		0,070	0,017	0,030
05662	0,077	0,065	0,020	01648	0,389	0,179	0,084	01655	0,264	0,085	0,225	00341	0,473	0,011	0,122	07212	0,186	0,360	0,180
	0,082	0,025	0,004		0,177	0,239	0,015		0,031	0,026	0,003		0,167	0,082	0,042		0,005	0,070	0,036
01651	0,057	0,200	0,198	01652	0,098	0,164	0,159	01649	0,190	0,128	0,016	03191	0,408	0,143	0,174	01630	0,025	0,031	0,473
	0,042	0,062	0,023		0,029	0,061	0,034		0,139	0,172	0,030		0,050	0,017	0,021		0,006	0,001	0,004
03190	0,091	0,018	0,027	01650	0,075	0,016	0,139	03189	0,195	0,016	0,062	05635	0,002	0,007	0,309	01654	0,119	0,111	0,204
	0,008	0,015	0,014		0,003	0,040	0,046		0,010	0,004	0,038		0,007	0,031	0,009		0,015	0,047	0,028
01653	0,083	0,059	0,221	03192	0,167	0,523	0,208	05632	0,098	0,050	0,017	03193	0,057	0,025	0,199	05636	0,041	0,049	0,398
	0,046	0,077	0,002		0,009	0,055	0,019		0,026	0,026	0,031		0,007	0,024	0,008		0,004	0,003	0,005
00524	0,166	0,017	0,010	04021	0,039	0,021	0,029	01631	0,367	0,023	0,416	01642	0,206	0,006	0,243	05637	0,140	0,092	0,271
	0,218	0,063	0,025		0,137	0,046	0,022		0,007	0,001	0,003		0,140	0,032	0,002		0,003	0,006	0,008
03195	0,258	0,616	0,257	03194	0,023	0,100	0,101	07213	0,439	0,453	0,215	01633	0,062	0,075	0,201	05638	0,146	0,105	0,153
	0,003	0,012	0,007		0,008	0,012	0,001		0,005	0,034	0,016		0,006	0,002	0,008		0,006	0,005	0,006
01632	0,372	0,049	0,234	05639	0,035	0,080	0,161	03180	0,583	0,529	0,288	07209	0,983	0,838	0,515	04031	0,022	0,033	0,077
	0,012	0,002	0,006		0,009	0,010	0,012		0,023	0,012	0,009		0,096	0,016	0,059		0,030	0,003	0,011
07214	0,522	0,160	0,087	03199	0,419	0,149	0,123	05658	0,207	0,101	0,476	05640	0,047	0,207	0,185	03196	0,208	0,238	0,200
	0,069	0,014	0,009		0,032	0,011	0,016		0,071	0,019	0,022		0,015	0,011	0,018		0,017	0,005	0,031
05641	0,017	0,002	0,187	03198	0,224	0,058	0,117	03197	0,077	0,042	0,088	05642	0,052	0,039	0,102	01634	0,024	0,021	0,246
	0,020	0,005	0,019		0,028	0,001	0,019		0,021	0,003	0,023		0,012	0,007	0,010		0,007	0,000	0,009
04030	0,051	0,032	0,119	05644	0,019	0,093	0,230	05643	0,034	0,118	0,176	03182	0,472	0,076	0,091	03181	0,158	0,013	0,174
	0,016	0,000	0,012		0,017	0,007	0,016		0,016	0,009	0,015		0,079	0,007	0,019		0,047	0,009	0,021
01636	0,181	0,002	0,200	05645	0,149	0,005	0,148	01635	0,056	0,028	0,214	03183	0,500	0,266	0,163	04029	0,025	0,056	0,125
	0,010	0,003	0,010		0,010	0,003	0,011		0,009	0,002	0,009		0,082	0,000	0,024		0,012	0,000	0,012
04028	0,096	0,010	0,120	05648	0,044	0,060	0,184	05646	0,108	0,018	0,173	05647	0,056	0,113	0,210	05659	0,016	0,096	0,231
	0,013	0,003	0,012		0,011	0,004	0,014		0,018	0,007	0,013		0,018	0,007	0,015		0,008	0,017	0,020
07210	0,596	0,239	0,230	04022	0,073	0,086	0,080	01637	0,171	0,037	0,191	05649	0,193	0,100	0,145	04027	0,149	0,021	0,085
	0,060	0,008	0,016		0,070	0,027	0,021		0,013	0,000	0,010		0,018	0,005	0,014		0,011	0,003	0,011
05650	0,123	0,043	0,242	05651	0,091	0,143	0,200	04026	0,155	0,086	0,079	05652	0,172	0,084	0,113	01638	0,217	0,041	0,178
	0,020	0,008	0,014		0,015	0,007	0,013		0,010	0,004	0,010		0,021	0,002	0,014		0,015	0,003	0,008
04025	0,221	0,004	0,119	05655	0,203	0,128	0,094	05653	0,128	0,188	0,260	05654	0,216	0,240	0,266	01640	0,049	0,002	0,497

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,008	0,002	0,005		0,009	0,006	0,009		0,021	0,005	0,017		0,017	0,010	0,014		0,048	0,003	0,001
05656	0,168	0,197	0,329	01639	0,096	0,046	0,340	03184	0,179	0,310	0,156	03172	0,934	0,377	0,314	07207	0,604	0,572	0,309
	0,024	0,008	0,016		0,030	0,008	0,005		0,004	0,002	0,001		0,017	0,002	0,023		0,007	0,034	0,014
03173	0,187	0,071	0,102	03174	0,293	0,006	0,093	03175	0,579	0,349	0,287	07208	0,325	0,523	0,270	03176	0,190	0,808	0,317
	0,018	0,001	0,023		0,021	0,002	0,019		0,024	0,000	0,019		0,017	0,006	0,016		0,011	0,022	0,015
04024	0,111	0,100	0,198	05657	0,321	0,302	0,265	03187	0,200	0,918	0,292	03185	0,008	0,198	0,157	03177	0,034	0,258	0,195
	0,012	0,001	0,001		0,001	0,025	0,006		0,002	0,035	0,007		0,001	0,013	0,012		0,013	0,022	0,032
03186	0,007	0,303	0,047	01641	0,002	0,073	0,514	03178	0,104	0,054	0,347	04023	0,009	0,012	0,189	03179	0,462	1,193	0,387
	0,000	0,021	0,013		0,071	0,014	0,003		0,005	0,026	0,036		0,031	0,006	0,012		0,002	0,026	0,043
Sisma in direzione Y																			
05634	0,188	0,049	0,220	05633	0,847	0,104	0,043	01629	0,198	0,096	0,047	00523	0,520	0,053	0,027	01644	0,441	0,053	0,099
	0,220	0,069	0,135		1,018	0,263	0,025		0,079	0,167	0,415		0,617	0,228	0,043		0,027	0,060	0,007
05631	0,436	0,054	0,114	01643	0,311	0,099	0,040	05660	0,470	0,194	0,194	01645	0,390	0,136	0,184	07211	0,153	0,475	0,320
	0,160	0,036	0,029		0,354	0,071	0,003		0,021	0,004	0,027		0,009	0,052	0,006		1,263	0,254	0,306
00419	0,896	0,158	0,292	03188	1,414	0,107	0,089	01646	0,286	0,222	0,248	01647	0,300	0,147	0,233	05661	0,311	0,060	0,258
	1,095	0,542	0,398		1,170	0,406	0,025		0,079	0,006	0,060		0,222	0,067	0,044		0,137	0,017	0,041
05662	0,058	0,031	0,070	01648	0,135	0,089	0,098	01655	1,054	0,197	0,142	00341	1,490	0,050	0,169	07212	0,443	0,442	0,260
	0,150	0,014	0,016		0,345	0,160	0,007		0,750	0,676	0,360		1,278	0,551	0,309		0,083	0,094	0,091
01651	0,081	0,255	0,285	01652	0,296	0,190	0,133	01649	0,199	0,074	0,002	03191	0,660	0,198	0,321	01630	0,041	0,073	0,214
	0,095	0,081	0,017		0,054	0,100	0,083		0,337	0,256	0,003		0,100	0,030	0,056		0,069	0,013	0,061
03190	0,247	0,029	0,126	01650	0,648	0,055	0,230	03189	0,388	0,072	0,178	05635	0,204	0,004	0,302	01654	0,309	0,003	0,180
	0,197	0,207	0,076		0,375	0,416	0,360		0,531	0,046	0,285		0,005	0,022	0,021		0,048	0,183	0,083
01653	0,185	0,050	0,212	03192	0,307	0,581	0,256	05632	0,193	0,048	0,003	03193	0,103	0,008	0,206	05636	0,137	0,098	0,251
	0,006	0,101	0,052		0,019	0,066	0,013		0,021	0,018	0,107		0,004	0,004	0,017		0,075	0,009	0,033
00524	0,238	0,034	0,013	04021	0,139	0,010	0,043	01631	0,199	0,060	0,251	01642	0,350	0,087	0,214	05637	0,020	0,030	0,178
	0,462	0,158	0,020		0,161	0,065	0,053		0,050	0,008	0,017		0,168	0,034	0,031		0,056	0,042	0,023
03195	0,214	0,624	0,197	03194	0,034	0,089	0,116	07213	0,290	0,395	0,152	01633	0,369	0,053	0,076	05638	0,287	0,048	0,171
	0,004	0,055	0,012		0,007	0,028	0,014		0,043	0,044	0,001		0,057	0,023	0,017		0,025	0,007	0,015
01632	0,404	0,014	0,152	05639	0,203	0,019	0,127	03180	0,736	0,410	0,262	07209	0,926	0,566	0,397	04031	0,224	0,078	0,158
	0,092	0,018	0,019		0,071	0,022	0,016		0,099	0,017	0,012		0,080	0,007	0,010		0,107	0,023	0,017
07214	0,860	0,186	0,173	03199	0,522	0,155	0,158	05658	0,248	0,125	0,387	05640	0,201	0,146	0,144	03196	0,001	0,194	0,159
	0,139	0,028	0,020		0,067	0,010	0,014		0,059	0,009	0,022		0,060	0,024	0,012		0,036	0,013	0,018
05641	0,238	0,028	0,189	03198	0,387	0,062	0,126	03197	0,147	0,047	0,077	05642	0,363	0,022	0,115	01634	0,375	0,069	0,025
	0,032	0,005	0,004		0,032	0,003	0,001		0,000	0,009	0,000		0,062	0,013	0,016		0,052	0,017	0,019
04030	0,205	0,071	0,159	05644	0,252	0,022	0,170	05643	0,305	0,056	0,116	03182	0,050	0,024	0,074	03181	0,461	0,008	0,122
	0,101	0,029	0,004		0,034	0,013	0,004		0,083	0,022	0,012		0,169	0,012	0,031		0,126	0,010	0,030
01636	0,520	0,063	0,012	05645	0,466	0,036	0,052	01635	0,463	0,100	0,008	03183	0,058	0,147	0,090	04029	0,232	0,054	0,149
	0,041	0,015	0,023		0,032	0,010	0,018		0,054	0,011	0,026		0,175	0,007	0,035		0,101	0,031	0,003
04028	0,222	0,054	0,119	05648	0,250	0,052	0,128	05646	0,404	0,026	0,078	05647	0,324	0,012	0,099	05659	0,029	0,054	0,152
	0,111	0,022	0,010		0,034	0,001	0,003		0,090	0,018	0,013		0,075	0,016	0,007		0,007	0,019	0,023
07210	0,212	0,212	0,132	04022	0,065	0,068	0,096	01637	0,510	0,079	0,038	05649	0,503	0,042	0,005	04027	0,249	0,059	0,078
	0,138	0,007	0,048		0,114	0,042	0,047		0,043	0,013	0,021		0,074	0,019	0,016		0,098	0,025	0,004
05650	0,404	0,019	0,079	05651	0,304	0,083	0,014	04026	0,277	0,052	0,028	05652	0,499	0,028	0,003	01638	0,576	0,103	0,068
	0,099	0,018	0,012		0,040	0,009	0,001		0,098	0,034	0,004		0,050	0,022	0,020		0,048	0,010	0,019
04025	0,265	0,009	0,092	05655	0,301	0,083	0,047	05653	0,470	0,083	0,114	05654	0,452	0,161	0,126	01640	0,201	0,095	0,329
	0,089	0,031	0,008		0,034	0,005	0,009		0,113	0,014	0,020		0,094	0,010	0,000		0,062	0,002	0,004
05656	0,068	0,117	0,159	01639	0,383	0,041	0,213	03184	0,108	0,324	0,086	03172	1,039	0,287	0,201	07207	0,600	0,357	0,224
	0,047	0,026	0,021		0,052	0,015	0,008		0,010	0,013	0,014		0,114	0,001	0,004		0,066	0,003	0,027
03173	0,494	0,050	0,053	03174	0,591	0,024	0,036	03175	0,352	0,131	0,115	07208	0,208	0,298	0,090	03176	0,089	0,566	0,135
	0,110	0,013	0,016		0,122	0,008	0,019		0,139	0,000	0,030		0,100	0,042	0,050		0,022	0,043	0,044

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04024	0,150	0,106	0,175	05657	0,284	0,165	0,181	03187	0,142	0,504	0,231	03185	0,014	0,036	0,116	03177	0,058	0,283	0,080
	0,084	0,020	0,013		0,023	0,016	0,011		0,014	0,005	0,025		0,000	0,005	0,002		0,019	0,026	0,030
03186	0,013	0,096	0,046	01641	0,153	0,087	0,404	03178	0,068	0,140	0,233	04023	0,066	0,001	0,163	03179	0,357	0,730	0,291
	0,010	0,004	0,012		0,080	0,016	0,015		0,005	0,022	0,026		0,104	0,021	0,032		0,005	0,024	0,026
Piano Sesto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							
Sisma in direzione X																			
00526	0,496	0,034	0,012	02108	0,496	0,139	0,167	03463	0,194	0,324	0,135	07201	0,936	0,247	0,082	02109	0,479	0,011	0,162
	0,023	0,030	0,045		0,149	0,013	0,020		0,002	0,030	0,044		0,282	0,056	0,044		0,039	0,013	0,049
03464	0,138	0,114	0,121	02110	0,607	0,059	0,163	03466	0,614	0,007	0,052	03465	0,272	0,011	0,074	03459	0,102	0,037	0,046
	0,123	0,013	0,039		0,043	0,043	0,031		0,046	0,019	0,044		0,056	0,005	0,033		0,020	0,010	0,005
01645	0,175	0,034	0,129	03460	0,383	0,003	0,039	03467	1,065	0,039	0,114	06208	0,263	0,079	0,282	00668	0,200	0,005	0,218
	0,028	0,055	0,000		0,023	0,007	0,001		0,076	0,024	0,004		0,002	0,021	0,043		0,102	0,033	0,039
06207	0,163	0,043	0,153	03468	1,258	0,367	0,234	00524	0,112	0,051	0,077	02111	0,547	0,169	0,102	01649	0,226	0,046	0,102
	0,045	0,002	0,065		0,090	0,037	0,047		0,202	0,067	0,032		0,053	0,189	0,037		0,118	0,091	0,032
03462	0,656	0,290	0,127	00523	0,303	0,118	0,003	07200	0,942	0,323	0,115	01644	0,307	0,086	0,086	03475	0,624	0,935	0,269
	0,119	0,010	0,030		0,267	0,056	0,035		0,297	0,059	0,026		0,060	0,049	0,046		0,065	0,027	0,030
01648	0,458	0,472	0,018	07199	1,105	1,373	0,554	03461	0,391	0,055	0,047	00669	0,160	0,054	0,278	01646	0,268	0,021	0,213
	0,150	0,072	0,006		0,085	0,025	0,032		0,092	0,013	0,038		0,064	0,013	0,040		0,018	0,023	0,035
01647	0,614	0,407	0,326	03457	0,807	0,352	0,304	03458	0,320	0,008	0,138	03474	0,182	0,494	0,220	02112	0,382	0,000	0,065
	0,108	0,013	0,007		0,093	0,001	0,004		0,015	0,003	0,022		0,005	0,004	0,015		0,129	0,018	0,061
06210	0,165	0,043	0,228	03469	0,493	0,259	0,203	07202	1,119	0,750	0,345	06206	0,141	0,000	0,145	00672	0,145	0,001	0,226
	0,041	0,011	0,042		0,014	0,071	0,012		0,107	0,114	0,045		0,016	0,008	0,051		0,048	0,012	0,037
06209	0,012	0,194	0,150	03473	0,029	0,387	0,071	03472	0,005	0,244	0,065	00670	0,075	0,031	0,307	02113	0,258	0,031	0,079
	0,013	0,006	0,010		0,004	0,014	0,005		0,001	0,004	0,001		0,048	0,012	0,024		0,013	0,039	0,067
03471	0,001	0,147	0,074	03470	0,104	0,057	0,145	00527	0,158	0,100	0,095	00671	0,078	0,038	0,254				
	0,006	0,015	0,002		0,009	0,023	0,000		0,030	0,000	0,056		0,045	0,009	0,034				
Sisma in direzione Y																			
00526	0,582	0,098	0,038	02108	0,628	0,105	0,147	03463	0,596	0,274	0,140	07201	0,914	0,242	0,118	02109	0,609	0,008	0,141
	0,524	0,123	0,008		0,337	0,010	0,031		0,355	0,005	0,046		0,468	0,094	0,041		0,078	0,014	0,056
03464	0,201	0,090	0,104	02110	0,724	0,043	0,143	03466	0,689	0,008	0,050	03465	0,499	0,010	0,068	03459	0,249	0,025	0,007
	0,269	0,037	0,038		0,081	0,054	0,037		0,017	0,028	0,027		0,117	0,019	0,028		0,013	0,028	0,013
01645	0,319	0,030	0,026	03460	0,225	0,024	0,026	03467	0,992	0,020	0,105	06208	0,171	0,049	0,223	00668	0,205	0,011	0,184
	0,001	0,009	0,040		0,018	0,012	0,070		0,094	0,023	0,000		0,072	0,014	0,056		0,273	0,100	0,047
06207	0,214	0,058	0,155	03468	1,207	0,284	0,225	00524	0,191	0,069	0,093	02111	0,715	0,167	0,087	01649	0,188	0,063	0,120
	0,015	0,042	0,090		0,215	0,023	0,065		0,494	0,166	0,006		0,352	0,233	0,011		0,404	0,322	0,037
03462	0,414	0,140	0,048	00523	0,474	0,081	0,042	07200	0,331	0,113	0,080	01644	0,423	0,051	0,008	03475	0,365	0,640	0,179
	0,163	0,042	0,016		0,604	0,127	0,063		0,724	0,145	0,057		0,061	0,048	0,043		0,143	0,038	0,106
01648	0,242	0,345	0,023	07199	0,565	0,862	0,332	03461	0,306	0,024	0,004	00669	0,134	0,038	0,203	01646	0,309	0,013	0,097
	0,366	0,262	0,034		0,215	0,173	0,072		0,087	0,047	0,012		0,123	0,025	0,047		0,053	0,026	0,060
01647	0,367	0,254	0,161	03457	0,488	0,194	0,160	03458	0,299	0,005	0,032	03474	0,113	0,323	0,148	02112	0,501	0,039	0,018
	0,257	0,019	0,052		0,143	0,054	0,017		0,045	0,001	0,092		0,038	0,066	0,052		0,249	0,032	0,035
06210	0,188	0,007	0,181	03469	0,429	0,181	0,176	07202	1,064	0,555	0,283	06206	0,245	0,019	0,116	00672	0,206	0,016	0,172
	0,069	0,005	0,001		0,142	0,107	0,121		0,336	0,092	0,030		0,039	0,006	0,014		0,051	0,009	0,008
06209	0,005	0,122	0,101	03473	0,029	0,276	0,043	03472	0,014	0,203	0,041	00670	0,024	0,024	0,208	02113	0,405	0,001	0,064
	0,056	0,006	0,040		0,003	0,047	0,034		0,004	0,030	0,041		0,025	0,005	0,020		0,022	0,047	0,027
03471	0,021	0,166	0,059	03470	0,089	0,069	0,104	00527	0,297	0,098	0,074	00671	0,123	0,039	0,189				
	0,009	0,006	0,047		0,025	0,006	0,077		0,052	0,011	0,027		0,032	0,006	0,012				
Piano Sesto						**Parete P10-P11**						**Parete P11-P10**							
Sisma in direzione X																			
06136	0,010	0,028	0,018	00179	0,010	0,047	0,012	02076	0,018	0,022	0,026	06137	0,040	0,012	0,023	02077	0,102	0,042	0,024

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,018	0,067	0,010		0,020	0,124	0,012		0,007	0,095	0,018		0,010	0,042	0,009		0,021	0,041	0,015
00176	0,261	0,014	0,050	02066	1,025	0,186	0,388	06134	0,156	0,198	0,349	07155	1,047	0,297	0,550	02067	0,143	0,142	0,057
	0,051	0,012	0,068		0,188	0,023	0,107		0,185	0,034	0,086		0,517	0,175	0,181		0,091	0,008	0,018
02065	0,700	0,030	0,198	00212	0,012	0,011	0,011	02068	0,017	0,201	0,024	06135	0,097	0,126	0,182	02075	0,003	0,067	0,001
	0,195	0,031	0,175		0,003	0,002	0,038		0,014	0,029	0,049		0,048	0,036	0,053		0,004	0,064	0,036
02058	0,062	0,008	0,034	06138	0,017	0,015	0,034	06145	0,030	0,307	0,114	06139	0,005	0,066	0,021	02059	0,082	0,051	0,033
	0,113	0,047	0,007		0,057	0,038	0,025		0,033	0,026	0,067		0,018	0,061	0,030		0,050	0,015	0,045
06144	0,219	0,148	0,150	02074	0,002	0,085	0,003	02073	0,010	0,183	0,027	06140	0,007	0,082	0,075	02069	0,020	0,422	0,012
	0,087	0,026	0,104		0,017	0,056	0,046		0,010	0,053	0,063		0,036	0,030	0,064		0,012	0,027	0,074
02060	0,017	0,006	0,025	02061	0,019	0,010	0,024	06141	0,046	0,081	0,076	06142	0,019	0,206	0,065	02072	0,050	0,236	0,009
	0,072	0,014	0,062		0,066	0,020	0,078		0,054	0,026	0,093		0,009	0,040	0,085		0,012	0,038	0,077
06143	0,051	0,225	0,046	02062	0,052	0,012	0,007	02064	0,256	0,037	0,034	02063	0,154	0,024	0,014	02070	0,029	0,499	0,022
	0,004	0,020	0,094		0,094	0,019	0,090		0,046	0,000	0,160		0,079	0,016	0,128		0,003	0,009	0,086
02071	0,009	0,311	0,015																
	0,003	0,031	0,086																
Sisma in direzione Y																			
06136	0,056	0,002	0,000	00179	0,029	0,047	0,036	02076	0,063	0,033	0,048	06137	0,278	0,102	0,022	02077	0,470	0,246	0,015
	0,027	0,126	0,065		0,150	0,148	0,045		0,101	0,074	0,044		0,299	0,004	0,026		0,001	0,059	0,064
00176	0,838	0,284	0,036	02066	0,094	0,017	0,037	06134	0,017	0,021	0,035	07155	0,122	0,029	0,073	02067	0,014	0,015	0,006
	0,662	0,322	0,234		0,304	0,033	0,150		0,312	0,052	0,122		0,824	0,272	0,257		0,141	0,019	0,022
02065	0,070	0,005	0,070	00212	0,001	0,000	0,002	02068	0,002	0,020	0,002	06135	0,011	0,014	0,019	02075	0,008	0,043	0,006
	0,381	0,072	0,242		0,003	0,002	0,054		0,020	0,038	0,070		0,073	0,051	0,076		0,009	0,074	0,049
02058	0,108	0,047	0,084	06138	0,001	0,057	0,023	06145	0,003	0,037	0,019	06139	0,006	0,015	0,033	02059	0,052	0,049	0,109
	0,091	0,034	0,180		0,085	0,033	0,076		0,054	0,039	0,096		0,022	0,076	0,057		0,052	0,021	0,119
06144	0,045	0,022	0,029	02074	0,022	0,017	0,010	02073	0,002	0,058	0,008	06140	0,017	0,030	0,028	02069	0,001	0,049	0,003
	0,186	0,047	0,144		0,025	0,072	0,076		0,010	0,063	0,102		0,032	0,032	0,107		0,020	0,041	0,107
02060	0,012	0,004	0,056	02061	0,031	0,035	0,101	06141	0,040	0,022	0,007	06142	0,004	0,048	0,008	02072	0,010	0,066	0,002
	0,070	0,014	0,113		0,060	0,016	0,131		0,030	0,017	0,141		0,004	0,042	0,130		0,014	0,046	0,119
06143	0,006	0,044	0,011	02062	0,038	0,006	0,074	02064	0,050	0,027	0,093	02063	0,126	0,003	0,087	02070	0,005	0,075	0,006
	0,034	0,017	0,138		0,065	0,013	0,149		0,181	0,016	0,220		0,061	0,016	0,181		0,010	0,007	0,126
02071	0,010	0,069	0,003																
	0,000	0,034	0,127																
Piano Sesto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
03500	0,394	0,243	0,015	02107	0,067	0,043	0,201	00377	0,369	0,210	0,252	02131	0,215	0,002	0,111	02132	0,331	0,016	0,093
	0,149	0,020	0,070		0,070	0,059	0,008		0,104	0,068	0,020		0,008	0,030	0,069		0,016	0,042	0,083
03504	0,270	0,021	0,048	06241	0,219	0,087	0,274	00450	0,218	0,030	0,213	02102	0,364	0,162	0,229	03498	0,008	0,191	0,013
	0,018	0,004	0,088		0,063	0,003	0,002		0,169	0,049	0,023		0,029	0,036	0,005		0,202	0,063	0,036
03497	0,176	0,086	0,041	02106	0,066	0,071	0,163	03503	0,041	0,027	0,056	02130	0,075	0,074	0,138	02133	0,549	0,239	0,176
	0,134	0,043	0,095		0,026	0,017	0,090		0,030	0,040	0,088		0,011	0,061	0,027		0,046	0,127	0,006
03506	0,514	0,037	0,026	03499	0,086	0,151	0,030	03505	0,528	0,028	0,080	02022	0,094	0,020	0,327	02021	0,177	0,010	0,282
	0,010	0,045	0,046		0,137	0,012	0,019		0,035	0,014	0,055		0,099	0,020	0,011		0,117	0,033	0,012
06242	0,126	0,181	0,309	03502	0,261	0,088	0,127	03501	0,520	0,419	0,200	07187	0,817	0,900	0,554	02103	0,833	1,192	0,411
	0,042	0,012	0,014		0,025	0,010	0,008		0,039	0,054	0,038		0,046	0,033	0,020		0,044	0,009	0,075
02104	0,640	0,386	0,337	02135	0,311	0,151	0,087	06240	0,278	0,011	0,218	06243	0,229	0,007	0,270	03507	1,376	0,054	0,077
	0,049	0,072	0,084		0,019	0,106	0,033		0,041	0,023	0,009		0,007	0,039	0,001		0,100	0,043	0,005
03495	0,304	0,028	0,080	02105	0,233	0,004	0,130	03494	0,819	0,503	0,124	03496	0,199	0,018	0,026	07188	0,831	0,119	0,210
	0,024	0,011	0,074		0,016	0,006	0,023		0,176	0,024	0,079		0,008	0,007	0,096		0,169	0,034	0,073
00197	0,127	0,139	0,051	07189	1,253	0,332	0,188	03512	0,546	0,794	0,323	02134	0,264	0,111	0,070	07190	0,610	0,290	0,322
	0,078	0,060	0,076		0,309	0,062	0,075		0,013	0,026	0,014		0,027	0,168	0,060		0,048	0,104	0,048

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03511	0,159	0,581	0,204	03510	0,019	0,154	0,120	00204	0,280	0,110	0,123	02023	0,067	0,014	0,294	03509	0,022	0,301	0,004
	0,002	0,003	0,012		0,002	0,008	0,013		0,275	0,094	0,054		0,093	0,025	0,015		0,012	0,024	0,017
03508	0,022	0,529	0,046	02024	0,210	0,044	0,237												
	0,027	0,078	0,009		0,113	0,023	0,015												
Sisma in direzione Y																			
03500	0,341	0,135	0,064	02107	0,237	0,005	0,074	00377	0,313	0,114	0,035	02131	0,311	0,003	0,070	02132	0,223	0,005	0,061
	0,086	0,019	0,066		0,113	0,067	0,008		0,382	0,128	0,038		0,020	0,022	0,017		0,031	0,028	0,013
03504	0,264	0,016	0,034	06241	0,017	0,021	0,087	00450	0,049	0,018	0,087	02102	0,057	0,116	0,100	03498	0,189	0,097	0,001
	0,022	0,004	0,001		0,077	0,010	0,051		0,339	0,117	0,014		0,021	0,071	0,029		0,242	0,086	0,048
03497	0,170	0,057	0,030	02106	0,176	0,028	0,084	03503	0,391	0,016	0,040	02130	0,474	0,034	0,082	02133	0,108	0,110	0,095
	0,139	0,046	0,122		0,007	0,009	0,088		0,038	0,038	0,002		0,002	0,064	0,020		0,005	0,071	0,017
03506	0,210	0,012	0,021	03499	0,241	0,043	0,008	03505	0,233	0,010	0,053	02022	0,021	0,002	0,112	02021	0,004	0,009	0,087
	0,021	0,016	0,012		0,193	0,011	0,004		0,024	0,001	0,020		0,111	0,022	0,013		0,134	0,034	0,015
06242	0,004	0,070	0,091	03502	0,498	0,033	0,062	03501	0,753	0,208	0,125	07187	0,211	0,336	0,217	02103	0,243	0,372	0,150
	0,063	0,028	0,010		0,009	0,005	0,044		0,070	0,011	0,019		0,198	0,080	0,020		0,096	0,000	0,070
02104	0,216	0,103	0,149	02135	0,232	0,062	0,076	06240	0,190	0,002	0,118	06243	0,107	0,043	0,117	03507	0,531	0,011	0,053
	0,056	0,123	0,086		0,023	0,053	0,004		0,078	0,008	0,019		0,028	0,009	0,011		0,035	0,026	0,033
03495	0,147	0,012	0,050	02105	0,157	0,002	0,090	03494	0,268	0,117	0,029	03496	0,062	0,015	0,011	07188	0,426	0,090	0,071
	0,042	0,013	0,101		0,033	0,000	0,012		0,189	0,004	0,078		0,001	0,012	0,101		0,194	0,039	0,020
00197	0,520	0,151	0,030	07189	0,978	0,282	0,123	03512	0,168	0,171	0,060	02134	0,047	0,032	0,061	07190	0,272	0,094	0,154
	0,446	0,107	0,014		0,469	0,094	0,015		0,045	0,033	0,022		0,027	0,100	0,055		0,023	0,043	0,022
03511	0,055	0,281	0,061	03510	0,012	0,125	0,048	00204	0,258	0,085	0,086	02023	0,086	0,010	0,125	03509	0,021	0,203	0,007
	0,000	0,020	0,024		0,008	0,027	0,017		0,311	0,104	0,025		0,115	0,026	0,009		0,011	0,029	0,005
03508	0,021	0,128	0,027	02024	0,200	0,035	0,133												
	0,017	0,004	0,005		0,164	0,033	0,010												
Piano Sesto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
01868	0,164	0,033	0,328	06170	0,040	0,085	0,370	00377	0,138	0,144	0,333	01660	0,260	0,724	0,243	06205	0,057	0,460	0,213
	0,047	0,014	0,014		0,080	0,027	0,025		0,113	0,063	0,004		0,116	0,067	0,008		0,005	0,024	0,009
01659	0,405	0,549	0,388	01661	0,298	0,533	0,007	06204	0,196	0,246	0,484	01658	0,279	0,246	0,382	06168	0,219	0,286	0,011
	0,055	0,004	0,046		0,147	0,043	0,019		0,006	0,006	0,027		0,016	0,007	0,054		0,003	0,022	0,061
00529	0,202	0,029	0,019	01950	0,115	0,039	0,044	01656	0,027	0,253	0,332	06203	0,249	0,043	0,496	06167	0,219	0,164	0,365
	0,220	0,081	0,044		0,054	0,022	0,019		0,020	0,009	0,015		0,023	0,008	0,023		0,050	0,010	0,044
01657	0,165	0,036	0,379	06172	0,188	0,045	0,438	02105	0,266	0,027	0,348	02106	0,103	0,009	0,303	06169	0,229	0,107	0,217
	0,039	0,034	0,001		0,009	0,018	0,003		0,033	0,008	0,034		0,025	0,027	0,015		0,053	0,007	0,038
00450	0,228	0,070	0,202	02102	0,319	0,179	0,234	01867	0,171	0,048	0,346	06171	0,168	0,048	0,419	01938	0,141	0,022	0,171
	0,163	0,057	0,015		0,037	0,009	0,019		0,024	0,005	0,009		0,023	0,001	0,004		0,042	0,008	0,021
01937	0,204	0,060	0,188	06174	0,195	0,162	0,236	02107	0,154	0,123	0,401	02103	0,337	0,380	0,288	06173	0,189	0,262	0,397
	0,079	0,021	0,018		0,024	0,014	0,037		0,062	0,028	0,036		0,049	0,063	0,050		0,010	0,025	0,015
02104	0,531	0,319	0,420	00521	0,082	0,135	0,168	01855	0,279	0,046	0,311	06177	0,089	0,138	0,319	01939	0,075	0,078	0,189
	0,029	0,006	0,011		0,291	0,112	0,002		0,066	0,002	0,002		0,010	0,010	0,021		0,026	0,002	0,016
01940	0,090	0,001	0,182	01866	0,186	0,002	0,390	01949	0,063	0,060	0,083	06175	0,152	0,001	0,422	06176	0,121	0,110	0,404
	0,013	0,005	0,017		0,006	0,003	0,012		0,022	0,010	0,006		0,018	0,009	0,005		0,006	0,015	0,009
00552	0,085	0,030	0,437	06178	0,106	0,016	0,424	01865	0,141	0,044	0,409	06199	0,166	0,016	0,445	01856	0,235	0,089	0,349
	0,010	0,002	0,012		0,009	0,001	0,011		0,006	0,002	0,013		0,023	0,002	0,019		0,031	0,009	0,011
06200	0,132	0,110	0,450	06181	0,080	0,049	0,287	06180	0,068	0,085	0,353	06179	0,094	0,044	0,402	00554	0,052	0,004	0,212
	0,015	0,011	0,018		0,011	0,005	0,017		0,013	0,010	0,015		0,016	0,008	0,011		0,010	0,002	0,015
06201	0,044	0,247	0,350	01864	0,069	0,028	0,443	01941	0,022	0,049	0,211	06184	0,048	0,036	0,332	01942	0,051	0,023	0,210
	0,018	0,017	0,010		0,008	0,003	0,011		0,008	0,001	0,013		0,014	0,005	0,015		0,008	0,003	0,013
06202	0,105	0,131	0,211	06182	0,067	0,016	0,408	06183	0,054	0,035	0,371	01863	0,067	0,001	0,446	06185	0,043	0,003	0,427

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,015	0,012	0,005		0,014	0,004	0,012		0,018	0,007	0,013		0,002	0,001	0,011		0,009	0,003	0,012
06186	0,038	0,001	0,388	01944	0,012	0,029	0,212	01943	0,021	0,003	0,227	06188	0,020	0,005	0,298	00553	0,106	0,003	0,147
	0,019	0,005	0,013		0,008	0,003	0,012		0,010	0,002	0,013		0,007	0,002	0,013		0,009	0,002	0,007
06187	0,032	0,004	0,345	01862	0,048	0,007	0,454	06191	0,007	0,022	0,326	06197	0,031	0,123	0,379	06196	0,087	0,044	0,432
	0,018	0,005	0,014		0,010	0,002	0,011		0,014	0,004	0,013		0,019	0,010	0,014		0,017	0,008	0,016
01861	0,036	0,011	0,454	06189	0,024	0,018	0,410	06190	0,024	0,033	0,365	01945	0,014	0,038	0,213	01860	0,031	0,018	0,450
	0,010	0,003	0,011		0,016	0,005	0,013		0,020	0,006	0,014		0,008	0,003	0,012		0,011	0,000	0,012
06198	0,030	0,114	0,295	01947	0,041	0,005	0,190	01946	0,019	0,002	0,216	06195	0,027	0,032	0,280	06192	0,018	0,022	0,434
	0,015	0,008	0,010		0,007	0,003	0,011		0,010	0,002	0,012		0,006	0,002	0,012		0,014	0,004	0,014
06193	0,007	0,060	0,395	01948	0,069	0,063	0,191	01859	0,033	0,020	0,454	06194	0,002	0,075	0,339	01858	0,071	0,034	0,441
	0,019	0,007	0,014		0,006	0,004	0,012		0,014	0,003	0,013		0,019	0,007	0,013		0,015	0,004	0,014
01857	0,120	0,014	0,426	00551	0,114	0,041	0,410												
	0,017	0,003	0,014		0,019	0,004	0,015												
Sisma in direzione Y																			
01868	0,249	0,053	0,235	06170	0,239	0,065	0,226	00377	0,239	0,111	0,203	01660	0,051	0,252	0,116	06205	0,011	0,179	0,096
	0,069	0,013	0,038		0,042	0,008	0,014		0,374	0,157	0,049		0,354	0,155	0,001		0,154	0,011	0,000
01659	0,090	0,185	0,200	01661	0,036	0,209	0,029	06204	0,143	0,083	0,218	01658	0,167	0,079	0,170	06168	0,078	0,121	0,001
	0,208	0,111	0,048		0,309	0,212	0,008		0,134	0,030	0,049		0,080	0,002	0,060		0,030	0,014	0,099
00529	0,049	0,001	0,030	01950	0,047	0,017	0,028	01656	0,308	0,043	0,151	06203	0,267	0,001	0,219	06167	0,339	0,025	0,147
	0,386	0,133	0,031		0,139	0,058	0,053		0,053	0,002	0,010		0,027	0,003	0,026		0,181	0,047	0,038
01657	0,208	0,003	0,187	06172	0,208	0,022	0,266	02105	0,172	0,002	0,245	02106	0,208	0,007	0,223	06169	0,015	0,028	0,200
	0,025	0,008	0,005		0,026	0,010	0,024		0,068	0,062	0,027		0,033	0,004	0,005		0,064	0,004	0,047
00450	0,053	0,008	0,170	02102	0,036	0,034	0,192	01867	0,280	0,052	0,213	06171	0,244	0,022	0,244	01938	0,074	0,008	0,182
	0,333	0,126	0,016		0,005	0,056	0,017		0,073	0,015	0,030		0,019	0,010	0,033		0,046	0,009	0,017
01937	0,062	0,031	0,197	06174	0,096	0,072	0,224	02107	0,270	0,049	0,221	02103	0,078	0,084	0,210	06173	0,154	0,082	0,267
	0,109	0,026	0,005		0,039	0,030	0,034		0,037	0,024	0,059		0,053	0,090	0,037		0,036	0,022	0,008
02104	0,174	0,086	0,276	00521	0,390	0,010	0,069	01855	0,302	0,078	0,141	06177	0,140	0,049	0,202	01939	0,100	0,034	0,165
	0,046	0,040	0,033		0,549	0,177	0,003		0,293	0,073	0,029		0,043	0,024	0,018		0,006	0,011	0,008
01940	0,127	0,003	0,150	01866	0,290	0,028	0,184	01949	0,067	0,025	0,062	06175	0,257	0,039	0,222	06176	0,199	0,042	0,219
	0,044	0,011	0,014		0,079	0,019	0,030		0,091	0,037	0,048		0,033	0,017	0,025		0,052	0,030	0,009
00552	0,339	0,062	0,142	06178	0,301	0,046	0,173	01865	0,294	0,078	0,162	06199	0,289	0,046	0,146	01856	0,302	0,112	0,167
	0,076	0,015	0,025		0,018	0,004	0,022		0,068	0,022	0,026		0,041	0,018	0,013		0,129	0,046	0,039
06200	0,217	0,055	0,142	06181	0,144	0,035	0,163	06180	0,191	0,036	0,174	06179	0,248	0,038	0,182	00554	0,125	0,039	0,140
	0,098	0,022	0,030		0,007	0,009	0,005		0,067	0,026	0,001		0,066	0,024	0,014		0,076	0,015	0,013
06201	0,136	0,082	0,120	01864	0,336	0,040	0,109	01941	0,142	0,050	0,115	06184	0,179	0,030	0,139	01942	0,159	0,049	0,101
	0,129	0,002	0,014		0,059	0,016	0,026		0,076	0,025	0,001		0,047	0,018	0,004		0,084	0,024	0,006
06202	0,113	0,055	0,089	06182	0,292	0,047	0,150	06183	0,234	0,034	0,141	01863	0,318	0,068	0,057	06185	0,326	0,051	0,079
	0,011	0,009	0,017		0,053	0,018	0,016		0,085	0,025	0,011		0,051	0,019	0,024		0,031	0,011	0,018
06186	0,269	0,039	0,111	01944	0,157	0,044	0,028	01943	0,144	0,041	0,086	06188	0,163	0,034	0,103	00553	0,107	0,024	0,074
	0,088	0,023	0,013		0,091	0,028	0,003		0,104	0,021	0,008		0,028	0,001	0,003		0,101	0,020	0,029
06187	0,215	0,030	0,108	01862	0,360	0,068	0,078	06191	0,185	0,030	0,034	06197	0,206	0,053	0,098	06196	0,275	0,052	0,108
	0,081	0,020	0,007		0,055	0,011	0,023		0,049	0,012	0,009		0,113	0,022	0,019		0,073	0,029	0,019
01861	0,348	0,040	0,080	06189	0,299	0,050	0,033	06190	0,240	0,036	0,085	01945	0,160	0,043	0,060	01860	0,311	0,072	0,095
	0,043	0,013	0,023		0,072	0,023	0,015		0,100	0,024	0,012		0,089	0,027	0,002		0,045	0,014	0,019
06198	0,152	0,046	0,084	01947	0,140	0,035	0,064	01946	0,138	0,037	0,060	06195	0,155	0,036	0,071	06192	0,320	0,052	0,089
	0,066	0,007	0,001		0,086	0,028	0,011		0,107	0,021	0,009		0,022	0,002	0,001		0,053	0,020	0,016
06193	0,256	0,046	0,084	01948	0,136	0,044	0,074	01859	0,343	0,077	0,093	06194	0,201	0,038	0,078	01858	0,323	0,032	0,133
	0,099	0,026	0,016		0,075	0,025	0,008		0,053	0,011	0,016		0,093	0,018	0,011		0,056	0,016	0,010
01857	0,278	0,064	0,153	00551	0,291	0,080	0,157												
	0,068	0,004	0,002		0,081	0,016	0,017												

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Sesto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**							
Sisma in direzione X																			
02079	0,940	1,757	0,482	02080	0,756	0,572	0,293	03446	0,754	2,731	0,256	03445	0,451	2,889	0,029	07195	1,071	1,993	0,670
	0,359	0,277	0,459		0,445	0,274	0,307		0,346	0,355	0,107		0,296	0,104	0,230		0,108	0,226	0,068
01660	0,483	1,118	0,375	01659	0,742	0,567	0,368	07180	0,271	0,020	0,273	00529	0,081	0,049	0,026	06146	0,096	0,274	0,298
	0,208	0,431	0,027		0,031	0,071	0,054		0,124	0,025	0,038		0,301	0,111	0,066		0,013	0,080	0,070
02078	1,653	2,573	0,646	03448	2,188	1,001	0,582	03447	1,126	0,953	0,361	03444	3,537	6,498	0,893	03443	2,754	2,485	0,326
	0,246	0,112	0,031		0,304	0,101	0,012		0,582	0,047	0,377		0,023	0,076	0,027		0,765	0,216	0,517
02081	2,362	1,335	0,561	06147	0,224	0,583	0,531	03456	0,945	2,027	0,565	03455	0,384	1,747	0,438	02083	1,092	0,252	0,398
	0,690	0,515	0,149		0,070	0,027	0,111		0,085	0,144	0,075		0,002	0,088	0,089		0,148	0,501	0,408
07173	1,468	1,381	0,179	07181	1,847	1,029	0,174	03438	0,335	0,007	0,050	03437	0,279	0,038	0,039	01658	0,295	0,006	0,125
	0,205	0,041	0,882		0,559	0,112	0,437		0,012	0,007	0,065		0,021	0,025	0,007		0,011	0,011	0,046
01661	0,316	0,540	0,052	03440	0,059	0,047	0,035	03439	0,222	0,047	0,021	01657	0,162	0,007	0,134	01656	0,074	0,053	0,172
	0,198	0,286	0,009		0,017	0,012	0,027		0,063	0,011	0,005		0,071	0,046	0,066		0,032	0,038	0,025
03441	0,178	0,053	0,094	03442	0,601	0,504	0,219	04070	0,013	0,001	0,574	03436	1,454	0,025	0,294	00521	0,038	0,201	0,041
	0,050	0,015	0,048		0,037	0,028	0,020		0,059	0,015	0,074		0,021	0,028	0,027		0,311	0,061	0,026
07196	1,250	0,459	0,325	04067	0,535	0,138	0,574	03449	1,773	2,807	0,551	02082	2,009	1,729	0,726	07198	2,547	1,102	0,923
	0,431	0,086	0,024		0,276	0,145	0,176		0,770	0,252	0,045		0,068	0,695	0,201		0,417	0,110	0,140
04069	0,050	0,232	0,710	03454	0,041	0,685	0,295	06148	0,069	0,252	0,434	03453	0,151	0,995	0,053	03452	0,012	0,611	0,101
	0,079	0,022	0,068		0,010	0,028	0,114		0,013	0,082	0,071		0,041	0,022	0,131		0,024	0,172	0,072
04068	0,108	0,075	0,710	03450	1,152	1,040	0,702	03451	0,158	0,057	0,059	07170	3,107	0,787	0,226	07197	3,506	0,340	0,085
	0,198	0,040	0,091		0,132	0,405	0,097		0,026	0,234	0,063		0,412	0,015	0,424		0,479	0,096	0,820
Sisma in direzione Y																			
02079	0,792	0,288	0,156	02080	0,921	0,229	0,093	03446	0,772	0,558	0,031	03445	0,783	0,803	0,024	07195	0,215	0,752	0,277
	0,195	0,062	0,197		0,065	0,096	0,101		0,244	0,119	0,035		0,034	0,084	0,116		0,314	0,168	0,088
01660	0,025	0,433	0,125	01659	0,154	0,203	0,113	07180	0,176	0,004	0,163	00529	0,046	0,044	0,009	06146	0,020	0,118	0,163
	0,384	0,306	0,027		0,150	0,013	0,052		0,246	0,049	0,043		0,444	0,165	0,051		0,006	0,060	0,083
02078	0,831	0,495	0,118	03448	1,200	0,310	0,193	03447	0,989	0,366	0,120	03444	0,210	1,131	0,156	03443	0,416	0,176	0,011
	0,331	0,053	0,109		0,208	0,042	0,008		0,107	0,016	0,129		0,324	0,056	0,001		0,006	0,066	0,223
02081	1,268	0,580	0,224	06147	0,076	0,200	0,269	03456	0,296	0,816	0,220	03455	0,150	0,686	0,179	02083	0,257	0,216	0,065
	0,135	0,214	0,116		0,083	0,014	0,070		0,128	0,078	0,044		0,002	0,079	0,011		0,010	0,168	0,058
07173	0,155	0,213	0,014	07181	0,128	0,157	0,081	03438	0,118	0,004	0,023	03437	0,016	0,018	0,030	01658	0,122	0,005	0,016
	0,345	0,069	0,230		0,235	0,047	0,131		0,088	0,004	0,061		0,128	0,017	0,007		0,066	0,003	0,032
01661	0,032	0,248	0,014	03440	0,204	0,011	0,015	03439	0,176	0,020	0,015	01657	0,210	0,010	0,023	01656	0,246	0,020	0,051
	0,296	0,286	0,001		0,044	0,023	0,031		0,045	0,007	0,012		0,046	0,027	0,072		0,083	0,030	0,018
03441	0,170	0,022	0,020	03442	0,092	0,222	0,109	04070	0,013	0,001	0,276	03436	0,343	0,007	0,061	00521	0,338	0,134	0,081
	0,091	0,009	0,053		0,156	0,023	0,017		0,109	0,025	0,044		0,189	0,040	0,036		0,569	0,135	0,015
07196	0,309	0,066	0,150	04067	0,019	0,048	0,324	03449	1,072	0,960	0,156	02082	1,100	0,789	0,289	07198	1,237	0,353	0,381
	0,590	0,118	0,024		0,108	0,023	0,047		0,185	0,098	0,006		0,062	0,324	0,014		0,280	0,101	0,017
04069	0,017	0,085	0,317	03454	0,017	0,197	0,129	06148	0,020	0,030	0,200	03453	0,047	0,307	0,017	03452	0,001	0,108	0,048
	0,033	0,006	0,052		0,018	0,046	0,041		0,015	0,027	0,055		0,013	0,013	0,074		0,002	0,041	0,060
04068	0,024	0,017	0,320	03450	0,495	0,511	0,248	03451	0,054	0,106	0,022	07170	0,014	0,038	0,038	07197	1,050	0,671	0,035
	0,072	0,014	0,056		0,020	0,170	0,049		0,021	0,097	0,064		0,687	0,078	0,270		1,021	0,204	0,485
Piano Sesto						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
01988	0,167	0,086	0,096	06211	0,203	0,112	0,007	07157	0,419	0,005	0,001	01987	0,027	0,286	0,050	06212	0,037	0,352	0,011
	0,065	0,046	0,052		0,326	0,091	0,064		0,840	0,266	0,002		0,009	0,037	0,029		0,017	0,076	0,011
06214	0,088	0,031	0,120	06213	0,036	0,074	0,068	02084	0,071	0,084	0,062	00340	0,054	0,501	0,022	02114	0,050	0,506	0,012
	0,064	0,054	0,038		0,032	0,186	0,009		0,021	0,227	0,029		0,069	0,063	0,027		0,009	0,100	0,007
01762	0,076	0,027	0,161	00494	0,179	0,025	0,089	01759	0,176	0,013	0,130	00213	0,010	0,065	0,001	02085	0,036	0,004	0,031

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,154	0,033	0,082		0,129	0,012	0,022		0,511	0,148	0,040		0,065	0,364	0,030		0,078	0,333	0,013
01761	0,030	0,010	0,181	06215	0,007	0,067	0,163	02116	0,038	0,299	0,019	02117	0,008	0,104	0,007	06216	0,021	0,173	0,098
	0,197	0,039	0,091		0,125	0,016	0,061		0,022	0,026	0,029		0,002	0,110	0,033		0,003	0,002	0,024
01760	0,040	0,008	0,194	06217	0,053	0,186	0,096	02115	0,040	0,330	0,067								
	0,242	0,069	0,076		0,113	0,094	0,004		0,017	0,092	0,002								
Sisma in direzione Y																			
01988	0,096	0,078	0,095	06211	0,137	0,110	0,014	07157	0,244	0,017	0,019	01987	0,002	0,310	0,037	06212	0,017	0,415	0,028
	0,001	0,105	0,116		0,182	0,047	0,063		0,684	0,216	0,024		0,226	0,128	0,100		0,068	0,014	0,077
06214	0,093	0,036	0,140	06213	0,019	0,043	0,067	02084	0,063	0,061	0,066	00340	0,080	0,592	0,022	02114	0,078	0,565	0,013
	0,010	0,073	0,042		0,046	0,224	0,054		0,013	0,176	0,105		0,157	0,070	0,082		0,005	0,047	0,095
01762	0,108	0,043	0,211	00494	0,173	0,009	0,103	01759	0,178	0,049	0,115	00213	0,030	0,094	0,024	02085	0,036	0,030	0,011
	0,042	0,018	0,030		0,032	0,030	0,068		0,393	0,120	0,006		0,151	0,390	0,108		0,100	0,273	0,104
01761	0,093	0,032	0,255	06215	0,015	0,061	0,209	02116	0,057	0,242	0,008	02117	0,032	0,066	0,015	06216	0,017	0,136	0,127
	0,107	0,021	0,063		0,047	0,016	0,010		0,009	0,012	0,025		0,003	0,160	0,036		0,006	0,051	0,030
01760	0,008	0,007	0,283	06217	0,062	0,185	0,127	02115	0,047	0,302	0,082								
	0,162	0,052	0,005		0,044	0,035	0,051		0,007	0,049	0,054								
Piano Sesto						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
02120	0,314	0,097	0,122	06218	0,357	0,078	0,142	00198	0,436	0,118	0,072	06222	0,123	0,065	0,198	06221	0,174	0,035	0,218
	0,145	0,015	0,033		0,157	0,031	0,025		0,091	0,013	0,015		0,192	0,032	0,047		0,373	0,046	0,060
02118	0,020	0,014	0,260	02121	0,069	0,012	0,055	02119	0,235	0,056	0,178	06220	0,009	0,250	0,089	00340	0,031	0,365	0,036
	0,441	0,106	0,068		0,058	0,005	0,022		0,246	0,059	0,033		0,010	0,123	0,001		0,019	0,239	0,012
01987	0,063	0,176	0,103	07157	0,379	0,020	0,216	06223	0,001	0,140	0,136	02123	0,037	0,277	0,039	01988	0,156	0,050	0,163
	0,006	0,189	0,012		0,874	0,293	0,092		0,021	0,003	0,016		0,001	0,055	0,021		0,020	0,117	0,014
00205	0,009	0,001	0,004	02122	0,003	0,051	0,017	06219	0,005	0,033	0,044								
	0,000	0,003	0,008		0,000	0,002	0,016		0,019	0,000	0,014								
Sisma in direzione Y																			
02120	0,390	0,128	0,159	06218	0,425	0,102	0,178	00198	0,533	0,163	0,094	06222	0,127	0,074	0,246	06221	0,080	0,013	0,237
	0,040	0,004	0,005		0,035	0,008	0,007		0,051	0,040	0,041		0,075	0,017	0,025		0,210	0,031	0,020
02118	0,058	0,017	0,238	02121	0,079	0,015	0,064	02119	0,260	0,076	0,199	06220	0,034	0,297	0,119	00340	0,061	0,450	0,056
	0,247	0,063	0,065		0,011	0,006	0,006		0,085	0,023	0,051		0,001	0,113	0,019		0,127	0,208	0,067
01987	0,105	0,193	0,134	07157	0,168	0,020	0,163	06223	0,004	0,161	0,170	02123	0,042	0,340	0,058	01988	0,111	0,034	0,193
	0,157	0,125	0,040		0,684	0,259	0,111		0,008	0,014	0,006		0,001	0,066	0,028		0,015	0,100	0,012
00205	0,012	0,005	0,002	02122	0,002	0,054	0,022	06219	0,005	0,035	0,052								
	0,000	0,000	0,002		0,005	0,025	0,009		0,008	0,013	0,005								
Piano Sesto						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
01989	0,019	0,011	0,008	06014	0,012	0,005	0,007	00202	0,021	0,021	0,005	01990	0,009	0,005	0,001	06015	0,005	0,003	0,006
	0,010	0,007	0,004		0,009	0,001	0,008		0,020	0,009	0,012		0,007	0,010	0,003		0,002	0,007	0,006
01712	0,004	0,005	0,011	06017	0,013	0,005	0,007	00201	0,023	0,022	0,008	00209	0,002	0,006	0,001	01991	0,000	0,006	0,002
	0,010	0,001	0,016		0,007	0,001	0,003		0,035	0,015	0,018		0,007	0,018	0,003		0,000	0,006	0,006
06016	0,005	0,001	0,005	01974	0,020	0,013	0,007	01975	0,009	0,004	0,001	00208	0,001	0,005	0,001	01992	0,001	0,005	0,002
	0,002	0,002	0,006		0,001	0,003	0,007		0,004	0,007	0,001		0,004	0,007	0,006		0,001	0,004	0,002
06018	0,001	0,000	0,012	01711	0,002	0,004	0,009	06019	0,001	0,001	0,007								
	0,002	0,002	0,010		0,004	0,001	0,013		0,001	0,001	0,004								
Sisma in direzione Y																			
01989	0,013	0,002	0,005	06014	0,014	0,000	0,008	00202	0,028	0,008	0,013	01990	0,007	0,003	0,005	06015	0,005	0,003	0,006
	0,022	0,019	0,030		0,019	0,009	0,037		0,060	0,022	0,035		0,022	0,032	0,029		0,013	0,031	0,036
01712	0,004	0,002	0,016	06017	0,007	0,002	0,004	00201	0,031	0,007	0,010	00209	0,005	0,004	0,004	01991	0,000	0,008	0,003
	0,020	0,005	0,044		0,019	0,007	0,055		0,070	0,025	0,049		0,013	0,053	0,023		0,002	0,030	0,038

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06016	0,003	0,009	0,003	01974	0,009	0,007	0,004	01975	0,002	0,004	0,000	00208	0,011	0,020	0,005	01992	0,004	0,020	0,004
	0,013	0,016	0,043		0,000	0,003	0,055		0,032	0,050	0,048		0,022	0,049	0,041		0,000	0,016	0,042
06018	0,003	0,002	0,006	01711	0,009	0,002	0,017	06019	0,000	0,007	0,005								
	0,014	0,012	0,049		0,034	0,010	0,041		0,006	0,023	0,041								
Piano Sesto						**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**							
Sisma in direzione X																			
02137	0,009	0,087	0,043	06244	0,081	0,017	0,018	02136	0,148	0,096	0,033	06247	0,031	0,006	0,021	02150	0,042	0,016	0,018
	0,055	0,058	0,025		0,002	0,006	0,028		0,019	0,008	0,007		0,075	0,007	0,004		0,058	0,007	0,001
00200	0,052	0,029	0,011	06245	0,018	0,010	0,008	07127	0,020	0,032	0,023	06246	0,008	0,006	0,013	00207	0,003	0,001	0,001
	0,131	0,039	0,015		0,015	0,022	0,021		0,043	0,076	0,013		0,008	0,003	0,003		0,002	0,000	0,004
02149	0,015	0,008	0,004	07126	0,350	0,063	0,055	02148	0,004	0,014	0,003	00290	0,002	0,004	0,004	06249	0,004	0,025	0,018
	0,023	0,009	0,000		0,043	0,027	0,052		0,001	0,004	0,003		0,121	0,031	0,006		0,008	0,001	0,000
06248	0,008	0,013	0,025	01529	0,008	0,015	0,086	02138	0,006	0,040	0,002	06259	0,003	0,001	0,001	01538	0,010	0,013	0,010
	0,067	0,011	0,003		0,040	0,018	0,033		0,001	0,011	0,026		0,001	0,022	0,034		0,119	0,033	0,005
06250	0,007	0,026	0,024	02147	0,002	0,039	0,006	01537	0,014	0,001	0,026	02139	0,004	0,007	0,007	02146	0,003	0,075	0,003
	0,027	0,002	0,003		0,000	0,001	0,003		0,110	0,027	0,002		0,005	0,027	0,028		0,001	0,002	0,000
06252	0,001	0,059	0,004	06251	0,006	0,016	0,001	02145	0,002	0,090	0,002	06257	0,019	0,007	0,034	01530	0,001	0,030	0,097
	0,005	0,002	0,003		0,061	0,009	0,002		0,002	0,001	0,003		0,022	0,001	0,017		0,042	0,010	0,010
06258	0,003	0,015	0,016	01536	0,036	0,004	0,035	01535	0,051	0,011	0,058	02144	0,005	0,085	0,003	06253	0,004	0,035	0,006
	0,004	0,024	0,020		0,122	0,024	0,005		0,109	0,027	0,004		0,002	0,004	0,005		0,024	0,001	0,001
01534	0,018	0,017	0,072	02140	0,010	0,020	0,005	06256	0,000	0,021	0,003	01531	0,065	0,035	0,109	06254	0,025	0,016	0,024
	0,113	0,033	0,002		0,006	0,024	0,018		0,013	0,006	0,008		0,075	0,020	0,005		0,059	0,009	0,001
02143	0,008	0,073	0,003	06255	0,007	0,047	0,009	01533	0,044	0,037	0,095	02141	0,002	0,054	0,010	02142	0,013	0,066	0,003
	0,002	0,006	0,003		0,003	0,005	0,004		0,096	0,027	0,002		0,001	0,016	0,010		0,003	0,010	0,005
01532	0,011	0,002	0,069																
	0,111	0,022	0,004																
Sisma in direzione Y																			
02137	0,031	0,236	0,111	06244	0,233	0,109	0,008	02136	0,578	0,377	0,026	06247	0,019	0,004	0,013	02150	0,027	0,010	0,011
	0,084	0,049	0,060		0,157	0,019	0,053		0,148	0,069	0,044		0,043	0,006	0,017		0,036	0,006	0,016
00200	0,032	0,019	0,006	06245	0,051	0,030	0,011	07127	0,035	0,118	0,045	06246	0,005	0,004	0,008	00207	0,003	0,002	0,000
	0,074	0,024	0,028		0,001	0,010	0,023		0,057	0,081	0,037		0,011	0,006	0,012		0,002	0,000	0,006
02149	0,010	0,005	0,002	07126	0,848	0,369	0,093	02148	0,003	0,011	0,002	00290	0,002	0,002	0,001	06249	0,003	0,017	0,011
	0,022	0,006	0,008		0,875	0,361	0,158		0,002	0,012	0,013		0,048	0,011	0,028		0,008	0,014	0,015
06248	0,004	0,008	0,016	01529	0,109	0,110	0,088	02138	0,005	0,128	0,001	06259	0,014	0,005	0,026	01538	0,007	0,008	0,010
	0,029	0,010	0,021		0,106	0,029	0,107		0,004	0,019	0,027		0,042	0,009	0,024		0,025	0,005	0,032
06250	0,005	0,019	0,015	02147	0,002	0,026	0,003	01537	0,010	0,001	0,019	02139	0,020	0,072	0,015	02146	0,002	0,052	0,001
	0,011	0,007	0,025		0,005	0,013	0,021		0,013	0,004	0,032		0,008	0,013	0,025		0,002	0,012	0,024
06252	0,002	0,044	0,003	06251	0,004	0,013	0,001	02145	0,000	0,066	0,002	06257	0,026	0,001	0,019	01530	0,037	0,031	0,082
	0,002	0,006	0,030		0,007	0,002	0,032		0,002	0,008	0,029		0,029	0,002	0,029		0,041	0,010	0,039
06258	0,004	0,037	0,004	01536	0,019	0,002	0,024	01535	0,030	0,007	0,036	02144	0,004	0,065	0,003	06253	0,002	0,030	0,004
	0,007	0,012	0,027		0,007	0,001	0,034		0,004	0,001	0,036		0,000	0,004	0,033		0,002	0,001	0,033
01534	0,013	0,010	0,044	02140	0,003	0,057	0,001	06256	0,003	0,026	0,001	01531	0,043	0,021	0,078	06254	0,014	0,014	0,014
	0,006	0,002	0,036		0,004	0,009	0,027		0,010	0,004	0,031		0,022	0,006	0,035		0,007	0,002	0,034
02143	0,007	0,065	0,002	06255	0,005	0,046	0,005	01533	0,029	0,024	0,059	02141	0,005	0,073	0,005	02142	0,008	0,065	0,002
	0,000	0,003	0,032		0,002	0,004	0,033		0,010	0,000	0,036		0,002	0,010	0,030		0,002	0,005	0,032
01532	0,007	0,002	0,043																
	0,017	0,003	0,034																
Piano Sesto						**Parete P2-P16**						**Parete P2-P16**							
Sisma in direzione X																			
02085	0,024	0,013	0,019	06150	0,019	0,022	0,011	02084	0,081	0,055	0,016	00213	0,005	0,020	0,011	01886	0,004	0,000	0,052

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,198	0,373	0,010		0,084	0,196	0,075		0,020	0,197	0,054		0,116	0,361	0,023		0,095	0,028	0,058
06152	0,014	0,015	0,010	00177	0,027	0,042	0,029	06149	0,069	0,020	0,014	00494	0,113	0,061	0,046	02101	0,034	0,019	0,021
	0,027	0,000	0,053		0,112	0,037	0,049		0,002	0,048	0,123		0,167	0,036	0,069		0,016	0,017	0,052
06151	0,006	0,016	0,008	02100	0,007	0,004	0,004	00178	0,006	0,015	0,003	02099	0,003	0,025	0,000	00650	0,059	0,030	0,062
	0,011	0,026	0,044		0,018	0,026	0,033		0,004	0,029	0,037		0,006	0,024	0,050		0,093	0,013	0,161
06165	0,055	0,028	0,024	01885	0,025	0,027	0,067	06153	0,009	0,005	0,008	06154	0,001	0,021	0,010	02098	0,001	0,037	0,002
	0,068	0,025	0,171		0,078	0,023	0,059		0,033	0,004	0,060		0,008	0,021	0,056		0,011	0,029	0,062
06166	0,004	0,032	0,017	06155	0,000	0,025	0,022	02086	0,002	0,006	0,001	01884	0,013	0,010	0,046	02097	0,004	0,062	0,003
	0,000	0,050	0,110		0,006	0,020	0,077		0,009	0,124	0,093		0,067	0,013	0,071		0,004	0,040	0,077
02096	0,007	0,055	0,001	01883	0,087	0,036	0,089	00651	0,052	0,001	0,027	02095	0,009	0,057	0,000	06157	0,005	0,038	0,002
	0,013	0,043	0,091		0,037	0,007	0,085		0,103	0,021	0,206		0,013	0,048	0,107		0,009	0,048	0,099
00652	0,057	0,003	0,017	06164	0,007	0,050	0,053	06156	0,007	0,010	0,018	06158	0,014	0,015	0,006	02094	0,004	0,057	0,009
	0,219	0,071	0,221		0,148	0,096	0,083		0,007	0,015	0,096		0,009	0,038	0,125		0,002	0,052	0,120
02087	0,011	0,030	0,009	01882	0,004	0,029	0,103	01881	0,069	0,012	0,116	02093	0,009	0,023	0,004	06160	0,002	0,000	0,035
	0,016	0,003	0,111		0,033	0,007	0,110		0,010	0,005	0,134		0,001	0,029	0,120		0,013	0,007	0,125
02088	0,007	0,116	0,027	02089	0,035	0,163	0,009	06163	0,016	0,097	0,003	06159	0,041	0,007	0,058	02092	0,014	0,002	0,009
	0,029	0,175	0,080		0,053	0,221	0,039		0,060	0,274	0,008		0,038	0,029	0,148		0,030	0,019	0,108
01880	0,046	0,001	0,128	06162	0,023	0,039	0,012	00653	0,039	0,022	0,019	01879	0,039	0,020	0,164	01878	0,143	0,004	0,173
	0,056	0,011	0,182		0,435	0,275	0,029		0,555	0,133	0,210		0,128	0,044	0,221		0,441	0,056	0,246
06161	0,004	0,048	0,046	02091	0,008	0,122	0,030	02090	0,034	0,170	0,007	00488	0,343	0,020	0,059				
	0,127	0,078	0,079		0,031	0,160	0,067		0,052	0,211	0,038		1,248	0,250	0,014				
Sisma in direzione Y																			
02085	0,018	0,008	0,029	06150	0,013	0,024	0,015	02084	0,057	0,030	0,035	00213	0,030	0,001	0,008	01886	0,003	0,000	0,014
	0,137	0,262	0,152		0,034	0,160	0,148		0,012	0,197	0,102		0,092	0,360	0,105		0,008	0,003	0,040
06152	0,000	0,004	0,005	00177	0,003	0,008	0,010	06149	0,049	0,003	0,011	00494	0,076	0,054	0,062	02101	0,005	0,004	0,004
	0,002	0,006	0,039		0,025	0,011	0,038		0,029	0,055	0,171		0,090	0,049	0,119		0,003	0,005	0,040
06151	0,002	0,011	0,003	02100	0,002	0,002	0,002	00178	0,008	0,022	0,005	02099	0,001	0,009	0,003	00650	0,042	0,017	0,104
	0,005	0,018	0,036		0,007	0,016	0,036		0,002	0,033	0,035		0,001	0,010	0,036		0,034	0,001	0,215
06165	0,042	0,014	0,028	01885	0,006	0,009	0,020	06153	0,002	0,004	0,005	06154	0,002	0,011	0,004	02098	0,001	0,024	0,002
	0,047	0,008	0,205		0,013	0,004	0,040		0,005	0,000	0,038		0,002	0,003	0,037		0,000	0,004	0,036
06166	0,002	0,048	0,021	06155	0,001	0,016	0,006	02086	0,000	0,003	0,012	01884	0,005	0,003	0,016	02097	0,002	0,037	0,001
	0,002	0,025	0,174		0,006	0,004	0,036		0,001	0,088	0,189		0,016	0,003	0,038		0,001	0,005	0,036
02096	0,005	0,037	0,000	01883	0,026	0,008	0,024	00651	0,078	0,003	0,033	02095	0,003	0,044	0,000	06157	0,004	0,031	0,001
	0,002	0,007	0,034		0,017	0,005	0,035		0,142	0,028	0,243		0,003	0,008	0,032		0,003	0,009	0,033
00652	0,068	0,007	0,078	06164	0,000	0,040	0,021	06156	0,006	0,009	0,006	06158	0,003	0,017	0,002	02094	0,002	0,064	0,002
	0,160	0,047	0,218		0,088	0,073	0,163		0,015	0,005	0,033		0,009	0,008	0,030		0,002	0,012	0,031
02087	0,009	0,070	0,005	01882	0,000	0,013	0,035	01881	0,034	0,002	0,035	02093	0,008	0,023	0,002	06160	0,006	0,034	0,007
	0,010	0,012	0,181		0,019	0,006	0,031		0,024	0,007	0,027		0,001	0,012	0,035		0,007	0,008	0,035
02088	0,002	0,114	0,010	02089	0,016	0,107	0,003	06163	0,008	0,073	0,003	06159	0,005	0,014	0,012	02092	0,005	0,071	0,004
	0,016	0,118	0,160		0,032	0,125	0,137		0,033	0,143	0,113		0,005	0,008	0,028		0,019	0,020	0,045
01880	0,005	0,000	0,030	06162	0,001	0,028	0,002	00653	0,048	0,038	0,068	01879	0,013	0,014	0,048	01878	0,039	0,004	0,042
	0,035	0,007	0,018		0,194	0,122	0,098		0,271	0,073	0,188		0,027	0,009	0,013		0,131	0,004	0,032
06161	0,000	0,048	0,016	02091	0,004	0,108	0,006	02090	0,014	0,104	0,000	00488	0,108	0,017	0,014				
	0,056	0,036	0,062		0,016	0,085	0,069		0,031	0,110	0,094		0,499	0,100	0,096				
Piano Sesto						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
01592	0,143	0,035	0,076	06292	0,107	0,023	0,041	00252	0,070	0,078	0,088	02131	0,229	0,004	0,084	06307	0,245	0,017	0,085
	0,247	0,065	0,015		0,212	0,052	0,075		0,357	0,107	0,045		0,066	0,017	0,179		0,257	0,032	0,052
02130	0,241	0,001	0,079	06308	0,246	0,003	0,100	02132	0,293	0,005	0,085	00204	0,339	0,076	0,102	02057	0,228	0,048	0,093
	0,401	0,046	0,034		0,105	0,030	0,121		0,203	0,025	0,138		0,104	0,034	0,071		0,108	0,040	0,048

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06290	0,280	0,045	0,105	06289	0,248	0,036	0,079	02135	0,329	0,046	0,110	02133	0,270	0,018	0,091	02134	0,260	0,005	0,091
	0,051	0,021	0,077		0,593	0,101	0,024		0,057	0,010	0,101		0,498	0,144	0,088		0,407	0,150	0,090
06309	0,234	0,005	0,099	01591	0,145	0,016	0,043	06293	0,139	0,017	0,001	02051	0,042	0,003	0,000	02050	0,089	0,020	0,035
	0,340	0,050	0,027		0,102	0,020	0,019		0,104	0,048	0,072		0,064	0,013	0,004		0,152	0,035	0,001
06296	0,049	0,009	0,000	00197	0,247	0,060	0,073	01585	0,256	0,045	0,083	06291	0,143	0,031	0,043	00320	0,195	0,044	0,045
	0,085	0,040	0,035		1,208	0,422	0,174		0,578	0,110	0,173		0,125	0,022	0,056		0,363	0,129	0,008
01670	0,172	0,039	0,043	06294	0,077	0,002	0,008	01674	0,058	0,011	0,045	06310	0,218	0,032	0,101	01675	0,080	0,006	0,024
	0,024	0,017	0,016		0,055	0,048	0,051		0,030	0,016	0,050		0,088	0,004	0,086		0,044	0,006	0,076
06295	0,017	0,004	0,003	01671	0,075	0,004	0,059	01672	0,044	0,008	0,049	01673	0,035	0,005	0,050	06298	0,105	0,001	0,024
	0,061	0,043	0,004		0,019	0,063	0,024		0,003	0,034	0,023		0,041	0,053	0,025		0,097	0,051	0,034
06299	0,062	0,002	0,020	01590	0,177	0,028	0,036	06297	0,154	0,010	0,029	02052	0,019	0,002	0,007	06301	0,180	0,004	0,056
	0,098	0,031	0,004		0,024	0,001	0,005		0,070	0,045	0,052		0,031	0,001	0,002		0,095	0,027	0,050
06300	0,215	0,026	0,055	01587	0,233	0,036	0,046	01586	0,273	0,048	0,071	06302	0,139	0,002	0,051	06303	0,100	0,018	0,038
	0,010	0,019	0,023		0,189	0,037	0,037		0,302	0,060	0,072		0,144	0,014	0,023		0,071	0,009	0,010
01588	0,232	0,039	0,035	01589	0,260	0,041	0,020	02053	0,069	0,009	0,022	06304	0,234	0,012	0,082	06305	0,202	0,005	0,082
	0,102	0,020	0,026		0,023	0,005	0,009		0,012	0,002	0,016		0,013	0,008	0,061		0,172	0,013	0,055
02054	0,098	0,023	0,031	02056	0,175	0,041	0,078	02055	0,132	0,022	0,049	06306	0,171	0,013	0,076				
	0,025	0,005	0,005		0,067	0,013	0,071		0,011	0,011	0,028		0,164	0,018	0,009				
Sisma in direzione Y																			
01592	0,201	0,042	0,131	06292	0,245	0,043	0,162	00252	0,285	0,113	0,097	02131	0,296	0,003	0,098	06307	0,283	0,048	0,199
	0,180	0,046	0,040		0,130	0,027	0,032		0,357	0,124	0,054		0,028	0,014	0,028		0,081	0,012	0,032
02130	0,481	0,084	0,162	06308	0,179	0,015	0,192	02132	0,200	0,003	0,113	00204	0,285	0,088	0,091	02057	0,165	0,047	0,120
	0,100	0,031	0,028		0,025	0,018	0,012		0,049	0,002	0,010		0,012	0,003	0,027		0,067	0,020	0,020
06290	0,225	0,049	0,132	06289	0,430	0,080	0,150	02135	0,261	0,061	0,137	02133	0,158	0,050	0,105	02134	0,154	0,002	0,101
	0,059	0,015	0,029		0,181	0,030	0,027		0,019	0,006	0,052		0,175	0,057	0,007		0,121	0,058	0,041
06309	0,113	0,006	0,182	01591	0,135	0,002	0,159	06293	0,154	0,024	0,220	02051	0,087	0,014	0,175	02050	0,163	0,044	0,164
	0,108	0,030	0,024		0,107	0,021	0,040		0,086	0,034	0,031		0,013	0,003	0,012		0,002	0,002	0,012
06296	0,133	0,028	0,222	00197	0,507	0,162	0,097	01585	0,353	0,087	0,121	06291	0,198	0,035	0,184	00320	0,235	0,080	0,137
	0,005	0,008	0,003		0,398	0,146	0,073		0,162	0,012	0,072		0,014	0,002	0,021		0,200	0,089	0,004
01670	0,217	0,040	0,190	06294	0,062	0,010	0,222	01674	0,154	0,022	0,145	06310	0,103	0,024	0,174	01675	0,252	0,048	0,175
	0,023	0,005	0,020		0,047	0,014	0,022		0,049	0,002	0,004		0,008	0,004	0,044		0,055	0,008	0,050
06295	0,094	0,016	0,223	01671	0,146	0,002	0,159	01672	0,140	0,007	0,174	01673	0,046	0,027	0,156	06298	0,044	0,011	0,261
	0,023	0,000	0,011		0,052	0,020	0,018		0,026	0,002	0,024		0,087	0,021	0,010		0,040	0,001	0,019
06299	0,057	0,013	0,254	01590	0,005	0,002	0,177	06297	0,007	0,009	0,267	02052	0,064	0,012	0,160	06301	0,051	0,017	0,272
	0,022	0,002	0,015		0,071	0,015	0,039		0,045	0,008	0,024		0,008	0,002	0,010		0,033	0,004	0,023
06300	0,059	0,012	0,253	01587	0,127	0,025	0,165	01586	0,246	0,023	0,146	06302	0,044	0,004	0,262	06303	0,030	0,007	0,235
	0,024	0,004	0,027		0,035	0,007	0,037		0,079	0,016	0,043		0,038	0,009	0,017		0,011	0,001	0,012
01588	0,117	0,016	0,188	01589	0,022	0,003	0,188	02053	0,062	0,012	0,181	06304	0,132	0,024	0,259	06305	0,092	0,005	0,251
	0,009	0,002	0,038		0,042	0,008	0,039		0,005	0,001	0,011		0,006	0,003	0,027		0,048	0,019	0,023
02054	0,016	0,002	0,177	02056	0,018	0,006	0,138	02055	0,025	0,013	0,143	06306	0,064	0,008	0,237				
	0,004	0,001	0,010		0,037	0,007	0,030		0,008	0,001	0,016		0,039	0,018	0,018				
Piano Sesto						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
06271	0,165	0,035	0,176	06270	0,362	0,009	0,169	01570	0,180	0,075	0,223	02103	0,350	0,091	0,164	06287	0,214	0,040	0,260
	0,047	0,023	0,076		0,088	0,016	0,032		0,189	0,066	0,051		0,229	0,070	0,037		0,138	0,039	0,059
02104	0,460	0,088	0,210	02102	0,279	0,004	0,148	06288	0,184	0,003	0,232	00450	0,212	0,002	0,068	06268	0,196	0,015	0,153
	0,003	0,077	0,005		0,057	0,058	0,006		0,039	0,039	0,021		0,292	0,127	0,010		0,007	0,010	0,064
06272	0,103	0,025	0,175	02160	0,154	0,041	0,093	02043	0,175	0,010	0,149	02105	0,226	0,038	0,253	06273	0,050	0,041	0,183
	0,035	0,010	0,035		0,029	0,136	0,004		0,039	0,022	0,000		0,105	0,150	0,036		0,032	0,018	0,020
06274	0,039	0,021	0,195	02157	0,031	0,038	0,144	07130	0,603	0,081	0,191	02107	0,115	0,059	0,236	06285	0,045	0,004	0,295

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,037	0,021	0,054		0,067	0,140	0,034		0,029	0,051	0,052		0,069	0,011	0,042		0,054	0,024	0,030
06267	0,095	0,060	0,275	06269	0,117	0,069	0,179	07133	0,287	0,062	0,167	02156	0,195	0,093	0,176	02159	0,081	0,008	0,108
	0,116	0,018	0,043		0,048	0,008	0,055		0,317	0,122	0,017		0,014	0,075	0,006		0,058	0,189	0,002
02037	0,007	0,012	0,170	02161	0,436	0,051	0,129	06286	0,126	0,010	0,270	02106	0,089	0,027	0,247	02158	0,026	0,021	0,147
	0,066	0,007	0,006		0,021	0,092	0,043		0,044	0,026	0,002		0,012	0,071	0,008		0,098	0,255	0,036
02038	0,021	0,021	0,152	00377	0,125	0,106	0,238	01564	0,029	0,003	0,324	06277	0,026	0,029	0,219	01569	0,113	0,010	0,217
	0,056	0,031	0,006		0,643	0,255	0,046		0,161	0,029	0,051		0,070	0,051	0,030		0,019	0,013	0,018
02039	0,023	0,006	0,157	06276	0,051	0,035	0,205	06275	0,080	0,001	0,197	01568	0,072	0,023	0,235	06282	0,041	0,009	0,230
	0,123	0,033	0,011		0,090	0,085	0,014		0,067	0,061	0,050		0,100	0,020	0,010		0,048	0,050	0,005
06278	0,024	0,005	0,220	01567	0,081	0,001	0,253	06281	0,032	0,027	0,226	06283	0,074	0,038	0,230	02040	0,034	0,004	0,180
	0,010	0,022	0,011		0,179	0,036	0,004		0,000	0,019	0,005		0,113	0,083	0,020		0,190	0,038	0,005
02042	0,115	0,005	0,167	01566	0,004	0,016	0,286	06279	0,019	0,018	0,218	06280	0,011	0,046	0,222	01565	0,064	0,034	0,300
	0,087	0,043	0,007		0,165	0,050	0,020		0,104	0,085	0,021		0,120	0,081	0,009		0,186	0,052	0,030
02041	0,041	0,043	0,178	06284	0,097	0,049	0,250												
	0,140	0,040	0,000		0,101	0,045	0,023												
Sisma in direzione Y																			
06271	0,037	0,213	0,386	06270	1,662	0,921	0,214	01570	0,578	0,455	0,175	02103	0,095	0,028	0,303	06287	0,092	0,041	0,410
	0,005	0,025	0,000		0,012	0,032	0,027		0,085	0,034	0,012		0,084	0,042	0,017		0,028	0,010	0,010
02104	0,145	0,001	0,319	02102	0,053	0,051	0,287	06288	0,027	0,062	0,415	00450	0,048	0,013	0,212	06268	0,011	0,010	0,324
	0,001	0,016	0,011		0,033	0,023	0,012		0,007	0,013	0,003		0,166	0,073	0,011		0,000	0,006	0,025
06272	0,011	0,000	0,425	02160	0,043	0,247	0,543	02043	0,012	0,025	0,339	02105	0,112	0,066	0,337	06273	0,192	0,010	0,419
	0,015	0,001	0,015		0,017	0,030	0,008		0,011	0,008	0,006		0,042	0,006	0,020		0,038	0,007	0,014
06274	0,136	0,228	0,341	02157	0,247	0,246	0,500	07130	3,925	0,980	0,256	02107	0,271	0,041	0,324	06285	0,151	0,054	0,438
	0,025	0,001	0,014		0,102	0,089	0,032		0,195	0,062	0,030		0,014	0,004	0,046		0,014	0,005	0,020
06267	0,234	0,008	0,392	06269	1,732	0,919	0,132	07133	3,981	0,947	0,284	02156	2,754	1,129	0,121	02159	0,190	0,042	0,489
	0,037	0,007	0,022		0,012	0,041	0,041		0,319	0,125	0,082		0,129	0,207	0,026		0,057	0,020	0,007
02037	0,466	0,463	0,094	02161	2,699	1,129	0,161	06286	0,113	0,005	0,416	02106	0,125	0,045	0,331	02158	0,184	0,044	0,475
	0,044	0,001	0,013		0,139	0,190	0,043		0,001	0,007	0,004		0,011	0,002	0,005		0,029	0,015	0,016
02038	0,099	0,072	0,470	00377	0,332	0,010	0,313	01564	0,170	0,052	0,433	06277	0,038	0,130	0,416	01569	0,211	0,113	0,540
	0,020	0,010	0,011		0,229	0,094	0,043		0,007	0,003	0,021		0,026	0,000	0,000		0,026	0,009	0,007
02039	0,087	0,025	0,434	06276	0,064	0,011	0,379	06275	0,082	0,116	0,431	01568	0,102	0,010	0,503	06282	0,045	0,025	0,443
	0,008	0,004	0,008		0,023	0,006	0,011		0,006	0,010	0,010		0,016	0,007	0,011		0,003	0,006	0,012
06278	0,041	0,043	0,458	01567	0,010	0,020	0,482	06281	0,045	0,050	0,439	06283	0,050	0,011	0,423	02040	0,008	0,020	0,428
	0,006	0,004	0,011		0,007	0,001	0,014		0,005	0,002	0,002		0,005	0,003	0,009		0,012	0,002	0,005
02042	0,031	0,022	0,359	01566	0,043	0,009	0,454	06279	0,016	0,030	0,418	06280	0,000	0,049	0,414	01565	0,096	0,003	0,436
	0,004	0,003	0,004		0,013	0,003	0,015		0,013	0,003	0,010		0,022	0,001	0,008		0,029	0,002	0,018
02041	0,001	0,015	0,382	06284	0,055	0,035	0,435												
	0,006	0,001	0,001		0,018	0,004	0,006												
Piano Sesto						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
01658	0,305	0,018	0,159	01659	0,334	0,050	0,119	05673	0,151	0,001	0,100	00663	0,063	0,029	0,036	05666	0,160	0,029	0,026
	0,028	0,006	0,010		0,138	0,020	0,163		0,005	0,002	0,042		0,345	0,073	0,106		0,320	0,052	0,054
00523	0,268	0,116	0,009	01657	0,148	0,001	0,151	01660	0,183	0,115	0,044	05674	0,309	0,097	0,139	05672	0,078	0,027	0,117
	0,549	0,172	0,111		0,101	0,016	0,078		0,851	0,266	0,032		0,334	0,031	0,057		0,274	0,037	0,050
01656	0,102	0,003	0,134	05663	0,011	0,019	0,097	00521	0,088	0,067	0,059	04037	0,061	0,015	0,032	07176	0,108	0,032	0,050
	0,112	0,036	0,004		0,486	0,068	0,101		1,189	0,413	0,054		0,574	0,134	0,047		0,011	0,017	0,038
04061	0,249	0,068	0,091	05670	0,189	0,155	0,098	05665	0,160	0,044	0,087	00524	0,142	0,016	0,046	01649	0,162	0,091	0,077
	0,052	0,010	0,036		0,114	0,009	0,042		0,035	0,006	0,053		0,002	0,001	0,064		0,177	0,044	0,054
01661	0,194	0,082	0,090	05664	0,163	0,058	0,098	05675	0,172	0,172	0,065	04060	0,201	0,008	0,080	05668	0,148	0,003	0,097
	0,326	0,098	0,055		0,028	0,023	0,088		0,156	0,017	0,053		0,016	0,021	0,047		0,005	0,019	0,009

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01646	0,167	0,020	0,051	01645	0,100	0,014	0,043	01644	0,268	0,068	0,070	05667	0,171	0,016	0,079	01648	0,323	0,035	0,018
	0,014	0,038	0,124		0,295	0,086	0,035		0,255	0,042	0,068		0,231	0,002	0,041		0,365	0,071	0,041
05669	0,067	0,040	0,088	01647	0,374	0,040	0,084	00529	0,165	0,052	0,080	00662	0,166	0,073	0,015	03200	0,498	0,118	0,002
	0,306	0,025	0,008		0,567	0,184	0,043		0,263	0,093	0,076		0,263	0,047	0,057		0,321	0,023	0,026
03201	0,041	0,017	0,046	03203	0,125	0,010	0,030	03202	0,122	0,011	0,023	03207	0,551	0,190	0,113	03206	0,372	0,049	0,060
	0,226	0,019	0,022		0,083	0,027	0,026		0,155	0,005	0,038		0,239	0,019	0,034		0,191	0,014	0,042
03204	0,244	0,014	0,036	07203	0,176	0,357	0,138	04062	0,137	0,035	0,087	03205	0,244	0,015	0,026	03221	0,165	0,514	0,198
	0,023	0,020	0,020		0,239	0,045	0,012		0,155	0,072	0,042		0,126	0,020	0,051		0,031	0,007	0,040
07204	0,737	0,263	0,070	04064	0,018	0,007	0,241	04038	0,111	0,058	0,032	04066	0,018	0,096	0,261	05671	0,011	0,051	0,199
	0,376	0,075	0,016		0,053	0,011	0,012		0,411	0,087	0,007		0,079	0,028	0,016		0,039	0,033	0,005
03217	0,065	0,307	0,161	03220	0,058	0,157	0,161	04065	0,001	0,012	0,282	03219	0,009	0,097	0,073	04063	0,084	0,001	0,069
	0,009	0,041	0,032		0,010	0,027	0,018		0,082	0,016	0,001		0,002	0,045	0,004		0,141	0,028	0,028
03218	0,006	0,236	0,071	03214	0,226	0,000	0,057	03213	0,184	0,012	0,024	07206	0,372	0,415	0,165	03215	0,764	0,125	0,022
	0,004	0,048	0,006		0,247	0,028	0,024		0,163	0,004	0,007		0,309	0,037	0,045		0,393	0,036	0,017
07177	0,097	0,019	0,048	03216	0,265	0,712	0,221	03208	0,346	0,151	0,109	07205	0,498	0,197	0,079	03212	0,150	0,007	0,029
	0,017	0,011	0,011		0,045	0,007	0,059		0,345	0,009	0,042		0,459	0,092	0,055		0,091	0,031	0,020
03211	0,081	0,011	0,025	03209	0,132	0,032	0,052	03210	0,087	0,002	0,022								
	0,040	0,027	0,027		0,213	0,028	0,028		0,129	0,004	0,010								
Sisma in direzione Y																			
01658	0,101	0,053	0,198	01659	0,161	0,024	0,183	05673	0,337	0,005	0,205	00663	0,617	0,163	0,101	05666	0,448	0,048	0,114
	0,040	0,000	0,003		0,002	0,018	0,079		0,029	0,006	0,032		0,090	0,015	0,006		0,089	0,009	0,015
00523	0,507	0,295	0,033	01657	0,231	0,053	0,192	01660	0,091	0,098	0,027	05674	0,571	0,165	0,217	05672	0,158	0,061	0,237
	0,146	0,044	0,029		0,059	0,009	0,051		0,300	0,096	0,017		0,060	0,013	0,033		0,083	0,016	0,034
01656	0,332	0,022	0,198	05663	0,305	0,028	0,112	00521	0,360	0,257	0,031	04037	0,473	0,116	0,099	07176	0,255	0,080	0,016
	0,043	0,022	0,011		0,128	0,010	0,053		0,360	0,130	0,005		0,146	0,031	0,006		0,052	0,016	0,022
04061	0,200	0,016	0,179	05670	0,345	0,314	0,195	05665	0,268	0,106	0,229	00524	0,264	0,076	0,185	01649	0,257	0,139	0,206
	0,024	0,005	0,018		0,063	0,014	0,023		0,023	0,004	0,020		0,049	0,018	0,027		0,083	0,016	0,031
01661	0,048	0,114	0,183	05664	0,102	0,082	0,208	05675	0,232	0,295	0,189	04060	0,249	0,083	0,204	05668	0,504	0,014	0,192
	0,127	0,044	0,036		0,046	0,015	0,051		0,038	0,015	0,038		0,006	0,008	0,017		0,039	0,007	0,043
01646	0,357	0,002	0,203	01645	0,349	0,069	0,199	01644	0,469	0,032	0,200	05667	0,285	0,050	0,235	01648	0,067	0,113	0,023
	0,087	0,054	0,119		0,211	0,060	0,056		0,139	0,011	0,017		0,091	0,002	0,012		0,221	0,062	0,002
05669	0,697	0,154	0,211	01647	0,235	0,005	0,189	00529	0,063	0,046	0,155	00662	0,568	0,105	0,055	03200	1,889	0,307	0,071
	0,110	0,009	0,032		0,259	0,028	0,019		0,160	0,054	0,039		0,075	0,014	0,015		0,110	0,015	0,024
03201	0,905	0,045	0,113	03203	0,771	0,036	0,047	03202	0,722	0,021	0,041	03207	0,598	0,431	0,253	03206	0,335	0,068	0,122
	0,051	0,012	0,027		0,002	0,014	0,029		0,025	0,001	0,019		0,081	0,000	0,023		0,078	0,003	0,021
03204	0,490	0,005	0,071	07203	0,870	0,753	0,296	04062	0,109	0,052	0,188	03205	0,417	0,001	0,053	03221	0,567	1,246	0,436
	0,055	0,010	0,033		0,083	0,000	0,007		0,093	0,037	0,025		0,081	0,011	0,020		0,023	0,007	0,005
07204	0,911	0,477	0,230	04064	0,072	0,199	0,463	04038	0,439	0,137	0,051	04066	0,045	0,145	0,481	05671	0,001	0,019	0,390
	0,084	0,017	0,019		0,025	0,015	0,027		0,112	0,026	0,017		0,032	0,017	0,025		0,002	0,000	0,017
03217	0,113	0,415	0,323	03220	0,122	0,420	0,312	04065	0,010	0,001	0,566	03219	0,008	0,302	0,137	04063	0,085	0,000	0,156
	0,001	0,013	0,012		0,003	0,016	0,009		0,005	0,001	0,026		0,003	0,005	0,016		0,050	0,010	0,019
03218	0,006	0,272	0,136	03214	0,751	0,045	0,113	03213	0,564	0,023	0,041	07206	0,755	0,719	0,319	03215	1,721	0,299	0,071
	0,003	0,004	0,017		0,028	0,010	0,023		0,015	0,004	0,015		0,057	0,012	0,000		0,072	0,010	0,019
07177	0,179	0,074	0,124	03216	0,490	1,219	0,390	03208	0,722	0,463	0,267	07205	1,110	0,531	0,254	03212	0,612	0,036	0,048
	0,023	0,012	0,007		0,014	0,006	0,004		0,099	0,004	0,036		0,076	0,015	0,028		0,002	0,010	0,028
03211	0,326	0,004	0,072	03209	0,029	0,069	0,123	03210	0,260	0,001	0,054								
	0,050	0,009	0,031		0,066	0,007	0,031		0,060	0,000	0,020								
Piano Sesto						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
02125	0,130	0,177	0,103	02126	0,499	0,030	0,076	06237	0,416	0,027	0,116	03480	0,676	0,010	0,029	02109	0,546	0,011	0,070

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,627	0,303	0,498		0,473	0,259	0,472		0,065	0,100	0,386		0,247	0,073	0,008		0,089	0,002	0,070
02108	0,685	0,033	0,062	06236	0,404	0,086	0,042	02124	0,922	0,313	0,023	06224	0,720	0,329	0,036	02127	0,498	0,135	0,143
	0,614	0,010	0,063		0,750	0,127	0,043		0,516	0,144	0,076		1,129	0,155	0,129		1,209	0,479	0,156
00522	1,226	0,434	0,069	00667	0,229	0,219	0,086	02007	0,102	0,029	0,066	00527	0,240	0,025	0,031	06226	0,176	0,044	0,010
	3,027	1,060	0,317		1,396	0,302	0,269		0,143	0,043	0,072		0,210	0,069	0,095		0,097	0,029	0,107
02113	0,253	0,029	0,006	02129	0,532	0,280	0,046	06225	0,199	0,216	0,093	06239	0,280	0,004	0,144	03477	0,408	0,003	0,023
	0,035	0,014	0,092		0,466	0,045	0,454		0,576	0,143	0,172		0,061	0,014	0,383		0,727	0,036	0,008
03476	0,376	0,035	0,032	02111	0,337	0,011	0,062	00531	0,706	0,208	0,093	02014	0,343	0,063	0,108	03481	0,769	0,032	0,052
	0,671	0,050	0,050		0,893	0,110	0,071		0,053	0,137	0,204		0,603	0,170	0,150		0,515	0,052	0,018
03482	0,905	0,195	0,107	03479	0,563	0,027	0,033	02110	0,459	0,014	0,072	07191	0,190	0,062	0,002	02112	0,307	0,003	0,007
	0,884	0,007	0,065		0,128	0,023	0,019		0,460	0,020	0,087		0,228	0,035	0,076		0,074	0,061	0,149
03478	0,518	0,000	0,045	00526	0,638	0,148	0,014	07192	1,090	0,285	0,099	02008	0,098	0,011	0,077	06227	0,062	0,062	0,037
	0,427	0,015	0,041		1,360	0,343	0,039		1,042	0,208	0,037		0,082	0,016	0,078		0,005	0,026	0,109
02128	0,195	0,033	0,207	06238	0,345	0,059	0,098	03493	0,042	0,238	0,002	03492	0,022	0,087	0,050	02009	0,173	0,038	0,137
	1,349	0,752	0,302		0,900	0,230	0,058		0,003	0,009	0,085		0,018	0,036	0,109		0,030	0,007	0,051
06228	0,143	0,061	0,115	03491	0,039	0,154	0,036	03490	0,043	0,153	0,036	06231	0,557	0,130	0,023	03488	0,608	0,005	0,001
	0,074	0,081	0,099		0,026	0,021	0,148		0,026	0,138	0,136		0,373	0,119	0,018		0,243	0,009	0,051
06230	0,586	0,019	0,004	03489	0,966	0,159	0,191	06233	0,528	0,026	0,072	00665	0,487	0,087	0,067	00666	0,420	0,073	0,121
	0,048	0,033	0,042		0,329	0,039	0,029		0,241	0,016	0,130		0,562	0,092	0,055		0,753	0,151	0,155
06229	0,604	0,034	0,047	03485	0,581	0,001	0,005	03484	0,585	0,015	0,008	07194	0,489	0,332	0,218	03483	0,694	0,083	0,064
	0,327	0,007	0,044		0,149	0,002	0,001		0,280	0,019	0,039		0,289	0,070	0,076		0,361	0,036	0,059
00664	0,614	0,116	0,054	06232	0,346	0,048	0,044	02010	0,254	0,063	0,069	03487	0,621	0,009	0,006	03486	0,574	0,007	0,012
	0,352	0,073	0,039		0,045	0,041	0,020		0,045	0,009	0,009		0,119	0,037	0,002		0,040	0,038	0,005
02011	0,280	0,071	0,032	02013	0,258	0,084	0,161	02012	0,262	0,005	0,049	07193	0,738	0,182	0,058	06234	0,445	0,067	0,062
	0,089	0,018	0,018		0,467	0,093	0,270		0,144	0,049	0,104		0,485	0,097	0,085		0,332	0,153	0,094
06235	0,359	0,044	0,064																
	0,333	0,170	0,077																
Sisma in direzione Y																			
02125	0,681	0,071	0,067	02126	0,818	0,089	0,006	06237	0,341	0,028	0,168	03480	0,761	0,015	0,050	02109	0,658	0,011	0,114
	0,146	0,048	0,174		0,150	0,074	0,153		0,020	0,053	0,138		0,193	0,053	0,043		0,093	0,002	0,075
02108	0,757	0,067	0,106	06236	0,359	0,048	0,149	02124	0,996	0,134	0,010	06224	0,737	0,116	0,125	02127	0,610	0,092	0,076
	0,436	0,011	0,068		0,257	0,059	0,068		0,320	0,008	0,045		0,523	0,086	0,078		0,386	0,166	0,057
00522	0,932	0,263	0,031	00667	0,536	0,091	0,090	02007	0,161	0,047	0,105	00527	0,335	0,065	0,047	06226	0,251	0,069	0,070
	1,167	0,414	0,115		0,520	0,103	0,114		0,119	0,033	0,035		0,169	0,053	0,042		0,082	0,018	0,056
02113	0,374	0,034	0,032	02129	0,374	0,034	0,013	06225	0,274	0,026	0,052	06239	0,166	0,010	0,102	03477	0,558	0,055	0,040
	0,012	0,006	0,029		0,015	0,055	0,117		0,200	0,055	0,108		0,039	0,032	0,130		0,483	0,025	0,053
03476	0,805	0,099	0,017	02111	0,537	0,020	0,091	00531	0,371	0,081	0,001	02014	0,200	0,036	0,062	03481	0,953	0,089	0,109
	0,409	0,047	0,009		0,602	0,113	0,024		0,300	0,069	0,108		0,355	0,112	0,082		0,367	0,033	0,041
03482	1,057	0,314	0,155	03479	0,661	0,033	0,055	02110	0,610	0,018	0,113	07191	0,290	0,103	0,044	02112	0,518	0,028	0,057
	0,590	0,021	0,077		0,043	0,013	0,036		0,291	0,018	0,094		0,090	0,004	0,051		0,066	0,029	0,094
03478	0,616	0,030	0,080	00526	0,650	0,192	0,031	07192	1,525	0,378	0,140	02008	0,111	0,025	0,128	06227	0,069	0,095	0,094
	0,268	0,008	0,061		0,920	0,245	0,030		0,565	0,113	0,023		0,057	0,011	0,040		0,037	0,013	0,064
02128	0,415	0,050	0,055	06238	0,243	0,013	0,018	03493	0,097	0,333	0,078	03492	0,038	0,072	0,072	02009	0,177	0,036	0,173
	0,420	0,240	0,121		0,250	0,080	0,015		0,002	0,022	0,065		0,008	0,014	0,074		0,016	0,005	0,033
06228	0,198	0,226	0,183	03491	0,041	0,211	0,008	03490	0,046	0,651	0,040	06231	0,560	0,209	0,146	03488	0,715	0,027	0,004
	0,012	0,018	0,067		0,006	0,009	0,080		0,010	0,036	0,075		0,012	0,018	0,013		0,006	0,010	0,046
06230	0,589	0,016	0,112	03489	1,248	0,247	0,265	06233	0,167	0,023	0,195	00665	0,207	0,003	0,086	00666	0,212	0,075	0,094
	0,014	0,012	0,054		0,018	0,001	0,025		0,076	0,022	0,071		0,144	0,024	0,022		0,293	0,059	0,038
06229	0,580	0,048	0,125	03485	0,691	0,052	0,006	03484	0,763	0,007	0,053	07194	0,585	0,575	0,305	03483	0,793	0,166	0,150
	0,038	0,005	0,039		0,030	0,002	0,056		0,033	0,002	0,050		0,051	0,021	0,030		0,016	0,058	0,034

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00664	0,655	0,042	0,073	06232	0,302	0,055	0,026	02010	0,214	0,064	0,077	03487	0,794	0,013	0,031	03486	0,748	0,028	0,027
	0,037	0,016	0,025		0,023	0,008	0,039		0,024	0,005	0,030		0,003	0,005	0,048		0,035	0,006	0,049
02011	0,187	0,052	0,005	02013	0,126	0,048	0,086	02012	0,041	0,011	0,087	07193	0,875	0,245	0,114	06234	0,162	0,053	0,188
	0,047	0,009	0,031		0,200	0,040	0,089		0,088	0,021	0,040		0,401	0,080	0,041		0,057	0,054	0,049
06235	0,079	0,113	0,142																
	0,043	0,056	0,044																
Piano Sesto						**Parete P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			
00201	0,029	0,009	0,005	01974	0,017	0,008	0,006	05998	0,012	0,004	0,008	01973	0,001	0,003	0,005	01963	0,073	0,001	0,188
	0,069	0,018	0,017		0,002	0,011	0,012		0,027	0,000	0,014		0,076	0,024	0,023		0,097	0,023	0,064
06001	0,067	0,142	0,016	07157	0,028	0,237	0,083	05999	0,004	0,003	0,006	01975	0,009	0,001	0,001	01988	0,308	0,228	0,066
	0,045	0,005	0,077		0,293	0,091	0,047		0,004	0,009	0,002		0,005	0,005	0,006		0,002	0,141	0,017
06000	0,039	0,045	0,017	01987	0,093	0,072	0,017	00340	0,052	0,005	0,018	01986	0,009	0,030	0,001	06002	0,023	0,060	0,025
	0,028	0,113	0,059		0,123	0,170	0,066		0,180	0,281	0,018		0,008	0,027	0,064		0,037	0,015	0,086
00208	0,002	0,004	0,001	01976	0,002	0,005	0,004	01985	0,009	0,027	0,001	06003	0,000	0,067	0,000	06013	0,001	0,005	0,010
	0,006	0,006	0,006		0,004	0,014	0,004		0,007	0,029	0,079		0,003	0,007	0,075		0,009	0,006	0,010
01964	0,019	0,021	0,116	01984	0,000	0,009	0,004	06004	0,023	0,046	0,005	01965	0,024	0,020	0,086	01966	0,028	0,001	0,054
	0,027	0,007	0,063		0,006	0,045	0,070		0,021	0,030	0,071		0,003	0,004	0,049		0,062	0,012	0,035
06005	0,002	0,005	0,027	01972	0,009	0,003	0,007	01977	0,002	0,018	0,002	06011	0,009	0,004	0,000	01982	0,003	0,023	0,005
	0,005	0,007	0,044		0,094	0,026	0,022		0,004	0,013	0,012		0,053	0,008	0,017		0,004	0,024	0,039
01983	0,000	0,036	0,006	06006	0,000	0,009	0,012	01967	0,016	0,005	0,044	06012	0,001	0,013	0,003	06007	0,002	0,005	0,004
	0,006	0,038	0,054		0,009	0,031	0,052		0,081	0,025	0,024		0,002	0,008	0,017		0,008	0,009	0,035
01981	0,002	0,014	0,002	01971	0,006	0,007	0,015	06008	0,001	0,003	0,013	01968	0,002	0,009	0,040	01978	0,002	0,022	0,000
	0,005	0,016	0,032		0,098	0,027	0,022		0,054	0,008	0,026		0,101	0,028	0,024		0,002	0,010	0,017
06010	0,001	0,008	0,001	01980	0,001	0,016	0,001	06009	0,001	0,010	0,007	01969	0,020	0,009	0,030	01970	0,008	0,002	0,014
	0,020	0,000	0,022		0,002	0,011	0,026		0,002	0,009	0,027		0,098	0,027	0,022		0,123	0,025	0,022
01979	0,002	0,025	0,002																
	0,002	0,009	0,021																
Sisma in direzione Y																			
00201	0,009	0,017	0,006	01974	0,014	0,013	0,012	05998	0,011	0,010	0,009	01973	0,001	0,009	0,007	01963	0,242	0,013	0,097
	0,023	0,011	0,050		0,002	0,010	0,050		0,006	0,004	0,048		0,009	0,003	0,046		0,164	0,041	0,096
06001	0,013	0,134	0,183	07157	0,105	0,121	0,005	05999	0,005	0,022	0,006	01975	0,006	0,008	0,002	01988	0,107	0,156	0,207
	0,028	0,003	0,111		0,436	0,139	0,081		0,010	0,017	0,045		0,013	0,034	0,045		0,035	0,207	0,073
06000	0,001	0,092	0,124	01987	0,013	0,022	0,100	00340	0,070	0,083	0,066	01986	0,005	0,194	0,037	06002	0,084	0,071	0,070
	0,024	0,092	0,079		0,180	0,159	0,101		0,168	0,220	0,053		0,005	0,024	0,080		0,077	0,016	0,112
00208	0,009	0,030	0,004	01976	0,005	0,039	0,002	01985	0,036	0,286	0,009	06003	0,051	0,188	0,062	06013	0,008	0,024	0,021
	0,011	0,046	0,043		0,001	0,022	0,043		0,005	0,032	0,094		0,008	0,008	0,092		0,004	0,003	0,045
01964	0,131	0,001	0,026	01984	0,021	0,275	0,020	06004	0,030	0,138	0,013	01965	0,076	0,027	0,045	01966	0,005	0,007	0,023
	0,108	0,031	0,097		0,006	0,052	0,090		0,046	0,038	0,091		0,106	0,030	0,080		0,086	0,017	0,061
06005	0,002	0,057	0,025	01972	0,006	0,004	0,014	01977	0,008	0,065	0,000	06011	0,005	0,023	0,011	01982	0,007	0,212	0,003
	0,042	0,011	0,067		0,017	0,005	0,046		0,005	0,012	0,045		0,005	0,000	0,046		0,005	0,036	0,057
01983	0,001	0,264	0,010	06006	0,001	0,186	0,018	01967	0,033	0,006	0,036	06012	0,002	0,056	0,014	06007	0,000	0,096	0,032
	0,010	0,052	0,073		0,016	0,043	0,072		0,041	0,007	0,049		0,000	0,010	0,046		0,009	0,012	0,056
01981	0,012	0,155	0,008	01971	0,021	0,027	0,023	06008	0,023	0,043	0,016	01968	0,013	0,027	0,024	01978	0,002	0,080	0,003
	0,008	0,024	0,055		0,012	0,004	0,046		0,020	0,006	0,049		0,020	0,006	0,048		0,004	0,010	0,046
06010	0,003	0,057	0,025	01980	0,018	0,132	0,003	06009	0,011	0,110	0,017	01969	0,041	0,009	0,032	01970	0,009	0,003	0,011
	0,006	0,004	0,047		0,005	0,017	0,049		0,001	0,020	0,050		0,010	0,003	0,046		0,011	0,002	0,046
01979	0,006	0,127	0,008																
	0,003	0,015	0,047																
Piano Sesto						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione X																			
00209	0,003	0,004	0,000	06021	0,002	0,002	0,001	01990	0,007	0,001	0,000	06024	0,001	0,001	0,003	06022	0,001	0,000	0,002
	0,009	0,021	0,003		0,002	0,002	0,003		0,001	0,011	0,003		0,003	0,001	0,003		0,002	0,002	0,002
01994	0,005	0,001	0,001	00214	0,010	0,000	0,003	06023	0,012	0,002	0,002	00203	0,017	0,005	0,004	01993	0,000	0,003	0,000
	0,002	0,004	0,002		0,070	0,019	0,012		0,051	0,009	0,005		0,080	0,023	0,010		0,001	0,002	0,002
01989	0,017	0,004	0,003	01995	0,011	0,003	0,003	06020	0,008	0,002	0,003	00210	0,001	0,001	0,000	00202	0,027	0,006	0,005
	0,002	0,001	0,002		0,014	0,003	0,002		0,035	0,008	0,004		0,000	0,001	0,003		0,071	0,019	0,011
Sisma in direzione Y																			
00209	0,004	0,015	0,007	06021	0,004	0,007	0,007	01990	0,006	0,001	0,007	06024	0,006	0,001	0,009	06022	0,005	0,002	0,006
	0,025	0,060	0,023		0,006	0,024	0,013		0,006	0,036	0,023		0,012	0,016	0,017		0,010	0,013	0,012
01994	0,013	0,003	0,004	00214	0,026	0,010	0,009	06023	0,032	0,011	0,008	00203	0,049	0,025	0,013	01993	0,001	0,012	0,005
	0,016	0,004	0,012		0,022	0,006	0,033		0,023	0,003	0,028		0,040	0,016	0,032		0,002	0,019	0,012
01989	0,014	0,006	0,011	01995	0,032	0,009	0,011	06020	0,012	0,000	0,010	00210	0,003	0,003	0,001	00202	0,018	0,016	0,011
	0,005	0,011	0,028		0,012	0,002	0,025		0,015	0,007	0,027		0,001	0,002	0,006		0,005	0,007	0,036
Piano Quinto						**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			
05836	0,029	0,005	0,162	05831	0,007	0,005	0,148	01829	0,023	0,011	0,151	01824	0,195	0,007	0,037	05839	0,097	0,001	0,099
	0,029	0,012	0,008		0,038	0,003	0,026		0,041	0,044	0,035		0,010	0,001	0,008		0,011	0,001	0,009
01823	0,220	0,031	0,027	01825	0,025	0,036	0,031	05838	0,195	0,001	0,076	01822	0,305	0,005	0,017	01830	0,011	0,026	0,141
	0,007	0,002	0,007		0,016	0,001	0,009		0,001	0,001	0,001		0,006	0,001	0,002		0,030	0,062	0,003
00199	0,015	0,005	0,025	01826	0,063	0,009	0,077	05830	0,031	0,014	0,054	01828	0,010	0,008	0,130	00177	0,025	0,015	0,118
	0,018	0,008	0,001		0,031	0,009	0,001		0,019	0,004	0,009		0,094	0,022	0,009		0,305	0,116	0,019
01817	0,188	0,039	0,106	05832	0,151	0,033	0,107	00404	0,110	0,041	0,103	01820	0,459	0,049	0,027	05837	0,289	0,011	0,070
	0,018	0,001	0,004		0,001	0,001	0,044		0,216	0,093	0,007		0,005	0,001	0,005		0,004	0,003	0,000
05829	0,405	0,047	0,039	01821	0,372	0,017	0,033	01834	0,109	0,010	0,112	01818	0,262	0,049	0,073	05833	0,187	0,016	0,107
	0,008	0,001	0,003		0,004	0,001	0,005		0,042	0,017	0,000		0,009	0,004	0,001		0,001	0,018	0,013
05834	0,144	0,008	0,132	01833	0,083	0,014	0,121	05835	0,080	0,010	0,152	01832	0,047	0,031	0,137	01831	0,003	0,026	0,136
	0,001	0,019	0,002		0,021	0,011	0,034		0,003	0,015	0,004		0,036	0,064	0,033		0,007	0,080	0,026
00192	0,495	0,100	0,030	01819	0,344	0,053	0,048	01827	0,052	0,007	0,099								
	0,014	0,004	0,000		0,011	0,003	0,006		0,050	0,004	0,007								
Sisma in direzione Y																			
05836	0,011	0,002	0,046	05831	0,002	0,003	0,041	01829	0,002	0,003	0,042	01824	0,061	0,001	0,011	05839	0,033	0,002	0,028
	0,019	0,002	0,044		0,004	0,004	0,044		0,008	0,003	0,040		0,076	0,005	0,044		0,053	0,019	0,044
01823	0,069	0,006	0,008	01825	0,014	0,011	0,008	05838	0,066	0,003	0,023	01822	0,099	0,003	0,005	01830	0,016	0,006	0,041
	0,089	0,019	0,049		0,029	0,005	0,043		0,080	0,034	0,051		0,088	0,018	0,053		0,006	0,005	0,047
00199	0,003	0,001	0,006	01826	0,023	0,004	0,021	05830	0,006	0,004	0,014	01828	0,000	0,003	0,037	00177	0,004	0,004	0,033
	0,136	0,043	0,028		0,095	0,026	0,030		0,055	0,006	0,040		0,027	0,013	0,033		0,071	0,033	0,038
01817	0,086	0,020	0,063	05832	0,065	0,014	0,051	00404	0,043	0,031	0,059	01820	0,140	0,010	0,007	05837	0,101	0,003	0,020
	0,010	0,005	0,055		0,004	0,002	0,059		0,046	0,020	0,055		0,010	0,004	0,065		0,030	0,020	0,063
05829	0,134	0,013	0,013	01821	0,114	0,001	0,008	01834	0,050	0,005	0,045	01818	0,104	0,024	0,041	05833	0,079	0,005	0,045
	0,059	0,006	0,063		0,065	0,009	0,062		0,018	0,004	0,067		0,069	0,027	0,055		0,000	0,010	0,068
05834	0,054	0,003	0,047	01833	0,041	0,002	0,047	05835	0,030	0,003	0,047	01832	0,024	0,008	0,048	01831	0,022	0,008	0,043
	0,007	0,006	0,058		0,012	0,006	0,060		0,027	0,003	0,046		0,012	0,000	0,054		0,004	0,022	0,051
00192	0,153	0,026	0,012	01819	0,124	0,015	0,023	01827	0,019	0,003	0,028								
	0,164	0,054	0,052		0,102	0,025	0,053		0,063	0,025	0,032								
Piano Quinto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
05802	0,256	0,167	0,511	01596	0,358	0,055	0,286	05801	0,313	0,130	0,424	05799	0,407	0,009	0,376	01598	0,311	0,022	0,245
	0,013	0,037	0,004		0,014	0,088	0,020		0,006	0,030	0,001		0,067	0,036	0,005		0,033	0,027	0,043
00291	0,489	0,198	0,385	00341	0,395	0,178	0,464	05797	0,275	0,113	0,566	01737	0,290	0,112	0,620	01665	0,150	0,025	0,476

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,109	0,081	0,071		0,310	0,144	0,025		0,072	0,002	0,039		0,028	0,017	0,007		0,061	0,012	0,016
05806	0,231	0,134	0,666	05800	0,305	0,030	0,409	01791	0,301	0,051	0,527	05803	0,134	0,085	0,565	05798	0,120	0,019	0,435
	0,007	0,010	0,013		0,011	0,018	0,024		0,138	0,058	0,037		0,014	0,042	0,000		0,046	0,002	0,083
01593	0,116	0,069	0,377	01738	0,175	0,237	0,672	01739	0,140	0,444	0,517	05805	0,289	0,261	0,506	01740	0,136	0,273	0,442
	0,139	0,044	0,011		0,009	0,061	0,021		0,023	0,091	0,023		0,021	0,015	0,000		0,004	0,057	0,005
01662	0,114	0,057	0,443	00252	0,074	0,022	0,294	05804	0,327	0,105	0,420	01741	0,234	0,099	0,474	01742	0,557	0,007	0,443
	0,068	0,016	0,006		0,501	0,213	0,001		0,004	0,004	0,008		0,020	0,080	0,031		0,025	0,059	0,024
01595	0,332	0,050	0,340	05796	0,519	0,041	0,466	01597	0,294	0,126	0,245	01594	0,234	0,006	0,359	01793	0,289	0,058	0,561
	0,003	0,094	0,026		0,069	0,011	0,007		0,011	0,030	0,005		0,006	0,057	0,037		0,041	0,017	0,008
01792	0,410	0,055	0,541	01794	0,382	0,099	0,590	01663	0,167	0,048	0,472	01664	0,101	0,037	0,512	00390	0,594	0,245	0,518
	0,051	0,010	0,017		0,045	0,009	0,019		0,035	0,007	0,011		0,035	0,003	0,001		0,269	0,114	0,034
Sisma in direzione Y																			
05802	0,379	0,001	0,201	01596	0,411	0,050	0,121	05801	0,447	0,019	0,213	05799	0,507	0,104	0,183	01598	0,509	0,084	0,168
	0,018	0,015	0,028		0,005	0,003	0,062		0,005	0,020	0,031		0,076	0,006	0,103		0,043	0,061	0,061
00291	0,520	0,140	0,110	00341	1,022	0,329	0,247	05797	0,144	0,113	0,061	01737	0,362	0,096	0,247	01665	0,413	0,151	0,213
	0,285	0,101	0,070		1,474	0,751	0,638		0,887	0,021	0,066		0,482	0,283	0,279		0,469	0,094	0,529
05806	0,338	0,051	0,239	05800	0,494	0,099	0,244	01791	0,511	0,126	0,171	05803	0,328	0,011	0,191	05798	0,336	0,007	0,134
	0,007	0,091	0,031		0,079	0,022	0,066		0,025	0,013	0,079		0,094	0,020	0,065		0,126	0,008	0,094
01593	0,367	0,001	0,143	01738	0,416	0,103	0,221	01739	0,441	0,076	0,189	05805	0,417	0,041	0,266	01740	0,468	0,097	0,185
	0,061	0,115	0,026		0,004	0,084	0,053		0,034	0,001	0,139		0,009	0,004	0,051		0,050	0,100	0,147
01662	0,303	0,015	0,107	00252	0,361	0,050	0,002	05804	0,512	0,028	0,308	01741	0,477	0,004	0,254	01742	1,042	0,148	0,242
	0,232	0,063	0,066		0,400	0,130	0,055		0,007	0,108	0,041		0,008	0,088	0,035		0,387	0,260	0,275
01595	0,397	0,002	0,147	05796	0,905	0,020	0,141	01597	0,453	0,011	0,126	01594	0,360	0,002	0,116	01793	0,531	0,086	0,200
	0,011	0,007	0,034		0,909	0,006	0,037		0,013	0,044	0,066		0,011	0,043	0,056		0,162	0,045	0,201
01792	0,510	0,040	0,198	01794	0,543	0,269	0,106	01663	0,318	0,039	0,124	01664	0,333	0,007	0,097	00390	1,542	0,130	0,171
	0,094	0,019	0,083		0,433	0,087	0,545		0,146	0,029	0,070		0,170	0,036	0,177		1,741	0,865	0,651
Piano Quinto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
07244	0,392	0,757	0,469	03239	1,201	0,388	0,419	01738	0,020	0,400	0,512	07269	0,846	0,062	0,964	05735	1,021	0,072	0,709
	0,007	0,052	0,019		0,005	0,016	0,046		0,014	0,057	0,046		0,066	0,032	0,004		0,089	0,030	0,043
00390	0,982	0,002	0,367	01732	0,177	0,295	0,477	01733	0,142	0,612	0,652	05762	0,234	0,490	0,602	01731	0,583	0,116	0,280
	0,249	0,129	0,028		0,044	0,158	0,004		0,019	0,065	0,049		0,095	0,008	0,023		0,056	0,107	0,018
01734	0,329	0,282	0,512	05763	0,160	0,138	0,659	05733	0,182	0,037	0,265	07167	0,520	0,316	0,028	01730	0,396	0,002	0,146
	0,122	0,257	0,030		0,092	0,033	0,021		0,139	0,070	0,012		0,188	0,023	0,060		0,237	0,047	0,034
01736	0,055	0,227	0,026	05764	0,544	0,018	0,148	01735	0,174	0,288	0,168	05734	0,232	0,015	0,014	00523	0,142	0,028	0,070
	0,121	0,247	0,063		0,074	0,043	0,007		0,153	0,346	0,027		0,034	0,043	0,005		0,316	0,095	0,076
01643	0,009	0,040	0,009	01742	0,571	0,116	0,594	04158	0,028	0,094	0,995	05736	0,293	0,069	0,914	01739	0,026	0,490	0,406
	0,265	0,053	0,032		0,028	0,033	0,008		0,009	0,002	0,007		0,006	0,019	0,001		0,020	0,101	0,051
07243	1,646	0,552	0,384	00341	0,404	0,211	0,108	03236	1,160	0,509	0,358	01740	0,033	0,244	0,497	03237	0,437	0,044	0,247
	0,086	0,002	0,018		0,224	0,068	0,006		0,101	0,017	0,022		0,070	0,067	0,064		0,007	0,013	0,050
01737	0,464	0,048	0,434	03238	0,319	0,091	0,220	01629	0,098	0,093	0,311	03251	0,519	0,172	0,194	03241	0,184	0,010	0,501
	0,030	0,008	0,052		0,069	0,025	0,012		0,040	0,012	0,023		0,006	0,004	0,027		0,006	0,020	0,004
03240	0,529	1,446	0,573	05737	0,085	0,102	0,710	01741	0,194	0,149	0,573	04159	0,144	0,121	0,956	03249	0,167	0,010	0,051
	0,012	0,047	0,011		0,001	0,023	0,006		0,003	0,029	0,030		0,001	0,002	0,003		0,003	0,001	0,003
01630	0,002	0,007	0,214	03250	0,142	0,025	0,005	05738	0,021	0,105	0,806	05739	0,405	0,315	0,626	01631	0,284	0,136	0,258
	0,006	0,002	0,009		0,002	0,007	0,005		0,004	0,000	0,007		0,001	0,003	0,006		0,006	0,002	0,004
03248	0,218	0,254	0,242	07266	0,476	0,198	0,713	03243	0,574	1,814	0,526	03242	0,062	0,166	0,302	01729	0,211	0,051	0,502
	0,000	0,002	0,005		0,008	0,003	0,001		0,000	0,000	0,006		0,005	0,013	0,007		0,146	0,033	0,015
05742	0,262	0,573	0,524	03245	0,036	0,034	0,253	03244	1,054	0,916	0,640	01632	0,454	0,239	0,326	07246	1,188	0,360	0,444
	0,005	0,007	0,008		0,006	0,001	0,014		0,006	0,003	0,016		0,014	0,003	0,007		0,007	0,006	0,004

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03247	0,975	0,436	0,342	07245	1,384	1,227	0,593	05741	0,194	0,173	0,419	05740	0,209	0,137	0,407	01642	0,148	0,071	0,216
	0,011	0,003	0,013		0,007	0,016	0,000		0,004	0,004	0,002		0,003	0,000	0,004		0,135	0,041	0,027
01633	0,017	0,119	0,401	05743	0,081	0,043	0,483	03229	0,800	0,819	0,490	07241	1,667	1,549	0,942	03246	0,180	0,076	0,310
	0,002	0,000	0,008		0,008	0,001	0,011		0,013	0,009	0,002		0,100	0,001	0,051		0,009	0,000	0,012
05746	0,071	0,200	0,586	01719	0,090	0,153	0,413	01720	0,115	0,021	0,481	01634	0,014	0,083	0,464	05760	0,373	0,153	0,892
	0,008	0,003	0,009		0,007	0,001	0,004		0,008	0,003	0,002		0,007	0,000	0,009		0,067	0,016	0,011
05745	0,063	0,295	0,476	05744	0,137	0,044	0,337	01636	0,041	0,018	0,361	01635	0,044	0,005	0,406	05750	0,127	0,128	0,511
	0,007	0,005	0,005		0,004	0,003	0,005		0,010	0,003	0,009		0,009	0,002	0,009		0,008	0,002	0,008
01721	0,018	0,011	0,457	03230	0,631	0,057	0,421	03231	1,303	0,606	0,378	07242	1,475	0,623	0,564	05761	0,145	0,100	0,558
	0,011	0,003	0,001		0,098	0,005	0,013		0,086	0,012	0,028		0,066	0,021	0,015		0,028	0,021	0,030
05747	0,209	0,025	0,369	05748	0,143	0,052	0,463	01722	0,112	0,042	0,462	05749	0,013	0,254	0,557	01724	0,098	0,020	0,366
	0,001	0,000	0,002		0,008	0,003	0,002		0,015	0,003	0,005		0,010	0,005	0,007		0,011	0,004	0,004
05751	0,196	0,193	0,389	01723	0,257	0,058	0,414	01637	0,109	0,101	0,326	05753	0,064	0,320	0,515	05752	0,119	0,091	0,596
	0,008	0,002	0,004		0,013	0,004	0,002		0,012	0,000	0,009		0,011	0,006	0,006		0,011	0,006	0,007
01728	0,034	0,139	0,967	01641	0,018	0,062	0,584	05754	0,000	0,164	0,318	01725	0,089	0,012	0,393	05756	0,239	0,499	0,592
	0,076	0,015	0,012		0,083	0,017	0,017		0,011	0,001	0,004		0,012	0,002	0,004		0,010	0,011	0,006
05755	0,065	0,415	0,560	05757	0,250	0,246	0,329	03228	0,920	2,463	0,741	01639	0,361	0,058	0,424	01638	0,191	0,033	0,279
	0,011	0,003	0,010		0,016	0,007	0,003		0,004	0,017	0,035		0,022	0,009	0,001		0,017	0,004	0,005
01727	0,030	0,051	0,945	05758	0,482	0,433	0,697	01726	0,003	0,040	0,650	07240	0,973	1,117	0,604	03224	1,211	0,659	0,562
	0,041	0,000	0,014		0,019	0,005	0,009		0,018	0,005	0,006		0,011	0,000	0,008		0,013	0,001	0,012
03223	0,063	0,008	0,319	05759	0,602	0,616	0,576	07239	1,116	1,236	0,643	03222	1,279	0,678	0,580	03232	0,522	1,003	0,460
	0,010	0,002	0,015		0,007	0,027	0,013		0,014	0,031	0,005		0,011	0,004	0,015		0,005	0,010	0,013
01640	0,210	0,166	0,608	03235	0,439	2,024	0,617	03225	0,436	1,704	0,653	03234	0,038	0,666	0,165	03226	0,032	0,459	0,447
	0,038	0,006	0,002		0,002	0,039	0,014		0,008	0,017	0,004		0,002	0,024	0,023		0,010	0,018	0,025
03227	0,221	0,238	0,700	03233	0,050	0,379	0,409												
	0,005	0,020	0,028		0,003	0,014	0,021												
Sisma in direzione Y																			
07244	0,445	0,180	0,164	03239	0,733	0,102	0,117	01738	0,452	0,122	0,063	07269	0,298	0,099	0,395	05735	1,067	0,154	0,289
	0,089	0,038	0,018		0,170	0,057	0,098		0,130	0,086	0,041		0,202	0,017	0,482		1,162	0,262	0,036
00390	1,543	0,146	0,463	01732	0,877	0,350	0,570	01733	0,490	0,579	0,778	05762	1,108	0,533	0,647	01731	0,957	0,114	0,337
	1,547	0,677	0,342		0,089	0,204	0,014		0,150	0,086	0,187		0,098	0,027	0,108		0,165	0,161	0,050
01734	0,530	0,284	0,636	05763	0,590	0,143	0,725	05733	1,034	0,114	0,353	07167	1,167	0,001	0,024	01730	0,764	0,234	0,212
	0,482	0,155	0,137		0,218	0,019	0,100		0,460	0,096	0,123		1,586	0,565	0,064		0,923	0,185	0,043
01736	0,294	0,218	0,002	05764	0,124	0,045	0,222	01735	0,041	0,231	0,268	05734	0,223	0,064	0,051	00523	0,325	0,075	0,060
	0,706	0,479	0,005		0,329	0,019	0,047		0,730	0,311	0,001		0,121	0,028	0,167		0,791	0,302	0,022
01643	0,404	0,055	0,003	01742	1,209	0,287	0,174	04158	0,016	0,053	0,100	05736	0,243	0,175	0,065	01739	0,419	0,100	0,003
	0,397	0,079	0,146		0,793	0,762	0,404		0,144	0,029	0,081		0,236	0,104	0,159		0,049	0,138	0,164
07243	0,055	0,002	0,283	00341	0,220	0,135	0,327	03236	0,537	0,163	0,053	01740	0,434	0,085	0,055	03237	0,431	0,087	0,041
	0,080	0,058	0,172		1,041	0,481	0,415		1,188	0,342	0,197		0,135	0,139	0,085		0,206	0,123	0,291
01737	0,129	0,047	0,016	03238	0,361	0,018	0,087	01629	0,409	0,096	0,164	03251	0,146	0,070	0,011	03241	0,055	0,034	0,031
	0,182	0,297	0,361		0,034	0,239	0,046		0,228	0,101	0,318		0,055	0,033	0,192		0,007	0,011	0,055
03240	0,198	0,138	0,115	05737	0,264	0,136	0,066	01741	0,409	0,111	0,066	04159	0,148	0,195	0,092	03249	0,142	0,042	0,018
	0,027	0,044	0,016		0,002	0,045	0,075		0,046	0,165	0,039		0,050	0,013	0,016		0,014	0,003	0,063
01630	0,058	0,011	0,092	03250	0,064	0,114	0,023	05738	0,356	0,162	0,031	05739	0,243	0,105	0,123	01631	0,116	0,035	0,112
	0,034	0,010	0,094		0,014	0,036	0,082		0,081	0,012	0,076		0,047	0,027	0,063		0,030	0,004	0,042
03248	0,035	0,007	0,068	07266	0,592	0,003	0,111	03243	0,108	0,086	0,120	03242	0,092	0,229	0,048	01729	0,832	0,102	0,511
	0,006	0,002	0,046		0,051	0,012	0,021		0,007	0,039	0,057		0,002	0,028	0,053		0,482	0,110	0,015
05742	0,553	0,137	0,102	03245	0,492	0,011	0,023	03244	0,828	0,275	0,168	01632	0,514	0,139	0,073	07246	0,465	0,088	0,117
	0,055	0,021	0,049		0,013	0,003	0,035		0,002	0,010	0,037		0,088	0,023	0,010		0,079	0,014	0,031
03247	0,508	0,158	0,063	07245	0,555	0,181	0,146	05741	0,545	0,085	0,100	05740	0,682	0,053	0,132	01642	0,073	0,105	0,207

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,062	0,009	0,040		0,049	0,021	0,053		0,064	0,017	0,062		0,008	0,005	0,052		0,159	0,043	0,071
01633	0,419	0,040	0,021	05743	0,500	0,082	0,033	03229	1,602	0,866	0,649	07241	2,167	1,369	0,963	03246	0,513	0,031	0,010
	0,070	0,020	0,020		0,040	0,002	0,030		0,079	0,017	0,021		0,110	0,060	0,112		0,042	0,007	0,034
05746	0,498	0,136	0,163	01719	0,768	0,156	0,078	01720	0,740	0,131	0,116	01634	0,409	0,149	0,082	05760	0,620	0,303	0,860
	0,055	0,015	0,038		0,077	0,015	0,044		0,065	0,024	0,048		0,051	0,016	0,024		0,187	0,047	0,074
05745	0,600	0,089	0,175	05744	0,712	0,056	0,181	01636	0,479	0,075	0,108	01635	0,446	0,094	0,105	05750	0,503	0,158	0,189
	0,077	0,022	0,054		0,052	0,008	0,059		0,044	0,014	0,024		0,050	0,010	0,022		0,029	0,010	0,032
01721	0,789	0,131	0,156	03230	0,398	0,023	0,415	03231	0,537	0,423	0,327	07242	0,844	0,597	0,415	05761	0,015	0,119	0,467
	0,077	0,020	0,048		0,222	0,001	0,085		0,334	0,005	0,051		0,313	0,007	0,117		0,084	0,022	0,032
05747	0,781	0,058	0,220	05748	0,722	0,030	0,268	01722	0,803	0,170	0,164	05749	0,554	0,165	0,260	01724	0,809	0,079	0,190
	0,039	0,005	0,056		0,076	0,013	0,056		0,096	0,019	0,054		0,085	0,019	0,046		0,097	0,023	0,049
05751	0,797	0,109	0,289	01723	0,825	0,144	0,148	01637	0,496	0,147	0,132	05753	0,543	0,287	0,291	05752	0,677	0,114	0,408
	0,047	0,006	0,059		0,087	0,027	0,054		0,043	0,013	0,026		0,080	0,013	0,037		0,099	0,013	0,052
01728	0,390	0,182	0,843	01641	0,165	0,027	0,504	05754	0,605	0,062	0,147	01725	0,762	0,114	0,240	05756	0,829	0,475	0,455
	0,225	0,045	0,006		0,090	0,018	0,033		0,057	0,006	0,060		0,119	0,024	0,047		0,124	0,006	0,043
05755	0,667	0,257	0,419	05757	0,662	0,239	0,247	03228	0,982	2,113	0,767	01639	0,625	0,018	0,370	01638	0,549	0,126	0,189
	0,093	0,012	0,066		0,061	0,005	0,024		0,006	0,053	0,094		0,018	0,002	0,005		0,047	0,009	0,016
01727	0,353	0,164	0,724	05758	0,117	0,281	0,520	01726	0,394	0,017	0,468	07240	0,118	0,788	0,365	03224	0,050	0,381	0,371
	0,161	0,018	0,007		0,039	0,012	0,057		0,129	0,037	0,032		0,072	0,068	0,090		0,113	0,006	0,087
03223	0,748	0,007	0,247	05759	0,726	0,514	0,546	07239	1,474	1,098	0,637	03222	2,032	0,699	0,529	03232	0,396	0,998	0,340
	0,116	0,015	0,077		0,080	0,041	0,008		0,117	0,063	0,010		0,153	0,009	0,058		0,016	0,027	0,056
01640	0,330	0,262	0,539	03235	0,424	1,652	0,673	03225	0,291	1,403	0,434	03234	0,012	0,412	0,175	03226	0,091	0,530	0,286
	0,018	0,003	0,000		0,037	0,056	0,036		0,015	0,031	0,072		0,033	0,005	0,006		0,023	0,039	0,092
03227	0,225	0,123	0,588	03233	0,049	0,047	0,365												
	0,012	0,057	0,096		0,005	0,025	0,008												
Piano Quinto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							
Sisma in direzione X																			
07200	0,417	0,013	0,215	00523	0,264	0,000	0,044	05883	0,123	0,090	0,246	01613	0,730	0,014	0,310	01612	1,060	0,112	0,322
	0,134	0,027	0,037		0,261	0,108	0,061		0,086	0,036	0,067		0,084	0,030	0,125		0,012	0,083	0,088
03367	1,026	0,006	0,097	03366	0,221	0,033	0,143	05884	0,273	0,209	0,474	01736	0,045	0,181	0,097	03365	0,109	0,211	0,222
	0,050	0,041	0,104		0,102	0,007	0,086		0,039	0,019	0,040		0,005	0,092	0,072		0,277	0,039	0,098
01614	0,689	0,263	0,315	03368	1,914	0,066	0,226	03361	0,983	0,014	0,053	01732	0,532	0,078	0,241	03362	0,937	0,111	0,078
	0,334	0,006	0,062		0,030	0,046	0,033		0,004	0,006	0,059		0,003	0,084	0,049		0,031	0,054	0,043
01611	1,032	0,328	0,247	03369	2,326	0,719	0,467	03360	0,406	0,074	0,071	01609	0,557	0,106	0,107	05882	0,219	0,084	0,299
	0,160	0,367	0,051		0,079	0,061	0,073		0,013	0,031	0,014		0,042	0,054	0,118		0,103	0,019	0,092
05886	0,243	0,061	0,498	01610	0,707	0,049	0,134	07230	2,127	1,526	0,659	01731	0,714	0,164	0,156	07227	1,569	2,546	0,917
	0,100	0,028	0,064		0,243	0,018	0,124		0,143	0,212	0,044		0,011	0,077	0,010		0,087	0,017	0,033
01735	0,465	0,982	0,003	01734	0,677	0,721	0,582	03363	1,385	0,575	0,203	03358	0,903	0,567	0,498	07167	0,652	0,239	0,027
	0,022	0,064	0,029		0,001	0,031	0,052		0,106	0,017	0,016		0,063	0,037	0,018		0,195	0,053	0,060
07228	1,987	0,651	0,289	01733	0,053	0,039	0,357	03359	0,049	0,016	0,211	04075	0,025	0,008	0,436	03376	0,978	1,902	0,591
	0,189	0,040	0,046		0,015	0,036	0,100		0,012	0,001	0,101		0,015	0,011	0,016		0,018	0,057	0,030
03375	0,301	1,127	0,430	05885	0,011	0,385	0,435	04076	0,073	0,046	0,610	00526	0,407	0,173	0,023	07168	0,632	0,061	0,044
	0,016	0,027	0,020		0,037	0,003	0,003		0,032	0,008	0,044		0,179	0,047	0,103		0,441	0,150	0,035
03364	0,714	0,613	0,252	07229	1,855	0,536	0,142	07201	0,240	0,045	0,280	03374	0,130	1,048	0,136	03373	0,029	0,639	0,181
	0,308	0,024	0,124		0,257	0,044	0,025		0,215	0,043	0,084		0,007	0,029	0,003		0,003	0,006	0,008
04077	0,063	0,012	0,663	03371	0,194	0,124	0,345	03372	0,013	0,285	0,182	03370	0,947	0,574	0,457	04078	0,075	0,013	0,528
	0,135	0,031	0,041		0,004	0,042	0,022		0,011	0,028	0,011		0,083	0,163	0,070		0,095	0,008	0,075
Sisma in direzione Y																			
07200	0,018	0,062	0,222	00523	0,281	0,039	0,022	05883	0,167	0,110	0,237	01613	0,604	0,010	0,357	01612	0,490	0,093	0,356
	0,462	0,092	0,047		0,807	0,306	0,083		0,018	0,052	0,119		0,232	0,058	0,184		0,364	0,112	0,144

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03367	0,538	0,024	0,190	03366	0,964	0,054	0,241	05884	0,256	0,207	0,491	01736	0,187	0,202	0,163	03365	1,164	0,217	0,292
	0,000	0,069	0,065		0,354	0,058	0,079		0,264	0,014	0,054		0,821	0,569	0,036		0,868	0,119	0,101
01614	1,004	0,295	0,349	03368	1,304	0,042	0,351	03361	0,402	0,059	0,056	01732	0,657	0,088	0,111	03362	0,579	0,088	0,021
	1,025	0,037	0,070		0,346	0,021	0,060		0,046	0,037	0,223		0,094	0,035	0,143		0,310	0,125	0,062
01611	1,005	0,339	0,322	03369	1,926	0,642	0,493	03360	0,523	0,075	0,017	01609	0,260	0,025	0,144	05882	0,087	0,042	0,313
	1,318	0,245	0,100		0,813	0,086	0,019		0,124	0,060	0,072		0,011	0,153	0,099		0,154	0,060	0,026
05886	0,195	0,090	0,489	01610	0,719	0,098	0,114	07230	2,015	1,417	0,646	01731	0,912	0,060	0,001	07227	1,328	2,358	0,762
	0,186	0,022	0,072		0,703	0,218	0,127		1,180	0,081	0,186		0,233	0,144	0,159		0,434	0,128	0,062
01735	0,400	0,982	0,042	01734	0,760	0,665	0,473	03363	0,809	0,231	0,082	03358	1,007	0,490	0,409	07167	1,035	0,136	0,006
	0,804	0,446	0,049		0,508	0,145	0,161		0,471	0,152	0,065		0,305	0,101	0,107		1,564	0,305	0,147
07228	0,628	0,171	0,064	01733	0,631	0,030	0,211	03359	0,591	0,016	0,058	04075	0,003	0,020	0,433	03376	0,873	1,809	0,560
	1,998	0,396	0,138		0,103	0,028	0,177		0,091	0,009	0,266		0,163	0,012	0,006		0,325	0,027	0,293
03375	0,276	1,058	0,411	05885	0,005	0,376	0,423	04076	0,059	0,062	0,589	00526	0,007	0,094	0,038	07168	1,058	0,391	0,171
	0,076	0,103	0,163		0,154	0,018	0,005		0,118	0,011	0,025		0,346	0,111	0,074		1,979	0,470	0,082
03364	2,306	0,865	0,395	07229	3,570	0,965	0,478	07201	0,361	0,015	0,288	03374	0,126	0,998	0,135	03373	0,027	0,594	0,182
	1,272	0,092	0,176		1,533	0,313	0,141		0,269	0,054	0,041		0,000	0,090	0,039		0,013	0,084	0,027
04077	0,070	0,022	0,631	03371	0,189	0,070	0,349	03372	0,019	0,236	0,175	03370	0,867	0,591	0,390	04078	0,045	0,009	0,493
	0,195	0,043	0,000		0,085	0,067	0,133		0,008	0,060	0,027		0,493	0,163	0,254		0,143	0,041	0,006
Piano Quinto						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**							
Sisma in direzione X																			
00489	0,643	0,209	0,257	01775	0,257	0,116	0,298	03302	1,092	0,883	0,089	03299	0,526	0,047	0,017	01790	0,269	0,276	0,209
	1,996	0,375	0,186		0,820	0,074	0,025		1,091	0,093	0,057		0,111	0,048	0,051		0,012	0,025	0,045
03300	1,444	0,189	0,328	07253	2,094	0,966	0,430	01784	0,156	0,131	0,876	00488	0,225	0,157	0,402	05791	0,330	0,144	0,632
	0,035	0,014	0,086		2,331	0,466	0,216		0,172	0,055	0,318		0,499	0,265	0,171		0,011	0,152	0,146
01776	0,094	0,029	0,204	03304	0,148	0,165	0,002	03303	0,291	0,116	0,084	01789	0,045	0,126	0,209	03305	0,226	0,127	0,008
	0,241	0,020	0,142		0,376	0,090	0,164		0,851	0,003	0,069		0,024	0,003	0,062		0,155	0,062	0,181
01777	0,391	0,009	0,196	03307	0,580	0,079	0,041	03306	0,252	0,070	0,030	03301	1,839	1,298	0,339	01782	0,084	0,221	0,995
	0,186	0,059	0,109		0,357	0,023	0,151		0,195	0,008	0,140		0,073	0,052	0,025		0,098	0,031	0,318
05792	0,209	0,215	0,946	03312	0,196	0,991	0,692	01778	0,912	0,099	0,347	03296	0,536	0,108	0,015	01788	0,157	0,042	0,199
	0,043	0,050	0,288		0,050	0,072	0,273		0,646	0,060	0,036		0,014	0,001	0,129		0,087	0,084	0,034
03297	0,216	0,073	0,136	07251	1,548	1,623	0,737	01785	0,112	0,732	0,052	01786	0,593	0,267	0,394	00487	0,508	0,277	0,163
	0,153	0,035	0,003		0,109	0,459	0,013		0,108	0,370	0,021		0,178	0,546	0,070		0,318	0,151	0,132
07252	3,754	0,877	0,365	01779	1,367	0,500	0,720	03309	1,831	0,980	0,520	03314	0,792	1,018	0,760	03298	0,093	0,154	0,087
	0,318	0,064	0,178		1,442	0,637	0,086		1,173	0,178	0,294		0,111	0,229	0,258		0,110	0,021	0,058
03294	2,092	1,306	0,668	01787	0,509	0,077	0,307	03295	1,653	0,064	0,201	03308	1,056	0,179	0,156	01783	0,140	0,153	1,097
	0,147	0,056	0,321		0,060	0,042	0,044		0,067	0,011	0,012		0,768	0,092	0,020		0,114	0,023	0,295
03313	0,028	0,800	0,480	07254	2,300	4,587	1,100	01780	0,719	1,531	0,127	00490	0,161	0,079	0,274	05790	0,509	0,852	0,692
	0,030	0,059	0,289		0,820	1,014	0,320		0,316	0,653	0,053		0,023	0,032	0,043		0,181	0,236	0,145
03310	1,641	3,323	0,902	03311	0,304	1,911	0,719	01781	0,267	0,025	0,702								
	0,263	0,456	0,126		0,144	0,189	0,253		0,091	0,018	0,136								
Sisma in direzione Y																			
00489	0,221	0,055	0,089	01775	0,129	0,038	0,114	03302	0,304	0,184	0,024	03299	0,111	0,010	0,003	01790	0,085	0,052	0,058
	2,560	0,508	0,237		1,068	0,132	0,019		1,473	0,098	0,033		0,123	0,047	0,070		0,025	0,027	0,115
03300	0,274	0,037	0,061	07253	0,550	0,257	0,077	01784	0,032	0,030	0,197	00488	0,059	0,075	0,082	05791	0,067	0,003	0,132
	0,053	0,022	0,105		2,681	0,536	0,263		0,195	0,035	0,282		0,031	0,013	0,022		0,005	0,199	0,230
01776	0,042	0,015	0,105	03304	0,113	0,084	0,005	03303	0,138	0,034	0,013	01789	0,024	0,025	0,041	03305	0,006	0,063	0,010
	0,262	0,027	0,161		0,467	0,107	0,216		1,109	0,009	0,016		0,004	0,001	0,116		0,131	0,075	0,230
01777	0,071	0,000	0,107	03307	0,171	0,027	0,024	03306	0,028	0,044	0,016	03301	0,401	0,258	0,072	01782	0,020	0,042	0,214
	0,296	0,072	0,109		0,494	0,040	0,199		0,294	0,014	0,164		0,089	0,050	0,093		0,078	0,031	0,363
05792	0,039	0,028	0,206	03312	0,035	0,155	0,126	01778	0,252	0,019	0,136	03296	0,082	0,015	0,003	01788	0,047	0,004	0,031

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,051	0,054	0,355		0,071	0,104	0,329		0,890	0,104	0,092		0,007	0,048	0,088		0,085	0,031	0,100
03297	0,022	0,010	0,021	07251	0,287	0,346	0,143	01785	0,030	0,134	0,013	01786	0,110	0,074	0,062	00487	0,155	0,028	0,024
	0,082	0,024	0,079		0,030	0,633	0,011		0,000	0,647	0,033		0,332	0,631	0,101		0,053	0,023	0,010
07252	0,762	0,214	0,065	01779	0,349	0,126	0,189	03309	0,448	0,220	0,111	03314	0,156	0,256	0,158	03298	0,030	0,028	0,015
	0,428	0,086	0,016		1,694	0,758	0,144		1,479	0,206	0,403		0,122	0,278	0,326		0,072	0,011	0,070
03294	0,370	0,241	0,149	01787	0,090	0,013	0,062	03295	0,272	0,013	0,036	03308	0,303	0,042	0,037	01783	0,021	0,027	0,224
	0,090	0,057	0,317		0,022	0,054	0,114		0,096	0,058	0,125		1,054	0,120	0,073		0,109	0,022	0,342
03313	0,010	0,113	0,097	07254	0,502	0,902	0,270	01780	0,217	0,343	0,131	00490	0,137	0,052	0,080	05790	0,147	0,162	0,169
	0,039	0,076	0,353		1,002	1,339	0,474		0,486	0,865	0,089		0,095	0,016	0,133		0,142	0,297	0,159
03310	0,325	0,578	0,207	03311	0,063	0,342	0,130	01781	0,045	0,030	0,136								
	0,410	0,525	0,127		0,194	0,259	0,296		0,043	0,009	0,131								
Piano Quinto						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**							
Sisma in direzione X																			
00175	0,309	0,021	0,333	01803	0,151	0,087	0,321	05807	0,158	0,060	0,369	05813	0,300	0,622	0,548	01778	0,926	0,477	0,657
	0,521	0,245	0,070		0,129	0,087	0,063		0,057	0,044	0,065		0,540	0,024	0,055		0,666	0,391	0,095
05812	0,404	0,066	0,584	01802	0,006	0,058	0,390	05825	0,041	0,043	0,392	01795	0,363	0,038	0,199	05810	0,120	0,239	0,414
	0,015	0,029	0,187		0,076	0,040	0,019		0,004	0,006	0,019		0,856	0,140	0,312		1,003	0,221	0,002
00489	0,012	0,486	0,376	01804	0,059	0,036	0,256	01805	0,151	0,014	0,265	05826	0,032	0,038	0,344	01806	0,131	0,047	0,234
	1,878	0,665	0,247		0,009	0,013	0,020		0,009	0,051	0,058		0,020	0,002	0,009		0,024	0,002	0,050
01808	0,197	0,054	0,233	00176	0,214	0,106	0,186	05808	0,124	0,047	0,206	05809	0,215	0,556	0,119	00490	0,309	0,481	0,349
	0,117	0,080	0,002		0,633	0,263	0,003		0,057	0,012	0,117		0,107	0,055	0,167		0,034	0,051	0,166
01780	0,272	0,890	0,063	05828	0,075	0,011	0,231	01807	0,122	0,009	0,209	05814	0,149	0,614	0,034	01779	0,671	1,237	0,548
	0,244	0,303	0,109		0,046	0,021	0,044		0,011	0,027	0,050		0,219	0,021	0,252		1,253	0,789	0,160
01814	0,108	0,160	0,073	01815	0,096	0,039	0,104	01775	0,333	0,319	0,540	01816	0,434	0,079	0,271	01809	0,044	0,047	0,148
	0,072	0,009	0,135		0,035	0,007	0,215		0,839	0,330	0,051		0,262	0,127	0,221		0,093	0,012	0,023
01776	0,130	0,086	0,419	05811	0,292	0,128	0,500	01777	0,567	0,028	0,459	05827	0,064	0,039	0,274	01796	0,401	0,161	0,268
	0,274	0,111	0,194		0,519	0,049	0,042		0,163	0,050	0,141		0,015	0,001	0,010		0,454	0,091	0,156
01797	0,374	0,032	0,387	05815	0,278	0,015	0,518	05816	0,162	0,262	0,506	05817	0,025	0,400	0,295	01799	0,170	0,033	0,429
	0,308	0,052	0,071		0,149	0,011	0,077		0,158	0,065	0,067		0,254	0,072	0,076		0,051	0,010	0,034
05818	0,189	0,027	0,454	01798	0,180	0,039	0,432	05820	0,010	0,216	0,339	05819	0,112	0,117	0,448	01810	0,021	0,004	0,143
	0,115	0,001	0,007		0,148	0,030	0,045		0,130	0,046	0,000		0,001	0,026	0,045		0,073	0,015	0,041
05823	0,000	0,098	0,343	05824	0,045	0,090	0,245	05821	0,038	0,106	0,200	01813	0,006	0,005	0,118	01812	0,065	0,032	0,107
	0,040	0,015	0,017		0,073	0,012	0,024		0,102	0,007	0,074		0,091	0,018	0,093		0,089	0,018	0,081
05822	0,067	0,056	0,410	01800	0,126	0,038	0,419	01811	0,018	0,018	0,119	01801	0,055	0,002	0,386				
	0,030	0,001	0,026		0,054	0,006	0,016		0,086	0,016	0,055		0,013	0,003	0,004				
Sisma in direzione Y																			
00175	0,410	0,182	0,142	01803	0,306	0,184	0,191	05807	0,104	0,144	0,230	05813	0,059	0,137	0,320	01778	0,220	0,140	0,301
	0,004	0,070	0,142		0,177	0,079	0,075		0,317	0,064	0,084		0,723	0,026	0,032		0,872	0,429	0,090
05812	0,070	0,017	0,330	01802	0,218	0,043	0,283	05825	0,087	0,012	0,276	01795	0,009	0,026	0,243	05810	0,068	0,057	0,261
	0,074	0,025	0,201		0,053	0,028	0,150		0,026	0,013	0,027		1,161	0,199	0,441		1,316	0,278	0,069
00489	0,116	0,100	0,219	01804	0,006	0,008	0,239	01805	0,027	0,012	0,249	05826	0,000	0,017	0,270	01806	0,008	0,023	0,233
	2,446	0,856	0,376		0,016	0,084	0,052		0,031	0,061	0,010		0,009	0,004	0,043		0,017	0,085	0,085
01808	0,486	0,213	0,175	00176	0,621	0,153	0,123	05808	0,266	0,176	0,189	05809	0,044	0,094	0,223	00490	0,026	0,054	0,201
	0,184	0,154	0,018		0,326	0,143	0,209		0,248	0,048	0,110		0,003	0,039	0,240		0,061	0,050	0,235
01780	0,139	0,185	0,234	05828	0,004	0,034	0,249	01807	0,051	0,000	0,236	05814	0,037	0,130	0,256	01779	0,163	0,236	0,289
	0,286	0,392	0,192		0,012	0,034	0,087		0,015	0,050	0,087		0,248	0,011	0,348		1,469	0,917	0,219
01814	0,026	0,033	0,177	01815	0,030	0,020	0,170	01775	0,150	0,080	0,274	01816	0,033	0,036	0,203	01809	0,080	0,059	0,185
	0,071	0,021	0,192		0,194	0,039	0,303		1,071	0,374	0,023		0,477	0,201	0,291		0,114	0,080	0,221
01776	0,034	0,014	0,219	05811	0,003	0,041	0,304	01777	0,148	0,012	0,250	05827	0,041	0,020	0,250	01796	0,046	0,022	0,253
	0,303	0,124	0,229		0,653	0,052	0,001		0,273	0,034	0,172		0,031	0,015	0,058		0,666	0,133	0,222

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01797	0,014	0,004	0,283	05815	0,060	0,003	0,318	05816	0,028	0,066	0,315	05817	0,022	0,091	0,278	01799	0,078	0,002	0,303
	0,475	0,092	0,126		0,137	0,006	0,056		0,279	0,053	0,048		0,343	0,071	0,124		0,168	0,034	0,070
05818	0,053	0,003	0,307	01798	0,005	0,002	0,300	05820	0,021	0,061	0,281	05819	0,040	0,028	0,301	01810	0,017	0,000	0,230
	0,142	0,003	0,047		0,300	0,060	0,100		0,230	0,023	0,055		0,090	0,017	0,047		0,067	0,013	0,107
05823	0,005	0,029	0,271	05824	0,007	0,048	0,261	05821	0,012	0,032	0,266	01813	0,031	0,009	0,200	01812	0,024	0,019	0,199
	0,120	0,013	0,039		0,115	0,009	0,078		0,101	0,002	0,126		0,069	0,014	0,136		0,073	0,015	0,145
05822	0,085	0,000	0,293	01800	0,034	0,005	0,304	01811	0,017	0,028	0,185	01801	0,147	0,043	0,329				
	0,014	0,015	0,044		0,123	0,025	0,057		0,059	0,019	0,111		0,011	0,002	0,061				
Piano Quinto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
01502	0,431	0,005	0,143	03144	0,212	0,030	0,064	01501	0,296	0,112	0,172	07215	1,072	1,594	0,900	01508	1,112	2,151	0,632
	0,016	0,034	0,130		0,011	0,046	0,143		0,019	0,078	0,059		0,063	0,177	0,051		0,100	0,160	0,098
01509	0,729	0,564	0,487	01503	0,535	0,021	0,125	03145	0,466	0,033	0,060	03135	1,004	0,736	0,166	03136	0,146	0,022	0,146
	0,064	0,070	0,092		0,019	0,057	0,136		0,028	0,010	0,143		0,251	0,034	0,092		0,044	0,025	0,137
01504	0,815	0,410	0,243	03147	0,762	0,050	0,006	03146	0,818	0,038	0,106	03143	0,266	0,130	0,173	03142	0,525	0,591	0,255
	0,096	0,219	0,014		0,013	0,076	0,063		0,058	0,027	0,100		0,045	0,019	0,041		0,092	0,095	0,066
01506	0,215	0,072	0,073	05516	0,163	0,069	0,442	05519	0,333	0,084	0,495	03137	0,008	0,028	0,038	01510	0,097	0,007	0,201
	0,103	0,258	0,112		0,011	0,086	0,053		0,031	0,123	0,012		0,014	0,014	0,136		0,026	0,011	0,023
00197	0,042	0,146	0,043	07189	0,512	0,031	0,466	03139	0,278	0,279	0,018	03138	0,040	0,130	0,060	01511	0,196	0,103	0,250
	0,178	0,058	0,153		0,099	0,020	0,081		0,305	0,092	0,055		0,200	0,060	0,148		0,041	0,024	0,132
01512	0,385	0,079	0,310	03140	0,351	0,216	0,048	05517	0,025	0,128	0,501	07188	0,355	0,076	0,463	00377	0,238	0,026	0,258
	0,121	0,096	0,006		0,208	0,018	0,024		0,053	0,015	0,027		0,014	0,003	0,068		0,212	0,108	0,087
01507	0,342	0,382	0,353	01505	0,270	0,291	0,127	07218	0,887	0,612	0,478	04082	0,008	0,011	0,773	04083	0,037	0,018	0,672
	0,040	0,036	0,024		0,066	0,346	0,104		0,119	0,258	0,129		0,008	0,002	0,033		0,014	0,005	0,051
05518	0,127	0,309	0,599	03141	0,956	0,496	0,021	00420	0,884	0,388	0,395	07216	1,752	0,330	0,386	03148	2,109	0,069	0,211
	0,003	0,011	0,044		0,227	0,025	0,106		0,081	0,081	0,031		0,315	0,063	0,106		0,189	0,081	0,008
00190	0,417	0,151	0,059	07217	1,591	0,415	0,233	03153	0,837	1,550	0,543	03152	0,263	1,171	0,456	04081	0,020	0,002	0,686
	0,147	0,035	0,136		0,740	0,148	0,132		0,022	0,006	0,061		0,002	0,012	0,030		0,032	0,012	0,008
03151	0,029	0,211	0,306	03150	0,012	0,406	0,003	03149	0,005	1,231	0,210								
	0,002	0,064	0,034		0,019	0,121	0,017		0,055	0,208	0,003								
Sisma in direzione Y																			
01502	0,553	0,003	0,022	03144	0,555	0,007	0,013	01501	0,595	0,017	0,025	07215	0,333	0,007	0,054	01508	0,347	0,233	0,127
	0,013	0,012	0,056		0,042	0,004	0,058		0,094	0,023	0,071		0,168	0,092	0,062		0,058	0,008	0,014
01509	0,412	0,082	0,071	01503	0,550	0,005	0,024	03145	0,553	0,003	0,011	03135	0,453	0,079	0,018	03136	0,377	0,001	0,036
	0,055	0,098	0,027		0,021	0,015	0,059		0,002	0,001	0,059		0,160	0,004	0,025		0,017	0,011	0,119
01504	0,594	0,093	0,055	03147	0,578	0,006	0,005	03146	0,607	0,006	0,021	03143	0,528	0,020	0,019	03142	0,623	0,068	0,061
	0,018	0,049	0,024		0,016	0,023	0,042		0,011	0,008	0,049		0,009	0,009	0,065		0,071	0,030	0,058
01506	0,467	0,008	0,050	05516	0,363	0,027	0,127	05519	0,108	0,033	0,063	03137	0,382	0,010	0,005	01510	0,401	0,002	0,062
	0,004	0,027	0,053		0,097	0,029	0,054		0,012	0,019	0,054		0,026	0,011	0,046		0,049	0,003	0,027
00197	0,624	0,014	0,006	07189	0,450	0,086	0,105	03139	0,466	0,044	0,008	03138	0,421	0,039	0,019	01511	0,453	0,001	0,050
	0,348	0,143	0,005		0,171	0,034	0,014		0,188	0,066	0,086		0,123	0,036	0,143		0,017	0,012	0,033
01512	0,554	0,023	0,020	03140	0,538	0,004	0,003	05517	0,138	0,029	0,093	07188	0,189	0,047	0,088	00377	0,237	0,086	0,001
	0,101	0,070	0,056		0,176	0,014	0,050		0,006	0,054	0,061		0,076	0,015	0,033		0,126	0,075	0,012
01507	0,208	0,080	0,024	01505	0,472	0,048	0,040	07218	0,450	0,110	0,114	04082	0,022	0,005	0,091	04083	0,010	0,010	0,090
	0,005	0,041	0,072		0,001	0,052	0,014		0,024	0,010	0,045		0,006	0,001	0,039		0,004	0,007	0,057
05518	0,008	0,083	0,075	03141	0,814	0,314	0,077	00420	0,740	0,214	0,097	07216	1,075	0,273	0,165	03148	0,837	0,008	0,027
	0,013	0,010	0,039		0,096	0,027	0,181		0,341	0,128	0,015		0,488	0,098	0,066		0,026	0,008	0,028
00190	0,595	0,147	0,024	07217	0,657	0,173	0,088	03153	0,104	0,171	0,022	03152	0,032	0,141	0,051	04081	0,030	0,068	0,089
	0,277	0,003	0,077		0,401	0,080	0,078		0,028	0,029	0,058		0,004	0,003	0,059		0,036	0,004	0,015
03151	0,027	0,023	0,035	03150	0,038	0,095	0,034	03149	0,033	0,150	0,016								

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,004	0,010	0,052		0,005	0,013	0,059		0,009	0,027	0,058								
Piano Quinto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
05847	0,041	0,102	0,644	05846	0,250	0,177	0,590	01841	0,136	0,092	0,529	01747	0,285	0,972	0,317	05881	0,032	0,621	0,303
	0,038	0,001	0,016		0,136	0,043	0,023		0,102	0,030	0,017		0,066	0,213	0,001		0,049	0,049	0,007
01746	0,408	0,717	0,529	01748	0,283	0,724	0,005	05880	0,078	0,317	0,680	01745	0,200	0,328	0,512	01868	0,119	0,059	0,277
	0,019	0,107	0,045		0,037	0,090	0,045		0,041	0,030	0,006		0,005	0,035	0,050		0,028	0,001	0,007
00377	0,002	0,003	0,267	05845	0,120	0,185	0,265	00521	0,170	0,037	0,016	01855	0,034	0,002	0,149	05844	0,189	0,368	0,066
	0,216	0,093	0,000		0,029	0,003	0,043		0,182	0,070	0,074		0,048	0,017	0,011		0,047	0,056	0,058
05849	0,102	0,434	0,617	05850	0,097	0,286	0,317	01508	0,297	0,684	0,445	01743	0,387	0,401	0,438	05879	0,059	0,089	0,699
	0,022	0,026	0,007		0,006	0,011	0,031		0,074	0,074	0,052		0,008	0,024	0,013		0,005	0,006	0,006
05843	0,151	0,262	0,506	01507	0,159	0,336	0,282	05848	0,103	0,061	0,676	01511	0,082	0,006	0,521	00420	0,451	0,303	0,554
	0,057	0,019	0,028		0,031	0,001	0,009		0,003	0,018	0,006		0,029	0,024	0,019		0,116	0,075	0,006
01744	0,060	0,076	0,515	01512	0,496	0,230	0,618	01509	0,568	0,508	0,665	01510	0,144	0,034	0,573	01867	0,134	0,018	0,278
	0,036	0,011	0,005		0,066	0,022	0,058		0,044	0,004	0,043		0,062	0,007	0,043		0,021	0,004	0,018
00519	0,280	0,239	0,294	01854	0,017	0,106	0,462	01842	0,128	0,057	0,553	01853	0,009	0,071	0,531	01843	0,156	0,022	0,622
	0,062	0,062	0,012		0,102	0,041	0,013		0,058	0,012	0,001		0,073	0,023	0,004		0,019	0,000	0,011
05853	0,024	0,222	0,487	01866	0,132	0,105	0,400	01844	0,119	0,043	0,657	05851	0,122	0,013	0,672	05852	0,040	0,172	0,645
	0,005	0,006	0,013		0,013	0,000	0,014		0,012	0,004	0,012		0,019	0,010	0,008		0,005	0,013	0,003
01856	0,024	0,069	0,215	05877	0,080	0,327	0,546	01865	0,078	0,044	0,419	00550	0,011	0,023	0,697	05854	0,096	0,013	0,674
	0,026	0,009	0,010		0,036	0,015	0,001		0,007	0,002	0,015		0,013	0,003	0,009		0,010	0,000	0,001
00552	0,081	0,004	0,460	05857	0,080	0,066	0,495	05855	0,083	0,064	0,655	05856	0,038	0,132	0,582	05875	0,005	0,017	0,662
	0,009	0,002	0,012		0,001	0,004	0,011		0,008	0,006	0,004		0,004	0,008	0,004		0,031	0,008	0,002
01846	0,088	0,004	0,721	05858	0,074	0,018	0,664	01845	0,034	0,026	0,711	01864	0,060	0,053	0,490	05876	0,068	0,128	0,674
	0,012	0,003	0,007		0,007	0,002	0,002		0,011	0,004	0,008		0,009	0,003	0,011		0,012	0,005	0,009
05878	0,057	0,161	0,365	05860	0,042	0,051	0,551	05859	0,042	0,054	0,620	00549	0,090	0,028	0,622	01863	0,060	0,007	0,502
	0,028	0,012	0,013		0,007	0,003	0,008		0,009	0,004	0,001		0,054	0,011	0,007		0,008	0,001	0,011
05862	0,060	0,007	0,643	05863	0,054	0,011	0,589	05867	0,042	0,023	0,553	01861	0,042	0,025	0,504	05864	0,047	0,011	0,539
	0,009	0,002	0,005		0,011	0,002	0,005		0,014	0,002	0,008		0,010	0,003	0,011		0,007	0,002	0,009
05861	0,076	0,006	0,683	01847	0,084	0,009	0,730	01848	0,028	0,025	0,732	01862	0,048	0,005	0,504	00551	0,109	0,013	0,327
	0,006	0,000	0,002		0,015	0,003	0,006		0,014	0,004	0,006		0,010	0,002	0,010		0,021	0,004	0,014
05873	0,065	0,153	0,609	05872	0,053	0,037	0,668	01860	0,033	0,028	0,498	05874	0,046	0,145	0,486	01849	0,082	0,016	0,722
	0,021	0,002	0,002		0,005	0,000	0,005		0,012	0,000	0,011		0,025	0,003	0,009		0,016	0,003	0,007
05865	0,059	0,014	0,663	05866	0,056	0,033	0,614	01857	0,059	0,047	0,428	05870	0,057	0,092	0,571	05869	0,056	0,066	0,640
	0,004	0,001	0,002		0,013	0,002	0,001		0,018	0,000	0,015		0,019	0,001	0,003		0,009	0,001	0,005
05871	0,006	0,034	0,505	01851	0,055	0,006	0,696	05868	0,061	0,010	0,682	01850	0,084	0,003	0,720	01852	0,060	0,016	0,669
	0,015	0,002	0,010		0,026	0,008	0,008		0,012	0,001	0,002		0,019	0,004	0,007		0,039	0,007	0,009
01859	0,033	0,021	0,477	01858	0,041	0,030	0,447												
	0,013	0,003	0,012		0,016	0,004	0,014												
Sisma in direzione Y																			
05847	0,539	0,077	0,133	05846	0,544	0,141	0,151	01841	0,560	0,135	0,232	01747	0,123	0,505	0,364	05881	0,090	0,363	0,354
	0,000	0,007	0,078		0,055	0,024	0,050		0,046	0,023	0,070		0,786	0,423	0,010		0,344	0,026	0,006
01746	0,244	0,347	0,524	01748	0,223	0,450	0,108	05880	0,393	0,179	0,576	01745	0,462	0,198	0,515	01868	0,266	0,057	0,211
	0,504	0,320	0,140		0,704	0,505	0,012		0,216	0,054	0,138		0,149	0,077	0,172		0,096	0,036	0,043
00377	0,285	0,025	0,179	05845	0,266	0,025	0,187	00521	0,216	0,040	0,041	01855	0,180	0,076	0,168	05844	0,244	0,271	0,123
	0,137	0,079	0,063		0,059	0,028	0,016		0,676	0,236	0,027		0,233	0,104	0,096		0,157	0,063	0,184
05849	0,385	0,014	0,177	05850	0,304	0,046	0,184	01508	0,287	0,086	0,161	01743	0,841	0,052	0,404	05879	0,681	0,040	0,560
	0,016	0,010	0,031		0,017	0,002	0,035		0,051	0,051	0,005		0,233	0,016	0,048		0,125	0,027	0,099
05843	0,894	0,021	0,440	01507	0,241	0,045	0,159	05848	0,471	0,033	0,162	01511	0,479	0,030	0,154	00420	0,556	0,284	0,111
	0,512	0,120	0,139		0,012	0,015	0,052		0,019	0,020	0,061		0,018	0,002	0,039		0,334	0,139	0,099

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01744	0,714	0,039	0,492	01512	0,626	0,102	0,061	01509	0,378	0,056	0,191	01510	0,408	0,010	0,178	01867	0,286	0,075	0,181
	0,142	0,035	0,005		0,038	0,028	0,100		0,031	0,023	0,067		0,078	0,055	0,017		0,080	0,016	0,036
00519	1,040	0,089	0,186	01854	0,761	0,072	0,378	01842	0,563	0,067	0,172	01853	0,689	0,211	0,397	01843	0,528	0,093	0,097
	1,470	0,469	0,021		0,777	0,181	0,009		0,074	0,015	0,059		0,405	0,129	0,030		0,065	0,018	0,055
05853	0,374	0,053	0,100	01866	0,331	0,073	0,148	01844	0,597	0,074	0,074	05851	0,541	0,078	0,001	05852	0,458	0,049	0,105
	0,035	0,013	0,034		0,061	0,017	0,030		0,060	0,015	0,052		0,052	0,019	0,066		0,052	0,029	0,052
01856	0,223	0,002	0,202	05877	0,344	0,174	0,377	01865	0,341	0,077	0,126	00550	0,642	0,116	0,075	05854	0,600	0,096	0,060
	0,120	0,058	0,082		0,216	0,029	0,050		0,068	0,021	0,028		0,079	0,016	0,052		0,039	0,002	0,058
00552	0,338	0,083	0,085	05857	0,360	0,069	0,011	05855	0,523	0,069	0,060	05856	0,445	0,055	0,058	05875	0,629	0,120	0,420
	0,073	0,015	0,029		0,034	0,005	0,033		0,065	0,024	0,057		0,063	0,023	0,044		0,196	0,011	0,070
01846	0,642	0,127	0,082	05858	0,582	0,096	0,078	01845	0,612	0,133	0,081	01864	0,380	0,047	0,000	05876	0,514	0,136	0,423
	0,079	0,022	0,050		0,049	0,012	0,057		0,074	0,023	0,053		0,059	0,015	0,027		0,080	0,016	0,101
05878	0,307	0,121	0,304	05860	0,416	0,064	0,057	05859	0,500	0,069	0,065	00549	0,652	0,124	0,382	01863	0,363	0,075	0,064
	0,113	0,023	0,022		0,058	0,014	0,040		0,080	0,023	0,052		0,213	0,043	0,016		0,051	0,018	0,028
05862	0,545	0,089	0,120	05863	0,467	0,072	0,108	05867	0,420	0,078	0,167	01861	0,392	0,044	0,101	05864	0,387	0,079	0,095
	0,073	0,018	0,055		0,088	0,019	0,047		0,085	0,014	0,039		0,044	0,012	0,023		0,030	0,007	0,035
05861	0,628	0,106	0,127	01847	0,675	0,121	0,116	01848	0,636	0,132	0,158	01862	0,356	0,086	0,067	00551	0,286	0,079	0,234
	0,042	0,001	0,054		0,094	0,019	0,051		0,088	0,026	0,050		0,053	0,011	0,027		0,085	0,017	0,033
05873	0,461	0,126	0,306	05872	0,575	0,127	0,334	01860	0,352	0,084	0,120	05874	0,369	0,107	0,282	01849	0,649	0,124	0,192
	0,126	0,013	0,069		0,050	0,003	0,074		0,045	0,015	0,025		0,136	0,010	0,024		0,097	0,022	0,045
05865	0,589	0,110	0,190	05866	0,502	0,090	0,172	01857	0,308	0,086	0,211	05870	0,445	0,096	0,227	05869	0,531	0,113	0,246
	0,032	0,009	0,057		0,095	0,015	0,055		0,019	0,005	0,005		0,119	0,001	0,049		0,074	0,010	0,063
05871	0,376	0,086	0,209	01851	0,629	0,140	0,294	05868	0,625	0,114	0,257	01850	0,671	0,120	0,246	01852	0,647	0,125	0,328
	0,071	0,007	0,026		0,132	0,040	0,035		0,066	0,001	0,055		0,110	0,022	0,044		0,181	0,026	0,021
01859	0,339	0,087	0,162	01858	0,355	0,029	0,187												
	0,050	0,010	0,016		0,019	0,009	0,008												
Piano Quinto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**							
Sisma in direzione X																			
01836	0,764	1,976	0,544	01837	1,178	0,776	0,392	03347	0,610	3,183	0,264	03356	0,512	2,373	0,525	05841	0,275	0,775	0,764
	0,421	0,326	0,597		0,553	0,338	0,384		0,459	0,461	0,115		0,002	0,108	0,113		0,066	0,036	0,129
03357	1,234	2,772	0,777	03346	0,164	3,311	0,032	01835	1,401	2,845	0,702	07196	0,583	0,008	0,388	00521	0,139	0,100	0,092
	0,083	0,194	0,106		0,416	0,172	0,299		0,297	0,094	0,023		0,149	0,030	0,025		0,292	0,097	0,092
05840	0,009	0,382	0,465	03349	2,939	1,246	0,784	03348	1,675	1,290	0,490	07223	1,334	2,686	0,900	01748	0,319	0,760	0,068
	0,001	0,096	0,057		0,357	0,137	0,036		0,730	0,060	0,462		0,056	0,285	0,083		0,171	0,339	0,035
01747	0,551	1,506	0,506	03345	3,485	6,962	1,007	03344	2,565	2,462	0,343	01838	3,119	1,659	0,727	03337	1,776	0,026	0,408
	0,174	0,528	0,017		0,136	0,106	0,051		0,786	0,178	0,440		0,903	0,645	0,170		0,025	0,030	0,015
01746	0,840	0,753	0,502	03338	0,162	0,053	0,044	01840	1,227	0,096	0,501	07170	1,500	1,153	0,180	07197	1,755	1,129	0,227
	0,011	0,108	0,055		0,014	0,029	0,020		0,249	0,682	0,417		0,224	0,045	0,770		0,734	0,147	0,360
03341	0,329	0,064	0,059	03340	0,118	0,073	0,046	01744	0,132	0,007	0,199	01743	0,433	0,074	0,254	03342	0,593	0,077	0,142
	0,033	0,005	0,022		0,061	0,013	0,006		0,068	0,057	0,065		0,011	0,022	0,018		0,014	0,018	0,038
01745	0,133	0,004	0,184	03339	0,223	0,020	0,085	03343	1,266	0,748	0,332	04074	0,060	0,003	0,814	04071	0,481	0,100	0,848
	0,007	0,016	0,052		0,007	0,009	0,065		0,071	0,020	0,012		0,088	0,024	0,080		0,353	0,177	0,203
00519	0,352	0,338	0,056	07224	2,172	0,761	0,490	03350	2,382	3,405	0,722	01839	2,647	2,347	0,923	07226	3,348	1,483	1,186
	0,182	0,037	0,019		0,244	0,049	0,011		0,998	0,321	0,053		0,113	0,890	0,323		0,470	0,156	0,215
04073	0,059	0,310	0,991	03355	0,056	0,871	0,431	05842	0,083	0,279	0,618	04072	0,128	0,090	0,999	03354	0,188	1,277	0,104
	0,094	0,029	0,072		0,011	0,028	0,139		0,035	0,107	0,073		0,266	0,053	0,104		0,054	0,039	0,152
03353	0,011	0,682	0,154	03351	1,508	1,486	0,894	03352	0,176	0,086	0,065	07169	2,868	0,976	0,255	07225	3,247	0,187	0,070
	0,034	0,234	0,074		0,182	0,565	0,172		0,034	0,315	0,059		0,935	0,179	0,319		0,275	0,055	0,654
Sisma in direzione Y																			
01836	0,662	0,879	0,298	01837	0,559	0,701	0,261	03347	0,849	1,746	0,160	03356	0,306	1,368	0,324	05841	0,167	0,404	0,493

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,395	0,210	0,293		0,286	0,229	0,238		0,193	0,195	0,181		0,004	0,158	0,067		0,195	0,026	0,183
03357	0,608	1,599	0,451	03346	0,399	2,468	0,007	01835	1,158	1,030	0,318	07196	0,227	0,011	0,305	00521	0,004	0,038	0,059
	0,292	0,155	0,079		0,017	0,003	0,205		0,319	0,200	0,051		0,381	0,076	0,133		0,769	0,292	0,057
05840	0,061	0,221	0,329	03349	2,048	0,671	0,580	03348	0,935	1,355	0,324	07223	0,490	1,509	0,514	01748	0,106	0,491	0,058
	0,064	0,125	0,208		0,514	0,040	0,111		0,376	0,058	0,274		0,652	0,365	0,157		0,664	0,615	0,022
01747	0,198	0,871	0,283	03345	1,937	3,159	0,403	03344	1,968	0,813	0,190	01838	2,276	1,236	0,472	03337	0,801	0,004	0,153
	0,847	0,728	0,048		0,122	0,109	0,011		0,148	0,216	0,500		0,225	0,413	0,267		0,359	0,077	0,105
01746	0,420	0,414	0,262	03338	0,180	0,035	0,078	01840	0,600	0,362	0,101	07170	0,505	0,331	0,006	07197	0,011	0,356	0,197
	0,334	0,041	0,134		0,285	0,047	0,020		0,060	0,289	0,189		0,787	0,157	0,518		0,529	0,106	0,283
03341	0,641	0,030	0,047	03340	0,553	0,044	0,048	01744	0,625	0,022	0,050	01743	0,775	0,016	0,066	03342	0,605	0,021	0,017
	0,008	0,069	0,098		0,173	0,018	0,045		0,197	0,064	0,210		0,304	0,096	0,087		0,308	0,027	0,168
01745	0,427	0,009	0,033	03339	0,403	0,009	0,068	03343	0,679	0,233	0,088	04074	0,004	0,000	0,522	04071	0,035	0,108	0,546
	0,116	0,010	0,100		0,117	0,016	0,181		0,444	0,095	0,060		0,148	0,038	0,144		0,233	0,046	0,105
00519	0,944	0,038	0,117	07224	0,245	0,074	0,142	03350	1,743	2,252	0,518	01839	2,047	1,465	0,534	07226	2,303	0,561	0,725
	1,540	0,331	0,072		1,794	0,359	0,076		0,370	0,205	0,042		0,166	0,617	0,076		0,633	0,144	0,005
04073	0,032	0,169	0,609	03355	0,035	0,411	0,273	05842	0,045	0,076	0,390	04072	0,058	0,037	0,621	03354	0,092	0,629	0,033
	0,108	0,020	0,147		0,037	0,079	0,115		0,032	0,069	0,145		0,156	0,031	0,142		0,025	0,013	0,181
03353	0,001	0,267	0,095	03351	1,009	1,017	0,497	03352	0,135	0,234	0,054	07169	1,831	0,095	0,192	07225	2,009	0,132	0,221
	0,008	0,095	0,157		0,032	0,317	0,143		0,036	0,197	0,166		1,507	0,561	0,245		0,975	0,195	0,523
Piano Quinto						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
07157	0,100	0,000	0,022	05779	0,265	0,214	0,246	01758	0,235	0,278	0,034	01759	0,139	0,037	0,212	01756	0,071	0,016	0,143
	0,572	0,189	0,027		0,102	0,091	0,139		0,601	0,617	0,047		0,298	0,060	0,120		0,234	0,150	0,107
01757	0,255	0,255	0,270	03288	0,446	0,491	0,267	03287	0,182	0,061	0,023	01755	0,187	0,086	0,150	03285	0,156	0,028	0,032
	0,654	0,302	0,020		0,302	0,151	0,023		0,218	0,018	0,104		0,059	0,015	0,065		0,069	0,013	0,077
03284	0,576	0,521	0,144	01754	0,424	0,660	0,230	03286	0,059	0,038	0,005	01749	0,019	0,073	0,376	05781	0,136	0,118	0,294
	0,043	0,001	0,101		0,012	0,126	0,034		0,008	0,017	0,037		0,098	0,034	0,081		0,026	0,034	0,086
00493	0,214	0,043	0,155	03274	1,124	0,732	0,300	07231	0,743	0,570	0,247	01549	0,224	0,019	0,111	05782	0,087	0,203	0,419
	0,105	0,034	0,122		0,018	0,022	0,231		0,166	0,142	0,057		0,040	0,063	0,011		0,075	0,061	0,007
03278	0,851	0,713	0,202	03277	0,296	0,064	0,191	01547	0,005	0,129	0,263	01545	0,026	0,383	0,064	03276	0,124	0,094	0,028
	0,105	0,181	0,027		0,112	0,048	0,003		0,041	0,144	0,071		0,037	0,121	0,131		0,037	0,062	0,240
01548	0,213	0,079	0,313	03275	0,985	0,053	0,071	01762	0,146	0,042	0,194	00494	0,126	0,013	0,073	05780	0,227	0,137	0,171
	0,023	0,023	0,171		0,089	0,028	0,138		0,113	0,039	0,065		0,259	0,096	0,020		0,083	0,091	0,020
01550	0,066	0,493	0,007	01546	0,101	0,324	0,161	01753	0,102	0,359	0,111	07233	0,874	1,721	0,393	07232	0,998	0,786	0,348
	0,084	0,150	0,006		0,062	0,382	0,124		0,050	0,027	0,090		0,115	0,091	0,041		0,262	0,403	0,193
03279	0,486	0,405	0,359	03283	0,624	1,395	0,405	05778	0,103	0,289	0,239	03293	0,326	0,293	0,270	05783	0,083	0,073	0,247
	0,115	0,182	0,038		0,018	0,076	0,093		0,316	0,110	0,095		0,044	0,100	0,051		0,040	0,050	0,062
01750	0,068	0,069	0,474	01761	0,092	0,043	0,242	03280	0,079	0,238	0,280	03292	0,011	0,291	0,122	03289	0,603	1,078	0,368
	0,060	0,012	0,065		0,051	0,010	0,081		0,000	0,136	0,022		0,003	0,072	0,066		0,186	0,130	0,061
01751	0,036	0,046	0,454	01760	0,097	0,066	0,251	03291	0,079	0,316	0,164	03281	0,188	0,861	0,107	07234	0,741	1,572	0,455
	0,266	0,061	0,030		0,086	0,026	0,124		0,012	0,006	0,068		0,023	0,095	0,059		0,446	0,404	0,100
07156	0,256	0,013	0,017	03282	0,114	0,645	0,312	03290	0,135	0,513	0,182	01752	0,307	0,019	0,284				
	0,854	0,291	0,015		0,046	0,093	0,088		0,128	0,001	0,012		0,653	0,131	0,059				
Sisma in direzione Y																			
07157	0,218	0,035	0,042	05779	0,298	0,317	0,384	01758	0,029	0,348	0,080	01759	0,170	0,064	0,291	01756	0,679	0,083	0,030
	0,339	0,124	0,045		0,157	0,104	0,115		0,741	0,616	0,082		0,186	0,037	0,130		0,249	0,212	0,020
01757	1,042	0,456	0,380	03288	1,582	0,447	0,349	03287	1,019	0,121	0,108	01755	0,208	0,118	0,080	03285	0,083	0,055	0,095
	0,916	0,209	0,053		0,619	0,155	0,158		0,244	0,013	0,034		0,155	0,040	0,045		0,197	0,019	0,012
03284	0,762	0,827	0,278	01754	0,376	0,777	0,200	03286	0,311	0,047	0,011	01749	0,027	0,092	0,501	05781	0,129	0,181	0,398
	0,052	0,035	0,120		0,100	0,114	0,059		0,033	0,008	0,117		0,151	0,019	0,023		0,055	0,045	0,040

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00493	0,179	0,024	0,088	03274	1,524	1,046	0,480	07231	1,065	0,455	0,389	01549	0,328	0,062	0,084	05782	0,097	0,251	0,514
	0,223	0,000	0,130		0,180	0,124	0,206		0,024	0,528	0,099		0,506	0,690	0,240		0,096	0,008	0,050
03278	1,169	0,946	0,275	03277	0,264	0,083	0,241	01547	0,263	0,202	0,308	01545	0,032	0,458	0,091	03276	0,085	0,082	0,007
	0,257	0,234	0,126		0,133	0,029	0,100		0,031	0,096	0,190		0,033	0,209	0,148		0,058	0,070	0,331
01548	0,302	0,066	0,373	03275	1,108	0,109	0,018	01762	0,189	0,063	0,289	00494	0,125	0,031	0,093	05780	0,317	0,226	0,260
	0,073	0,251	0,204		0,240	0,108	0,153		0,280	0,014	0,033		0,009	0,000	0,082		0,035	0,136	0,038
01550	0,056	0,625	0,011	01546	0,110	0,414	0,191	01753	0,283	0,325	0,136	07233	0,088	0,875	0,134	07232	1,166	1,019	0,418
	0,015	0,413	0,168		0,016	0,553	0,251		0,216	0,086	0,083		0,114	0,041	0,086		0,441	0,060	0,198
03279	0,642	0,535	0,464	03283	1,000	1,916	0,069	05778	0,312	0,076	0,108	03293	0,512	0,356	0,376	05783	0,125	0,107	0,374
	0,060	0,205	0,049		0,035	0,039	0,077		0,313	0,096	0,102		0,086	0,203	0,000		0,054	0,031	0,085
01750	0,064	0,051	0,632	01761	0,121	0,100	0,376	03280	0,101	0,292	0,348	03292	0,037	0,231	0,199	03289	0,966	1,310	0,482
	0,265	0,053	0,055		0,159	0,032	0,084		0,011	0,100	0,047		0,022	0,053	0,104		0,267	0,083	0,097
01751	0,067	0,011	0,597	01760	0,141	0,107	0,390	03291	0,097	0,304	0,246	03281	0,232	1,075	0,216	07234	1,616	2,296	0,685
	0,425	0,101	0,030		0,010	0,012	0,120		0,055	0,041	0,055		0,019	0,039	0,055		0,390	0,446	0,144
07156	0,119	0,011	0,003	03282	0,067	0,805	0,450	03290	0,183	0,612	0,327	01752	0,236	0,053	0,345				
	1,255	0,421	0,057		0,050	0,058	0,078		0,172	0,024	0,055		0,822	0,164	0,053				
Piano Quinto						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
01619	0,044	0,052	0,119	05628	0,047	0,140	0,189	01618	0,352	0,046	0,019	01615	0,039	0,003	0,354	05626	0,098	0,129	0,294
	0,056	0,015	0,006		0,030	0,046	0,012		0,002	0,006	0,009		0,560	0,139	0,076		0,385	0,025	0,009
00491	0,217	0,161	0,304	01620	0,305	0,130	0,126	05627	0,055	0,166	0,223	01617	0,194	0,064	0,101	02118	0,068	0,050	0,258
	0,839	0,252	0,106		0,047	0,036	0,015		0,156	0,023	0,022		0,164	0,012	0,024		0,413	0,160	0,104
00492	0,097	0,157	0,236	05625	0,035	0,105	0,231	05623	0,096	0,057	0,183	00191	0,177	0,019	0,105	05629	0,261	0,144	0,229
	0,521	0,134	0,091		0,060	0,018	0,161		0,223	0,052	0,011		0,191	0,007	0,036		0,107	0,052	0,065
01621	0,715	0,059	0,039	01622	0,767	0,025	0,007	05624	0,464	0,018	0,102	05630	0,281	0,109	0,148	01628	0,063	0,258	0,175
	0,202	0,048	0,012		0,048	0,002	0,056		0,063	0,059	0,075		0,147	0,052	0,071		0,114	0,210	0,048
00198	0,640	0,160	0,049	02119	0,325	0,042	0,178	01623	0,184	0,250	0,123	01626	0,240	0,158	0,274	01627	0,180	0,493	0,147
	0,091	0,003	0,020		0,217	0,094	0,075		0,630	0,474	0,012		0,029	0,036	0,029		0,043	0,224	0,007
01625	0,080	0,155	0,299	01616	0,075	0,010	0,272	01624	0,090	0,406	0,123								
	0,214	0,121	0,061		0,341	0,089	0,042		0,527	0,270	0,076								
Sisma in direzione Y																			
01619	0,285	0,126	0,200	05628	0,265	0,039	0,297	01618	0,902	0,097	0,037	01615	0,143	0,006	0,412	05626	0,092	0,050	0,185
	0,011	0,037	0,049		0,096	0,013	0,055		0,125	0,004	0,067		0,533	0,122	0,108		0,434	0,081	0,038
00491	0,108	0,142	0,303	01620	0,185	0,048	0,233	05627	0,156	0,094	0,084	01617	0,680	0,115	0,102	02118	0,032	0,042	0,185
	1,179	0,410	0,171		0,109	0,065	0,040		0,231	0,102	0,044		0,224	0,003	0,031		0,256	0,113	0,090
00492	0,214	0,154	0,121	05625	0,050	0,101	0,124	05623	0,304	0,008	0,013	00191	0,416	0,082	0,040	05629	0,165	0,017	0,355
	0,303	0,086	0,066		0,017	0,050	0,132		0,269	0,054	0,043		0,215	0,006	0,079		0,274	0,065	0,032
01621	0,778	0,058	0,060	01622	0,927	0,078	0,011	05624	0,531	0,035	0,092	05630	0,192	0,068	0,083	01628	0,187	0,364	0,142
	0,385	0,039	0,051		0,227	0,005	0,074		0,102	0,034	0,092		0,295	0,005	0,107		0,017	0,067	0,131
00198	0,764	0,198	0,049	02119	0,331	0,045	0,159	01623	0,005	0,263	0,038	01626	0,187	0,026	0,387	01627	0,024	0,713	0,194
	0,064	0,025	0,043		0,058	0,061	0,092		0,641	0,441	0,066		0,205	0,173	0,039		0,030	0,015	0,144
01625	0,651	0,319	0,419	01616	0,148	0,018	0,351	01624	0,552	0,179	0,018								
	0,220	0,162	0,044		0,349	0,083	0,091		0,818	0,497	0,024								
Piano Quinto						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
01707	0,120	0,021	0,027	05724	0,001	0,001	0,005	01706	0,094	0,021	0,006	01703	0,048	0,010	0,029	05722	0,060	0,010	0,023
	0,023	0,010	0,006		0,013	0,012	0,003		0,017	0,001	0,007		0,005	0,002	0,005		0,015	0,008	0,008
00194	0,084	0,032	0,026	01708	0,080	0,004	0,021	05723	0,041	0,002	0,019	01705	0,123	0,018	0,004	01712	0,005	0,008	0,042
	0,038	0,016	0,011		0,026	0,003	0,012		0,004	0,004	0,008		0,007	0,010	0,007		0,008	0,002	0,015
00201	0,016	0,013	0,031	05721	0,010	0,006	0,046	05719	0,007	0,004	0,016	00195	0,112	0,027	0,015	05725	0,003	0,001	0,041

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,039	0,016	0,022		0,011	0,007	0,018		0,008	0,003	0,004		0,021	0,009	0,005		0,010	0,013	0,011
01709	0,050	0,019	0,030	01690	0,062	0,010	0,015	01710	0,002	0,007	0,041	05720	0,013	0,006	0,043	05726	0,002	0,001	0,057
	0,022	0,007	0,013		0,004	0,031	0,018		0,008	0,003	0,017		0,005	0,000	0,012		0,005	0,007	0,018
01711	0,010	0,007	0,041	01687	0,097	0,015	0,020	01692	0,001	0,006	0,045	00202	0,013	0,012	0,027	01691	0,039	0,022	0,035
	0,007	0,002	0,013		0,013	0,020	0,014		0,014	0,019	0,025		0,017	0,008	0,013		0,038	0,020	0,020
01689	0,098	0,027	0,005	01688	0,075	0,019	0,019	01704	0,056	0,005	0,023								
	0,002	0,040	0,010		0,003	0,020	0,014		0,013	0,004	0,002								
Sisma in direzione Y																			
01707	0,063	0,001	0,023	05724	0,073	0,002	0,050	01706	0,111	0,009	0,015	01703	0,151	0,031	0,074	05722	0,141	0,028	0,064
	0,044	0,003	0,052		0,011	0,001	0,053		0,035	0,007	0,054		0,029	0,007	0,054		0,018	0,001	0,041
00194	0,137	0,062	0,075	01708	0,057	0,012	0,025	05723	0,130	0,012	0,050	01705	0,152	0,017	0,025	01712	0,011	0,003	0,036
	0,125	0,051	0,058		0,047	0,019	0,048		0,005	0,007	0,056		0,013	0,008	0,051		0,019	0,005	0,040
00201	0,018	0,001	0,032	05721	0,014	0,004	0,042	05719	0,168	0,025	0,036	00195	0,182	0,023	0,031	05725	0,037	0,000	0,045
	0,101	0,039	0,045		0,026	0,001	0,041		0,019	0,007	0,052		0,059	0,008	0,054		0,019	0,017	0,047
01709	0,033	0,002	0,028	01690	0,047	0,001	0,049	01710	0,030	0,006	0,033	05720	0,022	0,001	0,035	05726	0,001	0,003	0,045
	0,042	0,017	0,047		0,007	0,025	0,051		0,048	0,013	0,041		0,018	0,008	0,040		0,028	0,014	0,042
01711	0,017	0,008	0,034	01687	0,130	0,016	0,057	01692	0,013	0,005	0,043	00202	0,027	0,004	0,026	01691	0,011	0,007	0,047
	0,032	0,010	0,039		0,054	0,020	0,066		0,005	0,013	0,046		0,071	0,030	0,040		0,014	0,013	0,047
01689	0,048	0,008	0,062	01688	0,090	0,008	0,061	01704	0,155	0,028	0,054								
	0,027	0,005	0,059		0,019	0,006	0,053		0,059	0,019	0,053								
Piano Quinto						**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**							
Sisma in direzione X																			
00253	0,250	0,051	0,047	05523	0,269	0,042	0,047	00193	0,289	0,072	0,031	01527	0,122	0,019	0,264	05551	0,014	0,016	0,284
	0,125	0,036	0,007		0,067	0,017	0,003		0,143	0,043	0,002		0,029	0,025	0,004		0,075	0,048	0,036
01526	0,095	0,025	0,296	01528	0,044	0,023	0,264	05550	0,030	0,019	0,276	01525	0,088	0,027	0,301	00290	0,004	0,006	0,034
	0,050	0,008	0,030		0,038	0,018	0,049		0,088	0,044	0,007		0,053	0,014	0,025		0,119	0,036	0,002
00200	0,046	0,022	0,013	05522	0,023	0,010	0,032	07126	0,080	0,058	0,239	01529	0,026	0,049	0,232	05521	0,027	0,026	0,254
	0,129	0,039	0,012		0,057	0,016	0,011		0,461	0,192	0,002		0,023	0,023	0,013		0,079	0,024	0,086
01523	0,134	0,015	0,291	05549	0,008	0,002	0,280	05520	0,092	0,023	0,348	01524	0,099	0,003	0,303	01539	0,019	0,020	0,030
	0,011	0,001	0,016		0,041	0,022	0,026		0,025	0,004	0,033		0,070	0,020	0,057		0,002	0,007	0,009
05525	0,159	0,003	0,054	05526	0,094	0,005	0,053	01542	0,128	0,014	0,016	01544	0,263	0,028	0,041	01543	0,184	0,009	0,013
	0,119	0,014	0,002		0,125	0,015	0,009		0,132	0,008	0,002		0,010	0,006	0,001		0,079	0,011	0,011
05524	0,223	0,024	0,062	01537	0,017	0,007	0,077	01538	0,035	0,005	0,059	05530	0,068	0,001	0,107	05529	0,127	0,000	0,104
	0,016	0,001	0,003		0,103	0,031	0,007		0,101	0,036	0,005		0,074	0,019	0,003		0,135	0,027	0,005
05528	0,183	0,019	0,106	05527	0,024	0,006	0,053	01540	0,046	0,004	0,014	01541	0,110	0,002	0,020	01513	0,217	0,040	0,077
	0,064	0,017	0,003		0,008	0,001	0,012		0,086	0,011	0,020		0,137	0,004	0,014		0,113	0,040	0,005
07125	0,239	0,006	0,367	01522	0,062	0,018	0,343	01514	0,213	0,026	0,105	05531	0,191	0,024	0,139	01515	0,227	0,036	0,137
	0,511	0,214	0,056		0,042	0,014	0,049		0,111	0,033	0,002		0,016	0,004	0,005		0,134	0,027	0,007
05532	0,147	0,007	0,143	01516	0,192	0,035	0,168	05547	0,033	0,016	0,268	01535	0,051	0,001	0,135	01536	0,021	0,009	0,112
	0,118	0,026	0,006		0,114	0,034	0,006		0,107	0,048	0,014		0,102	0,031	0,000		0,130	0,026	0,004
05534	0,042	0,007	0,144	05533	0,096	0,005	0,145	05535	0,158	0,016	0,174	05548	0,029	0,005	0,272	01517	0,175	0,036	0,191
	0,010	0,005	0,004		0,124	0,027	0,006		0,066	0,021	0,003		0,031	0,014	0,021		0,118	0,041	0,004
01530	0,007	0,021	0,209	05537	0,057	0,003	0,191	05536	0,112	0,005	0,181	01534	0,028	0,010	0,153	05546	0,056	0,011	0,263
	0,031	0,010	0,001		0,077	0,023	0,005		0,136	0,034	0,006		0,098	0,035	0,005		0,102	0,045	0,004
05545	0,100	0,005	0,255	01518	0,184	0,031	0,218	05538	0,150	0,015	0,206	01521	0,075	0,010	0,302	05541	0,015	0,001	0,225
	0,007	0,016	0,011		0,130	0,026	0,007		0,014	0,006	0,002		0,079	0,023	0,014		0,004	0,006	0,005
05540	0,076	0,008	0,218	05539	0,117	0,002	0,211	01533	0,022	0,011	0,185	01519	0,137	0,019	0,251	01532	0,005	0,002	0,183
	0,123	0,033	0,007		0,116	0,032	0,003		0,125	0,025	0,015		0,107	0,031	0,002		0,085	0,026	0,003
05543	0,073	0,012	0,243	01520	0,118	0,011	0,270	05544	0,040	0,009	0,249	05542	0,108	0,003	0,234	01531	0,006	0,004	0,218
	0,128	0,043	0,007		0,113	0,023	0,001		0,082	0,026	0,012		0,067	0,023	0,003		0,101	0,020	0,006

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione Y																			
00253	0,179	0,036	0,036	05523	0,202	0,032	0,033	00193	0,228	0,057	0,025	01527	0,051	0,034	0,266	05551	0,010	0,010	0,185
	0,023	0,006	0,049		0,016	0,003	0,051		0,026	0,007	0,050		0,017	0,057	0,037		0,033	0,036	0,047
01526	0,000	0,053	0,281	01528	0,511	0,240	0,234	05550	0,081	0,006	0,209	01525	0,066	0,042	0,283	00290	0,002	0,004	0,028
	0,035	0,073	0,060		0,070	0,075	0,029		0,022	0,033	0,048		0,027	0,053	0,056		0,048	0,010	0,031
00200	0,027	0,014	0,010	05522	0,017	0,006	0,024	07126	0,738	0,300	0,145	01529	0,047	0,107	0,182	05521	0,292	0,180	0,172
	0,074	0,022	0,029		0,047	0,008	0,039		0,364	0,184	0,207		0,079	0,073	0,126		0,042	0,049	0,057
01523	0,708	0,273	0,243	05549	0,155	0,031	0,177	05520	0,461	0,227	0,207	01524	0,060	0,007	0,278	01539	0,023	0,014	0,022
	0,018	0,006	0,009		0,003	0,014	0,051		0,116	0,007	0,057		0,047	0,072	0,009		0,039	0,000	0,039
05525	0,112	0,003	0,040	05526	0,069	0,007	0,039	01542	0,105	0,007	0,013	01544	0,215	0,026	0,031	01543	0,146	0,006	0,010
	0,012	0,002	0,051		0,022	0,004	0,048		0,016	0,001	0,051		0,009	0,001	0,051		0,006	0,001	0,052
05524	0,157	0,020	0,043	01537	0,011	0,005	0,053	01538	0,025	0,003	0,043	05530	0,045	0,002	0,073	05529	0,083	0,005	0,072
	0,009	0,001	0,051		0,013	0,004	0,035		0,028	0,005	0,033		0,020	0,003	0,045		0,015	0,003	0,050
05528	0,123	0,016	0,074	05527	0,022	0,005	0,040	01540	0,044	0,006	0,010	01541	0,098	0,002	0,014	01513	0,148	0,036	0,061
	0,005	0,002	0,051		0,032	0,007	0,043		0,027	0,004	0,048		0,023	0,000	0,048		0,019	0,005	0,050
07125	0,909	0,383	0,208	01522	0,107	0,179	0,251	01514	0,142	0,042	0,085	05531	0,133	0,018	0,098	01515	0,162	0,033	0,107
	0,263	0,136	0,144		0,030	0,050	0,113		0,016	0,005	0,050		0,008	0,000	0,051		0,017	0,003	0,050
05532	0,098	0,008	0,097	01516	0,146	0,007	0,134	05547	0,051	0,001	0,169	01535	0,033	0,000	0,084	01536	0,011	0,005	0,072
	0,009	0,002	0,051		0,014	0,000	0,050		0,020	0,015	0,045		0,004	0,001	0,037		0,006	0,001	0,037
05534	0,023	0,007	0,093	05533	0,063	0,003	0,094	05535	0,112	0,016	0,119	05548	0,028	0,010	0,177	01517	0,132	0,055	0,152
	0,010	0,001	0,041		0,014	0,002	0,047		0,002	0,000	0,052		0,029	0,007	0,042		0,013	0,000	0,050
01530	0,034	0,018	0,171	05537	0,041	0,003	0,120	05536	0,078	0,005	0,118	01534	0,016	0,007	0,094	05546	0,099	0,024	0,171
	0,032	0,011	0,040		0,007	0,002	0,043		0,007	0,001	0,049		0,002	0,001	0,036		0,015	0,006	0,049
05545	0,124	0,048	0,188	01518	0,154	0,035	0,170	05538	0,114	0,019	0,147	01521	0,111	0,019	0,260	05541	0,009	0,000	0,138
	0,016	0,000	0,053		0,017	0,003	0,051		0,009	0,000	0,052		0,040	0,013	0,052		0,010	0,001	0,040
05540	0,062	0,003	0,137	05539	0,091	0,014	0,139	01533	0,011	0,007	0,114	01519	0,135	0,030	0,202	01532	0,000	0,003	0,115
	0,011	0,000	0,046		0,007	0,000	0,051		0,013	0,003	0,037		0,020	0,005	0,050		0,017	0,002	0,036
05543	0,075	0,009	0,154	01520	0,130	0,010	0,229	05544	0,046	0,008	0,156	05542	0,101	0,031	0,161	01531	0,003	0,003	0,151
	0,013	0,002	0,049		0,028	0,006	0,050		0,016	0,003	0,044		0,003	0,002	0,053		0,023	0,005	0,038
Piano Quinto						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**							
Sisma in direzione X																			
01869	0,135	0,036	0,184	05890	0,137	0,017	0,170	00404	0,144	0,024	0,139	01785	0,066	0,011	0,307	00488	0,012	0,040	0,249
	0,042	0,021	0,012		0,007	0,006	0,043		0,143	0,070	0,004		0,723	0,739	0,154		0,252	0,058	0,096
05888	0,024	0,017	0,324	05911	0,069	0,005	0,392	01786	0,086	0,022	0,301	01878	0,054	0,039	0,308	01787	0,120	0,054	0,288
	0,195	0,160	0,278		0,874	0,072	0,160		2,063	1,529	0,037		0,291	0,165	0,266		1,029	0,930	0,267
01789	0,111	0,015	0,298	01788	0,127	0,058	0,262	05909	0,138	0,016	0,366	01790	0,080	0,017	0,276	05887	0,126	0,031	0,347
	0,394	0,133	0,068		0,207	0,280	0,158		0,391	0,046	0,163		1,127	0,517	0,067		1,413	0,273	0,030
05910	0,121	0,005	0,359	05892	0,082	0,006	0,196	05893	0,041	0,012	0,196	01832	0,031	0,014	0,147	05889	0,017	0,007	0,161
	0,487	0,160	0,247		0,068	0,012	0,037		0,070	0,004	0,005		0,032	0,064	0,038		0,023	0,016	0,014
00177	0,021	0,033	0,118	01829	0,018	0,018	0,165	05891	0,122	0,021	0,203	01833	0,073	0,022	0,142	01885	0,009	0,014	0,156
	0,256	0,106	0,022		0,037	0,028	0,042		0,011	0,006	0,036		0,028	0,022	0,043		0,056	0,023	0,063
01886	0,002	0,011	0,145	05894	0,009	0,013	0,193	01834	0,097	0,014	0,155	01830	0,004	0,000	0,149	01831	0,015	0,009	0,163
	0,074	0,025	0,050		0,010	0,015	0,041		0,019	0,005	0,013		0,019	0,067	0,006		0,001	0,080	0,014
05896	0,087	0,004	0,226	05895	0,126	0,010	0,233	01884	0,045	0,004	0,159	05897	0,052	0,001	0,228	00487	0,060	0,069	0,320
	0,129	0,027	0,025		0,037	0,025	0,041		0,030	0,018	0,060		0,109	0,017	0,030		2,717	0,932	0,341
01870	0,144	0,029	0,207	01877	0,154	0,016	0,385	01876	0,168	0,022	0,364	05899	0,122	0,005	0,262	05898	0,161	0,019	0,264
	0,072	0,031	0,015		1,410	0,195	0,375		0,844	0,260	0,223		0,107	0,021	0,051		0,077	0,009	0,030
01871	0,164	0,024	0,235	05907	0,091	0,005	0,323	05900	0,081	0,003	0,258	05904	0,070	0,004	0,300	01882	0,045	0,011	0,208
	0,110	0,019	0,014		0,487	0,047	0,037		0,204	0,006	0,008		0,272	0,013	0,053		0,021	0,014	0,112
05901	0,054	0,012	0,256	05908	0,062	0,004	0,321	01883	0,006	0,004	0,197	01872	0,190	0,031	0,262	01881	0,010	0,005	0,222

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,084	0,003	0,056		0,225	0,027	0,165		0,052	0,010	0,091		0,140	0,028	0,003		0,063	0,007	0,114
01873	0,172	0,032	0,289	05906	0,130	0,011	0,326	05902	0,151	0,018	0,295	01874	0,170	0,030	0,312	05903	0,109	0,005	0,292
	0,220	0,070	0,030		0,110	0,005	0,148		0,062	0,019	0,067		0,340	0,040	0,058		0,238	0,010	0,063
05905	0,166	0,022	0,327	01875	0,193	0,031	0,337	01879	0,063	0,015	0,285	01880	0,011	0,015	0,266				
	0,401	0,001	0,031		0,412	0,082	0,106		0,074	0,078	0,286		0,038	0,008	0,200				
Sisma in direzione Y																			
01869	0,065	0,022	0,105	05890	0,064	0,012	0,078	00404	0,073	0,019	0,076	01785	0,007	0,018	0,138	00488	0,023	0,026	0,088
	0,010	0,005	0,050		0,012	0,004	0,052		0,034	0,017	0,057		0,122	0,088	0,001		0,102	0,032	0,024
05888	0,003	0,011	0,111	05911	0,017	0,017	0,138	01786	0,008	0,042	0,151	01878	0,013	0,012	0,094	01787	0,015	0,030	0,172
	0,049	0,011	0,037		0,133	0,003	0,002		0,339	0,193	0,038		0,071	0,030	0,010		0,173	0,156	0,102
01789	0,070	0,003	0,174	01788	0,024	0,008	0,172	05909	0,065	0,008	0,161	01790	0,029	0,007	0,174	05887	0,073	0,017	0,183
	0,084	0,032	0,071		0,038	0,045	0,074		0,072	0,006	0,086		0,199	0,109	0,087		0,250	0,053	0,070
05910	0,042	0,013	0,153	05892	0,040	0,010	0,072	05893	0,022	0,001	0,061	01832	0,026	0,016	0,050	05889	0,001	0,002	0,041
	0,070	0,017	0,089		0,002	0,004	0,050		0,014	0,003	0,047		0,002	0,005	0,053		0,001	0,001	0,041
00177	0,001	0,006	0,029	01829	0,004	0,005	0,043	05891	0,059	0,010	0,086	01833	0,034	0,002	0,055	01885	0,007	0,006	0,043
	0,067	0,030	0,040		0,007	0,000	0,042		0,004	0,001	0,052		0,008	0,004	0,054		0,013	0,004	0,040
01886	0,002	0,002	0,037	05894	0,006	0,003	0,052	01834	0,044	0,008	0,061	01830	0,004	0,001	0,042	01831	0,025	0,014	0,052
	0,008	0,003	0,039		0,010	0,002	0,043		0,002	0,001	0,060		0,004	0,027	0,047		0,007	0,020	0,049
05896	0,040	0,006	0,083	05895	0,064	0,006	0,093	01884	0,014	0,002	0,046	05897	0,020	0,004	0,070	00487	0,065	0,036	0,195
	0,008	0,002	0,050		0,007	0,002	0,050		0,019	0,002	0,040		0,012	0,001	0,045		0,545	0,203	0,007
01870	0,064	0,020	0,121	01877	0,076	0,029	0,200	01876	0,082	0,057	0,199	05899	0,053	0,004	0,106	05898	0,083	0,011	0,121
	0,016	0,004	0,048		0,217	0,016	0,032		0,124	0,039	0,011		0,005	0,005	0,053		0,015	0,001	0,050
01871	0,066	0,013	0,138	05907	0,029	0,009	0,126	05900	0,031	0,002	0,092	05904	0,020	0,002	0,103	01882	0,013	0,007	0,063
	0,015	0,000	0,047		0,063	0,021	0,050		0,017	0,006	0,048		0,034	0,009	0,038		0,026	0,005	0,031
05901	0,016	0,006	0,081	05908	0,027	0,003	0,110	01883	0,000	0,000	0,059	01872	0,084	0,032	0,148	01881	0,015	0,004	0,069
	0,018	0,000	0,040		0,038	0,009	0,020		0,021	0,004	0,036		0,014	0,003	0,045		0,033	0,006	0,030
01873	0,077	0,059	0,167	05906	0,051	0,014	0,141	05902	0,067	0,012	0,125	01874	0,063	0,020	0,177	05903	0,041	0,008	0,116
	0,021	0,006	0,042		0,004	0,010	0,071		0,022	0,004	0,058		0,039	0,002	0,039		0,020	0,013	0,056
05905	0,078	0,014	0,155	01875	0,080	0,033	0,184	01879	0,020	0,006	0,085	01880	0,007	0,000	0,082				
	0,066	0,004	0,056		0,049	0,010	0,034		0,012	0,013	0,017		0,022	0,004	0,002				
Piano Quinto						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**							
Sisma in direzione X																			
00653	0,005	0,002	0,069	07154	0,062	0,084	0,122	05554	0,030	0,006	0,138	01550	0,110	0,023	0,137	00494	0,159	0,058	0,099
	0,330	0,147	0,223		0,287	0,068	0,014		0,165	0,183	0,216		0,143	0,088	0,067		0,019	0,057	0,105
05553	0,111	0,027	0,150	05562	0,063	0,016	0,169	01549	0,042	0,029	0,146	01548	0,035	0,032	0,170	05556	0,133	0,014	0,113
	0,155	0,020	0,102		0,657	0,139	0,077		1,177	0,130	0,014		0,561	0,051	0,280		0,919	0,087	0,127
05557	0,128	0,015	0,115	01555	0,105	0,041	0,193	00650	0,091	0,014	0,120	01545	0,191	0,017	0,111	05560	0,153	0,030	0,144
	0,094	0,122	0,212		0,420	0,055	0,101		0,099	0,020	0,118		0,164	0,021	0,280		0,560	0,064	0,254
05552	0,160	0,021	0,133	05559	0,038	0,013	0,140	01551	0,011	0,004	0,177	00676	0,135	0,021	0,131	05555	0,122	0,033	0,135
	0,311	0,053	0,118		0,499	0,108	0,382		0,735	0,821	0,052		1,763	0,412	0,285		1,629	0,412	0,045
07153	0,102	0,026	0,169	01546	0,274	0,034	0,140	05561	0,102	0,002	0,147	01547	0,117	0,004	0,174	01552	0,085	0,000	0,177
	2,651	0,841	0,112		1,425	0,521	0,234		0,226	0,057	0,100		0,443	0,346	0,248		2,041	1,615	0,069
01556	0,091	0,031	0,146	05558	0,117	0,012	0,112	01554	0,142	0,039	0,185	01553	0,159	0,010	0,151	00675	0,156	0,028	0,136
	1,134	0,517	0,080		0,917	0,142	0,099		0,265	0,449	0,067		0,906	1,173	0,083		1,233	0,247	0,110
00674	0,153	0,031	0,155	00652	0,049	0,027	0,094	00673	0,139	0,027	0,147	00493	0,137	0,052	0,099	00651	0,057	0,022	0,109
	0,731	0,132	0,037		0,191	0,038	0,340		0,410	0,082	0,039		0,150	0,095	0,009		0,095	0,002	0,217
Sisma in direzione Y																			
00653	0,031	0,020	0,000	07154	0,018	0,025	0,015	05554	0,044	0,001	0,003	01550	0,097	0,056	0,182	00494	0,168	0,062	0,118
	0,318	0,093	0,210		0,200	0,052	0,057		0,010	0,098	0,141		0,403	0,388	0,254		0,045	0,022	0,099
05553	0,102	0,020	0,192	05562	0,049	0,013	0,237	01549	0,075	0,010	0,218	01548	0,076	0,009	0,253	05556	0,089	0,008	0,236

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,070	0,137	0,262		0,531	0,187	0,158		1,830	0,827	0,115		0,506	0,385	0,444		0,151	0,042	0,078
05557	0,074	0,013	0,220	01555	0,003	0,003	0,047	00650	0,092	0,017	0,157	01545	0,148	0,034	0,018	05560	0,127	0,031	0,178
	0,066	0,079	0,085		0,078	0,127	0,035		0,029	0,006	0,221		0,310	0,243	0,286		0,522	0,039	0,082
05552	0,119	0,043	0,063	05559	0,036	0,010	0,039	01551	0,005	0,015	0,044	00676	0,088	0,023	0,245	05555	0,099	0,008	0,221
	0,192	0,009	0,240		0,089	0,029	0,193		0,252	0,462	0,018		0,365	0,108	0,198		0,324	0,118	0,106
07153	0,103	0,019	0,032	01546	0,308	0,001	0,020	05561	0,089	0,006	0,007	01547	0,144	0,023	0,249	01552	0,000	0,002	0,037
	0,517	0,164	0,093		1,859	0,682	0,174		0,108	0,126	0,309		0,691	0,436	0,438		0,439	0,631	0,069
01556	0,003	0,019	0,089	05558	0,052	0,004	0,212	01554	0,062	0,026	0,046	01553	0,061	0,003	0,010	00675	0,098	0,014	0,242
	0,210	0,159	0,071		0,176	0,088	0,006		0,035	0,087	0,042		0,160	0,287	0,050		0,209	0,042	0,205
00674	0,106	0,024	0,121	00652	0,053	0,017	0,033	00673	0,092	0,020	0,218	00493	0,084	0,035	0,146	00651	0,039	0,024	0,121
	0,142	0,024	0,270		0,319	0,064	0,245		0,202	0,040	0,245		0,191	0,046	0,153		0,048	0,015	0,248
Piano Quinto						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
01591	0,154	0,042	0,164	01592	0,165	0,035	0,192	05592	0,216	0,029	0,229	05588	0,372	0,065	0,189	01598	0,352	0,018	0,167
	0,097	0,019	0,011		0,225	0,053	0,014		0,099	0,058	0,063		0,260	0,070	0,050		0,066	0,008	0,096
00291	0,308	0,154	0,218	00197	0,275	0,048	0,081	05586	0,262	0,033	0,077	01506	0,251	0,014	0,077	01585	0,265	0,049	0,072
	0,259	0,058	0,046		0,698	0,214	0,250		0,292	0,094	0,269		0,198	0,069	0,242		0,558	0,187	0,167
05606	0,287	0,029	0,061	05589	0,427	0,042	0,175	05590	0,362	0,013	0,205	01597	0,332	0,005	0,196	00252	0,110	0,048	0,213
	0,019	0,081	0,235		0,105	0,040	0,072		0,027	0,047	0,049		0,030	0,008	0,030		0,698	0,269	0,025
05587	0,131	0,012	0,238	01505	0,279	0,015	0,090	01501	0,586	0,059	0,028	05603	0,537	0,060	0,007	05585	0,593	0,100	0,037
	0,155	0,030	0,112		0,749	0,310	0,183		0,640	0,061	0,067		0,417	0,063	0,088		0,931	0,159	0,043
01502	0,467	0,014	0,079	01503	0,459	0,008	0,077	01504	0,392	0,010	0,089	05604	0,456	0,019	0,048	05605	0,371	0,000	0,047
	0,143	0,028	0,288		0,285	0,044	0,224		0,791	0,243	0,142		0,123	0,075	0,194		0,518	0,140	0,020
01593	0,146	0,008	0,250	01578	0,455	0,083	0,204	01577	0,436	0,086	0,248	05591	0,292	0,011	0,217	01594	0,217	0,004	0,240
	0,020	0,003	0,014		0,129	0,026	0,015		0,293	0,081	0,003		0,042	0,049	0,022		0,102	0,088	0,071
01595	0,303	0,004	0,232	01596	0,310	0,000	0,212	00190	0,620	0,174	0,060	01584	0,575	0,119	0,057	01579	0,467	0,087	0,170
	0,016	0,039	0,041		0,159	0,096	0,013		1,850	0,640	0,262		0,897	0,171	0,261		0,029	0,006	0,008
05594	0,366	0,016	0,144	05595	0,288	0,015	0,149	01586	0,277	0,062	0,053	05593	0,442	0,038	0,135	01590	0,198	0,025	0,082
	0,077	0,042	0,023		0,085	0,023	0,027		0,353	0,071	0,175		0,055	0,043	0,051		0,044	0,004	0,007
05600	0,496	0,042	0,033	01582	0,516	0,090	0,024	01583	0,563	0,097	0,017	05598	0,361	0,012	0,083	01588	0,235	0,044	0,038
	0,056	0,016	0,088		0,271	0,048	0,060		0,454	0,091	0,113		0,149	0,023	0,001		0,097	0,019	0,021
01589	0,261	0,060	0,058	05599	0,282	0,046	0,079	01581	0,553	0,100	0,073	05596	0,500	0,070	0,082	01580	0,557	0,100	0,108
	0,027	0,005	0,028		0,034	0,009	0,041		0,123	0,025	0,044		0,041	0,015	0,017		0,012	0,002	0,026
05597	0,439	0,024	0,084	05601	0,416	0,011	0,026	01587	0,250	0,034	0,018	05602	0,341	0,012	0,022				
	0,082	0,004	0,053		0,210	0,077	0,060		0,142	0,040	0,063		0,181	0,092	0,064				
Sisma in direzione Y																			
01591	0,146	0,010	0,021	01592	0,220	0,028	0,001	05592	0,207	0,023	0,140	05588	0,437	0,062	0,112	01598	0,495	0,057	0,126
	0,108	0,022	0,050		0,177	0,047	0,054		0,077	0,037	0,075		0,090	0,024	0,142		0,054	0,005	0,093
00291	0,514	0,106	0,083	00197	0,518	0,167	0,020	05586	0,443	0,070	0,066	01506	0,534	0,061	0,087	01585	0,375	0,079	0,000
	0,391	0,150	0,104		0,215	0,067	0,103		0,079	0,009	0,095		0,063	0,029	0,065		0,155	0,054	0,079
05606	0,339	0,037	0,092	05589	0,292	0,012	0,130	05590	0,260	0,001	0,137	01597	0,389	0,000	0,117	00252	0,320	0,131	0,032
	0,012	0,044	0,072		0,026	0,032	0,107		0,030	0,011	0,078		0,071	0,027	0,097		0,368	0,131	0,083
05587	0,269	0,046	0,114	01505	0,433	0,007	0,042	01501	0,628	0,070	0,005	05603	0,405	0,044	0,062	05585	0,542	0,081	0,060
	0,121	0,031	0,095		0,054	0,024	0,019		0,069	0,002	0,097		0,056	0,016	0,100		0,118	0,025	0,101
01502	0,512	0,028	0,034	01503	0,547	0,028	0,045	01504	0,472	0,030	0,045	05604	0,395	0,014	0,081	05605	0,347	0,014	0,086
	0,006	0,001	0,105		0,057	0,003	0,094		0,141	0,051	0,075		0,022	0,016	0,096		0,072	0,020	0,068
01593	0,360	0,047	0,139	01578	0,294	0,019	0,085	01577	0,367	0,022	0,087	05591	0,235	0,002	0,140	01594	0,301	0,023	0,116
	0,012	0,020	0,067		0,069	0,014	0,082		0,150	0,043	0,082		0,042	0,019	0,074		0,003	0,006	0,082
01595	0,384	0,021	0,123	01596	0,350	0,002	0,118	00190	0,618	0,148	0,054	01584	0,473	0,090	0,001	01579	0,107	0,007	0,006
	0,054	0,010	0,054		0,016	0,016	0,090		0,218	0,069	0,104		0,147	0,039	0,095		0,034	0,006	0,078

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
05594	0,096	0,008	0,139	05595	0,079	0,002	0,144	01586	0,257	0,030	0,012	05593	0,119	0,002	0,132	01590	0,009	0,000	0,015
	0,009	0,003	0,085		0,032	0,012	0,071		0,090	0,018	0,060		0,002	0,008	0,090		0,070	0,015	0,046
05600	0,231	0,018	0,111	01582	0,151	0,026	0,008	01583	0,390	0,096	0,015	05598	0,062	0,009	0,134	01588	0,118	0,018	0,000
	0,012	0,009	0,094		0,040	0,007	0,085		0,081	0,016	0,090		0,009	0,007	0,079		0,009	0,002	0,042
01589	0,021	0,005	0,002	05599	0,059	0,008	0,076	01581	0,003	0,004	0,006	05596	0,042	0,005	0,110	01580	0,066	0,005	0,010
	0,042	0,008	0,042		0,020	0,006	0,058		0,016	0,003	0,081		0,007	0,001	0,089		0,013	0,003	0,079
05597	0,067	0,008	0,128	05601	0,213	0,008	0,118	01587	0,134	0,025	0,023	05602	0,197	0,014	0,124				
	0,001	0,006	0,091		0,022	0,016	0,086		0,013	0,007	0,044		0,016	0,007	0,068				
Piano Quinto						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
01508	0,311	0,165	0,284	05583	0,112	0,053	0,421	01509	0,457	0,131	0,350	01507	0,146	0,012	0,273	05584	0,099	0,018	0,423
	0,450	0,270	0,043		0,187	0,056	0,081		0,014	0,024	0,000		0,046	0,083	0,014		0,041	0,025	0,033
00377	0,117	0,025	0,221	05564	0,004	0,008	0,323	01564	0,008	0,030	0,375	01569	0,154	0,013	0,267	01570	0,212	0,037	0,280
	0,225	0,133	0,039		0,032	0,003	0,032		0,229	0,092	0,050		0,010	0,019	0,008		0,141	0,015	0,006
05570	0,175	0,008	0,275	01510	0,098	0,061	0,417	01557	0,413	0,123	0,321	05566	0,634	0,069	0,246	07132	0,918	0,064	0,255
	0,069	0,031	0,073		0,157	0,147	0,048		0,333	0,124	0,073		0,146	0,039	0,003		0,271	0,182	0,094
01512	0,506	0,123	0,348	05581	0,202	0,019	0,453	05563	0,356	0,134	0,412	05582	0,112	0,000	0,425	01511	0,126	0,053	0,407
	0,138	0,054	0,062		0,089	0,044	0,026		0,189	0,022	0,088		0,032	0,033	0,006		0,006	0,052	0,016
05565	0,210	0,073	0,260	07130	0,291	0,102	0,251	01571	0,271	0,090	0,234	05567	0,378	0,066	0,270	00420	0,434	0,220	0,360
	0,101	0,013	0,104		0,768	0,306	0,049		0,017	0,107	0,032		0,063	0,024	0,089		1,098	0,438	0,086
01563	0,218	0,041	0,478	01576	0,694	0,132	0,190	01575	0,326	0,065	0,132	05568	0,279	0,025	0,261	05569	0,204	0,046	0,258
	0,240	0,033	0,081		0,008	0,091	0,067		0,016	0,155	0,028		0,002	0,003	0,038		0,017	0,013	0,036
01574	0,206	0,002	0,165	01572	0,196	0,007	0,216	01573	0,140	0,031	0,224	01559	0,258	0,052	0,349	05571	0,267	0,029	0,306
	0,107	0,240	0,014		0,149	0,194	0,085		0,259	0,375	0,053		0,063	0,004	0,004		0,062	0,063	0,060
01558	0,314	0,045	0,322	05573	0,160	0,020	0,310	01568	0,102	0,026	0,286	05572	0,219	0,037	0,305	05574	0,222	0,041	0,346
	0,042	0,010	0,017		0,056	0,048	0,048		0,094	0,020	0,019		0,057	0,084	0,011		0,004	0,021	0,014
05575	0,188	0,010	0,337	01566	0,072	0,016	0,358	01567	0,078	0,017	0,329	05577	0,094	0,007	0,356	01560	0,270	0,028	0,391
	0,087	0,082	0,025		0,165	0,052	0,016		0,182	0,036	0,016		0,008	0,014	0,023		0,156	0,031	0,010
05578	0,158	0,042	0,368	01562	0,175	0,079	0,445	05576	0,146	0,046	0,342	01565	0,013	0,013	0,367	05580	0,054	0,051	0,403
	0,037	0,048	0,005		0,226	0,056	0,046		0,108	0,073	0,001		0,139	0,064	0,033		0,111	0,023	0,001
05579	0,114	0,042	0,368	01561	0,216	0,014	0,413												
	0,107	0,077	0,024		0,165	0,054	0,029												
Sisma in direzione Y																			
01508	0,290	0,034	0,227	05583	0,245	0,036	0,390	01509	0,419	0,008	0,272	01507	0,197	0,012	0,271	05584	0,180	0,051	0,398
	0,003	0,014	0,023		0,005	0,000	0,026		0,005	0,006	0,041		0,055	0,067	0,036		0,023	0,004	0,025
00377	0,175	0,112	0,273	05564	0,198	0,027	0,332	01564	0,194	0,001	0,410	01569	0,038	0,140	0,542	01570	0,195	0,515	0,177
	0,106	0,051	0,034		0,028	0,014	0,004		0,026	0,015	0,026		0,042	0,003	0,009		0,085	0,017	0,011
05570	0,344	0,264	0,374	01510	0,374	0,071	0,259	01557	0,717	0,442	0,264	05566	1,512	0,937	0,230	07132	3,717	1,072	0,155
	0,052	0,019	0,034		0,035	0,000	0,012		0,084	0,026	0,032		0,043	0,026	0,035		0,097	0,034	0,062
01512	0,592	0,071	0,312	05581	0,357	0,075	0,415	05563	0,535	0,046	0,378	05582	0,290	0,005	0,392	01511	0,432	0,034	0,271
	0,138	0,066	0,061		0,020	0,017	0,054		0,079	0,007	0,065		0,010	0,009	0,032		0,032	0,019	0,032
05565	2,049	0,993	0,206	07130	4,344	1,084	0,231	01571	3,116	1,220	0,158	05567	0,130	0,225	0,415	00420	0,722	0,130	0,359
	0,076	0,038	0,049		0,255	0,102	0,056		0,046	0,109	0,032		0,038	0,011	0,039		0,255	0,094	0,006
01563	0,404	0,118	0,466	01576	2,664	1,145	0,150	01575	0,127	0,207	0,561	05568	0,167	0,018	0,445	05569	0,358	0,009	0,438
	0,105	0,028	0,035		0,060	0,085	0,030		0,032	0,018	0,040		0,009	0,005	0,032		0,007	0,011	0,034
01574	0,361	0,009	0,530	01572	0,477	0,236	0,553	01573	0,393	0,063	0,531	01559	0,076	0,032	0,576	05571	0,158	0,132	0,439
	0,037	0,010	0,034		0,012	0,013	0,026		0,081	0,082	0,020		0,017	0,007	0,024		0,008	0,004	0,036
01558	0,313	0,150	0,635	05573	0,134	0,140	0,429	01568	0,018	0,020	0,506	05572	0,144	0,006	0,388	05574	0,023	0,055	0,465
	0,042	0,008	0,019		0,019	0,005	0,032		0,015	0,006	0,016		0,003	0,005	0,037		0,000	0,002	0,033
05575	0,002	0,046	0,419	01566	0,068	0,001	0,450	01567	0,013	0,016	0,487	05577	0,025	0,057	0,460	01560	0,013	0,016	0,584

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,004	0,006	0,037		0,012	0,003	0,017		0,007	0,001	0,018		0,007	0,001	0,024		0,008	0,002	0,028
05578	0,160	0,046	0,430	01562	0,239	0,029	0,490	05576	0,002	0,046	0,412	01565	0,139	0,018	0,428	05580	0,117	0,042	0,420
	0,000	0,009	0,040		0,035	0,009	0,032		0,001	0,003	0,033		0,021	0,002	0,019		0,010	0,002	0,028
05579	0,134	0,006	0,413	01561	0,047	0,071	0,510												
	0,008	0,007	0,035		0,012	0,006	0,030												
Piano Quinto						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
05769	0,240	0,028	0,052	05770	0,189	0,001	0,004	01732	0,398	0,047	0,089	01745	0,216	0,024	0,152	01746	0,266	0,077	0,106
	0,462	0,020	0,017		0,052	0,011	0,096		0,613	0,143	0,112		0,039	0,019	0,031		0,172	0,052	0,203
05775	0,089	0,001	0,050	05768	0,466	0,081	0,057	01731	0,610	0,094	0,057	07167	0,580	0,164	0,048	01744	0,145	0,001	0,149
	0,011	0,003	0,041		0,627	0,097	0,037		0,495	0,061	0,082		1,122	0,356	0,163		0,144	0,031	0,089
01747	0,182	0,123	0,034	05776	0,100	0,075	0,109	05774	0,208	0,045	0,098	01743	0,292	0,064	0,111	05765	0,273	0,065	0,093
	1,146	0,385	0,032		0,435	0,052	0,055		0,386	0,051	0,056		0,155	0,055	0,020		0,677	0,091	0,127
00519	0,320	0,061	0,068	04041	0,192	0,068	0,061	01748	0,122	0,079	0,067	05766	0,017	0,046	0,070	05777	0,036	0,144	0,043
	1,664	0,581	0,099		0,784	0,180	0,083		0,462	0,169	0,099		0,147	0,060	0,162		0,160	0,054	0,116
04039	0,377	0,080	0,080	00662	0,157	0,032	0,111	00663	0,028	0,025	0,113	05772	0,128	0,142	0,140	05767	0,123	0,055	0,115
	0,668	0,141	0,149		0,236	0,047	0,084		0,195	0,087	0,119		0,161	0,032	0,110		0,025	0,023	0,161
00523	0,173	0,063	0,067	01736	0,142	0,099	0,113	07204	0,121	0,008	0,034	01734	0,093	0,085	0,057	01733	0,012	0,000	0,087
	0,306	0,102	0,149		0,414	0,146	0,103		0,017	0,037	0,049		0,876	0,316	0,223		0,120	0,056	0,020
01735	0,173	0,029	0,048	05771	0,097	0,013	0,024	04040	0,244	0,053	0,071	03252	0,505	0,089	0,013	03253	0,267	0,016	0,026
	0,817	0,243	0,042		0,485	0,074	0,015		0,472	0,090	0,074		0,483	0,026	0,019		0,356	0,030	0,008
03255	0,239	0,008	0,004	03254	0,230	0,013	0,006	03259	0,155	0,085	0,047	03256	0,120	0,013	0,002	04037	0,024	0,016	0,029
	0,154	0,068	0,012		0,281	0,015	0,029		0,460	0,020	0,002		0,131	0,052	0,034		0,379	0,150	0,088
07235	0,069	0,221	0,095	03257	0,124	0,037	0,011	03258	0,090	0,039	0,011	07236	0,201	0,093	0,035	04036	0,010	0,036	0,193
	0,361	0,102	0,009		0,313	0,040	0,043		0,395	0,021	0,018		0,528	0,106	0,007		0,104	0,027	0,014
03273	0,063	0,412	0,149	04042	0,186	0,091	0,063	00521	0,087	0,045	0,037	04034	0,001	0,011	0,205	05773	0,001	0,040	0,160
	0,039	0,017	0,033		0,555	0,116	0,006		0,528	0,164	0,145		0,127	0,040	0,029		0,059	0,042	0,008
03269	0,057	0,251	0,133	03272	0,040	0,083	0,123	03271	0,005	0,082	0,060	04038	0,102	0,034	0,055	03270	0,009	0,202	0,056
	0,007	0,038	0,039		0,009	0,029	0,019		0,003	0,056	0,007		0,315	0,063	0,050		0,004	0,058	0,009
07238	0,081	0,350	0,121	03267	0,178	0,073	0,033	04035	0,004	0,015	0,221	03266	0,130	0,015	0,037	07205	0,086	0,006	0,035
	0,377	0,093	0,022		0,506	0,046	0,018		0,144	0,029	0,004		0,306	0,040	0,004		0,019	0,027	0,014
03268	0,178	0,551	0,169	03265	0,111	0,018	0,004	03264	0,140	0,015	0,018	03260	0,402	0,140	0,102	07237	0,536	0,192	0,084
	0,040	0,011	0,053		0,201	0,001	0,031		0,103	0,042	0,008		0,478	0,012	0,047		0,618	0,124	0,062
03263	0,157	0,002	0,017	03261	0,205	0,018	0,014	03262	0,159	0,009	0,009								
	0,080	0,036	0,024		0,304	0,037	0,027		0,193	0,003	0,025								
Sisma in direzione Y																			
05769	0,095	0,112	0,541	05770	0,678	0,006	0,506	01732	0,629	0,074	0,561	01745	0,360	0,022	0,600	01746	0,390	0,053	0,508
	0,322	0,035	0,086		0,121	0,015	0,174		0,584	0,138	0,209		0,062	0,008	0,035		0,017	0,069	0,208
05775	0,508	0,004	0,503	05768	0,818	0,091	0,351	01731	1,020	0,119	0,496	07167	1,100	0,632	0,041	01744	0,549	0,029	0,546
	0,067	0,019	0,110		0,370	0,051	0,081		0,363	0,021	0,021		0,701	0,217	0,004		0,136	0,010	0,165
01747	0,212	0,252	0,199	05776	1,204	0,374	0,564	05774	0,079	0,118	0,524	01743	0,948	0,140	0,499	05765	0,682	0,070	0,351
	0,596	0,173	0,097		0,112	0,013	0,113		0,159	0,041	0,116		0,073	0,053	0,055		0,255	0,021	0,159
00519	1,001	0,567	0,084	04041	0,752	0,211	0,024	01748	0,242	0,269	0,294	05766	0,276	0,200	0,379	05777	0,563	0,655	0,257
	0,788	0,285	0,041		0,318	0,071	0,062		0,210	0,057	0,034		0,001	0,019	0,023		0,119	0,001	0,007
04039	0,927	0,233	0,036	00662	0,420	0,020	0,347	00663	0,432	0,138	0,357	05772	0,693	0,654	0,262	05767	0,428	0,206	0,376
	0,422	0,088	0,035		0,052	0,010	0,020		0,049	0,009	0,015		0,182	0,015	0,023		0,074	0,007	0,058
00523	0,366	0,138	0,326	01736	0,380	0,262	0,314	07204	0,590	0,188	0,276	01734	0,586	0,033	0,540	01733	0,513	0,035	0,615
	0,068	0,045	0,051		0,301	0,031	0,057		0,127	0,036	0,013		0,639	0,135	0,302		0,218	0,107	0,076
01735	0,010	0,253	0,173	05771	1,364	0,386	0,561	04040	0,305	0,311	0,067	03252	4,041	0,701	0,097	03253	1,606	0,087	0,337
	0,712	0,171	0,040		0,281	0,058	0,102		0,301	0,063	0,042		0,294	0,031	0,088		0,170	0,027	0,091

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03255	1,160	0,055	0,174	03254	1,162	0,031	0,171	03259	1,841	0,959	0,605	03256	0,294	0,033	0,214	04037	0,279	0,125	0,339
	0,061	0,058	0,117		0,136	0,021	0,073		0,311	0,001	0,110		0,187	0,045	0,135		0,074	0,035	0,003
07235	1,847	1,702	0,623	03257	0,158	0,011	0,188	03258	0,475	0,193	0,354	07236	2,780	1,191	0,558	04036	0,148	0,419	1,059
	0,264	0,006	0,053		0,281	0,029	0,074		0,281	0,011	0,097		0,222	0,044	0,084		0,084	0,042	0,032
03273	1,233	2,796	0,966	04042	0,127	0,341	0,063	00521	0,219	0,043	0,287	04034	0,135	0,372	1,059	05773	0,002	0,010	0,840
	0,068	0,027	0,054		0,207	0,056	0,063		0,116	0,038	0,031		0,034	0,028	0,038		0,013	0,009	0,015
03269	0,269	0,932	0,740	03272	0,268	0,949	0,736	03271	0,015	0,645	0,361	04038	0,298	0,005	0,348	03270	0,019	0,651	0,352
	0,005	0,035	0,005		0,010	0,051	0,020		0,010	0,026	0,012		0,047	0,009	0,000		0,008	0,004	0,013
07238	1,724	1,693	0,707	03267	3,835	0,664	0,107	04035	0,001	0,006	1,280	03266	1,438	0,080	0,327	07205	0,512	0,180	0,244
	0,138	0,031	0,044		0,148	0,028	0,091		0,037	0,007	0,031		0,050	0,021	0,099		0,083	0,031	0,002
03268	1,175	2,758	0,894	03265	0,999	0,036	0,169	03264	0,973	0,046	0,174	03260	2,017	0,978	0,605	07237	2,980	1,241	0,566
	0,047	0,033	0,028		0,027	0,006	0,075		0,003	0,025	0,104		0,188	0,024	0,121		0,051	0,010	0,082
03263	0,136	0,032	0,211	03261	0,681	0,196	0,343	03262	0,106	0,018	0,183								
	0,109	0,021	0,111		0,115	0,014	0,110		0,120	0,001	0,087								
Piano Quinto						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
07192	0,282	0,045	0,243	00526	0,675	0,119	0,028	05609	0,542	0,109	0,153	00520	1,829	0,671	0,117	01603	1,535	0,406	0,128
	0,361	0,118	0,029		0,824	0,308	0,093		0,339	0,085	0,209		3,725	1,266	0,357		0,766	0,154	0,074
05607	1,250	0,452	0,048	01602	0,713	0,327	0,096	01605	0,837	0,034	0,041	05620	0,772	0,049	0,023	01604	0,518	0,204	0,086
	1,526	0,231	0,150		1,893	0,427	0,323		0,586	0,330	0,574		0,071	0,159	0,465		0,764	0,340	0,607
03154	0,061	0,082	0,066	07219	0,201	0,126	0,072	01611	0,519	0,024	0,144	01606	0,788	0,141	0,152	05619	0,837	0,136	0,069
	1,256	0,089	0,055		0,460	0,048	0,147		1,709	0,223	0,103		1,532	0,596	0,185		0,992	0,187	0,073
01608	0,493	0,269	0,072	05608	0,051	0,187	0,121	05622	0,505	0,029	0,174	03155	0,529	0,035	0,059	01607	0,319	0,000	0,237
	0,436	0,023	0,589		0,766	0,199	0,300		0,039	0,079	0,519		1,361	0,079	0,061		1,809	0,957	0,418
05621	0,617	0,101	0,058	03158	1,108	0,027	0,075	01613	0,850	0,011	0,165	01614	1,061	0,066	0,148	01609	0,512	0,130	0,101
	1,139	0,334	0,050		0,447	0,126	0,066		0,154	0,002	0,184		1,107	0,018	0,171		0,095	0,027	0,202
03160	1,640	0,387	0,210	03159	1,381	0,076	0,126	03157	0,879	0,048	0,080	01612	0,737	0,010	0,172	07168	0,886	0,186	0,026
	1,595	0,016	0,182		0,933	0,092	0,102		0,248	0,040	0,042		0,861	0,041	0,210		2,476	0,635	0,032
03156	0,665	0,020	0,114	01610	0,562	0,012	0,015	07220	2,074	0,570	0,155	05610	0,038	0,218	0,224	03171	0,112	0,333	0,134
	0,796	0,027	0,119		0,200	0,139	0,282		1,837	0,367	0,119		0,011	0,009	0,246		0,006	0,026	0,179
00522	0,524	0,215	0,066	00667	0,532	0,016	0,157	04079	0,019	0,025	0,247	04080	0,054	0,178	0,253	03170	0,032	0,214	0,128
	0,328	0,076	0,330		0,972	0,292	0,244		0,218	0,044	0,093		0,112	0,038	0,142		0,033	0,043	0,224
03168	0,042	0,855	0,015	05611	0,238	0,353	0,221	03169	0,020	0,144	0,003	07193	0,362	0,031	0,070	05615	0,675	0,136	0,060
	0,075	0,241	0,279		0,114	0,106	0,195		0,050	0,018	0,292		0,066	0,021	0,101		0,054	0,094	0,006
07222	0,892	0,871	0,408	05614	0,985	0,307	0,151	05612	0,804	0,035	0,032	03163	0,815	0,002	0,047	03162	0,719	0,039	0,029
	0,471	0,185	0,076		0,560	0,181	0,043		0,512	0,021	0,009		0,262	0,012	0,028		0,388	0,064	0,001
00665	0,551	0,059	0,078	00664	0,603	0,123	0,027	03167	1,716	0,269	0,336	03166	1,102	0,026	0,078	05613	0,889	0,029	0,064
	0,213	0,063	0,121		0,187	0,037	0,041		0,437	0,121	0,134		0,283	0,029	0,042		0,046	0,047	0,018
03165	0,956	0,027	0,012	03164	0,807	0,005	0,004	03161	0,793	0,075	0,051	01600	0,783	0,110	0,023	01601	0,816	0,116	0,071
	0,215	0,094	0,083		0,134	0,104	0,062		0,574	0,064	0,029		0,801	0,130	0,078		1,042	0,208	0,189
05617	0,777	0,127	0,103	05616	0,875	0,035	0,082	01599	0,822	0,145	0,006	07221	0,740	0,179	0,044	05618	0,659	0,136	0,018
	0,411	0,252	0,075		0,337	0,057	0,127		0,552	0,112	0,025		0,804	0,161	0,088		0,425	0,272	0,108
00666	0,497	0,132	0,192																
	0,642	0,128	0,354																
Sisma in direzione Y																			
07192	0,223	0,061	0,534	00526	0,620	0,044	0,093	05609	0,549	0,194	0,403	00520	1,039	0,420	0,333	01603	0,933	0,242	0,423
	0,203	0,069	0,041		0,446	0,167	0,078		0,198	0,051	0,144		2,505	0,931	0,244		0,404	0,034	0,119
05607	0,741	0,222	0,409	01602	0,447	0,196	0,303	01605	0,857	0,017	0,283	05620	0,077	0,039	0,503	01604	0,464	0,026	0,290
	0,960	0,135	0,216		0,885	0,146	0,215		0,289	0,188	0,379		0,024	0,069	0,340		0,338	0,126	0,388
03154	2,883	0,449	0,203	07219	0,806	0,247	0,253	01611	0,091	0,111	0,288	01606	0,845	0,250	0,273	05619	0,433	0,058	0,470

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	1,005	0,087	0,067		0,396	0,010	0,028		1,449	0,143	0,005		0,805	0,369	0,151		0,459	0,090	0,156
01608	0,976	0,091	0,133	05608	0,776	0,087	0,082	05622	0,394	0,077	0,094	03155	0,917	0,201	0,198	01607	0,843	0,021	0,159
	0,068	0,012	0,191		0,310	0,088	0,150		0,031	0,034	0,199		1,107	0,074	0,167		0,801	0,498	0,178
05621	0,360	0,146	0,343	03158	0,721	0,052	0,189	01613	0,089	0,029	0,398	01614	0,010	0,200	0,333	01609	0,225	0,296	0,235
	0,514	0,131	0,079		0,431	0,114	0,177		0,216	0,003	0,253		1,036	0,006	0,247		0,099	0,008	0,155
03160	1,911	0,763	0,353	03159	1,672	0,311	0,372	03157	0,144	0,099	0,206	01612	0,209	0,079	0,389	07168	0,652	0,202	0,111
	1,370	0,059	0,265		0,864	0,074	0,181		0,115	0,030	0,159		0,668	0,044	0,301		2,165	0,591	0,005
03156	0,959	0,132	0,297	01610	0,707	0,086	0,138	07220	3,240	1,007	0,243	05610	0,125	0,418	0,594	03171	0,419	0,638	0,490
	0,614	0,021	0,206		0,245	0,022	0,142		1,220	0,244	0,126		0,027	0,027	0,184		0,006	0,075	0,108
00522	1,034	0,265	0,075	00667	0,561	0,097	0,045	04079	0,067	0,093	0,722	04080	0,110	0,299	0,731	03170	0,045	0,886	0,330
	0,441	0,115	0,155		0,519	0,164	0,109		0,168	0,034	0,090		0,094	0,025	0,130		0,023	0,002	0,151
03168	0,000	2,955	0,129	05611	0,523	1,042	0,581	03169	0,056	0,853	0,008	07193	0,485	0,052	0,317	05615	0,726	0,346	0,168
	0,056	0,135	0,176		0,043	0,051	0,146		0,030	0,013	0,187		0,015	0,015	0,092		0,014	0,032	0,061
07222	1,541	2,359	0,889	05614	1,221	0,867	0,495	05612	0,452	0,146	0,373	03163	0,170	0,039	0,325	03162	0,530	0,179	0,179
	0,095	0,166	0,002		0,002	0,015	0,073		0,023	0,025	0,130		0,025	0,003	0,178		0,035	0,002	0,154
00665	0,272	0,071	0,020	00664	0,541	0,105	0,054	03167	2,882	0,688	0,863	03166	1,270	0,068	0,342	05613	0,529	0,041	0,313
	0,102	0,024	0,056		0,029	0,006	0,071		0,049	0,026	0,141		0,038	0,008	0,171		0,003	0,007	0,195
03165	0,891	0,088	0,040	03164	0,365	0,071	0,058	03161	1,549	0,617	0,456	01600	0,225	0,057	0,163	01601	0,291	0,032	0,295
	0,004	0,007	0,188		0,029	0,008	0,192		0,079	0,116	0,112		0,213	0,033	0,005		0,452	0,090	0,048
05617	0,309	0,228	0,587	05616	0,223	0,034	0,611	01599	0,001	0,198	0,211	07221	2,332	0,797	0,499	05618	0,145	0,431	0,257
	0,114	0,071	0,153		0,114	0,012	0,198		0,156	0,015	0,017		0,861	0,172	0,015		0,101	0,071	0,032
00666	0,256	0,069	0,034																
	0,264	0,053	0,130																
Piano Quinto						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**							
Sisma in direzione X																			
03322	1,517	0,856	0,204	03321	1,122	0,146	0,246	01775	0,406	0,203	0,169	01625	0,103	0,000	0,082	03328	0,094	0,022	0,019
	0,345	0,017	0,082		0,090	0,022	0,152		0,014	0,195	0,032		0,029	0,068	0,078		0,029	0,024	0,028
01626	0,166	0,006	0,007	03320	0,407	0,001	0,026	03329	0,011	0,035	0,022	01776	0,015	0,084	0,224	01624	0,226	0,430	0,364
	0,061	0,085	0,054		0,175	0,155	0,193		0,021	0,002	0,140		0,073	0,098	0,003		0,535	0,074	0,019
03330	0,242	0,507	0,309	00658	0,132	0,092	0,519	00490	0,189	0,000	0,222	05794	0,185	0,016	0,444	03327	0,144	0,021	0,023
	0,247	0,063	0,109		0,360	0,056	0,139		0,352	0,077	0,098		0,401	0,075	0,116		0,041	0,026	0,102
03326	0,192	0,030	0,016	01627	0,123	0,000	0,065	03325	0,045	0,006	0,008	01623	0,187	0,960	0,151	05793	0,170	0,598	0,401
	0,501	0,131	0,030		0,634	0,204	0,067		0,292	0,092	0,001		0,352	0,144	0,033		0,205	0,033	0,048
03331	0,895	2,240	0,523	00489	0,742	0,121	0,050	07248	2,655	0,665	0,128	07250	0,948	2,638	0,611	03317	0,895	0,095	0,017
	0,142	0,051	0,198		2,128	0,503	0,148		2,321	0,464	0,102		0,475	0,021	0,048		0,094	0,146	0,215
01777	0,440	0,062	0,185	03318	0,517	0,112	0,133	01628	0,087	0,082	0,108	07247	1,780	1,467	0,476	01780	0,268	0,419	0,174
	0,195	0,069	0,099		0,080	0,037	0,019		0,238	0,020	0,075		0,453	0,022	0,045		0,873	0,400	0,084
01779	1,156	0,062	0,145	03319	0,140	0,137	0,076	05795	0,115	0,216	0,536	03336	0,719	0,380	0,446	03335	0,048	0,295	0,327
	1,115	0,075	0,245		0,202	0,033	0,194		0,254	0,055	0,047		0,272	0,124	0,240		0,040	0,132	0,066
03315	2,191	0,851	0,354	01778	1,057	0,060	0,256	03316	1,820	0,064	0,185	03334	0,161	1,026	0,160	00659	0,102	0,090	0,631
	0,539	0,068	0,056		0,362	0,321	0,072		0,363	0,037	0,239		0,022	0,143	0,024		0,234	0,047	0,102
03324	0,193	0,051	0,077	03333	0,146	0,865	0,406	00660	0,048	0,143	0,574	03332	0,247	1,402	0,390	00661	0,233	0,069	0,488
	0,232	0,027	0,082		0,087	0,088	0,094		0,216	0,053	0,098		0,127	0,021	0,128		0,199	0,040	0,079
03323	0,697	0,586	0,196	00491	0,324	0,240	0,086	07249	1,295	0,477	0,256	00492	0,336	0,146	0,081				
	0,091	0,033	0,072		0,169	0,083	0,090		0,056	0,011	0,119		0,014	0,061	0,081				
Sisma in direzione Y																			
03322	1,687	1,133	0,252	03321	1,376	0,138	0,287	01775	0,434	0,256	0,167	01625	0,609	0,004	0,284	03328	0,210	0,053	0,004
	0,015	0,029	0,052		0,038	0,022	0,100		0,007	0,146	0,028		0,090	0,064	0,141		0,046	0,017	0,092
01626	0,056	0,006	0,174	03320	0,560	0,018	0,014	03329	0,701	0,101	0,172	01776	0,080	0,092	0,227	01624	1,161	0,601	0,523
	0,045	0,108	0,162		0,128	0,099	0,185		0,146	0,030	0,137		0,049	0,084	0,070		0,876	0,225	0,102

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03330	1,504	0,786	0,490	00658	0,112	0,078	0,646	00490	0,064	0,089	0,314	05794	0,203	0,032	0,541	03327	0,172	0,042	0,027
	0,544	0,103	0,099		0,074	0,008	0,221		0,301	0,126	0,185		0,086	0,018	0,157		0,013	0,036	0,143
03326	0,080	0,059	0,008	01627	0,035	0,001	0,132	03325	0,223	0,062	0,023	01623	0,677	1,223	0,039	05793	0,447	0,772	0,465
	0,501	0,175	0,088		0,666	0,249	0,136		0,208	0,123	0,057		0,505	0,216	0,076		0,225	0,035	0,102
03331	1,357	2,646	0,648	00489	0,673	0,199	0,107	07248	3,237	0,675	0,193	07250	1,925	3,531	0,926	03317	0,569	0,139	0,000
	0,235	0,065	0,099		0,609	0,178	0,066		0,458	0,092	0,131		0,502	0,152	0,105		0,039	0,103	0,123
01777	0,130	0,085	0,171	03318	0,312	0,088	0,136	01628	0,197	0,078	0,193	07247	1,489	1,503	0,501	01780	0,195	0,483	0,068
	0,075	0,065	0,124		0,040	0,011	0,009		0,376	0,060	0,071		0,065	0,106	0,193		0,256	0,178	0,180
01779	0,564	0,083	0,155	03319	0,071	0,126	0,072	05795	0,126	0,319	0,629	03336	0,714	0,388	0,526	03335	0,064	0,393	0,364
	0,245	0,003	0,262		0,101	0,024	0,194		0,051	0,018	0,141		0,076	0,101	0,055		0,007	0,012	0,110
03315	1,678	1,000	0,406	01778	0,523	0,075	0,206	03316	1,535	0,077	0,165	03334	0,181	1,279	0,210	00659	0,109	0,102	0,761
	0,169	0,009	0,097		0,114	0,195	0,059		0,214	0,068	0,134		0,013	0,061	0,109		0,077	0,015	0,167
03324	0,286	0,124	0,053	03333	0,176	1,096	0,498	00660	0,064	0,213	0,688	03332	0,348	1,712	0,484	00661	0,252	0,002	0,522
	0,392	0,044	0,079		0,029	0,020	0,072		0,114	0,019	0,157		0,158	0,006	0,058		0,087	0,017	0,130
03323	0,655	0,581	0,152	00491	0,290	0,154	0,188	07249	1,293	0,587	0,284	00492	0,163	0,099	0,034				
	0,161	0,012	0,094		0,196	0,093	0,083		0,044	0,009	0,094		0,161	0,061	0,067				
Piano Quinto						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			
01691	0,056	0,001	0,024	05718	0,033	0,000	0,028	01690	0,068	0,010	0,023	01692	0,001	0,012	0,009	05717	0,063	0,000	0,027
	0,019	0,033	0,027		0,041	0,017	0,032		0,047	0,046	0,016		0,005	0,009	0,029		0,070	0,025	0,002
01689	0,087	0,001	0,023	01676	0,109	0,011	0,208	05690	0,051	0,165	0,043	00491	0,092	0,336	0,126	00201	0,016	0,004	0,001
	0,045	0,038	0,009		0,011	0,017	0,109		0,086	0,045	0,148		0,201	0,086	0,071		0,079	0,022	0,019
01973	0,019	0,002	0,021	05688	0,004	0,006	0,022	01687	0,089	0,008	0,022	05716	0,079	0,007	0,030	05687	0,090	0,005	0,028
	0,073	0,025	0,025		0,023	0,013	0,029		0,004	0,016	0,018		0,053	0,023	0,023		0,020	0,001	0,023
01688	0,099	0,005	0,024	05694	0,126	0,346	0,276	01624	0,038	0,694	0,151	05693	0,009	0,292	0,082	01701	0,090	0,084	0,200
	0,011	0,033	0,014		0,192	0,018	0,035		0,481	0,160	0,047		0,165	0,016	0,082		0,076	0,012	0,056
01702	0,060	0,009	0,329	05689	0,103	0,273	0,331	00492	0,191	0,060	0,289	01623	0,056	0,515	0,238	01628	0,097	0,189	0,038
	0,105	0,010	0,053		0,155	0,043	0,080		0,012	0,029	0,041		0,334	0,139	0,041		0,337	0,220	0,064
05692	0,101	0,040	0,115	01626	0,148	0,070	0,089	01625	0,274	0,269	0,225	01627	0,099	0,039	0,019	05691	0,089	0,081	0,015
	0,086	0,016	0,051		0,034	0,121	0,092		0,035	0,063	0,053		0,565	0,344	0,001		0,107	0,010	0,111
00194	0,101	0,003	0,030	01686	0,086	0,003	0,038	05697	0,082	0,198	0,115	01677	0,075	0,035	0,149	01699	0,017	0,013	0,104
	0,046	0,019	0,008		0,009	0,010	0,010		0,154	0,013	0,022		0,081	0,001	0,094		0,077	0,015	0,023
01700	0,074	0,010	0,147	05701	0,036	0,049	0,106	05695	0,058	0,004	0,018	05696	0,025	0,132	0,056	01698	0,010	0,009	0,074
	0,021	0,006	0,036		0,052	0,010	0,006		0,028	0,062	0,032		0,086	0,054	0,030		0,068	0,029	0,021
01678	0,029	0,054	0,095	05698	0,016	0,008	0,044	05699	0,015	0,060	0,041	01679	0,006	0,010	0,053	05700	0,052	0,113	0,059
	0,061	0,012	0,059		0,017	0,024	0,030		0,078	0,059	0,000		0,099	0,020	0,031		0,131	0,044	0,016
01693	0,019	0,001	0,021	05713	0,058	0,002	0,032	05704	0,038	0,048	0,079	01697	0,027	0,002	0,069	01680	0,019	0,007	0,067
	0,083	0,026	0,026		0,091	0,040	0,009		0,095	0,029	0,002		0,088	0,030	0,023		0,110	0,033	0,015
01683	0,044	0,006	0,060	05709	0,049	0,004	0,035	05705	0,047	0,001	0,038	05714	0,043	0,007	0,036	05702	0,018	0,020	0,039
	0,097	0,029	0,001		0,066	0,026	0,006		0,011	0,010	0,002		0,090	0,038	0,014		0,054	0,035	0,010
05703	0,037	0,058	0,046	01681	0,026	0,019	0,063	05715	0,016	0,001	0,039	05712	0,057	0,005	0,034	01685	0,077	0,022	0,045
	0,124	0,051	0,006		0,114	0,038	0,009		0,005	0,008	0,027		0,009	0,013	0,014		0,052	0,016	0,007
01682	0,043	0,004	0,049	05708	0,023	0,007	0,067	05707	0,039	0,034	0,054	05706	0,038	0,028	0,039	01684	0,077	0,013	0,043
	0,122	0,024	0,006		0,006	0,009	0,014		0,119	0,039	0,001		0,107	0,041	0,002		0,098	0,020	0,006
01696	0,007	0,003	0,057	05711	0,031	0,013	0,050	05710	0,045	0,017	0,041	01694	0,006	0,005	0,032	01695	0,008	0,002	0,039
	0,128	0,026	0,031		0,070	0,024	0,015		0,118	0,044	0,000		0,126	0,025	0,014		0,099	0,028	0,021
Sisma in direzione Y																			
01691	0,007	0,007	0,063	05718	0,020	0,001	0,083	01690	0,034	0,003	0,063	01692	0,024	0,021	0,050	05717	0,063	0,005	0,100
	0,001	0,021	0,049		0,000	0,005	0,046		0,004	0,012	0,048		0,004	0,003	0,046		0,012	0,000	0,047
01689	0,059	0,022	0,071	01676	0,322	0,002	0,145	05690	0,106	0,139	0,398	00491	0,058	0,254	0,056	00201	0,021	0,011	0,035

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,007	0,007	0,048		0,014	0,020	0,118		0,155	0,076	0,160		0,041	0,070	0,075		0,063	0,027	0,044
01973	0,004	0,005	0,052	05688	0,007	0,011	0,053	01687	0,138	0,025	0,087	05716	0,115	0,008	0,128	05687	0,144	0,023	0,116
	0,010	0,005	0,046		0,002	0,008	0,044		0,015	0,016	0,058		0,002	0,009	0,052		0,015	0,000	0,052
01688	0,069	0,007	0,087	05694	0,016	0,519	0,010	01624	0,564	0,953	0,358	05693	0,183	0,477	0,468	01701	0,064	0,161	0,088
	0,007	0,011	0,059		0,264	0,003	0,092		0,373	0,498	0,099		0,194	0,053	0,149		0,183	0,041	0,097
01702	0,066	0,059	0,091	05689	0,194	0,344	0,111	00492	0,060	0,095	0,126	01623	0,455	0,678	0,126	01628	0,136	0,222	0,429
	0,151	0,023	0,088		0,224	0,082	0,090		0,162	0,036	0,052		0,379	0,236	0,066		0,501	0,129	0,067
05692	0,191	0,048	0,484	01626	0,126	0,013	0,369	01625	0,766	0,482	0,480	01627	0,040	0,122	0,359	05691	0,223	0,127	0,444
	0,047	0,051	0,141		0,075	0,039	0,158		0,095	0,113	0,088		0,113	0,055	0,099		0,035	0,025	0,122
00194	0,170	0,019	0,105	01686	0,138	0,017	0,145	05697	0,037	0,329	0,210	01677	0,306	0,004	0,165	01699	0,007	0,014	0,110
	0,020	0,013	0,053		0,022	0,009	0,053		0,178	0,013	0,057		0,086	0,042	0,113		0,067	0,013	0,053
01700	0,010	0,008	0,076	05701	0,028	0,108	0,181	05695	0,258	0,022	0,422	05696	0,120	0,196	0,435	01698	0,041	0,032	0,115
	0,108	0,027	0,068		0,095	0,003	0,047		0,131	0,072	0,060		0,008	0,018	0,090		0,058	0,014	0,049
01678	0,259	0,063	0,309	05698	0,231	0,029	0,349	05699	0,154	0,091	0,354	01679	0,218	0,017	0,325	05700	0,036	0,194	0,285
	0,019	0,009	0,072		0,037	0,007	0,047		0,030	0,033	0,058		0,013	0,003	0,048		0,077	0,021	0,059
01693	0,010	0,004	0,054	05713	0,099	0,021	0,151	05704	0,019	0,100	0,197	01697	0,027	0,012	0,100	01680	0,208	0,015	0,313
	0,011	0,005	0,046		0,013	0,010	0,049		0,065	0,018	0,047		0,029	0,006	0,047		0,037	0,007	0,045
01683	0,183	0,040	0,236	05709	0,134	0,039	0,204	05705	0,177	0,037	0,259	05714	0,053	0,016	0,121	05702	0,169	0,051	0,301
	0,027	0,007	0,047		0,006	0,004	0,049		0,015	0,000	0,047		0,021	0,009	0,047		0,019	0,016	0,048
05703	0,048	0,105	0,263	01681	0,189	0,019	0,295	05715	0,007	0,009	0,100	05712	0,148	0,021	0,179	01685	0,151	0,003	0,167
	0,027	0,014	0,054		0,031	0,007	0,045		0,010	0,002	0,046		0,009	0,003	0,049		0,018	0,005	0,050
01682	0,194	0,035	0,267	05708	0,014	0,039	0,152	05707	0,044	0,068	0,189	05706	0,110	0,062	0,234	01684	0,188	0,031	0,199
	0,030	0,006	0,046		0,006	0,001	0,046		0,038	0,009	0,049		0,012	0,011	0,050		0,027	0,005	0,048
01696	0,011	0,007	0,099	05711	0,030	0,029	0,136	05710	0,078	0,040	0,172	01694	0,007	0,005	0,074	01695	0,003	0,003	0,078
	0,012	0,002	0,047		0,028	0,007	0,047		0,023	0,009	0,049		0,016	0,003	0,046		0,010	0,005	0,046
Piano Quinto						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							
Sisma in direzione X																			
05728	0,008	0,003	0,003	00214	0,012	0,005	0,009	00203	0,005	0,002	0,004	01706	0,117	0,003	0,010	01707	0,114	0,009	0,010
	0,023	0,008	0,015		0,077	0,015	0,009		0,075	0,021	0,014		0,041	0,003	0,010		0,038	0,003	0,007
05730	0,097	0,000	0,006	01717	0,096	0,005	0,008	05729	0,116	0,003	0,009	01705	0,119	0,001	0,010	01713	0,006	0,001	0,004
	0,038	0,001	0,006		0,042	0,004	0,005		0,034	0,004	0,009		0,028	0,017	0,006		0,007	0,003	0,017
05732	0,017	0,002	0,003	01716	0,078	0,005	0,007	05727	0,123	0,013	0,009	00195	0,116	0,021	0,003	00418	0,124	0,005	0,001
	0,004	0,001	0,018		0,043	0,006	0,000		0,029	0,008	0,012		0,058	0,020	0,007		0,021	0,004	0,004
01708	0,086	0,004	0,010	01709	0,058	0,004	0,010	01714	0,040	0,003	0,004	05731	0,062	0,002	0,006	01715	0,052	0,009	0,007
	0,027	0,006	0,008		0,028	0,001	0,010		0,031	0,007	0,021		0,035	0,003	0,010		0,038	0,004	0,015
01718	0,122	0,002	0,012	00202	0,012	0,005	0,011	01710	0,008	0,005	0,006	00196	0,136	0,037	0,004				
	0,035	0,001	0,012		0,076	0,019	0,010		0,012	0,001	0,025		0,001	0,010	0,001				
Sisma in direzione Y																			
05728	0,040	0,000	0,007	00214	0,047	0,011	0,021	00203	0,059	0,016	0,001	01706	0,114	0,006	0,003	01707	0,077	0,012	0,008
	0,016	0,004	0,041		0,024	0,005	0,035		0,029	0,012	0,036		0,026	0,013	0,053		0,030	0,009	0,052
05730	0,140	0,002	0,006	01717	0,181	0,009	0,004	05729	0,155	0,001	0,007	01705	0,155	0,006	0,011	01713	0,082	0,001	0,018
	0,004	0,001	0,051		0,007	0,002	0,053		0,009	0,001	0,053		0,032	0,012	0,056		0,004	0,000	0,043
05732	0,063	0,007	0,012	01716	0,175	0,017	0,004	05727	0,162	0,018	0,001	00195	0,174	0,048	0,005	00418	0,165	0,037	0,010
	0,013	0,006	0,043		0,008	0,001	0,050		0,005	0,003	0,051		0,026	0,007	0,052		0,013	0,003	0,052
01708	0,070	0,017	0,006	01709	0,045	0,006	0,011	01714	0,123	0,014	0,016	05731	0,101	0,000	0,005	01715	0,175	0,012	0,008
	0,002	0,009	0,049		0,008	0,002	0,048		0,004	0,005	0,047		0,006	0,003	0,046		0,007	0,003	0,050
01718	0,160	0,006	0,003	00202	0,029	0,013	0,024	01710	0,013	0,007	0,031	00196	0,128	0,016	0,009				
	0,007	0,000	0,053		0,049	0,014	0,035		0,009	0,002	0,046		0,025	0,009	0,051				
Piano Quarto						**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06724	0,421	0,043	0,033	06725	0,378	0,010	0,056	02473	0,329	0,022	0,072	00192	0,506	0,117	0,013	06721	0,446	0,041	0,007
	0,006	0,020	0,020		0,012	0,004	0,002		0,044	0,028	0,021		0,014	0,004	0,000		0,008	0,001	0,006
02468	0,510	0,022	0,009	01819	0,406	0,083	0,036	06730	0,404	0,013	0,023	02467	0,555	0,021	0,002	06727	0,241	0,031	0,104
	0,002	0,000	0,006		0,011	0,003	0,002		0,008	0,000	0,001		0,008	0,001	0,005		0,008	0,001	0,005
01817	0,197	0,049	0,116	06722	0,180	0,023	0,112	00185	0,594	0,128	0,032	06720	0,543	0,054	0,022	02281	0,517	0,087	0,017
	0,031	0,013	0,000		0,019	0,004	0,006		0,014	0,003	0,001		0,011	0,003	0,010		0,020	0,007	0,003
02463	0,582	0,030	0,021	06728	0,486	0,020	0,020	02283	0,440	0,088	0,047	06723	0,441	0,076	0,041	00439	0,444	0,118	0,050
	0,007	0,001	0,008		0,004	0,003	0,010		0,076	0,021	0,009		0,030	0,004	0,048		0,275	0,106	0,000
02469	0,156	0,002	0,098	02464	0,565	0,016	0,010	02465	0,537	0,009	0,004	00404	0,174	0,018	0,115	02466	0,516	0,019	0,011
	0,016	0,023	0,016		0,003	0,000	0,008		0,009	0,001	0,006		0,070	0,035	0,003		0,009	0,001	0,006
02474	0,416	0,043	0,046	02282	0,465	0,084	0,028	06726	0,311	0,009	0,075	02472	0,268	0,013	0,083	02471	0,206	0,030	0,072
	0,077	0,063	0,005		0,032	0,009	0,003		0,015	0,001	0,003		0,016	0,022	0,023		0,030	0,017	0,015
02470	0,195	0,021	0,088	01818	0,315	0,056	0,067	06729	0,448	0,004	0,022								
	0,005	0,009	0,009		0,011	0,004	0,001		0,010	0,002	0,003								
Sisma in direzione Y																			
06724	0,302	0,025	0,091	06725	0,243	0,003	0,096	02473	0,230	0,006	0,108	00192	0,160	0,037	0,001	06721	0,164	0,016	0,012
	0,002	0,016	0,058		0,046	0,012	0,053		0,033	0,004	0,065		0,164	0,054	0,052		0,062	0,007	0,047
02468	0,177	0,010	0,005	01819	0,168	0,034	0,035	06730	0,183	0,005	0,045	02467	0,243	0,005	0,016	06727	0,117	0,016	0,104
	0,016	0,003	0,047		0,102	0,024	0,049		0,042	0,007	0,046		0,060	0,008	0,046		0,014	0,009	0,049
01817	0,092	0,023	0,093	06722	0,083	0,008	0,104	00185	0,400	0,079	0,031	06720	0,368	0,038	0,032	02281	0,355	0,049	0,046
	0,024	0,014	0,050		0,016	0,002	0,053		0,151	0,048	0,048		0,059	0,008	0,054		0,104	0,001	0,048
02463	0,378	0,022	0,021	06728	0,315	0,014	0,042	02283	0,328	0,061	0,119	06723	0,308	0,056	0,101	00439	0,281	0,102	0,112
	0,012	0,003	0,057		0,032	0,006	0,055		0,048	0,013	0,051		0,020	0,007	0,047		0,211	0,085	0,064
02469	0,082	0,006	0,103	02464	0,313	0,003	0,014	02465	0,297	0,007	0,008	00404	0,080	0,014	0,095	02466	0,250	0,010	0,012
	0,000	0,049	0,052		0,056	0,008	0,054		0,080	0,015	0,048		0,163	0,074	0,060		0,079	0,015	0,046
02474	0,285	0,024	0,093	02282	0,333	0,060	0,077	06726	0,177	0,003	0,099	02472	0,178	0,010	0,109	02471	0,138	0,012	0,102
	0,058	0,032	0,075		0,083	0,029	0,050		0,040	0,022	0,046		0,004	0,021	0,066		0,022	0,035	0,061
02470	0,116	0,010	0,102	01818	0,142	0,026	0,057	06729	0,249	0,002	0,040								
	0,004	0,010	0,061		0,065	0,029	0,050		0,073	0,030	0,047								
Piano Quarto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
07011	0,678	0,105	0,639	07012	0,667	0,169	0,653	02497	0,721	0,149	0,404	00440	1,032	0,338	0,786	02641	0,947	0,038	0,734
	0,026	0,033	0,037		0,020	0,040	0,009		0,038	0,017	0,017		0,395	0,153	0,044		0,044	0,104	0,028
07007	0,896	0,084	0,731	02265	0,730	0,159	0,872	07015	0,615	0,101	0,685	02642	0,468	0,129	0,781	02268	0,712	0,134	0,774
	0,040	0,010	0,029		0,101	0,020	0,046		0,013	0,006	0,010		0,051	0,140	0,040		0,259	0,103	0,054
07010	0,892	0,046	0,578	00345	1,055	0,186	0,563	02643	0,268	0,374	0,727	02644	0,237	0,763	0,778	07016	0,557	0,377	0,787
	0,121	0,050	0,018		0,062	0,091	0,094		0,005	0,071	0,008		0,044	0,143	0,028		0,043	0,019	0,003
07013	0,594	0,261	0,811	02496	0,767	0,110	0,477	07017	0,506	0,258	1,068	07009	0,327	0,012	0,731	00291	0,253	0,135	0,538
	0,011	0,046	0,004		0,035	0,110	0,036		0,030	0,012	0,022		0,029	0,018	0,136		0,799	0,345	0,012
02493	0,402	0,073	0,613	02645	0,288	0,507	1,057	02267	0,810	0,117	0,799	02498	0,791	0,021	0,406	02646	0,599	0,122	1,035
	0,263	0,094	0,026		0,007	0,134	0,034		0,119	0,024	0,024		0,096	0,088	0,054		0,038	0,001	0,006
01791	0,379	0,042	0,780	02495	0,715	0,061	0,536	07014	0,404	0,121	0,934	02494	0,643	0,033	0,579	07008	0,570	0,177	0,963
	0,073	0,014	0,003		0,017	0,121	0,043		0,009	0,061	0,002		0,022	0,072	0,054		0,093	0,004	0,054
00390	0,803	0,349	0,823	01794	0,386	0,067	0,831	02266	0,601	0,118	0,837	01792	0,434	0,110	0,824	01793	0,307	0,088	0,895
	0,353	0,168	0,006		0,090	0,018	0,052		0,096	0,030	0,010		0,044	0,009	0,003		0,062	0,001	0,001
Sisma in direzione Y																			
07011	0,898	0,151	0,161	07012	0,791	0,052	0,115	02497	0,783	0,043	0,034	00440	1,933	0,110	0,163	02641	1,431	0,170	0,291
	0,060	0,025	0,053		0,000	0,039	0,030		0,005	0,039	0,055		1,306	0,705	0,602		0,488	0,427	0,298
07007	1,309	0,071	0,089	02265	0,978	0,350	0,101	07015	0,889	0,064	0,300	02642	0,739	0,093	0,266	02268	0,949	0,223	0,021
	0,884	0,022	0,093		0,588	0,118	0,539		0,014	0,091	0,067		0,058	0,139	0,065		0,205	0,062	0,075

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
07010	0,947	0,189	0,085	00345	0,974	0,288	0,005	02643	0,811	0,172	0,150	02644	0,774	0,205	0,181	07016	0,734	0,105	0,257
	0,109	0,007	0,066		0,279	0,078	0,084		0,058	0,141	0,169		0,087	0,079	0,152		0,026	0,004	0,046
07013	0,658	0,056	0,029	02496	0,682	0,047	0,023	07017	0,598	0,147	0,114	07009	0,529	0,096	0,055	00291	0,554	0,158	0,028
	0,033	0,057	0,028		0,050	0,049	0,041		0,001	0,078	0,022		0,044	0,036	0,050		0,146	0,038	0,029
02493	0,570	0,077	0,055	02645	0,765	0,242	0,171	02267	0,926	0,193	0,109	02498	0,934	0,156	0,096	02646	0,296	0,108	0,177
	0,039	0,098	0,036		0,071	0,017	0,092		0,169	0,034	0,074		0,054	0,110	0,084		0,454	0,312	0,276
01791	0,537	0,120	0,058	02495	0,637	0,020	0,028	07014	0,566	0,089	0,035	02494	0,570	0,040	0,029	07008	0,004	0,045	0,037
	0,034	0,007	0,071		0,002	0,069	0,037		0,058	0,032	0,060		0,036	0,068	0,021		0,829	0,046	0,110
00390	1,004	0,204	0,175	01794	0,643	0,078	0,115	02266	0,949	0,150	0,138	01792	0,526	0,135	0,092	01793	0,557	0,065	0,141
	1,212	0,673	0,688		0,689	0,138	0,579		0,066	0,087	0,208		0,003	0,001	0,087		0,039	0,069	0,213
Piano Quarto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P6**							
Sisma in direzione X																			
07060	0,155	0,064	0,626	07059	0,725	0,127	0,380	04121	0,429	0,063	0,344	00440	1,608	0,098	0,579	02641	1,096	0,022	0,878
	0,161	0,044	0,012		0,210	0,077	0,016		0,336	0,100	0,009		0,377	0,182	0,037		0,008	0,008	0,033
07057	1,109	0,100	1,349	07322	2,335	0,204	1,341	07087	0,339	0,007	1,320	02642	0,527	0,050	0,991	02643	0,022	0,247	0,792
	0,036	0,007	0,047		0,080	0,015	0,023		0,002	0,019	0,010		0,023	0,010	0,004		0,019	0,021	0,036
02644	0,132	0,584	0,727	07088	0,316	0,198	0,988	07268	0,891	1,495	0,833	07165	1,039	0,517	0,022	02645	0,089	0,774	0,818
	0,055	0,069	0,013		0,027	0,021	0,009		0,032	0,097	0,050		0,312	0,080	0,077		0,049	0,075	0,068
02664	1,082	0,157	0,415	07058	0,331	0,091	0,041	00517	0,371	0,077	0,097	02659	0,323	0,254	0,080	02657	0,188	0,189	0,400
	0,035	0,096	0,015		0,010	0,083	0,017		0,310	0,089	0,125		0,214	0,359	0,110		0,161	0,032	0,049
02658	0,386	0,033	0,131	07063	0,719	0,160	0,128	03842	1,606	0,562	0,683	04122	0,344	0,052	0,921	02646	0,844	0,045	0,627
	0,238	0,073	0,000		0,033	0,045	0,042		0,064	0,022	0,076		0,201	0,044	0,028		0,006	0,015	0,101
03844	1,128	0,046	0,372	03843	0,531	0,057	0,307	07061	0,053	0,948	1,121	02662	0,017	0,248	0,980	02663	0,958	0,441	0,665
	0,028	0,006	0,101		0,011	0,017	0,028		0,013	0,036	0,025		0,056	0,200	0,072		0,072	0,101	0,050
02660	0,088	0,377	0,233	07062	1,044	0,168	0,749	02661	0,034	0,502	0,797	03859	0,274	0,512	0,588	07065	0,514	0,039	0,712
	0,267	0,437	0,023		0,212	0,081	0,018		0,240	0,433	0,013		0,001	0,019	0,032		0,024	0,012	0,031
03860	0,018	0,734	0,067	00390	0,840	0,283	0,473	03845	2,008	0,761	0,554	03846	3,867	1,008	0,901	07270	1,742	1,226	0,837
	0,001	0,008	0,026		0,322	0,097	0,026		0,158	0,048	0,004		0,230	0,014	0,039		0,120	0,078	0,036
03848	1,068	0,032	0,166	03849	2,200	1,132	1,247	03847	0,958	0,036	0,023	07271	1,388	2,302	1,252	03861	0,132	1,588	0,316
	0,064	0,005	0,006		0,008	0,010	0,011		0,176	0,013	0,020		0,060	0,001	0,044		0,018	0,018	0,020
07064	0,563	0,723	1,098	03850	0,273	3,875	0,468	07069	0,164	0,025	0,916	03855	1,170	0,295	0,579	03854	1,563	1,274	0,822
	0,056	0,011	0,043		0,007	0,008	0,056		0,010	0,007	0,015		0,009	0,002	0,020		0,005	0,001	0,020
04125	0,186	0,135	0,780	07066	0,523	0,151	1,143	04124	0,131	0,147	1,257	07269	3,320	0,915	0,670	02656	0,100	0,070	0,948
	0,041	0,004	0,006		0,054	0,003	0,008		0,042	0,008	0,007		0,119	0,024	0,048		0,069	0,021	0,033
04123	0,158	0,222	1,423	03851	0,060	0,305	0,154	07067	0,569	0,331	0,870	03858	1,244	2,986	0,942	03852	0,193	0,322	0,744
	0,093	0,031	0,017		0,012	0,044	0,056		0,003	0,016	0,023		0,000	0,032	0,035		0,019	0,016	0,026
04109	0,211	0,137	1,486	07273	1,940	2,139	0,911	02655	0,222	0,111	0,970	03853	1,181	2,383	1,138	02654	0,322	0,038	0,719
	0,001	0,014	0,014		0,056	0,051	0,025		0,028	0,006	0,016		0,003	0,006	0,017		0,003	0,003	0,009
07272	2,340	2,000	1,047	03841	0,828	2,843	0,623	07070	0,116	0,746	0,539	03857	1,111	1,253	0,833	07068	0,274	0,606	0,486
	0,002	0,001	0,019		0,004	0,045	0,005		0,010	0,009	0,008		0,030	0,005	0,029		0,014	0,003	0,015
03856	0,541	0,219	0,572	04126	0,014	0,099	0,539	02653	0,300	0,187	0,500	07071	0,112	0,184	0,523	07072	0,106	0,222	0,827
	0,016	0,001	0,020		0,018	0,005	0,004		0,012	0,000	0,006		0,012	0,001	0,008		0,005	0,005	0,010
07073	0,217	0,459	0,933	07074	0,008	0,282	0,705	02652	0,000	0,010	0,543	02650	0,289	0,004	0,781	02651	0,028	0,158	0,643
	0,006	0,008	0,004		0,008	0,002	0,004		0,014	0,003	0,004		0,012	0,003	0,001		0,014	0,003	0,004
07077	0,074	0,350	0,885	04127	0,007	0,056	0,553	04128	0,025	0,037	0,638	07076	0,062	0,248	0,841	04129	0,177	0,016	0,737
	0,000	0,003	0,004		0,015	0,003	0,005		0,013	0,003	0,002		0,005	0,004	0,008		0,012	0,003	0,005
07075	0,192	0,063	0,613	07078	0,211	0,029	0,584	07079	0,156	0,230	0,663	04130	0,238	0,046	0,756	07086	0,431	0,018	1,126
	0,006	0,002	0,008		0,006	0,000	0,006		0,004	0,002	0,007		0,012	0,002	0,005		0,003	0,008	0,002
07085	0,106	0,230	1,264	02648	0,169	0,072	0,806	02649	0,067	0,071	0,787	07081	0,055	0,126	0,976	07080	0,021	0,523	0,879
	0,006	0,000	0,008		0,009	0,002	0,005		0,012	0,002	0,005		0,006	0,001	0,006		0,005	0,003	0,007

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02647	0,129	0,231	0,713	07084	0,267	0,499	0,998	07083	0,396	0,474	0,742	03840	0,098	0,194	0,647	03839	0,389	0,220	0,849
	0,002	0,001	0,005		0,004	0,003	0,007		0,004	0,003	0,008		0,006	0,012	0,013		0,012	0,015	0,010
07082	0,096	0,168	0,692	03835	0,449	0,099	0,504	03836	0,143	0,117	0,606	04131	0,617	0,127	0,694	07325	1,074	0,130	1,302
	0,004	0,002	0,007		0,002	0,002	0,009		0,007	0,001	0,008		0,007	0,002	0,004		0,010	0,000	0,007
07267	1,183	1,473	0,892	03837	3,030	1,076	0,802	03834	1,374	0,611	0,656	03838	1,085	2,292	1,123	07266	2,769	0,601	0,619
	0,001	0,003	0,003		0,001	0,001	0,007		0,003	0,007	0,006		0,005	0,001	0,008		0,026	0,007	0,003
04108	0,211	0,182	1,490																
	0,000	0,000	0,007																
Sisma in direzione Y																			
07060	1,531	0,188	0,610	07059	1,547	0,253	0,388	04121	1,399	0,224	0,363	00440	2,008	0,021	0,376	02641	1,380	0,385	0,001
	0,342	0,125	0,149		0,594	0,082	0,179		0,944	0,242	0,008		1,324	0,687	0,466		0,531	0,429	0,401
07057	1,109	0,103	0,366	07322	0,811	0,290	0,391	07087	0,530	0,227	0,216	02642	0,902	0,221	0,023	02643	0,643	0,242	0,064
	0,913	0,065	0,005		0,311	0,062	0,356		0,002	0,094	0,166		0,053	0,113	0,153		0,058	0,134	0,082
02644	0,846	0,251	0,098	07088	0,353	0,256	0,318	07268	0,875	0,445	0,364	07165	1,719	0,169	0,017	02645	0,837	0,303	0,221
	0,188	0,138	0,034		0,001	0,016	0,070		0,049	0,143	0,122		1,774	0,595	0,034		0,049	0,118	0,065
02664	1,629	0,201	0,362	07058	0,832	0,184	0,078	00517	0,832	0,122	0,095	02659	0,612	0,228	0,104	02657	0,627	0,069	0,307
	0,119	0,210	0,032		0,203	0,045	0,332		1,658	0,572	0,064		1,046	0,765	0,017		0,396	0,079	0,128
02658	0,781	0,095	0,083	07063	0,313	0,137	0,032	03842	1,448	0,239	0,374	04122	1,088	0,080	0,720	02646	0,029	0,058	0,122
	0,843	0,294	0,141		0,046	0,094	0,160		0,040	0,036	0,159		0,448	0,091	0,039		0,375	0,416	0,460
03844	0,682	0,086	0,145	03843	0,651	0,034	0,104	07061	1,616	0,844	0,978	02662	1,272	0,405	0,917	02663	1,146	0,430	0,614
	0,582	0,050	0,404		0,166	0,193	0,069		0,004	0,041	0,129		0,050	0,059	0,224		0,110	0,148	0,177
02660	0,759	0,327	0,276	07062	0,578	0,082	0,578	02661	0,887	0,481	0,733	03859	0,189	0,040	0,404	07065	0,129	0,002	0,422
	0,781	0,453	0,032		0,320	0,009	0,120		0,661	0,255	0,026		0,018	0,089	0,006		0,043	0,120	0,040
03860	0,092	0,059	0,153	00390	0,262	0,372	0,455	03845	0,947	0,209	0,015	03846	0,743	0,424	0,464	07270	0,209	0,595	0,352
	0,012	0,092	0,027		0,900	0,482	0,347		1,272	0,434	0,075		0,248	0,036	0,090		0,277	0,018	0,072
03848	0,854	0,013	0,166	03849	3,825	1,081	1,261	03847	1,032	0,099	0,095	07271	2,183	1,861	1,160	03861	0,124	1,117	0,080
	0,161	0,031	0,048		0,005	0,016	0,128		0,186	0,036	0,052		0,194	0,122	0,180		0,017	0,117	0,001
07064	0,734	0,586	0,839	03850	0,101	2,463	0,431	07069	1,214	0,132	0,488	03855	0,831	0,080	0,284	03854	0,667	0,422	0,312
	0,102	0,060	0,114		0,011	0,099	0,132		0,025	0,016	0,053		0,005	0,002	0,060		0,083	0,016	0,063
04125	0,821	0,266	0,388	07066	0,306	0,166	0,492	04124	0,675	0,058	0,683	07269	1,400	0,312	0,539	02656	0,529	0,177	0,623
	0,143	0,032	0,033		0,125	0,011	0,044		0,129	0,026	0,028		1,339	0,267	0,239		0,215	0,052	0,033
04123	0,638	0,413	0,958	03851	0,116	0,480	0,023	07067	0,739	0,343	0,715	03858	1,112	1,885	0,783	03852	0,093	0,093	0,433
	0,196	0,060	0,012		0,015	0,121	0,127		0,076	0,058	0,001		0,006	0,096	0,018		0,034	0,053	0,064
04109	0,025	0,211	0,183	07273	2,370	1,483	0,800	02655	0,508	0,147	0,737	03853	0,300	1,428	0,479	02654	0,820	0,072	0,496
	0,122	0,065	0,140		0,011	0,112	0,034		0,137	0,027	0,015		0,014	0,027	0,057		0,102	0,035	0,031
07272	0,106	1,034	0,317	03841	0,267	0,647	0,232	07070	0,979	0,570	0,236	03857	2,077	1,073	0,611	07068	0,996	0,235	0,309
	0,017	0,032	0,063		0,014	0,066	0,025		0,059	0,017	0,039		0,027	0,031	0,076		0,066	0,003	0,055
03856	1,723	0,212	0,350	04126	1,152	0,108	0,157	02653	0,824	0,249	0,226	07071	1,177	0,049	0,238	07072	1,151	0,009	0,389
	0,003	0,001	0,061		0,117	0,032	0,042		0,104	0,026	0,042		0,073	0,009	0,046		0,081	0,018	0,048
07073	0,896	0,358	0,343	07074	0,822	0,296	0,160	02652	0,758	0,147	0,164	02650	0,751	0,158	0,117	02651	0,789	0,195	0,121
	0,085	0,018	0,045		0,067	0,009	0,048		0,102	0,020	0,054		0,083	0,020	0,050		0,090	0,025	0,052
07077	0,836	0,243	0,145	04127	1,233	0,259	0,151	04128	1,237	0,181	0,165	07076	1,003	0,138	0,241	04129	1,209	0,236	0,125
	0,069	0,005	0,046		0,125	0,025	0,046		0,114	0,028	0,042		0,087	0,002	0,048		0,110	0,034	0,041
07075	1,167	0,065	0,236	07078	1,132	0,132	0,173	07079	1,028	0,083	0,141	04130	1,196	0,257	0,097	07086	0,497	0,238	0,039
	0,064	0,006	0,046		0,063	0,013	0,043		0,050	0,015	0,051		0,124	0,025	0,045		0,007	0,018	0,068
07085	0,524	0,196	0,311	02648	0,809	0,176	0,033	02649	0,767	0,148	0,099	07081	0,806	0,191	0,031	07080	0,896	0,148	0,095
	0,007	0,002	0,044		0,078	0,020	0,043		0,086	0,017	0,050		0,061	0,005	0,045		0,082	0,019	0,048
02647	0,883	0,206	0,077	07084	0,912	0,152	0,002	07083	0,849	0,084	0,008	03840	0,045	0,367	0,109	03839	0,085	0,099	0,083
	0,070	0,017	0,037		0,074	0,014	0,040		0,073	0,027	0,059		0,016	0,029	0,071		0,005	0,006	0,074
07082	0,932	0,140	0,030	03835	0,890	0,031	0,020	03836	1,008	0,078	0,001	04131	1,380	0,219	0,024	07325	0,950	0,006	0,436

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,039	0,013	0,052		0,066	0,001	0,034		0,079	0,002	0,036		0,093	0,031	0,024		0,113	0,024	0,004
07267	0,721	0,026	0,158	03837	1,325	0,196	0,020	03834	1,353	0,362	0,209	03838	0,359	0,070	0,032	07266	1,460	0,355	0,147
	0,086	0,037	0,062		0,093	0,003	0,041		0,064	0,005	0,032		0,015	0,050	0,073		0,091	0,018	0,030
04108	0,124	0,185	0,325																
	0,023	0,006	0,009																
Piano Quarto						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P8-P7**							
Sisma in direzione X																			
03879	0,269	0,142	0,493	07091	0,306	0,043	0,702	03880	1,350	0,855	0,656	07229	0,479	0,052	0,460	00518	0,576	0,328	0,100
	0,014	0,090	0,027		0,120	0,060	0,075		0,068	0,263	0,085		0,190	0,038	0,109		0,008	0,030	0,137
07090	0,188	0,170	0,443	02663	1,060	0,099	0,329	02662	0,221	0,027	0,520	03871	0,947	0,106	0,151	03870	1,742	0,028	0,081
	0,095	0,015	0,139		0,002	0,103	0,084		0,026	0,053	0,140		0,020	0,030	0,034		0,003	0,006	0,090
03865	0,744	0,052	0,205	03864	1,597	0,011	0,156	02552	1,207	0,012	0,376	03869	1,670	0,174	0,135	02664	1,383	0,250	0,274
	0,097	0,006	0,140		0,055	0,053	0,169		0,075	0,043	0,187		0,037	0,078	0,053		0,029	0,138	0,030
03872	0,370	0,036	0,360	02661	0,675	0,949	0,791	03873	1,064	0,783	0,739	03862	3,356	1,034	0,630	02551	1,619	0,153	0,376
	0,008	0,002	0,129		0,014	0,126	0,066		0,076	0,057	0,019		0,046	0,111	0,115		0,002	0,108	0,137
03863	2,820	0,081	0,325	03868	2,467	0,916	0,349	07285	2,010	3,517	1,265	02548	0,860	0,277	0,113	07282	3,007	2,216	0,936
	0,101	0,072	0,060		0,124	0,040	0,010		0,110	0,114	0,020		0,117	0,074	0,172		0,062	0,390	0,114
02549	1,032	0,128	0,219	02550	1,553	0,430	0,392	03866	0,343	0,294	0,289	02553	1,164	0,369	0,360	03867	0,748	0,792	0,312
	0,259	0,129	0,176		0,010	0,575	0,084		0,307	0,049	0,149		0,382	0,019	0,107		0,324	0,059	0,170
07165	1,231	0,399	0,052	07284	3,409	1,106	0,473	07164	1,054	0,112	0,093	07283	2,210	0,618	0,149	02659	0,336	0,266	0,142
	0,347	0,090	0,068		0,313	0,063	0,045		0,458	0,160	0,035		0,386	0,077	0,030		0,112	0,163	0,119
07089	0,363	0,141	0,415	07093	0,308	0,290	0,680	02660	0,413	1,323	0,041	03874	1,297	2,687	0,771	04059	0,149	0,019	0,784
	0,065	0,066	0,094		0,031	0,031	0,043		0,011	0,151	0,040		0,004	0,118	0,030		0,117	0,031	0,075
00517	0,638	0,028	0,077	07228	0,870	0,065	0,354	04058	0,081	0,004	0,958	07092	0,020	0,516	0,635	03878	0,022	0,355	0,261
	0,225	0,107	0,104		0,085	0,017	0,057		0,190	0,048	0,041		0,035	0,002	0,016		0,020	0,061	0,032
03877	0,049	0,889	0,271	04057	0,114	0,062	0,883	03876	0,198	1,509	0,199	04056	0,072	0,003	0,654	03875	0,406	1,569	0,613
	0,002	0,001	0,028		0,017	0,008	0,053		0,016	0,046	0,030		0,063	0,028	0,023		0,026	0,053	0,009
Sisma in direzione Y																			
03879	0,182	0,073	0,476	07091	0,018	0,200	0,633	03880	0,833	0,871	0,523	07229	1,389	0,089	0,505	00518	0,999	0,130	0,165
	0,084	0,053	0,099		0,111	0,009	0,121		0,567	0,213	0,233		0,439	0,088	0,040		0,794	0,352	0,009
07090	0,711	0,018	0,530	02663	1,136	0,080	0,099	02662	1,160	0,018	0,311	03871	0,884	0,075	0,027	03870	0,838	0,070	0,077
	0,241	0,128	0,062		0,181	0,043	0,157		0,016	0,069	0,223		0,163	0,085	0,087		0,125	0,038	0,250
03865	1,829	0,073	0,282	03864	0,853	0,036	0,207	02552	1,265	0,009	0,375	03869	1,046	0,117	0,002	02664	1,406	0,064	0,020
	0,437	0,067	0,089		0,011	0,077	0,072		0,295	0,066	0,215		0,400	0,127	0,082		0,299	0,171	0,186
03872	1,015	0,033	0,123	02661	1,325	0,917	0,635	03873	1,793	0,698	0,605	03862	1,532	0,668	0,511	02551	0,346	0,093	0,395
	0,010	0,007	0,313		0,624	0,080	0,164		0,274	0,143	0,104		0,997	0,116	0,072		0,444	0,107	0,173
03863	0,246	0,036	0,389	03868	1,322	0,075	0,100	07285	2,124	3,133	1,034	02548	0,752	0,068	0,152	07282	1,749	1,636	0,670
	0,432	0,001	0,081		0,566	0,175	0,065		0,533	0,167	0,067		0,076	0,172	0,154		1,405	0,106	0,213
02549	0,125	0,168	0,168	02550	0,397	0,281	0,354	03866	2,072	0,244	0,328	02553	1,863	0,368	0,386	03867	3,511	1,162	0,477
	0,749	0,208	0,185		1,641	0,145	0,133		1,049	0,138	0,099		1,197	0,076	0,070		1,463	0,067	0,179
07165	1,481	0,149	0,095	07284	0,964	0,352	0,106	07164	1,931	0,482	0,050	07283	4,749	1,513	0,550	02659	0,625	0,405	0,167
	1,806	0,351	0,161		2,303	0,461	0,160		2,426	0,552	0,090		2,035	0,407	0,159		1,063	0,774	0,082
07089	0,485	0,235	0,283	07093	0,396	0,356	0,638	02660	0,784	1,295	0,006	03874	1,251	2,336	0,759	04059	0,163	0,038	0,747
	0,244	0,015	0,149		0,232	0,034	0,058		0,892	0,546	0,060		0,358	0,046	0,334		0,013	0,068	0,072
00517	0,727	0,164	0,023	07228	0,299	0,097	0,298	04058	0,118	0,044	0,840	07092	0,005	0,527	0,583	03878	0,138	0,047	0,206
	1,728	0,650	0,192		1,023	0,205	0,008		0,205	0,067	0,002		0,137	0,017	0,027		0,013	0,039	0,033
03877	0,003	0,645	0,263	04057	0,042	0,107	0,794	03876	0,131	1,227	0,210	04056	0,043	0,039	0,598	03875	0,377	1,373	0,534
	0,011	0,070	0,045		0,080	0,018	0,055		0,003	0,084	0,061		0,351	0,020	0,057		0,079	0,102	0,187
Piano Quarto						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**							
Sisma in direzione X																			

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04046	0,066	0,049	1,418	07252	1,050	0,082	0,965	06951	0,137	0,181	0,910	02533	0,521	0,143	0,365	03799	1,673	1,137	0,380
	0,134	0,066	0,334		0,217	0,043	0,261		0,066	0,087	0,163		0,882	0,080	0,045		1,197	0,117	0,046
07151	0,879	0,314	0,154	03796	0,387	0,099	0,030	02508	0,099	0,312	0,201	03797	1,285	0,104	0,311	03800	0,638	0,105	0,139
	2,098	0,399	0,159		0,160	0,066	0,089		0,028	0,018	0,048		0,070	0,015	0,101		0,911	0,004	0,087
00487	0,367	0,311	0,165	02532	0,075	0,005	0,253	03801	0,380	0,152	0,027	02509	0,241	0,185	0,199	02531	0,370	0,025	0,223
	0,521	0,256	0,195		0,274	0,012	0,161		0,434	0,075	0,181		0,026	0,011	0,077		0,150	0,054	0,115
03802	0,049	0,149	0,011	03811	1,413	1,544	0,905	02513	0,511	0,129	0,041	07290	2,388	3,242	1,044	07292	3,012	1,311	0,624
	0,196	0,057	0,193		0,132	0,221	0,338		0,110	0,369	0,051		0,271	0,655	0,040		2,428	0,486	0,199
03803	0,022	0,044	0,022	03804	0,505	0,098	0,051	03798	1,708	1,547	0,191	07291	3,683	0,624	0,296	07150	0,539	0,318	0,203
	0,150	0,014	0,153		0,394	0,007	0,157		0,087	0,058	0,049		0,311	0,062	0,216		0,394	0,181	0,149
02530	0,960	0,007	0,455	03793	0,667	0,093	0,016	02510	0,307	0,059	0,196	03794	0,289	0,098	0,108	02512	0,808	0,023	0,529
	0,701	0,091	0,000		0,052	0,024	0,188		0,099	0,103	0,053		0,206	0,042	0,019		0,203	0,518	0,093
03795	0,045	0,192	0,082	03805	1,063	0,090	0,231	03791	2,277	1,727	0,702	02511	0,686	0,045	0,306	03792	1,729	0,187	0,256
	0,180	0,046	0,090		0,822	0,098	0,035		0,132	0,069	0,311		0,077	0,084	0,041		0,114	0,003	0,024
06952	0,294	0,098	1,175	02528	0,654	1,999	0,108	06950	0,501	0,656	0,671	03807	1,631	3,557	1,064	07293	2,752	5,299	1,446
	0,019	0,025	0,329		0,444	0,782	0,077		0,065	0,231	0,056		0,348	0,405	0,145		0,956	1,109	0,303
02529	1,650	1,040	0,849	03806	2,270	1,252	0,793	03810	0,068	0,520	0,665	04047	0,187	0,186	1,433	03809	0,161	1,158	0,983
	1,605	0,831	0,100		1,165	0,223	0,338		0,011	0,020	0,304		0,045	0,037	0,317		0,040	0,122	0,279
03808	0,556	2,335	1,111	00489	0,336	0,277	0,176	07253	0,800	0,079	0,732	04048	0,230	0,553	1,190				
	0,135	0,186	0,195		0,623	0,250	0,267		0,290	0,058	0,117		0,003	0,080	0,203				
Sisma in direzione Y																			
04046	0,026	0,012	0,252	07252	0,243	0,007	0,160	06951	0,065	0,045	0,175	02533	0,193	0,042	0,113	03799	0,360	0,189	0,052
	0,197	0,063	0,386		0,126	0,025	0,206		0,011	0,217	0,289		1,184	0,165	0,003		1,637	0,131	0,091
07151	0,246	0,027	0,081	03796	0,081	0,020	0,005	02508	0,013	0,051	0,050	03797	0,187	0,019	0,048	03800	0,206	0,014	0,032
	2,705	0,553	0,197		0,227	0,088	0,105		0,071	0,038	0,173		0,154	0,010	0,145		1,234	0,003	0,021
00487	0,076	0,059	0,000	02532	0,122	0,004	0,097	03801	0,190	0,058	0,007	02509	0,095	0,035	0,031	02531	0,057	0,009	0,094
	0,027	0,096	0,010		0,319	0,021	0,187		0,568	0,084	0,243		0,005	0,023	0,182		0,223	0,067	0,120
03802	0,085	0,053	0,007	03811	0,219	0,290	0,147	02513	0,061	0,016	0,024	07290	0,351	0,532	0,185	07292	0,597	0,263	0,085
	0,182	0,072	0,255		0,064	0,352	0,544		0,125	0,584	0,073		0,134	0,836	0,184		2,725	0,545	0,237
03803	0,111	0,012	0,001	03804	0,004	0,031	0,013	03798	0,304	0,239	0,044	07291	0,592	0,162	0,044	07150	0,144	0,031	0,030
	0,238	0,023	0,186		0,553	0,033	0,218		0,139	0,074	0,120		0,431	0,086	0,055		0,117	0,071	0,003
02530	0,092	0,001	0,130	03793	0,111	0,012	0,002	02510	0,085	0,002	0,027	03794	0,065	0,015	0,014	02512	0,144	0,011	0,066
	0,997	0,170	0,061		0,035	0,018	0,161		0,169	0,071	0,167		0,177	0,046	0,102		0,565	0,661	0,218
03795	0,018	0,031	0,012	03805	0,102	0,010	0,037	03791	0,329	0,254	0,122	02511	0,123	0,006	0,051	03792	0,243	0,028	0,034
	0,203	0,052	0,107		1,178	0,137	0,012		0,230	0,099	0,290		0,027	0,055	0,166		0,104	0,051	0,175
06952	0,045	0,003	0,217	02528	0,041	0,372	0,033	06950	0,030	0,126	0,148	03807	0,219	0,575	0,200	07293	0,320	0,834	0,230
	0,041	0,050	0,388		0,651	1,043	0,119		0,113	0,267	0,061		0,499	0,491	0,165		1,178	1,509	0,478
02529	0,189	0,185	0,160	03806	0,267	0,176	0,084	03810	0,013	0,068	0,116	04047	0,028	0,019	0,257	03809	0,030	0,173	0,154
	1,937	1,013	0,172		1,547	0,271	0,485		0,017	0,035	0,413		0,084	0,057	0,399		0,030	0,154	0,341
03808	0,091	0,376	0,185	00489	0,150	0,008	0,034	07253	0,213	0,015	0,135	04048	0,024	0,069	0,221				
	0,173	0,245	0,267		0,704	0,252	0,294		0,442	0,088	0,117		0,101	0,064	0,262				
Piano Quarto						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**							
Sisma in direzione X																			
02514	0,337	0,071	0,274	06803	0,092	0,305	0,540	07151	0,115	0,605	0,474	02523	0,228	0,046	0,430	06818	0,253	0,080	0,584
	0,879	0,140	0,331		1,058	0,240	0,006		1,968	0,702	0,251		0,002	0,007	0,047		0,016	0,002	0,018
02522	0,489	0,154	0,489	06819	0,161	0,050	0,531	02524	0,008	0,012	0,414	00175	0,281	0,025	0,356	01802	0,081	0,036	0,395
	0,154	0,086	0,072		0,039	0,007	0,006		0,032	0,067	0,071		0,771	0,348	0,053		0,008	0,016	0,017
06801	0,098	0,040	0,392	06800	0,476	0,119	0,532	02527	0,173	0,068	0,368	02525	0,042	0,075	0,405	02526	0,033	0,028	0,350
	0,045	0,046	0,118		0,112	0,068	0,091		0,204	0,122	0,045		0,035	0,014	0,078		0,033	0,001	0,067
06820	0,089	0,043	0,460	06807	0,106	0,714	0,056	01795	0,118	0,149	0,076	06802	0,164	0,613	0,134	01796	0,259	0,040	0,038

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,014	0,010	0,013		0,040	0,096	0,335		0,866	0,319	0,320		0,182	0,000	0,302		0,569	0,114	0,292
07124	0,723	0,120	0,501	02521	0,255	0,120	0,577	00489	0,003	0,117	0,168	02528	0,217	1,131	0,003	06804	0,281	0,169	0,667
	0,620	0,308	0,078		0,166	0,072	0,020		0,658	0,136	0,276		0,429	0,494	0,132		0,542	0,047	0,053
06805	0,365	0,094	0,773	02532	0,075	0,101	0,564	06821	0,061	0,004	0,417	02533	0,536	0,413	0,690	06806	0,378	0,733	0,737
	0,012	0,040	0,211		0,308	0,135	0,225		0,021	0,016	0,013		0,916	0,387	0,068		0,542	0,066	0,091
02529	0,653	1,509	0,660	02530	1,340	0,752	0,906	06809	0,228	0,310	0,695	06808	0,326	0,016	0,718	02531	0,465	0,014	0,630
	1,399	0,987	0,138		0,769	0,560	0,070		0,130	0,109	0,074		0,153	0,024	0,086		0,198	0,142	0,216
01797	0,324	0,205	0,320	06810	0,065	0,474	0,421	02515	0,393	0,177	0,390	02516	0,423	0,033	0,563	06812	0,208	0,133	0,658
	0,231	0,059	0,116		0,163	0,152	0,094		0,443	0,089	0,165		0,287	0,045	0,074		0,014	0,046	0,040
06811	0,275	0,042	0,654	02518	0,264	0,063	0,624	02517	0,238	0,048	0,610	02519	0,265	0,065	0,616	02520	0,249	0,029	0,578
	0,101	0,002	0,002		0,016	0,003	0,045		0,111	0,022	0,049		0,003	0,003	0,027		0,048	0,010	0,003
06814	0,126	0,112	0,379	01798	0,139	0,013	0,366	06815	0,206	0,073	0,626	06813	0,098	0,242	0,534	01799	0,151	0,023	0,370
	0,043	0,045	0,063		0,139	0,028	0,051		0,029	0,001	0,018		0,074	0,086	0,006		0,062	0,012	0,044
06816	0,129	0,107	0,556	06817	0,084	0,095	0,454	01800	0,135	0,045	0,409	01801	0,065	0,026	0,384				
	0,008	0,030	0,010		0,001	0,032	0,018		0,019	0,001	0,018		0,015	0,003	0,009				
Sisma in direzione Y																			
02514	0,065	0,031	0,253	06803	0,115	0,059	0,259	07151	0,159	0,100	0,223	02523	0,006	0,009	0,299	06818	0,089	0,016	0,325
	1,232	0,208	0,462		1,413	0,305	0,040		2,586	0,906	0,383		0,023	0,078	0,066		0,034	0,013	0,025
02522	0,293	0,190	0,237	06819	0,111	0,016	0,321	02524	0,054	0,014	0,312	00175	0,873	0,270	0,154	01802	0,088	0,103	0,291
	0,204	0,103	0,091		0,018	0,006	0,049		0,032	0,038	0,021		0,109	0,048	0,143		0,038	0,057	0,170
06801	0,482	0,214	0,248	06800	0,115	0,153	0,287	02527	0,738	0,254	0,208	02525	0,108	0,021	0,294	02526	0,122	0,001	0,299
	0,277	0,071	0,112		0,349	0,078	0,087		0,271	0,187	0,062		0,017	0,062	0,099		0,024	0,008	0,096
06820	0,173	0,022	0,299	06807	0,052	0,127	0,225	01795	0,064	0,027	0,199	06802	0,056	0,103	0,167	01796	0,009	0,021	0,210
	0,025	0,016	0,059		0,066	0,120	0,454		1,176	0,433	0,439		0,270	0,005	0,396		0,818	0,164	0,416
07124	0,408	0,199	0,194	02521	0,229	0,051	0,348	00489	0,071	0,008	0,067	02528	0,074	0,199	0,115	06804	0,051	0,044	0,296
	0,032	0,032	0,140		0,072	0,022	0,163		0,758	0,117	0,363		0,566	0,715	0,202		0,705	0,054	0,038
06805	0,033	0,016	0,313	02532	0,114	0,010	0,221	06821	0,148	0,060	0,292	02533	0,195	0,076	0,266	06806	0,003	0,127	0,311
	0,046	0,033	0,236		0,360	0,152	0,273		0,034	0,034	0,052		1,189	0,437	0,045		0,752	0,068	0,076
02529	0,021	0,234	0,267	02530	0,148	0,121	0,314	06809	0,057	0,057	0,306	06808	0,041	0,002	0,308	02531	0,000	0,018	0,231
	1,700	1,219	0,205		1,047	0,640	0,034		0,251	0,115	0,061		0,156	0,018	0,070		0,312	0,142	0,257
01797	0,006	0,023	0,272	06810	0,063	0,084	0,273	02515	0,050	0,008	0,259	02516	0,044	0,012	0,291	06812	0,048	0,023	0,306
	0,374	0,102	0,178		0,260	0,173	0,148		0,682	0,136	0,232		0,470	0,087	0,127		0,014	0,036	0,045
06811	0,055	0,006	0,311	02518	0,016	0,012	0,320	02517	0,079	0,013	0,310	02519	0,044	0,009	0,340	02520	0,159	0,049	0,381
	0,143	0,001	0,047		0,135	0,027	0,079		0,270	0,054	0,102		0,104	0,019	0,065		0,012	0,002	0,069
06814	0,055	0,021	0,286	01798	0,008	0,008	0,289	06815	0,009	0,004	0,315	06813	0,047	0,055	0,292	01799	0,004	0,003	0,292
	0,054	0,047	0,115		0,287	0,057	0,090		0,031	0,002	0,041		0,177	0,089	0,058		0,183	0,037	0,099
06816	0,047	0,026	0,295	06817	0,077	0,054	0,293	01800	0,034	0,016	0,306	01801	0,125	0,010	0,335				
	0,049	0,017	0,040		0,016	0,024	0,070		0,077	0,018	0,064		0,011	0,002	0,068				
Piano Quarto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
02488	0,852	0,011	0,205	03781	0,521	0,038	0,090	02487	0,723	0,154	0,219	06891	0,172	0,409	0,903	06890	0,099	0,179	0,800
	0,039	0,046	0,197		0,007	0,057	0,212		0,076	0,094	0,103		0,006	0,014	0,068		0,084	0,018	0,025
02480	0,306	0,561	0,571	02489	0,998	0,030	0,191	03782	0,883	0,051	0,090	03790	1,163	2,279	0,762	03789	0,394	1,777	0,674
	0,042	0,055	0,044		0,043	0,091	0,202		0,049	0,018	0,214		0,034	0,000	0,115		0,002	0,009	0,053
07216	0,722	0,077	0,724	00420	0,563	0,021	0,457	02490	1,431	0,641	0,381	07258	1,491	0,951	0,722	03785	3,416	0,114	0,339
	0,053	0,011	0,098		0,346	0,173	0,125		0,162	0,353	0,010		0,194	0,412	0,210		0,307	0,128	0,026
02491	0,599	0,463	0,245	03784	1,326	0,069	0,011	03775	0,402	0,205	0,120	02476	0,557	0,156	0,321	03776	0,706	0,426	0,032
	0,115	0,552	0,175		0,028	0,122	0,083		0,300	0,095	0,214		0,071	0,041	0,203		0,450	0,136	0,073
03774	0,379	0,038	0,069	03773	0,064	0,054	0,256	02477	0,279	0,012	0,292	03780	0,228	0,190	0,245	03779	0,416	0,764	0,267
	0,039	0,024	0,209		0,079	0,045	0,216		0,031	0,023	0,040		0,043	0,030	0,081		0,148	0,135	0,106

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
07255	1,250	2,337	1,262	02479	1,355	3,111	0,896	02478	0,770	0,751	0,690	03778	1,805	0,827	0,022	02475	0,881	0,121	0,458
	0,105	0,309	0,105		0,161	0,270	0,140		0,094	0,086	0,123		0,351	0,032	0,144		0,196	0,146	0,010
00453	1,687	0,635	0,623	04016	0,069	0,016	1,041	07256	3,058	0,623	0,631	03772	1,113	1,044	0,227	03783	1,405	0,055	0,161
	0,072	0,099	0,045		0,022	0,008	0,077		0,447	0,089	0,147		0,370	0,047	0,128		0,102	0,044	0,146
00190	0,365	0,241	0,025	07217	0,609	0,082	0,675	06889	0,408	0,119	0,591	03777	0,829	0,342	0,070	02492	0,529	0,057	0,108
	0,433	0,150	0,252		0,249	0,050	0,138		0,025	0,121	0,076		0,317	0,021	0,035		0,172	0,410	0,172
06892	0,541	0,156	0,736	04017	0,001	0,011	1,165	03788	0,051	0,306	0,466	04018	0,037	0,034	1,025	03786	0,025	1,847	0,332
	0,048	0,193	0,010		0,014	0,003	0,047		0,000	0,098	0,059		0,068	0,016	0,000		0,090	0,328	0,009
03787	0,004	0,635	0,014	00183	0,870	0,135	0,143	07257	1,933	0,504	0,327								
	0,031	0,187	0,033		0,341	0,014	0,185		1,171	0,234	0,176								
Sisma in direzione Y																			
02488	0,878	0,018	0,030	03781	0,907	0,008	0,024	02487	0,980	0,031	0,067	06891	0,021	0,146	0,137	06890	0,319	0,044	0,189
	0,024	0,001	0,069		0,020	0,029	0,055		0,017	0,058	0,089		0,000	0,005	0,044		0,083	0,084	0,079
02480	0,450	0,133	0,064	02489	0,841	0,005	0,024	03782	0,869	0,012	0,010	03790	0,294	0,298	0,128	03789	0,068	0,302	0,089
	0,006	0,072	0,105		0,047	0,013	0,060		0,066	0,002	0,054		0,053	0,055	0,059		0,005	0,001	0,073
07216	0,428	0,107	0,172	00420	0,526	0,210	0,012	02490	0,868	0,147	0,082	07258	0,643	0,176	0,182	03785	1,242	0,048	0,046
	0,014	0,003	0,017		0,462	0,222	0,079		0,001	0,100	0,046		0,048	0,060	0,040		0,022	0,021	0,049
02491	0,640	0,126	0,054	03784	0,864	0,010	0,009	03775	0,804	0,084	0,041	02476	0,843	0,010	0,114	03776	0,856	0,113	0,009
	0,024	0,082	0,074		0,017	0,035	0,024		0,252	0,066	0,208		0,038	0,016	0,117		0,353	0,127	0,103
03774	0,739	0,017	0,012	03773	0,739	0,013	0,077	02477	0,773	0,006	0,132	03780	0,910	0,023	0,001	03779	1,122	0,272	0,166
	0,043	0,023	0,120		0,090	0,024	0,197		0,090	0,004	0,017		0,012	0,014	0,095		0,051	0,018	0,062
07255	0,713	0,046	0,345	02479	0,750	0,143	0,272	02478	0,847	0,248	0,225	03778	1,379	0,477	0,111	02475	0,992	0,034	0,013
	0,268	0,178	0,102		0,115	0,033	0,055		0,095	0,166	0,085		0,040	0,042	0,181		0,181	0,111	0,041
00453	1,276	0,338	0,178	04016	0,048	0,032	0,172	07256	1,763	0,446	0,254	03772	0,941	0,205	0,042	03783	0,930	0,035	0,003
	0,638	0,227	0,025		0,035	0,006	0,059		0,521	0,104	0,104		0,315	0,014	0,083		0,042	0,013	0,059
00190	0,655	0,077	0,043	07217	0,349	0,086	0,102	06889	0,388	0,034	0,121	03777	0,963	0,031	0,013	02492	0,559	0,041	0,034
	0,265	0,104	0,080		0,142	0,028	0,068		0,002	0,038	0,043		0,317	0,023	0,022		0,038	0,071	0,031
06892	0,157	0,089	0,094	04017	0,031	0,008	0,178	03788	0,035	0,090	0,066	04018	0,031	0,089	0,162	03786	0,018	0,219	0,028
	0,000	0,026	0,054		0,008	0,002	0,047		0,004	0,011	0,059		0,010	0,010	0,061		0,017	0,046	0,056
03787	0,044	0,182	0,044	00183	0,975	0,287	0,069	07257	1,360	0,335	0,203								
	0,008	0,017	0,058		0,409	0,094	0,085		0,553	0,111	0,087								
Piano Quarto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
02181	0,374	0,194	0,767	07021	0,661	0,316	0,876	00453	0,992	0,565	0,824	02537	0,086	1,216	0,538	07056	0,344	0,795	0,495
	0,166	0,048	0,027		0,204	0,058	0,029		0,081	0,081	0,000		0,006	0,347	0,014		0,051	0,048	0,009
02538	0,080	0,916	0,744	02536	0,058	0,943	0,115	07055	0,246	0,427	1,010	02539	0,098	0,466	0,758	00519	0,186	0,110	0,066
	0,043	0,152	0,056		0,052	0,195	0,063		0,052	0,050	0,010		0,023	0,110	0,063		0,140	0,044	0,102
01854	0,269	0,040	0,281	07019	0,159	0,467	0,170	02541	0,900	0,626	0,654	07054	0,261	0,158	1,051	07018	0,479	0,426	0,743
	0,111	0,031	0,001		0,015	0,070	0,013		0,047	0,095	0,026		0,011	0,015	0,000		0,082	0,018	0,029
02540	0,681	0,141	0,768	07023	0,146	0,066	1,012	02477	0,020	0,024	0,837	02476	0,472	0,033	0,769	07020	0,189	0,263	0,406
	0,048	0,020	0,005		0,031	0,006	0,004		0,051	0,038	0,080		0,030	0,026	0,030		0,050	0,005	0,063
00420	0,276	0,017	0,404	02480	0,014	0,503	0,426	02180	0,273	0,040	0,808	07022	0,312	0,180	0,963	01842	0,026	0,072	0,452
	0,353	0,145	0,004		0,020	0,022	0,005		0,097	0,019	0,001		0,050	0,002	0,024		0,056	0,011	0,024
01841	0,179	0,069	0,426	07025	0,082	0,418	0,493	02475	1,079	0,377	0,937	00515	0,783	0,413	0,472	02168	0,267	0,214	0,716
	0,075	0,015	0,008		0,005	0,017	0,045		0,064	0,002	0,079		0,068	0,074	0,013		0,170	0,066	0,022
02478	0,389	0,577	0,979	02479	0,175	0,996	0,696	07024	0,208	0,650	0,896	07028	0,209	0,319	0,761	01843	0,046	0,133	0,610
	0,062	0,012	0,073		0,117	0,112	0,068		0,070	0,021	0,000		0,019	0,011	0,016		0,031	0,003	0,015
01844	0,067	0,016	0,673	02179	0,089	0,071	0,921	07026	0,183	0,039	1,024	07027	0,196	0,248	0,995	00548	0,193	0,037	1,027
	0,005	0,004	0,017		0,037	0,003	0,012		0,019	0,015	0,011		0,007	0,015	0,004		0,015	0,003	0,011
07029	0,152	0,004	1,021	02178	0,173	0,000	0,965	07050	0,230	0,062	0,992	02169	0,238	0,042	0,804	07051	0,242	0,148	1,021

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,018	0,001	0,000		0,025	0,008	0,014		0,041	0,013	0,008		0,107	0,035	0,001		0,014	0,000	0,012
07032	0,006	0,074	0,796	07031	0,134	0,191	0,914	07030	0,149	0,089	1,012	00550	0,009	0,012	0,745	07052	0,324	0,412	0,844
	0,003	0,006	0,012		0,008	0,012	0,004		0,007	0,009	0,004		0,011	0,002	0,012		0,034	0,001	0,006
02177	0,052	0,019	1,053	01845	0,027	0,055	0,796	07035	0,000	0,074	0,885	01846	0,040	0,017	0,818	07053	0,154	0,178	0,603
	0,013	0,004	0,010		0,013	0,004	0,007		0,001	0,004	0,008		0,013	0,003	0,007		0,017	0,005	0,022
07033	0,014	0,025	1,023	07034	0,015	0,083	0,972	02176	0,118	0,002	1,068	07036	0,106	0,015	1,037	07037	0,090	0,018	1,001
	0,008	0,002	0,004		0,005	0,005	0,001		0,013	0,003	0,009		0,006	0,000	0,007		0,006	0,001	0,006
01853	0,238	0,032	0,393	01848	0,083	0,044	0,823	01847	0,085	0,006	0,825	07039	0,083	0,020	0,879	07048	0,239	0,181	0,947
	0,079	0,025	0,012		0,014	0,004	0,007		0,014	0,003	0,007		0,008	0,001	0,007		0,016	0,008	0,002
07047	0,205	0,011	1,018	07038	0,052	0,026	0,939	02175	0,111	0,011	1,079	07042	0,094	0,017	0,897	02174	0,110	0,044	1,083
	0,011	0,004	0,007		0,005	0,001	0,006		0,014	0,003	0,008		0,000	0,002	0,008		0,013	0,004	0,008
07049	0,192	0,162	0,788	07040	0,121	0,003	1,021	07041	0,116	0,030	0,966	01849	0,093	0,026	0,817	02173	0,166	0,003	1,070
	0,007	0,007	0,014		0,004	0,001	0,006		0,006	0,003	0,004		0,015	0,003	0,007		0,014	0,000	0,008
01852	0,104	0,071	0,681	01851	0,122	0,024	0,734	01850	0,084	0,022	0,784	07046	0,096	0,022	0,830	07043	0,172	0,019	1,030
	0,033	0,008	0,011		0,024	0,008	0,011		0,021	0,004	0,009		0,011	0,004	0,010		0,013	0,002	0,000
07044	0,175	0,068	0,992	00549	0,093	0,061	0,564	02172	0,214	0,053	1,063	02170	0,220	0,069	0,994	07045	0,167	0,102	0,910
	0,006	0,005	0,005		0,057	0,011	0,016		0,016	0,003	0,008		0,044	0,005	0,011		0,008	0,007	0,005
02171	0,202	0,057	1,031	00547	0,338	0,011	0,926												
	0,025	0,008	0,008		0,067	0,013	0,006												
Sisma in direzione Y																			
02181	1,002	0,213	0,387	07021	0,983	0,230	0,333	00453	1,007	0,443	0,122	02537	0,155	0,629	0,377	07056	0,428	0,487	0,337
	0,176	0,000	0,073		0,149	0,014	0,018		0,637	0,264	0,117		0,923	0,628	0,013		0,325	0,017	0,008
02538	0,708	0,518	0,576	02536	0,629	0,557	0,061	07055	0,779	0,297	0,631	02539	0,939	0,290	0,575	00519	0,731	0,041	0,075
	0,628	0,448	0,161		0,912	0,803	0,018		0,195	0,060	0,169		0,106	0,106	0,194		1,505	0,485	0,054
01854	0,592	0,090	0,239	07019	0,711	0,339	0,120	02541	1,301	0,000	0,412	07054	1,118	0,101	0,598	07018	1,340	0,029	0,457
	0,666	0,239	0,159		0,096	0,037	0,323		0,280	0,048	0,046		0,181	0,037	0,120		0,619	0,135	0,160
02540	1,122	0,079	0,529	07023	0,867	0,059	0,356	02477	0,798	0,007	0,370	02476	0,887	0,054	0,316	07020	0,577	0,046	0,355
	0,224	0,058	0,008		0,049	0,015	0,051		0,121	0,027	0,110		0,032	0,032	0,023		0,005	0,011	0,006
00420	0,602	0,062	0,297	02480	0,533	0,076	0,316	02180	1,003	0,176	0,321	07022	0,966	0,133	0,300	01842	0,576	0,146	0,293
	0,457	0,196	0,097		0,005	0,004	0,065		0,118	0,024	0,057		0,064	0,028	0,070		0,077	0,015	0,054
01841	0,595	0,124	0,338	07025	0,638	0,094	0,367	02475	1,110	0,165	0,132	00515	1,512	0,192	0,186	02168	1,190	0,157	0,404
	0,034	0,021	0,065		0,011	0,018	0,040		0,071	0,064	0,125		1,723	0,543	0,015		0,933	0,218	0,004
02478	0,758	0,068	0,387	02479	0,605	0,048	0,347	07024	0,721	0,082	0,364	07028	0,715	0,110	0,264	01843	0,591	0,109	0,208
	0,069	0,004	0,020		0,093	0,085	0,019		0,029	0,018	0,044		0,058	0,019	0,042		0,052	0,017	0,051
01844	0,668	0,071	0,176	02179	0,948	0,196	0,288	07026	0,954	0,138	0,226	07027	0,833	0,101	0,256	00548	1,071	0,195	0,016
	0,061	0,014	0,048		0,118	0,028	0,053		0,073	0,016	0,059		0,020	0,039	0,049		0,118	0,024	0,045
07029	1,017	0,170	0,040	02178	1,023	0,196	0,237	07050	1,041	0,202	0,451	02169	1,111	0,299	0,432	07051	0,915	0,221	0,459
	0,072	0,017	0,049		0,103	0,025	0,046		0,256	0,024	0,083		0,490	0,154	0,038		0,008	0,047	0,115
07032	0,685	0,134	0,173	07031	0,801	0,113	0,174	07030	0,912	0,131	0,065	00550	0,639	0,146	0,138	07052	0,719	0,266	0,408
	0,054	0,007	0,045		0,023	0,032	0,045		0,078	0,019	0,048		0,075	0,015	0,049		0,181	0,084	0,043
02177	1,028	0,211	0,018	01845	0,671	0,146	0,094	07035	0,755	0,129	0,079	01846	0,704	0,134	0,091	07053	0,667	0,206	0,333
	0,110	0,030	0,046		0,076	0,022	0,050		0,067	0,007	0,046		0,080	0,021	0,051		0,105	0,079	0,049
07033	0,982	0,171	0,112	07034	0,870	0,137	0,114	02176	1,058	0,203	0,121	07036	1,038	0,184	0,124	07037	0,928	0,165	0,118
	0,069	0,003	0,047		0,027	0,027	0,047		0,112	0,029	0,043		0,075	0,016	0,045		0,081	0,012	0,048
01853	0,589	0,134	0,302	01848	0,698	0,142	0,141	01847	0,669	0,150	0,099	07039	0,712	0,148	0,099	07048	0,840	0,212	0,327
	0,368	0,143	0,113		0,087	0,025	0,046		0,092	0,018	0,049		0,060	0,009	0,048		0,073	0,053	0,067
07047	0,977	0,212	0,357	07038	0,822	0,143	0,106	02175	1,097	0,201	0,122	07042	0,761	0,149	0,147	02174	1,047	0,215	0,157
	0,096	0,018	0,079		0,003	0,021	0,047		0,124	0,025	0,043		0,069	0,010	0,043		0,114	0,031	0,043
07049	0,723	0,186	0,283	07040	0,986	0,192	0,186	07041	0,871	0,168	0,166	01849	0,709	0,138	0,174	02173	1,062	0,205	0,190
	0,018	0,045	0,013		0,071	0,006	0,049		0,061	0,023	0,050		0,089	0,022	0,048		0,121	0,027	0,038

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01852	0,698	0,156	0,307	01851	0,683	0,139	0,270	01850	0,665	0,148	0,220	07046	0,708	0,159	0,215	07043	1,034	0,195	0,265
	0,143	0,028	0,025		0,121	0,041	0,020		0,115	0,023	0,034		0,072	0,020	0,032		0,102	0,015	0,050
07044	0,915	0,197	0,253	00549	0,643	0,131	0,323	02172	1,092	0,199	0,252	02170	1,058	0,207	0,362	07045	0,806	0,176	0,229
	0,078	0,028	0,059		0,257	0,051	0,039		0,132	0,026	0,039		0,216	0,025	0,021		0,063	0,036	0,046
02171	1,040	0,225	0,311	00547	1,072	0,205	0,409												
	0,157	0,046	0,032		0,260	0,052	0,020												
Piano Quarto						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**							
Sisma in direzione X																			
07224	1,015	0,073	0,514	00519	0,568	0,113	0,113	06822	0,284	0,489	0,603	07265	3,624	3,622	1,249	02534	1,526	0,254	0,622
	0,014	0,003	0,046		0,031	0,015	0,099		0,095	0,132	0,026		4,277	3,256	0,758		0,281	1,032	0,064
03747	2,793	2,191	1,066	06823	0,415	1,027	1,052	02536	0,015	1,022	0,283	07264	3,696	1,222	0,772	03746	2,298	1,148	0,512
	0,585	0,853	0,183		0,095	0,072	0,157		0,242	0,437	0,072		0,201	0,040	0,011		0,090	0,025	0,016
00515	0,868	0,570	0,291	07263	1,061	2,598	1,007	03753	1,593	5,577	0,157	06824	0,252	0,408	0,918	03748	0,373	0,201	0,107
	0,037	0,036	0,007		0,103	0,310	0,060		0,025	0,302	0,117		0,158	0,128	0,090		0,034	0,396	0,145
02541	1,034	0,109	0,378	03743	0,436	0,102	0,074	02540	0,544	0,012	0,292	03744	0,880	0,092	0,088	03742	0,210	0,018	0,141
	0,050	0,002	0,026		0,084	0,002	0,010		0,087	0,075	0,104		0,060	0,001	0,035		0,051	0,021	0,077
02539	0,241	0,002	0,286	04055	0,076	0,001	1,020	02537	0,390	1,882	0,526	02538	0,685	1,360	0,722	03745	1,280	0,112	0,215
	0,038	0,066	0,056		0,071	0,029	0,121		0,140	0,675	0,065		0,039	0,123	0,051		0,038	0,025	0,052
02535	1,351	0,269	0,633	04052	0,342	0,190	1,200	03740	2,419	0,058	0,589	03741	0,300	0,105	0,077	03751	0,059	1,230	0,618
	0,454	0,955	0,555		0,525	0,240	0,227		0,126	0,026	0,009		0,016	0,043	0,043		0,010	0,041	0,155
03752	0,628	3,156	0,847	07225	2,267	1,591	0,330	04054	0,073	0,393	1,267	07169	2,064	1,666	0,245	03749	0,016	0,731	0,298
	0,006	0,158	0,139		1,247	0,249	0,239		0,156	0,046	0,101		0,677	0,135	0,562		0,050	0,278	0,084
03750	0,209	1,852	0,120	04053	0,144	0,101	1,299												
	0,054	0,094	0,121		0,392	0,078	0,123												
Sisma in direzione Y																			
07224	0,121	0,052	0,318	00519	0,543	0,151	0,047	06822	0,339	0,358	0,353	07265	1,216	1,971	0,392	02534	0,425	0,313	0,232
	0,916	0,183	0,123		1,656	0,623	0,162		0,190	0,117	0,280		1,160	1,597	0,147		0,056	0,731	0,037
03747	1,068	1,411	0,423	06823	0,279	0,605	0,694	02536	0,499	0,683	0,243	07264	0,750	0,247	0,103	03746	1,222	0,162	0,053
	0,241	0,597	0,068		0,178	0,000	0,246		0,892	0,791	0,025		2,063	0,413	0,098		0,556	0,114	0,051
00515	1,407	0,001	0,120	07263	0,751	1,505	0,557	03753	0,962	3,187	0,056	06824	0,088	0,133	0,580	03748	0,127	0,346	0,132
	1,794	0,385	0,089		0,640	0,432	0,211		0,017	0,259	0,048		0,057	0,093	0,166		0,014	0,273	0,189
02541	1,236	0,015	0,042	03743	0,916	0,046	0,051	02540	1,041	0,033	0,039	03744	1,058	0,023	0,061	03742	0,822	0,006	0,048
	0,374	0,109	0,095		0,202	0,040	0,046		0,283	0,078	0,225		0,057	0,074	0,113		0,072	0,025	0,222
02539	0,827	0,013	0,069	04055	0,021	0,010	0,651	02537	0,469	1,138	0,352	02538	0,909	0,832	0,397	03745	1,017	0,025	0,017
	0,046	0,007	0,136		0,333	0,043	0,121		0,999	1,012	0,025		0,435	0,118	0,136		0,396	0,033	0,182
02535	0,493	1,177	0,210	04052	0,554	0,214	0,831	03740	1,789	0,051	0,254	03741	0,552	0,077	0,099	03751	0,027	0,526	0,385
	0,114	0,370	0,135		0,231	0,068	0,192		0,462	0,104	0,099		0,250	0,084	0,005		0,024	0,070	0,153
03752	0,340	1,639	0,519	07225	1,835	0,358	0,528	04054	0,008	0,260	0,779	07169	0,951	1,796	0,083	03749	0,010	0,004	0,195
	0,012	0,135	0,139		0,101	0,020	0,327		0,094	0,028	0,185		0,405	0,081	0,612		0,026	0,145	0,163
03750	0,057	0,821	0,023	04053	0,057	0,034	0,809												
	0,032	0,042	0,182		0,189	0,038	0,192												
Piano Quarto						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
03905	0,242	0,126	0,002	02601	0,113	0,183	0,298	03906	0,217	0,056	0,206	02668	0,001	0,047	0,211	03915	0,188	0,035	0,011
	0,042	0,065	0,365		0,029	0,156	0,147		0,099	0,056	0,060		0,253	0,158	0,115		0,012	0,029	0,073
02667	0,332	0,121	0,224	03916	0,201	0,054	0,069	03907	0,941	0,959	0,107	02669	0,327	0,582	0,352	03917	0,680	0,692	0,418
	0,078	0,022	0,079		0,197	0,030	0,111		0,078	0,241	0,046		0,719	0,374	0,022		0,301	0,164	0,015
03914	0,334	0,020	0,076	03913	0,937	0,768	0,273	02666	0,615	0,906	0,351	07109	0,272	0,053	0,361	00493	0,189	0,033	0,147
	0,048	0,013	0,088		0,036	0,027	0,130		0,010	0,127	0,024		0,054	0,036	0,036		0,334	0,132	0,045
02604	0,127	0,572	0,123	02670	0,201	0,302	0,042	07108	0,364	0,261	0,293	07277	0,865	1,808	0,470	02600	0,122	0,436	0,225

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,098	0,104	0,042		0,696	0,758	0,083		0,127	0,085	0,132		0,542	0,351	0,136		0,047	0,494	0,144
02252	0,016	0,104	0,481	07110	0,229	0,162	0,377	00483	0,343	0,069	0,200	07274	1,248	1,402	0,435	02603	0,387	0,206	0,210
	0,114	0,038	0,093		0,034	0,048	0,109		0,102	0,030	0,154		0,399	0,023	0,021		0,085	0,188	0,024
02602	0,411	0,049	0,355	03904	1,294	0,190	0,061	01749	0,160	0,045	0,379	07156	0,072	0,009	0,007	01752	0,014	0,034	0,319
	0,052	0,053	0,256		0,139	0,045	0,214		0,082	0,021	0,090		0,808	0,283	0,068		0,398	0,080	0,101
03903	1,489	1,050	0,422	03908	0,603	0,565	0,465	07275	1,128	1,012	0,387	02599	0,107	0,526	0,084	01750	0,068	0,069	0,460
	0,090	0,052	0,270		0,152	0,225	0,029		0,358	0,539	0,258		0,052	0,172	0,162		0,039	0,008	0,080
07112	0,095	0,212	0,398	07111	0,086	0,267	0,510	03909	0,106	0,193	0,353	03922	0,590	0,246	0,380	02665	0,150	0,409	0,175
	0,017	0,026	0,071		0,080	0,075	0,012		0,006	0,171	0,017		0,008	0,025	0,057		0,004	0,031	0,070
07276	1,322	2,302	0,549	02251	0,060	0,086	0,608	03921	0,044	0,380	0,215	01751	0,120	0,069	0,447	03912	0,896	1,768	0,528
	0,148	0,079	0,047		0,051	0,010	0,072		0,001	0,003	0,064		0,094	0,021	0,088		0,025	0,094	0,106
07107	0,199	0,372	0,338	03910	0,205	1,050	0,234	03920	0,182	0,895	0,049	02250	0,022	0,073	0,567	07152	0,248	0,013	0,007
	0,344	0,119	0,105		0,027	0,112	0,062		0,006	0,008	0,062		0,275	0,064	0,034		0,861	0,293	0,023
03911	0,169	0,809	0,422	03919	0,108	0,654	0,319	02249	0,313	0,021	0,337	03918	0,873	2,058	0,510				
	0,051	0,102	0,096		0,076	0,021	0,026		0,684	0,137	0,066		0,065	0,192	0,097				
Sisma in direzione Y																			
03905	0,155	0,082	0,010	02601	0,312	0,228	0,322	03906	0,603	0,054	0,243	02668	0,742	0,104	0,014	03915	0,307	0,038	0,002
	0,082	0,098	0,449		0,032	0,107	0,251		0,121	0,033	0,140		0,327	0,221	0,022		0,006	0,004	0,120
02667	0,255	0,169	0,044	03916	1,078	0,107	0,163	03907	1,345	1,159	0,135	02669	1,151	0,700	0,445	03917	1,839	0,560	0,569
	0,201	0,046	0,036		0,247	0,019	0,039		0,335	0,293	0,213		1,078	0,396	0,061		0,660	0,167	0,197
03914	0,086	0,047	0,148	03913	0,931	0,934	0,384	02666	0,362	0,853	0,209	07109	0,323	0,037	0,466	00493	0,175	0,032	0,195
	0,236	0,025	0,029		0,065	0,036	0,025		0,124	0,127	0,055		0,038	0,104	0,026		0,029	0,019	0,104
02604	0,329	0,641	0,093	02670	0,246	0,323	0,016	07108	0,176	0,228	0,363	07277	0,363	2,066	0,528	02600	0,523	0,511	0,252
	0,113	0,405	0,176		0,857	0,735	0,109		0,154	0,095	0,158		0,518	0,350	0,195		0,517	0,703	0,326
02252	0,116	0,105	0,574	07110	0,150	0,196	0,443	00483	0,144	0,024	0,064	07274	1,516	0,804	0,596	02603	0,446	0,203	0,123
	0,201	0,022	0,028		0,064	0,052	0,040		0,324	0,014	0,148		0,068	0,734	0,205		0,113	0,767	0,368
02602	0,398	0,010	0,427	03904	1,240	0,147	0,188	01749	0,192	0,056	0,495	07156	0,114	0,023	0,019	01752	0,090	0,061	0,364
	0,100	0,129	0,268		0,279	0,111	0,217		0,276	0,028	0,027		0,523	0,187	0,061		0,383	0,077	0,170
03903	1,687	1,294	0,500	03908	0,745	0,619	0,545	07275	0,719	1,148	0,465	02599	0,347	0,548	0,126	01750	0,086	0,087	0,614
	0,250	0,150	0,196		0,140	0,250	0,044		0,539	0,071	0,273		0,052	0,242	0,161		0,120	0,024	0,091
07112	0,100	0,254	0,517	07111	0,045	0,280	0,586	03909	0,108	0,290	0,385	03922	0,769	0,247	0,498	02665	0,315	0,346	0,094
	0,044	0,057	0,095		0,111	0,006	0,051		0,008	0,122	0,045		0,077	0,323	0,074		0,267	0,092	0,078
07276	0,075	1,058	0,135	02251	0,063	0,056	0,718	03921	0,076	0,319	0,308	01751	0,135	0,069	0,585	03912	1,132	2,097	0,633
	0,111	0,022	0,092		0,301	0,060	0,063		0,010	0,102	0,121		0,031	0,012	0,117		0,045	0,045	0,079
07107	0,357	0,091	0,133	03910	0,240	1,197	0,253	03920	0,211	1,016	0,018	02250	0,071	0,024	0,669	07152	0,142	0,019	0,024
	0,341	0,102	0,104		0,024	0,041	0,054		0,037	0,004	0,155		0,470	0,109	0,036		1,402	0,472	0,076
03911	0,074	0,902	0,494	03919	0,152	0,752	0,404	02249	0,267	0,055	0,374	03918	1,107	2,387	0,616				
	0,059	0,064	0,079		0,098	0,035	0,044		0,892	0,178	0,052		0,090	0,223	0,120				
Piano Quarto						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
06845	0,139	0,202	0,304	06844	0,094	0,161	0,386	02554	0,066	0,022	0,447	02567	0,025	0,327	0,249	02557	0,591	0,086	0,019
	0,158	0,006	0,026		0,408	0,029	0,007		0,598	0,150	0,081		0,018	0,233	0,046		0,002	0,008	0,004
02558	0,245	0,081	0,162	06846	0,074	0,196	0,232	06848	0,276	0,178	0,232	06843	0,046	0,168	0,356	02562	0,207	0,368	0,223
	0,067	0,014	0,004		0,042	0,053	0,006		0,130	0,077	0,086		0,111	0,014	0,219		0,737	0,536	0,020
02556	0,340	0,071	0,130	02559	0,269	0,159	0,159	00486	0,208	0,206	0,393	00184	0,192	0,044	0,132	06841	0,071	0,063	0,241
	0,167	0,014	0,027		0,046	0,036	0,020		0,851	0,251	0,117		0,196	0,006	0,036		0,229	0,054	0,014
02555	0,021	0,009	0,355	01615	0,076	0,043	0,375	00491	0,074	0,190	0,315	02561	0,724	0,014	0,048	06842	0,377	0,013	0,181
	0,358	0,094	0,043		0,509	0,186	0,129		0,746	0,210	0,116		0,020	0,003	0,073		0,126	0,079	0,097
02560	0,785	0,062	0,050	06847	0,275	0,199	0,288	02566	0,251	0,651	0,162	02565	0,320	0,226	0,359	01616	0,272	0,034	0,291
	0,200	0,057	0,018		0,086	0,052	0,072		0,059	0,261	0,005		0,076	0,096	0,047		0,320	0,125	0,100

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02564	0,068	0,197	0,381	02563	0,140	0,576	0,178	00191	0,530	0,157	0,093								
	0,238	0,145	0,072		0,567	0,280	0,071		0,174	0,020	0,034								
Sisma in direzione Y																			
06845	0,346	0,084	0,198	06844	0,120	0,014	0,032	02554	0,186	0,009	0,163	02567	0,207	0,400	0,188	02557	1,103	0,108	0,025
	0,257	0,112	0,037		0,470	0,085	0,048		0,561	0,124	0,111		0,011	0,070	0,146		0,151	0,005	0,058
02558	0,569	0,122	0,205	06846	0,062	0,021	0,260	06848	0,041	0,151	0,213	06843	0,136	0,178	0,302	02562	0,018	0,370	0,143
	0,024	0,043	0,044		0,121	0,019	0,050		0,271	0,017	0,139		0,066	0,036	0,181		0,828	0,686	0,070
02556	0,807	0,035	0,025	02559	0,072	0,036	0,225	00486	0,127	0,170	0,424	00184	0,471	0,155	0,048	06841	0,354	0,165	0,136
	0,245	0,002	0,031		0,101	0,074	0,038		1,320	0,466	0,192		0,214	0,001	0,076		0,285	0,055	0,038
02555	0,283	0,048	0,104	01615	0,117	0,009	0,383	00491	0,128	0,205	0,275	02561	0,371	0,108	0,050	06842	0,083	0,051	0,225
	0,364	0,085	0,092		0,561	0,216	0,160		0,491	0,102	0,105		0,150	0,010	0,104		0,077	0,081	0,138
02560	0,527	0,025	0,050	06847	0,217	0,000	0,279	02566	0,137	0,797	0,168	02565	0,233	0,009	0,347	01616	0,087	0,008	0,333
	0,410	0,058	0,052		0,295	0,090	0,074		0,027	0,014	0,168		0,260	0,204	0,032		0,319	0,141	0,152
02564	0,695	0,327	0,404	02563	0,682	0,295	0,034	00191	0,112	0,085	0,133								
	0,256	0,197	0,056		0,971	0,661	0,045		0,176	0,036	0,074								
Piano Quarto						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
06888	0,058	0,000	0,044	02583	0,114	0,016	0,050	06887	0,080	0,005	0,055	06885	0,137	0,012	0,085	06884	0,135	0,022	0,083
	0,004	0,005	0,014		0,004	0,009	0,022		0,003	0,007	0,012		0,000	0,003	0,006		0,003	0,008	0,015
02585	0,147	0,024	0,091	01764	0,136	0,026	0,039	01765	0,147	0,022	0,036	06886	0,107	0,003	0,074	01703	0,054	0,006	0,039
	0,014	0,001	0,000		0,004	0,001	0,001		0,008	0,014	0,006		0,005	0,007	0,000		0,010	0,005	0,001
06883	0,071	0,008	0,045	01763	0,174	0,011	0,056	01766	0,117	0,029	0,037	00188	0,190	0,035	0,051	06881	0,172	0,027	0,067
	0,012	0,002	0,024		0,005	0,012	0,004		0,009	0,001	0,013		0,009	0,003	0,005		0,013	0,004	0,000
02586	0,159	0,031	0,077	02582	0,140	0,028	0,060	02579	0,150	0,011	0,073	00187	0,128	0,050	0,078	01768	0,049	0,021	0,031
	0,026	0,009	0,001		0,000	0,014	0,020		0,040	0,027	0,017		0,097	0,041	0,009		0,007	0,001	0,015
06882	0,084	0,000	0,029	00194	0,099	0,022	0,041	02584	0,113	0,014	0,051	01767	0,109	0,014	0,026	02580	0,142	0,022	0,071
	0,007	0,002	0,015		0,085	0,038	0,006		0,003	0,006	0,004		0,006	0,001	0,011		0,006	0,011	0,003
01704	0,060	0,005	0,031	02581	0,167	0,008	0,065	00195	0,114	0,027	0,018								
	0,009	0,003	0,001		0,007	0,043	0,010		0,042	0,018	0,004								
Sisma in direzione Y																			
06888	0,198	0,012	0,101	02583	0,218	0,000	0,107	06887	0,263	0,005	0,098	06885	0,439	0,040	0,103	06884	0,480	0,082	0,119
	0,004	0,000	0,052		0,032	0,005	0,062		0,020	0,023	0,049		0,003	0,015	0,046		0,041	0,003	0,037
02585	0,485	0,089	0,134	01764	0,402	0,023	0,017	01765	0,319	0,011	0,050	06886	0,339	0,014	0,081	01703	0,175	0,042	0,100
	0,096	0,025	0,050		0,026	0,015	0,046		0,053	0,013	0,049		0,022	0,019	0,048		0,046	0,022	0,054
06883	0,175	0,020	0,111	01763	0,468	0,012	0,064	01766	0,305	0,028	0,051	00188	0,510	0,092	0,071	06881	0,489	0,070	0,082
	0,022	0,001	0,051		0,015	0,028	0,039		0,019	0,019	0,048		0,078	0,001	0,052		0,040	0,012	0,044
02586	0,479	0,089	0,101	02582	0,280	0,018	0,108	02579	0,470	0,045	0,069	00187	0,488	0,156	0,129	01768	0,230	0,005	0,036
	0,109	0,036	0,050		0,012	0,001	0,070		0,116	0,069	0,075		0,336	0,129	0,070		0,046	0,026	0,052
06882	0,193	0,025	0,066	00194	0,189	0,032	0,105	02584	0,186	0,013	0,109	01767	0,249	0,005	0,053	02580	0,376	0,010	0,125
	0,017	0,001	0,048		0,127	0,045	0,061		0,056	0,049	0,056		0,011	0,004	0,051		0,034	0,013	0,067
01704	0,183	0,031	0,077	02581	0,286	0,016	0,127	00195	0,205	0,044	0,008								
	0,050	0,017	0,052		0,050	0,067	0,070		0,117	0,046	0,053								
Piano Quarto						**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**							
Sisma in direzione X																			
00227	0,483	0,096	0,053	06896	0,511	0,078	0,065	00186	0,539	0,135	0,049	02591	0,001	0,027	0,405	06924	0,123	0,012	0,397
	0,135	0,038	0,007		0,080	0,018	0,000		0,150	0,043	0,000		0,017	0,033	0,027		0,060	0,033	0,024
02590	0,050	0,011	0,440	02592	0,153	0,003	0,402	06923	0,184	0,014	0,383	02589	0,157	0,042	0,431	00253	0,271	0,050	0,022
	0,053	0,003	0,049		0,038	0,012	0,029		0,079	0,031	0,010		0,049	0,003	0,047		0,125	0,035	0,001
00193	0,310	0,080	0,016	06895	0,291	0,041	0,007	06894	0,147	0,002	0,429	07125	0,230	0,018	0,436	01522	0,098	0,068	0,412
	0,143	0,042	0,007		0,072	0,016	0,008		0,029	0,006	0,081		0,550	0,246	0,044		0,056	0,057	0,037

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02587	0,233	0,018	0,403	06922	0,254	0,031	0,369	06893	0,240	0,088	0,446	06901	0,420	0,046	0,106	06902	0,365	0,016	0,089
	0,016	0,024	0,005		0,024	0,010	0,014		0,074	0,009	0,076		0,044	0,013	0,006		0,109	0,023	0,007
06898	0,398	0,011	0,049	02588	0,191	0,009	0,427	02593	0,334	0,017	0,016	01513	0,269	0,048	0,063	06900	0,281	0,024	0,018
	0,094	0,011	0,004		0,089	0,058	0,069		0,030	0,006	0,006		0,115	0,039	0,005		0,029	0,002	0,008
02598	0,516	0,043	0,060	07123	0,161	0,131	0,505	02322	0,300	0,023	0,462	06897	0,456	0,047	0,073	02597	0,407	0,011	0,013
	0,029	0,006	0,004		0,793	0,323	0,062		0,092	0,011	0,051		0,033	0,004	0,002		0,057	0,010	0,010
06899	0,342	0,005	0,033	02596	0,360	0,009	0,013	02594	0,309	0,004	0,006	02595	0,349	0,000	0,013	01514	0,252	0,047	0,094
	0,099	0,013	0,009		0,106	0,006	0,002		0,063	0,009	0,018		0,110	0,004	0,013		0,112	0,032	0,006
06903	0,295	0,026	0,077	02331	0,452	0,081	0,077	02330	0,452	0,078	0,104	06905	0,382	0,031	0,137	06904	0,428	0,064	0,138
	0,053	0,015	0,004		0,125	0,041	0,005		0,122	0,034	0,002		0,094	0,021	0,006		0,032	0,001	0,005
06906	0,321	0,021	0,134	06920	0,205	0,003	0,336	06921	0,149	0,028	0,345	06907	0,249	0,044	0,135	06909	0,334	0,024	0,183
	0,099	0,022	0,005		0,087	0,035	0,008		0,001	0,003	0,013		0,027	0,002	0,004		0,110	0,028	0,005
06908	0,393	0,052	0,177	01515	0,217	0,053	0,136	02329	0,471	0,083	0,137	01516	0,229	0,042	0,177	02327	0,419	0,085	0,205
	0,046	0,016	0,006		0,132	0,026	0,006		0,143	0,029	0,007		0,115	0,033	0,001		0,127	0,041	0,005
02328	0,434	0,077	0,174	06919	0,266	0,017	0,322	06910	0,261	0,027	0,189	01517	0,217	0,038	0,203	06911	0,389	0,056	0,224
	0,124	0,035	0,007		0,088	0,033	0,001		0,055	0,017	0,004		0,118	0,040	0,004		0,030	0,001	0,004
06912	0,340	0,030	0,226	06918	0,345	0,048	0,309	02323	0,319	0,031	0,389	06913	0,277	0,018	0,236	01518	0,178	0,044	0,242
	0,094	0,025	0,005		0,031	0,009	0,001		0,107	0,032	0,013		0,098	0,025	0,006		0,128	0,026	0,013
06914	0,202	0,035	0,245	02326	0,441	0,078	0,243	01521	0,113	0,002	0,350	01519	0,153	0,021	0,276	06916	0,277	0,015	0,280
	0,024	0,002	0,004		0,137	0,027	0,006		0,075	0,025	0,009		0,106	0,030	0,002		0,107	0,032	0,006
06915	0,339	0,039	0,266	01520	0,114	0,035	0,320	02325	0,382	0,076	0,295	06917	0,212	0,015	0,293	02324	0,377	0,069	0,332
	0,050	0,014	0,005		0,115	0,023	0,008		0,116	0,032	0,003		0,058	0,016	0,009		0,125	0,025	0,008
Sisma in direzione Y																			
00227	0,446	0,088	0,076	06896	0,473	0,071	0,071	00186	0,505	0,119	0,053	02591	0,086	0,039	0,375	06924	0,146	0,002	0,290
	0,011	0,003	0,045		0,008	0,002	0,046		0,013	0,004	0,045		0,002	0,042	0,001		0,007	0,006	0,047
02590	0,091	0,044	0,380	02592	0,348	0,226	0,325	06923	0,197	0,011	0,315	02589	0,203	0,038	0,378	00253	0,201	0,035	0,032
	0,010	0,056	0,069		0,032	0,060	0,008		0,013	0,017	0,050		0,020	0,037	0,104		0,023	0,005	0,050
00193	0,241	0,063	0,006	06895	0,220	0,033	0,000	06894	0,121	0,167	0,289	07125	0,540	0,274	0,266	01522	0,220	0,129	0,311
	0,026	0,007	0,049		0,018	0,003	0,048		0,158	0,006	0,050		0,319	0,138	0,159		0,072	0,019	0,108
02587	0,760	0,278	0,304	06922	0,241	0,039	0,263	06893	0,504	0,250	0,292	06901	0,350	0,039	0,142	06902	0,284	0,013	0,126
	0,016	0,011	0,015		0,006	0,011	0,054		0,130	0,010	0,054		0,002	0,000	0,046		0,004	0,001	0,046
06898	0,331	0,012	0,069	02588	0,080	0,008	0,372	02593	0,262	0,026	0,005	01513	0,191	0,044	0,069	06900	0,205	0,018	0,044
	0,003	0,001	0,046		0,042	0,067	0,015		0,013	0,000	0,048		0,020	0,005	0,049		0,013	0,002	0,048
02598	0,473	0,043	0,061	07123	0,933	0,425	0,292	02322	0,149	0,204	0,360	06897	0,407	0,043	0,089	02597	0,361	0,017	0,017
	0,005	0,000	0,046		0,049	0,102	0,145		0,011	0,041	0,111		0,005	0,001	0,046		0,002	0,000	0,047
06899	0,265	0,008	0,057	02596	0,303	0,020	0,019	02594	0,241	0,002	0,013	02595	0,295	0,002	0,024	01514	0,174	0,053	0,097
	0,005	0,001	0,047		0,004	0,000	0,046		0,006	0,001	0,046		0,004	0,000	0,047		0,017	0,004	0,049
06903	0,216	0,022	0,112	02331	0,396	0,066	0,123	02330	0,377	0,068	0,166	06905	0,296	0,025	0,181	06904	0,346	0,050	0,191
	0,007	0,001	0,047		0,009	0,003	0,045		0,008	0,002	0,045		0,003	0,000	0,046		0,003	0,000	0,045
06906	0,239	0,016	0,168	06920	0,184	0,010	0,287	06921	0,182	0,006	0,294	06907	0,180	0,032	0,154	06909	0,249	0,021	0,216
	0,005	0,001	0,047		0,003	0,001	0,043		0,017	0,007	0,046		0,010	0,000	0,048		0,005	0,003	0,046
06908	0,294	0,042	0,222	01515	0,154	0,043	0,135	02329	0,391	0,068	0,206	01516	0,176	0,055	0,168	02327	0,308	0,076	0,272
	0,001	0,000	0,046		0,016	0,003	0,049		0,008	0,002	0,045		0,014	0,000	0,050		0,005	0,000	0,045
02328	0,346	0,075	0,247	06919	0,214	0,035	0,285	06910	0,194	0,022	0,209	01517	0,166	0,054	0,188	06911	0,269	0,045	0,264
	0,006	0,000	0,045		0,007	0,002	0,046		0,003	0,000	0,047		0,014	0,000	0,050		0,003	0,001	0,046
06912	0,247	0,033	0,252	06918	0,222	0,067	0,301	02323	0,185	0,029	0,377	06913	0,211	0,019	0,245	01518	0,152	0,042	0,218
	0,003	0,004	0,046		0,011	0,001	0,050		0,025	0,009	0,050		0,002	0,003	0,046		0,016	0,003	0,049
06914	0,157	0,027	0,239	02326	0,310	0,058	0,296	01521	0,189	0,026	0,309	01519	0,149	0,023	0,238	06916	0,212	0,024	0,271
	0,012	0,002	0,048		0,006	0,001	0,046		0,041	0,011	0,049		0,021	0,005	0,049		0,000	0,005	0,046
06915	0,232	0,049	0,278	01520	0,134	0,044	0,284	02325	0,254	0,066	0,331	06917	0,184	0,013	0,274	02324	0,223	0,028	0,353

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,004	0,048		0,030	0,006	0,047		0,008	0,001	0,046		0,010	0,004	0,046		0,013	0,003	0,047
Piano Quarto						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**							
Sisma in direzione X																			
02500	0,400	0,077	0,203	06779	0,389	0,054	0,195	02499	0,419	0,092	0,166	06780	0,316	0,010	0,176	02473	0,317	0,015	0,107
	0,096	0,035	0,006		0,006	0,000	0,006		0,107	0,038	0,006		0,066	0,019	0,021		0,045	0,022	0,026
02513	0,205	0,050	0,355	00487	0,231	0,020	0,356	06776	0,182	0,035	0,419	06799	0,231	0,031	0,442	02512	0,248	0,002	0,383
	0,956	1,292	0,190		1,043	0,197	0,232		0,132	0,141	0,481		0,961	0,028	0,212		2,700	2,239	0,039
06778	0,443	0,071	0,159	02474	0,414	0,053	0,145	00439	0,471	0,106	0,122	02511	0,314	0,040	0,343	01877	0,183	0,073	0,427
	0,038	0,004	0,004		0,049	0,051	0,009		0,039	0,009	0,001		1,195	1,234	0,360		1,151	0,469	0,480
01869	0,151	0,024	0,159	00404	0,123	0,057	0,108	06777	0,140	0,026	0,124	02509	0,291	0,045	0,340	02510	0,315	0,083	0,307
	0,023	0,009	0,005		0,148	0,065	0,002		0,021	0,010	0,022		0,491	0,114	0,098		0,189	0,370	0,209
06797	0,317	0,045	0,410	02508	0,225	0,001	0,308	06775	0,266	0,064	0,416	07150	0,157	0,107	0,363	02507	0,326	0,061	0,435
	0,482	0,050	0,218		1,297	0,570	0,091		1,666	0,308	0,007		3,256	1,123	0,404		1,652	0,224	0,427
02469	0,164	0,004	0,106	06782	0,171	0,008	0,152	02470	0,180	0,005	0,103	06781	0,242	0,001	0,163	02471	0,225	0,004	0,121
	0,084	0,031	0,020		0,015	0,001	0,012		0,049	0,003	0,004		0,071	0,022	0,003		0,033	0,020	0,007
02472	0,253	0,021	0,108	06798	0,309	0,029	0,415	06784	0,300	0,016	0,229	06785	0,227	0,020	0,213	01870	0,187	0,030	0,192
	0,035	0,020	0,023		0,528	0,178	0,332		0,104	0,007	0,012		0,064	0,001	0,013		0,070	0,030	0,006
02501	0,409	0,065	0,242	06783	0,361	0,043	0,244	01871	0,191	0,037	0,223	06787	0,336	0,033	0,284	06788	0,276	0,022	0,275
	0,112	0,020	0,008		0,017	0,015	0,016		0,097	0,017	0,009		0,079	0,017	0,038		0,147	0,044	0,005
06786	0,390	0,058	0,286	06789	0,209	0,037	0,267	02503	0,396	0,076	0,318	02502	0,431	0,076	0,280	01876	0,202	0,018	0,395
	0,091	0,002	0,014		0,041	0,032	0,029		0,206	0,065	0,042		0,125	0,025	0,014		0,745	0,301	0,390
06796	0,214	0,034	0,368	01873	0,210	0,030	0,295	01872	0,182	0,044	0,260	06795	0,271	0,032	0,369	01874	0,200	0,040	0,320
	0,084	0,162	0,224		0,178	0,077	0,054		0,158	0,032	0,030		0,476	0,167	0,030		0,235	0,045	0,054
06792	0,244	0,030	0,322	02506	0,359	0,047	0,415	06794	0,322	0,041	0,373	06790	0,361	0,052	0,330	06791	0,305	0,032	0,327
	0,149	0,092	0,071		0,967	0,300	0,244		0,082	0,047	0,188		0,102	0,014	0,072		0,201	0,086	0,060
02504	0,383	0,070	0,348	06793	0,368	0,056	0,370	01875	0,185	0,046	0,360	02505	0,403	0,071	0,380				
	0,347	0,031	0,070		0,468	0,011	0,056		0,544	0,109	0,216		0,439	0,088	0,116				
Sisma in direzione Y																			
02500	0,245	0,047	0,253	06779	0,256	0,035	0,212	02499	0,282	0,062	0,222	06780	0,201	0,008	0,193	02473	0,212	0,016	0,134
	0,010	0,005	0,045		0,001	0,001	0,053		0,056	0,022	0,051		0,004	0,012	0,047		0,014	0,046	0,054
02513	0,082	0,027	0,276	00487	0,079	0,025	0,227	06776	0,081	0,009	0,265	06799	0,088	0,006	0,307	02512	0,030	0,057	0,300
	0,128	0,142	0,005		0,179	0,042	0,043		0,057	0,005	0,052		0,119	0,027	0,002		0,364	0,257	0,042
06778	0,306	0,041	0,185	02474	0,276	0,034	0,159	00439	0,345	0,044	0,166	02511	0,102	0,004	0,108	01877	0,081	0,045	0,257
	0,034	0,011	0,048		0,020	0,044	0,060		0,029	0,028	0,058		0,171	0,177	0,106		0,173	0,068	0,037
01869	0,076	0,013	0,137	00404	0,060	0,016	0,098	06777	0,067	0,022	0,130	02509	0,102	0,026	0,325	02510	0,103	0,033	0,318
	0,014	0,006	0,049		0,172	0,078	0,061		0,005	0,003	0,051		0,099	0,018	0,074		0,038	0,054	0,074
06797	0,113	0,014	0,324	02508	0,104	0,006	0,312	06775	0,097	0,028	0,332	07150	0,068	0,050	0,336	02507	0,114	0,047	0,362
	0,064	0,005	0,089		0,176	0,094	0,093		0,229	0,047	0,081		0,518	0,196	0,002		0,200	0,012	0,028
02469	0,087	0,014	0,125	06782	0,091	0,015	0,164	02470	0,107	0,009	0,118	06781	0,146	0,003	0,178	02471	0,153	0,012	0,138
	0,048	0,013	0,055		0,008	0,010	0,048		0,011	0,001	0,057		0,007	0,013	0,046		0,002	0,033	0,055
02472	0,165	0,027	0,131	06798	0,104	0,020	0,321	06784	0,170	0,008	0,229	06785	0,125	0,012	0,215	01870	0,090	0,047	0,157
	0,011	0,002	0,057		0,068	0,019	0,092		0,003	0,008	0,048		0,005	0,006	0,046		0,013	0,005	0,048
02501	0,213	0,014	0,285	06783	0,218	0,024	0,241	01871	0,079	0,020	0,176	06787	0,175	0,015	0,268	06788	0,138	0,010	0,254
	0,007	0,001	0,044		0,007	0,004	0,048		0,013	0,000	0,047		0,003	0,009	0,051		0,004	0,012	0,046
06786	0,218	0,031	0,279	06789	0,109	0,021	0,236	02503	0,196	0,073	0,333	02502	0,230	0,044	0,305	01876	0,086	0,059	0,246
	0,009	0,002	0,048		0,012	0,006	0,042		0,010	0,003	0,042		0,007	0,001	0,044		0,109	0,045	0,014
06796	0,094	0,013	0,279	01873	0,095	0,058	0,216	01872	0,080	0,030	0,203	06795	0,107	0,026	0,298	01874	0,075	0,057	0,228
	0,021	0,028	0,001		0,016	0,007	0,039		0,015	0,003	0,043		0,050	0,035	0,046		0,025	0,002	0,039
06792	0,111	0,019	0,276	02506	0,138	0,070	0,365	06794	0,128	0,025	0,312	06790	0,170	0,027	0,293	06791	0,138	0,018	0,287
	0,007	0,019	0,035		0,113	0,036	0,015		0,005	0,016	0,072		0,019	0,008	0,057		0,013	0,021	0,053

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02504	0,149	0,026	0,347	06793	0,152	0,027	0,321	01875	0,077	0,033	0,245	02505	0,152	0,041	0,353				
	0,029	0,000	0,040		0,058	0,005	0,060		0,068	0,014	0,004		0,042	0,008	0,038				
Piano Quarto						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**							
Sisma in direzione X																			
00647	0,286	0,054	0,189	06929	0,276	0,037	0,144	00648	0,307	0,057	0,167	02604	0,183	0,007	0,197	00493	0,268	0,067	0,153
	0,889	0,163	0,025		1,112	0,104	0,157		1,473	0,295	0,113		0,174	0,015	0,147		0,037	0,007	0,005
06926	0,230	0,041	0,209	06935	0,196	0,003	0,221	02603	0,081	0,031	0,199	02602	0,176	0,004	0,215	06932	0,169	0,045	0,179
	0,127	0,003	0,031		0,800	0,250	0,095		1,692	0,254	0,009		0,734	0,080	0,410		0,387	0,014	0,498
06927	0,188	0,034	0,190	02605	0,168	0,026	0,211	02599	0,323	0,025	0,132	06933	0,289	0,037	0,172	06925	0,291	0,041	0,157
	0,212	0,146	0,303		0,949	1,247	0,003		0,230	0,007	0,363		0,751	0,079	0,303		0,407	0,077	0,158
02600	0,372	0,032	0,173	00676	0,173	0,035	0,161	07153	0,208	0,012	0,204	00649	0,276	0,046	0,157	06928	0,241	0,057	0,165
	1,990	0,697	0,286		1,183	0,431	0,292		1,081	0,239	0,012		2,091	0,485	0,325		1,934	0,476	0,062
07149	0,205	0,054	0,197	06934	0,240	0,009	0,191	02601	0,217	0,018	0,209	00673	0,200	0,041	0,188	02606	0,277	0,026	0,210
	3,178	1,009	0,142		0,257	0,102	0,146		0,563	0,425	0,384		0,035	0,007	0,034		2,623	2,132	0,057
02610	0,225	0,052	0,181	06931	0,285	0,028	0,153	02608	0,313	0,024	0,233	06930	0,286	0,029	0,153	00646	0,263	0,051	0,180
	1,303	0,568	0,091		1,100	0,123	0,136		0,268	0,563	0,068		0,151	0,148	0,245		0,523	0,105	0,057
02609	0,277	0,069	0,238	02607	0,356	0,036	0,192	00675	0,182	0,042	0,171	00674	0,150	0,032	0,183	00483	0,248	0,086	0,119
	0,519	0,038	0,100		0,998	1,496	0,130		0,815	0,163	0,381		0,180	0,071	0,126		0,200	0,110	0,032
Sisma in direzione Y																			
00647	0,096	0,027	0,169	06929	0,094	0,018	0,353	00648	0,094	0,018	0,349	02604	0,166	0,062	0,250	00493	0,275	0,065	0,187
	0,154	0,027	0,302		0,154	0,058	0,086		0,205	0,041	0,222		0,427	0,476	0,334		0,138	0,032	0,117
06926	0,189	0,015	0,274	06935	0,122	0,003	0,085	02603	0,189	0,029	0,290	02602	0,153	0,000	0,308	06932	0,094	0,020	0,330
	0,171	0,156	0,319		0,631	0,239	0,183		2,250	0,942	0,142		0,593	0,414	0,547		0,005	0,007	0,207
06927	0,074	0,004	0,007	02605	0,096	0,016	0,130	02599	0,127	0,047	0,228	06933	0,121	0,024	0,326	06925	0,117	0,055	0,276
	0,052	0,101	0,151		0,278	0,520	0,009		0,388	0,280	0,345		0,634	0,042	0,099		0,213	0,018	0,271
02600	0,237	0,011	0,277	00676	0,073	0,035	0,278	07153	0,061	0,009	0,010	00649	0,094	0,023	0,367	06928	0,108	0,027	0,343
	2,291	0,822	0,216		0,344	0,103	0,216		0,282	0,056	0,059		0,357	0,112	0,206		0,305	0,116	0,116
07149	0,119	0,027	0,035	06934	0,122	0,012	0,329	02601	0,129	0,015	0,297	00673	0,180	0,034	0,250	02606	0,008	0,005	0,081
	0,491	0,153	0,095		0,125	0,139	0,366		0,784	0,505	0,550		0,195	0,039	0,280		0,454	0,673	0,067
02610	0,098	0,020	0,135	06931	0,101	0,010	0,341	02608	0,102	0,005	0,095	06930	0,104	0,011	0,344	00646	0,119	0,020	0,009
	0,184	0,143	0,081		0,189	0,102	0,006		0,059	0,092	0,042		0,075	0,092	0,092		0,225	0,045	0,278
02609	0,102	0,005	0,093	02607	0,100	0,022	0,332	00675	0,106	0,052	0,283	00674	0,136	0,042	0,044	00483	0,132	0,034	0,056
	0,090	0,132	0,038		0,148	0,284	0,048		0,296	0,059	0,260		0,188	0,051	0,287		0,157	0,055	0,163
Piano Quarto						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
02366	0,918	0,178	0,334	06756	0,856	0,145	0,286	00345	0,798	0,297	0,279	02488	0,901	0,012	0,108	06771	1,000	0,119	0,004
	0,295	0,085	0,003		0,273	0,082	0,025		0,010	0,027	0,060		0,232	0,038	0,429		0,637	0,107	0,147
02487	1,118	0,113	0,011	06772	0,885	0,043	0,064	02489	0,891	0,014	0,113	00190	0,655	0,156	0,130	01584	0,600	0,117	0,105
	0,938	0,079	0,113		0,142	0,128	0,289		0,395	0,064	0,332		1,120	0,344	0,373		0,868	0,283	0,253
06754	0,614	0,087	0,141	06753	1,098	0,185	0,012	02492	0,617	0,049	0,152	02490	0,778	0,009	0,142	02491	0,606	0,022	0,148
	0,489	0,147	0,420		1,358	0,233	0,083		0,251	0,106	0,383		1,171	0,379	0,203		1,102	0,478	0,300
06773	0,752	0,014	0,081	02365	0,924	0,161	0,287	06757	0,890	0,096	0,249	01578	0,467	0,112	0,307	01577	0,466	0,087	0,354
	0,740	0,229	0,014		0,119	0,024	0,018		0,081	0,031	0,079		0,118	0,024	0,021		0,249	0,056	0,016
06760	0,539	0,068	0,376	00183	1,159	0,317	0,040	02359	1,052	0,217	0,055	06755	0,416	0,035	0,404	00291	0,393	0,086	0,383
	0,102	0,065	0,077		2,640	0,900	0,341		1,326	0,258	0,339		0,153	0,028	0,152		0,924	0,369	0,036
02493	0,442	0,001	0,409	06758	0,792	0,031	0,309	02497	0,760	0,012	0,301	06774	0,633	0,072	0,120	02498	0,851	0,062	0,233
	0,018	0,018	0,005		0,001	0,041	0,064		0,027	0,013	0,031		0,011	0,130	0,374		0,082	0,033	0,124
06759	0,681	0,028	0,341	02494	0,558	0,013	0,383	02495	0,710	0,013	0,366	02496	0,716	0,004	0,328	06762	0,776	0,041	0,220
	0,023	0,047	0,028		0,189	0,127	0,104		0,048	0,048	0,065		0,268	0,134	0,028		0,056	0,020	0,031
06763	0,651	0,046	0,235	02364	0,911	0,161	0,241	06761	0,888	0,086	0,200	01579	0,502	0,086	0,201	06765	0,868	0,063	0,128

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,081	0,008	0,038		0,017	0,004	0,010		0,010	0,032	0,066		0,064	0,010	0,023		0,068	0,033	0,075
06764	0,949	0,144	0,125	02361	0,955	0,171	0,036	02360	1,022	0,183	0,013	06766	0,750	0,039	0,127	06767	0,617	0,106	0,126
	0,117	0,006	0,029		0,422	0,074	0,075		0,693	0,139	0,139		0,168	0,061	0,006		0,022	0,024	0,069
02362	1,024	0,189	0,108	02363	1,027	0,189	0,157	01580	0,559	0,124	0,133	06768	0,940	0,092	0,056	06769	0,825	0,037	0,038
	0,201	0,040	0,053		0,043	0,009	0,034		0,017	0,003	0,047		0,131	0,047	0,135		0,260	0,143	0,082
01581	0,557	0,123	0,097	01583	0,573	0,131	0,073	01582	0,549	0,086	0,018	06770	0,704	0,042	0,017				
	0,116	0,023	0,046		0,531	0,106	0,269		0,202	0,052	0,106		0,227	0,154	0,110				
Sisma in direzione Y																			
02366	0,698	0,127	0,114	06756	0,831	0,123	0,083	00345	0,976	0,202	0,078	02488	0,810	0,025	0,057	06771	0,626	0,070	0,124
	0,268	0,077	0,082		0,177	0,043	0,166		0,530	0,186	0,113		0,050	0,014	0,102		0,112	0,035	0,105
02487	1,014	0,110	0,117	06772	0,596	0,025	0,124	02489	0,830	0,044	0,077	00190	0,613	0,146	0,057	01584	0,488	0,084	0,077
	0,167	0,025	0,102		0,034	0,029	0,089		0,093	0,015	0,091		0,261	0,089	0,097		0,148	0,037	0,089
06754	0,542	0,048	0,087	06753	0,866	0,128	0,114	02492	0,628	0,001	0,096	02490	0,694	0,019	0,064	02491	0,591	0,027	0,069
	0,124	0,022	0,082		0,232	0,047	0,107		0,003	0,010	0,100		0,226	0,080	0,072		0,152	0,072	0,008
06773	0,501	0,014	0,126	02365	0,550	0,102	0,143	06757	0,557	0,060	0,109	01578	0,301	0,033	0,085	01577	0,383	0,019	0,067
	0,120	0,045	0,069		0,121	0,024	0,089		0,050	0,043	0,133		0,072	0,014	0,061		0,154	0,045	0,066
06760	0,339	0,024	0,102	00183	1,001	0,230	0,120	02359	0,743	0,133	0,130	06755	0,458	0,063	0,055	00291	0,542	0,118	0,012
	0,021	0,024	0,040		0,460	0,160	0,170		0,241	0,063	0,151		0,091	0,019	0,015		0,337	0,122	0,061
02493	0,570	0,054	0,057	06758	0,486	0,009	0,106	02497	0,705	0,009	0,023	06774	0,442	0,028	0,126	02498	0,925	0,111	0,078
	0,083	0,042	0,052		0,047	0,024	0,085		0,118	0,059	0,096		0,055	0,022	0,090		0,087	0,027	0,123
06759	0,428	0,005	0,101	02494	0,513	0,033	0,048	02495	0,659	0,032	0,042	02496	0,619	0,037	0,045	06762	0,218	0,006	0,165
	0,046	0,013	0,064		0,045	0,039	0,055		0,124	0,045	0,063		0,081	0,025	0,077		0,022	0,019	0,078
06763	0,176	0,004	0,162	02364	0,250	0,047	0,201	06761	0,262	0,013	0,162	01579	0,116	0,022	0,050	06765	0,072	0,005	0,186
	0,011	0,014	0,061		0,055	0,009	0,078		0,002	0,021	0,097		0,031	0,007	0,072		0,000	0,001	0,084
06764	0,042	0,011	0,165	02361	0,358	0,040	0,203	02360	0,592	0,115	0,150	06766	0,069	0,002	0,182	06767	0,043	0,002	0,180
	0,006	0,001	0,088		0,069	0,011	0,092		0,129	0,026	0,116		0,017	0,006	0,071		0,006	0,000	0,071
02362	0,146	0,009	0,201	02363	0,025	0,008	0,201	01580	0,018	0,001	0,131	06768	0,334	0,027	0,168	06769	0,307	0,003	0,177
	0,027	0,005	0,082		0,018	0,004	0,080		0,013	0,003	0,077		0,001	0,023	0,090		0,037	0,029	0,075
01581	0,002	0,004	0,134	01583	0,398	0,107	0,093	01582	0,157	0,023	0,122	06770	0,280	0,005	0,174				
	0,016	0,003	0,078		0,082	0,016	0,086		0,039	0,008	0,081		0,023	0,025	0,071				
Piano Quarto						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
06735	0,679	0,110	0,373	06734	0,988	0,176	0,346	02344	0,734	0,193	0,395	02479	0,186	0,245	0,473	06751	0,160	0,107	0,608
	0,076	0,022	0,103		0,188	0,059	0,037		0,444	0,172	0,100		0,672	0,450	0,067		0,221	0,061	0,088
02478	0,074	0,032	0,550	02480	0,046	0,027	0,422	06752	0,183	0,045	0,606	06750	0,349	0,022	0,623	02477	0,078	0,009	0,620
	0,075	0,054	0,145		0,099	0,205	0,028		0,064	0,030	0,076		0,022	0,048	0,032		0,252	0,117	0,077
06736	0,530	0,028	0,360	02485	0,580	0,075	0,172	00420	0,383	0,045	0,370	01563	0,223	0,084	0,556	06732	0,271	0,014	0,475
	0,015	0,022	0,047		0,017	0,162	0,061		0,338	0,204	0,069		0,347	0,142	0,095		0,040	0,012	0,030
06737	0,421	0,076	0,348	06738	0,396	0,037	0,361	02482	0,374	0,019	0,310	07135	1,308	0,187	0,293	06733	0,459	0,113	0,352
	0,080	0,012	0,035		0,092	0,045	0,101		0,316	0,296	0,126		0,549	0,323	0,138		0,166	0,020	0,181
07132	0,503	0,183	0,343	02481	0,518	0,102	0,319	02484	0,396	0,003	0,208	01557	0,443	0,074	0,381	02486	1,032	0,187	0,259
	1,373	0,555	0,088		0,092	0,170	0,054		0,093	0,256	0,023		0,235	0,022	0,019		0,030	0,096	0,099
02476	0,568	0,083	0,592	02483	0,217	0,067	0,319	02475	1,055	0,217	0,490	06749	0,561	0,059	0,640	06731	0,836	0,244	0,574
	0,001	0,031	0,018		0,386	0,512	0,096		0,250	0,142	0,085		0,147	0,077	0,006		0,303	0,026	0,162
01558	0,375	0,054	0,371	06741	0,396	0,008	0,418	02343	0,614	0,122	0,424	01559	0,311	0,054	0,406	00453	0,993	0,381	0,491
	0,075	0,003	0,016		0,039	0,047	0,063		0,079	0,024	0,022		0,055	0,004	0,032		1,754	0,697	0,132
02338	0,592	0,137	0,665	06740	0,489	0,050	0,420	06739	0,553	0,060	0,436	02342	0,567	0,117	0,466	06742	0,523	0,090	0,484
	0,380	0,053	0,113		0,014	0,076	0,019		0,051	0,063	0,075		0,051	0,006	0,003		0,017	0,019	0,021
02341	0,597	0,098	0,530	06745	0,305	0,026	0,490	06746	0,460	0,089	0,523	01560	0,262	0,073	0,481	06747	0,385	0,055	0,520
	0,156	0,031	0,012		0,001	0,011	0,040		0,002	0,044	0,026		0,160	0,032	0,030		0,116	0,072	0,037

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02340	0,529	0,065	0,569	06743	0,477	0,000	0,470	06744	0,409	0,057	0,474	01562	0,233	0,050	0,557	02339	0,500	0,165	0,623
	0,189	0,064	0,036		0,073	0,080	0,038		0,102	0,071	0,004		0,153	0,076	0,058		0,303	0,069	0,061
01561	0,280	0,017	0,526	06748	0,285	0,055	0,567												
	0,166	0,057	0,034		0,128	0,015	0,021												
Sisma in direzione Y																			
06735	0,400	0,205	0,706	06734	1,187	0,912	0,501	02344	1,000	0,395	0,535	02479	0,607	0,079	0,491	06751	0,480	0,001	0,672
	0,043	0,024	0,043		0,064	0,014	0,045		0,140	0,045	0,035		0,032	0,019	0,010		0,001	0,021	0,032
02478	0,716	0,142	0,517	02480	0,563	0,031	0,480	06752	0,400	0,060	0,680	06750	0,585	0,049	0,688	02477	0,788	0,006	0,539
	0,025	0,006	0,009		0,130	0,153	0,064		0,002	0,025	0,007		0,036	0,001	0,028		0,075	0,010	0,067
06736	0,405	0,020	0,735	02485	0,550	0,173	0,805	00420	0,445	0,152	0,442	01563	0,445	0,059	0,615	06732	0,464	0,039	0,551
	0,003	0,005	0,038		0,090	0,043	0,041		0,307	0,121	0,026		0,101	0,040	0,013		0,003	0,019	0,026
06737	0,558	0,017	0,733	06738	0,484	0,259	0,653	02482	0,735	0,206	0,795	07135	3,279	1,038	0,063	06733	2,158	1,013	0,472
	0,044	0,015	0,043		0,026	0,004	0,008		0,108	0,128	0,014		0,173	0,054	0,045		0,025	0,043	0,016
07132	4,386	1,116	0,094	02481	3,299	1,206	0,329	02484	0,635	0,043	0,790	01557	0,073	0,521	0,400	02486	2,120	1,123	0,325
	0,151	0,049	0,092		0,151	0,232	0,051		0,014	0,025	0,031		0,087	0,027	0,021		0,019	0,010	0,025
02476	0,814	0,047	0,517	02483	0,705	0,016	0,777	02475	1,060	0,186	0,567	06749	0,652	0,136	0,727	06731	0,938	0,166	0,655
	0,053	0,035	0,013		0,093	0,007	0,031		0,308	0,134	0,079		0,013	0,020	0,063		0,110	0,004	0,078
01558	0,096	0,098	0,796	06741	0,217	0,145	0,744	02343	0,476	0,141	0,939	01559	0,024	0,059	0,765	00453	1,235	0,208	0,592
	0,025	0,015	0,013		0,024	0,005	0,022		0,065	0,016	0,020		0,017	0,007	0,020		0,436	0,169	0,032
02338	0,724	0,181	0,770	06740	0,230	0,009	0,701	06739	0,255	0,139	0,749	02342	0,129	0,033	0,891	06742	0,007	0,065	0,780
	0,150	0,040	0,040		0,016	0,002	0,039		0,009	0,005	0,041		0,030	0,011	0,024		0,000	0,002	0,036
02341	0,028	0,012	0,901	06745	0,050	0,053	0,768	06746	0,309	0,067	0,749	01560	0,013	0,021	0,761	06747	0,279	0,000	0,726
	0,013	0,003	0,029		0,003	0,000	0,022		0,007	0,010	0,044		0,011	0,002	0,024		0,013	0,006	0,033
02340	0,234	0,085	0,824	06743	0,026	0,050	0,738	06744	0,038	0,045	0,732	01562	0,304	0,011	0,656	02339	0,450	0,019	0,799
	0,023	0,009	0,032		0,004	0,006	0,038		0,013	0,001	0,029		0,030	0,012	0,027		0,056	0,015	0,037
01561	0,169	0,032	0,691	06748	0,260	0,036	0,737												
	0,014	0,006	0,025		0,007	0,006	0,024												
Piano Quarto						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
02539	0,246	0,002	0,227	07104	0,432	0,003	0,081	02540	0,540	0,015	0,228	02538	0,029	0,096	0,155	07105	0,227	0,073	0,155
	0,050	0,082	0,175		0,010	0,001	0,060		0,215	0,037	0,150		0,184	0,130	0,044		0,553	0,052	0,076
07096	0,384	0,075	0,115	00517	0,432	0,103	0,072	02659	0,333	0,064	0,114	07098	0,651	0,056	0,061	07097	0,966	0,160	0,065
	0,128	0,055	0,271		0,645	0,213	0,239		0,635	0,225	0,176		0,682	0,031	0,014		0,966	0,150	0,011
04164	0,815	0,159	0,093	02664	1,207	0,166	0,010	07165	1,154	0,294	0,048	02537	0,201	0,126	0,099	07103	0,625	0,082	0,158
	1,036	0,221	0,199		0,754	0,088	0,090		1,767	0,564	0,219		1,351	0,446	0,056		0,567	0,076	0,087
04039	0,344	0,070	0,109	02541	0,808	0,122	0,159	07094	0,742	0,143	0,142	00515	0,834	0,164	0,095	04166	0,603	0,127	0,099
	0,418	0,168	0,184		0,216	0,090	0,024		0,987	0,128	0,197		2,465	0,865	0,144		1,139	0,260	0,116
02536	0,247	0,023	0,049	07095	0,264	0,038	0,048	07106	0,195	0,089	0,082	07100	0,514	0,019	0,033	07101	0,323	0,088	0,140
	0,724	0,278	0,153		0,202	0,081	0,232		0,214	0,072	0,167		0,757	0,109	0,057		0,207	0,052	0,202
02660	0,164	0,052	0,058	02661	0,205	0,090	0,042	07099	0,587	0,001	0,031	02662	0,441	0,024	0,112	02663	0,853	0,057	0,114
	1,116	0,369	0,107		1,813	0,632	0,062		0,142	0,043	0,118		0,397	0,246	0,452		0,718	0,160	0,178
03884	0,690	0,018	0,003	03883	0,664	0,020	0,014	04040	0,251	0,059	0,101	04165	0,624	0,112	0,099	07236	0,184	0,075	0,026
	0,064	0,067	0,034		0,282	0,013	0,024		0,416	0,083	0,139		0,720	0,142	0,087		0,035	0,051	0,081
07278	0,498	0,099	0,111	03885	0,471	0,015	0,033	04041	0,246	0,057	0,054	04167	0,578	0,178	0,108	03886	0,475	0,047	0,016
	0,516	0,189	0,032		0,209	0,052	0,052		0,517	0,208	0,141		0,804	0,169	0,002		0,431	0,037	0,021
03888	0,448	0,070	0,053	03887	0,346	0,050	0,041	03881	1,053	0,140	0,030	03882	0,745	0,032	0,037	07279	0,455	0,105	0,073
	0,692	0,019	0,037		0,566	0,037	0,016		0,724	0,055	0,035		0,451	0,064	0,008		0,760	0,152	0,028
04043	0,017	0,093	0,190	03902	0,227	0,451	0,172	00519	0,323	0,058	0,046	04045	0,004	0,027	0,204	07102	0,018	0,024	0,155
	0,156	0,039	0,009		0,039	0,038	0,030		0,664	0,194	0,213		0,178	0,052	0,042		0,081	0,050	0,018
03898	0,062	0,236	0,138	03901	0,014	0,127	0,076	03900	0,007	0,089	0,057	04042	0,219	0,069	0,041	03899	0,012	0,187	0,053

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,006	0,037	0,052		0,006	0,027	0,014		0,003	0,064	0,017		0,440	0,088	0,083		0,004	0,067	0,018
07281	0,151	0,383	0,127	03896	0,320	0,071	0,046	04044	0,012	0,017	0,223	03895	0,375	0,015	0,050	07237	0,116	0,045	0,038
	0,491	0,155	0,007		0,671	0,078	0,031		0,204	0,041	0,015		0,329	0,069	0,004		0,021	0,042	0,029
03897	0,097	0,522	0,168	03894	0,392	0,016	0,024	03893	0,445	0,013	0,026	03889	0,914	0,242	0,176	07280	1,137	0,366	0,160
	0,044	0,031	0,058		0,196	0,002	0,048		0,101	0,047	0,010		0,700	0,017	0,076		0,884	0,177	0,096
03892	0,493	0,001	0,017	03890	0,558	0,021	0,048	03891	0,513	0,016	0,021								
	0,116	0,044	0,031		0,447	0,055	0,046		0,274	0,005	0,027								
Sisma in direzione Y																			
02539	0,891	0,092	0,645	07104	0,646	0,015	0,524	02540	0,888	0,018	0,600	02538	0,628	0,062	0,588	07105	1,380	0,413	0,617
	0,154	0,129	0,225		0,063	0,009	0,122		0,200	0,029	0,184		0,008	0,126	0,050		0,149	0,019	0,123
07096	0,758	0,367	0,634	00517	0,851	0,361	0,485	02659	0,912	0,542	0,550	07098	0,242	0,122	0,568	07097	1,192	0,137	0,389
	0,119	0,059	0,130		0,541	0,216	0,072		0,400	0,026	0,105		0,331	0,032	0,101		0,385	0,055	0,083
04164	1,185	0,291	0,034	02664	1,552	0,208	0,559	07165	1,617	0,727	0,107	02537	0,001	0,408	0,105	07103	0,037	0,128	0,555
	0,433	0,087	0,045		0,456	0,055	0,026		0,711	0,220	0,007		0,651	0,177	0,079		0,154	0,035	0,111
04039	0,525	0,207	0,589	02541	1,430	0,199	0,553	07094	1,041	0,115	0,373	00515	1,470	0,710	0,088	04166	1,046	0,262	0,048
	0,205	0,088	0,010		0,117	0,037	0,053		0,216	0,014	0,144		0,669	0,242	0,042		0,266	0,055	0,067
02536	0,714	0,558	0,586	07095	0,593	0,361	0,625	07106	0,485	1,037	0,458	07100	1,556	0,432	0,620	07101	0,653	1,038	0,479
	0,250	0,036	0,067		0,132	0,053	0,040		0,093	0,003	0,035		0,403	0,093	0,120		0,141	0,017	0,067
02660	0,145	0,404	0,063	02661	0,916	0,072	0,576	07099	0,831	0,019	0,535	02662	1,087	0,086	0,657	02663	1,024	0,059	0,621
	0,671	0,118	0,025		1,267	0,275	0,018		0,173	0,011	0,167		0,508	0,340	0,471		0,512	0,137	0,229
03884	1,195	0,037	0,207	03883	1,262	0,007	0,236	04040	0,106	0,087	0,619	04165	0,442	0,325	0,038	07236	0,304	0,126	0,351
	0,040	0,041	0,127		0,071	0,018	0,075		0,105	0,021	0,005		0,317	0,068	0,048		0,129	0,049	0,003
07278	2,041	2,360	0,871	03885	0,238	0,071	0,226	04041	0,321	0,197	0,589	04167	0,258	0,353	0,035	03886	0,163	0,036	0,244
	0,287	0,036	0,018		0,216	0,032	0,138		0,181	0,075	0,030		0,187	0,051	0,064		0,275	0,020	0,092
03888	2,040	1,100	0,673	03887	0,596	0,246	0,374	03881	4,573	0,811	0,100	03882	1,654	0,072	0,343	07279	3,118	1,346	0,608
	0,323	0,007	0,125		0,272	0,015	0,111		0,375	0,049	0,070		0,158	0,050	0,085		0,237	0,047	0,095
04043	0,128	0,427	1,500	03902	1,471	3,897	1,236	00519	0,695	0,297	0,472	04045	0,121	0,379	1,507	07102	0,003	0,016	1,204
	0,135	0,063	0,027		0,061	0,017	0,044		0,269	0,091	0,032		0,038	0,033	0,047		0,024	0,016	0,013
03898	0,379	1,364	1,012	03901	0,377	1,419	1,061	03900	0,036	0,997	0,527	04042	0,047	0,118	0,624	03899	0,041	0,995	0,508
	0,002	0,033	0,012		0,007	0,056	0,028		0,010	0,033	0,006		0,046	0,009	0,020		0,008	0,009	0,011
07281	1,915	2,343	0,872	03896	4,355	0,759	0,118	04044	0,007	0,011	1,782	03895	1,500	0,066	0,327	07237	0,227	0,116	0,358
	0,137	0,013	0,022		0,185	0,040	0,087		0,065	0,013	0,037		0,009	0,034	0,102		0,114	0,056	0,009
03897	1,414	3,819	1,243	03894	1,107	0,016	0,230	03893	1,024	0,031	0,201	03889	2,229	1,119	0,676	07280	3,318	1,407	0,613
	0,045	0,029	0,029		0,007	0,005	0,076		0,018	0,020	0,111		0,172	0,025	0,122		0,050	0,010	0,082
03892	0,018	0,065	0,222	03890	0,795	0,245	0,362	03891	0,095	0,040	0,237								
	0,113	0,018	0,118		0,110	0,012	0,112		0,121	0,003	0,094								
Piano Quarto						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
04144	1,258	0,007	0,016	04145	1,360	0,014	0,057	06838	1,345	0,062	0,051	03760	2,301	0,505	0,237	03759	1,913	0,076	0,141
	0,558	0,099	0,750		0,513	0,138	0,574		0,219	0,255	0,484		2,235	0,015	0,277		1,301	0,129	0,168
02553	1,628	0,074	0,176	06837	1,297	0,146	0,053	04143	1,624	0,180	0,188	07164	1,378	0,279	0,078	04146	1,656	0,274	0,251
	1,537	0,025	0,262		1,304	0,236	0,294		1,743	0,025	0,206		3,456	0,881	0,010		1,421	0,478	0,493
06825	1,334	0,283	0,125	00516	1,522	0,499	0,200	02545	1,178	0,285	0,036	06828	0,112	0,315	0,308	07259	0,410	0,178	0,080
	2,604	0,434	0,213		4,966	1,643	0,574		2,627	0,519	0,530		0,056	0,004	0,383		0,640	0,076	0,234
03771	0,104	0,405	0,174	06839	1,163	0,195	0,097	07220	0,561	0,048	0,339	00518	1,047	0,175	0,036	06827	0,889	0,125	0,232
	0,013	0,019	0,290		1,484	0,561	0,064		0,725	0,221	0,010		1,598	0,586	0,122		0,636	0,154	0,340
02548	0,796	0,121	0,113	03756	1,116	0,022	0,134	02551	1,188	0,009	0,206	03757	1,363	0,055	0,094	07260	2,735	0,772	0,260
	0,133	0,025	0,305		1,138	0,040	0,186		1,230	0,054	0,312		0,366	0,060	0,068		2,616	0,523	0,202
00520	0,119	0,019	0,115	01602	1,047	0,091	0,218	06826	0,546	0,038	0,289	02549	0,825	0,031	0,035	02550	0,866	0,018	0,172
	0,748	0,215	0,251		1,431	0,416	0,359		0,788	0,025	0,739		0,296	0,254	0,422		2,452	0,349	0,136

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03758	1,639	0,036	0,090	02552	1,353	0,011	0,197	03755	0,942	0,037	0,069	03754	0,683	0,078	0,083	02546	0,546	0,312	0,232
	0,625	0,174	0,109		0,207	0,002	0,281		1,951	0,115	0,099		1,793	0,130	0,073		0,163	0,269	0,274
06840	0,968	0,107	0,268	04019	0,020	0,009	0,375	02547	0,045	0,195	0,112	06829	0,285	0,509	0,298	03770	0,030	0,300	0,186
	0,128	0,078	0,605		0,362	0,072	0,106		0,079	0,311	1,456		0,147	0,175	0,305		0,033	0,073	0,359
03769	0,019	0,192	0,002	04020	0,068	0,124	0,372	06833	0,871	0,252	0,026	07262	1,162	1,178	0,472	06832	1,326	0,408	0,204
	0,075	0,050	0,417		0,096	0,052	0,230		0,031	0,157	0,000		0,606	0,325	0,077		0,728	0,265	0,078
03767	2,192	0,333	0,422	03766	1,456	0,027	0,077	03768	0,052	1,179	0,095	02543	1,179	0,169	0,065	06830	1,274	0,077	0,072
	0,563	0,172	0,215		0,355	0,044	0,075		0,120	0,415	0,399		1,079	0,181	0,051		0,691	0,033	0,036
02542	1,276	0,251	0,105	00557	1,096	0,239	0,305	06835	1,207	0,185	0,085	06836	1,031	0,229	0,068	01599	0,808	0,161	0,006
	0,731	0,143	0,075		3,616	1,705	0,454		0,545	0,372	0,092		0,514	0,372	0,190		0,313	0,063	0,053
07221	0,488	0,166	0,076	03763	1,215	0,002	0,022	03762	1,127	0,033	0,025	03761	1,348	0,136	0,102	06831	1,260	0,038	0,050
	0,080	0,016	0,092		0,357	0,020	0,048		0,517	0,089	0,016		0,783	0,103	0,067		0,069	0,075	0,032
03764	1,147	0,014	0,005	03765	1,264	0,037	0,018	01600	0,862	0,087	0,080	06834	1,325	0,067	0,050	02544	1,260	0,238	0,063
	0,180	0,142	0,086		0,279	0,121	0,118		0,344	0,092	0,154		0,406	0,128	0,185		1,501	0,300	0,170
07261	1,416	0,327	0,119	01601	0,905	0,219	0,247												
	1,174	0,235	0,158		0,868	0,174	0,445												
Sisma in direzione Y																			
04144	0,986	0,038	0,187	04145	0,652	0,015	0,213	06838	0,563	0,062	0,437	03760	1,500	0,782	0,350	03759	1,388	0,394	0,429
	0,238	0,048	0,408		0,160	0,051	0,341		0,054	0,083	0,308		1,607	0,086	0,304		1,013	0,087	0,209
02553	1,072	0,232	0,389	06837	0,829	0,118	0,402	04143	1,979	0,403	0,412	07164	1,320	0,303	0,094	04146	0,093	0,165	0,161
	1,213	0,005	0,285		0,487	0,085	0,198		0,716	0,001	0,167		2,514	0,697	0,036		0,500	0,182	0,308
06825	1,471	0,382	0,385	00516	2,052	0,678	0,399	02545	0,896	0,291	0,216	06828	0,120	0,431	0,788	07259	1,358	0,318	0,350
	1,115	0,168	0,169		2,359	0,832	0,276		1,007	0,170	0,236		0,018	0,004	0,278		0,577	0,009	0,024
03771	0,497	0,479	0,672	06839	0,290	0,189	0,161	07220	0,436	0,008	0,755	00518	0,007	0,135	0,156	06827	0,249	0,048	0,431
	0,011	0,036	0,140		0,547	0,197	0,082		0,539	0,177	0,023		1,171	0,429	0,112		0,434	0,113	0,268
02548	0,695	0,130	0,167	03756	1,781	0,158	0,310	02551	0,897	0,095	0,438	03757	0,849	0,120	0,279	07260	3,250	0,922	0,206
	0,258	0,051	0,256		0,656	0,025	0,234		0,714	0,042	0,344		0,098	0,034	0,181		1,317	0,263	0,120
00520	0,355	0,042	0,000	01602	0,510	0,037	0,027	06826	0,473	0,007	0,052	02549	0,028	0,069	0,162	02550	0,954	0,160	0,341
	0,698	0,182	0,306		0,844	0,313	0,258		0,164	0,087	0,312		0,507	0,103	0,149		1,639	0,127	0,025
03758	0,600	0,055	0,266	02552	1,052	0,039	0,445	03755	1,727	0,241	0,261	03754	4,176	0,558	0,248	02546	0,402	0,114	0,011
	0,523	0,125	0,201		0,279	0,003	0,289		1,213	0,075	0,179		1,187	0,081	0,089		0,251	0,181	0,128
06840	0,370	0,156	0,135	04019	0,053	0,057	1,060	02547	0,437	0,122	0,104	06829	0,510	1,516	0,772	03770	0,025	1,318	0,427
	0,031	0,099	0,250		0,285	0,057	0,085		0,456	0,429	0,388		0,050	0,069	0,190		0,016	0,024	0,198
03769	0,118	1,392	0,064	04020	0,091	0,081	0,969	06833	0,268	0,640	0,157	07262	1,343	2,891	0,952	06832	0,923	1,006	0,510
	0,033	0,032	0,228		0,080	0,029	0,166		0,027	0,061	0,085		0,121	0,194	0,008		0,002	0,018	0,067
03767	2,426	0,698	0,895	03766	0,867	0,036	0,319	03768	0,052	3,968	0,162	02543	0,404	0,024	0,141	06830	0,591	0,152	0,346
	0,060	0,032	0,149		0,051	0,009	0,182		0,064	0,178	0,216		0,218	0,034	0,004		0,002	0,026	0,139
02542	0,043	0,217	0,144	00557	0,017	0,052	0,108	06835	0,377	0,262	0,523	06836	0,131	0,647	0,027	01599	0,282	0,172	0,218
	0,191	0,015	0,009		1,635	0,722	0,029		0,118	0,084	0,164		0,108	0,092	0,053		0,010	0,002	0,080
07221	0,756	0,047	0,335	03763	0,527	0,061	0,292	03762	0,870	0,195	0,162	03761	1,828	0,710	0,458	06831	0,186	0,026	0,277
	0,125	0,025	0,092		0,020	0,006	0,192		0,018	0,000	0,164		0,112	0,136	0,116		0,000	0,010	0,206
03764	0,421	0,043	0,034	03765	0,502	0,110	0,057	01600	0,150	0,105	0,023	06834	0,343	0,021	0,519	02544	0,627	0,101	0,193
	0,024	0,009	0,206		0,002	0,010	0,202		0,140	0,032	0,058		0,104	0,023	0,212		0,497	0,099	0,045
07261	2,656	0,879	0,492	01601	0,072	0,038	0,065												
	1,014	0,203	0,033		0,434	0,087	0,190												
Piano Quarto						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**							
Sisma in direzione X																			
02566	0,206	0,016	0,032	03822	0,082	0,012	0,017	02567	0,052	0,095	0,111	03819	1,868	0,954	0,258	02533	0,633	0,223	0,193
	0,866	0,255	0,095		0,404	0,125	0,006		0,306	0,015	0,089		0,432	0,037	0,059		0,082	0,214	0,032
07151	0,972	0,164	0,049	02565	0,258	0,010	0,020	03823	0,294	0,046	0,011	03824	0,249	0,031	0,026	03817	0,636	0,005	0,039

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	2,553	0,603	0,189		0,023	0,108	0,073		0,705	0,172	0,032		0,005	0,034	0,138		0,202	0,186	0,219
03816	0,061	0,160	0,096	02532	0,081	0,094	0,256	02564	0,138	0,010	0,075	03825	0,163	0,020	0,016	07005	0,097	0,081	0,480
	0,264	0,054	0,225		0,063	0,100	0,022		0,010	0,077	0,102		0,083	0,032	0,041		0,107	0,058	0,188
07248	0,587	0,062	0,483	00489	0,346	0,156	0,104	03821	0,112	0,054	0,079	03820	0,679	0,636	0,196	02562	0,159	1,150	0,234
	0,069	0,014	0,020		0,638	0,388	0,033		0,297	0,033	0,100		0,137	0,043	0,082		0,498	0,260	0,050
07004	0,165	0,574	0,418	03828	1,009	2,485	0,588	02563	0,241	0,437	0,378	03827	0,265	0,556	0,337	02528	0,440	0,075	0,016
	0,211	0,077	0,034		0,188	0,050	0,249		0,699	0,070	0,030		0,316	0,085	0,129		0,996	0,249	0,118
03826	0,174	0,044	0,021	03818	1,417	0,168	0,270	07286	1,886	1,726	0,545	02529	1,219	0,008	0,173	00486	0,306	0,247	0,077
	0,009	0,002	0,182		0,188	0,027	0,173		0,534	0,089	0,076		1,425	0,042	0,273		0,211	0,108	0,107
07288	1,279	0,478	0,259	03814	0,908	0,103	0,029	02530	1,107	0,078	0,262	02531	0,413	0,059	0,223	03813	1,932	0,042	0,206
	0,087	0,017	0,149		0,201	0,150	0,239		0,479	0,372	0,053		0,189	0,051	0,082		0,438	0,032	0,255
03812	2,367	0,877	0,406	03815	0,468	0,117	0,153	07287	3,122	0,824	0,177	04050	0,144	0,076	0,754	04049	0,009	0,009	0,717
	0,723	0,074	0,035		0,046	0,054	0,023		2,735	0,547	0,136		0,297	0,052	0,127		0,364	0,119	0,027
07006	0,131	0,134	0,584	07289	1,023	2,956	0,656	03833	0,871	0,788	0,495	03832	0,038	0,216	0,379	03831	0,210	1,128	0,219
	0,281	0,056	0,049		0,593	0,004	0,071		0,293	0,103	0,341		0,046	0,167	0,069		0,012	0,150	0,007
07249	0,517	0,020	0,417	04051	0,020	0,211	0,596	03830	0,083	0,819	0,556	03829	0,290	1,584	0,534	00491	0,272	0,293	0,040
	0,082	0,016	0,087		0,205	0,072	0,109		0,119	0,097	0,099		0,154	0,015	0,152		0,155	0,113	0,137
Sisma in direzione Y																			
02566	0,037	0,004	0,161	03822	0,220	0,082	0,030	02567	0,198	0,085	0,220	03819	1,909	1,230	0,301	02533	0,527	0,272	0,180
	0,663	0,240	0,130		0,202	0,142	0,056		0,404	0,098	0,078		0,007	0,027	0,031		0,012	0,157	0,010
07151	0,732	0,223	0,099	02565	0,050	0,010	0,201	03823	0,079	0,202	0,013	03824	0,196	0,008	0,029	03817	0,710	0,036	0,019
	0,551	0,171	0,067		0,002	0,110	0,159		0,843	0,187	0,088		0,038	0,043	0,147		0,119	0,098	0,204
03816	0,207	0,144	0,086	02532	0,169	0,110	0,239	02564	0,650	0,016	0,316	03825	0,219	0,087	0,005	07005	0,190	0,096	0,631
	0,092	0,030	0,216		0,041	0,076	0,091		0,045	0,068	0,141		0,088	0,021	0,095		0,027	0,004	0,193
07248	0,747	0,061	0,677	00489	0,453	0,247	0,112	03821	0,279	0,159	0,059	03820	0,659	0,617	0,102	02562	0,669	1,613	0,151
	0,195	0,039	0,190		0,142	0,064	0,204		0,409	0,041	0,092		0,199	0,015	0,097		0,539	0,246	0,075
07004	0,365	0,789	0,479	03828	1,548	3,114	0,768	02563	1,256	0,666	0,637	03827	1,604	0,892	0,579	02528	0,189	0,140	0,011
	0,140	0,024	0,102		0,237	0,059	0,116		0,910	0,214	0,099		0,538	0,106	0,093		0,293	0,021	0,201
03826	0,730	0,084	0,183	03818	1,617	0,161	0,312	07286	1,526	1,831	0,589	02529	0,443	0,009	0,178	00486	0,301	0,149	0,211
	0,096	0,028	0,148		0,048	0,025	0,081		0,070	0,227	0,218		0,195	0,066	0,250		0,104	0,091	0,095
07288	1,327	0,626	0,288	03814	0,502	0,147	0,005	02530	0,409	0,098	0,224	02531	0,004	0,068	0,200	03813	1,550	0,051	0,170
	0,072	0,014	0,109		0,080	0,099	0,117		0,135	0,205	0,031		0,067	0,065	0,130		0,244	0,077	0,116
03812	1,669	1,066	0,451	03815	0,165	0,097	0,148	07287	3,625	0,805	0,225	04050	0,189	0,063	0,956	04049	0,029	0,019	0,921
	0,135	0,031	0,115		0,038	0,011	0,009		0,396	0,079	0,137		0,075	0,030	0,132		0,096	0,027	0,163
07006	0,149	0,262	0,737	07289	2,117	4,132	0,986	03833	0,872	0,862	0,589	03832	0,065	0,296	0,472	03831	0,250	1,513	0,285
	0,056	0,030	0,124		0,555	0,285	0,105		0,038	0,117	0,005		0,006	0,009	0,090		0,014	0,077	0,084
07249	0,471	0,046	0,463	04051	0,010	0,333	0,756	03830	0,117	1,149	0,706	03829	0,457	2,083	0,685	00491	0,172	0,178	0,008
	0,257	0,051	0,076		0,076	0,036	0,126		0,024	0,009	0,056		0,166	0,011	0,056		0,090	0,089	0,094
Piano Quarto						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			
02583	0,147	0,004	0,068	06880	0,107	0,004	0,091	02582	0,147	0,017	0,066	01678	0,055	0,012	0,187	01677	0,045	0,094	0,260
	0,021	0,016	0,005		0,056	0,022	0,026		0,023	0,020	0,017		0,059	0,017	0,048		0,041	0,032	0,086
06859	0,050	0,207	0,194	02584	0,099	0,008	0,058	06879	0,126	0,001	0,084	02581	0,152	0,004	0,066	01676	0,012	0,009	0,419
	0,147	0,013	0,020		0,004	0,007	0,016		0,071	0,028	0,006		0,021	0,024	0,010		0,034	0,018	0,099
00491	0,185	0,057	0,391	06851	0,022	0,309	0,443	00194	0,095	0,016	0,044	01686	0,101	0,010	0,068	06850	0,099	0,003	0,064
	0,142	0,074	0,078		0,159	0,053	0,141		0,102	0,043	0,006		0,010	0,012	0,008		0,018	0,003	0,034
02568	0,154	0,002	0,261	06852	0,097	0,175	0,161	00486	0,158	0,363	0,212	02579	0,144	0,013	0,070	06878	0,132	0,007	0,083
	0,012	0,023	0,131		0,126	0,060	0,178		0,251	0,111	0,083		0,006	0,018	0,013		0,032	0,021	0,018
06849	0,142	0,013	0,086	02580	0,152	0,003	0,074	02567	0,061	0,197	0,027	02562	0,054	0,573	0,374	06855	0,057	0,310	0,049
	0,000	0,006	0,010		0,017	0,016	0,019		0,439	0,276	0,070		0,486	0,240	0,056		0,178	0,004	0,114

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02564	0,329	0,286	0,192	02565	0,228	0,094	0,032	06854	0,158	0,045	0,069	06856	0,098	0,381	0,346	02563	0,069	0,763	0,094
	0,017	0,057	0,072		0,093	0,151	0,126		0,162	0,011	0,077		0,204	0,007	0,067		0,639	0,262	0,066
02569	0,140	0,039	0,190	06853	0,138	0,077	0,066	02566	0,170	0,040	0,035	06858	0,021	0,142	0,061	00187	0,159	0,011	0,086
	0,094	0,006	0,115		0,155	0,003	0,131		0,777	0,451	0,004		0,062	0,039	0,044		0,059	0,021	0,001
02578	0,138	0,013	0,100	06857	0,110	0,004	0,048	02570	0,059	0,064	0,141	01679	0,008	0,007	0,148	06863	0,011	0,052	0,171
	0,031	0,013	0,008		0,081	0,059	0,035		0,063	0,006	0,072		0,115	0,023	0,023		0,020	0,006	0,008
06860	0,023	0,011	0,064	06861	0,028	0,065	0,068	01685	0,089	0,023	0,071	06877	0,069	0,007	0,102	06862	0,039	0,118	0,116
	0,033	0,023	0,036		0,043	0,054	0,001		0,052	0,016	0,005		0,004	0,011	0,015		0,111	0,024	0,020
06865	0,040	0,061	0,099	06864	0,034	0,022	0,068	02571	0,027	0,015	0,108	06876	0,097	0,001	0,098	02572	0,024	0,006	0,115
	0,102	0,041	0,004		0,031	0,031	0,014		0,100	0,020	0,038		0,087	0,038	0,012		0,116	0,034	0,020
02574	0,059	0,006	0,106	06867	0,065	0,006	0,080	02573	0,036	0,022	0,113	01680	0,010	0,004	0,115	06866	0,044	0,045	0,147
	0,131	0,026	0,007		0,026	0,006	0,010		0,121	0,038	0,017		0,094	0,033	0,014		0,074	0,012	0,002
02577	0,125	0,038	0,104	06875	0,107	0,000	0,088	01681	0,034	0,015	0,112	06874	0,099	0,009	0,086	06870	0,055	0,003	0,129
	0,072	0,021	0,001		0,081	0,037	0,003		0,109	0,038	0,008		0,012	0,010	0,007		0,016	0,002	0,006
06869	0,058	0,035	0,114	06868	0,056	0,030	0,091	01683	0,047	0,008	0,087	06873	0,070	0,010	0,115	01682	0,044	0,007	0,105
	0,102	0,031	0,002		0,088	0,035	0,000		0,095	0,028	0,003		0,065	0,020	0,010		0,122	0,024	0,015
02576	0,118	0,030	0,104	06871	0,082	0,003	0,085	06872	0,080	0,018	0,099	02575	0,104	0,011	0,117	01684	0,076	0,017	0,084
	0,114	0,023	0,011		0,050	0,021	0,001		0,104	0,038	0,005		0,110	0,031	0,005		0,098	0,020	0,004
Sisma in direzione Y																			
02583	0,230	0,020	0,144	06880	0,223	0,012	0,188	02582	0,256	0,031	0,139	01678	0,088	0,006	0,102	01677	0,008	0,149	0,032
	0,009	0,046	0,057		0,007	0,005	0,048		0,004	0,003	0,058		0,021	0,008	0,069		0,036	0,039	0,112
06859	0,118	0,367	0,159	02584	0,171	0,001	0,111	06879	0,306	0,014	0,215	02581	0,311	0,039	0,149	01676	0,133	0,094	0,150
	0,137	0,033	0,062		0,035	0,019	0,060		0,000	0,015	0,046		0,006	0,004	0,059		0,017	0,022	0,115
00491	0,072	0,054	0,190	06851	0,194	0,408	0,150	00194	0,154	0,053	0,102	01686	0,195	0,046	0,159	06850	0,178	0,028	0,136
	0,128	0,061	0,061		0,024	0,001	0,140		0,185	0,076	0,061		0,021	0,009	0,048		0,017	0,004	0,045
02568	0,394	0,004	0,191	06852	0,129	0,142	0,492	00486	0,064	0,259	0,018	02579	0,482	0,067	0,180	06878	0,397	0,032	0,261
	0,025	0,023	0,130		0,171	0,035	0,184		0,065	0,094	0,081		0,045	0,069	0,055		0,012	0,009	0,049
06849	0,471	0,065	0,227	02580	0,336	0,000	0,181	02567	0,121	0,239	0,526	02562	0,414	0,790	0,187	06855	0,248	0,534	0,593
	0,034	0,011	0,050		0,018	0,003	0,059		0,568	0,150	0,068		0,516	0,099	0,060		0,227	0,005	0,170
02564	0,822	0,523	0,602	02565	0,164	0,102	0,476	06854	0,281	0,053	0,614	06856	0,092	0,617	0,026	02563	0,628	1,090	0,461
	0,055	0,115	0,103		0,123	0,133	0,163		0,096	0,039	0,153		0,039	0,044	0,110		0,396	0,566	0,096
02569	0,411	0,024	0,205	06853	0,299	0,135	0,558	02566	0,002	0,152	0,454	06858	0,278	0,220	0,564	00187	0,541	0,085	0,198
	0,074	0,048	0,125		0,225	0,025	0,131		0,051	0,083	0,095		0,019	0,002	0,099		0,054	0,024	0,052
02578	0,443	0,078	0,265	06857	0,383	0,013	0,544	02570	0,389	0,092	0,452	01679	0,214	0,007	0,299	06863	0,206	0,131	0,328
	0,066	0,027	0,055		0,151	0,001	0,063		0,027	0,012	0,079		0,036	0,007	0,047		0,025	0,017	0,045
06860	0,382	0,051	0,488	06861	0,318	0,108	0,504	01685	0,200	0,004	0,182	06877	0,205	0,040	0,233	06862	0,180	0,216	0,434
	0,033	0,021	0,048		0,051	0,031	0,058		0,018	0,004	0,047		0,010	0,002	0,045		0,041	0,022	0,060
06865	0,272	0,123	0,426	06864	0,356	0,078	0,458	02571	0,359	0,087	0,473	06876	0,276	0,029	0,260	02572	0,377	0,020	0,467
	0,008	0,005	0,053		0,026	0,015	0,046		0,021	0,004	0,049		0,000	0,007	0,047		0,020	0,005	0,043
02574	0,414	0,077	0,422	06867	0,391	0,073	0,414	02573	0,387	0,087	0,451	01680	0,217	0,024	0,318	06866	0,216	0,115	0,352
	0,020	0,004	0,043		0,014	0,006	0,045		0,018	0,004	0,043		0,016	0,008	0,045		0,021	0,002	0,047
02577	0,436	0,085	0,296	06875	0,348	0,039	0,295	01681	0,202	0,008	0,303	06874	0,412	0,062	0,324	06870	0,223	0,063	0,310
	0,031	0,011	0,048		0,009	0,002	0,048		0,025	0,009	0,045		0,016	0,007	0,048		0,011	0,005	0,046
06869	0,257	0,085	0,352	06868	0,323	0,083	0,394	01683	0,201	0,042	0,256	06873	0,242	0,049	0,292	01682	0,188	0,045	0,286
	0,007	0,004	0,048		0,010	0,003	0,048		0,026	0,007	0,047		0,007	0,002	0,046		0,031	0,006	0,046
02576	0,460	0,082	0,341	06871	0,370	0,068	0,360	06872	0,303	0,057	0,328	02575	0,419	0,083	0,387	01684	0,183	0,046	0,221
	0,025	0,005	0,046		0,010	0,005	0,047		0,000	0,006	0,048		0,021	0,006	0,045		0,027	0,005	0,047
Piano Quarto						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							
Sisma in direzione X																			
05785	0,127	0,015	0,014	00418	0,127	0,005	0,010	00196	0,139	0,037	0,006	01764	0,148	0,003	0,016	01765	0,140	0,001	0,016

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,030	0,009	0,020		0,021	0,004	0,008		0,001	0,010	0,007		0,027	0,002	0,003		0,018	0,003	0,003
05787	0,139	0,002	0,013	01773	0,149	0,002	0,009	05786	0,163	0,003	0,015	01763	0,175	0,007	0,016	01769	0,053	0,004	0,015
	0,038	0,002	0,004		0,040	0,004	0,013		0,002	0,003	0,007		0,027	0,004	0,016		0,036	0,001	0,021
05789	0,024	0,000	0,016	01772	0,134	0,009	0,009	05784	0,179	0,022	0,015	00188	0,184	0,044	0,023	00394	0,184	0,033	0,021
	0,040	0,005	0,017		0,042	0,005	0,001		0,013	0,005	0,005		0,088	0,027	0,002		0,046	0,009	0,000
01766	0,132	0,009	0,019	01767	0,065	0,002	0,017	01770	0,119	0,004	0,011	05788	0,124	0,001	0,014	01771	0,120	0,000	0,012
	0,021	0,005	0,006		0,012	0,006	0,016		0,043	0,001	0,011		0,039	0,001	0,017		0,044	0,006	0,000
01774	0,167	0,001	0,010	00195	0,119	0,021	0,012	01768	0,036	0,001	0,020	00189	0,174	0,040	0,014				
	0,026	0,002	0,009		0,065	0,024	0,006		0,016	0,001	0,001		0,059	0,018	0,000				
Sisma in direzione Y																			
05785	0,211	0,016	0,022	00418	0,206	0,047	0,025	00196	0,194	0,032	0,002	01764	0,397	0,005	0,010	01765	0,344	0,011	0,004
	0,016	0,006	0,050		0,026	0,005	0,052		0,021	0,012	0,050		0,062	0,015	0,050		0,065	0,022	0,051
05787	0,404	0,002	0,011	01773	0,449	0,008	0,004	05786	0,447	0,009	0,008	01763	0,468	0,015	0,015	01769	0,242	0,013	0,012
	0,010	0,004	0,046		0,017	0,001	0,051		0,022	0,001	0,047		0,111	0,046	0,055		0,008	0,002	0,048
05789	0,251	0,009	0,036	01772	0,423	0,019	0,004	05784	0,472	0,051	0,005	00188	0,494	0,118	0,016	00394	0,478	0,091	0,022
	0,029	0,001	0,051		0,021	0,007	0,047		0,030	0,005	0,040		0,031	0,025	0,049		0,048	0,010	0,047
01766	0,309	0,003	0,029	01767	0,261	0,003	0,034	01770	0,320	0,002	0,024	05788	0,322	0,000	0,023	01771	0,392	0,015	0,018
	0,027	0,004	0,052		0,014	0,009	0,054		0,014	0,005	0,050		0,014	0,005	0,045		0,016	0,010	0,052
01774	0,451	0,008	0,008	00195	0,216	0,051	0,035	01768	0,228	0,001	0,047	00189	0,435	0,087	0,010				
	0,021	0,001	0,045		0,037	0,019	0,051		0,071	0,037	0,057		0,051	0,011	0,047				
Piano Terzo						**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			
02281	0,544	0,104	0,004	02282	0,500	0,083	0,034	06428	0,539	0,017	0,013	02280	0,589	0,018	0,017	00185	0,590	0,131	0,035
	0,020	0,007	0,000		0,028	0,010	0,004		0,003	0,006	0,005		0,008	0,000	0,004		0,014	0,003	0,001
06419	0,556	0,052	0,014	02279	0,587	0,003	0,005	02278	0,579	0,010	0,002	01199	0,696	0,131	0,024	06421	0,757	0,120	0,023
	0,011	0,004	0,004		0,001	0,000	0,004		0,008	0,003	0,006		0,157	0,045	0,015		0,064	0,002	0,072
00365	0,829	0,187	0,024	06427	0,574	0,013	0,001	02277	0,583	0,014	0,002	01198	0,611	0,099	0,007	06422	0,645	0,059	0,023
	0,411	0,150	0,010		0,012	0,008	0,000		0,007	0,004	0,006		0,064	0,017	0,005		0,020	0,032	0,034
06425	0,476	0,050	0,078	06420	0,474	0,069	0,091	02237	0,501	0,040	0,088	02275	0,602	0,024	0,037	06426	0,586	0,030	0,014
	0,002	0,011	0,014		0,040	0,002	0,021		0,063	0,069	0,017		0,018	0,002	0,013		0,003	0,009	0,016
06418	0,586	0,075	0,028	00439	0,506	0,106	0,093	02276	0,570	0,018	0,011	00169	0,599	0,145	0,037	01197	0,594	0,122	0,015
	0,020	0,007	0,016		0,102	0,030	0,011		0,004	0,000	0,012		0,011	0,007	0,003		0,038	0,013	0,005
02242	0,786	0,083	0,020	02283	0,452	0,094	0,076	06423	0,599	0,001	0,034	02241	0,630	0,005	0,063	06424	0,543	0,006	0,051
	0,131	0,104	0,003		0,088	0,029	0,007		0,021	0,004	0,003		0,064	0,049	0,019		0,021	0,001	0,004
02240	0,565	0,007	0,063	02238	0,486	0,009	0,064	02239	0,528	0,025	0,056								
	0,004	0,001	0,020		0,012	0,011	0,006		0,045	0,003	0,013								
Sisma in direzione Y																			
02281	0,431	0,088	0,051	02282	0,401	0,066	0,092	06428	0,457	0,014	0,055	02280	0,436	0,012	0,005	00185	0,410	0,098	0,014
	0,104	0,001	0,046		0,076	0,032	0,048		0,030	0,005	0,045		0,023	0,003	0,045		0,151	0,047	0,048
06419	0,418	0,037	0,003	02279	0,517	0,010	0,026	02278	0,540	0,019	0,019	01199	0,719	0,133	0,167	06421	0,711	0,120	0,146
	0,064	0,008	0,045		0,052	0,005	0,044		0,070	0,013	0,044		0,121	0,033	0,045		0,038	0,010	0,052
00365	0,697	0,199	0,153	06427	0,566	0,005	0,065	02277	0,616	0,006	0,015	01198	0,700	0,117	0,110	06422	0,672	0,057	0,140
	0,439	0,170	0,084		0,065	0,026	0,045		0,071	0,013	0,045		0,041	0,021	0,047		0,004	0,025	0,049
06425	0,378	0,041	0,172	06420	0,349	0,043	0,180	02237	0,366	0,022	0,178	02275	0,769	0,044	0,038	06426	0,666	0,027	0,078
	0,024	0,013	0,052		0,032	0,004	0,050		0,262	0,081	0,059		0,026	0,004	0,050		0,033	0,003	0,048
06418	0,747	0,082	0,063	00439	0,369	0,071	0,172	02276	0,632	0,005	0,025	00169	0,803	0,173	0,062	01197	0,727	0,120	0,073
	0,068	0,009	0,047		0,168	0,086	0,064		0,045	0,007	0,049		0,143	0,042	0,044		0,118	0,001	0,044
02242	0,693	0,060	0,139	02283	0,341	0,074	0,161	06423	0,586	0,012	0,154	02241	0,580	0,005	0,173	06424	0,484	0,008	0,160
	0,116	0,134	0,090		0,073	0,030	0,051		0,047	0,020	0,051		0,052	0,118	0,082		0,061	0,035	0,044
02240	0,501	0,027	0,174	02238	0,398	0,018	0,164	02239	0,443	0,014	0,166								

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,001	0,021	0,087		0,001	0,090	0,080		0,037	0,091	0,074								
Piano Terzo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
06411	1,207	0,179	0,847	06412	1,188	0,216	0,875	02273	1,308	0,164	0,541	00364	1,531	0,452	1,026	02259	1,428	0,077	0,992
	0,047	0,053	0,051		0,040	0,048	0,018		0,072	0,024	0,033		0,572	0,203	0,052		0,080	0,163	0,032
06407	1,362	0,147	0,961	01259	1,186	0,250	1,112	06415	1,035	0,102	0,912	02260	0,710	0,127	1,046	01262	1,292	0,303	0,989
	0,117	0,001	0,044		0,241	0,048	0,038		0,015	0,016	0,008		0,078	0,160	0,046		0,418	0,159	0,075
06410	1,554	0,133	0,757	00270	1,812	0,049	0,717	02261	0,548	0,515	0,978	02262	0,447	1,024	1,055	06416	0,971	0,511	1,068
	0,189	0,062	0,041		0,119	0,083	0,114		0,047	0,126	0,007		0,066	0,171	0,037		0,074	0,023	0,001
06413	1,089	0,338	1,100	02272	1,362	0,163	0,644	06417	0,906	0,319	1,451	06409	0,776	0,078	0,992	00345	0,715	0,293	0,749
	0,003	0,049	0,006		0,063	0,119	0,054		0,045	0,006	0,029		0,061	0,031	0,199		1,206	0,507	0,025
02269	0,963	0,039	0,820	02263	0,566	0,679	1,436	01261	1,351	0,293	1,021	02274	1,470	0,099	0,552	02264	0,987	0,184	1,428
	0,425	0,198	0,048		0,039	0,174	0,041		0,220	0,044	0,034		0,244	0,201	0,056		0,024	0,014	0,007
02268	0,820	0,004	1,081	02271	1,303	0,063	0,722	06414	0,826	0,111	1,268	02270	1,150	0,072	0,783	06408	0,953	0,277	1,329
	0,169	0,040	0,001		0,042	0,123	0,060		0,022	0,089	0,004		0,054	0,060	0,066		0,115	0,001	0,053
00440	1,247	0,515	1,149	02265	0,736	0,145	1,163	01260	1,131	0,231	1,068	02267	0,841	0,197	1,143	02266	0,635	0,175	1,250
	0,154	0,125	0,000		0,172	0,034	0,021		0,182	0,050	0,013		0,110	0,022	0,008		0,126	0,012	0,004
Sisma in direzione Y																			
06411	1,519	0,232	0,131	06412	1,359	0,095	0,042	02273	1,359	0,065	0,040	00364	2,471	0,158	0,151	02259	1,925	0,197	0,285
	0,120	0,052	0,042		0,065	0,045	0,032		0,013	0,097	0,060		0,908	0,551	0,597		0,394	0,348	0,283
06407	1,887	0,170	0,080	01259	1,632	0,461	0,082	06415	1,464	0,126	0,293	02260	1,255	0,110	0,263	01262	1,607	0,358	0,072
	0,747	0,022	0,109		0,714	0,143	0,514		0,054	0,058	0,068		0,041	0,071	0,111		0,367	0,108	0,063
06410	1,608	0,316	0,008	00270	1,660	0,499	0,072	02261	1,275	0,268	0,036	02262	1,352	0,344	0,103	06416	1,292	0,163	0,243
	0,187	0,005	0,020		0,550	0,165	0,095		0,084	0,126	0,179		0,129	0,115	0,173		0,066	0,017	0,032
06413	1,166	0,113	0,091	02272	1,188	0,045	0,058	06417	1,054	0,273	0,023	06409	1,000	0,180	0,161	00345	1,064	0,258	0,116
	0,046	0,056	0,018		0,073	0,075	0,024		0,042	0,105	0,016		0,117	0,035	0,059		0,019	0,036	0,021
02269	1,073	0,158	0,177	02263	1,326	0,449	0,056	01261	1,552	0,300	0,027	02274	1,612	0,258	0,090	02264	0,413	0,035	0,066
	0,079	0,193	0,029		0,126	0,069	0,118		0,298	0,060	0,059		0,116	0,214	0,109		0,460	0,299	0,274
02268	0,983	0,218	0,103	02271	1,123	0,040	0,085	06414	1,022	0,184	0,164	02270	1,023	0,061	0,113	06408	0,836	0,224	0,056
	0,218	0,060	0,084		0,015	0,125	0,039		0,100	0,007	0,073		0,044	0,131	0,010		0,902	0,014	0,121
00440	0,736	0,298	0,163	02265	1,092	0,019	0,138	01260	1,563	0,310	0,073	02267	0,946	0,225	0,070	02266	0,995	0,134	0,036
	1,213	0,632	0,659		0,537	0,108	0,539		0,200	0,102	0,196		0,159	0,032	0,096		0,194	0,037	0,216
Piano Terzo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
02371	1,361	0,465	0,890	02370	1,108	1,040	1,222	06695	0,278	0,704	0,857	07361	1,785	0,086	2,032	06668	2,229	0,058	1,533
	0,044	0,200	0,021		0,049	0,167	0,102		0,128	0,008	0,027		0,070	0,021	0,001		0,096	0,024	0,078
00364	2,238	0,106	0,858	02372	1,811	0,271	0,521	02369	0,010	0,391	0,926	06696	1,102	0,217	1,211	03966	0,197	0,122	1,888
	0,538	0,238	0,041		0,013	0,129	0,010		0,280	0,520	0,055		0,207	0,092	0,027		0,008	0,003	0,014
06669	0,680	0,223	1,916	03965	0,060	0,205	2,072	06666	1,137	0,230	0,437	07161	1,758	0,639	0,105	02448	0,731	0,016	0,440
	0,019	0,021	0,030		0,023	0,005	0,010		0,271	0,114	0,032		0,432	0,104	0,106		0,419	0,119	0,015
02367	0,681	0,345	0,119	06697	1,497	0,099	0,251	02368	0,489	0,393	0,272	06667	0,774	0,048	0,065	00514	0,776	0,236	0,181
	0,265	0,521	0,136		0,198	0,116	0,006		0,294	0,730	0,063		0,016	0,130	0,011		0,462	0,120	0,155
04110	0,878	0,362	0,124	02259	1,445	0,083	1,327	06670	0,025	0,232	1,513	03692	0,967	2,967	1,219	07323	0,979	2,028	1,035
	0,321	0,104	0,043		0,053	0,028	0,019		0,033	0,025	0,011		0,017	0,059	0,009		0,080	0,066	0,028
03691	2,180	0,868	0,965	02263	0,167	1,127	1,135	02262	0,305	0,680	0,881	03689	1,750	0,077	0,556	03688	3,085	1,181	0,856
	0,047	0,018	0,095		0,042	0,088	0,079		0,002	0,017	0,054		0,029	0,007	0,112		0,179	0,045	0,010
02264	1,371	0,037	0,907	03690	0,893	0,053	0,446	07322	5,025	1,392	1,044	00440	1,167	0,471	0,684	02260	0,611	0,183	1,259
	0,025	0,006	0,112		0,012	0,014	0,037		0,132	0,026	0,064		0,161	0,064	0,035		0,060	0,036	0,047
02261	0,652	0,040	1,166	03693	0,346	0,146	1,194	06672	1,018	0,576	1,438	06671	0,131	0,232	1,683	03695	1,666	3,789	1,383
	0,037	0,007	0,021		0,005	0,021	0,012		0,016	0,017	0,003		0,001	0,006	0,006		0,001	0,014	0,010

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03694	0,100	0,584	0,816	04111	0,870	0,098	0,752	07364	0,677	0,334	1,419	04120	0,000	0,187	0,962	07325	3,221	0,750	0,889
	0,004	0,017	0,010		0,189	0,063	0,056		0,027	0,009	0,015		0,010	0,002	0,004		0,014	0,003	0,003
03699	1,774	0,701	0,815	07324	3,122	2,734	1,292	06674	0,457	0,293	0,953	06673	0,184	0,210	0,922	03680	1,068	1,771	0,999
	0,009	0,002	0,001		0,020	0,010	0,009		0,007	0,008	0,009		0,012	0,007	0,010		0,021	0,012	0,028
06676	0,310	0,024	1,202	03698	0,912	0,354	0,792	03697	1,096	0,330	0,669	06675	0,501	1,213	1,113	02439	0,250	0,078	0,981
	0,009	0,002	0,000		0,010	0,000	0,000		0,011	0,001	0,004		0,007	0,005	0,002		0,016	0,004	0,004
02438	0,093	0,199	0,858	07320	2,743	3,046	1,621	06679	0,093	0,517	1,340	04119	0,342	0,083	1,148	03696	1,902	1,583	1,256
	0,024	0,005	0,007		0,165	0,024	0,084		0,009	0,001	0,005		0,011	0,003	0,005		0,005	0,003	0,006
06677	0,206	0,059	0,803	06693	0,313	0,199	1,560	02447	0,080	0,223	1,025	02440	0,189	0,071	0,988	04118	0,000	0,098	1,150
	0,008	0,003	0,008		0,127	0,034	0,023		0,257	0,081	0,026		0,016	0,004	0,002		0,013	0,003	0,005
06678	0,140	0,568	1,056	06680	0,016	0,109	0,794	06681	0,055	0,076	1,002	03683	3,401	1,527	0,965	03682	2,997	0,255	0,547
	0,007	0,003	0,007		0,011	0,000	0,007		0,003	0,002	0,008		0,204	0,036	0,063		0,236	0,013	0,007
03681	0,744	0,015	0,674	06683	0,111	0,232	1,210	06682	0,280	0,526	1,225	04117	0,045	0,005	1,007	06694	0,437	0,103	1,267
	0,200	0,008	0,017		0,009	0,001	0,005		0,000	0,005	0,004		0,014	0,003	0,005		0,025	0,030	0,064
02441	0,062	0,046	0,914	07321	3,692	1,595	1,371	02442	0,114	0,024	0,766	02443	0,332	0,058	0,736	06684	0,119	0,447	0,850
	0,017	0,004	0,005		0,160	0,061	0,036		0,016	0,000	0,001		0,022	0,000	0,005		0,008	0,002	0,011
04116	0,026	0,008	0,877	06686	0,375	0,652	1,097	06685	0,327	0,148	1,263	06690	0,105	0,545	0,703	04115	0,229	0,249	0,755
	0,014	0,000	0,001		0,002	0,008	0,001		0,009	0,009	0,008		0,015	0,008	0,011		0,006	0,004	0,006
03674	0,523	0,102	0,733	03673	0,793	0,262	0,707	06688	0,806	0,907	1,148	02444	0,782	0,024	1,075	06687	0,620	0,369	0,708
	0,016	0,002	0,023		0,023	0,005	0,027		0,008	0,006	0,018		0,049	0,013	0,008		0,027	0,001	0,014
06689	0,204	0,950	1,248	04113	0,294	0,226	1,312	04114	0,347	0,129	0,856	06692	0,945	1,259	1,110	03687	0,813	4,086	1,139
	0,029	0,019	0,004		0,066	0,010	0,019		0,017	0,010	0,012		0,016	0,047	0,040		0,010	0,059	0,052
07318	1,653	2,431	1,202	07319	2,589	2,223	1,314	03675	4,626	1,808	1,249	03672	2,229	1,382	1,175	06691	1,292	0,802	1,397
	0,039	0,050	0,015		0,001	0,010	0,022		0,014	0,000	0,023		0,050	0,006	0,019		0,032	0,011	0,020
03676	0,892	3,142	1,347	02445	0,362	0,370	1,689	04112	0,156	0,124	1,365	03684	1,164	2,077	1,083	03685	0,101	0,988	0,986
	0,013	0,032	0,024		0,086	0,004	0,016		0,134	0,027	0,050		0,011	0,037	0,014		0,006	0,006	0,046
03686	0,149	1,538	0,333	03677	0,013	0,602	0,839	03679	1,491	4,482	1,219	03678	0,343	0,714	1,260	02446	0,050	0,097	1,716
	0,009	0,035	0,055		0,016	0,032	0,052		0,005	0,019	0,062		0,012	0,033	0,054		0,134	0,027	0,017
Sisma in direzione Y																			
02371	1,920	0,501	0,680	02370	1,616	0,850	0,978	06695	2,147	0,695	0,690	07361	0,734	0,107	0,481	06668	1,855	0,315	0,205
	0,249	0,290	0,016		0,076	0,141	0,235		0,216	0,046	0,155		0,004	0,062	0,416		1,000	0,285	0,047
00364	2,522	0,074	0,367	02372	2,043	0,186	0,379	02369	1,563	0,611	0,782	06696	1,678	0,252	0,833	03966	0,384	0,463	0,553
	0,697	0,318	0,236		0,257	0,197	0,032		0,598	0,298	0,183		0,171	0,028	0,136		0,017	0,009	0,003
06669	0,594	0,434	0,239	03965	0,027	0,136	0,013	06666	2,075	0,211	0,443	07161	2,240	0,331	0,059	02448	1,899	0,359	0,422
	0,173	0,127	0,134		0,096	0,019	0,063		0,666	0,101	0,199		2,033	0,649	0,038		1,040	0,236	0,012
02367	1,157	0,264	0,093	06697	0,825	0,199	0,129	02368	0,796	0,357	0,255	06667	1,233	0,201	0,096	00514	1,362	0,158	0,109
	1,050	0,882	0,004		0,325	0,037	0,005		0,943	0,565	0,004		0,130	0,012	0,410		1,883	0,617	0,104
04110	1,095	0,008	0,029	02259	2,160	0,550	0,101	06670	0,797	0,279	0,456	03692	0,761	0,970	0,510	07323	1,539	0,780	0,542
	0,793	0,279	0,182		0,867	0,837	0,428		0,053	0,016	0,063		0,063	0,100	0,014		0,038	0,111	0,116
03691	2,710	0,454	0,628	02263	1,532	0,550	0,413	02262	1,301	0,563	0,259	03689	1,169	0,090	0,227	03688	0,429	0,318	0,231
	0,010	0,034	0,194		0,005	0,141	0,091		0,137	0,130	0,103		0,588	0,049	0,415		1,304	0,441	0,069
02264	0,731	0,095	0,215	03690	1,188	0,022	0,143	07322	1,956	0,348	0,460	00440	0,032	0,413	0,381	02260	1,066	0,360	0,125
	0,373	0,413	0,468		0,066	0,181	0,075		1,209	0,242	0,218		0,918	0,467	0,342		0,062	0,136	0,087
02261	1,404	0,339	0,247	03693	0,245	0,019	0,313	06672	0,539	0,274	0,073	06671	0,866	0,394	0,441	03695	0,274	0,758	0,074
	0,102	0,071	0,154		0,035	0,002	0,061		0,073	0,001	0,072		0,021	0,005	0,074		0,008	0,069	0,096
03694	0,201	0,553	0,234	04111	0,683	0,325	0,394	07364	1,420	0,055	0,530	04120	1,092	0,282	0,064	07325	2,486	0,637	0,317
	0,003	0,041	0,078		0,373	0,142	0,123		0,140	0,029	0,012		0,131	0,028	0,027		0,139	0,028	0,016
03699	2,082	0,458	0,283	07324	1,155	0,130	0,237	06674	1,252	0,203	0,018	06673	1,650	0,114	0,028	03680	3,167	1,508	1,020
	0,116	0,016	0,018		0,177	0,051	0,093		0,098	0,038	0,055		0,091	0,042	0,034		0,112	0,075	0,061
06676	1,522	0,179	0,193	03698	1,636	0,106	0,143	03697	1,480	0,002	0,026	06675	1,320	0,235	0,114	02439	1,710	0,334	0,046

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,110	0,017	0,032		0,126	0,003	0,026		0,132	0,003	0,033		0,125	0,021	0,062		0,162	0,044	0,036
02438	1,905	0,370	0,092	07320	3,621	1,931	1,387	06679	1,294	0,257	0,091	04119	1,179	0,245	0,033	03696	1,639	0,247	0,130
	0,204	0,041	0,023		0,269	0,117	0,193		0,109	0,015	0,043		0,117	0,027	0,036		0,139	0,029	0,043
06677	1,598	0,150	0,154	06693	0,942	0,544	1,102	02447	1,577	0,401	0,734	02440	1,707	0,282	0,123	04118	1,220	0,262	0,018
	0,100	0,017	0,044		0,283	0,075	0,086		0,506	0,163	0,051		0,163	0,044	0,038		0,120	0,032	0,040
06678	1,435	0,160	0,044	06680	1,706	0,199	0,201	06681	1,590	0,138	0,235	03683	0,727	0,396	0,324	03682	0,927	0,085	0,280
	0,117	0,034	0,050		0,115	0,028	0,042		0,117	0,029	0,045		0,304	0,067	0,073		0,239	0,031	0,095
03681	2,155	0,016	0,486	06683	1,227	0,314	0,042	06682	1,360	0,290	0,166	04117	1,192	0,230	0,103	06694	0,337	0,316	0,513
	0,033	0,044	0,104		0,095	0,020	0,044		0,120	0,026	0,045		0,121	0,024	0,044		0,127	0,110	0,075
02441	1,723	0,349	0,146	07321	0,318	0,685	0,306	02442	1,672	0,305	0,132	02443	1,661	0,147	0,164	06684	1,676	0,037	0,302
	0,172	0,034	0,039		0,221	0,059	0,063		0,152	0,034	0,045		0,146	0,037	0,038		0,108	0,010	0,044
04116	1,179	0,246	0,128	06686	1,278	0,463	0,217	06685	1,521	0,261	0,409	06690	1,298	0,401	0,303	04115	1,219	0,248	0,205
	0,115	0,026	0,043		0,104	0,010	0,043		0,127	0,026	0,044		0,099	0,027	0,040		0,112	0,033	0,040
03674	2,017	0,113	0,161	03673	1,675	0,185	0,347	06688	1,630	0,156	0,438	02444	1,004	0,029	0,418	06687	1,445	0,014	0,096
	0,139	0,006	0,061		0,136	0,007	0,065		0,127	0,014	0,050		0,164	0,040	0,029		0,121	0,016	0,047
06689	1,724	0,750	0,564	04113	0,835	0,486	0,838	04114	1,153	0,052	0,496	06692	1,168	0,777	0,760	03687	0,598	2,176	0,973
	0,132	0,028	0,046		0,157	0,025	0,021		0,100	0,034	0,026		0,065	0,096	0,005		0,031	0,153	0,016
07318	2,444	1,574	0,910	07319	0,815	0,715	0,269	03675	1,104	0,358	0,372	03672	4,062	1,206	0,764	06691	0,257	0,187	0,483
	0,121	0,114	0,075		0,103	0,023	0,054		0,147	0,002	0,061		0,153	0,003	0,071		0,100	0,036	0,048
03676	0,242	1,479	0,357	02445	0,816	0,328	0,714	04112	0,529	0,079	0,739	03684	0,242	1,066	0,292	03685	0,038	0,196	0,447
	0,045	0,089	0,049		0,190	0,016	0,005		0,261	0,052	0,058		0,019	0,087	0,005		0,005	0,100	0,042
03686	0,057	0,416	0,236	03677	0,176	0,720	0,282	03679	1,353	2,557	1,081	03678	0,298	0,410	0,813	02446	0,877	0,215	1,018
	0,029	0,109	0,035		0,057	0,085	0,112		0,001	0,113	0,142		0,017	0,110	0,127		0,233	0,047	0,005
Piano Terzo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							
Sisma in direzione X																			
06699	0,775	0,139	0,551	00514	1,270	0,032	0,179	02367	0,772	0,311	0,174	03717	0,463	1,939	0,731	06700	0,240	0,321	0,858
	0,114	0,104	0,112		0,335	0,161	0,135		0,020	0,237	0,154		0,037	0,076	0,018		0,034	0,039	0,039
03718	1,437	3,343	0,914	02298	1,860	0,021	0,450	02297	2,324	0,205	0,469	03709	2,340	0,025	0,207	07284	1,513	0,136	0,547
	0,046	0,186	0,010		0,088	0,050	0,237		0,055	0,154	0,170		0,090	0,068	0,222		0,007	0,020	0,061
03708	1,256	0,054	0,297	03707	0,672	0,360	0,367	02299	1,850	0,423	0,430	02296	2,157	0,626	0,489	03711	4,557	1,312	0,816
	0,110	0,005	0,186		0,334	0,056	0,210		0,435	0,004	0,155		0,162	0,810	0,111		0,047	0,162	0,172
03710	3,878	0,121	0,427	03706	0,426	0,865	0,389	03700	0,960	0,861	0,800	02370	0,641	0,062	0,622	03701	0,717	0,029	0,418
	0,198	0,101	0,072		0,319	0,084	0,223		0,124	0,067	0,004		0,055	0,111	0,174		0,054	0,009	0,171
07317	4,043	2,800	1,193	07314	1,991	4,225	1,456	02368	0,353	1,701	0,045	02369	0,393	1,105	0,905	03703	2,693	0,035	0,130
	0,053	0,557	0,163		0,210	0,188	0,022		0,000	0,243	0,042		0,113	0,144	0,102		0,003	0,012	0,127
02371	1,767	0,142	0,399	03704	2,572	0,221	0,163	03702	1,558	0,138	0,227	02295	1,471	0,210	0,273	02372	2,140	0,342	0,312
	0,001	0,129	0,117		0,013	0,112	0,075		0,018	0,032	0,048		0,301	0,213	0,214		0,145	0,229	0,040
03705	3,579	1,265	0,438	07161	2,009	0,596	0,007	07315	4,843	1,538	0,655	07162	1,747	0,249	0,139	07316	2,307	0,671	0,135
	0,135	0,054	0,027		0,505	0,122	0,073		0,554	0,109	0,042		0,416	0,168	0,039		0,693	0,140	0,037
02294	1,392	0,463	0,096	06702	0,441	0,025	0,870	06698	0,506	0,272	0,517	04163	0,125	0,016	0,870	00513	1,010	0,468	0,164
	0,203	0,075	0,215		0,178	0,080	0,080		0,153	0,023	0,187		0,098	0,038	0,002		0,010	0,034	0,183
07283	0,480	0,101	0,539	04162	0,157	0,065	1,117	06701	0,022	0,596	0,790	03716	0,292	1,947	0,314	03715	0,073	1,149	0,349
	0,242	0,073	0,159		0,035	0,014	0,054		0,042	0,009	0,040		0,019	0,060	0,061		0,003	0,003	0,060
03712	1,761	1,040	0,821	04161	0,090	0,033	1,201	03714	0,002	0,473	0,329	03713	0,354	0,147	0,621	04160	0,204	0,039	0,976
	0,063	0,354	0,111		0,231	0,049	0,043		0,025	0,083	0,064		0,037	0,128	0,049		0,136	0,032	0,095
Sisma in direzione Y																			
06699	0,791	0,309	0,303	00514	1,204	0,131	0,063	02367	1,229	0,541	0,184	03717	0,449	1,611	0,610	06700	0,522	0,446	0,736
	0,304	0,007	0,167		2,015	0,766	0,219		1,202	0,872	0,097		0,075	0,099	0,212		0,238	0,061	0,056
03718	1,507	2,690	0,884	02298	2,053	0,022	0,418	02297	1,218	0,093	0,423	03709	1,570	0,048	0,243	07284	0,476	0,183	0,255
	0,376	0,050	0,377		0,363	0,068	0,219		0,482	0,102	0,183		0,039	0,078	0,059		1,163	0,243	0,036

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03708	2,761	0,056	0,321	03707	2,981	0,256	0,374	02299	2,738	0,404	0,432	02296	0,884	0,264	0,406	03711	0,016	0,628	0,495
	0,522	0,070	0,076		1,179	0,140	0,072		1,321	0,130	0,048		1,889	0,196	0,161		1,122	0,148	0,098
03710	1,087	0,039	0,436	03706	4,630	1,417	0,609	03700	2,485	0,798	0,676	02370	1,697	0,052	0,339	03701	1,661	0,026	0,137
	0,487	0,020	0,087		1,657	0,087	0,171		0,244	0,164	0,118		0,028	0,075	0,247		0,042	0,010	0,352
07317	1,455	1,691	0,686	07314	2,678	3,676	1,189	02368	1,171	1,598	0,059	02369	1,920	1,100	0,712	03703	1,323	0,084	0,087
	1,569	0,262	0,229		0,560	0,161	0,070		0,952	0,575	0,081		0,648	0,086	0,173		0,175	0,042	0,268
02371	1,662	0,113	0,097	03704	1,573	0,100	0,039	03702	1,416	0,086	0,047	02295	0,372	0,139	0,338	02372	2,025	0,059	0,100
	0,254	0,058	0,161		0,523	0,142	0,071		0,232	0,103	0,083		0,698	0,184	0,216		0,352	0,184	0,192
03705	2,090	0,171	0,193	07161	2,091	0,307	0,014	07315	1,917	0,608	0,166	07162	2,712	0,738	0,005	07316	6,174	1,825	0,774
	0,645	0,188	0,054		2,090	0,409	0,207		2,632	0,526	0,203		2,851	0,634	0,105		2,580	0,514	0,196
02294	1,450	0,072	0,201	06702	0,270	0,308	0,722	06698	1,223	0,041	0,714	04163	0,034	0,050	0,673	00513	1,813	0,200	0,193
	0,110	0,312	0,188		0,038	0,022	0,143		0,368	0,194	0,033		0,383	0,015	0,076		0,927	0,399	0,006
07283	1,900	0,250	0,663	04162	0,032	0,135	0,901	06701	0,005	0,658	0,659	03716	0,061	1,384	0,295	03715	0,032	0,706	0,311
	0,585	0,101	0,064		0,093	0,029	0,072		0,134	0,020	0,047		0,001	0,078	0,085		0,011	0,071	0,066
03712	0,740	1,043	0,558	04161	0,158	0,076	0,943	03714	0,193	0,078	0,249	03713	0,142	0,092	0,554	04160	0,196	0,058	0,859
	0,639	0,243	0,202		0,206	0,074	0,003		0,006	0,045	0,056		0,096	0,060	0,037		0,008	0,081	0,133
Piano Terzo						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**							
Sisma in direzione X																			
06719	0,369	0,096	1,340	02236	0,708	0,129	0,063	03739	1,660	1,732	1,049	02212	0,807	0,003	0,538	03732	0,166	0,123	0,057
	0,025	0,018	0,357		0,112	0,391	0,050		0,147	0,233	0,361		0,751	0,098	0,003		0,426	0,007	0,169
02213	0,154	0,031	0,248	03733	0,885	0,100	0,253	02211	1,623	1,180	0,956	03734	2,247	1,366	0,865	03731	0,399	0,053	0,023
	0,165	0,056	0,125		0,880	0,104	0,041		1,706	0,859	0,107		1,235	0,238	0,352		0,165	0,015	0,165
03730	0,372	0,180	0,018	02214	0,489	0,001	0,282	03729	0,811	0,175	0,032	06718	0,024	0,219	1,080	07291	0,917	0,164	0,964
	0,202	0,061	0,207		0,285	0,013	0,172		0,457	0,080	0,194		0,086	0,080	0,169		0,258	0,057	0,302
00484	0,278	0,434	0,335	02215	0,987	0,170	0,428	04152	0,083	0,075	1,617	03721	0,929	0,102	0,017	02233	0,523	0,066	0,226
	0,642	0,320	0,241		0,939	0,090	0,044		0,153	0,074	0,362		0,067	0,031	0,219		0,107	0,119	0,061
03722	0,485	0,112	0,122	02210	0,629	2,303	0,137	03735	1,783	4,109	1,204	07333	2,885	5,998	1,616	03724	0,287	0,118	0,036
	0,232	0,049	0,021		0,543	0,887	0,081		0,394	0,427	0,142		1,036	1,190	0,332		0,181	0,075	0,102
02231	0,087	0,341	0,216	03725	1,271	0,115	0,345	06717	0,383	0,814	0,809	07331	3,842	0,620	0,291	03726	1,688	1,655	0,192
	0,041	0,018	0,055		0,089	0,017	0,116		0,038	0,247	0,085		0,316	0,063	0,236		0,097	0,062	0,052
07147	0,342	0,302	0,209	02232	0,440	0,214	0,222	07330	2,917	3,742	1,228	02235	1,106	0,015	0,629	03720	2,159	0,215	0,299
	0,452	0,202	0,163		0,036	0,014	0,089		0,321	0,706	0,036		0,220	0,564	0,117		0,146	0,007	0,036
02234	0,959	0,053	0,359	03723	0,239	0,220	0,094	03719	2,818	2,022	0,826	03738	0,074	0,656	0,756	04153	0,242	0,160	1,684
	0,097	0,103	0,042		0,214	0,054	0,105		0,147	0,073	0,341		0,011	0,018	0,329		0,068	0,044	0,346
03736	0,644	2,711	1,272	03737	0,199	1,421	1,073	03728	1,139	0,123	0,161	00485	0,606	0,283	0,236	07292	1,193	0,041	0,882
	0,138	0,204	0,205		0,038	0,133	0,302		0,974	0,004	0,089		0,674	0,252	0,260		0,320	0,058	0,081
04154	0,224	0,577	1,410	03727	2,375	1,355	0,452	07148	1,451	0,413	0,188	07332	3,956	1,646	0,756				
	0,004	0,073	0,245		1,286	0,119	0,051		2,260	0,439	0,164		2,534	0,507	0,203				
Sisma in direzione Y																			
06719	0,042	0,006	0,183	02236	0,117	0,023	0,020	03739	0,199	0,253	0,128	02212	0,016	0,001	0,122	03732	0,090	0,028	0,013
	0,055	0,056	0,424		0,194	0,651	0,093		0,065	0,389	0,615		1,060	0,186	0,064		0,581	0,037	0,240
02213	0,121	0,008	0,094	03733	0,056	0,006	0,032	02211	0,135	0,155	0,144	03734	0,159	0,148	0,056	03731	0,179	0,013	0,002
	0,225	0,071	0,132		1,258	0,150	0,013		2,077	1,101	0,187		1,656	0,294	0,525		0,242	0,024	0,203
03730	0,155	0,053	0,007	02214	0,201	0,007	0,099	03729	0,268	0,061	0,005	06718	0,017	0,047	0,147	07291	0,186	0,017	0,135
	0,197	0,075	0,281		0,345	0,021	0,204		0,612	0,088	0,267		0,039	0,259	0,330		0,248	0,049	0,198
00484	0,062	0,059	0,022	02215	0,276	0,044	0,113	04152	0,032	0,015	0,214	03721	0,126	0,011	0,002	02233	0,089	0,002	0,030
	0,095	0,162	0,040		1,251	0,174	0,010		0,272	0,079	0,417		0,122	0,131	0,218		0,805	0,341	0,230
03722	0,114	0,019	0,012	02210	0,015	0,316	0,010	03735	0,163	0,484	0,162	07333	0,227	0,687	0,183	03724	0,004	0,023	0,006
	0,239	0,028	0,130		0,730	1,158	0,126		0,544	0,521	0,187		1,264	1,643	0,519		0,302	0,079	0,137
02231	0,042	0,043	0,041	03725	0,100	0,015	0,039	06717	0,007	0,115	0,137	07331	0,379	0,128	0,019	03726	0,160	0,175	0,028

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,780	0,087	0,226		0,244	0,054	0,178		0,114	0,264	0,088		0,425	0,085	0,095		0,311	0,102	0,134
07147	0,001	0,019	0,040	02232	0,080	0,039	0,025	07330	0,347	0,469	0,165	02235	0,153	0,008	0,059	03720	0,256	0,025	0,030
	0,183	0,117	0,006		0,016	0,003	0,238		0,065	0,902	0,220		0,794	0,766	0,294		0,150	0,059	0,230
02234	0,133	0,005	0,046	03723	0,078	0,034	0,013	03719	0,335	0,229	0,110	03738	0,010	0,077	0,097	04153	0,025	0,007	0,221
	0,252	0,076	0,226		0,443	0,103	0,142		0,364	0,134	0,314		0,018	0,041	0,460		0,109	0,061	0,442
03736	0,077	0,315	0,156	03737	0,028	0,151	0,132	03728	0,280	0,015	0,033	00485	0,186	0,006	0,041	07292	0,241	0,001	0,121
	0,172	0,262	0,298		0,016	0,167	0,376		1,308	0,004	0,024		0,807	0,266	0,278		0,582	0,116	0,083
04154	0,012	0,046	0,191	03727	0,440	0,186	0,053	07148	0,339	0,065	0,085	07332	0,674	0,281	0,086				
	0,106	0,067	0,304		1,737	0,129	0,099		2,867	0,589	0,197		2,860	0,572	0,238				
Piano Terzo						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**							
Sisma in direzione X																			
02189	0,193	0,150	0,520	06354	0,035	0,217	0,802	02188	0,068	0,138	0,467	06353	0,451	0,403	0,656	02215	1,002	0,517	0,817
	0,452	0,090	0,178		0,567	0,043	0,054		0,903	0,135	0,364		1,123	0,251	0,007		0,973	0,416	0,073
07148	0,691	0,764	0,587	00174	0,000	0,032	0,498	06351	0,234	0,006	0,522	02201	0,267	0,046	0,486	02202	0,338	0,006	0,559
	2,126	0,768	0,285		1,120	0,491	0,067		0,052	0,071	0,177		0,326	0,229	0,074		0,057	0,001	0,009
06371	0,300	0,019	0,572	06355	0,180	0,095	0,924	02214	0,398	0,130	0,655	02209	0,071	0,162	0,045	00485	0,305	0,093	0,214
	0,007	0,037	0,026		0,006	0,037	0,224		0,322	0,143	0,241		0,887	0,331	0,337		0,687	0,147	0,293
06352	0,038	0,700	0,139	02200	0,330	0,044	0,494	02196	0,978	0,221	0,641	06368	0,556	0,120	0,764	06350	0,928	0,189	0,696
	0,169	0,004	0,324		0,068	0,048	0,083		0,155	0,065	0,093		0,035	0,006	0,038		0,183	0,085	0,094
02197	0,538	0,059	0,568	02198	0,423	0,092	0,559	02199	0,446	0,007	0,533	06370	0,345	0,027	0,629	06369	0,440	0,047	0,704
	0,034	0,048	0,064		0,099	0,024	0,090		0,009	0,094	0,082		0,007	0,003	0,021		0,021	0,000	0,002
02210	0,010	1,313	0,007	06357	0,046	0,821	0,091	02211	0,561	1,717	0,775	06356	0,245	0,832	0,884	02212	1,210	0,826	1,038
	0,499	0,528	0,142		0,073	0,099	0,355		1,500	1,051	0,139		0,586	0,063	0,098		0,820	0,583	0,075
02213	0,182	0,010	0,734	02208	0,134	0,075	0,018	02190	0,333	0,009	0,739	07122	1,278	0,222	0,651	02195	0,612	0,197	0,756
	0,215	0,146	0,231		0,572	0,114	0,309		0,296	0,047	0,077		0,673	0,353	0,096		0,269	0,108	0,027
06359	0,152	0,353	0,880	06360	0,024	0,546	0,574	02207	0,355	0,221	0,429	02193	0,429	0,096	0,813	06361	0,312	0,051	0,838
	0,146	0,106	0,080		0,194	0,152	0,100		0,206	0,054	0,123		0,024	0,010	0,026		0,096	0,001	0,006
02192	0,313	0,072	0,824	06358	0,248	0,009	0,898	06365	0,380	0,090	0,817	02194	0,546	0,089	0,765	06363	0,140	0,280	0,717
	0,017	0,003	0,045		0,154	0,020	0,092		0,021	0,007	0,028		0,089	0,018	0,006		0,090	0,080	0,008
02205	0,240	0,037	0,554	02206	0,191	0,016	0,527	06364	0,183	0,136	0,549	02191	0,249	0,074	0,804	06362	0,252	0,151	0,853
	0,006	0,001	0,051		0,105	0,021	0,059		0,015	0,037	0,072		0,112	0,022	0,051		0,006	0,041	0,047
06366	0,289	0,125	0,746	02204	0,276	0,074	0,585	06367	0,236	0,119	0,627	02203	0,265	0,071	0,556				
	0,002	0,022	0,014		0,033	0,009	0,028		0,015	0,027	0,025		0,042	0,008	0,023				
Sisma in direzione Y																			
02189	0,134	0,006	0,282	06354	0,141	0,052	0,308	02188	0,150	0,035	0,274	06353	0,209	0,069	0,272	02215	0,281	0,082	0,272
	0,724	0,145	0,231		0,753	0,059	0,050		1,291	0,215	0,477		1,495	0,319	0,030		1,252	0,451	0,055
07148	0,265	0,109	0,240	00174	0,855	0,275	0,224	06351	0,475	0,218	0,333	02201	0,722	0,256	0,287	02202	0,078	0,100	0,373
	2,745	0,963	0,400		0,219	0,100	0,148		0,314	0,087	0,140		0,343	0,229	0,085		0,038	0,059	0,185
06371	0,134	0,053	0,375	06355	0,108	0,010	0,318	02214	0,185	0,008	0,222	02209	0,110	0,016	0,229	00485	0,104	0,019	0,067
	0,038	0,045	0,051		0,036	0,037	0,256		0,388	0,156	0,296		1,243	0,457	0,460		0,839	0,140	0,373
06352	0,095	0,088	0,114	02200	0,132	0,000	0,376	02196	0,379	0,193	0,301	06368	0,001	0,026	0,396	06350	0,204	0,168	0,356
	0,290	0,012	0,427		0,043	0,016	0,101		0,232	0,131	0,117		0,023	0,020	0,021		0,350	0,087	0,092
02197	0,023	0,003	0,374	02198	0,085	0,036	0,388	02199	0,053	0,000	0,377	06370	0,080	0,007	0,385	06369	0,035	0,009	0,389
	0,039	0,082	0,072		0,086	0,096	0,097		0,039	0,134	0,038		0,032	0,002	0,060		0,024	0,000	0,050
02210	0,138	0,170	0,121	06357	0,104	0,101	0,256	02211	0,045	0,198	0,262	06356	0,069	0,106	0,315	02212	0,072	0,100	0,301
	0,621	0,781	0,216		0,079	0,129	0,486		1,823	1,316	0,216		0,796	0,075	0,085		1,108	0,678	0,040
02213	0,103	0,028	0,229	02208	0,071	0,018	0,239	02190	0,073	0,019	0,319	07122	0,496	0,229	0,264	02195	0,149	0,068	0,420
	0,320	0,148	0,278		0,849	0,170	0,438		0,503	0,093	0,123		0,020	0,018	0,123		0,067	0,022	0,158
06359	0,092	0,044	0,326	06360	0,097	0,068	0,302	02207	0,050	0,008	0,291	02193	0,105	0,016	0,391	06361	0,092	0,015	0,346
	0,253	0,115	0,069		0,278	0,184	0,156		0,364	0,099	0,186		0,122	0,021	0,060		0,166	0,004	0,045

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02192	0,100	0,006	0,360	06358	0,095	0,016	0,329	06365	0,091	0,020	0,365	02194	0,009	0,037	0,437	06363	0,086	0,044	0,330
	0,147	0,029	0,074		0,181	0,023	0,078		0,038	0,001	0,041		0,014	0,003	0,063		0,177	0,098	0,059
02205	0,013	0,011	0,329	02206	0,080	0,012	0,320	06364	0,077	0,014	0,328	02191	0,110	0,007	0,344	06362	0,085	0,012	0,341
	0,153	0,031	0,103		0,260	0,052	0,098		0,044	0,045	0,121		0,290	0,058	0,097		0,013	0,044	0,049
06366	0,095	0,020	0,348	02204	0,084	0,046	0,352	06367	0,099	0,048	0,351	02203	0,139	0,010	0,406				
	0,020	0,022	0,039		0,062	0,014	0,069		0,022	0,025	0,070		0,011	0,002	0,076				
Piano Terzo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
02301	1,411	0,017	0,239	03581	0,977	0,040	0,104	02300	1,278	0,188	0,230	02302	1,573	0,025	0,282	03582	1,394	0,069	0,110
	0,071	0,051	0,266		0,012	0,061	0,280		0,140	0,074	0,155		0,078	0,109	0,272		0,070	0,028	0,289
03576	1,309	0,542	0,059	03575	0,868	0,264	0,157	02186	1,097	0,197	0,424	03574	0,860	0,063	0,068	03573	0,570	0,035	0,315
	0,569	0,170	0,086		0,383	0,114	0,272		0,089	0,041	0,259		0,035	0,032	0,253		0,106	0,054	0,281
02185	0,700	0,013	0,347	02303	2,153	0,850	0,495	03584	2,064	0,096	0,013	03583	2,102	0,071	0,233	03580	0,330	0,238	0,296
	0,048	0,028	0,039		0,238	0,515	0,000		0,043	0,172	0,107		0,142	0,058	0,195		0,029	0,042	0,133
03579	0,030	0,859	0,324	02305	0,949	0,022	0,147	06445	0,686	0,194	0,750	06448	0,726	0,241	0,955	00183	0,792	0,364	0,028
	0,195	0,172	0,149		0,271	0,575	0,236		0,053	0,155	0,094		0,069	0,265	0,008		0,679	0,237	0,340
07257	0,673	0,133	0,871	02187	1,545	0,166	0,601	03577	1,472	0,432	0,031	06446	0,336	0,231	1,127	07256	1,204	0,052	1,039
	0,408	0,082	0,182		0,274	0,194	0,016		0,410	0,024	0,047		0,115	0,023	0,034		0,080	0,016	0,132
00453	1,073	0,036	0,664	07294	1,280	2,962	1,555	02183	1,383	3,928	1,072	02184	0,533	0,908	0,854	02182	0,104	0,724	0,760
	0,476	0,238	0,167		0,144	0,439	0,163		0,225	0,407	0,193		0,123	0,108	0,149		0,033	0,074	0,065
03572	0,998	1,288	0,302	04150	0,024	0,010	1,517	04151	0,119	0,008	1,395	06447	0,208	0,463	1,182	02304	1,062	0,643	0,353
	0,475	0,060	0,155		0,020	0,004	0,066		0,029	0,011	0,106		0,014	0,015	0,097		0,172	0,759	0,260
07297	2,115	1,275	0,962	03585	4,778	0,150	0,417	03578	2,836	1,200	0,029	00382	2,637	0,883	0,832	07295	4,576	1,036	0,886
	0,278	0,588	0,303		0,456	0,183	0,048		0,434	0,031	0,168		0,034	0,101	0,057		0,586	0,117	0,176
00167	1,461	0,114	0,124	07296	1,936	0,491	0,324	03590	1,384	2,914	0,948	03589	0,517	2,340	0,876	04149	0,040	0,090	1,346
	0,626	0,027	0,232		1,654	0,331	0,216		0,046	0,009	0,176		0,004	0,007	0,081		0,102	0,021	0,000
03588	0,074	0,385	0,608	03587	0,018	0,843	0,005	03586	0,036	2,383	0,429								
	0,000	0,133	0,091		0,043	0,259	0,053		0,130	0,461	0,019								
Sisma in direzione Y																			
02301	1,417	0,005	0,096	03581	1,529	0,015	0,049	02300	1,627	0,080	0,131	02302	1,335	0,010	0,045	03582	1,403	0,041	0,048
	0,041	0,022	0,078		0,032	0,061	0,070		0,032	0,120	0,125		0,101	0,016	0,078		0,128	0,001	0,068
03576	1,374	0,171	0,013	03575	1,312	0,125	0,059	02186	1,369	0,019	0,172	03574	1,238	0,029	0,025	03573	1,287	0,011	0,123
	0,444	0,187	0,117		0,346	0,095	0,278		0,064	0,009	0,187		0,070	0,034	0,201		0,010	0,043	0,262
02185	1,304	0,007	0,202	02303	1,323	0,215	0,128	03584	1,341	0,017	0,031	03583	1,439	0,013	0,006	03580	1,638	0,054	0,109
	0,126	0,007	0,008		0,035	0,157	0,038		0,140	0,052	0,025		0,091	0,018	0,056		0,011	0,020	0,126
03579	2,056	0,560	0,287	02305	0,907	0,091	0,049	06445	0,616	0,008	0,318	06448	0,187	0,148	0,193	00183	1,093	0,169	0,080
	0,072	0,014	0,065		0,003	0,025	0,043		0,091	0,029	0,054		0,028	0,044	0,063		0,327	0,124	0,115
07257	0,700	0,137	0,275	02187	1,563	0,031	0,012	03577	1,512	0,059	0,022	06446	0,558	0,100	0,300	07256	0,687	0,192	0,269
	0,206	0,041	0,079		0,260	0,130	0,019		0,454	0,035	0,036		0,015	0,135	0,088		0,141	0,028	0,027
00453	0,896	0,306	0,015	07294	1,430	0,885	0,655	02183	1,487	1,077	0,513	02184	1,561	0,510	0,426	02182	0,843	0,329	0,071
	0,521	0,262	0,101		0,318	0,259	0,121		0,149	0,121	0,107		0,132	0,190	0,113		0,015	0,063	0,123
03572	1,758	0,526	0,139	04150	0,056	0,016	0,380	04151	0,064	0,055	0,122	06447	0,073	0,306	0,236	02304	1,029	0,137	0,083
	0,422	0,022	0,122		0,009	0,002	0,042		0,035	0,022	0,070		0,016	0,008	0,034		0,079	0,147	0,103
07297	0,940	0,171	0,277	03585	1,781	0,073	0,027	03578	2,081	0,655	0,137	00382	1,937	0,478	0,267	07295	2,603	0,685	0,387
	0,089	0,088	0,085		0,087	0,044	0,043		0,062	0,050	0,186		1,023	0,336	0,049		0,698	0,140	0,119
00167	1,602	0,511	0,135	07296	2,650	0,673	0,426	03590	0,634	0,668	0,329	03589	0,008	0,047	0,203	04149	0,041	0,154	0,170
	0,686	0,172	0,044		0,769	0,154	0,092		0,065	0,057	0,047		0,008	0,005	0,068		0,047	0,002	0,016
03588	0,011	0,100	0,125	03587	0,076	0,251	0,089	03586	0,030	0,265	0,022								
	0,010	0,017	0,051		0,013	0,005	0,068		0,028	0,076	0,065								
Piano Terzo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione X																			
06315	0,706	0,267	1,256	06314	1,237	0,473	1,137	01144	0,842	0,331	0,979	02166	0,326	1,510	0,736	06349	0,786	0,961	0,700
	0,060	0,001	0,033		0,261	0,066	0,028		0,225	0,064	0,034		0,030	0,474	0,019		0,077	0,062	0,014
02165	0,275	1,002	0,990	02167	0,502	1,193	0,126	06348	0,643	0,440	1,318	02164	0,593	0,515	0,949	02181	0,520	0,002	0,548
	0,096	0,232	0,078		0,059	0,312	0,095		0,071	0,066	0,004		0,024	0,115	0,083		0,125	0,030	0,015
00453	0,700	0,093	0,522	06313	0,526	0,332	0,511	00515	0,582	0,224	0,088	02168	0,710	0,125	0,426	06312	0,515	0,541	0,235
	0,492	0,196	0,005		0,069	0,010	0,090		0,231	0,057	0,135		0,178	0,051	0,021		0,015	0,099	0,016
02162	1,645	0,831	0,896	06347	0,733	0,229	1,356	06311	1,087	0,590	0,959	00382	1,688	0,861	1,070	02163	1,153	0,201	0,984
	0,136	0,169	0,030		0,022	0,014	0,003		0,115	0,009	0,005		0,052	0,080	0,007		0,084	0,053	0,016
02182	0,277	0,669	0,544	06316	0,564	0,086	1,321	02186	0,946	0,039	1,001	02187	1,822	0,529	1,229	01143	0,665	0,011	1,043
	0,009	0,067	0,000		0,013	0,012	0,013		0,027	0,001	0,045		0,039	0,024	0,094		0,127	0,025	0,000
00509	1,540	0,610	0,633	01131	0,774	0,353	0,952	02180	0,360	0,156	0,624	06318	0,469	0,527	0,648	02185	0,537	0,012	1,100
	0,147	0,066	0,018		0,268	0,103	0,039		0,094	0,019	0,034		0,008	0,030	0,061		0,129	0,052	0,081
06317	0,448	0,782	1,228	02183	0,143	1,289	0,891	02184	0,401	0,870	1,264	02178	0,335	0,028	0,937	02179	0,215	0,090	0,845
	0,050	0,030	0,005		0,164	0,165	0,074		0,065	0,044	0,100		0,022	0,010	0,022		0,055	0,010	0,019
06321	0,473	0,395	1,019	01142	0,415	0,142	1,193	06319	0,453	0,076	1,345	06320	0,469	0,306	1,315	01141	0,412	0,028	1,257
	0,023	0,012	0,021		0,050	0,005	0,012		0,022	0,016	0,017		0,031	0,020	0,007		0,034	0,011	0,014
00546	0,413	0,066	1,334	06322	0,343	0,051	1,341	06343	0,597	0,126	1,302	01132	0,659	0,029	1,073	06344	0,603	0,139	1,352
	0,019	0,004	0,010		0,023	0,001	0,002		0,059	0,021	0,013		0,156	0,052	0,005		0,022	0,004	0,017
06324	0,366	0,239	1,228	06323	0,343	0,106	1,347	06325	0,233	0,076	1,091	00548	0,199	0,075	1,051	06345	0,688	0,472	1,148
	0,017	0,015	0,006		0,001	0,011	0,004		0,001	0,008	0,015		0,016	0,003	0,015		0,051	0,003	0,008
01140	0,275	0,009	1,371	02177	0,164	0,054	1,122	06346	0,440	0,176	0,859	01139	0,064	0,038	1,391	06326	0,164	0,019	1,360
	0,017	0,005	0,009		0,013	0,004	0,009		0,022	0,008	0,033		0,016	0,004	0,008		0,011	0,003	0,001
06327	0,172	0,107	1,310	06328	0,148	0,093	1,210	02176	0,043	0,016	1,155	06329	0,141	0,020	1,368	06330	0,072	0,029	1,344
	0,007	0,007	0,000		0,007	0,006	0,009		0,013	0,003	0,009		0,012	0,000	0,006		0,003	0,001	0,000
02169	0,614	0,007	0,587	00547	0,342	0,132	0,827	01138	0,145	0,009	1,404	02174	0,123	0,056	1,173	02175	0,113	0,006	1,174
	0,113	0,037	0,018		0,071	0,014	0,021		0,017	0,003	0,007		0,013	0,004	0,008		0,014	0,003	0,008
06332	0,114	0,029	1,225	06331	0,065	0,040	1,280	01137	0,157	0,056	1,414	00545	0,734	0,099	1,222	06341	0,509	0,189	1,280
	0,009	0,000	0,008		0,003	0,001	0,007		0,016	0,004	0,007		0,095	0,019	0,004		0,023	0,014	0,002
06340	0,475	0,035	1,350	06335	0,166	0,000	1,238	06334	0,194	0,017	1,312	01136	0,278	0,008	1,400	06333	0,198	0,012	1,358
	0,017	0,008	0,010		0,001	0,003	0,009		0,007	0,005	0,003		0,018	0,000	0,008		0,011	0,002	0,002
02173	0,182	0,015	1,164	06342	0,439	0,173	1,097	06336	0,345	0,041	1,360	06337	0,348	0,052	1,335	02171	0,313	0,083	1,051
	0,013	0,003	0,008		0,015	0,011	0,019		0,019	0,003	0,002		0,007	0,009	0,005		0,023	0,009	0,014
02172	0,213	0,067	1,124	06339	0,231	0,008	1,165	02170	0,315	0,015	0,981	01135	0,390	0,083	1,389	06338	0,335	0,090	1,244
	0,018	0,004	0,011		0,011	0,005	0,012		0,036	0,007	0,014		0,020	0,004	0,007		0,014	0,011	0,006
01133	0,527	0,131	1,313	01134	0,438	0,104	1,353												
	0,060	0,007	0,012		0,034	0,011	0,008												
Sisma in direzione Y																			
06315	1,526	0,204	0,465	06314	1,550	0,336	0,467	01144	1,571	0,317	0,532	02166	0,661	0,711	0,415	06349	0,876	0,556	0,388
	0,142	0,070	0,061		0,206	0,016	0,058		0,266	0,061	0,075		1,008	0,723	0,015		0,343	0,023	0,012
02165	1,089	0,549	0,642	02167	1,032	0,623	0,072	06348	1,243	0,309	0,672	02164	1,359	0,302	0,608	02181	1,048	0,209	0,511
	0,613	0,500	0,172		1,037	0,947	0,026		0,201	0,068	0,178		0,112	0,147	0,211		0,193	0,067	0,082
00453	1,053	0,111	0,476	06313	1,027	0,120	0,516	00515	1,146	0,132	0,106	02168	1,003	0,169	0,277	06312	1,120	0,408	0,148
	0,522	0,241	0,128		0,123	0,033	0,064		1,773	0,565	0,057		0,805	0,284	0,188		0,134	0,044	0,376
02162	1,832	0,054	0,421	06347	1,596	0,173	0,608	06311	1,835	0,161	0,441	00382	1,586	0,626	0,127	02163	1,637	0,145	0,548
	0,328	0,063	0,026		0,245	0,038	0,121		0,721	0,153	0,165		1,016	0,411	0,124		0,293	0,066	0,005
02182	0,960	0,074	0,467	06316	1,426	0,115	0,543	02186	1,427	0,080	0,487	02187	1,729	0,233	0,173	01143	1,570	0,284	0,461
	0,005	0,017	0,072		0,081	0,004	0,060		0,037	0,056	0,004		0,102	0,109	0,132		0,196	0,039	0,053
00509	2,026	0,345	0,227	01131	1,670	0,274	0,436	02180	1,015	0,233	0,432	06318	1,099	0,238	0,520	02185	1,332	0,073	0,579
	1,975	0,618	0,001		1,082	0,251	0,019		0,129	0,026	0,063		0,010	0,000	0,055		0,200	0,094	0,029

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06317	1,241	0,270	0,578	02183	1,085	0,216	0,527	02184	1,418	0,294	0,637	02178	1,107	0,203	0,298	02179	1,026	0,215	0,366
	0,024	0,019	0,030		0,141	0,106	0,041		0,074	0,029	0,141		0,103	0,024	0,046		0,088	0,026	0,051
06321	1,175	0,219	0,410	01142	1,498	0,287	0,418	06319	1,494	0,221	0,387	06320	1,337	0,201	0,430	01141	1,565	0,296	0,363
	0,089	0,036	0,046		0,191	0,041	0,053		0,111	0,024	0,054		0,102	0,022	0,048		0,161	0,039	0,043
00546	1,608	0,299	0,293	06322	1,545	0,268	0,279	06343	1,524	0,292	0,453	01132	1,593	0,386	0,457	06344	1,387	0,287	0,468
	0,170	0,034	0,044		0,123	0,028	0,046		0,322	0,032	0,086		0,582	0,178	0,057		0,098	0,062	0,122
06324	1,271	0,214	0,295	06323	1,418	0,226	0,294	06325	1,126	0,230	0,285	00548	1,066	0,233	0,246	06345	1,167	0,325	0,433
	0,107	0,038	0,042		0,114	0,037	0,046		0,091	0,023	0,044		0,114	0,023	0,045		0,183	0,108	0,038
01140	1,552	0,311	0,043	02177	1,104	0,232	0,036	06346	1,092	0,282	0,367	01139	1,571	0,304	0,192	06326	1,488	0,270	0,194
	0,158	0,039	0,047		0,111	0,029	0,044		0,148	0,096	0,064		0,158	0,039	0,043		0,114	0,011	0,045
06327	1,348	0,233	0,199	06328	1,203	0,222	0,015	02176	1,136	0,215	0,150	06329	1,545	0,282	0,145	06330	1,412	0,261	0,144
	0,120	0,035	0,044		0,100	0,012	0,043		0,112	0,028	0,044		0,123	0,025	0,044		0,121	0,030	0,046
02169	1,007	0,206	0,345	00547	1,063	0,219	0,359	01138	1,614	0,300	0,150	02174	1,126	0,228	0,141	02175	1,089	0,238	0,125
	0,450	0,170	0,132		0,308	0,062	0,050		0,168	0,034	0,043		0,115	0,030	0,040		0,121	0,024	0,042
06332	1,145	0,239	0,133	06331	1,282	0,234	0,138	01137	1,553	0,315	0,152	00545	1,571	0,298	0,425	06341	1,306	0,283	0,328
	0,092	0,021	0,042		0,117	0,030	0,044		0,157	0,039	0,043		0,318	0,064	0,001		0,039	0,070	0,066
06340	1,460	0,299	0,346	06335	1,204	0,234	0,146	06334	1,340	0,257	0,158	01136	1,562	0,304	0,173	06333	1,477	0,287	0,170
	0,151	0,041	0,082		0,102	0,015	0,038		0,123	0,035	0,047		0,162	0,035	0,038		0,120	0,032	0,049
02173	1,137	0,222	0,173	06342	1,164	0,260	0,297	06336	1,530	0,289	0,244	06337	1,392	0,282	0,238	02171	1,112	0,222	0,285
	0,114	0,027	0,042		0,073	0,056	0,004		0,151	0,022	0,050		0,119	0,042	0,059		0,148	0,047	0,019
02172	1,084	0,236	0,224	06339	1,138	0,244	0,216	02170	1,124	0,238	0,329	01135	1,599	0,297	0,233	06338	1,262	0,255	0,224
	0,138	0,028	0,029		0,104	0,033	0,027		0,176	0,033	0,022		0,172	0,034	0,038		0,116	0,049	0,042
01133	1,545	0,304	0,350	01134	1,537	0,321	0,299												
	0,269	0,032	0,014		0,201	0,055	0,031												
Piano Terzo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**							
Sisma in direzione X																			
06374	0,335	1,107	1,250	03533	1,609	4,429	1,156	03532	0,820	3,938	1,008	07264	1,717	0,154	0,794	00515	1,195	0,126	0,056
	0,094	0,071	0,196		0,135	0,317	0,129		0,001	0,191	0,158		0,086	0,017	0,073		0,185	0,085	0,115
06373	0,703	0,565	0,888	02217	0,215	2,061	0,674	03522	0,580	3,592	0,030	02216	1,093	2,905	0,825	02218	2,727	0,879	0,536
	0,121	0,174	0,045		0,352	0,260	0,862		0,753	0,366	0,473		0,429	0,235	0,183		0,475	0,281	0,593
03523	0,372	3,309	0,323	03524	3,230	1,038	0,644	02219	5,528	2,583	1,118	03525	5,290	2,151	0,858	03521	3,176	6,910	1,098
	0,642	0,505	0,125		0,676	0,043	0,751		1,821	1,265	0,286		0,453	0,261	0,280		0,457	0,206	0,140
07306	1,233	4,126	1,310	02167	0,206	1,276	0,068	02166	0,039	2,296	0,756	03520	2,866	1,689	0,188	02221	1,892	0,387	0,572
	0,076	0,459	0,129		0,212	0,550	0,095		0,217	0,860	0,085		0,477	0,116	0,045		0,057	1,257	0,230
03527	2,195	2,029	1,409	02220	4,817	3,872	1,443	03516	0,996	0,136	0,124	03515	0,754	0,011	0,127	02164	0,751	0,009	0,271
	0,118	1,161	0,156		0,047	1,280	0,622		0,117	0,021	0,021		0,021	0,015	0,115		0,018	0,038	0,079
03519	3,379	1,492	0,661	02162	1,780	0,146	0,448	00509	1,678	0,789	0,379	02163	1,159	0,012	0,337	03517	1,572	0,121	0,100
	0,120	0,020	0,011		0,107	0,023	0,021		0,133	0,029	0,026		0,125	0,090	0,121		0,076	0,002	0,029
02165	0,356	1,069	0,738	04142	0,140	0,022	1,389	03514	0,737	0,085	0,028	07307	5,110	1,675	1,000	03518	2,055	0,139	0,285
	0,085	0,120	0,094		0,109	0,047	0,163		0,026	0,041	0,043		0,145	0,029	0,030		0,071	0,030	0,052
03513	1,598	0,095	0,594	06372	1,041	0,551	1,329	07309	5,756	2,337	2,004	04141	0,117	0,423	1,628	03526	4,557	5,213	0,895
	0,169	0,040	0,041		0,036	0,183	0,052		0,962	0,084	0,455		0,176	0,060	0,143		2,012	0,603	0,138
06375	0,144	0,423	0,981	03531	0,091	1,314	0,712	03530	0,356	1,981	0,184	07166	1,746	0,888	0,733	04139	0,101	0,069	1,398
	0,040	0,118	0,165		0,048	0,045	0,192		0,042	0,050	0,248		1,661	0,501	0,259		0,693	0,139	0,028
04140	0,224	0,177	1,641	03529	0,012	0,999	0,297	03528	0,189	0,394	0,109	07163	3,055	0,686	0,263	07308	3,496	0,963	0,075
	0,520	0,151	0,201		0,006	0,206	0,185		0,123	0,556	0,215		1,330	0,296	0,115		1,363	0,273	0,149
Sisma in direzione Y																			
06374	0,268	0,674	0,672	03533	1,097	2,219	0,669	03532	0,389	1,731	0,521	07264	0,308	0,135	0,332	00515	0,977	0,168	0,066
	0,160	0,019	0,258		0,336	0,218	0,039		0,008	0,181	0,114		1,045	0,209	0,132		1,935	0,732	0,171
06373	0,581	0,403	0,373	02217	2,215	0,761	0,295	03522	1,996	2,179	0,000	02216	2,656	0,863	0,289	02218	0,578	0,479	0,207

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,243	0,114	0,318		0,142	0,118	0,263		0,144	0,034	0,180		0,393	0,317	0,013		0,147	0,075	0,251
03523	2,095	1,518	0,132	03524	0,448	0,851	0,236	02219	0,536	0,413	0,329	03525	0,743	0,703	0,386	03521	3,313	2,589	0,330
	0,126	0,123	0,136		0,194	0,011	0,291		0,298	0,297	0,024		0,176	0,101	0,137		0,061	0,135	0,025
07306	1,336	2,189	0,770	02167	0,802	0,715	0,017	02166	0,837	1,289	0,416	03520	3,637	1,384	0,121	02221	0,547	0,626	0,133
	0,774	0,512	0,221		0,854	0,849	0,035		1,067	1,025	0,033		0,171	0,301	0,463		0,169	0,766	0,095
03527	0,484	1,079	0,517	02220	0,759	1,413	0,294	03516	1,390	0,054	0,065	03515	1,195	0,014	0,083	02164	1,241	0,019	0,042
	0,060	0,543	0,068		0,031	0,820	0,008		0,315	0,036	0,037		0,055	0,022	0,218		0,048	0,011	0,120
03519	1,966	0,090	0,092	02162	1,793	0,008	0,005	00509	1,948	0,190	0,099	02163	1,527	0,043	0,027	03517	1,558	0,015	0,076
	0,629	0,124	0,039		0,444	0,117	0,092		2,056	0,442	0,124		0,373	0,102	0,239		0,111	0,084	0,101
02165	1,306	0,675	0,401	04142	0,008	0,012	0,719	03514	0,884	0,065	0,101	07307	1,681	0,532	0,066	03518	1,574	0,011	0,012
	0,388	0,121	0,145		0,363	0,041	0,116		0,269	0,075	0,001		2,349	0,470	0,132		0,484	0,046	0,186
03513	1,942	0,023	0,250	06372	0,352	0,186	0,718	07309	1,065	1,267	0,453	04141	0,008	0,300	0,836	03526	0,024	1,847	0,269
	0,412	0,104	0,106		0,003	0,176	0,126		0,314	0,354	0,129		0,082	0,027	0,188		0,262	0,120	0,124
06375	0,019	0,166	0,568	03531	0,042	0,555	0,352	03530	0,090	0,813	0,022	07166	1,899	0,482	0,727	04139	0,137	0,269	1,046
	0,011	0,081	0,190		0,040	0,077	0,170		0,027	0,024	0,232		0,639	0,193	0,165		0,186	0,037	0,051
04140	0,192	0,009	0,831	03529	0,024	0,094	0,200	03528	0,102	0,793	0,089	07163	3,455	0,449	0,189	07308	3,776	0,472	0,254
	0,185	0,067	0,225		0,003	0,121	0,199		0,065	0,302	0,216		2,417	0,863	0,183		1,872	0,374	0,454
Piano Terzo						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
03537	0,166	0,077	0,255	03536	0,402	0,147	0,013	02256	0,238	0,211	0,361	02246	0,085	0,045	0,234	03546	0,265	0,040	0,010
	0,104	0,064	0,070		0,043	0,075	0,426		0,023	0,184	0,174		0,320	0,188	0,128		0,017	0,033	0,088
02245	0,461	0,154	0,253	03547	0,140	0,069	0,072	02247	0,350	0,676	0,425	03548	0,701	0,813	0,488	01252	0,031	0,132	0,534
	0,047	0,018	0,088		0,210	0,035	0,124		0,779	0,403	0,018		0,323	0,178	0,010		0,135	0,043	0,099
06404	0,312	0,200	0,393	00479	0,480	0,101	0,241	03535	1,700	0,195	0,182	02255	0,597	0,074	0,383	03545	0,480	0,031	0,102
	0,034	0,055	0,132		0,077	0,019	0,176		0,186	0,060	0,244		0,077	0,070	0,296		0,054	0,016	0,092
03544	1,238	0,947	0,335	02244	0,837	1,082	0,433	02252	0,224	0,034	0,468	00483	0,324	0,063	0,200	06403	0,392	0,052	0,455
	0,047	0,035	0,145		0,015	0,081	0,037		0,126	0,032	0,101		0,471	0,179	0,055		0,072	0,044	0,030
02248	0,210	0,395	0,038	06402	0,406	0,351	0,346	07313	0,978	2,188	0,557	03534	1,953	1,260	0,501	07310	1,648	1,660	0,545
	0,746	0,823	0,097		0,144	0,088	0,136		0,593	0,387	0,144		0,083	0,073	0,291		0,497	0,023	0,012
02254	0,590	0,193	0,268	06405	0,097	0,301	0,572	07311	1,270	1,233	0,455	02257	0,005	0,485	0,251	02258	0,201	0,615	0,091
	0,128	0,262	0,044		0,069	0,089	0,014		0,400	0,608	0,283		0,049	0,584	0,150		0,075	0,202	0,191
07152	0,045	0,009	0,006	02249	0,028	0,034	0,365	02253	0,252	0,674	0,104	03539	0,699	0,688	0,537	03538	1,019	1,105	0,149
	0,901	0,314	0,079		0,431	0,086	0,102		0,113	0,052	0,059		0,168	0,260	0,036		0,102	0,277	0,053
06406	0,148	0,169	0,504	03553	0,736	0,261	0,463	01251	0,072	0,096	0,682	03552	0,003	0,627	0,253	03540	0,137	0,140	0,407
	0,032	0,023	0,068		0,011	0,031	0,066		0,034	0,007	0,075		0,003	0,004	0,068		0,002	0,186	0,019
02250	0,098	0,151	0,520	03551	0,114	0,673	0,325	02243	0,266	0,421	0,152	07312	1,681	2,693	0,659	02251	0,119	0,098	0,575
	0,098	0,020	0,108		0,023	0,025	0,051		0,014	0,011	0,083		0,168	0,079	0,058		0,054	0,011	0,084
03543	1,103	2,021	0,624	06401	0,288	0,420	0,389	03541	0,222	1,145	0,272	07145	0,169	0,023	0,017	01250	0,008	0,089	0,634
	0,031	0,106	0,112		0,344	0,123	0,105		0,031	0,118	0,068		0,800	0,271	0,061		0,258	0,059	0,034
03550	0,188	1,075	0,383	03542	0,203	0,887	0,498	01249	0,244	0,006	0,391	03549	0,994	2,488	0,595				
	0,122	0,005	0,001		0,051	0,105	0,102		0,674	0,135	0,072		0,066	0,209	0,103				
Sisma in direzione Y																			
03537	0,990	0,076	0,293	03536	0,296	0,092	0,013	02256	0,475	0,432	0,378	02246	0,786	0,115	0,021	03546	0,337	0,048	0,096
	0,159	0,037	0,132		0,314	0,113	0,496		0,212	0,129	0,262		0,375	0,241	0,019		0,013	0,010	0,149
02245	0,235	0,186	0,033	03547	1,168	0,130	0,198	02247	1,266	0,762	0,512	03548	2,005	0,650	0,470	01252	0,182	0,123	0,603
	0,262	0,055	0,028		0,297	0,023	0,058		1,242	0,460	0,089		0,743	0,185	0,224		0,267	0,020	0,036
06404	0,213	0,194	0,028	00479	0,244	0,050	0,059	03535	1,191	0,185	0,254	02255	0,340	0,029	0,461	03545	0,139	0,064	0,172
	0,074	0,057	0,039		0,454	0,127	0,149		0,335	0,130	0,224		0,153	0,336	0,290		0,303	0,029	0,051
03544	1,106	1,065	0,346	02244	0,438	0,978	0,249	02252	0,184	0,106	0,549	00483	0,143	0,035	0,249	06403	0,313	0,018	0,491
	0,075	0,041	0,144		0,171	0,111	0,061		0,299	0,031	0,027		0,460	0,105	0,122		0,040	0,118	0,060

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02248	0,257	0,345	0,028	06402	0,199	0,284	0,421	07313	0,405	2,381	0,611	03534	1,692	1,399	0,574	07310	1,570	0,795	0,668
	0,946	0,794	0,136		0,170	0,098	0,173		0,506	0,371	0,203		0,303	0,163	0,214		0,313	0,785	0,216
02254	0,451	0,169	0,138	06405	0,135	0,115	0,507	07311	2,040	1,263	0,093	02257	0,738	0,591	0,046	02258	0,447	0,092	0,381
	0,128	0,849	0,402		0,129	0,005	0,049		0,600	0,650	0,301		0,018	0,793	0,372		0,067	0,274	0,171
07152	0,133	0,028	0,010	02249	0,103	0,069	0,406	02253	0,394	0,054	0,126	03539	0,595	0,623	0,604	03538	1,837	1,321	0,047
	0,504	0,176	0,058		0,407	0,081	0,194		0,137	0,438	0,189		0,149	0,267	0,039		0,134	0,217	0,219
06406	0,134	0,176	0,594	03553	0,837	0,511	0,562	01251	0,106	0,085	0,762	03552	0,066	0,437	0,045	03540	0,109	0,410	0,398
	0,019	0,055	0,095		0,087	0,356	0,083		0,338	0,068	0,067		0,017	0,109	0,129		0,011	0,118	0,038
02250	0,120	0,175	0,631	03551	0,124	0,613	0,423	02243	0,390	0,055	0,112	07312	0,094	1,107	0,168	02251	0,117	0,108	0,691
	0,033	0,013	0,145		0,051	0,043	0,070		0,319	0,067	0,090		0,141	0,021	0,111		0,142	0,028	0,100
03543	1,280	2,271	0,245	06401	0,443	0,425	0,015	03541	0,265	1,292	0,252	07145	0,143	0,028	0,007	01250	0,110	0,016	0,693
	0,049	0,057	0,074		0,360	0,107	0,101		0,027	0,036	0,052		1,504	0,509	0,090		0,498	0,113	0,040
03550	0,233	1,122	0,461	03542	0,094	0,580	0,539	01249	0,168	0,061	0,416	03549	1,215	2,687	0,691				
	0,131	0,021	0,099		0,066	0,074	0,075		0,917	0,183	0,051		0,093	0,240	0,122				
Piano Terzo						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
02402	0,089	0,022	0,502	06967	0,040	0,183	0,434	00480	0,126	0,238	0,430	06971	0,309	0,225	0,284	06966	0,033	0,211	0,420
	0,606	0,154	0,080		0,403	0,030	0,016		0,794	0,224	0,118		0,139	0,089	0,091		0,117	0,014	0,244
02437	0,161	0,456	0,293	02636	0,744	0,107	0,027	02637	0,278	0,201	0,211	06969	0,072	0,297	0,289	02554	0,054	0,032	0,469
	0,799	0,565	0,023		0,003	0,008	0,002		0,059	0,016	0,014		0,054	0,057	0,011		0,534	0,195	0,138
00486	0,051	0,234	0,418	06968	0,142	0,223	0,340	02635	0,494	0,068	0,147	02638	0,147	0,083	0,193	06970	0,278	0,164	0,316
	0,831	0,242	0,128		0,154	0,003	0,025		0,163	0,015	0,026		0,080	0,017	0,027		0,101	0,016	0,078
00168	0,266	0,105	0,148	06964	0,116	0,066	0,285	02401	0,045	0,007	0,378	02640	0,771	0,029	0,076	06965	0,387	0,025	0,224
	0,191	0,004	0,038		0,225	0,055	0,013		0,358	0,095	0,044		0,019	0,002	0,076		0,133	0,085	0,101
02432	0,113	0,373	0,300	02639	0,898	0,084	0,053	02433	0,366	0,776	0,207	02555	0,286	0,039	0,363	02435	0,014	0,201	0,411
	0,005	0,235	0,048		0,206	0,061	0,026		0,068	0,285	0,006		0,334	0,132	0,105		0,256	0,075	0,100
02436	0,052	0,680	0,220	00184	0,547	0,177	0,119	02434	0,548	0,359	0,444								
	0,611	0,292	0,079		0,179	0,019	0,034		0,031	0,154	0,021								
Sisma in direzione Y																			
02402	0,114	0,048	0,191	06967	0,127	0,203	0,040	00480	0,143	0,223	0,458	06971	0,023	0,176	0,137	06966	0,160	0,208	0,396
	0,574	0,123	0,112		0,494	0,086	0,053		1,422	0,506	0,207		0,289	0,024	0,144		0,071	0,036	0,181
02437	0,046	0,431	0,193	02636	1,103	0,014	0,018	02637	0,485	0,221	0,242	06969	0,218	0,175	0,292	02554	0,141	0,017	0,470
	0,894	0,747	0,078		0,189	0,006	0,056		0,042	0,002	0,048		0,197	0,058	0,050		0,596	0,233	0,168
00486	0,148	0,256	0,344	06968	0,308	0,080	0,425	02635	0,818	0,155	0,152	02638	0,289	0,140	0,232	06970	0,052	0,030	0,286
	0,473	0,092	0,109		0,285	0,122	0,049		0,269	0,000	0,032		0,157	0,065	0,046		0,271	0,049	0,063
00168	0,450	0,157	0,164	06964	0,316	0,181	0,334	02401	0,226	0,052	0,085	02640	0,473	0,124	0,087	06965	0,117	0,056	0,275
	0,221	0,003	0,073		0,303	0,056	0,036		0,377	0,085	0,093		0,151	0,010	0,103		0,078	0,087	0,142
02432	0,298	0,004	0,406	02639	0,682	0,118	0,038	02433	0,211	0,286	0,171	02555	0,109	0,010	0,379	02435	0,602	0,116	0,396
	0,000	0,071	0,162		0,416	0,062	0,050		0,027	0,009	0,198		0,329	0,148	0,157		0,193	0,100	0,066
02436	0,732	0,346	0,051	00184	0,166	0,113	0,154	02434	0,252	0,420	0,410								
	1,100	0,711	0,066		0,171	0,033	0,073		0,273	0,168	0,149								
Piano Terzo						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
06943	0,182	0,010	0,082	02585	0,160	0,035	0,090	06938	0,155	0,014	0,094	06940	0,337	0,030	0,115	06939	0,291	0,049	0,115
	0,004	0,002	0,013		0,022	0,012	0,002		0,004	0,005	0,032		0,004	0,011	0,006		0,012	0,011	0,023
02456	0,335	0,062	0,134	02612	0,366	0,001	0,055	02613	0,309	0,028	0,057	06941	0,282	0,009	0,108	06942	0,240	0,007	0,090
	0,032	0,008	0,009		0,002	0,002	0,003		0,011	0,002	0,006		0,000	0,005	0,003		0,004	0,009	0,012
02618	0,199	0,008	0,089	02619	0,243	0,019	0,093	02611	0,451	0,044	0,085	02614	0,316	0,001	0,056	00172	0,479	0,088	0,083
	0,006	0,016	0,030		0,003	0,016	0,027		0,036	0,023	0,003		0,009	0,001	0,007		0,030	0,001	0,010
06936	0,430	0,059	0,097	02455	0,392	0,068	0,113	02622	0,274	0,017	0,103	00171	0,258	0,100	0,115	02616	0,241	0,017	0,043

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,024	0,005	0,000		0,060	0,020	0,006		0,060	0,050	0,027		0,188	0,076	0,018		0,021	0,015	0,007
06937	0,190	0,022	0,054	00187	0,164	0,015	0,093	02617	0,163	0,002	0,089	02615	0,242	0,008	0,045	02621	0,271	0,005	0,105
	0,011	0,000	0,021		0,129	0,061	0,002		0,008	0,012	0,006		0,003	0,001	0,012		0,006	0,018	0,007
02586	0,176	0,031	0,071	02620	0,239	0,000	0,110	00188	0,210	0,055	0,036								
	0,018	0,005	0,000		0,011	0,040	0,019		0,080	0,033	0,002								
Sisma in direzione Y																			
06943	0,550	0,023	0,152	02585	0,521	0,110	0,160	06938	0,538	0,067	0,178	06940	0,911	0,074	0,154	06939	0,996	0,161	0,168
	0,025	0,022	0,057		0,126	0,049	0,058		0,045	0,003	0,054		0,031	0,036	0,040		0,095	0,004	0,061
02456	0,987	0,181	0,191	02612	0,846	0,034	0,009	02613	0,739	0,008	0,069	06941	0,778	0,017	0,119	06942	0,664	0,005	0,114
	0,205	0,055	0,047		0,044	0,022	0,040		0,059	0,033	0,044		0,018	0,011	0,045		0,018	0,031	0,050
02618	0,596	0,024	0,161	02619	0,690	0,003	0,164	02611	0,940	0,023	0,107	02614	0,712	0,021	0,086	00172	0,993	0,197	0,116
	0,053	0,029	0,078		0,015	0,010	0,089		0,019	0,062	0,033		0,087	0,020	0,048		0,125	0,007	0,052
06936	0,964	0,136	0,131	02455	0,962	0,180	0,147	02622	1,000	0,088	0,109	00171	1,032	0,291	0,175	02616	0,591	0,021	0,060
	0,077	0,022	0,039		0,191	0,063	0,051		0,192	0,139	0,094		0,605	0,224	0,097		0,069	0,049	0,058
06937	0,526	0,066	0,002	00187	0,581	0,102	0,178	02617	0,569	0,036	0,174	02615	0,619	0,006	0,076	02621	0,835	0,013	0,189
	0,035	0,020	0,048		0,115	0,067	0,066		0,213	0,082	0,061		0,006	0,001	0,054		0,051	0,041	0,091
02586	0,521	0,094	0,118	02620	0,703	0,025	0,191	00188	0,544	0,126	0,025								
	0,095	0,032	0,052		0,070	0,102	0,084		0,178	0,063	0,055								
Piano Terzo						**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**							
Sisma in direzione X																			
06454	0,630	0,022	0,060	06455	0,567	0,014	0,024	02335	0,556	0,006	0,013	02320	0,364	0,024	0,556	06480	0,435	0,008	0,528
	0,103	0,013	0,004		0,101	0,013	0,009		0,114	0,008	0,002		0,001	0,016	0,042		0,057	0,025	0,016
02319	0,428	0,007	0,570	02321	0,477	0,012	0,565	06479	0,529	0,021	0,494	02318	0,517	0,036	0,564	06453	0,695	0,073	0,103
	0,059	0,022	0,074		0,056	0,043	0,032		0,039	0,039	0,013		0,043	0,022	0,053		0,028	0,002	0,004
06452	0,762	0,117	0,095	00311	0,724	0,146	0,072	07123	0,599	0,071	0,609	02322	0,398	0,143	0,567	06450	0,472	0,023	0,584
	0,062	0,018	0,001		0,117	0,034	0,004		0,620	0,286	0,051		0,112	0,080	0,048		0,008	0,004	0,089
02316	0,671	0,089	0,508	06478	0,647	0,062	0,464	06449	0,641	0,165	0,549	00170	0,798	0,205	0,072	02317	0,547	0,018	0,549
	0,025	0,052	0,008		0,013	0,003	0,002		0,110	0,021	0,109		0,123	0,036	0,006		0,094	0,098	0,092
06451	0,529	0,076	0,033	00186	0,555	0,141	0,037	02332	0,572	0,033	0,040	02334	0,533	0,006	0,015	02337	0,767	0,063	0,090
	0,081	0,020	0,008		0,150	0,043	0,007		0,040	0,006	0,006		0,114	0,005	0,013		0,030	0,006	0,002
00227	0,502	0,095	0,002	02336	0,611	0,019	0,017	07121	0,543	0,262	0,628	02315	0,717	0,107	0,569	06456	0,508	0,048	0,016
	0,135	0,037	0,000		0,071	0,011	0,011		1,079	0,433	0,079		0,147	0,008	0,064		0,040	0,005	0,010
02330	0,493	0,090	0,085	02331	0,504	0,090	0,052	06459	0,538	0,054	0,068	02333	0,510	0,006	0,000	02306	0,703	0,131	0,092
	0,122	0,034	0,006		0,126	0,041	0,005		0,053	0,009	0,006		0,064	0,008	0,018		0,107	0,037	0,002
06458	0,620	0,034	0,096	06457	0,677	0,078	0,132	02307	0,725	0,126	0,121	06462	0,587	0,050	0,143	06461	0,660	0,064	0,156
	0,113	0,024	0,007		0,058	0,012	0,005		0,108	0,031	0,001		0,099	0,022	0,005		0,101	0,023	0,005
06460	0,709	0,112	0,166	02308	0,758	0,139	0,159	06466	0,529	0,068	0,210	02328	0,481	0,091	0,189	06463	0,497	0,087	0,137
	0,030	0,001	0,003		0,130	0,026	0,006		0,054	0,007	0,006		0,124	0,035	0,002		0,039	0,000	0,004
06476	0,531	0,028	0,433	02329	0,459	0,103	0,136	02309	0,729	0,134	0,199	06477	0,433	0,077	0,444	06464	0,696	0,100	0,210
	0,081	0,024	0,008		0,142	0,028	0,006		0,112	0,033	0,003		0,030	0,011	0,009		0,057	0,014	0,005
02310	0,739	0,143	0,236	02323	0,400	0,042	0,466	02327	0,476	0,086	0,224	06465	0,624	0,059	0,207	06475	0,625	0,046	0,403
	0,116	0,038	0,002		0,103	0,034	0,014		0,127	0,041	0,005		0,112	0,029	0,007		0,088	0,020	0,002
06474	0,723	0,106	0,385	06468	0,658	0,071	0,266	06469	0,573	0,055	0,276	02314	0,718	0,093	0,465	02326	0,432	0,098	0,279
	0,053	0,002	0,003		0,097	0,027	0,005		0,096	0,026	0,006		0,133	0,041	0,019		0,137	0,027	0,014
06470	0,467	0,085	0,285	06467	0,723	0,114	0,268	02312	0,737	0,140	0,349	02311	0,785	0,144	0,285	02325	0,408	0,080	0,331
	0,037	0,000	0,005		0,034	0,000	0,002		0,114	0,031	0,006		0,131	0,026	0,011		0,117	0,032	0,004
02313	0,770	0,140	0,393	06473	0,506	0,052	0,358	06472	0,603	0,048	0,339	06471	0,687	0,088	0,321	02324	0,369	0,088	0,409
	0,130	0,026	0,000		0,055	0,010	0,010		0,104	0,033	0,009		0,056	0,011	0,006		0,129	0,026	0,008
Sisma in direzione Y																			
06454	0,730	0,020	0,119	06455	0,615	0,009	0,090	02335	0,686	0,029	0,034	02320	0,095	0,031	0,486	06480	0,172	0,003	0,426

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,013	0,002	0,044		0,006	0,001	0,044		0,012	0,001	0,044		0,010	0,038	0,016		0,016	0,012	0,033
02319	0,175	0,039	0,478	02321	0,384	0,242	0,418	06479	0,200	0,022	0,433	02318	0,175	0,025	0,470	06453	0,861	0,087	0,156
	0,010	0,058	0,079		0,037	0,071	0,002		0,003	0,023	0,049		0,025	0,043	0,069		0,019	0,003	0,044
06452	1,006	0,149	0,133	00311	0,939	0,181	0,127	07123	0,562	0,304	0,400	02322	0,258	0,085	0,423	06450	0,122	0,180	0,396
	0,021	0,002	0,044		0,024	0,005	0,043		0,202	0,091	0,166		0,062	0,018	0,107		0,156	0,020	0,051
02316	0,660	0,264	0,369	06478	0,225	0,048	0,387	06449	0,424	0,252	0,388	00170	1,078	0,258	0,101	02317	0,039	0,012	0,471
	0,025	0,013	0,024		0,010	0,012	0,035		0,134	0,009	0,051		0,025	0,006	0,044		0,037	0,073	0,031
06451	0,511	0,070	0,013	00186	0,538	0,133	0,022	02332	0,586	0,032	0,025	02334	0,667	0,001	0,036	02337	1,026	0,089	0,120
	0,009	0,002	0,044		0,013	0,003	0,045		0,008	0,000	0,044		0,010	0,001	0,044		0,019	0,000	0,044
00227	0,485	0,085	0,053	02336	0,796	0,023	0,030	07121	0,796	0,423	0,402	02315	0,187	0,204	0,450	06456	0,499	0,043	0,053
	0,011	0,003	0,045		0,005	0,001	0,044		0,068	0,026	0,133		0,008	0,032	0,102		0,007	0,001	0,044
02330	0,432	0,090	0,175	02331	0,473	0,076	0,124	06459	0,509	0,046	0,178	02333	0,558	0,006	0,020	02306	0,813	0,135	0,191
	0,008	0,002	0,045		0,009	0,002	0,045		0,006	0,000	0,044		0,007	0,000	0,043		0,021	0,001	0,043
06458	0,622	0,026	0,205	06457	0,723	0,078	0,235	02307	0,747	0,131	0,249	06462	0,515	0,038	0,271	06461	0,599	0,052	0,288
	0,010	0,000	0,044		0,014	0,000	0,044		0,018	0,000	0,043		0,007	0,002	0,044		0,011	0,003	0,044
06460	0,663	0,100	0,292	02308	0,725	0,129	0,304	06466	0,408	0,051	0,335	02328	0,386	0,071	0,289	06463	0,420	0,073	0,258
	0,015	0,001	0,044		0,016	0,003	0,043		0,005	0,001	0,044		0,006	0,000	0,045		0,005	0,000	0,044
06476	0,252	0,024	0,419	02329	0,378	0,089	0,239	02309	0,622	0,115	0,357	06477	0,269	0,031	0,437	06464	0,543	0,080	0,340
	0,002	0,001	0,041		0,007	0,001	0,045		0,015	0,003	0,044		0,007	0,004	0,044		0,011	0,003	0,044
02310	0,533	0,119	0,389	02323	0,251	0,049	0,439	02327	0,353	0,079	0,317	06465	0,486	0,047	0,339	06475	0,269	0,048	0,410
	0,014	0,003	0,044		0,028	0,008	0,047		0,005	0,000	0,045		0,008	0,003	0,044		0,003	0,000	0,042
06474	0,274	0,079	0,424	06468	0,429	0,059	0,382	06469	0,387	0,042	0,380	02314	0,190	0,026	0,474	02326	0,308	0,070	0,358
	0,015	0,000	0,048		0,007	0,004	0,044		0,005	0,003	0,043		0,027	0,008	0,046		0,005	0,001	0,045
06470	0,318	0,056	0,381	06467	0,448	0,077	0,385	02312	0,370	0,087	0,435	02311	0,490	0,093	0,425	02325	0,268	0,044	0,387
	0,005	0,001	0,044		0,012	0,002	0,045		0,015	0,002	0,044		0,014	0,003	0,044		0,009	0,001	0,045
02313	0,273	0,058	0,468	06473	0,308	0,031	0,416	06472	0,333	0,043	0,406	06471	0,350	0,070	0,404	02324	0,226	0,061	0,417
	0,019	0,004	0,045		0,006	0,001	0,043		0,002	0,004	0,043		0,006	0,004	0,046		0,016	0,003	0,045
Piano Terzo						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**							
Sisma in direzione X																			
02223	0,732	0,138	0,204	06380	0,726	0,093	0,212	02222	0,769	0,160	0,160	06381	0,640	0,027	0,176	02241	0,644	0,009	0,101
	0,115	0,039	0,003		0,039	0,010	0,004		0,146	0,048	0,003		0,044	0,017	0,023		0,026	0,038	0,023
02236	0,379	0,092	0,438	00484	0,399	0,054	0,436	06377	0,353	0,068	0,492	06400	0,436	0,063	0,514	02235	0,500	0,040	0,454
	1,049	1,476	0,224		1,166	0,206	0,270		0,185	0,160	0,546		1,095	0,034	0,257		3,120	2,614	0,053
06379	0,803	0,129	0,174	02242	0,789	0,090	0,165	00365	0,838	0,208	0,125	02234	0,529	0,020	0,411	02507	0,364	0,124	0,504
	0,063	0,000	0,003		0,059	0,088	0,016		0,118	0,023	0,014		1,373	1,443	0,414		1,354	0,548	0,555
02499	0,442	0,081	0,124	00439	0,470	0,134	0,069	06378	0,456	0,075	0,080	02232	0,513	0,074	0,391	02233	0,538	0,119	0,389
	0,092	0,030	0,002		0,234	0,087	0,009		0,027	0,006	0,028		0,566	0,104	0,111		0,209	0,446	0,241
06398	0,554	0,082	0,458	02231	0,435	0,033	0,372	06376	0,492	0,108	0,445	07147	0,368	0,156	0,424	02230	0,560	0,103	0,486
	0,553	0,060	0,253		1,452	0,617	0,098		1,855	0,339	0,003		3,584	1,227	0,440		1,854	0,254	0,457
02237	0,510	0,041	0,068	06383	0,459	0,045	0,117	02238	0,485	0,014	0,080	06382	0,553	0,013	0,144	02239	0,544	0,001	0,102
	0,102	0,072	0,026		0,011	0,011	0,013		0,034	0,010	0,009		0,051	0,019	0,003		0,015	0,006	0,007
02240	0,568	0,028	0,097	06399	0,542	0,062	0,467	02224	0,734	0,120	0,252	06384	0,673	0,084	0,266	02500	0,461	0,078	0,177
	0,015	0,001	0,021		0,593	0,206	0,378		0,126	0,022	0,007		0,043	0,004	0,018		0,091	0,035	0,007
06386	0,503	0,056	0,207	02501	0,449	0,089	0,223	06385	0,600	0,041	0,235	02229	0,608	0,112	0,459	02503	0,446	0,073	0,325
	0,061	0,008	0,012		0,097	0,019	0,009		0,099	0,007	0,016		1,101	0,339	0,258		0,166	0,074	0,071
02502	0,421	0,094	0,276	06390	0,456	0,083	0,284	06389	0,548	0,056	0,294	06388	0,626	0,070	0,309	02226	0,688	0,132	0,346
	0,145	0,029	0,043		0,046	0,035	0,039		0,148	0,069	0,004		0,077	0,040	0,044		0,232	0,072	0,044
06387	0,688	0,109	0,311	02225	0,746	0,136	0,299	06396	0,505	0,071	0,424	06397	0,428	0,075	0,427	02227	0,660	0,122	0,385
	0,119	0,003	0,020		0,137	0,027	0,015		0,529	0,201	0,027		0,098	0,186	0,266		0,399	0,035	0,075
06391	0,637	0,099	0,368	06395	0,572	0,081	0,424	06392	0,566	0,070	0,363	02504	0,423	0,085	0,358	06393	0,485	0,070	0,358

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,142	0,031	0,087		0,081	0,064	0,216		0,208	0,112	0,067		0,233	0,040	0,066		0,161	0,109	0,088
06394	0,627	0,104	0,418	02506	0,402	0,043	0,457	02505	0,392	0,089	0,411	02228	0,672	0,122	0,420				
	0,543	0,022	0,073		0,856	0,349	0,445		0,589	0,118	0,248		0,519	0,104	0,120				
Sisma in direzione Y																			
02223	0,547	0,020	0,106	06380	0,588	0,076	0,338	02222	0,644	0,133	0,332	06381	0,499	0,018	0,312	02241	0,550	0,020	0,212
	0,021	0,010	0,043		0,001	0,000	0,058		0,105	0,040	0,052		0,023	0,003	0,045		0,028	0,077	0,064
02236	0,099	0,041	0,428	00484	0,097	0,024	0,374	06377	0,103	0,023	0,439	06400	0,116	0,022	0,478	02235	0,090	0,005	0,464
	0,108	0,137	0,000		0,165	0,040	0,044		0,067	0,005	0,040		0,110	0,027	0,002		0,328	0,261	0,042
06379	0,700	0,098	0,296	02242	0,682	0,079	0,266	00365	0,777	0,138	0,256	02234	0,100	0,010	0,149	02507	0,107	0,056	0,433
	0,029	0,006	0,047		0,099	0,078	0,062		0,060	0,037	0,057		0,154	0,158	0,097		0,161	0,061	0,031
02499	0,305	0,045	0,073	00439	0,319	0,088	0,047	06378	0,312	0,054	0,018	02232	0,098	0,018	0,477	02233	0,101	0,038	0,165
	0,033	0,008	0,045		0,338	0,145	0,079		0,007	0,008	0,062		0,110	0,010	0,069		0,034	0,053	0,068
06398	0,122	0,018	0,488	02231	0,082	0,026	0,150	06376	0,088	0,031	0,483	07147	0,096	0,055	0,482	02230	0,109	0,071	0,519
	0,056	0,002	0,082		0,148	0,072	0,089		0,189	0,038	0,081		0,422	0,159	0,014		0,172	0,011	0,001
02237	0,377	0,024	0,110	06383	0,321	0,033	0,121	02238	0,378	0,040	0,193	06382	0,415	0,022	0,289	02239	0,473	0,002	0,221
	0,105	0,096	0,068		0,007	0,013	0,044		0,025	0,081	0,068		0,033	0,005	0,044		0,007	0,076	0,064
02240	0,476	0,034	0,214	06399	0,126	0,023	0,490	02224	0,467	0,000	0,106	06384	0,477	0,052	0,385	02500	0,296	0,057	0,065
	0,024	0,076	0,068		0,061	0,020	0,082		0,010	0,002	0,041		0,008	0,005	0,046		0,005	0,002	0,045
06386	0,330	0,033	0,158	02501	0,244	0,027	0,321	06385	0,405	0,022	0,370	02229	0,173	0,095	0,526	02503	0,222	0,070	0,394
	0,005	0,005	0,043		0,003	0,002	0,044		0,010	0,008	0,045		0,101	0,032	0,017		0,008	0,004	0,039
02502	0,223	0,053	0,366	06390	0,261	0,047	0,401	06389	0,311	0,025	0,415	06388	0,366	0,032	0,429	02226	0,365	0,095	0,484
	0,006	0,001	0,042		0,007	0,004	0,040		0,010	0,010	0,043		0,004	0,008	0,047		0,012	0,004	0,040
06387	0,425	0,064	0,435	02225	0,451	0,082	0,453	06396	0,178	0,036	0,476	06397	0,166	0,039	0,460	02227	0,262	0,030	0,500
	0,010	0,002	0,045		0,008	0,002	0,040		0,046	0,030	0,042		0,019	0,024	0,002		0,029	0,001	0,039
06391	0,306	0,046	0,461	06395	0,200	0,034	0,485	06392	0,265	0,032	0,459	02504	0,166	0,075	0,419	06393	0,227	0,036	0,450
	0,017	0,008	0,053		0,005	0,013	0,065		0,014	0,018	0,048		0,018	0,000	0,040		0,014	0,015	0,034
06394	0,227	0,040	0,485	02506	0,135	0,073	0,429	02505	0,149	0,042	0,425	02228	0,231	0,057	0,519				
	0,051	0,005	0,057		0,100	0,041	0,007		0,058	0,012	0,024		0,043	0,009	0,040				
Piano Terzo						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**							
Sisma in direzione X																			
00649	0,323	0,069	0,195	07149	0,376	0,033	0,242	06955	0,345	0,059	0,229	02253	0,328	0,023	0,260	00483	0,427	0,107	0,205
	1,390	0,505	0,332		1,200	0,249	0,024		0,276	0,151	0,334		0,175	0,015	0,186		0,049	0,005	0,003
06954	0,387	0,068	0,274	06963	0,349	0,008	0,284	02254	0,223	0,031	0,255	02255	0,311	0,005	0,269	06957	0,464	0,073	0,172
	0,135	0,002	0,004		0,930	0,301	0,103		2,044	0,338	0,005		0,874	0,112	0,488		1,265	0,118	0,192
06958	0,480	0,058	0,185	02633	0,488	0,104	0,277	00646	0,339	0,069	0,244	02258	0,473	0,030	0,137	06961	0,463	0,059	0,201
	0,180	0,170	0,274		0,593	0,023	0,110		0,031	0,006	0,039		0,302	0,009	0,420		0,887	0,080	0,344
06953	0,449	0,063	0,169	06960	0,324	0,076	0,222	02629	0,336	0,057	0,254	00641	0,472	0,082	0,192	06956	0,450	0,094	0,197
	0,496	0,098	0,194		0,421	0,022	0,569		1,023	1,399	0,006		2,332	0,538	0,334		2,148	0,521	0,075
07146	0,426	0,093	0,234	02257	0,569	0,045	0,198	06962	0,409	0,022	0,234	02256	0,374	0,008	0,253	02630	0,449	0,054	0,252
	3,499	1,102	0,146		2,344	0,824	0,321		0,294	0,131	0,177		0,670	0,501	0,456		3,018	2,449	0,060
02634	0,440	0,092	0,214	06959	0,478	0,051	0,189	02632	0,529	0,003	0,276	02631	0,584	0,067	0,229	00640	0,491	0,095	0,198
	1,457	0,606	0,102		1,263	0,127	0,152		0,278	0,658	0,078		1,140	1,741	0,155		1,686	0,337	0,100
00639	0,446	0,085	0,217	00648	0,337	0,074	0,215	00638	0,407	0,081	0,197	00479	0,380	0,119	0,122	00647	0,295	0,059	0,232
	1,041	0,196	0,009		0,968	0,194	0,428		0,630	0,126	0,068		0,225	0,134	0,040		0,229	0,087	0,126
Sisma in direzione Y																			
00649	0,081	0,046	0,411	07149	0,076	0,012	0,009	06955	0,091	0,040	0,433	02253	0,138	0,068	0,289	00483	0,217	0,053	0,217
	0,342	0,099	0,226		0,278	0,056	0,063		0,054	0,105	0,151		0,520	0,540	0,371		0,152	0,031	0,135
06954	0,141	0,013	0,336	06963	0,127	0,011	0,006	02254	0,269	0,001	0,345	02255	0,156	0,004	0,135	06957	0,146	0,023	0,470
	0,337	0,173	0,356		0,725	0,265	0,194		0,702	1,058	0,144		0,657	0,449	0,609		0,152	0,056	0,090
06958	0,123	0,016	0,464	02633	0,098	0,029	0,468	00646	0,139	0,029	0,309	02258	0,273	0,066	0,288	06961	0,196	0,022	0,419

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,079	0,102	0,095		0,099	0,134	0,037		0,235	0,047	0,316		0,429	0,300	0,375		0,694	0,124	0,108
06953	0,284	0,078	0,351	06960	0,098	0,032	0,457	02629	0,109	0,019	0,175	00641	0,120	0,034	0,494	06956	0,089	0,033	0,470
	0,207	0,024	0,275		0,003	0,004	0,205		0,262	0,531	0,005		0,317	0,107	0,194		0,256	0,105	0,122
07146	0,084	0,055	0,456	02257	0,211	0,022	0,343	06962	0,148	0,010	0,421	02256	0,209	0,013	0,359	02630	0,108	0,001	0,175
	0,399	0,119	0,083		2,507	0,904	0,254		0,136	0,156	0,404		0,120	0,594	0,603		0,403	0,660	0,068
02634	0,098	0,018	0,454	06959	0,106	0,013	0,467	02632	0,096	0,003	0,164	02631	0,100	0,031	0,469	00640	0,176	0,040	0,472
	0,154	0,121	0,088		0,196	0,107	0,004		0,059	0,085	0,038		0,134	0,258	0,047		0,185	0,037	0,223
00639	0,211	0,047	0,424	00648	0,108	0,067	0,399	00638	0,361	0,059	0,347	00479	0,377	0,068	0,233	00647	0,148	0,049	0,172
	0,153	0,028	0,311		0,308	0,062	0,273		0,218	0,044	0,287		0,183	0,063	0,158		0,221	0,058	0,315
Piano Terzo						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
02365	0,941	0,214	0,421	02366	0,961	0,181	0,516	06510	1,049	0,134	0,517	06506	1,526	0,252	0,343	02274	1,551	0,125	0,277
	0,104	0,021	0,023		0,235	0,051	0,017		0,081	0,060	0,083		0,252	0,089	0,013		0,100	0,069	0,120
00270	1,492	0,482	0,330	00183	1,174	0,282	0,187	06504	1,109	0,159	0,210	02305	1,109	0,088	0,224	02359	1,087	0,212	0,153
	0,307	0,140	0,057		1,671	0,508	0,488		0,768	0,214	0,572		0,267	0,156	0,519		1,288	0,406	0,332
06524	1,123	0,129	0,184	06507	1,522	0,172	0,316	06508	1,396	0,058	0,399	02273	1,364	0,026	0,398	00345	0,916	0,201	0,551
	0,093	0,192	0,512		0,008	0,005	0,080		0,056	0,027	0,073		0,018	0,039	0,028		1,073	0,444	0,040
06505	0,917	0,100	0,572	02304	1,053	0,035	0,201	02300	1,795	0,179	0,028	06521	1,597	0,196	0,041	06503	1,734	0,289	0,021
	0,072	0,023	0,175		1,389	0,614	0,437		1,194	0,087	0,162		0,836	0,143	0,209		1,735	0,299	0,137
02301	1,469	0,006	0,125	02302	1,383	0,070	0,163	02303	1,326	0,002	0,187	06523	1,287	0,031	0,109	06522	1,464	0,057	0,065
	0,316	0,074	0,563		0,491	0,003	0,581		1,907	0,566	0,083		0,923	0,343	0,026		0,101	0,153	0,360
02269	0,976	0,039	0,573	02352	1,555	0,280	0,351	02351	1,574	0,303	0,396	06509	1,247	0,050	0,460	02270	1,081	0,022	0,524
	0,023	0,050	0,010		0,104	0,021	0,021		0,261	0,077	0,008		0,004	0,040	0,036		0,271	0,148	0,133
02271	1,293	0,021	0,485	02272	1,297	0,011	0,446	02353	1,501	0,267	0,280	06512	1,354	0,077	0,291	06513	1,184	0,094	0,326
	0,076	0,047	0,087		0,379	0,164	0,046		0,079	0,004	0,011		0,010	0,003	0,035		0,025	0,026	0,046
00167	1,835	0,496	0,007	02358	1,659	0,340	0,046	02360	1,035	0,229	0,112	06511	1,495	0,151	0,254	02364	0,960	0,154	0,300
	3,313	1,116	0,394		1,725	0,344	0,393		0,796	0,159	0,358		0,069	0,012	0,074		0,027	0,008	0,021
06518	1,526	0,157	0,089	06516	1,301	0,080	0,168	02362	1,029	0,222	0,130	02363	1,031	0,223	0,179	06517	1,113	0,193	0,165
	0,201	0,092	0,178		0,171	0,117	0,012		0,192	0,038	0,061		0,052	0,010	0,058		0,065	0,045	0,093
02356	1,522	0,275	0,050	02357	1,604	0,295	0,005	02355	1,634	0,308	0,139	06514	1,543	0,244	0,167	02354	1,636	0,307	0,200
	0,563	0,100	0,073		0,931	0,186	0,150		0,274	0,055	0,058		0,192	0,007	0,039		0,079	0,016	0,039
06515	1,454	0,114	0,170	06519	1,386	0,071	0,036	06520	1,226	0,086	0,001	02361	1,001	0,163	0,011				
	0,012	0,077	0,091		0,280	0,221	0,110		0,246	0,232	0,160		0,331	0,080	0,141				
Sisma in direzione Y																			
02365	0,564	0,133	0,212	02366	0,730	0,118	0,169	06510	0,648	0,056	0,220	06506	1,428	0,212	0,194	02274	1,598	0,192	0,185
	0,123	0,025	0,049		0,259	0,074	0,057		0,034	0,045	0,009		0,284	0,064	0,201		0,177	0,088	0,146
00270	1,676	0,353	0,172	00183	0,982	0,228	0,111	06504	0,864	0,115	0,156	02305	1,013	0,077	0,066	02359	0,769	0,123	0,174
	0,781	0,268	0,117		0,371	0,123	0,182		0,196	0,026	0,150		0,205	0,013	0,157		0,241	0,072	0,146
06524	0,684	0,040	0,225	06507	0,975	0,107	0,237	06508	0,868	0,017	0,232	02273	1,229	0,016	0,095	00345	1,023	0,227	0,095
	0,097	0,011	0,144		0,079	0,062	0,158		0,070	0,034	0,087		0,168	0,090	0,095		0,656	0,244	0,041
06505	0,866	0,124	0,151	02304	0,930	0,042	0,121	02300	1,625	0,178	0,215	06521	0,979	0,110	0,225	06503	1,378	0,202	0,207
	0,148	0,026	0,047		0,062	0,079	0,120		0,317	0,056	0,103		0,138	0,051	0,112		0,389	0,075	0,116
02301	1,300	0,046	0,113	02302	1,178	0,083	0,128	02303	1,255	0,060	0,124	06523	0,823	0,005	0,225	06522	0,904	0,033	0,228
	0,102	0,032	0,122		0,129	0,021	0,127		0,437	0,133	0,043		0,192	0,078	0,057		0,050	0,039	0,086
02269	1,069	0,103	0,140	02352	0,939	0,172	0,268	02351	1,202	0,218	0,230	06509	0,785	0,001	0,222	02270	0,934	0,054	0,136
	0,148	0,076	0,038		0,190	0,038	0,091		0,421	0,121	0,076		0,071	0,026	0,054		0,119	0,067	0,026
02271	1,156	0,051	0,132	02272	1,092	0,061	0,127	02353	0,417	0,080	0,335	06512	0,424	0,009	0,316	06513	0,364	0,011	0,310
	0,140	0,075	0,067		0,148	0,045	0,068		0,084	0,014	0,073		0,037	0,042	0,073		0,017	0,033	0,048
00167	1,601	0,360	0,208	02358	1,172	0,206	0,220	02360	0,605	0,142	0,212	06511	0,481	0,025	0,309	02364	0,264	0,046	0,261
	0,802	0,292	0,249		0,348	0,092	0,219		0,139	0,028	0,130		0,001	0,033	0,102		0,054	0,010	0,067

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06518	0,488	0,040	0,300	06516	0,079	0,002	0,338	02362	0,151	0,002	0,304	02363	0,029	0,015	0,303	06517	0,045	0,007	0,345
	0,043	0,036	0,085		0,024	0,010	0,063		0,026	0,005	0,080		0,020	0,004	0,077		0,009	0,002	0,068
02356	0,506	0,067	0,323	02357	0,922	0,171	0,249	02355	0,164	0,007	0,333	06514	0,038	0,011	0,297	02354	0,053	0,017	0,335
	0,100	0,036	0,098		0,180	0,036	0,144		0,035	0,007	0,080		0,031	0,003	0,087		0,027	0,005	0,078
06515	0,078	0,008	0,338	06519	0,445	0,005	0,317	06520	0,407	0,010	0,315	02361	0,368	0,033	0,263				
	0,000	0,004	0,078		0,048	0,035	0,065		0,030	0,031	0,074		0,060	0,011	0,093				
Piano Terzo						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
02183	0,118	0,311	0,622	06501	0,571	0,080	0,794	02184	0,022	0,220	0,686	02182	0,437	0,056	0,563	06502	0,523	0,085	0,804
	0,892	0,653	0,078		0,288	0,103	0,134		0,042	0,084	0,009		0,227	0,338	0,034		0,074	0,023	0,127
02185	0,691	0,099	0,787	00453	0,846	0,104	0,500	06482	0,674	0,068	0,639	06486	0,898	0,014	0,436	06487	0,758	0,083	0,406
	0,279	0,141	0,088		0,403	0,266	0,109		0,059	0,018	0,002		0,052	0,036	0,057		0,140	0,006	0,042
02348	0,687	0,003	0,237	02338	0,604	0,167	0,746	01494	1,149	0,280	0,447	06484	1,416	0,247	0,407	07131	1,744	0,298	0,329
	0,198	0,312	0,046		0,536	0,219	0,153		0,538	0,213	0,123		0,227	0,070	0,066		0,804	0,450	0,176
06500	0,856	0,028	0,776	02186	1,059	0,122	0,752	02187	1,779	0,323	0,601	06499	1,089	0,119	0,787	06481	1,479	0,374	0,696
	0,007	0,048	0,030		0,024	0,041	0,042		0,365	0,228	0,104		0,196	0,104	0,022		0,412	0,029	0,234
06483	0,808	0,177	0,404	07135	0,853	0,288	0,374	02345	0,894	0,143	0,349	06485	1,079	0,175	0,457	02350	1,461	0,246	0,321
	0,215	0,029	0,241		1,904	0,777	0,132		0,144	0,221	0,081		0,081	0,015	0,120		0,052	0,090	0,129
02344	0,769	0,139	0,435	02349	0,926	0,062	0,204	06491	0,746	0,032	0,485	02343	0,702	0,136	0,444	06488	0,723	0,082	0,407
	0,297	0,021	0,046		0,009	0,174	0,082		0,011	0,044	0,077		0,127	0,006	0,022		0,111	0,055	0,116
02346	0,687	0,017	0,361	01492	1,007	0,186	0,540	06489	0,957	0,108	0,530	01493	1,023	0,208	0,483	02347	0,445	0,084	0,380
	0,443	0,371	0,168		0,007	0,020	0,004		0,035	0,057	0,089		0,112	0,038	0,028		0,471	0,633	0,134
06490	0,881	0,045	0,496	00382	1,719	0,562	0,583	01488	1,140	0,246	0,805	02342	0,643	0,118	0,503	01490	0,985	0,180	0,674
	0,046	0,078	0,024		2,392	0,949	0,178		0,524	0,078	0,142		0,044	0,005	0,040		0,211	0,073	0,040
06492	0,961	0,162	0,589	01491	1,056	0,182	0,613	06494	0,808	0,050	0,579	06493	0,904	0,033	0,572	02339	0,595	0,123	0,734
	0,027	0,017	0,032		0,155	0,031	0,012		0,093	0,050	0,007		0,048	0,081	0,047		0,195	0,096	0,087
06497	0,817	0,049	0,648	06496	0,927	0,149	0,643	06495	0,649	0,075	0,605	02341	0,583	0,143	0,601	02340	0,627	0,064	0,681
	0,099	0,076	0,043		0,019	0,035	0,043		0,012	0,007	0,056		0,161	0,032	0,040		0,191	0,068	0,050
06498	0,666	0,047	0,718	01489	0,991	0,249	0,745												
	0,144	0,017	0,041		0,371	0,080	0,073												
Sisma in direzione Y																			
02183	1,061	0,159	0,678	06501	0,873	0,024	0,949	02184	1,476	0,117	0,699	02182	0,970	0,012	0,659	06502	0,715	0,064	0,964
	0,112	0,003	0,009		0,052	0,007	0,026		0,009	0,021	0,050		0,188	0,236	0,093		0,000	0,040	0,007
02185	1,230	0,190	0,768	00453	0,798	0,276	0,624	06482	0,819	0,112	0,780	06486	0,714	0,026	0,986	06487	0,884	0,009	0,979
	0,133	0,066	0,027		0,429	0,175	0,032		0,023	0,029	0,044		0,014	0,003	0,049		0,055	0,018	0,051
02348	1,058	0,078	0,998	02338	0,786	0,095	0,899	01494	1,396	0,220	0,946	06484	0,618	0,796	0,691	07131	2,424	0,735	0,109
	0,162	0,088	0,002		0,151	0,063	0,027		0,151	0,047	0,028		0,094	0,042	0,024		0,116	0,042	0,069
06500	0,930	0,037	0,964	02186	1,311	0,055	0,743	02187	1,658	0,272	0,789	06499	1,037	0,199	1,007	06481	1,445	0,244	0,911
	0,053	0,002	0,024		0,082	0,061	0,004		0,465	0,206	0,096		0,014	0,006	0,071		0,139	0,000	0,098
06483	2,472	1,075	0,649	07135	4,691	1,251	0,012	02345	3,761	1,255	0,451	06485	0,810	0,150	0,959	02350	1,484	0,985	0,644
	0,039	0,040	0,004		0,255	0,085	0,091		0,075	0,245	0,055		0,075	0,011	0,039		0,131	0,116	0,035
02344	0,191	0,556	0,830	02349	0,962	0,151	0,997	06491	0,342	0,167	1,034	02343	0,373	0,230	1,094	06488	0,750	0,287	0,918
	0,144	0,044	0,015		0,014	0,002	0,039		0,031	0,010	0,018		0,049	0,021	0,011		0,019	0,002	0,010
02346	1,192	0,098	0,995	01492	0,324	0,086	1,138	06489	0,423	0,121	1,017	01493	0,728	0,107	1,176	02347	1,199	0,070	0,978
	0,224	0,202	0,006		0,036	0,013	0,018		0,021	0,002	0,044		0,082	0,017	0,011		0,139	0,025	0,066
06490	0,383	0,012	0,980	00382	1,866	0,316	0,801	01488	1,135	0,263	1,029	02342	0,074	0,076	1,080	01490	0,363	0,099	1,082
	0,025	0,002	0,039		0,624	0,244	0,049		0,196	0,051	0,043		0,027	0,012	0,017		0,031	0,013	0,031
06492	0,016	0,065	1,043	01491	0,017	0,013	1,147	06494	0,063	0,036	1,028	06493	0,047	0,058	1,023	02339	0,540	0,004	0,960
	0,007	0,003	0,035		0,015	0,003	0,026		0,019	0,000	0,025		0,007	0,007	0,038		0,047	0,019	0,033
06497	0,470	0,011	1,015	06496	0,502	0,084	1,022	06495	0,072	0,053	1,085	02341	0,029	0,022	1,087	02340	0,283	0,085	1,010

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,020	0,007	0,028		0,012	0,012	0,045		0,005	0,000	0,019		0,017	0,003	0,023		0,024	0,009	0,027
06498	0,443	0,008	1,037	01489	0,720	0,164	1,054												
	0,005	0,003	0,023		0,075	0,021	0,039												
Piano Terzo						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
00515	0,787	0,146	0,058	06526	0,702	0,061	0,065	02167	0,694	0,023	0,087	04166	0,707	0,100	0,077	06527	0,840	0,126	0,154
	0,926	0,257	0,308		0,299	0,117	0,313		0,878	0,367	0,183		0,770	0,300	0,209		0,234	0,083	0,380
00514	0,927	0,215	0,093	02367	0,773	0,090	0,166	02163	1,185	0,024	0,299	06534	1,286	0,133	0,214	02162	1,543	0,196	0,192
	1,004	0,318	0,334		0,842	0,347	0,220		0,254	0,087	0,160		0,718	0,103	0,117		0,238	0,135	0,034
06529	1,231	0,097	0,088	06528	1,609	0,254	0,083	04093	1,399	0,257	0,106	02372	1,929	0,235	0,008	07161	1,865	0,447	0,001
	0,938	0,034	0,024		1,300	0,197	0,013		1,369	0,288	0,260		0,995	0,109	0,101		2,322	0,739	0,295
06535	0,996	0,002	0,116	02164	0,669	0,040	0,305	02165	0,582	0,115	0,237	04164	0,795	0,137	0,131	04165	0,635	0,131	0,123
	0,077	0,016	0,065		0,041	0,103	0,077		0,167	0,080	0,324		0,683	0,261	0,264		0,641	0,128	0,184
06532	0,720	0,157	0,190	06525	1,436	0,253	0,181	00509	1,582	0,335	0,120	04095	1,252	0,230	0,139	06531	1,009	0,024	0,044
	0,229	0,102	0,278		1,252	0,157	0,263		3,193	1,127	0,191		1,439	0,327	0,150		0,898	0,118	0,056
02368	0,471	0,086	0,095	02166	0,578	0,162	0,160	06537	0,613	0,082	0,071	06536	0,722	0,009	0,144	02369	0,393	0,132	0,053
	1,629	0,529	0,099		1,844	0,655	0,090		0,236	0,128	0,228		0,628	0,084	0,082		1,762	0,621	0,070
06530	1,143	0,002	0,038	02370	0,953	0,055	0,161	02371	1,494	0,084	0,154	03594	1,269	0,025	0,000	03593	1,226	0,027	0,016
	0,146	0,037	0,176		0,128	0,095	0,530		1,145	0,266	0,272		0,106	0,094	0,045		0,358	0,018	0,037
03596	1,002	0,054	0,017	03595	0,999	0,017	0,038	04094	1,167	0,227	0,137	03597	0,842	0,061	0,013	07303	1,141	0,264	0,148
	0,592	0,050	0,019		0,269	0,070	0,079		0,961	0,191	0,104		0,794	0,044	0,030		0,960	0,192	0,045
03598	1,062	0,121	0,105	07302	0,894	0,113	0,145	03591	1,731	0,197	0,058	03592	1,345	0,043	0,048	07279	0,414	0,057	0,046
	0,931	0,026	0,065		0,596	0,257	0,057		0,881	0,069	0,056		0,548	0,076	0,007		0,093	0,076	0,092
03612	0,349	0,318	0,214	04168	0,030	0,182	0,215	03609	0,018	0,207	0,059	06533	0,058	0,030	0,150	03610	0,014	0,035	0,045
	0,027	0,053	0,004		0,194	0,050	0,011		0,006	0,077	0,026		0,095	0,058	0,026		0,002	0,072	0,026
04167	0,641	0,166	0,046	03611	0,019	0,065	0,015	04169	0,022	0,028	0,251	03604	0,979	0,016	0,022	03603	1,066	0,021	0,035
	0,633	0,127	0,109		0,003	0,027	0,004		0,253	0,051	0,022		0,257	0,004	0,062		0,091	0,073	0,012
03601	1,136	0,024	0,026	04170	0,002	0,096	0,231	03608	0,074	0,270	0,170	03602	1,117	0,002	0,020	07305	0,426	0,479	0,084
	0,384	0,005	0,034		0,222	0,066	0,060		0,004	0,040	0,063		0,199	0,060	0,042		0,549	0,202	0,012
03606	0,665	0,057	0,021	03605	0,956	0,023	0,056	03607	0,035	0,398	0,169	04096	1,219	0,315	0,174	03599	1,691	0,376	0,227
	0,756	0,077	0,050		0,426	0,064	0,003		0,035	0,042	0,061		0,995	0,210	0,000		0,876	0,017	0,103
07304	2,039	0,605	0,318	07280	0,348	0,045	0,055	03600	1,176	0,023	0,059								
	1,052	0,210	0,118		0,065	0,061	0,020		0,571	0,066	0,064								
Sisma in direzione Y																			
00515	1,107	0,396	0,541	06526	0,929	0,448	0,710	02167	1,120	0,681	0,601	04166	0,561	0,245	0,674	06527	1,127	0,457	0,760
	0,183	0,063	0,023		0,122	0,061	0,024		0,082	0,045	0,070		0,134	0,057	0,040		0,126	0,067	0,132
00514	1,337	0,426	0,617	02367	1,378	0,677	0,649	02163	1,311	0,008	0,648	06534	0,219	0,130	0,608	02162	1,975	0,270	0,622
	0,560	0,227	0,073		0,369	0,001	0,114		0,243	0,025	0,166		0,125	0,031	0,086		0,140	0,026	0,029
06529	0,461	0,124	0,613	06528	1,659	0,208	0,425	04093	1,573	0,373	0,030	02372	2,147	0,276	0,626	07161	2,203	0,889	0,120
	0,326	0,015	0,072		0,302	0,045	0,040		0,335	0,061	0,050		0,478	0,050	0,031		0,492	0,145	0,048
06535	0,907	0,000	0,615	02164	1,216	0,032	0,756	02165	1,110	0,013	0,637	04164	0,740	0,281	0,708	04165	0,272	0,085	0,707
	0,111	0,015	0,115		0,176	0,062	0,031		0,034	0,096	0,255		0,204	0,088	0,049		0,092	0,018	0,027
06532	0,879	1,225	0,536	06525	1,455	0,166	0,419	00509	2,004	0,838	0,127	04095	1,356	0,296	0,029	06531	1,925	0,457	0,704
	0,144	0,014	0,071		0,113	0,000	0,108		0,405	0,148	0,034		0,146	0,027	0,077		0,398	0,082	0,105
02368	0,554	0,483	0,059	02166	0,225	0,486	0,095	06537	0,668	1,214	0,517	06536	1,723	0,507	0,702	02369	1,451	0,098	0,628
	0,791	0,137	0,030		0,753	0,215	0,080		0,093	0,006	0,031		0,119	0,035	0,121		1,106	0,088	0,060
06530	1,085	0,024	0,585	02370	1,552	0,105	0,731	02371	1,478	0,013	0,674	03594	1,373	0,010	0,225	03593	1,488	0,008	0,258
	0,144	0,010	0,183		0,323	0,235	0,510		0,786	0,239	0,245		0,002	0,050	0,122		0,090	0,018	0,066
03596	0,272	0,052	0,269	03595	0,313	0,090	0,247	04094	0,685	0,331	0,054	03597	0,636	0,298	0,417	07303	3,403	1,437	0,660
	0,295	0,030	0,087		0,210	0,036	0,140		0,272	0,053	0,045		0,283	0,009	0,098		0,238	0,048	0,088

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03598	2,146	1,180	0,720	07302	2,374	2,644	0,979	03591	5,113	0,891	0,157	03592	1,926	0,045	0,386	07279	0,417	0,100	0,393
	0,293	0,002	0,111		0,287	0,037	0,013		0,398	0,056	0,061		0,162	0,050	0,086		0,155	0,061	0,005
03612	1,704	4,542	1,410	04168	0,133	0,509	1,718	03609	0,019	1,140	0,568	06533	0,007	0,014	1,358	03610	0,013	1,169	0,569
	0,067	0,022	0,041		0,155	0,073	0,035		0,010	0,011	0,021		0,027	0,018	0,024		0,013	0,039	0,021
04167	0,044	0,128	0,714	03611	0,419	1,622	1,212	04169	0,009	0,009	2,027	03604	1,287	0,016	0,260	03603	1,175	0,013	0,229
	0,045	0,009	0,028		0,007	0,068	0,026		0,076	0,015	0,050		0,002	0,005	0,074		0,015	0,029	0,105
03601	0,071	0,055	0,271	04170	0,135	0,473	1,696	03608	0,423	1,568	1,206	03602	0,001	0,092	0,253	07305	2,208	2,650	0,843
	0,140	0,010	0,081		0,044	0,040	0,062		0,003	0,040	0,004		0,138	0,020	0,115		0,116	0,026	0,022
03606	4,857	0,876	0,158	03605	1,740	0,045	0,381	03607	1,661	4,453	1,483	04096	0,346	0,364	0,049	03599	2,394	1,217	0,732
	0,158	0,034	0,086		0,017	0,024	0,102		0,053	0,037	0,026		0,133	0,036	0,060		0,129	0,019	0,104
07304	3,674	1,508	0,677	07280	0,289	0,108	0,437	03600	0,889	0,301	0,417								
	0,047	0,009	0,071		0,141	0,070	0,006		0,093	0,007	0,095								
Piano Terzo						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
07260	0,790	0,074	0,406	00513	1,616	0,246	0,052	06431	1,318	0,178	0,277	00512	2,816	0,870	0,147	02288	2,581	0,432	0,146
	1,055	0,318	0,012		2,329	0,850	0,131		0,936	0,217	0,455		5,600	1,885	0,482		1,351	0,126	0,056
06429	2,247	0,556	0,080	02287	1,740	0,499	0,079	02290	1,712	0,127	0,191	06442	1,814	0,043	0,084	02289	1,574	0,159	0,148
	2,515	0,407	0,288		2,912	0,635	0,454		0,792	0,069	1,144		0,037	0,247	0,608		0,932	0,384	0,895
02291	2,199	0,160	0,351	06443	1,617	0,199	0,191	06441	1,848	0,243	0,062	02293	0,724	0,108	0,336	06430	1,011	0,021	0,337
	2,963	0,547	0,011		1,707	0,612	0,018		1,513	0,284	0,236		0,235	0,292	0,870		1,342	0,322	0,655
06444	1,393	0,150	0,357	02292	1,221	0,006	0,397	03554	1,307	0,029	0,105	07298	0,783	0,228	0,064	02296	1,355	0,017	0,200
	0,141	0,231	0,821		2,596	1,319	0,809		2,208	0,178	0,086		0,721	0,092	0,328		3,073	0,486	0,169
03557	2,041	0,068	0,107	02298	2,032	0,020	0,227	03558	2,374	0,042	0,102	02294	1,271	0,167	0,127	02299	2,410	0,086	0,201
	0,480	0,073	0,098		0,232	0,002	0,361		0,750	0,217	0,149		0,105	0,022	0,404		1,880	0,038	0,342
02297	1,782	0,002	0,238	03555	1,543	0,026	0,077	03560	3,153	0,643	0,304	03559	2,631	0,072	0,153	03556	1,813	0,009	0,151
	1,564	0,075	0,400		2,459	0,145	0,148		2,753	0,001	0,362		1,594	0,159	0,224		1,449	0,048	0,246
07162	2,092	0,431	0,088	02295	1,244	0,046	0,056	04147	0,015	0,007	0,430	06432	0,200	0,412	0,345	07299	3,611	1,006	0,356
	4,280	1,077	0,038		0,304	0,332	0,547		0,494	0,099	0,103		0,124	0,009	0,514		3,372	0,674	0,298
03570	0,053	0,268	0,228	03571	0,103	0,561	0,176	00516	0,694	0,171	0,145	02545	1,379	0,194	0,264	04148	0,085	0,326	0,378
	0,040	0,129	0,483		0,019	0,028	0,415		1,519	0,293	0,595		1,998	0,613	0,453		0,186	0,080	0,285
03568	0,087	1,188	0,122	06433	0,391	0,553	0,329	03569	0,044	0,167	0,022	07261	0,652	0,037	0,075	06437	1,323	0,256	0,088
	0,146	0,477	0,513		0,137	0,210	0,371		0,075	0,106	0,545		0,016	0,062	0,214		0,057	0,203	0,008
07301	1,579	1,357	0,579	06436	1,889	0,464	0,223	06434	1,874	0,120	0,107	03563	1,815	0,026	0,024	03562	1,708	0,035	0,027
	0,699	0,423	0,079		0,819	0,338	0,106		0,850	0,043	0,036		0,484	0,026	0,042		0,657	0,098	0,012
02543	1,263	0,147	0,120	02542	1,236	0,233	0,002	03567	3,037	0,413	0,517	03566	2,110	0,034	0,088	06435	1,855	0,049	0,064
	0,515	0,126	0,171		0,412	0,082	0,101		0,604	0,217	0,285		0,339	0,056	0,108		0,002	0,096	0,055
03565	1,890	0,040	0,019	03564	1,729	0,014	0,007	03561	2,066	0,247	0,176	02285	1,674	0,266	0,055	02286	1,809	0,326	0,093
	0,257	0,146	0,155		0,289	0,165	0,118		0,953	0,125	0,077		1,271	0,215	0,061		1,707	0,341	0,191
06439	1,727	0,204	0,076	06438	1,893	0,094	0,054	02284	1,813	0,377	0,146	07300	2,219	0,526	0,191	06440	1,508	0,240	0,093
	0,547	0,466	0,115		0,534	0,167	0,199		0,880	0,173	0,084		1,407	0,281	0,182		0,554	0,493	0,213
02544	1,322	0,280	0,271																
	1,289	0,258	0,563																
Sisma in direzione Y																			
07260	0,320	0,057	0,764	00513	0,973	0,197	0,172	06431	0,251	0,031	0,439	00512	2,617	0,802	0,479	02288	2,558	0,439	0,522
	0,565	0,196	0,061		1,236	0,454	0,181		0,440	0,119	0,329		2,783	1,063	0,354		0,462	0,000	0,121
06429	1,988	0,437	0,460	02287	1,379	0,367	0,297	02290	1,026	0,104	0,258	06442	0,978	0,094	0,516	02289	1,587	0,053	0,265
	1,049	0,139	0,205		0,842	0,095	0,306		0,160	0,017	0,480		0,051	0,035	0,314		0,342	0,128	0,364
02291	0,931	0,005	0,207	06443	0,698	0,203	0,248	06441	1,241	0,139	0,456	02293	0,822	0,046	0,029	06430	0,875	0,003	0,063
	0,861	0,143	0,130		0,493	0,130	0,127		0,466	0,065	0,148		0,596	0,341	0,209		0,290	0,086	0,344
06444	0,721	0,174	0,107	02292	0,706	0,029	0,087	03554	5,354	0,634	0,294	07298	1,936	0,321	0,422	02296	1,632	0,213	0,377

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,040	0,143	0,284		1,143	0,597	0,100		1,255	0,068	0,108		0,731	0,031	0,059		1,664	0,082	0,085
03557	1,494	0,144	0,333	02298	1,766	0,048	0,473	03558	1,018	0,056	0,308	02294	1,329	0,104	0,170	02299	1,712	0,260	0,425
	0,023	0,035	0,186		0,354	0,004	0,289		0,597	0,130	0,207		0,389	0,108	0,320		1,340	0,008	0,286
02297	1,576	0,101	0,491	03555	2,540	0,265	0,294	03560	0,774	0,809	0,405	03559	1,146	0,453	0,467	03556	2,571	0,169	0,348
	0,598	0,040	0,355		1,192	0,068	0,174		1,693	0,105	0,306		1,114	0,089	0,206		0,619	0,025	0,236
07162	2,007	0,454	0,048	02295	0,892	0,054	0,177	04147	0,072	0,080	1,194	06432	0,212	0,383	0,896	07299	3,057	0,909	0,230
	2,592	0,730	0,085		0,747	0,146	0,134		0,309	0,062	0,122		0,063	0,015	0,327		1,217	0,243	0,082
03570	0,013	1,528	0,456	03571	0,585	0,433	0,752	00516	0,752	0,109	0,072	02545	0,981	0,103	0,066	04148	0,083	0,196	1,175
	0,015	0,035	0,197		0,009	0,038	0,065		0,930	0,254	0,346		0,903	0,334	0,259		0,170	0,048	0,190
03568	0,050	4,369	0,177	06433	0,543	1,544	0,866	03569	0,134	1,620	0,036	07261	0,097	0,240	0,616	06437	0,094	0,763	0,096
	0,065	0,178	0,231		0,060	0,076	0,193		0,033	0,041	0,245		0,022	0,042	0,139		0,001	0,061	0,094
07301	1,440	3,164	1,042	06436	0,989	1,096	0,564	06434	0,716	0,170	0,360	03563	0,718	0,084	0,327	03562	1,144	0,234	0,225
	0,144	0,202	0,009		0,084	0,024	0,076		0,002	0,031	0,130		0,028	0,004	0,184		0,023	0,004	0,157
02543	0,309	0,164	0,053	02542	0,344	0,181	0,268	03567	2,524	0,755	0,949	03566	0,867	0,026	0,388	06435	0,038	0,021	0,311
	0,150	0,035	0,062		0,030	0,006	0,096		0,110	0,035	0,158		0,072	0,009	0,189		0,024	0,007	0,205
03565	0,509	0,139	0,076	03564	0,605	0,042	0,031	03561	2,170	0,811	0,536	02285	0,529	0,014	0,175	02286	0,998	0,165	0,277
	0,004	0,011	0,205		0,035	0,010	0,207		0,140	0,141	0,108		0,187	0,028	0,008		0,397	0,079	0,084
06439	0,566	0,274	0,604	06438	0,496	0,024	0,580	02284	0,105	0,246	0,157	07300	3,141	1,012	0,548	06440	0,316	0,718	0,070
	0,086	0,067	0,170		0,112	0,010	0,196		0,223	0,009	0,000		1,071	0,214	0,046		0,120	0,097	0,048
02544	0,565	0,108	0,118																
	0,464	0,093	0,206																
Piano Terzo						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**							
Sisma in direzione X																			
02434	0,381	0,010	0,051	02435	0,199	0,000	0,051	03663	0,248	0,015	0,018	03654	0,410	0,180	0,097	02214	0,501	0,100	0,279
	0,010	0,112	0,072		0,019	0,098	0,131		0,072	0,047	0,056		0,342	0,066	0,258		0,057	0,111	0,043
03655	1,052	0,016	0,036	03657	2,452	1,116	0,253	02215	1,087	0,252	0,208	07148	1,534	0,313	0,103	03662	0,384	0,041	0,035
	0,234	0,218	0,255		0,483	0,030	0,070		0,104	0,223	0,046		3,000	0,720	0,218		0,057	0,049	0,151
06664	0,278	0,062	0,521	07287	0,789	0,040	0,537	00485	0,566	0,140	0,150	07326	1,825	1,860	0,564	02210	0,294	0,108	0,023
	0,103	0,062	0,219		0,043	0,009	0,015		0,836	0,480	0,051		0,565	0,092	0,053		1,202	0,334	0,122
02211	1,112	0,046	0,183	03661	0,446	0,042	0,020	02433	0,337	0,023	0,046	02436	0,423	0,506	0,413	03665	0,602	0,613	0,382
	1,584	0,056	0,312		0,862	0,186	0,034		1,041	0,299	0,118		0,816	0,049	0,029		0,330	0,109	0,139
03664	0,247	0,043	0,022	03660	0,191	0,009	0,026	00480	0,196	0,239	0,060	03658	0,601	0,613	0,209	07328	1,200	0,455	0,251
	0,014	0,004	0,220		0,499	0,148	0,003		0,199	0,109	0,116		0,161	0,046	0,099		0,104	0,021	0,159
02432	0,042	0,090	0,111	03659	0,050	0,056	0,089	04156	0,178	0,077	0,820	04155	0,002	0,001	0,784	06665	0,140	0,164	0,632
	0,352	0,011	0,097		0,356	0,045	0,108		0,347	0,060	0,140		0,400	0,136	0,020		0,321	0,061	0,054
03656	1,884	0,178	0,286	03652	0,699	0,114	0,025	02212	0,955	0,070	0,277	02213	0,038	0,069	0,236	03671	0,893	0,865	0,531
	0,243	0,040	0,212		0,264	0,166	0,280		0,562	0,405	0,057		0,236	0,044	0,085		0,327	0,109	0,405
03670	0,050	0,180	0,410	03653	0,095	0,137	0,162	03650	2,268	0,930	0,422	03651	1,785	0,069	0,221	07327	3,805	0,990	0,292
	0,051	0,186	0,081		0,056	0,067	0,031		0,808	0,094	0,027		0,519	0,031	0,300		3,130	0,626	0,138
02437	0,174	1,254	0,261	06663	0,175	0,445	0,393	03666	0,907	2,400	0,584	03669	0,192	1,179	0,255	07329	1,146	3,165	0,733
	0,597	0,293	0,045		0,196	0,079	0,014		0,253	0,073	0,288		0,017	0,171	0,021		0,692	0,007	0,073
04157	0,062	0,420	0,666	03668	0,062	0,877	0,593	03667	0,421	2,000	0,619	00486	0,243	0,346	0,051	07288	0,529	0,021	0,431
	0,232	0,075	0,098		0,114	0,100	0,091		0,053	0,109	0,168		0,231	0,141	0,170		0,104	0,021	0,095
Sisma in direzione Y																			
02434	0,025	0,020	0,242	02435	0,687	0,001	0,377	03663	0,192	0,104	0,002	03654	0,285	0,154	0,083	02214	0,240	0,122	0,241
	0,021	0,106	0,156		0,056	0,081	0,155		0,029	0,035	0,108		0,091	0,032	0,240		0,049	0,076	0,105
03655	0,798	0,021	0,006	03657	2,024	1,325	0,295	02215	0,597	0,294	0,173	07148	0,867	0,255	0,119	03662	0,321	0,001	0,035
	0,131	0,101	0,229		0,002	0,028	0,029		0,020	0,157	0,004		0,548	0,177	0,073		0,057	0,059	0,147
06664	0,245	0,108	0,698	07287	0,883	0,054	0,745	00485	0,537	0,262	0,128	07326	1,531	1,993	0,622	02210	0,165	0,151	0,018
	0,027	0,003	0,204		0,223	0,045	0,208		0,193	0,080	0,222		0,095	0,230	0,234		0,310	0,016	0,211

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02211	0,374	0,058	0,194	03661	0,319	0,099	0,015	02433	0,065	0,007	0,190	02436	1,396	0,854	0,689	03665	1,767	0,961	0,609
	0,148	0,064	0,266		0,921	0,185	0,078		0,714	0,254	0,134		0,759	0,233	0,098		0,586	0,127	0,097
03664	0,767	0,079	0,214	03660	0,344	0,090	0,035	00480	0,392	0,164	0,208	03658	0,808	0,659	0,215	07328	1,542	0,711	0,322
	0,125	0,034	0,170		0,223	0,152	0,054		0,258	0,124	0,095		0,206	0,015	0,096		0,017	0,003	0,114
02432	0,284	0,093	0,233	03659	0,405	0,178	0,063	04156	0,228	0,071	1,057	04155	0,033	0,025	1,013	06665	0,163	0,289	0,800
	0,424	0,056	0,072		0,442	0,050	0,088		0,096	0,035	0,144		0,086	0,027	0,187		0,063	0,030	0,140
03656	1,712	0,147	0,322	03652	0,444	0,157	0,000	02212	0,323	0,088	0,237	02213	0,064	0,074	0,201	03671	0,922	0,945	0,636
	0,049	0,026	0,077		0,076	0,101	0,130		0,117	0,205	0,021		0,060	0,045	0,143		0,043	0,110	0,008
03670	0,074	0,280	0,508	03653	0,094	0,096	0,147	03650	1,639	1,160	0,450	03651	1,511	0,084	0,194	07327	3,788	0,791	0,235
	0,006	0,005	0,109		0,030	0,011	0,012		0,126	0,033	0,117		0,243	0,084	0,114		0,381	0,076	0,150
02437	0,469	1,785	0,136	06663	0,367	0,600	0,422	03666	1,351	2,971	0,758	03669	0,231	1,580	0,325	07329	2,305	4,370	1,155
	0,612	0,265	0,075		0,097	0,036	0,112		0,290	0,017	0,125		0,014	0,089	0,102		0,650	0,176	0,110
04157	0,143	0,637	0,849	03668	0,090	1,218	0,762	03667	0,599	2,659	0,809	00486	0,186	0,255	0,016	07288	0,494	0,055	0,487
	0,110	0,010	0,150		0,017	0,014	0,067		0,056	0,028	0,080		0,127	0,100	0,106		0,307	0,061	0,085
Piano Terzo						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			
06978	0,110	0,336	0,060	02436	0,113	0,833	0,030	02435	0,415	0,318	0,180	06979	0,064	0,409	0,425	02568	0,051	0,014	0,510
	0,186	0,003	0,130		0,746	0,324	0,077		0,012	0,058	0,083		0,237	0,012	0,089		0,040	0,021	0,122
06974	0,002	0,341	0,524	02621	0,246	0,007	0,125	02620	0,234	0,010	0,109	07001	0,211	0,011	0,147	06981	0,078	0,159	0,107
	0,189	0,068	0,180		0,015	0,026	0,025		0,008	0,030	0,016		0,016	0,009	0,018		0,003	0,039	0,055
06977	0,244	0,058	0,054	06980	0,170	0,014	0,072	02622	0,266	0,032	0,116	02619	0,219	0,027	0,111	07002	0,193	0,002	0,145
	0,228	0,006	0,098		0,123	0,062	0,036		0,057	0,041	0,017		0,007	0,024	0,023		0,026	0,014	0,008
06972	0,249	0,025	0,141	00171	0,299	0,032	0,137	02421	0,226	0,048	0,161	02617	0,147	0,014	0,101	07003	0,162	0,005	0,154
	0,001	0,009	0,018		0,067	0,026	0,008		0,001	0,006	0,015		0,026	0,017	0,017		0,012	0,019	0,024
02618	0,213	0,005	0,117	06973	0,148	0,008	0,120	06975	0,190	0,164	0,201	02432	0,037	0,189	0,010	00480	0,261	0,350	0,222
	0,004	0,030	0,004		0,017	0,001	0,043		0,156	0,070	0,195		0,495	0,306	0,080		0,246	0,113	0,092
00486	0,190	0,079	0,474	02437	0,047	0,621	0,448	02431	0,242	0,016	0,312	00187	0,134	0,037	0,093	02434	0,337	0,122	0,042
	0,209	0,104	0,091		0,606	0,312	0,066		0,002	0,024	0,147		0,133	0,062	0,007		0,121	0,152	0,154
02430	0,214	0,026	0,239	06976	0,228	0,051	0,098	02578	0,155	0,037	0,132	02433	0,288	0,033	0,045	02570	0,049	0,018	0,260
	0,111	0,009	0,131		0,197	0,006	0,149		0,038	0,020	0,010		0,939	0,540	0,001		0,061	0,017	0,061
02569	0,013	0,107	0,338	06982	0,021	0,225	0,266	02429	0,107	0,076	0,198	02571	0,029	0,003	0,221	06986	0,004	0,059	0,247
	0,060	0,033	0,107		0,153	0,023	0,021		0,070	0,006	0,083		0,119	0,024	0,030		0,017	0,011	0,011
06997	0,152	0,017	0,147	02422	0,194	0,048	0,164	06983	0,084	0,019	0,114	02428	0,064	0,022	0,169	02427	0,029	0,002	0,177
	0,027	0,011	0,012		0,067	0,018	0,008		0,051	0,023	0,039		0,102	0,020	0,044		0,119	0,033	0,022
06984	0,030	0,075	0,125	06985	0,036	0,130	0,184	06998	0,160	0,001	0,155	06987	0,042	0,027	0,125	02572	0,019	0,005	0,186
	0,044	0,056	0,005		0,105	0,013	0,024		0,076	0,037	0,006		0,048	0,030	0,012		0,099	0,035	0,018
02426	0,045	0,026	0,176	06988	0,040	0,069	0,167	02573	0,042	0,018	0,182	06989	0,047	0,049	0,223	02577	0,138	0,038	0,136
	0,120	0,037	0,019		0,097	0,042	0,008		0,117	0,039	0,016		0,067	0,011	0,000		0,072	0,021	0,012
07000	0,111	0,012	0,171	06992	0,074	0,039	0,186	06991	0,072	0,033	0,158	06999	0,146	0,001	0,166	02425	0,077	0,008	0,168
	0,024	0,005	0,019		0,094	0,031	0,002		0,085	0,036	0,002		0,076	0,036	0,013		0,128	0,026	0,008
06990	0,082	0,013	0,140	02574	0,059	0,009	0,177	06993	0,072	0,004	0,204	02576	0,118	0,031	0,152	02575	0,106	0,010	0,155
	0,035	0,007	0,009		0,132	0,026	0,019		0,029	0,003	0,008		0,114	0,023	0,005		0,109	0,031	0,008
06996	0,101	0,002	0,187	02424	0,131	0,016	0,179	06994	0,117	0,004	0,149	06995	0,114	0,020	0,169	02423	0,171	0,037	0,165
	0,056	0,018	0,012		0,108	0,030	0,003		0,023	0,022	0,004		0,097	0,039	0,004		0,112	0,022	0,007
Sisma in direzione Y																			
06978	0,281	0,596	0,740	02436	0,686	1,177	0,562	02435	0,857	0,574	0,713	06979	0,120	0,691	0,035	02568	0,156	0,117	0,233
	0,264	0,016	0,178		0,626	0,638	0,099		0,061	0,128	0,107		0,123	0,048	0,123		0,030	0,021	0,126
06974	0,217	0,451	0,185	02621	0,785	0,040	0,276	02620	0,730	0,050	0,222	07001	0,822	0,063	0,397	06981	0,350	0,255	0,727
	0,024	0,107	0,160		0,029	0,080	0,061		0,008	0,022	0,073		0,053	0,013	0,048		0,020	0,007	0,106
06977	0,287	0,065	0,753	06980	0,438	0,001	0,692	02622	1,010	0,126	0,279	02619	0,647	0,048	0,211	07002	0,690	0,029	0,323

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,104	0,047	0,169		0,169	0,083	0,062		0,077	0,116	0,056		0,008	0,012	0,069		0,031	0,016	0,044
06972	0,960	0,132	0,340	00171	1,098	0,200	0,295	02421	0,898	0,165	0,383	02617	0,539	0,026	0,095	07003	0,570	0,035	0,278
	0,061	0,012	0,055		0,080	0,038	0,051		0,130	0,050	0,059		0,081	0,062	0,073		0,032	0,006	0,047
02618	0,623	0,031	0,215	06973	0,525	0,062	0,205	06975	0,086	0,149	0,588	02432	0,209	0,260	0,621	00480	0,045	0,266	0,008
	0,017	0,071	0,064		0,031	0,005	0,054		0,193	0,074	0,187		0,588	0,375	0,066		0,309	0,144	0,077
00486	0,085	0,058	0,229	02437	0,314	0,870	0,246	02431	0,342	0,005	0,235	00187	0,511	0,153	0,062	02434	0,143	0,133	0,581
	0,165	0,082	0,060		0,608	0,107	0,059		0,025	0,020	0,133		0,335	0,130	0,076		0,119	0,040	0,180
02430	0,426	0,032	0,562	06976	0,274	0,147	0,683	02578	0,535	0,116	0,255	02433	0,073	0,186	0,542	02570	0,275	0,025	0,138
	0,098	0,051	0,131		0,252	0,029	0,138		0,055	0,013	0,045		0,048	0,662	0,096		0,020	0,007	0,076
02569	0,138	0,156	0,069	06982	0,234	0,417	0,305	02429	0,460	0,084	0,604	02571	0,357	0,003	0,458	06986	0,340	0,165	0,486
	0,113	0,054	0,125		0,168	0,037	0,063		0,026	0,010	0,082		0,017	0,003	0,047		0,046	0,024	0,044
06997	0,774	0,118	0,466	02422	0,843	0,156	0,423	06983	0,498	0,077	0,641	02428	0,471	0,110	0,628	02427	0,534	0,021	0,626
	0,030	0,015	0,047		0,063	0,023	0,047		0,044	0,024	0,044		0,020	0,004	0,047		0,027	0,008	0,039
06984	0,441	0,137	0,670	06985	0,274	0,257	0,598	06998	0,701	0,065	0,440	06987	0,538	0,112	0,616	02572	0,381	0,030	0,479
	0,057	0,034	0,058		0,056	0,014	0,061		0,018	0,013	0,046		0,033	0,016	0,043		0,019	0,008	0,043
02426	0,598	0,126	0,605	06988	0,451	0,158	0,591	02573	0,395	0,076	0,470	06989	0,393	0,153	0,518	02577	0,511	0,090	0,293
	0,024	0,005	0,038		0,015	0,009	0,052		0,016	0,005	0,043		0,036	0,011	0,045		0,032	0,011	0,044
07000	0,493	0,088	0,361	06992	0,486	0,119	0,514	06991	0,562	0,117	0,556	06999	0,603	0,053	0,391	02425	0,674	0,126	0,572
	0,019	0,004	0,042		0,019	0,007	0,046		0,018	0,011	0,046		0,017	0,010	0,043		0,027	0,005	0,038
06990	0,640	0,118	0,567	02574	0,406	0,089	0,445	06993	0,444	0,106	0,473	02576	0,454	0,102	0,355	02575	0,442	0,086	0,411
	0,021	0,008	0,042		0,021	0,004	0,043		0,016	0,005	0,043		0,024	0,005	0,044		0,021	0,006	0,044
06996	0,509	0,084	0,443	02424	0,721	0,141	0,527	06994	0,673	0,109	0,513	06995	0,592	0,087	0,480	02423	0,828	0,152	0,477
	0,016	0,007	0,043		0,030	0,008	0,040		0,018	0,011	0,045		0,017	0,010	0,045		0,039	0,008	0,043
Piano Terzo						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							
Sisma in direzione X																			
06945	0,211	0,017	0,020	00394	0,198	0,043	0,020	00189	0,203	0,045	0,003	02612	0,382	0,004	0,024	02613	0,337	0,006	0,027
	0,015	0,005	0,010		0,063	0,013	0,006		0,054	0,022	0,005		0,010	0,002	0,008		0,007	0,009	0,001
06947	0,358	0,004	0,020	02627	0,388	0,003	0,015	06946	0,420	0,003	0,023	02611	0,449	0,014	0,019	02623	0,221	0,009	0,006
	0,005	0,002	0,013		0,005	0,004	0,014		0,010	0,004	0,004		0,045	0,038	0,025		0,004	0,001	0,019
06949	0,235	0,001	0,024	02625	0,302	0,006	0,016	02626	0,351	0,009	0,017	06944	0,455	0,051	0,027	02614	0,292	0,010	0,025
	0,025	0,000	0,015		0,008	0,012	0,007		0,014	0,010	0,010		0,039	0,014	0,017		0,005	0,000	0,002
02615	0,259	0,002	0,026	02624	0,260	0,006	0,018	06948	0,281	0,002	0,021	00172	0,468	0,109	0,034	00259	0,470	0,082	0,036
	0,007	0,009	0,016		0,000	0,001	0,008		0,002	0,002	0,018		0,172	0,054	0,001		0,083	0,017	0,001
02628	0,426	0,003	0,020	00188	0,220	0,042	0,031	02616	0,233	0,001	0,034	00173	0,446	0,099	0,029				
	0,005	0,004	0,006		0,033	0,009	0,003		0,029	0,029	0,000		0,087	0,020	0,003				
Sisma in direzione Y																			
06945	0,539	0,048	0,019	00394	0,517	0,112	0,006	00189	0,508	0,103	0,004	02612	0,827	0,012	0,017	02613	0,766	0,009	0,018
	0,021	0,000	0,056		0,070	0,014	0,055		0,044	0,015	0,049		0,097	0,023	0,052		0,104	0,040	0,051
06947	0,811	0,004	0,016	02627	0,853	0,010	0,012	06946	0,880	0,014	0,018	02611	0,934	0,030	0,027	02623	0,567	0,018	0,016
	0,023	0,005	0,041		0,037	0,000	0,049		0,044	0,004	0,042		0,208	0,099	0,059		0,021	0,000	0,048
06949	0,592	0,003	0,046	02625	0,746	0,013	0,002	02626	0,825	0,020	0,014	06944	0,920	0,099	0,012	02614	0,683	0,021	0,036
	0,059	0,010	0,053		0,032	0,002	0,050		0,025	0,009	0,051		0,055	0,009	0,038		0,121	0,040	0,056
02615	0,627	0,001	0,047	02624	0,665	0,002	0,028	06948	0,691	0,001	0,017	00172	0,968	0,219	0,023	00259	0,926	0,172	0,041
	0,126	0,014	0,060		0,024	0,010	0,051		0,020	0,008	0,042		0,064	0,055	0,055		0,100	0,020	0,042
02628	0,871	0,012	0,025	00188	0,560	0,116	0,054	02616	0,580	0,024	0,066	00173	0,873	0,189	0,037				
	0,043	0,003	0,038		0,002	0,009	0,051		0,098	0,068	0,062		0,086	0,013	0,043				
Piano Secondo						**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			
01197	0,587	0,125	0,044	01198	0,628	0,093	0,023	05019	0,579	0,029	0,053	01196	0,565	0,027	0,046	00169	0,579	0,134	0,054
	0,038	0,013	0,002		0,061	0,019	0,005		0,001	0,010	0,011		0,018	0,002	0,007		0,011	0,007	0,001

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
05010	0,570	0,075	0,052	01195	0,437	0,026	0,015	01194	0,460	0,035	0,021	00830	0,964	0,174	0,017	05012	1,141	0,171	0,018
	0,021	0,007	0,010		0,004	0,000	0,007		0,008	0,006	0,005		0,275	0,081	0,018		0,119	0,007	0,096
00098	1,342	0,279	0,012	05018	0,578	0,018	0,050	01193	0,407	0,016	0,014	00829	0,659	0,096	0,035	05013	0,859	0,083	0,017
	0,582	0,202	0,012		0,017	0,013	0,001		0,007	0,007	0,006		0,106	0,028	0,005		0,039	0,047	0,050
05016	0,701	0,062	0,002	05011	0,792	0,115	0,033	01200	0,895	0,080	0,042	01191	0,301	0,039	0,027	05017	0,523	0,027	0,035
	0,018	0,025	0,027		0,069	0,003	0,054		0,152	0,116	0,005		0,032	0,003	0,018		0,010	0,015	0,023
05009	0,368	0,049	0,020	00365	0,887	0,186	0,053	01192	0,296	0,040	0,037	00163	0,265	0,087	0,029	00828	0,475	0,124	0,001
	0,035	0,012	0,022		0,307	0,103	0,007		0,014	0,000	0,017		0,024	0,015	0,002		0,062	0,022	0,005
01205	1,277	0,148	0,001	01199	0,711	0,134	0,023	05014	0,800	0,010	0,018	01204	1,001	0,016	0,040	05015	0,766	0,000	0,006
	0,195	0,168	0,007		0,164	0,051	0,012		0,030	0,007	0,002		0,087	0,086	0,012		0,028	0,006	0,002
01203	0,920	0,016	0,020	01201	0,814	0,022	0,014	01202	0,935	0,028	0,027								
	0,021	0,025	0,012		0,034	0,043	0,008		0,063	0,043	0,002								
Sisma in direzione Y																			
01197	0,823	0,173	0,045	01198	0,793	0,125	0,104	05019	0,848	0,029	0,049	01196	0,835	0,006	0,025	00169	0,811	0,195	0,043
	0,118	0,000	0,044		0,040	0,025	0,048		0,030	0,006	0,043		0,042	0,003	0,043		0,143	0,040	0,046
05010	0,807	0,076	0,017	01195	0,862	0,009	0,023	01194	0,899	0,020	0,015	00830	1,278	0,240	0,225	05012	1,325	0,221	0,114
	0,076	0,008	0,044		0,041	0,006	0,042		0,054	0,010	0,039		0,256	0,070	0,033		0,094	0,011	0,082
00098	1,363	0,383	0,192	05018	0,978	0,002	0,061	01193	0,971	0,001	0,013	00829	1,178	0,024	0,081	05013	1,198	0,033	0,082
	0,735	0,271	0,111		0,050	0,007	0,040		0,050	0,002	0,040		0,187	0,053	0,036		0,094	0,029	0,038
05016	0,784	0,059	0,205	05011	0,772	0,102	0,231	01200	0,825	0,034	0,228	01191	1,097	0,033	0,042	05017	1,081	0,029	0,079
	0,027	0,020	0,057		0,067	0,001	0,048		0,070	0,112	0,060		0,076	0,005	0,037		0,030	0,021	0,037
05009	1,123	0,100	0,086	00365	0,828	0,158	0,234	01192	0,930	0,015	0,015	00163	1,139	0,230	0,098	00828	1,151	0,185	0,109
	0,118	0,010	0,034		0,125	0,074	0,063		0,036	0,006	0,038		0,180	0,046	0,032		0,179	0,000	0,033
01205	0,599	0,050	0,150	01199	0,740	0,150	0,204	05014	1,075	0,015	0,173	01204	1,133	0,010	0,218	05015	0,940	0,012	0,182
	0,584	0,211	0,108		0,156	0,056	0,055		0,046	0,022	0,046		0,442	0,169	0,099		0,068	0,041	0,040
01203	1,008	0,030	0,211	01201	0,842	0,020	0,198	01202	0,939	0,012	0,203								
	0,432	0,138	0,105		0,358	0,114	0,093		0,530	0,114	0,080								
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
05082	1,722	0,385	1,333	01266	2,108	0,224	0,784	05081	1,831	0,218	1,062	05079	2,401	0,309	0,878	01268	2,390	0,276	0,683
	0,022	0,047	0,014		0,099	0,099	0,069		0,072	0,040	0,024		0,267	0,052	0,062		0,342	0,354	0,007
00095	2,782	0,213	0,788	00364	1,799	0,681	1,432	05077	1,441	0,386	1,632	01119	1,481	0,323	1,742	01259	1,187	0,232	1,442
	0,292	0,039	0,106		0,069	0,086	0,007		0,150	0,010	0,040		0,011	0,078	0,010		0,310	0,062	0,064
05086	1,404	0,357	1,756	05080	1,878	0,288	1,012	00846	2,052	0,444	1,098	05083	1,395	0,069	1,535	05078	1,412	0,209	1,198
	0,063	0,002	0,032		0,069	0,076	0,062		0,610	0,224	0,083		0,040	0,118	0,007		0,125	0,045	0,258
01263	1,669	0,075	0,979	01120	0,909	0,809	1,729	01121	0,769	1,235	1,263	05085	1,471	0,598	1,287	01122	0,857	0,585	1,163
	0,610	0,334	0,080		0,090	0,265	0,039		0,113	0,211	0,038		0,121	0,029	0,000		0,092	0,148	0,002
01262	1,425	0,071	1,327	00270	1,392	0,495	0,919	05084	1,502	0,062	1,109	01123	0,964	0,114	1,260	01124	1,831	0,122	1,216
	0,310	0,081	0,005		1,631	0,666	0,045		0,044	0,028	0,009		0,122	0,203	0,052		0,124	0,212	0,025
01265	2,050	0,049	0,871	05076	1,796	0,211	1,133	01267	2,070	0,148	0,652	01264	1,836	0,119	0,949	00844	1,642	0,344	1,182
	0,076	0,098	0,080		0,155	0,021	0,063		0,120	0,081	0,051		0,097	0,020	0,065		0,275	0,071	0,019
00845	1,981	0,366	1,130	00843	1,690	0,352	1,228	01261	1,390	0,374	1,404	01260	1,186	0,268	1,543	00094	1,972	0,478	1,179
	0,340	0,068	0,039		0,407	0,081	0,037		0,209	0,042	0,011		0,220	0,046	0,007		0,722	0,242	0,047
Sisma in direzione Y																			
05082	1,872	0,193	0,187	01266	1,888	0,030	0,109	05081	2,108	0,148	0,001	05079	2,440	0,483	0,026	01268	2,498	0,403	0,083
	0,096	0,070	0,003		0,111	0,105	0,012		0,085	0,054	0,024		0,282	0,002	0,013		0,184	0,348	0,141
00095	2,536	0,793	0,147	00364	0,900	0,416	0,147	05077	1,387	0,324	0,095	01119	1,441	0,152	0,020	01259	1,729	0,221	0,206
	0,847	0,252	0,109		1,324	0,632	0,632		0,950	0,030	0,115		0,429	0,235	0,251		0,385	0,077	0,493
05086	1,719	0,418	0,100	05080	2,306	0,343	0,147	00846	2,433	0,537	0,184	05083	1,683	0,316	0,322	05078	1,697	0,305	0,313
	0,093	0,117	0,008		0,187	0,078	0,022		0,566	0,165	0,053		0,160	0,001	0,078		0,201	0,011	0,070

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01263	1,802	0,274	0,299	01120	2,087	0,664	0,011	01121	2,089	0,499	0,070	05085	2,010	0,237	0,227	01122	1,923	0,359	0,002
	0,125	0,307	0,013		0,183	0,103	0,137		0,166	0,125	0,170		0,094	0,025	0,020		0,117	0,117	0,173
01262	1,641	0,365	0,252	00270	1,821	0,414	0,239	05084	2,182	0,201	0,294	01123	1,824	0,150	0,321	01124	2,507	0,264	0,296
	0,394	0,113	0,091		0,408	0,047	0,012		0,118	0,020	0,072		0,070	0,032	0,137		0,343	0,374	0,260
01265	1,806	0,065	0,162	05076	2,546	0,278	0,143	01267	2,125	0,122	0,084	01264	1,671	0,054	0,226	00844	2,334	0,454	0,025
	0,001	0,181	0,028		0,565	0,046	0,130		0,003	0,160	0,074		0,073	0,199	0,028		0,326	0,144	0,180
00845	2,310	0,461	0,047	00843	2,450	0,598	0,116	01261	1,572	0,353	0,201	01260	1,631	0,311	0,039	00094	3,056	0,254	0,135
	0,459	0,092	0,043		0,885	0,177	0,481		0,285	0,057	0,099		0,293	0,011	0,203		0,451	0,377	0,538
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
07361	6,610	1,696	1,338	00364	1,833	0,677	0,956	02873	4,001	1,422	1,085	04910	0,820	0,338	2,231	04911	0,089	0,333	1,803
	0,284	0,057	0,078		0,056	0,036	0,041		0,206	0,035	0,018		0,018	0,008	0,055		0,056	0,015	0,015
01123	0,849	0,109	1,499	00510	1,409	0,358	0,168	04908	1,345	0,052	0,075	01118	1,266	0,427	0,158	07393	2,049	0,067	2,350
	0,111	0,088	0,053		0,617	0,162	0,188		0,028	0,159	0,025		0,340	0,663	0,159		0,163	0,042	0,021
04909	2,627	0,015	1,824	00094	2,703	0,224	1,067	03954	1,440	0,501	0,155	04938	2,189	0,171	0,301	01117	0,921	0,422	0,275
	0,161	0,005	0,093		0,687	0,281	0,047		0,413	0,134	0,058		0,230	0,133	0,006		0,341	0,841	0,077
01116	0,850	0,309	0,992	04937	1,821	0,197	1,338	01115	1,718	1,002	1,306	04936	0,821	0,691	0,956	01114	2,010	0,412	1,015
	0,360	0,616	0,056		0,257	0,121	0,032		0,105	0,227	0,110		0,115	0,029	0,025		0,012	0,178	0,026
01124	1,859	0,198	1,612	01113	2,462	0,380	0,630	04907	1,635	0,319	0,591	02877	1,141	3,656	1,453	07362	1,080	2,472	1,230
	0,110	0,070	0,015		0,081	0,020	0,027		0,258	0,095	0,047		0,014	0,044	0,004		0,116	0,046	0,017
03938	1,066	0,172	0,570	01120	0,431	1,353	1,378	01121	0,231	0,776	1,050	01122	0,970	0,121	1,392	02876	2,201	1,046	1,175
	0,410	0,108	0,017		0,011	0,083	0,083		0,046	0,029	0,054		0,008	0,062	0,021		0,014	0,013	0,103
02875	1,310	0,061	0,552	01119	1,951	0,034	1,137	02874	2,413	0,100	0,710	03937	0,060	0,231	2,460	03936	0,000	0,051	2,117
	0,003	0,007	0,044		0,052	0,038	0,109		0,024	0,007	0,110		0,036	0,007	0,007		0,009	0,003	0,028
00507	2,516	0,733	0,356	02878	0,415	0,234	1,453	04913	1,348	0,705	1,789	02879	0,136	0,821	1,001	02880	2,116	4,666	1,739
	0,560	0,156	0,078		0,001	0,004	0,017		0,029	0,025	0,003		0,003	0,014	0,009		0,004	0,021	0,011
04916	0,726	1,486	1,404	04915	0,696	0,305	1,199	07363	4,076	3,395	1,637	04912	0,306	0,266	1,964	07396	0,009	0,331	1,604
	0,001	0,012	0,004		0,013	0,017	0,009		0,019	0,030	0,013		0,002	0,011	0,016		0,050	0,017	0,027
04917	0,492	0,002	1,525	02881	2,585	2,021	1,594	03939	0,015	0,371	0,953	03964	0,089	0,237	1,241	07364	4,036	0,913	1,180
	0,016	0,003	0,006		0,018	0,002	0,018		0,297	0,090	0,003		0,029	0,002	0,002		0,075	0,015	0,004
02884	2,038	0,909	1,059	04914	0,042	0,187	1,165	03948	0,265	0,145	1,078	07360	4,337	1,556	1,566	02868	4,213	1,602	0,974
	0,026	0,009	0,004		0,018	0,014	0,016		0,043	0,009	0,011		0,186	0,072	0,037		0,243	0,048	0,070
02882	1,589	0,448	0,846	03955	1,192	0,082	0,872	04935	0,612	0,064	1,514	04918	0,270	0,042	1,071	03947	0,377	0,070	1,190
	0,017	0,004	0,011		0,265	0,091	0,064		0,037	0,036	0,082		0,013	0,007	0,010		0,019	0,004	0,003
02883	0,990	0,438	1,009	03963	0,367	0,205	1,531	03962	0,013	0,237	1,518	04920	0,080	0,595	1,736	02866	0,058	1,343	0,856
	0,021	0,001	0,007		0,017	0,004	0,002		0,016	0,004	0,002		0,014	0,004	0,004		0,102	0,045	0,043
04919	0,171	0,648	1,358	03946	0,212	0,049	1,213	02867	2,802	0,129	0,848	07359	2,117	2,918	1,382	04934	0,181	0,145	1,459
	0,004	0,008	0,004		0,016	0,005	0,001		0,308	0,025	0,008		0,160	0,037	0,087		0,147	0,040	0,038
04921	0,130	0,145	1,075	04924	0,258	0,251	1,567	04923	0,479	0,599	1,584	04922	0,129	0,073	1,328	03961	0,083	0,077	1,345
	0,016	0,000	0,006		0,014	0,000	0,004		0,014	0,002	0,001		0,014	0,000	0,009		0,017	0,003	0,004
03945	0,127	0,005	1,184	02872	0,906	4,773	1,267	04933	0,921	1,399	1,265	07357	1,443	2,746	1,316	03960	0,227	0,057	1,153
	0,017	0,003	0,002		0,013	0,070	0,067		0,020	0,055	0,051		0,051	0,058	0,021		0,017	0,000	0,004
04926	0,706	0,143	1,611	04927	0,739	0,715	1,423	02869	1,454	2,478	1,302	03944	0,299	0,152	1,089	04925	0,670	0,470	1,169
	0,017	0,012	0,006		0,015	0,009	0,004		0,013	0,046	0,023		0,023	0,001	0,000		0,012	0,005	0,013
04928	1,425	0,332	0,996	03943	0,924	0,103	1,136	03959	0,585	0,326	0,942	04930	0,787	1,029	1,517	04929	1,597	1,063	1,402
	0,047	0,004	0,017		0,040	0,008	0,005		0,017	0,001	0,006		0,038	0,025	0,002		0,018	0,011	0,020
02862	1,059	3,139	1,612	07358	3,652	2,334	1,644	04932	1,855	0,752	1,642	04931	0,489	0,635	0,887	03956	0,230	0,153	1,634
	0,015	0,053	0,032		0,019	0,002	0,025		0,040	0,025	0,028		0,015	0,010	0,018		0,151	0,030	0,054
03958	0,082	0,221	1,061	03940	0,495	0,053	1,586	03942	1,696	0,056	1,460	02859	0,641	1,251	1,270	02861	5,202	1,826	1,491
	0,027	0,016	0,016		0,195	0,039	0,003		0,079	0,023	0,005		0,053	0,012	0,022		0,021	0,001	0,024

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02860	1,628	0,082	0,798	03941	0,959	0,449	1,775	03957	0,102	0,194	1,536	02870	0,137	1,274	1,156	02871	0,209	1,868	0,385
	0,028	0,001	0,031		0,134	0,015	0,007		0,074	0,007	0,024		0,008	0,007	0,061		0,011	0,043	0,073
02863	0,103	0,156	0,871	02865	1,516	4,937	1,073	02864	0,397	1,274	1,254								
	0,017	0,044	0,064		0,003	0,011	0,071		0,014	0,037	0,066								
Sisma in direzione Y																			
07361	2,758	0,422	0,497	00364	1,208	0,525	0,387	02873	1,363	0,373	0,283	04910	0,828	0,614	0,327	04911	1,173	0,435	0,623
	0,713	0,143	0,135		1,075	0,454	0,271		1,369	0,377	0,074		0,089	0,116	0,096		0,143	0,022	0,055
01123	1,535	0,538	0,170	00510	1,864	0,254	0,034	04908	1,744	0,263	0,030	01118	1,652	0,270	0,015	07393	1,019	0,117	0,546
	0,078	0,081	0,100		2,052	0,663	0,111		0,228	0,025	0,456		1,149	1,003	0,001		0,130	0,103	0,352
04909	2,343	0,421	0,209	00094	3,124	0,269	0,338	03954	1,632	0,078	0,093	04938	1,398	0,306	0,231	01117	1,272	0,376	0,337
	0,796	0,253	0,076		0,271	0,152	0,181		0,903	0,311	0,224		0,304	0,037	0,029		1,011	0,705	0,027
01116	2,150	0,674	0,923	04937	2,592	0,275	0,991	01115	2,333	0,962	1,114	04936	3,102	0,817	0,983	01114	2,732	0,563	0,817
	0,601	0,435	0,189		0,046	0,048	0,138		0,012	0,235	0,258		0,410	0,066	0,167		0,443	0,380	0,013
01124	2,781	0,736	0,138	01113	2,885	0,212	0,512	04907	2,907	0,373	0,650	02877	1,121	1,372	0,728	07362	2,323	1,095	0,788
	0,800	0,813	0,399		0,401	0,275	0,017		0,916	0,144	0,222		0,080	0,099	0,033		0,014	0,103	0,139
03938	2,820	0,521	0,805	01120	2,443	0,820	0,615	01121	1,982	0,803	0,346	01122	2,103	0,516	0,347	02876	4,240	0,675	0,874
	1,470	0,353	0,042		0,048	0,172	0,104		0,168	0,113	0,123		0,145	0,033	0,163		0,069	0,028	0,210
02875	1,950	0,039	0,149	01119	1,729	0,112	0,242	02874	1,912	0,089	0,328	03937	0,034	0,188	0,008	03936	0,531	0,636	0,772
	0,006	0,148	0,095		0,344	0,339	0,442		0,593	0,051	0,406		0,054	0,011	0,058		0,006	0,004	0,038
00507	2,913	0,663	0,386	02878	0,356	0,005	0,461	04913	0,754	0,401	0,082	02879	0,295	0,779	0,308	02880	0,364	1,003	0,095
	2,528	0,758	0,015		0,050	0,011	0,057		0,104	0,025	0,062		0,003	0,054	0,087		0,013	0,085	0,116
04916	1,874	0,325	0,185	04915	1,715	0,298	0,093	07363	1,640	0,150	0,320	04912	1,199	0,562	0,604	07396	1,952	0,086	0,753
	0,185	0,029	0,072		0,139	0,046	0,048		0,255	0,056	0,117		0,082	0,003	0,061		0,231	0,043	0,058
04917	2,227	0,257	0,297	02881	2,368	0,338	0,169	03939	2,431	0,540	1,015	03964	1,679	0,441	0,269	07364	3,977	0,934	0,563
	0,179	0,022	0,033		0,212	0,039	0,053		0,884	0,270	0,045		0,194	0,037	0,021		0,255	0,051	0,004
02884	3,024	0,663	0,457	04914	2,252	0,165	0,017	03948	2,607	0,503	0,129	07360	0,822	0,711	0,253	02868	1,572	0,060	0,163
	0,194	0,033	0,011		0,169	0,062	0,008		0,334	0,067	0,008		0,194	0,092	0,054		0,275	0,085	0,064
02882	2,168	0,004	0,110	03955	1,094	0,466	0,423	04935	0,544	0,379	0,462	04918	2,123	0,242	0,158	03947	2,290	0,440	0,048
	0,207	0,002	0,037		0,475	0,182	0,153		0,166	0,132	0,104		0,170	0,030	0,027		0,281	0,073	0,000
02883	2,497	0,180	0,242	03963	1,711	0,371	0,130	03962	1,734	0,346	0,055	04920	1,831	0,376	0,169	02866	4,172	1,447	1,054
	0,205	0,003	0,024		0,184	0,039	0,038		0,171	0,041	0,041		0,170	0,031	0,049		0,205	0,078	0,007
04919	1,960	0,248	0,025	03946	2,221	0,387	0,141	02867	2,593	0,011	0,559	07359	4,432	1,694	1,644	04934	1,420	0,632	1,183
	0,167	0,041	0,049		0,294	0,072	0,016		0,049	0,021	0,106		0,493	0,137	0,280		0,528	0,151	0,099
04921	2,185	0,315	0,207	04924	1,748	0,423	0,075	04923	1,883	0,414	0,039	04922	2,094	0,261	0,202	03961	1,686	0,334	0,069
	0,232	0,044	0,020		0,152	0,029	0,049		0,176	0,033	0,050		0,182	0,038	0,037		0,162	0,032	0,046
03945	2,183	0,441	0,151	02872	0,677	2,200	1,122	04933	1,453	0,783	0,872	07357	3,013	1,677	1,026	03960	1,669	0,357	0,054
	0,306	0,061	0,016		0,047	0,209	0,021		0,094	0,135	0,011		0,176	0,162	0,108		0,154	0,032	0,047
04926	2,066	0,420	0,325	04927	1,808	0,568	0,105	02869	0,208	1,200	0,049	03944	2,102	0,410	0,117	04925	2,155	0,198	0,262
	0,191	0,034	0,046		0,162	0,036	0,051		0,018	0,121	0,058		0,298	0,067	0,014		0,216	0,043	0,027
04928	1,930	0,137	0,040	03943	2,061	0,239	0,047	03959	1,691	0,295	0,188	04930	2,406	0,842	0,497	04929	2,302	0,188	0,258
	0,288	0,050	0,019		0,324	0,074	0,003		0,142	0,037	0,042		0,192	0,044	0,061		0,231	0,022	0,043
02862	0,122	1,376	0,057	07358	1,548	0,137	0,209	04932	0,671	0,109	0,072	04931	1,758	0,464	0,330	03956	0,829	0,125	0,757
	0,103	0,207	0,028		0,250	0,021	0,032		0,231	0,084	0,027		0,145	0,052	0,045		0,268	0,054	0,070
03958	1,538	0,064	0,558	03940	1,809	0,266	1,000	03942	1,494	0,092	0,007	02859	4,649	1,224	0,906	02861	2,772	0,212	0,012
	0,127	0,041	0,021		0,560	0,112	0,008		0,378	0,093	0,025		0,220	0,018	0,103		0,271	0,015	0,056
02860	2,376	0,031	0,100	03941	1,390	0,541	0,459	03957	1,097	0,633	0,917	02870	0,061	0,494	0,438	02871	0,109	0,271	0,265
	0,210	0,024	0,094		0,451	0,071	0,045		0,164	0,017	0,017		0,005	0,132	0,067		0,044	0,144	0,056
02863	0,269	1,041	0,229	02865	1,672	2,451	1,289	02864	0,398	0,992	0,822								
	0,114	0,176	0,125		0,001	0,192	0,196		0,031	0,202	0,165								
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione X																			
07315	2,130	0,270	0,680	00510	2,027	0,060	0,201	05005	1,267	0,134	0,690	00511	1,626	0,683	0,267	05004	0,814	0,388	0,515
	0,155	0,031	0,054		0,462	0,228	0,145		0,138	0,143	0,132		0,205	0,020	0,213		0,224	0,032	0,226
01190	2,083	0,676	0,072	07316	0,449	0,129	0,560	02955	4,753	1,640	0,715	00507	2,922	1,166	0,496	07350	6,972	1,695	1,098
	0,305	0,091	0,230		0,353	0,071	0,186		0,079	0,015	0,023		0,651	0,127	0,009		1,009	0,202	0,059
05008	0,534	0,135	0,944	02967	0,463	2,066	0,786	05006	0,108	0,322	0,915	02968	1,365	3,581	0,938	01189	1,956	0,273	0,017
	0,228	0,114	0,081		0,047	0,100	0,032		0,044	0,050	0,034		0,049	0,236	0,035		0,344	0,251	0,226
02962	2,020	1,041	0,903	07352	4,810	3,068	1,306	01187	3,126	0,232	0,495	02961	5,601	1,497	0,902	02960	4,950	0,133	0,431
	0,002	0,412	0,148		0,322	0,696	0,206		0,140	0,165	0,189		0,106	0,201	0,220		0,281	0,119	0,083
02959	3,231	0,054	0,150	01186	2,664	0,001	0,449	02958	2,150	0,085	0,309	02957	1,750	0,376	0,377	01185	2,648	0,437	0,468
	0,144	0,072	0,249		0,131	0,054	0,260		0,153	0,009	0,215		0,413	0,070	0,264		0,544	0,122	0,201
02953	3,521	0,032	0,207	01114	2,465	0,151	0,450	02954	3,419	0,277	0,293	01118	1,386	0,322	0,179	07349	1,716	4,361	1,555
	0,024	0,017	0,135		0,025	0,149	0,122		0,030	0,129	0,082		0,020	0,301	0,185		0,258	0,257	0,021
01116	0,214	1,126	0,873	02950	0,041	0,862	0,814	01113	3,007	0,418	0,421	01117	0,087	1,759	0,095	01115	1,384	0,073	0,642
	0,064	0,228	0,120		0,139	0,086	0,041		0,219	0,288	0,048		0,013	0,280	0,056		0,017	0,117	0,199
02952	2,147	0,151	0,259	02951	1,322	0,027	0,416	04132	0,162	0,045	0,963	05007	0,037	0,585	0,840	02966	0,349	2,174	0,312
	0,012	0,046	0,045		0,032	0,014	0,195		0,155	0,072	0,012		0,053	0,011	0,065		0,029	0,081	0,090
04133	0,190	0,061	1,197	02956	0,423	0,842	0,323	01188	2,906	0,670	0,522	04134	0,067	0,063	1,301	02965	0,103	1,292	0,365
	0,006	0,005	0,055		0,335	0,102	0,288		0,335	0,979	0,142		0,283	0,063	0,044		0,003	0,005	0,089
02964	0,040	0,584	0,385	02963	0,390	0,180	0,665	04135	0,257	0,053	1,076	00508	2,479	0,278	0,068	07351	1,832	0,398	0,198
	0,033	0,107	0,096		0,048	0,161	0,076		0,180	0,041	0,127		0,327	0,165	0,048		1,142	0,228	0,057
Sisma in direzione Y																			
07315	0,905	0,254	0,215	00510	1,776	0,072	0,048	05005	1,164	0,359	0,017	00511	2,678	0,085	0,047	05004	1,794	0,117	0,855
	1,269	0,254	0,067		2,173	0,829	0,248		0,354	0,022	0,151		1,120	0,485	0,023		0,483	0,252	0,017
01190	2,270	0,287	0,260	07316	2,622	0,353	0,769	02955	3,192	0,349	0,283	00507	2,958	0,499	0,103	07350	3,293	0,928	0,357
	0,286	0,475	0,218		0,715	0,143	0,099		0,842	0,251	0,010		2,590	0,505	0,271		3,175	0,635	0,269
05008	0,450	0,443	0,766	02967	0,523	1,789	0,652	05006	0,689	0,562	0,763	02968	1,762	2,868	0,982	01189	1,054	0,068	0,380
	0,146	0,049	0,156		0,067	0,079	0,267		0,245	0,058	0,022		0,391	0,135	0,437		0,556	0,109	0,258
02962	0,514	1,123	0,521	07352	1,142	1,489	0,585	01187	2,096	0,069	0,386	02961	1,565	0,490	0,413	02960	1,837	0,025	0,387
	0,650	0,213	0,025		1,686	0,329	0,250		0,569	0,041	0,181		1,230	0,190	0,148		0,588	0,035	0,104
02959	2,517	0,057	0,216	01186	2,953	0,021	0,376	02958	3,671	0,053	0,280	02957	3,830	0,239	0,345	01185	3,615	0,443	0,394
	0,009	0,071	0,041		0,357	0,057	0,212		0,520	0,073	0,067		1,165	0,129	0,046		1,266	0,162	0,021
02953	2,091	0,100	0,119	01114	2,446	0,133	0,093	02954	2,406	0,104	0,086	01118	1,692	0,629	0,184	07349	3,340	4,060	1,371
	0,441	0,054	0,293		0,473	0,104	0,156		0,785	0,160	0,059		1,249	0,845	0,089		0,500	0,057	0,048
01116	2,540	1,326	0,841	02950	3,104	0,935	0,788	01113	2,895	0,040	0,156	01117	1,555	1,761	0,419	01115	2,378	0,053	0,324
	0,580	0,205	0,204		0,199	0,156	0,154		0,545	0,243	0,226		0,987	0,507	0,093		0,105	0,052	0,244
02952	2,129	0,104	0,073	02951	2,225	0,035	0,098	04132	0,011	0,073	0,667	05007	0,006	0,800	0,705	02966	0,052	1,449	0,321
	0,447	0,113	0,073		0,132	0,021	0,376		0,386	0,001	0,132		0,117	0,027	0,105		0,004	0,069	0,153
04133	0,010	0,166	0,934	02956	5,464	1,703	0,728	01188	1,562	0,153	0,299	04134	0,189	0,115	0,986	02965	0,056	0,699	0,347
	0,112	0,031	0,102		1,626	0,108	0,147		2,096	0,301	0,208		0,209	0,096	0,019		0,010	0,073	0,137
02964	0,277	0,153	0,298	02963	0,096	0,150	0,561	04135	0,207	0,092	0,957	00508	3,539	1,133	0,076	07351	7,303	1,993	1,033
	0,005	0,057	0,129		0,104	0,079	0,037		0,018	0,109	0,167		2,862	0,623	0,123		2,734	0,547	0,209
Piano Secondo						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**							
Sisma in direzione X																			
05000	0,378	0,093	1,402	01173	0,921	0,065	0,069	02927	1,719	1,747	1,079	01170	0,076	0,016	0,590	02920	0,733	0,165	0,070
	0,036	0,019	0,367		0,106	0,374	0,062		0,145	0,197	0,363		0,721	0,089	0,004		0,417	0,004	0,155
01169	0,929	0,033	0,314	02921	0,030	0,105	0,284	01171	1,115	1,201	1,003	02922	1,579	1,327	0,850	02919	1,314	0,087	0,025
	0,178	0,054	0,120		0,843	0,099	0,053		1,642	0,798	0,116		1,166	0,237	0,340		0,184	0,011	0,161
02918	1,277	0,264	0,016	01168	1,468	0,013	0,385	02917	2,002	0,230	0,044	04999	0,051	0,266	1,131	07331	0,893	0,192	1,012
	0,176	0,058	0,195		0,232	0,009	0,177		0,369	0,075	0,183		0,094	0,067	0,173		0,326	0,060	0,317

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00481	0,126	0,507	0,345	01167	2,247	0,227	0,534	04136	0,110	0,084	1,705	02909	1,170	0,109	0,011	01176	0,740	0,062	0,224
	0,744	0,352	0,265		0,832	0,104	0,050		0,134	0,072	0,372		0,086	0,039	0,226		0,100	0,119	0,059
02910	0,744	0,104	0,132	01172	0,204	2,452	0,277	02923	1,727	4,368	1,286	07372	2,477	6,204	1,624	02912	0,041	0,096	0,019
	0,231	0,052	0,011		0,683	0,997	0,085		0,427	0,418	0,109		1,038	1,208	0,354		0,185	0,074	0,113
01178	0,235	0,313	0,171	02913	0,971	0,137	0,342	04998	0,122	0,894	0,851	07370	3,398	0,409	0,435	02914	1,396	1,514	0,352
	0,078	0,010	0,035		0,142	0,025	0,095		0,028	0,267	0,102		0,446	0,088	0,234		0,097	0,068	0,104
07141	0,222	0,478	0,284	01177	0,624	0,185	0,212	07369	3,202	3,779	1,281	01174	1,360	0,059	0,654	02908	2,464	0,189	0,309
	0,476	0,219	0,141		0,057	0,009	0,090		0,376	0,681	0,013		0,219	0,566	0,156		0,173	0,011	0,061
01175	1,190	0,071	0,375	02911	0,459	0,197	0,090	02907	3,150	2,058	0,865	02926	0,059	0,795	0,785	04137	0,248	0,134	1,774
	0,119	0,115	0,026		0,248	0,062	0,118		0,150	0,033	0,338		0,016	0,001	0,335		0,062	0,041	0,356
02924	0,683	2,900	1,335	02925	0,232	1,540	1,134	02916	2,472	0,176	0,205	00482	1,046	0,308	0,238	07332	1,551	0,015	0,989
	0,150	0,220	0,187		0,045	0,149	0,303		0,872	0,004	0,094		0,613	0,229	0,262		0,258	0,058	0,066
04138	0,192	0,529	1,493	02915	3,980	1,674	0,567	07143	3,047	0,787	0,576	07371	6,068	2,015	1,041				
	0,029	0,074	0,272		1,094	0,062	0,003		1,930	0,407	0,053		1,807	0,361	0,075				
Sisma in direzione Y																			
05000	0,034	0,015	0,140	01173	0,122	0,032	0,012	02927	0,164	0,199	0,100	01170	0,154	0,003	0,113	02920	0,227	0,028	0,013
	0,044	0,065	0,434		0,837	0,689	0,115		0,068	0,410	0,662		1,010	0,182	0,092		0,559	0,039	0,220
01169	0,286	0,004	0,099	02921	0,147	0,002	0,028	01171	0,053	0,124	0,127	02922	0,018	0,136	0,034	02919	0,345	0,021	0,006
	0,269	0,070	0,127		1,205	0,148	0,085		1,971	1,093	0,195		1,573	0,288	0,545		0,262	0,017	0,188
02918	0,333	0,063	0,004	01168	0,402	0,010	0,119	02917	0,496	0,075	0,001	04999	0,003	0,040	0,103	07331	0,106	0,020	0,097
	0,145	0,065	0,269		0,272	0,012	0,204		0,493	0,079	0,257		0,041	0,292	0,376		0,367	0,007	0,185
00481	0,004	0,058	0,015	01167	0,531	0,052	0,122	04136	0,036	0,016	0,165	02909	0,155	0,010	0,001	01176	0,133	0,002	0,026
	0,171	0,251	0,084		1,043	0,153	0,035		0,322	0,087	0,431		0,189	0,066	0,267		0,057	0,073	0,297
02910	0,179	0,018	0,011	01172	0,110	0,245	0,009	02923	0,107	0,371	0,120	07372	0,165	0,513	0,141	02912	0,122	0,021	0,004
	0,246	0,083	0,174		0,744	1,193	0,127		0,539	0,542	0,205		1,187	1,682	0,529		0,348	0,093	0,162
01178	0,065	0,020	0,024	02913	0,118	0,012	0,026	04998	0,074	0,104	0,126	07370	0,199	0,041	0,023	02914	0,096	0,100	0,023
	0,382	0,113	0,266		0,356	0,071	0,182		0,116	0,270	0,092		0,344	0,069	0,114		0,407	0,126	0,159
07141	0,005	0,028	0,030	01177	0,118	0,033	0,018	07369	0,323	0,371	0,136	01174	0,171	0,012	0,048	02908	0,259	0,018	0,024
	0,903	0,164	0,000		0,066	0,005	0,286		0,120	0,918	0,255		0,111	0,887	0,375		0,216	0,067	0,301
01175	0,156	0,006	0,039	02911	0,152	0,028	0,011	02907	0,323	0,185	0,091	02926	0,004	0,078	0,072	04137	0,018	0,008	0,171
	0,092	0,085	0,297		0,437	0,113	0,178		0,527	0,173	0,332		0,022	0,041	0,485		0,125	0,065	0,460
02924	0,060	0,242	0,120	02925	0,025	0,120	0,103	02916	0,524	0,028	0,041	00482	0,249	0,001	0,045	07332	0,265	0,010	0,107
	0,172	0,266	0,318		0,010	0,174	0,389		1,089	0,002	0,092		0,801	0,262	0,277		0,592	0,119	0,079
04138	0,005	0,039	0,149	02915	0,696	0,172	0,047	07143	0,654	0,075	0,111	07371	0,928	0,307	0,094				
	0,108	0,070	0,314		1,412	0,095	0,003		2,312	0,481	0,105		2,213	0,443	0,132				
Piano Secondo						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**							
Sisma in direzione X																			
01206	0,663	0,297	0,758	05023	1,405	0,568	0,972	07143	2,068	0,971	0,926	01215	1,128	0,049	0,691	05038	1,067	0,184	0,922
	0,631	0,052	0,285		0,928	0,192	0,040		1,838	0,689	0,253		0,064	0,111	0,078		0,056	0,015	0,054
01214	1,765	0,320	0,774	05039	0,877	0,048	0,882	01216	0,956	0,127	0,698	00166	0,531	0,198	0,635	01220	0,725	0,068	0,747
	0,119	0,041	0,089		0,029	0,010	0,004		0,139	0,088	0,111		1,510	0,650	0,093		0,134	0,016	0,016
05021	0,632	0,066	0,682	05020	1,616	0,296	0,833	01219	0,746	0,025	0,623	05040	0,747	0,017	0,817	05027	0,377	0,873	0,310
	0,069	0,099	0,231		0,252	0,085	0,095		0,479	0,353	0,117		0,008	0,008	0,022		0,092	0,108	0,363
01227	0,416	0,127	0,026	05022	0,410	0,738	0,077	01226	0,090	0,154	0,233	07116	2,076	0,455	0,756	01213	1,193	0,322	0,839
	0,910	0,350	0,372		0,113	0,011	0,340		0,591	0,118	0,325		0,597	0,346	0,071		0,394	0,146	0,028
00482	0,608	0,047	0,156	01172	0,341	1,432	0,064	05024	0,566	0,331	1,066	05025	0,390	0,033	1,176	01168	1,210	0,219	0,844
	0,625	0,115	0,329		0,599	0,581	0,144		0,486	0,032	0,053		0,015	0,023	0,213		0,261	0,122	0,233
01218	0,774	0,066	0,643	05041	0,642	0,040	0,773	01167	2,317	0,749	1,100	05026	0,245	0,839	1,100	01171	0,130	1,795	0,920
	0,111	0,082	0,093		0,001	0,054	0,030		0,849	0,372	0,086		0,574	0,050	0,098		1,473	1,046	0,120
01170	0,273	0,787	1,152	05029	0,049	0,316	1,145	05028	0,088	0,073	1,131	01169	0,603	0,117	0,906	01225	0,256	0,226	0,638

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,787	0,545	0,066		0,152	0,105	0,072		0,130	0,030	0,095		0,221	0,142	0,220		0,208	0,056	0,127
05030	0,208	0,557	0,820	01217	1,010	0,024	0,670	01207	0,216	0,043	0,720	01208	0,170	0,032	0,854	05032	0,313	0,107	1,082
	0,197	0,153	0,105		0,018	0,151	0,112		0,493	0,099	0,094		0,310	0,059	0,043		0,000	0,048	0,050
05031	0,407	0,032	1,010	01210	0,507	0,137	0,851	01209	0,271	0,043	0,848	01211	0,702	0,129	0,881	01212	0,941	0,165	0,833
	0,092	0,014	0,017		0,032	0,006	0,048		0,195	0,039	0,052		0,043	0,014	0,028		0,177	0,035	0,011
05034	0,204	0,137	0,806	01224	0,203	0,036	0,774	05035	0,652	0,084	1,002	05033	0,172	0,261	0,969	01223	0,288	0,058	0,798
	0,010	0,035	0,077		0,105	0,021	0,062		0,018	0,008	0,037		0,090	0,079	0,012		0,019	0,004	0,053
05036	0,532	0,102	0,963	05037	0,446	0,116	0,862	01222	0,446	0,100	0,817	01221	0,570	0,141	0,760				
	0,003	0,023	0,016		0,015	0,026	0,030		0,057	0,014	0,031		0,082	0,016	0,027				
Sisma in direzione Y																			
01206	0,286	0,092	0,384	05023	0,445	0,093	0,341	07143	0,616	0,109	0,347	01215	0,143	0,016	0,425	05038	0,177	0,046	0,434
	0,956	0,124	0,314		1,205	0,237	0,010		2,226	0,791	0,298		0,052	0,054	0,074		0,006	0,028	0,018
01214	0,492	0,197	0,331	05039	0,177	0,010	0,436	01216	0,091	0,032	0,442	00166	0,669	0,245	0,335	01220	0,009	0,073	0,439
	0,244	0,181	0,138		0,035	0,001	0,050		0,110	0,076	0,102		0,344	0,164	0,144		0,005	0,047	0,179
05021	0,346	0,194	0,420	05020	0,304	0,191	0,398	01219	0,571	0,234	0,361	05040	0,064	0,006	0,448	05027	0,196	0,070	0,282
	0,355	0,104	0,155		0,318	0,097	0,097		0,399	0,237	0,102		0,018	0,002	0,057		0,052	0,144	0,492
01227	0,199	0,002	0,256	05022	0,172	0,074	0,222	01226	0,156	0,053	0,269	07116	0,656	0,283	0,317	01213	0,103	0,096	0,466
	1,304	0,478	0,475		0,319	0,004	0,431		0,895	0,179	0,443		0,158	0,078	0,100		0,031	0,028	0,152
00482	0,163	0,028	0,073	01172	0,217	0,137	0,127	05024	0,276	0,080	0,354	05025	0,248	0,012	0,346	01168	0,361	0,020	0,240
	0,838	0,124	0,389		0,621	0,807	0,216		0,649	0,058	0,052		0,046	0,032	0,238		0,307	0,107	0,282
01218	0,039	0,004	0,442	05041	0,000	0,030	0,451	01167	0,561	0,124	0,316	05026	0,191	0,073	0,327	01171	0,182	0,156	0,250
	0,061	0,010	0,108		0,061	0,047	0,041		1,040	0,356	0,063		0,751	0,075	0,076		1,735	1,292	0,214
01170	0,143	0,068	0,284	05029	0,194	0,022	0,355	05028	0,198	0,051	0,357	01169	0,247	0,047	0,238	01225	0,081	0,000	0,322
	1,054	0,644	0,041		0,234	0,139	0,060		0,176	0,054	0,071		0,324	0,153	0,257		0,393	0,104	0,185
05030	0,182	0,040	0,333	01217	0,036	0,009	0,446	01207	0,230	0,007	0,350	01208	0,213	0,025	0,360	05032	0,173	0,024	0,368
	0,243	0,197	0,162		0,066	0,126	0,053		0,819	0,164	0,089		0,551	0,109	0,073		0,053	0,070	0,049
05031	0,185	0,047	0,368	01210	0,209	0,010	0,388	01209	0,200	0,001	0,376	01211	0,204	0,020	0,423	01212	0,202	0,003	0,471
	0,211	0,047	0,040		0,225	0,045	0,065		0,444	0,089	0,084		0,172	0,031	0,060		0,012	0,002	0,062
05034	0,132	0,004	0,369	01224	0,116	0,033	0,357	05035	0,176	0,048	0,392	05033	0,161	0,018	0,366	01223	0,103	0,031	0,373
	0,071	0,053	0,120		0,278	0,056	0,095		0,058	0,014	0,038		0,133	0,109	0,058		0,164	0,033	0,098
05036	0,151	0,001	0,388	05037	0,124	0,022	0,402	01222	0,109	0,003	0,410	01221	0,113	0,036	0,466				
	0,008	0,034	0,036		0,010	0,033	0,063		0,067	0,015	0,063		0,014	0,003	0,070				
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
03633	1,690	0,072	0,080	03632	1,301	0,021	0,340	01148	1,475	0,014	0,406	02404	2,040	0,016	0,234	03640	1,630	0,040	0,098
	0,046	0,037	0,265		0,128	0,057	0,311		0,049	0,030	0,037		0,114	0,045	0,306		0,043	0,036	0,318
02403	1,954	0,179	0,191	02405	2,221	0,026	0,306	03641	2,036	0,064	0,106	03631	0,224	1,272	0,339	01147	0,278	0,813	0,923
	0,288	0,025	0,233		0,115	0,130	0,301		0,099	0,039	0,330		0,515	0,065	0,159		0,143	0,100	0,144
02406	2,912	1,027	0,574	03643	2,759	0,108	0,004	03642	2,824	0,076	0,254	07334	0,967	3,317	1,683	01146	1,052	4,353	1,139
	0,302	0,627	0,028		0,062	0,208	0,099		0,191	0,073	0,214		0,152	0,549	0,211		0,274	0,521	0,233
03639	0,937	0,227	0,275	03638	1,080	0,735	0,293	02408	1,472	0,112	0,225	06627	1,022	0,268	0,857	06630	0,851	0,308	1,089
	0,091	0,044	0,226		0,194	0,171	0,231		0,381	0,726	0,281		0,096	0,181	0,086		0,087	0,323	0,004
04092	0,036	0,161	1,559	04091	0,047	0,003	1,737	06629	0,218	0,460	1,376	03635	2,342	0,619	0,069	03634	1,710	0,308	0,176
	0,138	0,027	0,004		0,027	0,005	0,084		0,027	0,011	0,127		0,613	0,161	0,085		0,399	0,114	0,289
01149	2,013	0,227	0,518	01150	2,672	0,242	0,744	03636	2,605	0,498	0,053	06628	0,655	0,201	1,366	07295	1,760	0,015	1,469
	0,102	0,051	0,277		0,295	0,202	0,010		0,391	0,024	0,050		0,136	0,022	0,039		0,113	0,023	0,158
00382	1,708	0,110	0,762	01145	0,210	0,846	0,886	00167	1,393	0,536	0,167	07296	0,590	0,226	0,995	03637	4,500	1,784	0,154
	0,589	0,291	0,194		0,016	0,081	0,075		0,970	0,345	0,413		0,582	0,116	0,217		0,483	0,013	0,131
00096	4,204	1,451	1,173	07335	6,977	1,395	1,360	04090	0,172	0,010	1,644	02407	1,630	0,791	0,449	07337	2,699	1,478	1,134
	0,066	0,045	0,045		0,641	0,128	0,150		0,035	0,013	0,133		0,237	0,935	0,349		0,350	0,753	0,396

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03649	1,393	3,289	1,038	03647	0,093	0,471	0,735	03648	0,605	2,764	0,852	03644	5,890	0,121	0,481	00109	2,098	0,028	0,145
	0,052	0,023	0,251		0,001	0,165	0,128		0,006	0,004	0,117		0,560	0,223	0,087		0,952	0,144	0,186
07336	1,289	0,221	0,264	03646	0,033	1,033	0,000	03645	0,033	2,648	0,466								
	2,064	0,413	0,175		0,052	0,325	0,076		0,167	0,584	0,038								
Sisma in direzione Y																			
03633	1,837	0,028	0,032	03632	1,935	0,002	0,211	01148	1,945	0,012	0,230	02404	2,240	0,047	0,136	03640	2,465	0,020	0,070
	0,119	0,042	0,250		0,021	0,054	0,298		0,169	0,013	0,026		0,079	0,033	0,089		0,068	0,100	0,001
02403	2,620	0,136	0,214	02405	2,084	0,013	0,063	03641	2,217	0,064	0,067	03631	2,758	0,756	0,183	01147	2,412	0,778	0,564
	0,043	0,184	0,168		0,155	0,021	0,092		0,196	0,000	0,085		0,503	0,042	0,149		0,163	0,187	0,127
02406	1,992	0,257	0,109	03643	2,038	0,019	0,039	03642	2,204	0,014	0,006	07334	2,300	1,337	1,010	01146	2,346	1,719	0,762
	0,124	0,195	0,049		0,209	0,066	0,046		0,145	0,024	0,050		0,172	0,296	0,144		0,147	0,181	0,145
03639	2,706	0,082	0,155	03638	3,395	0,990	0,459	02408	1,448	0,161	0,069	06627	0,977	0,011	0,510	06630	0,225	0,177	0,385
	0,044	0,032	0,162		0,113	0,011	0,071		0,065	0,013	0,050		0,145	0,075	0,066		0,067	0,030	0,070
04092	0,057	0,247	0,523	04091	0,091	0,030	0,554	06629	0,127	0,499	0,432	03635	2,014	0,190	0,062	03634	1,930	0,148	0,100
	0,061	0,008	0,004		0,000	0,000	0,036		0,049	0,013	0,019		0,503	0,217	0,119		0,422	0,104	0,302
01149	2,014	0,019	0,168	01150	2,265	0,046	0,063	03636	2,189	0,063	0,023	06628	0,864	0,174	0,383	07295	0,996	0,287	0,359
	0,106	0,012	0,246		0,323	0,132	0,007		0,545	0,050	0,080		0,132	0,149	0,094		0,220	0,044	0,024
00382	1,370	0,382	0,010	01145	1,333	0,495	0,227	00167	1,813	0,021	0,204	07296	1,314	0,219	0,472	03637	3,014	0,935	0,216
	0,518	0,269	0,104		0,017	0,036	0,131		0,417	0,156	0,151		0,299	0,060	0,086		0,038	0,046	0,146
00096	2,810	0,737	0,391	07335	3,840	0,959	0,602	04090	0,076	0,082	0,186	02407	1,636	0,147	0,102	07337	1,324	0,170	0,344
	1,406	0,425	0,076		1,018	0,204	0,115		0,041	0,013	0,081		0,380	0,087	0,122		0,147	0,072	0,050
03649	1,003	1,070	0,520	03647	0,028	0,129	0,175	03648	0,011	0,074	0,322	03644	2,396	0,091	0,032	00109	2,630	0,984	0,331
	0,067	0,046	0,002		0,015	0,009	0,041		0,011	0,008	0,057		0,133	0,064	0,039		1,113	0,289	0,048
07336	4,552	1,038	0,785	03646	0,126	0,281	0,143	03645	0,068	0,820	0,026								
	1,053	0,211	0,078		0,018	0,069	0,077		0,038	0,115	0,074								
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
01144	1,056	0,063	0,656	00382	1,295	0,182	0,601	04954	1,063	0,367	0,592	00509	1,237	0,379	0,113	04953	1,137	0,571	0,401
	0,174	0,046	0,035		0,613	0,239	0,005		0,080	0,018	0,115		0,440	0,115	0,168		0,025	0,124	0,000
01130	1,047	1,337	0,183	01131	1,342	0,232	0,573	00901	1,614	0,497	1,197	04955	2,202	0,690	1,400	00096	2,867	1,225	1,338
	0,127	0,462	0,125		0,275	0,082	0,029		0,259	0,066	0,058		0,311	0,065	0,011		0,034	0,028	0,027
04990	1,398	1,016	0,952	01129	1,232	1,612	0,928	01128	1,090	0,993	1,198	04989	1,297	0,431	1,640	01127	1,460	0,542	1,170
	0,101	0,070	0,008		0,073	0,619	0,036		0,129	0,259	0,082		0,090	0,097	0,014		0,057	0,216	0,085
04988	1,385	0,350	1,715	01126	2,153	0,374	1,252	01125	2,729	1,147	1,131	01145	0,713	0,792	0,630	01150	3,030	0,747	1,520
	0,036	0,043	0,003		0,109	0,172	0,015		0,221	0,249	0,073		0,069	0,126	0,005		0,001	0,054	0,096
04952	1,934	0,803	1,242	04956	1,380	0,385	1,524	04957	1,166	0,058	1,597	01149	1,783	0,086	1,204	04958	1,031	0,854	1,467
	0,104	0,021	0,019		0,074	0,001	0,034		0,013	0,010	0,017		0,026	0,010	0,046		0,055	0,026	0,000
01148	1,207	0,044	1,303	00900	1,192	0,159	1,250	04959	0,949	0,600	0,788	01146	0,752	1,457	1,058	01147	0,630	0,920	1,469
	0,142	0,066	0,088		0,159	0,032	0,000		0,003	0,044	0,073		0,197	0,194	0,073		0,052	0,061	0,120
00505	2,657	0,857	0,844	04962	0,879	0,424	1,263	01142	0,605	0,059	1,072	01143	0,788	0,275	0,783	00888	1,439	0,580	1,205
	0,175	0,063	0,046		0,031	0,016	0,022		0,070	0,014	0,021		0,127	0,025	0,042		0,253	0,090	0,034
00899	0,777	0,264	1,393	01141	0,655	0,049	1,199	04960	0,869	0,154	1,641	04961	0,891	0,309	1,608	00898	0,755	0,059	1,405
	0,074	0,008	0,013		0,030	0,013	0,024		0,027	0,017	0,020		0,036	0,023	0,008		0,049	0,016	0,015
04963	0,600	0,109	1,578	04964	0,622	0,075	1,636	00544	0,651	0,082	1,469	04984	1,009	0,235	1,575	00889	1,187	0,135	1,272
	0,032	0,002	0,000		0,013	0,013	0,005		0,026	0,005	0,011		0,068	0,028	0,022		0,184	0,059	0,023
04965	0,652	0,244	1,514	04966	0,468	0,055	1,379	00546	0,420	0,126	1,347	04985	1,054	0,053	1,676	04986	1,162	0,458	1,455
	0,022	0,018	0,006		0,004	0,010	0,016		0,021	0,004	0,015		0,038	0,003	0,020		0,066	0,003	0,011
04968	0,373	0,111	1,602	04969	0,326	0,087	1,512	01140	0,324	0,047	1,435	00897	0,408	0,091	1,526	04967	0,353	0,009	1,627
	0,014	0,007	0,000		0,013	0,004	0,009		0,017	0,004	0,008		0,021	0,005	0,011		0,010	0,003	0,000
04987	0,864	0,128	1,147	04971	0,086	0,031	1,625	04970	0,153	0,009	1,595	00896	0,290	0,009	1,542	01139	0,103	0,056	1,478

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,037	0,012	0,043		0,014	0,004	0,001		0,016	0,001	0,006		0,017	0,000	0,010		0,016	0,004	0,009
00894	0,196	0,001	1,553	00895	0,165	0,011	1,542	04972	0,078	0,045	1,584	01132	1,147	0,095	0,822	01136	0,294	0,003	1,501
	0,017	0,004	0,008		0,016	0,003	0,008		0,013	0,001	0,003		0,165	0,055	0,024		0,016	0,000	0,007
01137	0,168	0,070	1,507	04976	0,243	0,014	1,560	04973	0,152	0,020	1,551	01138	0,147	0,002	1,506	00545	0,737	0,224	1,115
	0,016	0,004	0,008		0,013	0,005	0,009		0,014	0,003	0,008		0,017	0,003	0,008		0,099	0,020	0,026
04981	0,765	0,103	1,640	00890	0,743	0,205	1,458	04982	0,825	0,127	1,587	00893	0,323	0,086	1,553	04974	0,265	0,033	1,628
	0,024	0,015	0,015		0,084	0,013	0,006		0,032	0,020	0,002		0,021	0,001	0,009		0,017	0,006	0,001
04975	0,266	0,009	1,606	04979	0,526	0,053	1,556	04978	0,528	0,001	1,623	04983	0,754	0,114	1,406	04980	0,412	0,030	1,495
	0,009	0,009	0,000		0,013	0,016	0,006		0,017	0,015	0,005		0,011	0,016	0,025		0,017	0,007	0,015
01135	0,389	0,104	1,460	00543	1,090	0,156	1,367	04977	0,513	0,083	1,592	00892	0,547	0,109	1,522	01134	0,566	0,137	1,377
	0,022	0,004	0,012		0,135	0,027	0,010		0,029	0,008	0,004		0,029	0,006	0,005		0,031	0,012	0,016
01133	0,639	0,050	1,293	00891	0,681	0,058	1,492												
	0,052	0,009	0,015		0,050	0,017	0,002												
Sisma in direzione Y																			
01144	1,625	0,314	0,662	00382	1,616	0,179	0,607	04954	1,596	0,204	0,655	00509	1,629	0,220	0,166	04953	1,600	0,461	0,226
	0,310	0,107	0,102		0,524	0,260	0,151		0,186	0,070	0,075		1,944	0,603	0,060		0,225	0,056	0,417
01130	1,489	0,633	0,139	01131	1,509	0,276	0,353	00901	2,170	0,441	0,639	04955	2,186	0,479	0,298	00096	2,279	0,862	0,134
	1,130	1,094	0,034		0,941	0,329	0,228		0,407	0,088	0,064		0,294	0,008	0,122		1,396	0,544	0,121
04990	1,372	0,588	0,462	01129	1,014	0,714	0,469	01128	1,631	0,594	0,699	04989	1,815	0,409	0,706	01127	1,991	0,369	0,654
	0,290	0,029	0,026		1,042	0,832	0,016		0,669	0,602	0,190		0,079	0,071	0,188		0,000	0,179	0,220
04988	2,260	0,291	0,608	01126	2,387	0,254	0,561	01125	2,694	0,308	0,411	01145	1,495	0,112	0,586	01150	2,493	0,339	0,196
	0,422	0,078	0,117		0,478	0,100	0,036		0,485	0,138	0,014		0,016	0,048	0,077		0,116	0,163	0,131
04952	2,584	0,360	0,459	04956	2,140	0,298	0,575	04957	2,072	0,183	0,695	01149	2,068	0,123	0,595	04958	1,842	0,435	0,748
	0,974	0,200	0,181		0,215	0,095	0,021		0,158	0,012	0,054		0,024	0,088	0,028		0,123	0,018	0,029
01148	1,985	0,117	0,739	00900	2,165	0,405	0,564	04959	1,676	0,359	0,649	01146	1,685	0,345	0,676	01147	2,194	0,481	0,846
	0,258	0,058	0,039		0,320	0,064	0,032		0,120	0,022	0,092		0,188	0,108	0,061		0,067	0,020	0,129
00505	2,841	0,638	0,301	04962	1,738	0,346	0,516	01142	1,584	0,321	0,495	01143	1,580	0,348	0,560	00888	2,348	0,423	0,497
	2,410	0,704	0,016		0,141	0,048	0,051		0,149	0,038	0,054		0,214	0,043	0,072		1,493	0,366	0,014
00899	2,084	0,396	0,517	01141	1,654	0,300	0,413	04960	2,100	0,332	0,511	04961	1,929	0,320	0,556	00898	2,163	0,425	0,437
	0,304	0,065	0,039		0,163	0,037	0,048		0,171	0,035	0,039		0,154	0,057	0,045		0,270	0,063	0,029
04963	2,139	0,386	0,386	04964	2,002	0,344	0,412	00544	2,218	0,417	0,357	04984	2,112	0,427	0,449	00889	2,208	0,505	0,494
	0,214	0,045	0,029		0,170	0,046	0,037		0,280	0,056	0,029		0,575	0,099	0,087		0,963	0,282	0,066
04965	1,832	0,336	0,409	04966	1,669	0,346	0,389	00546	1,601	0,342	0,347	04985	1,967	0,395	0,453	04986	1,720	0,395	0,442
	0,159	0,047	0,042		0,149	0,033	0,047		0,163	0,033	0,046		0,172	0,104	0,127		0,115	0,141	0,031
04968	1,909	0,352	0,105	04969	1,744	0,336	0,205	01140	1,639	0,337	0,109	00897	2,154	0,424	0,079	04967	2,067	0,390	0,108
	0,173	0,042	0,041		0,155	0,039	0,044		0,160	0,037	0,045		0,271	0,066	0,031		0,191	0,044	0,032
04987	1,607	0,366	0,402	04971	1,972	0,380	0,181	04970	2,122	0,399	0,175	00896	2,148	0,433	0,211	01139	1,661	0,320	0,051
	0,209	0,120	0,085		0,186	0,040	0,039		0,235	0,042	0,028		0,282	0,064	0,026		0,160	0,037	0,045
00894	2,135	0,427	0,130	00895	2,199	0,415	0,153	04972	1,825	0,348	0,178	01132	1,521	0,291	0,404	01136	1,650	0,325	0,161
	0,298	0,072	0,019		0,298	0,060	0,022		0,170	0,040	0,044		0,538	0,195	0,161		0,154	0,033	0,042
01137	1,646	0,331	0,143	04976	1,733	0,342	0,142	04973	1,670	0,349	0,175	01138	1,603	0,344	0,165	00545	1,561	0,327	0,391
	0,158	0,037	0,041		0,158	0,046	0,039		0,149	0,032	0,044		0,163	0,033	0,043		0,371	0,074	0,068
04981	2,024	0,425	0,319	00890	2,103	0,438	0,362	04982	1,859	0,385	0,308	00893	2,120	0,432	0,158	04974	2,040	0,407	0,157
	0,301	0,089	0,082		0,533	0,088	0,024		0,149	0,106	0,068		0,322	0,065	0,016		0,222	0,049	0,038
04975	1,887	0,371	0,149	04979	1,802	0,359	0,203	04978	1,944	0,399	0,212	04983	1,696	0,350	0,295	04980	1,654	0,348	0,202
	0,179	0,050	0,046		0,159	0,072	0,042		0,198	0,067	0,056		0,140	0,081	0,003		0,161	0,047	0,025
01135	1,590	0,341	0,210	00543	2,160	0,411	0,444	04977	2,098	0,407	0,218	00892	2,170	0,409	0,220	01134	1,627	0,323	0,280
	0,176	0,035	0,028		0,657	0,131	0,010		0,311	0,057	0,034		0,345	0,069	0,013		0,191	0,054	0,020
01133	1,628	0,334	0,333	00891	2,107	0,433	0,305												
	0,223	0,040	0,019		0,415	0,109	0,005												

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**							
Sisma in direzione X																			
07307	2,338	0,287	0,920	00509	2,019	0,160	0,073	05042	1,217	0,560	1,021	07163	2,439	1,423	0,170	07308	2,313	1,895	0,589
	0,084	0,017	0,083		0,278	0,164	0,099		0,151	0,195	0,003		2,035	0,407	0,299		2,103	0,421	0,221
01229	1,683	1,043	0,552	05044	0,279	0,375	1,191	01228	2,243	0,569	0,790	02970	1,517	0,099	0,022	02969	0,638	0,074	0,608
	0,737	1,322	0,237		0,222	0,178	0,112		0,315	1,428	0,081		0,033	0,041	0,063		0,222	0,036	0,026
01128	0,647	1,068	0,756	04084	0,121	0,192	1,611	04087	0,196	0,025	1,466	01130	0,809	1,503	0,020	02975	5,082	1,939	0,963
	0,169	0,059	0,091		0,717	0,300	0,263		0,112	0,061	0,180		0,254	0,616	0,133		0,129	0,023	0,025
02974	3,465	0,209	0,426	01125	3,013	0,203	0,597	07342	0,212	4,437	1,359	01129	0,660	2,441	0,814	00505	3,023	1,387	0,767
	0,138	0,027	0,062		0,169	0,114	0,026		0,060	0,509	0,140		0,251	1,021	0,136		0,165	0,039	0,070
07343	7,929	2,005	1,461	01127	1,611	0,004	0,352	02971	1,664	0,001	0,175	02973	2,725	0,147	0,179	02972	1,986	0,174	0,168
	0,342	0,068	0,089		0,059	0,111	0,064		0,078	0,027	0,111		0,105	0,008	0,045		0,147	0,001	0,025
01126	2,141	0,020	0,418	02981	0,882	4,450	0,936	05043	0,307	1,213	1,348	02982	1,472	4,879	1,208	04086	0,126	0,475	1,687
	0,144	0,097	0,160		0,000	0,195	0,168		0,105	0,069	0,221		0,150	0,356	0,144		0,190	0,060	0,130
02980	0,136	1,558	0,805	02976	3,748	2,972	1,373	07344	5,071	4,727	1,657	02978	0,011	0,756	0,353	02979	0,269	2,228	0,159
	0,004	0,043	0,204		0,768	1,175	0,302		5,848	4,313	1,050		0,071	0,382	0,100		0,071	0,137	0,154
02977	0,484	0,114	0,142	04085	0,130	0,079	1,752												
	0,041	0,538	0,171		0,528	0,106	0,164												
Sisma in direzione Y																			
07307	0,710	0,212	0,245	00509	1,508	0,178	0,077	05042	0,949	0,433	0,297	07163	2,092	1,330	0,076	07308	2,925	0,211	0,609
	1,131	0,226	0,103		2,083	0,795	0,189		0,309	0,094	0,315		0,365	0,073	0,550		0,131	0,026	0,304
01229	1,097	1,238	0,222	05044	0,085	0,190	0,608	01228	0,425	0,232	0,160	02970	1,490	0,081	0,123	02969	2,568	0,009	0,255
	0,126	0,425	0,077		0,066	0,087	0,160		0,026	0,742	0,031		0,159	0,103	0,023		0,411	0,096	0,127
01128	1,864	0,741	0,411	04084	0,832	0,354	0,910	04087	0,016	0,018	0,675	01130	1,126	0,739	0,016	02975	3,318	0,451	0,274
	0,423	0,155	0,145		0,255	0,078	0,202		0,374	0,034	0,067		0,871	0,824	0,031		0,832	0,198	0,024
02974	2,526	0,024	0,105	01125	2,719	0,048	0,134	07342	1,745	2,242	0,823	01129	1,267	1,343	0,468	00505	2,903	0,504	0,090
	0,710	0,061	0,204		0,657	0,148	0,097		0,764	0,503	0,215		1,080	1,030	0,059		2,530	0,506	0,219
07343	3,550	0,984	0,362	01127	1,872	0,023	0,040	02971	1,830	0,015	0,096	02973	2,369	0,001	0,122	02972	2,028	0,038	0,095
	3,156	0,631	0,243		0,101	0,017	0,144		0,077	0,027	0,263		0,271	0,112	0,093		0,446	0,066	0,014
01126	2,254	0,053	0,035	02981	0,362	1,606	0,468	05043	0,296	0,747	0,667	02982	1,248	2,192	0,694	04086	0,056	0,333	0,804
	0,566	0,113	0,250		0,009	0,170	0,116		0,156	0,025	0,254		0,338	0,199	0,009		0,098	0,035	0,177
02980	0,039	0,526	0,351	02976	0,593	1,434	0,393	07344	0,511	1,936	0,126	02978	0,023	0,196	0,223	02979	0,037	0,747	0,018
	0,024	0,075	0,160		0,194	0,593	0,086		0,803	1,382	0,093		0,029	0,151	0,157		0,034	0,045	0,182
02977	0,073	0,546	0,185	04085	0,080	0,046	0,827												
	0,019	0,273	0,173		0,211	0,042	0,193												
Piano Secondo						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
02986	0,020	0,082	0,247	02985	0,557	0,161	0,001	01256	0,335	0,183	0,362	01246	0,270	0,025	0,251	02995	0,569	0,022	0,008
	0,091	0,063	0,066		0,028	0,075	0,411		0,006	0,182	0,165		0,322	0,195	0,128		0,017	0,041	0,092
01245	0,716	0,178	0,247	02996	0,097	0,089	0,091	01247	0,186	0,554	0,449	02997	0,505	0,722	0,441	01239	0,042	0,102	0,454
	0,006	0,001	0,080		0,227	0,036	0,123		0,828	0,393	0,023		0,334	0,188	0,000		0,148	0,051	0,088
05073	0,259	0,124	0,246	00478	0,378	0,081	0,164	02984	1,869	0,155	0,182	01255	0,708	0,095	0,378	02994	0,835	0,032	0,101
	0,037	0,057	0,159		0,086	0,068	0,173		0,206	0,061	0,231		0,099	0,069	0,285		0,027	0,010	0,082
02993	1,575	1,066	0,379	01244	1,125	1,144	0,509	01248	0,236	0,754	0,112	02998	0,973	2,134	0,555	07348	1,057	2,789	0,782
	0,028	0,031	0,166		0,033	0,104	0,050		0,683	0,741	0,083		0,195	0,176	0,102		0,660	0,461	0,126
02983	2,099	1,228	0,503	07345	1,777	1,536	0,544	01254	0,733	0,136	0,273	05074	0,034	0,141	0,433	07346	1,142	1,305	0,404
	0,056	0,071	0,289		0,512	0,005	0,019		0,146	0,251	0,047		0,056	0,087	0,011		0,356	0,600	0,264
01257	0,135	0,401	0,197	01258	0,149	0,457	0,066	05071	0,346	0,481	0,381	02988	0,656	0,769	0,431	05072	0,462	0,051	0,474
	0,034	0,577	0,133		0,096	0,227	0,196		0,106	0,099	0,145		0,160	0,268	0,032		0,075	0,053	0,011
00479	0,463	0,097	0,265	01253	0,365	0,650	0,058	01252	0,258	0,018	0,513	02987	0,851	0,983	0,154	07145	0,033	0,009	0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,567	0,218	0,049		0,112	0,104	0,042		0,134	0,034	0,106		0,104	0,267	0,040		0,956	0,337	0,101
01249	0,126	0,017	0,390	03002	0,741	0,191	0,468	05075	0,157	0,202	0,532	01240	0,154	0,072	0,603	01243	0,483	0,114	0,016
	0,436	0,087	0,094		0,019	0,028	0,065		0,032	0,028	0,067		0,033	0,007	0,071		0,023	0,031	0,069
07347	2,014	2,519	0,736	02992	1,224	1,668	0,726	05070	0,518	0,368	0,595	01251	0,124	0,106	0,619	02989	0,157	0,285	0,322
	0,184	0,101	0,061		0,046	0,103	0,099		0,321	0,112	0,087		0,050	0,010	0,085		0,000	0,183	0,024
03001	0,020	0,778	0,253	01241	0,269	0,059	0,717	01250	0,080	0,154	0,553	03000	0,136	0,779	0,345	02990	0,122	0,555	0,197
	0,003	0,004	0,067		0,223	0,057	0,031		0,099	0,021	0,113		0,023	0,025	0,039		0,033	0,112	0,070
07144	0,078	0,167	0,353	02991	0,231	0,453	0,492	02999	0,220	1,224	0,395	01242	0,178	0,040	0,699				
	0,617	0,188	0,052		0,030	0,099	0,099		0,148	0,005	0,014		0,676	0,135	0,091				
Sisma in direzione Y																			
02986	1,736	0,096	0,316	02985	0,923	0,082	0,007	01256	1,056	0,263	0,026	01246	0,557	0,081	0,005	02995	0,092	0,014	0,028
	0,201	0,029	0,070		0,073	0,127	0,465		0,031	0,099	0,223		0,430	0,261	0,013		0,022	0,016	0,177
01245	0,266	0,172	0,013	02996	0,926	0,148	0,201	01247	1,056	0,583	0,454	02997	1,683	0,773	0,559	01239	0,641	0,091	0,673
	0,306	0,065	0,003		0,372	0,030	0,099		1,357	0,305	0,124		0,762	0,201	0,230		0,461	0,119	0,064
05073	0,831	0,133	0,523	00478	1,101	0,446	0,500	02984	0,749	0,215	0,267	01255	0,518	0,046	0,258	02994	0,282	0,064	0,152
	0,154	0,054	0,063		0,806	0,246	0,062		0,375	0,132	0,169		0,203	0,180	0,269		0,368	0,035	0,091
02993	1,255	0,992	0,312	01244	0,962	0,961	0,260	01248	0,086	0,667	0,010	02998	0,028	2,034	0,595	07348	1,820	1,381	0,803
	0,079	0,052	0,155		0,233	0,130	0,071		1,004	0,808	0,130		0,352	0,044	0,089		0,299	0,563	0,143
02983	1,028	1,051	0,521	07345	1,093	0,591	0,102	01254	0,549	0,103	0,130	05074	0,257	0,074	0,155	07346	2,729	1,044	0,136
	0,343	0,137	0,217		0,060	0,728	0,203		0,189	0,792	0,383		0,198	0,027	0,049		0,591	0,596	0,300
01257	1,502	0,644	0,135	01258	1,100	0,089	0,348	05071	0,422	0,480	0,346	02988	0,979	0,409	0,531	05072	0,221	0,074	0,451
	0,006	0,685	0,404		0,115	0,240	0,124		0,130	0,100	0,150		0,096	0,038	0,073		0,040	0,121	0,058
00479	0,306	0,050	0,242	01253	0,481	0,094	0,140	01252	0,113	0,106	0,540	02987	2,611	1,317	0,346	07145	0,097	0,042	0,004
	0,399	0,090	0,130		0,157	0,416	0,177		0,267	0,031	0,025		0,126	0,230	0,212		0,470	0,155	0,055
01249	0,181	0,059	0,415	03002	0,528	0,530	0,381	05075	0,110	0,149	0,171	01240	0,271	0,059	0,011	01243	0,676	0,157	0,119
	0,407	0,081	0,206		0,081	0,343	0,079		0,018	0,060	0,091		0,462	0,092	0,005		0,382	0,009	0,117
07347	1,895	0,802	0,207	02992	1,231	1,735	0,590	05070	0,658	0,348	0,435	01251	0,079	0,103	0,690	02989	0,061	0,654	0,253
	0,187	0,049	0,008		0,131	0,082	0,081		0,394	0,104	0,097		0,127	0,025	0,098		0,017	0,053	0,039
03001	0,083	0,335	0,343	01241	0,009	0,017	0,584	01250	0,083	0,175	0,156	03000	0,125	0,599	0,435	02990	0,217	1,028	0,064
	0,020	0,109	0,125		0,564	0,105	0,019		0,036	0,010	0,150		0,053	0,041	0,071		0,022	0,058	0,046
07144	0,546	0,163	0,206	02991	0,137	0,082	0,352	02999	0,208	1,129	0,211	01242	0,318	0,089	0,487				
	1,576	0,537	0,085		0,084	0,107	0,079		0,203	0,014	0,067		0,800	0,160	0,050				
Piano Secondo						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
06584	0,119	0,124	0,286	01179	0,348	0,285	0,159	00477	0,116	0,114	0,186	02396	0,868	0,123	0,024	02397	0,364	0,223	0,226
	0,368	0,028	0,016		0,023	0,211	0,014		0,607	0,151	0,084		0,026	0,008	0,004		0,066	0,017	0,018
06586	0,128	0,316	0,282	06585	0,147	0,155	0,284	02395	0,733	0,021	0,115	02401	0,302	0,047	0,363	02402	0,133	0,010	0,504
	0,061	0,060	0,010		0,163	0,001	0,028		0,182	0,017	0,032		0,336	0,132	0,107		0,533	0,192	0,137
06588	0,341	0,254	0,292	02398	0,038	0,069	0,196	06587	0,327	0,170	0,376	06583	0,032	0,231	0,452	00480	0,032	0,246	0,449
	0,141	0,089	0,096		0,079	0,019	0,024		0,095	0,035	0,069		0,120	0,017	0,254		0,878	0,263	0,125
01184	0,085	0,492	0,320	01369	0,035	0,060	0,309	00143	0,479	0,098	0,102	06581	0,348	0,035	0,213	01368	0,222	0,021	0,260
	0,802	0,571	0,024		0,551	0,139	0,036		0,307	0,046	0,007		0,276	0,066	0,032		0,429	0,115	0,000
02399	0,884	0,061	0,066	02400	0,735	0,042	0,078	00168	0,524	0,184	0,130	06582	0,379	0,031	0,243	01180	0,524	0,754	0,224
	0,219	0,063	0,020		0,027	0,002	0,083		0,175	0,010	0,036		0,130	0,084	0,107		0,067	0,287	0,014
01183	0,016	0,714	0,232	01182	0,319	0,189	0,423	01181	0,609	0,319	0,460								
	0,651	0,290	0,074		0,328	0,181	0,088		0,021	0,089	0,039								
Sisma in direzione Y																			
06584	0,490	0,160	0,039	01179	0,673	0,301	0,296	00477	0,580	0,083	0,163	02396	0,655	0,017	0,037	02397	0,230	0,028	0,176
	0,489	0,047	0,154		0,024	0,076	0,174		1,525	0,568	0,225		0,209	0,002	0,055		0,079	0,000	0,050
06586	0,163	0,069	0,094	06585	0,198	0,064	0,318	02395	0,448	0,128	0,144	02401	0,136	0,035	0,229	02402	0,083	0,050	0,531

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,185	0,037	0,046		0,315	0,100	0,044		0,296	0,002	0,031		0,341	0,152	0,159		0,619	0,243	0,174
06588	0,057	0,179	0,138	02398	0,390	0,129	0,209	06587	0,117	0,005	0,263	06583	0,096	0,203	0,448	00480	0,079	0,255	0,429
	0,286	0,030	0,144		0,098	0,071	0,049		0,256	0,084	0,070		0,077	0,037	0,173		0,436	0,085	0,110
01184	0,052	0,423	0,305	01369	0,253	0,123	0,027	00143	0,201	0,059	0,021	06581	0,165	0,132	0,246	01368	0,131	0,133	0,105
	0,920	0,778	0,083		0,465	0,078	0,111		0,369	0,052	0,039		0,370	0,064	0,024		0,454	0,101	0,054
02399	0,858	0,131	0,028	02400	0,599	0,139	0,108	00168	0,256	0,134	0,051	06582	0,179	0,164	0,014	01180	0,518	0,697	0,148
	0,415	0,072	0,047		0,091	0,009	0,100		0,175	0,034	0,072		0,082	0,090	0,143		0,003	0,022	0,009
01183	0,559	0,343	0,054	01182	0,511	0,363	0,365	01181	0,200	0,017	0,291								
	1,193	0,700	0,075		0,283	0,272	0,072		0,361	0,219	0,001								
Piano Secondo						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
06706	0,427	0,064	0,148	02415	0,310	0,012	0,159	00158	0,313	0,090	0,126	06707	0,620	0,045	0,167	02450	0,800	0,018	0,087
	0,030	0,009	0,040		0,080	0,066	0,029		0,256	0,096	0,005		0,012	0,020	0,001		0,011	0,007	0,004
02451	0,703	0,050	0,105	06708	0,566	0,007	0,173	06710	0,407	0,023	0,154	02419	0,345	0,032	0,147	06709	0,493	0,003	0,164
	0,001	0,001	0,007		0,001	0,010	0,006		0,002	0,000	0,002		0,004	0,021	0,033		0,003	0,015	0,008
02449	0,996	0,108	0,150	02456	0,353	0,080	0,157	00171	0,309	0,044	0,157	06705	0,319	0,037	0,166	02452	0,739	0,034	0,090
	0,055	0,053	0,017		0,055	0,024	0,006		0,167	0,085	0,004		0,031	0,008	0,037		0,002	0,002	0,000
00159	1,015	0,223	0,112	06703	0,872	0,122	0,140	01389	0,754	0,134	0,132	02454	0,577	0,036	0,080	06704	0,462	0,059	0,099
	0,072	0,010	0,004		0,045	0,007	0,002		0,103	0,034	0,001		0,050	0,043	0,000		0,022	0,001	0,026
02453	0,566	0,040	0,086	02416	0,386	0,023	0,155	02420	0,281	0,006	0,154	01390	0,551	0,104	0,152	02455	0,419	0,068	0,125
	0,001	0,006	0,009		0,007	0,022	0,010		0,017	0,025	0,001		0,072	0,019	0,005		0,046	0,014	0,005
02418	0,291	0,036	0,146	02417	0,359	0,031	0,170	00172	0,513	0,123	0,062								
	0,026	0,004	0,018		0,006	0,030	0,021		0,149	0,058	0,002								
Sisma in direzione Y																			
06706	1,658	0,257	0,202	02415	1,674	0,138	0,145	00158	1,729	0,433	0,192	06707	1,529	0,117	0,202	02450	1,453	0,041	0,072
	0,193	0,006	0,109		0,275	0,269	0,114		0,931	0,324	0,127		0,065	0,069	0,039		0,057	0,030	0,032
02451	1,313	0,010	0,019	06708	1,387	0,020	0,140	06710	1,062	0,045	0,199	02419	1,143	0,031	0,205	06709	1,224	0,013	0,201
	0,063	0,047	0,038		0,024	0,018	0,039		0,043	0,036	0,068		0,073	0,125	0,090		0,007	0,047	0,049
02449	1,590	0,039	0,155	02456	1,035	0,210	0,217	00171	1,160	0,215	0,253	06705	1,076	0,140	0,245	02452	1,270	0,032	0,114
	0,064	0,102	0,044		0,248	0,088	0,066		0,143	0,070	0,070		0,102	0,014	0,059		0,116	0,027	0,046
00159	1,651	0,344	0,164	06703	1,599	0,226	0,182	01389	1,592	0,305	0,185	02454	1,109	0,044	0,077	06704	1,014	0,131	0,000
	0,220	0,015	0,044		0,153	0,037	0,031		0,337	0,108	0,047		0,096	0,085	0,072		0,070	0,031	0,046
02453	1,147	0,046	0,100	02416	1,442	0,017	0,252	02420	1,136	0,075	0,239	01390	1,625	0,299	0,226	02455	1,017	0,187	0,155
	0,004	0,055	0,057		0,071	0,082	0,117		0,244	0,136	0,065		0,404	0,115	0,033		0,172	0,057	0,054
02418	1,216	0,022	0,219	02417	1,282	0,011	0,237	00172	1,039	0,243	0,037								
	0,024	0,013	0,094		0,057	0,065	0,107		0,263	0,083	0,058								
Piano Secondo						**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**							
Sisma in direzione X																			
02377	0,882	0,005	0,700	06569	0,911	0,038	0,650	02376	0,952	0,041	0,700	02378	0,969	0,029	0,728	06568	1,053	0,049	0,583
	0,036	0,007	0,069		0,032	0,023	0,002		0,030	0,046	0,084		0,075	0,075	0,026		0,013	0,036	0,006
02375	1,090	0,035	0,679	07121	1,110	0,159	0,790	02315	0,865	0,241	0,714	06539	0,951	0,061	0,747	06542	0,956	0,105	0,147
	0,012	0,055	0,057		0,705	0,333	0,069		0,174	0,103	0,077		0,052	0,003	0,088		0,171	0,033	0,007
06541	1,046	0,160	0,136	00107	0,990	0,202	0,102	02373	1,421	0,194	0,567	06567	1,217	0,119	0,511	06538	1,310	0,268	0,587
	0,217	0,040	0,015		0,288	0,071	0,011		0,001	0,102	0,002		0,061	0,034	0,007		0,243	0,059	0,171
00097	1,098	0,279	0,101	02374	1,188	0,059	0,637	06540	0,779	0,116	0,063	00170	0,814	0,211	0,063	02379	0,821	0,052	0,069
	0,276	0,063	0,018		0,080	0,172	0,111		0,078	0,016	0,005		0,124	0,034	0,009		0,055	0,004	0,007
06544	0,805	0,024	0,011	02381	0,714	0,013	0,018	02382	0,754	0,001	0,016	02384	1,047	0,087	0,126	00311	0,742	0,145	0,026
	0,070	0,004	0,002		0,072	0,003	0,000		0,065	0,005	0,003		0,168	0,007	0,020		0,117	0,031	0,004
06546	0,957	0,118	0,172	06547	0,900	0,061	0,107	06543	0,879	0,033	0,077	02383	0,826	0,032	0,026	02306	0,758	0,140	0,028
	0,093	0,010	0,007		0,069	0,014	0,006		0,064	0,009	0,007		0,083	0,001	0,004		0,113	0,034	0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
06545	0,749	0,075	0,042	02380	0,713	0,011	0,005	07115	1,329	0,439	0,668	01399	1,308	0,233	0,612	01408	0,975	0,188	0,117
	0,055	0,006	0,002		0,056	0,002	0,001		1,511	0,564	0,048		0,379	0,051	0,038		0,274	0,073	0,009
02307	0,770	0,139	0,081	06548	0,807	0,091	0,041	01407	1,025	0,178	0,144	06550	0,973	0,111	0,181	06549	1,020	0,171	0,205
	0,109	0,029	0,002		0,052	0,001	0,002		0,266	0,065	0,007		0,064	0,015	0,007		0,168	0,029	0,007
06551	0,893	0,094	0,150	06565	0,991	0,071	0,495	06566	0,844	0,147	0,515	06552	0,787	0,142	0,132	06554	0,967	0,114	0,230
	0,071	0,015	0,004		0,014	0,009	0,006		0,054	0,020	0,012		0,055	0,012	0,004		0,072	0,019	0,006
06553	1,044	0,165	0,248	02308	0,744	0,162	0,136	01406	1,073	0,200	0,186	02309	0,785	0,153	0,201	01404	1,103	0,210	0,267
	0,091	0,011	0,009		0,125	0,025	0,005		0,285	0,057	0,010		0,113	0,031	0,002		0,261	0,070	0,009
01405	1,057	0,202	0,226	01400	1,243	0,228	0,509	06555	0,857	0,126	0,220	02310	0,806	0,145	0,244	06556	1,113	0,192	0,312
	0,261	0,063	0,014		0,307	0,086	0,003		0,054	0,001	0,001		0,117	0,036	0,002		0,163	0,033	0,010
06557	1,041	0,136	0,300	02314	0,836	0,150	0,571	06563	1,197	0,196	0,434	06564	1,109	0,102	0,453	06558	0,945	0,113	0,305
	0,065	0,021	0,008		0,130	0,042	0,022		0,182	0,029	0,023		0,038	0,024	0,004		0,072	0,021	0,001
02311	0,773	0,169	0,310	06559	0,820	0,154	0,311	01403	1,178	0,219	0,323	02312	0,771	0,144	0,394	01401	1,242	0,231	0,446
	0,125	0,025	0,006		0,056	0,017	0,004		0,272	0,054	0,003		0,115	0,030	0,006		0,275	0,055	0,017
06561	1,026	0,107	0,386	06560	1,117	0,164	0,363	02313	0,760	0,169	0,472	01402	1,157	0,224	0,386	06562	0,906	0,111	0,413
	0,070	0,028	0,005		0,085	0,028	0,016		0,132	0,026	0,015		0,255	0,059	0,011		0,055	0,020	0,005
Sisma in direzione Y																			
02377	0,014	0,008	0,579	06569	0,157	0,005	0,531	02376	0,123	0,032	0,567	02378	0,488	0,256	0,530	06568	0,135	0,032	0,527
	0,025	0,016	0,027		0,018	0,010	0,033		0,002	0,047	0,085		0,023	0,065	0,001		0,005	0,019	0,047
02375	0,113	0,030	0,550	07121	0,660	0,346	0,492	02315	0,210	0,089	0,543	06539	0,122	0,197	0,496	06542	1,497	0,147	0,228
	0,018	0,025	0,072		0,039	0,036	0,160		0,064	0,011	0,101		0,152	0,027	0,056		0,077	0,014	0,034
06541	1,763	0,252	0,208	00107	1,626	0,308	0,185	02373	0,403	0,219	0,457	06567	0,144	0,048	0,481	06538	0,219	0,229	0,465
	0,090	0,015	0,030		0,104	0,023	0,028		0,039	0,019	0,032		0,003	0,013	0,029		0,149	0,004	0,040
00097	1,909	0,447	0,165	02374	0,067	0,012	0,535	06540	1,062	0,146	0,031	00170	1,133	0,279	0,058	02379	1,213	0,065	0,055
	0,106	0,023	0,026		0,028	0,054	0,043		0,018	0,002	0,043		0,025	0,006	0,044		0,014	0,001	0,042
06544	1,164	0,019	0,118	02381	1,284	0,017	0,043	02382	1,294	0,042	0,050	02384	1,838	0,154	0,194	00311	0,989	0,176	0,029
	0,018	0,003	0,041		0,025	0,004	0,042		0,036	0,005	0,039		0,080	0,001	0,029		0,024	0,000	0,043
06546	1,232	0,132	0,323	06547	1,107	0,049	0,276	06543	1,317	0,037	0,168	02383	1,451	0,024	0,043	02306	0,925	0,149	0,173
	0,052	0,011	0,035		0,026	0,006	0,039		0,042	0,007	0,037		0,056	0,004	0,038		0,020	0,000	0,043
06545	0,997	0,085	0,015	02380	1,112	0,029	0,018	07115	0,463	0,374	0,473	01399	0,145	0,167	0,533	01408	1,381	0,232	0,251
	0,013	0,002	0,042		0,011	0,002	0,043		0,040	0,009	0,105		0,002	0,013	0,075		0,092	0,021	0,029
02307	0,825	0,164	0,247	06548	0,951	0,089	0,232	01407	1,234	0,219	0,318	06550	1,002	0,090	0,383	06549	1,070	0,168	0,373
	0,018	0,000	0,043		0,008	0,003	0,042		0,080	0,020	0,029		0,033	0,008	0,037		0,059	0,011	0,032
06551	0,896	0,071	0,361	06565	0,275	0,039	0,536	06566	0,312	0,037	0,562	06552	0,763	0,132	0,354	06554	0,785	0,081	0,445
	0,013	0,003	0,041		0,000	0,001	0,038		0,008	0,006	0,044		0,003	0,001	0,043		0,019	0,004	0,039
06553	0,848	0,127	0,443	02308	0,707	0,158	0,337	01406	1,143	0,209	0,378	02309	0,674	0,117	0,408	01404	0,797	0,171	0,472
	0,039	0,007	0,035		0,017	0,003	0,043		0,074	0,015	0,029		0,015	0,004	0,043		0,052	0,014	0,027
01405	0,961	0,173	0,434	01400	0,143	0,012	0,557	06555	0,685	0,092	0,447	02310	0,588	0,126	0,449	06556	0,648	0,114	0,477
	0,063	0,012	0,028		0,022	0,006	0,030		0,005	0,001	0,042		0,014	0,004	0,044		0,037	0,006	0,032
06557	0,637	0,091	0,489	02314	0,244	0,054	0,561	06563	0,292	0,086	0,509	06564	0,280	0,062	0,515	06558	0,590	0,073	0,496
	0,024	0,003	0,037		0,027	0,007	0,045		0,018	0,006	0,034		0,013	0,002	0,035		0,008	0,001	0,041
02311	0,488	0,106	0,490	06559	0,502	0,091	0,508	01403	0,687	0,131	0,507	02312	0,384	0,083	0,523	01401	0,291	0,065	0,553
	0,015	0,003	0,044		0,008	0,000	0,043		0,040	0,008	0,028		0,017	0,004	0,044		0,019	0,004	0,029
06561	0,444	0,067	0,520	06560	0,460	0,092	0,508	02313	0,277	0,071	0,550	01402	0,478	0,110	0,527	06562	0,422	0,054	0,539
	0,014	0,002	0,039		0,026	0,002	0,036		0,023	0,005	0,043		0,003	0,003	0,028		0,005	0,001	0,042
Piano Secondo						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**							
Sisma in direzione X																			
01231	1,148	0,224	0,168	05049	1,148	0,144	0,211	01230	1,206	0,246	0,131	05050	1,047	0,049	0,156	01204	1,066	0,005	0,076
	0,220	0,065	0,025		0,110	0,031	0,014		0,250	0,073	0,026		0,051	0,012	0,024		0,019	0,076	0,032
01173	0,594	0,127	0,499	00481	0,612	0,099	0,493	05046	0,577	0,119	0,554	05069	0,681	0,105	0,578	01174	0,680	0,065	0,513

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	1,017	1,536	0,243		1,335	0,239	0,296		0,282	0,152	0,584		1,076	0,039	0,297		3,177	2,721	0,077
05048	1,268	0,207	0,175	01205	1,292	0,146	0,177	00098	1,323	0,349	0,120	01175	0,755	0,010	0,470	02230	0,602	0,177	0,566
	0,125	0,001	0,028		0,075	0,146	0,022		0,276	0,067	0,014		1,421	1,537	0,408		1,534	0,601	0,599
02222	0,796	0,150	0,076	00365	0,855	0,230	0,002	05047	0,825	0,130	0,017	01177	0,708	0,110	0,448	01176	0,764	0,164	0,443
	0,137	0,042	0,007		0,248	0,081	0,012		0,056	0,006	0,033		0,470	0,050	0,113		0,285	0,550	0,238
05067	0,819	0,133	0,523	01178	0,579	0,047	0,428	05045	0,679	0,169	0,526	07141	0,444	0,224	0,516	01238	0,824	0,148	0,581
	0,495	0,091	0,254		1,250	0,449	0,099		1,537	0,252	0,038		2,881	0,969	0,323		1,555	0,213	0,277
01200	0,906	0,077	0,015	05052	0,813	0,087	0,055	01201	0,852	0,019	0,030	05051	0,940	0,029	0,100	01202	0,934	0,012	0,057
	0,088	0,108	0,020		0,044	0,019	0,015		0,005	0,037	0,011		0,024	0,007	0,002		0,026	0,038	0,001
01203	0,963	0,034	0,064	05068	0,804	0,096	0,528	05054	0,981	0,069	0,222	05055	0,853	0,097	0,178	02223	0,810	0,139	0,151
	0,023	0,036	0,019		0,614	0,231	0,359		0,020	0,047	0,020		0,039	0,028	0,008		0,109	0,039	0,002
01232	1,155	0,193	0,216	05053	1,062	0,133	0,270	02224	0,784	0,150	0,211	05057	0,998	0,111	0,314	05058	0,898	0,092	0,297
	0,253	0,043	0,025		0,102	0,032	0,017		0,109	0,020	0,003		0,067	0,083	0,047		0,097	0,099	0,001
05056	1,065	0,172	0,311	05059	0,773	0,139	0,287	01234	1,070	0,210	0,332	01233	1,152	0,213	0,275	02229	0,656	0,105	0,515
	0,244	0,048	0,024		0,080	0,047	0,045		0,400	0,121	0,025		0,298	0,060	0,014		0,986	0,390	0,475
05066	0,701	0,125	0,474	02226	0,753	0,127	0,348	02225	0,733	0,160	0,283	05065	0,799	0,109	0,469	02227	0,711	0,141	0,398
	0,172	0,210	0,302		0,187	0,080	0,078		0,156	0,031	0,044		0,513	0,231	0,005		0,280	0,047	0,074
05062	0,795	0,115	0,385	01237	0,928	0,155	0,522	05064	0,888	0,121	0,470	05060	0,997	0,150	0,394	05061	0,904	0,108	0,391
	0,100	0,138	0,110		1,161	0,339	0,089		0,059	0,102	0,213		0,211	0,094	0,108		0,154	0,160	0,058
01235	1,041	0,183	0,389	05063	0,972	0,155	0,456	02228	0,659	0,145	0,455	01236	1,055	0,188	0,447				
	0,594	0,096	0,039		0,612	0,089	0,129		0,674	0,135	0,269		0,831	0,166	0,018				
Sisma in direzione Y																			
01231	0,963	0,053	0,149	05049	1,071	0,139	0,320	01230	1,165	0,075	0,142	05050	0,950	0,044	0,427	01204	1,087	0,006	0,298
	0,102	0,034	0,037		0,060	0,049	0,070		0,267	0,090	0,058		0,033	0,024	0,040		0,320	0,106	0,072
01173	0,120	0,054	0,213	00481	0,088	0,019	0,568	05046	0,104	0,075	0,630	05069	0,124	0,029	0,376	01174	0,149	0,016	0,016
	0,094	0,157	0,037		0,158	0,045	0,039		0,079	0,005	0,028		0,095	0,024	0,003		0,267	0,260	0,040
05048	1,307	0,192	0,206	01205	0,447	0,107	0,367	00098	1,476	0,289	0,041	01175	0,104	0,009	0,204	02230	0,103	0,073	0,633
	0,137	0,026	0,059		0,236	0,150	0,055		0,152	0,037	0,052		0,127	0,130	0,084		0,143	0,052	0,034
02222	0,679	0,109	0,119	00365	0,747	0,203	0,085	05047	0,712	0,114	0,264	01177	0,141	0,053	0,630	01176	0,119	0,046	0,193
	0,072	0,019	0,041		0,495	0,207	0,097		0,029	0,017	0,078		0,094	0,010	0,056		0,052	0,049	0,057
05067	0,141	0,023	0,629	01178	0,108	0,077	0,171	05045	0,096	0,036	0,311	07141	0,164	0,048	0,069	01238	0,122	0,067	0,642
	0,047	0,008	0,063		0,094	0,035	0,064		0,111	0,015	0,057		0,235	0,091	0,009		0,114	0,000	0,004
01200	0,841	0,061	0,229	05052	0,688	0,065	0,351	01201	0,810	0,037	0,246	05051	0,836	0,041	0,389	01202	0,983	0,027	0,281
	0,419	0,142	0,080		0,058	0,020	0,039		0,308	0,106	0,073		0,041	0,018	0,038		0,431	0,094	0,067
01203	0,970	0,063	0,282	05068	0,144	0,022	0,221	05054	0,752	0,045	0,494	05055	0,643	0,066	0,473	02223	0,625	0,010	0,125
	0,314	0,090	0,070		0,054	0,019	0,066		0,009	0,014	0,039		0,005	0,008	0,036		0,026	0,007	0,040
01232	0,816	0,050	0,180	05053	0,836	0,097	0,068	02224	0,513	0,018	0,156	05057	0,633	0,055	0,561	05058	0,563	0,044	0,558
	0,029	0,011	0,034		0,009	0,017	0,045		0,011	0,001	0,039		0,011	0,012	0,041		0,008	0,012	0,037
05056	0,694	0,110	0,191	05059	0,488	0,085	0,558	01234	0,592	0,108	0,213	01233	0,735	0,137	0,549	02229	0,171	0,096	0,626
	0,040	0,003	0,038		0,007	0,004	0,036		0,039	0,008	0,033		0,044	0,009	0,033		0,091	0,036	0,007
05066	0,247	0,048	0,656	02226	0,404	0,090	0,196	02225	0,440	0,099	0,520	05065	0,270	0,033	0,654	02227	0,288	0,039	0,218
	0,027	0,020	0,007		0,012	0,005	0,037		0,008	0,002	0,038		0,039	0,023	0,035		0,022	0,001	0,039
05062	0,390	0,051	0,619	01237	0,234	0,085	0,194	05064	0,303	0,029	0,420	05060	0,494	0,066	0,093	05061	0,445	0,040	0,613
	0,007	0,013	0,031		0,080	0,024	0,035		0,024	0,008	0,052		0,027	0,007	0,045		0,015	0,015	0,041
01235	0,436	0,017	0,225	05063	0,336	0,048	0,403	02228	0,226	0,058	0,012	01236	0,351	0,070	0,624				
	0,044	0,002	0,034		0,046	0,005	0,048		0,055	0,011	0,029		0,054	0,011	0,037				
Piano Secondo						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**							
Sisma in direzione X																			
06576	0,658	0,081	0,233	02392	0,735	0,029	0,320	06575	0,649	0,085	0,213	06573	0,583	0,132	0,193	02394	0,564	0,124	0,224
	1,291	0,147	0,156		0,360	0,736	0,079		0,091	0,220	0,267		1,766	0,405	0,060		1,250	0,452	0,068

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
07142	0,517	0,132	0,232	01253	0,490	0,047	0,296	00479	0,582	0,142	0,242	06571	0,547	0,095	0,320	06580	0,505	0,027	0,327
	2,814	0,869	0,123		0,089	0,039	0,172		0,063	0,031	0,003		0,085	0,009	0,045		0,890	0,303	0,110
01254	0,352	0,025	0,280	06574	0,628	0,098	0,176	02385	0,652	0,110	0,182	06577	0,506	0,109	0,277	06572	0,544	0,098	0,283
	1,962	0,303	0,005		1,084	0,089	0,172		1,954	0,441	0,224		0,341	0,034	0,583		0,387	0,133	0,334
02389	0,545	0,097	0,307	01255	0,422	0,022	0,280	00638	0,493	0,099	0,281	00641	0,515	0,104	0,243	07146	0,582	0,071	0,290
	0,990	1,446	0,014		0,898	0,115	0,469		0,055	0,011	0,037		1,595	0,564	0,340		1,366	0,280	0,023
01258	0,417	0,009	0,107	06578	0,570	0,079	0,215	06570	0,485	0,085	0,187	01257	0,667	0,058	0,189	06579	0,547	0,035	0,259
	0,378	0,100	0,417		0,789	0,092	0,338		0,348	0,057	0,250		2,260	0,852	0,294		0,354	0,135	0,172
01256	0,474	0,007	0,253	02391	0,799	0,107	0,273	02393	0,685	0,154	0,316	02390	0,653	0,089	0,303	02387	0,540	0,070	0,304
	0,569	0,475	0,442		1,177	1,839	0,172		0,486	0,072	0,088		3,067	2,532	0,049		0,912	0,194	0,004
02386	0,717	0,118	0,221	00640	0,522	0,111	0,262	00478	0,250	0,150	0,179	02388	0,362	0,045	0,272	00639	0,448	0,089	0,269
	1,640	0,328	0,021		1,145	0,229	0,437		0,342	0,340	0,007		0,319	0,064	0,081		0,331	0,113	0,123
Sisma in direzione Y																			
06576	0,274	0,044	0,638	02392	0,165	0,011	0,637	06575	0,332	0,048	0,640	06573	0,149	0,069	0,591	02394	0,146	0,031	0,580
	0,176	0,100	0,004		0,057	0,081	0,032		0,068	0,094	0,077		0,158	0,070	0,084		0,095	0,058	0,069
07142	0,096	0,071	0,557	01253	0,336	0,074	0,320	00479	0,209	0,049	0,223	06571	0,297	0,020	0,402	06580	0,414	0,025	0,524
	0,221	0,062	0,039		0,598	0,563	0,354		0,079	0,023	0,148		0,364	0,169	0,361		0,405	0,158	0,183
01254	0,762	0,038	0,039	06574	0,334	0,061	0,620	02385	0,225	0,058	0,619	06577	0,212	0,070	0,635	06572	0,147	0,050	0,599
	0,613	1,021	0,119		0,102	0,043	0,085		0,231	0,086	0,107		0,001	0,001	0,190		0,098	0,102	0,143
02389	0,110	0,034	0,598	01255	0,633	0,062	0,452	00638	0,217	0,057	0,362	00641	0,177	0,069	0,578	07146	0,110	0,028	0,530
	0,223	0,503	0,001		0,579	0,393	0,563		0,259	0,052	0,322		0,306	0,085	0,214		0,274	0,051	0,059
01258	1,141	0,220	0,459	06578	0,669	0,076	0,584	06570	0,948	0,135	0,575	01257	0,892	0,069	0,495	06579	0,528	0,043	0,553
	0,399	0,171	0,240		0,309	0,236	0,208		0,095	0,019	0,188		1,607	0,786	0,277		0,135	0,158	0,366
01256	0,784	0,004	0,463	02391	0,124	0,015	0,646	02393	0,168	0,044	0,617	02390	0,138	0,032	0,643	02387	0,595	0,150	0,623
	0,911	0,620	0,541		0,113	0,225	0,037		0,088	0,089	0,035		0,329	0,609	0,063		0,139	0,007	0,190
02386	0,349	0,087	0,617	00640	0,187	0,097	0,547	00478	1,356	0,187	0,477	02388	1,007	0,209	0,605	00639	0,278	0,085	0,476
	0,162	0,032	0,143		0,290	0,058	0,266		0,162	0,018	0,058		0,174	0,035	0,183		0,234	0,061	0,315
Piano Secondo						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
02352	1,576	0,348	0,525	02351	1,628	0,307	0,645	06596	1,720	0,218	0,642	06592	2,397	0,390	0,314	01268	2,485	0,221	0,212
	0,093	0,019	0,019		0,026	0,011	0,008		0,036	0,050	0,070		0,153	0,007	0,081		0,067	0,122	0,130
00095	2,438	0,700	0,355	02408	1,724	0,136	0,305	06610	1,736	0,202	0,258	02407	1,619	0,041	0,246	06590	1,730	0,249	0,288
	0,725	0,277	0,037		0,185	0,197	0,628		0,236	0,249	0,629		1,527	0,717	0,565		1,058	0,275	0,688
00167	1,817	0,443	0,246	06593	2,301	0,272	0,332	06594	2,155	0,091	0,454	01267	2,140	0,040	0,449	00270	1,639	0,363	0,700
	2,179	0,654	0,562		0,166	0,081	0,022		0,140	0,023	0,079		0,011	0,091	0,017		1,093	0,470	0,033
06591	1,602	0,196	0,730	02403	2,479	0,227	0,109	02404	2,094	0,010	0,119	06607	2,265	0,279	0,112	06589	2,388	0,386	0,089
	0,037	0,015	0,169		1,190	0,060	0,245		0,319	0,055	0,624		0,926	0,190	0,298		1,703	0,301	0,234
06609	1,922	0,059	0,138	02405	2,004	0,084	0,179	06608	2,121	0,091	0,058	00109	2,489	0,677	0,032	01300	2,325	0,470	0,037
	1,023	0,426	0,009		0,561	0,006	0,646		0,102	0,192	0,395		2,992	0,948	0,166		1,805	0,385	0,173
01263	1,705	0,095	0,725	02406	1,948	0,003	0,222	01306	2,307	0,432	0,372	01307	2,382	0,460	0,412	06595	1,971	0,076	0,544
	0,038	0,096	0,037		2,202	0,669	0,055		0,221	0,044	0,008		0,233	0,057	0,018		0,052	0,001	0,028
01264	1,764	0,034	0,638	01265	2,031	0,030	0,581	01266	2,037	0,020	0,528	02358	1,701	0,331	0,203	01305	2,195	0,394	0,309
	0,339	0,153	0,142		0,099	0,030	0,114		0,477	0,176	0,058		1,684	0,515	0,386		0,302	0,050	0,022
02353	1,561	0,257	0,372	06598	2,073	0,120	0,344	06599	1,864	0,159	0,397	06603	1,744	0,303	0,185	06602	1,983	0,135	0,190
	0,016	0,007	0,020		0,065	0,069	0,037		0,002	0,063	0,047		0,122	0,080	0,116		0,128	0,190	0,028
06597	2,229	0,232	0,280	01303	2,336	0,446	0,164	06600	2,239	0,364	0,198	01304	2,338	0,446	0,231	01302	2,169	0,388	0,061
	0,174	0,057	0,075		0,566	0,113	0,036		0,384	0,082	0,066		0,343	0,069	0,018		0,839	0,176	0,007
01301	2,260	0,421	0,025	06604	2,210	0,231	0,119	06605	2,059	0,115	0,042	02354	1,641	0,349	0,210	06601	2,158	0,176	0,196
	1,241	0,248	0,040		0,291	0,183	0,221		0,253	0,308	0,103		0,087	0,017	0,063		0,093	0,156	0,101
02355	1,641	0,348	0,149	02357	1,620	0,350	0,158	02356	1,577	0,263	0,013	06606	1,870	0,146	0,039				

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,262	0,052	0,075		1,045	0,209	0,424		0,458	0,102	0,170		0,202	0,299	0,217				
Sisma in direzione Y																			
02352	0,959 0,190	0,214 0,038	0,333 0,026	02351	1,245 0,400	0,203 0,114	0,279 0,039	06596	1,097 0,054	0,097 0,075	0,334 0,041	06592	2,191 0,494	0,319 0,107	0,297 0,258	01268	2,477 0,262	0,294 0,143	0,287 0,172
00095	2,588 1,245	0,530 0,415	0,275 0,119	02408	1,617 0,363	0,114 0,065	0,096 0,208	06610	1,069 0,147	0,074 0,004	0,317 0,195	02407	1,479 0,004	0,062 0,024	0,168 0,141	06590	1,367 0,260	0,175 0,031	0,209 0,222
00167	1,557 0,474	0,362 0,155	0,041 0,284	06593	1,503 0,172	0,165 0,107	0,345 0,193	06594	1,375 0,084	0,027 0,062	0,345 0,087	01267	1,927 0,254	0,035 0,136	0,156 0,100	00270	1,732 1,048	0,399 0,393	0,166 0,013
06591	1,473 0,229	0,214 0,039	0,236 0,128	02403	2,573 0,428	0,296 0,088	0,338 0,106	02404	2,031 0,160	0,125 0,044	0,171 0,143	06607	1,480 0,129	0,176 0,059	0,330 0,118	06589	2,131 0,041	0,315 0,003	0,339 0,127
06609	1,284 0,238	0,012 0,100	0,319 0,005	02405	1,846 0,163	0,125 0,032	0,190 0,151	06608	1,394 0,078	0,059 0,047	0,334 0,092	00109	2,532 0,834	0,540 0,310	0,371 0,282	01300	1,756 0,351	0,313 0,115	0,338 0,228
01263	1,795 0,238	0,178 0,122	0,213 0,010	02406	1,981 0,522	0,096 0,159	0,165 0,001	01306	1,416 0,363	0,268 0,073	0,385 0,092	01307	1,830 0,721	0,330 0,206	0,341 0,071	06595	1,278 0,099	0,001 0,046	0,332 0,040
01264	1,538 0,189	0,077 0,104	0,220 0,019	01265	1,853 0,191	0,077 0,116	0,205 0,067	01266	1,745 0,146	0,087 0,077	0,204 0,073	02358	1,214 0,342	0,186 0,032	0,254 0,215	01305	0,736 0,194	0,120 0,033	0,417 0,057
02353	0,504 0,083	0,079 0,015	0,411 0,055	06598	0,686 0,046	0,016 0,077	0,445 0,064	06599	0,611 0,030	0,019 0,057	0,435 0,028	06603	0,040 0,013	0,006 0,005	0,481 0,062	06602	0,077 0,028	0,006 0,041	0,465 0,052
06597	0,751 0,029	0,036 0,066	0,427 0,106	01303	0,176 0,103	0,000 0,021	0,427 0,061	06600	0,030 0,081	0,016 0,001	0,407 0,078	01304	0,082 0,112	0,026 0,022	0,432 0,059	01302	0,697 0,165	0,106 0,037	0,404 0,078
01301	1,346 0,233	0,259 0,047	0,343 0,134	06604	0,712 0,069	0,071 0,048	0,417 0,079	06605	0,660 0,056	0,015 0,046	0,444 0,053	02354	0,060 0,031	0,025 0,006	0,450 0,072	06601	0,074 0,009	0,023 0,023	0,457 0,071
02355	0,173 0,034	0,005 0,007	0,448 0,080	02357	0,942 0,203	0,213 0,041	0,310 0,175	02356	0,522 0,081	0,057 0,013	0,403 0,103	06606	0,604 0,078	0,015 0,009	0,435 0,075				
Piano Secondo						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
01282	1,451 0,044	0,299 0,024	0,491 0,022	05498	1,478 0,029	0,239 0,013	0,481 0,106	01283	1,551 0,458	0,360 0,197	0,452 0,117	05497	1,789 0,176	0,314 0,079	0,426 0,113	01500	1,814 0,096	0,294 0,027	0,342 0,156
07117	2,076 1,154	0,412 0,584	0,328 0,188	01146	0,768 1,029	0,343 0,809	0,722 0,098	05514	1,198 0,302	0,068 0,124	0,865 0,149	01147	0,497 0,050	0,219 0,136	0,777 0,018	01145	0,935 0,333	0,087 0,493	0,658 0,034
05515	1,067 0,085	0,140 0,007	0,916 0,172	01494	1,182 0,348	0,229 0,021	0,419 0,064	07131	1,319 2,361	0,417 0,968	0,350 0,171	05496	1,255 0,251	0,262 0,038	0,372 0,294	05501	1,142 0,119	0,150 0,063	0,360 0,127
01495	1,368 0,216	0,210 0,274	0,308 0,106	01148	1,385 0,320	0,082 0,060	0,864 0,097	00382	1,457 0,426	0,202 0,309	0,594 0,149	05495	1,245 0,073	0,126 0,030	0,749 0,020	01496	1,074 0,552	0,001 0,426	0,356 0,201
01488	1,169 0,719	0,275 0,294	0,868 0,211	01149	1,909 0,031	0,166 0,086	0,804 0,058	05513	1,575 0,032	0,081 0,055	0,801 0,037	05512	1,855 0,276	0,223 0,125	0,775 0,037	01150	2,968 0,458	0,495 0,311	0,572 0,114
05494	2,500 0,525	0,546 0,024	0,635 0,323	05500	1,164 0,199	0,053 0,002	0,381 0,039	01498	1,014 0,238	0,000 0,319	0,239 0,050	05499	1,298 0,090	0,007 0,051	0,440 0,068	01497	0,739 0,585	0,091 0,711	0,390 0,159
05504	1,192 0,029	0,088 0,038	0,461 0,085	01493	1,127 0,170	0,232 0,013	0,448 0,021	01499	1,266 0,029	0,051 0,134	0,265 0,098	01281	1,480 0,106	0,267 0,004	0,546 0,004	05502	1,406 0,042	0,178 0,032	0,555 0,095
05503	1,346 0,099	0,003 0,067	0,492 0,030	00096	2,988 3,050	0,766 1,218	0,504 0,237	01277	1,930 0,592	0,412 0,064	0,731 0,161	01492	1,097 0,009	0,188 0,018	0,511 0,043	05509	1,531 0,090	0,252 0,009	0,644 0,057
01279	1,520 0,325	0,295 0,103	0,666 0,026	05505	1,460 0,105	0,265 0,007	0,607 0,040	01280	1,548 0,244	0,279 0,049	0,613 0,011	05507	1,324 0,045	0,014 0,023	0,575 0,011	05506	1,428 0,065	0,103 0,052	0,572 0,054
05510	1,412 0,062	0,001 0,067	0,656 0,046	01489	1,130 0,237	0,189 0,115	0,828 0,111	05508	1,122 0,026	0,154 0,004	0,611 0,068	01491	1,037 0,161	0,239 0,032	0,628 0,048	01278	1,625 0,493	0,367 0,112	0,705 0,053
01490	1,118 0,212	0,198 0,077	0,739 0,064	05511	1,214 0,145	0,019 0,036	0,758 0,060												
Sisma in direzione Y																			
01282	1,063	0,063	1,291	05498	1,256	0,087	1,100	01283	1,888	0,084	1,124	05497	0,500	0,614	0,872	01500	0,536	0,785	0,796

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,136	0,029	0,000		0,115	0,019	0,039		0,238	0,071	0,025		0,147	0,053	0,026		0,155	0,111	0,032
07117	1,256	0,529	0,102	01146	1,625	0,242	0,808	05514	1,316	0,001	1,141	01147	2,224	0,195	0,827	01145	1,484	0,035	0,778
	0,216	0,068	0,071		0,180	0,020	0,011		0,081	0,015	0,011		0,014	0,033	0,053		0,256	0,320	0,118
05515	1,106	0,056	1,156	01494	0,874	0,594	1,052	07131	4,983	1,381	0,118	05496	2,854	1,119	0,776	05501	1,210	0,326	1,090
	0,004	0,055	0,007		0,149	0,041	0,012		0,320	0,112	0,103		0,043	0,046	0,008		0,022	0,002	0,027
01495	4,265	1,279	0,481	01148	1,824	0,284	0,932	00382	1,261	0,429	0,773	05495	1,270	0,168	0,945	01496	1,799	0,027	1,104
	0,074	0,249	0,058		0,195	0,103	0,057		0,520	0,212	0,036		0,066	0,041	0,068		0,320	0,275	0,007
01488	1,215	0,151	1,112	01149	1,901	0,035	0,891	05513	1,355	0,062	1,159	05512	1,456	0,268	1,198	01150	2,392	0,380	0,967
	0,203	0,087	0,043		0,116	0,231	0,019		0,072	0,014	0,020		0,096	0,035	0,078		0,572	0,276	0,018
05494	2,034	0,334	1,089	05500	1,325	0,006	1,137	01498	1,608	0,094	1,120	05499	1,149	0,011	1,144	01497	1,857	0,111	1,086
	0,185	0,001	0,129		0,072	0,020	0,055		0,161	0,112	0,021		0,006	0,004	0,051		0,172	0,002	0,083
05504	0,541	0,188	1,233	01493	0,632	0,244	1,295	01499	1,512	0,123	1,090	01281	0,501	0,107	1,272	05502	0,671	0,101	1,190
	0,041	0,014	0,012		0,057	0,023	0,002		0,034	0,008	0,039		0,077	0,024	0,009		0,042	0,008	0,044
05503	0,614	0,018	1,155	00096	2,622	0,458	0,946	01277	1,572	0,355	1,192	01492	0,269	0,098	1,299	05509	0,692	0,112	1,201
	0,026	0,004	0,039		0,862	0,334	0,059		0,259	0,064	0,029		0,032	0,014	0,012		0,022	0,014	0,045
01279	0,480	0,183	1,218	05505	0,006	0,067	1,192	01280	0,181	0,022	1,270	05507	0,078	0,033	1,226	05506	0,060	0,068	1,208
	0,058	0,020	0,020		0,031	0,000	0,030		0,051	0,010	0,017		0,023	0,007	0,021		0,016	0,009	0,036
05510	0,673	0,027	1,208	01489	0,824	0,174	1,181	05508	0,073	0,056	1,308	01491	0,019	0,016	1,326	01278	0,989	0,169	1,195
	0,023	0,005	0,023		0,062	0,025	0,035		0,009	0,001	0,014		0,021	0,004	0,018		0,106	0,029	0,026
01490	0,421	0,102	1,243	05511	0,647	0,006	1,252												
	0,033	0,012	0,027		0,020	0,002	0,015												
Piano Secondo						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
04094	1,178	0,236	0,125	04093	1,396	0,222	0,132	04946	1,258	0,182	0,219	04945	1,672	0,086	0,005	01116	1,211	0,184	0,114
	0,852	0,170	0,228		0,916	0,336	0,342		0,195	0,150	0,353		0,922	0,158	0,026		1,644	0,689	0,432
04944	1,760	0,008	0,048	00509	1,506	0,297	0,109	04940	1,379	0,104	0,112	01130	1,385	0,020	0,166	04943	1,871	0,152	0,113
	0,151	0,005	0,225		1,161	0,314	0,397		0,382	0,145	0,396		1,105	0,481	0,223		1,102	0,065	0,053
01114	2,177	0,109	0,165	04095	1,410	0,184	0,104	04951	1,263	0,004	0,120	01129	1,273	0,166	0,238	04950	1,518	0,021	0,193
	1,169	0,194	0,300		0,992	0,383	0,277		0,238	0,168	0,291		2,053	0,721	0,117		0,636	0,073	0,095
01127	1,595	0,024	0,376	04949	1,927	0,005	0,128	04942	2,277	0,346	0,030	01113	2,668	0,308	0,011	00507	2,615	0,551	0,089
	0,092	0,058	0,202		0,132	0,021	0,079		1,414	0,182	0,069		1,095	0,092	0,094		2,626	0,850	0,287
01126	2,128	0,045	0,367	00510	1,561	0,358	0,106	04941	1,434	0,187	0,175	04948	2,222	0,209	0,290	01125	2,636	0,302	0,174
	0,344	0,115	0,229		1,225	0,365	0,423		0,345	0,113	0,459		1,007	0,155	0,164		0,359	0,178	0,031
01118	1,358	0,109	0,206	00637	1,968	0,351	0,038	04939	2,410	0,393	0,182	00505	2,676	0,485	0,020	01115	1,378	0,016	0,176
	0,919	0,416	0,255		1,468	0,284	0,194		1,631	0,205	0,365		4,055	1,409	0,186		0,099	0,018	0,067
01117	0,972	0,106	0,121	01128	1,192	0,116	0,282	00636	1,712	0,378	0,151	02891	1,453	0,061	0,038	02892	1,816	0,278	0,202
	1,845	0,683	0,091		0,116	0,087	0,055		1,288	0,242	0,002		0,962	0,058	0,052		1,178	0,084	0,103
04097	0,055	0,322	0,144	07303	0,747	0,081	0,042	02906	0,515	0,432	0,258	02890	1,630	0,060	0,011	02889	1,644	0,017	0,044
	0,217	0,057	0,013		0,154	0,095	0,113		0,018	0,059	0,048		0,731	0,059	0,038		0,346	0,113	0,101
07353	1,408	0,134	0,196	07354	2,064	0,513	0,249	03970	2,087	0,377	0,117	02887	1,893	0,001	0,019	02885	2,607	0,249	0,057
	0,582	0,287	0,081		1,610	0,322	0,164		1,916	0,431	0,118		0,508	0,054	0,040		0,861	0,036	0,056
02886	2,025	0,053	0,063	02888	1,957	0,031	0,001	04096	1,288	0,300	0,049	02905	0,035	0,124	0,106	04947	0,081	0,098	0,162
	0,629	0,064	0,024		0,205	0,137	0,059		0,793	0,159	0,143		0,000	0,012	0,035		0,106	0,055	0,055
02904	0,026	0,071	0,052	02898	1,841	0,017	0,025	02897	1,944	0,020	0,039	02903	0,038	0,067	0,065	04098	0,036	0,058	0,259
	0,004	0,067	0,057		0,146	0,013	0,095		0,001	0,068	0,009		0,003	0,064	0,054		0,275	0,055	0,049
02895	2,027	0,036	0,035	04099	0,031	0,242	0,133	02902	0,090	0,116	0,197	02896	2,008	0,001	0,027	07356	1,008	0,417	0,038
	0,540	0,026	0,036		0,251	0,068	0,081		0,004	0,021	0,082		0,308	0,068	0,041		0,632	0,287	0,032
02900	1,607	0,056	0,057	02899	1,828	0,030	0,028	02901	0,221	0,058	0,136	03971	2,097	0,548	0,261	02893	2,798	0,578	0,357
	0,835	0,116	0,075		0,321	0,106	0,022		0,025	0,077	0,070		1,482	0,311	0,055		1,262	0,045	0,160
07355	3,477	0,926	0,512	07304	0,741	0,059	0,077	02894	2,083	0,035	0,090								

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	1,625	0,325	0,209		0,093	0,083	0,032		0,834	0,088	0,101								
Sisma in direzione Y																			
04094	0,439	0,062	0,708	04093	1,070	0,338	0,699	04946	1,123	1,331	0,507	04945	2,164	0,594	0,851	01116	1,893	0,026	0,812
	0,038	0,008	0,034		0,111	0,057	0,054		0,139	0,001	0,038		0,292	0,121	0,093		0,911	0,175	0,404
04944	1,226	0,003	0,771	00509	1,566	0,506	0,550	04940	1,305	0,525	0,720	01130	1,593	0,780	0,669	04943	0,440	0,102	0,729
	0,218	0,015	0,196		0,060	0,016	0,022		0,104	0,063	0,029		0,053	0,128	0,076		0,261	0,012	0,010
01114	2,034	0,075	0,840	04095	0,825	0,272	0,685	04951	0,841	1,312	0,498	01129	0,679	0,554	0,276	04950	1,883	0,497	0,834
	0,872	0,260	0,227		0,069	0,030	0,077		0,083	0,031	0,013		0,694	0,159	0,067		0,088	0,016	0,127
01127	1,780	0,199	0,863	04949	0,870	0,017	0,725	04942	2,149	0,276	0,548	01113	3,007	0,462	0,824	00507	3,021	0,992	0,363
	0,252	0,179	0,228		0,088	0,006	0,100		0,140	0,033	0,022		0,527	0,137	0,052		0,345	0,122	0,028
01126	1,846	0,073	0,793	00510	1,829	0,558	0,603	04941	1,548	0,540	0,750	04948	0,206	0,108	0,706	01125	2,868	0,460	0,780
	0,286	0,091	0,147		0,437	0,193	0,062		0,101	0,068	0,121		0,011	0,005	0,038		0,104	0,002	0,011
01118	1,888	0,776	0,703	00637	1,662	0,339	0,137	04939	2,021	0,263	0,506	00505	2,894	0,975	0,221	01115	2,276	0,167	0,920
	0,320	0,093	0,129		0,163	0,071	0,069		0,232	0,068	0,038		0,364	0,119	0,067		0,502	0,259	0,059
01117	0,912	0,577	0,280	01128	1,627	0,212	0,768	00636	0,036	0,428	0,244	02891	1,525	0,430	0,492	02892	2,797	1,143	0,725
	0,767	0,081	0,011		0,149	0,215	0,035		0,023	0,004	0,039		0,244	0,008	0,060		0,220	0,017	0,070
04097	0,156	0,541	1,888	07303	0,527	0,071	0,471	02906	1,834	4,863	1,549	02890	0,371	0,120	0,323	02889	0,101	0,156	0,299
	0,169	0,078	0,025		0,184	0,069	0,046		0,066	0,020	0,049		0,346	0,056	0,051		0,277	0,056	0,141
07353	2,606	2,924	1,109	07354	4,697	1,414	0,828	03970	1,526	0,320	0,101	02887	1,423	0,064	0,330	02885	5,566	0,911	0,097
	0,248	0,015	0,037		0,249	0,050	0,066		0,239	0,073	0,099		0,121	0,032	0,061		0,303	0,040	0,071
02886	1,795	0,016	0,447	02888	1,077	0,063	0,293	04096	0,146	0,108	0,718	02905	0,467	1,749	1,331	04947	0,007	0,016	1,512
	0,127	0,040	0,076		0,054	0,077	0,117		0,094	0,019	0,041		0,009	0,072	0,036		0,032	0,022	0,013
02904	0,043	1,265	0,647	02898	1,213	0,065	0,312	02897	0,914	0,054	0,316	02903	0,049	1,229	0,653	04098	0,005	0,006	2,242
	0,013	0,044	0,006		0,073	0,005	0,069		0,028	0,016	0,096		0,009	0,014	0,003		0,094	0,019	0,046
02895	0,412	0,123	0,322	04099	0,144	0,492	1,871	02902	0,466	1,716	1,326	02896	0,483	0,159	0,308	07356	2,403	2,917	0,950
	0,079	0,020	0,070		0,038	0,039	0,061		0,002	0,039	0,019		0,104	0,009	0,102		0,108	0,036	0,021
02900	5,252	0,907	0,089	02899	1,582	0,020	0,437	02901	1,768	4,777	1,618	03971	0,205	0,444	0,225	02893	2,925	1,167	0,727
	0,146	0,047	0,091		0,048	0,035	0,106		0,050	0,037	0,034		0,110	0,022	0,052		0,083	0,018	0,065
07355	4,827	1,453	0,830	07304	0,347	0,084	0,523	02894	1,675	0,432	0,490								
	0,149	0,030	0,047		0,158	0,075	0,017		0,064	0,005	0,064								
Piano Secondo						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
06614	0,299	0,556	0,406	07338	1,257	0,270	0,004	03630	0,044	0,725	0,163	03619	3,987	0,769	0,357	03618	3,508	0,079	0,154
	0,230	0,010	0,592		0,607	0,107	0,426		0,017	0,011	0,541		2,803	0,066	0,378		1,573	0,174	0,256
01185	3,249	0,114	0,189	03987	2,314	0,010	0,021	03988	2,459	0,020	0,082	06624	2,479	0,100	0,075	00508	2,953	0,661	0,048
	1,896	0,052	0,384		0,624	0,098	0,919		0,669	0,173	0,706		0,271	0,361	0,594		4,331	1,027	0,195
06623	2,434	0,281	0,138	03986	2,792	0,219	0,237	03989	2,889	0,369	0,299	06611	2,520	0,429	0,239	07160	2,649	0,818	0,147
	1,566	0,337	0,448		1,920	0,038	0,364		1,809	0,627	0,583		2,712	0,477	0,383		4,651	1,431	0,219
02412	2,414	0,481	0,046	06625	2,259	0,245	0,180	07299	1,087	0,109	0,508	00511	2,325	0,368	0,062	06613	1,858	0,260	0,348
	2,928	0,623	0,190		1,844	0,803	0,155		1,374	0,404	0,080		2,993	1,085	0,097		1,226	0,274	0,515
01190	1,884	0,228	0,157	00512	1,315	0,377	0,039	02287	2,043	0,312	0,283	06612	1,603	0,198	0,429	03615	2,706	0,005	0,145
	0,052	0,034	0,442		1,900	0,556	0,415		2,381	0,688	0,495		1,280	0,175	1,024		1,747	0,055	0,289
01187	2,545	0,005	0,235	03616	2,878	0,085	0,104	07339	4,658	1,180	0,488	01189	1,823	0,064	0,057	01188	2,062	0,063	0,197
	1,866	0,073	0,449		0,672	0,086	0,113		3,967	0,793	0,435		0,146	0,355	0,654		3,453	0,598	0,199
03617	3,230	0,033	0,093	01186	2,819	0,029	0,222	03614	2,348	0,017	0,072	03613	2,227	0,004	0,107	02413	1,449	0,427	0,274
	0,653	0,246	0,174		0,115	0,004	0,400		2,875	0,161	0,197		2,449	0,252	0,095		0,028	0,301	0,455
06626	2,003	0,218	0,379	04088	0,024	0,005	0,509	02414	1,154	0,004	0,212	03629	0,066	0,287	0,293	04089	0,119	0,451	0,451
	0,395	0,193	0,843		0,612	0,122	0,080		0,036	0,032	1,794		0,047	0,171	0,596		0,193	0,097	0,323
02409	2,281	0,533	0,234	06616	2,503	0,169	0,147	03620	2,933	0,460	0,299	06615	0,533	0,661	0,375	03628	0,125	0,014	0,104
	1,295	0,266	0,132		1,043	0,086	0,116		1,222	0,114	0,163		0,118	0,257	0,426		0,078	0,150	0,644

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
07341	2,030	1,533	0,672	03627	0,136	1,333	0,192	06618	2,446	0,501	0,262	03626	3,804	0,576	0,628	03625	2,501	0,070	0,010
	0,689	0,539	0,081		0,168	0,551	0,573		0,832	0,455	0,090		0,698	0,157	0,318		0,472	0,055	0,336
06619	1,820	0,319	0,116	07300	0,928	0,061	0,071	02410	2,099	0,342	0,057	00556	2,057	0,291	0,415	07340	3,361	0,808	0,395
	0,118	0,253	0,000		0,016	0,077	0,250		1,657	0,346	0,053		4,628	2,319	0,677		1,577	0,315	0,254
02284	1,765	0,335	0,021	03622	2,358	0,050	0,001	03621	2,343	0,031	0,013	06617	2,487	0,077	0,116	03624	2,472	0,055	0,041
	0,534	0,107	0,111		0,537	0,051	0,078		0,931	0,059	0,090		0,060	0,188	0,028		0,060	0,089	0,130
03623	2,299	0,029	0,008	06620	2,464	0,148	0,031	02411	2,342	0,448	0,014	06622	2,081	0,286	0,088	02285	1,787	0,209	0,152
	0,333	0,103	0,119		0,577	0,288	0,272		2,147	0,429	0,109		0,525	0,552	0,283		0,648	0,150	0,197
02286	1,911	0,419	0,297	06621	2,343	0,263	0,057												
	1,457	0,291	0,586		0,655	0,559	0,105												
Sisma in direzione Y																			
06614	0,250	0,313	0,977	07338	2,482	0,144	0,474	03630	0,555	0,099	0,775	03619	1,248	0,698	0,344	03618	0,998	0,444	0,423
	0,146	0,026	0,355		0,850	0,039	0,161		0,011	0,034	0,051		1,547	0,096	0,274		1,080	0,085	0,191
01185	2,591	0,248	0,417	03987	2,719	0,137	0,317	03988	2,405	0,153	0,345	06624	1,701	0,113	0,592	00508	2,743	0,553	0,015
	1,315	0,037	0,261		0,233	0,039	0,346		0,052	0,034	0,291		0,002	0,043	0,259		2,190	0,615	0,094
06623	1,997	0,265	0,565	03986	4,615	0,772	0,693	03989	1,706	0,058	0,184	06611	3,428	0,760	0,603	07160	4,591	1,390	0,710
	0,397	0,024	0,125		0,616	0,037	0,121		0,314	0,102	0,295		1,016	0,097	0,151		2,614	1,019	0,497
02412	2,287	0,579	0,351	06625	1,220	0,267	0,303	07299	0,066	0,133	0,834	00511	1,615	0,507	0,210	06613	0,600	0,096	0,499
	0,593	0,011	0,365		0,429	0,125	0,164		0,516	0,191	0,122		1,083	0,394	0,224		0,385	0,112	0,356
01190	2,029	0,018	0,221	00512	1,146	0,269	0,006	02287	1,498	0,162	0,012	06612	1,432	0,111	0,057	03615	3,551	0,175	0,330
	0,479	0,144	0,370		0,475	0,107	0,418		0,786	0,343	0,364		0,005	0,046	0,334		0,504	0,024	0,224
01187	2,476	0,104	0,455	03616	2,433	0,134	0,289	07339	2,214	0,620	0,125	01189	1,553	0,000	0,118	01188	2,531	0,241	0,325
	0,489	0,026	0,336		0,077	0,034	0,178		0,986	0,197	0,061		0,979	0,185	0,120		1,470	0,082	0,099
03617	1,904	0,059	0,261	01186	2,659	0,041	0,447	03614	3,438	0,290	0,193	03613	6,332	0,604	0,271	02413	1,327	0,046	0,037
	0,603	0,121	0,197		0,391	0,005	0,264		1,024	0,054	0,151		1,185	0,059	0,133		0,439	0,370	0,090
06626	1,112	0,211	0,079	04088	0,062	0,073	1,337	02414	1,369	0,179	0,141	03629	0,012	1,842	0,472	04089	0,074	0,183	1,275
	0,099	0,140	0,249		0,317	0,063	0,160		0,811	0,542	0,355		0,012	0,018	0,189		0,206	0,051	0,207
02409	0,715	0,349	0,221	06616	1,061	0,105	0,406	03620	2,965	0,921	0,623	06615	0,614	1,745	0,911	03628	0,172	1,900	0,002
	0,293	0,011	0,005		0,013	0,034	0,121		0,168	0,129	0,094		0,074	0,085	0,195		0,035	0,043	0,254
07341	1,388	3,320	1,102	03627	0,029	4,853	0,382	06618	0,695	0,998	0,668	03626	2,213	0,890	1,003	03625	0,473	0,220	0,102
	0,158	0,203	0,011		0,063	0,177	0,230		0,091	0,030	0,082		0,123	0,037	0,161		0,020	0,013	0,203
06619	0,127	0,894	0,034	07300	0,164	0,325	0,680	02410	0,473	0,011	0,127	00556	1,671	0,118	0,141	07340	4,424	1,205	0,696
	0,002	0,064	0,098		0,014	0,040	0,158		0,167	0,028	0,011		1,457	0,470	0,165		1,026	0,205	0,051
02284	0,437	0,221	0,273	03622	1,229	0,135	0,014	03621	1,983	0,310	0,330	06617	0,551	0,008	0,472	03624	0,662	0,196	0,122
	0,018	0,004	0,109		0,045	0,007	0,180		0,034	0,009	0,143		0,013	0,008	0,173		0,003	0,005	0,174
03623	1,186	0,015	0,031	06620	0,571	0,042	0,738	02411	1,499	0,250	0,278	06622	0,441	0,815	0,183	02285	0,473	0,222	0,018
	0,026	0,005	0,175		0,091	0,002	0,169		0,332	0,066	0,079		0,111	0,072	0,044		0,099	0,025	0,066
02286	0,931	0,213	0,056	06621	0,768	0,313	0,750												
	0,386	0,077	0,222		0,077	0,044	0,147												
Piano Secondo						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**							
Sisma in direzione X																			
01181	0,617	0,025	0,054	01182	0,424	0,001	0,056	02941	0,488	0,001	0,019	02932	1,260	0,196	0,121	01168	1,464	0,084	0,262
	0,064	0,122	0,080		0,064	0,097	0,121		0,188	0,038	0,062		0,503	0,090	0,283		0,002	0,120	0,103
02933	2,082	0,056	0,072	02935	3,793	1,350	0,369	01167	2,287	0,278	0,245	07143	2,986	0,737	0,258	02940	0,637	0,040	0,033
	0,241	0,270	0,298		0,574	0,019	0,071		0,240	0,160	0,057		3,590	0,953	0,157		0,127	0,042	0,161
05002	0,465	0,029	0,583	07327	1,030	0,004	0,619	00482	0,969	0,138	0,132	07365	1,344	1,780	0,524	01172	0,111	0,152	0,009
	0,124	0,070	0,234		0,054	0,011	0,021		0,850	0,490	0,046		0,506	0,102	0,051		1,392	0,407	0,114
01171	0,474	0,063	0,189	02939	0,689	0,039	0,026	01180	0,579	0,025	0,040	01183	0,582	0,540	0,432	02943	0,799	0,662	0,415
	1,580	0,099	0,348		0,952	0,185	0,045		1,078	0,303	0,142		0,810	0,040	0,016		0,310	0,117	0,149
02942	0,451	0,046	0,014	02938	0,442	0,002	0,032	00477	0,076	0,280	0,063	02936	0,317	0,556	0,206	07367	0,932	0,255	0,268

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,056	0,004	0,208		0,504	0,133	0,024		0,096	0,044	0,077		0,078	0,027	0,135		0,105	0,021	0,086
01179	0,284	0,082	0,095	02937	0,191	0,059	0,097	04106	0,201	0,052	0,838	04105	0,007	0,003	0,807	05003	0,138	0,213	0,653
	0,321	0,009	0,068		0,379	0,069	0,071		0,375	0,062	0,150		0,433	0,146	0,024		0,351	0,061	0,056
02934	2,925	0,205	0,279	02930	0,346	0,108	0,027	01170	0,147	0,058	0,285	01169	0,845	0,079	0,248	02949	0,789	0,889	0,527
	0,484	0,073	0,249		0,381	0,170	0,322		0,604	0,399	0,066		0,282	0,018	0,065		0,358	0,115	0,468
02948	0,069	0,108	0,426	02931	0,799	0,161	0,172	02928	1,564	0,862	0,393	02929	1,051	0,082	0,232	07366	5,255	1,218	0,594
	0,057	0,201	0,097		0,057	0,086	0,067		0,803	0,104	0,018		0,574	0,032	0,346		2,862	0,572	0,015
01184	0,252	1,299	0,283	05001	0,228	0,458	0,379	02944	0,974	2,487	0,601	02947	0,179	1,214	0,282	07368	1,328	3,313	0,783
	0,618	0,298	0,050		0,202	0,079	0,010		0,262	0,072	0,293		0,019	0,181	0,026		0,719	0,018	0,084
04107	0,067	0,457	0,681	02946	0,064	0,941	0,609	02945	0,434	2,078	0,634	00480	0,172	0,340	0,074	07328	0,498	0,015	0,425
	0,240	0,076	0,104		0,122	0,103	0,089		0,056	0,114	0,170		0,257	0,155	0,177		0,108	0,022	0,100
Sisma in direzione Y																			
01181	0,285	0,026	0,265	01182	0,459	0,005	0,393	02941	0,085	0,119	0,038	02932	0,424	0,134	0,069	01168	0,426	0,099	0,217
	0,019	0,091	0,133		0,066	0,065	0,115		0,063	0,018	0,100		0,106	0,039	0,243		0,048	0,059	0,105
02933	0,907	0,023	0,008	02935	2,089	1,317	0,306	01167	0,778	0,272	0,159	07143	1,147	0,484	0,212	02940	0,632	0,025	0,036
	0,135	0,097	0,239		0,003	0,059	0,070		0,009	0,106	0,019		0,552	0,200	0,082		0,051	0,048	0,125
05002	0,346	0,110	0,731	07327	0,913	0,057	0,788	00482	0,624	0,290	0,148	07365	1,335	1,903	0,589	01172	0,093	0,141	0,019
	0,028	0,001	0,207		0,220	0,044	0,223		0,225	0,090	0,238		0,144	0,225	0,242		0,316	0,012	0,211
01171	0,222	0,073	0,193	02939	0,613	0,135	0,010	01180	0,543	0,021	0,198	01183	1,212	0,892	0,695	02943	1,519	0,907	0,592
	0,096	0,056	0,274		0,776	0,150	0,063		0,613	0,219	0,118		1,004	0,185	0,070		0,569	0,117	0,065
02942	0,506	0,064	0,221	02938	0,710	0,100	0,066	00477	0,938	0,422	0,316	02936	1,361	0,823	0,267	07367	2,372	0,709	0,522
	0,128	0,035	0,117		0,187	0,019	0,041		0,308	0,011	0,053		0,072	0,025	0,123		0,566	0,113	0,048
01179	0,678	0,123	0,254	02937	0,837	0,160	0,083	04106	0,234	0,061	1,062	04105	0,042	0,027	1,025	05003	0,154	0,308	0,810
	0,287	0,011	0,047		0,335	0,053	0,061		0,099	0,035	0,149		0,078	0,027	0,197		0,064	0,030	0,149
02934	1,677	0,129	0,273	02930	0,031	0,160	0,002	01170	0,172	0,075	0,219	01169	0,258	0,074	0,181	02949	0,862	0,914	0,638
	0,001	0,012	0,055		0,076	0,081	0,131		0,083	0,190	0,054		0,045	0,044	0,139		0,045	0,105	0,010
02948	0,073	0,281	0,508	02931	0,263	0,088	0,139	02928	1,381	1,110	0,423	02929	1,260	0,081	0,181	07366	3,686	0,683	0,412
	0,006	0,004	0,119		0,015	0,012	0,094		0,109	0,032	0,123		0,219	0,085	0,118		0,309	0,062	0,136
01184	0,434	1,837	0,121	05001	0,324	0,629	0,436	02944	1,291	2,996	0,745	02947	0,229	1,614	0,335	07368	2,114	4,321	1,140
	0,259	0,295	0,078		0,151	0,157	0,120		0,282	0,109	0,112		0,014	0,027	0,111		0,692	0,321	0,113
04107	0,129	0,616	0,854	02946	0,094	1,251	0,767	02945	0,601	2,737	0,810	00480	0,194	0,169	0,023	07328	0,584	0,040	0,502
	0,112	0,041	0,153		0,019	0,016	0,073		0,055	0,026	0,075		0,193	0,128	0,110		0,294	0,059	0,083
Piano Secondo						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			
02419	0,319	0,009	0,170	06662	0,244	0,008	0,210	02418	0,300	0,029	0,162	02420	0,264	0,001	0,150	06661	0,268	0,002	0,197
	0,056	0,065	0,009		0,045	0,015	0,014		0,039	0,023	0,026		0,075	0,038	0,014		0,067	0,008	0,005
02417	0,301	0,014	0,159	02431	0,144	0,021	0,571	00480	0,126	0,099	0,521	06633	0,071	0,356	0,572	06632	0,253	0,026	0,175
	0,049	0,033	0,017		0,027	0,026	0,142		0,242	0,113	0,096		0,195	0,079	0,203		0,031	0,001	0,057
06635	0,387	0,024	0,187	06636	0,403	0,077	0,080	01180	0,504	0,001	0,082	00171	0,257	0,072	0,143	02421	0,245	0,046	0,192
	0,216	0,008	0,150		0,296	0,013	0,093		0,970	0,533	0,006		0,238	0,105	0,007		0,025	0,016	0,006
02415	0,314	0,031	0,158	06660	0,277	0,011	0,196	06631	0,303	0,037	0,179	02416	0,300	0,004	0,170	06638	0,028	0,423	0,489
	0,135	0,050	0,013		0,095	0,012	0,006		0,098	0,033	0,005		0,084	0,028	0,031		0,237	0,020	0,103
01184	0,057	0,631	0,495	01388	0,413	0,045	0,382	06634	0,386	0,121	0,277	00477	0,489	0,292	0,273	01179	0,288	0,147	0,142
	0,649	0,369	0,070		0,107	0,061	0,100		0,091	0,036	0,134		0,115	0,044	0,089		0,376	0,224	0,091
01387	0,323	0,028	0,324	06637	0,242	0,359	0,130	01183	0,224	0,866	0,033	01182	0,641	0,345	0,083	02430	0,060	0,117	0,401
	0,170	0,010	0,075		0,146	0,000	0,138		0,746	0,348	0,073		0,051	0,059	0,088		0,060	0,034	0,123
01181	0,541	0,157	0,038	06641	0,067	0,242	0,340	01386	0,155	0,106	0,308	06639	0,264	0,039	0,128	00158	0,341	0,051	0,163
	0,196	0,188	0,151		0,131	0,034	0,014		0,196	0,037	0,049		0,185	0,040	0,034		0,208	0,059	0,008
01378	0,294	0,055	0,196	06640	0,167	0,183	0,178	02429	0,013	0,034	0,332	06643	0,019	0,099	0,195	06642	0,118	0,033	0,177
	0,130	0,004	0,003		0,077	0,018	0,049		0,068	0,017	0,072		0,099	0,024	0,006		0,156	0,006	0,026

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01384	0,041	0,001	0,261	01385	0,074	0,033	0,260	06658	0,209	0,000	0,218	06644	0,049	0,150	0,260	06659	0,168	0,019	0,231
	0,249	0,063	0,018		0,248	0,050	0,027		0,069	0,020	0,009		0,055	0,018	0,019		0,041	0,006	0,016
06645	0,018	0,070	0,327	02428	0,065	0,005	0,297	06648	0,050	0,060	0,298	06647	0,048	0,089	0,235	06657	0,227	0,000	0,202
	0,008	0,017	0,021		0,121	0,024	0,036		0,007	0,003	0,003		0,080	0,015	0,007		0,071	0,004	0,007
06649	0,126	0,019	0,191	06650	0,107	0,049	0,216	06646	0,060	0,038	0,182	02427	0,029	0,008	0,259	02426	0,050	0,023	0,255
	0,149	0,030	0,007		0,076	0,010	0,002		0,101	0,003	0,008		0,098	0,033	0,021		0,114	0,037	0,018
01383	0,074	0,034	0,248	06656	0,222	0,022	0,194	01379	0,266	0,050	0,202	01382	0,126	0,013	0,228	06652	0,093	0,004	0,276
	0,249	0,067	0,016		0,128	0,018	0,004		0,181	0,042	0,004		0,258	0,052	0,009		0,047	0,008	0,010
06651	0,100	0,053	0,251	02422	0,209	0,047	0,195	02425	0,078	0,012	0,247	06654	0,165	0,032	0,223	06655	0,144	0,002	0,248
	0,077	0,013	0,000		0,067	0,017	0,008		0,127	0,025	0,017		0,078	0,003	0,000		0,056	0,012	0,010
01380	0,249	0,048	0,211	02424	0,134	0,014	0,220	01381	0,181	0,020	0,232	06653	0,175	0,007	0,199	02423	0,171	0,040	0,214
	0,231	0,046	0,016		0,106	0,029	0,006		0,230	0,056	0,014		0,084	0,016	0,002		0,109	0,022	0,000
Sisma in direzione Y																			
02419	1,190	0,043	0,273	06662	1,053	0,067	0,357	02418	1,180	0,068	0,276	02420	1,088	0,043	0,134	06661	1,202	0,044	0,425
	0,031	0,109	0,072		0,043	0,013	0,046		0,012	0,029	0,075		0,146	0,121	0,086		0,045	0,017	0,040
02417	1,283	0,048	0,308	02431	0,135	0,124	0,352	00480	0,095	0,038	0,269	06633	0,073	0,452	0,259	06632	1,034	0,125	0,261
	0,013	0,054	0,089		0,026	0,032	0,134		0,232	0,107	0,058		0,214	0,112	0,170		0,050	0,004	0,069
06635	0,177	0,176	0,830	06636	0,173	0,036	0,905	01180	0,337	0,107	0,648	00171	1,055	0,294	0,101	02421	1,021	0,217	0,338
	0,160	0,029	0,121		0,245	0,083	0,149		0,052	0,575	0,080		0,519	0,194	0,097		0,114	0,026	0,040
02415	1,681	0,197	0,398	06660	1,362	0,100	0,507	06631	1,571	0,219	0,445	02416	1,393	0,054	0,362	06638	0,146	0,714	0,063
	0,112	0,190	0,055		0,078	0,007	0,043		0,071	0,008	0,055		0,048	0,111	0,058		0,221	0,092	0,129
01184	0,268	0,885	0,313	01388	0,132	0,044	0,265	06634	0,105	0,181	0,738	00477	0,551	0,290	0,622	01179	0,611	0,321	0,725
	0,142	0,445	0,053		0,193	0,081	0,086		0,047	0,044	0,126		0,315	0,111	0,055		0,391	0,130	0,048
01387	0,381	0,008	0,718	06637	0,240	0,599	0,892	01183	0,528	1,152	0,658	01182	0,615	0,546	0,805	02430	0,151	0,144	0,119
	0,042	0,034	0,068		0,263	0,026	0,173		0,979	0,666	0,071		0,068	0,111	0,104		0,096	0,054	0,131
01181	0,041	0,175	0,696	06641	0,252	0,423	0,539	01386	0,517	0,087	0,720	06639	0,452	0,003	0,853	00158	1,786	0,361	0,370
	0,112	0,037	0,147		0,168	0,046	0,057		0,031	0,009	0,044		0,129	0,073	0,050		0,114	0,044	0,046
01378	1,465	0,288	0,462	06640	0,359	0,251	0,894	02429	0,332	0,081	0,573	06643	0,563	0,136	0,822	06642	0,639	0,086	0,770
	0,182	0,070	0,061		0,024	0,016	0,093		0,026	0,010	0,080		0,046	0,024	0,052		0,045	0,015	0,034
01384	0,760	0,089	0,720	01385	0,629	0,139	0,731	06658	1,032	0,078	0,498	06644	0,444	0,262	0,769	06659	0,880	0,150	0,475
	0,040	0,008	0,032		0,034	0,007	0,032		0,027	0,009	0,037		0,060	0,029	0,051		0,033	0,012	0,035
06645	0,450	0,182	0,667	02428	0,471	0,082	0,637	06648	0,587	0,175	0,687	06647	0,659	0,168	0,744	06657	1,151	0,093	0,550
	0,044	0,027	0,040		0,027	0,005	0,046		0,038	0,021	0,038		0,021	0,008	0,045		0,028	0,011	0,043
06649	0,939	0,162	0,676	06650	0,858	0,140	0,690	06646	0,760	0,128	0,747	02427	0,542	0,151	0,655	02426	0,614	0,111	0,639
	0,028	0,008	0,037		0,024	0,006	0,041		0,035	0,013	0,039		0,023	0,008	0,038		0,023	0,006	0,038
01383	0,866	0,182	0,693	06656	1,227	0,188	0,568	01379	1,344	0,236	0,504	01382	1,001	0,192	0,648	06652	0,707	0,150	0,634
	0,031	0,007	0,031		0,036	0,020	0,044		0,086	0,033	0,044		0,029	0,006	0,033		0,024	0,007	0,037
06651	0,766	0,141	0,661	02422	0,942	0,163	0,403	02425	0,666	0,144	0,606	06654	0,958	0,112	0,607	06655	0,852	0,120	0,573
	0,023	0,009	0,040		0,066	0,023	0,039		0,026	0,005	0,038		0,023	0,009	0,040		0,023	0,008	0,036
01380	1,259	0,237	0,554	02424	0,751	0,143	0,554	01381	1,091	0,209	0,605	06653	1,049	0,151	0,631	02423	0,820	0,179	0,479
	0,045	0,009	0,037		0,030	0,007	0,039		0,033	0,010	0,033		0,026	0,009	0,041		0,037	0,007	0,038
Piano Secondo						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							
Sisma in direzione X																			
02450	0,855	0,005	0,041	06714	0,795	0,006	0,034	02461	0,832	0,009	0,025	02451	0,768	0,015	0,047	06713	0,906	0,005	0,039
	0,063	0,002	0,016		0,052	0,003	0,018		0,056	0,004	0,023		0,049	0,012	0,005		0,083	0,013	0,003
02449	0,979	0,026	0,029	02459	0,683	0,015	0,026	02460	0,762	0,009	0,029	02462	0,894	0,007	0,039	06712	0,513	0,045	0,032
	0,054	0,107	0,037		0,055	0,019	0,003		0,058	0,017	0,021		0,072	0,004	0,016		0,045	0,007	0,015
00259	0,484	0,106	0,033	00173	0,488	0,106	0,010	02452	0,684	0,009	0,042	06711	0,963	0,103	0,043	02453	0,614	0,002	0,044
	0,109	0,022	0,013		0,079	0,026	0,008		0,030	0,005	0,011		0,146	0,043	0,040		0,048	0,019	0,016
06716	0,561	0,003	0,040	02458	0,605	0,009	0,029	06715	0,651	0,003	0,034	02454	0,560	0,003	0,059	00160	0,939	0,214	0,048

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,031	0,003	0,015		0,047	0,006	0,004		0,046	0,001	0,017		0,045	0,063	0,009		0,269	0,055	0,018
00157	0,965	0,174	0,050	00172	0,532	0,101	0,056	00159	1,009	0,214	0,021	02457	0,531	0,017	0,008				
	0,299	0,060	0,021		0,079	0,025	0,012		0,426	0,120	0,017		0,033	0,001	0,006				
Sisma in direzione Y																			
02450	1,410	0,007	0,010	06714	1,345	0,010	0,015	02461	1,351	0,013	0,013	02451	1,327	0,015	0,027	06713	1,433	0,016	0,021
	0,123	0,031	0,053		0,032	0,008	0,033		0,050	0,002	0,042		0,135	0,058	0,049		0,067	0,011	0,036
02449	1,571	0,051	0,037	02459	1,229	0,022	0,026	02460	1,302	0,023	0,022	02462	1,359	0,012	0,039	06712	1,005	0,094	0,025
	0,317	0,167	0,069		0,043	0,003	0,048		0,036	0,011	0,048		0,057	0,002	0,029		0,031	0,001	0,071
00259	0,962	0,201	0,013	00173	0,949	0,204	0,020	02452	1,233	0,018	0,044	06711	1,487	0,117	0,027	02453	1,142	0,003	0,056
	0,131	0,026	0,062		0,077	0,018	0,050		0,159	0,053	0,058		0,088	0,027	0,055		0,166	0,022	0,065
06716	1,068	0,002	0,053	02458	1,128	0,002	0,035	06715	1,193	0,003	0,024	02454	1,086	0,034	0,085	00160	1,386	0,300	0,066
	0,099	0,012	0,057		0,037	0,014	0,052		0,029	0,014	0,037		0,169	0,122	0,073		0,162	0,022	0,033
00157	1,475	0,274	0,061	00172	1,056	0,214	0,073	00159	1,612	0,352	0,044	02457	1,014	0,024	0,045				
	0,214	0,043	0,029		0,011	0,020	0,054		0,102	0,088	0,069		0,040	0,000	0,050				
Piano Primo						**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			
00163	0,235	0,065	0,065	04580	0,320	0,064	0,079	00827	0,225	0,026	0,058	00828	0,422	0,108	0,090	00830	0,978	0,170	0,043
	0,003	0,015	0,006		0,037	0,012	0,026		0,036	0,004	0,022		0,062	0,022	0,012		0,269	0,077	0,027
00098	1,377	0,305	0,054	04581	1,170	0,179	0,011	04591	0,442	0,025	0,091	04587	0,895	0,078	0,089	00826	0,134	0,059	0,004
	0,687	0,251	0,028		0,128	0,013	0,129		0,018	0,020	0,027		0,045	0,055	0,063		0,025	0,003	0,021
00825	0,146	0,052	0,028	04590	0,377	0,019	0,061	00824	0,060	0,078	0,022	04582	1,468	0,184	0,121	00800	1,647	0,169	0,030
	0,008	0,010	0,009		0,013	0,023	0,008		0,001	0,005	0,007		0,184	0,037	0,162		0,209	0,170	0,049
00048	1,805	0,227	0,211	04586	0,912	0,007	0,072	00796	1,212	0,027	0,093	04585	0,877	0,006	0,063	00823	0,154	0,071	0,057
	0,739	0,251	0,069		0,027	0,016	0,011		0,002	0,008	0,028		0,027	0,021	0,007		0,014	0,011	0,011
04589	0,383	0,043	0,091	00822	0,215	0,041	0,024	00817	1,248	0,226	0,285	04588	0,363	0,053	0,013	00821	0,536	0,094	0,078
	0,012	0,029	0,014		0,013	0,013	0,013		0,403	0,127	0,058		0,031	0,030	0,040		0,039	0,004	0,032
00793	1,393	0,151	0,034	00795	1,337	0,056	0,078	00820	0,384	0,052	0,208	00818	0,560	0,147	0,355	04583	1,005	0,094	0,083
	0,218	0,160	0,022		0,170	0,055	0,019		0,055	0,005	0,033		0,143	0,039	0,019		0,068	0,083	0,093
00794	1,158	0,049	0,091	00819	0,234	0,099	0,587	00797	1,256	0,004	0,069	00829	0,647	0,084	0,095	04584	0,961	0,007	0,068
	0,059	0,080	0,036		0,091	0,033	0,013		0,002	0,005	0,004		0,105	0,028	0,013		0,031	0,039	0,009
00799	1,326	0,027	0,064	00798	1,441	0,058	0,098	04579	0,002	0,331	0,077	00162	1,083	0,721	0,316				
	0,045	0,077	0,006		0,000	0,048	0,005		0,053	0,019	0,038		0,010	0,027	0,006				
Sisma in direzione Y																			
00163	1,162	0,280	0,059	04580	1,225	0,118	0,049	00827	1,235	0,039	0,028	00828	1,295	0,067	0,073	00830	1,300	0,260	0,323
	0,181	0,045	0,038		0,129	0,008	0,039		0,097	0,004	0,039		0,180	0,001	0,035		0,298	0,099	0,056
00098	1,512	0,323	0,361	04581	1,395	0,199	0,375	04591	1,355	0,044	0,157	04587	1,318	0,108	0,356	00826	1,375	0,028	0,075
	0,198	0,068	0,051		0,136	0,006	0,055		0,043	0,020	0,039		0,068	0,022	0,067		0,047	0,005	0,036
00825	1,475	0,006	0,010	04590	1,599	0,006	0,174	00824	1,718	0,023	0,065	04582	1,867	0,049	0,174	00800	1,871	0,090	0,191
	0,039	0,009	0,031		0,043	0,020	0,031		0,059	0,004	0,030		0,135	0,093	0,106		0,243	0,111	0,118
00048	1,913	0,011	0,160	04586	1,479	0,002	0,334	00796	1,480	0,011	0,309	04585	1,083	0,012	0,326	00823	1,760	0,007	0,024
	0,206	0,211	0,140		0,082	0,012	0,037		0,071	0,030	0,126		0,058	0,036	0,037		0,052	0,010	0,029
04589	1,782	0,001	0,174	00822	1,916	0,062	0,041	00817	1,831	0,119	0,091	04588	1,938	0,033	0,251	00821	2,162	0,072	0,133
	0,047	0,019	0,031		0,040	0,010	0,030		0,339	0,092	0,028		0,035	0,027	0,029		0,041	0,005	0,029
00793	0,492	0,048	0,376	00795	1,397	0,021	0,308	00820	2,795	0,366	0,295	00818	1,824	0,075	0,017	04583	0,783	0,077	0,205
	0,139	0,001	0,047		0,047	0,041	0,076		0,081	0,008	0,029		0,191	0,050	0,030		0,083	0,011	0,035
00794	0,464	0,024	0,303	00819	1,925	0,110	0,054	00797	1,549	0,051	0,305	00829	1,299	0,031	0,190	04584	0,767	0,008	0,310
	0,016	0,007	0,120		0,159	0,043	0,024		0,001	0,017	0,125		0,177	0,058	0,040		0,069	0,019	0,041
00799	1,618	0,016	0,298	00798	1,520	0,024	0,330	04579	2,343	0,217	0,014	00162	2,884	0,848	0,106				
	0,020	0,041	0,117		0,026	0,055	0,089		0,110	0,013	0,025		0,161	0,048	0,025				
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione X																			
04597	2,570	0,056	1,000	00853	2,835	0,012	0,615	04596	2,660	0,437	1,070	00852	2,810	0,032	0,674	00094	2,258	0,747	1,458
	0,122	0,036	0,054		0,208	0,256	0,050		0,120	0,114	0,104		0,132	0,020	0,069		0,285	0,075	0,055
04593	1,913	0,478	1,616	00842	2,011	0,401	1,682	00831	2,888	0,629	1,112	04595	3,317	0,483	0,906	00053	3,807	0,475	0,776
	0,196	0,026	0,004		0,037	0,086	0,023		0,851	0,299	0,110		0,378	0,047	0,141		0,744	0,157	0,103
00843	1,690	0,327	1,467	04604	1,898	0,203	1,706	00841	1,465	0,563	1,689	00840	1,350	1,072	1,249	04603	1,907	0,562	1,261
	0,454	0,091	0,067		0,039	0,010	0,017		0,109	0,252	0,017		0,132	0,225	0,041		0,121	0,040	0,005
00839	0,705	0,805	1,002	04599	2,352	0,288	1,335	00849	2,758	0,008	0,885	00850	2,789	0,180	0,791	00838	1,276	0,323	1,232
	0,019	0,076	0,022		0,039	0,062	0,030		0,086	0,097	0,072		0,057	0,178	0,079		0,101	0,094	0,007
00846	2,186	0,270	1,335	00095	2,321	0,739	0,884	04594	2,243	0,425	1,166	04602	1,960	0,121	1,166	00837	1,657	0,094	1,399
	0,494	0,139	0,026		2,101	0,838	0,061		0,182	0,062	0,329		0,107	0,019	0,008		0,072	0,124	0,007
04601	2,221	0,150	1,210	00836	1,759	0,086	1,404	00854	3,372	0,454	0,722	04598	2,418	0,221	1,095	00847	2,562	0,274	0,923
	0,038	0,060	0,023		0,081	0,226	0,031		0,594	0,542	0,012		0,056	0,027	0,012		0,775	0,501	0,093
00835	2,541	0,267	1,330	00833	2,369	0,463	1,209	00832	2,733	0,504	1,152	04592	2,479	0,345	1,195	00851	2,752	0,285	0,680
	0,161	0,275	0,024		0,374	0,089	0,018		0,502	0,100	0,065		0,205	0,020	0,070		0,011	0,151	0,053
04600	2,070	0,071	1,505	00848	2,549	0,196	0,923	00055	2,673	0,545	1,205	00844	1,690	0,407	1,553	00845	2,009	0,461	1,413
	0,070	0,136	0,050		0,150	0,081	0,079		0,807	0,257	0,039		0,316	0,068	0,009		0,326	0,065	0,028
00834	2,426	0,502	1,232																
	0,548	0,110	0,057																
Sisma in direzione Y																			
04597	3,108	0,137	0,121	00853	3,160	0,189	0,167	04596	3,337	0,459	0,036	00852	2,881	0,045	0,224	00094	1,655	0,518	0,275
	0,153	0,054	0,041		0,072	0,231	0,105		0,255	0,102	0,014		0,163	0,197	0,091		1,527	0,659	0,571
04593	2,189	0,447	0,302	00842	2,282	0,380	0,236	00831	3,493	0,732	0,387	04595	3,462	0,676	0,049	00053	3,526	1,104	0,210
	1,013	0,006	0,048		0,396	0,180	0,206		0,681	0,193	0,024		0,328	0,029	0,076		1,245	0,405	0,142
00843	2,494	0,396	0,308	04604	2,530	0,580	0,368	00841	3,044	0,844	0,284	00840	3,003	0,773	0,153	04603	2,786	0,385	0,018
	0,015	0,003	0,445		0,208	0,136	0,001		0,213	0,122	0,142		0,163	0,131	0,157		0,108	0,021	0,035
00839	2,732	0,379	0,119	04599	2,633	0,296	0,425	00849	2,513	0,106	0,329	00850	2,594	0,012	0,283	00838	2,744	0,035	0,139
	0,376	0,349	0,123		0,131	0,079	0,013		0,021	0,284	0,027		0,176	0,137	0,013		0,220	0,171	0,152
00846	2,444	0,568	0,510	00095	2,787	0,639	0,440	04594	2,573	0,483	0,573	04602	2,956	0,149	0,151	00837	2,740	0,231	0,065
	0,609	0,177	0,093		0,629	0,197	0,006		0,319	0,013	0,083		0,185	0,029	0,005		0,206	0,147	0,149
04601	3,162	0,275	0,248	00836	2,609	0,182	0,273	00854	3,553	0,543	0,060	04598	2,855	0,128	0,254	00847	2,713	0,460	0,502
	0,185	0,012	0,065		0,134	0,050	0,127		0,297	0,494	0,175		0,161	0,092	0,001		0,187	0,450	0,053
00835	3,439	0,334	0,281	00833	3,353	0,604	0,091	00832	3,379	0,636	0,259	04592	3,507	0,446	0,104	00851	2,833	0,052	0,208
	0,247	0,345	0,182		0,422	0,143	0,137		0,555	0,111	0,019		0,313	0,054	0,133		0,071	0,200	0,024
04600	2,464	0,496	0,614	00848	2,415	0,112	0,408	00055	3,955	0,509	0,026	00844	2,411	0,477	0,287	00845	2,317	0,500	0,431
	0,240	0,041	0,088		0,092	0,312	0,064		0,171	0,137	0,397		0,423	0,027	0,183		0,448	0,090	0,104
00834	3,639	0,781	0,142																
	0,876	0,175	0,388																
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
04614	0,975	0,352	2,022	00838	0,976	0,109	1,398	00837	1,569	0,305	1,675	07393	7,413	1,827	1,486	00094	2,267	0,867	1,125
	0,052	0,012	0,035		0,105	0,125	0,030		0,030	0,107	0,002		0,526	0,105	0,088		0,289	0,061	0,052
02736	4,586	1,505	1,146	00811	1,305	1,180	0,593	04653	1,792	1,106	1,225	00812	1,523	1,874	0,990	04613	1,099	0,479	2,264
	0,237	0,002	0,041		0,264	0,426	0,004		0,240	0,172	0,041		0,397	0,602	0,060		0,028	0,002	0,065
04612	3,234	0,147	1,950	07428	2,408	0,015	2,478	00810	1,493	0,711	0,540	04654	1,355	0,563	0,729	07158	3,758	1,038	0,829
	0,215	0,024	0,091		0,252	0,072	0,028		0,037	0,304	0,064		0,044	0,078	0,039		0,894	0,247	0,007
04610	2,876	0,872	1,200	00873	2,260	0,658	1,284	00816	3,724	1,247	1,042	00507	2,126	0,432	0,324	03938	1,345	0,288	0,533
	0,299	0,004	0,108		0,639	0,191	0,062		0,276	0,355	0,053		0,593	0,165	0,075		0,422	0,116	0,023
04611	1,608	0,128	0,445	00809	1,815	0,408	0,410	04615	0,255	0,521	1,676	02740	1,142	3,805	1,238	07394	0,078	1,928	1,085
	0,187	0,028	0,016		0,127	0,269	0,072		0,083	0,019	0,009		0,009	0,018	0,000		0,088	0,003	0,003

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00814	2,186	0,513	1,089	04652	1,986	0,598	1,699	04651	2,130	0,337	1,692	00835	2,599	0,252	1,762	00055	3,390	0,366	1,166
	0,127	0,266	0,062		0,200	0,150	0,028		0,012	0,026	0,038		0,133	0,085	0,010		0,756	0,291	0,043
00813	1,563	1,011	1,123	00842	2,525	0,044	1,167	00815	3,062	0,408	1,187	00836	1,541	0,062	1,712	00840	0,895	1,104	0,965
	0,327	0,458	0,014		0,071	0,096	0,072		0,105	0,208	0,012		0,083	0,048	0,022		0,017	0,111	0,096
00839	0,578	0,440	1,168	04014	0,051	0,301	2,478	02739	1,690	0,756	1,098	02738	1,862	0,101	0,544	00841	1,169	1,025	1,261
	0,028	0,030	0,100		0,051	0,010	0,002		0,063	0,025	0,079		0,063	0,012	0,035		0,048	0,036	0,061
02737	2,727	0,123	0,729	02741	0,408	0,238	1,350	04015	0,003	0,112	1,965	04618	1,597	0,884	1,825	04617	0,844	0,330	1,984
	0,011	0,009	0,073		0,005	0,010	0,022		0,012	0,003	0,038		0,033	0,025	0,008		0,046	0,017	0,012
04616	0,367	0,369	1,863	02743	2,124	4,793	1,766	02742	0,377	1,004	0,808	07431	0,286	0,315	1,501	03939	0,925	0,131	0,875
	0,007	0,010	0,026		0,006	0,024	0,011		0,007	0,001	0,009		0,076	0,025	0,037		0,302	0,096	0,031
04621	1,044	0,452	1,364	04620	0,575	0,278	1,457	07395	4,883	3,583	1,729	04622	1,262	1,672	1,549	03948	0,565	0,120	1,334
	0,021	0,020	0,000		0,017	0,020	0,018		0,003	0,047	0,020		0,015	0,018	0,013		0,055	0,006	0,004
07396	3,657	0,775	1,184	02747	1,203	0,749	1,075	04619	0,351	0,194	1,308	03946	0,202	0,199	1,685	03947	0,487	0,149	1,635
	0,147	0,029	0,006		0,053	0,022	0,010		0,028	0,016	0,025		0,016	0,005	0,001		0,023	0,005	0,000
04627	0,247	0,576	1,814	04648	1,705	0,701	1,640	00863	0,555	0,098	1,263	04623	0,578	0,089	1,603	02746	0,326	0,188	1,024
	0,018	0,006	0,009		0,159	0,013	0,011		0,065	0,013	0,017		0,028	0,005	0,014		0,041	0,002	0,017
02745	1,133	0,224	0,948	02744	4,153	3,000	2,090	04649	1,473	0,641	1,356	04625	0,359	0,378	1,322	04626	0,254	0,846	1,449
	0,021	0,008	0,030		0,025	0,006	0,034		0,101	0,007	0,050		0,004	0,012	0,011		0,011	0,010	0,004
04650	0,921	0,001	1,260	00865	0,308	0,118	1,501	04624	0,347	0,104	1,329	00864	0,534	0,002	1,398	00866	0,277	0,012	1,537
	0,104	0,025	0,067		0,014	0,006	0,006		0,015	0,009	0,018		0,026	0,005	0,006		0,015	0,003	0,006
04628	0,039	0,022	1,430	04647	1,656	0,208	1,770	04646	1,631	0,282	1,630	04632	0,261	0,168	1,737	04631	0,412	0,620	1,620
	0,015	0,000	0,012		0,057	0,014	0,067		0,173	0,049	0,063		0,017	0,001	0,006		0,018	0,003	0,006
04630	0,164	0,540	1,454	00872	1,873	0,275	1,342	04629	0,114	0,248	1,414	03945	0,155	0,066	1,602	00867	0,218	0,055	1,543
	0,018	0,004	0,005		0,409	0,132	0,029		0,016	0,002	0,015		0,018	0,004	0,003		0,006	0,003	0,007
03944	0,384	0,092	1,532	04636	0,831	0,309	1,639	04635	0,793	0,524	1,577	00869	1,075	0,105	1,563	04637	0,887	0,043	1,582
	0,023	0,002	0,006		0,018	0,011	0,015		0,026	0,021	0,003		0,098	0,031	0,009		0,059	0,013	0,030
00868	0,699	0,014	1,570	04634	0,667	0,379	1,541	04633	0,538	0,089	1,527	03943	1,016	0,063	1,471	04641	1,140	0,146	1,621
	0,044	0,010	0,005		0,022	0,017	0,016		0,013	0,008	0,022		0,032	0,010	0,008		0,040	0,014	0,027
04640	1,156	0,453	1,629	03941	0,890	0,063	1,599	04645	1,216	0,245	1,589	04642	1,272	0,002	1,683	04643	1,396	0,399	1,713
	0,031	0,030	0,020		0,126	0,018	0,020		0,007	0,023	0,047		0,038	0,027	0,053		0,070	0,038	0,035
04638	0,996	0,241	1,637	04639	1,114	0,469	1,639	03942	1,293	0,080	1,565	00870	1,257	0,258	1,547	03940	0,481	0,235	1,369
	0,018	0,028	0,032		0,048	0,036	0,009		0,070	0,026	0,018		0,174	0,021	0,005		0,208	0,042	0,039
00871	1,693	0,288	1,450	04644	1,415	0,557	1,630												
	0,266	0,053	0,024		0,086	0,036	0,016												
Sisma in direzione Y																			
04614	1,993	0,630	0,543	00838	2,272	0,613	0,551	00837	2,925	0,650	0,358	07393	3,588	0,614	0,478	00094	1,943	0,645	0,347
	0,210	0,009	0,020		0,088	0,094	0,117		0,240	0,112	0,142		0,322	0,064	0,082		1,311	0,481	0,235
02736	2,133	0,477	0,323	00811	1,833	0,700	0,537	04653	2,014	0,852	0,841	00812	2,230	1,430	0,851	04613	1,264	0,850	0,113
	1,402	0,316	0,094		1,309	1,052	0,051		0,468	0,154	0,078		0,939	0,709	0,145		0,021	0,097	0,090
04612	3,275	0,490	0,261	07428	1,702	0,102	0,742	00810	1,589	0,415	0,379	04654	2,140	0,497	0,605	07158	3,810	0,831	0,485
	0,507	0,186	0,070		0,196	0,109	0,204		0,539	0,914	0,020		0,105	0,021	0,184		3,237	1,013	0,001
04610	3,546	0,490	0,776	00873	3,254	0,539	0,850	00816	3,648	0,378	0,670	00507	2,878	0,377	0,383	03938	2,430	0,350	0,640
	1,097	0,220	0,269		1,733	0,413	0,018		0,529	0,212	0,008		2,437	0,734	0,023		1,437	0,420	0,217
04611	2,586	0,407	0,454	00809	2,484	0,496	0,327	04615	1,663	0,682	0,886	02740	1,573	1,730	1,065	07394	3,302	1,265	1,161
	0,589	0,007	0,371		0,373	0,848	0,008		0,182	0,005	0,064		0,079	0,139	0,076		0,020	0,069	0,116
00814	3,094	0,742	1,039	04652	2,379	0,761	1,222	04651	3,190	0,525	1,083	00835	3,709	0,887	0,398	00055	4,160	0,435	0,351
	0,027	0,162	0,281		0,057	0,081	0,219		0,505	0,107	0,138		0,604	0,610	0,323		0,347	0,129	0,105
00813	2,581	1,093	1,083	00842	2,682	0,125	0,323	00815	3,567	0,451	0,913	00836	2,253	0,648	0,011	00840	3,004	1,059	0,596
	0,596	0,536	0,037		0,257	0,235	0,350		0,574	0,132	0,042		0,140	0,103	0,087		0,101	0,188	0,327
00839	2,897	0,108	0,587	04014	0,052	0,304	0,050	02739	6,516	0,840	1,026	02738	2,885	0,021	0,382	00841	3,595	1,186	0,886

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,494	0,241	0,315		0,027	0,005	0,014		0,031	0,069	0,177		0,208	0,165	0,089		0,003	0,197	0,078
02737	2,898	0,070	0,369	02741	0,439	0,301	0,593	04015	0,729	0,807	0,945	04618	0,992	0,334	0,267	04617	1,733	0,584	0,364
	0,478	0,024	0,341		0,053	0,039	0,013		0,026	0,007	0,016		0,154	0,073	0,045		0,168	0,023	0,056
04616	1,788	0,775	0,849	02743	0,412	1,362	0,409	02742	0,540	1,281	0,413	07431	2,624	0,050	1,005	03939	2,148	0,421	0,815
	0,140	0,015	0,071		0,033	0,121	0,115		0,008	0,079	0,075		0,202	0,036	0,040		0,873	0,291	0,165
04621	2,163	0,332	0,059	04620	2,329	0,480	0,311	07395	2,260	0,171	0,435	04622	2,665	0,329	0,199	03948	2,311	0,598	0,377
	0,195	0,076	0,046		0,176	0,060	0,044		0,325	0,082	0,126		0,252	0,045	0,059		0,324	0,064	0,014
07396	5,575	1,300	0,774	02747	4,221	0,926	0,634	04619	3,035	0,273	0,349	03946	2,258	0,433	0,078	03947	2,275	0,498	0,083
	0,410	0,082	0,048		0,303	0,046	0,033		0,173	0,057	0,027		0,293	0,070	0,017		0,310	0,070	0,018
04627	2,400	0,438	0,274	04648	2,306	0,695	0,736	00863	3,550	0,656	0,262	04623	3,039	0,376	0,380	02746	3,552	0,276	0,310
	0,235	0,052	0,028		0,178	0,118	0,107		0,287	0,057	0,000		0,275	0,039	0,010		0,303	0,004	0,002
02745	2,847	0,109	0,043	02744	3,978	0,970	0,391	04649	2,118	0,579	0,667	04625	2,516	0,314	0,057	04626	2,490	0,279	0,160
	0,276	0,036	0,031		0,307	0,033	0,064		0,181	0,158	0,073		0,207	0,075	0,041		0,220	0,073	0,038
04650	1,963	0,466	0,668	00865	2,908	0,572	0,158	04624	2,772	0,394	0,095	00864	3,102	0,570	0,048	00866	2,864	0,567	0,236
	0,389	0,134	0,179		0,246	0,056	0,015		0,189	0,059	0,032		0,243	0,060	0,021		0,263	0,053	0,017
04628	2,817	0,498	0,230	04647	2,655	0,687	0,811	04646	2,842	0,613	0,828	04632	2,218	0,460	0,119	04631	2,368	0,394	0,097
	0,225	0,047	0,027		0,203	0,102	0,179		0,662	0,120	0,116		0,245	0,053	0,017		0,219	0,071	0,025
04630	2,506	0,353	0,020	00872	3,021	0,731	0,839	04629	2,643	0,403	0,167	03945	2,165	0,431	0,087	00867	2,759	0,549	0,302
	0,221	0,083	0,039		1,109	0,325	0,063		0,209	0,070	0,042		0,305	0,061	0,012		0,270	0,063	0,023
03944	2,069	0,405	0,042	04636	2,163	0,463	0,023	04635	2,360	0,445	0,126	00869	2,779	0,618	0,523	04637	2,766	0,565	0,485
	0,300	0,067	0,005		0,216	0,079	0,005		0,211	0,096	0,029		0,418	0,104	0,032		0,325	0,064	0,062
00868	2,754	0,560	0,389	04634	2,527	0,463	0,233	04633	2,700	0,520	0,353	03943	2,004	0,377	0,049	04641	1,914	0,461	0,209
	0,311	0,068	0,022		0,213	0,090	0,054		0,235	0,065	0,049		0,295	0,080	0,012		0,268	0,077	0,040
04640	2,162	0,505	0,241	03941	1,764	0,493	0,516	04645	1,943	0,516	0,456	04642	2,672	0,625	0,639	04643	2,452	0,628	0,562
	0,182	0,115	0,009		0,427	0,073	0,046		0,185	0,129	0,088		0,338	0,087	0,116		0,167	0,127	0,115
04638	2,563	0,572	0,440	04639	2,376	0,534	0,342	03942	1,754	0,339	0,220	00870	2,900	0,569	0,645	03940	1,709	0,435	0,735
	0,217	0,094	0,082		0,196	0,122	0,053		0,341	0,101	0,044		0,576	0,072	0,001		0,607	0,121	0,126
00871	2,959	0,558	0,747	04644	2,216	0,579	0,500												
	0,730	0,146	0,008		0,057	0,152	0,016												
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							
Sisma in direzione X																			
03027	3,825	0,014	0,307	03026	2,776	0,008	0,148	00815	3,176	0,019	0,451	03028	3,940	0,299	0,352	00816	4,059	0,365	0,711
	0,039	0,008	0,066		0,024	0,018	0,018		0,056	0,052	0,042		0,020	0,072	0,074		0,238	0,218	0,030
03029	6,221	1,984	1,042	01310	4,163	0,192	0,424	01311	4,978	1,165	0,629	03034	5,477	0,106	0,047	05149	2,707	0,173	1,170
	0,268	0,034	0,007		0,232	0,088	0,220		0,619	0,962	0,078		0,286	0,264	0,183		0,212	0,070	0,075
00507	3,004	0,197	0,598	00809	2,212	0,372	0,785	03033	4,781	0,265	0,289	01309	4,181	0,004	0,430	01312	3,200	0,206	0,098
	0,522	0,236	0,023		0,130	0,163	0,107		0,188	0,037	0,254		0,198	0,049	0,284		0,057	0,329	0,142
07388	4,509	1,278	1,338	03035	8,640	1,002	1,293	05150	0,032	0,951	0,883	00810	0,829	0,861	0,567	00811	1,428	1,095	0,502
	0,330	0,553	0,117		0,896	0,196	0,312		0,008	0,084	0,000		0,102	0,106	0,085		0,116	0,103	0,012
03031	3,187	0,400	0,343	01308	4,245	0,380	0,385	03032	3,738	0,016	0,389	03030	2,464	0,511	0,099	07159	3,937	0,621	0,019
	0,305	0,052	0,319		0,541	0,181	0,250		0,183	0,013	0,249		0,258	0,131	0,307		0,466	0,028	0,101
07350	1,885	0,026	1,528	07385	0,101	2,917	0,760	00813	1,510	1,182	0,696	03024	0,341	0,438	0,898	03025	2,367	0,356	0,171
	0,074	0,024	0,074		0,270	0,173	0,041		0,221	0,083	0,073		0,183	0,068	0,062		0,191	0,014	0,015
00814	2,401	0,085	0,392	05154	1,287	0,244	1,123	00812	0,914	1,790	0,528	03978	0,182	0,200	1,620	05151	0,766	0,071	1,504
	0,017	0,042	0,111		0,265	0,181	0,021		0,113	0,144	0,005		0,385	0,077	0,015		0,043	0,049	0,057
01313	2,987	0,014	0,591	07158	4,066	1,542	0,796	07386	8,987	2,250	1,535	00508	2,167	0,772	0,026	07351	0,070	0,245	0,766
	0,439	0,068	0,216		0,905	0,193	0,122		1,294	0,258	0,148		1,121	0,442	0,149		0,523	0,105	0,152
05148	1,046	0,546	0,690	03042	1,160	5,542	0,601	01315	2,448	0,966	0,301	05155	0,397	0,220	1,214	03041	0,313	2,646	0,702
	0,347	0,088	0,030		0,013	0,144	0,104		0,101	0,037	0,121		0,169	0,058	0,104		0,041	0,042	0,102
03979	0,147	0,003	1,487	01314	1,674	0,276	0,536	03981	0,279	0,070	1,245	05152	0,010	1,276	0,700	05153	0,109	0,049	1,422

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,018	0,013	0,105		0,133	0,106	0,206		0,324	0,064	0,175		0,044	0,047	0,099		0,099	0,038	0,013
03040	0,343	2,991	0,222	03039	0,123	2,235	0,274	03980	0,057	0,087	1,464	03038	0,253	1,610	0,344	03037	0,376	1,171	0,684
	0,024	0,027	0,134		0,004	0,036	0,124		0,130	0,012	0,135		0,035	0,143	0,138		0,053	0,201	0,115
03036	1,500	1,285	1,057	07387	1,269	0,381	0,161												
	0,012	0,479	0,037		1,755	0,350	0,101												
Sisma in direzione Y																			
03027	3,273	0,030	0,107	03026	3,101	0,003	0,107	00815	3,348	0,055	0,051	03028	3,473	0,067	0,147	00816	3,889	0,002	0,178
	0,558	0,029	0,343		0,299	0,028	0,064		0,582	0,057	0,122		0,801	0,101	0,087		0,621	0,392	0,300
03029	4,492	0,685	0,432	01310	3,568	0,053	0,306	01311	2,925	0,129	0,250	03034	3,265	0,125	0,227	05149	2,132	0,370	0,121
	0,944	0,265	0,047		0,419	0,005	0,102		1,485	0,259	0,238		0,605	0,080	0,021		0,828	0,137	0,147
00507	2,692	0,062	0,019	00809	2,490	0,674	0,348	03033	4,004	0,010	0,207	01309	4,319	0,025	0,301	01312	1,833	0,247	0,017
	2,359	0,868	0,200		0,286	0,142	0,002		0,030	0,020	0,018		0,634	0,004	0,179		1,314	0,249	0,270
07388	1,345	0,583	0,287	03035	2,815	0,177	0,352	05150	1,063	1,019	0,982	00810	1,459	0,755	0,538	00811	1,705	1,126	0,637
	1,372	0,058	0,261		1,353	0,083	0,159		0,408	0,108	0,008		0,452	0,416	0,079		1,402	0,958	0,017
03031	5,116	0,180	0,260	01308	5,011	0,374	0,400	03032	5,002	0,015	0,309	03030	6,722	1,840	0,748	07159	4,756	1,359	0,124
	1,159	0,023	0,061		1,213	0,286	0,021		0,654	0,008	0,057		1,700	0,105	0,105		3,171	0,686	0,117
07350	0,916	0,075	0,310	07385	2,697	2,566	1,236	00813	3,265	1,549	0,740	03024	4,926	0,604	1,017	03025	2,685	0,330	0,201
	1,057	0,330	0,243		0,669	0,281	0,379		0,394	0,192	0,162		0,417	0,063	0,295		0,327	0,169	0,198
00814	2,995	0,047	0,199	05154	0,745	0,701	0,558	00812	2,174	1,836	0,639	03978	0,003	0,179	0,725	05151	0,750	0,523	0,745
	0,076	0,011	0,374		0,295	0,200	0,221		1,012	0,622	0,103		0,116	0,023	0,061		0,092	0,083	0,168
01313	3,065	0,582	0,354	07158	3,924	0,813	0,215	07386	5,003	1,280	0,592	00508	3,366	0,053	0,544	07351	3,323	0,420	1,232
	1,049	1,072	0,151		3,338	0,671	0,323		4,039	0,807	0,314		0,782	0,317	0,122		0,669	0,134	0,221
05148	2,328	0,164	1,397	03042	1,608	4,241	0,960	01315	2,675	0,303	0,801	05155	0,970	0,518	1,231	03041	0,426	1,319	0,742
	0,472	0,286	0,172		0,063	0,156	0,347		0,298	0,487	0,101		0,183	0,029	0,138		0,021	0,168	0,256
03979	0,019	0,156	0,943	01314	1,543	0,216	0,474	03981	0,141	0,170	1,393	05152	0,025	0,800	0,605	05153	0,267	0,823	1,022
	0,080	0,071	0,070		0,823	0,851	0,007		0,273	0,173	0,381		0,071	0,009	0,116		0,076	0,059	0,076
03040	0,107	1,078	0,280	03039	0,100	0,208	0,301	03980	0,099	0,099	1,070	03038	0,365	0,623	0,010	03037	0,043	0,187	0,459
	0,027	0,114	0,143		0,003	0,008	0,140		0,140	0,072	0,154		0,026	0,108	0,131		0,008	0,164	0,170
03036	0,230	1,579	0,076	07387	8,380	2,322	1,157												
	0,151	0,054	0,055		3,258	0,653	0,227												
Piano Primo						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**							
Sisma in direzione X																			
00466	3,242	0,690	0,479	00706	2,473	0,504	0,586	02679	4,218	1,582	0,452	04464	0,077	0,261	1,447	07370	0,937	0,215	1,277
	1,159	0,085	0,209		0,687	0,012	0,132		0,686	0,161	0,224		0,107	0,007	0,068		0,292	0,058	0,265
00475	0,043	0,419	0,700	07403	6,007	2,236	0,970	02680	2,375	0,451	0,009	00714	0,846	0,559	0,944	02673	1,833	0,199	0,096
	0,989	0,477	0,273		2,426	0,485	0,290		0,609	0,093	0,117		0,237	0,003	0,120		0,151	0,045	0,122
02672	2,380	0,046	0,014	00718	1,635	0,141	0,254	00707	1,847	0,033	0,405	00708	1,097	0,065	0,340	02682	1,592	0,155	0,079
	0,280	0,027	0,108		0,045	0,036	0,135		0,208	0,008	0,107		0,167	0,043	0,112		0,057	0,020	0,180
02681	2,363	0,192	0,064	04466	0,076	0,185	1,766	00715	1,067	0,074	0,893	04465	0,472	0,595	1,193	02683	1,329	0,081	0,167
	0,281	0,045	0,166		0,062	0,047	0,254		0,080	0,380	0,000		0,019	0,149	0,238		0,206	0,027	0,155
00719	1,523	0,026	0,162	02684	0,876	0,135	0,098	00709	0,402	0,229	0,540	02685	0,068	0,591	0,047	03972	0,190	0,022	1,820
	0,031	0,029	0,018		0,410	0,068	0,075		0,457	0,076	0,069		0,557	0,029	0,068		0,166	0,079	0,269
00710	1,176	1,066	1,055	02676	0,540	0,061	0,034	02675	1,238	0,131	0,021	00720	1,243	0,025	0,220	02677	0,588	0,321	0,219
	1,258	0,437	0,061		0,147	0,058	0,065		0,074	0,034	0,134		0,016	0,056	0,004		0,228	0,073	0,030
07401	3,589	2,632	1,608	00716	1,834	0,183	0,563	00717	2,517	0,846	0,585	02674	1,538	0,038	0,120	02678	0,163	1,037	0,191
	0,234	0,928	0,475		0,277	0,727	0,004		0,118	0,423	0,067		0,086	0,028	0,121		0,132	0,025	0,068
00469	0,819	0,191	0,172	07402	1,947	0,198	0,224	02686	1,926	0,067	1,041	02671	5,155	0,054	1,072	00721	1,255	0,509	0,249
	0,556	0,209	0,063		0,124	0,025	0,155		1,230	0,173	0,280		0,345	0,191	0,101		0,017	0,055	0,149
07404	2,300	5,210	2,141	02690	0,061	1,617	0,485	02691	1,047	0,795	0,785	00711	1,644	3,837	1,024	02687	1,869	4,928	1,133
	0,981	1,230	0,647		0,034	0,057	0,275		0,136	0,387	0,417		0,684	1,156	0,074		0,305	0,656	0,183

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04467	0,318	1,003	1,471	00712	0,054	1,089	0,943	03973	0,008	0,066	1,809	00713	1,132	0,348	0,766	04463	0,873	0,353	1,497
	0,076	0,255	0,220		0,103	0,535	0,005		0,013	0,004	0,220		0,191	0,193	0,067		0,101	0,131	0,008
07371	2,382	0,061	1,541	03974	0,060	0,016	1,704	02689	0,067	1,319	0,753	02688	0,681	3,333	1,003	00476	2,177	0,026	0,588
	0,217	0,043	0,001		0,074	0,001	0,166		0,065	0,084	0,273		0,044	0,379	0,192		0,262	0,077	0,074
Sisma in direzione Y																			
00466	0,660	0,110	0,138	00706	0,502	0,109	0,161	02679	0,755	0,200	0,050	04464	0,017	0,034	0,089	07370	0,050	0,021	0,084
	2,427	0,604	0,141		0,977	0,098	0,002		1,465	0,028	0,130		0,036	0,221	0,314		0,458	0,092	0,116
00475	0,042	0,035	0,040	07403	1,057	0,336	0,131	02680	0,453	0,118	0,024	00714	0,128	0,085	0,060	02673	0,174	0,016	0,008
	1,358	0,351	0,210		1,462	0,292	0,055		0,944	0,132	0,082		0,542	0,677	0,027		0,276	0,074	0,221
02672	0,227	0,006	0,001	00718	0,163	0,009	0,028	00707	0,378	0,013	0,121	00708	0,200	0,013	0,120	02682	0,296	0,020	0,017
	0,507	0,217	0,200		0,047	0,050	0,365		0,397	0,006	0,098		0,110	0,039	0,138		0,166	0,031	0,239
02681	0,439	0,073	0,017	04466	0,009	0,003	0,124	00715	0,100	0,027	0,045	04465	0,044	0,022	0,096	02683	0,183	0,023	0,042
	0,535	0,089	0,173		0,075	0,002	0,290		0,268	0,622	0,032		0,098	0,209	0,240		0,163	0,036	0,168
00719	0,149	0,003	0,013	02684	0,126	0,063	0,007	00709	0,089	0,010	0,137	02685	0,142	0,088	0,008	03972	0,035	0,002	0,119
	0,104	0,043	0,363		0,413	0,090	0,110		0,540	0,126	0,042		0,719	0,008	0,047		0,336	0,083	0,286
00710	0,089	0,084	0,137	02676	0,072	0,004	0,003	02675	0,123	0,011	0,002	00720	0,125	0,003	0,015	02677	0,076	0,022	0,015
	1,422	0,575	0,147		0,302	0,095	0,193		0,185	0,051	0,265		0,076	0,130	0,366		0,658	0,189	0,199
07401	0,336	0,246	0,179	00716	0,188	0,020	0,047	00717	0,246	0,077	0,034	02674	0,147	0,003	0,010	02678	0,023	0,055	0,001
	0,275	0,815	0,168		0,242	0,665	0,223		0,488	0,420	0,424		0,261	0,051	0,289		0,206	0,170	0,184
00469	0,118	0,020	0,039	07402	0,088	0,056	0,041	02686	0,212	0,002	0,090	02671	0,473	0,004	0,110	00721	0,128	0,032	0,020
	1,166	0,368	0,063		0,339	0,068	0,105		1,478	0,224	0,409		0,201	0,048	0,497		0,139	0,012	0,300
07404	0,135	0,393	0,191	02690	0,006	0,115	0,032	02691	0,097	0,093	0,049	00711	0,151	0,260	0,157	02687	0,144	0,322	0,075
	1,129	1,455	0,818		0,034	0,190	0,301		0,249	0,585	0,568		0,739	1,197	0,134		0,383	0,676	0,297
04467	0,020	0,081	0,108	00712	0,278	0,070	0,116	03973	0,014	0,015	0,116	00713	0,320	0,046	0,155	04463	0,168	0,042	0,159
	0,040	0,296	0,283		0,174	0,534	0,048		0,139	0,052	0,251		0,032	0,147	0,020		0,084	0,116	0,054
07371	0,313	0,023	0,119	03974	0,020	0,017	0,124	02689	0,005	0,090	0,043	02688	0,046	0,224	0,074	00476	0,364	0,009	0,078
	0,048	0,010	0,066		0,111	0,066	0,088		0,013	0,105	0,305		0,049	0,401	0,234		0,026	0,000	0,171
Piano Primo						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**							
Sisma in direzione X																			
01345	1,466	0,073	0,620	05194	1,125	0,100	0,711	01344	1,325	0,118	0,665	05176	0,545	1,488	0,760	00711	0,595	2,161	0,810
	0,033	0,201	0,083		0,014	0,030	0,034		0,114	0,112	0,124		0,302	0,059	0,205		0,218	0,296	0,147
00710	0,393	1,830	1,227	01346	1,311	0,166	0,564	05193	1,176	0,113	0,840	01343	1,432	0,080	0,696	01355	0,780	0,113	0,379
	1,372	0,899	0,055		0,335	0,308	0,315		0,024	0,066	0,010		0,029	0,087	0,119		0,666	0,266	0,279
00476	1,520	0,143	0,465	05171	0,809	0,565	0,479	05170	1,352	0,158	0,582	05195	1,101	0,148	0,617	01347	1,544	0,018	0,436
	0,227	0,229	0,238		0,034	0,018	0,134		0,162	0,054	0,130		0,005	0,065	0,093		0,215	0,806	0,461
01332	0,789	0,287	0,801	05172	1,695	0,652	0,982	00466	2,375	0,963	0,907	00093	1,252	0,407	0,531	01348	1,269	0,181	0,653
	0,720	0,145	0,092		0,731	0,137	0,037		0,999	0,309	0,033		1,762	0,646	0,057		0,260	0,053	0,027
01341	1,834	0,107	0,742	01342	1,587	0,037	0,744	05192	1,395	0,101	0,957	00713	0,770	0,435	0,550	00712	0,148	1,274	0,563
	0,109	0,029	0,288		0,101	0,044	0,108		0,066	0,042	0,007		0,321	0,561	0,159		0,125	0,146	0,036
05191	1,629	0,217	1,022	05169	2,155	0,324	0,894	00707	1,552	0,046	0,870	00706	2,624	0,876	1,122	05177	0,415	0,564	0,277
	0,113	0,004	0,060		0,005	0,039	0,048		0,226	0,085	0,202		0,760	0,321	0,059		0,152	0,035	0,183
01333	0,274	0,178	0,896	05173	0,695	0,284	1,085	05175	0,158	0,847	1,310	00709	0,301	0,635	1,105	05174	0,391	0,021	1,259
	0,448	0,099	0,056		0,434	0,065	0,090		0,489	0,016	0,108		0,480	0,297	0,119		0,037	0,003	0,196
00051	2,931	0,567	0,796	01339	1,762	0,432	0,946	00708	0,947	0,102	0,949	01340	2,346	0,580	0,759	01354	0,363	0,138	0,423
	0,552	0,281	0,061		0,460	0,186	0,100		0,160	0,052	0,144		0,267	0,095	0,394		0,390	0,141	0,143
05179	0,037	0,423	1,312	05178	0,143	0,050	1,242	05183	0,505	0,195	1,222	05182	0,558	0,086	1,151	01352	0,162	0,194	0,579
	0,159	0,062	0,098		0,107	0,020	0,116		0,019	0,035	0,081		0,067	0,011	0,065		0,102	0,042	0,075
01353	0,128	0,162	0,541	05181	0,103	0,586	0,499	05180	0,197	0,877	1,009	01334	0,105	0,142	1,067	01335	0,433	0,123	1,035
	0,282	0,056	0,105		0,024	0,049	0,160		0,259	0,083	0,032		0,253	0,051	0,013		0,138	0,040	0,011
05186	0,366	0,272	0,626	05185	0,228	0,511	0,784	05184	0,328	0,439	1,079	05189	0,722	0,267	0,869	05190	0,690	0,234	0,649

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,044	0,023	0,099		0,079	0,064	0,077		0,114	0,067	0,020		0,020	0,045	0,022		0,004	0,014	0,076
01336	0,763	0,158	1,076	01351	0,451	0,115	0,665	01349	0,918	0,183	0,667	01338	1,355	0,241	1,004	01350	0,675	0,133	0,704
	0,023	0,009	0,007		0,031	0,004	0,060		0,135	0,043	0,057		0,166	0,054	0,006		0,072	0,014	0,055
01337	1,049	0,189	1,083	05187	1,014	0,154	1,135	05188	0,863	0,189	1,055								
	0,072	0,014	0,012		0,000	0,009	0,067		0,021	0,034	0,041								
Sisma in direzione Y																			
01345	0,361	0,018	0,517	05194	0,236	0,004	0,524	01344	0,243	0,032	0,501	05176	0,159	0,127	0,407	00711	0,044	0,157	0,318
	0,113	0,179	0,048		0,017	0,043	0,073		0,144	0,130	0,119		0,397	0,070	0,249		0,337	0,692	0,182
00710	0,024	0,157	0,277	01346	0,115	0,094	0,501	05193	0,356	0,006	0,528	01343	0,252	0,041	0,499	01355	0,286	0,055	0,412
	1,518	1,078	0,098		0,233	0,128	0,345		0,042	0,059	0,049		0,071	0,127	0,105		1,000	0,354	0,295
00476	0,289	0,011	0,309	05171	0,272	0,165	0,448	05170	0,002	0,014	0,525	05195	0,151	0,028	0,519	01347	0,340	0,218	0,418
	0,023	0,171	0,251		0,237	0,052	0,156		0,145	0,061	0,040		0,143	0,036	0,089		0,090	0,500	0,476
01332	0,348	0,097	0,329	05172	0,449	0,128	0,354	00466	0,558	0,166	0,272	00093	0,288	0,090	0,389	01348	0,298	0,060	0,517
	0,781	0,042	0,350		1,166	0,170	0,033		2,379	0,901	0,369		0,491	0,153	0,182		0,041	0,009	0,116
01341	0,348	0,097	0,472	01342	0,436	0,005	0,498	05192	0,418	0,017	0,529	00713	0,250	0,071	0,327	00712	0,058	0,141	0,322
	0,054	0,017	0,270		0,120	0,065	0,083		0,090	0,041	0,040		0,198	0,383	0,305		0,170	0,219	0,119
05191	0,447	0,043	0,507	05169	0,356	0,072	0,480	00707	0,376	0,030	0,271	00706	0,521	0,150	0,322	05177	0,212	0,041	0,396
	0,017	0,054	0,021		0,059	0,060	0,026		0,439	0,145	0,212		0,955	0,437	0,094		0,334	0,041	0,231
01333	0,336	0,108	0,342	05173	0,332	0,077	0,400	05175	0,172	0,075	0,394	00709	0,106	0,109	0,284	05174	0,241	0,015	0,403
	0,661	0,136	0,122		0,657	0,050	0,037		0,567	0,029	0,121		0,524	0,326	0,135		0,038	0,012	0,219
00051	0,628	0,186	0,358	01339	0,183	0,050	0,501	00708	0,168	0,008	0,288	01340	0,684	0,027	0,363	01354	0,227	0,021	0,369
	0,373	0,106	0,116		0,048	0,011	0,046		0,089	0,037	0,182		0,056	0,336	0,461		0,658	0,212	0,166
05179	0,274	0,028	0,434	05178	0,297	0,051	0,439	05183	0,330	0,014	0,460	05182	0,363	0,058	0,450	01352	0,228	0,001	0,385
	0,169	0,060	0,107		0,213	0,012	0,105		0,047	0,051	0,076		0,190	0,029	0,039		0,300	0,096	0,100
01353	0,228	0,002	0,374	05181	0,228	0,036	0,388	05180	0,256	0,072	0,410	01334	0,311	0,048	0,398	01335	0,307	0,029	0,374
	0,539	0,108	0,134		0,038	0,070	0,202		0,310	0,090	0,064		0,418	0,084	0,030		0,304	0,078	0,038
05186	0,217	0,002	0,420	05185	0,275	0,041	0,430	05184	0,306	0,033	0,447	05189	0,310	0,020	0,471	05190	0,259	0,022	0,468
	0,185	0,054	0,128		0,080	0,093	0,103		0,124	0,094	0,021		0,008	0,071	0,045		0,076	0,031	0,099
01336	0,415	0,073	0,408	01351	0,230	0,036	0,425	01349	0,249	0,015	0,496	01338	0,412	0,051	0,473	01350	0,246	0,103	0,467
	0,170	0,037	0,027		0,208	0,060	0,084		0,076	0,005	0,086		0,053	0,019	0,030		0,154	0,031	0,078
01337	0,412	0,046	0,466	05187	0,386	0,032	0,489	05188	0,354	0,009	0,483								
	0,115	0,023	0,017		0,080	0,010	0,013		0,034	0,058	0,040								
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
07373	0,534	4,043	0,963	00905	0,886	1,403	0,953	03061	1,333	0,300	0,108	01294	3,410	0,021	0,293	01295	3,644	0,477	0,447
	0,513	0,329	0,171		0,194	0,378	0,197		0,304	0,003	0,431		0,155	0,143	0,333		0,318	0,395	0,030
03073	4,185	0,248	0,334	07374	8,362	1,871	1,637	03067	5,716	1,963	0,181	00052	5,330	1,749	1,319	03072	4,182	0,013	0,119
	0,111	0,108	0,029		0,983	0,197	0,141		0,500	0,031	0,143		0,608	0,119	0,038		0,253	0,087	0,283
03071	3,263	0,047	0,090	01293	3,102	0,034	0,264	00909	3,651	0,508	0,908	01296	3,584	1,274	0,767	03074	5,739	1,918	0,923
	0,110	0,036	0,350		0,118	0,034	0,360		0,226	0,115	0,172		0,258	0,834	0,229		0,194	0,355	0,184
03066	3,337	0,688	0,123	03064	2,639	0,032	0,214	00908	2,943	0,118	0,493	03065	3,213	0,329	0,148	03070	2,674	0,003	0,152
	0,316	0,199	0,188		0,044	0,016	0,268		0,048	0,053	0,014		0,223	0,050	0,174		0,086	0,004	0,343
03069	2,453	0,232	0,186	01292	3,381	0,249	0,197	00906	1,790	0,297	0,700	03062	2,141	0,595	0,065	03068	2,305	0,486	0,031
	0,136	0,032	0,357		0,519	0,222	0,289		0,073	0,000	0,263		0,535	0,210	0,084		0,207	0,120	0,274
00054	3,394	0,473	0,001	07375	1,287	0,359	0,174	00904	0,049	2,105	0,784	03079	1,051	3,410	0,733	00907	2,238	0,136	0,514
	1,675	0,321	0,193		2,738	0,548	0,168		0,252	0,329	0,127		0,025	0,092	0,150		0,181	0,144	0,005
05275	1,450	0,057	2,017	07335	2,758	0,124	2,186	00096	2,991	0,062	1,306	03063	2,218	0,368	0,102	00902	2,110	0,083	1,372
	0,134	0,011	0,040		0,140	0,028	0,133		0,508	0,240	0,170		0,397	0,056	0,134		0,042	0,002	0,034
00109	2,122	0,606	0,254	07336	0,051	0,268	0,943	05274	1,180	0,338	0,866	01299	1,829	0,691	0,421	05278	0,855	0,191	1,332
	1,538	0,614	0,277		0,665	0,133	0,158		0,196	0,043	0,035		0,553	0,442	0,192		0,111	0,215	0,007

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04104	0,265	0,078	1,958	05276	0,047	0,917	1,021	00903	0,446	0,469	0,984	05277	0,343	0,149	1,659	03077	0,177	1,617	0,581
	0,039	0,013	0,106		0,094	0,055	0,120		0,095	0,028	0,024		0,047	0,013	0,064		0,050	0,267	0,139
03078	0,552	3,268	0,689	01298	2,577	0,325	0,680	04103	0,033	0,123	1,711	01297	2,535	0,030	0,446	03075	2,253	0,709	1,301
	0,007	0,085	0,130		0,188	0,513	0,249		0,059	0,003	0,039		0,146	0,677	0,254		0,139	0,669	0,058
07376	5,532	2,664	1,353	03076	0,485	0,976	0,919	04102	0,017	0,273	1,454								
	0,471	1,010	0,376		0,097	0,343	0,016		0,212	0,016	0,044								
Sisma in direzione Y																			
07373	3,824	2,496	1,083	00905	3,567	0,572	0,964	03061	4,012	1,046	0,110	01294	3,203	0,016	0,066	01295	3,057	0,140	0,109
	0,662	0,117	0,186		0,243	0,034	0,203		0,525	0,056	0,290		0,198	0,041	0,112		0,329	0,191	0,013
03073	3,274	0,058	0,087	07374	5,603	1,438	0,900	03067	4,359	1,243	0,305	00052	4,130	1,079	0,513	03072	3,461	0,091	0,080
	0,183	0,067	0,082		1,268	0,254	0,062		0,048	0,074	0,151		1,806	0,522	0,161		0,205	0,022	0,065
03071	3,384	0,056	0,039	01293	3,465	0,016	0,123	00909	3,418	0,066	0,210	01296	2,856	0,344	0,193	03074	3,467	0,616	0,284
	0,219	0,016	0,085		0,183	0,010	0,038		0,153	0,072	0,233		0,397	0,252	0,105		0,272	0,070	0,100
03066	3,176	0,140	0,079	03064	2,844	0,048	0,110	00908	3,024	0,022	0,183	03065	2,901	0,008	0,020	03070	3,811	0,001	0,095
	0,704	0,191	0,176		0,085	0,018	0,306		0,017	0,096	0,030		0,076	0,048	0,173		0,179	0,058	0,099
03069	3,736	0,087	0,053	01292	3,912	0,228	0,277	00906	3,136	0,369	0,541	03062	2,963	0,426	0,017	03068	4,817	1,353	0,633
	0,178	0,097	0,176		0,256	0,395	0,244		0,187	0,005	0,312		0,432	0,224	0,079		0,099	0,005	0,078
00054	3,787	1,369	0,442	07375	6,283	1,413	1,059	00904	2,215	0,334	0,727	03079	1,465	1,261	0,799	00907	2,981	0,088	0,297
	1,556	0,406	0,045		1,317	0,263	0,077		0,270	0,097	0,179		0,036	0,061	0,057		0,339	0,171	0,005
05275	1,254	0,203	0,527	07335	1,484	0,368	0,536	00096	2,074	0,210	0,464	03063	2,954	0,193	0,073	00902	2,164	0,575	0,171
	0,178	0,160	0,099		0,328	0,066	0,113		0,139	0,183	0,083		0,589	0,065	0,130		0,158	0,132	0,025
00109	2,917	0,063	0,519	07336	2,287	0,353	0,958	05274	1,680	0,065	1,011	01299	2,283	0,633	0,428	05278	0,760	0,543	0,356
	0,493	0,185	0,046		0,425	0,085	0,035		0,230	0,094	0,031		0,062	0,094	0,094		0,129	0,050	0,039
04104	0,088	0,079	0,144	05276	0,499	0,772	0,568	00903	1,355	0,624	0,528	05277	0,497	0,536	0,153	03077	0,364	0,793	0,200
	0,048	0,026	0,104		0,096	0,029	0,046		0,203	0,079	0,071		0,091	0,034	0,023		0,012	0,017	0,036
03078	0,112	0,732	0,448	01298	2,346	0,494	0,417	04103	0,102	0,293	0,594	01297	1,749	0,128	0,202	03075	0,875	0,299	0,301
	0,011	0,049	0,036		0,214	0,220	0,085		0,039	0,005	0,023		0,340	0,191	0,097		0,082	0,048	0,132
07376	2,826	0,167	0,408	03076	0,078	0,026	0,120	04102	0,186	0,301	0,864								
	0,361	0,098	0,058		0,041	0,022	0,084		0,105	0,024	0,055								
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
00498	3,468	1,014	0,866	00801	3,519	1,279	1,142	04655	2,649	0,894	1,269	04661	1,537	0,781	1,526	04662	1,558	1,138	1,034
	0,426	0,103	0,000		0,391	0,365	0,062		0,133	0,013	0,071		0,076	0,010	0,018		0,074	0,015	0,031
00905	1,341	1,431	1,281	00887	2,076	0,679	1,332	04659	2,047	0,464	1,527	04658	3,005	0,863	1,396	00874	2,318	0,628	1,151
	0,149	0,108	0,066		0,375	0,132	0,061		0,102	0,017	0,050		0,392	0,067	0,042		0,350	0,084	0,073
04700	1,973	0,374	1,800	00802	2,952	0,447	1,290	00803	2,189	0,369	1,164	00804	1,568	0,757	1,301	04701	1,875	0,492	1,845
	0,049	0,020	0,005		0,178	0,203	0,021		0,082	0,163	0,101		0,189	0,197	0,015		0,124	0,126	0,003
00805	1,612	1,933	1,272	04702	2,037	1,375	1,353	04660	1,782	0,022	1,587	00906	1,440	0,644	1,388	00907	2,233	0,040	1,239
	0,202	0,436	0,128		0,130	0,142	0,047		0,033	0,005	0,006		0,056	0,019	0,066		0,077	0,006	0,108
00806	1,487	1,719	0,676	00909	3,987	0,900	1,547	00052	3,737	1,517	1,360	00807	1,547	1,139	0,509	04703	1,752	0,884	0,543
	0,005	0,297	0,013		0,074	0,106	0,086		0,569	0,173	0,082		0,072	0,215	0,073		0,002	0,077	0,013
00908	2,606	0,200	1,179	04657	2,019	0,027	0,792	00096	2,403	0,386	0,914	00902	1,882	0,258	0,878	00901	1,782	0,305	0,814
	0,007	0,032	0,032		0,113	0,001	0,111		0,517	0,187	0,020		0,087	0,114	0,025		0,222	0,066	0,048
00808	1,994	0,644	0,236	00876	1,312	0,352	1,400	00875	1,853	0,265	1,236	00900	1,282	0,329	0,843	04663	1,414	0,204	0,743
	0,107	0,206	0,103		0,103	0,013	0,014		0,205	0,041	0,006		0,163	0,033	0,052		0,015	0,042	0,078
00903	1,011	1,030	0,850	00505	2,162	0,632	0,465	04656	1,861	0,122	0,453	00904	0,831	1,514	0,946	04667	1,197	0,376	1,014
	0,153	0,139	0,054		0,264	0,061	0,100		0,125	0,033	0,014		0,082	0,022	0,042		0,024	0,018	0,034
00899	0,924	0,130	1,013	04665	1,349	0,319	1,683	04664	1,358	0,209	1,669	04672	0,719	0,025	1,200	00898	0,962	0,042	1,137
	0,087	0,017	0,025		0,026	0,018	0,020		0,031	0,023	0,025		0,005	0,011	0,022		0,044	0,017	0,026
00888	1,837	0,448	0,597	04666	1,413	0,699	1,399	00877	1,204	0,143	1,432	00889	1,552	0,095	0,763	00539	1,035	0,173	1,513

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,276	0,077	0,003		0,051	0,023	0,002		0,064	0,020	0,015		0,200	0,059	0,002		0,032	0,006	0,009
04668	0,961	0,161	1,619	04671	0,964	0,364	1,322	04670	1,016	0,340	1,573	00879	0,456	0,049	1,606	04673	0,569	0,039	1,688
	0,040	0,004	0,004		0,026	0,019	0,015		0,025	0,020	0,003		0,015	0,001	0,008		0,012	0,003	0,005
00878	0,689	0,125	1,580	04698	1,617	0,756	1,171	04669	0,971	0,079	1,698	00544	0,660	0,123	1,273	04697	1,646	0,680	1,640
	0,009	0,001	0,010		0,045	0,019	0,036		0,016	0,014	0,010		0,031	0,006	0,018		0,090	0,020	0,001
04699	1,229	0,094	0,907	00896	0,347	0,034	1,414	00897	0,467	0,050	1,359	04676	0,490	0,086	1,346	04674	0,589	0,110	1,649
	0,070	0,009	0,038		0,017	0,000	0,011		0,018	0,004	0,011		0,016	0,005	0,014		0,016	0,007	0,005
04675	0,586	0,208	1,508	04696	1,502	0,109	1,826	04680	0,093	0,053	1,468	04681	0,166	0,025	1,424	04695	1,466	0,280	1,684
	0,019	0,008	0,005		0,052	0,005	0,029		0,016	0,004	0,010		0,016	0,003	0,012		0,091	0,036	0,036
04679	0,099	0,049	1,597	04678	0,109	0,019	1,689	00894	0,217	0,021	1,452	00895	0,165	0,018	1,455	04677	0,222	0,000	1,661
	0,010	0,003	0,000		0,016	0,006	0,004		0,017	0,004	0,010		0,016	0,003	0,010		0,015	0,001	0,003
00880	0,238	0,016	1,613	00881	0,216	0,015	1,639	04684	0,365	0,059	1,532	00886	1,742	0,232	1,374	00543	1,098	0,298	1,008
	0,013	0,003	0,005		0,015	0,005	0,003		0,002	0,013	0,007		0,245	0,080	0,036		0,130	0,026	0,015
00882	0,429	0,103	1,642	04682	0,334	0,019	1,707	04692	1,188	0,270	1,709	04691	1,095	0,106	1,758	00893	0,347	0,038	1,432
	0,024	0,002	0,005		0,018	0,009	0,007		0,046	0,021	0,013		0,027	0,018	0,027		0,020	0,004	0,009
04685	0,323	0,017	1,412	04683	0,360	0,044	1,658	04693	1,237	0,452	1,464	04694	1,053	0,200	1,185	00891	0,830	0,077	1,288
	0,016	0,006	0,015		0,002	0,014	0,006		0,048	0,019	0,018		0,016	0,012	0,033		0,049	0,017	0,014
00892	0,549	0,136	1,388	04690	0,588	0,018	1,335	04687	0,746	0,052	1,719	04686	0,700	0,095	1,690	04688	0,788	0,190	1,600
	0,030	0,006	0,013		0,027	0,008	0,020		0,006	0,019	0,013		0,036	0,010	0,011		0,030	0,021	0,000
00883	0,731	0,135	1,624	04689	0,753	0,182	1,415	00884	0,958	0,109	1,609	00890	0,866	0,104	1,172	00885	1,124	0,286	1,587
	0,039	0,008	0,002		0,013	0,016	0,019		0,066	0,023	0,004		0,085	0,015	0,012		0,109	0,017	0,000
00541	1,562	0,265	1,483																
	0,173	0,035	0,019																
Sisma in direzione Y																			
00498	3,860	0,894	0,369	00801	3,695	0,478	0,477	04655	3,523	0,537	0,544	04661	2,660	0,628	0,774	04662	2,447	0,444	0,649
	3,171	0,971	0,007		0,515	0,231	0,030		1,133	0,221	0,247		0,259	0,000	0,037		0,162	0,039	0,028
00905	2,691	0,833	0,866	00887	3,209	0,583	0,600	04659	3,062	0,441	0,274	04658	3,165	0,694	0,039	00874	3,096	0,621	0,604
	0,330	0,228	0,106		1,794	0,437	0,018		0,312	0,117	0,023		0,369	0,001	0,154		0,523	0,111	0,093
04700	3,113	0,425	0,720	00802	3,389	0,377	0,649	00803	2,810	0,407	0,737	00804	2,340	0,482	0,878	04701	2,454	0,445	0,905
	0,490	0,080	0,137		0,535	0,158	0,060		0,012	0,274	0,237		0,571	0,755	0,007		0,089	0,119	0,209
00805	2,018	0,926	0,756	04702	1,984	0,679	0,683	04660	3,069	0,268	0,692	00906	3,299	0,469	0,969	00907	3,066	0,117	0,725
	0,964	0,785	0,177		0,467	0,199	0,077		0,232	0,045	0,041		0,067	0,005	0,069		0,216	0,026	0,147
00806	1,779	0,635	0,406	00909	3,652	0,502	0,136	00052	3,304	1,206	0,084	00807	1,486	0,392	0,256	04703	2,076	0,465	0,445
	1,297	1,079	0,011		0,124	0,201	0,150		1,811	0,704	0,163		0,545	0,966	0,001		0,099	0,032	0,172
00908	3,045	0,176	0,556	04657	2,211	0,255	0,738	00096	2,286	0,289	0,655	00902	1,986	0,187	0,646	00901	2,216	0,447	0,770
	0,072	0,075	0,021		0,319	0,101	0,087		0,128	0,185	0,159		0,067	0,037	0,118		0,481	0,155	0,104
00808	2,339	0,467	0,187	00876	2,930	0,558	0,474	00875	3,070	0,581	0,519	00900	2,176	0,467	0,664	04663	2,238	0,361	0,737
	0,383	0,885	0,017		0,355	0,064	0,070		0,399	0,080	0,064		0,342	0,068	0,072		0,222	0,073	0,110
00903	1,972	0,048	0,685	00505	2,691	0,379	0,296	04656	2,431	0,400	0,341	00904	2,229	0,447	0,697	04667	2,387	0,388	0,491
	0,184	0,024	0,060		2,433	0,722	0,009		0,604	0,012	0,360		0,082	0,014	0,051		0,196	0,067	0,057
00899	2,185	0,408	0,544	04665	2,774	0,468	0,529	04664	2,966	0,485	0,471	04672	2,281	0,449	0,339	00898	2,281	0,424	0,444
	0,251	0,059	0,047		0,202	0,065	0,037		0,220	0,063	0,041		0,232	0,050	0,042		0,268	0,061	0,041
00888	2,272	0,417	0,454	04666	2,534	0,494	0,500	00877	2,994	0,592	0,395	00889	2,199	0,434	0,483	00539	3,020	0,577	0,308
	1,460	0,428	0,221		0,198	0,067	0,027		0,281	0,067	0,055		0,936	0,300	0,179		0,256	0,051	0,048
04668	2,941	0,549	0,331	04671	2,466	0,437	0,329	04670	2,620	0,484	0,352	00879	2,900	0,584	0,161	04673	2,831	0,549	0,213
	0,231	0,046	0,045		0,205	0,069	0,034		0,217	0,075	0,027		0,243	0,052	0,034		0,217	0,052	0,038
00878	2,928	0,584	0,062	04698	2,272	0,460	0,495	04669	2,806	0,504	0,355	00544	2,209	0,470	0,340	04697	2,439	0,496	0,525
	0,246	0,053	0,045		0,180	0,151	0,076		0,213	0,064	0,035		0,277	0,055	0,034		0,189	0,109	0,102
04699	2,211	0,451	0,473	00896	2,251	0,449	0,068	00897	2,254	0,444	0,243	04676	2,356	0,444	0,187	04674	2,675	0,505	0,207
	0,420	0,140	0,184		0,277	0,063	0,027		0,273	0,065	0,030		0,213	0,062	0,029		0,223	0,074	0,033

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04675	2,523	0,466	0,008	04696	2,722	0,528	0,516	04680	2,427	0,456	0,090	04681	2,260	0,463	0,084	04695	2,878	0,586	0,513
	0,222	0,076	0,027		0,191	0,094	0,184		0,214	0,074	0,020		0,238	0,054	0,020		0,675	0,116	0,122
04679	2,574	0,490	0,105	04678	2,715	0,535	0,117	00894	2,238	0,440	0,116	00895	2,186	0,463	0,105	04677	2,860	0,554	0,118
	0,227	0,082	0,033		0,221	0,066	0,042		0,293	0,072	0,019		0,301	0,060	0,019		0,229	0,044	0,037
00880	2,927	0,564	0,106	00881	2,857	0,579	0,108	04684	2,482	0,472	0,128	00886	3,007	0,673	0,579	00543	2,150	0,452	0,451
	0,252	0,050	0,030		0,264	0,063	0,026		0,213	0,097	0,024		1,150	0,336	0,026		0,714	0,143	0,129
00882	2,855	0,573	0,146	04682	2,767	0,557	0,140	04692	2,595	0,511	0,368	04691	2,761	0,575	0,376	00893	2,217	0,452	0,151
	0,302	0,055	0,022		0,240	0,063	0,054		0,166	0,128	0,116		0,334	0,089	0,125		0,302	0,066	0,015
04685	2,322	0,449	0,128	04683	2,621	0,515	0,132	04693	2,425	0,462	0,374	04694	2,282	0,439	0,380	00891	2,212	0,432	0,322
	0,215	0,081	0,001		0,217	0,090	0,053		0,125	0,153	0,012		0,193	0,108	0,096		0,392	0,112	0,051
00892	2,158	0,458	0,235	04690	2,233	0,458	0,249	04687	2,674	0,544	0,235	04686	2,825	0,557	0,239	04688	2,534	0,488	0,235
	0,364	0,073	0,027		0,281	0,079	0,039		0,217	0,095	0,085		0,328	0,055	0,059		0,197	0,124	0,050
00883	2,897	0,555	0,229	04689	2,388	0,451	0,244	00884	2,836	0,585	0,319	00890	2,195	0,460	0,387	00885	2,872	0,583	0,400
	0,347	0,069	0,027		0,185	0,118	0,015		0,446	0,121	0,005		0,484	0,093	0,044		0,616	0,095	0,004
00541	2,955	0,557	0,497																
	0,782	0,156	0,006																
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P15-P14**							
Sisma in direzione X																			
00498	3,779	1,526	0,806	00801	3,867	0,388	0,728	03010	6,075	2,047	1,057	07383	8,995	2,270	1,563	03982	0,353	0,063	1,844
	0,427	0,092	0,085		0,362	0,176	0,056		0,128	0,002	0,016		0,748	0,150	0,113		0,535	0,141	0,028
05088	1,097	0,868	1,047	05090	0,317	0,019	1,748	00506	0,843	0,692	0,565	01269	2,678	0,871	0,169	03011	3,811	0,321	0,365
	0,050	0,080	0,050		0,013	0,056	0,084		1,188	0,367	0,151		0,388	0,737	0,350		0,136	0,097	0,069
00802	3,082	0,018	0,437	03013	2,751	0,057	0,123	03012	3,820	0,016	0,255	00803	2,381	0,034	0,327	07381	4,775	2,042	1,491
	0,105	0,040	0,065		0,065	0,005	0,032		0,062	0,010	0,110		0,074	0,006	0,069		0,603	1,249	0,342
01271	2,882	0,841	0,495	01272	3,282	1,823	0,783	00804	1,610	0,227	0,626	03015	2,369	0,173	0,253	03014	2,423	0,065	0,146
	0,179	1,139	0,312		0,469	1,214	0,207		0,220	0,076	0,180		0,023	0,026	0,026		0,168	0,052	0,123
01270	1,828	0,508	0,658	03016	0,367	1,421	0,921	03009	1,508	0,713	0,070	03008	1,910	0,327	0,261	01276	3,168	0,366	0,280
	0,429	0,744	0,254		0,192	0,132	0,193		0,219	0,159	0,315		0,129	0,008	0,406		0,445	0,146	0,319
00499	3,218	0,401	0,003	07382	1,012	0,252	0,117	03003	6,482	2,678	1,242	01273	3,533	0,622	0,602	05089	1,379	0,055	1,460
	1,538	0,284	0,151		2,579	0,516	0,121		0,356	0,466	0,286		0,463	0,514	0,051		0,154	0,567	0,017
03004	4,258	0,321	0,430	01274	3,247	0,032	0,351	03005	4,275	0,025	0,233	03007	2,153	0,012	0,242	01275	2,855	0,054	0,355
	0,211	0,141	0,048		0,220	0,167	0,430		0,348	0,114	0,361		0,098	0,014	0,423		0,215	0,052	0,454
03006	3,052	0,048	0,174	03022	0,143	1,362	0,939	03023	1,669	3,363	1,292	00806	1,189	2,416	0,649	05092	0,314	1,982	1,260
	0,152	0,038	0,452		0,056	0,633	0,035		0,086	1,034	0,046		0,336	0,777	0,076		0,097	0,295	0,087
07384	0,699	4,182	1,009	00808	2,355	0,611	0,892	05087	3,012	0,317	1,399	05093	0,756	0,063	1,866	03983	0,067	0,100	1,967
	0,006	0,601	0,022		0,297	0,485	0,118		0,140	0,108	0,007		0,061	0,042	0,124		0,180	0,021	0,097
00505	3,298	0,420	0,722	03021	0,110	0,942	0,853	00555	2,110	0,011	1,861	03985	0,213	0,211	2,038	05091	0,028	0,334	1,643
	0,188	0,136	0,001		0,093	0,298	0,115		0,283	0,078	0,135		0,441	0,088	0,130		0,000	0,059	0,170
03020	0,342	2,350	0,964	03984	0,198	0,050	1,932	03019	0,217	2,700	0,817	03017	1,527	7,618	0,830	03018	0,483	3,658	0,936
	0,015	0,125	0,118		0,035	0,028	0,108		0,022	0,055	0,141		0,049	0,509	0,084		0,041	0,258	0,119
00807	0,791	1,352	0,306	00805	1,116	2,221	0,836												
	0,367	0,601	0,065		0,217	0,617	0,143												
Sisma in direzione Y																			
00498	3,964	0,839	0,219	00801	3,915	0,042	0,255	03010	4,747	0,800	0,489	07383	5,419	1,435	0,665	03982	0,098	0,235	1,109
	3,260	0,662	0,305		0,616	0,373	0,268		0,982	0,254	0,012		3,857	0,771	0,306		0,468	0,150	0,180
05088	1,377	0,505	0,885	05090	0,443	0,440	0,797	00506	2,844	0,391	0,964	01269	2,191	0,350	0,686	03011	3,516	0,026	0,189
	0,001	0,066	0,048		0,032	0,016	0,179		0,370	0,073	0,047		0,134	0,650	0,161		0,838	0,111	0,071
00802	3,248	0,057	0,057	03013	2,874	0,037	0,136	03012	3,236	0,047	0,171	00803	2,637	0,010	0,001	07381	0,990	0,574	0,120
	0,534	0,038	0,099		0,319	0,019	0,000		0,492	0,056	0,283		0,172	0,066	0,098		0,199	0,618	0,011
01271	1,691	0,001	0,204	01272	2,078	0,257	0,126	00804	2,453	0,167	0,333	03015	2,154	0,091	0,039	03014	2,505	0,037	0,131

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,003	0,651	0,075		0,142	0,595	0,031		0,336	0,006	0,305		0,502	0,155	0,046		0,190	0,040	0,257
01270	1,247	0,060	0,234	03016	2,983	1,223	0,619	03009	6,087	1,630	0,762	03008	4,361	0,146	0,263	01276	4,536	0,294	0,430
	0,175	0,510	0,012		0,335	0,227	0,115		0,409	0,124	0,001		0,321	0,095	0,090		0,174	0,652	0,226
00499	4,425	1,344	0,349	07382	7,667	2,060	1,161	03003	2,107	0,227	0,208	01273	2,396	0,082	0,241	05089	0,234	0,367	0,484
	2,766	0,606	0,224		3,234	0,647	0,224		0,078	0,139	0,136		0,029	0,077	0,007		0,044	0,297	0,134
03004	2,612	0,066	0,147	01274	2,929	0,027	0,231	03005	2,948	0,075	0,187	03007	4,256	0,009	0,250	01275	3,710	0,001	0,269
	0,069	0,065	0,074		0,214	0,045	0,120		0,261	0,037	0,032		0,199	0,091	0,026		0,133	0,089	0,123
03006	3,370	0,037	0,141	03022	0,117	0,421	0,352	03023	0,298	1,291	0,183	00806	1,669	1,013	0,493	05092	0,813	1,166	0,742
	0,182	0,030	0,154		0,043	0,258	0,166		0,047	0,496	0,151		1,301	1,071	0,086		0,392	0,263	0,148
07384	2,228	2,064	0,875	00808	2,358	0,574	0,268	05087	2,109	0,310	0,285	05093	0,705	0,452	0,561	03983	0,086	0,059	0,798
	0,626	0,613	0,236		0,301	0,254	0,033		0,816	0,106	0,195		0,078	0,108	0,253		0,121	0,010	0,173
00505	2,620	0,057	0,035	03021	0,060	0,149	0,320	00555	0,947	0,062	0,010	03985	0,007	0,154	0,539	05091	0,084	0,711	0,650
	2,365	0,870	0,181		0,007	0,109	0,159		1,057	0,323	0,189		0,095	0,019	0,021		0,135	0,004	0,230
03020	0,006	0,457	0,444	03984	0,020	0,123	0,721	03019	0,012	0,846	0,381	03017	1,010	3,403	0,697	03018	0,160	0,813	0,409
	0,028	0,010	0,133		0,003	0,039	0,153		0,157	0,110	0,108		0,045	0,519	0,071		0,008	0,367	0,052
00807	1,373	0,679	0,428	00805	2,157	1,481	0,584												
	0,480	0,538	0,107		1,115	0,550	0,043												
Piano Primo						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
07144	0,334	0,012	0,568	05157	0,370	0,068	0,827	01323	0,373	0,095	0,663	01242	0,425	0,086	0,809	00992	0,445	0,082	0,941
	0,714	0,283	0,115		0,060	0,082	0,096		0,153	0,297	0,005		0,255	0,051	0,024		0,285	0,068	0,067
05160	0,930	0,154	0,907	00993	0,930	0,134	0,898	05168	0,375	0,035	1,022	01322	0,228	0,066	0,753	01318	0,175	0,088	0,679
	0,039	0,033	0,053		0,116	0,023	0,099		0,156	0,083	0,115		0,434	0,569	0,043		0,087	0,008	0,009
05166	0,481	0,045	0,948	05165	0,354	0,031	0,953	01316	0,325	0,182	0,635	05156	0,008	0,058	0,855	05159	1,515	0,219	0,754
	0,017	0,002	0,090		0,050	0,090	0,041		0,051	0,032	0,040		0,310	0,108	0,029		0,133	0,016	0,073
01331	1,547	0,250	0,718	00099	1,812	0,303	0,642	01239	0,125	0,039	0,680	00478	0,266	0,050	0,484	05158	0,142	0,011	0,683
	0,121	0,215	0,109		0,077	0,077	0,014		0,102	0,038	0,050		1,056	0,466	0,066		0,072	0,062	0,167
01317	0,022	0,026	0,739	07118	0,505	0,123	0,674	00991	0,130	0,049	0,933	01319	0,348	0,288	0,720	05167	0,533	0,020	0,967
	0,027	0,017	0,047		0,543	0,154	0,020		0,655	0,131	0,070		0,074	0,054	0,038		0,294	0,015	0,085
01320	0,374	0,105	0,716	00994	1,229	0,268	0,818	01321	0,439	0,221	0,722	05163	0,494	0,078	0,875	05164	0,306	0,042	0,886
	0,397	0,600	0,064		0,068	0,018	0,072		0,679	0,699	0,084		0,066	0,243	0,007		0,018	0,123	0,058
01325	0,349	0,012	0,665	01326	0,606	0,054	0,696	01324	0,379	0,027	0,660	01241	0,310	0,041	0,881	01240	0,239	0,131	0,795
	0,014	0,339	0,164		0,039	0,636	0,005		0,212	0,109	0,016		0,084	0,008	0,120		0,039	0,008	0,101
01327	0,664	0,055	0,706	01330	1,157	0,013	0,679	05161	0,801	0,018	0,914	01328	0,817	0,159	0,707	01329	0,954	0,013	0,729
	0,090	0,644	0,090		0,085	0,038	0,038		0,016	0,115	0,073		0,075	0,353	0,057		0,010	0,389	0,135
05162	0,626	0,036	0,894																
	0,011	0,223	0,089																
Sisma in direzione Y																			
07144	0,487	0,070	0,361	05157	0,051	0,036	0,583	01323	0,027	0,014	0,452	01242	0,492	0,075	0,539	00992	0,243	0,044	0,752
	0,301	0,152	0,122		0,116	0,022	0,008		0,183	0,269	0,026		0,309	0,062	0,130		0,428	0,071	0,003
05160	0,447	0,037	0,868	00993	0,484	0,178	0,763	05168	0,099	0,005	0,845	01322	0,125	0,107	0,555	01318	0,224	0,161	0,046
	0,258	0,093	0,054		0,330	0,066	0,019		0,165	0,103	0,082		0,226	0,340	0,068		0,275	0,118	0,114
05166	0,334	0,001	0,610	05165	0,248	0,109	0,438	01316	0,410	0,179	0,020	05156	0,049	0,105	0,461	05159	0,511	0,125	0,742
	0,078	0,025	0,113		0,175	0,092	0,061		0,242	0,062	0,041		0,360	0,075	0,124		0,135	0,011	0,139
01331	0,668	0,062	0,697	00099	0,541	0,140	0,614	01239	0,685	0,172	0,206	00478	1,206	0,296	0,744	05158	0,940	0,145	0,914
	0,173	0,390	0,203		1,107	0,423	0,056		0,076	0,018	0,049		0,847	0,377	0,179		0,096	0,100	0,172
01317	0,652	0,111	0,713	07118	0,134	0,041	0,550	00991	0,210	0,051	0,677	01319	0,564	0,252	0,057	05167	0,373	0,099	0,874
	0,100	0,011	0,084		1,422	0,522	0,041		0,577	0,115	0,040		0,240	0,052	0,172		0,270	0,051	0,150
01320	0,613	0,049	0,638	00994	0,477	0,104	0,756	01321	0,083	0,214	0,550	05163	0,521	0,052	0,100	05164	0,456	0,118	0,215
	0,101	0,403	0,014		0,387	0,108	0,064		0,904	0,698	0,044		0,161	0,134	0,031		0,040	0,101	0,085

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01325	0,743	0,172	0,830	01326	0,769	0,082	0,841	01324	1,070	0,201	0,875	01241	0,073	0,078	0,743	01240	0,272	0,199	0,000
	0,063	0,373	0,242		1,693	0,398	0,153		0,705	0,358	0,164		0,114	0,035	0,082		0,060	0,012	0,059
01327	0,614	0,115	0,789	01330	0,589	0,041	0,282	05161	0,495	0,031	0,880	01328	0,625	0,101	0,771	01329	0,731	0,067	0,757
	0,083	0,432	0,240		0,028	0,015	0,223		0,064	0,090	0,087		1,070	0,386	0,228		0,013	0,332	0,159
05162	0,503	0,014	0,901																
	0,006	0,085	0,097																
Piano Primo						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
01365	0,234	0,029	0,000	05223	0,129	0,000	0,037	01364	0,162	0,046	0,030	00752	0,597	0,089	0,108	05220	0,439	0,060	0,142
	0,316	0,003	0,014		0,353	0,032	0,034		0,274	0,029	0,020		0,307	0,078	0,022		0,174	0,020	0,004
00753	0,432	0,105	0,158	01366	0,163	0,011	0,003	05222	0,003	0,032	0,126	01363	0,257	0,015	0,023	01369	0,038	0,017	0,163
	0,399	0,094	0,053		0,170	0,002	0,019		0,160	0,075	0,079		0,078	0,053	0,013		0,522	0,156	0,054
00477	0,222	0,156	0,003	05218	0,115	0,030	0,064	05224	0,008	0,031	0,087	00143	0,258	0,069	0,055	01368	0,163	0,023	0,131
	0,628	0,170	0,055		0,257	0,054	0,091		0,085	0,038	0,056		0,303	0,048	0,012		0,426	0,125	0,038
05217	0,215	0,015	0,057	01367	0,240	0,034	0,008	05219	0,381	0,051	0,202	00100	0,363	0,042	0,258	01360	0,749	0,073	0,087
	0,243	0,071	0,060		0,098	0,015	0,063		0,334	0,055	0,008		0,504	0,140	0,061		0,193	0,010	0,003
05216	0,683	0,091	0,088	00047	0,790	0,170	0,054	00860	0,479	0,047	0,185	00859	0,325	0,270	0,342	01362	0,415	0,041	0,069
	0,226	0,049	0,003		0,219	0,029	0,019		0,632	0,419	0,026		0,417	0,323	0,140		0,001	0,019	0,018
05221	0,195	0,044	0,165	00856	0,136	0,100	0,387	01361	0,494	0,009	0,024	00862	0,193	0,058	0,091	00855	0,260	0,038	0,297
	0,033	0,032	0,022		0,022	0,075	0,054		0,069	0,001	0,019		0,118	0,121	0,002		0,069	0,050	0,008
00857	0,125	0,020	0,360	00861	0,196	0,119	0,249	00858	0,128	0,133	0,346								
	0,101	0,014	0,003		0,325	0,162	0,019		0,110	0,033	0,009								
Sisma in direzione Y																			
01365	0,184	0,024	0,021	05223	0,011	0,020	0,014	01364	0,104	0,009	0,007	00752	0,209	0,053	0,049	05220	0,151	0,041	0,100
	0,299	0,018	0,037		0,423	0,072	0,067		0,255	0,024	0,022		0,457	0,104	0,055		0,283	0,086	0,047
00753	0,122	0,082	0,077	01366	0,149	0,009	0,006	05222	0,030	0,074	0,000	01363	0,101	0,015	0,004	01369	0,245	0,122	0,102
	0,472	0,078	0,098		0,234	0,006	0,025		0,101	0,067	0,066		0,020	0,044	0,028		0,577	0,214	0,127
00477	0,425	0,109	0,030	05218	0,351	0,045	0,075	05224	0,156	0,000	0,051	00143	0,163	0,133	0,070	01368	0,156	0,099	0,088
	0,329	0,218	0,164		0,203	0,078	0,072		0,084	0,003	0,086		0,339	0,074	0,048		0,436	0,136	0,081
05217	0,148	0,046	0,030	01367	0,206	0,028	0,038	05219	0,114	0,069	0,142	00100	0,117	0,084	0,202	01360	0,322	0,059	0,080
	0,233	0,077	0,081		0,094	0,021	0,063		0,418	0,017	0,109		1,420	0,514	0,193		0,276	0,003	0,024
05216	0,274	0,056	0,066	00047	0,359	0,119	0,033	00860	0,334	0,006	0,051	00859	0,283	0,093	0,272	01362	0,131	0,013	0,017
	0,358	0,062	0,024		0,373	0,056	0,039		1,043	0,614	0,210		0,132	0,181	0,241		0,079	0,037	0,030
05221	0,138	0,071	0,103	00856	0,333	0,008	0,279	01361	0,147	0,001	0,020	00862	0,150	0,044	0,021	00855	0,276	0,009	0,235
	0,189	0,006	0,054		0,081	0,053	0,067		0,209	0,009	0,066		0,022	0,232	0,115		0,032	0,151	0,165
00857	0,149	0,051	0,204	00861	0,017	0,042	0,167	00858	0,083	0,145	0,034								
	0,356	0,113	0,177		0,212	0,351	0,056		0,153	0,091	0,116								
Piano Primo						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
01156	1,160	0,049	0,032	05272	0,784	0,001	0,085	01155	1,052	0,043	0,057	00687	1,095	0,172	0,177	05269	0,970	0,074	0,105
	0,001	0,006	0,018		0,005	0,020	0,025		0,000	0,007	0,012		0,168	0,058	0,029		0,012	0,026	0,020
00688	0,924	0,199	0,202	01157	0,993	0,056	0,041	05271	0,844	0,002	0,092	01154	1,097	0,008	0,036	01390	0,569	0,122	0,136
	0,100	0,025	0,030		0,008	0,003	0,015		0,001	0,020	0,012		0,000	0,002	0,008		0,097	0,038	0,001
00158	0,377	0,046	0,151	05267	0,461	0,053	0,135	05273	0,696	0,046	0,093	00159	1,044	0,267	0,022	01389	0,785	0,134	0,099
	0,052	0,056	0,005		0,042	0,012	0,041		0,009	0,012	0,008		0,215	0,076	0,000		0,089	0,027	0,002
05266	0,902	0,126	0,042	01158	1,120	0,102	0,002	05268	0,800	0,144	0,122	00046	0,711	0,288	0,129	01151	1,311	0,099	0,095
	0,043	0,001	0,041		0,079	0,074	0,004		0,044	0,015	0,024		0,352	0,131	0,046		0,107	0,073	0,006
05265	1,208	0,147	0,122	00044	1,340	0,204	0,150	01375	0,429	0,052	0,079	01374	0,583	0,033	0,113	01153	1,223	0,043	0,070
	0,059	0,013	0,035		0,155	0,034	0,043		0,035	0,012	0,005		0,002	0,040	0,031		0,010	0,003	0,001
05270	0,911	0,003	0,106	01371	0,728	0,023	0,114	01152	1,162	0,025	0,043	01377	0,345	0,022	0,103	01370	0,722	0,048	0,079

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,004	0,020	0,005		0,023	0,049	0,003		0,008	0,005	0,001		0,007	0,069	0,013		0,095	0,127	0,067
01372	0,541	0,054	0,138	01376	0,499	0,040	0,099	01373	0,647	0,021	0,093								
	0,007	0,082	0,021		0,011	0,029	0,051		0,019	0,025	0,028								
Sisma in direzione Y																			
01156	1,863	0,036	0,126	05272	1,834	0,003	0,199	01155	1,917	0,008	0,019	00687	2,337	0,446	0,039	05269	2,295	0,176	0,203
	0,008	0,034	0,044		0,002	0,042	0,041		0,086	0,054	0,037		0,418	0,137	0,055		0,098	0,097	0,004
00688	2,434	0,447	0,103	01157	1,777	0,055	0,106	05271	1,956	0,018	0,137	01154	2,027	0,059	0,084	01390	1,673	0,332	0,230
	0,568	0,164	0,035		0,022	0,022	0,058		0,009	0,038	0,037		0,080	0,050	0,029		0,448	0,146	0,068
00158	1,880	0,364	0,278	05267	1,744	0,242	0,259	05273	1,689	0,104	0,198	00159	1,695	0,406	0,021	01389	1,650	0,308	0,161
	0,414	0,100	0,061		0,218	0,030	0,086		0,060	0,058	0,080		0,430	0,124	0,060		0,313	0,098	0,049
05266	1,648	0,228	0,006	01158	1,778	0,099	0,052	05268	2,516	0,388	0,139	00046	2,654	0,644	0,179	01151	2,309	0,053	0,177
	0,151	0,051	0,044		0,111	0,136	0,089		0,270	0,011	0,152		1,324	0,466	0,046		0,139	0,177	0,010
05265	2,309	0,328	0,201	00044	2,349	0,514	0,075	01375	1,788	0,026	0,199	01374	1,868	0,003	0,215	01153	2,024	0,034	0,082
	0,177	0,049	0,032		0,295	0,021	0,045		0,016	0,129	0,073		0,064	0,082	0,104		0,070	0,052	0,020
05270	2,123	0,028	0,158	01371	2,236	0,020	0,264	01152	2,194	0,036	0,035	01377	1,823	0,139	0,250	01370	2,580	0,226	0,157
	0,020	0,020	0,032		0,124	0,128	0,035		0,049	0,023	0,026		0,227	0,224	0,050		0,371	0,325	0,083
01372	2,043	0,036	0,258	01376	1,756	0,032	0,183	01373	2,011	0,014	0,223								
	0,089	0,178	0,078		0,100	0,132	0,080		0,002	0,044	0,109								
Piano Primo						**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**							
Sisma in direzione X																			
05285	1,103	0,022	0,046	05286	1,048	0,030	0,021	01412	0,949	0,016	0,001	01393	1,695	0,038	0,699	01394	1,534	0,023	0,710
	0,144	0,007	0,009		0,102	0,017	0,013		0,135	0,015	0,015		0,011	0,065	0,078		0,015	0,054	0,082
05316	1,690	0,023	0,588	00107	1,004	0,200	0,039	00097	1,115	0,302	0,093	05281	1,069	0,168	0,104	05315	1,870	0,158	0,510
	0,020	0,030	0,007		0,289	0,072	0,010		0,277	0,065	0,007		0,215	0,041	0,002		0,039	0,034	0,007
01392	1,817	0,094	0,674	05282	1,414	0,236	0,198	01416	1,466	0,145	0,197	00050	1,507	0,421	0,147	01395	1,486	0,008	0,694
	0,085	0,204	0,125		0,031	0,011	0,017		0,043	0,004	0,016		0,068	0,024	0,026		0,033	0,021	0,065
05317	1,540	0,007	0,631	05284	1,171	0,044	0,106	01415	1,120	0,020	0,037	05283	1,267	0,176	0,222	07113	2,019	0,602	0,694
	0,019	0,050	0,034		0,123	0,019	0,003		0,091	0,012	0,020		0,034	0,006	0,015		1,773	0,677	0,105
05279	1,994	0,368	0,598	01060	1,997	0,344	0,619	01391	2,130	0,255	0,588	01396	1,427	0,027	0,701	05318	1,445	0,081	0,695
	0,269	0,052	0,180		0,405	0,046	0,089		0,027	0,136	0,000		0,054	0,076	0,110		0,044	0,009	0,013
01398	1,667	0,118	0,754	07115	1,860	0,303	0,832	05280	1,598	0,143	0,787	01414	0,970	0,018	0,027	01409	1,123	0,083	0,112
	0,095	0,153	0,043		0,121	0,155	0,122		0,195	0,052	0,020		0,141	0,007	0,013		0,169	0,018	0,005
01034	1,262	0,193	0,135	00091	1,322	0,311	0,111	01413	0,996	0,032	0,020	05288	1,300	0,154	0,201	00049	1,210	0,241	0,130
	0,051	0,010	0,020		0,047	0,016	0,017		0,147	0,004	0,012		0,074	0,000	0,004		0,037	0,015	0,017
05287	1,011	0,106	0,081	01410	0,943	0,013	0,011	01397	1,453	0,020	0,714	01408	1,032	0,199	0,022	01411	0,896	0,016	0,005
	0,170	0,034	0,016		0,097	0,001	0,027		0,004	0,046	0,042		0,275	0,074	0,009		0,116	0,010	0,019
01399	1,448	0,343	0,758	01068	1,381	0,262	0,113	01400	1,356	0,229	0,620	05291	1,089	0,123	0,015	01407	1,072	0,187	0,055
	0,406	0,159	0,090		0,045	0,016	0,023		0,301	0,089	0,019		0,103	0,009	0,012		0,268	0,066	0,011
05290	1,185	0,061	0,076	05289	1,251	0,072	0,132	05295	1,223	0,111	0,126	05294	1,310	0,094	0,158	01067	1,409	0,286	0,165
	0,122	0,026	0,010		0,135	0,021	0,007		0,097	0,025	0,012		0,132	0,033	0,009		0,070	0,014	0,026
05292	1,428	0,235	0,236	01405	1,119	0,222	0,203	01406	1,057	0,225	0,126	05296	1,102	0,192	0,107	05313	1,484	0,074	0,545
	0,005	0,000	0,015		0,262	0,063	0,010		0,285	0,057	0,010		0,169	0,030	0,013		0,067	0,038	0,017
05293	1,367	0,142	0,193	05312	1,612	0,043	0,491	01404	1,181	0,204	0,252	05300	1,221	0,165	0,208	05298	1,435	0,130	0,226
	0,108	0,013	0,002		0,017	0,017	0,008		0,262	0,071	0,011		0,103	0,012	0,013		0,121	0,035	0,009
05297	1,501	0,223	0,252	01065	1,568	0,261	0,200	01066	1,385	0,276	0,142	05299	1,349	0,112	0,218	05314	1,321	0,219	0,562
	0,059	0,000	0,002		0,087	0,027	0,029		0,069	0,022	0,025		0,113	0,034	0,012		0,170	0,050	0,026
01064	1,711	0,344	0,268	05301	1,629	0,260	0,290	05311	1,735	0,118	0,440	01403	1,167	0,249	0,327	05305	1,220	0,217	0,319
	0,107	0,033	0,030		0,055	0,016	0,018		0,012	0,034	0,024		0,272	0,054	0,021		0,166	0,036	0,008
05302	1,565	0,165	0,288	05304	1,364	0,126	0,313	01061	1,909	0,336	0,479	05303	1,480	0,110	0,298	05310	1,811	0,279	0,410
	0,089	0,030	0,012		0,090	0,032	0,011		0,264	0,083	0,045		0,115	0,039	0,011		0,135	0,023	0,023

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01402	1,193	0,221	0,428	05309	1,354	0,149	0,446	05307	1,611	0,107	0,370	01063	1,788	0,318	0,324	05306	1,686	0,226	0,348
	0,257	0,059	0,010		0,100	0,034	0,020		0,095	0,038	0,014		0,143	0,011	0,034		0,061	0,022	0,016
05308	1,496	0,088	0,415	01062	1,915	0,356	0,397	01401	1,233	0,265	0,516								
	0,092	0,039	0,010		0,179	0,036	0,030		0,280	0,056	0,012								
Sisma in direzione Y																			
05285	1,988	0,027	0,153	05286	1,846	0,031	0,072	01412	2,038	0,044	0,048	01393	0,271	0,026	0,588	01394	0,016	0,005	0,615
	0,061	0,015	0,024		0,012	0,000	0,023		0,044	0,009	0,021		0,014	0,074	0,074		0,023	0,105	0,077
05316	0,096	0,027	0,578	00107	1,682	0,300	0,039	00097	1,974	0,498	0,117	05281	1,836	0,263	0,096	05315	0,133	0,046	0,519
	0,028	0,053	0,039		0,104	0,025	0,028		0,106	0,025	0,029		0,082	0,015	0,026		0,011	0,022	0,027
01392	0,134	0,006	0,577	05282	2,803	0,404	0,314	01416	2,965	0,242	0,263	00050	3,011	0,712	0,231	01395	0,077	0,018	0,609
	0,050	0,144	0,048		0,236	0,041	0,052		0,226	0,004	0,058		0,215	0,018	0,047		0,009	0,049	0,041
05317	0,113	0,028	0,606	05284	2,206	0,055	0,196	01415	2,418	0,001	0,047	05283	2,395	0,259	0,304	07113	0,224	0,296	0,565
	0,039	0,059	0,035		0,129	0,027	0,034		0,169	0,014	0,036		0,224	0,047	0,043		0,194	0,067	0,059
05279	0,104	0,199	0,517	01060	0,217	0,132	0,584	01391	0,243	0,189	0,507	01396	0,030	0,016	0,635	05318	0,065	0,022	0,612
	0,025	0,012	0,035		0,047	0,015	0,053		0,099	0,026	0,011		0,031	0,084	0,095		0,017	0,034	0,021
01398	0,695	0,278	0,618	07115	0,880	0,416	0,612	05280	0,156	0,229	0,589	01414	2,313	0,026	0,077	01409	2,098	0,136	0,134
	0,048	0,028	0,022		0,117	0,048	0,123		0,099	0,023	0,062		0,133	0,001	0,032		0,066	0,003	0,027
01034	2,403	0,435	0,295	00091	2,608	0,499	0,241	01413	2,196	0,025	0,038	05288	1,994	0,183	0,390	00049	2,165	0,351	0,347
	0,311	0,062	0,038		0,284	0,067	0,035		0,089	0,004	0,021		0,157	0,045	0,038		0,288	0,067	0,057
05287	1,663	0,146	0,009	01410	1,851	0,036	0,017	01397	0,149	0,016	0,661	01408	1,514	0,249	0,203	01411	2,052	0,029	0,042
	0,063	0,012	0,023		0,028	0,001	0,021		0,025	0,003	0,041		0,090	0,022	0,027		0,007	0,006	0,022
01399	0,166	0,100	0,644	01068	1,909	0,378	0,449	01400	0,183	0,012	0,652	05291	1,500	0,142	0,208	01407	1,323	0,254	0,294
	0,047	0,011	0,074		0,245	0,068	0,071		0,020	0,006	0,031		0,031	0,004	0,023		0,081	0,021	0,027
05290	1,684	0,044	0,292	05289	1,842	0,052	0,346	05295	1,350	0,095	0,415	05294	1,483	0,075	0,435	01067	1,702	0,321	0,505
	0,026	0,010	0,022		0,082	0,027	0,026		0,008	0,003	0,021		0,043	0,016	0,021		0,216	0,043	0,075
05292	1,622	0,260	0,462	01405	1,021	0,177	0,487	01406	1,120	0,243	0,406	05296	1,184	0,200	0,423	05313	0,271	0,052	0,621
	0,168	0,042	0,055		0,063	0,013	0,027		0,075	0,015	0,026		0,050	0,008	0,024		0,011	0,016	0,022
05293	1,595	0,126	0,462	05312	0,276	0,064	0,597	01404	0,859	0,178	0,541	05300	1,011	0,130	0,515	05298	1,218	0,105	0,528
	0,096	0,030	0,030		0,002	0,023	0,022		0,052	0,014	0,027		0,024	0,003	0,023		0,052	0,013	0,024
05297	1,257	0,174	0,515	01065	1,148	0,277	0,594	01066	1,449	0,273	0,536	05299	1,135	0,089	0,509	05314	0,323	0,044	0,663
	0,097	0,020	0,041		0,077	0,014	0,078		0,153	0,020	0,086		0,014	0,006	0,021		0,025	0,005	0,025
01064	0,731	0,198	0,609	05301	0,934	0,171	0,536	05311	0,271	0,085	0,571	01403	0,684	0,145	0,589	05305	0,705	0,123	0,606
	0,060	0,010	0,066		0,066	0,005	0,054		0,002	0,019	0,031		0,041	0,008	0,026		0,033	0,004	0,024
05302	0,907	0,127	0,564	05304	0,815	0,089	0,579	01061	0,131	0,006	0,607	05303	0,871	0,092	0,574	05310	0,294	0,095	0,552
	0,049	0,003	0,033		0,004	0,001	0,021		0,054	0,012	0,036		0,020	0,002	0,022		0,034	0,001	0,048
01402	0,491	0,104	0,625	05309	0,531	0,070	0,632	05307	0,574	0,095	0,587	01063	0,449	0,183	0,598	05306	0,602	0,127	0,560
	0,004	0,002	0,026		0,004	0,003	0,022		0,016	0,005	0,027		0,039	0,009	0,056		0,036	0,003	0,044
05308	0,557	0,073	0,606	01062	0,280	0,098	0,620	01401	0,295	0,073	0,650								
	0,000	0,008	0,021		0,033	0,007	0,045		0,017	0,003	0,027								
Piano Primo						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**							
Sisma in direzione X																			
00475	0,843	0,166	0,630	04531	0,857	0,162	0,725	00714	0,934	0,139	0,658	01238	0,957	0,285	0,709	04538	1,236	0,148	0,089
	0,431	0,128	0,235		0,760	0,097	0,101		0,051	0,332	0,018		1,427	0,458	0,305		0,129	0,031	0,035
01230	1,225	0,242	0,012	04532	1,306	0,208	0,139	04560	1,113	0,112	0,707	04533	1,650	0,239	0,134	00800	1,656	0,150	0,159
	0,245	0,072	0,013		0,099	0,019	0,013		0,041	0,125	0,270		0,013	0,010	0,042		0,164	0,217	0,138
00048	1,621	0,487	0,009	00715	1,170	0,082	0,636	00716	1,256	0,035	0,575	04559	1,446	0,085	0,610	00717	1,485	0,034	0,543
	0,106	0,018	0,080		0,358	0,338	0,159		0,837	1,079	0,162		1,125	0,112	0,055		2,672	2,421	0,107
00793	1,391	0,128	0,175	00794	1,283	0,011	0,091	00799	1,525	0,011	0,065	00718	1,492	0,040	0,494	04558	1,531	0,120	0,524
	0,145	0,230	0,047		0,147	0,057	0,084		0,142	0,057	0,061		0,906	1,264	0,317		0,452	0,266	0,342
00719	1,518	0,158	0,442	04537	1,350	0,048	0,005	04557	1,560	0,213	0,489	00720	1,509	0,181	0,441	00098	1,365	0,360	0,079

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,093	0,372	0,135		0,072	0,019	0,054		0,495	0,062	0,210		0,530	0,008	0,079		0,311	0,081	0,045
00784	1,711	0,336	0,026	00721	1,432	0,180	0,413	00785	1,718	0,328	0,140	04534	1,661	0,195	0,168	04536	1,438	0,037	0,057
	0,077	0,023	0,040		1,125	0,371	0,066		0,099	0,028	0,021		0,058	0,005	0,064		0,074	0,012	0,002
00796	1,331	0,006	0,065	00797	1,396	0,013	0,057	04535	1,540	0,061	0,095	00798	1,393	0,001	0,061	00795	1,300	0,012	0,001
	0,175	0,079	0,031		0,168	0,065	0,000		0,077	0,005	0,051		0,201	0,056	0,040		0,161	0,052	0,032
01231	1,233	0,223	0,079	00469	1,370	0,344	0,450	04530	1,503	0,282	0,476	00792	1,585	0,285	0,504	04542	1,264	0,144	0,043
	0,218	0,065	0,025		2,609	0,848	0,257		1,434	0,253	0,033		1,510	0,238	0,231		0,108	0,043	0,056
04541	1,419	0,074	0,096	00786	1,772	0,292	0,136	04539	1,615	0,187	0,222	04540	1,533	0,084	0,145	00788	1,692	0,340	0,256
	0,044	0,067	0,022		0,148	0,017	0,018		0,093	0,021	0,063		0,043	0,058	0,039		0,322	0,098	0,001
04543	1,654	0,263	0,263	00787	1,769	0,337	0,201	01232	1,213	0,218	0,123	04553	1,563	0,173	0,437	04547	1,169	0,203	0,188
	0,190	0,033	0,063		0,192	0,038	0,018		0,245	0,043	0,029		0,017	0,045	0,233		0,230	0,060	0,080
04546	1,347	0,118	0,194	04550	1,398	0,119	0,324	04551	1,229	0,158	0,327	04554	1,451	0,124	0,452	04544	1,593	0,157	0,255
	0,048	0,101	0,067		0,250	0,166	0,044		0,124	0,102	0,156		0,489	0,101	0,094		0,065	0,071	0,086
04545	1,480	0,105	0,221	01233	1,135	0,243	0,207	04552	1,637	0,266	0,414	00791	1,635	0,303	0,451	00789	1,706	0,301	0,317
	0,105	0,111	0,022		0,305	0,061	0,056		0,580	0,077	0,127		1,111	0,322	0,094		0,535	0,067	0,010
04548	1,624	0,231	0,354	01234	1,163	0,206	0,301	04549	1,526	0,143	0,335	01235	1,115	0,204	0,378	04555	1,297	0,115	0,468
	0,200	0,063	0,138		0,389	0,125	0,066		0,164	0,122	0,112		0,561	0,099	0,061		0,284	0,129	0,189
00790	1,728	0,326	0,384	04556	1,098	0,183	0,485	01237	1,041	0,159	0,589	01236	1,031	0,229	0,474				
	0,765	0,153	0,008		0,473	0,147	0,239		1,138	0,359	0,203		0,883	0,177	0,152				
Sisma in direzione Y																			
00475	0,103	0,024	0,036	04531	0,118	0,076	0,370	00714	0,166	0,059	0,178	01238	0,123	0,083	0,221	04538	1,157	0,064	0,407
	0,083	0,025	0,052		0,080	0,059	0,026		0,047	0,074	0,019		0,108	0,038	0,012		0,047	0,063	0,049
01230	1,193	0,080	0,400	04532	0,245	0,020	0,336	04560	0,172	0,049	0,072	04533	1,766	0,068	0,482	00800	1,794	0,250	0,388
	0,220	0,011	0,037		0,127	0,111	0,109		0,030	0,013	0,003		0,073	0,001	0,097		0,359	0,110	0,152
00048	2,020	0,428	0,408	00715	0,203	0,026	0,009	00716	0,157	0,006	0,208	04559	0,211	0,006	0,321	00717	0,186	0,001	0,732
	0,134	0,039	0,043		0,033	0,000	0,012		0,075	0,172	0,025		0,097	0,015	0,012		0,214	0,179	0,064
00793	0,130	0,016	0,203	00794	0,740	0,092	0,314	00799	1,607	0,072	0,374	00718	0,135	0,007	0,754	04558	0,242	0,031	0,759
	0,176	0,162	0,225		0,075	0,022	0,156		0,019	0,000	0,150		0,082	0,102	0,089		0,042	0,017	0,058
00719	0,151	0,046	0,740	04537	0,879	0,007	0,442	04557	0,247	0,057	0,745	00720	0,169	0,023	0,736	00098	1,396	0,353	0,236
	0,012	0,037	0,051		0,054	0,007	0,031		0,034	0,008	0,046		0,040	0,007	0,037		0,938	0,341	0,148
00784	1,684	0,085	0,495	00721	0,134	0,039	0,707	00785	1,454	0,075	0,557	04534	1,058	0,107	0,542	04536	0,866	0,008	0,470
	0,200	0,084	0,083		0,079	0,023	0,033		0,051	0,025	0,051		0,020	0,008	0,068		0,048	0,017	0,033
00796	1,410	0,054	0,346	00797	1,480	0,039	0,363	04535	0,236	0,032	0,491	00798	1,515	0,021	0,384	00795	1,460	0,038	0,352
	0,005	0,012	0,101		0,005	0,008	0,103		0,078	0,036	0,029		0,095	0,062	0,064		0,013	0,030	0,068
01231	1,039	0,024	0,463	00469	0,173	0,056	0,712	04530	0,155	0,045	0,728	00792	0,219	0,077	0,763	04542	1,001	0,110	0,515
	0,108	0,005	0,031		0,189	0,065	0,003		0,098	0,012	0,029		0,103	0,024	0,001		0,014	0,022	0,027
04541	1,110	0,055	0,537	00786	1,241	0,071	0,613	04539	1,283	0,131	0,599	04540	1,200	0,059	0,567	00788	0,914	0,156	0,683
	0,024	0,016	0,025		0,032	0,002	0,040		0,019	0,020	0,044		0,030	0,015	0,030		0,016	0,005	0,030
04543	1,069	0,166	0,635	00787	1,117	0,213	0,641	01232	0,860	0,032	0,542	04553	0,489	0,074	0,728	04547	0,760	0,134	0,619
	0,013	0,000	0,037		0,022	0,004	0,033		0,063	0,017	0,030		0,005	0,006	0,043		0,032	0,002	0,025
04546	0,847	0,070	0,609	04550	0,660	0,065	0,684	04551	0,590	0,086	0,686	04554	0,450	0,024	0,733	04544	1,001	0,080	0,646
	0,010	0,017	0,022		0,021	0,017	0,022		0,008	0,011	0,020		0,037	0,015	0,029		0,007	0,015	0,034
04545	0,931	0,062	0,624	01233	0,723	0,155	0,595	04552	0,538	0,094	0,702	00791	0,385	0,098	0,750	00789	0,686	0,018	0,703
	0,020	0,018	0,027		0,047	0,009	0,030		0,036	0,004	0,038		0,070	0,021	0,024		0,031	0,002	0,030
04548	0,775	0,111	0,682	01234	0,633	0,101	0,642	04549	0,720	0,070	0,692	01235	0,462	0,026	0,686	04555	0,403	0,024	0,732
	0,011	0,007	0,037		0,035	0,009	0,031		0,016	0,014	0,032		0,039	0,000	0,031		0,023	0,014	0,006
00790	0,553	0,108	0,725	04556	0,366	0,074	0,741	01237	0,240	0,089	0,252	01236	0,344	0,075	0,710				
	0,046	0,009	0,029		0,029	0,013	0,015		0,078	0,025	0,013		0,061	0,012	0,030				
Piano Primo						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**							
Sisma in direzione X																			

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01329	1,085	0,007	0,528	01328	0,791	0,065	0,575	05329	1,122	0,000	0,511	05328	1,378	0,106	0,447	01330	1,225	0,041	0,516
	0,141	0,225	0,082		0,056	0,546	0,178		0,128	0,170	0,261		0,279	0,146	0,281		0,007	0,064	0,266
00644	1,589	0,277	0,322	05323	1,463	0,224	0,284	00645	1,511	0,296	0,265	05322	1,471	0,273	0,267	00469	1,447	0,293	0,278
	1,472	0,294	0,036		0,997	0,124	0,153		1,795	0,413	0,200		1,635	0,380	0,063		2,556	0,770	0,093
00478	0,361	0,113	0,476	02388	0,461	0,095	0,492	05320	0,604	0,100	0,572	01331	1,563	0,161	0,420	05319	1,529	0,252	0,454
	1,143	0,531	0,034		0,269	0,054	0,108		0,013	0,010	0,268		0,013	0,262	0,126		0,367	0,094	0,088
00099	1,593	0,485	0,425	00642	1,517	0,279	0,539	01326	0,622	0,086	0,573	01325	0,415	0,050	0,612	05331	0,708	0,008	0,586
	1,152	0,282	0,091		0,850	0,170	0,128		0,079	0,579	0,186		0,171	0,559	0,111		0,015	0,113	0,356
05324	1,425	0,081	0,299	00720	1,482	0,185	0,340	05330	0,933	0,017	0,535	02385	0,734	0,131	0,290	00475	0,808	0,091	0,322
	0,082	0,188	0,360		0,542	0,057	0,074		0,321	0,218	0,087		1,249	0,375	0,163		0,446	0,076	0,049
05321	0,738	0,093	0,317	01327	0,809	0,022	0,561	00721	1,435	0,247	0,274	00719	1,554	0,106	0,330	00714	0,872	0,082	0,350
	0,654	0,077	0,023		0,191	0,755	0,081		1,133	0,367	0,053		0,055	0,569	0,094		0,057	0,409	0,029
02386	0,757	0,181	0,356	05327	0,793	0,121	0,356	01324	0,418	0,016	0,594	05325	1,296	0,018	0,326	05326	1,097	0,036	0,341
	1,002	0,200	0,248		0,320	0,056	0,319		0,029	0,144	0,157		0,865	0,328	0,234		0,598	0,341	0,444
00717	1,400	0,011	0,321	00718	1,494	0,086	0,341	00715	1,077	0,054	0,340	00716	1,340	0,072	0,329	02387	0,517	0,080	0,463
	2,611	2,435	0,004		0,760	1,165	0,163		0,122	0,528	0,002		0,827	1,622	0,209		0,372	0,100	0,150
00643	1,439	0,270	0,450																
	1,045	0,224	0,069																
Sisma in direzione Y																			
01329	0,642	0,056	0,724	01328	0,665	0,030	0,764	05329	0,522	0,002	0,835	05328	0,499	0,054	0,830	01330	0,610	0,048	0,743
	1,034	0,306	0,201		1,642	0,357	0,161		0,045	0,054	0,031		0,064	0,092	0,055		1,561	0,309	0,112
00644	0,304	0,077	0,743	05323	0,271	0,030	0,774	00645	0,196	0,049	0,742	05322	0,149	0,061	0,722	00469	0,139	0,044	0,666
	0,111	0,022	0,049		0,078	0,019	0,008		0,222	0,077	0,051		0,132	0,045	0,031		0,182	0,052	0,027
00478	1,032	0,263	0,042	02388	0,838	0,161	0,693	05320	0,787	0,083	0,454	01331	0,684	0,127	0,681	05319	0,632	0,127	0,755
	1,744	0,673	0,291		0,739	0,148	0,054		0,316	0,276	0,136		0,043	0,364	0,005		0,096	0,093	0,089
00099	0,724	0,113	0,040	00642	0,618	0,126	0,725	01326	0,706	0,087	0,765	01325	0,898	0,041	0,768	05331	0,637	0,022	0,826
	0,928	0,369	0,185		0,341	0,068	0,025		1,122	0,429	0,237		1,773	0,360	0,136		0,032	0,161	0,098
05324	0,301	0,016	0,795	00720	0,180	0,061	0,739	05330	0,550	0,045	0,826	02385	0,295	0,106	0,724	00475	0,161	0,038	0,643
	0,009	0,044	0,022		0,040	0,006	0,027		0,107	0,107	0,061		0,198	0,049	0,119		0,176	0,019	0,024
05321	0,230	0,068	0,732	01327	0,641	0,117	0,768	00721	0,164	0,040	0,709	00719	0,172	0,076	0,766	00714	0,151	0,026	0,720
	0,082	0,041	0,062		1,184	0,382	0,214		0,079	0,030	0,025		0,006	0,068	0,026		0,088	0,329	0,000
02386	0,365	0,131	0,728	05327	0,348	0,086	0,804	01324	0,972	0,040	0,347	05325	0,344	0,020	0,802	05326	0,337	0,003	0,793
	0,262	0,052	0,162		0,105	0,021	0,106		0,190	0,488	0,278		0,079	0,078	0,007		0,073	0,060	0,065
00717	0,194	0,014	0,759	00718	0,202	0,042	0,755	00715	0,213	0,015	0,731	00716	0,185	0,047	0,727	02387	0,620	0,166	0,728
	0,268	0,411	0,060		0,068	0,154	0,042		0,085	0,391	0,005		0,077	0,483	0,047		0,379	0,107	0,158
00643	0,375	0,081	0,405																
	0,159	0,053	0,049																
Piano Primo						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
05128	2,720	0,088	0,594	00849	2,721	0,029	0,605	00850	2,756	0,009	0,559	01107	3,161	0,601	0,334	05125	3,173	0,389	0,206
	0,107	0,037	0,096		0,134	0,015	0,048		0,496	0,209	0,105		0,273	0,055	0,046		0,176	0,098	0,003
01108	3,263	0,633	0,366	01294	3,215	0,049	0,149	01295	3,061	0,044	0,268	05144	3,171	0,143	0,042	05124	3,327	0,546	0,141
	0,384	0,098	0,040		0,553	0,064	0,532		1,358	0,510	0,370		0,162	0,229	0,492		0,211	0,001	0,113
00053	3,409	0,938	0,196	01293	3,195	0,066	0,090	01296	2,741	0,059	0,312	05145	2,926	0,086	0,140	05143	3,292	0,424	0,189
	1,193	0,452	0,078		0,374	0,044	0,690		2,354	1,008	0,402		1,095	0,356	0,053		0,993	0,233	0,384
01292	3,823	0,388	0,232	01307	2,435	0,466	0,709	00095	2,579	0,592	0,764	05123	2,473	0,341	0,810	00054	3,773	0,998	0,131
	1,248	0,014	0,314		0,277	0,081	0,014		0,282	0,267	0,044		0,270	0,077	0,103		3,352	1,053	0,116
05121	3,550	0,585	0,253	01101	3,359	0,671	0,015	05129	2,494	0,321	0,717	00848	2,517	0,045	0,669	01299	2,457	0,160	0,460
	1,879	0,341	0,329		2,047	0,455	0,143		0,178	0,027	0,038		0,295	0,031	0,178		0,548	0,142	0,323
05122	2,379	0,328	0,434	05147	2,437	0,289	0,361	00854	3,435	0,328	0,163	00109	2,426	0,609	0,392	01300	2,387	0,446	0,307

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	1,376	0,284	0,311		0,768	0,222	0,378		0,153	0,189	0,131		1,907	0,467	0,211		1,826	0,492	0,152
01306	2,326	0,495	0,582	00847	2,621	0,203	0,802	01298	2,359	0,011	0,339	05146	2,665	0,044	0,230	05127	2,880	0,058	0,506
	0,243	0,049	0,020		0,043	0,162	0,024		0,172	0,031	0,387		0,155	0,118	0,492		0,149	0,067	0,037
00851	2,847	0,024	0,502	00853	2,943	0,037	0,405	05126	3,026	0,095	0,416	00852	2,850	0,000	0,460	01305	2,249	0,383	0,415
	0,054	0,021	0,047		0,069	0,143	0,031		0,123	0,075	0,083		0,303	0,041	0,175		0,254	0,045	0,034
05133	2,610	0,227	0,448	05132	2,832	0,111	0,394	01106	3,015	0,544	0,258	01297	2,472	0,017	0,291	05131	3,007	0,133	0,332
	0,182	0,093	0,094		0,071	0,134	0,039		0,280	0,036	0,042		0,394	0,199	0,572		0,050	0,137	0,075
05130	3,128	0,322	0,240	05139	3,168	0,347	0,140	05140	3,034	0,157	0,084	01303	2,341	0,489	0,161	01304	2,342	0,489	0,228
	0,170	0,089	0,109		0,311	0,181	0,296		0,298	0,312	0,178		0,566	0,113	0,044		0,343	0,069	0,054
05138	2,453	0,421	0,197	01103	3,038	0,552	0,013	01102	3,202	0,618	0,055	05135	3,094	0,247	0,197	01104	3,226	0,626	0,132
	0,374	0,092	0,132		0,841	0,168	0,044		1,328	0,266	0,082		0,076	0,180	0,163		0,509	0,102	0,027
05134	3,125	0,526	0,178	01105	3,211	0,621	0,197	05137	2,737	0,164	0,207	05136	2,944	0,127	0,210	05142	2,599	0,206	0,058
	0,376	0,078	0,121		0,274	0,055	0,032		0,093	0,185	0,144		0,142	0,244	0,021		0,258	0,189	0,289
01302	2,224	0,373	0,006	05141	2,840	0,103	0,007	01301	2,282	0,486	0,223								
	0,803	0,174	0,106		0,336	0,311	0,140		1,291	0,258	0,208								
Sisma in direzione Y																			
05128	1,794	0,012	0,452	00849	2,576	0,104	0,344	00850	2,396	0,107	0,331	01107	2,064	0,388	0,545	05125	2,150	0,227	0,470
	0,127	0,062	0,002		0,238	0,184	0,049		0,219	0,079	0,005		0,430	0,086	0,089		0,212	0,132	0,224
01108	2,616	0,453	0,486	01294	3,218	0,175	0,259	01295	2,695	0,027	0,033	05144	2,199	0,089	0,391	05124	3,107	0,443	0,427
	0,907	0,257	0,051		0,296	0,012	0,116		0,384	0,147	0,042		0,166	0,056	0,116		0,636	0,134	0,315
00053	3,659	0,723	0,422	01293	3,046	0,190	0,209	01296	2,390	0,147	0,196	05145	1,847	0,043	0,394	05143	2,217	0,256	0,419
	1,658	0,561	0,118		0,237	0,063	0,155		0,543	0,227	0,241		0,256	0,075	0,037		0,144	0,080	0,167
01292	3,793	0,434	0,432	01307	1,876	0,311	0,407	00095	2,628	0,621	0,257	05123	2,234	0,343	0,342	00054	3,718	0,771	0,497
	0,467	0,112	0,154		0,689	0,191	0,018		1,787	0,668	0,027		0,410	0,075	0,258		0,756	0,287	0,357
05121	3,155	0,464	0,433	01101	2,638	0,454	0,437	05129	1,621	0,160	0,447	00848	2,222	0,105	0,356	01299	2,328	0,201	0,158
	0,376	0,079	0,192		0,376	0,154	0,276		0,144	0,121	0,116		0,272	0,175	0,069		0,127	0,050	0,171
05122	2,061	0,284	0,312	05147	1,512	0,112	0,399	00854	3,536	0,407	0,404	00109	2,375	0,576	0,269	01300	1,788	0,289	0,369
	0,295	0,003	0,061		0,196	0,026	0,136		0,384	0,206	0,201		0,758	0,323	0,253		0,361	0,032	0,201
01306	1,432	0,308	0,455	00847	2,689	0,297	0,181	01298	1,913	0,061	0,253	05146	1,696	0,051	0,405	05127	1,840	0,025	0,465
	0,361	0,072	0,015		0,285	0,170	0,038		0,026	0,039	0,065		0,230	0,021	0,104		0,121	0,015	0,052
00851	2,573	0,002	0,276	00853	2,828	0,076	0,260	05126	2,105	0,039	0,458	00852	2,945	0,123	0,335	01305	0,751	0,125	0,539
	0,124	0,037	0,016		0,404	0,177	0,110		0,098	0,068	0,087		0,162	0,123	0,100		0,200	0,036	0,029
05133	0,864	0,057	0,550	05132	0,925	0,009	0,566	01106	0,966	0,166	0,597	01297	2,346	0,012	0,230	05131	1,001	0,020	0,589
	0,023	0,077	0,019		0,085	0,086	0,014		0,209	0,037	0,051		0,818	0,199	0,122		0,045	0,045	0,079
05130	1,075	0,054	0,546	05139	1,100	0,111	0,519	05140	1,001	0,020	0,563	01303	0,191	0,014	0,560	01304	0,086	0,026	0,565
	0,054	0,067	0,122		0,097	0,056	0,104		0,094	0,040	0,049		0,102	0,020	0,056		0,118	0,024	0,052
05138	0,035	0,011	0,599	01103	1,072	0,179	0,536	01102	2,086	0,392	0,464	05135	0,078	0,032	0,597	01104	0,242	0,020	0,591
	0,002	0,008	0,032		0,129	0,027	0,089		0,230	0,046	0,170		0,035	0,009	0,083		0,066	0,013	0,060
05134	0,054	0,022	0,532	01105	0,088	0,018	0,604	05137	0,075	0,027	0,577	05136	0,069	0,004	0,598	05142	0,840	0,017	0,524
	0,072	0,003	0,090		0,096	0,019	0,056		0,049	0,077	0,010		0,038	0,003	0,035		0,065	0,039	0,010
01302	0,713	0,088	0,502	05141	0,907	0,033	0,548	01301	1,366	0,291	0,401								
	0,144	0,019	0,082		0,009	0,022	0,022		0,256	0,051	0,153								
Piano Primo						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
00096	2,455	0,424	0,428	05095	2,149	0,284	0,560	00902	1,909	0,202	0,446	01277	1,962	0,409	0,697	05098	2,056	0,324	0,361
	1,070	0,626	0,205		0,267	0,049	0,116		0,114	0,237	0,064		0,853	0,335	0,209		0,001	0,025	0,091
05097	2,359	0,429	0,276	01016	2,130	0,462	0,272	05120	1,729	0,206	0,723	01282	1,562	0,327	0,385	01283	1,589	0,312	0,342
	0,155	0,073	0,130		0,360	0,167	0,116		0,122	0,002	0,149		0,109	0,001	0,026		0,248	0,009	0,071
05102	1,568	0,217	0,243	00903	1,396	0,227	0,439	05119	1,615	0,116	0,705	01291	2,446	0,386	0,249	07114	2,600	0,598	0,194
	0,065	0,032	0,120		0,053	0,322	0,109		0,277	0,144	0,016		0,074	0,005	0,176		1,419	0,684	0,187

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00904	0,876	0,243	0,581	00905	1,396	0,310	0,670	05118	1,859	0,124	0,717	00906	1,846	0,064	0,749	05117	2,272	0,081	0,702
	0,608	0,607	0,089		0,746	0,665	0,154		0,179	0,153	0,136		0,240	0,029	0,148		0,100	0,057	0,043
00907	2,291	0,069	0,774	00908	2,744	0,211	0,692	05096	1,681	0,333	0,241	07117	1,735	0,513	0,261	01284	1,843	0,274	0,192
	0,219	0,016	0,114		0,010	0,101	0,042		0,166	0,049	0,300		2,453	1,034	0,189		0,258	0,260	0,111
05116	2,607	0,344	0,631	05099	1,829	0,062	0,294	05100	1,670	0,081	0,257	01288	1,442	0,161	0,121	00909	3,909	0,636	0,452
	0,309	0,136	0,060		0,099	0,073	0,020		0,125	0,102	0,058		0,128	0,139	0,115		0,524	0,370	0,124
05101	1,588	0,024	0,242	01285	1,566	0,092	0,263	01290	1,915	0,067	0,080	01287	1,324	0,110	0,165	01289	1,469	0,030	0,096
	0,214	0,036	0,067		0,457	0,351	0,217		0,036	0,130	0,131		0,242	0,341	0,035		0,053	0,085	0,159
01286	1,174	0,082	0,286	01015	2,023	0,420	0,321	05094	3,344	0,693	0,487	05106	1,636	0,128	0,339	05103	1,977	0,262	0,426
	0,755	0,691	0,098		0,001	0,019	0,036		0,585	0,034	0,376		0,076	0,007	0,108		0,069	0,010	0,090
05105	1,822	0,078	0,339	01014	2,076	0,377	0,386	01281	1,571	0,260	0,448	00052	3,968	0,961	0,354	05104	1,923	0,006	0,374
	0,094	0,011	0,006		0,093	0,004	0,003		0,096	0,003	0,049		3,549	1,422	0,274		0,066	0,033	0,074
01010	2,674	0,563	0,580	05109	1,972	0,075	0,441	05108	2,046	0,143	0,439	05107	2,066	0,371	0,465	01279	1,630	0,296	0,662
	0,658	0,071	0,184		0,012	0,012	0,039		0,060	0,005	0,078		0,123	0,010	0,045		0,326	0,106	0,064
01280	1,530	0,336	0,562	05111	1,604	0,223	0,522	05112	2,191	0,342	0,504	01011	2,312	0,483	0,563	01013	2,167	0,402	0,463
	0,247	0,049	0,056		0,113	0,017	0,091		0,122	0,001	0,066		0,512	0,108	0,060		0,192	0,038	0,004
05114	1,924	0,141	0,574	05115	1,740	0,068	0,670	05110	1,826	0,020	0,486	01012	2,155	0,417	0,515	05113	2,077	0,000	0,503
	0,165	0,021	0,006		0,008	0,025	0,102		0,011	0,006	0,060		0,305	0,095	0,026		0,003	0,073	0,076
01278	1,728	0,302	0,729																
	0,411	0,138	0,093																
Sisma in direzione Y																			
00096	1,800	0,595	0,841	05095	1,770	0,328	0,995	00902	1,980	0,211	0,791	01277	1,651	0,225	1,193	05098	1,912	0,058	1,162
	0,581	0,245	0,112		0,038	0,059	0,078		0,272	0,356	0,114		0,287	0,117	0,062		0,122	0,021	0,016
05097	1,696	0,258	0,966	01016	2,553	0,175	1,131	05120	1,451	0,044	1,192	01282	0,986	0,264	1,377	01283	1,317	0,601	1,142
	0,140	0,064	0,026		0,153	0,035	0,001		0,056	0,048	0,039		0,110	0,036	0,012		0,232	0,064	0,015
05102	1,695	0,357	1,149	00903	1,825	0,064	0,751	05119	1,633	0,125	1,144	01291	1,446	0,337	0,870	07114	0,978	0,131	0,686
	0,007	0,011	0,050		0,120	0,306	0,036		0,086	0,025	0,053		0,146	0,180	0,006		0,301	0,118	0,006
00904	2,332	0,028	0,751	00905	2,606	0,411	0,801	05118	1,869	0,096	1,152	00906	2,867	0,000	0,824	05117	2,126	0,116	1,199
	0,001	0,297	0,118		0,494	0,280	0,051		0,093	0,027	0,034		0,187	0,038	0,115		0,112	0,018	0,017
00907	3,050	0,171	0,949	00908	2,786	0,048	0,903	05096	3,311	1,113	0,847	07117	5,354	1,500	0,047	01284	4,807	1,263	0,484
	0,220	0,245	0,088		0,165	0,262	0,006		0,063	0,052	0,042		0,511	0,179	0,102		0,036	0,267	0,069
05116	2,121	0,353	1,250	05099	1,781	0,036	1,214	05100	1,739	0,027	1,235	01288	2,262	0,148	1,064	00909	3,519	0,535	1,054
	0,070	0,057	0,093		0,013	0,011	0,027		0,001	0,039	0,050		0,110	0,075	0,025		0,630	0,344	0,028
05101	1,884	0,064	1,184	01285	2,532	0,178	1,084	01290	2,293	0,036	1,015	01287	2,321	0,095	1,120	01289	2,439	0,009	1,091
	0,116	0,021	0,042		0,341	0,316	0,051		0,012	0,096	0,060		0,095	0,078	0,003		0,366	0,108	0,049
01286	2,833	0,178	1,125	01015	1,497	0,064	1,340	05094	2,956	0,470	1,150	05106	0,792	0,232	1,323	05103	0,987	0,086	1,278
	0,067	0,175	0,077		0,105	0,017	0,018		0,254	0,003	0,193		0,036	0,019	0,006		0,044	0,007	0,029
05105	0,882	0,014	1,261	01014	0,674	0,147	1,331	01281	0,444	0,130	1,402	00052	3,785	0,682	1,012	05104	0,915	0,095	1,277
	0,049	0,010	0,037		0,047	0,018	0,006		0,076	0,026	0,006		1,279	0,495	0,084		0,006	0,010	0,042
01010	2,285	0,495	1,244	05109	0,074	0,043	1,296	05108	0,076	0,121	1,299	05107	0,032	0,082	1,242	01279	0,543	0,181	1,331
	0,346	0,072	0,036		0,020	0,005	0,029		0,021	0,012	0,033		0,001	0,004	0,020		0,058	0,020	0,005
01280	0,182	0,080	1,427	05111	0,057	0,071	1,403	05112	1,021	0,171	1,264	01011	1,447	0,195	1,236	01013	0,033	0,020	1,327
	0,057	0,011	0,006		0,020	0,003	0,009		0,022	0,029	0,041		0,124	0,037	0,012		0,023	0,005	0,006
05114	0,896	0,016	1,293	05115	0,837	0,043	1,311	05110	0,096	0,087	1,318	01012	0,674	0,161	1,260	05113	0,955	0,093	1,290
	0,029	0,014	0,030		0,019	0,015	0,010		0,025	0,006	0,010		0,049	0,022	0,008		0,025	0,008	0,023
01278	1,090	0,175	1,256																
	0,091	0,032	0,007																
Piano Primo						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
00498	3,463	0,698	0,054	00801	3,436	0,388	0,148	04561	3,142	0,507	0,124	04565	2,831	0,226	0,140	04564	3,288	0,522	0,042

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	4,331	1,521	0,232		0,472	0,172	0,050		1,688	0,212	0,372		1,022	0,130	0,143		1,608	0,194	0,334
03926	2,920	0,534	0,092	03928	2,834	0,506	0,093	04574	3,028	0,273	0,283	00802	2,935	0,085	0,348	00803	2,269	0,029	0,369
	1,848	0,405	0,156		1,974	0,439	0,146		1,072	0,151	0,168		0,408	0,144	0,208		0,118	0,196	0,106
04575	2,734	0,011	0,095	00637	1,947	0,308	0,002	00507	2,277	0,547	0,001	04563	2,053	0,251	0,056	00804	2,119	0,125	0,341
	0,284	0,020	0,063		0,952	0,321	0,201		0,325	0,163	0,302		0,543	0,199	0,103		0,324	0,056	0,378
00805	1,787	0,059	0,347	04576	2,387	0,084	0,105	04566	2,733	0,005	0,026	00815	3,004	0,080	0,186	00806	1,599	0,171	0,228
	1,492	0,565	0,308		0,547	0,011	0,133		0,205	0,019	0,064		0,405	0,123	0,190		1,239	0,466	0,190
04577	1,849	0,135	0,246	00816	3,683	0,444	0,013	07158	3,735	0,841	0,093	00636	1,680	0,318	0,068	04569	1,595	0,054	0,074
	0,666	0,067	0,066		0,456	0,157	0,057		4,081	1,437	0,249		1,128	0,226	0,069		0,180	0,140	0,166
04567	2,657	0,151	0,071	00813	2,109	0,150	0,156	00807	1,927	0,213	0,071	00809	2,075	0,137	0,129	04578	1,817	0,013	0,031
	0,603	0,053	0,034		0,311	0,183	0,341		0,560	0,309	0,076		0,023	0,096	0,151		0,205	0,147	0,266
04570	0,659	0,136	0,170	07389	2,115	0,097	0,428	02713	0,643	0,452	0,366	00814	2,238	0,077	0,179	00808	2,217	0,091	0,060
	0,092	0,088	0,098		0,460	0,156	0,026		0,001	0,141	0,040		0,149	0,171	0,089		0,176	0,252	0,203
00812	1,603	0,014	0,232	00810	1,751	0,160	0,168	07354	1,018	0,006	0,146	03927	2,656	0,571	0,229	04568	1,958	0,000	0,230
	1,288	0,481	0,092		0,275	0,112	0,025		0,359	0,090	0,099		1,431	0,294	0,040		0,405	0,046	0,093
00811	1,433	0,099	0,226	04562	2,222	0,250	0,024	02699	2,870	0,433	0,263	02698	2,471	0,009	0,008	07390	3,343	0,788	0,415
	0,454	0,098	0,184		0,816	0,263	0,189		1,236	0,051	0,143		0,841	0,091	0,075		1,628	0,326	0,197
00505	2,417	0,502	0,005	02696	2,744	0,002	0,061	02695	3,062	0,070	0,008	02697	2,651	0,050	0,006	02692	4,125	0,565	0,208
	0,826	0,151	0,335		0,318	0,059	0,040		0,043	0,099	0,017		0,591	0,000	0,049		0,703	0,072	0,083
02693	3,251	0,084	0,133	02694	2,893	0,011	0,029	03969	0,163	0,339	0,015	03970	2,147	0,338	0,055	04572	0,036	0,247	0,160
	0,462	0,027	0,012		0,224	0,009	0,081		0,216	0,049	0,057		1,388	0,466	0,202		0,101	0,025	0,018
03968	0,045	0,079	0,021	02712	0,065	0,411	0,058	02710	0,051	0,763	0,019	04571	0,057	0,164	0,091	02711	0,089	0,589	0,071
	0,204	0,041	0,023		0,012	0,066	0,025		0,008	0,066	0,006		0,051	0,078	0,002		0,004	0,067	0,003
02709	0,003	0,570	0,166	03971	2,013	0,388	0,044	07392	1,620	0,441	0,194	03967	0,191	0,382	0,164	02707	3,021	0,271	0,133
	0,012	0,058	0,053		1,337	0,267	0,092		0,634	0,147	0,088		0,222	0,052	0,009		0,793	0,109	0,044
02705	2,737	0,031	0,005	02706	2,860	0,068	0,044	04573	0,560	0,058	0,071	02708	0,271	0,316	0,124	07355	1,273	0,051	0,335
	0,117	0,034	0,057		0,452	0,026	0,046		0,156	0,094	0,132		0,000	0,108	0,093		0,362	0,077	0,086
02702	2,878	0,040	0,023	02700	3,724	0,727	0,445	03929	2,877	0,704	0,338	02701	2,923	0,040	0,093	07391	4,600	1,177	0,636
	0,644	0,016	0,030		1,285	0,042	0,171		1,481	0,310	0,041		0,892	0,090	0,102		1,580	0,316	0,202
02704	2,894	0,051	0,044	02703	2,914	0,005	0,028												
	0,051	0,093	0,007		0,392	0,054	0,057												
Sisma in direzione Y																			
00498	3,943	1,232	0,477	00801	3,931	0,600	0,979	04561	2,910	0,393	0,697	04565	0,825	0,086	0,886	04564	2,900	0,378	0,729
	0,776	0,264	0,102		0,096	0,002	0,048		0,404	0,103	0,008		0,053	0,019	0,046		0,193	0,074	0,071
03926	2,262	0,430	0,260	03928	2,245	0,439	0,237	04574	0,787	0,080	0,878	00802	2,730	0,124	0,966	00803	2,695	0,201	1,105
	0,163	0,058	0,141		0,408	0,116	0,132		0,070	0,004	0,004		0,336	0,107	0,127		0,263	0,090	0,012
04575	1,739	0,043	0,956	00637	1,354	0,225	0,379	00507	2,555	0,852	0,378	04563	1,940	0,381	0,551	00804	2,289	0,022	1,012
	0,136	0,000	0,088		0,127	0,043	0,104		0,460	0,189	0,012		0,124	0,084	0,130		0,283	0,192	0,295
00805	1,422	0,487	0,594	04576	2,941	0,458	1,133	04566	1,858	0,018	0,963	00815	2,817	0,134	1,035	00806	1,630	0,372	0,022
	0,581	0,108	0,152		0,047	0,050	0,111		0,064	0,023	0,143		0,434	0,110	0,222		0,194	0,115	0,148
04577	2,242	0,904	0,112	00816	3,940	0,588	1,021	07158	3,933	1,221	0,515	00636	0,424	0,036	0,275	04569	0,818	0,540	0,540
	0,041	0,022	0,013		0,201	0,002	0,022		0,383	0,142	0,105		0,117	0,023	0,065		0,036	0,062	0,035
04567	3,119	0,460	1,158	00813	2,503	0,006	1,023	00807	1,412	0,212	0,436	00809	2,425	0,544	0,662	04578	0,711	0,545	0,561
	0,277	0,110	0,066		0,478	0,011	0,379		0,128	0,157	0,022		0,336	0,279	0,075		0,006	0,081	0,049
04570	1,091	0,501	1,305	07389	3,672	1,789	1,348	02713	2,179	5,280	1,451	00814	2,987	0,207	1,101	00808	2,320	0,553	0,675
	0,006	0,013	0,027		0,051	0,066	0,008		0,004	0,018	0,013		0,320	0,143	0,019		0,331	0,264	0,042
00812	1,520	0,489	0,581	00810	1,539	0,198	0,434	07354	0,142	0,304	0,989	03927	0,699	0,397	0,315	04568	2,389	0,898	0,121
	0,399	0,015	0,071		0,137	0,207	0,035		0,108	0,044	0,044		0,100	0,022	0,082		0,041	0,030	0,033
00811	1,669	0,352	0,024	04562	1,826	0,373	0,572	02699	2,904	1,206	0,798	02698	1,334	0,493	0,561	07390	4,850	1,524	0,884
	0,240	0,181	0,212		0,058	0,056	0,146		0,092	0,002	0,086		0,046	0,010	0,076		0,157	0,031	0,090

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00505	2,446	0,816	0,389	02696	0,492	0,167	0,446	02695	2,054	0,020	0,332	02697	0,533	0,084	0,395	02692	7,277	1,492	0,397
	0,476	0,165	0,051		0,100	0,028	0,130		0,120	0,057	0,090		0,150	0,025	0,058		0,231	0,033	0,031
02693	3,404	0,061	0,660	02694	2,238	0,088	0,437	03969	0,099	0,029	1,721	03970	1,215	0,211	0,408	04572	0,016	0,005	1,847
	0,109	0,024	0,072		0,102	0,027	0,045		0,094	0,031	0,030		0,132	0,056	0,132		0,024	0,014	0,024
03968	0,008	0,002	1,974	02712	0,395	0,452	0,785	02710	0,135	0,577	0,127	04571	0,007	0,033	0,894	02711	0,151	0,541	0,129
	0,071	0,014	0,023		0,004	0,009	0,021		0,003	0,007	0,022		0,001	0,006	0,024		0,002	0,005	0,021
02709	0,385	0,574	0,805	03971	0,040	0,023	0,302	07392	3,554	1,841	1,297	03967	0,088	0,013	1,710	02707	7,034	1,480	0,350
	0,004	0,015	0,024		0,259	0,052	0,075		0,047	0,006	0,021		0,000	0,006	0,030		0,097	0,042	0,054
02705	2,113	0,081	0,437	02706	3,252	0,073	0,657	04573	1,074	0,508	1,299	02708	2,193	5,287	1,342	07355	0,191	0,315	0,981
	0,093	0,002	0,055		0,045	0,017	0,093		0,005	0,021	0,036		0,000	0,029	0,024		0,168	0,058	0,014
02702	0,406	0,083	0,403	02700	2,911	1,218	0,799	03929	0,217	0,389	0,303	02701	1,341	0,490	0,580	07391	4,857	1,518	0,887
	0,097	0,020	0,053		0,118	0,000	0,044		0,162	0,039	0,054		0,011	0,012	0,045		0,113	0,023	0,041
02704	1,981	0,000	0,352	02703	0,350	0,182	0,460												
	0,052	0,023	0,080		0,128	0,006	0,096												
Piano Primo						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
01274	2,967	0,040	0,195	01273	2,775	0,010	0,329	05212	3,108	0,164	0,018	01275	3,067	0,043	0,121	01272	2,487	0,023	0,401
	0,712	0,096	0,677		1,876	0,645	0,532		0,210	0,332	0,607		0,590	0,084	0,870		3,204	1,225	0,403
05213	2,806	0,155	0,232	05201	0,896	0,681	0,399	05199	0,596	0,494	0,098	03058	0,249	0,194	0,374	05211	3,184	0,365	0,158
	1,631	0,540	0,097		0,173	0,117	0,134		0,184	0,109	0,465		0,102	0,237	0,442		1,592	0,335	0,504
03044	4,092	0,007	0,037	03043	3,836	0,338	0,033	01311	3,438	0,057	0,155	01276	3,728	0,383	0,200	05196	3,484	0,580	0,224
	2,972	0,153	0,164		2,967	0,269	0,151		4,089	0,501	0,053		1,839	0,042	0,372		2,605	0,465	0,429
00499	3,731	0,963	0,186	01359	3,263	0,653	0,101	01310	4,033	0,034	0,186	03045	4,317	0,076	0,132	01269	2,314	0,085	0,440
	4,407	1,346	0,131		2,721	0,574	0,131		1,611	0,016	0,498		1,919	0,154	0,299		0,392	0,288	0,440
05197	2,412	0,260	0,439	05215	2,413	0,188	0,427	00506	2,367	0,522	0,351	02412	2,501	0,450	0,367	07377	2,169	0,198	0,147
	1,897	0,396	0,548		1,089	0,335	0,538		3,162	0,876	0,319		2,494	0,670	0,184		0,176	0,226	0,504
01312	3,086	0,066	0,204	05198	2,401	0,306	0,638	00508	2,895	0,505	0,294	01315	2,604	0,508	0,546	03049	5,398	0,945	0,377
	0,774	0,335	0,840		1,422	0,319	0,166		2,669	0,889	0,184		0,285	0,006	0,261		2,862	0,126	0,413
03048	4,717	0,066	0,081	01308	4,839	0,146	0,185	07159	4,323	0,934	0,017	07339	1,471	0,094	0,846	03046	4,415	0,044	0,061
	1,551	0,139	0,165		2,051	0,179	0,319		4,584	1,051	0,262		1,470	0,439	0,359		0,723	0,021	0,131
01309	4,413	0,048	0,183	03047	4,869	0,045	0,090	01270	2,349	0,049	0,385	05214	2,599	0,055	0,367	01313	2,789	0,035	0,183
	0,333	0,035	0,512		0,515	0,102	0,326		0,487	0,027	0,580		0,519	0,272	0,608		0,029	0,016	0,240
07378	5,950	1,495	0,598	05200	0,828	0,543	0,610	04100	0,039	0,089	0,663	01314	1,586	0,290	0,206	03059	0,322	1,140	0,289
	4,376	0,875	0,502		0,419	0,044	0,325		0,654	0,131	0,164		0,555	0,195	0,332		0,055	0,256	0,516
03060	0,086	1,227	0,106	05202	3,578	0,495	0,251	03051	3,314	0,076	0,048	03050	4,645	0,003	0,210	01271	2,261	0,032	0,380
	0,003	0,061	0,474		0,988	0,113	0,133		0,890	0,065	0,098		1,160	0,123	0,124		0,639	0,040	0,734
04101	0,209	0,452	0,318	07340	1,233	0,053	0,258	03057	1,578	0,566	0,690	05204	3,626	0,671	0,393	07380	3,878	1,897	1,132
	0,218	0,114	0,161		0,411	0,100	0,264		0,215	0,656	0,576		0,798	0,464	0,118		1,090	0,656	0,153
03056	5,745	0,323	0,724	05203	3,557	0,093	0,166	03052	3,386	0,043	0,001	05205	2,518	0,259	0,121	05207	3,258	0,307	0,111
	0,679	0,101	0,269		0,076	0,185	0,018		0,514	0,032	0,032		0,179	0,408	0,097		0,606	0,224	0,318
03053	3,395	0,014	0,019	07379	3,997	0,733	0,524	01358	3,193	0,574	0,009	03054	3,743	0,042	0,025	03055	3,653	0,048	0,044
	0,306	0,098	0,060		1,457	0,302	0,304		1,859	0,457	0,037		0,087	0,102	0,122		0,453	0,035	0,294
01357	2,971	0,507	0,049	01356	3,213	0,697	0,264	02409	2,276	0,437	0,004	05206	2,122	0,293	0,109	05209	2,816	0,276	0,079
	1,394	0,343	0,115		1,098	0,220	0,177		1,015	0,203	0,153		0,505	0,209	0,004		0,779	0,577	0,132
02411	2,534	0,370	0,211	05210	2,523	0,103	0,236	02410	2,372	0,353	0,152	05208	3,205	0,248	0,100				
	1,491	0,445	0,123		0,272	0,308	0,324		1,008	0,277	0,092		0,575	0,499	0,160				
Sisma in direzione Y																			
01274	2,948	0,179	0,564	01273	2,264	0,072	0,436	05212	2,114	0,109	0,823	01275	3,247	0,214	0,537	01272	1,803	0,138	0,311
	0,098	0,025	0,191		0,135	0,098	0,236		0,130	0,001	0,199		0,346	0,103	0,220		0,602	0,355	0,207
05213	1,589	0,302	0,605	05201	0,100	0,376	1,036	05199	0,839	0,486	0,812	03058	0,455	1,712	0,648	05211	2,427	0,222	0,723

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,209	0,013	0,192		0,099	0,014	0,120		0,274	0,022	0,113		0,067	0,058	0,026		0,406	0,021	0,055
03044	4,834	0,330	0,344	03043	5,811	1,203	0,469	01311	3,351	0,417	0,405	01276	4,370	0,558	0,733	05196	3,587	0,554	0,647
	0,505	0,075	0,153		0,781	0,043	0,102		0,412	0,056	0,189		0,761	0,200	0,034		0,726	0,114	0,006
00499	4,292	1,139	0,605	01359	2,877	0,534	0,514	01310	3,761	0,098	0,433	03045	4,758	0,082	0,294	01269	2,257	0,125	0,089
	1,434	0,528	0,287		0,473	0,016	0,248		0,100	0,031	0,241		0,210	0,038	0,163		0,076	0,042	0,118
05197	2,470	0,199	0,031	05215	1,742	0,176	0,130	00506	2,622	0,524	0,307	02412	2,285	0,333	0,051	07377	3,525	0,180	0,474
	0,102	0,042	0,040		0,027	0,032	0,149		1,645	0,790	0,429		0,389	0,230	0,335		0,894	0,127	0,326
01312	2,907	0,312	0,241	05198	1,356	0,426	0,612	00508	2,226	0,517	0,024	01315	2,518	0,615	0,459	03049	1,939	0,144	0,085
	1,179	0,150	0,238		0,157	0,071	0,058		0,309	0,153	0,112		0,099	0,152	0,163		1,190	0,110	0,193
03048	2,475	0,415	0,365	01308	4,219	0,352	0,389	07159	3,945	0,800	0,023	07339	0,495	0,174	0,824	03046	3,670	0,007	0,244
	0,936	0,053	0,138		1,216	0,078	0,126		1,529	0,446	0,186		0,380	0,146	0,108		0,304	0,013	0,145
01309	3,763	0,126	0,429	03047	2,464	0,136	0,326	01270	1,608	0,134	0,160	05214	1,472	0,234	0,179	01313	2,956	0,545	0,308
	0,575	0,021	0,231		0,602	0,020	0,162		0,189	0,197	0,036		0,316	0,004	0,050		0,576	0,276	0,247
07378	1,420	0,407	0,131	05200	0,408	0,160	1,140	04100	0,024	0,049	1,295	01314	1,770	0,148	0,635	03059	0,227	2,217	0,278
	0,424	0,085	0,080		0,123	0,087	0,218		0,222	0,044	0,112		0,122	0,224	0,117		0,013	0,056	0,065
03060	0,588	0,598	0,719	05202	1,499	0,510	0,663	03051	2,156	0,252	0,073	03050	4,899	0,170	0,095	01271	1,873	0,044	0,173
	0,040	0,145	0,145		0,004	0,020	0,103		0,021	0,036	0,153		0,210	0,109	0,111		0,614	0,218	0,069
04101	0,086	0,143	1,345	07340	0,607	0,292	0,952	03057	1,414	2,720	0,799	05204	0,763	0,849	0,763	07380	1,998	3,409	1,297
	0,179	0,043	0,176		0,113	0,059	0,161		0,004	0,091	0,062		0,024	0,032	0,129		0,156	0,222	0,121
03056	2,219	0,282	0,868	05203	0,572	0,044	0,516	03052	1,416	0,095	0,012	05205	0,814	1,055	0,200	05207	0,768	0,026	0,913
	0,093	0,012	0,169		0,043	0,027	0,161		0,031	0,012	0,156		0,008	0,057	0,011		0,114	0,039	0,134
03053	1,288	0,023	0,172	07379	3,277	0,965	0,914	01358	1,750	0,334	0,499	03054	0,647	0,257	0,120	03055	0,429	0,159	0,081
	0,024	0,006	0,162		0,603	0,214	0,051		0,296	0,024	0,108		0,025	0,001	0,161		0,024	0,002	0,188
01357	0,798	0,147	0,512	01356	0,877	0,084	0,428	02409	0,679	0,235	0,071	05206	0,458	0,462	0,300	05209	0,794	0,828	0,511
	0,055	0,041	0,027		0,128	0,026	0,014		0,106	0,021	0,110		0,003	0,049	0,113		0,120	0,009	0,068
02411	1,251	0,233	0,102	05210	0,836	0,373	0,174	02410	0,511	0,134	0,050	05208	1,029	0,260	0,986				
	0,171	0,095	0,134		0,074	0,013	0,100		0,052	0,025	0,078		0,026	0,005	0,161				
Piano Primo						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**							
Sisma in direzione X																			
02716	0,420	0,248	0,144	02715	0,609	0,066	0,060	00709	0,406	0,125	0,259	00708	0,969	0,022	0,222	00857	0,100	0,011	0,031
	0,148	0,019	0,188		0,834	0,434	0,105		0,552	0,281	0,381		0,471	0,109	0,117		0,027	0,022	0,023
00858	0,311	0,060	0,069	02727	0,178	0,016	0,029	04606	1,076	0,101	1,043	07366	1,699	0,089	0,868	00476	1,915	0,021	0,508
	0,216	0,100	0,210		0,082	0,025	0,108		0,118	0,038	0,004		0,303	0,061	0,060		0,517	0,170	0,058
02726	0,029	0,010	0,027	00713	1,192	0,240	0,612	02725	0,014	0,015	0,030	00856	0,090	0,013	0,015	00859	1,026	0,608	0,409
	0,060	0,049	0,162		0,088	0,206	0,206		0,129	0,044	0,165		0,076	0,051	0,010		0,119	0,093	0,089
02728	0,374	0,136	0,045	04607	0,121	0,415	0,581	04608	0,152	0,351	0,992	00712	0,004	0,121	0,431	03975	0,030	0,052	1,052
	0,437	0,148	0,041		0,182	0,062	0,117		0,190	0,188	0,176		0,189	0,175	0,089		0,426	0,136	0,072
02723	0,285	0,004	0,052	00855	0,283	0,089	0,092	02724	0,138	0,030	0,020	02722	0,810	0,568	0,224	00100	0,452	0,332	0,055
	0,415	0,112	0,080		0,151	0,000	0,164		0,085	0,063	0,092		0,114	0,067	0,044		0,689	0,162	0,150
07399	1,365	0,407	0,279	02719	2,272	0,177	0,123	02718	1,411	0,061	0,018	00707	1,843	0,045	0,238	02720	2,539	0,280	0,186
	0,649	0,130	0,074		0,208	0,100	0,027		0,387	0,030	0,338		0,022	0,220	0,095		0,765	0,143	0,072
07397	1,519	1,255	0,680	00711	0,613	0,163	0,165	00710	0,803	0,260	0,247	02717	0,773	0,072	0,163	02721	3,922	1,558	0,442
	1,052	0,948	0,668		2,216	1,141	0,153		0,243	0,374	0,296		0,510	0,056	0,110		0,545	0,044	0,163
00466	2,976	0,816	0,077	07398	4,947	1,755	0,774	00477	0,064	0,293	0,071	07367	0,444	0,033	0,565	04605	0,070	0,196	0,536
	3,578	0,963	0,208		2,561	0,512	0,025		0,646	0,170	0,098		0,581	0,116	0,126		0,174	0,027	0,188
02735	0,552	0,546	0,318	02734	0,028	0,214	0,286	02714	2,003	0,091	0,509	00706	2,493	0,473	0,266	00860	1,221	2,433	0,339
	0,801	0,008	0,614		0,114	0,193	0,047		0,346	0,246	0,412		0,063	0,311	0,231		0,010	0,419	0,033
07400	1,846	3,098	1,224	02729	1,608	0,058	0,610	04609	0,359	0,743	0,822	03976	0,060	0,110	0,957	00862	0,025	0,409	0,048
	0,044	0,292	0,074		0,120	0,018	0,258		0,059	0,038	0,124		0,317	0,069	0,208		0,209	0,384	0,006
02730	1,182	3,040	0,637	02733	0,083	1,041	0,154	02732	0,090	0,772	0,454	02731	0,485	2,122	0,659	03977	0,037	0,062	0,795

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,127	0,365	0,146		0,017	0,081	0,051		0,019	0,032	0,078		0,014	0,101	0,108		0,404	0,116	0,227
00861	0,519	0,754	0,480																
	0,022	0,443	0,032																
Sisma in direzione Y																			
02716	0,016	0,194	0,086	02715	0,687	0,003	0,017	00709	0,029	0,160	0,200	00708	0,189	0,015	0,156	00857	0,034	0,040	0,246
	0,103	0,025	0,086		0,167	0,130	0,050		0,045	0,174	0,075		0,046	0,053	0,111		0,175	0,090	0,216
00858	0,298	0,107	0,309	02727	0,020	0,086	0,102	04606	0,539	0,072	1,107	07366	1,124	0,073	0,955	00476	0,885	0,186	0,542
	0,103	0,017	0,200		0,095	0,044	0,131		0,061	0,012	0,086		0,097	0,019	0,159		0,412	0,200	0,200
02726	0,158	0,038	0,061	00713	0,355	0,119	0,687	02725	0,103	0,097	0,088	00856	0,131	0,002	0,220	00859	0,935	0,842	0,710
	0,171	0,040	0,194		0,010	0,042	0,102		0,459	0,019	0,160		0,015	0,049	0,220		0,229	0,040	0,215
02728	0,339	0,334	0,076	04607	0,166	0,583	0,681	04608	0,102	0,281	1,156	00712	0,157	0,134	0,582	03975	0,041	0,020	1,210
	0,459	0,132	0,112		0,045	0,053	0,067		0,021	0,025	0,083		0,023	0,013	0,047		0,098	0,039	0,127
02723	0,158	0,285	0,188	00855	0,152	0,281	0,269	02724	0,275	0,039	0,031	02722	0,681	0,555	0,212	00100	0,348	0,245	0,261
	0,357	0,097	0,136		0,731	0,037	0,216		0,179	0,064	0,134		0,326	0,107	0,122		0,824	0,067	0,116
07399	1,405	0,446	0,359	02719	1,123	0,093	0,026	02718	0,402	0,086	0,021	00707	0,528	0,000	0,229	02720	1,166	0,294	0,195
	0,860	0,172	0,032		0,198	0,056	0,027		0,049	0,003	0,220		0,090	0,108	0,096		0,103	0,028	0,036
07397	1,281	1,311	0,742	00711	0,328	0,043	0,125	00710	0,590	0,283	0,208	02717	0,286	0,039	0,107	02721	1,934	0,908	0,170
	0,094	0,005	0,017		0,373	0,220	0,161		0,005	0,162	0,201		0,091	0,033	0,077		0,002	0,037	0,026
00466	1,074	0,372	0,123	07398	3,331	0,664	0,163	00477	0,728	0,087	0,434	07367	0,959	0,006	0,747	04605	0,251	0,298	0,852
	0,697	0,208	0,036		0,395	0,079	0,087		0,614	0,119	0,090		0,426	0,085	0,062		0,001	0,040	0,059
02735	0,572	0,493	0,313	02734	0,015	0,534	0,335	02714	2,062	0,036	0,481	00706	0,633	0,452	0,251	00860	1,146	2,756	0,739
	0,083	0,053	0,111		0,013	0,004	0,040		0,019	0,015	0,254		0,056	0,165	0,073		0,244	0,329	0,131
07400	1,625	3,696	1,484	02729	1,347	0,085	0,644	04609	0,297	0,895	0,936	03976	0,031	0,052	1,152	00862	0,226	0,503	0,503
	0,077	0,282	0,006		0,244	0,067	0,021		0,035	0,023	0,059		0,086	0,014	0,091		0,027	0,220	0,109
02730	1,346	3,450	0,764	02733	0,134	1,476	0,156	02732	0,103	1,095	0,522	02731	0,542	2,633	0,729	03977	0,025	0,051	1,013
	0,014	0,098	0,041		0,005	0,064	0,056		0,007	0,066	0,046		0,017	0,114	0,038		0,147	0,034	0,078
00861	0,199	0,931	0,633																
	0,151	0,163	0,053																
Piano Primo						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			
01370	0,692	0,094	0,155	01371	0,622	0,028	0,165	05261	0,502	0,034	0,204	01388	0,386	0,009	0,728	00477	0,026	0,027	0,478
	0,204	0,133	0,038		0,119	0,089	0,039		0,081	0,022	0,029		0,063	0,016	0,048		0,646	0,272	0,091
05227	0,275	0,192	0,676	05225	0,621	0,070	0,203	00046	0,787	0,118	0,208	01374	0,498	0,026	0,129	05262	0,473	0,012	0,190
	0,041	0,043	0,050		0,040	0,002	0,082		0,182	0,055	0,046		0,071	0,049	0,031		0,082	0,012	0,009
01373	0,555	0,017	0,152	05263	0,418	0,001	0,196	01375	0,443	0,033	0,130	01372	0,559	0,003	0,127	00783	0,003	0,011	0,432
	0,071	0,031	0,006		0,087	0,011	0,027		0,071	0,022	0,033		0,066	0,049	0,016		0,034	0,035	0,050
05228	0,092	0,176	0,336	00100	0,008	0,322	0,281	01376	0,419	0,007	0,151	05264	0,346	0,009	0,210	00158	0,300	0,095	0,134
	0,004	0,021	0,033		0,686	0,303	0,093		0,119	0,063	0,006		0,108	0,018	0,028		0,121	0,080	0,012
01378	0,332	0,065	0,203	05226	0,321	0,039	0,165	01377	0,326	0,001	0,123	05233	0,328	0,192	0,822	05231	0,183	0,454	0,193
	0,142	0,043	0,015		0,127	0,023	0,065		0,162	0,055	0,028		0,039	0,024	0,007		0,035	0,009	0,021
00858	0,289	0,214	0,114	05230	0,162	0,057	0,199	00862	0,250	0,268	0,575	00855	0,253	0,187	0,189	05232	0,016	0,775	0,569
	0,138	0,061	0,078		0,053	0,006	0,004		0,154	0,177	0,100		0,016	0,019	0,109		0,027	0,007	0,010
00859	0,602	1,212	0,084	05229	0,037	0,046	0,293	00861	0,449	0,817	0,428	00856	0,053	0,111	0,199	00860	0,802	1,155	0,375
	0,066	0,035	0,095		0,065	0,016	0,040		0,003	0,071	0,078		0,156	0,090	0,052		0,127	0,118	0,040
00781	0,088	0,045	0,301	05234	0,008	0,014	0,165	00782	0,064	0,068	0,344	00857	0,129	0,011	0,202	01387	0,188	0,082	0,613
	0,087	0,020	0,025		0,057	0,007	0,009		0,091	0,008	0,038		0,075	0,097	0,079		0,089	0,039	0,055
00773	0,526	0,107	0,231	05237	0,093	0,344	0,594	01386	0,021	0,081	0,546	05235	0,060	0,223	0,182	05236	0,083	0,458	0,342
	0,114	0,045	0,048		0,068	0,015	0,001		0,195	0,041	0,034		0,066	0,006	0,003		0,067	0,009	0,011
01382	0,128	0,053	0,329	01383	0,104	0,030	0,361	05251	0,158	0,006	0,368	05241	0,091	0,281	0,401	05240	0,102	0,244	0,255
	0,257	0,051	0,020		0,251	0,067	0,017		0,155	0,033	0,014		0,075	0,021	0,004		0,085	0,014	0,006

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00779	0,119	0,034	0,216	05238	0,107	0,023	0,175	00780	0,137	0,003	0,235	01379	0,296	0,051	0,220	05258	0,365	0,004	0,224
	0,090	0,023	0,012		0,049	0,013	0,015		0,100	0,020	0,018		0,182	0,041	0,018		0,088	0,022	0,008
05242	0,029	0,110	0,507	05239	0,075	0,097	0,180	01385	0,081	0,000	0,497	01384	0,024	0,019	0,397	05246	0,113	0,112	0,412
	0,136	0,032	0,021		0,069	0,020	0,013		0,258	0,052	0,022		0,241	0,062	0,019		0,094	0,012	0,012
05245	0,161	0,175	0,303	05257	0,384	0,009	0,203	05243	0,148	0,018	0,163	05256	0,356	0,057	0,183	00774	0,434	0,098	0,214
	0,091	0,043	0,004		0,072	0,034	0,019		0,053	0,018	0,008		0,018	0,012	0,030		0,025	0,018	0,032
05244	0,159	0,120	0,218	05250	0,202	0,096	0,317	00778	0,181	0,004	0,201	05247	0,229	0,029	0,165	05260	0,255	0,029	0,267
	0,091	0,033	0,004		0,088	0,034	0,010		0,086	0,025	0,006		0,038	0,003	0,004		0,136	0,023	0,029
05248	0,223	0,030	0,196	05259	0,327	0,004	0,249	01381	0,190	0,018	0,278	00777	0,227	0,047	0,186	05249	0,227	0,094	0,250
	0,078	0,028	0,004		0,091	0,018	0,026		0,232	0,055	0,015		0,091	0,018	0,008		0,100	0,014	0,001
05253	0,298	0,014	0,220	05252	0,294	0,019	0,183	00776	0,278	0,061	0,198	05254	0,282	0,055	0,262	05255	0,240	0,005	0,304
	0,091	0,021	0,004		0,053	0,022	0,015		0,070	0,020	0,008		0,094	0,010	0,012		0,101	0,024	0,020
01380	0,246	0,056	0,255	00775	0,358	0,074	0,196												
	0,230	0,046	0,009		0,065	0,013	0,015												
Sisma in direzione Y																			
01370	2,578	0,297	0,469	01371	2,194	0,076	0,413	05261	2,097	0,152	0,599	01388	0,089	0,056	0,541	00477	0,230	0,111	0,122
	0,145	0,283	0,044		0,067	0,156	0,043		0,085	0,016	0,038		0,160	0,040	0,046		0,579	0,225	0,103
05227	0,053	0,222	0,488	05225	2,400	0,334	0,523	00046	2,711	0,571	0,448	01374	1,857	0,049	0,270	05262	1,901	0,083	0,476
	0,081	0,060	0,054		0,124	0,005	0,086		0,300	0,065	0,027		0,004	0,060	0,084		0,061	0,041	0,026
01373	1,961	0,041	0,335	05263	1,737	0,065	0,399	01375	1,747	0,069	0,250	01372	2,045	0,027	0,339	00783	0,470	0,009	0,858
	0,007	0,110	0,062		0,050	0,036	0,034		0,015	0,048	0,067		0,019	0,132	0,085		0,123	0,005	0,034
05228	0,070	0,133	0,842	00100	0,174	0,181	0,650	01376	1,793	0,065	0,238	05264	1,602	0,109	0,151	00158	1,729	0,469	0,134
	0,056	0,082	0,135		0,815	0,335	0,152		0,424	0,155	0,065		0,056	0,010	0,041		0,678	0,251	0,112
01378	1,589	0,341	0,330	05226	1,650	0,237	0,051	01377	1,765	0,098	0,119	05233	0,167	0,471	0,552	05231	0,418	0,576	1,213
	0,165	0,043	0,033		0,057	0,002	0,090		0,228	0,222	0,088		0,083	0,016	0,034		0,074	0,062	0,053
00858	0,548	0,506	1,003	05230	0,498	0,124	1,148	00862	0,131	0,424	0,464	00855	0,061	0,207	0,816	05232	0,020	1,043	0,239
	0,090	0,282	0,173		0,099	0,067	0,053		0,024	0,149	0,087		0,841	0,259	0,116		0,083	0,001	0,044
00859	0,572	1,120	1,078	05229	0,476	0,110	1,021	00861	0,390	0,954	0,096	00856	0,021	0,002	0,799	00860	0,535	1,406	0,825
	0,170	0,082	0,141		0,118	0,003	0,048		0,080	0,012	0,121		0,059	0,002	0,178		0,081	0,175	0,070
00781	0,788	0,144	0,900	05234	0,734	0,126	1,034	00782	0,659	0,082	0,892	00857	0,224	0,040	0,926	01387	0,251	0,139	0,220
	0,030	0,011	0,025		0,024	0,018	0,036		0,066	0,011	0,021		0,211	0,217	0,090		0,059	0,017	0,055
00773	2,239	0,435	0,542	05237	0,342	0,482	0,180	01386	0,428	0,059	0,226	05235	0,602	0,363	1,091	05236	0,360	0,636	0,942
	0,309	0,110	0,068		0,033	0,012	0,030		0,027	0,006	0,037		0,031	0,008	0,031		0,029	0,008	0,029
01382	0,987	0,206	0,630	01383	0,877	0,172	0,659	05251	1,011	0,224	0,633	05241	0,589	0,434	0,775	05240	0,699	0,408	0,923
	0,029	0,006	0,031		0,029	0,008	0,031		0,027	0,008	0,028		0,022	0,011	0,029		0,023	0,010	0,032
00779	1,107	0,136	0,862	05238	0,945	0,188	0,931	00780	0,940	0,193	0,893	01379	1,443	0,242	0,396	05258	1,633	0,111	0,558
	0,028	0,009	0,022		0,022	0,009	0,028		0,023	0,005	0,023		0,089	0,033	0,031		0,033	0,002	0,028
05242	0,620	0,238	0,670	05239	0,851	0,272	0,976	01385	0,622	0,029	0,678	01384	0,764	0,105	0,680	05246	0,820	0,268	0,683
	0,021	0,012	0,029		0,023	0,009	0,034		0,046	0,009	0,031		0,030	0,007	0,030		0,022	0,011	0,028
05245	0,882	0,328	0,782	05257	1,770	0,156	0,641	05243	1,116	0,245	0,891	05256	1,846	0,293	0,671	00774	2,037	0,361	0,596
	0,022	0,009	0,029		0,027	0,016	0,034		0,026	0,007	0,030		0,072	0,034	0,040		0,167	0,058	0,042
05244	0,997	0,297	0,869	05250	1,076	0,240	0,669	00778	1,258	0,265	0,822	05247	1,387	0,263	0,803	05260	1,336	0,232	0,466
	0,023	0,007	0,031		0,025	0,008	0,027		0,038	0,007	0,021		0,040	0,009	0,028		0,038	0,017	0,027
05248	1,286	0,249	0,806	05259	1,502	0,126	0,484	01381	1,121	0,217	0,572	00777	1,461	0,281	0,771	05249	1,178	0,247	0,747
	0,025	0,009	0,032		0,037	0,008	0,026		0,033	0,010	0,032		0,054	0,011	0,022		0,024	0,009	0,029
05253	1,473	0,190	0,695	05252	1,575	0,248	0,745	00776	1,621	0,316	0,722	05254	1,355	0,178	0,619	05255	1,237	0,196	0,558
	0,026	0,012	0,031		0,034	0,016	0,034		0,072	0,016	0,023		0,029	0,009	0,027		0,029	0,009	0,026
01380	1,248	0,264	0,495	00775	1,885	0,360	0,656												
	0,044	0,009	0,030		0,103	0,021	0,031												
Piano Primo						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione X																			
01153	1,200	0,004	0,024	04994	1,221	0,005	0,019	01152	1,238	0,007	0,023	01164	1,220	0,009	0,016	01154	1,162	0,009	0,023
	0,070	0,001	0,003		0,058	0,004	0,012		0,063	0,004	0,005		0,067	0,008	0,006		0,064	0,005	0,004
01163	1,175	0,004	0,016	04995	1,151	0,002	0,020	01155	1,137	0,007	0,026	01151	1,305	0,032	0,011	04993	1,281	0,001	0,025
	0,075	0,012	0,005		0,078	0,002	0,017		0,077	0,008	0,010		0,107	0,120	0,042		0,006	0,002	0,018
04991	1,319	0,141	0,039	01165	1,253	0,003	0,014	00159	1,074	0,212	0,054	00157	0,972	0,195	0,011	04992	1,020	0,107	0,009
	0,024	0,009	0,020		0,051	0,003	0,015		0,351	0,093	0,002		0,317	0,063	0,017		0,152	0,030	0,024
00045	1,289	0,267	0,078	00056	1,361	0,251	0,068	00044	1,316	0,306	0,047	01162	1,138	0,005	0,018	01166	1,300	0,015	0,041
	0,069	0,004	0,016		0,081	0,016	0,027		0,248	0,087	0,026		0,082	0,009	0,003		0,007	0,000	0,020
01161	1,092	0,008	0,016	01157	1,078	0,004	0,024	04996	1,081	0,001	0,020	01156	1,106	0,001	0,024	04997	1,046	0,002	0,022
	0,075	0,012	0,017		0,111	0,009	0,014		0,072	0,002	0,021		0,041	0,009	0,009		0,049	0,016	0,019
01160	1,045	0,001	0,018	01158	1,089	0,028	0,046	01159	1,006	0,009	0,014	00160	0,978	0,229	0,030				
	0,077	0,008	0,018		0,071	0,118	0,015		0,091	0,003	0,006		0,264	0,059	0,010				
Sisma in direzione Y																			
01153	2,056	0,009	0,008	04994	2,066	0,009	0,014	01152	2,124	0,003	0,022	01164	2,023	0,019	0,018	01154	1,992	0,012	0,015
	0,101	0,046	0,030		0,040	0,010	0,022		0,135	0,050	0,043		0,038	0,015	0,025		0,172	0,059	0,038
01163	1,968	0,020	0,002	04995	1,944	0,000	0,024	01155	1,923	0,016	0,055	01151	2,275	0,078	0,052	04993	2,143	0,017	0,025
	0,044	0,014	0,032		0,033	0,016	0,025		0,153	0,028	0,047		0,437	0,277	0,027		0,126	0,030	0,032
04991	2,203	0,242	0,025	01165	2,065	0,014	0,013	00159	1,712	0,354	0,086	00157	1,500	0,302	0,016	04992	1,577	0,170	0,032
	0,032	0,044	0,044		0,087	0,008	0,031		0,051	0,063	0,056		0,236	0,047	0,066		0,068	0,015	0,095
00045	2,117	0,480	0,098	00056	2,175	0,408	0,006	00044	2,314	0,488	0,011	01162	1,889	0,028	0,031	01166	2,100	0,007	0,057
	0,171	0,033	0,030		0,270	0,054	0,018		0,685	0,255	0,101		0,043	0,013	0,042		0,096	0,008	0,025
01161	1,789	0,031	0,037	01157	1,746	0,004	0,066	04996	1,768	0,006	0,049	01156	1,837	0,014	0,057	04997	1,643	0,002	0,060
	0,051	0,001	0,046		0,193	0,015	0,065		0,040	0,018	0,032		0,042	0,061	0,060		0,126	0,010	0,060
01160	1,663	0,001	0,042	01158	1,738	0,057	0,107	01159	1,528	0,024	0,067	00160	1,458	0,325	0,042				
	0,053	0,015	0,049		0,278	0,204	0,075		0,050	0,004	0,054		0,154	0,027	0,048				
Piano Terra						**Parete P2-P3-P4**						**Parete P2-P3**							
Sisma in direzione X																			
00970	0,271	2,063	1,349	00162	0,506	0,537	2,071	04751	0,258	1,358	1,586	04762	0,724	0,816	0,817	00969	0,238	1,252	0,655
	0,025	0,024	0,029		0,024	0,018	0,014		0,040	0,008	0,027		0,011	0,018	0,036		0,015	0,010	0,026
04757	1,428	0,142	0,480	00974	1,907	0,131	0,359	04756	1,307	0,198	0,488	04758	1,248	0,162	0,720	00817	1,321	0,193	0,692
	0,027	0,003	0,014		0,092	0,073	0,020		0,071	0,039	0,010		0,063	0,086	0,069		0,366	0,098	0,018
04752	1,521	0,193	0,600	00968	0,267	0,569	0,347	00819	0,774	0,015	1,402	04753	2,912	0,475	0,431	00978	3,599	0,522	0,523
	0,154	0,017	0,212		0,005	0,011	0,017		0,089	0,033	0,006		0,304	0,006	0,164		0,416	0,424	0,015
00464	3,597	1,039	0,317	00048	1,814	0,327	0,455	07405	0,370	0,582	0,388	00967	0,426	0,146	0,199	04761	0,660	0,105	0,306
	1,134	0,369	0,018		1,351	0,530	0,025		0,043	0,016	0,001		0,009	0,019	0,008		0,037	0,011	0,016
04760	0,590	0,269	0,559	03953	0,459	0,281	0,425	04759	0,299	0,036	0,585	00971	1,878	0,084	0,534	03951	2,084	0,503	0,126
	0,049	0,020	0,012		0,001	0,009	0,003		0,055	0,035	0,051		0,386	0,187	0,025		0,126	0,004	0,039
04750	1,280	0,198	0,225	03952	1,280	0,248	0,347	04755	1,592	0,134	0,629	00975	1,992	0,005	0,367	00964	2,158	0,400	0,295
	0,140	0,035	0,047		0,049	0,006	0,037		0,074	0,034	0,001		0,099	0,172	0,014		0,648	0,188	0,038
04754	1,776	0,194	0,543	00463	2,342	0,571	0,095	00966	0,502	0,057	0,264	00818	1,057	0,022	0,932	00972	1,881	0,015	0,467
	0,142	0,079	0,104		0,082	0,013	0,012		0,215	0,067	0,015		0,158	0,037	0,001		0,116	0,071	0,026
00973	2,120	0,060	0,362	00965	0,840	0,220	0,293	00977	2,543	0,135	0,407	00976	2,520	0,182	0,483				
	0,115	0,056	0,048		0,308	0,087	0,020		0,149	0,245	0,015		0,121	0,207	0,034				
Sisma in direzione Y																			
00970	1,549	0,245	0,316	00162	1,874	0,269	0,461	04751	1,780	0,288	0,306	04762	0,628	0,125	0,072	00969	0,932	0,136	0,148
	0,037	0,038	0,042		0,115	0,023	0,042		0,097	0,021	0,036		0,054	0,031	0,051		0,049	0,014	0,038
04757	2,106	0,099	0,066	00974	2,392	0,000	0,295	04756	2,258	0,102	0,305	04758	1,403	0,046	0,161	00817	1,886	0,097	0,006
	0,077	0,051	0,029		0,094	0,032	0,128		0,072	0,024	0,044		0,070	0,070	0,084		0,370	0,120	0,073
04752	1,970	0,071	0,233	00968	1,244	0,303	0,080	00819	0,547	0,020	0,147	04753	2,962	0,467	0,177	00978	3,181	0,336	0,226

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,006	0,010	0,121		0,043	0,021	0,029		0,151	0,046	0,029		0,611	0,085	0,329		0,357	0,409	0,027
00464	3,340	0,625	0,063	00048	2,109	0,006	0,283	07405	1,780	0,195	0,085	00967	0,801	0,481	0,029	04761	1,853	0,314	0,023
	2,281	0,777	0,068		0,466	0,134	0,072		0,097	0,051	0,044		0,032	0,032	0,036		0,047	0,036	0,043
04760	2,074	0,108	0,166	03953	0,793	0,088	0,039	04759	2,320	0,120	0,252	00971	2,135	0,051	0,023	03951	2,570	0,157	0,182
	0,092	0,044	0,020		0,149	0,021	0,026		0,263	0,070	0,059		0,055	0,064	0,056		0,383	0,021	0,003
04750	2,469	0,320	0,248	03952	2,043	0,004	0,053	04755	2,444	0,011	0,349	00975	2,473	0,033	0,366	00964	2,667	0,249	0,118
	0,409	0,081	0,074		0,273	0,004	0,043		0,119	0,049	0,035		0,010	0,044	0,009		1,141	0,315	0,071
04754	2,555	0,263	0,259	00463	2,648	0,658	0,186	00966	2,398	0,363	0,163	00818	1,857	0,010	0,119	00972	2,125	0,012	0,196
	0,388	0,211	0,055		0,328	0,060	0,034		0,545	0,147	0,025		0,172	0,054	0,040		0,021	0,006	0,088
00973	2,284	0,018	0,235	00965	2,415	0,383	0,128	00977	2,620	0,048	0,384	00976	2,564	0,031	0,368				
	0,077	0,137	0,076		0,658	0,163	0,002		0,041	0,265	0,029		0,005	0,143	0,098				
Piano Terra						**Parete P2-P3-P4**						**Parete P3-P4**							
Sisma in direzione X																			
04846	1,248	3,801	1,970	00970	0,757	1,643	1,815	00969	0,545	1,913	1,029	07119	0,298	0,119	0,483	04845	0,432	0,293	0,684
	0,026	0,042	0,011		0,036	0,012	0,025		0,014	0,017	0,021		0,058	0,031	0,039		0,051	0,005	0,015
01075	0,898	0,514	0,658	01076	0,198	0,367	0,581	04853	0,666	0,457	1,040	07120	1,430	0,725	0,519	04844	1,401	0,295	0,802
	0,096	0,008	0,005		0,019	0,032	0,007		0,046	0,001	0,007		0,390	0,145	0,014		0,013	0,003	0,068
01072	1,302	0,315	0,541	01074	1,312	0,347	0,850	04852	1,127	0,240	0,972	01073	1,605	0,366	0,945	02819	0,183	0,442	0,619
	0,162	0,053	0,015		0,140	0,071	0,030		0,030	0,022	0,038		0,135	0,094	0,004		0,003	0,004	0,005
04847	0,517	1,232	0,961	02820	0,058	1,174	0,208	02821	1,103	2,063	0,506	00967	0,500	0,464	0,328	07405	1,204	2,840	0,479
	0,005	0,004	0,002		0,004	0,008	0,006		0,003	0,006	0,014		0,015	0,006	0,006		0,033	0,023	0,010
00162	1,723	4,323	2,617	04854	0,459	0,758	0,807	01084	2,482	4,423	2,527	00968	0,098	0,849	0,502	01083	1,428	3,479	1,762
	0,041	0,095	0,026		0,010	0,016	0,002		0,017	0,038	0,010		0,010	0,003	0,012		0,018	0,021	0,003
01082	1,284	2,962	1,672	01077	0,077	0,856	0,661	04848	0,850	1,283	1,479	02816	1,402	4,438	0,815	02817	0,092	0,516	0,851
	0,010	0,009	0,009		0,015	0,013	0,010		0,005	0,002	0,010		0,001	0,012	0,014		0,001	0,009	0,011
02818	0,540	1,045	0,426	01081	1,197	2,348	1,664	04850	0,492	0,095	0,998	01070	0,113	0,130	0,384	01071	0,673	0,132	0,647
	0,000	0,007	0,009		0,011	0,001	0,009		0,024	0,001	0,019		0,024	0,009	0,004		0,063	0,013	0,013
01080	0,755	1,285	1,105	04849	1,941	2,001	1,206	07407	3,301	2,735	1,745	04851	0,676	1,042	1,105	02815	3,807	2,499	1,405
	0,011	0,006	0,015		0,023	0,011	0,021		0,031	0,022	0,025		0,029	0,002	0,012		0,029	0,007	0,017
01078	0,273	1,139	0,702	01079	0,468	0,861	0,720	01069	0,547	0,362	0,188	02811	1,296	0,090	0,448	02810	1,619	0,422	0,338
	0,013	0,010	0,014		0,014	0,008	0,016		0,023	0,005	0,006		0,024	0,005	0,016		0,030	0,008	0,009
07406	2,318	0,591	0,133	02813	0,309	0,069	0,681	02812	0,431	0,110	0,664	02814	0,735	0,665	1,025				
	0,063	0,013	0,004		0,027	0,002	0,016		0,024	0,000	0,016		0,028	0,000	0,016				
Sisma in direzione Y																			
04846	1,097	0,678	0,513	00970	1,471	0,367	0,531	00969	0,923	0,420	0,255	07119	0,931	0,493	1,078	04845	0,459	0,432	0,579
	0,074	0,075	0,016		0,082	0,022	0,043		0,050	0,024	0,029		0,738	0,386	0,062		0,048	0,037	0,085
01075	1,724	0,413	0,678	01076	0,534	1,151	0,517	04853	0,526	0,222	0,228	07120	2,212	0,410	0,084	04844	1,802	0,335	0,175
	0,107	0,125	0,021		0,082	0,045	0,003		0,115	0,037	0,029		1,587	0,524	0,035		0,470	0,062	0,180
01072	1,341	0,133	0,079	01074	1,790	0,375	0,446	04852	1,065	0,230	0,202	01073	2,321	0,418	0,203	02819	0,032	0,401	0,221
	0,910	0,258	0,061		0,087	0,139	0,062		0,401	0,145	0,084		0,024	0,233	0,082		0,012	0,014	0,011
04847	0,264	0,207	0,240	02820	0,026	0,793	0,033	02821	0,248	0,996	0,257	00967	0,526	0,192	0,158	07405	0,912	1,100	0,147
	0,039	0,008	0,010		0,016	0,001	0,013		0,006	0,048	0,046		0,046	0,044	0,028		0,095	0,092	0,052
00162	1,670	0,893	0,745	04854	0,037	0,545	0,254	01084	0,731	0,581	0,639	00968	1,268	0,232	0,108	01083	0,339	0,444	0,278
	0,005	0,176	0,046		0,005	0,037	0,023		0,034	0,076	0,042		0,043	0,019	0,022		0,049	0,034	0,001
01082	0,195	0,399	0,262	01077	0,597	1,096	0,335	04848	0,075	0,276	0,318	02816	0,187	1,364	0,291	02817	0,057	0,219	0,275
	0,035	0,021	0,007		0,001	0,044	0,031		0,015	0,003	0,020		0,003	0,045	0,030		0,004	0,038	0,021
02818	0,176	0,569	0,021	01081	0,158	0,338	0,233	04850	0,379	0,152	0,051	01070	0,592	0,036	0,036	01071	0,918	0,054	0,084
	0,002	0,032	0,016		0,004	0,001	0,004		0,272	0,072	0,037		0,557	0,103	0,008		0,649	0,130	0,033
01080	0,108	0,390	0,137	04849	0,278	0,413	0,259	07407	1,118	0,734	0,558	04851	0,116	0,201	0,199	02815	1,681	0,879	0,025
	0,029	0,032	0,035		0,074	0,051	0,015		0,103	0,067	0,020		0,104	0,073	0,010		0,154	0,034	0,002

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01078	0,205	0,673	0,192	01079	0,205	0,914	0,300	01069	0,027	0,082	0,038	02811	0,094	0,023	0,081	02810	0,156	0,073	0,041
	0,003	0,056	0,029		0,028	0,048	0,044		0,448	0,125	0,019		0,341	0,010	0,039		0,389	0,030	0,064
07406	0,240	0,054	0,010	02813	0,240	0,013	0,225	02812	0,118	0,011	0,186	02814	0,087	0,288	0,347				
	0,255	0,051	0,036		0,210	0,043	0,016		0,293	0,004	0,023		0,180	0,004	0,019				
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**							
Sisma in direzione X																			
00831	3,027	0,446	1,239	00053	3,327	0,982	0,814	04721	3,157	0,559	1,054	00055	2,896	0,842	1,376	04720	2,571	0,585	1,486
	0,760	0,226	0,041		2,359	0,895	0,107		0,253	0,081	0,328		0,608	0,170	0,039		0,212	0,037	0,027
00953	2,693	0,508	1,512	00834	2,415	0,466	1,378	04731	2,571	0,038	1,529	00832	2,763	0,602	1,317	04727	2,864	0,217	1,361
	0,208	0,192	0,048		0,573	0,115	0,064		0,048	0,015	0,010		0,490	0,098	0,041		0,088	0,135	0,059
00952	2,115	0,366	1,486	00948	1,889	0,242	1,160	04729	2,429	0,090	1,106	04728	2,403	0,458	1,213	04722	4,488	0,957	0,716
	0,151	0,204	0,003		0,144	0,037	0,011		0,154	0,038	0,010		0,048	0,050	0,040		0,337	0,060	0,122
00961	5,013	1,059	0,786	00101	5,151	1,557	0,333	00946	1,973	0,361	1,221	04719	1,978	0,382	0,916	00947	1,714	0,345	1,229
	0,764	0,848	0,125		1,131	0,305	0,123		0,218	0,180	0,026		0,172	0,066	0,085		0,182	0,117	0,062
00465	2,027	0,145	0,646	00945	2,547	0,513	0,612	00949	1,708	0,172	1,040	04730	2,498	0,367	1,153	00950	1,162	0,626	0,848
	0,931	0,312	0,027		0,583	0,117	0,067		0,114	0,048	0,005		0,170	0,052	0,016		0,084	0,062	0,027
00951	1,981	0,830	1,085	00942	3,966	0,987	0,510	04723	3,467	0,730	1,043	04726	3,121	0,159	1,256	00955	3,339	0,232	0,849
	0,155	0,157	0,036		0,863	0,281	0,049		0,085	0,071	0,086		0,110	0,053	0,045		0,253	0,273	0,001
00954	3,517	0,419	0,810	00944	2,921	0,556	0,295	00943	3,102	0,811	0,697	00956	3,584	0,070	0,839	00957	3,590	0,257	0,778
	0,960	0,766	0,164		0,390	0,094	0,003		0,582	0,116	0,071		0,170	0,143	0,126		0,139	0,093	0,035
00833	2,412	0,528	1,454	00960	3,914	0,336	0,679	04725	3,147	0,062	1,098	04724	3,307	0,284	1,082	00958	3,596	0,175	0,692
	0,414	0,092	0,008		0,322	0,480	0,105		0,136	0,111	0,011		0,196	0,108	0,060		0,114	0,173	0,031
00959	3,866	0,195	0,734																
	0,222	0,376	0,032																
Sisma in direzione Y																			
00831	3,502	0,792	0,735	00053	3,937	0,841	0,624	04721	3,654	0,649	0,779	00055	3,193	0,784	0,090	04720	3,516	0,680	0,275
	0,749	0,226	0,097		0,560	0,081	0,021		0,381	0,013	0,049		1,265	0,498	0,434		0,884	0,017	0,047
00953	3,761	0,599	0,204	00834	3,584	0,664	0,271	04731	3,762	0,740	0,401	00832	3,373	0,718	0,602	04727	3,569	0,696	0,809
	0,265	0,047	0,107		0,292	0,058	0,305		0,311	0,087	0,009		0,552	0,110	0,090		0,285	0,053	0,073
00952	4,453	1,044	0,303	00948	4,022	0,415	0,153	04729	4,310	0,238	0,049	04728	4,402	0,528	0,170	04722	5,678	0,996	0,143
	0,298	0,107	0,117		0,202	0,182	0,107		0,224	0,021	0,024		0,427	0,203	0,040		1,171	0,094	0,319
00961	5,977	0,897	0,110	00101	6,243	1,372	0,085	00946	4,306	0,597	0,012	04719	4,464	0,779	0,019	00947	3,981	0,478	0,041
	0,506	0,986	0,246		3,145	0,923	0,034		0,009	0,749	0,105		0,986	0,216	0,277		0,195	0,444	0,187
00465	4,527	0,896	0,067	00945	4,506	0,901	0,023	00949	3,980	0,012	0,176	04730	4,134	0,384	0,002	00950	3,931	0,304	0,240
	3,415	1,043	0,011		2,529	0,506	0,252		0,243	0,055	0,137		0,193	0,023	0,010		0,419	0,163	0,135
00951	4,333	0,830	0,165	00942	5,174	1,035	0,063	04723	4,862	0,722	0,172	04726	3,935	0,320	0,549	00955	3,549	0,161	0,553
	0,190	0,035	0,165		2,111	0,605	0,120		0,854	0,328	0,088		0,192	0,065	0,053		0,218	0,222	0,107
00954	3,839	0,601	0,733	00944	4,464	0,885	0,033	00943	4,763	0,956	0,082	00956	3,794	0,119	0,446	00957	3,971	0,015	0,385
	0,263	0,553	0,075		1,630	0,369	0,053		1,700	0,340	0,081		0,099	0,303	0,029		0,364	0,069	0,054
00833	3,491	0,672	0,371	00960	4,913	0,261	0,203	04725	4,285	0,150	0,320	04724	4,655	0,219	0,141	00958	4,347	0,060	0,282
	0,489	0,061	0,134		0,171	0,433	0,102		0,248	0,066	0,007		0,277	0,043	0,066		0,162	0,134	0,033
00959	4,574	0,112	0,273																
	0,303	0,279	0,140																
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**							
Sisma in direzione X																			
00920	2,390	1,017	0,590	05402	2,810	0,888	1,190	00921	2,727	1,458	0,917	00919	2,515	0,670	0,590	05403	2,535	0,512	0,750
	0,339	0,516	0,021		0,235	0,182	0,025		0,406	0,608	0,054		0,079	0,390	0,083		0,025	0,073	0,040
05401	2,974	0,259	1,526	00922	3,007	0,519	1,002	05361	1,857	0,396	1,005	00946	1,940	0,469	1,187	00465	1,732	0,848	0,686
	0,156	0,181	0,037		0,346	0,435	0,016		0,112	0,052	0,152		0,414	0,486	0,071		0,984	0,335	0,035
00501	3,175	0,780	0,523	04003	2,668	0,557	0,734	05360	2,817	0,083	0,570	00918	2,961	0,370	0,448	00923	3,571	0,173	0,919

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,983	0,278	0,091		0,651	0,188	0,044		0,266	0,033	0,058		0,147	0,433	0,111		0,084	0,301	0,036
05400	3,258	0,408	1,565	00924	4,548	0,578	1,067	03085	0,266	0,375	1,136	03084	0,787	3,308	0,949	05364	0,644	0,614	1,312
	0,021	0,051	0,018		0,029	0,323	0,003		0,015	0,022	0,028		0,006	0,016	0,024		0,117	0,035	0,012
00925	5,217	1,346	0,912	01441	1,749	0,459	0,708	03083	1,733	0,576	0,893	03082	2,464	0,100	0,495	00952	1,807	0,742	1,078
	0,369	0,597	0,123		0,484	0,163	0,057		0,077	0,026	0,052		0,040	0,036	0,030		0,085	0,018	0,053
07429	0,431	1,592	0,805	00951	1,481	0,775	0,711	00950	1,122	0,336	0,929	03081	3,359	0,130	0,704	00953	3,224	0,076	1,113
	0,103	0,020	0,021		0,078	0,079	0,092		0,089	0,065	0,081		0,000	0,005	0,030		0,127	0,174	0,032
03080	5,182	1,578	1,212	00055	2,839	1,044	1,153	07428	8,170	1,946	1,583	05363	1,309	0,421	1,433	00947	1,721	0,472	1,223
	0,238	0,035	0,051		0,588	0,131	0,056		0,727	0,146	0,087		0,110	0,028	0,021		0,220	0,236	0,042
05362	1,543	0,344	1,240	00949	1,350	0,372	1,063	00948	1,746	0,485	1,232	00502	5,128	1,461	0,407	05359	4,215	1,065	0,907
	0,045	0,067	0,089		0,151	0,147	0,041		0,159	0,196	0,003		1,052	0,275	0,092		0,310	0,044	0,105
01455	3,578	1,084	0,702	05367	1,737	0,835	1,742	05366	1,287	0,306	1,706	01442	1,643	0,614	0,503	03087	2,057	4,328	1,708
	0,758	0,235	0,070		0,058	0,020	0,010		0,086	0,022	0,013		0,170	0,056	0,018		0,011	0,025	0,012
03086	0,431	1,259	0,714	01443	1,937	0,084	0,541	05365	1,153	0,224	1,506	04013	0,626	0,085	1,317	03091	0,668	0,555	0,972
	0,011	0,018	0,004		0,076	0,028	0,016		0,028	0,024	0,048		0,083	0,010	0,006		0,075	0,031	0,014
05372	1,023	0,160	1,550	07431	2,676	0,523	1,063	05396	2,345	0,029	1,612	07430	5,142	3,352	1,716	01445	0,937	0,405	0,473
	0,033	0,008	0,019		0,216	0,043	0,008		0,038	0,006	0,064		0,011	0,063	0,025		0,042	0,011	0,001
05368	0,931	0,185	1,215	01444	1,298	0,255	0,808	05369	1,118	0,180	1,424	03090	0,834	0,093	0,960	05370	1,437	0,343	1,303
	0,033	0,007	0,021		0,036	0,007	0,005		0,023	0,020	0,023		0,051	0,004	0,024		0,043	0,022	0,000
05371	1,689	1,583	1,544	03088	4,820	3,059	1,839	05395	2,354	0,439	1,315	05397	2,399	0,469	1,503	03089	1,646	0,239	0,993
	0,021	0,023	0,016		0,034	0,012	0,047		0,216	0,053	0,065		0,137	0,013	0,012		0,021	0,010	0,043
04011	0,309	0,198	1,805	04012	0,699	0,061	1,730	05376	0,493	0,552	1,812	05374	0,694	0,257	1,307	05373	0,592	0,093	1,351
	0,014	0,006	0,003		0,030	0,003	0,002		0,019	0,008	0,011		0,005	0,012	0,010		0,046	0,005	0,016
01446	1,094	0,037	0,490	05375	0,573	0,706	1,433	05399	1,867	0,104	1,081	05398	2,276	0,506	1,206	05377	0,034	0,010	1,142
	0,052	0,009	0,003		0,019	0,011	0,004		0,163	0,039	0,072		0,084	0,005	0,054		0,059	0,007	0,009
05378	0,246	0,175	1,347	05379	0,230	0,386	1,425	04010	0,013	0,016	1,785	05381	0,133	0,156	1,823	04004	2,243	0,273	0,931
	0,045	0,006	0,013		0,032	0,001	0,003		0,014	0,003	0,003		0,018	0,002	0,005		0,418	0,134	0,023
01447	0,318	0,066	0,770	01448	0,180	0,225	0,621	05380	0,240	0,494	1,628	01454	3,024	0,363	0,526	05385	0,619	0,176	1,664
	0,062	0,012	0,003		0,074	0,000	0,001		0,024	0,004	0,008		0,479	0,145	0,033		0,017	0,011	0,015
04009	0,248	0,041	1,717	04008	0,762	0,018	1,635	05384	0,685	0,339	1,532	01449	0,107	0,243	0,493	05382	0,505	0,003	1,393
	0,006	0,002	0,002		0,042	0,010	0,001		0,023	0,023	0,006		0,091	0,010	0,001		0,041	0,018	0,019
05383	0,619	0,223	1,440	05387	1,141	0,089	1,478	05386	1,159	0,171	1,229	05394	1,558	0,102	1,361	05393	1,799	0,361	1,460
	0,030	0,023	0,013		0,037	0,039	0,030		0,107	0,022	0,025		0,025	0,032	0,052		0,066	0,047	0,020
05390	0,940	0,001	1,575	05389	1,187	0,259	1,521	04007	1,199	0,118	1,507	05388	1,224	0,269	1,512	05392	1,780	0,204	1,547
	0,060	0,014	0,028		0,021	0,037	0,023		0,095	0,031	0,008		0,031	0,045	0,005		0,046	0,045	0,032
01450	0,644	0,163	0,826	01451	1,473	0,013	0,533	04005	1,675	0,391	1,193	04006	1,349	0,197	1,357	05391	1,699	0,174	1,526
	0,116	0,023	0,008		0,163	0,049	0,010		0,267	0,053	0,031		0,170	0,022	0,010		0,065	0,037	0,054
01452	1,505	0,525	0,538	01453	2,242	0,416	0,870												
	0,238	0,039	0,004		0,344	0,069	0,024												
Sisma in direzione Y																			
00920	2,588	0,491	0,406	05402	2,972	0,668	0,548	00921	3,059	1,067	0,603	00919	2,271	0,309	0,245	05403	2,980	0,451	0,460
	1,065	1,092	0,061		0,223	0,150	0,046		0,638	0,753	0,103		0,356	0,993	0,018		0,015	0,014	0,214
05401	3,319	0,733	0,798	00922	3,448	0,943	0,788	05361	4,176	0,799	0,240	00946	4,397	0,868	0,244	00465	4,549	0,819	0,097
	0,228	0,088	0,165		0,318	0,586	0,006		0,929	0,054	0,416		0,242	0,829	0,201		3,385	1,101	0,005
00501	3,746	0,489	0,389	04003	3,200	0,558	0,584	05360	3,360	0,444	0,414	00918	3,223	0,462	0,205	00923	4,028	0,603	0,758
	2,674	0,772	0,047		1,701	0,495	0,273		0,762	0,013	0,418		0,334	0,961	0,006		0,202	0,311	0,214
05400	4,156	0,536	0,599	00924	4,519	0,424	0,618	03085	0,524	0,634	0,403	03084	1,997	1,318	1,223	05364	2,417	0,924	0,908
	0,742	0,157	0,148		0,705	0,388	0,039		0,072	0,048	0,038		0,099	0,051	0,077		0,257	0,022	0,100
00925	4,884	0,512	0,342	01441	3,789	0,723	0,119	03083	7,827	1,057	1,159	03082	4,398	0,039	0,235	00952	5,397	1,410	0,985
	0,444	0,509	0,031		1,871	0,536	0,148		0,088	0,090	0,240		0,367	0,076	0,042		0,117	0,236	0,128

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
07429	4,678	1,215	1,388	00951	4,285	1,169	0,711	00950	4,076	0,259	0,698	03081	4,556	0,098	0,317	00953	4,313	0,092	0,309
	0,096	0,061	0,073		0,102	0,033	0,381		0,554	0,073	0,315		0,568	0,023	0,300		0,170	0,092	0,279
03080	3,991	0,789	0,413	00055	3,285	0,868	0,293	07428	5,510	1,176	0,618	05363	3,295	0,690	0,452	00947	3,791	0,722	0,318
	1,175	0,214	0,124		1,124	0,376	0,062		0,301	0,060	0,028		0,379	0,084	0,021		0,163	0,379	0,111
05362	3,609	0,691	0,320	00949	3,465	0,659	0,662	00948	4,120	0,680	0,432	00502	5,341	0,903	0,016	05359	4,756	0,646	0,408
	0,797	0,341	0,194		0,120	0,231	0,130		0,224	0,339	0,159		3,539	1,012	0,057		1,411	0,237	0,351
01455	4,341	0,695	0,251	05367	1,617	0,498	0,718	05366	2,610	0,729	0,214	01442	3,235	0,719	0,068	03087	0,742	0,357	0,776
	2,240	0,576	0,148		0,243	0,120	0,070		0,355	0,139	0,007		1,177	0,292	0,028		0,049	0,187	0,177
03086	0,809	2,111	0,474	01443	3,098	0,679	0,075	05365	3,029	0,746	0,052	04013	3,262	0,787	0,338	03091	5,392	1,111	0,693
	0,003	0,126	0,118		0,974	0,223	0,036		0,607	0,185	0,085		0,277	0,053	0,003		0,301	0,041	0,020
05372	4,163	0,535	0,215	07431	7,207	1,617	0,915	05396	3,482	0,698	0,391	07430	3,839	0,550	0,851	01445	3,009	0,687	0,058
	0,313	0,048	0,017		0,335	0,067	0,030		0,487	0,188	0,173		0,483	0,101	0,188		0,788	0,166	0,004
05368	2,974	0,665	0,145	01444	3,009	0,603	0,059	05369	2,894	0,713	0,261	03090	4,894	0,368	0,264	05370	2,943	0,502	0,327
	0,762	0,156	0,036		0,857	0,171	0,003		0,514	0,169	0,028		0,352	0,007	0,007		0,368	0,146	0,032
05371	3,759	0,700	0,024	03088	6,111	1,773	0,712	05395	3,603	0,729	0,352	05397	3,216	0,641	0,403	03089	4,009	0,217	0,004
	0,375	0,082	0,076		0,438	0,054	0,084		1,103	0,229	0,156		0,136	0,170	0,068		0,362	0,047	0,032
04011	2,969	0,632	0,064	04012	3,113	0,636	0,016	05376	3,170	0,709	0,071	05374	3,049	0,569	0,169	05373	2,989	0,643	0,198
	0,248	0,047	0,019		0,266	0,050	0,023		0,325	0,071	0,027		0,470	0,150	0,010		0,645	0,148	0,014
01446	3,107	0,597	0,066	05375	3,197	0,527	0,000	05399	2,985	0,560	0,486	05398	3,102	0,532	0,427	05377	3,034	0,624	0,175
	0,771	0,160	0,007		0,367	0,120	0,028		0,553	0,184	0,218		0,120	0,202	0,119		0,725	0,146	0,007
05378	3,055	0,633	0,160	05379	3,084	0,607	0,057	04010	2,833	0,573	0,171	05381	2,925	0,666	0,052	04004	3,066	0,619	0,622
	0,563	0,153	0,015		0,421	0,144	0,018		0,245	0,049	0,011		0,291	0,064	0,013		1,076	0,342	0,200
01447	3,078	0,616	0,094	01448	3,087	0,670	0,082	05380	3,028	0,667	0,069	01454	3,881	0,928	0,182	05385	2,928	0,648	0,151
	0,766	0,153	0,005		0,773	0,168	0,006		0,344	0,108	0,014		1,625	0,433	0,060		0,325	0,100	0,018
04009	2,812	0,621	0,222	04008	2,821	0,544	0,294	05384	3,030	0,654	0,134	01449	3,225	0,624	0,080	05382	3,092	0,654	0,210
	0,268	0,057	0,014		0,297	0,064	0,021		0,358	0,153	0,005		0,811	0,155	0,000		0,673	0,156	0,036
05383	3,082	0,656	0,150	05387	3,154	0,694	0,206	05386	3,179	0,665	0,229	05394	2,982	0,568	0,345	05393	3,110	0,609	0,292
	0,479	0,170	0,033		0,561	0,194	0,072		0,816	0,170	0,055		0,319	0,165	0,126		0,218	0,220	0,024
05390	2,866	0,608	0,263	05389	3,002	0,628	0,222	04007	2,917	0,622	0,393	05388	3,096	0,658	0,196	05392	3,220	0,679	0,260
	0,358	0,098	0,061		0,297	0,168	0,039		0,395	0,105	0,048		0,361	0,201	0,028		0,383	0,220	0,094
01450	3,210	0,643	0,128	01451	3,255	0,742	0,121	04005	2,938	0,622	0,565	04006	2,998	0,584	0,463	05391	3,312	0,715	0,309
	0,868	0,174	0,020		0,962	0,233	0,022		0,771	0,154	0,149		0,538	0,082	0,032		0,741	0,199	0,131
01452	3,517	0,697	0,105	01453	3,617	0,727	0,260												
	1,126	0,206	0,008		1,366	0,273	0,057												
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**							
Sisma in direzione X																			
04706	0,714	0,717	0,536	07420	1,726	2,005	0,046	02766	0,447	4,033	0,068	00912	5,333	0,149	0,393	00913	5,905	1,210	0,628
	0,003	0,173	0,028		0,227	0,332	0,005		0,019	0,304	0,141		0,264	0,103	0,255		1,071	1,130	0,101
02758	6,341	0,142	0,074	02748	3,681	0,156	0,378	00922	3,304	0,565	0,452	02757	5,809	0,189	0,253	00911	5,527	0,048	0,404
	0,418	0,263	0,236		0,113	0,109	0,024		0,218	0,157	0,049		0,079	0,046	0,326		0,134	0,077	0,301
00919	1,602	0,721	0,507	00920	2,586	0,783	0,362	00914	3,767	0,338	0,136	07423	4,971	1,232	1,326	02753	6,974	0,802	0,412
	0,203	0,265	0,102		0,149	0,173	0,002		0,537	0,706	0,063		0,771	0,774	0,247		0,307	0,045	0,131
02752	5,426	0,294	0,289	00925	5,200	0,293	0,533	02759	9,460	0,992	1,286	00910	5,951	0,456	0,351	02755	4,276	0,513	0,389
	0,036	0,027	0,019		0,210	0,024	0,092		1,319	0,228	0,380		0,064	0,122	0,212		0,301	0,018	0,289
02754	3,795	0,102	0,015	03994	0,229	0,314	1,589	07386	2,480	0,022	1,780	04707	1,225	0,233	1,457	04705	3,813	0,139	1,286
	0,476	0,076	0,199		0,505	0,101	0,047		0,089	0,030	0,148		0,069	0,031	0,017		0,318	0,088	0,093
00501	4,298	0,324	0,730	00918	3,380	0,238	0,812	00504	5,453	0,946	0,148	02756	4,570	0,041	0,335	00921	2,132	1,178	0,380
	0,876	0,403	0,059		0,081	0,266	0,122		0,932	0,191	0,036		0,198	0,029	0,272		0,117	0,303	0,013
00502	5,734	0,498	0,152	07421	8,054	2,192	0,461	04710	1,553	0,020	1,031	00503	3,545	0,930	0,161	07387	1,237	0,370	0,404
	0,912	0,282	0,094		0,411	0,082	0,077		0,282	0,246	0,070		1,401	0,553	0,210		0,703	0,141	0,197

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04704	1,870	0,698	0,283	02749	3,972	0,251	0,130	00923	3,904	0,092	0,292	02750	4,335	0,038	0,096	00924	4,604	0,025	0,413
	0,490	0,131	0,050		0,098	0,028	0,041		0,058	0,080	0,056		0,025	0,012	0,047		0,051	0,009	0,036
02751	5,331	0,030	0,229	00915	3,867	0,275	0,628	00916	2,182	0,450	0,384	02765	0,102	2,294	0,531	03996	0,008	0,178	1,194
	0,068	0,019	0,062		0,660	0,021	0,199		0,213	0,092	0,213		0,061	0,125	0,152		0,131	0,023	0,099
03995	0,130	0,030	1,293	04709	0,248	0,356	1,179	00917	3,584	1,229	0,126	04711	0,756	0,440	0,851	04708	0,024	0,989	0,531
	0,029	0,003	0,057		0,125	0,052	0,047		0,024	0,086	0,105		0,218	0,012	0,065		0,042	0,043	0,160
02764	0,454	2,859	0,068	02761	0,390	1,168	0,593	02762	0,365	1,761	0,269	02763	0,171	2,246	0,224	03997	0,299	0,128	0,916
	0,042	0,080	0,208		0,070	0,280	0,166		0,052	0,187	0,213		0,005	0,034	0,193		0,320	0,012	0,208
02760	1,554	1,079	1,064	07422	1,685	0,767	0,347												
	0,046	0,667	0,020		1,154	0,231	0,038												
Sisma in direzione Y																			
04706	1,267	0,867	0,842	07420	3,213	2,019	1,191	02766	1,517	3,128	0,930	00912	5,432	0,120	0,125	00913	4,948	0,318	0,034
	0,200	0,037	0,034		0,350	0,099	0,251		0,043	0,037	0,281		0,251	0,043	0,015		1,477	0,604	0,251
02758	5,487	0,060	0,155	02748	5,885	0,579	0,967	00922	4,221	1,411	0,666	02757	5,990	0,081	0,048	00911	6,179	0,004	0,107
	0,436	0,020	0,050		0,086	0,025	0,252		0,121	0,201	0,103		0,234	0,027	0,118		0,863	0,039	0,056
00919	1,884	0,688	0,386	00920	2,522	1,019	0,529	00914	3,135	0,379	0,105	07423	2,953	0,260	0,536	02753	5,315	0,380	0,305
	0,215	0,152	0,058		1,049	0,657	0,034		1,155	0,391	0,241		1,242	0,202	0,215		1,182	0,102	0,073
02752	4,434	0,066	0,055	00925	4,920	0,023	0,126	02759	6,318	0,238	0,290	00910	6,884	0,080	0,122	02755	6,503	0,052	0,041
	0,974	0,093	0,056		0,753	0,268	0,212		1,440	0,026	0,264		1,353	0,130	0,039		1,391	0,043	0,113
02754	7,260	0,577	0,278	03994	0,030	0,207	0,150	07386	1,400	0,114	0,379	04707	0,991	0,655	0,361	04705	2,950	0,364	0,096
	2,029	0,045	0,132		0,199	0,040	0,148		1,160	0,364	0,335		0,184	0,065	0,115		1,004	0,211	0,105
00501	3,672	0,116	0,062	00918	3,326	0,761	0,045	00504	7,041	0,856	0,104	02756	6,442	0,000	0,126	00921	2,846	1,581	0,550
	2,550	0,932	0,230		0,153	0,033	0,001		3,705	0,880	0,044		0,901	0,031	0,035		0,606	0,336	0,107
00502	5,124	0,610	0,040	07421	5,107	1,444	0,336	04710	1,291	0,743	0,177	00503	4,527	0,259	0,549	07387	3,967	0,552	1,238
	3,469	0,842	0,118		2,817	0,563	0,100		0,446	0,108	0,253		1,045	0,420	0,147		0,860	0,172	0,247
04704	3,020	0,319	1,428	02749	3,712	0,282	0,176	00923	3,979	0,071	0,150	02750	4,074	0,005	0,082	00924	4,334	0,051	0,015
	0,602	0,340	0,163		0,486	0,114	0,168		0,260	0,029	0,309		0,466	0,026	0,050		0,780	0,086	0,097
02751	4,240	0,030	0,105	00915	4,374	0,656	0,251	00916	2,256	0,302	0,385	02765	0,400	0,460	0,610	03996	0,099	0,131	0,782
	0,746	0,018	0,277		1,327	1,075	0,116		0,934	0,858	0,035		0,041	0,074	0,229		0,114	0,085	0,116
03995	0,032	0,186	0,630	04709	0,341	0,965	0,736	00917	3,769	0,491	0,814	04711	1,285	0,652	1,077	04708	0,021	0,599	0,442
	0,072	0,084	0,014		0,173	0,076	0,021		0,324	0,507	0,076		0,296	0,043	0,120		0,056	0,013	0,172
02764	0,237	0,115	0,216	02761	0,128	0,452	0,357	02762	0,498	1,091	0,097	02763	0,151	0,471	0,238	03997	0,109	0,224	1,235
	0,017	0,055	0,199		0,001	0,082	0,273		0,011	0,075	0,211		0,009	0,064	0,202		0,240	0,183	0,403
02760	0,496	1,100	0,249	07422	6,963	1,933	0,418												
	0,139	0,188	0,041		3,065	0,613	0,135												
Piano Terra						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**							
Sisma in direzione X																			
01436	0,524	0,641	0,758	03106	1,502	0,472	0,051	01437	1,667	0,162	0,442	03107	0,321	0,182	0,633	01435	0,708	3,062	0,760
	0,577	0,111	0,041		0,294	0,038	0,021		0,265	0,044	0,055		0,563	0,153	0,101		0,672	1,008	0,072
07439	0,438	3,714	1,454	03105	2,224	0,143	0,093	01438	2,399	0,076	0,300	03103	2,918	0,175	0,075	01439	3,140	0,024	0,339
	0,670	0,919	0,485		0,289	0,046	0,023		0,136	0,018	0,067		0,027	0,008	0,080		0,031	0,009	0,066
05455	0,528	0,404	1,010	05456	0,252	0,027	1,420	00735	1,408	0,254	0,740	03104	2,671	0,100	0,162	03095	2,089	0,050	0,138
	0,020	0,109	0,169		0,018	0,051	0,193		0,064	0,305	0,004		0,148	0,012	0,104		0,086	0,021	0,081
00739	2,298	0,047	0,164	03096	1,914	0,185	0,027	03099	1,093	0,314	0,093	00741	2,180	0,420	0,178	00471	1,844	0,290	0,006
	0,034	0,054	0,032		0,010	0,026	0,074		0,022	0,006	0,012		0,042	0,057	0,068		0,541	0,145	0,050
05454	0,463	0,337	1,012	07402	0,204	0,283	0,911	00469	0,968	0,458	0,432	01433	1,280	0,215	0,723	05453	0,949	0,305	1,459
	0,110	0,017	0,023		0,334	0,067	0,180		0,789	0,352	0,178		0,366	0,322	0,006		0,277	0,189	0,055
05457	0,107	0,710	1,194	03094	2,515	0,150	0,100	03093	2,973	0,066	0,014	00738	2,431	0,117	0,279	00466	2,348	0,140	0,127
	0,091	0,191	0,167		0,141	0,040	0,069		0,107	0,017	0,126		0,021	0,108	0,066		1,144	0,575	0,414
07403	2,463	0,036	1,164	00734	1,632	0,767	0,566	07436	4,170	2,261	1,556	00736	2,446	0,354	0,586	00737	3,262	1,005	0,581

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,053	0,011	0,164		0,196	0,074	0,107		0,093	0,607	0,334		0,208	0,495	0,044		0,027	0,184	0,056
00740	2,059	0,065	0,207	03097	1,090	0,012	0,057	03098	1,285	0,320	0,207	07437	0,306	0,452	0,255	03092	5,765	0,038	0,967
	0,012	0,025	0,000		0,082	0,032	0,041		0,091	0,037	0,022		0,433	0,087	0,010		0,118	0,115	0,050
03112	0,917	0,544	0,685	03102	3,654	0,196	0,023	03101	3,668	0,406	0,065	03108	1,335	4,033	0,811	03923	0,194	0,010	1,460
	0,096	0,262	0,294		0,044	0,005	0,108		0,236	0,042	0,087		0,246	0,532	0,001		0,045	0,037	0,195
03924	0,036	0,140	1,542	03111	0,113	1,666	0,371	03110	0,082	1,127	0,602	03925	0,071	0,038	1,541	01434	0,703	0,844	0,792
	0,088	0,026	0,169		0,035	0,036	0,193		0,057	0,078	0,174		0,110	0,008	0,068		0,034	0,550	0,019
03109	0,512	2,860	0,754	00472	4,448	0,239	0,243	01440	3,682	0,348	0,526	03100	4,836	0,553	0,035	07438	6,035	1,795	0,281
	0,025	0,304	0,115		0,657	0,132	0,025		0,181	0,044	0,129		0,187	0,019	0,102		0,772	0,154	0,028
Sisma in direzione Y																			
01436	0,149	0,004	0,067	03106	0,192	0,010	0,016	01437	0,171	0,022	0,052	03107	0,187	0,002	0,039	01435	0,095	0,255	0,052
	0,930	0,409	0,104		0,421	0,003	0,037		0,277	0,092	0,027		0,991	0,179	0,287		0,527	0,906	0,115
07439	0,131	0,224	0,091	03105	0,196	0,045	0,001	01438	0,199	0,015	0,058	03103	0,221	0,003	0,011	01439	0,248	0,017	0,060
	0,781	1,092	0,641		0,191	0,074	0,072		0,046	0,019	0,102		0,228	0,016	0,178		0,427	0,016	0,091
05455	0,039	0,032	0,064	05456	0,013	0,038	0,095	00735	0,102	0,051	0,047	03104	0,213	0,017	0,016	03095	0,164	0,003	0,008
	0,090	0,165	0,171		0,008	0,001	0,219		0,233	0,525	0,136		0,026	0,032	0,129		0,288	0,061	0,259
00739	0,172	0,002	0,010	03096	0,151	0,010	0,001	03099	0,106	0,012	0,008	00741	0,161	0,021	0,011	00471	0,143	0,019	0,001
	0,156	0,054	0,168		0,169	0,037	0,188		0,082	0,056	0,002		0,148	0,055	0,266		1,747	0,448	0,161
05454	0,047	0,041	0,081	07402	0,030	0,019	0,079	00469	0,104	0,032	0,005	01433	0,341	0,116	0,093	05453	0,253	0,015	0,120
	0,006	0,204	0,294		0,484	0,097	0,104		1,434	0,607	0,109		0,117	0,126	0,077		0,112	0,153	0,091
05457	0,037	0,057	0,088	03094	0,186	0,010	0,006	03093	0,211	0,003	0,000	00738	0,179	0,008	0,016	00466	0,448	0,018	0,058
	0,045	0,229	0,197		0,261	0,081	0,075		0,477	0,214	0,181		0,128	0,057	0,340		0,794	0,384	0,192
07403	0,343	0,011	0,095	00734	0,143	0,081	0,031	07436	0,274	0,140	0,115	00736	0,173	0,060	0,038	00737	0,228	0,063	0,025
	0,106	0,021	0,070		0,558	0,649	0,010		0,236	0,624	0,146		0,322	0,539	0,197		0,122	0,341	0,406
00740	0,158	0,004	0,011	03097	0,111	0,001	0,003	03098	0,119	0,017	0,011	07437	0,054	0,037	0,012	03092	0,380	0,002	0,066
	0,008	0,109	0,140		0,196	0,092	0,192		0,637	0,177	0,055		1,381	0,276	0,037		0,237	0,054	0,430
03112	0,059	0,025	0,029	03102	0,261	0,045	0,016	03101	0,277	0,058	0,013	03108	0,072	0,297	0,033	03923	0,026	0,001	0,096
	0,278	0,443	0,428		0,490	0,039	0,135		0,677	0,050	0,120		0,258	0,535	0,244		0,298	0,069	0,218
03924	0,001	0,028	0,103	03111	0,010	0,134	0,016	03110	0,006	0,105	0,032	03925	0,035	0,031	0,089	01434	0,257	0,085	0,047
	0,073	0,033	0,190		0,030	0,142	0,210		0,005	0,097	0,217		0,050	0,022	0,067		0,145	0,446	0,037
03109	0,036	0,213	0,050	00472	0,401	0,027	0,063	01440	0,310	0,046	0,104	03100	0,436	0,050	0,008	07438	0,594	0,201	0,031
	0,028	0,315	0,170		1,322	0,257	0,022		0,683	0,020	0,095		0,843	0,036	0,065		1,333	0,267	0,007
Piano Terra						**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**							
Sisma in direzione X																			
01332	1,016	0,130	0,494	00466	1,640	0,157	0,524	05334	1,034	0,501	0,523	01431	2,137	0,188	0,646	05357	1,908	0,087	0,872
	0,650	0,198	0,119		1,129	0,358	0,054		0,192	0,051	0,230		0,389	0,371	0,275		0,029	0,082	0,012
01430	2,559	0,110	0,725	01432	2,399	0,030	0,464	05333	2,088	0,240	0,681	05358	1,729	0,180	0,808	05335	3,088	0,504	0,730
	0,026	0,288	0,130		0,345	1,034	0,570		0,139	0,056	0,110		0,021	0,065	0,072		0,311	0,079	0,072
01440	3,876	0,759	0,894	00472	3,812	1,195	0,550	00051	1,995	0,557	0,569	01429	2,410	0,191	0,719	01439	2,792	0,023	0,718
	0,229	0,105	0,044		0,605	0,206	0,050		1,980	0,712	0,104		0,161	0,206	0,094		0,026	0,030	0,134
01339	1,916	0,278	0,797	01426	3,484	0,007	0,770	01427	3,084	0,136	0,810	05355	2,451	0,153	1,098	05354	2,793	0,348	1,075
	0,331	0,069	0,050		0,015	0,360	0,238		0,145	0,346	0,084		0,076	0,118	0,022		0,130	0,032	0,045
00470	4,808	1,413	0,611	05332	3,907	0,560	0,822	01424	3,234	0,733	0,602	05340	0,652	0,528	0,499	01434	0,571	1,141	0,556
	0,399	0,134	0,170		0,025	0,049	0,052		0,496	0,154	0,020		0,172	0,058	0,171		0,017	0,198	0,018
05339	0,947	1,245	0,865	01425	4,560	0,919	0,910	05356	2,051	0,128	0,985	01417	2,299	0,514	0,542	01433	1,000	0,439	0,586
	0,210	0,011	0,111		0,356	0,734	0,096		0,047	0,131	0,011		0,332	0,074	0,002		0,546	0,635	0,176
01436	0,734	1,267	1,096	05338	0,819	0,592	1,260	01437	1,404	0,426	0,905	05336	1,809	0,244	1,001	05337	1,304	0,011	1,182
	0,725	0,494	0,008		0,285	0,020	0,071		0,278	0,159	0,070		0,168	0,041	0,084		0,064	0,006	0,118
01438	2,301	0,153	0,843	01333	0,481	0,160	0,631	01435	0,534	1,788	0,817	01428	2,679	0,082	0,732	01418	1,313	0,465	0,384
	0,141	0,042	0,076		0,364	0,124	0,099		0,330	0,197	0,090		0,004	0,219	0,085		0,196	0,049	0,009

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01335	0,209	0,165	0,875	01334	0,177	0,155	0,804	05344	0,188	0,505	0,774	05349	0,536	0,268	0,946	05341	0,372	0,018	1,338
	0,119	0,044	0,037		0,279	0,056	0,071		0,013	0,055	0,119		0,062	0,018	0,076		0,012	0,003	0,088
01419	0,398	0,080	0,855	05342	0,290	0,333	1,398	05343	0,362	0,719	1,191	01420	0,506	0,337	0,380	01338	1,418	0,211	0,892
	0,108	0,022	0,028		0,106	0,033	0,063		0,147	0,061	0,027		0,026	0,011	0,009		0,168	0,057	0,034
05351	1,389	0,180	1,267	05350	1,524	0,227	1,321	05346	0,577	0,185	1,388	05345	0,607	0,109	1,123	05347	0,497	0,370	1,292
	0,007	0,045	0,024		0,036	0,011	0,059		0,026	0,011	0,060		0,037	0,004	0,060		0,053	0,045	0,007
01421	0,776	0,124	0,382	01423	2,398	0,617	0,422	05348	0,403	0,445	1,060	01336	0,766	0,195	0,974	01337	1,093	0,244	0,969
	0,102	0,030	0,008		0,274	0,089	0,028		0,025	0,051	0,063		0,019	0,008	0,027		0,081	0,016	0,031
05353	1,123	0,246	0,924	01422	1,542	0,302	0,870	05352	1,222	0,226	1,106								
	0,018	0,015	0,059		0,174	0,035	0,020		0,021	0,055	0,023								
Sisma in direzione Y																			
01332	0,350	0,084	0,240	00466	0,403	0,083	0,153	05334	0,323	0,134	0,251	01431	0,146	0,086	0,432	05357	0,684	0,000	0,390
	0,843	0,336	0,347		0,389	0,395	0,329		0,115	0,041	0,114		0,248	0,091	0,299		0,060	0,025	0,034
01430	0,874	0,018	0,431	01432	0,300	0,188	0,374	05333	0,029	0,048	0,486	05358	0,493	0,010	0,405	05335	0,311	0,065	0,178
	0,157	0,083	0,075		0,070	0,404	0,452		0,101	0,062	0,008		0,140	0,035	0,040		0,858	0,173	0,097
01440	0,329	0,076	0,167	00472	0,329	0,144	0,088	00051	0,171	0,046	0,387	01429	0,867	0,009	0,399	01439	0,262	0,014	0,142
	0,678	0,065	0,072		1,273	0,348	0,027		0,555	0,196	0,106		0,133	0,033	0,077		0,426	0,058	0,143
01339	0,523	0,001	0,474	01426	1,302	0,046	0,330	01427	1,197	0,013	0,366	05355	1,017	0,052	0,333	05354	1,134	0,102	0,267
	0,043	0,001	0,049		0,091	0,190	0,192		0,111	0,125	0,101		0,179	0,088	0,000		0,387	0,193	0,096
00470	1,801	0,250	0,083	05332	1,476	0,095	0,282	01424	1,220	0,177	0,122	05340	0,301	0,031	0,175	01434	0,243	0,124	0,144
	1,741	0,531	0,063		0,538	0,145	0,126		0,881	0,237	0,045		0,263	0,053	0,209		0,114	0,232	0,103
05339	0,226	0,096	0,180	01425	1,644	0,170	0,229	05356	0,839	0,018	0,371	01417	0,305	0,095	0,098	01433	0,286	0,096	0,185
	0,257	0,027	0,186		0,078	0,299	0,304		0,118	0,055	0,022		1,015	0,230	0,005		0,026	0,266	0,296
01436	0,185	0,111	0,097	05338	0,244	0,035	0,157	01437	0,166	0,038	0,124	05336	0,303	0,054	0,215	05337	0,261	0,019	0,186
	1,010	0,774	0,073		0,302	0,011	0,086		0,263	0,221	0,097		0,679	0,131	0,109		0,171	0,041	0,158
01438	0,194	0,012	0,129	01333	0,348	0,073	0,235	01435	0,169	0,117	0,139	01428	1,031	0,001	0,378	01418	0,391	0,120	0,090
	0,059	0,025	0,126		0,517	0,171	0,162		0,255	0,594	0,145		0,107	0,015	0,070		0,803	0,194	0,014
01335	0,337	0,020	0,264	01334	0,341	0,082	0,218	05344	0,348	0,009	0,145	05349	0,396	0,016	0,205	05341	0,401	0,065	0,244
	0,254	0,085	0,066		0,459	0,092	0,115		0,081	0,094	0,162		0,178	0,060	0,089		0,395	0,100	0,105
01419	0,403	0,079	0,133	05342	0,391	0,040	0,182	05343	0,370	0,052	0,164	01420	0,432	0,035	0,090	01338	0,476	0,021	0,407
	0,693	0,139	0,034		0,004	0,121	0,080		0,143	0,131	0,046		0,561	0,139	0,012		0,068	0,006	0,035
05351	0,721	0,009	0,233	05350	0,773	0,102	0,266	05346	0,555	0,049	0,212	05345	0,562	0,080	0,225	05347	0,523	0,041	0,193
	0,122	0,117	0,010		0,328	0,115	0,001		0,206	0,134	0,053		0,476	0,106	0,045		0,029	0,143	0,000
01421	0,706	0,136	0,093	01423	0,868	0,106	0,097	05348	0,473	0,042	0,191	01336	0,468	0,062	0,312	01337	0,489	0,130	0,330
	0,493	0,119	0,004		0,568	0,150	0,021		0,028	0,122	0,069		0,145	0,039	0,039		0,106	0,021	0,033
05353	0,517	0,013	0,261	01422	0,774	0,150	0,144	05352	0,629	0,028	0,249								
	0,101	0,051	0,046		0,525	0,105	0,003		0,066	0,093	0,022								
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**							
Sisma in direzione X																			
01095	4,252	0,026	0,327	01096	4,540	0,464	0,520	02852	4,870	0,235	0,363	02851	4,650	0,046	0,190	02850	3,861	0,040	0,098
	0,176	0,144	0,362		0,365	0,435	0,040		0,137	0,120	0,030		0,269	0,091	0,306		0,112	0,031	0,365
01094	3,961	0,096	0,299	07409	7,694	2,485	0,348	02846	6,104	0,457	0,208	00495	5,884	0,304	0,431	01097	4,427	1,454	0,875
	0,138	0,059	0,370		0,382	0,076	0,038		0,343	0,057	0,017		0,468	0,124	0,006		0,324	0,990	0,244
02853	6,650	2,046	1,055	01002	4,822	0,325	0,731	04904	0,135	0,432	0,804	01008	1,031	0,149	0,875	01007	1,154	1,755	0,383
	0,231	0,409	0,225		0,203	0,042	0,147		0,123	0,040	0,159		0,098	0,061	0,039		0,209	0,411	0,114
02845	4,577	0,604	0,088	02843	3,897	0,056	0,184	01003	4,181	0,097	0,421	02844	4,450	0,318	0,119	02849	2,927	0,065	0,121
	0,215	0,147	0,115		0,061	0,018	0,209		0,051	0,045	0,014		0,191	0,041	0,133		0,075	0,005	0,363
02848	2,927	0,342	0,228	01093	4,450	0,342	0,143	02847	3,054	0,109	0,169	00496	4,264	0,716	0,008	07410	1,446	0,692	0,324
	0,108	0,033	0,360		0,591	0,191	0,302		0,225	0,045	0,208		1,933	0,491	0,051		1,956	0,391	0,017
04903	1,882	0,026	2,147	07374	3,266	0,231	2,345	00052	3,737	0,105	1,451	02840	2,942	0,414	0,195	01005	3,134	0,183	0,525

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,153	0,017	0,062		0,254	0,051	0,149		0,528	0,229	0,166		0,134	0,017	0,482		0,030	0,012	0,152
02841	3,455	0,447	0,064	04905	0,548	0,356	1,540	01009	2,903	0,165	1,407	01004	3,514	0,117	0,433	04002	0,288	0,105	1,948
	0,475	0,169	0,106		0,070	0,009	0,089		0,077	0,001	0,044		0,113	0,104	0,014		0,048	0,017	0,147
02842	3,545	0,308	0,099	01098	3,070	0,157	0,460	02854	2,556	0,758	1,320	07411	6,377	2,925	1,494	04906	1,164	0,488	1,151
	0,267	0,033	0,089		0,211	0,839	0,292		0,176	0,790	0,074		0,537	1,199	0,431		0,165	0,245	0,021
01100	2,839	1,114	0,269	01099	3,413	0,532	0,551	07408	1,609	2,623	0,478	01006	2,236	1,101	0,649	02858	0,094	2,607	0,464
	0,642	0,568	0,192		0,268	0,705	0,267		0,456	0,506	0,125		0,252	0,460	0,159		0,042	0,158	0,212
04001	0,064	0,256	1,538	02857	0,501	3,038	0,483	02856	0,275	1,677	0,532	04902	1,900	0,437	0,525	02855	0,538	0,742	0,863
	0,061	0,006	0,065		0,007	0,067	0,175		0,063	0,303	0,184		0,265	0,014	0,060		0,121	0,402	0,031
04000	0,034	0,412	1,153	07375	1,023	0,399	0,579	00054	3,442	0,727	0,055								
	0,285	0,014	0,058		0,967	0,193	0,140		1,766	0,676	0,291								
Sisma in direzione Y																			
01095	5,299	0,021	0,088	01096	5,053	0,198	0,165	02852	5,405	0,087	0,086	02851	5,626	0,085	0,074	02850	5,508	0,054	0,038
	0,335	0,053	0,148		0,385	0,263	0,014		0,247	0,107	0,090		0,328	0,022	0,112		0,326	0,024	0,070
01094	5,672	0,008	0,069	07409	5,889	1,825	0,188	02846	5,303	0,152	0,136	00495	5,344	0,394	0,143	01097	4,668	0,607	0,259
	0,316	0,018	0,088		3,091	0,618	0,020		0,476	0,128	0,166		3,211	0,812	0,136		0,493	0,267	0,101
02853	5,791	1,012	0,446	01002	4,864	0,189	0,186	04904	0,668	0,983	0,627	01008	1,882	0,840	0,519	01007	3,030	0,539	0,833
	0,355	0,070	0,112		0,186	0,286	0,338		0,115	0,031	0,041		0,241	0,034	0,089		0,148	0,248	0,230
02845	4,552	0,055	0,051	02843	4,150	0,049	0,093	01003	4,367	0,034	0,114	02844	4,251	0,032	0,087	02849	5,800	0,011	0,021
	0,693	0,144	0,023		0,159	0,033	0,239		0,151	0,108	0,025		0,140	0,058	0,206		0,302	0,058	0,163
02848	5,786	0,078	0,004	01093	6,341	0,052	0,121	02847	6,589	0,473	0,265	00496	6,539	0,815	0,077	07410	6,124	1,748	0,404
	0,414	0,083	0,191		0,260	0,460	0,239		0,634	0,031	0,001		3,250	0,840	0,135		2,688	0,538	0,083
04903	1,778	0,292	0,643	07374	2,151	0,481	0,697	00052	2,989	0,356	0,546	02840	5,598	1,396	0,214	01005	4,470	0,319	0,576
	0,203	0,150	0,104		0,406	0,081	0,093		0,336	0,142	0,036		0,828	0,002	0,359		0,269	0,042	0,276
02841	4,287	0,394	0,003	04905	0,705	0,753	0,172	01009	3,092	0,815	0,315	01004	4,276	0,132	0,254	04002	0,120	0,112	0,351
	0,125	0,202	0,118		0,112	0,056	0,001		0,196	0,104	0,018		0,378	0,119	0,007		0,051	0,034	0,106
02842	4,244	0,188	0,117	01098	2,822	0,176	0,223	02854	1,487	0,485	0,333	07411	4,727	0,944	0,534	04906	1,186	0,812	0,414
	0,599	0,050	0,132		0,406	0,266	0,154		0,110	0,048	0,140		0,471	0,106	0,063		0,174	0,062	0,009
01100	3,353	0,909	0,535	01099	3,623	0,729	0,464	07408	5,199	2,940	1,331	01006	4,911	0,818	1,128	02858	1,913	1,277	1,016
	0,035	0,120	0,062		0,389	0,351	0,034		0,680	0,111	0,100		0,779	0,167	0,119		0,096	0,089	0,014
04001	0,153	0,428	0,522	02857	0,070	0,719	0,538	02856	0,525	1,189	0,225	04902	2,464	0,147	1,314	02855	0,196	0,063	0,158
	0,052	0,006	0,000		0,011	0,012	0,020		0,014	0,011	0,034		0,278	0,141	0,015		0,054	0,052	0,078
04000	0,288	0,451	0,996	07375	3,187	0,509	1,248	00054	4,245	0,175	0,695								
	0,127	0,033	0,113		0,578	0,116	0,043		0,389	0,126	0,095								
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**							
Sisma in direzione X																			
01456	3,730	0,793	0,763	05407	4,457	0,758	1,110	00495	5,017	1,694	0,845	00498	2,913	0,775	0,496	05405	2,581	0,022	0,514
	0,392	0,111	0,002		0,254	0,000	0,070		0,507	0,140	0,070		0,533	0,137	0,110		0,156	0,045	0,012
00933	2,723	0,502	0,264	00887	2,508	0,542	0,690	05452	2,418	0,664	0,711	05409	2,822	0,112	1,409	01005	2,780	0,405	1,093
	0,095	0,324	0,118		0,402	0,118	0,009		0,020	0,060	0,011		0,023	0,023	0,003		0,049	0,020	0,022
01004	3,552	0,127	1,055	00932	2,323	0,877	0,558	00931	2,327	1,238	0,680	05451	2,663	1,023	1,363	00930	2,647	1,144	1,074
	0,057	0,101	0,086		0,165	0,293	0,089		0,124	0,374	0,023		0,151	0,138	0,018		0,259	0,542	0,033
00929	2,800	0,220	1,150	05450	2,610	0,186	1,643	00928	3,251	0,166	1,021	05449	2,910	0,393	1,687	00927	4,111	0,559	1,174
	0,277	0,320	0,083		0,147	0,142	0,007		0,116	0,295	0,058		0,087	0,056	0,005		0,138	0,306	0,003
00926	4,745	1,315	1,014	01003	3,805	0,149	0,983	05408	3,274	0,439	1,354	05406	2,791	0,061	0,737	00052	3,231	0,465	0,868
	0,479	0,558	0,126		0,042	0,133	0,035		0,074	0,025	0,059		0,151	0,007	0,130		0,534	0,170	0,042
01009	2,584	0,188	0,800	00874	2,519	0,431	0,732	05404	3,752	1,035	0,988	01002	5,171	0,704	1,247	00875	1,939	0,474	0,812
	0,146	0,190	0,038		0,328	0,107	0,074		0,098	0,086	0,054		0,238	0,328	0,020		0,215	0,043	0,066
05412	2,116	0,107	0,705	00497	4,569	1,397	0,446	01470	3,188	1,178	0,770	05410	2,386	0,489	1,372	01008	1,723	0,945	0,781
	0,019	0,059	0,100		0,483	0,114	0,109		0,405	0,147	0,049		0,029	0,009	0,016		0,172	0,165	0,048

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
05411	2,324	0,945	0,975	01006	2,399	0,953	1,062	01007	1,671	1,262	0,856	05416	1,774	0,271	1,027	05415	2,015	0,521	1,359
	0,082	0,032	0,015		0,092	0,032	0,015		0,024	0,035	0,049		0,021	0,027	0,039		0,037	0,025	0,003
01457	2,875	0,799	0,547	00876	1,501	0,199	1,017	00877	1,443	0,145	1,176	05413	2,013	0,206	1,630	01458	2,751	0,251	0,573
	0,194	0,063	0,023		0,107	0,020	0,027		0,057	0,022	0,028		0,004	0,026	0,033		0,125	0,033	0,008
05414	2,027	0,173	1,590	05418	1,438	0,038	1,618	05419	1,457	0,237	1,535	05421	1,108	0,066	1,266	05420	1,389	0,268	1,336
	0,025	0,014	0,016		0,038	0,024	0,014		0,021	0,025	0,001		0,003	0,014	0,024		0,020	0,026	0,017
00878	0,763	0,081	1,428	00539	1,037	0,244	1,339	05417	1,129	0,187	1,370	01459	1,764	0,337	0,891	00886	2,117	0,238	0,888
	0,019	0,004	0,010		0,038	0,008	0,019		0,084	0,008	0,013		0,100	0,020	0,002		0,259	0,079	0,000
00879	0,525	0,076	1,502	05425	0,744	0,040	1,404	01460	1,220	0,533	0,532	05422	0,683	0,051	1,599	05423	0,859	0,050	1,586
	0,015	0,001	0,010		0,019	0,008	0,016		0,028	0,005	0,001		0,055	0,006	0,010		0,034	0,010	0,005
05448	1,701	0,056	1,044	05447	2,090	0,504	1,229	01469	2,723	0,286	0,570	01461	1,358	0,026	0,571	05424	0,854	0,122	1,505
	0,093	0,016	0,039		0,062	0,012	0,033		0,220	0,075	0,025		0,070	0,002	0,002		0,022	0,011	0,006
05444	2,088	0,401	1,415	05445	2,057	0,086	1,703	05430	0,249	0,002	1,516	05429	0,132	0,043	1,506	00880	0,235	0,025	1,554
	0,061	0,020	0,036		0,091	0,007	0,031		0,016	0,001	0,011		0,022	0,004	0,011		0,013	0,003	0,008
01463	0,073	0,286	0,720	05426	0,006	0,012	1,344	01462	0,451	0,094	0,903	05446	2,129	0,365	1,584	00881	0,222	0,034	1,558
	0,057	0,011	0,001		0,058	0,003	0,005		0,064	0,013	0,001		0,130	0,031	0,002		0,016	0,006	0,007
05428	0,141	0,037	1,560	05427	0,157	0,000	1,577	00882	0,438	0,102	1,545	05434	0,360	0,022	1,492	01464	0,100	0,253	0,571
	0,034	0,001	0,002		0,046	0,010	0,007		0,024	0,002	0,005		0,018	0,008	0,015		0,050	0,000	0,001
05431	0,454	0,070	1,588	05433	0,391	0,002	1,534	05432	0,384	0,009	1,585	05437	0,942	0,072	1,568	05438	0,914	0,073	1,475
	0,049	0,008	0,010		0,009	0,011	0,009		0,004	0,011	0,004		0,045	0,018	0,002		0,013	0,015	0,020
05442	1,540	0,238	1,487	05439	0,761	0,095	1,452	05443	1,367	0,058	1,284	00884	1,081	0,147	1,423	00883	0,728	0,159	1,516
	0,072	0,018	0,019		0,031	0,009	0,019		0,020	0,013	0,035		0,067	0,023	0,010		0,040	0,008	0,009
01467	1,263	0,518	0,591	01468	1,963	0,376	0,947	01466	1,267	0,060	0,586	05435	0,992	0,166	1,369	01465	0,989	0,131	0,932
	0,072	0,013	0,003		0,128	0,026	0,014		0,043	0,016	0,006		0,041	0,007	0,015		0,043	0,009	0,005
05436	0,900	0,029	1,605	05440	1,461	0,213	1,653	05441	1,507	0,068	1,630	00885	1,237	0,187	1,306	00541	1,554	0,385	1,152
	0,003	0,013	0,015		0,047	0,009	0,030		0,083	0,017	0,014		0,112	0,019	0,006		0,167	0,033	0,012
Sisma in direzione Y																			
01456	4,408	0,825	0,102	05407	4,765	0,745	0,209	00495	5,174	1,102	0,185	00498	3,739	0,539	0,332	05405	3,369	0,458	0,410
	1,729	0,462	0,091		1,102	0,165	0,404		3,125	1,020	0,070		2,699	0,767	0,030		0,783	0,002	0,406
00933	3,268	0,452	0,199	00887	3,196	0,588	0,512	05452	2,996	0,440	0,440	05409	4,205	0,359	0,329	01005	4,601	0,570	0,924
	0,356	1,016	0,019		1,750	0,513	0,273		0,008	0,003	0,206		0,379	0,131	0,004		0,143	0,110	0,009
01004	4,406	0,177	0,582	00932	2,315	0,300	0,233	00931	2,725	0,535	0,346	05451	2,929	0,706	0,540	00930	2,849	0,794	0,594
	0,244	0,304	0,134		0,370	1,054	0,011		1,074	1,120	0,019		0,241	0,209	0,066		0,684	0,796	0,033
00929	3,426	0,640	0,736	05450	3,580	0,532	0,623	00928	3,854	0,369	0,592	05449	4,132	0,499	0,427	00927	4,469	0,388	0,465
	0,250	0,650	0,166		0,159	0,129	0,162		0,160	0,428	0,195		0,730	0,128	0,144		0,682	0,407	0,058
00926	4,980	0,594	0,239	01003	4,304	0,166	0,388	05408	4,254	0,525	0,266	05406	3,162	0,348	0,705	00052	3,270	0,403	0,627
	0,508	0,529	0,055		0,138	0,285	0,062		0,815	0,313	0,210		0,397	0,101	0,062		0,089	0,179	0,173
01009	2,813	0,231	0,645	00874	3,161	0,624	0,765	05404	4,779	0,667	0,269	01002	5,154	0,542	0,307	00875	3,083	0,655	0,656
	0,071	0,110	0,131		0,623	0,200	0,142		1,429	0,233	0,331		0,042	0,544	0,026		0,425	0,085	0,113
05412	3,149	0,457	0,714	00497	5,418	0,978	0,014	01470	4,334	0,730	0,145	05410	3,653	0,786	0,628	01008	2,753	0,023	0,623
	0,256	0,079	0,141		3,526	0,996	0,044		2,290	0,592	0,147		0,387	0,002	0,053		0,202	0,127	0,027
05411	3,403	0,459	0,555	01006	3,788	1,001	0,815	01007	3,122	0,402	0,652	05416	3,266	0,496	0,422	05415	3,405	0,618	0,352
	0,179	0,038	0,019		0,795	0,066	0,051		0,045	0,253	0,079		0,255	0,087	0,081		0,305	0,100	0,039
01457	3,963	0,709	0,084	00876	3,045	0,550	0,504	00877	3,127	0,595	0,405	05413	3,825	0,647	0,088	01458	3,692	0,792	0,090
	1,128	0,280	0,031		0,290	0,061	0,077		0,274	0,062	0,068		0,623	0,190	0,079		0,942	0,214	0,031
05414	3,648	0,623	0,250	05418	3,501	0,688	0,189	05419	3,371	0,661	0,021	05421	3,082	0,602	0,268	05420	3,258	0,589	0,234
	0,397	0,147	0,000		0,531	0,165	0,028		0,390	0,137	0,012		0,271	0,067	0,060		0,298	0,106	0,042
00878	3,019	0,596	0,081	00539	3,010	0,631	0,285	05417	3,582	0,720	0,178	01459	3,556	0,717	0,095	00886	3,064	0,598	0,524
	0,236	0,047	0,042		0,252	0,050	0,055		0,762	0,155	0,030		0,845	0,169	0,003		1,122	0,349	0,204
00879	2,993	0,606	0,136	05425	3,096	0,611	0,034	01460	3,444	0,706	0,063	05422	3,376	0,718	0,146	05423	3,303	0,706	0,125

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,238	0,045	0,037		0,293	0,085	0,035		0,787	0,165	0,004		0,651	0,146	0,013		0,478	0,147	0,004
05448	3,016	0,569	0,438	05447	3,131	0,513	0,385	01469	3,901	0,887	0,108	01461	3,354	0,710	0,058	05424	3,218	0,656	0,079
	0,566	0,183	0,221		0,122	0,197	0,119		1,671	0,447	0,062		0,773	0,160	0,006		0,361	0,125	0,019
05444	3,629	0,724	0,211	05445	3,543	0,623	0,253	05430	2,981	0,621	0,066	05429	3,105	0,645	0,071	00880	2,912	0,604	0,078
	1,116	0,231	0,162		0,463	0,183	0,176		0,280	0,068	0,019		0,330	0,114	0,013		0,245	0,049	0,025
01463	3,275	0,691	0,032	05426	3,309	0,694	0,090	01462	3,303	0,663	0,049	05446	3,283	0,578	0,332	00881	2,945	0,597	0,093
	0,779	0,170	0,006		0,729	0,146	0,007		0,771	0,154	0,005		0,136	0,154	0,060		0,258	0,056	0,019
05428	3,191	0,695	0,080	05427	3,249	0,727	0,091	00882	2,939	0,588	0,133	05434	3,016	0,619	0,092	01464	3,303	0,677	0,029
	0,420	0,146	0,014		0,567	0,153	0,013		0,287	0,049	0,019		0,317	0,104	0,014		0,817	0,156	0,000
05431	3,249	0,712	0,089	05433	3,127	0,664	0,084	05432	3,195	0,711	0,080	05437	3,185	0,662	0,124	05438	3,090	0,613	0,163
	0,676	0,157	0,036		0,354	0,156	0,003		0,478	0,172	0,031		0,357	0,204	0,026		0,295	0,170	0,042
05442	3,178	0,587	0,228	05439	2,954	0,607	0,191	05443	3,047	0,567	0,289	00884	2,952	0,597	0,296	00883	2,883	0,601	0,206
	0,216	0,219	0,026		0,358	0,098	0,055		0,317	0,168	0,130		0,429	0,118	0,041		0,351	0,070	0,033
01467	3,515	0,707	0,059	01468	3,634	0,728	0,114	01466	3,346	0,729	0,057	05435	3,297	0,694	0,095	01465	3,302	0,661	0,051
	1,149	0,211	0,008		1,403	0,281	0,060		0,976	0,238	0,024		0,823	0,172	0,057		0,876	0,175	0,021
05436	3,249	0,715	0,102	05440	3,383	0,712	0,153	05441	3,298	0,653	0,166	00885	2,977	0,584	0,361	00541	2,941	0,620	0,449
	0,558	0,197	0,073		0,740	0,201	0,135		0,373	0,221	0,092		0,565	0,095	0,024		0,830	0,166	0,146
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P15-P14**							
Sisma in direzione X																			
00498	4,092	0,377	0,726	04712	3,663	0,215	1,345	00933	3,154	0,360	0,835	07383	2,435	0,019	1,854	04718	1,085	0,130	1,629
	0,397	0,232	0,006		0,194	0,121	0,031		0,184	0,457	0,120		0,179	0,005	0,156		0,048	0,036	0,103
07382	0,678	0,339	0,650	00499	3,222	0,928	0,203	04713	1,620	0,739	0,566	00932	1,326	1,001	0,209	04717	0,258	1,220	0,824
	1,046	0,209	0,094		1,662	0,604	0,291		0,342	0,019	0,027		0,337	0,587	0,083		0,050	0,277	0,073
00931	2,180	1,885	0,431	07419	0,994	2,760	0,380	00930	2,423	1,244	0,556	02780	2,630	0,570	0,448	00929	2,984	0,020	0,402
	0,234	0,685	0,092		0,114	0,572	0,008		0,118	0,539	0,158		0,174	0,064	0,238		0,267	0,098	0,100
02779	3,532	0,110	0,106	02772	2,133	0,395	0,312	00941	3,836	0,389	0,229	02773	2,013	0,198	0,132	00928	3,540	0,011	0,268
	0,061	0,032	0,020		0,175	0,020	0,370		0,559	0,137	0,284		0,152	0,060	0,235		0,039	0,045	0,029
04714	1,519	0,350	1,228	04715	0,698	0,430	1,177	00935	2,398	0,626	0,394	00934	3,535	1,376	0,253	07416	5,032	1,845	1,442
	0,155	0,526	0,022		0,004	0,072	0,066		0,285	0,633	0,296		0,672	0,619	0,235		0,561	1,124	0,309
02787	1,562	2,934	1,237	00936	3,570	0,601	0,424	07417	0,670	0,342	0,253	00500	3,519	0,691	0,029	02778	3,655	0,068	0,120
	0,074	0,938	0,052		0,143	1,025	0,293		1,591	0,318	0,039		1,389	0,340	0,016		0,100	0,043	0,087
02777	3,897	0,057	0,089	02769	4,421	0,031	0,314	02768	4,626	0,265	0,435	00939	3,859	0,013	0,383	00937	3,872	1,771	0,775
	0,031	0,023	0,047		0,336	0,106	0,313		0,217	0,130	0,040		0,216	0,147	0,391		0,434	1,128	0,188
02770	3,397	0,034	0,202	02767	6,886	2,440	1,258	00938	4,242	0,492	0,631	00940	3,434	0,113	0,357	02771	2,202	0,086	0,262
	0,156	0,030	0,401		0,351	0,433	0,261		0,439	0,494	0,046		0,162	0,072	0,396		0,116	0,014	0,367
02785	0,131	0,686	0,670	02786	0,093	1,367	0,721	00927	4,170	0,025	0,400	03990	0,337	0,117	1,279	04716	0,101	0,179	1,284
	0,087	0,274	0,104		0,059	0,572	0,028		0,044	0,014	0,060		0,463	0,053	0,047		0,009	0,063	0,152
03991	0,015	0,191	1,551	02776	4,880	0,006	0,180	02784	0,317	1,898	0,800	03992	0,188	0,007	1,581	02775	4,944	0,317	0,279
	0,140	0,008	0,076		0,015	0,037	0,112		0,019	0,114	0,110		0,008	0,010	0,095		0,085	0,053	0,032
02783	0,225	2,045	0,579	03993	0,232	0,275	1,799	00926	4,681	0,321	0,524	02774	6,363	0,768	0,355	02782	0,352	3,077	0,676
	0,008	0,062	0,135		0,501	0,100	0,136		0,303	0,055	0,145		0,144	0,050	0,135		0,039	0,242	0,119
02781	0,849	5,223	0,110	00497	5,219	0,418	0,179	07418	7,536	2,046	0,409								
	0,050	0,489	0,090		0,357	0,150	0,067		0,215	0,043	0,068								
Sisma in direzione Y																			
00498	3,778	0,057	0,044	04712	3,067	0,392	0,025	00933	3,368	0,672	0,144	07383	1,494	0,096	0,409	04718	1,001	0,602	0,331
	2,585	0,951	0,210		0,986	0,177	0,161		0,173	0,073	0,044		1,152	0,353	0,278		0,182	0,096	0,198
07382	3,769	0,622	1,113	00499	4,876	0,239	0,512	04713	3,147	0,391	1,210	00932	1,919	0,640	0,391	04717	1,025	1,142	0,727
	0,681	0,136	0,225		1,458	0,638	0,146		0,527	0,266	0,032		0,249	0,357	0,085		0,243	0,187	0,122
00931	2,640	0,787	0,517	07419	3,052	1,913	1,038	00930	3,319	1,540	0,689	02780	4,238	1,431	0,703	00929	3,590	0,203	0,331
	0,968	0,857	0,099		0,338	0,512	0,150		0,750	0,497	0,043		0,011	0,170	0,135		0,059	0,028	0,226

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02779	3,379	0,076	0,035	02772	6,104	0,002	0,060	00941	6,704	0,072	0,191	02773	7,181	0,556	0,364	00928	3,774	0,005	0,013
	0,224	0,163	0,007		0,666	0,034	0,135		0,046	0,468	0,219		0,932	0,070	0,118		0,365	0,036	0,088
04714	0,830	0,514	0,224	04715	1,182	0,622	0,803	00935	2,133	0,228	0,013	00934	4,102	0,645	0,649	07416	2,866	0,158	0,401
	0,111	0,237	0,078		0,119	0,031	0,113		0,333	0,511	0,010		0,018	0,397	0,095		0,280	0,383	0,078
02787	0,235	0,787	0,249	00936	3,285	0,234	0,156	07417	6,772	1,899	0,455	00500	6,941	0,872	0,072	02778	3,682	0,034	0,104
	0,027	0,332	0,030		0,048	0,471	0,164		2,918	0,584	0,121		3,752	0,963	0,160		0,419	0,037	0,226
02777	3,975	0,031	0,107	02769	5,238	0,067	0,151	02768	4,904	0,008	0,083	00939	5,042	0,034	0,156	00937	3,957	0,375	0,074
	0,486	0,003	0,017		0,410	0,012	0,096		0,118	0,124	0,061		0,413	0,003	0,023		0,252	0,216	0,040
02770	5,435	0,034	0,099	02767	4,858	0,696	0,255	00938	4,502	0,102	0,071	00940	5,786	0,011	0,202	02771	5,983	0,020	0,169
	0,371	0,028	0,035		0,245	0,060	0,066		0,056	0,115	0,035		0,449	0,050	0,030		0,419	0,062	0,145
02785	0,094	0,176	0,235	02786	0,107	0,954	0,280	00927	4,330	0,055	0,058	03990	0,069	0,199	0,956	04716	0,165	0,892	0,540
	0,052	0,077	0,099		0,022	0,206	0,090		0,755	0,056	0,076		0,101	0,132	0,347		0,084	0,012	0,176
03991	0,156	0,143	0,614	02776	4,288	0,050	0,146	02784	0,092	0,117	0,369	03992	0,085	0,167	0,535	02775	4,562	0,024	0,136
	0,074	0,044	0,175		0,695	0,042	0,238		0,015	0,006	0,089		0,001	0,055	0,108		1,009	0,107	0,031
02783	0,063	0,549	0,324	03993	0,048	0,209	0,267	00926	4,999	0,010	0,172	02774	5,565	0,410	0,315	02782	0,102	0,131	0,465
	0,095	0,086	0,073		0,198	0,040	0,057		0,745	0,255	0,194		1,191	0,096	0,102		0,004	0,268	0,047
02781	1,037	2,910	0,764	00497	5,297	0,600	0,034	07418	5,513	1,561	0,349								
	0,038	0,405	0,028		3,463	0,844	0,130		2,776	0,555	0,107								
Piano Terra						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**							
Sisma in direzione X																			
04769	1,402	0,053	0,986	00729	2,086	0,151	0,723	04768	1,679	0,011	0,944	00988	0,057	0,256	0,866	04774	0,634	0,124	1,083
	0,001	0,182	0,064		0,074	0,343	0,029		0,031	0,070	0,043		0,536	0,579	0,037		0,211	0,036	0,064
00987	0,024	0,041	0,847	00989	0,244	0,089	0,873	04775	0,424	0,020	1,143	00979	2,431	0,547	0,435	04766	2,938	0,523	0,624
	0,179	0,319	0,054		0,348	0,546	0,008		0,131	0,059	0,069		0,156	0,056	0,008		0,113	0,037	0,084
00102	3,531	1,148	0,423	04773	0,555	0,198	1,059	00986	0,339	0,271	0,910	00990	0,035	0,084	0,838	04764	0,165	0,101	1,025
	0,315	0,093	0,048		0,030	0,047	0,071		0,158	0,007	0,015		0,196	0,347	0,023		0,020	0,095	0,088
07118	0,053	0,138	0,789	04770	1,276	0,049	0,970	04771	1,059	0,046	0,993	00732	1,579	0,082	0,762	00985	0,236	0,161	0,816
	0,594	0,218	0,104		0,043	0,223	0,003		0,069	0,165	0,010		0,065	0,280	0,165		0,078	0,023	0,011
00983	0,614	0,474	0,688	04772	0,527	0,079	0,972	04763	0,156	0,138	0,560	00994	1,198	0,148	0,871	00099	1,652	0,441	0,640
	0,038	0,024	0,020		0,005	0,007	0,003		0,051	0,022	0,020		0,381	0,129	0,013		1,578	0,644	0,094
04765	1,410	0,234	0,794	00984	0,640	0,332	0,882	07140	0,573	0,365	0,327	00982	0,199	0,041	0,326	00733	1,850	0,182	0,692
	0,174	0,071	0,249		0,035	0,010	0,019		0,183	0,067	0,016		0,090	0,018	0,009		0,386	0,024	0,003
00726	3,465	0,580	0,768	00992	0,436	0,070	1,052	04767	1,862	0,255	0,813	00727	2,555	0,122	0,651	00731	2,019	0,036	0,811
	0,292	0,319	0,061		0,143	0,026	0,129		0,060	0,028	0,054		0,151	0,047	0,055		0,022	0,544	0,018
00730	1,841	0,109	0,761	00728	2,490	0,113	0,768	00991	0,089	0,046	1,036	00980	1,502	0,297	0,532	00993	0,933	0,246	0,970
	0,043	0,558	0,082		0,031	0,333	0,146		0,217	0,043	0,038		0,025	0,005	0,029		0,130	0,026	0,085
00981	0,840	0,108	0,243																
	0,070	0,015	0,000																
Sisma in direzione Y																			
04769	0,701	0,004	0,478	00729	0,957	0,019	0,466	04768	0,814	0,029	0,439	00988	0,082	0,130	0,270	04774	0,501	0,027	0,448
	0,053	0,083	0,069		0,817	0,305	0,167		0,055	0,117	0,059		0,620	0,506	0,043		0,135	0,022	0,085
00987	0,424	0,080	0,337	00989	0,256	0,070	0,296	04775	0,377	0,008	0,447	00979	1,034	0,245	0,203	04766	1,376	0,205	0,332
	0,082	0,323	0,229		0,113	0,246	0,060		0,081	0,025	0,062		0,964	0,268	0,062		0,586	0,106	0,225
00102	1,694	0,207	0,169	04773	0,445	0,097	0,453	00986	0,462	0,036	0,342	00990	0,049	0,011	0,241	04764	0,153	0,001	0,415
	1,784	0,594	0,077		0,132	0,003	0,070		0,185	0,020	0,065		0,141	0,224	0,023		0,122	0,006	0,001
07118	0,104	0,159	0,335	04770	0,647	0,008	0,526	04771	0,521	0,063	0,563	00732	0,694	0,078	0,491	00985	0,360	0,115	0,349
	0,246	0,131	0,103		0,107	0,094	0,023		0,059	0,061	0,027		0,016	0,266	0,173		0,248	0,036	0,060
00983	0,345	0,123	0,001	04772	0,294	0,088	0,438	04763	0,323	0,004	0,331	00994	0,575	0,097	0,613	00099	0,749	0,062	0,527
	0,240	0,200	0,025		0,254	0,134	0,039		0,552	0,120	0,122		0,088	0,025	0,017		0,534	0,237	0,025
04765	0,651	0,065	0,553	00984	0,398	0,091	0,356	07140	0,334	0,078	0,141	00982	0,349	0,091	0,168	00733	0,664	0,044	0,218

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,078	0,018	0,100		0,129	0,130	0,053		1,490	0,459	0,003		1,073	0,215	0,095		0,085	0,027	0,017
00726	1,585	0,202	0,377	00992	0,287	0,057	0,549	04767	0,844	0,088	0,404	00727	1,123	0,011	0,420	00731	0,827	0,037	0,500
	0,102	0,380	0,045		0,116	0,038	0,039		0,455	0,184	0,020		0,033	0,274	0,043		0,160	0,293	0,105
00730	0,830	0,089	0,473	00728	1,136	0,045	0,434	00991	0,029	0,002	0,521	00980	0,853	0,302	0,281	00993	0,520	0,097	0,593
	0,037	0,283	0,159		1,183	0,243	0,122		0,303	0,061	0,095		0,763	0,153	0,028		0,051	0,010	0,028
00981	0,693	0,222	0,106																
	0,759	0,160	0,022																
Piano Terra						**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**							
Sisma in direzione X																			
00746	2,485	0,164	0,225	00747	1,896	0,013	0,060	04486	1,518	0,083	0,424	00745	2,593	0,102	0,137	00748	1,478	0,154	0,109
	0,043	0,007	0,007		0,008	0,029	0,021		0,052	0,007	0,001		0,003	0,005	0,008		0,154	0,033	0,024
04487	1,077	0,061	0,325	04485	1,969	0,225	0,516	04484	1,174	0,197	0,444	00742	1,561	0,312	0,284	00744	4,047	0,485	0,491
	0,064	0,020	0,067		0,027	0,009	0,016		0,064	0,008	0,016		0,171	0,052	0,011		0,027	0,003	0,019
00761	0,574	0,064	0,617	00473	0,678	0,129	0,276	00752	0,664	0,111	0,115	00753	0,512	0,094	0,181	04489	0,612	0,001	0,165
	0,038	0,128	0,034		0,202	0,048	0,007		0,305	0,092	0,049		0,375	0,113	0,063		0,040	0,034	0,062
00474	4,105	1,128	0,318	04481	3,307	0,529	0,428	00743	2,624	0,533	0,244	00750	1,025	0,094	0,050	04488	0,782	0,014	0,236
	0,077	0,010	0,002		0,063	0,018	0,017		0,119	0,034	0,005		0,125	0,012	0,004		0,252	0,003	0,022
00100	0,259	0,095	0,316	04483	0,399	0,056	0,235	00749	1,634	0,074	0,050	00751	1,067	0,053	0,025	00047	0,898	0,206	0,023
	0,510	0,148	0,053		0,182	0,040	0,105		0,200	0,007	0,003		0,067	0,008	0,063		0,214	0,033	0,026
04482	0,781	0,096	0,056	00754	0,221	0,025	0,304	00760	0,975	0,016	0,612	00755	0,333	0,020	0,417	00756	0,000	0,060	0,366
	0,173	0,053	0,063		0,130	0,095	0,025		0,075	0,104	0,017		0,189	0,083	0,023		0,486	0,312	0,022
00757	0,365	0,178	0,540	00758	0,635	0,087	0,545	00759	0,294	0,092	0,621								
	0,208	0,173	0,094		0,155	0,136	0,004		0,098	0,132	0,024								
Sisma in direzione Y																			
00746	0,300	0,020	0,021	00747	0,235	0,015	0,006	04486	0,198	0,011	0,069	00745	0,269	0,003	0,019	00748	0,179	0,039	0,026
	0,111	0,030	0,018		0,070	0,034	0,025		0,186	0,012	0,043		0,273	0,025	0,047		0,155	0,019	0,016
04487	0,170	0,060	0,072	04485	0,227	0,039	0,096	04484	0,293	0,042	0,110	00742	0,260	0,093	0,063	00744	0,358	0,072	0,086
	0,022	0,073	0,042		0,460	0,147	0,010		0,688	0,087	0,123		1,129	0,302	0,045		0,520	0,013	0,059
00761	0,318	0,027	0,148	00473	0,345	0,124	0,109	00752	0,221	0,066	0,044	00753	0,144	0,069	0,046	04489	0,184	0,015	0,023
	0,082	0,334	0,108		1,458	0,382	0,012		0,437	0,129	0,078		0,572	0,206	0,122		0,122	0,038	0,073
00474	0,369	0,116	0,034	04481	0,291	0,059	0,071	00743	0,248	0,073	0,050	00750	0,182	0,022	0,015	04488	0,204	0,021	0,074
	0,707	0,106	0,022		0,675	0,142	0,073		0,913	0,231	0,020		0,127	0,009	0,015		0,278	0,060	0,039
00100	0,082	0,024	0,060	04483	0,122	0,049	0,033	00749	0,215	0,027	0,018	00751	0,311	0,056	0,006	00047	0,345	0,114	0,029
	0,265	0,208	0,150		0,222	0,074	0,057		0,180	0,012	0,022		0,149	0,017	0,058		0,353	0,074	0,051
04482	0,275	0,058	0,021	00754	0,070	0,036	0,034	00760	0,263	0,092	0,183	00755	0,223	0,055	0,124	00756	0,093	0,094	0,055
	0,264	0,076	0,076		0,185	0,210	0,105		0,086	0,216	0,009		0,113	0,298	0,051		0,741	0,470	0,165
00757	0,302	0,060	0,160	00758	0,339	0,048	0,202	00759	0,357	0,097	0,102								
	0,047	0,171	0,195		0,134	0,011	0,090		0,311	0,016	0,136								
Piano Terra						**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**							
Sisma in direzione X																			
00688	0,942	0,234	0,380	00046	0,778	0,186	0,333	04449	0,827	0,126	0,422	00681	2,735	0,197	0,357	00682	2,158	0,006	0,211
	0,143	0,055	0,022		0,133	0,125	0,012		0,073	0,022	0,050		0,041	0,009	0,001		0,029	0,031	0,003
04452	1,426	0,007	0,408	00680	2,525	0,186	0,228	00683	1,941	0,166	0,302	04453	1,306	0,004	0,414	04451	1,489	0,128	0,347
	0,002	0,008	0,016		0,047	0,022	0,029		0,016	0,010	0,009		0,002	0,020	0,001		0,065	0,060	0,046
00679	3,302	0,442	0,382	04450	0,573	0,098	0,214	00696	0,375	0,207	0,353	00467	0,328	0,076	0,073	00103	3,204	0,856	0,212
	0,167	0,198	0,059		0,152	0,028	0,086		0,094	0,099	0,021		0,600	0,199	0,033		0,266	0,052	0,023
04447	2,568	0,391	0,304	00678	2,012	0,366	0,151	00685	1,555	0,111	0,255	04455	1,067	0,069	0,427	04454	1,200	0,002	0,423
	0,120	0,005	0,002		0,269	0,085	0,006		0,002	0,011	0,008		0,001	0,013	0,013		0,003	0,026	0,006
00686	1,574	0,090	0,249	00044	1,400	0,280	0,163	04448	1,262	0,153	0,290	00677	1,029	0,242	0,122	00690	0,719	0,096	0,354
	0,165	0,099	0,027		0,419	0,159	0,015		0,051	0,002	0,052		0,326	0,100	0,017		0,024	0,058	0,038

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00684	2,110	0,107	0,250	00689	0,646	0,034	0,406	00695	0,497	0,158	0,313	00691	0,338	0,112	0,362	00692	0,581	0,161	0,381
	0,006	0,007	0,034		0,037	0,075	0,018		0,039	0,073	0,026		0,005	0,012	0,057		0,004	0,063	0,034
00693	0,579	0,034	0,353	00694	0,265	0,221	0,437	00687	1,138	0,162	0,330								
	0,017	0,042	0,036		0,030	0,143	0,050		0,140	0,045	0,019								
Sisma in direzione Y																			
00688	2,493	0,481	0,228	00046	2,832	0,561	0,007	04449	2,617	0,359	0,111	00681	0,021	0,080	0,053	00682	2,813	0,010	0,056
	0,617	0,199	0,092		0,684	0,175	0,079		0,293	0,031	0,144		0,074	0,148	0,002		0,041	0,129	0,028
04452	3,087	0,032	0,189	00680	3,046	0,046	0,032	00683	2,664	0,063	0,066	04453	2,839	0,020	0,182	04451	3,317	0,273	0,214
	0,090	0,008	0,013		0,095	0,047	0,048		0,012	0,096	0,046		0,063	0,069	0,040		0,385	0,227	0,182
00679	1,217	0,244	0,210	04450	3,860	0,585	0,041	00696	4,072	0,393	0,203	00467	4,261	0,839	0,016	00103	3,250	0,026	0,191
	0,160	0,069	0,213		0,824	0,111	0,352		0,424	0,564	0,019		2,522	0,799	0,076		0,796	0,114	0,032
04447	3,213	0,491	0,025	00678	3,274	0,676	0,088	00685	2,503	0,066	0,083	04455	2,475	0,158	0,184	04454	2,669	0,010	0,188
	0,597	0,123	0,091		1,028	0,302	0,024		0,026	0,065	0,105		0,071	0,072	0,128		0,055	0,028	0,071
00686	2,469	0,048	0,128	00044	2,387	0,557	0,130	04448	2,356	0,320	0,076	00677	3,524	0,654	0,079	00690	2,649	0,037	0,187
	0,231	0,192	0,145		0,428	0,028	0,073		0,170	0,057	0,061		1,485	0,426	0,077		0,073	0,190	0,073
00684	2,543	0,053	0,113	00689	2,774	0,211	0,030	00695	3,406	0,029	0,324	00691	2,760	0,025	0,212	00692	2,833	0,053	0,231
	0,055	0,054	0,071		0,033	0,352	0,067		0,162	0,357	0,078		0,014	0,169	0,092		0,507	0,244	0,116
00693	3,047	0,024	0,032	00694	3,169	0,043	0,290	00687	2,401	0,453	0,137								
	0,011	0,227	0,130		0,116	0,362	0,089		0,399	0,132	0,065								
Piano Terra						**Parete P1-P4-P11**						**Parete P1-P4**							
Sisma in direzione X																			
00161	1,218	0,136	0,006	04804	1,168	0,086	0,074	01029	1,288	0,070	0,120	01030	1,258	0,114	0,050	01027	1,911	0,260	0,279
	0,647	0,358	0,144		0,494	0,006	0,110		0,181	0,321	0,011		0,559	0,287	0,114		0,497	0,787	0,172
04808	1,578	0,122	0,334	04803	1,958	0,301	0,280	01028	1,565	0,173	0,109	04809	1,290	0,069	0,183	00165	2,108	0,275	0,105
	0,455	0,213	0,151		0,750	0,042	0,336		0,243	0,430	0,099		0,135	0,011	0,042		2,565	0,777	0,053
01026	1,734	0,280	0,173	04807	1,659	0,290	0,248	01042	1,629	0,155	0,232	00164	1,739	0,512	0,168	01039	1,079	0,024	0,038
	1,585	0,460	0,117		0,688	0,158	0,163		0,531	0,009	0,190		0,579	0,023	0,038		0,351	0,053	0,068
01031	1,280	0,112	0,095	04811	1,184	0,055	0,077	04810	1,162	0,041	0,005	01025	1,627	0,391	0,166	01032	1,330	0,150	0,151
	0,322	0,144	0,000		0,331	0,050	0,011		0,485	0,001	0,050		1,013	0,272	0,039		0,213	0,061	0,007
04812	1,279	0,154	0,225	00091	1,320	0,315	0,140	04806	1,417	0,230	0,207	00050	1,499	0,420	0,152	01035	1,456	0,124	0,196
	0,106	0,026	0,015		0,052	0,017	0,017		0,070	0,002	0,019		0,073	0,030	0,034		0,118	0,012	0,017
01033	1,251	0,201	0,238	01036	1,104	0,040	0,028	01037	0,967	0,021	0,007	01038	1,014	0,025	0,009	01041	1,268	0,070	0,032
	0,099	0,034	0,025		0,228	0,025	0,035		0,375	0,020	0,020		0,443	0,000	0,025		0,229	0,094	0,005
04805	1,274	0,215	0,188	01040	1,038	0,025	0,013	00049	1,293	0,085	0,087	01034	1,187	0,209	0,101				
	0,031	0,002	0,021		0,273	0,033	0,004		0,045	0,010	0,018		0,041	0,015	0,020				
Sisma in direzione Y																			
00161	2,916	0,053	0,377	04804	3,095	0,010	0,073	01029	2,752	0,182	0,257	01030	3,054	0,050	0,392	01027	2,402	0,265	0,575
	0,394	0,011	0,528		0,299	0,060	0,329		0,155	0,436	0,208		0,992	0,799	0,350		0,170	0,252	0,069
04808	3,419	0,406	0,507	04803	2,790	0,493	0,453	01028	2,838	0,182	0,463	04809	3,298	0,082	0,135	00165	2,481	0,247	0,329
	0,179	0,003	0,050		0,162	0,054	0,037		0,195	0,264	0,087		0,241	0,027	0,038		0,255	0,079	0,006
01026	3,093	0,605	0,333	04807	4,529	0,699	0,500	01042	5,155	0,516	0,555	00164	5,220	1,395	0,371	01039	3,464	0,016	0,081
	0,160	0,054	0,024		0,170	0,004	0,032		0,198	0,002	0,035		0,012	0,044	0,006		0,239	0,074	0,070
01031	2,701	0,016	0,344	04811	3,002	0,021	0,110	04810	3,223	0,019	0,160	01025	3,948	0,802	0,325	01032	2,706	0,095	0,365
	0,385	0,397	0,013		0,424	0,112	0,064		0,529	0,024	0,142		0,149	0,035	0,006		0,177	0,137	0,023
04812	2,698	0,195	0,140	00091	2,694	0,540	0,003	04806	2,931	0,406	0,190	00050	3,089	0,741	0,203	01035	3,265	0,148	0,177
	0,037	0,035	0,009		0,300	0,087	0,031		0,118	0,019	0,021		0,211	0,048	0,033		0,005	0,029	0,003
01033	2,319	0,235	0,073	01036	2,972	0,003	0,006	01037	3,247	0,026	0,021	01038	3,262	0,069	0,069	01041	3,825	0,046	0,073
	0,088	0,028	0,051		0,217	0,046	0,020		0,487	0,027	0,015		0,560	0,032	0,024		0,187	0,031	0,002
04805	2,356	0,351	0,007	01040	3,749	0,083	0,131	00049	2,303	0,429	0,315	01034	2,468	0,447	0,126				
	0,192	0,032	0,045		0,036	0,058	0,037		0,295	0,072	0,058		0,296	0,077	0,049				

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Terra						**Parete P1-P4-P11**						**Parete P4-P11**							
Sisma in direzione X																			
01057	2,400	0,046	0,663	04842	2,488	0,080	0,499	01056	2,651	0,074	0,633	01043	1,851	0,367	0,048	04816	1,991	0,360	0,039
	0,004	0,126	0,071		0,119	0,016	0,037		0,044	0,159	0,058		1,429	0,433	0,132		0,556	0,022	0,331
00165	2,095	0,450	0,085	01058	2,406	0,049	0,698	04843	2,251	0,142	0,610	01068	1,381	0,264	0,063	00049	1,192	0,376	0,097
	2,624	0,863	0,025		0,043	0,106	0,110		0,079	0,029	0,075		0,046	0,015	0,024		0,044	0,016	0,021
04815	1,336	0,259	0,170	04841	2,780	0,120	0,399	01055	2,761	0,031	0,610	07113	2,604	0,442	0,902	01060	2,220	0,478	0,738
	0,071	0,018	0,029		0,169	0,038	0,004		0,051	0,330	0,127		0,122	0,158	0,170		0,419	0,162	0,141
04814	2,344	0,206	0,808	04817	1,774	0,272	0,040	01059	2,430	0,122	0,783	07138	4,607	0,902	0,145	04813	3,803	0,555	0,126
	0,213	0,057	0,050		0,496	0,254	0,151		0,132	0,174	0,013		2,998	0,960	0,151		0,996	0,250	0,406
01051	3,284	0,626	0,106	01052	4,258	0,636	0,256	04840	3,101	0,303	0,144	01033	1,339	0,183	0,224	01032	1,341	0,186	0,157
	1,522	0,379	0,091		0,143	0,252	0,109		0,371	0,199	0,108		0,093	0,026	0,024		0,210	0,074	0,031
01053	3,563	0,226	0,464	01027	1,960	0,325	0,040	04823	1,779	0,223	0,039	04818	1,614	0,219	0,051	04822	1,802	0,321	0,112
	0,011	0,407	0,082		0,496	0,860	0,225		0,305	0,110	0,059		0,173	0,066	0,073		0,409	0,162	0,017
01054	3,050	0,021	0,573	01028	1,583	0,192	0,027	01029	1,377	0,130	0,055	04820	1,474	0,182	0,111	04821	1,390	0,254	0,163
	0,087	0,216	0,050		0,261	0,519	0,047		0,177	0,281	0,046		0,280	0,054	0,039		0,106	0,030	0,040
04819	1,495	0,168	0,068	01030	1,331	0,122	0,071	01031	1,325	0,125	0,108	00161	1,202	0,092	0,044	01067	1,498	0,305	0,067
	0,466	0,024	0,113		0,455	0,314	0,049		0,321	0,138	0,017		0,666	0,451	0,119		0,027	0,007	0,029
01044	1,789	0,396	0,047	01045	1,916	0,366	0,049	04825	1,591	0,238	0,076	04827	1,992	0,308	0,064	04828	1,951	0,226	0,066
	0,813	0,208	0,024		0,684	0,149	0,024		0,170	0,030	0,030		0,367	0,139	0,028		0,274	0,095	0,020
04824	1,708	0,201	0,030	01050	2,855	0,629	0,066	01066	1,639	0,302	0,022	01064	1,766	0,346	0,192	01065	1,641	0,343	0,041
	0,285	0,046	0,019		1,048	0,292	0,059		0,083	0,007	0,031		0,113	0,026	0,035		0,093	0,019	0,030
04830	1,659	0,304	0,053	01047	2,111	0,462	0,058	04826	1,955	0,384	0,124	01046	1,982	0,397	0,072	04834	1,925	0,264	0,179
	0,122	0,029	0,035		0,650	0,150	0,012		0,579	0,126	0,011		0,631	0,126	0,005		0,144	0,049	0,046
04829	1,849	0,226	0,057	04833	2,115	0,196	0,153	01063	1,858	0,331	0,253	04838	2,237	0,154	0,341	04839	1,966	0,327	0,391
	0,193	0,055	0,017		0,191	0,089	0,016		0,132	0,011	0,038		0,128	0,065	0,060		0,157	0,054	0,067
01048	2,358	0,454	0,059	04831	2,221	0,389	0,129	04832	2,214	0,252	0,060	01061	2,071	0,367	0,535	04837	2,417	0,146	0,232
	0,717	0,131	0,003		0,494	0,138	0,054		0,285	0,131	0,033		0,261	0,077	0,073		0,166	0,101	0,010
04836	2,551	0,274	0,082	04835	2,536	0,471	0,146	01062	1,886	0,404	0,378	01049	2,548	0,510	0,085				
	0,318	0,158	0,060		0,712	0,164	0,088		0,181	0,036	0,052		0,832	0,166	0,037				
Sisma in direzione Y																			
01057	0,150	0,016	0,632	04842	0,378	0,042	0,667	01056	0,259	0,013	0,594	01043	2,137	0,447	0,375	04816	2,241	0,441	0,531
	0,015	0,022	0,063		0,023	0,027	0,020		0,037	0,010	0,053		0,086	0,034	0,018		0,165	0,008	0,053
00165	2,269	0,761	0,365	01058	0,177	0,031	0,671	04843	0,278	0,032	0,696	01068	1,976	0,345	0,532	00049	2,244	0,466	0,404
	0,280	0,105	0,024		0,042	0,056	0,044		0,008	0,009	0,017		0,293	0,078	0,078		0,308	0,086	0,054
04815	2,202	0,393	0,458	04841	0,518	0,010	0,624	01055	0,978	0,073	0,597	07113	0,865	0,391	0,636	01060	0,227	0,082	0,724
	0,167	0,006	0,083		0,001	0,039	0,017		0,031	0,040	0,059		0,151	0,088	0,094		0,073	0,017	0,054
04814	0,163	0,194	0,650	04817	2,009	0,405	0,670	01059	0,419	0,195	0,630	07138	1,284	0,403	0,314	04813	0,437	0,027	0,449
	0,122	0,002	0,059		0,137	0,013	0,053		0,018	0,007	0,002		0,164	0,061	0,034		0,045	0,024	0,027
01051	0,835	0,201	0,316	01052	0,602	0,026	0,550	04840	0,651	0,083	0,619	01033	2,453	0,320	0,355	01032	2,383	0,237	0,435
	0,059	0,016	0,005		0,139	0,032	0,039		0,031	0,027	0,012		0,101	0,022	0,066		0,174	0,165	0,073
01053	1,259	0,108	0,580	01027	2,475	0,482	0,634	04823	1,612	0,182	0,741	04818	2,073	0,255	0,778	04822	1,521	0,220	0,707
	0,026	0,041	0,043		0,063	0,041	0,005		0,102	0,013	0,083		0,166	0,131	0,067		0,075	0,012	0,032
01054	0,342	0,059	0,550	01028	2,430	0,364	0,690	01029	2,508	0,256	0,751	04820	2,228	0,137	0,639	04821	1,914	0,261	0,615
	0,006	0,006	0,043		0,138	0,131	0,066		0,086	0,149	0,129		0,294	0,101	0,147		0,067	0,021	0,134
04819	2,309	0,128	0,759	01030	2,785	0,205	0,594	01031	2,894	0,192	0,509	00161	3,003	0,273	0,681	01067	1,660	0,255	0,645
	0,526	0,013	0,220		0,653	0,852	0,094		0,382	0,381	0,048		0,633	1,188	0,421		0,177	0,054	0,099
01044	1,872	0,521	0,244	01045	1,712	0,206	0,247	04825	1,551	0,231	0,761	04827	1,090	0,156	0,700	04828	1,097	0,159	0,751
	0,225	0,055	0,008		0,184	0,051	0,001		0,081	0,011	0,118		0,017	0,017	0,050		0,136	0,052	0,002
04824	1,616	0,181	0,757	01050	0,462	0,000	0,216	01066	1,264	0,310	0,746	01064	0,810	0,209	0,793	01065	1,041	0,215	0,780

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,254	0,031	0,024		0,039	0,012	0,004		0,098	0,029	0,108		0,032	0,013	0,066		0,094	0,019	0,080
04830	1,088	0,217	0,846	01047	0,805	0,492	0,285	04826	1,023	0,182	0,550	01046	1,200	0,326	0,358	04834	0,646	0,136	0,844
	0,021	0,020	0,090		0,087	0,017	0,000		0,090	0,023	0,035		0,150	0,030	0,005		0,017	0,026	0,057
04829	1,084	0,172	0,802	04833	0,616	0,128	0,773	01063	0,473	0,197	0,810	04838	0,229	0,086	0,773	04839	0,301	0,070	0,831
	0,109	0,047	0,058		0,076	0,046	0,022		0,035	0,010	0,061		0,016	0,033	0,025		0,017	0,019	0,042
01048	0,627	0,003	0,225	04831	0,573	0,118	0,666	04832	0,601	0,112	0,725	01061	0,154	0,008	0,753	04837	0,221	0,090	0,724
	0,051	0,016	0,008		0,027	0,017	0,012		0,025	0,037	0,011		0,034	0,011	0,033		0,026	0,038	0,011
04836	0,224	0,085	0,672	04835	0,269	0,090	0,521	01062	0,284	0,095	0,793	01049	0,398	0,286	0,341				
	0,016	0,023	0,015		0,038	0,005	0,011		0,045	0,009	0,043		0,039	0,008	0,003				
Piano Terra						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**							
Sisma in direzione X																			
00784	1,755	0,337	0,336	00048	1,835	0,499	0,416	05460	1,867	0,345	0,478	00736	2,014	0,214	0,461	05487	2,091	0,281	0,454
	0,091	0,033	0,035		0,557	0,249	0,049		0,035	0,046	0,018		0,732	1,087	0,191		0,932	0,134	0,133
00737	2,213	0,277	0,401	00735	1,884	0,273	0,509	05488	1,813	0,305	0,533	05461	3,249	0,477	0,135	00978	3,546	0,478	0,234
	2,093	1,993	0,193		0,329	0,383	0,154		0,116	0,117	0,276		0,796	0,168	0,156		0,102	0,699	0,178
00464	3,778	0,833	0,132	05486	2,275	0,309	0,372	00738	2,475	0,303	0,332	00469	1,597	0,319	0,496	00792	1,685	0,397	0,543
	2,174	0,639	0,017		0,200	0,221	0,321		0,463	1,162	0,074		0,780	0,031	0,182		1,412	0,429	0,280
05459	1,614	0,325	0,554	00977	2,882	0,109	0,097	00734	1,660	0,319	0,515	00471	2,473	0,411	0,120	05458	2,353	0,410	0,212
	0,767	0,082	0,131		0,064	0,368	0,068		0,057	0,355	0,000		2,104	0,517	0,020		1,517	0,269	0,062
01479	2,281	0,359	0,142	00741	2,350	0,418	0,244	05485	2,277	0,408	0,319	00740	2,431	0,391	0,259	00739	2,334	0,346	0,275
	1,889	0,425	0,023		1,189	0,151	0,034		0,752	0,020	0,209		0,727	0,115	0,062		0,125	0,426	0,088
00786	1,842	0,339	0,037	00785	1,829	0,329	0,129	05470	1,885	0,255	0,113	00971	1,969	0,106	0,493	00972	1,929	0,009	0,387
	0,134	0,013	0,014		0,100	0,025	0,019		0,139	0,053	0,011		0,028	0,263	0,124		0,373	0,056	0,158
05462	2,734	0,398	0,188	01471	2,857	0,600	0,091	01472	2,503	0,507	0,096	05463	2,499	0,156	0,082	00976	2,432	0,041	0,184
	0,651	0,215	0,124		1,316	0,345	0,047		0,912	0,233	0,025		0,268	0,083	0,024		0,162	0,222	0,084
05465	2,060	0,112	0,288	00973	2,102	0,055	0,314	00974	2,082	0,022	0,260	00975	2,255	0,035	0,242	05466	1,810	0,228	0,372
	0,140	0,003	0,008		0,191	0,028	0,049		0,181	0,038	0,009		0,038	0,207	0,013		0,110	0,030	0,020
05464	2,236	0,098	0,110	05469	2,105	0,190	0,032	05467	2,319	0,383	0,230	01473	2,407	0,457	0,082	05468	2,255	0,227	0,114
	0,157	0,031	0,054		0,127	0,110	0,013		0,515	0,165	0,017		0,809	0,168	0,020		0,221	0,159	0,028
05472	2,179	0,368	0,208	05473	2,109	0,287	0,140	01478	2,191	0,500	0,112	00788	1,776	0,340	0,177	00787	1,741	0,365	0,080
	0,362	0,204	0,057		0,113	0,209	0,017		1,583	0,421	0,041		0,292	0,097	0,042		0,194	0,039	0,019
05475	1,773	0,335	0,058	05478	2,018	0,315	0,200	05479	1,857	0,318	0,171	05474	1,980	0,271	0,074	01475	2,158	0,490	0,098
	0,209	0,074	0,053		0,066	0,237	0,055		0,172	0,139	0,155		0,093	0,154	0,052		0,876	0,218	0,024
05471	2,167	0,433	0,211	01474	2,233	0,447	0,111	05483	1,950	0,307	0,307	05484	1,758	0,338	0,332	00791	1,722	0,313	0,452
	0,729	0,159	0,041		0,797	0,159	0,017		0,157	0,170	0,208		0,480	0,156	0,244		1,075	0,337	0,200
05482	2,084	0,344	0,293	01476	2,245	0,373	0,098	05476	2,129	0,424	0,270	00789	1,774	0,334	0,246	05477	2,105	0,367	0,228
	0,271	0,182	0,065		1,073	0,197	0,013		0,612	0,184	0,137		0,490	0,076	0,052		0,131	0,234	0,098
05481	2,156	0,399	0,279	05480	2,152	0,432	0,255	01477	2,186	0,437	0,135	00790	1,698	0,359	0,345				
	0,299	0,149	0,225		1,019	0,203	0,170		1,342	0,268	0,064		0,814	0,163	0,149				
Sisma in direzione Y																			
00784	1,741	0,107	0,401	00048	1,961	0,496	0,211	05460	1,939	0,201	0,283	00736	0,203	0,074	0,795	05487	0,340	0,068	0,830
	0,165	0,040	0,052		0,179	0,160	0,118		0,047	0,099	0,079		0,039	0,129	0,012		0,062	0,011	0,005
00737	0,203	0,088	0,780	00735	0,245	0,050	0,797	05488	0,289	0,105	0,875	05461	2,829	0,463	0,588	00978	3,167	0,525	0,624
	0,128	0,127	0,057		0,010	0,019	0,010		0,026	0,010	0,013		0,168	0,025	0,018		0,414	0,175	0,051
00464	3,180	0,963	0,432	05486	0,326	0,083	0,793	00738	0,204	0,032	0,790	00469	0,147	0,031	0,778	00792	0,223	0,108	0,861
	0,189	0,056	0,051		0,024	0,022	0,031		0,032	0,072	0,038		0,141	0,056	0,063		0,096	0,030	0,006
05459	0,181	0,105	0,841	00977	2,639	0,003	0,527	00734	0,208	0,101	0,805	00471	0,212	0,186	0,362	05458	0,277	0,141	0,558
	0,072	0,057	0,032		0,104	0,001	0,081		0,019	0,139	0,008		0,111	0,029	0,002		0,076	0,018	0,008
01479	0,252	0,599	0,404	00741	0,176	0,033	0,679	05485	0,332	0,121	0,763	00740	0,201	0,028	0,727	00739	0,194	0,049	0,750
	0,092	0,020	0,005		0,063	0,029	0,010		0,035	0,000	0,020		0,037	0,008	0,015		0,002	0,030	0,030

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00786	1,296	0,054	0,640	00785	0,470	0,033	0,526	05470	1,497	0,022	0,599	00971	2,184	0,106	0,159	00972	2,032	0,121	0,287
	0,032	0,001	0,034		0,073	0,021	0,036		0,005	0,012	0,023		0,254	0,396	0,172		0,290	0,145	0,103
05462	2,332	0,229	0,679	01471	2,479	0,529	0,421	01472	2,112	0,466	0,275	05463	2,241	0,112	0,640	00976	2,594	0,091	0,507
	0,050	0,031	0,003		0,193	0,072	0,016		0,073	0,030	0,013		0,029	0,055	0,038		0,005	0,120	0,071
05465	1,968	0,070	0,474	00973	2,407	0,103	0,366	00974	2,278	0,126	0,403	00975	2,398	0,001	0,440	05466	1,187	0,045	0,431
	0,058	0,007	0,035		0,121	0,112	0,072		0,088	0,001	0,088		0,103	0,007	0,012		0,002	0,030	0,028
05464	2,068	0,090	0,553	05469	1,026	0,023	0,642	05467	1,167	0,033	0,741	01473	0,214	0,271	0,271	05468	1,080	0,028	0,691
	0,052	0,034	0,027		0,024	0,015	0,015		0,018	0,016	0,010		0,046	0,000	0,002		0,017	0,012	0,011
05472	1,352	0,191	0,737	05473	1,311	0,149	0,732	01478	0,398	0,196	0,271	00788	0,952	0,153	0,757	00787	1,097	0,230	0,706
	0,012	0,008	0,011		0,013	0,010	0,012		0,072	0,021	0,003		0,020	0,006	0,030		0,019	0,004	0,030
05475	1,142	0,215	0,732	05478	0,933	0,148	0,779	05479	0,874	0,160	0,801	05474	1,232	0,154	0,723	01475	1,148	0,340	0,335
	0,019	0,005	0,025		0,012	0,013	0,012		0,009	0,008	0,013		0,005	0,009	0,016		0,038	0,010	0,001
05471	1,278	0,238	0,620	01474	1,482	0,279	0,415	05483	0,594	0,133	0,827	05484	0,570	0,126	0,856	00791	0,394	0,100	0,839
	0,031	0,006	0,006		0,041	0,008	0,001		0,015	0,017	0,004		0,030	0,011	0,006		0,069	0,022	0,003
05482	0,630	0,133	0,800	01476	1,135	0,670	0,265	05476	0,959	0,179	0,740	00789	0,713	0,023	0,803	05477	0,973	0,159	0,762
	0,024	0,017	0,015		0,045	0,010	0,001		0,022	0,009	0,013		0,029	0,001	0,028		0,008	0,011	0,015
05481	0,648	0,138	0,760	05480	0,625	0,132	0,625	01477	0,728	0,334	0,426	00790	0,544	0,114	0,827				
	0,011	0,007	0,020		0,042	0,009	0,013		0,059	0,012	0,004		0,049	0,010	0,024				
Piano Terra						**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**							
Sisma in direzione X																			
04475	2,013	0,176	0,334	04476	1,662	0,291	0,397	00735	1,865	0,248	0,310	00099	1,876	0,379	0,703	04469	1,862	0,287	0,771
	0,447	0,289	0,427		0,401	0,010	0,300		0,158	0,488	0,001		0,559	0,311	0,124		0,207	0,045	0,242
00733	1,817	0,150	0,740	00642	1,620	0,349	0,711	04480	1,850	0,111	0,696	00722	2,455	0,501	0,081	04471	2,425	0,464	0,156
	0,020	0,004	0,165		0,134	0,027	0,131		0,093	0,127	0,325		1,956	0,468	0,012		1,594	0,321	0,049
00471	2,403	0,559	0,109	00732	1,769	0,026	0,684	00728	2,471	0,016	0,482	04478	2,392	0,104	0,432	04477	2,684	0,224	0,292
	2,090	0,506	0,012		0,310	0,503	0,089		0,296	0,208	0,101		0,021	0,214	0,253		0,498	0,273	0,252
00726	3,380	0,385	0,247	04468	3,035	0,424	0,130	04474	2,314	0,144	0,258	00737	2,261	0,192	0,243	00727	2,838	0,123	0,389
	0,057	0,417	0,097		0,947	0,241	0,179		0,626	0,287	0,241		2,292	2,362	0,033		0,174	0,120	0,264
00736	2,065	0,224	0,258	00102	3,653	0,732	0,035	00725	3,127	0,625	0,071	00729	2,191	0,023	0,552	04479	2,135	0,069	0,562
	0,702	1,500	0,176		2,680	0,807	0,033		1,876	0,375	0,160		0,251	0,630	0,055		0,162	0,190	0,066
00645	1,572	0,284	0,337	00469	1,547	0,282	0,314	04470	1,532	0,273	0,330	00730	2,102	0,005	0,590	00731	1,883	0,042	0,634
	1,280	0,370	0,161		0,803	0,128	0,032		0,699	0,075	0,079		0,461	0,821	0,096		0,178	0,535	0,177
00734	1,617	0,249	0,323	00741	2,420	0,437	0,182	00723	2,437	0,488	0,095	04472	2,460	0,437	0,178	00644	1,608	0,363	0,420
	0,032	0,430	0,015		1,176	0,124	0,013		1,846	0,369	0,075		1,210	0,192	0,149		1,084	0,217	0,238
04473	2,441	0,239	0,181	00739	2,404	0,264	0,192	00740	2,400	0,349	0,200	00643	1,506	0,303	0,597	00738	2,383	0,241	0,234
	0,276	0,143	0,314		0,160	0,554	0,087		0,716	0,022	0,051		0,495	0,104	0,182		0,568	1,050	0,150
00724	2,613	0,544	0,047																
	1,597	0,336	0,016																
Sisma in direzione Y																			
04475	0,340	0,027	0,797	04476	0,287	0,064	0,820	00735	0,200	0,070	0,776	00099	0,525	0,204	0,526	04469	0,547	0,141	0,642
	0,048	0,043	0,043		0,057	0,009	0,066		0,027	0,280	0,011		0,628	0,252	0,142		0,076	0,097	0,056
00733	0,586	0,073	0,529	00642	0,449	0,088	0,674	04480	0,548	0,025	0,172	00722	0,270	0,308	0,355	04471	0,298	0,058	0,557
	0,046	0,284	0,156		0,176	0,035	0,024		0,058	0,093	0,072		0,107	0,026	0,001		0,084	0,017	0,001
00471	0,222	0,270	0,360	00732	0,799	0,055	0,593	00728	1,036	0,028	0,115	04478	0,734	0,032	0,707	04477	0,881	0,105	0,719
	0,110	0,026	0,001		0,021	0,223	0,093		0,024	0,185	0,024		0,034	0,050	0,034		0,101	0,076	0,038
00726	1,573	0,367	0,562	04468	1,371	0,284	0,505	04474	0,407	0,018	0,788	00737	0,196	0,095	0,780	00727	1,265	0,115	0,592
	0,001	0,246	0,043		0,090	0,070	0,074		0,042	0,056	0,010		0,157	0,255	0,042		0,962	0,032	0,061
00736	0,190	0,100	0,775	00102	1,627	0,560	0,339	00725	1,028	0,211	0,320	00729	0,934	0,105	0,579	04479	0,659	0,001	0,312
	0,007	0,320	0,028		0,590	0,243	0,084		0,198	0,040	0,028		0,039	0,260	0,024		0,048	0,065	0,032
00645	0,244	0,075	0,769	00469	0,148	0,035	0,709	04470	0,198	0,058	0,777	00730	0,968	0,037	0,563	00731	0,738	0,046	0,570

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,155	0,042	0,053		0,228	0,068	0,078		0,072	0,045	0,040		1,053	0,226	0,109		0,014	0,270	0,146
00734	0,157	0,034	0,760	00741	0,202	0,057	0,673	00723	0,585	0,445	0,449	04472	0,430	0,073	0,670	00644	0,315	0,083	0,769
	0,056	0,268	0,043		0,059	0,009	0,009		0,106	0,021	0,004		0,068	0,018	0,012		0,146	0,029	0,080
04473	0,420	0,043	0,761	00739	0,193	0,076	0,760	00740	0,217	0,055	0,715	00643	0,412	0,077	0,013	00738	0,226	0,071	0,769
	0,028	0,036	0,016		0,001	0,047	0,014		0,036	0,016	0,011		0,122	0,036	0,063		0,038	0,093	0,014
00724	1,063	0,470	0,181																
	0,109	0,030	0,001																
Piano Terra						**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**							
Sisma in direzione X																			
04862	3,602	0,108	0,549	00955	3,345	0,050	0,637	00956	3,521	0,025	0,557	01099	3,144	0,065	0,317	04880	3,529	0,048	0,252
	0,127	0,087	0,018		0,225	0,037	0,050		0,054	0,101	0,141		0,084	0,105	0,459		0,074	0,191	0,540
01098	3,141	0,057	0,278	01086	4,041	0,809	0,039	04859	4,115	0,549	0,075	01085	4,303	0,838	0,038	01100	3,483	0,263	0,493
	0,475	0,123	0,607		1,830	0,366	0,116		1,195	0,425	0,294		2,515	0,652	0,073		0,709	0,172	0,355
04881	3,379	0,398	0,415	01097	3,548	0,055	0,335	00054	3,585	0,886	0,379	04856	3,460	0,491	0,468	04858	4,715	0,767	0,101
	0,872	0,270	0,436		2,398	1,099	0,432		2,539	0,698	0,202		1,582	0,313	0,392		1,802	0,342	0,517
00961	5,025	0,572	0,065	00101	5,195	1,134	0,103	01108	3,321	0,640	0,708	00053	3,568	0,821	0,777	04857	3,403	0,485	0,828
	0,289	0,297	0,095		4,201	1,341	0,131		0,451	0,129	0,066		0,414	0,198	0,034		0,397	0,062	0,082
01101	3,403	0,651	0,356	01094	4,175	0,092	0,058	04877	4,199	0,543	0,302	01093	5,030	0,494	0,354	04878	4,073	0,197	0,021
	2,050	0,539	0,115		1,018	0,081	0,722		1,857	0,430	0,438		2,000	0,048	0,309		0,348	0,360	0,521
00954	3,578	0,296	0,815	00496	5,011	1,227	0,306	04855	4,665	0,724	0,345	01092	4,362	0,841	0,209	01107	3,178	0,667	0,567
	0,113	0,380	0,182		4,086	1,111	0,009		2,753	0,521	0,353		3,220	0,758	0,005		0,289	0,058	0,086
04863	3,371	0,431	0,720	01095	4,169	0,074	0,130	04860	3,994	0,156	0,251	00960	4,059	0,080	0,357	04861	3,783	0,083	0,435
	0,228	0,060	0,100		0,096	0,077	0,562		0,407	0,273	0,012		0,099	0,393	0,106		0,229	0,156	0,092
00957	3,603	0,014	0,517	00958	3,749	0,008	0,452	00959	3,820	0,024	0,415	04879	3,794	0,107	0,126	01096	3,932	0,028	0,286
	0,443	0,102	0,023		0,032	0,137	0,005		0,243	0,134	0,138		0,901	0,473	0,058		1,124	0,555	0,430
01106	3,073	0,529	0,382	04864	3,933	0,466	0,026	01087	3,756	0,720	0,004	04869	3,894	0,360	0,157	04868	3,818	0,690	0,140
	0,231	0,028	0,044		0,858	0,362	0,017		1,536	0,296	0,021		0,576	0,421	0,125		1,320	0,288	0,079
04865	3,885	0,197	0,217	04866	3,733	0,148	0,321	04867	3,503	0,310	0,408	01090	3,770	0,708	0,050	01091	4,011	0,802	0,178
	0,326	0,370	0,038		0,171	0,278	0,014		0,218	0,159	0,011		1,920	0,394	0,068		2,480	0,496	0,156
04873	3,954	0,465	0,196	04870	3,820	0,182	0,161	04874	3,887	0,221	0,061	04872	3,335	0,564	0,110	01105	3,215	0,665	0,176
	1,022	0,401	0,304		0,110	0,450	0,017		0,083	0,511	0,176		0,399	0,119	0,089		0,262	0,052	0,019
01088	3,769	0,754	0,073	01089	3,856	0,772	0,073	04871	3,642	0,220	0,153	01104	3,236	0,667	0,022	04875	3,736	0,131	0,051
	1,431	0,286	0,023		1,600	0,320	0,007		0,150	0,312	0,118		0,493	0,099	0,004		0,168	0,466	0,156
04876	3,514	0,276	0,115	01103	3,092	0,527	0,012	01102	3,218	0,667	0,279								
	0,326	0,268	0,304		0,804	0,164	0,073		1,360	0,272	0,197								
Sisma in direzione Y																			
04862	2,668	0,013	0,711	00955	3,267	0,154	0,549	00956	3,926	0,161	0,533	01099	2,981	0,095	0,372	04880	2,718	0,083	0,572
	0,163	0,080	0,026		0,371	0,214	0,106		0,304	0,114	0,057		0,014	0,080	0,050		0,307	0,033	0,113
01098	3,741	0,028	0,341	01086	2,855	0,615	0,367	04859	3,472	0,421	0,677	01085	4,173	0,803	0,396	01100	3,479	0,266	0,237
	1,131	0,326	0,109		0,499	0,100	0,078		0,219	0,136	0,202		0,953	0,266	0,025		0,302	0,063	0,130
04881	2,319	0,162	0,569	01097	3,858	0,234	0,279	00054	3,518	0,801	0,356	04856	3,067	0,399	0,421	04858	5,086	0,819	0,564
	0,261	0,052	0,066		0,684	0,250	0,390		1,252	0,513	0,295		0,361	0,018	0,016		0,651	0,103	0,297
00961	5,993	0,805	0,676	00101	6,004	1,625	0,464	01108	2,684	0,419	0,616	00053	3,694	0,830	0,405	04857	3,156	0,460	0,520
	0,412	0,374	0,150		1,793	0,603	0,035		0,855	0,244	0,027		2,329	0,883	0,084		0,473	0,089	0,379
01101	2,697	0,415	0,508	01094	5,133	0,265	0,308	04877	3,936	0,463	0,613	01093	6,694	0,801	0,707	04878	3,681	0,151	0,593
	0,375	0,025	0,235		0,116	0,033	0,201		0,191	0,061	0,129		0,229	0,092	0,113		0,150	0,072	0,129
00954	3,817	0,382	0,468	00496	6,545	1,717	0,454	04855	5,619	0,859	0,586	01092	4,691	0,859	0,392	01107	2,088	0,447	0,716
	0,476	0,231	0,068		0,809	0,251	0,009		0,431	0,079	0,118		0,519	0,130	0,000		0,428	0,086	0,042
04863	2,324	0,210	0,710	01095	5,344	0,286	0,387	04860	3,247	0,076	0,710	00960	4,522	0,179	0,446	04861	2,791	0,042	0,727
	0,155	0,162	0,171		0,326	0,008	0,139		0,119	0,050	0,065		0,177	0,220	0,105		0,133	0,017	0,040

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00957	3,664	0,180	0,539	00958	3,996	0,007	0,453	00959	4,659	0,217	0,507	04879	3,045	0,069	0,600	01096	4,443	0,036	0,020
	0,249	0,068	0,027		0,122	0,029	0,013		0,223	0,161	0,107		0,318	0,114	0,077		0,539	0,235	0,028
01106	0,985	0,174	0,852	04864	1,548	0,090	0,836	01087	1,529	0,222	0,130	04869	0,174	0,052	0,908	04868	0,300	0,056	0,612
	0,216	0,041	0,016		0,027	0,069	0,103		0,250	0,051	0,019		0,000	0,019	0,070		0,049	0,006	0,058
04865	1,449	0,022	0,921	04866	1,328	0,014	0,909	04867	1,227	0,072	0,899	01090	1,888	0,488	0,118	01091	3,309	0,686	0,341
	0,058	0,048	0,060		0,098	0,072	0,015		0,030	0,090	0,052		0,152	0,031	0,017		0,297	0,059	0,041
04873	1,887	0,182	0,805	04870	0,151	0,007	0,942	04874	1,716	0,040	0,885	04872	0,087	0,002	0,963	01105	0,076	0,018	0,886
	0,055	0,040	0,092		0,001	0,012	0,010		0,093	0,061	0,032		0,013	0,017	0,003		0,106	0,021	0,046
01088	0,109	0,061	0,299	01089	0,677	0,124	0,299	04871	0,139	0,038	0,926	01104	0,268	0,046	0,874	04875	1,527	0,052	0,868
	0,142	0,028	0,006		0,082	0,016	0,007		0,071	0,046	0,033		0,065	0,013	0,051		0,003	0,047	0,057
04876	1,368	0,024	0,831	01103	1,105	0,149	0,777	01102	2,121	0,454	0,592								
	0,112	0,028	0,035		0,132	0,019	0,081		0,224	0,045	0,168								
Piano Terra						**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**							
Sisma in direzione X																			
01008	2,103	0,244	0,362	04801	2,459	0,120	0,528	01007	1,707	0,258	0,479	01009	2,620	0,233	0,357	04802	2,464	0,258	0,589
	0,081	0,482	0,105		0,253	0,141	0,029		0,571	0,730	0,062		0,077	0,342	0,051		0,131	0,018	0,180
04780	1,992	0,326	0,319	04779	1,863	0,343	0,286	00995	1,924	0,404	0,168	01015	2,128	0,448	0,182	01016	2,164	0,436	0,126
	0,413	0,221	0,092		0,430	0,012	0,267		1,089	0,324	0,099		0,077	0,001	0,001		0,130	0,036	0,096
04784	2,149	0,321	0,066	01006	2,493	0,196	0,561	00052	3,178	0,598	0,320	04777	2,895	0,382	0,466	01024	1,872	0,268	0,311
	0,024	0,024	0,066		0,492	0,631	0,116		1,115	0,667	0,229		0,253	0,032	0,098		0,268	0,533	0,181
07136	1,754	0,494	0,187	01010	2,727	0,537	0,567	01003	3,934	0,192	0,489	04798	3,727	0,446	0,309	01002	5,124	0,671	0,289
	2,123	0,708	0,031		0,946	0,377	0,252		0,050	0,411	0,004		0,554	0,276	0,182		0,570	0,816	0,149
04799	3,347	0,130	0,440	04776	4,657	0,767	0,212	01004	3,563	0,105	0,566	04778	2,313	0,425	0,074	07114	2,431	0,618	0,029
	0,158	0,049	0,007		0,771	0,049	0,396		0,150	0,242	0,126		0,108	0,046	0,269		2,276	0,977	0,195
01017	2,519	0,363	0,004	04800	2,839	0,047	0,495	01005	3,079	0,034	0,597	04781	2,026	0,113	0,229	04782	2,073	0,007	0,151
	0,308	0,220	0,106		0,060	0,167	0,078		0,143	0,177	0,078		0,136	0,073	0,041		0,158	0,059	0,092
01021	1,731	0,072	0,151	04783	2,128	0,067	0,083	01018	2,163	0,138	0,144	01023	1,854	0,141	0,206	01020	1,770	0,099	0,150
	0,120	0,114	0,072		0,219	0,015	0,026		0,393	0,228	0,188		0,064	0,298	0,064		0,187	0,140	0,011
01022	1,676	0,026	0,153	01019	1,753	0,015	0,186	00996	2,142	0,457	0,129	00495	5,371	1,051	0,065	01001	4,009	0,759	0,129
	0,006	0,260	0,167		0,702	0,475	0,079		0,690	0,171	0,002		3,022	0,993	0,019		1,644	0,473	0,117
04788	2,203	0,235	0,104	04785	2,257	0,312	0,252	04787	2,340	0,057	0,111	00997	2,400	0,377	0,120	01014	2,163	0,369	0,236
	0,090	0,027	0,065		0,320	0,133	0,014		0,107	0,056	0,021		0,635	0,137	0,021		0,073	0,004	0,024
04786	2,341	0,093	0,147	01013	2,143	0,460	0,360	04793	2,225	0,337	0,297	04794	2,995	0,413	0,191	01000	3,238	0,593	0,102
	0,112	0,117	0,066		0,203	0,041	0,047		0,125	0,038	0,080		0,357	0,128	0,101		0,973	0,243	0,025
00999	2,772	0,600	0,099	04789	2,551	0,463	0,211	00998	2,556	0,512	0,131	04792	2,460	0,064	0,220	04791	2,577	0,029	0,154
	0,767	0,196	0,039		0,542	0,127	0,044		0,655	0,131	0,014		0,040	0,065	0,052		0,053	0,095	0,031
04790	2,604	0,223	0,150	04795	2,860	0,082	0,190	01012	2,288	0,436	0,472	04796	2,684	0,065	0,309	04797	2,459	0,126	0,463
	0,206	0,133	0,062		0,071	0,053	0,054		0,295	0,098	0,073		0,094	0,032	0,015		0,015	0,055	0,119
01011	2,445	0,404	0,569																
	0,407	0,137	0,108																
Sisma in direzione Y																			
01008	2,556	0,040	0,734	04801	2,346	0,142	1,114	01007	3,214	0,026	0,678	01009	2,792	0,227	0,798	04802	2,089	0,011	1,205
	0,150	0,343	0,010		0,094	0,022	0,066		0,102	0,313	0,137		0,296	0,419	0,109		0,054	0,060	0,058
04780	2,408	0,390	1,172	04779	3,018	0,548	0,941	00995	2,597	0,535	0,674	01015	1,464	0,279	1,466	01016	2,150	0,611	1,201
	0,023	0,022	0,012		0,023	0,009	0,043		0,022	0,011	0,010		0,073	0,027	0,027		0,171	0,057	0,034
04784	2,375	0,400	1,261	01006	3,681	0,488	0,705	00052	2,650	0,798	0,896	04777	2,559	0,401	1,023	01024	3,633	0,627	1,133
	0,017	0,009	0,052		0,565	0,259	0,009		0,391	0,084	0,077		0,002	0,050	0,071		0,098	0,060	0,004
07136	3,268	1,202	0,650	01010	2,385	0,329	1,235	01003	4,056	0,208	0,782	04798	3,178	0,488	1,026	01002	5,045	0,812	0,911
	0,169	0,069	0,009		0,393	0,166	0,100		0,228	0,361	0,044		0,020	0,063	0,077		0,635	0,596	0,089
04799	3,080	0,166	1,090	04776	4,256	0,769	0,804	01004	4,381	0,237	0,855	04778	3,777	1,046	0,941	07114	5,400	1,469	0,689

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,133	0,074	0,041		0,128	0,059	0,133		0,296	0,338	0,048		0,006	0,051	0,010		0,222	0,084	0,080
01017	5,319	1,140	0,560	04800	2,699	0,144	1,087	01005	4,089	0,097	0,691	04781	2,477	0,118	1,349	04782	2,437	0,070	1,342
	0,055	0,206	0,066		0,120	0,096	0,049		0,264	0,148	0,101		0,015	0,037	0,003		0,024	0,068	0,041
01021	3,264	0,047	1,166	04783	2,628	0,155	1,279	01018	3,579	0,379	1,104	01023	3,325	0,329	1,137	01020	3,335	0,188	1,239
	0,102	0,032	0,043		0,118	0,037	0,048		0,402	0,371	0,039		0,052	0,001	0,012		0,056	0,101	0,014
01022	3,662	0,238	1,246	01019	4,113	0,322	1,173	00996	1,663	0,408	0,576	00495	4,931	1,525	0,503	01001	3,476	0,727	0,585
	0,157	0,071	0,032		0,007	0,191	0,105		0,043	0,003	0,003		0,875	0,285	0,017		0,512	0,169	0,045
04788	1,106	0,293	1,429	04785	1,066	0,060	1,272	04787	1,170	0,094	1,350	00997	0,935	0,013	0,445	01014	0,627	0,204	1,509
	0,048	0,007	0,018		0,007	0,013	0,020		0,037	0,018	0,027		0,029	0,004	0,001		0,048	0,020	0,022
04786	1,156	0,003	1,331	01013	0,030	0,031	1,541	04793	0,097	0,094	1,509	04794	1,550	0,184	1,190	01000	2,243	0,702	0,530
	0,008	0,027	0,028		0,029	0,006	0,012		0,017	0,002	0,020		0,030	0,030	0,042		0,164	0,057	0,023
00999	1,385	0,107	0,472	04789	0,375	0,078	0,950	00998	0,673	0,032	0,631	04792	0,155	0,152	1,378	04791	0,152	0,022	1,324
	0,070	0,028	0,013		0,023	0,008	0,023		0,026	0,005	0,008		0,018	0,002	0,003		0,009	0,013	0,015
04790	0,199	0,061	1,259	04795	1,459	0,079	1,255	01012	0,775	0,158	1,399	04796	1,339	0,063	1,317	04797	1,228	0,072	1,352
	0,028	0,017	0,025		0,031	0,009	0,012		0,054	0,021	0,011		0,017	0,032	0,020		0,020	0,016	0,024
01011	1,584	0,182	1,301																
	0,109	0,039	0,018																
Piano Terra						**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**							
Sisma in direzione X																			
03949	4,287	0,718	0,047	04735	4,692	0,660	0,022	00502	5,222	1,119	0,071	00498	3,182	0,686	0,006	04733	2,954	0,326	0,041
	3,183	0,825	0,116		2,334	0,431	0,463		4,648	1,384	0,123		0,835	0,033	0,370		0,830	0,262	0,222
00933	2,952	0,114	0,101	03928	2,922	0,472	0,029	04749	2,498	0,028	0,023	00932	2,663	0,246	0,193	04748	2,727	0,046	0,302
	0,182	0,281	0,218		1,425	0,479	0,240		0,236	0,178	0,292		0,546	0,432	0,066		0,500	0,095	0,075
00931	2,416	0,152	0,329	00930	2,729	0,030	0,369	04734	3,084	0,378	0,160	00501	3,422	0,797	0,059	00918	3,197	0,223	0,243
	0,934	0,445	0,159		0,971	0,414	0,267		0,769	0,255	0,174		0,595	0,054	0,363		0,123	0,260	0,189
04747	3,504	0,157	0,003	00929	3,270	0,086	0,301	04746	3,787	0,013	0,007	00928	3,370	0,036	0,303	03927	2,558	0,472	0,137
	0,205	0,003	0,058		0,478	0,021	0,198		0,407	0,089	0,041		0,059	0,277	0,133		1,313	0,263	0,090
03926	2,929	0,480	0,086	04740	2,426	0,107	0,146	00927	4,061	0,035	0,319	04745	4,086	0,244	0,171	00925	5,135	0,497	0,041
	1,320	0,444	0,236		0,253	0,181	0,249		0,444	0,279	0,182		1,537	0,339	0,321		0,623	0,291	0,009
04736	3,973	0,240	0,075	04737	3,857	0,003	0,104	00924	4,360	0,077	0,165	04738	3,786	0,215	0,147	00922	3,472	0,104	0,153
	1,529	0,327	0,298		0,411	0,069	0,038		0,462	0,267	0,147		0,341	0,025	0,020		0,148	0,109	0,232
00921	2,728	0,032	0,272	07390	1,529	0,015	0,287	00926	4,601	0,374	0,132	00923	3,740	0,008	0,122	04732	4,375	0,609	0,117
	1,142	0,589	0,102		0,389	0,085	0,090		0,617	0,308	0,032		0,155	0,269	0,113		2,375	0,441	0,502
03950	3,687	0,662	0,084	00919	2,750	0,164	0,259	04739	2,920	0,115	0,298	00920	2,522	0,075	0,335	00497	4,697	0,928	0,022
	2,530	0,618	0,073		0,352	0,241	0,017		0,346	0,072	0,117		0,264	0,158	0,151		4,826	1,455	0,140
02795	3,679	0,369	0,188	03930	0,246	0,525	0,044	04741	0,964	0,335	0,181	07425	3,499	0,994	0,297	00963	4,149	0,695	0,101
	1,938	0,050	0,332		0,183	0,043	0,027		0,051	0,121	0,127		1,436	0,287	0,185		3,237	0,840	0,124
02790	3,894	0,013	0,044	02789	4,291	0,081	0,191	02791	4,009	0,040	0,007	07424	2,939	0,069	0,575	02788	5,553	0,697	0,231
	0,058	0,005	0,104		0,235	0,029	0,043		0,247	0,095	0,019		0,330	0,187	0,033		0,482	0,075	0,117
02792	3,595	0,036	0,071	02794	3,182	0,149	0,120	02793	3,602	0,094	0,043	02806	0,085	0,739	0,044	04742	0,081	0,015	0,088
	0,596	0,075	0,043		1,340	0,111	0,203		0,884	0,077	0,010		0,001	0,118	0,011		0,032	0,117	0,006
02807	0,110	0,597	0,083	02809	0,912	0,750	0,443	04743	0,030	0,427	0,158	02808	0,089	0,349	0,102	03929	2,756	0,519	0,091
	0,002	0,117	0,010		0,001	0,190	0,003		0,047	0,006	0,007		0,026	0,112	0,008		1,351	0,270	0,117
07427	2,512	0,395	0,391	04744	0,873	0,246	0,011	02804	0,605	0,148	0,261	03931	0,063	0,119	0,030	07391	1,739	0,079	0,435
	0,404	0,187	0,007		0,091	0,139	0,132		0,000	0,201	0,036		0,150	0,030	0,012		0,373	0,076	0,075
03932	0,277	0,562	0,213	02805	0,050	0,476	0,157	00962	3,982	0,722	0,129	02796	4,322	0,469	0,254	07426	4,304	1,225	0,369
	0,185	0,044	0,006		0,030	0,110	0,021		2,531	0,622	0,078		1,949	0,057	0,349		1,391	0,278	0,191
02801	3,783	0,021	0,002	02800	3,953	0,050	0,027	02797	3,654	0,071	0,042	02802	4,012	0,077	0,087	02798	3,835	0,052	0,014
	0,117	0,005	0,102		0,258	0,094	0,010		1,343	0,112	0,220		0,142	0,030	0,013		0,890	0,082	0,018
02803	4,684	0,489	0,194	02799	3,827	0,004	0,020												

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,484	0,100	0,099		0,613	0,077	0,050												
Sisma in direzione Y																			
03949	2,617	0,408	0,300	04735	3,781	0,568	0,618	00502	5,157	1,499	0,424	00498	3,425	1,079	0,229	04733	2,627	0,511	0,526
	0,189	0,065	0,008		0,105	0,020	0,065		0,370	0,134	0,028		0,490	0,155	0,110		0,062	0,062	0,176
00933	3,304	0,719	0,650	03928	1,835	0,309	0,342	04749	1,075	0,618	0,521	00932	2,110	0,254	0,386	04748	2,489	0,791	0,116
	0,453	0,376	0,034		0,290	0,106	0,172		0,049	0,076	0,099		0,292	0,284	0,041		0,042	0,057	0,057
00931	2,669	0,426	0,037	00930	2,332	0,512	0,562	04734	2,592	0,506	0,508	00501	3,376	1,079	0,204	00918	3,254	0,710	0,631
	0,011	0,286	0,179		0,621	0,121	0,081		0,201	0,091	0,128		0,167	0,058	0,078		0,430	0,364	0,053
04747	2,949	0,372	0,959	00929	3,167	0,042	0,834	04746	2,007	0,016	0,810	00928	3,947	0,306	0,935	03927	0,697	0,019	0,285
	0,050	0,091	0,060		0,291	0,221	0,226		0,170	0,021	0,064		0,274	0,185	0,009		0,150	0,030	0,111
03926	1,831	0,370	0,231	04740	1,055	0,611	0,501	00927	3,611	0,280	0,857	04745	1,166	0,089	0,653	00925	5,181	0,897	0,924
	0,095	0,042	0,161		0,107	0,018	0,075		0,365	0,163	0,109		0,038	0,021	0,029		0,498	0,225	0,023
04736	1,412	0,086	0,666	04737	2,023	0,009	0,818	00924	3,615	0,289	0,838	04738	2,941	0,369	0,971	00922	3,216	0,047	0,820
	0,015	0,032	0,000		0,081	0,034	0,112		0,426	0,162	0,181		0,155	0,142	0,004		0,481	0,013	0,264
00921	2,250	0,486	0,541	07390	0,180	0,373	0,921	00926	5,252	0,914	0,908	00923	4,075	0,326	0,958	04732	3,848	0,584	0,607
	0,080	0,154	0,004		0,099	0,049	0,087		0,386	0,223	0,024		0,313	0,216	0,028		0,272	0,022	0,085
03950	0,970	0,061	0,253	00919	2,093	0,252	0,371	04739	2,468	0,754	0,117	00920	2,489	0,394	0,028	00497	5,250	1,516	0,414
	0,152	0,040	0,012		0,270	0,335	0,063		0,117	0,083	0,050		0,113	0,251	0,210		0,631	0,195	0,013
02795	2,297	0,418	0,320	03930	0,050	0,073	1,580	04741	0,926	0,509	1,124	07425	3,220	0,912	0,271	00963	2,646	0,420	0,295
	0,068	0,006	0,017		0,085	0,027	0,069		0,043	0,002	0,046		0,160	0,032	0,014		0,422	0,128	0,010
02790	1,884	0,019	0,389	02789	2,606	0,023	0,575	02791	1,467	0,128	0,318	07424	3,109	1,470	1,099	02788	5,849	1,089	0,247
	0,038	0,043	0,013		0,016	0,028	0,018		0,043	0,044	0,058		0,098	0,120	0,067		0,068	0,013	0,030
02792	0,672	0,231	0,365	02794	1,679	0,525	0,455	02793	0,746	0,174	0,350	02806	0,119	0,488	0,112	04742	0,000	0,029	0,759
	0,136	0,025	0,091		0,067	0,011	0,050		0,159	0,034	0,044		0,006	0,007	0,049		0,006	0,009	0,050
02807	0,123	0,431	0,112	02809	1,777	4,229	1,210	04743	0,008	0,010	1,653	02808	0,304	0,337	0,631	03929	0,636	0,032	0,295
	0,010	0,014	0,048		0,005	0,079	0,002		0,016	0,011	0,061		0,016	0,026	0,030		0,330	0,066	0,106
07427	3,100	1,492	1,090	04744	0,924	0,542	1,116	02804	1,788	4,292	1,210	03931	0,008	0,003	1,762	07391	0,221	0,383	0,924
	0,005	0,072	0,021		0,029	0,000	0,059		0,001	0,042	0,031		0,063	0,013	0,056		0,145	0,051	0,051
03932	0,032	0,020	1,597	02805	0,305	0,487	0,627	00962	0,282	0,052	0,249	02796	2,211	0,410	0,315	07426	3,143	0,889	0,264
	0,001	0,004	0,046		0,008	0,019	0,043		0,339	0,089	0,022		0,175	0,005	0,002		0,218	0,044	0,016
02801	1,894	0,020	0,383	02800	1,484	0,122	0,317	02797	1,604	0,524	0,458	02802	2,593	0,023	0,566	02798	0,655	0,172	0,352
	0,104	0,009	0,010		0,069	0,020	0,047		0,072	0,021	0,019		0,065	0,026	0,037		0,119	0,023	0,029
02803	5,806	1,076	0,239	02799	0,009	0,232	0,368												
	0,093	0,047	0,009		0,146	0,006	0,064												
Piano Terra						**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**							
Sisma in direzione X																			
00500	4,417	1,025	0,199	00941	4,414	0,384	0,196	04882	4,190	0,639	0,251	01112	4,019	0,774	0,102	00938	3,513	0,002	0,343
	4,575	1,240	0,021		2,266	0,045	0,313		3,096	0,578	0,411		3,507	0,803	0,013		1,419	0,604	0,515
04898	3,880	0,157	0,061	00939	3,695	0,036	0,225	03998	0,054	0,116	0,659	07378	1,928	0,160	0,950	04886	1,097	0,724	0,610
	0,292	0,414	0,554		0,192	0,092	0,607		0,695	0,139	0,173		1,684	0,488	0,412		0,516	0,042	0,378
04899	3,572	0,129	0,245	00937	3,246	0,006	0,397	00503	4,139	0,719	0,304	04884	3,322	0,465	0,698	00940	3,812	0,054	0,143
	1,208	0,578	0,084		2,743	1,113	0,364		3,280	1,122	0,229		1,648	0,355	0,224		1,105	0,109	0,776
04897	3,937	0,418	0,151	00934	3,445	0,251	0,445	04901	3,247	0,264	0,420	00935	3,141	0,090	0,314	02828	5,962	0,456	0,233
	2,211	0,500	0,486		0,589	0,299	0,388		1,162	0,353	0,507		0,478	0,008	0,585		3,641	0,021	0,529
02827	5,488	0,105	0,039	00910	6,336	0,016	0,017	04883	3,435	0,481	0,412	02825	5,547	0,014	0,016	02824	5,667	0,063	0,054
	2,154	0,145	0,189		2,625	0,132	0,370		1,911	0,366	0,528		0,309	0,017	0,145		1,618	0,173	0,339
00912	5,264	0,050	0,069	00504	6,086	0,920	0,111	00917	3,718	0,764	0,591	00911	5,709	0,019	0,058	02826	5,496	0,036	0,035
	1,286	0,011	0,542		5,787	1,471	0,031		0,426	0,000	0,287		0,852	0,018	0,565		1,052	0,116	0,372
02823	5,545	0,085	0,054	07412	3,191	0,133	0,237	00915	3,648	0,087	0,209	00914	3,927	0,168	0,263	00499	3,587	0,888	0,314
	2,738	0,168	0,196		0,401	0,318	0,586		0,075	0,071	0,207		0,558	0,492	0,909		3,289	0,930	0,173

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01359	3,356	0,650	0,288	02822	5,554	0,675	0,213	00913	4,482	0,164	0,016	07413	5,206	1,392	0,351	04900	3,393	0,003	0,363
	2,443	0,636	0,148		2,819	0,298	0,213		3,938	0,571	0,091		4,090	0,818	0,331		0,309	0,315	0,573
04887	1,114	0,830	0,353	03999	0,265	0,593	0,106	04885	0,880	0,559	0,045	00916	2,151	0,335	0,149	02839	0,116	1,322	0,261
	0,276	0,133	0,186		0,180	0,116	0,199		0,263	0,087	0,508		0,547	0,151	0,367		0,000	0,023	0,559
02838	0,410	1,666	0,328	02837	0,244	0,433	0,361	07379	1,640	0,061	0,405	02836	1,761	0,082	0,746	01109	4,267	0,853	0,181
	0,080	0,279	0,589		0,144	0,278	0,466		0,408	0,087	0,308		0,093	0,706	0,582		2,040	0,408	0,016
04888	4,323	0,423	0,195	07414	4,477	0,756	0,279	00936	2,962	0,066	0,334	04891	3,097	0,219	0,136	07415	4,552	1,846	1,241
	1,582	0,232	0,166		1,433	0,123	0,142		0,478	0,067	0,680		0,011	0,482	0,087		0,814	0,832	0,253
01357	3,148	0,465	0,103	01356	3,107	0,567	0,000	04892	2,793	0,354	0,122	04889	4,337	0,080	0,195	02833	4,566	0,042	0,024
	1,047	0,289	0,054		0,996	0,199	0,194		0,562	0,222	0,034		0,585	0,225	0,012		0,382	0,118	0,145
02832	4,134	0,010	0,030	01111	3,999	0,686	0,035	04893	4,094	0,315	0,098	01110	3,860	0,646	0,068	04890	4,397	0,694	0,404
	0,856	0,117	0,069		2,681	0,672	0,058		1,171	0,363	0,300		2,250	0,554	0,063		0,430	0,510	0,149
02834	4,464	0,045	0,047	02829	4,752	0,035	0,127	02831	4,115	0,036	0,005	02835	6,774	0,351	0,791	02830	3,952	0,107	0,070
	0,028	0,042	0,345		1,657	0,012	0,154		1,060	0,058	0,011		0,281	0,134	0,339		1,511	0,043	0,183
04895	3,585	0,217	0,121	04894	3,983	0,245	0,095	04896	3,263	0,124	0,217	01358	3,330	0,506	0,144				
	0,494	0,632	0,135		0,132	0,570	0,143		0,385	0,355	0,294		1,501	0,434	0,100				
Sisma in direzione Y																			
00500	6,859	1,869	0,612	00941	7,009	0,863	0,853	04882	5,694	0,849	0,676	01112	4,502	0,785	0,443	00938	3,944	0,003	0,424
	0,268	0,083	0,034		0,182	0,106	0,023		0,155	0,034	0,025		0,180	0,045	0,002		0,362	0,148	0,086
04898	3,234	0,183	0,911	00939	5,115	0,335	0,587	03998	0,022	0,095	1,220	07378	0,744	0,217	0,526	04886	0,680	0,289	1,062
	0,124	0,053	0,024		0,296	0,003	0,036		0,116	0,023	0,145		0,168	0,046	0,161		0,202	0,067	0,161
04899	2,526	0,330	0,705	00937	3,245	0,258	0,348	00503	3,390	0,654	0,094	04884	2,131	0,505	0,513	00940	5,131	0,312	0,541
	0,156	0,096	0,148		0,183	0,019	0,313		0,691	0,319	0,174		0,192	0,016	0,026		0,067	0,028	0,002
04897	3,659	0,349	0,778	00934	3,889	0,440	0,166	04901	2,376	0,284	0,043	00935	2,749	0,005	0,104	02828	3,813	0,062	0,128
	0,092	0,004	0,009		0,407	0,141	0,129		0,179	0,024	0,143		0,395	0,300	0,049		0,200	0,003	0,015
02827	4,022	0,481	0,335	00910	6,450	0,363	0,395	04883	3,385	0,511	0,076	02825	5,238	0,065	0,215	02824	6,015	0,024	0,275
	0,141	0,019	0,064		0,161	0,039	0,026		0,113	0,013	0,123		0,371	0,002	0,073		0,548	0,032	0,005
00912	5,450	0,056	0,370	00504	5,806	1,153	0,206	00917	3,636	0,823	0,390	00911	5,604	0,166	0,374	02826	3,851	0,196	0,264
	0,512	0,028	0,042		0,407	0,106	0,003		0,215	0,158	0,129		0,174	0,019	0,048		0,092	0,023	0,022
02823	6,250	0,282	0,324	07412	4,302	0,046	0,550	00915	4,124	0,451	0,311	00914	4,229	0,353	0,259	00499	3,968	1,053	0,012
	0,652	0,009	0,055		0,936	0,007	0,452		0,579	0,266	0,226		0,906	0,251	0,468		0,584	0,271	0,302
01359	2,793	0,492	0,089	02822	7,132	1,219	0,462	00913	4,855	0,371	0,379	07413	1,650	0,565	0,255	04900	2,331	0,301	0,246
	0,206	0,130	0,238		0,396	0,116	0,004		0,956	0,272	0,126		0,363	0,073	0,019		0,291	0,024	0,099
04887	0,135	0,231	0,982	03999	0,086	0,239	1,430	04885	1,075	0,203	0,832	00916	2,517	0,349	0,631	02839	0,565	1,045	0,734
	0,125	0,013	0,049		0,175	0,015	0,136		0,327	0,004	0,003		0,298	0,273	0,050		0,038	0,089	0,217
02838	0,332	2,667	0,213	02837	0,380	1,822	0,538	07379	0,782	0,366	1,112	02836	0,921	2,589	0,570	01109	2,203	0,449	0,311
	0,028	0,067	0,137		0,094	0,040	0,075		0,034	0,030	0,124		0,000	0,009	0,070		0,115	0,023	0,012
04888	2,522	0,224	0,405	07414	4,192	0,691	0,329	00936	3,479	0,160	0,142	04891	0,222	1,154	0,292	07415	0,065	2,717	0,966
	0,074	0,008	0,035		0,169	0,049	0,003		0,708	0,284	0,121		0,000	0,036	0,025		0,049	0,107	0,087
01357	0,539	0,148	0,160	01356	0,901	0,266	0,196	04892	0,575	0,505	0,424	04889	1,370	0,035	0,451	02833	2,013	0,382	0,123
	0,075	0,030	0,068		0,087	0,017	0,083		0,007	0,034	0,068		0,032	0,022	0,059		0,024	0,001	0,065
02832	2,702	0,006	0,062	01111	2,247	0,462	0,359	04893	0,769	0,086	1,012	01110	0,246	0,108	0,338	04890	0,342	0,607	0,731
	0,029	0,008	0,062		0,108	0,035	0,007		0,045	0,027	0,034		0,095	0,023	0,006		0,010	0,002	0,068
02834	1,384	0,146	0,047	02829	4,842	0,121	0,058	02831	2,703	0,210	0,019	02835	1,133	0,139	0,665	02830	3,586	0,342	0,146
	0,029	0,003	0,078		0,105	0,024	0,039		0,039	0,006	0,055		0,010	0,014	0,085		0,067	0,010	0,047
04895	0,920	0,791	0,669	04894	1,069	0,208	1,074	04896	0,968	0,510	0,009	01358	1,571	0,282	0,068				
	0,049	0,002	0,080		0,064	0,043	0,070		0,087	0,040	0,037		0,081	0,062	0,147				
Piano Terra						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**							
Sisma in direzione X																			
03120	4,281	0,313	0,088	03119	3,550	0,219	0,078	01487	3,707	0,199	0,227	00757	0,186	0,344	0,263	03127	0,276	0,087	0,039

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,473	0,055	0,145		0,802	0,149	0,078		0,114	0,203	0,196		0,019	0,043	0,089		0,638	0,188	0,093
00758	0,302	0,049	0,019	03128	0,458	0,041	0,368	00756	0,564	1,760	0,163	07435	0,823	2,112	0,761	03126	0,423	0,022	0,020
	0,352	0,071	0,248		0,069	0,004	0,290		0,067	0,446	0,027		0,309	0,257	0,059		0,028	0,066	0,156
00759	0,461	0,007	0,033	03124	0,544	0,007	0,020	00760	0,554	0,004	0,034	03125	0,535	0,003	0,011	07139	4,196	0,343	0,021
	0,149	0,037	0,048		0,383	0,054	0,191		0,316	0,086	0,049		0,259	0,051	0,238		3,172	0,835	0,288
05491	0,001	0,290	0,449	03134	0,289	0,514	0,140	03133	0,040	0,133	0,187	05493	0,162	0,539	0,621	03129	0,751	2,262	0,447
	0,143	0,086	0,122		0,634	0,103	0,486		0,097	0,196	0,003		0,044	0,046	0,133		0,093	0,391	0,102
03117	2,639	0,038	0,013	01486	3,071	0,068	0,189	03118	3,218	0,225	0,075	00754	0,368	0,265	0,022	05489	0,211	0,160	0,489
	0,451	0,045	0,289		0,135	0,167	0,043		0,068	0,069	0,051		0,409	0,542	0,000		0,118	0,067	0,260
07433	4,649	1,298	0,122	03933	0,156	0,033	0,893	07398	1,696	0,266	1,205	05490	1,350	0,071	1,055	00100	0,486	0,209	0,069
	2,551	0,510	0,102		0,442	0,130	0,119		0,467	0,093	0,111		0,191	0,016	0,007		0,796	0,229	0,123
07399	0,649	0,027	0,494	07432	0,254	0,696	0,344	01482	0,323	0,056	0,076	01483	0,768	0,013	0,137	07137	2,062	0,982	0,637
	0,617	0,123	0,166		0,684	0,938	0,636		1,862	1,072	0,060		0,163	0,278	0,251		0,728	0,254	0,098
03113	0,484	0,090	0,267	03114	1,074	0,105	0,039	01480	1,434	0,018	0,241	03115	1,758	0,216	0,084	01484	1,588	0,062	0,188
	0,010	0,275	0,339		0,913	0,356	0,125		0,141	0,215	0,210		0,132	0,053	0,203		0,475	0,142	0,361
01485	2,251	0,028	0,153	03116	2,109	0,093	0,104	03934	0,040	0,070	0,705	05492	0,289	0,239	0,756	03123	0,589	0,002	0,002
	0,523	0,103	0,059		0,565	0,033	0,154		0,299	0,071	0,242		0,168	0,185	0,194		0,088	0,089	0,159
03122	0,603	0,054	0,009	01481	0,358	0,082	0,288	03935	0,067	0,016	0,615	03132	0,036	0,689	0,125	03131	0,059	0,543	0,357
	0,777	0,164	0,044		0,094	0,211	0,077		0,444	0,142	0,294		0,025	0,075	0,069		0,006	0,048	0,059
03130	0,309	1,567	0,503	00755	0,011	0,543	0,348	00473	0,572	0,067	0,028	00761	0,584	0,028	0,048	03121	0,560	0,012	0,022
	0,021	0,117	0,094		0,189	0,563	0,037		1,825	0,433	0,112		0,448	0,085	0,231		0,370	0,059	0,032
07434	0,512	0,135	0,014																
	1,567	0,313	0,030																
Sisma in direzione Y																			
03120	1,041	0,331	0,052	03119	0,775	0,220	0,125	01487	0,460	0,338	0,144	00757	0,759	0,652	0,555	03127	0,264	0,276	0,053
	0,032	0,028	0,072		0,075	0,025	0,047		0,061	0,057	0,042		0,158	0,014	0,010		0,187	0,063	0,056
00758	0,247	0,097	0,248	03128	0,603	0,058	0,495	00756	0,925	1,995	0,592	07435	1,262	2,668	1,114	03126	0,128	0,062	0,083
	0,038	0,008	0,056		0,181	0,042	0,031		0,117	0,181	0,018		0,049	0,187	0,004		0,038	0,021	0,057
00759	0,145	0,036	0,202	03124	0,196	0,100	0,039	00760	0,200	0,010	0,207	03125	0,181	0,036	0,067	07139	0,736	0,022	0,032
	0,124	0,006	0,042		0,013	0,021	0,080		0,048	0,030	0,027		0,093	0,017	0,098		0,462	0,139	0,061
05491	0,103	0,429	0,508	03134	0,416	0,364	0,226	03133	0,012	0,192	0,214	05493	0,245	0,699	0,679	03129	0,993	2,455	0,572
	0,028	0,004	0,057		0,034	0,035	0,071		0,006	0,054	0,044		0,034	0,009	0,047		0,076	0,082	0,014
03117	0,339	0,123	0,005	01486	0,395	0,005	0,148	03118	0,800	0,105	0,018	00754	0,155	0,500	0,392	05489	0,099	0,219	0,612
	0,006	0,004	0,155		0,075	0,049	0,092		0,137	0,017	0,099		0,025	0,112	0,008		0,001	0,006	0,039
07433	1,627	0,138	0,072	03933	0,016	0,037	0,873	07398	0,888	0,174	0,820	05490	0,401	0,001	0,823	00100	0,277	0,070	0,322
	0,278	0,056	0,039		0,072	0,022	0,086		0,071	0,014	0,121		0,022	0,013	0,096		0,050	0,024	0,053
07399	0,512	0,044	0,532	07432	0,848	0,970	0,522	01482	0,158	0,013	0,101	01483	0,041	0,187	0,151	07137	0,953	0,236	0,424
	0,142	0,028	0,035		0,011	0,067	0,018		0,176	0,110	0,133		0,014	0,113	0,145		0,085	0,060	0,155
03113	1,253	0,095	0,323	03114	0,468	0,005	0,018	01480	0,404	0,032	0,615	03115	0,221	0,110	0,034	01484	0,204	0,073	0,140
	0,031	0,028	0,198		0,061	0,080	0,036		0,040	0,022	0,088		0,080	0,019	0,045		0,014	0,115	0,028
01485	0,210	0,033	0,095	03116	0,251	0,024	0,072	03934	0,039	0,056	0,847	05492	0,067	0,247	0,851	03123	0,462	0,046	0,022
	0,020	0,029	0,047		0,030	0,021	0,010		0,060	0,025	0,062		0,010	0,032	0,069		0,136	0,032	0,011
03122	0,388	0,252	0,085	01481	0,056	0,146	0,454	03935	0,064	0,052	0,743	03132	0,071	1,012	0,106	03131	0,070	0,773	0,365
	0,170	0,048	0,071		0,015	0,008	0,049		0,065	0,023	0,043		0,004	0,063	0,049		0,003	0,062	0,039
03130	0,383	1,826	0,531	00755	0,212	0,744	0,488	00473	0,580	0,029	0,122	00761	0,305	0,233	0,276	03121	0,837	0,215	0,011
	0,008	0,084	0,027		0,086	0,093	0,028		0,600	0,157	0,076		0,008	0,053	0,065		0,214	0,010	0,058
07434	1,395	0,359	0,033																
	0,538	0,108	0,004																
Piano Terra						**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**							
Sisma in direzione X																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00762	0,434	0,062	0,076	04493	0,510	0,068	0,120	00473	0,613	0,012	0,041	00694	0,280	0,003	0,302	00693	0,343	0,008	0,319
	1,116	0,297	0,067		0,651	0,084	0,185		1,841	0,574	0,024		0,311	0,029	0,047		0,250	0,006	0,055
04527	0,300	0,022	0,305	04526	0,257	0,006	0,318	00695	0,306	0,000	0,293	04495	0,298	0,030	0,165	00758	0,212	0,130	0,112
	0,336	0,081	0,001		0,488	0,112	0,012		0,500	0,066	0,035		0,322	0,073	0,016		0,261	0,061	0,090
00759	0,453	0,009	0,163	00692	0,354	0,015	0,308	00696	0,314	0,045	0,283	00467	0,352	0,103	0,124	04490	0,300	0,083	0,226
	0,059	0,270	0,106		0,255	0,053	0,028		0,502	0,086	0,003		0,998	0,264	0,050		0,574	0,144	0,059
00772	0,248	0,143	0,150	00782	0,126	0,035	0,538	00783	0,057	0,068	0,660	04498	0,094	0,119	0,701	00689	0,627	0,056	0,274
	0,712	0,161	0,020		0,066	0,015	0,032		0,059	0,018	0,040		0,133	0,007	0,025		0,220	0,119	0,011
04491	0,584	0,075	0,284	04529	0,450	0,035	0,302	00690	0,540	0,027	0,304	00691	0,440	0,030	0,305	00100	0,414	0,017	0,458
	0,031	0,013	0,111		0,151	0,001	0,003		0,270	0,157	0,055		0,170	0,029	0,031		0,795	0,361	0,125
04492	0,159	0,139	0,601	00046	0,690	0,161	0,245	00773	0,499	0,080	0,280	00754	0,188	0,213	0,501	04528	0,370	0,006	0,304
	0,178	0,091	0,077		0,695	0,277	0,011		0,100	0,027	0,006		0,335	0,274	0,148		0,248	0,042	0,007
00761	0,610	0,032	0,136	04500	0,265	0,132	0,144	04499	0,273	0,027	0,147	00760	0,482	0,040	0,160	04494	0,384	0,029	0,170
	0,197	0,267	0,114		0,283	0,093	0,003		0,481	0,124	0,040		0,355	0,101	0,080		0,609	0,205	0,084
04496	0,236	0,292	0,173	04497	0,365	0,566	0,459	00757	0,003	0,841	0,037	00755	0,001	0,663	0,374	00756	0,155	0,862	0,317
	0,201	0,022	0,011		0,176	0,013	0,025		0,052	0,087	0,085		0,154	0,122	0,072		0,250	0,131	0,082
00763	0,301	0,039	0,066	00764	0,215	0,070	0,063	04502	0,194	0,230	0,480	00781	0,164	0,002	0,445	04501	0,306	0,306	0,266
	0,822	0,185	0,005		0,724	0,168	0,019		0,141	0,032	0,027		0,084	0,015	0,020		0,200	0,054	0,033
04506	0,261	0,172	0,303	04505	0,278	0,145	0,195	00779	0,146	0,035	0,290	00780	0,127	0,064	0,365	04507	0,154	0,041	0,402
	0,172	0,047	0,018		0,259	0,081	0,006		0,085	0,004	0,014		0,090	0,018	0,017		0,107	0,024	0,019
00765	0,235	0,046	0,076	04503	0,234	0,037	0,135	04504	0,251	0,026	0,145	04525	0,347	0,058	0,257	04524	0,348	0,020	0,242
	0,672	0,134	0,007		0,593	0,122	0,019		0,395	0,111	0,017		0,066	0,011	0,008		0,187	0,028	0,000
00778	0,213	0,017	0,271	04511	0,227	0,016	0,308	00774	0,417	0,096	0,249	04510	0,272	0,094	0,227	04509	0,266	0,064	0,174
	0,085	0,003	0,006		0,133	0,037	0,013		0,020	0,022	0,002		0,221	0,063	0,008		0,337	0,090	0,003
00766	0,269	0,024	0,068	00767	0,238	0,064	0,071	04508	0,234	0,018	0,175	04522	0,272	0,021	0,226	00768	0,269	0,048	0,089
	0,639	0,130	0,003		0,628	0,139	0,003		0,495	0,106	0,010		0,407	0,093	0,002		0,629	0,126	0,006
04512	0,222	0,032	0,165	04521	0,285	0,050	0,219	04523	0,311	0,012	0,231	04516	0,245	0,038	0,272	04515	0,273	0,037	0,238
	0,564	0,111	0,002		0,573	0,111	0,009		0,282	0,064	0,005		0,098	0,025	0,006		0,177	0,046	0,007
00777	0,226	0,050	0,252	04514	0,280	0,004	0,198	04513	0,264	0,031	0,180	00771	0,243	0,044	0,115	00769	0,195	0,040	0,066
	0,075	0,015	0,002		0,282	0,072	0,002		0,414	0,095	0,002		0,651	0,146	0,000		0,624	0,129	0,001
04517	0,260	0,026	0,205	00776	0,279	0,063	0,230	00770	0,250	0,029	0,118	04518	0,283	0,023	0,199	04520	0,299	0,028	0,245
	0,487	0,105	0,003		0,067	0,011	0,006		0,642	0,128	0,009		0,346	0,081	0,002		0,131	0,027	0,007
04519	0,301	0,021	0,216	00775	0,357	0,071	0,243												
	0,231	0,052	0,003		0,052	0,010	0,011												
Sisma in direzione Y																			
00762	0,074	0,024	0,390	04493	0,231	0,110	0,510	00473	0,237	0,375	0,269	00694	3,098	0,010	0,443	00693	3,039	0,095	0,424
	0,248	0,079	0,029		0,073	0,006	0,082		0,610	0,222	0,012		0,428	0,202	0,061		0,578	0,163	0,070
04527	2,803	0,150	0,580	04526	3,037	0,238	0,808	00695	3,467	0,187	0,561	04495	0,365	0,090	0,933	00758	0,157	0,380	0,792
	0,090	0,091	0,020		0,125	0,034	0,007		0,721	0,307	0,003		0,071	0,010	0,030		0,040	0,007	0,007
00759	0,484	0,001	0,734	00692	2,824	0,059	0,065	00696	4,061	0,543	0,638	00467	4,092	1,098	0,442	04490	3,567	0,596	0,592
	0,186	0,100	0,038		0,371	0,188	0,100		0,327	0,449	0,089		0,453	0,110	0,027		0,154	0,002	0,052
00772	3,203	0,802	0,465	00782	0,554	0,170	0,713	00783	0,188	0,116	0,191	04498	0,348	0,412	0,248	00689	2,682	0,155	0,203
	0,381	0,125	0,038		0,051	0,015	0,020		0,184	0,020	0,037		0,045	0,015	0,038		0,068	0,319	0,100
04491	2,503	0,343	0,228	04529	2,411	0,167	0,055	00690	2,743	0,104	0,260	00691	2,661	0,107	0,292	00100	0,251	0,077	0,523
	0,084	0,009	0,101		0,062	0,026	0,044		0,442	0,250	0,092		0,334	0,141	0,063		0,067	0,054	0,044
04492	0,018	0,200	0,548	00046	2,649	0,681	0,132	00773	2,403	0,505	0,163	00754	0,195	0,339	0,473	04528	2,584	0,113	0,484
	0,083	0,009	0,014		0,887	0,309	0,124		0,294	0,083	0,027		0,011	0,077	0,037		0,064	0,082	0,030
00761	0,436	0,221	0,575	04500	0,729	0,319	0,968	04499	0,788	0,164	0,904	00760	0,396	0,046	0,604	04494	0,055	0,089	0,745
	0,080	0,180	0,066		0,052	0,015	0,016		0,047	0,030	0,017		0,020	0,062	0,046		0,082	0,051	0,003
04496	0,384	0,439	1,019	04497	0,058	0,804	0,603	00757	0,519	0,778	0,879	00755	0,097	0,680	0,071	00756	0,467	1,022	0,720

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,062	0,002	0,025		0,056	0,019	0,024		0,098	0,079	0,012		0,032	0,017	0,030		0,036	0,035	0,034
00763	0,562	0,056	0,412	00764	0,673	0,258	0,336	04502	0,649	0,426	0,360	00781	0,729	0,103	0,761	04501	0,501	0,530	0,903
	0,104	0,025	0,004		0,070	0,022	0,008		0,028	0,017	0,021		0,030	0,012	0,020		0,045	0,011	0,016
04506	0,901	0,416	0,823	04505	0,955	0,389	0,898	00779	1,126	0,141	0,806	00780	0,935	0,183	0,818	04507	0,942	0,273	0,780
	0,035	0,009	0,016		0,044	0,012	0,015		0,028	0,009	0,021		0,022	0,004	0,020		0,025	0,011	0,018
00765	1,068	0,202	0,514	04503	1,061	0,220	0,746	04504	1,029	0,284	0,900	04525	1,980	0,341	0,544	04524	2,194	0,191	0,564
	0,061	0,012	0,005		0,056	0,017	0,014		0,049	0,014	0,019		0,077	0,028	0,019		0,043	0,012	0,013
00778	1,289	0,255	0,786	04511	1,199	0,315	0,781	00774	2,167	0,374	0,209	04510	1,238	0,356	0,829	04509	1,301	0,333	0,865
	0,038	0,006	0,021		0,034	0,009	0,016		0,177	0,058	0,023		0,039	0,011	0,014		0,047	0,013	0,016
00766	1,459	0,158	0,328	00767	1,501	0,615	0,410	04508	1,321	0,288	0,865	04522	2,436	0,250	0,775	00768	1,837	0,422	0,477
	0,066	0,017	0,002		0,076	0,015	0,001		0,058	0,013	0,017		0,058	0,018	0,019		0,096	0,019	0,002
04512	1,581	0,318	0,712	04521	2,524	0,455	0,702	04523	2,328	0,175	0,666	04516	1,470	0,309	0,749	04515	1,531	0,304	0,758
	0,078	0,017	0,014		0,115	0,043	0,028		0,051	0,027	0,014		0,044	0,010	0,016		0,037	0,012	0,014
00777	1,446	0,301	0,753	04514	1,606	0,310	0,807	04513	1,657	0,330	0,835	00771	2,747	0,403	0,416	00769	2,034	0,580	0,175
	0,054	0,011	0,019		0,043	0,015	0,014		0,055	0,016	0,018		0,245	0,079	0,022		0,119	0,025	0,003
04517	2,031	0,352	0,817	00776	1,655	0,321	0,680	00770	2,263	0,473	0,473	04518	1,998	0,276	0,782	04520	1,796	0,279	0,655
	0,070	0,022	0,023		0,073	0,015	0,020		0,157	0,031	0,012		0,049	0,016	0,017		0,040	0,015	0,016
04519	1,914	0,250	0,710	00775	1,869	0,392	0,591												
	0,040	0,013	0,012		0,100	0,020	0,018												
Piano Terra						**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**							
Sisma in direzione X																			
00681	2,612	0,045	0,121	04459	2,668	0,021	0,091	00680	2,868	0,001	0,110	00703	2,552	0,016	0,076	00682	2,375	0,021	0,116
	0,288	0,003	0,018		0,272	0,019	0,056		0,398	0,005	0,060		0,290	0,034	0,053		0,325	0,036	0,048
00702	2,359	0,037	0,069	04460	2,268	0,002	0,095	00683	2,188	0,038	0,134	00704	2,726	0,029	0,063	04458	2,963	0,007	0,105
	0,258	0,043	0,026		0,255	0,007	0,040		0,260	0,015	0,016		0,350	0,006	0,046		0,453	0,075	0,022
00679	3,200	0,104	0,071	04456	3,109	0,345	0,112	00103	3,264	0,652	0,010	00684	1,937	0,028	0,120	00700	1,951	0,044	0,076
	0,060	0,383	0,077		0,778	0,194	0,162		1,774	0,495	0,045		0,180	0,005	0,058		0,184	0,043	0,020
00701	2,177	0,018	0,081	00685	1,726	0,011	0,125	04461	1,851	0,014	0,098	00044	1,454	0,281	0,142	00056	1,375	0,303	0,085
	0,251	0,047	0,060		0,214	0,050	0,009		0,181	0,010	0,009		0,140	0,057	0,008		0,125	0,025	0,042
04457	1,436	0,135	0,090	00699	1,729	0,016	0,081	04462	1,592	0,008	0,115	00686	1,540	0,016	0,165	00705	2,933	0,033	0,138
	0,047	0,014	0,026		0,150	0,026	0,051		0,054	0,002	0,006		0,104	0,176	0,072		0,476	0,016	0,093
00698	1,533	0,032	0,019	00045	1,364	0,277	0,032	00697	3,107	0,621	0,077	00104	2,976	0,722	0,144				
	0,065	0,005	0,001		0,060	0,021	0,029		1,437	0,287	0,071		1,077	0,173	0,053				
Sisma in direzione Y																			
00681	2,724	0,030	0,031	04459	2,531	0,002	0,036	00680	0,012	0,036	0,038	00703	2,247	0,077	0,028	00682	2,723	0,034	0,025
	0,060	0,076	0,003		0,073	0,039	0,025		0,214	0,017	0,014		0,057	0,032	0,022		0,122	0,020	0,002
00702	2,398	0,026	0,018	04460	2,514	0,001	0,022	00683	2,598	0,009	0,031	00704	2,231	0,027	0,032	04458	2,546	0,017	0,028
	0,061	0,022	0,010		0,048	0,044	0,021		0,121	0,026	0,047		0,151	0,022	0,046		0,221	0,069	0,104
00679	1,059	0,099	0,106	04456	2,613	0,120	0,008	00103	0,103	0,180	0,013	00684	2,534	0,021	0,030	00700	2,358	0,038	0,006
	0,632	0,031	0,106		0,204	0,172	0,207		1,098	0,404	0,142		0,157	0,075	0,087		0,058	0,010	0,066
00701	2,341	0,034	0,026	00685	2,422	0,020	0,043	04461	2,401	0,004	0,027	00044	2,403	0,483	0,077	00056	2,193	0,433	0,035
	0,056	0,032	0,047		0,174	0,011	0,082		0,049	0,030	0,052		0,555	0,205	0,082		0,299	0,060	0,099
04457	2,271	0,239	0,045	00699	2,280	0,020	0,029	04462	2,309	0,004	0,035	00686	2,421	0,071	0,083	00705	2,057	0,009	0,089
	0,024	0,030	0,159		0,089	0,000	0,072		0,191	0,033	0,087		0,428	0,293	0,109		0,140	0,016	0,047
00698	2,211	0,007	0,061	00045	2,165	0,487	0,076	00697	2,621	0,524	0,075	00104	2,066	0,471	0,147				
	0,099	0,001	0,095		0,022	0,028	0,069		0,637	0,127	0,080		0,299	0,086	0,059				

LEGENDA:

σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.

σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.

τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.

Pareti - tensioni per effetto del sisma

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]

σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
τ_L Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

PILASTRI (AC) - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione) allo SLU

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Piano Sesto														
Pilastro Acciaio 26	0%	91 783	246	-426	826	51.82[S]	PLS	Max	111 120	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	91 115	246	-203	399	NS	PLS	Max	111 141	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	90 395	206	-27	-32	NS	PLS	Max	111 163	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			118					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 40	0%	66 661	246	-1 042	826	40.35[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	246	-512	399	83.00[S]	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	206	-31	-32	NS	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			276					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 9	0%	66 507	89	543	-336	89.72[S]	PLS	Max	111 823	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 839	89	257	-181	NS	PLS	Max	111 829	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 119	73	-30	-31	NS	PLS	Max	111 837	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			147					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 45	0%	66 661	12	1 040	61	95.76[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	12	510	30	NS	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	4	-	-	21.60[S]	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-50					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 33	0%	46 430	105	425	382	91.37[S]	PLS	Max	112 030	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	45 762	105	202	178	NS	PLS	Max	112 037	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	45 042	101	26	25	NS	PLS	Max	112 044	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			118					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 16	0%	91 783	246	-203	-863	55.61[S]	PLS	Max	111 120	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			63					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	91 115	246	102	-436	NS	PLS	Max	111 141	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			63					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	90 395	206	2	-69	NS	PLS	Max	111 163	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			52					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 6	0%	66 661	246	543	-853	48.02[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	246	257	-426	97.34[S]	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	206	-30	-59	NS	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			143					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 42	0%	105 281	-	-	-	13.39[V]	PLS	Max	110 700	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	104 412	-	-	-	13.50[V]	PLS	Max	110 727	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	103 476	-	-	-	13.63[V]	PLS	Max	110 756	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 28	0%	145 339	-	-	-	9.70[V]	PLS	Max	109 369	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	144 470	-	-	-	9.76[V]	PLS	Max	109 414	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	143 534	-	-	-	9.82[V]	PLS	Max	109 462	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 30	0%	105 685	-	-	-	13.34[V]	PLS	Max	110 688	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	104 816	-	-	-	13.45[V]	PLS	Max	110 715	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	103 880	-	-	-	13.57[V]	PLS	Max	110 744	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 25	0%	46 649	302	-426	992	44.70[S]	PLS	Max	112 028	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	45 981	302	-203	482	92.29[S]	PLS	Max	112 035	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	45 261	256	-27	-31	NS	PLS	Max	112 042	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			118					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 47	0%	34 380	105	1 040	382	60.89[S]	PLS	Max	112 155	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			321					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	33 712	105	510	178	NS	PLS	Max	112 162	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			321					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	32 992	101	29	25	NS	PLS	Max	112 169	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			277					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 18	0%	91 783	137	202	-509	88.13[S]	PLS	Max	111 120	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			64					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	91 115	137	104	-263	NS	PLS	Max	111 141	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			64					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	90 395	110	2	-62	NS	PLS	Max	111 163	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			53					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 39	0%	34 070	302	-1 043	992	35.88[S]	PLS	Max	112 158	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			318					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	20 312	-	-	-	69.41[V]	PLS	Max	112 300	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-1					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	32 682	256	28	-31	NS	PLS	Max	112 172	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			274					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 8	0%	66 661	137	543	-499	70.44[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	137	257	-253	NS	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	110	-30	-52	NS	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			143					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 44	0%	66 661	37	1 040	145	83.23[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	37	510	72	NS	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	22	29	-3	NS	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			276					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 15	0%	46 649	302	-205	-1 012	48.14[S]	PLS	Max	112 028	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			64					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	45 981	302	-105	-502	96.76[S]	PLS	Max	112 035	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			64					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	45 261	256	-3	-51	NS	PLS	Max	112 042	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			53					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 32	0%	90 440	57	426	222	NS	PLS	Max	111 162	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	89 772	57	203	111	NS	PLS	Max	111 183	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	89 052	55	27	-	NS	PLS	Max	111 205	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			118					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 5	0%	34 070	302	544	-1 005	42.26[S]	PLS	Max	112 158	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	33 402	302	258	-495	86.45[S]	PLS	Max	112 165	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	32 682	256	31	-44	NS	PLS	Max	112 172	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			143					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 27	0%	145 339	-	-	-	9.70[V]	PLS	Max	109 369	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	144 470	-	-	-	9.76[V]	PLS	Max	109 414	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	143 534	-	-	-	9.82[V]	PLS	Max	109 462	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 41	0%	66 661	193	-1 040	641	46.95[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	193	-510	310	96.49[S]	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	159	-29	-26	NS	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			276					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 10	0%	30 286	31	543	153	NS	PLS	Max	112 197	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	29 618	31	257	-74	NS	PLS	Max	112 204	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	28 898	19	-29	-15	NS	PLS	Max	112 211	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			147					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 46	0%	66 661	57	1 040	222	74.31[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	65 993	57	510	111	NS	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			320					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	-5	-	-	21.60[S]	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-50					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 17	0%	91 783	193	-202	-679	68.83[S]	PLS	Max	111 120	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			65					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	91 115	193	-103	-348	NS	PLS	Max	111 141	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			65					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	90 395	159	-3	-64	NS	PLS	Max	111 163	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			54					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 7	0%	66 661	193	543	-668	57.60[S]	PLS	Max	111 821	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	65 993	193	257	-337	NS	PLS	Max	111 828	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			155					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	65 273	159	-30	-53	NS	PLS	Max	111 835	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			143					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 43	0%	105 281	-	-	-	13.39[V]	PLS	Max	110 700	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	104 412	-	-	-	13.50[V]	PLS	Max	110 727	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	103 476	-	-	-	13.63[V]	PLS	Max	110 756	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 29	0%	145 336	-	-	-	9.70[V]	PLS	Max	109 369	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	144 468	-	-	-	9.76[V]	PLS	Max	109 414	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	143 532	-	-	-	9.82[V]	PLS	Max	109 462	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 19	0%	90 615	89	203	-345	NS	PLS	Max	111 157	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			65					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	89 947	89	103	-190	NS	PLS	Max	111 177	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			65					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	141 681	-	-7	-56	NS	PLS	Max	109 556	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			-					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Pilastro Acciaio 31	0%	90 442	12	426	61	NS	PLS	Max	111 162	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	50%	89 774	12	203	30	NS	PLS	Max	111 183	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			139					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
	100%	89 054	3	27	-	NS	PLS	Max	111 205	273 408	0,000	1 808	7	1 409 866
			118					Min	53 418	682 282	0,000	4 512	20	
Piano Quinto														
Pilastro Acciaio 36	0%	67 230	10	378	33	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			114					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	10	182	17	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			114					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	65 701	-	-	-	30.63[V]	PLS	Max	194 202	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			23					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 3	0%	67 230	9	-326	-60	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			90					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	9	-154	-43	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			90					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	103 449	-	-4	-42	NS	PLS	Max	193 648	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-9					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 5	0%	113 827	397	-175	-371	NS	PLS	Max	193 250	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			177					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	112 874	340	-188	-368	NS	PLS	Max	193 287	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			158					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	111 850	340	-524	-1 014	72.93[S]	PLS	Max	193 326	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			158					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 41	0%	158 945	262	431	215	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			444					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	194	415	-193	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			324					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	103 835	-	-	-	19.38[V]	PLS	Max	193 633	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			12					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 21	0%	92 345	10	329	32	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 392	10	157	16	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	90 368	10	20	-1	NS	PLS	Max	193 886	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 27	0%	180 188	262	231	215	NS	PLS	Max	190 704	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 235	194	161	-193	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			125					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	295 223	-	-	-	6.82[V]	PLS	Max	183 854	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			11					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 13	0%	92 343	9	309	-70	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 390	9	146	-53	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	143 489	-	2	-57	NS	PLS	Max	192 112	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 10	0%	79 662	66	-173	134	NS	PLS	Max	194 023	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			178					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	78 709	55	-189	-15	NS	PLS	Max	194 035	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	77 685	55	-526	-151	NS	PLS	Max	194 048	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 46	0%	158 945	76	427	129	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			442					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	62	414	-41	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			322					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	68	1 019	-201	NS	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			378					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 11	0%	92 222	8	308	-46	NS	PLS	Max	193 862	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 269	8	145	-36	NS	PLS	Max	193 874	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	143 300	-10	3	-37	NS	PLS	Max	192 119	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			1					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 1	0%	67 127	10	-329	-59	NS	PLS	Max	194 184	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			89					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 174	10	-155	-43	NS	PLS	Max	194 196	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			89					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	103 287	-	1	-42	NS	PLS	Max	193 654	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-7					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 17	0%	180 188	262	159	-288	NS	PLS	Max	190 704	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 235	222	-24	-285	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			53					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 211	222	-203	-711	NS	PLS	Max	190 780	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			53					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 38	0%	67 230	11	375	38	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			112					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	11	181	18	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			112					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	65 253	11	23	-1	NS	PLS	Max	194 208	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			112					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 23	0%	92 343	9	328	33	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 390	9	155	16	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	90 749	-	-	-	22.18[V]	PLS	Max	193 881	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			7					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 7	0%	158 945	262	-173	-280	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			178					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	222	-188	-277	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	222	-525	-703	96.46[S]	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 43	0%	158 945	122	429	154	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			442					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	92	416	-70	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			322					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	101	1 021	-309	NS	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			378					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 29	0%	180 185	122	229	154	NS	PLS	Max	190 705	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 232	92	160	-70	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			125					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	296 872	-	-	-	6.78[V]	PLS	Max	183 748	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			8					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 31	0%	177 564	29	228	128	NS	PLS	Max	190 805	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	176 611	26	137	46	NS	PLS	Max	190 842	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			154					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	222 598	-	-	-	9.04[V]	PLS	Max	188 527	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			8					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 35	0%	67 230	10	380	32	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			115					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	10	182	16	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			115					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	99 386	-	-	-	20.25[V]	PLS	Max	193 770	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			32					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 2	0%	67 230	10	-328	-60	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			90					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	10	-155	-44	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			90					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	103 449	-	-3	-42	NS	PLS	Max	193 648	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-6					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 19	0%	177 914	120	157	-216	NS	PLS	Max	190 792	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			68					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	176 961	90	57	-137	NS	PLS	Max	190 828	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			34					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	175 937	99	206	-380	NS	PLS	Max	190 868	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			52					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 20	0%	83 095	11	331	-33	NS	PLS	Max	193 979	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			98					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	82 142	11	156	-17	NS	PLS	Max	193 991	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			98					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	81 118	11	19	-3	NS	PLS	Max	194 004	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			98					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 26	0%	180 188	342	232	267	NS	PLS	Max	190 704	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 235	293	122	-266	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			156					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	240 022	-	-	-	8.38[V]	PLS	Max	187 406	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			9					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 40	0%	158 945	342	432	267	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			445					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	262	416	-242	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			325					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 777	-	-	-	8.06[V]	PLS	Max	186 779	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			31					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 12	0%	92 343	10	308	-70	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 390	10	145	-54	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	143 489	-	1	-57	NS	PLS	Max	192 112	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			1					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 9	0%	158 650	122	-173	-217	NS	PLS	Max	191 531	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			178					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 697	101	-188	-141	NS	PLS	Max	191 567	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 673	101	-525	-372	NS	PLS	Max	191 606	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 45	0%	158 945	29	428	128	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			442					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	25	385	43	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			370					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	26	1 020	-63	NS	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			378					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 33	0%	120 273	136	228	152	NS	PLS	Max	193 003	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			183					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	119 320	100	163	115	NS	PLS	Max	193 039	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			123					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	118 296	120	435	383	NS	PLS	Max	193 079	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			154					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 16	0%	180 188	342	159	-340	NS	PLS	Max	190 704	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			70					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 235	293	25	-339	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			54					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 211	293	-204	-873	94.87[S]	PLS	Max	190 780	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			54					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 37	0%	67 230	9	376	33	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			113					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	9	181	16	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			113					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	65 253	9	21	-1	NS	PLS	Max	194 208	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			113					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 22	0%	92 343	10	328	33	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 390	10	156	17	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	137 813	-	-	-	14.60[V]	PLS	Max	192 330	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			11					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 4	0%	67 230	11	-325	-65	NS	PLS	Max	194 183	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			91					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	66 277	11	-154	-45	NS	PLS	Max	194 195	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			91					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	103 449	-	-6	-42	NS	PLS	Max	193 648	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-8					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 6	0%	158 945	342	-173	-332	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			178					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	293	-188	-331	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	293	-525	-865	82.48[S]	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 42	0%	158 945	203	429	191	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			443					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	159	414	-127	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			323					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	173	1 018	-472	95.84[S]	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			379					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 28	0%	180 188	203	231	191	NS	PLS	Max	190 704	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 235	159	162	-127	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			125					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 211	173	432	-472	NS	PLS	Max	190 780	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			156					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 34	0%	60 037	11	383	31	NS	PLS	Max	194 275	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			114					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	59 084	11	185	15	NS	PLS	Max	194 287	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			114					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	58 060	11	23	-1	NS	PLS	Max	194 300	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			114					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 14	0%	92 343	11	309	-75	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			93					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 390	11	145	-55	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			93					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	143 489	-	-3	-57	NS	PLS	Max	192 112	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			3					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 30	0%	178 714	71	228	-129	NS	PLS	Max	190 761	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	177 761	55	159	-13	NS	PLS	Max	190 798	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			125					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	106 987	-	-	-	18.81[V]	PLS	Max	193 512	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			4					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 18	0%	180 188	203	157	-263	NS	PLS	Max	190 704	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 235	159	56	-199	NS	PLS	Max	190 741	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			35					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 211	173	-201	-544	NS	PLS	Max	190 780	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			53					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 47	0%	102 556	136	426	152	NS	PLS	Max	193 682	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			442					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	101 603	100	415	115	NS	PLS	Max	193 719	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			322					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	100 579	120	1 019	383	NS	PLS	Max	193 755	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			378					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 25	0%	137 022	397	232	324	NS	PLS	Max	192 360	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			186					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	136 069	340	121	-321	NS	PLS	Max	192 397	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			157					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	135 045	340	-430	-967	78.58[S]	PLS	Max	192 436	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			157					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 39	0%	113 827	397	433	324	NS	PLS	Max	193 250	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			446					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	112 874	303	415	-293	NS	PLS	Max	193 287	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			326					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	111 850	340	-1 020	-967	63.42[S]	PLS	Max	193 326	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			382					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 24	0%	92 343	11	328	38	NS	PLS	Max	193 860	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	91 390	11	155	18	NS	PLS	Max	193 873	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	90 749	-	-	-	22.18[V]	PLS	Max	193 881	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			7					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 8	0%	158 945	203	-173	-256	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			178					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	173	-188	-206	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	173	-525	-537	NS	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			159					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 44	0%	158 945	71	428	127	NS	PLS	Max	191 519	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			442					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	157 992	55	415	-11	NS	PLS	Max	191 556	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			322					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	156 968	60	1 020	-144	NS	PLS	Max	191 595	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			378					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 15	0%	137 022	397	158	-379	NS	PLS	Max	192 360	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	136 069	340	-24	-376	NS	PLS	Max	192 397	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			53					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	135 045	340	-203	-1 022	82.36[S]	PLS	Max	192 436	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			53					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 32	0%	177 557	76	228	129	NS	PLS	Max	190 805	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			185					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	176 604	62	159	-41	NS	PLS	Max	190 842	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			125					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	222 588	-	-	-	9.04[V]	PLS	Max	188 528	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			8					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Piano Quarto														
Pilastro Acciaio 45	0%	251 230	55	257	228	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			148					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	46	218	52	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	46	464	-126	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 16	0%	268 593	130	82	-292	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			37					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	267 640	118	44	-165	NS	PLS	Max	185 629	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			30					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 616	118	158	-403	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			30					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 33	0%	194 117	40	126	-251	NS	PLS	Max	190 170	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	193 164	40	90	-57	NS	PLS	Max	190 207	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	192 140	23	253	-166	NS	PLS	Max	190 246	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 37	0%	159 514	27	291	93	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			70					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	158 561	-5	172	-3	NS	PLS	Max	191 534	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 537	10	386	-33	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			106					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 22	0%	180 748	28	134	74	NS	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			50					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 795	-3	101	-3	NS	PLS	Max	190 720	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			85					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 771	13	333	-33	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			95					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 4	0%	159 514	28	-96	-169	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			42					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	264 541	-	-21	-108	NS	PLS	Max	185 829	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			6					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 537	11	-329	-102	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			93					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 6	0%	251 230	130	-112	-286	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			70					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	250 277	118	-49	-159	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			63					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	118	-194	-397	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			63					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 42	0%	251 230	100	257	206	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			148					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	98	214	7	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			128					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	96	464	-195	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 28	0%	268 593	100	127	206	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	267 640	100	91	9	NS	PLS	Max	185 629	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 616	96	254	-195	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 34	0%	142 175	12	289	43	NS	PLS	Max	192 163	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			68					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	141 222	8	156	-12	NS	PLS	Max	192 199	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			6					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	140 198	8	392	-31	NS	PLS	Max	192 238	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			104					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 14	0%	180 748	28	100	-177	NS	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			42					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	312 885	-	5	-125	NS	PLS	Max	182 463	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			2					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 771	11	313	-110	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			91					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 18	0%	268 593	100	85	-313	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			37					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	400 349	-	9	-160	NS	PLS	Max	174 762	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			1					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 616	96	160	-302	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			30					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 30	0%	266 401	74	126	-225	NS	PLS	Max	185 709	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	265 448	74	92	-51	NS	PLS	Max	185 770	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			71					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	264 424	70	253	-134	NS	PLS	Max	185 836	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 47	0%	170 729	40	257	-251	NS	PLS	Max	191 067	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			149					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	169 776	37	204	-56	NS	PLS	Max	191 104	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			143					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	168 752	23	464	-166	NS	PLS	Max	191 143	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			121					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 25	0%	225 427	158	126	181	NS	PLS	Max	188 345	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	224 474	143	96	-83	NS	PLS	Max	188 407	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	223 450	143	253	-349	NS	PLS	Max	188 473	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 39	0%	206 111	158	257	181	NS	PLS	Max	189 588	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			146					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	205 158	143	220	-83	NS	PLS	Max	189 650	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			120					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	204 134	143	470	-349	NS	PLS	Max	189 715	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			120					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 24	0%	180 748	28	131	104	NS	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			49					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 795	-2	101	-2	NS	PLS	Max	190 720	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			86					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 771	11	334	-37	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 8	0%	251 230	100	-113	-309	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	401 222	-	-14	-164	NS	PLS	Max	174 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			3					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	96	-192	-298	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			62					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 44	0%	251 230	74	257	220	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			148					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	70	218	45	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	70	464	-130	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 15	0%	225 427	158	81	-272	NS	PLS	Max	188 345	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			37					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	224 474	143	42	-174	NS	PLS	Max	188 407	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			30					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	223 450	143	157	-440	NS	PLS	Max	188 473	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			30					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 32	0%	264 676	55	126	237	NS	PLS	Max	185 820	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	263 723	53	92	58	NS	PLS	Max	185 881	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			71					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	262 699	43	253	-136	NS	PLS	Max	185 947	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 36	0%	159 514	28	291	74	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			70					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	158 561	-3	172	-3	NS	PLS	Max	191 534	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			92					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 537	13	388	-33	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			106					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 3	0%	159 514	27	-96	-158	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			43					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	264 541	-	-24	-108	NS	PLS	Max	185 829	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			7					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 537	10	-332	-98	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 5	0%	206 111	158	-112	-265	NS	PLS	Max	189 588	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			71					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	205 158	143	-49	-167	NS	PLS	Max	189 650	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			64					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	204 134	143	-195	-433	NS	PLS	Max	189 715	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			64					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 41	0%	251 230	128	257	200	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			148					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	121	218	-21	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	121	464	-243	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 21	0%	180 750	13	217	25	NS	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			98					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 797	-3	104	1	NS	PLS	Max	190 719	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			88					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 773	13	336	-31	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 27	0%	268 593	128	127	200	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	267 640	121	97	-21	NS	PLS	Max	185 629	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 616	121	254	-243	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 13	0%	180 748	27	100	-166	NS	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			42					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	312 885	-	5	-125	NS	PLS	Max	182 463	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			3					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 771	10	313	-106	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			93					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 10	0%	129 038	69	-113	224	NS	PLS	Max	192 667	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	128 085	65	-48	-50	NS	PLS	Max	192 703	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			62					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	127 061	65	-192	-142	NS	PLS	Max	192 742	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			62					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 46	0%	251 230	55	257	237	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			148					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	43	218	52	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	43	464	-136	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 11	0%	180 511	6	184	-53	NS	PLS	Max	190 692	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			93					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	109 572	12	1	-81	NS	PLS	Max	193 413	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 534	6	313	-81	NS	PLS	Max	190 768	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			91					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 17	0%	268 593	128	84	-309	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			36					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	399 706	-	10	-163	NS	PLS	Max	174 819	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-1					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 616	121	162	-352	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			29					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 1	0%	159 269	28	-94	-128	NS	PLS	Max	191 507	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			44					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	264 133	-	-24	-105	NS	PLS	Max	185 855	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			10					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 292	13	-334	-94	NS	PLS	Max	191 583	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			95					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 38	0%	159 514	28	291	104	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			71					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	158 561	-2	171	-2	NS	PLS	Max	191 534	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 537	11	383	-37	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			107					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 23	0%	180 748	27	132	93	NS	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			49					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	179 795	-5	102	-3	NS	PLS	Max	190 720	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			84					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 771	10	335	-33	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 7	0%	251 230	128	-112	-303	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	401 222	-	-13	-164	NS	PLS	Max	174 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			3					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	121	-191	-346	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			62					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 43	0%	251 230	76	257	211	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			148					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	74	218	29	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	74	464	-153	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			122					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 29	0%	268 588	76	127	211	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	267 635	74	95	30	NS	PLS	Max	185 630	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			64					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 611	74	254	-153	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 31	0%	264 687	55	126	228	NS	PLS	Max	185 819	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	263 734	54	92	56	NS	PLS	Max	185 881	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			71					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	262 710	46	253	-126	NS	PLS	Max	185 946	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 35	0%	159 514	28	289	65	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	158 561	-3	171	1	NS	PLS	Max	191 534	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			97					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	157 537	13	389	-31	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			105					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 2	0%	159 514	28	-96	-139	NS	PLS	Max	191 497	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			43					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	264 541	-	-26	-108	NS	PLS	Max	185 829	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			8					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	157 537	13	-333	-98	NS	PLS	Max	191 573	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 19	0%	265 212	70	86	-285	NS	PLS	Max	185 785	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			37					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	264 259	70	45	-115	NS	PLS	Max	185 847	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			37					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	263 235	68	161	-247	NS	PLS	Max	185 913	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			30					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 20	0%	162 658	8	222	-19	NS	PLS	Max	191 377	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			98					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	161 705	8	95	-9	NS	PLS	Max	191 413	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	160 681	8	337	-32	NS	PLS	Max	191 453	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			94					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 26	0%	268 593	130	126	183	NS	PLS	Max	185 568	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			74					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	267 640	118	96	-56	NS	PLS	Max	185 629	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	266 616	118	253	-294	NS	PLS	Max	185 695	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			61					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 40	0%	251 230	130	257	183	NS	PLS	Max	186 685	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			147					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	250 277	118	220	-56	NS	PLS	Max	186 746	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			121					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	249 253	118	467	-294	NS	PLS	Max	186 812	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			121					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 12	0%	180 748	26	-	-	11.13[S]	PLS	Max	190 683	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			-11					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	312 885	-	3	-122	NS	PLS	Max	182 463	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			3					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	178 771	13	312	-104	NS	PLS	Max	190 759	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			91					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Pilastro Acciaio 9	0%	250 793	76	-113	-311	NS	PLS	Max	186 713	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			69					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	50%	400 488	-	-14	-159	NS	PLS	Max	174 750	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			3					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
	100%	248 816	74	-192	-253	NS	PLS	Max	186 840	380 682	0,000	2 518	8	2 012 360
			62					Min	92 176	975 848	0,000	6 454	24	
Piano Terzo														
Pilastro Acciaio 13	0%	269 897	28	222	-268	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	487 118	-	7	-197	NS	PLS	Max	252 829	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			1					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 168	25	100	-204	NS	PLS	Max	268 885	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 10	0%	173 313	55	217	380	NS	PLS	Max	272 664	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			51					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	171 998	55	-62	-87	NS	PLS	Max	272 717	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			51					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	170 584	44	-113	-232	NS	PLS	Max	272 773	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 46	0%	344 186	80	551	434	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	80	275	102	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	69	267	-243	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 11	0%	269 548	-9	392	-69	NS	PLS	Max	268 789	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			64					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	165 485	12	-3	-143	NS	PLS	Max	272 979	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-3					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	266 819	-9	189	-90	NS	PLS	Max	268 899	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			64					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 17	0%	357 741	27	221	-425	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	555 107	-	5	-224	NS	PLS	Max	246 568	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-3					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 012	15	84	-345	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 1	0%	252 088	3	394	-145	NS	PLS	Max	269 492	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			70					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	428 111	-	6	-171	NS	PLS	Max	258 263	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			9					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 359	9	-97	-170	NS	PLS	Max	269 602	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			41					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 38	0%	252 471	29	524	200	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			90					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	251 156	29	239	46	NS	PLS	Max	269 529	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			90					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	24	296	-116	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			85					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 23	0%	269 897	28	267	159	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	268 582	11	139	15	NS	PLS	Max	268 828	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			65					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 168	25	156	-95	NS	PLS	Max	268 885	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 7	0%	344 186	27	220	-421	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			51					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	550 209	-	4	-224	NS	PLS	Max	247 019	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			7					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	25	-110	-341	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			51					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 43	0%	344 186	37	549	338	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	37	273	62	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	26	265	-216	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 29	0%	357 736	37	294	338	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	356 421	37	120	62	NS	PLS	Max	263 282	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 007	26	131	-216	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 31	0%	352 553	58	294	407	NS	PLS	Max	263 536	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	351 238	58	120	92	NS	PLS	Max	263 623	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	349 824	47	131	-233	NS	PLS	Max	263 716	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 35	0%	252 471	11	520	109	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			89					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	251 156	3	266	10	NS	PLS	Max	269 529	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			96					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	9	295	-69	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			84					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 2	0%	252 471	10	396	-155	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			71					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	428 762	-	6	-176	NS	PLS	Max	258 203	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			10					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	25	-98	-178	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			41					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 19	0%	353 259	25	-223	-406	NS	PLS	Max	263 490	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	351 944	25	78	-149	NS	PLS	Max	263 577	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	350 530	14	83	-322	NS	PLS	Max	263 670	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 20	0%	242 971	2	433	36	NS	PLS	Max	269 859	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			62					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	241 656	2	138	7	NS	PLS	Max	269 912	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			62					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	240 242	2	238	-21	NS	PLS	Max	269 969	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			62					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 26	0%	357 741	22	292	240	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	356 426	13	144	6	NS	PLS	Max	263 282	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			66					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 012	10	133	-204	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			43					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 40	0%	344 186	22	547	240	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			114					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	22	272	17	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			114					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	10	267	-204	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			113					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 12	0%	269 897	10	392	-159	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			65					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	487 118	-	4	-193	NS	PLS	Max	252 829	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			3					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 168	25	97	-182	NS	PLS	Max	268 885	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			48					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 9	0%	343 610	37	218	-476	NS	PLS	Max	264 125	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			51					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	580 815	-	-	-235	NS	PLS	Max	243 927	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			9					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	340 881	26	-112	-354	NS	PLS	Max	264 305	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 45	0%	344 186	58	551	407	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	58	275	92	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	47	267	-233	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 16	0%	357 741	22	222	-383	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	555 107	-	5	-223	NS	PLS	Max	246 568	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-3					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 012	10	85	-347	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 33	0%	268 689	82	293	-481	NS	PLS	Max	268 823	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	267 374	82	119	-126	NS	PLS	Max	268 876	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	265 960	71	130	-258	NS	PLS	Max	268 933	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 37	0%	252 471	28	522	159	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			90					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	251 156	28	237	34	NS	PLS	Max	269 529	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			90					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	25	293	-95	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			85					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 22	0%	269 897	10	435	52	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			64					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	268 582	10	138	14	NS	PLS	Max	268 828	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			64					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 168	25	157	-75	NS	PLS	Max	268 885	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			45					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 4	0%	252 471	29	225	-303	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	251 156	29	64	-149	NS	PLS	Max	269 529	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	24	-98	-219	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			41					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 6	0%	344 186	22	221	-380	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	550 209	-	3	-224	NS	PLS	Max	247 019	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			8					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	10	-112	-344	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			48					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 42	0%	344 186	34	549	309	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	34	273	50	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	23	268	-211	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			114					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 28	0%	357 741	34	293	309	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	356 426	34	119	50	NS	PLS	Max	263 282	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 012	23	130	-211	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 34	0%	224 989	9	519	83	NS	PLS	Max	270 583	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			89					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	223 674	3	265	7	NS	PLS	Max	270 636	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			96					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	222 260	9	295	-50	NS	PLS	Max	270 693	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			84					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 14	0%	269 897	29	223	-309	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	487 118	-	10	-197	NS	PLS	Max	252 829	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-1					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 168	24	102	-225	NS	PLS	Max	268 885	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 18	0%	357 741	34	-223	-451	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	356 426	34	77	-192	NS	PLS	Max	263 282	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 012	23	82	-353	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 30	0%	354 831	58	294	-384	NS	PLS	Max	263 387	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	353 516	58	120	-87	NS	PLS	Max	263 473	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	352 102	47	131	-229	NS	PLS	Max	263 566	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 47	0%	239 608	83	551	-482	NS	PLS	Max	269 994	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	238 293	83	275	-125	NS	PLS	Max	270 047	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	236 879	72	267	-256	NS	PLS	Max	270 104	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 25	0%	314 576	20	292	212	NS	PLS	Max	266 036	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813

Pilastro	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	313 261	16	144	1	NS	PLS	Max	266 122	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			66					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	311 847	10	133	-202	NS	PLS	Max	266 215	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			43					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 39	0%	299 068	20	545	212	NS	PLS	Max	267 056	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			113					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	297 753	20	272	5	NS	PLS	Max	267 143	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			113					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	296 339	10	269	-202	NS	PLS	Max	267 236	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			112					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 24	0%	269 897	29	267	200	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	268 582	29	96	46	NS	PLS	Max	268 828	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 168	24	156	-116	NS	PLS	Max	268 885	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 8	0%	344 186	34	219	-449	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			51					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	550 209	-	3	-224	NS	PLS	Max	247 019	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			7					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	23	-111	-351	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 44	0%	344 186	58	550	379	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	58	274	82	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			116					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	47	266	-224	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 15	0%	314 576	20	222	-338	NS	PLS	Max	266 036	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			53					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	529 831	-	4	-214	NS	PLS	Max	248 896	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			2					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	311 847	10	81	-328	NS	PLS	Max	266 215	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			50					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 32	0%	352 538	80	294	434	NS	PLS	Max	263 537	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	351 223	80	120	102	NS	PLS	Max	263 624	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			47					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	349 809	69	131	-243	NS	PLS	Max	263 717	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 36	0%	252 471	27	522	134	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			89					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	251 156	27	239	31	NS	PLS	Max	269 529	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			89					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	25	297	-75	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			84					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 3	0%	252 471	28	225	-262	NS	PLS	Max	269 476	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	428 762	-	6	-176	NS	PLS	Max	258 203	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			10					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	249 742	25	-98	-198	NS	PLS	Max	269 586	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			41					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 5	0%	299 068	20	222	-334	NS	PLS	Max	267 056	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			52					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	511 267	-	4	-209	NS	PLS	Max	250 606	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			10					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	296 339	10	-111	-324	NS	PLS	Max	267 236	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			48					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 41	0%	344 186	27	548	281	NS	PLS	Max	264 087	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	342 871	27	272	40	NS	PLS	Max	264 174	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	341 457	15	267	-201	NS	PLS	Max	264 267	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			114					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 21	0%	269 899	3	434	44	NS	PLS	Max	268 775	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			63					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	268 584	3	137	10	NS	PLS	Max	268 828	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			63					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	267 170	9	156	-69	NS	PLS	Max	268 884	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			44					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 27	0%	357 741	27	293	281	NS	PLS	Max	263 195	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	356 426	27	121	40	NS	PLS	Max	263 282	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 012	15	133	-201	NS	PLS	Max	263 375	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			43					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Piano Secondo														
Pilastro Acciaio 34	0%	307 803	51	1 929	156	NS	PLS	Max	266 481	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			556					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	306 488	51	846	61	NS	PLS	Max	266 568	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			556					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	305 074	81	539	-84	NS	PLS	Max	266 661	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			237					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 47	0%	308 485	247	1 208	-1 169	74.15[S]	PLS	Max	266 436	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	307 170	247	521	-366	NS	PLS	Max	266 523	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	305 756	191	572	-506	NS	PLS	Max	266 616	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			233					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 14	0%	359 046	42	1 574	-352	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 731	42	599	-218	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 317	108	213	-343	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			235					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 18	0%	446 889	189	721	-953	98.93[S]	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			250					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	445 574	70	598	-278	NS	PLS	Max	256 655	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	444 160	162	-205	-504	NS	PLS	Max	256 785	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			234					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 39	0%	392 024	60	1 934	224	NS	PLS	Max	260 939	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	390 709	60	845	80	NS	PLS	Max	261 026	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	389 295	130	566	-211	NS	PLS	Max	261 119	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			236					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 25	0%	403 725	60	1 609	224	NS	PLS	Max	260 169	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	402 410	60	630	80	NS	PLS	Max	260 256	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	400 996	130	284	-211	NS	PLS	Max	260 349	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 24	0%	359 046	42	1 611	208	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			526					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 731	42	631	74	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			526					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 317	108	286	-199	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			226					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 15	0%	403 725	60	1 576	-386	NS	PLS	Max	260 169	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	402 410	60	602	-242	NS	PLS	Max	260 256	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	400 996	130	208	-373	NS	PLS	Max	260 349	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			235					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 8	0%	437 143	189	771	-955	97.01[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			263					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	70	589	-280	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			507					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	162	212	-506	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			258					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 44	0%	437 143	191	1 208	922	85.09[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	191	521	285	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	152	572	-401	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			233					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 3	0%	345 427	41	1 556	-326	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			510					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	344 112	41	600	-205	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			510					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	117	218	-313	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			264					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 32	0%	440 401	218	778	1 071	89.07[S]	PLS	Max	257 131	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	439 086	218	290	329	NS	PLS	Max	257 253	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	437 672	167	285	-473	NS	PLS	Max	257 383	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 36	0%	345 427	53	1 937	164	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	344 112	53	851	58	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	103	544	-145	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			238					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 21	0%	359 048	52	1 613	158	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			528					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 733	52	629	57	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			528					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 319	46	431	-44	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			511					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 5	0%	392 024	60	1 543	-384	NS	PLS	Max	260 939	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			508					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	390 709	60	594	-240	NS	PLS	Max	261 026	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			508					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	389 295	130	216	-371	NS	PLS	Max	261 119	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			259					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 41	0%	437 143	165	1 208	707	98.95[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			280					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	61	847	95	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			555					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	142	569	-285	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			234					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 27	0%	446 889	165	777	707	NS	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	445 574	61	630	95	NS	PLS	Max	256 655	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	444 160	142	284	-285	NS	PLS	Max	256 785	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 10	0%	223 392	185	770	926	NS	PLS	Max	270 647	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			264					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	222 077	185	287	-292	NS	PLS	Max	270 700	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			264					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	220 663	146	-207	-417	NS	PLS	Max	270 757	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			259					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 13	0%	359 046	41	1 574	-329	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 731	41	599	-208	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 317	117	213	-316	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			235					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 17	0%	446 889	61	1 573	-457	NS	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	445 574	61	599	-275	NS	PLS	Max	256 655	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	444 160	142	-205	-465	NS	PLS	Max	256 785	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			235					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 38	0%	345 427	42	1 940	208	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			558					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	344 112	42	853	74	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			558					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	108	544	-199	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			239					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 46	0%	437 143	218	1 208	1 071	77.56[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	218	521	329	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	167	572	-473	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			233					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 11	0%	358 585	35	1 576	-159	NS	PLS	Max	263 140	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			512					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 270	35	602	-85	NS	PLS	Max	263 226	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			512					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	355 856	29	390	-99	NS	PLS	Max	263 319	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			502					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 1	0%	344 905	52	1 580	-296	NS	PLS	Max	264 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			517					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	343 590	52	613	-195	NS	PLS	Max	264 126	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			517					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 176	46	387	-182	NS	PLS	Max	264 219	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 23	0%	359 046	41	1 611	186	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			527					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 731	41	629	65	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			527					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 317	117	283	-173	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			227					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 7	0%	437 143	165	772	-885	NS	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			263					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	61	591	-273	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			507					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	142	214	-463	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			258					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 43	0%	437 143	187	1 208	846	89.52[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	71	848	113	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			554					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	155	572	-353	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			233					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 2	0%	345 427	53	1 567	-304	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	344 112	53	605	-198	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	103	218	-285	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			267					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 29	0%	446 884	187	777	846	NS	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	445 569	71	630	113	NS	PLS	Max	256 656	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	444 155	155	284	-353	NS	PLS	Max	256 786	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 31	0%	440 421	214	778	998	93.74[S]	PLS	Max	257 130	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	439 106	214	290	312	NS	PLS	Max	257 251	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	437 692	171	285	-428	NS	PLS	Max	257 381	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 35	0%	345 427	52	1 934	158	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	344 112	52	848	57	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	102	540	-107	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			238					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 20	0%	323 283	54	1 614	-165	NS	PLS	Max	265 463	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			529					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	321 968	54	628	-65	NS	PLS	Max	265 549	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			529					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	320 554	44	429	36	NS	PLS	Max	265 642	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			512					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 19	0%	441 305	170	712	-888	NS	PLS	Max	257 048	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			247					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	439 990	54	593	-184	NS	PLS	Max	257 169	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			510					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	438 576	138	-206	-451	NS	PLS	Max	257 299	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			231					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 40	0%	437 143	163	1 208	634	NS	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			280					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	57	847	85	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			555					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	147	569	-252	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			234					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 26	0%	446 889	57	1 609	246	NS	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	445 574	57	630	85	NS	PLS	Max	256 655	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	444 160	147	284	-252	NS	PLS	Max	256 785	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 9	0%	436 428	187	770	-1 021	92.52[S]	PLS	Max	257 497	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			263					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 113	187	288	-445	NS	PLS	Max	257 618	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			263					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	433 699	155	211	-528	NS	PLS	Max	257 749	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			258					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 12	0%	359 046	53	1 575	-306	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 731	53	600	-200	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			513					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 317	103	214	-287	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			235					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 16	0%	446 889	57	1 576	-425	NS	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	445 574	57	602	-264	NS	PLS	Max	256 655	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			514					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	444 160	147	208	-431	NS	PLS	Max	256 785	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			235					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 45	0%	437 143	214	1 208	998	81.07[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	214	521	312	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	171	572	-428	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			233					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 4	0%	345 427	42	1 550	-349	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			509					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	344 112	42	597	-215	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			509					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	108	216	-340	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			263					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 33	0%	343 262	247	777	-1 169	84.08[S]	PLS	Max	264 148	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			247					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	341 947	247	291	-366	NS	PLS	Max	264 234	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			247					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	340 533	191	287	-506	NS	PLS	Max	264 327	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			222					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 37	0%	345 427	41	1 939	186	NS	PLS	Max	264 005	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	344 112	41	853	65	NS	PLS	Max	264 092	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			557					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	342 698	117	546	-173	NS	PLS	Max	264 185	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			238					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 22	0%	359 046	53	1 612	164	NS	PLS	Max	263 109	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			527					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	357 731	53	629	58	NS	PLS	Max	263 196	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			527					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	356 317	103	283	-145	NS	PLS	Max	263 289	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			227					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 6	0%	437 143	57	1 541	-424	NS	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			507					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	57	593	-263	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			507					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	147	216	-430	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			258					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 42	0%	437 143	189	1 208	777	93.96[S]	PLS	Max	257 431	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			279					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	435 828	70	848	102	NS	PLS	Max	257 553	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			554					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	434 414	162	572	-328	NS	PLS	Max	257 683	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			233					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 28	0%	446 889	189	777	777	NS	PLS	Max	256 534	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	445 574	70	630	102	NS	PLS	Max	256 655	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	444 160	162	284	-328	NS	PLS	Max	256 785	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 30	0%	443 263	194	778	-938	97.93[S]	PLS	Max	256 868	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			248					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	441 948	78	631	-130	NS	PLS	Max	256 989	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			525					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	440 534	155	285	-407	NS	PLS	Max	257 119	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			223					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Piano Primo														
Pilastro Acciaio 34	0%	391 699	69	1 316	233	NS	PLS	Max	387 577	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			277					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	389 709	-10	849	-15	NS	PLS	Max	387 727	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			271					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	387 595	24	1 972	-173	NS	PLS	Max	387 888	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			359					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 35	0%	439 445	64	1 302	307	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			274					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 455	-8	842	-13	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			268					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 341	23	1 972	-164	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			356					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 36	0%	439 444	54	1 291	402	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			270					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 454	-4	840	-25	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			264					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 340	21	1 976	-170	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			352					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 37	0%	439 444	50	1 282	502	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			266					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 454	-	837	-35	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 340	23	1 980	-194	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			348					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 38	0%	439 444	49	1 276	581	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			265					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 454	-	834	-35	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			259					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 340	22	1 979	-215	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			347					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 39	0%	486 042	41	1 292	682	NS	PLS	Max	380 423	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			263					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	484 052	-11	835	-47	NS	PLS	Max	380 574	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			257					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	481 938	9	1 981	-239	NS	PLS	Max	380 734	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			345					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 40	0%	531 161	36	1 287	784	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			262					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	-9	831	-51	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			256					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	24	1 238	-659	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			246					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 41	0%	531 161	35	1 283	862	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	-8	830	-60	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			255					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	24	1 240	-734	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			245					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 42	0%	531 161	55	1 281	965	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	-13	828	-70	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			255					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	46	1 238	-808	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			245					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 43	0%	531 161	57	1 279	1 073	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	-13	828	-80	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			254					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	48	1 240	-876	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			244					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 44	0%	531 161	57	1 278	1 153	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	54	638	186	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			90					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	50	1 238	-950	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			244					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 45	0%	531 161	60	1 276	1 257	99.19[S]	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	57	636	210	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			90					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	53	1 236	-1 027	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			244					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 46	0%	531 161	61	1 275	1 360	94.10[S]	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	57	635	235	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			90					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	55	1 236	-1 101	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			244					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 47	0%	378 578	62	1 275	1 440	91.35[S]	PLS	Max	388 571	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	376 588	56	635	-260	NS	PLS	Max	388 722	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			90					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	374 474	58	1 236	-1 197	NS	PLS	Max	388 883	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			244					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 20	0%	404 961	58	588	268	NS	PLS	Max	386 571	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			205					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	402 971	13	499	53	NS	PLS	Max	386 722	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			320					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	400 857	13	1 650	-184	NS	PLS	Max	386 882	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			320					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 21	0%	449 545	64	592	307	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			206					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 555	23	500	-29	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			321					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 441	23	1 649	-164	NS	PLS	Max	383 501	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			321					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 22	0%	449 543	54	593	402	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			207					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 553	-4	517	-25	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			258					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 439	21	1 646	-170	NS	PLS	Max	383 502	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			322					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 23	0%	449 543	50	594	502	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			208					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 553	-	517	-35	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			259					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 439	23	1 644	-194	NS	PLS	Max	383 502	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			323					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 24	0%	449 543	49	595	581	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 553	-	516	-35	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			260					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 439	22	1 643	-215	NS	PLS	Max	383 502	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			324					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 12	0%	449 543	54	387	-578	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			191					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 553	21	477	-206	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			311					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 439	21	1 609	-346	NS	PLS	Max	383 502	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			311					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 13	0%	449 543	50	407	-681	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			197					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 553	23	484	-209	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			317					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 439	23	1 606	-373	NS	PLS	Max	383 502	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			317					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 14	0%	449 543	49	427	-760	NS	PLS	Max	383 190	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			202					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	447 553	-	480	-214	NS	PLS	Max	383 341	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			262					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	445 439	22	1 610	-394	NS	PLS	Max	383 502	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			322					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 2	0%	439 444	54	-418	-580	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			148					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 454	21	480	-208	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			297					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 340	21	1 602	-348	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			297					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 3	0%	439 444	50	441	-680	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			156					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 454	23	490	-208	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			305					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 340	23	1 596	-372	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			305					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 4	0%	439 444	49	461	-759	NS	PLS	Max	383 956	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			163					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	437 454	22	497	-204	NS	PLS	Max	384 107	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			312					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	435 340	22	1 590	-393	NS	PLS	Max	384 267	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			312					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 11	0%	448 986	40	366	370	NS	PLS	Max	383 233	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			186					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	446 996	-1	465	44	NS	PLS	Max	383 384	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			306					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	444 882	-1	1 609	-196	NS	PLS	Max	383 544	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			306					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 25	0%	494 224	41	596	682	NS	PLS	Max	379 802	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			208					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	492 234	-11	518	-47	NS	PLS	Max	379 953	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	490 120	9	1 646	-239	NS	PLS	Max	380 114	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			325					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 26	0%	537 388	36	597	784	NS	PLS	Max	375 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			208					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 398	-9	519	-51	NS	PLS	Max	375 987	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 284	8	1 647	-252	NS	PLS	Max	376 225	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			325					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 27	0%	537 388	35	598	862	NS	PLS	Max	375 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			208					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 398	-8	520	-60	NS	PLS	Max	375 987	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 284	24	792	-734	NS	PLS	Max	376 225	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			192					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 28	0%	537 388	55	598	965	NS	PLS	Max	375 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			208					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 398	-13	520	-70	NS	PLS	Max	375 987	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 284	46	792	-808	NS	PLS	Max	376 225	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			192					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 29	0%	537 380	57	598	1 073	NS	PLS	Max	375 765	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 390	-13	518	-80	NS	PLS	Max	375 988	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			262					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 276	48	788	-876	NS	PLS	Max	376 226	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			193					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 15	0%	494 224	41	448	-879	NS	PLS	Max	379 802	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			208					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	492 234	-11	492	-244	NS	PLS	Max	379 953	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			269					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	490 120	9	1 612	-436	NS	PLS	Max	380 114	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			329					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 16	0%	537 388	36	472	-999	NS	PLS	Max	375 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			214					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 398	17	499	-270	NS	PLS	Max	375 987	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			345					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 284	8	1 611	-467	NS	PLS	Max	376 225	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			335					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 17	0%	537 388	35	498	-1 077	NS	PLS	Max	375 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			221					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 398	16	512	-279	NS	PLS	Max	375 987	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			352					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 284	24	741	-949	NS	PLS	Max	376 225	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			206					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 18	0%	537 388	55	530	-1 177	NS	PLS	Max	375 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			230					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	535 398	23	526	-288	NS	PLS	Max	375 987	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			361					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	533 284	46	738	-1 020	NS	PLS	Max	376 225	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			215					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 19	0%	530 714	32	570	1 097	NS	PLS	Max	376 514	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			243					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	528 724	-2	541	-115	NS	PLS	Max	376 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			374					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	526 610	23	729	-948	NS	PLS	Max	376 975	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			228					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 5	0%	486 043	41	477	-880	NS	PLS	Max	380 423	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			164					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	484 053	9	501	-225	NS	PLS	Max	380 574	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			301					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	481 939	9	1 583	-437	NS	PLS	Max	380 734	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			301					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 6	0%	531 161	36	490	-1 000	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			167					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	17	471	-271	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			313					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	24	815	-875	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			153					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 7	0%	531 161	35	497	-1 078	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			170					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	16	474	-280	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			316					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	24	811	-950	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			156					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 8	0%	531 161	55	503	-1 181	NS	PLS	Max	376 463	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			172					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	529 171	23	476	-292	NS	PLS	Max	376 687	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			318					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	527 057	46	810	-1 024	NS	PLS	Max	376 925	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			158					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 9	0%	530 313	57	508	-1 285	NS	PLS	Max	376 559	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			173					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	528 323	23	479	-304	NS	PLS	Max	376 782	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			319					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	526 209	48	811	-1 088	NS	PLS	Max	377 020	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			159					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 10	0%	274 676	63	509	-1 189	NS	PLS	Max	394 447	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			173					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	272 686	29	480	-126	NS	PLS	Max	394 540	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			319					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	270 572	56	813	-963	NS	PLS	Max	394 640	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			159					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 30	0%	533 043	52	598	1 158	NS	PLS	Max	376 252	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	531 053	-18	518	-91	NS	PLS	Max	376 475	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			262					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	528 939	45	788	-963	NS	PLS	Max	376 713	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			193					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 31	0%	529 640	60	598	1 257	NS	PLS	Max	376 634	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	527 650	-14	518	-98	NS	PLS	Max	376 858	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			262					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	525 536	53	788	-1 027	NS	PLS	Max	377 095	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			193					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 32	0%	529 615	61	599	1 360	NS	PLS	Max	376 637	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	527 625	-12	519	-110	NS	PLS	Max	376 861	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			262					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	525 511	55	789	-1 101	NS	PLS	Max	377 098	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			193					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 33	0%	419 189	61	598	1 440	NS	PLS	Max	385 492	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	417 199	55	254	-262	NS	PLS	Max	385 643	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			35					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	415 085	57	788	-1 201	NS	PLS	Max	385 803	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			193					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 1	0%	438 800	64	-452	-482	NS	PLS	Max	384 005	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	436 810	23	471	-204	NS	PLS	Max	384 156	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			285					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	434 696	23	1 617	-339	NS	PLS	Max	384 316	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			285					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Piano Terra														
Pilastro Acciaio 34	0%	481 089	198	9 787	866	32.99[S]	PLS	Max	380 798	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 191					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	479 037	198	4 638	387	70.25[S]	PLS	Max	380 954	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 191					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	476 862	405	1 386	-234	NS	PLS	Max	381 119	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			719					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 35	0%	539 681	198	9 804	832	32.75[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 198					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 629	198	4 642	346	70.44[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 198					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 454	445	1 375	-335	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			726					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 36	0%	539 680	179	9 817	800	32.89[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 203					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 628	179	4 643	315	71.26[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 203					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 453	463	1 365	-434	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			731					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 37	0%	539 681	178	9 827	806	32.83[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 629	178	4 642	329	70.89[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 209					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 454	492	1 353	-533	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			737					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 38	0%	539 681	170	9 835	858	32.51[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 212					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 629	170	4 643	341	70.56[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 212					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 454	525	1 347	-637	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			740					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 39	0%	586 278	182	9 842	928	31.72[S]	PLS	Max	370 270	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 215					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	584 226	182	4 644	369	68.97[S]	PLS	Max	370 500	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 215					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	582 051	533	1 340	-715	NS	PLS	Max	370 745	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			743					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 40	0%	631 396	204	9 848	1 025	30.84[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 217					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	204	4 647	404	67.26[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 217					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	547	1 341	-819	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			745					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 41	0%	631 396	224	9 853	1 143	30.24[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 219					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	224	4 647	450	66.17[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 219					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	576	1 336	-923	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			747					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 42	0%	631 396	255	9 857	1 282	29.57[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 221					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	255	4 646	504	64.95[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 221					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	592	1 331	-1 028	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			749					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 43	0%	631 396	267	9 859	1 410	28.98[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 222					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	629 344	267	4 647	555	63.81[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 222					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	604	1 329	-1 134	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			750					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 44	0%	631 396	304	9 861	1 544	28.39[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 223					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	304	4 647	612	62.60[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 223					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	635	1 328	-1 214	99.06[S]	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			751					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 45	0%	631 396	320	9 863	1 662	27.89[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 224					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	320	4 646	657	61.69[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 224					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	649	1 324	-1 319	93.96[S]	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			752					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 46	0%	631 396	345	9 864	1 798	27.34[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 224					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	345	4 647	710	60.62[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 224					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	658	1 325	-1 421	89.38[S]	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			752					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 47	0%	456 418	873	4 727	-4 692	26.79[S]	PLS	Max	382 669	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			901					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	454 366	377	4 648	-782	61.33[S]	PLS	Max	382 825	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 224					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	452 191	702	1 326	-1 534	86.00[S]	PLS	Max	382 990	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			752					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 20	0%	486 764	220	9 107	-922	34.66[S]	PLS	Max	380 368	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 142					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	484 712	220	4 181	-400	76.24[S]	PLS	Max	380 524	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 142					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	482 537	174	922	124	NS	PLS	Max	380 689	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 089					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 21	0%	540 167	198	9 090	832	34.92[S]	PLS	Max	375 451	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 141					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 115	198	4 172	346	77.24[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 141					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 940	445	637	-335	NS	PLS	Max	375 926	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			702					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 22	0%	540 165	179	9 087	800	35.13[S]	PLS	Max	375 452	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 139					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 113	179	4 173	315	78.22[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 139					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 938	463	642	-434	NS	PLS	Max	375 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			700					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 23	0%	540 165	178	9 085	806	35.10[S]	PLS	Max	375 452	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 139					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 113	178	4 171	329	77.80[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 139					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	535 938	492	639	-533	NS	PLS	Max	375 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			700					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 24	0%	540 165	170	9 083	858	34.77[S]	PLS	Max	375 452	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 138					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 113	170	4 171	341	77.41[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 138					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 938	525	641	-637	NS	PLS	Max	375 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			699					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 12	0%	540 165	179	8 847	-1 011	34.55[S]	PLS	Max	375 452	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 106					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 113	179	4 044	-526	73.72[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 106					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 938	463	432	-645	NS	PLS	Max	375 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			693					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 13	0%	540 165	178	8 811	-1 020	34.60[S]	PLS	Max	375 452	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 094					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 113	178	4 034	-543	73.38[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 094					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 938	492	446	-747	NS	PLS	Max	375 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			681					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 14	0%	540 165	170	-8 777	-1 073	34.38[S]	PLS	Max	375 452	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 079					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	538 113	170	4 027	-556	73.10[S]	PLS	Max	375 682	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 079					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 938	525	469	-852	NS	PLS	Max	375 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			666					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 2	0%	539 680	179	9 192	-1 019	33.44[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 184					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 628	179	4 236	-534	70.84[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 184					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 453	463	465	-653	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			868					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 3	0%	539 681	178	9 162	-1 025	33.49[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 171					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 629	178	4 234	-548	70.49[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 171					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 454	492	490	-752	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			855					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 4	0%	539 681	170	9 137	-1 077	33.26[S]	PLS	Max	375 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 160					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 629	170	4 231	-560	70.22[S]	PLS	Max	375 737	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 160					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 454	525	509	-856	NS	PLS	Max	375 981	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			844					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 11	0%	539 509	168	8 883	990	34.57[S]	PLS	Max	375 525	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 121					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	537 457	168	4 052	444	76.06[S]	PLS	Max	375 756	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 121					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	535 282	415	410	373	NS	PLS	Max	376 000	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			708					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 25	0%	584 844	182	9 082	928	33.95[S]	PLS	Max	370 431	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	582 792	182	4 171	369	75.66[S]	PLS	Max	370 661	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	580 617	533	643	-715	NS	PLS	Max	370 906	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			698					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 26	0%	628 010	204	9 081	1 025	33.01[S]	PLS	Max	365 580	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	625 958	204	4 171	404	73.79[S]	PLS	Max	365 811	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 783	547	646	-819	NS	PLS	Max	366 055	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			697					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 27	0%	628 010	224	9 080	1 143	32.34[S]	PLS	Max	365 580	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	625 958	224	4 170	450	72.49[S]	PLS	Max	365 811	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 783	576	643	-923	NS	PLS	Max	366 055	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			698					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 28	0%	628 010	255	9 080	1 282	31.58[S]	PLS	Max	365 580	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	625 958	255	4 172	504	70.98[S]	PLS	Max	365 811	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 783	592	648	-1 028	NS	PLS	Max	366 055	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			697					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 29	0%	628 001	267	9 079	1 410	30.92[S]	PLS	Max	365 581	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	625 949	267	4 172	555	69.64[S]	PLS	Max	365 812	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 774	604	647	-1 134	NS	PLS	Max	366 056	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			697					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 15	0%	584 844	182	-8 814	-1 160	33.37[S]	PLS	Max	370 431	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 065					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	582 792	182	4 017	-601	71.24[S]	PLS	Max	370 661	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 065					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	580 617	533	485	-947	NS	PLS	Max	370 906	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			652					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 16	0%	628 010	204	-8 853	-1 274	32.26[S]	PLS	Max	365 580	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 050					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	625 958	204	4 010	-653	69.26[S]	PLS	Max	365 811	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 050					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 783	547	510	-1 068	NS	PLS	Max	366 055	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			637					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 17	0%	628 010	224	-8 897	-1 392	31.50[S]	PLS	Max	365 580	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 032					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	625 958	224	4 000	-699	68.23[S]	PLS	Max	365 811	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 032					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 783	576	536	-1 172	NS	PLS	Max	366 055	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			619					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 18	0%	628 010	255	-8 945	-1 529	30.67[S]	PLS	Max	365 580	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 012					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	625 958	255	-4 001	-751	66.96[S]	PLS	Max	365 811	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 012					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	623 783	592	567	-1 275	NS	PLS	Max	366 055	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			599					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 19	0%	620 247	232	-9 000	1 546	30.50[S]	PLS	Max	366 453	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 989					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	618 195	232	-4 010	620	70.24[S]	PLS	Max	366 683	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 989					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	616 020	569	602	-1 139	NS	PLS	Max	366 928	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			576					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 5	0%	586 278	182	9 119	-1 165	32.44[S]	PLS	Max	370 270	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	584 226	182	4 231	-606	68.28[S]	PLS	Max	370 500	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	582 051	533	528	-952	NS	PLS	Max	370 745	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			835					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 6	0%	631 396	204	9 105	-1 281	31.50[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 145					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	204	4 229	-660	66.29[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 145					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	547	537	-1 075	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			829					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 7	0%	631 396	224	9 094	-1 400	30.91[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 140					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	224	4 228	-707	65.22[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 140					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	576	546	-1 180	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			824					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 8	0%	631 396	255	9 086	-1 539	30.24[S]	PLS	Max	365 200	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	629 344	255	4 227	-761	64.03[S]	PLS	Max	365 430	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	627 169	592	552	-1 285	NS	PLS	Max	365 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			820					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 9	0%	630 415	267	9 081	-1 661	29.67[S]	PLS	Max	365 310	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 134					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	628 363	267	4 227	-806	63.07[S]	PLS	Max	365 541	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 134					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	626 188	604	555	-1 385	NS	PLS	Max	365 785	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 10	0%	323 330	288	9 078	1 553	31.83[S]	PLS	Max	392 158	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 133					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	321 278	288	4 226	-633	70.70[S]	PLS	Max	392 254	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 133					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	319 103	619	556	-1 267	NS	PLS	Max	392 356	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			817					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 30	0%	622 948	319	9 078	-1 600	30.02[S]	PLS	Max	366 149	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	620 896	319	4 169	-637	67.70[S]	PLS	Max	366 380	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastri (AC) - Verifiche a pressoflessione deviata

Pilastro	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	618 721	650	642	1 219	NS	PLS	Max	366 624	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			698					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 31	0%	618 984	320	9 077	1 662	29.75[S]	PLS	Max	366 595	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	616 932	320	4 170	657	67.27[S]	PLS	Max	366 825	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	614 757	649	645	-1 319	NS	PLS	Max	367 070	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			697					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 32	0%	618 955	345	9 077	1 798	29.13[S]	PLS	Max	366 598	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	616 903	345	4 170	710	66.02[S]	PLS	Max	366 828	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	614 728	658	645	-1 421	NS	PLS	Max	367 073	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			697					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 33	0%	501 607	378	9 077	-1 968	29.06[S]	PLS	Max	379 242	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	499 555	378	4 170	-781	66.01[S]	PLS	Max	379 398	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	497 380	703	645	-1 531	NS	PLS	Max	379 563	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			697					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 1	0%	538 902	198	9 229	-1 046	33.18[S]	PLS	Max	375 593	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 203					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	536 850	198	4 236	-560	70.16[S]	PLS	Max	375 824	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 203					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	534 675	445	-478	-549	NS	PLS	Max	376 068	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			887					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

LEGENDA:

Pilastro Identificativo del pilastro. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
V_{Ed} Taglio di progetto utilizzato per il calcolo di ρ .
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
Tp Vr Tipo di verifica considerata: "PLS" = con Modulo di resistenza plastico; "ELA" = con modulo di resistenza elastico; "EFF" = con modulo di resistenza efficace.
max/min [max] = valore per la verifica con modulo di resistenza maggiore; [min] = valore per la verifica con modulo di resistenza minore.
$M_{c,Rd}$ Momento resistente.
$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.
ρ Coefficiente riduttivo per presenza di taglio.
A_v Area resistente a taglio.
t_w Spessore anima.
$N_{pl,Rd}$ Resistenza plastica a Sforzo Normale.

Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
Piano Copertura Torrino					**Parete P5-P6-P7-P8**											**Parete P5-P6**			
P	A	00180	847 592	124 904	0,26400	0,26400	1,01	00181	1 227	1 223	0,03000	0,03000	23,30	00320	86 005	3 237	0,03000	0,03000	5,43
	P		847 592	125 293	0,26400	0,26400	1,01		1 227	1 256	0,03000	0,03000	22,68		86 005	2 893	0,03000	0,03000	6,08
S	A		143 804	63 075	0,09100	0,09100	1,01		0	0	0,03000	0,03000	-		8 664	963	0,03000	0,03000	28,60
	P		143 804	62 920	0,09000	0,09000	1,00		2 161	492	0,03000	0,03000	57,67		8 664	366	0,03000	0,03000	75,25
P	A	00419	333 818	26 964	0,07800	0,07800	1,06	00570	-10 882	978	0,03000	0,03000	30,72	00571	-16 508	3 556	0,03000	0,03000	8,65
	P		333 818	26 886	0,07800	0,07800	1,06		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		67 875	14 438	0,03000	0,03000	1,38		107	381	0,03000	0,03000	75,16		250	543	0,03000	0,03000	52,70
	P		67 875	16 442	0,03000	0,03000	1,21		107	340	0,03000	0,03000	84,22		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00572	12 432	9 063	0,03000	0,03000	2,99	00573	161 888	8 479	0,03300	0,03300	1,17	01666	21 622	7 757	0,03000	0,03000	3,34
	P		12 432	7 125	0,03000	0,03000	3,80		161 888	6 762	0,03000	0,03000	1,04		21 622	8 232	0,03000	0,03000	3,14
S	A		3 904	543	0,03000	0,03000	51,84		143 436	1 937	0,03000	0,03000	4,93		51 363	735	0,03000	0,03000	30,03
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		143 436	1 755	0,03000	0,03000	5,45		51 363	2 463	0,03000	0,03000	8,96
P	A	01667	4 242	2 662	0,03000	0,03000	10,56	01668	18 213	1 797	0,03000	0,03000	14,65	01669	29 995	3 067	0,03000	0,03000	8,09
	P		4 242	2 928	0,03000	0,03000	9,60		18 213	2 020	0,03000	0,03000	13,03		29 995	3 131	0,03000	0,03000	7,92
S	A		2 952	215	0,03000	0,03000	NS		10 315	71	0,03000	0,03000	NS		11 892	795	0,03000	0,03000	34,12
	P		2 952	1 316	0,03000	0,03000	21,48		10 315	692	0,03000	0,03000	39,49		11 892	942	0,03000	0,03000	28,80
P	A	01925	155 349	4 552	0,03000	0,03000	1,72	01926	-13 803	40	0,03000	0,03000	NS	01927	2 176	510	0,03000	0,03000	55,63
	P		155 349	5 395	0,03000	0,03000	1,45		-10 707	684	0,03000	0,03000	43,89		2 176	1 310	0,03000	0,03000	21,66
S	A		36 533	2 622	0,03000	0,03000	9,14		12 109	341	0,03000	0,03000	79,47		21 701	347	0,03000	0,03000	74,56
	P		36 533	5 330	0,03000	0,03000	4,50		12 109	3 698	0,03000	0,03000	7,33		21 701	3 341	0,03000	0,03000	7,74
P	A	01928	21 299	2 317	0,03000	0,03000	11,19	01929	71 194	3 807	0,03000	0,03000	5,13	01930	457 541	22 774	0,09200	0,09200	1,11
	P		21 299	3 075	0,03000	0,03000	8,43		71 194	3 570	0,03000	0,03000	5,47		457 541	21 606	0,08800	0,08800	1,00
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		18 078	150	0,03000	0,03000	NS		91 409	8 252	0,03000	0,03000	2,04
	P		8 918	2 600	0,03000	0,03000	10,58		20 425	2 578	0,03000	0,03000	10,10		108 766	7 624	0,03000	0,03000	1,89
P	A	01931	9 175	841	0,03000	0,03000	32,67	01932	8 942	495	0,03000	0,03000	55,56	01933	32 073	435	0,03000	0,03000	56,42
	P		9 175	937	0,03000	0,03000	29,32		8 942	779	0,03000	0,03000	35,31		32 073	424	0,03000	0,03000	57,88
S	A		12 127	2 681	0,03000	0,03000	10,11		15 087	2 818	0,03000	0,03000	9,48		9 347	2 303	0,03000	0,03000	11,92
	P		12 127	3 791	0,03000	0,03000	7,15		15 087	3 620	0,03000	0,03000	7,38		9 347	2 597	0,03000	0,03000	10,57
P	A	01934	32 946	323	0,03000	0,03000	75,64	01935	40 480	343	0,03000	0,03000	68,41	01936	66 366	279	0,03000	0,03000	72,22
	P		32 946	400	0,03000	0,03000	61,08		40 480	227	0,03000	0,03000	NS		66 366	339	0,03000	0,03000	59,44
S	A		15 869	1 733	0,03000	0,03000	15,36		8 151	1 645	0,03000	0,03000	16,78		11 925	1 586	0,03000	0,03000	17,10
	P		15 869	1 756	0,03000	0,03000	15,16		8 151	1 407	0,03000	0,03000	19,62		11 925	1 260	0,03000	0,03000	21,53
P	A	05948	97 472	12 452	0,03000	0,03000	1,29	05949	319 790	28 862	0,07800	0,07800	1,05	05950	-5 475	332	0,03000	0,03000	88,40
	P		97 472	12 988	0,03000	0,03000	1,23		319 790	28 080	0,07600	0,07600	1,02		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		21 155	1 127	0,03000	0,03000	23,02		6 981	885	0,03000	0,03000	31,36
	P		126	2 043	0,03000	0,03000	14,01		21 155	1 248	0,03000	0,03000	20,79		6 981	1 191	0,03000	0,03000	23,30
P	A	05951	58 625	1 892	0,03000	0,03000	11,17	05952	23 046	1 497	0,03000	0,03000	17,17	05953	22 276	109	0,03000	0,03000	NS
	P		58 625	1 955	0,03000	0,03000	10,81		23 046	1 735	0,03000	0,03000	14,81		22 276	410	0,03000	0,03000	62,92
S	A		7 352	249	0,03000	0,03000	NS		5 722	141	0,03000	0,03000	NS		6 256	54	0,03000	0,03000	NS
	P		7 352	196	0,03000	0,03000	NS		5 722	688	0,03000	0,03000	40,58		6 256	683	0,03000	0,03000	40,77
P	A	05954	22 790	101	0,03000	0,03000	NS	05955	551	2 719	0,03000	0,03000	10,51	05956	-6 712	138	0,03000	0,03000	NS
	P		22 790	331	0,03000	0,03000	77,74		551	2 122	0,03000	0,03000	13,47		-6 712	600	0,03000	0,03000	49,18
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		12 037	490	0,03000	0,03000	55,32		7 073	924	0,03000	0,03000	30,03
	P		9 229	462	0,03000	0,03000	59,45		12 037	353	0,03000	0,03000	76,79		7 073	2 612	0,03000	0,03000	10,62
P	A	05957	18 453	80	0,03000	0,03000	NS	05958	45 564	3 427	0,03000	0,03000	6,66						
	P		18 453	516	0,03000	0,03000	50,94		45 564	3 274	0,03000	0,03000	6,97						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 353	223	0,03000	0,03000	NS						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		8 972	1 394	0,03000	0,03000	19,73		4 353	927	0,03000	0,03000	30,30						
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00525	23 421	3 071	0,03000	0,03000	8,35	01887	26 795	2 393	0,03000	0,03000	10,54	01888	16 941	1 897	0,03000	0,03000	13,96
	P		23 421	2 478	0,03000	0,03000	10,35		26 795	1 531	0,03000	0,03000	16,47		14 488	1 108	0,03000	0,03000	24,18
S	A		7 112	1 522	0,03000	0,03000	18,23		-2 328	1 215	0,03000	0,03000	23,82		3 596	1 886	0,03000	0,03000	14,95
	P		7 112	791	0,03000	0,03000	35,07		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01889	15 423	2 054	0,03000	0,03000	12,99	01890	24 703	2 334	0,03000	0,03000	10,92	01891	24 987	2 051	0,03000	0,03000	12,41
	P		15 423	1 156	0,03000	0,03000	23,08		24 703	1 461	0,03000	0,03000	17,44		24 987	1 240	0,03000	0,03000	20,52
S	A		4 462	2 269	0,03000	0,03000	12,37		5 456	2 498	0,03000	0,03000	11,19		7 701	2 398	0,03000	0,03000	11,54
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01892	30 052	1 990	0,03000	0,03000	12,46	01893	24 783	1 656	0,03000	0,03000	15,38	01894	13 941	1 558	0,03000	0,03000	17,24
	P		30 052	1 430	0,03000	0,03000	17,34		24 783	1 748	0,03000	0,03000	14,57		13 941	1 685	0,03000	0,03000	15,94
S	A		14 631	2 220	0,03000	0,03000	12,06		18 510	1 876	0,03000	0,03000	14,01		-4 422	820	0,03000	0,03000	35,63
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01895	7 379	1 631	0,03000	0,03000	16,99	01896	13 649	1 940	0,03000	0,03000	13,87	01897	24 302	3 136	0,03000	0,03000	8,14
	P		7 379	1 882	0,03000	0,03000	14,72		13 649	2 469	0,03000	0,03000	10,90		24 302	4 117	0,03000	0,03000	6,20
S	A		7 547	121	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 547	582	0,03000	0,03000	47,57		4 175	1 766	0,03000	0,03000	15,92		19 800	3 101	0,03000	0,03000	8,42
P	A	01898	1 870	116	0,03000	0,03000	NS	01899	8 541	290	0,03000	0,03000	95,02	01900	6 842	463	0,03000	0,03000	59,99
	P		1 870	1 987	0,03000	0,03000	14,30		8 541	1 127	0,03000	0,03000	24,45		6 842	1 400	0,03000	0,03000	19,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		12 462	5 465	0,03000	0,03000	4,95		1 876	6 169	0,03000	0,03000	4,61		-8 157	6 109	0,03000	0,03000	4,86
P	A	01901	981	1 915	0,03000	0,03000	14,89	01902	35 852	3 254	0,03000	0,03000	7,39	01903	23 243	2 556	0,03000	0,03000	10,04
	P		981	2 631	0,03000	0,03000	10,84		35 852	3 525	0,03000	0,03000	6,83		23 243	3 223	0,03000	0,03000	7,97
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-4 104	7 771	0,03000	0,03000	3,75		4 886	7 978	0,03000	0,03000	3,51		10 144	5 655	0,03000	0,03000	4,84
P	A	01904	8 825	2 667	0,03000	0,03000	10,32	01905	-13 612	6 337	0,03000	0,03000	4,80	01906	-27 406	9 946	0,03000	0,03000	3,23
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		7 133	45	0,03000	0,03000	NS		-2 876	1 521	0,03000	0,03000	19,08		-19 281	2 141	0,03000	0,03000	14,53
	P		7 133	411	0,03000	0,03000	67,48		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01907	-32 623	10 591	0,03000	0,03000	3,10	01908	-32 507	15 757	0,03000	0,03000	2,08	01909	-33 406	16 838	0,03000	0,03000	1,96
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-26 931	2 986	0,03000	0,03000	10,75		12 124	3 824	0,03000	0,03000	7,09		7 067	3 478	0,03000	0,03000	7,98
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01910	-42 486	15 692	0,03000	0,03000	2,17	01911	-32 016	17 309	0,03000	0,03000	1,89	01912	-31 828	18 359	0,03000	0,03000	1,78
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		1 743	3 344	0,03000	0,03000	8,50		9 361	4 351	0,03000	0,03000	6,31		3 415	3 734	0,03000	0,03000	7,56
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01913	-43 750	16 135	0,03000	0,03000	2,12	01914	-31 978	14 562	0,03000	0,03000	2,25	01915	-29 388	15 485	0,03000	0,03000	2,09
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-5 339	3 059	0,03000	0,03000	9,59		2 377	3 886	0,03000	0,03000	7,29		-3 493	3 234	0,03000	0,03000	9,00
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01916	-34 515	12 056	0,03000	0,03000	2,74	01917	-5 831	6 322	0,03000	0,03000	4,65	01918	62 404	13 195	0,03000	0,03000	1,57
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		62 404	9 501	0,03000	0,03000	2,17
S	A		-5 425	1 823	0,03000	0,03000	16,10		19 614	1 883	0,03000	0,03000	13,88		66 664	2 549	0,03000	0,03000	7,89
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		66 664	2 077	0,03000	0,03000	9,68
P	A	01919	546 497	28 401	0,11000	0,11000	1,05	01920	50 663	1 219	0,03000	0,03000	18,18	01921	21 184	2 683	0,03000	0,03000	9,67
	P		546 497	29 029	0,11000	0,11000	1,03		50 663	2 237	0,03000	0,03000	9,91		21 184	3 924	0,03000	0,03000	6,61
S	A		101 844	9 495	0,03000	0,03000	1,58		0	0	0,03000	0,03000	-		13 646	425	0,03000	0,03000	63,30
	P		122 549	12 786	0,03210	0,03210	1,14		2 092	5 993	0,03000	0,03000	4,74		13 646	6 854	0,03000	0,03000	3,93
P	A	01922	1 562	779	0,03000	0,03000	36,52	01923	-11 597	627	0,03000	0,03000	48,06	01924	200 802	9 469	0,03900	0,03900	1,09

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		1 562	2 106	0,03000	0,03000	13,51		-11 597	1 674	0,03000	0,03000	18,00		200 802	10 752	0,04000	0,04000	1,05
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		9 048	1 070	0,03000	0,03000	25,69		65 337	9 456	0,03000	0,03000	2,14
	P		10 658	5 421	0,03000	0,03000	5,03		9 048	5 530	0,03000	0,03000	4,97		65 337	13 678	0,03000	0,03000	1,48
P	A	03377	95 916	7 952	0,03000	0,03000	2,04	03378	7 599	6 829	0,03000	0,03000	4,05	03379	7 535	5 449	0,03000	0,03000	5,08
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		20 608	45	0,03000	0,03000	NS		-7 091	735	0,03000	0,03000	40,21		6 515	584	0,03000	0,03000	47,63
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03380	-12 924	4 506	0,03000	0,03000	6,72	03381	4 985	187	0,03000	0,03000	NS	03382	14 583	139	0,03000	0,03000	NS
	P		-12 924	173	0,03000	0,03000	NS		4 985	283	0,03000	0,03000	98,98		14 583	239	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		168 780	2 183	0,03000	0,03000	2,70		91 638	1 032	0,03000	0,03000	16,29
	P		-4 647	503	0,03000	0,03000	58,14		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03383	0	0	0,03000	0,03000	-	03384	45 678	151	0,03000	0,03000	NS	03385	74 542	1 473	0,03000	0,03000	12,97
	P		-3 651	260	0,03000	0,03000	NS		16 690	21	0,03000	0,03000	NS		30 679	972	0,03000	0,03000	25,43
S	A		67 812	179	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		67 812	552	0,03000	0,03000	36,17		121 327	1 104	0,03000	0,03000	11,49		57 593	836	0,03000	0,03000	25,45
P	A	03386	17 610	1 742	0,03000	0,03000	15,15	03387	-4 440	2 575	0,03000	0,03000	11,35	03388	5 357	4 534	0,03000	0,03000	6,17
	P		17 610	1 961	0,03000	0,03000	13,46		-4 440	2 072	0,03000	0,03000	14,10		5 357	811	0,03000	0,03000	34,48
S	A		1 457	292	0,03000	0,03000	97,47		-2 332	85	0,03000	0,03000	NS		53 580	579	0,03000	0,03000	37,63
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 332	219	0,03000	0,03000	NS		53 580	286	0,03000	0,03000	76,18
P	A	03389	46 892	122	0,03000	0,03000	NS	03390	0	0	0,03000	0,03000	-	03391	8 234	2 266	0,03000	0,03000	12,18
	P		46 892	131	0,03000	0,03000	NS		4 537	358	0,03000	0,03000	78,40		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		165 536	954	0,03000	0,03000	6,68		52 179	1 821	0,03000	0,03000	12,06		35 965	3 566	0,03000	0,03000	6,74
	P		165 536	235	0,03000	0,03000	27,12		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03392	0	0	0,03000	0,03000	-	04032	7 463	2 160	0,03000	0,03000	12,82	04033	21 763	918	0,03000	0,03000	28,17
	P		-8 181	2 260	0,03000	0,03000	13,14		7 463	2 282	0,03000	0,03000	12,14		21 763	489	0,03000	0,03000	52,89
S	A		104 673	4 629	0,03000	0,03000	3,24		0	0	0,03000	0,03000	-		44 878	180	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		35 715	1 762	0,03000	0,03000	13,66		44 878	201	0,03000	0,03000	NS
P	A	05912	38 138	1 368	0,03000	0,03000	17,37	05913	10 063	1 741	0,03000	0,03000	15,72	05914	348 363	27 114	0,08010	0,08010	1,05
	P		38 138	2 781	0,03000	0,03000	8,55		10 063	344	0,03000	0,03000	79,54		348 363	26 099	0,07800	0,07800	1,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 062	4 284	0,03000	0,03000	6,24		3 920	1 571	0,03000	0,03000	17,92		7 542	1 212	0,03000	0,03000	22,84
P	A	05915	163 570	15 652	0,04010	0,04010	1,06	05916	-10 137	3 781	0,03000	0,03000	7,92	05917	-13 888	365	0,03000	0,03000	83,36
	P		163 570	16 148	0,04000	0,04000	1,02		-10 137	3 702	0,03000	0,03000	8,09		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		36 109	2 053	0,03000	0,03000	11,70		11 929	408	0,03000	0,03000	66,48		5 256	166	0,03000	0,03000	NS
	P		36 109	5 361	0,03000	0,03000	4,48		11 929	2 466	0,03000	0,03000	11,00		5 256	2 111	0,03000	0,03000	13,25
P	A	05918	13 317	2 454	0,03000	0,03000	10,98	05919	32 228	7 771	0,03000	0,03000	3,16	05920	17 850	1 924	0,03000	0,03000	13,70
	P		13 317	1 108	0,03000	0,03000	24,32		32 228	4 435	0,03000	0,03000	5,53		17 850	1 047	0,03000	0,03000	25,18
S	A		8 613	373	0,03000	0,03000	73,85		15 952	2 380	0,03000	0,03000	11,18		12 688	926	0,03000	0,03000	29,18
	P		8 613	2 062	0,03000	0,03000	13,36		15 952	2 584	0,03000	0,03000	10,30		7 626	217	0,03000	0,03000	NS
P	A	05921	-6 976	2 973	0,03000	0,03000	9,94	05922	-13 698	5 584	0,03000	0,03000	5,44	05923	40 814	877	0,03000	0,03000	26,71
	P		-6 976	511	0,03000	0,03000	57,81		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 464	1 697	0,03000	0,03000	16,70		3 537	1 806	0,03000	0,03000	15,61		10 737	1 826	0,03000	0,03000	14,94
	P		2 464	697	0,03000	0,03000	40,65		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05924	10 667	3 240	0,03000	0,03000	8,42	05925	-2 436	5 378	0,03000	0,03000	5,38	05926	-29 221	10 788	0,03000	0,03000	3,00
	P		10 667	487	0,03000	0,03000	56,02		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		5 302	2 316	0,03000	0,03000	12,08		3 774	2 881	0,03000	0,03000	9,78		1 095	3 267	0,03000	0,03000	8,73
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05927	11 431	2 440	0,03000	0,03000	11,14	05928	5 002	5 072	0,03000	0,03000	5,52	05929	-39 135	9 599	0,03000	0,03000	3,51
	P		11 431	24	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		7 943	2 821	0,03000	0,03000	9,80		5 073	3 420	0,03000	0,03000	8,19		3 879	3 611	0,03000	0,03000	7,80
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05930	16 891	1 145	0,03000	0,03000	23,13	05931	10 963	4 135	0,03000	0,03000	6,59	05932	1 486	6 682	0,03000	0,03000	4,26
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		7 884	2 872	0,03000	0,03000	9,62		5 831	3 464	0,03000	0,03000	8,05		1 905	3 902	0,03000	0,03000	7,28
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05933	-33 781	13 973	0,03000	0,03000	2,36	05934	18 906	2 454	0,03000	0,03000	10,69	05935	8 535	5 644	0,03000	0,03000	4,88
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 262	3 915	0,03000	0,03000	7,24		10 114	3 085	0,03000	0,03000	8,87		-603	3 451	0,03000	0,03000	8,32
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05936	-43 929	10 486	0,03000	0,03000	3,27	05937	28 193	1 095	0,03000	0,03000	22,87	05938	15 395	4 130	0,03000	0,03000	6,46
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		15 395	84	0,03000	0,03000	NS
S	A		2 397	3 595	0,03000	0,03000	7,88		14 367	2 573	0,03000	0,03000	10,42		2 430	2 749	0,03000	0,03000	10,31
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05939	17 906	6 806	0,03000	0,03000	3,87	05940	-42 036	12 852	0,03000	0,03000	2,65	05941	11 347	474	0,03000	0,03000	57,38
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		11 347	286	0,03000	0,03000	95,09
S	A		-9 377	2 274	0,03000	0,03000	13,13		4 617	3 817	0,03000	0,03000	7,35		19 198	2 385	0,03000	0,03000	10,98
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05942	-28 692	5 822	0,03000	0,03000	5,55	05943	11 370	908	0,03000	0,03000	29,95	05944	-13 062	6 698	0,03000	0,03000	4,53
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		11 370	960	0,03000	0,03000	28,33		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		10 102	3 801	0,03000	0,03000	7,20		0	0	0,03000	0,03000	-		270	1 384	0,03000	0,03000	20,67
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		2 740	731	0,03000	0,03000	38,71		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05945	2 007	539	0,03000	0,03000	52,68	05946	3 959	2 227	0,03000	0,03000	12,64	05947	7 220	3 414	0,03000	0,03000	8,12
	P		2 007	991	0,03000	0,03000	28,65		3 959	1 605	0,03000	0,03000	17,53		7 220	991	0,03000	0,03000	27,98
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 024	3 068	0,03000	0,03000	9,25		-4 324	2 284	0,03000	0,03000	12,79		3 630	1 876	0,03000	0,03000	15,02
P	A	07129	834 654	122 966	0,26000	0,26000	1,01	07134	302 970	24 669	0,07200	0,07200	1,10	07171	56 426	4 513	0,03000	0,03000	4,75
	P		834 654	122 334	0,25800	0,25800	1,00		302 970	24 132	0,07000	0,07000	1,05		56 426	6 440	0,03000	0,03000	3,33
S	A		38 579	59 900	0,07200	0,07200	1,01		70 051	11 679	0,03000	0,03000	1,68		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		38 579	60 241	0,07200	0,07200	1,01		70 051	13 483	0,03000	0,03000	1,46		17 780	5 178	0,03000	0,03000	5,09
P	A	07183	51 969	6 442	0,03000	0,03000	3,41	07184	12 489	2 143	0,03000	0,03000	12,62	07185	112 840	1 259	0,03000	0,03000	11,02
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		12 489	404	0,03000	0,03000	66,96		42 844	581	0,03000	0,03000	39,87
S	A		-7 456	3 769	0,03000	0,03000	7,85		85 644	3 096	0,03000	0,03000	5,69		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		92 997	1 648	0,03000	0,03000	10,09
P	A	07186	63 735	6 625	0,03000	0,03000	3,09	07211	43 070	2 798	0,03000	0,03000	8,27	07214	60 873	1 619	0,03000	0,03000	12,88
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		43 070	3 741	0,03000	0,03000	6,18		37 193	791	0,03000	0,03000	30,20
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		22 970	1 926	0,03000	0,03000	13,35
	P		106 789	1 263	0,03000	0,03000	11,65		8 594	3 830	0,03000	0,03000	7,19		0	0	0,03000	0,03000	-
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00525	31 344	2 039	0,03000	0,03000	12,08	00528	23 181	4 183	0,03000	0,03000	6,14	00623	2 627	2 321	0,03000	0,03000	12,20
	P		31 344	3 467	0,03000	0,03000	7,11		23 181	3 289	0,03000	0,03000	7,81		2 627	769	0,03000	0,03000	36,82
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		10 580	1 985	0,03000	0,03000	13,75		11 731	764	0,03000	0,03000	35,53
	P		15 364	2 278	0,03000	0,03000	11,71		10 580	852	0,03000	0,03000	32,04		11 731	560	0,03000	0,03000	48,48
P	A	00624	-15 382	5 564	0,03000	0,03000	5,50	00625	-18 040	4 334	0,03000	0,03000	7,14	00626	-15 797	4 810	0,03000	0,03000	6,38
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-5 356	873	0,03000	0,03000	33,60		-4 923	1 323	0,03000	0,03000	22,13		-11 416	929	0,03000	0,03000	32,41
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00627	-467	2 229	0,03000	0,03000	12,88	01898	-13 003	591	0,03000	0,03000	51,29	01899	18 513	641	0,03000	0,03000	41,00
	P		-467	477	0,03000	0,03000	60,19		-13 003	675	0,03000	0,03000	44,91		18 513	27	0,03000	0,03000	NS
S	A		3 503	827	0,03000	0,03000	34,10		-470	674	0,03000	0,03000	42,59		10 238	933	0,03000	0,03000	29,30
	P		3 503	192	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		10 238	446	0,03000	0,03000	61,30
P	A	01900	3 772	1 542	0,03000	0,03000	18,27	01901	14 552	3 186	0,03000	0,03000	8,41	01902	21 585	3 842	0,03000	0,03000	6,74
	P		3 772	893	0,03000	0,03000	31,54		-337	2 090	0,03000	0,03000	13,73		5 716	3 125	0,03000	0,03000	8,93

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		733	1 464	0,03000	0,03000	19,50		32 315	2 451	0,03000	0,03000	10,00		114	2 561	0,03000	0,03000	11,18
	P		733	2 046	0,03000	0,03000	13,96		32 315	2 821	0,03000	0,03000	8,69		114	3 630	0,03000	0,03000	7,89
P	A	01903	26 037	4 098	0,03000	0,03000	6,18	01996	50 590	2 788	0,03000	0,03000	7,95	01997	30 653	395	0,03000	0,03000	62,59
	P		26 037	3 321	0,03000	0,03000	7,62		50 590	4 549	0,03000	0,03000	4,87		30 653	4 351	0,03000	0,03000	5,68
S	A		8 677	1 911	0,03000	0,03000	14,41		20 323	494	0,03000	0,03000	52,73		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		8 677	3 859	0,03000	0,03000	7,14		20 930	1 581	0,03000	0,03000	16,43		-999	1 114	0,03000	0,03000	25,83
P	A	01998	-3 959	127	0,03000	0,03000	NS	01999	0	0	0,03000	0,03000	-	02000	58 562	714	0,03000	0,03000	29,62
	P		-3 959	3 223	0,03000	0,03000	9,05		32 844	3 024	0,03000	0,03000	8,08		58 562	2 142	0,03000	0,03000	9,87
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		16 744	189	0,03000	0,03000	NS
	P		-4 610	987	0,03000	0,03000	29,62		-9 758	725	0,03000	0,03000	41,24		16 744	713	0,03000	0,03000	37,18
P	A	02001	52 742	824	0,03000	0,03000	26,57	02002	25 681	360	0,03000	0,03000	70,45	02003	51 670	184	0,03000	0,03000	NS
	P		52 742	511	0,03000	0,03000	42,85		0	0	0,03000	0,03000	-		51 670	75	0,03000	0,03000	NS
S	A		-10 973	1 415	0,03000	0,03000	21,24		6 225	1 422	0,03000	0,03000	19,59		7 236	1 896	0,03000	0,03000	14,62
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		6 225	405	0,03000	0,03000	68,77		7 236	1 675	0,03000	0,03000	16,55
P	A	02004	11 033	546	0,03000	0,03000	49,88	02005	22 542	214	0,03000	0,03000	NS	02006	10 306	954	0,03000	0,03000	28,65
	P		11 033	627	0,03000	0,03000	43,44		22 542	421	0,03000	0,03000	61,20		10 306	1 035	0,03000	0,03000	26,41
S	A		41 047	1 849	0,03000	0,03000	12,65		15 804	1 210	0,03000	0,03000	22,01		6 396	932	0,03000	0,03000	29,86
	P		41 047	2 351	0,03000	0,03000	9,95		15 804	2 365	0,03000	0,03000	11,26		6 396	2 154	0,03000	0,03000	12,92
P	A	06025	53 612	32	0,03000	0,03000	NS	06026	9 182	865	0,03000	0,03000	31,76	06027	10 008	1 401	0,03000	0,03000	19,53
	P		75 080	503	0,03000	0,03000	37,84		0	0	0,03000	0,03000	-		10 008	591	0,03000	0,03000	46,31
S	A		-5 339	226	0,03000	0,03000	NS		1 706	486	0,03000	0,03000	58,50		3 761	538	0,03000	0,03000	52,36
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		1 706	417	0,03000	0,03000	68,18		3 761	999	0,03000	0,03000	28,20
P	A	06028	57 286	1 716	0,03000	0,03000	12,42	06029	18 285	624	0,03000	0,03000	42,16	06030	5 319	1 039	0,03000	0,03000	26,92
	P		57 286	2 555	0,03000	0,03000	8,34		18 285	1 694	0,03000	0,03000	15,53		5 319	784	0,03000	0,03000	35,67
S	A		8 724	266	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 095	463	0,03000	0,03000	62,45
	P		8 966	611	0,03000	0,03000	45,01		-9 059	836	0,03000	0,03000	35,65		-2 095	917	0,03000	0,03000	31,53
P	A	06031	-470	2 462	0,03000	0,03000	11,66	06032	4 019	2 199	0,03000	0,03000	12,79	06033	-7 750	272	0,03000	0,03000	NS
	P		-470	1 647	0,03000	0,03000	17,43		4 019	424	0,03000	0,03000	66,35		-7 750	670	0,03000	0,03000	44,24
S	A		3 400	896	0,03000	0,03000	31,49		16 825	577	0,03000	0,03000	45,92		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 400	1 065	0,03000	0,03000	26,49		16 825	250	0,03000	0,03000	NS		-1 956	884	0,03000	0,03000	32,69
P	A	06034	-2 409	1 427	0,03000	0,03000	20,29	06035	-4 606	1 906	0,03000	0,03000	15,34	06036	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-2 409	1 066	0,03000	0,03000	27,16		-4 606	779	0,03000	0,03000	37,53		-20 375	837	0,03000	0,03000	37,34
S	A		4 314	580	0,03000	0,03000	48,44		9 897	873	0,03000	0,03000	31,37		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		4 314	716	0,03000	0,03000	39,24		5 500	76	0,03000	0,03000	NS		-11 555	433	0,03000	0,03000	69,58
P	A	06037	27 196	530	0,03000	0,03000	47,49	06038	12 258	809	0,03000	0,03000	33,47	06039	-12 665	1 526	0,03000	0,03000	19,84
	P		27 196	396	0,03000	0,03000	63,55		12 258	473	0,03000	0,03000	57,25		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		806	462	0,03000	0,03000	61,79		5 681	819	0,03000	0,03000	34,09		14 742	977	0,03000	0,03000	27,39
	P		806	634	0,03000	0,03000	45,02		5 681	798	0,03000	0,03000	34,99		14 742	342	0,03000	0,03000	78,25
P	A	07171	70 725	5 079	0,03000	0,03000	3,86	07172	73 886	3 901	0,03000	0,03000	4,92						
	P		70 725	6 102	0,03000	0,03000	3,21		73 886	3 840	0,03000	0,03000	5,00						
S	A		12 787	1 724	0,03000	0,03000	15,67		13 814	2 021	0,03000	0,03000	13,30						
	P		12 787	1 924	0,03000	0,03000	14,04		13 814	1 111	0,03000	0,03000	24,20						
Piano Copertura Torrino						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00182	1 699	521	0,03000	0,03000	54,57	00204	159 361	4 039	0,03000	0,03000	1,80	00211	5 710	1 959	0,03000	0,03000	14,25
	P		1 699	733	0,03000	0,03000	38,79		159 361	1 295	0,03000	0,03000	5,61		5 710	1 408	0,03000	0,03000	19,83
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 528	1 883	0,03000	0,03000	15,11		4 546	1 258	0,03000	0,03000	22,31
	P		-2 808	1 354	0,03000	0,03000	21,42		0	0	0,03000	0,03000	-		4 546	187	0,03000	0,03000	NS
P	A	00450	19 604	2 523	0,03000	0,03000	10,36	00558	-6 055	1 277	0,03000	0,03000	23,04	00559	-10 973	2 177	0,03000	0,03000	13,80
	P		19 604	2 975	0,03000	0,03000	8,79		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 327	180	0,03000	0,03000	NS		-11 273	368	0,03000	0,03000	81,77
	P		5 430	3 246	0,03000	0,03000	8,61		-2 327	86	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00560	-10 125	1 881	0,03000	0,03000	15,92	00561	-6 272	1 160	0,03000	0,03000	25,39	01957	5 050	823	0,03000	0,03000	34,02
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		5 050	67	0,03000	0,03000	NS
S	A		-5 299	468	0,03000	0,03000	62,66		-8 709	652	0,03000	0,03000	45,65		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		-3 904	2 159	0,03000	0,03000	13,50
P	A	01958	1 732	103	0,03000	0,03000	NS	01959	0	0	0,03000	0,03000	-	01960	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 732	453	0,03000	0,03000	62,75		6 318	650	0,03000	0,03000	42,83		4 075	882	0,03000	0,03000	31,89
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-3 625	2 738	0,03000	0,03000	10,63		-257	4 003	0,03000	0,03000	7,17		1 640	3 627	0,03000	0,03000	7,84
P	A	01961	0	0	0,03000	0,03000	-	01962	0	0	0,03000	0,03000	-	02021	-7 413	3 021	0,03000	0,03000	9,80
	P		8 762	851	0,03000	0,03000	32,35		259	856	0,03000	0,03000	33,43		21 124	3 054	0,03000	0,03000	8,50
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		376	3 520	0,03000	0,03000	8,13		-2 259	3 543	0,03000	0,03000	8,17		3 530	2 328	0,03000	0,03000	12,11
P	A	02022	16 406	2 200	0,03000	0,03000	12,07	02023	23 443	2 446	0,03000	0,03000	10,49	02024	83 252	3 885	0,03000	0,03000	4,62
	P		16 406	2 385	0,03000	0,03000	11,13		23 443	2 631	0,03000	0,03000	9,75		83 252	4 409	0,03000	0,03000	4,07
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		9 510	115	0,03000	0,03000	NS		20 099	873	0,03000	0,03000	29,87
	P		-9 653	1 519	0,03000	0,03000	19,67		9 510	960	0,03000	0,03000	28,57		20 099	786	0,03000	0,03000	33,18
P	A	02025	128 683	396	0,03000	0,03000	29,42	02026	69 314	380	0,03000	0,03000	52,03	02027	34 999	640	0,03000	0,03000	37,76
	P		128 683	131	0,03000	0,03000	88,95		69 314	54	0,03000	0,03000	NS		34 999	399	0,03000	0,03000	60,57
S	A		22 848	1 573	0,03000	0,03000	16,35		191	1 757	0,03000	0,03000	16,29		22 675	1 550	0,03000	0,03000	16,61
	P		22 848	262	0,03000	0,03000	98,18		191	327	0,03000	0,03000	87,54		22 675	567	0,03000	0,03000	45,41
P	A	02028	25 116	467	0,03000	0,03000	54,46	02029	28 864	465	0,03000	0,03000	53,66	02030	4 197	332	0,03000	0,03000	84,67
	P		13 941	230	0,03000	0,03000	NS		28 864	324	0,03000	0,03000	77,02		4 197	62	0,03000	0,03000	NS
S	A		12 999	1 613	0,03000	0,03000	16,73		6 605	1 271	0,03000	0,03000	21,88		16 133	655	0,03000	0,03000	40,59
	P		12 999	882	0,03000	0,03000	30,60		6 605	789	0,03000	0,03000	35,24		16 133	328	0,03000	0,03000	81,05
P	A	06075	83 159	2 072	0,03000	0,03000	8,67	06076	-5 968	653	0,03000	0,03000	45,04	06077	-1 778	407	0,03000	0,03000	70,95
	P		83 159	1 532	0,03000	0,03000	11,73		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		9 515	936	0,03000	0,03000	29,31		834	623	0,03000	0,03000	45,81		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		9 515	444	0,03000	0,03000	61,78		0	0	0,03000	0,03000	-		-3 780	642	0,03000	0,03000	45,38
P	A	06078	-11 624	1 828	0,03000	0,03000	16,49	06079	-3 628	1 338	0,03000	0,03000	21,76	06080	2 493	182	0,03000	0,03000	NS
	P		-11 624	2 362	0,03000	0,03000	12,76		-3 628	1 705	0,03000	0,03000	17,07		2 493	631	0,03000	0,03000	44,90
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 133	2 777	0,03000	0,03000	10,22		-2 472	1 882	0,03000	0,03000	15,39		88	1 877	0,03000	0,03000	15,26
P	A	06081	1 012	253	0,03000	0,03000	NS	06082	-10 929	722	0,03000	0,03000	41,62	06083	38 507	730	0,03000	0,03000	32,49
	P		1 012	472	0,03000	0,03000	60,42		0	0	0,03000	0,03000	-		38 507	737	0,03000	0,03000	32,18
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		6 182	615	0,03000	0,03000	45,30
	P		-355	1 475	0,03000	0,03000	19,45		-4 348	510	0,03000	0,03000	57,26		6 182	1 035	0,03000	0,03000	26,92
P	A	06084	22 086	265	0,03000	0,03000	97,44	06085	10 868	471	0,03000	0,03000	57,87						
	P		22 086	417	0,03000	0,03000	61,92		10 868	245	0,03000	0,03000	NS						
S	A		3 360	548	0,03000	0,03000	51,49		4 136	548	0,03000	0,03000	51,31						
	P		3 360	807	0,03000	0,03000	34,97		4 136	394	0,03000	0,03000	71,37						
Piano Copertura Torrino						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00182	2 389	206	0,03000	0,03000	NS	00450	25 776	2 929	0,03000	0,03000	8,65	00529	31 076	6 423	0,03000	0,03000	3,84
	P		2 389	1 382	0,03000	0,03000	20,51		25 776	2 455	0,03000	0,03000	10,33		31 076	4 570	0,03000	0,03000	5,40
S	A		-1 227	197	0,03000	0,03000	NS		6 200	3 589	0,03000	0,03000	7,76		10 991	4 701	0,03000	0,03000	5,79
	P		-1 227	385	0,03000	0,03000	74,82		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00530	28 225	2 448	0,03000	0,03000	10,23	00553	-1 492	1 733	0,03000	0,03000	16,64	00554	1 294	1 062	0,03000	0,03000	26,82
	P		28 225	2 734	0,03000	0,03000	9,16		-1 492	1 568	0,03000	0,03000	18,39		1 294	1 388	0,03000	0,03000	20,52
S	A		28 748	1 138	0,03000	0,03000	21,94		15 396	380	0,03000	0,03000	70,21		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		20 714	1 002	0,03000	0,03000	25,95		15 396	280	0,03000	0,03000	95,28		3 505	1 302	0,03000	0,03000	21,66
P	A	00581	0	0	0,03000	0,03000	-	00582	0	0	0,03000	0,03000	-	00583	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 704	2 873	0,03000	0,03000	9,72		-12 113	6 673	0,03000	0,03000	4,53		-25 971	10 268	0,03000	0,03000	3,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		22 127	344	0,03000	0,03000	75,05		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		22 127	85	0,03000	0,03000	NS		12 690	1 445	0,03000	0,03000	18,70		8 452	2 264	0,03000	0,03000	12,18
P	A	00584	0	0	0,03000	0,03000	-	00585	0	0	0,03000	0,03000	-	00586	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-34 951	11 428	0,03000	0,03000	2,90		-30 021	16 166	0,03000	0,03000	2,01		-32 936	17 242	0,03000	0,03000	1,91
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-693	3 320	0,03000	0,03000	8,66		11 063	3 695	0,03000	0,03000	7,37		5 543	3 572	0,03000	0,03000	7,82
P	A	00587	0	0	0,03000	0,03000	-	00588	0	0	0,03000	0,03000	-	00589	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-43 270	15 837	0,03000	0,03000	2,16		-32 163	17 292	0,03000	0,03000	1,89		-32 074	18 602	0,03000	0,03000	1,76
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-2 668	3 587	0,03000	0,03000	8,08		9 530	4 197	0,03000	0,03000	6,54		3 611	3 818	0,03000	0,03000	7,38
P	A	00590	0	0	0,03000	0,03000	-	00591	0	0	0,03000	0,03000	-	00592	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-44 353	16 268	0,03000	0,03000	2,11		-32 249	14 657	0,03000	0,03000	2,24		-28 652	15 771	0,03000	0,03000	2,05
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-3 667	3 244	0,03000	0,03000	8,98		6 160	3 739	0,03000	0,03000	7,45		-218	3 336	0,03000	0,03000	8,60
P	A	00593	0	0	0,03000	0,03000	-	00594	0	0	0,03000	0,03000	-	00595	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-35 955	12 224	0,03000	0,03000	2,72		-21 007	6 720	0,03000	0,03000	4,66		-9 117	3 860	0,03000	0,03000	7,72
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-3 412	1 979	0,03000	0,03000	14,70		3 084	1 699	0,03000	0,03000	16,63		-821	581	0,03000	0,03000	49,49
P	A	01937	4 999	2 710	0,03000	0,03000	10,34	01938	16 449	1 172	0,03000	0,03000	22,65	01939	912	551	0,03000	0,03000	51,78
	P		4 999	2 287	0,03000	0,03000	12,25		836	955	0,03000	0,03000	29,89		912	512	0,03000	0,03000	55,73
S	A		4 898	2 405	0,03000	0,03000	11,65		6 280	1 345	0,03000	0,03000	20,70		13 281	389	0,03000	0,03000	69,28
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01940	5 132	732	0,03000	0,03000	38,24	01941	-5 682	996	0,03000	0,03000	29,49	01942	1 228	1 073	0,03000	0,03000	26,55
	P		5 132	821	0,03000	0,03000	34,09		-5 682	1 456	0,03000	0,03000	20,18		1 228	1 692	0,03000	0,03000	16,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 899	590	0,03000	0,03000	47,71		3 839	1 792	0,03000	0,03000	15,71		4 374	2 200	0,03000	0,03000	12,77
P	A	01943	1 876	1 355	0,03000	0,03000	20,97	01944	-2 240	1 201	0,03000	0,03000	24,09	01945	-2 455	1 297	0,03000	0,03000	22,33
	P		1 876	2 122	0,03000	0,03000	13,39		-2 240	1 911	0,03000	0,03000	15,14		-2 455	1 934	0,03000	0,03000	14,98
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		4 198	2 493	0,03000	0,03000	11,28		4 816	2 425	0,03000	0,03000	11,56		4 715	2 276	0,03000	0,03000	12,32
P	A	01946	62	1 553	0,03000	0,03000	18,44	01947	760	1 458	0,03000	0,03000	19,58	01948	-513	1 559	0,03000	0,03000	18,42
	P		62	2 125	0,03000	0,03000	13,48		760	1 791	0,03000	0,03000	15,94		-513	1 683	0,03000	0,03000	17,06
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		17 527	40	0,03000	0,03000	NS
	P		4 822	2 026	0,03000	0,03000	13,84		5 021	1 460	0,03000	0,03000	19,18		17 527	820	0,03000	0,03000	32,20
P	A	01949	11 796	2 009	0,03000	0,03000	13,51	01950	16 421	3 281	0,03000	0,03000	8,09	01951	-4 539	1 242	0,03000	0,03000	23,53
	P		11 796	1 661	0,03000	0,03000	16,34		16 421	2 592	0,03000	0,03000	10,24		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		24 958	1 192	0,03000	0,03000	21,35		12 233	2 642	0,03000	0,03000	10,25		7 326	4 953	0,03000	0,03000	5,59
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01952	25 690	690	0,03000	0,03000	36,75	01953	41 586	1 148	0,03000	0,03000	20,32	01954	48 352	2 141	0,03000	0,03000	10,49
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		9 076	196	0,03000	0,03000	NS		48 352	1 326	0,03000	0,03000	16,94
S	A		5 785	5 700	0,03000	0,03000	4,90		3 215	5 728	0,03000	0,03000	4,93		139 295	4 357	0,03000	0,03000	2,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01955	40 044	2 769	0,03000	0,03000	8,49	01956	14 961	2 869	0,03000	0,03000	9,32	01957	-1 807	628	0,03000	0,03000	45,99
	P		14 163	2 572	0,03000	0,03000	10,43		14 961	2 030	0,03000	0,03000	13,17		-1 807	345	0,03000	0,03000	83,71
S	A		176 325	4 325	0,03000	0,03000	1,11		137 544	3 879	0,03000	0,03000	2,68		3 426	4 403	0,03000	0,03000	6,41
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01958	-18 176	1 018	0,03000	0,03000	30,43	01959	-25 059	987	0,03000	0,03000	32,27	01960	-33 064	1 373	0,03000	0,03000	23,94
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		1 421	6 013	0,03000	0,03000	4,73		4 181	5 773	0,03000	0,03000	4,87		5 143	5 590	0,03000	0,03000	5,01
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01961	-43 623	1 126	0,03000	0,03000	30,39	01962	3 707	962	0,03000	0,03000	29,29	05959	17 161	2 334	0,03000	0,03000	11,33

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		17 161	1 210	0,03000	0,03000	21,86
S	A		7 516	4 557	0,03000	0,03000	6,08		6 836	4 186	0,03000	0,03000	6,63		9 133	3 790	0,03000	0,03000	7,25
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05960	10 949	165	0,03000	0,03000	NS	05961	0	0	0,03000	0,03000	-	05962	-10 268	2 099	0,03000	0,03000	14,27
	P		10 949	1 515	0,03000	0,03000	17,99		-4 955	1 273	0,03000	0,03000	23,00		-10 268	1 448	0,03000	0,03000	20,69
S	A		7 757	1 547	0,03000	0,03000	17,88		242	1 188	0,03000	0,03000	24,09		5 646	3 092	0,03000	0,03000	9,03
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05963	-641	1 114	0,03000	0,03000	25,79	05964	-15 547	650	0,03000	0,03000	47,13	05965	-16 103	135	0,03000	0,03000	NS
	P		-641	848	0,03000	0,03000	33,88		-8 013	863	0,03000	0,03000	34,38		-10 801	1 506	0,03000	0,03000	19,94
S	A		6 547	1 886	0,03000	0,03000	14,75		5 913	2 028	0,03000	0,03000	13,75		3 960	1 686	0,03000	0,03000	16,69
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05966	0	0	0,03000	0,03000	-	05967	443	644	0,03000	0,03000	44,40	05968	-10 935	217	0,03000	0,03000	NS
	P		-13 055	3 330	0,03000	0,03000	9,10		443	1 411	0,03000	0,03000	20,26		-4 852	2 557	0,03000	0,03000	11,45
S	A		3 877	227	0,03000	0,03000	NS		5 187	420	0,03000	0,03000	66,63		6 473	287	0,03000	0,03000	96,93
	P		3 877	52	0,03000	0,03000	NS		5 187	649	0,03000	0,03000	43,12		6 473	1 123	0,03000	0,03000	24,77
P	A	05969	0	0	0,03000	0,03000	-	05970	0	0	0,03000	0,03000	-	05971	-7 628	319	0,03000	0,03000	92,87
	P		-30 959	5 389	0,03000	0,03000	6,05		2 717	732	0,03000	0,03000	38,66		-2 549	2 832	0,03000	0,03000	10,23
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		4 869	1 779	0,03000	0,03000	15,75		5 105	1 541	0,03000	0,03000	18,17		6 486	2 141	0,03000	0,03000	12,99
P	A	05972	0	0	0,03000	0,03000	-	05973	0	0	0,03000	0,03000	-	05974	-4 419	41	0,03000	0,03000	NS
	P		-42 216	5 400	0,03000	0,03000	6,30		-29 961	10 844	0,03000	0,03000	3,00		-4 419	2 213	0,03000	0,03000	13,20
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 555	2 823	0,03000	0,03000	9,85		3 471	3 237	0,03000	0,03000	8,71		5 606	2 760	0,03000	0,03000	10,12
P	A	05975	0	0	0,03000	0,03000	-	05976	0	0	0,03000	0,03000	-	05977	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-8 487	4 607	0,03000	0,03000	6,45		-40 276	9 538	0,03000	0,03000	3,54		-63 613	1 443	0,03000	0,03000	25,48
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 074	3 421	0,03000	0,03000	8,11		7 015	3 640	0,03000	0,03000	7,62		5 296	2 885	0,03000	0,03000	9,70
P	A	05978	0	0	0,03000	0,03000	-	05979	0	0	0,03000	0,03000	-	05980	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-6 804	3 793	0,03000	0,03000	7,78		-45 940	7 402	0,03000	0,03000	4,66		-33 618	14 000	0,03000	0,03000	2,35
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 823	3 565	0,03000	0,03000	7,79		7 396	4 057	0,03000	0,03000	6,83		4 832	3 931	0,03000	0,03000	7,13
P	A	05981	0	0	0,03000	0,03000	-	05982	0	0	0,03000	0,03000	-	05983	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-6 240	2 368	0,03000	0,03000	12,44		-10 228	5 041	0,03000	0,03000	5,94		-41 279	10 290	0,03000	0,03000	3,30
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 876	3 169	0,03000	0,03000	8,80		7 578	3 800	0,03000	0,03000	7,28		8 462	3 805	0,03000	0,03000	7,24
P	A	05984	0	0	0,03000	0,03000	-	05985	-10 223	165	0,03000	0,03000	NS	05986	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 722	998	0,03000	0,03000	28,93		-10 223	3 499	0,03000	0,03000	8,56		-44 419	6 645	0,03000	0,03000	5,17
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 644	2 348	0,03000	0,03000	11,89		7 033	3 009	0,03000	0,03000	9,22		8 167	3 592	0,03000	0,03000	7,68
P	A	05987	0	0	0,03000	0,03000	-	05988	-3 267	244	0,03000	0,03000	NS	05989	-14 740	85	0,03000	0,03000	NS
	P		-33 586	13 104	0,03000	0,03000	2,51		-3 267	1 717	0,03000	0,03000	16,93		-14 740	3 922	0,03000	0,03000	7,79
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 262	3 584	0,03000	0,03000	7,77		5 860	1 568	0,03000	0,03000	17,79		7 522	2 222	0,03000	0,03000	12,46
P	A	05990	0	0	0,03000	0,03000	-	05991	4 219	604	0,03000	0,03000	46,54	05992	-5 116	722	0,03000	0,03000	40,59
	P		-36 590	7 565	0,03000	0,03000	4,41		4 219	748	0,03000	0,03000	37,58		-5 116	2 090	0,03000	0,03000	14,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		10 212	299	0,03000	0,03000	91,44		23 260	427	0,03000	0,03000	60,12
	P		9 626	2 674	0,03000	0,03000	10,25		10 212	134	0,03000	0,03000	NS		23 260	554	0,03000	0,03000	46,34
P	A	05993	-21 181	138	0,03000	0,03000	NS	05994	0	0	0,03000	0,03000	-	05995	11 887	479	0,03000	0,03000	56,63
	P		-21 181	3 787	0,03000	0,03000	8,28		-24 453	7 253	0,03000	0,03000	4,38		11 887	305	0,03000	0,03000	88,94
S	A		43 863	105	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		6 061	2 540	0,03000	0,03000	10,97
	P		43 863	933	0,03000	0,03000	24,69		7 745	1 541	0,03000	0,03000	17,95		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05996	-5 221	1 100	0,03000	0,03000	26,65	05997	10 245	567	0,03000	0,03000	48,21						
	P		-5 221	1 858	0,03000	0,03000	15,78		10 245	2 741	0,03000	0,03000	9,97						
S	A		4 532	2 522	0,03000	0,03000	11,13		121 162	798	0,03000	0,03000	15,93						
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-						
Piano Copertura Torrino						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00529	14 310	6 478	0,03000	0,03000	4,14	00530	36 180	3 745	0,03000	0,03000	6,41	00619	42 591	1 259	0,03000	0,03000	18,42
	P		14 310	5 210	0,03000	0,03000	5,15		36 180	2 704	0,03000	0,03000	8,88		42 591	4 405	0,03000	0,03000	5,27
S	A		43 117	1 031	0,03000	0,03000	22,43		6 484	1 667	0,03000	0,03000	16,69		44 301	1 008	0,03000	0,03000	22,79
	P		43 117	1 591	0,03000	0,03000	14,54		6 484	230	0,03000	0,03000	NS		44 301	1 924	0,03000	0,03000	11,94
P	A	00620	0	0	0,03000	0,03000	-	00621	0	0	0,03000	0,03000	-	00622	-1 709	306	0,03000	0,03000	94,34
	P		-18 238	4 309	0,03000	0,03000	7,19		-18 170	5 574	0,03000	0,03000	5,56		-1 709	1 946	0,03000	0,03000	14,83
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		2 517	270	0,03000	0,03000	NS
	P		-25 133	1 119	0,03000	0,03000	28,47		-28 746	972	0,03000	0,03000	33,25		2 517	671	0,03000	0,03000	42,22
P	A	01951	-23 337	655	0,03000	0,03000	48,29	01952	19 803	403	0,03000	0,03000	64,80	01953	884	600	0,03000	0,03000	47,56
	P		-23 337	611	0,03000	0,03000	51,77		19 803	909	0,03000	0,03000	28,73		884	976	0,03000	0,03000	29,24
S	A		9 045	285	0,03000	0,03000	96,46		1 777	378	0,03000	0,03000	75,19		1 547	414	0,03000	0,03000	68,72
	P		10 781	666	0,03000	0,03000	40,94		1 777	597	0,03000	0,03000	47,61		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01954	117 019	834	0,03000	0,03000	15,94	01955	58 382	3 142	0,03000	0,03000	6,74	01956	21 329	2 890	0,03000	0,03000	8,97
	P		117 019	1 797	0,03000	0,03000	7,40		58 382	3 888	0,03000	0,03000	5,45		21 329	3 462	0,03000	0,03000	7,49
S	A		141 526	1 270	0,03000	0,03000	7,74		245 345	5 720	0,04200	0,04200	1,22		138 039	5 702	0,03000	0,03000	1,81
	P		141 526	592	0,03000	0,03000	16,60		245 345	4 431	0,04000	0,04000	1,11		138 039	4 153	0,03000	0,03000	2,49
P	A	02031	424 692	3 138	0,06600	0,06600	1,80	02032	195 064	4 390	0,03300	0,03300	1,16	02033	187 530	4 554	0,03200	0,03200	1,14
	P		424 692	2 991	0,06400	0,06400	1,06		195 064	4 096	0,03200	0,03200	1,02		187 530	4 989	0,03200	0,03200	1,04
S	A		607 065	616	0,08800	0,08800	1,24		331 869	3 146	0,05200	0,05200	1,41		85 288	3 094	0,03000	0,03000	5,71
	P		607 065	633	0,08800	0,08800	1,21		331 869	2 985	0,05200	0,05200	1,48		85 288	3 450	0,03000	0,03000	5,12
P	A	02034	513 069	7 299	0,08200	0,08200	1,15	02035	431 390	673	0,06400	0,06400	3,07	02036	242 530	2 200	0,03800	0,03800	1,48
	P		513 069	7 635	0,08200	0,08200	1,10		0	0	0,06400	0,06400	-		242 530	1 859	0,03800	0,03800	1,75
S	A		296 578	5 814	0,05000	0,05000	1,30		363 944	8 815	0,06400	0,06400	1,43		120 399	5 238	0,03000	0,03000	2,45
	P		296 578	5 857	0,05000	0,05000	1,29		363 944	6 216	0,05800	0,05800	1,00		98 336	3 787	0,03000	0,03000	4,20
P	A	03415	280 316	907	0,04200	0,04200	1,95	03416	-2 231	1 062	0,03000	0,03000	27,24	03417	732	654	0,03000	0,03000	43,66
	P		280 316	1 713	0,04200	0,04200	1,03		-2 231	1 679	0,03000	0,03000	17,23		732	808	0,03000	0,03000	35,34
S	A		3 649	425	0,03000	0,03000	66,31		9 581	353	0,03000	0,03000	77,68		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 649	506	0,03000	0,03000	55,70		9 581	160	0,03000	0,03000	NS		217	111	0,03000	0,03000	NS
P	A	03418	25 775	444	0,03000	0,03000	57,09	03419	-18 906	447	0,03000	0,03000	69,50	03420	-35 498	569	0,03000	0,03000	58,32
	P		25 775	708	0,03000	0,03000	35,80		-18 906	1 020	0,03000	0,03000	30,46		-35 498	715	0,03000	0,03000	46,41
S	A		8 089	171	0,03000	0,03000	NS		3 141	121	0,03000	0,03000	NS		6 997	141	0,03000	0,03000	NS
	P		8 089	131	0,03000	0,03000	NS		3 141	344	0,03000	0,03000	82,11		6 997	100	0,03000	0,03000	NS
P	A	03421	22 016	1 400	0,03000	0,03000	18,45	03422	739 006	10 824	0,11800	0,11800	1,10	03423	878 717	278	0,12800	0,12800	1,21
	P		22 016	1 304	0,03000	0,03000	19,81		739 006	11 371	0,11800	0,11800	1,05		868 779	310	0,12600	0,12600	1,86
S	A		109 429	502	0,03000	0,03000	28,59		752 566	2 060	0,11100	0,11100	1,38		1 612 746	591	0,23400	0,23400	3,81
	P		90 849	133	0,03000	0,03000	NS		752 566	2 249	0,11200	0,11200	1,89		1 612 907	857	0,23400	0,23400	2,60
P	A	03424	119 187	3 528	0,03000	0,03000	3,68	03425	125 195	4 178	0,03000	0,03000	2,91	03426	251 057	6 078	0,04400	0,04400	1,33
	P		119 187	3 694	0,03000	0,03000	3,52		125 195	3 848	0,03000	0,03000	3,16		251 057	6 645	0,04400	0,04400	1,22
S	A		743 751	1 429	0,11000	0,11000	2,24		516 832	4 278	0,08000	0,08000	1,37		114 478	469	0,03000	0,03000	29,10
	P		743 751	1 550	0,11000	0,11000	2,06		516 832	4 008	0,08000	0,08000	1,46		114 478	533	0,03000	0,03000	25,61
P	A	03427	470 460	3 494	0,07200	0,07200	1,29	03428	394 307	7 763	0,06600	0,06600	1,22	03429	229 784	579	0,03600	0,03600	7,03
	P		470 460	2 871	0,07200	0,07200	1,57		394 307	8 343	0,06600	0,06600	1,14		229 784	381	0,03400	0,03400	1,63
S	A		228 360	1 227	0,03600	0,03600	6,31		708 681	2 282	0,10600	0,10600	1,87		140 266	6 234	0,03000	0,03000	1,61
	P		228 360	1 176	0,03400	0,03400	1,10		708 681	2 443	0,10600	0,10600	1,74		140 266	5 765	0,03000	0,03000	1,74

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	03430	35 706	546	0,03000	0,03000	44,10	03431	4 093	128	0,03000	0,03000	NS	03432	45 459	244	0,03000	0,03000	93,56
	P		35 706	800	0,03000	0,03000	30,10		4 093	57	0,03000	0,03000	NS		45 459	188	0,03000	0,03000	NS
S	A		107 894	2 769	0,03000	0,03000	5,26		226 769	226	0,03400	0,03400	6,45		0	0	0,04400	0,04400	-
	P		107 894	2 989	0,03000	0,03000	4,87		226 769	1 240	0,03400	0,03400	1,18		294 939	818	0,04400	0,04400	2,04
P	A	03433	8 191	361	0,03000	0,03000	76,46	03434	88 039	125	0,03000	0,03000	NS	03435	172 875	1 050	0,03000	0,03000	5,05
	P		8 191	382	0,03000	0,03000	72,25		88 039	13	0,03000	0,03000	NS		172 875	1 272	0,03000	0,03000	4,17
S	A		139 249	188	0,03200	0,03200	64,49		441 988	1 221	0,06600	0,06600	2,09		520 868	1 803	0,07800	0,07800	1,79
	P		215 205	982	0,03200	0,03200	1,13		441 988	1 749	0,06600	0,06600	1,46		520 868	1 494	0,07800	0,07800	2,17
P	A	06086	215 679	1 496	0,03410	0,03410	2,17	06087	47 236	1 055	0,03000	0,03000	21,42	06088	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		215 679	2 566	0,03400	0,03400	1,21		47 236	1 876	0,03000	0,03000	12,05		34 209	1 667	0,03000	0,03000	14,56
S	A		18 410	780	0,03000	0,03000	33,71		32 764	1 398	0,03000	0,03000	17,49		136 414	69	0,03000	0,03000	NS
	P		18 410	695	0,03000	0,03000	37,83		32 764	1 069	0,03000	0,03000	22,88		136 414	916	0,03000	0,03000	11,52
P	A	06089	29 798	81	0,03000	0,03000	NS	07173	851 048	7 653	0,13200	0,13200	1,30	07174	500 835	7 283	0,08000	0,08000	1,12
	P		29 798	480	0,03000	0,03000	51,74		860 638	5 230	0,13000	0,13000	1,22		500 835	6 307	0,07800	0,07800	1,00
S	A		110 315	72	0,03000	0,03000	NS		144 481	2 054	0,03000	0,03000	4,58		4 073	4 649	0,03000	0,03000	6,05
	P		110 315	1 030	0,03000	0,03000	13,81		144 481	1 698	0,03000	0,03000	5,54		4 073	3 534	0,03000	0,03000	7,96
P	A	07179	156 081	1 880	0,03000	0,03000	4,12	07180	180 394	8 977	0,03700	0,03700	1,31	07181	907 420	14 872	0,14800	0,14800	1,19
	P		156 081	2 720	0,03000	0,03000	2,85		180 394	3 533	0,03000	0,03000	1,18		907 420	10 775	0,14200	0,14200	1,09
S	A		392 111	3 042	0,06000	0,06000	1,24		80 516	2 077	0,03000	0,03000	8,82		119 978	1 982	0,03000	0,03000	6,50
	P		392 111	2 267	0,06000	0,06000	1,66		60 020	544	0,03000	0,03000	38,54		62 927	2 053	0,03000	0,03000	10,03
P	A	07182	556 121	4 927	0,08600	0,08600	1,28												
	P		556 121	4 211	0,08400	0,08400	1,03												
S	A		242 406	2 381	0,03800	0,03800	1,48												
	P		242 406	372	0,03600	0,03600	1,80												
Piano Copertura Torrino						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00181	9 495	2 163	0,05000	0,05000	36,46	00204	223 051	9 635	0,05000	0,05000	3,15	00211	10 132	4 027	0,05000	0,05000	19,55
	P		9 495	2 169	0,05000	0,05000	36,36		223 051	12 209	0,05000	0,05000	2,49		10 132	4 590	0,05000	0,05000	17,15
S	A		1 062	1 467	0,05000	0,05000	55,06		49 416	4 920	0,05000	0,05000	14,19		-2 452	933	0,05000	0,05000	87,43
	P		1 062	655	0,05000	0,05000	NS		49 416	7 165	0,05000	0,05000	9,74		-2 452	2 285	0,05000	0,05000	35,70
P	A	00320	94 640	14 516	0,05000	0,05000	4,10	00562	0	0	0,05000	0,05000	-	00563	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		94 640	15 401	0,05000	0,05000	3,87		1 163	2 008	0,05000	0,05000	40,21		-15 620	2 601	0,05000	0,05000	32,51
S	A		44 777	4 550	0,05000	0,05000	15,57		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		44 777	5 177	0,05000	0,05000	13,69		-8 789	1 303	0,05000	0,05000	63,70		-12 774	773	0,05000	0,05000	NS
P	A	00564	0	0	0,05000	0,05000	-	00565	0	0	0,05000	0,05000	-	00566	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		-17 456	3 250	0,05000	0,05000	26,14		-15 808	2 936	0,05000	0,05000	28,81		-19 182	5 014	0,05000	0,05000	17,02
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		-2 581	111	0,05000	0,05000	NS
	P		-8 204	684	0,05000	0,05000	NS		-14 040	1 034	0,05000	0,05000	81,43		-2 581	404	0,05000	0,05000	NS
P	A	00567	0	0	0,05000	0,05000	-	00568	0	0	0,05000	0,05000	-	00569	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		-17 838	3 885	0,05000	0,05000	21,89		-14 666	2 650	0,05000	0,05000	31,82		-3 588	1 894	0,05000	0,05000	43,20
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		-511	262	0,05000	0,05000	NS		711	200	0,05000	0,05000	NS
	P		-4 451	808	0,05000	0,05000	NS		-511	184	0,05000	0,05000	NS		711	460	0,05000	0,05000	NS
P	A	01931	9 933	1 661	0,05000	0,05000	47,42	01932	9 243	1 384	0,05000	0,05000	57,02	01933	38 991	1 940	0,05000	0,05000	37,20
	P		9 933	2 418	0,05000	0,05000	32,57		9 243	1 342	0,05000	0,05000	58,81		38 991	1 754	0,05000	0,05000	41,15
S	A		10 569	3 846	0,05000	0,05000	20,44		9 297	3 124	0,05000	0,05000	25,26		7 203	3 276	0,05000	0,05000	24,23
	P		10 569	2 832	0,05000	0,05000	27,76		9 297	2 036	0,05000	0,05000	38,76		7 203	2 789	0,05000	0,05000	28,46
P	A	01934	38 583	1 484	0,05000	0,05000	48,70	01935	46 255	654	0,05000	0,05000	NS	01936	96 853	1 813	0,05000	0,05000	32,57
	P		38 583	1 450	0,05000	0,05000	49,84		46 255	804	0,05000	0,05000	87,72		96 853	1 990	0,05000	0,05000	29,67
S	A		8 087	1 536	0,05000	0,05000	51,55		6 889	1 513	0,05000	0,05000	52,51		29 346	945	0,05000	0,05000	78,69
	P		8 087	1 395	0,05000	0,05000	56,76		6 889	1 710	0,05000	0,05000	46,46		29 346	1 217	0,05000	0,05000	61,10
P	A	02025	138 407	237	0,05000	0,05000	NS	02026	65 588	329	0,05000	0,05000	NS	02027	74 785	1 223	0,05000	0,05000	52,37
	P		222 247	1 087	0,05000	0,05000	28,09		65 588	1 348	0,05000	0,05000	49,06		74 785	1 876	0,05000	0,05000	34,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		50 880	103	0,05000	0,05000	NS		8 931	498	0,05000	0,05000	NS		10 132	911	0,05000	0,05000	86,41
	P		50 880	1 610	0,05000	0,05000	43,15		8 931	1 715	0,05000	0,05000	46,06		10 132	2 131	0,05000	0,05000	36,94
P	A	02028	36 803	407	0,05000	0,05000	NS	02029	30 805	828	0,05000	0,05000	89,41	02030	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		36 803	1 152	0,05000	0,05000	63,08		30 805	1 725	0,05000	0,05000	42,92		3 525	1 376	0,05000	0,05000	58,30
S	A		5 564	1 526	0,05000	0,05000	52,26		5 147	893	0,05000	0,05000	89,41		5 619	446	0,05000	0,05000	NS
	P		5 564	2 404	0,05000	0,05000	33,17		5 147	1 191	0,05000	0,05000	67,04		5 619	896	0,05000	0,05000	89,00
P	A	02050	25 982	8 293	0,05000	0,05000	9,06	02051	-18 307	3 522	0,05000	0,05000	24,18	02052	-34 160	1 527	0,05000	0,05000	58,12
	P		25 982	8 693	0,05000	0,05000	8,64		-18 307	3 906	0,05000	0,05000	21,80		-34 160	1 754	0,05000	0,05000	50,60
S	A		16 892	1 955	0,05000	0,05000	39,48		10 356	470	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		16 892	2 357	0,05000	0,05000	32,75		10 356	1 016	0,05000	0,05000	77,43		7 308	555	0,05000	0,05000	NS
P	A	02053	-7 948	683	0,05000	0,05000	NS	02054	-8 852	1 296	0,05000	0,05000	64,06	02055	7 227	1 903	0,05000	0,05000	41,71
	P		-7 948	732	0,05000	0,05000	NS		-8 852	1 307	0,05000	0,05000	63,52		7 227	1 796	0,05000	0,05000	44,20
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		1 563	610	0,05000	0,05000	NS		1 472	840	0,05000	0,05000	96,05		11 911	888	0,05000	0,05000	88,19
P	A	02056	28 538	3 040	0,05000	0,05000	24,52	02057	63 756	6 059	0,05000	0,05000	10,98	06112	107 715	2 811	0,05000	0,05000	20,13
	P		28 538	2 354	0,05000	0,05000	31,67		63 756	5 480	0,05000	0,05000	12,14		107 715	3 894	0,05000	0,05000	14,53
S	A		16 362	106	0,05000	0,05000	NS		27 786	1 136	0,05000	0,05000	65,77		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		16 362	973	0,05000	0,05000	79,45		27 786	1 683	0,05000	0,05000	44,39		9 980	1 068	0,05000	0,05000	73,74
P	A	06113	0	0	0,05000	0,05000	-	06114	0	0	0,05000	0,05000	-	06115	61 099	7 204	0,05000	0,05000	9,32
	P		-5 459	1 517	0,05000	0,05000	54,22		1 097	1 214	0,05000	0,05000	66,53		61 099	7 515	0,05000	0,05000	8,94
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		4 864	798	0,05000	0,05000	NS		21 597	1 496	0,05000	0,05000	50,88
	P		-1 929	724	0,05000	0,05000	NS		4 864	748	0,05000	0,05000	NS		21 597	1 867	0,05000	0,05000	40,77
P	A	06116	11 910	4 015	0,05000	0,05000	19,51	06117	8 094	2 473	0,05000	0,05000	32,02	06118	3 261	2 221	0,05000	0,05000	36,14
	P		11 910	4 317	0,05000	0,05000	18,14		8 094	2 802	0,05000	0,05000	28,26		3 261	2 705	0,05000	0,05000	29,68
S	A		10 665	1 722	0,05000	0,05000	45,64		6 541	1 946	0,05000	0,05000	40,87		4 077	1 626	0,05000	0,05000	49,26
	P		10 665	2 248	0,05000	0,05000	34,96		6 541	2 404	0,05000	0,05000	33,08		4 077	1 974	0,05000	0,05000	40,57
P	A	06119	-3 574	496	0,05000	0,05000	NS	06120	-30 946	3 400	0,05000	0,05000	25,89	06121	-25 050	3 215	0,05000	0,05000	26,96
	P		-3 574	2 245	0,05000	0,05000	36,45		-30 946	3 783	0,05000	0,05000	23,27		-25 050	3 936	0,05000	0,05000	22,02
S	A		3 639	773	0,05000	0,05000	NS		6 243	1 750	0,05000	0,05000	45,48		6 194	2 286	0,05000	0,05000	34,82
	P		3 639	890	0,05000	0,05000	90,10		6 243	2 473	0,05000	0,05000	32,19		6 194	3 126	0,05000	0,05000	25,47
P	A	06122	-15 443	1 936	0,05000	0,05000	43,65	06123	-14 890	2 120	0,05000	0,05000	39,80	06124	-11 703	3 341	0,05000	0,05000	25,04
	P		-15 443	3 534	0,05000	0,05000	23,91		-14 890	2 366	0,05000	0,05000	35,67		-11 703	3 986	0,05000	0,05000	20,99
S	A		3 423	1 347	0,05000	0,05000	59,57		5 898	686	0,05000	0,05000	NS		5 654	1 940	0,05000	0,05000	41,10
	P		3 423	2 338	0,05000	0,05000	34,32		5 898	1 532	0,05000	0,05000	52,01		5 654	2 899	0,05000	0,05000	27,50
P	A	06125	-10 498	2 835	0,05000	0,05000	29,41	06126	-6 672	417	0,05000	0,05000	NS	06127	10 636	2 145	0,05000	0,05000	36,64
	P		-10 498	4 169	0,05000	0,05000	20,00		-6 672	3 402	0,05000	0,05000	24,26		10 636	2 668	0,05000	0,05000	29,46
S	A		6 038	1 912	0,05000	0,05000	41,66		-2 593	743	0,05000	0,05000	NS		9 420	1 117	0,05000	0,05000	70,62
	P		6 038	2 983	0,05000	0,05000	26,70		-2 593	1 628	0,05000	0,05000	50,12		9 420	2 011	0,05000	0,05000	39,22
P	A	06128	7 600	2 732	0,05000	0,05000	29,02	06129	6 565	1 714	0,05000	0,05000	46,40	06130	34 343	1 483	0,05000	0,05000	49,38
	P		7 600	3 705	0,05000	0,05000	21,40		6 565	3 525	0,05000	0,05000	22,56		34 343	1 935	0,05000	0,05000	37,84
S	A		7 048	1 715	0,05000	0,05000	46,31		4 146	1 161	0,05000	0,05000	68,97		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		7 048	2 766	0,05000	0,05000	28,71		4 555	2 317	0,05000	0,05000	34,52		5 452	850	0,05000	0,05000	93,86
P	A	06131	36 991	1 332	0,05000	0,05000	54,53	06132	17 194	1 261	0,05000	0,05000	61,15	06133	7 498	654	0,05000	0,05000	NS
	P		36 991	2 096	0,05000	0,05000	34,65		17 194	2 408	0,05000	0,05000	32,03		7 498	2 691	0,05000	0,05000	29,47
S	A		4 895	387	0,05000	0,05000	NS		5 880	882	0,05000	0,05000	90,34		-288	458	0,05000	0,05000	NS
	P		4 895	1 422	0,05000	0,05000	56,19		5 880	1 795	0,05000	0,05000	44,39		-288	1 435	0,05000	0,05000	56,50
Piano Copertura Torrino						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00182	1 985	1 508	0,02000	0,02000	8,38	00450	24 095	887	0,02000	0,02000	12,15	00574	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 985	1 847	0,02000	0,02000	6,84		24 095	1 596	0,02000	0,02000	6,75		206 118	1 766	0,03400	0,03400	2,26
S	A		-2 858	433	0,02000	0,02000	30,07		24 106	613	0,02000	0,02000	17,59		0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-2 858	755	0,02000	0,02000	17,24		24 106	528	0,02000	0,02000	20,42		89 194	530	0,02000	0,02000	9,16

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00575	0	0	0,02000	0,02000	-	00576	0	0	0,02000	0,02000	-	00577	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-43 314	3 813	0,02000	0,02000	4,25		-50 230	3 586	0,02000	0,02000	4,67		-52 851	7 312	0,02000	0,02000	2,32
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-10 359	1 353	0,02000	0,02000	10,06		-3 193	649	0,02000	0,02000	20,10		-19 202	1 374	0,02000	0,02000	10,42
P	A	00578	0	0	0,02000	0,02000	-	00579	0	0	0,02000	0,02000	-	00580	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-47 522	3 478	0,02000	0,02000	4,76		-40 110	2 275	0,02000	0,02000	7,02		-22 379	1 888	0,02000	0,02000	7,71
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-16 405	665	0,02000	0,02000	21,19		-6 394	700	0,02000	0,02000	19,00		-8 885	520	0,02000	0,02000	25,95
P	A	01957	-82	1 043	0,02000	0,02000	12,27	01958	430	668	0,02000	0,02000	19,10	01959	6 391	441	0,02000	0,02000	27,86
	P		-82	165	0,02000	0,02000	77,57		0	0	0,02000	0,02000	-		6 391	48	0,02000	0,02000	NS
S	A		14 587	2 241	0,02000	0,02000	5,18		13 491	2 078	0,02000	0,02000	5,63		10 777	2 386	0,02000	0,02000	5,00
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		10 777	436	0,02000	0,02000	27,37
P	A	01960	2 041	609	0,02000	0,02000	20,74	01961	6 821	413	0,02000	0,02000	29,67	01962	-11 067	350	0,02000	0,02000	39,05
	P		2 041	256	0,02000	0,02000	49,34		6 821	150	0,02000	0,02000	81,69		0	0	0,02000	0,02000	-
S	A		7 746	2 019	0,02000	0,02000	6,03		11 703	1 364	0,02000	0,02000	8,69		9 296	780	0,02000	0,02000	15,46
	P		7 746	605	0,02000	0,02000	20,13		11 703	479	0,02000	0,02000	24,75		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	02037	48 602	820	0,02000	0,02000	10,49	02038	-23 546	620	0,02000	0,02000	23,64	02039	-19 756	1 023	0,02000	0,02000	14,03
	P		48 602	836	0,02000	0,02000	10,29		-23 546	479	0,02000	0,02000	30,59		-19 756	776	0,02000	0,02000	18,50
S	A		108 057	361	0,02000	0,02000	8,46		15 102	358	0,02000	0,02000	32,30		6 582	316	0,02000	0,02000	38,84
	P		93 753	129	0,02000	0,02000	34,30		15 102	96	0,02000	0,02000	NS		6 582	157	0,02000	0,02000	78,17
P	A	02040	-22 850	1 381	0,02000	0,02000	10,57	02041	-18 978	1 084	0,02000	0,02000	13,19	02042	-5 377	811	0,02000	0,02000	16,30
	P		-22 850	1 171	0,02000	0,02000	12,47		-18 978	819	0,02000	0,02000	17,45		-5 377	658	0,02000	0,02000	20,09
S	A		7 762	336	0,02000	0,02000	36,25		14 757	358	0,02000	0,02000	32,38		9 373	425	0,02000	0,02000	28,36
	P		7 762	174	0,02000	0,02000	70,00		13 031	167	0,02000	0,02000	70,31		8 827	77	0,02000	0,02000	NS
P	A	02043	-14 560	127	0,02000	0,02000	NS	02044	382 614	824	0,06000	0,06000	9,06	02045	-20 603	950	0,02000	0,02000	15,18
	P		-24 686	19	0,02000	0,02000	NS		0	0	0,05800	0,05800	-		0	0	0,02000	0,02000	-
S	A		7 657	409	0,02000	0,02000	29,80		116 566	1 980	0,02000	0,02000	1,13		229 237	1 953	0,03800	0,03800	2,30
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,03400	0,03400	-
P	A	02046	43 907	483	0,02000	0,02000	18,69	02047	-12 956	522	0,02000	0,02000	26,47	02048	28 025	486	0,02000	0,02000	21,47
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
S	A		70 871	1 727	0,02000	0,02000	3,81		11 266	2 018	0,02000	0,02000	5,89		28 275	1 351	0,02000	0,02000	7,71
	P		32 490	102	0,02000	0,02000	98,46		11 266	345	0,02000	0,02000	34,47		20 376	258	0,02000	0,02000	43,04
P	A	02049	632 130	1 201	0,09410	0,09410	2,30	06090	-10 621	122	0,02000	0,02000	NS	06091	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		632 130	742	0,09200	0,09200	1,17		0	0	0,02000	0,02000	-		-3 103	334	0,02000	0,02000	39,04
S	A		263 452	1 556	0,04200	0,04200	2,08		8 053	470	0,02000	0,02000	25,87		2 797	377	0,02000	0,02000	33,35
	P		263 452	718	0,04000	0,04000	1,73		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	06092	682 342	111	0,10000	0,10000	11,90	06093	392 074	429	0,05800	0,05800	2,64	06094	18 931	346	0,02000	0,02000	32,46
	P		682 342	612	0,10000	0,10000	2,16		392 074	238	0,05800	0,05800	4,76		18 931	143	0,02000	0,02000	78,54
S	A		220 842	138	0,03400	0,03400	2,26		214 657	516	0,03200	0,03200	1,53		53 957	315	0,02000	0,02000	25,78
	P		0	0	0,03200	0,03200	-		214 657	41	0,03200	0,03200	19,31		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	06095	-8 935	511	0,02000	0,02000	26,42	06096	-8 792	452	0,02000	0,02000	29,84	06097	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-8 935	178	0,02000	0,02000	75,84		-14 928	307	0,02000	0,02000	45,52		131 425	612	0,02000	0,02000	1,25
S	A		12 734	611	0,02000	0,02000	19,26		60 177	478	0,02000	0,02000	15,80		66 544	24	0,02000	0,02000	NS
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		79 544	239	0,02000	0,02000	24,12
P	A	06098	-26 241	658	0,02000	0,02000	22,59	06099	-19 515	777	0,02000	0,02000	18,45	06100	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-26 241	350	0,02000	0,02000	42,48		-19 515	638	0,02000	0,02000	22,47		-8 487	948	0,02000	0,02000	14,20
S	A		19 606	479	0,02000	0,02000	23,32		21 486	508	0,02000	0,02000	21,67		17 674	50	0,02000	0,02000	NS
	P		18 373	369	0,02000	0,02000	30,57		21 486	724	0,02000	0,02000	15,21		17 674	713	0,02000	0,02000	15,90
P	A	06101	-20 986	205	0,02000	0,02000	70,50	06102	-17 905	865	0,02000	0,02000	16,43	06103	-16 813	546	0,02000	0,02000	25,86
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		-17 905	636	0,02000	0,02000	22,34		-16 813	944	0,02000	0,02000	14,96
S	A		10 853	206	0,02000	0,02000	57,91		16 804	506	0,02000	0,02000	22,56		14 023	258	0,02000	0,02000	45,18

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		10 853	121	0,02000	0,02000	98,59		16 804	750	0,02000	0,02000	15,22		14 023	1 013	0,02000	0,02000	11,51
P	A	06104	0	0	0,02000	0,02000	-	06105	-8 507	554	0,02000	0,02000	24,31	06106	-11 911	707	0,02000	0,02000	19,43
	P		-47 500	2 458	0,02000	0,02000	6,73		-8 507	304	0,02000	0,02000	44,30		-11 911	639	0,02000	0,02000	21,49
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		11 319	433	0,02000	0,02000	27,46		13 386	509	0,02000	0,02000	23,01
	P		-2 924	1 330	0,02000	0,02000	9,79		11 319	302	0,02000	0,02000	39,37		13 386	696	0,02000	0,02000	16,83
P	A	06107	0	0	0,02000	0,02000	-	06108	-39 877	126	0,02000	0,02000	NS	06109	-1 102	392	0,02000	0,02000	32,86
	P		-19 796	969	0,02000	0,02000	14,82		0	0	0,02000	0,02000	-		-1 102	172	0,02000	0,02000	74,89
S	A		6 316	147	0,02000	0,02000	83,63		9 111	409	0,02000	0,02000	29,52		13 297	501	0,02000	0,02000	23,39
	P		6 316	680	0,02000	0,02000	18,08		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	06110	-5 731	391	0,02000	0,02000	33,88	06111	0	0	0,02000	0,02000	-	07128	1 304 169	418	0,18900	0,18900	2,06
	P		-5 731	296	0,02000	0,02000	44,75		-25 256	846	0,02000	0,02000	17,48		1 304 169	1 608	0,19000	0,19000	1,04
S	A		14 708	522	0,02000	0,02000	22,22		6 584	191	0,02000	0,02000	64,26		468 258	362	0,06800	0,06800	1,32
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		6 584	240	0,02000	0,02000	51,14		468 258	97	0,06800	0,06800	4,92
P	A	07133	912 586	1 422	0,13400	0,13400	1,36												
	P		912 586	1 672	0,13400	0,13400	1,16												
S	A		234 138	797	0,03600	0,03600	2,03												
	P		234 138	658	0,03600	0,03600	2,45												
Piano Copertura Torrino					**Parete P7-P14**											**Parete P7-P14**			
P	A	00525	14 084	11 213	0,05000	0,05000	6,94	00529	43 300	30 905	0,05000	0,05000	2,30	00530	199	3 426	0,05000	0,05000	23,63
	P		14 084	11 472	0,05000	0,05000	6,78		43 300	29 019	0,05000	0,05000	2,45		199	4 636	0,05000	0,05000	17,47
S	A		15 945	6 304	0,05000	0,05000	12,28		67 404	8 197	0,05000	0,05000	8,02		17 099	2 691	0,05000	0,05000	28,67
	P		15 945	3 007	0,05000	0,05000	25,74		67 404	12 445	0,05000	0,05000	5,28		17 099	1 843	0,05000	0,05000	41,86
P	A	00611	-6 742	3 037	0,05000	0,05000	27,18	00612	9 924	4 261	0,05000	0,05000	18,49	00613	37 155	3 652	0,05000	0,05000	19,88
	P		-6 742	1 125	0,05000	0,05000	73,37		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
S	A		9 977	98	0,05000	0,05000	NS		6 722	493	0,05000	0,05000	NS		-34 500	1 184	0,05000	0,05000	75,02
	P		9 977	422	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00614	-50 276	7 127	0,05000	0,05000	12,96	00615	-50 048	7 441	0,05000	0,05000	12,41	00616	47 337	3 865	0,05000	0,05000	18,18
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
S	A		-69 765	1 906	0,05000	0,05000	50,79		-72 787	1 917	0,05000	0,05000	50,85		-34 676	626	0,05000	0,05000	NS
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00617	11 055	4 959	0,05000	0,05000	15,83	00618	-15 285	2 074	0,05000	0,05000	40,73	01898	64 325	410	0,05000	0,05000	NS
	P		11 055	541	0,05000	0,05000	NS		-15 285	875	0,05000	0,05000	96,55		64 325	2 528	0,05000	0,05000	26,28
S	A		37 008	960	0,05000	0,05000	75,65		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		37 008	575	0,05000	0,05000	NS		5 844	1 464	0,05000	0,05000	54,43		2 993	6 795	0,05000	0,05000	11,82
P	A	01899	32 879	2 243	0,05000	0,05000	32,80	01900	30 503	4 453	0,05000	0,05000	16,64	01901	20 231	2 559	0,05000	0,05000	29,87
	P		32 879	3 358	0,05000	0,05000	21,91		30 503	4 497	0,05000	0,05000	16,48		20 231	3 844	0,05000	0,05000	19,88
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		10 570	4 918	0,05000	0,05000	15,99		15 238	7 402	0,05000	0,05000	10,48		15 335	5 504	0,05000	0,05000	14,09
P	A	01902	57 946	922	0,05000	0,05000	73,62	01903	18 202	445	0,05000	0,05000	NS	01951	47 949	2 303	0,05000	0,05000	30,46
	P		57 946	2 264	0,05000	0,05000	29,98		27 587	1 380	0,05000	0,05000	54,18		47 949	3 918	0,05000	0,05000	17,90
S	A		35 748	733	0,05000	0,05000	99,47		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		35 748	6 184	0,05000	0,05000	11,79		32 530	3 630	0,05000	0,05000	20,29		2 937	5 952	0,05000	0,05000	13,50
P	A	01952	33 865	1 773	0,05000	0,05000	41,36	01953	59 499	1 839	0,05000	0,05000	36,72	01954	70 126	3 491	0,05000	0,05000	18,65
	P		33 865	3 389	0,05000	0,05000	21,64		59 499	3 114	0,05000	0,05000	21,68		70 126	5 988	0,05000	0,05000	10,87
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		8 601	4 855	0,05000	0,05000	16,29		12 534	6 890	0,05000	0,05000	11,35		14 647	5 454	0,05000	0,05000	14,25
P	A	01955	9 166	23 492	0,05000	0,05000	3,36	01956	6 413	14 590	0,05000	0,05000	5,45	03393	414 980	2 700	0,06200	0,06200	1,51
	P		9 166	25 152	0,05000	0,05000	3,14		6 413	15 797	0,05000	0,05000	5,04		414 980	1 533	0,06200	0,06200	2,65
S	A		52 701	4 880	0,05000	0,05000	14,15		43 019	2 312	0,05000	0,05000	30,82		51 089	391	0,05000	0,05000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		52 701	10 251	0,05000	0,05000	6,74		43 019	6 559	0,05000	0,05000	10,86		51 089	1 240	0,05000	0,05000	55,99
P	A	03394	56 213	1 558	0,05000	0,05000	43,82	03395	9 479	1 052	0,05000	0,05000	74,97	03396	3 958	719	0,05000	0,05000	NS
	P		56 213	2 823	0,05000	0,05000	24,18		9 479	1 958	0,05000	0,05000	40,28		124 216	1 899	0,05000	0,05000	27,82
S	A		-10 189	552	0,05000	0,05000	NS		4 973	33	0,05000	0,05000	NS		3 325	663	0,05000	0,05000	NS
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		4 973	750	0,05000	0,05000	NS		3 325	526	0,05000	0,05000	NS
P	A	03397	20 879	743	0,05000	0,05000	NS	03398	14 958	1 815	0,05000	0,05000	42,77	03399	-12 859	1 146	0,05000	0,05000	73,24
	P		20 879	2 720	0,05000	0,05000	28,05		14 958	1 827	0,05000	0,05000	42,49		-12 859	717	0,05000	0,05000	NS
S	A		2 487	436	0,05000	0,05000	NS		-150	19	0,05000	0,05000	NS		20 014	775	0,05000	0,05000	98,68
	P		2 487	303	0,05000	0,05000	NS		-150	687	0,05000	0,05000	NS		20 014	131	0,05000	0,05000	NS
P	A	03400	297 804	3 986	0,05000	0,05000	3,10	03401	162 009	9 163	0,05000	0,05000	4,83	03402	-76 841	5 617	0,05000	0,05000	17,52
	P		282 979	679	0,05000	0,05000	23,54		162 009	5 113	0,05000	0,05000	8,65		-76 841	4 960	0,05000	0,05000	19,84
S	A		140 086	492	0,05000	0,05000	NS		121 822	548	0,05000	0,05000	97,40		17 728	1 118	0,05000	0,05000	68,87
	P		140 086	192	0,05000	0,05000	NS		121 822	177	0,05000	0,05000	NS		17 728	399	0,05000	0,05000	NS
P	A	03403	-47 294	2 909	0,05000	0,05000	31,53	03404	-37 406	364	0,05000	0,05000	NS	03405	58 263	2 145	0,05000	0,05000	31,61
	P		-47 294	3 128	0,05000	0,05000	29,32		-37 406	2 443	0,05000	0,05000	36,63		58 263	4 529	0,05000	0,05000	14,97
S	A		1 637	80	0,05000	0,05000	NS		3 885	620	0,05000	0,05000	NS		-765	943	0,05000	0,05000	86,10
	P		1 637	649	0,05000	0,05000	NS		3 885	537	0,05000	0,05000	NS		-765	760	0,05000	0,05000	NS
P	A	03406	62 102	4 779	0,05000	0,05000	14,01	03407	97 941	7 828	0,05000	0,05000	7,51	03408	407 688	8 064	0,06400	0,06400	1,15
	P		62 102	6 269	0,05000	0,05000	10,68		97 941	9 436	0,05000	0,05000	6,23		407 688	7 170	0,06400	0,06400	1,30
S	A		87	226	0,05000	0,05000	NS		6 747	785	0,05000	0,05000	NS		65 143	627	0,05000	0,05000	NS
	P		87	864	0,05000	0,05000	93,75		6 747	249	0,05000	0,05000	NS		65 143	1 389	0,05000	0,05000	47,69
P	A	03409	165 536	688	0,05000	0,05000	63,15	03410	40 030	1 601	0,05000	0,05000	44,93	03411	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		165 536	644	0,05000	0,05000	67,46		40 030	167	0,05000	0,05000	NS		17 693	500	0,05000	0,05000	NS
S	A		569 639	840	0,08400	0,08400	4,36		209 974	1 911	0,05000	0,05000	17,45		228 522	3 051	0,05000	0,05000	9,52
	P		569 639	644	0,08400	0,08400	5,69		209 974	318	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	03412	18 750	16	0,05000	0,05000	NS	03413	31 053	1 285	0,05000	0,05000	57,57	03414	138 302	304	0,05000	0,05000	NS
	P		18 750	111	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-		138 302	116	0,05000	0,05000	NS
S	A		196 664	2 463	0,05000	0,05000	14,77		159 911	1 591	0,05000	0,05000	28,11		498 442	1 163	0,07400	0,07400	3,50
	P		181 469	66	0,05000	0,05000	NS		159 911	174	0,05000	0,05000	NS		498 442	921	0,07400	0,07400	4,42
P	A	04060	124 400	4 468	0,05000	0,05000	11,81	04061	105 526	5 991	0,05000	0,05000	9,53	04062	36 104	16 448	0,05000	0,05000	4,43
	P		29 589	2 245	0,05000	0,05000	33,10		51 887	150	0,05000	0,05000	NS		36 104	13 352	0,05000	0,05000	5,45
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		32 215	2 743	0,05000	0,05000	26,87
	P		26 928	1 848	0,05000	0,05000	40,54		82 177	1 513	0,05000	0,05000	41,23		32 215	4 252	0,05000	0,05000	17,34
P	A	04063	-5 996	14 145	0,05000	0,05000	5,82	06040	21 491	12 779	0,05000	0,05000	5,96	06041	-1 130	5 192	0,05000	0,05000	15,65
	P		-5 996	8 080	0,05000	0,05000	10,19		21 491	12 160	0,05000	0,05000	6,26		-1 130	5 166	0,05000	0,05000	15,73
S	A		43 951	1 461	0,05000	0,05000	48,63		13 674	108	0,05000	0,05000	NS		22 886	37	0,05000	0,05000	NS
	P		43 951	3 205	0,05000	0,05000	22,17		13 674	3 536	0,05000	0,05000	22,04		22 886	1 828	0,05000	0,05000	41,48
P	A	06042	-35	1 253	0,05000	0,05000	64,66	06043	48 431	2 447	0,05000	0,05000	28,62	06044	14 067	2 451	0,05000	0,05000	31,75
	P		-35	930	0,05000	0,05000	87,12		48 431	1 893	0,05000	0,05000	37,00		14 067	1 153	0,05000	0,05000	67,50
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		16 198	1 151	0,05000	0,05000	67,20		9 578	3 604	0,05000	0,05000	21,88		4 557	1 386	0,05000	0,05000	57,71
P	A	06045	26 718	905	0,05000	0,05000	82,83	06046	47 102	1 875	0,05000	0,05000	37,51	06047	11 908	3 118	0,05000	0,05000	25,12
	P		26 718	2 033	0,05000	0,05000	36,87		47 102	2 256	0,05000	0,05000	31,18		11 908	1 476	0,05000	0,05000	53,06
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		82 914	476	0,05000	0,05000	NS
	P		787	1 970	0,05000	0,05000	41,03		-13 179	2 311	0,05000	0,05000	36,35		82 914	1 535	0,05000	0,05000	40,53
P	A	06048	-12 919	4 169	0,05000	0,05000	20,13	06049	-32 065	7 537	0,05000	0,05000	11,71	06050	18 719	308	0,05000	0,05000	NS
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		-32 065	6 248	0,05000	0,05000	14,13		18 719	1 871	0,05000	0,05000	41,03
S	A		52 825	1 664	0,05000	0,05000	41,49		24 100	72	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		50 594	83	0,05000	0,05000	NS		24 100	1 606	0,05000	0,05000	47,04		599	1 883	0,05000	0,05000	42,95
P	A	06051	102 767	9 961	0,05000	0,05000	5,79	06052	30 304	8 315	0,05000	0,05000	8,92	07171	64 688	12 049	0,05000	0,05000	5,51
	P		102 767	10 994	0,05000	0,05000	5,25		30 304	7 025	0,05000	0,05000	10,55		64 688	9 394	0,05000	0,05000	7,06

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		49 000	2 521	0,05000	0,05000	27,73
	P		-11 092	2 229	0,05000	0,05000	37,47		86 207	1 078	0,05000	0,05000	57,01		87 736	6 434	0,05000	0,05000	9,50
P	A	07175	118 104	4 633	0,05000	0,05000	11,70	07176	425 349	15 377	0,07200	0,07200	1,34	07177	308 991	17 232	0,05600	0,05600	1,18
	P		118 104	1 899	0,05000	0,05000	28,55		0	0	0,06200	0,06200	-		205 238	4 296	0,05000	0,05000	4,35
S	A		175 647	704	0,05000	0,05000	58,45		237 817	2 207	0,05000	0,05000	12,16		145 045	3 765	0,05000	0,05000	12,78
	P		175 647	1 199	0,05000	0,05000	34,32		237 817	439	0,05000	0,05000	61,14		145 045	1 520	0,05000	0,05000	31,64
P	A	07178	140 877	10 271	0,05000	0,05000	4,78												
	P		140 877	7 718	0,05000	0,05000	6,35												
S	A		204 058	642	0,05000	0,05000	54,04												
	P		204 058	1 322	0,05000	0,05000	26,25												
Piano Copertura Torrino						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00528	9 126	10 476	0,05000	0,05000	7,54	00531	581 051	97 237	0,14600	0,14600	1,03	00532	576 066	46 273	0,11200	0,11200	1,04
	P		9 126	9 664	0,05000	0,05000	8,17		581 051	106 963	0,15100	0,15100	1,01		576 066	41 412	0,10800	0,10800	1,01
S	A		177	4 483	0,05000	0,05000	18,06		218 838	35 127	0,05300	0,05300	1,03		129 883	17 621	0,05000	0,05000	2,93
	P		177	3 425	0,05000	0,05000	23,64		218 838	35 606	0,05400	0,05400	1,06		129 883	16 422	0,05000	0,05000	3,14
P	A	00628	-18	3 594	0,05000	0,05000	22,54	00629	-24 264	6 451	0,05000	0,05000	13,41	00630	-26 361	6 623	0,05000	0,05000	13,13
	P		-18	1 142	0,05000	0,05000	70,95		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
S	A		-6 903	854	0,05000	0,05000	96,70		-9 863	1 145	0,05000	0,05000	72,71		-8 348	1 136	0,05000	0,05000	72,98
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00631	-22 893	9 751	0,05000	0,05000	8,84	00632	-21 305	8 570	0,05000	0,05000	10,02	00633	-2 178	8 751	0,05000	0,05000	9,31
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		-2 178	1 294	0,05000	0,05000	62,99
S	A		-9 057	2 156	0,05000	0,05000	38,53		-945	1 544	0,05000	0,05000	52,61		2 577	1 775	0,05000	0,05000	45,31
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00634	-22 053	6 741	0,05000	0,05000	12,76	00635	70 105	13 226	0,05000	0,05000	4,92	02001	136 794	1 304	0,05000	0,05000	38,32
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		70 105	10 505	0,05000	0,05000	6,20		136 794	1 676	0,05000	0,05000	29,82
S	A		9 043	1 303	0,05000	0,05000	60,60		78 696	4 209	0,05000	0,05000	15,01		4 141	1 301	0,05000	0,05000	61,55
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		78 696	3 494	0,05000	0,05000	18,08		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	02002	33 580	1 613	0,05000	0,05000	45,51	02003	82 156	3 806	0,05000	0,05000	16,39	02004	5 034	3 966	0,05000	0,05000	20,14
	P		20 254	1 096	0,05000	0,05000	69,73		82 156	2 885	0,05000	0,05000	21,62		5 034	3 520	0,05000	0,05000	22,69
S	A		6 742	2 155	0,05000	0,05000	36,89		5 719	2 285	0,05000	0,05000	34,89		8 912	2 441	0,05000	0,05000	32,36
	P		6 742	765	0,05000	0,05000	NS		5 719	1 926	0,05000	0,05000	41,39		8 912	2 972	0,05000	0,05000	26,58
P	A	02005	43 487	2 169	0,05000	0,05000	32,81	02006	16 158	1 711	0,05000	0,05000	45,21	02007	64 054	9 734	0,05000	0,05000	6,83
	P		43 487	1 211	0,05000	0,05000	58,76		16 158	118	0,05000	0,05000	NS		92 412	11 226	0,05000	0,05000	5,35
S	A		12 985	2 521	0,05000	0,05000	30,97		6 899	1 058	0,05000	0,05000	75,10		16 451	2 528	0,05000	0,05000	30,57
	P		12 985	3 816	0,05000	0,05000	20,46		6 899	2 171	0,05000	0,05000	36,60		16 451	3 182	0,05000	0,05000	24,29
P	A	02008	65 438	4 729	0,05000	0,05000	13,99	02009	98 204	3 560	0,05000	0,05000	16,50	02010	131 508	1 898	0,05000	0,05000	26,96
	P		65 438	10 475	0,05000	0,05000	6,32		98 204	8 986	0,05000	0,05000	6,54		131 508	8 668	0,05000	0,05000	5,90
S	A		12 450	804	0,05000	0,05000	97,26		21 507	292	0,05000	0,05000	NS		15 495	294	0,05000	0,05000	NS
	P		12 450	2 237	0,05000	0,05000	34,95		21 507	1 815	0,05000	0,05000	41,95		25 161	1 868	0,05000	0,05000	40,32
P	A	02011	69 469	7 880	0,05000	0,05000	8,28	02012	38 472	15 741	0,05000	0,05000	4,59	02013	56 105	23 658	0,05000	0,05000	2,89
	P		121 256	12 867	0,05000	0,05000	4,16		38 472	21 564	0,05000	0,05000	3,35		56 105	30 294	0,05000	0,05000	2,25
S	A		27 313	1 585	0,05000	0,05000	47,21		32 460	2 838	0,05000	0,05000	25,95		12 622	5 085	0,05000	0,05000	15,37
	P		27 313	2 858	0,05000	0,05000	26,18		32 460	3 798	0,05000	0,05000	19,39		12 622	5 705	0,05000	0,05000	13,70
P	A	02014	30 097	47 352	0,05000	0,05000	1,57	02015	447 096	15 795	0,07500	0,07500	1,16	02016	59 319	18 847	0,05000	0,05000	3,58
	P		30 097	52 288	0,05000	0,05000	1,42		447 096	19 279	0,07600	0,07600	1,04		59 319	20 737	0,05000	0,05000	3,26
S	A		101 970	11 345	0,05000	0,05000	5,10		172 088	5 085	0,05000	0,05000	8,25		61 539	10 146	0,05000	0,05000	6,61
	P		101 970	11 341	0,05000	0,05000	5,10		172 088	4 722	0,05000	0,05000	8,89		61 539	10 044	0,05000	0,05000	6,68
P	A	02017	175 449	16 648	0,05000	0,05000	2,47	02018	139 162	39 084	0,05000	0,05000	1,26	02019	-2 972	45 245	0,05000	0,05000	1,81
	P		175 449	14 569	0,05000	0,05000	2,83		139 162	34 352	0,05000	0,05000	1,44		-2 972	42 348	0,05000	0,05000	1,93
S	A		6 577	7 303	0,05000	0,05000	10,89		40 790	16 662	0,05000	0,05000	4,31		29 398	20 820	0,05000	0,05000	3,57
	P		6 577	8 073	0,05000	0,05000	9,85		40 790	15 011	0,05000	0,05000	4,78		29 398	22 697	0,05000	0,05000	3,28

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	02020	411 025	15 574	0,07000	0,07000	1,20	06053	302 497	35 889	0,06610	0,06610	1,05	06054	228 744	3 750	0,05000	0,05000	7,73
	P		411 025	15 847	0,07000	0,07000	1,18		302 497	41 335	0,07000	0,07000	1,07		228 744	2 140	0,05000	0,05000	13,55
S	A		188 842	4 119	0,05000	0,05000	9,26		160 317	5 632	0,05000	0,05000	7,92		56 647	249	0,05000	0,05000	NS
	P		188 842	8 339	0,05000	0,05000	4,58		160 317	5 387	0,05000	0,05000	8,29		140 997	895	0,05000	0,05000	54,77
P	A	06055	3 276	2 105	0,05000	0,05000	38,13	06056	114 930	5 384	0,05000	0,05000	10,20	06057	66 721	2 978	0,05000	0,05000	22,12
	P		3 276	165	0,05000	0,05000	NS		114 930	6 901	0,05000	0,05000	7,96		66 721	5 040	0,05000	0,05000	13,07
S	A		1 978	609	0,05000	0,05000	NS		19 058	1 477	0,05000	0,05000	51,93		6 156	1 070	0,05000	0,05000	74,41
	P		1 978	361	0,05000	0,05000	NS		19 058	1 281	0,05000	0,05000	59,87		6 156	1 716	0,05000	0,05000	46,40
P	A	06058	69 882	1 474	0,05000	0,05000	44,21	06059	28 606	3 912	0,05000	0,05000	19,05	06060	7 334	4 478	0,05000	0,05000	17,72
	P		69 882	1 279	0,05000	0,05000	50,95		28 606	2 605	0,05000	0,05000	28,61		-166	1 233	0,05000	0,05000	65,74
S	A		-571	185	0,05000	0,05000	NS		5 494	1 145	0,05000	0,05000	69,67		4 154	1 424	0,05000	0,05000	56,23
	P		-571	374	0,05000	0,05000	NS		5 494	1 131	0,05000	0,05000	70,53		4 154	820	0,05000	0,05000	97,65
P	A	06061	67 516	184	0,05000	0,05000	NS	06062	41 625	5 322	0,05000	0,05000	13,45	06063	16 996	7 473	0,05000	0,05000	10,33
	P		67 516	1 757	0,05000	0,05000	37,40		41 625	4 514	0,05000	0,05000	15,86		16 996	4 372	0,05000	0,05000	17,65
S	A		14 066	406	0,05000	0,05000	NS		14 466	992	0,05000	0,05000	78,36		9 492	1 448	0,05000	0,05000	54,46
	P		14 066	1 300	0,05000	0,05000	59,87		14 466	931	0,05000	0,05000	83,50		9 492	414	0,05000	0,05000	NS
P	A	06064	42 829	4 494	0,05000	0,05000	15,87	06065	52 423	2 832	0,05000	0,05000	24,41	06066	24 949	11 150	0,05000	0,05000	6,76
	P		83 212	7 601	0,05000	0,05000	8,18		52 423	3 278	0,05000	0,05000	21,09		24 949	8 891	0,05000	0,05000	8,48
S	A		19 481	174	0,05000	0,05000	NS		22 377	996	0,05000	0,05000	76,25		16 577	1 910	0,05000	0,05000	40,45
	P		19 481	1 258	0,05000	0,05000	60,89		22 377	1 386	0,05000	0,05000	54,79		16 577	1 283	0,05000	0,05000	60,22
P	A	06067	7 813	9 075	0,05000	0,05000	8,73	06068	44 950	5 167	0,05000	0,05000	13,71	06069	22 214	12 461	0,05000	0,05000	6,10
	P		7 813	3 662	0,05000	0,05000	21,64		44 950	7 304	0,05000	0,05000	9,70		22 214	11 176	0,05000	0,05000	6,80
S	A		-175	1 762	0,05000	0,05000	46,00		22 143	957	0,05000	0,05000	79,41		22 241	2 372	0,05000	0,05000	32,03
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		22 143	1 498	0,05000	0,05000	50,73		22 241	2 536	0,05000	0,05000	29,96
P	A	06070	11 400	16 539	0,05000	0,05000	4,74	06071	80 223	23 007	0,05000	0,05000	2,73	06072	40 363	3 728	0,05000	0,05000	19,28
	P		11 400	13 056	0,05000	0,05000	6,01		80 223	27 051	0,05000	0,05000	2,32		40 363	3 531	0,05000	0,05000	20,35
S	A		20 119	2 729	0,05000	0,05000	28,02		42 914	4 173	0,05000	0,05000	17,08		17 913	2 121	0,05000	0,05000	36,28
	P		20 119	1 785	0,05000	0,05000	42,83		42 914	4 308	0,05000	0,05000	16,55		17 913	2 639	0,05000	0,05000	29,16
P	A	06073	18 080	33 258	0,05000	0,05000	2,31	06074	1 958	13 934	0,05000	0,05000	5,78	07172	137 203	21 618	0,05000	0,05000	2,31
	P		18 080	29 486	0,05000	0,05000	2,61		1 958	10 686	0,05000	0,05000	7,54		137 203	22 735	0,05000	0,05000	2,19
S	A		17 095	3 858	0,05000	0,05000	20,00		36 309	4 974	0,05000	0,05000	14,63		22 355	9 280	0,05000	0,05000	8,18
	P		17 095	4 763	0,05000	0,05000	16,20		36 309	4 112	0,05000	0,05000	17,70		22 355	8 434	0,05000	0,05000	9,01
Piano Sesto						**Parete P2-P3**										**Parete P2-P3**			
P	A	00177	17 099	2 839	0,03000	0,03000	9,32	00178	1 272	264	0,03000	0,03000	NS	00199	-4 463	2 354	0,03000	0,03000	12,41
	P		17 099	2 623	0,03000	0,03000	10,09		1 272	304	0,03000	0,03000	93,70		-4 463	2 250	0,03000	0,03000	12,99
S	A		9 413	1 102	0,03000	0,03000	24,90		3 493	1 003	0,03000	0,03000	28,12		5 281	747	0,03000	0,03000	37,45
	P		9 413	708	0,03000	0,03000	38,76		3 493	378	0,03000	0,03000	74,61		5 281	741	0,03000	0,03000	37,75
P	A	00206	-269	22	0,03000	0,03000	NS	01826	-4 760	1 756	0,03000	0,03000	16,66	01827	-3 911	1 302	0,03000	0,03000	22,39
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-4 760	1 672	0,03000	0,03000	17,50		-3 911	1 277	0,03000	0,03000	22,83
S	A		-270	22	0,03000	0,03000	NS		2 650	454	0,03000	0,03000	62,36		2 110	482	0,03000	0,03000	58,88
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		2 650	383	0,03000	0,03000	73,92		2 110	319	0,03000	0,03000	88,96
P	A	01828	-6 911	1 734	0,03000	0,03000	17,03	02100	-2 631	278	0,03000	0,03000	NS	02101	-2 741	48	0,03000	0,03000	NS
	P		-6 911	1 721	0,03000	0,03000	17,16		-2 631	226	0,03000	0,03000	NS		-2 741	52	0,03000	0,03000	NS
S	A		1 366	626	0,03000	0,03000	45,49		1 978	588	0,03000	0,03000	48,29		-464	382	0,03000	0,03000	75,15
	P		1 366	392	0,03000	0,03000	72,64		1 978	72	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02151	-262	830	0,03000	0,03000	34,56	02152	-2 377	387	0,03000	0,03000	74,81	02153	-1 034	66	0,03000	0,03000	NS
	P		-262	752	0,03000	0,03000	38,14		-2 377	323	0,03000	0,03000	89,64		-1 034	49	0,03000	0,03000	NS
S	A		1 477	157	0,03000	0,03000	NS		1 196	119	0,03000	0,03000	NS		1 349	439	0,03000	0,03000	64,87
	P		1 477	136	0,03000	0,03000	NS		1 196	136	0,03000	0,03000	NS		1 349	334	0,03000	0,03000	85,26
P	A	02154	-1 327	135	0,03000	0,03000	NS	02155	-225	25	0,03000	0,03000	NS	06260	-4 419	1 136	0,03000	0,03000	25,72
	P		-1 327	126	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		-4 419	1 050	0,03000	0,03000	27,82

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		3 181	656	0,03000	0,03000	43,05		2 461	735	0,03000	0,03000	38,55		1 905	213	0,03000	0,03000	NS
	P		3 181	421	0,03000	0,03000	67,08		2 461	359	0,03000	0,03000	78,92		1 905	168	0,03000	0,03000	NS
P	A	06261	-2 175	205	0,03000	0,03000	NS	06262	-1 569	68	0,03000	0,03000	NS	06263	-3 624	902	0,03000	0,03000	32,28
	P		-2 175	175	0,03000	0,03000	NS		-1 569	57	0,03000	0,03000	NS		-3 624	850	0,03000	0,03000	34,25
S	A		1 096	176	0,03000	0,03000	NS		868	801	0,03000	0,03000	35,63		2 007	601	0,03000	0,03000	47,24
	P		1 096	124	0,03000	0,03000	NS		868	302	0,03000	0,03000	94,50		2 007	239	0,03000	0,03000	NS
P	A	06264	1 717	857	0,03000	0,03000	33,17	06265	-2 126	156	0,03000	0,03000	NS	06266	-3 726	444	0,03000	0,03000	65,60
	P		1 717	801	0,03000	0,03000	35,49		-2 126	122	0,03000	0,03000	NS		-3 726	390	0,03000	0,03000	74,68
S	A		1 176	476	0,03000	0,03000	59,87		1 493	698	0,03000	0,03000	40,77		886	336	0,03000	0,03000	84,93
	P		1 176	256	0,03000	0,03000	NS		1 493	400	0,03000	0,03000	71,14		886	213	0,03000	0,03000	NS
Piano Sesto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00252	71 132	8 319	0,03000	0,03000	2,35	00320	49 048	7 478	0,03000	0,03000	2,99	00341	420 616	21 200	0,08410	0,08410	1,08
	P		71 132	7 832	0,03000	0,03000	2,49		49 048	7 579	0,03000	0,03000	2,95		372 305	26 222	0,08200	0,08200	1,04
S	A		22 949	2 945	0,03000	0,03000	8,73		26 852	3 144	0,03000	0,03000	8,02		70 230	13 995	0,03000	0,03000	1,40
	P		22 949	2 631	0,03000	0,03000	9,77		26 852	2 758	0,03000	0,03000	9,14		70 230	13 768	0,03000	0,03000	1,43
P	A	00419	414 464	20 218	0,08200	0,08200	1,08	01650	210 159	5 511	0,03600	0,03600	1,08	01651	-39 797	341	0,03000	0,03000	98,93
	P		414 464	21 766	0,08200	0,08200	1,00		210 159	5 797	0,03600	0,03600	1,03		-39 797	554	0,03000	0,03000	60,89
S	A		36 185	12 464	0,03000	0,03000	1,93		55 385	3 728	0,03000	0,03000	5,78		55 597	91	0,03000	0,03000	NS
	P		36 185	15 144	0,03000	0,03000	1,59		55 385	5 337	0,03000	0,03000	4,04		67 452	1 549	0,03000	0,03000	12,92
P	A	01652	23 557	624	0,03000	0,03000	41,08	01653	41 864	237	0,03000	0,03000	98,27	01654	71 223	126	0,03000	0,03000	NS
	P		23 557	799	0,03000	0,03000	32,08		41 864	360	0,03000	0,03000	64,69		71 223	203	0,03000	0,03000	96,20
S	A		93 139	639	0,03000	0,03000	25,98		54 530	1 054	0,03000	0,03000	20,56		10 818	1 112	0,03000	0,03000	24,52
	P		93 139	1 789	0,03000	0,03000	9,28		54 530	1 717	0,03000	0,03000	12,62		10 818	1 692	0,03000	0,03000	16,11
P	A	01655	238 439	5 872	0,04200	0,04200	1,35	01662	47 748	4 613	0,03000	0,03000	4,89	01663	57 766	3 187	0,03000	0,03000	6,67
	P		240 031	5 948	0,04200	0,04200	1,29		47 748	4 567	0,03000	0,03000	4,93		57 766	3 159	0,03000	0,03000	6,73
S	A		46 718	4 844	0,03000	0,03000	4,68		6 155	1 409	0,03000	0,03000	19,77		8 329	598	0,03000	0,03000	46,13
	P		47 470	5 158	0,03000	0,03000	4,38		6 155	1 429	0,03000	0,03000	19,50		8 329	671	0,03000	0,03000	41,11
P	A	01664	55 906	1 319	0,03000	0,03000	16,29	01665	38 682	9 132	0,03000	0,03000	2,59	01666	-37 160	10 714	0,03000	0,03000	3,12
	P		55 906	1 290	0,03000	0,03000	16,66		38 682	9 299	0,03000	0,03000	2,55		-37 160	11 163	0,03000	0,03000	2,99
S	A		24 862	1 252	0,03000	0,03000	20,34		73 433	1 717	0,03000	0,03000	11,21		61 900	1 331	0,03000	0,03000	15,57
	P		24 862	1 387	0,03000	0,03000	18,36		73 433	1 981	0,03000	0,03000	9,71		61 900	3 053	0,03000	0,03000	6,79
P	A	01667	-11 306	1 072	0,03000	0,03000	28,07	01668	12 216	1 935	0,03000	0,03000	14,00	01669	25 262	2 625	0,03000	0,03000	9,68
	P		-11 306	1 394	0,03000	0,03000	21,59		12 216	2 193	0,03000	0,03000	12,35		25 262	2 682	0,03000	0,03000	9,48
S	A		18 349	626	0,03000	0,03000	42,01		4 755	99	0,03000	0,03000	NS		3 938	675	0,03000	0,03000	41,70
	P		18 349	1 779	0,03000	0,03000	14,78		4 755	727	0,03000	0,03000	38,57		3 938	809	0,03000	0,03000	34,79
P	A	01670	32 850	1 233	0,03000	0,03000	19,82	01671	1 013	336	0,03000	0,03000	84,88	01672	-25 867	604	0,03000	0,03000	52,91
	P		32 850	996	0,03000	0,03000	24,54		1 013	268	0,03000	0,03000	NS		-25 867	448	0,03000	0,03000	71,33
S	A		27 682	1 219	0,03000	0,03000	20,59		10 609	1 015	0,03000	0,03000	26,89		15 280	1 371	0,03000	0,03000	19,47
	P		27 682	693	0,03000	0,03000	36,23		10 609	819	0,03000	0,03000	33,32		15 280	1 151	0,03000	0,03000	23,19
P	A	01673	-33 051	726	0,03000	0,03000	45,28	01674	-36 772	493	0,03000	0,03000	67,64	01675	14 082	875	0,03000	0,03000	30,68
	P		-33 051	731	0,03000	0,03000	44,97		-36 772	412	0,03000	0,03000	80,94		14 082	949	0,03000	0,03000	28,29
S	A		8 793	1 069	0,03000	0,03000	25,75		22 389	533	0,03000	0,03000	48,37		13 623	1 070	0,03000	0,03000	25,15
	P		8 793	1 094	0,03000	0,03000	25,16		22 389	560	0,03000	0,03000	46,04		13 623	1 116	0,03000	0,03000	24,11
P	A	05676	185 404	13 968	0,04200	0,04200	1,10	05677	123 333	12 892	0,03210	0,03210	1,12	05678	40 913	1 670	0,03000	0,03000	14,02
	P		185 404	13 980	0,04200	0,04200	1,10		123 333	13 304	0,03200	0,03200	1,08		40 913	1 672	0,03000	0,03000	14,00
S	A		9 701	288	0,03000	0,03000	95,16		91	141	0,03000	0,03000	NS		15 503	318	0,03000	0,03000	83,85
	P		9 701	597	0,03000	0,03000	45,91		1 091	1 785	0,03000	0,03000	15,97		15 503	192	0,03000	0,03000	NS
P	A	05679	66 204	2 467	0,03000	0,03000	8,18	05680	39 614	913	0,03000	0,03000	25,82	05681	13 536	299	0,03000	0,03000	90,02
	P		66 204	2 386	0,03000	0,03000	8,45		39 614	901	0,03000	0,03000	26,17		13 536	308	0,03000	0,03000	87,39
S	A		22 912	501	0,03000	0,03000	51,33		10 207	659	0,03000	0,03000	41,49		28 321	225	0,03000	0,03000	NS
	P		22 912	508	0,03000	0,03000	50,62		10 207	778	0,03000	0,03000	35,14		28 321	469	0,03000	0,03000	53,35

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05682	-41 615	348	0,03000	0,03000	97,60	05683	4 804	886	0,03000	0,03000	31,64	05684	50 208	288	0,03000	0,03000	77,15
	P		-41 615	390	0,03000	0,03000	87,09		4 804	951	0,03000	0,03000	29,48		50 208	232	0,03000	0,03000	95,78
S	A		17 405	566	0,03000	0,03000	46,68		-361	685	0,03000	0,03000	41,89		20 241	1 334	0,03000	0,03000	19,53
	P		17 405	882	0,03000	0,03000	29,96		7 588	1 088	0,03000	0,03000	25,44		20 241	1 744	0,03000	0,03000	14,94
P	A	05685	6 949	169	0,03000	0,03000	NS	05686	-6 779	494	0,03000	0,03000	59,75						
	P		6 949	182	0,03000	0,03000	NS		-6 779	671	0,03000	0,03000	43,99						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		18 087	727	0,03000	0,03000	36,22						
	P		7 614	642	0,03000	0,03000	43,11		18 087	1 657	0,03000	0,03000	15,89						
Piano Sesto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00341	433 058	18 277	0,08400	0,08400	1,18	00419	217 459	19 454	0,05200	0,05200	1,05	00523	106 331	12 092	0,03000	0,03000	1,22
	P		433 058	16 943	0,08000	0,08000	1,04		217 459	21 416	0,05410	0,05410	1,04		106 331	13 635	0,03000	0,03000	1,08
S	A		17 618	10 327	0,03000	0,03000	2,56		50 075	8 246	0,03000	0,03000	2,70		39 521	3 543	0,03000	0,03000	6,66
	P		17 618	9 612	0,03000	0,03000	2,75		50 075	10 837	0,03000	0,03000	2,05		39 521	5 824	0,03000	0,03000	4,05
P	A	00524	31 254	7 027	0,03000	0,03000	3,51	01629	128 060	1 544	0,03000	0,03000	7,60	01630	8 751	1 252	0,03000	0,03000	21,99
	P		31 254	9 910	0,03000	0,03000	2,49		128 060	1 693	0,03000	0,03000	6,93		8 751	1 213	0,03000	0,03000	22,69
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		44 925	2 704	0,03000	0,03000	8,47		38 124	290	0,03000	0,03000	81,96
	P		20 482	5 827	0,03000	0,03000	4,47		44 925	2 870	0,03000	0,03000	7,98		38 124	166	0,03000	0,03000	NS
P	A	01631	48 817	889	0,03000	0,03000	25,19	01632	72 387	1 588	0,03000	0,03000	12,20	01633	31 961	868	0,03000	0,03000	28,29
	P		48 817	925	0,03000	0,03000	24,21		72 387	1 742	0,03000	0,03000	11,12		31 961	1 274	0,03000	0,03000	19,28
S	A		18 022	545	0,03000	0,03000	48,33		10 489	518	0,03000	0,03000	52,72		23 882	602	0,03000	0,03000	42,51
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		10 489	150	0,03000	0,03000	NS		23 882	200	0,03000	0,03000	NS
P	A	01634	26 282	683	0,03000	0,03000	37,02	01635	53 322	712	0,03000	0,03000	30,65	01636	82 568	377	0,03000	0,03000	47,88
	P		26 282	1 198	0,03000	0,03000	21,11		56 084	1 187	0,03000	0,03000	18,09		103 396	945	0,03000	0,03000	16,07
S	A		24 171	539	0,03000	0,03000	47,41		31 947	431	0,03000	0,03000	56,98		21 553	473	0,03000	0,03000	54,74
	P		24 171	42	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		21 553	12	0,03000	0,03000	NS
P	A	01637	80 124	443	0,03000	0,03000	41,50	01638	124 148	555	0,03000	0,03000	22,15	01639	68 072	698	0,03000	0,03000	28,56
	P		99 570	991	0,03000	0,03000	15,86		124 148	1 045	0,03000	0,03000	11,76		68 072	1 294	0,03000	0,03000	15,40
S	A		37 012	359	0,03000	0,03000	66,60		40 180	232	0,03000	0,03000	NS		28 307	262	0,03000	0,03000	95,52
	P		36 682	65	0,03000	0,03000	NS		40 180	94	0,03000	0,03000	NS		28 307	318	0,03000	0,03000	78,70
P	A	01640	33 105	1 095	0,03000	0,03000	22,29	01641	18 323	1 579	0,03000	0,03000	16,66	01642	80 128	3 500	0,03000	0,03000	5,25
	P		33 105	1 479	0,03000	0,03000	16,50		18 323	1 916	0,03000	0,03000	13,73		80 128	4 017	0,03000	0,03000	4,58
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		35 918	27	0,03000	0,03000	NS		32 864	359	0,03000	0,03000	68,08
	P		14 270	289	0,03000	0,03000	92,81		35 918	672	0,03000	0,03000	35,79		32 864	1 238	0,03000	0,03000	19,74
P	A	01643	35 203	7 224	0,03000	0,03000	3,34	01644	34 565	1 878	0,03000	0,03000	12,90	01645	-45 070	1 226	0,03000	0,03000	28,06
	P		35 203	7 961	0,03000	0,03000	3,03		34 565	2 671	0,03000	0,03000	9,07		-45 070	1 718	0,03000	0,03000	20,03
S	A		47 984	947	0,03000	0,03000	23,76		31 587	693	0,03000	0,03000	35,51		40 509	789	0,03000	0,03000	29,74
	P		47 984	2 090	0,03000	0,03000	10,77		31 587	2 778	0,03000	0,03000	8,86		40 509	2 543	0,03000	0,03000	9,23
P	A	01646	2 434	1 255	0,03000	0,03000	22,58	01647	29 184	4 739	0,03000	0,03000	5,26	01648	5 076	6 915	0,03000	0,03000	4,05
	P		2 434	1 837	0,03000	0,03000	15,43		29 184	4 846	0,03000	0,03000	5,14		5 076	7 344	0,03000	0,03000	3,81
S	A		87 150	160	0,03000	0,03000	NS		63 161	2 150	0,03000	0,03000	9,56		62 545	3 338	0,03000	0,03000	6,18
	P		122 171	1 712	0,03000	0,03000	7,34		63 161	4 116	0,03000	0,03000	5,00		62 545	5 757	0,03000	0,03000	3,59
P	A	01649	16 809	6 346	0,03000	0,03000	4,18	01650	133 877	6 014	0,03000	0,03000	1,82	01651	-17 231	1 711	0,03000	0,03000	18,03
	P		16 809	7 132	0,03000	0,03000	3,72		133 877	6 555	0,03000	0,03000	1,67		-17 231	1 948	0,03000	0,03000	15,84
S	A		41 355	3 504	0,03000	0,03000	6,66		18 541	6 354	0,03000	0,03000	4,14		104 402	930	0,03000	0,03000	16,18
	P		41 355	6 852	0,03000	0,03000	3,41		18 541	7 380	0,03000	0,03000	3,56		104 402	2 298	0,03000	0,03000	6,55
P	A	01652	69 468	832	0,03000	0,03000	23,74	01653	-3 906	717	0,03000	0,03000	40,65	01654	57 880	846	0,03000	0,03000	25,10
	P		69 468	997	0,03000	0,03000	19,81		-3 906	851	0,03000	0,03000	34,25		57 880	883	0,03000	0,03000	24,05
S	A		80 837	1 177	0,03000	0,03000	15,54		16 456	1 475	0,03000	0,03000	17,99		10 289	3 094	0,03000	0,03000	8,83
	P		80 837	2 341	0,03000	0,03000	7,81		17 287	2 326	0,03000	0,03000	11,37		10 289	3 313	0,03000	0,03000	8,25
P	A	01655	289 006	10 239	0,05400	0,05400	1,23	03172	334 464	1 522	0,05000	0,05000	1,31	03173	73 151	1 613	0,03000	0,03000	11,95
	P		289 006	10 738	0,05400	0,05400	1,17		334 464	1 644	0,05000	0,05000	1,21		73 151	2 156	0,03000	0,03000	8,94

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		63 715	10 780	0,03000	0,03000	1,90		0	0	0,03000	0,03000	-		11 225	362	0,03000	0,03000	75,17
	P		63 715	11 332	0,03000	0,03000	1,81		-39 409	103	0,03000	0,03000	NS		11 225	94	0,03000	0,03000	NS
P	A	03174	122 754	1 429	0,03000	0,03000	8,74	03175	106 847	1 835	0,03000	0,03000	8,02	03176	57 042	523	0,03000	0,03000	40,81
	P		122 754	2 109	0,03000	0,03000	5,92		106 847	2 917	0,03000	0,03000	5,04		57 042	227	0,03000	0,03000	94,03
S	A		-805	65	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		375 126	322	0,05600	0,05600	6,69
	P		-805	219	0,03000	0,03000	NS		131 590	63	0,03000	0,03000	NS		375 126	712	0,05600	0,05600	3,03
P	A	03177	23 378	238	0,03000	0,03000	NS	03178	14 297	72	0,03000	0,03000	NS	03179	152 549	92	0,03000	0,03000	89,67
	P		23 378	504	0,03000	0,03000	50,91		23 168	137	0,03000	0,03000	NS		152 549	62	0,03000	0,03000	NS
S	A		158 099	198	0,03000	0,03000	37,63		68 509	166	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,06800	0,06800	-
	P		158 099	680	0,03000	0,03000	10,96		86 599	966	0,03000	0,03000	18,12		472 408	1 197	0,07000	0,07000	3,47
P	A	03180	210 635	1 310	0,03200	0,03200	1,36	03181	37 116	1 599	0,03000	0,03000	14,95	03182	440	2 644	0,03000	0,03000	10,81
	P		210 635	1 706	0,03200	0,03200	1,05		74 071	2 540	0,03000	0,03000	7,54		83 923	2 985	0,03000	0,03000	5,99
S	A		181 360	16	0,03000	0,03000	NS		1 861	298	0,03000	0,03000	95,34		9 931	355	0,03000	0,03000	77,12
	P		198 028	687	0,03000	0,03000	2,32		1 861	193	0,03000	0,03000	NS		9 931	170	0,03000	0,03000	NS
P	A	03183	111 287	2 139	0,03000	0,03000	6,59	03184	63 470	206	0,03000	0,03000	99,62	03185	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		111 287	2 780	0,03000	0,03000	5,07		63 470	175	0,03000	0,03000	NS		-298	192	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		109 589	766	0,03000	0,03000	18,71		200 235	1 296	0,03010	0,03010	1,05		103 040	662	0,03000	0,03000	23,02
P	A	03186	10 461	66	0,03000	0,03000	NS	03187	68 990	381	0,03000	0,03000	52,01	03188	390 717	19 467	0,07800	0,07800	1,10
	P		10 461	357	0,03000	0,03000	76,50		68 990	179	0,03000	0,03000	NS		390 717	20 034	0,07800	0,07800	1,07
S	A		137 663	362	0,03000	0,03000	28,67		304 630	56	0,05600	0,05600	NS		18 282	6 113	0,03000	0,03000	4,30
	P		137 663	318	0,03000	0,03000	32,64		376 713	254	0,05600	0,05600	7,55		43 929	6 228	0,03000	0,03000	3,70
P	A	03189	73 590	8 298	0,03000	0,03000	2,32	03190	25 243	3 076	0,03000	0,03000	8,26	03191	197 113	1 833	0,03100	0,03100	1,44
	P		73 590	9 421	0,03000	0,03000	2,04		25 243	3 489	0,03000	0,03000	7,29		197 113	2 129	0,03200	0,03200	1,93
S	A		17 656	926	0,03000	0,03000	28,50		9 962	3 214	0,03000	0,03000	8,52		77 549	683	0,03000	0,03000	27,41
	P		17 656	585	0,03000	0,03000	45,11		9 962	3 679	0,03000	0,03000	7,44		77 549	398	0,03000	0,03000	47,03
P	A	03192	107 159	354	0,03000	0,03000	41,43	03193	0	0	0,03000	0,03000	-	03194	16 718	237	0,03000	0,03000	NS
	P		107 159	343	0,03000	0,03000	42,76		25 216	259	0,03000	0,03000	98,15		16 718	81	0,03000	0,03000	NS
S	A		270 050	808	0,04000	0,04000	1,35		23 288	153	0,03000	0,03000	NS		72 681	283	0,03000	0,03000	68,34
	P		270 050	1 727	0,04200	0,04200	2,64		23 288	604	0,03000	0,03000	42,50		73 765	644	0,03000	0,03000	29,82
P	A	03195	92 748	133	0,03000	0,03000	NS	03196	-40 673	401	0,03000	0,03000	84,40	03197	-26 769	409	0,03000	0,03000	78,41
	P		92 748	38	0,03000	0,03000	NS		-40 673	881	0,03000	0,03000	38,42		-26 769	292	0,03000	0,03000	NS
S	A		290 562	435	0,04400	0,04400	5,32		84 679	312	0,03000	0,03000	56,93		18 877	267	0,03000	0,03000	98,25
	P		298 774	947	0,04400	0,04400	1,16		84 679	177	0,03000	0,03000	NS		18 877	68	0,03000	0,03000	NS
P	A	03198	83 074	921	0,03000	0,03000	19,52	03199	152 858	1 402	0,03000	0,03000	5,85	04021	-3 062	2 489	0,03000	0,03000	11,67
	P		49 532	294	0,03000	0,03000	75,87		152 858	738	0,03000	0,03000	11,12		-3 062	3 675	0,03000	0,03000	7,90
S	A		15 682	29	0,03000	0,03000	NS		51 631	549	0,03000	0,03000	40,14		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 682	83	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		15 414	3 076	0,03000	0,03000	8,67
P	A	04022	-918	1 788	0,03000	0,03000	16,09	04023	1 861	1 781	0,03000	0,03000	15,95	04024	22 956	1 521	0,03000	0,03000	16,90
	P		-918	2 490	0,03000	0,03000	11,55		1 861	1 995	0,03000	0,03000	14,24		22 956	1 497	0,03000	0,03000	17,17
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 210	151	0,03000	0,03000	NS		23 947	752	0,03000	0,03000	34,02
	P		28 024	1 714	0,03000	0,03000	14,62		4 210	604	0,03000	0,03000	46,54		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04025	41 910	1 751	0,03000	0,03000	13,30	04026	36 941	2 043	0,03000	0,03000	11,71	04027	28 595	2 116	0,03000	0,03000	11,81
	P		41 910	1 400	0,03000	0,03000	16,63		36 941	1 295	0,03000	0,03000	18,47		28 595	1 174	0,03000	0,03000	21,28
S	A		18 120	1 912	0,03000	0,03000	13,77		10 569	2 296	0,03000	0,03000	11,89		4 713	2 518	0,03000	0,03000	11,14
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04028	20 525	2 364	0,03000	0,03000	11,01	04029	19 775	2 122	0,03000	0,03000	12,31	04030	19 637	2 106	0,03000	0,03000	12,41
	P		20 525	1 274	0,03000	0,03000	20,43		19 775	1 112	0,03000	0,03000	23,49		19 637	1 051	0,03000	0,03000	24,87
S	A		5 182	2 539	0,03000	0,03000	11,02		1 872	2 394	0,03000	0,03000	11,87		-1 656	1 978	0,03000	0,03000	14,59
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04031	22 507	2 447	0,03000	0,03000	10,53	05631	69 652	3 276	0,03000	0,03000	6,02	05632	12 202	307	0,03000	0,03000	88,23

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		22 507	1 172	0,03000	0,03000	21,99		69 652	4 107	0,03000	0,03000	4,80		12 202	1 257	0,03000	0,03000	21,55
S	A		-4 457	1 416	0,03000	0,03000	20,63		20 735	283	0,03000	0,03000	91,85		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		20 735	1 920	0,03000	0,03000	13,54		17 324	3 382	0,03000	0,03000	7,82
P	A	05633	249 710	14 358	0,05200	0,05200	1,12	05634	48 792	3 722	0,03000	0,03000	6,02	05635	40 183	113	0,03000	0,03000	NS
	P		249 710	14 509	0,05200	0,05200	1,11		48 792	3 761	0,03000	0,03000	5,96		40 183	155	0,03000	0,03000	NS
S	A		44 968	4 304	0,03000	0,03000	5,32		13 617	1 123	0,03000	0,03000	23,96		-859	405	0,03000	0,03000	71,01
	P		44 968	4 506	0,03000	0,03000	5,08		13 617	1 132	0,03000	0,03000	23,77		-859	819	0,03000	0,03000	35,11
P	A	05636	11 066	1 187	0,03000	0,03000	22,94	05637	-7 296	711	0,03000	0,03000	41,61	05638	31 281	423	0,03000	0,03000	58,26
	P		11 066	1 419	0,03000	0,03000	19,19		-7 296	1 062	0,03000	0,03000	27,85		31 281	672	0,03000	0,03000	36,67
S	A		32 403	281	0,03000	0,03000	87,19		24 484	718	0,03000	0,03000	35,54		31 177	391	0,03000	0,03000	63,06
	P		32 403	27	0,03000	0,03000	NS		24 484	610	0,03000	0,03000	41,83		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05639	875	1 007	0,03000	0,03000	28,34	05640	12 628	697	0,03000	0,03000	38,78	05641	10 450	791	0,03000	0,03000	34,53
	P		875	1 375	0,03000	0,03000	20,75		12 628	1 242	0,03000	0,03000	21,77		10 450	388	0,03000	0,03000	70,39
S	A		19 045	686	0,03000	0,03000	38,21		72 355	869	0,03000	0,03000	22,30		-4 479	1 065	0,03000	0,03000	27,44
	P		19 045	78	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05642	33 882	859	0,03000	0,03000	28,30	05643	27 887	1 149	0,03000	0,03000	21,83	05644	22 328	585	0,03000	0,03000	44,09
	P		33 882	1 309	0,03000	0,03000	18,57		27 887	1 611	0,03000	0,03000	15,57		22 328	667	0,03000	0,03000	38,67
S	A		9 515	694	0,03000	0,03000	39,53		36 483	942	0,03000	0,03000	25,45		-5 462	1 594	0,03000	0,03000	18,41
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05645	65 200	364	0,03000	0,03000	55,77	05646	53 087	1 227	0,03000	0,03000	17,81	05647	40 993	1 114	0,03000	0,03000	21,01
	P		65 200	872	0,03000	0,03000	23,28		70 410	1 623	0,03000	0,03000	12,10		40 993	1 451	0,03000	0,03000	16,13
S	A		7 892	618	0,03000	0,03000	44,72		3 688	1 026	0,03000	0,03000	27,46		-3 763	1 528	0,03000	0,03000	19,06
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05648	23 819	816	0,03000	0,03000	31,37	05649	83 942	941	0,03000	0,03000	18,98	05650	59 504	1 401	0,03000	0,03000	15,01
	P		23 819	470	0,03000	0,03000	54,47		102 962	1 439	0,03000	0,03000	10,60		59 504	1 962	0,03000	0,03000	10,72
S	A		149	2 137	0,03000	0,03000	13,40		34 861	660	0,03000	0,03000	36,65		-6 604	1 154	0,03000	0,03000	25,56
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05651	39 282	712	0,03000	0,03000	33,17	05652	90 020	573	0,03000	0,03000	29,72	05653	69 475	1 478	0,03000	0,03000	13,36
	P		39 282	821	0,03000	0,03000	28,77		96 797	1 129	0,03000	0,03000	14,26		69 475	2 372	0,03000	0,03000	8,33
S	A		-2 151	1 750	0,03000	0,03000	16,53		29 652	456	0,03000	0,03000	54,50		55 814	571	0,03000	0,03000	37,66
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		29 652	277	0,03000	0,03000	89,72		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05654	67 623	1 475	0,03000	0,03000	13,55	05655	41 597	724	0,03000	0,03000	32,21	05656	25 825	517	0,03000	0,03000	49,02
	P		94 764	1 495	0,03000	0,03000	10,96		41 597	668	0,03000	0,03000	34,91		25 825	1 082	0,03000	0,03000	23,42
S	A		90 811	762	0,03000	0,03000	22,21		4 127	1 724	0,03000	0,03000	16,31		74 311	357	0,03000	0,03000	53,59
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		74 311	548	0,03000	0,03000	34,91
P	A	05657	55 875	363	0,03000	0,03000	59,21	05658	62 664	1 324	0,03000	0,03000	15,58	05659	-1 283	207	0,03000	0,03000	NS
	P		55 875	624	0,03000	0,03000	34,45		74 494	1 669	0,03000	0,03000	11,45		-1 283	522	0,03000	0,03000	55,20
S	A		122 516	924	0,03000	0,03000	13,55		39 883	21	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		122 516	84	0,03000	0,03000	NS		39 883	778	0,03000	0,03000	30,26		29 687	847	0,03000	0,03000	29,34
P	A	05660	45 153	1 163	0,03000	0,03000	19,66	05661	4 548	2 329	0,03000	0,03000	12,05	05662	-21 205	2 793	0,03000	0,03000	11,23
	P		45 153	1 696	0,03000	0,03000	13,48		4 548	3 057	0,03000	0,03000	9,18		-21 205	3 502	0,03000	0,03000	8,95
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		94 476	832	0,03000	0,03000	19,74		27 103	936	0,03000	0,03000	26,90		2 289	2 056	0,03000	0,03000	13,79
P	A	07207	208 947	795	0,03200	0,03200	2,57	07208	59 813	1 157	0,03000	0,03000	18,14	07209	339 474	1 879	0,05200	0,05200	1,76
	P		208 947	1 004	0,03200	0,03200	2,03		59 813	2 343	0,03000	0,03000	8,96		343 723	1 873	0,05200	0,05200	1,43
S	A		226 396	1 381	0,03500	0,03500	2,15		223 294	375	0,03400	0,03400	5,27		0	0	0,04800	0,04800	-
	P		0	0	0,03400	0,03400	-		223 294	434	0,03400	0,03400	4,55		331 077	244	0,05000	0,05000	2,34
P	A	07210	194 704	1 373	0,03000	0,03000	1,44	07211	73 125	18 907	0,03000	0,03000	1,02	07212	128 468	1 644	0,03000	0,03000	7,11
	P		194 704	2 566	0,03100	0,03100	1,22		73 125	19 058	0,03000	0,03000	1,01		128 468	1 330	0,03000	0,03000	8,78
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		145 530	2 082	0,03000	0,03000	4,45		193 880	1 260	0,03000	0,03000	1,74
	P		134 502	1 636	0,03000	0,03000	6,62		145 530	5 546	0,03000	0,03000	1,67		193 880	2 285	0,03010	0,03010	1,01

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	07213	0	0	0,03000	0,03000	-	07214	265 854	2 610	0,04200	0,04200	1,66						
	P		99 796	1 517	0,03000	0,03000	10,34		265 854	1 645	0,04000	0,04000	1,15						
S	A		196 275	955	0,03000	0,03000	1,94		68 075	1 503	0,03000	0,03000	13,26						
	P		196 275	701	0,03000	0,03000	2,65		0	0	0,03000	0,03000	-						
Piano Sesto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00523	91 133	12 329	0,03000	0,03000	1,37	00524	11 070	8 470	0,03000	0,03000	3,22	00526	121 561	11 407	0,03000	0,03000	1,11
	P		91 133	13 051	0,03000	0,03000	1,29		11 070	9 489	0,03000	0,03000	2,87		121 561	10 780	0,03000	0,03000	1,17
S	A		28 604	3 914	0,03000	0,03000	6,38		24 514	2 695	0,03000	0,03000	9,47		21 769	4 318	0,03000	0,03000	5,99
	P		28 604	1 334	0,03000	0,03000	18,73		24 514	3 431	0,03000	0,03000	7,44		21 769	1 170	0,03000	0,03000	22,10
P	A	00527	80 524	1 675	0,03000	0,03000	10,94	00668	48 132	4 600	0,03000	0,03000	4,89	00669	18 546	3 515	0,03000	0,03000	7,48
	P		80 524	1 539	0,03000	0,03000	11,91		48 132	4 886	0,03000	0,03000	4,60		18 546	1 129	0,03000	0,03000	23,27
S	A		40 517	493	0,03000	0,03000	47,59		4 703	1 408	0,03000	0,03000	19,92		6 785	459	0,03000	0,03000	60,52
	P		40 517	183	0,03000	0,03000	NS		4 703	2 153	0,03000	0,03000	13,03		6 785	470	0,03000	0,03000	59,11
P	A	00670	4 725	1 957	0,03000	0,03000	14,33	00671	33 637	2 199	0,03000	0,03000	11,07	00672	65 051	1 690	0,03000	0,03000	12,02
	P		4 725	341	0,03000	0,03000	82,24		21 614	84	0,03000	0,03000	NS		65 051	1 276	0,03000	0,03000	15,92
S	A		2 398	444	0,03000	0,03000	63,83		10 306	397	0,03000	0,03000	68,84		2 830	352	0,03000	0,03000	80,36
	P		2 398	98	0,03000	0,03000	NS		10 306	70	0,03000	0,03000	NS		2 830	304	0,03000	0,03000	93,05
P	A	01644	68 205	1 740	0,03000	0,03000	11,45	01645	-7 870	377	0,03000	0,03000	78,66	01646	9 226	944	0,03000	0,03000	29,10
	P		68 205	1 470	0,03000	0,03000	13,55		-7 870	650	0,03000	0,03000	45,62		9 226	1 137	0,03000	0,03000	24,16
S	A		28 416	1 688	0,03000	0,03000	14,82		14 692	856	0,03000	0,03000	31,27		6 280	487	0,03000	0,03000	57,18
	P		28 416	453	0,03000	0,03000	55,21		14 692	945	0,03000	0,03000	28,33		6 280	595	0,03000	0,03000	46,80
P	A	01647	45 076	5 349	0,03000	0,03000	4,28	01648	33 648	7 222	0,03000	0,03000	3,37	01649	13 996	7 562	0,03000	0,03000	3,55
	P		45 076	5 127	0,03000	0,03000	4,46		33 648	7 854	0,03000	0,03000	3,10		13 996	8 121	0,03000	0,03000	3,31
S	A		130 151	248	0,03000	0,03000	46,15		160 113	2 820	0,03000	0,03000	2,54		23 884	5 304	0,03000	0,03000	4,82
	P		130 151	610	0,03000	0,03000	18,76		160 113	4 111	0,03000	0,03000	1,74		23 884	6 862	0,03000	0,03000	3,73
P	A	02108	123 856	8 260	0,03000	0,03000	1,49	02109	104 452	1 995	0,03000	0,03000	7,54	02110	207 274	2 370	0,03400	0,03400	2,21
	P		123 856	6 884	0,03000	0,03000	1,79		104 452	1 569	0,03000	0,03000	9,59		207 274	1 568	0,03200	0,03200	1,36
S	A		56 409	1 023	0,03000	0,03000	20,94		5 254	347	0,03000	0,03000	80,62		24 353	1 380	0,03000	0,03000	18,50
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		5 254	380	0,03000	0,03000	73,62		24 353	1 072	0,03000	0,03000	23,82
P	A	02111	219 627	8 430	0,04200	0,04200	1,29	02112	155 510	4 799	0,03000	0,03000	1,63	02113	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		219 627	6 789	0,03800	0,03800	1,01		155 510	6 654	0,03000	0,03000	1,18		108 876	869	0,03000	0,03000	16,60
S	A		44 524	5 437	0,03000	0,03000	4,22		14 821	348	0,03000	0,03000	76,87		-158	365	0,03000	0,03000	78,54
	P		40 305	4 127	0,03000	0,03000	5,69		14 821	1 795	0,03000	0,03000	14,90		-158	1 979	0,03000	0,03000	14,49
P	A	03457	176 798	1 429	0,03000	0,03000	3,31	03458	5 577	754	0,03000	0,03000	37,05	03459	-36 885	385	0,03000	0,03000	86,66
	P		176 798	1 814	0,03000	0,03000	2,61		5 577	1 059	0,03000	0,03000	26,38		-36 885	549	0,03000	0,03000	60,77
S	A		45 896	1 048	0,03000	0,03000	21,73		3 865	88	0,03000	0,03000	NS		7 945	548	0,03000	0,03000	50,42
	P		45 896	977	0,03000	0,03000	23,31		3 865	37	0,03000	0,03000	NS		7 945	630	0,03000	0,03000	43,86
P	A	03460	38 233	335	0,03000	0,03000	70,91	03461	48 581	2 276	0,03000	0,03000	9,85	03462	125 533	3 057	0,03000	0,03000	3,96
	P		38 233	539	0,03000	0,03000	44,07		48 581	2 200	0,03000	0,03000	10,19		125 533	3 130	0,03000	0,03000	3,86
S	A		5 518	228	0,03000	0,03000	NS		7 623	1 067	0,03000	0,03000	25,94		43 554	904	0,03000	0,03000	25,52
	P		5 518	330	0,03000	0,03000	84,67		7 623	936	0,03000	0,03000	29,57		43 554	950	0,03000	0,03000	24,29
P	A	03463	121 952	7 878	0,03000	0,03000	1,60	03464	-27 306	6 667	0,03000	0,03000	4,82	03465	57 618	2 978	0,03000	0,03000	7,14
	P		121 952	7 007	0,03000	0,03000	1,80		-27 306	5 533	0,03000	0,03000	5,81		57 618	2 356	0,03000	0,03000	9,03
S	A		120 132	435	0,03000	0,03000	29,55		44 158	961	0,03000	0,03000	23,93		3 653	347	0,03000	0,03000	81,21
	P		120 132	581	0,03000	0,03000	22,13		44 158	700	0,03000	0,03000	32,85		3 653	510	0,03000	0,03000	55,26
P	A	03466	181 097	720	0,03000	0,03000	5,69	03467	335 494	2 745	0,05200	0,05200	1,53	03468	437 152	5 385	0,07000	0,07000	1,40
	P		154 782	449	0,03000	0,03000	17,66		335 494	1 763	0,05000	0,05000	1,09		437 152	4 420	0,06800	0,06800	1,20
S	A		1 174	689	0,03000	0,03000	41,36		9 692	411	0,03000	0,03000	66,69		137 876	893	0,03000	0,03000	11,59
	P		1 174	564	0,03000	0,03000	50,53		13 305	562	0,03000	0,03000	47,95		137 876	642	0,03000	0,03000	16,12
P	A	03469	180 159	3 085	0,03000	0,03000	1,37	03470	41 850	582	0,03000	0,03000	40,02	03471	16 902	158	0,03000	0,03000	NS
	P		180 159	3 077	0,03000	0,03000	1,38		41 850	535	0,03000	0,03000	43,53		16 902	190	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		84 744	2 275	0,03000	0,03000	7,80		49 670	554	0,03000	0,03000	40,23		96 408	478	0,03000	0,03000	33,80
	P		84 744	2 208	0,03000	0,03000	8,04		49 670	422	0,03000	0,03000	52,82		96 408	207	0,03000	0,03000	78,04
P	A	03472	13 230	90	0,03000	0,03000	NS	03473	20 666	109	0,03000	0,03000	NS	03474	30 940	667	0,03000	0,03000	37,01
	P		13 230	100	0,03000	0,03000	NS		20 666	35	0,03000	0,03000	NS		30 940	772	0,03000	0,03000	31,98
S	A		109 081	710	0,03000	0,03000	20,28		199 504	282	0,03000	0,03000	4,87		185 876	695	0,03200	0,03200	7,82
	P		109 081	491	0,03000	0,03000	29,33		199 504	316	0,03000	0,03000	4,35		215 755	362	0,03200	0,03200	2,83
P	A	03475	190 219	1 119	0,03000	0,03000	2,46	06206	68 456	868	0,03000	0,03000	22,91	06207	16 928	867	0,03000	0,03000	30,54
	P		190 219	1 237	0,03000	0,03000	2,23		68 456	1 036	0,03000	0,03000	19,19		16 928	1 123	0,03000	0,03000	23,58
S	A		358 877	342	0,05400	0,05400	7,31		0	0	0,03000	0,03000	-		21 559	433	0,03000	0,03000	59,79
	P		358 877	933	0,05400	0,05400	2,68		-63	306	0,03000	0,03000	93,65		21 559	1 179	0,03000	0,03000	21,96
P	A	06208	34 994	1 655	0,03000	0,03000	14,60	06209	495	1 199	0,03000	0,03000	23,84	06210	64 759	1 559	0,03000	0,03000	13,06
	P		34 994	1 444	0,03000	0,03000	16,74		495	1 161	0,03000	0,03000	24,62		64 759	1 669	0,03000	0,03000	12,20
S	A		31 073	244	0,03000	0,03000	NS		82 360	291	0,03000	0,03000	62,13		7 628	377	0,03000	0,03000	73,40
	P		31 073	505	0,03000	0,03000	48,85		0	0	0,03000	0,03000	-		7 628	139	0,03000	0,03000	NS
P	A	07199	289 982	2 011	0,04400	0,04400	1,19	07200	176 907	6 956	0,03410	0,03410	1,24	07201	304 798	6 606	0,05200	0,05200	1,22
	P		289 982	1 543	0,04400	0,04400	1,56		176 907	13 751	0,04000	0,04000	1,05		304 798	14 033	0,06000	0,06000	1,17
S	A		478 968	494	0,07000	0,07000	1,64		55 040	1 901	0,03000	0,03000	11,36		98 096	835	0,03000	0,03000	19,07
	P		478 968	1 541	0,07200	0,07200	3,32		100 477	3 239	0,03000	0,03000	4,81		98 096	3 293	0,03000	0,03000	4,84
P	A	07202	412 881	7 947	0,06800	0,06800	1,11												
	P		412 881	7 175	0,06800	0,06800	1,23												
S	A		304 680	2 410	0,04800	0,04800	2,15												
	P		304 680	2 282	0,04600	0,04600	1,05												
Piano Sesto						**Parete P10-P11**										**Parete P11-P10**			
P	A	00176	321 775	13 791	0,06200	0,06200	1,16	00179	8 727	2 251	0,03000	0,03000	12,23	00212	580	647	0,03000	0,03000	44,16
	P		321 775	5 532	0,05200	0,05200	1,10		8 727	2 810	0,03000	0,03000	9,80		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		107 860	6 936	0,03000	0,03000	2,10		18 273	3 295	0,03000	0,03000	7,98		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		98 589	2 843	0,03000	0,03000	5,58		18 273	2 636	0,03000	0,03000	9,98		1 535	870	0,03000	0,03000	32,70
P	A	02058	9 002	1 859	0,03000	0,03000	14,79	02059	12 378	813	0,03000	0,03000	33,29	02060	-2 167	1 016	0,03000	0,03000	28,47
	P		9 002	2 353	0,03000	0,03000	11,69		18 706	1 243	0,03000	0,03000	21,12		-2 167	1 868	0,03000	0,03000	15,48
S	A		10 718	594	0,03000	0,03000	45,92		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 718	1 165	0,03000	0,03000	23,41		1 674	1 201	0,03000	0,03000	23,68		-457	2 049	0,03000	0,03000	14,01
P	A	02061	355	907	0,03000	0,03000	31,54	02062	10 622	973	0,03000	0,03000	28,05	02063	51 081	432	0,03000	0,03000	51,18
	P		355	1 725	0,03000	0,03000	16,58		10 622	2 596	0,03000	0,03000	10,51		51 081	2 639	0,03000	0,03000	8,38
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-820	3 290	0,03000	0,03000	8,74		-2 418	4 289	0,03000	0,03000	6,75		-2 127	5 414	0,03000	0,03000	5,34
P	A	02064	31 581	2 037	0,03000	0,03000	12,08	02065	217 621	2 911	0,03600	0,03600	1,51	02066	305 381	3 556	0,04800	0,04800	1,19
	P		31 857	3 842	0,03000	0,03000	6,40		217 621	6 496	0,03900	0,03900	1,23		305 381	4 697	0,04900	0,04900	1,11
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		56 774	1 936	0,03000	0,03000	11,04
	P		-11 001	7 743	0,03000	0,03000	3,88		-21 055	12 250	0,03000	0,03000	2,56		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02067	14 491	2 525	0,03000	0,03000	10,61	02068	1 153	479	0,03000	0,03000	59,50	02069	1 130	493	0,03000	0,03000	57,82
	P		14 491	2 597	0,03000	0,03000	10,32		1 153	249	0,03000	0,03000	NS		1 130	208	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 288	1 509	0,03000	0,03000	18,71		3 185	4 795	0,03000	0,03000	5,89		133 583	4 084	0,03000	0,03000	2,68
P	A	02070	2 947	157	0,03000	0,03000	NS	02071	0	0	0,03000	0,03000	-	02072	5 970	163	0,03000	0,03000	NS
	P		2 947	169	0,03000	0,03000	NS		-200	147	0,03000	0,03000	NS		5 970	406	0,03000	0,03000	68,68
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		161 847	3 628	0,03000	0,03000	1,90		104 776	3 373	0,03000	0,03000	4,45		83 564	2 961	0,03000	0,03000	6,05
P	A	02073	2 140	233	0,03000	0,03000	NS	02074	5 291	423	0,03000	0,03000	66,13	02075	2 150	123	0,03000	0,03000	NS
	P		2 140	129	0,03000	0,03000	NS		5 291	517	0,03000	0,03000	54,10		2 150	176	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		20 953	650	0,03000	0,03000	39,95		23 125	1 246	0,03000	0,03000	20,62
	P		70 132	2 615	0,03000	0,03000	7,52		20 953	2 116	0,03000	0,03000	12,27		23 125	1 635	0,03000	0,03000	15,71

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	02076	21 457	1 311	0,03000	0,03000	19,76	02077	97 057	149	0,03000	0,03000	NS	06134	12 616	6 825	0,03000	0,03000	3,96
	P		21 457	1 923	0,03000	0,03000	13,47		176 725	283	0,03000	0,03000	16,75		12 616	4 350	0,03000	0,03000	6,21
S	A		8 286	2 113	0,03000	0,03000	13,06		84 886	1 468	0,03000	0,03000	12,08		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		8 286	1 489	0,03000	0,03000	18,53		84 886	778	0,03000	0,03000	22,79		-16 802	6 925	0,03000	0,03000	4,45
P	A	06135	9 307	1 227	0,03000	0,03000	22,38	06136	16 805	398	0,03000	0,03000	66,58	06137	85 584	5 090	0,03000	0,03000	3,47
	P		9 307	1 423	0,03000	0,03000	19,30		16 805	597	0,03000	0,03000	44,39		85 584	4 435	0,03000	0,03000	3,98
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		6 684	2 386	0,03000	0,03000	11,65		23 299	962	0,03000	0,03000	26,68
	P		38 799	2 204	0,03000	0,03000	10,74		6 684	2 202	0,03000	0,03000	12,62		23 299	336	0,03000	0,03000	76,39
P	A	06138	-7 060	1 454	0,03000	0,03000	20,32	06139	-453	385	0,03000	0,03000	74,56	06140	-1 260	517	0,03000	0,03000	55,72
	P		-7 060	1 742	0,03000	0,03000	16,96		-453	413	0,03000	0,03000	69,51		-1 260	908	0,03000	0,03000	31,73
S	A		14 001	264	0,03000	0,03000	NS		15 783	942	0,03000	0,03000	28,27		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		14 001	1 181	0,03000	0,03000	22,74		15 783	1 991	0,03000	0,03000	13,37		6 565	2 447	0,03000	0,03000	11,36
P	A	06141	11 113	474	0,03000	0,03000	57,44	06142	3 260	44	0,03000	0,03000	NS	06143	3 068	314	0,03000	0,03000	89,99
	P		11 113	1 528	0,03000	0,03000	17,82		3 260	269	0,03000	0,03000	NS		3 068	784	0,03000	0,03000	36,04
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		455	4 116	0,03000	0,03000	6,95		70 569	3 305	0,03000	0,03000	5,93		-547	6 296	0,03000	0,03000	4,56
P	A	06144	29 242	3 052	0,03000	0,03000	8,16	06145	498	1 235	0,03000	0,03000	23,15	07155	322 017	16 164	0,06400	0,06400	1,08
	P		29 242	3 340	0,03000	0,03000	7,46		498	686	0,03000	0,03000	41,67		322 017	6 397	0,05200	0,05200	1,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		11 146	1 732	0,03000	0,03000	15,72
	P		-11 898	8 741	0,03000	0,03000	3,45		95 873	4 159	0,03000	0,03000	3,90		71 331	7 007	0,03000	0,03000	2,78
Piano Sesto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00197	155 057	9 722	0,03300	0,03300	1,12	00204	68 860	6 302	0,03000	0,03000	3,15	00377	44 156	7 137	0,03000	0,03000	3,22
	P		155 057	7 473	0,03000	0,03000	1,07		68 860	8 601	0,03000	0,03000	2,31		44 156	7 717	0,03000	0,03000	2,98
S	A		51 078	3 233	0,03000	0,03000	6,84		37 525	2 351	0,03000	0,03000	10,14		56 171	1 980	0,03000	0,03000	10,84
	P		51 078	1 362	0,03000	0,03000	16,23		37 525	2 680	0,03000	0,03000	8,90		56 171	3 012	0,03000	0,03000	7,12
P	A	00450	-20 621	5 680	0,03000	0,03000	5,51	02021	21 293	2 440	0,03000	0,03000	10,62	02022	-6 653	2 401	0,03000	0,03000	12,29
	P		-20 621	6 901	0,03000	0,03000	4,53		21 293	2 896	0,03000	0,03000	8,95		9 345	2 447	0,03000	0,03000	11,22
S	A		3 461	260	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 461	3 922	0,03000	0,03000	7,19		-163	2 317	0,03000	0,03000	12,37		-3 080	1 526	0,03000	0,03000	19,03
P	A	02023	25 406	2 510	0,03000	0,03000	10,12	02024	77 071	3 967	0,03000	0,03000	4,73	02102	52 576	401	0,03000	0,03000	54,66
	P		25 406	2 732	0,03000	0,03000	9,30		77 071	3 509	0,03000	0,03000	5,35		52 576	819	0,03000	0,03000	26,76
S	A		-4 144	218	0,03000	0,03000	NS		10 064	889	0,03000	0,03000	30,78		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-4 144	1 028	0,03000	0,03000	28,38		10 064	606	0,03000	0,03000	45,15		59 869	2 702	0,03000	0,03000	7,77
P	A	02103	212 249	409	0,03200	0,03200	3,79	02104	134 013	958	0,03000	0,03000	11,38	02105	-70	538	0,03000	0,03000	53,27
	P		212 249	1 533	0,03200	0,03200	1,01		134 013	1 150	0,03000	0,03000	9,48		-70	638	0,03000	0,03000	44,92
S	A		0	0	0,05600	0,05600	-		106 513	1 416	0,03000	0,03000	10,42		933	126	0,03000	0,03000	NS
	P		396 589	1 381	0,06000	0,06000	2,88		106 513	1 981	0,03000	0,03000	7,45		933	118	0,03000	0,03000	NS
P	A	02106	-39 171	395	0,03000	0,03000	85,20	02107	-646	2 044	0,03000	0,03000	14,06	02130	126 798	299	0,03000	0,03000	39,86
	P		-39 171	529	0,03000	0,03000	63,62		-646	2 284	0,03000	0,03000	12,58		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		23 694	257	0,03000	0,03000	99,67		7 857	1 241	0,03000	0,03000	22,27		32 305	1 795	0,03000	0,03000	13,66
	P		27 000	329	0,03000	0,03000	76,57		7 857	1 370	0,03000	0,03000	20,18		24 692	1 229	0,03000	0,03000	20,74
P	A	02131	46 132	436	0,03000	0,03000	52,16	02132	41 294	718	0,03000	0,03000	32,54	02133	131 360	777	0,03000	0,03000	14,51
	P		46 132	362	0,03000	0,03000	62,82		41 294	700	0,03000	0,03000	33,37		98 307	651	0,03000	0,03000	24,41
S	A		1 941	679	0,03000	0,03000	41,83		6 166	951	0,03000	0,03000	29,30		64 150	3 062	0,03000	0,03000	6,67
	P		1 941	623	0,03000	0,03000	45,59		6 166	847	0,03000	0,03000	32,89		64 150	2 213	0,03000	0,03000	9,23
P	A	02134	20 938	732	0,03000	0,03000	35,48	02135	69 285	414	0,03000	0,03000	47,77	03494	184 933	3 491	0,03000	0,03000	1,03
	P		20 938	661	0,03000	0,03000	39,29		82 587	437	0,03000	0,03000	41,30		184 933	4 079	0,03100	0,03100	1,11
S	A		30 754	3 915	0,03000	0,03000	6,31		56 988	2 301	0,03000	0,03000	9,28		215 180	620	0,03200	0,03200	1,79
	P		30 754	3 337	0,03000	0,03000	7,41		56 988	2 091	0,03000	0,03000	10,21		215 180	232	0,03200	0,03200	4,79
P	A	03495	-24 926	710	0,03000	0,03000	44,84	03496	-20 089	125	0,03000	0,03000	NS	03497	-3 319	2 874	0,03000	0,03000	10,12
	P		-24 926	907	0,03000	0,03000	35,10		-20 089	230	0,03000	0,03000	NS		-3 319	3 072	0,03000	0,03000	9,46

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		4 122	243	0,03000	0,03000	NS		6 875	259	0,03000	0,03000	NS		22 581	939	0,03000	0,03000	27,43
	P		4 122	358	0,03000	0,03000	78,55		6 875	230	0,03000	0,03000	NS		22 581	995	0,03000	0,03000	25,89
P	A	03498	-25 515	4 987	0,03000	0,03000	6,40	03499	525	3 613	0,03000	0,03000	7,91	03500	79 274	2 730	0,03000	0,03000	6,78
	P		-25 515	4 972	0,03000	0,03000	6,42		525	3 986	0,03000	0,03000	7,17		79 274	2 709	0,03000	0,03000	6,83
S	A		35 684	1 770	0,03000	0,03000	13,60		56 418	269	0,03000	0,03000	79,65		85 860	242	0,03000	0,03000	72,73
	P		35 684	1 708	0,03000	0,03000	14,10		56 418	224	0,03000	0,03000	95,65		85 860	519	0,03000	0,03000	33,91
P	A	03501	153 112	1 328	0,04200	0,04200	41,11	03502	148 461	631	0,03000	0,03000	14,00	03503	34 691	810	0,03000	0,03000	29,89
	P		270 610	1 065	0,04000	0,04000	1,13		92 043	29	0,03000	0,03000	NS		34 691	906	0,03000	0,03000	26,72
S	A		141 747	887	0,03000	0,03000	11,05		30 866	92	0,03000	0,03000	NS		8 183	990	0,03000	0,03000	27,88
	P		141 747	803	0,03000	0,03000	12,20		30 866	248	0,03000	0,03000	99,59		8 183	874	0,03000	0,03000	31,58
P	A	03504	55 171	614	0,03000	0,03000	35,15	03505	112 171	828	0,03000	0,03000	16,87	03506	124 813	253	0,03000	0,03000	48,21
	P		55 171	447	0,03000	0,03000	48,29		112 171	732	0,03000	0,03000	19,08		124 813	325	0,03000	0,03000	37,53
S	A		7 907	97	0,03000	0,03000	NS		9 699	206	0,03000	0,03000	NS		10 636	970	0,03000	0,03000	28,13
	P		7 907	48	0,03000	0,03000	NS		9 699	276	0,03000	0,03000	99,30		10 636	779	0,03000	0,03000	35,03
P	A	03507	443 369	1 524	0,06600	0,06600	1,54	03508	12 890	404	0,03000	0,03000	66,83	03509	17 090	416	0,03000	0,03000	63,61
	P		443 369	1 186	0,06600	0,06600	1,98		12 890	723	0,03000	0,03000	37,34		17 090	149	0,03000	0,03000	NS
S	A		18 298	879	0,03000	0,03000	29,93		231 758	1 035	0,03600	0,03600	2,69		144 467	204	0,03000	0,03000	46,12
	P		18 298	937	0,03000	0,03000	28,08		231 758	906	0,03600	0,03600	3,07		162 493	917	0,03000	0,03000	7,43
P	A	03510	8 729	41	0,03000	0,03000	NS	03511	58 547	50	0,03000	0,03000	NS	03512	91 012	512	0,03000	0,03000	33,00
	P		8 729	268	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		165 455	528	0,03000	0,03000	12,09
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03600	0,03600	-		0	0	0,04000	0,04000	-
	P		89 146	1 022	0,03000	0,03000	16,78		250 777	1 080	0,03800	0,03800	4,70		270 693	1 745	0,04200	0,04200	2,48
P	A	06240	72 634	1 459	0,03000	0,03000	13,26	06241	21 819	1 305	0,03000	0,03000	19,81	06242	-6 201	1 198	0,03000	0,03000	24,58
	P		72 634	1 827	0,03000	0,03000	10,59		21 819	1 697	0,03000	0,03000	15,24		-6 201	1 469	0,03000	0,03000	20,04
S	A		1 883	594	0,03000	0,03000	47,82		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 883	258	0,03000	0,03000	NS		-3 004	2 547	0,03000	0,03000	11,40		-10 184	1 701	0,03000	0,03000	17,61
P	A	06243	59 579	359	0,03000	0,03000	58,55	07187	193 016	1 019	0,03000	0,03000	2,30	07188	239 100	1 817	0,03700	0,03700	1,44
	P		59 579	628	0,03000	0,03000	33,47		193 016	2 130	0,03000	0,03000	1,10		239 100	1 790	0,03800	0,03800	2,39
S	A		14 841	592	0,03000	0,03000	45,18		105 295	169	0,04400	0,04400	15,33		43 793	564	0,03000	0,03000	40,85
	P		14 841	862	0,03000	0,03000	31,03		307 611	2 059	0,04800	0,04800	5,78		43 793	1 674	0,03000	0,03000	13,76
P	A	07189	434 172	7 098	0,07200	0,07200	1,38	07190	193 065	634	0,03000	0,03000	3,68						
	P		434 172	8 652	0,07200	0,07200	1,13		193 065	724	0,03000	0,03000	3,22						
S	A		125 261	1 830	0,03000	0,03000	6,63		88 047	2 296	0,03000	0,03000	7,54						
	P		125 261	2 031	0,03000	0,03000	5,97		88 047	1 787	0,03000	0,03000	9,68						
Piano Sesto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00377	10 143	7 512	0,03000	0,03000	3,64	00450	774	6 900	0,03000	0,03000	4,14	00521	26 755	12 068	0,03000	0,03000	2,09
	P		10 143	6 945	0,03000	0,03000	3,94		774	5 476	0,03000	0,03000	5,21		26 755	11 533	0,03000	0,03000	2,19
S	A		65 068	3 620	0,03000	0,03000	5,61		13 294	4 347	0,03000	0,03000	6,20		27 851	4 237	0,03000	0,03000	5,92
	P		65 068	2 460	0,03000	0,03000	8,26		13 294	232	0,03000	0,03000	NS		27 851	3 613	0,03000	0,03000	6,94
P	A	00529	-11 802	8 295	0,03000	0,03000	3,64	00551	6 990	1 540	0,03000	0,03000	18,02	00552	28 988	1 497	0,03000	0,03000	16,66
	P		-11 802	6 008	0,03000	0,03000	5,02		6 990	1 387	0,03000	0,03000	20,01		28 988	1 163	0,03000	0,03000	21,44
S	A		10 683	4 997	0,03000	0,03000	5,46		29 246	240	0,03000	0,03000	NS		22 955	188	0,03000	0,03000	NS
	P		10 683	97	0,03000	0,03000	NS		29 246	346	0,03000	0,03000	71,98		22 955	344	0,03000	0,03000	74,74
P	A	00553	-11 182	1 842	0,03000	0,03000	16,33	00554	-7 867	988	0,03000	0,03000	30,02	01656	7 190	1 388	0,03000	0,03000	19,98
	P		-11 182	1 796	0,03000	0,03000	16,75		-7 867	1 390	0,03000	0,03000	21,33		7 190	1 126	0,03000	0,03000	24,63
S	A		7 654	402	0,03000	0,03000	68,83		0	0	0,03000	0,03000	-		90 992	567	0,03000	0,03000	29,80
	P		7 654	326	0,03000	0,03000	84,87		393	1 317	0,03000	0,03000	21,71		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01657	-17 366	899	0,03000	0,03000	34,34	01658	3 084	1 689	0,03000	0,03000	16,73	01659	-7 084	4 110	0,03000	0,03000	7,19
	P		-17 366	848	0,03000	0,03000	36,40		3 084	1 388	0,03000	0,03000	20,36		-7 084	4 121	0,03000	0,03000	7,17
S	A		10 271	1 044	0,03000	0,03000	26,18		85 301	732	0,03000	0,03000	24,15		185 868	1 673	0,03000	0,03000	2,03
	P		10 271	144	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		113 015	1 267	0,03000	0,03000	10,93

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01660	-38 609	7 263	0,03000	0,03000	4,62	01661	-20 872	6 629	0,03000	0,03000	4,72	01855	22 767	5 804	0,03000	0,03000	4,43
	P		-38 609	6 811	0,03000	0,03000	4,93		-20 872	6 003	0,03000	0,03000	5,22		22 767	5 609	0,03000	0,03000	4,59
S	A		257 518	3 213	0,04200	0,04200	2,10		201 571	3 441	0,03400	0,03400	1,84		38 433	1 376	0,03000	0,03000	17,24
	P		257 518	816	0,03800	0,03800	1,21		201 571	571	0,03000	0,03000	1,36		38 433	1 253	0,03000	0,03000	18,94
P	A	01856	20 377	2 602	0,03000	0,03000	10,01	01857	4 162	1 327	0,03000	0,03000	21,19	01858	26 310	1 102	0,03000	0,03000	22,94
	P		20 377	2 489	0,03000	0,03000	10,46		4 162	1 106	0,03000	0,03000	25,42		18 067	763	0,03000	0,03000	34,52
S	A		38 671	895	0,03000	0,03000	26,48		0	0	0,03000	0,03000	-		10 307	83	0,03000	0,03000	NS
	P		38 671	876	0,03000	0,03000	27,05		22 714	186	0,03000	0,03000	NS		10 307	486	0,03000	0,03000	56,23
P	A	01859	28 005	1 047	0,03000	0,03000	23,94	01860	20 687	998	0,03000	0,03000	26,05	01861	31 511	1 010	0,03000	0,03000	24,37
	P		28 005	735	0,03000	0,03000	34,10		20 687	526	0,03000	0,03000	49,43		31 511	476	0,03000	0,03000	51,71
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		26 641	422	0,03000	0,03000	59,81		23 588	495	0,03000	0,03000	51,78		14 434	503	0,03000	0,03000	53,28
P	A	01862	35 559	1 140	0,03000	0,03000	21,14	01863	26 540	1 138	0,03000	0,03000	22,19	01864	27 549	1 266	0,03000	0,03000	19,84
	P		35 559	755	0,03000	0,03000	31,92		26 540	602	0,03000	0,03000	41,95		27 549	823	0,03000	0,03000	30,53
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		19 482	76	0,03000	0,03000	NS		16 954	134	0,03000	0,03000	NS
	P		22 597	462	0,03000	0,03000	55,75		19 482	552	0,03000	0,03000	47,38		16 954	424	0,03000	0,03000	62,45
P	A	01865	20 179	1 420	0,03000	0,03000	18,36	01866	13 935	1 565	0,03000	0,03000	17,17	01867	12 306	1 608	0,03000	0,03000	16,84
	P		20 179	1 053	0,03000	0,03000	24,75		13 935	1 336	0,03000	0,03000	20,11		12 306	1 417	0,03000	0,03000	19,11
S	A		25 867	391	0,03000	0,03000	64,80		14 918	470	0,03000	0,03000	56,89		26 142	511	0,03000	0,03000	49,52
	P		25 867	394	0,03000	0,03000	64,31		14 918	195	0,03000	0,03000	NS		26 142	94	0,03000	0,03000	NS
P	A	01868	8 471	1 836	0,03000	0,03000	15,01	01937	-6 115	2 589	0,03000	0,03000	11,37	01938	-10 551	1 178	0,03000	0,03000	25,47
	P		8 471	1 654	0,03000	0,03000	16,67		-6 115	1 969	0,03000	0,03000	14,95		-10 551	940	0,03000	0,03000	31,91
S	A		31 030	705	0,03000	0,03000	35,00		4 282	2 370	0,03000	0,03000	11,86		235	1 337	0,03000	0,03000	21,41
	P		31 030	95	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01939	-19 536	552	0,03000	0,03000	56,43	01940	-4 862	724	0,03000	0,03000	40,43	01941	-8 796	863	0,03000	0,03000	34,50
	P		-19 536	493	0,03000	0,03000	63,18		-4 862	822	0,03000	0,03000	35,61		-8 796	1 549	0,03000	0,03000	19,22
S	A		20 588	397	0,03000	0,03000	65,53		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-579	660	0,03000	0,03000	43,52		-247	1 875	0,03000	0,03000	15,30
P	A	01942	-2 316	971	0,03000	0,03000	29,81	01943	-7 091	1 270	0,03000	0,03000	23,27	01944	-4 443	1 089	0,03000	0,03000	26,83
	P		-2 316	1 760	0,03000	0,03000	16,45		-7 091	2 142	0,03000	0,03000	13,80		-4 443	1 996	0,03000	0,03000	14,64
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		889	2 320	0,03000	0,03000	12,30		1 017	2 512	0,03000	0,03000	11,35		824	2 546	0,03000	0,03000	11,21
P	A	01945	-5 195	1 129	0,03000	0,03000	25,96	01946	-8 966	1 517	0,03000	0,03000	19,64	01947	-7 965	1 349	0,03000	0,03000	21,99
	P		-5 195	1 984	0,03000	0,03000	14,77		-8 966	2 189	0,03000	0,03000	13,61		-7 965	1 787	0,03000	0,03000	16,60
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 254	2 383	0,03000	0,03000	11,95		1 067	2 044	0,03000	0,03000	13,95		1 025	1 559	0,03000	0,03000	18,29
P	A	01948	-8 366	1 319	0,03000	0,03000	22,53	01949	-34 232	2 031	0,03000	0,03000	16,26	01950	-39 438	2 926	0,03000	0,03000	11,51
	P		-8 366	1 575	0,03000	0,03000	18,87		-34 232	1 377	0,03000	0,03000	23,98		-39 438	2 010	0,03000	0,03000	16,76
S	A		21 060	35	0,03000	0,03000	NS		12 457	1 232	0,03000	0,03000	21,96		5 550	2 608	0,03000	0,03000	10,71
	P		21 060	843	0,03000	0,03000	30,79		12 457	30	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02102	58 989	847	0,03000	0,03000	24,91	02103	25 339	1 502	0,03000	0,03000	16,91	02104	102 728	858	0,03000	0,03000	17,81
	P		58 989	476	0,03000	0,03000	44,32		25 339	681	0,03000	0,03000	37,31		102 728	525	0,03000	0,03000	29,11
S	A		5 467	2 953	0,03000	0,03000	9,46		124 373	2 555	0,03000	0,03000	4,80		52 246	1 183	0,03000	0,03000	18,56
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		26 894	440	0,03000	0,03000	57,29		20 521	59	0,03000	0,03000	NS
P	A	02105	-15 051	1 397	0,03000	0,03000	21,89	02106	-110	756	0,03000	0,03000	37,91	02107	-7 682	1 244	0,03000	0,03000	23,82
	P		-15 051	1 134	0,03000	0,03000	26,96		-110	556	0,03000	0,03000	51,55		-7 682	1 121	0,03000	0,03000	26,43
S	A		-2 430	1 452	0,03000	0,03000	19,94		1 940	795	0,03000	0,03000	35,72		39 847	938	0,03000	0,03000	25,10
	P		-2 430	541	0,03000	0,03000	53,53		1 940	170	0,03000	0,03000	NS		39 847	311	0,03000	0,03000	75,71
P	A	06167	25 125	3 802	0,03000	0,03000	6,69	06168	-17 103	1 226	0,03000	0,03000	25,15	06169	28 980	1 445	0,03000	0,03000	17,26
	P		25 125	3 467	0,03000	0,03000	7,34		-17 103	478	0,03000	0,03000	64,51		28 980	1 043	0,03000	0,03000	23,91
S	A		34 700	1 188	0,03000	0,03000	20,38		111 973	1 965	0,03000	0,03000	7,12		4 041	2 631	0,03000	0,03000	10,69

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		34 700	678	0,03000	0,03000	35,70		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06170	-44 071	1 681	0,03000	0,03000	20,39	06171	5 249	665	0,03000	0,03000	42,07	06172	-3 184	600	0,03000	0,03000	48,43
	P		-44 071	1 547	0,03000	0,03000	22,16		5 249	452	0,03000	0,03000	61,90		-3 184	372	0,03000	0,03000	78,11
S	A		39 553	812	0,03000	0,03000	29,05		15 773	499	0,03000	0,03000	53,37		10 753	639	0,03000	0,03000	42,68
	P		39 553	147	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		10 753	70	0,03000	0,03000	NS
P	A	06173	-11 035	904	0,03000	0,03000	33,25	06174	-2 398	949	0,03000	0,03000	30,51	06175	11 718	827	0,03000	0,03000	32,83
	P		-11 035	384	0,03000	0,03000	78,28		-2 398	586	0,03000	0,03000	49,41		11 718	555	0,03000	0,03000	48,92
S	A		85 046	955	0,03000	0,03000	18,55		44 541	1 335	0,03000	0,03000	17,19		10 595	411	0,03000	0,03000	66,41
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		10 595	262	0,03000	0,03000	NS
P	A	06176	1 052	1 060	0,03000	0,03000	26,90	06177	-10 257	858	0,03000	0,03000	34,92	06178	21 513	625	0,03000	0,03000	41,43
	P		1 052	720	0,03000	0,03000	39,60		-10 257	573	0,03000	0,03000	52,29		21 513	269	0,03000	0,03000	96,26
S	A		10 980	616	0,03000	0,03000	44,23		30 384	471	0,03000	0,03000	52,57		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 980	465	0,03000	0,03000	58,59		30 384	329	0,03000	0,03000	75,26		15 528	206	0,03000	0,03000	NS
P	A	06179	12 307	1 330	0,03000	0,03000	20,36	06180	1 790	1 289	0,03000	0,03000	22,05	06181	-19 210	207	0,03000	0,03000	NS
	P		12 307	961	0,03000	0,03000	28,17		1 790	978	0,03000	0,03000	29,06		-19 210	217	0,03000	0,03000	NS
S	A		9 856	221	0,03000	0,03000	NS		9 911	115	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		9 856	613	0,03000	0,03000	44,68		19 843	769	0,03000	0,03000	33,95		-1 753	1 012	0,03000	0,03000	28,53
P	A	06182	20 666	1 162	0,03000	0,03000	22,38	06183	10 759	1 626	0,03000	0,03000	16,77	06184	971	895	0,03000	0,03000	31,87
	P		20 666	754	0,03000	0,03000	34,49		10 759	1 255	0,03000	0,03000	21,73		971	797	0,03000	0,03000	35,79
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 523	623	0,03000	0,03000	43,21		9 208	937	0,03000	0,03000	29,32		-1 357	1 478	0,03000	0,03000	19,50
P	A	06185	26 879	792	0,03000	0,03000	31,83	06186	16 566	1 704	0,03000	0,03000	15,57	06187	7 113	1 528	0,03000	0,03000	18,15
	P		26 879	367	0,03000	0,03000	68,69		16 566	1 269	0,03000	0,03000	20,90		7 113	1 273	0,03000	0,03000	21,79
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		772	633	0,03000	0,03000	45,10		-1 317	991	0,03000	0,03000	29,08		-1 314	1 479	0,03000	0,03000	19,48
P	A	06188	-3 602	415	0,03000	0,03000	70,14	06189	20 397	1 427	0,03000	0,03000	18,25	06190	10 134	1 880	0,03000	0,03000	14,55
	P		-3 602	680	0,03000	0,03000	42,81		20 397	1 004	0,03000	0,03000	25,93		10 134	1 507	0,03000	0,03000	18,15
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		40	2 112	0,03000	0,03000	13,56		16 120	797	0,03000	0,03000	33,36		-1 028	1 206	0,03000	0,03000	23,86
P	A	06191	-474	969	0,03000	0,03000	29,63	06192	21 965	1 064	0,03000	0,03000	24,28	06193	9 628	1 855	0,03000	0,03000	14,78
	P		-474	911	0,03000	0,03000	31,51		21 965	694	0,03000	0,03000	37,23		9 628	1 454	0,03000	0,03000	18,86
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		18 412	49	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		55	1 779	0,03000	0,03000	16,10		18 412	622	0,03000	0,03000	42,27		19 032	844	0,03000	0,03000	31,06
P	A	06194	-535	1 780	0,03000	0,03000	16,13	06195	-5 054	485	0,03000	0,03000	60,40	06196	17 061	1 350	0,03000	0,03000	19,60
	P		-535	1 509	0,03000	0,03000	19,03		-5 054	631	0,03000	0,03000	46,43		17 061	1 016	0,03000	0,03000	26,05
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		20 078	290	0,03000	0,03000	89,93
	P		-843	1 137	0,03000	0,03000	25,29		239	1 663	0,03000	0,03000	17,21		20 078	643	0,03000	0,03000	40,56
P	A	06197	-773	2 100	0,03000	0,03000	13,69	06198	-10 028	1 399	0,03000	0,03000	21,39	06199	14 162	1 066	0,03000	0,03000	25,17
	P		-773	1 764	0,03000	0,03000	16,30		-10 028	1 212	0,03000	0,03000	24,70		14 162	809	0,03000	0,03000	33,17
S	A		22 174	146	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		16 088	264	0,03000	0,03000	NS
	P		22 174	644	0,03000	0,03000	40,08		-474	682	0,03000	0,03000	42,10		16 088	296	0,03000	0,03000	89,83
P	A	06200	8 389	1 768	0,03000	0,03000	15,60	06201	-20 478	2 484	0,03000	0,03000	12,59	06202	-13 294	661	0,03000	0,03000	45,91
	P		8 389	1 485	0,03000	0,03000	18,57		-20 478	2 183	0,03000	0,03000	14,32		-13 294	398	0,03000	0,03000	76,25
S	A		21 270	480	0,03000	0,03000	54,01		73 005	429	0,03000	0,03000	44,99		46 951	357	0,03000	0,03000	63,41
	P		21 270	347	0,03000	0,03000	74,72		73 005	177	0,03000	0,03000	NS		46 951	87	0,03000	0,03000	NS
P	A	06203	14 432	786	0,03000	0,03000	34,10	06204	-8 139	2 462	0,03000	0,03000	12,06	06205	-47 052	3 004	0,03000	0,03000	11,54
	P		14 432	565	0,03000	0,03000	47,44		-8 139	2 223	0,03000	0,03000	13,36		-47 052	2 651	0,03000	0,03000	13,07
S	A		2 077	552	0,03000	0,03000	51,42		50 757	957	0,03000	0,03000	23,14		166 944	1 196	0,03000	0,03000	5,16
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		50 757	82	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
Piano Sesto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00521	15 826	12 533	0,03000	0,03000	2,12	00529	-15 011	8 764	0,03000	0,03000	3,49	01656	-5 328	1 660	0,03000	0,03000	17,67

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		15 826	12 114	0,03000	0,03000	2,20		-15 011	8 361	0,03000	0,03000	3,66		-5 328	2 032	0,03000	0,03000	14,43
S	A		63 496	1 864	0,03000	0,03000	11,01		18 512	3 297	0,03000	0,03000	7,97		19 490	408	0,03000	0,03000	64,10
	P		63 496	3 713	0,03000	0,03000	5,53		18 512	3 063	0,03000	0,03000	8,58		19 490	1 283	0,03000	0,03000	20,39
P	A	01657	-16 021	1 460	0,03000	0,03000	21,03	01658	-13 162	1 311	0,03000	0,03000	23,14	01659	157 820	1 430	0,03000	0,03000	5,24
	P		-16 021	1 615	0,03000	0,03000	19,01		-13 162	1 256	0,03000	0,03000	24,15		157 820	1 630	0,03000	0,03000	4,60
S	A		2 375	860	0,03000	0,03000	32,96		2 187	306	0,03000	0,03000	92,71		187 043	1 654	0,03000	0,03000	1,95
	P		2 375	948	0,03000	0,03000	29,90		2 187	146	0,03000	0,03000	NS		187 043	704	0,03000	0,03000	4,58
P	A	01660	79 930	6 229	0,03000	0,03000	2,96	01661	41 581	5 714	0,03000	0,03000	4,08	02078	542 977	5 550	0,08400	0,08400	1,10
	P		79 930	5 740	0,03000	0,03000	3,21		41 581	4 747	0,03000	0,03000	4,91		542 977	6 046	0,08400	0,08400	1,01
S	A		397 881	10 312	0,06800	0,06800	1,06		210 893	7 815	0,04000	0,04000	1,29		862 257	1 397	0,12600	0,12600	1,52
	P		397 881	7 730	0,06600	0,06600	1,16		210 893	5 168	0,03600	0,03600	1,14		862 257	1 615	0,12600	0,12600	1,32
P	A	02079	308 804	6 996	0,05200	0,05200	1,11	02080	309 687	3 114	0,05000	0,05000	1,81	02081	823 768	10 656	0,13200	0,13200	1,28
	P		308 804	7 121	0,05200	0,05200	1,09		309 687	4 413	0,05000	0,05000	1,28		823 768	12 384	0,13200	0,13200	1,11
S	A		592 305	4 934	0,09200	0,09200	1,48		221 917	3 706	0,03600	0,03600	1,15		466 416	9 017	0,07800	0,07800	1,23
	P		592 305	4 835	0,09000	0,09000	1,06		221 917	4 333	0,03810	0,03810	1,55		466 416	10 085	0,07800	0,07800	1,10
P	A	02082	713 604	1 465	0,10500	0,10500	1,93	02083	356 254	1 794	0,05400	0,05400	1,61	03436	375 022	1 579	0,05600	0,05600	1,37
	P		713 604	562	0,10400	0,10400	2,00		356 254	2 528	0,05400	0,05400	1,14		375 022	1 557	0,05600	0,05600	1,39
S	A		624 012	13 402	0,10600	0,10600	1,23		104 814	8 943	0,03000	0,03000	1,68		4 026	755	0,03000	0,03000	37,26
	P		624 012	12 606	0,10200	0,10200	1,00		104 814	8 681	0,03000	0,03000	1,73		4 026	962	0,03000	0,03000	29,24
P	A	03437	-52 469	2 573	0,03000	0,03000	13,74	03438	-14 003	1 703	0,03000	0,03000	17,87	03439	-957	1 369	0,03000	0,03000	21,02
	P		-52 469	2 421	0,03000	0,03000	14,60		-14 003	1 560	0,03000	0,03000	19,51		-957	1 423	0,03000	0,03000	20,22
S	A		12 199	605	0,03000	0,03000	44,77		2 084	124	0,03000	0,03000	NS		18 068	223	0,03000	0,03000	NS
	P		12 199	433	0,03000	0,03000	62,56		2 084	197	0,03000	0,03000	NS		18 068	220	0,03000	0,03000	NS
P	A	03440	-12 491	832	0,03000	0,03000	36,35	03441	-8 467	1 746	0,03000	0,03000	17,03	03442	113 145	1 729	0,03000	0,03000	8,00
	P		-12 491	900	0,03000	0,03000	33,61		-8 467	2 328	0,03000	0,03000	12,77		113 145	1 796	0,03000	0,03000	7,70
S	A		9 674	396	0,03000	0,03000	69,22		16 488	370	0,03000	0,03000	71,73		180 669	753	0,03000	0,03000	5,53
	P		9 674	631	0,03000	0,03000	43,44		16 488	254	0,03000	0,03000	NS		180 669	609	0,03000	0,03000	6,83
P	A	03443	868 757	10 463	0,13600	0,13600	1,08	03444	1 089 744	2 467	0,16000	0,16000	1,40	03445	211 565	1 286	0,03200	0,03200	1,24
	P		868 757	12 076	0,13700	0,13700	1,01		1 089 744	1 898	0,16000	0,16000	1,83		211 565	2 343	0,03400	0,03400	1,82
S	A		761 331	3 389	0,11400	0,11400	1,39		2 194 935	1 645	0,31800	0,31800	1,56		1 042 723	1 839	0,15200	0,15200	1,19
	P		761 331	4 429	0,11400	0,11400	1,06		2 194 935	1 627	0,31800	0,31800	1,58		1 042 723	2 160	0,15200	0,15200	1,01
P	A	03446	246 046	6 994	0,04400	0,04400	1,28	03447	381 614	4 556	0,06800	0,06800	2,91	03448	759 065	4 838	0,11600	0,11600	1,52
	P		246 046	6 587	0,04200	0,04200	1,05		394 159	10 813	0,06800	0,06800	1,06		759 065	4 074	0,11400	0,11400	1,22
S	A		942 948	6 553	0,14400	0,14400	1,34		369 915	794	0,05400	0,05400	1,12		341 719	1 788	0,05200	0,05200	1,67
	P		942 948	6 087	0,14200	0,14200	1,10		369 915	1 003	0,05500	0,05500	2,42		341 719	1 769	0,05200	0,05200	1,69
P	A	03449	618 389	12 053	0,10400	0,10400	1,26	03450	406 164	2 191	0,06200	0,06200	1,71	03451	70 628	508	0,03000	0,03000	38,59
	P		618 389	14 447	0,10400	0,10400	1,05		406 164	2 123	0,06200	0,06200	1,76		70 628	586	0,03000	0,03000	33,45
S	A		1 086 066	3 478	0,16000	0,16000	1,16		397 015	7 294	0,06600	0,06600	1,25		61 496	3 931	0,03000	0,03000	5,28
	P		1 086 066	4 120	0,16210	0,16210	1,58		397 015	7 653	0,06600	0,06600	1,19		61 496	4 726	0,03000	0,03000	4,40
P	A	03452	6 210	412	0,03000	0,03000	67,61	03453	57 613	707	0,03000	0,03000	30,09	03454	13 737	375	0,03000	0,03000	71,71
	P		6 210	337	0,03000	0,03000	82,65		57 613	743	0,03000	0,03000	28,63		13 737	384	0,03000	0,03000	70,03
S	A		245 397	2 032	0,03800	0,03800	1,35		0	0	0,05800	0,05800	-		275 016	403	0,04000	0,04000	1,20
	P		245 397	3 102	0,03900	0,03900	1,25		393 802	838	0,05800	0,05800	1,73		239 517	11	0,04200	0,04200	7,85
P	A	03455	145 198	110	0,03000	0,03000	84,59	03456	300 340	2 323	0,04600	0,04600	1,26	04067	148 646	3 986	0,03000	0,03000	2,21
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		300 340	2 220	0,04600	0,04600	1,32		148 646	6 286	0,03000	0,03000	1,40

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		683 297	1 906	0,10010	0,10010	1,07		744 337	3 196	0,11200	0,11200	1,78		44 275	2 122	0,03000	0,03000	10,83
	P		683 297	1 922	0,10200	0,10200	2,67		744 337	2 359	0,11000	0,11000	1,28		44 275	2 637	0,03000	0,03000	8,71
P	A	04068	19 051	1 438	0,03000	0,03000	18,23	04069	0	0	0,03000	0,03000	-	04070	-6 267	582	0,03000	0,03000	50,60
	P		19 051	5 821	0,03000	0,03000	4,50		3 398	3 223	0,03000	0,03000	8,75		-6 267	3 414	0,03000	0,03000	8,63
S	A		-1 535	569	0,03000	0,03000	50,69		59 662	32	0,03000	0,03000	NS		-5 211	203	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 535	883	0,03000	0,03000	32,67		59 662	765	0,03000	0,03000	27,46		-5 211	804	0,03000	0,03000	36,46
P	A	06146	-9 546	326	0,03000	0,03000	91,62	06147	39 087	1 233	0,03000	0,03000	19,18	06148	7 013	130	0,03000	0,03000	NS
	P		-9 546	634	0,03000	0,03000	47,11		68 824	2 479	0,03000	0,03000	8,00		7 013	568	0,03000	0,03000	48,86
S	A		99 154	2 299	0,03000	0,03000	6,86		202 217	333	0,03000	0,03000	2,91		86 327	1 114	0,03000	0,03000	15,74
	P		99 154	1 152	0,03000	0,03000	13,69		202 217	693	0,03000	0,03000	1,40		86 327	1 886	0,03000	0,03000	9,30
P	A	07170	935 489	8 556	0,14400	0,14400	1,13	07173	428 369	1 142	0,07200	0,07200	14,40	07180	74 959	4 614	0,03000	0,03000	4,13
	P		935 489	4 701	0,14000	0,14000	1,20		456 184	999	0,06800	0,06800	1,67		74 959	4 210	0,03000	0,03000	4,52
S	A		245 049	2 066	0,03800	0,03800	1,39		438 941	1 639	0,06600	0,06600	1,83		3 631	1 272	0,03000	0,03000	22,16
	P		245 049	1 030	0,03800	0,03800	2,79		441 946	780	0,06600	0,06600	3,28		3 631	493	0,03000	0,03000	57,17
P	A	07181	563 761	8 983	0,09200	0,09200	1,26	07195	277 403	3 820	0,04400	0,04400	1,11	07196	351 510	14 619	0,06800	0,06800	1,22
	P		563 761	7 041	0,08800	0,08800	1,04		277 403	3 936	0,04400	0,04400	1,08		351 510	8 658	0,06000	0,06000	1,12
S	A		332 990	1 677	0,05000	0,05000	1,32		707 390	5 496	0,10800	0,10800	1,18		149 518	3 173	0,03000	0,03000	2,74
	P		332 990	1 527	0,05000	0,05000	1,45		707 390	3 895	0,10600	0,10600	1,15		149 518	1 483	0,03000	0,03000	5,86
P	A	07197	1 159 438	12 997	0,18200	0,18200	1,21	07198	889 116	7 105	0,13600	0,13600	1,18						
	P		1 159 438	6 380	0,17400	0,17400	1,16		889 116	5 416	0,13400	0,13400	1,17						
S	A		205 268	4 279	0,03600	0,03600	1,66		393 533	2 964	0,06000	0,06000	1,20						
	P		212 032	2 510	0,03400	0,03400	1,38		393 533	1 618	0,05800	0,05800	1,01						
Piano Sesto						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00213	10 585	2 862	0,03000	0,03000	9,54	00340	26 696	2 342	0,03000	0,03000	10,77	00494	55 735	2 191	0,03000	0,03000	9,82
	P		10 585	2 857	0,03000	0,03000	9,55		26 696	3 760	0,03000	0,03000	6,71		55 735	2 398	0,03000	0,03000	8,97
S	A		36 565	7 846	0,03000	0,03000	3,05		0	0	0,04200	0,04200	-		7 112	1 202	0,03000	0,03000	23,08
	P		36 565	8 454	0,03000	0,03000	2,84		289 124	3 258	0,04500	0,04500	1,03		7 112	18	0,03000	0,03000	NS
P	A	01759	69 476	8 169	0,03000	0,03000	2,42	01760	11 644	4 612	0,03000	0,03000	5,89	01761	20 956	4 348	0,03000	0,03000	5,97
	P		69 476	10 718	0,03000	0,03000	1,84		11 644	4 267	0,03000	0,03000	6,36		20 956	2 782	0,03000	0,03000	9,33
S	A		23 413	338	0,03000	0,03000	75,89		8 104	308	0,03000	0,03000	89,65		9 859	562	0,03000	0,03000	48,73
	P		23 413	5 210	0,03000	0,03000	4,92		8 104	2 256	0,03000	0,03000	12,24		9 859	864	0,03000	0,03000	31,70
P	A	01762	28 387	2 936	0,03000	0,03000	8,52	01987	-1 071	3 166	0,03000	0,03000	9,09	01988	49 709	766	0,03000	0,03000	29,09
	P		28 387	2 453	0,03000	0,03000	10,20		-1 071	4 150	0,03000	0,03000	6,94		49 709	1 261	0,03000	0,03000	17,67
S	A		13 778	899	0,03000	0,03000	29,91		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 778	369	0,03000	0,03000	72,86		158 950	4 679	0,03000	0,03000	1,57		43 122	4 380	0,03000	0,03000	5,28
P	A	02084	20 314	528	0,03000	0,03000	49,33	02085	8 135	1 935	0,03000	0,03000	14,27	02114	21 791	134	0,03000	0,03000	NS
	P		20 314	288	0,03000	0,03000	90,45		8 135	2 195	0,03000	0,03000	12,58		21 791	241	0,03000	0,03000	NS
S	A		28 304	4 469	0,03000	0,03000	5,60		5 176	6 391	0,03000	0,03000	4,38		0	0	0,04000	0,04000	-
	P		28 304	4 246	0,03000	0,03000	5,89		5 176	6 648	0,03000	0,03000	4,21		276 235	3 075	0,04400	0,04400	1,78
P	A	02115	18 512	95	0,03000	0,03000	NS	02116	10 934	560	0,03000	0,03000	48,66	02117	10 815	17	0,03000	0,03000	NS
	P		18 512	469	0,03000	0,03000	56,03		10 934	204	0,03000	0,03000	NS		10 815	147	0,03000	0,03000	NS
S	A		120 870	510	0,03000	0,03000	25,00		0	0	0,03000	0,03000	-		28 959	2 935	0,03000	0,03000	8,50
	P		147 940	2 677	0,03000	0,03000	3,33		105 843	1 325	0,03000	0,03000	11,21		28 959	3 422	0,03000	0,03000	7,29
P	A	06211	65 355	4 757	0,03000	0,03000	4,26	06212	6 099	891	0,03000	0,03000	31,28	06213	5 366	880	0,03000	0,03000	31,78
	P		65 355	6 846	0,03000	0,03000	2,96		6 099	1 605	0,03000	0,03000	17,36		5 366	1 016	0,03000	0,03000	27,52
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		19 208	4 406	0,03000	0,03000	5,94
	P		64 457	4 142	0,03000	0,03000	4,92		204 247	2 636	0,03400	0,03400	3,05		19 208	4 768	0,03000	0,03000	5,49
P	A	06214	28 576	1 179	0,03000	0,03000	21,20	06215	5 523	2 289	0,03000	0,03000	12,21	06216	4 823	108	0,03000	0,03000	NS
	P		28 576	1 160	0,03000	0,03000	21,54		5 523	2 132	0,03000	0,03000	13,11		4 823	235	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		13 980	1 576	0,03000	0,03000	17,04		24 333	226	0,03000	0,03000	NS		52 140	521	0,03000	0,03000	42,17
	P		13 980	1 360	0,03000	0,03000	19,75		24 333	570	0,03000	0,03000	44,80		52 140	1 368	0,03000	0,03000	16,06
P	A	06217	19 909	1 617	0,03000	0,03000	16,14	07157	126 350	12 747	0,03100	0,03100	1,03						
	P		19 909	2 327	0,03000	0,03000	11,22		126 350	18 550	0,03800	0,03800	1,05						
S	A		76 144	271	0,03000	0,03000	69,73		22 414	1 354	0,03000	0,03000	19,04						
	P		92 269	2 869	0,03000	0,03000	5,83		22 414	8 588	0,03000	0,03000	3,00						
Piano Sesto						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00198	292 039	622	0,04400	0,04400	3,37	00205	0	0	0,03000	0,03000	-	00340	22 129	2 148	0,03000	0,03000	12,02
	P		292 039	1 410	0,04400	0,04400	1,49		-197	20	0,03000	0,03000	NS		22 129	2 153	0,03000	0,03000	11,99
S	A		106 751	596	0,03000	0,03000	24,70		51	33	0,03000	0,03000	NS		221 208	6 715	0,04000	0,04000	1,28
	P		106 751	653	0,03000	0,03000	22,55		51	72	0,03000	0,03000	NS		221 208	3 101	0,03600	0,03600	1,32
P	A	01987	36 125	2 881	0,03000	0,03000	8,34	01988	42 585	1 232	0,03000	0,03000	18,83	02118	-6 566	6 641	0,03000	0,03000	4,44
	P		36 125	2 021	0,03000	0,03000	11,89		0	0	0,03000	0,03000	-		-6 566	9 127	0,03000	0,03000	3,23
S	A		94 013	5 346	0,03000	0,03000	3,08		31 134	3 481	0,03000	0,03000	7,09		6 360	2 017	0,03000	0,03000	13,80
	P		94 013	2 076	0,03000	0,03000	7,94		31 134	1 236	0,03000	0,03000	19,95		6 360	1 801	0,03000	0,03000	15,46
P	A	02119	81 650	3 278	0,03000	0,03000	5,54	02120	226 848	927	0,03400	0,03400	1,56	02121	32 895	950	0,03000	0,03000	25,72
	P		81 650	4 576	0,03000	0,03000	3,97		226 848	1 411	0,03400	0,03400	1,02		32 895	890	0,03000	0,03000	27,46
S	A		33 458	1 154	0,03000	0,03000	21,11		66 261	194	0,03000	0,03000	NS		7 570	186	0,03000	0,03000	NS
	P		33 458	893	0,03000	0,03000	27,29		66 261	324	0,03000	0,03000	62,23		7 570	61	0,03000	0,03000	NS
P	A	02122	-788	118	0,03000	0,03000	NS	02123	3 206	86	0,03000	0,03000	NS	06218	205 387	709	0,03200	0,03200	3,62
	P		-788	42	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		205 387	1 522	0,03200	0,03200	1,69
S	A		29 998	786	0,03000	0,03000	31,56		170 810	2 245	0,03000	0,03000	2,50		57 106	586	0,03000	0,03000	36,41
	P		29 998	191	0,03000	0,03000	NS		170 810	729	0,03000	0,03000	7,69		57 106	454	0,03000	0,03000	47,00
P	A	06219	1 500	387	0,03000	0,03000	73,53	06220	6 087	286	0,03000	0,03000	97,45	06221	41 289	5 812	0,03000	0,03000	4,02
	P		1 500	268	0,03000	0,03000	NS		6 087	87	0,03000	0,03000	NS		41 289	7 460	0,03000	0,03000	3,13
S	A		19 853	435	0,03000	0,03000	60,02		150 158	3 877	0,03000	0,03000	2,22		21 451	821	0,03000	0,03000	31,55
	P		19 853	86	0,03000	0,03000	NS		150 158	1 469	0,03000	0,03000	5,85		21 451	881	0,03000	0,03000	29,40
P	A	06222	45 807	2 736	0,03000	0,03000	8,33	06223	-2 108	475	0,03000	0,03000	60,88	07157	105 507	12 909	0,03000	0,03000	1,14
	P		45 807	3 529	0,03000	0,03000	6,46		-2 108	241	0,03000	0,03000	NS		105 507	19 495	0,03700	0,03700	1,11
S	A		41 051	710	0,03000	0,03000	32,95		84 747	687	0,03000	0,03000	25,84		13 024	3 094	0,03000	0,03000	8,72
	P		41 051	455	0,03000	0,03000	51,41		84 747	28	0,03000	0,03000	NS		13 024	8 113	0,03000	0,03000	3,33
Piano Sesto						**Parete P20-P21**										**Parete P20-P21**			
P	A	00201	1 125	1 178	0,03000	0,03000	24,20	00202	-8 187	1 163	0,03000	0,03000	25,53	00208	7 529	857	0,03000	0,03000	32,30
	P		1 125	1 786	0,03000	0,03000	15,96		-8 187	909	0,03000	0,03000	32,67		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		8 311	817	0,03000	0,03000	33,76		6 116	658	0,03000	0,03000	42,35		17 744	1 826	0,03000	0,03000	14,45
	P		8 311	230	0,03000	0,03000	NS		6 116	149	0,03000	0,03000	NS		17 744	67	0,03000	0,03000	NS
P	A	00209	-1 724	577	0,03000	0,03000	50,03	01711	-4 254	572	0,03000	0,03000	51,04	01712	-2 367	548	0,03000	0,03000	52,83
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-4 254	579	0,03000	0,03000	50,42		-2 367	433	0,03000	0,03000	66,86
S	A		1 667	2 201	0,03000	0,03000	12,92		1 169	492	0,03000	0,03000	57,92		1 370	748	0,03000	0,03000	38,07
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01974	-4 763	193	0,03000	0,03000	NS	01975	-1 501	579	0,03000	0,03000	49,81	01989	-5 474	962	0,03000	0,03000	30,51
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-1 501	543	0,03000	0,03000	53,11		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-2 303	1 159	0,03000	0,03000	24,97		3 702	1 540	0,03000	0,03000	18,30		-1 801	1 297	0,03000	0,03000	22,27
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		3 702	325	0,03000	0,03000	86,69		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01990	-3 704	777	0,03000	0,03000	37,48	01991	-997	70	0,03000	0,03000	NS	01992	2 247	47	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 742	1 464	0,03000	0,03000	19,33		4 846	1 241	0,03000	0,03000	22,59		16 544	1 231	0,03000	0,03000	21,55
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06014	-5 528	617	0,03000	0,03000	47,58	06015	-2 845	461	0,03000	0,03000	62,93	06016	713	328	0,03000	0,03000	87,07
	P		-5 528	55	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		713	141	0,03000	0,03000	NS
S	A		2 646	675	0,03000	0,03000	41,94		2 030	1 282	0,03000	0,03000	22,14		7 785	1 310	0,03000	0,03000	21,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06017	-1 253	491	0,03000	0,03000	58,67	06018	-4 419	420	0,03000	0,03000	69,56	06019	-1 417	279	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 253	291	0,03000	0,03000	99,00		-4 419	96	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		1 144	863	0,03000	0,03000	33,03		688	789	0,03000	0,03000	36,20		4 629	1 110	0,03000	0,03000	25,28
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
Piano Sesto						**Parete P1-P11**										**Parete P1-P11**			
P	A	00200	-4 235	2 506	0,03000	0,03000	11,65	00207	268	31	0,03000	0,03000	NS	00290	17 329	2 200	0,03000	0,03000	12,01
	P		-4 235	2 348	0,03000	0,03000	12,43		0	0	0,03000	0,03000	-		17 329	2 041	0,03000	0,03000	12,95
S	A		16 634	737	0,03000	0,03000	35,97		0	0	0,03000	0,03000	-		5 225	571	0,03000	0,03000	48,99
	P		16 634	725	0,03000	0,03000	36,57		0	0	0,03000	0,03000	-		5 225	481	0,03000	0,03000	58,16
P	A	01529	16 929	1 844	0,03000	0,03000	14,36	01530	-645	842	0,03000	0,03000	34,11	01531	13 205	1 254	0,03000	0,03000	21,49
	P		16 929	1 818	0,03000	0,03000	14,56		-645	795	0,03000	0,03000	36,13		13 205	1 206	0,03000	0,03000	22,35
S	A		41 541	724	0,03000	0,03000	32,22		5 305	752	0,03000	0,03000	37,19		16 915	656	0,03000	0,03000	40,36
	P		41 541	361	0,03000	0,03000	64,61		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01532	-4 367	1 777	0,03000	0,03000	16,43	01533	7 588	1 536	0,03000	0,03000	18,01	01534	-1 569	1 752	0,03000	0,03000	16,46
	P		-4 367	1 711	0,03000	0,03000	17,07		7 588	1 471	0,03000	0,03000	18,81		-1 569	1 704	0,03000	0,03000	16,93
S	A		6 327	630	0,03000	0,03000	44,18		20 194	652	0,03000	0,03000	39,97		13 007	702	0,03000	0,03000	38,43
	P		6 327	68	0,03000	0,03000	NS		20 194	162	0,03000	0,03000	NS		13 007	296	0,03000	0,03000	91,14
P	A	01535	9 939	1 705	0,03000	0,03000	16,05	01536	1 478	1 909	0,03000	0,03000	14,90	01537	-5 097	1 777	0,03000	0,03000	16,49
	P		9 939	1 630	0,03000	0,03000	16,79		1 478	1 811	0,03000	0,03000	15,71		-5 097	1 699	0,03000	0,03000	17,24
S	A		9 927	565	0,03000	0,03000	48,45		5 857	494	0,03000	0,03000	56,46		5 423	531	0,03000	0,03000	52,63
	P		9 927	247	0,03000	0,03000	NS		5 857	236	0,03000	0,03000	NS		5 423	333	0,03000	0,03000	83,93
P	A	01538	-4 643	2 004	0,03000	0,03000	14,59	02136	214 230	2 182	0,03400	0,03400	1,52	02137	8 165	1 581	0,03000	0,03000	17,46
	P		-4 643	1 902	0,03000	0,03000	15,37		214 230	2 611	0,03400	0,03400	1,27		8 165	1 523	0,03000	0,03000	18,12
S	A		9 049	593	0,03000	0,03000	46,35		137 803	1 844	0,03000	0,03000	5,62		74 979	1 554	0,03000	0,03000	12,25
	P		9 049	469	0,03000	0,03000	58,60		137 803	376	0,03000	0,03000	27,54		73 872	520	0,03000	0,03000	36,89
P	A	02138	-859	56	0,03000	0,03000	NS	02139	5 849	184	0,03000	0,03000	NS	02140	2 242	121	0,03000	0,03000	NS
	P		-859	68	0,03000	0,03000	NS		5 849	113	0,03000	0,03000	NS		2 242	101	0,03000	0,03000	NS
S	A		48 658	861	0,03000	0,03000	26,03		26 256	872	0,03000	0,03000	28,99		29 392	746	0,03000	0,03000	33,35
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		26 256	73	0,03000	0,03000	NS		29 392	55	0,03000	0,03000	NS
P	A	02141	952	35	0,03000	0,03000	NS	02142	3 615	54	0,03000	0,03000	NS	02143	2 574	39	0,03000	0,03000	NS
	P		-652	11	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		43 969	602	0,03000	0,03000	38,23		27 624	515	0,03000	0,03000	48,75		27 252	447	0,03000	0,03000	56,27
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02144	1 302	39	0,03000	0,03000	NS	02145	234	41	0,03000	0,03000	NS	02146	-831	32	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-406	14	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		24 627	359	0,03000	0,03000	71,00		43 108	294	0,03000	0,03000	78,65		34 784	337	0,03000	0,03000	71,78
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		34 784	96	0,03000	0,03000	NS
P	A	02147	-1 679	96	0,03000	0,03000	NS	02148	863	33	0,03000	0,03000	NS	02149	-2 288	515	0,03000	0,03000	56,18
	P		-1 679	71	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 288	435	0,03000	0,03000	66,52
S	A		14 233	305	0,03000	0,03000	87,94		4 407	264	0,03000	0,03000	NS		3 596	155	0,03000	0,03000	NS
	P		14 233	149	0,03000	0,03000	NS		4 407	169	0,03000	0,03000	NS		3 596	176	0,03000	0,03000	NS
P	A	02150	5 909	1 151	0,03000	0,03000	24,23	06244	70 634	2 929	0,03000	0,03000	6,69	06245	9 281	219	0,03000	0,03000	NS
	P		5 909	1 035	0,03000	0,03000	26,94		70 634	2 006	0,03000	0,03000	9,77		9 281	266	0,03000	0,03000	NS
S	A		2 480	164	0,03000	0,03000	NS		46 798	856	0,03000	0,03000	26,46		7 500	1 086	0,03000	0,03000	25,49
	P		2 480	138	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06246	-480	238	0,03000	0,03000	NS	06247	8 656	1 372	0,03000	0,03000	20,07	06248	1 932	1 242	0,03000	0,03000	22,86
	P		-480	199	0,03000	0,03000	NS		8 656	1 239	0,03000	0,03000	22,22		1 932	1 141	0,03000	0,03000	24,89
S	A		-1 072	146	0,03000	0,03000	NS		4 383	165	0,03000	0,03000	NS		6 119	264	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 072	100	0,03000	0,03000	NS		4 383	131	0,03000	0,03000	NS		6 119	161	0,03000	0,03000	NS
P	A	06249	-248	185	0,03000	0,03000	NS	06250	-2 381	504	0,03000	0,03000	57,43	06251	-5 184	999	0,03000	0,03000	29,33

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-248	158	0,03000	0,03000	NS		-2 381	452	0,03000	0,03000	64,04		-5 184	930	0,03000	0,03000	31,51
S	A		10 647	308	0,03000	0,03000	88,57		14 180	224	0,03000	0,03000	NS		12 847	285	0,03000	0,03000	94,73
	P		10 647	181	0,03000	0,03000	NS		14 180	37	0,03000	0,03000	NS		12 847	16	0,03000	0,03000	NS
P	A	06252	-1 781	82	0,03000	0,03000	NS	06253	-2 972	384	0,03000	0,03000	75,58	06254	2 182	949	0,03000	0,03000	29,89
	P		-1 781	64	0,03000	0,03000	NS		-2 972	340	0,03000	0,03000	85,36		2 182	882	0,03000	0,03000	32,16
S	A		18 412	294	0,03000	0,03000	89,41		17 294	370	0,03000	0,03000	71,43		14 353	464	0,03000	0,03000	57,77
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06255	-537	59	0,03000	0,03000	NS	06256	-3 897	266	0,03000	0,03000	NS	06257	1 243	577	0,03000	0,03000	49,36
	P		-537	42	0,03000	0,03000	NS		-3 897	221	0,03000	0,03000	NS		1 243	511	0,03000	0,03000	55,74
S	A		22 588	493	0,03000	0,03000	52,23		18 273	585	0,03000	0,03000	44,96		11 429	686	0,03000	0,03000	39,62
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06258	-1 638	146	0,03000	0,03000	NS	06259	-2 511	772	0,03000	0,03000	37,52	07126	308 980	15 452	0,06200	0,06200	1,14
	P		-1 638	119	0,03000	0,03000	NS		-2 511	551	0,03000	0,03000	52,56		308 980	10 051	0,05400	0,05400	1,01
S	A		21 804	783	0,03000	0,03000	33,02		13 012	828	0,03000	0,03000	32,58		136 828	6 906	0,03000	0,03000	1,52
	P		21 804	52	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		136 828	3 687	0,03000	0,03000	2,85
P	A	07127	12 874	1 350	0,03000	0,03000	20,00												
	P		12 874	966	0,03000	0,03000	27,94												
S	A		36 647	2 163	0,03000	0,03000	11,07												
	P		36 647	992	0,03000	0,03000	24,14												
Piano Sesto						**Parete P2-P16**										**Parete P2-P16**			
P	A	00177	721	1 711	0,03000	0,03000	16,69	00178	1 746	129	0,03000	0,03000	NS	00213	1 767	2 163	0,03000	0,03000	13,14
	P		721	1 898	0,03000	0,03000	15,05		1 746	20	0,03000	0,03000	NS		1 767	2 267	0,03000	0,03000	12,54
S	A		14 952	436	0,03000	0,03000	61,32		8 282	386	0,03000	0,03000	71,47		-24	7 336	0,03000	0,03000	3,91
	P		14 952	806	0,03000	0,03000	33,17		8 282	1 021	0,03000	0,03000	27,02		-24	7 941	0,03000	0,03000	3,61
P	A	00488	104 663	21 184	0,03800	0,03800	1,06	00494	31 151	3 107	0,03000	0,03000	7,94	00650	16 801	2 090	0,03000	0,03000	12,68
	P		104 663	21 457	0,03800	0,03800	1,04		31 151	3 020	0,03000	0,03000	8,17		16 801	1 172	0,03000	0,03000	22,61
S	A		9 678	3 382	0,03000	0,03000	8,10		22 019	1 594	0,03000	0,03000	16,20		15 370	421	0,03000	0,03000	63,38
	P		9 678	5 147	0,03000	0,03000	5,33		22 019	466	0,03000	0,03000	55,43		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00651	22 005	3 204	0,03000	0,03000	8,06	00652	10 030	4 995	0,03000	0,03000	5,48	00653	11 689	10 284	0,03000	0,03000	2,64
	P		22 005	2 735	0,03000	0,03000	9,45		10 030	3 471	0,03000	0,03000	7,88		11 689	9 296	0,03000	0,03000	2,92
S	A		7 627	202	0,03000	0,03000	NS		6 614	1 100	0,03000	0,03000	25,27		12 936	2 195	0,03000	0,03000	12,30
	P		7 627	986	0,03000	0,03000	28,07		6 614	1 564	0,03000	0,03000	17,78		12 936	2 584	0,03000	0,03000	10,45
P	A	01878	36 737	6 871	0,03000	0,03000	3,49	01879	6 331	1 735	0,03000	0,03000	16,05	01880	6 021	615	0,03000	0,03000	45,33
	P		36 737	7 743	0,03000	0,03000	3,09		6 331	2 463	0,03000	0,03000	11,30		6 021	1 512	0,03000	0,03000	18,44
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 022	2 678	0,03000	0,03000	10,60		1 873	2 145	0,03000	0,03000	13,24		1 849	1 787	0,03000	0,03000	15,90
P	A	01881	6 218	230	0,03000	0,03000	NS	01882	-5 177	433	0,03000	0,03000	67,69	01883	23 656	502	0,03000	0,03000	51,04
	P		6 218	720	0,03000	0,03000	38,68		-5 177	782	0,03000	0,03000	37,48		23 656	796	0,03000	0,03000	32,19
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 241	1 472	0,03000	0,03000	19,27		2 064	1 233	0,03000	0,03000	23,02		1 971	1 036	0,03000	0,03000	27,41
P	A	01884	-1 587	965	0,03000	0,03000	29,90	01885	1 665	1 177	0,03000	0,03000	24,16	01886	-5 745	1 433	0,03000	0,03000	20,50
	P		-1 587	1 215	0,03000	0,03000	23,75		1 665	1 301	0,03000	0,03000	21,86		-5 745	1 527	0,03000	0,03000	19,24
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		8 985	17	0,03000	0,03000	NS		499	186	0,03000	0,03000	NS
	P		1 828	808	0,03000	0,03000	35,17		8 985	707	0,03000	0,03000	38,90		499	700	0,03000	0,03000	40,84
P	A	02084	21 684	543	0,03000	0,03000	47,65	02085	6 351	3 883	0,03000	0,03000	7,17	02086	-1 389	171	0,03000	0,03000	NS
	P		21 684	298	0,03000	0,03000	86,82		6 351	3 567	0,03000	0,03000	7,80		-1 389	121	0,03000	0,03000	NS
S	A		19 206	4 132	0,03000	0,03000	6,34		5 685	6 916	0,03000	0,03000	4,04		1 431	2 300	0,03000	0,03000	12,38
	P		19 206	4 023	0,03000	0,03000	6,51		5 685	7 084	0,03000	0,03000	3,94		1 431	2 370	0,03000	0,03000	12,01
P	A	02087	1 340	341	0,03000	0,03000	83,51	02088	760	498	0,03000	0,03000	57,33	02089	9 891	983	0,03000	0,03000	27,86
	P		1 340	265	0,03000	0,03000	NS		760	538	0,03000	0,03000	53,07		9 891	956	0,03000	0,03000	28,64
S	A		18 884	180	0,03000	0,03000	NS		39 762	3 113	0,03000	0,03000	7,57		56 514	3 412	0,03000	0,03000	6,28

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		18 884	252	0,03000	0,03000	NS		39 762	3 443	0,03000	0,03000	6,84		56 514	4 556	0,03000	0,03000	4,70
P	A	02090	9 119	1 008	0,03000	0,03000	27,26	02091	1 516	531	0,03000	0,03000	53,59	02092	2 889	558	0,03000	0,03000	50,68
	P		9 119	899	0,03000	0,03000	30,57		1 516	562	0,03000	0,03000	50,63		2 889	556	0,03000	0,03000	50,86
S	A		59 323	2 872	0,03000	0,03000	7,33		46 004	1 764	0,03000	0,03000	12,90		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		59 323	4 650	0,03000	0,03000	4,53		46 004	3 983	0,03000	0,03000	5,71		4 649	2 019	0,03000	0,03000	13,89
P	A	02093	0	0	0,03000	0,03000	-	02094	-147	85	0,03000	0,03000	NS	02095	1 047	172	0,03000	0,03000	NS
	P		-2 024	86	0,03000	0,03000	NS		-147	22	0,03000	0,03000	NS		1 047	267	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		21 031	46	0,03000	0,03000	NS
	P		4 636	1 860	0,03000	0,03000	15,08		22 672	1 805	0,03000	0,03000	14,26		21 031	1 517	0,03000	0,03000	17,11
P	A	02096	592	173	0,03000	0,03000	NS	02097	-43	87	0,03000	0,03000	NS	02098	-1 570	138	0,03000	0,03000	NS
	P		592	249	0,03000	0,03000	NS		-43	47	0,03000	0,03000	NS		-1 570	193	0,03000	0,03000	NS
S	A		19 537	67	0,03000	0,03000	NS		20 952	103	0,03000	0,03000	NS		15 229	66	0,03000	0,03000	NS
	P		22 095	1 303	0,03000	0,03000	19,82		25 080	1 142	0,03000	0,03000	22,28		15 229	871	0,03000	0,03000	30,65
P	A	02099	280	70	0,03000	0,03000	NS	02100	-1 263	238	0,03000	0,03000	NS	02101	4 261	245	0,03000	0,03000	NS
	P		280	104	0,03000	0,03000	NS		-1 263	380	0,03000	0,03000	75,82		4 261	276	0,03000	0,03000	NS
S	A		9 764	98	0,03000	0,03000	NS		1 337	224	0,03000	0,03000	NS		5 901	103	0,03000	0,03000	NS
	P		9 764	754	0,03000	0,03000	36,34		1 337	775	0,03000	0,03000	36,75		5 901	484	0,03000	0,03000	57,63
P	A	06149	19 609	650	0,03000	0,03000	40,21	06150	4 409	1 514	0,03000	0,03000	18,55	06151	-204	162	0,03000	0,03000	NS
	P		19 609	291	0,03000	0,03000	89,82		4 409	1 375	0,03000	0,03000	20,43		-204	229	0,03000	0,03000	NS
S	A		4 680	1 301	0,03000	0,03000	21,56		8 544	3 788	0,03000	0,03000	7,27		6 210	183	0,03000	0,03000	NS
	P		4 680	967	0,03000	0,03000	29,01		8 544	3 875	0,03000	0,03000	7,11		6 210	824	0,03000	0,03000	33,80
P	A	06152	-877	383	0,03000	0,03000	75,09	06153	-2 520	448	0,03000	0,03000	64,67	06154	-1 827	103	0,03000	0,03000	NS
	P		-877	484	0,03000	0,03000	59,42		-2 520	590	0,03000	0,03000	49,10		-1 827	167	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		292	414	0,03000	0,03000	69,11		774	561	0,03000	0,03000	50,89		8 762	692	0,03000	0,03000	39,78
P	A	06155	-3 933	49	0,03000	0,03000	NS	06156	-4 223	143	0,03000	0,03000	NS	06157	-574	109	0,03000	0,03000	NS
	P		-3 933	195	0,03000	0,03000	NS		-4 223	452	0,03000	0,03000	64,58		-574	185	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		14 309	82	0,03000	0,03000	NS
	P		1 748	845	0,03000	0,03000	33,64		2 118	1 098	0,03000	0,03000	25,84		14 309	1 469	0,03000	0,03000	18,26
P	A	06158	-1 268	91	0,03000	0,03000	NS	06159	6 558	405	0,03000	0,03000	68,67	06160	-1 208	199	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 268	331	0,03000	0,03000	87,04		6 558	895	0,03000	0,03000	31,07		-1 208	281	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 967	1 469	0,03000	0,03000	18,90		2 547	1 910	0,03000	0,03000	14,83		3 849	1 964	0,03000	0,03000	14,34
P	A	06161	-2 535	2 153	0,03000	0,03000	13,46	06162	1 649	7 630	0,03000	0,03000	3,73	06163	3 352	1 102	0,03000	0,03000	25,61
	P		-2 535	2 278	0,03000	0,03000	12,72		1 649	7 516	0,03000	0,03000	3,78		3 352	1 044	0,03000	0,03000	27,03
S	A		19 386	171	0,03000	0,03000	NS		15 429	3 939	0,03000	0,03000	6,77		35 228	4 137	0,03000	0,03000	5,83
	P		19 386	2 562	0,03000	0,03000	10,21		15 429	5 588	0,03000	0,03000	4,77		35 228	5 624	0,03000	0,03000	4,29
P	A	06164	-1 371	2 878	0,03000	0,03000	10,02	06165	15 856	1 673	0,03000	0,03000	15,91	06166	-2 302	111	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 371	2 549	0,03000	0,03000	11,31		15 856	990	0,03000	0,03000	26,89		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		19 397	1 671	0,03000	0,03000	15,66		13 847	357	0,03000	0,03000	75,28		15 026	830	0,03000	0,03000	32,20
	P		19 397	2 007	0,03000	0,03000	13,04		13 847	500	0,03000	0,03000	53,75		15 026	917	0,03000	0,03000	29,14
Piano Sesto						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00197	179 241	56 688	0,06100	0,06100	1,02	00204	154 211	5 477	0,05000	0,05000	8,40	00252	101 880	21 127	0,05000	0,05000	2,74
	P		179 241	66 985	0,06800	0,06800	1,03		77 614	3 504	0,05000	0,05000	18,10		101 880	21 229	0,05000	0,05000	2,73
S	A		74 820	19 768	0,05000	0,05000	3,24		33 948	1 664	0,05000	0,05000	44,06		85 264	7 354	0,05000	0,05000	8,39
	P		74 820	23 635	0,05000	0,05000	2,71		33 948	1 479	0,05000	0,05000	49,57		85 264	7 348	0,05000	0,05000	8,39
P	A	00320	83 961	21 725	0,05000	0,05000	2,85	01585	95 097	28 096	0,05000	0,05000	2,12	01586	77 095	14 899	0,05000	0,05000	4,26
	P		83 961	22 003	0,05000	0,05000	2,82		95 097	29 773	0,05000	0,05000	2,00		77 095	15 099	0,05000	0,05000	4,21
S	A		37 771	7 947	0,05000	0,05000	9,12		48 315	5 634	0,05000	0,05000	12,43		30 835	3 006	0,05000	0,05000	24,63
	P		37 771	8 288	0,05000	0,05000	8,74		48 315	4 773	0,05000	0,05000	14,68		30 835	2 994	0,05000	0,05000	24,72
P	A	01587	37 590	8 996	0,05000	0,05000	8,06	01588	34 215	4 742	0,05000	0,05000	15,45	01589	-61 534	2 123	0,05000	0,05000	44,72

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		37 590	9 532	0,05000	0,05000	7,61		34 215	4 944	0,05000	0,05000	14,82		-61 534	2 240	0,05000	0,05000	42,38
S	A		25 590	1 757	0,05000	0,05000	42,81		23 811	864	0,05000	0,05000	87,52		6 692	345	0,05000	0,05000	NS
	P		25 590	1 834	0,05000	0,05000	41,01		23 811	1 073	0,05000	0,05000	70,47		6 692	528	0,05000	0,05000	NS
P	A	01590	-77 563	3 211	0,05000	0,05000	30,69	01591	3 028	5 524	0,05000	0,05000	14,54	01592	24 601	12 566	0,05000	0,05000	6,00
	P		-77 563	3 456	0,05000	0,05000	28,52		3 028	5 836	0,05000	0,05000	13,76		24 601	12 892	0,05000	0,05000	5,85
S	A		7 294	547	0,05000	0,05000	NS		2 955	1 078	0,05000	0,05000	74,53		30 284	3 238	0,05000	0,05000	22,90
	P		7 294	716	0,05000	0,05000	NS		2 955	1 256	0,05000	0,05000	63,97		30 284	3 414	0,05000	0,05000	21,72
P	A	01670	68 969	1 011	0,05000	0,05000	64,66	01671	17 242	2 929	0,05000	0,05000	26,32	01672	6 575	1 020	0,05000	0,05000	77,96
	P		68 969	1 887	0,05000	0,05000	34,64		17 242	3 231	0,05000	0,05000	23,86		6 575	1 299	0,05000	0,05000	61,22
S	A		28 945	595	0,05000	0,05000	NS		2 211	2 997	0,05000	0,05000	26,86		3 805	1 528	0,05000	0,05000	52,45
	P		28 945	1 082	0,05000	0,05000	68,81		2 211	3 361	0,05000	0,05000	23,95		3 805	1 567	0,05000	0,05000	51,15
P	A	01673	-40 599	5 132	0,05000	0,05000	17,58	01674	17 470	2 348	0,05000	0,05000	32,82	01675	84 634	2 753	0,05000	0,05000	22,45
	P		-40 599	4 890	0,05000	0,05000	18,45		17 470	2 245	0,05000	0,05000	34,32		84 634	2 842	0,05000	0,05000	21,75
S	A		8 587	2 787	0,05000	0,05000	28,37		7 332	779	0,05000	0,05000	NS		33 232	703	0,05000	0,05000	NS
	P		8 587	2 826	0,05000	0,05000	27,98		7 332	707	0,05000	0,05000	NS		33 232	690	0,05000	0,05000	NS
P	A	02050	16 855	7 553	0,05000	0,05000	10,22	02051	-24 671	3 498	0,05000	0,05000	24,76	02052	-40 893	1 809	0,05000	0,05000	49,90
	P		16 855	8 049	0,05000	0,05000	9,59		-24 671	3 879	0,05000	0,05000	22,33		-40 893	2 043	0,05000	0,05000	44,19
S	A		18 362	1 671	0,05000	0,05000	45,99		1 743	465	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		18 362	2 072	0,05000	0,05000	37,09		1 743	1 010	0,05000	0,05000	79,82		-392	556	0,05000	0,05000	NS
P	A	02053	-11 969	747	0,05000	0,05000	NS	02054	-12 844	1 189	0,05000	0,05000	70,58	02055	4 071	799	0,05000	0,05000	NS
	P		-11 969	894	0,05000	0,05000	93,65		-12 844	1 237	0,05000	0,05000	67,84		4 071	521	0,05000	0,05000	NS
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		8 962	16	0,05000	0,05000	NS
	P		-86	627	0,05000	0,05000	NS		-486	851	0,05000	0,05000	95,33		8 962	978	0,05000	0,05000	80,76
P	A	02056	25 879	3 827	0,05000	0,05000	19,64	02057	66 741	6 594	0,05000	0,05000	9,99	02130	252 173	9 663	0,05000	0,05000	2,42
	P		25 879	3 570	0,05000	0,05000	21,05		66 741	5 831	0,05000	0,05000	11,30		252 173	14 404	0,05000	0,05000	1,63
S	A		18 837	264	0,05000	0,05000	NS		19 146	1 526	0,05000	0,05000	50,25		33 446	2 250	0,05000	0,05000	32,64
	P		18 837	1 216	0,05000	0,05000	63,11		19 146	2 924	0,05000	0,05000	26,22		33 446	3 130	0,05000	0,05000	23,46
P	A	02131	88 978	2 698	0,05000	0,05000	22,55	02132	86 647	9 119	0,05000	0,05000	6,73	02133	74 181	25 033	0,05000	0,05000	2,56
	P		88 978	4 890	0,05000	0,05000	12,44		86 647	10 685	0,05000	0,05000	5,74		74 181	26 450	0,05000	0,05000	2,43
S	A		4 165	851	0,05000	0,05000	94,09		2 597	1 021	0,05000	0,05000	78,77		18 206	7 350	0,05000	0,05000	10,46
	P		4 165	1 225	0,05000	0,05000	65,36		2 597	1 309	0,05000	0,05000	61,44		18 206	8 056	0,05000	0,05000	9,54
P	A	02134	85 505	22 912	0,05000	0,05000	2,69	02135	139 707	4 842	0,05000	0,05000	10,18	06289	135 783	27 709	0,05000	0,05000	1,81
	P		85 505	19 114	0,05000	0,05000	3,22		139 707	805	0,05000	0,05000	61,26		135 783	32 601	0,05000	0,05000	1,54
S	A		-2 548	8 499	0,05000	0,05000	9,60		29 023	567	0,05000	0,05000	NS		45 010	5 034	0,05000	0,05000	14,07
	P		-2 548	8 004	0,05000	0,05000	10,19		29 023	773	0,05000	0,05000	96,29		45 010	5 234	0,05000	0,05000	13,53
P	A	06290	70 258	4 944	0,05000	0,05000	13,16	06291	50 479	5 952	0,05000	0,05000	11,69	06292	22 501	10 453	0,05000	0,05000	7,26
	P		45 407	2 473	0,05000	0,05000	28,60		50 479	6 501	0,05000	0,05000	10,70		22 501	10 453	0,05000	0,05000	7,26
S	A		15 934	911	0,05000	0,05000	84,96		21 752	944	0,05000	0,05000	80,60		24 284	2 517	0,05000	0,05000	30,00
	P		15 934	1 621	0,05000	0,05000	47,75		21 752	1 374	0,05000	0,05000	55,37		24 284	2 574	0,05000	0,05000	29,34
P	A	06293	14 841	5 417	0,05000	0,05000	14,33	06294	-27 424	2 953	0,05000	0,05000	29,54	06295	-46 717	2 768	0,05000	0,05000	33,09
	P		14 841	5 590	0,05000	0,05000	13,89		-27 424	3 086	0,05000	0,05000	28,26		-46 717	2 965	0,05000	0,05000	30,89
S	A		15 808	2 435	0,05000	0,05000	31,80		2 041	2 061	0,05000	0,05000	39,08		4 952	1 805	0,05000	0,05000	44,26
	P		15 808	2 627	0,05000	0,05000	29,47		2 041	2 265	0,05000	0,05000	35,56		4 952	2 142	0,05000	0,05000	37,30
P	A	06296	-13 170	3 856	0,05000	0,05000	21,78	06297	-7 108	3 329	0,05000	0,05000	24,82	06298	-14 884	4 606	0,05000	0,05000	18,32
	P		-13 170	4 253	0,05000	0,05000	19,75		-7 108	3 629	0,05000	0,05000	22,77		-14 884	4 822	0,05000	0,05000	17,50
S	A		10 455	1 886	0,05000	0,05000	41,70		6 107	1 951	0,05000	0,05000	40,81		1 046	2 161	0,05000	0,05000	37,38
	P		10 455	2 285	0,05000	0,05000	34,42		6 107	2 152	0,05000	0,05000	37,00		1 046	2 501	0,05000	0,05000	32,30
P	A	06299	-23 779	4 275	0,05000	0,05000	20,21	06300	-40 330	1 323	0,05000	0,05000	68,14	06301	13 221	4 190	0,05000	0,05000	18,62
	P		-23 779	4 413	0,05000	0,05000	19,58		-40 330	1 784	0,05000	0,05000	50,53		13 221	4 650	0,05000	0,05000	16,78
S	A		1 431	1 261	0,05000	0,05000	63,99		16 227	836	0,05000	0,05000	92,51		4 572	1 280	0,05000	0,05000	62,48
	P		1 431	1 767	0,05000	0,05000	45,66		16 227	949	0,05000	0,05000	81,49		4 572	1 498	0,05000	0,05000	53,39

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06302	6 355	6 754	0,05000	0,05000	11,78	06303	-9 519	3 198	0,05000	0,05000	26,01	06304	45 240	481	0,05000	0,05000	NS
	P		6 355	6 850	0,05000	0,05000	11,62		-9 519	3 082	0,05000	0,05000	26,99		45 240	1 539	0,05000	0,05000	45,98
S	A		-1 245	756	0,05000	0,05000	NS		7 267	135	0,05000	0,05000	NS		13 032	547	0,05000	0,05000	NS
	P		-1 245	1 269	0,05000	0,05000	64,06		7 267	910	0,05000	0,05000	87,22		13 032	453	0,05000	0,05000	NS
P	A	06305	35 339	8 084	0,05000	0,05000	9,03	06306	34 065	8 131	0,05000	0,05000	9,01	06307	82 516	12 153	0,05000	0,05000	5,13
	P		35 339	8 523	0,05000	0,05000	8,57		34 065	7 606	0,05000	0,05000	9,64		82 516	14 400	0,05000	0,05000	4,33
S	A		524	1 264	0,05000	0,05000	64,00		-547	929	0,05000	0,05000	87,34		23 601	1 859	0,05000	0,05000	40,70
	P		524	1 617	0,05000	0,05000	50,03		-547	1 828	0,05000	0,05000	44,39		23 601	1 586	0,05000	0,05000	47,71
P	A	06308	57 018	4 267	0,05000	0,05000	15,96	06309	61 729	17 316	0,05000	0,05000	3,87	06310	78 184	4 918	0,05000	0,05000	12,87
	P		57 018	5 528	0,05000	0,05000	12,32		61 729	17 258	0,05000	0,05000	3,88		78 184	3 266	0,05000	0,05000	19,38
S	A		4 668	1 670	0,05000	0,05000	47,88		-1 023	2 681	0,05000	0,05000	30,30		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		4 668	1 858	0,05000	0,05000	43,03		-1 023	3 162	0,05000	0,05000	25,69		-6 466	1 143	0,05000	0,05000	72,16
Piano Sesto						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00377	-9 179	5 103	0,02000	0,02000	2,65	00450	9 826	2 993	0,02000	0,02000	4,01	01564	-34 745	1 177	0,02000	0,02000	13,20
	P		-9 179	5 533	0,02000	0,02000	2,44		9 826	2 044	0,02000	0,02000	5,88		-34 745	1 314	0,02000	0,02000	11,82
S	A		25 728	2 045	0,02000	0,02000	5,20		5 044	1 499	0,02000	0,02000	8,27		5 737	343	0,02000	0,02000	35,98
	P		25 728	2 167	0,02000	0,02000	4,91		5 044	693	0,02000	0,02000	17,89		5 737	112	0,02000	0,02000	NS
P	A	01565	-30 381	1 350	0,02000	0,02000	11,25	01566	-44 335	1 142	0,02000	0,02000	14,27	01567	-33 461	1 208	0,02000	0,02000	12,78
	P		-30 381	1 418	0,02000	0,02000	10,71		-44 335	1 191	0,02000	0,02000	13,68		-33 461	1 242	0,02000	0,02000	12,43
S	A		10 182	488	0,02000	0,02000	24,56		4 433	450	0,02000	0,02000	27,65		2 691	314	0,02000	0,02000	40,07
	P		10 182	247	0,02000	0,02000	48,53		4 433	262	0,02000	0,02000	47,49		2 691	176	0,02000	0,02000	71,48
P	A	01568	-26 803	670	0,02000	0,02000	22,26	01569	3 015	184	0,02000	0,02000	68,23	01570	83 277	878	0,02000	0,02000	6,17
	P		-26 803	730	0,02000	0,02000	20,43		3 015	244	0,02000	0,02000	51,46		83 277	1 002	0,02000	0,02000	5,40
S	A		5 809	179	0,02000	0,02000	68,91		9 746	92	0,02000	0,02000	NS		105 478	285	0,02000	0,02000	11,59
	P		5 809	115	0,02000	0,02000	NS		9 746	122	0,02000	0,02000	98,55		105 478	417	0,02000	0,02000	7,92
P	A	02037	57 603	625	0,02000	0,02000	12,46	02038	-22 041	550	0,02000	0,02000	26,43	02039	-21 694	962	0,02000	0,02000	15,08
	P		57 603	587	0,02000	0,02000	13,27		-22 041	440	0,02000	0,02000	33,03		-21 694	779	0,02000	0,02000	18,62
S	A		104 707	239	0,02000	0,02000	14,13		13 021	386	0,02000	0,02000	30,42		6 015	321	0,02000	0,02000	38,37
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		13 021	100	0,02000	0,02000	NS		6 015	159	0,02000	0,02000	77,47
P	A	02040	-24 224	1 454	0,02000	0,02000	10,12	02041	-24 758	1 038	0,02000	0,02000	14,21	02042	-6 561	640	0,02000	0,02000	20,80
	P		-24 224	1 167	0,02000	0,02000	12,60		-24 758	859	0,02000	0,02000	17,17		-10 837	531	0,02000	0,02000	25,71
S	A		6 085	351	0,02000	0,02000	35,08		14 371	366	0,02000	0,02000	31,76		6 001	477	0,02000	0,02000	25,83
	P		6 085	173	0,02000	0,02000	71,17		14 371	171	0,02000	0,02000	67,99		6 001	121	0,02000	0,02000	NS
P	A	02043	8 773	321	0,02000	0,02000	37,69	02102	32 861	255	0,02000	0,02000	39,26	02103	20 627	2 094	0,02000	0,02000	5,29
	P		8 773	311	0,02000	0,02000	38,91		32 861	708	0,02000	0,02000	14,14		20 627	1 785	0,02000	0,02000	6,21
S	A		7 067	385	0,02000	0,02000	31,78		7 231	436	0,02000	0,02000	28,03		15 686	987	0,02000	0,02000	11,66
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		7 231	438	0,02000	0,02000	27,90		15 686	443	0,02000	0,02000	25,99
P	A	02104	53 286	158	0,02000	0,02000	51,78	02105	6 872	876	0,02000	0,02000	13,98	02106	-25 761	175	0,02000	0,02000	84,74
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		6 872	838	0,02000	0,02000	14,62		-29 574	33	0,02000	0,02000	NS
S	A		11 333	1 033	0,02000	0,02000	11,51		12 202	1 310	0,02000	0,02000	9,02		7 683	732	0,02000	0,02000	16,65
	P		11 333	150	0,02000	0,02000	79,25		12 202	771	0,02000	0,02000	15,32		7 683	240	0,02000	0,02000	50,78
P	A	02107	-11 633	739	0,02000	0,02000	18,56	02156	583 512	827	0,08600	0,08600	1,77	02157	14 692	881	0,02000	0,02000	13,16
	P		-11 633	375	0,02000	0,02000	36,57		583 512	1 016	0,08600	0,08600	1,44		14 692	1 081	0,02000	0,02000	10,73
S	A		14 446	399	0,02000	0,02000	29,12		243 946	1 202	0,04000	0,04000	2,80		58 071	948	0,02000	0,02000	8,17
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		255 065	1 595	0,04000	0,04000	1,44		58 071	1 033	0,02000	0,02000	7,50
P	A	02158	-11 614	932	0,02000	0,02000	14,71	02159	12 033	503	0,02000	0,02000	23,51	02160	-10 438	311	0,02000	0,02000	43,79
	P		-11 614	688	0,02000	0,02000	19,93		12 033	535	0,02000	0,02000	22,11		-10 438	271	0,02000	0,02000	50,25
S	A		10 186	1 901	0,02000	0,02000	6,31		7 817	1 327	0,02000	0,02000	9,18		28 081	984	0,02000	0,02000	10,60
	P		10 186	1 814	0,02000	0,02000	6,61		7 817	1 338	0,02000	0,02000	9,10		28 081	1 017	0,02000	0,02000	10,26
P	A	02161	583 700	975	0,08600	0,08600	1,48	06267	-19 047	1 007	0,02000	0,02000	14,20	06268	3 872	22	0,02000	0,02000	NS
	P		583 700	816	0,08600	0,08600	1,77		-19 047	920	0,02000	0,02000	15,54		3 872	83	0,02000	0,02000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		252 138	1 402	0,03900	0,03900	1,34		13 431	293	0,02000	0,02000	39,96		6 173	269	0,02000	0,02000	45,74
	P		252 138	1 473	0,04000	0,04000	1,85		13 431	15	0,02000	0,02000	NS		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	06269	359 204	223	0,05200	0,05200	1,27	06270	348 232	272	0,05200	0,05200	4,93	06271	-4 152	331	0,02000	0,02000	39,64
	P		359 204	359	0,05400	0,05400	5,80		348 232	274	0,05200	0,05200	4,89		-4 152	322	0,02000	0,02000	40,75
S	A		207 114	402	0,03200	0,03200	7,10		202 933	175	0,03000	0,03000	3,28		50 429	197	0,02000	0,02000	42,84
	P		207 114	228	0,03000	0,03000	1,13		202 933	311	0,03000	0,03000	1,85		50 429	259	0,02000	0,02000	32,59
P	A	06272	-14 676	298	0,02000	0,02000	46,82	06273	4 997	388	0,02000	0,02000	31,95	06274	-13 534	329	0,02000	0,02000	42,14
	P		-14 676	236	0,02000	0,02000	59,12		4 997	348	0,02000	0,02000	35,63		-13 534	362	0,02000	0,02000	38,30
S	A		6 774	84	0,02000	0,02000	NS		10 010	175	0,02000	0,02000	68,58		22 829	273	0,02000	0,02000	39,89
	P		6 774	73	0,02000	0,02000	NS		10 010	103	0,02000	0,02000	NS		22 829	52	0,02000	0,02000	NS
P	A	06275	-24 376	480	0,02000	0,02000	30,67	06276	-25 374	703	0,02000	0,02000	21,05	06277	-27 880	554	0,02000	0,02000	27,07
	P		-24 376	448	0,02000	0,02000	32,86		-25 374	631	0,02000	0,02000	23,45		-27 880	489	0,02000	0,02000	30,67
S	A		9 833	458	0,02000	0,02000	26,24		8 674	647	0,02000	0,02000	18,71		17 009	448	0,02000	0,02000	25,44
	P		9 833	399	0,02000	0,02000	30,12		8 674	535	0,02000	0,02000	22,63		17 009	264	0,02000	0,02000	43,17
P	A	06278	-40 546	95	0,02000	0,02000	NS	06279	-37 752	755	0,02000	0,02000	20,89	06280	-37 510	930	0,02000	0,02000	16,94
	P		-40 546	98	0,02000	0,02000	NS		-38 986	682	0,02000	0,02000	23,27		-37 510	808	0,02000	0,02000	19,50
S	A		3 830	229	0,02000	0,02000	54,54		5 321	669	0,02000	0,02000	18,49		13 877	658	0,02000	0,02000	17,73
	P		3 830	83	0,02000	0,02000	NS		5 321	502	0,02000	0,02000	24,65		13 877	458	0,02000	0,02000	25,48
P	A	06281	-51 845	143	0,02000	0,02000	NS	06282	-35 596	382	0,02000	0,02000	40,85	06283	-27 530	848	0,02000	0,02000	17,65
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		-35 596	311	0,02000	0,02000	50,18		-27 530	706	0,02000	0,02000	21,20
S	A		12 116	247	0,02000	0,02000	47,86		3 153	472	0,02000	0,02000	26,58		8 429	703	0,02000	0,02000	17,25
	P		12 116	25	0,02000	0,02000	NS		3 153	232	0,02000	0,02000	54,07		8 429	432	0,02000	0,02000	28,07
P	A	06284	-17 493	815	0,02000	0,02000	17,39	06285	-31 490	475	0,02000	0,02000	32,17	06286	-12 981	368	0,02000	0,02000	37,55
	P		-17 493	668	0,02000	0,02000	21,22		-31 490	429	0,02000	0,02000	35,62		-12 981	243	0,02000	0,02000	56,87
S	A		14 838	459	0,02000	0,02000	25,24		5 189	343	0,02000	0,02000	36,10		1 999	387	0,02000	0,02000	32,65
	P		14 838	179	0,02000	0,02000	64,72		5 189	71	0,02000	0,02000	NS		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	06287	-3 000	1 211	0,02000	0,02000	10,76	06288	-2 559	317	0,02000	0,02000	41,00	07130	860 017	1 671	0,12800	0,12800	1,79
	P		-3 000	908	0,02000	0,02000	14,35		-2 559	282	0,02000	0,02000	46,08		860 017	1 861	0,12800	0,12800	1,61
S	A		8 190	470	0,02000	0,02000	25,84		7 301	544	0,02000	0,02000	22,46		206 421	260	0,03400	0,03400	11,39
	P		8 190	112	0,02000	0,02000	NS		7 301	82	0,02000	0,02000	NS		221 938	857	0,03400	0,03400	1,69
P	A	07133	828 505	1 961	0,13200	0,13200	5,49												
	P		862 922	3 310	0,13000	0,13000	1,23												
S	A		213 686	1 365	0,03400	0,03400	1,65												
	P		213 686	1 169	0,03400	0,03400	1,93												
Piano Sesto						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00521	-60 137	61 514	0,05000	0,05000	1,54	00523	13 652	27 122	0,05000	0,05000	2,87	00524	62 587	507	0,05000	0,05000	NS
	P		-60 137	60 464	0,05000	0,05000	1,56		13 652	29 439	0,05000	0,05000	2,65		62 587	5 131	0,05000	0,05000	13,02
S	A		50 457	20 260	0,05000	0,05000	3,43		75 434	6 381	0,05000	0,05000	10,02		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		50 457	22 302	0,05000	0,05000	3,12		75 434	11 354	0,05000	0,05000	5,63		2 175	5 726	0,05000	0,05000	14,06
P	A	00529	18 991	11 909	0,05000	0,05000	6,44	00662	172 702	11 399	0,05000	0,05000	3,67	00663	141 392	12 226	0,05000	0,05000	4,00
	P		18 991	14 325	0,05000	0,05000	5,36		36 911	9 630	0,05000	0,05000	7,54		141 392	8 773	0,05000	0,05000	5,58
S	A		30 169	1 961	0,05000	0,05000	37,83		64 778	2 251	0,05000	0,05000	29,46		31 540	3 919	0,05000	0,05000	18,85
	P		35 100	7 181	0,05000	0,05000	10,17		64 778	2 541	0,05000	0,05000	26,10		31 540	3 381	0,05000	0,05000	21,85
P	A	01644	13 366	13 092	0,05000	0,05000	5,96	01645	25 835	16 513	0,05000	0,05000	4,55	01646	37 590	4 961	0,05000	0,05000	14,61
	P		13 366	15 236	0,05000	0,05000	5,12		25 835	15 140	0,05000	0,05000	4,96		37 590	4 502	0,05000	0,05000	16,10
S	A		26 962	100	0,05000	0,05000	NS		19 586	4 399	0,05000	0,05000	17,41		-2 640	3 113	0,05000	0,05000	26,22
	P		26 962	3 997	0,05000	0,05000	18,74		19 586	5 788	0,05000	0,05000	13,23		-2 640	3 667	0,05000	0,05000	22,26
P	A	01647	78 952	26 227	0,05000	0,05000	2,41	01648	58 429	21 433	0,05000	0,05000	3,16	01649	21 979	9 146	0,05000	0,05000	8,31
	P		78 952	33 445	0,05000	0,05000	1,89		58 429	20 725	0,05000	0,05000	3,27		21 979	10 306	0,05000	0,05000	7,38
S	A		13 603	6 903	0,05000	0,05000	11,29		71 036	4 715	0,05000	0,05000	13,77		81 870	986	0,05000	0,05000	63,33
	P		13 603	9 606	0,05000	0,05000	8,11		71 036	4 145	0,05000	0,05000	15,66		81 870	3 481	0,05000	0,05000	17,94

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01656	-52 845	5 284	0,05000	0,05000	17,60	01657	-29 052	5 513	0,05000	0,05000	15,89	01658	-31 088	1 983	0,05000	0,05000	44,40
	P		-52 845	5 988	0,05000	0,05000	15,53		-29 052	5 582	0,05000	0,05000	15,69		39 996	1 811	0,05000	0,05000	39,73
S	A		4 020	1 023	0,05000	0,05000	78,30		5 406	227	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		4 020	3 287	0,05000	0,05000	24,37		5 406	1 695	0,05000	0,05000	47,07		-1 005	1 098	0,05000	0,05000	73,99
P	A	01659	72 336	4 744	0,05000	0,05000	13,62	01660	-13 055	42 410	0,05000	0,05000	1,98	01661	2 695	18 043	0,05000	0,05000	4,46
	P		72 336	7 144	0,05000	0,05000	9,04		-13 055	43 718	0,05000	0,05000	1,92		2 695	15 549	0,05000	0,05000	5,17
S	A		29 516	660	0,05000	0,05000	NS		82 908	13 648	0,05000	0,05000	4,56		76 855	5 211	0,05000	0,05000	12,20
	P		29 516	1 781	0,05000	0,05000	41,73		82 908	13 430	0,05000	0,05000	4,63		76 855	5 193	0,05000	0,05000	12,24
P	A	03200	1 052 426	7 732	0,15800	0,15800	1,46	03201	416 129	3 885	0,06300	0,06300	1,30	03202	308 855	2 264	0,05000	0,05000	4,27
	P		1 052 426	13 037	0,15900	0,15900	1,01		416 129	7 499	0,06600	0,06600	1,57		308 855	4 449	0,05000	0,05000	2,17
S	A		118 504	1 505	0,05000	0,05000	35,97		19 026	1 050	0,05000	0,05000	73,05		8 998	62	0,05000	0,05000	NS
	P		59 416	1 006	0,05000	0,05000	67,14		19 026	1 209	0,05000	0,05000	63,44		8 998	465	0,05000	0,05000	NS
P	A	03203	331 889	191	0,05000	0,05000	20,79	03204	149 302	3 187	0,05000	0,05000	14,79	03205	116 052	6 635	0,05000	0,05000	8,24
	P		331 889	1 979	0,05000	0,05000	2,01		149 302	3 970	0,05000	0,05000	11,87		116 052	6 150	0,05000	0,05000	8,89
S	A		8 243	1 614	0,05000	0,05000	49,04		8 962	1 011	0,05000	0,05000	78,13		9 325	1 037	0,05000	0,05000	76,09
	P		8 243	1 319	0,05000	0,05000	60,01		8 962	1 189	0,05000	0,05000	66,43		9 325	1 068	0,05000	0,05000	73,88
P	A	03206	139 654	11 042	0,05000	0,05000	4,47	03207	353 891	10 321	0,05800	0,05800	1,21	03208	389 700	12 794	0,06400	0,06400	1,07
	P		139 654	9 263	0,05000	0,05000	5,32		353 891	5 740	0,05600	0,05600	1,45		389 700	8 141	0,06200	0,06200	1,24
S	A		44 318	925	0,05000	0,05000	76,72		289 814	748	0,05000	0,05000	19,14		298 126	564	0,05000	0,05000	21,79
	P		44 318	423	0,05000	0,05000	NS		112 198	302	0,05000	0,05000	NS		91 972	82	0,05000	0,05000	NS
P	A	03209	-23 103	11 757	0,05000	0,05000	7,34	03210	-33 553	7 346	0,05000	0,05000	12,06	03211	53 038	3 174	0,05000	0,05000	21,74
	P		-23 103	9 686	0,05000	0,05000	8,90		-33 553	6 538	0,05000	0,05000	13,55		53 038	3 383	0,05000	0,05000	20,39
S	A		33 564	1 592	0,05000	0,05000	46,11		1 770	219	0,05000	0,05000	NS		5 343	1 271	0,05000	0,05000	62,79
	P		33 564	1 130	0,05000	0,05000	64,96		1 770	154	0,05000	0,05000	NS		5 343	1 463	0,05000	0,05000	54,55
P	A	03212	67 400	3 383	0,05000	0,05000	19,43	03213	84 598	6 492	0,05000	0,05000	9,52	03214	351 858	3 474	0,05400	0,05400	1,59
	P		239 409	1 948	0,05000	0,05000	13,58		227 600	3 947	0,05000	0,05000	7,41		351 858	6 354	0,05500	0,05500	1,22
S	A		5 495	1 730	0,05000	0,05000	46,11		8 525	155	0,05000	0,05000	NS		9 508	1 327	0,05000	0,05000	59,43
	P		5 495	1 479	0,05000	0,05000	53,94		8 525	383	0,05000	0,05000	NS		9 508	1 523	0,05000	0,05000	51,78
P	A	03215	1 011 862	7 113	0,15200	0,15200	1,49	03216	322 241	884	0,05000	0,05000	7,19	03217	63 664	14	0,05000	0,05000	NS
	P		1 011 862	11 713	0,15410	0,15410	1,30		322 241	1 996	0,05000	0,05000	3,19		63 664	773	0,05000	0,05000	86,13
S	A		123 614	1 830	0,05000	0,05000	28,94		858 933	47	0,12400	0,12400	2,15		293 828	675	0,05000	0,05000	6,71
	P		64 835	1 464	0,05000	0,05000	45,30		858 933	1 101	0,12500	0,12500	5,61		340 305	2 648	0,05200	0,05200	3,33
P	A	03218	11 429	432	0,05000	0,05000	NS	03219	10 563	486	0,05000	0,05000	NS	03220	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		11 429	37	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-		57 718	1 045	0,05000	0,05000	65,00
S	A		232 983	388	0,05000	0,05000	72,14		158 003	166	0,05000	0,05000	NS		202 781	37	0,05000	0,05000	NS
	P		232 983	3 837	0,05000	0,05000	7,29		236 210	2 666	0,05000	0,05000	10,21		303 615	2 715	0,05000	0,05000	4,03
P	A	03221	339 889	1 280	0,05000	0,05000	1,38	04037	-45 299	30 542	0,05000	0,05000	2,99	04038	1 951	23 579	0,05000	0,05000	3,42
	P		339 889	2 225	0,05100	0,05100	1,97		-45 299	27 061	0,05000	0,05000	3,37		1 951	17 141	0,05000	0,05000	4,70
S	A		0	0	0,11600	0,11600	-		19 788	7 001	0,05000	0,05000	10,93		63 073	4 168	0,05000	0,05000	16,01
	P		808 383	395	0,11800	0,11800	1,18		19 788	6 414	0,05000	0,05000	11,93		63 073	4 675	0,05000	0,05000	14,27
P	A	04060	54 873	935	0,05000	0,05000	73,34	04061	91 832	3 100	0,05000	0,05000	19,41	04062	-12 607	8 158	0,05000	0,05000	10,28
	P		54 873	1 058	0,05000	0,05000	64,81		91 832	2 210	0,05000	0,05000	27,23		-12 607	8 099	0,05000	0,05000	10,36
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		31 991	2 767	0,05000	0,05000	26,66
	P		22 954	2 055	0,05000	0,05000	36,89		37 286	2 069	0,05000	0,05000	35,07		31 991	4 703	0,05000	0,05000	15,68
P	A	04063	-40 442	7 145	0,05000	0,05000	12,62	04064	0	0	0,05000	0,05000	-	04065	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		-40 442	6 628	0,05000	0,05000	13,60		20 679	6 309	0,05000	0,05000	12,10		-26 931	9 298	0,05000	0,05000	9,37
S	A		12 165	156	0,05000	0,05000	NS		132 659	56	0,05000	0,05000	NS		7 384	597	0,05000	0,05000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		12 165	2 598	0,05000	0,05000	30,12		132 659	1 705	0,05000	0,05000	29,86		7 384	799	0,05000	0,05000	99,30
P	A	04066	11 969	487	0,05000	0,05000	NS	05663	-93 433	24 904	0,05000	0,05000	4,10	05664	-10 605	2 912	0,05000	0,05000	28,65
	P		11 969	7 345	0,05000	0,05000	10,66		-93 433	23 842	0,05000	0,05000	4,28		-10 605	1 767	0,05000	0,05000	47,21
S	A		79 350	696	0,05000	0,05000	90,54		11 465	2 950	0,05000	0,05000	26,58		46 677	465	0,05000	0,05000	NS
	P		79 350	2 310	0,05000	0,05000	27,28		11 465	3 648	0,05000	0,05000	21,50		46 677	1 983	0,05000	0,05000	35,52
P	A	05665	79 114	1 857	0,05000	0,05000	33,96	05666	-27 319	16 075	0,05000	0,05000	5,42	05667	-2 003	13 046	0,05000	0,05000	6,24
	P		79 114	2 069	0,05000	0,05000	30,48		-27 319	16 416	0,05000	0,05000	5,31		-2 003	11 416	0,05000	0,05000	7,14
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		16 880	1 778	0,05000	0,05000	43,41		31 849	216	0,05000	0,05000	NS
	P		17 149	2 059	0,05000	0,05000	37,46		16 880	3 247	0,05000	0,05000	23,77		31 849	246	0,05000	0,05000	NS
P	A	05668	114 137	1 834	0,05000	0,05000	30,05	05669	293 229	8 256	0,05000	0,05000	1,63	05670	82 648	5 567	0,05000	0,05000	11,19
	P		114 137	2 805	0,05000	0,05000	19,65		293 229	11 918	0,05000	0,05000	1,13		144 571	5 927	0,05000	0,05000	8,13
S	A		2 546	636	0,05000	0,05000	NS		19 921	1 058	0,05000	0,05000	72,31		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		2 546	1 196	0,05000	0,05000	67,26		19 921	1 437	0,05000	0,05000	53,24		218 074	1 842	0,05000	0,05000	17,11
P	A	05671	0	0	0,05000	0,05000	-	05672	-52 262	14 885	0,05000	0,05000	6,24	05673	49 594	1 271	0,05000	0,05000	54,89
	P		6 666	3 325	0,05000	0,05000	23,91		-52 262	12 752	0,05000	0,05000	7,28		49 594	1 884	0,05000	0,05000	37,03
S	A		45 071	495	0,05000	0,05000	NS		26 296	2 047	0,05000	0,05000	36,67		1 665	354	0,05000	0,05000	NS
	P		45 834	2 227	0,05000	0,05000	31,71		26 296	2 060	0,05000	0,05000	36,43		1 665	470	0,05000	0,05000	NS
P	A	05674	267 623	6 490	0,05000	0,05000	3,04	05675	52 042	7 237	0,05000	0,05000	9,56	07176	133 874	1 924	0,05000	0,05000	26,32
	P		267 623	9 279	0,05000	0,05000	2,12		52 042	8 139	0,05000	0,05000	8,50		133 874	3 641	0,05000	0,05000	13,91
S	A		72 940	1 485	0,05000	0,05000	43,42		119 206	174	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		50 623	1 472	0,05000	0,05000	47,24		213 998	1 558	0,05000	0,05000	20,82		70 410	2 284	0,05000	0,05000	28,48
P	A	07177	86 160	762	0,05000	0,05000	80,67	07203	462 159	5 842	0,07000	0,07000	1,07	07204	580 611	618	0,09600	0,09600	1,28
	P		86 160	2 069	0,05000	0,05000	29,71		462 159	10 267	0,07400	0,07400	1,34		494 629	7 772	0,08400	0,08400	1,86
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		357 451	1 228	0,07500	0,07500	19,95		337 776	3 228	0,05200	0,05200	2,55
	P		38 964	2 162	0,05000	0,05000	33,39		512 468	1 576	0,07600	0,07600	4,01		337 776	280	0,05000	0,05000	2,30
P	A	07205	647 001	18 225	0,10600	0,10600	1,36	07206	433 649	5 498	0,06600	0,06600	1,13						
	P		647 001	1 429	0,09400	0,09400	1,11		433 649	9 635	0,07000	0,07000	1,50						
S	A		351 861	2 943	0,05300	0,05300	1,54		521 367	449	0,07700	0,07700	8,08						
	P		351 861	988	0,05200	0,05200	1,88		521 367	1 747	0,07600	0,07600	1,07						
Piano Sesto						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00522	563 520	154 401	0,17800	0,17800	1,00	00526	254 993	76 869	0,08600	0,08600	1,04	00527	174 484	10 566	0,05000	0,05000	3,92
	P		563 520	156 828	0,18010	0,18010	1,01		254 993	76 338	0,08400	0,08400	1,00		174 484	11 086	0,05000	0,05000	3,74
S	A		262 087	49 574	0,06800	0,06800	1,01		86 609	21 708	0,05000	0,05000	2,83		21 449	4 000	0,05000	0,05000	19,04
	P		262 087	44 807	0,06600	0,06600	1,04		86 609	17 484	0,05000	0,05000	3,51		21 449	3 564	0,05000	0,05000	21,37
P	A	00531	414 049	8 383	0,06600	0,06600	1,33	00664	268 400	12 124	0,05000	0,05000	1,61	00665	129 939	24 131	0,05000	0,05000	2,14
	P		414 049	9 438	0,06600	0,06600	1,18		268 400	17 955	0,05000	0,05000	1,09		129 939	29 375	0,05000	0,05000	1,75
S	A		135 498	8 576	0,05000	0,05000	5,86		73 766	3 323	0,05000	0,05000	19,35		53 340	4 157	0,05000	0,05000	16,58
	P		135 498	6 073	0,05000	0,05000	8,28		73 766	3 458	0,05000	0,05000	18,59		53 340	4 646	0,05000	0,05000	14,83
P	A	00666	93 096	34 689	0,05000	0,05000	1,73	00667	32 442	67 629	0,05000	0,05000	1,09	02007	72 200	7 515	0,05000	0,05000	8,60
	P		93 096	41 024	0,05000	0,05000	1,46		145 265	48 251	0,05210	0,05210	1,07		72 200	8 058	0,05000	0,05000	8,02
S	A		54 576	7 431	0,05000	0,05000	9,24		111 642	14 508	0,05000	0,05000	3,84		24 967	2 382	0,05000	0,05000	31,64
	P		54 576	7 712	0,05000	0,05000	8,90		111 642	14 915	0,05000	0,05000	3,73		24 967	2 440	0,05000	0,05000	30,88
P	A	02008	40 442	5 181	0,05000	0,05000	13,87	02009	97 381	2 039	0,05000	0,05000	28,90	02010	121 516	3 241	0,05000	0,05000	16,49
	P		40 442	3 516	0,05000	0,05000	20,43		36 168	895	0,05000	0,05000	81,36		47 718	1 068	0,05000	0,05000	65,73
S	A		3 261	894	0,05000	0,05000	89,80		11 969	481	0,05000	0,05000	NS		24 075	694	0,05000	0,05000	NS
	P		3 261	845	0,05000	0,05000	95,00		11 969	246	0,05000	0,05000	NS		24 075	348	0,05000	0,05000	NS
P	A	02011	63 806	6 250	0,05000	0,05000	10,65	02012	44 337	8 823	0,05000	0,05000	8,04	02013	85 851	24 287	0,05000	0,05000	2,53
	P		63 806	3 418	0,05000	0,05000	19,47		44 337	6 987	0,05000	0,05000	10,16		85 851	23 245	0,05000	0,05000	2,65
S	A		35 825	1 259	0,05000	0,05000	57,90		8 269	2 959	0,05000	0,05000	26,75		53 915	5 211	0,05000	0,05000	13,20
	P		35 825	674	0,05000	0,05000	NS		8 269	2 063	0,05000	0,05000	38,36		53 915	4 295	0,05000	0,05000	16,02
P	A	02014	166 056	31 455	0,05000	0,05000	1,38	02108	341 448	31 635	0,07000	0,07000	1,11	02109	272 814	7 416	0,05000	0,05000	2,49

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		166 056	34 080	0,05000	0,05000	1,27		341 448	29 672	0,06800	0,06800	1,07		272 814	4 090	0,05000	0,05000	4,51
S	A		43 460	9 474	0,05000	0,05000	7,51		53 345	1 251	0,05000	0,05000	55,09		10 947	150	0,05000	0,05000	NS
	P		43 460	9 342	0,05000	0,05000	7,62		53 345	208	0,05000	0,05000	NS		10 947	66	0,05000	0,05000	NS
P	A	02110	245 213	16 861	0,05000	0,05000	1,49	02111	134 317	45 456	0,05000	0,05000	1,11	02112	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		237 007	12 804	0,05000	0,05000	2,11		134 317	41 287	0,05000	0,05000	1,22		241 036	8 655	0,05000	0,05000	3,01
S	A		9 271	1 400	0,05000	0,05000	56,37		10 402	8 019	0,05000	0,05000	9,81		2 152	1 685	0,05000	0,05000	47,79
	P		9 271	1 110	0,05000	0,05000	71,09		10 402	5 953	0,05000	0,05000	13,21		2 152	4 484	0,05000	0,05000	17,96
P	A	02113	68 735	815	0,05000	0,05000	80,28	02124	519 623	21 719	0,08800	0,08800	1,05	02125	241 818	15 228	0,05000	0,05000	1,70
	P		84 352	2 702	0,05000	0,05000	22,90		519 623	24 302	0,09100	0,09100	1,15		241 818	15 858	0,05000	0,05000	1,63
S	A		10 172	113	0,05000	0,05000	NS		188 253	6 455	0,05000	0,05000	5,93		99 769	14 278	0,05000	0,05000	4,09
	P		10 172	1 414	0,05000	0,05000	55,67		188 253	6 216	0,05000	0,05000	6,16		99 769	13 731	0,05000	0,05000	4,25
P	A	02126	443 926	11 458	0,07100	0,07100	1,08	02127	290 169	53 066	0,07600	0,07600	1,06	02128	132 565	57 176	0,05410	0,05410	1,00
	P		443 926	7 915	0,07000	0,07000	1,32		290 169	47 022	0,07200	0,07200	1,06		132 565	55 027	0,05400	0,05400	1,04
S	A		29 132	12 397	0,05000	0,05000	6,00		62 442	25 546	0,05000	0,05000	2,62		26 992	37 376	0,05000	0,05000	2,00
	P		29 132	13 208	0,05000	0,05000	5,63		62 442	23 040	0,05000	0,05000	2,90		26 992	36 836	0,05000	0,05000	2,03
P	A	02129	322 542	18 389	0,05900	0,05900	1,17	03476	371 847	30 523	0,07300	0,07300	1,08	03477	172 865	37 938	0,05000	0,05000	1,10
	P		322 542	22 136	0,06000	0,06000	1,05		371 847	29 912	0,07200	0,07200	1,05		172 865	32 075	0,05000	0,05000	1,30
S	A		159 325	1 220	0,05000	0,05000	36,77		67 886	3 916	0,05000	0,05000	16,76		-2 442	1 759	0,05000	0,05000	46,37
	P		159 325	4 078	0,05000	0,05000	11,00		67 886	2 392	0,05000	0,05000	27,43		-2 442	2 507	0,05000	0,05000	32,54
P	A	03478	173 621	26 202	0,05000	0,05000	1,59	03479	276 833	4 519	0,05000	0,05000	3,87	03480	363 317	14 316	0,06200	0,06200	1,18
	P		173 621	21 309	0,05000	0,05000	1,95		194 162	4 096	0,05000	0,05000	9,02		363 317	11 574	0,06000	0,06000	1,15
S	A		6 942	854	0,05000	0,05000	93,02		20 374	1 208	0,05000	0,05000	63,24		8 427	4 391	0,05000	0,05000	18,02
	P		6 942	759	0,05000	0,05000	NS		20 374	1 245	0,05000	0,05000	61,36		8 427	3 973	0,05000	0,05000	19,91
P	A	03481	524 667	26 874	0,09400	0,09400	1,18	03482	599 683	42 725	0,11400	0,11400	1,08	03483	428 437	2 752	0,06800	0,06800	4,01
	P		524 667	24 609	0,09000	0,09000	1,01		599 683	41 949	0,11200	0,11200	1,02		388 723	17 615	0,06800	0,06800	1,17
S	A		41 518	2 765	0,05000	0,05000	25,90		115 838	664	0,05000	0,05000	82,43		49 260	3 294	0,05000	0,05000	21,20
	P		41 518	3 017	0,05000	0,05000	23,73		211 274	1 236	0,05000	0,05000	26,75		49 260	3 718	0,05000	0,05000	18,79
P	A	03484	334 225	3 596	0,05100	0,05100	1,29	03485	244 752	5 662	0,05000	0,05000	4,45	03486	324 746	1 118	0,05000	0,05000	5,14
	P		334 225	6 945	0,05400	0,05400	1,67		244 752	7 729	0,05000	0,05000	3,26		324 746	2 263	0,05000	0,05000	2,54
S	A		17 886	674	0,05000	0,05000	NS		23 683	53	0,05000	0,05000	NS		12 262	1 880	0,05000	0,05000	41,62
	P		17 886	937	0,05000	0,05000	82,14		23 683	153	0,05000	0,05000	NS		12 262	1 611	0,05000	0,05000	48,56
P	A	03487	391 641	1 700	0,05800	0,05800	1,74	03488	362 748	3 957	0,05500	0,05500	1,29	03489	744 337	5 736	0,11200	0,11200	1,66
	P		391 641	1 807	0,05800	0,05800	1,63		362 748	3 161	0,05400	0,05400	1,03		744 337	4 140	0,11000	0,11000	1,21
S	A		12 231	1 545	0,05000	0,05000	50,64		14 166	629	0,05000	0,05000	NS		131 650	1 655	0,05000	0,05000	30,90
	P		12 231	1 792	0,05000	0,05000	43,66		14 166	665	0,05000	0,05000	NS		131 650	1 471	0,05000	0,05000	34,77
P	A	03490	49 659	1 510	0,05000	0,05000	46,20	03491	37 854	1 201	0,05000	0,05000	60,31	03492	28 006	1 034	0,05000	0,05000	72,21
	P		49 659	1 350	0,05000	0,05000	51,67		37 854	1 280	0,05000	0,05000	56,59		28 006	853	0,05000	0,05000	87,53
S	A		518 729	3 764	0,07810	0,07810	1,63		199 710	1 308	0,05000	0,05000	27,28		130 750	1 698	0,05000	0,05000	30,24
	P		518 729	3 924	0,07800	0,07800	1,51		199 710	849	0,05000	0,05000	42,03		130 750	1 780	0,05000	0,05000	28,85
P	A	03493	50 337	104	0,05000	0,05000	NS	06224	353 436	49 723	0,08200	0,08200	1,03	06225	124 935	26 965	0,05000	0,05000	1,95
	P		50 337	183	0,05000	0,05000	NS		353 436	53 214	0,08410	0,08410	1,03		124 935	30 577	0,05000	0,05000	1,72
S	A		316 966	1 412	0,05000	0,05000	5,43		166 070	8 724	0,05000	0,05000	4,97		121 009	7 014	0,05000	0,05000	7,64
	P		316 966	1 466	0,05000	0,05000	5,23		166 070	8 004	0,05000	0,05000	5,41		121 009	7 507	0,05000	0,05000	7,13
P	A	06226	127 199	4 975	0,05000	0,05000	10,48	06227	25 023	1 347	0,05000	0,05000	55,93	06228	109 690	3 363	0,05000	0,05000	16,69
	P		127 199	5 651	0,05000	0,05000	9,23		25 023	2 235	0,05000	0,05000	33,71		109 690	2 889	0,05000	0,05000	19,43
S	A		38 880	1 469	0,05000	0,05000	49,15		54 341	1 396	0,05000	0,05000	49,21		120 594	3 930	0,05000	0,05000	13,65
	P		38 880	1 619	0,05000	0,05000	44,60		54 341	1 165	0,05000	0,05000	58,96		120 594	3 725	0,05000	0,05000	14,40
P	A	06229	258 060	12 562	0,05000	0,05000	1,75	06230	251 944	1 962	0,05000	0,05000	11,96	06231	282 065	16 875	0,05210	0,05210	1,18
	P		258 060	16 347	0,05000	0,05000	1,35		251 944	2 428	0,05000	0,05000	9,67		282 065	15 141	0,05000	0,05000	1,07
S	A		17 611	293	0,05000	0,05000	NS		6 191	1 487	0,05000	0,05000	53,54		117 951	4 864	0,05000	0,05000	11,15
	P		17 611	575	0,05000	0,05000	NS		6 191	1 807	0,05000	0,05000	44,06		117 951	5 237	0,05000	0,05000	10,36

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06232	174 667	2 630	0,05000	0,05000	15,73	06233	144 279	10 936	0,05000	0,05000	4,41	06234	133 892	16 152	0,05000	0,05000	3,13
	P		174 667	1 327	0,05000	0,05000	31,18		144 279	12 603	0,05000	0,05000	3,83		133 892	14 850	0,05000	0,05000	3,41
S	A		51 647	2 065	0,05000	0,05000	33,56		13 937	1 058	0,05000	0,05000	73,59		19 404	7 300	0,05000	0,05000	10,50
	P		51 647	1 520	0,05000	0,05000	45,60		13 937	1 527	0,05000	0,05000	50,99		19 404	8 021	0,05000	0,05000	9,55
P	A	06235	90 671	15 821	0,05000	0,05000	3,82	06236	101 061	35 823	0,05000	0,05000	1,62	06237	127 362	3 734	0,05000	0,05000	13,96
	P		90 671	14 474	0,05000	0,05000	4,18		127 548	34 916	0,05000	0,05000	1,49		127 362	2 720	0,05000	0,05000	19,16
S	A		14 542	8 383	0,05000	0,05000	9,27		45 990	6 569	0,05000	0,05000	10,75		10 177	5 033	0,05000	0,05000	15,64
	P		14 542	8 370	0,05000	0,05000	9,29		45 990	6 562	0,05000	0,05000	10,76		10 177	5 662	0,05000	0,05000	13,90
P	A	06238	131 893	39 167	0,05000	0,05000	1,30	06239	108 769	3 106	0,05000	0,05000	18,14	07191	56 839	9 123	0,05000	0,05000	7,47
	P		131 893	35 390	0,05000	0,05000	1,44		108 769	3 522	0,05000	0,05000	16,00		56 839	14 310	0,05000	0,05000	4,76
S	A		19 729	10 979	0,05000	0,05000	6,97		5 336	2 161	0,05000	0,05000	36,93		71 539	1 112	0,05000	0,05000	58,26
	P		19 729	12 136	0,05000	0,05000	6,31		5 336	1 270	0,05000	0,05000	62,84		71 539	2 195	0,05000	0,05000	29,52
P	A	07192	921 995	36 802	0,15600	0,15600	1,05	07193	291 490	2 173	0,08400	0,08400	13,49	07194	363 396	6 444	0,05800	0,05800	1,69
	P		921 995	50 422	0,16400	0,16400	1,03		513 030	22 392	0,08800	0,08800	1,09		363 396	4 896	0,05600	0,05600	1,27
S	A		264 683	7 594	0,05000	0,05000	2,69		136 080	3 292	0,05000	0,05000	15,23		431 916	2 570	0,06400	0,06400	1,29
	P		264 683	9 851	0,05000	0,05000	2,07		187 389	5 179	0,05000	0,05000	7,43		431 916	2 688	0,06400	0,06400	1,23
Piano Sesto						**Parete P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00201	3 239	1 233	0,03000	0,03000	22,90	00208	-1 901	440	0,03000	0,03000	65,66	00340	23 993	3 372	0,03000	0,03000	7,59
	P		3 239	1 155	0,03000	0,03000	24,45		-1 901	13	0,03000	0,03000	NS		23 993	4 379	0,03000	0,03000	5,84
S	A		2 602	849	0,03000	0,03000	33,35		2 461	1 658	0,03000	0,03000	17,09		9 545	1 968	0,03000	0,03000	13,94
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		2 461	89	0,03000	0,03000	NS		25 039	9 113	0,03000	0,03000	2,79
P	A	01963	62 340	2 593	0,03000	0,03000	7,97	01964	29 208	1 595	0,03000	0,03000	15,62	01965	11 699	1 470	0,03000	0,03000	18,47
	P		62 340	4 209	0,03000	0,03000	4,91		29 208	2 600	0,03000	0,03000	9,58		11 699	2 408	0,03000	0,03000	11,28
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-31 930	6 056	0,03000	0,03000	5,40		-14 088	5 028	0,03000	0,03000	6,06		457	4 258	0,03000	0,03000	6,71
P	A	01966	-8 101	1 453	0,03000	0,03000	20,43	01967	1 268	1 296	0,03000	0,03000	21,98	01968	-6 261	1 479	0,03000	0,03000	19,91
	P		-8 101	2 267	0,03000	0,03000	13,09		1 268	1 728	0,03000	0,03000	16,49		-6 261	1 858	0,03000	0,03000	15,85
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		470	3 690	0,03000	0,03000	7,75		3 175	3 155	0,03000	0,03000	8,95		5 117	2 568	0,03000	0,03000	10,90
P	A	01969	246	1 418	0,03000	0,03000	20,18	01970	-4 642	1 808	0,03000	0,03000	16,17	01971	-3 336	1 459	0,03000	0,03000	19,93
	P		246	1 691	0,03000	0,03000	16,92		-4 642	2 061	0,03000	0,03000	14,19		-3 336	1 621	0,03000	0,03000	17,94
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 113	2 055	0,03000	0,03000	13,62		4 763	1 520	0,03000	0,03000	18,45		7 570	1 022	0,03000	0,03000	27,08
P	A	01972	-4 526	1 467	0,03000	0,03000	19,92	01973	-7 849	1 167	0,03000	0,03000	25,41	01974	-6 885	365	0,03000	0,03000	80,90
	P		-4 526	1 509	0,03000	0,03000	19,37		-7 849	1 234	0,03000	0,03000	24,03		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 769	137	0,03000	0,03000	NS		3 961	496	0,03000	0,03000	56,74		2 761	1 080	0,03000	0,03000	26,20
	P		2 989	696	0,03000	0,03000	40,61		3 961	271	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01975	-4 387	646	0,03000	0,03000	45,22	01976	-2 851	66	0,03000	0,03000	NS	01977	1 051	150	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 851	58	0,03000	0,03000	NS		1 051	55	0,03000	0,03000	NS
S	A		-513	1 554	0,03000	0,03000	18,48		7 502	708	0,03000	0,03000	39,11		26 835	31	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		7 502	230	0,03000	0,03000	NS		26 835	519	0,03000	0,03000	48,58
P	A	01978	-1 419	78	0,03000	0,03000	NS	01979	637	70	0,03000	0,03000	NS	01980	5 329	64	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 419	65	0,03000	0,03000	NS		637	45	0,03000	0,03000	NS		5 329	143	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 376	948	0,03000	0,03000	29,22		12 059	1 587	0,03000	0,03000	17,08		13 279	2 168	0,03000	0,03000	12,43
P	A	01981	3 104	100	0,03000	0,03000	NS	01982	1 793	147	0,03000	0,03000	NS	01983	54	281	0,03000	0,03000	NS
	P		3 104	237	0,03000	0,03000	NS		1 793	51	0,03000	0,03000	NS		54	126	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		62 665	2 067	0,03000	0,03000	9,98		83 408	2 762	0,03000	0,03000	6,49		102 895	3 468	0,03000	0,03000	4,40
P	A	01984	0	0	0,03000	0,03000	-	01985	7 427	48	0,03000	0,03000	NS	01986	2 647	122	0,03000	0,03000	NS
	P		6 278	257	0,03000	0,03000	NS		7 427	229	0,03000	0,03000	NS		2 647	174	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		103 121	3 875	0,03000	0,03000	3,93		105 772	3 917	0,03000	0,03000	3,79		8 964	6 174	0,03000	0,03000	4,45
P	A	01987	7 532	2 767	0,03000	0,03000	10,01	01988	0	0	0,03000	0,03000	-	05998	-1 975	508	0,03000	0,03000	56,89
	P		7 532	4 505	0,03000	0,03000	6,15		42 803	1 526	0,03000	0,03000	15,18		-1 975	382	0,03000	0,03000	75,66
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		52 253	259	0,03000	0,03000	84,78		2 137	622	0,03000	0,03000	45,62
	P		21 722	7 753	0,03000	0,03000	3,34		52 253	8 455	0,03000	0,03000	2,60		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05999	-2 363	384	0,03000	0,03000	75,39	06000	7 179	104	0,03000	0,03000	NS	06001	3 259	164	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		7 179	1 082	0,03000	0,03000	25,63		3 259	1 707	0,03000	0,03000	16,54
S	A		-2 805	855	0,03000	0,03000	33,93		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		29 624	6 008	0,03000	0,03000	4,14		-26 362	6 719	0,03000	0,03000	4,77
P	A	06002	12 808	891	0,03000	0,03000	30,31	06003	0	0	0,03000	0,03000	-	06004	6 751	578	0,03000	0,03000	48,07
	P		12 808	2 226	0,03000	0,03000	12,13		-7 790	473	0,03000	0,03000	62,67		6 751	1 262	0,03000	0,03000	22,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-16 211	5 667	0,03000	0,03000	5,42		488	5 870	0,03000	0,03000	4,87		870	4 711	0,03000	0,03000	6,06
P	A	06005	-6 075	537	0,03000	0,03000	54,80	06006	-1 998	232	0,03000	0,03000	NS	06007	-4 179	118	0,03000	0,03000	NS
	P		-6 075	1 173	0,03000	0,03000	25,09		-1 998	415	0,03000	0,03000	69,65		-4 179	401	0,03000	0,03000	72,78
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 358	3 769	0,03000	0,03000	7,49		70 395	3 227	0,03000	0,03000	6,08		8 680	3 026	0,03000	0,03000	9,10
P	A	06008	-3 846	815	0,03000	0,03000	35,76	06009	148	14	0,03000	0,03000	NS	06010	-3 707	298	0,03000	0,03000	97,73
	P		-3 846	1 090	0,03000	0,03000	26,73		-3 875	48	0,03000	0,03000	NS		-3 707	413	0,03000	0,03000	70,52
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 579	2 248	0,03000	0,03000	12,37		10 791	2 356	0,03000	0,03000	11,57		7 296	1 546	0,03000	0,03000	17,93
P	A	06011	-3 847	778	0,03000	0,03000	37,46	06012	-1 641	25	0,03000	0,03000	NS	06013	-3 919	245	0,03000	0,03000	NS
	P		-3 847	882	0,03000	0,03000	33,04		-1 595	24	0,03000	0,03000	NS		-3 919	110	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		5 764	128	0,03000	0,03000	NS
	P		3 767	783	0,03000	0,03000	35,97		5 388	757	0,03000	0,03000	36,93		5 764	130	0,03000	0,03000	NS
P	A	07157	4 450	8 031	0,03000	0,03000	3,50												
	P		4 450	10 182	0,03000	0,03000	2,76												
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-												
	P		45 320	6 984	0,03000	0,03000	3,27												
Piano Sesto						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00202	-9 269	1 489	0,03000	0,03000	20,04	00203	30 897	1 100	0,03000	0,03000	22,45	00209	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-9 269	874	0,03000	0,03000	34,14		30 897	1 793	0,03000	0,03000	13,77		1 912	1 074	0,03000	0,03000	26,45
S	A		9 718	397	0,03000	0,03000	69,03		11 528	451	0,03000	0,03000	60,25		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		9 718	314	0,03000	0,03000	87,28		11 528	452	0,03000	0,03000	60,12		11 647	2 479	0,03000	0,03000	10,96
P	A	00210	1 200	29	0,03000	0,03000	NS	00214	25 413	836	0,03000	0,03000	30,38	01989	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		25 413	1 486	0,03000	0,03000	17,09		-13 517	465	0,03000	0,03000	65,33
S	A		1 718	86	0,03000	0,03000	NS		-2 088	132	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 088	487	0,03000	0,03000	59,38		-4 903	898	0,03000	0,03000	32,60
P	A	01990	0	0	0,03000	0,03000	-	01993	979	97	0,03000	0,03000	NS	01994	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-7 791	355	0,03000	0,03000	83,51		0	0	0,03000	0,03000	-		7 059	709	0,03000	0,03000	39,13
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		-769	185	0,03000	0,03000	NS
	P		368	1 656	0,03000	0,03000	17,27		9 059	840	0,03000	0,03000	32,73		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01995	0	0	0,03000	0,03000	-	06020	5 896	328	0,03000	0,03000	85,04	06021	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		12 866	606	0,03000	0,03000	44,56		5 896	877	0,03000	0,03000	31,81		942	279	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 938	112	0,03000	0,03000	NS		9 368	381	0,03000	0,03000	72,05		5 349	1 078	0,03000	0,03000	25,94
P	A	06022	0	0	0,03000	0,03000	-	06023	18 242	555	0,03000	0,03000	47,41	06024	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 929	440	0,03000	0,03000	64,55		18 242	1 225	0,03000	0,03000	21,48		1 308	520	0,03000	0,03000	54,77
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		-3 890	37	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 579	561	0,03000	0,03000	50,71		-3 890	272	0,03000	0,03000	NS		1 353	740	0,03000	0,03000	38,48

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
Piano Quinto						**Parete P2-P3**										**Parete P2-P3**			
P	A	00177	-421	5 098	0,03000	0,03000	5,63	00192	62 338	2 514	0,03000	0,03000	8,22	00199	-7 535	2 334	0,03000	0,03000	12,69
	P		-421	5 251	0,03000	0,03000	5,47		62 338	2 448	0,03000	0,03000	8,44		-7 535	2 229	0,03000	0,03000	13,29
S	A		4 513	2 115	0,03000	0,03000	13,27		18 734	828	0,03000	0,03000	31,70		-373	743	0,03000	0,03000	38,62
	P		4 513	1 891	0,03000	0,03000	14,84		18 734	827	0,03000	0,03000	31,74		-373	732	0,03000	0,03000	39,20
P	A	00404	10 836	3 746	0,03000	0,03000	7,28	01817	28 775	376	0,03000	0,03000	66,40	01818	20 442	1 141	0,03000	0,03000	22,82
	P		10 836	3 419	0,03000	0,03000	7,97		28 775	358	0,03000	0,03000	69,74		20 442	1 095	0,03000	0,03000	23,77
S	A		17 820	1 640	0,03000	0,03000	16,08		8 767	122	0,03000	0,03000	NS		10 881	457	0,03000	0,03000	59,64
	P		17 820	1 464	0,03000	0,03000	18,01		8 767	92	0,03000	0,03000	NS		10 881	422	0,03000	0,03000	64,59
P	A	01819	33 001	1 650	0,03000	0,03000	14,80	01820	114 216	167	0,03000	0,03000	81,94	01821	36 350	1 046	0,03000	0,03000	22,94
	P		33 001	1 588	0,03000	0,03000	15,38		114 216	115	0,03000	0,03000	NS		35 094	986	0,03000	0,03000	24,50
S	A		9 604	407	0,03000	0,03000	67,37		6 456	74	0,03000	0,03000	NS		1 446	137	0,03000	0,03000	NS
	P		9 604	388	0,03000	0,03000	70,67		6 456	64	0,03000	0,03000	NS		1 446	146	0,03000	0,03000	NS
P	A	01822	36 143	1 353	0,03000	0,03000	17,75	01823	24 557	1 395	0,03000	0,03000	18,28	01824	21 604	1 235	0,03000	0,03000	20,96
	P		36 143	1 296	0,03000	0,03000	18,54		24 557	1 333	0,03000	0,03000	19,13		21 604	1 139	0,03000	0,03000	22,72
S	A		1 722	281	0,03000	0,03000	NS		4 580	299	0,03000	0,03000	93,85		1 111	75	0,03000	0,03000	NS
	P		1 722	263	0,03000	0,03000	NS		4 580	274	0,03000	0,03000	NS		1 111	86	0,03000	0,03000	NS
P	A	01825	-5 578	579	0,03000	0,03000	50,71	01826	2 145	1 671	0,03000	0,03000	16,98	01827	-1 266	1 225	0,03000	0,03000	23,52
	P		-5 578	492	0,03000	0,03000	59,68		2 145	1 583	0,03000	0,03000	17,92		-1 266	1 151	0,03000	0,03000	25,03
S	A		6 476	98	0,03000	0,03000	NS		1 492	471	0,03000	0,03000	60,42		1 390	485	0,03000	0,03000	58,70
	P		6 476	81	0,03000	0,03000	NS		1 492	405	0,03000	0,03000	70,27		1 390	319	0,03000	0,03000	89,25
P	A	01828	-6 296	1 659	0,03000	0,03000	17,75	01829	-3 856	718	0,03000	0,03000	40,59	01830	-8 515	484	0,03000	0,03000	61,44
	P		-6 296	1 589	0,03000	0,03000	18,54		-3 856	608	0,03000	0,03000	47,93		-8 515	497	0,03000	0,03000	59,83
S	A		2 414	536	0,03000	0,03000	52,87		4 265	823	0,03000	0,03000	34,15		8 334	1 009	0,03000	0,03000	27,34
	P		2 414	290	0,03000	0,03000	97,72		4 265	549	0,03000	0,03000	51,19		8 334	905	0,03000	0,03000	30,48
P	A	01831	-16 457	182	0,03000	0,03000	NS	01832	-1 270	611	0,03000	0,03000	47,15	01833	376	427	0,03000	0,03000	66,98
	P		-16 457	103	0,03000	0,03000	NS		-1 270	610	0,03000	0,03000	47,23		376	379	0,03000	0,03000	75,46
S	A		8 785	1 369	0,03000	0,03000	20,11		10 140	997	0,03000	0,03000	27,43		4 775	214	0,03000	0,03000	NS
	P		8 785	1 244	0,03000	0,03000	22,13		10 140	938	0,03000	0,03000	29,16		4 775	176	0,03000	0,03000	NS
P	A	01834	4 978	729	0,03000	0,03000	38,42	05829	40 138	978	0,03000	0,03000	24,04	05830	-5 896	1 008	0,03000	0,03000	29,17
	P		4 978	801	0,03000	0,03000	34,97		38 297	929	0,03000	0,03000	25,56		-5 896	920	0,03000	0,03000	31,96
S	A		2 725	293	0,03000	0,03000	96,59		7 467	112	0,03000	0,03000	NS		2 501	131	0,03000	0,03000	NS
	P		2 725	297	0,03000	0,03000	95,29		7 467	103	0,03000	0,03000	NS		2 501	102	0,03000	0,03000	NS
P	A	05831	-6 885	660	0,03000	0,03000	44,74	05832	-2 350	150	0,03000	0,03000	NS	05833	6 110	68	0,03000	0,03000	NS
	P		-6 885	622	0,03000	0,03000	47,47		-2 350	137	0,03000	0,03000	NS		6 110	44	0,03000	0,03000	NS
S	A		537	229	0,03000	0,03000	NS		5 998	80	0,03000	0,03000	NS		5 101	339	0,03000	0,03000	82,58
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		5 998	52	0,03000	0,03000	NS		5 101	288	0,03000	0,03000	97,21
P	A	05834	1 958	147	0,03000	0,03000	NS	05835	-3 579	448	0,03000	0,03000	64,97	05836	-2 154	576	0,03000	0,03000	50,22
	P		1 958	113	0,03000	0,03000	NS		-3 579	423	0,03000	0,03000	68,81		-2 154	517	0,03000	0,03000	55,95
S	A		2 837	348	0,03000	0,03000	81,28		3 552	289	0,03000	0,03000	97,56		2 008	286	0,03000	0,03000	99,27
	P		2 837	306	0,03000	0,03000	92,44		3 552	207	0,03000	0,03000	NS		2 008	146	0,03000	0,03000	NS
P	A	05837	23 221	519	0,03000	0,03000	49,47	05838	19 490	1 222	0,03000	0,03000	21,40	05839	6 081	878	0,03000	0,03000	31,74
	P		23 221	480	0,03000	0,03000	53,49		19 490	1 170	0,03000	0,03000	22,35		6 081	815	0,03000	0,03000	34,20
S	A		1 542	334	0,03000	0,03000	85,18		1 084	538	0,03000	0,03000	52,99		1 046	324	0,03000	0,03000	88,01
	P		1 542	308	0,03000	0,03000	92,37		1 084	493	0,03000	0,03000	57,83		1 046	256	0,03000	0,03000	NS
Piano Quinto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00252	80 057	8 823	0,03000	0,03000	2,08	00291	126 864	5 442	0,03000	0,03000	2,19	00341	317 387	21 591	0,07000	0,07000	1,09
	P		80 057	9 200	0,03000	0,03000	2,00		126 864	4 726	0,03000	0,03000	2,52		317 387	22 863	0,07000	0,07000	1,03
S	A		11 985	3 915	0,03000	0,03000	6,93		60 473	2 298	0,03000	0,03000	9,10		108 115	12 402	0,03000	0,03000	1,17
	P		11 985	3 986	0,03000	0,03000	6,80		60 473	1 652	0,03000	0,03000	12,65		108 115	13 219	0,03000	0,03000	1,10
P	A	00390	449 235	25 332	0,09400	0,09400	1,11	01593	23 094	2 421	0,03000	0,03000	10,61	01594	78 834	248	0,03000	0,03000	74,81

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		449 235	23 558	0,09000	0,09000	1,04		23 094	2 199	0,03000	0,03000	11,68		78 834	204	0,03000	0,03000	90,95
S	A		65 161	15 252	0,03000	0,03000	1,33		1 490	2 242	0,03000	0,03000	12,69		1 472	1 152	0,03000	0,03000	24,71
	P		65 161	14 554	0,03000	0,03000	1,40		1 490	1 955	0,03000	0,03000	14,56		1 472	1 017	0,03000	0,03000	27,98
P	A	01595	90 844	332	0,03000	0,03000	50,96	01596	77 812	247	0,03000	0,03000	75,64	01597	90 356	351	0,03000	0,03000	48,39
	P		90 844	160	0,03000	0,03000	NS		77 812	257	0,03000	0,03000	72,70		90 356	246	0,03000	0,03000	69,05
S	A		15 535	1 520	0,03000	0,03000	17,54		22 667	1 344	0,03000	0,03000	19,16		14 578	870	0,03000	0,03000	30,78
	P		15 535	1 369	0,03000	0,03000	19,47		22 667	1 335	0,03000	0,03000	19,29		14 578	792	0,03000	0,03000	33,82
P	A	01598	90 619	846	0,03000	0,03000	20,04	01662	57 130	4 637	0,03000	0,03000	4,60	01663	62 636	2 976	0,03000	0,03000	6,93
	P		92 829	898	0,03000	0,03000	18,54		57 130	4 588	0,03000	0,03000	4,65		62 636	2 950	0,03000	0,03000	6,99
S	A		27 655	1 201	0,03000	0,03000	20,91		12 063	1 300	0,03000	0,03000	20,85		17 443	556	0,03000	0,03000	47,51
	P		27 655	1 113	0,03000	0,03000	22,56		12 063	1 268	0,03000	0,03000	21,38		17 443	629	0,03000	0,03000	42,00
P	A	01664	56 199	3 126	0,03000	0,03000	6,86	01665	77 010	8 959	0,03000	0,03000	2,10	01737	86 031	6 709	0,03000	0,03000	2,62
	P		56 199	3 143	0,03000	0,03000	6,83		77 010	8 868	0,03000	0,03000	2,12		86 031	6 552	0,03000	0,03000	2,68
S	A		5 087	668	0,03000	0,03000	41,91		52 791	1 676	0,03000	0,03000	13,06		21 987	4 924	0,03000	0,03000	5,25
	P		5 087	829	0,03000	0,03000	33,77		52 791	1 889	0,03000	0,03000	11,59		21 987	5 113	0,03000	0,03000	5,05
P	A	01738	67 423	143	0,03000	0,03000	NS	01739	75 525	645	0,03000	0,03000	29,42	01740	70 733	900	0,03000	0,03000	21,77
	P		14 540	157	0,03000	0,03000	NS		75 525	544	0,03000	0,03000	34,88		70 733	748	0,03000	0,03000	26,19
S	A		43 825	1 430	0,03000	0,03000	16,11		142 256	1 360	0,03000	0,03000	7,15		99 653	1 572	0,03000	0,03000	9,99
	P		43 825	1 699	0,03000	0,03000	13,56		142 256	1 318	0,03000	0,03000	7,38		62 549	1 716	0,03000	0,03000	12,03
P	A	01741	96 326	305	0,03000	0,03000	53,00	01742	289 258	5 255	0,04800	0,04800	1,25	01791	55 007	2 298	0,03000	0,03000	9,40
	P		44 859	284	0,03000	0,03000	80,65		289 258	5 435	0,04800	0,04800	1,21		55 007	2 191	0,03000	0,03000	9,86
S	A		40 453	1 883	0,03000	0,03000	12,46		48 067	4 641	0,03000	0,03000	4,85		26 810	1 068	0,03000	0,03000	23,61
	P		40 453	1 486	0,03000	0,03000	15,79		48 067	4 429	0,03000	0,03000	5,08		26 810	828	0,03000	0,03000	30,46
P	A	01792	107 816	1 791	0,03000	0,03000	8,14	01793	100 150	2 907	0,03000	0,03000	5,38	01794	97 511	7 039	0,03000	0,03000	2,27
	P		107 816	1 710	0,03000	0,03000	8,52		100 150	2 861	0,03000	0,03000	5,47		97 511	7 355	0,03000	0,03000	2,18
S	A		16 916	464	0,03000	0,03000	57,08		29 042	890	0,03000	0,03000	28,01		87 190	1 443	0,03000	0,03000	12,07
	P		16 916	236	0,03000	0,03000	NS		29 042	730	0,03000	0,03000	34,15		87 190	1 441	0,03000	0,03000	12,09
P	A	05796	213 476	15 447	0,04800	0,04800	1,12	05797	24 104	12 671	0,03000	0,03000	2,02	05798	72 158	2 592	0,03000	0,03000	7,49
	P		232 859	12 805	0,04800	0,04800	1,14		24 104	12 746	0,03000	0,03000	2,01		72 158	2 584	0,03000	0,03000	7,51
S	A		17 263	225	0,03000	0,03000	NS		36 797	351	0,03000	0,03000	68,20		6 344	303	0,03000	0,03000	91,87
	P		17 263	168	0,03000	0,03000	NS		36 797	528	0,03000	0,03000	45,34		6 344	192	0,03000	0,03000	NS
P	A	05799	113 016	1 611	0,03000	0,03000	8,60	05800	97 089	1 407	0,03000	0,03000	11,41	05801	91 578	191	0,03000	0,03000	88,05
	P		113 016	1 451	0,03000	0,03000	9,55		97 089	1 305	0,03000	0,03000	12,31		91 578	96	0,03000	0,03000	NS
S	A		11 719	693	0,03000	0,03000	39,18		33 214	531	0,03000	0,03000	45,95		44 938	611	0,03000	0,03000	37,47
	P		11 719	468	0,03000	0,03000	58,01		33 214	352	0,03000	0,03000	69,31		44 938	517	0,03000	0,03000	44,28
P	A	05802	78 017	406	0,03000	0,03000	45,96	05803	61 756	1 748	0,03000	0,03000	11,87	05804	102 458	269	0,03000	0,03000	56,95
	P		78 017	331	0,03000	0,03000	56,37		61 756	1 690	0,03000	0,03000	12,27		102 458	23	0,03000	0,03000	NS
S	A		51 194	699	0,03000	0,03000	31,61		26 901	839	0,03000	0,03000	30,04		26 316	1 852	0,03000	0,03000	13,65
	P		51 194	634	0,03000	0,03000	34,85		26 901	841	0,03000	0,03000	29,97		26 316	1 749	0,03000	0,03000	14,45
P	A	05805	52 939	442	0,03000	0,03000	49,48	05806	63 880	253	0,03000	0,03000	80,90						
	P		52 939	286	0,03000	0,03000	76,47		63 880	286	0,03000	0,03000	71,57						
S	A		86 931	301	0,03000	0,03000	57,99		18 172	1 468	0,03000	0,03000	17,93						
	P		86 931	203	0,03000	0,03000	85,98		18 172	1 459	0,03000	0,03000	18,04						
Piano Quinto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00341	40 343	15 477	0,03000	0,03000	1,52	00390	471 498	22 823	0,09400	0,09400	1,11	00523	28 553	14 950	0,03000	0,03000	1,67
	P		40 343	16 294	0,03000	0,03000	1,44		471 498	20 679	0,09000	0,09000	1,05		28 553	16 716	0,03000	0,03000	1,50
S	A		51 496	7 997	0,03000	0,03000	2,76		48 867	12 563	0,03000	0,03000	1,78		44 504	4 750	0,03000	0,03000	4,83
	P		51 496	8 093	0,03000	0,03000	2,73		48 867	11 150	0,03000	0,03000	2,01		44 504	7 035	0,03000	0,03000	3,26
P	A	01629	99 503	4 346	0,03000	0,03000	3,62	01630	12 651	609	0,03000	0,03000	44,38	01631	55 625	522	0,03000	0,03000	41,24
	P		99 503	4 349	0,03000	0,03000	3,62		12 651	662	0,03000	0,03000	40,83		55 625	587	0,03000	0,03000	36,67
S	A		45 121	1 835	0,03000	0,03000	12,46		34 829	244	0,03000	0,03000	99,14		36 691	463	0,03000	0,03000	51,73

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		45 121	1 873	0,03000	0,03000	12,21		34 829	155	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01632	98 530	1 606	0,03000	0,03000	9,88	01633	38 135	1 143	0,03000	0,03000	20,79	01634	31 924	727	0,03000	0,03000	33,79
	P		98 530	1 632	0,03000	0,03000	9,72		38 135	1 353	0,03000	0,03000	17,57		31 924	1 117	0,03000	0,03000	21,99
S	A		55 373	556	0,03000	0,03000	38,77		18 735	538	0,03000	0,03000	48,79		49 777	532	0,03000	0,03000	41,87
	P		55 373	218	0,03000	0,03000	98,89		18 735	145	0,03000	0,03000	NS		49 777	22	0,03000	0,03000	NS
P	A	01635	46 215	609	0,03000	0,03000	37,33	01636	56 134	557	0,03000	0,03000	38,53	01637	66 777	497	0,03000	0,03000	40,44
	P		46 215	1 186	0,03000	0,03000	19,17		56 134	981	0,03000	0,03000	21,88		82 307	907	0,03000	0,03000	19,94
S	A		29 078	410	0,03000	0,03000	60,80		23 537	452	0,03000	0,03000	56,72		59 613	347	0,03000	0,03000	60,56
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		58 930	62	0,03000	0,03000	NS
P	A	01638	110 427	503	0,03000	0,03000	28,26	01639	170 403	192	0,03000	0,03000	29,50	01640	62 209	608	0,03000	0,03000	34,02
	P		110 427	1 089	0,03000	0,03000	13,05		170 403	616	0,03000	0,03000	9,19		62 209	951	0,03000	0,03000	21,75
S	A		46 585	218	0,03000	0,03000	NS		35 582	143	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		46 585	100	0,03000	0,03000	NS		35 582	206	0,03000	0,03000	NS		81 754	321	0,03000	0,03000	56,58
P	A	01641	20 493	1 796	0,03000	0,03000	14,49	01642	-27 496	3 345	0,03000	0,03000	9,62	01643	54 834	8 045	0,03000	0,03000	2,69
	P		20 493	2 190	0,03000	0,03000	11,88		-27 496	3 849	0,03000	0,03000	8,36		54 834	9 067	0,03000	0,03000	2,39
S	A		12 086	71	0,03000	0,03000	NS		45 782	515	0,03000	0,03000	44,25		31 536	1 112	0,03000	0,03000	22,13
	P		19 867	710	0,03000	0,03000	36,77		45 782	1 436	0,03000	0,03000	15,87		31 536	2 311	0,03000	0,03000	10,65
P	A	01719	141 049	1 020	0,03000	0,03000	9,70	01720	137 596	841	0,03000	0,03000	12,35	01721	144 861	1 014	0,03000	0,03000	9,22
	P		141 049	1 121	0,03000	0,03000	8,83		137 596	982	0,03000	0,03000	10,58		144 861	1 229	0,03000	0,03000	7,61
S	A		46 724	311	0,03000	0,03000	72,88		40 356	431	0,03000	0,03000	54,48		38 961	351	0,03000	0,03000	67,41
	P		46 724	207	0,03000	0,03000	NS		40 356	345	0,03000	0,03000	68,06		38 961	299	0,03000	0,03000	79,13
P	A	01722	156 658	1 314	0,03000	0,03000	5,83	01723	176 653	1 138	0,03000	0,03000	4,17	01724	157 776	1 271	0,03000	0,03000	5,90
	P		156 658	1 554	0,03000	0,03000	4,93		176 653	1 442	0,03000	0,03000	3,29		157 776	1 602	0,03000	0,03000	4,68
S	A		52 274	314	0,03000	0,03000	69,92		50 236	410	0,03000	0,03000	54,19		38 402	304	0,03000	0,03000	78,07
	P		52 274	320	0,03000	0,03000	68,61		50 236	475	0,03000	0,03000	46,77		38 402	458	0,03000	0,03000	51,82
P	A	01725	147 626	1 617	0,03000	0,03000	5,54	01726	49 936	1 838	0,03000	0,03000	12,11	01727	70 233	2 517	0,03000	0,03000	7,81
	P		147 626	1 950	0,03000	0,03000	4,59		49 936	2 147	0,03000	0,03000	10,37		70 233	2 764	0,03000	0,03000	7,11
S	A		43 413	262	0,03000	0,03000	88,13		29 300	407	0,03000	0,03000	61,17		30 690	46	0,03000	0,03000	NS
	P		43 413	497	0,03000	0,03000	46,46		29 300	752	0,03000	0,03000	33,11		30 690	539	0,03000	0,03000	45,86
P	A	01728	87 774	3 725	0,03000	0,03000	4,65	01729	203 809	8 145	0,03800	0,03800	1,09	01730	167 835	15 677	0,04100	0,04100	1,08
	P		87 774	3 956	0,03000	0,03000	4,38		203 809	8 816	0,03800	0,03800	1,01		167 835	16 784	0,04200	0,04200	1,06
S	A		67 953	497	0,03000	0,03000	40,13		42 234	1 609	0,03000	0,03000	14,44		90 757	2 885	0,03000	0,03000	5,87
	P		67 953	1 039	0,03000	0,03000	19,20		42 234	2 270	0,03000	0,03000	10,24		90 757	3 607	0,03000	0,03000	4,69
P	A	01731	231 567	2 793	0,03810	0,03810	1,79	01732	171 274	1 673	0,03000	0,03000	3,31	01733	29 020	2 496	0,03000	0,03000	9,99
	P		231 567	3 164	0,03800	0,03800	1,53		171 274	1 674	0,03000	0,03000	3,31		29 020	2 533	0,03000	0,03000	9,84
S	A		47 539	2 596	0,03000	0,03000	8,69		138 176	3 104	0,03000	0,03000	3,32		232 586	1 176	0,03600	0,03600	2,26
	P		47 539	3 761	0,03000	0,03000	6,00		138 176	3 620	0,03000	0,03000	2,85		232 586	1 675	0,03600	0,03600	1,59
P	A	01734	96 627	7 291	0,03000	0,03000	2,21	01735	-71 417	13 094	0,03000	0,03000	2,88	01736	-12 617	12 427	0,03000	0,03000	2,44
	P		96 627	6 635	0,03000	0,03000	2,43		-71 417	12 729	0,03000	0,03000	2,97		-12 617	12 420	0,03000	0,03000	2,44
S	A		101 374	4 233	0,03000	0,03000	3,65		111 234	7 033	0,03000	0,03000	2,00		103 066	9 059	0,03000	0,03000	1,68
	P		101 374	4 401	0,03000	0,03000	3,51		111 234	7 103	0,03000	0,03000	1,99		103 066	9 569	0,03000	0,03000	1,59
P	A	01737	6 686	2 684	0,03000	0,03000	10,36	01738	60 537	2 248	0,03000	0,03000	9,30	01739	43 586	915	0,03000	0,03000	25,21
	P		6 686	2 657	0,03000	0,03000	10,46		60 537	2 230	0,03000	0,03000	9,37		43 586	815	0,03000	0,03000	28,30
S	A		18 355	5 161	0,03000	0,03000	5,10		121 841	1 383	0,03000	0,03000	9,12		156 882	2 088	0,03000	0,03000	3,65
	P		18 355	4 993	0,03000	0,03000	5,27		121 841	1 169	0,03000	0,03000	10,79		148 289	2 191	0,03000	0,03000	4,04
P	A	01740	53 096	2 614	0,03000	0,03000	8,36	01741	80 918	862	0,03000	0,03000	21,20	01742	340 600	10 543	0,06100	0,06100	1,16
	P		53 096	2 372	0,03000	0,03000	9,21		80 918	633	0,03000	0,03000	28,87		340 600	11 147	0,06000	0,06000	1,01
S	A		55 197	2 849	0,03000	0,03000	7,57		48 109	3 167	0,03000	0,03000	7,10		91 905	12 675	0,03000	0,03000	1,32
	P		55 197	2 263	0,03000	0,03000	9,54		48 109	2 479	0,03000	0,03000	9,07		91 905	12 746	0,03000	0,03000	1,32
P	A	03222	598 070	2 071	0,09010	0,09010	2,08	03223	118 049	1 505	0,03000	0,03000	8,74	03224	207 800	528	0,03200	0,03200	4,18
	P		598 070	2 484	0,09000	0,09000	1,67		118 049	1 903	0,03000	0,03000	6,91		207 800	1 036	0,03200	0,03200	2,13

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		266 301	158	0,04000	0,04000	11,31		-675	220	0,03000	0,03000	NS		226 125	51	0,03400	0,03400	30,46
	P		266 301	142	0,04000	0,04000	12,58		-675	265	0,03000	0,03000	NS		173 685	95	0,03400	0,03400	96,95
P	A	03225	159 903	252	0,03000	0,03000	28,53	03226	36 019	338	0,03000	0,03000	71,12	03227	87 574	184	0,03000	0,03000	94,39
	P		159 903	129	0,03000	0,03000	55,73		36 019	474	0,03000	0,03000	50,71		87 574	198	0,03000	0,03000	87,71
S	A		716 296	57	0,10400	0,10400	18,85		266 279	304	0,04000	0,04000	5,89		117 893	671	0,03000	0,03000	19,63
	P		716 296	722	0,10400	0,10400	1,49		266 279	925	0,04000	0,04000	1,93		117 893	1 404	0,03000	0,03000	9,38
P	A	03228	376 673	99	0,05600	0,05600	19,44	03229	450 662	1 083	0,06610	0,06610	1,27	03230	24 239	3 837	0,03000	0,03000	6,66
	P		376 673	100	0,05600	0,05600	19,25		450 662	1 224	0,06600	0,06600	1,04		24 239	4 259	0,03000	0,03000	6,00
S	A		979 054	140	0,14200	0,14200	9,37		334 498	142	0,05000	0,05000	14,01		17 330	196	0,03000	0,03000	NS
	P		979 054	1 023	0,14200	0,14200	1,28		334 498	563	0,05000	0,05000	3,53		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03231	323 573	3 086	0,05000	0,05000	1,17	03232	186 827	178	0,03000	0,03000	18,28	03233	16 040	72	0,03000	0,03000	NS
	P		323 573	3 079	0,05000	0,05000	1,17		186 827	160	0,03000	0,03000	20,34		16 040	118	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03200	0,03200	-		0	0	0,06800	0,06800	-		116 419	142	0,03000	0,03000	94,20
	P		217 556	419	0,03200	0,03200	1,81		457 819	96	0,07000	0,07000	4,27		184 459	803	0,03000	0,03000	4,49
P	A	03234	18 728	445	0,03000	0,03000	58,99	03235	170 645	614	0,03000	0,03000	9,17	03236	306 642	5 949	0,05200	0,05200	1,40
	P		18 728	589	0,03000	0,03000	44,57		170 645	503	0,03000	0,03000	11,19		306 642	5 880	0,05000	0,05000	1,05
S	A		290 566	189	0,04200	0,04200	1,21		813 270	683	0,11800	0,11800	1,48		63 267	5 764	0,03000	0,03000	3,56
	P		237 401	39	0,04400	0,04400	10,90		813 270	1 278	0,11900	0,11900	1,96		63 267	5 773	0,03000	0,03000	3,56
P	A	03237	73 186	2 949	0,03000	0,03000	6,54	03238	44 528	1 299	0,03000	0,03000	17,67	03239	307 952	1 084	0,04600	0,04600	1,66
	P		73 186	2 968	0,03000	0,03000	6,49		44 528	1 271	0,03000	0,03000	18,05		307 952	1 000	0,04600	0,04600	1,80
S	A		28 302	2 081	0,03000	0,03000	12,03		10 289	4 170	0,03000	0,03000	6,55		45 170	994	0,03000	0,03000	23,00
	P		28 302	2 053	0,03000	0,03000	12,19		10 289	4 006	0,03000	0,03000	6,82		45 170	1 025	0,03000	0,03000	22,31
P	A	03240	157 587	297	0,03000	0,03000	25,33	03241	51 448	137	0,03000	0,03000	NS	03242	39 897	67	0,03000	0,03000	NS
	P		157 587	257	0,03000	0,03000	29,27		51 448	119	0,03000	0,03000	NS		39 897	92	0,03000	0,03000	NS
S	A		468 874	1 165	0,07000	0,07000	5,63		28 939	593	0,03000	0,03000	42,06		136 945	675	0,03000	0,03000	15,53
	P		468 874	560	0,06800	0,06800	1,16		28 939	129	0,03000	0,03000	NS		136 945	313	0,03000	0,03000	33,49
P	A	03243	173 983	52	0,03000	0,03000	98,87	03244	0	0	0,03800	0,03800	-	03245	44 207	158	0,03000	0,03000	NS
	P		78 150	92	0,03000	0,03000	NS		253 976	218	0,03800	0,03800	7,11		44 207	458	0,03000	0,03000	50,19
S	A		581 115	288	0,08600	0,08600	2,62		269 431	96	0,04000	0,04000	13,75		2 479	109	0,03000	0,03000	NS
	P		581 115	44	0,08400	0,08400	1,67		269 431	133	0,04000	0,04000	9,93		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03246	57 089	762	0,03000	0,03000	28,00	03247	226 706	540	0,03400	0,03400	2,72	03248	32 657	100	0,03000	0,03000	NS
	P		57 089	918	0,03000	0,03000	23,24		226 706	688	0,03400	0,03400	2,13		32 657	179	0,03000	0,03000	NS
S	A		11 550	123	0,03000	0,03000	NS		126 295	230	0,03000	0,03000	52,13		117 524	302	0,03000	0,03000	43,78
	P		11 550	121	0,03000	0,03000	NS		69 669	56	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03249	58 686	232	0,03000	0,03000	91,09	03250	34 155	268	0,03000	0,03000	90,58	03251	154 020	471	0,03000	0,03000	17,07
	P		58 686	300	0,03000	0,03000	70,45		34 155	254	0,03000	0,03000	95,58		154 020	470	0,03000	0,03000	17,10
S	A		61 314	202	0,03000	0,03000	NS		82 213	722	0,03000	0,03000	25,07		62 408	604	0,03000	0,03000	34,20
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		82 213	665	0,03000	0,03000	27,22		62 408	574	0,03000	0,03000	35,99
P	A	04158	10 456	2 422	0,03000	0,03000	11,28	04159	46 857	872	0,03000	0,03000	25,97	05733	231 841	7 793	0,04200	0,04200	1,14
	P		10 456	2 448	0,03000	0,03000	11,16		46 857	830	0,03000	0,03000	27,29		231 841	8 574	0,04200	0,04200	1,03
S	A		71 332	766	0,03000	0,03000	25,48		95 112	414	0,03000	0,03000	39,45		50 507	1 339	0,03000	0,03000	16,57
	P		71 332	208	0,03000	0,03000	93,82		95 112	22	0,03000	0,03000	NS		50 507	2 438	0,03000	0,03000	9,10
P	A	05734	-714	1 917	0,03000	0,03000	14,99	05735	340 938	16 044	0,06800	0,06800	1,18	05736	67 421	3 962	0,03000	0,03000	5,05
	P		-714	2 288	0,03000	0,03000	12,56		340 938	15 940	0,06600	0,06600	1,07		67 421	3 929	0,03000	0,03000	5,09
S	A		27 671	260	0,03000	0,03000	96,56		56 207	4 565	0,03000	0,03000	4,70		60 386	2 086	0,03000	0,03000	10,03
	P		27 671	1 397	0,03000	0,03000	17,97		56 207	4 389	0,03000	0,03000	4,89		60 386	1 551	0,03000	0,03000	13,49
P	A	05737	47 867	105	0,03000	0,03000	NS	05738	55 542	1 342	0,03000	0,03000	16,05	05739	69 507	697	0,03000	0,03000	28,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		55 542	1 366	0,03000	0,03000	15,77		82 860	713	0,03000	0,03000	25,26
S	A		40 875	1 059	0,03000	0,03000	22,11		56 712	333	0,03000	0,03000	64,23		59 582	560	0,03000	0,03000	37,53
	P		40 875	621	0,03000	0,03000	37,71		53 391	23	0,03000	0,03000	NS		59 582	293	0,03000	0,03000	71,74
P	A	05740	110 422	188	0,03000	0,03000	75,60	05741	110 929	848	0,03000	0,03000	16,68	05742	104 650	667	0,03000	0,03000	22,51

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		110 422	280	0,03000	0,03000	50,76		110 929	979	0,03000	0,03000	14,45		104 650	965	0,03000	0,03000	15,56
S	A		36 225	173	0,03000	0,03000	NS		44 064	386	0,03000	0,03000	59,60		180 047	270	0,03000	0,03000	15,75
	P		36 225	14	0,03000	0,03000	NS		44 064	211	0,03000	0,03000	NS		170 492	120	0,03000	0,03000	47,09
P	A	05743	55 845	671	0,03000	0,03000	32,04	05744	137 734	626	0,03000	0,03000	16,56	05745	102 964	989	0,03000	0,03000	15,42
	P		55 845	921	0,03000	0,03000	23,34		137 734	825	0,03000	0,03000	12,57		102 964	1 267	0,03000	0,03000	12,04
S	A		-9 775	257	0,03000	0,03000	NS		27 409	192	0,03000	0,03000	NS		51 219	460	0,03000	0,03000	48,02
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		27 409	94	0,03000	0,03000	NS		51 219	287	0,03000	0,03000	76,97
P	A	05746	62 138	754	0,03000	0,03000	27,44	05747	159 515	394	0,03000	0,03000	18,39	05748	143 570	957	0,03000	0,03000	9,97
	P		62 138	1 129	0,03000	0,03000	18,33		159 515	645	0,03000	0,03000	11,23		143 570	1 258	0,03000	0,03000	7,58
S	A		48 334	420	0,03000	0,03000	53,48		25 120	99	0,03000	0,03000	NS		15 839	262	0,03000	0,03000	NS
	P		48 334	117	0,03000	0,03000	NS		25 120	94	0,03000	0,03000	NS		15 839	189	0,03000	0,03000	NS
P	A	05749	86 275	1 081	0,03000	0,03000	16,23	05750	68 872	322	0,03000	0,03000	61,58	05751	165 730	509	0,03000	0,03000	12,46
	P		86 275	1 449	0,03000	0,03000	12,11		68 872	787	0,03000	0,03000	25,20		165 730	824	0,03000	0,03000	7,70
S	A		61 139	414	0,03000	0,03000	50,29		52 866	357	0,03000	0,03000	61,29		62 353	76	0,03000	0,03000	NS
	P		61 139	234	0,03000	0,03000	88,97		52 866	15	0,03000	0,03000	NS		62 353	140	0,03000	0,03000	NS
P	A	05752	128 185	1 276	0,03000	0,03000	9,19	05753	86 820	990	0,03000	0,03000	17,65	05754	91 479	684	0,03000	0,03000	24,61
	P		128 185	1 643	0,03000	0,03000	7,13		86 820	1 414	0,03000	0,03000	12,35		91 479	1 016	0,03000	0,03000	16,57
S	A		37 527	229	0,03000	0,03000	NS		124 055	300	0,03000	0,03000	41,02		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		37 527	198	0,03000	0,03000	NS		124 055	134	0,03000	0,03000	91,83		49 071	242	0,03000	0,03000	92,42
P	A	05755	100 712	1 133	0,03000	0,03000	13,73	05756	175 779	1 664	0,03000	0,03000	2,93	05757	148 175	762	0,03000	0,03000	11,65
	P		100 712	1 545	0,03000	0,03000	10,07		175 779	2 047	0,03000	0,03000	2,38		148 175	1 222	0,03000	0,03000	7,27
S	A		120 889	148	0,03000	0,03000	86,15		190 216	195	0,03000	0,03000	14,12		106 353	152	0,03000	0,03000	97,23
	P		120 889	240	0,03000	0,03000	53,12		190 216	218	0,03000	0,03000	12,63		106 353	157	0,03000	0,03000	94,13
P	A	05758	120 911	345	0,03000	0,03000	36,95	05759	251 902	1 124	0,03800	0,03800	1,65	05760	192 911	3 108	0,03200	0,03200	1,42
	P		120 911	577	0,03000	0,03000	22,09		251 902	1 341	0,03800	0,03800	1,39		192 911	3 471	0,03200	0,03200	1,27
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		249 707	478	0,03800	0,03800	4,57		104 367	527	0,03000	0,03000	28,57
	P		174 135	384	0,03000	0,03000	13,33		249 707	892	0,03800	0,03800	2,45		104 367	1 157	0,03000	0,03000	13,01
P	A	05761	-17 295	1 327	0,03000	0,03000	23,26	05762	262 135	1 830	0,04000	0,04000	1,31	05763	74 284	3 346	0,03000	0,03000	5,72
	P		-17 295	1 592	0,03000	0,03000	19,38		262 135	2 175	0,04000	0,04000	1,11		74 284	3 425	0,03000	0,03000	5,59
S	A		44 618	170	0,03000	0,03000	NS		213 155	150	0,03200	0,03200	9,42		50 466	365	0,03000	0,03000	60,79
	P		44 618	927	0,03000	0,03000	24,74		213 155	834	0,03200	0,03200	1,69		50 466	795	0,03000	0,03000	27,91
P	A	05764	-8 899	5 671	0,03000	0,03000	5,25	07167	295 978	25 995	0,07200	0,07200	1,08	07239	481 018	1 661	0,07100	0,07100	1,16
	P		-8 899	5 697	0,03000	0,03000	5,23		295 978	28 056	0,07210	0,07210	1,00		481 018	1 992	0,07200	0,07200	1,57
S	A		11 971	411	0,03000	0,03000	65,98		45 440	8 242	0,03000	0,03000	2,77		485 415	713	0,07200	0,07200	3,23
	P		11 971	1 174	0,03000	0,03000	23,10		45 440	10 250	0,03000	0,03000	2,23		485 415	1 010	0,07200	0,07200	2,28
P	A	07240	214 632	358	0,03200	0,03200	3,33	07241	748 344	2 043	0,11010	0,11010	1,28	07242	452 491	2 432	0,06800	0,06800	1,26
	P		214 632	794	0,03200	0,03200	1,50		748 344	2 454	0,11000	0,11000	1,03		452 491	2 746	0,06800	0,06800	1,11
S	A		377 060	870	0,06400	0,06400	11,46		594 573	651	0,09100	0,09100	23,97		0	0	0,04200	0,04200	-
	P		435 366	609	0,06400	0,06400	2,42		615 916	831	0,09000	0,09000	1,61		283 613	705	0,04200	0,04200	1,82
P	A	07243	393 699	1 917	0,06000	0,06000	1,84	07244	108 155	1 629	0,03000	0,03000	8,92	07245	395 328	207	0,05800	0,05800	5,89
	P		393 699	2 330	0,06000	0,06000	1,51		108 155	1 477	0,03000	0,03000	9,84		395 328	551	0,05800	0,05800	2,21
S	A		150 865	383	0,03000	0,03000	22,17		249 464	1 198	0,03800	0,03800	1,85		386 304	379	0,05800	0,05800	3,11
	P		150 865	436	0,03000	0,03000	19,48		249 464	636	0,03800	0,03800	3,49		386 304	327	0,05600	0,05600	1,28
P	A	07246	326 579	949	0,04800	0,04800	1,16	07266	153 398	722	0,03000	0,03000	11,26	07269	222 565	1 841	0,03400	0,03400	1,13
	P		326 579	507	0,04800	0,04800	2,16		153 398	730	0,03000	0,03000	11,13		220 130	2 187	0,03400	0,03400	1,12
S	A		114 632	673	0,03000	0,03000	20,25		39 098	363	0,03000	0,03000	65,13		41 441	725	0,03000	0,03000	32,20
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		39 098	48	0,03000	0,03000	NS		41 441	381	0,03000	0,03000	61,27
Piano Quinto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00523	13 496	15 878	0,03000	0,03000	1,70	00526	14 316	5 637	0,03000	0,03000	4,76	01609	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 496	15 935	0,03000	0,03000	1,69		14 316	4 979	0,03000	0,03000	5,39		73 884	2 861	0,03000	0,03000	6,71
S	A		35 250	6 918	0,03000	0,03000	3,49		35 579	3 386	0,03000	0,03000	7,12		-2 050	524	0,03000	0,03000	55,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		35 250	5 195	0,03000	0,03000	4,65		35 579	1 273	0,03000	0,03000	18,93		8 597	4 565	0,03000	0,03000	6,03
P	A	01610	211 986	11 360	0,04400	0,04400	1,19	01611	296 492	23 308	0,06800	0,06800	1,05	01612	234 180	2 669	0,03800	0,03800	1,92
	P		211 986	14 045	0,04610	0,04610	1,12		296 492	21 630	0,06600	0,06600	1,05		234 180	1 775	0,03600	0,03600	1,31
S	A		37 880	2 061	0,03000	0,03000	11,55		123 267	6 823	0,03000	0,03000	1,82		44 614	2 389	0,03000	0,03000	9,60
	P		37 880	5 167	0,03000	0,03000	4,61		123 267	5 759	0,03000	0,03000	2,16		44 614	2 093	0,03000	0,03000	10,96
P	A	01613	108 087	4 441	0,03000	0,03000	3,27	01614	237 929	19 390	0,05700	0,05700	1,16	01731	219 081	4 268	0,03610	0,03610	1,11
	P		108 087	3 893	0,03000	0,03000	3,73		237 929	17 375	0,05200	0,05200	1,02		219 081	3 575	0,03600	0,03600	1,30
S	A		6 379	1 072	0,03000	0,03000	25,96		127 468	1 645	0,03000	0,03000	7,19		32 397	3 599	0,03000	0,03000	6,81
	P		6 379	1 141	0,03000	0,03000	24,39		0	0	0,03000	0,03000	-		32 397	1 788	0,03000	0,03000	13,70
P	A	01732	130 050	1 564	0,03000	0,03000	7,33	01733	83 427	1 421	0,03000	0,03000	12,62	01734	185 420	7 014	0,03400	0,03400	1,07
	P		130 050	1 637	0,03000	0,03000	7,00		83 427	1 457	0,03000	0,03000	12,31		185 420	6 420	0,03400	0,03400	1,17
S	A		32 535	1 456	0,03000	0,03000	16,82		16 543	598	0,03000	0,03000	44,37		256 717	2 111	0,04000	0,04000	1,52
	P		32 535	1 511	0,03000	0,03000	16,20		16 543	747	0,03000	0,03000	35,52		256 717	2 536	0,04000	0,04000	1,26
P	A	01735	92 740	10 688	0,03000	0,03000	1,56	01736	-49 477	13 615	0,03000	0,03000	2,57	03358	262 380	4 368	0,04410	0,04410	1,59
	P		92 740	10 894	0,03000	0,03000	1,53		-49 477	14 292	0,03000	0,03000	2,45		262 380	4 373	0,04200	0,04200	1,04
S	A		407 169	5 502	0,06600	0,06600	1,39		66 391	9 515	0,03000	0,03000	2,12		198 901	905	0,03000	0,03000	1,62
	P		407 169	6 542	0,06600	0,06600	1,17		66 391	10 963	0,03000	0,03000	1,84		198 901	816	0,03000	0,03000	1,79
P	A	03359	37 935	1 509	0,03000	0,03000	15,77	03360	81 371	2 115	0,03000	0,03000	8,61	03361	199 532	366	0,03000	0,03000	3,74
	P		37 935	1 593	0,03000	0,03000	14,94		81 371	2 082	0,03000	0,03000	8,75		199 532	325	0,03000	0,03000	4,21
S	A		6 290	159	0,03000	0,03000	NS		26 076	1 102	0,03000	0,03000	22,97		17 747	562	0,03000	0,03000	46,93
	P		6 290	124	0,03000	0,03000	NS		26 076	1 169	0,03000	0,03000	21,65		17 747	717	0,03000	0,03000	36,79
P	A	03362	203 875	2 396	0,03210	0,03210	1,21	03363	333 570	4 133	0,05400	0,05400	1,59	03364	666 002	22 842	0,12200	0,12200	1,11
	P		203 875	2 001	0,03200	0,03200	1,39		333 570	4 306	0,05200	0,05200	1,01		666 002	21 745	0,12000	0,12000	1,08
S	A		31 008	2 445	0,03000	0,03000	10,09		177 573	720	0,03000	0,03000	6,41		317 006	1 476	0,04800	0,04800	1,71
	P		31 008	2 233	0,03000	0,03000	11,05		177 573	829	0,03000	0,03000	5,57		317 006	1 700	0,04800	0,04800	1,48
P	A	03365	242 809	16 316	0,05400	0,05400	1,17	03366	174 943	6 664	0,03300	0,03300	1,21	03367	212 799	1 129	0,03200	0,03200	1,30
	P		242 809	14 746	0,05000	0,05000	1,04		174 943	5 849	0,03200	0,03200	1,20		212 799	430	0,03200	0,03200	3,41
S	A		91 640	2 329	0,03000	0,03000	7,22		18 500	876	0,03000	0,03000	30,00		5 555	1 401	0,03000	0,03000	19,94
	P		91 640	1 960	0,03000	0,03000	8,58		18 500	1 099	0,03000	0,03000	23,91		5 555	1 272	0,03000	0,03000	21,96
P	A	03368	559 878	2 895	0,08400	0,08400	1,26	03369	691 951	14 243	0,11600	0,11600	1,16	03370	342 781	8 463	0,05800	0,05800	1,05
	P		559 878	1 851	0,08400	0,08400	1,97		691 951	13 284	0,11400	0,11400	1,10		342 781	8 544	0,05800	0,05800	1,04
S	A		22 904	747	0,03000	0,03000	34,43		270 373	1 455	0,04100	0,04100	1,66		283 219	2 522	0,04400	0,04400	1,35
	P		22 904	881	0,03000	0,03000	29,19		270 373	1 245	0,04000	0,04000	1,01		283 219	3 038	0,04400	0,04400	1,12
P	A	03371	77 876	1 410	0,03000	0,03000	13,25	03372	21 927	244	0,03000	0,03000	NS	03373	19 013	199	0,03000	0,03000	NS
	P		77 876	1 367	0,03000	0,03000	13,66		21 927	188	0,03000	0,03000	NS		19 013	243	0,03000	0,03000	NS
S	A		56 555	1 253	0,03000	0,03000	17,08		145 979	1 360	0,03000	0,03000	6,76		292 532	1 681	0,04400	0,04400	1,20
	P		56 555	1 120	0,03000	0,03000	19,11		145 979	703	0,03000	0,03000	13,08		292 532	764	0,04400	0,04400	2,65
P	A	03374	63 372	127	0,03000	0,03000	NS	03375	90 035	1 301	0,03000	0,03000	13,09	03376	330 117	4 500	0,05400	0,05400	1,57
	P		63 372	101	0,03000	0,03000	NS		90 035	1 302	0,03000	0,03000	13,08		330 117	4 408	0,05200	0,05200	1,08
S	A		457 584	1 758	0,06800	0,06800	1,31		461 749	1 755	0,07000	0,07000	3,07		765 259	922	0,11200	0,11200	2,25
	P		457 584	964	0,06800	0,06800	2,39		461 749	1 242	0,06800	0,06800	1,29		765 259	940	0,11200	0,11200	2,20
P	A	04075	950	4 671	0,03000	0,03000	6,11	04076	15 383	3 972	0,03000	0,03000	6,72	04077	23 979	5 354	0,03000	0,03000	4,78
	P		950	1 507	0,03000	0,03000	18,93		15 383	86	0,03000	0,03000	NS		23 979	2 362	0,03000	0,03000	10,83
S	A		26 411	530	0,03000	0,03000	47,68		-108	926	0,03000	0,03000	30,95		-2 406	1 255	0,03000	0,03000	23,07
	P		26 411	22	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		-2 406	498	0,03000	0,03000	58,15
P	A	04078	23 952	4 052	0,03000	0,03000	6,31	05882	-19 024	2 772	0,03000	0,03000	11,21	05883	-5 944	2 033	0,03000	0,03000	14,47
	P		23 952	1 116	0,03000	0,03000	22,92		-19 024	3 241	0,03000	0,03000	9,59		-5 944	1 391	0,03000	0,03000	21,14
S	A		2 910	835	0,03000	0,03000	33,86		12 780	723	0,03000	0,03000	37,36		50 956	920	0,03000	0,03000	24,05
	P		2 910	641	0,03000	0,03000	44,11		12 780	1 564	0,03000	0,03000	17,27		50 956	1 098	0,03000	0,03000	20,15
P	A	05884	63 758	5 036	0,03000	0,03000	4,07	05885	1 938	2 872	0,03000	0,03000	9,89	05886	57 303	3 430	0,03000	0,03000	6,21
	P		60 960	3 824	0,03000	0,03000	5,45		1 938	2 469	0,03000	0,03000	11,50		57 303	3 471	0,03000	0,03000	6,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		87 493	719	0,03000	0,03000	24,17		158 721	750	0,03000	0,03000	9,81		17 023	782	0,03000	0,03000	33,85
	P		87 493	61	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		17 023	329	0,03000	0,03000	80,46
P	A	07167	261 582	26 271	0,06700	0,06700	1,07	07168	262 745	35 036	0,07600	0,07600	1,02	07200	-24 478	8 852	0,03000	0,03000	3,59
	P		261 582	27 073	0,06600	0,06600	1,00		262 745	34 022	0,07600	0,07600	1,05		-24 478	9 308	0,03000	0,03000	3,41
S	A		51 952	7 092	0,03000	0,03000	3,10		114 970	10 395	0,03000	0,03000	1,31		37 408	1 726	0,03000	0,03000	13,82
	P		51 952	3 450	0,03000	0,03000	6,38		114 970	6 471	0,03000	0,03000	2,10		37 408	1 906	0,03000	0,03000	12,52
P	A	07201	85 482	5 431	0,03000	0,03000	3,25	07227	447 391	6 596	0,07400	0,07400	1,55	07228	462 032	9 791	0,07800	0,07800	1,18
	P		85 482	5 989	0,03000	0,03000	2,95		484 109	2 385	0,07200	0,07200	1,08		462 032	18 036	0,08600	0,08600	1,07
S	A		6 822	1 194	0,03000	0,03000	23,26		958 600	1 280	0,14000	0,14000	1,54		193 849	1 365	0,03000	0,03000	1,38
	P		6 822	1 090	0,03000	0,03000	25,48		958 600	1 956	0,14200	0,14200	3,05		193 849	4 215	0,03400	0,03400	1,72
P	A	07229	1 174 563	22 318	0,19600	0,19600	1,15	07230	744 884	20 553	0,13000	0,13000	1,09						
	P		1 174 563	29 811	0,20100	0,20100	1,02		744 884	19 610	0,12800	0,12800	1,05						
S	A		339 698	3 948	0,05400	0,05400	1,30		616 437	3 115	0,09200	0,09200	1,13						
	P		339 698	6 620	0,05700	0,05700	1,29		616 437	4 019	0,09300	0,09300	1,12						
Piano Quinto						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00487	136 138	5 438	0,03000	0,03000	1,95	00488	66 723	8 541	0,03000	0,03000	2,35	00489	153 168	35 640	0,06200	0,06200	1,04
	P		136 138	5 774	0,03000	0,03000	1,84		66 723	8 483	0,03000	0,03000	2,37		153 168	50 286	0,07800	0,07800	1,02
S	A		90 611	2 957	0,03000	0,03000	5,73		51 605	2 952	0,03000	0,03000	7,47		61 248	9 595	0,03000	0,03000	2,17
	P		90 611	2 166	0,03000	0,03000	7,83		51 605	5 734	0,03000	0,03000	3,84		29 429	8 337	0,03000	0,03000	2,98
P	A	00490	38 318	1 689	0,03000	0,03000	14,06	01775	12 766	18 465	0,03000	0,03000	1,46	01776	-19 720	5 205	0,03000	0,03000	5,99
	P		38 318	1 313	0,03000	0,03000	18,08		12 766	22 835	0,03000	0,03000	1,18		-19 720	5 384	0,03000	0,03000	5,79
S	A		9 813	12 211	0,03000	0,03000	2,24		23 121	2 925	0,03000	0,03000	8,78		6 261	1 016	0,03000	0,03000	27,41
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		23 121	1 979	0,03000	0,03000	12,98		6 261	34	0,03000	0,03000	NS
P	A	01777	86 367	5 925	0,03000	0,03000	2,96	01778	264 171	17 567	0,05800	0,05800	1,14	01779	421 385	35 989	0,10000	0,10000	1,02
	P		86 367	2 588	0,03000	0,03000	6,77		264 171	10 837	0,05000	0,05000	1,12		421 385	24 643	0,08800	0,08800	1,06
S	A		831	2 347	0,03000	0,03000	12,16		15 171	3 117	0,03000	0,03000	8,57		164 254	18 197	0,04400	0,04400	1,11
	P		831	444	0,03000	0,03000	64,28		15 171	728	0,03000	0,03000	36,69		164 254	8 790	0,03200	0,03200	1,03
P	A	01780	226 899	9 665	0,04400	0,04400	1,21	01781	82 432	1 321	0,03000	0,03000	13,68	01782	21 488	2 207	0,03000	0,03000	11,73
	P		226 899	4 917	0,03800	0,03800	1,14		82 432	1 874	0,03000	0,03000	9,64		21 488	1 603	0,03000	0,03000	16,16
S	A		503 259	20 911	0,09600	0,09600	1,12		-28 118	1 015	0,03000	0,03000	31,77		57 547	1 246	0,03000	0,03000	17,08
	P		503 259	7 654	0,08000	0,08000	1,07		0	0	0,03000	0,03000	-		20 320	33	0,03000	0,03000	NS
P	A	01783	32 172	4 059	0,03000	0,03000	6,04	01784	42 886	4 391	0,03000	0,03000	5,27	01785	23 044	917	0,03000	0,03000	28,03
	P		32 172	585	0,03000	0,03000	41,93		42 886	2 878	0,03000	0,03000	8,05		23 044	2 367	0,03000	0,03000	10,86
S	A		27 074	782	0,03000	0,03000	32,20		38 031	504	0,03000	0,03000	47,18		253 869	4 296	0,04200	0,04200	1,25
	P		27 074	147	0,03000	0,03000	NS		38 031	1 477	0,03000	0,03000	16,10		253 869	11 606	0,05000	0,05000	1,19
P	A	01786	160 387	3 593	0,03000	0,03000	1,98	01787	131 841	839	0,03000	0,03000	13,36	01788	19 279	1 763	0,03000	0,03000	14,85
	P		160 387	4 828	0,03000	0,03000	1,47		131 841	1 259	0,03000	0,03000	8,90		19 279	1 762	0,03000	0,03000	14,86
S	A		82 598	8 556	0,03000	0,03000	2,11		11 644	701	0,03000	0,03000	38,74		13 487	1 452	0,03000	0,03000	18,54
	P		82 598	14 383	0,03000	0,03000	1,25		11 644	1 576	0,03000	0,03000	17,23		13 487	1 544	0,03000	0,03000	17,44
P	A	01789	-18 934	376	0,03000	0,03000	82,63	01790	19 047	584	0,03000	0,03000	44,88	03294	611 090	2 098	0,09200	0,09200	2,05
	P		-18 934	417	0,03000	0,03000	74,51		19 047	447	0,03000	0,03000	58,64		611 090	2 993	0,09200	0,09200	1,43
S	A		36 810	50	0,03000	0,03000	NS		85 140	630	0,03000	0,03000	28,09		393 991	833	0,05800	0,05800	1,68
	P		36 810	131	0,03000	0,03000	NS		85 140	392	0,03000	0,03000	45,15		393 991	1 438	0,05810	0,05810	1,05
P	A	03295	475 791	1 048	0,07000	0,07000	1,41	03296	136 625	263	0,03000	0,03000	40,03	03297	33 557	2 812	0,03000	0,03000	8,66
	P		475 791	2 132	0,07200	0,07200	2,14		136 625	315	0,03000	0,03000	33,42		33 557	2 888	0,03000	0,03000	8,43
S	A		11 103	1 273	0,03000	0,03000	21,39		12 357	626	0,03000	0,03000	43,24		22 478	725	0,03000	0,03000	35,55
	P		11 103	732	0,03000	0,03000	37,20		12 357	901	0,03000	0,03000	30,04		22 478	646	0,03000	0,03000	39,89
P	A	03298	404	2 146	0,03000	0,03000	13,33	03299	142 436	2 457	0,03000	0,03000	3,95	03300	445 564	731	0,06610	0,06610	3,02
	P		404	2 176	0,03000	0,03000	13,14		142 436	2 486	0,03000	0,03000	3,90		445 564	557	0,06600	0,06600	3,46

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		48 950	361	0,03000	0,03000	62,00		17 307	1 042	0,03000	0,03000	25,37		30 569	449	0,03000	0,03000	55,09
	P		48 950	417	0,03000	0,03000	53,67		17 307	999	0,03000	0,03000	26,46		30 569	434	0,03000	0,03000	56,99
P	A	03301	498 662	817	0,08600	0,08600	NS	03302	290 082	20 374	0,06400	0,06400	1,06	03303	19 416	19 489	0,03000	0,03000	1,34
	P		572 746	1 557	0,08400	0,08400	1,14		290 082	27 417	0,07200	0,07200	1,06		50 742	20 407	0,03000	0,03000	1,09
S	A		382 802	455	0,06410	0,06410	22,35		269 178	2 285	0,04200	0,04200	1,50		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		429 229	1 102	0,06400	0,06400	2,13		269 178	1 527	0,04200	0,04200	2,24		-2 878	410	0,03000	0,03000	70,77
P	A	03304	4 465	8 211	0,03000	0,03000	3,42	03305	30 495	3 290	0,03000	0,03000	7,52	03306	41 638	6 513	0,03000	0,03000	3,58
	P		4 465	10 072	0,03000	0,03000	2,79		30 495	2 770	0,03000	0,03000	8,93		-5 642	3 318	0,03000	0,03000	8,85
S	A		56 700	2 483	0,03000	0,03000	8,61		30 948	1 531	0,03000	0,03000	16,12		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		39 672	1 504	0,03000	0,03000	15,67		30 948	1 410	0,03000	0,03000	17,51		19 010	512	0,03000	0,03000	51,20
P	A	03307	152 078	9 821	0,03300	0,03300	1,15	03308	311 794	21 494	0,06800	0,06800	1,06	03309	565 551	30 046	0,11400	0,11400	1,03
	P		152 078	5 857	0,03000	0,03000	1,37		311 794	12 265	0,05800	0,05800	1,09		565 551	20 294	0,10200	0,10200	1,00
S	A		15 356	1 354	0,03000	0,03000	19,71		29 076	1 449	0,03000	0,03000	17,20		317 937	4 875	0,05200	0,05200	1,41
	P		15 356	128	0,03000	0,03000	NS		57 747	2 883	0,03000	0,03000	7,37		317 937	2 586	0,04800	0,04800	1,03
P	A	03310	533 672	7 861	0,08600	0,08600	1,22	03311	103 145	4 007	0,03000	0,03000	3,80	03312	68 443	1 595	0,03000	0,03000	12,47
	P		533 672	4 256	0,08200	0,08200	1,24		103 145	2 323	0,03000	0,03000	6,55		35 021	876	0,03000	0,03000	27,59
S	A		1 096 306	14 827	0,17400	0,17400	1,10		640 048	6 859	0,10000	0,10000	1,21		340 232	2 680	0,05200	0,05200	1,20
	P		1 096 306	4 202	0,16200	0,16200	1,12		640 048	1 461	0,09400	0,09400	1,26		340 232	534	0,05000	0,05000	1,55
P	A	03313	9 317	451	0,03000	0,03000	60,88	03314	240 697	1 661	0,03700	0,03700	1,43	05790	159 788	3 916	0,03000	0,03000	1,84
	P		9 317	1 054	0,03000	0,03000	26,05		240 697	2 881	0,03800	0,03800	1,23		159 788	3 019	0,03000	0,03000	2,39
S	A		284 643	1 207	0,04400	0,04400	6,41		320 364	3 185	0,05000	0,05000	1,24		272 890	8 905	0,05000	0,05000	1,30
	P		284 643	1 194	0,04200	0,04200	1,05		320 364	6 544	0,05400	0,05400	1,27		272 890	1 228	0,04000	0,04000	1,06
P	A	05791	89 927	138	0,03000	0,03000	NS	05792	61 262	1 159	0,03000	0,03000	17,95	07251	456 377	2 108	0,06800	0,06800	1,18
	P		89 927	296	0,03000	0,03000	57,58		61 262	661	0,03000	0,03000	31,47		456 377	1 566	0,06800	0,06800	1,59
S	A		11 718	2 380	0,03000	0,03000	11,41		63 421	838	0,03000	0,03000	24,50		497 262	6 535	0,08000	0,08000	1,28
	P		42 274	4 701	0,03000	0,03000	4,94		63 421	1 209	0,03000	0,03000	16,98		497 262	13 762	0,08600	0,08600	1,05
P	A	07252	1 204 339	4 317	0,17800	0,17800	1,16	07253	598 891	34 619	0,12400	0,12400	1,02	07254	732 017	20 715	0,12800	0,12800	1,08
	P		1 204 339	8 580	0,18300	0,18300	1,18		598 891	62 508	0,15600	0,15600	1,02		732 017	14 126	0,12000	0,12000	1,06
S	A		298 484	1 116	0,04400	0,04400	1,07		306 739	11 870	0,05800	0,05800	1,19		1 496 306	32 026	0,25000	0,25000	1,03
	P		297 548	1 563	0,04500	0,04500	1,59		306 739	7 556	0,05200	0,05200	1,09		1 496 306	12 082	0,22800	0,22800	1,07
Piano Quinto						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00175	126 073	4 676	0,03000	0,03000	2,57	00176	142 604	11 438	0,03300	0,03300	1,10	00489	-16 675	41 885	0,04410	0,04410	1,03
	P		126 073	11 642	0,03000	0,03000	1,03		142 604	4 843	0,03000	0,03000	1,82		-16 675	52 467	0,05600	0,05600	1,02
S	A		38 949	2 273	0,03000	0,03000	10,41		32 217	5 656	0,03000	0,03000	4,34		138 973	18 062	0,04000	0,04000	1,10
	P		38 949	5 965	0,03000	0,03000	3,97		32 217	3 779	0,03000	0,03000	6,49		138 973	10 611	0,03000	0,03000	1,01
P	A	00490	75 834	2 766	0,03000	0,03000	6,85	01775	60 370	15 256	0,03000	0,03000	1,37	01776	129	5 194	0,03000	0,03000	5,51
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		60 370	20 867	0,03000	0,03000	1,00		129	6 203	0,03000	0,03000	4,62
S	A		122 607	14 603	0,03300	0,03300	1,05		95 381	8 423	0,03000	0,03000	1,93		25 597	4 058	0,03000	0,03000	6,25
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		95 381	5 254	0,03000	0,03000	3,10		10 599	716	0,03000	0,03000	38,12
P	A	01777	145 835	5 385	0,03000	0,03000	1,71	01778	266 322	17 654	0,05800	0,05800	1,11	01779	194 242	31 916	0,06400	0,06400	1,07
	P		145 835	2 202	0,03000	0,03000	4,18		266 322	11 166	0,05000	0,05000	1,08		194 242	20 642	0,05000	0,05000	1,04
S	A		-626	2 659	0,03000	0,03000	10,80		156 709	11 623	0,03600	0,03600	1,18		400 738	25 124	0,08600	0,08600	1,11
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		156 709	4 450	0,03000	0,03000	1,51		400 738	7 870	0,06600	0,06600	1,10
P	A	01780	76 553	8 217	0,03000	0,03000	2,29	01795	64 919	17 735	0,03000	0,03000	1,15	01796	78 496	9 960	0,03000	0,03000	1,87
	P		48 543	2 509	0,03000	0,03000	8,94		64 919	19 698	0,03000	0,03000	1,03		78 496	10 299	0,03000	0,03000	1,81

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		285 162	17 867	0,06000	0,06000	1,01		3 581	7 888	0,03000	0,03000	3,57		49 392	5 156	0,03000	0,03000	4,33
	P		0	0	0,04200	0,04200	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01797	67 677	6 897	0,03000	0,03000	2,90	01798	-29 510	5 509	0,03000	0,03000	5,89	01799	-9 346	2 949	0,03000	0,03000	10,12
	P		67 677	7 022	0,03000	0,03000	2,85		-29 510	5 025	0,03000	0,03000	6,45		-9 346	2 555	0,03000	0,03000	11,68
S	A		-2 963	4 750	0,03000	0,03000	6,11		-873	3 745	0,03000	0,03000	7,68		-104	2 707	0,03000	0,03000	10,59
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01800	-25 979	2 189	0,03000	0,03000	14,60	01801	-4 299	434	0,03000	0,03000	67,28	01802	8 237	1 470	0,03000	0,03000	18,77
	P		-25 979	1 980	0,03000	0,03000	16,15		-4 299	98	0,03000	0,03000	NS		8 237	1 027	0,03000	0,03000	26,87
S	A		1 904	1 914	0,03000	0,03000	14,84		-1 199	1 051	0,03000	0,03000	27,40		25 096	1 100	0,03000	0,03000	23,12
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		25 096	379	0,03000	0,03000	67,11
P	A	01803	100 902	3 748	0,03000	0,03000	4,14	01804	-27 038	209	0,03000	0,03000	NS	01805	-15 304	454	0,03000	0,03000	67,41
	P		100 902	2 911	0,03000	0,03000	5,34		-27 038	377	0,03000	0,03000	85,16		-15 304	586	0,03000	0,03000	52,23
S	A		80 159	1 370	0,03000	0,03000	13,41		7 722	1 019	0,03000	0,03000	27,14		4 962	678	0,03000	0,03000	41,32
	P		80 159	1 865	0,03000	0,03000	9,85		7 722	1 701	0,03000	0,03000	16,26		4 962	1 643	0,03000	0,03000	17,05
P	A	01806	421	352	0,03000	0,03000	81,24	01807	-11 927	126	0,03000	0,03000	NS	01808	100 051	2 934	0,03000	0,03000	5,33
	P		421	529	0,03000	0,03000	54,05		-11 927	425	0,03000	0,03000	71,00		100 051	3 842	0,03000	0,03000	4,07
S	A		9 551	839	0,03000	0,03000	32,69		-1 830	382	0,03000	0,03000	75,61		55 632	2 130	0,03000	0,03000	10,11
	P		9 551	1 793	0,03000	0,03000	15,30		-1 830	1 373	0,03000	0,03000	21,04		55 632	3 385	0,03000	0,03000	6,36
P	A	01809	8 866	2 102	0,03000	0,03000	13,09	01810	-12 268	1 656	0,03000	0,03000	18,25	01811	-12 189	2 089	0,03000	0,03000	14,46
	P		8 866	2 247	0,03000	0,03000	12,24		-12 268	1 208	0,03000	0,03000	25,01		-12 189	1 130	0,03000	0,03000	26,73
S	A		15 334	1 141	0,03000	0,03000	23,39		-2 755	1 100	0,03000	0,03000	26,36		-5 539	2 108	0,03000	0,03000	13,93
	P		15 334	1 473	0,03000	0,03000	18,12		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01812	5 147	2 408	0,03000	0,03000	11,62	01813	-12 053	2 480	0,03000	0,03000	12,17	01814	18 986	2 609	0,03000	0,03000	10,05
	P		5 147	1 041	0,03000	0,03000	26,89		-12 053	1 032	0,03000	0,03000	29,25		18 986	364	0,03000	0,03000	72,03
S	A		-3 266	3 391	0,03000	0,03000	8,57		-4 808	4 257	0,03000	0,03000	6,87		-6 663	5 482	0,03000	0,03000	5,38
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01815	2 885	4 392	0,03000	0,03000	6,44	01816	119 687	6 247	0,03000	0,03000	2,07	05807	15 656	4 877	0,03000	0,03000	5,46
	P		2 885	1 787	0,03000	0,03000	15,83		117 891	5 848	0,03000	0,03000	2,25		15 656	5 672	0,03000	0,03000	4,70
S	A		-10 701	7 641	0,03000	0,03000	3,93		-81	7 137	0,03000	0,03000	4,02		62 310	1 193	0,03000	0,03000	17,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-81	163	0,03000	0,03000	NS		62 310	1 232	0,03000	0,03000	16,78
P	A	05808	48 707	4 691	0,03000	0,03000	4,78	05809	54 703	3 433	0,03000	0,03000	6,30	05810	-16 665	22 330	0,03000	0,03000	1,38
	P		48 707	3 675	0,03000	0,03000	6,10		0	0	0,03000	0,03000	-		-16 665	28 378	0,03000	0,03000	1,08
S	A		47 255	557	0,03000	0,03000	40,57		163 860	8 796	0,03300	0,03300	1,08		66 609	8 195	0,03000	0,03000	2,46
	P		47 255	1 058	0,03000	0,03000	21,36		0	0	0,03000	0,03000	-		28 953	1 930	0,03000	0,03000	12,92
P	A	05811	44 127	10 058	0,03000	0,03000	2,29	05812	19 994	1 677	0,03000	0,03000	15,56	05813	66 357	14 410	0,03000	0,03000	1,40
	P		44 127	12 164	0,03000	0,03000	1,89		19 994	708	0,03000	0,03000	36,85		66 357	9 101	0,03000	0,03000	2,21
S	A		-6 491	5 978	0,03000	0,03000	4,93		-1 823	5 109	0,03000	0,03000	5,65		200 677	3 965	0,03400	0,03400	1,47
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05814	29 176	6 983	0,03000	0,03000	3,57	05815	47 963	2 903	0,03000	0,03000	7,75	05816	-10 409	6 088	0,03000	0,03000	4,92
	P		5 566	2 573	0,03000	0,03000	10,86		47 963	3 001	0,03000	0,03000	7,50		-10 409	4 042	0,03000	0,03000	7,42
S	A		194 191	4 836	0,03400	0,03400	1,36		-3 260	5 086	0,03000	0,03000	5,71		82 273	3 857	0,03000	0,03000	4,69
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05817	-16 025	8 309	0,03000	0,03000	3,69	05818	16 079	2 539	0,03000	0,03000	10,47	05819	-16 486	1 768	0,03000	0,03000	17,40
	P		-16 025	4 816	0,03000	0,03000	6,37		16 079	2 318	0,03000	0,03000	11,47		-16 486	975	0,03000	0,03000	31,55
S	A		126 984	4 013	0,03000	0,03000	2,96		27	3 490	0,03000	0,03000	8,21		-1 365	3 513	0,03000	0,03000	8,20
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05820	-22 410	5 104	0,03000	0,03000	6,17	05821	-7 035	2 950	0,03000	0,03000	10,02	05822	-14 414	674	0,03000	0,03000	45,24
	P		-22 410	3 245	0,03000	0,03000	9,71		-7 035	1 162	0,03000	0,03000	25,43		-14 414	374	0,03000	0,03000	81,53
S	A		66 961	2 672	0,03000	0,03000	7,51		-6 173	3 572	0,03000	0,03000	8,24		3 236	2 071	0,03000	0,03000	13,63
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05823	-34 217	2 446	0,03000	0,03000	13,50	05824	-20 418	2 709	0,03000	0,03000	11,54	05825	-17 583	452	0,03000	0,03000	68,36

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-34 217	1 625	0,03000	0,03000	20,32		-20 418	1 542	0,03000	0,03000	20,27		-17 583	459	0,03000	0,03000	67,31
S	A		-2 287	1 978	0,03000	0,03000	14,63		-7 389	1 932	0,03000	0,03000	15,32		6 195	651	0,03000	0,03000	42,79
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05826	-27 650	435	0,03000	0,03000	73,99	05827	-18 876	793	0,03000	0,03000	39,17	05828	-5 156	1 082	0,03000	0,03000	27,09
	P		-27 650	241	0,03000	0,03000	NS		-18 876	342	0,03000	0,03000	90,83		-5 156	427	0,03000	0,03000	68,64
S	A		364	527	0,03000	0,03000	54,27		7 077	571	0,03000	0,03000	48,59		5 470	923	0,03000	0,03000	30,28
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		5 470	309	0,03000	0,03000	90,45
Piano Quinto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00190	150 950	6 167	0,03000	0,03000	1,38	00197	130 031	5 974	0,03000	0,03000	1,92	00377	21 059	4 661	0,03000	0,03000	5,57
	P		150 950	4 187	0,03000	0,03000	2,03		130 031	8 019	0,03000	0,03000	1,43		21 059	4 462	0,03000	0,03000	5,82
S	A		33 812	1 411	0,03000	0,03000	17,24		12 617	2 801	0,03000	0,03000	9,65		55 028	1 669	0,03000	0,03000	12,94
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		12 617	2 858	0,03000	0,03000	9,46		55 028	2 925	0,03000	0,03000	7,39
P	A	00420	211 521	5 241	0,03800	0,03800	1,48	01501	132 824	1 606	0,03000	0,03000	6,89	01502	130 942	332	0,03000	0,03000	34,14
	P		238 452	3 076	0,03800	0,03800	1,25		132 824	1 200	0,03000	0,03000	9,22		130 942	298	0,03000	0,03000	38,03
S	A		147 264	1 615	0,03000	0,03000	5,58		41 665	1 736	0,03000	0,03000	13,43		3 075	615	0,03000	0,03000	45,94
	P		147 264	2 126	0,03000	0,03000	4,24		41 665	1 055	0,03000	0,03000	22,10		3 075	546	0,03000	0,03000	51,75
P	A	01503	137 234	398	0,03000	0,03000	26,23	01504	215 534	1 709	0,03300	0,03300	1,22	01505	54 836	1 007	0,03000	0,03000	21,48
	P		137 234	461	0,03000	0,03000	22,65		215 534	1 509	0,03400	0,03400	2,43		54 836	1 233	0,03000	0,03000	17,54
S	A		7 279	936	0,03000	0,03000	29,61		125 734	3 687	0,03000	0,03000	3,27		87 314	5 522	0,03000	0,03000	3,15
	P		7 279	942	0,03000	0,03000	29,42		122 681	3 555	0,03000	0,03000	3,52		87 314	6 252	0,03000	0,03000	2,78
P	A	01506	46 748	1 508	0,03000	0,03000	15,03	01507	51 778	684	0,03000	0,03000	32,19	01508	263 552	1 480	0,04000	0,04000	1,47
	P		46 748	1 893	0,03000	0,03000	11,97		51 778	655	0,03000	0,03000	33,62		263 552	2 249	0,04010	0,04010	1,02
S	A		18 586	3 963	0,03000	0,03000	6,63		120 299	452	0,03000	0,03000	28,39		648 441	1 780	0,09600	0,09600	1,62
	P		18 586	4 796	0,03000	0,03000	5,48		120 299	1 388	0,03000	0,03000	9,25		648 441	2 834	0,09600	0,09600	1,02
P	A	01509	137 415	1 164	0,03000	0,03000	8,95	01510	17 727	878	0,03000	0,03000	30,05	01511	-9 497	686	0,03000	0,03000	43,53
	P		137 415	1 156	0,03000	0,03000	9,01		17 727	946	0,03000	0,03000	27,89		-9 497	757	0,03000	0,03000	39,45
S	A		150 081	1 341	0,03000	0,03000	6,42		1 999	207	0,03000	0,03000	NS		32 021	406	0,03000	0,03000	60,47
	P		150 081	1 281	0,03000	0,03000	6,72		1 999	182	0,03000	0,03000	NS		32 021	415	0,03000	0,03000	59,16
P	A	01512	98 395	2 103	0,03000	0,03000	7,55	03135	210 099	4 279	0,03600	0,03600	1,39	03136	-27 736	683	0,03000	0,03000	47,14
	P		98 395	2 249	0,03000	0,03000	7,06		210 099	4 500	0,03600	0,03600	1,32		-27 736	878	0,03000	0,03000	36,67
S	A		25 746	1 815	0,03000	0,03000	13,97		272 733	709	0,04000	0,04000	1,17		6 461	425	0,03000	0,03000	65,46
	P		25 746	1 858	0,03000	0,03000	13,65		272 733	438	0,04000	0,04000	1,89		6 461	417	0,03000	0,03000	66,72
P	A	03137	5 943	452	0,03000	0,03000	61,70	03138	22 150	2 770	0,03000	0,03000	9,32	03139	14 213	5 604	0,03000	0,03000	4,79
	P		5 943	508	0,03000	0,03000	54,90		22 150	2 908	0,03000	0,03000	8,88		14 213	5 581	0,03000	0,03000	4,81
S	A		9 403	272	0,03000	0,03000	NS		44 183	1 077	0,03000	0,03000	21,35		86 424	1 767	0,03000	0,03000	9,92
	P		9 403	275	0,03000	0,03000	99,80		44 183	1 104	0,03000	0,03000	20,83		86 424	1 689	0,03000	0,03000	10,38
P	A	03140	87 976	3 634	0,03000	0,03000	4,76	03141	259 218	3 791	0,04200	0,04200	1,29	03142	150 342	1 830	0,03000	0,03000	4,68
	P		87 976	3 894	0,03000	0,03000	4,45		259 218	3 771	0,04200	0,04200	1,30		150 342	1 109	0,03000	0,03000	7,73
S	A		65 240	355	0,03000	0,03000	57,17		171 257	441	0,03000	0,03000	12,56		156 115	1 556	0,03000	0,03000	4,97
	P		65 240	323	0,03000	0,03000	62,83		171 257	489	0,03000	0,03000	11,33		156 115	1 474	0,03000	0,03000	5,25
P	A	03143	38 062	1 019	0,03000	0,03000	23,33	03144	106 826	654	0,03000	0,03000	22,50	03145	108 452	511	0,03000	0,03000	28,35
	P		202	423	0,03000	0,03000	67,67		106 826	796	0,03000	0,03000	18,48		108 452	397	0,03000	0,03000	36,49
S	A		38 979	263	0,03000	0,03000	89,96		9 493	824	0,03000	0,03000	33,29		8 778	164	0,03000	0,03000	NS
	P		38 979	405	0,03000	0,03000	58,42		9 493	675	0,03000	0,03000	40,64		8 778	149	0,03000	0,03000	NS
P	A	03146	214 114	932	0,03200	0,03200	1,36	03147	199 744	242	0,03000	0,03000	5,53	03148	609 618	3 059	0,09200	0,09200	1,47
	P		214 114	997	0,03200	0,03200	1,27		199 744	450	0,03000	0,03000	2,97		609 618	2 960	0,09200	0,09200	1,52
S	A		11 711	456	0,03000	0,03000	59,54		15 267	1 316	0,03000	0,03000	20,28		22 133	1 363	0,03000	0,03000	18,94
	P		11 711	466	0,03000	0,03000	58,26		15 267	1 260	0,03000	0,03000	21,19		22 133	1 295	0,03000	0,03000	19,93
P	A	03149	13 037	882	0,03000	0,03000	30,59	03150	13 912	355	0,03000	0,03000	75,69	03151	15 161	38	0,03000	0,03000	NS
	P		13 037	940	0,03000	0,03000	28,70		13 912	276	0,03000	0,03000	97,35		15 161	136	0,03000	0,03000	NS
S	A		467 346	2 838	0,07200	0,07200	1,75		165 860	1 726	0,03000	0,03000	3,66		88 444	774	0,03000	0,03000	22,28

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		467 346	3 166	0,07200	0,07200	1,57		165 860	2 328	0,03000	0,03000	2,72		88 444	1 339	0,03000	0,03000	12,88
P	A	03152	38 079	77	0,03000	0,03000	NS	03153	233 590	454	0,03410	0,03410	1,19	04081	3 048	717	0,03000	0,03000	39,41
	P		38 079	73	0,03000	0,03000	NS		233 590	601	0,03600	0,03600	6,80		3 048	851	0,03000	0,03000	33,21
S	A		0	0	0,05800	0,05800	-		119 579	171	0,07000	0,07000	NS		-6 071	37	0,03000	0,03000	NS
	P		393 371	562	0,05800	0,05800	2,69		482 114	544	0,07000	0,07000	1,33		-6 071	396	0,03000	0,03000	74,31
P	A	04082	2 953	82	0,03000	0,03000	NS	04083	16 632	371	0,03000	0,03000	71,48	05516	85 523	1 600	0,03000	0,03000	11,03
	P		2 953	216	0,03000	0,03000	NS		16 632	268	0,03000	0,03000	98,96		85 523	2 145	0,03000	0,03000	8,23
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		18 222	1 706	0,03000	0,03000	15,43
	P		-2 240	454	0,03000	0,03000	63,73		72 436	998	0,03000	0,03000	19,41		18 222	1 560	0,03000	0,03000	16,87
P	A	05517	-11 541	1 081	0,03000	0,03000	27,87	05518	12 840	263	0,03000	0,03000	NS	05519	99 296	466	0,03000	0,03000	33,81
	P		-11 541	1 013	0,03000	0,03000	29,74		12 840	281	0,03000	0,03000	96,10		99 296	774	0,03000	0,03000	20,36
S	A		43 235	267	0,03000	0,03000	86,57		0	0	0,03000	0,03000	-		35 233	1 917	0,03000	0,03000	12,59
	P		43 235	1 687	0,03000	0,03000	13,70		102 181	591	0,03000	0,03000	25,99		35 233	2 237	0,03000	0,03000	10,79
P	A	07188	44 916	1 567	0,03000	0,03000	14,61	07189	169 403	3 688	0,03000	0,03000	1,58	07215	243 668	1 530	0,03700	0,03700	1,31
	P		44 916	1 761	0,03000	0,03000	13,00		169 403	3 234	0,03000	0,03000	1,80		243 668	2 672	0,03800	0,03800	1,15
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		15 972	1 072	0,03000	0,03000	24,82		466 865	1 715	0,07200	0,07200	2,94
	P		72 544	1 825	0,03000	0,03000	10,61		15 972	313	0,03000	0,03000	85,00		468 118	3 669	0,07200	0,07200	1,32
P	A	07216	531 196	6 536	0,08400	0,08400	1,20	07217	397 772	12 303	0,07200	0,07200	1,21	07218	250 076	1 887	0,03900	0,03900	1,82
	P		531 196	6 346	0,08400	0,08400	1,23		397 772	13 537	0,07200	0,07200	1,10		250 076	2 161	0,03800	0,03800	1,02
S	A		120 866	1 754	0,03000	0,03000	7,27		117 842	2 318	0,03000	0,03000	5,68		217 352	3 489	0,03600	0,03600	1,41
	P		120 866	1 999	0,03000	0,03000	6,38		117 842	2 850	0,03000	0,03000	4,62		217 352	3 767	0,03600	0,03600	1,30
Piano Quinto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00377	11 717	3 935	0,03000	0,03000	6,90	00420	112 246	5 692	0,03000	0,03000	2,45	00519	235 182	20 737	0,05600	0,05600	1,05
	P		11 717	4 029	0,03000	0,03000	6,74		112 246	5 240	0,03000	0,03000	2,66		235 182	19 570	0,05400	0,05400	1,02
S	A		26 121	2 443	0,03000	0,03000	10,36		129 672	2 609	0,03000	0,03000	4,41		57 240	8 148	0,03000	0,03000	2,62
	P		26 121	1 571	0,03000	0,03000	16,11		129 672	2 091	0,03000	0,03000	5,51		57 240	7 916	0,03000	0,03000	2,69
P	A	00521	-14 493	13 829	0,03000	0,03000	2,21	00549	93 644	3 389	0,03000	0,03000	4,88	00550	88 900	1 358	0,03000	0,03000	12,65
	P		-14 493	12 476	0,03000	0,03000	2,44		93 644	3 387	0,03000	0,03000	4,88		88 900	1 229	0,03000	0,03000	13,98
S	A		26 822	5 050	0,03000	0,03000	4,99		41 591	547	0,03000	0,03000	42,64		41 552	307	0,03000	0,03000	75,99
	P		26 822	4 126	0,03000	0,03000	6,11		46 834	829	0,03000	0,03000	27,32		41 552	211	0,03000	0,03000	NS
P	A	00551	-2 901	1 676	0,03000	0,03000	17,31	00552	19 810	1 479	0,03000	0,03000	17,66	01507	1 072	637	0,03000	0,03000	44,76
	P		-2 901	1 513	0,03000	0,03000	19,18		19 810	1 093	0,03000	0,03000	23,89		1 072	513	0,03000	0,03000	55,58
S	A		24 425	267	0,03000	0,03000	95,59		24 964	184	0,03000	0,03000	NS		129 823	596	0,03000	0,03000	19,28
	P		24 425	371	0,03000	0,03000	68,79		24 964	330	0,03000	0,03000	77,13		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01508	27 490	1 507	0,03000	0,03000	16,68	01509	96 118	824	0,03000	0,03000	19,65	01510	32 289	1 617	0,03000	0,03000	15,16
	P		27 490	1 182	0,03000	0,03000	21,26		80 764	734	0,03000	0,03000	24,93		32 289	1 413	0,03000	0,03000	17,35
S	A		220 471	1 791	0,03400	0,03400	1,34		148 502	473	0,03000	0,03000	18,67		2 500	1 149	0,03000	0,03000	24,66
	P		220 471	949	0,03400	0,03400	2,52		53 019	39	0,03000	0,03000	NS		2 500	698	0,03000	0,03000	40,59
P	A	01511	45 265	526	0,03000	0,03000	43,45	01512	134 440	915	0,03000	0,03000	11,84	01743	177 927	3 178	0,03000	0,03000	1,44
	P		45 265	390	0,03000	0,03000	58,60		134 440	830	0,03000	0,03000	13,06		177 927	3 111	0,03000	0,03000	1,47
S	A		2 884	565	0,03000	0,03000	50,05		82 492	635	0,03000	0,03000	28,44		131 222	449	0,03000	0,03000	25,15
	P		2 884	211	0,03000	0,03000	NS		50 249	335	0,03000	0,03000	66,31		131 222	494	0,03000	0,03000	22,86
P	A	01744	112 539	1 923	0,03000	0,03000	7,24	01745	51 398	2 386	0,03000	0,03000	9,25	01746	8 695	8 060	0,03000	0,03000	3,42
	P		112 539	2 161	0,03000	0,03000	6,44		51 398	2 585	0,03000	0,03000	8,54		8 695	8 882	0,03000	0,03000	3,10
S	A		17 679	482	0,03000	0,03000	54,74		92 952	1 292	0,03000	0,03000	12,87		249 090	3 155	0,04000	0,04000	1,37
	P		17 679	747	0,03000	0,03000	35,32		92 952	1 559	0,03000	0,03000	10,67		249 090	3 664	0,04000	0,04000	1,18
P	A	01747	-42 491	13 148	0,03000	0,03000	2,59	01748	8 636	11 738	0,03000	0,03000	2,35	01841	78 912	1 359	0,03000	0,03000	13,64
	P		-42 491	13 716	0,03000	0,03000	2,48		8 636	12 213	0,03000	0,03000	2,26		78 912	1 328	0,03000	0,03000	13,96
S	A		354 173	5 366	0,05800	0,05800	1,35		283 139	4 002	0,04600	0,04600	1,36		52 742	723	0,03000	0,03000	30,28
	P		354 173	5 832	0,05800	0,05800	1,25		283 139	4 637	0,04600	0,04600	1,18		52 742	470	0,03000	0,03000	46,59
P	A	01842	73 294	1 493	0,03000	0,03000	12,90	01843	62 412	1 176	0,03000	0,03000	17,57	01844	85 173	1 081	0,03000	0,03000	16,37

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		73 294	1 460	0,03000	0,03000	13,19		62 412	1 084	0,03000	0,03000	19,06		85 173	949	0,03000	0,03000	18,65
S	A		35 618	422	0,03000	0,03000	57,08		37 988	397	0,03000	0,03000	59,91		29 020	330	0,03000	0,03000	75,56
	P		35 618	169	0,03000	0,03000	NS		37 988	182	0,03000	0,03000	NS		29 020	194	0,03000	0,03000	NS
P	A	01845	82 019	1 293	0,03000	0,03000	14,02	01846	97 958	1 394	0,03000	0,03000	11,44	01847	106 350	1 614	0,03000	0,03000	9,16
	P		82 019	1 143	0,03000	0,03000	15,86		97 958	1 228	0,03000	0,03000	12,98		106 350	1 491	0,03000	0,03000	9,91
S	A		46 716	391	0,03000	0,03000	57,97		41 287	336	0,03000	0,03000	69,53		41 059	277	0,03000	0,03000	84,45
	P		46 716	351	0,03000	0,03000	64,58		41 287	365	0,03000	0,03000	64,01		41 059	344	0,03000	0,03000	68,00
P	A	01848	89 568	1 529	0,03000	0,03000	11,18	01849	98 578	1 658	0,03000	0,03000	9,56	01850	103 168	1 854	0,03000	0,03000	8,21
	P		89 568	1 390	0,03000	0,03000	12,30		98 578	1 544	0,03000	0,03000	10,27		103 168	1 793	0,03000	0,03000	8,49
S	A		45 926	370	0,03000	0,03000	61,54		42 091	301	0,03000	0,03000	77,28		40 513	276	0,03000	0,03000	85,01
	P		45 926	479	0,03000	0,03000	47,53		42 091	443	0,03000	0,03000	52,51		40 513	453	0,03000	0,03000	51,79
P	A	01851	88 141	2 174	0,03000	0,03000	7,95	01852	93 137	2 877	0,03000	0,03000	5,77	01853	101 246	6 025	0,03000	0,03000	2,57
	P		88 141	2 106	0,03000	0,03000	8,21		93 137	2 833	0,03000	0,03000	5,86		101 246	5 948	0,03000	0,03000	2,60
S	A		47 190	539	0,03000	0,03000	41,94		43 895	325	0,03000	0,03000	70,86		67 098	2 014	0,03000	0,03000	9,96
	P		47 190	747	0,03000	0,03000	30,26		43 895	567	0,03000	0,03000	40,61		67 098	2 361	0,03000	0,03000	8,49
P	A	01854	125 639	11 216	0,03000	0,03000	1,08	01855	-40 140	4 675	0,03000	0,03000	7,23	01856	-28 101	2 428	0,03000	0,03000	13,28
	P		125 639	10 909	0,03000	0,03000	1,11		-40 140	4 440	0,03000	0,03000	7,61		-28 101	2 213	0,03000	0,03000	14,57
S	A		39 824	2 869	0,03000	0,03000	8,21		30 362	2 000	0,03000	0,03000	12,38		4 893	1 111	0,03000	0,03000	25,22
	P		39 824	3 381	0,03000	0,03000	6,97		30 362	1 893	0,03000	0,03000	13,08		4 893	1 074	0,03000	0,03000	26,09
P	A	01857	-5 179	535	0,03000	0,03000	54,79	01858	20 758	500	0,03000	0,03000	51,98	01859	18 510	1 043	0,03000	0,03000	25,20
	P		-5 179	337	0,03000	0,03000	86,98		11 902	258	0,03000	0,03000	NS		18 510	637	0,03000	0,03000	41,26
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		30 747	174	0,03000	0,03000	NS		7 571	382	0,03000	0,03000	72,46		26 865	403	0,03000	0,03000	62,56
P	A	01860	24 051	929	0,03000	0,03000	27,52	01861	33 995	923	0,03000	0,03000	26,32	01862	26 113	1 165	0,03000	0,03000	21,72
	P		21 768	626	0,03000	0,03000	41,31		33 995	591	0,03000	0,03000	41,11		26 113	660	0,03000	0,03000	38,34
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		26 292	504	0,03000	0,03000	50,17		-2 895	534	0,03000	0,03000	54,34		25 289	443	0,03000	0,03000	57,36
P	A	01863	28 843	1 070	0,03000	0,03000	23,32	01864	29 182	1 216	0,03000	0,03000	20,49	01865	19 527	1 387	0,03000	0,03000	18,85
	P		28 843	722	0,03000	0,03000	34,57		29 182	886	0,03000	0,03000	28,12		19 527	1 087	0,03000	0,03000	24,06
S	A		20 565	63	0,03000	0,03000	NS		19 028	118	0,03000	0,03000	NS		24 143	377	0,03000	0,03000	67,79
	P		20 565	546	0,03000	0,03000	47,65		19 028	407	0,03000	0,03000	64,41		24 143	382	0,03000	0,03000	66,91
P	A	01866	12 035	1 328	0,03000	0,03000	20,41	01867	2 863	1 698	0,03000	0,03000	16,66	01868	536	2 160	0,03000	0,03000	13,23
	P		12 035	1 090	0,03000	0,03000	24,87		2 863	1 501	0,03000	0,03000	18,84		536	1 987	0,03000	0,03000	14,38
S	A		35 022	433	0,03000	0,03000	55,81		28 650	529	0,03000	0,03000	47,22		34 962	1 011	0,03000	0,03000	23,91
	P		35 022	153	0,03000	0,03000	NS		28 650	111	0,03000	0,03000	NS		34 962	361	0,03000	0,03000	66,96
P	A	05843	177 659	7 353	0,03400	0,03400	1,18	05844	-9 565	2 645	0,03000	0,03000	11,29	05845	5 639	1 335	0,03000	0,03000	20,92
	P		177 659	7 043	0,03400	0,03400	1,23		-9 565	2 754	0,03000	0,03000	10,85		5 639	1 274	0,03000	0,03000	21,92
S	A		38 550	1 958	0,03000	0,03000	12,11		150 854	1 084	0,03000	0,03000	7,84		34 564	864	0,03000	0,03000	28,04
	P		38 550	2 155	0,03000	0,03000	11,00		150 854	1 125	0,03000	0,03000	7,55		34 564	103	0,03000	0,03000	NS
P	A	05846	23 680	2 405	0,03000	0,03000	10,65	05847	-44 383	670	0,03000	0,03000	51,22	05848	45 993	424	0,03000	0,03000	53,68
	P		23 680	2 312	0,03000	0,03000	11,08		-44 383	535	0,03000	0,03000	64,15		45 993	232	0,03000	0,03000	98,10
S	A		74 149	924	0,03000	0,03000	20,73		37 988	278	0,03000	0,03000	85,56		12 089	576	0,03000	0,03000	47,05
	P		74 149	631	0,03000	0,03000	30,35		0	0	0,03000	0,03000	-		12 089	250	0,03000	0,03000	NS
P	A	05849	28 734	638	0,03000	0,03000	39,14	05850	6 527	559	0,03000	0,03000	49,76	05851	70 432	1 020	0,03000	0,03000	19,24
	P		28 734	239	0,03000	0,03000	NS		6 527	394	0,03000	0,03000	70,59		70 432	848	0,03000	0,03000	23,15
S	A		128 990	587	0,03000	0,03000	19,78		94 138	529	0,03000	0,03000	31,13		25 586	460	0,03000	0,03000	55,16
	P		113 299	283	0,03000	0,03000	48,81		0	0	0,03000	0,03000	-		25 586	265	0,03000	0,03000	95,75
P	A	05852	45 196	1 007	0,03000	0,03000	22,70	05853	23 322	807	0,03000	0,03000	31,80	05854	85 073	783	0,03000	0,03000	22,62
	P		45 196	738	0,03000	0,03000	30,98		23 322	522	0,03000	0,03000	49,16		85 073	628	0,03000	0,03000	28,20
S	A		22 328	647	0,03000	0,03000	39,86		30 917	369	0,03000	0,03000	66,91		32 825	99	0,03000	0,03000	NS
	P		22 328	447	0,03000	0,03000	57,70		30 917	178	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05855	66 514	1 189	0,03000	0,03000	16,93	05856	44 979	1 211	0,03000	0,03000	18,90	05857	25 490	818	0,03000	0,03000	31,03
	P		66 514	958	0,03000	0,03000	21,01		44 979	904	0,03000	0,03000	25,32		25 490	473	0,03000	0,03000	53,67
S	A		24 006	442	0,03000	0,03000	57,86		23 570	424	0,03000	0,03000	60,45		25 638	92	0,03000	0,03000	NS
	P		24 006	388	0,03000	0,03000	65,92		23 570	427	0,03000	0,03000	60,03		25 638	169	0,03000	0,03000	NS
P	A	05858	80 495	928	0,03000	0,03000	19,75	05859	59 446	1 444	0,03000	0,03000	14,57	05860	39 215	1 163	0,03000	0,03000	20,32
	P		80 495	737	0,03000	0,03000	24,87		59 446	1 174	0,03000	0,03000	17,92		39 215	817	0,03000	0,03000	28,92
S	A		31 188	199	0,03000	0,03000	NS		23 729	337	0,03000	0,03000	76,00		22 360	139	0,03000	0,03000	NS
	P		31 188	225	0,03000	0,03000	NS		23 729	442	0,03000	0,03000	57,94		22 360	371	0,03000	0,03000	69,51
P	A	05861	92 405	804	0,03000	0,03000	20,78	05862	71 716	1 308	0,03000	0,03000	14,88	05863	53 152	1 588	0,03000	0,03000	13,76
	P		92 405	652	0,03000	0,03000	25,62		71 716	1 089	0,03000	0,03000	17,87		53 152	1 297	0,03000	0,03000	16,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		27 557	221	0,03000	0,03000	NS		21 884	185	0,03000	0,03000	NS
	P		1 798	72	0,03000	0,03000	NS		27 557	371	0,03000	0,03000	67,71		21 884	437	0,03000	0,03000	59,15
P	A	05864	33 154	751	0,03000	0,03000	32,50	05865	80 952	625	0,03000	0,03000	29,23	05866	60 381	1 663	0,03000	0,03000	12,58
	P		33 154	356	0,03000	0,03000	68,55		80 952	471	0,03000	0,03000	38,79		60 381	1 447	0,03000	0,03000	14,46
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		36 216	68	0,03000	0,03000	NS		30 499	107	0,03000	0,03000	NS
	P		23 890	338	0,03000	0,03000	75,71		36 216	233	0,03000	0,03000	NS		30 499	348	0,03000	0,03000	71,10
P	A	05867	40 661	1 544	0,03000	0,03000	15,18	05868	88 979	1 132	0,03000	0,03000	15,17	05869	65 513	1 275	0,03000	0,03000	15,89
	P		40 661	1 235	0,03000	0,03000	18,98		88 979	1 036	0,03000	0,03000	16,58		65 513	1 141	0,03000	0,03000	17,76
S	A		25 281	27	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		36 525	60	0,03000	0,03000	NS
	P		25 281	410	0,03000	0,03000	61,98		1 715	145	0,03000	0,03000	NS		36 525	280	0,03000	0,03000	85,62
P	A	05870	45 270	2 038	0,03000	0,03000	11,21	05871	24 175	1 319	0,03000	0,03000	19,37	05872	74 289	795	0,03000	0,03000	24,07
	P		45 270	1 856	0,03000	0,03000	12,31		24 175	1 018	0,03000	0,03000	25,10		74 289	718	0,03000	0,03000	26,65
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 242	223	0,03000	0,03000	NS		25 578	323	0,03000	0,03000	78,56		37 849	168	0,03000	0,03000	NS
P	A	05873	47 092	2 109	0,03000	0,03000	10,73	05874	23 365	2 279	0,03000	0,03000	11,26	05875	82 375	2 933	0,03000	0,03000	6,16
	P		47 092	2 043	0,03000	0,03000	11,07		23 365	2 153	0,03000	0,03000	11,92		82 375	2 849	0,03000	0,03000	6,34
S	A		45 376	158	0,03000	0,03000	NS		40 349	105	0,03000	0,03000	NS		36 978	54	0,03000	0,03000	NS
	P		45 376	371	0,03000	0,03000	61,56		40 349	341	0,03000	0,03000	68,87		42 189	353	0,03000	0,03000	65,86
P	A	05876	60 047	1 317	0,03000	0,03000	15,91	05877	13 448	3 596	0,03000	0,03000	7,49	05878	-3 525	1 938	0,03000	0,03000	15,02
	P		60 047	1 327	0,03000	0,03000	15,79		13 448	3 665	0,03000	0,03000	7,35		-3 525	1 842	0,03000	0,03000	15,80
S	A		45 171	220	0,03000	0,03000	NS		70 396	569	0,03000	0,03000	34,51		45 920	455	0,03000	0,03000	50,04
	P		45 171	433	0,03000	0,03000	52,81		70 396	708	0,03000	0,03000	27,73		45 920	568	0,03000	0,03000	40,09
P	A	05879	106 082	1 745	0,03000	0,03000	8,49	05880	25 053	3 609	0,03000	0,03000	7,05	05881	-69 103	5 693	0,03000	0,03000	6,58
	P		106 082	1 713	0,03000	0,03000	8,65		25 053	3 783	0,03000	0,03000	6,73		-69 103	5 898	0,03000	0,03000	6,35
S	A		20 185	353	0,03000	0,03000	73,84		86 180	872	0,03000	0,03000	20,13		232 860	742	0,03600	0,03600	3,53
	P		20 185	604	0,03000	0,03000	43,15		86 180	1 092	0,03000	0,03000	16,08		232 860	819	0,03600	0,03600	3,20
Piano Quinto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00519	210 660	22 004	0,05400	0,05400	1,05	00521	-71 097	15 517	0,03000	0,03000	2,43	01743	156 049	3 891	0,03000	0,03000	1,99
	P		173 117	25 836	0,05400	0,05400	1,08		-71 097	15 247	0,03000	0,03000	2,47		156 049	4 401	0,03000	0,03000	1,76
S	A		39 135	3 938	0,03000	0,03000	6,00		19 250	5 289	0,03000	0,03000	4,95		14 052	1 027	0,03000	0,03000	26,14
	P		39 135	7 282	0,03000	0,03000	3,25		19 250	6 181	0,03000	0,03000	4,24		14 052	2 333	0,03000	0,03000	11,51
P	A	01744	65 043	3 520	0,03000	0,03000	5,77	01745	30 046	1 877	0,03000	0,03000	13,21	01746	175 160	1 789	0,03000	0,03000	2,78
	P		65 043	3 711	0,03000	0,03000	5,48		30 046	2 026	0,03000	0,03000	12,24		175 160	2 366	0,03000	0,03000	2,10
S	A		6 464	1 305	0,03000	0,03000	21,32		2 210	334	0,03000	0,03000	84,93		255 846	2 352	0,04000	0,04000	1,42
	P		6 464	1 382	0,03000	0,03000	20,13		2 210	301	0,03000	0,03000	94,24		255 846	1 788	0,04000	0,04000	1,87
P	A	01747	12 769	14 966	0,03000	0,03000	1,81	01748	-16 957	12 183	0,03000	0,03000	2,53	01835	426 421	6 056	0,06800	0,06800	1,14
	P		12 769	15 142	0,03000	0,03000	1,78		-16 957	11 774	0,03000	0,03000	2,62		426 421	7 120	0,07010	0,07010	1,28
S	A		548 400	13 294	0,09400	0,09400	1,15		302 657	9 724	0,05400	0,05400	1,09		973 997	1 619	0,14400	0,14400	4,13
	P		548 400	11 798	0,09200	0,09200	1,13		302 657	8 168	0,05200	0,05200	1,07		973 997	2 190	0,14200	0,14200	1,01
P	A	01836	185 195	8 462	0,03600	0,03600	1,13	01837	270 037	9 127	0,05000	0,05000	1,24	01838	1 014 012	13 997	0,16200	0,16200	1,16

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		185 195	8 551	0,03600	0,03600	1,12		270 037	10 690	0,05000	0,05000	1,06		1 014 012	15 906	0,16200	0,16200	1,02
S	A		689 439	6 118	0,10600	0,10600	1,16		314 231	5 439	0,05200	0,05200	1,29		568 194	11 293	0,09600	0,09600	1,28
	P		689 439	6 016	0,10600	0,10600	1,17		314 231	6 240	0,05200	0,05200	1,12		568 194	12 569	0,09600	0,09600	1,15
P	A	01839	879 625	3 537	0,13200	0,13200	1,76	01840	383 237	3 658	0,06000	0,06000	1,38	03337	467 197	2 206	0,07000	0,07000	1,33
	P		879 625	1 968	0,13000	0,13000	1,66		383 237	4 027	0,06000	0,06000	1,26		467 197	2 646	0,07000	0,07000	1,11
S	A		852 258	18 271	0,14400	0,14400	1,17		153 065	8 794	0,03100	0,03100	1,04		2 686	1 452	0,03000	0,03000	19,49
	P		852 258	16 531	0,14000	0,14000	1,05		153 065	8 127	0,03000	0,03000	1,01		2 686	1 489	0,03000	0,03000	19,01
P	A	03338	-46 659	4 709	0,03000	0,03000	7,35	03339	25 826	1 917	0,03000	0,03000	13,22	03340	43 820	3 113	0,03000	0,03000	7,40
	P		-46 659	4 859	0,03000	0,03000	7,12		25 826	2 061	0,03000	0,03000	12,30		43 820	3 197	0,03000	0,03000	7,21
S	A		13 947	980	0,03000	0,03000	27,41		3 921	321	0,03000	0,03000	87,68		22 027	341	0,03000	0,03000	75,75
	P		13 947	938	0,03000	0,03000	28,64		3 921	330	0,03000	0,03000	85,29		22 027	382	0,03000	0,03000	67,62
P	A	03341	39 989	459	0,03000	0,03000	51,26	03342	102 955	4 747	0,03000	0,03000	3,21	03343	301 129	3 488	0,04800	0,04800	1,39
	P		39 989	604	0,03000	0,03000	38,96		102 955	5 567	0,03000	0,03000	2,74		301 129	3 568	0,04800	0,04800	1,36
S	A		16 058	954	0,03000	0,03000	27,88		11 242	627	0,03000	0,03000	43,40		240 921	862	0,03700	0,03700	4,54
	P		16 058	1 326	0,03000	0,03000	20,06		11 242	445	0,03000	0,03000	61,15		240 921	812	0,03600	0,03600	1,56
P	A	03344	866 044	11 052	0,13800	0,13800	1,23	03345	1 136 738	3 501	0,16800	0,16800	1,35	03346	-57 557	6 217	0,03000	0,03000	5,79
	P		866 044	13 324	0,13800	0,13800	1,02		1 136 738	2 911	0,16800	0,16800	1,63		-34 041	6 637	0,03000	0,03000	4,97
S	A		832 342	2 944	0,12400	0,12400	1,44		2 424 000	2 295	0,35200	0,35200	1,60		1 269 315	2 745	0,18600	0,18600	1,33
	P		832 342	4 721	0,12610	0,12610	1,46		2 424 000	2 400	0,35200	0,35200	1,53		1 269 315	2 991	0,18600	0,18600	1,22
P	A	03347	208 289	5 960	0,03700	0,03700	1,22	03348	459 613	12 296	0,08000	0,08000	1,14	03349	942 500	8 060	0,14600	0,14600	1,38
	P		208 289	5 501	0,03600	0,03600	1,13		459 613	13 999	0,08000	0,08000	1,00		942 500	6 806	0,14200	0,14200	1,02
S	A		1 144 778	8 461	0,17400	0,17400	1,14		564 932	1 042	0,08300	0,08300	1,61		431 917	2 469	0,06600	0,06600	1,64
	P		1 144 778	7 968	0,17400	0,17400	1,21		564 932	1 344	0,08400	0,08400	2,61		431 917	2 360	0,06600	0,06600	1,71
P	A	03350	752 527	15 462	0,12600	0,12600	1,14	03351	524 126	3 195	0,08000	0,08000	1,50	03352	73 170	721	0,03000	0,03000	26,74
	P		752 527	18 381	0,12810	0,12810	1,07		524 126	2 952	0,08000	0,08000	1,63		73 170	836	0,03000	0,03000	23,06
S	A		1 338 641	5 154	0,19800	0,19800	1,12		576 971	10 701	0,09600	0,09600	1,24		153 048	4 734	0,03000	0,03000	1,73
	P		1 338 641	5 993	0,20010	0,20010	1,34		576 971	10 709	0,09400	0,09400	1,05		153 048	5 285	0,03000	0,03000	1,55
P	A	03353	5 407	618	0,03000	0,03000	45,24	03354	75 151	995	0,03000	0,03000	19,12	03355	20 622	599	0,03000	0,03000	43,42
	P		5 407	547	0,03000	0,03000	51,11		75 151	981	0,03000	0,03000	19,39		20 622	692	0,03000	0,03000	37,59
S	A		274 303	3 810	0,04400	0,04400	1,24		503 205	70	0,07400	0,07400	24,70		347 814	399	0,05200	0,05200	5,21
	P		275 908	4 528	0,04410	0,04410	1,01		503 205	1 067	0,07400	0,07400	1,62		347 814	1 285	0,05200	0,05200	1,62
P	A	03356	195 926	129	0,03000	0,03000	14,78	03357	400 995	2 802	0,06200	0,06200	1,60	04071	148 118	5 486	0,03000	0,03000	1,62
	P		156 962	15	0,03000	0,03000	NS		400 995	2 987	0,06200	0,06200	1,51		148 118	7 898	0,03000	0,03000	1,13
S	A		931 568	2 298	0,13800	0,13800	1,84		1 034 723	4 037	0,15400	0,15400	1,34		43 594	2 837	0,03000	0,03000	8,13
	P		931 568	2 801	0,13800	0,13800	1,51		1 034 723	3 862	0,15400	0,15400	1,40		43 594	3 060	0,03000	0,03000	7,54
P	A	04072	29 845	2 730	0,03000	0,03000	9,09	04073	2 543	580	0,03000	0,03000	48,83	04074	-650	1 800	0,03000	0,03000	15,96
	P		29 845	7 229	0,03000	0,03000	3,43		2 543	3 866	0,03000	0,03000	7,33		-650	4 631	0,03000	0,03000	6,20
S	A		7 946	896	0,03000	0,03000	30,84		93 223	195	0,03000	0,03000	85,09		2 866	451	0,03000	0,03000	62,71
	P		7 946	1 096	0,03000	0,03000	25,21		93 223	950	0,03000	0,03000	17,47		2 866	1 121	0,03000	0,03000	25,23
P	A	05840	-31 608	918	0,03000	0,03000	35,61	05841	68 178	2 650	0,03000	0,03000	7,52	05842	27 491	557	0,03000	0,03000	45,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-31 608	1 518	0,03000	0,03000	21,53		68 178	4 302	0,03000	0,03000	4,63		27 491	979	0,03000	0,03000	25,67
S	A		147 067	2 421	0,03000	0,03000	3,73		277 152	366	0,04200	0,04200	6,12		98 803	1 766	0,03000	0,03000	8,96
	P		147 067	1 961	0,03000	0,03000	4,61		277 152	1 015	0,04200	0,04200	2,21		98 803	2 434	0,03000	0,03000	6,50
P	A	07169	937 513	22 691	0,16000	0,16000	1,08	07170	463 738	8 768	0,07600	0,07600	1,07	07196	162 727	5 364	0,03000	0,03000	1,26
	P		937 513	16 651	0,15200	0,15200	1,03		463 738	5 498	0,07200	0,07200	1,04		162 727	4 902	0,03000	0,03000	1,38
S	A		286 636	5 863	0,04800	0,04800	1,19		426 686	1 248	0,06400	0,06400	2,21		8 961	1 768	0,03000	0,03000	15,56
	P		286 636	4 302	0,04600	0,04600	1,15		426 686	1 422	0,06400	0,06400	1,94		8 961	1 363	0,03000	0,03000	20,18
P	A	07197	519 247	14 408	0,09000	0,09000	1,07	07223	348 648	4 208	0,05600	0,05600	1,44	07224	542 549	17 980	0,09800	0,09800	1,11
	P		519 247	12 461	0,08800	0,08800	1,08		348 648	4 821	0,05600	0,05600	1,25		542 549	9 180	0,08800	0,08800	1,11
S	A		362 841	2 370	0,05600	0,05600	1,67		973 140	6 950	0,14800	0,14800	1,20		226 741	3 981	0,03800	0,03800	1,57
	P		362 841	2 932	0,05600	0,05600	1,35		973 140	6 242	0,14600	0,14600	1,02		226 741	1 451	0,03400	0,03400	1,10
P	A	07225	1 070 663	13 281	0,16800	0,16800	1,04	07226	1 118 915	11 068	0,17400	0,17400	1,21						
	P		1 070 663	3 943	0,15800	0,15800	1,12		1 118 915	8 546	0,17000	0,17000	1,10						
S	A		57 500	3 735	0,03000	0,03000	5,70		551 846	4 649	0,08600	0,08600	1,66						
	P		57 500	2 609	0,03000	0,03000	8,16		551 846	2 483	0,08200	0,08200	1,14						
Piano Quinto						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00493	47 061	4 311	0,03000	0,03000	5,25	00494	35 260	4 859	0,03000	0,03000	4,97	01545	-21 455	821	0,03000	0,03000	38,24
	P		47 061	4 470	0,03000	0,03000	5,06		35 260	4 629	0,03000	0,03000	5,21		-21 455	690	0,03000	0,03000	45,50
S	A		13 110	921	0,03000	0,03000	29,28		6 569	2 466	0,03000	0,03000	11,28		196 113	3 147	0,03200	0,03200	1,25
	P		13 110	349	0,03000	0,03000	77,28		6 569	808	0,03000	0,03000	34,42		196 113	2 797	0,03200	0,03200	1,41
P	A	01546	7 593	1 279	0,03000	0,03000	21,64	01547	44 159	767	0,03000	0,03000	29,98	01548	93 695	1 559	0,03000	0,03000	10,60
	P		7 593	1 059	0,03000	0,03000	26,14		44 159	728	0,03000	0,03000	31,59		93 695	1 253	0,03000	0,03000	13,19
S	A		169 705	11 462	0,03800	0,03800	1,20		52 450	2 808	0,03000	0,03000	7,81		23 989	4 398	0,03000	0,03000	5,82
	P		169 705	11 694	0,03600	0,03600	1,01		52 450	2 831	0,03000	0,03000	7,75		23 989	4 043	0,03000	0,03000	6,33
P	A	01549	110 076	8 511	0,03000	0,03000	1,68	01550	6 406	1 759	0,03000	0,03000	15,82	01749	-3 495	3 310	0,03000	0,03000	8,79
	P		110 076	7 990	0,03000	0,03000	1,78		6 406	1 015	0,03000	0,03000	27,42		-3 495	2 656	0,03000	0,03000	10,95
S	A		28 638	13 211	0,03000	0,03000	1,89		271 820	7 495	0,04800	0,04800	1,23		32 311	975	0,03000	0,03000	25,14
	P		28 638	11 279	0,03000	0,03000	2,21		271 820	4 664	0,04400	0,04400	1,11		32 311	298	0,03000	0,03000	82,26
P	A	01750	20 675	5 632	0,03000	0,03000	4,62	01751	16 869	8 493	0,03000	0,03000	3,12	01752	85 980	13 776	0,03000	0,03000	1,28
	P		20 675	3 519	0,03000	0,03000	7,39		16 869	7 573	0,03000	0,03000	3,50		85 980	15 166	0,03000	0,03000	1,16
S	A		13 144	1 006	0,03000	0,03000	26,81		7 895	1 488	0,03000	0,03000	18,57		19 280	1 263	0,03000	0,03000	20,73
	P		13 144	824	0,03000	0,03000	32,73		7 895	2 314	0,03000	0,03000	11,94		19 280	5 160	0,03000	0,03000	5,07
P	A	01753	66 899	3 429	0,03000	0,03000	5,86	01754	129 897	1 149	0,03000	0,03000	9,99	01755	34 094	2 741	0,03000	0,03000	8,86
	P		66 899	4 031	0,03000	0,03000	4,98		129 897	2 296	0,03000	0,03000	5,00		34 094	2 914	0,03000	0,03000	8,33
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		340 718	570	0,05000	0,05000	1,36		36 530	515	0,03000	0,03000	46,55
	P		158 783	3 976	0,03000	0,03000	1,85		340 718	3 843	0,05400	0,05400	1,49		36 530	928	0,03000	0,03000	25,83
P	A	01756	189 823	4 186	0,03300	0,03300	1,38	01757	336 989	18 001	0,06900	0,06900	1,13	01758	66 017	12 879	0,03000	0,03000	1,57
	P		189 823	5 040	0,03400	0,03400	1,39		336 989	17 073	0,06600	0,06600	1,03		66 017	12 728	0,03000	0,03000	1,59
S	A		26 897	3 498	0,03000	0,03000	7,21		172 501	3 402	0,03000	0,03000	1,53		152 101	10 940	0,03300	0,03300	1,04
	P		26 897	4 615	0,03000	0,03000	5,46		172 501	5 883	0,03100	0,03100	1,08		152 101	13 964	0,03600	0,03600	1,01
P	A	01759	50 466	3 424	0,03000	0,03000	6,48	01760	42 172	836	0,03000	0,03000	27,81	01761	32 562	2 044	0,03000	0,03000	11,98
	P		50 466	7 480	0,03000	0,03000	2,97		42 172	2 265	0,03000	0,03000	10,26		32 562	4 202	0,03000	0,03000	5,83
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		36 508	102	0,03000	0,03000	NS
	P		21 550	4 549	0,03000	0,03000	5,69		8 621	2 060	0,03000	0,03000	13,37		36 508	1 148	0,03000	0,03000	20,88
P	A	01762	56 581	5 284	0,03000	0,03000	4,05	03274	613 860	3 024	0,09200	0,09200	1,28	03275	446 477	4 869	0,07000	0,07000	1,23
	P		56 581	5 759	0,03000	0,03000	3,72		613 860	2 662	0,09200	0,09200	1,46		446 477	4 364	0,07000	0,07000	1,37
S	A		21 227	960	0,03000	0,03000	27,01		439 250	2 411	0,06600	0,06600	1,23		42 076	1 928	0,03000	0,03000	12,07
	P		21 227	631	0,03000	0,03000	41,10		439 250	2 129	0,06600	0,06600	1,39		42 076	2 097	0,03000	0,03000	11,09
P	A	03276	-4 567	1 310	0,03000	0,03000	22,32	03277	87 871	2 770	0,03000	0,03000	6,26	03278	440 809	4 785	0,07000	0,07000	1,48

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-4 567	1 085	0,03000	0,03000	26,94		87 871	2 662	0,03000	0,03000	6,51		440 809	4 633	0,06800	0,06800	1,05
S	A		27 830	1 480	0,03000	0,03000	16,95		22 355	897	0,03000	0,03000	28,75		388 344	4 972	0,06200	0,06200	1,28
	P		27 830	1 378	0,03000	0,03000	18,20		22 355	937	0,03000	0,03000	27,52		388 344	4 949	0,06200	0,06200	1,28
P	A	03279	258 548	1 730	0,04100	0,04100	2,66	03280	43 429	217	0,03000	0,03000	NS	03281	72 655	629	0,03000	0,03000	30,75
	P		258 548	1 685	0,04000	0,04000	1,63		43 429	153	0,03000	0,03000	NS		72 655	336	0,03000	0,03000	57,57
S	A		227 277	4 596	0,03800	0,03800	1,19		124 413	2 046	0,03000	0,03000	5,99		476 031	145	0,07000	0,07000	8,93
	P		227 277	4 271	0,03800	0,03800	1,28		140 437	2 085	0,03000	0,03000	4,79		476 031	1 680	0,07010	0,07010	1,03
P	A	03282	35 485	756	0,03000	0,03000	31,89	03283	392 164	394	0,05800	0,05800	4,29	03284	267 481	900	0,04000	0,04000	1,79
	P		35 485	1 216	0,03000	0,03000	19,82		392 164	1 058	0,05800	0,05800	1,60		267 481	1 371	0,04000	0,04000	1,17
S	A		355 840	23	0,05200	0,05200	2,15		0	0	0,11800	0,11800	-		0	0	0,04800	0,04800	-
	P		355 840	2 582	0,05400	0,05400	1,12		828 521	3 243	0,12300	0,12300	1,36		332 529	413	0,05000	0,05000	2,73
P	A	03285	-8 044	3 295	0,03000	0,03000	9,01	03286	60 948	266	0,03000	0,03000	78,36	03287	319 398	3 878	0,05200	0,05200	1,61
	P		-8 044	3 833	0,03000	0,03000	7,74		60 948	876	0,03000	0,03000	23,79		319 398	5 063	0,05200	0,05200	1,24
S	A		15 599	554	0,03000	0,03000	48,11		19 738	39	0,03000	0,03000	NS		35 279	463	0,03000	0,03000	52,12
	P		15 599	163	0,03000	0,03000	NS		19 738	584	0,03000	0,03000	44,73		35 279	198	0,03000	0,03000	NS
P	A	03288	530 729	11 274	0,09100	0,09100	1,34	03289	374 974	5 021	0,06000	0,06000	1,25	03290	77 474	3 288	0,03000	0,03000	5,70
	P		530 729	11 644	0,08800	0,08800	1,03		374 974	5 176	0,06000	0,06000	1,21		77 474	3 319	0,03000	0,03000	5,64
S	A		205 879	2 929	0,03400	0,03400	1,55		480 430	231	0,08000	0,08000	6,63		0	0	0,03800	0,03800	-
	P		205 879	3 287	0,03400	0,03400	1,38		551 873	3 939	0,08400	0,08400	1,26		274 741	1 237	0,04210	0,04210	1,06
P	A	03291	43 571	802	0,03000	0,03000	28,77	03292	18 479	505	0,03000	0,03000	52,05	03293	213 607	1 684	0,03400	0,03400	2,02
	P		43 571	1 098	0,03000	0,03000	21,01		18 479	258	0,03000	0,03000	NS		213 607	1 607	0,03400	0,03400	2,12
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		140 664	642	0,03000	0,03000	15,50		183 789	4 002	0,03100	0,03100	1,18
	P		150 992	1 676	0,03000	0,03000	5,06		140 664	1 885	0,03000	0,03000	5,28		183 789	3 739	0,03000	0,03000	1,01
P	A	05778	90 013	5 761	0,03000	0,03000	2,96	05779	118 833	2 469	0,03000	0,03000	5,28	05780	78 047	1 572	0,03000	0,03000	11,87
	P		90 013	6 909	0,03000	0,03000	2,47		118 833	3 551	0,03000	0,03000	3,67		78 047	1 604	0,03000	0,03000	11,63
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		90 387	2 728	0,03000	0,03000	6,22
	P		115 702	4 411	0,03000	0,03000	3,06		136 064	4 368	0,03000	0,03000	2,43		71 167	2 171	0,03000	0,03000	9,00
P	A	05781	23 240	1 059	0,03000	0,03000	24,24	05782	26 481	1 954	0,03000	0,03000	12,93	05783	39 579	1 004	0,03000	0,03000	23,49
	P		23 240	873	0,03000	0,03000	29,41		26 481	1 729	0,03000	0,03000	14,61		39 579	1 338	0,03000	0,03000	17,62
S	A		54 467	1 246	0,03000	0,03000	17,40		72 086	1 041	0,03000	0,03000	18,65		35 749	467	0,03000	0,03000	51,55
	P		54 467	885	0,03000	0,03000	24,49		72 086	1 052	0,03000	0,03000	18,46		37 826	1 313	0,03000	0,03000	18,13
P	A	07156	-4 362	21 623	0,03000	0,03000	1,35	07157	39 503	6 752	0,03000	0,03000	3,49	07231	430 988	1 677	0,06400	0,06400	1,27
	P		-4 362	26 376	0,03000	0,03000	1,11		39 503	13 794	0,03000	0,03000	1,71		430 988	1 901	0,06400	0,06400	1,12
S	A		21 639	4 683	0,03000	0,03000	5,53		0	0	0,03000	0,03000	-		251 156	10 232	0,04800	0,04800	1,18
	P		21 639	11 420	0,03000	0,03000	2,27		13 375	7 167	0,03000	0,03000	3,76		251 156	8 923	0,04600	0,04600	1,13
P	A	07232	469 393	8 834	0,07800	0,07800	1,21	07233	271 782	1 216	0,04200	0,04200	2,50	07234	583 716	9 209	0,09600	0,09600	1,40
	P		469 393	8 935	0,07800	0,07800	1,20		271 782	2 582	0,04200	0,04200	1,18		583 716	6 593	0,09000	0,09000	1,01
S	A		288 381	407	0,06800	0,06800	53,09		0	0	0,10200	0,10200	-		918 954	6 595	0,14000	0,14000	1,21
	P		429 901	3 221	0,06600	0,06600	1,31		701 596	5 059	0,10800	0,10800	1,75		918 954	11 043	0,14400	0,14400	1,08
Piano Quinto						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00191	152 177	3 487	0,03000	0,03000	2,38	00198	223 429	755	0,03400	0,03400	2,59	00491	-9 864	20 038	0,03000	0,03000	1,49
	P		152 177	4 596	0,03000	0,03000	1,81		223 429	1 619	0,03400	0,03400	1,21		-9 864	25 310	0,03000	0,03000	1,18
S	A		56 080	140	0,03000	0,03000	NS		58 050	363	0,03000	0,03000	58,45		76 296	4 982	0,03000	0,03000	3,79
	P		56 080	176	0,03000	0,03000	NS		58 050	387	0,03000	0,03000	54,82		76 296	10 539	0,03000	0,03000	1,79
P	A	00492	34 824	6 127	0,03000	0,03000	3,95	01615	-17 743	9 569	0,03000	0,03000	3,23	01616	-3 885	5 934	0,03000	0,03000	4,91
	P		34 824	12 573	0,03000	0,03000	1,92		-7 699	11 549	0,03000	0,03000	2,57		-3 885	7 308	0,03000	0,03000	3,99
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		2 343	2 412	0,03000	0,03000	11,75		19 213	1 659	0,03000	0,03000	15,79
	P		56 616	4 950	0,03000	0,03000	4,32		2 343	2 923	0,03000	0,03000	9,70		19 213	1 786	0,03000	0,03000	14,66
P	A	01617	246 668	3 487	0,04010	0,04010	1,38	01618	298 144	1 739	0,04700	0,04700	2,89	01619	-20 618	1 376	0,03000	0,03000	22,74
	P		246 668	4 263	0,04000	0,04000	1,10		298 144	1 538	0,04600	0,04600	1,91		-20 618	588	0,03000	0,03000	53,21
S	A		47 215	184	0,03000	0,03000	NS		19 133	158	0,03000	0,03000	NS		37 535	612	0,03000	0,03000	38,96

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		47 215	227	0,03000	0,03000	99,57		19 133	71	0,03000	0,03000	NS		37 535	739	0,03000	0,03000	32,26
P	A	01620	42 609	2 125	0,03000	0,03000	10,91	01621	289 655	6 630	0,05000	0,05000	1,31	01622	289 315	3 203	0,04600	0,04600	1,42
	P		22 249	1 565	0,03000	0,03000	16,49		289 655	5 893	0,04800	0,04800	1,11		289 315	3 382	0,04600	0,04600	1,35
S	A		35 187	1 182	0,03000	0,03000	20,43		25 314	925	0,03000	0,03000	27,47		4 496	75	0,03000	0,03000	NS
	P		12 660	1 094	0,03000	0,03000	24,71		25 314	884	0,03000	0,03000	28,74		4 496	102	0,03000	0,03000	NS
P	A	01623	39 348	13 338	0,03000	0,03000	1,77	01624	152 103	16 639	0,04010	0,04010	1,09	01625	179 333	4 136	0,03000	0,03000	1,05
	P		39 348	11 795	0,03000	0,03000	2,00		152 103	14 364	0,03600	0,03600	1,00		179 333	4 168	0,03000	0,03000	1,05
S	A		109 843	8 781	0,03000	0,03000	1,63		146 302	7 626	0,03000	0,03000	1,20		123 633	4 305	0,03000	0,03000	2,87
	P		109 843	9 074	0,03000	0,03000	1,58		146 302	5 926	0,03000	0,03000	1,54		123 633	1 758	0,03000	0,03000	7,03
P	A	01626	35 856	3 747	0,03000	0,03000	6,42	01627	18 346	1 042	0,03000	0,03000	25,24	01628	-9 610	2 366	0,03000	0,03000	12,63
	P		35 856	3 273	0,03000	0,03000	7,35		18 346	728	0,03000	0,03000	36,13		-9 610	1 224	0,03000	0,03000	24,41
S	A		35 176	3 896	0,03000	0,03000	6,20		309 757	1 935	0,04800	0,04800	2,41		168 981	2 099	0,03000	0,03000	2,80
	P		35 176	2 188	0,03000	0,03000	11,04		309 757	1 326	0,04600	0,04600	1,17		168 981	2 210	0,03000	0,03000	2,66
P	A	02118	-13 480	6 261	0,03000	0,03000	4,85	02119	106 039	2 787	0,03000	0,03000	5,32	05623	80 798	4 303	0,03000	0,03000	4,25
	P		-13 480	8 645	0,03000	0,03000	3,51		106 039	3 953	0,03000	0,03000	3,75		80 798	5 409	0,03000	0,03000	3,38
S	A		18 459	2 992	0,03000	0,03000	8,79		2 488	1 811	0,03000	0,03000	15,64		41 245	975	0,03000	0,03000	23,97
	P		16 483	2 796	0,03000	0,03000	9,49		2 488	1 577	0,03000	0,03000	17,96		41 245	1 108	0,03000	0,03000	21,09
P	A	05624	156 865	1 156	0,03000	0,03000	6,60	05625	-12 019	278	0,03000	0,03000	NS	05626	-22 789	7 734	0,03000	0,03000	4,08
	P		156 865	1 964	0,03000	0,03000	3,88		-12 019	1 943	0,03000	0,03000	15,54		-22 789	9 435	0,03000	0,03000	3,35
S	A		-16 683	1 075	0,03000	0,03000	28,63		38 609	600	0,03000	0,03000	39,51		45 742	841	0,03000	0,03000	27,10
	P		-16 683	1 028	0,03000	0,03000	29,94		38 609	1 228	0,03000	0,03000	19,30		45 742	2 008	0,03000	0,03000	11,35
P	A	05627	-14 643	4 068	0,03000	0,03000	7,50	05628	25 745	2 034	0,03000	0,03000	12,46	05629	20 761	5 370	0,03000	0,03000	4,84
	P		-14 643	4 772	0,03000	0,03000	6,40		25 745	1 586	0,03000	0,03000	15,99		20 761	4 534	0,03000	0,03000	5,73
S	A		65 494	1 650	0,03000	0,03000	12,28		53 778	1 061	0,03000	0,03000	20,51		49 921	1 459	0,03000	0,03000	15,25
	P		65 494	1 935	0,03000	0,03000	10,47		53 778	564	0,03000	0,03000	38,59		26 676	943	0,03000	0,03000	26,76
P	A	05630	54 122	4 569	0,03000	0,03000	4,75												
	P		54 122	4 937	0,03000	0,03000	4,40												
S	A		35 315	857	0,03000	0,03000	28,15												
	P		35 315	922	0,03000	0,03000	26,17												
Piano Quinto						**Parete P20-P21**										**Parete P20-P21**			
P	A	00194	9 331	1 817	0,03000	0,03000	15,11	00195	5 549	1 512	0,03000	0,03000	18,48	00201	-6 306	2 499	0,03000	0,03000	11,79
	P		9 331	2 729	0,03000	0,03000	10,06		5 549	542	0,03000	0,03000	51,55		-6 306	1 528	0,03000	0,03000	19,28
S	A		22 772	666	0,03000	0,03000	38,64		11 873	428	0,03000	0,03000	63,39		-800	1 424	0,03000	0,03000	20,19
	P		22 772	1 223	0,03000	0,03000	21,04		0	0	0,03000	0,03000	-		-800	129	0,03000	0,03000	NS
P	A	00202	-18 853	987	0,03000	0,03000	31,47	01687	24 684	1 008	0,03000	0,03000	25,29	01688	7 665	295	0,03000	0,03000	93,79
	P		-18 853	1 459	0,03000	0,03000	21,29		24 684	954	0,03000	0,03000	26,72		7 665	363	0,03000	0,03000	76,22
S	A		-609	595	0,03000	0,03000	48,28		8 240	293	0,03000	0,03000	94,18		8 434	82	0,03000	0,03000	NS
	P		-609	470	0,03000	0,03000	61,12		8 240	605	0,03000	0,03000	45,61		8 434	605	0,03000	0,03000	45,57
P	A	01689	4 446	422	0,03000	0,03000	66,54	01690	-1 519	176	0,03000	0,03000	NS	01691	-6 183	678	0,03000	0,03000	43,42
	P		4 446	517	0,03000	0,03000	54,31		-1 519	95	0,03000	0,03000	NS		-6 183	635	0,03000	0,03000	46,36
S	A		10 914	654	0,03000	0,03000	41,67		5 356	628	0,03000	0,03000	44,53		9 116	687	0,03000	0,03000	40,00
	P		10 914	681	0,03000	0,03000	40,02		5 356	549	0,03000	0,03000	50,94		9 116	72	0,03000	0,03000	NS
P	A	01692	-12 002	255	0,03000	0,03000	NS	01703	17 121	509	0,03000	0,03000	51,98	01704	8 591	900	0,03000	0,03000	30,61
	P		-12 002	250	0,03000	0,03000	NS		17 121	505	0,03000	0,03000	52,39		8 591	966	0,03000	0,03000	28,52
S	A		4 891	725	0,03000	0,03000	38,65		11 119	98	0,03000	0,03000	NS		10 547	232	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		11 119	180	0,03000	0,03000	NS		10 547	392	0,03000	0,03000	69,64
P	A	01705	-1 036	868	0,03000	0,03000	33,16	01706	-3 608	922	0,03000	0,03000	31,57	01707	-17 028	960	0,03000	0,03000	32,11
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-3 608	346	0,03000	0,03000	84,13		-17 028	625	0,03000	0,03000	49,32
S	A		-5 371	584	0,03000	0,03000	50,23		-1 255	459	0,03000	0,03000	62,77		4 398	283	0,03000	0,03000	99,24
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		4 398	42	0,03000	0,03000	NS
P	A	01708	-16 052	863	0,03000	0,03000	35,58	01709	-20 702	621	0,03000	0,03000	50,40	01710	-22 398	414	0,03000	0,03000	76,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-16 052	803	0,03000	0,03000	38,23		-20 702	868	0,03000	0,03000	36,05		-22 398	1 153	0,03000	0,03000	27,33
S	A		2 698	383	0,03000	0,03000	73,90		168	288	0,03000	0,03000	99,40		2 452	96	0,03000	0,03000	NS
	P		2 698	223	0,03000	0,03000	NS		168	283	0,03000	0,03000	NS		2 452	319	0,03000	0,03000	88,82
P	A	01711	-19 922	597	0,03000	0,03000	52,25	01712	-18 633	515	0,03000	0,03000	60,26	05719	-493	590	0,03000	0,03000	48,66
	P		-19 922	498	0,03000	0,03000	62,64		-18 633	386	0,03000	0,03000	80,39		-493	85	0,03000	0,03000	NS
S	A		-1 482	625	0,03000	0,03000	46,14		-1 698	699	0,03000	0,03000	41,30		8 501	165	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		8 274	65	0,03000	0,03000	NS
P	A	05720	-18 827	178	0,03000	0,03000	NS	05721	-12 672	562	0,03000	0,03000	53,86	05722	17 914	357	0,03000	0,03000	73,83
	P		-18 827	457	0,03000	0,03000	67,96		-12 672	490	0,03000	0,03000	61,77		17 914	386	0,03000	0,03000	68,28
S	A		398	324	0,03000	0,03000	88,26		151	641	0,03000	0,03000	44,66		7 110	70	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		7 110	224	0,03000	0,03000	NS
P	A	05723	5 033	293	0,03000	0,03000	95,58	05724	-11 248	316	0,03000	0,03000	95,21	05725	-17 407	314	0,03000	0,03000	98,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-27 291	177	0,03000	0,03000	NS		-17 407	363	0,03000	0,03000	85,05
S	A		2 842	81	0,03000	0,03000	NS		424	211	0,03000	0,03000	NS		426	448	0,03000	0,03000	63,83
	P		2 842	177	0,03000	0,03000	NS		424	144	0,03000	0,03000	NS		426	209	0,03000	0,03000	NS
P	A	05726	-24 222	389	0,03000	0,03000	81,61												
	P		-24 222	561	0,03000	0,03000	56,59												
S	A		1 620	551	0,03000	0,03000	51,62												
	P		0	0	0,03000	0,03000	-												
Piano Quinto						**Parete P1-P11**										**Parete P1-P11**			
P	A	00193	63 157	2 305	0,03000	0,03000	8,92	00200	-6 723	2 479	0,03000	0,03000	11,90	00253	86 093	2 007	0,03000	0,03000	8,75
	P		63 157	2 195	0,03000	0,03000	9,36		-6 723	2 310	0,03000	0,03000	12,77		86 093	1 921	0,03000	0,03000	9,14
S	A		36 546	680	0,03000	0,03000	35,24		797	720	0,03000	0,03000	39,64		17 191	568	0,03000	0,03000	46,55
	P		36 546	680	0,03000	0,03000	35,24		797	714	0,03000	0,03000	39,97		17 191	571	0,03000	0,03000	46,31
P	A	00290	-47 327	2 179	0,03000	0,03000	15,92	01513	39 505	1 838	0,03000	0,03000	12,83	01514	30 936	1 800	0,03000	0,03000	13,71
	P		-47 327	2 022	0,03000	0,03000	17,16		39 505	1 731	0,03000	0,03000	13,63		30 936	1 697	0,03000	0,03000	14,54
S	A		3 886	621	0,03000	0,03000	45,32		21 356	653	0,03000	0,03000	39,68		13 194	573	0,03000	0,03000	47,04
	P		3 886	544	0,03000	0,03000	51,74		21 356	591	0,03000	0,03000	43,84		13 194	455	0,03000	0,03000	59,24
P	A	01515	33 730	2 148	0,03000	0,03000	11,32	01516	24 872	1 833	0,03000	0,03000	13,89	01517	18 427	1 887	0,03000	0,03000	13,93
	P		33 730	2 036	0,03000	0,03000	11,95		24 872	1 724	0,03000	0,03000	14,77		18 427	1 785	0,03000	0,03000	14,72
S	A		14 122	498	0,03000	0,03000	53,89		11 375	610	0,03000	0,03000	44,57		15 726	741	0,03000	0,03000	35,94
	P		14 122	339	0,03000	0,03000	79,16		11 375	412	0,03000	0,03000	65,99		15 726	484	0,03000	0,03000	55,02
P	A	01518	19 966	2 081	0,03000	0,03000	12,54	01519	5 018	1 748	0,03000	0,03000	16,02	01520	-3 888	1 878	0,03000	0,03000	15,52
	P		19 966	1 970	0,03000	0,03000	13,24		5 018	1 639	0,03000	0,03000	17,08		-3 888	1 777	0,03000	0,03000	16,40
S	A		12 643	558	0,03000	0,03000	48,43		8 138	660	0,03000	0,03000	41,82		3 652	573	0,03000	0,03000	49,17
	P		12 643	252	0,03000	0,03000	NS		8 138	303	0,03000	0,03000	91,09		3 652	158	0,03000	0,03000	NS
P	A	01521	-17 506	1 409	0,03000	0,03000	21,92	01522	-23 306	859	0,03000	0,03000	36,81	01523	210 624	365	0,03200	0,03200	4,89
	P		-17 506	1 321	0,03000	0,03000	23,38		-23 306	687	0,03000	0,03000	46,03		210 624	265	0,03200	0,03200	6,74
S	A		4 791	643	0,03000	0,03000	43,59		64 381	963	0,03000	0,03000	21,18		17 060	927	0,03000	0,03000	28,54
	P		4 791	182	0,03000	0,03000	NS		64 381	734	0,03000	0,03000	27,79		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01524	674	1 431	0,03000	0,03000	19,96	01525	-6 266	989	0,03000	0,03000	29,77	01526	-7 387	1 079	0,03000	0,03000	27,42
	P		674	1 102	0,03000	0,03000	25,91		-6 266	852	0,03000	0,03000	34,56		-7 387	728	0,03000	0,03000	40,64
S	A		4 030	1 739	0,03000	0,03000	16,17		14 447	1 262	0,03000	0,03000	21,23		15 882	1 690	0,03000	0,03000	15,75
	P		4 030	636	0,03000	0,03000	44,22		14 447	497	0,03000	0,03000	53,91		15 882	626	0,03000	0,03000	42,51
P	A	01527	-1 201	652	0,03000	0,03000	44,16	01528	112 601	1 356	0,03000	0,03000	10,25	01529	-4 783	1 312	0,03000	0,03000	22,30
	P		-1 201	371	0,03000	0,03000	77,62		112 601	1 166	0,03000	0,03000	11,93		-4 783	1 334	0,03000	0,03000	21,93
S	A		6 922	1 503	0,03000	0,03000	18,47		65 728	1 541	0,03000	0,03000	13,13		32 940	1 838	0,03000	0,03000	13,29
	P		6 922	498	0,03000	0,03000	55,74		65 728	929	0,03000	0,03000	21,77		32 940	674	0,03000	0,03000	36,24
P	A	01530	-6 234	667	0,03000	0,03000	44,14	01531	-10 558	1 670	0,03000	0,03000	17,96	01532	-11 024	1 396	0,03000	0,03000	21,53
	P		-6 234	611	0,03000	0,03000	48,18		-10 558	1 591	0,03000	0,03000	18,85		-11 024	1 327	0,03000	0,03000	22,65
S	A		1 047	760	0,03000	0,03000	37,51		5 850	666	0,03000	0,03000	41,88		4 027	687	0,03000	0,03000	40,94

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		4 027	122	0,03000	0,03000	NS
P	A	01533	-3 401	1 977	0,03000	0,03000	14,71	01534	-3 192	1 531	0,03000	0,03000	18,97	01535	5 430	1 620	0,03000	0,03000	17,25
	P		-3 401	1 919	0,03000	0,03000	15,15		-3 192	1 447	0,03000	0,03000	20,08		5 430	1 527	0,03000	0,03000	18,30
S	A		9 100	627	0,03000	0,03000	43,82		8 205	741	0,03000	0,03000	37,24		4 154	626	0,03000	0,03000	44,90
	P		9 100	152	0,03000	0,03000	NS		8 205	334	0,03000	0,03000	82,61		4 154	313	0,03000	0,03000	89,81
P	A	01536	-4 521	2 015	0,03000	0,03000	14,50	01537	-9 531	1 689	0,03000	0,03000	17,68	01538	-9 508	1 762	0,03000	0,03000	16,95
	P		-4 521	1 941	0,03000	0,03000	15,05		-9 531	1 592	0,03000	0,03000	18,76		-9 508	1 632	0,03000	0,03000	18,30
S	A		7 079	519	0,03000	0,03000	53,44		4 070	599	0,03000	0,03000	46,95		-1 586	636	0,03000	0,03000	45,35
	P		7 079	266	0,03000	0,03000	NS		4 070	399	0,03000	0,03000	70,48		-1 586	519	0,03000	0,03000	55,58
P	A	01539	-19 355	776	0,03000	0,03000	40,10	01540	-15 875	1 532	0,03000	0,03000	20,02	01541	10 375	2 285	0,03000	0,03000	11,95
	P		-19 355	601	0,03000	0,03000	51,77		-15 875	1 372	0,03000	0,03000	22,36		10 375	2 091	0,03000	0,03000	13,06
S	A		10 724	98	0,03000	0,03000	NS		3 068	203	0,03000	0,03000	NS		231	62	0,03000	0,03000	NS
	P		10 724	106	0,03000	0,03000	NS		3 068	170	0,03000	0,03000	NS		231	75	0,03000	0,03000	NS
P	A	01542	18 291	2 162	0,03000	0,03000	12,17	01543	39 516	1 294	0,03000	0,03000	18,23	01544	61 237	255	0,03000	0,03000	81,58
	P		18 291	1 995	0,03000	0,03000	13,18		39 516	1 143	0,03000	0,03000	20,63		61 237	119	0,03000	0,03000	NS
S	A		6 406	128	0,03000	0,03000	NS		668	184	0,03000	0,03000	NS		4 952	97	0,03000	0,03000	NS
	P		6 406	106	0,03000	0,03000	NS		668	165	0,03000	0,03000	NS		4 952	106	0,03000	0,03000	NS
P	A	05520	114 780	2 223	0,03000	0,03000	6,12	05521	-4 546	1 008	0,03000	0,03000	28,99	05522	-27 645	1 239	0,03000	0,03000	25,97
	P		99 123	1 493	0,03000	0,03000	10,57		49 591	1 522	0,03000	0,03000	14,65		-27 645	1 075	0,03000	0,03000	29,93
S	A		13 296	708	0,03000	0,03000	38,05		51 017	1 226	0,03000	0,03000	18,03		3 182	305	0,03000	0,03000	92,57
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		51 017	508	0,03000	0,03000	43,52		3 182	267	0,03000	0,03000	NS
P	A	05523	74 523	1 129	0,03000	0,03000	16,92	05524	54 411	342	0,03000	0,03000	63,38	05525	26 889	1 927	0,03000	0,03000	13,08
	P		74 523	1 008	0,03000	0,03000	18,95		54 411	214	0,03000	0,03000	NS		26 889	1 771	0,03000	0,03000	14,23
S	A		16 188	274	0,03000	0,03000	96,97		8 500	40	0,03000	0,03000	NS		1 577	247	0,03000	0,03000	NS
	P		16 188	268	0,03000	0,03000	99,14		0	0	0,03000	0,03000	-		1 577	188	0,03000	0,03000	NS
P	A	05526	4 226	2 079	0,03000	0,03000	13,52	05527	-23 933	676	0,03000	0,03000	46,90	05528	27 780	1 062	0,03000	0,03000	23,62
	P		4 226	1 917	0,03000	0,03000	14,66		-23 933	531	0,03000	0,03000	59,70		27 780	928	0,03000	0,03000	27,03
S	A		1 639	285	0,03000	0,03000	99,76		2 255	160	0,03000	0,03000	NS		7 679	320	0,03000	0,03000	86,44
	P		1 639	217	0,03000	0,03000	NS		2 255	75	0,03000	0,03000	NS		7 679	210	0,03000	0,03000	NS
P	A	05529	15 250	2 180	0,03000	0,03000	12,24	05530	2 008	1 293	0,03000	0,03000	21,95	05531	24 620	341	0,03000	0,03000	74,75
	P		15 250	2 034	0,03000	0,03000	13,12		2 008	1 161	0,03000	0,03000	24,45		24 620	217	0,03000	0,03000	NS
S	A		677	489	0,03000	0,03000	58,40		888	376	0,03000	0,03000	75,87		2 354	175	0,03000	0,03000	NS
	P		677	361	0,03000	0,03000	79,10		888	226	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05532	18 005	1 897	0,03000	0,03000	13,88	05533	9 447	2 008	0,03000	0,03000	13,66	05534	-4 671	277	0,03000	0,03000	NS
	P		18 005	1 758	0,03000	0,03000	14,98		9 447	1 875	0,03000	0,03000	14,63		-4 671	175	0,03000	0,03000	NS
S	A		3 075	498	0,03000	0,03000	56,72		1 582	521	0,03000	0,03000	54,59		2 415	244	0,03000	0,03000	NS
	P		3 075	307	0,03000	0,03000	92,01		1 582	306	0,03000	0,03000	92,94		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05535	15 752	1 074	0,03000	0,03000	24,79	05536	10 624	2 147	0,03000	0,03000	12,71	05537	2 298	1 258	0,03000	0,03000	22,53
	P		15 752	935	0,03000	0,03000	28,48		10 624	2 010	0,03000	0,03000	13,57		2 298	1 148	0,03000	0,03000	24,69
S	A		6 033	440	0,03000	0,03000	63,34		1 764	661	0,03000	0,03000	42,99		2 188	511	0,03000	0,03000	55,50
	P		6 033	192	0,03000	0,03000	NS		1 764	378	0,03000	0,03000	75,18		2 188	190	0,03000	0,03000	NS
P	A	05538	9 941	320	0,03000	0,03000	85,53	05539	6 999	1 856	0,03000	0,03000	14,95	05540	3 393	1 964	0,03000	0,03000	14,36
	P		9 941	183	0,03000	0,03000	NS		6 999	1 707	0,03000	0,03000	16,25		3 393	1 841	0,03000	0,03000	15,32
S	A		1 132	320	0,03000	0,03000	89,05		1 688	661	0,03000	0,03000	43,00		2 466	698	0,03000	0,03000	40,58
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		1 688	313	0,03000	0,03000	90,82		2 466	302	0,03000	0,03000	93,80
P	A	05541	-10 738	220	0,03000	0,03000	NS	05542	-1 347	1 119	0,03000	0,03000	25,75	05543	-2 935	2 060	0,03000	0,03000	14,09
	P		-10 738	140	0,03000	0,03000	NS		-1 347	943	0,03000	0,03000	30,56		-2 935	1 911	0,03000	0,03000	15,18
S	A		3 692	444	0,03000	0,03000	63,45		4 188	562	0,03000	0,03000	50,01		3 566	888	0,03000	0,03000	31,74
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 188	160	0,03000	0,03000	NS		3 566	419	0,03000	0,03000	67,27
P	A	05544	-3 978	1 357	0,03000	0,03000	21,48	05545	-348	365	0,03000	0,03000	78,59	05546	-13 018	1 700	0,03000	0,03000	17,83
	P		-3 978	1 273	0,03000	0,03000	22,90		-348	185	0,03000	0,03000	NS		-13 018	1 500	0,03000	0,03000	20,20

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		2 905	682	0,03000	0,03000	41,45		7 758	469	0,03000	0,03000	58,95		5 406	972	0,03000	0,03000	28,76
	P		2 905	147	0,03000	0,03000	NS		7 156	14	0,03000	0,03000	NS		5 406	429	0,03000	0,03000	65,15
P	A	05547	-13 754	1 760	0,03000	0,03000	17,27	05548	-5 839	622	0,03000	0,03000	47,25	05549	-24 936	780	0,03000	0,03000	40,81
	P		-13 754	1 635	0,03000	0,03000	18,59		-5 839	592	0,03000	0,03000	49,64		-24 936	482	0,03000	0,03000	66,04
S	A		2 919	1 098	0,03000	0,03000	25,75		-1 635	688	0,03000	0,03000	41,93		5 210	730	0,03000	0,03000	38,32
	P		2 919	480	0,03000	0,03000	58,89		0	0	0,03000	0,03000	-		5 210	72	0,03000	0,03000	NS
P	A	05550	-19 786	1 512	0,03000	0,03000	20,62	05551	-23 049	1 262	0,03000	0,03000	25,03	07125	281 596	7 657	0,05000	0,05000	1,30
	P		-19 786	1 342	0,03000	0,03000	23,23		-23 049	1 261	0,03000	0,03000	25,05		281 596	4 323	0,04600	0,04600	1,27
S	A		5 002	1 184	0,03000	0,03000	23,65		2 015	1 277	0,03000	0,03000	22,23		136 334	3 904	0,03000	0,03000	2,71
	P		5 002	437	0,03000	0,03000	64,08		2 015	496	0,03000	0,03000	57,23		136 334	1 848	0,03000	0,03000	5,72
P	A	07126	189 237	5 031	0,03400	0,03400	1,33												
	P		189 237	9 362	0,03800	0,03800	1,18												
S	A		73 615	3 234	0,03000	0,03000	5,94												
	P		73 615	4 351	0,03000	0,03000	4,42												
Piano Quinto						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00177	-2 115	4 357	0,03000	0,03000	6,64	00404	25 752	2 295	0,03000	0,03000	11,05	00487	-17 464	45 109	0,04800	0,04800	1,04
	P		-2 115	4 291	0,03000	0,03000	6,74		25 752	2 419	0,03000	0,03000	10,48		-17 464	41 907	0,04400	0,04400	1,03
S	A		10 635	1 680	0,03000	0,03000	16,24		9 399	1 127	0,03000	0,03000	24,35		29 156	15 413	0,03000	0,03000	1,62
	P		10 635	1 932	0,03000	0,03000	14,12		9 399	1 203	0,03000	0,03000	22,81		29 156	14 215	0,03000	0,03000	1,75
P	A	00488	-4 739	4 200	0,03000	0,03000	6,97	01785	7 919	10 456	0,03000	0,03000	2,64	01786	6 912	30 707	0,03500	0,03500	1,05
	P		-4 739	4 519	0,03000	0,03000	6,47		7 919	12 652	0,03000	0,03000	2,18		6 912	35 307	0,04000	0,04000	1,04
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 312	9 004	0,03000	0,03000	3,12		9 801	20 594	0,03000	0,03000	1,32
	P		15 225	2 494	0,03000	0,03000	10,71		4 312	14 230	0,03000	0,03000	1,97		9 801	27 857	0,03210	0,03210	1,05
P	A	01787	15 003	15 343	0,03000	0,03000	1,74	01788	13 415	2 936	0,03000	0,03000	9,17	01789	4 337	6 660	0,03000	0,03000	4,22
	P		15 003	17 496	0,03000	0,03000	1,53		13 415	3 573	0,03000	0,03000	7,54		4 337	6 388	0,03000	0,03000	4,40
S	A		19 961	12 826	0,03000	0,03000	2,03		19 853	3 493	0,03000	0,03000	7,47		6 709	1 660	0,03000	0,03000	16,74
	P		19 961	16 832	0,03000	0,03000	1,55		19 853	5 490	0,03000	0,03000	4,76		6 709	2 614	0,03000	0,03000	10,63
P	A	01790	-10 825	18 596	0,03000	0,03000	1,62	01829	-4 948	576	0,03000	0,03000	50,84	01830	-11 808	315	0,03000	0,03000	95,74
	P		-13 127	17 317	0,03000	0,03000	1,75		-4 948	673	0,03000	0,03000	43,51		-11 808	299	0,03000	0,03000	NS
S	A		6 887	8 310	0,03000	0,03000	3,34		6 234	305	0,03000	0,03000	91,31		91	1 054	0,03000	0,03000	27,17
	P		6 887	8 284	0,03000	0,03000	3,35		6 234	545	0,03000	0,03000	51,10		91	1 192	0,03000	0,03000	24,02
P	A	01831	-11 458	64	0,03000	0,03000	NS	01832	-6 027	506	0,03000	0,03000	58,14	01833	2 793	440	0,03000	0,03000	64,30
	P		-6 440	166	0,03000	0,03000	NS		-6 027	491	0,03000	0,03000	59,92		2 793	496	0,03000	0,03000	57,04
S	A		4 001	1 260	0,03000	0,03000	22,33		6 052	943	0,03000	0,03000	29,56		6 409	321	0,03000	0,03000	86,69
	P		4 001	1 328	0,03000	0,03000	21,19		6 052	1 018	0,03000	0,03000	27,38		6 409	410	0,03000	0,03000	67,87
P	A	01834	8 780	315	0,03000	0,03000	87,38	01869	11 400	714	0,03000	0,03000	38,08	01870	14 852	1 143	0,03000	0,03000	23,40
	P		8 780	284	0,03000	0,03000	96,92		11 400	781	0,03000	0,03000	34,81		14 852	1 228	0,03000	0,03000	21,78
S	A		4 743	102	0,03000	0,03000	NS		12 141	251	0,03000	0,03000	NS		10 331	283	0,03000	0,03000	96,56
	P		4 743	79	0,03000	0,03000	NS		12 141	482	0,03000	0,03000	56,21		10 331	691	0,03000	0,03000	39,55
P	A	01871	26 673	1 647	0,03000	0,03000	15,32	01872	34 726	2 065	0,03000	0,03000	11,72	01873	29 057	3 326	0,03000	0,03000	7,50
	P		26 673	1 748	0,03000	0,03000	14,44		34 726	2 233	0,03000	0,03000	10,84		29 057	3 402	0,03000	0,03000	7,33
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		12 144	43	0,03000	0,03000	NS		15 037	613	0,03000	0,03000	43,60
	P		8 358	599	0,03000	0,03000	46,04		12 144	831	0,03000	0,03000	32,60		15 037	1 563	0,03000	0,03000	17,10
P	A	01874	24 617	5 242	0,03000	0,03000	4,86	01875	30 953	6 272	0,03000	0,03000	3,94	01876	24 009	13 321	0,03000	0,03000	1,92
	P		24 617	5 196	0,03000	0,03000	4,91		30 953	6 380	0,03000	0,03000	3,87		24 009	12 797	0,03000	0,03000	2,00
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		12 720	588	0,03000	0,03000	45,95		12 220	3 367	0,03000	0,03000	8,04
	P		11 080	1 210	0,03000	0,03000	22,50		12 720	2 000	0,03000	0,03000	13,51		12 220	4 865	0,03000	0,03000	5,57
P	A	01877	18 876	22 503	0,03000	0,03000	1,17	01878	6 372	4 453	0,03000	0,03000	6,25	01879	9 940	788	0,03000	0,03000	34,74
	P		18 876	21 239	0,03000	0,03000	1,24		6 372	5 075	0,03000	0,03000	5,48		9 940	1 683	0,03000	0,03000	16,27
S	A		9 436	2 309	0,03000	0,03000	11,88		12 958	1 262	0,03000	0,03000	21,39		5 299	76	0,03000	0,03000	NS
	P		9 436	3 783	0,03000	0,03000	7,25		12 958	3 962	0,03000	0,03000	6,81		5 299	2 413	0,03000	0,03000	11,59

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01880	-6 322	401	0,03000	0,03000	73,46	01881	-7 942	814	0,03000	0,03000	36,44	01882	-2 588	288	0,03000	0,03000	NS
	P		-6 322	1 037	0,03000	0,03000	28,41		-7 942	1 500	0,03000	0,03000	19,78		-2 588	808	0,03000	0,03000	35,87
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		896	1 744	0,03000	0,03000	16,36		935	1 464	0,03000	0,03000	19,49		762	1 218	0,03000	0,03000	23,44
P	A	01883	-7 998	722	0,03000	0,03000	41,10	01884	3 156	424	0,03000	0,03000	66,62	01885	-7 221	790	0,03000	0,03000	37,43
	P		-7 998	1 082	0,03000	0,03000	27,42		3 156	706	0,03000	0,03000	40,01		-7 221	1 020	0,03000	0,03000	28,99
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		4 393	24	0,03000	0,03000	NS
	P		781	1 034	0,03000	0,03000	27,61		556	746	0,03000	0,03000	38,31		4 393	709	0,03000	0,03000	39,61
P	A	01886	-8 556	1 074	0,03000	0,03000	27,69	05887	8 772	22 864	0,03000	0,03000	1,20	05888	-3 387	2 556	0,03000	0,03000	11,38
	P		-8 556	1 237	0,03000	0,03000	24,04		8 772	21 306	0,03000	0,03000	1,29		-3 387	4 012	0,03000	0,03000	7,25
S	A		3 582	123	0,03000	0,03000	NS		12 057	4 059	0,03000	0,03000	6,68		6 372	697	0,03000	0,03000	39,93
	P		3 582	643	0,03000	0,03000	43,84		12 057	4 636	0,03000	0,03000	5,85		6 372	4 310	0,03000	0,03000	6,46
P	A	05889	-3 919	314	0,03000	0,03000	92,83	05890	-4 420	240	0,03000	0,03000	NS	05891	9 275	164	0,03000	0,03000	NS
	P		-3 919	402	0,03000	0,03000	72,51		-4 420	302	0,03000	0,03000	96,73		9 275	251	0,03000	0,03000	NS
S	A		2 366	51	0,03000	0,03000	NS		5 593	57	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 632	442	0,03000	0,03000	64,05		5 593	196	0,03000	0,03000	NS		-260	308	0,03000	0,03000	93,12
P	A	05892	7 957	972	0,03000	0,03000	28,43	05893	-1 106	1 035	0,03000	0,03000	27,82	05894	-7 989	122	0,03000	0,03000	NS
	P		7 957	1 106	0,03000	0,03000	24,98		-1 106	1 198	0,03000	0,03000	24,03		-7 989	291	0,03000	0,03000	NS
S	A		2 723	17	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 723	382	0,03000	0,03000	74,08		379	352	0,03000	0,03000	81,25		5 075	497	0,03000	0,03000	56,34
P	A	05895	12 042	523	0,03000	0,03000	51,83	05896	11 286	1 844	0,03000	0,03000	14,75	05897	4 984	1 556	0,03000	0,03000	18,00
	P		19 749	656	0,03000	0,03000	39,82		11 286	2 114	0,03000	0,03000	12,87		4 984	1 866	0,03000	0,03000	15,01
S	A		3 222	60	0,03000	0,03000	NS		1 988	80	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 222	705	0,03000	0,03000	40,05		1 988	776	0,03000	0,03000	36,59		772	706	0,03000	0,03000	40,44
P	A	05898	19 480	1 164	0,03000	0,03000	22,47	05899	19 091	1 484	0,03000	0,03000	17,66	05900	10 653	2 914	0,03000	0,03000	9,36
	P		28 224	1 273	0,03000	0,03000	19,67		19 091	1 784	0,03000	0,03000	14,69		10 653	3 414	0,03000	0,03000	7,99
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		896	827	0,03000	0,03000	34,50		432	891	0,03000	0,03000	32,09		568	924	0,03000	0,03000	30,93
P	A	05901	7 125	1 163	0,03000	0,03000	23,85	05902	17 179	983	0,03000	0,03000	26,91	05903	15 769	3 399	0,03000	0,03000	7,83
	P		7 125	1 599	0,03000	0,03000	17,35		17 179	1 140	0,03000	0,03000	23,20		15 769	3 989	0,03000	0,03000	6,68
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		675	1 011	0,03000	0,03000	28,25		674	1 159	0,03000	0,03000	24,64		540	1 102	0,03000	0,03000	25,93
P	A	05904	9 075	3 894	0,03000	0,03000	7,06	05905	25 218	6 322	0,03000	0,03000	4,02	05906	18 171	1 468	0,03000	0,03000	17,93
	P		9 075	4 696	0,03000	0,03000	5,85		25 218	6 137	0,03000	0,03000	4,14		18 171	1 866	0,03000	0,03000	14,11
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		833	1 257	0,03000	0,03000	22,71		1 859	1 440	0,03000	0,03000	19,73		1 019	1 493	0,03000	0,03000	19,10
P	A	05907	11 404	7 088	0,03000	0,03000	3,84	05908	9 199	3 137	0,03000	0,03000	8,76	05909	10 622	6 474	0,03000	0,03000	4,22
	P		11 404	8 295	0,03000	0,03000	3,28		9 199	4 145	0,03000	0,03000	6,63		10 622	6 147	0,03000	0,03000	4,44
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 945	1 638	0,03000	0,03000	17,26		293	1 693	0,03000	0,03000	16,90		7 399	1 581	0,03000	0,03000	17,52
P	A	05910	16 465	7 140	0,03000	0,03000	3,72	05911	7 135	12 782	0,03000	0,03000	2,17						
	P		16 465	8 258	0,03000	0,03000	3,21		7 135	15 054	0,03000	0,03000	1,84						
S	A		4 012	1 420	0,03000	0,03000	19,81		0	0	0,03000	0,03000	-						
	P		4 012	3 639	0,03000	0,03000	7,73		2 934	2 415	0,03000	0,03000	11,71						
Piano Quinto						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00493	-1 077	4 239	0,03000	0,03000	6,79	00494	66 525	840	0,03000	0,03000	23,96	00650	23 296	798	0,03000	0,03000	32,16
	P		-1 077	3 888	0,03000	0,03000	7,40		66 525	1 001	0,03000	0,03000	20,11		23 296	3 298	0,03000	0,03000	7,78
S	A		19 790	1 815	0,03000	0,03000	14,39		21 298	1 881	0,03000	0,03000	13,78		9 378	251	0,03000	0,03000	NS
	P		19 790	1 576	0,03000	0,03000	16,57		21 298	147	0,03000	0,03000	NS		9 378	568	0,03000	0,03000	48,32
P	A	00651	3 500	922	0,03000	0,03000	30,59	00652	4 370	4 676	0,03000	0,03000	6,01	00653	-7 244	5 967	0,03000	0,03000	4,96
	P		3 500	3 162	0,03000	0,03000	8,92		4 370	7 936	0,03000	0,03000	3,54		-7 244	7 611	0,03000	0,03000	3,89

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		13 692	435	0,03000	0,03000	61,83		4 195	2 121	0,03000	0,03000	13,25
	P		8 419	1 195	0,03000	0,03000	23,07		13 692	2 088	0,03000	0,03000	12,88		4 195	3 285	0,03000	0,03000	8,56
P	A	00673	7 897	8 418	0,03000	0,03000	3,28	00674	13 170	12 845	0,03000	0,03000	2,10	00675	20 777	21 062	0,03000	0,03000	1,23
	P		7 897	6 482	0,03000	0,03000	4,26		13 170	10 890	0,03000	0,03000	2,48		20 777	17 330	0,03000	0,03000	1,50
S	A		13 038	1 710	0,03000	0,03000	15,78		15 216	2 024	0,03000	0,03000	13,19		14 074	4 025	0,03000	0,03000	6,67
	P		13 038	1 270	0,03000	0,03000	21,24		15 216	2 252	0,03000	0,03000	11,86		14 074	3 842	0,03000	0,03000	6,99
P	A	00676	12 728	29 264	0,03300	0,03300	1,01	01545	19 675	6 336	0,03000	0,03000	4,12	01546	66 561	38 949	0,05200	0,05200	1,02
	P		12 728	26 460	0,03000	0,03000	1,02		19 675	5 578	0,03000	0,03000	4,68		66 561	39 999	0,05410	0,05410	1,04
S	A		10 303	6 955	0,03000	0,03000	3,93		13 377	4 392	0,03000	0,03000	6,13		1 343	14 592	0,03000	0,03000	1,95
	P		10 303	6 353	0,03000	0,03000	4,30		13 377	4 143	0,03000	0,03000	6,50		1 343	14 431	0,03000	0,03000	1,97
P	A	01547	13 706	13 701	0,03000	0,03000	1,96	01548	679	11 343	0,03000	0,03000	2,52	01549	-3 534	38 319	0,04210	0,04210	1,04
	P		13 706	14 831	0,03000	0,03000	1,81		679	11 864	0,03000	0,03000	2,41		-3 534	37 223	0,04000	0,04000	1,02
S	A		5 616	9 098	0,03000	0,03000	3,07		5 390	7 155	0,03000	0,03000	3,91		7 973	16 170	0,03000	0,03000	1,71
	P		5 616	9 587	0,03000	0,03000	2,91		5 390	6 654	0,03000	0,03000	4,20		7 973	13 718	0,03000	0,03000	2,01
P	A	01550	30 352	8 505	0,03000	0,03000	2,91	01551	-8 223	11 990	0,03000	0,03000	2,48	01552	6 971	31 508	0,03500	0,03500	1,02
	P		30 352	6 895	0,03000	0,03000	3,59		-8 223	12 322	0,03000	0,03000	2,41		6 971	34 417	0,03800	0,03800	1,01
S	A		28 783	8 380	0,03000	0,03000	2,98		8 905	14 789	0,03000	0,03000	1,86		4 350	26 408	0,03000	0,03000	1,06
	P		28 783	5 659	0,03000	0,03000	4,41		8 905	14 551	0,03000	0,03000	1,89		4 350	28 056	0,03000	0,03000	1,00
P	A	01553	30 011	13 621	0,03000	0,03000	1,82	01554	22 874	3 717	0,03000	0,03000	6,92	01555	-3 867	6 969	0,03000	0,03000	4,18
	P		30 011	15 355	0,03000	0,03000	1,62		22 874	4 552	0,03000	0,03000	5,65		-3 867	6 752	0,03000	0,03000	4,32
S	A		5 967	17 588	0,03000	0,03000	1,59		17 123	6 344	0,03000	0,03000	4,17		6 640	2 072	0,03000	0,03000	13,42
	P		5 967	20 443	0,03000	0,03000	1,36		17 123	8 088	0,03000	0,03000	3,27		6 640	2 769	0,03000	0,03000	10,04
P	A	01556	-10 003	18 574	0,03000	0,03000	1,61	05552	19 644	6 413	0,03000	0,03000	4,08	05553	32 037	3 115	0,03000	0,03000	7,88
	P		-11 964	17 598	0,03000	0,03000	1,71		19 644	5 473	0,03000	0,03000	4,78		32 037	3 182	0,03000	0,03000	7,71
S	A		12 629	8 454	0,03000	0,03000	3,20		12 333	1 237	0,03000	0,03000	21,88		14 762	2 671	0,03000	0,03000	10,02
	P		12 629	8 584	0,03000	0,03000	3,15		12 333	792	0,03000	0,03000	34,18		14 762	2 168	0,03000	0,03000	12,34
P	A	05554	378	2 300	0,03000	0,03000	12,43	05555	10 708	26 716	0,03000	0,03000	1,02	05556	8 056	15 548	0,03000	0,03000	1,78
	P		378	3 061	0,03000	0,03000	9,34		10 708	24 646	0,03000	0,03000	1,11		8 056	14 045	0,03000	0,03000	1,97
S	A		5 518	2 889	0,03000	0,03000	9,67		11 225	6 929	0,03000	0,03000	3,93		8 368	1 639	0,03000	0,03000	16,83
	P		5 518	3 590	0,03000	0,03000	7,78		11 225	6 528	0,03000	0,03000	4,17		8 368	1 502	0,03000	0,03000	18,36
P	A	05557	12 111	1 864	0,03000	0,03000	14,54	05558	17 319	14 203	0,03000	0,03000	1,86	05559	-3 080	7 645	0,03000	0,03000	3,80
	P		12 111	2 216	0,03000	0,03000	12,23		17 319	15 578	0,03000	0,03000	1,70		-3 080	8 885	0,03000	0,03000	3,27
S	A		7 192	2 177	0,03000	0,03000	12,74		5 614	2 334	0,03000	0,03000	11,97		9 041	1 141	0,03000	0,03000	24,09
	P		7 192	2 487	0,03000	0,03000	11,15		5 614	2 877	0,03000	0,03000	9,71		9 041	2 387	0,03000	0,03000	11,52
P	A	05560	19 419	11 924	0,03000	0,03000	2,19	05561	7 686	3 563	0,03000	0,03000	7,76	05562	2 517	13 297	0,03000	0,03000	2,13
	P		19 419	11 734	0,03000	0,03000	2,23		7 686	4 351	0,03000	0,03000	6,36		2 517	13 438	0,03000	0,03000	2,11
S	A		13 124	1 392	0,03000	0,03000	19,37		2 745	2 266	0,03000	0,03000	12,49		8 214	3 437	0,03000	0,03000	8,03
	P		13 124	1 234	0,03000	0,03000	21,86		2 745	2 095	0,03000	0,03000	13,51		8 214	3 929	0,03000	0,03000	7,02
P	A	07153	4 713	43 405	0,04800	0,04800	1,01	07154	10 987	5 186	0,03000	0,03000	5,25						
	P		4 713	40 115	0,04400	0,04400	1,01		10 987	5 667	0,03000	0,03000	4,81						
S	A		9 543	14 148	0,03000	0,03000	1,94		30 687	1 077	0,03000	0,03000	22,95						
	P		9 543	12 729	0,03000	0,03000	2,15		30 687	1 436	0,03000	0,03000	17,21						
Piano Quinto						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00190	298 931	75 560	0,09000	0,09000	1,01	00197	99 461	35 025	0,05000	0,05000	1,67	00252	31 012	33 274	0,05000	0,05000	2,22
	P		298 931	89 811	0,10010	0,10010	1,03		99 461	35 279	0,05000	0,05000	1,66		31 012	34 106	0,05000	0,05000	2,17
S	A		118 784	26 146	0,05000	0,05000	2,07		57 964	10 861	0,05000	0,05000	6,25		56 556	12 640	0,05000	0,05000	5,39
	P		118 784	30 871	0,05000	0,05000	1,75		57 964	10 665	0,05000	0,05000	6,36		56 556	12 938	0,05000	0,05000	5,27
P	A	00291	177 784	19 648	0,05000	0,05000	2,07	01501	278 512	25 528	0,05700	0,05700	1,12	01502	179 802	5 096	0,05000	0,05000	7,89
	P		177 784	20 051	0,05000	0,05000	2,03		278 512	31 831	0,06000	0,06000	1,06		179 802	7 682	0,05000	0,05000	5,23
S	A		83 154	6 938	0,05000	0,05000	8,96		52 696	2 245	0,05000	0,05000	30,76		12 899	1 139	0,05000	0,05000	68,56
	P		83 154	7 255	0,05000	0,05000	8,57		52 696	3 182	0,05000	0,05000	21,70		12 899	1 386	0,05000	0,05000	56,34

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01503	184 347	11 715	0,05000	0,05000	3,34	01504	142 439	33 405	0,05000	0,05000	1,46	01505	92 366	33 382	0,05000	0,05000	1,80
	P		184 347	12 822	0,05000	0,05000	3,06		142 439	33 596	0,05000	0,05000	1,45		92 366	26 370	0,05000	0,05000	2,28
S	A		8 161	1 817	0,05000	0,05000	43,57		4 000	11 154	0,05000	0,05000	7,18		3 258	15 520	0,05000	0,05000	5,17
	P		8 161	2 149	0,05000	0,05000	36,84		4 000	11 193	0,05000	0,05000	7,16		3 258	12 898	0,05000	0,05000	6,22
P	A	01506	197 939	7 172	0,05000	0,05000	5,03	01577	130 991	13 870	0,05000	0,05000	3,70	01578	125 923	5 997	0,05000	0,05000	8,74
	P		8 814	6 638	0,05000	0,05000	11,90		130 991	14 357	0,05000	0,05000	3,57		125 923	6 470	0,05000	0,05000	8,11
S	A		1 653	4 403	0,05000	0,05000	18,31		47 857	3 776	0,05000	0,05000	18,58		47 268	1 135	0,05000	0,05000	61,93
	P		1 653	3 153	0,05000	0,05000	25,58		47 857	4 088	0,05000	0,05000	17,16		47 268	1 358	0,05000	0,05000	51,76
P	A	01579	97 176	1 479	0,05000	0,05000	39,87	01580	133 131	550	0,05000	0,05000	92,37	01581	121 454	5 299	0,05000	0,05000	10,09
	P		97 176	1 849	0,05000	0,05000	31,89		133 131	769	0,05000	0,05000	66,06		121 454	5 619	0,05000	0,05000	9,51
S	A		45 394	294	0,05000	0,05000	NS		51 632	97	0,05000	0,05000	NS		52 555	1 086	0,05000	0,05000	63,62
	P		45 394	415	0,05000	0,05000	NS		51 632	167	0,05000	0,05000	NS		52 555	1 098	0,05000	0,05000	62,93
P	A	01582	126 338	11 769	0,05000	0,05000	4,45	01583	184 199	20 341	0,05000	0,05000	1,93	01584	202 535	39 298	0,05410	0,05410	1,05
	P		126 338	12 563	0,05000	0,05000	4,17		184 199	20 779	0,05000	0,05000	1,89		202 535	41 800	0,05600	0,05600	1,07
S	A		52 269	2 263	0,05000	0,05000	30,56		66 811	4 304	0,05000	0,05000	15,30		80 770	8 599	0,05000	0,05000	7,29
	P		52 269	2 040	0,05000	0,05000	33,90		66 811	3 920	0,05000	0,05000	16,80		80 770	7 069	0,05000	0,05000	8,87
P	A	01585	103 496	27 335	0,05000	0,05000	2,10	01586	76 507	17 025	0,05000	0,05000	3,74	01587	40 078	6 849	0,05000	0,05000	10,50
	P		103 496	28 414	0,05000	0,05000	2,02		76 507	18 113	0,05000	0,05000	3,51		40 078	6 827	0,05000	0,05000	10,54
S	A		37 105	9 019	0,05000	0,05000	8,05		38 543	3 431	0,05000	0,05000	21,07		21 550	1 851	0,05000	0,05000	41,13
	P		37 105	9 763	0,05000	0,05000	7,44		38 543	3 596	0,05000	0,05000	20,10		21 550	1 979	0,05000	0,05000	38,47
P	A	01588	31 176	4 507	0,05000	0,05000	16,41	01589	-66 495	2 143	0,05000	0,05000	44,82	01590	-80 739	3 484	0,05000	0,05000	28,49
	P		31 176	4 675	0,05000	0,05000	15,82		-66 495	2 379	0,05000	0,05000	40,38		-80 739	3 676	0,05000	0,05000	27,01
S	A		25 430	817	0,05000	0,05000	92,10		9 312	349	0,05000	0,05000	NS		1 958	583	0,05000	0,05000	NS
	P		25 430	1 019	0,05000	0,05000	73,85		9 312	556	0,05000	0,05000	NS		1 958	756	0,05000	0,05000	NS
P	A	01591	5 202	5 589	0,05000	0,05000	14,28	01592	34 735	11 714	0,05000	0,05000	6,24	01593	54 390	754	0,05000	0,05000	91,09
	P		5 202	5 857	0,05000	0,05000	13,63		34 735	12 081	0,05000	0,05000	6,05		136 837	1 338	0,05000	0,05000	37,34
S	A		13 401	1 060	0,05000	0,05000	73,56		26 053	2 861	0,05000	0,05000	26,25		31 800	914	0,05000	0,05000	80,75
	P		13 401	1 229	0,05000	0,05000	63,45		26 053	2 911	0,05000	0,05000	25,80		31 800	1 170	0,05000	0,05000	63,08
P	A	01594	62 810	4 224	0,05000	0,05000	15,81	01595	140 506	2 174	0,05000	0,05000	22,60	01596	97 684	7 034	0,05000	0,05000	8,37
	P		62 810	4 655	0,05000	0,05000	14,34		140 506	2 608	0,05000	0,05000	18,84		97 684	6 810	0,05000	0,05000	8,64
S	A		6 416	3 716	0,05000	0,05000	21,41		4 448	1 705	0,05000	0,05000	46,92		-644	4 228	0,05000	0,05000	19,20
	P		6 416	3 955	0,05000	0,05000	20,12		4 448	1 830	0,05000	0,05000	43,72		-644	4 227	0,05000	0,05000	19,20
P	A	01597	124 793	3 221	0,05000	0,05000	16,36	01598	180 182	3 084	0,05000	0,05000	13,01	05585	247 856	38 431	0,05900	0,05900	1,01
	P		124 793	3 051	0,05000	0,05000	17,27		180 182	3 125	0,05000	0,05000	12,84		247 856	45 145	0,06400	0,06400	1,04
S	A		1 167	1 309	0,05000	0,05000	61,69		19 746	397	0,05000	0,05000	NS		72 031	7 267	0,05000	0,05000	8,90
	P		1 167	1 237	0,05000	0,05000	65,28		19 746	569	0,05000	0,05000	NS		72 031	7 150	0,05000	0,05000	9,05
P	A	05586	96 812	15 510	0,05000	0,05000	3,81	05587	83 825	6 795	0,05000	0,05000	9,12	05588	116 027	11 923	0,05000	0,05000	4,59
	P		96 812	13 175	0,05000	0,05000	4,48		83 825	7 510	0,05000	0,05000	8,26		116 027	12 030	0,05000	0,05000	4,55
S	A		26 055	4 486	0,05000	0,05000	16,74		30 765	1 687	0,05000	0,05000	43,89		44 123	3 126	0,05000	0,05000	22,72
	P		26 055	4 380	0,05000	0,05000	17,15		30 765	1 855	0,05000	0,05000	39,91		44 123	3 346	0,05000	0,05000	21,22
P	A	05589	119 205	4 566	0,05000	0,05000	11,82	05590	96 876	1 423	0,05000	0,05000	41,49	05591	74 459	2 193	0,05000	0,05000	29,24
	P		119 205	4 795	0,05000	0,05000	11,25		96 876	1 527	0,05000	0,05000	38,66		74 459	2 374	0,05000	0,05000	27,01
S	A		23 678	1 975	0,05000	0,05000	38,30		6 907	2 035	0,05000	0,05000	39,04		6 028	2 204	0,05000	0,05000	36,14
	P		23 678	2 210	0,05000	0,05000	34,23		6 907	2 193	0,05000	0,05000	36,23		6 028	2 373	0,05000	0,05000	33,56
P	A	05592	49 557	4 963	0,05000	0,05000	14,06	05593	92 973	2 208	0,05000	0,05000	27,14	05594	72 941	3 263	0,05000	0,05000	19,76
	P		49 557	5 342	0,05000	0,05000	13,06		92 973	2 547	0,05000	0,05000	23,53		72 941	3 407	0,05000	0,05000	18,92
S	A		19 046	2 860	0,05000	0,05000	26,82		20 219	1 881	0,05000	0,05000	40,63		9 508	1 778	0,05000	0,05000	44,35
	P		19 046	2 962	0,05000	0,05000	25,89		20 219	1 975	0,05000	0,05000	38,70		9 508	1 942	0,05000	0,05000	40,61
P	A	05595	45 435	3 924	0,05000	0,05000	18,02	05596	105 321	1 673	0,05000	0,05000	34,14	05597	91 584	3 243	0,05000	0,05000	18,57
	P		45 435	3 972	0,05000	0,05000	17,80		105 321	2 264	0,05000	0,05000	25,23		91 584	3 661	0,05000	0,05000	16,45
S	A		6 684	1 054	0,05000	0,05000	75,43		38 077	705	0,05000	0,05000	NS		8 943	454	0,05000	0,05000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		6 684	1 268	0,05000	0,05000	62,70		38 077	608	0,05000	0,05000	NS		8 943	456	0,05000	0,05000	NS
P	A	05598	62 909	6 489	0,05000	0,05000	10,29	05599	36 851	1 916	0,05000	0,05000	37,92	05600	140 016	2 045	0,05000	0,05000	24,08
	P		62 909	6 343	0,05000	0,05000	10,52		36 851	1 770	0,05000	0,05000	41,05		140 016	3 284	0,05000	0,05000	14,99
S	A		6 604	1 129	0,05000	0,05000	70,43		23 202	408	0,05000	0,05000	NS		26 959	1 131	0,05000	0,05000	66,23
	P		6 604	1 394	0,05000	0,05000	57,04		23 202	719	0,05000	0,05000	NS		26 959	675	0,05000	0,05000	NS
P	A	05601	112 329	8 746	0,05000	0,05000	6,35	05602	85 597	8 130	0,05000	0,05000	7,58	05603	183 791	17 303	0,05000	0,05000	2,27
	P		112 329	8 849	0,05000	0,05000	6,28		85 597	7 065	0,05000	0,05000	8,72		183 791	20 302	0,05000	0,05000	1,94
S	A		6 428	3 655	0,05000	0,05000	21,77		6 281	3 994	0,05000	0,05000	19,93		41 633	3 290	0,05000	0,05000	21,76
	P		6 428	3 809	0,05000	0,05000	20,89		6 281	4 671	0,05000	0,05000	17,04		41 633	2 567	0,05000	0,05000	27,88
P	A	05604	157 250	4 715	0,05000	0,05000	9,61	05605	118 965	22 230	0,05000	0,05000	2,43	05606	94 492	2 301	0,05000	0,05000	25,89
	P		157 250	5 888	0,05000	0,05000	7,70		118 965	20 992	0,05000	0,05000	2,57		94 492	33	0,05000	0,05000	NS
S	A		11 876	3 548	0,05000	0,05000	22,08		948	6 391	0,05000	0,05000	12,64		20 354	4 002	0,05000	0,05000	19,09
	P		11 876	3 449	0,05000	0,05000	22,71		948	6 627	0,05000	0,05000	12,19		20 354	4 952	0,05000	0,05000	15,43
Piano Quinto					**Parete P6-P13**											**Parete P6-P13**			
P	A	00377	-13 867	1 751	0,02000	0,02000	7,93	00420	65 725	7 519	0,02100	0,02100	1,03	01507	-1 121	293	0,02000	0,02000	43,97
	P		-13 867	1 936	0,02000	0,02000	7,17		65 725	7 694	0,02200	0,02200	1,08		-1 121	819	0,02000	0,02000	15,73
S	A		16 304	994	0,02000	0,02000	11,53		53 883	3 212	0,02000	0,02000	2,53		5 905	642	0,02000	0,02000	19,20
	P		16 304	1 028	0,02000	0,02000	11,15		53 883	3 172	0,02000	0,02000	2,56		5 905	919	0,02000	0,02000	13,41
P	A	01508	13 236	3 373	0,02000	0,02000	3,48	01509	44 121	277	0,02000	0,02000	32,52	01510	-26 445	1 147	0,02000	0,02000	12,98
	P		13 236	3 013	0,02000	0,02000	3,89		0	0	0,02000	0,02000	-		-26 445	1 151	0,02000	0,02000	12,93
S	A		32 088	2 214	0,02000	0,02000	4,55		20 748	550	0,02000	0,02000	20,13		16 547	1 144	0,02000	0,02000	10,00
	P		32 088	1 765	0,02000	0,02000	5,71		0	0	0,02000	0,02000	-		16 547	807	0,02000	0,02000	14,17
P	A	01511	23 328	279	0,02000	0,02000	38,88	01512	81 735	1 386	0,02000	0,02000	4,01	01557	107 996	1 087	0,02000	0,02000	2,82
	P		23 328	193	0,02000	0,02000	56,21		81 735	1 093	0,02000	0,02000	5,09		107 996	1 269	0,02000	0,02000	2,41
S	A		11 113	560	0,02000	0,02000	21,26		22 583	805	0,02000	0,02000	13,56		57 429	772	0,02000	0,02000	10,11
	P		11 113	234	0,02000	0,02000	50,88		22 583	370	0,02000	0,02000	29,49		105 100	554	0,02000	0,02000	6,03
P	A	01558	14 240	352	0,02000	0,02000	33,06	01559	-11 150	420	0,02000	0,02000	32,56	01560	-14 409	1 025	0,02000	0,02000	13,59
	P		14 240	416	0,02000	0,02000	27,97		-11 150	494	0,02000	0,02000	27,68		-14 409	1 077	0,02000	0,02000	12,94
S	A		19 855	22	0,02000	0,02000	NS		9 803	40	0,02000	0,02000	NS		7 438	235	0,02000	0,02000	51,94
	P		35 658	139	0,02000	0,02000	70,23		9 803	71	0,02000	0,02000	NS		7 438	189	0,02000	0,02000	64,58
P	A	01561	-24 301	1 115	0,02000	0,02000	13,20	01562	-21 994	1 587	0,02000	0,02000	9,16	01563	-5 249	1 834	0,02000	0,02000	7,20
	P		-24 301	1 170	0,02000	0,02000	12,58		-21 994	1 651	0,02000	0,02000	8,80		-5 249	1 972	0,02000	0,02000	6,70
S	A		7 689	430	0,02000	0,02000	28,34		19 540	489	0,02000	0,02000	22,86		26 262	360	0,02000	0,02000	29,42
	P		7 689	326	0,02000	0,02000	37,38		19 540	316	0,02000	0,02000	35,37		15 670	217	0,02000	0,02000	53,06
P	A	01564	-39 806	1 674	0,02000	0,02000	9,52	01565	-43 530	985	0,02000	0,02000	16,48	01566	-34 039	1 148	0,02000	0,02000	13,49
	P		-39 806	1 859	0,02000	0,02000	8,57		-43 530	1 072	0,02000	0,02000	15,14		-34 039	1 180	0,02000	0,02000	13,12
S	A		8 505	852	0,02000	0,02000	14,23		6 855	585	0,02000	0,02000	20,94		2 928	465	0,02000	0,02000	27,01
	P		8 505	566	0,02000	0,02000	21,42		6 855	326	0,02000	0,02000	37,58		2 928	273	0,02000	0,02000	46,01
P	A	01567	-35 161	1 235	0,02000	0,02000	12,61	01568	-28 962	634	0,02000	0,02000	23,79	01569	-36 365	271	0,02000	0,02000	57,81
	P		-35 161	1 267	0,02000	0,02000	12,29		-27 473	674	0,02000	0,02000	22,20		-36 365	354	0,02000	0,02000	44,25
S	A		4 214	319	0,02000	0,02000	39,06		6 139	182	0,02000	0,02000	67,63		9 596	128	0,02000	0,02000	94,02
	P		4 214	181	0,02000	0,02000	68,84		6 139	112	0,02000	0,02000	NS		9 596	144	0,02000	0,02000	83,57
P	A	01570	13 718	1 117	0,02000	0,02000	10,46	01571	636 554	315	0,09400	0,09400	5,46	01572	16 192	892	0,02000	0,02000	12,86
	P		13 718	1 231	0,02000	0,02000	9,49		636 554	524	0,09400	0,09400	3,28		16 192	1 161	0,02000	0,02000	9,88
S	A		95 549	129	0,02000	0,02000	32,98		258 784	453	0,04200	0,04200	7,24		19 179	1 135	0,02000	0,02000	9,88
	P		110 807	164	0,02000	0,02000	17,00		269 573	1 235	0,04200	0,04200	1,81		19 179	1 471	0,02000	0,02000	7,62
P	A	01573	3 756	1 982	0,02000	0,02000	6,31	01574	13 074	764	0,02000	0,02000	15,36	01575	-16 130	319	0,02000	0,02000	44,10
	P		3 756	1 906	0,02000	0,02000	6,56		13 074	778	0,02000	0,02000	15,09		-16 130	273	0,02000	0,02000	51,53
S	A		11 989	2 595	0,02000	0,02000	4,56		3 120	1 554	0,02000	0,02000	8,07		31 102	1 030	0,02000	0,02000	9,87
	P		11 989	2 809	0,02000	0,02000	4,21		3 120	1 716	0,02000	0,02000	7,31		31 102	1 157	0,02000	0,02000	8,79
P	A	01576	574 629	519	0,08400	0,08400	1,86	05563	28 174	1 536	0,02000	0,02000	6,79	05564	-9 925	139	0,02000	0,02000	97,68

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		574 629	323	0,08400	0,08400	2,99		28 174	1 441	0,02000	0,02000	7,23		-9 925	488	0,02000	0,02000	27,82
S	A		261 049	705	0,04000	0,04000	2,42		29 513	282	0,02000	0,02000	36,54		9 256	133	0,02000	0,02000	90,69
	P		261 049	840	0,04000	0,04000	2,03		29 513	56	0,02000	0,02000	NS		9 256	74	0,02000	0,02000	NS
P	A	05565	405 338	630	0,06200	0,06200	17,38	05566	312 270	586	0,04600	0,04600	1,31	05567	22 531	510	0,02000	0,02000	21,41
	P		405 338	840	0,06000	0,06000	1,38		312 270	602	0,04600	0,04600	1,28		22 531	504	0,02000	0,02000	21,66
S	A		219 102	185	0,03200	0,03200	1,56		211 448	149	0,03200	0,03200	7,44		30 508	99	0,02000	0,02000	NS
	P		219 102	404	0,03300	0,03300	4,86		211 448	376	0,03200	0,03200	2,95		30 508	276	0,02000	0,02000	37,02
P	A	05568	-12 922	101	0,02000	0,02000	NS	05569	8 805	98	0,02000	0,02000	NS	05570	28 384	433	0,02000	0,02000	24,03
	P		-12 922	54	0,02000	0,02000	NS		8 805	163	0,02000	0,02000	74,22		28 384	586	0,02000	0,02000	17,76
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		8 789	60	0,02000	0,02000	NS		15 940	199	0,02000	0,02000	57,74
	P		1 695	110	0,02000	0,02000	NS		8 789	187	0,02000	0,02000	64,70		55 882	235	0,02000	0,02000	33,81
P	A	05571	-2 812	434	0,02000	0,02000	29,99	05572	-5 037	383	0,02000	0,02000	34,44	05573	-14 308	375	0,02000	0,02000	37,13
	P		-2 812	434	0,02000	0,02000	29,99		-5 037	390	0,02000	0,02000	33,82		-14 308	456	0,02000	0,02000	30,54
S	A		16 480	393	0,02000	0,02000	29,12		7 857	550	0,02000	0,02000	22,13		13 363	336	0,02000	0,02000	34,86
	P		16 480	465	0,02000	0,02000	24,61		7 857	599	0,02000	0,02000	20,32		13 363	331	0,02000	0,02000	35,39
P	A	05574	-23 143	18	0,02000	0,02000	NS	05575	-24 830	592	0,02000	0,02000	24,92	05576	-27 956	727	0,02000	0,02000	20,64
	P		-60 174	36	0,02000	0,02000	NS		-24 830	579	0,02000	0,02000	25,48		-27 956	729	0,02000	0,02000	20,58
S	A		11 336	166	0,02000	0,02000	71,61		4 145	581	0,02000	0,02000	21,46		12 301	534	0,02000	0,02000	22,11
	P		11 336	129	0,02000	0,02000	92,15		4 145	551	0,02000	0,02000	22,62		12 301	474	0,02000	0,02000	24,90
P	A	05577	-33 791	50	0,02000	0,02000	NS	05578	-27 379	263	0,02000	0,02000	56,87	05579	-31 514	763	0,02000	0,02000	20,03
	P		-33 791	114	0,02000	0,02000	NS		-27 379	241	0,02000	0,02000	62,06		-31 514	711	0,02000	0,02000	21,50
S	A		5 368	164	0,02000	0,02000	75,42		10 663	403	0,02000	0,02000	29,64		8 243	602	0,02000	0,02000	20,17
	P		5 368	41	0,02000	0,02000	NS		10 663	280	0,02000	0,02000	42,66		8 243	473	0,02000	0,02000	25,67
P	A	05580	-39 242	764	0,02000	0,02000	20,80	05581	-10 499	677	0,02000	0,02000	20,12	05582	-27 980	264	0,02000	0,02000	56,83
	P		-39 242	781	0,02000	0,02000	20,35		-10 499	652	0,02000	0,02000	20,89		-27 980	203	0,02000	0,02000	73,91
S	A		14 279	259	0,02000	0,02000	44,92		7 786	435	0,02000	0,02000	27,99		-426	369	0,02000	0,02000	34,76
	P		14 279	93	0,02000	0,02000	NS		7 786	254	0,02000	0,02000	47,94		-426	116	0,02000	0,02000	NS
P	A	05583	-29 059	1 427	0,02000	0,02000	10,57	05584	-23 448	237	0,02000	0,02000	61,80	07130	879 168	184	0,13800	0,13800	41,99
	P		-29 059	1 194	0,02000	0,02000	12,64		-23 448	426	0,02000	0,02000	34,38		914 051	3 594	0,13800	0,13800	1,25
S	A		9 964	472	0,02000	0,02000	25,43		10 180	345	0,02000	0,02000	34,74		237 081	1 197	0,03800	0,03800	2,24
	P		9 964	290	0,02000	0,02000	41,40		10 180	41	0,02000	0,02000	NS		237 081	1 586	0,03800	0,03800	1,69
P	A	07132	816 006	1 258	0,12000	0,12000	1,48												
	P		816 006	1 363	0,12000	0,12000	1,36												
S	A		241 545	460	0,03600	0,03600	1,92												
	P		241 545	815	0,03600	0,03600	1,09												
Piano Quinto						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00519	369 110	47 154	0,08400	0,08400	1,08	00521	-76 231	26 512	0,05000	0,05000	3,71	00523	-43 148	16 303	0,05000	0,05000	5,57
	P		369 110	47 798	0,08400	0,08400	1,06		-76 231	27 099	0,05000	0,05000	3,63		-43 148	15 673	0,05000	0,05000	5,79
S	A		314 699	15 211	0,05600	0,05600	1,20		14 668	7 395	0,05000	0,05000	10,51		32 769	4 269	0,05000	0,05000	17,24
	P		314 699	18 675	0,05810	0,05810	1,18		14 668	9 389	0,05000	0,05000	8,27		32 769	7 163	0,05000	0,05000	10,27
P	A	00662	4 657	11 855	0,05000	0,05000	6,74	00663	-91 708	10 358	0,05000	0,05000	9,82	01731	416 548	17 362	0,07210	0,07210	1,19
	P		4 657	10 481	0,05000	0,05000	7,63		-91 708	9 504	0,05000	0,05000	10,71		416 548	20 875	0,07400	0,07400	1,16
S	A		24 756	1 825	0,05000	0,05000	41,32		31 144	4 175	0,05000	0,05000	17,71		51 663	1 100	0,05000	0,05000	63,00
	P		24 756	2 642	0,05000	0,05000	28,54		31 144	4 237	0,05000	0,05000	17,45		51 663	4 783	0,05000	0,05000	14,49
P	A	01732	187 914	29 450	0,05000	0,05000	1,30	01733	39 776	12 771	0,05000	0,05000	5,64	01734	143 917	38 822	0,05000	0,05000	1,25
	P		187 914	28 023	0,05000	0,05000	1,37		31 921	10 244	0,05000	0,05000	7,20		143 917	44 117	0,05000	0,05000	1,10
S	A		46 645	7 989	0,05000	0,05000	8,82		19 059	6 326	0,05000	0,05000	12,12		48 851	14 756	0,05000	0,05000	4,74
	P		46 645	8 649	0,05000	0,05000	8,14		19 059	5 161	0,05000	0,05000	14,86		48 851	16 456	0,05000	0,05000	4,25
P	A	01735	-74 581	46 940	0,05000	0,05000	2,09	01736	83 610	19 849	0,05000	0,05000	3,13	01743	339 182	3 827	0,05200	0,05200	1,47
	P		-74 581	44 770	0,05000	0,05000	2,19		83 610	19 370	0,05000	0,05000	3,20		339 182	5 056	0,05200	0,05200	1,11
S	A		153 069	12 586	0,05000	0,05000	3,68		120 664	6 641	0,05000	0,05000	8,08		76 899	2 179	0,05000	0,05000	29,18

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		153 069	10 022	0,05000	0,05000	4,62		120 664	6 728	0,05000	0,05000	7,97		76 899	4 267	0,05000	0,05000	14,90
P	A	01744	74 573	8 276	0,05000	0,05000	7,75	01745	7 104	3 517	0,05000	0,05000	22,58	01746	12 537	6 278	0,05000	0,05000	12,45
	P		74 573	8 185	0,05000	0,05000	7,83		7 104	3 453	0,05000	0,05000	23,00		12 537	8 939	0,05000	0,05000	8,75
S	A		2 059	1 157	0,05000	0,05000	69,62		15 871	1 323	0,05000	0,05000	58,52		36 982	3 627	0,05000	0,05000	20,03
	P		2 059	1 793	0,05000	0,05000	44,92		15 871	582	0,05000	0,05000	NS		36 982	3 732	0,05000	0,05000	19,46
P	A	01747	-49 997	58 149	0,05000	0,05000	1,59	01748	-37 362	25 855	0,05000	0,05000	3,46	03252	2 028 052	18 195	0,30400	0,30400	1,16
	P		-49 997	59 460	0,05000	0,05000	1,55		-37 362	21 060	0,05000	0,05000	4,25		2 028 052	21 523	0,30610	0,30610	1,16
S	A		114 417	20 309	0,05000	0,05000	2,71		114 222	9 750	0,05000	0,05000	5,65		379 168	1 776	0,05700	0,05700	3,48
	P		114 417	18 741	0,05000	0,05000	2,94		114 222	6 872	0,05000	0,05000	8,02		379 168	1 238	0,05600	0,05600	1,71
P	A	03253	626 492	2 679	0,11000	0,11000	12,52	03254	466 697	9 348	0,07400	0,07400	1,27	03255	459 607	4 265	0,07000	0,07000	1,59
	P		706 458	13 445	0,11000	0,11000	1,08		466 697	10 724	0,07400	0,07400	1,11		459 607	5 415	0,07000	0,07000	1,26
S	A		46 765	1 534	0,05000	0,05000	45,90		17 493	1 209	0,05000	0,05000	63,73		9 176	3 912	0,05000	0,05000	20,18
	P		46 765	1 743	0,05000	0,05000	40,40		17 493	1 247	0,05000	0,05000	61,79		9 176	3 641	0,05000	0,05000	21,68
P	A	03256	-42 559	10 408	0,05000	0,05000	8,71	03257	-117 556	17 940	0,05000	0,05000	6,00	03258	79 276	19 002	0,05000	0,05000	3,32
	P		-42 559	10 417	0,05000	0,05000	8,70		-117 556	17 379	0,05000	0,05000	6,19		79 276	17 612	0,05000	0,05000	3,58
S	A		11 016	2 816	0,05000	0,05000	27,88		21 117	2 226	0,05000	0,05000	34,24		56 054	1 226	0,05000	0,05000	55,71
	P		11 016	3 049	0,05000	0,05000	25,75		21 117	2 093	0,05000	0,05000	36,42		56 054	900	0,05000	0,05000	75,89
P	A	03259	831 392	22 238	0,13400	0,13400	1,11	03260	971 292	17 324	0,15100	0,15100	1,13	03261	209 566	10 487	0,05000	0,05000	3,19
	P		831 392	18 757	0,13200	0,13200	1,13		971 292	13 259	0,14800	0,14800	1,08		209 566	8 654	0,05000	0,05000	3,86
S	A		528 207	402	0,07800	0,07800	1,60		552 271	1 468	0,08100	0,08100	2,81		45 261	1 972	0,05000	0,05000	35,88
	P		205 597	175	0,07600	0,07600	44,10		552 271	564	0,08000	0,08000	1,43		45 261	1 610	0,05000	0,05000	43,95
P	A	03262	-97 598	10 486	0,05000	0,05000	9,83	03263	-103 775	6 242	0,05000	0,05000	16,74	03264	332 418	1 208	0,05000	0,05000	3,18
	P		-97 598	9 745	0,05000	0,05000	10,58		-103 775	6 006	0,05000	0,05000	17,39		332 418	1 926	0,05000	0,05000	1,99
S	A		7 240	255	0,05000	0,05000	NS		4 482	1 767	0,05000	0,05000	45,27		11 488	2 289	0,05000	0,05000	34,26
	P		7 240	11	0,05000	0,05000	NS		4 482	2 002	0,05000	0,05000	39,96		11 488	2 085	0,05000	0,05000	37,61
P	A	03265	351 227	3 324	0,05400	0,05400	1,83	03266	584 482	5 537	0,08800	0,08800	1,22	03267	1 855 147	11 937	0,27600	0,27600	1,34
	P		351 227	4 650	0,05400	0,05400	1,31		584 482	7 379	0,08900	0,08900	1,17		1 855 147	15 538	0,27600	0,27600	1,03
S	A		20 002	392	0,05000	0,05000	NS		18 521	1 897	0,05000	0,05000	40,49		355 232	1 908	0,05300	0,05300	2,21
	P		20 002	274	0,05000	0,05000	NS		18 521	2 211	0,05000	0,05000	34,74		355 232	1 320	0,05200	0,05200	1,18
P	A	03268	629 896	2 356	0,09200	0,09200	1,08	03269	0	0	0,05000	0,05000	-	03270	19 500	642	0,05000	0,05000	NS
	P		629 896	3 023	0,09300	0,09300	1,51		165 480	678	0,05000	0,05000	64,10		19 500	215	0,05000	0,05000	NS
S	A		1 460 805	1 296	0,23600	0,23600	33,22		605 045	1 193	0,08800	0,08800	1,27		284 742	1 198	0,06600	0,06600	15,63
	P		1 626 139	1 761	0,23600	0,23600	2,21		605 045	2 974	0,09000	0,09000	2,49		454 412	2 140	0,06800	0,06800	5,07
P	A	03271	16 951	735	0,05000	0,05000	NS	03272	162 554	143	0,05000	0,05000	NS	03273	627 198	2 262	0,09600	0,09600	4,45
	P		16 951	279	0,05000	0,05000	NS		162 554	979	0,05000	0,05000	45,07		646 095	3 963	0,09600	0,09600	1,36
S	A		431 610	622	0,06400	0,06400	5,45		587 554	1 914	0,08600	0,08600	1,26		1 624 745	1 393	0,23600	0,23600	3,04
	P		431 610	3 156	0,06400	0,06400	1,07		587 554	3 593	0,08800	0,08800	2,17		1 624 745	1 551	0,23600	0,23600	2,73
P	A	04034	9 040	2 331	0,05000	0,05000	33,88	04035	-12 482	1 449	0,05000	0,05000	57,86	04036	16 802	2 189	0,05000	0,05000	35,27
	P		9 040	9 484	0,05000	0,05000	8,33		-12 482	11 662	0,05000	0,05000	7,19		67 587	8 811	0,05000	0,05000	7,46
S	A		164 161	1 431	0,05000	0,05000	30,58		-14 370	1 298	0,05000	0,05000	64,92		197 178	2 031	0,05000	0,05000	17,85
	P		164 161	2 261	0,05000	0,05000	19,35		-14 370	1 325	0,05000	0,05000	63,60		197 178	2 639	0,05000	0,05000	13,74
P	A	04037	-97 424	19 366	0,05000	0,05000	5,32	04038	-30 014	15 319	0,05000	0,05000	5,73	04039	361 209	24 415	0,06800	0,06800	1,12
	P		-97 424	18 529	0,05000	0,05000	5,56		-30 014	14 636	0,05000	0,05000	6,00		361 209	22 311	0,06600	0,06600	1,07

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		26 387	7 517	0,05000	0,05000	9,98		23 193	2 397	0,05000	0,05000	31,61		64 311	7 833	0,05000	0,05000	8,48
	P		26 387	7 425	0,05000	0,05000	10,11		23 193	3 594	0,05000	0,05000	21,08		64 311	6 875	0,05000	0,05000	9,66
P	A	04040	-39 070	27 460	0,05000	0,05000	3,27	04041	235 073	21 932	0,05000	0,05000	1,25	04042	-85 864	29 771	0,05000	0,05000	3,37
	P		-39 070	21 762	0,05000	0,05000	4,13		235 073	18 853	0,05000	0,05000	1,46		-85 864	23 965	0,05000	0,05000	4,19
S	A		169 347	4 185	0,05000	0,05000	10,17		58 225	9 343	0,05000	0,05000	7,26		197 120	4 062	0,05000	0,05000	8,93
	P		169 347	4 056	0,05000	0,05000	10,50		58 225	8 330	0,05000	0,05000	8,14		197 120	4 333	0,05000	0,05000	8,37
P	A	05765	190 256	17 581	0,05000	0,05000	2,15	05766	-100 028	8 588	0,05000	0,05000	12,07	05767	51 728	4 758	0,05000	0,05000	14,56
	P		190 256	17 310	0,05000	0,05000	2,19		-100 028	6 247	0,05000	0,05000	16,59		51 728	3 404	0,05000	0,05000	20,35
S	A		37 460	3 976	0,05000	0,05000	18,24		48 695	3 488	0,05000	0,05000	20,06		51 410	1 082	0,05000	0,05000	64,10
	P		37 460	4 498	0,05000	0,05000	16,12		48 695	2 805	0,05000	0,05000	24,95		51 410	1 511	0,05000	0,05000	45,90
P	A	05768	296 131	19 943	0,05600	0,05600	1,15	05769	-72 654	24 967	0,05000	0,05000	3,90	05770	194 067	4 937	0,05000	0,05000	7,49
	P		296 131	21 893	0,05600	0,05600	1,05		-72 654	24 272	0,05000	0,05000	4,01		194 067	5 195	0,05000	0,05000	7,12
S	A		44 717	4 283	0,05000	0,05000	16,55		61 986	2 165	0,05000	0,05000	30,93		1 937	811	0,05000	0,05000	99,35
	P		44 717	5 528	0,05000	0,05000	12,82		61 986	1 644	0,05000	0,05000	40,73		1 937	824	0,05000	0,05000	97,79
P	A	05771	537 086	6 341	0,09400	0,09400	4,49	05772	228 461	10 122	0,05000	0,05000	2,87	05773	4 914	1 024	0,05000	0,05000	78,03
	P		566 184	20 395	0,09400	0,09400	1,05		228 461	10 291	0,05000	0,05000	2,82		4 914	4 316	0,05000	0,05000	18,51
S	A		206 726	3 255	0,05000	0,05000	10,47		406 132	767	0,06000	0,06000	3,66		21 644	1 452	0,05000	0,05000	52,42
	P		200 193	2 738	0,05000	0,05000	12,99		406 132	1 039	0,06000	0,06000	2,70		21 644	2 343	0,05000	0,05000	32,48
P	A	05774	-78 041	19 816	0,05000	0,05000	4,98	05775	48 172	3 059	0,05000	0,05000	22,91	05776	472 795	10 042	0,07600	0,07600	1,37
	P		-78 041	18 156	0,05000	0,05000	5,43		48 172	3 437	0,05000	0,05000	20,39		472 795	12 443	0,07600	0,07600	1,11
S	A		69 679	2 801	0,05000	0,05000	23,28		1 440	1 124	0,05000	0,05000	71,79		76 432	2 933	0,05000	0,05000	21,71
	P		69 679	2 379	0,05000	0,05000	27,41		1 440	734	0,05000	0,05000	NS		64 331	1 981	0,05000	0,05000	33,53
P	A	05777	139 835	7 370	0,05000	0,05000	6,69	07167	455 018	36 116	0,09000	0,09000	1,13	07204	229 213	5 571	0,05000	0,05000	5,18
	P		139 835	7 260	0,05000	0,05000	6,79		455 018	41 711	0,09210	0,09210	1,06		229 213	6 357	0,05000	0,05000	4,54
S	A		407 243	239	0,06000	0,06000	10,59		364 193	8 892	0,05900	0,05900	1,25		107 225	1 796	0,05000	0,05000	31,56
	P		407 243	631	0,06000	0,06000	4,01		364 193	15 412	0,06200	0,06200	1,07		107 225	2 607	0,05000	0,05000	21,74
P	A	07205	179 367	3 203	0,05000	0,05000	12,58	07235	847 339	6 281	0,13600	0,13600	3,85	07236	1 281 390	4 248	0,21000	0,21000	6,48
	P		179 367	4 440	0,05000	0,05000	9,08		868 140	18 184	0,13600	0,13600	1,05		1 341 649	8 943	0,19800	0,19800	1,04
S	A		101 845	1 148	0,05000	0,05000	50,44		1 009 315	1 308	0,14800	0,14800	12,88		648 944	5 224	0,09800	0,09800	2,25
	P		101 845	2 454	0,05000	0,05000	23,60		1 009 315	1 645	0,14600	0,14600	1,03		648 944	1 502	0,09400	0,09400	1,01
P	A	07237	1 509 034	17 605	0,23000	0,23000	1,42	07238	796 964	9 857	0,12200	0,12200	1,30						
	P		1 509 034	2 981	0,22000	0,22000	1,28		796 964	12 812	0,12210	0,12210	1,01						
S	A		644 243	508	0,10500	0,10500	10,12		1 024 802	2 371	0,15000	0,15000	1,96						
	P		701 794	519	0,10200	0,10200	1,58		1 024 802	2 439	0,15000	0,15000	1,91						
Piano Quinto						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00520	823 589	198 940	0,24400	0,24400	1,00	00522	452 163	22 367	0,08010	0,08010	1,14	00526	271 871	43 343	0,06600	0,06600	1,03
	P		823 589	195 797	0,24200	0,24200	1,00		452 163	28 840	0,08400	0,08400	1,12		271 871	47 261	0,06900	0,06900	1,04
S	A		375 397	72 695	0,10000	0,10000	1,03		150 129	7 670	0,05000	0,05000	6,12		58 397	17 556	0,05000	0,05000	3,86
	P		375 397	63 948	0,09400	0,09400	1,02		150 129	5 452	0,05000	0,05000	8,61		58 397	16 248	0,05000	0,05000	4,17
P	A	00664	246 173	10 019	0,05000	0,05000	2,48	00665	153 415	12 286	0,05000	0,05000	3,76	00666	122 622	33 421	0,05000	0,05000	1,59
	P		246 173	6 696	0,05000	0,05000	3,71		153 415	10 026	0,05000	0,05000	4,61		122 622	31 968	0,05000	0,05000	1,66
S	A		90 785	2 521	0,05000	0,05000	23,97		48 195	3 846	0,05000	0,05000	18,22		75 874	7 177	0,05000	0,05000	8,89
	P		90 785	822	0,05000	0,05000	73,51		48 195	2 520	0,05000	0,05000	27,81		75 874	5 901	0,05000	0,05000	10,81

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00667	210 281	43 947	0,05800	0,05800	1,04	01599	216 668	22 196	0,05000	0,05000	1,43	01600	226 400	32 144	0,05300	0,05300	1,06
	P		210 281	46 383	0,06010	0,06010	1,06		216 668	28 611	0,05000	0,05000	1,11		226 400	37 737	0,05600	0,05600	1,04
S	A		15 309	16 585	0,05000	0,05000	4,68		97 836	4 819	0,05000	0,05000	12,21		66 824	5 844	0,05000	0,05000	11,27
	P		15 309	15 618	0,05000	0,05000	4,97		97 836	5 093	0,05000	0,05000	11,55		66 824	6 162	0,05000	0,05000	10,69
P	A	01601	224 923	47 674	0,06200	0,06200	1,02	01602	195 282	91 595	0,08600	0,08600	1,02	01603	708 625	33 624	0,12400	0,12400	1,10
	P		224 923	54 965	0,06700	0,06700	1,03		195 282	96 949	0,09010	0,09010	1,03		708 625	35 897	0,12400	0,12400	1,03
S	A		67 940	10 095	0,05000	0,05000	6,50		183 925	19 823	0,05000	0,05000	1,98		240 228	6 944	0,05000	0,05000	3,78
	P		67 940	10 433	0,05000	0,05000	6,29		183 925	20 912	0,05000	0,05000	1,88		240 228	6 791	0,05000	0,05000	3,87
P	A	01604	138 270	34 743	0,05000	0,05000	1,43	01605	351 085	30 664	0,07000	0,07000	1,08	01606	325 203	80 776	0,09800	0,09800	1,03
	P		138 270	34 580	0,05000	0,05000	1,44		351 085	25 934	0,06600	0,06600	1,02		325 203	73 670	0,09400	0,09400	1,04
S	A		104 515	16 607	0,05000	0,05000	3,45		16 560	16 385	0,05000	0,05000	4,72		101 008	32 201	0,05000	0,05000	1,80
	P		104 515	15 740	0,05000	0,05000	3,64		16 560	17 237	0,05000	0,05000	4,48		101 008	29 181	0,05000	0,05000	1,99
P	A	01607	301 835	62 936	0,08400	0,08400	1,05	01608	432 016	6 660	0,06800	0,06800	1,44	01609	115 083	2 820	0,05000	0,05000	19,47
	P		301 835	63 360	0,08400	0,08400	1,04		432 016	13 372	0,07000	0,07000	1,01		115 083	8 720	0,05000	0,05000	6,30
S	A		9 875	48 336	0,05000	0,05000	1,63		158 482	553	0,05000	0,05000	81,46		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		9 875	49 331	0,05000	0,05000	1,60		158 482	4 213	0,05000	0,05000	10,69		169 407	2 679	0,05000	0,05000	15,89
P	A	01610	273 913	4 812	0,05000	0,05000	3,40	01611	63 811	97 182	0,07100	0,07100	1,02	01612	171 061	49 757	0,05500	0,05500	1,01
	P		279 662	18 170	0,05100	0,05100	1,01		63 811	92 738	0,06800	0,06800	1,02		171 061	43 814	0,05200	0,05200	1,03
S	A		10 090	4 059	0,05000	0,05000	19,40		24 881	12 566	0,05000	0,05000	6,00		39 422	2 708	0,05000	0,05000	26,62
	P		10 090	8 862	0,05000	0,05000	8,88		24 881	10 825	0,05000	0,05000	6,96		39 422	2 408	0,05000	0,05000	29,93
P	A	01613	204 895	12 094	0,05000	0,05000	2,85	01614	292 412	64 657	0,08200	0,08200	1,01	03154	1 310 359	31 715	0,23210	0,23210	2,24
	P		204 895	7 806	0,05000	0,05000	4,42		292 412	61 420	0,08000	0,08000	1,01		1 328 803	63 479	0,23200	0,23200	1,05
S	A		20 006	188	0,05000	0,05000	NS		73 091	1 511	0,05000	0,05000	42,65		249 427	6 148	0,05000	0,05000	3,92
	P		20 006	123	0,05000	0,05000	NS		73 091	180	0,05000	0,05000	NS		249 427	4 276	0,05000	0,05000	5,63
P	A	03155	339 376	72 471	0,09400	0,09400	1,01	03156	361 554	41 729	0,07900	0,07900	1,08	03157	218 970	14 288	0,05000	0,05000	2,19
	P		339 376	66 150	0,09000	0,09000	1,01		361 554	36 239	0,07400	0,07400	1,02		218 970	9 454	0,05000	0,05000	3,31
S	A		92 104	3 881	0,05000	0,05000	15,49		72 374	1 437	0,05000	0,05000	44,96		38 588	2 149	0,05000	0,05000	33,63
	P		92 104	5 031	0,05000	0,05000	11,95		72 374	1 279	0,05000	0,05000	50,51		38 588	2 208	0,05000	0,05000	32,73
P	A	03158	429 066	27 578	0,08000	0,08000	1,13	03159	868 836	54 052	0,16000	0,16000	1,06	03160	1 030 807	85 508	0,20200	0,20200	1,01
	P		429 066	23 812	0,07600	0,07600	1,03		868 836	50 703	0,15600	0,15600	1,01		1 030 807	83 686	0,20200	0,20200	1,04
S	A		32 123	7 134	0,05000	0,05000	10,34		178 506	4 511	0,05000	0,05000	8,98		446 306	1 692	0,06600	0,06600	1,89
	P		32 123	6 732	0,05000	0,05000	10,95		178 506	4 761	0,05000	0,05000	8,51		446 306	2 964	0,06600	0,06600	1,08
P	A	03161	681 534	7 608	0,10400	0,10400	1,30	03162	219 332	15 070	0,05000	0,05000	2,07	03163	208 641	10 254	0,05000	0,05000	3,28
	P		681 534	12 927	0,10700	0,10700	1,22		219 332	18 346	0,05000	0,05000	1,70		208 641	12 539	0,05000	0,05000	2,68
S	A		313 105	4 657	0,05000	0,05000	1,85		49 537	2 466	0,05000	0,05000	28,30		5 198	485	0,05000	0,05000	NS
	P		313 105	5 309	0,05000	0,05000	1,62		49 537	2 975	0,05000	0,05000	23,46		5 198	568	0,05000	0,05000	NS
P	A	03164	240 085	5 589	0,05000	0,05000	4,71	03165	384 775	9 236	0,06200	0,06200	1,25	03166	594 820	5 439	0,09000	0,09000	1,56
	P		240 085	6 696	0,05000	0,05000	3,93		384 775	8 784	0,06200	0,06200	1,31		594 820	4 417	0,08800	0,08800	1,01
S	A		14 479	4 797	0,05000	0,05000	16,20		29 842	3 818	0,05000	0,05000	19,45		18 945	1 365	0,05000	0,05000	56,21
	P		14 479	4 215	0,05000	0,05000	18,44		29 842	4 242	0,05000	0,05000	17,50		18 945	1 335	0,05000	0,05000	57,47
P	A	03167	1 488 947	8 393	0,22200	0,22200	1,95	03168	32 642	4 113	0,05000	0,05000	17,90	03169	36 554	2 519	0,05000	0,05000	28,87
	P		1 488 947	6 193	0,21800	0,21800	1,10		32 642	3 930	0,05000	0,05000	18,73		36 554	2 571	0,05000	0,05000	28,29
S	A		382 118	2 617	0,05800	0,05800	2,03		1 793 747	9 930	0,26600	0,26600	1,47		577 851	1 941	0,08500	0,08500	2,15
	P		382 118	2 449	0,05800	0,05800	2,17		1 793	8 804	0,26400	0,26400	1,19		0	0	0,08400	0,08400	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
									747										
P	A	03170	32 182	1 750	0,05000	0,05000	42,13	03171	240 250	330	0,05000	0,05000	79,58	04079	12 540	16 445	0,05000	0,05000	4,75
	P		32 182	1 631	0,05000	0,05000	45,20		240 250	460	0,05000	0,05000	57,09		12 540	7 854	0,05000	0,05000	9,95
S	A		571 898	1 098	0,08400	0,08400	2,83		461 450	3 447	0,07000	0,07000	1,84		48 558	1 773	0,05000	0,05000	39,48
	P		571 898	471	0,08400	0,08400	6,59		461 450	3 993	0,07000	0,07000	1,59		73 442	2 864	0,05000	0,05000	22,47
P	A	04080	51 662	8 354	0,05000	0,05000	8,30	05607	498 930	78 916	0,12200	0,12200	1,03	05608	243 549	21 252	0,05000	0,05000	1,18
	P		33 179	3 443	0,05000	0,05000	21,35		498 930	81 328	0,12210	0,12210	1,00		243 549	27 280	0,05300	0,05300	1,12
S	A		160 705	2 208	0,05000	0,05000	20,17		253 630	11 566	0,05000	0,05000	1,99		105 520	9 915	0,05000	0,05000	5,76
	P		122 580	1 486	0,05000	0,05000	35,80		246 095	11 614	0,05000	0,05000	2,14		105 520	10 031	0,05000	0,05000	5,69
P	A	05609	246 908	16 938	0,05000	0,05000	1,46	05610	42 445	1 149	0,05000	0,05000	62,13	05611	287 126	3 436	0,05000	0,05000	4,36
	P		246 908	20 473	0,05000	0,05000	1,21		42 445	1 985	0,05000	0,05000	35,97		287 126	2 693	0,05000	0,05000	5,56
S	A		82 202	4 317	0,05000	0,05000	14,45		243 033	1 571	0,05000	0,05000	16,29		635 725	4 494	0,09600	0,09600	2,13
	P		82 202	4 986	0,05000	0,05000	12,51		243 033	757	0,05000	0,05000	33,82		635 725	2 926	0,09400	0,09400	1,39
P	A	05612	250 754	19 669	0,05000	0,05000	1,21	05613	308 009	1 808	0,05000	0,05000	5,46	05614	584 062	8 223	0,09200	0,09200	2,04
	P		250 754	23 888	0,05010	0,05010	1,00		308 009	1 986	0,05000	0,05000	4,97		584 062	5 992	0,08800	0,08800	1,14
S	A		68 134	1 247	0,05000	0,05000	52,58		14 344	2 031	0,05000	0,05000	38,29		501 692	2 936	0,07400	0,07400	1,11
	P		68 134	1 630	0,05000	0,05000	40,22		14 344	2 156	0,05000	0,05000	36,07		501 692	2 775	0,07400	0,07400	1,18
P	A	05615	306 808	3 652	0,05000	0,05000	2,78	05616	265 285	14 118	0,05000	0,05000	1,44	05617	246 638	19 824	0,05000	0,05000	1,25
	P		306 808	1 279	0,05000	0,05000	7,95		265 285	15 684	0,05000	0,05000	1,29		246 638	18 285	0,05000	0,05000	1,35
S	A		238 422	3 308	0,05000	0,05000	8,07		19 024	2 366	0,05000	0,05000	32,42		77 275	11 544	0,05000	0,05000	5,50
	P		157 917	3 829	0,05000	0,05000	11,80		19 024	2 914	0,05000	0,05000	26,32		77 275	12 170	0,05000	0,05000	5,22
P	A	05618	171 173	20 136	0,05000	0,05000	2,09	05619	272 756	45 159	0,06800	0,06800	1,05	05620	203 516	4 209	0,05000	0,05000	8,27
	P		171 173	18 841	0,05000	0,05000	2,24		272 756	47 779	0,07010	0,07010	1,07		203 516	2 534	0,05000	0,05000	13,74
S	A		269 495	5 845	0,05000	0,05000	3,29		73 408	9 349	0,05000	0,05000	6,88		22 339	7 510	0,05000	0,05000	10,11
	P		269 495	5 289	0,05000	0,05000	3,64		73 408	9 426	0,05000	0,05000	6,83		22 339	8 302	0,05000	0,05000	9,15
P	A	05621	184 297	58 205	0,06400	0,06400	1,06	05622	130 284	1 394	0,05000	0,05000	36,91	07168	314 763	139 600	0,13400	0,13400	1,01
	P		184 297	54 277	0,06000	0,06000	1,01		154 828	2 793	0,05000	0,05000	16,43		314 763	137 426	0,13200	0,13200	1,01
S	A		59 991	15 689	0,05000	0,05000	4,30		26 064	5 277	0,05000	0,05000	14,23		105 650	38 619	0,05000	0,05000	1,48
	P		59 991	17 004	0,05000	0,05000	3,96		26 064	3 742	0,05000	0,05000	20,07		105 650	32 930	0,05000	0,05000	1,73
P	A	07192	132 578	18 854	0,05000	0,05000	2,70	07193	194 565	4 904	0,05000	0,05000	7,51	07219	324 934	20 807	0,06000	0,06000	1,08
	P		132 578	20 905	0,05000	0,05000	2,44		162 485	923	0,05000	0,05000	47,82		324 934	28 230	0,06500	0,06500	1,10
S	A		42 721	6 907	0,05000	0,05000	10,33		65 288	1 764	0,05000	0,05000	37,53		128 568	1 150	0,05000	0,05000	45,08
	P		42 721	6 097	0,05000	0,05000	11,70		65 288	725	0,05000	0,05000	91,32		128 568	3 155	0,05000	0,05000	16,43
P	A	07220	1 800 685	72 775	0,30600	0,30600	1,04	07221	860 465	15 973	0,18000	0,18000	4,75	07222	801 255	10 517	0,12400	0,12400	1,59
	P		1 800 685	88 389	0,31500	0,31500	1,02		1 082 431	46 361	0,18500	0,18500	1,05		801 255	8 482	0,12000	0,12000	1,01
S	A		597 231	14 495	0,09600	0,09600	1,19		415 145	6 813	0,06400	0,06400	1,10		1 380 262	10 587	0,20600	0,20600	1,26
	P		597 231	17 738	0,09810	0,09810	1,19		415 145	9 676	0,06700	0,06700	1,37		1 380 262	9 622	0,20400	0,20400	1,01
Piano Quinto						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00489	260 247	35 323	0,07600	0,07600	1,02	00490	63 243	5 271	0,03000	0,03000	3,90	00491	48 170	3 152	0,03000	0,03000	7,13
	P		260 247	34 549	0,07600	0,07600	1,04		63 243	8 357	0,03000	0,03000	2,46		48 170	5 306	0,03000	0,03000	4,24
S	A		59 489	5 719	0,03000	0,03000	3,68		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		59 489	11 000	0,03000	0,03000	1,91		-58 985	18 384	0,03000	0,03000	1,97		34 805	5 094	0,03000	0,03000	4,75
P	A	00492	6 556	998	0,03000	0,03000	27,87	00658	43 864	8 353	0,03000	0,03000	2,76	00659	30 718	7 292	0,03000	0,03000	3,39
	P		6 556	4 670	0,03000	0,03000	5,95		43 864	3 494	0,03000	0,03000	6,59		30 718	842	0,03000	0,03000	29,35
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		19 249	1 703	0,03000	0,03000	15,38		-16 826	1 712	0,03000	0,03000	17,99
	P		-44 718	7 641	0,03000	0,03000	4,50		19 249	134	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00660	13 556	5 604	0,03000	0,03000	4,80	00661	61 193	5 655	0,03000	0,03000	3,68	01623	219 591	6 504	0,04000	0,04000	1,30

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		13 556	2 402	0,03000	0,03000	11,20		61 193	1 483	0,03000	0,03000	14,03		219 591	8 923	0,04210	0,04210	1,21
S	A		-1 964	1 255	0,03000	0,03000	23,03		-98 926	970	0,03000	0,03000	42,53		491 761	14	0,07400	0,07400	3,12
	P		-1 964	641	0,03000	0,03000	45,09		-98 926	457	0,03000	0,03000	90,28		497 501	5 813	0,07800	0,07800	1,14
P	A	01624	372 569	13 037	0,06900	0,06900	1,19	01625	167 773	892	0,03000	0,03000	6,78	01626	9 006	1 116	0,03000	0,03000	24,64
	P		372 569	13 296	0,06800	0,06800	1,09		167 773	1 683	0,03000	0,03000	3,59		9 006	1 266	0,03000	0,03000	21,72
S	A		241 203	2 395	0,03800	0,03800	1,40		1 322	926	0,03000	0,03000	30,76		2 286	2 107	0,03000	0,03000	13,46
	P		241 203	4 168	0,03900	0,03900	1,06		1 322	1 919	0,03000	0,03000	14,84		2 286	2 603	0,03000	0,03000	10,89
P	A	01627	-16 569	14 408	0,03000	0,03000	2,14	01628	8 825	7 243	0,03000	0,03000	3,80	01775	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-16 569	14 299	0,03000	0,03000	2,15		8 825	8 170	0,03000	0,03000	3,37		126 385	738	0,03000	0,03000	16,23
S	A		198	5 374	0,03000	0,03000	5,33		36 839	878	0,03000	0,03000	27,26		68 753	3 042	0,03000	0,03000	6,52
	P		198	5 335	0,03000	0,03000	5,37		36 839	1 237	0,03000	0,03000	19,35		74 740	4 138	0,03000	0,03000	4,61
P	A	01776	-29 185	1 019	0,03000	0,03000	31,78	01777	101 742	2 832	0,03000	0,03000	5,44	01778	314 961	5 294	0,05200	0,05200	1,30
	P		-29 185	1 664	0,03000	0,03000	19,46		101 742	3 675	0,03000	0,03000	4,20		314 961	6 552	0,05200	0,05200	1,05
S	A		29 723	1 433	0,03000	0,03000	17,34		30 895	393	0,03000	0,03000	62,83		28 764	4 316	0,03000	0,03000	5,78
	P		29 723	2 343	0,03000	0,03000	10,60		35 400	2 297	0,03000	0,03000	10,50		28 764	7 210	0,03000	0,03000	3,46
P	A	01779	356 555	16 780	0,07000	0,07000	1,10	01780	81 597	12 666	0,03000	0,03000	1,44	03315	708 743	8 535	0,11200	0,11200	1,21
	P		356 555	19 147	0,07210	0,07210	1,07		81 597	15 933	0,03000	0,03000	1,14		708 743	9 193	0,11200	0,11200	1,12
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		188 267	1 447	0,03000	0,03000	1,37		297 560	84	0,04800	0,04800	6,71
	P		9 259	5 518	0,03000	0,03000	4,98		204 170	10 190	0,04200	0,04200	1,37		333 748	1 509	0,05000	0,05000	1,67
P	A	03316	578 864	4 643	0,09000	0,09000	1,42	03317	257 220	1 395	0,04000	0,04000	2,25	03318	119 992	411	0,03000	0,03000	31,33
	P		578 864	8 299	0,09300	0,09300	1,21		257 220	1 775	0,04000	0,04000	1,76		119 992	2 368	0,03000	0,03000	5,44
S	A		35 147	2 083	0,03000	0,03000	11,59		30 502	1 916	0,03000	0,03000	12,91		36 126	944	0,03000	0,03000	25,45
	P		35 147	411	0,03000	0,03000	58,76		30 502	3 464	0,03000	0,03000	7,14		36 126	259	0,03000	0,03000	92,76
P	A	03319	7 132	3 118	0,03000	0,03000	8,90	03320	190 692	2 790	0,03210	0,03210	2,00	03321	551 372	388	0,08000	0,08000	1,37
	P		7 132	3 847	0,03000	0,03000	7,21		190 692	2 760	0,03000	0,03000	1,02		551 372	1 791	0,08300	0,08300	4,78
S	A		54 058	235	0,03000	0,03000	92,45		3 164	2 625	0,03000	0,03000	10,76		57 847	640	0,03000	0,03000	33,19
	P		57 075	960	0,03000	0,03000	22,23		3 164	2 994	0,03000	0,03000	9,43		57 847	294	0,03000	0,03000	72,25
P	A	03322	694 198	1 936	0,10400	0,10400	3,11	03323	179 445	1 846	0,03000	0,03000	2,35	03324	45 534	7 441	0,03000	0,03000	3,07
	P		694 198	1 935	0,10200	0,10200	1,18		186 335	2 331	0,03000	0,03000	1,43		45 534	8 454	0,03000	0,03000	2,70
S	A		492 866	190	0,07200	0,07200	6,30		0	0	0,03000	0,03000	-		41 462	978	0,03000	0,03000	23,87
	P		492 866	1 018	0,07200	0,07200	1,18		180 313	1 185	0,03000	0,03000	3,56		41 462	817	0,03000	0,03000	28,57
P	A	03325	13 159	5 351	0,03000	0,03000	5,04	03326	3 124	11 571	0,03000	0,03000	2,44	03327	16 087	444	0,03000	0,03000	59,89
	P		13 159	6 162	0,03000	0,03000	4,38		3 124	10 911	0,03000	0,03000	2,59		16 087	945	0,03000	0,03000	28,14
S	A		19 213	2 629	0,03000	0,03000	9,96		20 888	3 677	0,03000	0,03000	7,06		11 294	854	0,03000	0,03000	31,85
	P		19 213	2 576	0,03000	0,03000	10,17		20 888	3 726	0,03000	0,03000	6,97		11 294	657	0,03000	0,03000	41,41
P	A	03328	28 238	990	0,03000	0,03000	25,29	03329	189 284	1 312	0,03000	0,03000	2,20	03330	439 784	5 613	0,08000	0,08000	3,33
	P		28 238	955	0,03000	0,03000	26,21		189 284	2 689	0,03000	0,03000	1,08		483 330	7 990	0,07800	0,07800	1,09
S	A		9 471	317	0,03000	0,03000	86,55		31 475	743	0,03000	0,03000	33,14		305 987	1 223	0,04600	0,04600	1,71
	P		9 471	667	0,03000	0,03000	41,13		31 475	298	0,03000	0,03000	82,62		305 987	1 854	0,04600	0,04600	1,13
P	A	03331	539 862	3 292	0,08200	0,08200	1,38	03332	135 494	3 182	0,03000	0,03000	3,36	03333	71 114	1 297	0,03000	0,03000	15,07
	P		539 862	3 687	0,08200	0,08200	1,23		135 494	3 602	0,03000	0,03000	2,97		71 114	1 701	0,03000	0,03000	11,49
S	A		0	0	0,16400	0,16400	-		0	0	0,10600	0,10600	-		444 144	172	0,06900	0,06900	9,58
	P		1 139 323	2 739	0,16800	0,16800	2,31		734 229	872	0,10900	0,10900	4,69		474 808	1 144	0,07000	0,07000	1,83
P	A	03334	83 900	24	0,03000	0,03000	NS	03335	21 836	837	0,03000	0,03000	30,89	03336	247 527	3 456	0,04000	0,04000	1,30
	P		83 900	805	0,03000	0,03000	22,20		21 123	444	0,03000	0,03000	58,43		247 527	5 450	0,04100	0,04100	1,01
S	A		560 480	472	0,08200	0,08200	1,86		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		560 480	2 299	0,08410	0,08410	1,86		170 522	2 954	0,03000	0,03000	1,91		122 038	6 099	0,03000	0,03000	2,06
P	A	05793	145 337	3 338	0,03000	0,03000	2,78	05794	60 628	6 255	0,03000	0,03000	3,34	05795	41 552	4 466	0,03000	0,03000	5,22
	P		145 337	3 972	0,03000	0,03000	2,34		60 628	6 722	0,03000	0,03000	3,11		41 552	3 860	0,03000	0,03000	6,04
S	A		0	0	0,03600	0,03600	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		258 769	2 341	0,04000	0,04000	1,39		-38 518	5 574	0,03000	0,03000	6,02		85 192	1 799	0,03000	0,03000	9,83
P	A	07247	588 505	5 908	0,09200	0,09200	1,26	07248	1 374 318	24 421	0,22800	0,22800	1,25	07249	394 937	2 198	0,05900	0,05900	1,02
	P		588 505	8 773	0,09500	0,09500	1,22		1 237 458	31 405	0,21200	0,21200	1,02		390 965	76	0,05800	0,05800	4,67
S	A		0	0	0,07400	0,07400	-		305 646	5 010	0,05000	0,05000	1,22		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		516 131	8 673	0,08400	0,08400	1,15		305 646	10 011	0,05500	0,05500	1,12		130 635	2 065	0,03000	0,03000	5,51
P	A	07250	706 854	8 190	0,11400	0,11400	1,64												
	P		706 854	8 086	0,11000	0,11000	1,07												
S	A		1 338 352	899	0,20800	0,20800	5,27												
	P		1 451 687	3 610	0,21400	0,21400	2,40												
Piano Quinto						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00194	19 380	738	0,03000	0,03000	35,46	00201	-4 686	1 622	0,03000	0,03000	18,03	00491	-13 602	2 802	0,03000	0,03000	10,85
	P		19 380	858	0,03000	0,03000	30,50		-4 686	1 603	0,03000	0,03000	18,25		-13 602	4 468	0,03000	0,03000	6,80
S	A		4 009	367	0,03000	0,03000	76,66		4 188	1 032	0,03000	0,03000	27,24		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		4 009	373	0,03000	0,03000	75,43		4 188	131	0,03000	0,03000	NS		93 288	5 550	0,03000	0,03000	2,99
P	A	00492	-7 172	2 074	0,03000	0,03000	14,26	01623	96 195	6 854	0,03000	0,03000	2,36	01624	117 617	9 403	0,03000	0,03000	1,40
	P		-7 172	3 602	0,03000	0,03000	8,21		134 487	7 537	0,03000	0,03000	1,44		159 113	6 110	0,03000	0,03000	1,20
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03600	0,03600	-		381 640	3 655	0,06000	0,06000	1,32
	P		-58 594	7 870	0,03000	0,03000	4,59		260 896	1 444	0,04800	0,04800	1,23		381 640	10 196	0,06700	0,06700	1,23
P	A	01625	234 914	738	0,03600	0,03600	3,14	01626	6 162	1 255	0,03000	0,03000	22,20	01627	-20 636	10 173	0,03000	0,03000	3,08
	P		234 914	1 985	0,03600	0,03600	1,17		6 162	1 665	0,03000	0,03000	16,73		-20 636	11 181	0,03000	0,03000	2,80
S	A		161 736	235	0,03000	0,03000	25,04		18 858	233	0,03000	0,03000	NS		15 692	3 806	0,03000	0,03000	7,00
	P		183 852	3 724	0,03010	0,03010	1,02		18 858	4 092	0,03000	0,03000	6,41		15 692	8 935	0,03000	0,03000	2,98
P	A	01628	-9 022	9 315	0,03000	0,03000	3,20	01676	0	0	0,03000	0,03000	-	01677	58 156	1 148	0,03000	0,03000	18,47
	P		-9 022	11 383	0,03000	0,03000	2,62		64 346	1 162	0,03000	0,03000	17,56		58 156	2 565	0,03000	0,03000	8,27
S	A		64 328	1 107	0,03000	0,03000	18,44		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		64 328	7 826	0,03000	0,03000	2,61		-24 533	4 532	0,03000	0,03000	7,01		-8 926	3 740	0,03000	0,03000	7,97
P	A	01678	-11 014	392	0,03000	0,03000	76,68	01679	-24 327	966	0,03000	0,03000	32,88	01680	-16 564	1 393	0,03000	0,03000	22,09
	P		-11 014	1 638	0,03000	0,03000	18,35		-24 327	2 105	0,03000	0,03000	15,09		-16 564	2 307	0,03000	0,03000	13,34
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-31	3 217	0,03000	0,03000	8,91		-177	2 854	0,03000	0,03000	10,05		-326	2 527	0,03000	0,03000	11,35
P	A	01681	-13 335	1 436	0,03000	0,03000	21,14	01682	-8 510	1 549	0,03000	0,03000	19,20	01683	-5 637	1 191	0,03000	0,03000	24,66
	P		-13 335	2 298	0,03000	0,03000	13,21		-8 510	2 379	0,03000	0,03000	12,50		-5 637	1 954	0,03000	0,03000	15,03
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-126	2 116	0,03000	0,03000	13,55		612	1 781	0,03000	0,03000	16,04		-240	1 425	0,03000	0,03000	20,13
P	A	01684	6 222	1 211	0,03000	0,03000	23,00	01685	-3 692	574	0,03000	0,03000	50,73	01686	9 167	183	0,03000	0,03000	NS
	P		6 222	1 952	0,03000	0,03000	14,27		-3 692	1 199	0,03000	0,03000	24,29		9 167	754	0,03000	0,03000	36,44
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 096	1 089	0,03000	0,03000	26,18		570	789	0,03000	0,03000	36,22		5 745	484	0,03000	0,03000	57,67
P	A	01687	25 082	86	0,03000	0,03000	NS	01688	0	0	0,03000	0,03000	-	01689	9 028	586	0,03000	0,03000	46,92
	P		25 082	442	0,03000	0,03000	57,55		12 628	518	0,03000	0,03000	52,19		9 028	830	0,03000	0,03000	33,12
S	A		8 814	187	0,03000	0,03000	NS		1 616	359	0,03000	0,03000	79,23		1 184	549	0,03000	0,03000	51,91
	P		8 814	513	0,03000	0,03000	53,65		1 616	734	0,03000	0,03000	38,75		1 184	685	0,03000	0,03000	41,60
P	A	01690	5 404	592	0,03000	0,03000	47,22	01691	1 559	205	0,03000	0,03000	NS	01692	-11 638	29	0,03000	0,03000	NS
	P		5 404	878	0,03000	0,03000	31,84		1 559	390	0,03000	0,03000	72,95		-11 638	188	0,03000	0,03000	NS
S	A		4 084	845	0,03000	0,03000	33,29		1 575	890	0,03000	0,03000	31,96		951	510	0,03000	0,03000	55,94
	P		4 084	664	0,03000	0,03000	42,36		1 575	356	0,03000	0,03000	79,91		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01693	-6 405	1 290	0,03000	0,03000	22,84	01694	-9 001	1 960	0,03000	0,03000	15,20	01695	-9 441	1 431	0,03000	0,03000	20,86

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-6 405	1 332	0,03000	0,03000	22,12		-9 001	2 016	0,03000	0,03000	14,78		-9 441	1 695	0,03000	0,03000	17,61
S	A		1 572	139	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 572	701	0,03000	0,03000	40,58		3 019	951	0,03000	0,03000	29,72		2 585	1 518	0,03000	0,03000	18,65
P	A	01696	-8 078	1 825	0,03000	0,03000	16,26	01697	-2 950	1 274	0,03000	0,03000	22,78	01698	-5 732	1 126	0,03000	0,03000	26,09
	P		-8 078	2 225	0,03000	0,03000	13,34		-2 950	1 782	0,03000	0,03000	16,29		991	1 691	0,03000	0,03000	16,87
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 115	2 096	0,03000	0,03000	13,48		2 538	2 526	0,03000	0,03000	11,21		1 035	3 172	0,03000	0,03000	8,99
P	A	01699	-6 526	1 306	0,03000	0,03000	22,58	01700	-8 903	1 532	0,03000	0,03000	19,44	01701	5 029	2 875	0,03000	0,03000	9,74
	P		-6 526	1 944	0,03000	0,03000	15,17		-8 903	2 574	0,03000	0,03000	11,57		5 029	4 415	0,03000	0,03000	6,34
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 271	3 661	0,03000	0,03000	7,87		-5 106	4 209	0,03000	0,03000	6,96		-11 592	4 996	0,03000	0,03000	6,03
P	A	01702	1 514	2 310	0,03000	0,03000	12,32	01973	-7 260	1 152	0,03000	0,03000	25,67	05687	2 145	150	0,03000	0,03000	NS
	P		1 514	4 110	0,03000	0,03000	6,92		-7 260	1 161	0,03000	0,03000	25,48		11 696	627	0,03000	0,03000	43,30
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		994	530	0,03000	0,03000	53,81		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-37 585	5 986	0,03000	0,03000	5,59		994	268	0,03000	0,03000	NS		-589	383	0,03000	0,03000	75,00
P	A	05688	-10 593	350	0,03000	0,03000	85,72	05689	37 032	3 811	0,03000	0,03000	6,27	05690	-8 805	2 266	0,03000	0,03000	13,14
	P		-10 593	375	0,03000	0,03000	80,01		37 032	5 600	0,03000	0,03000	4,27		-8 805	3 967	0,03000	0,03000	7,51
S	A		3 685	482	0,03000	0,03000	58,46		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		119 439	5 220	0,03000	0,03000	2,48		37 548	4 604	0,03000	0,03000	5,18
P	A	05691	784	1 322	0,03000	0,03000	21,59	05692	6 502	1 573	0,03000	0,03000	17,68	05693	8 276	3 849	0,03000	0,03000	7,17
	P		784	2 948	0,03000	0,03000	9,68		6 502	2 222	0,03000	0,03000	12,52		8 276	4 708	0,03000	0,03000	5,86
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-10 118	4 082	0,03000	0,03000	7,34		-2 315	4 074	0,03000	0,03000	7,10		183 850	3 470	0,03000	0,03000	1,06
P	A	05694	-18 014	4 735	0,03000	0,03000	6,54	05695	45 806	1 897	0,03000	0,03000	12,01	05696	-21 116	962	0,03000	0,03000	32,59
	P		-18 014	6 427	0,03000	0,03000	4,82		45 806	2 965	0,03000	0,03000	7,68		-13 876	1 692	0,03000	0,03000	17,98
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		195 719	3 058	0,03200	0,03200	1,36		5 313	3 612	0,03000	0,03000	7,74		60 031	3 164	0,03000	0,03000	6,63
P	A	05697	-8 703	3 336	0,03000	0,03000	8,92	05698	32 351	158	0,03000	0,03000	NS	05699	-14 485	939	0,03000	0,03000	32,48
	P		-8 703	4 358	0,03000	0,03000	6,83		32 351	1 264	0,03000	0,03000	19,39		-14 485	1 779	0,03000	0,03000	17,15
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		124 518	2 770	0,03000	0,03000	4,42		-1 283	2 965	0,03000	0,03000	9,72		23 794	2 987	0,03000	0,03000	8,57
P	A	05700	-10 381	2 055	0,03000	0,03000	14,59	05701	-5 143	1 530	0,03000	0,03000	19,15	05702	-14 588	496	0,03000	0,03000	61,52
	P		-10 381	2 850	0,03000	0,03000	10,52		-5 143	2 328	0,03000	0,03000	12,59		-14 588	1 376	0,03000	0,03000	22,18
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		72 313	2 505	0,03000	0,03000	7,74		-1 863	3 568	0,03000	0,03000	8,10		-1 570	2 523	0,03000	0,03000	11,43
P	A	05703	-16 648	1 643	0,03000	0,03000	18,73	05704	-6 726	1 502	0,03000	0,03000	19,65	05705	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-16 648	2 389	0,03000	0,03000	12,88		-6 726	2 167	0,03000	0,03000	13,62		23 742	697	0,03000	0,03000	36,74
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		27 948	2 382	0,03000	0,03000	10,53		308	2 824	0,03000	0,03000	10,13		129	1 918	0,03000	0,03000	14,93
P	A	05706	-7 358	1 279	0,03000	0,03000	23,14	05707	-9 233	1 696	0,03000	0,03000	17,59	05708	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-7 358	2 013	0,03000	0,03000	14,70		-9 233	2 318	0,03000	0,03000	12,87		-9 526	437	0,03000	0,03000	68,35
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-958	2 031	0,03000	0,03000	14,17		-135	2 108	0,03000	0,03000	13,60		1 181	2 174	0,03000	0,03000	13,11
P	A	05709	-3 550	658	0,03000	0,03000	44,23	05710	-8 174	1 593	0,03000	0,03000	18,64	05711	-6 786	1 000	0,03000	0,03000	29,52
	P		-3 550	1 368	0,03000	0,03000	21,27		-2 974	2 143	0,03000	0,03000	13,55		-6 786	1 445	0,03000	0,03000	20,43
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-625	1 467	0,03000	0,03000	19,58		7 585	1 568	0,03000	0,03000	17,65		868	1 497	0,03000	0,03000	19,06
P	A	05712	0	0	0,03000	0,03000	-	05713	1 471	1 131	0,03000	0,03000	25,16	05714	-5 119	1 247	0,03000	0,03000	23,50
	P		8 871	524	0,03000	0,03000	52,51		1 471	1 714	0,03000	0,03000	16,60		-5 119	1 677	0,03000	0,03000	17,47
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 435	97	0,03000	0,03000	NS		3 205	80	0,03000	0,03000	NS
	P		385	1 003	0,03000	0,03000	28,51		1 435	1 212	0,03000	0,03000	23,49		3 912	1 131	0,03000	0,03000	24,89

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05715	-10 630	87	0,03000	0,03000	NS	05716	7 439	519	0,03000	0,03000	53,37	05717	3 801	883	0,03000	0,03000	31,89
	P		-10 630	341	0,03000	0,03000	88,00		7 439	1 094	0,03000	0,03000	25,32		3 801	1 327	0,03000	0,03000	21,22
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 864	80	0,03000	0,03000	NS		695	136	0,03000	0,03000	NS
	P		1 188	835	0,03000	0,03000	34,13		1 864	701	0,03000	0,03000	40,53		695	626	0,03000	0,03000	45,62
P	A	05718	-5 243	471	0,03000	0,03000	62,25												
	P		-5 243	776	0,03000	0,03000	37,78												
S	A		978	169	0,03000	0,03000	NS												
	P		978	384	0,03000	0,03000	74,28												
Piano Quinto						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00195	-9 362	1 281	0,03000	0,03000	23,30	00196	46 410	191	0,03000	0,03000	NS	00202	-21 742	912	0,03000	0,03000	34,46
	P		-9 362	748	0,03000	0,03000	39,90		48 534	616	0,03000	0,03000	36,42		-21 742	2 013	0,03000	0,03000	15,61
S	A		24 222	537	0,03000	0,03000	47,58		30 745	174	0,03000	0,03000	NS		-6 136	101	0,03000	0,03000	NS
	P		24 222	166	0,03000	0,03000	NS		30 745	207	0,03000	0,03000	NS		-6 136	687	0,03000	0,03000	42,84
P	A	00203	-74 155	1 013	0,03000	0,03000	37,62	00214	-59 351	1 018	0,03000	0,03000	35,59	00418	34 281	79	0,03000	0,03000	NS
	P		-74 155	1 519	0,03000	0,03000	25,09		-59 351	1 526	0,03000	0,03000	23,74		34 281	713	0,03000	0,03000	34,03
S	A		-17 670	398	0,03000	0,03000	77,66		7 149	118	0,03000	0,03000	NS		-2 671	61	0,03000	0,03000	NS
	P		-17 670	383	0,03000	0,03000	80,70		7 149	391	0,03000	0,03000	70,93		-2 671	97	0,03000	0,03000	NS
P	A	01705	-5 363	177	0,03000	0,03000	NS	01706	-7 766	523	0,03000	0,03000	56,68	01707	-4 846	445	0,03000	0,03000	65,77
	P		-5 363	1 130	0,03000	0,03000	25,96		-7 766	968	0,03000	0,03000	30,62		-4 846	986	0,03000	0,03000	29,68
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 960	58	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-283	754	0,03000	0,03000	38,04		1 960	376	0,03000	0,03000	75,53		2 751	316	0,03000	0,03000	89,55
P	A	01708	-14 164	295	0,03000	0,03000	NS	01709	-18 213	260	0,03000	0,03000	NS	01710	-30 582	327	0,03000	0,03000	99,57
	P		-14 164	540	0,03000	0,03000	56,41		-18 213	674	0,03000	0,03000	45,96		-30 582	120	0,03000	0,03000	NS
S	A		6 204	141	0,03000	0,03000	NS		2 071	25	0,03000	0,03000	NS		986	340	0,03000	0,03000	83,89
	P		6 204	197	0,03000	0,03000	NS		-464	80	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01713	-42 585	46	0,03000	0,03000	NS	01714	-23 066	336	0,03000	0,03000	94,04	01715	-10 033	419	0,03000	0,03000	71,44
	P		-42 585	204	0,03000	0,03000	NS		-23 066	634	0,03000	0,03000	49,84		-10 033	776	0,03000	0,03000	38,57
S	A		2 519	59	0,03000	0,03000	NS		1 629	121	0,03000	0,03000	NS		3 864	54	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		1 629	123	0,03000	0,03000	NS		3 864	123	0,03000	0,03000	NS
P	A	01716	2 771	468	0,03000	0,03000	60,46	01717	4 815	379	0,03000	0,03000	73,96	01718	16 899	194	0,03000	0,03000	NS
	P		2 771	906	0,03000	0,03000	31,23		13 416	941	0,03000	0,03000	28,62		23 740	951	0,03000	0,03000	26,93
S	A		4 324	130	0,03000	0,03000	NS		3 284	52	0,03000	0,03000	NS		-3 732	26	0,03000	0,03000	NS
	P		4 324	73	0,03000	0,03000	NS		3 284	92	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05727	2 433	218	0,03000	0,03000	NS	05728	-36 469	292	0,03000	0,03000	NS	05729	2 193	246	0,03000	0,03000	NS
	P		8 938	701	0,03000	0,03000	39,24		-36 469	560	0,03000	0,03000	59,48		10 863	843	0,03000	0,03000	32,34
S	A		3 546	72	0,03000	0,03000	NS		2 040	72	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 546	183	0,03000	0,03000	NS		2 040	210	0,03000	0,03000	NS		-446	162	0,03000	0,03000	NS
P	A	05730	1 929	369	0,03000	0,03000	76,97	05731	-14 651	412	0,03000	0,03000	74,08	05732	-25 318	110	0,03000	0,03000	NS
	P		1 929	801	0,03000	0,03000	35,46		-14 651	702	0,03000	0,03000	43,48		-25 318	348	0,03000	0,03000	91,63
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		55	61	0,03000	0,03000	NS		2 682	72	0,03000	0,03000	NS
	P		394	139	0,03000	0,03000	NS		55	65	0,03000	0,03000	NS		2 682	110	0,03000	0,03000	NS
Piano Quarto						**Parete P2-P3**										**Parete P2-P3**			
P	A	00185	136 565	2 382	0,03000	0,03000	4,42	00192	65 052	2 514	0,03000	0,03000	8,08	00404	569	3 081	0,03000	0,03000	9,27
	P		136 565	2 258	0,03000	0,03000	4,67		65 052	2 447	0,03000	0,03000	8,30		569	3 351	0,03000	0,03000	8,53
S	A		40 333	728	0,03000	0,03000	32,26		22 132	819	0,03000	0,03000	31,52		4 057	1 419	0,03000	0,03000	19,82
	P		40 333	726	0,03000	0,03000	32,35		22 132	820	0,03000	0,03000	31,48		4 057	1 509	0,03000	0,03000	18,64
P	A	00439	119 395	5 739	0,03000	0,03000	2,26	01817	36 284	616	0,03000	0,03000	38,97	01818	29 429	1 100	0,03000	0,03000	22,62
	P		119 395	5 346	0,03000	0,03000	2,42		36 284	553	0,03000	0,03000	43,41		29 429	1 049	0,03000	0,03000	23,72
S	A		49 916	2 288	0,03000	0,03000	9,73		12 624	294	0,03000	0,03000	91,95		11 034	473	0,03000	0,03000	57,58
	P		49 916	2 047	0,03000	0,03000	10,87		12 624	240	0,03000	0,03000	NS		11 034	439	0,03000	0,03000	62,04
P	A	01819	59 119	1 556	0,03000	0,03000	13,55	02281	118 410	1 720	0,03000	0,03000	7,61	02282	107 494	1 477	0,03000	0,03000	9,90

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		59 119	1 494	0,03000	0,03000	14,11		118 410	1 601	0,03000	0,03000	8,18		107 494	1 376	0,03000	0,03000	10,63
S	A		15 160	401	0,03000	0,03000	66,60		33 436	125	0,03000	0,03000	NS		28 809	515	0,03000	0,03000	48,47
	P		15 160	385	0,03000	0,03000	69,37		33 436	99	0,03000	0,03000	NS		28 809	461	0,03000	0,03000	54,15
P	A	02283	122 484	1 434	0,03000	0,03000	8,73	02463	167 232	206	0,03000	0,03000	29,74	02464	107 504	892	0,03000	0,03000	16,39
	P		122 484	1 373	0,03000	0,03000	9,12		167 232	101	0,03000	0,03000	60,65		107 504	781	0,03000	0,03000	18,72
S	A		34 967	408	0,03000	0,03000	59,25		9 610	53	0,03000	0,03000	NS		1 732	117	0,03000	0,03000	NS
	P		34 967	346	0,03000	0,03000	69,86		0	0	0,03000	0,03000	-		1 732	123	0,03000	0,03000	NS
P	A	02465	103 215	1 254	0,03000	0,03000	12,13	02466	89 926	1 239	0,03000	0,03000	13,76	02467	92 329	938	0,03000	0,03000	17,82
	P		103 215	1 162	0,03000	0,03000	13,09		89 926	1 152	0,03000	0,03000	14,80		92 329	851	0,03000	0,03000	19,64
S	A		3 388	234	0,03000	0,03000	NS		4 018	241	0,03000	0,03000	NS		3 407	128	0,03000	0,03000	NS
	P		3 388	222	0,03000	0,03000	NS		4 018	229	0,03000	0,03000	NS		3 407	133	0,03000	0,03000	NS
P	A	02468	53 193	335	0,03000	0,03000	65,19	02469	15 469	345	0,03000	0,03000	77,30	02470	39 063	134	0,03000	0,03000	NS
	P		53 193	259	0,03000	0,03000	84,32		15 469	182	0,03000	0,03000	NS		39 063	101	0,03000	0,03000	NS
S	A		6 352	60	0,03000	0,03000	NS		2 752	936	0,03000	0,03000	30,23		4 912	220	0,03000	0,03000	NS
	P		6 352	56	0,03000	0,03000	NS		2 752	803	0,03000	0,03000	35,24		4 912	185	0,03000	0,03000	NS
P	A	02471	25 276	654	0,03000	0,03000	38,86	02472	63 403	318	0,03000	0,03000	64,56	02473	59 688	925	0,03000	0,03000	22,71
	P		25 276	542	0,03000	0,03000	46,89		63 403	265	0,03000	0,03000	77,47		59 688	826	0,03000	0,03000	25,43
S	A		6 806	682	0,03000	0,03000	40,73		4 494	469	0,03000	0,03000	59,86		7 283	534	0,03000	0,03000	51,90
	P		6 806	571	0,03000	0,03000	48,65		4 494	395	0,03000	0,03000	71,07		7 283	456	0,03000	0,03000	60,78
P	A	02474	113 407	1 256	0,03000	0,03000	10,99	06720	123 471	988	0,03000	0,03000	12,54	06721	60 852	952	0,03000	0,03000	21,91
	P		113 407	1 289	0,03000	0,03000	10,70		123 471	876	0,03000	0,03000	14,14		47 374	958	0,03000	0,03000	23,57
S	A		13 369	1 207	0,03000	0,03000	22,32		18 445	137	0,03000	0,03000	NS		8 346	115	0,03000	0,03000	NS
	P		13 369	1 162	0,03000	0,03000	23,18		18 445	126	0,03000	0,03000	NS		8 346	107	0,03000	0,03000	NS
P	A	06722	30 642	392	0,03000	0,03000	63,08	06723	121 587	550	0,03000	0,03000	23,00	06724	115 034	129	0,03000	0,03000	NS
	P		23 521	340	0,03000	0,03000	75,41		121 587	500	0,03000	0,03000	25,30		115 034	56	0,03000	0,03000	NS
S	A		7 345	100	0,03000	0,03000	NS		20 183	191	0,03000	0,03000	NS		15 637	425	0,03000	0,03000	62,70
	P		7 345	33	0,03000	0,03000	NS		20 183	125	0,03000	0,03000	NS		15 637	348	0,03000	0,03000	76,57
P	A	06725	75 741	758	0,03000	0,03000	25,00	06726	52 198	659	0,03000	0,03000	33,33	06727	13 465	327	0,03000	0,03000	82,34
	P		75 741	678	0,03000	0,03000	27,95		31 756	679	0,03000	0,03000	36,21		13 465	255	0,03000	0,03000	NS
S	A		1 857	243	0,03000	0,03000	NS		1 920	375	0,03000	0,03000	75,74		7 271	185	0,03000	0,03000	NS
	P		1 857	195	0,03000	0,03000	NS		1 920	328	0,03000	0,03000	86,59		7 271	163	0,03000	0,03000	NS
P	A	06728	103 902	518	0,03000	0,03000	29,19	06729	83 463	1 159	0,03000	0,03000	15,47	06730	62 344	673	0,03000	0,03000	30,71
	P		103 902	429	0,03000	0,03000	35,24		83 463	1 072	0,03000	0,03000	16,72		62 344	598	0,03000	0,03000	34,56
S	A		5 002	113	0,03000	0,03000	NS		1 121	480	0,03000	0,03000	59,39		2 646	123	0,03000	0,03000	NS
	P		5 002	85	0,03000	0,03000	NS		1 121	453	0,03000	0,03000	62,93		2 646	99	0,03000	0,03000	NS
Piano Quarto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00291	33 571	12 472	0,03000	0,03000	1,95	00345	285 609	4 626	0,04600	0,04600	1,10	00390	301 853	17 112	0,06200	0,06200	1,08
	P		33 571	12 953	0,03000	0,03000	1,88		285 609	4 395	0,04600	0,04600	1,16		301 853	19 006	0,06410	0,06410	1,07
S	A		54 798	5 440	0,03000	0,03000	3,98		106 711	1 968	0,03000	0,03000	7,48		75 538	11 352	0,03000	0,03000	1,67
	P		54 798	5 313	0,03000	0,03000	4,07		106 711	1 226	0,03000	0,03000	12,01		75 538	12 350	0,03000	0,03000	1,54
P	A	00440	587 978	19 924	0,10800	0,10800	1,16	01791	70 610	1 367	0,03000	0,03000	14,34	01792	84 014	791	0,03000	0,03000	22,57
	P		587 978	18 246	0,10400	0,10400	1,05		70 610	1 246	0,03000	0,03000	15,74		84 014	701	0,03000	0,03000	25,47
S	A		61 610	12 679	0,03000	0,03000	1,64		21 529	418	0,03000	0,03000	61,95		42 093	265	0,03000	0,03000	87,77
	P		61 610	12 238	0,03000	0,03000	1,70		21 529	101	0,03000	0,03000	NS		42 093	34	0,03000	0,03000	NS
P	A	01793	97 679	937	0,03000	0,03000	17,05	01794	122 427	12 045	0,03000	0,03000	1,04	02265	244 281	9 809	0,04600	0,04600	1,13
	P		97 679	914	0,03000	0,03000	17,48		122 427	11 779	0,03000	0,03000	1,06		244 281	10 136	0,04600	0,04600	1,09
S	A		22 265	1 245	0,03000	0,03000	20,72		28 681	2 446	0,03000	0,03000	10,21		116 749	1 956	0,03000	0,03000	6,82
	P		22 265	1 086	0,03000	0,03000	23,76		28 681	2 328	0,03000	0,03000	10,73		116 749	2 039	0,03000	0,03000	6,54
P	A	02266	233 722	1 294	0,03600	0,03600	1,93	02267	245 026	3 166	0,04000	0,04000	1,56	02268	245 030	4 377	0,04100	0,04100	1,38
	P		233 722	1 251	0,03600	0,03600	1,99		245 026	3 047	0,04000	0,04000	1,62		245 030	4 177	0,04000	0,04000	1,18
S	A		54 984	1 632	0,03000	0,03000	13,24		65 929	812	0,03000	0,03000	24,88		61 907	2 102	0,03000	0,03000	9,86

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		54 984	1 424	0,03000	0,03000	15,17		65 929	430	0,03000	0,03000	46,99		61 907	1 583	0,03000	0,03000	13,09
P	A	02493	79 203	4 319	0,03000	0,03000	4,28	02494	133 108	706	0,03000	0,03000	15,62	02495	167 646	444	0,03000	0,03000	13,66
	P		79 203	3 964	0,03000	0,03000	4,67		133 108	571	0,03000	0,03000	19,31		167 646	173	0,03000	0,03000	35,06
S	A		29 232	2 247	0,03000	0,03000	11,08		12 644	1 694	0,03000	0,03000	15,96		20 258	2 435	0,03000	0,03000	10,70
	P		29 232	1 586	0,03000	0,03000	15,70		12 644	1 195	0,03000	0,03000	22,62		20 258	1 967	0,03000	0,03000	13,25
P	A	02496	186 487	807	0,03000	0,03000	4,09	02497	178 163	660	0,03000	0,03000	6,86	02498	248 833	1 299	0,03800	0,03800	1,78
	P		186 487	737	0,03000	0,03000	4,48		178 163	474	0,03000	0,03000	9,55		248 833	1 178	0,03800	0,03800	1,96
S	A		37 384	2 054	0,03000	0,03000	11,62		27 208	863	0,03000	0,03000	29,16		52 104	2 251	0,03000	0,03000	9,76
	P		37 384	1 765	0,03000	0,03000	13,52		27 208	513	0,03000	0,03000	49,06		51 348	1 812	0,03000	0,03000	12,18
P	A	02641	423 319	6 639	0,07000	0,07000	1,44	02642	182 029	1 256	0,03000	0,03000	3,15	02643	175 432	1 051	0,03000	0,03000	4,69
	P		423 319	6 890	0,06800	0,06800	1,07		182 029	1 082	0,03000	0,03000	3,66		175 432	887	0,03000	0,03000	5,56
S	A		59 130	7 539	0,03000	0,03000	2,80		60 358	2 991	0,03000	0,03000	6,99		143 993	2 005	0,03000	0,03000	4,73
	P		59 130	7 479	0,03000	0,03000	2,82		60 358	2 742	0,03000	0,03000	7,63		143 993	1 657	0,03000	0,03000	5,72
P	A	02644	149 040	1 638	0,03000	0,03000	5,34	02645	138 878	1 182	0,03000	0,03000	8,63	02646	38 632	6 560	0,03000	0,03000	3,61
	P		149 040	1 567	0,03000	0,03000	5,59		138 878	1 158	0,03000	0,03000	8,81		2 423	7 596	0,03000	0,03000	3,73
S	A		249 541	2 551	0,04000	0,04000	1,67		160 880	1 835	0,03000	0,03000	3,84		22 773	5 120	0,03000	0,03000	5,03
	P		249 541	2 509	0,04000	0,04000	1,70		160 880	2 266	0,03000	0,03000	3,11		22 773	5 251	0,03000	0,03000	4,90
P	A	07007	374 590	12 024	0,06800	0,06800	1,19	07008	-40 892	13 163	0,03000	0,03000	2,57	07009	98 190	897	0,03000	0,03000	17,74
	P		374 590	11 963	0,06600	0,06600	1,03		-40 892	13 346	0,03000	0,03000	2,54		98 190	839	0,03000	0,03000	18,96
S	A		30 099	388	0,03000	0,03000	63,91		17 821	786	0,03000	0,03000	33,55		28 849	875	0,03000	0,03000	28,52
	P		30 099	444	0,03000	0,03000	55,85		17 821	789	0,03000	0,03000	33,42		28 849	460	0,03000	0,03000	54,25
P	A	07010	262 180	2 246	0,04200	0,04200	2,49	07011	225 493	1 019	0,03500	0,03500	3,70	07012	192 273	146	0,03000	0,03000	16,77
	P		262 180	2 101	0,04000	0,04000	1,15		225 493	894	0,03400	0,03400	1,63		164 443	232	0,03000	0,03000	28,15
S	A		32 668	1 044	0,03000	0,03000	23,44		48 338	782	0,03000	0,03000	28,72		59 970	929	0,03000	0,03000	22,57
	P		32 668	519	0,03000	0,03000	47,14		48 338	433	0,03000	0,03000	51,87		59 970	656	0,03000	0,03000	31,97
P	A	07013	148 398	612	0,03000	0,03000	14,45	07014	111 317	977	0,03000	0,03000	14,42	07015	218 503	428	0,03200	0,03200	1,44
	P		148 398	499	0,03000	0,03000	17,73		111 317	893	0,03000	0,03000	15,78		218 503	149	0,03200	0,03200	4,13
S	A		82 958	1 121	0,03000	0,03000	16,05		40 913	1 223	0,03000	0,03000	19,14		37 511	1 604	0,03000	0,03000	14,87
	P		82 958	832	0,03000	0,03000	21,63		40 913	956	0,03000	0,03000	24,49		37 511	1 477	0,03000	0,03000	16,15
P	A	07016	165 276	738	0,03000	0,03000	8,69	07017	101 437	432	0,03000	0,03000	35,79						
	P		165 276	511	0,03000	0,03000	12,54		101 437	520	0,03000	0,03000	29,73						
S	A		129 969	393	0,03000	0,03000	29,19		60 147	1 444	0,03000	0,03000	14,51						
	P		129 969	226	0,03000	0,03000	50,75		60 147	1 258	0,03000	0,03000	16,65						
Piano Quarto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P6**			
P	A	00390	183 031	10 423	0,03800	0,03800	1,14	00440	641 712	22 810	0,11800	0,11800	1,08	00517	133 216	29 693	0,05200	0,05200	1,05
	P		183 031	9 074	0,03600	0,03600	1,09		641 712	24 918	0,12010	0,12010	1,07		133 216	28 176	0,05000	0,05000	1,04
S	A		125 010	6 996	0,03000	0,03000	1,74		9 554	11 623	0,03000	0,03000	2,36		62 613	10 841	0,03000	0,03000	1,90
	P		125 010	6 894	0,03000	0,03000	1,77		9 554	12 988	0,03000	0,03000	2,11		62 613	9 024	0,03000	0,03000	2,29
P	A	02641	426 556	9 040	0,07200	0,07200	1,21	02642	220 533	709	0,03400	0,03400	3,36	02643	127 946	778	0,03000	0,03000	15,11
	P		426 556	8 595	0,07000	0,07000	1,04		220 533	957	0,03400	0,03400	2,49		127 946	993	0,03000	0,03000	11,84
S	A		121 795	7 188	0,03000	0,03000	1,76		61 808	1 575	0,03000	0,03000	13,16		91 257	1 959	0,03000	0,03000	8,61
	P		121 795	7 092	0,03000	0,03000	1,78		61 808	2 194	0,03000	0,03000	9,45		91 257	2 551	0,03000	0,03000	6,61
P	A	02644	157 153	2 781	0,03000	0,03000	2,73	02645	130 181	1 003	0,03000	0,03000	11,41	02646	130 845	2 123	0,03000	0,03000	5,34
	P		157 153	2 867	0,03000	0,03000	2,65		130 181	1 117	0,03000	0,03000	10,24		130 845	2 239	0,03000	0,03000	5,07
S	A		200 330	1 478	0,03210	0,03210	2,35		183 959	467	0,03800	0,03800	25,06		20 092	6 913	0,03000	0,03000	3,77
	P		202 216	1 717	0,03200	0,03200	1,75		239 959	1 911	0,03800	0,03800	1,90		20 092	7 037	0,03000	0,03000	3,71
P	A	02647	166 073	1 114	0,03000	0,03000	5,65	02648	161 707	1 269	0,03000	0,03000	5,46	02649	141 070	1 384	0,03000	0,03000	7,15
	P		166 073	1 233	0,03000	0,03000	5,10		161 707	1 338	0,03000	0,03000	5,18		141 070	1 455	0,03000	0,03000	6,80
S	A		68 598	196	0,03000	0,03000	NS		56 136	270	0,03000	0,03000	79,48		54 803	234	0,03000	0,03000	92,44
	P		68 598	379	0,03000	0,03000	52,41		56 136	398	0,03000	0,03000	53,92		54 803	334	0,03000	0,03000	64,77
P	A	02650	153 793	1 361	0,03000	0,03000	5,93	02651	141 331	1 469	0,03000	0,03000	6,71	02652	127 270	1 652	0,03000	0,03000	7,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		153 793	1 389	0,03000	0,03000	5,81		141 331	1 509	0,03000	0,03000	6,53		127 270	1 701	0,03000	0,03000	6,97
S	A		49 837	309	0,03000	0,03000	72,06		84 432	411	0,03000	0,03000	43,30		56 924	371	0,03000	0,03000	57,57
	P		49 837	356	0,03000	0,03000	62,55		84 432	410	0,03000	0,03000	43,40		56 924	300	0,03000	0,03000	71,20
P	A	02653	180 318	1 673	0,03000	0,03000	2,52	02654	199 789	1 606	0,03100	0,03100	1,41	02655	129 717	2 227	0,03000	0,03000	5,17
	P		180 318	1 688	0,03000	0,03000	2,50		199 789	1 620	0,03200	0,03200	2,43		129 717	2 181	0,03000	0,03000	5,28
S	A		107 304	476	0,03000	0,03000	30,77		27 022	687	0,03000	0,03000	36,67		49 919	672	0,03000	0,03000	33,12
	P		107 304	316	0,03000	0,03000	46,35		27 022	390	0,03000	0,03000	64,59		49 919	209	0,03000	0,03000	NS
P	A	02656	122 194	3 456	0,03000	0,03000	3,64	02657	119 994	6 300	0,03000	0,03000	2,04	02658	162 345	12 774	0,03800	0,03800	1,16
	P		122 194	3 354	0,03000	0,03000	3,75		119 994	6 172	0,03000	0,03000	2,09		162 345	12 242	0,03600	0,03600	1,05
S	A		52 681	1 158	0,03000	0,03000	18,91		35 834	1 692	0,03000	0,03000	14,22		50 451	5 510	0,03000	0,03000	4,03
	P		51 376	647	0,03000	0,03000	34,11		35 834	1 148	0,03000	0,03000	20,96		50 451	4 839	0,03000	0,03000	4,59
P	A	02659	99 032	18 566	0,03500	0,03500	1,10	02660	116 339	14 178	0,03100	0,03100	1,02	02661	136 402	11 779	0,03210	0,03210	1,07
	P		99 032	18 560	0,03400	0,03400	1,05		116 339	14 633	0,03200	0,03200	1,05		136 402	12 739	0,03400	0,03400	1,14
S	A		126 462	14 492	0,03300	0,03300	1,03		160 788	9 138	0,03300	0,03300	1,10		183 054	7 961	0,03610	0,03610	1,26
	P		126 462	14 232	0,03400	0,03400	1,11		160 788	9 101	0,03200	0,03200	1,00		183 054	7 879	0,03400	0,03400	1,01
P	A	02662	253 059	611	0,04000	0,04000	10,51	02663	298 911	1 835	0,04600	0,04600	1,71	02664	466 106	1 802	0,07000	0,07000	1,72
	P		256 125	1 152	0,03800	0,03800	1,12		298 911	1 807	0,04600	0,04600	1,74		466 106	1 634	0,07000	0,07000	1,90
S	A		90 898	3 564	0,03000	0,03000	4,75		179 222	3 355	0,03000	0,03000	1,30		87 458	4 649	0,03000	0,03000	3,74
	P		90 898	3 090	0,03000	0,03000	5,47		179 222	2 595	0,03000	0,03000	1,69		87 458	3 248	0,03000	0,03000	5,35
P	A	03834	359 041	290	0,05400	0,05400	8,54	03835	190 423	1 010	0,03000	0,03000	2,70	03836	173 863	1 169	0,03000	0,03000	4,41
	P		360 092	1 180	0,05400	0,05400	1,97		190 423	1 087	0,03000	0,03000	2,50		173 863	1 277	0,03000	0,03000	4,04
S	A		174 933	83	0,03000	0,03000	60,27		0	0	0,03000	0,03000	-		20 223	49	0,03000	0,03000	NS
	P		174 933	195	0,03000	0,03000	25,65		-5 854	71	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03837	839 007	351	0,12200	0,12200	4,13	03838	314 332	120	0,04600	0,04600	7,07	03839	111 234	169	0,03000	0,03000	83,43
	P		839 007	439	0,12200	0,12200	3,30		314 332	141	0,04600	0,04600	6,02		111 234	256	0,03000	0,03000	55,08
S	A		315 237	33	0,04600	0,04600	21,61		702 480	83	0,10200	0,10200	12,77		102 952	72	0,03000	0,03000	NS
	P		132 030	64	0,04600	0,04600	NS		702 480	405	0,10200	0,10200	2,62		103 710	426	0,03000	0,03000	35,55
P	A	03840	30 628	274	0,03000	0,03000	90,25	03841	260 895	146	0,03800	0,03800	3,54	03842	419 172	1 140	0,06300	0,06300	3,30
	P		30 628	276	0,03000	0,03000	89,59		260 895	122	0,03800	0,03800	4,24		419 172	1 266	0,06200	0,06200	1,37
S	A		204 769	225	0,03000	0,03000	1,68		932 371	650	0,13600	0,13600	3,15		172 014	569	0,03000	0,03000	9,54
	P		204 769	709	0,03100	0,03100	4,04		932 371	1 199	0,13600	0,13600	1,71		172 014	472	0,03000	0,03000	11,50
P	A	03843	110 067	2 954	0,03000	0,03000	4,83	03844	255 091	3 608	0,04200	0,04200	1,52	03845	550 277	9 462	0,09000	0,09000	1,17
	P		110 067	2 721	0,03000	0,03000	5,24		255 091	3 694	0,04200	0,04200	1,49		550 277	9 382	0,09000	0,09000	1,18
S	A		15 539	3 199	0,03000	0,03000	8,33		29 368	885	0,03000	0,03000	28,12		217 291	3 050	0,03600	0,03600	1,61
	P		15 539	3 375	0,03000	0,03000	7,90		29 368	822	0,03000	0,03000	30,28		217 291	3 259	0,03600	0,03600	1,51
P	A	03846	1 009 399	4 216	0,15000	0,15000	1,20	03847	226 032	3 860	0,03800	0,03800	1,47	03848	231 009	1 850	0,03600	0,03600	1,56
	P		1 009 399	4 212	0,15000	0,15000	1,20		226 032	4 027	0,03800	0,03800	1,41		231 009	1 944	0,03600	0,03600	1,49
S	A		326 897	255	0,04800	0,04800	4,12		29 935	699	0,03000	0,03000	35,50		9 564	643	0,03000	0,03000	42,65
	P		326 897	403	0,04800	0,04800	2,60		29 935	659	0,03000	0,03000	37,66		9 564	464	0,03000	0,03000	59,11
P	A	03849	1 186 753	241	0,17200	0,17200	6,06	03850	64 599	180	0,03000	0,03000	NS	03851	51 540	310	0,03000	0,03000	71,13
	P		1 186 753	65	0,17200	0,17200	22,46		99 283	218	0,03000	0,03000	72,28		51 540	284	0,03000	0,03000	77,64
S	A		423 964	189	0,06200	0,06200	5,81		1 457 002	788	0,21100	0,21100	3,11		279 395	2 476	0,04400	0,04400	1,83
	P		423 964	324	0,06200	0,06200	3,39		1 457 002	89	0,21000	0,21000	2,10		279 395	1 929	0,04200	0,04200	1,05
P	A	03852	47 141	652	0,03000	0,03000	34,68	03853	353 373	90	0,05200	0,05200	13,90	03854	160 458	1 293	0,05100	0,05100	15,72
	P		47 141	634	0,03000	0,03000	35,67		353 373	84	0,05200	0,05200	14,90		347 711	512	0,05200	0,05200	20,41

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		159 722	753	0,03000	0,03000	9,58		929 753	405	0,13500	0,13500	29,65		407 871	137	0,06000	0,06000	10,39
	P		111 832	695	0,03000	0,03000	20,17		843 981	19	0,13400	0,13400	29,29		407 871	13	0,06000	0,06000	NS
P	A	03855	245 272	189	0,03600	0,03600	4,09	03856	417 519	165	0,06200	0,06200	12,47	03857	596 545	583	0,08800	0,08800	4,00
	P		245 272	211	0,03600	0,03600	3,66		417 519	187	0,06200	0,06200	11,00		596 545	651	0,08800	0,08800	3,58
S	A		81 486	33	0,03000	0,03000	NS		64 100	22	0,03000	0,03000	NS		459 075	255	0,06800	0,06800	8,17
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		433 442	393	0,06800	0,06800	14,90
P	A	03858	453 739	25	0,06600	0,06600	32,29	03859	87 976	273	0,03000	0,03000	63,41	03860	47 122	227	0,03000	0,03000	99,63
	P		438 053	90	0,06600	0,06600	34,86		87 976	282	0,03000	0,03000	61,39		47 122	187	0,03000	0,03000	NS
S	A		1 134 897	1 051	0,16600	0,16600	10,64		213 809	72	0,03410	0,03410	2,86		326 366	771	0,04800	0,04800	1,46
	P		1 134 897	578	0,16400	0,16400	1,33		221 034	338	0,03200	0,03200	1,06		323 436	300	0,04800	0,04800	5,22
P	A	03861	62 921	321	0,03000	0,03000	64,15	04108	58 561	387	0,03000	0,03000	54,65	04109	23 892	2 018	0,03000	0,03000	12,68
	P		62 921	393	0,03000	0,03000	52,40		58 561	332	0,03000	0,03000	63,71		23 892	2 075	0,03000	0,03000	12,33
S	A		657 446	1 311	0,09600	0,09600	1,18		0	0	0,03000	0,03000	-		95 379	979	0,03000	0,03000	16,65
	P		657 446	544	0,09600	0,09600	2,85		138 492	267	0,03000	0,03000	38,43		95 379	1 298	0,03000	0,03000	12,55
P	A	04121	349 744	14 171	0,06800	0,06800	1,27	04122	303 280	6 988	0,05200	0,05200	1,23	04123	166 218	3 120	0,03000	0,03000	2,01
	P		349 744	13 886	0,06400	0,06400	1,01		303 280	6 860	0,05200	0,05200	1,25		166 218	3 148	0,03000	0,03000	1,99
S	A		87 557	4 673	0,03000	0,03000	3,72		49 316	1 905	0,03000	0,03000	11,72		137 313	1 173	0,03000	0,03000	8,89
	P		87 557	4 328	0,03000	0,03000	4,01		49 316	1 491	0,03000	0,03000	14,98		137 313	749	0,03000	0,03000	13,92
P	A	04124	162 852	2 015	0,03000	0,03000	3,36	04125	170 797	2 167	0,03000	0,03000	2,59	04126	235 933	1 717	0,03600	0,03600	1,26
	P		162 852	2 084	0,03000	0,03000	3,24		170 797	2 283	0,03000	0,03000	2,46		235 933	1 867	0,03600	0,03600	1,16
S	A		27 603	621	0,03000	0,03000	40,44		105 646	591	0,03000	0,03000	25,17		54 966	581	0,03000	0,03000	37,20
	P		27 603	260	0,03000	0,03000	96,60		105 646	361	0,03000	0,03000	41,21		54 966	448	0,03000	0,03000	48,24
P	A	04127	256 046	1 822	0,03900	0,03900	1,24	04128	259 577	1 656	0,04000	0,04000	1,68	04129	266 489	1 622	0,04200	0,04200	3,71
	P		256 046	2 001	0,04000	0,04000	1,78		259 577	1 836	0,04000	0,04000	1,52		266 489	1 783	0,04000	0,04000	1,05
S	A		99 188	418	0,03000	0,03000	37,73		68 752	438	0,03000	0,03000	45,31		79 305	512	0,03000	0,03000	36,12
	P		99 188	347	0,03000	0,03000	45,45		68 752	412	0,03000	0,03000	48,17		79 305	527	0,03000	0,03000	35,09
P	A	04130	268 410	1 837	0,04200	0,04200	1,92	04131	350 550	1 389	0,05200	0,05200	1,20	07057	363 888	15 309	0,07000	0,07000	1,16
	P		268 410	1 984	0,04200	0,04200	1,78		350 550	1 520	0,05200	0,05200	1,10		363 888	15 379	0,06800	0,06800	1,03
S	A		82 907	357	0,03000	0,03000	50,43		81 197	425	0,03000	0,03000	42,91		57 794	1 064	0,03000	0,03000	19,97
	P		82 907	407	0,03000	0,03000	44,24		81 197	517	0,03000	0,03000	35,27		57 794	1 218	0,03000	0,03000	17,45
P	A	07058	171 912	3 084	0,03000	0,03000	1,77	07059	418 952	9 065	0,07100	0,07100	1,21	07060	350 125	3 998	0,06200	0,06200	3,46
	P		171 912	2 739	0,03000	0,03000	1,99		418 952	8 566	0,07000	0,07000	1,16		378 014	5 125	0,06000	0,06000	1,14
S	A		73 105	1 879	0,03000	0,03000	10,26		95 131	2 128	0,03000	0,03000	7,67		65 526	2 588	0,03000	0,03000	7,83
	P		73 105	1 158	0,03000	0,03000	16,66		93 035	1 283	0,03000	0,03000	12,95		65 526	2 014	0,03000	0,03000	10,06
P	A	07061	358 189	166	0,05200	0,05200	3,20	07062	206 694	4 932	0,03600	0,03600	1,31	07063	129 186	861	0,03000	0,03000	13,45
	P		358 189	150	0,05200	0,05200	3,54		206 694	5 174	0,03600	0,03600	1,25		129 186	823	0,03000	0,03000	14,07
S	A		355 165	984	0,05210	0,05210	1,10		40 095	1 483	0,03000	0,03000	15,86		71 445	2 039	0,03000	0,03000	9,56
	P		355 165	549	0,05200	0,05200	1,75		40 095	1 085	0,03000	0,03000	21,67		71 445	1 465	0,03000	0,03000	13,31
P	A	07064	255 039	1 652	0,04000	0,04000	2,09	07065	134 867	610	0,03000	0,03000	17,67	07066	68 627	2 250	0,03000	0,03000	8,83
	P		255 039	1 607	0,04000	0,04000	2,15		134 867	667	0,03000	0,03000	16,16		68 627	2 282	0,03000	0,03000	8,70
S	A		289 881	626	0,04400	0,04400	5,68		27 228	2 335	0,03000	0,03000	10,78		59 166	366	0,03000	0,03000	57,58
	P		289 881	103	0,04200	0,04200	1,42		27 228	1 708	0,03000	0,03000	14,73		59 166	19	0,03000	0,03000	NS
P	A	07067	240 046	1 195	0,03600	0,03600	1,30	07068	211 276	1 033	0,03200	0,03200	1,64	07069	250 137	439	0,03800	0,03800	4,83
	P		240 046	1 202	0,03600	0,03600	1,29		211 276	1 079	0,03200	0,03200	1,57		250 137	513	0,03800	0,03800	4,13
S	A		136 851	1 096	0,03000	0,03000	9,58		217 799	121	0,03200	0,03200	5,95		28 113	347	0,03000	0,03000	72,19
	P		136 851	681	0,03000	0,03000	15,41		0	0	0,03200	0,03200	-		28 113	238	0,03000	0,03000	NS
P	A	07070	177 795	869	0,03200	0,03200	7,61	07071	250 011	1 061	0,03800	0,03800	2,02	07072	249 226	1 209	0,03800	0,03800	1,87
	P		205 625	973	0,03200	0,03200	2,60		250 011	1 199	0,03800	0,03800	1,78		249 226	1 296	0,03800	0,03800	1,74
S	A		288 251	277	0,04400	0,04400	2,74		43 239	185	0,03000	0,03000	NS		23 270	329	0,03000	0,03000	78,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		288 251	127	0,04200	0,04200	1,63		43 239	109	0,03000	0,03000	NS		23 270	266	0,03000	0,03000	96,50
P	A	07073	183 191	1 309	0,03000	0,03000	2,90	07074	145 842	1 078	0,03000	0,03000	8,55	07075	258 275	933	0,04000	0,04000	30,66
	P		183 191	1 371	0,03000	0,03000	2,76		145 842	1 110	0,03000	0,03000	8,30		258 275	1 055	0,03800	0,03800	1,01
S	A		169 167	227	0,03000	0,03000	25,74		128 437	177	0,03000	0,03000	66,03		31 230	112	0,03000	0,03000	NS
	P		151 544	264	0,03000	0,03000	31,80		128 437	125	0,03000	0,03000	93,50		31 230	108	0,03000	0,03000	NS
P	A	07076	204 002	1 304	0,03200	0,03200	2,13	07077	157 782	1 056	0,03000	0,03000	7,10	07078	247 431	899	0,03800	0,03800	2,81
	P		204 002	1 390	0,03200	0,03200	1,99		157 782	1 108	0,03000	0,03000	6,76		247 431	1 052	0,03800	0,03800	2,40
S	A		87 261	68	0,03000	0,03000	NS		108 026	86	0,03000	0,03000	NS		45 316	175	0,03000	0,03000	NS
	P		87 261	75	0,03000	0,03000	NS		108 026	107	0,03000	0,03000	NS		50 072	215	0,03000	0,03000	NS
P	A	07079	219 820	720	0,03400	0,03400	3,46	07080	171 299	1 223	0,03000	0,03000	4,52	07081	150 160	973	0,03000	0,03000	8,83
	P		219 820	834	0,03400	0,03400	2,99		171 299	1 300	0,03000	0,03000	4,26		150 160	1 021	0,03000	0,03000	8,42
S	A		55 012	204	0,03000	0,03000	NS		169 322	98	0,03000	0,03000	59,40		66 688	43	0,03000	0,03000	NS
	P		55 012	269	0,03000	0,03000	80,32		169 322	174	0,03000	0,03000	33,46		66 688	141	0,03000	0,03000	NS
P	A	07082	197 150	565	0,03000	0,03000	3,05	07083	195 234	1 058	0,03000	0,03000	1,90	07084	187 869	1 116	0,03000	0,03000	2,78
	P		197 150	710	0,03000	0,03000	2,43		195 234	1 160	0,03000	0,03000	1,73		187 869	1 177	0,03000	0,03000	2,63
S	A		61 016	146	0,03000	0,03000	NS		76 276	357	0,03000	0,03000	52,89		79 251	170	0,03000	0,03000	NS
	P		61 016	282	0,03000	0,03000	73,89		157 561	242	0,03000	0,03000	31,10		150 991	175	0,03000	0,03000	48,42
P	A	07085	124 071	145	0,03000	0,03000	84,84	07086	138 090	58	0,03000	0,03000	NS	07087	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		124 071	291	0,03000	0,03000	42,28		138 090	204	0,03000	0,03000	50,58		141 615	180	0,03000	0,03000	54,54
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		70 266	186	0,03000	0,03000	NS		71 552	1 518	0,03000	0,03000	12,84
	P		98 881	119	0,03000	0,03000	NS		70 266	441	0,03000	0,03000	44,56		71 552	1 761	0,03000	0,03000	11,07
P	A	07088	94 834	322	0,03000	0,03000	50,84	07165	498 573	25 737	0,10200	0,10200	1,13	07266	780 343	919	0,11400	0,11400	2,06
	P		94 834	504	0,03000	0,03000	32,48		498 573	23 898	0,09800	0,09800	1,05		780 343	870	0,11400	0,11400	2,18
S	A		80 743	206	0,03000	0,03000	88,83		180 106	5 650	0,03200	0,03200	1,10		124 941	194	0,03000	0,03000	62,78
	P		94 181	554	0,03000	0,03000	29,71		180 106	3 631	0,03000	0,03000	1,17		175 212	340	0,03000	0,03000	14,59
P	A	07267	323 390	310	0,04800	0,04800	5,07	07268	252 725	750	0,03800	0,03800	2,31	07269	949 774	9 058	0,14800	0,14800	1,30
	P		323 390	393	0,04800	0,04800	4,00		251 864	1 066	0,03800	0,03800	1,75		949 774	9 707	0,14600	0,14600	1,01
S	A		447 707	76	0,06600	0,06600	22,45		486 793	1 750	0,07200	0,07200	1,20		264 492	1 070	0,04000	0,04000	1,92
	P		447 707	285	0,06600	0,06600	5,99		486 793	2 253	0,07300	0,07300	1,44		264 492	1 419	0,04000	0,04000	1,45
P	A	07270	434 532	2 591	0,06600	0,06600	1,41	07271	709 523	2 911	0,10600	0,10600	1,42	07272	575 095	55	0,08400	0,08400	25,15
	P		434 532	2 687	0,06600	0,06600	1,36		709 523	2 805	0,10600	0,10600	1,48		575 095	60	0,08400	0,08400	23,06
S	A		432 702	1 586	0,06400	0,06400	1,18		799 620	1 974	0,12800	0,12800	11,04		737 905	271	0,10800	0,10800	7,38
	P		432 702	848	0,06400	0,06400	2,20		799 620	1 209	0,12600	0,12600	5,87		456 339	402	0,10800	0,10800	97,94
P	A	07273	800 310	496	0,11800	0,11800	5,43	07322	652 472	2 451	0,09800	0,09800	2,10	07325	337 904	589	0,05000	0,05000	2,52
	P		800 310	524	0,11600	0,11600	1,46		652 472	2 308	0,09600	0,09600	1,04		337 904	751	0,05000	0,05000	1,97
S	A		803 979	1 305	0,11800	0,11800	1,93		123 143	842	0,03000	0,03000	14,77		33 563	261	0,03000	0,03000	93,30
	P		803 979	943	0,11800	0,11800	2,67		123 143	1 037	0,03000	0,03000	11,99		33 563	451	0,03000	0,03000	54,00
Piano Quarto						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P8-P7**			
P	A	00517	121 394	29 505	0,05000	0,05000	1,04	00518	224 289	10 090	0,04400	0,04400	1,18	02548	180 019	4 522	0,03100	0,03100	1,17
	P		121 394	30 013	0,05000	0,05000	1,03		224 289	11 697	0,04400	0,04400	1,02		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		70 620	9 824	0,03000	0,03000	2,00		78 322	4 311	0,03000	0,03000	4,32		71 609	4 466	0,03000	0,03000	4,36
	P		70 620	12 754	0,03000	0,03000	1,54		78 322	7 507	0,03000	0,03000	2,48		29 183	920	0,03000	0,03000	27,08
P	A	02549	217 229	7 893	0,04000	0,04000	1,13	02550	320 258	8 062	0,05600	0,05600	1,24	02551	335 742	1 874	0,05100	0,05100	1,45
	P		217 229	4 878	0,03600	0,03600	1,05		332 861	9 298	0,05900	0,05900	1,23		339 073	2 776	0,05200	0,05200	1,22
S	A		51 924	5 599	0,03000	0,03000	3,93		145 711	8 748	0,03000	0,03000	1,07		55 055	2 064	0,03000	0,03000	10,46
	P		51 924	2 346	0,03000	0,03000	9,38		145 711	10 448	0,03300	0,03300	1,17		55 055	2 431	0,03000	0,03000	8,88
P	A	02552	335 072	3 887	0,05400	0,05400	1,54	02553	530 261	16 400	0,09600	0,09600	1,19	02659	95 665	18 973	0,03300	0,03300	1,00
	P		335 072	4 605	0,05400	0,05400	1,30		530 261	18 770	0,09600	0,09600	1,04		95 665	18 029	0,03200	0,03200	1,01
S	A		5 728	1 361	0,03000	0,03000	20,51		135 882	190	0,03000	0,03000	55,96		160 985	14 609	0,04010	0,04010	1,16
	P		5 728	1 248	0,03000	0,03000	22,37		163 617	2 258	0,03000	0,03000	2,95		160 985	13 240	0,03800	0,03800	1,13
P	A	02660	180 039	15 360	0,04300	0,04300	1,11	02661	328 858	10 288	0,06000	0,06000	1,25	02662	232 461	448	0,03400	0,03400	1,36

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		180 039	15 129	0,04200	0,04200	1,07		328 858	11 064	0,06000	0,06000	1,16		232 461	443	0,03400	0,03400	1,37
S	A		538 135	10 618	0,09000	0,09000	1,21		349 666	1 978	0,05400	0,05400	2,56		9 289	1 518	0,03000	0,03000	18,09
	P		538 135	9 589	0,08800	0,08800	1,13		346 435	2 056	0,05200	0,05200	1,13		9 289	1 220	0,03000	0,03000	22,51
P	A	02663	298 534	2 431	0,04600	0,04600	1,31	02664	407 657	3 561	0,06410	0,06410	1,59	03862	974 090	3 279	0,14400	0,14400	1,24
	P		298 534	2 458	0,04600	0,04600	1,30		407 657	4 552	0,06400	0,06400	1,22		974 090	4 807	0,14500	0,14500	1,06
S	A		34 142	1 794	0,03000	0,03000	13,53		89 196	1 926	0,03000	0,03000	8,90		363 529	1 895	0,05410	0,05410	1,06
	P		34 142	1 784	0,03000	0,03000	13,61		89 196	4 149	0,03000	0,03000	4,13		363 529	2 274	0,05600	0,05600	2,00
P	A	03863	683 249	2 242	0,10100	0,10100	1,27	03864	372 865	358	0,05400	0,05400	1,19	03865	466 073	5 728	0,07400	0,07400	1,25
	P		683 249	3 754	0,10200	0,10200	1,02		372 865	1 317	0,05600	0,05600	3,26		466 073	6 732	0,07400	0,07400	1,07
S	A		24 453	1 222	0,03000	0,03000	20,88		6 833	1 462	0,03000	0,03000	19,00		20 681	1 275	0,03000	0,03000	20,39
	P		24 453	1 015	0,03000	0,03000	25,14		6 833	1 605	0,03000	0,03000	17,30		20 681	1 013	0,03000	0,03000	25,67
P	A	03866	524 544	14 355	0,09200	0,09200	1,16	03867	892 648	17 154	0,17200	0,17200	2,43	03868	383 552	9 940	0,10200	0,10200	4,36
	P		524 544	16 232	0,09200	0,09200	1,02		1 027 201	21 761	0,17000	0,17000	1,00		673 867	3 822	0,10200	0,10200	1,38
S	A		89 347	2 321	0,03000	0,03000	7,38		423 768	1 126	0,06400	0,06400	8,43		255 551	1 570	0,03900	0,03900	1,43
	P		89 347	2 743	0,03000	0,03000	6,24		423 768	1 234	0,06200	0,06200	1,03		255 551	1 652	0,04000	0,04000	2,35
P	A	03869	264 007	6 579	0,06600	0,06600	4,08	03870	435 627	384	0,06400	0,06400	3,73	03871	211 968	2 231	0,03400	0,03400	1,64
	P		436 946	2 146	0,06600	0,06600	1,54		435 627	575	0,06400	0,06400	2,49		211 968	2 350	0,03400	0,03400	1,55
S	A		53 847	2 375	0,03000	0,03000	9,16		26 645	758	0,03000	0,03000	33,30		34 864	1 609	0,03000	0,03000	15,03
	P		53 847	2 666	0,03000	0,03000	8,16		26 645	564	0,03000	0,03000	44,75		34 864	1 524	0,03000	0,03000	15,87
P	A	03872	197 197	354	0,03000	0,03000	4,85	03873	487 579	5 035	0,07700	0,07700	1,43	03874	466 855	6 039	0,07400	0,07400	1,17
	P		197 197	240	0,03000	0,03000	7,16		487 579	5 085	0,07600	0,07600	1,19		466 855	6 156	0,07400	0,07400	1,15
S	A		15 348	91	0,03000	0,03000	NS		268 766	2 643	0,04300	0,04300	1,81		1 057 663	2 035	0,15600	0,15600	2,63
	P		15 348	144	0,03000	0,03000	NS		278 941	1 744	0,04200	0,04200	1,14		1 057 663	2 006	0,15400	0,15400	1,07
P	A	03875	147 882	1 467	0,03000	0,03000	6,08	03876	79 401	256	0,03000	0,03000	72,19	03877	13 473	209	0,03000	0,03000	NS
	P		147 882	1 459	0,03000	0,03000	6,11		79 401	280	0,03000	0,03000	66,00		13 473	167	0,03000	0,03000	NS
S	A		629 444	1 155	0,09200	0,09200	1,32		626 955	770	0,09200	0,09200	2,53		339 271	679	0,05600	0,05600	10,91
	P		629 444	1 681	0,09300	0,09300	1,68		626 955	1 576	0,09200	0,09200	1,24		382 428	849	0,05600	0,05600	1,26
P	A	03878	33 909	346	0,03000	0,03000	70,25	03879	66 907	1 409	0,03000	0,03000	14,25	03880	458 583	2 887	0,07000	0,07000	1,46
	P		33 909	401	0,03000	0,03000	60,62		66 907	1 499	0,03000	0,03000	13,40		458 583	2 942	0,07000	0,07000	1,43
S	A		163 161	757	0,03000	0,03000	8,87		74 677	1 513	0,03000	0,03000	12,61		405 938	5 140	0,06400	0,06400	1,13
	P		163 161	1 425	0,03000	0,03000	4,71		74 677	1 663	0,03000	0,03000	11,48		405 938	4 653	0,06400	0,06400	1,25
P	A	04056	21 140	4 544	0,03000	0,03000	5,71	04057	0	0	0,03000	0,03000	-	04058	34 064	2 903	0,03000	0,03000	8,37
	P		21 140	7 784	0,03000	0,03000	3,33		19 893	3 441	0,03000	0,03000	7,59		34 064	5 784	0,03000	0,03000	4,20
S	A		26 849	388	0,03000	0,03000	64,98		0	0	0,03000	0,03000	-		5 104	1 030	0,03000	0,03000	27,18
	P		26 849	721	0,03000	0,03000	34,97		45 717	714	0,03000	0,03000	31,93		5 104	1 662	0,03000	0,03000	16,84
P	A	04059	62 953	442	0,03000	0,03000	46,58	07089	81 246	3 879	0,03000	0,03000	4,70	07090	156 974	4 022	0,03000	0,03000	1,89
	P		62 953	3 308	0,03000	0,03000	6,22		83 489	4 525	0,03000	0,03000	3,96		156 974	3 511	0,03000	0,03000	2,17
S	A		15 554	1 275	0,03000	0,03000	20,91		85 535	1 091	0,03000	0,03000	16,17		19 656	2 557	0,03000	0,03000	10,22
	P		15 554	1 256	0,03000	0,03000	21,22		85 535	1 190	0,03000	0,03000	14,83		19 656	1 795	0,03000	0,03000	14,56
P	A	07091	58 202	2 570	0,03000	0,03000	8,25	07092	3 374	2 273	0,03000	0,03000	12,41	07093	116 994	3 440	0,03000	0,03000	3,87
	P		58 202	2 306	0,03000	0,03000	9,19		3 374	2 644	0,03000	0,03000	10,67		116 994	4 755	0,03000	0,03000	2,80
S	A		12 255	716	0,03000	0,03000	37,82		0	0	0,03200	0,03200	-		144 570	244	0,03000	0,03000	38,50
	P		12 255	1 219	0,03000	0,03000	22,22		218 185	707	0,03300	0,03300	4,34		144 570	979	0,03000	0,03000	9,60
P	A	07164	554 973	33 840	0,11800	0,11800	1,05	07165	432 263	25 713	0,09200	0,09200	1,11	07228	200 134	7 208	0,03800	0,03800	1,33
	P		554 973	34 975	0,11800	0,11800	1,02		432 263	25 081	0,09000	0,09000	1,06		200 134	6 842	0,03600	0,03600	1,09
S	A		143 456	5 503	0,03000	0,03000	1,62		64 993	4 023	0,03000	0,03000	5,05		51 080	3 406	0,03000	0,03000	6,49
	P		143 456	10 603	0,03300	0,03300	1,19		117 291	5 647	0,03000	0,03000	2,35		51 080	3 546	0,03000	0,03000	6,23
P	A	07229	410 868	7 080	0,06800	0,06800	1,31	07282	947 957	4 809	0,14200	0,14200	1,22	07283	1 547	34 011	0,26200	0,26200	1,10

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		410 868	6 840	0,06600	0,06600	1,05		947 957	6 456	0,14300	0,14300	1,06		451 1 547 451	24 256	0,24800	0,24800	1,01
S	A		26 772	1 445	0,03000	0,03000	17,45		844 189	6 539	0,13000	0,13000	1,38		524 834	7 518	0,08400	0,08400	1,16
	P		26 772	1 718	0,03000	0,03000	14,68		844 189	6 051	0,12800	0,12800	1,13		524 834	4 136	0,08000	0,08000	1,14
P	A	07284	866 217	22 911	0,15000	0,15000	1,09	07285	701 806	8 946	0,11200	0,11200	1,26						
	P		866 217	12 968	0,13800	0,13800	1,06		701 806	10 003	0,11200	0,11200	1,13						
S	A		337 502	5 339	0,05400	0,05400	1,00		1 331 691	3 215	0,19600	0,19600	1,57						
	P		337 502	1 837	0,05000	0,05000	1,01		1 331 691	2 455	0,19400	0,19400	1,11						
Piano Quarto						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00487	79 454	9 191	0,03000	0,03000	2,01	00489	69 652	10 783	0,03000	0,03000	1,83	02508	-52 371	1 529	0,03000	0,03000	23,11
	P		79 454	8 860	0,03000	0,03000	2,09		69 652	15 017	0,03000	0,03000	1,31		-52 371	1 243	0,03000	0,03000	28,43
S	A		102 703	4 818	0,03000	0,03000	3,17		101 278	7 044	0,03000	0,03000	2,20		97 261	678	0,03000	0,03000	23,65
	P		102 703	4 595	0,03000	0,03000	3,33		96 949	2 709	0,03000	0,03000	5,94		42 847	579	0,03000	0,03000	40,01
P	A	02509	17 613	435	0,03000	0,03000	60,68	02510	-15 474	3 184	0,03000	0,03000	9,62	02511	157 139	1 242	0,03000	0,03000	6,11
	P		17 613	382	0,03000	0,03000	69,10		-15 474	3 117	0,03000	0,03000	9,83		157 139	1 442	0,03000	0,03000	5,26
S	A		22 906	444	0,03000	0,03000	57,92		18 957	2 000	0,03000	0,03000	13,11		14 600	1 349	0,03000	0,03000	19,85
	P		22 906	464	0,03000	0,03000	55,42		18 957	2 031	0,03000	0,03000	12,91		14 600	1 852	0,03000	0,03000	14,46
P	A	02512	197 395	5 170	0,03400	0,03400	1,13	02513	119 789	1 799	0,03000	0,03000	7,17	02528	163 253	11 133	0,03600	0,03600	1,14
	P		197 395	6 027	0,03610	0,03610	1,34		119 789	2 613	0,03000	0,03000	4,94		163 253	8 975	0,03400	0,03400	1,19
S	A		5 576	11 012	0,03000	0,03000	2,54		15 800	8 996	0,03000	0,03000	2,96		646 435	21 250	0,11600	0,11600	1,06
	P		5 576	14 901	0,03000	0,03000	1,87		15 800	13 136	0,03000	0,03000	2,03		646 435	13 049	0,10600	0,10600	1,03
P	A	02529	456 909	39 303	0,11000	0,11000	1,05	02530	226 677	18 795	0,05400	0,05400	1,13	02531	40 839	4 455	0,03000	0,03000	5,26
	P		456 909	28 958	0,09800	0,09800	1,05		226 677	12 552	0,04600	0,04600	1,08		40 839	2 310	0,03000	0,03000	10,14
S	A		332 813	21 838	0,07200	0,07200	1,09		1 143	4 411	0,03000	0,03000	6,46		4 549	1 816	0,03000	0,03000	15,46
	P		332 813	13 743	0,06200	0,06200	1,05		1 143	1 782	0,03000	0,03000	15,99		4 549	778	0,03000	0,03000	36,08
P	A	02532	-34 787	6 232	0,03000	0,03000	5,31	02533	88 629	17 467	0,03210	0,03210	1,09	03791	633 353	2 677	0,09400	0,09400	1,14
	P		-34 787	6 533	0,03000	0,03000	5,07		88 629	21 299	0,03600	0,03600	1,07		633 353	3 148	0,09410	0,09410	1,00
S	A		-572	877	0,03000	0,03000	32,75		26 989	3 371	0,03000	0,03000	7,47		516 492	1 239	0,07600	0,07600	1,46
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		26 989	2 659	0,03000	0,03000	9,48		516 492	1 826	0,07610	0,07610	1,05
P	A	03792	466 860	2 013	0,07000	0,07000	1,49	03793	146 865	1 105	0,03000	0,03000	8,20	03794	24 114	4 256	0,03000	0,03000	6,01
	P		466 860	2 646	0,07000	0,07000	1,13		146 865	1 072	0,03000	0,03000	8,46		24 114	4 205	0,03000	0,03000	6,08
S	A		29 772	1 042	0,03000	0,03000	23,84		26 375	432	0,03000	0,03000	58,50		14 011	1 028	0,03000	0,03000	26,12
	P		29 772	695	0,03000	0,03000	35,74		26 375	581	0,03000	0,03000	43,50		14 011	1 000	0,03000	0,03000	26,86
P	A	03795	-54 464	4 428	0,03000	0,03000	8,04	03796	60 592	3 856	0,03000	0,03000	5,42	03797	348 768	1 647	0,05200	0,05200	1,18
	P		-54 464	4 413	0,03000	0,03000	8,07		60 592	3 802	0,03000	0,03000	5,49		348 768	1 283	0,05200	0,05200	1,51
S	A		59 431	1 017	0,03000	0,03000	20,69		18 337	1 850	0,03000	0,03000	14,22		33 351	303	0,03000	0,03000	80,46
	P		59 431	1 048	0,03000	0,03000	20,07		18 337	1 769	0,03000	0,03000	14,87		33 351	347	0,03000	0,03000	70,26
P	A	03798	479 857	2 346	0,07300	0,07300	1,90	03799	433 466	23 473	0,08800	0,08800	1,05	03800	125 063	18 395	0,03800	0,03800	1,07
	P		479 857	1 934	0,07200	0,07200	1,54		433 466	29 394	0,09500	0,09500	1,05		125 063	21 768	0,04100	0,04100	1,03
S	A		494 258	1 320	0,07400	0,07400	4,50		341 022	2 403	0,05200	0,05200	1,28		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		494 258	1 113	0,07200	0,07200	1,02		341 022	2 465	0,05200	0,05200	1,25		-1 446	339	0,03000	0,03000	85,06
P	A	03801	50 328	8 629	0,03000	0,03000	2,57	03802	-45 714	4 016	0,03000	0,03000	8,59	03803	-39 879	5 720	0,03000	0,03000	5,90
	P		50 328	10 341	0,03000	0,03000	2,15		-45 714	3 658	0,03000	0,03000	9,43		-39 879	3 090	0,03000	0,03000	10,92
S	A		50 444	2 014	0,03000	0,03000	11,02		29 933	1 411	0,03000	0,03000	17,59		7 865	274	0,03000	0,03000	NS
	P		50 444	1 097	0,03000	0,03000	20,23		29 933	1 390	0,03000	0,03000	17,85		7 865	575	0,03000	0,03000	48,07
P	A	03804	77 971	10 353	0,03000	0,03000	1,80	03805	257 080	22 623	0,06200	0,06200	1,08	03806	638 428	29 770	0,12400	0,12400	1,02
	P		77 971	7 120	0,03000	0,03000	2,62		257 080	14 241	0,05200	0,05200	1,06		638 428	21 255	0,11400	0,11400	1,02
S	A		18 162	1 030	0,03000	0,03000	25,56		11 454	1 892	0,03000	0,03000	14,37		390 612	5 822	0,06400	0,06400	1,47

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		18 162	106	0,03000	0,03000	NS		11 454	3 392	0,03000	0,03000	8,01		390 612	3 686	0,06000	0,06000	1,11
P	A	03807	509 142	9 090	0,08400	0,08400	1,22	03808	181 391	3 703	0,03000	0,03000	1,10	03809	56 776	918	0,03000	0,03000	23,29
	P		509 142	6 540	0,08000	0,08000	1,09		181 391	2 136	0,03000	0,03000	1,90		56 776	551	0,03000	0,03000	38,80
S	A		1 159 531	11 914	0,18000	0,18000	1,13		774 887	5 315	0,11800	0,11800	1,33		392 155	3 595	0,06200	0,06200	2,02
	P		1 159 531	5 310	0,17200	0,17200	1,08		774 887	2 767	0,11400	0,11400	1,06		392 155	1 655	0,05800	0,05800	1,11
P	A	03810	14 868	217	0,03000	0,03000	NS	03811	424 010	1 922	0,06400	0,06400	1,64	04046	14 094	4 909	0,03000	0,03000	5,47
	P		14 868	441	0,03000	0,03000	60,65		424 010	2 543	0,06400	0,06400	1,24		14 094	2 869	0,03000	0,03000	9,36
S	A		194 320	604	0,03000	0,03000	3,55		482 891	4 006	0,07400	0,07400	1,18		20 736	1 572	0,03000	0,03000	16,54
	P		194 320	256	0,03000	0,03000	8,38		482 891	6 349	0,07600	0,07600	1,05		20 736	1 091	0,03000	0,03000	23,83
P	A	04047	18 044	2 389	0,03000	0,03000	11,03	04048	20 355	933	0,03000	0,03000	27,91	06950	124 820	782	0,03000	0,03000	15,60
	P		18 044	893	0,03000	0,03000	29,50		20 355	2 221	0,03000	0,03000	11,73		124 820	2 289	0,03000	0,03000	5,33
S	A		46 004	1 428	0,03000	0,03000	15,94		160 991	2 291	0,03000	0,03000	3,07		220 684	7 287	0,04000	0,04000	1,16
	P		11 247	537	0,03000	0,03000	50,67		160 991	792	0,03000	0,03000	8,88		220 684	2 403	0,03400	0,03400	1,08
P	A	06951	26 785	1 226	0,03000	0,03000	20,57	06952	90 443	654	0,03000	0,03000	25,95	07150	108 225	7 365	0,03000	0,03000	1,97
	P		26 785	1 110	0,03000	0,03000	22,72		38 674	589	0,03000	0,03000	40,23		108 225	7 327	0,03000	0,03000	1,98
S	A		33 954	3 266	0,03000	0,03000	7,44		9 061	813	0,03000	0,03000	33,81		98 855	4 522	0,03000	0,03000	3,50
	P		33 954	4 645	0,03000	0,03000	5,23		9 061	977	0,03000	0,03000	28,14		98 855	2 147	0,03000	0,03000	7,37
P	A	07151	194 622	39 852	0,07200	0,07200	1,02	07252	329 753	3 887	0,05200	0,05200	1,22	07253	230 438	3 855	0,03800	0,03800	1,25
	P		194 622	51 008	0,08500	0,08500	1,03		329 753	4 399	0,05200	0,05200	1,08		230 438	9 367	0,04400	0,04400	1,19
S	A		85 775	9 787	0,03000	0,03000	1,80		35 922	650	0,03000	0,03000	37,00		-1 006	5 830	0,03000	0,03000	4,94
	P		85 775	7 894	0,03000	0,03000	2,23		35 922	1 007	0,03000	0,03000	23,88		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	07290	679 574	5 433	0,10400	0,10400	1,19	07291	1 113 152	3 836	0,16600	0,16600	1,49	07292	840 468	39 227	0,16400	0,16400	1,02
	P		679 574	4 651	0,10400	0,10400	1,39		1 113 152	8 732	0,16900	0,16900	1,03		840 468	61 665	0,19000	0,19000	1,02
S	A		985 212	10 895	0,15400	0,15400	1,14		211 606	1 553	0,03200	0,03200	1,06		399 425	10 622	0,07000	0,07000	1,20
	P		985 212	17 313	0,16000	0,16000	1,05		211 606	1 218	0,03200	0,03200	1,35		399 425	9 556	0,06800	0,06800	1,13
P	A	07293	819 863	23 220	0,14400	0,14400	1,09												
	P		819 863	17 615	0,13600	0,13600	1,02												
S	A		1 699 953	31 567	0,28000	0,28000	1,07												
	P		1 699 953	17 329	0,26200	0,26200	1,01												
Piano Quarto						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00175	200 182	8 494	0,03800	0,03800	1,07	00489	-26 044	13 359	0,03000	0,03000	2,39	01795	-25 417	21 367	0,03000	0,03000	1,49
	P		200 182	1 826	0,03000	0,03000	1,01		-26 044	16 441	0,03000	0,03000	1,95		-25 417	23 591	0,03000	0,03000	1,35
S	A		19 407	6 708	0,03000	0,03000	3,90		-14 932	10 458	0,03000	0,03000	2,92		40 031	10 538	0,03000	0,03000	2,23
	P		19 407	4 211	0,03000	0,03000	6,21		0	0	0,03000	0,03000	-		14 283	4 717	0,03000	0,03000	5,69
P	A	01796	23 210	12 040	0,03000	0,03000	2,13	01797	41 090	5 557	0,03000	0,03000	4,21	01798	-40 960	5 330	0,03000	0,03000	6,36
	P		23 210	13 240	0,03000	0,03000	1,94		41 090	5 027	0,03000	0,03000	4,65		-40 960	4 711	0,03000	0,03000	7,19
S	A		5 382	6 128	0,03000	0,03000	4,56		61 569	3 995	0,03000	0,03000	5,20		-4 686	3 821	0,03000	0,03000	7,65
	P		5 382	39	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01799	-41 438	3 210	0,03000	0,03000	10,57	01800	-37 569	1 500	0,03000	0,03000	22,30	01801	-28 786	428	0,03000	0,03000	75,53
	P		-41 438	2 850	0,03000	0,03000	11,91		-37 569	1 034	0,03000	0,03000	32,35		-28 786	176	0,03000	0,03000	NS
S	A		-3 738	2 714	0,03000	0,03000	10,73		-5 227	1 914	0,03000	0,03000	15,32		-2 291	1 034	0,03000	0,03000	27,99
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01802	-23 861	578	0,03000	0,03000	54,84	02514	27 620	18 344	0,03000	0,03000	1,37	02515	39 956	9 646	0,03000	0,03000	2,44
	P		-23 861	832	0,03000	0,03000	38,10		27 620	20 689	0,03000	0,03000	1,21		39 956	10 565	0,03000	0,03000	2,23
S	A		26 611	915	0,03000	0,03000	27,59		10 870	6 660	0,03000	0,03000	4,09		54 976	4 136	0,03000	0,03000	5,22

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		26 611	1 093	0,03000	0,03000	23,09		10 870	1 211	0,03000	0,03000	22,51		19 321	442	0,03000	0,03000	59,22
P	A	02516	47 475	6 426	0,03000	0,03000	3,51	02517	-39 656	4 730	0,03000	0,03000	7,13	02518	-57 595	2 145	0,03000	0,03000	16,78
	P		47 475	6 908	0,03000	0,03000	3,27		-39 656	4 637	0,03000	0,03000	7,27		-57 595	2 050	0,03000	0,03000	17,56
S	A		6 501	3 411	0,03000	0,03000	8,15		754	2 725	0,03000	0,03000	10,48		1 040	1 972	0,03000	0,03000	14,46
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02519	-48 530	1 586	0,03000	0,03000	21,97	02520	-458	882	0,03000	0,03000	32,55	02521	3 739	3 075	0,03000	0,03000	9,16
	P		-48 530	1 583	0,03000	0,03000	22,01		-458	692	0,03000	0,03000	41,48		3 739	2 670	0,03000	0,03000	10,55
S	A		2 814	1 479	0,03000	0,03000	19,13		-687	949	0,03000	0,03000	30,28		44 319	1 649	0,03000	0,03000	13,93
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		44 319	723	0,03000	0,03000	31,78
P	A	02522	130 384	3 827	0,03000	0,03000	2,98	02523	-50 072	355	0,03000	0,03000	98,72	02524	-55 642	613	0,03000	0,03000	58,33
	P		130 384	2 837	0,03000	0,03000	4,02		-50 072	365	0,03000	0,03000	96,01		-55 642	648	0,03000	0,03000	55,18
S	A		88 467	2 090	0,03000	0,03000	8,25		9 071	1 198	0,03000	0,03000	22,94		4 866	1 089	0,03000	0,03000	25,74
	P		88 467	1 932	0,03000	0,03000	8,93		9 071	1 255	0,03000	0,03000	21,90		4 866	1 282	0,03000	0,03000	21,86
P	A	02525	-53 463	576	0,03000	0,03000	61,59	02526	-51 587	466	0,03000	0,03000	75,62	02527	148 256	4 599	0,03000	0,03000	1,93
	P		-53 463	628	0,03000	0,03000	56,49		-51 587	738	0,03000	0,03000	47,75		148 256	5 730	0,03000	0,03000	1,55
S	A		12 631	893	0,03000	0,03000	30,27		0	0	0,03000	0,03000	-		72 563	3 085	0,03000	0,03000	6,27
	P		12 631	1 133	0,03000	0,03000	23,86		-4 418	377	0,03000	0,03000	77,49		72 563	3 888	0,03000	0,03000	4,98
P	A	02528	26 205	10 942	0,03000	0,03000	2,31	02529	142 600	34 558	0,05800	0,05800	1,02	02530	346 044	20 106	0,07200	0,07200	1,09
	P		-3 636	9 309	0,03000	0,03000	3,13		142 600	25 010	0,04800	0,04800	1,05		346 044	13 778	0,06400	0,06400	1,05
S	A		369 282	17 960	0,07400	0,07400	1,19		485 958	27 769	0,10000	0,10000	1,04		238 015	14 832	0,05000	0,05000	1,06
	P		369 282	4 173	0,05600	0,05600	1,00		485 958	14 454	0,08400	0,08400	1,01		238 015	8 591	0,04400	0,04400	1,15
P	A	02531	67 071	5 641	0,03000	0,03000	3,56	02532	-37 462	6 733	0,03000	0,03000	4,97	02533	92 049	17 602	0,03210	0,03210	1,06
	P		67 071	3 454	0,03000	0,03000	5,81		-37 462	7 646	0,03000	0,03000	4,37		92 049	22 188	0,03800	0,03800	1,09
S	A		5 712	4 821	0,03000	0,03000	5,79		28 791	4 097	0,03000	0,03000	6,09		124 843	8 978	0,03000	0,03000	1,36
	P		5 712	957	0,03000	0,03000	29,17		10 004	1 752	0,03000	0,03000	15,62		124 843	7 113	0,03000	0,03000	1,71
P	A	06800	11 272	5 657	0,03000	0,03000	4,81	06801	82 613	4 965	0,03000	0,03000	3,63	06802	-19 024	4 918	0,03000	0,03000	6,32
	P		11 272	6 410	0,03000	0,03000	4,24		82 613	4 136	0,03000	0,03000	4,36		-19 024	5 222	0,03000	0,03000	5,95
S	A		70 687	1 723	0,03000	0,03000	11,37		59 606	1 228	0,03000	0,03000	17,11		194 477	4 940	0,03400	0,03400	1,30
	P		70 687	1 369	0,03000	0,03000	14,31		59 606	1 401	0,03000	0,03000	15,00		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06803	-38 370	24 825	0,03000	0,03000	1,35	06804	9 420	10 778	0,03000	0,03000	2,55	06805	-31 820	1 064	0,03000	0,03000	30,75
	P		-38 370	29 804	0,03000	0,03000	1,13		9 420	12 774	0,03000	0,03000	2,15		-31 820	460	0,03000	0,03000	71,12
S	A		89 181	7 299	0,03000	0,03000	2,35		52 744	3 243	0,03000	0,03000	6,75		-1 261	3 575	0,03000	0,03000	8,06
	P		89 181	3 044	0,03000	0,03000	5,63		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06806	47 528	14 159	0,03000	0,03000	1,59	06807	-34 108	2 229	0,03000	0,03000	14,81	06808	23 785	2 981	0,03000	0,03000	8,59
	P		47 528	9 830	0,03000	0,03000	2,30		-34 108	352	0,03000	0,03000	93,77		23 785	3 271	0,03000	0,03000	7,83
S	A		233 954	3 556	0,03800	0,03800	1,35		229 626	5 091	0,04000	0,04000	1,66		-1 665	3 570	0,03000	0,03000	8,08
	P		0	0	0,03400	0,03400	-		0	0	0,03400	0,03400	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06809	-33 814	5 215	0,03000	0,03000	6,32	06810	-40 179	5 885	0,03000	0,03000	5,74	06811	-41 344	2 687	0,03000	0,03000	12,63
	P		-33 814	3 838	0,03000	0,03000	8,59		-40 179	3 866	0,03000	0,03000	8,74		-41 344	2 743	0,03000	0,03000	12,37
S	A		97 017	4 069	0,03000	0,03000	3,95		148 839	5 204	0,03000	0,03000	1,69		1 604	2 550	0,03000	0,03000	11,15
	P		97 017	404	0,03000	0,03000	39,78		148 839	1 167	0,03000	0,03000	7,53		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06812	-8 238	478	0,03000	0,03000	62,14	06813	-46 356	3 672	0,03000	0,03000	9,41	06814	-32 849	1 374	0,03000	0,03000	23,91
	P		-8 238	76	0,03000	0,03000	NS		-46 356	2 553	0,03000	0,03000	13,54		-32 849	646	0,03000	0,03000	50,85
S	A		41 737	2 314	0,03000	0,03000	10,07		76 289	3 177	0,03000	0,03000	5,94		33 381	2 570	0,03000	0,03000	9,48
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		76 289	326	0,03000	0,03000	57,91		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06815	-17 227	642	0,03000	0,03000	48,06	06816	-48 556	1 048	0,03000	0,03000	33,26	06817	-35 748	586	0,03000	0,03000	56,69
	P		-17 227	548	0,03000	0,03000	56,30		-48 556	576	0,03000	0,03000	60,51		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		4 527	1 656	0,03000	0,03000	16,95		34 099	1 456	0,03000	0,03000	16,68		30 685	1 549	0,03000	0,03000	15,96
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06818	-34 791	579	0,03000	0,03000	57,16	06819	-16 063	720	0,03000	0,03000	42,64	06820	-14 404	592	0,03000	0,03000	51,50
	P		-34 791	653	0,03000	0,03000	50,68		-16 063	623	0,03000	0,03000	49,28		-14 404	326	0,03000	0,03000	93,53

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		6 686	700	0,03000	0,03000	39,70		1 112	630	0,03000	0,03000	45,25		9 252	699	0,03000	0,03000	39,29
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06821	-11 585	794	0,03000	0,03000	37,95	07124	213 219	6 209	0,03800	0,03800	1,19	07151	-25 788	45 701	0,04700	0,04700	1,02
	P		-11 585	426	0,03000	0,03000	70,73		213 219	13 126	0,04600	0,04600	1,19		-25 788	54 511	0,05600	0,05600	1,00
S	A		13 322	993	0,03000	0,03000	27,13		70 406	3 285	0,03000	0,03000	5,98		178 631	16 976	0,04400	0,04400	1,07
	P		13 322	242	0,03000	0,03000	NS		70 406	6 417	0,03000	0,03000	3,06		178 631	13 448	0,04000	0,04000	1,08
Piano Quarto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00183	265 149	8 571	0,04800	0,04800	1,18	00190	105 704	5 220	0,03000	0,03000	2,85	00420	107 926	9 263	0,03000	0,03000	1,57
	P		265 149	6 834	0,04600	0,04600	1,18		105 704	7 019	0,03000	0,03000	2,12		107 926	8 992	0,03000	0,03000	1,62
S	A		66 667	2 152	0,03000	0,03000	9,35		78 667	2 702	0,03000	0,03000	6,87		113 162	4 359	0,03000	0,03000	3,17
	P		63 359	795	0,03000	0,03000	25,83		78 667	2 853	0,03000	0,03000	6,51		113 162	4 654	0,03000	0,03000	2,97
P	A	00453	502 613	4 085	0,07800	0,07800	1,45	02475	256 879	3 787	0,04200	0,04200	1,38	02476	178 577	869	0,03000	0,03000	5,14
	P		502 613	4 748	0,07800	0,07800	1,25		256 879	3 918	0,04200	0,04200	1,33		178 577	940	0,03000	0,03000	4,75
S	A		230 681	2 550	0,03600	0,03600	1,15		39 993	2 804	0,03000	0,03000	8,39		48 060	696	0,03000	0,03000	32,32
	P		230 681	2 870	0,03600	0,03600	1,03		39 993	2 811	0,03000	0,03000	8,37		48 060	697	0,03000	0,03000	32,27
P	A	02477	126 613	1 602	0,03000	0,03000	7,46	02478	154 358	2 028	0,03000	0,03000	3,94	02479	318 088	2 707	0,05000	0,05000	1,63
	P		126 613	1 656	0,03000	0,03000	7,21		154 358	1 919	0,03000	0,03000	4,16		318 088	3 454	0,05000	0,05000	1,28
S	A		3 958	381	0,03000	0,03000	73,86		204 504	2 029	0,03200	0,03200	1,33		895 327	3 989	0,13400	0,13400	1,37
	P		3 958	356	0,03000	0,03000	79,05		204 504	1 649	0,03200	0,03200	1,64		895 327	4 452	0,13400	0,13400	1,22
P	A	02480	49 819	801	0,03000	0,03000	27,80	02487	237 630	860	0,03600	0,03600	2,22	02488	220 049	538	0,03400	0,03400	4,29
	P		49 819	578	0,03000	0,03000	38,53		237 630	442	0,03600	0,03600	4,33		220 049	516	0,03200	0,03200	1,03
S	A		184 394	1 307	0,03000	0,03000	2,76		55 756	2 093	0,03000	0,03000	10,28		6 501	746	0,03000	0,03000	37,29
	P		184 394	1 244	0,03000	0,03000	2,90		55 756	1 335	0,03000	0,03000	16,11		6 501	663	0,03000	0,03000	41,96
P	A	02489	252 208	831	0,03800	0,03800	2,18	02490	381 438	2 470	0,05800	0,05800	1,33	02491	120 840	1 658	0,03000	0,03000	7,69
	P		252 208	919	0,03800	0,03800	1,97		381 438	2 271	0,05800	0,05800	1,44		120 840	2 057	0,03000	0,03000	6,20
S	A		10 039	1 435	0,03000	0,03000	19,07		202 059	5 602	0,03600	0,03600	1,27		155 637	7 610	0,03000	0,03000	1,04
	P		10 039	1 457	0,03000	0,03000	18,78		202 059	5 554	0,03600	0,03600	1,28		155 637	9 100	0,03300	0,03300	1,19
P	A	02492	103 351	2 500	0,03000	0,03000	6,08	03772	228 050	7 195	0,04200	0,04200	1,33	03773	72 638	1 707	0,03000	0,03000	11,33
	P		103 351	3 134	0,03000	0,03000	4,85		228 050	7 276	0,04000	0,04000	1,03		72 638	2 054	0,03000	0,03000	9,42
S	A		17 694	5 828	0,03000	0,03000	4,53		377 278	913	0,05600	0,05600	2,01		16 753	830	0,03000	0,03000	31,93
	P		17 694	7 528	0,03000	0,03000	3,50		377 278	649	0,05600	0,05600	2,83		16 753	762	0,03000	0,03000	34,78
P	A	03774	126 494	845	0,03000	0,03000	14,16	03775	152 837	5 423	0,03000	0,03000	1,51	03776	195 700	6 867	0,03700	0,03700	1,33
	P		126 494	892	0,03000	0,03000	13,41		152 837	5 498	0,03000	0,03000	1,49		195 700	6 846	0,03600	0,03600	1,17
S	A		13 017	486	0,03000	0,03000	55,52		69 495	1 760	0,03000	0,03000	11,22		135 980	2 785	0,03000	0,03000	3,81
	P		13 017	495	0,03000	0,03000	54,51		69 495	1 807	0,03000	0,03000	10,93		135 980	2 684	0,03000	0,03000	3,96
P	A	03777	240 691	6 481	0,04200	0,04200	1,17	03778	538 498	5 339	0,08400	0,08400	1,27	03779	215 843	1 769	0,03300	0,03300	1,15
	P		240 691	6 752	0,04200	0,04200	1,12		538 498	5 364	0,08400	0,08400	1,26		215 843	1 031	0,03200	0,03200	1,04
S	A		105 954	456	0,03000	0,03000	32,53		279 711	661	0,04200	0,04200	2,82		210 525	2 115	0,03400	0,03400	1,83
	P		105 954	426	0,03000	0,03000	34,82		279 711	583	0,04200	0,04200	3,19		210 525	2 057	0,03400	0,03400	1,88
P	A	03780	143 751	824	0,03000	0,03000	11,54	03781	186 032	249	0,03000	0,03000	13,54	03782	214 370	1 261	0,03300	0,03300	1,64
	P		1 660	375	0,03000	0,03000	75,83		186 032	412	0,03000	0,03000	8,18		214 370	1 177	0,03400	0,03400	3,75
S	A		56 124	450	0,03000	0,03000	47,69		11 916	1 093	0,03000	0,03000	24,82		14 200	293	0,03000	0,03000	91,57
	P		56 124	585	0,03000	0,03000	36,69		11 916	900	0,03000	0,03000	30,14		14 200	279	0,03000	0,03000	96,17
P	A	03783	377 828	1 658	0,05600	0,05600	1,06	03784	352 488	334	0,05200	0,05200	4,14	03785	1 010 816	4 624	0,15200	0,15200	1,56
	P		377 828	1 766	0,05610	0,05610	1,05		352 488	614	0,05200	0,05200	2,25		1 010 816	4 584	0,15000	0,15000	1,07
S	A		19 470	733	0,03000	0,03000	35,68		21 180	2 047	0,03000	0,03000	12,67		38 936	2 117	0,03000	0,03000	11,18
	P		19 470	731	0,03000	0,03000	35,78		21 180	2 020	0,03000	0,03000	12,84		38 936	1 970	0,03000	0,03000	12,01
P	A	03786	17 698	1 491	0,03000	0,03000	17,70	03787	16 183	509	0,03000	0,03000	52,22	03788	20 611	40	0,03000	0,03000	NS
	P		17 698	1 438	0,03000	0,03000	18,35		16 183	518	0,03000	0,03000	51,31		20 611	78	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		657 786	4 638	0,10000	0,10000	1,21		252 133	2 611	0,04000	0,04000	1,49		127 012	1 333	0,03000	0,03000	8,92
	P		657 786	5 347	0,10000	0,10000	1,05		252 133	3 300	0,04000	0,04000	1,18		127 012	1 757	0,03000	0,03000	6,77
P	A	03789	126 528	67	0,03000	0,03000	NS	03790	328 781	736	0,04900	0,04900	1,98	04016	28 468	714	0,03000	0,03000	35,02
	P		126 528	62	0,03000	0,03000	NS		328 781	887	0,05000	0,05000	5,13		28 468	675	0,03000	0,03000	37,04
S	A		0	0	0,08600	0,08600	-		692 980	113	0,10000	0,10000	3,54		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		585 538	272	0,08600	0,08600	6,98		692 980	222	0,10000	0,10000	1,80		88 542	332	0,03000	0,03000	51,91
P	A	04017	2 298	263	0,03000	0,03000	NS	04018	1 402	990	0,03000	0,03000	28,76	06889	81 764	106	0,03000	0,03000	NS
	P		2 298	252	0,03000	0,03000	NS		1 402	1 133	0,03000	0,03000	25,13		81 764	769	0,03000	0,03000	23,61
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 987	49	0,03000	0,03000	NS		37 348	1 850	0,03000	0,03000	12,90
	P		7 698	254	0,03000	0,03000	NS		4 987	540	0,03000	0,03000	51,87		37 348	2 269	0,03000	0,03000	10,52
P	A	06890	56 662	1 842	0,03000	0,03000	11,61	06891	48 582	95	0,03000	0,03000	NS	06892	163 617	545	0,03000	0,03000	12,20
	P		56 662	1 676	0,03000	0,03000	12,76		48 582	89	0,03000	0,03000	NS		165 336	872	0,03000	0,03000	7,34
S	A		59 790	1 312	0,03000	0,03000	16,00		129 604	62	0,03000	0,03000	NS		64 999	2 827	0,03000	0,03000	7,19
	P		59 790	1 661	0,03000	0,03000	12,64		131 269	402	0,03000	0,03000	28,08		64 999	3 358	0,03000	0,03000	6,05
P	A	07216	217 589	766	0,03210	0,03210	1,16	07217	146 443	4 587	0,03000	0,03000	1,99	07255	277 211	2 471	0,04400	0,04400	1,73
	P		121 516	826	0,03400	0,03400	17,91		146 443	4 140	0,03000	0,03000	2,20		277 211	3 891	0,04400	0,04400	1,10
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		9 580	966	0,03000	0,03000	28,39		674 474	5 313	0,10400	0,10400	1,36
	P		87 311	548	0,03000	0,03000	31,76		9 580	791	0,03000	0,03000	34,67		674 474	5 955	0,10400	0,10400	1,21
P	A	07256	953 413	8 963	0,14800	0,14800	1,25	07257	481 360	19 328	0,09000	0,09000	1,05	07258	424 429	2 899	0,06400	0,06400	1,08
	P		953 413	8 696	0,14600	0,14600	1,06		481 360	20 522	0,09210	0,09210	1,09		424 429	3 287	0,06500	0,06500	1,26
S	A		247 010	1 828	0,03800	0,03800	1,41		139 856	3 572	0,03000	0,03000	2,82		323 413	5 909	0,05400	0,05400	1,30
	P		247 010	1 704	0,03800	0,03800	1,52		139 856	4 398	0,03000	0,03000	2,29		323 413	6 688	0,05400	0,05400	1,15
Piano Quarto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00420	115 238	9 126	0,03000	0,03000	1,48	00453	280 186	9 543	0,05200	0,05200	1,26	00515	398 323	23 887	0,08400	0,08400	1,08
	P		115 238	9 389	0,03000	0,03000	1,44		280 186	8 924	0,05000	0,05000	1,11		398 323	22 235	0,08200	0,08200	1,07
S	A		46 060	4 025	0,03000	0,03000	5,65		202 617	4 185	0,03600	0,03600	1,82		98 138	9 734	0,03000	0,03000	1,64
	P		46 060	3 855	0,03000	0,03000	5,90		223 921	2 003	0,03400	0,03400	1,01		98 138	9 212	0,03000	0,03000	1,73
P	A	00519	94 731	26 363	0,04200	0,04200	1,03	00547	215 197	3 935	0,03600	0,03600	1,33	00548	215 823	1 843	0,03400	0,03400	1,67
	P		94 731	24 762	0,04000	0,04000	1,03		215 197	3 921	0,03600	0,03600	1,33		215 823	1 786	0,03400	0,03400	1,73
S	A		35 021	8 465	0,03000	0,03000	2,85		61 436	766	0,03000	0,03000	27,13		69 883	399	0,03000	0,03000	49,37
	P		35 021	8 087	0,03000	0,03000	2,99		61 436	1 026	0,03000	0,03000	20,26		69 883	327	0,03000	0,03000	60,24
P	A	00549	83 034	3 983	0,03000	0,03000	4,52	00550	79 396	1 298	0,03000	0,03000	14,24	01841	82 933	1 011	0,03000	0,03000	17,80
	P		83 034	3 956	0,03000	0,03000	4,55		79 396	1 152	0,03000	0,03000	16,04		82 933	987	0,03000	0,03000	18,24
S	A		43 016	701	0,03000	0,03000	33,01		47 977	295	0,03000	0,03000	76,29		59 361	559	0,03000	0,03000	37,65
	P		43 016	999	0,03000	0,03000	23,16		47 977	196	0,03000	0,03000	NS		59 361	252	0,03000	0,03000	83,52
P	A	01842	59 251	1 535	0,03000	0,03000	13,72	01843	62 272	1 051	0,03000	0,03000	19,67	01844	92 754	1 066	0,03000	0,03000	15,63
	P		59 251	1 457	0,03000	0,03000	14,46		62 272	981	0,03000	0,03000	21,08		92 754	947	0,03000	0,03000	17,59
S	A		58 083	430	0,03000	0,03000	49,33		52 038	403	0,03000	0,03000	54,56		24 020	312	0,03000	0,03000	81,97
	P		58 083	168	0,03000	0,03000	NS		52 038	174	0,03000	0,03000	NS		24 020	173	0,03000	0,03000	NS
P	A	01845	89 958	1 318	0,03000	0,03000	12,93	01846	102 686	1 389	0,03000	0,03000	11,01	01847	96 149	1 592	0,03000	0,03000	10,17
	P		89 958	1 189	0,03000	0,03000	14,33		102 686	1 260	0,03000	0,03000	12,13		96 149	1 440	0,03000	0,03000	11,24
S	A		51 309	379	0,03000	0,03000	58,26		43 162	323	0,03000	0,03000	71,59		47 638	273	0,03000	0,03000	82,60
	P		51 309	336	0,03000	0,03000	65,71		43 162	350	0,03000	0,03000	66,07		47 638	334	0,03000	0,03000	67,51
P	A	01848	102 812	1 507	0,03000	0,03000	10,13	01849	107 004	1 539	0,03000	0,03000	9,54	01850	92 957	1 940	0,03000	0,03000	8,57
	P		102 812	1 407	0,03000	0,03000	10,85		107 004	1 456	0,03000	0,03000	10,09		92 957	1 852	0,03000	0,03000	8,98
S	A		48 303	359	0,03000	0,03000	62,57		45 915	289	0,03000	0,03000	78,79		48 275	293	0,03000	0,03000	76,68
	P		48 303	465	0,03000	0,03000	48,31		45 915	428	0,03000	0,03000	53,20		48 275	465	0,03000	0,03000	48,32
P	A	01851	98 472	2 006	0,03000	0,03000	7,91	01852	100 846	2 333	0,03000	0,03000	6,66	01853	71 386	5 557	0,03000	0,03000	3,51
	P		98 472	1 968	0,03000	0,03000	8,06		100 846	2 315	0,03000	0,03000	6,71		71 386	5 481	0,03000	0,03000	3,56
S	A		45 858	546	0,03000	0,03000	41,72		57 179	350	0,03000	0,03000	60,93		41 560	2 266	0,03000	0,03000	10,29
	P		45 858	751	0,03000	0,03000	30,33		57 179	587	0,03000	0,03000	36,33		41 560	2 600	0,03000	0,03000	8,97

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01854	55 227	11 467	0,03000	0,03000	1,88	02168	250 152	13 424	0,05200	0,05200	1,20	02169	221 374	7 176	0,04000	0,04000	1,16
	P		55 227	11 212	0,03000	0,03000	1,92		250 152	12 983	0,05000	0,05000	1,09		221 374	7 032	0,04000	0,04000	1,19
S	A		37 419	3 801	0,03000	0,03000	6,28		72 745	3 657	0,03000	0,03000	5,29		87 975	2 547	0,03000	0,03000	6,80
	P		37 419	4 298	0,03000	0,03000	5,55		72 745	4 166	0,03000	0,03000	4,64		87 975	2 853	0,03000	0,03000	6,07
P	A	02170	204 548	3 246	0,03400	0,03400	1,46	02171	199 328	2 386	0,03200	0,03200	1,45	02172	216 792	2 027	0,03400	0,03400	1,45
	P		204 548	3 198	0,03400	0,03400	1,48		199 328	2 355	0,03200	0,03200	1,47		216 792	2 007	0,03400	0,03400	1,46
S	A		75 924	286	0,03000	0,03000	66,17		67 603	683	0,03000	0,03000	29,27		71 549	345	0,03000	0,03000	56,48
	P		75 924	486	0,03000	0,03000	38,94		67 603	828	0,03000	0,03000	24,14		71 549	462	0,03000	0,03000	42,18
P	A	02173	206 055	1 858	0,03200	0,03200	1,33	02174	197 624	1 773	0,03100	0,03100	1,62	02175	214 182	1 923	0,03400	0,03400	1,73
	P		206 055	1 817	0,03200	0,03200	1,36		197 624	1 729	0,03000	0,03000	1,00		214 182	1 872	0,03400	0,03400	1,78
S	A		68 080	367	0,03000	0,03000	54,31		75 192	445	0,03000	0,03000	42,74		67 917	369	0,03000	0,03000	54,07
	P		68 080	450	0,03000	0,03000	44,29		75 192	496	0,03000	0,03000	38,35		67 917	390	0,03000	0,03000	51,16
P	A	02176	204 410	1 751	0,03200	0,03200	1,55	02177	189 097	1 722	0,03000	0,03000	1,70	02178	200 322	1 676	0,03200	0,03200	1,98
	P		204 410	1 693	0,03200	0,03200	1,60		189 097	1 665	0,03000	0,03000	1,75		200 322	1 631	0,03200	0,03200	2,03
S	A		66 970	446	0,03000	0,03000	45,01		72 450	484	0,03000	0,03000	40,02		65 364	460	0,03000	0,03000	44,08
	P		66 970	443	0,03000	0,03000	45,31		72 450	445	0,03000	0,03000	43,53		65 364	374	0,03000	0,03000	54,22
P	A	02179	165 958	1 921	0,03000	0,03000	3,29	02180	203 218	2 198	0,03200	0,03200	1,31	02181	218 626	3 425	0,03600	0,03600	1,38
	P		165 958	1 885	0,03000	0,03000	3,35		203 218	2 231	0,03200	0,03200	1,29		218 626	3 457	0,03600	0,03600	1,36
S	A		76 396	482	0,03000	0,03000	39,14		70 959	503	0,03000	0,03000	38,89		91 940	773	0,03000	0,03000	21,69
	P		76 396	372	0,03000	0,03000	50,71		70 959	383	0,03000	0,03000	51,08		91 940	717	0,03000	0,03000	23,39
P	A	02475	315 147	1 467	0,04800	0,04800	1,91	02476	186 311	745	0,03000	0,03000	4,47	02477	87 402	2 234	0,03000	0,03000	7,78
	P		315 147	1 385	0,04800	0,04800	2,02		186 311	608	0,03000	0,03000	5,48		87 402	2 138	0,03000	0,03000	8,13
S	A		88 640	1 188	0,03000	0,03000	14,50		18 291	777	0,03000	0,03000	33,86		5 408	839	0,03000	0,03000	33,32
	P		88 640	873	0,03000	0,03000	19,73		18 291	500	0,03000	0,03000	52,62		5 408	593	0,03000	0,03000	47,14
P	A	02478	121 753	1 588	0,03000	0,03000	7,95	02479	68 481	2 067	0,03000	0,03000	9,62	02480	-47 343	310	0,03000	0,03000	NS
	P		121 753	1 328	0,03000	0,03000	9,51		68 481	1 926	0,03000	0,03000	10,32		60 693	280	0,03000	0,03000	74,56
S	A		161 113	530	0,03000	0,03000	13,23		295 505	1 480	0,04800	0,04800	7,64		185 019	380	0,03000	0,03000	9,27
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		304 190	1 927	0,04600	0,04600	1,21		185 019	378	0,03000	0,03000	9,31
P	A	02536	74 605	15 353	0,03000	0,03000	1,24	02537	-89 013	15 291	0,03000	0,03000	2,62	02538	83 016	10 324	0,03000	0,03000	1,74
	P		74 605	15 809	0,03000	0,03000	1,21		-89 013	15 974	0,03000	0,03000	2,50		83 016	11 310	0,03000	0,03000	1,59
S	A		364 475	6 766	0,06000	0,06000	1,15		440 583	8 279	0,07200	0,07200	1,08		322 503	4 485	0,05200	0,05200	1,29
	P		364 475	8 069	0,06210	0,06210	1,23		440 583	9 187	0,07410	0,07410	1,20		322 503	5 199	0,05200	0,05200	1,12
P	A	02539	152 739	1 819	0,03000	0,03000	4,52	02540	259 407	3 086	0,04200	0,04200	1,57	02541	335 278	3 885	0,05300	0,05300	1,29
	P		152 739	2 036	0,03000	0,03000	4,04		259 407	3 325	0,04200	0,04200	1,46		335 278	3 877	0,05200	0,05200	1,03
S	A		167 119	2 091	0,03000	0,03000	2,94		35 368	929	0,03000	0,03000	25,96		190 855	1 583	0,03000	0,03000	1,68
	P		167 119	2 409	0,03000	0,03000	2,55		35 368	1 236	0,03000	0,03000	19,52		190 855	1 646	0,03000	0,03000	1,62
P	A	07018	315 242	8 784	0,05600	0,05600	1,25	07019	106 629	1 490	0,03000	0,03000	9,89	07020	3 620	737	0,03000	0,03000	38,24
	P		315 242	8 390	0,05400	0,05400	1,06		106 629	1 580	0,03000	0,03000	9,33		3 620	859	0,03000	0,03000	32,81
S	A		52 432	2 260	0,03000	0,03000	9,71		192 640	945	0,03000	0,03000	2,53		104 187	236	0,03000	0,03000	63,90
	P		52 432	2 416	0,03000	0,03000	9,08		192 640	1 584	0,03000	0,03000	1,51		59 467	82	0,03000	0,03000	NS
P	A	07021	239 830	3 251	0,03800	0,03800	1,12	07022	197 942	1 231	0,03000	0,03000	1,31	07023	149 206	904	0,03000	0,03000	9,66
	P		239 830	3 124	0,03800	0,03800	1,17		197 942	1 114	0,03000	0,03000	1,44		149 206	743	0,03000	0,03000	11,75
S	A		124 103	1 028	0,03000	0,03000	11,96		56 403	520	0,03000	0,03000	41,20		19 835	380	0,03000	0,03000	68,71
	P		124 103	897	0,03000	0,03000	13,71		56 403	362	0,03000	0,03000	59,19		19 835	141	0,03000	0,03000	NS
P	A	07024	125 164	953	0,03000	0,03000	12,75	07025	84 219	234	0,03000	0,03000	76,18	07026	182 130	1 235	0,03000	0,03000	3,20
	P		125 164	572	0,03000	0,03000	21,24		84 219	294	0,03000	0,03000	60,63		182 130	1 122	0,03000	0,03000	3,52
S	A		193 211	473	0,03000	0,03000	4,88		143 461	530	0,03000	0,03000	18,02		47 831	388	0,03000	0,03000	58,05
	P		193 211	301	0,03000	0,03000	7,67		143 461	189	0,03000	0,03000	50,54		47 831	262	0,03000	0,03000	85,97
P	A	07027	152 766	433	0,03000	0,03000	18,98	07028	120 376	1 038	0,03000	0,03000	12,35	07029	196 412	1 188	0,03000	0,03000	1,54
	P		152 766	260	0,03000	0,03000	31,61		120 376	932	0,03000	0,03000	13,76		196 412	1 118	0,03000	0,03000	1,64
S	A		46 680	738	0,03000	0,03000	30,72		106 554	339	0,03000	0,03000	43,51		56 941	300	0,03000	0,03000	71,19

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		46 680	592	0,03000	0,03000	38,30		60 637	253	0,03000	0,03000	82,55		56 941	226	0,03000	0,03000	94,50
P	A	07030	169 307	1 259	0,03000	0,03000	4,63	07031	138 488	481	0,03000	0,03000	21,33	07032	92 359	940	0,03000	0,03000	17,78
	P		169 307	1 144	0,03000	0,03000	5,09		138 488	343	0,03000	0,03000	29,92		92 359	828	0,03000	0,03000	20,18
S	A		47 587	365	0,03000	0,03000	61,80		49 439	576	0,03000	0,03000	38,75		49 325	198	0,03000	0,03000	NS
	P		47 587	290	0,03000	0,03000	77,78		49 439	494	0,03000	0,03000	45,18		49 325	91	0,03000	0,03000	NS
P	A	07033	174 197	1 107	0,03000	0,03000	4,62	07034	145 562	502	0,03000	0,03000	18,43	07035	112 684	1 114	0,03000	0,03000	12,48
	P		174 197	1 030	0,03000	0,03000	4,96		145 562	402	0,03000	0,03000	23,02		112 684	1 004	0,03000	0,03000	13,84
S	A		57 183	72	0,03000	0,03000	NS		49 287	435	0,03000	0,03000	51,35		46 878	134	0,03000	0,03000	NS
	P		57 183	48	0,03000	0,03000	NS		49 287	412	0,03000	0,03000	54,22		46 878	113	0,03000	0,03000	NS
P	A	07036	196 141	1 156	0,03000	0,03000	1,62	07037	165 873	1 283	0,03000	0,03000	4,93	07038	134 805	139	0,03000	0,03000	77,59
	P		196 141	1 102	0,03000	0,03000	1,70		165 873	1 217	0,03000	0,03000	5,20		134 805	59	0,03000	0,03000	NS
S	A		61 863	225	0,03000	0,03000	92,12		54 209	174	0,03000	0,03000	NS		47 134	296	0,03000	0,03000	76,40
	P		61 863	249	0,03000	0,03000	83,24		54 209	203	0,03000	0,03000	NS		47 134	331	0,03000	0,03000	68,32
P	A	07039	107 617	1 052	0,03000	0,03000	13,88	07040	181 534	1 081	0,03000	0,03000	3,73	07041	151 299	993	0,03000	0,03000	8,49
	P		107 617	942	0,03000	0,03000	15,50		181 534	1 039	0,03000	0,03000	3,88		151 299	950	0,03000	0,03000	8,87
S	A		48 522	123	0,03000	0,03000	NS		53 144	62	0,03000	0,03000	NS		49 138	330	0,03000	0,03000	67,75
	P		48 522	171	0,03000	0,03000	NS		53 144	139	0,03000	0,03000	NS		49 138	413	0,03000	0,03000	54,13
P	A	07042	120 735	1 127	0,03000	0,03000	11,33	07043	196 834	1 540	0,03000	0,03000	1,15	07044	165 552	1 210	0,03000	0,03000	5,26
	P		120 735	1 063	0,03000	0,03000	12,01		196 834	1 510	0,03000	0,03000	1,17		165 552	1 195	0,03000	0,03000	5,33
S	A		42 846	108	0,03000	0,03000	NS		64 891	165	0,03000	0,03000	NS		59 457	415	0,03000	0,03000	50,69
	P		42 846	209	0,03000	0,03000	NS		66 220	292	0,03000	0,03000	69,07		59 457	548	0,03000	0,03000	38,39
P	A	07045	136 056	1 065	0,03000	0,03000	9,96	07046	104 765	1 231	0,03000	0,03000	12,18	07047	181 996	1 404	0,03000	0,03000	2,82
	P		136 056	1 060	0,03000	0,03000	10,01		104 765	1 181	0,03000	0,03000	12,70		181 996	1 383	0,03000	0,03000	2,87
S	A		56 790	540	0,03000	0,03000	39,59		46 203	248	0,03000	0,03000	91,67		58 317	228	0,03000	0,03000	92,90
	P		56 790	677	0,03000	0,03000	31,58		52 789	396	0,03000	0,03000	55,28		58 317	420	0,03000	0,03000	50,43
P	A	07048	148 472	1 254	0,03000	0,03000	7,05	07049	113 168	420	0,03000	0,03000	32,93	07050	199 199	3 694	0,03400	0,03400	1,59
	P		148 472	1 297	0,03000	0,03000	6,81		113 168	454	0,03000	0,03000	30,46		199 199	3 604	0,03200	0,03200	1,01
S	A		71 649	832	0,03000	0,03000	23,41		64 767	675	0,03000	0,03000	30,16		62 905	302	0,03000	0,03000	68,19
	P		71 649	1 016	0,03000	0,03000	19,17		64 767	875	0,03000	0,03000	23,26		62 905	585	0,03000	0,03000	35,20
P	A	07051	167 689	208	0,03000	0,03000	29,13	07052	117 672	3 112	0,03000	0,03000	4,24	07053	91 719	1 681	0,03000	0,03000	9,99
	P		167 689	262	0,03000	0,03000	23,13		117 672	3 280	0,03000	0,03000	4,02		91 719	1 694	0,03000	0,03000	9,92
S	A		69 744	676	0,03000	0,03000	29,17		104 462	1 299	0,03000	0,03000	11,58		72 369	1 176	0,03000	0,03000	16,48
	P		69 744	913	0,03000	0,03000	21,60		107 248	1 485	0,03000	0,03000	9,87		72 369	1 468	0,03000	0,03000	13,20
P	A	07054	227 065	2 498	0,03600	0,03600	1,39	07055	124 438	3 408	0,03000	0,03000	3,59	07056	25 284	5 598	0,03000	0,03000	4,54
	P		227 065	2 461	0,03600	0,03600	1,41		124 438	3 600	0,03000	0,03000	3,40		25 284	5 871	0,03000	0,03000	4,33
S	A		42 045	572	0,03000	0,03000	40,67		156 166	910	0,03000	0,03000	8,49		298 696	592	0,04400	0,04400	1,87
	P		42 045	833	0,03000	0,03000	27,93		156 166	1 248	0,03000	0,03000	6,19		298 696	962	0,04400	0,04400	1,15
Piano Quarto						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00515	371 944	24 307	0,08000	0,08000	1,05	00519	76 668	27 706	0,04100	0,04100	1,03	02534	437 016	4 788	0,07000	0,07000	1,62
	P		371 944	23 398	0,07800	0,07800	1,01		76 668	27 596	0,04000	0,04000	1,00		437 016	3 736	0,06800	0,06800	1,38
S	A		37 965	4 473	0,03000	0,03000	5,32		59 952	9 196	0,03000	0,03000	2,28		113 354	20 675	0,03900	0,03900	1,07
	P		155 863	4 908	0,03000	0,03000	1,58		59 952	11 626	0,03000	0,03000	1,80		113 354	19 111	0,03600	0,03600	1,02
P	A	02535	403 765	6 634	0,06600	0,06600	1,23	02536	31 411	16 535	0,03000	0,03000	1,49	02537	41 367	17 492	0,03000	0,03000	1,34
	P		403 765	7 541	0,06600	0,06600	1,08		31 411	15 943	0,03000	0,03000	1,54		41 367	17 717	0,03000	0,03000	1,32
S	A		373 672	2 214	0,07400	0,07400	14,20		405 508	11 908	0,07200	0,07200	1,16		683 410	16 875	0,11600	0,11600	1,05
	P		422 067	10 709	0,07200	0,07200	1,08		405 508	10 635	0,07000	0,07000	1,12		683 410	15 499	0,11400	0,11400	1,02
P	A	02538	183 147	7 135	0,03400	0,03400	1,11	02539	125 390	925	0,03000	0,03000	13,10	02540	221 082	4 058	0,03800	0,03800	1,69
	P		183 147	7 945	0,03610	0,03610	1,27		125 390	1 079	0,03000	0,03000	11,23		221 082	4 245	0,03600	0,03600	1,05
S	A		471 594	2 708	0,07200	0,07200	1,81		1 730	1 038	0,03000	0,03000	27,39		9 916	1 618	0,03000	0,03000	16,92
	P		471 594	2 425	0,07000	0,07000	1,01		1 730	1 024	0,03000	0,03000	27,76		9 916	1 691	0,03000	0,03000	16,19
P	A	02541	318 444	4 826	0,05210	0,05210	1,35	03740	694 136	4 257	0,10600	0,10600	1,50	03741	40 846	4 270	0,03000	0,03000	5,48

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		318 444	5 493	0,05200	0,05200	1,16		694 136	4 905	0,10600	0,10600	1,30		40 846	4 424	0,03000	0,03000	5,29
S	A		17 286	1 010	0,03000	0,03000	26,17		14 232	1 897	0,03000	0,03000	14,14		30 299	1 599	0,03000	0,03000	15,49
	P		17 286	2 660	0,03000	0,03000	9,94		14 232	1 887	0,03000	0,03000	14,22		30 299	1 648	0,03000	0,03000	15,03
P	A	03742	113 800	1 431	0,03000	0,03000	9,60	03743	170 887	3 001	0,03000	0,03000	1,86	03744	251 965	1 046	0,03800	0,03800	1,77
	P		113 800	1 618	0,03000	0,03000	8,49		170 887	3 126	0,03000	0,03000	1,79		251 965	1 163	0,03800	0,03800	1,59
S	A		2 423	545	0,03000	0,03000	52,00		25 116	664	0,03000	0,03000	38,30		16 310	1 012	0,03000	0,03000	26,25
	P		2 423	524	0,03000	0,03000	54,08		25 116	702	0,03000	0,03000	36,23		16 310	1 482	0,03000	0,03000	17,92
P	A	03745	267 668	4 904	0,04800	0,04800	1,98	03746	615 780	3 144	0,09200	0,09200	1,15	03747	912 118	10 017	0,14400	0,14400	1,31
	P		316 856	2 360	0,04800	0,04800	1,08		615 780	3 214	0,09200	0,09200	1,12		912 118	10 592	0,14200	0,14200	1,05
S	A		15 266	780	0,03000	0,03000	34,22		342 005	1 035	0,05100	0,05100	1,65		843 994	16 801	0,14200	0,14200	1,23
	P		15 266	553	0,03000	0,03000	48,27		342 005	1 024	0,05200	0,05200	4,11		843 994	16 046	0,13800	0,13800	1,04
P	A	03748	141 678	543	0,03000	0,03000	18,06	03749	8 780	954	0,03000	0,03000	28,85	03750	78 500	996	0,03000	0,03000	18,67
	P		141 678	570	0,03000	0,03000	17,21		8 780	859	0,03000	0,03000	32,04		78 500	1 020	0,03000	0,03000	18,23
S	A		172 268	6 405	0,03300	0,03300	1,33		269 262	4 504	0,04400	0,04400	1,20		702 593	1 008	0,10200	0,10200	1,11
	P		172 268	6 587	0,03200	0,03200	1,13		269 262	5 620	0,04610	0,04610	1,38		702 593	2 003	0,10400	0,10400	1,83
P	A	03751	18 886	368	0,03000	0,03000	71,28	03752	231 175	187	0,03400	0,03400	4,28	03753	571 804	437	0,08400	0,08400	4,29
	P		18 886	561	0,03000	0,03000	46,76		231 175	65	0,03400	0,03400	12,32		571 804	487	0,08400	0,08400	3,85
S	A		472 302	587	0,07000	0,07000	3,73		1 193 890	2 868	0,17600	0,17600	1,58		2 045 630	6 058	0,30200	0,30200	1,37
	P		472 302	1 455	0,07000	0,07000	1,50		1 193 890	3 495	0,17600	0,17600	1,29		2 045 630	6 133	0,30000	0,30000	1,02
P	A	04052	197 266	5 357	0,03400	0,03400	1,09	04053	35 075	4 816	0,03000	0,03000	5,02	04054	12 407	1 346	0,03000	0,03000	20,10
	P		197 266	7 594	0,03600	0,03600	1,01		35 075	9 312	0,03000	0,03000	2,59		12 407	4 549	0,03000	0,03000	5,95
S	A		71 740	4 048	0,03000	0,03000	4,81		10 350	1 478	0,03000	0,03000	18,49		125 418	600	0,03000	0,03000	20,19
	P		71 740	4 000	0,03000	0,03000	4,87		10 350	1 348	0,03000	0,03000	20,27		125 418	1 128	0,03000	0,03000	10,74
P	A	04055	5 205	4 548	0,03000	0,03000	6,15	06822	43 050	3 170	0,03000	0,03000	7,30	06823	108 858	2 691	0,03000	0,03000	5,36
	P		5 205	7 204	0,03000	0,03000	3,88		43 050	3 714	0,03000	0,03000	6,23		134 101	3 297	0,03000	0,03000	3,30
S	A		11 358	673	0,03000	0,03000	40,41		194 161	2 768	0,03200	0,03200	1,53		371 062	743	0,05500	0,05500	1,90
	P		11 358	1 071	0,03000	0,03000	25,39		194 161	2 684	0,03200	0,03200	1,57		371 062	1 445	0,05600	0,05600	2,22
P	A	06824	84 747	2 351	0,03000	0,03000	7,55	07169	640 575	15 735	0,11000	0,11000	1,14	07224	246 550	5 795	0,04200	0,04200	1,16
	P		84 747	3 078	0,03000	0,03000	5,77		640 575	11 514	0,10400	0,10400	1,06		246 550	4 922	0,04200	0,04200	1,37
S	A		137 654	2 196	0,03000	0,03000	4,73		772 558	1 040	0,11400	0,11400	2,93		28 456	3 121	0,03000	0,03000	8,01
	P		137 654	2 808	0,03000	0,03000	3,70		772 558	1 732	0,11400	0,11400	1,76		28 456	2 988	0,03000	0,03000	8,37
P	A	07225	801 438	21 021	0,13800	0,13800	1,06	07263	280 605	5 086	0,04600	0,04600	1,15	07264	968 663	20 217	0,16200	0,16200	1,12
	P		801 438	18 924	0,13600	0,13600	1,08		280 605	5 529	0,04600	0,04600	1,05		968 663	9 551	0,14800	0,14800	1,01
S	A		494 465	3 496	0,07600	0,07600	1,45		942 837	7 427	0,14400	0,14400	1,16		362 006	4 582	0,05800	0,05800	1,44
	P		494 465	4 493	0,07600	0,07600	1,13		942 837	7 034	0,14400	0,14400	1,23		362 006	1 371	0,05400	0,05400	1,32
P	A	07265	1 115 668	67 185	0,23600	0,23600	1,02												
	P		1 115 668	76 326	0,24610	0,24610	1,01												
S	A		1 325 138	58 097	0,25600	0,25600	1,02												
	P		1 325 138	59 562	0,25810	0,25810	1,03												
Piano Quarto						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00483	13 853	6 079	0,03000	0,03000	4,42	00493	28 159	6 309	0,03000	0,03000	3,97	01749	49 856	5 284	0,03000	0,03000	4,21
	P		13 853	6 159	0,03000	0,03000	4,36		28 159	5 585	0,03000	0,03000	4,48		49 856	5 127	0,03000	0,03000	4,34
S	A		15 937	820	0,03000	0,03000	32,45		6 372	2 816	0,03000	0,03000	9,88		20 039	938	0,03000	0,03000	27,81
	P		15 937	524	0,03000	0,03000	50,78		6 372	1 716	0,03000	0,03000	16,22		20 039	366	0,03000	0,03000	71,27
P	A	01750	18 680	1 552	0,03000	0,03000	16,92	01751	40 052	1 316	0,03000	0,03000	17,87	01752	-634	6 146	0,03000	0,03000	4,67

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		18 680	3 147	0,03000	0,03000	8,34		40 052	1 989	0,03000	0,03000	11,83		-634	9 229	0,03000	0,03000	3,11
S	A		28 031	190	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		28 031	750	0,03000	0,03000	33,41		-384	1 357	0,03000	0,03000	21,15		27 168	3 597	0,03000	0,03000	7,00
P	A	02249	78 198	14 983	0,03000	0,03000	1,24	02250	11 852	9 329	0,03000	0,03000	2,91	02251	17 453	6 365	0,03000	0,03000	4,15
	P		78 198	15 992	0,03000	0,03000	1,17		11 852	8 369	0,03000	0,03000	3,24		17 453	3 983	0,03000	0,03000	6,63
S	A		13 218	2 133	0,03000	0,03000	12,64		7 420	1 837	0,03000	0,03000	15,08		10 677	1 280	0,03000	0,03000	21,31
	P		13 218	4 842	0,03000	0,03000	5,57		7 420	2 277	0,03000	0,03000	12,16		10 677	790	0,03000	0,03000	34,53
P	A	02252	13 645	4 397	0,03000	0,03000	6,12	02599	51 672	1 125	0,03000	0,03000	19,58	02600	104 706	8 218	0,03000	0,03000	1,83
	P		13 645	3 461	0,03000	0,03000	7,77		51 672	1 065	0,03000	0,03000	20,69		104 706	7 994	0,03000	0,03000	1,88
S	A		38 918	1 149	0,03000	0,03000	20,60		235 910	3 645	0,03800	0,03800	1,16		207 932	14 298	0,04600	0,04600	1,13
	P		38 918	301	0,03000	0,03000	78,63		235 910	3 542	0,03800	0,03800	1,19		207 932	14 659	0,04600	0,04600	1,10
P	A	02601	27 428	660	0,03000	0,03000	38,09	02602	99 643	2 050	0,03000	0,03000	7,66	02603	118 956	2 636	0,03000	0,03000	4,94
	P		27 428	745	0,03000	0,03000	33,74		99 643	1 940	0,03000	0,03000	8,10		118 956	2 494	0,03000	0,03000	5,22
S	A		70 605	2 929	0,03000	0,03000	6,69		8 706	2 542	0,03000	0,03000	10,83		71 039	14 510	0,03000	0,03000	1,35
	P		70 605	3 181	0,03000	0,03000	6,16		8 706	2 585	0,03000	0,03000	10,65		71 039	13 753	0,03000	0,03000	1,42
P	A	02604	62 562	2 648	0,03000	0,03000	7,79	02665	47 094	4 156	0,03000	0,03000	5,44	02666	93 201	1 643	0,03000	0,03000	10,10
	P		62 562	1 948	0,03000	0,03000	10,59		47 094	4 577	0,03000	0,03000	4,94		93 201	2 608	0,03000	0,03000	6,36
S	A		283 726	6 612	0,05000	0,05000	1,52		0	0	0,03000	0,03000	-		376 394	1 264	0,05600	0,05600	1,37
	P		283 726	4 907	0,04600	0,04600	1,11		177 548	2 709	0,03000	0,03000	1,71		376 394	3 515	0,05900	0,05900	1,59
P	A	02667	13 654	3 594	0,03000	0,03000	7,49	02668	154 482	5 361	0,03000	0,03000	1,49	02669	333 936	20 623	0,07210	0,07210	1,14
	P		13 654	3 776	0,03000	0,03000	7,12		154 482	6 234	0,03000	0,03000	1,28		333 936	20 253	0,07000	0,07000	1,06
S	A		56 656	730	0,03000	0,03000	29,31		39 333	3 741	0,03000	0,03000	6,31		286 426	6 810	0,05000	0,05000	1,30
	P		56 656	1 006	0,03000	0,03000	21,27		39 333	4 745	0,03000	0,03000	4,98		286 426	9 137	0,05210	0,05210	1,22
P	A	02670	56 356	17 612	0,03000	0,03000	1,22	03903	639 356	4 119	0,09700	0,09700	1,29	03904	461 489	5 550	0,07400	0,07400	1,46
	P		56 356	15 940	0,03000	0,03000	1,34		639 356	3 674	0,09600	0,09600	1,15		461 489	5 475	0,07200	0,07200	1,08
S	A		153 395	14 404	0,03810	0,03810	1,12		535 499	2 870	0,08100	0,08100	1,50		75 954	2 151	0,03000	0,03000	8,80
	P		153 395	15 595	0,03800	0,03800	1,02		535 499	2 844	0,08000	0,08000	1,11		75 954	2 137	0,03000	0,03000	8,85
P	A	03905	-17 765	1 747	0,03000	0,03000	17,70	03906	134 607	2 339	0,03000	0,03000	4,62	03907	462 322	5 798	0,07400	0,07400	1,36
	P		-17 765	1 488	0,03000	0,03000	20,78		134 607	2 476	0,03000	0,03000	4,37		462 322	5 482	0,07200	0,07200	1,06
S	A		27 185	1 849	0,03000	0,03000	13,61		20 668	1 095	0,03000	0,03000	23,75		477 285	6 163	0,07600	0,07600	1,23
	P		27 185	1 894	0,03000	0,03000	13,29		20 668	1 034	0,03000	0,03000	25,15		477 285	6 316	0,07600	0,07600	1,20
P	A	03908	298 042	3 113	0,04800	0,04800	1,91	03909	51 561	161	0,03000	0,03000	NS	03910	86 091	647	0,03000	0,03000	27,16
	P		298 042	3 163	0,04600	0,04600	1,06		51 561	154	0,03000	0,03000	NS		86 091	456	0,03000	0,03000	38,53
S	A		278 111	5 501	0,04800	0,04800	1,55		151 702	2 187	0,03000	0,03000	3,83		541 680	567	0,08000	0,08000	3,91
	P		278 111	5 291	0,04600	0,04600	1,17		151 702	2 374	0,03000	0,03000	3,53		541 680	1 452	0,08000	0,08000	1,52
P	A	03911	41 189	978	0,03000	0,03000	23,90	03912	438 481	694	0,06400	0,06400	1,35	03913	297 978	1 005	0,04400	0,04400	1,20
	P		57 590	1 226	0,03000	0,03000	17,35		438 481	1 189	0,06500	0,06500	2,02		297 978	1 598	0,04600	0,04600	3,09
S	A		404 343	635	0,06000	0,06000	2,30		0	0	0,13200	0,13200	-		287 941	222	0,05600	0,05600	66,12
	P		404 343	2 274	0,06100	0,06100	1,34		917 877	2 702	0,13600	0,13600	2,22		375 811	1 056	0,05600	0,05600	1,94
P	A	03914	-39 572	3 865	0,03000	0,03000	8,72	03915	0	0	0,03000	0,03000	-	03916	287 119	3 772	0,04600	0,04600	1,29
	P		-39 572	4 423	0,03000	0,03000	7,62		20 013	563	0,03000	0,03000	46,34		287 119	4 966	0,04610	0,04610	1,00
S	A		13 099	613	0,03000	0,03000	44,00		16 469	260	0,03000	0,03000	NS		30 547	643	0,03000	0,03000	38,47
	P		13 099	299	0,03000	0,03000	90,21		16 469	718	0,03000	0,03000	36,97		23 370	436	0,03000	0,03000	58,85
P	A	03917	581 808	11 734	0,09800	0,09800	1,24	03918	442 598	1 590	0,06600	0,06600	1,55	03919	61 978	1 921	0,03000	0,03000	10,78
	P		581 808	12 555	0,09600	0,09600	1,00		442 598	1 868	0,06600	0,06600	1,32		61 978	1 868	0,03000	0,03000	11,09
S	A		268 580	3 189	0,04400	0,04400	1,95		1 035 837	2 963	0,15400	0,15400	1,69		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		268 580	3 396	0,04200	0,04200	1,06		1 035 837	5 837	0,15500	0,15500	1,07		341 722	1 844	0,05200	0,05200	2,00
P	A	03920	77 642	806	0,03000	0,03000	23,21	03921	37 501	190	0,03000	0,03000	NS	03922	314 070	1 377	0,04800	0,04800	2,15
	P		77 642	521	0,03000	0,03000	35,90		37 501	164	0,03000	0,03000	NS		314 070	1 312	0,04800	0,04800	2,25

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,06800	0,06800	-		188 722	938	0,03000	0,03000	3,17		134 057	5 636	0,03000	0,03000	1,93
	P		469 092	702	0,07010	0,07010	7,97		188 722	1 687	0,03000	0,03000	1,76		134 057	5 629	0,03000	0,03000	1,93
P	A	07107	92 356	6 483	0,03000	0,03000	2,58	07108	106 412	2 676	0,03000	0,03000	5,52	07109	75 028	1 118	0,03000	0,03000	17,03
	P		92 356	7 421	0,03000	0,03000	2,25		106 412	2 752	0,03000	0,03000	5,37		75 028	1 106	0,03000	0,03000	17,22
S	A		136 533	626	0,03000	0,03000	16,84		112 253	70	0,03000	0,03000	NS		16 241	2 248	0,03000	0,03000	11,82
	P		136 533	3 962	0,03000	0,03000	2,66		112 253	3 738	0,03000	0,03000	3,73		16 241	1 539	0,03000	0,03000	17,26
P	A	07110	25 027	1 192	0,03000	0,03000	21,35	07111	8 893	2 276	0,03000	0,03000	12,09	07112	30 453	806	0,03000	0,03000	30,71
	P		25 027	1 025	0,03000	0,03000	24,82		8 893	1 989	0,03000	0,03000	13,83		30 453	955	0,03000	0,03000	25,92
S	A		58 475	1 405	0,03000	0,03000	15,06		108 764	1 179	0,03000	0,03000	12,25		86 278	747	0,03000	0,03000	23,49
	P		58 475	1 104	0,03000	0,03000	19,17		88 744	1 130	0,03000	0,03000	15,23		109 908	1 195	0,03000	0,03000	11,95
P	A	07152	-33 223	24 382	0,03000	0,03000	1,35	07156	-12 793	11 600	0,03000	0,03000	2,61	07274	580 935	3 715	0,08800	0,08800	1,25
	P		-33 223	28 773	0,03000	0,03000	1,14		-12 793	17 435	0,03000	0,03000	1,74		580 935	4 572	0,08800	0,08800	1,01
S	A		19 680	6 195	0,03000	0,03000	4,22		9 928	1 845	0,03000	0,03000	14,84		563 431	4 778	0,08600	0,08600	1,08
	P		19 680	11 714	0,03000	0,03000	2,23		9 928	8 348	0,03000	0,03000	3,28		563 431	4 515	0,08600	0,08600	1,14
P	A	07275	378 813	8 617	0,06600	0,06600	1,38	07276	354 426	1 877	0,05400	0,05400	1,68	07277	266 341	11 666	0,05200	0,05200	1,19
	P		378 813	8 780	0,06400	0,06400	1,11		354 426	2 796	0,05400	0,05400	1,13		266 341	9 585	0,04800	0,04800	1,05
S	A		501 779	5 167	0,08200	0,08200	2,35		0	0	0,12800	0,12800	-		864 256	5 642	0,13200	0,13200	1,39
	P		501 779	4 750	0,07800	0,07800	1,24		877 986	3 871	0,13200	0,13200	1,84		864 256	8 444	0,13300	0,13300	1,05
Piano Quarto						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00184	123 848	3 627	0,03000	0,03000	3,40	00191	20 955	2 852	0,03000	0,03000	9,10	00486	-41 063	22 869	0,03000	0,03000	1,48
	P		123 848	4 390	0,03000	0,03000	2,81		20 955	3 942	0,03000	0,03000	6,59		-41 063	27 472	0,03000	0,03000	1,23
S	A		55 619	116	0,03000	0,03000	NS		21 631	605	0,03000	0,03000	42,78		94 367	6 560	0,03000	0,03000	2,51
	P		55 619	134	0,03000	0,03000	NS		21 631	657	0,03000	0,03000	39,39		94 367	10 867	0,03000	0,03000	1,51
P	A	00491	-16 292	10 452	0,03000	0,03000	2,94	01615	-35 308	9 984	0,03000	0,03000	3,32	01616	9 058	5 660	0,03000	0,03000	4,86
	P		-16 292	16 418	0,03000	0,03000	1,87		-35 308	12 171	0,03000	0,03000	2,72		9 058	6 989	0,03000	0,03000	3,93
S	A		74 946	745	0,03000	0,03000	25,57		5 315	3 946	0,03000	0,03000	7,09		-6 076	2 659	0,03000	0,03000	11,07
	P		74 946	6 626	0,03000	0,03000	2,88		5 315	4 516	0,03000	0,03000	6,19		-6 076	2 862	0,03000	0,03000	10,28
P	A	02554	-43 984	10 556	0,03000	0,03000	3,25	02555	-11 056	6 364	0,03000	0,03000	4,72	02556	257 159	3 820	0,04300	0,04300	1,68
	P		-43 984	12 361	0,03000	0,03000	2,77		-11 056	7 316	0,03000	0,03000	4,11		257 159	4 482	0,04200	0,04200	1,16
S	A		11 069	2 728	0,03000	0,03000	9,98		23 240	1 787	0,03000	0,03000	14,37		40 326	227	0,03000	0,03000	NS
	P		11 069	2 963	0,03000	0,03000	9,19		23 240	1 844	0,03000	0,03000	13,92		40 326	236	0,03000	0,03000	99,52
P	A	02557	348 795	1 957	0,05400	0,05400	2,73	02558	131 495	616	0,03000	0,03000	18,27	02559	-39 979	1 938	0,03000	0,03000	17,42
	P		348 795	2 015	0,05200	0,05200	1,03		20 948	1 127	0,03000	0,03000	23,04		-39 979	1 702	0,03000	0,03000	19,83
S	A		32 046	160	0,03000	0,03000	NS		38 787	740	0,03000	0,03000	32,00		12 754	1 404	0,03000	0,03000	19,24
	P		32 046	150	0,03000	0,03000	NS		38 787	785	0,03000	0,03000	30,17		12 754	1 305	0,03000	0,03000	20,70
P	A	02560	209 544	4 715	0,03600	0,03600	1,28	02561	47 163	1 926	0,03000	0,03000	11,74	02562	12 313	16 613	0,03000	0,03000	1,63
	P		209 544	4 288	0,03600	0,03600	1,41		47 163	2 269	0,03000	0,03000	9,96		12 313	13 810	0,03000	0,03000	1,96
S	A		24 069	1 059	0,03000	0,03000	24,14		9 352	186	0,03000	0,03000	NS		163 411	13 444	0,03900	0,03900	1,16
	P		24 069	1 253	0,03000	0,03000	20,41		9 352	153	0,03000	0,03000	NS		163 411	13 161	0,03800	0,03800	1,11
P	A	02563	160 588	18 913	0,04300	0,04300	1,04	02564	142 372	4 592	0,03000	0,03000	2,11	02565	7 257	4 728	0,03000	0,03000	5,86
	P		160 588	17 406	0,04200	0,04200	1,08		142 372	4 871	0,03000	0,03000	1,99		7 257	4 576	0,03000	0,03000	6,06
S	A		212 343	8 229	0,04000	0,04000	1,18		127 077	4 281	0,03000	0,03000	2,77		33 299	4 242	0,03000	0,03000	5,75
	P		212 343	7 464	0,03800	0,03800	1,04		127 077	3 002	0,03000	0,03000	3,96		33 299	3 414	0,03000	0,03000	7,14
P	A	02566	6 158	1 184	0,03000	0,03000	23,53	02567	-16 334	694	0,03000	0,03000	44,29	06841	49 302	4 650	0,03000	0,03000	4,80
	P		6 158	1 078	0,03000	0,03000	25,84		0	0	0,03000	0,03000	-		49 302	5 483	0,03000	0,03000	4,07
S	A		347 865	1 946	0,05400	0,05400	2,88		190 266	2 253	0,03000	0,03000	1,22		79 682	1 071	0,03000	0,03000	17,22
	P		347 865	1 645	0,05200	0,05200	1,23		190 266	2 313	0,03000	0,03000	1,19		79 682	1 152	0,03000	0,03000	16,01
P	A	06842	-4 893	1 836	0,03000	0,03000	15,94	06843	-35 797	1 493	0,03000	0,03000	22,25	06844	-53 954	8 567	0,03000	0,03000	4,15
	P		-4 893	2 760	0,03000	0,03000	10,61		-35 797	2 495	0,03000	0,03000	13,32		-53 954	10 076	0,03000	0,03000	3,53
S	A		-7 040	1 529	0,03000	0,03000	19,33		74 183	128	0,03000	0,03000	NS		41 266	1 111	0,03000	0,03000	21,03
	P		-7 040	1 720	0,03000	0,03000	17,18		74 183	1 226	0,03000	0,03000	15,62		41 266	1 910	0,03000	0,03000	12,23

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06845	4 697	4 578	0,03000	0,03000	6,13	06846	-79 717	2 317	0,03000	0,03000	16,75	06847	3 292	5 360	0,03000	0,03000	5,27
	P		34 242	4 556	0,03000	0,03000	5,33		-79 717	2 266	0,03000	0,03000	17,13		3 292	5 069	0,03000	0,03000	5,57
S	A		67 154	1 776	0,03000	0,03000	11,29		66 559	1 061	0,03000	0,03000	18,97		26 210	1 841	0,03000	0,03000	13,74
	P		67 154	2 030	0,03000	0,03000	9,88		66 559	835	0,03000	0,03000	24,10		26 210	1 544	0,03000	0,03000	16,38
P	A	06848	-49 186	4 952	0,03000	0,03000	7,05												
	P		-49 186	5 024	0,03000	0,03000	6,95												
S	A		68 510	1 001	0,03000	0,03000	19,86												
	P		68 510	1 593	0,03000	0,03000	12,48												
Piano Quarto					**Parete P20-P21**											**Parete P20-P21**			
P	A	00187	114 997	4 286	0,03000	0,03000	3,17	00188	78 073	1 625	0,03000	0,03000	11,48	00194	36 457	3 007	0,03000	0,03000	7,98
	P		114 997	5 299	0,03000	0,03000	2,56		78 073	752	0,03000	0,03000	24,80		36 457	2 271	0,03000	0,03000	10,56
S	A		49 394	2 056	0,03000	0,03000	10,86		1 695	322	0,03000	0,03000	88,30		10 849	1 132	0,03000	0,03000	24,08
	P		49 394	2 747	0,03000	0,03000	8,13		0	0	0,03000	0,03000	-		10 849	852	0,03000	0,03000	32,00
P	A	00195	-11 540	1 513	0,03000	0,03000	19,91	01703	5 530	659	0,03000	0,03000	42,40	01704	-53	765	0,03000	0,03000	37,46
	P		-11 540	2 594	0,03000	0,03000	11,61		7 733	805	0,03000	0,03000	34,36		-53	842	0,03000	0,03000	34,03
S	A		11 502	592	0,03000	0,03000	45,91		9 370	315	0,03000	0,03000	87,14		10 880	323	0,03000	0,03000	84,38
	P		11 502	1 059	0,03000	0,03000	25,66		9 370	406	0,03000	0,03000	67,61		10 880	217	0,03000	0,03000	NS
P	A	01763	63 536	805	0,03000	0,03000	25,48	01764	54 257	611	0,03000	0,03000	35,52	01765	21 996	877	0,03000	0,03000	29,46
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		54 257	256	0,03000	0,03000	84,77		21 996	820	0,03000	0,03000	31,50
S	A		1 042	806	0,03000	0,03000	35,38		7 138	377	0,03000	0,03000	73,57		3 698	331	0,03000	0,03000	85,12
	P		1 042	276	0,03000	0,03000	NS		6 321	69	0,03000	0,03000	NS		3 698	258	0,03000	0,03000	NS
P	A	01766	24 896	203	0,03000	0,03000	NS	01767	0	0	0,03000	0,03000	-	01768	-645	184	0,03000	0,03000	NS
	P		24 896	486	0,03000	0,03000	52,39		10 814	542	0,03000	0,03000	50,30		-645	1 422	0,03000	0,03000	20,20
S	A		10 362	234	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		1 446	143	0,03000	0,03000	NS
	P		10 362	380	0,03000	0,03000	71,90		-5 611	344	0,03000	0,03000	85,37		1 446	710	0,03000	0,03000	40,09
P	A	02579	116 359	2 163	0,03000	0,03000	6,19	02580	79 538	515	0,03000	0,03000	35,85	02581	66 124	776	0,03000	0,03000	26,01
	P		116 359	2 155	0,03000	0,03000	6,21		79 538	655	0,03000	0,03000	28,19		66 124	983	0,03000	0,03000	20,53
S	A		18 868	1 085	0,03000	0,03000	24,18		0	0	0,03000	0,03000	-		8 809	1 153	0,03000	0,03000	23,87
	P		18 868	1 532	0,03000	0,03000	17,12		8 204	619	0,03000	0,03000	44,59		8 809	1 450	0,03000	0,03000	18,98
P	A	02582	55 897	166	0,03000	0,03000	NS	02583	36 703	471	0,03000	0,03000	50,85	02584	35 991	723	0,03000	0,03000	33,25
	P		55 897	221	0,03000	0,03000	97,25		36 703	638	0,03000	0,03000	37,54		35 991	992	0,03000	0,03000	24,24
S	A		13 381	122	0,03000	0,03000	NS		8 241	240	0,03000	0,03000	NS		10 320	782	0,03000	0,03000	34,95
	P		13 381	308	0,03000	0,03000	87,46		8 241	107	0,03000	0,03000	NS		10 320	801	0,03000	0,03000	34,12
P	A	02585	103 521	1 354	0,03000	0,03000	11,21	02586	87 490	1 526	0,03000	0,03000	11,39	06881	79 969	790	0,03000	0,03000	23,30
	P		103 521	1 420	0,03000	0,03000	10,68		87 490	1 716	0,03000	0,03000	10,13		79 969	437	0,03000	0,03000	42,11
S	A		24 102	300	0,03000	0,03000	85,21		28 973	488	0,03000	0,03000	51,11		20 488	197	0,03000	0,03000	NS
	P		24 102	507	0,03000	0,03000	50,42		28 973	781	0,03000	0,03000	31,93		20 488	236	0,03000	0,03000	NS
P	A	06882	0	0	0,03000	0,03000	-	06883	19 488	343	0,03000	0,03000	76,25	06884	106 993	533	0,03000	0,03000	27,56
	P		-117	630	0,03000	0,03000	45,50		19 488	470	0,03000	0,03000	55,65		106 993	634	0,03000	0,03000	23,17
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		3 804	10	0,03000	0,03000	NS		16 777	15	0,03000	0,03000	NS
	P		-55	97	0,03000	0,03000	NS		129	72	0,03000	0,03000	NS		16 777	300	0,03000	0,03000	88,34
P	A	06885	80 631	151	0,03000	0,03000	NS	06886	50 713	375	0,03000	0,03000	59,08	06887	28 375	170	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		50 713	393	0,03000	0,03000	56,38		28 375	463	0,03000	0,03000	54,03
S	A		10 664	149	0,03000	0,03000	NS		4 254	235	0,03000	0,03000	NS		2 067	327	0,03000	0,03000	86,80
	P		10 664	402	0,03000	0,03000	67,87		4 254	400	0,03000	0,03000	70,26		2 067	445	0,03000	0,03000	63,78
P	A	06888	0	0	0,03000	0,03000	-												
	P		9 547	363	0,03000	0,03000	75,56												
S	A		2 030	66	0,03000	0,03000	NS												
	P		2 030	75	0,03000	0,03000	NS												
Piano Quarto					**Parete P1-P11**											**Parete P1-P11**			
P	A	00186	123 425	2 316	0,03000	0,03000	5,35	00193	63 859	2 309	0,03000	0,03000	8,86	00227	141 775	2 090	0,03000	0,03000	4,68

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		123 425	2 272	0,03000	0,03000	5,45		63 859	2 199	0,03000	0,03000	9,31		141 775	2 054	0,03000	0,03000	4,77
S	A		61 272	656	0,03000	0,03000	31,70		19 710	668	0,03000	0,03000	39,10		35 234	586	0,03000	0,03000	41,18
	P		61 272	657	0,03000	0,03000	31,65		19 710	665	0,03000	0,03000	39,28		35 234	572	0,03000	0,03000	42,19
P	A	00253	6 054	2 019	0,03000	0,03000	13,80	01513	37 154	1 879	0,03000	0,03000	12,71	01514	36 892	1 808	0,03000	0,03000	13,23
	P		6 054	1 933	0,03000	0,03000	14,42		37 154	1 771	0,03000	0,03000	13,49		36 892	1 700	0,03000	0,03000	14,07
S	A		18 715	547	0,03000	0,03000	47,98		11 455	637	0,03000	0,03000	42,66		16 581	562	0,03000	0,03000	47,19
	P		18 715	548	0,03000	0,03000	47,90		11 455	573	0,03000	0,03000	47,43		16 581	440	0,03000	0,03000	60,27
P	A	01515	28 231	2 116	0,03000	0,03000	11,83	01516	31 264	1 845	0,03000	0,03000	13,36	01517	26 037	1 899	0,03000	0,03000	13,33
	P		28 231	2 005	0,03000	0,03000	12,48		31 264	1 724	0,03000	0,03000	14,29		26 037	1 783	0,03000	0,03000	14,19
S	A		18 456	492	0,03000	0,03000	53,41		15 782	602	0,03000	0,03000	44,22		15 109	731	0,03000	0,03000	36,54
	P		18 456	333	0,03000	0,03000	78,92		15 782	402	0,03000	0,03000	66,22		15 109	471	0,03000	0,03000	56,71
P	A	01518	15 799	2 053	0,03000	0,03000	12,97	01519	5 542	1 753	0,03000	0,03000	15,93	01520	-6 794	1 930	0,03000	0,03000	15,29
	P		15 799	1 932	0,03000	0,03000	13,78		5 542	1 635	0,03000	0,03000	17,08		-6 794	1 811	0,03000	0,03000	16,30
S	A		15 169	552	0,03000	0,03000	48,37		6 726	658	0,03000	0,03000	42,22		13 164	583	0,03000	0,03000	46,24
	P		15 169	245	0,03000	0,03000	NS		6 726	294	0,03000	0,03000	94,49		13 164	165	0,03000	0,03000	NS
P	A	01521	-4 331	1 372	0,03000	0,03000	21,28	01522	19 351	1 365	0,03000	0,03000	19,17	02322	13 530	1 486	0,03000	0,03000	18,11
	P		-4 331	1 244	0,03000	0,03000	23,47		19 351	1 369	0,03000	0,03000	19,11		13 530	1 432	0,03000	0,03000	18,79
S	A		551	666	0,03000	0,03000	42,90		25 484	1 372	0,03000	0,03000	18,50		72 668	586	0,03000	0,03000	33,00
	P		551	178	0,03000	0,03000	NS		25 484	531	0,03000	0,03000	47,80		72 668	788	0,03000	0,03000	24,54
P	A	02323	23 366	1 684	0,03000	0,03000	15,23	02324	42 764	1 916	0,03000	0,03000	12,09	02325	49 477	1 768	0,03000	0,03000	12,62
	P		23 366	1 722	0,03000	0,03000	14,90		42 764	1 946	0,03000	0,03000	11,91		49 477	1 783	0,03000	0,03000	12,51
S	A		12 401	582	0,03000	0,03000	46,49		23 217	453	0,03000	0,03000	56,67		28 906	543	0,03000	0,03000	45,93
	P		12 401	466	0,03000	0,03000	58,06		23 217	323	0,03000	0,03000	79,48		28 639	416	0,03000	0,03000	60,04
P	A	02326	71 761	2 074	0,03000	0,03000	9,38	02327	68 090	1 916	0,03000	0,03000	10,40	02328	76 170	1 878	0,03000	0,03000	10,06
	P		71 761	2 083	0,03000	0,03000	9,34		68 090	1 921	0,03000	0,03000	10,37		76 170	1 872	0,03000	0,03000	10,09
S	A		28 914	479	0,03000	0,03000	52,07		33 132	678	0,03000	0,03000	35,99		30 443	573	0,03000	0,03000	43,19
	P		28 914	357	0,03000	0,03000	69,86		32 759	569	0,03000	0,03000	42,97		30 443	484	0,03000	0,03000	51,13
P	A	02329	89 159	2 175	0,03000	0,03000	7,88	02330	85 715	1 865	0,03000	0,03000	9,45	02331	94 393	1 921	0,03000	0,03000	8,55
	P		89 159	2 162	0,03000	0,03000	7,93		85 715	1 848	0,03000	0,03000	9,53		94 393	1 890	0,03000	0,03000	8,69
S	A		31 355	475	0,03000	0,03000	51,85		31 198	557	0,03000	0,03000	44,25		36 374	646	0,03000	0,03000	37,13
	P		31 355	399	0,03000	0,03000	61,73		31 198	497	0,03000	0,03000	49,59		36 374	613	0,03000	0,03000	39,13
P	A	02587	196 286	281	0,03000	0,03000	6,58	02588	-7 135	1 592	0,03000	0,03000	18,56	02589	-8 902	804	0,03000	0,03000	37,04
	P		196 286	341	0,03000	0,03000	5,42		-7 135	1 461	0,03000	0,03000	20,23		-8 902	842	0,03000	0,03000	35,37
S	A		98 086	457	0,03000	0,03000	34,83		5 582	1 506	0,03000	0,03000	18,54		15 165	672	0,03000	0,03000	39,73
	P		42 214	247	0,03000	0,03000	94,08		5 582	1 077	0,03000	0,03000	25,93		15 165	480	0,03000	0,03000	55,63
P	A	02590	-48 428	921	0,03000	0,03000	37,82	02591	-67 562	323	0,03000	0,03000	NS	02592	38 805	727	0,03000	0,03000	32,56
	P		-48 428	778	0,03000	0,03000	44,77		-67 562	228	0,03000	0,03000	NS		38 805	612	0,03000	0,03000	38,68
S	A		12 476	1 094	0,03000	0,03000	24,72		9 631	974	0,03000	0,03000	28,14		61 398	1 078	0,03000	0,03000	19,28
	P		12 476	645	0,03000	0,03000	41,93		9 631	604	0,03000	0,03000	45,38		61 398	900	0,03000	0,03000	23,09
P	A	02593	63 609	566	0,03000	0,03000	36,22	02594	44 340	1 028	0,03000	0,03000	22,34	02595	63 104	1 717	0,03000	0,03000	11,98
	P		63 609	455	0,03000	0,03000	45,05		44 340	925	0,03000	0,03000	24,83		63 104	1 608	0,03000	0,03000	12,79
S	A		13 265	84	0,03000	0,03000	NS		3 498	150	0,03000	0,03000	NS		-21	56	0,03000	0,03000	NS
	P		13 265	89	0,03000	0,03000	NS		3 498	138	0,03000	0,03000	NS		-21	60	0,03000	0,03000	NS
P	A	02596	67 870	1 654	0,03000	0,03000	12,06	02597	86 780	893	0,03000	0,03000	19,56	02598	120 388	494	0,03000	0,03000	25,94
	P		67 870	1 565	0,03000	0,03000	12,75		86 780	824	0,03000	0,03000	21,20		120 388	434	0,03000	0,03000	29,53
S	A		5 659	105	0,03000	0,03000	NS		2 645	152	0,03000	0,03000	NS		11 337	90	0,03000	0,03000	NS
	P		5 659	95	0,03000	0,03000	NS		2 645	138	0,03000	0,03000	NS		11 337	95	0,03000	0,03000	NS
P	A	06893	102 113	2 556	0,03000	0,03000	6,01	06894	-23 528	2 241	0,03000	0,03000	14,12	06895	35 468	1 208	0,03000	0,03000	19,95
	P		87 801	2 009	0,03000	0,03000	8,63		-23 528	3 032	0,03000	0,03000	10,44		33 881	1 111	0,03000	0,03000	21,88
S	A		93 649	293	0,03000	0,03000	56,41		44 227	330	0,03000	0,03000	69,64		13 813	264	0,03000	0,03000	NS
	P		93 649	100	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		13 813	259	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06896	132 428	1 251	0,03000	0,03000	8,89	06897	108 369	535	0,03000	0,03000	27,09	06898	79 928	1 459	0,03000	0,03000	12,61
	P		132 428	1 202	0,03000	0,03000	9,25		107 381	491	0,03000	0,03000	29,80		79 928	1 384	0,03000	0,03000	13,30
S	A		30 418	288	0,03000	0,03000	85,93		18 081	76	0,03000	0,03000	NS		4 894	185	0,03000	0,03000	NS
	P		30 418	279	0,03000	0,03000	88,71		18 081	47	0,03000	0,03000	NS		4 894	150	0,03000	0,03000	NS
P	A	06899	58 286	1 554	0,03000	0,03000	13,63	06900	29 932	549	0,03000	0,03000	45,19	06901	80 969	688	0,03000	0,03000	26,54
	P		58 286	1 458	0,03000	0,03000	14,53		29 932	444	0,03000	0,03000	55,88		80 969	636	0,03000	0,03000	28,71
S	A		1 373	213	0,03000	0,03000	NS		7 038	63	0,03000	0,03000	NS		17 791	228	0,03000	0,03000	NS
	P		1 373	177	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		17 791	167	0,03000	0,03000	NS
P	A	06902	66 097	1 690	0,03000	0,03000	11,94	06903	46 862	869	0,03000	0,03000	26,06	06904	76 327	511	0,03000	0,03000	36,93
	P		66 097	1 613	0,03000	0,03000	12,51		46 862	776	0,03000	0,03000	29,18		74 975	485	0,03000	0,03000	39,26
S	A		5 912	380	0,03000	0,03000	73,38		8 633	275	0,03000	0,03000	NS		2 541	92	0,03000	0,03000	NS
	P		5 912	307	0,03000	0,03000	90,83		8 633	190	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06905	67 379	1 456	0,03000	0,03000	13,75	06906	53 255	1 542	0,03000	0,03000	14,15	06907	36 181	507	0,03000	0,03000	47,36
	P		67 379	1 399	0,03000	0,03000	14,31		53 255	1 463	0,03000	0,03000	14,92		36 181	409	0,03000	0,03000	58,71
S	A		11 982	366	0,03000	0,03000	74,07		6 681	391	0,03000	0,03000	71,07		-3 445	154	0,03000	0,03000	NS
	P		11 982	262	0,03000	0,03000	NS		6 681	265	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06908	64 079	713	0,03000	0,03000	28,66	06909	53 093	1 706	0,03000	0,03000	12,80	06910	37 038	877	0,03000	0,03000	27,25
	P		64 079	673	0,03000	0,03000	30,37		53 093	1 644	0,03000	0,03000	13,29		37 038	795	0,03000	0,03000	30,06
S	A		19 479	302	0,03000	0,03000	86,59		8 563	503	0,03000	0,03000	54,76		8 874	356	0,03000	0,03000	77,27
	P		19 479	178	0,03000	0,03000	NS		8 563	345	0,03000	0,03000	79,84		8 874	162	0,03000	0,03000	NS
P	A	06911	52 833	480	0,03000	0,03000	45,58	06912	48 981	1 446	0,03000	0,03000	15,47	06913	37 328	1 510	0,03000	0,03000	15,80
	P		52 833	459	0,03000	0,03000	47,66		48 981	1 397	0,03000	0,03000	16,01		37 328	1 448	0,03000	0,03000	16,48
S	A		1 489	150	0,03000	0,03000	NS		11 626	475	0,03000	0,03000	57,17		5 807	507	0,03000	0,03000	55,03
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		11 626	300	0,03000	0,03000	90,51		5 807	282	0,03000	0,03000	98,93
P	A	06914	19 331	462	0,03000	0,03000	56,64	06915	41 278	771	0,03000	0,03000	30,30	06916	31 388	1 623	0,03000	0,03000	15,17
	P		19 331	376	0,03000	0,03000	69,60		41 278	717	0,03000	0,03000	32,58		31 388	1 572	0,03000	0,03000	15,66
S	A		-3 035	282	0,03000	0,03000	NS		17 233	310	0,03000	0,03000	85,28		5 956	623	0,03000	0,03000	44,75
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		16 793	146	0,03000	0,03000	NS		5 956	386	0,03000	0,03000	72,23
P	A	06917	19 808	949	0,03000	0,03000	27,51	06918	35 367	543	0,03000	0,03000	44,41	06919	22 865	1 384	0,03000	0,03000	18,58
	P		19 808	902	0,03000	0,03000	28,94		35 367	501	0,03000	0,03000	48,13		22 865	1 316	0,03000	0,03000	19,54
S	A		3 470	418	0,03000	0,03000	67,46		21 778	222	0,03000	0,03000	NS		8 693	620	0,03000	0,03000	44,40
	P		3 470	104	0,03000	0,03000	NS		21 778	78	0,03000	0,03000	NS		8 693	397	0,03000	0,03000	69,34
P	A	06920	11 155	1 335	0,03000	0,03000	20,39	06921	12 699	283	0,03000	0,03000	95,47	06922	18 085	455	0,03000	0,03000	57,86
	P		11 155	1 302	0,03000	0,03000	20,90		12 699	239	0,03000	0,03000	NS		18 085	310	0,03000	0,03000	84,93
S	A		-333	688	0,03000	0,03000	41,69		-6 265	430	0,03000	0,03000	68,47		16 636	317	0,03000	0,03000	83,64
	P		-333	373	0,03000	0,03000	76,90		0	0	0,03000	0,03000	-		16 636	107	0,03000	0,03000	NS
P	A	06923	670	1 270	0,03000	0,03000	22,49	06924	-16 071	911	0,03000	0,03000	33,70	07123	242 585	5 700	0,04200	0,04200	1,33
	P		670	1 225	0,03000	0,03000	23,31		-16 071	951	0,03000	0,03000	32,28		242 585	2 511	0,03800	0,03800	1,24
S	A		4 467	701	0,03000	0,03000	40,04		-75	719	0,03000	0,03000	39,85		161 377	3 653	0,03000	0,03000	1,91
	P		4 467	399	0,03000	0,03000	70,35		-75	330	0,03000	0,03000	86,82		161 377	2 114	0,03000	0,03000	3,30
P	A	07125	109 915	5 439	0,03000	0,03000	2,63												
	P		109 915	8 652	0,03000	0,03000	1,65												
S	A		10 152	3 907	0,03000	0,03000	7,00												
	P		63 790	3 711	0,03000	0,03000	5,52												
Piano Quarto						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00404	-8 923	3 837	0,03000	0,03000	7,76	00439	135 942	726	0,03000	0,03000	14,63	00487	37 310	17 328	0,03000	0,03000	1,38
	P		-8 923	3 773	0,03000	0,03000	7,90		135 942	847	0,03000	0,03000	12,54		37 310	15 238	0,03000	0,03000	1,57
S	A		8 251	1 705	0,03000	0,03000	16,18		26 384	497	0,03000	0,03000	50,85		8 390	3 519	0,03000	0,03000	7,84
	P		8 251	1 704	0,03000	0,03000	16,19		26 384	621	0,03000	0,03000	40,69		8 390	2 807	0,03000	0,03000	9,82
P	A	01869	13 965	416	0,03000	0,03000	64,57	01870	22 662	1 069	0,03000	0,03000	24,09	01871	32 239	1 420	0,03000	0,03000	17,27
	P		13 965	507	0,03000	0,03000	52,98		33 531	1 149	0,03000	0,03000	21,20		32 239	1 563	0,03000	0,03000	15,69

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		7 502	59	0,03000	0,03000	NS		12 365	274	0,03000	0,03000	98,78		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 502	292	0,03000	0,03000	94,82		12 365	681	0,03000	0,03000	39,74		11 461	579	0,03000	0,03000	46,95
P	A	01872	29 844	2 346	0,03000	0,03000	10,58	01873	36 915	2 602	0,03000	0,03000	9,19	01874	29 994	3 514	0,03000	0,03000	7,06
	P		29 844	2 485	0,03000	0,03000	9,99		36 915	2 826	0,03000	0,03000	8,47		29 994	3 694	0,03000	0,03000	6,72
S	A		14 337	101	0,03000	0,03000	NS		13 568	722	0,03000	0,03000	37,27		15 993	81	0,03000	0,03000	NS
	P		16 462	874	0,03000	0,03000	30,37		13 568	1 669	0,03000	0,03000	16,12		18 493	1 284	0,03000	0,03000	20,47
P	A	01875	26 136	8 422	0,03000	0,03000	3,00	01876	29 555	11 658	0,03000	0,03000	2,13	01877	21 942	18 372	0,03000	0,03000	1,41
	P		26 136	8 307	0,03000	0,03000	3,05		29 555	11 408	0,03000	0,03000	2,18		21 942	17 288	0,03000	0,03000	1,49
S	A		15 798	1 030	0,03000	0,03000	25,85		10 754	4 045	0,03000	0,03000	6,74		24 545	6 809	0,03000	0,03000	3,75
	P		15 798	2 398	0,03000	0,03000	11,10		10 754	5 508	0,03000	0,03000	4,95		24 545	8 062	0,03000	0,03000	3,16
P	A	02469	30 168	1 528	0,03000	0,03000	16,22	02470	33 232	802	0,03000	0,03000	30,42	02471	50 048	444	0,03000	0,03000	50,09
	P		30 168	1 636	0,03000	0,03000	15,15		33 232	804	0,03000	0,03000	30,34		50 048	566	0,03000	0,03000	39,29
S	A		3 409	524	0,03000	0,03000	53,84		3 094	34	0,03000	0,03000	NS		4 443	562	0,03000	0,03000	49,96
	P		3 409	622	0,03000	0,03000	45,36		3 094	114	0,03000	0,03000	NS		4 443	631	0,03000	0,03000	44,50
P	A	02472	57 058	604	0,03000	0,03000	35,34	02473	76 761	724	0,03000	0,03000	25,99	02474	111 552	883	0,03000	0,03000	15,92
	P		57 058	613	0,03000	0,03000	34,82		76 761	816	0,03000	0,03000	23,06		111 552	878	0,03000	0,03000	16,01
S	A		10 004	283	0,03000	0,03000	96,71		5 724	778	0,03000	0,03000	35,88		20 221	1 020	0,03000	0,03000	25,55
	P		10 004	383	0,03000	0,03000	71,46		5 724	915	0,03000	0,03000	30,51		20 221	1 057	0,03000	0,03000	24,66
P	A	02499	110 306	1 674	0,03000	0,03000	8,50	02500	98 508	1 426	0,03000	0,03000	11,13	02501	94 008	1 678	0,03000	0,03000	9,82
	P		110 306	1 723	0,03000	0,03000	8,26		98 508	1 454	0,03000	0,03000	10,91		94 008	1 687	0,03000	0,03000	9,77
S	A		30 576	636	0,03000	0,03000	38,89		25 656	439	0,03000	0,03000	57,78		19 408	142	0,03000	0,03000	NS
	P		30 576	811	0,03000	0,03000	30,50		25 656	687	0,03000	0,03000	36,92		19 408	481	0,03000	0,03000	54,40
P	A	02502	99 226	1 888	0,03000	0,03000	8,35	02503	83 855	3 145	0,03000	0,03000	5,68	02504	71 030	5 388	0,03000	0,03000	3,63
	P		99 226	1 918	0,03000	0,03000	8,22		83 855	3 060	0,03000	0,03000	5,84		71 030	5 173	0,03000	0,03000	3,78
S	A		25 578	184	0,03000	0,03000	NS		28 455	771	0,03000	0,03000	32,43		22 846	185	0,03000	0,03000	NS
	P		29 248	581	0,03000	0,03000	42,87		31 071	1 220	0,03000	0,03000	20,22		26 193	760	0,03000	0,03000	33,28
P	A	02505	73 729	6 784	0,03000	0,03000	2,83	02506	58 112	15 236	0,03000	0,03000	1,39	02507	44 132	26 144	0,03500	0,03500	1,05
	P		73 729	6 620	0,03000	0,03000	2,90		58 112	14 440	0,03000	0,03000	1,47		44 132	24 630	0,03200	0,03200	1,01
S	A		24 905	1 029	0,03000	0,03000	24,74		20 596	4 394	0,03000	0,03000	5,92		24 895	3 310	0,03000	0,03000	7,69
	P		24 905	1 706	0,03000	0,03000	14,92		20 596	5 028	0,03000	0,03000	5,17		24 895	3 612	0,03000	0,03000	7,05
P	A	02508	9 923	20 611	0,03000	0,03000	1,33	02509	26 466	8 214	0,03000	0,03000	3,08	02510	45 480	2 656	0,03000	0,03000	8,59
	P		9 923	19 360	0,03000	0,03000	1,41		26 466	7 937	0,03000	0,03000	3,18		45 480	3 272	0,03000	0,03000	6,98
S	A		1 470	9 339	0,03000	0,03000	3,05		17 145	1 681	0,03000	0,03000	15,74		29 582	5 328	0,03000	0,03000	4,67
	P		1 470	8 708	0,03000	0,03000	3,27		17 145	1 899	0,03000	0,03000	13,93		29 582	6 481	0,03000	0,03000	3,84
P	A	02511	50 445	17 913	0,03000	0,03000	1,24	02512	26 568	40 649	0,04800	0,04800	1,01	02513	26 835	15 114	0,03000	0,03000	1,67
	P		50 445	19 924	0,03000	0,03000	1,11		26 568	44 959	0,05300	0,05300	1,01		26 835	15 118	0,03000	0,03000	1,67
S	A		13 105	18 143	0,03000	0,03000	1,49		5 265	32 805	0,03700	0,03700	1,04		17 672	19 283	0,03000	0,03000	1,37
	P		13 105	20 966	0,03000	0,03000	1,29		5 265	37 889	0,04200	0,04200	1,02		17 672	21 360	0,03000	0,03000	1,24
P	A	06775	21 298	26 495	0,03210	0,03210	1,05	06776	21 970	2 492	0,03000	0,03000	10,37	06777	16 886	301	0,03000	0,03000	88,00
	P		21 298	25 017	0,03000	0,03000	1,04		21 970	2 009	0,03000	0,03000	12,86		20 193	367	0,03000	0,03000	71,02
S	A		25 530	5 046	0,03000	0,03000	5,03		12 347	1 601	0,03000	0,03000	16,91		10 588	91	0,03000	0,03000	NS
	P		24 309	4 606	0,03000	0,03000	5,54		12 347	2 786	0,03000	0,03000	9,72		10 588	248	0,03000	0,03000	NS
P	A	06778	121 718	614	0,03000	0,03000	20,58	06779	74 654	96	0,03000	0,03000	NS	06780	75 577	985	0,03000	0,03000	19,26
	P		121 718	670	0,03000	0,03000	18,86		74 654	142	0,03000	0,03000	NS		75 577	1 066	0,03000	0,03000	17,80
S	A		15 838	133	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		3 562	225	0,03000	0,03000	NS
	P		15 838	266	0,03000	0,03000	NS		-294	203	0,03000	0,03000	NS		3 562	467	0,03000	0,03000	60,37
P	A	06781	52 410	1 051	0,03000	0,03000	20,87	06782	18 206	214	0,03000	0,03000	NS	06783	84 676	250	0,03000	0,03000	71,05
	P		52 410	1 143	0,03000	0,03000	19,19		18 206	324	0,03000	0,03000	81,23		84 676	299	0,03000	0,03000	59,41
S	A		863	254	0,03000	0,03000	NS		5 410	47	0,03000	0,03000	NS		13 751	66	0,03000	0,03000	NS
	P		863	519	0,03000	0,03000	54,99		5 410	331	0,03000	0,03000	84,46		13 751	434	0,03000	0,03000	61,96
P	A	06784	66 863	1 525	0,03000	0,03000	13,17	06785	46 358	921	0,03000	0,03000	24,66	06786	87 394	1 382	0,03000	0,03000	12,58

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		66 863	1 645	0,03000	0,03000	12,21		46 358	1 051	0,03000	0,03000	21,61		87 394	1 386	0,03000	0,03000	12,55
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		248	388	0,03000	0,03000	73,75		395	453	0,03000	0,03000	63,13		750	452	0,03000	0,03000	63,17
P	A	06787	72 356	1 135	0,03000	0,03000	17,08	06788	56 544	2 115	0,03000	0,03000	10,12	06789	39 190	585	0,03000	0,03000	40,40
	P		72 356	1 242	0,03000	0,03000	15,61		56 544	2 336	0,03000	0,03000	9,16		39 190	736	0,03000	0,03000	32,11
S	A		10 470	46	0,03000	0,03000	NS		6 851	440	0,03000	0,03000	63,12		11 754	146	0,03000	0,03000	NS
	P		10 470	577	0,03000	0,03000	47,33		6 851	1 043	0,03000	0,03000	26,63		11 754	896	0,03000	0,03000	30,30
P	A	06790	72 038	1 601	0,03000	0,03000	12,13	06791	58 812	2 937	0,03000	0,03000	7,19	06792	44 838	2 135	0,03000	0,03000	10,73
	P		72 038	1 568	0,03000	0,03000	12,39		58 812	3 230	0,03000	0,03000	6,54		44 838	2 441	0,03000	0,03000	9,38
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		10 321	1 068	0,03000	0,03000	25,59		9 938	1 065	0,03000	0,03000	25,71
	P		17 065	570	0,03000	0,03000	46,43		10 321	1 741	0,03000	0,03000	15,70		9 938	1 921	0,03000	0,03000	14,25
P	A	06793	65 522	7 382	0,03000	0,03000	2,74	06794	56 135	1 138	0,03000	0,03000	18,86	06795	45 812	7 084	0,03000	0,03000	3,22
	P		65 522	6 998	0,03000	0,03000	2,89		56 135	1 340	0,03000	0,03000	16,02		45 812	7 819	0,03000	0,03000	2,91
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		15 777	409	0,03000	0,03000	65,11		10 813	2 309	0,03000	0,03000	11,81
	P		1 791	743	0,03000	0,03000	38,25		15 777	1 139	0,03000	0,03000	23,38		10 813	3 091	0,03000	0,03000	8,82
P	A	06796	34 219	1 269	0,03000	0,03000	19,12	06797	44 302	7 558	0,03000	0,03000	3,04	06798	49 576	7 834	0,03000	0,03000	2,85
	P		34 219	1 409	0,03000	0,03000	17,22		44 302	7 200	0,03000	0,03000	3,19		49 576	8 762	0,03000	0,03000	2,55
S	A		10 373	1 990	0,03000	0,03000	13,73		16 656	479	0,03000	0,03000	55,36		11 700	2 272	0,03000	0,03000	11,95
	P		10 373	3 182	0,03000	0,03000	8,59		16 656	1 160	0,03000	0,03000	22,86		11 700	3 351	0,03000	0,03000	8,10
P	A	06799	33 266	14 483	0,03000	0,03000	1,68	07150	-22 303	53 004	0,05600	0,05600	1,03						
	P		33 266	15 839	0,03000	0,03000	1,54		-22 303	50 043	0,05200	0,05200	1,01						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		43 644	18 824	0,03000	0,03000	1,23						
	P		10 125	1 175	0,03000	0,03000	23,28		43 644	16 447	0,03000	0,03000	1,40						
Piano Quarto						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00483	22 448	4 298	0,03000	0,03000	6,00	00493	80 544	2 223	0,03000	0,03000	8,24	00646	17 058	10 498	0,03000	0,03000	2,52
	P		22 448	3 941	0,03000	0,03000	6,54		80 544	2 482	0,03000	0,03000	7,38		17 058	8 070	0,03000	0,03000	3,28
S	A		29 882	1 859	0,03000	0,03000	13,35		22 426	976	0,03000	0,03000	26,41		20 401	2 103	0,03000	0,03000	12,38
	P		29 882	2 110	0,03000	0,03000	11,76		22 426	179	0,03000	0,03000	NS		20 401	1 610	0,03000	0,03000	16,17
P	A	00647	19 559	15 404	0,03000	0,03000	1,70	00648	27 669	25 006	0,03000	0,03000	1,00	00649	21 298	34 079	0,04000	0,04000	1,02
	P		19 559	13 182	0,03000	0,03000	1,98		27 669	21 156	0,03000	0,03000	1,19		21 298	31 406	0,03800	0,03800	1,05
S	A		22 248	2 573	0,03000	0,03000	10,03		22 031	4 811	0,03000	0,03000	5,37		16 012	8 194	0,03000	0,03000	3,25
	P		22 248	2 644	0,03000	0,03000	9,76		22 031	4 494	0,03000	0,03000	5,75		16 012	7 339	0,03000	0,03000	3,62
P	A	00673	33 277	2 588	0,03000	0,03000	9,42	00674	7 496	3 317	0,03000	0,03000	8,35	00675	18 216	12 667	0,03000	0,03000	2,08
	P		33 277	4 425	0,03000	0,03000	5,51		7 496	4 558	0,03000	0,03000	6,07		18 216	14 669	0,03000	0,03000	1,79
S	A		16 970	544	0,03000	0,03000	48,67		17 209	838	0,03000	0,03000	31,56		20 868	2 251	0,03000	0,03000	11,54
	P		16 970	859	0,03000	0,03000	30,82		17 209	1 857	0,03000	0,03000	14,24		20 868	3 216	0,03000	0,03000	8,08
P	A	00676	13 346	19 441	0,03000	0,03000	1,39	02599	-1 904	8 208	0,03000	0,03000	3,52	02600	19 955	49 167	0,05800	0,05800	1,03
	P		13 346	19 160	0,03000	0,03000	1,41		-1 904	6 640	0,03000	0,03000	4,35		19 955	49 624	0,05800	0,05800	1,02
S	A		13 537	6 909	0,03000	0,03000	3,90		20 218	5 040	0,03000	0,03000	5,17		4 094	17 785	0,03000	0,03000	1,58
	P		13 537	6 927	0,03000	0,03000	3,89		20 218	4 579	0,03000	0,03000	5,69		4 094	17 545	0,03000	0,03000	1,60
P	A	02601	-18 309	15 509	0,03000	0,03000	2,00	02602	2 237	14 073	0,03000	0,03000	2,02	02603	-3 242	47 077	0,05100	0,05100	1,01
	P		-18 309	17 172	0,03000	0,03000	1,80		2 237	15 598	0,03000	0,03000	1,82		-3 242	47 469	0,05200	0,05200	1,02
S	A		3 050	10 376	0,03000	0,03000	2,72		-992	7 329	0,03000	0,03000	3,93		11 939	18 169	0,03000	0,03000	1,49
	P		3 050	11 327	0,03000	0,03000	2,49		-992	7 716	0,03000	0,03000	3,73		11 939	16 764	0,03000	0,03000	1,62
P	A	02604	26 036	9 343	0,03000	0,03000	2,71	02605	16 863	16 156	0,03000	0,03000	1,64	02606	34 498	40 434	0,05000	0,05000	1,03
	P		26 036	7 090	0,03000	0,03000	3,57		16 863	14 777	0,03000	0,03000	1,79		34 498	43 270	0,05210	0,05210	1,01
S	A		28 069	9 324	0,03000	0,03000	2,69		13 170	22 124	0,03000	0,03000	1,22		10 003	34 576	0,04000	0,04000	1,05
	P		28 069	7 135	0,03000	0,03000	3,51		13 170	20 412	0,03000	0,03000	1,32		10 003	35 665	0,04000	0,04000	1,01
P	A	02607	60 698	14 985	0,03000	0,03000	1,39	02608	45 679	3 872	0,03000	0,03000	5,89	02609	22 121	8 557	0,03000	0,03000	3,02
	P		60 698	16 618	0,03000	0,03000	1,26		45 679	4 666	0,03000	0,03000	4,89		22 121	8 315	0,03000	0,03000	3,10
S	A		14 699	22 857	0,03000	0,03000	1,17		9 969	8 476	0,03000	0,03000	3,23		9 842	2 354	0,03000	0,03000	11,64

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		14 699	24 980	0,03000	0,03000	1,07		9 969	9 451	0,03000	0,03000	2,90		9 842	2 528	0,03000	0,03000	10,83
P	A	02610	8 004	20 658	0,03000	0,03000	1,34	06925	28 138	8 182	0,03000	0,03000	3,06	06926	38 236	4 006	0,03000	0,03000	5,93
	P		8 004	19 617	0,03000	0,03000	1,41		28 138	6 783	0,03000	0,03000	3,69		38 236	3 620	0,03000	0,03000	6,56
S	A		18 556	9 314	0,03000	0,03000	2,82		19 400	1 626	0,03000	0,03000	16,09		12 907	2 744	0,03000	0,03000	9,84
	P		18 556	9 093	0,03000	0,03000	2,89		19 400	1 250	0,03000	0,03000	20,93		12 907	2 568	0,03000	0,03000	10,51
P	A	06927	20 812	3 817	0,03000	0,03000	6,81	06928	13 335	31 073	0,03500	0,03500	1,01	06929	17 376	18 510	0,03000	0,03000	1,43
	P		20 812	2 940	0,03000	0,03000	8,84		13 335	29 227	0,03400	0,03400	1,04		17 376	16 974	0,03000	0,03000	1,56
S	A		10 925	3 026	0,03000	0,03000	9,01		19 161	8 021	0,03000	0,03000	3,27		15 384	2 065	0,03000	0,03000	12,92
	P		10 925	2 451	0,03000	0,03000	11,12		19 161	7 341	0,03000	0,03000	3,57		15 384	1 729	0,03000	0,03000	15,43
P	A	06930	27 114	2 777	0,03000	0,03000	9,07	06931	38 988	16 996	0,03000	0,03000	1,39	06932	11 624	5 984	0,03000	0,03000	4,54
	P		27 114	3 180	0,03000	0,03000	7,92		38 988	18 458	0,03000	0,03000	1,28		11 624	6 226	0,03000	0,03000	4,36
S	A		10 380	2 849	0,03000	0,03000	9,59		9 205	2 473	0,03000	0,03000	11,11		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 380	2 741	0,03000	0,03000	9,97		9 205	2 376	0,03000	0,03000	11,56		17 575	656	0,03000	0,03000	40,24
P	A	06933	25 258	15 545	0,03000	0,03000	1,63	06934	15 369	3 917	0,03000	0,03000	6,81	06935	15 228	15 962	0,03000	0,03000	1,67
	P		25 258	15 148	0,03000	0,03000	1,68		15 369	5 110	0,03000	0,03000	5,22		15 228	16 189	0,03000	0,03000	1,65
S	A		13 601	1 631	0,03000	0,03000	16,50		3 799	2 731	0,03000	0,03000	10,31		1 896	4 947	0,03000	0,03000	5,74
	P		13 601	1 502	0,03000	0,03000	17,91		3 799	2 352	0,03000	0,03000	11,97		1 896	5 275	0,03000	0,03000	5,39
P	A	07149	3 236	50 749	0,05600	0,05600	1,01	07153	27 645	18 146	0,03000	0,03000	1,38						
	P		3 236	48 282	0,05400	0,05400	1,02		27 645	16 744	0,03000	0,03000	1,50						
S	A		17 702	16 476	0,03000	0,03000	1,60		2 432	4 503	0,03000	0,03000	6,29						
	P		17 702	15 401	0,03000	0,03000	1,71		2 432	3 259	0,03000	0,03000	8,70						
Piano Quarto						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00183	569 565	105 473	0,14800	0,14800	1,01	00190	220 597	51 006	0,06400	0,06400	1,04	00291	128 175	42 349	0,05000	0,05000	1,23
	P		569 565	122 224	0,15900	0,15900	1,01		220 597	52 248	0,06400	0,06400	1,01		128 175	43 323	0,05000	0,05000	1,20
S	A		197 999	37 478	0,05210	0,05210	1,05		96 567	16 276	0,05000	0,05000	3,63		59 504	16 657	0,05000	0,05000	4,05
	P		197 999	42 780	0,05600	0,05600	1,07		96 567	15 702	0,05000	0,05000	3,76		59 504	17 199	0,05000	0,05000	3,93
P	A	00345	437 801	19 910	0,07600	0,07600	1,12	01577	143 024	12 072	0,05000	0,05000	4,02	01578	127 147	5 660	0,05000	0,05000	9,22
	P		437 801	21 550	0,07600	0,07600	1,03		143 024	12 605	0,05000	0,05000	3,85		127 147	6 038	0,05000	0,05000	8,64
S	A		144 883	8 049	0,05000	0,05000	5,98		46 418	2 821	0,05000	0,05000	24,99		60 385	1 068	0,05000	0,05000	63,03
	P		144 883	9 196	0,05000	0,05000	5,23		46 418	3 002	0,05000	0,05000	23,48		60 385	1 272	0,05000	0,05000	52,92
P	A	01579	109 028	2 925	0,05000	0,05000	19,24	01580	122 575	711	0,05000	0,05000	74,83	01581	118 841	5 056	0,05000	0,05000	10,69
	P		109 028	3 225	0,05000	0,05000	17,45		122 575	1 060	0,05000	0,05000	50,19		118 841	5 305	0,05000	0,05000	10,19
S	A		45 844	457	0,05000	0,05000	NS		61 451	129	0,05000	0,05000	NS		62 369	1 037	0,05000	0,05000	64,48
	P		45 844	574	0,05000	0,05000	NS		61 451	225	0,05000	0,05000	NS		62 369	1 035	0,05000	0,05000	64,61
P	A	01582	135 296	9 185	0,05000	0,05000	5,48	01583	185 279	23 124	0,05000	0,05000	1,68	01584	215 422	38 414	0,05500	0,05500	1,04
	P		135 296	9 222	0,05000	0,05000	5,46		185 279	24 724	0,05000	0,05000	1,58		215 422	40 130	0,05600	0,05600	1,04
S	A		46 680	2 427	0,05000	0,05000	29,02		82 244	4 861	0,05000	0,05000	12,83		69 021	12 405	0,05000	0,05000	5,27
	P		46 680	2 263	0,05000	0,05000	31,12		82 244	4 709	0,05000	0,05000	13,24		69 021	12 948	0,05000	0,05000	5,05
P	A	02359	425 698	55 761	0,09600	0,09600	1,02	02360	390 048	29 732	0,07600	0,07600	1,13	02361	322 258	17 619	0,05800	0,05800	1,13
	P		425 698	58 615	0,09810	0,09810	1,03		390 048	30 150	0,07400	0,07400	1,01		322 258	18 572	0,05800	0,05800	1,07
S	A		133 660	12 758	0,05000	0,05000	3,97		110 116	6 510	0,05000	0,05000	8,61		93 512	3 449	0,05000	0,05000	17,34
	P		133 660	10 761	0,05000	0,05000	4,71		110 116	5 921	0,05000	0,05000	9,46		93 512	3 125	0,05000	0,05000	19,14
P	A	02362	325 318	8 649	0,05200	0,05200	1,04	02363	311 545	1 875	0,05000	0,05000	4,80	02364	297 433	1 068	0,05000	0,05000	11,66
	P		325 318	9 060	0,05210	0,05210	1,02		311 545	2 187	0,05000	0,05000	4,11		297 433	1 580	0,05000	0,05000	7,88
S	A		98 252	1 772	0,05000	0,05000	33,14		96 383	358	0,05000	0,05000	NS		46 889	360	0,05000	0,05000	NS
	P		98 252	1 770	0,05000	0,05000	33,18		96 383	459	0,05000	0,05000	NS		46 889	582	0,05000	0,05000	NS
P	A	02365	357 014	5 928	0,05600	0,05600	1,36	02366	380 517	14 786	0,06400	0,06400	1,08	02487	539 465	36 678	0,10000	0,10000	1,02
	P		357 014	6 543	0,05600	0,05600	1,23		380 517	15 396	0,06400	0,06400	1,04		539 465	44 290	0,10500	0,10500	1,03
S	A		96 226	1 138	0,05000	0,05000	52,01		105 637	4 402	0,05000	0,05000	12,96		83 644	3 148	0,05000	0,05000	19,71
	P		96 226	1 541	0,05000	0,05000	38,41		105 637	4 903	0,05000	0,05000	11,64		83 644	4 166	0,05000	0,05000	14,89
P	A	02488	374 271	8 524	0,06000	0,06000	1,24	02489	365 150	17 170	0,06400	0,06400	1,15	02490	290 162	52 335	0,07400	0,07400	1,01

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		374 271	11 749	0,06100	0,06100	1,05		365 150	18 747	0,06400	0,06400	1,05		290 162	52 988	0,07400	0,07400	1,00
S	A		9 625	1 652	0,05000	0,05000	47,72		11 865	2 748	0,05000	0,05000	28,50		3 109	17 114	0,05000	0,05000	4,69
	P		9 625	1 914	0,05000	0,05000	41,19		11 865	3 110	0,05000	0,05000	25,18		3 109	17 127	0,05000	0,05000	4,69
P	A	02491	192 316	53 437	0,06200	0,06200	1,06	02492	204 349	15 045	0,05000	0,05000	2,30	02493	201 336	2 999	0,05000	0,05000	11,78
	P		192 316	44 752	0,05600	0,05600	1,04		186 826	5 917	0,05000	0,05000	6,53		201 336	4 257	0,05000	0,05000	8,30
S	A		12 391	23 282	0,05000	0,05000	3,36		15 746	5 940	0,05000	0,05000	13,04		25 625	1 662	0,05000	0,05000	45,25
	P		12 391	19 491	0,05000	0,05000	4,01		15 746	3 574	0,05000	0,05000	21,67		25 625	2 312	0,05000	0,05000	32,53
P	A	02494	194 701	8 084	0,05000	0,05000	4,55	02495	266 323	5 846	0,05000	0,05000	3,42	02496	277 888	12 441	0,05000	0,05000	1,38
	P		194 701	8 764	0,05000	0,05000	4,20		266 323	6 277	0,05000	0,05000	3,19		277 888	12 094	0,05000	0,05000	1,42
S	A		11 561	5 505	0,05000	0,05000	14,24		18 202	2 401	0,05000	0,05000	32,02		6 799	5 817	0,05000	0,05000	13,66
	P		11 561	6 081	0,05000	0,05000	12,89		18 202	2 833	0,05000	0,05000	27,14		6 799	6 019	0,05000	0,05000	13,20
P	A	02497	290 244	5 781	0,05000	0,05000	2,46	02498	417 561	4 839	0,06400	0,06400	1,42	06753	492 813	54 517	0,10600	0,10600	1,05
	P		290 244	5 516	0,05000	0,05000	2,58		417 561	4 871	0,06400	0,06400	1,41		492 813	62 448	0,11100	0,11100	1,05
S	A		4 544	2 747	0,05000	0,05000	29,12		48 898	1 521	0,05000	0,05000	45,97		118 827	10 642	0,05000	0,05000	5,08
	P		4 544	2 868	0,05000	0,05000	27,89		48 898	1 952	0,05000	0,05000	35,82		118 827	10 316	0,05000	0,05000	5,24
P	A	06754	209 947	23 818	0,05000	0,05000	1,40	06755	127 752	7 065	0,05000	0,05000	7,36	06756	373 744	13 041	0,06200	0,06200	1,09
	P		209 947	21 187	0,05000	0,05000	1,57		127 752	7 986	0,05000	0,05000	6,51		373 744	13 392	0,06200	0,06200	1,06
S	A		46 497	6 905	0,05000	0,05000	10,21		24 669	1 198	0,05000	0,05000	62,96		88 746	3 820	0,05000	0,05000	15,94
	P		46 497	6 289	0,05000	0,05000	11,21		26 326	1 576	0,05000	0,05000	47,62		88 746	4 294	0,05000	0,05000	14,18
P	A	06757	343 493	3 705	0,05210	0,05210	1,28	06758	184 732	2 014	0,05000	0,05000	19,41	06759	234 593	1 415	0,05000	0,05000	19,51
	P		343 493	4 078	0,05200	0,05200	1,11		290 467	813	0,05000	0,05000	17,42		234 593	1 723	0,05000	0,05000	16,02
S	A		42 818	2 073	0,05000	0,05000	34,40		16 644	1 875	0,05000	0,05000	41,20		14 232	1 952	0,05000	0,05000	39,85
	P		42 818	2 513	0,05000	0,05000	28,37		16 644	2 228	0,05000	0,05000	34,67		14 232	2 294	0,05000	0,05000	33,91
P	A	06760	164 060	4 216	0,05000	0,05000	10,38	06761	294 707	220	0,05000	0,05000	59,66	06762	242 461	2 491	0,05000	0,05000	10,33
	P		164 060	4 805	0,05000	0,05000	9,11		294 707	696	0,05000	0,05000	18,86		242 461	2 741	0,05000	0,05000	9,39
S	A		37 030	2 932	0,05000	0,05000	24,77		44 620	1 521	0,05000	0,05000	46,61		20 613	981	0,05000	0,05000	77,82
	P		37 030	3 138	0,05000	0,05000	23,14		44 620	1 695	0,05000	0,05000	41,83		20 613	1 212	0,05000	0,05000	62,99
P	A	06763	184 605	3 428	0,05000	0,05000	11,41	06764	278 184	4 683	0,05000	0,05000	3,66	06765	255 121	2 550	0,05000	0,05000	8,90
	P		184 605	3 580	0,05000	0,05000	10,93		278 184	5 442	0,05000	0,05000	3,15		255 121	3 143	0,05000	0,05000	7,22
S	A		7 711	581	0,05000	0,05000	NS		75 458	330	0,05000	0,05000	NS		31 909	1 477	0,05000	0,05000	49,95
	P		7 711	817	0,05000	0,05000	97,02		75 458	202	0,05000	0,05000	NS		31 909	1 426	0,05000	0,05000	51,74
P	A	06766	205 710	7 333	0,05000	0,05000	4,68	06767	151 012	1 106	0,05000	0,05000	42,26	06768	319 398	4 580	0,05000	0,05000	1,54
	P		205 710	7 246	0,05000	0,05000	4,74		151 012	1 006	0,05000	0,05000	46,46		319 398	6 145	0,05000	0,05000	1,15
S	A		18 307	2 611	0,05000	0,05000	29,44		52 371	919	0,05000	0,05000	75,23		51 937	2 650	0,05000	0,05000	26,13
	P		18 307	2 831	0,05000	0,05000	27,15		52 371	1 134	0,05000	0,05000	60,97		51 937	1 994	0,05000	0,05000	34,72
P	A	06769	268 775	11 383	0,05000	0,05000	1,71	06770	220 479	10 218	0,05000	0,05000	3,03	06771	389 466	25 637	0,07200	0,07200	1,06
	P		268 775	11 626	0,05000	0,05000	1,67		220 479	8 964	0,05000	0,05000	3,45		389 466	29 241	0,07500	0,07500	1,10
S	A		17 540	6 478	0,05000	0,05000	11,89		19 513	6 626	0,05000	0,05000	11,56		73 579	5 489	0,05000	0,05000	11,72
	P		17 540	6 507	0,05000	0,05000	11,84		19 513	7 254	0,05000	0,05000	10,56		73 579	4 489	0,05000	0,05000	14,33
P	A	06772	334 387	5 697	0,05200	0,05200	1,18	06773	258 642	33 682	0,05800	0,05800	1,04	06774	148 151	3 937	0,05000	0,05000	12,04
	P		334 387	7 283	0,05300	0,05300	1,18		258 642	32 327	0,05800	0,05800	1,08		148 151	1 089	0,05000	0,05000	43,52
S	A		24 629	5 990	0,05000	0,05000	12,59		6 683	10 339	0,05000	0,05000	7,69		39 258	5 478	0,05000	0,05000	13,16
	P		24 629	5 685	0,05000	0,05000	13,27		6 683	10 339	0,05000	0,05000	7,69		39 258	6 387	0,05000	0,05000	11,29
Piano Quarto						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00420	45 067	2 772	0,02000	0,02000	3,22	00453	194 064	12 434	0,05000	0,05000	1,12	01557	29 865	1 706	0,02000	0,02000	6,02
	P		45 067	3 070	0,02000	0,02000	2,91		194 064	12 244	0,04800	0,04800	1,05		29 865	1 855	0,02000	0,02000	5,54
S	A		18 851	1 631	0,02000	0,02000	6,89		88 959	5 198	0,02100	0,02100	1,05		116 574	129	0,02000	0,02000	17,27
	P		18 851	1 661	0,02000	0,02000	6,77		88 959	4 929	0,02000	0,02000	1,00		116 574	278	0,02000	0,02000	8,01
P	A	01558	11 427	497	0,02000	0,02000	23,90	01559	-6 192	370	0,02000	0,02000	35,90	01560	-17 977	1 064	0,02000	0,02000	13,36
	P		11 427	622	0,02000	0,02000	19,10		-6 192	439	0,02000	0,02000	30,26		-17 977	1 110	0,02000	0,02000	12,81
S	A		19 126	58	0,02000	0,02000	NS		14 110	47	0,02000	0,02000	NS		15 199	242	0,02000	0,02000	47,74

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		19 126	166	0,02000	0,02000	67,55		14 110	74	0,02000	0,02000	NS		15 199	196	0,02000	0,02000	58,95
P	A	01561	-9 268	1 126	0,02000	0,02000	12,01	01562	-12 643	1 055	0,02000	0,02000	13,07	01563	-4 878	2 516	0,02000	0,02000	5,24
	P		-9 268	1 178	0,02000	0,02000	11,48		-12 643	1 173	0,02000	0,02000	11,76		-4 878	2 706	0,02000	0,02000	4,87
S	A		4 785	449	0,02000	0,02000	27,65		12 710	636	0,02000	0,02000	18,50		21 978	1 148	0,02000	0,02000	9,55
	P		4 785	344	0,02000	0,02000	36,09		12 710	444	0,02000	0,02000	26,51		21 978	888	0,02000	0,02000	12,35
P	A	02338	79 140	2 660	0,02000	0,02000	2,18	02339	40 942	2 059	0,02000	0,02000	4,51	02340	31 965	1 260	0,02000	0,02000	8,01
	P		79 140	2 792	0,02000	0,02000	2,08		40 942	2 115	0,02000	0,02000	4,39		31 965	1 315	0,02000	0,02000	7,67
S	A		36 970	532	0,02000	0,02000	18,13		35 751	583	0,02000	0,02000	16,73		18 316	494	0,02000	0,02000	22,84
	P		36 970	388	0,02000	0,02000	24,86		35 751	414	0,02000	0,02000	23,56		18 316	407	0,02000	0,02000	27,73
P	A	02341	32 022	1 028	0,02000	0,02000	9,81	02342	32 458	361	0,02000	0,02000	27,83	02343	68 677	602	0,02000	0,02000	11,25
	P		32 022	1 091	0,02000	0,02000	9,24		32 458	445	0,02000	0,02000	22,57		68 677	668	0,02000	0,02000	10,14
S	A		21 134	223	0,02000	0,02000	49,50		13 476	59	0,02000	0,02000	NS		34 384	115	0,02000	0,02000	85,87
	P		21 134	202	0,02000	0,02000	54,65		13 476	122	0,02000	0,02000	95,93		34 384	284	0,02000	0,02000	34,77
P	A	02344	171 921	1 621	0,02900	0,02900	1,91	02475	196 814	2 745	0,03400	0,03400	1,45	02476	114 623	418	0,02000	0,02000	5,78
	P		171 921	1 850	0,02800	0,02800	1,23		196 814	2 522	0,03200	0,03200	1,06		114 623	358	0,02000	0,02000	6,75
S	A		67 589	1 110	0,02000	0,02000	6,19		55 888	1 469	0,02000	0,02000	5,41		12 644	470	0,02000	0,02000	25,05
	P		98 583	818	0,02000	0,02000	4,85		55 888	1 049	0,02000	0,02000	7,57		12 644	175	0,02000	0,02000	67,28
P	A	02477	72 240	928	0,02000	0,02000	6,94	02478	56 561	521	0,02000	0,02000	15,13	02479	-6 416	4 867	0,02000	0,02000	2,73
	P		72 240	1 046	0,02000	0,02000	6,16		-34 335	357	0,02000	0,02000	43,43		-6 416	4 447	0,02000	0,02000	2,99
S	A		709	947	0,02000	0,02000	13,45		9 039	709	0,02000	0,02000	17,04		52 086	3 397	0,02000	0,02000	2,44
	P		709	659	0,02000	0,02000	19,33		9 039	88	0,02000	0,02000	NS		52 086	2 866	0,02000	0,02000	2,89
P	A	02480	56 733	864	0,02000	0,02000	9,11	02481	672 220	1 259	0,10000	0,10000	1,84	02482	97 999	1 166	0,02000	0,02000	3,45
	P		56 733	1 490	0,02000	0,02000	5,28		672 220	1 322	0,10000	0,10000	1,75		97 999	1 593	0,02000	0,02000	2,52
S	A		11 199	1 630	0,02000	0,02000	7,30		256 806	1 188	0,04400	0,04400	6,21		17 178	1 951	0,02000	0,02000	5,83
	P		11 199	1 880	0,02000	0,02000	6,33		269 030	2 226	0,04200	0,04200	1,08		17 178	2 426	0,02000	0,02000	4,69
P	A	02483	85 849	1 445	0,02000	0,02000	3,58	02484	49 739	678	0,02000	0,02000	12,54	02485	72 814	634	0,02000	0,02000	10,08
	P		85 849	1 241	0,02000	0,02000	4,17		49 739	642	0,02000	0,02000	13,24		72 814	694	0,02000	0,02000	9,21
S	A		14 992	3 327	0,02000	0,02000	3,48		7 526	1 697	0,02000	0,02000	7,19		31 884	1 088	0,02000	0,02000	9,28
	P		14 992	3 564	0,02000	0,02000	3,25		7 526	1 845	0,02000	0,02000	6,61		31 884	1 266	0,02000	0,02000	7,97
P	A	02486	457 555	57	0,06800	0,06800	1,83	06731	160 868	1 302	0,02600	0,02600	1,52	06732	10 428	82	0,02000	0,02000	NS
	P		262 131	11	0,06600	0,06600	33,20		160 868	1 154	0,02600	0,02600	1,71		10 428	492	0,02000	0,02000	24,32
S	A		259 865	210	0,03800	0,03800	2,13		57 292	313	0,02000	0,02000	24,98		11 796	188	0,02000	0,02000	63,02
	P		259 865	256	0,03800	0,03800	1,75		57 292	70	0,02000	0,02000	NS		11 796	127	0,02000	0,02000	93,29
P	A	06733	423 899	350	0,06210	0,06210	2,38	06734	239 912	838	0,03600	0,03600	1,25	06735	77 735	596	0,02000	0,02000	9,96
	P		423 899	636	0,06200	0,06200	1,17		239 912	831	0,03600	0,03600	1,26		76 626	568	0,02000	0,02000	10,63
S	A		227 388	209	0,03400	0,03400	4,35		212 182	86	0,03200	0,03200	12,06		52 667	105	0,02000	0,02000	78,46
	P		227 388	500	0,03400	0,03400	1,82		212 182	346	0,03200	0,03200	3,00		52 667	330	0,02000	0,02000	24,96
P	A	06736	52 903	157	0,02000	0,02000	52,34	06737	45 728	597	0,02000	0,02000	14,85	06738	38 703	590	0,02000	0,02000	16,09
	P		52 903	64	0,02000	0,02000	NS		45 728	662	0,02000	0,02000	13,39		38 703	771	0,02000	0,02000	12,31
S	A		8 280	64	0,02000	0,02000	NS		6 934	51	0,02000	0,02000	NS		24 345	219	0,02000	0,02000	49,13
	P		8 280	250	0,02000	0,02000	48,56		6 934	228	0,02000	0,02000	53,71		24 345	396	0,02000	0,02000	27,17
P	A	06739	42 266	363	0,02000	0,02000	25,27	06740	32 821	136	0,02000	0,02000	73,63	06741	18 609	271	0,02000	0,02000	41,54
	P		42 266	349	0,02000	0,02000	26,29		32 821	120	0,02000	0,02000	83,45		18 609	361	0,02000	0,02000	31,19
S	A		23 329	369	0,02000	0,02000	29,40		10 955	464	0,02000	0,02000	25,69		10 981	290	0,02000	0,02000	41,10
	P		23 329	486	0,02000	0,02000	22,32		10 955	569	0,02000	0,02000	20,95		10 981	353	0,02000	0,02000	33,76
P	A	06742	15 458	99	0,02000	0,02000	NS	06743	14 672	507	0,02000	0,02000	22,88	06744	7 444	716	0,02000	0,02000	17,05
	P		15 458	135	0,02000	0,02000	85,42		14 672	478	0,02000	0,02000	24,27		7 444	702	0,02000	0,02000	17,39
S	A		23 636	137	0,02000	0,02000	78,98		3 136	538	0,02000	0,02000	23,32		14 219	482	0,02000	0,02000	24,15
	P		22 333	130	0,02000	0,02000	84,11		3 136	550	0,02000	0,02000	22,81		14 219	480	0,02000	0,02000	24,25
P	A	06745	0	0	0,02000	0,02000	-	06746	-3 921	67	0,02000	0,02000	NS	06747	14 012	850	0,02000	0,02000	13,71
	P		-13 873	37	0,02000	0,02000	NS		-3 921	46	0,02000	0,02000	NS		14 012	771	0,02000	0,02000	15,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		8 699	103	0,02000	0,02000	NS		20 657	372	0,02000	0,02000	29,79		9 762	545	0,02000	0,02000	22,06
	P		8 699	55	0,02000	0,02000	NS		20 657	266	0,02000	0,02000	41,66		9 762	451	0,02000	0,02000	26,66
P	A	06748	-2 127	874	0,02000	0,02000	14,83	06749	66 820	998	0,02000	0,02000	6,96	06750	54 807	305	0,02000	0,02000	26,37
	P		-2 127	883	0,02000	0,02000	14,68		66 820	967	0,02000	0,02000	7,18		54 807	277	0,02000	0,02000	29,04
S	A		14 335	181	0,02000	0,02000	64,25		18 415	652	0,02000	0,02000	17,29		6 660	451	0,02000	0,02000	27,20
	P		14 335	61	0,02000	0,02000	NS		18 415	475	0,02000	0,02000	23,74		6 660	204	0,02000	0,02000	60,13
P	A	06751	-19 744	1 657	0,02000	0,02000	8,66	06752	-11 978	326	0,02000	0,02000	42,15	07132	916 360	3 347	0,14200	0,14200	2,42
	P		-19 744	1 366	0,02000	0,02000	10,51		-11 978	544	0,02000	0,02000	25,26		916 360	4 100	0,13800	0,13800	1,08
S	A		18 781	535	0,02000	0,02000	21,02		16 118	406	0,02000	0,02000	28,26		231 115	454	0,04010	0,04010	10,81
	P		18 781	375	0,02000	0,02000	29,98		16 118	110	0,02000	0,02000	NS		253 079	1 765	0,04000	0,04000	1,41
P	A	07135	721 025	2 280	0,10800	0,10800	1,31												
	P		721 025	2 505	0,10800	0,10800	1,19												
S	A		240 931	810	0,03600	0,03600	1,22												
	P		240 931	1 293	0,03800	0,03800	2,12												
Piano Quarto						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00515	389 483	7 625	0,12600	0,12600	14,72	00517	300 889	27 623	0,06000	0,06000	1,03	00519	165 177	21 868	0,05000	0,05000	1,99
	P		397 026	108 257	0,12600	0,12600	1,02		300 889	27 338	0,06000	0,06000	1,04		165 177	22 083	0,05000	0,05000	1,97
S	A		410 730	16 013	0,07010	0,07010	1,17		170 560	11 248	0,05000	0,05000	3,76		56 801	8 491	0,05000	0,05000	8,02
	P		410 730	21 345	0,07200	0,07200	1,03		170 560	14 459	0,05000	0,05000	2,93		136 970	8 318	0,05000	0,05000	6,00
P	A	02536	200 650	24 772	0,05000	0,05000	1,43	02537	-134 035	67 326	0,05000	0,05000	1,65	02538	-142 134	5 511	0,05000	0,05000	20,52
	P		200 650	18 357	0,05000	0,05000	1,93		-134 035	67 903	0,05000	0,05000	1,64		-142 134	10 181	0,05000	0,05000	11,11
S	A		327 121	7 220	0,05200	0,05200	1,22		246 051	15 397	0,05000	0,05000	1,62		48 592	7 222	0,05000	0,05000	9,69
	P		327 121	3 931	0,05000	0,05000	1,25		246 051	13 286	0,05000	0,05000	1,87		48 592	7 517	0,05000	0,05000	9,31
P	A	02539	254 845	6 175	0,05000	0,05000	3,69	02540	285 096	9 959	0,05000	0,05000	1,55	02541	613 632	6 044	0,09200	0,09200	1,09
	P		254 845	6 486	0,05000	0,05000	3,51		285 096	9 964	0,05000	0,05000	1,55		613 632	7 774	0,09300	0,09300	1,06
S	A		36 120	7 664	0,05000	0,05000	9,50		10 223	1 696	0,05000	0,05000	46,40		87 416	3 132	0,05000	0,05000	19,54
	P		36 120	6 534	0,05000	0,05000	11,15		10 223	2 179	0,05000	0,05000	36,12		87 416	5 691	0,05000	0,05000	10,75
P	A	02659	329 710	27 535	0,06410	0,06410	1,03	02660	-111 516	59 365	0,05000	0,05000	1,79	02661	272 874	78 738	0,08810	0,08810	1,00
	P		329 710	26 491	0,06400	0,06400	1,06		-111 516	56 112	0,05000	0,05000	1,89		272 874	86 216	0,09400	0,09400	1,03
S	A		324 176	4 453	0,05000	0,05000	1,32		238 371	12 174	0,05000	0,05000	2,19		55 274	30 219	0,05000	0,05000	2,27
	P		324 176	4 336	0,05000	0,05000	1,36		238 371	8 807	0,05000	0,05000	3,03		55 274	31 786	0,05000	0,05000	2,15
P	A	02662	400 810	25 240	0,07400	0,07400	1,10	02663	412 786	27 613	0,07800	0,07800	1,15	02664	745 494	23 508	0,12600	0,12600	1,38
	P		400 810	21 804	0,07200	0,07200	1,12		412 786	27 399	0,07600	0,07600	1,03		745 494	28 264	0,12400	0,12400	1,01
S	A		35 527	19 835	0,05000	0,05000	3,68		37 821	8 413	0,05000	0,05000	8,61		96 542	2 437	0,05000	0,05000	24,26
	P		35 527	18 144	0,05000	0,05000	4,02		37 821	9 345	0,05000	0,05000	7,75		96 542	6 668	0,05000	0,05000	8,87
P	A	03881	2 058 325	6 892	0,35800	0,35800	11,87	03882	763 591	12 334	0,11810	0,11810	1,16	03883	537 327	6 572	0,08300	0,08300	1,57
	P		2 374 183	28 590	0,36010	0,36010	1,12		763 591	14 027	0,11800	0,11800	1,01		537 327	7 420	0,08200	0,08200	1,11
S	A		450 470	2 801	0,06800	0,06800	3,15		26 411	3 342	0,05000	0,05000	22,45		5 724	949	0,05000	0,05000	84,00
	P		450 470	2 146	0,06600	0,06600	1,05		26 411	3 629	0,05000	0,05000	20,67		5 724	1 099	0,05000	0,05000	72,54
P	A	03884	496 448	2 056	0,07400	0,07400	2,22	03885	-3 726	12 112	0,05000	0,05000	6,76	03886	-8 691	22 405	0,05000	0,05000	3,70
	P		496 448	2 598	0,07400	0,07400	1,76		-3 726	12 311	0,05000	0,05000	6,65		-8 691	22 498	0,05000	0,05000	3,69
S	A		10 455	3 523	0,05000	0,05000	22,32		16 416	2 637	0,05000	0,05000	29,31		28 865	1 998	0,05000	0,05000	37,27
	P		10 455	3 434	0,05000	0,05000	22,90		16 416	2 721	0,05000	0,05000	28,41		28 865	1 731	0,05000	0,05000	43,02
P	A	03887	122 461	20 295	0,05000	0,05000	2,62	03888	933 557	25 400	0,15200	0,15200	1,20	03889	1 114 425	19 255	0,17400	0,17400	1,25
	P		122 461	19 629	0,05000	0,05000	2,71		933 557	22 525	0,14800	0,14800	1,05		1 114 425	15 578	0,17000	0,17000	1,08
S	A		71 826	1 947	0,05000	0,05000	33,24		602 546	1 137	0,08800	0,08800	2,11		646 462	1 536	0,09400	0,09400	1,21
	P		71 826	1 614	0,05000	0,05000	40,10		120 979	252	0,08800	0,08800	NS		646 462	659	0,09400	0,09400	2,82

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	03890	263 978	11 793	0,05000	0,05000	1,74	03891	7 423	13 663	0,05000	0,05000	5,81	03892	-18 894	6 637	0,05000	0,05000	12,85
	P		263 978	10 437	0,05000	0,05000	1,97		7 423	13 403	0,05000	0,05000	5,92		-18 894	6 777	0,05000	0,05000	12,59
S	A		56 665	2 689	0,05000	0,05000	25,35		15 894	379	0,05000	0,05000	NS		8 228	2 040	0,05000	0,05000	38,80
	P		56 665	2 320	0,05000	0,05000	29,38		15 894	104	0,05000	0,05000	NS		8 228	2 226	0,05000	0,05000	35,56
P	A	03893	354 706	1 590	0,05200	0,05200	1,11	03894	400 317	2 100	0,06000	0,06000	2,03	03895	613 912	3 770	0,09100	0,09100	1,24
	P		354 706	2 406	0,05400	0,05400	4,15		400 317	3 556	0,06000	0,06000	1,20		613 912	5 776	0,09200	0,09200	1,13
S	A		7 942	2 399	0,05000	0,05000	33,02		9 610	327	0,05000	0,05000	NS		17 511	3 265	0,05000	0,05000	23,60
	P		7 942	2 263	0,05000	0,05000	35,00		9 610	210	0,05000	0,05000	NS		17 511	3 609	0,05000	0,05000	21,35
P	A	03896	2 126 759	15 543	0,31600	0,31600	1,12	03897	742 347	2 410	0,10900	0,10900	1,51	03898	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		2 126 759	19 384	0,31900	0,31900	1,18		742 347	3 015	0,11000	0,11000	2,16		225 802	581	0,05000	0,05000	51,11
S	A		409 794	2 689	0,06200	0,06200	1,99		2 182 688	1 815	0,31600	0,31600	2,14		831 289	1 250	0,12200	0,12200	3,47
	P		409 794	2 114	0,06200	0,06200	2,53		2 182 688	1 771	0,31600	0,31600	2,19		831 289	2 837	0,12200	0,12200	1,53
P	A	03899	32 180	643	0,05000	0,05000	NS	03900	28 935	754	0,05000	0,05000	98,75	03901	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		32 180	194	0,05000	0,05000	NS		28 935	314	0,05000	0,05000	NS		219 757	798	0,05000	0,05000	39,00
S	A		633 595	88	0,09200	0,09200	2,01		625 421	1 191	0,09200	0,09200	3,05		852 715	2 243	0,12400	0,12400	1,10
	P		633 595	2 374	0,09400	0,09400	4,12		625 421	3 420	0,09200	0,09200	1,06		852 715	3 610	0,12600	0,12600	2,05
P	A	03902	799 129	2 893	0,11800	0,11800	1,87	04039	28 942	19 845	0,05000	0,05000	3,75	04040	-69 918	19 359	0,05000	0,05000	5,00
	P		799 129	3 805	0,11800	0,11800	1,42		28 942	19 658	0,05000	0,05000	3,79		-69 918	19 078	0,05000	0,05000	5,08
S	A		2 230 913	1 502	0,32300	0,32300	4,35		61 816	8 633	0,05000	0,05000	7,76		37 548	3 599	0,05000	0,05000	20,15
	P		2 230 913	1 086	0,32200	0,32200	1,68		61 816	8 362	0,05000	0,05000	8,01		37 548	4 088	0,05000	0,05000	17,74
P	A	04041	-59 986	25 510	0,05000	0,05000	3,71	04042	-85 288	19 582	0,05000	0,05000	5,12	04043	58 259	4 650	0,05000	0,05000	14,58
	P		-59 986	24 393	0,05000	0,05000	3,88		-85 288	19 278	0,05000	0,05000	5,20		58 259	11 679	0,05000	0,05000	5,81
S	A		57 321	10 317	0,05000	0,05000	6,59		54 258	3 392	0,05000	0,05000	20,26		206 863	3 282	0,05000	0,05000	10,38
	P		57 321	9 811	0,05000	0,05000	6,93		54 258	4 380	0,05000	0,05000	15,69		206 863	3 534	0,05000	0,05000	9,64
P	A	04044	-6 670	4 294	0,05000	0,05000	19,22	04045	10 194	4 448	0,05000	0,05000	17,69	04164	271 434	3 206	0,09400	0,09400	53,19
	P		-6 670	14 581	0,05000	0,05000	5,66		10 194	11 723	0,05000	0,05000	6,71		515 964	27 582	0,09200	0,09200	1,09
S	A		-6 438	1 937	0,05000	0,05000	42,58		175 008	1 885	0,05000	0,05000	21,91		131 546	10 478	0,05000	0,05000	4,88
	P		-6 438	1 838	0,05000	0,05000	44,87		175 008	2 604	0,05000	0,05000	15,86		131 546	9 382	0,05000	0,05000	5,45
P	A	04165	139 177	35 368	0,05000	0,05000	1,40	04166	396 780	24 050	0,07200	0,07200	1,06	04167	63 180	39 794	0,05000	0,05000	1,68
	P		139 177	30 042	0,05000	0,05000	1,65		396 780	21 514	0,07000	0,07000	1,03		63 180	34 187	0,05000	0,05000	1,95
S	A		182 561	5 099	0,05000	0,05000	7,76		110 983	11 607	0,05000	0,05000	4,81		145 790	7 771	0,05000	0,05000	6,17
	P		182 561	4 889	0,05000	0,05000	8,10		110 983	10 664	0,05000	0,05000	5,24		145 790	8 183	0,05000	0,05000	5,86
P	A	07094	398 143	18 872	0,07000	0,07000	1,15	07095	105 423	10 452	0,05000	0,05000	5,46	07096	250 851	6 439	0,05000	0,05000	3,69
	P		398 143	19 559	0,07000	0,07000	1,11		105 423	7 342	0,05000	0,05000	7,78		250 851	5 357	0,05000	0,05000	4,43
S	A		79 532	5 243	0,05000	0,05000	12,01		214 541	3 342	0,05000	0,05000	9,67		222 288	2 688	0,05000	0,05000	11,36
	P		79 532	6 095	0,05000	0,05000	10,33		176 478	3 123	0,05000	0,05000	13,12		222 288	3 008	0,05000	0,05000	10,15
P	A	07097	522 683	24 334	0,09400	0,09400	1,33	07098	87 479	33 806	0,05000	0,05000	1,81	07099	278 308	8 007	0,05000	0,05000	2,14
	P		522 683	27 198	0,09200	0,09200	1,05		87 479	33 921	0,05000	0,05000	1,80		278 308	8 162	0,05000	0,05000	2,10
S	A		88 315	6 442	0,05000	0,05000	9,47		71 239	2 185	0,05000	0,05000	29,68		2 262	1 892	0,05000	0,05000	42,55
	P		88 315	7 891	0,05000	0,05000	7,73		71 239	1 629	0,05000	0,05000	39,81		2 262	2 073	0,05000	0,05000	38,83
P	A	07100	686 211	27 556	0,11700	0,11700	1,12	07101	199 097	9 091	0,05000	0,05000	3,94	07102	16 922	2 078	0,05000	0,05000	37,14
	P		686 211	29 589	0,11800	0,11800	1,11		199 097	9 442	0,05000	0,05000	3,79		16 922	5 388	0,05000	0,05000	14,32
S	A		233 763	5 087	0,05000	0,05000	5,47		604 649	1 196	0,08800	0,08800	1,57		14 179	1 997	0,05000	0,05000	38,96
	P		233 763	4 455	0,05000	0,05000	6,24		604 649	1 320	0,08800	0,08800	1,42		14 179	2 626	0,05000	0,05000	29,63
P	A	07103	52 585	27 020	0,05000	0,05000	2,56	07104	85 367	2 746	0,05000	0,05000	22,45	07105	534 209	12 916	0,08600	0,08600	1,22

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		52 585	25 862	0,05000	0,05000	2,67		143 364	2 798	0,05000	0,05000	17,33		534 209	15 668	0,08600	0,08600	1,01
S	A		61 058	3 951	0,05000	0,05000	17,00		9 246	608	0,05000	0,05000	NS		229 384	1 913	0,05000	0,05000	15,08
	P		61 058	3 606	0,05000	0,05000	18,63		9 246	300	0,05000	0,05000	NS		102 127	1 707	0,05000	0,05000	33,89
P	A	07106	-27 425	10 746	0,05000	0,05000	8,12	07165	774 600	43 825	0,14200	0,14200	1,14	07236	75 230	5 762	0,05000	0,05000	11,10
	P		-27 425	10 336	0,05000	0,05000	8,44		774 600	50 536	0,14410	0,14410	1,06		75 230	7 025	0,05000	0,05000	9,10
S	A		602 494	748	0,08800	0,08800	3,23		442 605	11 139	0,07200	0,07200	1,25		83 484	2 929	0,05000	0,05000	21,19
	P		602 494	1 103	0,08800	0,08800	2,19		442 605	18 443	0,07500	0,07500	1,05		83 484	2 925	0,05000	0,05000	21,22
P	A	07237	19 796	4 757	0,05000	0,05000	16,09	07278	868 516	5 581	0,15900	0,15900	8,90	07279	1 514 147	28 287	0,23600	0,23600	1,11
	P		19 796	6 311	0,05000	0,05000	12,13		1 017 821	21 534	0,16000	0,16000	1,08		1 514 147	12 819	0,22600	0,22600	1,10
S	A		82 055	2 806	0,05000	0,05000	22,24		1 330 232	926	0,19900	0,19900	87,31		731 943	6 195	0,11000	0,11000	1,41
	P		82 055	3 490	0,05000	0,05000	17,88		1 359 828	3 790	0,19800	0,19800	1,15		731 943	2 026	0,10800	0,10800	1,82
P	A	07280	1 735 040	20 994	0,26600	0,26600	1,56	07281	886 433	11 534	0,13600	0,13600	1,28						
	P		1 735 040	6 253	0,25400	0,25400	1,16		886 433	14 237	0,13600	0,13600	1,03						
S	A		710 469	43	0,12200	0,12200	20,93		1 385 619	2 542	0,20200	0,20200	1,92						
	P		820 249	988	0,12000	0,12000	2,09		1 385 619	2 401	0,20200	0,20200	2,03						
Piano Quarto						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00516	816 308	230 339	0,26400	0,26400	1,01	00518	288 145	83 381	0,09400	0,09400	1,02	00520	-1 945	36 959	0,05000	0,05000	2,20
	P		816 308	220 073	0,25800	0,25800	1,01		288 145	88 236	0,09810	0,09810	1,04		-1 945	50 633	0,05000	0,05000	1,61
S	A		348 352	82 082	0,10200	0,10200	1,02		95 045	32 308	0,05000	0,05000	1,84		9 864	12 731	0,05000	0,05000	6,19
	P		348 352	67 888	0,09200	0,09200	1,00		95 045	30 568	0,05000	0,05000	1,94		9 864	11 918	0,05000	0,05000	6,61
P	A	00557	279 002	182 676	0,15600	0,15600	1,01	01599	220 693	14 597	0,05000	0,05000	2,12	01600	223 949	16 190	0,05000	0,05000	1,86
	P		279 002	175 589	0,15200	0,15200	1,01		220 693	11 793	0,05000	0,05000	2,62		223 949	14 670	0,05000	0,05000	2,05
S	A		112 039	88 099	0,07200	0,07200	1,03		103 303	3 358	0,05000	0,05000	17,15		71 375	5 081	0,05000	0,05000	12,76
	P		112 039	79 566	0,06600	0,06600	1,01		103 303	1 893	0,05000	0,05000	30,42		71 375	3 699	0,05000	0,05000	17,53
P	A	01601	220 471	44 091	0,06000	0,06000	1,06	01602	358 622	72 556	0,09800	0,09800	1,04	02542	371 098	29 784	0,07200	0,07200	1,05
	P		220 471	43 288	0,05800	0,05800	1,01		358 622	75 870	0,10010	0,10010	1,04		371 098	36 943	0,07700	0,07700	1,07
S	A		113 835	9 378	0,05000	0,05000	5,88		45 718	23 293	0,05000	0,05000	3,03		146 745	5 896	0,05000	0,05000	8,09
	P		113 835	8 097	0,05000	0,05000	6,82		45 718	21 961	0,05000	0,05000	3,22		146 745	6 660	0,05000	0,05000	7,16
P	A	02543	388 081	43 472	0,08400	0,08400	1,07	02544	449 552	62 131	0,10400	0,10400	1,03	02545	450 704	113 929	0,13600	0,13600	1,00
	P		388 081	49 478	0,08700	0,08700	1,04		449 552	70 185	0,10900	0,10900	1,03		450 704	120 031	0,14010	0,14010	1,00
S	A		88 726	7 914	0,05000	0,05000	7,69		135 176	13 879	0,05000	0,05000	3,63		187 651	22 075	0,05000	0,05000	1,74
	P		88 726	8 461	0,05000	0,05000	7,20		135 176	14 659	0,05000	0,05000	3,43		187 651	23 627	0,05000	0,05000	1,63
P	A	02546	49 835	7 196	0,05000	0,05000	9,69	02547	-6 084	20 713	0,05000	0,05000	3,98	02548	260 009	9 638	0,05000	0,05000	2,23
	P		104 209	16 680	0,05000	0,05000	3,44		-6 084	24 688	0,05000	0,05000	3,34		292 627	13 618	0,05000	0,05000	1,00
S	A		200 683	10 423	0,05000	0,05000	3,40		81 044	21 686	0,05000	0,05000	2,89		66 326	357	0,05000	0,05000	NS
	P		200 683	17 824	0,05000	0,05000	1,99		81 044	26 256	0,05000	0,05000	2,39		66 326	5 045	0,05000	0,05000	13,08
P	A	02549	166 227	11 762	0,05000	0,05000	3,68	02550	323 827	131 851	0,13000	0,13000	1,01	02551	455 324	66 810	0,10800	0,10800	1,04
	P		174 853	27 909	0,05000	0,05000	1,48		323 827	126 154	0,12600	0,12600	1,01		455 324	59 187	0,10200	0,10200	1,01
S	A		14 742	9 847	0,05000	0,05000	7,89		27 788	18 103	0,05000	0,05000	4,13		19 149	3 146	0,05000	0,05000	24,37
	P		14 742	14 911	0,05000	0,05000	5,21		27 788	15 439	0,05000	0,05000	4,84		19 149	2 771	0,05000	0,05000	27,67
P	A	02552	561 609	14 013	0,09000	0,09000	1,15	02553	645 362	85 993	0,14800	0,14800	1,04	03754	2 059 212	78 299	0,34600	0,34600	1,03
	P		561 609	8 298	0,08600	0,08600	1,09		671 730	75 824	0,14400	0,14400	1,01		2 059	78 767	0,34600	0,34600	1,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
															212				
S	A		26 768	191	0,05000	0,05000	NS		85 654	1 912	0,05000	0,05000	32,21		306 717	6 634	0,05000	0,05000	1,54
	P		26 768	151	0,05000	0,05000	NS		85 654	333	0,05000	0,05000	NS		306 717	4 288	0,05000	0,05000	2,38
P	A	03755	779 074	85 886	0,16800	0,16800	1,05	03756	806 574	48 906	0,14800	0,14800	1,08	03757	508 955	20 126	0,08600	0,08600	1,09
	P		779 074	77 777	0,16200	0,16200	1,04		806 574	41 810	0,14200	0,14200	1,03		508 955	13 771	0,08200	0,08200	1,10
S	A		107 238	4 294	0,05000	0,05000	13,20		35 102	2 134	0,05000	0,05000	34,24		45 926	3 013	0,05000	0,05000	23,43
	P		107 238	5 705	0,05000	0,05000	9,94		35 102	1 953	0,05000	0,05000	37,41		45 926	3 095	0,05000	0,05000	22,81
P	A	03758	592 863	37 064	0,10800	0,10800	1,03	03759	890 913	72 967	0,17400	0,17400	1,02	03760	1 093 311	120 709	0,23400	0,23400	1,02
	P		592 863	31 964	0,10600	0,10600	1,09		890 913	68 386	0,17200	0,17200	1,04		1 093 311	117 950	0,23200	0,23200	1,01
S	A		26 008	9 502	0,05000	0,05000	7,91		227 152	5 576	0,05000	0,05000	5,27		476 643	2 496	0,07000	0,07000	1,06
	P		26 008	9 060	0,05000	0,05000	8,29		227 152	5 866	0,05000	0,05000	5,01		476 643	4 149	0,07200	0,07200	1,66
P	A	03761	873 304	11 396	0,13600	0,13600	1,57	03762	415 337	20 114	0,07400	0,07400	1,21	03763	395 671	14 050	0,06600	0,06600	1,11
	P		873 304	16 953	0,13600	0,13600	1,06		415 337	23 504	0,07400	0,07400	1,03		395 671	16 430	0,06810	0,06810	1,18
S	A		380 572	5 908	0,06000	0,06000	1,55		52 031	3 463	0,05000	0,05000	19,99		9 044	846	0,05000	0,05000	93,34
	P		380 572	6 456	0,06000	0,06000	1,41		52 031	3 995	0,05000	0,05000	17,33		9 044	961	0,05000	0,05000	82,17
P	A	03764	349 374	7 415	0,05600	0,05600	1,34	03765	428 528	11 993	0,07000	0,07000	1,20	03766	585 039	15 889	0,09400	0,09400	1,07
	P		349 374	8 516	0,05600	0,05600	1,17		428 528	11 483	0,07000	0,07000	1,26		585 039	14 826	0,09400	0,09400	1,14
S	A		17 249	6 408	0,05000	0,05000	12,03		40 382	4 979	0,05000	0,05000	14,43		13 518	1 958	0,05000	0,05000	39,81
	P		17 249	5 791	0,05000	0,05000	13,31		40 382	5 413	0,05000	0,05000	13,28		13 518	1 954	0,05000	0,05000	39,89
P	A	03767	1 297 641	10 504	0,19600	0,19600	1,74	03768	50 074	6 169	0,05000	0,05000	11,29	03769	46 227	3 659	0,05000	0,05000	19,28
	P		1 297 641	8 205	0,19200	0,19200	1,13		50 074	5 932	0,05000	0,05000	11,74		46 227	3 646	0,05000	0,05000	19,35
S	A		401 816	3 445	0,06000	0,06000	1,13		2 386 878	14 113	0,35200	0,35200	1,08		875 913	3 137	0,12900	0,12900	1,90
	P		401 816	3 279	0,06000	0,06000	1,18		2 386 878	13 021	0,35200	0,35200	1,17		875 913	1 114	0,12800	0,12800	2,36
P	A	03770	29 982	1 672	0,05000	0,05000	44,39	03771	281 334	637	0,05000	0,05000	25,72	04019	13 036	24 074	0,05000	0,05000	3,24
	P		29 982	1 587	0,05000	0,05000	46,77		281 334	752	0,05000	0,05000	21,78		13 036	15 219	0,05000	0,05000	5,13
S	A		817 254	2 204	0,12000	0,12000	1,98		413 278	1 732	0,06100	0,06100	1,44		41 684	3 100	0,05000	0,05000	23,09
	P		817 254	1 827	0,12000	0,12000	2,39		413 278	2 489	0,06200	0,06200	2,12		41 684	4 759	0,05000	0,05000	15,04
P	A	04020	24 599	7 692	0,05000	0,05000	9,81	04143	997 054	45 815	0,17400	0,17400	1,10	04144	512 477	25 259	0,09000	0,09000	1,10
	P		24 599	2 658	0,05000	0,05000	28,38		997 054	47 391	0,17400	0,17400	1,06		512 477	24 938	0,09000	0,09000	1,11
S	A		78 008	3 143	0,05000	0,05000	20,15		153 532	860	0,05000	0,05000	53,69		8 029	5 267	0,05000	0,05000	15,04
	P		78 008	2 081	0,05000	0,05000	30,43		153 532	1 189	0,05000	0,05000	38,83		8 029	4 651	0,05000	0,05000	17,03
P	A	04145	493 129	25 695	0,08800	0,08800	1,14	04146	563 267	66 207	0,12200	0,12200	1,01	06825	624 965	116 621	0,16400	0,16400	1,02
	P		493 129	21 494	0,08400	0,08400	1,04		563 267	59 303	0,11800	0,11800	1,02		624 965	117 405	0,16400	0,16400	1,01
S	A		7 889	6 227	0,05000	0,05000	12,72		156 687	22 860	0,05000	0,05000	1,99		197 333	20 051	0,05000	0,05000	1,81
	P		7 889	7 069	0,05000	0,05000	11,21		137 186	21 543	0,05000	0,05000	2,32		197 333	18 616	0,05000	0,05000	1,95
P	A	06826	123 529	32 450	0,05000	0,05000	1,63	06827	312 313	31 379	0,06400	0,06400	1,03	06828	37 606	1 651	0,05000	0,05000	43,91
	P		123 529	39 656	0,05000	0,05000	1,34		312 313	35 877	0,06700	0,06700	1,03		37 606	3 493	0,05000	0,05000	20,75
S	A		15 441	4 338	0,05000	0,05000	17,87		70 006	7 882	0,05000	0,05000	8,26		257 689	626	0,05000	0,05000	35,29
	P		15 441	4 854	0,05000	0,05000	15,97		70 006	8 549	0,05000	0,05000	7,62		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	06829	294 631	4 036	0,05000	0,05000	3,26	06830	444 085	26 772	0,08200	0,08200	1,14	06831	380 867	2 836	0,05800	0,05800	1,98
	P		294 631	3 433	0,05000	0,05000	3,83		444 085	31 084	0,08410	0,08410	1,10		380 867	2 938	0,05800	0,05800	1,91
S	A		916 440	6 331	0,13600	0,13600	1,16		48 811	1 504	0,05000	0,05000	46,51		15 434	3 209	0,05000	0,05000	24,16
	P		916 440	4 491	0,13600	0,13600	1,64		71 941	1 927	0,05000	0,05000	33,58		15 434	3 412	0,05000	0,05000	22,72
P	A	06832	568 632	31 574	0,10200	0,10200	1,08	06833	297 541	2 527	0,05000	0,05000	4,92	06834	439 684	16 932	0,07400	0,07400	1,09
	P		568 632	29 238	0,10000	0,10000	1,05		297 541	604	0,05000	0,05000	20,58		439 684	18 429	0,07400	0,07400	1,00

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		596 050	4 170	0,09000	0,09000	2,20		403 036	5 396	0,06200	0,06200	1,30		30 996	5 347	0,05000	0,05000	13,84
	P		596 050	4 086	0,08800	0,08800	1,02		403 036	4 280	0,06200	0,06200	1,64		30 996	6 225	0,05000	0,05000	11,89
P	A	06835	407 399	25 730	0,07600	0,07600	1,15	06836	292 415	23 775	0,05800	0,05800	1,15	06837	504 584	56 768	0,10800	0,10800	1,02
	P		407 399	23 895	0,07400	0,07400	1,09		292 415	22 911	0,05600	0,05600	1,04		504 584	59 187	0,11010	0,11010	1,04
S	A		125 847	15 633	0,05000	0,05000	3,36		396 804	8 117	0,06200	0,06200	1,05		81 470	11 238	0,05000	0,05000	5,56
	P		125 847	16 568	0,05000	0,05000	3,17		396 804	7 517	0,06200	0,06200	1,14		81 470	11 486	0,05000	0,05000	5,44
P	A	06838	483 809	11 127	0,07800	0,07800	1,34	06839	361 755	73 751	0,09800	0,09800	1,01	06840	297 790	3 948	0,05000	0,05000	3,13
	P		483 809	9 169	0,07600	0,07600	1,19		361 755	69 223	0,09600	0,09600	1,03		299 769	7 194	0,05000	0,05000	1,65
S	A		32 160	11 715	0,05000	0,05000	6,29		113 574	25 712	0,05000	0,05000	2,15		94 853	6 809	0,05000	0,05000	8,74
	P		32 160	12 449	0,05000	0,05000	5,92		113 574	28 082	0,05000	0,05000	1,97		94 853	4 491	0,05000	0,05000	13,25
P	A	07164	574 219	186 662	0,20200	0,20200	1,02	07220	259 391	37 594	0,06000	0,06000	1,01	07221	314 988	7 640	0,05000	0,05000	1,07
	P		574 219	183 273	0,19800	0,19800	1,00		259 391	40 439	0,06300	0,06300	1,06		314 988	2 778	0,05000	0,05000	2,93
S	A		157 914	51 616	0,05500	0,05500	1,03		40 548	12 476	0,05000	0,05000	5,76		66 491	1 755	0,05000	0,05000	37,57
	P		157 914	44 482	0,05000	0,05000	1,01		40 548	11 639	0,05000	0,05000	6,17		66 491	1 120	0,05000	0,05000	58,87
P	A	07259	618 410	30 265	0,10900	0,10900	1,10	07260	1 869 218	85 559	0,32400	0,32400	1,04	07261	1 314 515	46 629	0,22200	0,22200	1,15
	P		618 410	39 903	0,11400	0,11400	1,05		1 869 218	104 590	0,33500	0,33500	1,02		1 314 515	56 118	0,22410	0,22410	1,02
S	A		169 914	2 206	0,05000	0,05000	19,24		580 628	16 957	0,09600	0,09600	1,26		487 591	8 605	0,07600	0,07600	1,16
	P		169 914	4 511	0,05000	0,05000	9,41		580 628	21 073	0,09600	0,09600	1,01		487 591	11 944	0,07900	0,07900	1,33
P	A	07262	726 253	13 198	0,11400	0,11400	1,27												
	P		726 253	11 177	0,11200	0,11200	1,16												
S	A		1 705 110	13 687	0,25400	0,25400	1,11												
	P		1 705 110	12 809	0,25400	0,25400	1,19												
Piano Quarto						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00486	15 562	3 162	0,03000	0,03000	8,43	00489	118 914	10 911	0,03000	0,03000	1,19	00491	40 128	2 030	0,03000	0,03000	11,58
	P		15 562	5 082	0,03000	0,03000	5,25		118 914	10 127	0,03000	0,03000	1,29		40 128	3 883	0,03000	0,03000	6,05
S	A		41 205	237	0,03000	0,03000	98,62		52 284	3 153	0,03000	0,03000	6,96		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		41 205	4 245	0,03000	0,03000	5,51		52 284	9 385	0,03000	0,03000	2,34		66 702	6 447	0,03000	0,03000	3,12
P	A	02528	101 204	14 913	0,03000	0,03000	1,04	02529	330 709	21 822	0,07200	0,07200	1,08	02530	285 216	7 284	0,05000	0,05000	1,26
	P		101 204	17 856	0,03300	0,03300	1,02		330 709	23 092	0,07200	0,07200	1,02		285 216	8 249	0,05000	0,05000	1,11
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		36 483	5 382	0,03000	0,03000	4,46
	P		27 793	7 800	0,03000	0,03000	3,22		1 237	3 398	0,03000	0,03000	8,38		36 483	7 791	0,03000	0,03000	3,08
P	A	02531	46 187	2 936	0,03000	0,03000	7,74	02532	-39 108	877	0,03000	0,03000	38,37	02533	166 131	1 043	0,03000	0,03000	6,03
	P		46 187	3 344	0,03000	0,03000	6,80		-39 108	1 429	0,03000	0,03000	23,55		166 131	1 569	0,03000	0,03000	4,01
S	A		28 358	770	0,03000	0,03000	32,49		33 600	1 462	0,03000	0,03000	16,65		85 236	3 552	0,03000	0,03000	4,98
	P		28 358	1 764	0,03000	0,03000	14,18		33 600	2 303	0,03000	0,03000	10,57		85 236	4 140	0,03000	0,03000	4,27
P	A	02562	186 917	7 276	0,03500	0,03500	1,14	02563	358 640	14 519	0,06810	0,06810	1,14	02564	134 956	364	0,03000	0,03000	29,57
	P		186 917	10 320	0,03800	0,03800	1,09		358 640	14 293	0,06600	0,06600	1,02		134 956	937	0,03000	0,03000	11,49
S	A		644 968	734	0,09600	0,09600	2,20		263 037	2 448	0,04200	0,04200	1,77		4 917	1 205	0,03000	0,03000	23,25
	P		644 968	6 698	0,10000	0,10000	1,10		263 037	3 830	0,04200	0,04200	1,13		4 917	1 972	0,03000	0,03000	14,21
P	A	02565	-18 578	412	0,03000	0,03000	75,30	02566	-34 165	18 359	0,03000	0,03000	1,80	02567	-30 991	7 861	0,03000	0,03000	4,15
	P		-18 578	328	0,03000	0,03000	94,59		-34 165	17 467	0,03000	0,03000	1,89		-30 991	9 076	0,03000	0,03000	3,59
S	A		3 906	2 285	0,03000	0,03000	12,32		2 752	5 620	0,03000	0,03000	5,03		40 426	1 427	0,03000	0,03000	16,45
	P		3 906	2 678	0,03000	0,03000	10,51		2 752	5 319	0,03000	0,03000	5,32		40 426	1 738	0,03000	0,03000	13,51
P	A	03812	731 357	11 434	0,11800	0,11800	1,14	03813	588 807	6 333	0,09200	0,09200	1,18	03814	224 213	3 255	0,03600	0,03600	1,20
	P		731 357	11 595	0,11800	0,11800	1,12		588 807	9 178	0,09500	0,09500	1,15		224 213	3 507	0,03600	0,03600	1,11
S	A		363 511	135	0,05400	0,05400	13,43		22 642	1 997	0,03000	0,03000	12,89		36 600	2 201	0,03000	0,03000	10,89
	P		363 511	1 630	0,05400	0,05400	1,11		22 642	753	0,03000	0,03000	34,20		36 600	3 297	0,03000	0,03000	7,27

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	03815	61 405	408	0,03000	0,03000	50,95	03816	-39 574	4 053	0,03000	0,03000	8,32	03817	104 253	971	0,03610	0,03610	NS
	P		61 405	1 345	0,03000	0,03000	15,45		-39 574	4 682	0,03000	0,03000	7,20		218 647	2 743	0,03400	0,03400	1,02
S	A		39 152	1 069	0,03000	0,03000	22,11		62 581	701	0,03000	0,03000	29,44		6 606	3 125	0,03000	0,03000	8,90
	P		39 152	664	0,03000	0,03000	35,60		66 460	1 196	0,03000	0,03000	16,84		6 606	3 389	0,03000	0,03000	8,20
P	A	03818	611 817	1 411	0,09000	0,09000	1,51	03819	747 905	2 442	0,11400	0,11400	3,59	03820	126 322	3 519	0,03000	0,03000	3,41
	P		611 817	2 034	0,09000	0,09000	1,05		730 149	6 445	0,11200	0,11200	1,12		144 796	3 666	0,03000	0,03000	2,55
S	A		68 372	647	0,03000	0,03000	30,75		518 161	494	0,07700	0,07700	35,32		185 788	244	0,03000	0,03000	13,96
	P		68 372	462	0,03000	0,03000	43,06		518 161	888	0,07600	0,07600	1,58		198 717	1 167	0,03000	0,03000	1,28
P	A	03821	-2 048	7 893	0,03000	0,03000	3,66	03822	-51 005	7 595	0,03000	0,03000	4,63	03823	-12 671	16 685	0,03000	0,03000	1,81
	P		-2 048	9 094	0,03000	0,03000	3,18		-51 005	8 367	0,03000	0,03000	4,20		-12 671	15 156	0,03000	0,03000	2,00
S	A		53 190	890	0,03000	0,03000	24,54		25 624	3 220	0,03000	0,03000	7,88		64 758	4 115	0,03000	0,03000	4,95
	P		53 190	848	0,03000	0,03000	25,75		25 624	2 932	0,03000	0,03000	8,65		64 758	4 034	0,03000	0,03000	5,05
P	A	03824	-29 726	663	0,03000	0,03000	48,94	03825	-12 115	2 105	0,03000	0,03000	14,35	03826	161 069	875	0,03000	0,03000	8,02
	P		-29 726	718	0,03000	0,03000	45,19		-12 115	1 816	0,03000	0,03000	16,63		161 069	1 787	0,03000	0,03000	3,93
S	A		1 625	949	0,03000	0,03000	29,97		10 999	517	0,03000	0,03000	52,69		27 505	640	0,03000	0,03000	39,26
	P		1 625	871	0,03000	0,03000	32,65		10 999	729	0,03000	0,03000	37,37		27 505	347	0,03000	0,03000	72,41
P	A	03827	460 529	8 339	0,07600	0,07600	1,20	03828	592 553	3 385	0,09200	0,09200	2,38	03829	182 067	2 425	0,03000	0,03000	1,63
	P		460 529	8 055	0,07400	0,07400	1,01		592 553	4 087	0,09000	0,09000	1,21		182 067	2 999	0,03000	0,03000	1,32
S	A		334 836	1 433	0,05200	0,05200	5,27		0	0	0,18800	0,18800	-		0	0	0,12800	0,12800	-
	P		334 836	1 923	0,05000	0,05000	1,06		1 309 414	404	0,19200	0,19200	1,38		889 293	612	0,13100	0,13100	2,50
P	A	03830	42 908	1 917	0,03000	0,03000	12,08	03831	118 540	132	0,03000	0,03000	99,09	03832	19 242	832	0,03000	0,03000	31,47
	P		42 908	2 167	0,03000	0,03000	10,69		118 540	428	0,03000	0,03000	30,56		19 242	624	0,03000	0,03000	41,96
S	A		437 320	147	0,06900	0,06900	11,70		648 710	943	0,09600	0,09600	3,02		104 261	1 420	0,03000	0,03000	10,61
	P		475 898	948	0,07000	0,07000	2,21		648 710	2 328	0,09600	0,09600	1,22		111 994	3 669	0,03000	0,03000	3,81
P	A	03833	302 854	3 794	0,04800	0,04800	1,21	04049	8 304	8 838	0,03000	0,03000	3,12	04050	51 497	6 515	0,03000	0,03000	3,39
	P		302 854	5 445	0,04900	0,04900	1,02		8 304	3 172	0,03000	0,03000	8,70		51 497	3 459	0,03000	0,03000	6,38
S	A		0	0	0,04200	0,04200	-		7 314	3 190	0,03000	0,03000	8,69		-10 275	1 731	0,03000	0,03000	17,31
	P		273 283	15	0,05000	0,05000	1,99		7 314	732	0,03000	0,03000	37,86		-10 275	249	0,03000	0,03000	NS
P	A	04051	-17 186	4 963	0,03000	0,03000	6,22	07004	68 289	3 295	0,03000	0,03000	6,04	07005	35 604	1 666	0,03000	0,03000	14,46
	P		-17 186	2 335	0,03000	0,03000	13,21		68 289	3 818	0,03000	0,03000	5,21		35 604	1 762	0,03000	0,03000	13,67
S	A		10 996	1 275	0,03000	0,03000	21,37		0	0	0,03800	0,03800	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 996	1 384	0,03000	0,03000	19,68		272 015	2 598	0,04200	0,04200	1,09		-12 107	4 568	0,03000	0,03000	6,61
P	A	07006	53 622	4 736	0,03000	0,03000	4,60	07151	295 661	41 759	0,08800	0,08800	1,01	07248	298 681	5 219	0,05000	0,05000	1,50
	P		53 622	4 473	0,03000	0,03000	4,87		295 661	40 448	0,08800	0,08800	1,04		298 681	1 620	0,04600	0,04600	1,55
S	A		53 677	481	0,03000	0,03000	45,27		73 289	8 590	0,03000	0,03000	2,24		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		53 677	1 553	0,03000	0,03000	14,02		73 289	11 068	0,03000	0,03000	1,74		16 495	6 030	0,03000	0,03000	4,40
P	A	07249	145 043	4 961	0,03000	0,03000	1,88	07286	602 270	7 519	0,09600	0,09600	1,28	07287	1 474 544	23 120	0,24600	0,24600	1,45
	P		145 043	4 541	0,03000	0,03000	2,05		602 270	9 679	0,09610	0,09610	1,00		1 349 660	39 915	0,23800	0,23800	1,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,09200	0,09200	-		359 041	7 174	0,06000	0,06000	1,19
	P		-78 157	3 605	0,03000	0,03000	10,71		644 264	8 746	0,10200	0,10200	1,03		359 041	10 274	0,06300	0,06300	1,12
P	A	07288	372 617	1 398	0,05600	0,05600	1,81	07289	730 985	9 537	0,12000	0,12000	1,74						
	P		372 617	2 020	0,05600	0,05600	1,25		730 985	9 247	0,11400	0,11400	1,02						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 662 214	1 673	0,24200	0,24200	1,53						
	P		160 624	1 840	0,03000	0,03000	3,85		1 662 214	5 221	0,24600	0,24600	1,50						
Piano Quarto						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00187	137 502	1 009	0,03000	0,03000	10,31	00194	10 058	3 371	0,03000	0,03000	8,12	00486	-27 897	3 764	0,03000	0,03000	8,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		137 502	1 316	0,03000	0,03000	7,90		10 058	4 072	0,03000	0,03000	6,72		-27 897	5 465	0,03000	0,03000	5,89
S	A		31 015	465	0,03000	0,03000	53,07		14 411	1 404	0,03000	0,03000	19,09		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		31 015	564	0,03000	0,03000	43,76		14 411	1 638	0,03000	0,03000	16,36		108 026	5 052	0,03000	0,03000	2,88
P	A	00491	10 304	2 124	0,03000	0,03000	12,87	01676	0	0	0,03000	0,03000	-	01677	-62 354	105	0,03000	0,03000	NS
	P		10 304	3 846	0,03000	0,03000	7,11		-36 737	1 502	0,03000	0,03000	22,20		-52 597	1 795	0,03000	0,03000	19,70
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-35 222	6 359	0,03000	0,03000	5,21		-26 691	4 460	0,03000	0,03000	7,19		55 700	2 964	0,03000	0,03000	7,26
P	A	01678	-29 901	289	0,03000	0,03000	NS	01679	-26 048	1 399	0,03000	0,03000	22,86	01680	-25 673	966	0,03000	0,03000	33,05
	P		-29 901	1 676	0,03000	0,03000	19,37		-26 048	2 449	0,03000	0,03000	13,06		-25 673	1 993	0,03000	0,03000	16,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-5 037	3 219	0,03000	0,03000	9,10		-4 222	2 838	0,03000	0,03000	10,28		-2 210	2 536	0,03000	0,03000	11,41
P	A	01681	-17 951	1 263	0,03000	0,03000	24,50	01682	-11 531	1 581	0,03000	0,03000	19,05	01683	-7 999	1 153	0,03000	0,03000	25,73
	P		-17 951	2 250	0,03000	0,03000	13,75		-11 531	2 388	0,03000	0,03000	12,61		-7 999	1 942	0,03000	0,03000	15,28
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-2 243	2 110	0,03000	0,03000	13,71		-2 465	1 777	0,03000	0,03000	16,30		-913	1 430	0,03000	0,03000	20,12
P	A	01684	2 802	1 211	0,03000	0,03000	23,36	01685	-3 939	571	0,03000	0,03000	51,06	01686	17 911	142	0,03000	0,03000	NS
	P		2 802	1 939	0,03000	0,03000	14,59		4 131	1 173	0,03000	0,03000	23,97		17 911	730	0,03000	0,03000	36,10
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 665	1 086	0,03000	0,03000	26,58		-576	782	0,03000	0,03000	36,73		4 071	469	0,03000	0,03000	59,97
P	A	02562	53 568	9 916	0,03000	0,03000	2,20	02563	100 097	10 815	0,03000	0,03000	1,45	02564	207 220	342	0,03200	0,03200	6,71
	P		53 568	12 855	0,03000	0,03000	1,70		100 097	11 237	0,03000	0,03000	1,39		207 220	1 243	0,03200	0,03200	1,85
S	A		251 478	389	0,04400	0,04400	3,10		428 969	6 357	0,07000	0,07000	1,30		195 810	523	0,03000	0,03000	2,12
	P		315 634	5 413	0,05200	0,05200	1,41		434 794	10 596	0,07400	0,07400	1,09		195 810	3 044	0,03200	0,03200	1,36
P	A	02565	-19 687	2 596	0,03000	0,03000	12,01	02566	-44 017	13 643	0,03000	0,03000	2,51	02567	-52 106	10 914	0,03000	0,03000	3,23
	P		-19 687	2 573	0,03000	0,03000	12,11		-44 017	13 694	0,03000	0,03000	2,50		-52 106	12 933	0,03000	0,03000	2,73
S	A		31 649	1 901	0,03000	0,03000	12,94		18 566	6 582	0,03000	0,03000	3,99		70 425	2 964	0,03000	0,03000	6,62
	P		31 649	4 241	0,03000	0,03000	5,80		18 566	9 716	0,03000	0,03000	2,70		70 425	7 908	0,03000	0,03000	2,48
P	A	02568	0	0	0,03000	0,03000	-	02569	59 239	1 067	0,03000	0,03000	19,74	02570	-44 746	526	0,03000	0,03000	65,33
	P		53 549	1 251	0,03000	0,03000	17,42		59 239	2 346	0,03000	0,03000	8,98		46 295	1 214	0,03000	0,03000	18,72
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-16 412	3 183	0,03000	0,03000	9,66		-3 117	2 606	0,03000	0,03000	11,15		2 931	2 278	0,03000	0,03000	12,41
P	A	02571	-57 998	1 103	0,03000	0,03000	32,69	02572	-33 699	1 409	0,03000	0,03000	23,39	02573	-24 689	1 469	0,03000	0,03000	21,65
	P		-40 624	2 080	0,03000	0,03000	16,27		-33 699	2 286	0,03000	0,03000	14,42		-24 689	2 324	0,03000	0,03000	13,69
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 405	2 056	0,03000	0,03000	13,78		1 823	1 865	0,03000	0,03000	15,24		17 093	1 525	0,03000	0,03000	17,35
P	A	02574	-14 044	1 618	0,03000	0,03000	18,82	02575	5 340	1 319	0,03000	0,03000	21,20	02576	17 321	1 377	0,03000	0,03000	19,20
	P		-14 044	2 493	0,03000	0,03000	12,21		5 340	2 163	0,03000	0,03000	12,93		17 321	2 244	0,03000	0,03000	11,78
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 583	1 392	0,03000	0,03000	20,44		13 547	1 172	0,03000	0,03000	22,97		19 786	910	0,03000	0,03000	28,70
P	A	02577	22 231	795	0,03000	0,03000	32,46	02578	63 582	893	0,03000	0,03000	22,96	02579	117 781	490	0,03000	0,03000	26,91
	P		92 752	1 118	0,03000	0,03000	14,90		99 914	1 364	0,03000	0,03000	11,49		117 781	1 135	0,03000	0,03000	11,62
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		22 639	231	0,03000	0,03000	NS		24 066	986	0,03000	0,03000	25,93
	P		17 539	810	0,03000	0,03000	32,60		22 639	812	0,03000	0,03000	31,71		24 066	1 483	0,03000	0,03000	17,24
P	A	02580	0	0	0,03000	0,03000	-	02581	30 279	70	0,03000	0,03000	NS	02582	28 571	55	0,03000	0,03000	NS
	P		74 874	902	0,03000	0,03000	21,13		30 279	631	0,03000	0,03000	39,26		28 571	691	0,03000	0,03000	36,17
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		3 709	214	0,03000	0,03000	NS		9 182	213	0,03000	0,03000	NS
	P		981	597	0,03000	0,03000	47,78		3 709	579	0,03000	0,03000	48,66		9 182	431	0,03000	0,03000	63,74
P	A	02583	29 664	48	0,03000	0,03000	NS	02584	28 840	303	0,03000	0,03000	82,37	06849	71 830	214	0,03000	0,03000	90,89
	P		29 664	694	0,03000	0,03000	35,81		28 840	903	0,03000	0,03000	27,64		110 499	825	0,03000	0,03000	17,22
S	A		7 540	820	0,03000	0,03000	33,76		1 389	315	0,03000	0,03000	90,38		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 540	813	0,03000	0,03000	34,05		1 389	409	0,03000	0,03000	69,61		22 915	444	0,03000	0,03000	57,92

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06850	14 880	115	0,03000	0,03000	NS	06851	-38 767	1 919	0,03000	0,03000	17,51	06852	-33 235	2 740	0,03000	0,03000	12,01
	P		17 200	617	0,03000	0,03000	42,86		-38 767	3 730	0,03000	0,03000	9,01		-33 235	4 368	0,03000	0,03000	7,53
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		8 076	237	0,03000	0,03000	NS		154 448	3 101	0,03000	0,03000	2,57		50 549	3 393	0,03000	0,03000	6,54
P	A	06853	20 847	3 903	0,03000	0,03000	6,66	06854	-7 739	3 209	0,03000	0,03000	9,24	06855	-10 846	4 456	0,03000	0,03000	6,74
	P		20 847	5 369	0,03000	0,03000	4,84		-7 739	3 454	0,03000	0,03000	8,58		-10 846	5 066	0,03000	0,03000	5,93
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-6 535	2 805	0,03000	0,03000	10,51		-2 846	2 941	0,03000	0,03000	9,86		203 547	2 040	0,03200	0,03200	1,54
P	A	06856	-35 768	2 775	0,03000	0,03000	11,97	06857	52 193	2 573	0,03000	0,03000	8,54	06858	-37 817	721	0,03000	0,03000	46,44
	P		-35 768	4 535	0,03000	0,03000	7,33		52 193	3 467	0,03000	0,03000	6,34		-37 817	1 369	0,03000	0,03000	24,46
S	A		0	0	0,03400	0,03400	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		237 988	2 922	0,03800	0,03800	1,57		-2 842	2 637	0,03000	0,03000	11,00		65 610	2 312	0,03000	0,03000	8,76
P	A	06859	-33 205	2 532	0,03000	0,03000	12,99	06860	44 567	203	0,03000	0,03000	NS	06861	33 261	710	0,03000	0,03000	34,35
	P		-33 205	3 597	0,03000	0,03000	9,14		44 567	1 239	0,03000	0,03000	18,52		33 261	1 497	0,03000	0,03000	16,29
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		139 734	2 544	0,03000	0,03000	3,96		1 036	2 173	0,03000	0,03000	13,12		27 101	2 426	0,03000	0,03000	10,38
P	A	06862	-45 054	1 482	0,03000	0,03000	23,22	06863	0	0	0,03000	0,03000	-	06864	45 400	152	0,03000	0,03000	NS
	P		-45 054	2 340	0,03000	0,03000	14,70		-2 333	1 081	0,03000	0,03000	26,78		45 400	1 046	0,03000	0,03000	21,83
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		80 933	2 024	0,03000	0,03000	9,03		-1 921	2 749	0,03000	0,03000	10,51		1	1 937	0,03000	0,03000	14,79
P	A	06865	-24 016	1 159	0,03000	0,03000	27,37	06866	-31 144	787	0,03000	0,03000	41,46	06867	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-24 016	1 996	0,03000	0,03000	15,89		-19 289	1 624	0,03000	0,03000	19,16		61 371	781	0,03000	0,03000	26,62
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		31 505	1 879	0,03000	0,03000	13,10		-114	2 256	0,03000	0,03000	12,71		1 381	1 514	0,03000	0,03000	18,81
P	A	06868	-13 575	958	0,03000	0,03000	31,72	06869	-11 770	1 129	0,03000	0,03000	26,71	06870	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-13 575	1 806	0,03000	0,03000	16,82		-11 770	1 978	0,03000	0,03000	15,24		29 992	666	0,03000	0,03000	37,25
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		61	1 653	0,03000	0,03000	17,33		-88	1 757	0,03000	0,03000	16,31		-1 673	1 827	0,03000	0,03000	15,80
P	A	06871	-635	383	0,03000	0,03000	75,01	06872	-183	1 162	0,03000	0,03000	24,67	06873	-2 183	602	0,03000	0,03000	48,05
	P		-635	1 234	0,03000	0,03000	23,28		-183	1 979	0,03000	0,03000	14,49		-2 183	1 402	0,03000	0,03000	20,63
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		290	1 248	0,03000	0,03000	22,93		11 633	1 369	0,03000	0,03000	19,84		-344	1 379	0,03000	0,03000	20,81
P	A	06874	0	0	0,03000	0,03000	-	06875	13 010	859	0,03000	0,03000	31,41	06876	9 564	932	0,03000	0,03000	29,43
	P		80 001	696	0,03000	0,03000	26,44		13 010	1 666	0,03000	0,03000	16,20		9 564	1 690	0,03000	0,03000	16,23
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		2 533	32	0,03000	0,03000	NS		2 246	41	0,03000	0,03000	NS
	P		1 059	903	0,03000	0,03000	31,58		2 533	1 120	0,03000	0,03000	25,29		2 246	1 161	0,03000	0,03000	24,43
P	A	06877	0	0	0,03000	0,03000	-	06878	26 279	138	0,03000	0,03000	NS	06879	21 886	699	0,03000	0,03000	36,98
	P		16 465	545	0,03000	0,03000	48,70		86 683	767	0,03000	0,03000	22,80		21 886	1 455	0,03000	0,03000	17,76
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		3 743	15	0,03000	0,03000	NS		2 249	140	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 098	991	0,03000	0,03000	29,05		3 743	711	0,03000	0,03000	39,62		2 249	825	0,03000	0,03000	34,38
P	A	06880	14 896	507	0,03000	0,03000	52,75												
	P		14 896	1 216	0,03000	0,03000	21,99												
S	A		2 275	67	0,03000	0,03000	NS												
	P		2 275	672	0,03000	0,03000	42,20												
Piano Quarto						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00188	71 979	1 402	0,03000	0,03000	13,86	00189	117 148	811	0,03000	0,03000	16,37	00195	-29 354	527	0,03000	0,03000	61,48
	P		940	1 474	0,03000	0,03000	19,35		117 148	1 428	0,03000	0,03000	9,30		-29 354	1 914	0,03000	0,03000	16,93
S	A		57 153	885	0,03000	0,03000	24,10		42 345	314	0,03000	0,03000	73,97		-2 155	275	0,03000	0,03000	NS
	P		57 153	340	0,03000	0,03000	62,74		42 345	344	0,03000	0,03000	67,52		-2 155	673	0,03000	0,03000	42,98
P	A	00196	-86 188	134	0,03000	0,03000	NS	00394	117 938	581	0,03000	0,03000	22,66	00418	-65 186	381	0,03000	0,03000	97,04
	P		-86 188	580	0,03000	0,03000	68,35		117 938	1 439	0,03000	0,03000	9,15		-65 186	610	0,03000	0,03000	60,61

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		-4 814	243	0,03000	0,03000	NS		27 438	185	0,03000	0,03000	NS		19 893	122	0,03000	0,03000	NS
	P		-4 814	215	0,03000	0,03000	NS		27 438	219	0,03000	0,03000	NS		19 893	77	0,03000	0,03000	NS
P	A	01763	28 153	1 345	0,03000	0,03000	18,62	01764	49 416	639	0,03000	0,03000	34,93	01765	32 848	715	0,03000	0,03000	34,19
	P		68 553	2 215	0,03000	0,03000	8,97		49 416	1 410	0,03000	0,03000	15,83		32 848	1 456	0,03000	0,03000	16,79
S	A		3 753	474	0,03000	0,03000	59,43		2 182	126	0,03000	0,03000	NS		3 230	314	0,03000	0,03000	89,92
	P		3 753	1 148	0,03000	0,03000	24,54		2 182	365	0,03000	0,03000	77,72		3 230	403	0,03000	0,03000	70,06
P	A	01766	21 640	281	0,03000	0,03000	92,10	01767	0	0	0,03000	0,03000	-	01768	-22 048	1 216	0,03000	0,03000	25,88
	P		21 640	716	0,03000	0,03000	36,14		1 545	674	0,03000	0,03000	42,21		-22 048	1 186	0,03000	0,03000	26,53
S	A		4 570	155	0,03000	0,03000	NS		1 587	241	0,03000	0,03000	NS		1 933	1 021	0,03000	0,03000	27,82
	P		4 570	21	0,03000	0,03000	NS		1 587	110	0,03000	0,03000	NS		1 933	190	0,03000	0,03000	NS
P	A	01769	-86 588	476	0,03000	0,03000	83,38	01770	-36 315	456	0,03000	0,03000	73,00	01771	-23 723	467	0,03000	0,03000	67,84
	P		-77 148	693	0,03000	0,03000	55,54		-36 315	964	0,03000	0,03000	34,53		-23 723	997	0,03000	0,03000	31,78
S	A		6 690	27	0,03000	0,03000	NS		137	95	0,03000	0,03000	NS		3 352	139	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		137	73	0,03000	0,03000	NS		3 352	261	0,03000	0,03000	NS
P	A	01772	-7 136	423	0,03000	0,03000	69,89	01773	6 520	266	0,03000	0,03000	NS	01774	-8 188	18	0,03000	0,03000	NS
	P		58 150	845	0,03000	0,03000	25,09		74 721	825	0,03000	0,03000	23,13		87 049	896	0,03000	0,03000	19,46
S	A		7 385	207	0,03000	0,03000	NS		1 635	49	0,03000	0,03000	NS		-1 175	39	0,03000	0,03000	NS
	P		7 385	84	0,03000	0,03000	NS		1 635	81	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05784	82 487	181	0,03000	0,03000	99,79	05785	-49 384	351	0,03000	0,03000	99,59	05786	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		82 487	877	0,03000	0,03000	20,59		-49 384	731	0,03000	0,03000	47,82		73 458	723	0,03000	0,03000	26,61
S	A		18 067	89	0,03000	0,03000	NS		7 212	217	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		18 067	136	0,03000	0,03000	NS		7 212	130	0,03000	0,03000	NS		883	113	0,03000	0,03000	NS
P	A	05787	-6 957	312	0,03000	0,03000	94,67	05788	-24 771	419	0,03000	0,03000	75,93	05789	-34 618	496	0,03000	0,03000	66,68
	P		-6 957	938	0,03000	0,03000	31,49		-24 771	921	0,03000	0,03000	34,54		-34 618	900	0,03000	0,03000	36,75
S	A		842	51	0,03000	0,03000	NS		314	133	0,03000	0,03000	NS		1 256	158	0,03000	0,03000	NS
	P		842	96	0,03000	0,03000	NS		314	35	0,03000	0,03000	NS		1 256	19	0,03000	0,03000	NS
Piano Terzo						**Parete P2-P3**										**Parete P2-P3**			
P	A	00169	257 552	2 269	0,04000	0,04000	1,36	00185	138 990	2 384	0,03000	0,03000	4,27	00365	263 182	9 203	0,04800	0,04800	1,12
	P		257 552	2 118	0,04000	0,04000	1,46		138 990	2 260	0,03000	0,03000	4,51		263 182	8 803	0,04800	0,04800	1,17
S	A		75 620	638	0,03000	0,03000	29,73		45 195	714	0,03000	0,03000	32,02		88 581	3 831	0,03000	0,03000	4,50
	P		75 620	637	0,03000	0,03000	29,77		45 195	715	0,03000	0,03000	31,98		88 581	3 596	0,03000	0,03000	4,79
P	A	00439	147 503	1 929	0,03000	0,03000	4,65	01197	233 852	2 092	0,03600	0,03600	1,18	01198	227 210	1 110	0,03400	0,03400	1,25
	P		147 503	2 186	0,03000	0,03000	4,11		233 852	1 944	0,03600	0,03600	1,27		227 210	982	0,03400	0,03400	1,42
S	A		25 719	1 583	0,03000	0,03000	16,02		52 854	235	0,03000	0,03000	93,11		50 868	446	0,03000	0,03000	49,63
	P		25 719	1 633	0,03000	0,03000	15,53		52 854	211	0,03000	0,03000	NS		50 868	394	0,03000	0,03000	56,18
P	A	01199	241 409	2 846	0,03800	0,03800	1,20	02237	122 447	4 224	0,03000	0,03000	2,97	02238	138 994	257	0,03000	0,03000	39,65
	P		241 409	2 754	0,03800	0,03800	1,24		122 447	4 011	0,03000	0,03000	3,12		138 994	169	0,03000	0,03000	60,29
S	A		56 800	908	0,03000	0,03000	23,54		9 641	1 756	0,03000	0,03000	15,61		6 683	1 470	0,03000	0,03000	18,91
	P		56 800	843	0,03000	0,03000	25,36		9 641	1 572	0,03000	0,03000	17,44		6 683	1 387	0,03000	0,03000	20,04
P	A	02239	154 103	838	0,03000	0,03000	9,58	02240	169 825	176	0,03000	0,03000	32,66	02241	193 638	1 165	0,03000	0,03000	1,93
	P		154 103	681	0,03000	0,03000	11,79		169 825	80	0,03000	0,03000	71,85		193 638	1 015	0,03000	0,03000	2,21
S	A		7 333	1 518	0,03000	0,03000	18,25		9 290	377	0,03000	0,03000	72,84		2 310	2 152	0,03000	0,03000	13,18
	P		7 333	1 376	0,03000	0,03000	20,14		9 290	271	0,03000	0,03000	NS		2 310	2 046	0,03000	0,03000	13,86
P	A	02242	251 583	2 255	0,03900	0,03900	1,28	02275	248 197	578	0,03800	0,03800	4,71	02276	198 970	789	0,03000	0,03000	1,84
	P		251 583	2 248	0,04000	0,04000	1,90		248 197	437	0,03600	0,03600	1,05		198 970	632	0,03000	0,03000	2,30
S	A		21 699	2 774	0,03000	0,03000	9,33		16 829	87	0,03000	0,03000	NS		2 500	102	0,03000	0,03000	NS
	P		21 699	2 716	0,03000	0,03000	9,53		16 829	75	0,03000	0,03000	NS		2 500	110	0,03000	0,03000	NS
P	A	02277	197 742	1 156	0,03000	0,03000	1,42	02278	175 991	1 146	0,03000	0,03000	4,23	02279	169 922	850	0,03000	0,03000	6,75
	P		197 742	1 015	0,03000	0,03000	1,61		175 991	1 007	0,03000	0,03000	4,81		169 922	705	0,03000	0,03000	8,13
S	A		1 885	224	0,03000	0,03000	NS		6 997	227	0,03000	0,03000	NS		3 302	67	0,03000	0,03000	NS
	P		1 885	209	0,03000	0,03000	NS		6 997	211	0,03000	0,03000	NS		3 302	75	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	02280	171 024	296	0,03000	0,03000	18,83	02281	142 157	1 719	0,03000	0,03000	5,67	02282	129 491	1 332	0,03000	0,03000	8,66
	P		145 754	319	0,03000	0,03000	28,92		142 157	1 601	0,03000	0,03000	6,08		129 491	1 232	0,03000	0,03000	9,37
S	A		6 436	56	0,03000	0,03000	NS		42 340	125	0,03000	0,03000	NS		30 693	566	0,03000	0,03000	43,67
	P		6 436	49	0,03000	0,03000	NS		42 340	102	0,03000	0,03000	NS		30 693	512	0,03000	0,03000	48,28
P	A	02283	125 458	1 801	0,03000	0,03000	6,72	06418	238 810	1 227	0,03600	0,03600	1,42	06419	138 244	1 077	0,03000	0,03000	9,56
	P		125 458	1 691	0,03000	0,03000	7,16		238 810	1 083	0,03600	0,03600	1,60		138 244	950	0,03000	0,03000	10,84
S	A		34 748	688	0,03000	0,03000	35,17		36 082	181	0,03000	0,03000	NS		17 835	140	0,03000	0,03000	NS
	P		34 748	599	0,03000	0,03000	40,40		36 082	170	0,03000	0,03000	NS		17 835	128	0,03000	0,03000	NS
P	A	06420	133 590	846	0,03000	0,03000	12,95	06421	242 844	1 237	0,03700	0,03700	1,61	06422	222 368	251	0,03400	0,03400	1,74
	P		133 590	739	0,03000	0,03000	14,83		245 109	894	0,03800	0,03800	5,12		222 368	142	0,03200	0,03200	1,06
S	A		22 115	128	0,03000	0,03000	NS		39 959	222	0,03000	0,03000	NS		24 655	686	0,03000	0,03000	37,16
	P		22 115	21	0,03000	0,03000	NS		39 959	149	0,03000	0,03000	NS		24 655	602	0,03000	0,03000	42,35
P	A	06423	193 365	834	0,03000	0,03000	2,74	06424	158 391	1 009	0,03000	0,03000	7,34	06425	120 724	415	0,03000	0,03000	30,78
	P		193 365	709	0,03000	0,03000	3,23		158 391	908	0,03000	0,03000	8,16		120 724	294	0,03000	0,03000	43,45
S	A		3 872	368	0,03000	0,03000	76,50		3 311	598	0,03000	0,03000	47,20		14 831	289	0,03000	0,03000	92,56
	P		3 872	302	0,03000	0,03000	93,22		3 311	525	0,03000	0,03000	53,76		14 831	239	0,03000	0,03000	NS
P	A	06426	214 205	581	0,03200	0,03200	2,16	06427	184 239	1 093	0,03000	0,03000	3,33	06428	148 584	515	0,03000	0,03000	17,12
	P		214 205	449	0,03200	0,03200	2,80		184 239	956	0,03000	0,03000	3,80		148 584	386	0,03000	0,03000	22,85
S	A		12 143	178	0,03000	0,03000	NS		2 504	451	0,03000	0,03000	62,81		7 114	129	0,03000	0,03000	NS
	P		12 143	145	0,03000	0,03000	NS		2 504	413	0,03000	0,03000	68,59		7 114	94	0,03000	0,03000	NS
Piano Terzo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00270	567 166	9 731	0,09200	0,09200	1,09	00345	281 509	5 692	0,05000	0,05000	1,81	00364	787 512	15 509	0,13200	0,13200	1,22
	P		567 166	9 161	0,09200	0,09200	1,16		204 150	18 008	0,04800	0,04800	1,03		787 512	13 746	0,12800	0,12800	1,08
S	A		164 424	3 607	0,03000	0,03000	1,81		114 115	8 092	0,03000	0,03000	1,69		143 794	6 312	0,03000	0,03000	1,51
	P		164 424	2 494	0,03000	0,03000	2,62		114 115	7 332	0,03000	0,03000	1,87		143 794	6 027	0,03000	0,03000	1,58
P	A	00440	211 772	16 325	0,05200	0,05200	1,28	01259	480 784	12 579	0,08400	0,08400	1,19	01260	464 158	3 973	0,07200	0,07200	1,37
	P		312 797	7 555	0,05410	0,05410	1,24		480 784	12 965	0,08200	0,08200	1,01		464 158	3 912	0,07200	0,07200	1,39
S	A		116 217	10 372	0,03000	0,03000	1,29		161 494	2 452	0,03000	0,03000	2,84		116 887	2 006	0,03000	0,03000	6,64
	P		116 217	11 576	0,03000	0,03000	1,16		161 494	2 656	0,03000	0,03000	2,62		116 887	1 813	0,03000	0,03000	7,34
P	A	01261	481 263	5 863	0,07600	0,07600	1,19	01262	263 494	4 147	0,08200	0,08200	12,23	02259	610 025	5 528	0,09600	0,09600	1,61
	P		481 263	5 718	0,07600	0,07600	1,22		496 044	7 661	0,08000	0,08000	1,16		610 025	5 786	0,09400	0,09400	1,12
S	A		118 495	1 383	0,03000	0,03000	9,46		142 847	2 782	0,03000	0,03000	3,47		71 699	6 461	0,03000	0,03000	3,01
	P		118 495	933	0,03000	0,03000	14,03		128 507	2 638	0,03000	0,03000	4,43		71 699	6 525	0,03000	0,03000	2,98
P	A	02260	352 854	1 099	0,05200	0,05200	1,21	02261	338 589	1 676	0,05200	0,05200	2,99	02262	337 816	2 440	0,05200	0,05200	1,46
	P		352 854	967	0,05200	0,05200	1,37		338 589	1 510	0,05000	0,05000	1,01		337 816	2 397	0,05200	0,05200	1,48
S	A		66 189	2 851	0,03000	0,03000	7,08		199 642	2 651	0,03300	0,03300	1,77		345 067	3 133	0,05400	0,05400	1,45
	P		66 189	2 695	0,03000	0,03000	7,49		199 642	2 452	0,03200	0,03200	1,36		345 067	3 198	0,05400	0,05400	1,42
P	A	02263	326 783	2 250	0,05000	0,05000	1,39	02264	183 399	3 031	0,03000	0,03000	1,24	02265	285 188	8 007	0,05100	0,05100	1,28
	P		326 783	2 250	0,05000	0,05000	1,39		183 399	2 862	0,03000	0,03000	1,31		285 188	7 779	0,05000	0,05000	1,18
S	A		185 847	1 522	0,03800	0,03800	7,52		4 057	4 873	0,03000	0,03000	5,77		12 368	1 971	0,03000	0,03000	13,73
	P		230 909	3 298	0,03800	0,03800	1,50		4 057	5 222	0,03000	0,03000	5,39		12 368	1 943	0,03000	0,03000	13,93
P	A	02266	249 952	3 570	0,04000	0,04000	1,18	02267	254 655	2 943	0,04000	0,04000	1,19	02268	266 693	4 179	0,04400	0,04400	1,39
	P		249 952	3 527	0,04000	0,04000	1,19		254 655	2 831	0,04000	0,04000	1,24		266 693	4 022	0,04400	0,04400	1,45
S	A		45 720	823	0,03000	0,03000	27,70		86 649	767	0,03000	0,03000	22,81		66 979	1 360	0,03000	0,03000	14,76
	P		45 720	618	0,03000	0,03000	36,88		86 649	388	0,03000	0,03000	45,09		66 979	838	0,03000	0,03000	23,95
P	A	02269	306 995	3 216	0,05000	0,05000	2,14	02270	329 764	1 189	0,05000	0,05000	2,26	02271	349 370	567	0,05600	0,05600	10,48
	P		279 574	6 504	0,04800	0,04800	1,22		329 764	924	0,05000	0,05000	2,91		380 714	513	0,05600	0,05600	2,58
S	A		46 516	4 464	0,03000	0,03000	5,08		22 348	2 824	0,03000	0,03000	9,13		16 620	2 997	0,03000	0,03000	8,85
	P		46 516	3 457	0,03000	0,03000	6,56		22 348	1 958	0,03000	0,03000	13,17		16 620	2 222	0,03000	0,03000	11,94
P	A	02272	400 932	1 437	0,06000	0,06000	1,71	02273	417 609	655	0,06210	0,06210	3,43	02274	519 159	2 817	0,08000	0,08000	2,32
	P		400 932	1 279	0,06000	0,06000	1,92		417 609	364	0,06200	0,06200	5,14		519 159	2 609	0,07800	0,07800	1,30

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		53 089	2 475	0,03000	0,03000	8,83		33 943	1 975	0,03000	0,03000	12,31		80 661	4 712	0,03000	0,03000	3,89
	P		53 089	1 919	0,03000	0,03000	11,39		33 943	1 381	0,03000	0,03000	17,60		80 661	4 002	0,03000	0,03000	4,58
P	A	06407	586 018	10 571	0,09800	0,09800	1,33	06408	208 138	15 304	0,04600	0,04600	1,05	06409	266 200	2 156	0,04200	0,04200	2,20
	P		586 018	10 485	0,09600	0,09600	1,13		208 138	15 515	0,04600	0,04600	1,04		266 200	1 945	0,04000	0,04000	1,01
S	A		70 101	274	0,03000	0,03000	71,79		73 397	180	0,03000	0,03000	NS		56 277	1 052	0,03000	0,03000	20,38
	P		70 101	454	0,03000	0,03000	43,33		73 397	323	0,03000	0,03000	59,60		56 277	363	0,03000	0,03000	59,07
P	A	06410	524 344	3 984	0,08200	0,08200	1,86	06411	459 630	2 195	0,07000	0,07000	2,29	06412	408 007	1 285	0,06200	0,06200	5,86
	P		524 344	3 704	0,08000	0,08000	1,27		459 630	1 996	0,06800	0,06800	1,06		408 007	1 088	0,06000	0,06000	1,24
S	A		73 613	1 313	0,03000	0,03000	14,64		93 603	1 295	0,03000	0,03000	12,77		77 714	1 149	0,03000	0,03000	16,27
	P		73 613	595	0,03000	0,03000	32,31		93 603	842	0,03000	0,03000	19,64		77 714	746	0,03000	0,03000	25,06
P	A	06413	342 380	854	0,05200	0,05200	NS	06414	277 922	1 719	0,04200	0,04200	1,24	06415	426 401	1 142	0,06300	0,06300	1,77
	P		342 380	673	0,05000	0,05000	1,20		277 922	1 564	0,04200	0,04200	1,36		426 401	801	0,06200	0,06200	1,01
S	A		109 147	1 262	0,03000	0,03000	11,40		45 364	1 584	0,03000	0,03000	14,42		55 306	1 082	0,03000	0,03000	19,93
	P		109 147	814	0,03000	0,03000	17,68		42 282	1 171	0,03000	0,03000	19,84		55 306	987	0,03000	0,03000	21,85
P	A	06416	366 020	1 563	0,05600	0,05600	3,57	06417	287 826	837	0,04400	0,04400	3,25						
	P		366 020	1 273	0,05400	0,05400	1,15		287 826	920	0,04400	0,04400	2,96						
S	A		179 144	521	0,03000	0,03000	8,42		105 746	1 847	0,03000	0,03000	8,05						
	P		179 144	366	0,03000	0,03000	11,98		105 746	1 657	0,03000	0,03000	8,97						
Piano Terzo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00364	846 730	12 829	0,13800	0,13800	1,31	00440	226 676	6 730	0,04000	0,04000	1,13	00514	349 004	32 766	0,08800	0,08800	1,08
	P		846 730	10 510	0,13200	0,13200	1,02		226 676	7 971	0,04210	0,04210	1,22		349 004	34 797	0,08800	0,08800	1,02
S	A		28 655	7 041	0,03000	0,03000	3,55		150 610	7 944	0,03000	0,03000	1,07		95 621	10 017	0,03000	0,03000	1,62
	P		28 655	5 756	0,03000	0,03000	4,34		150 610	8 007	0,03000	0,03000	1,07		95 621	11 879	0,03000	0,03000	1,37
P	A	02259	682 799	11 492	0,11200	0,11200	1,21	02260	306 032	1 430	0,04600	0,04600	1,46	02261	377 924	1 936	0,05800	0,05800	2,60
	P		682 799	12 287	0,11200	0,11200	1,13		306 032	1 157	0,04600	0,04600	1,80		377 924	1 786	0,05600	0,05600	1,04
S	A		187 841	11 054	0,04000	0,04000	1,19		136 096	2 606	0,03000	0,03000	4,07		107 186	1 370	0,03000	0,03000	10,70
	P		187 841	11 614	0,04000	0,04000	1,13		136 096	2 153	0,03000	0,03000	4,92		107 186	904	0,03000	0,03000	16,22
P	A	02262	328 435	2 312	0,05100	0,05100	1,81	02263	336 142	320	0,05000	0,05000	5,45	02264	313 401	2 517	0,04800	0,04800	1,21
	P		328 435	2 210	0,05000	0,05000	1,29		336 142	175	0,05000	0,05000	9,97		313 401	2 429	0,04800	0,04800	1,26
S	A		256 843	1 059	0,04010	0,04010	15,14		372 710	2 000	0,05600	0,05600	1,26		33 343	6 934	0,03000	0,03000	3,52
	P		256 843	814	0,03800	0,03800	1,28		372 710	1 650	0,05600	0,05600	1,52		33 343	6 862	0,03000	0,03000	3,55
P	A	02367	280 137	14 939	0,05700	0,05700	1,12	02368	135 683	13 907	0,03500	0,03500	1,12	02369	334 241	7 013	0,06000	0,06000	1,81
	P		280 137	14 878	0,05600	0,05600	1,06		135 683	13 248	0,03400	0,03400	1,10		336 020	8 506	0,05800	0,05800	1,16
S	A		136 354	17 417	0,03800	0,03800	1,05		172 020	13 114	0,04000	0,04000	1,17		213 928	6 343	0,03900	0,03900	1,34
	P		136 354	17 046	0,03800	0,03800	1,07		172 020	12 384	0,03800	0,03800	1,08		213 928	6 177	0,03800	0,03800	1,20
P	A	02370	435 847	1 280	0,06600	0,06600	5,93	02371	552 303	4 487	0,08600	0,08600	1,59	02372	634 755	4 363	0,09600	0,09600	1,12
	P		435 847	1 053	0,06400	0,06400	1,27		552 303	4 271	0,08400	0,08400	1,12		634 755	4 475	0,09600	0,09600	1,10
S	A		383 609	2 844	0,06000	0,06000	2,02		202 192	4 532	0,03400	0,03400	1,12		82 591	3 339	0,03000	0,03000	5,40
	P		383 609	3 031	0,05800	0,05800	1,02		202 192	4 907	0,03400	0,03400	1,04		82 591	4 464	0,03000	0,03000	4,04
P	A	02438	455 325	3 350	0,07000	0,07000	1,40	02439	410 087	2 657	0,06200	0,06200	1,19	02440	401 989	2 669	0,06200	0,06200	1,63
	P		455 325	3 287	0,07000	0,07000	1,43		410 087	2 602	0,06200	0,06200	1,21		401 989	2 618	0,06200	0,06200	1,66
S	A		119 848	652	0,03000	0,03000	19,78		114 787	683	0,03000	0,03000	19,92		102 268	670	0,03000	0,03000	22,90
	P		119 848	678	0,03000	0,03000	19,02		114 787	735	0,03000	0,03000	18,51		102 268	755	0,03000	0,03000	20,32
P	A	02441	393 345	2 823	0,06000	0,06000	1,27	02442	381 580	2 503	0,05800	0,05800	1,30	02443	399 962	2 416	0,06200	0,06200	2,34
	P		393 345	2 771	0,06000	0,06000	1,29		381 580	2 466	0,05800	0,05800	1,32		399 962	2 403	0,06000	0,06000	1,11
S	A		126 074	505	0,03000	0,03000	23,80		115 103	464	0,03000	0,03000	29,22		77 411	488	0,03000	0,03000	38,39
	P		126 074	614	0,03000	0,03000	19,58		115 103	599	0,03000	0,03000	22,64		77 411	661	0,03000	0,03000	28,34
P	A	02444	273 203	2 851	0,04400	0,04400	1,94	02445	222 427	3 451	0,03600	0,03600	1,20	02446	223 826	4 361	0,03800	0,03800	1,37
	P		273 203	2 852	0,04200	0,04200	1,04		222 427	3 490	0,03600	0,03600	1,19		223 826	4 450	0,03800	0,03800	1,35
S	A		49 451	578	0,03000	0,03000	38,61		114 008	120	0,03000	0,03000	NS		77 656	717	0,03000	0,03000	26,09
	P		49 451	804	0,03000	0,03000	27,76		114 008	402	0,03000	0,03000	34,11		77 656	1 045	0,03000	0,03000	17,90

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	02447	402 382	9 469	0,07000	0,07000	1,32	02448	518 177	19 035	0,09600	0,09600	1,11	03672	1 226 402	2 518	0,18000	0,18000	1,52
	P		402 382	9 746	0,06800	0,06800	1,07		518 177	19 724	0,09600	0,09600	1,07		1 226 402	2 615	0,18000	0,18000	1,46
S	A		148 020	2 936	0,03000	0,03000	3,03		147 526	4 344	0,03000	0,03000	2,07		498 335	109	0,07200	0,07200	3,49
	P		148 020	3 262	0,03000	0,03000	2,73		147 526	4 644	0,03000	0,03000	1,93		498 335	85	0,07200	0,07200	4,47
P	A	03673	408 638	2 179	0,06200	0,06200	1,55	03674	471 338	2 197	0,07010	0,07010	1,11	03675	1 191 937	870	0,17410	0,17410	3,40
	P		408 638	2 223	0,06200	0,06200	1,52		471 338	2 263	0,07000	0,07000	1,03		1 191 937	956	0,17400	0,17400	2,81
S	A		78 108	89	0,03000	0,03000	NS		25 994	109	0,03000	0,03000	NS		549 697	24	0,08000	0,08000	42,55
	P		92 132	145	0,03000	0,03000	NS		25 994	106	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,08000	0,08000	-
P	A	03676	283 869	456	0,04200	0,04200	2,72	03677	63 530	995	0,03000	0,03000	20,62	03678	121 694	282	0,03000	0,03000	44,81
	P		283 869	426	0,04200	0,04200	2,92		63 530	1 052	0,03000	0,03000	19,50		121 694	285	0,03000	0,03000	44,34
S	A		1 168 610	583	0,17000	0,17000	3,58		370 134	1 061	0,05600	0,05600	2,73		359 636	600	0,05400	0,05400	3,98
	P		1 168 610	1 028	0,17000	0,17000	2,03		370 134	1 500	0,05600	0,05600	1,93		359 636	1 094	0,05400	0,05400	2,18
P	A	03679	550 212	74	0,08000	0,08000	12,76	03680	900 676	1 905	0,13200	0,13200	1,38	03681	535 461	1 265	0,08000	0,08000	2,48
	P		550 212	78	0,08000	0,08000	12,11		900 676	1 846	0,13200	0,13200	1,42		535 461	1 275	0,08000	0,08000	2,46
S	A		1 644 771	655	0,23800	0,23800	2,48		653 833	462	0,09600	0,09600	4,52		1 198	808	0,03000	0,03000	35,27
	P		1 644 771	1 232	0,23800	0,23800	1,32		653 833	772	0,09600	0,09600	2,70		1 198	752	0,03000	0,03000	37,89
P	A	03682	754 737	4 332	0,11400	0,11400	1,31	03683	857 808	4 990	0,13000	0,13000	1,42	03684	345 571	284	0,05000	0,05000	1,19
	P		754 737	4 274	0,11400	0,11400	1,33		857 808	4 674	0,12800	0,12800	1,06		345 571	261	0,05000	0,05000	1,30
S	A		39 623	601	0,03000	0,03000	39,23		473 678	590	0,07000	0,07000	3,36		795 171	555	0,11600	0,11600	3,17
	P		39 623	580	0,03000	0,03000	40,65		473 678	913	0,07000	0,07000	2,17		795 171	1 173	0,11600	0,11600	1,50
P	A	03685	30 822	110	0,03000	0,03000	NS	03686	46 988	476	0,03000	0,03000	47,55	03687	293 643	300	0,04400	0,04400	6,19
	P		30 822	120	0,03000	0,03000	NS		46 988	530	0,03000	0,03000	42,70		293 643	271	0,04400	0,04400	6,86
S	A		419 829	365	0,06200	0,06200	4,70		352 072	1 716	0,08600	0,08600	19,38		1 503 872	1 475	0,21800	0,21800	1,26
	P		419 829	942	0,06200	0,06200	1,82		581 010	1 421	0,08600	0,08600	1,81		1 503 872	2 050	0,21900	0,21900	1,49
P	A	03688	747 411	9 883	0,11800	0,11800	1,09	03689	456 240	3 736	0,07000	0,07000	1,22	03690	290 075	728	0,04400	0,04400	3,28
	P		747 411	9 969	0,11800	0,11800	1,08		456 240	3 697	0,07000	0,07000	1,23		290 075	1 028	0,04400	0,04400	2,32
S	A		332 336	3 260	0,05200	0,05200	1,34		26 049	815	0,03000	0,03000	31,06		9 397	3 179	0,03000	0,03000	8,63
	P		332 336	3 075	0,05200	0,05200	1,42		26 049	870	0,03000	0,03000	29,10		9 397	2 979	0,03000	0,03000	9,21
P	A	03691	818 986	418	0,11900	0,11900	47,83	03692	326 571	608	0,04900	0,04900	9,33	03693	96 446	626	0,03000	0,03000	25,80
	P		818 986	298	0,11800	0,11800	1,10		326 571	607	0,04800	0,04800	1,55		96 446	576	0,03000	0,03000	28,04
S	A		283 986	348	0,04200	0,04200	3,52		1 008 747	1 573	0,14810	0,14810	2,06		79 868	459	0,03000	0,03000	40,13
	P		283 986	436	0,04200	0,04200	2,81		1 008 747	1 284	0,14800	0,14800	2,37		79 868	197	0,03000	0,03000	93,49
P	A	03694	70 893	70	0,03000	0,03000	NS	03695	493 202	42	0,07200	0,07200	27,31	03696	493 955	2 258	0,08000	0,08000	5,89
	P		93 520	75	0,03000	0,03000	NS		490 690	61	0,07200	0,07200	24,94		536 800	805	0,07800	0,07800	1,14
S	A		322 117	779	0,04800	0,04800	2,26		1 239 494	578	0,18000	0,18000	3,28		467 624	221	0,06800	0,06800	3,67
	P		322 117	540	0,04800	0,04800	3,26		1 239 494	406	0,18000	0,18000	4,66		467 624	193	0,06800	0,06800	4,20
P	A	03697	389 618	2 122	0,06000	0,06000	2,47	03698	422 063	1 999	0,06400	0,06400	1,72	03699	619 195	1 797	0,09200	0,09200	1,72

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		389 618	2 119	0,05800	0,05800	1,04		422 063	1 977	0,06400	0,06400	1,74		619 195	1 782	0,09200	0,09200	1,74
S	A		92 720	44	0,03000	0,03000	NS		53 005	46	0,03000	0,03000	NS		217 752	134	0,03200	0,03200	5,43
	P		23 782	57	0,03000	0,03000	NS		89 214	13	0,03000	0,03000	NS		217 752	77	0,03200	0,03200	9,44
P	A	03965	17 546	1 682	0,03000	0,03000	15,70	03966	109 632	344	0,03000	0,03000	41,64	04110	279 611	14 212	0,05600	0,05600	1,11
	P		17 546	1 699	0,03000	0,03000	15,54		106 818	316	0,03000	0,03000	46,57		279 611	15 184	0,05600	0,05600	1,04
S	A		138 194	452	0,03000	0,03000	22,80		197 079	203	0,03000	0,03000	8,55		129 551	2 866	0,03000	0,03000	4,02
	P		138 194	221	0,03000	0,03000	46,62		197 079	117	0,03000	0,03000	14,83		129 551	3 452	0,03000	0,03000	3,34
P	A	04111	218 529	4 682	0,03800	0,03800	1,44	04112	127 720	4 720	0,03000	0,03000	2,50	04113	233 520	2 719	0,03800	0,03800	1,68
	P		218 529	5 146	0,03800	0,03800	1,31		127 720	4 978	0,03000	0,03000	2,37		233 520	2 890	0,03800	0,03800	1,58
S	A		106 058	2 363	0,03000	0,03000	6,27		30 722	732	0,03000	0,03000	33,77		155 821	225	0,03000	0,03000	34,57
	P		106 058	2 936	0,03000	0,03000	5,05		30 722	1 208	0,03000	0,03000	20,46		155 821	618	0,03000	0,03000	12,59
P	A	04114	298 699	1 500	0,04500	0,04500	1,37	04115	269 886	1 640	0,04200	0,04200	2,02	04116	236 744	1 718	0,03600	0,03600	1,19
	P		298 699	1 701	0,04600	0,04600	2,10		269 886	1 851	0,04200	0,04200	1,79		236 744	1 908	0,03600	0,03600	1,07
S	A		59 043	418	0,03000	0,03000	50,45		122 687	409	0,03000	0,03000	30,56		86 168	324	0,03000	0,03000	54,19
	P		59 043	736	0,03000	0,03000	28,65		122 687	637	0,03000	0,03000	19,62		86 168	479	0,03000	0,03000	36,66
P	A	04117	244 963	1 818	0,03800	0,03800	1,59	04118	253 838	1 840	0,03900	0,03900	1,37	04119	272 550	1 787	0,04300	0,04300	2,54
	P		244 963	1 971	0,03800	0,03800	1,46		253 838	1 932	0,04000	0,04000	2,08		272 550	1 835	0,04200	0,04200	1,51
S	A		80 763	332	0,03000	0,03000	55,11		94 635	467	0,03000	0,03000	35,11		78 171	409	0,03000	0,03000	45,57
	P		80 763	426	0,03000	0,03000	42,95		94 635	510	0,03000	0,03000	32,15		78 171	407	0,03000	0,03000	45,79
P	A	04120	228 553	1 996	0,03600	0,03600	1,63	06666	600 699	12 115	0,10000	0,10000	1,14	06667	313 953	1 953	0,04800	0,04800	1,52
	P		228 553	1 961	0,03600	0,03600	1,66		600 699	12 763	0,10000	0,10000	1,08		313 953	2 396	0,04800	0,04800	1,24
S	A		92 172	455	0,03000	0,03000	36,78		106 836	1 810	0,03000	0,03000	8,13		67 822	1 744	0,03000	0,03000	11,45
	P		92 172	384	0,03000	0,03000	43,59		106 836	2 762	0,03000	0,03000	5,33		67 822	2 223	0,03000	0,03000	8,98
P	A	06668	721 904	4 854	0,11200	0,11200	1,86	06669	204 657	2 440	0,03400	0,03400	2,36	06670	193 452	1 201	0,03000	0,03000	1,89
	P		658 583	13 795	0,11000	0,11000	1,11		218 178	831	0,03200	0,03200	1,00		193 452	906	0,03000	0,03000	2,51
S	A		101 079	4 747	0,03000	0,03000	3,27		160 895	2 313	0,03000	0,03000	3,05		91 364	521	0,03000	0,03000	32,34
	P		101 079	4 933	0,03000	0,03000	3,14		160 895	2 085	0,03000	0,03000	3,38		91 364	351	0,03000	0,03000	48,00
P	A	06671	217 224	385	0,03200	0,03200	2,09	06672	299 966	651	0,04400	0,04400	1,41	06673	397 487	1 532	0,06000	0,06000	1,93
	P		217 224	273	0,03200	0,03200	2,95		299 966	565	0,04400	0,04400	1,62		397 487	1 458	0,06000	0,06000	2,03
S	A		143 358	135	0,03000	0,03000	70,87		200 986	328	0,03000	0,03000	3,52		67 906	702	0,03000	0,03000	28,42
	P		143 358	74	0,03000	0,03000	NS		200 986	223	0,03000	0,03000	5,17		67 906	709	0,03000	0,03000	28,14
P	A	06674	316 860	1 611	0,04800	0,04800	1,58	06675	323 581	2 047	0,05100	0,05100	2,55	06676	282 328	1 628	0,05400	0,05400	16,54
	P		316 860	1 531	0,04800	0,04800	1,66		323 581	2 031	0,05000	0,05000	1,67		348 379	1 742	0,05200	0,05200	1,16
S	A		98 971	632	0,03000	0,03000	25,00		377 630	185	0,05600	0,05600	9,64		49 628	274	0,03000	0,03000	81,37
	P		98 971	632	0,03000	0,03000	25,00		377 630	169	0,05600	0,05600	10,55		49 628	245	0,03000	0,03000	91,00
P	A	06677	377 016	1 655	0,05700	0,05700	1,96	06678	326 145	1 879	0,05000	0,05000	1,72	06679	282 675	1 730	0,04500	0,04500	3,08
	P		377 016	1 599	0,05600	0,05600	1,18		326 145	1 861	0,05000	0,05000	1,73		282 675	1 768	0,04400	0,04400	1,81
S	A		65 050	267	0,03000	0,03000	76,10		191 491	178	0,03000	0,03000	14,41		120 530	216	0,03000	0,03000	59,26
	P		65 050	323	0,03000	0,03000	62,91		191 491	225	0,03000	0,03000	11,40		120 530	245	0,03000	0,03000	52,25
P	A	06680	381 981	1 819	0,05900	0,05900	2,68	06681	361 290	1 869	0,05500	0,05500	1,85	06682	315 890	1 856	0,04900	0,04900	2,25
	P		384 796	1 870	0,05800	0,05800	1,43		361 290	1 853	0,05400	0,05400	1,16		315 890	1 887	0,04800	0,04800	1,38
S	A		84 182	407	0,03000	0,03000	43,81		53 631	413	0,03000	0,03000	52,74		184 176	149	0,03000	0,03000	24,46
	P		84 182	506	0,03000	0,03000	35,24		53 631	515	0,03000	0,03000	42,29		184 176	251	0,03000	0,03000	14,52
P	A	06683	260 754	1 461	0,04000	0,04000	1,79	06684	385 159	1 767	0,06000	0,06000	4,19	06685	363 400	2 014	0,05600	0,05600	1,93
	P		260 754	1 569	0,04000	0,04000	1,66		385 159	1 757	0,05800	0,05800	1,43		363 400	2 032	0,05600	0,05600	1,91
S	A		123 648	258	0,03000	0,03000	47,92		58 059	113	0,03000	0,03000	NS		86 778	382	0,03000	0,03000	45,75
	P		123 648	345	0,03000	0,03000	35,83		145 104	157	0,03000	0,03000	59,35		86 778	533	0,03000	0,03000	32,79
P	A	06686	295 460	1 590	0,04600	0,04600	3,64	06687	362 312	2 052	0,05600	0,05600	2,56	06688	409 568	2 002	0,06200	0,06200	1,62
	P		295 460	1 679	0,04400	0,04400	1,03		362 312	2 073	0,05400	0,05400	1,03		409 568	2 028	0,06200	0,06200	1,60
S	A		247 751	92	0,03600	0,03600	4,37		53 081	153	0,03000	0,03000	NS		279 902	60	0,04200	0,04200	30,54
	P		247 751	257	0,03600	0,03600	1,57		56 937	335	0,03000	0,03000	63,76		279 902	233	0,04200	0,04200	7,87

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06689	399 068	2 138	0,06000	0,06000	1,28	06690	286 767	1 527	0,04400	0,04400	1,88	06691	336 314	1 011	0,05000	0,05000	1,70
	P		399 068	2 194	0,06000	0,06000	1,24		286 767	1 709	0,04400	0,04400	1,68		336 314	1 038	0,05000	0,05000	1,66
S	A		346 333	353	0,05100	0,05100	2,26		220 025	148	0,03200	0,03200	2,29		278 532	129	0,04200	0,04200	15,78
	P		346 333	549	0,05200	0,05200	15,60		220 025	400	0,03210	0,03210	1,23		278 532	500	0,04200	0,04200	4,07
P	A	06692	399 233	1 040	0,06000	0,06000	2,60	06693	275 271	5 195	0,04600	0,04600	1,27	06694	92 379	2 032	0,03000	0,03000	8,22
	P		399 233	1 087	0,06000	0,06000	2,49		275 271	5 381	0,04600	0,04600	1,23		92 379	2 193	0,03000	0,03000	7,62
S	A		477 107	1 032	0,07000	0,07000	1,42		185 896	1 219	0,03000	0,03000	2,78		106 345	1 707	0,03000	0,03000	8,66
	P		477 107	1 513	0,07010	0,07010	1,04		185 896	1 615	0,03000	0,03000	2,10		106 345	2 252	0,03000	0,03000	6,56
P	A	06695	545 635	4 085	0,08400	0,08400	1,40	06696	434 136	3 274	0,06800	0,06800	1,97	06697	364 108	4 140	0,05800	0,05800	1,47
	P		545 635	4 285	0,08400	0,08400	1,34		434 136	3 116	0,06600	0,06600	1,19		364 108	3 862	0,05600	0,05600	1,02
S	A		287 353	603	0,04200	0,04200	1,19		81 357	1 365	0,03000	0,03000	13,34		59 002	1 745	0,03000	0,03000	12,09
	P		287 353	1 038	0,04400	0,04400	10,44		81 357	1 595	0,03000	0,03000	11,42		59 002	2 156	0,03000	0,03000	9,78
P	A	07161	703 274	35 028	0,14000	0,14000	1,03	07318	783 123	2 019	0,11700	0,11700	2,56	07319	681 215	487	0,10000	0,10000	4,42
	P		703 274	37 476	0,14210	0,14210	1,02		783 123	2 083	0,11600	0,11600	1,61		681 215	538	0,10000	0,10000	4,00
S	A		178 957	10 347	0,04000	0,04000	1,38		891 406	1 192	0,13000	0,13000	1,62		753 044	115	0,11000	0,11000	15,81
	P		240 969	6 402	0,04100	0,04100	1,01		891 406	1 629	0,13000	0,13000	1,19		753 044	482	0,11000	0,11000	3,77
P	A	07320	1 254 210	5 129	0,18800	0,18800	1,62	07321	981 658	3 750	0,14600	0,14600	1,34	07322	1 463 496	6 291	0,21800	0,21800	1,25
	P		1 254 210	5 367	0,18600	0,18600	1,10		981 658	3 600	0,14600	0,14600	1,40		1 463 496	5 588	0,21600	0,21600	1,05
S	A		1 121 030	737	0,16400	0,16400	4,01		575 887	782	0,08400	0,08400	1,47		388 388	1 890	0,05800	0,05800	1,19
	P		1 121 030	1 370	0,16400	0,16400	2,16		575 887	1 416	0,08500	0,08500	1,82		388 388	1 671	0,05800	0,05800	1,35
P	A	07323	284 298	168	0,06800	0,06800	NS	07324	903 850	1 301	0,13200	0,13200	1,65	07325	982 609	852	0,14300	0,14300	3,12
	P		460 567	795	0,06800	0,06800	2,34		903 850	1 272	0,13200	0,13200	1,69		982 609	732	0,14200	0,14200	1,11
S	A		548 020	760	0,10200	0,10200	29,67		827 597	426	0,12000	0,12000	2,52		239 202	225	0,03600	0,03600	7,46
	P		688 464	1 368	0,10200	0,10200	2,30		827 206	369	0,12000	0,12000	3,07		220 116	347	0,03600	0,03600	12,96
P	A	07361	520 042	948	0,07600	0,07600	1,36	07364	405 037	2 357	0,06200	0,06200	1,66						
	P		520 042	996	0,07600	0,07600	1,30		405 037	2 297	0,06200	0,06200	1,70						
S	A		65 263	1 040	0,03000	0,03000	19,51		75 359	486	0,03000	0,03000	39,09						
	P		65 263	1 145	0,03000	0,03000	17,72		75 359	491	0,03000	0,03000	38,69						
Piano Terzo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00513	494 798	16 100	0,09000	0,09000	1,17	00514	321 909	35 748	0,08600	0,08600	1,04	02294	380 281	691	0,05800	0,05800	1,97
	P		494 798	14 647	0,08600	0,08600	1,03		321 909	35 186	0,08400	0,08400	1,00		402 796	5 509	0,06400	0,06400	1,11
S	A		170 677	3 954	0,03000	0,03000	1,42		73 441	15 487	0,03000	0,03000	1,24		37 770	2 935	0,03000	0,03000	8,11
	P		98 470	4 669	0,03000	0,03000	3,40		73 441	11 749	0,03000	0,03000	1,64		120 069	5 505	0,03000	0,03000	2,34
P	A	02295	336 273	6 971	0,05600	0,05600	1,13	02296	527 041	15 159	0,09200	0,09200	1,07	02297	610 257	3 266	0,09200	0,09200	1,41
	P		336 273	10 286	0,06000	0,06000	1,15		527 041	11 560	0,08800	0,08800	1,08		610 257	1 485	0,09000	0,09000	1,44
S	A		73 345	2 593	0,03000	0,03000	7,43		198 468	14 119	0,04400	0,04400	1,10		76 748	3 150	0,03000	0,03000	5,97
	P		73 345	5 943	0,03000	0,03000	3,24		198 468	11 786	0,04000	0,04000	1,00		76 748	2 661	0,03000	0,03000	7,07
P	A	02298	628 475	7 005	0,10000	0,10000	1,49	02299	856 916	25 707	0,15400	0,15400	1,15	02367	296 311	15 221	0,06010	0,06010	1,15
	P		628 475	6 036	0,09600	0,09600	1,01		856 916	22 862	0,14800	0,14800	1,04		296 311	16 249	0,06000	0,06000	1,07
S	A		12 142	1 340	0,03000	0,03000	20,22		182 271	3 645	0,03000	0,03000	1,08		210 376	11 785	0,04400	0,04400	1,18
	P		12 142	1 433	0,03000	0,03000	18,91		182 271	706	0,03000	0,03000	5,56		210 376	12 915	0,04400	0,04400	1,07
P	A	02368	279 349	12 267	0,05400	0,05400	1,14	02369	461 496	9 398	0,07800	0,07800	1,27	02370	412 273	695	0,06000	0,06000	1,10
	P		279 349	12 376	0,05400	0,05400	1,13		461 496	8 413	0,07600	0,07600	1,17		412 273	666	0,06000	0,06000	1,15
S	A		671 255	8 025	0,10600	0,10600	1,21		418 537	1 836	0,06400	0,06400	2,16		23 789	1 931	0,03000	0,03000	13,26
	P		671 255	8 883	0,10600	0,10600	1,09		418 537	2 149	0,06400	0,06400	1,84		23 789	2 245	0,03000	0,03000	11,40
P	A	02371	502 379	4 276	0,07800	0,07800	1,39	02372	645 400	7 260	0,10200	0,10200	1,31	03700	661 491	3 690	0,10200	0,10200	2,15
	P		502 379	4 241	0,07800	0,07800	1,40		645 400	5 995	0,10000	0,10000	1,22		661 491	3 652	0,10000	0,10000	1,34

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		54 639	2 222	0,03000	0,03000	9,74		112 800	5 750	0,03000	0,03000	2,41		301 850	2 522	0,04700	0,04700	1,54
	P		54 639	2 297	0,03000	0,03000	9,43		112 800	3 234	0,03000	0,03000	4,29		301 850	2 337	0,04600	0,04600	1,16
P	A	03701	275 108	368	0,06000	0,06000	54,69	03702	409 450	4 067	0,06500	0,06500	1,60	03703	738 396	1 146	0,10800	0,10800	1,68
	P		404 192	938	0,06000	0,06000	2,10		409 450	3 853	0,06400	0,06400	1,35		738 396	957	0,10800	0,10800	2,01
S	A		12 296	223	0,03000	0,03000	NS		34 531	1 819	0,03000	0,03000	13,32		26 007	659	0,03000	0,03000	38,42
	P		12 296	177	0,03000	0,03000	NS		34 531	1 939	0,03000	0,03000	12,50		26 007	872	0,03000	0,03000	29,04
P	A	03704	729 515	3 567	0,11000	0,11000	1,58	03705	1 049 693	5 956	0,15800	0,15800	1,22	03706	1 338 150	30 328	0,22800	0,22800	1,11
	P		729 515	2 854	0,10800	0,10800	1,15		1 049 693	5 574	0,15800	0,15800	1,31		1 338 150	28 435	0,22400	0,22400	1,05
S	A		69 222	2 690	0,03000	0,03000	7,35		353 453	2 027	0,05400	0,05400	1,63		508 620	1 925	0,07600	0,07600	1,55
	P		69 222	2 343	0,03000	0,03000	8,44		353 453	1 777	0,05400	0,05400	1,86		508 620	1 738	0,07600	0,07600	1,72
P	A	03707	825 904	22 550	0,14600	0,14600	1,18	03708	788 054	9 984	0,12600	0,12600	1,32	03709	644 171	2 231	0,09600	0,09600	1,83
	P		825 904	20 280	0,14000	0,14000	1,03		788 054	8 634	0,12200	0,12200	1,05		644 171	912	0,09400	0,09400	1,40
S	A		117 617	2 872	0,03000	0,03000	4,60		20 045	1 044	0,03000	0,03000	24,98		13 574	1 726	0,03000	0,03000	15,59
	P		117 617	2 381	0,03000	0,03000	5,55		20 045	1 368	0,03000	0,03000	19,07		13 574	1 539	0,03000	0,03000	17,49
P	A	03710	1 016 967	6 818	0,15400	0,15400	1,17	03711	1 141 518	8 271	0,17400	0,17400	1,24	03712	562 332	4 771	0,08600	0,08600	1,11
	P		1 016 967	4 733	0,15200	0,15200	1,25		1 141 518	6 102	0,17000	0,17000	1,03		562 332	4 549	0,08600	0,08600	1,17
S	A		38 263	1 462	0,03000	0,03000	16,24		438 790	3 523	0,06800	0,06800	1,53		474 640	5 819	0,07600	0,07600	1,37
	P		38 263	1 735	0,03000	0,03000	13,69		438 790	3 030	0,06600	0,06600	1,04		487 271	4 927	0,07600	0,07600	1,24
P	A	03713	75 543	1 842	0,03000	0,03000	10,30	03714	42 206	438	0,03000	0,03000	53,07	03715	26 274	181	0,03000	0,03000	NS
	P		75 543	1 710	0,03000	0,03000	11,10		42 206	392	0,03000	0,03000	59,30		26 274	218	0,03000	0,03000	NS
S	A		74 689	2 309	0,03000	0,03000	8,27		205 802	1 766	0,03200	0,03200	1,42		471 413	141	0,07000	0,07000	1,76
	P		74 689	2 145	0,03000	0,03000	8,90		205 802	1 099	0,03200	0,03200	2,28		387 128	541	0,06800	0,06800	9,54
P	A	03716	111 629	315	0,03000	0,03000	44,59	03717	173 649	1 129	0,03000	0,03000	4,60	03718	550 714	5 182	0,08600	0,08600	1,39
	P		111 629	287	0,03000	0,03000	48,94		173 649	1 153	0,03000	0,03000	4,50		550 714	4 990	0,08400	0,08400	1,02
S	A		780 278	1 552	0,11400	0,11400	1,23		475 440	818	0,11400	0,11400	NS		1 292 126	3 022	0,19000	0,19000	1,45
	P		780 278	780	0,11400	0,11400	2,44		765 494	1 189	0,11200	0,11200	1,49		1 292 126	3 046	0,19000	0,19000	1,44
P	A	04160	85 262	3 331	0,03000	0,03000	5,31	04161	57 962	5 906	0,03000	0,03000	3,59	04162	17 921	3 763	0,03000	0,03000	7,00
	P		75 639	834	0,03000	0,03000	22,74		57 962	3 181	0,03000	0,03000	6,67		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		25 336	1 369	0,03000	0,03000	18,56		14 889	1 764	0,03000	0,03000	15,16		47 967	863	0,03000	0,03000	26,08
	P		25 336	1 634	0,03000	0,03000	15,55		14 889	1 184	0,03000	0,03000	22,59		47 967	230	0,03000	0,03000	97,86
P	A	04163	19 917	8 540	0,03000	0,03000	3,06	06698	333 537	6 088	0,05600	0,05600	1,35	06699	211 135	5 782	0,03800	0,03800	1,39
	P		19 917	5 291	0,03000	0,03000	4,93		333 537	7 346	0,05600	0,05600	1,12		211 135	5 343	0,03600	0,03600	1,10
S	A		36 677	762	0,03000	0,03000	31,43		33 206	2 862	0,03000	0,03000	8,52		94 788	1 600	0,03000	0,03000	10,24
	P		36 677	579	0,03000	0,03000	41,37		33 206	3 780	0,03000	0,03000	6,45		94 788	1 519	0,03000	0,03000	10,78
P	A	06700	143 257	3 878	0,03000	0,03000	2,47	06701	3 897	2 601	0,03000	0,03000	10,82	06702	112 342	2 592	0,03000	0,03000	5,38
	P		143 257	2 625	0,03000	0,03000	3,65		3 897	2 311	0,03000	0,03000	12,18		115 776	3 176	0,03000	0,03000	4,24
S	A		176 476	1 555	0,03000	0,03000	3,07		266 844	101	0,04000	0,04000	16,88		23 307	1 532	0,03000	0,03000	16,75
	P		176 476	843	0,03000	0,03000	5,67		0	0	0,04000	0,04000	-		23 307	1 050	0,03000	0,03000	24,44
P	A	07161	669 489	37 061	0,13800	0,13800	1,05	07162	855 929	50 415	0,18000	0,18000	1,03	07283	556 402	10 412	0,09200	0,09200	1,17
	P		669 489	38 014	0,13800	0,13800	1,02		855 929	49 356	0,17800	0,17800	1,02		556 402	11 000	0,09200	0,09200	1,11
S	A		191 110	6 874	0,03600	0,03600	1,33		237 837	14 592	0,05000	0,05000	1,08		90 523	2 078	0,03000	0,03000	8,16
	P		191 110	1 508	0,03000	0,03000	1,38		237 837	8 301	0,04200	0,04200	1,01		90 523	1 866	0,03000	0,03000	9,09
P	A	07284	381 646	6 495	0,06200	0,06200	1,13	07314	844 630	8 973	0,13400	0,13400	1,49	07315	1 361 534	17 872	0,21600	0,21600	1,09
	P		381 646	7 161	0,06200	0,06200	1,02		844 630	7 574	0,13000	0,13000	1,15		1 361	29 256	0,22700	0,22700	1,01

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
															534				
S	A		88 437	4 171	0,03000	0,03000	4,14		1 588 900	2 906	0,23200	0,23200	1,28		308 867	7 323	0,07600	0,07600	3,62
	P		88 437	4 209	0,03000	0,03000	4,10		1 588 900	3 566	0,23200	0,23200	1,04		499 617	6 739	0,07900	0,07900	1,07
P	A	07316	1 989 995	40 329	0,33200	0,33200	1,04	07317	1 193 207	10 956	0,18400	0,18400	1,15						
	P		1 989 995	52 456	0,34410	0,34410	1,01		1 193 207	8 837	0,18000	0,18000	1,01						
S	A		626 214	7 054	0,09800	0,09800	1,15		1 024 505	9 654	0,15800	0,15800	1,13						
	P		626 214	11 452	0,10300	0,10300	1,15		1 024 505	9 842	0,15800	0,15800	1,11						
Piano Terzo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00484	18 766	11 682	0,03000	0,03000	2,25	00485	123 214	12 270	0,03000	0,03000	1,03	02210	125 700	11 851	0,03000	0,03000	1,02
	P		18 766	11 247	0,03000	0,03000	2,33		123 214	16 241	0,03600	0,03600	1,12		125 700	12 084	0,03010	0,03010	1,01
S	A		143 707	7 092	0,03000	0,03000	1,34		95 911	6 264	0,03000	0,03000	2,59		728 801	21 458	0,12800	0,12800	1,06
	P		143 707	5 111	0,03000	0,03000	1,86		95 911	4 026	0,03000	0,03000	4,03		728 801	17 295	0,12200	0,12200	1,00
P	A	02211	400 733	40 797	0,10200	0,10200	1,01	02212	131 144	19 455	0,04000	0,04000	1,07	02213	-64 823	5 262	0,03000	0,03000	7,02
	P		400 733	32 147	0,09200	0,09200	1,01		131 144	14 102	0,03400	0,03400	1,08		-64 823	3 366	0,03000	0,03000	10,97
S	A		369 456	21 782	0,07800	0,07800	1,12		1 093	4 391	0,03000	0,03000	6,49		4 822	1 746	0,03000	0,03000	16,05
	P		369 456	15 671	0,07000	0,07000	1,07		1 093	2 396	0,03000	0,03000	11,90		4 822	991	0,03000	0,03000	28,29
P	A	02214	49 337	6 032	0,03000	0,03000	3,70	02215	200 363	19 196	0,05000	0,05000	1,08	02231	-81 560	12 420	0,03000	0,03000	3,14
	P		49 337	6 181	0,03000	0,03000	3,61		200 363	22 065	0,05300	0,05300	1,07		-81 560	11 972	0,03000	0,03000	3,26
S	A		1 494	699	0,03000	0,03000	40,71		30 444	3 446	0,03000	0,03000	7,18		44 209	1 786	0,03000	0,03000	12,87
	P		1 494	105	0,03000	0,03000	NS		30 444	2 994	0,03000	0,03000	8,27		44 209	1 271	0,03000	0,03000	18,09
P	A	02232	41 106	712	0,03000	0,03000	32,85	02233	-26 930	12 798	0,03000	0,03000	2,51	02234	205 380	2 651	0,03400	0,03400	1,74
	P		41 106	592	0,03000	0,03000	39,50		-26 930	12 697	0,03000	0,03000	2,53		205 380	2 761	0,03400	0,03400	1,67
S	A		64 816	275	0,03000	0,03000	74,00		7 877	5 901	0,03000	0,03000	4,68		17 098	1 791	0,03000	0,03000	14,77
	P		64 816	246	0,03000	0,03000	82,72		7 877	5 915	0,03000	0,03000	4,67		17 098	2 211	0,03000	0,03000	11,97
P	A	02235	253 497	6 610	0,04400	0,04400	1,17	02236	158 281	2 357	0,03000	0,03000	3,15	03719	758 234	3 562	0,11400	0,11400	1,45
	P		253 497	7 148	0,04400	0,04400	1,08		158 281	2 746	0,03000	0,03000	2,70		758 234	3 884	0,11400	0,11400	1,33
S	A		4 378	13 435	0,03000	0,03000	2,09		14 053	11 041	0,03000	0,03000	2,43		597 793	1 549	0,08800	0,08800	1,39
	P		4 378	16 286	0,03000	0,03000	1,72		14 053	13 541	0,03000	0,03000	1,98		597 793	1 962	0,08800	0,08800	1,09
P	A	03720	560 166	2 829	0,08400	0,08400	1,27	03721	191 772	1 810	0,03000	0,03000	1,39	03722	53 195	5 016	0,03000	0,03000	4,35
	P		560 166	3 287	0,08400	0,08400	1,09		191 772	1 717	0,03000	0,03000	1,47		53 195	4 927	0,03000	0,03000	4,43
S	A		31 720	1 149	0,03000	0,03000	21,40		9 433	2 161	0,03000	0,03000	12,70		35 667	978	0,03000	0,03000	24,62
	P		31 720	886	0,03000	0,03000	27,75		9 433	2 270	0,03000	0,03000	12,09		35 667	959	0,03000	0,03000	25,11
P	A	03723	-55 105	8 449	0,03000	0,03000	4,22	03724	-67 474	6 085	0,03000	0,03000	6,12	03725	285 473	154	0,04800	0,04800	8,56
	P		-55 105	8 315	0,03000	0,03000	4,29		-67 474	6 027	0,03000	0,03000	6,18		303 466	1 714	0,04600	0,04600	1,35
S	A		27 983	1 994	0,03000	0,03000	12,57		39 813	1 700	0,03000	0,03000	13,85		15 284	941	0,03000	0,03000	28,37
	P		27 983	1 992	0,03000	0,03000	12,58		39 813	1 602	0,03000	0,03000	14,70		15 284	1 055	0,03000	0,03000	25,30
P	A	03726	391 161	153	0,06600	0,06600	12,49	03727	615 053	26 147	0,11800	0,11800	1,07	03728	246 454	20 181	0,05800	0,05800	1,09
	P		423 399	2 833	0,06400	0,06400	1,15		615 053	30 572	0,12100	0,12100	1,01		246 454	22 747	0,06010	0,06010	1,05
S	A		512 474	1 614	0,07600	0,07600	1,50		400 901	2 345	0,06200	0,06200	2,36		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		512 474	1 191	0,07600	0,07600	2,03		400 901	2 584	0,06000	0,06000	1,01		37 744	211	0,03000	0,03000	NS
P	A	03729	150 117	9 483	0,03100	0,03100	1,03	03730	12 426	4 309	0,03000	0,03000	6,28	03731	21 264	4 811	0,03000	0,03000	5,39
	P		150 117	10 696	0,03400	0,03400	1,18		12 426	3 880	0,03000	0,03000	6,97		-25 665	3 423	0,03000	0,03000	9,33
S	A		57 668	1 976	0,03000	0,03000	10,76		59 287	1 286	0,03000	0,03000	16,37		8 832	348	0,03000	0,03000	79,08
	P		57 668	1 322	0,03000	0,03000	16,09		59 287	1 325	0,03000	0,03000	15,89		8 832	548	0,03000	0,03000	50,22
P	A	03732	-73 078	12 642	0,03000	0,03000	3,00	03733	154 774	23 256	0,04800	0,04800	1,08	03734	569 356	30 916	0,11600	0,11600	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-73 078	9 742	0,03000	0,03000	3,90		154 774	16 273	0,04000	0,04000	1,08		569 356	23 492	0,10800	0,10800	1,06
S	A		19 702	970	0,03000	0,03000	26,93		11 889	2 329	0,03000	0,03000	11,65		412 730	5 870	0,06600	0,06600	1,17
	P		19 702	303	0,03000	0,03000	86,23		11 889	3 444	0,03000	0,03000	7,88		412 730	4 353	0,06400	0,06400	1,12
P	A	03735	538 007	9 547	0,08800	0,08800	1,13	03736	206 251	3 516	0,03400	0,03400	1,31	03737	67 984	773	0,03000	0,03000	25,80
	P		538 007	7 961	0,08600	0,08600	1,11		206 251	2 412	0,03200	0,03200	1,06		67 984	519	0,03000	0,03000	38,43
S	A		1 315 526	11 334	0,20200	0,20200	1,15		880 925	5 179	0,13400	0,13400	1,61		469 563	3 606	0,07200	0,07200	1,32
	P		1 315 526	6 928	0,19600	0,19600	1,06		880 925	3 661	0,13000	0,13000	1,02		469 563	2 134	0,07000	0,07000	1,21
P	A	03738	16 207	256	0,03000	0,03000	NS	03739	491 457	2 229	0,07400	0,07400	1,56	04152	19 221	6 148	0,03000	0,03000	4,26
	P		16 207	450	0,03000	0,03000	59,05		491 457	2 651	0,07400	0,07400	1,31		19 221	4 322	0,03000	0,03000	6,06
S	A		242 356	677	0,03600	0,03600	1,78		540 526	4 882	0,08400	0,08400	1,32		32 529	1 674	0,03000	0,03000	14,63
	P		242 356	144	0,03600	0,03600	8,39		540 526	6 264	0,08400	0,08400	1,03		32 529	1 400	0,03000	0,03000	17,49
P	A	04153	68 829	2 496	0,03000	0,03000	7,95	04154	14 041	1 361	0,03000	0,03000	19,73	06717	-12 036	1 049	0,03000	0,03000	28,78
	P		22 906	1 327	0,03000	0,03000	19,38		14 041	1 980	0,03000	0,03000	13,56		67 259	2 104	0,03000	0,03000	9,52
S	A		34 176	1 403	0,03000	0,03000	17,30		159 303	1 931	0,03000	0,03000	3,77		267 994	6 392	0,04600	0,04600	1,21
	P		2 204	807	0,03000	0,03000	35,15		159 303	983	0,03000	0,03000	7,40		267 994	3 776	0,04200	0,04200	1,02
P	A	06718	-28 274	1 901	0,03000	0,03000	16,97	06719	113 034	958	0,03000	0,03000	14,46	07147	-1 754	9 043	0,03000	0,03000	3,19
	P		-28 274	1 417	0,03000	0,03000	22,77		45 039	722	0,03000	0,03000	31,69		-1 754	8 516	0,03000	0,03000	3,39
S	A		39 105	4 507	0,03000	0,03000	5,25		7 012	982	0,03000	0,03000	28,26		86 659	5 790	0,03000	0,03000	3,02
	P		39 105	4 767	0,03000	0,03000	4,96		7 012	914	0,03000	0,03000	30,36		86 659	2 123	0,03000	0,03000	8,24
P	A	07148	340 091	44 558	0,09800	0,09800	1,02	07291	262 733	5 316	0,04400	0,04400	1,20	07292	332 903	5 335	0,05400	0,05400	1,17
	P		340 091	53 068	0,10700	0,10700	1,00		262 733	5 606	0,04400	0,04400	1,14		332 903	10 314	0,06000	0,06000	1,21
S	A		114 474	10 246	0,03000	0,03000	1,33		64 940	1 533	0,03000	0,03000	13,26		-3 878	3 613	0,03000	0,03000	8,07
	P		114 474	9 053	0,03000	0,03000	1,51		64 940	798	0,03000	0,03000	25,48		-3 878	615	0,03000	0,03000	47,39
P	A	07330	807 246	6 030	0,12400	0,12400	1,38	07331	1 097 808	3 430	0,16200	0,16200	1,22	07332	1 091 457	44 089	0,20600	0,20600	1,02
	P		807 246	5 225	0,12200	0,12200	1,17		1 097 808	9 196	0,16800	0,16800	1,12		1 091 457	61 675	0,22600	0,22600	1,02
S	A		1 127 772	13 029	0,17600	0,17600	1,08		199 766	1 644	0,03100	0,03100	1,53		493 621	10 557	0,08400	0,08400	1,26
	P		1 127 772	17 463	0,18100	0,18100	1,07		199 766	1 157	0,03000	0,03000	1,16		493 621	10 595	0,08200	0,08200	1,06
P	A	07333	809 524	24 242	0,14400	0,14400	1,10												
	P		809 524	19 960	0,13800	0,13800	1,05												
S	A		1 881 835	31 320	0,30600	0,30600	1,07												
	P		1 881 835	21 535	0,29400	0,29400	1,05												
Piano Terzo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00174	128 989	11 729	0,03210	0,03210	1,17	00485	23 806	12 893	0,03000	0,03000	1,99	02188	-62 776	23 578	0,03000	0,03000	1,55
	P		128 989	4 848	0,03000	0,03000	2,19		23 806	16 348	0,03000	0,03000	1,57		-62 776	25 897	0,03000	0,03000	1,42
S	A		21 610	9 356	0,03000	0,03000	2,77		27 157	5 946	0,03000	0,03000	4,23		19 875	5 720	0,03000	0,03000	4,56
	P		21 610	6 248	0,03000	0,03000	4,14		0	0	0,03000	0,03000	-		19 875	2 360	0,03000	0,03000	11,06
P	A	02189	-61 168	12 989	0,03000	0,03000	2,81	02190	-68 963	9 039	0,03000	0,03000	4,14	02191	-67 349	5 035	0,03000	0,03000	7,40
	P		-61 168	14 164	0,03000	0,03000	2,57		-68 963	9 603	0,03000	0,03000	3,90		-67 349	5 061	0,03000	0,03000	7,36
S	A		17 289	4 067	0,03000	0,03000	6,50		6 355	2 929	0,03000	0,03000	9,50		9 211	2 052	0,03000	0,03000	13,39
	P		17 289	1 364	0,03000	0,03000	19,38		6 355	434	0,03000	0,03000	64,14		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02192	-66 471	2 345	0,03000	0,03000	15,84	02193	-55 079	1 981	0,03000	0,03000	18,01	02194	36 970	1 510	0,03000	0,03000	15,84
	P		-66 471	2 318	0,03000	0,03000	16,02		-55 079	1 994	0,03000	0,03000	17,90		36 970	1 298	0,03000	0,03000	18,43
S	A		813	1 311	0,03000	0,03000	21,77		2 498	1 041	0,03000	0,03000	27,21		29 730	705	0,03000	0,03000	35,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02195	67 840	4 605	0,03000	0,03000	4,33	02196	248 696	4 041	0,04200	0,04200	1,70	02197	49 792	733	0,03000	0,03000	30,39
	P		67 840	4 126	0,03000	0,03000	4,84		248 696	2 966	0,04000	0,04000	1,41		49 792	654	0,03000	0,03000	34,06
S	A		68 443	2 200	0,03000	0,03000	9,04		95 393	2 566	0,03000	0,03000	6,35		7 663	1 535	0,03000	0,03000	18,02
	P		68 443	1 272	0,03000	0,03000	15,63		95 393	2 211	0,03000	0,03000	7,37		7 663	1 411	0,03000	0,03000	19,61
P	A	02198	21 830	1 842	0,03000	0,03000	14,04	02199	-57 107	643	0,03000	0,03000	55,90	02200	-1 522	1 143	0,03000	0,03000	25,23
	P		21 830	1 964	0,03000	0,03000	13,16		-57 107	651	0,03000	0,03000	55,21		-1 522	1 298	0,03000	0,03000	22,22
S	A		19 388	1 584	0,03000	0,03000	16,52		-118	2 392	0,03000	0,03000	11,98		10 971	818	0,03000	0,03000	33,31
	P		19 388	1 549	0,03000	0,03000	16,89		-118	2 592	0,03000	0,03000	11,06		10 971	770	0,03000	0,03000	35,38
P	A	02201	111 315	6 327	0,03000	0,03000	2,23	02202	14 808	972	0,03000	0,03000	27,52	02203	-4 349	796	0,03000	0,03000	36,69
	P		111 315	7 384	0,03000	0,03000	1,91		14 808	1 173	0,03000	0,03000	22,81		-4 349	597	0,03000	0,03000	48,92
S	A		70 878	4 449	0,03000	0,03000	4,40		23 275	972	0,03000	0,03000	26,41		-1 712	951	0,03000	0,03000	30,35
	P		70 878	4 782	0,03000	0,03000	4,09		23 275	926	0,03000	0,03000	27,72		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02204	-46 595	1 251	0,03000	0,03000	27,66	02205	-68 659	2 419	0,03000	0,03000	15,47	02206	-52 125	4 622	0,03000	0,03000	7,64
	P		-46 595	928	0,03000	0,03000	37,29		-68 659	2 259	0,03000	0,03000	16,56		-52 125	4 352	0,03000	0,03000	8,11
S	A		-4 448	1 518	0,03000	0,03000	19,25		-2 331	1 981	0,03000	0,03000	14,61		-2 742	2 767	0,03000	0,03000	10,48
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02207	-46 949	6 663	0,03000	0,03000	5,20	02208	-58 206	15 353	0,03000	0,03000	2,35	02209	-50 739	22 543	0,03000	0,03000	1,56
	P		-46 949	6 596	0,03000	0,03000	5,25		-58 206	16 741	0,03000	0,03000	2,16		-50 739	25 019	0,03000	0,03000	1,40
S	A		66 571	3 137	0,03000	0,03000	6,42		9 682	5 278	0,03000	0,03000	5,19		46 646	9 659	0,03000	0,03000	2,35
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		9 682	1 141	0,03000	0,03000	24,02		15 883	6 411	0,03000	0,03000	4,15
P	A	02210	-34 588	12 498	0,03000	0,03000	2,65	02211	81 137	35 857	0,05000	0,05000	1,00	02212	255 737	20 760	0,06000	0,06000	1,10
	P		-34 588	11 789	0,03000	0,03000	2,81		81 137	28 174	0,04200	0,04200	1,02		255 737	15 361	0,05200	0,05200	1,01
S	A		426 605	16 086	0,08000	0,08000	1,17		543 944	27 427	0,10800	0,10800	1,04		254 785	14 670	0,05400	0,05400	1,20
	P		426 605	7 826	0,07000	0,07000	1,13		543 944	17 847	0,09800	0,09800	1,08		254 785	9 888	0,04600	0,04600	1,01
P	A	02213	-64 439	7 034	0,03000	0,03000	5,24	02214	20 775	6 609	0,03000	0,03000	3,93	02215	204 973	19 465	0,05200	0,05200	1,12
	P		-64 439	5 044	0,03000	0,03000	7,31		20 775	7 169	0,03000	0,03000	3,63		204 973	22 808	0,05410	0,05410	1,05
S	A		7 038	4 400	0,03000	0,03000	6,31		36 689	3 775	0,03000	0,03000	6,34		157 226	9 023	0,03300	0,03300	1,17
	P		7 038	1 626	0,03000	0,03000	17,07		36 689	2 154	0,03000	0,03000	11,12		157 226	8 132	0,03200	0,03200	1,18
P	A	06350	193 818	4 165	0,03210	0,03210	1,07	06351	52 919	5 626	0,03000	0,03000	3,89	06352	-50 196	4 746	0,03000	0,03000	7,39
	P		193 818	4 873	0,03400	0,03400	1,32		52 919	4 757	0,03000	0,03000	4,60		-50 196	6 033	0,03000	0,03000	5,81
S	A		84 983	1 933	0,03000	0,03000	9,17		57 343	1 763	0,03000	0,03000	12,09		223 696	3 127	0,03600	0,03600	1,38
	P		81 739	1 543	0,03000	0,03000	11,77		57 343	1 596	0,03000	0,03000	13,35		0	0	0,03200	0,03200	-
P	A	06353	38 968	22 685	0,03000	0,03000	1,04	06354	-69 865	13 814	0,03000	0,03000	2,72	06355	-62 635	911	0,03000	0,03000	40,23
	P		38 968	26 596	0,03500	0,03500	1,06		-69 865	15 457	0,03000	0,03000	2,43		-62 635	280	0,03000	0,03000	NS
S	A		120 246	6 617	0,03000	0,03000	1,94		68 147	2 391	0,03000	0,03000	8,33		27 589	2 007	0,03000	0,03000	12,51
	P		120 246	4 242	0,03000	0,03000	3,03		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06356	-59 998	17 150	0,03000	0,03000	2,12	06357	-60 931	2 015	0,03000	0,03000	18,08	06358	-31 605	3 177	0,03000	0,03000	10,29
	P		-59 998	13 596	0,03000	0,03000	2,67		-60 931	1 244	0,03000	0,03000	29,28		-31 605	3 394	0,03000	0,03000	9,63
S	A		259 307	2 657	0,04000	0,04000	1,00		261 835	4 141	0,04200	0,04200	1,02		-1 905	2 330	0,03000	0,03000	12,40
	P		101 603	74	0,03800	0,03800	24,99		104 826	344	0,03800	0,03800	11,55		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06359	-65 924	5 203	0,03000	0,03000	7,12	06360	-70 237	5 998	0,03000	0,03000	6,27	06361	-65 186	3 035	0,03000	0,03000	12,18
	P		-65 924	4 076	0,03000	0,03000	9,09		-70 237	4 602	0,03000	0,03000	8,17		-65 186	3 136	0,03000	0,03000	11,79
S	A		107 442	3 392	0,03000	0,03000	4,31		171 962	4 311	0,03000	0,03000	1,26		1 454	1 720	0,03000	0,03000	16,55
	P		107 442	1 036	0,03000	0,03000	14,12		168 918	1 896	0,03000	0,03000	3,10		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06362	-64 342	397	0,03000	0,03000	92,85	06363	-66 612	3 611	0,03000	0,03000	10,29	06364	-56 729	937	0,03000	0,03000	38,31
	P		-64 342	81	0,03000	0,03000	NS		-66 612	2 774	0,03000	0,03000	13,39		-56 729	538	0,03000	0,03000	66,72
S	A		45 515	1 824	0,03000	0,03000	12,51		86 289	2 699	0,03000	0,03000	6,50		40 247	1 977	0,03000	0,03000	11,88
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		86 289	746	0,03000	0,03000	23,52		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06365	-57 122	749	0,03000	0,03000	47,99	06366	-55 532	498	0,03000	0,03000	71,77	06367	-51 682	647	0,03000	0,03000	54,48
	P		-57 122	682	0,03000	0,03000	52,70		-55 532	155	0,03000	0,03000	NS		-51 682	200	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		4 190	1 184	0,03000	0,03000	23,74		38 447	1 119	0,03000	0,03000	21,20		37 131	1 254	0,03000	0,03000	19,06
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06368	47 185	607	0,03000	0,03000	37,24	06369	21 149	485	0,03000	0,03000	53,49	06370	-55 567	665	0,03000	0,03000	53,75
	P		47 185	674	0,03000	0,03000	33,54		21 149	383	0,03000	0,03000	67,73		-55 567	395	0,03000	0,03000	90,49
S	A		20 886	700	0,03000	0,03000	37,11		1 228	587	0,03000	0,03000	48,54		-2 031	632	0,03000	0,03000	45,74
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06371	-33 648	785	0,03000	0,03000	41,97	07122	351 423	6 755	0,05800	0,05800	1,14	07148	114 216	42 606	0,06400	0,06400	1,03
	P		-33 648	453	0,03000	0,03000	72,74		351 423	13 761	0,06600	0,06600	1,13		114 216	49 762	0,07100	0,07100	1,01
S	A		12 866	1 256	0,03000	0,03000	21,50		104 135	3 901	0,03000	0,03000	3,87		229 028	17 094	0,05200	0,05200	1,11
	P		12 866	479	0,03000	0,03000	56,37		104 135	6 920	0,03000	0,03000	2,18		229 028	15 959	0,05000	0,05000	1,07
Piano Terzo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00167	503 589	14 645	0,09000	0,09000	1,21	00183	233 228	7 060	0,04200	0,04200	1,23	00382	829 072	5 755	0,12600	0,12600	1,22
	P		503 589	13 133	0,08600	0,08600	1,05		233 228	8 693	0,04210	0,04210	1,01		829 072	6 556	0,12600	0,12600	1,07
S	A		136 837	3 451	0,03000	0,03000	3,04		128 220	3 949	0,03000	0,03000	2,97		317 327	3 317	0,05000	0,05000	1,36
	P		136 837	2 316	0,03000	0,03000	4,53		128 220	4 216	0,03000	0,03000	2,78		317 327	3 444	0,05000	0,05000	1,31
P	A	00453	298 267	9 139	0,05400	0,05400	1,24	02182	173 379	542	0,03000	0,03000	9,65	02183	149 142	599	0,06200	0,06200	63,21
	P		298 267	8 660	0,05200	0,05200	1,08		173 379	231	0,03000	0,03000	22,64		398 137	3 442	0,06200	0,06200	1,43
S	A		154 165	5 565	0,03000	0,03000	1,44		255 050	1 799	0,04000	0,04000	2,61		1 198 306	6 688	0,18000	0,18000	1,18
	P		154 165	5 311	0,03000	0,03000	1,51		255 050	1 190	0,03800	0,03800	1,18		1 198 306	6 787	0,18000	0,18000	1,17
P	A	02184	337 776	2 794	0,05200	0,05200	1,28	02185	312 898	2 305	0,04800	0,04800	1,36	02186	372 805	1 413	0,05600	0,05600	1,77
	P		337 776	2 658	0,05200	0,05200	1,34		312 898	2 340	0,04800	0,04800	1,34		372 805	1 491	0,05600	0,05600	1,68
S	A		267 037	2 957	0,04200	0,04200	1,26		4 200	483	0,03000	0,03000	58,20		60 800	667	0,03000	0,03000	31,28
	P		267 037	2 398	0,04200	0,04200	1,56		4 200	424	0,03000	0,03000	66,30		60 800	643	0,03000	0,03000	32,45
P	A	02187	477 514	5 469	0,07600	0,07600	1,42	02300	477 065	1 314	0,07200	0,07200	5,65	02301	423 523	980	0,06200	0,06200	1,19
	P		477 514	5 576	0,07400	0,07400	1,01		477 065	899	0,07000	0,07000	1,42		423 523	1 001	0,06200	0,06200	1,16
S	A		53 357	3 647	0,03000	0,03000	5,98		48 707	2 623	0,03000	0,03000	8,54		7 106	905	0,03000	0,03000	30,65
	P		53 357	3 606	0,03000	0,03000	6,05		48 707	1 802	0,03000	0,03000	12,44		7 106	828	0,03000	0,03000	33,50
P	A	02302	451 016	1 637	0,06800	0,06800	2,00	02303	617 509	3 805	0,09400	0,09400	1,42	02304	269 981	2 703	0,04200	0,04200	1,22
	P		451 016	1 759	0,06800	0,06800	1,86		617 509	3 581	0,09400	0,09400	1,50		269 981	3 294	0,04200	0,04200	1,00
S	A		8 984	1 693	0,03000	0,03000	16,24		267 241	8 275	0,04800	0,04800	1,18		209 022	10 796	0,04200	0,04200	1,12
	P		8 984	1 734	0,03000	0,03000	15,86		267 241	8 258	0,04800	0,04800	1,18		209 022	12 901	0,04300	0,04300	1,01
P	A	02305	234 992	3 583	0,03800	0,03800	1,22	03572	416 335	9 013	0,07000	0,07000	1,15	03573	290 905	450	0,04400	0,04400	5,03
	P		234 992	4 445	0,03810	0,03810	1,00		416 335	9 071	0,07000	0,07000	1,14		290 905	751	0,04400	0,04400	3,02
S	A		10 549	7 645	0,03000	0,03000	3,57		484 187	1 137	0,07210	0,07210	2,32		10 599	1 088	0,03000	0,03000	25,08
	P		10 549	10 077	0,03000	0,03000	2,71		484 187	849	0,07200	0,07200	2,84		10 599	1 001	0,03000	0,03000	27,27
P	A	03574	307 463	1 276	0,04600	0,04600	1,47	03575	334 366	7 328	0,05600	0,05600	1,11	03576	393 276	8 555	0,06600	0,06600	1,13
	P		307 463	1 302	0,04600	0,04600	1,44		334 366	7 466	0,05600	0,05600	1,09		393 276	8 587	0,06600	0,06600	1,12
S	A		15 288	700	0,03000	0,03000	38,13		90 338	2 212	0,03000	0,03000	7,68		175 261	3 632	0,03000	0,03000	1,36
	P		15 288	717	0,03000	0,03000	37,23		90 338	2 229	0,03000	0,03000	7,62		175 261	3 520	0,03000	0,03000	1,41
P	A	03577	452 267	9 189	0,07600	0,07600	1,21	03578	891 230	6 685	0,13600	0,13600	1,21	03579	452 729	52	0,07000	0,07000	4,95
	P		452 267	9 457	0,07600	0,07600	1,18		891 230	6 764	0,13600	0,13600	1,19		458 150	1 702	0,06800	0,06800	1,26
S	A		135 407	571	0,03000	0,03000	18,74		404 202	731	0,06000	0,06000	2,69		259 901	2 696	0,04200	0,04200	2,06
	P		135 407	541	0,03000	0,03000	19,78		404 202	538	0,06000	0,06000	3,66		259 901	2 672	0,04000	0,04000	1,06
P	A	03580	367 332	740	0,05400	0,05400	1,68	03581	406 857	461	0,06000	0,06000	3,41	03582	409 955	2 307	0,06200	0,06200	1,38
	P		82 891	179	0,05400	0,05400	NS		406 857	700	0,06000	0,06000	2,25		409 955	2 341	0,06200	0,06200	1,36
S	A		72 548	682	0,03000	0,03000	28,38		13 100	1 329	0,03000	0,03000	20,30		21 625	451	0,03000	0,03000	57,39
	P		72 548	807	0,03000	0,03000	23,99		13 100	1 113	0,03000	0,03000	24,23		21 625	416	0,03000	0,03000	62,21
P	A	03583	613 066	2 497	0,09200	0,09200	1,60	03584	598 875	1 215	0,08800	0,08800	1,63	03585	1 437 298	7 215	0,21600	0,21600	1,35

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		613 066	2 670	0,09200	0,09200	1,50		598 875	1 480	0,08800	0,08800	1,34		1 437 298	7 138	0,21400	0,21400	1,07
S	A		22 055	978	0,03000	0,03000	26,41		29 705	2 872	0,03000	0,03000	8,65		51 985	3 063	0,03000	0,03000	7,18
	P		22 055	964	0,03000	0,03000	26,79		29 705	2 862	0,03000	0,03000	8,68		51 985	2 861	0,03000	0,03000	7,69
P	A	03586	23 487	2 165	0,03000	0,03000	11,84	03587	27 014	693	0,03000	0,03000	36,35	03588	15 412	148	0,03000	0,03000	NS
	P		23 487	2 056	0,03000	0,03000	12,47		27 014	751	0,03000	0,03000	33,54		15 412	151	0,03000	0,03000	NS
S	A		823 671	6 635	0,12600	0,12600	1,17		328 586	3 520	0,05200	0,05200	1,40		155 310	1 844	0,03000	0,03000	4,26
	P		823 671	7 670	0,12600	0,12600	1,01		328 586	4 374	0,05200	0,05200	1,12		155 310	2 268	0,03000	0,03000	3,46
P	A	03589	157 524	105	0,03000	0,03000	71,74	03590	412 059	824	0,06010	0,06010	1,14	04149	1 364	1 662	0,03000	0,03000	17,13
	P		157 524	96	0,03000	0,03000	78,47		406 120	1 137	0,06200	0,06200	8,90		1 364	1 828	0,03000	0,03000	15,58
S	A		731 062	108	0,10600	0,10600	8,77		902 818	460	0,13200	0,13200	3,10		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		731 062	140	0,10600	0,10600	6,77		902 818	167	0,13000	0,13000	1,22		29 714	670	0,03000	0,03000	37,08
P	A	04150	13 106	398	0,03000	0,03000	67,77	04151	38 969	715	0,03000	0,03000	33,09	06445	152 207	1 203	0,03000	0,03000	6,90
	P		13 106	299	0,03000	0,03000	90,21		38 969	703	0,03000	0,03000	33,66		165 346	1 593	0,03000	0,03000	4,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		76 695	385	0,03000	0,03000	48,90		60 861	2 026	0,03000	0,03000	10,29
	P		15 992	233	0,03000	0,03000	NS		76 695	402	0,03000	0,03000	46,83		62 706	2 900	0,03000	0,03000	7,11
P	A	06446	103 959	1 856	0,03000	0,03000	8,14	06447	63 348	308	0,03000	0,03000	66,68	06448	219 752	958	0,03400	0,03400	2,61
	P		103 959	1 596	0,03000	0,03000	9,47		63 348	295	0,03000	0,03000	69,62		219 752	1 361	0,03400	0,03400	1,84
S	A		88 036	2 377	0,03000	0,03000	7,28		159 651	193	0,03000	0,03000	37,44		102 193	3 737	0,03000	0,03000	4,11
	P		88 036	2 251	0,03000	0,03000	7,69		159 651	335	0,03000	0,03000	21,57		102 193	4 495	0,03000	0,03000	3,42
P	A	07256	374 242	1 855	0,05600	0,05600	1,23	07257	158 055	7 280	0,03000	0,03000	1,02	07294	363 276	3 978	0,05800	0,05800	1,49
	P		374 242	1 854	0,05600	0,05600	1,23		158 055	6 880	0,03000	0,03000	1,08		363 276	5 673	0,05800	0,05800	1,05
S	A		123 958	558	0,03000	0,03000	22,08		29 688	1 285	0,03000	0,03000	19,34		921 037	7 857	0,14200	0,14200	1,24
	P		123 958	439	0,03000	0,03000	28,06		29 688	1 563	0,03000	0,03000	15,90		921 037	8 197	0,14200	0,14200	1,19
P	A	07295	1 461 553	12 472	0,22400	0,22400	1,12	07296	741 573	19 244	0,13000	0,13000	1,19	07297	620 808	4 356	0,09400	0,09400	1,13
	P		1 461 553	12 132	0,22200	0,22200	1,00		741 573	20 445	0,12800	0,12800	1,02		620 808	4 875	0,09400	0,09400	1,01
S	A		394 763	2 677	0,06000	0,06000	1,26		204 056	3 424	0,03400	0,03400	1,41		418 016	8 535	0,07000	0,07000	1,18
	P		394 763	2 244	0,06000	0,06000	1,50		204 056	4 513	0,03400	0,03400	1,07		418 016	9 685	0,07000	0,07000	1,04
Piano Terzo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00382	509 008	14 347	0,09000	0,09000	1,18	00453	277 066	10 671	0,05200	0,05200	1,15	00509	596 313	27 734	0,11600	0,11600	1,04
	P		509 008	13 586	0,08800	0,08800	1,10		277 066	11 158	0,05200	0,05200	1,10		596 313	25 511	0,11400	0,11400	1,06
S	A		287 969	5 978	0,05200	0,05200	1,91		72 719	4 804	0,03000	0,03000	4,03		157 694	11 290	0,03800	0,03800	1,38
	P		330 601	2 523	0,05000	0,05000	1,06		72 719	5 002	0,03000	0,03000	3,87		215 386	4 028	0,03600	0,03600	1,27
P	A	00515	253 876	25 435	0,06400	0,06400	1,04	00545	378 436	4 852	0,06000	0,06000	1,19	00546	383 291	2 518	0,05800	0,05800	1,19
	P		253 876	23 516	0,06200	0,06200	1,04		378 436	4 727	0,06000	0,06000	1,22		383 291	2 462	0,05800	0,05800	1,22
S	A		71 965	10 073	0,03000	0,03000	1,93		95 624	1 068	0,03000	0,03000	15,23		108 256	495	0,03000	0,03000	29,32
	P		71 965	9 478	0,03000	0,03000	2,05		113 091	1 013	0,03000	0,03000	13,66		108 256	500	0,03000	0,03000	29,03
P	A	00547	204 430	4 599	0,03600	0,03600	1,55	00548	206 283	1 795	0,03200	0,03200	1,36	01131	415 690	15 871	0,07800	0,07800	1,15
	P		204 430	4 551	0,03400	0,03400	1,07		206 283	1 735	0,03200	0,03200	1,40		415 690	15 229	0,07600	0,07600	1,07
S	A		73 058	937	0,03000	0,03000	20,59		83 319	389	0,03000	0,03000	46,14		119 274	4 507	0,03000	0,03000	2,88
	P		73 058	1 190	0,03000	0,03000	16,21		83 319	317	0,03000	0,03000	56,62		119 274	4 780	0,03000	0,03000	2,71
P	A	01132	380 562	8 643	0,06400	0,06400	1,10	01133	355 897	4 044	0,05600	0,05600	1,23	01134	348 699	3 021	0,05400	0,05400	1,33
	P		380 562	8 344	0,06400	0,06400	1,13		355 897	3 899	0,05600	0,05600	1,28		348 699	2 912	0,05400	0,05400	1,37
S	A		136 759	2 551	0,03000	0,03000	4,12		114 964	443	0,03000	0,03000	30,65		116 866	789	0,03000	0,03000	16,87
	P		136 759	2 663	0,03000	0,03000	3,95		114 964	521	0,03000	0,03000	26,06		116 866	840	0,03000	0,03000	15,85
P	A	01135	365 334	2 567	0,05600	0,05600	1,40	01136	347 159	2 415	0,05400	0,05400	2,07	01137	335 786	2 336	0,05200	0,05200	1,65
	P		365 334	2 489	0,05600	0,05600	1,45		347 159	2 326	0,05200	0,05200	1,00		335 786	2 255	0,05200	0,05200	1,71
S	A		107 471	480	0,03000	0,03000	30,47		102 324	492	0,03000	0,03000	31,17		110 205	558	0,03000	0,03000	25,53
	P		107 471	531	0,03000	0,03000	27,54		102 324	532	0,03000	0,03000	28,83		110 205	592	0,03000	0,03000	24,06

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01138	355 401	2 511	0,05400	0,05400	1,20	01139	337 601	2 344	0,05200	0,05200	1,53	01140	351 607	2 342	0,05400	0,05400	1,53
	P		355 401	2 433	0,05400	0,05400	1,24		337 601	2 271	0,05200	0,05200	1,58		351 607	2 275	0,05400	0,05400	1,57
S	A		101 569	480	0,03000	0,03000	32,17		105 009	560	0,03000	0,03000	26,72		105 553	575	0,03000	0,03000	25,90
	P		101 569	509	0,03000	0,03000	30,34		105 009	585	0,03000	0,03000	25,58		105 553	592	0,03000	0,03000	25,15
P	A	01141	372 193	2 435	0,05800	0,05800	2,31	01142	349 358	2 892	0,05400	0,05400	1,35	01143	399 304	3 267	0,06200	0,06200	1,45
	P		372 193	2 400	0,05600	0,05600	1,11		349 358	2 864	0,05400	0,05400	1,36		399 304	3 337	0,06200	0,06200	1,42
S	A		102 922	598	0,03000	0,03000	25,51		114 334	581	0,03000	0,03000	23,52		106 962	641	0,03000	0,03000	22,92
	P		102 922	610	0,03000	0,03000	25,01		114 334	602	0,03000	0,03000	22,70		106 962	680	0,03000	0,03000	21,61
P	A	01144	423 053	4 706	0,06600	0,06600	1,13	02162	537 244	4 861	0,08400	0,08400	1,49	02163	430 770	4 151	0,06800	0,06800	1,59
	P		423 053	4 784	0,06600	0,06600	1,12		537 244	4 866	0,08200	0,08200	1,03		430 770	4 330	0,06600	0,06600	1,01
S	A		145 311	1 143	0,03000	0,03000	8,13		254 706	2 920	0,04000	0,04000	1,20		62 038	1 366	0,03000	0,03000	15,16
	P		145 311	1 294	0,03000	0,03000	7,18		254 706	2 671	0,04000	0,04000	1,31		62 038	1 357	0,03000	0,03000	15,26
P	A	02164	294 679	1 966	0,04500	0,04500	1,35	02165	185 109	10 372	0,03800	0,03800	1,11	02166	54 226	16 918	0,03000	0,03000	1,28
	P		294 679	2 130	0,04600	0,04600	1,92		185 109	11 298	0,03800	0,03800	1,02		54 226	17 563	0,03000	0,03000	1,24
S	A		182 852	2 546	0,03000	0,03000	1,51		350 148	6 136	0,05800	0,05800	1,28		540 187	10 857	0,09000	0,09000	1,15
	P		182 852	2 632	0,03000	0,03000	1,46		350 148	6 636	0,05800	0,05800	1,18		540 187	11 641	0,09000	0,09000	1,07
P	A	02167	210 892	17 592	0,05000	0,05000	1,11	02168	207 610	11 745	0,04400	0,04400	1,22	02169	202 752	6 660	0,03800	0,03800	1,39
	P		210 892	17 991	0,05000	0,05000	1,08		207 610	11 381	0,04200	0,04200	1,08		202 752	6 550	0,03600	0,03600	1,08
S	A		452 783	9 394	0,07600	0,07600	1,18		67 226	4 723	0,03000	0,03000	4,24		58 658	2 838	0,03000	0,03000	7,45
	P		452 783	10 808	0,07600	0,07600	1,02		67 226	5 206	0,03000	0,03000	3,85		58 658	3 133	0,03000	0,03000	6,75
P	A	02170	222 068	2 676	0,03600	0,03600	1,57	02171	219 549	2 250	0,03400	0,03400	1,12	02172	206 042	2 111	0,03200	0,03200	1,17
	P		222 068	2 669	0,03600	0,03600	1,58		219 549	2 240	0,03400	0,03400	1,13		206 042	2 082	0,03200	0,03200	1,19
S	A		80 127	420	0,03000	0,03000	43,77		67 167	703	0,03000	0,03000	28,52		81 871	362	0,03000	0,03000	50,12
	P		80 127	619	0,03000	0,03000	29,70		67 167	848	0,03000	0,03000	23,64		81 871	477	0,03000	0,03000	38,04
P	A	02173	220 629	1 757	0,03400	0,03400	1,35	02174	213 250	1 778	0,03400	0,03400	1,95	02175	203 268	1 893	0,03200	0,03200	1,52
	P		220 629	1 728	0,03400	0,03400	1,37		213 250	1 738	0,03400	0,03400	1,99		203 268	1 840	0,03200	0,03200	1,57
S	A		73 036	377	0,03000	0,03000	51,18		78 033	438	0,03000	0,03000	42,59		77 248	363	0,03000	0,03000	51,67
	P		73 036	461	0,03000	0,03000	41,86		78 033	488	0,03000	0,03000	38,23		77 248	384	0,03000	0,03000	48,84
P	A	02176	212 388	1 752	0,03300	0,03300	1,41	02177	213 141	1 735	0,03300	0,03300	1,37	02178	231 400	1 661	0,03600	0,03600	1,71
	P		212 388	1 693	0,03400	0,03400	2,44		213 141	1 675	0,03400	0,03400	2,39		231 400	1 608	0,03600	0,03600	1,76
S	A		70 468	436	0,03000	0,03000	45,01		80 103	466	0,03000	0,03000	39,45		68 169	444	0,03000	0,03000	44,86
	P		70 468	433	0,03000	0,03000	45,32		80 103	425	0,03000	0,03000	43,26		68 169	355	0,03000	0,03000	56,11
P	A	02179	191 910	1 592	0,03000	0,03000	1,57	02180	205 480	2 365	0,03200	0,03200	1,08	02181	234 562	3 425	0,03800	0,03800	1,29
	P		191 910	1 593	0,03000	0,03000	1,57		205 480	2 330	0,03200	0,03200	1,10		234 562	3 436	0,03800	0,03800	1,29
S	A		84 283	502	0,03000	0,03000	35,49		95 733	536	0,03000	0,03000	30,31		83 195	1 167	0,03000	0,03000	15,39
	P		84 283	371	0,03000	0,03000	48,02		95 733	403	0,03000	0,03000	40,32		81 820	1 039	0,03000	0,03000	17,47
P	A	02182	176 091	50	0,03200	0,03200	NS	02183	206 178	2 713	0,03400	0,03400	1,66	02184	298 083	1 611	0,04600	0,04600	2,02
	P		213 594	176	0,03200	0,03200	7,66		206 178	2 646	0,03400	0,03400	1,70		298 083	1 435	0,04600	0,04600	2,27
S	A		224 496	691	0,03600	0,03600	5,58		403 449	2 997	0,06200	0,06200	1,38		261 518	1 080	0,04000	0,04000	6,95
	P		237 829	1 290	0,03600	0,03600	1,46		403 449	2 987	0,06200	0,06200	1,38		261 518	551	0,03800	0,03800	1,03
P	A	02185	307 800	3 377	0,04800	0,04800	1,15	02186	379 165	811	0,05600	0,05600	1,92	02187	559 045	1 880	0,08410	0,08410	2,88
	P		307 800	3 165	0,04800	0,04800	1,23		379 165	642	0,05600	0,05600	2,42		559 045	1 805	0,08200	0,08200	1,02
S	A		13 740	1 917	0,03000	0,03000	14,03		26 508	1 064	0,03000	0,03000	23,74		183 738	1 082	0,03000	0,03000	3,43
	P		13 740	1 595	0,03000	0,03000	16,86		26 508	840	0,03000	0,03000	30,07		183 738	860	0,03000	0,03000	4,31
P	A	06311	494 087	10 323	0,08200	0,08200	1,08	06312	235 324	1 933	0,03600	0,03600	1,17	06313	238 731	2 023	0,03700	0,03700	1,34
	P		494 087	9 760	0,08200	0,08200	1,14		235 324	1 938	0,03600	0,03600	1,16		238 731	2 246	0,03800	0,03800	1,82
S	A		194 056	1 109	0,03000	0,03000	1,97		226 466	1 417	0,03400	0,03400	1,11		88 223	544	0,03000	0,03000	31,76
	P		194 056	929	0,03000	0,03000	2,35		226 466	2 044	0,03600	0,03600	2,16		88 223	595	0,03000	0,03000	29,04
P	A	06314	453 574	4 169	0,07000	0,07000	1,19	06315	391 456	2 307	0,06000	0,06000	1,67	06316	345 988	1 273	0,05200	0,05200	1,85
	P		453 574	3 996	0,07000	0,07000	1,24		391 456	2 174	0,06000	0,06000	1,77		345 988	1 086	0,05200	0,05200	2,16
S	A		181 957	1 068	0,03000	0,03000	3,72		82 351	1 132	0,03000	0,03000	15,97		31 461	266	0,03000	0,03000	92,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		181 957	1 113	0,03000	0,03000	3,57		82 351	1 115	0,03000	0,03000	16,22		31 461	147	0,03000	0,03000	NS
P	A	06317	286 855	728	0,04200	0,04200	1,09	06318	242 519	104	0,03600	0,03600	11,38	06319	356 757	1 716	0,05400	0,05400	1,64
	P		286 855	375	0,04200	0,04200	2,12		242 519	275	0,03600	0,03600	4,31		356 757	1 589	0,05400	0,05400	1,77
S	A		244 941	544	0,03600	0,03600	1,51		194 738	573	0,03000	0,03000	3,64		66 687	452	0,03000	0,03000	44,49
	P		244 941	548	0,03600	0,03600	1,50		194 738	378	0,03000	0,03000	5,51		66 687	440	0,03000	0,03000	45,70
P	A	06320	314 943	1 660	0,04800	0,04800	1,70	06321	266 241	1 422	0,04000	0,04000	1,26	06322	358 172	1 848	0,05400	0,05400	1,41
	P		314 943	1 495	0,04800	0,04800	1,89		266 241	1 377	0,04000	0,04000	1,30		358 172	1 775	0,05400	0,05400	1,47
S	A		103 964	430	0,03000	0,03000	35,14		100 358	651	0,03000	0,03000	23,98		79 700	447	0,03000	0,03000	41,25
	P		102 510	395	0,03000	0,03000	38,76		100 358	566	0,03000	0,03000	27,58		79 700	452	0,03000	0,03000	40,80
P	A	06323	323 899	1 668	0,04900	0,04900	1,63	06324	284 068	1 672	0,04400	0,04400	1,96	06325	226 968	1 362	0,03400	0,03400	1,05
	P		323 899	1 554	0,04800	0,04800	1,01		284 068	1 564	0,04400	0,04400	2,09		226 968	1 320	0,03400	0,03400	1,08
S	A		81 076	587	0,03000	0,03000	31,10		87 801	644	0,03000	0,03000	26,92		82 130	404	0,03000	0,03000	44,83
	P		81 076	588	0,03000	0,03000	31,04		87 801	623	0,03000	0,03000	27,83		82 130	335	0,03000	0,03000	54,06
P	A	06326	323 510	1 688	0,04900	0,04900	1,65	06327	285 871	1 802	0,04400	0,04400	1,67	06328	241 862	1 504	0,03700	0,03700	1,46
	P		323 510	1 604	0,04800	0,04800	1,02		285 871	1 715	0,04400	0,04400	1,76		241 862	1 444	0,03800	0,03800	2,81
S	A		75 521	187	0,03000	0,03000	NS		84 048	533	0,03000	0,03000	33,49		69 736	218	0,03000	0,03000	90,45
	P		75 521	204	0,03000	0,03000	93,03		84 048	541	0,03000	0,03000	32,99		69 736	206	0,03000	0,03000	95,72
P	A	06329	334 240	1 806	0,05000	0,05000	1,12	06330	291 193	1 770	0,04400	0,04400	1,26	06331	254 350	1 735	0,03900	0,03900	1,40
	P		334 240	1 729	0,05000	0,05000	1,17		291 193	1 697	0,04400	0,04400	1,31		254 350	1 676	0,04000	0,04000	2,45
S	A		93 508	346	0,03000	0,03000	47,84		73 671	466	0,03000	0,03000	41,23		67 445	463	0,03000	0,03000	43,22
	P		95 618	370	0,03000	0,03000	43,95		73 671	498	0,03000	0,03000	38,58		67 445	490	0,03000	0,03000	40,84
P	A	06332	219 522	1 418	0,03400	0,03400	1,79	06333	316 673	1 754	0,04800	0,04800	1,47	06334	278 489	1 839	0,04200	0,04200	1,11
	P		219 522	1 369	0,03400	0,03400	1,85		316 673	1 681	0,04800	0,04800	1,53		278 489	1 790	0,04200	0,04200	1,14
S	A		79 741	300	0,03000	0,03000	61,45		95 612	437	0,03000	0,03000	37,22		71 009	566	0,03000	0,03000	34,55
	P		79 741	321	0,03000	0,03000	57,43		95 612	485	0,03000	0,03000	33,53		71 009	618	0,03000	0,03000	31,64
P	A	06335	238 575	1 503	0,03600	0,03600	1,18	06336	341 097	2 214	0,05200	0,05200	1,39	06337	302 980	1 742	0,04600	0,04600	1,46
	P		238 575	1 466	0,03600	0,03600	1,21		341 097	2 126	0,05200	0,05200	1,45		302 980	1 689	0,04600	0,04600	1,50
S	A		63 778	240	0,03000	0,03000	85,34		83 195	333	0,03000	0,03000	53,95		80 349	701	0,03000	0,03000	26,18
	P		63 778	299	0,03000	0,03000	68,50		97 819	353	0,03000	0,03000	45,21		80 349	773	0,03000	0,03000	23,74
P	A	06338	265 636	1 789	0,04000	0,04000	1,05	06339	222 300	1 570	0,03400	0,03400	1,35	06340	329 255	2 172	0,05000	0,05000	1,27
	P		265 636	1 776	0,04000	0,04000	1,06		222 300	1 546	0,03400	0,03400	1,37		329 255	2 079	0,05000	0,05000	1,33
S	A		76 461	822	0,03000	0,03000	22,94		66 433	499	0,03000	0,03000	40,36		83 591	659	0,03000	0,03000	27,18
	P		76 461	902	0,03000	0,03000	20,91		66 433	605	0,03000	0,03000	33,29		83 591	749	0,03000	0,03000	23,91
P	A	06341	289 359	707	0,04400	0,04400	3,53	06342	243 064	1 168	0,03700	0,03700	1,66	06343	354 003	4 683	0,05600	0,05600	1,12
	P		289 359	708	0,04400	0,04400	3,52		243 064	1 189	0,03800	0,03800	3,52		354 003	4 479	0,05600	0,05600	1,18
S	A		91 167	1 200	0,03000	0,03000	14,06		85 289	934	0,03000	0,03000	18,93		93 205	558	0,03000	0,03000	29,74
	P		91 167	1 296	0,03000	0,03000	13,02		85 289	1 064	0,03000	0,03000	16,62		93 205	686	0,03000	0,03000	24,19
P	A	06344	318 163	1 551	0,04800	0,04800	1,51	06345	259 571	3 188	0,04200	0,04200	1,52	06346	218 602	2 204	0,03400	0,03400	1,21
	P		318 163	1 529	0,04800	0,04800	1,54		259 571	3 315	0,04200	0,04200	1,46		218 602	2 184	0,03400	0,03400	1,22
S	A		85 882	1 013	0,03000	0,03000	17,37		151 122	1 379	0,03000	0,03000	6,13		92 632	1 530	0,03000	0,03000	10,90
	P		85 882	1 107	0,03000	0,03000	15,90		151 122	1 495	0,03000	0,03000	5,66		92 632	1 757	0,03000	0,03000	9,49
P	A	06347	388 536	3 420	0,06000	0,06000	1,25	06348	273 598	3 613	0,04400	0,04400	1,33	06349	171 559	6 006	0,03100	0,03100	1,09
	P		388 536	3 276	0,06000	0,06000	1,31		273 598	3 739	0,04400	0,04400	1,29		171 559	6 241	0,03200	0,03200	1,21
S	A		67 211	699	0,03000	0,03000	28,67		161 725	1 279	0,03000	0,03000	5,41		281 134	444	0,05400	0,05400	30,83
	P		67 211	736	0,03000	0,03000	27,23		161 725	1 447	0,03000	0,03000	4,79		358 707	1 125	0,05400	0,05400	2,25
Piano Terzo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00509	581 755	28 135	0,11400	0,11400	1,02	00515	201 255	33 353	0,06600	0,06600	1,04	02162	527 753	5 863	0,08400	0,08400	1,42
	P		581 755	27 112	0,11400	0,11400	1,06		201 255	33 430	0,06600	0,06600	1,04		527 753	6 692	0,08400	0,08400	1,24
S	A		229 490	277	0,03400	0,03400	1,44		65 340	10 974	0,03000	0,03000	1,85		19 476	1 118	0,03000	0,03000	23,40
	P		229 490	5 710	0,04000	0,04000	1,34		65 340	14 400	0,03000	0,03000	1,41		19 476	3 006	0,03000	0,03000	8,70
P	A	02163	395 612	5 372	0,06400	0,06400	1,36	02164	265 217	870	0,04000	0,04000	2,24	02165	237 851	6 577	0,04200	0,04200	1,21

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		395 612	5 551	0,06400	0,06400	1,32		265 217	1 021	0,04000	0,04000	1,91		237 851	7 374	0,04200	0,04200	1,08
S	A		12 543	2 096	0,03000	0,03000	12,90		4 841	655	0,03000	0,03000	42,79		363 695	2 701	0,05600	0,05600	1,42
	P		12 543	2 174	0,03000	0,03000	12,44		4 841	645	0,03000	0,03000	43,46		363 695	2 416	0,05600	0,05600	1,59
P	A	02166	91 351	19 054	0,03300	0,03300	1,03	02167	126 873	15 857	0,03600	0,03600	1,12	02216	756 692	7 790	0,11800	0,11800	1,20
	P		91 351	19 294	0,03400	0,03400	1,06		126 873	15 184	0,03400	0,03400	1,04		756 692	9 792	0,12010	0,12010	1,18
S	A		820 785	19 727	0,14000	0,14000	1,09		486 254	13 954	0,08600	0,08600	1,16		989 033	3 949	0,14800	0,14800	1,52
	P		820 785	18 483	0,13800	0,13800	1,06		486 254	12 760	0,08400	0,08400	1,11		989 033	4 974	0,14800	0,14800	1,20
P	A	02217	528 165	3 980	0,08200	0,08200	1,57	02218	636 408	6 877	0,10000	0,10000	1,26	02219	1 463 295	27 455	0,24200	0,24200	1,09
	P		528 165	4 391	0,08200	0,08200	1,42		636 408	8 175	0,10000	0,10000	1,06		1 463 295	31 060	0,24410	0,24410	1,02
S	A		708 558	4 575	0,10800	0,10800	1,38		328 440	4 066	0,05200	0,05200	1,21		741 610	19 684	0,12800	0,12800	1,06
	P		708 558	4 693	0,10800	0,10800	1,35		328 440	4 700	0,05200	0,05200	1,05		741 610	22 201	0,13100	0,13100	1,06
P	A	02220	1 315 726	2 276	0,19200	0,19200	1,38	02221	534 964	2 059	0,08000	0,08000	1,83	03513	505 404	7 416	0,08200	0,08200	1,28
	P		0	0	0,19000	0,19000	-		534 964	740	0,07800	0,07800	1,35		505 404	8 064	0,08200	0,08200	1,18
S	A		1 283 376	25 462	0,21400	0,21400	1,11		241 169	16 518	0,05400	0,05400	1,17		15 470	1 978	0,03000	0,03000	13,48
	P		1 283 376	22 935	0,21000	0,21000	1,07		241 169	14 317	0,05000	0,05000	1,08		15 470	1 936	0,03000	0,03000	13,78
P	A	03514	145 629	4 648	0,03000	0,03000	1,99	03515	241 699	1 000	0,03600	0,03600	1,31	03516	335 519	4 620	0,05400	0,05400	1,28
	P		145 629	4 791	0,03000	0,03000	1,93		241 699	1 163	0,03600	0,03600	1,12		335 519	4 678	0,05400	0,05400	1,27
S	A		25 421	1 455	0,03000	0,03000	17,45		4 879	453	0,03000	0,03000	61,86		30 531	682	0,03000	0,03000	36,28
	P		25 421	1 496	0,03000	0,03000	16,98		4 879	435	0,03000	0,03000	64,42		30 531	735	0,03000	0,03000	33,66
P	A	03517	437 555	1 827	0,06600	0,06600	1,76	03518	567 266	2 012	0,08400	0,08400	1,24	03519	974 440	3 754	0,14400	0,14400	1,08
	P		437 555	1 914	0,06600	0,06600	1,68		567 266	3 215	0,08600	0,08600	1,52		974 440	3 949	0,14400	0,14400	1,03
S	A		16 504	1 156	0,03000	0,03000	22,96		13 766	1 038	0,03000	0,03000	25,90		425 168	962	0,06210	0,06210	1,12
	P		16 504	1 694	0,03000	0,03000	15,66		13 766	778	0,03000	0,03000	34,56		409 036	156	0,06400	0,06400	6,55
P	A	03520	1 241 926	2 690	0,18200	0,18200	1,27	03521	1 165 784	3 760	0,17400	0,17400	1,93	03522	484 420	4 517	0,07600	0,07600	1,45
	P		1 241 926	5 962	0,18600	0,18600	1,33		1 165 784	3 045	0,17200	0,17200	1,42		484 420	5 919	0,07600	0,07600	1,10
S	A		643 083	2 127	0,09600	0,09600	1,57		2 357 060	3 790	0,34400	0,34400	1,41		1 352 365	5 568	0,20200	0,20200	1,40
	P		643 083	4 842	0,09800	0,09800	1,18		2 357 060	4 063	0,34400	0,34400	1,31		1 352 365	5 984	0,20200	0,20200	1,30
P	A	03523	498 659	5 533	0,07800	0,07800	1,17	03524	764 815	10 654	0,12200	0,12200	1,14	03525	1 414 317	8 161	0,21400	0,21400	1,38
	P		498 659	4 999	0,07800	0,07800	1,30		764 815	12 078	0,12200	0,12200	1,01		1 414 317	6 489	0,21000	0,21000	1,08
S	A		1 165 567	8 587	0,17800	0,17800	1,25		425 180	589	0,06400	0,06400	6,96		701 168	4 514	0,10600	0,10600	1,19
	P		1 165 567	8 195	0,17600	0,17600	1,06		425 180	863	0,06200	0,06200	1,13		701 168	4 565	0,10600	0,10600	1,17
P	A	03526	1 138 671	29 500	0,19600	0,19600	1,03	03527	661 005	2 315	0,09800	0,09800	1,33	03528	85 582	2 225	0,03000	0,03000	7,93
	P		1 138 671	34 519	0,20210	0,20210	1,04		661 005	1 953	0,09800	0,09800	1,58		85 582	2 273	0,03000	0,03000	7,76
S	A		1 890 367	8 590	0,28200	0,28200	1,21		740 035	20 570	0,13000	0,13000	1,12		293 483	2 428	0,06200	0,06200	8,06
	P		1 890	10 032	0,28200	0,28200	1,04		740 035	20 998	0,12800	0,12800	1,01		364 316	8 152	0,06200	0,06200	1,20

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
			367																
P	A	03529	9 865	146	0,03000	0,03000	NS	03530	127 875	788	0,03000	0,03000	14,93	03531	36 490	889	0,03000	0,03000	26,97
	P		9 865	81	0,03000	0,03000	NS		127 875	821	0,03000	0,03000	14,33		36 490	1 035	0,03000	0,03000	23,17
S	A		368 145	3 000	0,05600	0,05600	1,08		739 696	445	0,10800	0,10800	3,90		499 666	741	0,07400	0,07400	3,04
	P		368 145	3 836	0,05700	0,05700	1,09		739 696	1 184	0,10800	0,10800	1,46		499 666	1 498	0,07400	0,07400	1,51
P	A	03532	298 713	133	0,04400	0,04400	8,29	03533	529 175	3 924	0,08200	0,08200	1,66	04139	52 086	9 001	0,03000	0,03000	2,44
	P		214 070	78	0,04400	0,04400	NS		529 175	4 112	0,08000	0,08000	1,02		52 086	14 053	0,03000	0,03000	1,56
S	A		1 457 101	3 692	0,21400	0,21400	1,27		1 596 744	6 061	0,23600	0,23600	1,10		47 057	2 790	0,03000	0,03000	8,11
	P		1 457 101	4 214	0,21400	0,21400	1,11		1 596 744	6 115	0,23600	0,23600	1,09		47 057	1 821	0,03000	0,03000	12,42
P	A	04140	66 777	6 993	0,03000	0,03000	2,87	04141	26 705	1 537	0,03000	0,03000	16,42	04142	6 999	5 355	0,03000	0,03000	5,18
	P		78 383	10 269	0,03000	0,03000	1,81		26 705	4 813	0,03000	0,03000	5,24		6 999	7 926	0,03000	0,03000	3,50
S	A		36 332	2 678	0,03000	0,03000	8,96		138 294	912	0,03000	0,03000	11,28		15 683	905	0,03000	0,03000	29,44
	P		36 332	2 676	0,03000	0,03000	8,97		138 294	1 241	0,03000	0,03000	8,29		15 683	1 035	0,03000	0,03000	25,74
P	A	06372	307 679	131	0,04600	0,04600	14,04	06373	137 355	3 613	0,03000	0,03000	2,88	06374	101 205	2 344	0,03000	0,03000	6,61
	P		307 679	1 085	0,04600	0,04600	1,70		159 711	2 912	0,03000	0,03000	2,48		101 205	3 988	0,03000	0,03000	3,88
S	A		171 519	3 790	0,03000	0,03000	1,45		220 739	3 337	0,03600	0,03600	1,32		396 983	858	0,05800	0,05800	1,16
	P		171 519	3 860	0,03000	0,03000	1,43		220 739	3 332	0,03600	0,03600	1,32		396 983	1 499	0,06000	0,06000	3,19
P	A	06375	42 304	434	0,03000	0,03000	53,53	07163	1 195 765	43 112	0,22000	0,22000	1,03	07166	652 074	28 911	0,12600	0,12600	1,05
	P		42 304	901	0,03000	0,03000	25,79		1 195 765	33 066	0,20800	0,20800	1,02		652 074	29 154	0,12600	0,12600	1,04
S	A		157 403	1 708	0,03000	0,03000	4,42		228 963	8 488	0,04200	0,04200	1,08		321 938	7 544	0,05600	0,05600	1,31
	P		157 403	2 265	0,03000	0,03000	3,33		183 534	11 518	0,04000	0,04000	1,19		321 938	8 421	0,05600	0,05600	1,17
P	A	07264	436 950	7 906	0,07200	0,07200	1,19	07306	351 474	13 164	0,06600	0,06600	1,18	07307	1 393 411	21 882	0,22400	0,22400	1,06
	P		436 950	6 747	0,07000	0,07000	1,10		351 474	13 848	0,06600	0,06600	1,12		1 393 411	9 633	0,21000	0,21000	1,06
S	A		53 863	3 683	0,03000	0,03000	5,91		1 460 111	10 150	0,22200	0,22200	1,21		511 021	5 060	0,08000	0,08000	1,41
	P		53 863	3 510	0,03000	0,03000	6,20		1 460 111	9 829	0,22000	0,22000	1,05		511 021	1 243	0,07600	0,07600	1,57
P	A	07308	1 341 334	38 358	0,23600	0,23600	1,05	07309	1 637 039	17 458	0,25600	0,25600	1,19						
	P		1 341 334	24 565	0,22000	0,22000	1,05		1 637 039	13 223	0,25000	0,25000	1,11						
S	A		302 396	6 303	0,05200	0,05200	1,47		886 355	4 938	0,13400	0,13400	1,48						
	P		302 396	4 476	0,04800	0,04800	1,08		886 355	1 737	0,13000	0,13000	1,36						
Piano Terzo							**Parete P16-P17-P18**									**Parete P16-P17**			
P	A	00479	10 813	8 128	0,03000	0,03000	3,35	00483	38 483	10 429	0,03000	0,03000	2,27	01249	3 961	17 797	0,03000	0,03000	1,58
	P		10 813	8 287	0,03000	0,03000	3,29		38 483	9 448	0,03000	0,03000	2,51		3 961	17 921	0,03000	0,03000	1,57
S	A		11 006	2 394	0,03000	0,03000	11,38		11 979	3 797	0,03000	0,03000	7,14		9 565	2 902	0,03000	0,03000	9,45
	P		11 006	2 239	0,03000	0,03000	12,17		11 979	2 925	0,03000	0,03000	9,27		9 565	4 241	0,03000	0,03000	6,47
P	A	01250	20 469	9 868	0,03000	0,03000	2,64	01251	27 309	7 039	0,03000	0,03000	3,57	01252	20 125	5 726	0,03000	0,03000	4,55
	P		20 469	8 715	0,03000	0,03000	2,99		27 309	4 479	0,03000	0,03000	5,62		20 125	4 597	0,03000	0,03000	5,67
S	A		-706	2 128	0,03000	0,03000	13,51		16 004	1 547	0,03000	0,03000	17,19		44 603	1 397	0,03000	0,03000	16,42
	P		-706	2 097	0,03000	0,03000	13,70		16 004	757	0,03000	0,03000	35,14		44 603	239	0,03000	0,03000	95,98
P	A	02243	53 095	5 093	0,03000	0,03000	4,29	02244	88 114	2 531	0,03000	0,03000	6,83	02245	-30 402	4 461	0,03000	0,03000	7,29
	P		53 095	5 484	0,03000	0,03000	3,98		160 184	1 594	0,03000	0,03000	4,48		-30 402	4 646	0,03000	0,03000	7,00
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		420 651	902	0,06200	0,06200	1,48		66 814	948	0,03000	0,03000	21,19

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		156 327	1 824	0,03000	0,03000	4,22		420 651	2 416	0,06400	0,06400	1,70		66 814	1 028	0,03000	0,03000	19,55
P	A	02246	126 522	6 431	0,03000	0,03000	1,86	02247	326 771	23 115	0,07410	0,07410	1,13	02248	30 365	19 645	0,03000	0,03000	1,26
	P		126 522	7 072	0,03000	0,03000	1,69		326 771	23 510	0,07200	0,07200	1,03		30 365	17 339	0,03000	0,03000	1,43
S	A		42 350	4 479	0,03000	0,03000	5,19		313 800	8 165	0,05600	0,05600	1,35		179 278	16 548	0,04400	0,04400	1,10
	P		42 350	4 952	0,03000	0,03000	4,69		313 800	10 040	0,05600	0,05600	1,10		179 278	16 241	0,04200	0,04200	1,00
P	A	02249	-14 223	6 959	0,03000	0,03000	4,38	02250	29 778	1 435	0,03000	0,03000	17,31	02251	27 742	2 031	0,03000	0,03000	12,36
	P		-14 223	9 612	0,03000	0,03000	3,17		29 778	1 996	0,03000	0,03000	12,44		27 742	3 439	0,03000	0,03000	7,30
S	A		12 278	175	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		30 622	413	0,03000	0,03000	59,88
	P		19 071	3 176	0,03000	0,03000	8,25		55 595	936	0,03000	0,03000	23,00		30 622	681	0,03000	0,03000	36,31
P	A	02252	44 207	5 985	0,03000	0,03000	3,84	02253	69 664	3 090	0,03000	0,03000	6,38	02254	112 222	2 831	0,03000	0,03000	4,93
	P		44 207	5 505	0,03000	0,03000	4,18		69 664	2 400	0,03000	0,03000	8,22		112 222	2 911	0,03000	0,03000	4,80
S	A		30 999	1 091	0,03000	0,03000	22,62		239 842	2 867	0,03800	0,03800	1,31		62 662	15 770	0,03000	0,03000	1,31
	P		30 999	379	0,03000	0,03000	65,12		239 842	1 483	0,03600	0,03600	1,11		62 662	15 830	0,03000	0,03000	1,30
P	A	02255	44 818	2 968	0,03000	0,03000	7,72	02256	55 809	3 294	0,03000	0,03000	6,53	02257	128 361	720	0,03000	0,03000	16,25
	P		44 818	2 963	0,03000	0,03000	7,73		55 809	3 444	0,03000	0,03000	6,24		128 361	519	0,03000	0,03000	22,54
S	A		17 008	5 613	0,03000	0,03000	4,72		165 953	2 201	0,03000	0,03000	2,87		234 917	16 141	0,05200	0,05200	1,12
	P		17 008	5 922	0,03000	0,03000	4,47		165 953	2 603	0,03000	0,03000	2,42		234 917	16 555	0,05200	0,05200	1,10
P	A	02258	82 245	1 265	0,03000	0,03000	14,30	03534	646 987	2 745	0,09600	0,09600	1,13	03535	507 097	4 761	0,07800	0,07800	1,10
	P		82 245	1 230	0,03000	0,03000	14,71		646 987	2 221	0,09600	0,09600	1,40		507 097	4 950	0,07800	0,07800	1,06
S	A		203 099	3 692	0,03400	0,03400	1,34		573 024	3 063	0,08600	0,08600	1,22		87 814	2 592	0,03000	0,03000	6,69
	P		203 099	3 663	0,03400	0,03400	1,35		573 024	3 237	0,08600	0,08600	1,16		87 814	2 457	0,03000	0,03000	7,05
P	A	03536	2 428	5 244	0,03000	0,03000	5,40	03537	210 857	2 868	0,03400	0,03400	1,33	03538	589 098	2 977	0,09000	0,09000	2,11
	P		2 428	4 933	0,03000	0,03000	5,74		210 857	3 143	0,03400	0,03400	1,21		589 098	2 609	0,08800	0,08800	1,28
S	A		29 578	2 086	0,03000	0,03000	11,92		28 366	1 269	0,03000	0,03000	19,71		323 362	2 489	0,08400	0,08400	14,11
	P		29 578	2 239	0,03000	0,03000	11,10		28 366	1 144	0,03000	0,03000	21,87		539 309	5 437	0,08400	0,08400	1,22
P	A	03539	161 313	2 047	0,04400	0,04400	16,62	03540	58 380	183	0,03000	0,03000	NS	03541	125 102	526	0,03000	0,03000	23,11
	P		268 358	3 496	0,04200	0,04200	1,05		58 380	187	0,03000	0,03000	NS		94 013	589	0,03000	0,03000	27,99
S	A		301 950	5 678	0,05000	0,05000	1,19		204 348	2 395	0,03200	0,03200	1,14		459 726	1 014	0,08600	0,08600	19,38
	P		301 950	5 409	0,05000	0,05000	1,25		204 348	2 233	0,03200	0,03200	1,22		586 908	1 126	0,08600	0,08600	1,51
P	A	03542	47 837	1 147	0,03000	0,03000	19,64	03543	480 939	893	0,07000	0,07000	1,10	03544	320 426	1 147	0,05000	0,05000	3,55
	P		47 837	1 405	0,03000	0,03000	16,03		480 939	1 209	0,07200	0,07200	5,71		330 318	1 517	0,05000	0,05000	1,72
S	A		365 506	1 556	0,05410	0,05410	1,09		903 539	513	0,14400	0,14400	10,97		415 953	246	0,06200	0,06200	9,31
	P		365 506	2 334	0,05600	0,05600	1,72		990 419	2 324	0,14600	0,14600	1,87		415 953	949	0,06200	0,06200	2,41
P	A	03545	-63 128	5 065	0,03000	0,03000	7,25	03546	0	0	0,03000	0,03000	-	03547	258 031	4 653	0,04400	0,04400	1,52
	P		-63 128	5 492	0,03000	0,03000	6,68		-12 453	743	0,03000	0,03000	40,70		258 031	5 488	0,04400	0,04400	1,29
S	A		18 332	630	0,03000	0,03000	41,75		19 144	448	0,03000	0,03000	58,48		29 742	702	0,03000	0,03000	35,39
	P		18 332	452	0,03000	0,03000	58,19		19 144	721	0,03000	0,03000	36,34		29 742	588	0,03000	0,03000	42,25
P	A	03548	580 859	12 939	0,09900	0,09900	1,20	03549	298 217	1 138	0,07200	0,07200	24,40	03550	98 128	2 821	0,03000	0,03000	5,64
	P		580 859	14 324	0,09800	0,09800	1,02		477 058	1 870	0,07200	0,07200	1,89		98 128	2 419	0,03000	0,03000	6,58
S	A		191 615	1 874	0,05000	0,05000	20,94		1 182 246	3 881	0,17600	0,17600	1,60		0	0	0,07600	0,07600	-
	P		308 625	3 675	0,04800	0,04800	1,05		1 182 246	5 667	0,17600	0,17600	1,10		526 742	532	0,07810	0,07810	3,63
P	A	03551	59 816	879	0,03000	0,03000	23,88	03552	32 206	333	0,03000	0,03000	73,65	03553	337 260	1 516	0,05200	0,05200	4,04
	P		59 816	952	0,03000	0,03000	22,05		32 206	270	0,03000	0,03000	90,84		337 260	1 520	0,05000	0,05000	1,09
S	A		306 598	280	0,04600	0,04600	7,14		270 625	1 094	0,04400	0,04400	3,19		218 411	6 073	0,03800	0,03800	1,12
	P		309 097	977	0,04600	0,04600	1,67		270 625	1 721	0,04600	0,04600	7,36		218 411	6 322	0,03800	0,03800	1,07
P	A	06401	108 547	6 956	0,03000	0,03000	2,08	06402	104 072	3 262	0,03000	0,03000	4,63	06403	91 802	1 410	0,03000	0,03000	11,91
	P		108 547	7 658	0,03000	0,03000	1,89		104 072	2 823	0,03000	0,03000	5,35		91 802	1 347	0,03000	0,03000	12,46
S	A		182 972	1 165	0,03000	0,03000	3,28		137 732	713	0,03000	0,03000	14,54		10 577	2 482	0,03000	0,03000	11,00
	P		182 972	3 364	0,03000	0,03000	1,14		144 657	3 095	0,03000	0,03000	3,03		10 577	1 845	0,03000	0,03000	14,79

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06404	19 931	1 404	0,03000	0,03000	18,59	06405	33 083	2 576	0,03000	0,03000	9,48	06406	47 639	593	0,03000	0,03000	38,03
	P		19 931	1 275	0,03000	0,03000	20,47		33 083	2 217	0,03000	0,03000	11,01		47 639	673	0,03000	0,03000	33,51
S	A		57 727	1 535	0,03000	0,03000	13,85		98 382	1 566	0,03000	0,03000	10,14		60 331	865	0,03000	0,03000	24,19
	P		57 727	1 168	0,03000	0,03000	18,20		98 382	995	0,03000	0,03000	15,96		60 331	1 226	0,03000	0,03000	17,07
P	A	07145	-68 731	26 240	0,03000	0,03000	1,43	07152	-49 762	13 511	0,03000	0,03000	2,59	07310	577 205	9 268	0,09400	0,09400	1,21
	P		-68 731	29 906	0,03000	0,03000	1,25		-49 762	18 121	0,03000	0,03000	1,93		577 205	10 403	0,09400	0,09400	1,08
S	A		20 713	7 174	0,03000	0,03000	3,62		5 174	3 043	0,03000	0,03000	9,20		630 287	4 694	0,09600	0,09600	1,18
	P		20 713	11 807	0,03000	0,03000	2,20		5 174	7 969	0,03000	0,03000	3,51		630 287	5 121	0,09600	0,09600	1,08
P	A	07311	707 929	12 091	0,11600	0,11600	1,19	07312	409 955	2 443	0,06200	0,06200	1,30	07313	271 580	12 292	0,05400	0,05400	1,24
	P		707 929	12 245	0,11400	0,11400	1,02		409 955	3 087	0,06200	0,06200	1,03		271 580	10 392	0,05000	0,05000	1,08
S	A		567 161	13 952	0,09800	0,09800	1,19		0	0	0,14200	0,14200	-		1 001 669	6 754	0,15200	0,15200	1,20
	P		567 161	14 078	0,09600	0,09600	1,04		979 722	3 058	0,14400	0,14400	1,03		1 001 669	8 391	0,15410	0,15410	1,24
Piano Terzo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00168	73 608	3 910	0,03000	0,03000	4,92	00184	-19 578	3 105	0,03000	0,03000	10,03	00480	-73 363	25 005	0,03000	0,03000	1,52
	P		73 608	4 186	0,03000	0,03000	4,59		-19 578	3 824	0,03000	0,03000	8,15		-73 363	28 363	0,03000	0,03000	1,34
S	A		87 882	114	0,03000	0,03000	NS		31 817	563	0,03000	0,03000	43,65		120 936	7 916	0,03000	0,03000	1,61
	P		87 882	107	0,03000	0,03000	NS		31 817	611	0,03000	0,03000	40,22		120 936	10 657	0,03000	0,03000	1,20
P	A	00486	-53 369	12 357	0,03000	0,03000	2,87	02401	-92 825	7 371	0,03000	0,03000	5,49	02402	-104 748	11 459	0,03000	0,03000	3,66
	P		-53 369	16 895	0,03000	0,03000	2,10		-92 825	7 760	0,03000	0,03000	5,22		-104 748	12 494	0,03000	0,03000	3,36
S	A		99 492	2 005	0,03000	0,03000	7,84		34 158	1 784	0,03000	0,03000	13,61		18 996	2 953	0,03000	0,03000	8,88
	P		99 492	6 259	0,03000	0,03000	2,51		34 158	1 731	0,03000	0,03000	14,02		18 996	2 875	0,03000	0,03000	9,12
P	A	02432	-12 064	250	0,03000	0,03000	NS	02433	6 640	1 226	0,03000	0,03000	22,67	02434	-13 891	4 649	0,03000	0,03000	6,54
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		6 640	1 330	0,03000	0,03000	20,90		-13 891	4 699	0,03000	0,03000	6,47
S	A		150 681	3 878	0,03000	0,03000	2,20		292 210	4 592	0,04800	0,04800	1,34		168 156	3 740	0,03000	0,03000	1,60
	P		150 681	4 040	0,03000	0,03000	2,11		292 210	4 620	0,04800	0,04800	1,33		168 156	3 453	0,03000	0,03000	1,74
P	A	02435	59 881	3 749	0,03000	0,03000	5,60	02436	127 128	20 737	0,04010	0,04010	1,03	02437	-31 160	18 136	0,03000	0,03000	1,80
	P		59 881	4 169	0,03000	0,03000	5,03		127 128	20 033	0,04000	0,04000	1,06		-49 556	16 146	0,03000	0,03000	2,17
S	A		62 775	1 910	0,03000	0,03000	10,79		249 137	8 453	0,04600	0,04600	1,23		197 796	15 036	0,04600	0,04600	1,17
	P		62 775	1 746	0,03000	0,03000	11,80		249 137	8 113	0,04400	0,04400	1,04		197 796	13 922	0,04400	0,04400	1,12
P	A	02554	-71 211	11 058	0,03000	0,03000	3,41	02555	-30 396	6 176	0,03000	0,03000	5,27	02635	227 012	4 215	0,03800	0,03800	1,31
	P		-71 211	12 632	0,03000	0,03000	2,99		-30 396	7 088	0,03000	0,03000	4,59		227 012	4 654	0,03800	0,03800	1,19
S	A		10 109	4 385	0,03000	0,03000	6,24		-3 611	2 844	0,03000	0,03000	10,24		49 233	247	0,03000	0,03000	90,47
	P		10 109	4 767	0,03000	0,03000	5,74		-3 611	3 012	0,03000	0,03000	9,66		49 233	230	0,03000	0,03000	97,15
P	A	02636	320 279	2 373	0,05000	0,05000	1,72	02637	25 850	932	0,03000	0,03000	27,19	02638	-29 011	2 848	0,03000	0,03000	11,36
	P		320 279	2 613	0,05000	0,05000	1,57		25 850	1 196	0,03000	0,03000	21,19		-29 011	2 914	0,03000	0,03000	11,10
S	A		30 902	138	0,03000	0,03000	NS		75 575	265	0,03000	0,03000	71,59		42 854	1 176	0,03000	0,03000	19,70
	P		30 902	184	0,03000	0,03000	NS		75 575	298	0,03000	0,03000	63,66		42 854	1 135	0,03000	0,03000	20,41
P	A	02639	214 286	4 735	0,03600	0,03600	1,13	02640	33 932	2 073	0,03000	0,03000	11,72	06964	-6 972	5 048	0,03000	0,03000	5,85
	P		214 286	4 490	0,03600	0,03600	1,19		33 932	2 155	0,03000	0,03000	11,28		-6 972	5 478	0,03000	0,03000	5,39
S	A		48 272	1 158	0,03000	0,03000	19,40		14 515	194	0,03000	0,03000	NS		85 262	1 126	0,03000	0,03000	15,70
	P		48 272	1 371	0,03000	0,03000	16,39		14 515	150	0,03000	0,03000	NS		85 262	1 126	0,03000	0,03000	15,70
P	A	06965	-46 764	2 118	0,03000	0,03000	16,35	06966	-74 092	1 893	0,03000	0,03000	20,13	06967	-90 945	9 150	0,03000	0,03000	4,40
	P		-46 764	2 662	0,03000	0,03000	13,01		-74 092	2 291	0,03000	0,03000	16,63		-90 945	10 311	0,03000	0,03000	3,90
S	A		-3 961	1 670	0,03000	0,03000	17,46		92 463	395	0,03000	0,03000	42,27		104 469	1 338	0,03000	0,03000	11,24
	P		-3 961	1 822	0,03000	0,03000	16,00		92 463	974	0,03000	0,03000	17,14		104 469	1 745	0,03000	0,03000	8,62
P	A	06968	-47 938	5 113	0,03000	0,03000	6,80	06969	-74 144	3 469	0,03000	0,03000	10,99	06970	-90 228	4 853	0,03000	0,03000	8,27
	P		-47 938	5 556	0,03000	0,03000	6,26		-74 144	3 720	0,03000	0,03000	10,24		-90 228	4 916	0,03000	0,03000	8,17
S	A		69 232	1 970	0,03000	0,03000	10,04		109 192	1 235	0,03000	0,03000	11,65		27 062	964	0,03000	0,03000	26,13
	P		69 232	2 123	0,03000	0,03000	9,32		109 192	1 098	0,03000	0,03000	13,10		27 062	807	0,03000	0,03000	31,21

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06971	-95 138	5 473	0,03000	0,03000	7,45												
	P		-95 138	5 168	0,03000	0,03000	7,89												
S	A		87 503	1 257	0,03000	0,03000	13,82												
	P		87 503	1 776	0,03000	0,03000	9,78												
Piano Terzo						**Parete P20-P21**										**Parete P20-P21**			
P	A	00171	277 686	8 176	0,05000	0,05000	1,25	00172	224 923	2 267	0,03600	0,03600	1,98	00187	144 896	2 928	0,03000	0,03000	3,19
	P		277 686	9 266	0,05000	0,05000	1,11		224 923	1 456	0,03400	0,03400	1,19		144 896	2 172	0,03000	0,03000	4,30
S	A		89 971	3 750	0,03000	0,03000	4,54		76 195	268	0,03000	0,03000	70,49		33 992	1 529	0,03000	0,03000	15,89
	P		89 971	4 548	0,03000	0,03000	3,75		0	0	0,03000	0,03000	-		33 992	1 329	0,03000	0,03000	18,28
P	A	00188	79 543	2 085	0,03000	0,03000	8,85	02455	232 544	2 682	0,03800	0,03800	1,76	02456	253 705	2 821	0,04000	0,04000	1,29
	P		79 543	3 401	0,03000	0,03000	5,43		232 544	2 948	0,03800	0,03800	1,60		253 705	2 941	0,04000	0,04000	1,24
S	A		34 136	877	0,03000	0,03000	27,68		56 597	962	0,03000	0,03000	22,25		50 528	814	0,03000	0,03000	27,25
	P		34 136	1 520	0,03000	0,03000	15,97		56 597	1 326	0,03000	0,03000	16,14		50 528	1 100	0,03000	0,03000	20,16
P	A	02585	98 820	1 670	0,03000	0,03000	9,47	02586	84 924	1 301	0,03000	0,03000	13,63	02611	204 890	1 013	0,03200	0,03200	11,21
	P		98 820	1 915	0,03000	0,03000	8,26		84 924	1 499	0,03000	0,03000	11,83		204 890	136	0,03000	0,03000	1,60
S	A		28 733	755	0,03000	0,03000	33,07		28 110	536	0,03000	0,03000	46,74		7 560	1 405	0,03000	0,03000	19,70
	P		28 733	978	0,03000	0,03000	25,53		28 110	555	0,03000	0,03000	45,14		7 560	928	0,03000	0,03000	29,83
P	A	02612	182 136	819	0,03000	0,03000	4,82	02613	145 818	903	0,03000	0,03000	10,21	02614	128 278	1 130	0,03000	0,03000	10,36
	P		182 136	532	0,03000	0,03000	7,42		145 818	1 005	0,03000	0,03000	9,17		128 278	1 593	0,03000	0,03000	7,35
S	A		5 978	477	0,03000	0,03000	58,46		954	484	0,03000	0,03000	58,94		529	188	0,03000	0,03000	NS
	P		5 978	215	0,03000	0,03000	NS		954	567	0,03000	0,03000	50,31		529	424	0,03000	0,03000	67,41
P	A	02615	0	0	0,03000	0,03000	-	02616	93 004	609	0,03000	0,03000	27,29	02617	140 177	3 113	0,03000	0,03000	3,22
	P		105 345	490	0,03000	0,03000	30,45		93 004	1 953	0,03000	0,03000	8,51		140 177	3 447	0,03000	0,03000	2,91
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		5 351	590	0,03000	0,03000	47,40		18 255	1 340	0,03000	0,03000	19,64
	P		-8 003	415	0,03000	0,03000	71,50		5 351	1 238	0,03000	0,03000	22,59		18 255	1 472	0,03000	0,03000	17,88
P	A	02618	139 979	800	0,03000	0,03000	12,56	02619	170 817	203	0,03000	0,03000	27,60	02620	182 841	1 109	0,03000	0,03000	3,46
	P		139 979	1 019	0,03000	0,03000	9,86		170 817	305	0,03000	0,03000	18,37		182 841	1 359	0,03000	0,03000	2,83
S	A		11 919	621	0,03000	0,03000	43,68		10 177	188	0,03000	0,03000	NS		11 699	1 715	0,03000	0,03000	15,83
	P		11 919	566	0,03000	0,03000	47,92		10 177	447	0,03000	0,03000	61,18		11 699	2 093	0,03000	0,03000	12,97
P	A	02621	213 155	794	0,03300	0,03300	5,37	02622	274 523	3 510	0,04400	0,04400	1,33	06936	223 098	1 277	0,03400	0,03400	1,57
	P		213 155	987	0,03200	0,03200	1,36		274 523	3 544	0,04400	0,04400	1,32		223 098	1 004	0,03400	0,03400	2,00
S	A		8 352	422	0,03000	0,03000	65,36		34 732	2 326	0,03000	0,03000	10,41		40 310	323	0,03000	0,03000	72,72
	P		8 352	1 164	0,03000	0,03000	23,69		34 732	2 869	0,03000	0,03000	8,44		40 310	430	0,03000	0,03000	54,62
P	A	06937	34 577	224	0,03000	0,03000	NS	06938	117 168	539	0,03000	0,03000	24,62	06939	261 232	1 233	0,04000	0,04000	2,06
	P		79 578	914	0,03000	0,03000	20,19		117 168	728	0,03000	0,03000	18,23		261 232	1 384	0,04000	0,04000	1,83
S	A		24 564	185	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		24 564	412	0,03000	0,03000	61,90		8 419	190	0,03000	0,03000	NS		33 764	378	0,03000	0,03000	64,36
P	A	06940	220 271	523	0,03400	0,03400	4,01	06941	179 283	218	0,03000	0,03000	20,02	06942	137 711	81	0,03000	0,03000	NS
	P		220 271	386	0,03200	0,03200	1,11		179 283	345	0,03000	0,03000	12,65		137 711	493	0,03000	0,03000	21,04
S	A		20 921	507	0,03000	0,03000	51,22		4 643	59	0,03000	0,03000	NS		2 179	427	0,03000	0,03000	66,44
	P		20 921	841	0,03000	0,03000	30,88		4 643	325	0,03000	0,03000	86,32		2 179	642	0,03000	0,03000	44,19
P	A	06943	102 146	141	0,03000	0,03000	NS												
	P		102 146	702	0,03000	0,03000	21,88												
S	A		7 472	285	0,03000	0,03000	97,17												
	P		7 472	408	0,03000	0,03000	67,87												
Piano Terzo						**Parete P1-P11**										**Parete P1-P11**			
P	A	00170	256 416	869	0,04200	0,04200	6,09	00186	124 805	2 318	0,03000	0,03000	5,26	00227	63 501	2 092	0,03000	0,03000	9,80
	P		281 759	997	0,04200	0,04200	1,56		124 805	2 274	0,03000	0,03000	5,36		63 501	2 056	0,03000	0,03000	9,98
S	A		96 725	567	0,03000	0,03000	28,40		44 649	659	0,03000	0,03000	34,79		36 852	584	0,03000	0,03000	40,97
	P		96 725	568	0,03000	0,03000	28,35		44 649	656	0,03000	0,03000	34,95		36 852	566	0,03000	0,03000	42,27
P	A	00311	272 112	887	0,04000	0,04000	1,04	02306	197 306	795	0,03000	0,03000	2,14	02307	164 501	1 686	0,03000	0,03000	3,87

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		272 112	941	0,04010	0,04010	1,08		197 306	856	0,03000	0,03000	1,98		164 501	1 756	0,03000	0,03000	3,71
S	A		60 445	544	0,03000	0,03000	38,42		58 862	569	0,03000	0,03000	37,09		52 561	479	0,03000	0,03000	45,75
	P		60 445	534	0,03000	0,03000	39,14		58 862	556	0,03000	0,03000	37,96		52 561	458	0,03000	0,03000	47,84
P	A	02308	168 512	1 999	0,03000	0,03000	2,97	02309	152 218	1 716	0,03000	0,03000	4,83	02310	146 098	1 766	0,03000	0,03000	5,19
	P		168 512	2 075	0,03000	0,03000	2,86		152 218	1 793	0,03000	0,03000	4,63		146 098	1 844	0,03000	0,03000	4,97
S	A		55 230	419	0,03000	0,03000	51,48		52 484	515	0,03000	0,03000	42,57		55 264	595	0,03000	0,03000	36,25
	P		55 230	396	0,03000	0,03000	54,47		52 484	491	0,03000	0,03000	44,65		55 264	572	0,03000	0,03000	37,70
P	A	02311	152 464	1 983	0,03000	0,03000	4,16	02312	127 172	1 749	0,03000	0,03000	6,78	02313	125 373	1 987	0,03000	0,03000	6,10
	P		152 464	2 069	0,03000	0,03000	3,99		127 172	1 827	0,03000	0,03000	6,49		125 373	2 078	0,03000	0,03000	5,83
S	A		53 029	414	0,03000	0,03000	52,78		50 901	470	0,03000	0,03000	47,08		47 503	402	0,03000	0,03000	56,12
	P		53 029	397	0,03000	0,03000	55,05		50 901	464	0,03000	0,03000	47,68		47 503	412	0,03000	0,03000	54,76
P	A	02314	103 301	2 081	0,03000	0,03000	7,30	02315	104 589	2 281	0,03000	0,03000	6,58	02316	163 465	464	0,03000	0,03000	14,37
	P		103 301	2 159	0,03000	0,03000	7,04		104 589	2 270	0,03000	0,03000	6,62		163 465	546	0,03000	0,03000	12,21
S	A		31 392	629	0,03000	0,03000	39,15		80 296	340	0,03000	0,03000	53,98		62 176	938	0,03000	0,03000	22,05
	P		31 392	670	0,03000	0,03000	36,75		80 296	713	0,03000	0,03000	25,74		62 176	768	0,03000	0,03000	26,93
P	A	02317	59 787	1 610	0,03000	0,03000	13,04	02318	56 961	749	0,03000	0,03000	28,50	02319	32 782	919	0,03000	0,03000	26,60
	P		59 787	1 569	0,03000	0,03000	13,38		56 961	771	0,03000	0,03000	27,69		32 782	935	0,03000	0,03000	26,15
S	A		9 178	1 892	0,03000	0,03000	14,52		11 280	754	0,03000	0,03000	36,07		11 210	993	0,03000	0,03000	27,40
	P		9 178	1 744	0,03000	0,03000	15,75		11 280	739	0,03000	0,03000	36,80		11 210	976	0,03000	0,03000	27,88
P	A	02320	-54 156	161	0,03000	0,03000	NS	02321	60 218	1 033	0,03000	0,03000	20,26	02322	46 656	1 904	0,03000	0,03000	11,91
	P		-54 156	180	0,03000	0,03000	NS		60 218	1 013	0,03000	0,03000	20,66		46 656	2 040	0,03000	0,03000	11,11
S	A		8 712	616	0,03000	0,03000	44,69		67 983	1 180	0,03000	0,03000	16,90		44 730	1 501	0,03000	0,03000	15,27
	P		8 712	683	0,03000	0,03000	40,30		67 983	1 427	0,03000	0,03000	13,97		44 730	1 089	0,03000	0,03000	21,04
P	A	02323	48 062	1 659	0,03000	0,03000	13,56	02324	38 813	1 994	0,03000	0,03000	11,87	02325	53 343	1 784	0,03000	0,03000	12,23
	P		48 062	1 683	0,03000	0,03000	13,36		38 813	2 007	0,03000	0,03000	11,80		53 343	1 794	0,03000	0,03000	12,16
S	A		15 490	614	0,03000	0,03000	43,42		31 326	467	0,03000	0,03000	52,75		26 835	548	0,03000	0,03000	46,00
	P		15 490	473	0,03000	0,03000	56,36		30 856	334	0,03000	0,03000	73,93		26 648	416	0,03000	0,03000	60,65
P	A	02326	66 601	2 065	0,03000	0,03000	9,74	02327	81 446	1 922	0,03000	0,03000	9,47	02328	87 182	1 884	0,03000	0,03000	9,24
	P		66 601	2 066	0,03000	0,03000	9,74		81 446	1 918	0,03000	0,03000	9,49		87 182	1 870	0,03000	0,03000	9,31
S	A		34 900	475	0,03000	0,03000	50,89		32 639	678	0,03000	0,03000	36,08		32 011	573	0,03000	0,03000	42,84
	P		34 001	353	0,03000	0,03000	68,81		32 639	565	0,03000	0,03000	43,30		32 011	482	0,03000	0,03000	50,92
P	A	02329	82 553	2 167	0,03000	0,03000	8,33	02330	94 795	1 870	0,03000	0,03000	8,75	02331	96 000	1 933	0,03000	0,03000	8,38
	P		82 553	2 152	0,03000	0,03000	8,39		94 795	1 850	0,03000	0,03000	8,85		96 000	1 905	0,03000	0,03000	8,51
S	A		38 077	471	0,03000	0,03000	50,46		32 448	557	0,03000	0,03000	43,97		27 026	646	0,03000	0,03000	38,98
	P		37 313	397	0,03000	0,03000	60,12		32 448	493	0,03000	0,03000	49,67		27 026	610	0,03000	0,03000	41,28
P	A	02332	127 208	644	0,03000	0,03000	18,41	02333	96 555	993	0,03000	0,03000	16,24	02334	115 820	1 752	0,03000	0,03000	7,68
	P		127 208	618	0,03000	0,03000	19,18		96 555	987	0,03000	0,03000	16,34		115 820	1 754	0,03000	0,03000	7,67
S	A		18 382	92	0,03000	0,03000	NS		4 552	132	0,03000	0,03000	NS		1 747	74	0,03000	0,03000	NS
	P		18 382	93	0,03000	0,03000	NS		4 552	124	0,03000	0,03000	NS		1 747	75	0,03000	0,03000	NS
P	A	02335	125 278	1 756	0,03000	0,03000	6,91	02336	193 572	397	0,03000	0,03000	5,67	02337	270 204	429	0,04000	0,04000	2,80
	P		125 278	1 775	0,03000	0,03000	6,83		193 572	432	0,03000	0,03000	5,21		270 204	472	0,04000	0,04000	2,55
S	A		6 095	125	0,03000	0,03000	NS		5 073	169	0,03000	0,03000	NS		22 125	90	0,03000	0,03000	NS
	P		6 095	120	0,03000	0,03000	NS		5 073	161	0,03000	0,03000	NS		22 125	92	0,03000	0,03000	NS
P	A	06449	110 936	2 760	0,03000	0,03000	5,12	06450	-34 028	2 041	0,03000	0,03000	16,16	06451	94 257	1 271	0,03000	0,03000	12,94
	P		110 936	1 970	0,03000	0,03000	7,18		-34 028	2 949	0,03000	0,03000	11,19		94 257	1 238	0,03000	0,03000	13,28
S	A		81 940	356	0,03000	0,03000	50,93		51 088	323	0,03000	0,03000	68,43		27 928	314	0,03000	0,03000	79,83
	P		81 940	349	0,03000	0,03000	51,95		51 088	365	0,03000	0,03000	60,55		27 928	304	0,03000	0,03000	82,46
P	A	06452	276 234	605	0,04200	0,04200	3,92	06453	223 383	401	0,03400	0,03400	4,88	06454	149 746	1 601	0,03000	0,03000	5,40
	P		276 234	654	0,04200	0,04200	3,63		223 383	451	0,03400	0,03400	4,34		149 746	1 631	0,03000	0,03000	5,30
S	A		50 799	287	0,03000	0,03000	77,14		33 966	63	0,03000	0,03000	NS		8 944	209	0,03000	0,03000	NS
	P		50 799	281	0,03000	0,03000	78,79		33 966	48	0,03000	0,03000	NS		8 944	192	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06455	121 054	1 538	0,03000	0,03000	8,27	06456	88 222	641	0,03000	0,03000	26,95	06457	155 256	917	0,03000	0,03000	8,57
	P		121 054	1 544	0,03000	0,03000	8,24		88 222	621	0,03000	0,03000	27,81		155 256	963	0,03000	0,03000	8,16
S	A		4 246	211	0,03000	0,03000	NS		17 725	92	0,03000	0,03000	NS		31 766	195	0,03000	0,03000	NS
	P		4 246	192	0,03000	0,03000	NS		17 725	69	0,03000	0,03000	NS		31 766	171	0,03000	0,03000	NS
P	A	06458	136 289	1 734	0,03000	0,03000	6,10	06459	109 083	815	0,03000	0,03000	17,66	06460	152 068	498	0,03000	0,03000	16,70
	P		136 289	1 760	0,03000	0,03000	6,01		109 083	818	0,03000	0,03000	17,60		152 068	560	0,03000	0,03000	14,85
S	A		12 728	378	0,03000	0,03000	71,46		19 365	150	0,03000	0,03000	NS		44 980	36	0,03000	0,03000	NS
	P		12 728	346	0,03000	0,03000	78,07		19 365	109	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06461	140 694	1 551	0,03000	0,03000	6,41	06462	120 441	1 503	0,03000	0,03000	8,52	06463	93 914	607	0,03000	0,03000	27,17
	P		140 694	1 592	0,03000	0,03000	6,25		120 441	1 526	0,03000	0,03000	8,39		93 914	607	0,03000	0,03000	27,17
S	A		24 809	380	0,03000	0,03000	67,02		17 879	372	0,03000	0,03000	70,84		-3 064	74	0,03000	0,03000	NS
	P		24 809	343	0,03000	0,03000	74,25		17 879	320	0,03000	0,03000	82,36		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06464	139 464	883	0,03000	0,03000	11,46	06465	123 227	1 699	0,03000	0,03000	7,31	06466	97 963	816	0,03000	0,03000	19,53
	P		139 464	936	0,03000	0,03000	10,81		123 227	1 737	0,03000	0,03000	7,15		97 963	839	0,03000	0,03000	18,99
S	A		38 232	244	0,03000	0,03000	97,33		22 216	476	0,03000	0,03000	54,20		23 893	152	0,03000	0,03000	NS
	P		38 232	210	0,03000	0,03000	NS		22 216	424	0,03000	0,03000	60,85		23 893	75	0,03000	0,03000	NS
P	A	06467	133 560	535	0,03000	0,03000	20,48	06468	121 897	1 468	0,03000	0,03000	8,59	06469	102 931	1 437	0,03000	0,03000	10,61
	P		133 560	596	0,03000	0,03000	18,38		121 897	1 510	0,03000	0,03000	8,35		102 931	1 478	0,03000	0,03000	10,32
S	A		35 219	47	0,03000	0,03000	NS		27 446	439	0,03000	0,03000	57,24		19 356	445	0,03000	0,03000	58,80
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		27 446	400	0,03000	0,03000	62,82		19 356	373	0,03000	0,03000	70,15
P	A	06470	73 914	561	0,03000	0,03000	34,19	06471	117 160	853	0,03000	0,03000	15,55	06472	100 721	1 545	0,03000	0,03000	10,07
	P		73 914	587	0,03000	0,03000	32,67		117 160	878	0,03000	0,03000	15,11		100 721	1 587	0,03000	0,03000	9,80
S	A		-2 550	120	0,03000	0,03000	NS		34 297	193	0,03000	0,03000	NS		18 009	540	0,03000	0,03000	48,77
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		34 297	186	0,03000	0,03000	NS		18 009	491	0,03000	0,03000	53,64
P	A	06473	79 813	816	0,03000	0,03000	22,57	06474	115 027	849	0,03000	0,03000	15,98	06475	95 624	1 322	0,03000	0,03000	12,30
	P		79 813	880	0,03000	0,03000	20,93		115 027	875	0,03000	0,03000	15,50		95 624	1 328	0,03000	0,03000	12,24
S	A		16 837	215	0,03000	0,03000	NS		40 910	24	0,03000	0,03000	NS		18 961	312	0,03000	0,03000	84,02
	P		16 837	115	0,03000	0,03000	NS		17 603	27	0,03000	0,03000	NS		18 961	303	0,03000	0,03000	86,52
P	A	06476	75 608	1 195	0,03000	0,03000	15,87	06477	55 097	451	0,03000	0,03000	47,87	06478	94 069	281	0,03000	0,03000	58,62
	P		75 608	1 265	0,03000	0,03000	14,99		55 097	528	0,03000	0,03000	40,89		94 069	200	0,03000	0,03000	82,35
S	A		8 836	398	0,03000	0,03000	69,12		22 861	239	0,03000	0,03000	NS		22 482	200	0,03000	0,03000	NS
	P		8 836	336	0,03000	0,03000	81,88		22 861	117	0,03000	0,03000	NS		22 482	198	0,03000	0,03000	NS
P	A	06479	64 641	587	0,03000	0,03000	34,69	06480	40 651	864	0,03000	0,03000	27,13	07121	136 259	17 957	0,03800	0,03800	1,02
	P		64 641	611	0,03000	0,03000	33,33		40 651	1 013	0,03000	0,03000	23,14		136 259	14 825	0,03600	0,03600	1,11
S	A		7 784	702	0,03000	0,03000	39,38		-728	449	0,03000	0,03000	64,00		136 565	7 231	0,03000	0,03000	1,46
	P		7 784	682	0,03000	0,03000	40,54		-728	414	0,03000	0,03000	69,41		136 565	5 882	0,03000	0,03000	1,79
P	A	07123	117 972	8 447	0,03000	0,03000	1,56												
	P		117 972	11 841	0,03000	0,03000	1,11												
S	A		35 967	3 944	0,03000	0,03000	6,09												
	P		35 967	5 400	0,03000	0,03000	4,45												
Piano Terzo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00365	276 050	1 991	0,04200	0,04200	1,21	00439	129 743	4 366	0,03000	0,03000	2,63	00484	59 082	19 516	0,03000	0,03000	1,08
	P		276 050	2 141	0,04200	0,04200	1,12		129 743	4 350	0,03000	0,03000	2,64		59 082	16 636	0,03000	0,03000	1,27
S	A		68 776	675	0,03000	0,03000	29,39		32 581	2 940	0,03000	0,03000	8,33		20 576	4 468	0,03000	0,03000	5,82
	P		68 776	821	0,03000	0,03000	24,17		32 581	3 009	0,03000	0,03000	8,13		19 948	2 097	0,03000	0,03000	12,44
P	A	02222	235 542	2 424	0,03800	0,03800	1,76	02223	210 653	1 765	0,03200	0,03200	1,01	02224	197 385	1 921	0,03100	0,03100	1,37
	P		235 542	2 455	0,03800	0,03800	1,74		210 653	1 769	0,03200	0,03200	1,01		197 385	1 892	0,03200	0,03200	2,22
S	A		54 670	919	0,03000	0,03000	23,56		39 436	583	0,03000	0,03000	40,48		32 602	261	0,03000	0,03000	93,77
	P		54 670	1 041	0,03000	0,03000	20,80		39 436	724	0,03000	0,03000	32,60		32 602	436	0,03000	0,03000	56,14
P	A	02225	194 886	2 109	0,03010	0,03010	1,02	02226	165 481	3 585	0,03000	0,03000	1,78	02227	140 913	6 216	0,03000	0,03000	1,60
	P		194 886	2 065	0,03000	0,03000	1,00		165 481	3 435	0,03000	0,03000	1,86		140 913	5 911	0,03000	0,03000	1,68

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		51 152	325	0,03000	0,03000	68,00		49 954	1 000	0,03000	0,03000	22,25		41 436	393	0,03000	0,03000	59,40
	P		51 152	510	0,03000	0,03000	43,33		49 954	1 196	0,03000	0,03000	18,61		41 436	664	0,03000	0,03000	35,16
P	A	02228	136 211	8 111	0,03000	0,03000	1,31	02229	107 626	17 277	0,03300	0,03300	1,01	02230	83 254	29 096	0,04400	0,04400	1,05
	P		136 211	7 716	0,03000	0,03000	1,37		107 626	16 300	0,03200	0,03200	1,02		83 254	27 442	0,04200	0,04200	1,04
S	A		41 775	1 444	0,03000	0,03000	16,14		40 536	5 207	0,03000	0,03000	4,51		38 620	4 116	0,03000	0,03000	5,76
	P		43 157	1 733	0,03000	0,03000	13,34		40 536	5 369	0,03000	0,03000	4,37		38 620	3 709	0,03000	0,03000	6,39
P	A	02231	32 377	23 286	0,03000	0,03000	1,05	02232	60 250	9 396	0,03000	0,03000	2,23	02233	79 073	2 902	0,03000	0,03000	6,38
	P		32 377	22 176	0,03000	0,03000	1,10		60 250	9 123	0,03000	0,03000	2,29		79 073	3 619	0,03000	0,03000	5,12
S	A		11 738	10 051	0,03000	0,03000	2,70		23 325	1 647	0,03000	0,03000	15,58		39 608	6 654	0,03000	0,03000	3,54
	P		11 738	9 222	0,03000	0,03000	2,94		23 325	1 556	0,03000	0,03000	16,49		39 608	7 425	0,03000	0,03000	3,18
P	A	02234	82 208	20 446	0,03300	0,03300	1,02	02235	74 471	46 866	0,06200	0,06200	1,01	02236	49 850	17 183	0,03000	0,03000	1,30
	P		82 208	22 618	0,03600	0,03600	1,04		74 471	51 119	0,06700	0,06700	1,01		49 850	15 712	0,03000	0,03000	1,42
S	A		6 646	21 490	0,03000	0,03000	1,29		11 722	39 194	0,04400	0,04400	1,01		32 152	23 199	0,03000	0,03000	1,06
	P		6 646	23 762	0,03000	0,03000	1,17		11 722	42 911	0,04900	0,04900	1,02		32 152	23 003	0,03000	0,03000	1,07
P	A	02237	148 140	2 148	0,03000	0,03000	4,14	02238	135 782	665	0,03000	0,03000	16,01	02239	162 722	203	0,03000	0,03000	33,40
	P		148 140	2 273	0,03000	0,03000	3,91		135 782	694	0,03000	0,03000	15,34		162 722	338	0,03000	0,03000	20,06
S	A		13 561	1 851	0,03000	0,03000	14,54		14 853	1 281	0,03000	0,03000	20,88		1 742	1 164	0,03000	0,03000	24,42
	P		13 561	2 007	0,03000	0,03000	13,41		14 853	1 402	0,03000	0,03000	19,08		1 742	1 281	0,03000	0,03000	22,19
P	A	02240	156 073	495	0,03000	0,03000	15,64	02241	193 635	527	0,03000	0,03000	4,26	02242	251 320	1 466	0,03800	0,03800	1,33
	P		156 073	519	0,03000	0,03000	14,92		193 635	638	0,03000	0,03000	3,52		251 320	1 457	0,03800	0,03800	1,33
S	A		15 079	1 161	0,03000	0,03000	23,01		6 397	1 365	0,03000	0,03000	20,39		37 131	1 787	0,03000	0,03000	13,37
	P		15 079	1 286	0,03000	0,03000	20,78		6 397	1 520	0,03000	0,03000	18,31		37 131	1 842	0,03000	0,03000	12,97
P	A	02499	117 106	1 389	0,03000	0,03000	9,56	02500	117 225	1 308	0,03000	0,03000	10,14	02501	105 046	1 431	0,03000	0,03000	10,45
	P		117 106	1 457	0,03000	0,03000	9,11		117 225	1 383	0,03000	0,03000	9,59		105 046	1 475	0,03000	0,03000	10,14
S	A		25 582	418	0,03000	0,03000	60,70		26 049	426	0,03000	0,03000	59,42		25 957	130	0,03000	0,03000	NS
	P		25 582	595	0,03000	0,03000	42,65		26 049	672	0,03000	0,03000	37,67		31 247	465	0,03000	0,03000	53,01
P	A	02502	93 036	2 193	0,03000	0,03000	7,58	02503	96 387	2 487	0,03000	0,03000	6,50	02504	79 880	3 567	0,03000	0,03000	5,16
	P		93 036	2 194	0,03000	0,03000	7,57		96 387	2 519	0,03000	0,03000	6,41		79 880	3 514	0,03000	0,03000	5,24
S	A		30 212	248	0,03000	0,03000	99,92		26 468	908	0,03000	0,03000	27,82		30 233	319	0,03000	0,03000	77,68
	P		34 800	636	0,03000	0,03000	38,04		26 468	1 365	0,03000	0,03000	18,51		34 413	897	0,03000	0,03000	27,03
P	A	02505	68 050	9 155	0,03000	0,03000	2,18	02506	65 389	13 454	0,03000	0,03000	1,51	02507	48 691	21 599	0,03000	0,03000	1,04
	P		68 050	8 827	0,03000	0,03000	2,26		65 389	12 857	0,03000	0,03000	1,58		48 691	20 012	0,03000	0,03000	1,12
S	A		29 194	1 517	0,03000	0,03000	16,42		19 466	5 171	0,03000	0,03000	5,06		41 835	8 468	0,03000	0,03000	2,75
	P		29 194	2 162	0,03000	0,03000	11,52		19 466	5 787	0,03000	0,03000	4,52		43 411	8 661	0,03000	0,03000	2,67
P	A	06376	55 115	29 063	0,04000	0,04000	1,05	06377	44 726	3 772	0,03000	0,03000	6,08	06378	123 340	389	0,03000	0,03000	31,89
	P		55 115	27 729	0,03800	0,03800	1,03		44 726	2 404	0,03000	0,03000	9,54		123 340	452	0,03000	0,03000	27,45
S	A		36 920	5 748	0,03000	0,03000	4,16		24 871	2 607	0,03000	0,03000	9,77		26 430	101	0,03000	0,03000	NS
	P		36 204	4 790	0,03000	0,03000	5,01		24 871	2 359	0,03000	0,03000	10,79		26 430	251	0,03000	0,03000	NS
P	A	06379	254 548	946	0,03800	0,03800	1,55	06380	216 842	563	0,03200	0,03200	1,53	06381	185 460	770	0,03000	0,03000	4,49
	P		254 548	991	0,03800	0,03800	1,48		216 842	587	0,03200	0,03200	1,47		185 460	831	0,03000	0,03000	4,16
S	A		35 231	58	0,03000	0,03000	NS		31 182	100	0,03000	0,03000	NS		10 449	201	0,03000	0,03000	NS
	P		35 231	166	0,03000	0,03000	NS		31 182	251	0,03000	0,03000	98,24		10 449	355	0,03000	0,03000	76,93
P	A	06382	155 496	891	0,03000	0,03000	8,78	06383	121 402	156	0,03000	0,03000	81,27	06384	184 904	675	0,03000	0,03000	5,24
	P		155 496	958	0,03000	0,03000	8,17		121 402	233	0,03000	0,03000	54,41		184 904	681	0,03000	0,03000	5,20
S	A		6 266	226	0,03000	0,03000	NS		12 836	199	0,03000	0,03000	NS		19 295	29	0,03000	0,03000	NS
	P		6 266	402	0,03000	0,03000	69,27		12 836	386	0,03000	0,03000	69,96		19 295	212	0,03000	0,03000	NS
P	A	06385	161 144	1 524	0,03000	0,03000	4,60	06386	129 636	918	0,03000	0,03000	12,55	06387	176 285	1 838	0,03000	0,03000	2,61
	P		161 144	1 596	0,03000	0,03000	4,39		129 636	979	0,03000	0,03000	11,76		176 285	1 766	0,03000	0,03000	2,72
S	A		8 796	72	0,03000	0,03000	NS		18 374	30	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		8 796	272	0,03000	0,03000	NS		18 374	283	0,03000	0,03000	92,92		-558	220	0,03000	0,03000	NS
P	A	06388	156 547	1 148	0,03000	0,03000	6,68	06389	133 121	2 215	0,03000	0,03000	4,98	06390	105 747	703	0,03000	0,03000	21,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		156 547	1 194	0,03000	0,03000	6,43		133 121	2 341	0,03000	0,03000	4,71		105 747	723	0,03000	0,03000	20,56
S	A		21 899	547	0,03000	0,03000	47,25		17 707	979	0,03000	0,03000	26,95		26 838	374	0,03000	0,03000	67,42
	P		21 899	759	0,03000	0,03000	34,05		17 707	1 222	0,03000	0,03000	21,59		26 838	734	0,03000	0,03000	34,35
P	A	06391	144 270	2 219	0,03000	0,03000	4,25	06392	125 481	3 099	0,03000	0,03000	3,91	06393	103 867	2 444	0,03000	0,03000	6,19
	P		144 270	2 118	0,03000	0,03000	4,46		125 481	3 311	0,03000	0,03000	3,66		103 867	2 578	0,03000	0,03000	5,87
S	A		31 052	383	0,03000	0,03000	64,42		21 928	1 684	0,03000	0,03000	15,35		22 651	1 559	0,03000	0,03000	16,52
	P		35 095	608	0,03000	0,03000	39,73		21 928	1 882	0,03000	0,03000	13,73		22 651	1 895	0,03000	0,03000	13,59
P	A	06394	124 239	8 525	0,03000	0,03000	1,44	06395	111 303	1 137	0,03000	0,03000	12,39	06396	95 887	7 942	0,03000	0,03000	2,04
	P		124 239	8 036	0,03000	0,03000	1,53		111 303	1 316	0,03000	0,03000	10,71		95 887	8 534	0,03000	0,03000	1,90
S	A		36 111	202	0,03000	0,03000	NS		28 181	945	0,03000	0,03000	26,50		22 346	3 112	0,03000	0,03000	8,29
	P		36 111	505	0,03000	0,03000	47,58		28 181	1 104	0,03000	0,03000	22,68		22 346	3 255	0,03000	0,03000	7,92
P	A	06397	78 271	1 627	0,03000	0,03000	11,45	06398	85 728	8 573	0,03000	0,03000	2,06	06399	91 288	8 788	0,03000	0,03000	1,92
	P		78 271	1 481	0,03000	0,03000	12,58		85 728	8 254	0,03000	0,03000	2,13		91 288	9 747	0,03000	0,03000	1,73
S	A		24 461	2 680	0,03000	0,03000	9,52		27 119	873	0,03000	0,03000	28,84		21 123	3 039	0,03000	0,03000	8,54
	P		24 461	3 199	0,03000	0,03000	7,98		27 119	1 033	0,03000	0,03000	24,37		21 123	3 442	0,03000	0,03000	7,54
P	A	06400	67 287	16 691	0,03000	0,03000	1,20	07147	11 633	57 271	0,06600	0,06600	1,03						
	P		67 287	17 623	0,03000	0,03000	1,14		11 633	54 835	0,06200	0,06200	1,01						
S	A		21 311	403	0,03000	0,03000	64,32		58 517	20 371	0,03000	0,03000	1,04						
	P		21 311	865	0,03000	0,03000	29,97		58 517	17 644	0,03000	0,03000	1,20						
Piano Terzo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00479	58 415	4 912	0,03000	0,03000	4,31	00483	40 952	2 582	0,03000	0,03000	9,06	00638	51 894	12 394	0,03000	0,03000	1,78
	P		58 415	4 339	0,03000	0,03000	4,88		40 952	2 737	0,03000	0,03000	8,55		51 894	9 260	0,03000	0,03000	2,38
S	A		44 419	2 129	0,03000	0,03000	10,79		22 492	705	0,03000	0,03000	36,55		33 141	2 504	0,03000	0,03000	9,75
	P		44 419	2 624	0,03000	0,03000	8,75		22 492	376	0,03000	0,03000	68,54		33 141	1 827	0,03000	0,03000	13,36
P	A	00639	46 917	17 947	0,03000	0,03000	1,26	00640	57 906	28 537	0,04000	0,04000	1,06	00641	45 515	38 002	0,04800	0,04800	1,02
	P		46 917	15 164	0,03000	0,03000	1,49		57 906	24 207	0,03400	0,03400	1,02		45 515	35 276	0,04600	0,04600	1,05
S	A		33 414	3 196	0,03000	0,03000	7,63		34 052	5 488	0,03000	0,03000	4,43		25 532	9 043	0,03000	0,03000	2,81
	P		33 414	3 031	0,03000	0,03000	8,04		34 052	5 061	0,03000	0,03000	4,80		25 532	8 065	0,03000	0,03000	3,15
P	A	00646	-3 839	3 512	0,03000	0,03000	8,30	00647	16 760	4 241	0,03000	0,03000	6,25	00648	29 308	15 122	0,03000	0,03000	1,65
	P		-3 839	4 818	0,03000	0,03000	6,05		16 760	5 081	0,03000	0,03000	5,22		29 308	16 935	0,03000	0,03000	1,47
S	A		16 469	706	0,03000	0,03000	37,59		24 921	1 201	0,03000	0,03000	21,20		30 464	2 798	0,03000	0,03000	8,85
	P		16 469	960	0,03000	0,03000	27,65		24 921	2 049	0,03000	0,03000	12,42		30 464	3 613	0,03000	0,03000	6,85
P	A	00649	24 624	22 660	0,03000	0,03000	1,13	02253	-8 271	11 290	0,03000	0,03000	2,63	02254	-23 825	37 116	0,03700	0,03700	1,02
	P		24 624	22 148	0,03000	0,03000	1,15		-8 271	8 258	0,03000	0,03000	3,60		-23 825	39 169	0,04000	0,04000	1,03
S	A		23 798	8 163	0,03000	0,03000	3,14		32 251	10 370	0,03000	0,03000	2,36		1 569	20 105	0,03000	0,03000	1,41
	P		23 798	7 949	0,03000	0,03000	3,22		32 251	8 238	0,03000	0,03000	2,98		1 569	19 401	0,03000	0,03000	1,47
P	A	02255	-2 868	15 978	0,03000	0,03000	1,82	02256	22 411	11 028	0,03000	0,03000	2,34	02257	74 658	50 964	0,06800	0,06800	1,03
	P		-2 868	18 542	0,03000	0,03000	1,56		22 411	13 248	0,03000	0,03000	1,95		74 658	50 622	0,06600	0,06600	1,00
S	A		-2 478	7 689	0,03000	0,03000	3,77		247	12 007	0,03000	0,03000	2,38		8 332	19 781	0,03000	0,03000	1,39
	P		-2 478	8 765	0,03000	0,03000	3,30		247	13 340	0,03000	0,03000	2,15		8 332	19 328	0,03000	0,03000	1,43
P	A	02258	71 079	8 023	0,03000	0,03000	2,44	02629	37 485	17 748	0,03000	0,03000	1,34	02630	61 543	46 143	0,06000	0,06000	1,02
	P		31 703	7 033	0,03000	0,03000	3,50		37 485	15 245	0,03000	0,03000	1,56		61 543	49 028	0,06210	0,06210	1,00
S	A		28 640	5 492	0,03000	0,03000	4,55		22 024	24 892	0,03000	0,03000	1,04		17 000	39 440	0,04600	0,04600	1,03
	P		28 640	4 697	0,03000	0,03000	5,32		22 024	22 381	0,03000	0,03000	1,15		17 000	40 249	0,04600	0,04600	1,01
P	A	02631	95 250	17 018	0,03210	0,03210	1,07	02632	74 846	3 999	0,03000	0,03000	4,77	02633	53 152	9 718	0,03000	0,03000	2,25
	P		95 250	18 785	0,03400	0,03400	1,07		74 846	4 884	0,03000	0,03000	3,90		53 152	9 493	0,03000	0,03000	2,30
S	A		24 467	26 613	0,03210	0,03210	1,03		2 581	10 066	0,03000	0,03000	2,81		19 687	2 393	0,03000	0,03000	10,92
	P		24 467	28 366	0,03400	0,03400	1,02		2 581	10 680	0,03000	0,03000	2,65		19 687	2 437	0,03000	0,03000	10,72
P	A	02634	34 705	23 268	0,03000	0,03000	1,04	06953	61 543	9 769	0,03000	0,03000	2,13	06954	-1 430	6 790	0,03000	0,03000	4,25
	P		34 705	22 319	0,03000	0,03000	1,08		61 543	7 772	0,03000	0,03000	2,67		-1 430	6 065	0,03000	0,03000	4,75
S	A		29 418	9 721	0,03000	0,03000	2,56		28 827	1 996	0,03000	0,03000	12,50		14 002	2 952	0,03000	0,03000	9,10

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		29 418	9 618	0,03000	0,03000	2,59		28 827	1 564	0,03000	0,03000	15,96		14 002	2 915	0,03000	0,03000	9,21
P	A	06955	37 003	5 056	0,03000	0,03000	4,73	06956	35 757	34 456	0,04200	0,04200	1,01	06957	47 121	20 873	0,03000	0,03000	1,08
	P		34 696	3 686	0,03000	0,03000	6,57		35 757	32 813	0,04000	0,04000	1,00		47 121	19 206	0,03000	0,03000	1,18
S	A		20 848	3 342	0,03000	0,03000	7,77		28 962	8 653	0,03000	0,03000	2,88		24 855	2 318	0,03000	0,03000	10,99
	P		20 848	2 363	0,03000	0,03000	10,99		28 962	7 950	0,03000	0,03000	3,14		24 855	1 895	0,03000	0,03000	13,44
P	A	06958	55 266	3 190	0,03000	0,03000	6,76	06959	60 344	19 385	0,03000	0,03000	1,08	06960	23 181	6 673	0,03000	0,03000	3,85
	P		55 266	3 674	0,03000	0,03000	5,87		60 344	21 076	0,03210	0,03210	1,08		23 181	6 571	0,03000	0,03000	3,91
S	A		18 683	3 332	0,03000	0,03000	7,88		15 294	2 707	0,03000	0,03000	9,86		27 150	120	0,03000	0,03000	NS
	P		18 683	3 020	0,03000	0,03000	8,69		15 294	2 305	0,03000	0,03000	11,58		27 150	724	0,03000	0,03000	34,77
P	A	06961	52 450	18 022	0,03000	0,03000	1,22	06962	35 867	4 296	0,03000	0,03000	5,60	06963	21 869	18 279	0,03000	0,03000	1,41
	P		52 450	17 329	0,03000	0,03000	1,27		35 867	5 943	0,03000	0,03000	4,05		21 869	18 767	0,03000	0,03000	1,38
S	A		11 850	2 557	0,03000	0,03000	10,61		3 247	3 189	0,03000	0,03000	8,85		3 589	5 862	0,03000	0,03000	4,81
	P		11 850	2 455	0,03000	0,03000	11,05		3 247	2 678	0,03000	0,03000	10,54		3 589	6 143	0,03000	0,03000	4,59
P	A	07146	26 339	55 457	0,06600	0,06600	1,03	07149	48 933	20 145	0,03000	0,03000	1,11						
	P		26 339	53 951	0,06400	0,06400	1,02		48 933	18 328	0,03000	0,03000	1,22						
S	A		30 562	17 302	0,03000	0,03000	1,43		7 483	4 703	0,03000	0,03000	5,89						
	P		30 562	17 100	0,03000	0,03000	1,45		7 483	3 315	0,03000	0,03000	8,35						
Piano Terzo						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00167	974 750	138 082	0,22800	0,22800	1,01	00183	484 510	71 912	0,11600	0,11600	1,04	00270	903 259	32 902	0,15200	0,15200	1,13
	P		974 750	156 279	0,23900	0,23900	1,01		484 510	73 252	0,11600	0,11600	1,02		903 259	33 942	0,15200	0,15200	1,09
S	A		318 428	47 083	0,07600	0,07600	1,05		167 836	23 743	0,05000	0,05000	1,81		306 472	7 962	0,05000	0,05000	1,29
	P		318 428	52 779	0,07900	0,07900	1,03		167 836	22 771	0,05000	0,05000	1,88		306 472	9 024	0,05000	0,05000	1,14
P	A	00345	435 945	51 370	0,09600	0,09600	1,06	02269	513 823	6 124	0,07810	0,07810	1,18	02270	496 517	12 580	0,08000	0,08000	1,18
	P		435 945	51 582	0,09600	0,09600	1,06		513 823	7 816	0,08000	0,08000	1,41		496 517	13 527	0,08000	0,08000	1,09
S	A		129 795	21 845	0,05000	0,05000	2,36		61 535	3 479	0,05000	0,05000	19,28		21 622	6 699	0,05000	0,05000	11,36
	P		129 795	22 307	0,05000	0,05000	2,31		61 535	4 599	0,05000	0,05000	14,58		21 622	7 653	0,05000	0,05000	9,95
P	A	02271	598 235	7 059	0,09600	0,09600	2,43	02272	620 569	18 088	0,10200	0,10200	1,22	02273	637 721	7 942	0,10000	0,10000	1,80
	P		635 004	5 668	0,09600	0,09600	1,44		620 569	17 751	0,10000	0,10000	1,04		637 721	7 710	0,10000	0,10000	1,85
S	A		31 143	3 617	0,05000	0,05000	20,45		15 488	7 287	0,05000	0,05000	10,64		11 470	4 390	0,05000	0,05000	17,86
	P		31 143	4 391	0,05000	0,05000	16,84		15 488	7 731	0,05000	0,05000	10,02		11 470	4 765	0,05000	0,05000	16,46
P	A	02274	868 438	9 016	0,13200	0,13200	1,37	02300	946 815	49 341	0,16800	0,16800	1,06	02301	701 235	12 635	0,11000	0,11000	1,23
	P		868 438	9 285	0,13200	0,13200	1,33		946 815	57 669	0,17300	0,17300	1,05		701 235	16 227	0,11210	0,11210	1,20
S	A		124 211	4 436	0,05000	0,05000	11,91		133 067	3 842	0,05000	0,05000	13,23		9 061	3 332	0,05000	0,05000	23,70
	P		124 211	5 180	0,05000	0,05000	10,20		133 067	4 884	0,05000	0,05000	10,41		9 061	3 642	0,05000	0,05000	21,68
P	A	02302	637 412	21 552	0,10600	0,10600	1,13	02303	614 045	84 839	0,14200	0,14200	1,02	02304	433 816	64 383	0,10200	0,10200	1,00
	P		637 412	23 289	0,10600	0,10600	1,05		614 045	87 173	0,14410	0,14410	1,03		433 816	54 347	0,09600	0,09600	1,01
S	A		54 665	658	0,05000	0,05000	NS		7 237	25 547	0,05000	0,05000	3,11		22 452	29 209	0,05000	0,05000	2,60
	P		54 665	1 216	0,05000	0,05000	56,43		7 237	25 658	0,05000	0,05000	3,09		22 452	24 611	0,05000	0,05000	3,08
P	A	02305	460 463	20 447	0,08000	0,08000	1,20	02351	763 248	14 593	0,12000	0,12000	1,21	02352	703 050	5 817	0,10600	0,10600	1,46
	P		460 463	7 191	0,07000	0,07000	1,01		763 248	15 348	0,12000	0,12000	1,15		703 050	6 518	0,10600	0,10600	1,31
S	A		48 625	8 476	0,05000	0,05000	8,26		145 468	6 123	0,05000	0,05000	7,84		122 943	1 704	0,05000	0,05000	31,17
	P		48 625	5 097	0,05000	0,05000	13,73		145 468	6 872	0,05000	0,05000	6,99		122 943	2 276	0,05000	0,05000	23,34
P	A	02353	577 973	3 864	0,08800	0,08800	2,94	02354	569 872	3 489	0,08600	0,08600	2,02	02355	584 545	11 571	0,09200	0,09200	1,18
	P		577 973	4 388	0,08600	0,08600	1,14		570 779	3 673	0,08600	0,08600	1,86		584 545	11 869	0,09200	0,09200	1,15
S	A		77 357	498	0,05000	0,05000	NS		156 254	658	0,05000	0,05000	69,23		156 738	2 324	0,05000	0,05000	19,55
	P		77 357	846	0,05000	0,05000	75,02		156 254	819	0,05000	0,05000	55,62		156 738	2 462	0,05000	0,05000	18,46
P	A	02356	585 908	24 068	0,10000	0,10000	1,11	02357	695 785	40 552	0,12600	0,12600	1,06	02358	763 171	74 047	0,15600	0,15600	1,01
	P		585 908	24 847	0,10000	0,10000	1,08		695 785	40 424	0,12600	0,12600	1,06		763 171	76 645	0,15810	0,15810	1,02
S	A		147 563	4 807	0,05000	0,05000	9,89		180 100	8 449	0,05000	0,05000	4,75		214 314	16 385	0,05000	0,05000	1,98
	P		147 563	4 525	0,05000	0,05000	10,50		180 100	7 746	0,05000	0,05000	5,18		214 314	14 023	0,05000	0,05000	2,31
P	A	02359	447 771	54 731	0,09800	0,09800	1,01	02360	394 779	33 349	0,07800	0,07800	1,07	02361	339 559	14 240	0,05800	0,05800	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		447 771	56 594	0,10010	0,10010	1,03		394 779	35 209	0,07800	0,07800	1,01		339 559	14 255	0,05800	0,05800	1,11
S	A		120 073	17 886	0,05000	0,05000	3,01		133 471	7 255	0,05000	0,05000	6,99		85 937	3 649	0,05000	0,05000	16,86
	P		120 073	18 390	0,05000	0,05000	2,92		133 471	6 954	0,05000	0,05000	7,29		85 937	3 402	0,05000	0,05000	18,08
P	A	02362	324 250	8 313	0,05200	0,05200	1,12	02363	309 070	2 192	0,05000	0,05000	4,38	02364	316 461	1 517	0,05000	0,05000	5,13
	P		324 250	8 638	0,05200	0,05200	1,08		309 070	2 661	0,05000	0,05000	3,61		316 461	1 918	0,05000	0,05000	4,06
S	A		111 395	1 705	0,05000	0,05000	32,69		113 089	419	0,05000	0,05000	NS		44 521	440	0,05000	0,05000	NS
	P		111 395	1 685	0,05000	0,05000	33,08		113 089	552	0,05000	0,05000	NS		44 521	656	0,05000	0,05000	NS
P	A	02365	363 094	5 388	0,05600	0,05600	1,22	02366	403 801	12 141	0,06600	0,06600	1,13	06503	861 057	72 350	0,17000	0,17000	1,03
	P		363 094	5 910	0,05600	0,05600	1,11		403 801	12 897	0,06600	0,06600	1,06		861 057	80 820	0,17500	0,17500	1,02
S	A		123 984	1 032	0,05000	0,05000	51,24		83 126	3 676	0,05000	0,05000	16,91		189 736	13 524	0,05000	0,05000	2,81
	P		123 984	1 416	0,05000	0,05000	37,35		83 126	4 172	0,05000	0,05000	14,90		189 736	13 010	0,05000	0,05000	2,92
P	A	06504	453 520	35 522	0,08800	0,08800	1,07	06505	394 768	6 180	0,06200	0,06200	1,47	06506	786 086	13 131	0,12200	0,12200	1,18
	P		453 520	32 102	0,08600	0,08600	1,08		406 923	5 088	0,06200	0,06200	1,19		786 086	13 417	0,12200	0,12200	1,15
S	A		90 617	9 906	0,05000	0,05000	6,10		74 644	1 090	0,05000	0,05000	58,79		152 441	4 342	0,05000	0,05000	10,69
	P		90 617	8 902	0,05000	0,05000	6,79		74 644	1 808	0,05000	0,05000	35,44		152 441	5 040	0,05000	0,05000	9,21
P	A	06507	696 865	883	0,10200	0,10200	3,58	06508	623 571	3 271	0,09200	0,09200	1,25	06509	543 998	986	0,08000	0,08000	3,17
	P		696 865	1 317	0,10200	0,10200	2,40		623 571	3 492	0,09200	0,09200	1,17		543 998	1 412	0,08000	0,08000	2,21
S	A		74 810	2 574	0,05000	0,05000	24,88		16 588	1 575	0,05000	0,05000	49,05		25 817	1 722	0,05000	0,05000	43,65
	P		74 810	3 211	0,05000	0,05000	19,95		16 588	2 139	0,05000	0,05000	36,12		25 817	2 284	0,05000	0,05000	32,91
P	A	06510	429 622	3 399	0,06500	0,06500	1,55	06511	592 653	2 650	0,08800	0,08800	1,83	06512	523 127	775	0,07600	0,07600	1,79
	P		429 622	4 127	0,06600	0,06600	1,93		592 653	3 172	0,08800	0,08800	1,53		523 127	1 105	0,07600	0,07600	1,26
S	A		75 264	2 953	0,05000	0,05000	21,65		34 309	1 482	0,05000	0,05000	49,42		15 780	1 709	0,05000	0,05000	45,31
	P		75 264	3 375	0,05000	0,05000	18,95		34 309	1 781	0,05000	0,05000	41,12		15 780	2 061	0,05000	0,05000	37,57
P	A	06513	438 212	1 196	0,06400	0,06400	1,46	06514	523 408	7 980	0,08200	0,08200	1,46	06515	497 164	180	0,07200	0,07200	5,13
	P		438 212	1 422	0,06400	0,06400	1,23		523 408	8 713	0,08200	0,08200	1,34		497 200	844	0,07200	0,07200	1,08
S	A		19 094	1 549	0,05000	0,05000	49,51		125 299	362	0,05000	0,05000	NS		57 764	3 304	0,05000	0,05000	20,56
	P		19 094	1 912	0,05000	0,05000	40,11		125 299	297	0,05000	0,05000	NS		57 764	3 275	0,05000	0,05000	20,74
P	A	06516	434 010	7 436	0,06800	0,06800	1,30	06517	347 245	2 924	0,05200	0,05200	1,23	06518	594 274	8 048	0,09200	0,09200	1,41
	P		434 010	7 397	0,06800	0,06800	1,31		347 245	2 825	0,05200	0,05200	1,28		594 274	9 705	0,09200	0,09200	1,17
S	A		39 559	4 869	0,05000	0,05000	14,80		96 829	1 790	0,05000	0,05000	32,99		85 433	4 759	0,05000	0,05000	12,95
	P		39 559	5 123	0,05000	0,05000	14,06		96 829	2 056	0,05000	0,05000	28,72		85 433	3 989	0,05000	0,05000	15,45
P	A	06519	527 786	12 234	0,08400	0,08400	1,14	06520	451 481	11 411	0,07200	0,07200	1,07	06521	707 009	34 406	0,12400	0,12400	1,08
	P		527 786	12 623	0,08400	0,08400	1,11		451 481	9 941	0,07200	0,07200	1,23		707 009	38 170	0,12610	0,12610	1,07
S	A		35 267	9 812	0,05000	0,05000	7,44		42 721	9 860	0,05000	0,05000	7,23		115 315	7 298	0,05000	0,05000	7,52
	P		35 267	9 752	0,05000	0,05000	7,49		42 721	10 551	0,05000	0,05000	6,76		115 315	6 108	0,05000	0,05000	8,98
P	A	06522	635 392	4 031	0,09400	0,09400	1,13	06523	537 397	41 895	0,10400	0,10400	1,06	06524	443 693	6 649	0,06800	0,06800	1,10
	P		635 392	5 952	0,09600	0,09600	1,44		537 397	40 766	0,10200	0,10200	1,01		443 693	3 060	0,06600	0,06600	1,20
S	A		31 940	7 145	0,05000	0,05000	10,33		14 334	15 663	0,05000	0,05000	4,96		69 386	7 788	0,05000	0,05000	8,38
	P		31 940	6 755	0,05000	0,05000	10,92		14 334	15 275	0,05000	0,05000	5,09		69 386	8 775	0,05000	0,05000	7,44
Piano Terzo						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00382	366 080	17 176	0,08200	0,08200	1,03	00453	144 215	3 128	0,02600	0,02600	1,15	01488	200 393	3 690	0,03600	0,03600	1,32
	P		366 080	16 635	0,08000	0,08000	1,00		144 215	3 568	0,02600	0,02600	1,01		200 393	3 821	0,03600	0,03600	1,27
S	A		134 830	6 938	0,03200	0,03200	1,20		60 187	1 754	0,02000	0,02000	4,31		69 354	646	0,02000	0,02000	10,39
	P		134 830	6 482	0,03000	0,03000	1,10		60 187	1 781	0,02000	0,02000	4,24		61 658	604	0,02000	0,02000	12,28
P	A	01489	140 112	2 550	0,02600	0,02600	1,64	01490	113 495	1 417	0,02000	0,02000	1,78	01491	103 699	1 021	0,02000	0,02000	3,40
	P		140 112	2 607	0,02400	0,02400	1,06		113 495	1 483	0,02000	0,02000	1,70		103 699	1 098	0,02000	0,02000	3,16
S	A		60 269	669	0,02000	0,02000	11,28		41 647	555	0,02000	0,02000	16,63		37 724	218	0,02000	0,02000	43,94
	P		60 269	514	0,02000	0,02000	14,68		41 647	480	0,02000	0,02000	19,23		37 724	208	0,02000	0,02000	46,05
P	A	01492	110 260	84	0,02000	0,02000	33,83	01493	151 056	838	0,02400	0,02400	1,88	01494	267 428	1 858	0,04400	0,04400	2,33
	P		115 585	158	0,02000	0,02000	14,71		151 056	914	0,02400	0,02400	1,72		267 428	2 121	0,04200	0,04200	1,18
S	A		42 021	127	0,02000	0,02000	72,41		48 812	205	0,02000	0,02000	41,88		72 578	1 365	0,02000	0,02000	4,70

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		42 021	204	0,02000	0,02000	45,08		48 812	390	0,02000	0,02000	22,02		72 578	1 697	0,02000	0,02000	3,78
P	A	02182	155 163	1 502	0,02600	0,02600	1,69	02183	131 899	2 838	0,02400	0,02400	1,21	02184	193 841	88	0,03000	0,03000	1,81
	P		155 163	2 246	0,02600	0,02600	1,13		131 899	2 382	0,02400	0,02400	1,44		-16 318	65	0,02800	0,02800	31,97
S	A		16 809	2 706	0,02000	0,02000	4,22		70 960	4 733	0,02000	0,02000	1,39		45 367	1 021	0,02000	0,02000	8,71
	P		16 809	2 973	0,02000	0,02000	3,84		70 960	4 126	0,02000	0,02000	1,59		45 367	240	0,02000	0,02000	37,07
P	A	02185	194 527	1 467	0,03200	0,03200	2,21	02186	234 713	678	0,03600	0,03600	2,30	02187	360 441	3 538	0,05800	0,05800	1,19
	P		194 527	1 522	0,03000	0,03000	1,02		234 713	632	0,03600	0,03600	2,47		360 441	3 385	0,05800	0,05800	1,24
S	A		32 790	1 255	0,02000	0,02000	7,98		16 068	692	0,02000	0,02000	16,59		83 340	2 205	0,02000	0,02000	2,45
	P		32 790	953	0,02000	0,02000	10,51		16 068	414	0,02000	0,02000	27,73		83 340	1 827	0,02000	0,02000	2,96
P	A	02338	112 569	1 849	0,02000	0,02000	1,42	02339	62 278	1 294	0,02000	0,02000	5,69	02340	51 443	1 273	0,02000	0,02000	6,56
	P		112 569	2 021	0,02000	0,02000	1,30		62 278	1 423	0,02000	0,02000	5,17		51 443	1 331	0,02000	0,02000	6,27
S	A		40 218	1 770	0,02000	0,02000	5,29		26 751	789	0,02000	0,02000	13,37		16 857	521	0,02000	0,02000	21,90
	P		40 218	1 476	0,02000	0,02000	6,34		26 751	597	0,02000	0,02000	17,67		16 857	432	0,02000	0,02000	26,41
P	A	02341	27 980	1 080	0,02000	0,02000	9,67	02342	41 967	315	0,02000	0,02000	29,21	02343	74 321	845	0,02000	0,02000	7,40
	P		27 980	1 128	0,02000	0,02000	9,26		41 967	396	0,02000	0,02000	23,23		74 321	1 011	0,02000	0,02000	6,18
S	A		30 356	233	0,02000	0,02000	43,91		20 782	67	0,02000	0,02000	NS		49 452	91	0,02000	0,02000	93,72
	P		30 356	209	0,02000	0,02000	48,95		20 782	124	0,02000	0,02000	89,27		49 452	232	0,02000	0,02000	36,76
P	A	02344	76 607	2 239	0,02000	0,02000	2,70	02345	779 632	792	0,11410	0,11410	1,78	02346	118 623	428	0,03410	0,03410	27,52
	P		76 607	2 433	0,02000	0,02000	2,48		779 632	935	0,11400	0,11400	1,42		201 059	2 808	0,03400	0,03400	1,24
S	A		128 642	212	0,02000	0,02000	4,92		265 623	1 110	0,04600	0,04600	4,75		5 235	2 646	0,02000	0,02000	4,68
	P		128 642	392	0,02000	0,02000	2,66		282 778	2 498	0,04600	0,04600	1,46		5 235	3 285	0,02000	0,02000	3,77
P	A	02347	195 972	1 985	0,03200	0,03200	1,32	02348	180 799	1 538	0,02900	0,02900	1,34	02349	171 000	149	0,02600	0,02600	6,59
	P		195 972	1 535	0,03200	0,03200	1,71		180 799	1 610	0,03000	0,03000	1,79		171 000	61	0,02600	0,02600	16,09
S	A		21 176	4 188	0,02000	0,02000	2,64		10 681	2 201	0,02000	0,02000	5,43		28 555	1 097	0,02000	0,02000	9,47
	P		21 176	4 387	0,02000	0,02000	2,52		10 681	2 399	0,02000	0,02000	4,98		28 555	1 239	0,02000	0,02000	8,39
P	A	02350	322 366	1 209	0,04900	0,04900	1,57	06481	289 097	3 033	0,04800	0,04800	1,48	06482	105 724	197	0,02000	0,02000	16,65
	P		322 366	863	0,04800	0,04800	1,33		289 097	2 829	0,04600	0,04600	1,11		129 747	503	0,02000	0,02000	1,86
S	A		233 217	960	0,03600	0,03600	1,78		91 904	305	0,02000	0,02000	15,08		31 375	288	0,02000	0,02000	35,21
	P		233 217	1 073	0,03600	0,03600	1,59		85 923	85	0,02000	0,02000	60,78		31 375	206	0,02000	0,02000	49,23
P	A	06483	496 760	474	0,07400	0,07400	3,76	06484	225 222	1 740	0,03600	0,03600	1,43	06485	170 276	676	0,02610	0,02610	1,67
	P		496 760	858	0,07400	0,07400	2,08		225 222	1 743	0,03600	0,03600	1,43		170 276	642	0,02600	0,02600	1,63
S	A		245 381	164	0,03600	0,03600	2,00		191 266	301	0,02800	0,02800	1,27		0	0	0,02000	0,02000	-
	P		245 381	540	0,03700	0,03700	3,04		191 266	598	0,03000	0,03000	13,65		46 840	252	0,02000	0,02000	34,78
P	A	06486	132 874	426	0,02000	0,02000	1,46	06487	141 616	637	0,02200	0,02200	1,78	06488	105 999	662	0,02000	0,02000	4,91
	P		132 874	336	0,02000	0,02000	1,86		141 616	709	0,02200	0,02200	1,60		105 999	913	0,02000	0,02000	3,56
S	A		6 214	141	0,02000	0,02000	87,25		6 464	33	0,02000	0,02000	NS		35 216	258	0,02000	0,02000	37,99
	P		6 214	353	0,02000	0,02000	34,85		6 464	260	0,02000	0,02000	47,24		35 216	479	0,02000	0,02000	20,46
P	A	06489	116 868	280	0,02000	0,02000	7,85	06490	103 652	368	0,02000	0,02000	9,45	06491	23 637	184	0,02000	0,02000	58,81
	P		116 868	262	0,02000	0,02000	8,39		103 652	356	0,02000	0,02000	9,77		79 066	210	0,02000	0,02000	27,66
S	A		31 942	309	0,02000	0,02000	32,66		10 342	457	0,02000	0,02000	26,20		17 491	269	0,02000	0,02000	42,21
	P		31 942	454	0,02000	0,02000	22,23		10 342	595	0,02000	0,02000	20,12		17 491	359	0,02000	0,02000	31,63
P	A	06492	85 847	168	0,02000	0,02000	30,79	06493	81 546	349	0,02000	0,02000	15,98	06494	68 888	656	0,02000	0,02000	10,30
	P		85 847	211	0,02000	0,02000	24,52		81 546	323	0,02000	0,02000	17,27		68 888	652	0,02000	0,02000	10,36
S	A		35 858	117	0,02000	0,02000	83,29		9 188	542	0,02000	0,02000	22,26		12 359	330	0,02000	0,02000	35,76
	P		35 858	126	0,02000	0,02000	77,34		9 188	575	0,02000	0,02000	20,99		12 359	347	0,02000	0,02000	34,00
P	A	06495	38 307	48	0,02000	0,02000	NS	06496	113 687	161	0,02000	0,02000	15,58	06497	94 725	747	0,02000	0,02000	5,80
	P		38 307	135	0,02000	0,02000	70,57		113 687	139	0,02000	0,02000	18,05		94 725	677	0,02000	0,02000	6,40
S	A		18 590	62	0,02000	0,02000	NS		33 192	310	0,02000	0,02000	32,20		8 939	568	0,02000	0,02000	21,28
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		33 192	216	0,02000	0,02000	46,21		8 939	481	0,02000	0,02000	25,13
P	A	06498	67 844	967	0,02000	0,02000	7,08	06499	181 767	1 335	0,02810	0,02810	1,01	06500	144 124	413	0,02200	0,02200	2,15
	P		67 844	985	0,02000	0,02000	6,96		181 767	1 296	0,02800	0,02800	1,00		144 124	362	0,02200	0,02200	2,45

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		10 999	180	0,02000	0,02000	66,20		38 516	778	0,02000	0,02000	12,22		7 170	453	0,02000	0,02000	26,99
	P		10 999	68	0,02000	0,02000	NS		38 516	606	0,02000	0,02000	15,69		7 170	211	0,02000	0,02000	57,95
P	A	06501	116 996	1 095	0,02000	0,02000	2,00	06502	60 562	373	0,02000	0,02000	20,16	07131	538 275	2 416	0,08400	0,08400	2,02
	P		116 996	778	0,02000	0,02000	2,81		60 562	630	0,02000	0,02000	11,94		538 275	2 531	0,08200	0,08200	1,25
S	A		14 190	787	0,02000	0,02000	14,79		22 543	507	0,02000	0,02000	21,53		147 641	364	0,03000	0,03000	16,21
	P		14 190	630	0,02000	0,02000	18,48		22 543	175	0,02000	0,02000	62,38		183 427	1 435	0,03000	0,03000	1,74
P	A	07135	988 344	4 940	0,15600	0,15600	2,03												
	P		988 344	5 876	0,15200	0,15200	1,14												
S	A		255 306	604	0,04600	0,04600	10,33												
	P		289 864	2 502	0,04600	0,04600	1,18												
Piano Terzo						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00509	800 119	132 202	0,19800	0,19800	1,00	00514	314 210	7 226	0,10800	0,10800	17,57	00515	434 616	16 625	0,07400	0,07400	1,18
	P		800 119	136 954	0,20210	0,20210	1,01		592 204	32 791	0,10600	0,10600	1,06		434 616	17 581	0,07400	0,07400	1,12
S	A		505 816	14 680	0,08400	0,08400	1,28		251 228	10 106	0,05000	0,05000	2,34		133 097	9 070	0,05000	0,05000	5,60
	P		505 816	22 120	0,08700	0,08700	1,10		251 228	14 178	0,05000	0,05000	1,67		133 097	12 999	0,05000	0,05000	3,91
P	A	02162	955 302	6 845	0,14200	0,14200	1,17	02163	544 652	11 846	0,08600	0,08600	1,12	02164	422 452	6 925	0,06600	0,06600	1,31
	P		955 302	9 199	0,14300	0,14300	1,06		544 652	12 139	0,08600	0,08600	1,09		422 452	7 152	0,06600	0,06600	1,27
S	A		134 873	4 486	0,05000	0,05000	11,24		9 950	3 554	0,05000	0,05000	22,16		22 703	5 625	0,05000	0,05000	13,49
	P		134 873	7 823	0,05000	0,05000	6,44		9 950	4 451	0,05000	0,05000	17,70		22 703	4 850	0,05000	0,05000	15,64
P	A	02165	356 834	1 210	0,05200	0,05200	1,08	02166	31 336	89 364	0,06100	0,06100	1,02	02167	432 248	20 506	0,07600	0,07600	1,18
	P		356 834	5 736	0,05600	0,05600	1,80		31 336	90 631	0,06200	0,06200	1,02		432 248	11 387	0,07000	0,07000	1,16
S	A		21 215	5 023	0,05000	0,05000	15,17		297 112	19 621	0,05600	0,05600	1,16		402 359	8 627	0,06400	0,06400	1,26
	P		56 624	5 289	0,05000	0,05000	12,89		297 112	18 047	0,05400	0,05400	1,07		402 359	4 860	0,06200	0,06200	1,39
P	A	02367	372 774	7 637	0,10600	0,10600	13,68	02368	60 668	83 655	0,06100	0,06100	1,01	02369	538 646	69 800	0,12300	0,12300	1,06
	P		604 534	27 515	0,10400	0,10400	1,05		60 668	78 593	0,05800	0,05800	1,02		538 646	78 364	0,12600	0,12600	1,00
S	A		409 112	4 589	0,06200	0,06200	1,20		290 425	15 542	0,05100	0,05100	1,02		82 001	26 819	0,05000	0,05000	2,33
	P		409 112	4 508	0,06200	0,06200	1,22		290 425	11 032	0,05000	0,05000	1,27		82 001	27 862	0,05000	0,05000	2,24
P	A	02370	676 385	14 979	0,10800	0,10800	1,25	02371	684 556	55 245	0,13400	0,13400	1,05	02372	1 124 708	26 599	0,18400	0,18400	1,43
	P		676 385	12 007	0,10600	0,10600	1,23		684 556	53 998	0,13200	0,13200	1,02		1 124 708	32 955	0,18200	0,18200	1,03
S	A		46 863	12 993	0,05000	0,05000	5,42		43 086	14 876	0,05000	0,05000	4,79		134 337	3 017	0,05000	0,05000	16,75
	P		46 863	11 408	0,05000	0,05000	6,17		43 086	15 020	0,05000	0,05000	4,74		154 842	7 331	0,05000	0,05000	6,26
P	A	03591	2 182 146	5 923	0,40800	0,40800	25,34	03592	935 508	13 631	0,14400	0,14400	1,20	03593	682 145	8 259	0,10800	0,10800	2,66
	P		2 701 439	31 598	0,40800	0,40800	1,05		935 508	15 471	0,14400	0,14400	1,05		682 145	9 314	0,10400	0,10400	1,10
S	A		498 722	3 203	0,07400	0,07400	1,25		26 336	3 851	0,05000	0,05000	19,49		7 769	1 026	0,05000	0,05000	77,25
	P		498 722	2 573	0,07400	0,07400	1,55		26 336	4 098	0,05000	0,05000	18,31		7 769	1 117	0,05000	0,05000	70,95
P	A	03594	615 265	1 067	0,09000	0,09000	2,53	03595	223 058	12 921	0,05000	0,05000	2,35	03596	212 460	27 914	0,05000	0,05000	1,17
	P		615 265	1 815	0,09000	0,09000	1,49		223 058	13 232	0,05000	0,05000	2,29		212 460	28 248	0,05000	0,05000	1,16
S	A		10 713	4 776	0,05000	0,05000	16,45		19 052	3 458	0,05000	0,05000	22,18		34 157	2 749	0,05000	0,05000	26,65
	P		10 713	4 671	0,05000	0,05000	16,82		19 052	3 578	0,05000	0,05000	21,44		34 157	2 390	0,05000	0,05000	30,66
P	A	03597	217 229	37 937	0,05500	0,05500	1,04	03598	1 019 684	26 764	0,16400	0,16400	1,11	03599	1 260 718	19 622	0,19800	0,19800	1,57
	P		217 229	37 485	0,05400	0,05400	1,01		1 019 684	24 277	0,16200	0,16200	1,08		1 260 718	15 650	0,19200	0,19200	1,15
S	A		87 475	2 122	0,05000	0,05000	28,83		647 274	1 208	0,09400	0,09400	1,37		713 856	1 348	0,10400	0,10400	1,78
	P		87 475	1 843	0,05000	0,05000	33,19		252 086	288	0,09400	0,09400	NS		713 856	402	0,10400	0,10400	5,97
P	A	03600	430 959	26 229	0,08000	0,08000	1,17	03601	250 101	18 514	0,05000	0,05000	1,29	03602	227 345	10 381	0,05000	0,05000	2,83
	P		430 959	24 912	0,07800	0,07800	1,09		250 101	18 363	0,05000	0,05000	1,30		227 345	10 832	0,05000	0,05000	2,71

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		68 958	3 123	0,05000	0,05000	20,93		29 870	662	0,05000	0,05000	NS		11 825	2 747	0,05000	0,05000	28,52
	P		68 958	2 695	0,05000	0,05000	24,26		29 870	412	0,05000	0,05000	NS		11 825	2 999	0,05000	0,05000	26,12
P	A	03603	462 092	1 021	0,06810	0,06810	2,99	03604	520 160	2 457	0,07800	0,07800	2,27	03605	763 052	5 212	0,11600	0,11600	2,09
	P		462 092	2 551	0,06800	0,06800	1,07		520 160	4 494	0,07800	0,07800	1,24		763 052	7 653	0,11600	0,11600	1,42
S	A		9 781	3 645	0,05000	0,05000	21,62		10 501	384	0,05000	0,05000	NS		17 218	2 980	0,05000	0,05000	25,88
	P		9 781	3 405	0,05000	0,05000	23,14		10 501	250	0,05000	0,05000	NS		17 218	3 224	0,05000	0,05000	23,92
P	A	03606	2 383 298	15 416	0,35400	0,35400	1,26	03607	856 899	2 708	0,12600	0,12600	1,80	03608	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		2 383 298	19 284	0,35400	0,35400	1,01		856 899	3 217	0,12600	0,12600	1,52		254 979	637	0,05000	0,05000	35,70
S	A		468 574	2 374	0,07000	0,07000	1,93		2 521 536	2 284	0,36400	0,36400	1,16		957 791	1 681	0,14000	0,14000	2,39
	P		468 574	1 909	0,07000	0,07000	2,40		2 521 536	2 294	0,36400	0,36400	1,16		957 791	3 196	0,14000	0,14000	1,26
P	A	03609	23 067	808	0,05000	0,05000	93,80	03610	20 396	853	0,05000	0,05000	89,56	03611	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		23 067	274	0,05000	0,05000	NS		20 396	441	0,05000	0,05000	NS		247 013	770	0,05000	0,05000	32,01
S	A		721 509	353	0,10600	0,10600	11,21		719 130	1 752	0,10500	0,10500	1,45		947 129	2 284	0,14200	0,14200	4,41
	P		721 509	2 441	0,10600	0,10600	1,62		719 130	3 620	0,10600	0,10600	1,30		966 660	4 099	0,14200	0,14200	1,28
P	A	03612	936 867	3 070	0,13700	0,13700	1,27	04093	762 561	29 621	0,13600	0,13600	1,50	04094	390 192	45 045	0,08400	0,08400	1,02
	P		936 867	3 903	0,13800	0,13800	1,57		675 257	59 231	0,13400	0,13400	1,02		390 192	39 681	0,08000	0,08000	1,00
S	A		2 579 773	2 125	0,37300	0,37300	2,14		192 612	13 310	0,05000	0,05000	2,80		152 001	9 180	0,05000	0,05000	5,07
	P		2 579 773	1 302	0,37200	0,37200	1,38		192 612	11 746	0,05000	0,05000	3,18		152 001	8 486	0,05000	0,05000	5,48
P	A	04095	544 420	61 835	0,11800	0,11800	1,05	04096	333 446	47 255	0,07800	0,07800	1,05	04164	242 648	30 096	0,05410	0,05410	1,08
	P		544 420	58 955	0,11600	0,11600	1,04		333 446	40 884	0,07400	0,07400	1,05		242 648	30 061	0,05400	0,05400	1,07
S	A		167 580	14 190	0,05000	0,05000	3,03		209 313	9 306	0,05000	0,05000	3,60		124 541	11 826	0,05000	0,05000	4,46
	P		167 580	13 144	0,05000	0,05000	3,27		209 313	9 626	0,05000	0,05000	3,48		124 541	11 340	0,05000	0,05000	4,65
P	A	04165	93 218	27 807	0,05000	0,05000	2,15	04166	154 336	33 267	0,05000	0,05000	1,38	04167	62 463	27 410	0,05000	0,05000	2,44
	P		93 218	27 706	0,05000	0,05000	2,16		154 336	32 105	0,05000	0,05000	1,43		62 463	27 182	0,05000	0,05000	2,46
S	A		70 900	5 454	0,05000	0,05000	11,91		102 490	12 986	0,05000	0,05000	4,45		103 991	4 911	0,05000	0,05000	11,69
	P		70 900	5 879	0,05000	0,05000	11,05		102 490	12 589	0,05000	0,05000	4,59		103 991	6 007	0,05000	0,05000	9,56
P	A	04168	23 000	7 021	0,05000	0,05000	10,80	04169	-608	6 455	0,05000	0,05000	12,57	04170	10 823	6 328	0,05000	0,05000	12,42
	P		61 778	13 163	0,05000	0,05000	5,09		-608	16 885	0,05000	0,05000	4,81		10 823	13 704	0,05000	0,05000	5,73
S	A		256 718	4 081	0,05000	0,05000	5,47		2 079	2 515	0,05000	0,05000	32,03		230 974	2 439	0,05000	0,05000	11,67
	P		256 718	3 985	0,05000	0,05000	5,60		2 079	2 153	0,05000	0,05000	37,41		230 974	3 022	0,05000	0,05000	9,42
P	A	06525	635 918	51 824	0,12400	0,12400	1,03	06526	328 402	9 777	0,05400	0,05400	1,22	06527	468 835	8 041	0,07300	0,07300	1,21
	P		635 918	53 046	0,12400	0,12400	1,01		328 402	6 065	0,05200	0,05200	1,31		468 835	6 817	0,07200	0,07200	1,16
S	A		146 873	5 861	0,05000	0,05000	8,14		270 226	3 982	0,05000	0,05000	4,79		282 540	3 300	0,05000	0,05000	4,88
	P		146 873	7 066	0,05000	0,05000	6,75		270 226	3 220	0,05000	0,05000	5,92		282 540	3 566	0,05000	0,05000	4,51
P	A	06528	820 171	24 876	0,14600	0,14600	1,81	06529	362 320	41 556	0,07800	0,07800	1,03	06530	440 801	7 153	0,06800	0,06800	1,12
	P		776 160	58 741	0,14810	0,14810	1,01		362 320	42 171	0,07800	0,07800	1,02		440 801	7 559	0,06800	0,06800	1,06
S	A		154 101	7 881	0,05000	0,05000	5,84		63 843	2 092	0,05000	0,05000	31,81		3 444	1 660	0,05000	0,05000	48,33
	P		154 101	9 336	0,05000	0,05000	4,93		63 843	1 233	0,05000	0,05000	53,96		3 444	1 699	0,05000	0,05000	47,23
P	A	06531	903 433	28 998	0,15000	0,15000	1,17	06532	325 203	9 556	0,05300	0,05300	1,12	06533	39 766	2 720	0,05000	0,05000	26,47
	P		903 433	31 126	0,15000	0,15000	1,09		325 203	9 762	0,05400	0,05400	1,29		39 766	5 975	0,05000	0,05000	12,05
S	A		247 373	4 871	0,05000	0,05000	5,04		727 026	1 742	0,10600	0,10600	1,48		14 483	2 505	0,05000	0,05000	31,03
	P		247 373	4 085	0,05000	0,05000	6,01		727 026	1 773	0,10600	0,10600	1,46		14 483	2 842	0,05000	0,05000	27,35
P	A	06534	338 652	32 782	0,07000	0,07000	1,09	06535	320 161	3 676	0,05000	0,05000	1,87	06536	732 883	12 252	0,11400	0,11400	1,20
	P		338 652	31 754	0,06800	0,06800	1,02		320 161	4 728	0,05000	0,05000	1,45		732 883	15 413	0,11610	0,11610	1,21
S	A		85 105	5 091	0,05000	0,05000	12,12		-730	1 135	0,05000	0,05000	71,53		269 224	2 891	0,05000	0,05000	6,68

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		85 105	4 650	0,05000	0,05000	13,27		-730	792	0,05000	0,05000	NS		269 224	1 680	0,05000	0,05000	11,50
P	A	06537	151 516	11 891	0,05000	0,05000	3,92	07161	1 148 235	41 791	0,20400	0,20400	1,47	07279	132 322	7 698	0,05000	0,05000	6,62
	P		151 516	10 999	0,05000	0,05000	4,24		993 673	105 429	0,20900	0,20900	1,01		132 322	9 011	0,05000	0,05000	5,66
S	A		684 447	1 098	0,10400	0,10400	8,81		553 698	9 912	0,08800	0,08800	1,38		60 934	4 391	0,05000	0,05000	15,30
	P		709 048	2 093	0,10400	0,10400	1,72		553 698	18 789	0,09100	0,09100	1,03		60 934	3 961	0,05000	0,05000	16,96
P	A	07280	49 174	6 640	0,05000	0,05000	10,52	07302	1 213 523	19 557	0,18800	0,18800	1,18	07303	1 705 050	30 804	0,26600	0,26600	1,18
	P		49 174	8 098	0,05000	0,05000	8,63		1 213 523	22 408	0,18800	0,18800	1,03		1 705 050	15 279	0,25400	0,25400	1,03
S	A		86 116	3 731	0,05000	0,05000	16,48		1 504 598	1 871	0,22600	0,22600	48,90		794 039	7 056	0,12000	0,12000	1,70
	P		86 116	4 342	0,05000	0,05000	14,16		1 538 399	4 554	0,22400	0,22400	1,09		794 039	2 161	0,11600	0,11600	1,26
P	A	07304	2 000 831	23 535	0,30600	0,30600	1,55	07305	877 053	136	0,15800	0,15800	NS						
	P		2 000 831	7 436	0,29200	0,29200	1,06		1 039 269	13 856	0,15800	0,15800	1,07						
S	A		900 015	5 259	0,13400	0,13400	2,13		1 587 679	3 754	0,23200	0,23200	1,74						
	P		900 015	935	0,13000	0,13000	1,12		1 587 679	3 615	0,23200	0,23200	1,80						
Piano Terzo						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00512	1 509 656	260 783	0,38200	0,38200	1,00	00513	654 078	107 774	0,16200	0,16200	1,01	00516	161 437	68 134	0,06600	0,06600	1,02
	P		1 509 656	249 451	0,37600	0,37600	1,01		654 078	114 870	0,16610	0,16610	1,00		161 437	91 517	0,08100	0,08100	1,02
S	A		561 950	94 663	0,14000	0,14000	1,01		132 677	43 850	0,05000	0,05000	1,16		94 418	16 117	0,05000	0,05000	3,70
	P		561 950	79 306	0,13000	0,13000	1,00		132 677	41 916	0,05000	0,05000	1,21		94 418	17 372	0,05000	0,05000	3,43
P	A	02284	582 304	35 231	0,10600	0,10600	1,05	02285	590 818	51 164	0,11800	0,11800	1,06	02286	722 794	69 266	0,14800	0,14800	1,03
	P		582 304	42 423	0,11100	0,11100	1,07		590 818	57 273	0,12100	0,12100	1,03		722 794	78 489	0,15300	0,15300	1,01
S	A		210 338	6 882	0,05000	0,05000	4,83		134 579	9 302	0,05000	0,05000	5,43		198 538	14 452	0,05000	0,05000	2,49
	P		210 338	7 926	0,05000	0,05000	4,20		134 579	9 642	0,05000	0,05000	5,24		198 538	15 099	0,05000	0,05000	2,38
P	A	02287	754 270	123 884	0,18600	0,18600	1,00	02288	1 377 115	58 797	0,23600	0,23600	1,05	02289	716 847	42 306	0,13000	0,13000	1,06
	P		754 270	130 899	0,19100	0,19100	1,01		1 377 115	60 656	0,23600	0,23600	1,02		716 847	40 726	0,12800	0,12800	1,02
S	A		308 379	25 941	0,06000	0,06000	1,03		288 178	5 353	0,05000	0,05000	2,75		83 282	18 812	0,05000	0,05000	3,30
	P		308 379	28 057	0,06100	0,06100	1,01		288 178	5 174	0,05000	0,05000	2,84		83 282	17 564	0,05000	0,05000	3,54
P	A	02290	683 477	38 734	0,12200	0,12200	1,02	02291	883 166	145 696	0,22000	0,22000	1,02	02292	413 383	126 273	0,14000	0,14000	1,02
	P		683 477	33 329	0,12000	0,12000	1,09		883 166	132 140	0,21000	0,21000	1,00		413 383	129 516	0,14210	0,14210	1,02
S	A		73 889	4 081	0,05000	0,05000	15,75		72 010	26 647	0,05000	0,05000	2,43		16 554	63 854	0,05000	0,05000	1,21
	P		73 889	2 333	0,05000	0,05000	27,54		72 010	24 147	0,05000	0,05000	2,68		16 554	66 550	0,05000	0,05000	1,16
P	A	02293	259 416	26 492	0,05300	0,05300	1,01	02294	631 861	14 160	0,10000	0,10000	1,10	02295	473 389	14 114	0,07800	0,07800	1,15
	P		259 416	35 375	0,06000	0,06000	1,08		631 861	24 581	0,10700	0,10700	1,13		473 389	34 888	0,09000	0,09000	1,06
S	A		50 208	18 271	0,05000	0,05000	3,81		56 739	2 573	0,05000	0,05000	26,49		19 212	13 443	0,05000	0,05000	5,70
	P		50 208	21 514	0,05000	0,05000	3,24		56 739	7 901	0,05000	0,05000	8,63		19 212	18 916	0,05000	0,05000	4,05
P	A	02296	645 548	158 174	0,19400	0,19400	1,02	02297	829 602	79 707	0,17000	0,17000	1,03	02298	986 482	16 517	0,15400	0,15400	1,33
	P		645 548	152 147	0,19000	0,19000	1,02		829 602	70 798	0,16400	0,16400	1,02		986 482	9 245	0,14800	0,14800	1,13
S	A		35 697	23 416	0,05000	0,05000	3,11		17 417	4 024	0,05000	0,05000	19,15		34 967	235	0,05000	0,05000	NS
	P		35 697	19 849	0,05000	0,05000	3,67		17 417	3 527	0,05000	0,05000	21,85		34 967	155	0,05000	0,05000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	02299	1 146 692	93 372	0,22400	0,22400	1,02	02542	389 051	18 608	0,06800	0,06800	1,11	02543	383 595	22 916	0,07000	0,07000	1,10
	P		1 146 692	86 894	0,22000	0,22000	1,02		389 051	16 645	0,06600	0,06600	1,04		383 595	22 074	0,07000	0,07000	1,14
S	A		98 327	2 655	0,05000	0,05000	22,11		145 949	4 138	0,05000	0,05000	11,57		107 478	6 467	0,05000	0,05000	8,76
	P		75 949	692	0,05000	0,05000	92,18		145 949	2 912	0,05000	0,05000	16,45		107 478	5 247	0,05000	0,05000	10,79
P	A	02544	447 510	57 244	0,10000	0,10000	1,02	02545	552 752	88 106	0,13600	0,13600	1,03	03554	2 755 260	86 185	0,45200	0,45200	1,04
	P		447 510	57 018	0,10000	0,10000	1,02		552 752	91 945	0,13810	0,13810	1,03		2 755 260	87 399	0,45200	0,45200	1,03
S	A		148 949	12 818	0,05000	0,05000	3,68		104 250	32 386	0,05000	0,05000	1,77		341 253	6 806	0,05400	0,05400	1,30
	P		148 949	11 941	0,05000	0,05000	3,95		104 250	30 240	0,05000	0,05000	1,90		341 253	4 043	0,05200	0,05200	1,22
P	A	03555	1 270 418	91 664	0,24200	0,24200	1,04	03556	749 364	15 418	0,22000	0,22000	16,21	03557	912 470	24 407	0,14800	0,14800	1,19
	P		1 270 418	82 575	0,23400	0,23400	1,00		1 293 388	43 290	0,21400	0,21400	1,06		912 470	16 634	0,14200	0,14200	1,10
S	A		34 264	6 367	0,05000	0,05000	11,50		29 512	2 473	0,05000	0,05000	30,05		55 883	3 597	0,05000	0,05000	19,00
	P		57 177	7 391	0,05000	0,05000	9,21		29 512	2 307	0,05000	0,05000	32,22		55 883	3 637	0,05000	0,05000	18,79
P	A	03558	973 613	39 904	0,16600	0,16600	1,09	03559	1 135 916	87 686	0,21800	0,21800	1,00	03560	1 332 793	144 456	0,28400	0,28400	1,02
	P		973 613	33 198	0,16000	0,16000	1,01		1 135 916	81 187	0,21400	0,21400	1,01		1 332 793	139 956	0,28000	0,28000	1,01
S	A		28 419	11 397	0,05000	0,05000	6,54		261 300	6 011	0,05000	0,05000	3,53		507 846	2 965	0,07600	0,07600	1,75
	P		28 419	10 888	0,05000	0,05000	6,85		261 300	6 343	0,05000	0,05000	3,35		507 846	4 713	0,07600	0,07600	1,10
P	A	03561	1 104 502	14 603	0,17600	0,17600	2,11	03562	690 588	26 096	0,11600	0,11600	1,08	03563	663 002	19 543	0,10800	0,10800	1,11
	P		1 024 967	43 861	0,17400	0,17400	1,01		690 588	29 321	0,11810	0,11810	1,09		663 002	21 777	0,10810	0,10810	1,00
S	A		373 871	3 260	0,07000	0,07000	8,46		61 090	3 884	0,05000	0,05000	17,29		24 978	1 065	0,05000	0,05000	70,75
	P		447 844	6 854	0,07000	0,07000	1,41		61 090	4 424	0,05000	0,05000	15,18		24 978	1 200	0,05000	0,05000	62,80
P	A	03564	607 929	12 180	0,09600	0,09600	1,21	03565	650 563	10 992	0,10200	0,10200	1,36	03566	823 161	15 331	0,12800	0,12800	1,08
	P		607 929	13 160	0,09600	0,09600	1,12		650 563	10 462	0,10000	0,10000	1,07		823 161	14 388	0,12800	0,12800	1,15
S	A		17 045	7 351	0,05000	0,05000	10,50		48 522	6 050	0,05000	0,05000	11,57		15 307	2 464	0,05000	0,05000	31,47
	P		17 045	6 750	0,05000	0,05000	11,43		48 522	6 437	0,05000	0,05000	10,88		15 307	2 471	0,05000	0,05000	31,38
P	A	03567	1 506 360	27 366	0,23400	0,23400	1,08	03568	71 282	7 272	0,05000	0,05000	8,92	03569	68 428	3 703	0,05000	0,05000	17,69
	P		1 506 360	25 256	0,23200	0,23200	1,04		71 282	7 022	0,05000	0,05000	9,24		68 428	3 637	0,05000	0,05000	18,01
S	A		442 081	4 134	0,06800	0,06800	2,32		2 670 385	14 705	0,39400	0,39400	1,19		1 036 817	4 149	0,15200	0,15200	1,23
	P		442 081	3 966	0,06600	0,06600	1,08		2 670 385	13 880	0,39200	0,39200	1,01		1 036 817	2 341	0,15200	0,15200	2,19
P	A	03570	40 765	1 922	0,05000	0,05000	37,34	03571	330 831	611	0,05000	0,05000	6,93	04147	17 714	30 228	0,05000	0,05000	2,55
	P		40 765	1 901	0,05000	0,05000	37,76		330 831	719	0,05000	0,05000	5,89		17 714	20 940	0,05000	0,05000	3,68
S	A		872 361	100	0,14000	0,14000	NS		456 601	1 412	0,06800	0,06800	2,90		58 682	3 915	0,05000	0,05000	17,29
	P		952 741	3 109	0,14000	0,14000	1,69		456 601	2 246	0,06800	0,06800	1,82		58 682	6 318	0,05000	0,05000	10,72
P	A	04148	34 196	13 065	0,05000	0,05000	5,61	06429	1 115 042	112 273	0,23200	0,23200	1,02	06430	358 048	52 199	0,08400	0,08400	1,02
	P		34 196	7 778	0,05000	0,05000	9,42		1 115 042	113 347	0,23200	0,23200	1,01		358 048	63 270	0,09100	0,09100	1,02
S	A		183 869	4 128	0,05000	0,05000	9,52		346 005	18 577	0,06200	0,06200	1,13		17 080	15 385	0,05000	0,05000	5,01

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		183 869	3 447	0,05000	0,05000	11,40		346 005	17 354	0,06000	0,06000	1,02		17 080	14 546	0,05000	0,05000	5,30
P	A	06431	466 647	43 161	0,09400	0,09400	1,03	06432	96 822	4 628	0,05000	0,05000	12,76	06433	317 412	4 071	0,05000	0,05000	1,86
	P		466 647	49 399	0,09900	0,09900	1,07		96 822	7 495	0,05000	0,05000	7,88		317 412	3 835	0,05000	0,05000	1,97
S	A		90 056	10 588	0,05000	0,05000	5,72		242 254	1 234	0,05000	0,05000	20,89		946 540	6 937	0,14200	0,14200	1,59
	P		90 056	11 352	0,05000	0,05000	5,34		242 254	286	0,05000	0,05000	90,15		946 540	5 391	0,14000	0,14000	1,22
P	A	06434	700 282	33 425	0,12200	0,12200	1,07	06435	571 815	331	0,08400	0,08400	9,44	06436	786 759	36 177	0,13600	0,13600	1,06
	P		700 282	37 559	0,12410	0,12410	1,04		571 815	310	0,08400	0,08400	10,08		786 759	34 062	0,13400	0,13400	1,03
S	A		69 520	1 965	0,05000	0,05000	33,21		19 174	4 033	0,05000	0,05000	19,01		659 573	5 291	0,10000	0,10000	1,94
	P		69 520	2 582	0,05000	0,05000	25,27		19 174	4 275	0,05000	0,05000	17,93		659 573	5 286	0,09800	0,09800	1,06
P	A	06437	411 429	3 073	0,06200	0,06200	1,61	06438	678 599	22 455	0,11200	0,11200	1,09	06439	630 169	25 280	0,10600	0,10600	1,04
	P		411 429	1 678	0,06200	0,06200	2,95		678 599	23 670	0,11200	0,11200	1,04		630 169	23 443	0,10600	0,10600	1,12
S	A		485 417	5 855	0,07400	0,07400	1,25		43 239	6 638	0,05000	0,05000	10,73		138 191	19 288	0,05000	0,05000	2,57
	P		485 417	4 956	0,07400	0,07400	1,47		43 239	7 731	0,05000	0,05000	9,21		138 191	20 343	0,05000	0,05000	2,44
P	A	06440	491 134	25 410	0,08800	0,08800	1,17	06441	789 366	65 382	0,15400	0,15400	1,01	06442	731 280	3 307	0,10800	0,10800	1,87
	P		491 134	25 055	0,08600	0,08600	1,04		789 366	67 605	0,15610	0,15610	1,02		731 280	803	0,10600	0,10600	1,38
S	A		449 334	9 736	0,07100	0,07100	1,14		131 163	12 897	0,05000	0,05000	3,97		24 141	10 550	0,05000	0,05000	7,16
	P		449 334	9 157	0,07000	0,07000	1,02		131 163	13 131	0,05000	0,05000	3,90		24 141	11 415	0,05000	0,05000	6,62
P	A	06443	596 843	82 417	0,13800	0,13800	1,02	06444	507 898	4 098	0,07600	0,07600	1,19	07162	1 092 333	203 709	0,28600	0,28600	1,00
	P		596 843	77 440	0,13400	0,13400	1,01		507 898	8 647	0,08000	0,08000	1,56		1 092 333	198 260	0,28200	0,28200	1,00
S	A		132 183	25 159	0,05000	0,05000	2,03		104 381	13 092	0,05000	0,05000	4,38		275 950	55 756	0,07400	0,07400	1,01
	P		132 183	27 541	0,05000	0,05000	1,85		104 381	11 001	0,05000	0,05000	5,21		275 950	46 770	0,06800	0,06800	1,00
P	A	07260	333 528	51 242	0,08000	0,08000	1,03	07261	207 086	2 814	0,05000	0,05000	12,09	07298	962 452	37 221	0,16200	0,16200	1,05
	P		333 528	55 252	0,08210	0,08210	1,01		0	0	0,05000	0,05000	-		962 452	49 279	0,16900	0,16900	1,02
S	A		65 491	16 936	0,05000	0,05000	3,91		183 532	3 098	0,05000	0,05000	12,70		199 406	3 041	0,05000	0,05000	11,76
	P		65 491	15 984	0,05000	0,05000	4,14		183 532	2 482	0,05000	0,05000	15,86		199 406	5 478	0,05000	0,05000	6,53
P	A	07299	1 961 669	149 913	0,37800	0,37800	1,02	07300	1 634 135	52 084	0,27200	0,27200	1,16	07301	813 125	31 429	0,13800	0,13800	1,13
	P		1 961 669	170 728	0,39100	0,39100	1,02		1 634 135	60 550	0,27210	0,27210	1,00		813 125	29 668	0,13600	0,13600	1,08
S	A		617 265	29 704	0,10800	0,10800	1,09		583 426	9 548	0,09200	0,09200	1,46		1 899 344	15 142	0,28400	0,28400	1,26
	P		617 265	34 424	0,11100	0,11100	1,09		583 426	12 979	0,09200	0,09200	1,08		1 899 344	14 491	0,28200	0,28200	1,06
Piano Terzo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00480	6 609	4 518	0,03000	0,03000	6,15	00485	161 153	14 323	0,03800	0,03800	1,04	00486	108	3 695	0,03000	0,03000	7,75
	P		6 609	6 179	0,03000	0,03000	4,50		161 153	13 264	0,03800	0,03800	1,12		108	4 917	0,03000	0,03000	5,82
S	A		31 531	2 055	0,03000	0,03000	11,98		57 129	6 167	0,03000	0,03000	3,46		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		47 107	2 946	0,03000	0,03000	7,68		64 289	8 949	0,03000	0,03000	2,28		111 179	5 525	0,03000	0,03000	2,55
P	A	02210	32 794	18 094	0,03000	0,03000	1,35	02211	257 165	24 579	0,06400	0,06400	1,05	02212	194 396	8 562	0,03800	0,03800	1,19
	P		32 794	21 067	0,03000	0,03000	1,16		257 165	24 708	0,06400	0,06400	1,05		194 396	9 283	0,03800	0,03800	1,10
S	A		39 410	2 097	0,03000	0,03000	11,26		25 563	133	0,03000	0,03000	NS		31 883	6 179	0,03000	0,03000	3,98
	P		39 410	8 075	0,03000	0,03000	2,92		25 563	2 409	0,03000	0,03000	10,53		31 883	7 987	0,03000	0,03000	3,08
P	A	02213	-98 410	3 632	0,03000	0,03000	11,34	02214	54 595	905	0,03000	0,03000	23,93	02215	268 741	1 485	0,04200	0,04200	2,35
	P		-98 410	3 989	0,03000	0,03000	10,33		54 595	1 318	0,03000	0,03000	16,43		268 741	1 869	0,04200	0,04200	1,86
S	A		30 590	590	0,03000	0,03000	41,92		37 363	1 787	0,03000	0,03000	13,36		99 312	3 830	0,03000	0,03000	4,11
	P		30 590	1 316	0,03000	0,03000	18,79		37 363	2 324	0,03000	0,03000	10,27		99 312	4 104	0,03000	0,03000	3,84
P	A	02432	-48 384	8 228	0,03000	0,03000	4,23	02433	-38 924	21 669	0,03000	0,03000	1,55	02434	-111 510	549	0,03000	0,03000	78,05
	P		-48 384	9 726	0,03000	0,03000	3,58		-38 924	19 939	0,03000	0,03000	1,69		-111 510	292	0,03000	0,03000	NS
S	A		42 467	795	0,03000	0,03000	29,20		7 881	6 439	0,03000	0,03000	4,29		6 874	2 215	0,03000	0,03000	12,54

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		42 467	1 064	0,03000	0,03000	21,82		7 881	5 823	0,03000	0,03000	4,75		6 874	2 595	0,03000	0,03000	10,70
P	A	02435	102 074	658	0,03000	0,03000	23,36	02436	296 286	5 444	0,06900	0,06900	5,81	02437	99 501	8 489	0,03000	0,03000	1,85
	P		102 074	1 052	0,03000	0,03000	14,61		372 345	12 156	0,06600	0,06600	1,05		99 501	11 975	0,03000	0,03000	1,31
S	A		749	1 677	0,03000	0,03000	17,03		326 823	2 905	0,05200	0,05200	1,78		704 937	1 509	0,10600	0,10600	2,25
	P		749	2 242	0,03000	0,03000	12,74		326 823	3 571	0,05200	0,05200	1,45		704 937	6 702	0,10900	0,10900	1,17
P	A	03650	668 956	13 022	0,11000	0,11000	1,07	03651	514 543	7 954	0,08400	0,08400	1,28	03652	121 600	4 232	0,03000	0,03000	2,99
	P		668 956	12 449	0,11000	0,11000	1,12		514 543	9 972	0,08400	0,08400	1,02		121 600	4 371	0,03000	0,03000	2,89
S	A		402 275	491	0,06000	0,06000	4,59		37 249	1 929	0,03000	0,03000	12,38		41 657	2 581	0,03000	0,03000	9,03
	P		402 275	1 523	0,06000	0,06000	1,48		37 249	1 043	0,03000	0,03000	22,90		41 657	3 414	0,03000	0,03000	6,83
P	A	03653	-93 147	653	0,03000	0,03000	62,06	03654	32 116	5 285	0,03000	0,03000	4,64	03655	289 352	4 254	0,04800	0,04800	1,64
	P		-93 147	1 307	0,03000	0,03000	31,00		32 116	5 809	0,03000	0,03000	4,22		289 352	4 087	0,04600	0,04600	1,12
S	A		48 234	1 178	0,03000	0,03000	19,08		67 609	961	0,03000	0,03000	20,80		8 201	3 691	0,03000	0,03000	7,48
	P		45 871	934	0,03000	0,03000	24,39		71 967	1 322	0,03000	0,03000	14,70		8 201	3 839	0,03000	0,03000	7,19
P	A	03656	630 938	1 867	0,10000	0,10000	5,08	03657	860 808	7 714	0,13400	0,13400	1,38	03658	155 729	2 686	0,03000	0,03000	2,90
	P		658 064	4 110	0,10000	0,10000	1,35		860 808	7 073	0,13200	0,13200	1,19		155 729	3 931	0,03000	0,03000	1,98
S	A		68 513	780	0,03000	0,03000	25,48		548 699	569	0,08000	0,08000	2,06		190 257	234	0,03200	0,03200	20,49
	P		68 513	731	0,03000	0,03000	27,19		548 699	787	0,08000	0,08000	1,49		214 385	640	0,03200	0,03200	1,92
P	A	03659	-14 263	8 596	0,03000	0,03000	3,55	03660	-50 750	9 136	0,03000	0,03000	3,85	03661	2 758	19 924	0,03000	0,03000	1,42
	P		-14 263	9 996	0,03000	0,03000	3,05		-50 750	9 919	0,03000	0,03000	3,54		2 758	17 433	0,03000	0,03000	1,62
S	A		59 504	1 032	0,03000	0,03000	20,38		26 968	3 614	0,03000	0,03000	6,97		33 712	4 158	0,03000	0,03000	5,85
	P		59 504	1 112	0,03000	0,03000	18,91		26 968	3 063	0,03000	0,03000	8,23		33 712	3 998	0,03000	0,03000	6,09
P	A	03662	-17 298	1 423	0,03000	0,03000	21,69	03663	-53 718	1 494	0,03000	0,03000	23,77	03664	126 142	1 515	0,03000	0,03000	7,93
	P		-17 298	1 104	0,03000	0,03000	27,95		-53 718	1 075	0,03000	0,03000	33,03		126 142	1 992	0,03000	0,03000	6,03
S	A		768	1 231	0,03000	0,03000	23,19		10 386	882	0,03000	0,03000	30,97		26 770	672	0,03000	0,03000	37,53
	P		768	1 250	0,03000	0,03000	22,84		10 386	984	0,03000	0,03000	27,76		26 770	518	0,03000	0,03000	48,69
P	A	03665	484 516	9 312	0,08210	0,08210	1,40	03666	503 578	4 439	0,08000	0,08000	1,90	03667	247 895	704	0,03800	0,03800	3,48
	P		484 516	8 576	0,07800	0,07800	1,02		503 578	5 021	0,07800	0,07800	1,15		247 895	1 141	0,03800	0,03800	2,15
S	A		351 567	1 874	0,05400	0,05400	1,91		1 096 348	332	0,17800	0,17800	17,43		1 117 273	99	0,16400	0,16400	35,45
	P		351 567	2 248	0,05400	0,05400	1,59		1 234 541	289	0,18000	0,18000	2,75		1 131 531	1 100	0,16400	0,16400	1,27
P	A	03668	32 217	1 898	0,03000	0,03000	12,92	03669	109 477	217	0,03000	0,03000	66,11	03670	25 459	893	0,03000	0,03000	28,43
	P		32 217	1 903	0,03000	0,03000	12,89		109 477	407	0,03000	0,03000	35,25		25 459	724	0,03000	0,03000	35,07
S	A		499 628	194	0,07210	0,07210	1,25		673 446	1 526	0,10000	0,10000	2,17		102 001	2 172	0,03000	0,03000	7,08
	P		499 628	750	0,07400	0,07400	16,79		673 446	2 270	0,10000	0,10000	1,46		110 300	3 465	0,03000	0,03000	4,11
P	A	03671	328 065	1 548	0,05200	0,05200	3,22	04155	7 285	8 764	0,03000	0,03000	3,16	04156	67 399	7 151	0,03000	0,03000	2,80
	P		315 702	5 826	0,05200	0,05200	1,17		7 285	4 235	0,03000	0,03000	6,54		67 399	4 564	0,03000	0,03000	4,39
S	A		350 412	683	0,05200	0,05200	1,55		9 437	3 205	0,03000	0,03000	8,56		-2 922	1 710	0,03000	0,03000	16,97
	P		350 412	3 612	0,05600	0,05600	2,00		9 437	1 213	0,03000	0,03000	22,62		-2 922	583	0,03000	0,03000	49,78
P	A	04157	9 535	5 173	0,03000	0,03000	5,30	06663	10 595	3 275	0,03000	0,03000	8,33	06664	78 571	1 639	0,03000	0,03000	11,34
	P		9 535	3 236	0,03000	0,03000	8,48		10 595	4 085	0,03000	0,03000	6,68		78 571	1 686	0,03000	0,03000	11,02
S	A		184 305	365	0,03000	0,03000	9,93		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		184 305	366	0,03000	0,03000	9,91		212 818	2 177	0,03300	0,03300	1,08		28 194	2 459	0,03000	0,03000	10,18
P	A	06665	58 129	5 366	0,03000	0,03000	3,95	07148	437 092	48 778	0,11800	0,11800	1,04	07287	339 148	5 168	0,05600	0,05600	1,58
	P		58 129	5 096	0,03000	0,03000	4,16		437 092	46 783	0,11400	0,11400	1,01		339 148	2 413	0,05200	0,05200	1,30
S	A		66 925	868	0,03000	0,03000	23,13		118 449	11 453	0,03000	0,03000	1,14		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		66 925	1 329	0,03000	0,03000	15,11		118 449	11 764	0,03000	0,03000	1,11		25 604	3 478	0,03000	0,03000	7,29
P	A	07288	136 320	5 895	0,03000	0,03000	1,79	07326	565 298	8 350	0,09000	0,09000	1,08	07327	1 495 505	51 441	0,27200	0,27200	1,01
	P		136 320	5 491	0,03000	0,03000	1,92		565 298	10 047	0,09300	0,09300	1,19		1 495 505	47 522	0,26800	0,26800	1,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		721 815	264	0,10500	0,10500	1,48		394 057	8 689	0,06600	0,06600	1,10
	P		-54 687	3 023	0,03000	0,03000	11,79		721 815	7 361	0,11200	0,11200	1,13		394 057	11 103	0,06810	0,06810	1,04
P	A	07328	0	0	0,05800	0,05800	-	07329	756 509	11 198	0,12400	0,12400	1,41						
	P		408 422	875	0,06200	0,06200	1,55		756 509	11 042	0,12000	0,12000	1,05						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 739 606	611	0,25400	0,25400	6,65						
	P		207 048	1 183	0,03200	0,03200	4,10		1 739 606	2 946	0,25400	0,25400	1,38						
Piano Terzo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00171	305 545	1 305	0,04600	0,04600	1,65	00187	118 918	4 375	0,03000	0,03000	2,98	00480	-73 430	5 489	0,03000	0,03000	6,93
	P		305 545	1 791	0,04600	0,04600	1,20		118 918	5 380	0,03000	0,03000	2,42		-29 550	6 509	0,03000	0,03000	4,98
S	A		71 645	656	0,03000	0,03000	29,69		42 678	2 324	0,03000	0,03000	9,98		98 790	1 102	0,03000	0,03000	14,36
	P		71 645	842	0,03000	0,03000	23,13		42 678	2 700	0,03000	0,03000	8,59		115 763	4 478	0,03000	0,03000	3,01
P	A	00486	-19 031	3 465	0,03000	0,03000	8,97	02421	228 294	1 280	0,03600	0,03600	2,57	02422	202 914	725	0,03000	0,03000	1,19
	P		-19 031	4 952	0,03000	0,03000	6,28		228 294	2 204	0,03600	0,03600	1,49		202 914	1 622	0,03200	0,03200	2,53
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		48 580	588	0,03000	0,03000	38,14		45 931	109	0,03000	0,03000	NS
	P		20 972	4 775	0,03000	0,03000	5,44		48 580	1 152	0,03000	0,03000	19,47		45 931	811	0,03000	0,03000	28,07
P	A	02423	189 392	608	0,03000	0,03000	4,73	02424	146 216	517	0,03000	0,03000	17,72	02425	-13 208	1 639	0,03000	0,03000	18,51
	P		189 392	1 542	0,03000	0,03000	1,86		146 216	1 380	0,03000	0,03000	6,64		119 581	1 421	0,03000	0,03000	9,10
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		20 821	19	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		29 405	782	0,03000	0,03000	31,82		20 821	971	0,03000	0,03000	26,76		17 146	956	0,03000	0,03000	27,67
P	A	02426	-33 708	1 537	0,03000	0,03000	21,44	02427	-51 529	1 561	0,03000	0,03000	22,57	02428	-54 494	1 168	0,03000	0,03000	30,49
	P		88 905	1 328	0,03000	0,03000	12,94		60 262	1 405	0,03000	0,03000	14,90		-54 494	2 084	0,03000	0,03000	17,09
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		21 885	1 189	0,03000	0,03000	21,74		6 629	1 220	0,03000	0,03000	22,79		3 446	1 244	0,03000	0,03000	22,68
P	A	02429	-43 765	693	0,03000	0,03000	49,41	02430	30 402	1 630	0,03000	0,03000	15,19	02431	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		34 950	1 239	0,03000	0,03000	19,51		30 402	2 820	0,03000	0,03000	8,78		4 037	1 293	0,03000	0,03000	21,76
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 010	1 359	0,03000	0,03000	20,61		15 299	1 746	0,03000	0,03000	15,29		-4 330	2 003	0,03000	0,03000	14,58
P	A	02432	-66 599	11 437	0,03000	0,03000	3,25	02433	-47 044	16 567	0,03000	0,03000	2,09	02434	-23 550	2 760	0,03000	0,03000	11,47
	P		-66 599	13 501	0,03000	0,03000	2,75		-47 044	15 715	0,03000	0,03000	2,21		-23 550	2 360	0,03000	0,03000	13,42
S	A		86 541	6 076	0,03000	0,03000	2,88		50 196	13 185	0,03000	0,03000	1,69		40 360	2 143	0,03000	0,03000	10,96
	P		86 541	9 666	0,03000	0,03000	1,81		50 196	14 610	0,03000	0,03000	1,52		40 360	3 145	0,03000	0,03000	7,47
P	A	02435	173 680	545	0,03000	0,03000	9,51	02436	125 247	10 380	0,03000	0,03000	1,17	02437	-11 793	11 821	0,03000	0,03000	2,55
	P		173 680	1 177	0,03000	0,03000	4,41		125 247	10 349	0,03000	0,03000	1,17		-11 793	15 101	0,03000	0,03000	2,00
S	A		211 417	1 277	0,03200	0,03200	1,25		467 951	8 122	0,07800	0,07800	1,34		315 779	1 086	0,05000	0,05000	2,10
	P		211 417	2 676	0,03500	0,03500	2,35		467 951	10 980	0,07810	0,07810	1,00		353 291	4 925	0,05610	0,05610	1,03
P	A	02568	0	0	0,03000	0,03000	-	02569	-68 566	1 466	0,03000	0,03000	25,51	02570	-65 999	409	0,03000	0,03000	90,65
	P		-54 357	1 621	0,03000	0,03000	21,96		-68 566	3 061	0,03000	0,03000	12,22		-51 693	1 616	0,03000	0,03000	21,81
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-17 722	3 101	0,03000	0,03000	9,97		64 402	2 513	0,03000	0,03000	8,12		-2 237	2 280	0,03000	0,03000	12,69
P	A	02571	-42 259	1 383	0,03000	0,03000	24,62	02572	-42 040	1 034	0,03000	0,03000	32,90	02573	-30 088	1 319	0,03000	0,03000	24,64
	P		-42 259	2 348	0,03000	0,03000	14,50		-42 040	2 032	0,03000	0,03000	16,74		-30 088	2 310	0,03000	0,03000	14,07
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 515	2 040	0,03000	0,03000	14,14		-78	1 876	0,03000	0,03000	15,28		13 114	1 545	0,03000	0,03000	17,46
P	A	02574	-17 480	1 653	0,03000	0,03000	18,68	02575	3 293	1 283	0,03000	0,03000	22,00	02576	13 726	1 375	0,03000	0,03000	19,56
	P		-17 480	2 513	0,03000	0,03000	12,29		3 293	2 168	0,03000	0,03000	13,02		13 726	2 231	0,03000	0,03000	12,05
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 406	1 389	0,03000	0,03000	20,75		13 091	1 170	0,03000	0,03000	23,05		20 761	908	0,03000	0,03000	28,62
P	A	02577	27 530	770	0,03000	0,03000	32,63	02578	124 348	484	0,03000	0,03000	25,34	02617	127 824	1 082	0,03000	0,03000	10,88
	P		111 795	1 157	0,03000	0,03000	12,12		124 348	1 281	0,03000	0,03000	9,57		127 824	1 955	0,03000	0,03000	6,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		16 712	108	0,03000	0,03000	NS		10 267	1 025	0,03000	0,03000	26,67
	P		16 865	802	0,03000	0,03000	33,03		16 712	637	0,03000	0,03000	41,62		10 267	1 253	0,03000	0,03000	21,82
P	A	02618	0	0	0,03000	0,03000	-	02619	0	0	0,03000	0,03000	-	02620	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		158 172	815	0,03000	0,03000	9,13		162 090	649	0,03000	0,03000	10,59		184 727	558	0,03000	0,03000	6,39
S	A		11 561	1 270	0,03000	0,03000	21,39		14 321	288	0,03000	0,03000	93,11		6 368	392	0,03000	0,03000	71,00
	P		11 561	1 399	0,03000	0,03000	19,42		14 321	612	0,03000	0,03000	43,82		6 368	814	0,03000	0,03000	34,19
P	A	02621	0	0	0,03000	0,03000	-	02622	274 927	1 218	0,04200	0,04200	2,11	06972	252 768	379	0,03800	0,03800	4,56
	P		203 575	1 273	0,03200	0,03200	4,47		274 927	2 101	0,04200	0,04200	1,22		252 768	1 321	0,03800	0,03800	1,31
S	A		13 677	1 009	0,03000	0,03000	26,66		45 674	1 853	0,03000	0,03000	12,30		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 677	1 821	0,03000	0,03000	14,77		45 674	2 467	0,03000	0,03000	9,24		46 309	505	0,03000	0,03000	44,99
P	A	06973	122 602	169	0,03000	0,03000	74,02	06974	-79 995	2 388	0,03000	0,03000	16,27	06975	-78 094	3 231	0,03000	0,03000	11,95
	P		122 602	900	0,03000	0,03000	13,90		-79 995	4 253	0,03000	0,03000	9,14		-78 094	4 913	0,03000	0,03000	7,86
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		50 420	173	0,03000	0,03000	NS
	P		17 247	261	0,03000	0,03000	NS		178 459	3 906	0,03000	0,03000	1,15		50 420	3 099	0,03000	0,03000	7,16
P	A	06976	-20 389	4 589	0,03000	0,03000	6,81	06977	-23 178	4 470	0,03000	0,03000	7,07	06978	-38 760	5 235	0,03000	0,03000	6,42
	P		-20 389	5 978	0,03000	0,03000	5,23		-23 178	4 290	0,03000	0,03000	7,37		-38 760	5 568	0,03000	0,03000	6,03
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03200	0,03200	-
	P		45 222	1 463	0,03000	0,03000	15,62		21 682	1 886	0,03000	0,03000	13,72		223 781	1 536	0,03410	0,03410	1,47
P	A	06979	-84 286	3 728	0,03000	0,03000	10,57	06980	36 256	3 155	0,03000	0,03000	7,61	06981	9 519	129	0,03000	0,03000	NS
	P		-84 286	5 433	0,03000	0,03000	7,25		36 256	3 867	0,03000	0,03000	6,21		9 519	577	0,03000	0,03000	47,54
S	A		0	0	0,03800	0,03800	-		1 636	661	0,03000	0,03000	43,02		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		268 819	772	0,04200	0,04200	1,46		1 636	2 639	0,03000	0,03000	10,78		73 441	1 779	0,03000	0,03000	10,82
P	A	06982	-43 029	3 140	0,03000	0,03000	10,87	06983	50 253	537	0,03000	0,03000	41,37	06984	36 819	880	0,03000	0,03000	27,20
	P		-43 029	4 069	0,03000	0,03000	8,39		50 253	1 470	0,03000	0,03000	15,11		36 819	1 531	0,03000	0,03000	15,63
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		32 147	59	0,03000	0,03000	NS
	P		159 170	2 052	0,03000	0,03000	3,56		24 287	1 303	0,03000	0,03000	19,60		32 147	2 003	0,03000	0,03000	12,25
P	A	06985	-78 023	1 523	0,03000	0,03000	25,35	06986	-5 947	362	0,03000	0,03000	81,24	06987	70 667	387	0,03000	0,03000	50,64
	P		-78 023	2 266	0,03000	0,03000	17,04		-5 947	1 369	0,03000	0,03000	21,48		70 667	1 212	0,03000	0,03000	16,17
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		95 729	1 384	0,03000	0,03000	11,74		60 070	1 592	0,03000	0,03000	13,16		15 819	1 292	0,03000	0,03000	20,61
P	A	06988	-39 998	1 151	0,03000	0,03000	29,33	06989	-55 676	784	0,03000	0,03000	45,61	06990	-12 823	206	0,03000	0,03000	NS
	P		-39 998	1 922	0,03000	0,03000	17,57		42 083	1 205	0,03000	0,03000	19,30		111 455	942	0,03000	0,03000	14,94
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		37 788	1 535	0,03000	0,03000	15,51		894	1 628	0,03000	0,03000	17,53		707	1 023	0,03000	0,03000	27,92
P	A	06991	-16 716	973	0,03000	0,03000	31,64	06992	-16 239	1 071	0,03000	0,03000	28,69	06993	-36 561	70	0,03000	0,03000	NS
	P		92 527	1 109	0,03000	0,03000	15,05		-16 239	1 919	0,03000	0,03000	16,01		70 044	788	0,03000	0,03000	24,97
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		22 991	1 261	0,03000	0,03000	20,39		25 045	1 262	0,03000	0,03000	20,16		-624	1 392	0,03000	0,03000	20,64
P	A	06994	10 433	10	0,03000	0,03000	NS	06995	9 004	1 115	0,03000	0,03000	24,66	06996	3 902	480	0,03000	0,03000	58,64
	P		134 853	861	0,03000	0,03000	12,52		116 079	1 147	0,03000	0,03000	11,70		95 526	923	0,03000	0,03000	17,63
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		11 886	46	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 645	907	0,03000	0,03000	29,66		15 786	1 199	0,03000	0,03000	22,21		216	1 068	0,03000	0,03000	26,80
P	A	06997	173 330	114	0,03000	0,03000	45,93	06998	36 652	790	0,03000	0,03000	30,32	06999	28 898	809	0,03000	0,03000	30,84
	P		173 330	1 032	0,03000	0,03000	5,07		158 175	1 107	0,03000	0,03000	6,72		131 794	1 073	0,03000	0,03000	10,45
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 452	195	0,03000	0,03000	NS		3 895	121	0,03000	0,03000	NS
	P		32 801	713	0,03000	0,03000	34,29		4 452	1 064	0,03000	0,03000	26,39		6 507	1 035	0,03000	0,03000	26,88
P	A	07000	-13 848	30	0,03000	0,03000	NS	07001	204 474	461	0,03000	0,03000	1,26	07002	166 631	160	0,03000	0,03000	38,83
	P		99 238	794	0,03000	0,03000	19,85		204 474	1 461	0,03200	0,03200	2,82		166 631	1 092	0,03000	0,03000	5,69
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		10 347	17	0,03000	0,03000	NS
	P		-633	846	0,03000	0,03000	33,96		21 792	548	0,03000	0,03000	47,19		10 347	648	0,03000	0,03000	42,17
P	A	07003	132 550	114	0,03000	0,03000	97,41												

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		132 550	1 019	0,03000	0,03000	10,90												
S	A		4 223	22	0,03000	0,03000	NS												
	P		4 223	596	0,03000	0,03000	47,16												
Piano Terzo					**Parete P19-P21**											**Parete P19-P21**			
P	A	00172	214 708	2 568	0,03400	0,03400	1,26	00173	244 240	1 513	0,03800	0,03800	1,98	00188	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		214 708	2 263	0,03400	0,03400	1,43		244 240	2 303	0,03800	0,03800	1,30		83 219	1 045	0,03000	0,03000	17,19
S	A		98 400	1 629	0,03000	0,03000	9,75		72 734	358	0,03000	0,03000	54,01		14 028	41	0,03000	0,03000	NS
	P		98 400	998	0,03000	0,03000	15,91		72 734	389	0,03000	0,03000	49,70		30 962	319	0,03000	0,03000	77,38
P	A	00189	-8 221	655	0,03000	0,03000	45,34	00259	250 452	1 616	0,03800	0,03800	1,25	00394	10 322	1 266	0,03000	0,03000	21,59
	P		-8 221	1 299	0,03000	0,03000	22,86		250 452	2 665	0,04000	0,04000	1,73		10 322	1 688	0,03000	0,03000	16,19
S	A		6 631	424	0,03000	0,03000	65,57		59 853	408	0,03000	0,03000	51,43		49 335	323	0,03000	0,03000	69,14
	P		6 631	387	0,03000	0,03000	71,83		59 853	449	0,03000	0,03000	46,74		49 335	268	0,03000	0,03000	83,33
P	A	02611	207 848	2 367	0,03400	0,03400	1,80	02612	171 460	976	0,03000	0,03000	5,65	02613	148 343	1 230	0,03000	0,03000	7,20
	P		207 848	3 689	0,03400	0,03400	1,15		171 460	1 965	0,03000	0,03000	2,80		148 343	2 126	0,03000	0,03000	4,16
S	A		8 375	1 597	0,03000	0,03000	17,27		4 485	276	0,03000	0,03000	NS		4 035	658	0,03000	0,03000	42,75
	P		8 375	2 186	0,03000	0,03000	12,62		4 485	476	0,03000	0,03000	58,98		4 035	695	0,03000	0,03000	40,48
P	A	02614	119 987	1 653	0,03000	0,03000	7,79	02615	96 885	1 446	0,03000	0,03000	11,13	02616	85 172	1 361	0,03000	0,03000	13,00
	P		119 987	2 064	0,03000	0,03000	6,24		96 885	2 517	0,03000	0,03000	6,39		85 172	1 520	0,03000	0,03000	11,64
S	A		8 846	805	0,03000	0,03000	34,18		1 298	370	0,03000	0,03000	76,98		8 701	1 762	0,03000	0,03000	15,63
	P		8 846	425	0,03000	0,03000	64,74		1 298	206	0,03000	0,03000	NS		8 701	804	0,03000	0,03000	34,25
P	A	02623	1 557	124	0,03000	0,03000	NS	02624	90 452	20	0,03000	0,03000	NS	02625	127 816	143	0,03000	0,03000	82,34
	P		45 640	540	0,03000	0,03000	42,23		90 452	750	0,03000	0,03000	22,63		127 816	913	0,03000	0,03000	12,90
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		145	196	0,03000	0,03000	NS		1 572	167	0,03000	0,03000	NS
	P		3 378	17	0,03000	0,03000	NS		145	163	0,03000	0,03000	NS		1 572	249	0,03000	0,03000	NS
P	A	02626	165 938	44	0,03000	0,03000	NS	02627	187 246	23	0,03000	0,03000	NS	02628	206 561	36	0,03000	0,03000	1,50
	P		165 938	919	0,03000	0,03000	6,87		187 246	1 070	0,03000	0,03000	2,98		206 561	1 214	0,03200	0,03200	3,95
S	A		4 650	260	0,03000	0,03000	NS		1 963	37	0,03000	0,03000	NS		-264	87	0,03000	0,03000	NS
	P		4 650	166	0,03000	0,03000	NS		1 963	80	0,03000	0,03000	NS		-264	75	0,03000	0,03000	NS
P	A	06944	214 865	667	0,03200	0,03200	1,43	06945	52 839	110	0,03000	0,03000	NS	06946	198 346	202	0,03000	0,03000	7,66
	P		214 865	1 529	0,03400	0,03400	3,33		52 839	687	0,03000	0,03000	31,85		198 346	1 171	0,03000	0,03000	1,32
S	A		25 883	276	0,03000	0,03000	91,80		9 588	144	0,03000	0,03000	NS		3 679	55	0,03000	0,03000	NS
	P		25 883	296	0,03000	0,03000	85,59		9 588	15	0,03000	0,03000	NS		3 679	147	0,03000	0,03000	NS
P	A	06947	0	0	0,03000	0,03000	-	06948	112 504	14	0,03000	0,03000	NS	06949	18 894	794	0,03000	0,03000	33,04
	P		165 549	848	0,03000	0,03000	7,51		112 504	678	0,03000	0,03000	20,54		71 156	1 198	0,03000	0,03000	16,31
S	A		1 861	64	0,03000	0,03000	NS		611	223	0,03000	0,03000	NS		1 399	239	0,03000	0,03000	NS
	P		1 861	124	0,03000	0,03000	NS		611	57	0,03000	0,03000	NS		1 399	59	0,03000	0,03000	NS
Piano Secondo					**Parete P2-P3**											**Parete P2-P3**			
P	A	00098	495 030	15 662	0,08800	0,08800	1,07	00163	328 273	2 940	0,05200	0,05200	1,90	00169	258 116	2 270	0,04000	0,04000	1,32
	P		495 030	15 366	0,08800	0,08800	1,09		328 273	2 871	0,05000	0,05000	1,05		258 116	2 119	0,04000	0,04000	1,42
S	A		159 680	5 717	0,03000	0,03000	1,26		91 541	742	0,03000	0,03000	22,67		80 447	618	0,03000	0,03000	29,67
	P		159 680	5 624	0,03000	0,03000	1,28		91 541	742	0,03000	0,03000	22,67		80 447	618	0,03000	0,03000	29,67
P	A	00365	294 804	5 036	0,04800	0,04800	1,15	00828	350 775	3 241	0,05400	0,05400	1,14	00829	374 391	3 658	0,05800	0,05800	1,18
	P		294 804	5 232	0,04800	0,04800	1,11		350 775	3 170	0,05400	0,05400	1,17		374 391	3 594	0,05800	0,05800	1,20
S	A		71 071	1 846	0,03000	0,03000	10,59		61 897	384	0,03000	0,03000	53,97		26 655	1 008	0,03000	0,03000	25,04
	P		71 071	1 878	0,03000	0,03000	10,41		61 897	387	0,03000	0,03000	53,55		26 655	1 014	0,03000	0,03000	24,89
P	A	00830	432 965	5 713	0,07000	0,07000	1,43	01191	318 854	1 461	0,04800	0,04800	1,54	01192	261 415	754	0,04000	0,04000	3,33
	P		432 965	5 675	0,06800	0,06800	1,06		318 854	1 381	0,04800	0,04800	1,63		261 415	651	0,04000	0,04000	3,86
S	A		100 527	1 574	0,03000	0,03000	9,90		15 114	105	0,03000	0,03000	NS		7 958	91	0,03000	0,03000	NS
	P		100 527	1 596	0,03000	0,03000	9,77		15 114	100	0,03000	0,03000	NS		7 958	96	0,03000	0,03000	NS
P	A	01193	287 011	876	0,04300	0,04300	2,93	01194	271 363	930	0,04000	0,04000	1,11	01195	257 883	744	0,03800	0,03800	1,30
	P		287 011	762	0,04200	0,04200	1,08		271 363	801	0,04000	0,04000	1,29		257 883	600	0,03800	0,03800	1,61

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		3 855	122	0,03000	0,03000	NS		9 601	191	0,03000	0,03000	NS		4 930	94	0,03000	0,03000	NS
	P		3 855	116	0,03000	0,03000	NS		9 601	184	0,03000	0,03000	NS		4 930	96	0,03000	0,03000	NS
P	A	01196	263 119	845	0,04000	0,04000	2,67	01197	261 944	2 094	0,04000	0,04000	1,16	01198	255 835	1 068	0,03800	0,03800	1,19
	P		263 119	696	0,04000	0,04000	3,25		261 944	1 948	0,04000	0,04000	1,25		255 835	934	0,03800	0,03800	1,36
S	A		4 729	59	0,03000	0,03000	NS		59 184	233	0,03000	0,03000	90,43		52 504	520	0,03000	0,03000	42,17
	P		4 729	55	0,03000	0,03000	NS		59 184	212	0,03000	0,03000	99,39		52 504	469	0,03000	0,03000	46,75
P	A	01199	247 455	3 521	0,04000	0,04000	1,30	01200	294 722	2 572	0,04600	0,04600	1,46	01201	287 318	5 614	0,04800	0,04800	1,22
	P		247 455	3 380	0,04000	0,04000	1,35		294 722	2 323	0,04600	0,04600	1,62		287 318	5 513	0,04800	0,04800	1,25
S	A		65 156	1 244	0,03000	0,03000	16,32		25 697	2 537	0,03000	0,03000	10,00		8 519	2 022	0,03000	0,03000	13,63
	P		65 156	1 155	0,03000	0,03000	17,58		25 697	2 355	0,03000	0,03000	10,77		8 519	1 956	0,03000	0,03000	14,09
P	A	01202	326 388	8 189	0,05600	0,05600	1,13	01203	347 102	6 716	0,05800	0,05800	1,23	01204	390 845	6 906	0,06400	0,06400	1,16
	P		326 388	7 998	0,05600	0,05600	1,16		347 102	6 647	0,05800	0,05800	1,25		390 845	6 759	0,06400	0,06400	1,18
S	A		7 076	2 089	0,03000	0,03000	13,28		10 982	2 258	0,03000	0,03000	12,07		4 525	3 198	0,03000	0,03000	8,78
	P		7 076	1 984	0,03000	0,03000	13,98		10 982	2 214	0,03000	0,03000	12,31		4 525	3 153	0,03000	0,03000	8,90
P	A	01205	383 226	5 189	0,06200	0,06200	1,37	05009	331 710	2 119	0,05000	0,05000	1,13	05010	254 990	1 362	0,03800	0,03800	1,03
	P		383 226	5 219	0,06200	0,06200	1,36		331 710	2 043	0,05000	0,05000	1,18		254 990	1 214	0,03800	0,03800	1,15
S	A		21 199	4 373	0,03000	0,03000	5,93		41 174	241	0,03000	0,03000	97,00		34 117	167	0,03000	0,03000	NS
	P		21 199	4 425	0,03000	0,03000	5,86		41 174	241	0,03000	0,03000	97,00		34 117	157	0,03000	0,03000	NS
P	A	05011	266 446	1 559	0,04000	0,04000	1,13	05012	464 725	2 191	0,07000	0,07000	1,51	05013	398 750	1 761	0,06000	0,06000	1,58
	P		266 446	1 428	0,04000	0,04000	1,24		464 725	2 143	0,07000	0,07000	1,54		398 750	1 697	0,06000	0,06000	1,64
S	A		48 000	110	0,03000	0,03000	NS		70 262	217	0,03000	0,03000	90,56		31 238	934	0,03000	0,03000	26,39
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		70 262	237	0,03000	0,03000	82,92		31 238	917	0,03000	0,03000	26,88
P	A	05014	357 369	869	0,05500	0,05500	5,07	05015	313 343	1 155	0,04800	0,04800	7,12	05016	259 278	589	0,03800	0,03800	1,29
	P		357 369	760	0,05200	0,05200	1,07		313 343	1 044	0,04600	0,04600	1,06		259 278	443	0,03800	0,03800	1,71
S	A		5 412	386	0,03000	0,03000	72,43		4 003	714	0,03000	0,03000	39,41		27 525	500	0,03000	0,03000	50,25
	P		5 412	366	0,03000	0,03000	76,38		4 003	668	0,03000	0,03000	42,12		27 525	456	0,03000	0,03000	55,10
P	A	05017	332 285	605	0,05000	0,05000	3,83	05018	307 148	907	0,04600	0,04600	2,12	05019	267 753	554	0,04000	0,04000	2,83
	P		332 285	514	0,05000	0,05000	4,51		307 148	786	0,04600	0,04600	2,44		267 753	415	0,04000	0,04000	3,78
S	A		13 119	416	0,03000	0,03000	64,83		5 217	245	0,03000	0,03000	NS		12 753	202	0,03000	0,03000	NS
	P		13 119	410	0,03000	0,03000	65,78		5 217	229	0,03000	0,03000	NS		12 753	177	0,03000	0,03000	NS
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00094	994 276	10 145	0,15600	0,15600	1,34	00095	924 304	15 486	0,15000	0,15000	1,10	00270	571 776	13 676	0,10200	0,10200	1,52
	P		994 276	8 416	0,15200	0,15200	1,11		924 304	14 984	0,14800	0,14800	1,02		571 776	13 646	0,09600	0,09600	1,03
S	A		167 476	4 937	0,03000	0,03000	1,23		276 088	4 886	0,04600	0,04600	1,36		194 325	10 635	0,04000	0,04000	1,15
	P		167 476	4 853	0,03000	0,03000	1,25		276 088	3 750	0,04400	0,04400	1,18		194 325	9 732	0,03800	0,03800	1,06
P	A	00364	458 823	7 269	0,07400	0,07400	1,13	00843	771 837	16 255	0,13000	0,13000	1,17	00844	741 436	6 591	0,11400	0,11400	1,15
	P		458 823	9 331	0,07700	0,07700	1,21		771 837	16 661	0,12800	0,12800	1,03		741 436	6 552	0,11400	0,11400	1,16
S	A		168 113	10 068	0,03800	0,03800	1,38		214 861	3 130	0,03600	0,03600	1,68		175 063	2 740	0,03000	0,03000	1,82
	P		220 728	5 543	0,03800	0,03800	1,16		214 861	3 457	0,03600	0,03600	1,52		175 063	2 627	0,03000	0,03000	1,90
P	A	00845	766 646	9 150	0,12200	0,12200	1,32	00846	446 647	6 691	0,13200	0,13200	10,43	01119	414 977	7 286	0,06800	0,06800	1,17
	P		766 646	9 002	0,12000	0,12000	1,11		815 941	11 910	0,13000	0,13000	1,08		414 977	7 127	0,06800	0,06800	1,20
S	A		178 152	2 031	0,03000	0,03000	2,23		215 187	4 059	0,03700	0,03700	1,71		52 737	3 971	0,03000	0,03000	5,51
	P		178 152	1 599	0,03000	0,03000	2,83		215 187	3 380	0,03400	0,03400	1,01		52 737	4 521	0,03000	0,03000	4,84
P	A	01120	585 402	3 449	0,08900	0,08900	1,49	01121	589 008	3 281	0,09000	0,09000	1,85	01122	561 632	2 452	0,08400	0,08400	1,38
	P		585 402	3 474	0,08800	0,08800	1,15		589 008	3 270	0,08800	0,08800	1,08		561 632	2 290	0,08400	0,08400	1,48
S	A		265 610	2 348	0,04800	0,04800	4,25		426 276	3 697	0,06600	0,06600	1,32		234 580	2 865	0,03800	0,03800	1,54
	P		290 195	4 989	0,04800	0,04800	1,29		426 276	3 930	0,06600	0,06600	1,24		234 580	2 803	0,03800	0,03800	1,58
P	A	01123	545 951	1 814	0,08200	0,08200	2,77	01124	815 518	5 032	0,12400	0,12400	1,38	01259	515 329	6 742	0,08400	0,08400	1,55
	P		545 951	1 688	0,08000	0,08000	1,02		815 518	5 354	0,12400	0,12400	1,30		515 329	6 512	0,08200	0,08200	1,23
S	A		71 122	3 195	0,03000	0,03000	6,12		98 131	7 066	0,03000	0,03000	2,25		73 710	1 503	0,03000	0,03000	12,78
	P		71 122	3 190	0,03000	0,03000	6,13		98 131	7 276	0,03000	0,03000	2,19		73 710	1 584	0,03000	0,03000	12,13

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01260	489 744	5 741	0,07800	0,07800	1,39	01261	491 688	5 600	0,07800	0,07800	1,37	01262	520 287	7 882	0,08400	0,08400	1,19
	P		489 744	5 679	0,07600	0,07600	1,03		491 688	5 450	0,07600	0,07600	1,03		520 287	7 649	0,08400	0,08400	1,23
S	A		104 079	810	0,03000	0,03000	18,64		145 629	1 330	0,03000	0,03000	6,95		122 312	2 535	0,03000	0,03000	4,95
	P		93 717	677	0,03000	0,03000	24,41		145 629	880	0,03000	0,03000	10,50		122 312	1 846	0,03000	0,03000	6,80
P	A	01263	591 914	4 713	0,09400	0,09400	2,38	01264	586 084	2 063	0,08800	0,08800	2,39	01265	658 718	1 391	0,09810	0,09810	5,12
	P		591 914	4 248	0,09000	0,09000	1,18		586 084	1 708	0,08600	0,08600	1,11		658 718	973	0,09600	0,09600	1,30
S	A		78 991	7 111	0,03000	0,03000	2,61		23 063	3 850	0,03000	0,03000	6,67		22 279	3 866	0,03000	0,03000	6,67
	P		78 991	5 867	0,03000	0,03000	3,16		23 063	2 796	0,03000	0,03000	9,19		22 279	2 975	0,03000	0,03000	8,67
P	A	01266	679 702	2 227	0,10200	0,10200	2,51	01267	718 194	805	0,10600	0,10600	28,31	01268	874 833	4 176	0,13400	0,13400	2,63
	P		679 702	2 027	0,10000	0,10000	1,18		718 194	469	0,10400	0,10400	1,37		874 833	3 907	0,13000	0,13000	1,14
S	A		70 642	2 379	0,03000	0,03000	8,24		48 577	3 279	0,03000	0,03000	6,84		159 056	6 701	0,03000	0,03000	1,09
	P		70 642	1 773	0,03000	0,03000	11,06		48 577	2 659	0,03000	0,03000	8,44		159 056	5 954	0,03000	0,03000	1,23
P	A	05076	819 210	8 347	0,12800	0,12800	1,26	05077	417 324	16 289	0,07800	0,07800	1,10	05078	533 752	3 907	0,08200	0,08200	1,39
	P		819 210	8 310	0,12600	0,12600	1,03		417 324	16 542	0,07800	0,07800	1,08		533 752	3 699	0,08200	0,08200	1,47
S	A		113 807	699	0,03000	0,03000	19,66		123 064	341	0,03000	0,03000	36,49		93 224	1 146	0,03000	0,03000	14,48
	P		113 807	1 026	0,03000	0,03000	13,39		123 064	623	0,03000	0,03000	19,97		82 351	306	0,03000	0,03000	59,08
P	A	05079	855 253	5 982	0,13000	0,13000	1,21	05080	758 525	3 480	0,11400	0,11400	1,47	05081	692 341	1 820	0,10200	0,10200	1,41
	P		855 253	5 684	0,13000	0,13000	1,27		758 525	3 279	0,11400	0,11400	1,56		692 341	1 607	0,10200	0,10200	1,60
S	A		186 347	640	0,03000	0,03000	5,20		141 119	1 842	0,03000	0,03000	5,37		67 892	1 217	0,03000	0,03000	16,40
	P		145 354	408	0,03000	0,03000	22,75		141 119	1 409	0,03000	0,03000	7,02		67 892	829	0,03000	0,03000	24,07
P	A	05082	612 800	1 777	0,09000	0,09000	1,12	05083	528 539	2 860	0,08000	0,08000	1,45	05084	683 843	2 320	0,10100	0,10100	1,20
	P		612 800	1 564	0,09000	0,09000	1,27		528 539	2 675	0,08000	0,08000	1,55		683 843	1 962	0,10200	0,10200	2,17
S	A		133 372	1 241	0,03000	0,03000	8,85		48 791	2 034	0,03000	0,03000	11,01		75 471	450	0,03000	0,03000	42,19
	P		129 001	838	0,03000	0,03000	13,85		48 791	1 520	0,03000	0,03000	14,74		75 471	458	0,03000	0,03000	41,45
P	A	05085	626 966	2 285	0,09400	0,09400	2,10	05086	532 285	1 781	0,08000	0,08000	2,02						
	P		626 966	1 967	0,09200	0,09200	1,05		532 285	1 885	0,08000	0,08000	1,91						
S	A		215 572	622	0,03200	0,03200	1,69		155 771	2 005	0,03000	0,03000	3,88						
	P		215 572	555	0,03200	0,03200	1,90		155 771	1 868	0,03000	0,03000	4,17						
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00094	1 059 164	7 900	0,16400	0,16400	1,69	00364	391 100	17 110	0,08200	0,08200	1,45	00507	988 850	43 452	0,19200	0,19200	1,05
	P		1 059 164	5 539	0,15800	0,15800	1,10		515 044	7 423	0,08200	0,08200	1,10		988 850	46 898	0,19410	0,19410	1,02
S	A		95 312	5 283	0,03000	0,03000	3,09		201 214	7 496	0,03800	0,03800	1,23		281 330	12 228	0,05400	0,05400	1,12
	P		86 394	4 523	0,03000	0,03000	3,88		201 214	7 823	0,03800	0,03800	1,18		281 330	14 755	0,05700	0,05700	1,12
P	A	00510	539 826	36 472	0,12000	0,12000	1,08	01113	957 916	7 614	0,14800	0,14800	1,40	01114	860 743	7 854	0,13400	0,13400	1,35
	P		539 826	38 382	0,12000	0,12000	1,03		957 916	6 750	0,14600	0,14600	1,24		860 743	7 184	0,13200	0,13200	1,17
S	A		143 254	11 013	0,03300	0,03300	1,14		103 242	4 596	0,03000	0,03000	3,31		217 186	5 936	0,03800	0,03800	1,17
	P		143 254	12 879	0,03400	0,03400	1,05		103 242	4 862	0,03000	0,03000	3,13		217 186	5 679	0,03800	0,03800	1,22
P	A	01115	699 983	841	0,10200	0,10200	1,70	01116	575 294	10 142	0,09600	0,09600	1,36	01117	306 407	15 123	0,06200	0,06200	1,19
	P		699 983	362	0,10200	0,10200	3,96		575 294	8 760	0,09200	0,09200	1,09		306 407	14 307	0,06000	0,06000	1,12
S	A		377 765	4 126	0,06000	0,06000	1,42		225 712	8 739	0,04300	0,04300	1,23		188 059	15 228	0,04400	0,04400	1,11
	P		377 765	4 005	0,06000	0,06000	1,46		225 712	8 209	0,04200	0,04200	1,18		188 059	14 437	0,04200	0,04200	1,04
P	A	01118	464 772	16 501	0,08600	0,08600	1,16	01119	530 293	6 007	0,08600	0,08600	1,74	01120	633 936	935	0,09400	0,09400	29,71
	P		464 772	16 594	0,08400	0,08400	1,04		564 548	2 708	0,08400	0,08400	1,11		633 936	780	0,09200	0,09200	1,18
S	A		191 484	15 933	0,04600	0,04600	1,16		38 651	5 782	0,03000	0,03000	4,10		466 408	1 956	0,07000	0,07000	1,56
	P		191 484	15 618	0,04400	0,04400	1,06		38 651	5 829	0,03000	0,03000	4,07		466 408	1 714	0,07000	0,07000	1,78
P	A	01121	528 340	3 042	0,08000	0,08000	1,38	01122	616 939	2 518	0,09200	0,09200	1,36	01123	468 216	1 959	0,07000	0,07000	1,43
	P		528 340	2 972	0,08000	0,08000	1,41		616 939	2 403	0,09200	0,09200	1,43		468 216	1 694	0,07000	0,07000	1,65
S	A		323 993	1 927	0,05000	0,05000	1,84		172 941	873	0,03000	0,03000	6,06		190 620	1 815	0,03000	0,03000	1,48
	P		323 993	1 948	0,05000	0,05000	1,82		172 941	646	0,03000	0,03000	8,19		190 620	1 609	0,03000	0,03000	1,67

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01124	901 144	10 817	0,14200	0,14200	1,16	02859	1 214 282	3 893	0,18000	0,18000	1,44	02860	663 977	3 676	0,10000	0,10000	1,28
	P		901 144	11 760	0,14200	0,14200	1,07		1 214 282	3 778	0,18000	0,18000	1,48		663 977	3 541	0,10000	0,10000	1,33
S	A		261 840	10 767	0,05000	0,05000	1,16		463 925	311	0,06800	0,06800	4,38		9 928	389	0,03000	0,03000	70,38
	P		261 840	11 706	0,05000	0,05000	1,07		463 925	269	0,06800	0,06800	5,07		9 928	424	0,03000	0,03000	64,57
P	A	02861	1 468 421	1 921	0,21400	0,21400	1,57	02862	310 750	810	0,04600	0,04600	1,71	02863	103 347	1 990	0,03000	0,03000	7,64
	P		1 468 421	1 801	0,21400	0,21400	1,68		310 750	819	0,04600	0,04600	1,69		103 347	2 011	0,03000	0,03000	7,56
S	A		510 460	109	0,07400	0,07400	5,94		1 176 227	1 339	0,17200	0,17200	2,26		483 531	2 392	0,07200	0,07200	1,08
	P		510 460	73	0,07400	0,07400	8,87		1 176 227	1 606	0,17200	0,17200	1,88		483 531	2 645	0,07210	0,07210	1,01
P	A	02864	155 111	477	0,03000	0,03000	16,52	02865	624 181	33	0,09000	0,09000	8,66	02866	1 077 100	4 064	0,16000	0,16000	1,31
	P		155 111	479	0,03000	0,03000	16,45		572 547	50	0,09000	0,09000	NS		1 077 100	3 701	0,16000	0,16000	1,44
S	A		653 975	1 066	0,09600	0,09600	1,94		1 782 817	1 144	0,25800	0,25800	1,56		543 337	1 451	0,08000	0,08000	1,36
	P		653 975	1 337	0,09600	0,09600	1,55		1 782 817	1 439	0,25800	0,25800	1,24		543 337	1 601	0,08000	0,08000	1,23
P	A	02867	796 203	2 168	0,12400	0,12400	6,72	02868	1 153 372	4 819	0,17200	0,17200	1,36	02869	419 167	312	0,06200	0,06200	5,81
	P		815 640	4 552	0,12200	0,12200	1,09		1 153 372	4 276	0,17000	0,17000	1,04		419 167	289	0,06200	0,06200	6,27
S	A		32 158	532	0,03000	0,03000	46,11		443 881	143	0,06800	0,06800	30,26		949 424	923	0,13800	0,13800	1,71
	P		32 158	476	0,03000	0,03000	51,54		454 669	1 067	0,06800	0,06800	2,57		949 424	1 258	0,13800	0,13800	1,26
P	A	02870	44 351	148	0,03000	0,03000	NS	02871	69 978	765	0,03000	0,03000	25,74	02872	325 905	349	0,04800	0,04800	3,43
	P		44 351	145	0,03000	0,03000	NS		69 978	763	0,03000	0,03000	25,80		325 905	374	0,04800	0,04800	3,20
S	A		575 024	355	0,08400	0,08400	3,93		684 112	1 289	0,10000	0,10000	1,34		1 724 941	2 073	0,25200	0,25200	2,01
	P		575 024	717	0,08400	0,08400	1,94		684 112	1 650	0,10000	0,10000	1,04		1 724 941	2 449	0,25200	0,25200	1,70
P	A	02873	1 092 797	10 659	0,17000	0,17000	1,23	02874	702 727	3 679	0,10600	0,10600	1,40	02875	0	0	0,08000	0,08000	-
	P		1 092 797	10 810	0,16800	0,16800	1,03		702 727	3 756	0,10600	0,10600	1,37		552 459	98	0,08200	0,08200	2,13
S	A		416 843	1 860	0,06200	0,06200	1,16		26 210	859	0,03000	0,03000	29,45		14 486	2 575	0,03000	0,03000	10,41
	P		416 843	1 741	0,06200	0,06200	1,24		26 210	881	0,03000	0,03000	28,71		14 486	2 400	0,03000	0,03000	11,16
P	A	02876	1 286 080	1 261	0,18700	0,18700	2,05	02877	417 432	1 383	0,06300	0,06300	2,73	02878	137 523	862	0,03000	0,03000	12,06
	P		1 286 080	1 193	0,18600	0,18600	1,04		417 432	1 398	0,06200	0,06200	1,41		137 523	824	0,03000	0,03000	12,62
S	A		357 764	283	0,05200	0,05200	2,10		1 263 128	1 179	0,18300	0,18300	1,24		62 951	199	0,03000	0,03000	NS
	P		357 764	323	0,05200	0,05200	1,84		1 263 128	1 206	0,18400	0,18400	2,59		62 951	178	0,03000	0,03000	NS
P	A	02879	132 848	64	0,03000	0,03000	NS	02880	631 646	92	0,09200	0,09200	13,58	02881	760 576	3 616	0,11500	0,11500	1,56
	P		132 848	69	0,03000	0,03000	NS		631 646	105	0,09200	0,09200	11,90		760 576	3 545	0,11600	0,11600	2,04
S	A		436 668	828	0,06400	0,06400	1,54		1 532 546	620	0,22200	0,22200	2,84		602 929	241	0,08800	0,08800	5,73

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		436 668	801	0,06400	0,06400	1,60		1 532 546	624	0,22200	0,22200	2,82		602 929	251	0,08800	0,08800	5,51
P	A	02882	628 850	3 482	0,09600	0,09600	1,82	02883	679 404	3 442	0,10200	0,10200	1,30	02884	922 724	3 237	0,13800	0,13800	1,90
	P		628 850	3 424	0,09400	0,09400	1,11		679 404	3 392	0,10200	0,10200	1,32		922 724	3 194	0,13600	0,13600	1,11
S	A		127 028	78	0,03000	0,03000	NS		133 726	34	0,03000	0,03000	NS		299 198	302	0,04400	0,04400	3,41
	P		127 028	81	0,03000	0,03000	NS		78 006	50	0,03000	0,03000	NS		299 198	314	0,04400	0,04400	3,28
P	A	03936	158 645	149	0,03000	0,03000	49,47	03937	20 279	1 023	0,03000	0,03000	25,47	03938	819 699	26 312	0,14800	0,14800	1,09
	P		158 645	107	0,03000	0,03000	68,89		20 279	1 030	0,03000	0,03000	25,29		819 699	26 889	0,14800	0,14800	1,06
S	A		260 316	16	0,03800	0,03800	37,74		184 401	147	0,03000	0,03000	24,57		199 597	6 320	0,03600	0,03600	1,18
	P		260 316	135	0,03800	0,03800	4,47		184 401	182	0,03000	0,03000	19,85		199 597	6 538	0,03600	0,03600	1,14
P	A	03939	635 364	16 023	0,11000	0,11000	1,16	03940	505 462	10 144	0,08500	0,08500	1,23	03941	417 790	8 073	0,07000	0,07000	1,27
	P		635 364	16 333	0,10800	0,10800	1,02		505 462	10 284	0,08400	0,08400	1,12		417 790	8 104	0,06800	0,06800	1,02
S	A		208 549	4 874	0,03600	0,03600	1,27		103 547	1 987	0,03000	0,03000	7,63		195 714	1 170	0,03000	0,03000	1,66
	P		208 549	5 019	0,03600	0,03600	1,23		103 547	2 098	0,03000	0,03000	7,23		195 714	1 258	0,03000	0,03000	1,54
P	A	03942	475 248	6 619	0,07800	0,07800	1,54	03943	560 025	5 518	0,08810	0,08810	1,46	03944	518 653	4 997	0,08200	0,08200	1,60
	P		503 977	3 260	0,07600	0,07600	1,14		560 025	5 453	0,08600	0,08600	1,06		518 653	4 917	0,08000	0,08000	1,14
S	A		71 397	1 573	0,03000	0,03000	12,40		109 062	1 179	0,03000	0,03000	12,22		153 449	1 041	0,03000	0,03000	7,80
	P		71 397	1 691	0,03000	0,03000	11,54		109 062	1 287	0,03000	0,03000	11,19		153 449	1 146	0,03000	0,03000	7,09
P	A	03945	533 180	5 079	0,08400	0,08400	1,55	03946	551 686	4 885	0,08600	0,08600	1,46	03947	588 071	4 688	0,09000	0,09000	1,20
	P		533 180	4 992	0,08200	0,08200	1,11		551 686	4 804	0,08400	0,08400	1,03		588 071	4 615	0,09000	0,09000	1,22
S	A		149 527	957	0,03000	0,03000	9,07		133 372	1 122	0,03000	0,03000	9,79		149 896	1 160	0,03000	0,03000	7,44
	P		149 527	1 057	0,03000	0,03000	8,22		133 372	1 219	0,03000	0,03000	9,01		149 896	1 240	0,03000	0,03000	6,96
P	A	03948	673 587	5 629	0,10400	0,10400	1,31	03954	475 559	16 627	0,08800	0,08800	1,18	03955	328 903	8 929	0,05800	0,05800	1,22
	P		673 587	5 568	0,10400	0,10400	1,32		475 559	17 453	0,08600	0,08600	1,01		328 903	9 324	0,05800	0,05800	1,17
S	A		158 327	1 088	0,03000	0,03000	6,82		186 202	3 602	0,03100	0,03100	1,21		154 834	3 286	0,03000	0,03000	2,41
	P		158 327	1 151	0,03000	0,03000	6,44		186 202	3 996	0,03200	0,03200	1,37		154 834	3 648	0,03000	0,03000	2,17
P	A	03956	220 904	5 009	0,03800	0,03800	1,28	03957	288 012	2 929	0,04600	0,04600	1,62	03958	376 325	2 099	0,05800	0,05800	1,92
	P		220 904	5 153	0,03800	0,03800	1,24		288 012	3 006	0,04600	0,04600	1,58		376 325	2 151	0,05800	0,05800	1,87
S	A		51 854	847	0,03000	0,03000	25,98		196 436	142	0,03000	0,03000	12,89		80 442	600	0,03000	0,03000	30,57
	P		51 854	1 186	0,03000	0,03000	18,56		196 436	441	0,03000	0,03000	4,15		80 442	848	0,03000	0,03000	21,63
P	A	03959	425 061	2 301	0,06400	0,06400	1,30	03960	385 362	2 494	0,06000	0,06000	2,29	03961	381 306	2 611	0,05800	0,05800	1,26
	P		425 061	2 334	0,06400	0,06400	1,29		385 362	2 519	0,05800	0,05800	1,10		381 306	2 628	0,05800	0,05800	1,26
S	A		151 846	489	0,03000	0,03000	17,08		130 618	422	0,03000	0,03000	26,96		124 988	462	0,03000	0,03000	26,35
	P		151 846	684	0,03000	0,03000	12,21		130 618	573	0,03000	0,03000	19,86		124 988	585	0,03000	0,03000	20,81
P	A	03962	396 914	2 787	0,06200	0,06200	2,12	03963	423 781	3 016	0,06600	0,06600	1,96	03964	400 741	3 206	0,06200	0,06200	1,41
	P		396 914	2 770	0,06000	0,06000	1,12		423 781	2 988	0,06400	0,06400	1,09		400 741	3 171	0,06200	0,06200	1,43
S	A		136 556	604	0,03000	0,03000	17,44		130 055	603	0,03000	0,03000	19,00		143 609	572	0,03000	0,03000	16,66
	P		136 556	700	0,03000	0,03000	15,05		130 055	664	0,03000	0,03000	17,26		143 609	605	0,03000	0,03000	15,75
P	A	04907	899 706	16 511	0,14800	0,14800	1,13	04908	502 111	3 591	0,07600	0,07600	1,10	04909	833 048	11 420	0,13200	0,13200	1,08
	P		899 706	16 717	0,14600	0,14600	1,00		502 111	4 028	0,07610	0,07610	1,00		833 048	11 451	0,13200	0,13200	1,08
S	A		158 514	2 501	0,03000	0,03000	2,95		82 988	2 260	0,03000	0,03000	7,96		153 363	3 183	0,03000	0,03000	2,56
	P		158 514	3 210	0,03000	0,03000	2,30		82 988	2 652	0,03000	0,03000	6,78		153 363	3 667	0,03000	0,03000	2,22
P	A	04910	287 368	1 312	0,04400	0,04400	2,13	04911	297 522	2 246	0,05000	0,05000	4,65	04912	332 011	1 437	0,05000	0,05000	1,64
	P		287 368	1 242	0,04400	0,04400	2,25		313 522	2 427	0,04800	0,04800	1,23		332 011	1 323	0,05000	0,05000	1,78
S	A		234 396	1 940	0,03600	0,03600	1,23		163 599	337	0,03000	0,03000	19,74		202 749	55	0,03000	0,03000	16,18
	P		234 396	1 964	0,03600	0,03600	1,22		163 599	418	0,03000	0,03000	15,92		202 749	160	0,03000	0,03000	5,56
P	A	04913	412 539	1 064	0,06200	0,06200	2,63	04914	558 693	2 906	0,08400	0,08400	1,31	04915	470 722	2 421	0,07200	0,07200	2,22
	P		412 539	951	0,06200	0,06200	2,94		558 693	2 842	0,08400	0,08400	1,34		470 722	2 314	0,07000	0,07000	1,08
S	A		253 636	483	0,03900	0,03900	43,92		86 815	1 043	0,03000	0,03000	16,75		132 201	779	0,03000	0,03000	14,32
	P		253 636	546	0,03800	0,03800	2,16		86 815	1 126	0,03000	0,03000	15,52		132 201	872	0,03000	0,03000	12,79
P	A	04916	501 571	3 095	0,07700	0,07700	1,71	04917	566 368	2 990	0,08600	0,08600	1,58	04918	532 194	2 927	0,08000	0,08000	1,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		501 571	3 021	0,07600	0,07600	1,31		566 368	2 935	0,08600	0,08600	1,61		532 194	2 844	0,08000	0,08000	1,27
S	A		466 598	298	0,06800	0,06800	3,24		71 741	352	0,03000	0,03000	55,29		94 237	496	0,03000	0,03000	33,17
	P		466 598	356	0,06800	0,06800	2,71		71 741	386	0,03000	0,03000	50,42		94 237	591	0,03000	0,03000	27,84
P	A	04919	477 116	2 811	0,07200	0,07200	1,26	04920	431 854	2 861	0,06600	0,06600	1,42	04921	531 192	3 946	0,08200	0,08200	1,56
	P		477 116	2 727	0,07200	0,07200	1,30		431 854	2 801	0,06600	0,06600	1,45		531 192	3 867	0,08000	0,08000	1,01
S	A		223 809	289	0,03400	0,03400	6,57		206 875	171	0,03000	0,03000	1,60		122 107	682	0,03000	0,03000	18,44
	P		223 809	383	0,03400	0,03400	4,96		206 875	251	0,03000	0,03000	1,09		122 107	783	0,03000	0,03000	16,06
P	A	04922	508 307	3 135	0,07800	0,07800	1,79	04923	478 436	2 985	0,07200	0,07200	1,12	04924	415 662	2 518	0,06400	0,06400	2,04
	P		508 307	3 045	0,07600	0,07600	1,04		478 436	2 910	0,07200	0,07200	1,15		415 662	2 492	0,06200	0,06200	1,00
S	A		91 036	560	0,03000	0,03000	30,17		216 961	145	0,03200	0,03200	5,83		162 617	415	0,03000	0,03000	16,38
	P		91 036	675	0,03000	0,03000	25,03		216 961	265	0,03200	0,03200	3,19		162 617	527	0,03000	0,03000	12,90
P	A	04925	563 736	3 704	0,08600	0,08600	1,38	04926	545 835	3 283	0,08200	0,08200	1,11	04927	470 061	2 730	0,07200	0,07200	1,67
	P		563 736	3 621	0,08600	0,08600	1,41		545 835	3 184	0,08200	0,08200	1,15		470 061	2 678	0,07200	0,07200	1,71
S	A		110 162	660	0,03000	0,03000	21,59		133 700	556	0,03000	0,03000	19,68		279 559	263	0,04200	0,04200	7,16
	P		166 136	361	0,03000	0,03000	17,41		133 700	696	0,03000	0,03000	15,72		279 559	414	0,04200	0,04200	4,55
P	A	04928	559 730	5 019	0,08700	0,08700	1,35	04929	659 943	4 001	0,10000	0,10000	1,32	04930	630 678	3 367	0,09600	0,09600	1,79
	P		559 730	4 979	0,08600	0,08600	1,15		659 943	3 878	0,10000	0,10000	1,36		630 678	3 249	0,09400	0,09400	1,09
S	A		92 549	798	0,03000	0,03000	20,91		312 087	231	0,04600	0,04600	5,12		377 731	553	0,05600	0,05600	3,20
	P		92 549	901	0,03000	0,03000	18,52		312 087	363	0,04600	0,04600	3,26		377 731	713	0,05600	0,05600	2,48
P	A	04931	439 690	2 409	0,06600	0,06600	1,20	04932	523 669	1 935	0,07800	0,07800	1,46	04933	474 004	1 621	0,07000	0,07000	1,19
	P		439 690	2 425	0,06600	0,06600	1,19		523 669	1 895	0,07800	0,07800	1,49		474 004	1 564	0,07000	0,07000	1,24
S	A		259 104	333	0,04000	0,04000	3,40		268 874	548	0,04000	0,04000	2,56		527 102	1 432	0,07800	0,07800	1,62
	P		259 104	524	0,03800	0,03800	1,31		268 874	771	0,04000	0,04000	1,82		527 102	1 779	0,07800	0,07800	1,30
P	A	04934	392 265	9 469	0,06800	0,06800	1,25	04935	167 233	2 826	0,03000	0,03000	2,17	04936	867 235	7 477	0,13400	0,13400	1,29
	P		392 265	9 585	0,06600	0,06600	1,03		167 233	2 901	0,03000	0,03000	2,11		867 235	7 381	0,13200	0,13200	1,03
S	A		218 528	2 619	0,03600	0,03600	2,12		128 379	2 207	0,03000	0,03000	5,30		322 612	1 163	0,04800	0,04800	1,45
	P		218 528	2 830	0,03400	0,03400	1,00		128 379	2 560	0,03000	0,03000	4,57		322 612	1 347	0,04800	0,04800	1,25
P	A	04937	756 937	1 922	0,11200	0,11200	1,72	04938	600 543	4 597	0,09200	0,09200	1,27	07357	912 805	3 161	0,13500	0,13500	1,23
	P		756 937	1 472	0,11200	0,11200	2,24		600 543	4 217	0,09200	0,09200	1,38		912 805	3 028	0,13600	0,13600	1,71
S	A		74 971	1 959	0,03000	0,03000	9,72		95 409	2 098	0,03000	0,03000	7,77		997 995	1 660	0,14700	0,14700	2,57
	P		74 971	1 998	0,03000	0,03000	9,53		95 409	2 309	0,03000	0,03000	7,06		997 995	1 971	0,14600	0,14600	1,31
P	A	07358	602 167	4 313	0,15200	0,15200	17,03	07359	1 402 506	9 070	0,21200	0,21200	1,16	07360	1 177 876	3 620	0,17400	0,17400	1,33
	P		1 031 954	1 641	0,15000	0,15000	1,10		1 402 506	9 034	0,21200	0,21200	1,17		1 177 876	3 334	0,17400	0,17400	1,45
S	A		709 598	11	0,10600	0,10600	NS		1 063 460	1 189	0,15410	0,15410	1,12		584 187	1 211	0,08600	0,08600	1,73
	P		724 885	220	0,10600	0,10600	8,49		1 063 460	1 545	0,15600	0,15600	3,14		584 187	1 544	0,08600	0,08600	1,36
P	A	07361	1 485 373	200	0,29400	0,29400	NS	07362	708 735	780	0,10400	0,10400	2,82	07363	1 216 726	1 788	0,17800	0,17800	1,79
	P		1 981 802	6 216	0,29200	0,29200	1,17		708 735	719	0,10400	0,10400	3,06		1 216 726	1 714	0,17800	0,17800	1,87
S	A		481 594	1 433	0,07210	0,07210	2,10		856 230	1 272	0,12600	0,12600	2,38		1 025 645	730	0,14900	0,14900	1,84
	P		484 217	1 352	0,07200	0,07200	1,82		856 230	1 167	0,12600	0,12600	2,59		1 025 645	760	0,15000	0,15000	6,59
P	A	07364	1 363 162	4 407	0,20200	0,20200	1,47	07393	614 766	3 093	0,09200	0,09200	1,21	07396	502 028	3 990	0,07800	0,07800	1,60
	P		1 363 162	4 275	0,20000	0,20000	1,01		614 766	3 193	0,09200	0,09200	1,17		502 028	3 967	0,07600	0,07600	1,03

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		324 821	882	0,04810	0,04810	1,68		73 620	1 653	0,03000	0,03000	11,63		146 201	427	0,03000	0,03000	21,45
	P		324 821	856	0,04800	0,04800	1,57		73 620	2 104	0,03000	0,03000	9,14		146 201	550	0,03000	0,03000	16,66
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00507	1 017 368	45 831	0,19800	0,19800	1,04	00508	1 172 461	50 999	0,22600	0,22600	1,03	00510	544 905	39 296	0,12200	0,12200	1,03
	P		1 017 368	47 416	0,19800	0,19800	1,00		1 172 461	48 599	0,22200	0,22200	1,01		544 905	38 314	0,12000	0,12000	1,01
S	A		356 605	7 347	0,06000	0,06000	1,25		367 181	15 368	0,07100	0,07100	1,21		68 492	17 417	0,03000	0,03000	1,14
	P		356 605	2 296	0,05400	0,05400	1,20		367 181	7 171	0,06000	0,06000	1,07		68 492	12 636	0,03000	0,03000	1,57
P	A	00511	811 621	20 662	0,14000	0,14000	1,10	01113	993 072	11 206	0,15600	0,15600	1,20	01114	806 939	8 225	0,12500	0,12500	1,11
	P		811 621	18 814	0,13600	0,13600	1,02		993 072	9 209	0,15200	0,15200	1,04		806 939	7 979	0,12400	0,12400	1,03
S	A		214 677	5 798	0,03800	0,03800	1,34		135 478	7 078	0,03000	0,03000	1,51		57 966	2 710	0,03000	0,03000	7,83
	P		214 677	364	0,03200	0,03200	1,44		135 478	4 342	0,03000	0,03000	2,46		57 966	2 928	0,03000	0,03000	7,25
P	A	01115	680 127	1 934	0,10000	0,10000	1,20	01116	619 424	8 412	0,10000	0,10000	1,37	01117	359 228	12 938	0,06800	0,06800	1,28
	P		680 127	1 714	0,10000	0,10000	1,35		619 424	7 250	0,09600	0,09600	1,02		359 228	12 878	0,06600	0,06600	1,12
S	A		26 786	1 886	0,03000	0,03000	13,37		481 616	4 083	0,07400	0,07400	1,20		721 467	7 365	0,11200	0,11200	1,15
	P		26 786	2 197	0,03000	0,03000	11,48		481 616	4 721	0,07400	0,07400	1,04		721 467	8 209	0,11200	0,11200	1,03
P	A	01118	474 224	15 740	0,08600	0,08600	1,13	01185	1 195 171	25 751	0,20200	0,20200	1,12	01186	972 437	7 382	0,15000	0,15000	1,49
	P		474 224	17 033	0,08600	0,08600	1,04		1 195 171	21 916	0,19600	0,19600	1,06		972 437	5 860	0,14600	0,14600	1,10
S	A		241 640	11 695	0,04810	0,04810	1,15		200 316	4 924	0,03400	0,03400	1,07		11 358	1 126	0,03000	0,03000	24,15
	P		241 640	12 931	0,04800	0,04800	1,03		200 316	1 600	0,03200	0,03200	1,76		11 358	1 286	0,03000	0,03000	21,15
P	A	01187	919 434	5 095	0,13800	0,13800	1,18	01188	803 496	13 909	0,13200	0,13200	1,20	01189	536 113	4 952	0,08400	0,08400	1,38
	P		919 434	2 754	0,13600	0,13600	1,37		803 496	9 497	0,12600	0,12600	1,12		536 113	8 849	0,08700	0,08700	1,14
S	A		82 217	3 019	0,03000	0,03000	5,99		195 095	17 778	0,04800	0,04800	1,12		81 724	2 650	0,03000	0,03000	6,85
	P		82 217	2 472	0,03000	0,03000	7,32		195 095	14 849	0,04400	0,04400	1,08		81 724	6 273	0,03000	0,03000	2,90
P	A	01190	712 082	2 652	0,10600	0,10600	1,27	02950	744 182	2 059	0,11400	0,11400	5,20	02951	627 958	2 391	0,09400	0,09400	1,61
	P		712 082	9 453	0,11400	0,11400	1,31		751 522	3 065	0,11200	0,11200	1,30		627 958	2 300	0,09400	0,09400	1,68
S	A		201 863	1 215	0,03100	0,03100	1,32		339 582	2 495	0,05200	0,05200	1,32		15 816	441	0,03000	0,03000	60,37
	P		201 863	6 931	0,03800	0,03800	1,45		339 582	2 337	0,05200	0,05200	1,41		15 816	366	0,03000	0,03000	72,74
P	A	02952	683 168	7 747	0,10800	0,10800	1,30	02953	779 177	7 694	0,15700	0,15700	5,67	02954	1 060 178	5 439	0,16000	0,16000	1,48
	P		683 168	7 455	0,10600	0,10600	1,08		1 058 560	2 686	0,15600	0,15600	1,43		1 060 178	4 549	0,15800	0,15800	1,25
S	A		41 897	2 040	0,03000	0,03000	11,41		30 746	859	0,03000	0,03000	28,77		87 418	3 054	0,03000	0,03000	5,69
	P		41 897	2 194	0,03000	0,03000	10,61		30 746	1 115	0,03000	0,03000	22,16		87 418	2 682	0,03000	0,03000	6,48
P	A	02955	1 500 170	6 472	0,22400	0,22400	1,34	02956	1 576 486	30 423	0,26200	0,26200	1,10	02957	1 170 868	23 140	0,19600	0,19600	1,16
	P		1 500 170	5 644	0,22200	0,22200	1,16		1 576 486	27 539	0,25600	0,25600	1,01		1 170 868	19 959	0,19000	0,19000	1,06
S	A		412 977	762	0,07200	0,07200	NS		589 702	2 434	0,08800	0,08800	1,37		137 569	2 077	0,03000	0,03000	5,00
	P		475 873	1 498	0,07000	0,07000	1,14		589 702	2 101	0,08800	0,08800	1,59		111 736	2 200	0,03000	0,03000	6,38
P	A	02958	1 133 482	10 463	0,17600	0,17600	1,29	02959	983 808	3 141	0,14600	0,14600	1,63	02960	1 391 370	7 440	0,21000	0,21000	1,43
	P		1 133 482	8 484	0,17200	0,17200	1,10		983 808	1 256	0,14400	0,14400	1,74		1 391 370	4 761	0,20600	0,20600	1,26
S	A		20 713	1 073	0,03000	0,03000	24,23		17 997	1 625	0,03000	0,03000	16,21		38 390	1 812	0,03000	0,03000	13,10
	P		20 713	1 465	0,03000	0,03000	17,75		17 997	1 430	0,03000	0,03000	18,42		38 390	2 137	0,03000	0,03000	11,11
P	A	02961	1 533 271	8 090	0,23000	0,23000	1,22	02962	603 268	3 949	0,09200	0,09200	1,38	02963	121 219	1 400	0,03000	0,03000	9,07

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		1 533 271	5 393	0,22600	0,22600	1,09		603 268	3 684	0,09200	0,09200	1,48		121 219	1 222	0,03000	0,03000	10,40
S	A		473 614	4 414	0,07400	0,07400	1,43		522 838	4 423	0,08000	0,08000	1,13		95 120	2 780	0,03000	0,03000	5,87
	P		473 614	3 798	0,07200	0,07200	1,09		522 838	4 840	0,08000	0,08000	1,03		95 120	2 614	0,03000	0,03000	6,25
P	A	02964	67 353	542	0,03000	0,03000	36,94	02965	36 049	159	0,03000	0,03000	NS	02966	127 842	467	0,03000	0,03000	25,21
	P		67 353	509	0,03000	0,03000	39,34		36 049	193	0,03000	0,03000	NS		127 842	428	0,03000	0,03000	27,50
S	A		252 699	2 232	0,04000	0,04000	2,03		512 224	88	0,07600	0,07600	1,82		850 900	1 832	0,12600	0,12600	2,89
	P		252 699	1 551	0,03800	0,03800	1,15		476 858	18	0,07400	0,07400	7,46		850 900	1 099	0,12400	0,12400	1,41
P	A	02967	193 123	1 080	0,03000	0,03000	2,15	02968	612 098	5 456	0,09600	0,09600	1,57	04132	18 505	8 902	0,03000	0,03000	2,95
	P		193 123	1 121	0,03000	0,03000	2,07		612 098	5 216	0,09400	0,09400	1,18		18 505	5 536	0,03000	0,03000	4,75
S	A		812 221	2 028	0,12000	0,12000	1,66		1 369 736	4 243	0,20200	0,20200	1,24		58 229	1 143	0,03000	0,03000	18,54
	P		812 221	1 518	0,12000	0,12000	2,21		1 369 736	4 380	0,20200	0,20200	1,20		58 229	1 062	0,03000	0,03000	19,96
P	A	04133	17 059	3 973	0,03000	0,03000	6,66	04134	68 512	6 110	0,03000	0,03000	3,25	04135	102 828	3 938	0,03000	0,03000	3,88
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		40 796	4 172	0,03000	0,03000	5,62		102 828	1 540	0,03000	0,03000	9,91
S	A		61 247	835	0,03000	0,03000	24,92		28 657	2 107	0,03000	0,03000	11,86		36 008	1 724	0,03000	0,03000	13,94
	P		61 247	265	0,03000	0,03000	78,51		28 657	1 702	0,03000	0,03000	14,68		36 008	2 333	0,03000	0,03000	10,30
P	A	05004	533 679	8 381	0,08800	0,08800	1,36	05005	358 462	6 892	0,06000	0,06000	1,27	05006	177 034	4 095	0,03000	0,03000	1,15
	P		533 679	9 768	0,08800	0,08800	1,17		358 462	6 228	0,05800	0,05800	1,08		177 034	2 738	0,03000	0,03000	1,71
S	A		68 010	3 984	0,03000	0,03000	5,00		105 050	2 388	0,03000	0,03000	6,26		214 602	1 631	0,03400	0,03400	2,93
	P		68 010	4 750	0,03000	0,03000	4,20		105 050	2 108	0,03000	0,03000	7,10		214 602	814	0,03200	0,03200	1,33
P	A	05007	5 779	2 297	0,03000	0,03000	12,15	05008	160 717	3 643	0,03000	0,03000	1,94	07315	591 907	9 274	0,09600	0,09600	1,19
	P		5 779	2 058	0,03000	0,03000	13,56		160 717	4 656	0,03000	0,03000	1,52		591 907	10 124	0,09600	0,09600	1,09
S	A		308 263	869	0,04700	0,04700	2,84		137 136	1 469	0,03000	0,03000	7,12		131 236	4 422	0,03000	0,03000	2,55
	P		258 048	23	0,04400	0,04400	6,47		137 136	882	0,03000	0,03000	11,85		131 236	4 436	0,03000	0,03000	2,55
P	A	07316	774 531	13 027	0,12600	0,12600	1,13	07349	1 001 174	8 447	0,15600	0,15600	1,53	07350	2 101 184	28 465	0,33400	0,33400	1,05
	P		774 531	14 119	0,12600	0,12600	1,04		1 001 174	6 976	0,15200	0,15200	1,18		2 101 184	38 542	0,34400	0,34400	1,01
S	A		126 552	2 887	0,03000	0,03000	4,14		1 628 670	1 413	0,24200	0,24200	5,70		561 549	5 093	0,08800	0,08800	1,44
	P		126 552	2 542	0,03000	0,03000	4,70		1 645 138	4 422	0,24200	0,24200	1,28		561 549	8 308	0,08900	0,08900	1,01
P	A	07351	2 270 809	44 458	0,37800	0,37800	1,06	07352	1 333 976	15 955	0,21000	0,21000	1,14						
	P		2 270 809	57 827	0,39210	0,39210	1,03		1 333 976	13 355	0,20600	0,20600	1,08						
S	A		645 371	7 731	0,10200	0,10200	1,20		1 079 924	12 408	0,17000	0,17000	1,20						
	P		645 371	12 726	0,10610	0,10610	1,04		1 079 924	12 255	0,16800	0,16800	1,06						
Piano Secondo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00481	-61 822	13 818	0,03000	0,03000	2,64	00482	232 733	11 688	0,04600	0,04600	1,09	01167	560 564	17 551	0,10000	0,10000	1,09
	P		-61 822	13 571	0,03000	0,03000	2,69		232 733	15 044	0,04900	0,04900	1,03		560 564	18 314	0,10000	0,10000	1,05
S	A		166 946	8 710	0,03400	0,03400	1,17		103 442	5 254	0,03000	0,03000	2,89		76 062	2 660	0,03000	0,03000	7,11
	P		166 946	5 550	0,03000	0,03000	1,12		103 442	4 357	0,03000	0,03000	3,48		39 091	2 642	0,03000	0,03000	8,95
P	A	01168	321 774	5 197	0,05200	0,05200	1,14	01169	150 764	4 975	0,03000	0,03000	1,71	01170	-101 733	21 603	0,03000	0,03000	1,93
	P		321 774	4 647	0,05200	0,05200	1,27		150 764	3 094	0,03000	0,03000	2,75		-101 733	17 278	0,03000	0,03000	2,41
S	A		2 914	450	0,03000	0,03000	62,83		3 826	1 641	0,03000	0,03000	17,16		2 975	4 069	0,03000	0,03000	6,95
	P		2 914	13	0,03000	0,03000	NS		3 826	1 094	0,03000	0,03000	25,74		2 975	2 602	0,03000	0,03000	10,86

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01171	197 349	38 118	0,07000	0,07000	1,02	01172	-20 277	12 805	0,03000	0,03000	2,44	01173	197 218	5 335	0,03400	0,03400	1,09
	P		197 349	31 794	0,06400	0,06400	1,05		-20 277	15 412	0,03000	0,03000	2,03		197 218	5 416	0,03400	0,03400	1,07
S	A		369 885	19 959	0,07600	0,07600	1,13		760 543	21 516	0,13400	0,13400	1,11		7 334	12 254	0,03000	0,03000	2,26
	P		369 885	15 625	0,07000	0,07000	1,07		760 543	20 908	0,13200	0,13200	1,05		7 334	13 487	0,03000	0,03000	2,05
P	A	01174	299 223	3 728	0,04800	0,04800	1,38	01175	245 836	2 357	0,03800	0,03800	1,17	01176	108 038	2 000	0,03000	0,03000	7,27
	P		299 223	3 937	0,04800	0,04800	1,31		245 836	2 363	0,03800	0,03800	1,17		108 038	1 691	0,03000	0,03000	8,60
S	A		8 856	15 714	0,03000	0,03000	1,75		23 195	2 018	0,03000	0,03000	12,73		20 561	2 281	0,03000	0,03000	11,41
	P		8 856	17 812	0,03000	0,03000	1,54		23 195	2 411	0,03000	0,03000	10,65		20 561	2 312	0,03000	0,03000	11,25
P	A	01177	71 776	1 411	0,03000	0,03000	13,79	01178	-91 739	6 861	0,03000	0,03000	5,88	02907	823 379	4 387	0,12400	0,12400	1,32
	P		71 776	1 125	0,03000	0,03000	17,30		-91 739	6 256	0,03000	0,03000	6,45		823 379	4 612	0,12400	0,12400	1,26
S	A		58 158	202	0,03000	0,03000	NS		37 819	2 201	0,03000	0,03000	10,82		603 249	1 199	0,08800	0,08800	1,13
	P		58 158	162	0,03000	0,03000	NS		37 819	1 711	0,03000	0,03000	13,91		603 249	1 477	0,08900	0,08900	1,78
P	A	02908	618 486	3 655	0,09400	0,09400	1,44	02909	234 865	2 557	0,03800	0,03800	1,99	02910	105 125	5 064	0,03000	0,03000	2,95
	P		618 486	3 960	0,09400	0,09400	1,32		234 865	2 322	0,03600	0,03600	1,05		105 125	4 879	0,03000	0,03000	3,06
S	A		26 576	1 266	0,03000	0,03000	19,94		8 717	1 259	0,03000	0,03000	21,87		15 080	1 696	0,03000	0,03000	15,75
	P		26 576	1 056	0,03000	0,03000	23,91		8 717	1 343	0,03000	0,03000	20,50		15 080	1 640	0,03000	0,03000	16,29
P	A	02911	-45 164	8 781	0,03000	0,03000	3,92	02912	-84 562	6 882	0,03000	0,03000	5,73	02913	177 122	3 517	0,03000	0,03000	1,33
	P		-45 164	8 541	0,03000	0,03000	4,03		-84 562	6 743	0,03000	0,03000	5,85		165 460	3 942	0,03000	0,03000	1,62
S	A		23 031	2 230	0,03000	0,03000	11,53		15 862	2 047	0,03000	0,03000	13,00		15 892	1 292	0,03000	0,03000	20,60
	P		23 031	2 211	0,03000	0,03000	11,62		15 862	1 910	0,03000	0,03000	13,94		15 892	1 360	0,03000	0,03000	19,57
P	A	02914	287 104	3 800	0,04600	0,04600	1,28	02915	1 069 120	23 109	0,18000	0,18000	1,09	02916	627 409	18 585	0,11000	0,11000	1,05
	P		287 104	3 195	0,04600	0,04600	1,53		1 069 120	24 437	0,18000	0,18000	1,03		627 409	18 970	0,11000	0,11000	1,03
S	A		443 568	1 779	0,06700	0,06700	2,11		482 041	1 415	0,07200	0,07200	1,98		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		443 568	1 421	0,06600	0,06600	1,53		482 041	1 454	0,07200	0,07200	1,93		55 053	186	0,03000	0,03000	NS
P	A	02917	486 815	8 119	0,08000	0,08000	1,27	02918	261 420	3 908	0,04200	0,04200	1,17	02919	275 648	4 894	0,04600	0,04600	1,43
	P		486 815	8 143	0,07800	0,07800	1,02		261 420	2 922	0,04200	0,04200	1,56		275 648	2 688	0,04200	0,04200	1,02
S	A		76 023	1 744	0,03000	0,03000	10,84		85 001	1 203	0,03000	0,03000	14,73		14 387	235	0,03000	0,03000	NS
	P		76 023	1 310	0,03000	0,03000	14,44		85 001	1 216	0,03000	0,03000	14,57		14 387	410	0,03000	0,03000	65,38
P	A	02920	85 922	10 418	0,03000	0,03000	1,69	02921	-113 823	25 900	0,03000	0,03000	1,67	02922	303 462	28 692	0,07600	0,07600	1,08
	P		85 922	7 861	0,03000	0,03000	2,24		-113 823	20 382	0,03000	0,03000	2,12		303 462	22 775	0,06800	0,06800	1,03
S	A		23 475	892	0,03000	0,03000	28,75		11 803	2 442	0,03000	0,03000	11,11		388 924	5 528	0,06200	0,06200	1,13
	P		23 475	408	0,03000	0,03000	62,85		11 803	3 223	0,03000	0,03000	8,42		388 924	4 614	0,06200	0,06200	1,36
P	A	02923	502 874	9 473	0,08400	0,08400	1,26	02924	215 424	3 517	0,03600	0,03600	1,57	02925	78 746	852	0,03000	0,03000	21,79
	P		502 874	8 978	0,08200	0,08200	1,10		215 424	2 789	0,03400	0,03400	1,14		78 746	601	0,03000	0,03000	30,89
S	A		1 376 851	10 536	0,21000	0,21000	1,16		926 932	5 041	0,14000	0,14000	1,42		501 999	3 665	0,07800	0,07800	1,78
	P		1 376 851	7 716	0,20600	0,20600	1,08		926 932	4 331	0,13800	0,13800	1,14		501 999	2 623	0,07600	0,07600	1,43
P	A	02926	15 252	338	0,03000	0,03000	78,98	02927	503 747	2 271	0,07600	0,07600	1,63	04136	24 091	6 777	0,03000	0,03000	3,77
	P		15 252	528	0,03000	0,03000	50,56		503 747	2 565	0,07600	0,07600	1,45		24 091	5 187	0,03000	0,03000	4,93
S	A		291 498	152	0,04400	0,04400	1,59		548 444	4 802	0,08400	0,08400	1,12		20 087	1 754	0,03000	0,03000	14,87
	P		131 388	361	0,04200	0,04200	18,97		548 444	5 507	0,08610	0,08610	1,39		20 087	1 752	0,03000	0,03000	14,88
P	A	04137	71 084	2 553	0,03000	0,03000	7,66	04138	7 045	1 800	0,03000	0,03000	15,42	04998	-33 186	921	0,03000	0,03000	35,71
	P		22 312	1 501	0,03000	0,03000	17,18		7 045	1 849	0,03000	0,03000	15,01		-33 186	3 117	0,03000	0,03000	10,55
S	A		-3 625	1 511	0,03000	0,03000	19,27		138 459	1 822	0,03000	0,03000	5,63		292 524	5 898	0,05000	0,05000	1,42
	P		-3 625	1 023	0,03000	0,03000	28,46		138 459	1 151	0,03000	0,03000	8,92		292 524	4 928	0,04800	0,04800	1,23
P	A	04999	-36 971	2 160	0,03000	0,03000	15,45	05000	115 199	1 189	0,03000	0,03000	11,39	07141	-118 962	17 731	0,03000	0,03000	2,47
	P		-36 971	1 517	0,03000	0,03000	22,00		115 199	423	0,03000	0,03000	32,03		-118 962	17 593	0,03000	0,03000	2,49
S	A		39 573	5 426	0,03000	0,03000	4,35		6 973	1 150	0,03000	0,03000	24,14		128 445	6 317	0,03000	0,03000	1,85

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		39 573	4 854	0,03000	0,03000	4,86		6 973	990	0,03000	0,03000	28,04		128 445	2 663	0,03000	0,03000	4,39
P	A	07143	801 554	39 522	0,15800	0,15800	1,00	07331	229 749	7 091	0,04200	0,04200	1,31	07332	425 481	5 014	0,06800	0,06800	1,33
	P		801 554	42 422	0,16300	0,16300	1,04		229 749	7 213	0,04000	0,04000	1,01		425 481	8 988	0,07200	0,07200	1,24
S	A		218 704	10 319	0,04400	0,04400	1,26		73 224	1 770	0,03000	0,03000	10,89		-5 377	2 840	0,03000	0,03000	10,33
	P		218 704	6 859	0,03800	0,03800	1,03		73 224	321	0,03000	0,03000	60,04		-5 377	1 511	0,03000	0,03000	19,42
P	A	07369	864 207	7 418	0,13200	0,13200	1,07	07370	883 378	5 100	0,13400	0,13400	1,33	07371	1 681 775	32 346	0,27800	0,27800	1,04
	P		864 207	6 327	0,13200	0,13200	1,26		883 378	10 852	0,13900	0,13900	1,12		1 681 775	45 036	0,29200	0,29200	1,03
S	A		1 136 224	13 504	0,17800	0,17800	1,09		112 547	1 452	0,03000	0,03000	9,58		587 753	7 053	0,09200	0,09200	1,09
	P		1 136 224	16 495	0,18100	0,18100	1,07		112 547	1 914	0,03000	0,03000	7,27		587 753	8 418	0,09300	0,09300	1,03
P	A	07372	636 640	22 916	0,11600	0,11600	1,03												
	P		636 640	20 538	0,11400	0,11400	1,06												
S	A		1 905 267	29 995	0,30800	0,30800	1,08												
	P		1 905 267	23 877	0,30000	0,30000	1,04												
Piano Secondo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00166	45 402	27 690	0,03700	0,03700	1,05	00482	91 892	12 004	0,03000	0,03000	1,40	01167	582 671	17 629	0,10400	0,10400	1,13
	P		45 402	20 607	0,03000	0,03000	1,10		91 892	15 473	0,03000	0,03000	1,08		582 671	18 694	0,10400	0,10400	1,07
S	A		67 763	12 161	0,03000	0,03000	1,64		14 252	3 954	0,03000	0,03000	6,78		225 210	7 975	0,04200	0,04200	1,24
	P		67 763	8 766	0,03000	0,03000	2,28		14 252	1 056	0,03000	0,03000	25,40		225 210	6 863	0,04000	0,04000	1,14
P	A	01168	242 820	5 707	0,04200	0,04200	1,29	01169	53 533	5 966	0,03000	0,03000	3,65	01170	-90 711	22 606	0,03000	0,03000	1,78
	P		242 820	5 372	0,04000	0,04000	1,00		53 533	3 987	0,03000	0,03000	5,47		-90 711	18 265	0,03000	0,03000	2,20
S	A		61 494	3 029	0,03000	0,03000	6,86		35 035	3 961	0,03000	0,03000	6,10		235 179	13 311	0,04800	0,04800	1,07
	P		61 494	1 735	0,03000	0,03000	11,97		20 496	2 047	0,03000	0,03000	12,71		235 179	9 776	0,04400	0,04400	1,07
P	A	01171	-59 996	37 186	0,03210	0,03210	1,03	01172	14 293	11 382	0,03000	0,03000	2,36	01206	83 853	13 744	0,03000	0,03000	1,30
	P		-59 996	31 778	0,03000	0,03000	1,14		14 293	12 955	0,03000	0,03000	2,07		83 853	15 133	0,03000	0,03000	1,18
S	A		560 064	25 679	0,10800	0,10800	1,03		462 300	14 992	0,08400	0,08400	1,18		47 746	3 073	0,03000	0,03000	7,33
	P		560 064	19 214	0,10000	0,10000	1,00		462 300	10 827	0,07800	0,07800	1,09		47 746	1 382	0,03000	0,03000	16,31
P	A	01207	-57 964	14 871	0,03000	0,03000	2,42	01208	-74 040	9 929	0,03000	0,03000	3,84	01209	-74 025	7 722	0,03000	0,03000	4,93
	P		-57 964	15 723	0,03000	0,03000	2,29		-74 040	10 446	0,03000	0,03000	3,65		-74 025	8 091	0,03000	0,03000	4,71
S	A		8 117	3 913	0,03000	0,03000	7,06		10 357	2 776	0,03000	0,03000	9,84		5 982	2 196	0,03000	0,03000	12,70
	P		8 117	2 206	0,03000	0,03000	12,52		10 357	1 228	0,03000	0,03000	22,25		5 982	967	0,03000	0,03000	28,83
P	A	01210	-53 533	3 626	0,03000	0,03000	9,79	01211	-40 838	2 837	0,03000	0,03000	11,94	01212	139 050	2 597	0,03000	0,03000	3,92
	P		-53 533	3 706	0,03000	0,03000	9,58		-40 838	2 999	0,03000	0,03000	11,29		139 050	2 714	0,03000	0,03000	3,75
S	A		16 776	1 223	0,03000	0,03000	21,67		18 739	932	0,03000	0,03000	28,17		49 512	760	0,03000	0,03000	29,35
	P		16 776	243	0,03000	0,03000	NS		18 739	163	0,03000	0,03000	NS		49 512	343	0,03000	0,03000	65,04
P	A	01213	201 215	6 240	0,03600	0,03600	1,16	01214	457 611	3 595	0,07000	0,07000	1,21	01215	204 241	1 232	0,03210	0,03210	2,35
	P		201 215	5 802	0,03600	0,03600	1,25		457 611	2 462	0,07000	0,07000	1,77		204 241	1 116	0,03200	0,03200	2,40
S	A		111 070	2 706	0,03000	0,03000	5,22		105 736	3 308	0,03000	0,03000	4,49		18 207	1 982	0,03000	0,03000	13,28
	P		109 006	1 903	0,03000	0,03000	7,57		105 736	2 870	0,03000	0,03000	5,18		18 207	1 847	0,03000	0,03000	14,25
P	A	01216	147 305	2 483	0,03000	0,03000	3,63	01217	157 031	542	0,03000	0,03000	14,03	01218	86 408	1 855	0,03000	0,03000	9,45
	P		147 305	2 595	0,03000	0,03000	3,47		157 031	516	0,03000	0,03000	14,74		86 408	1 970	0,03000	0,03000	8,90
S	A		41 039	1 714	0,03000	0,03000	13,65		6 755	2 824	0,03000	0,03000	9,84		17 816	1 382	0,03000	0,03000	19,08
	P		41 039	1 632	0,03000	0,03000	14,33		6 755	2 920	0,03000	0,03000	9,52		17 816	1 203	0,03000	0,03000	21,92
P	A	01219	100 115	8 636	0,03000	0,03000	1,81	01220	88 771	1 872	0,03000	0,03000	9,19	01221	48 964	1 294	0,03000	0,03000	17,29
	P		100 115	9 700	0,03000	0,03000	1,61		88 771	2 193	0,03000	0,03000	7,84		48 964	1 281	0,03000	0,03000	17,47
S	A		61 430	5 212	0,03000	0,03000	3,99		21 372	814	0,03000	0,03000	31,83		44 855	662	0,03000	0,03000	34,60

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		61 430	5 375	0,03000	0,03000	3,87		21 372	844	0,03000	0,03000	30,70		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01222	8 789	1 230	0,03000	0,03000	22,38	01223	-75 552	2 569	0,03000	0,03000	14,90	01224	-78 029	4 787	0,03000	0,03000	8,06
	P		8 789	1 121	0,03000	0,03000	24,55		-75 552	2 647	0,03000	0,03000	14,47		-78 029	4 861	0,03000	0,03000	7,94
S	A		-4 997	1 051	0,03000	0,03000	27,87		12 690	1 244	0,03000	0,03000	21,72		11 378	2 003	0,03000	0,03000	13,58
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01225	-84 143	6 974	0,03000	0,03000	5,65	01226	-73 068	16 159	0,03000	0,03000	2,35	01227	-28 073	23 631	0,03000	0,03000	1,36
	P		-84 143	7 349	0,03000	0,03000	5,36		-73 068	17 718	0,03000	0,03000	2,14		17 097	21 755	0,03000	0,03000	1,22
S	A		67 164	2 592	0,03000	0,03000	7,73		27 973	4 701	0,03000	0,03000	5,33		10 727	10 665	0,03000	0,03000	2,56
	P		19 407	661	0,03000	0,03000	39,58		27 973	2 075	0,03000	0,03000	12,08		10 727	7 775	0,03000	0,03000	3,51
P	A	05020	371 540	4 985	0,06000	0,06000	1,36	05021	7 251	6 326	0,03000	0,03000	4,38	05022	-25 448	4 593	0,03000	0,03000	6,95
	P		371 540	5 739	0,06000	0,06000	1,18		7 251	5 512	0,03000	0,03000	5,03		-25 448	6 719	0,03000	0,03000	4,75
S	A		119 729	1 965	0,03000	0,03000	6,57		54 905	2 171	0,03000	0,03000	9,96		236 736	1 823	0,03600	0,03600	1,06
	P		119 729	1 558	0,03000	0,03000	8,29		54 905	1 972	0,03000	0,03000	10,96		0	0	0,03400	0,03400	-
P	A	05023	314 581	19 406	0,06600	0,06600	1,05	05024	48 121	10 370	0,03000	0,03000	2,17	05025	-37 189	1 200	0,03000	0,03000	27,83
	P		314 581	20 983	0,06810	0,06810	1,06		48 121	10 983	0,03000	0,03000	2,05		-37 266	305	0,03000	0,03000	NS
S	A		166 523	4 915	0,03000	0,03000	1,27		102 226	1 629	0,03000	0,03000	9,42		2 614	1 413	0,03000	0,03000	20,04
	P		166 523	3 321	0,03000	0,03000	1,88		49 480	240	0,03000	0,03000	92,97		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05026	-58 830	15 951	0,03000	0,03000	2,27	05027	-700	1 520	0,03000	0,03000	18,91	05028	-81 614	3 493	0,03000	0,03000	11,18
	P		-58 830	13 256	0,03000	0,03000	2,73		-700	1 783	0,03000	0,03000	16,12		-81 614	3 400	0,03000	0,03000	11,49
S	A		254 776	1 865	0,03900	0,03900	1,36		274 874	3 585	0,04400	0,04400	1,40		17 850	1 749	0,03000	0,03000	15,07
	P		254 776	169	0,03800	0,03800	3,23		274 874	741	0,04000	0,04000	1,04		17 850	297	0,03000	0,03000	88,77
P	A	05029	-78 032	4 843	0,03000	0,03000	7,97	05030	-62 562	5 130	0,03000	0,03000	7,14	05031	-65 231	3 740	0,03000	0,03000	9,89
	P		-78 032	3 897	0,03000	0,03000	9,91		-62 562	4 365	0,03000	0,03000	8,39		-65 231	3 868	0,03000	0,03000	9,56
S	A		91 841	3 006	0,03000	0,03000	5,58		171 268	3 883	0,03000	0,03000	1,43		17 427	1 403	0,03000	0,03000	18,83
	P		91 841	1 626	0,03000	0,03000	10,32		168 068	2 469	0,03000	0,03000	2,43		17 427	239	0,03000	0,03000	NS
P	A	05032	-69 339	982	0,03000	0,03000	38,19	05033	-74 967	2 778	0,03000	0,03000	13,76	05034	-76 518	1 193	0,03000	0,03000	32,20
	P		-69 339	687	0,03000	0,03000	54,58		-74 967	2 213	0,03000	0,03000	17,27		-76 518	1 132	0,03000	0,03000	33,93
S	A		14 004	1 939	0,03000	0,03000	13,85		76 433	2 379	0,03000	0,03000	7,93		38 822	1 597	0,03000	0,03000	14,83
	P		14 004	803	0,03000	0,03000	33,45		76 433	1 173	0,03000	0,03000	16,08		10 769	216	0,03000	0,03000	NS
P	A	05035	-47 117	1 043	0,03000	0,03000	33,24	05036	24 281	211	0,03000	0,03000	NS	05037	7 467	399	0,03000	0,03000	69,41
	P		-47 117	1 010	0,03000	0,03000	34,33		-56 622	25	0,03000	0,03000	NS		5 406	155	0,03000	0,03000	NS
S	A		22 643	701	0,03000	0,03000	36,73		7 377	1 096	0,03000	0,03000	25,28		33 098	1 039	0,03000	0,03000	23,50
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		7 377	264	0,03000	0,03000	NS		13 381	203	0,03000	0,03000	NS
P	A	05038	180 061	781	0,03000	0,03000	5,44	05039	123 821	647	0,03000	0,03000	19,07	05040	84 003	306	0,03000	0,03000	58,35
	P		180 061	919	0,03000	0,03000	4,62		123 821	584	0,03000	0,03000	21,13		-58 430	209	0,03000	0,03000	NS
S	A		32 304	744	0,03000	0,03000	32,95		15 283	387	0,03000	0,03000	68,97		-2 520	473	0,03000	0,03000	61,25
	P		32 304	311	0,03000	0,03000	78,82		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05041	-79 622	1 069	0,03000	0,03000	36,30	07116	566 853	5 978	0,08800	0,08800	1,13	07143	521 474	37 822	0,11600	0,11600	1,01
	P		-79 622	846	0,03000	0,03000	45,87		566 853	13 223	0,09600	0,09600	1,10		521 474	40 440	0,11900	0,11900	1,01
S	A		10 288	1 339	0,03000	0,03000	20,41		179 357	3 989	0,03000	0,03000	1,11		283 262	15 245	0,05800	0,05800	1,13
	P		10 288	743	0,03000	0,03000	36,79		179 357	7 047	0,03400	0,03400	1,20		283 262	13 621	0,05600	0,05600	1,12
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00096	1 347 623	8 182	0,20400	0,20400	1,28	00109	868 267	23 271	0,15200	0,15200	1,13	00167	501 788	10 166	0,08400	0,08400	1,18
	P		1 347 623	9 605	0,20400	0,20400	1,09		868 267	22 058	0,14800	0,14800	1,02		501 788	11 690	0,08400	0,08400	1,03
S	A		494 466	2 984	0,07600	0,07600	1,92		274 067	6 341	0,04800	0,04800	1,47		169 605	5 735	0,03000	0,03000	1,02
	P		494 466	3 124	0,07400	0,07400	1,01		274 067	4 454	0,04400	0,04400	1,09		169 605	6 170	0,03100	0,03100	1,10
P	A	00382	516 984	11 092	0,08600	0,08600	1,07	01145	328 294	537	0,04800	0,04800	1,57	01146	630 168	2 876	0,09400	0,09400	1,22
	P		516 984	10 433	0,08600	0,08600	1,13		328 294	156	0,04800	0,04800	5,39		630 168	3 745	0,09500	0,09500	1,22
S	A		192 942	6 079	0,03400	0,03400	1,06		312 285	1 983	0,04800	0,04800	1,97		1 385	8 610	0,21000	0,21000	1,29

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		192 942	5 324	0,03400	0,03400	1,21		312 285	910	0,04600	0,04600	1,23		721 1 385 721	8 433	0,20800	0,20800	1,07
P	A	01147	567 169	3 429	0,08600	0,08600	1,34	01148	567 797	3 052	0,08600	0,08600	1,48	01149	640 979	2 185	0,09600	0,09600	1,82
	P		567 169	3 247	0,08600	0,08600	1,42		567 797	3 070	0,08600	0,08600	1,47		640 979	2 266	0,09600	0,09600	1,76
S	A		261 355	3 885	0,04200	0,04200	1,18		4 725	565	0,03000	0,03000	49,64		69 201	843	0,03000	0,03000	23,47
	P		261 355	3 144	0,04200	0,04200	1,45		4 725	481	0,03000	0,03000	58,30		69 201	797	0,03000	0,03000	24,83
P	A	01150	842 034	6 134	0,12800	0,12800	1,16	02403	832 711	2 150	0,12400	0,12400	2,66	02404	723 653	1 831	0,10600	0,10600	1,12
	P		842 034	6 284	0,12800	0,12800	1,13		832 711	1 598	0,12200	0,12200	1,38		723 653	1 853	0,10600	0,10600	1,11
S	A		78 918	3 768	0,03000	0,03000	4,92		70 048	3 684	0,03000	0,03000	5,34		12 127	918	0,03000	0,03000	29,52
	P		78 918	3 721	0,03000	0,03000	4,98		70 048	2 523	0,03000	0,03000	7,80		12 127	767	0,03000	0,03000	35,33
P	A	02405	697 133	2 499	0,10400	0,10400	1,57	02406	889 343	5 227	0,13400	0,13400	1,21	02407	494 985	6 635	0,08000	0,08000	1,36
	P		697 133	2 635	0,10400	0,10400	1,49		889 343	4 945	0,13400	0,13400	1,28		494 985	7 390	0,08000	0,08000	1,22
S	A		9 601	2 042	0,03000	0,03000	13,43		323 044	10 118	0,05800	0,05800	1,16		254 689	12 986	0,05200	0,05200	1,18
	P		9 601	2 095	0,03000	0,03000	13,09		323 044	10 067	0,05800	0,05800	1,16		254 689	15 670	0,05410	0,05410	1,11
P	A	02408	429 057	5 398	0,06800	0,06800	1,20	03631	641 778	10 552	0,10400	0,10400	1,13	03632	544 300	772	0,08100	0,08100	6,94
	P		429 057	6 485	0,06800	0,06800	1,00		641 778	10 541	0,10400	0,10400	1,13		544 300	1 146	0,08000	0,08000	1,48
S	A		49 684	9 325	0,03000	0,03000	2,39		507 906	1 332	0,07600	0,07600	4,46		2 424	1 214	0,03000	0,03000	23,34
	P		49 684	12 492	0,03000	0,03000	1,78		507 906	1 056	0,07400	0,07400	1,07		2 424	1 091	0,03000	0,03000	25,97
P	A	03633	553 614	2 137	0,08200	0,08200	1,17	03634	588 047	8 666	0,09400	0,09400	1,11	03635	717 534	10 981	0,11600	0,11600	1,19
	P		553 614	2 148	0,08200	0,08200	1,17		588 047	8 812	0,09400	0,09400	1,09		717 534	11 063	0,11400	0,11400	1,01
S	A		15 907	855	0,03000	0,03000	31,13		104 983	2 263	0,03000	0,03000	6,61		202 235	3 668	0,03400	0,03400	1,38
	P		15 907	882	0,03000	0,03000	30,17		104 983	2 271	0,03000	0,03000	6,59		202 235	3 520	0,03400	0,03400	1,44
P	A	03636	812 812	8 684	0,12600	0,12600	1,07	03637	1 442 058	7 289	0,21600	0,21600	1,22	03638	941 020	3 211	0,14000	0,14000	1,65
	P		812 812	9 077	0,12600	0,12600	1,03		1 442 058	7 587	0,21600	0,21600	1,17		941 020	2 335	0,13800	0,13800	1,20
S	A		153 538	653	0,03000	0,03000	12,42		588 168	504	0,08600	0,08600	2,99		310 544	1 172	0,04800	0,04800	8,09
	P		153 538	612	0,03000	0,03000	13,25		588 168	201	0,08600	0,08600	7,50		310 544	784	0,04600	0,04600	1,48
P	A	03639	728 072	1 632	0,10800	0,10800	3,18	03640	738 328	1 222	0,10800	0,10800	1,59	03641	705 113	3 550	0,10600	0,10600	1,35
	P		728 072	712	0,10600	0,10600	1,53		738 328	1 497	0,10800	0,10800	1,29		705 113	3 640	0,10600	0,10600	1,31
S	A		68 480	756	0,03000	0,03000	26,30		9 084	1 970	0,03000	0,03000	13,95		19 575	618	0,03000	0,03000	42,30
	P		68 480	930	0,03000	0,03000	21,38		9 084	1 591	0,03000	0,03000	17,28		19 575	570	0,03000	0,03000	45,87
P	A	03642	879 169	3 531	0,13000	0,13000	1,06	03643	853 693	1 840	0,12600	0,12600	1,85	03644	1 807 258	9 040	0,27000	0,27000	1,15
	P		879 169	3 744	0,13010	0,13010	1,03		853 693	2 201	0,12600	0,12600	1,54		1 807 258	8 955	0,27000	0,27000	1,16
S	A		23 418	1 230	0,03000	0,03000	20,85		33 259	3 497	0,03000	0,03000	6,97		44 811	3 762	0,03000	0,03000	6,09
	P		23 418	1 222	0,03000	0,03000	20,99		33 259	3 465	0,03000	0,03000	7,04		44 811	3 490	0,03000	0,03000	6,56
P	A	03645	27 694	2 766	0,03000	0,03000	9,08	03646	39 457	848	0,03000	0,03000	27,83	03647	22 980	261	0,03000	0,03000	98,50
	P		27 694	2 659	0,03000	0,03000	9,44		39 457	924	0,03000	0,03000	25,54		22 980	246	0,03000	0,03000	NS
S	A		963 460	8 589	0,14800	0,14800	1,13		403 869	4 684	0,06400	0,06400	1,30		191 558	2 294	0,03000	0,03000	1,12
	P		963 003	9 865	0,15010	0,15010	1,20		403 869	5 690	0,06400	0,06400	1,07		191 558	2 711	0,03100	0,03100	1,35
P	A	03648	184 578	159	0,03000	0,03000	22,55	03649	449 083	938	0,06600	0,06600	1,60	04090	72 007	697	0,03000	0,03000	27,87
	P		184 578	141	0,03000	0,03000	25,43		449 083	1 111	0,06600	0,06600	1,35		72 007	712	0,03000	0,03000	27,29
S	A		868 428	185	0,12600	0,12600	6,54		1 046 979	936	0,15200	0,15200	1,66		90 024	414	0,03000	0,03000	41,14
	P		868 428	24	0,12600	0,12600	50,44		1 046 979	309	0,15200	0,15200	5,04		90 024	157	0,03000	0,03000	NS
P	A	04091	27 404	485	0,03000	0,03000	51,84	04092	2 122	2 287	0,03000	0,03000	12,41	06627	289 763	2 291	0,04600	0,04600	1,96
	P		23 888	313	0,03000	0,03000	81,76		2 122	2 483	0,03000	0,03000	11,43		289 763	3 210	0,04600	0,04600	1,40

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		89 025	2 401	0,03000	0,03000	7,15
	P		19 244	234	0,03000	0,03000	NS		62 781	865	0,03000	0,03000	23,83		89 025	3 790	0,03000	0,03000	4,53
P	A	06628	273 189	2 784	0,04400	0,04400	2,01	06629	53 451	924	0,03000	0,03000	23,60	06630	259 448	1 405	0,04000	0,04000	1,99
	P		273 189	2 447	0,04200	0,04200	1,16		53 451	914	0,03000	0,03000	23,86		259 448	1 893	0,04000	0,04000	1,48
S	A		114 710	2 817	0,03000	0,03000	4,83		192 586	241	0,03000	0,03000	9,97		130 118	4 498	0,03000	0,03000	2,55
	P		114 710	2 280	0,03000	0,03000	5,97		192 586	210	0,03000	0,03000	11,44		130 118	5 412	0,03000	0,03000	2,12
P	A	07295	560 443	2 891	0,08400	0,08400	1,23	07296	342 526	7 640	0,05800	0,05800	1,17	07334	595 323	1 922	0,08800	0,08800	1,27
	P		560 443	2 858	0,08400	0,08400	1,24		342 526	7 305	0,05800	0,05800	1,22		595 323	3 772	0,09000	0,09000	1,22
S	A		157 488	1 129	0,03000	0,03000	6,68		68 407	1 717	0,03000	0,03000	11,58		1 073 701	9 228	0,16400	0,16400	1,07
	P		157 488	497	0,03000	0,03000	15,17		68 407	2 421	0,03000	0,03000	8,22		1 073 701	9 298	0,16400	0,16400	1,06
P	A	07335	2 239 806	15 432	0,34000	0,34000	1,17	07336	1 227 952	26 278	0,20600	0,20600	1,07	07337	819 576	5 703	0,12400	0,12400	1,11
	P		2 239 806	14 957	0,33800	0,33800	1,07		1 227 952	27 240	0,20600	0,20600	1,03		819 576	6 370	0,12410	0,12410	1,01
S	A		509 928	3 279	0,07800	0,07800	1,59		289 980	4 923	0,04800	0,04800	1,32		481 996	10 869	0,08200	0,08200	1,18
	P		509 928	2 799	0,07600	0,07600	1,04		289 980	5 781	0,04800	0,04800	1,12		481 996	12 235	0,08200	0,08200	1,05
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00096	915 632	6 001	0,13800	0,13800	1,08	00382	493 859	10 902	0,08400	0,08400	1,20	00505	930 203	34 076	0,17200	0,17200	1,05
	P		816 595	18 016	0,13600	0,13600	1,03		493 859	11 567	0,08400	0,08400	1,13		930 203	30 901	0,16800	0,16800	1,04
S	A		446 250	2 551	0,06800	0,06800	1,76		106 832	5 064	0,03000	0,03000	2,91		269 414	10 636	0,05000	0,05000	1,07
	P		446 250	1 965	0,06600	0,06600	1,04		106 832	5 615	0,03000	0,03000	2,62		269 414	8 425	0,04800	0,04800	1,12
P	A	00509	433 563	28 767	0,09400	0,09400	1,04	00543	572 463	9 606	0,09400	0,09400	1,24	00544	576 262	3 977	0,08800	0,08800	1,34
	P		433 563	26 473	0,09000	0,09000	1,00		572 463	9 184	0,09200	0,09200	1,08		576 262	3 958	0,08800	0,08800	1,34
S	A		114 892	11 230	0,03000	0,03000	1,21		155 315	1 896	0,03000	0,03000	4,14		151 972	747	0,03000	0,03000	11,15
	P		114 892	10 148	0,03000	0,03000	1,34		155 315	1 862	0,03000	0,03000	4,22		151 972	840	0,03000	0,03000	9,92
P	A	00545	366 909	5 572	0,06000	0,06000	1,37	00546	373 301	2 435	0,05800	0,05800	2,21	00888	667 605	21 267	0,12000	0,12000	1,10
	P		366 909	5 409	0,05800	0,05800	1,02		373 301	2 375	0,05600	0,05600	1,06		667 605	20 480	0,11800	0,11800	1,05
S	A		129 210	1 047	0,03000	0,03000	11,06		125 209	479	0,03000	0,03000	25,35		216 503	2 687	0,03400	0,03400	1,11
	P		129 210	1 149	0,03000	0,03000	10,08		125 209	483	0,03000	0,03000	25,14		216 503	2 441	0,03400	0,03400	1,22
P	A	00889	600 167	13 895	0,10200	0,10200	1,14	00890	528 162	7 679	0,08600	0,08600	1,36	00891	525 269	5 947	0,08200	0,08200	1,12
	P		600 167	13 324	0,10000	0,10000	1,04		528 162	7 380	0,08400	0,08400	1,12		525 269	5 714	0,08200	0,08200	1,17
S	A		183 644	4 066	0,03100	0,03100	1,17		165 479	1 269	0,03000	0,03000	5,03		152 142	1 569	0,03000	0,03000	5,30
	P		183 644	3 931	0,03200	0,03200	1,50		165 479	1 260	0,03000	0,03000	5,06		152 142	1 541	0,03000	0,03000	5,39
P	A	00892	533 828	4 948	0,08200	0,08200	1,09	00893	502 434	4 568	0,07800	0,07800	1,30	00894	497 833	4 227	0,07600	0,07600	1,08
	P		533 828	4 767	0,08200	0,08200	1,14		502 434	4 414	0,07800	0,07800	1,35		497 833	4 100	0,07600	0,07600	1,12
S	A		149 063	972	0,03000	0,03000	9,00		153 082	909	0,03000	0,03000	8,99		144 885	1 011	0,03000	0,03000	9,25
	P		149 063	971	0,03000	0,03000	9,01		153 082	921	0,03000	0,03000	8,87		144 885	1 027	0,03000	0,03000	9,10
P	A	00895	517 535	4 232	0,08000	0,08000	1,36	00896	517 098	3 992	0,08000	0,08000	1,54	00897	531 278	3 854	0,08200	0,08200	1,60
	P		517 535	4 138	0,08000	0,08000	1,39		517 098	3 908	0,07800	0,07800	1,01		531 278	3 782	0,08000	0,08000	1,03
S	A		142 261	819	0,03000	0,03000	11,87		147 380	859	0,03000	0,03000	10,47		153 266	905	0,03000	0,03000	9,00
	P		142 261	855	0,03000	0,03000	11,37		147 380	913	0,03000	0,03000	9,85		153 266	972	0,03000	0,03000	8,38
P	A	00898	574 392	3 904	0,08800	0,08800	1,43	00899	553 047	4 466	0,08600	0,08600	1,57	00900	622 122	5 013	0,09600	0,09600	1,34
	P		574 392	3 870	0,08800	0,08800	1,44		553 047	4 403	0,08400	0,08400	1,07		622 122	5 040	0,09600	0,09600	1,34
S	A		151 321	870	0,03000	0,03000	9,69		161 389	830	0,03000	0,03000	8,40		158 914	880	0,03000	0,03000	8,33
	P		151 321	993	0,03000	0,03000	8,49		161 389	1 011	0,03000	0,03000	6,90		158 914	1 130	0,03000	0,03000	6,49
P	A	00901	669 797	6 651	0,10400	0,10400	1,19	01125	879 972	6 923	0,13400	0,13400	1,11	01126	726 840	6 550	0,11200	0,11200	1,17
	P		669 797	6 658	0,10400	0,10400	1,19		879 972	7 643	0,13400	0,13400	1,01		726 840	6 947	0,11200	0,11200	1,11
S	A		200 259	1 124	0,03000	0,03000	1,14		362 026	4 524	0,05800	0,05800	1,35		130 850	3 207	0,03000	0,03000	3,54
	P		200 259	1 472	0,03100	0,03100	1,72		362 026	4 415	0,05800	0,05800	1,39		130 850	3 116	0,03000	0,03000	3,64

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01127	543 038	159	0,08000	0,08000	12,66	01128	398 608	11 374	0,07000	0,07000	1,13	01129	215 150	17 701	0,05000	0,05000	1,07
	P		543 038	368	0,08000	0,08000	5,47		398 608	12 405	0,07000	0,07000	1,03		215 150	18 201	0,05000	0,05000	1,04
S	A		195 969	4 306	0,03400	0,03400	1,39		349 705	7 240	0,05800	0,05800	1,09		573 925	13 762	0,09800	0,09800	1,13
	P		195 969	4 225	0,03400	0,03400	1,42		349 705	7 491	0,05800	0,05800	1,06		573 925	14 297	0,09800	0,09800	1,09
P	A	01130	373 472	19 589	0,07600	0,07600	1,12	01131	392 202	14 045	0,07200	0,07200	1,12	01132	381 194	8 089	0,06400	0,06400	1,16
	P		373 472	19 695	0,07400	0,07400	1,02		392 202	13 452	0,07000	0,07000	1,03		381 194	7 827	0,06400	0,06400	1,20
S	A		504 633	12 584	0,08600	0,08600	1,08		109 198	5 744	0,03000	0,03000	2,50		90 259	3 448	0,03000	0,03000	4,93
	P		504 633	13 766	0,08810	0,08810	1,13		109 198	5 987	0,03000	0,03000	2,40		90 259	3 549	0,03000	0,03000	4,79
P	A	01133	381 085	3 370	0,06000	0,06000	1,74	01134	377 164	2 857	0,05800	0,05800	1,37	01135	353 927	2 631	0,05400	0,05400	1,23
	P		381 085	3 276	0,05800	0,05800	1,05		377 164	2 775	0,05800	0,05800	1,41		353 927	2 541	0,05400	0,05400	1,27
S	A		116 583	577	0,03000	0,03000	23,14		117 909	788	0,03000	0,03000	16,71		120 839	493	0,03000	0,03000	25,88
	P		116 583	654	0,03000	0,03000	20,42		117 909	839	0,03000	0,03000	15,69		120 839	541	0,03000	0,03000	23,58
P	A	01136	366 064	2 302	0,05600	0,05600	1,52	01137	355 884	2 354	0,05400	0,05400	1,25	01138	343 873	2 436	0,05200	0,05200	1,09
	P		366 064	2 228	0,05600	0,05600	1,57		355 884	2 276	0,05400	0,05400	1,29		343 873	2 358	0,05200	0,05200	1,13
S	A		107 030	467	0,03000	0,03000	31,45		114 236	531	0,03000	0,03000	25,77		112 811	465	0,03000	0,03000	29,85
	P		107 030	508	0,03000	0,03000	28,91		114 236	565	0,03000	0,03000	24,22		112 811	494	0,03000	0,03000	28,10
P	A	01139	359 714	2 371	0,05600	0,05600	2,27	01140	373 907	2 368	0,05800	0,05800	2,25	01141	411 743	2 440	0,06200	0,06200	1,19
	P		359 714	2 294	0,05400	0,05400	1,08		373 907	2 300	0,05600	0,05600	1,06		411 743	2 398	0,06200	0,06200	1,21
S	A		109 896	531	0,03000	0,03000	26,91		115 460	542	0,03000	0,03000	24,93		104 026	571	0,03000	0,03000	26,45
	P		109 896	557	0,03000	0,03000	25,65		115 460	557	0,03000	0,03000	24,26		104 026	581	0,03000	0,03000	25,99
P	A	01142	383 083	2 394	0,05800	0,05800	1,27	01143	403 569	3 554	0,06200	0,06200	1,16	01144	446 904	5 058	0,07000	0,07000	1,17
	P		383 083	2 424	0,05800	0,05800	1,25		403 569	3 532	0,06200	0,06200	1,17		446 904	5 085	0,07000	0,07000	1,16
S	A		119 072	598	0,03000	0,03000	21,75		145 970	698	0,03000	0,03000	13,17		125 783	1 660	0,03000	0,03000	7,27
	P		119 072	588	0,03000	0,03000	22,12		145 970	719	0,03000	0,03000	12,79		125 783	1 702	0,03000	0,03000	7,09
P	A	01145	409 353	420	0,06000	0,06000	2,86	01146	435 452	3 426	0,06800	0,06800	1,78	01147	549 246	1 401	0,08100	0,08100	1,44
	P		409 353	684	0,06000	0,06000	1,76		435 452	3 467	0,06600	0,06600	1,05		549 246	1 241	0,08200	0,08200	3,27
S	A		282 432	1 739	0,04300	0,04300	1,38		465 271	3 205	0,07200	0,07200	1,64		295 940	1 251	0,04400	0,04400	1,21
	P		282 432	2 639	0,04400	0,04400	1,36		465 271	3 559	0,07200	0,07200	1,48		295 940	824	0,04400	0,04400	1,84
P	A	01148	557 274	4 194	0,08600	0,08600	1,52	01149	639 257	560	0,09400	0,09400	3,90	01150	972 424	651	0,14200	0,14200	3,53
	P		557 274	3 992	0,08400	0,08400	1,04		639 257	378	0,09400	0,09400	5,78		972 424	635	0,14200	0,14200	3,62
S	A		26 099	1 350	0,03000	0,03000	18,75		42 724	1 601	0,03000	0,03000	14,48		253 758	1 817	0,03900	0,03900	1,39
	P		26 099	1 141	0,03000	0,03000	22,18		42 724	1 480	0,03000	0,03000	15,66		253 758	1 683	0,04000	0,04000	2,51
P	A	04952	784 443	13 519	0,12800	0,12800	1,13	04953	410 572	3 310	0,06400	0,06400	1,68	04954	451 013	2 782	0,06900	0,06900	1,62
	P		784 443	13 084	0,12600	0,12600	1,03		410 572	3 106	0,06200	0,06200	1,03		451 013	3 091	0,06800	0,06800	1,08
S	A		266 738	1 276	0,04000	0,04000	1,35		247 709	1 998	0,03800	0,03800	1,24		117 278	1 052	0,03000	0,03000	12,60
	P		266 738	649	0,04000	0,04000	2,65		247 709	2 361	0,03800	0,03800	1,05		117 278	1 381	0,03000	0,03000	9,60
P	A	04955	728 086	5 544	0,11200	0,11200	1,39	04956	632 377	3 319	0,09600	0,09600	1,73	04957	587 255	2 335	0,08800	0,08800	1,59
	P		728 086	5 178	0,11000	0,11000	1,08		632 377	3 100	0,09400	0,09400	1,07		587 255	2 121	0,08800	0,08800	1,75
S	A		252 312	968	0,03800	0,03800	1,86		133 175	1 230	0,03000	0,03000	8,96		50 642	249	0,03000	0,03000	89,01
	P		252 312	1 084	0,03800	0,03800	1,66		133 175	1 362	0,03000	0,03000	8,09		50 642	255	0,03000	0,03000	86,92
P	A	04958	512 613	2 123	0,07700	0,07700	1,73	04959	449 430	1 561	0,06700	0,06700	1,50	04960	568 617	2 503	0,08600	0,08600	2,07
	P		512 613	1 768	0,07600	0,07600	1,32		449 430	1 818	0,06800	0,06800	2,17		568 617	2 340	0,08400	0,08400	1,05
S	A		285 065	392	0,04200	0,04200	2,71		233 631	759	0,03600	0,03600	3,30		100 304	604	0,03000	0,03000	25,86
	P		285 065	575	0,04200	0,04200	1,85		233 631	730	0,03600	0,03600	3,43		121 651	597	0,03000	0,03000	21,18
P	A	04961	521 438	2 330	0,07900	0,07900	1,93	04962	460 174	2 085	0,07000	0,07000	2,43	04963	548 587	3 059	0,08400	0,08400	1,95
	P		521 438	2 151	0,07800	0,07800	1,42		460 174	2 067	0,06800	0,06800	1,01		548 587	2 975	0,08200	0,08200	1,11
S	A		125 137	861	0,03000	0,03000	14,11		151 810	722	0,03000	0,03000	11,57		140 640	566	0,03000	0,03000	17,59
	P		125 137	943	0,03000	0,03000	12,89		151 810	754	0,03000	0,03000	11,08		140 640	668	0,03000	0,03000	14,90
P	A	04964	513 541	2 411	0,07800	0,07800	2,13	04965	466 032	2 322	0,07000	0,07000	1,34	04966	397 739	2 106	0,06000	0,06000	1,39
	P		513 541	2 273	0,07600	0,07600	1,05		466 032	2 204	0,07000	0,07000	1,41		397 739	2 069	0,06000	0,06000	1,41
S	A		117 735	644	0,03000	0,03000	20,48		129 678	703	0,03000	0,03000	16,38		119 974	502	0,03000	0,03000	25,65

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		117 735	738	0,03000	0,03000	17,88		129 678	766	0,03000	0,03000	15,03		119 974	510	0,03000	0,03000	25,25
P	A	04967	501 192	2 647	0,07600	0,07600	1,54	04968	458 616	2 463	0,07000	0,07000	1,71	04969	405 666	2 227	0,06200	0,06200	1,71
	P		501 192	2 538	0,07600	0,07600	1,61		458 616	2 350	0,07000	0,07000	1,79		405 666	2 149	0,06200	0,06200	1,77
S	A		130 688	587	0,03000	0,03000	19,37		124 945	583	0,03000	0,03000	20,89		118 407	539	0,03000	0,03000	24,30
	P		130 688	653	0,03000	0,03000	17,41		124 945	641	0,03000	0,03000	19,00		118 407	572	0,03000	0,03000	22,90
P	A	04970	493 461	3 289	0,07600	0,07600	1,74	04971	445 468	2 601	0,06800	0,06800	1,57	04972	402 922	2 419	0,06200	0,06200	1,74
	P		493 461	3 180	0,07400	0,07400	1,04		445 468	2 489	0,06800	0,06800	1,65		402 922	2 325	0,06200	0,06200	1,81
S	A		135 646	544	0,03000	0,03000	19,61		128 613	528	0,03000	0,03000	22,09		118 744	532	0,03000	0,03000	24,53
	P		135 646	585	0,03000	0,03000	18,23		128 613	569	0,03000	0,03000	20,50		118 744	566	0,03000	0,03000	23,06
P	A	04973	364 027	2 167	0,05500	0,05500	1,26	04974	475 448	3 092	0,07200	0,07200	1,22	04975	432 724	2 500	0,06600	0,06600	1,57
	P		364 027	2 089	0,05600	0,05600	1,98		475 448	2 962	0,07200	0,07200	1,28		432 724	2 403	0,06600	0,06600	1,63
S	A		116 439	441	0,03000	0,03000	30,33		138 589	688	0,03000	0,03000	14,89		123 670	692	0,03000	0,03000	17,86
	P		116 439	469	0,03000	0,03000	28,52		138 589	706	0,03000	0,03000	14,52		123 670	709	0,03000	0,03000	17,43
P	A	04976	386 872	2 272	0,05800	0,05800	1,09	04977	509 921	4 378	0,07800	0,07800	1,11	04978	468 269	2 760	0,07200	0,07200	2,02
	P		386 872	2 190	0,05800	0,05800	1,13		509 921	4 198	0,07800	0,07800	1,15		468 269	2 648	0,07000	0,07000	1,08
S	A		114 308	637	0,03000	0,03000	21,46		144 377	806	0,03000	0,03000	11,69		132 108	958	0,03000	0,03000	11,66
	P		114 308	661	0,03000	0,03000	20,68		144 377	805	0,03000	0,03000	11,70		132 108	946	0,03000	0,03000	11,81
P	A	04979	427 115	2 278	0,06400	0,06400	1,18	04980	374 456	2 348	0,05800	0,05800	2,22	04981	508 277	4 164	0,07800	0,07800	1,22
	P		427 115	2 209	0,06400	0,06400	1,22		374 456	2 262	0,05600	0,05600	1,05		508 277	3 996	0,07800	0,07800	1,27
S	A		123 819	1 024	0,03000	0,03000	12,05		117 622	648	0,03000	0,03000	20,38		148 728	1 274	0,03000	0,03000	6,91
	P		123 819	1 020	0,03000	0,03000	12,10		117 622	679	0,03000	0,03000	19,45		148 728	1 231	0,03000	0,03000	7,15
P	A	04982	466 451	2 205	0,07000	0,07000	1,38	04983	411 396	2 052	0,06200	0,06200	1,44	04984	553 152	8 090	0,09000	0,09000	1,34
	P		466 451	2 153	0,07000	0,07000	1,42		411 396	2 001	0,06200	0,06200	1,48		553 152	7 749	0,08800	0,08800	1,12
S	A		138 073	1 500	0,03000	0,03000	6,88		104 263	1 439	0,03000	0,03000	10,47		161 676	1 473	0,03000	0,03000	4,71
	P		138 073	1 452	0,03000	0,03000	7,11		104 263	1 442	0,03000	0,03000	10,45		161 676	1 387	0,03000	0,03000	5,00
P	A	04985	515 883	2 472	0,07800	0,07800	1,61	04986	448 928	2 096	0,06800	0,06800	1,71	04987	389 000	3 101	0,06000	0,06000	1,36
	P		515 883	2 428	0,07800	0,07800	1,64		448 928	2 174	0,06800	0,06800	1,65		389 000	2 968	0,06000	0,06000	1,42
S	A		131 312	1 431	0,03000	0,03000	7,88		173 193	1 888	0,03000	0,03000	2,78		137 361	1 600	0,03000	0,03000	6,51
	P		131 312	1 307	0,03000	0,03000	8,63		173 193	1 815	0,03000	0,03000	2,90		137 361	1 669	0,03000	0,03000	6,24
P	A	04988	632 328	5 738	0,09800	0,09800	1,27	04989	484 965	1 672	0,07200	0,07200	1,42	04990	351 980	5 312	0,05800	0,05800	1,48
	P		632 328	5 660	0,09800	0,09800	1,29		484 965	1 777	0,07200	0,07200	1,33		351 980	5 450	0,05600	0,05600	1,04
S	A		103 288	1 659	0,03000	0,03000	9,16		167 587	1 854	0,03000	0,03000	3,28		381 822	1 113	0,05600	0,05600	1,04
	P		103 288	1 415	0,03000	0,03000	10,75		167 587	1 810	0,03000	0,03000	3,36		381 822	1 138	0,05600	0,05600	1,02
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00505	964 052	34 681	0,17600	0,17600	1,01	00509	442 866	28 497	0,09400	0,09400	1,01	01125	896 147	8 657	0,14000	0,14000	1,31
	P		964 052	33 331	0,17600	0,17600	1,05		442 866	28 781	0,09400	0,09400	1,00		896 147	10 036	0,14000	0,14000	1,13
S	A		387 648	655	0,05800	0,05800	1,66		76 900	11 790	0,03000	0,03000	1,59		37 590	1 966	0,03000	0,03000	12,12
	P		402 200	5 064	0,06400	0,06400	1,34		76 900	16 416	0,03000	0,03000	1,15		70 260	3 607	0,03000	0,03000	5,45
P	A	01126	683 538	7 863	0,10800	0,10800	1,26	01127	511 287	1 531	0,07600	0,07600	1,69	01128	404 472	7 368	0,06600	0,06600	1,10
	P		683 538	8 256	0,10800	0,10800	1,20		511 287	1 719	0,07600	0,07600	1,51		404 472	8 442	0,06810	0,06810	1,21
S	A		15 628	2 335	0,03000	0,03000	11,41		3 361	1 774	0,03000	0,03000	15,91		364 573	1 809	0,05500	0,05500	1,43
	P		15 628	2 390	0,03000	0,03000	11,15		3 361	1 718	0,03000	0,03000	16,43		364 573	1 846	0,05600	0,05600	2,27
P	A	01129	250 121	19 405	0,05800	0,05800	1,11	01130	256 534	16 401	0,05600	0,05600	1,16	01228	593 217	5 502	0,09200	0,09200	1,27
	P		250 121	19 594	0,05600	0,05600	1,01		256 534	15 503	0,05400	0,05400	1,10		593 217	4 134	0,09000	0,09000	1,18
S	A		867 862	22 071	0,15000	0,15000	1,11		561 345	14 713	0,09800	0,09800	1,18		194 987	26 882	0,05800	0,05800	1,06
	P		867 862	21 049	0,14800	0,14800	1,07		561 345	13 674	0,09600	0,09600	1,12		194 987	25 081	0,05600	0,05600	1,07
P	A	01229	543 419	11 153	0,09000	0,09000	1,08	02969	568 921	7 474	0,09000	0,09000	1,12	02970	376 234	2 757	0,05800	0,05800	1,47
	P		543 419	11 544	0,09000	0,09000	1,04		568 921	8 380	0,09000	0,09000	1,00		376 234	2 935	0,05800	0,05800	1,38
S	A		513 239	13 561	0,09200	0,09200	1,35		6 207	1 804	0,03000	0,03000	15,44		30 808	1 897	0,03000	0,03000	13,02
	P		455 497	22 249	0,09000	0,09000	1,06		6 207	1 710	0,03000	0,03000	16,29		30 808	2 010	0,03000	0,03000	12,29
P	A	02971	491 636	1 295	0,07400	0,07400	5,67	02972	595 207	6 349	0,09400	0,09400	1,39	02973	820 039	2 402	0,12200	0,12200	1,77

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		491 636	1 519	0,07200	0,07200	1,01		595 207	6 613	0,09200	0,09200	1,02		820 039	2 564	0,12200	0,12200	1,66
S	A		3 795	605	0,03000	0,03000	46,55		28 015	1 096	0,03000	0,03000	22,87		14 779	1 606	0,03000	0,03000	16,66
	P		3 795	573	0,03000	0,03000	49,15		28 015	1 129	0,03000	0,03000	22,20		14 779	2 230	0,03000	0,03000	12,00
P	A	02974	1 043 409	3 560	0,15400	0,15400	1,17	02975	1 562 473	4 389	0,23000	0,23000	1,27	02976	1 116 437	12 336	0,17600	0,17600	1,27
	P		1 043 409	5 122	0,15700	0,15700	1,49		1 562 473	4 882	0,23000	0,23000	1,14		1 116 437	13 188	0,17400	0,17400	1,04
S	A		22 579	1 274	0,03000	0,03000	20,22		551 842	1 328	0,08200	0,08200	2,09		1 094 921	21 740	0,18200	0,18200	1,10
	P		22 579	1 041	0,03000	0,03000	24,74		558 771	1 133	0,08200	0,08200	1,54		1 094 921	20 827	0,18000	0,18000	1,05
P	A	02977	172 129	678	0,03000	0,03000	7,98	02978	8 667	1 303	0,03000	0,03000	21,14	02979	98 322	1 272	0,03000	0,03000	12,49
	P		172 129	687	0,03000	0,03000	7,88		8 667	1 188	0,03000	0,03000	23,18		98 322	1 286	0,03000	0,03000	12,36
S	A		228 550	2 351	0,04500	0,04500	6,15		313 489	6 195	0,05200	0,05200	1,15		815 089	1 722	0,12000	0,12000	1,70
	P		249 153	7 168	0,04400	0,04400	1,17		313 489	7 176	0,05210	0,05210	1,00		815 089	2 622	0,12000	0,12000	1,12
P	A	02980	31 728	299	0,03000	0,03000	82,23	02981	314 858	126	0,04600	0,04600	6,11	02982	488 180	4 139	0,07600	0,07600	1,45
	P		31 728	559	0,03000	0,03000	43,98		211 195	78	0,04600	0,04600	NS		488 180	4 343	0,07600	0,07600	1,38
S	A		578 990	653	0,08400	0,08400	1,21		1 607 292	3 590	0,23600	0,23600	1,42		1 730 157	6 384	0,25600	0,25600	1,17
	P		578 990	1 473	0,08600	0,08600	3,05		1 607 292	4 282	0,23600	0,23600	1,19		1 730 157	6 731	0,25600	0,25600	1,11
P	A	04084	266 438	6 563	0,04600	0,04600	1,19	04085	34 012	6 985	0,03000	0,03000	3,48	04086	34 626	1 914	0,03000	0,03000	12,65
	P		266 438	8 884	0,04900	0,04900	1,24		34 012	11 495	0,03000	0,03000	2,11		34 626	5 010	0,03000	0,03000	4,83
S	A		86 552	5 206	0,03000	0,03000	3,36		6 180	2 157	0,03000	0,03000	12,92		157 968	1 029	0,03000	0,03000	7,26
	P		86 552	4 772	0,03000	0,03000	3,67		6 180	1 539	0,03000	0,03000	18,10		157 968	1 206	0,03000	0,03000	6,19
P	A	04087	14 356	5 634	0,03000	0,03000	4,76	05042	329 603	3 080	0,05200	0,05200	1,55	05043	105 921	2 308	0,03000	0,03000	6,43
	P		14 356	8 109	0,03000	0,03000	3,31		329 603	3 544	0,05200	0,05200	1,34		105 921	3 946	0,03000	0,03000	3,76
S	A		24 865	1 146	0,03000	0,03000	22,22		226 764	3 400	0,03800	0,03800	1,80		436 834	823	0,06400	0,06400	1,41
	P		24 865	1 128	0,03000	0,03000	22,58		226 764	3 669	0,03600	0,03600	1,00		436 834	1 543	0,06500	0,06500	1,60
P	A	05044	94 043	3 338	0,03000	0,03000	4,94	07163	829 608	34 807	0,15800	0,15800	1,04	07307	621 575	8 464	0,10000	0,10000	1,29
	P		94 043	4 146	0,03000	0,03000	3,97		829 608	31 409	0,15400	0,15400	1,04		621 575	7 159	0,09800	0,09800	1,22
S	A		142 086	2 691	0,03000	0,03000	3,62		583 951	1 601	0,09200	0,09200	5,14		90 441	3 894	0,03000	0,03000	4,36
	P		142 086	3 100	0,03000	0,03000	3,14		587 359	7 300	0,09200	0,09200	1,06		90 441	3 892	0,03000	0,03000	4,36
P	A	07308	1 058 011	12 660	0,17200	0,17200	1,74	07342	352 495	12 876	0,06600	0,06600	1,20	07343	2 346 348	21 335	0,36000	0,36000	1,03
	P		897 578	31 845	0,16400	0,16400	1,03		352 495	13 533	0,06400	0,06400	1,00		2 346 348	9 259	0,34600	0,34600	1,03
S	A		582 640	5 755	0,09000	0,09000	1,12		1 552 751	10 682	0,23600	0,23600	1,22		628 991	4 630	0,09600	0,09600	1,28
	P		582 640	7 254	0,09100	0,09100	1,01		1 552 751	10 668	0,23400	0,23400	1,03		628 991	1 489	0,09200	0,09200	1,15
P	A	07344	1 393 708	86 892	0,29800	0,29800	1,01												
	P		1 393 708	99 569	0,31210	0,31210	1,00												
S	A		1 667 200	72 226	0,32000	0,32000	1,00												
	P		1 667 200	74 589	0,32410	0,32410	1,02												
Piano Secondo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00478	273 621	12 621	0,05400	0,05400	1,18	00479	67 617	11 550	0,03000	0,03000	1,73	01239	151 456	7 594	0,03000	0,03000	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		273 621	8 883	0,04800	0,04800	1,03		67 617	10 315	0,03000	0,03000	1,94		151 456	5 710	0,03000	0,03000	1,47
S	A		138 241	3 749	0,03000	0,03000	2,75		19 017	4 271	0,03000	0,03000	6,14		24 492	2 800	0,03000	0,03000	9,11
	P		138 241	3 147	0,03000	0,03000	3,27		19 017	3 399	0,03000	0,03000	7,71		24 492	1 732	0,03000	0,03000	14,73
P	A	01240	26 473	9 526	0,03000	0,03000	2,65	01241	-21 453	10 901	0,03000	0,03000	2,88	01242	5 222	16 110	0,03000	0,03000	1,74
	P		26 473	6 158	0,03000	0,03000	4,10		-21 453	9 555	0,03000	0,03000	3,29		5 222	15 710	0,03000	0,03000	1,78
S	A		18 982	2 207	0,03000	0,03000	11,88		4 237	2 357	0,03000	0,03000	11,92		23 318	3 057	0,03000	0,03000	8,40
	P		18 982	930	0,03000	0,03000	28,19		4 237	1 670	0,03000	0,03000	16,83		23 318	3 307	0,03000	0,03000	7,76
P	A	01243	121 461	6 162	0,03000	0,03000	2,06	01244	196 939	3 637	0,03400	0,03400	1,61	01245	-60 872	5 092	0,03000	0,03000	7,15
	P		121 461	6 656	0,03000	0,03000	1,90		217 998	2 208	0,03400	0,03400	1,25		-60 872	5 119	0,03000	0,03000	7,11
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		399 681	1 629	0,06000	0,06000	1,62		71 686	1 223	0,03000	0,03000	15,92
	P		105 866	1 495	0,03000	0,03000	9,93		399 681	2 530	0,06000	0,06000	1,04		71 686	961	0,03000	0,03000	20,26
P	A	01246	4 490	7 341	0,03000	0,03000	3,82	01247	187 465	24 510	0,05400	0,05400	1,06	01248	-44 779	20 700	0,03000	0,03000	1,66
	P		4 490	7 691	0,03000	0,03000	3,65		187 465	25 970	0,05410	0,05410	1,00		-44 779	17 823	0,03000	0,03000	1,93
S	A		30 052	5 086	0,03000	0,03000	4,88		237 761	5 732	0,04200	0,04200	1,40		319 124	16 738	0,06600	0,06600	1,20
	P		30 052	5 096	0,03000	0,03000	4,87		237 761	7 697	0,04200	0,04200	1,04		327 040	14 870	0,06200	0,06200	1,02
P	A	01249	3 943	7 464	0,03000	0,03000	3,77	01250	17 074	1 525	0,03000	0,03000	17,35	01251	15 397	1 760	0,03000	0,03000	15,16
	P		3 943	9 261	0,03000	0,03000	3,04		17 074	1 916	0,03000	0,03000	13,81		15 397	3 075	0,03000	0,03000	8,68
S	A		2 350	880	0,03000	0,03000	32,21		50 664	69	0,03000	0,03000	NS		25 619	491	0,03000	0,03000	51,67
	P		10 732	2 509	0,03000	0,03000	10,87		50 664	686	0,03000	0,03000	32,31		25 619	476	0,03000	0,03000	53,30
P	A	01252	20 717	5 487	0,03000	0,03000	4,74	01253	82 909	3 431	0,03000	0,03000	5,25	01254	93 248	3 188	0,03000	0,03000	5,20
	P		20 717	4 832	0,03000	0,03000	5,38		82 909	2 708	0,03000	0,03000	6,65		93 248	3 485	0,03000	0,03000	4,76
S	A		26 453	1 212	0,03000	0,03000	20,84		231 939	3 665	0,03800	0,03800	1,35		39 697	14 442	0,03000	0,03000	1,63
	P		26 453	222	0,03000	0,03000	NS		231 939	2 158	0,03600	0,03600	1,25		39 697	14 902	0,03000	0,03000	1,58
P	A	01255	22 535	3 814	0,03000	0,03000	6,76	01256	202 973	380	0,03000	0,03000	2,25	01257	325 547	304	0,04800	0,04800	4,12
	P		22 535	3 909	0,03000	0,03000	6,59		202 973	742	0,03000	0,03000	1,15		325 547	109	0,04800	0,04800	11,48
S	A		25 873	3 097	0,03000	0,03000	8,18		80 437	3 030	0,03000	0,03000	6,05		223 817	13 853	0,04810	0,04810	1,15
	P		25 873	3 663	0,03000	0,03000	6,92		80 437	3 828	0,03000	0,03000	4,79		223 817	15 177	0,04800	0,04800	1,04
P	A	01258	257 358	2 270	0,04000	0,04000	1,37	02983	542 141	2 596	0,08200	0,08200	1,84	02984	423 349	5 238	0,06800	0,06800	1,40
	P		257 358	1 518	0,04000	0,04000	2,05		542 141	2 054	0,08000	0,08000	1,09		423 349	5 478	0,06800	0,06800	1,34
S	A		166 247	4 265	0,03000	0,03000	1,47		466 562	1 716	0,07000	0,07000	1,77		88 630	2 630	0,03000	0,03000	6,55
	P		166 247	3 875	0,03000	0,03000	1,62		466 562	2 066	0,07000	0,07000	1,47		88 630	2 465	0,03000	0,03000	6,99
P	A	02985	162 713	1 475	0,03000	0,03000	4,60	02986	360 662	3 274	0,05600	0,05600	1,31	02987	739 910	2 821	0,11000	0,11000	1,33
	P		162 713	1 268	0,03000	0,03000	5,35		360 662	3 774	0,05600	0,05600	1,14		739 910	2 441	0,11000	0,11000	1,54
S	A		24 608	2 174	0,03000	0,03000	11,73		30 116	1 247	0,03000	0,03000	19,88		496 451	5 008	0,07800	0,07800	1,36
	P		24 608	2 611	0,03000	0,03000	9,77		30 116	1 012	0,03000	0,03000	24,50		496 451	5 814	0,07800	0,07800	1,17
P	A	02988	353 843	2 430	0,05400	0,05400	1,34	02989	49 580	270	0,03000	0,03000	82,59	02990	78 532	643	0,03000	0,03000	28,91
	P		353 843	2 357	0,05400	0,05400	1,38		49 580	306	0,03000	0,03000	72,88		78 532	625	0,03000	0,03000	29,75
S	A		224 297	1 342	0,05400	0,05400	43,22		388 929	1 787	0,05800	0,05800	1,21		525 904	1 576	0,07800	0,07800	1,58
	P		327 406	4 489	0,05200	0,05200	1,14		388 929	1 242	0,05800	0,05800	1,75		525 904	1 272	0,07800	0,07800	1,96
P	A	02991	55 743	1 395	0,03000	0,03000	15,42	02992	428 573	2 180	0,06500	0,06500	1,54	02993	346 997	477	0,05200	0,05200	4,61
	P		55 743	1 621	0,03000	0,03000	13,27		428 573	2 607	0,06600	0,06600	1,85		346 997	1 305	0,05200	0,05200	1,69
S	A		232 844	2 010	0,03600	0,03600	1,30		793 313	967	0,11600	0,11600	2,11		360 980	512	0,05400	0,05400	4,28
	P		232 844	2 091	0,03600	0,03600	1,25		793 313	2 000	0,11600	0,11600	1,02		359 564	826	0,05400	0,05400	2,90
P	A	02994	-59 086	6 100	0,03000	0,03000	5,93	02995	0	0	0,03000	0,03000	-	02996	105 096	5 893	0,03000	0,03000	2,54
	P		-59 086	6 354	0,03000	0,03000	5,70		-35 203	951	0,03000	0,03000	34,86		105 096	6 418	0,03000	0,03000	2,33
S	A		18 186	653	0,03000	0,03000	40,31		8 960	732	0,03000	0,03000	37,57		36 492	731	0,03000	0,03000	32,80
	P		18 186	586	0,03000	0,03000	44,92		8 960	747	0,03000	0,03000	36,82		36 492	676	0,03000	0,03000	35,47
P	A	02997	382 945	12 939	0,07000	0,07000	1,16	02998	270 985	1 810	0,04600	0,04600	3,99	02999	93 830	4 235	0,03000	0,03000	3,90
	P		382 945	14 995	0,07000	0,07000	1,00		276 006	4 614	0,04600	0,04600	1,41		93 830	3 617	0,03000	0,03000	4,56
S	A		300 578	3 955	0,05000	0,05000	1,93		927 380	919	0,13500	0,13500	1,68		0	0	0,08200	0,08200	-
	P		300 578	4 116	0,04800	0,04800	1,19		917 248	3 279	0,13600	0,13600	1,33		562 937	721	0,08200	0,08200	1,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	03000	64 590	970	0,03000	0,03000	21,01	03001	43 986	355	0,03000	0,03000	64,84	03002	229 716	1 475	0,04000	0,04000	4,85
	P		64 590	948	0,03000	0,03000	21,50		43 986	332	0,03000	0,03000	69,33		263 861	727	0,04000	0,04000	2,96
S	A		352 699	340	0,05200	0,05200	3,98		363 626	239	0,05400	0,05400	7,51		228 478	5 802	0,04000	0,04000	1,26
	P		352 699	719	0,05200	0,05200	1,88		363 626	523	0,05400	0,05400	3,43		228 478	6 061	0,04000	0,04000	1,21
P	A	05070	160 133	7 401	0,03210	0,03210	1,25	05071	110 521	2 983	0,03000	0,03000	4,76	05072	90 007	1 441	0,03000	0,03000	11,82
	P		160 133	8 172	0,03200	0,03200	1,12		110 521	2 155	0,03000	0,03000	6,59		90 007	1 338	0,03000	0,03000	12,73
S	A		152 512	1 548	0,03000	0,03000	5,33		213 369	1 324	0,03400	0,03400	2,60		27 256	2 652	0,03000	0,03000	9,49
	P		152 512	2 874	0,03000	0,03000	2,87		213 369	2 765	0,03400	0,03400	1,25		27 256	1 871	0,03000	0,03000	13,45
P	A	05073	202 022	2 416	0,03300	0,03300	1,81	05074	37 215	3 817	0,03000	0,03000	6,26	05075	47 254	608	0,03000	0,03000	37,17
	P		202 022	1 954	0,03200	0,03200	1,50		37 215	3 210	0,03000	0,03000	7,44		47 254	623	0,03000	0,03000	36,27
S	A		43 197	1 252	0,03000	0,03000	18,46		60 737	1 872	0,03000	0,03000	11,15		55 915	1 122	0,03000	0,03000	19,15
	P		43 197	1 166	0,03000	0,03000	19,83		60 737	988	0,03000	0,03000	21,12		55 915	1 173	0,03000	0,03000	18,32
P	A	07144	18 796	25 180	0,03000	0,03000	1,04	07145	-91 930	14 746	0,03000	0,03000	2,74	07345	508 364	8 335	0,08200	0,08200	1,10
	P		18 796	31 720	0,03700	0,03700	1,02		-91 930	18 183	0,03000	0,03000	2,22		508 364	9 283	0,08410	0,08410	1,21
S	A		69 664	6 865	0,03000	0,03000	2,87		2 834	3 845	0,03000	0,03000	7,36		572 347	3 901	0,08800	0,08800	1,51
	P		69 664	12 314	0,03000	0,03000	1,60		2 834	7 709	0,03000	0,03000	3,67		572 347	4 578	0,08800	0,08800	1,29
P	A	07346	840 955	11 088	0,13400	0,13400	1,19	07347	571 854	3 213	0,08600	0,08600	1,22	07348	545 666	8 143	0,08800	0,08800	1,20
	P		840 955	12 404	0,13400	0,13400	1,07		571 854	3 036	0,08600	0,08600	1,29		545 666	6 519	0,08600	0,08600	1,18
S	A		550 354	12 007	0,09400	0,09400	1,24		858 963	597	0,12500	0,12500	1,65		1 013 956	9 418	0,15800	0,15800	1,33
	P		550 354	13 143	0,09400	0,09400	1,14		858 963	2 733	0,12800	0,12800	2,19		1 013 956	10 276	0,15600	0,15600	1,02
Piano Secondo					**Parete P16-P17-P18**											**Parete P17-P18**			
P	A	00143	46 915	5 840	0,03000	0,03000	3,88	00168	-72 032	3 349	0,03000	0,03000	11,30	00477	28 528	24 560	0,03000	0,03000	1,02
	P		46 915	6 291	0,03000	0,03000	3,60		-72 032	3 549	0,03000	0,03000	10,66		28 528	30 594	0,03700	0,03700	1,02
S	A		49 709	1 013	0,03000	0,03000	22,00		37 913	532	0,03000	0,03000	44,73		63 425	8 267	0,03000	0,03000	2,48
	P		49 709	1 003	0,03000	0,03000	22,22		37 913	576	0,03000	0,03000	41,31		63 425	11 724	0,03000	0,03000	1,75
P	A	00480	-101 084	13 656	0,03000	0,03000	3,04	01179	81 188	1 054	0,03000	0,03000	17,30	01180	30 580	1 028	0,03000	0,03000	24,06
	P		-101 084	16 659	0,03000	0,03000	2,49		0	0	0,03000	0,03000	-		30 580	1 282	0,03000	0,03000	19,29
S	A		110 308	3 167	0,03000	0,03000	4,49		152 477	3 724	0,03000	0,03000	2,22		305 196	4 394	0,05000	0,05000	1,43
	P		110 308	5 675	0,03000	0,03000	2,51		152 477	3 412	0,03000	0,03000	2,42		305 196	4 828	0,05000	0,05000	1,30
P	A	01181	-79 388	5 908	0,03000	0,03000	6,56	01182	-12 193	5 312	0,03000	0,03000	5,69	01183	20 219	21 799	0,03000	0,03000	1,20
	P		-79 388	6 255	0,03000	0,03000	6,20		-12 193	5 612	0,03000	0,03000	5,38		20 219	22 019	0,03000	0,03000	1,18
S	A		30 101	3 755	0,03000	0,03000	6,60		130 313	4 784	0,03000	0,03000	2,39		192 463	12 773	0,04800	0,04800	1,61
	P		30 101	4 283	0,03000	0,03000	5,79		130 313	5 023	0,03000	0,03000	2,27		258 331	8 184	0,04600	0,04600	1,11
P	A	01184	-94 934	20 196	0,03000	0,03000	2,02	01368	-104 590	8 446	0,03000	0,03000	4,97	01369	-86 043	9 326	0,03000	0,03000	4,25
	P		-94 934	16 324	0,03000	0,03000	2,50		-104 590	9 009	0,03000	0,03000	4,66		-86 043	10 204	0,03000	0,03000	3,88
S	A		206 172	16 185	0,04800	0,04800	1,13		60 008	2 127	0,03000	0,03000	9,86		39 248	2 579	0,03000	0,03000	9,16
	P		206 172	13 921	0,04400	0,04400	1,05		60 008	2 064	0,03000	0,03000	10,16		39 248	2 304	0,03000	0,03000	10,25
P	A	02395	161 971	3 498	0,03000	0,03000	1,97	02396	159 561	2 571	0,03000	0,03000	2,82	02397	-51 310	1 336	0,03000	0,03000	26,35
	P		161 971	4 159	0,03000	0,03000	1,66		194 027	1 418	0,03000	0,03000	1,54		-20 554	1 821	0,03000	0,03000	17,18
S	A		36 239	297	0,03000	0,03000	80,84		40 465	77	0,03000	0,03000	NS		70 646	211	0,03000	0,03000	92,90
	P		36 239	246	0,03000	0,03000	97,60		40 465	197	0,03000	0,03000	NS		82 714	300	0,03000	0,03000	60,10
P	A	02398	-39 235	1 648	0,03000	0,03000	20,43	02399	191 253	6 736	0,03600	0,03600	1,31	02400	-35 281	1 826	0,03000	0,03000	18,16
	P		-12 731	1 992	0,03000	0,03000	15,20		191 253	6 684	0,03400	0,03400	1,02		-35 281	1 530	0,03000	0,03000	21,67
S	A		39 691	1 298	0,03000	0,03000	18,16		52 028	1 320	0,03000	0,03000	16,66		18 621	195	0,03000	0,03000	NS
	P		39 691	1 223	0,03000	0,03000	19,27		52 028	1 563	0,03000	0,03000	14,07		18 621	135	0,03000	0,03000	NS
P	A	02401	-69 117	6 571	0,03000	0,03000	5,70	02402	-118 866	11 889	0,03000	0,03000	3,68	06581	-73 081	6 827	0,03000	0,03000	5,56
	P		-69 117	6 914	0,03000	0,03000	5,42		-118 866	12 647	0,03000	0,03000	3,46		-73 081	7 477	0,03000	0,03000	5,08
S	A		6 847	2 959	0,03000	0,03000	9,39		23 550	4 697	0,03000	0,03000	5,46		68 915	1 294	0,03000	0,03000	15,32
	P		6 847	3 066	0,03000	0,03000	9,06		23 550	4 827	0,03000	0,03000	5,31		68 915	1 301	0,03000	0,03000	15,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06582	-85 442	2 292	0,03000	0,03000	17,25	06583	-120 147	2 337	0,03000	0,03000	18,80	06584	-733	8 751	0,03000	0,03000	3,28
	P		-85 442	2 309	0,03000	0,03000	17,13		-120 147	1 982	0,03000	0,03000	22,17		-733	10 250	0,03000	0,03000	2,80
S	A		29 502	1 751	0,03000	0,03000	14,20		98 604	745	0,03000	0,03000	21,28		87 491	793	0,03000	0,03000	21,91
	P		29 502	1 845	0,03000	0,03000	13,48		98 604	681	0,03000	0,03000	23,28		87 491	965	0,03000	0,03000	18,01
P	A	06585	-101 491	5 521	0,03000	0,03000	7,53	06586	-109 722	3 002	0,03000	0,03000	14,20	06587	-114 860	4 338	0,03000	0,03000	9,98
	P		-101 491	6 161	0,03000	0,03000	6,75		-109 722	3 788	0,03000	0,03000	11,25		-114 860	4 866	0,03000	0,03000	8,89
S	A		58 876	1 519	0,03000	0,03000	13,90		96 920	1 010	0,03000	0,03000	15,92		19 301	1 559	0,03000	0,03000	16,79
	P		58 876	1 860	0,03000	0,03000	11,35		96 920	1 198	0,03000	0,03000	13,43		19 301	1 510	0,03000	0,03000	17,34
P	A	06588	-129 615	5 686	0,03000	0,03000	7,94												
	P		-129 615	4 863	0,03000	0,03000	9,28												
S	A		100 078	1 336	0,03000	0,03000	11,71												
	P		100 078	1 734	0,03000	0,03000	9,02												
Piano Secondo					**Parete P20-P21**											**Parete P20-P21**			
P	A	00158	480 424	12 910	0,08400	0,08400	1,16	00159	452 320	3 641	0,07000	0,07000	1,48	00171	265 028	1 750	0,05200	0,05200	14,79
	P		480 424	13 874	0,08400	0,08400	1,08		452 320	2 895	0,06800	0,06800	1,09		320 693	2 521	0,05000	0,05000	1,49
S	A		159 425	4 356	0,03000	0,03000	1,67		138 438	386	0,03000	0,03000	26,60		74 448	1 586	0,03000	0,03000	12,05
	P		159 425	5 017	0,03000	0,03000	1,45		138 438	124	0,03000	0,03000	82,82		74 448	1 468	0,03000	0,03000	13,02
P	A	00172	231 674	3 418	0,03800	0,03800	1,41	01389	437 102	4 784	0,07000	0,07000	1,62	01390	448 955	5 625	0,07200	0,07200	1,39
	P		231 674	4 851	0,03810	0,03810	1,02		437 102	5 058	0,06800	0,06800	1,07		448 955	5 731	0,07000	0,07000	1,00
S	A		69 523	1 288	0,03000	0,03000	15,33		95 486	1 792	0,03000	0,03000	9,09		84 854	1 881	0,03000	0,03000	9,43
	P		69 523	2 016	0,03000	0,03000	9,79		120 136	1 761	0,03000	0,03000	7,30		84 854	2 130	0,03000	0,03000	8,33
P	A	02415	468 629	4 975	0,07400	0,07400	1,37	02416	392 300	1 125	0,05800	0,05800	1,48	02417	342 496	775	0,05100	0,05100	1,94
	P		468 629	4 999	0,07400	0,07400	1,36		392 300	1 324	0,05800	0,05800	1,26		342 496	1 126	0,05200	0,05200	3,40
S	A		51 151	4 534	0,03000	0,03000	4,87		12 060	1 124	0,03000	0,03000	24,12		5 725	1 062	0,03000	0,03000	26,29
	P		51 151	5 027	0,03000	0,03000	4,40		12 060	1 866	0,03000	0,03000	14,53		5 725	1 479	0,03000	0,03000	18,87
P	A	02418	330 438	348	0,05000	0,05000	2,99	02419	302 406	1 110	0,04600	0,04600	2,36	02420	309 593	3 685	0,05000	0,05000	1,53
	P		330 438	509	0,04800	0,04800	1,13		302 406	1 388	0,04600	0,04600	1,89		309 593	4 079	0,05000	0,05000	1,39
S	A		16 184	39	0,03000	0,03000	NS		16 269	2 102	0,03000	0,03000	12,64		32 608	2 280	0,03000	0,03000	10,73
	P		16 184	429	0,03000	0,03000	61,95		16 269	2 118	0,03000	0,03000	12,54		32 608	2 521	0,03000	0,03000	9,71
P	A	02449	430 184	1 774	0,06400	0,06400	1,26	02450	383 806	981	0,05800	0,05800	17,04	02451	332 875	837	0,04900	0,04900	1,35
	P		430 184	950	0,06400	0,06400	2,36		383 806	743	0,05600	0,05600	1,18		332 875	1 002	0,05000	0,05000	3,02
S	A		19 302	2 217	0,03000	0,03000	11,81		8 451	633	0,03000	0,03000	43,55		3 189	717	0,03000	0,03000	39,39
	P		19 302	1 763	0,03000	0,03000	14,85		8 451	406	0,03000	0,03000	67,90		3 189	833	0,03000	0,03000	33,90
P	A	02452	310 997	1 473	0,04700	0,04700	1,52	02453	0	0	0,04000	0,04000	-	02454	255 386	1 166	0,03800	0,03800	1,17
	P		310 997	1 995	0,04800	0,04800	1,86		271 480	456	0,04000	0,04000	2,22		255 386	2 581	0,04000	0,04000	1,39
S	A		5 493	306	0,03000	0,03000	91,33		10 024	635	0,03000	0,03000	43,10		14 225	1 308	0,03000	0,03000	20,51
	P		5 493	558	0,03000	0,03000	50,08		10 024	1 141	0,03000	0,03000	23,98		14 225	1 995	0,03000	0,03000	13,45
P	A	02455	235 469	2 374	0,03800	0,03800	1,81	02456	253 350	3 369	0,04000	0,04000	1,10	06703	434 942	2 354	0,06600	0,06600	1,53
	P		235 469	2 646	0,03800	0,03800	1,62		253 350	3 677	0,04000	0,04000	1,01		434 942	2 119	0,06600	0,06600	1,70
S	A		56 102	966	0,03000	0,03000	22,22		57 992	1 441	0,03000	0,03000	14,73		69 129	584	0,03000	0,03000	33,90
	P		56 102	1 052	0,03000	0,03000	20,40		57 992	1 746	0,03000	0,03000	12,16		69 129	704	0,03000	0,03000	28,12
P	A	06704	228 180	632	0,03400	0,03400	1,65	06705	279 067	1 368	0,04400	0,04400	5,99	06706	381 582	2 345	0,07000	0,07000	6,48
	P		228 180	1 460	0,03500	0,03500	1,72		279 067	1 605	0,04200	0,04200	1,21		458 520	2 753	0,07000	0,07000	1,53
S	A		38 941	329	0,03000	0,03000	71,93		39 747	143	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		50 311	592	0,03000	0,03000	37,51		39 747	415	0,03000	0,03000	56,77		92 655	290	0,03000	0,03000	57,48
P	A	06707	414 634	990	0,06200	0,06200	2,51	06708	368 220	337	0,05400	0,05400	3,30	06709	0	0	0,04600	0,04600	-
	P		414 634	863	0,06200	0,06200	2,88		368 220	446	0,05400	0,05400	2,49		313 717	328	0,04600	0,04600	2,87
S	A		33 575	1 093	0,03000	0,03000	22,28		6 225	209	0,03000	0,03000	NS		4 322	694	0,03000	0,03000	40,48
	P		33 575	1 423	0,03000	0,03000	17,11		6 225	491	0,03000	0,03000	56,72		4 322	962	0,03000	0,03000	29,21
P	A	06710	257 468	328	0,03800	0,03800	3,14												
	P		257 468	955	0,03800	0,03800	1,08												

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		13 856	487	0,03000	0,03000	55,19												
	P		13 856	678	0,03000	0,03000	39,64												
Piano Secondo						**Parete P1-P11**										**Parete P1-P11**			
P	A	00097	531 518	2 726	0,08000	0,08000	1,36	00107	472 992	2 729	0,07200	0,07200	1,52	00170	293 484	946	0,04400	0,04400	1,99
	P		531 518	2 887	0,08000	0,08000	1,29		472 992	2 905	0,07200	0,07200	1,42		293 484	999	0,04400	0,04400	1,88
S	A		175 561	627	0,03000	0,03000	7,82		90 081	1 148	0,03000	0,03000	14,82		80 725	544	0,03000	0,03000	33,63
	P		175 561	627	0,03000	0,03000	7,82		90 081	1 173	0,03000	0,03000	14,51		80 725	542	0,03000	0,03000	33,76
P	A	00311	201 685	888	0,03000	0,03000	1,18	01399	239 398	5 749	0,04200	0,04200	1,38	01400	217 436	4 682	0,03800	0,03800	1,55
	P		201 685	942	0,03000	0,03000	1,11		239 398	5 784	0,04000	0,04000	1,02		217 436	4 784	0,03600	0,03600	1,04
S	A		61 914	474	0,03000	0,03000	43,70		92 516	635	0,03000	0,03000	26,27		70 480	1 318	0,03000	0,03000	14,88
	P		61 914	461	0,03000	0,03000	44,93		92 516	991	0,03000	0,03000	16,84		70 480	1 346	0,03000	0,03000	14,57
P	A	01401	227 803	4 115	0,03800	0,03800	1,31	01402	223 376	3 763	0,03600	0,03600	1,07	01403	249 749	4 169	0,04200	0,04200	1,59
	P		227 803	4 253	0,03800	0,03800	1,27		223 376	3 878	0,03600	0,03600	1,04		249 749	4 298	0,04000	0,04000	1,02
S	A		75 060	848	0,03000	0,03000	22,44		76 495	909	0,03000	0,03000	20,73		78 936	862	0,03000	0,03000	21,50
	P		75 060	843	0,03000	0,03000	22,58		76 495	886	0,03000	0,03000	21,27		78 936	831	0,03000	0,03000	22,30
P	A	01404	241 387	4 061	0,04000	0,04000	1,34	01405	244 134	4 111	0,04000	0,04000	1,23	01406	264 702	4 506	0,04400	0,04400	1,36
	P		241 387	4 179	0,04000	0,04000	1,30		244 134	4 238	0,04000	0,04000	1,19		264 702	4 641	0,04400	0,04400	1,32
S	A		79 809	1 128	0,03000	0,03000	16,33		78 215	1 009	0,03000	0,03000	18,46		81 308	932	0,03000	0,03000	19,55
	P		79 809	1 092	0,03000	0,03000	16,87		78 215	971	0,03000	0,03000	19,18		81 308	897	0,03000	0,03000	20,31
P	A	01407	312 173	2 286	0,04800	0,04800	1,41	01408	185 361	29	0,05600	0,05600	NS	02306	215 926	802	0,03200	0,03200	1,24
	P		312 173	2 423	0,04800	0,04800	1,33		360 809	2 644	0,05600	0,05600	1,61		215 926	867	0,03200	0,03200	1,15
S	A		76 889	1 073	0,03000	0,03000	17,52		85 696	1 192	0,03000	0,03000	14,78		50 245	529	0,03000	0,03000	41,98
	P		76 889	1 046	0,03000	0,03000	17,97		85 696	1 179	0,03000	0,03000	14,94		50 245	514	0,03000	0,03000	43,21
P	A	02307	177 073	1 696	0,03000	0,03000	2,76	02308	160 848	1 932	0,03000	0,03000	3,65	02309	166 720	1 727	0,03000	0,03000	3,59
	P		177 073	1 766	0,03000	0,03000	2,65		160 848	2 004	0,03000	0,03000	3,52		166 720	1 804	0,03000	0,03000	3,43
S	A		55 713	449	0,03000	0,03000	47,90		63 189	406	0,03000	0,03000	50,62		56 215	491	0,03000	0,03000	43,68
	P		55 713	426	0,03000	0,03000	50,49		63 189	381	0,03000	0,03000	53,94		56 215	465	0,03000	0,03000	46,12
P	A	02310	163 646	1 780	0,03000	0,03000	3,73	02311	146 327	1 915	0,03000	0,03000	4,77	02312	133 366	1 759	0,03000	0,03000	6,24
	P		163 646	1 862	0,03000	0,03000	3,57		146 327	1 993	0,03000	0,03000	4,59		133 366	1 846	0,03000	0,03000	5,95
S	A		55 275	572	0,03000	0,03000	37,70		59 943	400	0,03000	0,03000	52,42		50 476	468	0,03000	0,03000	47,39
	P		55 275	546	0,03000	0,03000	39,50		59 943	382	0,03000	0,03000	54,89		50 476	460	0,03000	0,03000	48,22
P	A	02313	120 524	2 048	0,03000	0,03000	6,25	02314	137 470	2 027	0,03000	0,03000	5,13	02315	142 213	2 806	0,03000	0,03000	3,47
	P		120 524	2 120	0,03000	0,03000	6,04		137 470	2 125	0,03000	0,03000	4,90		142 213	2 997	0,03000	0,03000	3,25
S	A		56 912	414	0,03000	0,03000	51,58		48 888	655	0,03000	0,03000	34,17		75 195	1 736	0,03000	0,03000	10,95
	P		56 912	420	0,03000	0,03000	50,85		48 888	670	0,03000	0,03000	33,41		75 195	1 491	0,03000	0,03000	12,75
P	A	02373	319 430	128	0,04800	0,04800	16,85	02374	217 715	1 335	0,03400	0,03400	2,10	02375	186 147	237	0,03000	0,03000	14,14
	P		319 430	295	0,04800	0,04800	7,31		217 715	1 347	0,03400	0,03400	2,08		186 147	304	0,03000	0,03000	11,02
S	A		88 523	1 716	0,03000	0,03000	10,04		21 898	2 862	0,03000	0,03000	9,03		13 314	922	0,03000	0,03000	29,22
	P		88 523	1 559	0,03000	0,03000	11,05		21 898	2 773	0,03000	0,03000	9,32		13 314	972	0,03000	0,03000	27,71
P	A	02376	148 452	448	0,03000	0,03000	19,72	02377	107 838	628	0,03000	0,03000	23,20	02378	180 749	1 229	0,03000	0,03000	3,37
	P		148 452	478	0,03000	0,03000	18,48		110 992	685	0,03000	0,03000	20,63		180 749	1 236	0,03000	0,03000	3,35
S	A		12 334	884	0,03000	0,03000	30,62		177	170	0,03000	0,03000	NS		74 537	1 143	0,03000	0,03000	16,71
	P		12 334	960	0,03000	0,03000	28,19		177	399	0,03000	0,03000	71,73		74 537	1 547	0,03000	0,03000	12,35
P	A	02379	312 340	440	0,04600	0,04600	2,60	02380	261 213	388	0,03800	0,03800	1,20	02381	317 475	655	0,04800	0,04800	3,74
	P		312 340	507	0,04600	0,04600	2,25		261 213	473	0,03810	0,03810	1,21		317 475	751	0,04800	0,04800	3,26
S	A		27 440	60	0,03000	0,03000	NS		12 089	48	0,03000	0,03000	NS		6 336	74	0,03000	0,03000	NS
	P		27 440	60	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		6 336	73	0,03000	0,03000	NS
P	A	02382	324 720	773	0,04800	0,04800	1,77	02383	380 238	1 128	0,05600	0,05600	1,23	02384	512 579	1 859	0,07600	0,07600	1,29
	P		324 720	881	0,04800	0,04800	1,56		380 238	1 253	0,05600	0,05600	1,11		512 579	2 004	0,07600	0,07600	1,20
S	A		13 053	95	0,03000	0,03000	NS		7 763	74	0,03000	0,03000	NS		35 997	113	0,03000	0,03000	NS
	P		13 053	95	0,03000	0,03000	NS		7 763	73	0,03000	0,03000	NS		35 997	116	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	06538	255 392	4 808	0,04200	0,04200	1,13	06539	149 652	974	0,03000	0,03000	8,89	06540	247 960	619	0,03800	0,03800	3,94
	P		255 392	4 048	0,04200	0,04200	1,34		153 302	1 864	0,03000	0,03000	4,37		247 960	680	0,03800	0,03800	3,59
S	A		110 283	913	0,03000	0,03000	15,58		60 657	334	0,03000	0,03000	62,50		47 982	257	0,03000	0,03000	87,55
	P		110 283	881	0,03000	0,03000	16,15		60 657	542	0,03000	0,03000	38,52		47 982	251	0,03000	0,03000	89,64
P	A	06541	501 224	2 219	0,07600	0,07600	1,84	06542	235 780	278	0,06200	0,06200	96,66	06543	340 720	843	0,05010	0,05010	1,39
	P		501 224	2 373	0,07600	0,07600	1,72		407 768	1 958	0,06200	0,06200	1,79		340 720	958	0,05000	0,05000	1,11
S	A		74 125	668	0,03000	0,03000	28,67		46 331	554	0,03000	0,03000	40,99		13 527	177	0,03000	0,03000	NS
	P		74 125	676	0,03000	0,03000	28,33		46 331	555	0,03000	0,03000	40,92		13 527	171	0,03000	0,03000	NS
P	A	06544	287 658	533	0,04400	0,04400	5,08	06545	226 281	427	0,03400	0,03400	3,57	06546	312 810	1 115	0,04800	0,04800	2,81
	P		287 658	628	0,04200	0,04200	1,14		226 281	499	0,03400	0,03400	3,06		312 810	1 241	0,04800	0,04800	2,53
S	A		8 322	74	0,03000	0,03000	NS		30 578	103	0,03000	0,03000	NS		49 089	220	0,03000	0,03000	NS
	P		8 322	65	0,03000	0,03000	NS		30 578	92	0,03000	0,03000	NS		49 089	203	0,03000	0,03000	NS
P	A	06547	276 691	637	0,04200	0,04200	3,62	06548	227 494	323	0,03400	0,03400	4,17	06549	245 803	2 695	0,04000	0,04000	1,78
	P		276 691	745	0,04200	0,04200	3,09		227 494	411	0,03400	0,03400	3,27		260 389	1 674	0,04000	0,04000	1,59
S	A		22 406	243	0,03000	0,03000	NS		35 027	53	0,03000	0,03000	NS		69 247	489	0,03000	0,03000	40,44
	P		22 406	228	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		69 247	460	0,03000	0,03000	42,99
P	A	06550	244 620	717	0,03800	0,03800	12,48	06551	210 202	1 074	0,03200	0,03200	1,72	06552	175 189	806	0,03000	0,03000	6,15
	P		244 620	833	0,03600	0,03600	1,12		210 202	1 176	0,03200	0,03200	1,57		175 189	889	0,03000	0,03000	5,58
S	A		41 087	277	0,03000	0,03000	84,41		34 377	254	0,03000	0,03000	95,44		53 778	200	0,03000	0,03000	NS
	P		41 087	256	0,03000	0,03000	91,34		34 377	234	0,03000	0,03000	NS		53 778	178	0,03000	0,03000	NS
P	A	06553	234 138	1 459	0,03600	0,03600	1,66	06554	215 701	1 113	0,03300	0,03300	1,67	06555	183 951	783	0,03000	0,03000	4,69
	P		234 138	1 576	0,03600	0,03600	1,54		215 701	1 221	0,03400	0,03400	3,28		183 951	882	0,03000	0,03000	4,17
S	A		60 278	211	0,03000	0,03000	99,17		40 888	314	0,03000	0,03000	74,55		45 893	37	0,03000	0,03000	NS
	P		60 278	186	0,03000	0,03000	NS		40 888	294	0,03000	0,03000	79,62		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	06556	230 253	2 532	0,03600	0,03600	1,19	06557	217 262	1 026	0,03400	0,03400	2,79	06558	194 411	1 055	0,03000	0,03000	2,02
	P		230 253	2 647	0,03600	0,03600	1,13		217 262	1 129	0,03400	0,03400	2,54		194 411	1 164	0,03000	0,03000	1,83
S	A		67 678	538	0,03000	0,03000	37,13		48 658	331	0,03000	0,03000	67,71		39 514	326	0,03000	0,03000	72,34
	P		67 678	516	0,03000	0,03000	38,71		48 658	320	0,03000	0,03000	70,04		39 514	312	0,03000	0,03000	75,59
P	A	06559	157 903	824	0,03000	0,03000	9,07	06560	216 355	1 344	0,03400	0,03400	2,23	06561	198 052	1 052	0,03000	0,03000	1,51
	P		157 903	921	0,03000	0,03000	8,11		216 355	1 423	0,03400	0,03400	2,11		198 052	1 152	0,03000	0,03000	1,38
S	A		53 755	263	0,03000	0,03000	82,74		57 735	426	0,03000	0,03000	49,88		37 494	426	0,03000	0,03000	55,97
	P		53 755	245	0,03000	0,03000	88,82		57 735	439	0,03000	0,03000	48,41		37 494	431	0,03000	0,03000	55,32
P	A	06562	170 472	774	0,03000	0,03000	7,30	06563	217 646	2 775	0,03600	0,03600	2,01	06564	200 800	594	0,03000	0,03000	1,98
	P		170 472	900	0,03000	0,03000	6,28		218 037	2 823	0,03400	0,03400	1,02		200 800	650	0,03000	0,03000	1,81
S	A		36 770	314	0,03000	0,03000	76,23		68 308	461	0,03000	0,03000	43,16		36 906	351	0,03000	0,03000	68,14
	P		36 770	301	0,03000	0,03000	79,52		68 308	491	0,03000	0,03000	40,52		36 906	386	0,03000	0,03000	61,96
P	A	06565	174 387	152	0,03000	0,03000	33,41	06566	145 514	774	0,03000	0,03000	11,96	06567	192 816	912	0,03410	0,03410	7,48
	P		174 876	274	0,03000	0,03000	18,27		145 514	907	0,03000	0,03000	10,20		218 811	907	0,03400	0,03400	2,83
S	A		23 327	141	0,03000	0,03000	NS		44 925	333	0,03000	0,03000	68,74		42 697	557	0,03000	0,03000	41,61
	P		23 327	164	0,03000	0,03000	NS		44 925	335	0,03000	0,03000	68,33		42 697	580	0,03000	0,03000	39,96
P	A	06568	177 064	179	0,03000	0,03000	26,18	06569	144 458	476	0,03000	0,03000	19,76	07115	295 012	24 382	0,07000	0,07000	1,09
	P		177 064	249	0,03000	0,03000	18,82		144 458	674	0,03000	0,03000	13,96		295 012	21 081	0,06400	0,06400	1,00
S	A		17 512	597	0,03000	0,03000	44,22		8 975	346	0,03000	0,03000	79,46		184 063	9 208	0,03600	0,03600	1,05
	P		17 512	653	0,03000	0,03000	40,43		8 975	437	0,03000	0,03000	62,91		184 063	7 687	0,03400	0,03400	1,02
P	A	07121	243 547	9 051	0,04600	0,04600	1,22												
	P		243 547	12 516	0,04810	0,04810	1,05												
S	A		67 235	4 340	0,03000	0,03000	4,62												
	P		67 235	5 988	0,03000	0,03000	3,35												
Piano Secondo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00098	532 212	3 131	0,08000	0,08000	1,15	00365	264 301	7 256	0,04600	0,04600	1,13	00481	90 943	22 212	0,03600	0,03600	1,01
	P		532 212	3 279	0,08000	0,08000	1,10		264 301	7 211	0,04600	0,04600	1,14		90 943	18 925	0,03400	0,03400	1,08

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		141 857	1 133	0,03000	0,03000	8,63		70 017	3 975	0,03000	0,03000	4,95		33 905	5 351	0,03000	0,03000	4,54
	P		141 857	1 184	0,03000	0,03000	8,26		70 017	4 039	0,03000	0,03000	4,87		32 930	2 211	0,03000	0,03000	11,05
P	A	01173	83 867	17 395	0,03000	0,03000	1,03	01174	101 417	47 723	0,06800	0,06800	1,03	01175	119 855	20 998	0,04000	0,04000	1,06
	P		83 867	14 435	0,03000	0,03000	1,24		101 417	51 245	0,07210	0,07210	1,03		119 855	23 213	0,04210	0,04210	1,04
S	A		40 220	25 134	0,03300	0,03300	1,04		15 100	41 464	0,04800	0,04800	1,03		-2 386	22 929	0,03000	0,03000	1,26
	P		40 220	23 130	0,03000	0,03000	1,02		15 100	43 792	0,05010	0,05010	1,01		-2 386	24 826	0,03000	0,03000	1,17
P	A	01176	119 785	3 942	0,03000	0,03000	3,27	01177	98 480	7 504	0,03000	0,03000	2,11	01178	54 220	19 378	0,03000	0,03000	1,12
	P		119 785	5 063	0,03000	0,03000	2,55		98 480	7 852	0,03000	0,03000	2,02		54 220	19 392	0,03000	0,03000	1,12
S	A		46 931	8 149	0,03000	0,03000	2,78		31 641	601	0,03000	0,03000	40,93		19 265	6 868	0,03000	0,03000	3,81
	P		46 931	9 023	0,03000	0,03000	2,51		31 641	1 008	0,03000	0,03000	24,40		19 265	7 020	0,03000	0,03000	3,73
P	A	01200	300 151	7 107	0,05200	0,05200	1,27	01201	278 658	4 762	0,04600	0,04600	1,28	01202	342 167	6 563	0,05800	0,05800	1,40
	P		300 151	7 239	0,05200	0,05200	1,25		278 658	4 777	0,04600	0,04600	1,28		342 167	6 683	0,05600	0,05600	1,06
S	A		30 153	2 853	0,03000	0,03000	8,69		15 206	1 858	0,03000	0,03000	14,37		10 977	1 645	0,03000	0,03000	16,56
	P		30 153	3 012	0,03000	0,03000	8,23		15 206	1 952	0,03000	0,03000	13,68		10 977	1 730	0,03000	0,03000	15,75
P	A	01203	336 530	4 930	0,05400	0,05400	1,17	01204	379 198	4 990	0,06000	0,06000	1,13	01205	373 782	2 467	0,05800	0,05800	2,12
	P		336 530	4 922	0,05400	0,05400	1,18		379 198	5 060	0,06000	0,06000	1,12		373 782	2 393	0,05600	0,05600	1,04
S	A		25 040	1 630	0,03000	0,03000	15,61		2 764	2 129	0,03000	0,03000	13,29		53 188	3 328	0,03000	0,03000	6,56
	P		25 040	1 685	0,03000	0,03000	15,10		2 764	2 185	0,03000	0,03000	12,95		53 188	3 280	0,03000	0,03000	6,66
P	A	01230	410 965	4 504	0,06400	0,06400	1,13	01231	358 514	3 612	0,05600	0,05600	1,27	01232	339 101	3 847	0,05400	0,05400	1,41
	P		410 965	4 492	0,06400	0,06400	1,13		358 514	3 604	0,05600	0,05600	1,28		339 101	3 827	0,05400	0,05400	1,41
S	A		72 462	1 643	0,03000	0,03000	11,79		66 364	1 155	0,03000	0,03000	17,45		57 995	658	0,03000	0,03000	32,25
	P		72 462	1 663	0,03000	0,03000	11,65		66 364	1 212	0,03000	0,03000	16,63		68 524	726	0,03000	0,03000	27,37
P	A	01233	323 879	4 639	0,05200	0,05200	1,21	01234	281 504	6 146	0,04800	0,04800	1,25	01235	250 793	9 099	0,04600	0,04600	1,11
	P		323 879	4 583	0,05200	0,05200	1,22		281 504	6 072	0,04800	0,04800	1,27		250 793	8 939	0,04600	0,04600	1,13
S	A		82 407	853	0,03000	0,03000	21,19		77 188	1 760	0,03000	0,03000	10,66		60 701	1 295	0,03000	0,03000	16,12
	P		82 407	992	0,03000	0,03000	18,22		77 188	1 924	0,03000	0,03000	9,75		60 701	1 565	0,03000	0,03000	13,34
P	A	01236	240 876	12 813	0,05000	0,05000	1,21	01237	187 504	17 858	0,04600	0,04600	1,06	01238	140 967	23 939	0,04600	0,04600	1,04
	P		240 876	12 340	0,04800	0,04800	1,09		187 504	17 324	0,04600	0,04600	1,09		140 967	23 223	0,04600	0,04600	1,07
S	A		66 899	2 397	0,03000	0,03000	8,38		53 015	5 193	0,03000	0,03000	4,21		51 325	3 458	0,03000	0,03000	6,38
	P		66 899	2 634	0,03000	0,03000	7,62		53 015	5 284	0,03000	0,03000	4,14		51 325	3 023	0,03000	0,03000	7,30
P	A	02222	244 912	2 188	0,03800	0,03800	1,32	02223	237 152	1 672	0,03600	0,03600	1,19	02224	213 395	1 666	0,03300	0,03300	1,39
	P		244 912	2 244	0,03800	0,03800	1,29		237 152	1 707	0,03600	0,03600	1,16		213 395	1 655	0,03400	0,03400	2,40
S	A		49 618	700	0,03000	0,03000	31,85		37 980	566	0,03000	0,03000	42,03		40 955	229	0,03000	0,03000	NS
	P		49 618	826	0,03000	0,03000	26,99		37 980	705	0,03000	0,03000	33,74		49 623	393	0,03000	0,03000	56,73
P	A	02225	187 525	2 399	0,03000	0,03000	1,31	02226	184 453	2 902	0,03000	0,03000	1,24	02227	154 520	4 376	0,03000	0,03000	1,82
	P		187 525	2 340	0,03000	0,03000	1,35		184 453	2 805	0,03000	0,03000	1,28		154 520	4 143	0,03000	0,03000	1,92
S	A		59 324	383	0,03000	0,03000	54,97		46 788	1 121	0,03000	0,03000	20,21		47 286	564	0,03000	0,03000	40,06
	P		59 324	564	0,03000	0,03000	37,33		46 788	1 314	0,03000	0,03000	17,24		47 286	836	0,03000	0,03000	27,03
P	A	02228	129 590	10 484	0,03000	0,03000	1,10	02229	117 603	15 483	0,03300	0,03300	1,04	02230	90 173	24 394	0,04000	0,04000	1,07
	P		129 590	10 016	0,03000	0,03000	1,15		117 603	14 604	0,03200	0,03200	1,04		90 173	22 437	0,03600	0,03600	1,00
S	A		49 709	1 907	0,03000	0,03000	11,69		38 202	5 992	0,03000	0,03000	3,96		63 585	9 277	0,03000	0,03000	2,21
	P		49 709	2 193	0,03000	0,03000	10,16		38 202	6 155	0,03000	0,03000	3,86		63 585	9 011	0,03000	0,03000	2,28
P	A	05045	86 882	23 315	0,03800	0,03800	1,06	05046	81 327	5 677	0,03000	0,03000	3,21	05047	259 343	923	0,03900	0,03900	1,70
	P		86 882	23 326	0,03800	0,03800	1,06		81 327	3 517	0,03000	0,03000	5,18		259 343	977	0,04000	0,04000	4,25
S	A		54 052	4 043	0,03000	0,03000	5,37		43 038	2 935	0,03000	0,03000	7,88		52 268	269	0,03000	0,03000	81,62
	P		54 052	3 698	0,03000	0,03000	5,88		43 038	1 800	0,03000	0,03000	12,85		52 268	392	0,03000	0,03000	56,01
P	A	05048	467 398	2 322	0,07000	0,07000	1,25	05049	374 378	1 858	0,05600	0,05600	1,22	05050	335 881	935	0,05000	0,05000	1,91
	P		467 398	2 322	0,07000	0,07000	1,25		374 378	1 851	0,05600	0,05600	1,22		335 881	977	0,05000	0,05000	1,83
S	A		66 324	418	0,03000	0,03000	48,22		47 255	916	0,03000	0,03000	24,67		19 466	397	0,03000	0,03000	65,89
	P		68 825	414	0,03000	0,03000	47,91		47 255	976	0,03000	0,03000	23,15		19 466	460	0,03000	0,03000	56,86
P	A	05051	297 145	539	0,04400	0,04400	2,48	05052	233 185	1 035	0,03800	0,03800	4,46	05053	318 529	1 535	0,04800	0,04800	1,49

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		297 145	584	0,04400	0,04400	2,29		247 917	944	0,03800	0,03800	2,60		318 529	1 549	0,04800	0,04800	1,48
S	A		15 586	280	0,03000	0,03000	95,19		24 386	385	0,03000	0,03000	66,30		44 728	544	0,03000	0,03000	42,14
	P		15 586	372	0,03000	0,03000	71,65		24 386	495	0,03000	0,03000	51,57		44 728	630	0,03000	0,03000	36,38
P	A	05054	291 669	338	0,04400	0,04400	6,36	05055	247 414	609	0,03800	0,03800	4,15	05056	295 249	3 805	0,04800	0,04800	1,60
	P		291 669	401	0,04400	0,04400	5,36		247 414	630	0,03800	0,03800	4,01		295 249	3 765	0,04600	0,04600	1,01
S	A		22 602	748	0,03000	0,03000	34,43		31 862	407	0,03000	0,03000	60,37		65 791	664	0,03000	0,03000	30,46
	P		22 602	830	0,03000	0,03000	31,03		31 862	528	0,03000	0,03000	46,53		65 791	795	0,03000	0,03000	25,44
P	A	05057	274 732	1 000	0,04200	0,04200	2,60	05058	242 960	1 465	0,03800	0,03800	2,17	05059	202 582	1 252	0,03200	0,03200	2,38
	P		274 732	1 088	0,04200	0,04200	2,39		242 960	1 553	0,03800	0,03800	2,05		202 582	1 196	0,03200	0,03200	2,49
S	A		34 907	1 288	0,03000	0,03000	18,77		28 583	1 535	0,03000	0,03000	16,28		44 618	657	0,03000	0,03000	34,91
	P		34 907	1 361	0,03000	0,03000	17,77		28 583	1 617	0,03000	0,03000	15,45		51 293	797	0,03000	0,03000	27,71
P	A	05060	249 490	3 207	0,04000	0,04000	1,33	05061	223 049	2 285	0,03500	0,03500	1,31	05062	190 371	1 551	0,03000	0,03000	1,76
	P		249 490	3 257	0,04000	0,04000	1,31		223 049	2 527	0,03600	0,03600	1,70		190 371	1 556	0,03000	0,03000	1,75
S	A		52 279	1 380	0,03000	0,03000	15,91		32 036	2 492	0,03000	0,03000	9,85		35 391	2 099	0,03000	0,03000	11,49
	P		52 279	1 481	0,03000	0,03000	14,82		32 036	2 505	0,03000	0,03000	9,80		35 391	2 217	0,03000	0,03000	10,88
P	A	05063	216 111	9 349	0,04200	0,04200	1,19	05064	193 517	790	0,03000	0,03000	2,87	05065	169 056	7 712	0,03200	0,03200	1,03
	P		216 111	9 192	0,04000	0,04000	1,00		193 517	1 192	0,03000	0,03000	1,90		169 056	8 191	0,03410	0,03410	1,23
S	A		52 574	1 282	0,03000	0,03000	17,10		34 630	1 595	0,03000	0,03000	15,18		31 274	3 648	0,03000	0,03000	6,76
	P		52 574	1 413	0,03000	0,03000	15,51		34 630	1 564	0,03000	0,03000	15,48		31 274	3 568	0,03000	0,03000	6,91
P	A	05066	142 479	2 878	0,03000	0,03000	3,37	05067	142 993	7 386	0,03000	0,03000	1,30	05068	145 905	8 993	0,03000	0,03000	1,03
	P		142 479	2 480	0,03000	0,03000	3,91		142 993	7 675	0,03000	0,03000	1,25		145 905	10 075	0,03100	0,03100	1,01
S	A		38 185	3 167	0,03000	0,03000	7,50		39 727	1 343	0,03000	0,03000	17,54		26 356	3 510	0,03000	0,03000	7,20
	P		38 185	3 398	0,03000	0,03000	6,99		39 727	1 511	0,03000	0,03000	15,59		26 356	3 683	0,03000	0,03000	6,86
P	A	05069	113 382	16 604	0,03500	0,03500	1,12	07141	17 114	44 248	0,05200	0,05200	1,04						
	P		113 382	16 975	0,03400	0,03400	1,04		17 114	44 971	0,05200	0,05200	1,02						
S	A		31 258	639	0,03000	0,03000	38,57		78 023	15 112	0,03000	0,03000	1,23						
	P		31 258	742	0,03000	0,03000	33,22		78 023	14 606	0,03000	0,03000	1,28						
Piano Secondo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00478	340 387	1 691	0,05200	0,05200	1,52	00479	80 399	1 363	0,03000	0,03000	13,46	00638	-15 798	4 336	0,03000	0,03000	7,07
	P		340 387	5 216	0,05610	0,05610	1,54		80 399	1 525	0,03000	0,03000	12,03		-15 798	4 900	0,03000	0,03000	6,26
S	A		55 410	3 834	0,03000	0,03000	5,62		46 281	553	0,03000	0,03000	41,09		23 618	893	0,03000	0,03000	28,70
	P		65 586	6 522	0,03000	0,03000	3,10		46 281	599	0,03000	0,03000	37,93		23 618	955	0,03000	0,03000	26,83
P	A	00639	30 435	6 198	0,03000	0,03000	3,99	00640	57 244	17 770	0,03000	0,03000	1,20	00641	57 824	25 779	0,03700	0,03700	1,07
	P		30 435	6 288	0,03000	0,03000	3,94		57 244	19 014	0,03000	0,03000	1,12		57 824	24 888	0,03600	0,03600	1,07
S	A		34 173	1 718	0,03000	0,03000	14,13		41 475	3 368	0,03000	0,03000	6,93		35 130	9 047	0,03000	0,03000	2,67
	P		34 173	2 315	0,03000	0,03000	10,49		41 475	4 056	0,03000	0,03000	5,75		35 130	8 739	0,03000	0,03000	2,76
P	A	01253	10 235	13 035	0,03000	0,03000	2,10	01254	-11 694	35 125	0,03700	0,03700	1,03	01255	96 946	9 465	0,03000	0,03000	1,70
	P		10 235	8 298	0,03000	0,03000	3,29		-11 694	36 827	0,03800	0,03800	1,01		96 946	13 111	0,03000	0,03000	1,23
S	A		36 834	11 115	0,03000	0,03000	2,15		6 817	19 254	0,03000	0,03000	1,44		9 292	6 342	0,03000	0,03000	4,33
	P		36 834	8 375	0,03000	0,03000	2,86		6 817	18 416	0,03000	0,03000	1,51		9 292	8 117	0,03000	0,03000	3,38
P	A	01256	145 722	16 044	0,03800	0,03800	1,06	01257	177 460	39 433	0,07000	0,07000	1,05	01258	276 891	10 195	0,05200	0,05200	1,24
	P		145 722	20 606	0,04300	0,04300	1,05		177 460	39 491	0,06800	0,06800	1,00		276 891	5 063	0,04600	0,04600	1,22
S	A		-6 448	11 533	0,03000	0,03000	2,56		17 345	17 846	0,03000	0,03000	1,48		71 268	4 374	0,03000	0,03000	4,46
	P		-6 448	14 297	0,03000	0,03000	2,06		17 345	17 209	0,03000	0,03000	1,54		71 268	2 361	0,03000	0,03000	8,27
P	A	02385	91 444	31 430	0,04800	0,04800	1,05	02386	126 560	27 393	0,04800	0,04800	1,04	02387	99 483	15 487	0,03000	0,03000	1,02
	P		91 444	29 536	0,04600	0,04600	1,05		126 560	23 582	0,04400	0,04400	1,05		99 483	13 105	0,03000	0,03000	1,20
S	A		35 111	7 628	0,03000	0,03000	3,17		41 506	5 573	0,03000	0,03000	4,19		34 393	3 239	0,03000	0,03000	7,49
	P		35 111	6 358	0,03000	0,03000	3,80		41 506	4 622	0,03000	0,03000	5,05		34 393	2 667	0,03000	0,03000	9,09
P	A	02388	243 525	4 973	0,04210	0,04210	1,63	02389	67 730	17 651	0,03000	0,03000	1,13	02390	90 771	46 737	0,06400	0,06400	1,01
	P		243 525	2 419	0,03800	0,03800	1,24		67 730	13 988	0,03000	0,03000	1,43		90 771	49 043	0,06810	0,06810	1,03
S	A		21 408	1 491	0,03000	0,03000	17,38		33 053	25 747	0,03210	0,03210	1,02		27 032	40 700	0,04800	0,04800	1,01

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		21 408	829	0,03000	0,03000	31,25		33 053	22 712	0,03000	0,03000	1,07		27 032	41 088	0,04810	0,04810	1,00
P	A	02391	131 562	17 420	0,03800	0,03800	1,08	02392	112 890	5 010	0,03000	0,03000	2,77	02393	95 708	7 638	0,03000	0,03000	2,13
	P		131 562	19 249	0,04010	0,04010	1,08		112 890	6 273	0,03000	0,03000	2,21		95 708	8 120	0,03000	0,03000	2,00
S	A		29 592	28 085	0,03500	0,03500	1,04		4 612	11 277	0,03000	0,03000	2,49		20 269	1 700	0,03000	0,03000	15,33
	P		29 592	29 439	0,03600	0,03600	1,03		4 612	11 721	0,03000	0,03000	2,39		20 269	2 049	0,03000	0,03000	12,72
P	A	02394	51 512	19 275	0,03000	0,03000	1,14	06570	222 126	4 035	0,03800	0,03800	1,83	06571	6 349	7 389	0,03000	0,03000	3,77
	P		51 512	19 470	0,03000	0,03000	1,13		222 126	1 711	0,03400	0,03400	1,22		6 349	5 853	0,03000	0,03000	4,76
S	A		34 786	6 557	0,03000	0,03000	3,69		37 530	1 110	0,03000	0,03000	21,48		16 336	2 937	0,03000	0,03000	9,04
	P		34 786	7 536	0,03000	0,03000	3,21		37 530	916	0,03000	0,03000	26,03		16 336	2 855	0,03000	0,03000	9,30
P	A	06572	68 672	7 290	0,03000	0,03000	2,72	06573	59 621	27 457	0,03800	0,03800	1,02	06574	95 214	17 340	0,03210	0,03210	1,06
	P		68 672	5 309	0,03000	0,03000	3,74		59 621	27 305	0,03800	0,03800	1,03		95 214	16 557	0,03200	0,03200	1,10
S	A		31 526	3 175	0,03000	0,03000	7,75		42 221	6 491	0,03000	0,03000	3,58		26 862	1 876	0,03000	0,03000	13,44
	P		31 526	1 994	0,03000	0,03000	12,34		42 221	6 257	0,03000	0,03000	3,71		26 862	1 320	0,03000	0,03000	19,10
P	A	06575	100 578	1 387	0,03000	0,03000	11,23	06576	100 628	18 909	0,03500	0,03500	1,07	06577	47 568	5 739	0,03000	0,03000	3,93
	P		100 578	2 555	0,03000	0,03000	6,10		100 628	20 694	0,03600	0,03600	1,02		47 568	5 021	0,03000	0,03000	4,49
S	A		20 922	4 073	0,03000	0,03000	6,38		22 936	3 032	0,03000	0,03000	8,48		38 721	280	0,03000	0,03000	84,61
	P		20 922	3 668	0,03000	0,03000	7,08		22 936	2 500	0,03000	0,03000	10,29		38 721	904	0,03000	0,03000	26,21
P	A	06578	103 302	14 247	0,03000	0,03000	1,07	06579	81 847	4 681	0,03000	0,03000	3,88	06580	42 437	16 292	0,03000	0,03000	1,42
	P		103 302	14 108	0,03000	0,03000	1,08		81 847	7 386	0,03000	0,03000	2,46		42 437	16 414	0,03000	0,03000	1,41
S	A		19 300	4 258	0,03000	0,03000	6,15		7 306	3 369	0,03000	0,03000	8,23		8 251	5 293	0,03000	0,03000	5,21
	P		19 300	4 219	0,03000	0,03000	6,20		7 306	2 695	0,03000	0,03000	10,28		8 251	5 741	0,03000	0,03000	4,81
P	A	07142	30 456	42 775	0,05200	0,05200	1,03	07146	81 820	22 696	0,03600	0,03600	1,04						
	P		30 456	44 348	0,05410	0,05410	1,04		81 820	20 747	0,03400	0,03400	1,05						
S	A		43 370	12 449	0,03000	0,03000	1,86		18 865	4 911	0,03000	0,03000	5,34						
	P		43 370	14 432	0,03000	0,03000	1,60		18 865	3 963	0,03000	0,03000	6,62						
Piano Secondo						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00095	1 513 115	55 429	0,25400	0,25400	1,07	00109	1 423 169	120 837	0,28200	0,28200	1,02	00167	870 036	94 475	0,18400	0,18400	1,00
	P		1 513 115	56 921	0,25400	0,25400	1,05		1 423 169	148 719	0,29900	0,29900	1,01		870 036	95 381	0,18610	0,18610	1,03
S	A		450 208	14 996	0,07600	0,07600	1,29		443 488	39 051	0,08800	0,08800	1,03		281 833	29 205	0,05800	0,05800	1,01
	P		450 208	16 223	0,07600	0,07600	1,19		443 488	47 782	0,09300	0,09300	1,01		281 833	27 909	0,05800	0,05800	1,06
P	A	00270	945 521	52 559	0,17000	0,17000	1,06	01263	990 445	10 519	0,15000	0,15000	1,25	01264	912 625	16 500	0,14200	0,14200	1,12
	P		945 521	53 737	0,17000	0,17000	1,04		990 445	12 311	0,15000	0,15000	1,06		912 625	17 586	0,14200	0,14200	1,05
S	A		268 304	20 145	0,05210	0,05210	1,14		111 802	6 145	0,05000	0,05000	9,06		31 817	7 421	0,05000	0,05000	9,94
	P		268 304	21 219	0,05200	0,05200	1,08		111 802	7 451	0,05000	0,05000	7,47		31 817	8 550	0,05000	0,05000	8,63
P	A	01265	1 096 814	6 817	0,16200	0,16200	1,10	01266	1 073 402	22 391	0,17000	0,17000	1,20	01267	1 103 166	11 687	0,17000	0,17000	1,76
	P		1 096 814	7 527	0,16210	0,16210	1,02		1 073 402	21 960	0,16800	0,16800	1,06		1 149 997	4 049	0,16800	0,16800	1,14
S	A		47 120	5 208	0,05000	0,05000	13,50		24 286	8 248	0,05000	0,05000	9,15		24 753	7 187	0,05000	0,05000	10,49
	P		47 120	6 085	0,05000	0,05000	11,56		24 286	8 667	0,05000	0,05000	8,71		24 753	7 430	0,05000	0,05000	10,15
P	A	01268	1 459 383	12 498	0,21800	0,21800	1,13	01300	1 160 592	75 741	0,21400	0,21400	1,01	01301	1 059 292	53 044	0,18600	0,18600	1,04
	P		1 459 383	12 804	0,21800	0,21800	1,10		1 160 592	81 528	0,21900	0,21900	1,03		1 059 292	54 940	0,18600	0,18600	1,00
S	A		196 067	7 615	0,05000	0,05000	4,79		298 651	18 778	0,05600	0,05600	1,21		259 508	11 388	0,05000	0,05000	1,90
	P		196 067	8 383	0,05000	0,05000	4,36		298 651	15 479	0,05200	0,05200	1,02		259 508	10 209	0,05000	0,05000	2,12
P	A	01302	900 807	35 635	0,15200	0,15200	1,05	01303	892 873	24 208	0,14400	0,14400	1,10	01304	878 613	15 245	0,13600	0,13600	1,09
	P		900 807	37 821	0,15410	0,15410	1,08		892 873	25 145	0,14400	0,14400	1,06		878 613	15 941	0,13600	0,13600	1,04
S	A		216 777	8 133	0,05000	0,05000	3,91		226 709	5 115	0,05000	0,05000	5,76		227 673	3 109	0,05000	0,05000	9,41

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		216 777	7 303	0,05000	0,05000	4,36		226 709	4 756	0,05000	0,05000	6,20		227 673	3 193	0,05000	0,05000	9,16
P	A	01305	935 356	14 175	0,14400	0,14400	1,15	01306	1 124 708	12 418	0,17000	0,17000	1,15	01307	1 077 240	29 773	0,19000	0,19000	1,93
	P		935 356	15 128	0,14400	0,14400	1,08		1 124 708	13 425	0,17000	0,17000	1,06		1 243 464	17 391	0,19000	0,19000	1,11
S	A		212 118	2 456	0,05000	0,05000	13,38		266 806	2 337	0,05000	0,05000	8,51		250 008	8 144	0,05000	0,05000	2,94
	P		219 549	2 534	0,05000	0,05000	12,30		266 806	2 832	0,05000	0,05000	7,03		250 008	8 909	0,05000	0,05000	2,69
P	A	02351	676 065	15 005	0,11800	0,11800	2,33	02352	712 579	5 436	0,10600	0,10600	1,13	02353	613 905	1 256	0,09000	0,09000	2,42
	P		794 818	5 440	0,11800	0,11800	1,19		712 579	6 037	0,10600	0,10600	1,02		613 905	1 669	0,09000	0,09000	1,82
S	A		137 911	5 035	0,05000	0,05000	9,87		150 045	1 691	0,05000	0,05000	27,77		74 236	591	0,05000	0,05000	NS
	P		137 911	5 648	0,05000	0,05000	8,80		150 045	2 243	0,05000	0,05000	20,94		74 236	938	0,05000	0,05000	68,42
P	A	02354	568 612	3 761	0,08600	0,08600	1,96	02355	584 896	11 110	0,09200	0,09200	1,22	02356	609 132	19 971	0,10000	0,10000	1,06
	P		569 366	4 135	0,08600	0,08600	1,74		584 896	11 297	0,09200	0,09200	1,20		609 132	19 616	0,10000	0,10000	1,08
S	A		176 631	712	0,05000	0,05000	57,48		174 171	2 233	0,05000	0,05000	18,58		138 036	4 555	0,05000	0,05000	10,91
	P		176 631	911	0,05000	0,05000	44,92		174 171	2 349	0,05000	0,05000	17,66		138 036	4 369	0,05000	0,05000	11,37
P	A	02357	703 282	44 795	0,13000	0,13000	1,06	02358	791 592	72 879	0,16000	0,16000	1,03	02403	1 412 101	48 786	0,23400	0,23400	1,04
	P		703 282	46 404	0,13000	0,13000	1,03		791 592	74 217	0,16000	0,16000	1,01		1 412 101	61 563	0,24100	0,24100	1,01
S	A		213 831	9 297	0,05000	0,05000	3,49		196 034	21 405	0,05000	0,05000	1,71		206 176	3 874	0,05000	0,05000	8,83
	P		213 831	8 943	0,05000	0,05000	3,63		196 034	21 956	0,05000	0,05000	1,66		206 176	5 447	0,05000	0,05000	6,28
P	A	02404	1 099 514	12 497	0,16600	0,16600	1,09	02405	1 022 540	24 385	0,16200	0,16200	1,05	02406	1 009 593	97 972	0,20800	0,20800	1,03
	P		1 099 514	18 491	0,17000	0,17000	1,11		1 022 540	27 298	0,16500	0,16500	1,12		1 009 593	101 031	0,20810	0,20810	1,00
S	A		64 726	2 372	0,05000	0,05000	27,97		79 229	1 082	0,05000	0,05000	58,27		14 148	30 270	0,05000	0,05000	2,57
	P		64 726	2 873	0,05000	0,05000	23,09		79 229	1 894	0,05000	0,05000	33,29		14 148	30 307	0,05000	0,05000	2,57
P	A	02407	772 423	70 283	0,15600	0,15600	1,04	02408	820 426	25 096	0,13400	0,13400	1,10	06589	1 280 124	64 375	0,22400	0,22400	1,01
	P		772 423	57 412	0,14800	0,14800	1,05		820 426	8 078	0,12400	0,12400	1,19		1 280 124	77 856	0,23300	0,23300	1,02
S	A		29 197	33 208	0,05000	0,05000	2,24		81 282	11 202	0,05000	0,05000	5,59		258 422	12 663	0,05000	0,05000	1,73
	P		29 197	27 365	0,05000	0,05000	2,72		81 282	6 824	0,05000	0,05000	9,17		258 422	12 194	0,05000	0,05000	1,80
P	A	06590	812 855	49 008	0,14800	0,14800	1,05	06591	797 396	8 454	0,12200	0,12200	1,50	06592	1 283 621	20 493	0,19800	0,19800	1,12
	P		812 855	44 087	0,14400	0,14400	1,02		797 396	9 785	0,12200	0,12200	1,30		1 283 621	20 939	0,19800	0,19800	1,10
S	A		150 987	12 418	0,05000	0,05000	3,76		126 779	1 503	0,05000	0,05000	34,76		233 962	3 802	0,05000	0,05000	7,30
	P		150 987	11 075	0,05000	0,05000	4,22		126 779	2 416	0,05000	0,05000	21,63		233 962	4 507	0,05000	0,05000	6,16
P	A	06593	1 142 461	8 382	0,17000	0,17000	1,19	06594	1 055 205	6 963	0,15800	0,15800	1,70	06595	956 437	3 389	0,14010	0,14010	1,34
	P		1 142 461	9 086	0,17000	0,17000	1,09		1 055 205	7 353	0,15600	0,15600	1,03		956 437	3 934	0,14000	0,14000	1,11
S	A		155 359	4 700	0,05000	0,05000	9,74		25 331	2 782	0,05000	0,05000	27,06		12 245	1 756	0,05000	0,05000	44,55
	P		155 359	5 302	0,05000	0,05000	8,63		25 331	3 328	0,05000	0,05000	22,62		12 245	2 394	0,05000	0,05000	32,68
P	A	06596	808 051	1 625	0,11800	0,11800	1,97	06597	963 375	7 085	0,14400	0,14400	1,34	06598	663 791	1 886	0,13000	0,13000	29,98
	P		808 051	2 466	0,11800	0,11800	1,30		963 375	8 080	0,14400	0,14400	1,18		884 838	3 722	0,13000	0,13000	1,30
S	A		77 439	3 733	0,05000	0,05000	17,00		119 867	3 255	0,05000	0,05000	16,53		62 116	3 792	0,05000	0,05000	17,65
	P		77 439	4 294	0,05000	0,05000	14,78		119 867	3 408	0,05000	0,05000	15,79		62 116	4 116	0,05000	0,05000	16,26
P	A	06599	777 478	369	0,11400	0,11400	10,51	06600	823 437	16 207	0,13000	0,13000	1,23	06601	801 387	3 348	0,11800	0,11800	1,45
	P		777 478	634	0,11400	0,11400	6,11		823 437	17 797	0,13000	0,13000	1,12		801 387	4 653	0,11800	0,11800	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		80 780	3 210	0,05000	0,05000	19,53		185 188	3 657	0,05000	0,05000	10,66		90 974	6 905	0,05000	0,05000	8,74
	P		80 780	3 661	0,05000	0,05000	17,12		185 188	3 218	0,05000	0,05000	12,11		90 974	6 655	0,05000	0,05000	9,07
P	A	06602	725 900	5 638	0,10800	0,10800	1,12	06603	612 492	5 347	0,09200	0,09200	1,28	06604	932 723	11 485	0,14200	0,14200	1,18
	P		725 900	5 718	0,10800	0,10800	1,10		612 492	5 077	0,09200	0,09200	1,35		932 723	14 549	0,14300	0,14300	1,05
S	A		66 855	8 300	0,05000	0,05000	7,93		151 309	3 214	0,05000	0,05000	14,52		123 340	8 979	0,05000	0,05000	5,91
	P		66 855	8 572	0,05000	0,05000	7,68		151 309	3 616	0,05000	0,05000	12,91		123 340	7 716	0,05000	0,05000	6,87
P	A	06605	857 676	10 907	0,13000	0,13000	1,06	06606	763 700	10 305	0,11800	0,11800	1,42	06607	1 088 254	36 710	0,18000	0,18000	1,06
	P		857 676	11 818	0,13210	0,13210	1,31		763 700	8 378	0,11600	0,11600	1,25		1 088 254	43 347	0,18300	0,18300	1,01
S	A		56 753	13 597	0,05000	0,05000	5,01		72 519	12 188	0,05000	0,05000	5,30		174 037	9 355	0,05000	0,05000	4,44
	P		56 753	13 431	0,05000	0,05000	5,07		72 519	13 092	0,05000	0,05000	4,93		174 037	7 609	0,05000	0,05000	5,46
P	A	06608	1 007 671	3 797	0,14800	0,14800	1,34	06609	893 207	46 657	0,15800	0,15800	1,05	06610	775 862	13 729	0,12000	0,12000	1,06
	P		1 007 671	7 132	0,15000	0,15000	1,29		893 207	45 362	0,15600	0,15600	1,00		775 862	8 798	0,11800	0,11800	1,24
S	A		50 269	8 976	0,05000	0,05000	7,76		28 004	19 468	0,05000	0,05000	3,84		113 644	9 746	0,05000	0,05000	5,67
	P		50 269	8 457	0,05000	0,05000	8,23		28 004	18 991	0,05000	0,05000	3,93		113 644	10 977	0,05000	0,05000	5,03
Piano Secondo						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00096	651 069	22 569	0,13400	0,13400	1,04	00382	284 460	3 378	0,04800	0,04800	1,42	01145	284 833	2 163	0,04600	0,04600	1,59
	P		651 069	20 592	0,13000	0,13000	1,04		284 460	3 905	0,04800	0,04800	1,23		284 833	3 072	0,04600	0,04600	1,12
S	A		185 488	9 207	0,04200	0,04200	1,09		108 728	1 900	0,02000	0,02000	1,57		25 643	3 909	0,02000	0,02000	2,72
	P		185 488	8 018	0,04000	0,04000	1,10		108 728	1 934	0,02000	0,02000	1,55		25 643	4 269	0,02000	0,02000	2,49
P	A	01146	279 339	3 468	0,04800	0,04800	1,57	01147	369 400	461	0,05400	0,05400	1,35	01148	349 564	1 995	0,05400	0,05400	1,29
	P		279 339	3 076	0,04600	0,04600	1,29		114 355	100	0,05400	0,05400	NS		349 564	2 081	0,05400	0,05400	1,24
S	A		83 479	5 770	0,02100	0,02100	1,04		50 522	1 397	0,02000	0,02000	6,04		65 440	1 014	0,02000	0,02000	6,97
	P		83 479	5 199	0,02000	0,02000	1,05		50 522	602	0,02000	0,02000	14,01		65 440	767	0,02000	0,02000	9,22
P	A	01149	397 956	925	0,06000	0,06000	2,08	01150	629 198	4 258	0,09800	0,09800	1,20	01277	374 384	4 281	0,06200	0,06200	1,29
	P		397 956	930	0,06000	0,06000	2,07		629 198	4 474	0,09800	0,09800	1,14		374 384	4 298	0,06000	0,06000	1,01
S	A		14 984	1 918	0,02000	0,02000	6,03		123 692	2 865	0,02400	0,02400	1,52		108 232	495	0,02000	0,02000	6,14
	P		14 984	1 711	0,02000	0,02000	6,76		123 692	2 649	0,02200	0,02200	1,12		108 232	541	0,02000	0,02000	5,61
P	A	01278	270 133	3 436	0,04600	0,04600	1,44	01279	211 780	2 228	0,03400	0,03400	1,10	01280	193 099	1 674	0,03200	0,03200	1,73
	P		270 133	3 428	0,04400	0,04400	1,06		211 780	2 291	0,03400	0,03400	1,07		193 099	1 778	0,03200	0,03200	1,63
S	A		86 096	834	0,02000	0,02000	6,17		72 871	737	0,02000	0,02000	8,67		57 868	346	0,02000	0,02000	22,44
	P		86 096	736	0,02000	0,02000	7,00		72 871	692	0,02000	0,02000	9,23		57 868	349	0,02000	0,02000	22,25
P	A	01281	204 590	798	0,03200	0,03200	2,24	01282	242 926	487	0,03600	0,03600	1,54	01283	382 367	2 247	0,06000	0,06000	1,53
	P		204 590	901	0,03200	0,03200	1,98		242 926	559	0,03600	0,03600	1,34		382 367	2 535	0,06000	0,06000	1,36
S	A		36 006	147	0,02000	0,02000	66,20		63 386	143	0,02000	0,02000	50,78		77 742	1 321	0,02000	0,02000	4,49
	P		36 006	217	0,02000	0,02000	44,85		63 386	308	0,02000	0,02000	23,57		77 742	1 630	0,02000	0,02000	3,64
P	A	01488	209 607	4 997	0,04000	0,04000	1,33	01489	171 310	1 586	0,02800	0,02800	1,46	01490	140 520	1 422	0,02300	0,02300	1,35
	P		209 607	5 151	0,03800	0,03800	1,05		171 310	1 736	0,02800	0,02800	1,33		140 520	1 492	0,02400	0,02400	1,84
S	A		67 763	2 236	0,02000	0,02000	3,07		49 460	921	0,02000	0,02000	9,26		47 089	568	0,02000	0,02000	15,39
	P		67 763	1 935	0,02000	0,02000	3,54		49 460	736	0,02000	0,02000	11,59		43 840	507	0,02000	0,02000	17,82
P	A	01491	98 693	1 085	0,02000	0,02000	3,64	01492	122 610	89	0,02000	0,02000	18,40	01493	160 530	1 128	0,02600	0,02600	1,78
	P		98 693	1 143	0,02000	0,02000	3,46		126 272	164	0,02000	0,02000	7,78		160 530	1 326	0,02600	0,02600	1,52
S	A		49 206	230	0,02000	0,02000	37,18		41 933	121	0,02000	0,02000	76,06		56 708	120	0,02000	0,02000	65,59
	P		49 206	216	0,02000	0,02000	39,59		41 933	191	0,02000	0,02000	48,19		56 708	274	0,02000	0,02000	28,73
P	A	01494	188 450	2 441	0,03200	0,03200	1,37	01495	902 150	894	0,13300	0,13300	3,06	01496	341 769	3 076	0,05600	0,05600	1,51
	P		188 450	2 654	0,03200	0,03200	1,26		902 150	1 046	0,13200	0,13200	1,48		341 769	3 815	0,05600	0,05600	1,22
S	A		142 614	184	0,02200	0,02200	5,64		292 278	2 112	0,04700	0,04700	1,66		-1 057	3 155	0,02000	0,02000	4,08
	P		142 614	381	0,02200	0,02200	2,72		292 278	2 665	0,04600	0,04600	1,05		-1 057	3 882	0,02000	0,02000	3,32

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01497	255 754	127	0,05600	0,05600	12,23	01498	307 082	1 642	0,05000	0,05000	2,96	01499	298 164	337	0,04400	0,04400	2,34
	P		344 473	1 910	0,05200	0,05200	1,04		307 082	1 698	0,04800	0,04800	1,49		298 164	185	0,04400	0,04400	4,26
S	A		26 944	4 659	0,02000	0,02000	2,26		11 836	2 328	0,02000	0,02000	5,09		21 630	897	0,02000	0,02000	12,26
	P		26 944	4 814	0,02000	0,02000	2,19		11 836	2 470	0,02000	0,02000	4,80		25 144	921	0,02000	0,02000	11,61
P	A	01500	285 346	1 241	0,04400	0,04400	1,90	05494	516 339	3 956	0,08200	0,08200	1,34	05495	247 379	319	0,03800	0,03800	5,27
	P		285 346	768	0,04200	0,04200	1,06		516 339	3 534	0,08000	0,08000	1,13		247 379	877	0,03800	0,03800	1,92
S	A		191 182	881	0,03000	0,03000	1,97		131 823	269	0,02000	0,02000	2,71		48 118	396	0,02000	0,02000	21,84
	P		191 182	871	0,03000	0,03000	1,99		131 823	43	0,02000	0,02000	16,93		48 118	334	0,02000	0,02000	25,89
P	A	05496	591 086	548	0,08800	0,08800	3,80	05497	266 506	1 429	0,04200	0,04200	1,77	05498	265 912	416	0,04000	0,04000	2,95
	P		591 086	982	0,08800	0,08800	2,12		266 506	1 399	0,04200	0,04200	1,81		265 912	348	0,04000	0,04000	3,52
S	A		260 485	209	0,03800	0,03800	1,47		154 490	422	0,02400	0,02400	2,93		34 210	48	0,02000	0,02000	NS
	P		260 485	621	0,04000	0,04000	10,83		154 490	667	0,02400	0,02400	1,86		54 970	245	0,02000	0,02000	32,77
P	A	05499	227 893	682	0,03500	0,03500	2,86	05500	246 440	880	0,03900	0,03900	3,41	05501	221 128	253	0,03300	0,03300	2,30
	P		227 893	553	0,03400	0,03400	1,48		246 440	963	0,03800	0,03800	1,73		221 128	544	0,03400	0,03400	4,18
S	A		4 276	255	0,02000	0,02000	48,84		4 426	43	0,02000	0,02000	NS		51 601	308	0,02000	0,02000	27,06
	P		4 276	443	0,02000	0,02000	28,12		4 426	267	0,02000	0,02000	46,60		51 601	544	0,02000	0,02000	15,32
P	A	05502	206 152	376	0,03200	0,03200	6,48	05503	195 008	731	0,03000	0,03000	1,86	05504	164 227	217	0,02400	0,02400	1,30
	P		206 152	336	0,03000	0,03000	1,10		195 008	710	0,03000	0,03000	1,91		164 227	363	0,02600	0,02600	6,07
S	A		44 391	152	0,02000	0,02000	59,10		2 027	383	0,02000	0,02000	32,98		29 947	234	0,02000	0,02000	43,88
	P		44 391	298	0,02000	0,02000	30,15		2 027	525	0,02000	0,02000	24,06		29 947	327	0,02000	0,02000	31,40
P	A	05505	166 261	743	0,02600	0,02600	1,95	05506	167 830	491	0,02600	0,02600	2,64	05507	153 702	340	0,02400	0,02400	3,87
	P		166 261	779	0,02600	0,02600	1,86		167 830	453	0,02600	0,02600	2,86		153 702	341	0,02400	0,02400	3,86
S	A		56 086	39	0,02000	0,02000	NS		23 113	346	0,02000	0,02000	31,41		4 488	157	0,02000	0,02000	79,23
	P		56 086	67	0,02000	0,02000	NS		23 113	395	0,02000	0,02000	27,51		4 488	183	0,02000	0,02000	67,97
P	A	05508	117 595	137	0,02000	0,02000	15,53	05509	230 800	662	0,03500	0,03500	2,28	05510	210 164	509	0,03200	0,03200	2,43
	P		117 595	242	0,02000	0,02000	8,79		230 800	627	0,03400	0,03400	1,03		210 164	437	0,03200	0,03200	2,83
S	A		34 272	40	0,02000	0,02000	NS		33 181	161	0,02000	0,02000	62,00		-686	499	0,02000	0,02000	25,75
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		33 181	94	0,02000	0,02000	NS		-686	430	0,02000	0,02000	29,88
P	A	05511	173 516	989	0,02800	0,02800	2,13	05512	348 429	2 053	0,05400	0,05400	1,31	05513	284 993	402	0,04200	0,04200	1,78
	P		173 516	1 029	0,02800	0,02800	2,04		348 429	1 955	0,05400	0,05400	1,37		284 993	360	0,04200	0,04200	1,99
S	A		4 946	302	0,02000	0,02000	41,07		63 264	956	0,02000	0,02000	7,61		18 989	509	0,02000	0,02000	22,05
	P		4 946	198	0,02000	0,02000	62,64		63 264	814	0,02000	0,02000	8,93		18 989	295	0,02000	0,02000	38,05
P	A	05514	234 795	1 298	0,03600	0,03600	1,19	05515	192 417	54	0,03000	0,03000	1,98	07117	381 745	8 155	0,07000	0,07000	1,22
	P		234 795	970	0,03600	0,03600	1,60		192 417	368	0,02800	0,02800	1,04		381 745	8 267	0,06800	0,06800	1,06
S	A		10 478	937	0,02000	0,02000	12,77		24 101	594	0,02000	0,02000	18,15		122 069	3 848	0,02400	0,02400	1,14
	P		10 478	818	0,02000	0,02000	14,62		24 101	257	0,02000	0,02000	41,95		122 069	4 267	0,02400	0,02400	1,03
P	A	07131	1 063 882	6 169	0,16800	0,16800	1,69												
	P		1 063 882	7 264	0,16400	0,16400	1,04												
S	A		327 243	2 199	0,05400	0,05400	2,42												
	P		327 243	3 097	0,05200	0,05200	1,12												
Piano Secondo						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00505	1 443 081	163 358	0,31200	0,31200	1,02	00507	1 691 156	40 658	0,29000	0,29000	1,86	00509	687 720	48 164	0,13000	0,13000	1,06
	P		1 443 081	180 790	0,32300	0,32300	1,02		1 494 752	119 799	0,29000	0,29000	1,00		687 720	48 330	0,13000	0,13000	1,06
S	A		600 737	15 632	0,10400	0,10400	1,91		627 433	10 625	0,10000	0,10000	1,46		225 426	10 519	0,05000	0,05000	2,83
	P		600 737	27 924	0,10400	0,10400	1,07		627 433	20 538	0,10410	0,10410	1,17		306 451	6 692	0,05000	0,05000	1,53
P	A	00510	906 062	30 838	0,15400	0,15400	1,31	00636	513 519	57 309	0,11000	0,11000	1,03	00637	952 309	62 453	0,17600	0,17600	1,02
	P		906 062	30 854	0,15000	0,15000	1,07		513 519	51 333	0,10600	0,10600	1,03		952 309	64 102	0,17810	0,17810	1,05

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		344 816	9 284	0,05600	0,05600	1,17		214 808	11 336	0,05000	0,05000	2,85		224 389	12 742	0,05000	0,05000	2,36
	P		344 816	13 652	0,05900	0,05900	1,21		214 808	9 062	0,05000	0,05000	3,56		224 389	12 994	0,05000	0,05000	2,31
P	A	01113	1 685 358	31 084	0,26800	0,26800	1,41	01114	1 087 109	58 421	0,19400	0,19400	1,05	01115	-1 843 490	23 528	0,17400	0,17400	24,11
	P		1 685 358	35 457	0,26400	0,26400	1,02		1 087 109	54 582	0,19000	0,19000	1,01		1 096 327	16 003	0,16800	0,16800	1,10
S	A		285 684	4 409	0,05000	0,05000	3,48		43 265	15 016	0,05000	0,05000	4,74		79 059	14 076	0,05000	0,05000	4,48
	P		285 684	8 430	0,05000	0,05000	1,82		43 265	14 263	0,05000	0,05000	4,99		79 059	10 687	0,05000	0,05000	5,90
P	A	01116	499 829	18 618	0,16400	0,16400	7,33	01117	327 092	91 836	0,10600	0,10600	1,04	01118	518 288	4 118	0,15200	0,15200	47,97
	P		863 169	67 084	0,16610	0,16610	1,02		327 092	87 005	0,10200	0,10200	1,02		925 700	26 119	0,15000	0,15000	1,10
S	A		95 945	30 417	0,05000	0,05000	1,95		347 666	14 893	0,06000	0,06000	1,17		439 006	1 428	0,07400	0,07400	13,05
	P		95 945	32 595	0,05000	0,05000	1,82		347 666	10 349	0,05600	0,05600	1,02		471 776	8 983	0,07400	0,07400	1,19
P	A	01125	1 542 568	7 013	0,22800	0,22800	1,54	01126	982 388	16 818	0,15200	0,15200	1,10	01127	809 511	10 178	0,12400	0,12400	1,29
	P		1 542 568	9 024	0,22800	0,22800	1,19		982 388	16 764	0,15200	0,15200	1,10		809 511	10 613	0,12400	0,12400	1,24
S	A		215 503	5 927	0,05000	0,05000	5,42		24 235	5 993	0,05000	0,05000	12,60		85 251	9 593	0,05000	0,05000	6,43
	P		215 503	9 101	0,05000	0,05000	3,53		24 235	6 341	0,05000	0,05000	11,91		85 251	8 694	0,05000	0,05000	7,09
P	A	01128	658 022	3 664	0,09800	0,09800	1,37	01129	392 689	97 204	0,11800	0,11800	1,02	01130	640 658	52 904	0,12600	0,12600	1,05
	P		658 022	10 112	0,10200	0,10200	1,34		392 689	98 355	0,11800	0,11800	1,01		640 658	41 690	0,11800	0,11800	1,03
S	A		101 288	10 367	0,05000	0,05000	5,60		338 006	17 577	0,06000	0,06000	1,11		462 135	13 011	0,07600	0,07600	1,32
	P		101 288	11 950	0,05000	0,05000	4,86		338 006	16 498	0,06000	0,06000	1,18		462 135	9 373	0,07200	0,07200	1,04
P	A	02885	2 996 254	23 397	0,44600	0,44600	1,11	02886	896 316	13 311	0,15400	0,15400	3,13	02887	820 882	22 841	0,13400	0,13400	1,20
	P		2 996 254	26 607	0,44810	0,44810	1,11		943 218	28 863	0,15400	0,15400	1,08		820 882	23 494	0,13200	0,13200	1,02
S	A		511 927	2 272	0,07500	0,07500	1,08		24 366	3 139	0,05000	0,05000	24,05		11 180	2 743	0,05000	0,05000	28,61
	P		511 927	1 588	0,07600	0,07600	4,11		24 366	3 468	0,05000	0,05000	21,77		11 180	2 770	0,05000	0,05000	28,33
P	A	02888	775 077	9 219	0,11800	0,11800	1,23	02889	454 372	19 365	0,07800	0,07800	1,12	02890	491 377	36 527	0,09400	0,09400	1,07
	P		775 077	9 726	0,11800	0,11800	1,17		454 372	18 217	0,07600	0,07600	1,01		491 377	35 379	0,09200	0,09200	1,01
S	A		23 099	7 142	0,05000	0,05000	10,61		24 550	5 450	0,05000	0,05000	13,84		62 978	3 423	0,05000	0,05000	19,50
	P		23 099	6 754	0,05000	0,05000	11,22		24 550	5 765	0,05000	0,05000	13,09		62 978	3 277	0,05000	0,05000	20,36
P	A	02891	629 502	44 518	0,11800	0,11800	1,02	02892	1 407 808	25 985	0,22000	0,22000	1,15	02893	1 620 993	20 859	0,25800	0,25800	2,41
	P		629 502	43 293	0,11800	0,11800	1,05		1 407 808	23 574	0,21800	0,21800	1,12		1 509 776	53 134	0,25000	0,25000	1,01
S	A		111 210	2 531	0,05000	0,05000	22,04		614 312	2 691	0,09000	0,09000	1,09		675 139	2 032	0,09900	0,09900	2,01
	P		111 210	2 445	0,05000	0,05000	22,82		614 312	839	0,09000	0,09000	3,50		675 139	367	0,09800	0,09800	2,19
P	A	02894	964 104	35 856	0,16200	0,16200	1,09	02895	693 183	23 501	0,11600	0,11600	1,19	02896	694 570	14 052	0,11000	0,11000	1,24
	P		964 104	35 847	0,16000	0,16000	1,00		693 183	24 451	0,11400	0,11400	1,00		694 570	15 278	0,11000	0,11000	1,14
S	A		98 802	3 894	0,05000	0,05000	15,05		33 902	1 514	0,05000	0,05000	48,43		17 944	2 967	0,05000	0,05000	25,93
	P		98 802	3 663	0,05000	0,05000	16,00		33 902	1 239	0,05000	0,05000	59,19		17 944	3 095	0,05000	0,05000	24,86
P	A	02897	363 001	228	0,10400	0,10400	NS	02898	728 693	5 819	0,11000	0,11000	1,56	02899	784 080	12 692	0,12200	0,12200	1,25
	P		711 728	1 159	0,10400	0,10400	2,53		728 693	7 891	0,11000	0,11000	1,15		784 080	15 206	0,12200	0,12200	1,05
S	A		17 634	3 188	0,05000	0,05000	24,16		21 144	602	0,05000	0,05000	NS		14 946	4 899	0,05000	0,05000	15,85
	P		17 634	3 091	0,05000	0,05000	24,92		21 144	582	0,05000	0,05000	NS		14 946	5 122	0,05000	0,05000	15,16
P	A	02900	2 165 165	1 262	0,39200	0,39200	96,21	02901	927 634	2 486	0,13600	0,13600	1,85	02902	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		2 647 184	19 608	0,39210	0,39210	1,01		927 634	2 910	0,13600	0,13600	1,58		283 074	589	0,05000	0,05000	27,10
S	A		480 513	3 269	0,07200	0,07200	1,55		2 635	827	0,38400	0,38400	10,76		989 206	1 017	0,15000	0,15000	13,18

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		480 513	2 922	0,07200	0,07200	1,73		417 2 652 716	2 610	0,38400	0,38400	1,77		1 024 155	2 689	0,15000	0,15000	1,79
P	A	02903	41 771	746	0,05000	0,05000	95,90	02904	37 605	865	0,05000	0,05000	83,80	02905	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		41 771	190	0,05000	0,05000	NS		37 605	502	0,05000	0,05000	NS		276 097	826	0,05000	0,05000	21,37
S	A		759 265	447	0,11000	0,11000	1,60		782 779	2 178	0,11500	0,11500	1,74		1 047 028	3 254	0,15300	0,15300	1,28
	P		759 265	2 259	0,11200	0,11200	4,64		782 779	3 629	0,11600	0,11600	1,81		1 047 028	3 808	0,15400	0,15400	1,71
P	A	02906	1 015 428	2 964	0,14800	0,14800	1,17	03970	940 182	81 108	0,18600	0,18600	1,01	03971	718 825	66 459	0,14600	0,14600	1,04
	P		1 015 428	3 709	0,14900	0,14900	1,50		940 182	83 728	0,18810	0,18810	1,02		718 825	60 746	0,14200	0,14200	1,03
S	A		2 767 006	2 404	0,40000	0,40000	1,62		231 347	18 227	0,05000	0,05000	1,56		304 118	14 073	0,05200	0,05200	1,01
	P		2 767 006	1 025	0,40000	0,40000	3,79		231 347	19 410	0,05000	0,05000	1,46		304 118	12 631	0,05200	0,05200	1,13
P	A	04093	545 279	39 067	0,10400	0,10400	1,09	04094	341 393	35 922	0,07200	0,07200	1,06	04095	485 646	42 499	0,09600	0,09600	1,02
	P		545 279	38 939	0,10200	0,10200	1,01		341 393	35 698	0,07200	0,07200	1,07		485 646	40 338	0,09600	0,09600	1,08
S	A		177 167	14 913	0,05000	0,05000	2,74		115 276	7 268	0,05000	0,05000	7,55		149 944	16 210	0,05000	0,05000	2,90
	P		177 167	14 040	0,05000	0,05000	2,91		115 276	7 203	0,05000	0,05000	7,62		149 944	15 799	0,05000	0,05000	2,97
P	A	04096	338 034	34 907	0,07000	0,07000	1,03	04097	36 100	8 138	0,05000	0,05000	8,95	04098	6 914	7 657	0,05000	0,05000	10,38
	P		338 034	33 824	0,07000	0,07000	1,06		74 187	14 108	0,05000	0,05000	4,55		6 914	18 147	0,05000	0,05000	4,38
S	A		163 229	6 376	0,05000	0,05000	6,90		284 143	4 686	0,05000	0,05000	3,35		20 972	2 958	0,05000	0,05000	25,78
	P		163 229	7 370	0,05000	0,05000	5,97		284 143	4 015	0,05000	0,05000	3,91		20 972	2 203	0,05000	0,05000	34,62
P	A	04099	22 968	7 432	0,05000	0,05000	10,20	04939	1 164 355	67 669	0,21000	0,21000	1,02	04940	580 607	19 050	0,09600	0,09600	1,13
	P		22 968	14 831	0,05000	0,05000	5,11		1 164 355	73 634	0,21300	0,21300	1,00		580 607	14 223	0,09200	0,09200	1,04
S	A		248 439	2 561	0,05000	0,05000	9,49		224 437	8 370	0,05000	0,05000	3,59		321 639	4 269	0,05000	0,05000	1,52
	P		248 439	2 884	0,05000	0,05000	8,43		224 437	10 545	0,05000	0,05000	2,85		321 639	3 783	0,05000	0,05000	1,72
P	A	04941	736 614	8 581	0,11400	0,11400	1,93	04942	1 167 206	20 562	0,20600	0,20600	2,88	04943	623 711	48 286	0,12000	0,12000	1,03
	P		736 614	7 135	0,11000	0,11000	1,03		1 174 504	63 362	0,20810	0,20810	1,01		623 711	48 444	0,12000	0,12000	1,03
S	A		339 885	3 740	0,05200	0,05200	1,45		206 633	7 100	0,05000	0,05000	4,80		78 187	3 580	0,05000	0,05000	17,68
	P		339 885	3 967	0,05200	0,05200	1,37		206 633	9 093	0,05000	0,05000	3,75		78 187	2 262	0,05000	0,05000	27,98
P	A	04944	717 982	8 866	0,11000	0,11000	1,37	04945	1 077 174	24 572	0,17400	0,17400	1,33	04946	516 086	10 299	0,08200	0,08200	1,30
	P		717 982	7 725	0,10800	0,10800	1,07		1 077 174	26 018	0,17200	0,17200	1,11		516 086	10 346	0,08200	0,08200	1,30
S	A		104	805	0,05000	0,05000	NS		328 421	7 006	0,05200	0,05200	1,18		793 078	2 016	0,11800	0,11800	11,50
	P		104	786	0,05000	0,05000	NS		328 421	5 856	0,05200	0,05200	1,41		793 078	1 650	0,11600	0,11600	1,61
P	A	04947	54 701	3 206	0,05000	0,05000	21,40	04948	738 455	42 072	0,13200	0,13200	1,02	04949	698 976	5 575	0,10400	0,10400	1,09
	P		54 701	6 539	0,05000	0,05000	10,49		738 455	42 987	0,13410	0,13410	1,08		698 976	6 982	0,10500	0,10500	1,12
S	A		46 064	2 638	0,05000	0,05000	26,75		109 112	6 887	0,05000	0,05000	8,17		5 433	961	0,05000	0,05000	83,02
	P		46 064	2 584	0,05000	0,05000	27,31		109 112	6 351	0,05000	0,05000	8,86		5 433	972	0,05000	0,05000	82,08
P	A	04950	864 747	10 832	0,13400	0,13400	1,53	04951	447 076	12 230	0,07200	0,07200	1,09	07303	275 329	8 738	0,05000	0,05000	2,04
	P		864 747	14 181	0,13400	0,13400	1,17		447 076	10 465	0,07200	0,07200	1,27		275 329	9 899	0,05000	0,05000	1,80
S	A		264 498	2 028	0,05000	0,05000	10,09		756 967	3 032	0,11200	0,11200	1,82		74 137	5 667	0,05000	0,05000	11,33
	P		264 498	893	0,05000	0,05000	22,90		756 967	3 862	0,11200	0,11200	1,43		74 137	4 472	0,05000	0,05000	14,36

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	07304	233 223	6 004	0,05000	0,05000	4,65	07353	1 368 504	17 605	0,21000	0,21000	1,29	07354	1 825 362	15 664	0,37600	0,37600	22,02
	P		233 223	6 744	0,05000	0,05000	4,14		1 368 504	20 264	0,21000	0,21000	1,12		2 444 656	24 589	0,36600	0,36600	1,02
S	A		79 648	4 379	0,05000	0,05000	14,38		1 701 278	4 328	0,24800	0,24800	1,38		758 202	9 782	0,11600	0,11600	1,30
	P		79 648	4 709	0,05000	0,05000	13,37		1 701 278	4 005	0,24800	0,24800	1,49		758 202	2 660	0,11200	0,11200	1,49
P	A	07355	2 725 485	34 268	0,42200	0,42200	1,76	07356	875 445	1 630	0,17800	0,17800	51,60						
	P		2 725 485	19 313	0,40400	0,40400	1,06		1 177 972	14 179	0,17800	0,17800	1,05						
S	A		846 724	8 963	0,12800	0,12800	1,27		1 739 011	5 179	0,25400	0,25400	1,34						
	P		846 724	1 754	0,12400	0,12400	1,52		1 739 011	5 111	0,25400	0,25400	1,36						
Piano Secondo					**Parete P8-P15**											**Parete P8-P15**			
P	A	00508	1 612 414	204 872	0,36200	0,36200	1,01	00511	1 096 860	130 399	0,24000	0,24000	1,01	00512	489 641	69 607	0,11400	0,11400	1,01
	P		1 612 414	195 110	0,35600	0,35600	1,01		1 096 860	137 646	0,24410	0,24410	1,00		489 641	94 404	0,13000	0,13000	1,02
S	A		409 102	54 188	0,09400	0,09400	1,07		259 676	50 079	0,06800	0,06800	1,01		219 264	23 474	0,05000	0,05000	1,33
	P		409 102	42 300	0,08600	0,08600	1,06		259 676	47 078	0,06600	0,06600	1,01		219 264	23 995	0,05000	0,05000	1,30
P	A	00556	915 322	221 573	0,27200	0,27200	1,00	01185	1 681 729	95 789	0,30200	0,30200	1,01	01186	1 485 872	20 709	0,22800	0,22800	1,23
	P		915 322	215 372	0,26800	0,26800	1,00		1 681 729	85 799	0,29600	0,29600	1,02		1 485 872	10 851	0,22000	0,22000	1,04
S	A		150 462	111 575	0,09200	0,09200	1,01		165 435	3 197	0,05000	0,05000	13,60		34 828	307	0,05000	0,05000	NS
	P		150 462	98 842	0,08400	0,08400	1,01		92 307	1 541	0,05000	0,05000	38,98		34 828	254	0,05000	0,05000	NS
P	A	01187	1 325 197	91 140	0,24800	0,24800	1,02	01188	1 110 688	170 591	0,26800	0,26800	1,01	01189	770 557	35 033	0,13200	0,13200	1,01
	P		1 325 197	80 538	0,24200	0,24200	1,03		1 110 688	164 612	0,26400	0,26400	1,01		770 557	59 899	0,14900	0,14900	1,05
S	A		20 083	3 697	0,05000	0,05000	20,68		63 152	28 107	0,05000	0,05000	2,37		17 614	14 508	0,05000	0,05000	5,31
	P		20 083	3 223	0,05000	0,05000	23,72		63 152	23 563	0,05000	0,05000	2,83		17 614	20 936	0,05000	0,05000	3,68
P	A	01190	1 074 866	16 824	0,16600	0,16600	1,14	02284	611 485	23 334	0,10400	0,10400	1,18	02285	602 867	27 707	0,10400	0,10400	1,06
	P		1 074 866	29 151	0,17300	0,17300	1,08		611 485	21 626	0,10200	0,10200	1,11		602 867	27 518	0,10400	0,10400	1,07
S	A		23 418	4 291	0,05000	0,05000	17,64		204 689	5 035	0,05000	0,05000	6,86		165 524	7 078	0,05000	0,05000	6,14
	P		23 418	9 906	0,05000	0,05000	7,64		204 689	3 957	0,05000	0,05000	8,73		165 524	5 751	0,05000	0,05000	7,55
P	A	02286	738 164	63 053	0,14600	0,14600	1,03	02287	914 743	102 158	0,19600	0,19600	1,01	02409	889 646	52 947	0,16200	0,16200	1,05
	P		738 164	63 812	0,14600	0,14600	1,02		914 743	107 667	0,20010	0,20010	1,02		889 646	60 972	0,16610	0,16610	1,02
S	A		243 018	13 209	0,05000	0,05000	1,94		166 294	35 653	0,05000	0,05000	1,21		273 050	10 068	0,05000	0,05000	1,83
	P		243 018	12 164	0,05000	0,05000	2,10		166 294	33 528	0,05000	0,05000	1,29		273 050	12 525	0,05000	0,05000	1,47
P	A	02410	745 472	67 012	0,15000	0,15000	1,04	02411	1 033 270	87 809	0,20400	0,20400	1,02	02412	1 202 630	123 029	0,25000	0,25000	1,00
	P		745 472	73 200	0,15300	0,15300	1,01		1 033 270	95 243	0,20900	0,20900	1,02		1 202 630	128 830	0,25410	0,25410	1,01
S	A		151 242	13 969	0,05000	0,05000	3,34		257 863	17 161	0,05000	0,05000	1,28		322 212	23 307	0,06200	0,06200	1,13
	P		151 242	16 003	0,05000	0,05000	2,92		257 863	19 450	0,05000	0,05000	1,13		322 212	28 354	0,06500	0,06500	1,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	02413	572 829	11 219	0,09000	0,09000	1,13	02414	563 570	34 224	0,10400	0,10400	1,11	03613	3 375 221	85 109	0,54000	0,54000	1,04
	P		572 829	31 255	0,10200	0,10200	1,06		563 570	42 904	0,10700	0,10700	1,00		3 375 221	87 536	0,54000	0,54000	1,01
S	A		253 695	13 013	0,05000	0,05000	1,69		81 760	23 355	0,05000	0,05000	2,67		320 273	7 564	0,05100	0,05100	1,14
	P		253 695	23 974	0,05210	0,05210	1,11		81 760	28 891	0,05000	0,05000	2,16		320 273	3 941	0,05000	0,05000	1,63
P	A	03614	1 129 669	17 442	0,32400	0,32400	25,79	03615	1 907 468	50 566	0,31400	0,31400	1,36	03616	1 444 826	33 846	0,23000	0,23000	1,12
	P		1 834 111	78 822	0,31400	0,31400	1,03		1 907 468	40 452	0,30000	0,30000	1,04		1 444 826	23 892	0,22200	0,22200	1,03
S	A		55 912	6 351	0,05000	0,05000	10,76		26 852	2 771	0,05000	0,05000	27,04		59 217	4 127	0,05000	0,05000	16,38
	P		55 912	8 037	0,05000	0,05000	8,50		26 852	2 611	0,05000	0,05000	28,70		59 217	4 124	0,05000	0,05000	16,39
P	A	03617	1 507 384	37 439	0,24200	0,24200	1,14	03618	1 417 748	87 853	0,26000	0,26000	1,03	03619	1 690 174	145 927	0,33600	0,33600	1,02
	P		1 507 384	27 862	0,23400	0,23400	1,05		1 417 748	77 892	0,25400	0,25400	1,04		1 690 174	137 411	0,33000	0,33000	1,01
S	A		22 228	12 444	0,05000	0,05000	6,11		253 932	6 027	0,05000	0,05000	3,81		462 844	2 536	0,06800	0,06800	1,04
	P		22 228	11 946	0,05000	0,05000	6,36		253 932	6 309	0,05000	0,05000	3,64		462 844	4 571	0,07000	0,07000	1,42
P	A	03620	1 582 434	19 273	0,25200	0,25200	2,11	03621	1 037 341	11 608	0,18600	0,18600	5,18	03622	992 394	22 467	0,15800	0,15800	1,16
	P		1 509 226	55 234	0,25200	0,25200	1,04		1 122 864	40 801	0,18600	0,18600	1,00		992 394	23 634	0,15800	0,15800	1,10
S	A		500 896	5 972	0,07600	0,07600	1,16		73 348	2 378	0,05000	0,05000	27,07		53 670	1 991	0,05000	0,05000	34,58
	P		500 896	6 212	0,07600	0,07600	1,11		73 348	2 765	0,05000	0,05000	23,28		53 670	2 412	0,05000	0,05000	28,54
P	A	03623	961 583	14 113	0,14800	0,14800	1,19	03624	923 027	2 805	0,13500	0,13500	1,56	03625	893 658	20 764	0,14200	0,14200	1,11
	P		961 583	14 648	0,14800	0,14800	1,14		923 027	2 266	0,13400	0,13400	1,03		893 658	19 137	0,14000	0,14000	1,03
S	A		21 736	4 555	0,05000	0,05000	16,70		69 536	3 670	0,05000	0,05000	17,78		79 822	2 457	0,05000	0,05000	25,60
	P		21 736	4 219	0,05000	0,05000	18,03		69 536	3 915	0,05000	0,05000	16,67		79 822	2 632	0,05000	0,05000	23,90
P	A	03626	1 745 356	31 487	0,27200	0,27200	1,13	03627	96 900	8 178	0,05000	0,05000	7,22	03628	124 287	3 855	0,05000	0,05000	13,70
	P		1 745 356	29 221	0,27000	0,27000	1,10		96 900	7 872	0,05000	0,05000	7,50		124 287	3 780	0,05000	0,05000	13,97
S	A		526 855	3 384	0,07800	0,07800	1,16		2 963 942	15 447	0,43600	0,43600	1,10		1 180 818	699	0,17400	0,17400	10,52
	P		526 855	3 318	0,07800	0,07800	1,18		2 963 942	14 783	0,43600	0,43600	1,15		1 185 015	3 041	0,17400	0,17400	2,08
P	A	03629	46 669	2 186	0,05000	0,05000	32,22	03630	307 459	679	0,05000	0,05000	14,73	03986	2 424 288	46 146	0,37800	0,37800	1,05
	P		46 669	2 112	0,05000	0,05000	33,35		307 459	824	0,05000	0,05000	12,14		2 424 288	44 192	0,37600	0,37600	1,03
S	A		1 140 420	3 005	0,16600	0,16600	1,19		492 835	661	0,07300	0,07300	23,61		418 760	1 713	0,06200	0,06200	1,83
	P		1 140 420	3 029	0,16600	0,16600	1,18		492 835	1 456	0,07200	0,07200	1,28		418 760	2 665	0,06200	0,06200	1,17
P	A	03987	1 397 726	17 412	0,21200	0,21200	1,09	03988	1 212 259	32 369	0,19400	0,19400	1,03	03989	1 281 639	86 059	0,23800	0,23800	1,01
	P		1 397 726	14 437	0,21000	0,21000	1,08		1 212 259	25 747	0,19000	0,19000	1,04		1 281 639	76 540	0,23200	0,23200	1,01
S	A		12 562	5 013	0,05000	0,05000	15,59		22 355	7 364	0,05000	0,05000	10,31		176 349	28 901	0,05000	0,05000	1,42
	P		12 562	4 533	0,05000	0,05000	17,24		22 355	8 287	0,05000	0,05000	9,16		176 349	24 620	0,05000	0,05000	1,66
P	A	04088	23 010	35 305	0,05000	0,05000	2,15	04089	47 026	13 865	0,05000	0,05000	5,07	06611	1 786	71 729	0,30400	0,30400	1,07

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		23 010	25 892	0,05000	0,05000	2,93		29 927	9 436	0,05000	0,05000	7,87		076 1 786 076	66 359	0,29800	0,29800	1,01
S	A		67 758	4 692	0,05000	0,05000	13,99		240 288	4 738	0,05000	0,05000	5,54		444 030	9 317	0,07000	0,07000	1,14
	P		67 758	7 547	0,05000	0,05000	8,70		240 288	4 308	0,05000	0,05000	6,09		444 030	9 018	0,07000	0,07000	1,18
P	A	06612	697 077	46 657	0,13000	0,13000	1,05	06613	762 604	50 961	0,14200	0,14200	1,04	06614	148 195	9 911	0,05000	0,05000	4,78
	P		697 077	59 143	0,13700	0,13700	1,02		762 604	57 820	0,14610	0,14610	1,03		148 195	13 618	0,05000	0,05000	3,48
S	A		119 395	7 685	0,05000	0,05000	7,02		133 355	12 956	0,05000	0,05000	3,92		294 446	1 468	0,05000	0,05000	8,98
	P		119 395	8 718	0,05000	0,05000	6,19		133 355	13 472	0,05000	0,05000	3,77		216 766	729	0,05000	0,05000	43,64
P	A	06615	364 164	4 229	0,05600	0,05600	1,49	06616	1 022 214	42 001	0,17400	0,17400	1,06	06617	910 306	2 973	0,13410	0,13410	1,91
	P		364 164	4 184	0,05600	0,05600	1,51		1 022 214	45 360	0,17610	0,17610	1,06		910 306	2 451	0,13400	0,13400	2,19
S	A		1 072 066	7 938	0,16000	0,16000	1,32		76 724	3 469	0,05000	0,05000	18,34		29 215	7 566	0,05000	0,05000	9,83
	P		1 072 066	6 449	0,15800	0,15800	1,05		76 724	4 785	0,05000	0,05000	13,29		29 215	8 464	0,05000	0,05000	8,79
P	A	06618	940 278	36 808	0,15800	0,15800	1,04	06619	602 253	5 549	0,09000	0,09000	1,07	06620	913 241	24 665	0,14800	0,14800	1,16
	P		940 278	34 633	0,15600	0,15600	1,01		602 253	4 366	0,09000	0,09000	1,36		913 241	24 663	0,14600	0,14600	1,02
S	A		605 866	6 779	0,09400	0,09400	1,95		475 441	199	0,08800	0,08800	23,07		59 244	10 960	0,05000	0,05000	6,17
	P		605 866	7 139	0,09200	0,09200	1,17		571 289	5 752	0,08600	0,08600	1,15		59 244	13 283	0,05000	0,05000	5,09
P	A	06621	901 804	30 180	0,15000	0,15000	1,15	06622	730 724	23 780	0,12000	0,12000	1,07	06623	1 155 948	68 115	0,21000	0,21000	1,04
	P		901 804	27 370	0,14600	0,14600	1,02		730 724	23 943	0,12000	0,12000	1,06		1 155 948	68 059	0,21000	0,21000	1,04
S	A		169 761	22 668	0,05000	0,05000	1,87		511 104	9 569	0,08000	0,08000	1,17		165 811	13 209	0,05000	0,05000	3,28
	P		169 761	24 336	0,05000	0,05000	1,75		511 104	8 873	0,08000	0,08000	1,27		165 811	14 984	0,05000	0,05000	2,90
P	A	06624	1 113 373	13 388	0,17000	0,17000	1,33	06625	936 926	87 139	0,19000	0,19000	1,02	06626	813 548	14 403	0,12600	0,12600	1,08
	P		1 113 373	9 486	0,16600	0,16600	1,08		936 926	82 047	0,18600	0,18600	1,01		813 548	21 169	0,13000	0,13000	1,05
S	A		49 292	15 199	0,05000	0,05000	4,59		164 220	32 571	0,05000	0,05000	1,34		141 179	12 034	0,05000	0,05000	4,07
	P		49 292	16 613	0,05000	0,05000	4,20		164 220	35 885	0,05000	0,05000	1,22		141 179	8 748	0,05000	0,05000	5,60
P	A	07160	2 387 927	164 653	0,44800	0,44800	1,01	07299	417 366	63 499	0,10000	0,10000	1,02	07300	330 869	2 459	0,05000	0,05000	1,72
	P		2 387 927	135 463	0,43000	0,43000	1,02		417 366	67 888	0,10210	0,10210	1,01		0	0	0,05000	0,05000	-
S	A		834 077	64 562	0,16200	0,16200	1,07		94 278	20 696	0,05000	0,05000	2,88		248 373	3 070	0,05000	0,05000	7,92
	P		834 077	43 369	0,14800	0,14800	1,06		94 278	19 207	0,05000	0,05000	3,10		248 373	2 713	0,05000	0,05000	8,97
P	A	07338	1 304 568	39 657	0,21400	0,21400	1,09	07339	2 208 785	169 894	0,42600	0,42600	1,01	07340	2 384 094	55 170	0,38400	0,38400	1,23
	P		1 304 568	55 068	0,22210	0,22210	1,03		2 208 785	191 553	0,43900	0,43900	1,01		2 384 094	59 262	0,38000	0,38000	1,02
S	A		194 633	3 628	0,05000	0,05000	10,15		636 584	31 116	0,11200	0,11200	1,09		672 636	8 318	0,10200	0,10200	1,10
	P		194 633	6 523	0,05000	0,05000	5,65		636 584	41 174	0,11700	0,11700	1,03		672 636	14 569	0,10610	0,10610	1,11
P	A	07341	978 425	31 067	0,16000	0,16000	1,05												
	P		978 425	29 507	0,16000	0,16000	1,11												
S	A		2 006 024	16 392	0,30000	0,30000	1,23												
	P		2 006 024	16 157	0,29800	0,29800	1,03												

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
Piano Secondo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00477	124 733	6 704	0,03000	0,03000	1,82	00480	-58 311	4 787	0,03000	0,03000	7,54	00482	259 679	14 644	0,05400	0,05400	1,14
	P		124 733	4 740	0,03000	0,03000	2,58		-58 311	5 381	0,03000	0,03000	6,71		259 679	13 651	0,05200	0,05200	1,08
S	A		112 121	1 702	0,03000	0,03000	8,21		120 805	1 972	0,03000	0,03000	6,47		73 198	6 991	0,03000	0,03000	2,76
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		120 805	4 232	0,03000	0,03000	3,02		73 198	8 156	0,03000	0,03000	2,36
P	A	01167	599 701	3 356	0,09000	0,09000	1,17	01168	320 478	37	0,04800	0,04800	54,20	01169	121 668	4 208	0,03000	0,03000	3,00
	P		599 701	3 971	0,09010	0,09010	1,01		320 478	522	0,04800	0,04800	3,84		121 668	4 646	0,03000	0,03000	2,72
S	A		110 655	2 600	0,03000	0,03000	5,45		33 844	1 836	0,03000	0,03000	13,24		31 058	528	0,03000	0,03000	46,73
	P		110 655	3 027	0,03000	0,03000	4,68		33 844	2 367	0,03000	0,03000	10,27		31 058	1 114	0,03000	0,03000	22,15
P	A	01170	-99 315	9 048	0,03000	0,03000	4,57	01171	16 593	24 788	0,03000	0,03000	1,07	01172	-50 432	20 866	0,03000	0,03000	1,68
	P		-99 315	9 729	0,03000	0,03000	4,25		16 593	23 839	0,03000	0,03000	1,11		-50 432	24 036	0,03000	0,03000	1,46
S	A		26 237	6 203	0,03000	0,03000	4,08		30 356	1 069	0,03000	0,03000	23,16		50 253	3 700	0,03000	0,03000	6,00
	P		26 237	7 648	0,03000	0,03000	3,31		30 356	2 530	0,03000	0,03000	9,79		50 253	8 630	0,03000	0,03000	2,57
P	A	01179	23 518	5 421	0,03000	0,03000	4,73	01180	8 436	22 079	0,03000	0,03000	1,25	01181	9 293	1 519	0,03000	0,03000	18,08
	P		68 646	6 081	0,03000	0,03000	3,27		8 436	18 880	0,03000	0,03000	1,46		-10 951	572	0,03000	0,03000	52,53
S	A		52 377	75	0,03000	0,03000	NS		9 799	6 430	0,03000	0,03000	4,26		9 722	2 256	0,03000	0,03000	12,15
	P		52 377	446	0,03000	0,03000	49,20		9 799	5 431	0,03000	0,03000	5,04		9 722	2 574	0,03000	0,03000	10,65
P	A	01182	-41 442	1 362	0,03000	0,03000	24,92	01183	268 514	16 923	0,05810	0,05810	1,15	01184	-9 939	9 337	0,03000	0,03000	3,20
	P		-41 442	1 333	0,03000	0,03000	25,46		268 514	15 798	0,05600	0,05600	1,10		-9 939	13 511	0,03000	0,03000	2,21
S	A		1 436	1 637	0,03000	0,03000	17,39		338 403	2 750	0,05200	0,05200	1,26		477 307	263	0,10800	0,10800	24,24
	P		1 436	2 075	0,03000	0,03000	13,72		338 403	2 280	0,05200	0,05200	1,52		721 732	6 685	0,11100	0,11100	1,10
P	A	02928	403 911	13 176	0,07200	0,07200	1,06	02929	107 021	60	0,05000	0,05000	NS	02930	-57 509	6 031	0,03000	0,03000	5,97
	P		403 911	11 954	0,07000	0,07000	1,02		296 254	6 730	0,05000	0,05000	1,13		-57 509	6 084	0,03000	0,03000	5,92
S	A		387 012	685	0,05800	0,05800	3,58		37 893	1 826	0,03000	0,03000	13,03		40 673	2 636	0,03000	0,03000	8,89
	P		387 012	1 376	0,05800	0,05800	1,78		37 893	1 211	0,03000	0,03000	19,65		40 673	3 307	0,03000	0,03000	7,09
P	A	02931	92 766	623	0,03000	0,03000	26,73	02932	255 227	7 792	0,04600	0,04600	1,22	02933	555 709	4 367	0,08600	0,08600	1,51
	P		92 766	1 219	0,03000	0,03000	13,66		255 227	8 231	0,04600	0,04600	1,15		555 709	4 228	0,08400	0,08400	1,03
S	A		55 949	1 429	0,03000	0,03000	15,03		67 932	1 390	0,03000	0,03000	14,35		18 551	4 370	0,03000	0,03000	6,01
	P		53 763	1 256	0,03000	0,03000	17,33		67 932	1 715	0,03000	0,03000	11,63		18 551	4 662	0,03000	0,03000	5,64
P	A	02934	896 568	7 248	0,13800	0,13800	1,28	02935	1 191 631	9 292	0,18200	0,18200	1,17	02936	257 220	305	0,03800	0,03800	1,79
	P		896 568	7 453	0,13800	0,13800	1,25		1 191 631	8 226	0,18000	0,18000	1,09		257 220	2 171	0,04000	0,04000	1,62
S	A		72 872	1 152	0,03000	0,03000	16,77		535 823	935	0,07800	0,07800	1,12		252 206	297	0,03800	0,03800	6,10
	P		72 872	1 207	0,03000	0,03000	16,00		535 823	1 187	0,07900	0,07900	2,04		252 206	701	0,03800	0,03800	2,59
P	A	02937	110 326	5 389	0,03000	0,03000	2,64	02938	-11 016	8 924	0,03000	0,03000	3,37	02939	64 342	18 947	0,03000	0,03000	1,08
	P		110 326	6 483	0,03000	0,03000	2,19		-11 016	9 503	0,03000	0,03000	3,16		64 342	14 067	0,03000	0,03000	1,45
S	A		34 859	1 087	0,03000	0,03000	22,25		9 210	2 569	0,03000	0,03000	10,69		42 512	3 609	0,03000	0,03000	6,43
	P		56 488	1 482	0,03000	0,03000	14,45		9 210	1 998	0,03000	0,03000	13,75		42 512	3 294	0,03000	0,03000	7,04
P	A	02940	46 869	2 705	0,03000	0,03000	8,37	02941	-61 542	3 902	0,03000	0,03000	9,36	02942	-36 273	2 458	0,03000	0,03000	13,54
	P		12 151	1 561	0,03000	0,03000	17,36		-61 542	2 577	0,03000	0,03000	14,17		-36 273	2 254	0,03000	0,03000	14,77
S	A		9 368	944	0,03000	0,03000	29,08		6 690	706	0,03000	0,03000	39,37		23 715	614	0,03000	0,03000	41,72
	P		9 368	1 093	0,03000	0,03000	25,11		6 690	663	0,03000	0,03000	41,92		23 715	622	0,03000	0,03000	41,18
P	A	02943	349 648	9 357	0,06100	0,06100	1,17	02944	296 362	2 033	0,07400	0,07400	14,64	02945	244 942	723	0,03800	0,03800	4,00
	P		349 648	8 059	0,05800	0,05800	1,01		471 729	5 038	0,07400	0,07400	1,26		244 942	1 147	0,03800	0,03800	2,52
S	A		325 749	1 862	0,05000	0,05000	1,76		1 240 913	1 702	0,18100	0,18100	1,51		1 156 648	399	0,16700	0,16700	1,54
	P		325 749	2 088	0,05000	0,05000	1,57		1 240 913	1 908	0,18200	0,18200	2,19		1 156 648	716	0,16800	0,16800	4,56
P	A	02946	32 459	2 070	0,03000	0,03000	11,83	02947	95 045	285	0,03000	0,03000	57,34	02948	33 579	965	0,03000	0,03000	25,23
	P		32 459	1 961	0,03000	0,03000	12,49		107 242	395	0,03000	0,03000	37,10		33 579	813	0,03000	0,03000	29,95

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		515 668	484	0,07600	0,07600	4,02		687 534	870	0,10200	0,10200	1,59		102 641	2 438	0,03000	0,03000	6,27
	P		515 668	565	0,07600	0,07600	3,44		687 534	1 186	0,10000	0,10000	1,09		102 641	3 416	0,03000	0,03000	4,48
P	A	02949	281 803	5 054	0,04600	0,04600	1,12	04105	10 733	8 801	0,03000	0,03000	3,10	04106	77 451	7 373	0,03000	0,03000	2,54
	P		281 803	6 200	0,04700	0,04700	1,07		10 733	5 102	0,03000	0,03000	5,35		77 451	5 166	0,03000	0,03000	3,63
S	A		359 592	1 046	0,05400	0,05400	1,79		13 002	3 165	0,03000	0,03000	8,53		-2 726	1 567	0,03000	0,03000	18,51
	P		359 592	3 128	0,05600	0,05600	1,52		13 002	1 548	0,03000	0,03000	17,43		-2 726	771	0,03000	0,03000	37,61
P	A	04107	13 897	5 105	0,03000	0,03000	5,26	05001	5 870	3 437	0,03000	0,03000	8,12	05002	127 078	1 897	0,03000	0,03000	6,26
	P		13 897	3 519	0,03000	0,03000	7,64		5 870	4 492	0,03000	0,03000	6,21		127 078	2 075	0,03000	0,03000	5,72
S	A		192 560	993	0,03000	0,03000	2,42		244 060	1 536	0,03700	0,03700	1,24		16 968	33	0,03000	0,03000	NS
	P		192 560	698	0,03000	0,03000	3,45		244 060	3 151	0,04000	0,04000	1,91		21 087	2 065	0,03000	0,03000	12,57
P	A	05003	56 935	5 789	0,03000	0,03000	3,69	07143	846 116	59 055	0,18800	0,18800	1,02	07327	366 559	2 895	0,05600	0,05600	1,18
	P		56 935	5 574	0,03000	0,03000	3,83		846 116	54 140	0,18200	0,18200	1,02		366 559	1 074	0,05400	0,05400	1,23
S	A		85 822	1 025	0,03000	0,03000	17,18		255 891	16 438	0,05600	0,05600	1,17		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		85 822	1 173	0,03000	0,03000	15,01		255 891	13 983	0,05200	0,05200	1,09		29 577	2 111	0,03000	0,03000	11,78
P	A	07328	149 270	5 658	0,03000	0,03000	1,54	07365	384 831	7 986	0,06400	0,06400	1,11	07366	1 804 461	46 190	0,31000	0,31000	1,00
	P		149 270	5 256	0,03000	0,03000	1,66		384 831	9 085	0,06610	0,06610	1,21		1 804 461	43 835	0,30800	0,30800	1,02
S	A		-32 984	201	0,03000	0,03000	NS		703 909	1 091	0,10400	0,10400	1,75		425 906	7 482	0,07000	0,07000	1,19
	P		-32 984	1 982	0,03000	0,03000	16,58		703 909	6 492	0,10800	0,10800	1,04		425 906	10 523	0,07210	0,07210	1,04
P	A	07367	584 191	7 774	0,09400	0,09400	1,29	07368	652 189	11 942	0,11000	0,11000	1,40						
	P		584 191	12 666	0,09700	0,09700	1,03		652 189	11 857	0,10600	0,10600	1,05						
S	A		179 038	1 264	0,03000	0,03000	3,48		1 705 140	3 714	0,25200	0,25200	2,13						
	P		179 038	2 824	0,03000	0,03000	1,56		1 705 140	4 361	0,25000	0,25000	1,16						
Piano Secondo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00158	503 858	2 291	0,07600	0,07600	1,61	00171	234 744	5 101	0,05000	0,05000	3,19	00477	66 437	6 789	0,03000	0,03000	2,97
	P		503 858	2 921	0,07600	0,07600	1,26		281 057	8 466	0,05000	0,05000	1,15		66 437	5 088	0,03000	0,03000	3,96
S	A		127 444	903	0,03000	0,03000	13,10		83 112	3 524	0,03000	0,03000	5,10		95 903	1 938	0,03000	0,03000	8,37
	P		127 444	1 019	0,03000	0,03000	11,61		83 112	4 005	0,03000	0,03000	4,49		95 903	2 276	0,03000	0,03000	7,13
P	A	00480	-76 889	4 430	0,03000	0,03000	8,68	01179	9 495	6 726	0,03000	0,03000	4,08	01180	-18 769	17 420	0,03000	0,03000	1,78
	P		-76 889	5 902	0,03000	0,03000	6,52		50 233	8 403	0,03000	0,03000	2,64		-18 769	15 043	0,03000	0,03000	2,06
S	A		37 684	542	0,03000	0,03000	43,96		57 522	2 892	0,03000	0,03000	7,36		17 191	12 602	0,03000	0,03000	2,10
	P		37 684	4 183	0,03000	0,03000	5,70		91 485	5 128	0,03000	0,03000	3,28		17 191	11 921	0,03000	0,03000	2,22
P	A	01181	-34 824	4 328	0,03000	0,03000	7,65	01182	16 304	1 313	0,03000	0,03000	20,23	01183	4 898	20 480	0,03000	0,03000	1,37
	P		-34 824	2 922	0,03000	0,03000	11,33		16 304	1 382	0,03000	0,03000	19,22		4 898	20 055	0,03000	0,03000	1,40
S	A		47 205	3 504	0,03000	0,03000	6,45		197 457	1 681	0,03010	0,03010	1,10		453 802	9 829	0,07800	0,07800	1,31
	P		47 205	2 839	0,03000	0,03000	7,96		197 457	1 775	0,03200	0,03200	2,91		460 174	10 757	0,07800	0,07800	1,11
P	A	01184	-95 884	9 440	0,03000	0,03000	4,33	01378	390 219	2 570	0,06000	0,06000	1,57	01379	343 207	1 570	0,05200	0,05200	1,76
	P		-95 884	13 393	0,03000	0,03000	3,05		390 219	3 553	0,06000	0,06000	1,14		343 207	2 497	0,05200	0,05200	1,11
S	A		368 121	4 927	0,06000	0,06000	1,41		82 331	982	0,03000	0,03000	18,41		67 543	482	0,03000	0,03000	41,49
	P		368 121	9 601	0,06300	0,06300	1,06		82 331	1 394	0,03000	0,03000	12,97		84 454	877	0,03000	0,03000	20,29
P	A	01380	307 124	1 277	0,04800	0,04800	3,12	01381	241 587	1 181	0,03800	0,03800	2,87	01382	201 156	1 288	0,03100	0,03100	1,55
	P		307 124	2 216	0,04800	0,04800	1,80		241 587	2 012	0,03800	0,03800	1,68		201 156	2 073	0,03200	0,03200	1,64
S	A		43 012	475	0,03000	0,03000	48,72		30 308	614	0,03000	0,03000	40,34		27 140	515	0,03000	0,03000	48,88
	P		43 012	1 000	0,03000	0,03000	23,14		30 308	1 171	0,03000	0,03000	21,15		27 140	1 109	0,03000	0,03000	22,70
P	A	01383	150 247	1 359	0,03000	0,03000	6,31	01384	106 574	1 552	0,03000	0,03000	9,50	01385	-62 701	3 596	0,03000	0,03000	10,19
	P		150 247	2 027	0,03000	0,03000	4,23		106 574	2 158	0,03000	0,03000	6,83		-62 701	4 319	0,03000	0,03000	8,49
S	A		31 358	733	0,03000	0,03000	33,61		12 423	654	0,03000	0,03000	41,37		27 649	461	0,03000	0,03000	54,47
	P		31 358	1 367	0,03000	0,03000	18,02		12 423	1 328	0,03000	0,03000	20,38		27 649	1 121	0,03000	0,03000	22,40

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01386	-52 539	2 830	0,03000	0,03000	12,49	01387	-21 039	2 456	0,03000	0,03000	12,76	01388	-83 682	3 030	0,03000	0,03000	12,98
	P		-52 539	3 486	0,03000	0,03000	10,14		-21 039	3 208	0,03000	0,03000	9,77		-83 682	4 504	0,03000	0,03000	8,73
S	A		42 854	274	0,03000	0,03000	84,53		3 438	242	0,03000	0,03000	NS		12 148	1 171	0,03000	0,03000	23,14
	P		42 854	945	0,03000	0,03000	24,51		3 438	935	0,03000	0,03000	30,17		12 148	2 159	0,03000	0,03000	12,55
P	A	02415	468 439	2 203	0,07000	0,07000	1,24	02416	377 938	523	0,05600	0,05600	2,35	02417	342 974	26	0,05000	0,05000	1,97
	P		468 439	3 211	0,07100	0,07100	1,18		377 938	2 017	0,05700	0,05700	1,42		288 824	412	0,05200	0,05200	21,10
S	A		68 712	3 152	0,03000	0,03000	6,30		18 364	1 560	0,03000	0,03000	16,86		14 132	838	0,03000	0,03000	32,03
	P		68 712	3 737	0,03000	0,03000	5,31		18 364	2 382	0,03000	0,03000	11,04		14 132	1 353	0,03000	0,03000	19,84
P	A	02418	117 362	160	0,04600	0,04600	27,79	02419	325 528	227	0,04800	0,04800	2,68	02420	290 898	2 317	0,04600	0,04600	1,86
	P		315 504	98	0,04800	0,04800	2,22		325 528	1 487	0,04900	0,04900	1,68		290 898	3 424	0,04600	0,04600	1,26
S	A		25 973	420	0,03000	0,03000	60,30		16 489	2 027	0,03000	0,03000	13,09		15 683	2 063	0,03000	0,03000	12,91
	P		25 973	801	0,03000	0,03000	31,62		16 489	2 316	0,03000	0,03000	11,46		15 683	2 414	0,03000	0,03000	11,04
P	A	02421	263 265	1 170	0,04000	0,04000	1,91	02422	192 529	139	0,03600	0,03600	61,17	02423	184 147	580	0,03000	0,03000	6,29
	P		263 265	2 124	0,04000	0,04000	1,05		230 141	1 693	0,03600	0,03600	1,78		184 147	1 507	0,03000	0,03000	2,42
S	A		59 292	251	0,03000	0,03000	83,89		46 729	102	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		59 292	760	0,03000	0,03000	27,71		46 729	801	0,03000	0,03000	28,30		31 778	772	0,03000	0,03000	31,84
P	A	02424	151 205	490	0,03000	0,03000	17,23	02425	-16 671	1 624	0,03000	0,03000	18,95	02426	-37 504	1 378	0,03000	0,03000	24,27
	P		151 205	1 391	0,03000	0,03000	6,07		114 091	1 406	0,03000	0,03000	9,75		87 665	1 333	0,03000	0,03000	13,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		19 934	953	0,03000	0,03000	27,38		18 665	952	0,03000	0,03000	27,58		17 987	1 197	0,03000	0,03000	22,01
P	A	02427	-57 132	1 131	0,03000	0,03000	31,78	02428	-56 419	1 576	0,03000	0,03000	22,75	02429	-95 252	595	0,03000	0,03000	68,55
	P		56 388	1 237	0,03000	0,03000	17,32		-56 419	2 418	0,03000	0,03000	14,83		-95 252	1 717	0,03000	0,03000	23,76
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		19 607	1 223	0,03000	0,03000	21,37		46	1 243	0,03000	0,03000	23,04		-997	1 369	0,03000	0,03000	21,02
P	A	02430	-100 525	1 128	0,03000	0,03000	36,75	02431	0	0	0,03000	0,03000	-	06631	427 287	946	0,06300	0,06300	1,56
	P		-100 525	2 690	0,03000	0,03000	15,41		-78 260	1 453	0,03000	0,03000	26,59		427 287	1 982	0,06400	0,06400	1,39
S	A		67 460	166	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		35 762	342	0,03000	0,03000	70,38
	P		67 460	1 882	0,03000	0,03000	10,63		43 265	1 791	0,03000	0,03000	12,90		35 762	788	0,03000	0,03000	30,55
P	A	06632	270 802	440	0,04000	0,04000	1,87	06633	-109 757	3 539	0,03000	0,03000	12,04	06634	-43 269	826	0,03000	0,03000	41,38
	P		270 802	1 358	0,04100	0,04100	1,77		-109 757	5 631	0,03000	0,03000	7,57		-43 269	2 526	0,03000	0,03000	13,53
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		170 306	751	0,03000	0,03000	4,05		48 166	139	0,03000	0,03000	NS
	P		44 856	263	0,03000	0,03000	87,09		189 580	3 303	0,03210	0,03210	1,64		48 166	1 700	0,03000	0,03000	13,22
P	A	06635	-33 578	3 720	0,03000	0,03000	8,85	06636	-34 662	6 537	0,03000	0,03000	5,06	06637	-81 327	5 230	0,03000	0,03000	7,46
	P		-33 578	4 730	0,03000	0,03000	6,96		-34 662	5 336	0,03000	0,03000	6,20		-81 327	5 061	0,03000	0,03000	7,71
S	A		53 198	257	0,03000	0,03000	84,97		9 113	755	0,03000	0,03000	36,40		0	0	0,03200	0,03200	-
	P		53 198	721	0,03000	0,03000	30,29		9 113	1 929	0,03000	0,03000	14,25		222 167	371	0,03400	0,03400	2,22
P	A	06638	-109 997	4 120	0,03000	0,03000	10,35	06639	15 759	2 981	0,03000	0,03000	8,93	06640	-61 185	1 300	0,03000	0,03000	28,05
	P		-109 997	5 859	0,03000	0,03000	7,28		15 759	3 195	0,03000	0,03000	8,34		-61 185	1 246	0,03000	0,03000	29,26
S	A		281 857	636	0,04200	0,04200	1,70		-1 793	880	0,03000	0,03000	32,82		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		281 857	2 252	0,04410	0,04410	1,96		-1 793	1 868	0,03000	0,03000	15,46		90 808	971	0,03000	0,03000	17,43
P	A	06641	-73 563	3 101	0,03000	0,03000	12,27	06642	-45 645	2 319	0,03000	0,03000	14,87	06643	43 530	1 143	0,03000	0,03000	20,19
	P		-73 563	3 809	0,03000	0,03000	9,99		70 180	1 833	0,03000	0,03000	10,73		43 530	1 409	0,03000	0,03000	16,38
S	A		161 840	243	0,03000	0,03000	28,43		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		161 840	1 666	0,03000	0,03000	4,15		30 030	637	0,03000	0,03000	38,94		40 632	1 063	0,03000	0,03000	22,06
P	A	06644	-18 775	1 005	0,03000	0,03000	30,89	06645	-13 116	315	0,03000	0,03000	96,27	06646	114 994	800	0,03000	0,03000	16,97
	P		13 535	1 287	0,03000	0,03000	20,91		18 572	1 066	0,03000	0,03000	24,65		114 994	1 399	0,03000	0,03000	9,70
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		95 904	1 208	0,03000	0,03000	13,43		66 465	1 201	0,03000	0,03000	16,77		43 443	625	0,03000	0,03000	36,94
P	A	06647	-46 972	1 040	0,03000	0,03000	33,32	06648	29 400	262	0,03000	0,03000	94,98	06649	183 256	792	0,03000	0,03000	4,77
	P		88 574	978	0,03000	0,03000	17,62		72 008	924	0,03000	0,03000	21,03		183 256	1 566	0,03000	0,03000	2,41
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		24 169	148	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		59 707	725	0,03000	0,03000	28,97		62 075	943	0,03000	0,03000	21,95		24 169	830	0,03000	0,03000	30,79
P	A	06650	162 435	436	0,03000	0,03000	15,65	06651	138 678	343	0,03000	0,03000	29,84	06652	125 746	173	0,03000	0,03000	69,75
	P		162 435	1 133	0,03000	0,03000	6,02		138 678	1 087	0,03000	0,03000	9,42		125 746	1 005	0,03000	0,03000	12,01
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		48 700	571	0,03000	0,03000	39,25		49 623	697	0,03000	0,03000	31,99		-2 217	907	0,03000	0,03000	31,90
P	A	06653	233 319	430	0,03400	0,03400	1,17	06654	210 454	354	0,03200	0,03200	5,13	06655	180 725	199	0,03000	0,03000	20,87
	P		233 319	1 274	0,03600	0,03600	3,75		210 454	1 185	0,03200	0,03200	1,53		180 725	1 060	0,03000	0,03000	3,92
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		50 208	544	0,03000	0,03000	40,85		-2 222	661	0,03000	0,03000	43,77		39 385	618	0,03000	0,03000	38,20
P	A	06656	297 842	696	0,04400	0,04400	1,45	06657	281 745	365	0,04200	0,04200	4,27	06658	248 553	330	0,03700	0,03700	2,40
	P		297 842	1 634	0,04600	0,04600	2,97		281 745	1 315	0,04200	0,04200	1,19		248 553	1 265	0,03800	0,03800	2,22
S	A		52 041	119	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		65 597	639	0,03000	0,03000	31,69		30 338	488	0,03000	0,03000	50,75		8 336	683	0,03000	0,03000	40,38
P	A	06659	201 244	223	0,03000	0,03000	4,38	06660	357 168	1 208	0,05400	0,05400	2,28	06661	311 962	556	0,04700	0,04700	2,78
	P		201 244	1 144	0,03010	0,03010	1,06		357 168	2 314	0,05400	0,05400	1,19		311 962	1 615	0,04800	0,04800	2,33
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		15 040	76	0,03000	0,03000	NS
	P		51 380	580	0,03000	0,03000	38,05		14 266	475	0,03000	0,03000	56,47		15 040	616	0,03000	0,03000	43,38
P	A	06662	269 163	414	0,04000	0,04000	2,21												
	P		269 163	1 467	0,04100	0,04100	1,82												
S	A		10 041	41	0,03000	0,03000	NS												
	P		23 165	518	0,03000	0,03000	49,58												
Piano Secondo						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00157	436 323	4 548	0,06800	0,06800	1,19	00159	437 778	4 631	0,07000	0,07000	1,66	00160	417 168	3 620	0,06600	0,06600	1,71
	P		436 323	5 635	0,07010	0,07010	1,38		437 778	4 412	0,06800	0,06800	1,18		417 168	4 456	0,06600	0,06600	1,39
S	A		103 409	1 029	0,03000	0,03000	14,76		153 546	2 551	0,03000	0,03000	3,18		119 635	943	0,03000	0,03000	13,71
	P		103 409	1 008	0,03000	0,03000	15,07		153 546	1 904	0,03000	0,03000	4,26		119 635	962	0,03000	0,03000	13,44
P	A	00172	112 126	577	0,03400	0,03400	12,96	00173	121 679	1 299	0,03000	0,03000	9,73	00259	141 975	2 496	0,03000	0,03000	3,91
	P		236 388	1 782	0,03600	0,03600	1,16		121 679	2 118	0,03000	0,03000	5,97		141 975	3 095	0,03000	0,03000	3,16
S	A		70 550	414	0,03000	0,03000	47,38		37 553	508	0,03000	0,03000	46,93		85 998	584	0,03000	0,03000	30,11
	P		70 550	635	0,03000	0,03000	30,89		37 553	469	0,03000	0,03000	50,83		85 998	535	0,03000	0,03000	32,86
P	A	02449	427 127	3 819	0,06600	0,06600	1,23	02450	367 629	1 537	0,05600	0,05600	2,12	02451	333 462	1 868	0,05100	0,05100	1,60
	P		427 127	5 283	0,06700	0,06700	1,08		367 629	2 724	0,05600	0,05600	1,20		333 462	2 884	0,05200	0,05200	1,51
S	A		14 832	3 075	0,03000	0,03000	8,70		3 212	383	0,03000	0,03000	73,73		7 025	990	0,03000	0,03000	28,03
	P		14 832	3 623	0,03000	0,03000	7,38		3 212	583	0,03000	0,03000	48,44		7 025	994	0,03000	0,03000	27,92
P	A	02452	297 900	2 285	0,04600	0,04600	1,44	02453	259 665	2 153	0,04000	0,04000	1,27	02454	242 849	2 271	0,03800	0,03800	1,41
	P		297 900	2 884	0,04600	0,04600	1,14		259 665	3 458	0,04100	0,04100	1,09		242 849	2 587	0,03800	0,03800	1,24
S	A		8 240	1 059	0,03000	0,03000	26,06		2 099	543	0,03000	0,03000	52,27		11 412	2 894	0,03000	0,03000	9,39
	P		8 240	654	0,03000	0,03000	42,19		2 099	374	0,03000	0,03000	75,88		11 412	1 865	0,03000	0,03000	14,58
P	A	02457	179 407	426	0,03000	0,03000	10,20	02458	233 591	341	0,03400	0,03400	1,22	02459	280 798	463	0,04200	0,04200	3,67
	P		179 407	1 043	0,03000	0,03000	4,17		233 591	1 271	0,03600	0,03600	3,68		280 798	1 421	0,04200	0,04200	1,20
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		267	290	0,03000	0,03000	98,67		4 954	276	0,03000	0,03000	NS
	P		3 291	19	0,03000	0,03000	NS		267	256	0,03000	0,03000	NS		4 954	359	0,03000	0,03000	78,04
P	A	02460	320 066	374	0,04800	0,04800	5,53	02461	351 091	384	0,05200	0,05200	3,84	02462	369 099	501	0,05400	0,05400	1,47
	P		320 066	1 397	0,04800	0,04800	1,48		351 091	1 599	0,05210	0,05210	1,06		369 099	1 819	0,05600	0,05600	2,12
S	A		4 649	378	0,03000	0,03000	74,22		3 520	51	0,03000	0,03000	NS		533	84	0,03000	0,03000	NS
	P		4 649	283	0,03000	0,03000	99,13		3 520	97	0,03000	0,03000	NS		533	73	0,03000	0,03000	NS
P	A	06711	234 731	369	0,06200	0,06200	73,20	06712	193 428	388	0,03000	0,03000	5,87	06713	384 909	787	0,05800	0,05800	3,52
	P		407 984	2 652	0,06200	0,06200	1,31		193 428	1 130	0,03000	0,03000	2,02		384 909	1 891	0,05800	0,05800	1,46
S	A		44 764	825	0,03000	0,03000	27,78		26 602	201	0,03000	0,03000	NS		2 095	229	0,03000	0,03000	NS
	P		44 764	818	0,03000	0,03000	28,02		26 602	53	0,03000	0,03000	NS		2 095	305	0,03000	0,03000	93,05
P	A	06714	341 486	201	0,05000	0,05000	1,85	06715	271 719	282	0,04000	0,04000	2,09	06716	217 532	1 058	0,03400	0,03400	2,67

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		341 486	1 295	0,05200	0,05200	4,67		271 719	1 126	0,04100	0,04100	2,17		217 532	1 875	0,03400	0,03400	1,51
S	A		3 837	130	0,03000	0,03000	NS		1 239	319	0,03000	0,03000	89,31		1 233	308	0,03000	0,03000	92,50
	P		3 837	179	0,03000	0,03000	NS		1 239	138	0,03000	0,03000	NS		1 233	111	0,03000	0,03000	NS
Piano Primo						**Parete P2-P3**										**Parete P2-P3**			
P	A	00048	687 901	9 164	0,11000	0,11000	1,24	00098	546 892	6 456	0,08600	0,08600	1,17	00162	965 798	2 401	0,14200	0,14200	1,37
	P		687 901	8 252	0,10800	0,10800	1,13		546 892	6 640	0,08600	0,08600	1,14		965 798	2 492	0,14200	0,14200	1,32
S	A		84 736	5 401	0,03000	0,03000	3,29		130 801	4 065	0,03000	0,03000	2,79		319 484	886	0,04800	0,04800	2,43
	P		84 736	5 190	0,03000	0,03000	3,42		130 801	4 184	0,03000	0,03000	2,71		319 484	679	0,04800	0,04800	3,17
P	A	00163	333 347	2 855	0,05200	0,05200	1,48	00793	405 877	3 674	0,06400	0,06400	1,71	00794	326 327	959	0,04800	0,04800	1,18
	P		333 347	2 785	0,05200	0,05200	1,51		405 877	3 530	0,06200	0,06200	1,09		326 327	942	0,04800	0,04800	1,20
S	A		105 328	726	0,03000	0,03000	20,55		45 623	2 743	0,03000	0,03000	8,31		16 645	1 343	0,03000	0,03000	19,75
	P		105 328	726	0,03000	0,03000	20,55		45 623	2 714	0,03000	0,03000	8,40		16 645	1 391	0,03000	0,03000	19,06
P	A	00795	489 965	1 370	0,07400	0,07400	5,32	00796	507 339	1 194	0,07600	0,07600	6,62	00797	529 786	130	0,07800	0,07800	14,73
	P		489 965	1 312	0,07200	0,07200	1,22		507 339	1 191	0,07400	0,07400	1,04		529 786	89	0,07800	0,07800	21,51
S	A		19 609	1 106	0,03000	0,03000	23,63		7 775	504	0,03000	0,03000	54,87		15 661	370	0,03000	0,03000	72,01
	P		19 609	1 201	0,03000	0,03000	21,76		7 775	607	0,03000	0,03000	45,56		15 661	476	0,03000	0,03000	55,98
P	A	00798	531 561	388	0,07800	0,07800	4,25	00799	554 634	331	0,08200	0,08200	2,46	00800	662 483	3 922	0,10000	0,10000	1,25
	P		531 561	441	0,07800	0,07800	3,74		554 634	238	0,08000	0,08000	1,19		662 483	4 078	0,10000	0,10000	1,21
S	A		12 945	1 197	0,03000	0,03000	22,55		7 924	1 573	0,03000	0,03000	17,57		49 635	3 335	0,03000	0,03000	6,68
	P		12 945	1 367	0,03000	0,03000	19,75		7 924	1 649	0,03000	0,03000	16,76		49 635	3 569	0,03000	0,03000	6,25
P	A	00817	618 407	7 672	0,09800	0,09800	1,21	00818	567 792	3 893	0,08600	0,08600	1,16	00819	577 365	3 006	0,08800	0,08800	1,94
	P		618 407	7 681	0,09800	0,09800	1,21		567 792	3 857	0,08600	0,08600	1,17		577 365	3 026	0,08600	0,08600	1,06
S	A		88 952	2 369	0,03000	0,03000	7,25		50 522	967	0,03000	0,03000	22,94		47 327	880	0,03000	0,03000	25,67
	P		88 952	2 553	0,03000	0,03000	6,73		50 522	1 040	0,03000	0,03000	21,33		47 327	850	0,03000	0,03000	26,58
P	A	00820	864 059	1 560	0,12700	0,12700	2,11	00821	585 921	499	0,10000	0,10000	31,67	00822	573 955	660	0,08400	0,08400	2,35
	P		864 059	1 580	0,12600	0,12600	1,18		682 427	862	0,10000	0,10000	2,29		573 955	649	0,08400	0,08400	2,39
S	A		120 243	154	0,03000	0,03000	83,38		31 616	83	0,03000	0,03000	NS		17 545	246	0,03000	0,03000	NS
	P		120 243	149	0,03000	0,03000	86,18		31 616	82	0,03000	0,03000	NS		17 545	262	0,03000	0,03000	NS
P	A	00823	519 241	849	0,07600	0,07600	1,66	00824	498 613	906	0,07400	0,07400	2,66	00825	424 173	687	0,06200	0,06200	1,55
	P		519 241	833	0,07600	0,07600	1,70		498 613	893	0,07400	0,07400	2,70		424 173	650	0,06200	0,06200	1,64
S	A		23 846	207	0,03000	0,03000	NS		26 070	97	0,03000	0,03000	NS		16 794	195	0,03000	0,03000	NS
	P		23 846	219	0,03000	0,03000	NS		26 070	89	0,03000	0,03000	NS		16 794	205	0,03000	0,03000	NS
P	A	00826	392 909	922	0,05800	0,05800	1,71	00827	355 151	1 807	0,05400	0,05400	1,69	00828	390 748	3 248	0,06000	0,06000	1,22
	P		392 909	884	0,05800	0,05800	1,79		355 151	1 746	0,05400	0,05400	1,75		390 748	3 179	0,06000	0,06000	1,24
S	A		14 599	97	0,03000	0,03000	NS		13 838	75	0,03000	0,03000	NS		47 599	380	0,03000	0,03000	59,35
	P		14 599	92	0,03000	0,03000	NS		13 838	81	0,03000	0,03000	NS		47 599	382	0,03000	0,03000	59,04
P	A	00829	410 139	3 470	0,06400	0,06400	1,50	00830	439 055	6 438	0,07000	0,07000	1,10	04579	690 551	1 976	0,10200	0,10200	1,43
	P		410 139	3 395	0,06400	0,06400	1,53		439 055	6 356	0,07000	0,07000	1,11		690 551	2 026	0,10200	0,10200	1,40
S	A		28 157	1 082	0,03000	0,03000	23,15		106 442	2 056	0,03000	0,03000	7,18		113 484	401	0,03000	0,03000	34,38
	P		28 157	1 087	0,03000	0,03000	23,04		106 442	2 055	0,03000	0,03000	7,19		113 484	335	0,03000	0,03000	41,15
P	A	04580	359 291	2 292	0,05600	0,05600	2,44	04581	488 186	2 976	0,07400	0,07400	1,33	04582	647 216	3 180	0,09800	0,09800	1,77
	P		359 291	2 227	0,05400	0,05400	1,12		488 186	2 932	0,07400	0,07400	1,35		647 216	3 147	0,09600	0,09600	1,02
S	A		34 450	241	0,03000	0,03000	NS		78 553	237	0,03000	0,03000	78,43		44 943	1 451	0,03000	0,03000	15,78
	P		34 450	243	0,03000	0,03000	99,75		78 553	249	0,03000	0,03000	74,65		44 943	1 621	0,03000	0,03000	14,12
P	A	04583	305 483	1 506	0,04600	0,04600	1,44	04584	276 895	1 205	0,04400	0,04400	3,60	04585	364 677	1 013	0,05400	0,05400	1,62
	P		305 483	1 473	0,04600	0,04600	1,47		291 415	730	0,04400	0,04400	3,00		364 677	975	0,05400	0,05400	1,68
S	A		37 605	1 348	0,03000	0,03000	17,68		528	666	0,03000	0,03000	42,91		4 703	686	0,03000	0,03000	40,88
	P		37 605	1 421	0,03000	0,03000	16,77		528	751	0,03000	0,03000	38,06		4 703	754	0,03000	0,03000	37,20
P	A	04586	486 897	1 342	0,07200	0,07200	1,55	04587	436 196	1 411	0,06410	0,06410	1,02	04588	589 422	718	0,08600	0,08600	1,84
	P		486 897	1 305	0,07200	0,07200	1,60		436 196	1 326	0,06400	0,06400	1,02		589 422	714	0,08600	0,08600	1,85
S	A		2 365	313	0,03000	0,03000	90,56		38 737	957	0,03000	0,03000	24,75		18 329	576	0,03000	0,03000	45,66

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		2 365	360	0,03000	0,03000	78,74		38 737	996	0,03000	0,03000	23,78		18 329	603	0,03000	0,03000	43,62
P	A	04589	540 702	750	0,08000	0,08000	3,15	04590	482 513	725	0,07100	0,07100	4,08	04591	410 230	847	0,06000	0,06000	1,26
	P		540 702	731	0,08000	0,08000	3,23		482 513	694	0,07000	0,07000	1,05		410 230	793	0,06000	0,06000	1,35
S	A		12 996	499	0,03000	0,03000	54,08		6 770	415	0,03000	0,03000	66,95		18 804	407	0,03000	0,03000	64,48
	P		12 996	537	0,03000	0,03000	50,25		6 770	443	0,03000	0,03000	62,71		18 804	421	0,03000	0,03000	62,33
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00053	1 320 118	23 893	0,21600	0,21600	1,05	00055	1 312 380	7 305	0,20000	0,20000	1,82	00094	544 353	25 375	0,10800	0,10800	1,11
	P		1 320 118	23 584	0,21600	0,21600	1,07		1 312 380	5 185	0,19400	0,19400	1,09		544 353	27 567	0,11010	0,11010	1,10
S	A		404 649	7 866	0,06800	0,06800	1,29		207 397	4 348	0,03600	0,03600	1,54		206 433	10 367	0,04200	0,04200	1,20
	P		404 649	6 754	0,06600	0,06600	1,18		207 397	4 239	0,03400	0,03400	1,05		206 433	12 099	0,04200	0,04200	1,03
P	A	00095	953 131	19 632	0,16400	0,16400	1,36	00831	1 216 894	15 214	0,19400	0,19400	1,26	00832	1 159 975	11 479	0,18000	0,18000	1,17
	P		830 409	34 769	0,15800	0,15800	1,03		1 216 894	14 858	0,19000	0,19000	1,03		1 159 975	11 318	0,17800	0,17800	1,02
S	A		293 288	14 029	0,05800	0,05800	1,13		296 114	4 914	0,05000	0,05000	1,63		246 357	2 537	0,03900	0,03900	1,52
	P		293 288	13 018	0,05600	0,05600	1,07		296 114	4 121	0,04800	0,04800	1,32		246 357	2 022	0,03800	0,03800	1,30
P	A	00833	689 177	5 279	0,17200	0,17200	14,78	00834	1 195 422	16 658	0,19200	0,19200	1,20	00835	1 147 378	3 906	0,17000	0,17000	1,34
	P		1 115 538	8 617	0,17000	0,17000	1,14		1 195 422	17 174	0,19000	0,19000	1,05		1 147 378	4 289	0,17000	0,17000	1,22
S	A		232 050	2 853	0,03700	0,03700	1,35		281 804	3 191	0,04500	0,04500	1,50		144 942	5 784	0,03000	0,03000	1,61
	P		232 050	2 676	0,03600	0,03600	1,05		281 804	3 576	0,04400	0,04400	1,03		144 942	6 017	0,03000	0,03000	1,55
P	A	00836	848 413	2 786	0,12600	0,12600	1,50	00837	881 670	3 815	0,13200	0,13200	1,42	00838	849 971	4 206	0,12800	0,12800	1,49
	P		848 413	2 527	0,12600	0,12600	1,65		881 670	3 716	0,13200	0,13200	1,46		849 971	4 049	0,12600	0,12600	1,01
S	A		65 466	3 673	0,03000	0,03000	5,52		107 125	2 957	0,03000	0,03000	4,96		124 507	2 335	0,03000	0,03000	5,24
	P		65 466	3 617	0,03000	0,03000	5,60		107 125	2 931	0,03000	0,03000	5,01		124 507	2 276	0,03000	0,03000	5,38
P	A	00839	791 430	6 412	0,12100	0,12100	1,16	00840	911 349	3 246	0,13600	0,13600	1,58	00841	916 257	3 994	0,13800	0,13800	1,74
	P		791 430	6 238	0,12000	0,12000	1,03		911 349	3 359	0,13600	0,13600	1,53		916 257	4 121	0,13600	0,13600	1,09
S	A		211 914	5 986	0,04800	0,04800	3,23		397 264	3 801	0,06200	0,06200	1,33		297 194	2 460	0,04600	0,04600	1,35
	P		298 107	3 050	0,04600	0,04600	1,09		397 264	4 280	0,06200	0,06200	1,18		297 194	3 669	0,04700	0,04700	1,21
P	A	00842	715 904	6 835	0,11100	0,11100	1,21	00843	789 175	2 336	0,11800	0,11800	2,51	00844	769 571	8 414	0,12200	0,12200	1,40
	P		715 904	6 736	0,11000	0,11000	1,08		789 175	2 133	0,11600	0,11600	1,22		769 571	8 364	0,12000	0,12000	1,14
S	A		128 522	2 966	0,03000	0,03000	3,94		131 789	1 270	0,03000	0,03000	8,83		182 237	800	0,03000	0,03000	4,91
	P		128 522	3 715	0,03000	0,03000	3,14		131 789	1 476	0,03000	0,03000	7,60		182 237	683	0,03000	0,03000	5,75
P	A	00845	772 604	8 896	0,12200	0,12200	1,26	00846	833 526	12 352	0,13400	0,13400	1,16	00847	952 826	6 277	0,14800	0,14800	2,03
	P		772 604	8 745	0,12000	0,12000	1,05		833 526	12 116	0,13200	0,13200	1,02		952 826	5 807	0,14400	0,14400	1,22
S	A		202 802	1 980	0,03200	0,03200	1,49		207 295	3 887	0,03400	0,03400	1,12		171 814	9 056	0,03500	0,03500	1,16
	P		202 802	1 548	0,03200	0,03200	1,91		207 295	3 175	0,03400	0,03400	1,37		171 814	7 707	0,03400	0,03400	1,23
P	A	00848	861 898	3 011	0,12800	0,12800	1,41	00849	927 846	1 653	0,13600	0,13600	1,64	00850	940 924	1 979	0,13800	0,13800	1,44
	P		861 898	2 586	0,12800	0,12800	1,64		927 846	1 255	0,13600	0,13600	2,17		940 924	1 774	0,13800	0,13800	1,60
S	A		44 771	6 044	0,03000	0,03000	3,79		28 166	5 596	0,03000	0,03000	4,48		55 136	3 737	0,03000	0,03000	5,78
	P		44 771	4 841	0,03000	0,03000	4,73		28 166	4 615	0,03000	0,03000	5,43		55 136	3 166	0,03000	0,03000	6,82
P	A	00851	991 285	1 425	0,14600	0,14600	4,67	00852	1 015 247	3 405	0,15000	0,15000	1,23	00853	1 103 370	2 316	0,16200	0,16200	1,51
	P		991 285	1 164	0,14400	0,14400	1,28		1 015 247	3 264	0,15000	0,15000	1,28		1 103 370	2 049	0,16200	0,16200	1,71
S	A		92 470	3 482	0,03000	0,03000	4,79		20 129	3 378	0,03000	0,03000	7,72		54 081	5 114	0,03000	0,03000	4,25
	P		92 470	3 212	0,03000	0,03000	5,20		20 129	3 254	0,03000	0,03000	8,01		54 081	4 679	0,03000	0,03000	4,64
P	A	00854	1 288	6 854	0,19600	0,19600	1,76	04592	1 163	5 161	0,17400	0,17400	1,35	04593	701 520	17 544	0,12200	0,12200	1,19

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		055 1 288 055	6 547	0,19200	0,19200	1,09		012 1 163 012	5 199	0,17400	0,17400	1,34		701 520	17 867	0,12000	0,12000	1,06
S	A		222 250	9 484	0,04400	0,04400	1,30		177 265	799	0,03000	0,03000	5,83		172 618	235	0,03000	0,03000	22,73
	P		222 250	8 778	0,04200	0,04200	1,16		177 265	1 204	0,03000	0,03000	3,87		172 618	691	0,03000	0,03000	7,73
P	A	04594	877 406	6 181	0,13400	0,13400	1,33	04595	1 251 064	7 242	0,19000	0,19000	1,47	04596	1 143 339	4 822	0,17000	0,17000	1,20
	P		877 406	5 950	0,13200	0,13200	1,03		1 251 064	6 958	0,18800	0,18800	1,19		1 143 339	4 643	0,17000	0,17000	1,25
S	A		194 070	918	0,03000	0,03000	2,38		266 032	1 008	0,04100	0,04100	4,09		192 696	2 391	0,03010	0,03010	1,04
	P		177 705	504	0,03000	0,03000	9,12		266 032	206	0,04000	0,04000	3,66		192 696	1 976	0,03000	0,03000	1,21
P	A	04597	1 064 977	3 168	0,15800	0,15800	1,76	04598	971 781	3 037	0,14400	0,14400	1,46	04599	900 567	2 456	0,13400	0,13400	2,31
	P		1 064 977	3 019	0,15600	0,15600	1,04		971 781	2 847	0,14400	0,14400	1,56		900 567	2 243	0,13200	0,13200	1,18
S	A		50 893	1 170	0,03000	0,03000	18,92		61 321	1 758	0,03000	0,03000	11,83		119 049	1 587	0,03000	0,03000	8,20
	P		50 893	902	0,03000	0,03000	24,54		61 321	1 481	0,03000	0,03000	14,04		119 049	1 148	0,03000	0,03000	11,33
P	A	04600	826 221	4 362	0,12400	0,12400	1,23	04601	1 044 746	3 393	0,15600	0,15600	1,97	04602	963 882	3 683	0,14400	0,14400	1,63
	P		826 221	4 176	0,12400	0,12400	1,29		1 044 746	3 042	0,15400	0,15400	1,27		963 882	3 321	0,14200	0,14200	1,09
S	A		161 547	1 541	0,03000	0,03000	4,51		88 411	951	0,03000	0,03000	18,14		72 721	601	0,03000	0,03000	32,17
	P		161 547	1 032	0,03000	0,03000	6,74		88 411	995	0,03000	0,03000	17,34		72 721	547	0,03000	0,03000	35,35
P	A	04603	900 989	2 489	0,13400	0,13400	2,22	04604	821 172	3 506	0,12200	0,12200	1,17						
	P		900 989	2 254	0,13200	0,13200	1,15		821 172	3 683	0,12200	0,12200	1,11						
S	A		217 099	723	0,03400	0,03400	12,70		190 660	2 325	0,03000	0,03000	1,16						
	P		217 099	715	0,03200	0,03200	1,17		190 660	2 267	0,03000	0,03000	1,19						
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00055	1 414 278	10 368	0,21800	0,21800	1,53	00094	654 063	22 097	0,11800	0,11800	1,05	00507	925 708	43 832	0,18400	0,18400	1,07
	P		1 414 278	7 410	0,21200	0,21200	1,18		654 063	23 674	0,12010	0,12010	1,06		925 708	43 757	0,18200	0,18200	1,03
S	A		167 967	3 978	0,03000	0,03000	1,51		256 214	7 976	0,04800	0,04800	1,42		183 492	12 645	0,04100	0,04100	1,16
	P		149 142	4 322	0,03000	0,03000	2,02		256 214	8 513	0,04800	0,04800	1,33		183 492	13 643	0,04000	0,04000	1,01
P	A	00809	782 884	4 790	0,12000	0,12000	1,59	00810	474 374	6 208	0,07600	0,07600	1,27	00811	536 624	18 887	0,10000	0,10000	1,19
	P		782 884	6 157	0,12000	0,12000	1,24		474 374	8 200	0,07810	0,07810	1,24		536 624	17 881	0,09600	0,09600	1,04
S	A		227 141	12 011	0,04600	0,04600	1,12		288 558	7 203	0,05000	0,05000	1,21		456 041	10 308	0,07800	0,07800	1,23
	P		227 141	12 697	0,04600	0,04600	1,06		288 558	7 755	0,05000	0,05000	1,12		456 041	9 195	0,07600	0,07600	1,15
P	A	00812	660 463	14 963	0,11400	0,11400	1,30	00813	757 884	10 305	0,12200	0,12200	1,31	00814	982 860	1 345	0,14400	0,14400	3,75
	P		660 463	13 329	0,10800	0,10800	1,01		757 884	8 332	0,11800	0,11800	1,11		982 860	680	0,14200	0,14200	1,15
S	A		708 188	11 659	0,11600	0,11600	1,23		421 565	9 118	0,07200	0,07200	1,28		270 385	3 172	0,04400	0,04400	1,85
	P		708 188	10 926	0,11400	0,11400	1,13		421 565	9 024	0,07000	0,07000	1,07		270 385	3 384	0,04200	0,04200	1,00
P	A	00815	1 211 200	10 604	0,18600	0,18600	1,14	00816	1 304 691	10 595	0,20000	0,20000	1,19	00835	1 234 761	8 187	0,18800	0,18800	1,30
	P		1 211 200	9 603	0,18400	0,18400	1,06		1 304 691	9 548	0,19800	0,19800	1,11		1 234 761	9 422	0,18800	0,18800	1,13
S	A		172 836	2 644	0,03000	0,03000	2,01		404 666	5 983	0,06600	0,06600	1,37		317 909	7 895	0,05600	0,05600	1,33
	P		172 836	2 541	0,03000	0,03000	2,09		404 666	6 012	0,06400	0,06400	1,02		317 909	9 294	0,05600	0,05600	1,13
P	A	00836	739 096	2 903	0,11000	0,11000	1,34	00837	923 458	4 153	0,13900	0,13900	1,59	00838	697 442	2 078	0,10300	0,10300	1,42
	P		739 096	2 592	0,11000	0,11000	1,50		923 458	4 111	0,13800	0,13800	1,30		697 442	1 850	0,10200	0,10200	1,02
S	A		213 331	1 441	0,03600	0,03600	7,83		231 136	2 296	0,03700	0,03700	1,82		209 394	2 075	0,03400	0,03400	2,49

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		224 427	1 865	0,03400	0,03400	1,04		231 136	2 173	0,03600	0,03600	1,30		209 394	1 906	0,03200	0,03200	1,08
P	A	00839	828 634	8 358	0,12900	0,12900	1,21	00840	-1 267 527	1 754	0,13000	0,13000	NS	00841	1 043 733	345	0,15200	0,15200	5,91
	P		828 634	8 236	0,12800	0,12800	1,10		876 830	1 841	0,12800	0,12800	1,13		1 043 733	294	0,15200	0,15200	6,93
S	A		172 963	1 622	0,03000	0,03000	3,26		429 020	3 173	0,06600	0,06600	1,41		441 666	2 794	0,06700	0,06700	1,28
	P		172 963	1 776	0,03000	0,03000	2,98		429 020	3 917	0,06600	0,06600	1,14		441 666	2 786	0,06800	0,06800	1,76
P	A	00842	864 531	4 631	0,13000	0,13000	1,27	00863	974 702	4 997	0,14600	0,14600	1,21	00864	841 162	4 120	0,12600	0,12600	1,27
	P		864 531	4 711	0,13000	0,13000	1,25		974 702	4 916	0,14600	0,14600	1,23		841 162	4 007	0,12600	0,12600	1,31
S	A		42 717	4 225	0,03000	0,03000	5,49		191 671	952	0,03000	0,03000	2,67		176 644	938	0,03000	0,03000	5,07
	P		42 717	4 437	0,03000	0,03000	5,22		191 671	1 030	0,03000	0,03000	2,46		176 644	1 029	0,03000	0,03000	4,62
P	A	00865	763 777	4 122	0,11600	0,11600	1,65	00866	749 971	4 389	0,11400	0,11400	1,52	00867	710 147	4 497	0,10800	0,10800	1,35
	P		763 777	3 995	0,11400	0,11400	1,10		749 971	4 253	0,11200	0,11200	1,04		710 147	4 355	0,10800	0,10800	1,40
S	A		187 037	869	0,03000	0,03000	3,71		174 224	816	0,03000	0,03000	6,26		176 724	991	0,03000	0,03000	4,78
	P		187 037	973	0,03000	0,03000	3,31		174 224	913	0,03000	0,03000	5,59		176 724	1 076	0,03000	0,03000	4,41
P	A	00868	751 468	5 355	0,11600	0,11600	1,59	00869	795 257	7 387	0,12400	0,12400	1,36	00870	850 065	10 343	0,13400	0,13400	1,16
	P		751 468	5 221	0,11400	0,11400	1,17		795 257	7 284	0,12200	0,12200	1,09		850 065	10 328	0,13400	0,13400	1,16
S	A		177 199	1 101	0,03000	0,03000	4,24		207 350	1 829	0,03200	0,03200	1,24		205 763	1 310	0,03100	0,03100	1,14
	P		177 199	1 169	0,03000	0,03000	4,00		207 350	1 872	0,03200	0,03200	1,22		205 763	1 256	0,03200	0,03200	2,43
P	A	00871	904 081	13 266	0,14600	0,14600	1,22	00872	943 996	20 241	0,16000	0,16000	1,17	00873	1 055 444	31 604	0,18800	0,18800	1,07
	P		904 081	13 400	0,14400	0,14400	1,06		943 996	20 540	0,15800	0,15800	1,06		1 055 444	32 232	0,18800	0,18800	1,05
S	A		208 887	2 698	0,03400	0,03400	1,52		264 887	6 046	0,04600	0,04600	1,37		237 616	7 729	0,04400	0,04400	1,32
	P		208 887	2 635	0,03400	0,03400	1,56		264 887	6 021	0,04400	0,04400	1,03		257 254	5 260	0,04200	0,04200	1,01
P	A	02736	1 317 618	11 313	0,20400	0,20400	1,31	02737	928 890	7 916	0,14300	0,14300	1,22	02738	875 712	3 492	0,13000	0,13000	1,22
	P		1 317 618	11 511	0,20200	0,20200	1,11		928 890	8 247	0,14200	0,14200	1,05		875 712	4 015	0,13000	0,13000	1,06
S	A		446 496	1 140	0,06800	0,06800	10,79		27 120	473	0,03000	0,03000	53,23		12 183	2 857	0,03000	0,03000	9,48
	P		446 496	1 085	0,06600	0,06600	1,49		27 120	421	0,03000	0,03000	59,80		12 183	2 730	0,03000	0,03000	9,92
P	A	02739	1 916 224	727	0,27800	0,27800	3,63	02740	557 434	1 325	0,08300	0,08300	2,76	02741	164 510	907	0,03000	0,03000	7,19
	P		1 916 224	804	0,27800	0,27800	3,28		557 434	1 368	0,08200	0,08200	1,36		164 510	892	0,03000	0,03000	7,31
S	A		308 264	1 247	0,04600	0,04600	1,41		1 358 903	856	0,19700	0,19700	1,73		190 557	501	0,03000	0,03000	5,39
	P		308 264	1 260	0,04600	0,04600	1,39		1 358 903	1 119	0,19800	0,19800	3,27		190 557	641	0,03000	0,03000	4,22
P	A	02742	251 234	161	0,03800	0,03800	12,16	02743	638 916	193	0,09300	0,09300	2,83	02744	1 324 214	5 244	0,19700	0,19700	1,31
	P		251 234	159	0,03800	0,03800	12,31		638 916	206	0,09200	0,09200	1,07		1 324 214	5 201	0,19600	0,19600	1,12
S	A		655 560	1 006	0,09600	0,09600	1,82		1 621 764	717	0,23400	0,23400	1,27		915 182	275	0,13200	0,13200	1,68
	P		655 560	1 126	0,09600	0,09600	1,63		1 621 764	838	0,23400	0,23400	1,08		915 182	289	0,13200	0,13200	1,60
P	A	02745	793 158	4 712	0,12010	0,12010	1,33	02746	917 184	5 201	0,13800	0,13800	1,22	02747	1 197 268	5 232	0,17800	0,17800	1,16
	P		793 158	4 647	0,12000	0,12000	1,32		917 184	5 173	0,13800	0,13800	1,22		1 197 268	5 182	0,17800	0,17800	1,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		43 673	602	0,03000	0,03000	38,30		75 166	78	0,03000	0,03000	NS		318 559	822	0,04800	0,04800	2,79
	P		43 673	644	0,03000	0,03000	35,80		75 166	72	0,03000	0,03000	NS		318 559	865	0,04800	0,04800	2,65
P	A	03938	728 778	25 653	0,13400	0,13400	1,08	03939	618 387	15 802	0,10800	0,10800	1,21	03940	476 155	10 993	0,08210	0,08210	1,26
	P		728 778	26 569	0,13400	0,13400	1,05		618 387	16 205	0,10600	0,10600	1,06		476 155	11 116	0,08000	0,08000	1,06
S	A		159 838	7 444	0,03210	0,03210	1,25		157 050	5 259	0,03000	0,03000	1,45		155 941	2 157	0,03000	0,03000	3,60
	P		159 838	7 732	0,03200	0,03200	1,19		157 050	5 391	0,03000	0,03000	1,41		155 941	2 264	0,03000	0,03000	3,43
P	A	03941	511 441	7 618	0,08200	0,08200	1,14	03942	522 249	5 944	0,08200	0,08200	1,19	03943	556 524	4 985	0,08700	0,08700	1,47
	P		511 441	7 670	0,08200	0,08200	1,13		522 249	5 920	0,08200	0,08200	1,20		556 524	4 916	0,08600	0,08600	1,25
S	A		162 129	1 219	0,03000	0,03000	5,63		132 290	1 711	0,03000	0,03000	6,51		142 394	1 278	0,03000	0,03000	7,59
	P		162 129	1 317	0,03000	0,03000	5,21		132 290	1 833	0,03000	0,03000	6,08		142 394	1 388	0,03000	0,03000	6,99
P	A	03944	518 432	5 029	0,08200	0,08200	1,60	03945	526 109	5 062	0,08200	0,08200	1,29	03946	566 430	4 873	0,08800	0,08800	1,43
	P		518 432	4 950	0,08000	0,08000	1,14		526 109	4 976	0,08200	0,08200	1,31		566 430	4 789	0,08600	0,08600	1,01
S	A		150 244	1 050	0,03000	0,03000	8,17		154 004	954	0,03000	0,03000	8,43		161 226	1 100	0,03000	0,03000	6,36
	P		150 244	1 156	0,03000	0,03000	7,42		154 004	1 054	0,03000	0,03000	7,63		161 226	1 198	0,03000	0,03000	5,84
P	A	03947	598 402	5 171	0,09200	0,09200	1,19	03948	627 508	5 517	0,09800	0,09800	1,50	04014	27 170	899	0,03000	0,03000	28,00
	P		598 402	5 103	0,09200	0,09200	1,20		627 508	5 480	0,09600	0,09600	1,10		27 170	897	0,03000	0,03000	28,06
S	A		166 528	1 104	0,03000	0,03000	5,64		184 372	1 021	0,03000	0,03000	3,54		238 586	41	0,03600	0,03600	43,16
	P		166 528	1 187	0,03000	0,03000	5,25		184 372	1 092	0,03000	0,03000	3,31		238 586	208	0,03600	0,03600	8,51
P	A	04015	219 925	409	0,03400	0,03400	3,13	04610	1 202 023	19 651	0,19600	0,19600	1,15	04611	799 507	10 246	0,12800	0,12800	1,30
	P		220 455	455	0,03200	0,03200	1,03		1 202 023	19 797	0,19400	0,19400	1,05		799 507	11 277	0,12600	0,12600	1,01
S	A		288 377	17	0,04800	0,04800	8,71		306 480	1 001	0,04600	0,04600	2,02		109 016	180	0,03000	0,03000	80,05
	P		332 802	210	0,05000	0,05000	1,83		306 480	1 612	0,04600	0,04600	1,25		172 233	470	0,03000	0,03000	11,48
P	A	04612	1 151 092	7 722	0,17600	0,17600	1,42	04613	439 953	454	0,06600	0,06600	4,39	04614	622 027	3 904	0,09400	0,09400	1,21
	P		1 151 092	7 903	0,17400	0,17400	1,11		439 953	401	0,06400	0,06400	1,44		622 027	3 508	0,09400	0,09400	1,35
S	A		188 712	2 216	0,03000	0,03000	1,34		325 790	1 534	0,05000	0,05000	2,14		229 699	93	0,03400	0,03400	10,98
	P		188 712	3 007	0,03010	0,03010	1,02		325 790	1 686	0,05000	0,05000	1,94		229 699	306	0,03400	0,03400	3,34
P	A	04615	428 455	2 778	0,07400	0,07400	6,06	04616	507 864	2 403	0,07600	0,07600	1,29	04617	524 438	3 095	0,08000	0,08000	1,54
	P		474 275	3 212	0,07200	0,07200	1,22		507 864	2 256	0,07600	0,07600	1,37		524 438	2 874	0,08000	0,08000	1,65
S	A		253 554	95	0,03800	0,03800	16,98		280 531	203	0,04200	0,04200	8,57		217 335	350	0,03200	0,03200	2,26
	P		253 554	244	0,03800	0,03800	6,61		280 531	392	0,04200	0,04200	4,44		217 335	544	0,03200	0,03200	1,45
P	A	04618	500 247	1 419	0,07400	0,07400	1,53	04619	813 019	3 023	0,12200	0,12200	1,98	04620	643 228	3 073	0,09600	0,09600	1,19
	P		500 247	1 301	0,07400	0,07400	1,67		813 019	2 938	0,12000	0,12000	1,12		643 228	2 905	0,09600	0,09600	1,26
S	A		311 940	687	0,04600	0,04600	1,75		119 687	957	0,03000	0,03000	13,50		188 767	975	0,03000	0,03000	3,04
	P		311 940	847	0,04600	0,04600	1,42		119 687	1 070	0,03000	0,03000	12,07		188 767	1 138	0,03000	0,03000	2,61
P	A	04621	630 081	3 383	0,09600	0,09600	1,82	04622	769 823	4 283	0,11600	0,11600	1,28	04623	812 324	4 683	0,12400	0,12400	1,68
	P		630 081	3 232	0,09400	0,09400	1,11		769 823	4 211	0,11600	0,11600	1,30		812 324	4 622	0,12200	0,12200	1,16
S	A		161 481	1 234	0,03000	0,03000	5,64		521 730	455	0,07600	0,07600	2,29		115 622	624	0,03000	0,03000	21,61
	P		183 248	768	0,03000	0,03000	4,92		521 730	549	0,07600	0,07600	1,90		115 622	694	0,03000	0,03000	19,43
P	A	04624	731 022	3 262	0,11000	0,11000	1,69	04625	-1 076 939	3 495	0,10000	0,10000	56,35	04626	638 126	3 724	0,09600	0,09600	1,18
	P		731 022	3 131	0,10800	0,10800	1,01		658 392	3 345	0,09800	0,09800	1,07		638 126	3 601	0,09600	0,09600	1,22
S	A		147 763	947	0,03000	0,03000	9,44		152 458	1 208	0,03000	0,03000	6,84		292 302	483	0,04400	0,04400	4,26
	P		147 763	1 065	0,03000	0,03000	8,39		152 458	1 339	0,03000	0,03000	6,17		292 302	599	0,04400	0,04400	3,43
P	A	04627	613 352	4 028	0,09400	0,09400	1,58	04628	714 385	3 841	0,10800	0,10800	1,42	04629	667 927	3 597	0,10000	0,10000	1,14
	P		613 352	3 938	0,09200	0,09200	1,04		714 385	3 710	0,10800	0,10800	1,47		667 927	3 447	0,10000	0,10000	1,19
S	A		209 334	320	0,03200	0,03200	6,19		161 988	722	0,03000	0,03000	9,54		163 641	1 099	0,03000	0,03000	6,05
	P		209 334	415	0,03200	0,03200	4,77		161 988	822	0,03000	0,03000	8,38		163 641	1 215	0,03000	0,03000	5,47

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	04630	632 853	3 772	0,09600	0,09600	1,37	04631	616 626	3 746	0,09400	0,09400	1,56	04632	555 567	4 168	0,08600	0,08600	1,60
	P		632 853	3 620	0,09600	0,09600	1,43		616 626	3 627	0,09200	0,09200	1,00		555 567	4 081	0,08400	0,08400	1,07
S	A		209 447	448	0,03200	0,03200	4,39		230 335	384	0,03400	0,03400	2,41		168 037	827	0,03000	0,03000	7,27
	P		209 447	570	0,03200	0,03200	3,45		230 335	496	0,03400	0,03400	1,87		168 037	926	0,03000	0,03000	6,49
P	A	04633	722 450	4 038	0,10900	0,10900	1,33	04634	562 981	3 479	0,10400	0,10400	8,25	04635	646 932	3 623	0,09800	0,09800	1,42
	P		722 450	3 894	0,10800	0,10800	1,11		683 040	3 498	0,10200	0,10200	1,14		646 932	3 461	0,09800	0,09800	1,49
S	A		177 613	1 057	0,03000	0,03000	4,36		190 992	1 520	0,03000	0,03000	1,74		197 985	1 635	0,03200	0,03200	2,24
	P		177 613	1 152	0,03000	0,03000	4,00		190 992	1 642	0,03000	0,03000	1,61		197 985	1 761	0,03200	0,03200	2,08
P	A	04636	590 952	3 719	0,09000	0,09000	1,40	04637	774 531	5 717	0,11900	0,11900	1,39	04638	724 286	3 780	0,10900	0,10900	1,35
	P		590 952	3 617	0,09000	0,09000	1,44		774 531	5 605	0,11800	0,11800	1,21		724 286	3 589	0,10800	0,10800	1,12
S	A		185 236	1 298	0,03000	0,03000	2,69		184 592	1 097	0,03000	0,03000	3,27		207 850	1 654	0,03200	0,03200	1,33
	P		185 236	1 408	0,03000	0,03000	2,48		184 592	1 152	0,03000	0,03000	3,11		207 850	1 763	0,03200	0,03200	1,25
P	A	04639	681 468	3 449	0,10200	0,10200	1,21	04640	623 670	3 156	0,09400	0,09400	1,42	04641	543 881	4 659	0,08500	0,08500	1,54
	P		681 468	3 222	0,10200	0,10200	1,29		623 670	2 998	0,09400	0,09400	1,50		543 881	4 601	0,08400	0,08400	1,29
S	A		218 928	2 147	0,03400	0,03400	1,22		209 273	2 014	0,03400	0,03400	2,64		171 926	1 292	0,03000	0,03000	4,21
	P		218 928	2 288	0,03400	0,03400	1,15		209 273	2 145	0,03200	0,03200	1,00		171 926	1 396	0,03000	0,03000	3,90
P	A	04642	781 391	5 902	0,12010	0,12010	1,38	04643	730 674	3 128	0,11000	0,11000	1,81	04644	664 415	1 366	0,09800	0,09800	1,89
	P		781 391	5 766	0,11800	0,11800	1,03		730 674	2 837	0,10800	0,10800	1,11		664 415	1 072	0,09800	0,09800	2,41
S	A		199 598	1 564	0,03100	0,03100	1,46		237 868	2 247	0,03700	0,03700	1,28		240 776	2 651	0,03800	0,03800	1,32
	P		199 598	1 632	0,03200	0,03200	2,43		237 868	2 395	0,03800	0,03800	1,75		240 776	2 817	0,03800	0,03800	1,24
P	A	04645	572 858	3 122	0,08600	0,08600	1,21	04646	863 995	11 808	0,13800	0,13800	1,18	04647	815 983	3 805	0,12400	0,12400	2,00
	P		572 858	3 053	0,08600	0,08600	1,24		863 995	11 885	0,13600	0,13600	1,01		815 983	3 469	0,12200	0,12200	1,35
S	A		191 966	2 209	0,03000	0,03000	1,13		222 043	2 225	0,03600	0,03600	2,35		234 362	1 704	0,03600	0,03600	1,41
	P		191 966	2 320	0,03000	0,03000	1,08		222 043	2 233	0,03400	0,03400	1,03		234 362	1 867	0,03600	0,03600	1,28
P	A	04648	715 695	3 383	0,10800	0,10800	1,69	04649	642 528	3 032	0,09600	0,09600	1,24	04650	565 045	6 907	0,09000	0,09000	1,32
	P		715 695	2 878	0,10600	0,10600	1,13		642 528	2 774	0,09600	0,09600	1,36		565 045	7 047	0,08800	0,08800	1,00
S	A		287 072	1 962	0,04500	0,04500	2,19		253 687	2 651	0,04000	0,04000	1,38		152 262	2 348	0,03000	0,03000	3,53
	P		287 072	2 161	0,04400	0,04400	1,29		253 687	2 774	0,04000	0,04000	1,32		152 262	2 395	0,03000	0,03000	3,46
P	A	04651	-1 497 913	8 641	0,15800	0,15800	25,58	04652	758 607	1 958	0,11400	0,11400	3,75	04653	622 511	7 722	0,10000	0,10000	1,45
	P		1 020 821	8 386	0,15600	0,15600	1,13		758 607	1 385	0,11200	0,11200	1,81		622 511	6 872	0,09600	0,09600	1,01
S	A		192 204	1 808	0,03000	0,03000	1,36		180 072	376	0,04400	0,04400	47,96		430 006	3 079	0,06600	0,06600	1,40
	P		192 204	2 011	0,03000	0,03000	1,22		287 650	1 748	0,04400	0,04400	1,57		430 006	3 088	0,06600	0,06600	1,40
P	A	04654	634 216	1 425	0,09400	0,09400	2,06	07158	1 369 496	56 394	0,26000	0,26000	1,02	07393	-2 982 462	9 631	0,33800	0,33800	24,03
	P		634 216	1 619	0,09400	0,09400	1,81		1 369 496	60 447	0,26500	0,26500	1,02		2 266 257	8 706	0,33600	0,33600	1,19
S	A		246 692	1 236	0,03800	0,03800	2,13		357 422	16 821	0,07000	0,07000	1,10		538 362	1 663	0,08000	0,08000	1,63
	P		246 692	1 244	0,03800	0,03800	2,12		357 422	19 475	0,07210	0,07210	1,05		538 362	2 005	0,08000	0,08000	1,35
P	A	07394	907 790	752	0,13300	0,13300	6,56	07395	1 492 464	1 889	0,21800	0,21800	1,89	07396	1 805 342	7 324	0,26800	0,26800	1,18
	P		907 790	810	0,13200	0,13200	1,67		1 492 464	1 891	0,21800	0,21800	1,89		1 805 342	7 299	0,26800	0,26800	1,19
S	A		714 501	298	0,10400	0,10400	4,50		1 084 125	1 063	0,15700	0,15700	1,15		426 439	1 412	0,06400	0,06400	1,98
	P		714 501	450	0,10400	0,10400	2,98		1 084 125	1 195	0,15800	0,15800	2,27		426 439	1 512	0,06400	0,06400	1,85
P	A	07428	764 224	4 770	0,11600	0,11600	1,32	07431	719 038	3 655	0,10800	0,10800	1,31						
	P		764 224	4 959	0,11600	0,11600	1,27		719 038	3 622	0,10800	0,10800	1,32						
S	A		64 910	1 723	0,03000	0,03000	11,80		137 163	502	0,03000	0,03000	20,82						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		64 910	2 521	0,03000	0,03000	8,07		137 163	639	0,03000	0,03000	16,35						
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00507	928 280	43 985	0,18200	0,18200	1,02	00508	1 075 409	18 441	0,17600	0,17600	1,14	00809	806 695	2 955	0,12000	0,12000	1,36
	P		928 280	40 335	0,17800	0,17800	1,02		1 075 409	17 512	0,17400	0,17400	1,09		806 695	5 733	0,12200	0,12200	1,07
S	A		63 238	18 883	0,03000	0,03000	1,09		242 526	11 711	0,04800	0,04800	1,13		258 945	1 414	0,03900	0,03900	1,25
	P		63 238	12 514	0,03000	0,03000	1,64		242 526	5 089	0,04000	0,04000	1,09		258 945	3 522	0,04200	0,04200	1,53
P	A	00810	421 657	5 406	0,06800	0,06800	1,40	00811	487 807	19 239	0,09200	0,09200	1,12	00812	604 680	14 607	0,10400	0,10400	1,18
	P		421 657	7 349	0,06800	0,06800	1,03		487 807	18 649	0,09000	0,09000	1,05		604 680	12 997	0,10000	0,10000	1,03
S	A		341 393	5 188	0,05600	0,05600	1,37		466 862	12 849	0,08200	0,08200	1,17		745 520	9 197	0,11800	0,11800	1,20
	P		341 393	6 585	0,05600	0,05600	1,08		466 862	13 012	0,08000	0,08000	1,01		745 520	8 181	0,11600	0,11600	1,11
P	A	00813	944 787	7 084	0,14600	0,14600	1,57	00814	-1 473 124	1 725	0,14200	0,14200	NS	00815	1 150 103	10 401	0,17800	0,17800	1,24
	P		944 787	5 247	0,14200	0,14200	1,20		964 121	890	0,14000	0,14000	1,42		1 150 103	9 667	0,17600	0,17600	1,12
S	A		562 482	3 879	0,08600	0,08600	1,42		28 756	749	0,03000	0,03000	33,33		18 559	1 199	0,03000	0,03000	21,91
	P		562 482	3 281	0,08400	0,08400	1,03		28 756	637	0,03000	0,03000	39,20		18 559	1 195	0,03000	0,03000	21,99
P	A	00816	1 396 054	12 604	0,21600	0,21600	1,24	01308	1 760 618	24 929	0,28200	0,28200	1,11	01309	1 524 084	12 685	0,23400	0,23400	1,19
	P		1 396 054	10 339	0,21200	0,21200	1,11		1 760 618	20 610	0,27600	0,27600	1,07		1 524 084	10 366	0,23000	0,23000	1,08
S	A		115 667	7 118	0,03000	0,03000	1,89		171 819	7 640	0,03300	0,03300	1,10		5 971	745	0,03000	0,03000	37,43
	P		115 667	3 960	0,03000	0,03000	3,40		171 819	3 642	0,03000	0,03000	1,41		5 971	762	0,03000	0,03000	36,59
P	A	01310	1 367 082	6 318	0,20400	0,20400	1,23	01311	1 527 780	16 690	0,24000	0,24000	1,24	01312	962 130	5 493	0,14600	0,14600	1,49
	P		1 367 082	3 365	0,20000	0,20000	1,11		1 527 780	11 535	0,23200	0,23200	1,09		962 130	4 805	0,14400	0,14400	1,21
S	A		71 554	1 424	0,03000	0,03000	13,68		343 290	17 453	0,06800	0,06800	1,06		51 321	5 793	0,03000	0,03000	3,81
	P		71 554	1 235	0,03000	0,03000	15,78		343 290	14 005	0,06400	0,06400	1,06		51 321	6 887	0,03000	0,03000	3,21
P	A	01313	1 044 716	16 507	0,17000	0,17000	1,16	01314	537 539	12 675	0,09200	0,09200	1,16	01315	896 169	2 899	0,13200	0,13200	1,15
	P		1 044 716	22 721	0,17500	0,17500	1,06		537 539	16 239	0,09500	0,09500	1,09		896 169	8 032	0,13900	0,13900	1,37
S	A		171 308	15 416	0,04100	0,04100	1,06		83 133	12 633	0,03000	0,03000	1,42		294 214	1 585	0,04400	0,04400	1,16
	P		171 308	21 343	0,04800	0,04800	1,07		83 133	16 982	0,03000	0,03000	1,06		294 214	5 090	0,04900	0,04900	1,49
P	A	03024	1 291 702	7 147	0,19400	0,19400	1,19	03025	851 242	6 632	0,13000	0,13000	1,18	03026	1 030 671	5 456	0,15410	0,15410	1,12
	P		1 291 702	5 430	0,19200	0,19200	1,19		851 242	6 078	0,13000	0,13000	1,29		1 030 671	4 771	0,15400	0,15400	1,26
S	A		208 818	1 299	0,03200	0,03200	1,58		154 853	2 390	0,03000	0,03000	3,31		-2 002	576	0,03000	0,03000	50,18
	P		208 818	1 477	0,03200	0,03200	1,39		154 853	2 210	0,03000	0,03000	3,58		-2 002	501	0,03000	0,03000	57,69
P	A	03027	1 173 739	9 976	0,18600	0,18600	1,79	03028	1 258 281	14 099	0,19600	0,19600	1,07	03029	2 060 527	9 894	0,30800	0,30800	1,21
	P		1 254 829	3 302	0,18400	0,18400	1,14		1 258 281	12 953	0,19400	0,19400	1,03		2 060 527	8 910	0,30600	0,30600	1,12
S	A		8 738	374	0,03000	0,03000	73,61		91 802	1 917	0,03000	0,03000	8,76		610 758	2 251	0,09200	0,09200	2,40
	P		8 738	696	0,03000	0,03000	39,56		91 802	1 391	0,03000	0,03000	12,07		610 758	1 827	0,09000	0,09000	1,23
P	A	03030	2 134 882	31 335	0,34400	0,34400	1,11	03031	1 688 696	22 479	0,27000	0,27000	1,18	03032	1 675 211	13 132	0,25600	0,25600	1,17
	P		2 134	28 079	0,33800	0,33800	1,04		1 688	19 202	0,26400	0,26400	1,07		1 675	10 476	0,25200	0,25200	1,09

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
			882						696						211				
S	A		600 109	2 506	0,09000	0,09000	1,54		137 594	1 311	0,03000	0,03000	7,92		1 866	22	0,03000	0,03000	NS
	P		600 109	2 191	0,09000	0,09000	1,76		137 594	505	0,03000	0,03000	20,57		1 866	459	0,03000	0,03000	61,90
P	A	03033	1 570 658	4 216	0,23200	0,23200	1,76	03034	1 108 337	734	0,25400	0,25400	43,83	03035	2 509 850	20 607	0,38400	0,38400	1,11
	P		1 570 658	1 740	0,22800	0,22800	1,25		1 696 102	4 715	0,24800	0,24800	1,01		2 509 850	15 071	0,37600	0,37600	1,03
S	A		71 924	787	0,03000	0,03000	24,70		44 225	4 827	0,03000	0,03000	4,76		302 986	3 305	0,04800	0,04800	1,39
	P		71 924	543	0,03000	0,03000	35,80		44 225	4 056	0,03000	0,03000	5,67		302 986	3 534	0,04800	0,04800	1,30
P	A	03036	441 045	1 199	0,06600	0,06600	2,25	03037	109 218	806	0,03000	0,03000	17,84	03038	174 473	648	0,03000	0,03000	7,82
	P		441 045	892	0,06600	0,06600	3,02		109 218	890	0,03000	0,03000	16,16		174 473	589	0,03000	0,03000	8,61
S	A		717 392	3 081	0,10800	0,10800	1,81		435 067	3 507	0,06800	0,06800	1,60		653 014	2 388	0,09800	0,09800	1,79
	P		717 392	2 567	0,10600	0,10600	1,17		437 565	3 688	0,06800	0,06800	1,42		653 014	2 540	0,09800	0,09800	1,68
P	A	03039	55 510	118	0,03000	0,03000	NS	03040	135 951	504	0,03000	0,03000	21,08	03041	123 970	574	0,03000	0,03000	21,46
	P		55 510	56	0,03000	0,03000	NS		135 951	559	0,03000	0,03000	19,00		152 663	563	0,03000	0,03000	14,62
S	A		783 249	591	0,11400	0,11400	2,48		1 098 470	905	0,16000	0,16000	2,40		984 501	1 374	0,14400	0,14400	1,87
	P		783 249	591	0,11400	0,11400	2,48		1 098 470	704	0,16000	0,16000	3,09		984 501	988	0,14400	0,14400	2,60
P	A	03042	566 067	966	0,08400	0,08400	2,82	03978	42 036	9 204	0,03000	0,03000	2,53	03979	16 227	3 570	0,03000	0,03000	7,44
	P		566 067	824	0,08400	0,08400	3,31		42 036	3 482	0,03000	0,03000	6,68		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 090 028	2 758	0,30400	0,30400	1,33		102 991	1 053	0,03000	0,03000	14,48		66 190	1 498	0,03000	0,03000	13,47
	P		2 090 028	2 472	0,30400	0,30400	1,49		102 991	1 440	0,03000	0,03000	10,59		66 190	1 024	0,03000	0,03000	19,70
P	A	03980	35 924	4 694	0,03000	0,03000	5,12	03981	94 195	7 222	0,03000	0,03000	2,28	05148	720 320	8 905	0,11400	0,11400	1,19
	P		35 924	1 220	0,03000	0,03000	19,71		94 195	5 675	0,03000	0,03000	2,90		720 320	10 071	0,11400	0,11400	1,05
S	A		46 855	1 322	0,03000	0,03000	17,13		69 344	2 330	0,03000	0,03000	8,48		179 893	3 111	0,03000	0,03000	1,37
	P		46 855	1 218	0,03000	0,03000	18,60		69 344	4 090	0,03000	0,03000	4,83		179 893	2 891	0,03000	0,03000	1,48
P	A	05149	856 363	7 774	0,13200	0,13200	1,17	05150	269 305	5 365	0,04600	0,04600	1,44	05151	245 500	2 302	0,03800	0,03800	1,22
	P		856 363	8 169	0,13200	0,13200	1,11		269 305	5 528	0,04400	0,04400	1,01		245 500	1 141	0,03800	0,03800	2,46
S	A		152 743	2 631	0,03000	0,03000	3,12		422 586	1 888	0,06400	0,06400	1,78		175 915	1 776	0,03000	0,03000	2,74
	P		152 743	2 599	0,03000	0,03000	3,16		422 586	1 701	0,06400	0,06400	1,98		175 915	837	0,03000	0,03000	5,80
P	A	05152	8 034	1 137	0,03000	0,03000	24,29	05153	78 096	1 486	0,03000	0,03000	12,55	05154	398 107	4 313	0,06200	0,06200	1,15
	P		8 034	1 601	0,03000	0,03000	17,25		78 096	1 787	0,03000	0,03000	10,44		398 107	6 947	0,06600	0,06600	1,33
S	A		487 039	994	0,07200	0,07200	2,08		244 443	1 031	0,03900	0,03900	5,83		235 558	4 088	0,03900	0,03900	1,28
	P		487 039	592	0,07200	0,07200	3,49		253 206	564	0,03800	0,03800	2,18		235 558	4 406	0,04000	0,04000	1,46
P	A	05155	297 444	3 738	0,04800	0,04800	1,44	07158	1 417 615	59 147	0,27000	0,27000	1,02	07159	1 670 438	56 574	0,30400	0,30400	1,03
	P		297 444	3 921	0,04800	0,04800	1,38		1 417 615	61 177	0,27210	0,27210	1,01		1 670 438	54 246	0,30000	0,30000	1,00
S	A		179 696	714	0,03000	0,03000	6,03		494 061	9 644	0,08200	0,08200	1,16		468 791	16 419	0,08600	0,08600	1,14
	P		179 696	605	0,03000	0,03000	7,11		494 061	3 843	0,07600	0,07600	1,26		468 791	6 912	0,07400	0,07400	1,05
P	A	07350	560 704	7 443	0,09000	0,09000	1,30	07351	941 396	8 605	0,15400	0,15400	2,28	07385	694 374	10 773	0,11200	0,11200	1,14
	P		560 704	7 003	0,08800	0,08800	1,09		953 992	13 855	0,15200	0,15200	1,08		694 374	9 326	0,11000	0,11000	1,11
S	A		49 666	5 934	0,03000	0,03000	3,76		163 263	3 311	0,03000	0,03000	2,02		1 114 438	3 787	0,16600	0,16600	1,70
	P		49 666	5 433	0,03000	0,03000	4,10		163 263	2 121	0,03000	0,03000	3,16		1 114 438	3 081	0,16400	0,16400	1,25
P	A	07386	2 864 426	36 376	0,45400	0,45400	1,06	07387	2 531 278	54 414	0,42600	0,42600	1,03	07388	1 305 976	10 468	0,20000	0,20000	1,20

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		2 864 426	48 821	0,46700	0,46700	1,04		2 531 278	70 771	0,44410	0,44410	1,02		1 305 976	8 381	0,19600	0,19600	1,03
S	A		757 700	6 771	0,11800	0,11800	1,33		750 969	9 575	0,12000	0,12000	1,25		466 513	8 527	0,07600	0,07600	1,07
	P		757 700	10 239	0,12100	0,12100	1,20		750 969	15 494	0,12400	0,12400	1,03		466 513	8 384	0,07600	0,07600	1,09
Piano Primo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00466	823 384	30 192	0,15200	0,15200	1,05	00469	91 719	15 265	0,03000	0,03000	1,10	00475	-111 632	28 042	0,03000	0,03000	1,53
	P		823 384	30 361	0,15200	0,15200	1,04		91 719	15 060	0,03000	0,03000	1,12		-111 632	27 410	0,03000	0,03000	1,56
S	A		189 901	7 250	0,03600	0,03600	1,26		329	8 671	0,03000	0,03000	3,30		142 566	11 277	0,03210	0,03210	1,03
	P		189 901	1 841	0,03000	0,03000	1,32		329	5 748	0,03000	0,03000	4,98		142 566	7 892	0,03000	0,03000	1,22
P	A	00476	554 366	2 822	0,08400	0,08400	1,52	00706	587 258	15 454	0,10200	0,10200	1,14	00707	392 486	5 490	0,06400	0,06400	1,46
	P		554 366	5 373	0,08500	0,08500	1,00		587 258	15 375	0,10000	0,10000	1,02		392 486	4 999	0,06200	0,06200	1,15
S	A		18 606	2 321	0,03000	0,03000	11,32		167 646	1 176	0,03000	0,03000	5,16		10 209	212	0,03000	0,03000	NS
	P		18 606	98	0,03000	0,03000	NS		84 636	1 195	0,03000	0,03000	14,87		10 209	103	0,03000	0,03000	NS
P	A	00708	154 880	3 881	0,03000	0,03000	2,04	00709	-73 757	10 846	0,03000	0,03000	3,51	00710	148 525	29 400	0,05400	0,05400	1,06
	P		154 880	2 076	0,03000	0,03000	3,81		-73 757	8 383	0,03000	0,03000	4,54		148 525	23 050	0,04600	0,04600	1,03
S	A		19 984	1 069	0,03000	0,03000	24,41		68 725	2 143	0,03000	0,03000	9,26		294 572	11 514	0,05600	0,05600	1,21
	P		19 984	572	0,03000	0,03000	45,61		22 989	2 052	0,03000	0,03000	12,53		294 572	7 654	0,05000	0,05000	1,05
P	A	00711	391 183	12 947	0,07000	0,07000	1,07	00712	-39 683	2 421	0,03000	0,03000	13,93	00713	263 736	2 077	0,04200	0,04200	2,03
	P		391 183	15 219	0,07210	0,07210	1,04		-39 683	4 115	0,03000	0,03000	8,19		263 736	4 046	0,04200	0,04200	1,04
S	A		1 186 770	24 127	0,19800	0,19800	1,09		324 848	10 485	0,05800	0,05800	1,09		84 705	3 179	0,03000	0,03000	5,59
	P		1 186 770	22 988	0,19600	0,19600	1,06		324 848	11 126	0,05800	0,05800	1,03		84 705	4 119	0,03000	0,03000	4,31
P	A	00714	132 065	6 791	0,03000	0,03000	1,65	00715	250 060	2 602	0,04000	0,04000	1,61	00716	438 383	5 502	0,07000	0,07000	1,30
	P		132 065	6 712	0,03000	0,03000	1,66		250 060	2 801	0,04000	0,04000	1,49		446 338	4 993	0,07000	0,07000	1,20
S	A		48 824	11 342	0,03000	0,03000	1,97		-7 549	11 403	0,03000	0,03000	2,60		62 137	13 175	0,03000	0,03000	1,57
	P		48 824	11 196	0,03000	0,03000	2,00		-7 549	12 115	0,03000	0,03000	2,44		62 137	15 197	0,03000	0,03000	1,36
P	A	00717	609 650	3 982	0,09200	0,09200	1,13	00718	355 403	797	0,05200	0,05200	1,19	00719	317 751	1 121	0,04800	0,04800	2,15
	P		609 650	4 149	0,09200	0,09200	1,09		355 403	1 099	0,05300	0,05300	2,21		317 751	1 039	0,04800	0,04800	2,32
S	A		234 345	7 954	0,04400	0,04400	1,32		19 681	838	0,03000	0,03000	31,18		3 493	805	0,03000	0,03000	35,03
	P		234 345	9 098	0,04400	0,04400	1,15		19 681	1 079	0,03000	0,03000	24,22		3 493	892	0,03000	0,03000	31,62
P	A	00720	230 747	479	0,03400	0,03400	1,80	00721	231 993	1 268	0,03600	0,03600	4,31	02671	1 360 679	5 752	0,20200	0,20200	1,14
	P		230 747	510	0,03400	0,03400	1,69		231 993	695	0,03400	0,03400	1,10		1 360 679	6 289	0,20200	0,20200	1,05
S	A		3 455	2 464	0,03000	0,03000	11,45		163 110	1 157	0,03000	0,03000	5,81		15 909	3 375	0,03000	0,03000	7,89
	P		3 455	2 457	0,03000	0,03000	11,48		163 110	609	0,03000	0,03000	11,04		15 909	3 036	0,03000	0,03000	8,77
P	A	02672	569 621	7 173	0,09000	0,09000	1,16	02673	406 289	3 020	0,06200	0,06200	1,23	02674	311 404	2 695	0,04800	0,04800	1,24
	P		569 621	7 212	0,09000	0,09000	1,15		406 289	3 244	0,06200	0,06200	1,15		311 404	2 748	0,04800	0,04800	1,22
S	A		5 695	3 648	0,03000	0,03000	7,65		16 624	1 409	0,03000	0,03000	18,82		5 367	1 024	0,03000	0,03000	27,31
	P		5 695	3 839	0,03000	0,03000	7,27		16 624	1 536	0,03000	0,03000	17,27		5 367	952	0,03000	0,03000	29,37
P	A	02675	226 825	2 243	0,03600	0,03600	1,57	02676	-96 638	5 809	0,03000	0,03000	7,05	02677	-82 862	12 144	0,03000	0,03000	3,23
	P		226 825	2 151	0,03600	0,03600	1,63		-96 638	5 800	0,03000	0,03000	7,06		-82 862	11 828	0,03000	0,03000	3,32
S	A		12 633	1 015	0,03000	0,03000	26,63		6 846	1 859	0,03000	0,03000	14,94		32 084	3 629	0,03000	0,03000	6,76
	P		12 633	1 023	0,03000	0,03000	26,42		6 846	1 917	0,03000	0,03000	14,49		32 084	3 426	0,03000	0,03000	7,16
P	A	02678	-164 265	4 335	0,03000	0,03000	11,41	02679	1 105 360	18 145	0,18000	0,18000	1,15	02680	553 241	14 188	0,09600	0,09600	1,16
	P		-164 265	3 882	0,03000	0,03000	12,75		1 105 360	17 985	0,17800	0,17800	1,05		553 241	14 032	0,09400	0,09400	1,04
S	A		283 648	1 216	0,04200	0,04200	1,05		451 842	2 583	0,06800	0,06800	1,22		144 027	2 122	0,03000	0,03000	4,46
	P		283 648	1 011	0,04200	0,04200	1,26		451 842	2 369	0,06800	0,06800	1,33		144 027	2 039	0,03000	0,03000	4,65

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	02681	549 975	7 303	0,08800	0,08800	1,26	02682	312 589	2 264	0,04800	0,04800	1,54	02683	223 113	4 883	0,03800	0,03800	1,27
	P		549 975	6 812	0,08600	0,08600	1,06		312 589	1 257	0,04600	0,04600	1,01		223 113	2 674	0,03600	0,03600	1,43
S	A		40 939	1 602	0,03000	0,03000	14,61		20 255	659	0,03000	0,03000	39,54		15 185	555	0,03000	0,03000	48,12
	P		40 939	1 663	0,03000	0,03000	14,08		20 255	513	0,03000	0,03000	50,79		15 185	836	0,03000	0,03000	31,94
P	A	02684	80 908	8 953	0,03000	0,03000	2,04	02685	-164 010	15 448	0,03000	0,03000	3,20	02686	336 653	29 351	0,08000	0,08000	1,02
	P		72 199	7 074	0,03000	0,03000	2,74		-164 010	12 484	0,03000	0,03000	3,96		336 653	22 867	0,07200	0,07200	1,00
S	A		27 754	1 921	0,03000	0,03000	13,06		192 982	638	0,03000	0,03000	3,67		9 536	4 163	0,03000	0,03000	6,59
	P		27 754	1 568	0,03000	0,03000	16,01		192 982	300	0,03000	0,03000	7,81		9 536	4 554	0,03000	0,03000	6,02
P	A	02687	552 174	6 396	0,08800	0,08800	1,41	02688	212 532	991	0,03200	0,03200	1,52	02689	29 649	1 051	0,03000	0,03000	23,65
	P		552 174	6 695	0,08600	0,08600	1,03		212 532	833	0,03200	0,03200	1,81		29 649	1 066	0,03000	0,03000	23,31
S	A		1 558 504	14 398	0,24000	0,24000	1,11		1 094 877	8 355	0,16800	0,16800	1,31		448 677	2 014	0,06800	0,06800	2,27
	P		1 558 504	12 263	0,23600	0,23600	1,00		1 094 877	7 151	0,16600	0,16600	1,22		448 677	1 577	0,06600	0,06600	1,06
P	A	02690	30 235	687	0,03000	0,03000	36,07	02691	303 770	3 490	0,04800	0,04800	1,28	03972	31 111	7 218	0,03000	0,03000	3,42
	P		30 235	676	0,03000	0,03000	36,65		303 770	3 501	0,04800	0,04800	1,28		31 111	5 459	0,03000	0,03000	4,52
S	A		580 894	1 485	0,08600	0,08600	1,74		282 695	8 384	0,05000	0,05000	1,14		19 877	1 538	0,03000	0,03000	16,97
	P		580 894	1 570	0,08600	0,08600	1,65		282 695	9 425	0,05000	0,05000	1,01		19 877	1 912	0,03000	0,03000	13,65
P	A	03973	-562	3 503	0,03000	0,03000	8,20	03974	2 660	2 320	0,03000	0,03000	12,20	04463	203 137	1 305	0,03200	0,03200	2,22
	P		-562	1 322	0,03000	0,03000	21,73		2 660	2 030	0,03000	0,03000	13,94		203 137	2 646	0,03200	0,03200	1,10
S	A		5 140	1 034	0,03000	0,03000	27,07		3 608	611	0,03000	0,03000	46,13		117 461	2 978	0,03000	0,03000	4,44
	P		5 140	756	0,03000	0,03000	37,03		3 608	1 570	0,03000	0,03000	17,95		117 461	2 154	0,03000	0,03000	6,14
P	A	04464	-47 650	2 481	0,03000	0,03000	14,00	04465	41 802	1 585	0,03000	0,03000	14,70	04466	-16 715	1 918	0,03000	0,03000	16,05
	P		-47 650	1 572	0,03000	0,03000	22,10		131 260	984	0,03000	0,03000	11,47		-16 715	951	0,03000	0,03000	32,37
S	A		37 965	4 150	0,03000	0,03000	5,73		188 034	3 039	0,03000	0,03000	1,01		43 783	980	0,03000	0,03000	23,51
	P		37 965	3 192	0,03000	0,03000	7,45		188 034	2 998	0,03000	0,03000	1,03		43 783	564	0,03000	0,03000	40,86
P	A	04467	70 428	803	0,03000	0,03000	24,45	07370	213 611	7 386	0,04000	0,04000	1,30	07371	653 391	2 440	0,09800	0,09800	1,64
	P		70 428	1 849	0,03000	0,03000	10,62		213 611	6 817	0,03800	0,03800	1,10		653 391	4 685	0,09900	0,09900	1,11
S	A		298 195	5 871	0,05000	0,05000	1,26		79 297	2 045	0,03000	0,03000	9,04		13 861	1 506	0,03000	0,03000	17,85
	P		298 195	4 834	0,04800	0,04800	1,10		38 444	1 207	0,03000	0,03000	19,66		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	07401	945 124	5 117	0,14200	0,14200	1,23	07402	382 118	379	0,05600	0,05600	1,41	07403	1 631 845	37 668	0,27600	0,27600	1,02
	P		945 124	4 502	0,14200	0,14200	1,40		382 118	5 773	0,06200	0,06200	1,33		1 631 845	49 439	0,29000	0,29000	1,03
S	A		789 862	16 490	0,13200	0,13200	1,11		10 620	686	0,03000	0,03000	39,78		664 831	7 634	0,10400	0,10400	1,13
	P		789 862	18 794	0,13410	0,13410	1,08		10 620	1 758	0,03000	0,03000	15,52		664 831	9 787	0,10700	0,10700	1,19
P	A	07404	519 117	21 107	0,09800	0,09800	1,08												
	P		519 117	19 901	0,09600	0,09600	1,05												
S	A		1 581 460	27 963	0,25800	0,25800	1,04												
	P		1 581 460	23 967	0,25400	0,25400	1,06												
Piano Primo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00051	778 496	6 261	0,12000	0,12000	1,26	00093	178 115	32 609	0,06200	0,06200	1,05	00466	576 199	27 234	0,11200	0,11200	1,02
	P		778 496	13 571	0,12700	0,12700	1,12		178 115	24 809	0,05200	0,05200	1,02		576 199	28 088	0,11410	0,11410	1,06
S	A		201 755	3 062	0,03400	0,03400	1,56		115 429	12 145	0,03000	0,03000	1,11		292 932	9 959	0,05400	0,05400	1,22
	P		201 755	6 321	0,03610	0,03610	1,15		115 429	8 602	0,03000	0,03000	1,57		292 932	8 966	0,05200	0,05200	1,12
P	A	00476	355 269	2 156	0,05400	0,05400	1,30	00706	631 744	16 246	0,10800	0,10800	1,06	00707	307 455	6 033	0,05200	0,05200	1,35
	P		355 269	5 012	0,05800	0,05800	1,55		631 744	16 502	0,10800	0,10800	1,04		307 455	5 442	0,05000	0,05000	1,11
S	A		43 759	5 088	0,03000	0,03000	4,53		268 494	7 553	0,04800	0,04800	1,28		9 125	3 210	0,03000	0,03000	8,56
	P		43 759	3 505	0,03000	0,03000	6,58		268 494	6 668	0,04600	0,04600	1,14		9 125	2 264	0,03000	0,03000	12,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00708	103 327	3 680	0,03000	0,03000	4,13	00709	-97 879	11 088	0,03000	0,03000	3,71	00710	-55 327	31 276	0,03000	0,03000	1,14
	P		103 327	1 886	0,03000	0,03000	8,06		-97 879	8 663	0,03000	0,03000	4,75		-55 327	25 565	0,03000	0,03000	1,40
S	A		26 043	1 433	0,03000	0,03000	17,67		190 821	7 139	0,03600	0,03600	1,24		557 896	21 436	0,10400	0,10400	1,08
	P		26 043	503	0,03000	0,03000	50,33		190 821	5 139	0,03400	0,03400	1,29		557 896	16 771	0,09800	0,09800	1,05
P	A	00711	27 724	3 453	0,03000	0,03000	7,27	00712	-87 959	2 398	0,03000	0,03000	16,62	00713	148 550	5 191	0,03000	0,03000	1,70
	P		27 724	6 566	0,03000	0,03000	3,82		-87 959	4 225	0,03000	0,03000	9,44		148 550	6 015	0,03000	0,03000	1,47
S	A		687 814	8 626	0,11000	0,11000	1,33		423 550	3 763	0,06600	0,06600	1,47		150 605	11 382	0,03500	0,03500	1,19
	P		687 814	7 571	0,10800	0,10800	1,22		423 550	2 861	0,06400	0,06400	1,14		150 605	9 315	0,03200	0,03200	1,13
P	A	01332	91 541	14 136	0,03000	0,03000	1,19	01333	-62 882	12 298	0,03000	0,03000	2,98	01334	-90 056	7 516	0,03000	0,03000	5,34
	P		91 541	15 385	0,03000	0,03000	1,09		-62 882	12 804	0,03000	0,03000	2,86		-90 056	8 002	0,03000	0,03000	5,02
S	A		95 980	2 834	0,03000	0,03000	5,72		50 202	3 115	0,03000	0,03000	7,13		36 729	2 006	0,03000	0,03000	11,94
	P		95 980	1 964	0,03000	0,03000	8,26		50 202	2 075	0,03000	0,03000	10,71		36 729	1 098	0,03000	0,03000	21,81
P	A	01335	-67 106	5 355	0,03000	0,03000	6,95	01336	-15 683	2 707	0,03000	0,03000	11,32	01337	153 975	1 544	0,03000	0,03000	5,21
	P		-67 106	5 501	0,03000	0,03000	6,77		-15 683	2 806	0,03000	0,03000	10,92		153 975	1 594	0,03000	0,03000	5,05
S	A		24 880	1 709	0,03000	0,03000	14,90		38 465	823	0,03000	0,03000	28,83		35 684	524	0,03000	0,03000	45,95
	P		24 880	1 097	0,03000	0,03000	23,21		38 465	409	0,03000	0,03000	58,01		35 684	311	0,03000	0,03000	77,43
P	A	01338	243 696	2 654	0,03800	0,03800	1,16	01339	336 598	7 303	0,05800	0,05800	1,37	01340	604 624	4 580	0,09200	0,09200	1,14
	P		243 696	2 818	0,03800	0,03800	1,09		336 598	7 027	0,05600	0,05600	1,11		604 624	3 934	0,09200	0,09200	1,33
S	A		81 027	922	0,03000	0,03000	19,80		141 475	3 049	0,03000	0,03000	3,23		193 296	3 457	0,03300	0,03300	1,61
	P		81 027	885	0,03000	0,03000	20,63		141 475	2 645	0,03000	0,03000	3,72		193 296	2 825	0,03200	0,03200	1,49
P	A	01341	395 942	2 043	0,06000	0,06000	1,56	01342	325 225	1 970	0,05000	0,05000	1,71	01343	262 996	746	0,04000	0,04000	3,05
	P		395 942	1 738	0,06000	0,06000	1,84		325 225	2 008	0,05000	0,05000	1,67		262 996	700	0,04000	0,04000	3,25
S	A		44 520	517	0,03000	0,03000	44,39		4 808	1 183	0,03000	0,03000	23,70		18 510	2 326	0,03000	0,03000	11,30
	P		44 520	521	0,03000	0,03000	44,05		4 808	1 217	0,03000	0,03000	23,03		18 510	2 419	0,03000	0,03000	10,86
P	A	01344	231 973	2 222	0,03600	0,03600	1,24	01345	282 580	933	0,04200	0,04200	1,54	01346	211 136	5 772	0,03800	0,03800	1,36
	P		231 973	2 364	0,03600	0,03600	1,16		282 580	948	0,04200	0,04200	1,51		211 136	6 178	0,03800	0,03800	1,27
S	A		38 058	2 273	0,03000	0,03000	10,46		22 010	3 801	0,03000	0,03000	6,80		56 433	5 190	0,03000	0,03000	4,13
	P		38 058	2 348	0,03000	0,03000	10,13		22 010	3 951	0,03000	0,03000	6,54		56 433	5 247	0,03000	0,03000	4,08
P	A	01347	273 662	3 185	0,04400	0,04400	1,51	01348	241 900	3 957	0,04000	0,04000	1,36	01349	127 367	2 431	0,03000	0,03000	4,87
	P		273 662	4 007	0,04400	0,04400	1,20		241 900	4 096	0,04000	0,04000	1,31		127 367	2 203	0,03000	0,03000	5,37
S	A		11 399	14 059	0,03000	0,03000	1,93		53 524	775	0,03000	0,03000	28,12		53 173	915	0,03000	0,03000	23,87
	P		11 399	15 039	0,03000	0,03000	1,81		53 524	885	0,03000	0,03000	24,63		53 173	432	0,03000	0,03000	50,56
P	A	01350	48 765	1 914	0,03000	0,03000	11,71	01351	-63 412	3 430	0,03000	0,03000	10,71	01352	-86 857	5 239	0,03000	0,03000	7,58
	P		48 765	1 769	0,03000	0,03000	12,67		-63 412	3 415	0,03000	0,03000	10,76		-86 857	5 199	0,03000	0,03000	7,64
S	A		40 171	968	0,03000	0,03000	24,28		20 802	1 454	0,03000	0,03000	17,87		17 485	2 374	0,03000	0,03000	11,13
	P		40 171	129	0,03000	0,03000	NS		20 802	480	0,03000	0,03000	54,14		17 485	1 051	0,03000	0,03000	25,13
P	A	01353	-85 957	9 676	0,03000	0,03000	4,09	01354	-59 000	11 888	0,03000	0,03000	3,04	01355	108 640	14 526	0,03010	0,03010	1,01
	P		-85 957	10 008	0,03000	0,03000	3,96		-59 000	12 677	0,03000	0,03000	2,85		108 640	15 856	0,03200	0,03200	1,03
S	A		13 343	2 774	0,03000	0,03000	9,71		20 717	4 866	0,03000	0,03000	5,34		21 587	7 771	0,03000	0,03000	3,33
	P		13 343	1 162	0,03000	0,03000	23,19		20 717	3 162	0,03000	0,03000	8,22		21 587	5 957	0,03000	0,03000	4,35
P	A	05169	121 754	489	0,07200	0,07200	37,41	05170	211 316	3 517	0,03600	0,03600	1,80	05171	28 046	3 274	0,03000	0,03000	7,65
	P		495 552	111	0,07400	0,07400	2,42		211 316	2 423	0,03400	0,03400	1,45		140 116	2 514	0,03000	0,03000	3,99
S	A		111 256	727	0,03000	0,03000	19,39		38 847	1 370	0,03000	0,03000	17,28		196 758	1 409	0,03000	0,03000	1,27
	P		111 256	1 032	0,03000	0,03000	13,66		38 847	847	0,03000	0,03000	27,95		112 972	52	0,03000	0,03000	NS
P	A	05172	361 922	16 758	0,07000	0,07000	1,07	05173	54 001	9 752	0,03000	0,03000	2,23	05174	-48 427	1 245	0,03000	0,03000	27,98
	P		361 922	17 420	0,07000	0,07000	1,03		54 001	10 116	0,03000	0,03000	2,15		-79 638	377	0,03000	0,03000	NS
S	A		196 571	3 429	0,03200	0,03200	1,13		90 023	1 684	0,03000	0,03000	10,11		-6 214	747	0,03000	0,03000	39,42
	P		196 571	2 448	0,03200	0,03200	1,58		90 023	740	0,03000	0,03000	23,02		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05175	-110 178	12 211	0,03000	0,03000	3,50	05176	12 793	6 533	0,03000	0,03000	4,13	05177	-48 816	5 524	0,03000	0,03000	6,32
	P		-110 178	10 219	0,03000	0,03000	4,18		12 793	6 609	0,03000	0,03000	4,09		-48 816	6 614	0,03000	0,03000	5,27
S	A		254 744	846	0,03800	0,03800	1,70		470 717	2 089	0,07000	0,07000	1,14		183 353	1 604	0,03000	0,03000	2,35

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		93 225	62	0,03800	0,03800	NS		470 717	381	0,06800	0,06800	1,11		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05178	-89 271	3 981	0,03000	0,03000	10,06	05179	-92 811	3 741	0,03000	0,03000	10,82	05180	-78 123	6 413	0,03000	0,03000	6,02
	P		-89 271	3 846	0,03000	0,03000	10,41		-92 811	2 948	0,03000	0,03000	13,73		-78 123	5 722	0,03000	0,03000	6,75
S	A		18 278	760	0,03000	0,03000	34,62		124 042	1 596	0,03000	0,03000	7,71		271 795	2 029	0,04200	0,04200	1,73
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		124 042	903	0,03000	0,03000	13,63		271 795	1 107	0,04000	0,04000	1,01
P	A	05181	-89 892	608	0,03000	0,03000	65,97	05182	-44 584	3 281	0,03000	0,03000	10,47	05183	-48 961	987	0,03000	0,03000	35,36
	P		-89 892	882	0,03000	0,03000	45,48		-44 584	3 348	0,03000	0,03000	10,26		-48 961	712	0,03000	0,03000	49,02
S	A		187 467	1 714	0,03000	0,03000	1,84		27 622	794	0,03000	0,03000	31,63		58 518	1 065	0,03000	0,03000	19,86
	P		184 494	372	0,03000	0,03000	9,67		27 622	224	0,03000	0,03000	NS		20 190	707	0,03000	0,03000	36,87
P	A	05184	-56 231	2 681	0,03000	0,03000	13,36	05185	-70 091	1 677	0,03000	0,03000	22,42	05186	-73 386	3 115	0,03000	0,03000	12,20
	P		-56 231	2 215	0,03000	0,03000	16,18		-70 091	1 502	0,03000	0,03000	25,03		-73 386	3 197	0,03000	0,03000	11,89
S	A		132 803	1 801	0,03000	0,03000	6,15		157 434	1 878	0,03000	0,03000	4,02		82 332	1 189	0,03000	0,03000	15,21
	P		132 803	1 199	0,03000	0,03000	9,23		157 434	1 022	0,03000	0,03000	7,38		25 449	404	0,03000	0,03000	62,85
P	A	05187	-89	1 290	0,03000	0,03000	22,22	05188	105 784	559	0,03000	0,03000	26,58	05189	64 440	422	0,03000	0,03000	48,33
	P		-89	1 272	0,03000	0,03000	22,53		105 784	362	0,03000	0,03000	41,04		64 440	224	0,03000	0,03000	91,06
S	A		51 940	349	0,03000	0,03000	63,03		19 333	1 264	0,03000	0,03000	20,71		81 008	1 287	0,03000	0,03000	14,19
	P		26 020	49	0,03000	0,03000	NS		19 333	907	0,03000	0,03000	28,86		29 038	1 106	0,03000	0,03000	22,54
P	A	05190	-40 858	1 287	0,03000	0,03000	26,32	05191	332 506	1 720	0,05000	0,05000	1,33	05192	267 470	1 331	0,04000	0,04000	1,21
	P		-40 858	1 215	0,03000	0,03000	27,88		332 506	1 874	0,05000	0,05000	1,22		267 470	1 355	0,04000	0,04000	1,19
S	A		70 215	707	0,03000	0,03000	27,80		35 579	849	0,03000	0,03000	28,38		32 844	870	0,03000	0,03000	28,10
	P		25 585	246	0,03000	0,03000	NS		35 579	848	0,03000	0,03000	28,41		32 844	814	0,03000	0,03000	30,03
P	A	05193	198 764	558	0,03000	0,03000	2,66	05194	174 616	333	0,03000	0,03000	15,16	05195	158 611	906	0,03000	0,03000	8,14
	P		198 764	475	0,03000	0,03000	3,13		174 616	183	0,03000	0,03000	27,59		158 611	700	0,03000	0,03000	10,54
S	A		34 122	1 385	0,03000	0,03000	17,53		8 706	983	0,03000	0,03000	28,01		43 285	1 349	0,03000	0,03000	17,13
	P		34 122	1 213	0,03000	0,03000	20,02		8 706	664	0,03000	0,03000	41,47		43 285	925	0,03000	0,03000	24,98
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00052	1 773 312	18 259	0,27600	0,27600	1,13	00054	1 336 830	33 974	0,23000	0,23000	1,04	00096	943 267	8 860	0,14600	0,14600	1,20
	P		1 773 312	20 219	0,27600	0,27600	1,02		1 336 830	32 631	0,22800	0,22800	1,03		943 267	7 320	0,14400	0,14400	1,17
S	A		598 578	4 559	0,09200	0,09200	1,34		442 992	9 090	0,07400	0,07400	1,16		135 282	4 778	0,03000	0,03000	2,24
	P		598 578	4 835	0,09200	0,09200	1,27		442 992	7 190	0,07200	0,07200	1,18		135 282	3 338	0,03000	0,03000	3,21
P	A	00109	892 002	14 658	0,14600	0,14600	1,22	00902	729 566	2 632	0,10800	0,10800	1,23	00903	381 150	4 042	0,06000	0,06000	1,33
	P		892 002	15 138	0,14400	0,14400	1,05		729 566	3 094	0,10800	0,10800	1,05		381 150	3 565	0,06000	0,06000	1,50
S	A		207 913	10 702	0,04200	0,04200	1,15		188 282	2 461	0,03000	0,03000	1,24		228 243	2 088	0,03600	0,03600	1,87
	P		207 913	9 636	0,04000	0,04000	1,07		188 282	1 976	0,03000	0,03000	1,54		228 243	673	0,03400	0,03400	1,47
P	A	00904	559 371	4 755	0,08600	0,08600	1,21	00905	971 969	4 387	0,14600	0,14600	1,47	00906	930 057	3 375	0,13800	0,13800	1,32
	P		559 371	5 056	0,08600	0,08600	1,14		971 969	5 285	0,14600	0,14600	1,22		930 057	3 544	0,13800	0,13800	1,25
S	A		679 094	5 684	0,10400	0,10400	1,15		458 165	5 999	0,07400	0,07400	1,43		158 704	202	0,03000	0,03000	36,45
	P		679 094	4 879	0,10400	0,10400	1,34		458 165	5 603	0,07200	0,07200	1,13		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00907	937 115	6 457	0,14200	0,14200	1,16	00908	1 019 460	504	0,14800	0,14800	3,00	00909	1 218 636	4 204	0,18000	0,18000	1,18
	P		937 115	6 383	0,14200	0,14200	1,17		1 019 460	681	0,14800	0,14800	2,22		1 218 636	4 224	0,18000	0,18000	1,18
S	A		36 605	3 478	0,03000	0,03000	6,89		14 113	1 807	0,03000	0,03000	14,85		164 052	2 225	0,03000	0,03000	2,96
	P		36 605	3 374	0,03000	0,03000	7,10		14 113	1 804	0,03000	0,03000	14,88		164 052	2 072	0,03000	0,03000	3,18
P	A	01292	1 356 184	6 106	0,20200	0,20200	1,18	01293	1 182 748	3 447	0,17400	0,17400	1,19	01294	1 138 510	3 380	0,16800	0,16800	1,32
	P		1 356 184	5 396	0,20200	0,20200	1,34		1 182 748	3 726	0,17400	0,17400	1,10		1 138 510	3 449	0,16800	0,16800	1,30
S	A		112 190	8 336	0,03000	0,03000	1,68		13 767	582	0,03000	0,03000	46,20		10 725	2 529	0,03000	0,03000	10,79

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		112 190	6 692	0,03000	0,03000	2,09		13 767	560	0,03000	0,03000	48,01		10 725	2 237	0,03000	0,03000	12,19
P	A	01295	1 192 644	6 502	0,18000	0,18000	1,37	01296	1 158 479	5 498	0,17400	0,17400	1,39	01297	799 810	3 133	0,12000	0,12000	1,65
	P		1 192 644	6 169	0,17800	0,17800	1,10		1 158 479	6 260	0,17400	0,17400	1,22		799 810	4 658	0,12000	0,12000	1,11
S	A		167 745	7 374	0,03300	0,03300	1,23		398 707	13 222	0,07200	0,07200	1,12		24 299	9 588	0,03000	0,03000	2,66
	P		167 745	6 590	0,03200	0,03200	1,22		398 707	13 533	0,07200	0,07200	1,09		24 299	12 540	0,03000	0,03000	2,04
P	A	01298	813 452	3 625	0,12200	0,12200	1,44	01299	712 527	2 681	0,10800	0,10800	2,14	03061	1 111 408	9 231	0,17000	0,17000	1,13
	P		813 452	4 457	0,12200	0,12200	1,17		712 527	4 124	0,10800	0,10800	1,39		1 111 408	10 913	0,17210	0,17210	1,14
S	A		163 680	4 234	0,03000	0,03000	1,53		247 293	5 666	0,04200	0,04200	1,17		284 305	1 174	0,04200	0,04200	1,00
	P		163 680	7 298	0,03100	0,03100	1,04		247 293	8 464	0,04400	0,04400	1,00		284 305	676	0,04200	0,04200	1,74
P	A	03062	912 265	8 194	0,14200	0,14200	1,37	03063	926 597	11 396	0,14600	0,14600	1,13	03064	937 298	1 687	0,13800	0,13800	2,00
	P		912 265	8 645	0,14000	0,14000	1,05		926 597	11 522	0,14600	0,14600	1,12		937 298	1 613	0,13800	0,13800	2,09
S	A		211 266	3 952	0,03600	0,03600	1,47		138 511	1 226	0,03000	0,03000	8,37		19 890	375	0,03000	0,03000	69,61
	P		211 266	3 957	0,03600	0,03600	1,46		138 511	1 148	0,03000	0,03000	8,94		19 890	362	0,03000	0,03000	72,11
P	A	03065	1 038 774	3 539	0,15400	0,15400	1,36	03066	1 102 439	12 629	0,17200	0,17200	1,08	03067	1 896 623	7 522	0,28200	0,28200	1,27
	P		1 038 774	3 742	0,15400	0,15400	1,29		1 102 439	13 217	0,17200	0,17200	1,03		1 896 623	7 988	0,28200	0,28200	1,19
S	A		100 927	1 004	0,03000	0,03000	15,47		217 187	3 995	0,03600	0,03600	1,23		657 339	910	0,09600	0,09600	1,72
	P		100 927	997	0,03000	0,03000	15,58		217 187	4 008	0,03600	0,03600	1,23		657 339	528	0,09600	0,09600	2,97
P	A	03068	1 481 007	3 095	0,21800	0,21800	1,90	03069	1 187 928	3 725	0,17600	0,17600	1,53	03070	1 220 139	3 294	0,18000	0,18000	1,44
	P		1 481 007	2 125	0,21600	0,21600	1,42		1 187 928	3 421	0,17400	0,17400	1,02		1 220 139	3 392	0,18000	0,18000	1,40
S	A		405 061	799	0,06100	0,06100	6,47		38 870	1 981	0,03000	0,03000	11,95		-1 937	860	0,03000	0,03000	33,60
	P		405 061	496	0,06000	0,06000	2,53		38 870	1 511	0,03000	0,03000	15,67		-1 937	1 081	0,03000	0,03000	26,73
P	A	03071	1 163 311	3 997	0,17200	0,17200	1,23	03072	1 373 500	4 926	0,20400	0,20400	1,37	03073	1 366 997	2 494	0,20000	0,20000	1,45
	P		1 163 311	4 097	0,17200	0,17200	1,20		1 373 500	4 859	0,20400	0,20400	1,39		1 366 997	2 733	0,20000	0,20000	1,32
S	A		12 450	676	0,03000	0,03000	40,02		9 886	1 352	0,03000	0,03000	20,25		75 367	2 101	0,03000	0,03000	9,04
	P		12 450	580	0,03000	0,03000	46,65		9 886	1 498	0,03000	0,03000	18,28		75 367	1 883	0,03000	0,03000	10,09
P	A	03074	1 834 854	4 259	0,27000	0,27000	1,59	03075	710 859	2 397	0,10600	0,10600	1,64	03076	150 067	1 615	0,03000	0,03000	5,33
	P		1 834 854	4 386	0,26800	0,26800	1,03		710 859	2 650	0,10600	0,10600	1,49		150 067	1 733	0,03000	0,03000	4,97
S	A		601 261	5 541	0,09400	0,09400	1,44		300 798	9 831	0,05400	0,05400	1,11		337 199	4 835	0,05400	0,05400	1,18
	P		601 261	5 600	0,09200	0,09200	1,04		300 798	10 860	0,05400	0,05400	1,01		337 199	5 683	0,05400	0,05400	1,00
P	A	03077	168 314	467	0,03000	0,03000	12,78	03078	183 701	152	0,03000	0,03000	24,44	03079	470 480	670	0,07000	0,07000	3,67
	P		125 566	730	0,03000	0,03000	16,56		183 701	188	0,03000	0,03000	19,76		470 480	691	0,07000	0,07000	3,56
S	A		674 873	3 885	0,10200	0,10200	1,32		1 137 391	1 550	0,16600	0,16600	1,67		1 120 981	2 038	0,16400	0,16400	1,45
	P		674 873	4 246	0,10200	0,10200	1,21		1 137 391	1 386	0,16600	0,16600	1,87		1 120 981	1 345	0,16400	0,16400	2,20
P	A	04102	13 429	3 630	0,03000	0,03000	7,42	04103	26 255	1 114	0,03000	0,03000	22,70	04104	100 033	844	0,03000	0,03000	18,55
	P		13 429	3 900	0,03000	0,03000	6,91		26 255	1 078	0,03000	0,03000	23,46		100 033	825	0,03000	0,03000	18,98
S	A		136 401	133	0,03000	0,03000	79,39		0	0	0,03000	0,03000	-		101 304	679	0,03000	0,03000	22,80
	P		155 391	732	0,03000	0,03000	10,71		152 314	178	0,03000	0,03000	46,54		101 304	301	0,03000	0,03000	51,42

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05274	504 233	4 190	0,07800	0,07800	1,35	05275	475 837	3 097	0,07200	0,07200	1,20	05276	135 053	2 117	0,03000	0,03000	5,08
	P		504 233	5 167	0,07800	0,07800	1,10		475 837	2 835	0,07200	0,07200	1,31		135 053	1 858	0,03000	0,03000	5,79
S	A		71 979	1 342	0,03000	0,03000	14,48		111 619	2 886	0,03000	0,03000	4,87		333 930	1 042	0,05000	0,05000	1,99
	P		127 930	1 573	0,03000	0,03000	7,48		111 619	2 484	0,03000	0,03000	5,65		333 930	890	0,05000	0,05000	2,33
P	A	05277	158 867	1 731	0,03000	0,03000	4,24	05278	279 282	2 155	0,04300	0,04300	1,34	07335	881 162	3 906	0,13200	0,13200	1,41
	P		158 867	1 684	0,03000	0,03000	4,36		279 282	2 558	0,04400	0,04400	1,63		881 162	3 954	0,13200	0,13200	1,39
S	A		195 575	625	0,03000	0,03000	3,13		173 637	1 217	0,03000	0,03000	4,27		180 966	1 547	0,03000	0,03000	2,66
	P		195 575	395	0,03000	0,03000	4,96		173 637	2 282	0,03000	0,03000	2,28		180 966	879	0,03000	0,03000	4,68
P	A	07336	574 654	10 327	0,09400	0,09400	1,12	07373	1 007 922	13 623	0,16000	0,16000	1,11	07374	2 767 954	22 189	0,42200	0,42200	1,05
	P		574 654	9 808	0,09400	0,09400	1,18		1 007 922	12 697	0,15800	0,15800	1,05		2 767 954	21 576	0,42200	0,42200	1,08
S	A		131 965	2 045	0,03000	0,03000	5,47		1 351 040	6 034	0,20200	0,20200	1,35		675 878	4 597	0,10200	0,10200	1,09
	P		131 965	1 982	0,03000	0,03000	5,64		1 351 040	5 033	0,20000	0,20000	1,18		675 878	4 156	0,10200	0,10200	1,20
P	A	07375	1 759 628	33 553	0,29200	0,29200	1,08	07376	1 751 062	8 924	0,26200	0,26200	1,17						
	P		1 759 628	35 105	0,29200	0,29200	1,04		1 751 062	9 049	0,26200	0,26200	1,16						
S	A		431 030	6 559	0,07000	0,07000	1,25		828 588	14 974	0,13600	0,13600	1,13						
	P		431 030	7 173	0,07000	0,07000	1,15		828 588	15 854	0,13600	0,13600	1,06						
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00052	1 192 767	27 936	0,20200	0,20200	1,04	00096	786 728	7 847	0,12200	0,12200	1,16	00498	1 304 014	45 874	0,23800	0,23800	1,01
	P		1 192 767	25 690	0,20000	0,20000	1,06		786 728	9 143	0,12210	0,12210	1,00		1 304 014	42 022	0,23400	0,23400	1,02
S	A		497 694	10 674	0,08600	0,08600	1,38		169 030	3 433	0,03000	0,03000	1,71		364 346	14 633	0,06800	0,06800	1,07
	P		549 454	4 536	0,08400	0,08400	1,14		169 030	4 226	0,03000	0,03000	1,39		364 346	12 017	0,06600	0,06600	1,14
P	A	00505	830 262	33 619	0,15600	0,15600	1,02	00539	838 780	3 628	0,12600	0,12600	1,66	00541	836 000	11 449	0,13400	0,13400	1,22
	P		830 262	32 791	0,15600	0,15600	1,05		838 780	3 685	0,12400	0,12400	1,00		836 000	11 056	0,13200	0,13200	1,09
S	A		161 926	13 042	0,03800	0,03800	1,14		206 511	714	0,03200	0,03200	3,36		209 055	2 253	0,03300	0,03300	1,33
	P		218 001	4 513	0,03600	0,03600	1,08		206 511	749	0,03200	0,03200	3,20		209 055	2 248	0,03400	0,03400	1,97
P	A	00543	561 411	10 314	0,09200	0,09200	1,11	00544	565 766	3 964	0,08600	0,08600	1,22	00801	1 245 217	8 012	0,18800	0,18800	1,15
	P		561 411	9 937	0,09200	0,09200	1,15		565 766	3 913	0,08600	0,08600	1,23		1 245 217	9 059	0,18800	0,18800	1,01
S	A		175 826	2 038	0,03000	0,03000	2,39		169 449	745	0,03000	0,03000	7,79		419 021	6 760	0,06800	0,06800	1,18
	P		175 826	2 012	0,03000	0,03000	2,42		169 449	831	0,03000	0,03000	6,98		419 021	6 770	0,06800	0,06800	1,17
P	A	00802	1 090 897	7 462	0,16600	0,16600	1,25	00803	839 041	309	0,12200	0,12200	4,67	00804	623 547	9 693	0,10000	0,10000	1,09
	P		1 090 897	8 234	0,16600	0,16600	1,14		839 041	825	0,12200	0,12200	1,75		623 547	11 161	0,10100	0,10100	1,03
S	A		164 297	3 996	0,03000	0,03000	1,64		156 921	5 372	0,03000	0,03000	1,42		265 227	7 149	0,04600	0,04600	1,13
	P		164 297	3 983	0,03000	0,03000	1,65		156 921	5 403	0,03000	0,03000	1,41		265 227	7 451	0,04600	0,04600	1,08
P	A	00805	543 491	16 657	0,09600	0,09600	1,07	00806	466 489	21 761	0,09200	0,09200	1,11	00807	403 409	10 832	0,07000	0,07000	1,12
	P		543 491	17 488	0,09600	0,09600	1,02		466 489	21 927	0,09000	0,09000	1,02		403 409	8 348	0,06600	0,06600	1,01
S	A		678 680	10 990	0,11000	0,11000	1,14		610 965	10 461	0,10000	0,10000	1,18		421 899	9 027	0,07200	0,07200	1,29
	P		678 680	11 105	0,11000	0,11000	1,13		610 965	10 841	0,10000	0,10000	1,14		421 899	8 529	0,07000	0,07000	1,12
P	A	00808	710 292	7 672	0,11200	0,11200	1,36	00874	1 004 365	8 584	0,15400	0,15400	1,14	00875	946 636	6 256	0,14400	0,14400	1,29

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		710 292	6 139	0,10800	0,10800	1,02		1 004 365	8 557	0,15400	0,15400	1,14		946 636	6 296	0,14400	0,14400	1,29
S	A		243 636	16 026	0,05200	0,05200	1,06		252 098	1 649	0,03800	0,03800	1,13		217 518	1 105	0,03400	0,03400	2,56
	P		243 636	15 511	0,05200	0,05200	1,09		252 098	2 083	0,03900	0,03900	1,42		217 518	1 405	0,03400	0,03400	2,01
P	A	00876	846 928	5 272	0,12800	0,12800	1,22	00877	853 344	4 106	0,12810	0,12810	1,36	00878	774 706	3 433	0,11600	0,11600	1,39
	P		846 928	5 219	0,12800	0,12800	1,23		853 344	4 093	0,12800	0,12800	1,34		774 706	3 391	0,11600	0,11600	1,41
S	A		214 938	835	0,03200	0,03200	1,37		207 825	955	0,03200	0,03200	2,31		201 926	749	0,03000	0,03000	1,35
	P		214 938	1 034	0,03200	0,03200	1,11		207 825	1 042	0,03200	0,03200	2,12		201 926	728	0,03000	0,03000	1,39
P	A	00879	741 138	3 434	0,11200	0,11200	1,79	00880	724 364	3 558	0,10800	0,10800	1,12	00881	697 864	3 741	0,10600	0,10600	1,68
	P		741 138	3 390	0,11000	0,11000	1,08		724 364	3 527	0,10800	0,10800	1,13		697 864	3 658	0,10400	0,10400	1,07
S	A		195 137	756	0,03000	0,03000	2,68		185 111	746	0,03000	0,03000	4,70		189 798	944	0,03000	0,03000	2,98
	P		195 137	702	0,03000	0,03000	2,88		185 111	671	0,03000	0,03000	5,23		189 798	849	0,03000	0,03000	3,32
P	A	00882	713 133	4 291	0,10800	0,10800	1,32	00883	749 041	4 977	0,11400	0,11400	1,30	00884	749 797	6 410	0,11600	0,11600	1,33
	P		713 133	4 192	0,10800	0,10800	1,35		749 041	4 860	0,11400	0,11400	1,34		749 797	6 248	0,11400	0,11400	1,04
S	A		195 914	825	0,03000	0,03000	2,31		193 498	1 023	0,03000	0,03000	2,22		201 788	1 779	0,03200	0,03200	1,74
	P		195 914	739	0,03000	0,03000	2,58		193 498	944	0,03000	0,03000	2,40		201 788	1 697	0,03200	0,03200	1,83
P	A	00885	774 578	8 884	0,12200	0,12200	1,23	00886	874 400	16 674	0,14400	0,14400	1,09	00887	970 972	25 908	0,16800	0,16800	1,05
	P		774 578	8 659	0,12000	0,12000	1,03		874 400	16 161	0,14200	0,14200	1,01		970 972	25 139	0,16600	0,16600	1,01
S	A		216 910	1 379	0,03400	0,03400	2,12		243 688	4 866	0,04200	0,04200	1,54		245 111	6 502	0,04200	0,04200	1,07
	P		216 910	1 367	0,03400	0,03400	2,14		243 688	4 788	0,04000	0,04000	1,08		245 111	6 320	0,04200	0,04200	1,10
P	A	00888	658 374	21 092	0,11800	0,11800	1,08	00889	609 952	13 648	0,10400	0,10400	1,20	00890	555 820	7 058	0,08800	0,08800	1,17
	P		658 374	19 988	0,11600	0,11600	1,04		609 952	13 007	0,10200	0,10200	1,11		555 820	6 735	0,08800	0,08800	1,23
S	A		173 848	6 141	0,03300	0,03300	1,35		156 074	4 302	0,03000	0,03000	1,80		164 598	1 343	0,03000	0,03000	4,85
	P		173 848	5 881	0,03200	0,03200	1,22		156 074	4 187	0,03000	0,03000	1,85		164 598	1 333	0,03000	0,03000	4,88
P	A	00891	558 751	5 650	0,08800	0,08800	1,43	00892	521 970	5 199	0,08200	0,08200	1,42	00893	524 529	4 303	0,08000	0,08000	1,10
	P		558 751	5 422	0,08600	0,08600	1,09		521 970	5 018	0,08000	0,08000	1,04		524 529	4 152	0,08000	0,08000	1,14
S	A		151 179	1 614	0,03000	0,03000	5,23		164 228	1 022	0,03000	0,03000	6,42		154 146	933	0,03000	0,03000	8,60
	P		151 179	1 588	0,03000	0,03000	5,32		164 228	1 021	0,03000	0,03000	6,43		154 146	945	0,03000	0,03000	8,49
P	A	00894	521 733	4 155	0,08000	0,08000	1,24	00895	504 958	4 282	0,07800	0,07800	1,30	00896	543 981	3 924	0,08400	0,08400	1,62
	P		521 733	4 040	0,08000	0,08000	1,28		504 958	4 178	0,07800	0,07800	1,33		543 981	3 848	0,08200	0,08200	1,05
S	A		148 664	1 017	0,03000	0,03000	8,66		156 191	829	0,03000	0,03000	9,32		152 930	858	0,03000	0,03000	9,55
	P		148 664	1 032	0,03000	0,03000	8,53		156 191	863	0,03000	0,03000	8,95		152 930	909	0,03000	0,03000	9,02
P	A	00897	557 529	3 851	0,08600	0,08600	1,68	00898	616 469	3 841	0,09400	0,09400	1,44	00899	585 569	3 765	0,09000	0,09000	1,72
	P		557 529	3 808	0,08400	0,08400	1,07		616 469	3 839	0,09400	0,09400	1,44		585 569	3 821	0,08800	0,08800	1,06
S	A		155 038	887	0,03000	0,03000	8,90		147 508	859	0,03000	0,03000	10,45		157 044	817	0,03000	0,03000	9,30
	P		155 038	951	0,03000	0,03000	8,30		147 508	974	0,03000	0,03000	9,21		157 044	962	0,03000	0,03000	7,90
P	A	00900	623 115	5 375	0,09600	0,09600	1,23	00901	688 160	7 573	0,10800	0,10800	1,23	00902	666 059	1 342	0,09800	0,09800	1,74
	P		623 115	5 282	0,09600	0,09600	1,25		688 160	7 353	0,10600	0,10600	1,00		666 059	1 202	0,09800	0,09800	1,95
S	A		188 939	953	0,03000	0,03000	3,09		181 990	2 302	0,03000	0,03000	1,72		132 247	1 534	0,03000	0,03000	7,27
	P		188 939	1 179	0,03000	0,03000	2,50		181 990	2 460	0,03000	0,03000	1,61		132 247	2 364	0,03000	0,03000	4,72
P	A	00903	573 922	2 920	0,08600	0,08600	1,24	00904	625 088	1 546	0,09210	0,09210	1,51	00905	779 367	5 252	0,11800	0,11800	1,17
	P		573 922	3 424	0,08600	0,08600	1,06		625 088	1 777	0,09200	0,09200	1,25		779 367	4 920	0,11800	0,11800	1,25
S	A		352 675	1 485	0,05410	0,05410	2,41		0	0	0,07600	0,07600	-		483 158	2 532	0,07400	0,07400	2,21
	P		353 990	2 789	0,05400	0,05400	1,16		515 258	1 150	0,07600	0,07600	1,74		483 158	2 482	0,07200	0,07200	1,09
P	A	00906	949 394	1 298	0,13800	0,13800	1,22	00907	959 425	3 151	0,14200	0,14200	1,34	00908	998 484	1 074	0,14600	0,14600	2,38
	P		949 394	936	0,13800	0,13800	1,69		959 425	3 312	0,14200	0,14200	1,27		998 484	864	0,14600	0,14600	2,96
S	A		218 180	542	0,03200	0,03200	1,22		35 675	461	0,03000	0,03000	52,24		68 638	1 414	0,03000	0,03000	14,04
	P		218 180	168	0,03200	0,03200	3,95		35 675	597	0,03000	0,03000	40,34		68 638	1 429	0,03000	0,03000	13,90
P	A	00909	1 339 884	1 791	0,19500	0,19500	1,35	04655	1 121 117	15 778	0,17800	0,17800	1,07	04656	720 408	9 142	0,11400	0,11400	1,16
	P		1 339	1 805	0,19600	0,19600	2,19		1 121	15 481	0,17800	0,17800	1,09		720 408	7 937	0,11200	0,11200	1,09

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
			884						117										
S	A		309 192	2 745	0,04800	0,04800	1,34		310 421	1 252	0,04600	0,04600	1,14		157 495	576	0,03000	0,03000	13,08
	P		309 192	2 735	0,04800	0,04800	1,34		310 421	611	0,04600	0,04600	2,34		94 895	319	0,03000	0,03000	51,29
P	A	04657	719 894	4 746	0,11000	0,11000	1,41	04658	1 086 868	6 926	0,16400	0,16400	1,15	04659	961 246	4 801	0,14400	0,14400	1,25
	P		719 894	4 815	0,11000	0,11000	1,39		1 086 868	6 432	0,16400	0,16400	1,23		961 246	4 564	0,14400	0,14400	1,31
S	A		92 545	1 489	0,03000	0,03000	11,21		314 615	932	0,04700	0,04700	1,73		180 390	1 561	0,03000	0,03000	2,69
	P		92 545	1 836	0,03000	0,03000	9,09		314 615	1 086	0,04800	0,04800	3,62		180 390	1 772	0,03000	0,03000	2,37
P	A	04660	931 881	3 397	0,13800	0,13800	1,23	04661	796 495	4 141	0,12000	0,12000	1,42	04662	735 574	2 400	0,11000	0,11000	1,83
	P		931 881	3 199	0,13800	0,13800	1,31		796 495	3 514	0,11800	0,11800	1,06		735 574	2 791	0,11000	0,11000	1,58
S	A		65 155	743	0,03000	0,03000	27,33		0	0	0,04000	0,04000	-		397 831	249	0,05800	0,05800	3,39
	P		65 155	808	0,03000	0,03000	25,13		277 601	308	0,04200	0,04200	2,03		397 831	456	0,05800	0,05800	1,85
P	A	04663	659 421	2 946	0,09800	0,09800	1,13	04664	862 307	3 157	0,12800	0,12800	1,32	04665	806 942	2 943	0,12010	0,12010	1,44
	P		659 421	3 227	0,09800	0,09800	1,03		862 307	3 003	0,12800	0,12800	1,39		806 942	2 723	0,12000	0,12000	1,51
S	A		156 406	1 059	0,03000	0,03000	7,27		171 545	894	0,03000	0,03000	6,15		170 306	879	0,03000	0,03000	6,46
	P		156 406	1 348	0,03000	0,03000	5,71		171 545	1 045	0,03000	0,03000	5,26		170 306	1 063	0,03000	0,03000	5,34
P	A	04666	740 242	2 904	0,11100	0,11100	1,71	04667	672 656	2 659	0,10000	0,10000	1,29	04668	809 033	3 311	0,12000	0,12000	1,16
	P		740 242	2 868	0,11000	0,11000	1,28		672 656	2 814	0,10000	0,10000	1,22		809 033	3 269	0,12000	0,12000	1,17
S	A		259 214	507	0,03800	0,03800	1,52		172 412	910	0,03000	0,03000	5,90		193 028	606	0,03000	0,03000	3,86
	P		259 214	677	0,03800	0,03800	1,14		172 412	1 051	0,03000	0,03000	5,11		193 028	681	0,03000	0,03000	3,43
P	A	04669	774 079	2 988	0,11600	0,11600	1,82	04670	723 911	3 107	0,10800	0,10800	1,31	04671	670 645	2 864	0,10000	0,10000	1,30
	P		774 079	2 863	0,11400	0,11400	1,03		723 911	2 986	0,10800	0,10800	1,36		670 645	2 886	0,10000	0,10000	1,29
S	A		166 323	874	0,03000	0,03000	7,16		184 547	1 065	0,03000	0,03000	3,37		178 937	990	0,03000	0,03000	4,46
	P		166 323	991	0,03000	0,03000	6,31		184 547	1 193	0,03000	0,03000	3,01		178 937	1 071	0,03000	0,03000	4,12
P	A	04672	592 018	3 144	0,09000	0,09000	1,77	04673	735 009	2 992	0,10900	0,10900	1,16	04674	693 594	3 140	0,10400	0,10400	1,41
	P		592 018	3 149	0,08800	0,08800	1,00		735 009	2 924	0,11000	0,11000	1,60		693 594	3 046	0,10400	0,10400	1,46
S	A		156 068	688	0,03000	0,03000	11,25		181 195	715	0,03000	0,03000	5,71		173 080	1 015	0,03000	0,03000	5,20
	P		156 068	766	0,03000	0,03000	10,11		181 195	734	0,03000	0,03000	5,56		173 080	1 070	0,03000	0,03000	4,93
P	A	04675	648 214	3 122	0,09700	0,09700	1,25	04676	589 363	2 955	0,08800	0,08800	1,15	04677	703 832	3 179	0,10600	0,10600	1,56
	P		648 214	3 061	0,09800	0,09800	1,70		589 363	2 920	0,08800	0,08800	1,16		703 832	3 126	0,10600	0,10600	1,59
S	A		172 200	1 050	0,03000	0,03000	5,14		157 573	840	0,03000	0,03000	8,96		180 544	623	0,03000	0,03000	6,71
	P		172 200	1 104	0,03000	0,03000	4,89		157 573	890	0,03000	0,03000	8,46		180 544	574	0,03000	0,03000	7,28
P	A	04678	653 508	3 079	0,09800	0,09800	1,36	04679	612 732	3 186	0,09200	0,09200	1,27	04680	569 303	3 010	0,08600	0,08600	1,43
	P		653 508	3 003	0,09800	0,09800	1,40		612 732	3 108	0,09200	0,09200	1,30		569 303	2 935	0,08600	0,08600	1,46
S	A		176 167	935	0,03000	0,03000	5,16		165 993	1 127	0,03000	0,03000	5,60		157 090	1 001	0,03000	0,03000	7,59
	P		176 167	922	0,03000	0,03000	5,23		165 993	1 132	0,03000	0,03000	5,57		157 090	1 015	0,03000	0,03000	7,48
P	A	04681	526 906	3 337	0,08000	0,08000	1,32	04682	681 515	3 321	0,10200	0,10200	1,25	04683	643 434	3 003	0,09600	0,09600	1,21
	P		526 906	3 244	0,08000	0,08000	1,35		681 515	3 244	0,10200	0,10200	1,28		643 434	2 932	0,09600	0,09600	1,24
S	A		157 261	727	0,03000	0,03000	10,41		183 750	927	0,03000	0,03000	4,00		173 998	1 282	0,03000	0,03000	4,01
	P		157 261	755	0,03000	0,03000	10,03		183 750	861	0,03000	0,03000	4,31		173 998	1 234	0,03000	0,03000	4,16
P	A	04684	603 809	2 983	0,09000	0,09000	1,11	04685	553 932	3 025	0,08400	0,08400	1,49	04686	725 958	4 622	0,11000	0,11000	1,26
	P		603 809	2 896	0,09000	0,09000	1,14		553 932	2 901	0,08400	0,08400	1,56		725 958	4 502	0,11000	0,11000	1,29
S	A		162 943	1 366	0,03000	0,03000	4,94		152 826	1 119	0,03000	0,03000	7,34		190 870	819	0,03000	0,03000	3,24
	P		162 943	1 337	0,03000	0,03000	5,05		152 826	1 117	0,03000	0,03000	7,35		190 870	743	0,03000	0,03000	3,58
P	A	04687	688 135	2 970	0,10200	0,10200	1,07	04688	651 613	2 950	0,09800	0,09800	1,52	04689	605 733	2 687	0,09000	0,09000	1,13
	P		688 135	2 904	0,10200	0,10200	1,10		651 613	2 886	0,09800	0,09800	1,55		605 733	2 558	0,09000	0,09000	1,18
S	A		183 325	1 386	0,03000	0,03000	2,72		180 045	1 775	0,03000	0,03000	2,40		169 210	1 653	0,03000	0,03000	3,53
	P		183 325	1 293	0,03000	0,03000	2,92		180 045	1 689	0,03000	0,03000	2,52		169 210	1 605	0,03000	0,03000	3,64
P	A	04690	546 970	3 987	0,08400	0,08400	1,39	04691	740 843	4 609	0,11200	0,11200	1,23	04692	702 035	2 554	0,10500	0,10500	1,75
	P		546 970	3 794	0,08400	0,08400	1,46		740 843	4 504	0,11200	0,11200	1,26		702 035	2 542	0,10400	0,10400	1,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		155 398	1 094	0,03000	0,03000	7,17		196 352	1 311	0,03000	0,03000	1,41		192 499	1 843	0,03000	0,03000	1,31
	P		155 398	1 086	0,03000	0,03000	7,22		196 352	1 205	0,03000	0,03000	1,53		192 499	1 696	0,03000	0,03000	1,42
P	A	04693	654 229	2 149	0,09700	0,09700	1,48	04694	596 280	2 808	0,09000	0,09000	1,57	04695	807 132	9 533	0,12800	0,12800	1,29
	P		654 229	2 073	0,09600	0,09600	1,02		596 280	2 567	0,09000	0,09000	1,72		807 132	9 249	0,12600	0,12600	1,10
S	A		197 980	2 142	0,03200	0,03200	1,71		169 946	1 473	0,03000	0,03000	3,89		215 148	1 753	0,03400	0,03400	1,81
	P		197 980	2 028	0,03200	0,03200	1,81		169 946	1 428	0,03000	0,03000	4,01		215 148	1 656	0,03400	0,03400	1,92
P	A	04696	766 421	2 743	0,11400	0,11400	1,44	04697	691 764	3 471	0,10500	0,10500	1,72	04698	634 540	3 249	0,09610	0,09610	1,55
	P		766 421	2 810	0,11400	0,11400	1,41		691 764	3 553	0,10400	0,10400	1,31		634 540	3 070	0,09600	0,09600	1,60
S	A		178 318	1 368	0,03000	0,03000	3,29		258 881	753	0,03800	0,03800	1,09		232 431	2 121	0,04400	0,04400	5,07
	P		178 318	1 144	0,03000	0,03000	3,94		258 881	544	0,03800	0,03800	1,50		288 916	722	0,04400	0,04400	3,55
P	A	04699	588 549	6 123	0,09200	0,09200	1,25	04700	928 181	6 667	0,14200	0,14200	1,34	04701	712 292	1 890	0,10600	0,10600	1,97
	P		588 549	5 674	0,09000	0,09000	1,00		928 181	6 722	0,14000	0,14000	1,02		712 292	2 207	0,10600	0,10600	1,69
S	A		165 675	1 890	0,03000	0,03000	3,36		164 476	1 268	0,03000	0,03000	5,15		185 639	2 622	0,03000	0,03000	1,31
	P		165 675	1 885	0,03000	0,03000	3,37		164 476	1 031	0,03000	0,03000	6,33		185 639	2 488	0,03000	0,03000	1,38
P	A	04702	574 183	8 301	0,09200	0,09200	1,16	04703	583 366	2 020	0,08600	0,08600	1,10						
	P		574 183	8 376	0,09200	0,09200	1,15		583 366	1 468	0,08600	0,08600	1,51						
S	A		494 949	3 294	0,07600	0,07600	1,52		343 391	1 394	0,05200	0,05200	1,96						
	P		494 949	3 199	0,07600	0,07600	1,56		343 391	1 249	0,05200	0,05200	2,19						
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P15-P14**			
P	A	00498	1 347 860	55 638	0,25600	0,25600	1,02	00499	1 464 196	52 406	0,27000	0,27000	1,03	00505	879 945	42 250	0,17400	0,17400	1,04
	P		1 347 860	57 381	0,25810	0,25810	1,02		1 464 196	53 976	0,27000	0,27000	1,00		879 945	39 187	0,17000	0,17000	1,03
S	A		469 374	8 324	0,07800	0,07800	1,38		437 876	15 422	0,08000	0,08000	1,10		146 194	10 306	0,03300	0,03300	1,18
	P		469 374	1 970	0,07000	0,07000	1,23		437 876	7 463	0,07000	0,07000	1,03		71 633	12 005	0,03000	0,03000	1,56
P	A	00506	825 554	14 383	0,13600	0,13600	1,25	00555	606 821	10 447	0,10000	0,10000	1,24	00801	1 326 322	13 168	0,20600	0,20600	1,18
	P		825 554	5 815	0,12400	0,12400	1,04		606 821	10 363	0,09800	0,09800	1,06		1 326 322	10 833	0,20200	0,20200	1,07
S	A		250 007	9 180	0,04600	0,04600	1,09		27 340	6 022	0,03000	0,03000	4,18		129 789	6 425	0,03000	0,03000	1,79
	P		250 007	2 373	0,03800	0,03800	1,06		27 340	5 616	0,03000	0,03000	4,48		129 789	3 092	0,03000	0,03000	3,72
P	A	00802	1 055 312	9 739	0,16400	0,16400	1,29	00803	792 411	3 464	0,11800	0,11800	1,22	00804	650 695	6 193	0,10200	0,10200	1,49
	P		1 055 312	9 214	0,16200	0,16200	1,14		792 411	3 024	0,11800	0,11800	1,40		650 695	4 744	0,09800	0,09800	1,02
S	A		19 105	872	0,03000	0,03000	30,05		5 426	1 102	0,03000	0,03000	25,37		99 390	1 432	0,03000	0,03000	10,99
	P		19 105	794	0,03000	0,03000	33,00		5 426	1 142	0,03000	0,03000	24,48		99 390	922	0,03000	0,03000	17,08
P	A	00805	524 358	16 052	0,09400	0,09400	1,16	00806	402 997	18 081	0,07800	0,07800	1,09	00807	359 931	6 436	0,06000	0,06000	1,30
	P		524 358	15 226	0,09200	0,09200	1,09		402 997	19 137	0,07800	0,07800	1,03		359 931	9 278	0,06100	0,06100	1,01
S	A		776 264	11 177	0,12400	0,12400	1,12		886 927	14 133	0,14400	0,14400	1,17		494 353	9 075	0,08200	0,08200	1,21
	P		776 264	10 690	0,12200	0,12200	1,00		886 927	15 829	0,14400	0,14400	1,04		494 353	12 196	0,08500	0,08500	1,15
P	A	00808	729 188	3 618	0,11000	0,11000	1,41	01269	809 431	6 013	0,12400	0,12400	1,30	01270	520 369	7 053	0,08400	0,08400	1,33
	P		729 188	6 801	0,11200	0,11200	1,07		809 431	7 271	0,12400	0,12400	1,08		520 369	7 909	0,08400	0,08400	1,19
S	A		236 156	6 551	0,04200	0,04200	1,24		274 849	12 991	0,05400	0,05400	1,12		139 402	13 366	0,03400	0,03400	1,06
	P		236 156	9 413	0,04500	0,04500	1,20		274 849	16 821	0,05700	0,05700	1,03		139 402	15 011	0,03700	0,03700	1,13
P	A	01271	790 250	1 871	0,11600	0,11600	1,28	01272	919 621	7 947	0,14200	0,14200	1,27	01273	1 022 012	7 740	0,15600	0,15600	1,20
	P		790 250	3 515	0,11800	0,11800	1,33		919 621	7 872	0,14000	0,14000	1,03		1 022 012	6 452	0,15400	0,15400	1,13
S	A		282 844	20 372	0,06400	0,06400	1,11		533 317	20 823	0,10000	0,10000	1,09		213 078	8 960	0,04000	0,04000	1,06
	P		282 844	21 593	0,06400	0,06400	1,05		533 317	19 222	0,09800	0,09800	1,08		213 078	7 424	0,03800	0,03800	1,03

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01274	1 002 611	5 009	0,15000	0,15000	1,21	01275	1 190 814	3 553	0,17600	0,17600	1,47	01276	1 478 384	5 390	0,22000	0,22000	1,55
	P		1 002 611	4 075	0,14800	0,14800	1,02		1 190 814	2 942	0,17400	0,17400	1,04		1 478 384	3 269	0,21600	0,21600	1,13
S	A		14 063	3 167	0,03000	0,03000	8,48		6 106	1 882	0,03000	0,03000	14,81		142 135	13 550	0,03600	0,03600	1,16
	P		14 063	2 378	0,03000	0,03000	11,29		6 106	1 601	0,03000	0,03000	17,41		142 135	9 712	0,03000	0,03000	1,03
P	A	03003	1 789 207	6 143	0,26400	0,26400	1,14	03004	1 239 691	3 645	0,18200	0,18200	1,08	03005	1 268 178	7 341	0,19000	0,19000	1,07
	P		1 789 207	5 582	0,26400	0,26400	1,25		1 239 691	3 222	0,18200	0,18200	1,22		1 268 178	6 143	0,19000	0,19000	1,28
S	A		756 166	7 712	0,11800	0,11800	1,24		97 197	2 709	0,03000	0,03000	5,92		8 386	1 769	0,03000	0,03000	15,59
	P		756 166	7 059	0,11600	0,11600	1,07		97 197	2 216	0,03000	0,03000	7,24		8 386	2 093	0,03000	0,03000	13,18
P	A	03006	1 086 557	4 066	0,16200	0,16200	1,55	03007	1 287 657	4 036	0,19000	0,19000	1,27	03008	1 316 418	6 468	0,19800	0,19800	1,42
	P		1 086 557	3 458	0,16000	0,16000	1,15		1 287 657	3 139	0,18800	0,18800	1,00		1 316 418	5 459	0,19600	0,19600	1,26
S	A		10 972	908	0,03000	0,03000	30,01		1 135	1 362	0,03000	0,03000	20,93		63 998	1 997	0,03000	0,03000	10,24
	P		10 972	563	0,03000	0,03000	48,39		1 135	1 823	0,03000	0,03000	15,64		63 998	1 240	0,03000	0,03000	16,49
P	A	03009	1 810 791	8 171	0,27000	0,27000	1,22	03010	1 971 049	7 943	0,29200	0,29200	1,11	03011	1 203 038	15 196	0,19000	0,19000	1,12
	P		1 810 791	7 424	0,26800	0,26800	1,07		1 971 049	7 097	0,29200	0,29200	1,25		1 203 038	14 097	0,18800	0,18800	1,07
S	A		548 424	2 948	0,08200	0,08200	1,11		619 795	1 711	0,09200	0,09200	1,76		93 773	2 401	0,03000	0,03000	6,88
	P		548 424	2 583	0,08200	0,08200	1,27		619 795	1 259	0,09200	0,09200	2,39		93 773	1 779	0,03000	0,03000	9,28
P	A	03012	1 196 693	4 110	0,17800	0,17800	1,58	03013	906 424	5 880	0,13800	0,13800	1,37	03014	740 854	4 233	0,11200	0,11200	1,38
	P		1 196 693	3 350	0,17600	0,17600	1,21		906 424	5 434	0,13600	0,13600	1,09		740 854	3 716	0,11000	0,11000	1,01
S	A		13 572	818	0,03000	0,03000	32,90		16 551	380	0,03000	0,03000	69,82		21 357	975	0,03000	0,03000	26,58
	P		13 572	1 163	0,03000	0,03000	23,14		16 551	307	0,03000	0,03000	86,42		21 357	1 053	0,03000	0,03000	24,61
P	A	03015	624 734	7 119	0,09800	0,09800	1,18	03016	664 893	5 591	0,10200	0,10200	1,18	03017	530 179	1 057	0,07800	0,07800	1,76
	P		624 734	6 370	0,09600	0,09600	1,02		664 893	5 068	0,10200	0,10200	1,30		530 179	961	0,07800	0,07800	1,93
S	A		35 028	2 820	0,03000	0,03000	8,57		486 663	2 881	0,07400	0,07400	1,45		2 680 309	9 008	0,39600	0,39600	1,21
	P		35 028	2 646	0,03000	0,03000	9,13		486 663	2 497	0,07400	0,07400	1,67		2 680 309	9 476	0,39600	0,39600	1,15
P	A	03018	170 417	604	0,03000	0,03000	9,37	03019	35 510	2 679	0,03000	0,03000	9,00	03020	119 872	349	0,03000	0,03000	36,94
	P		170 417	697	0,03000	0,03000	8,12		35 510	2 775	0,03000	0,03000	8,69		119 872	415	0,03000	0,03000	31,07
S	A		1 309 332	5 052	0,19400	0,19400	1,18		969 033	1 411	0,14200	0,14200	1,98		843 326	2 220	0,12400	0,12400	1,29
	P		1 309 332	5 039	0,19400	0,19400	1,18		969 033	1 006	0,14200	0,14200	2,78		843 326	1 616	0,12400	0,12400	1,78
P	A	03021	49 342	1 438	0,03000	0,03000	15,53	03022	61 046	1 104	0,03000	0,03000	18,87	03023	506 844	1 548	0,07600	0,07600	2,10
	P		49 342	1 458	0,03000	0,03000	15,32		61 046	1 061	0,03000	0,03000	19,63		506 844	1 589	0,07600	0,07600	2,05
S	A		348 290	5 530	0,05600	0,05600	1,10		565 088	10 658	0,09400	0,09400	1,22		1 186 350	17 528	0,19000	0,19000	1,10
	P		348 290	4 762	0,05600	0,05600	1,28		565 088	9 800	0,09200	0,09200	1,12		1 186 350	16 430	0,18800	0,18800	1,06
P	A	03982	119 899	12 901	0,03010	0,03010	1,01	03983	17 371	5 571	0,03000	0,03000	4,74	03984	-14 293	3 923	0,03000	0,03000	7,77
	P		119 899	8 698	0,03000	0,03000	1,48		17 371	1 262	0,03000	0,03000	20,94		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		85 568	2 657	0,03000	0,03000	6,64		39 374	552	0,03000	0,03000	42,77		45 192	927	0,03000	0,03000	24,66

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		85 568	3 740	0,03000	0,03000	4,72		39 374	224	0,03000	0,03000	NS		45 192	632	0,03000	0,03000	36,18
P	A	03985	45 122	9 878	0,03000	0,03000	2,32	05087	904 941	6 353	0,13800	0,13800	1,27	05088	423 549	1 079	0,06200	0,06200	1,08
	P		45 122	4 211	0,03000	0,03000	5,43		904 941	7 226	0,13800	0,13800	1,12		0	0	0,06200	0,06200	-
S	A		78 649	1 159	0,03000	0,03000	16,03		133 126	2 101	0,03000	0,03000	5,25		281 527	2 090	0,04400	0,04400	2,15
	P		78 649	1 657	0,03000	0,03000	11,21		133 126	2 376	0,03000	0,03000	4,64		281 527	1 096	0,04200	0,04200	1,33
P	A	05089	371 265	2 462	0,05600	0,05600	1,11	05090	127 135	1 540	0,03000	0,03000	7,71	05091	12 665	2 482	0,03000	0,03000	10,89
	P		371 265	2 604	0,05600	0,05600	1,05		0	0	0,03000	0,03000	-		12 665	1 918	0,03000	0,03000	14,09
S	A		105 845	8 012	0,03000	0,03000	1,85		135 626	757	0,03000	0,03000	14,09		238 776	719	0,03600	0,03600	2,42
	P		105 845	7 362	0,03000	0,03000	2,02		135 626	378	0,03000	0,03000	28,22		151 515	527	0,03600	0,03600	27,14
P	A	05092	222 018	5 446	0,03800	0,03800	1,15	05093	217 829	1 900	0,03400	0,03400	1,70	07381	1 286 447	10 497	0,19600	0,19600	1,07
	P		222 018	5 714	0,03800	0,03800	1,09		217 829	808	0,03200	0,03200	1,04		1 286 447	9 908	0,19600	0,19600	1,13
S	A		719 619	5 138	0,11000	0,11000	1,31		139 840	1 815	0,03000	0,03000	5,55		665 535	21 109	0,12000	0,12000	1,12
	P		719 619	5 362	0,11000	0,11000	1,25		139 840	1 418	0,03000	0,03000	7,10		665 535	20 090	0,11800	0,11800	1,08
P	A	07382	2 241 172	56 810	0,38600	0,38600	1,02	07383	2 815 884	26 484	0,43400	0,43400	1,04	07384	560 159	8 719	0,09000	0,09000	1,11
	P		2 241 172	74 170	0,40600	0,40600	1,02		2 815 884	39 915	0,44800	0,44800	1,00		560 159	7 898	0,09000	0,09000	1,22
S	A		658 082	10 416	0,10600	0,10600	1,11		743 273	4 779	0,11200	0,11200	1,12		1 473 375	10 597	0,22400	0,22400	1,16
	P		658 082	15 780	0,11200	0,11200	1,10		743 273	8 501	0,11600	0,11600	1,08		1 473 375	11 190	0,22400	0,22400	1,10
Piano Primo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00099	424 602	7 965	0,07000	0,07000	1,15	00478	306 858	17 961	0,06500	0,06500	1,14	00991	-134 866	12 224	0,03000	0,03000	3,75
	P		424 602	7 356	0,07000	0,07000	1,24		306 858	20 811	0,06600	0,06600	1,03		-125 471	12 844	0,03000	0,03000	3,47
S	A		55 395	6 287	0,03000	0,03000	3,43		100 077	7 601	0,03000	0,03000	2,06		5 728	2 533	0,03000	0,03000	11,02
	P		55 395	8 856	0,03000	0,03000	2,43		100 077	9 655	0,03000	0,03000	1,62		5 728	2 548	0,03000	0,03000	10,96
P	A	00992	-68 084	8 401	0,03000	0,03000	4,44	00993	170 452	4 525	0,03000	0,03000	1,25	00994	253 021	3 577	0,04200	0,04200	1,76
	P		-68 084	7 893	0,03000	0,03000	4,73		170 452	1 336	0,03000	0,03000	4,23		259 146	1 374	0,04000	0,04000	1,73
S	A		18 422	1 788	0,03000	0,03000	14,70		53 301	1 768	0,03000	0,03000	12,34		46 325	2 171	0,03000	0,03000	10,46
	P		9 707	1 078	0,03000	0,03000	25,42		53 301	585	0,03000	0,03000	37,31		46 325	1 596	0,03000	0,03000	14,23
P	A	01239	155 596	1 925	0,03000	0,03000	4,06	01240	22 167	259	0,03000	0,03000	99,66	01241	-36 164	1 608	0,03000	0,03000	20,69
	P		155 596	1 637	0,03000	0,03000	4,77		43 018	1 895	0,03000	0,03000	12,21		12 704	2 380	0,03000	0,03000	11,35
S	A		24 543	1 042	0,03000	0,03000	24,48		49 330	353	0,03000	0,03000	63,27		7 229	542	0,03000	0,03000	51,15
	P		24 543	327	0,03000	0,03000	78,00		49 330	111	0,03000	0,03000	NS		7 229	651	0,03000	0,03000	42,59
P	A	01242	93 906	4 862	0,03000	0,03000	3,39	01316	-61 644	4 331	0,03000	0,03000	8,43	01317	-2 063	1 948	0,03000	0,03000	14,84
	P		93 906	7 254	0,03000	0,03000	2,27		-61 644	3 895	0,03000	0,03000	9,38		-2 063	1 622	0,03000	0,03000	17,83
S	A		22 813	807	0,03000	0,03000	31,88		75 440	1 091	0,03000	0,03000	17,40		17 253	502	0,03000	0,03000	52,67
	P		22 813	1 616	0,03000	0,03000	15,92		75 440	1 104	0,03000	0,03000	17,20		17 253	128	0,03000	0,03000	NS
P	A	01318	-108 707	5 020	0,03000	0,03000	8,46	01319	16 225	4 175	0,03000	0,03000	6,36	01320	-9 466	5 241	0,03000	0,03000	5,70
	P		-108 707	4 773	0,03000	0,03000	8,90		16 225	4 261	0,03000	0,03000	6,24		-9 466	7 506	0,03000	0,03000	3,98
S	A		61 754	2 164	0,03000	0,03000	9,58		100 663	1 050	0,03000	0,03000	14,83		26 298	10 269	0,03000	0,03000	2,46
	P		61 754	1 775	0,03000	0,03000	11,69		100 663	1 175	0,03000	0,03000	13,25		26 298	11 452	0,03000	0,03000	2,21
P	A	01321	-11 301	15 991	0,03000	0,03000	1,88	01322	-65 431	7 664	0,03000	0,03000	4,83	01323	-16 503	3 816	0,03000	0,03000	8,06
	P		-11 301	13 812	0,03000	0,03000	2,18		-65 431	7 509	0,03000	0,03000	4,93		-16 503	2 377	0,03000	0,03000	12,94
S	A		78 671	15 068	0,03000	0,03000	1,23		13 325	10 826	0,03000	0,03000	2,49		12 205	6 250	0,03000	0,03000	4,33
	P		78 671	13 517	0,03000	0,03000	1,37		13 325	9 572	0,03000	0,03000	2,81		12 205	5 001	0,03000	0,03000	5,42
P	A	01324	272 604	11 231	0,05200	0,05200	1,15	01325	171 898	835	0,03000	0,03000	6,52	01326	190 943	25 321	0,05600	0,05600	1,08
	P		272 604	11 068	0,05000	0,05000	1,00		171 898	950	0,03000	0,03000	5,73		190 943	25 284	0,05400	0,05400	1,01
S	A		57 656	5 437	0,03000	0,03000	3,91		45 029	6 880	0,03000	0,03000	3,33		17 546	11 322	0,03000	0,03000	2,33

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		57 656	6 183	0,03000	0,03000	3,44		45 029	7 617	0,03000	0,03000	3,00		17 546	11 797	0,03000	0,03000	2,24
P	A	01327	145 987	1 579	0,03000	0,03000	5,82	01328	146 865	16 240	0,03810	0,03810	1,04	01329	234 268	24	0,03400	0,03400	5,78
	P		145 987	1 687	0,03000	0,03000	5,45		146 865	16 217	0,03800	0,03800	1,04		234 268	340	0,03410	0,03410	1,31
S	A		28 916	11 463	0,03000	0,03000	2,18		62 067	6 871	0,03000	0,03000	3,01		12 585	7 058	0,03000	0,03000	3,83
	P		28 916	11 900	0,03000	0,03000	2,10		62 067	7 031	0,03000	0,03000	2,94		12 585	7 757	0,03000	0,03000	3,49
P	A	01330	263 171	1 113	0,04000	0,04000	2,02	01331	378 974	2 463	0,05800	0,05800	1,48	05156	-189 431	6 476	0,03000	0,03000	8,12
	P		263 171	1 597	0,04000	0,04000	1,41		378 974	3 154	0,05800	0,05800	1,15		-189 431	7 781	0,03000	0,03000	6,76
S	A		8 880	146	0,03000	0,03000	NS		34 198	5 804	0,03000	0,03000	4,18		21 088	1 792	0,03000	0,03000	14,48
	P		8 880	1 124	0,03000	0,03000	24,48		34 198	8 058	0,03000	0,03000	3,01		21 088	2 203	0,03000	0,03000	11,78
P	A	05157	-67 010	2 184	0,03000	0,03000	17,03	05158	223 153	1 518	0,03500	0,03500	2,32	05159	341 699	2 820	0,05400	0,05400	2,06
	P		-67 010	2 003	0,03000	0,03000	18,57		223 153	1 720	0,03400	0,03400	1,17		347 105	2 233	0,05200	0,05200	1,04
S	A		14 267	952	0,03000	0,03000	28,18		30 015	1 787	0,03000	0,03000	13,88		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		14 267	1 716	0,03000	0,03000	15,63		30 015	1 903	0,03000	0,03000	13,04		67 002	619	0,03000	0,03000	32,42
P	A	05160	167 177	1 621	0,03000	0,03000	3,78	05161	51 304	1 103	0,03000	0,03000	20,02	05162	79 426	123	0,03000	0,03000	NS
	P		167 177	1 418	0,03000	0,03000	4,33		51 304	1 307	0,03000	0,03000	16,89		79 426	340	0,03000	0,03000	54,34
S	A		18 929	1 955	0,03000	0,03000	13,41		7 404	2 167	0,03000	0,03000	12,78		8 107	3 667	0,03000	0,03000	7,53
	P		18 929	1 485	0,03000	0,03000	17,66		7 404	2 248	0,03000	0,03000	12,32		8 107	3 853	0,03000	0,03000	7,17
P	A	05163	95 673	2 702	0,03000	0,03000	6,02	05164	87 200	448	0,03000	0,03000	38,88	05165	-82 460	3 078	0,03000	0,03000	12,72
	P		95 673	2 810	0,03000	0,03000	5,78		87 200	980	0,03000	0,03000	17,77		-82 460	3 102	0,03000	0,03000	12,63
S	A		23 151	4 051	0,03000	0,03000	6,34		9 831	2 241	0,03000	0,03000	12,22		33 236	1 907	0,03000	0,03000	12,79
	P		23 151	4 413	0,03000	0,03000	5,82		9 831	2 434	0,03000	0,03000	11,25		33 236	1 808	0,03000	0,03000	13,49
P	A	05166	-34 342	1 276	0,03000	0,03000	25,89	05167	47 234	5 547	0,03000	0,03000	4,07	05168	4 471	3 455	0,03000	0,03000	8,13
	P		-34 342	1 468	0,03000	0,03000	22,51		47 234	5 976	0,03000	0,03000	3,78		4 471	2 843	0,03000	0,03000	9,88
S	A		1 604	416	0,03000	0,03000	68,37		23 600	1 005	0,03000	0,03000	25,50		-6 244	1 763	0,03000	0,03000	16,70
	P		1 604	375	0,03000	0,03000	75,85		23 600	772	0,03000	0,03000	33,20		-6 244	2 163	0,03000	0,03000	13,61
P	A	07118	-139 252	22 269	0,03000	0,03000	2,08	07144	9 287	11 177	0,03000	0,03000	2,46						
	P		-139 252	28 559	0,03000	0,03000	1,62		9 287	11 839	0,03000	0,03000	2,32						
S	A		18 102	7 182	0,03000	0,03000	3,67		9 079	4 166	0,03000	0,03000	6,60						
	P		18 102	11 103	0,03000	0,03000	2,37		9 079	6 219	0,03000	0,03000	4,42						
Piano Primo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00047	154 562	4 616	0,03000	0,03000	1,72	00100	-151 953	22 345	0,03000	0,03000	2,15	00143	-206 303	6 505	0,03000	0,03000	8,41
	P		154 562	4 865	0,03000	0,03000	1,64		-151 953	28 147	0,03000	0,03000	1,70		-206 303	6 870	0,03000	0,03000	7,96
S	A		86 449	936	0,03000	0,03000	18,72		43 481	7 470	0,03000	0,03000	3,09		23 398	1 336	0,03000	0,03000	19,20
	P		86 449	926	0,03000	0,03000	18,92		43 481	10 474	0,03000	0,03000	2,20		23 398	1 396	0,03000	0,03000	18,38
P	A	00477	-49 390	11 571	0,03000	0,03000	3,02	00752	10 993	6 162	0,03000	0,03000	4,42	00753	-62 554	7 893	0,03000	0,03000	4,64
	P		-49 390	11 426	0,03000	0,03000	3,06		10 993	6 580	0,03000	0,03000	4,14		-52 023	8 526	0,03000	0,03000	4,14
S	A		54 836	4 178	0,03000	0,03000	5,18		33 843	2 092	0,03000	0,03000	11,62		39 564	1 977	0,03000	0,03000	11,93
	P		54 836	4 848	0,03000	0,03000	4,46		33 843	1 903	0,03000	0,03000	12,78		36 986	1 552	0,03000	0,03000	15,41
P	A	00855	-97 447	1 412	0,03000	0,03000	29,09	00856	-85 700	1 502	0,03000	0,03000	26,35	00857	-136 964	6 394	0,03000	0,03000	7,20
	P		-101 860	983	0,03000	0,03000	42,35		-85 700	1 352	0,03000	0,03000	29,27		-136 964	6 175	0,03000	0,03000	7,46
S	A		14 698	2 605	0,03000	0,03000	10,28		41 668	1 397	0,03000	0,03000	16,69		18 427	1 929	0,03000	0,03000	13,63
	P		14 698	2 753	0,03000	0,03000	9,72		41 668	1 340	0,03000	0,03000	17,40		18 427	1 800	0,03000	0,03000	14,61
P	A	00858	-157 286	2 897	0,03000	0,03000	16,78	00859	-53 831	5 787	0,03000	0,03000	6,14	00860	-10 796	20 818	0,03000	0,03000	1,44
	P		-157 286	2 888	0,03000	0,03000	16,83		-53 831	7 892	0,03000	0,03000	4,50		-10 796	18 494	0,03000	0,03000	1,62
S	A		65 165	1 481	0,03000	0,03000	13,71		94 308	5 011	0,03000	0,03000	3,28		7 400	12 581	0,03000	0,03000	2,20
	P		65 165	1 596	0,03000	0,03000	12,72		94 308	6 536	0,03000	0,03000	2,52		7 400	10 923	0,03000	0,03000	2,54
P	A	00861	-99 871	6 224	0,03000	0,03000	6,65	00862	-67 636	2 530	0,03000	0,03000	14,74	01360	137 090	3 712	0,03000	0,03000	2,82
	P		-99 871	5 577	0,03000	0,03000	7,42		-67 636	1 316	0,03000	0,03000	28,33		137 090	4 214	0,03000	0,03000	2,48
S	A		18 537	6 645	0,03000	0,03000	3,95		16 992	4 502	0,03000	0,03000	5,88		51 041	182	0,03000	0,03000	NS
	P		18 537	5 674	0,03000	0,03000	4,63		16 992	3 685	0,03000	0,03000	7,18		51 041	155	0,03000	0,03000	NS
P	A	01361	-106 663	3 578	0,03000	0,03000	11,80	01362	-121 503	1 138	0,03000	0,03000	38,76	01363	-111 508	1 185	0,03000	0,03000	36,16

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-106 663	3 838	0,03000	0,03000	11,00		-121 503	1 458	0,03000	0,03000	30,25		-111 508	1 439	0,03000	0,03000	29,78
S	A		1 467	111	0,03000	0,03000	NS		8 091	716	0,03000	0,03000	38,57		1 740	983	0,03000	0,03000	28,92
	P		1 467	166	0,03000	0,03000	NS		8 091	673	0,03000	0,03000	41,03		1 740	1 053	0,03000	0,03000	27,00
P	A	01364	-140 253	5 274	0,03000	0,03000	8,81	01365	-126 417	6 344	0,03000	0,03000	7,05	01366	-158 076	4 852	0,03000	0,03000	10,04
	P		-140 253	5 533	0,03000	0,03000	8,40		-126 417	6 125	0,03000	0,03000	7,30		-158 076	4 133	0,03000	0,03000	11,78
S	A		15 700	514	0,03000	0,03000	51,83		4 849	371	0,03000	0,03000	75,55		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 700	583	0,03000	0,03000	45,69		4 849	247	0,03000	0,03000	NS		-703	201	0,03000	0,03000	NS
P	A	01367	-188 483	2 087	0,03000	0,03000	25,15	01368	-128 885	8 545	0,03000	0,03000	5,27	01369	-96 696	10 914	0,03000	0,03000	3,75
	P		-188 483	1 826	0,03000	0,03000	28,75		-128 885	9 050	0,03000	0,03000	4,98		-96 696	12 102	0,03000	0,03000	3,39
S	A		-14 309	412	0,03000	0,03000	73,98		25 825	2 684	0,03000	0,03000	9,44		44 880	3 986	0,03000	0,03000	5,75
	P		-14 309	390	0,03000	0,03000	78,15		25 825	2 756	0,03000	0,03000	9,20		44 880	4 274	0,03000	0,03000	5,36
P	A	05216	80 749	4 537	0,03000	0,03000	4,03	05217	-160 557	4 740	0,03000	0,03000	10,34	05218	-39 098	4 390	0,03000	0,03000	7,66
	P		80 749	5 021	0,03000	0,03000	3,64		-160 557	4 874	0,03000	0,03000	10,06		-39 098	4 298	0,03000	0,03000	7,83
S	A		43 378	1 226	0,03000	0,03000	18,84		-5 448	1 512	0,03000	0,03000	19,41		13 691	1 426	0,03000	0,03000	18,86
	P		43 378	1 158	0,03000	0,03000	19,94		-5 448	1 569	0,03000	0,03000	18,70		13 691	1 576	0,03000	0,03000	17,07
P	A	05219	-83 392	6 232	0,03000	0,03000	6,30	05220	-120 071	5 002	0,03000	0,03000	8,78	05221	-137 472	3 193	0,03000	0,03000	14,44
	P		-83 392	8 055	0,03000	0,03000	4,88		-120 071	5 628	0,03000	0,03000	7,81		-137 472	3 272	0,03000	0,03000	14,10
S	A		30 232	839	0,03000	0,03000	29,53		21 623	1 460	0,03000	0,03000	17,73		23 742	427	0,03000	0,03000	59,98
	P		30 232	998	0,03000	0,03000	24,83		21 623	1 530	0,03000	0,03000	16,92		23 742	594	0,03000	0,03000	43,11
P	A	05222	-183 151	2 558	0,03000	0,03000	20,26	05223	-171 566	8 721	0,03000	0,03000	5,78	05224	-136 671	1 922	0,03000	0,03000	23,94
	P		-183 151	3 185	0,03000	0,03000	16,27		-171 566	7 939	0,03000	0,03000	6,35		-136 671	1 413	0,03000	0,03000	32,57
S	A		25 507	1 448	0,03000	0,03000	17,53		-616	1 271	0,03000	0,03000	22,60		-127	608	0,03000	0,03000	47,15
	P		25 507	1 394	0,03000	0,03000	18,21		-616	1 361	0,03000	0,03000	21,11		-127	660	0,03000	0,03000	43,43
Piano Primo						**Parete P20-P21**										**Parete P20-P21**			
P	A	00044	668 570	4 895	0,10400	0,10400	1,92	00046	782 153	18 659	0,13400	0,13400	1,13	00158	532 066	6 174	0,08400	0,08400	1,26
	P		668 570	4 305	0,10000	0,10000	1,00		782 153	19 713	0,13400	0,13400	1,07		532 066	5 429	0,08200	0,08200	1,06
S	A		193 597	559	0,03000	0,03000	4,03		248 335	6 397	0,04400	0,04400	1,33		125 211	1 752	0,03000	0,03000	6,93
	P		193 597	242	0,03000	0,03000	9,31		248 335	7 157	0,04400	0,04400	1,18		125 211	1 549	0,03000	0,03000	7,84
P	A	00159	458 467	5 894	0,07400	0,07400	1,40	00687	671 754	6 138	0,10400	0,10400	1,24	00688	709 791	7 981	0,11400	0,11400	1,62
	P		458 467	7 310	0,07400	0,07400	1,13		671 754	6 457	0,10400	0,10400	1,18		709 791	8 128	0,11000	0,11000	1,03
S	A		160 112	1 598	0,03000	0,03000	4,48		171 100	1 900	0,03000	0,03000	2,93		166 594	2 168	0,03000	0,03000	2,87
	P		160 112	2 330	0,03000	0,03000	3,07		171 100	2 249	0,03000	0,03000	2,47		166 594	2 457	0,03000	0,03000	2,53
P	A	01151	652 958	3 391	0,09800	0,09800	1,26	01152	620 387	982	0,09200	0,09200	16,81	01153	558 684	1 086	0,08400	0,08400	12,88
	P		652 958	2 432	0,09800	0,09800	1,76		620 387	585	0,09000	0,09000	1,30		558 684	1 042	0,08200	0,08200	1,46
S	A		23 943	3 631	0,03000	0,03000	7,05		7 274	556	0,03000	0,03000	49,85		6 757	888	0,03000	0,03000	31,29
	P		23 943	3 040	0,03000	0,03000	8,42		7 274	192	0,03000	0,03000	NS		6 757	842	0,03000	0,03000	33,00
P	A	01154	562 994	1 053	0,08400	0,08400	11,71	01155	526 674	1 043	0,07800	0,07800	2,28	01156	0	0	0,07400	0,07400	-
	P		562 994	1 261	0,08200	0,08200	1,01		526 674	1 472	0,07800	0,07800	1,61		505 383	451	0,07400	0,07400	3,12
S	A		15 212	765	0,03000	0,03000	34,90		629	724	0,03000	0,03000	39,46		7 138	361	0,03000	0,03000	76,83
	P		15 212	881	0,03000	0,03000	30,31		629	1 073	0,03000	0,03000	26,62		7 138	776	0,03000	0,03000	35,74
P	A	01157	0	0	0,07000	0,07000	-	01158	487 148	1 528	0,07200	0,07200	1,28	01370	765 394	6 622	0,11800	0,11800	1,23
	P		480 264	806	0,07100	0,07100	4,09		487 148	3 041	0,07400	0,07400	1,42		765 394	6 668	0,11800	0,11800	1,22
S	A		13 077	63	0,03000	0,03000	NS		38 606	2 296	0,03000	0,03000	10,33		84 412	5 748	0,03000	0,03000	3,10
	P		13 077	705	0,03000	0,03000	38,26		38 606	3 047	0,03000	0,03000	7,78		84 412	6 351	0,03000	0,03000	2,80
P	A	01371	643 051	2 090	0,09500	0,09500	1,26	01372	581 376	1 376	0,08600	0,08600	1,83	01373	569 426	58	0,08200	0,08200	1,36
	P		643 051	2 287	0,09600	0,09600	1,71		581 376	1 659	0,08600	0,08600	1,52		569 426	169	0,08300	0,08300	2,53
S	A		12 437	1 964	0,03000	0,03000	13,78		19 969	3 042	0,03000	0,03000	8,58		10 264	646	0,03000	0,03000	42,31
	P		12 437	2 819	0,03000	0,03000	9,60		19 969	3 702	0,03000	0,03000	7,05		10 264	1 131	0,03000	0,03000	24,17
P	A	01374	521 613	951	0,07800	0,07800	25,73	01375	498 875	341	0,07400	0,07400	2,53	01376	484 304	1 646	0,07210	0,07210	1,57
	P		521 613	1 168	0,07600	0,07600	1,03		498 875	388	0,07200	0,07200	1,06		484 304	1 826	0,07200	0,07200	1,35
S	A		4 489	1 544	0,03000	0,03000	18,18		18 179	2 080	0,03000	0,03000	12,65		17 873	2 407	0,03000	0,03000	10,95

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		4 489	1 642	0,03000	0,03000	17,10		18 179	2 136	0,03000	0,03000	12,32		17 873	2 242	0,03000	0,03000	11,76
P	A	01377	509 483	3 567	0,07800	0,07800	1,38	01389	299 292	3 602	0,07000	0,07000	9,15	01390	448 492	6 216	0,07200	0,07200	1,24
	P		509 483	3 877	0,07800	0,07800	1,27		440 544	4 693	0,06800	0,06800	1,05		448 492	6 509	0,07200	0,07200	1,18
S	A		55 847	4 042	0,03000	0,03000	5,32		118 906	1 376	0,03000	0,03000	9,47		119 760	1 971	0,03000	0,03000	6,55
	P		55 847	4 133	0,03000	0,03000	5,20		118 906	1 463	0,03000	0,03000	8,90		119 760	2 231	0,03000	0,03000	5,79
P	A	05265	657 241	2 761	0,10000	0,10000	2,47	05266	439 579	1 773	0,06600	0,06600	1,64	05267	478 691	2 966	0,07400	0,07400	2,06
	P		657 241	2 536	0,09800	0,09800	1,37		439 579	2 629	0,06600	0,06600	1,11		478 691	3 177	0,07200	0,07200	1,07
S	A		124 888	727	0,03000	0,03000	16,76		89 227	574	0,03000	0,03000	29,86		68 088	472	0,03000	0,03000	42,22
	P		124 888	775	0,03000	0,03000	15,73		89 227	888	0,03000	0,03000	19,30		68 088	661	0,03000	0,03000	30,15
P	A	05268	735 465	3 746	0,11000	0,11000	1,18	05269	657 622	1 501	0,09800	0,09800	4,05	05270	601 536	331	0,08800	0,08800	4,80
	P		735 465	3 895	0,11000	0,11000	1,13		657 622	1 363	0,09600	0,09600	1,15		601 536	384	0,08800	0,08800	4,14
S	A		88 178	74	0,03000	0,03000	NS		52 021	1 569	0,03000	0,03000	14,01		7 960	298	0,03000	0,03000	92,72
	P		143 674	422	0,03000	0,03000	22,56		52 021	1 909	0,03000	0,03000	11,52		7 960	576	0,03000	0,03000	47,97
P	A	05271	545 248	27	0,08000	0,08000	62,38	05272	0	0	0,07400	0,07400	-	05273	454 591	549	0,06600	0,06600	1,21
	P		545 248	255	0,08000	0,08000	6,60		505 280	276	0,07400	0,07400	5,15		454 591	1 172	0,06800	0,06800	5,68
S	A		5 183	605	0,03000	0,03000	46,26		825	666	0,03000	0,03000	42,86		31 324	942	0,03000	0,03000	26,16
	P		5 183	871	0,03000	0,03000	32,13		825	899	0,03000	0,03000	31,75		31 324	1 101	0,03000	0,03000	22,38
Piano Primo						**Parete P1-P11**										**Parete P1-P11**			
P	A	00049	577 043	4 749	0,09000	0,09000	1,60	00050	865 258	3 692	0,13000	0,13000	1,56	00091	768 460	4 576	0,11600	0,11600	1,24
	P		577 043	4 846	0,08800	0,08800	1,09		865 258	3 918	0,13000	0,13000	1,47		768 460	5 029	0,11600	0,11600	1,13
S	A		133 185	1 263	0,03000	0,03000	8,72		251 994	346	0,04100	0,04100	49,70		178 528	1 028	0,03000	0,03000	4,35
	P		133 185	1 017	0,03000	0,03000	10,83		269 658	403	0,04000	0,04000	2,15		178 528	1 275	0,03000	0,03000	3,51
P	A	00097	548 237	2 729	0,08200	0,08200	1,21	00107	403 528	2 737	0,06200	0,06200	1,51	01034	668 459	5 107	0,10300	0,10300	1,41
	P		548 237	2 891	0,08200	0,08200	1,14		403 528	2 914	0,06200	0,06200	1,41		668 459	5 359	0,10200	0,10200	1,13
S	A		174 305	656	0,03000	0,03000	7,76		90 291	1 169	0,03000	0,03000	14,53		174 528	1 132	0,03000	0,03000	4,47
	P		174 305	656	0,03000	0,03000	7,76		90 291	1 194	0,03000	0,03000	14,23		174 528	961	0,03000	0,03000	5,26
P	A	01060	409 923	6 322	0,06600	0,06600	1,15	01061	372 138	4 185	0,05800	0,05800	1,11	01062	383 290	2 837	0,05800	0,05800	1,06
	P		409 923	6 289	0,06600	0,06600	1,15		372 138	4 184	0,05800	0,05800	1,11		383 290	2 811	0,05800	0,05800	1,07
S	A		121 933	692	0,03000	0,03000	18,21		102 055	1 356	0,03000	0,03000	11,33		113 557	609	0,03000	0,03000	22,61
	P		121 933	826	0,03000	0,03000	15,25		102 055	1 236	0,03000	0,03000	12,44		113 557	530	0,03000	0,03000	25,98
P	A	01063	361 589	2 375	0,05600	0,05600	1,75	01064	368 408	1 942	0,05600	0,05600	1,62	01065	368 095	1 766	0,05600	0,05600	1,81
	P		361 589	2 318	0,05600	0,05600	1,79		368 408	1 897	0,05600	0,05600	1,66		368 095	1 673	0,05600	0,05600	1,91
S	A		111 872	235	0,03000	0,03000	59,60		119 610	537	0,03000	0,03000	24,07		104 737	497	0,03000	0,03000	30,18
	P		111 872	193	0,03000	0,03000	72,57		119 610	541	0,03000	0,03000	23,89		104 737	470	0,03000	0,03000	31,91
P	A	01066	363 528	2 817	0,05600	0,05600	1,37	01067	443 178	3 835	0,06800	0,06800	1,15	01068	508 597	4 167	0,07800	0,07800	1,21
	P		363 528	2 759	0,05600	0,05600	1,40		443 178	3 739	0,06800	0,06800	1,18		508 597	4 125	0,07800	0,07800	1,22
S	A		109 381	475	0,03000	0,03000	30,22		126 364	856	0,03000	0,03000	13,99		143 373	1 288	0,03000	0,03000	7,42
	P		109 381	403	0,03000	0,03000	35,62		126 364	659	0,03000	0,03000	18,17		143 373	1 021	0,03000	0,03000	9,36
P	A	01391	474 408	705	0,07000	0,07000	2,65	01392	371 487	1 513	0,05600	0,05600	1,78	01393	339 046	165	0,05000	0,05000	7,93
	P		474 408	888	0,07000	0,07000	2,11		371 487	1 547	0,05600	0,05600	1,74		339 046	300	0,05000	0,05000	4,36
S	A		104 725	2 410	0,03000	0,03000	6,22		31 552	3 957	0,03000	0,03000	6,22		12 001	1 511	0,03000	0,03000	17,94
	P		104 725	1 890	0,03000	0,03000	7,94		31 552	3 584	0,03000	0,03000	6,86		12 001	1 391	0,03000	0,03000	19,49
P	A	01394	271 180	294	0,04000	0,04000	3,59	01395	262 586	482	0,04000	0,04000	4,84	01396	243 077	921	0,03600	0,03600	1,19
	P		271 180	369	0,04000	0,04000	2,86		262 586	588	0,04000	0,04000	3,97		243 077	990	0,03600	0,03600	1,11
S	A		3 480	1 909	0,03000	0,03000	14,77		5 320	859	0,03000	0,03000	32,55		5 893	1 644	0,03000	0,03000	16,96
	P		3 480	1 811	0,03000	0,03000	15,57		5 320	822	0,03000	0,03000	34,02		5 893	1 650	0,03000	0,03000	16,90
P	A	01397	253 933	74	0,03800	0,03800	20,98	01398	369 830	1 667	0,05600	0,05600	1,76	01399	274 451	6 212	0,04600	0,04600	1,08
	P		253 933	227	0,03800	0,03800	6,84		369 830	1 646	0,05600	0,05600	1,78		274 451	6 448	0,04600	0,04600	1,04
S	A		3 655	608	0,03000	0,03000	46,34		54 200	2 201	0,03000	0,03000	9,86		107 191	2 612	0,03000	0,03000	5,61
	P		3 655	839	0,03000	0,03000	33,58		54 200	2 626	0,03000	0,03000	8,26		107 191	2 304	0,03000	0,03000	6,36
P	A	01400	248 270	4 560	0,04200	0,04200	1,42	01401	223 260	4 197	0,03800	0,03800	1,45	01402	230 113	3 785	0,03800	0,03800	1,34

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		248 270	4 713	0,04200	0,04200	1,37		223 260	4 311	0,03800	0,03800	1,41		230 113	3 920	0,03800	0,03800	1,29
S	A		68 463	1 370	0,03000	0,03000	14,51		84 739	864	0,03000	0,03000	20,54		73 870	903	0,03000	0,03000	21,24
	P		68 463	1 371	0,03000	0,03000	14,50		84 739	854	0,03000	0,03000	20,78		73 870	884	0,03000	0,03000	21,70
P	A	01403	243 729	4 176	0,04000	0,04000	1,22	01404	263 193	4 070	0,04400	0,04400	1,66	01405	261 716	4 119	0,04200	0,04200	1,10
	P		243 729	4 300	0,04000	0,04000	1,19		263 193	4 207	0,04200	0,04200	1,05		261 716	4 252	0,04200	0,04200	1,06
S	A		87 508	864	0,03000	0,03000	20,10		77 601	1 139	0,03000	0,03000	16,42		82 622	1 020	0,03000	0,03000	17,68
	P		87 508	831	0,03000	0,03000	20,90		77 601	1 101	0,03000	0,03000	16,99		82 622	981	0,03000	0,03000	18,39
P	A	01406	273 794	2 307	0,04200	0,04200	1,19	01407	335 909	2 307	0,05200	0,05200	1,66	01408	195 104	15	0,06000	0,06000	34,31
	P		273 794	2 438	0,04200	0,04200	1,12		335 909	2 448	0,05200	0,05200	1,57		386 233	2 630	0,05800	0,05800	1,03
S	A		90 500	935	0,03000	0,03000	18,14		78 873	1 085	0,03000	0,03000	17,09		78 245	1 216	0,03000	0,03000	15,32
	P		90 500	900	0,03000	0,03000	18,85		78 873	1 058	0,03000	0,03000	17,53		78 245	1 202	0,03000	0,03000	15,49
P	A	01409	579 237	1 664	0,08600	0,08600	1,70	01410	474 658	804	0,07000	0,07000	2,28	01411	533 761	616	0,07900	0,07900	10,13
	P		579 237	1 809	0,08600	0,08600	1,56		474 658	932	0,07000	0,07000	1,97		533 761	726	0,07800	0,07800	1,58
S	A		44 273	274	0,03000	0,03000	83,85		14 762	20	0,03000	0,03000	NS		6 859	183	0,03000	0,03000	NS
	P		44 273	278	0,03000	0,03000	82,64		0	0	0,03000	0,03000	-		6 859	188	0,03000	0,03000	NS
P	A	01412	534 469	1 289	0,08000	0,08000	2,54	01413	586 398	2 050	0,08800	0,08800	1,87	01414	622 690	2 743	0,09400	0,09400	1,69
	P		534 469	1 396	0,08000	0,08000	2,35		586 398	2 155	0,08800	0,08800	1,78		622 690	2 848	0,09400	0,09400	1,62
S	A		10 143	279	0,03000	0,03000	98,01		11 021	86	0,03000	0,03000	NS		8 752	104	0,03000	0,03000	NS
	P		10 143	271	0,03000	0,03000	NS		11 021	77	0,03000	0,03000	NS		8 752	109	0,03000	0,03000	NS
P	A	01415	667 635	3 067	0,10000	0,10000	1,35	01416	857 634	3 739	0,12800	0,12800	1,30	05279	408 696	4 610	0,06400	0,06400	1,17
	P		667 635	3 205	0,10000	0,10000	1,30		857 634	3 952	0,12800	0,12800	1,23		408 696	3 796	0,06400	0,06400	1,42
S	A		-187	281	0,03000	0,03000	NS		81 762	78	0,03000	0,03000	NS		137 386	988	0,03000	0,03000	10,54
	P		-187	288	0,03000	0,03000	99,53		81 762	103	0,03000	0,03000	NS		137 386	641	0,03000	0,03000	16,25
P	A	05280	311 534	2 833	0,04800	0,04800	1,17	05281	478 342	2 103	0,07200	0,07200	1,59	05282	817 442	3 832	0,12200	0,12200	1,21
	P		311 534	3 820	0,04900	0,04900	1,13		478 342	2 256	0,07200	0,07200	1,48		817 442	4 075	0,12200	0,12200	1,14
S	A		58 206	800	0,03000	0,03000	26,49		75 077	676	0,03000	0,03000	28,15		149 915	675	0,03000	0,03000	12,78
	P		58 206	1 002	0,03000	0,03000	21,15		75 077	684	0,03000	0,03000	27,82		149 915	742	0,03000	0,03000	11,62
P	A	05283	675 798	3 682	0,10200	0,10200	1,36	05284	602 495	2 591	0,09100	0,09100	1,86	05285	530 402	1 600	0,07800	0,07800	1,14
	P		675 798	3 855	0,10200	0,10200	1,30		602 495	2 701	0,09000	0,09000	1,28		530 402	1 707	0,07800	0,07800	1,07
S	A		96 695	791	0,03000	0,03000	20,37		21 923	541	0,03000	0,03000	47,76		10 434	281	0,03000	0,03000	97,18
	P		96 695	788	0,03000	0,03000	20,44		21 923	512	0,03000	0,03000	50,46		10 434	255	0,03000	0,03000	NS
P	A	05286	483 584	606	0,07100	0,07100	1,98	05287	419 779	1 632	0,06400	0,06400	3,61	05288	536 786	2 807	0,08200	0,08200	2,04
	P		483 584	725	0,07200	0,07200	7,09		419 779	1 774	0,06200	0,06200	1,04		536 786	2 919	0,08000	0,08000	1,05
S	A		11 380	266	0,03000	0,03000	NS		45 924	569	0,03000	0,03000	40,01		72 586	784	0,03000	0,03000	24,68
	P		11 380	250	0,03000	0,03000	NS		45 924	566	0,03000	0,03000	40,22		72 586	654	0,03000	0,03000	29,58
P	A	05289	493 381	1 889	0,07400	0,07400	1,68	05290	444 257	936	0,06600	0,06600	2,37	05291	-750 827	865	0,05800	0,05800	NS
	P		493 381	1 993	0,07400	0,07400	1,60		444 257	1 050	0,06600	0,06600	2,11		385 806	995	0,05800	0,05800	2,64
S	A		23 200	559	0,03000	0,03000	45,93		22 393	464	0,03000	0,03000	55,55		49 898	164	0,03000	0,03000	NS
	P		23 200	495	0,03000	0,03000	51,86		22 393	423	0,03000	0,03000	60,94		49 898	135	0,03000	0,03000	NS
P	A	05292	422 575	2 720	0,06400	0,06400	1,24	05293	418 919	2 001	0,06300	0,06300	1,39	05294	387 655	1 257	0,05800	0,05800	1,87
	P		422 575	2 738	0,06400	0,06400	1,23		418 919	2 074	0,06400	0,06400	2,07		387 655	1 357	0,05800	0,05800	1,74
S	A		104 204	763	0,03000	0,03000	19,75		53 149	600	0,03000	0,03000	36,40		35 577	622	0,03000	0,03000	38,73
	P		104 204	593	0,03000	0,03000	25,42		53 149	494	0,03000	0,03000	44,21		35 577	552	0,03000	0,03000	43,64
P	A	05295	347 217	514	0,05200	0,05200	4,21	05296	293 610	1 426	0,04400	0,04400	1,30	05297	363 563	1 400	0,05400	0,05400	1,29
	P		347 217	634	0,05200	0,05200	3,41		293 610	1 558	0,04400	0,04400	1,19		363 563	1 406	0,05400	0,05400	1,28
S	A		41 216	422	0,03000	0,03000	55,37		75 503	509	0,03000	0,03000	37,28		74 718	363	0,03000	0,03000	52,55
	P		41 216	370	0,03000	0,03000	63,15		75 503	468	0,03000	0,03000	40,54		74 718	277	0,03000	0,03000	68,86
P	A	05298	350 358	2 061	0,05300	0,05300	1,30	05299	326 270	1 725	0,05000	0,05000	1,86	05300	285 962	1 591	0,04400	0,04400	1,88
	P		350 358	2 124	0,05400	0,05400	1,92		326 270	1 828	0,05000	0,05000	1,75		285 962	1 719	0,04400	0,04400	1,74
S	A		49 684	635	0,03000	0,03000	35,09		41 544	574	0,03000	0,03000	40,63		61 083	227	0,03000	0,03000	91,72
	P		49 684	553	0,03000	0,03000	40,29		41 544	507	0,03000	0,03000	46,00		61 083	175	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05301	365 732	1 207	0,05400	0,05400	1,23	05302	352 470	1 597	0,05300	0,05300	1,44	05303	333 495	1 795	0,05000	0,05000	1,19
	P		365 732	1 134	0,05400	0,05400	1,30		352 470	1 609	0,05400	0,05400	2,50		333 495	1 868	0,05000	0,05000	1,14
S	A		94 602	278	0,03000	0,03000	58,98		62 457	507	0,03000	0,03000	40,72		41 603	625	0,03000	0,03000	37,31
	P		94 602	251	0,03000	0,03000	65,33		62 457	443	0,03000	0,03000	46,60		41 603	556	0,03000	0,03000	41,94
P	A	05304	302 990	1 307	0,04600	0,04600	1,94	05305	258 096	2 556	0,04000	0,04000	1,17	05306	352 522	1 130	0,05200	0,05200	1,22
	P		302 990	1 427	0,04600	0,04600	1,77		258 096	2 690	0,04000	0,04000	1,11		352 522	1 084	0,05200	0,05200	1,27
S	A		45 123	515	0,03000	0,03000	44,40		75 205	582	0,03000	0,03000	32,67		80 788	370	0,03000	0,03000	49,42
	P		45 123	453	0,03000	0,03000	50,48		75 205	536	0,03000	0,03000	35,47		80 788	324	0,03000	0,03000	56,44
P	A	05307	337 347	1 497	0,05000	0,05000	1,04	05308	311 082	1 332	0,04610	0,04610	1,12	05309	275 950	1 433	0,04200	0,04200	1,69
	P		337 347	1 532	0,05000	0,05000	1,02		311 082	1 434	0,04800	0,04800	3,97		275 950	1 589	0,04200	0,04200	1,52
S	A		40 243	635	0,03000	0,03000	36,99		31 220	667	0,03000	0,03000	36,95		48 346	553	0,03000	0,03000	40,60
	P		40 243	573	0,03000	0,03000	41,00		31 220	603	0,03000	0,03000	40,87		48 346	496	0,03000	0,03000	45,27
P	A	05310	355 869	2 196	0,05400	0,05400	1,34	05311	340 708	191	0,05000	0,05000	5,56	05312	312 487	223	0,04600	0,04600	5,02
	P		355 869	2 141	0,05400	0,05400	1,37		340 708	174	0,05000	0,05000	6,10		312 487	299	0,04600	0,04600	3,75
S	A		92 719	394	0,03000	0,03000	42,28		43 445	649	0,03000	0,03000	35,56		21 746	476	0,03000	0,03000	54,33
	P		92 719	317	0,03000	0,03000	52,54		43 445	565	0,03000	0,03000	40,85		21 746	411	0,03000	0,03000	62,92
P	A	05313	282 685	978	0,04200	0,04200	1,45	05314	248 710	2 553	0,04000	0,04000	1,72	05315	370 004	689	0,05400	0,05400	1,22
	P		282 685	1 133	0,04200	0,04200	1,25		248 710	2 728	0,04000	0,04000	1,61		370 004	565	0,05400	0,05400	1,49
S	A		24 119	676	0,03000	0,03000	37,80		66 458	795	0,03000	0,03000	25,32		54 018	710	0,03000	0,03000	30,60
	P		24 119	637	0,03000	0,03000	40,12		66 458	762	0,03000	0,03000	26,42		54 018	546	0,03000	0,03000	39,79
P	A	05316	319 952	404	0,04810	0,04810	5,91	05317	281 919	442	0,04200	0,04200	3,46	05318	257 262	607	0,03800	0,03800	1,74
	P		319 952	460	0,04800	0,04800	4,23		281 919	519	0,04200	0,04200	2,95		257 262	895	0,03800	0,03800	1,18
S	A		10 177	1 022	0,03000	0,03000	26,75		7 519	1 163	0,03000	0,03000	23,80		10 162	573	0,03000	0,03000	47,72
	P		10 177	889	0,03000	0,03000	30,75		7 519	1 132	0,03000	0,03000	24,45		10 162	596	0,03000	0,03000	45,88
P	A	07113	436 603	29 433	0,09600	0,09600	1,07	07115	450 158	454	0,06600	0,06600	1,49						
	P		436 603	25 524	0,09000	0,09000	1,02		450 158	4 509	0,07100	0,07100	1,68						
S	A		224 946	11 458	0,04600	0,04600	1,21		117 729	1 685	0,03000	0,03000	7,83						
	P		224 946	9 422	0,04200	0,04200	1,06		117 729	3 472	0,03000	0,03000	3,80						
Piano Primo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00048	710 532	2 295	0,10600	0,10600	2,08	00098	505 344	13 363	0,08800	0,08800	1,16	00469	267 953	38 431	0,08000	0,08000	1,00
	P		710 532	1 758	0,10400	0,10400	1,13		505 344	13 224	0,08600	0,08600	1,02		267 953	40 905	0,08300	0,08300	1,01
S	A		199 737	554	0,03000	0,03000	2,42		155 322	4 722	0,03000	0,03000	1,66		112 461	12 251	0,03000	0,03000	1,14
	P		193 520	388	0,03000	0,03000	5,83		155 322	4 644	0,03000	0,03000	1,69		112 461	13 601	0,03000	0,03000	1,02
P	A	00475	141 865	8 238	0,03000	0,03000	1,19	00714	173 271	2 108	0,03000	0,03000	2,49	00715	244 905	6 512	0,04200	0,04200	1,06
	P		141 865	5 419	0,03000	0,03000	1,80		0	0	0,03000	0,03000	-		244 905	4 496	0,04000	0,04000	1,11
S	A		55 564	3 118	0,03000	0,03000	6,91		48 841	6 677	0,03000	0,03000	3,35		28 659	6 238	0,03000	0,03000	4,00
	P		55 564	1 034	0,03000	0,03000	20,83		48 841	4 371	0,03000	0,03000	5,12		28 659	4 361	0,03000	0,03000	5,73
P	A	00716	258 395	14 029	0,05200	0,05200	1,06	00717	317 310	38 541	0,08800	0,08800	1,02	00718	317 743	12 995	0,06000	0,06000	1,11
	P		258 395	12 037	0,05000	0,05000	1,08		317 310	44 270	0,09500	0,09500	1,03		317 743	15 152	0,06210	0,06210	1,08
S	A		13 276	17 405	0,03000	0,03000	1,55		13 315	35 441	0,04000	0,04000	1,01		18 972	18 341	0,03000	0,03000	1,43
	P		13 276	17 076	0,03000	0,03000	1,58		13 315	39 637	0,04500	0,04500	1,01		18 972	20 829	0,03000	0,03000	1,26
P	A	00719	324 409	857	0,04800	0,04800	1,42	00720	317 252	7 689	0,05400	0,05400	1,12	00721	291 211	16 783	0,06000	0,06000	1,08
	P		324 409	2 061	0,05000	0,05000	2,06		317 252	8 407	0,05400	0,05400	1,02		291 211	17 373	0,06000	0,06000	1,04
S	A		55 190	5 109	0,03000	0,03000	4,22		0	0	0,03000	0,03000	-		56 785	5 147	0,03000	0,03000	4,15
	P		55 190	6 447	0,03000	0,03000	3,35		56 006	830	0,03000	0,03000	25,88		56 785	6 289	0,03000	0,03000	3,40
P	A	00784	594 984	2 848	0,09000	0,09000	1,62	00785	550 014	1 625	0,08200	0,08200	1,87	00786	537 684	2 312	0,08000	0,08000	1,21
	P		594 984	2 744	0,09000	0,09000	1,68		550 014	1 584	0,08200	0,08200	1,92		537 684	2 296	0,08000	0,08000	1,22
S	A		40 408	1 674	0,03000	0,03000	14,02		97 894	626	0,03000	0,03000	25,48		87 132	286	0,03000	0,03000	60,93
	P		40 408	1 509	0,03000	0,03000	15,56		97 894	537	0,03000	0,03000	29,70		87 132	276	0,03000	0,03000	63,14
P	A	00787	518 147	2 904	0,07800	0,07800	1,25	00788	470 905	4 799	0,07400	0,07400	1,35	00789	446 525	8 030	0,07400	0,07400	1,24
	P		518 147	2 948	0,07800	0,07800	1,23		470 905	4 911	0,07400	0,07400	1,32		446 525	8 137	0,07400	0,07400	1,23

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		127 045	534	0,03000	0,03000	22,25		120 991	1 389	0,03000	0,03000	9,17		97 052	819	0,03000	0,03000	19,62
	P		127 045	636	0,03000	0,03000	18,68		120 991	1 567	0,03000	0,03000	8,13		97 052	1 201	0,03000	0,03000	13,38
P	A	00790	434 771	11 614	0,07600	0,07600	1,18	00791	387 184	16 876	0,07400	0,07400	1,08	00792	352 140	22 940	0,07600	0,07600	1,07
	P		434 771	11 518	0,07400	0,07400	1,02		387 184	16 763	0,07400	0,07400	1,09		352 140	22 818	0,07600	0,07600	1,07
S	A		111 041	2 052	0,03000	0,03000	6,88		101 481	4 616	0,03000	0,03000	3,35		94 075	3 543	0,03000	0,03000	4,65
	P		111 041	2 575	0,03000	0,03000	5,49		101 481	5 149	0,03000	0,03000	3,00		94 075	3 731	0,03000	0,03000	4,42
P	A	00793	373 308	3 283	0,05800	0,05800	1,36	00794	385 444	2 842	0,06000	0,06000	1,88	00795	509 691	984	0,07600	0,07600	2,88
	P		373 308	3 361	0,05800	0,05800	1,33		385 444	2 829	0,05800	0,05800	1,00		509 691	1 029	0,07600	0,07600	2,75
S	A		45 003	4 747	0,03000	0,03000	4,82		15 332	1 245	0,03000	0,03000	21,44		8 952	1 067	0,03000	0,03000	25,78
	P		45 003	4 791	0,03000	0,03000	4,78		15 332	1 205	0,03000	0,03000	22,15		8 952	986	0,03000	0,03000	27,89
P	A	00796	491 372	1 099	0,07400	0,07400	10,69	00797	514 913	921	0,07600	0,07600	2,23	00798	277 510	767	0,08000	0,08000	48,78
	P		491 372	1 042	0,07200	0,07200	1,28		514 913	965	0,07600	0,07600	2,13		528 175	2 676	0,08000	0,08000	1,57
S	A		8 966	1 433	0,03000	0,03000	19,19		7 391	1 182	0,03000	0,03000	23,44		8 747	1 470	0,03000	0,03000	18,73
	P		8 966	1 294	0,03000	0,03000	21,25		7 391	1 025	0,03000	0,03000	27,03		8 747	1 381	0,03000	0,03000	19,93
P	A	00799	562 911	1 104	0,08400	0,08400	9,22	00800	638 343	7 071	0,10000	0,10000	1,19	01230	419 067	3 871	0,06600	0,06600	1,63
	P		562 911	1 200	0,08200	0,08200	1,04		638 343	7 071	0,10000	0,10000	1,19		419 067	3 892	0,06400	0,06400	1,03
S	A		8 331	1 140	0,03000	0,03000	24,20		75 533	4 331	0,03000	0,03000	4,38		71 785	1 195	0,03000	0,03000	16,28
	P		8 331	1 013	0,03000	0,03000	27,23		75 533	4 318	0,03000	0,03000	4,39		71 785	1 225	0,03000	0,03000	15,88
P	A	01231	386 132	3 590	0,06000	0,06000	1,29	01232	356 393	3 895	0,05600	0,05600	1,26	01233	315 198	4 738	0,05200	0,05200	1,51
	P		386 132	3 595	0,06000	0,06000	1,29		356 393	3 860	0,05600	0,05600	1,27		315 198	4 701	0,05000	0,05000	1,05
S	A		62 773	1 028	0,03000	0,03000	20,05		74 332	641	0,03000	0,03000	29,84		92 088	873	0,03000	0,03000	19,18
	P		62 773	1 083	0,03000	0,03000	19,03		74 332	752	0,03000	0,03000	25,44		92 088	1 015	0,03000	0,03000	16,50
P	A	01234	307 914	6 002	0,05200	0,05200	1,35	01235	270 602	8 668	0,04800	0,04800	1,07	01236	230 550	13 520	0,04800	0,04800	1,10
	P		307 914	5 873	0,05000	0,05000	1,02		270 602	8 352	0,04800	0,04800	1,11		230 550	13 225	0,04800	0,04800	1,13
S	A		74 308	1 807	0,03000	0,03000	10,59		67 966	1 332	0,03000	0,03000	14,97		78 278	2 538	0,03000	0,03000	7,34
	P		74 308	1 980	0,03000	0,03000	9,66		67 966	1 600	0,03000	0,03000	12,47		78 278	2 811	0,03000	0,03000	6,63
P	A	01237	217 749	17 583	0,05000	0,05000	1,06	01238	177 373	22 201	0,05000	0,05000	1,07	04530	316 068	21 380	0,07000	0,07000	1,11
	P		217 749	16 895	0,05000	0,05000	1,10		177 373	21 097	0,04800	0,04800	1,04		316 068	22 142	0,07000	0,07000	1,07
S	A		55 780	5 486	0,03000	0,03000	3,92		98 592	6 953	0,03000	0,03000	2,28		91 133	3 511	0,03000	0,03000	4,81
	P		55 780	5 631	0,03000	0,03000	3,82		98 592	6 967	0,03000	0,03000	2,28		91 133	4 101	0,03000	0,03000	4,12
P	A	04531	146 223	12 606	0,03400	0,03400	1,03	04532	351 688	1 893	0,05400	0,05400	1,88	04533	624 042	1 322	0,09200	0,09200	1,80
	P		146 223	10 805	0,03200	0,03200	1,04		351 688	1 904	0,05400	0,05400	1,87		624 042	1 258	0,09200	0,09200	1,89
S	A		58 456	2 254	0,03000	0,03000	9,39		15 803	1 829	0,03000	0,03000	14,56		87 425	289	0,03000	0,03000	60,16
	P		58 456	1 279	0,03000	0,03000	16,55		15 803	1 838	0,03000	0,03000	14,49		87 425	73	0,03000	0,03000	NS
P	A	04534	504 614	973	0,07400	0,07400	1,56	04535	399 749	1 609	0,06000	0,06000	1,63	04536	428 769	1 391	0,06400	0,06400	1,76
	P		504 614	966	0,07400	0,07400	1,57		399 749	1 688	0,06000	0,06000	1,56		428 769	1 449	0,06400	0,06400	1,69
S	A		41 547	231	0,03000	0,03000	NS		18 271	651	0,03000	0,03000	40,42		7 922	408	0,03000	0,03000	67,73
	P		41 547	112	0,03000	0,03000	NS		18 271	554	0,03000	0,03000	47,49		7 922	351	0,03000	0,03000	78,73
P	A	04537	409 158	1 372	0,06100	0,06100	1,54	04538	404 363	1 238	0,06200	0,06200	8,08	04539	500 934	1 461	0,07400	0,07400	1,41
	P		409 158	1 385	0,06200	0,06200	2,93		403 230	2 122	0,06000	0,06000	1,05		500 934	1 565	0,07400	0,07400	1,32
S	A		16 794	332	0,03000	0,03000	79,82		27 148	1 180	0,03000	0,03000	21,33		64 347	451	0,03000	0,03000	45,25
	P		16 794	323	0,03000	0,03000	82,04		27 148	1 196	0,03000	0,03000	21,05		64 347	431	0,03000	0,03000	47,35
P	A	04540	475 087	780	0,07000	0,07000	2,27	04541	437 272	796	0,06400	0,06400	1,49	04542	385 753	1 699	0,05800	0,05800	1,55
	P		475 087	944	0,07000	0,07000	1,88		437 272	896	0,06400	0,06400	1,33		385 753	1 691	0,05800	0,05800	1,56
S	A		30 384	961	0,03000	0,03000	25,76		26 848	1 084	0,03000	0,03000	23,26		50 131	722	0,03000	0,03000	30,79
	P		30 384	947	0,03000	0,03000	26,14		26 848	1 115	0,03000	0,03000	22,61		50 131	805	0,03000	0,03000	27,61
P	A	04543	480 295	2 826	0,07200	0,07200	1,08	04544	461 496	908	0,06800	0,06800	1,90	04545	426 655	1 595	0,06400	0,06400	1,73
	P		480 295	2 937	0,07200	0,07200	1,04		461 496	1 178	0,06800	0,06800	1,46		426 655	1 859	0,06400	0,06400	1,49
S	A		100 065	425	0,03000	0,03000	36,82		52 637	1 140	0,03000	0,03000	19,22		36 707	1 753	0,03000	0,03000	13,66
	P		100 065	537	0,03000	0,03000	29,14		52 637	1 203	0,03000	0,03000	18,21		36 707	1 819	0,03000	0,03000	13,17
P	A	04546	383 824	774	0,05600	0,05600	1,11	04547	327 037	3 592	0,05200	0,05200	1,43	04548	436 725	2 876	0,06600	0,06600	1,16

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		383 824	827	0,05600	0,05600	1,04		327 037	3 516	0,05200	0,05200	1,46		436 725	3 195	0,06600	0,06600	1,04
S	A		40 751	1 567	0,03000	0,03000	14,95		78 407	801	0,03000	0,03000	23,23		83 837	836	0,03000	0,03000	21,38
	P		40 751	1 702	0,03000	0,03000	13,77		78 407	976	0,03000	0,03000	19,07		83 837	1 067	0,03000	0,03000	16,75
P	A	04549	408 433	2 325	0,06200	0,06200	1,46	04550	369 773	3 755	0,05800	0,05800	1,33	04551	317 985	1 985	0,04800	0,04800	1,20
	P		408 433	2 831	0,06200	0,06200	1,20		369 773	4 067	0,05800	0,05800	1,23		317 985	1 787	0,04800	0,04800	1,33
S	A		48 057	1 866	0,03000	0,03000	12,06		41 236	2 524	0,03000	0,03000	9,26		60 287	1 423	0,03000	0,03000	14,71
	P		48 057	1 995	0,03000	0,03000	11,28		41 236	2 678	0,03000	0,03000	8,73		60 287	1 697	0,03000	0,03000	12,33
P	A	04552	407 828	8 678	0,06800	0,06800	1,10	04553	0	0	0,05600	0,05600	-	04554	353 811	7 146	0,06000	0,06000	1,30
	P		407 828	8 888	0,06800	0,06800	1,07		385 633	645	0,05700	0,05700	5,27		353 811	8 011	0,06000	0,06000	1,16
S	A		91 901	924	0,03000	0,03000	18,15		57 005	548	0,03000	0,03000	38,96		39 041	1 496	0,03000	0,03000	15,81
	P		91 901	1 383	0,03000	0,03000	12,13		62 474	849	0,03000	0,03000	24,32		43 611	1 655	0,03000	0,03000	13,94
P	A	04555	308 910	4 470	0,05000	0,05000	1,29	04556	251 020	7 433	0,04400	0,04400	1,09	04557	349 181	7 156	0,05800	0,05800	1,12
	P		308 910	4 389	0,05000	0,05000	1,31		251 020	6 893	0,04400	0,04400	1,17		349 181	7 848	0,05800	0,05800	1,02
S	A		36 848	1 854	0,03000	0,03000	12,91		66 026	2 057	0,03000	0,03000	9,82		72 319	577	0,03000	0,03000	33,60
	P		41 318	2 155	0,03000	0,03000	10,84		66 026	2 421	0,03000	0,03000	8,34		72 319	1 353	0,03000	0,03000	14,33
P	A	04558	344 970	6 366	0,05800	0,05800	1,35	04559	321 714	16 767	0,06400	0,06400	1,06	04560	229 659	1 473	0,03600	0,03600	3,42
	P		344 970	7 703	0,05800	0,05800	1,12		321 714	18 219	0,06610	0,06610	1,08		229 659	87	0,03400	0,03400	2,16
S	A		43 102	3 702	0,03000	0,03000	6,25		29 892	1 704	0,03000	0,03000	14,57		41 036	1 721	0,03000	0,03000	13,59
	P		43 102	4 499	0,03000	0,03000	5,14		29 892	1 892	0,03000	0,03000	13,12		41 036	2 225	0,03000	0,03000	10,51
Piano Primo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00099	392 498	22 984	0,08200	0,08200	1,07	00469	291 449	37 442	0,08400	0,08400	1,04	00475	134 212	8 512	0,03000	0,03000	1,28
	P		392 498	22 946	0,08200	0,08200	1,07		291 449	40 229	0,08610	0,08610	1,02		134 212	6 700	0,03000	0,03000	1,62
S	A		147 540	5 004	0,03000	0,03000	1,79		84 617	10 586	0,03000	0,03000	1,68		23 870	1 204	0,03000	0,03000	21,26
	P		147 540	7 915	0,03000	0,03000	1,13		84 617	13 226	0,03000	0,03000	1,34		23 870	1 326	0,03000	0,03000	19,30
P	A	00478	262 233	29 497	0,07000	0,07000	1,04	00642	367 169	16 742	0,07200	0,07200	1,15	00643	320 800	18 035	0,06600	0,06600	1,09
	P		262 233	25 260	0,06400	0,06400	1,00		367 169	13 040	0,06600	0,06600	1,04		320 800	15 464	0,06200	0,06200	1,04
S	A		70 679	14 334	0,03000	0,03000	1,37		89 967	3 444	0,03000	0,03000	4,95		82 032	4 214	0,03000	0,03000	4,30
	P		70 679	13 721	0,03000	0,03000	1,43		89 967	2 512	0,03000	0,03000	6,78		82 032	3 179	0,03000	0,03000	5,70
P	A	00644	353 649	24 444	0,07800	0,07800	1,07	00645	321 657	28 778	0,07800	0,07800	1,05	00714	151 282	2 422	0,03000	0,03000	3,48
	P		353 649	21 193	0,07400	0,07400	1,06		321 657	26 886	0,07600	0,07600	1,05		151 282	363	0,03000	0,03000	23,23
S	A		83 287	5 312	0,03000	0,03000	3,38		86 936	7 326	0,03000	0,03000	2,38		29 454	8 919	0,03000	0,03000	2,79
	P		83 287	3 815	0,03000	0,03000	4,71		86 936	5 780	0,03000	0,03000	3,02		29 454	6 910	0,03000	0,03000	3,60
P	A	00715	211 070	3 684	0,03600	0,03600	1,94	00716	286 389	14 238	0,05800	0,05800	1,20	00717	294 784	38 231	0,08400	0,08400	1,01
	P		211 070	1 008	0,03200	0,03200	1,38		286 389	11 308	0,05200	0,05200	1,00		294 784	43 031	0,08900	0,08900	1,00
S	A		20 101	11 508	0,03000	0,03000	2,27		32 877	27 619	0,03500	0,03500	1,05		13 054	37 059	0,04200	0,04200	1,01
	P		20 101	8 447	0,03000	0,03000	3,09		32 877	25 106	0,03200	0,03200	1,04		13 054	39 798	0,04500	0,04500	1,01
P	A	00718	319 679	10 883	0,05800	0,05800	1,12	00719	332 767	295	0,05000	0,05000	7,62	00720	311 402	7 786	0,05400	0,05400	1,21
	P		319 679	12 706	0,06010	0,06010	1,12		332 767	1 446	0,05000	0,05000	1,55		311 402	8 678	0,05400	0,05400	1,08
S	A		34 063	17 327	0,03000	0,03000	1,40		42 815	8 167	0,03000	0,03000	2,84		58 776	386	0,03000	0,03000	54,72
	P		34 063	19 175	0,03000	0,03000	1,27		42 815	9 615	0,03000	0,03000	2,41		62 326	1 377	0,03000	0,03000	15,01
P	A	00721	290 394	16 745	0,06000	0,06000	1,09	01324	244 088	2 443	0,03800	0,03800	1,23	01325	230 536	27 004	0,06400	0,06400	1,09
	P		290 394	17 656	0,06000	0,06000	1,03		244 088	3 474	0,03900	0,03900	1,16		230 536	27 760	0,06400	0,06400	1,06
S	A		74 611	4 674	0,03000	0,03000	4,09		20 474	7 484	0,03000	0,03000	3,48		25 418	9 552	0,03000	0,03000	2,66
	P		74 611	6 555	0,03000	0,03000	2,91		20 474	8 572	0,03000	0,03000	3,04		25 418	10 582	0,03000	0,03000	2,40
P	A	01326	168 959	16 556	0,04300	0,04300	1,12	01327	158 577	18 302	0,04210	0,04210	1,04	01328	166 353	24 271	0,05010	0,05010	1,04
	P		168 959	17 588	0,04200	0,04200	1,01		158 577	18 900	0,04200	0,04200	1,01		166 353	25 011	0,05000	0,05000	1,00
S	A		35 643	10 372	0,03000	0,03000	2,32		23 534	13 061	0,03000	0,03000	1,96		23 986	9 922	0,03000	0,03000	2,58
	P		35 643	11 105	0,03000	0,03000	2,17		23 534	13 079	0,03000	0,03000	1,96		23 986	10 147	0,03000	0,03000	2,52
P	A	01329	256 906	6 496	0,04400	0,04400	1,12	01330	167 384	22 862	0,05000	0,05000	1,09	01331	385 378	15	0,05600	0,05600	1,88
	P		256 906	7 119	0,04400	0,04400	1,02		167 384	23 767	0,05000	0,05000	1,05		262 292	370	0,05800	0,05800	38,23
S	A		20 303	5 451	0,03000	0,03000	4,78		16 496	4 450	0,03000	0,03000	5,96		48 165	5 676	0,03000	0,03000	3,96

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		20 303	5 753	0,03000	0,03000	4,53		16 496	5 828	0,03000	0,03000	4,55		48 165	7 636	0,03000	0,03000	2,94
P	A	02385	118 011	19 983	0,03800	0,03800	1,03	02386	128 656	15 569	0,03500	0,03500	1,06	02387	117 431	7 009	0,03000	0,03000	1,89
	P		118 011	19 354	0,03800	0,03800	1,07		128 656	16 547	0,03600	0,03600	1,05		117 431	6 355	0,03000	0,03000	2,08
S	A		46 350	6 175	0,03000	0,03000	3,68		61 796	3 266	0,03000	0,03000	6,35		51 266	2 246	0,03000	0,03000	9,83
	P		46 350	5 580	0,03000	0,03000	4,07		61 796	3 272	0,03000	0,03000	6,34		51 266	2 155	0,03000	0,03000	10,25
P	A	02388	185 127	11 308	0,03900	0,03900	1,11	05319	370 946	6 307	0,06200	0,06200	1,44	05320	190 523	4 279	0,03300	0,03300	1,37
	P		185 127	10 041	0,03800	0,03800	1,15		370 946	5 947	0,06000	0,06000	1,15		190 523	4 033	0,03200	0,03200	1,18
S	A		48 549	2 987	0,03000	0,03000	7,51		81 453	1 768	0,03000	0,03000	10,30		29 831	4 381	0,03000	0,03000	5,67
	P		48 549	2 582	0,03000	0,03000	8,69		81 453	2 113	0,03000	0,03000	8,61		29 831	4 605	0,03000	0,03000	5,39
P	A	05321	117 654	11 012	0,03000	0,03000	1,20	05322	304 059	24 673	0,07000	0,07000	1,02	05323	313 411	15 649	0,06200	0,06200	1,08
	P		117 654	9 504	0,03000	0,03000	1,39		304 059	25 215	0,07000	0,07000	1,00		313 411	15 304	0,06200	0,06200	1,11
S	A		32 189	1 900	0,03000	0,03000	12,91		82 109	5 805	0,03000	0,03000	3,12		66 059	2 253	0,03000	0,03000	8,96
	P		32 189	1 021	0,03000	0,03000	24,02		82 109	5 948	0,03000	0,03000	3,05		66 059	1 621	0,03000	0,03000	12,45
P	A	05324	306 783	784	0,04600	0,04600	2,52	05325	279 478	12 320	0,05400	0,05400	1,13	05326	227 008	9 513	0,04400	0,04400	1,22
	P		306 783	1 764	0,04600	0,04600	1,12		279 478	14 128	0,05610	0,05610	1,13		227 008	8 986	0,04200	0,04200	1,07
S	A		28 970	2 885	0,03000	0,03000	8,64		12 666	5 268	0,03000	0,03000	5,13		15 098	5 349	0,03000	0,03000	4,99
	P		28 970	3 118	0,03000	0,03000	8,00		12 666	5 222	0,03000	0,03000	5,18		15 098	5 472	0,03000	0,03000	4,88
P	A	05327	142 732	5 747	0,03000	0,03000	1,68	05328	318 848	4 303	0,05200	0,05200	1,47	05329	254 540	1 637	0,04000	0,04000	2,15
	P		142 732	4 625	0,03000	0,03000	2,09		318 848	4 817	0,05200	0,05200	1,31		254 540	2 573	0,04000	0,04000	1,37
S	A		46 632	912	0,03000	0,03000	24,87		33 881	2 916	0,03000	0,03000	8,34		1 717	2 840	0,03000	0,03000	10,01
	P		46 632	998	0,03000	0,03000	22,72		33 881	2 433	0,03000	0,03000	9,99		1 717	2 808	0,03000	0,03000	10,12
P	A	05330	207 117	4 907	0,03600	0,03600	1,30	05331	99 258	811	0,03000	0,03000	19,43						
	P		207 117	5 584	0,03600	0,03600	1,15		99 258	667	0,03000	0,03000	23,63						
S	A		13 378	3 730	0,03000	0,03000	7,22		11 032	2 958	0,03000	0,03000	9,21						
	P		13 378	3 851	0,03000	0,03000	6,99		11 032	3 229	0,03000	0,03000	8,44						
Piano Primo						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00053	2 210 411	74 436	0,36600	0,36600	1,05	00054	2 223 390	134 893	0,40600	0,40600	1,02	00095	1 546 435	70 509	0,26800	0,26800	1,05
	P		2 210 411	78 188	0,36810	0,36810	1,04		2 223 390	161 972	0,42300	0,42300	1,02		1 546 435	71 849	0,26800	0,26800	1,03
S	A		606 790	23 091	0,10200	0,10200	1,09		650 614	42 984	0,12000	0,12000	1,02		427 308	28 063	0,08000	0,08000	1,12
	P		606 790	25 018	0,10200	0,10200	1,00		650 614	51 850	0,12700	0,12700	1,06		427 308	29 146	0,08000	0,08000	1,08
P	A	00109	1 276 772	84 920	0,23800	0,23800	1,03	00847	1 587 320	12 660	0,23800	0,23800	1,33	00848	1 378 191	15 709	0,20800	0,20800	1,08
	P		1 276 772	86 724	0,23800	0,23800	1,01		1 587 320	14 934	0,23800	0,23800	1,13		1 378 191	17 343	0,21010	0,21010	1,19
S	A		401 401	23 341	0,07200	0,07200	1,04		195 098	9 160	0,05000	0,05000	4,01		66 114	7 699	0,05000	0,05000	8,58
	P		401 401	21 283	0,07200	0,07200	1,14		195 098	10 589	0,05000	0,05000	3,47		66 114	9 094	0,05000	0,05000	7,26
P	A	00849	1 530 752	12 095	0,22800	0,22800	1,13	00850	1 515 638	24 113	0,23400	0,23400	1,14	00851	1 527 585	6 891	0,23200	0,23200	3,66
	P		1 530 752	13 554	0,22800	0,22800	1,01		1 515 638	23 799	0,23200	0,23200	1,01		1 582 978	3 859	0,23000	0,23000	1,10
S	A		63 606	7 844	0,05000	0,05000	8,49		22 899	9 730	0,05000	0,05000	7,79		4 335	2 118	0,05000	0,05000	37,79
	P		63 606	8 975	0,05000	0,05000	7,42		22 899	10 139	0,05000	0,05000	7,48		4 335	1 996	0,05000	0,05000	40,10
P	A	00852	1 730 507	12 204	0,25800	0,25800	1,33	00853	1 677 080	18 714	0,25400	0,25400	1,19	00854	2 146 352	18 600	0,32200	0,32200	1,25
	P		1 730 507	10 522	0,25600	0,25600	1,17		1 677 080	18 450	0,25200	0,25200	1,02		2 146 352	19 537	0,32000	0,32000	1,01
S	A		67 891	6 056	0,05000	0,05000	10,83		48 193	9 953	0,05000	0,05000	7,04		276 447	11 342	0,05000	0,05000	1,55
	P		67 891	5 950	0,05000	0,05000	11,03		48 193	9 717	0,05000	0,05000	7,21		276 447	12 121	0,05000	0,05000	1,45
P	A	01101	1 780	86 021	0,31000	0,31000	1,01	01102	1 608	56 530	0,26600	0,26600	1,00	01103	1 346	34 889	0,21600	0,21600	1,07

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			967						580						201				
	P		1 780	91 246	0,31410	0,31410	1,02		1 608	58 294	0,26810	0,26810	1,03		1 346	37 830	0,21810	0,21810	1,08
			967						580						201				
S	A		426 764	21 986	0,07600	0,07600	1,14		385 734	12 145	0,06400	0,06400	1,23		315 082	7 716	0,05000	0,05000	1,05
	P		426 764	18 730	0,07400	0,07400	1,15		385 734	10 819	0,06200	0,06200	1,05		315 082	6 770	0,05000	0,05000	1,20
P	A	01104	1 291	20 859	0,20000	0,20000	1,17	01105	1 256	11 962	0,18800	0,18800	1,06	01106	1 046	7 397	0,20200	0,20200	11,25
			590						478						410				
	P		1 291	22 955	0,20000	0,20000	1,06		1 256	13 818	0,18900	0,18900	1,04		1 336	14 617	0,20200	0,20200	1,16
			590						478						186				
S	A		324 330	4 787	0,05000	0,05000	1,22		318 177	2 866	0,05000	0,05000	2,57		306 448	2 005	0,05000	0,05000	5,11
	P		324 330	3 976	0,05000	0,05000	1,47		318 177	2 290	0,05000	0,05000	3,22		306 448	1 662	0,05000	0,05000	6,17
P	A	01107	1 624	14 373	0,24400	0,24400	1,24	01108	1 786	23 590	0,27200	0,27200	1,09	01292	2 248	51 453	0,35600	0,35600	1,04
			979						880						953				
	P		1 624	16 418	0,24400	0,24400	1,09		1 786	25 479	0,27200	0,27200	1,01		2 248	65 307	0,36500	0,36500	1,04
			979						880						953				
S	A		261 262	883	0,05800	0,05800	38,89		345 265	10 488	0,06200	0,06200	2,01		306 426	4 429	0,05000	0,05000	2,32
	P		377 782	3 124	0,05800	0,05800	2,04		401 230	6 766	0,06200	0,06200	1,10		306 426	6 027	0,05000	0,05000	1,70
P	A	01293	1 778	14 912	0,26600	0,26600	1,17	01294	1 868	17 038	0,28000	0,28000	1,13	01295	1 653	59 331	0,27600	0,27600	1,05
			615						627						091				
	P		1 778	23 136	0,27000	0,27000	1,05		1 868	24 224	0,28300	0,28300	1,00		1 653	66 211	0,27900	0,27900	1,01
			615						627						091				
S	A		110 141	2 877	0,05000	0,05000	19,47		52 346	2 633	0,05000	0,05000	26,26		22 875	22 583	0,05000	0,05000	3,36
	P		110 141	3 865	0,05000	0,05000	14,50		52 346	3 023	0,05000	0,05000	22,87		22 875	24 668	0,05000	0,05000	3,07
P	A	01296	1 451	106 147	0,27600	0,27600	1,02	01297	1 318	48 480	0,22000	0,22000	1,04	01298	1 205	11 278	0,18200	0,18200	1,50
			335						791						437				
	P		1 451	106 610	0,27600	0,27600	1,01		1 318	23 410	0,20400	0,20400	1,04		1 205	3 856	0,17600	0,17600	1,15
			335						791						437				
S	A		50 657	45 442	0,05000	0,05000	1,53		11 297	15 543	0,05000	0,05000	5,05		43 797	4 518	0,05000	0,05000	15,73
	P		50 657	45 417	0,05000	0,05000	1,53		11 297	7 584	0,05000	0,05000	10,34		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	01299	1 303	30 954	0,20800	0,20800	1,15	01300	1 200	77 210	0,22200	0,22200	1,03	01301	1 070	54 484	0,18800	0,18800	1,03
			372						199						009				
	P		1 303	16 356	0,19800	0,19800	1,10		1 200	82 138	0,22410	0,22410	1,01		1 070	58 510	0,19010	0,19010	1,01
			372						199						009				
S	A		109 132	8 737	0,05000	0,05000	6,44		271 407	20 590	0,05300	0,05300	1,16		298 066	11 676	0,05000	0,05000	1,05
	P		109 132	4 243	0,05000	0,05000	13,26		271 407	20 989	0,05200	0,05200	1,06		298 066	10 923	0,05000	0,05000	1,13
P	A	01302	924 382	34 525	0,15400	0,15400	1,03	01303	892 676	24 248	0,14400	0,14400	1,10	01304	875 637	15 213	0,13600	0,13600	1,14
	P		924 382	35 213	0,15400	0,15400	1,00		892 676	25 072	0,14400	0,14400	1,06		875 637	16 174	0,13600	0,13600	1,07
S	A		204 536	7 796	0,05000	0,05000	4,44		249 246	5 123	0,05000	0,05000	4,71		247 418	3 108	0,05000	0,05000	7,90
	P		204 536	7 058	0,05000	0,05000	4,90		249 246	4 741	0,05000	0,05000	5,09		247 418	3 245	0,05000	0,05000	7,57
P	A	01305	957 662	12 363	0,14600	0,14600	1,16	01306	1 132	13 349	0,17200	0,17200	1,19	01307	1 106	29 035	0,19600	0,19600	2,07
									197						960				
	P		957 662	13 124	0,14600	0,14600	1,09		1 132	14 236	0,17200	0,17200	1,11		1 274	18 964	0,19600	0,19600	1,14
									197						940				
S	A		206 177	2 282	0,05000	0,05000	14,99		304 103	2 523	0,05000	0,05000	4,29		288 097	4 937	0,05000	0,05000	2,98
	P		206 177	2 484	0,05000	0,05000	13,77		304 103	2 994	0,05000	0,05000	3,62		288 097	5 555	0,05000	0,05000	2,65
P	A	05121	1 989	75 803	0,33400	0,33400	1,02	05122	1 221	61 007	0,21400	0,21400	1,03	05123	1 311	18 103	0,20600	0,20600	1,64
			428						527						308				
	P		1 989	89 340	0,34300	0,34300	1,03		1 221	59 099	0,21200	0,21200	1,00		1 362	16 194	0,20600	0,20600	1,08
			428						527						292				
S	A		386 865	15 129	0,06600	0,06600	1,18		209 429	12 422	0,05000	0,05000	2,69		238 257	3 322	0,05000	0,05000	8,05
	P		386 865	14 864	0,06600	0,06600	1,20		209 429	11 089	0,05000	0,05000	3,02		238 257	4 306	0,05000	0,05000	6,21

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	05124	1 888 871	25 650	0,28800	0,28800	1,09	05125	1 651 153	8 645	0,24400	0,24400	1,32	05126	1 576 413	6 393	0,23200	0,23200	1,45
	P		1 888 871	26 976	0,28800	0,28800	1,04		1 651 153	10 052	0,24400	0,24400	1,14		1 576 413	6 789	0,23200	0,23200	1,37
S	A		327 225	4 693	0,05400	0,05400	2,55		222 154	6 006	0,05000	0,05000	5,09		51 145	3 993	0,05000	0,05000	17,38
	P		327 225	5 300	0,05400	0,05400	2,26		222 154	6 296	0,05000	0,05000	4,85		51 145	4 339	0,05000	0,05000	16,00
P	A	05127	1 462 355	7 981	0,21600	0,21600	1,25	05128	1 385 802	6 118	0,20400	0,20400	1,35	05129	1 250 138	8 390	0,18600	0,18600	1,29
	P		1 462 355	8 127	0,21600	0,21600	1,23		1 385 802	6 738	0,20400	0,20400	1,23		1 250 138	9 525	0,18600	0,18600	1,14
S	A		31 324	2 759	0,05000	0,05000	26,79		19 436	2 899	0,05000	0,05000	26,43		121 509	5 555	0,05000	0,05000	9,62
	P		31 324	3 243	0,05000	0,05000	22,79		19 436	3 538	0,05000	0,05000	21,65		121 509	6 100	0,05000	0,05000	8,76
P	A	05130	1 419 042	6 789	0,21000	0,21000	1,53	05131	1 355 544	2 349	0,19800	0,19800	2,31	05132	1 263 317	4 151	0,18600	0,18600	2,27
	P		1 419 042	8 407	0,21000	0,21000	1,23		1 355 544	3 170	0,19800	0,19800	1,71		1 263 317	4 276	0,18400	0,18400	1,01
S	A		168 478	4 823	0,05000	0,05000	8,87		68 599	6 304	0,05000	0,05000	10,38		56 804	6 567	0,05000	0,05000	10,37
	P		168 478	4 650	0,05000	0,05000	9,20		68 599	6 480	0,05000	0,05000	10,10		56 804	7 057	0,05000	0,05000	9,65
P	A	05133	552 337	3 269	0,17200	0,17200	45,16	05134	1 214 784	15 433	0,18400	0,18400	1,05	05135	1 215 194	2 639	0,17700	0,17700	1,42
	P		1 151 607	8 058	0,17200	0,17200	1,38		1 214 784	17 965	0,18700	0,18700	1,19		1 215 194	4 820	0,17800	0,17800	1,21
S	A		121 269	4 747	0,05000	0,05000	11,27		271 426	3 678	0,05000	0,05000	5,11		129 194	7 907	0,05000	0,05000	6,54
	P		121 269	5 233	0,05000	0,05000	10,22		271 426	2 827	0,05000	0,05000	6,64		129 194	7 281	0,05000	0,05000	7,10
P	A	05136	1 149 674	6 138	0,17000	0,17000	1,33	05137	1 057 250	4 852	0,15600	0,15600	1,43	05138	919 790	15 490	0,14200	0,14200	1,08
	P		1 149 674	6 772	0,17000	0,17000	1,21		1 057 250	3 850	0,15600	0,15600	1,80		919 790	15 569	0,14200	0,14200	1,08
S	A		63 403	10 172	0,05000	0,05000	6,55		85 924	8 382	0,05000	0,05000	7,34		212 831	3 828	0,05000	0,05000	8,54
	P		63 403	10 227	0,05000	0,05000	6,52		85 924	9 082	0,05000	0,05000	6,77		212 831	4 074	0,05000	0,05000	8,03
P	A	05139	1 427 038	12 204	0,21400	0,21400	1,24	05140	1 353 911	12 720	0,20400	0,20400	1,26	05141	1 250 466	14 927	0,19000	0,19000	1,19
	P		1 427 038	16 431	0,21500	0,21500	1,03		1 353 911	15 164	0,20400	0,20400	1,06		1 250 466	13 437	0,18800	0,18800	1,06
S	A		195 688	8 885	0,05000	0,05000	4,12		78 242	14 087	0,05000	0,05000	4,49		57 559	12 985	0,05000	0,05000	5,23
	P		195 688	7 281	0,05000	0,05000	5,03		78 242	13 254	0,05000	0,05000	4,77		57 559	13 604	0,05000	0,05000	5,00
P	A	05142	1 128 038	12 603	0,17000	0,17000	1,07	05143	1 679 173	39 420	0,26600	0,26600	1,03	05144	1 624 194	6 619	0,23800	0,23800	1,15
	P		1 128 038	9 935	0,16800	0,16800	1,02		1 679 173	46 692	0,27100	0,27100	1,05		1 624 194	12 195	0,24200	0,24200	1,24
S	A		107 648	7 855	0,05000	0,05000	7,20		262 420	11 336	0,05000	0,05000	1,85		78 712	10 969	0,05000	0,05000	5,76
	P		107 648	8 881	0,05000	0,05000	6,37		262 420	9 498	0,05000	0,05000	2,21		78 712	9 948	0,05000	0,05000	6,35
P	A	05145	1 449 407	48 468	0,23800	0,23800	1,01	05146	1 304 872	12 952	0,19600	0,19600	1,13	05147	1 170 240	35 465	0,19000	0,19000	1,03
	P		1 449 407	50 906	0,24010	0,24010	1,02		1 304 872	4 694	0,19200	0,19200	1,41		1 170 240	32 106	0,18800	0,18800	1,03
S	A		44 753	16 705	0,05000	0,05000	4,24		31 426	4 514	0,05000	0,05000	16,37		166 647	9 358	0,05000	0,05000	4,62
	P		44 753	15 311	0,05000	0,05000	4,63		31 426	5 995	0,05000	0,05000	12,33		166 647	9 621	0,05000	0,05000	4,49
Piano Primo						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00052	901 232	27 157	0,17800	0,17800	1,02	00096	506 663	7 621	0,08600	0,08600	1,14	00902	442 390	1 988	0,06800	0,06800	1,52
	P		901 232	23 789	0,17200	0,17200	1,03		506 663	8 566	0,08600	0,08600	1,02		442 390	2 521	0,06800	0,06800	1,20

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		240 254	11 077	0,05400	0,05400	1,13		157 623	2 752	0,02800	0,02800	1,32		62 094	3 009	0,02000	0,02000	2,45
	P		240 254	9 281	0,05000	0,05000	1,10		157 623	2 862	0,02800	0,02800	1,27		62 094	3 210	0,02000	0,02000	2,30
P	A	00903	371 293	859	0,05600	0,05600	2,11	00904	442 908	1 055	0,06800	0,06800	4,29	00905	501 278	5 236	0,08200	0,08200	1,28
	P		371 293	1 153	0,05600	0,05600	1,57		442 908	1 582	0,06600	0,06600	1,09		501 278	3 896	0,07800	0,07800	1,08
S	A		57 796	2 783	0,02000	0,02000	2,79		55 571	4 671	0,02000	0,02000	1,71		83 505	5 449	0,02010	0,02010	1,00
	P		57 796	2 986	0,02000	0,02000	2,60		55 571	4 827	0,02000	0,02000	1,65		83 505	4 438	0,02000	0,02000	1,22
P	A	00906	571 606	1 741	0,08600	0,08600	1,51	00907	641 241	1 883	0,09600	0,09600	1,39	00908	618 590	1 192	0,09200	0,09200	1,78
	P		571 606	1 935	0,08600	0,08600	1,36		641 241	2 239	0,09600	0,09600	1,17		618 590	1 322	0,09200	0,09200	1,60
S	A		-3 634	488	0,02000	0,02000	26,80		38 622	1 753	0,02000	0,02000	5,42		22 164	2 086	0,02000	0,02000	5,25
	P		-3 634	209	0,02000	0,02000	62,59		38 622	1 785	0,02000	0,02000	5,32		22 164	2 055	0,02000	0,02000	5,33
P	A	00909	870 796	4 662	0,13400	0,13400	1,27	01010	552 222	4 896	0,08800	0,08800	1,18	01011	418 005	3 584	0,06600	0,06600	1,12
	P		870 796	5 354	0,13400	0,13400	1,11		552 222	4 867	0,08800	0,08800	1,19		418 005	3 586	0,06600	0,06600	1,12
S	A		161 637	3 295	0,03000	0,03000	1,41		147 819	452	0,02200	0,02200	1,24		110 902	764	0,02000	0,02000	3,64
	P		161 637	3 355	0,02800	0,02800	1,01		147 819	705	0,02400	0,02400	6,60		110 902	787	0,02000	0,02000	3,53
P	A	01012	330 368	2 052	0,05200	0,05200	1,50	01013	285 317	1 242	0,04400	0,04400	1,65	01014	313 239	616	0,04800	0,04800	14,44
	P		330 368	2 155	0,05200	0,05200	1,43		285 317	1 411	0,04400	0,04400	1,46		313 239	771	0,04600	0,04600	1,05
S	A		95 764	653	0,02000	0,02000	6,48		81 472	248	0,02000	0,02000	22,52		48 556	110	0,02000	0,02000	78,27
	P		95 764	673	0,02000	0,02000	6,29		81 472	282	0,02000	0,02000	19,80		48 556	174	0,02000	0,02000	49,48
P	A	01015	366 514	96	0,05400	0,05400	9,47	01016	539 546	1 420	0,08200	0,08200	2,63	01277	385 184	6 137	0,06600	0,06600	1,16
	P		366 514	220	0,05400	0,05400	4,13		539 546	1 804	0,08000	0,08000	1,02		385 184	6 018	0,06600	0,06600	1,18
S	A		84 944	106	0,02000	0,02000	49,61		103 033	1 033	0,02000	0,02000	3,43		99 128	2 522	0,02000	0,02000	1,55
	P		84 944	236	0,02000	0,02000	22,28		103 033	1 296	0,02000	0,02000	2,73		99 128	2 264	0,02000	0,02000	1,73
P	A	01278	294 893	2 793	0,04800	0,04800	1,37	01279	234 786	2 221	0,03800	0,03800	1,31	01280	188 267	1 722	0,03000	0,03000	1,17
	P		294 893	2 933	0,04800	0,04800	1,30		234 786	2 299	0,03800	0,03800	1,27		188 267	1 788	0,03000	0,03000	1,13
S	A		74 673	1 032	0,02000	0,02000	6,03		72 315	757	0,02000	0,02000	8,50		72 451	353	0,02000	0,02000	18,20
	P		74 673	896	0,02000	0,02000	6,94		72 315	705	0,02000	0,02000	9,13		72 451	349	0,02000	0,02000	18,41
P	A	01281	215 168	720	0,03400	0,03400	7,20	01282	136 561	362	0,03900	0,03900	20,40	01283	285 962	1 923	0,04600	0,04600	1,74
	P		215 168	841	0,03200	0,03200	1,05		254 876	1 033	0,04000	0,04000	2,55		285 962	2 155	0,04600	0,04600	1,55
S	A		39 176	162	0,02000	0,02000	58,33		65 058	196	0,02000	0,02000	36,26		149 596	336	0,02200	0,02200	1,21
	P		39 176	223	0,02000	0,02000	42,38		74 187	288	0,02000	0,02000	21,75		149 596	483	0,02400	0,02400	26,70
P	A	01284	1 030 140	663	0,15100	0,15100	4,14	01285	512 770	3 011	0,08000	0,08000	1,42	01286	420 593	1 215	0,08600	0,08600	21,91
	P		1 030 140	871	0,15000	0,15000	1,47		512 770	3 798	0,08000	0,08000	1,12		561 444	1 804	0,08400	0,08400	1,26
S	A		292 212	2 191	0,04700	0,04700	1,59		39 908	2 648	0,02000	0,02000	3,54		28 589	4 909	0,02000	0,02000	2,12
	P		292 212	2 753	0,04600	0,04600	1,02		39 908	3 372	0,02000	0,02000	2,78		28 589	5 143	0,02000	0,02000	2,02
P	A	01287	464 550	1 304	0,07000	0,07000	1,70	01288	462 302	959	0,07000	0,07000	4,01	01289	-739 250	2 585	0,08000	0,08000	34,79
	P		464 550	1 061	0,07000	0,07000	2,09		462 302	929	0,06800	0,06800	1,21		511 271	2 846	0,07800	0,07800	1,11
S	A		33 210	2 480	0,02000	0,02000	4,02		47 554	1 088	0,02000	0,02000	8,00		9 958	927	0,02000	0,02000	12,95
	P		33 210	2 462	0,02000	0,02000	4,05		47 554	1 096	0,02000	0,02000	7,94		9 958	1 019	0,02000	0,02000	11,78
P	A	01290	488 983	227	0,07200	0,07200	5,20	01291	277 627	178	0,06800	0,06800	47,98	05094	726 177	4 520	0,11200	0,11200	1,14
	P		488 983	55	0,07200	0,07200	21,47		451 096	404	0,06600	0,06600	1,61		726 177	3 990	0,11200	0,11200	1,29
S	A		20 135	1 121	0,02000	0,02000	9,93		97 575	1 372	0,02000	0,02000	2,96		170 279	289	0,02600	0,02600	3,64
	P		20 135	1 033	0,02000	0,02000	10,77		97 575	1 199	0,02000	0,02000	3,39		170 279	166	0,02600	0,02600	6,34
P	A	05095	437 254	1 660	0,06600	0,06600	1,30	05096	698 836	476	0,10200	0,10200	2,24	05097	445 557	1 254	0,06800	0,06800	2,77
	P		437 254	2 048	0,06600	0,06600	1,06		698 836	978	0,10200	0,10200	1,09		445 557	1 244	0,06600	0,06600	1,15
S	A		90 831	570	0,02000	0,02000	8,25		263 462	279	0,04000	0,04000	5,26		103 481	551	0,02000	0,02000	6,34
	P		90 831	479	0,02000	0,02000	9,82		263 462	676	0,04000	0,04000	2,17		103 481	721	0,02000	0,02000	4,85
P	A	05098	407 367	222	0,06000	0,06000	4,49	05099	367 320	338	0,05400	0,05400	2,45	05100	350 093	329	0,05200	0,05200	3,52
	P		398 983	709	0,06000	0,06000	2,57		363 027	611	0,05400	0,05400	2,05		350 093	183	0,05200	0,05200	6,32
S	A		67 614	132	0,02000	0,02000	52,06		18 689	466	0,02000	0,02000	24,15		20 237	707	0,02000	0,02000	15,72

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		67 614	303	0,02000	0,02000	22,68		18 689	562	0,02000	0,02000	20,02		20 237	852	0,02000	0,02000	13,05
P	A	05101	376 343	1 188	0,05800	0,05800	3,00	05102	335 362	17	0,04900	0,04900	3,22	05103	321 310	548	0,04800	0,04800	2,28
	P		376 343	1 357	0,05600	0,05600	1,06		335 362	360	0,05000	0,05000	9,02		321 310	517	0,04800	0,04800	2,42
S	A		8 457	207	0,02000	0,02000	58,57		67 115	138	0,02000	0,02000	50,13		59 450	28	0,02000	0,02000	NS
	P		8 457	377	0,02000	0,02000	32,16		88 935	238	0,02000	0,02000	20,51		59 450	140	0,02000	0,02000	54,44
P	A	05104	310 446	492	0,04700	0,04700	5,60	05105	291 846	738	0,04400	0,04400	1,91	05106	252 436	500	0,03800	0,03800	2,37
	P		310 446	407	0,04600	0,04600	1,94		291 846	739	0,04400	0,04400	1,91		252 436	701	0,03800	0,03800	1,69
S	A		7 598	184	0,02000	0,02000	66,26		17 438	40	0,02000	0,02000	NS		57 494	103	0,02000	0,02000	75,72
	P		7 598	300	0,02000	0,02000	40,64		17 438	150	0,02000	0,02000	75,74		57 494	167	0,02000	0,02000	46,70
P	A	05107	266 423	788	0,04000	0,04000	1,49	05108	269 346	475	0,04000	0,04000	1,87	05109	259 398	159	0,03800	0,03800	3,10
	P		266 423	853	0,04000	0,04000	1,38		269 346	424	0,04000	0,04000	2,09		259 398	81	0,03800	0,03800	6,09
S	A		77 040	53	0,02000	0,02000	NS		29 306	61	0,02000	0,02000	NS		16 760	58	0,02000	0,02000	NS
	P		77 040	108	0,02000	0,02000	55,54		29 306	133	0,02000	0,02000	77,62		16 760	123	0,02000	0,02000	92,84
P	A	05110	236 357	69	0,03600	0,03600	1,57	05111	194 339	717	0,03000	0,03000	1,99	05112	363 554	863	0,05400	0,05400	1,39
	P		236 357	161	0,03400	0,03400	1,04		194 339	854	0,03000	0,03000	1,67		363 554	854	0,05400	0,05400	1,41
S	A		21 584	55	0,02000	0,02000	NS		50 322	132	0,02000	0,02000	64,02		48 072	223	0,02000	0,02000	38,80
	P		21 584	50	0,02000	0,02000	NS		50 322	105	0,02000	0,02000	80,48		48 072	213	0,02000	0,02000	40,62
P	A	05113	340 669	128	0,05000	0,05000	5,57	05114	311 426	1 191	0,04800	0,04800	1,86	05115	156 200	61	0,04000	0,04000	NS
	P		340 669	36	0,05000	0,05000	19,80		311 426	1 134	0,04800	0,04800	1,96		276 345	184	0,04000	0,04000	1,04
S	A		3 766	509	0,02000	0,02000	24,55		28 724	189	0,02000	0,02000	54,89		20 608	260	0,02000	0,02000	42,63
	P		3 766	495	0,02000	0,02000	25,24		28 724	160	0,02000	0,02000	64,84		20 608	148	0,02000	0,02000	74,90
P	A	05116	523 304	2 208	0,08000	0,08000	1,48	05117	454 060	918	0,06800	0,06800	2,05	05118	373 987	1 156	0,05600	0,05600	1,34
	P		523 304	2 127	0,08000	0,08000	1,53		454 060	952	0,06800	0,06800	1,97		373 987	712	0,05600	0,05600	2,17
S	A		92 713	1 015	0,02000	0,02000	4,46		22 726	487	0,02000	0,02000	22,38		27 594	1 122	0,02000	0,02000	9,34
	P		92 713	977	0,02000	0,02000	4,63		22 726	349	0,02000	0,02000	31,23		27 594	1 075	0,02000	0,02000	9,74
P	A	05119	323 564	1 062	0,05000	0,05000	2,25	05120	326 711	766	0,04900	0,04900	1,70	07114	438 084	9 822	0,08000	0,08000	1,13
	P		323 564	1 293	0,05000	0,05000	1,85		326 711	1 089	0,05000	0,05000	2,11		438 084	9 921	0,07800	0,07800	1,00
S	A		36 003	1 118	0,02000	0,02000	8,70		24 830	463	0,02000	0,02000	23,15		127 678	4 694	0,02600	0,02600	1,10
	P		36 003	896	0,02000	0,02000	10,86		24 830	272	0,02000	0,02000	39,40		127 678	5 035	0,02600	0,02600	1,03
P	A	07117	1 151 390	7 535	0,18400	0,18400	1,66												
	P		1 151 390	8 785	0,18000	0,18000	1,09												
S	A		297 949	454	0,05800	0,05800	21,90												
	P		359 521	3 682	0,05800	0,05800	1,17												
Piano Primo					**Parete P7-P14**											**Parete P7-P14**			
P	A	00498	1 963 868	180 602	0,39800	0,39800	1,02	00505	1 295 369	30 934	0,20600	0,20600	1,08	00507	1 405 447	24 270	0,21800	0,21800	1,12
	P		1 963 868	201 443	0,41100	0,41100	1,01		1 295 369	31 187	0,20600	0,20600	1,07		1 405 447	27 042	0,21800	0,21800	1,00
S	A		562 692	376	0,13000	0,13000	19,41		494 600	6 853	0,07600	0,07600	1,21		362 897	3 926	0,08200	0,08200	9,23
	P		771 966	37 652	0,13500	0,13500	1,07		494 600	11 598	0,07800	0,07800	1,01		526 916	13 798	0,08400	0,08400	1,02
P	A	00636	558 506	48 575	0,11200	0,11200	1,07	00637	862 829	41 473	0,15000	0,15000	1,04	00801	2 185 200	8 174	0,32200	0,32200	1,79
	P		558 506	49 067	0,11200	0,11200	1,06		862 829	41 568	0,15000	0,15000	1,03		2 185 200	9 936	0,32000	0,32000	1,03
S	A		133 000	10 440	0,05000	0,05000	4,87		184 792	13 929	0,05000	0,05000	2,81		365 648	331	0,05400	0,05400	2,23
	P		133 000	9 089	0,05000	0,05000	5,59		184 792	14 085	0,05000	0,05000	2,77		365 648	3 894	0,05600	0,05600	1,81
P	A	00802	1 479 519	20 201	0,22600	0,22600	1,12	00803	1 348 976	11 430	0,20200	0,20200	1,21	00804	1 094 946	12 166	0,16600	0,16600	1,19
	P		1 479	19 700	0,22600	0,22600	1,15		1 348	10 721	0,20200	0,20200	1,30		1 094	16 504	0,16900	0,16900	1,22

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
			519						976						946				
S	A		47 736	7 405	0,05000	0,05000	9,48		40 563	10 055	0,05000	0,05000	7,14		26 028	8 980	0,05000	0,05000	8,36
	P		47 736	7 980	0,05000	0,05000	8,80		40 563	9 192	0,05000	0,05000	7,81		26 028	10 441	0,05000	0,05000	7,19
P	A	00805	720 659	68 537	0,14600	0,14600	1,00	00806	682 861	58 977	0,13600	0,13600	1,05	00807	822 577	28 932	0,13600	0,13600	1,04
	P		720 659	75 362	0,15100	0,15100	1,02		682 861	51 562	0,13000	0,13000	1,01		822 577	20 589	0,13200	0,13200	1,13
S	A		263 652	11 298	0,05000	0,05000	1,83		163 361	22 961	0,05000	0,05000	1,91		177 118	17 494	0,05000	0,05000	2,33
	P		263 652	13 340	0,05000	0,05000	1,55		163 361	18 330	0,05000	0,05000	2,40		177 118	11 493	0,05000	0,05000	3,55
P	A	00808	1 209 607	17 013	0,18600	0,18600	1,25	00809	1 319 299	14 529	0,20000	0,20000	1,26	00810	820 966	15 224	0,12800	0,12800	1,13
	P		1 209 607	12 119	0,18200	0,18200	1,14		1 319 299	10 780	0,19600	0,19600	1,03		820 966	10 294	0,12400	0,12400	1,02
S	A		334 063	13 473	0,05800	0,05800	1,29		338 989	11 500	0,05600	0,05600	1,09		138 263	12 963	0,05000	0,05000	3,83
	P		334 063	12 544	0,05600	0,05600	1,09		338 989	11 265	0,05600	0,05600	1,11		138 263	9 090	0,05000	0,05000	5,46
P	A	00811	820 938	16 615	0,13000	0,13000	1,23	00812	735 064	62 799	0,14600	0,14600	1,05	00813	1 294 192	19 992	0,20000	0,20000	1,16
	P		820 938	17 554	0,13000	0,13000	1,17		735 064	58 199	0,14200	0,14200	1,02		1 294 192	33 016	0,20600	0,20600	1,01
S	A		224 575	7 694	0,05000	0,05000	3,90		264 706	8 426	0,05000	0,05000	2,42		72 084	5 631	0,05000	0,05000	11,48
	P		224 575	7 953	0,05000	0,05000	3,77		88 966	18 903	0,05000	0,05000	3,22		72 084	10 074	0,05000	0,05000	6,42
P	A	00814	1 589 408	14 009	0,23800	0,23800	1,17	00815	1 608 535	21 371	0,24600	0,24600	1,18	00816	2 321 177	12 199	0,34400	0,34400	1,50
	P		1 589 408	13 261	0,23800	0,23800	1,23		1 608 535	20 138	0,24400	0,24400	1,08		2 321 177	13 540	0,34200	0,34200	1,06
S	A		108 817	9 461	0,05000	0,05000	5,95		65 295	6 443	0,05000	0,05000	10,28		375 388	113	0,05600	0,05600	4,91
	P		108 817	8 290	0,05000	0,05000	6,79		65 295	6 915	0,05000	0,05000	9,57		375 388	3 793	0,05700	0,05700	1,46
P	A	02692	4 039 904	18 557	0,59400	0,59400	1,22	02693	1 885 947	9 559	0,28200	0,28200	2,12	02694	1 411 708	9 224	0,21000	0,21000	1,30
	P		4 039 904	21 068	0,59400	0,59400	1,07		1 885 947	12 480	0,28000	0,28000	1,21		1 411 708	12 863	0,21100	0,21100	1,08
S	A		839 637	2 019	0,12310	0,12310	2,77		44 886	1 474	0,05000	0,05000	48,06		39 300	1 574	0,05000	0,05000	45,81
	P		839 637	2 211	0,12200	0,12200	1,05		44 886	1 561	0,05000	0,05000	45,38		39 300	1 160	0,05000	0,05000	62,16
P	A	02695	1 439 788	1 980	0,21000	0,21000	1,95	02696	992 751	13 465	0,15200	0,15200	1,18	02697	961 429	25 840	0,15600	0,15600	1,17
	P		1 439 788	5 510	0,21210	0,21210	1,82		992 751	14 827	0,15200	0,15200	1,07		961 429	25 947	0,15400	0,15400	1,03
S	A		30 770	5 311	0,05000	0,05000	13,94		17 528	2 712	0,05000	0,05000	28,41		44 031	1 278	0,05000	0,05000	55,58
	P		30 770	4 766	0,05000	0,05000	15,54		17 528	3 099	0,05000	0,05000	24,86		44 031	1 055	0,05000	0,05000	67,33
P	A	02698	1 021 964	36 463	0,17000	0,17000	1,06	02699	1 477 993	55 045	0,24800	0,24800	1,06	02700	1 851 688	56 147	0,30200	0,30200	1,04
	P		1 021 964	35 259	0,16800	0,16800	1,00		1 477 993	51 118	0,24400	0,24400	1,01		1 851 688	53 799	0,30000	0,30000	1,03
S	A		272 068	1 829	0,05000	0,05000	10,18		663 389	227	0,09800	0,09800	2,12		701 144	470	0,10200	0,10200	4,47
	P		272 068	1 349	0,05000	0,05000	13,81		370 460	1 221	0,09600	0,09600	25,47		505 577	770	0,10200	0,10200	62,73
P	A	02701	1 218 536	37 504	0,20000	0,20000	1,10	02702	1 003 809	28 230	0,16200	0,16200	1,06	02703	1 003 242	17 862	0,15600	0,15600	1,13
	P		1 218 536	37 166	0,19800	0,19800	1,02		1 003 809	28 799	0,16200	0,16200	1,04		1 003 242	19 005	0,15600	0,15600	1,06
S	A		275 711	1 790	0,05000	0,05000	9,91		44 498	1 232	0,05000	0,05000	57,57		35 761	2 220	0,05000	0,05000	32,84
	P		275 711	1 455	0,05000	0,05000	12,20		44 498	1 010	0,05000	0,05000	70,22		35 761	2 354	0,05000	0,05000	30,97
P	A	02704	1 297 920	1 707	0,18800	0,18800	1,28	02705	1 262 580	4 737	0,18600	0,18600	1,64	02706	1 701 097	6 674	0,25200	0,25200	2,18

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		1 297 920	3 548	0,19000	0,19000	2,12		1 262 580	6 826	0,18600	0,18600	1,14		1 701 097	8 348	0,25000	0,25000	1,12
S	A		20 495	4 357	0,05000	0,05000	17,53		31 557	1 559	0,05000	0,05000	47,38		40 372	1 267	0,05000	0,05000	56,72
	P		20 495	4 194	0,05000	0,05000	18,21		31 557	1 306	0,05000	0,05000	56,56		40 372	1 480	0,05000	0,05000	48,56
P	A	02707	3 708 091	13 707	0,54400	0,54400	1,37	02708	1 168 122	45	0,16800	0,16800	3,19	02709	213 306	342	0,05000	0,05000	95,31
	P		3 708 091	15 817	0,54400	0,54400	1,19		0	0	0,16800	0,16800	-		213 306	294	0,05000	0,05000	NS
S	A		713 548	184	0,11800	0,11800	17,77		2 914 624	304	0,43600	0,43600	21,56		498 584	1 350	0,07400	0,07400	2,99
	P		794 942	2 838	0,11600	0,11600	1,07		3 009 475	2 491	0,43400	0,43400	1,02		498 584	1 527	0,07400	0,07400	2,64
P	A	02710	65 994	375	0,05000	0,05000	NS	02711	90 826	207	0,05000	0,05000	NS	02712	226 075	290	0,05000	0,05000	NS
	P		65 994	421	0,05000	0,05000	NS		90 826	211	0,05000	0,05000	NS		226 075	300	0,05000	0,05000	98,76
S	A		618 589	2 451	0,09200	0,09200	2,17		515 582	2 504	0,07600	0,07600	1,31		403 186	1 181	0,06100	0,06100	11,05
	P		618 589	3 189	0,09200	0,09200	1,67		515 582	3 253	0,07600	0,07600	1,00		403 186	1 455	0,06000	0,06000	1,97
P	A	02713	1 220 783	216	0,17600	0,17600	4,12	03926	1 497 824	79 023	0,26600	0,26600	1,03	03927	1 036 488	64 694	0,19000	0,19000	1,03
	P		1 220 783	88	0,17600	0,17600	10,12		1 497 824	78 950	0,26600	0,26600	1,04		1 036 488	56 128	0,18400	0,18400	1,02
S	A		3 004 734	2 895	0,43400	0,43400	1,24		333 642	17 269	0,06000	0,06000	1,19		302 547	13 771	0,05300	0,05300	1,19
	P		3 004 734	2 321	0,43400	0,43400	1,55		333 642	18 014	0,06000	0,06000	1,14		302 547	11 495	0,05200	0,05200	1,26
P	A	03928	1 382 325	86 473	0,25400	0,25400	1,03	03929	1 013 618	67 040	0,18800	0,18800	1,02	03967	68 226	5 674	0,05000	0,05000	11,55
	P		1 382 325	89 613	0,25610	0,25610	1,03		1 013 618	60 493	0,18400	0,18400	1,03		68 226	12 804	0,05000	0,05000	5,12
S	A		316 154	19 228	0,05800	0,05800	1,11		357 319	14 254	0,06200	0,06200	1,30		154 462	2 742	0,05000	0,05000	16,76
	P		316 154	20 739	0,05800	0,05800	1,03		357 319	12 492	0,06000	0,06000	1,17		149 621	1 764	0,05000	0,05000	26,68
P	A	03968	15 719	3 473	0,05000	0,05000	22,30	03969	59 730	7 062	0,05000	0,05000	9,55	03970	887 198	58 606	0,16400	0,16400	1,01
	P		15 719	15 767	0,05000	0,05000	4,91		59 730	13 894	0,05000	0,05000	4,86		887 198	59 885	0,16610	0,16610	1,05
S	A		86 149	2 355	0,05000	0,05000	26,10		133 249	3 340	0,05000	0,05000	15,20		195 665	19 293	0,05000	0,05000	1,90
	P		86 149	1 493	0,05000	0,05000	41,17		133 249	1 761	0,05000	0,05000	28,84		195 665	20 776	0,05000	0,05000	1,76
P	A	03971	640 851	58 250	0,12800	0,12800	1,01	04561	1 630 812	72 784	0,28000	0,28000	1,01	04562	1 045 538	34 881	0,17200	0,17200	1,04
	P		640 851	59 430	0,13010	0,13010	1,04		1 630 812	79 545	0,28500	0,28500	1,03		1 045 538	33 340	0,17200	0,17200	1,09
S	A		164 617	12 050	0,05000	0,05000	3,62		303 507	8 998	0,05000	0,05000	1,21		193 857	10 851	0,05000	0,05000	3,41
	P		164 617	11 486	0,05000	0,05000	3,80		303 507	11 707	0,05100	0,05100	1,08		193 857	11 833	0,05000	0,05000	3,13
P	A	04563	1 033 373	12 153	0,16600	0,16600	2,63	04564	1 696 703	26 369	0,30000	0,30000	3,28	04565	1 131 028	43 170	0,19000	0,19000	1,05
	P		1 039 348	23 063	0,16400	0,16400	1,08		1 780 541	71 810	0,30210	0,30210	1,04		1 131 028	42 567	0,19000	0,19000	1,06
S	A		197 161	8 822	0,05000	0,05000	4,11		314 178	7 987	0,05000	0,05000	1,06		110 495	6 276	0,05000	0,05000	8,91
	P		197 161	9 284	0,05000	0,05000	3,91		314 178	10 324	0,05300	0,05300	1,37		110 495	5 209	0,05000	0,05000	10,74
P	A	04566	1 268 761	8 084	0,18800	0,18800	1,19	04567	1 692 532	18 492	0,25800	0,25800	1,35	04568	1 274 927	7 821	0,19200	0,19200	2,47
	P		1 268 761	10 206	0,18900	0,18900	1,12		1 692 532	22 851	0,25800	0,25800	1,09		1 274 927	6 450	0,18800	0,18800	1,21
S	A		9 135	1 471	0,05000	0,05000	53,67		253 817	5 279	0,05000	0,05000	4,36		507 445	1 787	0,07410	0,07410	1,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		9 135	1 188	0,05000	0,05000	66,45		253 817	4 127	0,05000	0,05000	5,58		507 445	1 652	0,07400	0,07400	1,11
P	A	04569	632 233	8 176	0,09800	0,09800	1,59	04570	591 255	1 016	0,08700	0,08700	2,41	04571	40 552	1 999	0,05000	0,05000	35,93
	P		632 233	7 602	0,09600	0,09600	1,15		591 255	1 897	0,08800	0,08800	3,90		40 552	2 326	0,05000	0,05000	30,88
S	A		329 117	4 805	0,05010	0,05010	1,00		284 892	1 773	0,05000	0,05000	8,75		114 207	2 970	0,05000	0,05000	18,55
	P		329 117	4 511	0,05000	0,05000	1,03		284 892	1 749	0,05000	0,05000	8,87		114 207	3 721	0,05000	0,05000	14,81
P	A	04572	17 333	2 429	0,05000	0,05000	31,74	04573	554 151	2 019	0,08200	0,08200	2,01	04574	1 153 511	45 152	0,19400	0,19400	1,03
	P		17 333	6 766	0,05000	0,05000	11,39		554 151	2 238	0,08200	0,08200	1,81		1 153 511	45 851	0,19400	0,19400	1,01
S	A		96 831	999	0,05000	0,05000	59,11		273 758	1 902	0,05000	0,05000	9,58		130 133	6 698	0,05000	0,05000	7,69
	P		96 831	1 488	0,05000	0,05000	39,68		273 758	2 352	0,05000	0,05000	7,75		130 133	6 070	0,05000	0,05000	8,48
P	A	04575	1 185 268	12 399	0,17800	0,17800	1,06	04576	1 496 761	7 713	0,22200	0,22200	1,53	04577	1 120 258	11 891	0,17200	0,17200	1,76
	P		1 185 268	13 636	0,18010	0,18010	1,24		1 496 761	10 954	0,22200	0,22200	1,07		1 120 258	9 295	0,16800	0,16800	1,24
S	A		11 619	804	0,05000	0,05000	97,49		241 491	2 636	0,05000	0,05000	9,85		532 168	1 769	0,07800	0,07800	1,47
	P		11 619	919	0,05000	0,05000	85,29		241 491	1 365	0,05000	0,05000	19,02		532 168	1 478	0,07800	0,07800	1,76
P	A	04578	680 222	9 249	0,10400	0,10400	1,16	07158	2 324 633	59 624	0,42000	0,42000	2,16	07354	320 170	15 393	0,05600	0,05600	1,11
	P		680 222	7 700	0,10400	0,10400	1,39		2 184 311	181 015	0,42900	0,42900	1,01		320 170	16 252	0,05600	0,05600	1,05
S	A		326 013	5 479	0,05010	0,05010	1,04		795 093	17 593	0,13400	0,13400	1,89		202 758	3 871	0,05000	0,05000	9,04
	P		326 013	5 473	0,05200	0,05200	1,81		639 628	67 427	0,13400	0,13400	1,01		202 758	2 597	0,05000	0,05000	13,47
P	A	07355	448 723	16 463	0,07600	0,07600	1,19	07389	2 029 076	8 580	0,30000	0,30000	1,79	07390	2 618 106	36 972	0,40200	0,40200	1,21
	P		448 723	17 267	0,07600	0,07600	1,14		2 029 076	8 195	0,29800	0,29800	1,29		2 618 106	18 530	0,38800	0,38800	1,07
S	A		220 308	3 556	0,05000	0,05000	8,72		1 016 574	1 146	0,15600	0,15600	36,29		853 233	10 571	0,13000	0,13000	1,28
	P		220 308	3 722	0,05000	0,05000	8,33		1 045 582	3 946	0,15400	0,15400	1,47		853 233	529	0,12400	0,12400	1,44
P	A	07391	2 755 650	32 497	0,43000	0,43000	2,67	07392	1 860 878	10 526	0,27600	0,27600	1,44						
	P		2 568 491	58 754	0,40600	0,40600	1,02		1 860 878	10 266	0,27400	0,27400	1,09						
S	A		884 292	9 196	0,13600	0,13600	2,87		1 136 681	2 686	0,16600	0,16600	1,68						
	P		884 292	476	0,12800	0,12800	1,25		1 136 681	1 504	0,16600	0,16600	3,00						
Piano Primo						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00499	2 155 020	199 003	0,43600	0,43600	1,01	00506	1 283 995	137 422	0,27200	0,27200	1,01	00508	1 472 755	111 274	0,28200	0,28200	1,01
	P		2 155 020	191 286	0,43200	0,43200	1,01		1 283 995	175 616	0,29600	0,29600	1,01		1 472 755	118 994	0,28700	0,28700	1,01
S	A		672 148	65 330	0,13800	0,13800	1,03		364 739	43 227	0,08000	0,08000	1,05		342 872	41 507	0,07600	0,07600	1,07
	P		672 148	55 489	0,13200	0,13200	1,04		364 739	51 292	0,08500	0,08500	1,04		342 872	37 071	0,07200	0,07200	1,02
P	A	01269	1 214 994	13 779	0,18400	0,18400	1,15	01270	1 068 096	16 745	0,16400	0,16400	1,07	01271	1 063 796	29 142	0,17200	0,17200	1,09
	P		1 214 994	19 970	0,18700	0,18700	1,05		1 068 096	29 664	0,17200	0,17200	1,05		1 063 796	44 243	0,18000	0,18000	1,01
S	A		95 148	13 626	0,05000	0,05000	4,36		96 567	6 361	0,05000	0,05000	9,29		43 597	7 987	0,05000	0,05000	8,91

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		95 148	11 899	0,05000	0,05000	4,99		96 567	12 911	0,05000	0,05000	4,58		43 597	13 481	0,05000	0,05000	5,28
P	A	01272	1 127 955	150 328	0,25800	0,25800	1,02	01273	1 347 094	87 575	0,25000	0,25000	1,04	01274	1 552 340	35 620	0,24600	0,24600	1,08
	P		1 127 955	137 929	0,25000	0,25000	1,01		1 347 094	74 167	0,24000	0,24000	1,01		1 552 340	25 889	0,24000	0,24000	1,09
S	A		32 126	59 618	0,05000	0,05000	1,24		9 555	31 003	0,05000	0,05000	2,54		33 378	4 543	0,05000	0,05000	16,17
	P		32 126	54 551	0,05000	0,05000	1,35		9 555	26 126	0,05000	0,05000	3,02		33 378	4 371	0,05000	0,05000	16,80
P	A	01275	1 777 170	22 478	0,27000	0,27000	1,11	01276	2 469 494	52 537	0,39000	0,39000	1,10	01308	2 716 725	101 159	0,45600	0,45600	1,04
	P		1 777 170	17 435	0,26600	0,26600	1,04		2 469 494	47 600	0,38400	0,38400	1,00		2 716 725	90 989	0,44800	0,44800	1,01
S	A		95 015	6 860	0,05000	0,05000	8,67		349 653	9 758	0,05800	0,05800	1,49		229 845	7 203	0,05000	0,05000	3,99
	P		95 015	4 926	0,05000	0,05000	12,07		349 653	5 883	0,05400	0,05400	1,10		151 185	6 323	0,05000	0,05000	7,39
P	A	01309	2 417 028	24 549	0,36400	0,36400	1,17	01310	2 212 326	30 810	0,37000	0,37000	3,30	01311	1 900 445	187 164	0,39200	0,39200	1,01
	P		2 417 028	13 483	0,35600	0,35600	1,08		2 237 911	62 219	0,36000	0,36000	1,00		1 900 445	169 121	0,38000	0,38000	1,00
S	A		55 691	1 916	0,05000	0,05000	35,69		69 593	1 864	0,05000	0,05000	35,00		258 784	10 848	0,05000	0,05000	2,01
	P		55 691	1 687	0,05000	0,05000	40,54		69 593	1 461	0,05000	0,05000	44,65		124 748	19 601	0,05000	0,05000	2,69
P	A	01312	1 664 617	55 865	0,27600	0,27600	1,06	01313	1 690 158	21 588	0,25800	0,25800	1,16	01314	1 003 053	8 050	0,15400	0,15400	1,92
	P		1 664 617	74 432	0,28610	0,28610	1,02		1 690 158	33 187	0,26400	0,26400	1,07		1 003 053	17 180	0,15610	0,15610	1,20
S	A		76 019	16 421	0,05000	0,05000	3,88		324 533	7 715	0,05200	0,05200	1,17		142 594	8 873	0,05000	0,05000	5,48
	P		76 019	14 449	0,05000	0,05000	4,41		324 533	12 740	0,05600	0,05600	1,32		142 594	14 504	0,05000	0,05000	3,35
P	A	01315	1 429 722	2 823	0,21200	0,21200	2,44	01356	1 303 553	43 509	0,21600	0,21600	1,08	01357	1 180 326	55 200	0,20400	0,20400	1,02
	P		1 414 797	19 013	0,21600	0,21600	1,14		1 303 553	50 482	0,21900	0,21900	1,03		1 180 326	62 062	0,20900	0,20900	1,03
S	A		366 542	5 400	0,05600	0,05600	1,07		329 267	8 429	0,05300	0,05300	1,15		262 685	13 814	0,05000	0,05000	1,51
	P		366 542	9 021	0,05900	0,05900	1,24		329 267	10 369	0,05400	0,05400	1,11		262 685	16 150	0,05000	0,05000	1,29
P	A	01358	1 448 970	77 772	0,25800	0,25800	1,03	01359	1 676 435	114 357	0,31400	0,31400	1,02	02409	860 393	44 495	0,15200	0,15200	1,05
	P		1 448 970	81 616	0,26010	0,26010	1,02		1 676 435	119 393	0,31610	0,31610	1,01		860 393	42 814	0,15000	0,15000	1,02
S	A		337 799	17 644	0,06000	0,06000	1,11		411 156	22 049	0,07400	0,07400	1,14		227 854	9 019	0,05000	0,05000	3,24
	P		337 799	20 639	0,06100	0,06100	1,03		411 156	25 722	0,07610	0,07610	1,12		227 854	8 443	0,05000	0,05000	3,46
P	A	02410	859 868	42 600	0,15000	0,15000	1,03	02411	1 058 571	61 656	0,19200	0,19200	1,05	02412	1 224 479	103 893	0,24200	0,24200	1,02
	P		859 868	41 778	0,15000	0,15000	1,05		1 058 571	64 318	0,19200	0,19200	1,01		1 224 479	108 570	0,24410	0,24410	1,00
S	A		192 318	11 488	0,05000	0,05000	3,25		227 270	19 184	0,05000	0,05000	1,53		275 080	29 987	0,05800	0,05800	1,04
	P		192 318	11 866	0,05000	0,05000	3,15		227 270	19 220	0,05000	0,05000	1,53		275 080	29 333	0,05800	0,05800	1,06
P	A	03043	3 273 091	76 863	0,52200	0,52200	1,08	03044	2 773 724	67 913	0,46000	0,46000	1,66	03045	2 728 652	39 901	0,43400	0,43400	2,42
	P		3 273 091	71 451	0,51600	0,51600	1,03		2 773 724	53 961	0,43200	0,43200	1,01		2 728 652	26 986	0,40800	0,40800	1,00
S	A		663 674	3 874	0,09800	0,09800	1,14		176 099	5 324	0,05000	0,05000	7,71		33 379	6 983	0,05000	0,05000	10,52
	P		663 674	6 724	0,10000	0,10000	1,21		176 099	5 607	0,05000	0,05000	7,32		33 379	7 078	0,05000	0,05000	10,38
P	A	03046	2 365 722	39 076	0,36600	0,36600	1,12	03047	2 317 618	32 222	0,35400	0,35400	1,10	03048	2 281 576	77 754	0,37800	0,37800	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		2 365 722	27 032	0,35600	0,35600	1,01		2 317 618	21 319	0,34600	0,34600	1,03		2 281 576	67 846	0,37000	0,37000	1,00
S	A		11 785	1 087	0,05000	0,05000	72,07		27 025	4 555	0,05000	0,05000	16,44		236 809	4 352	0,05000	0,05000	6,22
	P		11 785	1 050	0,05000	0,05000	74,61		27 025	4 627	0,05000	0,05000	16,19		236 809	4 163	0,05000	0,05000	6,51
P	A	03049	2 480 394	133 391	0,44200	0,44200	1,02	03050	2 754 885	20 499	0,41800	0,41800	2,14	03051	1 548 622	36 044	0,24600	0,24600	1,08
	P		2 480 394	125 724	0,43600	0,43600	1,01		2 754 885	23 970	0,41000	0,41000	1,01		1 548 622	38 661	0,24600	0,24600	1,01
S	A		445 694	5 298	0,06800	0,06800	1,26		90 767	6 969	0,05000	0,05000	8,67		69 372	3 217	0,05000	0,05000	20,29
	P		445 694	7 241	0,06900	0,06900	1,19		90 767	6 503	0,05000	0,05000	9,29		69 372	3 410	0,05000	0,05000	19,14
P	A	03052	1 447 280	21 820	0,22200	0,22200	1,09	03053	1 428 685	13 203	0,21400	0,21400	1,12	03054	1 447 789	4 655	0,21200	0,21200	1,61
	P		1 447 280	22 027	0,22200	0,22200	1,08		1 428 685	13 105	0,21400	0,21400	1,13		1 447 789	3 298	0,21000	0,21000	1,03
S	A		32 652	1 217	0,05000	0,05000	60,49		13 361	4 373	0,05000	0,05000	17,83		70 419	4 103	0,05000	0,05000	15,85
	P		32 652	1 830	0,05000	0,05000	40,23		13 361	3 919	0,05000	0,05000	19,90		70 419	4 399	0,05000	0,05000	14,79
P	A	03055	1 372 034	20 316	0,21000	0,21000	1,07	03056	2 522 183	30 053	0,38200	0,38200	1,09	03057	883 962	8 871	0,13400	0,13400	1,34
	P		1 372 034	18 214	0,20800	0,20800	1,02		2 522 183	28 213	0,38000	0,38000	1,05		883 962	9 112	0,13400	0,13400	1,31
S	A		54 499	1 349	0,05000	0,05000	50,90		178 597	4 425	0,05000	0,05000	9,15		1 514 753	3 341	0,25200	0,25200	30,65
	P		54 499	1 711	0,05000	0,05000	40,13		178 597	4 220	0,05000	0,05000	9,59		1 684 549	13 065	0,25000	0,25000	1,04
P	A	03058	275 072	2 526	0,05000	0,05000	7,09	03059	259 247	2 769	0,05000	0,05000	7,84	03060	336 794	1 906	0,05000	0,05000	1,44
	P		275 072	4 930	0,05000	0,05000	3,63		259 247	2 239	0,05000	0,05000	9,70		336 794	1 081	0,05000	0,05000	2,55
S	A		1 083 351	5 972	0,16000	0,16000	1,23		1 647 984	4 327	0,24000	0,24000	1,22		891 218	2 681	0,13000	0,13000	1,18
	P		1 083 351	5 352	0,16000	0,16000	1,38		1 647 984	6 043	0,24100	0,24100	1,18		891 218	4 883	0,13200	0,13200	1,51
P	A	04100	30 875	33 961	0,05000	0,05000	2,18	04101	88 610	15 318	0,05000	0,05000	3,98	05196	1 909 155	115 203	0,34800	0,34800	1,02
	P		30 875	27 596	0,05000	0,05000	2,68		88 610	8 543	0,05000	0,05000	7,13		1 909 155	113 448	0,34600	0,34600	1,01
S	A		152 570	4 025	0,05000	0,05000	11,53		256 689	5 537	0,05000	0,05000	4,03		376 653	20 413	0,06800	0,06800	1,16
	P		152 570	8 287	0,05000	0,05000	5,60		256 689	5 313	0,05000	0,05000	4,20		376 653	20 084	0,06600	0,06600	1,01
P	A	05197	1 248 925	73 969	0,22600	0,22600	1,02	05198	1 135 420	56 999	0,20000	0,20000	1,05	05199	475 621	11 819	0,07600	0,07600	1,10
	P		1 248 925	85 814	0,23300	0,23300	1,00		1 135 420	63 853	0,20300	0,20300	1,01		475 621	18 384	0,08100	0,08100	1,20
S	A		177 517	17 146	0,05000	0,05000	2,38		229 823	13 713	0,05000	0,05000	2,10		305 203	4 597	0,05000	0,05000	2,30
	P		177 517	16 224	0,05000	0,05000	2,51		229 823	14 230	0,05000	0,05000	2,02		305 203	4 808	0,05000	0,05000	2,20
P	A	05200	396 599	17 837	0,06800	0,06800	1,06	05201	346 118	7 010	0,05400	0,05400	1,06	05202	1 547 427	39 902	0,24800	0,24800	1,06
	P		396 599	20 767	0,07100	0,07100	1,16		346 118	9 111	0,05700	0,05700	1,46		1 547 427	42 366	0,24810	0,24810	1,00
S	A		270 606	3 592	0,05000	0,05000	5,28		357 765	5 616	0,05600	0,05600	1,52		294 996	3 804	0,05000	0,05000	3,43
	P		270 606	2 858	0,05000	0,05000	6,64		357 765	4 590	0,05400	0,05400	1,00		294 996	5 933	0,05000	0,05000	2,20
P	A	05203	1 360 916	4 495	0,20000	0,20000	1,99	05204	1 444 854	34 582	0,23000	0,23000	1,08	05205	1 044 877	7 084	0,15600	0,15600	1,41
	P		1 360	3 142	0,19800	0,19800	1,24		1 444	32 333	0,22800	0,22800	1,05		1 044	8 074	0,15600	0,15600	1,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			916						854						877				
S	A		41 290	7 463	0,05000	0,05000	9,60		516 100	6 727	0,08200	0,08200	2,27		571 900	2 666	0,10000	0,10000	25,85
	P		41 290	8 708	0,05000	0,05000	8,23		516 100	7 774	0,08000	0,08000	1,26		649 500	7 525	0,09800	0,09800	1,07
P	A	05206	790 165	21 462	0,12800	0,12800	1,15	05207	1 284 602	26 588	0,20200	0,20200	1,11	05208	1 316 978	26 363	0,20600	0,20600	1,07
	P		790 165	20 832	0,12600	0,12600	1,02		1 284 602	25 813	0,20000	0,20000	1,01		1 316 978	22 524	0,20400	0,20400	1,11
S	A		313 739	4 804	0,05000	0,05000	1,76		134 028	8 726	0,05000	0,05000	5,80		149 430	19 721	0,05000	0,05000	2,39
	P		313 739	4 856	0,05000	0,05000	1,74		134 028	11 153	0,05000	0,05000	4,54		149 430	21 907	0,05000	0,05000	2,15
P	A	05209	1 111 821	35 036	0,18200	0,18200	1,06	05210	993 418	10 900	0,15000	0,15000	1,13	05211	1 559 767	69 788	0,26800	0,26800	1,02
	P		1 111 821	34 076	0,18200	0,18200	1,09		993 418	13 828	0,15100	0,15100	1,01		1 559 767	69 366	0,26800	0,26800	1,02
S	A		509 504	7 045	0,07800	0,07800	1,17		160 387	13 491	0,05000	0,05000	3,31		206 276	13 343	0,05000	0,05000	2,56
	P		509 504	7 730	0,07800	0,07800	1,06		160 387	12 226	0,05000	0,05000	3,65		206 276	14 833	0,05000	0,05000	2,31
P	A	05212	1 472 013	12 873	0,22000	0,22000	1,13	05213	1 246 258	75 815	0,22800	0,22800	1,04	05214	1 137 566	23 993	0,18000	0,18000	1,15
	P		1 472 013	7 227	0,21600	0,21600	1,06		1 246 258	67 696	0,22200	0,22200	1,02		1 137 566	29 710	0,18300	0,18300	1,11
S	A		87 070	12 971	0,05000	0,05000	4,72		126 437	21 213	0,05000	0,05000	2,47		93 002	11 789	0,05000	0,05000	5,08
	P		87 070	14 648	0,05000	0,05000	4,18		126 437	23 947	0,05000	0,05000	2,19		93 002	10 753	0,05000	0,05000	5,57
P	A	05215	1 101 238	41 986	0,18400	0,18400	1,01	07159	2 454 939	208 198	0,48600	0,48600	1,01	07339	647 096	66 126	0,13400	0,13400	1,01
	P		1 101 238	48 714	0,18900	0,18900	1,04		2 454 939	200 170	0,48000	0,48000	1,01		647 096	68 308	0,13610	0,13610	1,02
S	A		144 481	14 160	0,05000	0,05000	3,41		589 030	54 376	0,12000	0,12000	1,07		126 292	21 004	0,05000	0,05000	2,49
	P		144 481	14 025	0,05000	0,05000	3,44		589 030	40 931	0,11000	0,11000	1,02		126 292	18 275	0,05000	0,05000	2,87
P	A	07340	516 936	19 149	0,08800	0,08800	1,23	07377	1 980 532	34 529	0,30800	0,30800	1,10	07378	2 565 811	175 877	0,48000	0,48000	1,00
	P		516 936	17 325	0,08600	0,08600	1,15		1 980 532	53 806	0,31810	0,31810	1,02		2 565 811	201 950	0,49700	0,49700	1,01
S	A		211 862	3 253	0,05000	0,05000	10,12		157 468	11 340	0,05000	0,05000	3,99		737 689	31 291	0,12600	0,12600	1,06
	P		211 862	4 791	0,05000	0,05000	6,87		157 468	11 941	0,05000	0,05000	3,79		737 689	44 275	0,13400	0,13400	1,05
P	A	07379	2 032 830	63 791	0,33400	0,33400	1,06	07380	1 810 797	47 712	0,29000	0,29000	1,02						
	P		2 032 830	68 141	0,33610	0,33610	1,04		1 810 797	46 044	0,29000	0,29000	1,06						
S	A		352 396	1 760	0,09000	0,09000	19,30		2 067 511	18 081	0,31000	0,31000	1,21						
	P		572 419	13 571	0,09210	0,09210	1,26		2 067 511	19 114	0,31000	0,31000	1,14						
Piano Primo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00100	-77 043	17 388	0,03000	0,03000	2,21	00466	795 679	59 569	0,18200	0,18200	1,03	00476	538 500	9 472	0,08800	0,08800	1,14
	P		-77 043	17 404	0,03000	0,03000	2,21		795 679	54 342	0,17400	0,17400	1,00		538 500	10 298	0,08800	0,08800	1,04
S	A		61 899	4 502	0,03000	0,03000	4,60		263 079	17 662	0,05800	0,05800	1,14		60 790	3 994	0,03000	0,03000	5,22
	P		61 899	1 588	0,03000	0,03000	13,05		263 079	13 079	0,05200	0,05200	1,09		60 790	3 979	0,03000	0,03000	5,24
P	A	00477	77 357	11 791	0,03000	0,03000	1,59	00706	605 069	978	0,08800	0,08800	1,14	00707	401 900	569	0,06000	0,06000	4,06
	P		77 357	15 291	0,03000	0,03000	1,23		605 069	1 350	0,09000	0,09000	4,37		401 794	859	0,06000	0,06000	2,71
S	A		104 852	2 881	0,03000	0,03000	5,20		189 565	5 158	0,03400	0,03400	1,34		14 499	3 717	0,03000	0,03000	7,21
	P		104 852	3 958	0,03000	0,03000	3,79		189 565	5 504	0,03400	0,03400	1,26		14 499	3 975	0,03000	0,03000	6,74
P	A	00708	110 564	6 968	0,03000	0,03000	2,04	00709	-71 686	8 009	0,03000	0,03000	4,72	00710	86 818	4 934	0,03000	0,03000	3,54

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		110 564	7 530	0,03000	0,03000	1,88		-71 686	8 849	0,03000	0,03000	4,27		86 818	2 486	0,03000	0,03000	7,03
S	A		8 612	1 615	0,03000	0,03000	17,06		57 595	4 483	0,03000	0,03000	4,75		77 587	6 663	0,03000	0,03000	2,81
	P		8 612	2 189	0,03000	0,03000	12,58		57 595	5 705	0,03000	0,03000	3,73		77 587	6 138	0,03000	0,03000	3,05
P	A	00711	80 819	34 703	0,05000	0,05000	1,04	00712	-51 213	2 543	0,03000	0,03000	13,84	00713	264 294	508	0,04000	0,04000	2,76
	P		80 819	35 289	0,05000	0,05000	1,02		-51 213	3 421	0,03000	0,03000	10,29		264 294	2 247	0,04100	0,04100	1,43
S	A		51 625	17 578	0,03000	0,03000	1,25		29 708	1 619	0,03000	0,03000	15,35		50 913	2 099	0,03000	0,03000	10,54
	P		51 625	18 701	0,03000	0,03000	1,18		29 708	3 746	0,03000	0,03000	6,63		50 913	4 409	0,03000	0,03000	5,02
P	A	00855	-126 374	12 087	0,03000	0,03000	3,70	00856	-148 993	1 227	0,03000	0,03000	38,77	00857	-174 950	2 969	0,03000	0,03000	17,11
	P		-126 374	11 172	0,03000	0,03000	4,00		-148 993	1 174	0,03000	0,03000	40,52		-174 950	3 091	0,03000	0,03000	16,44
S	A		96 782	1 132	0,03000	0,03000	14,23		-306	1 089	0,03000	0,03000	26,34		11 712	1 508	0,03000	0,03000	18,00
	P		96 782	284	0,03000	0,03000	56,70		-306	1 090	0,03000	0,03000	26,32		11 712	1 499	0,03000	0,03000	18,11
P	A	00858	-58 608	3 797	0,03000	0,03000	9,52	00859	201 122	2 398	0,03200	0,03200	1,33	00860	348 359	2 569	0,05300	0,05300	1,18
	P		-58 608	3 969	0,03000	0,03000	9,10		201 122	2 590	0,03200	0,03200	1,23		348 359	3 947	0,05400	0,05400	1,01
S	A		29 460	1 671	0,03000	0,03000	14,89		287 291	1 029	0,04410	0,04410	15,70		1 101 385	5 860	0,16600	0,16600	1,34
	P		29 460	1 600	0,03000	0,03000	15,55		287 291	879	0,04200	0,04200	1,02		1 101 385	7 167	0,16600	0,16600	1,10
P	A	00861	-56 598	2 167	0,03000	0,03000	16,56	00862	-109 197	2 987	0,03000	0,03000	14,25	02714	525 345	6 440	0,08400	0,08400	1,42
	P		-56 598	3 169	0,03000	0,03000	11,32		-109 197	3 648	0,03000	0,03000	11,67		551 573	839	0,08000	0,08000	1,09
S	A		350 617	3 500	0,05600	0,05600	1,55		170 988	4 548	0,03000	0,03000	1,22		32 876	3 940	0,03000	0,03000	6,20
	P		355 534	5 267	0,05810	0,05810	1,40		170 988	5 932	0,03100	0,03100	1,11		32 876	3 620	0,03000	0,03000	6,75
P	A	02715	31 941	13 000	0,03000	0,03000	1,89	02716	-79 826	2 763	0,03000	0,03000	14,05	02717	42 925	7 640	0,03000	0,03000	3,03
	P		31 941	13 543	0,03000	0,03000	1,81		-93 461	2 601	0,03000	0,03000	15,60		42 925	8 476	0,03000	0,03000	2,73
S	A		19 250	6 759	0,03000	0,03000	3,87		75 189	294	0,03000	0,03000	64,69		26 939	1 150	0,03000	0,03000	21,91
	P		19 250	7 515	0,03000	0,03000	3,48		75 189	666	0,03000	0,03000	28,56		26 939	864	0,03000	0,03000	29,17
P	A	02718	256 446	5 930	0,04400	0,04400	1,23	02719	589 556	4 114	0,09000	0,09000	1,31	02720	677 816	12 190	0,11200	0,11200	1,21
	P		256 446	6 071	0,04400	0,04400	1,20		589 556	4 149	0,09000	0,09000	1,30		677 816	11 756	0,11000	0,11000	1,08
S	A		24 112	342	0,03000	0,03000	74,74		61 350	1 780	0,03000	0,03000	11,68		116 012	2 203	0,03000	0,03000	6,10
	P		24 112	591	0,03000	0,03000	43,25		61 350	1 795	0,03000	0,03000	11,58		116 012	2 353	0,03000	0,03000	5,71
P	A	02721	1 159 794	8 960	0,17800	0,17800	1,31	02722	23 004	5 919	0,03000	0,03000	4,34	02723	-94 905	8 595	0,03000	0,03000	4,74
	P		1 159 794	7 619	0,17400	0,17400	1,01		23 004	5 502	0,03000	0,03000	4,67		-94 905	7 963	0,03000	0,03000	5,12
S	A		534 649	762	0,07800	0,07800	1,56		152 694	1 873	0,03000	0,03000	4,39		75 505	2 372	0,03000	0,03000	8,00
	P		534 649	943	0,07800	0,07800	1,26		152 694	1 719	0,03000	0,03000	4,79		75 505	1 970	0,03000	0,03000	9,63
P	A	02724	-100 382	3 372	0,03000	0,03000	12,29	02725	-150 510	7 554	0,03000	0,03000	6,32	02726	-140 003	2 898	0,03000	0,03000	16,02
	P		-100 382	3 509	0,03000	0,03000	11,81		-150 510	7 505	0,03000	0,03000	6,36		-140 003	2 955	0,03000	0,03000	15,72
S	A		17 362	1 384	0,03000	0,03000	19,09		11 255	866	0,03000	0,03000	31,42		7 466	951	0,03000	0,03000	29,12
	P		17 362	1 398	0,03000	0,03000	18,90		11 255	758	0,03000	0,03000	35,89		7 466	1 006	0,03000	0,03000	27,53
P	A	02727	-169 742	1 891	0,03000	0,03000	26,53	02728	-43 727	9 698	0,03000	0,03000	3,53	02729	366 374	2 280	0,05600	0,05600	1,51
	P		-169 742	2 463	0,03000	0,03000	20,37		-43 727	9 496	0,03000	0,03000	3,61		366 374	2 819	0,05600	0,05600	1,22
S	A		23 054	816	0,03000	0,03000	31,49		108 343	3 060	0,03000	0,03000	4,74		28 652	1 415	0,03000	0,03000	17,65
	P		23 054	899	0,03000	0,03000	28,58		108 343	2 779	0,03000	0,03000	5,22		28 652	1 044	0,03000	0,03000	23,93
P	A	02730	503 153	58	0,07400	0,07400	29,95	02731	215 596	239	0,03200	0,03200	4,39	02732	38 491	156	0,03000	0,03000	NS
	P		503 153	811	0,07400	0,07400	2,14		215 596	320	0,03200	0,03200	3,28		38 491	528	0,03000	0,03000	44,93
S	A		1 409 082	2 891	0,20800	0,20800	2,27		1 104 827	1 702	0,16200	0,16200	1,93		328 237	562	0,07000	0,07000	39,51
	P		1 409 082	3 303	0,20600	0,20600	1,10		1 104 827	2 279	0,16200	0,16200	1,44		467 274	1 239	0,07000	0,07000	2,37
P	A	02733	56 602	259	0,03000	0,03000	82,63	02734	18 672	1 852	0,03000	0,03000	14,18	02735	201 725	12 449	0,04400	0,04400	1,22
	P		56 602	324	0,03000	0,03000	66,05		18 672	1 704	0,03000	0,03000	15,41		201 725	12 446	0,04200	0,04200	1,06

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		638 924	817	0,09400	0,09400	2,74		264 741	263	0,04010	0,04010	9,43		236 651	308	0,03600	0,03600	3,46
	P		638 924	1 622	0,09400	0,09400	1,38		264 741	1 414	0,04000	0,04000	1,42		236 651	1 368	0,03700	0,03700	2,76
P	A	03975	17 679	8 301	0,03000	0,03000	3,18	03976	15 754	6 379	0,03000	0,03000	4,18	03977	3 636	7 880	0,03000	0,03000	3,58
	P		17 679	5 703	0,03000	0,03000	4,63		15 754	4 241	0,03000	0,03000	6,28		3 636	6 115	0,03000	0,03000	4,61
S	A		32 084	2 460	0,03000	0,03000	9,98		24 839	1 266	0,03000	0,03000	20,12		7 503	1 658	0,03000	0,03000	16,70
	P		32 084	2 104	0,03000	0,03000	11,66		24 839	1 050	0,03000	0,03000	24,26		7 503	2 204	0,03000	0,03000	12,56
P	A	04605	-50 771	2 667	0,03000	0,03000	13,17	04606	310 278	2 092	0,04800	0,04800	1,68	04607	43 461	2 513	0,03000	0,03000	9,19
	P		-50 771	3 041	0,03000	0,03000	11,55		310 278	2 029	0,04800	0,04800	1,73		43 461	3 412	0,03000	0,03000	6,77
S	A		99 215	606	0,03000	0,03000	26,02		38 133	468	0,03000	0,03000	50,78		234 082	726	0,03600	0,03600	3,36
	P		99 215	1 008	0,03000	0,03000	15,64		38 133	819	0,03000	0,03000	29,02		234 082	1 258	0,03600	0,03600	1,94
P	A	04608	34 307	3 166	0,03000	0,03000	7,66	04609	95 611	900	0,03000	0,03000	18,07	07366	557 425	5 734	0,08800	0,08800	1,51
	P		34 307	2 924	0,03000	0,03000	8,30		95 611	1 306	0,03000	0,03000	12,45		557 425	4 238	0,08400	0,08400	1,01
S	A		119 206	3 035	0,03000	0,03000	4,28		342 345	381	0,05200	0,05200	3,80		49 490	466	0,03000	0,03000	47,88
	P		119 206	2 748	0,03000	0,03000	4,73		342 345	428	0,05000	0,05000	1,43		49 490	1 521	0,03000	0,03000	14,67
P	A	07367	239 716	9 623	0,04600	0,04600	1,21	07397	388 461	16 227	0,07400	0,07400	1,11	07398	1 610 943	40 013	0,27600	0,27600	1,03
	P		239 716	10 450	0,04600	0,04600	1,12		388 461	16 438	0,07400	0,07400	1,10		1 610 943	41 050	0,27610	0,27610	1,00
S	A		-17 953	1 975	0,03000	0,03000	15,67		478 390	13 589	0,08400	0,08400	1,12		560 628	6 187	0,08800	0,08800	1,21
	P		-17 953	2 558	0,03000	0,03000	12,10		478 390	15 011	0,08400	0,08400	1,02		560 628	10 026	0,09100	0,09100	1,04
P	A	07399	210 526	14 235	0,04600	0,04600	1,10	07400	526 150	605	0,07800	0,07800	4,06						
	P		210 526	21 419	0,05300	0,05300	1,04		526 150	1 199	0,07800	0,07800	2,05						
S	A		85 790	2 977	0,03000	0,03000	5,92		1 429 481	4 427	0,21200	0,21200	1,51						
	P		85 790	4 154	0,03000	0,03000	4,24		1 429 481	5 563	0,21200	0,21200	1,20						
Piano Primo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00046	810 943	4 405	0,12200	0,12200	1,27	00100	-133 893	17 204	0,03000	0,03000	2,65	00158	420 792	7 764	0,08000	0,08000	2,49
	P		810 943	5 146	0,12200	0,12200	1,09		-133 893	17 282	0,03000	0,03000	2,64		474 847	10 125	0,08000	0,08000	1,17
S	A		202 467	1 010	0,03100	0,03100	1,72		82 309	7 156	0,03000	0,03000	2,53		165 555	3 482	0,03000	0,03000	1,83
	P		202 467	1 199	0,03200	0,03200	3,25		82 309	6 026	0,03000	0,03000	3,00		165 555	3 847	0,03000	0,03000	1,66
P	A	00477	-74 989	10 747	0,03000	0,03000	3,56	00773	626 125	4 095	0,09600	0,09600	1,50	00774	546 815	1 880	0,08200	0,08200	1,87
	P		-74 989	15 133	0,03000	0,03000	2,53		626 125	5 181	0,09600	0,09600	1,19		546 815	2 915	0,08200	0,08200	1,20
S	A		34 052	3 627	0,03000	0,03000	6,70		156 089	1 449	0,03000	0,03000	5,34		130 291	675	0,03000	0,03000	16,93
	P		34 052	6 643	0,03000	0,03000	3,66		156 089	1 865	0,03000	0,03000	4,15		130 291	1 052	0,03000	0,03000	10,86
P	A	00775	483 322	1 246	0,07100	0,07100	1,25	00776	336 065	301	0,05800	0,05800	32,77	00777	283 068	25	0,04800	0,04800	17,37
	P		483 322	2 252	0,07200	0,07200	1,16		386 101	1 794	0,05800	0,05800	1,44		323 889	1 593	0,04900	0,04900	1,74
S	A		127 351	182	0,03000	0,03000	65,06		110 713	182	0,03000	0,03000	77,87		45 841	216	0,03000	0,03000	NS
	P		127 351	518	0,03000	0,03000	22,86		110 713	455	0,03000	0,03000	31,15		97 930	347	0,03000	0,03000	45,95
P	A	00778	252 693	662	0,03800	0,03800	2,63	00779	194 104	626	0,03000	0,03000	3,48	00780	136 944	657	0,03000	0,03000	15,95
	P		252 693	1 287	0,03800	0,03800	1,35		194 104	1 123	0,03000	0,03000	1,94		136 944	1 085	0,03000	0,03000	9,66
S	A		30 623	327	0,03000	0,03000	75,62		27 325	336	0,03000	0,03000	74,85		22 533	325	0,03000	0,03000	79,28
	P		30 623	492	0,03000	0,03000	50,26		27 325	455	0,03000	0,03000	55,28		22 533	339	0,03000	0,03000	76,00
P	A	00781	84 501	826	0,03000	0,03000	21,53	00782	40 240	1 558	0,03000	0,03000	15,08	00783	-26 226	2 230	0,03000	0,03000	14,35
	P		84 501	1 121	0,03000	0,03000	15,87		40 240	1 683	0,03000	0,03000	13,96		-26 226	2 399	0,03000	0,03000	13,34
S	A		31 086	439	0,03000	0,03000	56,19		30 205	375	0,03000	0,03000	66,09		-5 757	847	0,03000	0,03000	34,69
	P		31 086	323	0,03000	0,03000	76,38		30 205	104	0,03000	0,03000	NS		-5 757	362	0,03000	0,03000	81,17
P	A	00855	-171 918	13 328	0,03000	0,03000	3,78	00856	-166 390	2 804	0,03000	0,03000	17,74	00857	-119 205	3 902	0,03000	0,03000	11,23
	P		-171 918	12 748	0,03000	0,03000	3,96		-166 390	2 525	0,03000	0,03000	19,70		-119 205	3 967	0,03000	0,03000	11,05
S	A		66 242	4 801	0,03000	0,03000	4,20		28 139	1 665	0,03000	0,03000	15,04		8 978	4 245	0,03000	0,03000	6,48
	P		66 242	3 754	0,03000	0,03000	5,37		28 139	1 033	0,03000	0,03000	24,25		8 978	3 929	0,03000	0,03000	7,00

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00858	17 345	2 051	0,03000	0,03000	12,89	00859	38 385	3 193	0,03000	0,03000	7,43	00860	126 524	2 283	0,03000	0,03000	5,24
	P		17 345	2 252	0,03000	0,03000	11,74		38 385	3 332	0,03000	0,03000	7,12		126 524	2 476	0,03000	0,03000	4,83
S	A		177 386	4 703	0,03010	0,03010	1,01		415 740	1 609	0,07000	0,07000	12,73		573 817	3 215	0,08700	0,08700	1,49
	P		177 386	4 514	0,03000	0,03000	1,03		467 084	751	0,06800	0,06800	1,19		573 817	3 441	0,08600	0,08600	1,07
P	A	00861	10 638	1 035	0,03000	0,03000	26,36	00862	-57 414	2 335	0,03000	0,03000	15,41	01370	758 978	3 143	0,11400	0,11400	1,61
	P		10 638	1 871	0,03000	0,03000	14,58		-57 414	2 605	0,03000	0,03000	13,81		758 978	4 283	0,11400	0,11400	1,18
S	A		374 692	133	0,06000	0,06000	47,41		176 965	2 678	0,03000	0,03000	1,76		107 667	5 062	0,03000	0,03000	2,88
	P		406 790	848	0,06000	0,06000	1,87		176 965	3 594	0,03000	0,03000	1,31		107 667	5 735	0,03000	0,03000	2,55
P	A	01371	630 654	953	0,09200	0,09200	1,33	01372	576 097	190	0,08400	0,08400	6,49	01373	238 235	488	0,08000	0,08000	30,84
	P		630 654	2 692	0,09400	0,09400	1,33		576 097	1 226	0,08400	0,08400	1,01		555 052	144	0,08210	0,08210	1,71
S	A		27 964	2 541	0,03000	0,03000	9,87		7 593	2 070	0,03000	0,03000	13,37		15 789	1 604	0,03000	0,03000	16,60
	P		27 964	3 559	0,03000	0,03000	7,04		7 593	2 649	0,03000	0,03000	10,45		15 789	2 170	0,03000	0,03000	12,27
P	A	01374	210 740	616	0,07600	0,07600	68,74	01375	481 952	144	0,07000	0,07000	1,76	01376	500 209	6 399	0,07900	0,07900	1,14
	P		516 538	1 052	0,07600	0,07600	1,73		481 952	1 216	0,07200	0,07200	5,16		500 209	7 876	0,08000	0,08000	1,04
S	A		15 874	1 093	0,03000	0,03000	24,35		27 133	850	0,03000	0,03000	29,62		23 947	2 854	0,03000	0,03000	8,96
	P		15 874	1 458	0,03000	0,03000	18,26		27 133	1 013	0,03000	0,03000	24,85		23 947	3 003	0,03000	0,03000	8,52
P	A	01377	487 213	4 059	0,07600	0,07600	1,51	01378	426 122	2 384	0,06400	0,06400	1,19	01379	371 004	1 582	0,05610	0,05610	1,83
	P		487 213	5 289	0,07600	0,07600	1,16		426 122	3 421	0,06500	0,06500	1,12		371 004	2 581	0,05600	0,05600	1,07
S	A		34 889	3 857	0,03000	0,03000	6,27		118 308	594	0,03000	0,03000	22,07		68 605	479	0,03000	0,03000	41,47
	P		34 889	4 104	0,03000	0,03000	5,89		118 308	959	0,03000	0,03000	13,67		85 846	870	0,03000	0,03000	20,23
P	A	01380	300 229	1 258	0,04600	0,04600	2,34	01381	246 860	1 165	0,03800	0,03800	2,24	01382	193 724	1 300	0,03000	0,03000	1,72
	P		300 229	2 188	0,04600	0,04600	1,35		246 860	2 040	0,03800	0,03800	1,28		193 724	2 063	0,03000	0,03000	1,08
S	A		46 519	472	0,03000	0,03000	48,08		30 259	599	0,03000	0,03000	41,36		38 811	515	0,03000	0,03000	45,98
	P		46 519	996	0,03000	0,03000	22,78		30 259	1 170	0,03000	0,03000	21,18		38 811	1 105	0,03000	0,03000	21,43
P	A	01383	148 625	1 255	0,03000	0,03000	7,02	01384	-63 937	3 433	0,03000	0,03000	10,72	01385	-63 827	3 878	0,03000	0,03000	9,49
	P		148 625	2 065	0,03000	0,03000	4,27		99 724	2 010	0,03000	0,03000	7,81		-63 827	4 472	0,03000	0,03000	8,23
S	A		28 014	745	0,03000	0,03000	33,64		20 216	646	0,03000	0,03000	40,34		5 347	518	0,03000	0,03000	53,99
	P		28 014	1 372	0,03000	0,03000	18,27		20 216	1 324	0,03000	0,03000	19,68		5 347	1 152	0,03000	0,03000	24,27
P	A	01386	-108 893	2 712	0,03000	0,03000	15,68	01387	-93 920	1 122	0,03000	0,03000	36,20	01388	-101 131	2 528	0,03000	0,03000	16,43
	P		-108 893	3 517	0,03000	0,03000	12,09		-93 920	2 163	0,03000	0,03000	18,78		-101 131	3 469	0,03000	0,03000	11,97
S	A		32 863	327	0,03000	0,03000	74,75		43 156	348	0,03000	0,03000	66,45		9 575	356	0,03000	0,03000	77,03
	P		32 863	987	0,03000	0,03000	24,76		43 156	1 013	0,03000	0,03000	22,83		9 575	1 131	0,03000	0,03000	24,25
P	A	05225	690 171	1 302	0,10200	0,10200	2,22	05226	447 573	968	0,06610	0,06610	1,57	05227	-111 226	1 117	0,03000	0,03000	38,33
	P		690 171	2 471	0,10200	0,10200	1,17		447 573	1 971	0,06800	0,06800	2,45		-111 226	1 960	0,03000	0,03000	21,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		39 129	244	0,03000	0,03000	96,88		92 125	581	0,03000	0,03000	28,82
	P		117 345	357	0,03000	0,03000	37,11		39 129	494	0,03000	0,03000	47,85		92 125	1 586	0,03000	0,03000	10,56
P	A	05228	-148 487	881	0,03000	0,03000	53,92	05229	-23 164	2 159	0,03000	0,03000	14,64	05230	-2 753	1 640	0,03000	0,03000	17,68
	P		-148 487	941	0,03000	0,03000	50,48		-23 164	2 207	0,03000	0,03000	14,32		-2 753	1 779	0,03000	0,03000	16,30
S	A		33 630	1 735	0,03000	0,03000	14,03		14 749	512	0,03000	0,03000	52,27		40 991	1 160	0,03000	0,03000	20,17
	P		33 630	998	0,03000	0,03000	24,39		14 749	161	0,03000	0,03000	NS		40 991	997	0,03000	0,03000	23,47
P	A	05231	-17 018	1 056	0,03000	0,03000	29,19	05232	-165 503	1 080	0,03000	0,03000	45,96	05233	-87 730	1 045	0,03000	0,03000	38,12
	P		-17 018	1 443	0,03000	0,03000	21,36		-165 503	1 778	0,03000	0,03000	27,92		-87 730	1 998	0,03000	0,03000	19,94
S	A		221 396	896	0,03400	0,03400	2,52		0	0	0,06000	0,06000	-		157 084	63	0,03000	0,03000	NS
	P		221 396	995	0,03400	0,03400	2,27		416 503	245	0,06200	0,06200	1,88		181 456	633	0,03000	0,03000	6,39
P	A	05234	62 324	540	0,03000	0,03000	38,27	05235	-89 944	933	0,03000	0,03000	43,00	05236	-103 226	846	0,03000	0,03000	49,41
	P		62 324	806	0,03000	0,03000	25,64		30 829	944	0,03000	0,03000	26,17		-103 226	1 400	0,03000	0,03000	29,86
S	A		39 734	334	0,03000	0,03000	70,54		135 765	92	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03600	0,03600	-
	P		39 734	306	0,03000	0,03000	77,00		135 765	228	0,03000	0,03000	46,71		249 805	336	0,03800	0,03800	2,13
P	A	05237	-100 573	774	0,03000	0,03000	53,57	05238	139 482	399	0,03000	0,03000	25,36	05239	113 196	450	0,03000	0,03000	30,73
	P		-100 573	1 522	0,03000	0,03000	27,24		139 482	830	0,03000	0,03000	12,19		113 196	914	0,03000	0,03000	15,13
S	A		163 148	38	0,03000	0,03000	NS		64 056	185	0,03000	0,03000	NS		57 826	277	0,03000	0,03000	76,69

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		195 408	517	0,03000	0,03000	3,84		64 056	244	0,03000	0,03000	83,80		96 897	338	0,03000	0,03000	47,60
P	A	05240	-61 292	1 102	0,03000	0,03000	33,10	05241	-72 459	895	0,03000	0,03000	42,34	05242	-82 732	1 816	0,03000	0,03000	21,59
	P		72 409	1 020	0,03000	0,03000	19,00		39 038	1 033	0,03000	0,03000	22,90		-82 732	2 543	0,03000	0,03000	15,42
S	A		155 864	83	0,03000	0,03000	93,64		135 680	173	0,03000	0,03000	61,62		62 018	289	0,03000	0,03000	71,65
	P		155 864	371	0,03000	0,03000	20,95		170 883	490	0,03000	0,03000	11,42		62 018	830	0,03000	0,03000	24,95
P	A	05243	205 754	374	0,03000	0,03000	1,19	05244	175 636	478	0,03000	0,03000	10,25	05245	143 821	435	0,03000	0,03000	21,84
	P		179 086	101	0,03200	0,03200	7,04		175 636	1 111	0,03000	0,03000	4,41		143 821	1 135	0,03000	0,03000	8,37
S	A		32 222	214	0,03000	0,03000	NS		69 146	395	0,03000	0,03000	50,11		90 449	517	0,03000	0,03000	32,83
	P		32 222	410	0,03000	0,03000	59,81		69 146	681	0,03000	0,03000	29,07		90 449	896	0,03000	0,03000	18,94
P	A	05246	125 514	444	0,03000	0,03000	27,25	05247	303 167	423	0,04600	0,04600	5,93	05248	276 786	413	0,04200	0,04200	5,56
	P		125 514	1 185	0,03000	0,03000	10,21		303 167	1 161	0,04600	0,04600	2,16		276 786	1 153	0,04200	0,04200	1,99
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		90 706	39	0,03000	0,03000	NS		37 299	318	0,03000	0,03000	75,07
	P		100 986	491	0,03000	0,03000	31,61		90 706	272	0,03000	0,03000	62,27		37 299	611	0,03000	0,03000	39,07
P	A	05249	248 707	487	0,03800	0,03800	4,79	05250	219 521	444	0,03200	0,03200	1,14	05251	201 150	794	0,03000	0,03000	1,30
	P		248 707	1 256	0,03800	0,03800	1,86		219 521	1 240	0,03400	0,03400	4,05		201 150	1 580	0,03200	0,03200	3,05
S	A		56 630	79	0,03000	0,03000	NS		57 205	332	0,03000	0,03000	64,23		27 542	272	0,03000	0,03000	92,36
	P		90 887	388	0,03000	0,03000	43,59		57 205	771	0,03000	0,03000	27,66		27 542	811	0,03000	0,03000	30,98
P	A	05252	378 697	348	0,05600	0,05600	4,67	05253	353 516	435	0,05200	0,05200	2,01	05254	320 553	509	0,04800	0,04800	3,92
	P		378 697	1 224	0,05600	0,05600	1,33		353 516	1 314	0,05300	0,05300	1,99		320 553	1 385	0,04800	0,04800	1,44
S	A		68 237	193	0,03000	0,03000	NS		18 273	195	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		84 668	479	0,03000	0,03000	37,09		64 850	443	0,03000	0,03000	45,92		64 807	387	0,03000	0,03000	52,58
P	A	05255	285 032	533	0,04200	0,04200	1,50	05256	474 092	619	0,07000	0,07000	3,10	05257	460 363	327	0,06800	0,06800	5,79
	P		285 032	1 404	0,04400	0,04400	3,94		474 092	1 618	0,07000	0,07000	1,19		460 363	1 344	0,06800	0,06800	1,41
S	A		24 560	168	0,03000	0,03000	NS		83 332	434	0,03000	0,03000	41,35		13 490	400	0,03000	0,03000	67,31
	P		24 560	636	0,03000	0,03000	40,10		103 542	710	0,03000	0,03000	21,36		20 578	755	0,03000	0,03000	34,46
P	A	05258	421 319	510	0,06200	0,06200	2,79	05259	381 903	602	0,05600	0,05600	1,48	05260	327 622	760	0,04810	0,04810	1,28
	P		421 319	1 503	0,06210	0,06210	1,06		381 903	1 565	0,05800	0,05800	3,14		327 622	1 698	0,05000	0,05000	2,33
S	A		14 331	166	0,03000	0,03000	NS		16 251	108	0,03000	0,03000	NS		35 098	195	0,03000	0,03000	NS
	P		14 331	553	0,03000	0,03000	48,49		16 251	510	0,03000	0,03000	52,10		80 391	594	0,03000	0,03000	30,89
P	A	05261	579 839	1 217	0,08600	0,08600	2,26	05262	521 543	867	0,07600	0,07600	1,21	05263	469 196	751	0,06900	0,06900	1,80
	P		579 839	2 418	0,08600	0,08600	1,14		521 543	2 014	0,07800	0,07800	1,84		469 196	1 846	0,07000	0,07000	1,51
S	A		19 831	198	0,03000	0,03000	NS		29 000	548	0,03000	0,03000	45,50		22 611	505	0,03000	0,03000	51,00
	P		42 951	575	0,03000	0,03000	40,26		29 000	960	0,03000	0,03000	25,98		22 611	845	0,03000	0,03000	30,48
P	A	05264	426 867	927	0,06300	0,06300	1,63												
	P		426 867	2 035	0,06400	0,06400	1,39												
S	A		15 720	174	0,03000	0,03000	NS												
	P		15 720	459	0,03000	0,03000	58,03												
Piano Primo						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00044	653 033	12 861	0,11000	0,11000	1,27	00045	653 903	2 858	0,09800	0,09800	1,45	00056	664 731	4 493	0,10200	0,10200	1,47
	P		653 033	12 775	0,10800	0,10800	1,11		653 903	3 653	0,09800	0,09800	1,13		664 731	5 465	0,10200	0,10200	1,21
S	A		209 217	4 986	0,03600	0,03600	1,22		208 776	532	0,03200	0,03200	3,88		157 188	1 079	0,03000	0,03000	7,03
	P		209 217	4 477	0,03600	0,03600	1,36		208 776	529	0,03200	0,03200	3,90		157 188	912	0,03000	0,03000	8,31
P	A	00157	323 504	5 239	0,05400	0,05400	1,46	00159	464 861	2 213	0,07000	0,07000	1,40	00160	291 519	3 456	0,04600	0,04600	1,22
	P		323 504	5 874	0,05400	0,05400	1,31		464 861	4 181	0,07200	0,07200	1,30		291 519	4 309	0,04610	0,04610	1,00
S	A		127 665	1 167	0,03000	0,03000	10,11		128 618	1 539	0,03000	0,03000	7,58		89 027	1 077	0,03000	0,03000	15,94
	P		127 665	1 056	0,03000	0,03000	11,17		128 618	1 768	0,03000	0,03000	6,60		89 027	1 029	0,03000	0,03000	16,68
P	A	01151	646 702	5 538	0,10000	0,10000	1,30	01152	596 299	1 571	0,08800	0,08800	1,39	01153	571 811	1 450	0,08600	0,08600	2,71
	P		646 702	7 154	0,10000	0,10000	1,01		596 299	3 013	0,09000	0,09000	1,58		571 811	2 502	0,08600	0,08600	1,57
S	A		22 829	4 917	0,03000	0,03000	5,23		2 074	623	0,03000	0,03000	45,56		3 120	704	0,03000	0,03000	40,13
	P		22 829	5 601	0,03000	0,03000	4,59		2 074	961	0,03000	0,03000	29,54		3 120	773	0,03000	0,03000	36,55
P	A	01154	548 760	2 592	0,08200	0,08200	1,24	01155	523 986	2 204	0,07900	0,07900	1,63	01156	496 357	627	0,07410	0,07410	4,79

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		548 760	3 442	0,08300	0,08300	1,24		523 986	3 412	0,08000	0,08000	1,45		496 357	1 220	0,07400	0,07400	2,21
S	A		5 527	1 071	0,03000	0,03000	26,09		7 291	541	0,03000	0,03000	51,23		7 051	1 304	0,03000	0,03000	21,28
	P		5 527	861	0,03000	0,03000	32,45		7 291	464	0,03000	0,03000	59,73		7 051	693	0,03000	0,03000	40,04
P	A	01157	461 651	2 751	0,07000	0,07000	1,34	01158	467 415	3 787	0,07200	0,07200	1,31	01159	351 172	811	0,05200	0,05200	1,95
	P		461 651	4 229	0,07100	0,07100	1,13		467 415	4 193	0,07200	0,07200	1,18		351 172	1 542	0,05200	0,05200	1,02
S	A		2 635	387	0,03000	0,03000	73,16		18 977	4 585	0,03000	0,03000	5,72		9 702	79	0,03000	0,03000	NS
	P		2 635	180	0,03000	0,03000	NS		18 977	3 492	0,03000	0,03000	7,51		9 702	107	0,03000	0,03000	NS
P	A	01160	407 672	674	0,06000	0,06000	1,78	01161	459 348	696	0,06800	0,06800	2,94	01162	500 822	625	0,07400	0,07400	3,33
	P		407 672	1 675	0,06100	0,06100	1,59		459 348	1 680	0,06800	0,06800	1,22		500 822	1 681	0,07400	0,07400	1,24
S	A		-1 430	262	0,03000	0,03000	NS		3 179	183	0,03000	0,03000	NS		7 630	305	0,03000	0,03000	90,73
	P		-1 430	219	0,03000	0,03000	NS		3 179	213	0,03000	0,03000	NS		7 630	234	0,03000	0,03000	NS
P	A	01163	536 384	513	0,07900	0,07900	2,62	01164	565 564	404	0,08200	0,08200	1,39	01165	588 046	813	0,08600	0,08600	1,52
	P		536 384	1 676	0,08000	0,08000	2,00		565 564	1 525	0,08400	0,08400	2,70		588 046	2 190	0,08800	0,08800	1,94
S	A		6 416	247	0,03000	0,03000	NS		7 223	319	0,03000	0,03000	86,91		4 333	104	0,03000	0,03000	NS
	P		6 416	310	0,03000	0,03000	89,77		7 223	244	0,03000	0,03000	NS		4 333	148	0,03000	0,03000	NS
P	A	01166	611 830	672	0,09000	0,09000	3,17	04991	635 464	223	0,09200	0,09200	1,57	04992	388 686	1 494	0,05800	0,05800	1,37
	P		611 830	2 107	0,09000	0,09000	1,01		635 464	1 293	0,09400	0,09400	4,05		388 686	2 314	0,06010	0,06010	2,35
S	A		-222	151	0,03000	0,03000	NS		94 146	771	0,03000	0,03000	21,36		54 293	646	0,03000	0,03000	33,59
	P		-222	138	0,03000	0,03000	NS		94 146	782	0,03000	0,03000	21,06		54 293	457	0,03000	0,03000	47,48
P	A	04993	612 978	1 153	0,09000	0,09000	1,56	04994	579 426	341	0,08600	0,08600	8,23	04995	528 480	425	0,07800	0,07800	4,96
	P		612 978	2 408	0,09100	0,09100	1,25		579 426	1 478	0,08600	0,08600	1,90		528 480	1 516	0,07800	0,07800	1,39
S	A		4 397	425	0,03000	0,03000	66,08		3 460	137	0,03000	0,03000	NS		748	306	0,03000	0,03000	93,31
	P		4 397	540	0,03000	0,03000	52,01		3 460	211	0,03000	0,03000	NS		748	251	0,03000	0,03000	NS
P	A	04996	459 116	585	0,06800	0,06800	3,55	04997	411 189	1 482	0,06200	0,06200	2,02						
	P		459 116	1 453	0,06800	0,06800	1,43		411 189	2 414	0,06200	0,06200	1,24						
S	A		2 015	440	0,03000	0,03000	64,52		993	427	0,03000	0,03000	66,80						
	P		2 015	166	0,03000	0,03000	NS		993	189	0,03000	0,03000	NS						
Piano Terra						**Parete P2-P3-P4**										**Parete P2-P3**			
P	A	00048	752 218	13 683	0,12400	0,12400	1,16	00162	607 522	1 849	0,09000	0,09000	1,50	00463	977 292	5 474	0,14800	0,14800	1,41
	P		752 218	14 484	0,12400	0,12400	1,10		607 522	1 918	0,09000	0,09000	1,44		977 292	5 894	0,14800	0,14800	1,31
S	A		108 661	8 467	0,03000	0,03000	1,71		193 956	459	0,03000	0,03000	4,79		243 842	941	0,03600	0,03600	1,05
	P		108 661	9 036	0,03000	0,03000	1,60		193 956	239	0,03000	0,03000	9,20		243 842	882	0,03600	0,03600	1,12
P	A	00464	1 265 307	39 701	0,22600	0,22600	1,02	00817	638 794	8 112	0,10200	0,10200	1,29	00818	615 497	3 618	0,09400	0,09400	1,70
	P		1 265 307	48 315	0,23500	0,23500	1,01		638 794	7 988	0,10000	0,10000	1,06		615 497	3 600	0,09200	0,09200	1,04
S	A		343 132	8 619	0,06000	0,06000	1,25		62 535	2 466	0,03000	0,03000	8,37		18 544	1 032	0,03000	0,03000	25,46
	P		343 132	11 655	0,06100	0,06100	1,01		62 535	2 572	0,03000	0,03000	8,03		18 544	1 100	0,03000	0,03000	23,89
P	A	00819	225 807	2 143	0,03600	0,03600	1,71	00964	938 861	20 365	0,15800	0,15800	1,09	00965	751 898	11 678	0,12200	0,12200	1,20
	P		225 807	2 166	0,03600	0,03600	1,69		938 861	24 271	0,16100	0,16100	1,03		751 898	13 283	0,12200	0,12200	1,05
S	A		15 867	923	0,03000	0,03000	28,84		100 321	5 628	0,03000	0,03000	2,77		126 996	2 903	0,03000	0,03000	4,10
	P		15 867	898	0,03000	0,03000	29,64		100 321	6 789	0,03000	0,03000	2,30		126 996	3 360	0,03000	0,03000	3,54
P	A	00966	723 226	9 521	0,11600	0,11600	1,28	00967	260 272	578	0,03800	0,03800	1,06	00968	380 618	747	0,05600	0,05600	1,79
	P		723 226	10 615	0,11600	0,11600	1,15		260 272	568	0,03800	0,03800	1,07		380 618	737	0,05600	0,05600	1,81
S	A		107 557	2 602	0,03000	0,03000	5,62		209 938	450	0,03200	0,03200	4,20		227 638	215	0,03400	0,03400	6,18
	P		107 557	2 945	0,03000	0,03000	4,96		209 938	569	0,03200	0,03200	3,32		227 638	242	0,03400	0,03400	5,49
P	A	00969	295 351	890	0,04400	0,04400	1,80	00970	483 818	780	0,07200	0,07200	3,26	00971	760 551	2 089	0,11400	0,11400	3,11
	P		295 351	921	0,04400	0,04400	1,74		483 818	783	0,07200	0,07200	3,25		760 551	1 788	0,11200	0,11200	1,43
S	A		407 757	256	0,06000	0,06000	5,63		662 391	571	0,09600	0,09600	1,43		24 999	3 367	0,03000	0,03000	7,56
	P		407 757	188	0,06000	0,06000	7,66		662 391	430	0,09600	0,09600	1,89		24 999	3 580	0,03000	0,03000	7,11
P	A	00972	748 502	828	0,11000	0,11000	3,01	00973	812 996	1 636	0,12000	0,12000	2,89	00974	832 726	2 083	0,12300	0,12300	1,76

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		748 502	812	0,11000	0,11000	3,07		812 996	1 332	0,11800	0,11800	1,00		832 726	1 870	0,12200	0,12200	1,26
S	A		5 230	1 023	0,03000	0,03000	27,35		12 981	2 335	0,03000	0,03000	11,56		42 409	1 154	0,03000	0,03000	20,12
	P		5 230	1 386	0,03000	0,03000	20,19		12 981	2 644	0,03000	0,03000	10,21		42 409	1 314	0,03000	0,03000	17,67
P	A	00975	866 855	713	0,12600	0,12600	2,03	00976	940 824	1 039	0,13800	0,13800	10,77	00977	503 500	408	0,14200	0,14200	NS
	P		866 855	208	0,12600	0,12600	6,95		940 824	151	0,13600	0,13600	1,79		961 151	435	0,14000	0,14000	2,25
S	A		4 331	3 044	0,03000	0,03000	9,23		56 894	4 406	0,03000	0,03000	4,85		41 874	5 992	0,03000	0,03000	3,89
	P		4 331	2 795	0,03000	0,03000	10,05		56 894	3 558	0,03000	0,03000	6,00		41 874	4 493	0,03000	0,03000	5,18
P	A	00978	1 264 194	8 865	0,19200	0,19200	1,19	03951	930 480	6 643	0,14200	0,14200	1,27	03952	696 188	4 630	0,10500	0,10500	1,10
	P		1 264 194	5 742	0,18800	0,18800	1,13		930 480	7 271	0,14200	0,14200	1,16		696 188	4 935	0,10600	0,10600	1,24
S	A		176 654	8 856	0,03600	0,03600	1,23		165 372	158	0,03000	0,03000	40,48		76 152	111	0,03000	0,03000	NS
	P		176 654	6 366	0,03200	0,03200	1,08		165 372	208	0,03000	0,03000	30,75		76 152	113	0,03000	0,03000	NS
P	A	03953	236 010	2 485	0,03800	0,03800	1,69	04750	821 275	7 085	0,12600	0,12600	1,15	04751	543 058	1 754	0,08000	0,08000	1,15
	P		236 010	2 464	0,03800	0,03800	1,71		821 275	7 788	0,12600	0,12600	1,04		543 058	1 776	0,08000	0,08000	1,13
S	A		47 542	342	0,03000	0,03000	65,97		110 906	1 425	0,03000	0,03000	9,93		445 847	292	0,06600	0,06600	6,79
	P		47 542	439	0,03000	0,03000	51,39		110 906	1 614	0,03000	0,03000	8,76		445 847	166	0,06600	0,06600	11,94
P	A	04752	682 095	1 200	0,10000	0,10000	1,69	04753	1 092 591	10 916	0,17000	0,17000	1,20	04754	874 508	6 878	0,13400	0,13400	1,23
	P		682 095	1 113	0,10000	0,10000	1,82		1 092 591	12 561	0,17000	0,17000	1,04		874 508	7 452	0,13400	0,13400	1,14
S	A		73 393	240	0,03000	0,03000	80,21		173 936	1 417	0,03000	0,03000	3,63		91 041	3 595	0,03000	0,03000	4,70
	P		73 393	404	0,03000	0,03000	47,65		173 936	1 501	0,03000	0,03000	3,43		91 041	4 270	0,03000	0,03000	3,96
P	A	04755	827 283	2 472	0,12300	0,12300	1,82	04756	748 941	1 568	0,11000	0,11000	1,55	04757	714 433	1 284	0,10400	0,10400	1,05
	P		827 283	2 045	0,12200	0,12200	1,49		748 941	1 395	0,11000	0,11000	1,74		714 433	1 291	0,10400	0,10400	1,05
S	A		14 052	940	0,03000	0,03000	28,56		76 594	702	0,03000	0,03000	26,84		53 075	733	0,03000	0,03000	29,81
	P		14 052	991	0,03000	0,03000	27,09		76 594	708	0,03000	0,03000	26,61		53 075	830	0,03000	0,03000	26,33
P	A	04758	488 971	1 516	0,07200	0,07200	1,17	04759	681 468	4 522	0,10400	0,10400	1,37	04760	636 395	1 822	0,09400	0,09400	1,43
	P		488 971	1 469	0,07200	0,07200	1,21		681 468	4 753	0,10400	0,10400	1,31		636 395	1 656	0,09400	0,09400	1,58
S	A		61 863	1 608	0,03000	0,03000	12,89		37 254	1 223	0,03000	0,03000	19,53		53 559	752	0,03000	0,03000	28,98
	P		61 863	1 770	0,03000	0,03000	11,71		37 254	1 485	0,03000	0,03000	16,08		53 559	959	0,03000	0,03000	22,72
P	A	04761	581 516	968	0,08600	0,08600	2,58	04762	220 481	488	0,03400	0,03400	4,90	07405	532 726	1 802	0,07900	0,07900	1,35
	P		581 516	906	0,08600	0,08600	2,76		226 099	957	0,03400	0,03400	1,63		532 726	1 760	0,08000	0,08000	2,28
S	A		137 189	485	0,03000	0,03000	21,54		270 108	447	0,04000	0,04000	2,73		204 745	340	0,03000	0,03000	1,74
	P		137 189	566	0,03000	0,03000	18,46		270 108	465	0,04000	0,04000	2,62		204 745	489	0,03000	0,03000	1,21
Piano Terra						**Parete P2-P3-P4**										**Parete P3-P4**			
P	A	00162	674 478	214	0,09800	0,09800	5,08	00967	188 883	850	0,03000	0,03000	3,47	00968	375 334	774	0,05600	0,05600	2,74
	P		674 478	193	0,09800	0,09800	5,63		188 883	819	0,03000	0,03000	3,60		375 334	768	0,05600	0,05600	2,77
S	A		1 401 767	2 298	0,20400	0,20400	1,13		106 280	715	0,03000	0,03000	20,68		282 020	159	0,04200	0,04200	9,54
	P		1 401 767	1 816	0,20400	0,20400	1,43		164 985	373	0,03000	0,03000	17,30		282 020	172	0,04200	0,04200	8,82
P	A	00969	327 285	907	0,04800	0,04800	1,09	00970	510 171	1 514	0,07600	0,07600	1,82	01069	32 215	6 958	0,03000	0,03000	3,52
	P		327 285	929	0,04800	0,04800	1,07		510 171	1 539	0,07600	0,07600	1,79		32 215	7 662	0,03000	0,03000	3,20
S	A		624 907	406	0,09200	0,09200	2,62		540 007	331	0,07800	0,07800	1,18		48 591	1 924	0,03000	0,03000	11,66
	P		624 907	304	0,09000	0,09000	1,04		540 007	207	0,07800	0,07800	1,88		48 591	2 139	0,03000	0,03000	10,48
P	A	01070	137 251	8 540	0,03000	0,03000	1,22	01071	272 186	10 017	0,05000	0,05000	1,10	01072	434 667	14 151	0,07800	0,07800	1,10
	P		137 251	9 575	0,03000	0,03000	1,09		272 186	11 379	0,05210	0,05210	1,15		434 667	16 466	0,07900	0,07900	1,00
S	A		10 114	1 617	0,03000	0,03000	16,92		15 309	2 003	0,03000	0,03000	13,32		53 628	4 021	0,03000	0,03000	5,42
	P		10 114	1 787	0,03000	0,03000	15,31		15 309	2 276	0,03000	0,03000	11,73		53 628	4 732	0,03000	0,03000	4,60
P	A	01073	693 933	1 507	0,10200	0,10200	1,55	01074	541 871	2 272	0,08200	0,08200	2,29	01075	491 950	2 386	0,07400	0,07400	1,42

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		693 933	446	0,10200	0,10200	5,23		541 871	1 746	0,08000	0,08000	1,23		491 950	1 924	0,07400	0,07400	1,77
S	A		132 784	4 143	0,03000	0,03000	2,67		119 520	2 524	0,03000	0,03000	5,13		142 795	2 126	0,03000	0,03000	4,54
	P		132 784	3 243	0,03000	0,03000	3,41		104 460	2 236	0,03000	0,03000	6,73		142 795	1 356	0,03000	0,03000	7,11
P	A	01076	230 066	938	0,03600	0,03600	3,23	01077	229 732	109	0,03600	0,03600	28,28	01078	110 293	238	0,03000	0,03000	59,80
	P		230 066	1 441	0,03600	0,03600	2,10		229 732	123	0,03600	0,03600	25,06		110 293	274	0,03000	0,03000	51,94
S	A		515 180	1 118	0,07600	0,07600	1,80		512 042	670	0,07600	0,07600	3,71		465 188	306	0,06800	0,06800	3,84
	P		515 180	657	0,07600	0,07600	3,07		512 042	647	0,07600	0,07600	3,84		465 188	360	0,06800	0,06800	3,26
P	A	01079	166 462	389	0,03000	0,03000	16,04	01080	236 363	341	0,03600	0,03600	6,16	01081	376 374	229	0,05600	0,05600	8,60
	P		166 462	418	0,03000	0,03000	14,92		236 363	362	0,03600	0,03600	5,80		376 374	240	0,05600	0,05600	8,20
S	A		440 066	619	0,06400	0,06400	1,25		449 087	264	0,06600	0,06600	5,69		763 395	50	0,11000	0,11000	5,46
	P		440 066	689	0,06400	0,06400	1,12		449 087	317	0,06600	0,06600	4,74		763 395	74	0,11000	0,11000	3,69
P	A	01082	405 198	363	0,06000	0,06000	5,02	01083	464 419	539	0,06800	0,06800	2,39	01084	823 584	457	0,12000	0,12000	3,66
	P		405 198	387	0,06000	0,06000	4,70		464 419	587	0,06800	0,06800	2,20		823 584	491	0,12000	0,12000	3,41
S	A		938 990	256	0,13600	0,13600	4,15		1 106 890	497	0,16000	0,16000	1,85		1 411 502	989	0,20400	0,20400	1,15
	P		938 990	227	0,13600	0,13600	4,68		1 106 890	403	0,16000	0,16000	2,29		1 411 502	731	0,20400	0,20400	1,56
P	A	02810	457 791	1 085	0,07400	0,07400	7,72	02811	386 097	1 379	0,05700	0,05700	1,14	02812	59 099	4 658	0,03000	0,03000	4,53
	P		490 074	2 189	0,07400	0,07400	1,68		386 097	1 870	0,05800	0,05800	1,45		59 099	5 037	0,03000	0,03000	4,19
S	A		136 314	312	0,03000	0,03000	33,88		13 541	182	0,03000	0,03000	NS		10 052	59	0,03000	0,03000	NS
	P		64 091	487	0,03000	0,03000	41,97		13 541	186	0,03000	0,03000	NS		10 052	67	0,03000	0,03000	NS
P	A	02813	86 546	3 434	0,03000	0,03000	5,10	02814	194 445	1 332	0,03000	0,03000	1,60	02815	1 240 092	1 254	0,18000	0,18000	1,44
	P		86 546	3 638	0,03000	0,03000	4,81		194 445	1 492	0,03000	0,03000	1,43		1 240 092	1 374	0,18000	0,18000	1,31
S	A		9 374	655	0,03000	0,03000	41,91		221 306	27	0,03200	0,03200	7,24		818 610	267	0,11800	0,11800	1,27
	P		9 374	754	0,03000	0,03000	36,40		148 070	68	0,03200	0,03200	NS		818 610	338	0,11800	0,11800	1,00
P	A	02816	433 136	32	0,06400	0,06400	56,38	02817	21 919	73	0,03000	0,03000	NS	02818	198 918	10	0,03000	0,03000	NS
	P		188 478	49	0,06400	0,06400	NS		21 919	71	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		1 468 824	404	0,21200	0,21200	2,21		203 243	345	0,03000	0,03000	2,37		434 449	151	0,06400	0,06400	10,66
	P		1 468 824	510	0,21200	0,21200	1,75		203 243	416	0,03000	0,03000	1,96		434 449	207	0,06400	0,06400	7,77
P	A	02819	28 244	212	0,03000	0,03000	NS	02820	16 209	282	0,03000	0,03000	94,23	02821	337 645	49	0,05000	0,05000	31,05
	P		28 244	225	0,03000	0,03000	NS		16 209	286	0,03000	0,03000	92,92		337 645	97	0,05000	0,05000	15,68
S	A		214 478	130	0,03200	0,03200	9,35		505 760	46	0,07400	0,07400	29,33		803 568	188	0,11600	0,11600	2,70
	P		218 306	95	0,03200	0,03200	6,78		505 760	120	0,07400	0,07400	11,24		803 568	288	0,11600	0,11600	1,76
P	A	04844	552 102	7 116	0,08800	0,08800	1,24	04845	158 691	1 167	0,03000	0,03000	6,31	04846	463 837	772	0,06800	0,06800	1,78
	P		552 102	8 052	0,08800	0,08800	1,09		158 691	646	0,03000	0,03000	11,40		463 837	832	0,06800	0,06800	1,65
S	A		106 209	952	0,03000	0,03000	15,55		202 856	752	0,03000	0,03000	1,16		1 223 568	1 042	0,17800	0,17800	2,10
	P		106 209	1 051	0,03000	0,03000	14,08		202 856	553	0,03000	0,03000	1,58		1 223 568	787	0,17800	0,17800	2,79
P	A	04847	176 828	303	0,03000	0,03000	15,59	04848	261 443	183	0,03800	0,03800	2,38	04849	533 759	112	0,08600	0,08600	84,36
	P		176 828	319	0,03000	0,03000	14,81		261 443	186	0,03800	0,03800	2,34		583 886	812	0,08600	0,08600	2,64
S	A		400 187	123	0,05800	0,05800	4,01		433 731	68	0,06400	0,06400	25,23		658 277	415	0,09600	0,09600	3,44
	P		400 187	116	0,05800	0,05800	4,25		433 731	107	0,06400	0,06400	16,03		658 277	507	0,09600	0,09600	2,82
P	A	04850	134 760	4 344	0,03000	0,03000	2,48	04851	202 685	1 015	0,03100	0,03100	1,69	04852	355 423	6 253	0,05800	0,05800	1,13
	P		134 760	4 656	0,03000	0,03000	2,32		202 685	1 022	0,03200	0,03200	4,18		355 423	6 889	0,05800	0,05800	1,03
S	A		45 370	1 087	0,03000	0,03000	21,01		341 672	340	0,05000	0,05000	2,71		76 560	2 232	0,03000	0,03000	8,44
	P		45 370	1 241	0,03000	0,03000	18,40		341 672	495	0,05000	0,05000	1,86		76 560	2 594	0,03000	0,03000	7,26

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	04853	212 694	1 375	0,03200	0,03200	1,08	04854	136 780	189	0,03000	0,03000	55,58	07119	268 600	11 608	0,05200	0,05200	1,17
	P		212 694	1 228	0,03200	0,03200	1,21		136 780	263	0,03000	0,03000	39,94		268 600	9 499	0,04800	0,04800	1,03
S	A		100 232	568	0,03000	0,03000	27,51		336 863	468	0,05000	0,05000	3,50		231 046	7 006	0,04200	0,04200	1,30
	P		100 232	620	0,03000	0,03000	25,20		336 863	377	0,05000	0,05000	4,34		231 046	5 875	0,04000	0,04000	1,18
P	A	07120	649 508	24 674	0,12000	0,12000	1,03	07405	353 345	1 680	0,06000	0,06000	5,58	07406	674 003	271	0,10600	0,10600	34,28
	P		649 508	29 511	0,12500	0,12500	1,01		400 715	1 007	0,06000	0,06000	2,47		717 282	2 029	0,10600	0,10600	1,48
S	A		230 690	4 014	0,03800	0,03800	1,24		1 040 604	539	0,15200	0,15200	4,64		182 463	349	0,03000	0,03000	11,17
	P		230 690	5 736	0,03900	0,03900	1,04		1 040 604	850	0,15200	0,15200	2,94		182 463	406	0,03000	0,03000	9,60
P	A	07407	1 058 192	1 079	0,15400	0,15400	1,81												
	P		1 058 192	1 131	0,15400	0,15400	1,73												
S	A		898 892	648	0,13000	0,13000	1,26												
	P		898 892	796	0,13000	0,13000	1,03												
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00053	1 403 890	19 721	0,23200	0,23200	1,58	00055	1 070 600	22 272	0,18000	0,18000	1,12	00101	2 240 305	51 490	0,38000	0,38000	1,02
	P		1 403 890	19 415	0,22200	0,22200	1,02		1 070 600	24 878	0,18000	0,18000	1,01		2 240 305	61 875	0,39210	0,39210	1,03
S	A		388 984	14 361	0,07200	0,07200	1,12		291 191	7 950	0,05200	0,05200	1,30		524 686	14 883	0,09200	0,09200	1,11
	P		388 984	13 193	0,07000	0,07000	1,08		291 191	10 027	0,05200	0,05200	1,03		524 686	18 092	0,09500	0,09500	1,07
P	A	00465	1 466 127	56 587	0,27600	0,27600	1,04	00831	1 234 834	15 850	0,19600	0,19600	1,16	00832	1 162 359	11 368	0,18000	0,18000	1,15
	P		1 466 127	64 134	0,28300	0,28300	1,02		1 234 834	15 644	0,19400	0,19400	1,06		1 162 359	11 216	0,18000	0,18000	1,16
S	A		270 097	17 329	0,05800	0,05800	1,09		296 928	5 136	0,04900	0,04900	1,27		285 170	2 515	0,04500	0,04500	1,74
	P		270 097	19 796	0,06010	0,06010	1,06		296 928	4 345	0,04800	0,04800	1,25		285 170	2 002	0,04400	0,04400	1,49
P	A	00833	1 161 765	9 925	0,18000	0,18000	1,34	00834	1 180 661	7 387	0,18000	0,18000	1,45	00942	1 821 381	35 387	0,30200	0,30200	1,05
	P		1 161 765	9 909	0,17800	0,17800	1,13		1 180 661	7 222	0,17800	0,17800	1,17		1 821 381	41 775	0,30900	0,30900	1,04
S	A		253 083	1 497	0,03900	0,03900	2,07		244 828	1 337	0,03700	0,03700	1,35		379 137	10 170	0,06600	0,06600	1,14
	P		253 083	1 328	0,03800	0,03800	1,25		244 828	1 585	0,03800	0,03800	2,08		379 137	12 240	0,06810	0,06810	1,12
P	A	00943	1 626 559	28 550	0,26800	0,26800	1,12	00944	1 521 744	27 058	0,25000	0,25000	1,09	00945	1 501 862	41 682	0,26400	0,26400	1,06
	P		1 626 559	32 646	0,27010	0,27010	1,04		1 521 744	30 090	0,25210	0,25210	1,04		1 501 862	46 748	0,26700	0,26700	1,00
S	A		343 419	5 710	0,05700	0,05700	1,39		194 279	5 161	0,05200	0,05200	5,23		300 770	8 336	0,05300	0,05300	1,19
	P		343 419	6 529	0,05600	0,05600	1,05		301 138	6 855	0,05000	0,05000	1,02		300 770	9 350	0,05400	0,05400	1,17
P	A	00946	1 396 370	176	0,20400	0,20400	3,40	00947	1 276 738	4 907	0,19000	0,19000	1,39	00948	1 298 366	4 615	0,19200	0,19200	1,20
	P		864 946	1 996	0,20200	0,20200	24,76		1 276 738	3 320	0,18800	0,18800	1,34		1 298 366	3 347	0,19000	0,19000	1,07
S	A		199 094	12 298	0,04200	0,04200	1,09		164 341	7 307	0,03210	0,03210	1,19		142 751	2 891	0,03000	0,03000	3,34
	P		199 094	9 694	0,03800	0,03800	1,01		164 341	5 853	0,03000	0,03000	1,12		142 751	2 437	0,03000	0,03000	3,96
P	A	00949	1 266 010	4 872	0,18800	0,18800	1,27	00950	1 198 125	7 581	0,18200	0,18200	1,33	00951	1 368 579	3 895	0,20200	0,20200	1,39
	P		1 266 010	4 307	0,18800	0,18800	1,43		1 198 125	7 092	0,18000	0,18000	1,12		1 368 579	3 882	0,20200	0,20200	1,40

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		64 054	1 001	0,03000	0,03000	20,43		169 342	125	0,03600	0,03600	94,44		332 180	971	0,05000	0,05000	2,40
	P		64 054	972	0,03000	0,03000	21,04		229 074	1 965	0,03600	0,03600	1,62		324 349	2 890	0,05000	0,05000	1,21
P	A	00952	1 396 633	5 637	0,20800	0,20800	1,31	00953	1 223 278	5 452	0,18200	0,18200	1,16	00954	1 390 997	8 238	0,21400	0,21400	1,99
	P		1 396 633	5 699	0,20800	0,20800	1,30		1 223 278	5 283	0,18200	0,18200	1,20		1 390 997	7 674	0,20800	0,20800	1,09
S	A		336 728	1 977	0,05200	0,05200	1,88		202 287	1 218	0,03200	0,03200	2,48		231 678	11 725	0,04600	0,04600	1,09
	P		336 728	3 464	0,05200	0,05200	1,07		202 287	2 114	0,03200	0,03200	1,43		231 678	10 132	0,04400	0,04400	1,08
P	A	00955	1 280 684	5 109	0,19200	0,19200	1,67	00956	1 377 085	2 707	0,20200	0,20200	1,72	00957	1 429 933	6 994	0,21400	0,21400	1,24
	P		1 280 684	4 405	0,19000	0,19000	1,34		1 377 085	2 195	0,20000	0,20000	1,03		1 429 933	6 293	0,21200	0,21200	1,06
S	A		76 600	6 233	0,03000	0,03000	3,02		35 407	6 344	0,03000	0,03000	3,80		75 772	2 521	0,03000	0,03000	7,51
	P		76 600	4 553	0,03000	0,03000	4,14		35 407	4 900	0,03000	0,03000	4,92		75 772	1 148	0,03000	0,03000	16,50
P	A	00958	1 547 105	3 734	0,22800	0,22800	1,66	00959	1 646 990	6 684	0,24600	0,24600	1,50	00960	1 748 578	5 455	0,26000	0,26000	2,04
	P		1 547 105	2 729	0,22600	0,22600	1,32		1 646 990	5 378	0,24200	0,24200	1,04		1 748 578	3 129	0,25400	0,25400	1,01
S	A		59 964	4 084	0,03000	0,03000	5,13		64 116	8 266	0,03000	0,03000	2,47		119 192	10 196	0,03000	0,03000	1,27
	P		59 964	2 648	0,03000	0,03000	7,92		64 116	6 078	0,03000	0,03000	3,36		119 192	7 301	0,03000	0,03000	1,78
P	A	00961	2 154 737	12 959	0,32800	0,32800	1,55	04719	1 442 216	16 532	0,22800	0,22800	1,24	04720	1 162 307	15 398	0,18600	0,18600	1,23
	P		2 154 737	7 643	0,31800	0,31800	1,11		1 442 216	17 510	0,22600	0,22600	1,06		1 162 307	15 787	0,18400	0,18400	1,07
S	A		374 031	18 821	0,07400	0,07400	1,06		253 154	3 714	0,04200	0,04200	1,55		248 690	230	0,03600	0,03600	1,18
	P		374 031	13 526	0,06800	0,06800	1,07		253 154	3 988	0,04200	0,04200	1,45		248 690	753	0,03800	0,03800	11,16
P	A	04721	1 294 482	7 595	0,19600	0,19600	1,35	04722	2 017 574	19 528	0,31200	0,31200	1,09	04723	1 688 346	14 141	0,26000	0,26000	1,23
	P		1 294 482	7 237	0,19400	0,19400	1,12		2 017 574	22 016	0,31410	0,31410	1,06		1 688 346	14 762	0,25800	0,25800	1,04
S	A		260 420	1 083	0,04000	0,04000	7,62		367 359	1 921	0,05600	0,05600	1,72		268 028	5 352	0,04600	0,04600	1,43
	P		235 114	717	0,03800	0,03800	3,38		367 359	1 693	0,05600	0,05600	1,95		268 028	6 061	0,04600	0,04600	1,26
P	A	04724	-2 058 645	6 074	0,24000	0,24000	38,26	04725	1 481 944	5 128	0,22000	0,22000	1,44	04726	1 372 447	3 899	0,20200	0,20200	1,25
	P		1 612 765	4 868	0,23800	0,23800	1,28		1 481 944	4 341	0,21800	0,21800	1,18		1 372 447	3 461	0,20200	0,20200	1,40
S	A		100 787	2 122	0,03000	0,03000	7,33		28 238	2 450	0,03000	0,03000	10,22		113 594	1 534	0,03000	0,03000	8,98
	P		100 787	1 597	0,03000	0,03000	9,74		28 238	1 629	0,03000	0,03000	15,37		93 459	898	0,03000	0,03000	18,44
P	A	04727	1 236 684	5 236	0,18400	0,18400	1,22	04728	1 458 942	7 641	0,22000	0,22000	1,40	04729	1 426 640	4 883	0,21200	0,21200	1,52
	P		1 236 684	4 948	0,18400	0,18400	1,29		1 458 942	6 923	0,21800	0,21800	1,21		1 426 640	3 892	0,21000	0,21000	1,28
S	A		199 373	78	0,03800	0,03800	10,76		190 344	3 377	0,03100	0,03100	1,12		47 877	758	0,03000	0,03000	29,71
	P		238 346	1 137	0,03600	0,03600	1,41		190 344	3 762	0,03200	0,03200	1,28		47 877	615	0,03000	0,03000	36,62
P	A	04730	1 367 198	4 262	0,20200	0,20200	1,36	04731	1 255 413	5 259	0,18810	0,18810	1,55						
	P		1 367 198	3 686	0,20000	0,20000	1,01		1 255 413	5 387	0,18600	0,18600	1,07						
S	A		150 613	980	0,03000	0,03000	8,70		222 703	1 607	0,03400	0,03400	1,28						
	P		150 613	766	0,03000	0,03000	11,13		222 703	1 412	0,03400	0,03400	1,46						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	00055	1 114 284	20 209	0,18400	0,18400	1,14	00465	1 448 824	56 337	0,27200	0,27200	1,03	00501	1 286 267	49 111	0,24000	0,24000	1,03
	P		1 114 284	22 097	0,18400	0,18400	1,04		1 448 824	63 876	0,28010	0,28010	1,02		1 286 267	49 495	0,24000	0,24000	1,02
S	A		335 066	6 449	0,05800	0,05800	1,55		302 945	18 255	0,06400	0,06400	1,10		294 361	8 053	0,05200	0,05200	1,22
	P		363 327	4 418	0,05800	0,05800	1,34		302 945	20 969	0,06610	0,06610	1,05		294 361	9 127	0,05200	0,05200	1,08
P	A	00502	1 912 871	59 465	0,34200	0,34200	1,02	00918	1 106 776	4 293	0,16400	0,16400	1,18	00919	771 734	4 028	0,11800	0,11800	1,68
	P		1 912 871	68 560	0,35210	0,35210	1,02		1 106 776	5 900	0,16500	0,16500	1,02		771 734	6 043	0,12010	0,12010	1,62
S	A		359 168	16 807	0,07800	0,07800	1,48		209 366	14 345	0,04600	0,04600	1,11		247 101	11 357	0,04800	0,04800	1,11
	P		466 564	11 292	0,08010	0,08010	1,17		209 366	15 058	0,04600	0,04600	1,06		247 101	11 651	0,04800	0,04800	1,08
P	A	00920	855 294	16 422	0,14200	0,14200	1,16	00921	-1 522 424	11 385	0,16000	0,16000	18,78	00922	1 147 666	7 015	0,17400	0,17400	1,36
	P		855 294	14 881	0,13800	0,13800	1,02		1 014 030	9 246	0,15600	0,15600	1,13		1 147 666	4 553	0,17000	0,17000	1,14
S	A		381 846	12 198	0,06800	0,06800	1,08		548 678	12 470	0,09400	0,09400	1,23		327 533	10 391	0,06000	0,06000	1,28
	P		381 846	10 509	0,06600	0,06600	1,08		548 678	10 795	0,09000	0,09000	1,06		327 533	9 135	0,05600	0,05600	1,02
P	A	00923	1 374 645	4 182	0,20400	0,20400	1,68	00924	1 608 104	12 408	0,24600	0,24600	1,21	00925	1 791 375	9 934	0,27000	0,27000	1,32
	P		1 374 645	3 344	0,20200	0,20200	1,32		1 608 104	11 461	0,24400	0,24400	1,13		1 791 375	6 260	0,26400	0,26400	1,09
S	A		191 991	6 123	0,03400	0,03400	1,07		191 168	7 474	0,03600	0,03600	1,17		414 260	12 856	0,07400	0,07400	1,13
	P		191 991	4 881	0,03400	0,03400	1,35		191 168	4 864	0,03200	0,03200	1,01		414 260	8 404	0,06800	0,06800	1,05
P	A	00946	1 419 939	6 942	0,21400	0,21400	1,63	00947	1 217 705	4 550	0,18200	0,18200	1,82	00948	1 313 406	5 151	0,19600	0,19600	1,49
	P		1 419 939	3 441	0,20800	0,20800	1,17		1 217 705	2 886	0,17800	0,17800	1,10		1 313 406	3 793	0,19400	0,19400	1,37
S	A		286 947	15 002	0,05800	0,05800	1,12		245 000	6 926	0,04300	0,04300	1,15		237 540	6 071	0,04100	0,04100	1,16
	P		286 947	11 831	0,05400	0,05400	1,09		245 000	5 499	0,04200	0,04200	1,26		237 540	4 903	0,04000	0,04000	1,22
P	A	00949	1 089 801	3 033	0,16200	0,16200	2,07	00950	1 231 692	9 713	0,18800	0,18800	1,14	00951	1 050 575	1 457	0,19300	0,19300	37,66
	P		1 089 801	2 281	0,16000	0,16000	1,42		1 231 692	9 443	0,18800	0,18800	1,18		1 317 184	2 052	0,19200	0,19200	1,31
S	A		228 073	4 013	0,03800	0,03800	1,34		160 648	1 071	0,03000	0,03000	6,61		428 237	383	0,06200	0,06200	1,20
	P		228 073	3 584	0,03800	0,03800	1,50		160 648	1 392	0,03000	0,03000	5,09		428 237	1 458	0,06400	0,06400	2,55
P	A	00952	1 640 036	2 417	0,24000	0,24000	2,17	00953	1 414 649	3 405	0,20800	0,20800	1,41	01441	1 213 554	31 439	0,21000	0,21000	1,06
	P		1 640 036	2 347	0,23800	0,23800	1,04		1 414 649	3 507	0,20800	0,20800	1,37		1 213 554	34 560	0,21210	0,21210	1,02
S	A		482 228	3 150	0,07300	0,07300	1,20		31 122	2 931	0,03000	0,03000	8,42		240 575	9 029	0,04500	0,04500	1,17
	P		482 228	3 367	0,07400	0,07400	1,47		31 122	3 309	0,03000	0,03000	7,45		240 575	10 099	0,04600	0,04600	1,15
P	A	01442	1 027 100	19 751	0,17000	0,17000	1,10	01443	997 872	16 292	0,16200	0,16200	1,14	01444	905 717	14 360	0,14800	0,14800	1,24
	P		1 027 100	20 606	0,17000	0,17000	1,06		997 872	16 555	0,16000	0,16000	1,00		905 717	14 312	0,14600	0,14600	1,11
S	A		249 157	4 903	0,04200	0,04200	1,30		194 064	3 753	0,03300	0,03300	1,43		181 141	2 872	0,03000	0,03000	1,42
	P		249 157	5 215	0,04200	0,04200	1,22		194 064	3 867	0,03200	0,03200	1,10		181 141	2 862	0,03000	0,03000	1,43
P	A	01445	865 045	13 319	0,14000	0,14000	1,18	01446	901 155	13 094	0,14600	0,14600	1,27	01447	815 221	13 068	0,13200	0,13200	1,14
	P		865 045	13 152	0,13800	0,13800	1,05		901 155	12 937	0,14400	0,14400	1,12		815 221	12 916	0,13000	0,13000	1,01
S	A		219 720	2 813	0,03600	0,03600	1,62		159 926	2 705	0,03000	0,03000	2,66		163 281	2 614	0,03000	0,03000	2,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		219 720	2 767	0,03600	0,03600	1,65		159 926	2 669	0,03000	0,03000	2,69		163 281	2 583	0,03000	0,03000	2,59
P	A	01448	801 886	13 220	0,13000	0,13000	1,12	01449	838 599	13 877	0,13800	0,13800	1,26	01450	875 548	14 883	0,14400	0,14400	1,22
	P		801 886	13 133	0,13000	0,13000	1,13		838 599	13 899	0,13600	0,13600	1,11		875 548	15 028	0,14200	0,14200	1,08
S	A		198 488	2 801	0,03300	0,03300	1,73		181 809	2 632	0,03000	0,03000	1,52		178 502	2 977	0,03000	0,03000	1,50
	P		198 488	2 796	0,03200	0,03200	1,27		181 809	2 606	0,03000	0,03000	1,53		178 502	3 006	0,03000	0,03000	1,49
P	A	01451	961 098	16 567	0,15800	0,15800	1,19	01452	1 049 985	19 479	0,17400	0,17400	1,16	01453	1 138 840	23 703	0,19200	0,19200	1,14
	P		961 098	16 949	0,15600	0,15600	1,05		1 049 985	20 206	0,17200	0,17200	1,02		1 138 840	24 976	0,19000	0,19000	1,01
S	A		200 931	4 025	0,03400	0,03400	1,31		226 494	3 573	0,03800	0,03800	1,70		225 880	4 741	0,03810	0,03810	1,22
	P		200 931	4 175	0,03400	0,03400	1,26		226 494	3 651	0,03600	0,03600	1,01		225 880	4 995	0,03800	0,03800	1,14
P	A	01454	1 284 244	28 173	0,21800	0,21800	1,11	01455	1 474 496	38 561	0,25600	0,25600	1,05	03080	1 635 417	9 961	0,24800	0,24800	1,33
	P		1 284 244	30 431	0,21800	0,21800	1,03		1 474 496	43 191	0,25900	0,25900	1,00		1 635 417	10 260	0,24600	0,24600	1,08
S	A		289 274	7 508	0,05000	0,05000	1,14		340 908	6 040	0,05600	0,05600	1,18		485 055	1 269	0,07200	0,07200	1,86
	P		289 274	8 283	0,05000	0,05000	1,04		340 908	7 548	0,05700	0,05700	1,08		485 055	1 261	0,07200	0,07200	1,87
P	A	03081	1 475 696	9 012	0,22400	0,22400	1,35	03082	1 380 894	5 919	0,20600	0,20600	1,30	03083	2 309 200	1 854	0,33400	0,33400	1,15
	P		1 475 696	9 511	0,22200	0,22200	1,06		1 380 894	6 652	0,20600	0,20600	1,15		2 309 200	1 921	0,33400	0,33400	1,11
S	A		34 706	448	0,03000	0,03000	54,03		17 909	1 479	0,03000	0,03000	17,82		356 113	1 580	0,05300	0,05300	1,19
	P		34 706	356	0,03000	0,03000	67,99		17 909	1 379	0,03000	0,03000	19,11		356 113	1 606	0,05400	0,05400	2,04
P	A	03084	651 592	1 620	0,09600	0,09600	1,49	03085	176 977	1 268	0,03000	0,03000	3,71	03086	356 490	102	0,05200	0,05200	7,71
	P		651 592	1 705	0,09600	0,09600	1,42		176 977	1 262	0,03000	0,03000	3,73		356 490	99	0,05200	0,05200	7,94
S	A		1 169 762	308	0,17000	0,17000	6,23		318 636	663	0,04800	0,04800	3,44		980 277	1 690	0,14400	0,14400	1,89
	P		1 169 762	747	0,17000	0,17000	2,57		318 636	827	0,04800	0,04800	2,76		980 277	1 811	0,14400	0,14400	1,76
P	A	03087	640 252	309	0,09400	0,09400	6,60	03088	2 011 077	7 486	0,29800	0,29800	1,21	03089	1 183 147	6 149	0,17800	0,17800	1,34
	P		640 252	335	0,09400	0,09400	6,09		2 011 077	7 383	0,29800	0,29800	1,23		1 183 147	6 018	0,17600	0,17600	1,03
S	A		1 366 201	945	0,19800	0,19800	1,77		987 659	484	0,14400	0,14400	4,34		77 356	804	0,03000	0,03000	23,31
	P		1 366 201	1 054	0,19800	0,19800	1,59		987 659	508	0,14400	0,14400	4,14		77 356	852	0,03000	0,03000	22,00
P	A	03090	-2 036 206	6 077	0,20400	0,20400	34,31	03091	1 482 130	5 332	0,22000	0,22000	1,37	04003	1 061 979	30 957	0,18800	0,18800	1,07
	P		1 357 466	5 990	0,20200	0,20200	1,17		1 482 130	5 218	0,21800	0,21800	1,00		1 061 979	31 910	0,18800	0,18800	1,04
S	A		86 007	144	0,03000	0,03000	NS		346 892	789	0,05200	0,05200	2,81		233 680	9 104	0,04400	0,04400	1,16
	P		86 007	141	0,03000	0,03000	NS		346 892	830	0,05200	0,05200	2,67		233 680	9 169	0,04400	0,04400	1,15
P	A	04004	978 868	19 702	0,16400	0,16400	1,15	04005	893 848	14 062	0,14600	0,14600	1,25	04006	883 720	9 745	0,13800	0,13800	1,14
	P		978 868	20 026	0,16200	0,16200	1,04		893 848	14 024	0,14400	0,14400	1,11		883 720	9 648	0,13800	0,13800	1,15
S	A		228 636	6 361	0,04000	0,04000	1,15		235 207	2 857	0,03800	0,03800	1,51		206 297	1 468	0,03200	0,03200	1,66
	P		228 636	6 282	0,04000	0,04000	1,16		235 207	2 760	0,03800	0,03800	1,57		206 297	1 405	0,03200	0,03200	1,73
P	A	04007	842 637	7 030	0,13000	0,13000	1,31	04008	777 033	5 158	0,11800	0,11800	1,25	04009	727 769	4 494	0,11000	0,11000	1,23
	P		842 637	6 839	0,12800	0,12800	1,04		777 033	4 936	0,11800	0,11800	1,31		727 769	4 279	0,11000	0,11000	1,29
S	A		206 587	1 850	0,03200	0,03200	1,29		171 430	1 052	0,03000	0,03000	5,24		194 599	902	0,03000	0,03000	2,33
	P		206 587	1 871	0,03200	0,03200	1,28		171 430	1 101	0,03000	0,03000	5,01		194 599	971	0,03000	0,03000	2,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	04010	714 611	4 134	0,10800	0,10800	1,31	04011	787 890	4 177	0,11900	0,11900	1,44	04012	865 009	4 534	0,13000	0,13000	1,28
	P		714 611	3 926	0,10800	0,10800	1,38		787 890	3 992	0,11800	0,11800	1,22		865 009	4 389	0,13000	0,13000	1,33
S	A		179 016	765	0,03000	0,03000	5,76		209 169	732	0,03210	0,03210	2,99		193 769	773	0,03000	0,03000	2,88
	P		179 016	847	0,03000	0,03000	5,20		209 169	825	0,03200	0,03200	2,37		193 769	858	0,03000	0,03000	2,60
P	A	04013	916 312	4 920	0,13800	0,13800	1,31	05359	1 658 150	24 303	0,26600	0,26600	1,09	05360	1 132 442	13 428	0,17800	0,17800	1,14
	P		916 312	4 832	0,13800	0,13800	1,33		1 658 150	25 663	0,26600	0,26600	1,03		1 132 442	14 527	0,17800	0,17800	1,05
S	A		231 301	860	0,03500	0,03500	1,80		255 829	4 291	0,05300	0,05300	4,09		168 995	186	0,03000	0,03000	31,55
	P		231 301	930	0,03600	0,03600	4,71		337 881	1 882	0,05200	0,05200	1,75		168 995	560	0,03000	0,03000	10,48
P	A	05361	1 342 850	15 501	0,21200	0,21200	1,22	05362	1 141 024	13 343	0,18000	0,18000	1,21	05363	1 031 120	7 165	0,15800	0,15800	1,42
	P		1 342 850	16 142	0,21000	0,21000	1,05		1 141 024	13 403	0,17800	0,17800	1,05		1 031 120	6 396	0,15600	0,15600	1,23
S	A		259 228	1 283	0,03900	0,03900	1,35		221 651	5 654	0,03810	0,03810	1,13		232 745	1 518	0,03500	0,03500	1,09
	P		259 228	988	0,04000	0,04000	4,19		221 651	6 185	0,03800	0,03800	1,02		232 745	1 536	0,03600	0,03600	1,93
P	A	05364	731 645	5 055	0,11200	0,11200	1,43	05365	920 684	10 304	0,14400	0,14400	1,15	05366	813 526	6 532	0,12600	0,12600	1,45
	P		731 645	4 533	0,11000	0,11000	1,11		920 684	10 050	0,14400	0,14400	1,17		813 526	6 073	0,12400	0,12400	1,19
S	A		322 701	416	0,04800	0,04800	4,03		229 740	3 064	0,03800	0,03800	1,67		240 150	2 299	0,03800	0,03800	1,56
	P		322 701	491	0,04800	0,04800	3,41		229 740	3 271	0,03800	0,03800	1,57		240 150	2 514	0,03800	0,03800	1,43
P	A	05367	576 822	4 432	0,08800	0,08800	1,18	05368	867 395	12 788	0,14000	0,14000	1,21	05369	855 901	8 784	0,13400	0,13400	1,28
	P		576 822	4 203	0,08800	0,08800	1,25		867 395	12 749	0,13800	0,13800	1,06		855 901	8 515	0,13200	0,13200	1,08
S	A		299 104	891	0,04600	0,04600	97,05		198 003	2 612	0,03300	0,03300	1,92		221 801	2 811	0,03600	0,03600	1,51
	P		299 104	1 056	0,04400	0,04400	1,08		198 003	2 628	0,03200	0,03200	1,36		221 801	2 962	0,03600	0,03600	1,43
P	A	05370	891 542	6 460	0,13600	0,13600	1,24	05371	1 126 889	6 403	0,17000	0,17000	1,30	05372	1 179 497	5 367	0,17700	0,17700	1,44
	P		891 542	6 196	0,13600	0,13600	1,29		1 126 889	6 262	0,16800	0,16800	1,01		1 179 497	5 235	0,17600	0,17600	1,26
S	A		185 055	2 440	0,03000	0,03000	1,44		513 779	761	0,07600	0,07600	2,92		164 530	791	0,03000	0,03000	8,24
	P		185 055	2 593	0,03000	0,03000	1,36		513 779	847	0,07600	0,07600	2,63		164 530	858	0,03000	0,03000	7,60
P	A	05373	823 493	10 992	0,13200	0,13200	1,26	05374	845 112	7 959	0,13200	0,13200	1,37	05375	872 901	6 313	0,13400	0,13400	1,41
	P		823 493	10 860	0,13000	0,13000	1,09		845 112	7 738	0,13000	0,13000	1,13		872 901	6 107	0,13200	0,13200	1,10
S	A		186 814	2 458	0,03000	0,03000	1,32		192 655	2 494	0,03210	0,03210	1,83		252 908	786	0,03800	0,03800	2,17
	P		186 814	2 485	0,03000	0,03000	1,31		192 655	2 592	0,03200	0,03200	1,71		252 908	888	0,03800	0,03800	1,92
P	A	05376	861 306	5 553	0,13000	0,13000	1,14	05377	778 402	12 355	0,12600	0,12600	1,15	05378	800 441	9 657	0,12600	0,12600	1,15
	P		861 306	5 374	0,13000	0,13000	1,18		778 402	12 262	0,12400	0,12400	1,01		800 441	9 499	0,12600	0,12600	1,17
S	A		251 980	1 171	0,03800	0,03800	1,58		166 657	2 459	0,03000	0,03000	2,53		197 502	2 545	0,03210	0,03210	1,51
	P		251 980	1 259	0,03800	0,03800	1,47		166 657	2 450	0,03000	0,03000	2,53		197 502	2 600	0,03200	0,03200	1,43
P	A	05379	806 369	7 267	0,12600	0,12600	1,45	05380	793 771	5 941	0,12200	0,12200	1,39	05381	755 536	4 963	0,11600	0,11600	1,60
	P		806 369	7 047	0,12400	0,12400	1,17		793 771	5 725	0,12000	0,12000	1,07		755 536	4 763	0,11400	0,11400	1,16
S	A		214 964	2 360	0,03500	0,03500	1,93		240 871	1 767	0,03800	0,03800	1,98		213 847	1 019	0,03200	0,03200	1,29
	P		214 964	2 454	0,03400	0,03400	1,29		240 871	1 860	0,03800	0,03800	1,88		213 847	1 103	0,03200	0,03200	1,19
P	A	05382	830 377	11 415	0,13400	0,13400	1,30	05383	837 175	8 227	0,13000	0,13000	1,19	05384	829 336	6 205	0,12800	0,12800	1,49
	P		830 377	11 362	0,13200	0,13200	1,12		837 175	8 018	0,13000	0,13000	1,23		829 336	5 942	0,12600	0,12600	1,17
S	A		179 109	2 658	0,03000	0,03000	1,65		211 680	2 888	0,03400	0,03400	1,28		226 455	2 604	0,03600	0,03600	1,37
	P		179 109	2 692	0,03000	0,03000	1,63		211 680	2 984	0,03400	0,03400	1,24		226 455	2 710	0,03600	0,03600	1,32
P	A	05385	796 901	5 589	0,12100	0,12100	1,19	05386	912 722	14 001	0,14800	0,14800	1,20	05387	902 911	9 600	0,14200	0,14200	1,30
	P		796 901	5 361	0,12000	0,12000	1,05		912 722	14 149	0,14600	0,14600	1,05		902 911	9 447	0,14000	0,14000	1,10
S	A		212 480	1 675	0,03400	0,03400	2,13		191 133	2 911	0,03100	0,03100	1,24		205 952	3 358	0,03400	0,03400	1,35
	P		212 480	1 753	0,03400	0,03400	2,04		191 133	2 962	0,03200	0,03200	1,64		205 952	3 480	0,03400	0,03400	1,30
P	A	05388	893 574	6 331	0,13600	0,13600	1,22	05389	-1 351	5 193	0,13200	0,13200	41,89	05390	804 178	6 289	0,12300	0,12300	1,21

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		893 574	6 001	0,13600	0,13600	1,29		244 864 612	4 890	0,13000	0,13000	1,20		804 178	6 080	0,12200	0,12200	1,09
S	A		220 912	3 501	0,03600	0,03600	1,25		216 878	2 935	0,03600	0,03600	1,91		190 194	1 667	0,03000	0,03000	1,65
	P		220 912	3 637	0,03600	0,03600	1,20		216 878	3 020	0,03400	0,03400	1,02		190 194	1 694	0,03000	0,03000	1,63
P	A	05391	999 042	12 611	0,15800	0,15800	1,15	05392	978 756	6 794	0,15000	0,15000	1,43	05393	947 836	4 154	0,14200	0,14200	1,49
	P		999 042	12 690	0,15800	0,15800	1,14		978 756	6 405	0,14800	0,14800	1,17		947 836	3 676	0,14000	0,14000	1,08
S	A		211 217	3 410	0,03400	0,03400	1,10		218 023	3 799	0,03600	0,03600	1,26		222 071	3 846	0,03600	0,03600	1,09
	P		211 217	3 559	0,03400	0,03400	1,06		218 023	3 971	0,03600	0,03600	1,21		222 071	3 946	0,03600	0,03600	1,07
P	A	05394	890 828	5 522	0,13500	0,13500	1,30	05395	1 144 880	18 989	0,18600	0,18600	1,10	05396	1 107 769	8 505	0,17000	0,17000	1,30
	P		890 828	5 299	0,13400	0,13400	1,15		1 144 880	19 774	0,18600	0,18600	1,06		1 107 769	8 088	0,16800	0,16800	1,11
S	A		191 715	2 909	0,03100	0,03100	1,22		233 659	3 928	0,03900	0,03900	1,45		201 848	3 081	0,03400	0,03400	1,67
	P		191 715	2 889	0,03200	0,03200	1,66		233 659	4 195	0,03800	0,03800	1,09		201 848	3 273	0,03400	0,03400	1,57
P	A	05397	1 031 831	3 213	0,15400	0,15400	2,06	05398	986 817	2 489	0,14600	0,14600	2,01	05399	920 892	9 953	0,14400	0,14400	1,18
	P		1 031 831	2 450	0,15200	0,15200	1,45		986 817	2 029	0,14400	0,14400	1,12		920 892	9 973	0,14400	0,14400	1,18
S	A		240 398	2 899	0,03900	0,03900	1,65		223 096	3 469	0,03700	0,03700	1,51		195 174	3 350	0,03300	0,03300	1,57
	P		240 398	2 938	0,03800	0,03800	1,21		223 096	3 376	0,03600	0,03600	1,20		195 174	3 169	0,03200	0,03200	1,27
P	A	05400	1 391 247	12 740	0,21600	0,21600	1,28	05401	1 114 181	4 893	0,16600	0,16600	1,24	05402	989 394	4 609	0,15000	0,15000	2,07
	P		1 391 247	12 242	0,21200	0,21200	1,01		1 114 181	4 029	0,16400	0,16400	1,02		989 394	3 459	0,14600	0,14600	1,14
S	A		179 422	2 833	0,03000	0,03000	1,53		239 623	2 286	0,03800	0,03800	1,87		343 286	3 446	0,05400	0,05400	1,39
	P		179 422	2 906	0,03000	0,03000	1,49		239 623	1 722	0,03600	0,03600	1,02		343 286	3 035	0,05400	0,05400	1,58
P	A	05403	975 904	317	0,14200	0,14200	5,62	07428	2 618 072	13 002	0,39200	0,39200	1,22	07429	1 351 451	2 136	0,19800	0,19800	1,80
	P		975 904	430	0,14200	0,14200	4,14		2 618 072	11 932	0,38800	0,38800	1,01		1 351 451	2 092	0,19800	0,19800	1,84
S	A		221 803	1 329	0,03400	0,03400	1,65		611 097	2 155	0,09200	0,09200	1,99		604 078	360	0,08800	0,08800	3,36
	P		221 803	1 041	0,03400	0,03400	2,11		611 097	2 834	0,09200	0,09200	1,51		604 078	664	0,08800	0,08800	1,82
P	A	07430	1 683 114	2 901	0,24600	0,24600	1,44	07431	2 181 151	6 387	0,32200	0,32200	1,38						
	P		1 683 114	2 889	0,24600	0,24600	1,45		2 181 151	6 435	0,32000	0,32000	1,05						
S	A		1 031 303	1 428	0,15200	0,15200	5,10		485 392	1 224	0,07300	0,07300	3,58						
	P		1 031 303	1 605	0,15000	0,15000	1,15		485 392	1 339	0,07200	0,07200	1,59						
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00501	1 343 528	48 557	0,24800	0,24800	1,03	00502	1 889 272	58 049	0,33600	0,33600	1,01	00503	1 544 397	24 102	0,25000	0,25000	1,11
	P		1 343 528	44 969	0,24400	0,24400	1,04		1 889 272	66 366	0,34610	0,34610	1,01		1 544 397	23 582	0,24800	0,24800	1,06
S	A		87 249	21 048	0,03410	0,03410	1,00		211 267	14 165	0,04700	0,04700	1,17		315 222	14 554	0,06200	0,06200	1,16
	P		87 249	13 886	0,03000	0,03000	1,23		211 267	16 569	0,04800	0,04800	1,06		315 222	6 864	0,05200	0,05200	1,06
P	A	00504	2 472 376	62 208	0,42600	0,42600	1,02	00910	2 455 467	22 429	0,37800	0,37800	1,07	00911	2 206 487	14 822	0,33400	0,33400	1,13
	P		2 472 376	70 652	0,43500	0,43500	1,01		2 455 467	23 531	0,37800	0,37800	1,02		2 206 487	15 350	0,33400	0,33400	1,09

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		318 480	14 637	0,06200	0,06200	1,11		139 165	2 730	0,03000	0,03000	3,72		14 600	1 227	0,03000	0,03000	21,83
	P		318 480	16 671	0,06410	0,06410	1,09		139 165	2 436	0,03000	0,03000	4,17		14 600	1 552	0,03000	0,03000	17,26
P	A	00912	1 963 046	5 909	0,29000	0,29000	1,43	00913	1 995 591	24 769	0,31600	0,31600	1,15	00914	1 263 672	13 877	0,19800	0,19800	1,19
	P		1 963 046	3 170	0,28600	0,28600	1,22		1 995 591	16 974	0,30400	0,30400	1,01		1 263 672	9 839	0,19200	0,19200	1,08
S	A		66 739	1 991	0,03000	0,03000	10,10		355 385	21 382	0,07400	0,07400	1,05		121 672	12 753	0,03210	0,03210	1,15
	P		66 739	1 602	0,03000	0,03000	12,55		355 385	16 481	0,06800	0,06800	1,03		121 672	10 986	0,03000	0,03000	1,15
P	A	00915	1 546 572	22 404	0,24800	0,24800	1,09	00916	805 307	14 837	0,13400	0,13400	1,21	00917	1 327 284	2 454	0,19400	0,19400	1,26
	P		1 546 572	28 136	0,25300	0,25300	1,03		805 307	18 479	0,13610	0,13610	1,09		1 327 284	8 648	0,20010	0,20010	1,07
S	A		218 468	15 942	0,05000	0,05000	1,15		126 177	12 867	0,03210	0,03210	1,09		389 742	2 382	0,06000	0,06000	1,57
	P		218 468	20 406	0,05410	0,05410	1,09		126 177	16 799	0,03600	0,03600	1,06		389 742	6 006	0,06210	0,06210	1,02
P	A	00918	555 180	150	0,17000	0,17000	80,27	00919	615 409	2 736	0,09200	0,09200	1,30	00920	838 111	15 047	0,13800	0,13800	1,17
	P		1 163 658	3 885	0,17200	0,17200	1,28		615 409	4 819	0,09400	0,09400	1,18		838 111	14 110	0,13600	0,13600	1,10
S	A		264 041	519	0,04000	0,04000	2,77		296 524	2 157	0,04800	0,04800	2,56		394 318	9 063	0,06800	0,06800	1,27
	P		264 041	2 609	0,04100	0,04100	1,21		295 564	5 337	0,04800	0,04800	1,06		394 318	9 800	0,06800	0,06800	1,17
P	A	00921	916 413	9 425	0,14400	0,14400	1,36	00922	1 390 441	3 537	0,20400	0,20400	1,21	00923	1 385 849	4 791	0,20600	0,20600	1,52
	P		916 413	7 718	0,14000	0,14000	1,10		1 390 441	1 621	0,20200	0,20200	1,30		1 385 849	4 443	0,20400	0,20400	1,12
S	A		598 242	5 722	0,09400	0,09400	1,48		461 017	3 873	0,07200	0,07200	1,52		31 760	1 257	0,03000	0,03000	19,56
	P		598 242	5 821	0,09200	0,09200	1,07		461 017	4 139	0,07200	0,07200	1,42		31 760	1 471	0,03000	0,03000	16,71
P	A	00924	1 559 034	13 366	0,24000	0,24000	1,20	00925	1 787 158	14 643	0,27400	0,27400	1,17	02748	1 883 782	2 349	0,27400	0,27400	1,55
	P		1 559 034	13 196	0,23800	0,23800	1,06		1 787 158	12 372	0,27000	0,27000	1,07		1 883 782	850	0,27200	0,27200	1,33
S	A		16 889	1 256	0,03000	0,03000	21,09		36 318	5 200	0,03000	0,03000	4,62		176 368	1 030	0,03000	0,03000	4,65
	P		16 889	1 653	0,03000	0,03000	16,02		36 318	4 002	0,03000	0,03000	6,00		176 368	830	0,03000	0,03000	5,77
P	A	02749	1 305 353	8 775	0,19800	0,19800	1,21	02750	1 456 458	8 082	0,21800	0,21800	1,09	02751	1 773 775	5 292	0,26200	0,26200	1,40
	P		1 305 353	8 431	0,19600	0,19600	1,02		1 456 458	7 763	0,21800	0,21800	1,14		1 773 775	5 231	0,26000	0,26000	1,01
S	A		107 211	2 025	0,03000	0,03000	7,24		3 651	423	0,03000	0,03000	66,62		11 679	381	0,03000	0,03000	71,27
	P		107 211	2 077	0,03000	0,03000	7,06		3 651	575	0,03000	0,03000	49,01		11 679	373	0,03000	0,03000	72,80
P	A	02752	1 822 085	6 292	0,27000	0,27000	1,34	02753	2 324 525	10 859	0,34800	0,34800	1,30	02754	2 426 956	34 494	0,38800	0,38800	1,05
	P		1 822 085	5 833	0,26800	0,26800	1,08		2 324 525	11 763	0,34600	0,34600	1,03		2 426 956	37 905	0,39010	0,39010	1,01
S	A		41 359	1 710	0,03000	0,03000	13,66		249 688	1 352	0,03800	0,03800	1,62		182 851	1 006	0,03000	0,03000	3,82
	P		41 359	1 639	0,03000	0,03000	14,25		249 688	1 154	0,03800	0,03800	1,90		182 851	1 172	0,03000	0,03000	3,28
P	A	02755	2 222 997	23 787	0,34800	0,34800	1,14	02756	2 215 046	15 649	0,33800	0,33800	1,25	02757	2 158 433	4 855	0,31600	0,31600	1,22
	P		2 222 997	25 626	0,34800	0,34800	1,06		2 215 046	16 378	0,33600	0,33600	1,07		2 158 433	3 629	0,31400	0,31400	1,08
S	A		170 658	505	0,03000	0,03000	11,14		3 423	692	0,03000	0,03000	40,77		53 501	965	0,03000	0,03000	22,59
	P		170 658	539	0,03000	0,03000	10,44		3 423	598	0,03000	0,03000	47,17		53 501	731	0,03000	0,03000	29,82
P	A	02758	2 153 202	9 482	0,32200	0,32200	1,40	02759	3 040 528	28 712	0,47000	0,47000	1,10	02760	464 272	1 415	0,07000	0,07000	4,30

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		2 153 202	5 916	0,31600	0,31600	1,13		3 040 528	20 238	0,45800	0,45800	1,01		464 272	876	0,06800	0,06800	1,34
S	A		51 144	4 477	0,03000	0,03000	4,94		288 431	3 252	0,04600	0,04600	1,44		470 956	11 983	0,08200	0,08200	1,21
	P		51 144	3 549	0,03000	0,03000	6,23		288 431	3 826	0,04600	0,04600	1,22		470 956	10 092	0,07800	0,07800	1,05
P	A	02761	118 434	1 100	0,03000	0,03000	11,90	02762	232 653	391	0,03400	0,03400	1,48	02763	79 310	180	0,03000	0,03000	NS
	P		118 434	1 004	0,03000	0,03000	13,04		232 653	461	0,03400	0,03400	1,26		79 310	140	0,03000	0,03000	NS
S	A		461 986	4 611	0,07200	0,07200	1,25		755 361	3 167	0,11200	0,11200	1,12		818 802	759	0,12000	0,12000	3,14
	P		461 986	4 293	0,07200	0,07200	1,34		755 361	2 913	0,11200	0,11200	1,21		818 802	711	0,12000	0,12000	3,35
P	A	02764	192 752	726	0,03000	0,03000	3,27	02765	124 915	765	0,03000	0,03000	15,93	02766	471 145	742	0,07000	0,07000	3,18
	P		192 752	649	0,03000	0,03000	3,66		124 915	1 068	0,03000	0,03000	11,41		471 145	572	0,07000	0,07000	4,12
S	A		963 391	1 379	0,14000	0,14000	1,14		792 657	2 049	0,11800	0,11800	2,68		1 373 874	1 442	0,22600	0,22600	18,82
	P		963 391	1 522	0,14000	0,14000	1,03		792 657	2 242	0,11600	0,11600	1,02		1 527 664	5 107	0,22600	0,22600	1,29
P	A	03994	57 237	11 568	0,03000	0,03000	1,84	03995	-5 463	3 927	0,03000	0,03000	7,47	03996	32 254	4 086	0,03000	0,03000	6,00
	P		57 237	5 796	0,03000	0,03000	3,68		0	0	0,03000	0,03000	-		12 171	1 024	0,03000	0,03000	26,46
S	A		134 982	1 217	0,03000	0,03000	8,84		72 633	1 413	0,03000	0,03000	13,69		65 461	1 402	0,03000	0,03000	14,46
	P		134 982	2 088	0,03000	0,03000	5,15		72 633	1 431	0,03000	0,03000	13,52		65 461	1 653	0,03000	0,03000	12,26
P	A	03997	101 508	6 666	0,03000	0,03000	2,32	04704	1 001 025	11 454	0,15800	0,15800	1,24	04705	1 257 578	10 211	0,19400	0,19400	1,32
	P		101 508	5 680	0,03000	0,03000	2,72		1 001 025	13 182	0,15800	0,15800	1,08		1 257 578	10 823	0,19200	0,19200	1,06
S	A		94 040	1 938	0,03000	0,03000	8,50		244 014	4 126	0,04000	0,04000	1,23		141 459	3 981	0,03000	0,03000	2,47
	P		94 040	4 327	0,03000	0,03000	3,81		244 014	3 712	0,04000	0,04000	1,37		141 459	3 863	0,03000	0,03000	2,55
P	A	04706	391 851	2 694	0,06010	0,06010	1,45	04707	359 493	3 968	0,06200	0,06200	3,07	04708	9 130	937	0,03000	0,03000	29,33
	P		391 851	2 681	0,06000	0,06000	1,41		398 234	1 505	0,06000	0,06000	1,63		9 130	1 215	0,03000	0,03000	22,62
S	A		345 243	1 084	0,05200	0,05200	2,27		225 248	1 320	0,03400	0,03400	1,28		298 699	580	0,05600	0,05600	22,72
	P		345 243	1 487	0,05200	0,05200	1,65		225 248	683	0,03400	0,03400	2,47		373 663	565	0,05600	0,05600	4,20
P	A	04709	113 227	3 292	0,03000	0,03000	4,20	04710	524 569	5 621	0,08200	0,08200	1,19	04711	426 546	5 664	0,06800	0,06800	1,21
	P		113 227	3 559	0,03000	0,03000	3,88		524 569	7 963	0,08500	0,08500	1,24		426 546	6 170	0,06800	0,06800	1,11
S	A		319 725	1 588	0,04800	0,04800	1,33		226 885	3 007	0,03600	0,03600	1,16		240 221	760	0,03600	0,03600	2,01
	P		319 725	901	0,04800	0,04800	2,35		226 885	2 861	0,03600	0,03600	1,22		240 221	529	0,03600	0,03600	2,89
P	A	07386	782 489	8 121	0,12200	0,12200	1,19	07387	1 248 005	17 010	0,20000	0,20000	1,20	07420	996 635	6 535	0,15200	0,15200	1,44
	P		782 489	7 838	0,12200	0,12200	1,24		1 248 005	18 222	0,19800	0,19800	1,01		996 635	4 900	0,14800	0,14800	1,04
S	A		56 138	6 643	0,03000	0,03000	3,23		222 983	4 200	0,03700	0,03700	1,22		812 268	2 444	0,12200	0,12200	2,78
	P		56 138	5 871	0,03000	0,03000	3,66		222 983	2 846	0,03600	0,03600	1,40		812 268	3 043	0,12000	0,12000	1,12
P	A	07421	2 607 262	19 419	0,39800	0,39800	1,15	07422	2 197 291	52 726	0,37600	0,37600	1,04	07423	1 585 587	18 356	0,25000	0,25000	1,21
	P		2 607 262	25 019	0,40100	0,40100	1,00		2 197 291	60 534	0,38300	0,38300	1,00		1 585 587	12 900	0,24200	0,24200	1,10
S	A		571 498	9 252	0,10800	0,10800	2,69		631 721	10 545	0,10400	0,10400	1,26		380 883	13 735	0,07000	0,07000	1,11
	P		712 792	5 004	0,10800	0,10800	1,14		631 721	12 107	0,10400	0,10400	1,10		380 883	11 761	0,06800	0,06800	1,13
Piano Terra						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00466	574 123	20 218	0,10400	0,10400	1,04	00469	137 125	20 396	0,04200	0,04200	1,07	00471	396 129	19 264	0,07800	0,07800	1,08
	P		574 123	23 734	0,10810	0,10810	1,04		137 125	20 050	0,04200	0,04200	1,09		396 129	17 259	0,07600	0,07600	1,09
S	A		64 526	12 468	0,03000	0,03000	1,64		155 047	9 943	0,03300	0,03300	1,09		12 837	8 502	0,03000	0,03000	3,18
	P		64 526	9 423	0,03000	0,03000	2,16		155 047	7 725	0,03000	0,03000	1,04		12 837	7 975	0,03000	0,03000	3,39
P	A	00472	1 116 920	14 265	0,17600	0,17600	1,09	00734	347 445	6 148	0,05800	0,05800	1,37	00735	338 492	2 077	0,05200	0,05200	1,66

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		1 116 920	19 687	0,18200	0,18200	1,07		347 445	6 220	0,05600	0,05600	1,02		338 492	2 450	0,05200	0,05200	1,41
S	A		11 406	4 236	0,03000	0,03000	6,42		209 678	4 271	0,03600	0,03600	1,41		15 315	9 104	0,03000	0,03000	2,93
	P		11 406	5 336	0,03000	0,03000	5,10		209 678	5 110	0,03600	0,03600	1,18		15 315	10 490	0,03000	0,03000	2,54
P	A	00736	601 204	3 863	0,09200	0,09200	1,49	00737	797 017	941	0,11600	0,11600	1,58	00738	526 699	38	0,08400	0,08400	NS
	P		601 204	4 366	0,09200	0,09200	1,31		797 017	1 238	0,11600	0,11600	1,20		568 621	1 298	0,08400	0,08400	1,81
S	A		110 246	8 725	0,03000	0,03000	1,63		268 682	3 857	0,04400	0,04400	1,43		42 783	1 797	0,03000	0,03000	12,89
	P		110 246	11 265	0,03000	0,03000	1,26		268 682	5 320	0,04400	0,04400	1,04		42 783	2 006	0,03000	0,03000	11,55
P	A	00739	528 037	1 385	0,07800	0,07800	1,57	00740	459 885	47	0,06800	0,06800	41,80	00741	495 755	1 484	0,07400	0,07400	1,91
	P		528 037	1 438	0,07800	0,07800	1,51		459 885	399	0,06800	0,06800	4,92		495 755	1 446	0,07400	0,07400	1,96
S	A		14 151	1 064	0,03000	0,03000	25,22		6 808	1 844	0,03000	0,03000	15,06		122 614	1 158	0,03000	0,03000	10,80
	P		14 151	1 187	0,03000	0,03000	22,61		6 808	2 098	0,03000	0,03000	13,24		122 614	1 256	0,03000	0,03000	9,96
P	A	01433	284 055	5 163	0,04800	0,04800	1,42	01434	-10 215	1 803	0,03000	0,03000	16,61	01435	81 392	11 562	0,03000	0,03000	1,58
	P		284 055	7 336	0,04800	0,04800	1,00		81 849	2 102	0,03000	0,03000	8,63		81 392	13 999	0,03000	0,03000	1,30
S	A		45 614	4 954	0,03000	0,03000	4,60		248 754	10 142	0,04800	0,04800	1,22		944 088	20 225	0,15800	0,15800	1,08
	P		45 614	5 859	0,03000	0,03000	3,89		248 754	10 914	0,04800	0,04800	1,13		944 088	19 394	0,15600	0,15600	1,03
P	A	01436	-84 113	17 601	0,03000	0,03000	2,24	01437	293 074	6 322	0,05000	0,05000	1,32	01438	522 056	3 030	0,08000	0,08000	1,89
	P		-165 412	13 630	0,03000	0,03000	3,64		293 074	3 742	0,04600	0,04600	1,10		522 056	1 674	0,07800	0,07800	1,61
S	A		149 029	5 977	0,03000	0,03000	1,46		19 783	1 968	0,03000	0,03000	13,27		22 786	536	0,03000	0,03000	48,01
	P		149 029	1 767	0,03000	0,03000	4,95		19 783	1 407	0,03000	0,03000	18,56		9 964	222	0,03000	0,03000	NS
P	A	01439	745 714	2 507	0,11000	0,11000	1,16	01440	899 697	5 322	0,13600	0,13600	1,28	03092	1 474 916	2 497	0,21500	0,21500	1,23
	P		745 714	3 099	0,11100	0,11100	1,28		899 697	7 504	0,13700	0,13700	1,04		1 474 916	3 287	0,21600	0,21600	1,26
S	A		4 768	334	0,03000	0,03000	83,95		106 595	681	0,03000	0,03000	21,65		13 218	2 328	0,03000	0,03000	11,58
	P		4 768	260	0,03000	0,03000	NS		106 595	854	0,03000	0,03000	17,27		13 218	1 845	0,03000	0,03000	14,61
P	A	03093	713 126	4 387	0,10800	0,10800	1,29	03094	582 741	2 737	0,08800	0,08800	1,60	03095	455 085	2 856	0,07000	0,07000	1,65
	P		713 126	4 353	0,10800	0,10800	1,30		582 741	3 128	0,08800	0,08800	1,40		455 085	2 979	0,07000	0,07000	1,59
S	A		6 386	3 444	0,03000	0,03000	8,08		8 420	1 466	0,03000	0,03000	18,81		6 762	1 155	0,03000	0,03000	24,05
	P		6 386	3 749	0,03000	0,03000	7,42		8 420	1 658	0,03000	0,03000	16,63		6 762	1 090	0,03000	0,03000	25,49
P	A	03096	413 082	1 190	0,06200	0,06200	2,28	03097	163 187	2 131	0,03000	0,03000	3,15	03098	234 014	5 132	0,04000	0,04000	1,29
	P		413 082	1 061	0,06200	0,06200	2,56		163 187	2 627	0,03000	0,03000	2,56		234 014	4 642	0,03800	0,03800	1,00
S	A		19 440	693	0,03000	0,03000	37,75		154	1 756	0,03000	0,03000	16,30		37 850	3 205	0,03000	0,03000	7,43
	P		56 365	650	0,03000	0,03000	32,97		154	1 657	0,03000	0,03000	17,28		37 850	3 051	0,03000	0,03000	7,80
P	A	03099	175 231	805	0,03000	0,03000	6,16	03100	1 233 450	5 747	0,18400	0,18400	1,18	03101	907 727	6 255	0,13800	0,13800	1,22
	P		175 231	792	0,03000	0,03000	6,26		1 233 450	9 005	0,18800	0,18800	1,22		907 727	8 152	0,13900	0,13900	1,06
S	A		23 740	995	0,03000	0,03000	25,74		152 822	421	0,03000	0,03000	19,50		126 703	754	0,03000	0,03000	15,82
	P		23 740	941	0,03000	0,03000	27,22		152 822	542	0,03000	0,03000	15,15		126 703	1 042	0,03000	0,03000	11,45
P	A	03102	908 823	2 928	0,13400	0,13400	1,19	03103	684 963	1 855	0,10100	0,10100	1,49	03104	611 615	3 267	0,09200	0,09200	1,33
	P		908 823	3 741	0,13500	0,13500	1,21		684 963	1 487	0,10000	0,10000	1,10		611 615	1 546	0,09000	0,09000	1,32
S	A		34 513	756	0,03000	0,03000	32,05		20 273	317	0,03000	0,03000	82,19		15 849	440	0,03000	0,03000	60,50
	P		34 513	581	0,03000	0,03000	41,70		20 273	277	0,03000	0,03000	94,06		15 849	694	0,03000	0,03000	38,36
P	A	03105	469 363	6 319	0,07600	0,07600	1,46	03106	239 807	7 681	0,04400	0,04400	1,30	03107	-221 490	22 604	0,03000	0,03000	2,50
	P		469 363	3 857	0,07200	0,07200	1,20		239 807	4 316	0,04000	0,04000	1,27		-221 490	14 521	0,03000	0,03000	3,90
S	A		23 258	1 592	0,03000	0,03000	16,13		153 845	704	0,03000	0,03000	11,45		67 720	3 119	0,03000	0,03000	6,40
	P		23 258	1 208	0,03000	0,03000	21,25		153 845	445	0,03000	0,03000	18,12		67 720	3 323	0,03000	0,03000	6,01
P	A	03108	383 170	4 837	0,06200	0,06200	1,53	03109	159 979	600	0,03000	0,03000	11,96	03110	34 362	883	0,03000	0,03000	27,46
	P		383 170	5 196	0,06000	0,06000	1,00		159 979	442	0,03000	0,03000	16,24		34 362	933	0,03000	0,03000	25,99
S	A		1 285	11 653	0,19800	0,19800	1,14		951 288	6 668	0,14400	0,14400	1,11		390 702	1 724	0,05800	0,05800	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		874 1 285 874	9 849	0,19600	0,19600	1,15		951 288	5 710	0,14400	0,14400	1,30		390 702	1 634	0,05800	0,05800	1,17
P	A	03111	47 188	683	0,03000	0,03000	33,10	03112	253 178	3 041	0,04000	0,04000	1,23	03923	29 022	6 348	0,03000	0,03000	3,93
	P		47 188	664	0,03000	0,03000	34,05		253 178	3 052	0,04000	0,04000	1,22		29 022	4 047	0,03000	0,03000	6,16
S	A		601 016	789	0,08900	0,08900	6,16		193 740	5 504	0,03400	0,03400	1,15		22 050	1 116	0,03000	0,03000	23,14
	P		601 016	1 295	0,08800	0,08800	1,26		193 740	7 056	0,03500	0,03500	1,03		22 050	1 522	0,03000	0,03000	16,97
P	A	03924	6 845	3 100	0,03000	0,03000	8,96	03925	21 876	2 100	0,03000	0,03000	12,31	05453	218 300	4 160	0,03600	0,03600	1,15
	P		6 845	549	0,03000	0,03000	50,59		21 876	2 046	0,03000	0,03000	12,63		218 300	5 647	0,03700	0,03700	1,01
S	A		44 717	855	0,03000	0,03000	26,81		0	0	0,03000	0,03000	-		111 201	4 310	0,03000	0,03000	3,27
	P		21 083	428	0,03000	0,03000	60,63		24 564	1 233	0,03000	0,03000	20,68		109 225	2 730	0,03000	0,03000	5,27
P	A	05454	49 731	2 332	0,03000	0,03000	9,55	05455	142 308	636	0,03000	0,03000	15,28	05456	42 554	809	0,03000	0,03000	28,68
	P		49 731	1 516	0,03000	0,03000	14,70		142 308	994	0,03000	0,03000	9,78		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		48 540	3 489	0,03000	0,03000	6,43		124 251	2 304	0,03000	0,03000	5,33		-1 623	948	0,03000	0,03000	30,44
	P		48 540	3 325	0,03000	0,03000	6,75		124 251	2 665	0,03000	0,03000	4,61		-1 623	749	0,03000	0,03000	38,53
P	A	05457	5 148	990	0,03000	0,03000	28,27	07402	-67 753	10 085	0,03000	0,03000	3,70	07403	659 362	643	0,09600	0,09600	1,52
	P		5 148	2 159	0,03000	0,03000	12,96		-67 753	9 464	0,03000	0,03000	3,94		659 362	2 011	0,09800	0,09800	2,02
S	A		204 693	4 532	0,03600	0,03600	1,57		97 685	1 655	0,03000	0,03000	9,65		12 296	1 836	0,03000	0,03000	14,75
	P		204 693	3 581	0,03400	0,03400	1,29		97 685	1 494	0,03000	0,03000	10,70		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	07436	1 071 364	2 670	0,15800	0,15800	1,72	07437	-102 823	26 056	0,03000	0,03000	1,60	07438	1 574 154	16 020	0,24400	0,24400	1,09
	P		1 071 364	2 198	0,15600	0,15600	1,01		-102 823	24 505	0,03000	0,03000	1,70		1 574 154	21 526	0,24900	0,24900	1,03
S	A		650 204	10 343	0,10600	0,10600	1,22		5 857	5 211	0,03000	0,03000	5,35		463 187	3 204	0,07000	0,07000	1,11
	P		650 204	13 250	0,10810	0,10810	1,11		5 857	4 901	0,03000	0,03000	5,69		463 187	4 305	0,07100	0,07100	1,05
P	A	07439	-76 471	14 827	0,03000	0,03000	2,59												
	P		-76 471	13 354	0,03000	0,03000	2,88												
S	A		1 108 703	21 238	0,18400	0,18400	1,13												
	P		1 108 703	17 704	0,17800	0,17800	1,04												
Piano Terra						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00051	350 798	36 025	0,09000	0,09000	1,03	00466	366 274	17 535	0,07200	0,07200	1,08	00470	1 324 167	18 125	0,21200	0,21200	1,22
	P		350 798	28 931	0,08200	0,08200	1,03		366 274	22 133	0,07610	0,07610	1,03		1 324 167	7 048	0,19800	0,19800	1,12
S	A		157 279	13 150	0,03600	0,03600	1,02		69 480	7 495	0,03000	0,03000	2,64		381 217	5 720	0,06200	0,06200	1,35
	P		157 279	10 175	0,03400	0,03400	1,13		69 480	7 991	0,03000	0,03000	2,47		381 217	2 356	0,05800	0,05800	1,31
P	A	00472	932 234	13 307	0,14800	0,14800	1,07	01332	148 947	13 464	0,03600	0,03600	1,09	01333	-53 194	9 422	0,03000	0,03000	3,76
	P		932 234	18 588	0,15400	0,15400	1,06		148 947	14 691	0,03610	0,03610	1,00		-53 194	10 273	0,03000	0,03000	3,45
S	A		314 512	4 185	0,05000	0,05000	1,18		38 626	6 943	0,03000	0,03000	3,41		43 891	3 834	0,03000	0,03000	6,01
	P		314 512	5 726	0,05100	0,05100	1,03		38 626	5 654	0,03000	0,03000	4,19		43 891	2 729	0,03000	0,03000	8,44
P	A	01334	-90 985	8 344	0,03000	0,03000	4,82	01335	-95 241	4 451	0,03000	0,03000	9,16	01336	3 395	2 178	0,03000	0,03000	12,95
	P		-90 985	8 727	0,03000	0,03000	4,61		-95 241	4 601	0,03000	0,03000	8,87		3 395	2 210	0,03000	0,03000	12,77
S	A		39 670	2 171	0,03000	0,03000	10,86		25 304	1 857	0,03000	0,03000	13,68		38 248	854	0,03000	0,03000	27,81
	P		39 670	1 243	0,03000	0,03000	18,96		25 304	1 229	0,03000	0,03000	20,68		38 248	430	0,03000	0,03000	55,24
P	A	01337	161 284	1 643	0,03000	0,03000	4,25	01338	255 754	2 872	0,04000	0,04000	1,17	01339	415 220	4 994	0,06600	0,06600	1,30
	P		161 284	1 699	0,03000	0,03000	4,11		255 754	2 786	0,04000	0,04000	1,20		415 220	5 361	0,06600	0,06600	1,21
S	A		86 032	440	0,03000	0,03000	39,95		64 738	886	0,03000	0,03000	22,98		78 536	754	0,03000	0,03000	24,66
	P		57 594	292	0,03000	0,03000	72,86		64 738	879	0,03000	0,03000	23,16		78 536	1 342	0,03000	0,03000	13,85
P	A	01417	485 174	8 472	0,08000	0,08000	1,22	01418	196 949	5 966	0,03600	0,03600	1,31	01419	-78 191	10 860	0,03000	0,03000	3,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		485 174	12 430	0,08300	0,08300	1,07		196 949	8 552	0,03700	0,03700	1,03		-78 191	12 673	0,03000	0,03000	3,05
S	A		30 897	3 607	0,03000	0,03000	6,85		37 871	3 048	0,03000	0,03000	7,81		-16 019	2 172	0,03000	0,03000	14,13
	P		118 338	2 823	0,03000	0,03000	4,64		37 871	3 725	0,03000	0,03000	6,39		-16 019	2 535	0,03000	0,03000	12,11
P	A	01420	-62 989	8 741	0,03000	0,03000	4,20	01421	33 182	8 440	0,03000	0,03000	2,89	01422	300 938	4 975	0,05000	0,05000	1,44
	P		-62 989	9 745	0,03000	0,03000	3,77		33 182	8 483	0,03000	0,03000	2,88		300 938	4 132	0,04800	0,04800	1,18
S	A		-2 277	2 160	0,03000	0,03000	13,40		7 441	2 092	0,03000	0,03000	13,24		20 224	1 940	0,03000	0,03000	13,43
	P		-2 277	2 459	0,03000	0,03000	11,77		7 441	2 035	0,03000	0,03000	13,61		20 224	1 772	0,03000	0,03000	14,71
P	A	01423	562 532	7 245	0,09000	0,09000	1,33	01424	837 981	13 512	0,13600	0,13600	1,17	01425	1 255 466	3 617	0,18600	0,18600	1,44
	P		562 532	5 209	0,08600	0,08600	1,05		837 981	7 951	0,12800	0,12800	1,02		1 255 466	7 751	0,19000	0,19000	1,28
S	A		148 351	2 482	0,03000	0,03000	3,57		186 336	4 057	0,03210	0,03210	1,40		260 462	8 723	0,04800	0,04800	1,20
	P		148 351	1 768	0,03000	0,03000	5,01		186 336	2 325	0,03000	0,03000	1,36		260 462	16 956	0,05600	0,05600	1,09
P	A	01426	485 554	413	0,13410	0,13410	47,83	01427	823 095	2 026	0,12100	0,12100	1,34	01428	679 282	63	0,09800	0,09800	1,51
	P		932 688	1 840	0,13600	0,13600	1,00		823 095	3 232	0,12200	0,12200	1,18		288 781	2 124	0,10000	0,10000	42,05
S	A		3 877	4 924	0,03000	0,03000	5,72		43 242	4 766	0,03000	0,03000	4,85		26 429	2 777	0,03000	0,03000	9,10
	P		3 877	8 029	0,03000	0,03000	3,51		43 242	6 972	0,03000	0,03000	3,32		26 429	4 001	0,03000	0,03000	6,31
P	A	01429	426 062	1 446	0,08800	0,08800	17,74	01430	628 223	803	0,09200	0,09200	2,19	01431	424 532	6 568	0,07000	0,07000	1,43
	P		582 168	3 245	0,08800	0,08800	1,37		628 223	1 186	0,09200	0,09200	1,48		424 532	7 089	0,06800	0,06800	1,02
S	A		59 324	2 816	0,03000	0,03000	7,48		34 039	4 379	0,03000	0,03000	5,55		63 209	5 812	0,03000	0,03000	3,54
	P		59 324	3 660	0,03000	0,03000	5,75		34 039	5 090	0,03000	0,03000	4,77		63 209	6 234	0,03000	0,03000	3,30
P	A	01432	488 890	5 022	0,07600	0,07600	1,17	01433	199 089	7 899	0,03800	0,03800	1,21	01434	-19 076	1 038	0,03000	0,03000	29,95
	P		488 890	5 960	0,07610	0,07610	1,00		199 089	9 013	0,03800	0,03800	1,06		-19 076	2 972	0,03000	0,03000	10,46
S	A		11 625	16 979	0,03000	0,03000	1,60		163 524	11 415	0,03600	0,03600	1,10		386 868	4 185	0,06200	0,06200	1,67
	P		11 625	18 074	0,03000	0,03000	1,50		163 524	10 056	0,03400	0,03400	1,07		386 868	4 068	0,06000	0,06000	1,12
P	A	01435	-7 876	4 509	0,03000	0,03000	6,58	01436	24 501	19 806	0,03000	0,03000	1,29	01437	212 304	6 488	0,03800	0,03800	1,19
	P		-61	7 675	0,03000	0,03000	3,73		24 501	12 595	0,03000	0,03000	2,03		212 304	3 871	0,03400	0,03400	1,01
S	A		574 270	6 402	0,09000	0,09000	1,19		379 372	14 062	0,07000	0,07000	1,10		121 657	4 486	0,03000	0,03000	2,82
	P		574 270	5 758	0,09000	0,09000	1,32		379 372	8 945	0,06400	0,06400	1,09		121 657	2 604	0,03000	0,03000	4,85
P	A	01438	487 233	3 160	0,07400	0,07400	1,34	01439	636 630	2 437	0,09600	0,09600	1,90	01440	951 577	6 145	0,14400	0,14400	1,20
	P		487 233	1 821	0,07200	0,07200	1,14		636 630	3 005	0,09600	0,09600	1,54		951 577	8 041	0,14500	0,14500	1,04
S	A		41 700	1 061	0,03000	0,03000	21,97		1 416	1 194	0,03000	0,03000	23,84		218 924	2 086	0,03400	0,03400	1,26
	P		41 700	444	0,03000	0,03000	52,50		1 416	975	0,03000	0,03000	29,20		218 924	1 760	0,03400	0,03400	1,49
P	A	05332	1 053 378	2 995	0,15600	0,15600	1,74	05333	395 404	2 941	0,06000	0,06000	1,11	05334	181 700	2 487	0,03000	0,03000	1,55
	P		1 053 378	1 831	0,15400	0,15400	1,37		395 404	2 060	0,06000	0,06000	1,59		181 700	4 304	0,03100	0,03100	1,17
S	A		135 941	1 620	0,03000	0,03000	6,56		68 126	1 194	0,03000	0,03000	16,69		187 507	1 359	0,03000	0,03000	2,32
	P		135 941	1 341	0,03000	0,03000	7,92		68 126	1 134	0,03000	0,03000	17,57		187 507	548	0,03000	0,03000	5,76
P	A	05335	718 749	7 814	0,11200	0,11200	1,13	05336	340 960	5 205	0,05600	0,05600	1,37	05337	186 373	2 121	0,03000	0,03000	1,57
	P		718 749	10 779	0,11500	0,11500	1,09		340 960	7 165	0,05610	0,05610	1,01		186 373	1 694	0,03000	0,03000	1,96
S	A		121 363	1 866	0,03000	0,03000	6,80		9 830	2 130	0,03000	0,03000	12,86		-5 191	757	0,03000	0,03000	38,72
	P		121 363	2 373	0,03000	0,03000	5,34		9 830	2 518	0,03000	0,03000	10,88		-5 191	666	0,03000	0,03000	44,01
P	A	05338	49 936	6 973	0,03000	0,03000	3,19	05339	103 864	4 450	0,03000	0,03000	3,40	05340	35 966	3 306	0,03000	0,03000	7,27
	P		49 936	4 707	0,03000	0,03000	4,73		103 864	4 527	0,03000	0,03000	3,34		35 966	4 560	0,03000	0,03000	5,27
S	A		168 606	502	0,03000	0,03000	11,80		396 767	890	0,05800	0,05800	1,13		178 456	1 714	0,03000	0,03000	2,62
	P		168 606	254	0,03000	0,03000	23,33		0	0	0,05800	0,05800	-		178 456	463	0,03000	0,03000	9,69
P	A	05341	-78 484	6 227	0,03000	0,03000	6,21	05342	-105 159	1 967	0,03000	0,03000	21,38	05343	-71 997	3 302	0,03000	0,03000	11,46
	P		-78 484	6 777	0,03000	0,03000	5,70		-105 159	1 373	0,03000	0,03000	30,62		-71 997	2 600	0,03000	0,03000	14,55
S	A		-11 603	1 566	0,03000	0,03000	19,24		27 100	2 072	0,03000	0,03000	12,15		222 167	1 499	0,03400	0,03400	1,43
	P		-11 603	1 731	0,03000	0,03000	17,41		27 100	2 174	0,03000	0,03000	11,58		222 167	1 282	0,03400	0,03400	1,67

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	05344	-90 063	1 160	0,03000	0,03000	34,60	05345	-17 380	7 692	0,03000	0,03000	4,01	05346	-24 537	3 422	0,03000	0,03000	9,29
	P		-90 063	1 513	0,03000	0,03000	26,52		-17 380	8 110	0,03000	0,03000	3,81		-24 537	3 544	0,03000	0,03000	8,97
S	A		162 002	1 733	0,03000	0,03000	3,97		-5 580	1 708	0,03000	0,03000	17,19		9 813	2 212	0,03000	0,03000	12,38
	P		162 002	902	0,03000	0,03000	7,63		-5 580	1 770	0,03000	0,03000	16,59		9 813	2 234	0,03000	0,03000	12,26
P	A	05347	-37 849	1 071	0,03000	0,03000	31,27	05348	-37 738	538	0,03000	0,03000	62,21	05349	-51 883	2 981	0,03000	0,03000	11,83
	P		-37 849	847	0,03000	0,03000	39,53		-37 738	519	0,03000	0,03000	64,49		-51 883	3 191	0,03000	0,03000	11,05
S	A		38 062	2 520	0,03000	0,03000	9,43		139 406	1 519	0,03000	0,03000	6,67		32 221	1 285	0,03000	0,03000	19,08
	P		38 062	2 523	0,03000	0,03000	9,42		139 406	1 291	0,03000	0,03000	7,85		32 221	781	0,03000	0,03000	31,40
P	A	05350	112 650	5 408	0,04600	0,04600	5,25	05351	253 337	391	0,03810	0,03810	4,88	05352	200 360	504	0,03000	0,03000	2,47
	P		298 439	1 815	0,04600	0,04600	1,77		253 337	698	0,03800	0,03800	2,29		200 360	629	0,03000	0,03000	1,98
S	A		16 516	1 987	0,03000	0,03000	13,35		9 125	2 085	0,03000	0,03000	13,18		26 856	1 704	0,03000	0,03000	14,80
	P		16 516	1 810	0,03000	0,03000	14,66		9 125	2 102	0,03000	0,03000	13,07		26 856	1 796	0,03000	0,03000	14,04
P	A	05353	168 951	616	0,03000	0,03000	9,54	05354	704 948	3 701	0,10600	0,10600	1,30	05355	598 107	1 434	0,08800	0,08800	1,40
	P		168 951	739	0,03000	0,03000	7,95		704 948	3 103	0,10600	0,10600	1,55		598 107	2 211	0,08900	0,08900	1,47
S	A		25 398	911	0,03000	0,03000	27,88		26 578	3 486	0,03000	0,03000	7,24		42 230	2 046	0,03000	0,03000	11,36
	P		25 398	856	0,03000	0,03000	29,67		26 578	2 968	0,03000	0,03000	8,51		42 230	2 391	0,03000	0,03000	9,72
P	A	05356	467 199	973	0,07000	0,07000	3,02	05357	412 218	607	0,06000	0,06000	1,28	05358	66 803	2 311	0,05200	0,05200	17,10
	P		467 199	1 363	0,07000	0,07000	2,16		412 218	732	0,06000	0,06000	1,06		346 149	864	0,05200	0,05200	2,69
S	A		37 480	1 984	0,03000	0,03000	12,02		25 697	1 202	0,03000	0,03000	21,10		52 778	1 090	0,03000	0,03000	20,08
	P		37 480	2 520	0,03000	0,03000	9,46		25 697	1 521	0,03000	0,03000	16,67		52 778	1 220	0,03000	0,03000	17,94
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00052	1 232 224	10 494	0,19000	0,19000	1,26	00054	1 405 650	13 955	0,21800	0,21800	1,14	00495	1 963 060	49 848	0,33800	0,33800	1,02
	P		1 232 224	8 359	0,18600	0,18600	1,09		1 405 650	14 789	0,21800	0,21800	1,08		1 963 060	60 261	0,34900	0,34900	1,00
S	A		174 420	4 200	0,03000	0,03000	1,21		264 654	11 221	0,05000	0,05000	1,08		135 443	12 531	0,03300	0,03300	1,09
	P		174 420	2 414	0,03000	0,03000	2,10		264 654	10 410	0,05000	0,05000	1,16		135 443	15 381	0,03600	0,03600	1,07
P	A	00496	2 231 644	56 030	0,38400	0,38400	1,02	01002	1 743 950	5 110	0,25800	0,25800	1,62	01003	1 549 780	3 232	0,22800	0,22800	1,84
	P		2 231 644	68 388	0,39700	0,39700	1,00		1 743 950	2 783	0,25400	0,25400	1,21		1 549 780	2 406	0,22600	0,22600	1,33
S	A		292 170	14 369	0,05800	0,05800	1,11		79 390	5 624	0,03000	0,03000	3,29		14 647	2 029	0,03000	0,03000	13,20
	P		292 170	17 697	0,06100	0,06100	1,06		79 390	4 195	0,03000	0,03000	4,41		14 647	1 888	0,03000	0,03000	14,18
P	A	01004	1 460 920	7 115	0,21800	0,21800	1,15	01005	1 473 824	4 697	0,21800	0,21800	1,34	01006	1 523 446	12 992	0,23400	0,23400	1,16
	P		1 460 920	6 397	0,21800	0,21800	1,28		1 473 824	4 567	0,21800	0,21800	1,38		1 523 446	13 780	0,23400	0,23400	1,09
S	A		47 912	2 488	0,03000	0,03000	9,05		131 150	853	0,03000	0,03000	13,25		395 656	7 502	0,06600	0,06600	1,24
	P		47 912	2 316	0,03000	0,03000	9,72		131 150	657	0,03000	0,03000	17,20		395 656	7 609	0,06600	0,06600	1,22
P	A	01007	918 585	2 972	0,13600	0,13600	1,37	01008	592 954	4 737	0,09200	0,09200	1,53	01009	1 075 151	3 304	0,15800	0,15800	1,09
	P		918 585	3 132	0,13600	0,13600	1,30		592 954	4 171	0,09000	0,09000	1,18		1 075 151	3 945	0,15900	0,15900	1,16
S	A		592 185	7 406	0,09400	0,09400	1,23		263 424	1 479	0,04000	0,04000	1,93		264 499	1 888	0,04000	0,04000	1,09
	P		592 185	6 834	0,09200	0,09200	1,05		263 424	39	0,03800	0,03800	1,30		264 499	1 623	0,04000	0,04000	1,27
P	A	01093	2 188 811	8 395	0,32400	0,32400	1,13	01094	1 948 127	6 256	0,28800	0,28800	1,32	01095	1 848 041	6 708	0,27400	0,27400	1,29
	P		2 188 811	3 852	0,31800	0,31800	1,01		1 948 127	5 493	0,28600	0,28600	1,12		1 848 041	5 939	0,27200	0,27200	1,10
S	A		104 487	6 568	0,03000	0,03000	2,29		28 597	926	0,03000	0,03000	26,99		11 387	2 816	0,03000	0,03000	9,66
	P		43 452	7 218	0,03000	0,03000	3,20		28 597	1 013	0,03000	0,03000	24,67		11 387	2 130	0,03000	0,03000	12,77

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01096	1 786 227	8 147	0,26600	0,26600	1,16	01097	1 656 114	9 353	0,25000	0,25000	1,31	01098	1 045 384	4 728	0,15600	0,15600	1,25
	P		1 786 227	7 089	0,26400	0,26400	1,06		1 656 114	9 447	0,24800	0,24800	1,08		1 045 384	5 794	0,15600	0,15600	1,02
S	A		180 339	8 737	0,03600	0,03600	1,18		453 187	16 591	0,08400	0,08400	1,13		61 159	13 401	0,03000	0,03000	1,55
	P		180 339	7 256	0,03400	0,03400	1,14		453 187	14 852	0,08000	0,08000	1,01		61 159	14 426	0,03000	0,03000	1,44
P	A	01099	1 249 147	7 321	0,18800	0,18800	1,18	01100	1 123 248	2 574	0,16800	0,16800	3,34	02840	1 767 590	13 355	0,27000	0,27000	1,19
	P		1 249 147	7 947	0,18800	0,18800	1,08		1 123 248	4 205	0,16600	0,16600	1,12		1 767 590	14 795	0,27000	0,27000	1,08
S	A		256 509	7 774	0,04600	0,04600	1,19		402 828	7 680	0,06600	0,06600	1,09		414 893	333	0,06000	0,06000	1,12
	P		256 509	9 808	0,04700	0,04700	1,05		402 828	10 520	0,07000	0,07000	1,17		195 599	48	0,06000	0,06000	NS
P	A	02841	1 452 387	3 706	0,21400	0,21400	1,45	02842	1 458 730	11 291	0,22200	0,22200	1,10	02843	1 463 197	3 304	0,21400	0,21400	1,15
	P		1 452 387	3 877	0,21400	0,21400	1,39		1 458 730	10 784	0,22200	0,22200	1,15		1 463 197	2 610	0,21400	0,21400	1,45
S	A		166 430	3 234	0,03000	0,03000	1,93		118 930	805	0,03000	0,03000	16,18		25 853	654	0,03000	0,03000	38,75
	P		166 430	3 320	0,03000	0,03000	1,88		95 080	907	0,03000	0,03000	18,01		25 853	590	0,03000	0,03000	42,95
P	A	02844	1 544 598	3 522	0,22600	0,22600	1,16	02845	1 642 271	12 601	0,25000	0,25000	1,11	02846	2 080 719	7 425	0,30800	0,30800	1,22
	P		1 540 519	3 155	0,22600	0,22600	1,49		1 642 271	12 065	0,24800	0,24800	1,01		2 080 719	8 269	0,30800	0,30800	1,10
S	A		100 178	879	0,03000	0,03000	17,79		180 259	3 072	0,03000	0,03000	1,37		130 300	1 929	0,03000	0,03000	5,92
	P		100 178	975	0,03000	0,03000	16,04		180 259	2 856	0,03000	0,03000	1,48		130 300	1 188	0,03000	0,03000	9,62
P	A	02847	2 149 908	11 076	0,32200	0,32200	1,18	02848	1 904 074	7 860	0,28400	0,28400	1,35	02849	1 898 485	5 730	0,28000	0,28000	1,29
	P		2 149 908	11 828	0,32200	0,32200	1,11		1 904 074	6 730	0,28200	0,28200	1,25		1 898 485	4 987	0,27800	0,27800	1,07
S	A		147 050	780	0,03000	0,03000	11,59		117 291	1 235	0,03000	0,03000	10,73		8 576	864	0,03000	0,03000	31,89
	P		147 050	705	0,03000	0,03000	12,82		62 456	1 213	0,03000	0,03000	17,02		8 576	1 067	0,03000	0,03000	25,82
P	A	02850	1 882 793	6 138	0,27800	0,27800	1,24	02851	1 963 257	7 097	0,29000	0,29000	1,12	02852	1 914 544	4 661	0,28200	0,28200	1,57
	P		1 882 793	5 528	0,27600	0,27600	1,02		1 963 257	6 073	0,28800	0,28800	1,00		1 914 544	4 547	0,28000	0,28000	1,10
S	A		12 776	695	0,03000	0,03000	38,87		21 376	1 337	0,03000	0,03000	19,38		67 987	2 612	0,03000	0,03000	7,63
	P		12 776	506	0,03000	0,03000	53,39		21 376	1 636	0,03000	0,03000	15,84		67 987	2 199	0,03000	0,03000	9,07
P	A	02853	2 266 796	5 576	0,33200	0,33200	1,13	02854	823 022	3 338	0,12200	0,12200	1,14	02855	167 262	2 139	0,03000	0,03000	2,86
	P		2 266 796	5 176	0,33200	0,33200	1,22		823 022	3 151	0,12200	0,12200	1,21		167 262	2 050	0,03000	0,03000	2,99
S	A		646 907	6 754	0,10200	0,10200	1,39		295 634	12 387	0,05600	0,05600	1,10		253 126	6 324	0,04400	0,04400	1,23
	P		646 907	5 978	0,10000	0,10000	1,20		295 634	11 937	0,05600	0,05600	1,14		253 126	6 260	0,04400	0,04400	1,24
P	A	02856	232 441	517	0,03400	0,03400	1,18	02857	169 982	146	0,03000	0,03000	39,21	02858	537 253	1 722	0,08000	0,08000	1,67
	P		232 441	471	0,03400	0,03400	1,30		169 982	190	0,03000	0,03000	30,13		537 253	1 658	0,08000	0,08000	1,73
S	A		734 422	4 780	0,11200	0,11200	1,43		1 085 820	1 343	0,15800	0,15800	1,48		898 119	3 032	0,13400	0,13400	1,86
	P		734 422	4 431	0,11000	0,11000	1,05		1 085 820	811	0,15800	0,15800	2,45		898 119	2 392	0,13200	0,13200	1,23
P	A	04000	34 700	4 817	0,03000	0,03000	5,03	04001	61 848	1 154	0,03000	0,03000	17,96	04002	104 721	1 060	0,03000	0,03000	14,16
	P		34 700	5 169	0,03000	0,03000	4,68		61 848	1 132	0,03000	0,03000	18,31		104 721	960	0,03000	0,03000	15,63
S	A		238 737	408	0,03600	0,03600	4,28		213 888	209	0,03200	0,03200	6,24		97 277	924	0,03000	0,03000	17,35

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		238 737	622	0,03600	0,03600	2,81		186 834	14	0,03200	0,03200	NS		97 277	357	0,03000	0,03000	44,91
P	A	04902	807 135	5 207	0,12200	0,12200	1,18	04903	635 122	4 220	0,09600	0,09600	1,15	04904	196 550	2 641	0,03200	0,03200	1,47
	P		807 135	6 382	0,12410	0,12410	1,32		635 122	3 874	0,09600	0,09600	1,25		196 550	2 237	0,03200	0,03200	1,73
S	A		120 500	2 105	0,03000	0,03000	6,08		124 802	2 683	0,03000	0,03000	4,55		326 815	813	0,04810	0,04810	1,45
	P		179 478	1 304	0,03000	0,03000	3,33		124 802	2 412	0,03000	0,03000	5,06		326 815	379	0,04800	0,04800	2,64
P	A	04905	237 299	2 216	0,03700	0,03700	1,32	04906	419 722	3 421	0,06400	0,06400	1,11	07374	1 077 018	6 025	0,16200	0,16200	1,22
	P		237 299	2 101	0,03800	0,03800	2,10		419 722	3 751	0,06400	0,06400	1,01		1 077 018	6 175	0,16200	0,16200	1,19
S	A		277 261	1 052	0,04200	0,04200	2,11		284 225	1 896	0,04400	0,04400	1,72		206 889	1 852	0,03200	0,03200	1,27
	P		277 261	541	0,04200	0,04200	4,11		284 225	2 249	0,04400	0,04400	1,45		206 889	1 312	0,03200	0,03200	1,79
P	A	07375	936 332	14 189	0,15200	0,15200	1,23	07408	1 552 778	13 864	0,24000	0,24000	1,23	07409	2 571 142	17 746	0,39000	0,39000	1,11
	P		936 332	13 814	0,15000	0,15000	1,12		1 552 778	12 514	0,23600	0,23600	1,04		2 571 142	27 757	0,40000	0,40000	1,04
S	A		213 788	3 059	0,03500	0,03500	1,48		1 080 750	4 093	0,16000	0,16000	1,17		819 205	3 549	0,12200	0,12200	1,22
	P		213 788	2 541	0,03400	0,03400	1,31		1 080 750	3 539	0,16000	0,16000	1,35		819 205	5 551	0,12400	0,12400	1,15
P	A	07410	1 885 975	47 627	0,32400	0,32400	1,01	07411	2 113 329	11 144	0,31600	0,31600	1,11						
	P		1 885 975	58 816	0,33700	0,33700	1,02		2 113 329	10 039	0,31400	0,31400	1,04						
S	A		561 818	9 525	0,09200	0,09200	1,19		906 135	18 871	0,15200	0,15200	1,14						
	P		561 818	11 763	0,09410	0,09410	1,15		906 135	17 679	0,14800	0,14800	1,00						
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00052	1 149 452	2 859	0,17000	0,17000	1,72	00495	1 847 024	49 591	0,32000	0,32000	1,00	00497	1 823 946	53 578	0,32200	0,32200	1,02
	P		1 149 452	4 651	0,17000	0,17000	1,06		1 847 024	39 379	0,31000	0,31000	1,04		1 823 946	44 477	0,31200	0,31200	1,03
S	A		192 615	3 028	0,03200	0,03200	1,47		552 265	7 417	0,08800	0,08800	1,19		438 108	6 376	0,07000	0,07000	1,12
	P		192 615	4 007	0,03200	0,03200	1,11		552 265	3 920	0,08400	0,08400	1,20		359 328	12 384	0,06800	0,06800	1,31
P	A	00498	1 207 016	38 523	0,21600	0,21600	1,02	00539	827 321	3 620	0,12400	0,12400	1,44	00541	822 926	12 018	0,13200	0,13200	1,15
	P		1 207 016	37 854	0,21600	0,21600	1,04		827 321	3 608	0,12400	0,12400	1,45		822 926	11 705	0,13000	0,13000	1,02
S	A		243 448	11 364	0,04800	0,04800	1,16		226 731	712	0,03400	0,03400	2,06		234 676	2 367	0,03800	0,03800	2,26
	P		243 448	10 172	0,04600	0,04600	1,10		226 731	734	0,03400	0,03400	1,99		234 676	2 378	0,03600	0,03600	1,04
P	A	00874	1 032 378	9 958	0,16000	0,16000	1,18	00875	948 480	6 725	0,14400	0,14400	1,16	00876	888 243	4 340	0,13400	0,13400	1,58
	P		1 032 378	9 672	0,15800	0,15800	1,02		948 480	6 620	0,14400	0,14400	1,18		888 243	4 445	0,13200	0,13200	1,03
S	A		238 597	3 077	0,03800	0,03800	1,24		256 023	1 199	0,03800	0,03800	1,08		202 326	839	0,03000	0,03000	1,14
	P		238 597	3 249	0,03800	0,03800	1,18		256 023	1 470	0,03900	0,03900	1,70		202 326	999	0,03010	0,03010	1,05
P	A	00877	902 829	3 937	0,13410	0,13410	1,13	00878	799 303	3 304	0,12000	0,12000	1,74	00879	765 547	3 332	0,11400	0,11400	1,23
	P		902 829	4 017	0,13400	0,13400	1,09		799 303	3 345	0,11800	0,11800	1,00		765 547	3 330	0,11400	0,11400	1,23
S	A		180 896	710	0,03200	0,03200	8,68		201 088	680	0,03000	0,03000	1,67		201 400	660	0,03000	0,03000	1,65
	P		206 954	981	0,03200	0,03200	2,38		201 088	657	0,03000	0,03000	1,73		201 400	606	0,03000	0,03000	1,80
P	A	00880	711 394	3 468	0,10600	0,10600	1,11	00881	715 884	3 641	0,10800	0,10800	1,44	00882	729 975	4 069	0,11000	0,11000	1,28
	P		711 394	3 412	0,10600	0,10600	1,13		715 884	3 596	0,10800	0,10800	1,46		729 975	3 982	0,11000	0,11000	1,31
S	A		196 652	728	0,03000	0,03000	2,47		194 050	849	0,03000	0,03000	2,57		198 661	739	0,03000	0,03000	2,03

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		196 652	648	0,03000	0,03000	2,78		194 050	756	0,03000	0,03000	2,89		198 661	654	0,03000	0,03000	2,29
P	A	00883	736 434	5 019	0,11200	0,11200	1,26	00884	784 620	6 181	0,12000	0,12000	1,20	00885	805 253	8 232	0,12600	0,12600	1,28
	P		736 434	4 901	0,11200	0,11200	1,29		784 620	6 015	0,12000	0,12000	1,23		805 253	7 948	0,12400	0,12400	1,07
S	A		207 716	1 031	0,03200	0,03200	2,16		205 313	1 733	0,03200	0,03200	1,49		208 910	1 383	0,03200	0,03200	1,48
	P		207 716	953	0,03200	0,03200	2,33		205 313	1 653	0,03200	0,03200	1,56		208 910	1 365	0,03200	0,03200	1,50
P	A	00886	906 771	16 442	0,14800	0,14800	1,07	00887	985 445	25 671	0,17000	0,17000	1,05	00926	1 697 701	6 796	0,25200	0,25200	1,19
	P		906 771	15 779	0,14800	0,14800	1,12		985 445	24 472	0,16800	0,16800	1,03		1 697 701	10 997	0,25600	0,25600	1,09
S	A		218 603	5 027	0,03800	0,03800	1,34		234 967	7 448	0,04200	0,04200	1,13		403 386	8 778	0,06800	0,06800	1,16
	P		218 603	4 974	0,03800	0,03800	1,36		234 967	7 258	0,04200	0,04200	1,16		403 386	13 867	0,07200	0,07200	1,00
P	A	00927	1 491 839	9 200	0,22600	0,22600	1,27	00928	1 231 718	2 226	0,18000	0,18000	1,36	00929	1 059 226	4 521	0,15800	0,15800	1,29
	P		1 491 839	10 102	0,22600	0,22600	1,16		1 231 718	3 052	0,18010	0,18010	1,03		1 059 226	6 215	0,15900	0,15900	1,11
S	A		178 828	5 354	0,03100	0,03100	1,06		120 355	7 531	0,03000	0,03000	1,70		199 266	11 555	0,04200	0,04200	1,17
	P		178 828	8 340	0,03600	0,03600	1,29		120 355	9 332	0,03000	0,03000	1,37		199 266	12 915	0,04200	0,04200	1,04
P	A	00930	868 686	11 721	0,13800	0,13800	1,13	00931	820 531	18 232	0,13800	0,13800	1,08	00932	717 736	8 360	0,11400	0,11400	1,36
	P		868 686	13 359	0,14010	0,14010	1,15		820 531	18 735	0,13800	0,13800	1,05		717 736	5 617	0,11000	0,11000	1,22
S	A		419 213	12 068	0,07400	0,07400	1,15		450 835	11 486	0,07800	0,07800	1,16		330 524	10 521	0,06000	0,06000	1,21
	P		419 213	13 093	0,07400	0,07400	1,06		450 835	12 365	0,07800	0,07800	1,08		330 524	10 171	0,05800	0,05800	1,05
P	A	00933	1 048 188	7 278	0,16000	0,16000	1,35	01002	1 852 798	308	0,26800	0,26800	2,34	01003	1 491 764	1 363	0,21600	0,21600	1,19
	P		1 048 188	5 480	0,15600	0,15600	1,04		1 852 798	3 299	0,27000	0,27000	1,13		1 491 764	2 636	0,21800	0,21800	1,50
S	A		223 192	18 715	0,05200	0,05200	1,05		239 594	6 476	0,04200	0,04200	1,19		61 864	4 536	0,03000	0,03000	4,57
	P		223 192	18 120	0,05200	0,05200	1,08		239 594	9 260	0,04500	0,04500	1,16		61 864	6 143	0,03000	0,03000	3,37
P	A	01004	1 501 393	3 035	0,22000	0,22000	1,42	01005	1 479 367	2 018	0,21610	0,21610	1,78	01006	1 216 313	11 685	0,18800	0,18800	1,14
	P		1 501 393	4 017	0,22000	0,22000	1,07		1 479 367	2 148	0,21600	0,21600	1,60		1 216 313	11 693	0,18800	0,18800	1,13
S	A		64 050	4 786	0,03000	0,03000	4,27		200 485	1 838	0,03200	0,03200	1,79		381 400	974	0,05600	0,05600	1,25
	P		64 050	5 889	0,03000	0,03000	3,47		200 485	1 970	0,03200	0,03200	1,67		381 400	1 150	0,05600	0,05600	1,06
P	A	01007	983 891	586	0,14200	0,14200	1,12	01008	873 306	3 152	0,13000	0,13000	1,46	01009	972 438	1 726	0,14200	0,14200	1,33
	P		983 891	951	0,14400	0,14400	19,98		873 306	3 835	0,13000	0,13000	1,20		972 438	1 509	0,14200	0,14200	1,52
S	A		438 822	1 193	0,06500	0,06500	1,54		321 844	2 452	0,05000	0,05000	1,47		109 264	3 061	0,03000	0,03000	4,70
	P		438 822	2 637	0,06600	0,06600	1,14		325 841	3 637	0,05210	0,05210	1,60		109 264	3 929	0,03000	0,03000	3,66
P	A	01456	1 502 510	27 536	0,24600	0,24600	1,04	01457	1 286 179	17 220	0,20400	0,20400	1,10	01458	1 187 111	14 006	0,18600	0,18600	1,10
	P		1 502 510	22 547	0,24000	0,24000	1,03		1 286 179	14 876	0,20000	0,20000	1,03		1 187 111	12 453	0,18400	0,18400	1,08
S	A		287 913	7 448	0,05000	0,05000	1,18		254 613	4 408	0,04100	0,04100	1,04		231 361	3 232	0,03800	0,03800	1,64
	P		287 913	5 987	0,04800	0,04800	1,14		254 613	3 708	0,04200	0,04200	1,54		231 361	2 822	0,03600	0,03600	1,05
P	A	01459	1 054 297	12 392	0,16600	0,16600	1,18	01460	967 948	11 141	0,15200	0,15200	1,17	01461	950 298	11 072	0,15000	0,15000	1,23
	P		1 054 297	11 224	0,16400	0,16400	1,12		967 948	10 241	0,15000	0,15000	1,08		950 298	10 299	0,14800	0,14800	1,12
S	A		211 098	2 478	0,03400	0,03400	1,52		227 510	2 329	0,03600	0,03600	1,46		182 318	2 245	0,03000	0,03000	1,75
	P		211 098	2 245	0,03400	0,03400	1,68		227 510	2 152	0,03600	0,03600	1,58		182 318	2 061	0,03000	0,03000	1,90
P	A	01462	846 428	10 967	0,13400	0,13400	1,14	01463	800 277	10 996	0,12800	0,12800	1,20	01464	813 062	11 458	0,13000	0,13000	1,16
	P		846 428	10 277	0,13200	0,13200	1,03		800 277	10 369	0,12600	0,12600	1,08		813 062	10 840	0,12800	0,12800	1,05

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		170 256	2 193	0,03000	0,03000	2,59		200 675	2 388	0,03200	0,03200	1,37		188 950	2 149	0,03000	0,03000	1,37
	P		170 256	2 055	0,03000	0,03000	2,77		200 675	2 258	0,03200	0,03200	1,45		188 950	2 029	0,03000	0,03000	1,45
P	A	01465	883 890	12 237	0,14200	0,14200	1,23	01466	917 205	13 632	0,14800	0,14800	1,19	01467	974 916	16 177	0,15800	0,15800	1,10
	P		883 890	11 578	0,14000	0,14000	1,13		917 205	12 833	0,14600	0,14600	1,11		974 916	15 143	0,15600	0,15600	1,05
S	A		170 953	2 447	0,03000	0,03000	2,28		191 950	3 355	0,03200	0,03200	1,36		218 390	2 958	0,03600	0,03600	1,79
	P		170 953	2 316	0,03000	0,03000	2,41		191 950	3 139	0,03200	0,03200	1,45		218 390	2 800	0,03400	0,03400	1,02
P	A	01468	1 062 865	20 048	0,17600	0,17600	1,13	01469	1 204 703	24 504	0,20000	0,20000	1,05	01470	1 377 483	34 774	0,23600	0,23600	1,02
	P		1 062 865	18 535	0,17200	0,17200	1,02		1 204 703	22 015	0,19600	0,19600	1,01		1 377 483	29 860	0,23000	0,23000	1,01
S	A		211 520	4 010	0,03600	0,03600	1,51		260 658	6 697	0,04600	0,04600	1,32		358 067	5 008	0,05800	0,05800	1,37
	P		211 520	3 707	0,03400	0,03400	1,04		260 658	5 883	0,04400	0,04400	1,14		358 067	3 368	0,05600	0,05600	1,34
P	A	05404	1 563 774	20 110	0,24800	0,24800	1,13	05405	1 057 837	11 771	0,16600	0,16600	1,20	05406	1 068 720	5 950	0,16200	0,16200	1,49
	P		1 563 774	18 773	0,24400	0,24400	1,01		1 057 837	10 438	0,16400	0,16400	1,15		1 068 720	6 014	0,16000	0,16000	1,10
S	A		319 716	1 868	0,04800	0,04800	1,14		164 144	435	0,03000	0,03000	15,11		131 544	1 216	0,03000	0,03000	9,25
	P		319 716	2 242	0,04900	0,04900	1,46		67 728	443	0,03000	0,03000	45,09		131 544	1 559	0,03000	0,03000	7,21
P	A	05407	1 674 574	17 307	0,26000	0,26000	1,11	05408	1 417 946	11 889	0,21800	0,21800	1,21	05409	1 363 811	5 085	0,20200	0,20200	1,20
	P		1 674 574	14 659	0,25600	0,25600	1,05		1 417 946	10 700	0,21600	0,21600	1,15		1 363 811	5 308	0,20200	0,20200	1,15
S	A		266 996	2 348	0,04200	0,04200	1,59		178 977	4 749	0,03100	0,03100	1,14		111 502	1 942	0,03000	0,03000	7,24
	P		266 996	2 132	0,04200	0,04200	1,76		178 977	3 940	0,03000	0,03000	1,12		111 502	1 822	0,03000	0,03000	7,72
P	A	05410	1 168 802	5 500	0,17500	0,17500	1,31	05411	1 089 870	2 501	0,16000	0,16000	1,38	05412	991 542	3 356	0,14600	0,14600	1,09
	P		1 168 802	5 158	0,17400	0,17400	1,19		1 089 870	3 101	0,16000	0,16000	1,11		991 542	3 706	0,14810	0,14810	1,67
S	A		0	0	0,04000	0,04000	-		341 237	489	0,05000	0,05000	2,02		171 619	1 171	0,03000	0,03000	4,69
	P		274 823	248	0,04000	0,04000	2,08		341 237	725	0,05000	0,05000	1,36		171 619	1 503	0,03000	0,03000	3,65
P	A	05413	1 168 789	8 675	0,17800	0,17800	1,17	05414	1 117 866	5 479	0,16810	0,16810	1,43	05415	1 044 920	4 184	0,15600	0,15600	1,42
	P		1 168 789	8 076	0,17600	0,17600	1,02		1 117 866	5 381	0,16600	0,16600	1,04		1 044 920	4 320	0,15600	0,15600	1,38
S	A		194 170	2 863	0,03200	0,03200	1,47		196 572	2 125	0,03100	0,03100	1,31		239 571	1 439	0,03600	0,03600	1,13
	P		194 170	2 470	0,03200	0,03200	1,71		196 572	1 940	0,03200	0,03200	2,23		239 571	1 446	0,03600	0,03600	1,12
P	A	05416	979 090	3 384	0,14600	0,14600	1,60	05417	1 009 372	11 088	0,15800	0,15800	1,18	05418	1 009 357	7 462	0,15400	0,15400	1,23
	P		979 090	3 646	0,14600	0,14600	1,48		1 009 372	10 127	0,15600	0,15600	1,10		1 009 357	7 089	0,15200	0,15200	1,02
S	A		193 205	1 247	0,03000	0,03000	1,85		205 180	2 210	0,03200	0,03200	1,18		197 114	2 447	0,03200	0,03200	1,55
	P		193 205	1 331	0,03000	0,03000	1,74		205 180	2 014	0,03200	0,03200	1,29		197 114	2 189	0,03200	0,03200	1,73
P	A	05419	972 961	5 362	0,14600	0,14600	1,18	05420	931 857	4 018	0,14000	0,14000	1,65	05421	854 102	3 645	0,12800	0,12800	1,48
	P		972 961	5 261	0,14600	0,14600	1,20		931 857	4 130	0,13800	0,13800	1,04		854 102	3 715	0,12800	0,12800	1,45
S	A		219 477	2 037	0,03400	0,03400	1,25		212 002	1 592	0,03210	0,03210	1,06		202 954	971	0,03100	0,03100	1,72
	P		219 477	1 865	0,03400	0,03400	1,36		212 002	1 483	0,03200	0,03200	1,07		202 954	953	0,03200	0,03200	4,65
P	A	05422	897 076	9 260	0,14000	0,14000	1,22	05423	889 396	6 668	0,13600	0,13600	1,26	05424	863 043	4 951	0,13000	0,13000	1,23
	P		897 076	8 666	0,13800	0,13800	1,07		889 396	6 401	0,13400	0,13400	1,01		863 043	4 888	0,13000	0,13000	1,25
S	A		196 544	2 065	0,03100	0,03100	1,34		208 929	2 116	0,03210	0,03210	1,01		212 096	1 807	0,03300	0,03300	1,52
	P		196 544	1 898	0,03200	0,03200	2,30		208 929	1 915	0,03200	0,03200	1,07		212 096	1 632	0,03200	0,03200	1,01
P	A	05425	817 401	4 018	0,12200	0,12200	1,15	05426	809 706	10 336	0,12800	0,12800	1,14	05427	802 727	7 967	0,12400	0,12400	1,10

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		817 401	4 033	0,12200	0,12200	1,15		809 706	9 695	0,12600	0,12600	1,02		802 727	7 574	0,12400	0,12400	1,16
S	A		199 388	1 229	0,03000	0,03000	1,13		178 238	2 038	0,03000	0,03000	2,22		202 961	2 182	0,03200	0,03200	1,34
	P		199 388	1 121	0,03000	0,03000	1,24		178 238	1 909	0,03000	0,03000	2,37		202 961	2 007	0,03200	0,03200	1,46
P	A	05428	783 250	5 846	0,12000	0,12000	1,32	05429	757 185	4 544	0,11400	0,11400	1,17	05430	732 352	3 890	0,11000	0,11000	1,25
	P		783 250	5 667	0,11800	0,11800	1,01		757 185	4 482	0,11400	0,11400	1,18		732 352	3 844	0,11000	0,11000	1,27
S	A		209 779	2 051	0,03300	0,03300	1,50		204 900	1 634	0,03200	0,03200	1,62		198 695	977	0,03000	0,03000	1,53
	P		209 779	1 861	0,03200	0,03200	1,06		204 900	1 470	0,03200	0,03200	1,80		198 695	869	0,03000	0,03000	1,72
P	A	05431	823 841	9 489	0,13000	0,13000	1,25	05432	800 163	6 504	0,12200	0,12200	1,10	05433	780 077	4 809	0,11800	0,11800	1,25
	P		823 841	8 993	0,12800	0,12800	1,09		800 163	6 261	0,12200	0,12200	1,14		780 077	4 697	0,11800	0,11800	1,28
S	A		194 166	2 209	0,03010	0,03010	1,02		205 485	2 444	0,03400	0,03400	2,27		202 383	2 227	0,03200	0,03200	1,35
	P		194 166	2 065	0,03000	0,03000	1,05		205 485	2 250	0,03200	0,03200	1,15		202 383	2 043	0,03200	0,03200	1,47
P	A	05434	745 910	4 378	0,11200	0,11200	1,12	05435	882 322	11 488	0,14000	0,14000	1,16	05436	858 062	7 587	0,13200	0,13200	1,16
	P		745 910	4 291	0,11200	0,11200	1,15		882 322	10 859	0,13800	0,13800	1,05		858 062	7 302	0,13200	0,13200	1,21
S	A		198 251	1 491	0,03000	0,03000	1,05		189 775	2 403	0,03000	0,03000	1,17		201 254	2 795	0,03200	0,03200	1,14
	P		198 251	1 358	0,03000	0,03000	1,15		189 775	2 258	0,03000	0,03000	1,25		201 254	2 583	0,03200	0,03200	1,23
P	A	05437	841 443	4 998	0,12800	0,12800	1,50	05438	810 544	4 038	0,12200	0,12200	1,40	05439	758 993	5 037	0,11600	0,11600	1,45
	P		841 443	4 905	0,12600	0,12600	1,08		810 544	3 950	0,12200	0,12200	1,43		758 993	4 902	0,11400	0,11400	1,05
S	A		203 469	2 900	0,03400	0,03400	1,91		199 267	2 409	0,03200	0,03200	1,44		203 728	1 400	0,03200	0,03200	2,01
	P		203 469	2 689	0,03200	0,03200	1,09		199 267	2 261	0,03200	0,03200	1,54		203 728	1 313	0,03200	0,03200	2,14
P	A	05440	945 041	10 289	0,14800	0,14800	1,20	05441	922 313	5 332	0,14000	0,14000	1,48	05442	887 902	3 209	0,13200	0,13200	1,40
	P		945 041	9 856	0,14600	0,14600	1,05		922 313	5 326	0,13800	0,13800	1,06		887 902	3 216	0,13200	0,13200	1,40
S	A		206 075	2 833	0,03400	0,03400	1,78		194 236	3 129	0,03200	0,03200	1,35		204 371	3 058	0,03400	0,03400	1,56
	P		206 075	2 606	0,03200	0,03200	1,01		194 236	2 887	0,03200	0,03200	1,46		204 371	2 912	0,03400	0,03400	1,64
P	A	05443	834 935	4 419	0,12600	0,12600	1,45	05444	1 073 135	15 646	0,17200	0,17200	1,13	05445	1 042 139	6 488	0,15800	0,15800	1,29
	P		834 935	4 244	0,12400	0,12400	1,00		1 073 135	14 627	0,17000	0,17000	1,08		1 042 139	6 627	0,15800	0,15800	1,26
S	A		190 816	2 327	0,03000	0,03000	1,14		219 495	3 330	0,03600	0,03600	1,38		179 110	2 576	0,03000	0,03000	1,70
	P		190 816	2 275	0,03000	0,03000	1,17		219 495	3 001	0,03600	0,03600	1,53		179 110	2 325	0,03000	0,03000	1,89
P	A	05446	969 073	2 292	0,14200	0,14200	1,22	05447	918 094	2 079	0,13600	0,13600	2,59	05448	855 971	8 176	0,13200	0,13200	1,12
	P		969 073	2 580	0,14200	0,14200	1,08		918 094	1 996	0,13400	0,13400	1,09		855 971	7 771	0,13200	0,13200	1,18
S	A		208 802	2 214	0,03300	0,03300	1,45		218 110	2 634	0,03600	0,03600	2,14		195 899	2 459	0,03200	0,03200	1,61
	P		208 802	2 130	0,03200	0,03200	1,00		218 110	2 670	0,03400	0,03400	1,07		195 899	2 536	0,03200	0,03200	1,56
P	A	05449	1 292 757	9 871	0,19800	0,19800	1,26	05450	1 097 219	2 514	0,16200	0,16200	1,76	05451	904 672	4 532	0,13600	0,13600	1,35
	P		1 292 757	10 317	0,19600	0,19600	1,01		1 097 219	3 090	0,16200	0,16200	1,43		904 672	4 727	0,13600	0,13600	1,29
S	A		161 376	1 963	0,03000	0,03000	3,55		170 130	2 492	0,03000	0,03000	2,29		381 940	3 063	0,06000	0,06000	1,71
	P		161 376	1 926	0,03000	0,03000	3,62		170 130	3 021	0,03000	0,03000	1,89		381 940	3 385	0,06000	0,06000	1,55
P	A	05452	908 252	451	0,13200	0,13200	3,32												
	P		757 524	55	0,13200	0,13200	NS												
S	A		270 756	861	0,04000	0,04000	1,30												
	P		270 756	906	0,04000	0,04000	1,24												
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P15-P14**			
P	A	00497	1 828 990	55 385	0,32400	0,32400	1,00	00498	1 295 177	46 966	0,23800	0,23800	1,01	00499	1 567 955	32 483	0,26200	0,26200	1,05
	P		1 828 990	63 624	0,33500	0,33500	1,03		1 295 177	43 201	0,23400	0,23400	1,02		1 567 955	31 035	0,26000	0,26000	1,04
S	A		195 384	13 532	0,04400	0,04400	1,18		62 247	20 739	0,03300	0,03300	1,13		323 442	16 391	0,06400	0,06400	1,05
	P		195 384	16 011	0,04410	0,04410	1,00		62 247	13 170	0,03000	0,03000	1,52		323 442	8 940	0,05600	0,05600	1,10
P	A	00500	2 267	62 122	0,39600	0,39600	1,02	00926	1 701	15 148	0,26200	0,26200	1,15	00927	1 458	12 843	0,22400	0,22400	1,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			430						884						604				
	P		2 267 430	76 050	0,41100	0,41100	1,01		1 701 884	12 488	0,25800	0,25800	1,08		1 458 604	12 807	0,22400	0,22400	1,12
S	A		298 572	15 820	0,06000	0,06000	1,08		37 776	5 111	0,03000	0,03000	4,66		18 049	789	0,03000	0,03000	33,38
	P		298 572	19 526	0,06300	0,06300	1,01		37 776	3 925	0,03000	0,03000	6,07		18 049	1 226	0,03000	0,03000	21,48
P	A	00928	1 227 823	6 355	0,18400	0,18400	1,21	00929	1 107 721	2 794	0,16400	0,16400	2,02	00930	981 394	10 981	0,15400	0,15400	1,19
	P		1 227 823	6 242	0,18400	0,18400	1,23		1 107 721	1 220	0,16200	0,16200	1,86		981 394	9 972	0,15200	0,15200	1,11
S	A		1 449	757	0,03000	0,03000	37,60		42 012	1 833	0,03000	0,03000	12,70		558 450	8 993	0,09200	0,09200	1,34
	P		1 449	1 008	0,03000	0,03000	28,24		42 012	1 421	0,03000	0,03000	16,38		558 450	8 817	0,09000	0,09000	1,12
P	A	00931	781 022	13 411	0,12800	0,12800	1,18	00932	566 082	3 218	0,08600	0,08600	1,42	00933	1 097 632	1 286	0,16010	0,16010	1,48
	P		781 022	14 396	0,12800	0,12800	1,09		566 082	6 335	0,08800	0,08800	1,06		1 097 632	4 902	0,16400	0,16400	1,37
S	A		695 137	11 938	0,11400	0,11400	1,19		374 940	8 236	0,06400	0,06400	1,23		234 112	1 348	0,03600	0,03600	1,45
	P		695 137	14 124	0,11400	0,11400	1,00		374 940	11 693	0,06700	0,06700	1,13		234 112	4 433	0,04000	0,04000	1,67
P	A	00934	1 358 741	2 653	0,20000	0,20000	1,82	00935	749 910	5 645	0,11400	0,11400	1,13	00936	1 117 648	1 665	0,16300	0,16300	1,40
	P		1 358 741	4 193	0,20000	0,20000	1,15		749 910	6 663	0,11610	0,11610	1,29		1 117 648	3 245	0,16400	0,16400	1,05
S	A		441 842	10 837	0,07600	0,07600	1,16		188 934	11 761	0,04000	0,04000	1,10		232 414	18 160	0,05400	0,05400	1,12
	P		441 842	12 364	0,07600	0,07600	1,02		188 934	13 172	0,04210	0,04210	1,14		232 414	18 195	0,05200	0,05200	1,02
P	A	00937	1 310 443	6 491	0,19600	0,19600	1,20	00938	1 507 296	3 863	0,22200	0,22200	1,49	00939	1 670 662	8 526	0,25000	0,25000	1,18
	P		1 310 443	6 054	0,19600	0,19600	1,29		1 507 296	2 122	0,22000	0,22000	1,49		1 670 662	7 326	0,24800	0,24800	1,10
S	A		492 969	19 822	0,09200	0,09200	1,05		179 960	9 144	0,03600	0,03600	1,12		9 266	2 679	0,03000	0,03000	10,25
	P		492 969	16 676	0,08800	0,08800	1,03		179 960	6 923	0,03400	0,03400	1,19		9 266	1 757	0,03000	0,03000	15,63
P	A	00940	1 896 387	8 898	0,28400	0,28400	1,34	00941	1 521 614	1 065	0,32600	0,32600	38,22	02767	2 114 506	7 181	0,31200	0,31200	1,14
	P		1 896 387	7 638	0,28000	0,28000	1,02		2 212 051	500	0,31800	0,31800	1,04		2 114 506	6 207	0,31000	0,31000	1,02
S	A		32 410	1 344	0,03000	0,03000	18,23		119 293	6 153	0,03000	0,03000	2,11		690 197	7 459	0,10800	0,10800	1,21
	P		32 410	1 406	0,03000	0,03000	17,43		53 922	7 081	0,03000	0,03000	3,07		690 197	6 262	0,10600	0,10600	1,12
P	A	02768	1 650 720	3 259	0,24200	0,24200	1,60	02769	1 740 100	9 245	0,26200	0,26200	1,34	02770	1 768 862	7 469	0,26400	0,26400	1,35
	P		1 650 720	2 717	0,24000	0,24000	1,07		1 740 100	7 606	0,25800	0,25800	1,07		1 768 862	6 457	0,26200	0,26200	1,22
S	A		69 249	2 952	0,03000	0,03000	6,70		11 500	1 434	0,03000	0,03000	18,95		9 216	740	0,03000	0,03000	37,12
	P		69 249	2 335	0,03000	0,03000	8,47		11 500	1 885	0,03000	0,03000	14,42		9 216	465	0,03000	0,03000	59,07
P	A	02771	1 870 201	8 139	0,27800	0,27800	1,15	02772	1 922 041	12 774	0,29000	0,29000	1,08	02773	2 249 128	15 840	0,34200	0,34200	1,18
	P		1 870 201	6 913	0,27600	0,27600	1,07		1 922 041	11 133	0,28800	0,28800	1,07		2 249 128	16 718	0,34000	0,34000	1,00
S	A		13 244	1 000	0,03000	0,03000	26,95		128 641	829	0,03000	0,03000	14,06		186 609	1 399	0,03000	0,03000	2,35
	P		13 244	1 218	0,03000	0,03000	22,13		128 641	196	0,03000	0,03000	59,48		186 609	1 452	0,03000	0,03000	2,26
P	A	02774	1 983 000	20 086	0,31200	0,31200	1,28	02775	1 595 724	17 550	0,24800	0,24800	1,05	02776	1 505 213	11 656	0,23400	0,23400	1,51
	P		2 095 880	9 333	0,31200	0,31200	1,17		1 595 724	16 955	0,24800	0,24800	1,09		1 587 367	4 181	0,23400	0,23400	1,43

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		235 318	1 458	0,03600	0,03600	1,55		91 534	1 507	0,03000	0,03000	11,16		15 690	864	0,03000	0,03000	30,83
	P		235 318	1 141	0,03600	0,03600	1,98		91 534	1 316	0,03000	0,03000	12,78		15 690	866	0,03000	0,03000	30,76
P	A	02777	1 330 505	8 397	0,20200	0,20200	1,32	02778	1 207 266	7 561	0,18200	0,18200	1,14	02779	1 096 711	3 682	0,16200	0,16200	1,22
	P		1 330 505	8 171	0,20000	0,20000	1,10		1 207 266	7 359	0,18200	0,18200	1,17		1 096 711	2 879	0,16200	0,16200	1,56
S	A		21 985	285	0,03000	0,03000	90,65		23 671	837	0,03000	0,03000	30,61		26 390	2 951	0,03000	0,03000	8,56
	P		21 985	445	0,03000	0,03000	58,06		23 671	870	0,03000	0,03000	29,45		26 390	2 813	0,03000	0,03000	8,98
P	A	02780	1 236 088	1 156	0,18000	0,18000	2,08	02781	376 210	950	0,05600	0,05600	2,10	02782	124 694	525	0,03000	0,03000	23,27
	P		1 236 088	609	0,18000	0,18000	3,94		376 210	786	0,05600	0,05600	2,54		124 694	666	0,03000	0,03000	18,34
S	A		439 774	2 725	0,06800	0,06800	2,11		1 890 547	8 070	0,28200	0,28200	1,29		1 064 329	4 356	0,15800	0,15800	1,18
	P		439 774	2 314	0,06600	0,06600	1,23		1 890 547	9 185	0,28200	0,28200	1,13		1 064 329	4 686	0,15800	0,15800	1,10
P	A	02783	54 776	1 563	0,03000	0,03000	13,84	02784	121 980	343	0,03000	0,03000	36,72	02785	58 868	1 597	0,03000	0,03000	13,22
	P		54 776	1 637	0,03000	0,03000	13,22		121 980	383	0,03000	0,03000	32,89		58 868	1 595	0,03000	0,03000	13,24
S	A		734 065	1 353	0,10800	0,10800	1,90		664 872	2 048	0,09800	0,09800	1,23		270 739	4 800	0,04400	0,04400	1,09
	P		734 065	1 123	0,10800	0,10800	2,29		664 872	1 426	0,09800	0,09800	1,76		270 739	3 858	0,04400	0,04400	1,36
P	A	02786	42 022	1 062	0,03000	0,03000	21,91	02787	430 978	1 139	0,06400	0,06400	1,87	03990	112 952	8 529	0,03000	0,03000	1,63
	P		42 022	944	0,03000	0,03000	24,65		430 978	1 246	0,06400	0,06400	1,71		107 944	6 287	0,03000	0,03000	2,32
S	A		635 729	9 818	0,10400	0,10400	1,33		941 006	16 025	0,15400	0,15400	1,17		98 123	1 882	0,03000	0,03000	8,46
	P		635 729	8 560	0,10000	0,10000	1,05		941 006	14 134	0,15000	0,15000	1,05		98 123	3 034	0,03000	0,03000	5,25
P	A	03991	48 873	3 889	0,03000	0,03000	5,76	03992	-10 783	3 937	0,03000	0,03000	7,63	03993	51 591	11 535	0,03000	0,03000	1,91
	P		17 441	549	0,03000	0,03000	48,12		0	0	0,03000	0,03000	-		51 591	5 622	0,03000	0,03000	3,92
S	A		67 231	751	0,03000	0,03000	26,68		51 402	983	0,03000	0,03000	22,45		99 775	1 198	0,03000	0,03000	13,10
	P		67 231	812	0,03000	0,03000	24,68		51 402	952	0,03000	0,03000	23,18		99 775	2 095	0,03000	0,03000	7,49
P	A	04712	1 172 778	8 037	0,17800	0,17800	1,19	04713	981 591	10 470	0,15400	0,15400	1,25	04714	450 766	2 895	0,06800	0,06800	1,14
	P		1 172 778	8 994	0,17800	0,17800	1,07		981 591	10 208	0,15200	0,15200	1,09		450 766	3 015	0,06800	0,06800	1,10
S	A		142 757	3 318	0,03000	0,03000	2,91		268 362	2 184	0,04200	0,04200	1,91		168 518	6 924	0,03300	0,03300	1,33
	P		142 757	3 657	0,03000	0,03000	2,64		268 362	1 451	0,04000	0,04000	1,08		168 518	5 922	0,03000	0,03000	1,03
P	A	04715	365 723	2 701	0,05600	0,05600	1,37	04716	47 372	1 593	0,03000	0,03000	14,18	04717	277 907	3 361	0,04400	0,04400	1,24
	P		365 723	1 323	0,05400	0,05400	1,15		47 372	1 129	0,03000	0,03000	20,00		277 907	3 570	0,04400	0,04400	1,17
S	A		224 266	1 216	0,03400	0,03400	1,50		271 201	805	0,04000	0,04000	1,31		474 603	4 482	0,07400	0,07400	1,33
	P		224 266	525	0,03400	0,03400	3,49		271 201	81	0,04000	0,04000	13,04		474 603	5 043	0,07400	0,07400	1,18
P	A	04718	329 237	3 808	0,05200	0,05200	1,29	07382	1 103 725	15 323	0,17600	0,17600	1,13	07383	745 808	9 288	0,11800	0,11800	1,18
	P		329 237	2 696	0,05000	0,05000	1,06		1 103 725	16 658	0,17600	0,17600	1,04		745 808	9 261	0,11800	0,11800	1,18
S	A		185 170	1 535	0,03000	0,03000	2,28		249 082	3 658	0,04100	0,04100	1,50		33 795	6 103	0,03000	0,03000	3,99
	P		185 170	1 319	0,03000	0,03000	2,65		249 082	2 738	0,04000	0,04000	1,53		33 795	5 786	0,03000	0,03000	4,20
P	A	07416	1 494 830	10 655	0,22800	0,22800	1,26	07417	2 060 762	49 388	0,35200	0,35200	1,03	07418	2 411 869	16 572	0,36600	0,36600	1,14
	P		1 494 830	9 456	0,22400	0,22400	1,01		2 060 762	62 426	0,36700	0,36700	1,03		2 411 869	21 479	0,36900	0,36900	1,01
S	A		527 827	19 080	0,09800	0,09800	1,14		586 456	9 878	0,09600	0,09600	1,20		657 480	3 314	0,09800	0,09800	1,10
	P		527 827	16 979	0,09400	0,09400	1,06		586 456	12 485	0,09700	0,09700	1,02		657 480	4 296	0,09900	0,09900	1,07
P	A	07419	828 828	5 615	0,12600	0,12600	1,27												

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		828 828	4 480	0,12400	0,12400	1,13												
S	A		1 014 221	9 540	0,15600	0,15600	1,09												
	P		1 014 221	10 868	0,15810	0,15810	1,15												
Piano Terra						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00099	411 035	27 184	0,09000	0,09000	1,08	00102	1 003 947	15 127	0,16200	0,16200	1,19	00726	984 123	3 289	0,14600	0,14600	1,37
	P		411 035	26 828	0,08800	0,08800	1,03		1 003 947	5 974	0,15000	0,15000	1,06		984 123	6 556	0,14800	0,14800	1,00
S	A		124 873	9 920	0,03000	0,03000	1,22		304 327	6 407	0,05200	0,05200	1,38		167 920	5 095	0,03000	0,03000	1,18
	P		124 873	12 366	0,03210	0,03210	1,15		304 327	3 231	0,04800	0,04800	1,29		167 920	8 256	0,03300	0,03300	1,08
P	A	00727	697 610	1 517	0,10400	0,10400	2,53	00728	423 764	17 363	0,10800	0,10800	2,50	00729	322 586	12 141	0,08600	0,08600	3,05
	P		697 610	3 170	0,10400	0,10400	1,21		699 380	6 272	0,10800	0,10800	1,22		552 090	4 934	0,08600	0,08600	1,38
S	A		13 904	3 485	0,03000	0,03000	7,71		41 354	5 351	0,03000	0,03000	4,36		52 695	5 979	0,03000	0,03000	3,66
	P		13 904	5 435	0,03000	0,03000	4,94		41 354	7 081	0,03000	0,03000	3,30		52 695	6 978	0,03000	0,03000	3,14
P	A	00730	470 991	490	0,07000	0,07000	4,86	00731	531 083	680	0,07800	0,07800	2,53	00732	381 565	697	0,05600	0,05600	1,69
	P		470 991	1 003	0,07000	0,07000	2,37		531 083	1 027	0,07800	0,07800	1,68		381 565	1 240	0,05610	0,05610	1,04
S	A		44 208	9 296	0,03000	0,03000	2,47		16 630	9 129	0,03000	0,03000	2,91		32 668	4 778	0,03000	0,03000	5,12
	P		44 208	10 081	0,03000	0,03000	2,28		16 630	10 176	0,03000	0,03000	2,61		32 668	6 123	0,03000	0,03000	4,00
P	A	00733	460 237	5 567	0,07400	0,07400	1,44	00979	625 212	7 743	0,10000	0,10000	1,42	00980	154 943	13 606	0,05400	0,05400	2,29
	P		460 237	6 437	0,07400	0,07400	1,25		625 212	3 279	0,09400	0,09400	1,24		335 592	2 187	0,05200	0,05200	1,60
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		139 981	3 085	0,03000	0,03000	3,26		70 059	2 721	0,03000	0,03000	7,23
	P		55 446	1 490	0,03000	0,03000	14,46		75 716	4 023	0,03000	0,03000	4,71		70 059	2 424	0,03000	0,03000	8,12
P	A	00981	57 126	12 351	0,03000	0,03000	1,73	00982	-112 904	15 752	0,03000	0,03000	2,73	00983	-85 470	5 455	0,03000	0,03000	7,25
	P		57 126	13 494	0,03000	0,03000	1,58		-112 904	20 505	0,03000	0,03000	2,10		-85 470	2 856	0,03000	0,03000	13,85
S	A		32 553	2 551	0,03000	0,03000	9,60		-16 076	3 150	0,03000	0,03000	9,75		129 170	2 935	0,03000	0,03000	3,95
	P		32 553	2 877	0,03000	0,03000	8,51		-16 076	4 101	0,03000	0,03000	7,49		57 947	1 860	0,03000	0,03000	11,41
P	A	00984	-70 965	3 044	0,03000	0,03000	12,39	00985	-116 929	5 157	0,03000	0,03000	8,44	00986	-50 569	3 831	0,03000	0,03000	9,16
	P		-70 965	1 536	0,03000	0,03000	24,55		-116 929	3 707	0,03000	0,03000	11,74		-82 418	3 134	0,03000	0,03000	12,50
S	A		44 221	3 405	0,03000	0,03000	6,75		36 272	1 650	0,03000	0,03000	14,55		81 164	961	0,03000	0,03000	18,98
	P		44 221	929	0,03000	0,03000	24,74		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00987	-166 407	2 084	0,03000	0,03000	23,87	00988	-159 615	13 566	0,03000	0,03000	3,60	00989	-74 195	5 835	0,03000	0,03000	6,53
	P		-166 407	4 103	0,03000	0,03000	12,12		-159 615	11 179	0,03000	0,03000	4,37		-74 195	5 624	0,03000	0,03000	6,78
S	A		20 848	6 202	0,03000	0,03000	4,19		83 265	12 380	0,03000	0,03000	1,45		25 610	10 469	0,03000	0,03000	2,42
	P		20 848	6 604	0,03000	0,03000	3,93		83 265	10 149	0,03000	0,03000	1,77		25 610	8 187	0,03000	0,03000	3,10
P	A	00990	-175 934	4 855	0,03000	0,03000	10,49	00991	-177 619	4 662	0,03000	0,03000	10,97	00992	-14 349	2 194	0,03000	0,03000	13,89
	P		-175 934	2 501	0,03000	0,03000	20,37		-177 619	6 842	0,03000	0,03000	7,48		-14 349	3 089	0,03000	0,03000	9,87
S	A		17 483	7 705	0,03000	0,03000	3,43		-3 403	1 020	0,03000	0,03000	28,51		13 385	784	0,03000	0,03000	34,36
	P		17 483	4 920	0,03000	0,03000	5,37		-3 403	1 281	0,03000	0,03000	22,70		13 385	601	0,03000	0,03000	44,82
P	A	00993	164 192	1 723	0,03000	0,03000	3,81	00994	253 472	6 765	0,04400	0,04400	1,14	04763	-133 507	8 900	0,03000	0,03000	5,13
	P		164 192	2 678	0,03000	0,03000	2,45		253 472	5 767	0,04200	0,04200	1,01		-133 507	9 858	0,03000	0,03000	4,63
S	A		74 621	617	0,03000	0,03000	30,94		44 585	2 274	0,03000	0,03000	10,09		-32 265	2 076	0,03000	0,03000	15,79
	P		74 621	263	0,03000	0,03000	72,60		44 585	1 924	0,03000	0,03000	11,92		-32 265	2 109	0,03000	0,03000	15,54
P	A	04764	-136 174	2 355	0,03000	0,03000	19,52	04765	327 440	2 910	0,05200	0,05200	1,99	04766	806 502	4 630	0,12200	0,12200	1,39
	P		-136 174	1 791	0,03000	0,03000	25,66		327 440	2 929	0,05000	0,05000	1,07		806 502	2 619	0,12000	0,12000	1,50
S	A		18 094	1 589	0,03000	0,03000	16,57		68 729	786	0,03000	0,03000	25,25		134 306	1 145	0,03000	0,03000	9,48
	P		18 094	1 410	0,03000	0,03000	18,68		68 729	1 520	0,03000	0,03000	13,06		134 306	1 179	0,03000	0,03000	9,21
P	A	04767	187 640	7 961	0,06800	0,06800	5,27	04768	391 964	385	0,05800	0,05800	4,47	04769	124 882	760	0,04600	0,04600	35,34
	P		441 108	2 328	0,06600	0,06600	1,16		391 964	745	0,05800	0,05800	2,31		306 845	331	0,04600	0,04600	5,93
S	A		18 450	3 411	0,03000	0,03000	7,71		4 252	2 130	0,03000	0,03000	13,19		14 523	3 014	0,03000	0,03000	8,89

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		18 450	3 003	0,03000	0,03000	8,75		4 252	2 387	0,03000	0,03000	11,77		14 523	3 300	0,03000	0,03000	8,12
P	A	04770	273 680	1 100	0,04200	0,04200	2,50	04771	202 221	1 180	0,03100	0,03100	1,56	04772	-101 638	4 475	0,03000	0,03000	9,30
	P		273 680	1 135	0,04200	0,04200	2,43		202 221	1 467	0,03200	0,03200	2,44		-101 638	4 008	0,03000	0,03000	10,38
S	A		15 924	3 564	0,03000	0,03000	7,47		15 601	2 674	0,03000	0,03000	9,97		9 016	2 363	0,03000	0,03000	11,64
	P		15 924	3 966	0,03000	0,03000	6,71		15 601	2 898	0,03000	0,03000	9,20		9 016	2 176	0,03000	0,03000	12,64
P	A	04773	-53 305	2 373	0,03000	0,03000	14,94	04774	44 500	3 561	0,03000	0,03000	6,45	04775	-10 988	2 788	0,03000	0,03000	10,78
	P		-53 305	2 262	0,03000	0,03000	15,68		44 500	4 097	0,03000	0,03000	5,60		-10 988	1 878	0,03000	0,03000	16,00
S	A		62 506	1 081	0,03000	0,03000	19,10		36 315	1 004	0,03000	0,03000	23,90		923	987	0,03000	0,03000	28,91
	P		62 506	476	0,03000	0,03000	43,37		36 315	299	0,03000	0,03000	80,27		923	1 038	0,03000	0,03000	27,49
P	A	07118	-152 842	9 964	0,03000	0,03000	4,82	07140	-95 522	21 361	0,03000	0,03000	1,91						
	P		-152 842	11 033	0,03000	0,03000	4,36		-95 522	29 460	0,03000	0,03000	1,39						
S	A		48 040	3 520	0,03000	0,03000	6,39		610	6 362	0,03000	0,03000	4,49						
	P		48 040	4 645	0,03000	0,03000	4,84		610	9 369	0,03000	0,03000	3,05						
Piano Terra						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00047	26 051	4 516	0,03000	0,03000	5,61	00100	-90 741	9 121	0,03000	0,03000	4,41	00473	-83 873	21 177	0,03000	0,03000	1,86
	P		26 051	4 683	0,03000	0,03000	5,41		-90 741	9 547	0,03000	0,03000	4,21		-83 873	28 800	0,03000	0,03000	1,37
S	A		16 230	1 285	0,03000	0,03000	20,68		10 164	3 951	0,03000	0,03000	6,92		7 989	5 462	0,03000	0,03000	5,06
	P		16 230	1 348	0,03000	0,03000	19,71		10 164	4 478	0,03000	0,03000	6,11		7 989	7 616	0,03000	0,03000	3,63
P	A	00474	1 006 713	2 246	0,14800	0,14800	1,42	00742	234 151	6 143	0,04200	0,04200	1,33	00743	565 937	3 125	0,08600	0,08600	1,40
	P		1 006 713	5 160	0,15000	0,15000	1,03		252 206	9 146	0,04600	0,04600	1,07		565 937	6 865	0,09010	0,09010	1,35
S	A		285 452	296	0,04200	0,04200	3,40		7 656	4 414	0,03000	0,03000	6,27		12 399	3 412	0,03000	0,03000	7,93
	P		285 452	803	0,04200	0,04200	1,25		7 656	6 026	0,03000	0,03000	4,59		12 399	4 498	0,03000	0,03000	6,02
P	A	00744	990 906	1 541	0,14600	0,14600	2,39	00745	573 075	1 115	0,08600	0,08600	11,07	00746	542 412	1 195	0,08000	0,08000	1,76
	P		990 906	2 946	0,14600	0,14600	1,25		573 075	901	0,08400	0,08400	1,53		542 412	909	0,08000	0,08000	2,32
S	A		43 031	202	0,03000	0,03000	NS		11 890	276	0,03000	0,03000	98,29		20 216	556	0,03000	0,03000	46,87
	P		131 523	132	0,03000	0,03000	85,23		11 890	573	0,03000	0,03000	47,34		20 216	502	0,03000	0,03000	51,91
P	A	00747	358 872	476	0,05300	0,05300	23,04	00748	233 041	3 040	0,03800	0,03800	1,53	00749	275 846	4 094	0,04600	0,04600	1,71
	P		358 872	296	0,05200	0,05200	1,30		233 041	3 197	0,03800	0,03800	1,45		275 846	3 759	0,04400	0,04400	1,19
S	A		4 591	653	0,03000	0,03000	42,97		49 628	610	0,03000	0,03000	36,55		11 915	266	0,03000	0,03000	NS
	P		4 591	725	0,03000	0,03000	38,71		49 628	567	0,03000	0,03000	39,32		11 915	187	0,03000	0,03000	NS
P	A	00750	96 282	2 961	0,03000	0,03000	5,46	00751	68 560	1 829	0,03000	0,03000	10,86	00752	18 538	6 086	0,03000	0,03000	4,32
	P		96 282	2 074	0,03000	0,03000	7,80		68 560	1 303	0,03000	0,03000	15,25		18 538	6 457	0,03000	0,03000	4,07
S	A		25 553	138	0,03000	0,03000	NS		-5 882	324	0,03000	0,03000	90,74		12 633	2 478	0,03000	0,03000	10,91
	P		25 553	309	0,03000	0,03000	82,13		-5 882	307	0,03000	0,03000	95,77		12 633	2 456	0,03000	0,03000	11,01
P	A	00753	-51 560	8 030	0,03000	0,03000	4,39	00754	-153 581	4 527	0,03000	0,03000	10,63	00755	-68 689	3 696	0,03000	0,03000	10,12
	P		-51 560	9 100	0,03000	0,03000	3,87		-153 581	2 573	0,03000	0,03000	18,71		-68 689	3 026	0,03000	0,03000	12,36
S	A		27 286	3 754	0,03000	0,03000	6,70		6 009	4 375	0,03000	0,03000	6,37		8 979	5 563	0,03000	0,03000	4,94
	P		27 286	3 868	0,03000	0,03000	6,50		6 009	2 927	0,03000	0,03000	9,52		8 979	4 398	0,03000	0,03000	6,25
P	A	00756	-161 768	15 347	0,03000	0,03000	3,20	00757	-78 002	2 087	0,03000	0,03000	18,50	00758	-1 929	3 161	0,03000	0,03000	9,14
	P		-161 768	12 952	0,03000	0,03000	3,80		-78 002	4 593	0,03000	0,03000	8,40		-1 929	2 564	0,03000	0,03000	11,27
S	A		34 537	9 967	0,03000	0,03000	2,43		64 365	2 582	0,03000	0,03000	7,90		27 550	2 338	0,03000	0,03000	10,75
	P		34 537	7 989	0,03000	0,03000	3,03		64 365	4 469	0,03000	0,03000	4,57		27 550	1 985	0,03000	0,03000	12,66
P	A	00759	-109 134	6 243	0,03000	0,03000	6,82	00760	81 970	2 159	0,03000	0,03000	8,40	00761	-40 644	2 667	0,03000	0,03000	12,69
	P		-109 134	4 869	0,03000	0,03000	8,74		63 232	865	0,03000	0,03000	23,76		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		36 751	2 876	0,03000	0,03000	8,33		20 651	4 894	0,03000	0,03000	5,31		-11 153	7 790	0,03000	0,03000	3,86
	P		36 751	1 352	0,03000	0,03000	17,71		20 651	3 262	0,03000	0,03000	7,97		-11 153	4 434	0,03000	0,03000	6,78
P	A	04481	771 154	2 129	0,11400	0,11400	1,43	04482	18 535	3 655	0,03000	0,03000	7,19	04483	-75 948	4 002	0,03000	0,03000	9,58
	P		771 154	4 549	0,11600	0,11600	1,16		18 535	3 582	0,03000	0,03000	7,34		-75 948	3 730	0,03000	0,03000	10,28
S	A		21 594	2 069	0,03000	0,03000	12,51		-737	1 438	0,03000	0,03000	19,99		9 868	1 454	0,03000	0,03000	18,83

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		121 997	1 375	0,03000	0,03000	9,16		-737	1 445	0,03000	0,03000	19,89		9 868	1 292	0,03000	0,03000	21,20
P	A	04484	127 224	3 570	0,03000	0,03000	3,32	04485	-20 603	7 280	0,05800	0,05800	7,67	04486	208 021	89	0,03800	0,03800	9,32
	P		127 224	5 939	0,03000	0,03000	2,00		376 382	2 420	0,05800	0,05800	1,66		243 633	1 148	0,03600	0,03600	1,02
S	A		-10 564	1 406	0,03000	0,03000	21,34		6 202	2 150	0,03000	0,03000	12,96		11 951	311	0,03000	0,03000	87,20
	P		-10 564	1 527	0,03000	0,03000	19,65		6 202	2 744	0,03000	0,03000	10,15		11 951	185	0,03000	0,03000	NS
P	A	04487	113 127	797	0,03000	0,03000	17,36	04488	39 568	5 633	0,03000	0,03000	4,19	04489	-87 457	2 288	0,03000	0,03000	17,40
	P		113 127	1 326	0,03000	0,03000	10,43		39 568	4 805	0,03000	0,03000	4,91		-121 179	1 716	0,03000	0,03000	25,68
S	A		25 447	1 423	0,03000	0,03000	17,84		1 303	1 005	0,03000	0,03000	28,34		-4 784	777	0,03000	0,03000	37,66
	P		25 447	1 160	0,03000	0,03000	21,89		1 303	1 005	0,03000	0,03000	28,34		-4 784	757	0,03000	0,03000	38,65
Piano Terra						**Parete P20-P21**										**Parete P20-P21**			
P	A	00044	676 164	6 662	0,10800	0,10800	1,72	00046	844 040	10 350	0,13400	0,13400	1,25	00103	1 109 306	14 459	0,17600	0,17600	1,15
	P		676 164	8 098	0,10600	0,10600	1,11		844 040	9 648	0,13200	0,13200	1,12		1 109 306	9 076	0,16800	0,16800	1,01
S	A		211 718	570	0,03200	0,03200	2,85		203 855	3 101	0,03400	0,03400	1,56		219 686	1 839	0,03400	0,03400	1,52
	P		211 718	1 174	0,03200	0,03200	1,39		203 855	2 965	0,03400	0,03400	1,63		219 686	469	0,03200	0,03200	1,10
P	A	00467	1 186 980	40 976	0,21800	0,21800	1,07	00677	-1 529 764	24 228	0,17600	0,17600	9,06	00678	1 024 770	17 205	0,16800	0,16800	1,22
	P		1 186 980	31 557	0,20600	0,20600	1,04		1 020 500	18 308	0,16600	0,16600	1,04		1 024 770	12 613	0,16000	0,16000	1,04
S	A		224 779	12 969	0,04800	0,04800	1,24		190 417	7 054	0,03600	0,03600	1,26		213 499	5 147	0,03800	0,03800	1,60
	P		224 779	10 079	0,04200	0,04200	1,01		190 417	5 197	0,03400	0,03400	1,29		213 499	3 627	0,03400	0,03400	1,02
P	A	00679	894 298	2 138	0,13200	0,13200	1,58	00680	990 022	1 241	0,14400	0,14400	1,41	00681	614 760	663	0,09000	0,09000	2,55
	P		894 298	4 374	0,13300	0,13300	1,03		990 022	1 390	0,14400	0,14400	1,26		614 760	878	0,09000	0,09000	1,93
S	A		141 063	2 572	0,03000	0,03000	3,85		21 624	1 099	0,03000	0,03000	23,55		35 289	2 664	0,03000	0,03000	9,06
	P		141 063	4 708	0,03000	0,03000	2,10		21 624	792	0,03000	0,03000	32,68		35 289	2 289	0,03000	0,03000	10,54
P	A	00682	880 646	344	0,12800	0,12800	4,25	00683	611 193	23	0,11800	0,11800	NS	00684	776 709	335	0,11400	0,11400	7,27
	P		880 646	769	0,12800	0,12800	1,90		815 069	463	0,11800	0,11800	1,88		776 709	1 240	0,11400	0,11400	1,96
S	A		1 544	2 374	0,03000	0,03000	11,98		26 688	1 490	0,03000	0,03000	16,93		16 158	723	0,03000	0,03000	36,76
	P		1 544	2 182	0,03000	0,03000	13,04		26 688	1 765	0,03000	0,03000	14,30		16 158	1 101	0,03000	0,03000	24,14
P	A	00685	0	0	0,10600	0,10600	-	00686	714 249	3 777	0,10800	0,10800	1,45	00687	678 938	5 754	0,10600	0,10600	1,55
	P		729 930	936	0,10600	0,10600	1,19		714 249	5 500	0,10810	0,10810	1,01		678 938	6 111	0,10400	0,10400	1,09
S	A		19 921	753	0,03000	0,03000	34,66		22 412	3 363	0,03000	0,03000	7,67		170 356	1 914	0,03000	0,03000	2,96
	P		19 921	1 412	0,03000	0,03000	18,48		22 412	4 091	0,03000	0,03000	6,30		170 356	1 979	0,03000	0,03000	2,87
P	A	00688	543 276	7 415	0,11400	0,11400	5,01	00689	811 801	894	0,11800	0,11800	1,52	00690	759 828	1 294	0,11200	0,11200	2,22
	P		712 754	9 039	0,11200	0,11200	1,08		811 801	1 275	0,11800	0,11800	1,06		759 828	1 647	0,11200	0,11200	1,75
S	A		179 943	2 753	0,03000	0,03000	1,55		81 389	6 145	0,03000	0,03000	2,96		24 886	3 482	0,03000	0,03000	7,31
	P		179 943	3 043	0,03000	0,03000	1,40		81 389	6 304	0,03000	0,03000	2,89		24 886	3 403	0,03000	0,03000	7,48
P	A	00691	772 163	91	0,11200	0,11200	11,46	00692	799 626	7 487	0,12400	0,12400	1,23	00693	311 964	31	0,12400	0,12400	80,20
	P		772 163	358	0,11200	0,11200	2,91		799 626	8 058	0,12400	0,12400	1,15		862 274	604	0,12600	0,12600	4,11
S	A		23 938	2 731	0,03000	0,03000	9,37		31 133	4 142	0,03000	0,03000	5,95		15 689	3 536	0,03000	0,03000	7,53
	P		23 938	2 964	0,03000	0,03000	8,63		31 133	4 470	0,03000	0,03000	5,52		15 689	4 285	0,03000	0,03000	6,22
P	A	00694	885 134	1 543	0,13000	0,13000	1,85	00695	955 715	1 958	0,14000	0,14000	1,32	00696	1 141 202	5 758	0,17200	0,17200	1,36
	P		885 134	2 644	0,13000	0,13000	1,08		955 715	3 835	0,14200	0,14200	1,26		1 141 202	9 282	0,17500	0,17500	1,21
S	A		38 403	5 982	0,03000	0,03000	3,97		27 326	5 317	0,03000	0,03000	4,73		127 615	8 058	0,03000	0,03000	1,46
	P		38 403	7 456	0,03000	0,03000	3,18		27 326	7 129	0,03000	0,03000	3,53		127 615	11 641	0,03000	0,03000	1,01
P	A	04447	1 050 424	9 532	0,16200	0,16200	1,17	04448	663 769	2 039	0,10000	0,10000	2,32	04449	760 554	4 117	0,11600	0,11600	1,80
	P		1 050	7 601	0,16000	0,16000	1,20		663 769	3 017	0,10000	0,10000	1,57		760 554	4 386	0,11400	0,11400	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
			424																
S	A		164 602	1 868	0,03000	0,03000	3,48		122 838	684	0,03000	0,03000	18,24		131 907	400	0,03000	0,03000	27,99
	P		164 602	1 511	0,03000	0,03000	4,31		122 838	967	0,03000	0,03000	12,90		131 907	636	0,03000	0,03000	17,60
P	A	04450	-1 586 495	13 047	0,17200	0,17200	16,89	04451	998 173	5 721	0,15000	0,15000	1,17	04452	923 502	965	0,13400	0,13400	1,30
	P		1 087 938	10 354	0,16800	0,16800	1,13		998 173	5 248	0,15000	0,15000	1,27		923 502	1 586	0,13500	0,13500	1,58
S	A		165 024	1 708	0,03000	0,03000	3,77		62 897	4 521	0,03000	0,03000	4,56		11 004	32	0,03000	0,03000	NS
	P		165 024	1 507	0,03000	0,03000	4,28		62 897	3 573	0,03000	0,03000	5,76		11 004	354	0,03000	0,03000	76,95
P	A	04453	838 917	664	0,12200	0,12200	2,20	04454	778 920	536	0,11400	0,11400	3,93	04455	707 150	631	0,10400	0,10400	3,86
	P		838 917	1 146	0,12200	0,12200	1,28		778 920	1 172	0,11400	0,11400	1,80		707 150	1 371	0,10400	0,10400	1,78
S	A		6 188	1 040	0,03000	0,03000	26,79		2 999	490	0,03000	0,03000	57,68		47 789	1 169	0,03000	0,03000	19,27
	P		6 188	1 439	0,03000	0,03000	19,36		2 999	796	0,03000	0,03000	35,51		47 789	1 353	0,03000	0,03000	16,65
Piano Terra						**Parete P1-P4-P11**										**Parete P1-P4**			
P	A	00049	617 065	4 892	0,09400	0,09400	1,11	00050	889 499	3 652	0,13210	0,13210	1,20	00091	698 826	4 829	0,10600	0,10600	1,18
	P		617 065	4 997	0,09400	0,09400	1,09		889 499	3 871	0,13200	0,13200	1,10		698 826	5 318	0,10600	0,10600	1,07
S	A		140 248	1 320	0,03000	0,03000	7,58		260 512	910	0,04000	0,04000	2,91		204 006	1 324	0,03200	0,03200	2,09
	P		140 248	1 061	0,03000	0,03000	9,43		260 512	914	0,04000	0,04000	2,89		204 006	1 607	0,03200	0,03200	1,72
P	A	00161	777 377	5 652	0,12000	0,12000	1,41	00164	1 544 496	3 120	0,22800	0,22800	2,28	00165	692 138	40 931	0,14400	0,14400	1,01
	P		777 377	11 082	0,12400	0,12400	1,12		1 544 496	3 677	0,22600	0,22600	1,13		692 138	40 321	0,14400	0,14400	1,02
S	A		38 033	3 429	0,03000	0,03000	6,93		420 577	815	0,06200	0,06200	1,97		76 102	12 414	0,03000	0,03000	1,52
	P		39 188	7 397	0,03000	0,03000	3,19		420 577	923	0,06200	0,06200	1,74		76 102	12 199	0,03000	0,03000	1,55
P	A	01025	1 166 662	7 422	0,17800	0,17800	1,44	01026	928 476	10 655	0,14800	0,14800	1,42	01027	744 060	4 050	0,11200	0,11200	1,28
	P		1 166 662	7 655	0,17600	0,17600	1,11		928 476	10 310	0,14400	0,14400	1,05		744 060	5 017	0,11200	0,11200	1,04
S	A		243 915	1 962	0,03800	0,03800	1,55		177 109	3 276	0,03000	0,03000	1,43		77 870	12 097	0,03000	0,03000	1,54
	P		243 915	1 915	0,03800	0,03800	1,59		177 109	3 032	0,03000	0,03000	1,54		77 870	13 361	0,03000	0,03000	1,40
P	A	01028	823 139	3 141	0,12200	0,12200	1,20	01029	756 434	1 857	0,11200	0,11200	1,70	01030	822 394	18 286	0,14000	0,14000	1,19
	P		823 139	4 679	0,12300	0,12300	1,02		756 434	4 179	0,11300	0,11300	1,04		822 394	15 099	0,13400	0,13400	1,05
S	A		52 084	6 799	0,03000	0,03000	3,23		47 893	6 440	0,03000	0,03000	3,50		29 026	15 368	0,03000	0,03000	1,62
	P		52 084	8 375	0,03000	0,03000	2,62		47 893	9 767	0,03000	0,03000	2,31		29 026	12 372	0,03000	0,03000	2,02
P	A	01031	720 687	7 453	0,11200	0,11200	1,15	01032	732 224	3 808	0,11000	0,11000	1,28	01033	615 401	1 942	0,09200	0,09200	1,88
	P		720 687	6 503	0,11000	0,11000	1,03		732 224	3 260	0,11000	0,11000	1,50		615 401	1 877	0,09200	0,09200	1,95
S	A		14 115	7 650	0,03000	0,03000	3,51		41 787	2 744	0,03000	0,03000	8,49		84 557	822	0,03000	0,03000	21,63
	P		14 115	6 145	0,03000	0,03000	4,37		41 787	2 126	0,03000	0,03000	10,96		84 557	445	0,03000	0,03000	39,95
P	A	01034	645 079	4 827	0,09800	0,09800	1,12	01035	933 822	793	0,13600	0,13600	2,31	01036	799 517	4 460	0,12000	0,12000	1,17
	P		645 079	5 071	0,09800	0,09800	1,07		933 822	594	0,13600	0,13600	3,08		799 517	3 883	0,12000	0,12000	1,34
S	A		144 410	1 369	0,03000	0,03000	6,88		63 022	477	0,03000	0,03000	43,14		6 604	868	0,03000	0,03000	32,03
	P		144 410	1 250	0,03000	0,03000	7,53		63 022	535	0,03000	0,03000	38,46		6 604	817	0,03000	0,03000	34,03
P	A	01037	889 164	9 074	0,13800	0,13800	1,14	01038	895 366	10 234	0,14000	0,14000	1,12	01039	975 580	4 156	0,14600	0,14600	1,43
	P		889 164	8 238	0,13600	0,13600	1,03		895 366	9 718	0,14000	0,14000	1,18		975 580	5 726	0,14600	0,14600	1,03
S	A		11 513	572	0,03000	0,03000	47,51		28 360	278	0,03000	0,03000	89,99		7 781	1 506	0,03000	0,03000	18,36
	P		11 513	484	0,03000	0,03000	56,14		28 360	718	0,03000	0,03000	34,84		7 781	1 283	0,03000	0,03000	21,55
P	A	01040	1 065 297	407	0,15600	0,15600	3,06	01041	1 111 341	2 900	0,16400	0,16400	1,47	01042	1 517 983	5 017	0,22400	0,22400	1,18
	P		1 065 297	3 093	0,15810	0,15810	1,85		1 111 341	5 100	0,16500	0,16500	1,05		1 517 983	6 583	0,22500	0,22500	1,05
S	A		29 519	1 025	0,03000	0,03000	24,26		27 105	1 504	0,03000	0,03000	16,74		157 954	121	0,03000	0,03000	61,73

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		29 519	1 100	0,03000	0,03000	22,61		27 105	1 625	0,03000	0,03000	15,49		157 954	57	0,03000	0,03000	NS
P	A	04803	864 864	5 879	0,13200	0,13200	1,34	04804	838 887	5 295	0,12800	0,12800	1,43	04805	628 935	3 220	0,09400	0,09400	1,15
	P		864 864	6 775	0,13200	0,13200	1,16		838 887	7 576	0,12800	0,12800	1,00		628 935	3 280	0,09400	0,09400	1,13
S	A		148 732	881	0,03000	0,03000	9,99		10 736	795	0,03000	0,03000	34,31		127 655	634	0,03000	0,03000	18,61
	P		148 732	1 270	0,03000	0,03000	6,93		10 736	1 260	0,03000	0,03000	21,65		127 655	429	0,03000	0,03000	27,50
P	A	04806	808 604	2 267	0,12000	0,12000	1,72	04807	1 339 336	5 765	0,20000	0,20000	1,33	04808	726 648	340	0,15200	0,15200	NS
	P		808 604	2 275	0,12000	0,12000	1,71		1 339 336	6 651	0,20000	0,20000	1,15		1 010 733	5 760	0,15200	0,15200	1,19
S	A		146 105	324	0,03000	0,03000	28,31		211 765	858	0,03200	0,03200	1,89		51 638	3 182	0,03000	0,03000	6,93
	P		146 105	345	0,03000	0,03000	26,59		211 765	931	0,03200	0,03200	1,74		51 638	3 443	0,03000	0,03000	6,40
P	A	04809	940 020	2 664	0,13800	0,13800	1,14	04810	887 068	9 451	0,13800	0,13800	1,13	04811	814 474	8 094	0,12600	0,12600	1,12
	P		940 020	5 989	0,14200	0,14200	1,18		887 068	9 937	0,13800	0,13800	1,07		814 474	7 054	0,12400	0,12400	1,02
S	A		23 360	383	0,03000	0,03000	66,99		7 444	45	0,03000	0,03000	NS		13 585	2 092	0,03000	0,03000	12,86
	P		23 360	605	0,03000	0,03000	42,41		7 444	685	0,03000	0,03000	40,43		13 585	1 894	0,03000	0,03000	14,21
P	A	04812	721 789	1 227	0,10600	0,10600	1,90												
	P		721 789	1 077	0,10600	0,10600	2,16												
S	A		73 569	731	0,03000	0,03000	26,30												
	P		73 569	564	0,03000	0,03000	34,09												
Piano Terra					**Parete P1-P4-P11**											**Parete P4-P11**			
P	A	00049	589 904	5 070	0,09200	0,09200	1,52	00161	802 324	9 626	0,12600	0,12600	1,13	00165	671 180	41 849	0,14200	0,14200	1,00
	P		589 904	5 216	0,09000	0,09000	1,05		802 324	13 999	0,13000	0,13000	1,04		671 180	41 496	0,14200	0,14200	1,01
S	A		175 829	1 554	0,03000	0,03000	3,13		74 257	21 583	0,03300	0,03300	1,01		235 501	6 151	0,04200	0,04200	1,39
	P		175 829	1 348	0,03000	0,03000	3,61		74 257	20 307	0,03200	0,03200	1,03		235 501	5 741	0,04000	0,04000	1,11
P	A	01027	765 665	2 672	0,11400	0,11400	1,52	01028	700 541	2 460	0,10400	0,10400	1,35	01029	691 800	642	0,10200	0,10200	2,93
	P		765 665	3 001	0,11400	0,11400	1,35		700 541	3 702	0,10500	0,10500	1,20		691 800	3 081	0,10300	0,10300	1,19
S	A		114 317	12 808	0,03000	0,03000	1,07		69 502	7 740	0,03000	0,03000	2,55		46 643	3 646	0,03000	0,03000	6,22
	P		114 317	12 592	0,03000	0,03000	1,09		69 502	8 695	0,03000	0,03000	2,27		46 643	6 361	0,03000	0,03000	3,56
P	A	01030	743 972	11 982	0,12000	0,12000	1,10	01031	780 999	7 394	0,12200	0,12200	1,36	01032	637 254	3 735	0,09600	0,09600	1,21
	P		743 972	10 732	0,11800	0,11800	1,05		780 999	6 458	0,12000	0,12000	1,22		637 254	3 218	0,09600	0,09600	1,41
S	A		61 809	16 339	0,03000	0,03000	1,27		62 870	7 338	0,03000	0,03000	2,81		82 721	3 275	0,03000	0,03000	5,50
	P		61 809	13 311	0,03000	0,03000	1,56		62 870	5 897	0,03000	0,03000	3,49		82 721	2 576	0,03000	0,03000	7,00
P	A	01033	660 600	2 105	0,09800	0,09800	1,49	01043	561 763	22 089	0,10600	0,10600	1,10	01044	499 227	12 940	0,08600	0,08600	1,11
	P		660 600	2 077	0,09800	0,09800	1,51		561 763	22 783	0,10600	0,10600	1,07		499 227	14 166	0,08600	0,08600	1,01
S	A		117 400	607	0,03000	0,03000	21,80		112 601	6 792	0,03000	0,03000	2,05		128 320	3 334	0,03000	0,03000	3,51
	P		117 400	267	0,03000	0,03000	49,57		112 601	6 884	0,03000	0,03000	2,02		128 320	3 587	0,03000	0,03000	3,26
P	A	01045	514 253	10 533	0,08600	0,08600	1,16	01046	477 284	9 419	0,08000	0,08000	1,23	01047	472 917	9 341	0,07800	0,07800	1,09
	P		514 253	12 089	0,08600	0,08600	1,01		477 284	11 150	0,08000	0,08000	1,03		472 917	11 076	0,07900	0,07900	1,00
S	A		88 451	2 376	0,03000	0,03000	7,26		103 284	1 884	0,03000	0,03000	8,07		142 072	2 122	0,03000	0,03000	4,59
	P		88 451	2 678	0,03000	0,03000	6,44		103 284	2 230	0,03000	0,03000	6,82		142 072	2 531	0,03000	0,03000	3,85
P	A	01048	529 395	10 122	0,08800	0,08800	1,19	01049	559 837	11 669	0,09400	0,09400	1,17	01050	657 209	14 582	0,11200	0,11200	1,20
	P		529 395	11 872	0,08800	0,08800	1,01		559 837	13 686	0,09410	0,09410	1,00		657 209	17 373	0,11200	0,11200	1,01
S	A		92 079	1 854	0,03000	0,03000	9,03		130 818	2 334	0,03000	0,03000	4,86		146 442	4 040	0,03000	0,03000	2,26
	P		92 079	2 191	0,03000	0,03000	7,64		130 818	2 737	0,03000	0,03000	4,15		146 442	4 883	0,03000	0,03000	1,87
P	A	01051	815 272	21 010	0,14000	0,14000	1,05	01052	1 074 007	3 832	0,16000	0,16000	1,78	01053	952 849	1 108	0,13810	0,13810	1,05
	P		815 272	25 463	0,14410	0,14410	1,01		1 074 007	1 551	0,15600	0,15600	1,13		0	0	0,13800	0,13800	-
S	A		156 600	5 159	0,03000	0,03000	1,49		170 787	4 928	0,03000	0,03000	1,14		69 876	7 470	0,03000	0,03000	2,64
	P		156 600	6 414	0,03000	0,03000	1,19		170 787	2 750	0,03000	0,03000	2,04		65 941	5 096	0,03000	0,03000	3,96
P	A	01054	723 056	1 761	0,10600	0,10600	1,21	01055	697 190	1 234	0,10200	0,10200	1,50	01056	596 721	1 014	0,08800	0,08800	2,27

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		723 056	920	0,10600	0,10600	2,32		697 190	630	0,10200	0,10200	2,93		596 721	716	0,08800	0,08800	3,21
S	A		10 414	4 046	0,03000	0,03000	6,75		15 553	5 795	0,03000	0,03000	4,60		22 989	2 851	0,03000	0,03000	9,01
	P		10 414	2 580	0,03000	0,03000	10,59		15 553	4 474	0,03000	0,03000	5,96		22 989	2 022	0,03000	0,03000	12,71
P	A	01057	511 586	209	0,07400	0,07400	2,28	01058	506 325	803	0,07400	0,07400	1,57	01059	531 809	2 070	0,08000	0,08000	1,77
	P		511 586	88	0,07400	0,07400	5,41		506 325	834	0,07400	0,07400	1,51		531 809	2 023	0,08000	0,08000	1,81
S	A		14 156	2 242	0,03000	0,03000	11,97		13 147	2 005	0,03000	0,03000	13,45		45 478	2 572	0,03000	0,03000	8,87
	P		14 156	1 766	0,03000	0,03000	15,19		13 147	1 762	0,03000	0,03000	15,30		45 478	2 678	0,03000	0,03000	8,52
P	A	01060	471 186	6 521	0,07600	0,07600	1,29	01061	417 362	4 063	0,06600	0,06600	1,61	01062	373 182	2 921	0,05800	0,05800	1,54
	P		471 186	6 708	0,07600	0,07600	1,26		417 362	4 078	0,06400	0,06400	1,04		373 182	2 889	0,05800	0,05800	1,55
S	A		145 733	2 785	0,03000	0,03000	3,31		108 747	1 279	0,03000	0,03000	11,29		127 639	628	0,03000	0,03000	18,78
	P		145 733	2 239	0,03000	0,03000	4,12		108 747	1 136	0,03000	0,03000	12,71		127 639	548	0,03000	0,03000	21,52
P	A	01063	379 782	2 185	0,05800	0,05800	1,61	01064	386 855	1 937	0,05800	0,05800	1,28	01065	374 252	1 956	0,05600	0,05600	1,17
	P		379 782	2 133	0,05800	0,05800	1,65		386 855	1 809	0,05800	0,05800	1,37		374 252	1 850	0,05600	0,05600	1,23
S	A		114 827	240	0,03000	0,03000	56,65		119 240	444	0,03000	0,03000	29,23		121 019	383	0,03000	0,03000	33,23
	P		114 827	201	0,03000	0,03000	67,64		119 240	455	0,03000	0,03000	28,52		121 019	379	0,03000	0,03000	33,58
P	A	01066	393 720	1 852	0,06000	0,06000	1,90	01067	432 957	3 042	0,06600	0,06600	1,28	01068	523 113	4 899	0,08200	0,08200	1,48
	P		393 720	1 693	0,06000	0,06000	2,08		432 957	2 927	0,06600	0,06600	1,33		523 113	4 941	0,08000	0,08000	1,03
S	A		120 837	543	0,03000	0,03000	23,49		105 550	982	0,03000	0,03000	15,16		131 212	1 451	0,03000	0,03000	7,78
	P		120 837	468	0,03000	0,03000	27,25		105 550	804	0,03000	0,03000	18,52		131 212	1 193	0,03000	0,03000	9,46
P	A	04813	931 046	14 086	0,15000	0,15000	1,14	04814	494 040	3 210	0,07600	0,07600	1,60	04815	585 398	3 034	0,08800	0,08800	1,31
	P		931 046	16 372	0,15210	0,15210	1,11		494 040	4 162	0,07600	0,07600	1,23		585 398	3 034	0,08800	0,08800	1,31
S	A		134 403	3 602	0,03000	0,03000	3,01		73 242	915	0,03000	0,03000	21,05		142 881	347	0,03000	0,03000	27,76
	P		134 403	4 107	0,03000	0,03000	2,64		73 242	818	0,03000	0,03000	23,55		112 995	144	0,03000	0,03000	96,19
P	A	04816	692 753	4 797	0,10600	0,10600	1,37	04817	583 660	3 933	0,09000	0,09000	1,59	04818	573 745	2 022	0,08600	0,08600	1,61
	P		692 753	5 886	0,10600	0,10600	1,12		583 660	5 210	0,09000	0,09000	1,20		573 745	4 598	0,08800	0,08800	1,25
S	A		115 050	286	0,03000	0,03000	47,43		84 991	3 852	0,03000	0,03000	4,60		70 658	2 448	0,03000	0,03000	8,00
	P		115 050	436	0,03000	0,03000	31,11		84 991	4 059	0,03000	0,03000	4,36		70 658	2 327	0,03000	0,03000	8,42
P	A	04819	619 407	9 609	0,10000	0,10000	1,16	04820	594 531	5 825	0,09200	0,09200	1,15	04821	501 119	1 673	0,07400	0,07400	1,22
	P		619 407	9 513	0,10000	0,10000	1,17		594 531	5 143	0,09200	0,09200	1,30		501 119	1 514	0,07400	0,07400	1,35
S	A		51 287	177	0,03000	0,03000	NS		51 761	1 925	0,03000	0,03000	11,44		99 933	702	0,03000	0,03000	22,31
	P		51 287	728	0,03000	0,03000	30,33		51 761	1 793	0,03000	0,03000	12,28		99 933	381	0,03000	0,03000	41,11
P	A	04822	464 155	5 798	0,07400	0,07400	1,29	04823	460 767	4 465	0,07200	0,07200	1,33	04824	440 132	5 348	0,07000	0,07000	1,29
	P		464 155	7 261	0,07400	0,07400	1,03		460 767	5 421	0,07200	0,07200	1,09		440 132	5 222	0,07000	0,07000	1,32
S	A		87 033	2 480	0,03000	0,03000	7,03		66 517	1 741	0,03000	0,03000	11,56		66 716	774	0,03000	0,03000	25,97
	P		87 033	2 548	0,03000	0,03000	6,84		66 517	1 706	0,03000	0,03000	11,80		66 716	929	0,03000	0,03000	21,64
P	A	04825	404 334	3 022	0,06200	0,06200	1,32	04826	453 980	8 457	0,07600	0,07600	1,29	04827	467 985	5 077	0,07400	0,07400	1,36
	P		404 334	2 769	0,06200	0,06200	1,45		453 980	9 915	0,07600	0,07600	1,10		467 985	6 065	0,07400	0,07400	1,14
S	A		88 924	479	0,03000	0,03000	35,86		93 066	1 877	0,03000	0,03000	8,85		83 430	2 108	0,03000	0,03000	8,50
	P		88 924	519	0,03000	0,03000	33,10		93 066	2 146	0,03000	0,03000	7,74		83 430	2 269	0,03000	0,03000	7,90
P	A	04828	458 499	4 511	0,07200	0,07200	1,39	04829	431 480	3 397	0,06600	0,06600	1,21	04830	381 843	2 011	0,05800	0,05800	1,60
	P		458 499	4 783	0,07200	0,07200	1,31		431 480	3 277	0,06600	0,06600	1,25		381 843	1 892	0,05800	0,05800	1,70
S	A		68 282	1 601	0,03000	0,03000	12,43		75 561	981	0,03000	0,03000	19,34		107 833	510	0,03000	0,03000	28,57
	P		68 282	1 801	0,03000	0,03000	11,05		75 561	1 147	0,03000	0,03000	16,54		107 833	553	0,03000	0,03000	26,35
P	A	04831	479 442	7 008	0,07800	0,07800	1,32	04832	481 340	4 156	0,07400	0,07400	1,19	04833	459 010	3 151	0,07000	0,07000	1,32
	P		479 442	8 064	0,07800	0,07800	1,15		481 340	4 550	0,07400	0,07400	1,09		459 010	3 167	0,07000	0,07000	1,31
S	A		94 065	2 001	0,03000	0,03000	8,23		69 121	2 025	0,03000	0,03000	9,77		60 718	1 491	0,03000	0,03000	14,00
	P		94 065	2 308	0,03000	0,03000	7,14		69 121	2 293	0,03000	0,03000	8,63		60 718	1 662	0,03000	0,03000	12,56
P	A	04834	413 377	2 258	0,06200	0,06200	1,18	04835	547 246	10 081	0,09000	0,09000	1,14	04836	544 974	4 712	0,08400	0,08400	1,23
	P		413 377	2 201	0,06200	0,06200	1,21		547 246	11 656	0,09210	0,09210	1,16		544 974	5 008	0,08400	0,08400	1,16
S	A		86 287	845	0,03000	0,03000	20,76		110 156	2 271	0,03000	0,03000	6,27		71 125	2 302	0,03000	0,03000	8,49
	P		86 287	895	0,03000	0,03000	19,60		110 156	2 702	0,03000	0,03000	5,27		71 125	2 673	0,03000	0,03000	7,31

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	04837	509 502	2 657	0,07600	0,07600	1,07	04838	463 078	2 035	0,07000	0,07000	1,74	04839	395 350	2 419	0,06000	0,06000	1,35
	P		509 502	2 618	0,07600	0,07600	1,09		463 078	1 992	0,07000	0,07000	1,78		395 350	2 429	0,06000	0,06000	1,35
S	A		43 073	1 638	0,03000	0,03000	14,12		47 902	1 162	0,03000	0,03000	19,37		99 223	950	0,03000	0,03000	16,59
	P		43 073	1 762	0,03000	0,03000	13,13		47 902	1 129	0,03000	0,03000	19,94		99 223	848	0,03000	0,03000	18,59
P	A	04840	750 553	5 734	0,11600	0,11600	1,50	04841	648 409	2 692	0,09800	0,09800	2,15	04842	552 780	1 980	0,08200	0,08200	1,33
	P		750 553	5 713	0,11400	0,11400	1,11		648 409	2 403	0,09600	0,09600	1,20		552 780	1 824	0,08200	0,08200	1,44
S	A		78 596	2 888	0,03000	0,03000	6,43		29 824	904	0,03000	0,03000	27,46		15 656	652	0,03000	0,03000	40,86
	P		78 596	3 301	0,03000	0,03000	5,63		29 824	639	0,03000	0,03000	38,85		15 656	372	0,03000	0,03000	71,61
P	A	04843	478 179	1 157	0,07200	0,07200	8,15	07113	627 642	532	0,09200	0,09200	1,71	07138	1 235 062	41 230	0,22400	0,22400	1,04
	P		478 179	1 295	0,07000	0,07000	1,08		627 642	4 845	0,09610	0,09610	1,29		1 235 062	50 597	0,23410	0,23410	1,02
S	A		40 215	586	0,03000	0,03000	40,09		157 017	2 019	0,03000	0,03000	3,77		247 423	13 206	0,05000	0,05000	1,10
	P		40 215	354	0,03000	0,03000	66,37		157 017	3 662	0,03000	0,03000	2,08		247 423	16 276	0,05210	0,05210	1,01
Piano Terra						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00048	700 854	3 045	0,10600	0,10600	2,02	00464	1 313 663	35 380	0,22800	0,22800	1,03	00469	351 796	13 480	0,06600	0,06600	1,15
	P		700 854	3 390	0,10400	0,10400	1,03		1 313 663	31 445	0,22400	0,22400	1,05		351 796	11 037	0,06200	0,06200	1,06
S	A		209 425	3 968	0,03600	0,03600	1,63		354 395	4 346	0,05800	0,05800	1,79		99 801	1 147	0,03000	0,03000	13,68
	P		209 425	3 983	0,03400	0,03400	1,04		314 656	9 277	0,05600	0,05600	1,17		40 029	598	0,03000	0,03000	39,34
P	A	00471	585 470	33 693	0,12200	0,12200	1,05	00734	373 176	2 138	0,05600	0,05600	1,11	00735	441 196	5 992	0,07000	0,07000	1,12
	P		585 470	29 875	0,11600	0,11600	1,01		0	0	0,05400	0,05400	-		441 196	3 883	0,06800	0,06800	1,21
S	A		104 254	8 458	0,03000	0,03000	1,78		102 989	7 134	0,03000	0,03000	2,14		82 594	6 688	0,03000	0,03000	2,70
	P		104 254	7 470	0,03000	0,03000	2,02		102 989	5 183	0,03000	0,03000	2,94		82 594	5 350	0,03000	0,03000	3,37
P	A	00736	465 303	11 654	0,08000	0,08000	1,14	00737	515 738	28 844	0,10600	0,10600	1,04	00738	582 289	6 030	0,09200	0,09200	1,41
	P		465 303	10 850	0,07800	0,07800	1,05		515 738	35 758	0,11300	0,11300	1,01		582 289	8 292	0,09200	0,09200	1,02
S	A		64 185	16 627	0,03000	0,03000	1,23		82 459	28 108	0,04200	0,04200	1,02		81 030	16 462	0,03000	0,03000	1,10
	P		64 185	17 614	0,03000	0,03000	1,16		82 459	33 521	0,04900	0,04900	1,04		81 030	19 327	0,03300	0,03300	1,09
P	A	00739	544 964	1 431	0,08000	0,08000	1,20	00740	567 149	11 214	0,09400	0,09400	1,12	00741	542 833	18 715	0,09800	0,09800	1,05
	P		544 964	2 323	0,08200	0,08200	1,90		567 149	10 763	0,09400	0,09400	1,17		542 833	17 192	0,09600	0,09600	1,04
S	A		90 701	5 939	0,03000	0,03000	2,85		96 623	1 514	0,03000	0,03000	10,65		98 605	2 455	0,03000	0,03000	6,46
	P		90 701	7 197	0,03000	0,03000	2,35		96 623	2 012	0,03000	0,03000	8,01		98 605	2 450	0,03000	0,03000	6,47
P	A	00784	614 278	2 498	0,09200	0,09200	1,53	00785	490 179	1 764	0,07300	0,07300	1,59	00786	559 867	2 097	0,08400	0,08400	1,74
	P		614 278	2 342	0,09200	0,09200	1,63		490 179	1 623	0,07200	0,07200	1,03		559 867	2 091	0,08400	0,08400	1,74
S	A		100 894	853	0,03000	0,03000	18,21		93 327	536	0,03000	0,03000	30,93		96 593	210	0,03000	0,03000	76,80
	P		100 894	687	0,03000	0,03000	22,61		93 327	472	0,03000	0,03000	35,12		96 593	209	0,03000	0,03000	77,17
P	A	00787	505 851	2 915	0,07600	0,07600	1,17	00788	495 415	4 378	0,07600	0,07600	1,13	00789	465 293	7 404	0,07600	0,07600	1,27
	P		505 851	2 993	0,07600	0,07600	1,14		495 415	4 458	0,07600	0,07600	1,11		465 293	7 405	0,07400	0,07400	1,00
S	A		136 506	536	0,03000	0,03000	19,67		119 473	1 370	0,03000	0,03000	9,45		106 308	943	0,03000	0,03000	15,68
	P		136 506	645	0,03000	0,03000	16,35		119 473	1 563	0,03000	0,03000	8,28		106 308	1 332	0,03000	0,03000	11,10
P	A	00790	422 917	12 274	0,07400	0,07400	1,09	00791	411 609	16 381	0,07800	0,07800	1,15	00792	381 165	21 716	0,07800	0,07800	1,04
	P		422 917	12 339	0,07400	0,07400	1,08		411 609	16 168	0,07600	0,07600	1,04		381 165	21 052	0,07800	0,07800	1,07
S	A		120 814	2 184	0,03000	0,03000	5,84		105 043	4 796	0,03000	0,03000	3,12		132 590	6 108	0,03000	0,03000	1,82
	P		120 814	2 739	0,03000	0,03000	4,66		105 043	5 397	0,03000	0,03000	2,77		132 590	6 898	0,03000	0,03000	1,61
P	A	00971	782 737	4 789	0,11800	0,11800	1,18	00972	720 226	6 780	0,11200	0,11200	1,29	00973	851 090	3 083	0,12600	0,12600	1,23
	P		782 737	4 451	0,11800	0,11800	1,27		720 226	5 760	0,11000	0,11000	1,15		851 090	1 947	0,12600	0,12600	1,94
S	A		50 094	8 260	0,03000	0,03000	2,69		41 724	3 041	0,03000	0,03000	7,66		37 569	2 138	0,03000	0,03000	11,15
	P		50 094	7 951	0,03000	0,03000	2,80		41 724	2 454	0,03000	0,03000	9,50		37 569	1 617	0,03000	0,03000	14,74
P	A	00974	808 277	2 416	0,12000	0,12000	1,88	00975	860 949	1 808	0,12700	0,12700	2,07	00976	729 642	665	0,13800	0,13800	46,92
	P		808 277	1 684	0,11800	0,11800	1,14		860 949	1 321	0,12600	0,12600	1,62		943 416	947	0,13800	0,13800	2,61

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		19 353	743	0,03000	0,03000	35,22		9 897	3 150	0,03000	0,03000	8,69		21 705	3 687	0,03000	0,03000	7,02
	P		19 353	497	0,03000	0,03000	52,66		9 897	3 232	0,03000	0,03000	8,47		21 705	4 436	0,03000	0,03000	5,83
P	A	00977	1 007 641	1 236	0,14610	0,14610	1,11	00978	1 209 948	6 336	0,18400	0,18400	1,59	01471	973 627	21 533	0,16400	0,16400	1,09
	P		1 007 641	1 674	0,14800	0,14800	2,69		1 249 448	5 433	0,18500	0,18500	1,01		973 627	19 330	0,16000	0,16000	1,02
S	A		30 801	5 096	0,03000	0,03000	4,85		183 879	10 220	0,03800	0,03800	1,14		206 857	5 769	0,03600	0,03600	1,12
	P		30 801	6 405	0,03000	0,03000	3,86		183 879	13 839	0,04100	0,04100	1,05		206 857	5 056	0,03600	0,03600	1,27
P	A	01472	826 605	14 483	0,13600	0,13600	1,19	01473	622 292	12 757	0,10400	0,10400	1,15	01474	672 696	12 561	0,11000	0,11000	1,07
	P		826 605	13 456	0,13200	0,13200	1,00		622 292	11 898	0,10200	0,10200	1,07		672 696	11 665	0,11000	0,11000	1,15
S	A		175 298	3 767	0,03000	0,03000	1,31		138 164	2 597	0,03000	0,03000	3,97		133 055	2 512	0,03000	0,03000	4,39
	P		175 298	3 424	0,03000	0,03000	1,45		138 164	2 432	0,03000	0,03000	4,24		133 055	2 333	0,03000	0,03000	4,73
P	A	01475	612 570	13 811	0,10400	0,10400	1,16	01476	634 822	16 968	0,11000	0,11000	1,10	01477	567 215	21 304	0,10600	0,10600	1,12
	P		612 570	12 694	0,10200	0,10200	1,11		634 822	15 441	0,10800	0,10800	1,08		567 215	19 214	0,10200	0,10200	1,04
S	A		154 190	3 458	0,03000	0,03000	2,32		207 487	1 148	0,03200	0,03200	1,96		130 469	4 261	0,03000	0,03000	2,68
	P		154 190	3 146	0,03000	0,03000	2,55		207 487	880	0,03200	0,03200	2,56		130 469	3 843	0,03000	0,03000	2,97
P	A	01478	528 838	25 182	0,10400	0,10400	1,07	01479	534 376	30 153	0,11000	0,11000	1,04	05458	557 106	24 067	0,10600	0,10600	1,04
	P		528 838	22 585	0,10000	0,10000	1,03		534 376	26 895	0,10600	0,10600	1,03		557 106	21 719	0,10400	0,10400	1,06
S	A		140 053	6 733	0,03000	0,03000	1,49		125 662	6 896	0,03000	0,03000	1,75		101 562	4 354	0,03000	0,03000	3,55
	P		140 053	5 992	0,03000	0,03000	1,68		125 662	6 117	0,03000	0,03000	1,97		101 562	3 961	0,03000	0,03000	3,90
P	A	05459	356 288	12 559	0,06600	0,06600	1,19	05460	690 354	827	0,10010	0,10010	1,08	05461	1 126 725	13 003	0,17600	0,17600	1,09
	P		356 288	10 939	0,06200	0,06200	1,02		690 354	636	0,10000	0,10000	1,24		1 126 725	12 860	0,17600	0,17600	1,10
S	A		106 572	1 599	0,03000	0,03000	9,22		102 180	1 721	0,03000	0,03000	8,92		170 052	2 722	0,03000	0,03000	2,10
	P		106 572	1 457	0,03000	0,03000	10,12		102 180	1 537	0,03000	0,03000	9,99		170 052	2 741	0,03000	0,03000	2,09
P	A	05462	922 683	10 241	0,14400	0,14400	1,12	05463	846 337	4 199	0,12800	0,12800	1,65	05464	754 012	2 732	0,11200	0,11200	1,37
	P		922 683	9 858	0,14400	0,14400	1,17		846 337	4 294	0,12600	0,12600	1,06		754 012	2 443	0,11200	0,11200	1,53
S	A		126 389	3 512	0,03000	0,03000	3,41		53 006	1 550	0,03000	0,03000	14,10		35 293	750	0,03000	0,03000	32,17
	P		126 389	3 315	0,03000	0,03000	3,61		53 006	1 575	0,03000	0,03000	13,88		35 293	750	0,03000	0,03000	32,17
P	A	05465	696 216	2 601	0,10400	0,10400	1,56	05466	554 248	1 787	0,08200	0,08200	1,35	05467	681 148	8 013	0,10800	0,10800	1,30
	P		703 542	1 244	0,10400	0,10400	2,39		554 248	1 500	0,08200	0,08200	1,61		681 148	7 658	0,10600	0,10600	1,09
S	A		31 750	186	0,03000	0,03000	NS		66 342	696	0,03000	0,03000	28,96		102 322	2 653	0,03000	0,03000	5,78
	P		31 750	115	0,03000	0,03000	NS		66 342	583	0,03000	0,03000	34,57		102 322	2 428	0,03000	0,03000	6,32
P	A	05468	657 099	3 473	0,09800	0,09800	1,05	05469	611 490	2 099	0,09200	0,09200	2,61	05470	592 346	2 189	0,08800	0,08800	1,35
	P		657 099	3 376	0,09800	0,09800	1,09		611 490	1 946	0,09000	0,09000	1,14		592 346	1 995	0,08800	0,08800	1,48
S	A		64 007	2 529	0,03000	0,03000	8,09		56 623	1 746	0,03000	0,03000	12,26		81 816	832	0,03000	0,03000	21,82
	P		64 007	2 375	0,03000	0,03000	8,61		56 623	1 703	0,03000	0,03000	12,57		81 816	850	0,03000	0,03000	21,36
P	A	05471	633 794	11 455	0,10400	0,10400	1,14	05472	645 817	5 602	0,10000	0,10000	1,34	05473	624 967	1 727	0,09200	0,09200	1,30
	P		633 794	10 658	0,10200	0,10200	1,04		645 817	5 409	0,09800	0,09800	1,01		624 967	1 823	0,09200	0,09200	1,23
S	A		128 606	2 497	0,03000	0,03000	4,67		114 629	3 204	0,03000	0,03000	4,25		93 423	3 246	0,03000	0,03000	5,10
	P		128 606	2 311	0,03000	0,03000	5,05		114 629	2 964	0,03000	0,03000	4,60		93 423	3 083	0,03000	0,03000	5,37
P	A	05474	583 315	1 413	0,08600	0,08600	1,58	05475	517 331	3 186	0,07800	0,07800	1,18	05476	582 702	9 551	0,09400	0,09400	1,09
	P		583 315	1 430	0,08600	0,08600	1,56		517 331	3 167	0,07800	0,07800	1,19		582 702	8 949	0,09400	0,09400	1,16
S	A		94 362	2 329	0,03000	0,03000	7,06		124 375	1 057	0,03000	0,03000	11,60		121 790	2 900	0,03000	0,03000	4,35
	P		94 362	2 343	0,03000	0,03000	7,01		124 375	1 185	0,03000	0,03000	10,35		121 790	2 676	0,03000	0,03000	4,72
P	A	05477	580 274	1 903	0,08600	0,08600	1,41	05478	341 202	328	0,08200	0,08200	94,86	05479	506 191	2 622	0,07600	0,07600	1,28
	P		580 274	2 153	0,08600	0,08600	1,24		554 784	1 295	0,08200	0,08200	1,80		506 191	2 592	0,07600	0,07600	1,29
S	A		112 997	3 659	0,03000	0,03000	3,79		103 444	3 615	0,03000	0,03000	4,20		111 619	1 964	0,03000	0,03000	7,15
	P		112 997	3 425	0,03000	0,03000	4,05		103 444	3 563	0,03000	0,03000	4,26		111 619	2 232	0,03000	0,03000	6,29
P	A	05480	547 470	16 069	0,09600	0,09600	1,07	05481	553 319	4 480	0,08600	0,08600	1,56	05482	534 518	3 698	0,08200	0,08200	1,44

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		547 470	14 675	0,09400	0,09400	1,05		553 319	4 578	0,08400	0,08400	1,03		534 518	4 788	0,08200	0,08200	1,11
S	A		114 115	3 204	0,03000	0,03000	4,28		115 220	2 329	0,03000	0,03000	5,82		106 285	2 836	0,03000	0,03000	5,21
	P		114 115	2 923	0,03000	0,03000	4,69		115 220	2 184	0,03000	0,03000	6,20		106 285	2 760	0,03000	0,03000	5,36
P	A	05483	496 238	2 314	0,07400	0,07400	1,19	05484	441 837	7 385	0,07200	0,07200	1,17	05485	546 433	11 705	0,09200	0,09200	1,16
	P		496 238	2 613	0,07400	0,07400	1,06		441 837	7 160	0,07200	0,07200	1,21		546 433	11 001	0,09000	0,09000	1,06
S	A		102 086	2 425	0,03000	0,03000	6,34		114 794	2 060	0,03000	0,03000	6,60		110 552	245	0,03000	0,03000	57,94
	P		102 086	2 798	0,03000	0,03000	5,49		114 794	2 690	0,03000	0,03000	5,06		110 552	364	0,03000	0,03000	39,00
P	A	05486	548 048	2 455	0,08200	0,08200	1,33	05487	503 976	13 215	0,08800	0,08800	1,18	05488	425 640	2 461	0,06400	0,06400	1,18
	P		548 048	3 840	0,08300	0,08300	1,13		503 976	15 610	0,08810	0,08810	1,00		425 640	1 276	0,06400	0,06400	2,29
S	A		88 225	3 170	0,03000	0,03000	5,45		84 332	1 889	0,03000	0,03000	9,43		98 591	1 246	0,03000	0,03000	12,72
	P		88 225	3 741	0,03000	0,03000	4,62		84 332	2 334	0,03000	0,03000	7,63		98 591	2 444	0,03000	0,03000	6,49
Piano Terra						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00099	441 762	12 414	0,07800	0,07800	1,18	00102	1 032 672	47 958	0,20200	0,20200	1,02	00469	333 949	13 963	0,06400	0,06400	1,15
	P		441 762	11 758	0,07600	0,07600	1,08		1 032 672	40 158	0,19200	0,19200	1,00		333 949	12 236	0,06000	0,06000	1,01
S	A		116 905	5 088	0,03000	0,03000	2,62		224 129	14 921	0,05000	0,05000	1,20		79 426	2 122	0,03000	0,03000	8,71
	P		116 905	7 231	0,03000	0,03000	1,84		224 129	12 384	0,04600	0,04600	1,12		79 426	2 389	0,03000	0,03000	7,73
P	A	00471	555 614	33 442	0,11600	0,11600	1,01	00642	371 572	3 210	0,05800	0,05800	1,58	00643	335 329	8 062	0,05800	0,05800	1,25
	P		555 614	29 683	0,11200	0,11200	1,02		371 572	2 057	0,05600	0,05600	1,27		335 329	7 832	0,05600	0,05600	1,03
S	A		167 191	8 122	0,03400	0,03400	1,26		103 593	808	0,03000	0,03000	18,76		90 278	1 833	0,03000	0,03000	9,27
	P		167 191	7 161	0,03200	0,03200	1,14		103 593	387	0,03000	0,03000	39,18		90 278	1 651	0,03000	0,03000	10,29
P	A	00644	353 001	16 971	0,07000	0,07000	1,13	00645	335 716	20 382	0,07000	0,07000	1,04	00722	581 038	31 234	0,11800	0,11800	1,04
	P		353 001	17 000	0,06800	0,06800	1,02		335 716	19 687	0,07000	0,07000	1,08		581 038	27 848	0,11400	0,11400	1,04
S	A		107 295	3 817	0,03000	0,03000	3,84		85 058	6 178	0,03000	0,03000	2,87		145 817	7 503	0,03000	0,03000	1,23
	P		107 295	2 977	0,03000	0,03000	4,92		85 058	5 403	0,03000	0,03000	3,28		145 817	6 649	0,03000	0,03000	1,39
P	A	00723	597 202	30 168	0,12000	0,12000	1,07	00724	703 714	26 504	0,13000	0,13000	1,04	00725	841 330	32 258	0,15600	0,15600	1,02
	P		597 202	26 761	0,11400	0,11400	1,00		703 714	23 025	0,12600	0,12600	1,04		841 330	26 847	0,15000	0,15000	1,03
S	A		149 038	6 034	0,03000	0,03000	1,45		170 408	5 625	0,03000	0,03000	1,01		168 724	6 452	0,03210	0,03210	1,26
	P		149 038	5 352	0,03000	0,03000	1,64		170 408	4 838	0,03000	0,03000	1,17		168 724	5 369	0,03000	0,03000	1,11
P	A	00726	0	0	0,13800	0,13800	-	00727	804 717	5 937	0,12400	0,12400	1,43	00728	675 263	3 970	0,10200	0,10200	1,26
	P		961 130	2 435	0,14200	0,14200	2,74		804 717	7 870	0,12400	0,12400	1,08		675 263	5 206	0,10410	0,10410	1,43
S	A		130 268	5 734	0,03000	0,03000	1,99		39 623	708	0,03000	0,03000	33,30		7 531	3 402	0,03000	0,03000	8,14
	P		130 268	9 080	0,03000	0,03000	1,26		44 293	3 195	0,03000	0,03000	7,19		7 531	4 592	0,03000	0,03000	6,03
P	A	00729	329 790	1 218	0,09000	0,09000	32,49	00730	568 106	11 448	0,09600	0,09600	1,27	00731	477 586	2 365	0,07200	0,07200	1,46
	P		586 760	4 439	0,09000	0,09000	1,31		568 106	12 020	0,09400	0,09400	1,04		477 586	3 101	0,07200	0,07200	1,12
S	A		18 187	10 312	0,03000	0,03000	2,55		5 883	13 080	0,03000	0,03000	2,13		17 726	8 738	0,03000	0,03000	3,02
	P		18 187	10 889	0,03000	0,03000	2,42		5 883	13 734	0,03000	0,03000	2,03		17 726	9 653	0,03000	0,03000	2,73
P	A	00732	256 968	1 397	0,07200	0,07200	23,61	00733	441 618	12	0,06400	0,06400	1,79	00734	355 097	1 816	0,05400	0,05400	2,14
	P		454 514	5 205	0,07200	0,07200	1,31		441 618	1 193	0,06600	0,06600	4,88		0	0	0,05200	0,05200	-
S	A		12 619	7 792	0,03000	0,03000	3,47		35 919	3 337	0,03000	0,03000	7,21		72 145	9 029	0,03000	0,03000	2,15
	P		12 619	9 365	0,03000	0,03000	2,89		35 919	5 235	0,03000	0,03000	4,59		72 145	6 686	0,03000	0,03000	2,90
P	A	00735	424 024	3 817	0,06600	0,06600	1,52	00736	480 822	11 474	0,08200	0,08200	1,13	00737	525 509	31 931	0,11000	0,11000	1,01
	P		424 024	902	0,06200	0,06200	1,19		480 822	9 669	0,08000	0,08000	1,14		525 509	38 791	0,11900	0,11900	1,04
S	A		78 231	10 113	0,03000	0,03000	1,84		75 083	24 771	0,03800	0,03800	1,06		64 164	34 494	0,04600	0,04600	1,00
	P		72 531	7 036	0,03000	0,03000	2,75		75 083	23 030	0,03600	0,03600	1,06		64 164	38 989	0,05300	0,05300	1,05
P	A	00738	557 090	7 532	0,08800	0,08800	1,09	00739	562 259	1 998	0,08400	0,08400	1,64	00740	558 717	11 039	0,09200	0,09200	1,07
	P		557 090	10 003	0,09100	0,09100	1,10		562 259	2 793	0,08400	0,08400	1,18		558 717	10 599	0,09200	0,09200	1,12
S	A		68 600	15 114	0,03000	0,03000	1,31		73 613	7 976	0,03000	0,03000	2,41		88 652	358	0,03000	0,03000	48,10
	P		68 600	17 413	0,03000	0,03000	1,14		73 613	9 212	0,03000	0,03000	2,09		88 652	447	0,03000	0,03000	38,52
P	A	00741	565 453	18 537	0,10200	0,10200	1,10	04468	841 739	15 559	0,13800	0,13800	1,09	04469	450 432	3 332	0,07000	0,07000	1,62

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		565 453	16 994	0,10000	0,10000	1,09		841 739	14 123	0,13600	0,13600	1,07		450 432	3 663	0,07000	0,07000	1,48
S	A		108 361	1 971	0,03000	0,03000	7,36		123 173	4 130	0,03000	0,03000	3,01		60 562	1 351	0,03000	0,03000	15,47
	P		108 361	1 875	0,03000	0,03000	7,73		123 173	3 998	0,03000	0,03000	3,11		60 562	2 107	0,03000	0,03000	9,92
P	A	04470	327 420	11 470	0,06000	0,06000	1,14	04471	573 873	25 348	0,11000	0,11000	1,04	04472	590 893	19 497	0,10600	0,10600	1,06
	P		327 420	9 879	0,05800	0,05800	1,12		573 873	22 776	0,10600	0,10600	1,00		590 893	17 804	0,10400	0,10400	1,06
S	A		78 845	1 880	0,03000	0,03000	9,87		112 282	5 131	0,03000	0,03000	2,72		107 025	3 160	0,03000	0,03000	4,65
	P		78 845	962	0,03000	0,03000	19,28		112 282	4 591	0,03000	0,03000	3,04		107 025	2 846	0,03000	0,03000	5,16
P	A	04473	584 385	3 921	0,09000	0,09000	1,57	04474	552 086	8 224	0,08800	0,08800	1,08	04475	468 123	6 872	0,07600	0,07600	1,31
	P		584 385	4 644	0,09000	0,09000	1,33		552 086	10 777	0,09100	0,09100	1,09		468 123	6 922	0,07400	0,07400	1,01
S	A		60 911	2 187	0,03000	0,03000	9,53		41 011	4 467	0,03000	0,03000	5,24		52 433	4 346	0,03000	0,03000	5,05
	P		63 418	2 430	0,03000	0,03000	8,45		41 011	4 599	0,03000	0,03000	5,09		52 433	4 659	0,03000	0,03000	4,71
P	A	04476	367 206	6 831	0,06000	0,06000	1,08	04477	704 481	7 742	0,11000	0,11000	1,15	04478	0	0	0,08800	0,08800	-
	P		367 206	5 826	0,06000	0,06000	1,27		704 481	8 267	0,11000	0,11000	1,08		612 508	1 079	0,09100	0,09100	6,70
S	A		87 213	228	0,03000	0,03000	76,39		63 541	4 698	0,03000	0,03000	4,37		28 671	3 387	0,03000	0,03000	7,37
	P		87 213	133	0,03000	0,03000	NS		63 541	4 331	0,03000	0,03000	4,74		28 671	3 576	0,03000	0,03000	6,99
P	A	04479	536 347	2 042	0,08000	0,08000	1,38	04480	446 325	1 507	0,06600	0,06600	1,27						
	P		536 347	3 159	0,08210	0,08210	1,82		446 325	1 812	0,06600	0,06600	1,06						
S	A		20 504	2 932	0,03000	0,03000	8,88		34 157	2 109	0,03000	0,03000	11,51						
	P		20 504	3 349	0,03000	0,03000	7,77		34 157	2 586	0,03000	0,03000	9,39						
Piano Terra						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00053	2 249 828	91 499	0,38200	0,38200	1,03	00054	1 998 322	117 569	0,36200	0,36200	1,02	00101	3 617 064	135 683	0,61200	0,61200	1,09
	P		2 249 828	92 552	0,38200	0,38200	1,02		1 998 322	116 179	0,36000	0,36000	1,00		3 617 064	102 689	0,58600	0,58600	1,03
S	A		577 938	35 128	0,10600	0,10600	1,09		579 363	35 088	0,10600	0,10600	1,08		948 121	44 587	0,16600	0,16600	1,11
	P		577 938	35 730	0,10600	0,10600	1,07		579 363	32 395	0,10400	0,10400	1,07		948 121	33 674	0,15800	0,15800	1,07
P	A	00496	3 816 459	91 915	0,60800	0,60800	1,04	00954	2 321 808	21 371	0,34800	0,34800	1,13	00955	1 968 249	18 275	0,29600	0,29600	1,22
	P		3 816 459	67 010	0,59000	0,59000	1,00		2 321 808	25 223	0,35010	0,35010	1,10		1 968 249	21 592	0,29600	0,29600	1,03
S	A		477 800	1 375	0,16200	0,16200	43,31		260 730	14 458	0,05000	0,05000	1,48		97 725	9 585	0,05000	0,05000	6,14
	P		998 188	19 097	0,15600	0,15600	1,11		260 730	16 361	0,05000	0,05000	1,31		97 725	11 169	0,05000	0,05000	5,27
P	A	00956	2 364 270	12 957	0,35000	0,35000	1,34	00957	2 212 430	16 248	0,33200	0,33200	1,51	00958	2 405 914	4 884	0,35000	0,35000	1,37
	P		2 364 270	16 769	0,35000	0,35000	1,03		2 212 430	17 902	0,33000	0,33000	1,14		2 405 914	7 452	0,35210	0,35210	1,54
S	A		98 443	5 625	0,05000	0,05000	10,43		102 796	4 002	0,05000	0,05000	14,42		9 413	5 338	0,05000	0,05000	14,78
	P		98 443	7 618	0,05000	0,05000	7,70		102 796	4 936	0,05000	0,05000	11,69		9 413	7 042	0,05000	0,05000	11,20
P	A	00959	2 787 193	12 224	0,41000	0,41000	1,31	00960	2 719 166	7 798	0,39600	0,39600	1,13	00961	3 597 127	20 333	0,53000	0,53000	1,08
	P		2 787 193	14 765	0,41000	0,41000	1,08		2 719 166	11 436	0,39800	0,39800	1,07		3 597 127	24 241	0,53300	0,53300	1,12
S	A		125 186	7 752	0,05000	0,05000	6,79		69 802	17 358	0,05000	0,05000	3,76		479 591	18 196	0,08200	0,08200	1,21
	P		125 186	10 055	0,05000	0,05000	5,23		69 802	22 048	0,05000	0,05000	2,96		479 591	23 351	0,08410	0,08410	1,11
P	A	01085	2 501 900	123 026	0,43800	0,43800	1,02	01086	2 147 195	86 797	0,36400	0,36400	1,03	01087	1 764 342	70 519	0,29800	0,29800	1,02
	P		2 501 900	104 684	0,42600	0,42600	1,01		2 147 195	75 370	0,35600	0,35600	1,01		1 764 342	62 554	0,29400	0,29400	1,05
S	A		482 852	32 220	0,09000	0,09000	1,08		436 626	17 359	0,07400	0,07400	1,11		330 234	13 620	0,05600	0,05600	1,07
	P		482 852	27 167	0,08600	0,08600	1,04		436 626	15 074	0,07200	0,07200	1,05		330 234	12 076	0,05600	0,05600	1,21
P	A	01088	1 487	64 497	0,25400	0,25400	1,01	01089	1 633	70 790	0,28000	0,28000	1,04	01090	1 816	85 502	0,31600	0,31600	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			928						018						345				
	P		1 487 928	57 914	0,25000	0,25000	1,02		1 633 018	63 864	0,27600	0,27600	1,05		1 816 345	76 732	0,31000	0,31000	1,03
S	A		303 609	12 899	0,05300	0,05300	1,25		325 006	14 158	0,05600	0,05600	1,12		364 370	17 513	0,06400	0,06400	1,14
	P		303 609	11 583	0,05200	0,05200	1,23		325 006	12 773	0,05600	0,05600	1,25		364 370	15 775	0,06200	0,06200	1,05
P	A	01091	2 163 396	111 716	0,38200	0,38200	1,02	01092	2 560 092	147 022	0,46200	0,46200	1,02	01093	3 896 225	37 198	0,59000	0,59000	1,43
	P		2 163 396	99 394	0,37400	0,37400	1,02		2 560 092	129 360	0,45000	0,45000	1,01		3 896 225	28 680	0,57800	0,57800	1,04
S	A		436 316	22 343	0,07800	0,07800	1,17		487 452	34 744	0,09200	0,09200	1,06		465 815	4 208	0,07000	0,07000	1,25
	P		436 316	19 879	0,07600	0,07600	1,13		487 452	30 431	0,09000	0,09000	1,10		465 815	5 181	0,07000	0,07000	1,02
P	A	01094	2 988 086	18 300	0,44400	0,44400	1,40	01095	3 103 859	13 095	0,45600	0,45600	1,25	01096	2 589 454	32 704	0,39400	0,39400	1,09
	P		2 988 086	16 291	0,44000	0,44000	1,09		3 103 859	19 351	0,45900	0,45900	1,14		2 589 454	46 087	0,40200	0,40200	1,07
S	A		85 240	3 628	0,05000	0,05000	17,00		83 343	3 461	0,05000	0,05000	17,95		18 231	24 189	0,05000	0,05000	3,18
	P		85 240	3 944	0,05000	0,05000	15,64		83 343	3 099	0,05000	0,05000	20,04		18 231	29 641	0,05000	0,05000	2,59
P	A	01097	2 062 307	101 861	0,36200	0,36200	1,03	01098	2 142 993	58 841	0,34600	0,34600	1,06	01099	1 732 234	6 499	0,25400	0,25400	1,54
	P		2 062 307	120 260	0,37300	0,37300	1,02		2 142 993	38 138	0,33200	0,33200	1,03		1 732 234	1 034	0,25000	0,25000	1,24
S	A		67 099	46 315	0,05000	0,05000	1,42		30 202	20 437	0,05000	0,05000	3,63		62 557	7 823	0,05000	0,05000	8,54
	P		67 099	53 424	0,05000	0,05000	1,23		30 202	12 613	0,05000	0,05000	5,88		62 557	3 260	0,05000	0,05000	20,50
P	A	01100	2 019 559	29 144	0,31000	0,31000	1,19	01101	1 807 276	86 808	0,31400	0,31400	1,01	01102	1 608 885	56 789	0,26800	0,26800	1,05
	P		2 019 559	10 458	0,29600	0,29600	1,01		1 807 276	90 844	0,31810	0,31810	1,03		1 608 885	60 862	0,27010	0,27010	1,04
S	A		172 362	10 383	0,05000	0,05000	4,03		397 086	22 164	0,07200	0,07200	1,14		419 130	12 197	0,06800	0,06800	1,09
	P		172 362	5 316	0,05000	0,05000	7,88		397 086	23 038	0,07200	0,07200	1,10		419 130	11 333	0,06800	0,06800	1,18
P	A	01103	1 361 909	33 991	0,21800	0,21800	1,09	01104	1 285 163	20 254	0,19800	0,19800	1,12	01105	1 241 912	11 469	0,18600	0,18600	1,12
	P		1 361 909	35 433	0,21800	0,21800	1,05		1 285 163	22 248	0,19800	0,19800	1,02		1 241 912	13 636	0,18700	0,18700	1,07
S	A		294 883	7 416	0,05000	0,05000	1,76		345 368	4 666	0,05400	0,05400	1,87		335 902	2 768	0,05000	0,05000	1,07
	P		294 883	6 545	0,05000	0,05000	2,00		345 368	3 835	0,05200	0,05200	1,07		335 902	2 253	0,05000	0,05000	1,32
P	A	01106	1 351 560	10 725	0,20200	0,20200	1,24	01107	1 623 403	15 107	0,24400	0,24400	1,20	01108	1 815 332	25 729	0,27800	0,27800	1,12
	P		1 351 560	12 646	0,20200	0,20200	1,05		1 623 403	16 963	0,24400	0,24400	1,07		1 815 332	27 882	0,27800	0,27800	1,04
S	A		299 200	1 726	0,05000	0,05000	6,97		284 690	1 041	0,06400	0,06400	70,32		395 893	7 384	0,06200	0,06200	1,19
	P		299 200	1 366	0,05000	0,05000	8,80		418 716	3 233	0,06200	0,06200	1,01		395 893	7 904	0,06200	0,06200	1,11
P	A	04855	3 285 851	56 726	0,51200	0,51200	1,17	04856	1 879 058	71 065	0,31600	0,31600	1,05	04857	1 953 972	19 687	0,29400	0,29400	1,14
	P		3 285 851	42 022	0,49800	0,49800	1,01		1 879 058	67 056	0,31200	0,31200	1,01		1 953 972	22 210	0,29400	0,29400	1,01
S	A		504 887	10 620	0,08200	0,08200	1,70		311 777	13 744	0,05400	0,05400	1,15		326 029	3 576	0,05000	0,05000	1,52
	P		504 887	7 909	0,07800	0,07800	1,16		311 777	12 465	0,05200	0,05200	1,00		326 029	4 560	0,05000	0,05000	1,19
P	A	04858	3 066 076	52 921	0,48400	0,48400	1,44	04859	2 287 504	54 729	0,36400	0,36400	1,05	04860	2 205 772	18 369	0,33000	0,33000	1,20
	P		3 066 076	40 743	0,46600	0,46600	1,02		2 287 504	49 194	0,36000	0,36000	1,04		2 205 772	19 248	0,33000	0,33000	1,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		494 056	9 130	0,08000	0,08000	2,00		297 227	20 401	0,05500	0,05500	1,02		75 212	12 698	0,05000	0,05000	5,04
	P		462 815	14 205	0,07600	0,07600	1,13		297 227	17 623	0,05400	0,05400	1,09		75 212	11 563	0,05000	0,05000	5,53
P	A	04861	2 032 407	10 736	0,30000	0,30000	1,25	04862	1 936 251	6 636	0,28400	0,28400	1,47	04863	1 765 285	9 805	0,26000	0,26000	1,10
	P		2 032 407	12 485	0,30000	0,30000	1,08		1 936 251	8 886	0,28400	0,28400	1,10		1 765 285	12 154	0,26100	0,26100	1,02
S	A		48 363	6 759	0,05000	0,05000	10,36		58 853	4 719	0,05000	0,05000	14,34		243 288	4 881	0,05000	0,05000	5,23
	P		48 363	6 650	0,05000	0,05000	10,53		58 853	4 989	0,05000	0,05000	13,56		243 288	5 131	0,05000	0,05000	4,98
P	A	04864	1 839 154	37 385	0,28800	0,28800	1,05	04865	1 804 479	14 041	0,27000	0,27000	1,29	04866	1 719 287	7 730	0,25200	0,25200	1,08
	P		1 839 154	34 764	0,28600	0,28600	1,04		1 804 479	14 961	0,27000	0,27000	1,21		1 719 287	9 490	0,25300	0,25300	1,06
S	A		206 773	16 792	0,05000	0,05000	2,03		90 954	17 099	0,05000	0,05000	3,53		77 747	13 202	0,05000	0,05000	4,80
	P		206 773	14 703	0,05000	0,05000	2,32		90 954	15 230	0,05000	0,05000	3,96		77 747	12 144	0,05000	0,05000	5,22
P	A	04867	1 600 091	8 629	0,23600	0,23600	1,19	04868	1 544 892	58 319	0,25800	0,25800	1,00	04869	1 559 283	24 322	0,24000	0,24000	1,11
	P		1 600 091	10 391	0,23610	0,23610	1,01		1 544 892	52 709	0,25600	0,25600	1,05		1 559 283	23 641	0,23800	0,23800	1,00
S	A		168 206	8 230	0,05000	0,05000	5,21		283 009	12 702	0,05000	0,05000	1,26		160 392	18 878	0,05000	0,05000	2,36
	P		168 206	7 748	0,05000	0,05000	5,53		283 009	11 390	0,05000	0,05000	1,40		160 392	16 590	0,05000	0,05000	2,69
P	A	04870	1 527 151	3 722	0,22200	0,22200	1,14	04871	1 449 330	6 460	0,21400	0,21400	1,51	04872	1 301 291	16 112	0,19800	0,19800	1,16
	P		1 527 151	5 533	0,22400	0,22400	1,51		1 449 330	7 440	0,21400	0,21400	1,31		1 301 291	17 422	0,19800	0,19800	1,07
S	A		86 718	19 964	0,05000	0,05000	3,07		118 922	14 116	0,05000	0,05000	3,83		286 377	5 515	0,05000	0,05000	2,75
	P		86 718	17 794	0,05000	0,05000	3,45		118 922	13 170	0,05000	0,05000	4,10		286 377	4 974	0,05000	0,05000	3,05
P	A	04873	1 886 207	44 697	0,30000	0,30000	1,07	04874	1 830 502	3 779	0,26600	0,26600	1,28	04875	1 734 996	6 245	0,25400	0,25400	1,27
	P		1 886 207	41 492	0,29800	0,29800	1,07		1 830 502	6 160	0,26700	0,26700	1,08		1 734 996	8 039	0,25410	0,25410	1,01
S	A		222 097	18 116	0,05000	0,05000	1,69		100 755	23 829	0,05000	0,05000	2,44		76 963	20 965	0,05000	0,05000	3,03
	P		222 097	15 880	0,05000	0,05000	1,92		100 755	20 794	0,05000	0,05000	2,80		76 963	19 280	0,05000	0,05000	3,30
P	A	04876	1 610 553	15 115	0,24200	0,24200	1,20	04877	2 358 228	82 918	0,39200	0,39200	1,03	04878	2 259 852	15 777	0,33600	0,33600	1,21
	P		1 610 553	14 118	0,24000	0,24000	1,04		2 358 228	74 648	0,38600	0,38600	1,02		2 259 852	17 757	0,33600	0,33600	1,07
S	A		147 346	11 457	0,05000	0,05000	4,15		299 265	19 558	0,05600	0,05600	1,14		110 750	16 842	0,05000	0,05000	3,32
	P		147 346	11 662	0,05000	0,05000	4,08		299 265	17 218	0,05400	0,05400	1,09		110 750	14 276	0,05000	0,05000	3,91
P	A	04879	2 028 153	38 281	0,31600	0,31600	1,06	04880	1 857 442	8 470	0,27400	0,27400	1,61	04881	1 721 647	40 490	0,27400	0,27400	1,09
	P		2 028 153	47 277	0,32100	0,32100	1,03		1 857 442	3 991	0,27000	0,27000	1,21		1 721 647	36 861	0,27000	0,27000	1,02
S	A		56 461	23 514	0,05000	0,05000	2,90		41 565	8 080	0,05000	0,05000	8,86		230 933	11 421	0,05000	0,05000	2,49
	P		56 461	19 660	0,05000	0,05000	3,47		41 565	8 883	0,05000	0,05000	8,06		230 933	12 074	0,05000	0,05000	2,36
Piano Terra						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00052	692 646	7 469	0,11200	0,11200	1,11	00495	1 224 812	23 458	0,21800	0,21800	1,04	00995	545 086	2 544	0,08600	0,08600	2,56
	P		692 646	8 769	0,11300	0,11300	1,01		1 224 812	19 208	0,21000	0,21000	1,04		545 086	2 034	0,08200	0,08200	1,25
S	A		212 497	1 756	0,03600	0,03600	2,47		347 572	4 333	0,05800	0,05800	1,25		91 800	2 257	0,02000	0,02000	2,04
	P		178 914	4 756	0,03400	0,03400	1,18		347 572	2 910	0,05400	0,05400	1,04		91 800	2 104	0,02000	0,02000	2,19

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00996	397 738	4 861	0,06600	0,06600	1,22	00997	387 057	4 481	0,06400	0,06400	1,26	00998	391 409	4 617	0,06400	0,06400	1,13
	P		397 738	4 482	0,06400	0,06400	1,06		387 057	4 104	0,06200	0,06200	1,08		391 409	4 183	0,06400	0,06400	1,25
S	A		93 343	1 193	0,02000	0,02000	3,74		47 882	965	0,02000	0,02000	8,98		72 268	923	0,02000	0,02000	6,98
	P		93 343	1 090	0,02000	0,02000	4,10		47 882	890	0,02000	0,02000	9,74		72 268	837	0,02000	0,02000	7,70
P	A	00999	486 966	5 490	0,08000	0,08000	1,22	01000	636 474	7 142	0,10400	0,10400	1,16	01001	870 241	12 773	0,14800	0,14800	1,13
	P		486 966	4 905	0,07800	0,07800	1,11		636 474	6 245	0,10200	0,10200	1,13		870 241	10 544	0,14200	0,14200	1,05
S	A		97 861	1 427	0,02000	0,02000	2,83		62 647	73	0,02600	0,02600	23,29		167 840	3 744	0,03200	0,03200	1,45
	P		97 861	1 256	0,02000	0,02000	3,21		154 381	673	0,02400	0,02400	1,62		167 840	3 029	0,03000	0,03000	1,31
P	A	01002	1 211 503	4 772	0,18400	0,18400	1,37	01003	948 676	1 369	0,14000	0,14000	1,82	01004	998 286	2 105	0,14800	0,14800	1,46
	P		1 211 503	6 877	0,18610	0,18610	1,15		948 676	2 236	0,14000	0,14000	1,11		998 286	2 868	0,14800	0,14800	1,07
S	A		193 362	5 053	0,03800	0,03800	1,34		48 601	3 060	0,02000	0,02000	2,81		55 770	2 545	0,02000	0,02000	3,13
	P		193 362	7 105	0,04010	0,04010	1,14		52 475	4 092	0,02000	0,02000	2,02		55 770	3 433	0,02000	0,02000	2,32
P	A	01005	900 401	1 963	0,13400	0,13400	1,59	01006	790 598	4 933	0,12400	0,12400	1,45	01007	678 236	1 620	0,10200	0,10200	1,90
	P		900 401	2 471	0,13400	0,13400	1,26		790 598	3 950	0,12000	0,12000	1,13		678 236	2 321	0,10200	0,10200	1,33
S	A		8 050	1 410	0,02000	0,02000	8,62		111 528	3 129	0,02100	0,02100	1,07		60 562	5 376	0,02000	0,02000	1,40
	P		17 545	1 615	0,02000	0,02000	7,03		111 528	2 649	0,02000	0,02000	1,05		60 562	5 918	0,02000	0,02000	1,27
P	A	01008	559 665	1 094	0,08210	0,08210	1,13	01009	645 470	2 085	0,09800	0,09800	1,71	01010	568 594	6 996	0,09400	0,09400	1,16
	P		559 665	1 467	0,08400	0,08400	1,84		645 470	2 625	0,09800	0,09800	1,35		568 594	6 726	0,09200	0,09200	1,03
S	A		61 164	3 833	0,02000	0,02000	1,95		68 953	3 619	0,02000	0,02000	1,86		132 596	2 827	0,02400	0,02400	1,19
	P		61 164	4 290	0,02000	0,02000	1,74		68 953	3 958	0,02000	0,02000	1,71		132 596	2 675	0,02400	0,02400	1,26
P	A	01011	452 429	2 793	0,07000	0,07000	1,21	01012	360 823	1 979	0,05600	0,05600	1,43	01013	279 134	1 353	0,04210	0,04210	1,09
	P		452 429	2 934	0,07000	0,07000	1,15		360 823	2 105	0,05600	0,05600	1,34		279 134	1 467	0,04400	0,04400	2,07
S	A		95 764	976	0,02000	0,02000	4,34		99 206	675	0,02000	0,02000	5,79		93 541	271	0,02000	0,02000	16,40
	P		95 764	957	0,02000	0,02000	4,42		99 206	685	0,02000	0,02000	5,70		93 541	293	0,02000	0,02000	15,17
P	A	01014	323 417	468	0,04800	0,04800	2,23	01015	379 747	465	0,05600	0,05600	2,10	01016	450 106	1 102	0,06900	0,06900	3,10
	P		323 417	650	0,04800	0,04800	1,61		379 747	771	0,05600	0,05600	1,27		450 106	1 400	0,06800	0,06800	1,57
S	A		57 634	131	0,02000	0,02000	59,44		72 950	161	0,02000	0,02000	39,62		157 833	376	0,02400	0,02400	2,41
	P		57 634	182	0,02000	0,02000	42,79		72 950	241	0,02000	0,02000	26,47		157 833	434	0,02400	0,02400	2,09
P	A	01017	1 152 939	855	0,17000	0,17000	6,73	01018	752 942	3 295	0,11600	0,11600	1,59	01019	853 127	1 661	0,12800	0,12800	3,74
	P		1 152 939	1 030	0,16800	0,16800	1,45		752 942	4 212	0,11600	0,11600	1,24		853 127	1 236	0,12400	0,12400	1,01
S	A		267 884	1 721	0,04200	0,04200	1,39		85 343	2 834	0,02000	0,02000	1,84		69 937	2 293	0,02000	0,02000	2,90
	P		267 884	2 220	0,04200	0,04200	1,08		85 343	3 554	0,02000	0,02000	1,47		69 937	2 444	0,02000	0,02000	2,72
P	A	01020	693 371	889	0,10200	0,10200	1,81	01021	683 438	876	0,10000	0,10000	1,39	01022	774 920	1 016	0,11400	0,11400	1,77
	P		693 371	701	0,10200	0,10200	2,29		683 438	855	0,10000	0,10000	1,42		774 920	1 340	0,11400	0,11400	1,34
S	A		36 973	1 218	0,02000	0,02000	7,92		19 049	827	0,02000	0,02000	13,57		22 163	1 818	0,02000	0,02000	6,02
	P		36 973	1 165	0,02000	0,02000	8,28		19 049	832	0,02000	0,02000	13,49		22 163	2 038	0,02000	0,02000	5,37
P	A	01023	706 127	369	0,10400	0,10400	4,66	01024	776 677	1 106	0,11400	0,11400	1,47	04776	1 045 153	5 620	0,16000	0,16000	1,16
	P		706 127	549	0,10400	0,10400	3,13		776 677	1 193	0,11400	0,11400	1,36		1 045 153	4 987	0,15800	0,15800	1,07
S	A		44 895	1 878	0,02000	0,02000	4,76		137 935	1 354	0,02400	0,02400	2,62		182 228	459	0,02800	0,02800	2,72
	P		44 895	2 116	0,02000	0,02000	4,22		137 935	1 551	0,02200	0,02200	1,05		182 228	606	0,02800	0,02800	2,06
P	A	04777	621 874	1 513	0,09200	0,09200	1,20	04778	583 128	413	0,11800	0,11800	46,19	04779	639 938	1 084	0,09600	0,09600	3,68
	P		621 874	1 890	0,09300	0,09300	1,31		812 571	548	0,11810	0,11810	1,65		639 938	890	0,09400	0,09400	1,47
S	A		113 316	428	0,02000	0,02000	5,95		252 221	290	0,03800	0,03800	4,15		118 069	83	0,02000	0,02000	25,08
	P		113 316	438	0,02000	0,02000	5,81		252 221	636	0,03800	0,03800	1,89		118 069	73	0,02000	0,02000	28,52
P	A	04780	504 576	1 057	0,07600	0,07600	3,18	04781	517 349	380	0,07600	0,07600	2,97	04782	506 984	505	0,07400	0,07400	1,54

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		504 576	850	0,07400	0,07400	1,24		517 349	362	0,07600	0,07600	3,12		506 984	419	0,07400	0,07400	1,85
S	A		73 585	1 560	0,02000	0,02000	4,05		26 147	563	0,02000	0,02000	18,83		15 467	566	0,02000	0,02000	20,37
	P		73 585	1 493	0,02000	0,02000	4,23		26 147	593	0,02000	0,02000	17,88		15 467	681	0,02000	0,02000	16,93
P	A	04783	548 348	1 181	0,08200	0,08200	1,85	04784	0	0	0,07200	0,07200	-	04785	371 638	2 215	0,05800	0,05800	1,41
	P		548 348	1 426	0,08200	0,08200	1,53		495 709	48	0,07300	0,07300	4,04		371 638	2 080	0,05800	0,05800	1,50
S	A		35 382	244	0,02000	0,02000	40,11		89 263	99	0,02000	0,02000	49,00		48 296	950	0,02000	0,02000	9,09
	P		35 382	377	0,02000	0,02000	25,96		89 263	255	0,02000	0,02000	19,02		48 296	886	0,02000	0,02000	9,74
P	A	04786	392 042	759	0,06000	0,06000	7,67	04787	393 526	748	0,06000	0,06000	7,40	04788	365 187	567	0,05400	0,05400	1,84
	P		392 042	767	0,05800	0,05800	1,41		393 526	865	0,05800	0,05800	1,21		365 187	868	0,05400	0,05400	1,20
S	A		13 300	852	0,02000	0,02000	13,75		16 415	393	0,02000	0,02000	29,13		65 687	172	0,02000	0,02000	40,99
	P		13 300	849	0,02000	0,02000	13,80		16 415	450	0,02000	0,02000	25,44		65 687	209	0,02000	0,02000	33,73
P	A	04789	374 283	3 800	0,06200	0,06200	1,49	04790	370 826	1 438	0,05600	0,05600	1,29	04791	364 184	332	0,05400	0,05400	3,43
	P		374 283	3 476	0,06000	0,06000	1,22		370 826	1 433	0,05600	0,05600	1,29		364 184	408	0,05400	0,05400	2,79
S	A		71 647	895	0,02000	0,02000	7,26		34 996	972	0,02000	0,02000	10,10		3 536	669	0,02000	0,02000	18,71
	P		71 647	812	0,02000	0,02000	8,00		34 996	891	0,02000	0,02000	11,02		3 536	664	0,02000	0,02000	18,85
P	A	04792	344 479	179	0,05000	0,05000	1,55	04793	298 282	756	0,04400	0,04400	1,10	04794	541 642	2 475	0,08200	0,08200	1,15
	P		344 479	410	0,05100	0,05100	4,56		298 282	969	0,04500	0,04500	1,58		541 642	2 419	0,08200	0,08200	1,17
S	A		24 214	442	0,02000	0,02000	24,37		73 720	254	0,02000	0,02000	24,83		76 202	968	0,02000	0,02000	6,28
	P		24 214	433	0,02000	0,02000	24,87		73 720	255	0,02000	0,02000	24,73		76 202	822	0,02000	0,02000	7,39
P	A	04795	511 113	493	0,07600	0,07600	3,53	04796	473 533	596	0,07000	0,07000	2,24	04797	263 354	35	0,06200	0,06200	NS
	P		511 113	606	0,07600	0,07600	2,87		473 533	735	0,07000	0,07000	1,81		426 428	289	0,06200	0,06200	1,68
S	A		14 609	385	0,02000	0,02000	30,14		14 337	271	0,02000	0,02000	42,91		34 565	412	0,02000	0,02000	23,93
	P		14 609	366	0,02000	0,02000	31,71		14 337	318	0,02000	0,02000	36,57		34 565	393	0,02000	0,02000	25,09
P	A	04798	796 287	3 812	0,12200	0,12200	1,35	04799	715 439	1 214	0,10600	0,10600	1,79	04800	596 040	954	0,08800	0,08800	1,68
	P		796 287	3 598	0,12000	0,12000	1,08		715 439	1 538	0,10600	0,10600	1,41		596 040	755	0,08800	0,08800	2,12
S	A		101 488	2 083	0,02000	0,02000	1,77		37 795	577	0,02000	0,02000	16,59		15 175	1 241	0,02000	0,02000	9,31
	P		101 488	1 787	0,02000	0,02000	2,06		37 795	716	0,02000	0,02000	13,37		15 175	1 490	0,02000	0,02000	7,76
P	A	04801	512 695	1 725	0,07800	0,07800	1,71	04802	499 378	816	0,07400	0,07400	1,87	07114	1 173 335	5 099	0,18400	0,18400	2,17
	P		512 695	2 127	0,07800	0,07800	1,38		499 378	1 177	0,07400	0,07400	1,30		1 173 335	6 794	0,18000	0,18000	1,12
S	A		39 509	970	0,02000	0,02000	9,71		21 065	499	0,02000	0,02000	22,13		356 719	1 981	0,05800	0,05800	2,67
	P		39 509	973	0,02000	0,02000	9,68		21 065	461	0,02000	0,02000	23,96		356 719	3 028	0,05600	0,05600	1,10
P	A	07136	694 903	5 780	0,11400	0,11400	1,76												
	P		694 903	4 992	0,10800	0,10800	1,13												
S	A		261 640	2 011	0,04200	0,04200	1,56												
	P		261 640	1 764	0,04000	0,04000	1,02												
Piano Terra					**Parete P7-P14**											**Parete P7-P14**			
P	A	00497	2 680 413	188 042	0,50400	0,50400	1,00	00498	1 891 676	32 560	0,29400	0,29400	1,14	00501	1 992 178	15 338	0,30200	0,30200	2,02
	P		2 680 413	230 402	0,53100	0,53100	1,00		1 891 676	32 724	0,29200	0,29200	1,03		1 947 614	25 987	0,29600	0,29600	1,05
S	A		836 843	19 415	0,13800	0,13800	1,49		663 188	4 665	0,10000	0,10000	1,57		689 085	418	0,10000	0,10000	1,43
	P		836 843	33 268	0,14100	0,14100	1,05		663 188	10 312	0,10200	0,10200	1,12		689 085	5 893	0,10410	0,10410	1,93
P	A	00502	3 099 266	57 892	0,55200	0,55200	2,53	00918	1 908 212	20 168	0,28800	0,28800	1,17	00919	1 382 797	20 505	0,21200	0,21200	1,10
	P		3 027 058	213 914	0,57100	0,57100	1,01		1 908 212	14 602	0,28400	0,28400	1,13		1 382 797	13 864	0,20800	0,20800	1,13
S	A		876 144	17 752	0,14600	0,14600	1,99		447 574	16 755	0,07600	0,07600	1,19		196 708	17 684	0,05000	0,05000	2,06
	P		715 407	64 295	0,14400	0,14400	1,04		447 574	16 710	0,07600	0,07600	1,19		167 334	16 284	0,05000	0,05000	2,64
P	A	00920	1 399	8 893	0,21000	0,21000	1,83	00921	1 393	53 471	0,23400	0,23400	1,04	00922	1 833	19 326	0,27600	0,27600	1,09

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			748						014						435				
	P		1 399 748	8 570	0,20800	0,20800	1,32		1 393 014	44 451	0,22800	0,22800	1,03		1 833 435	29 640	0,28200	0,28200	1,05
S	A		241 170	11 525	0,05000	0,05000	2,26		260 993	15 547	0,05000	0,05000	1,37		60 563	3 374	0,05000	0,05000	19,94
	P		241 170	10 966	0,05000	0,05000	2,37		260 993	10 666	0,05000	0,05000	2,00		60 563	6 326	0,05000	0,05000	10,64
P	A	00923	2 351 107	15 862	0,34800	0,34800	1,08	00924	2 346 589	25 841	0,35400	0,35400	1,10	00925	3 106 751	29 459	0,46600	0,46600	1,12
	P		2 351 107	11 063	0,34600	0,34600	1,23		2 346 589	20 378	0,35000	0,35000	1,06		3 106 751	24 175	0,46200	0,46200	1,08
S	A		186 663	13 416	0,05000	0,05000	2,88		170 202	11 357	0,05000	0,05000	3,73		533 350	14 645	0,08800	0,08800	1,44
	P		149 511	11 285	0,05000	0,05000	4,17		68 310	11 579	0,05000	0,05000	5,66		533 350	9 535	0,08200	0,08200	1,01
P	A	00926	2 956 503	25 223	0,44200	0,44200	1,15	00927	2 102 963	24 760	0,31800	0,31800	1,08	00928	2 127 530	13 722	0,31600	0,31600	1,32
	P		2 956 503	19 241	0,43800	0,43800	1,14		2 102 963	18 571	0,31400	0,31400	1,07		2 127 530	7 889	0,31200	0,31200	1,27
S	A		516 342	15 334	0,08400	0,08400	1,10		157 606	11 977	0,05000	0,05000	3,78		179 229	12 476	0,05000	0,05000	3,23
	P		516 342	9 225	0,08000	0,08000	1,08		45 489	11 708	0,05000	0,05000	6,04		179 229	8 275	0,05000	0,05000	4,87
P	A	00929	1 657 219	22 461	0,25200	0,25200	1,04	00930	1 298 525	47 293	0,21600	0,21600	1,02	00931	1 360 959	17 225	0,21000	0,21000	1,71
	P		1 657 219	22 574	0,25200	0,25200	1,04		1 298 525	54 164	0,22100	0,22100	1,04		1 360 959	8 028	0,20000	0,20000	1,01
S	A		26 659	10 675	0,05000	0,05000	7,02		267 150	9 941	0,05000	0,05000	1,99		268 659	19 160	0,05000	0,05000	1,02
	P		26 659	10 374	0,05000	0,05000	7,23		267 150	12 128	0,05000	0,05000	1,63		268 659	13 619	0,05000	0,05000	1,43
P	A	00932	1 261 286	30 519	0,20000	0,20000	1,03	00933	1 808 139	21 956	0,27400	0,27400	1,10	00962	1 481 509	101 241	0,27800	0,27800	1,03
	P		1 261 286	20 735	0,19400	0,19400	1,05		1 808 139	16 273	0,27000	0,27000	1,06		1 481 509	117 315	0,28700	0,28700	1,01
S	A		206 599	23 967	0,05000	0,05000	1,42		432 020	17 920	0,07400	0,07400	1,13		275 951	24 770	0,05600	0,05600	1,11
	P		206 599	17 417	0,05000	0,05000	1,96		432 020	17 121	0,07400	0,07400	1,19		275 951	29 043	0,05810	0,05810	1,07
P	A	00963	1 964 707	128 476	0,36400	0,36400	1,01	02788	3 342 610	10 147	0,49200	0,49200	2,68	02789	2 064 901	10 268	0,30400	0,30400	1,20
	P		1 964 707	152 524	0,37900	0,37900	1,01		3 342 610	8 527	0,48600	0,48600	1,10		2 064 901	9 788	0,30400	0,30400	1,26
S	A		324 346	33 357	0,06800	0,06800	1,07		615 882	1 195	0,09200	0,09200	11,54		32 775	1 643	0,05000	0,05000	44,79
	P		324 346	40 172	0,07100	0,07100	1,01		615 882	1 623	0,09000	0,09000	1,34		32 775	1 663	0,05000	0,05000	44,25
P	A	02790	1 783 831	2 547	0,25800	0,25800	1,08	02791	1 741 500	10 224	0,25800	0,25800	1,29	02792	1 396 809	25 912	0,21800	0,21800	1,12
	P		1 783 831	3 554	0,26000	0,26000	2,24		1 741 500	11 829	0,25800	0,25800	1,11		1 396 809	26 988	0,21800	0,21800	1,08
S	A		9 635	2 181	0,05000	0,05000	36,14		36 869	4 751	0,05000	0,05000	15,29		63 206	3 425	0,05000	0,05000	19,47
	P		9 635	1 937	0,05000	0,05000	40,70		36 869	4 605	0,05000	0,05000	15,78		63 206	3 318	0,05000	0,05000	20,10
P	A	02793	1 424 277	37 602	0,22800	0,22800	1,03	02794	1 431 834	54 481	0,24000	0,24000	1,02	02795	1 755 791	77 009	0,30200	0,30200	1,04
	P		1 424 277	39 070	0,23010	0,23010	1,08		1 431 834	59 153	0,24300	0,24300	1,02		1 755 791	86 006	0,30700	0,30700	1,02
S	A		69 266	3 258	0,05000	0,05000	20,04		326 308	1 429	0,05000	0,05000	3,75		211 334	2 315	0,05000	0,05000	14,27
	P		83 105	4 003	0,05000	0,05000	15,53		326 308	2 181	0,05000	0,05000	2,46		211 334	1 853	0,05000	0,05000	17,83
P	A	02796	1 993 273	77 757	0,33600	0,33600	1,02	02797	1 604 840	54 193	0,26600	0,26600	1,06	02798	1 456 457	38 337	0,23400	0,23400	1,07
	P		1 993 273	88 946	0,34300	0,34300	1,02		1 604 840	59 906	0,26810	0,26810	1,02		1 456 457	40 008	0,23400	0,23400	1,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		252 187	2 841	0,05000	0,05000	8,24		314 797	1 742	0,05000	0,05000	4,71		63 143	3 098	0,05000	0,05000	21,53
	P		252 187	1 985	0,05000	0,05000	11,79		314 797	2 697	0,05000	0,05000	3,04		63 143	4 203	0,05000	0,05000	15,87
P	A	02799	1 362 839	27 583	0,21400	0,21400	1,11	02800	1 653 533	11 349	0,24600	0,24600	1,26	02801	1 662 904	5 963	0,24400	0,24400	1,44
	P		1 362 839	28 328	0,21400	0,21400	1,08		1 653 533	11 466	0,24600	0,24600	1,24		1 662 904	5 767	0,24400	0,24400	1,48
S	A		48 709	3 407	0,05000	0,05000	20,54		44 187	4 191	0,05000	0,05000	16,94		14 212	432	0,05000	0,05000	NS
	P		48 709	3 050	0,05000	0,05000	22,94		44 187	4 322	0,05000	0,05000	16,43		14 212	541	0,05000	0,05000	NS
P	A	02802	1 869 913	6 977	0,27400	0,27400	1,29	02803	-4 710 673	10 993	0,46000	0,46000	51,70	02804	964 490	38	0,14000	0,14000	61,87
	P		1 869 913	6 229	0,27400	0,27400	1,44		3 138 309	10 283	0,45800	0,45800	1,14		-137 287	10	0,14000	0,14000	NS
S	A		32 912	1 580	0,05000	0,05000	46,55		583 524	2 906	0,08600	0,08600	1,26		2 385 184	3 594	0,34600	0,34600	1,51
	P		32 912	1 739	0,05000	0,05000	42,30		583 524	2 982	0,08600	0,08600	1,23		2 385 184	4 634	0,34600	0,34600	1,17
P	A	02805	76 286	1 300	0,05000	0,05000	49,01	02806	82 402	282	0,05000	0,05000	NS	02807	88 173	439	0,05000	0,05000	NS
	P		76 286	1 378	0,05000	0,05000	46,24		82 402	326	0,05000	0,05000	NS		88 173	496	0,05000	0,05000	NS
S	A		284 664	151	0,06400	0,06400	NS		585 236	4 276	0,08800	0,08800	1,57		435 218	1 298	0,07400	0,07400	15,06
	P		413 972	5 262	0,06400	0,06400	1,47		585 236	5 707	0,08800	0,08800	1,17		486 097	5 698	0,07400	0,07400	1,25
P	A	02808	173 739	911	0,05000	0,05000	45,65	02809	1 006 030	233	0,14600	0,14600	10,30	03926	1 396 524	56 817	0,23800	0,23800	1,07
	P		173 739	968	0,05000	0,05000	42,96		1 006 030	154	0,14600	0,14600	15,59		1 396 524	55 129	0,23600	0,23600	1,04
S	A		310 130	4 440	0,05000	0,05000	2,11		2 396 584	5 053	0,34800	0,34800	1,20		296 860	18 593	0,05500	0,05500	1,13
	P		310 130	5 378	0,05000	0,05000	1,74		2 396 584	5 724	0,34800	0,34800	1,06		296 860	19 445	0,05600	0,05600	1,17
P	A	03927	1 004 507	57 925	0,18200	0,18200	1,06	03928	1 322 368	62 884	0,23000	0,23000	1,03	03929	1 027 688	60 987	0,18600	0,18600	1,02
	P		1 004 507	55 683	0,18000	0,18000	1,04		1 322 368	64 032	0,23000	0,23000	1,01		1 027 688	61 285	0,18600	0,18600	1,02
S	A		212 235	12 108	0,05000	0,05000	2,71		279 048	20 542	0,05300	0,05300	1,07		223 091	12 672	0,05000	0,05000	2,39
	P		212 235	10 613	0,05000	0,05000	3,09		279 048	22 373	0,05400	0,05400	1,06		223 091	11 782	0,05000	0,05000	2,57
P	A	03930	91 724	5 663	0,05000	0,05000	10,63	03931	26 346	1 042	0,05000	0,05000	72,02	03932	95 386	4 342	0,05000	0,05000	13,67
	P		91 724	12 262	0,05000	0,05000	4,91		26 346	13 453	0,05000	0,05000	5,58		95 386	11 061	0,05000	0,05000	5,37
S	A		246 054	3 168	0,05000	0,05000	7,85		133 419	2 016	0,05000	0,05000	25,17		247 954	2 541	0,05000	0,05000	9,61
	P		246 054	1 247	0,05000	0,05000	19,95		133 419	883	0,05000	0,05000	57,46		247 954	1 174	0,05000	0,05000	20,80
P	A	03949	2 118 094	126 055	0,38400	0,38400	1,01	03950	1 499 233	101 269	0,28000	0,28000	1,02	04732	2 294 475	94 404	0,39000	0,39000	1,02
	P		2 118 094	144 518	0,39700	0,39700	1,02		1 499 233	114 397	0,28900	0,28900	1,03		2 294 475	110 559	0,39900	0,39900	1,00
S	A		348 081	32 686	0,07000	0,07000	1,03		259 253	24 449	0,05300	0,05300	1,09		331 522	17 254	0,06000	0,06000	1,22
	P		348 081	37 928	0,07410	0,07410	1,06		259 253	27 845	0,05400	0,05400	1,02		331 522	19 991	0,06000	0,06000	1,05
P	A	04733	1 498 098	35 944	0,23800	0,23800	1,05	04734	1 635 514	35 301	0,25800	0,25800	1,08	04735	2 535 711	92 522	0,42400	0,42400	1,03
	P		1 498 098	34 004	0,23600	0,23600	1,02		1 635 514	32 013	0,25600	0,25600	1,09		2 535 711	104 641	0,43100	0,43100	1,02
S	A		331 752	4 853	0,05100	0,05100	1,17		340 785	5 891	0,05400	0,05400	1,47		367 134	17 147	0,06400	0,06400	1,12
	P		331 752	6 130	0,05200	0,05200	1,23		340 785	6 845	0,05400	0,05400	1,26		367 134	19 159	0,06400	0,06400	1,00
P	A	04736	1 736	60 895	0,28800	0,28800	1,03	04737	1 799	17 698	0,27000	0,27000	1,09	04738	1 936	16 276	0,29000	0,29000	1,22

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		024 1 736 024	66 475	0,29100	0,29100	1,01		917 1 799 917	18 107	0,27000	0,27000	1,06		795 1 936 795	17 190	0,29000	0,29000	1,15
S	A		108 731	13 047	0,05000	0,05000	4,32		2 341	3 381	0,05000	0,05000	23,81		206 501	6 165	0,05000	0,05000	5,54
	P		108 731	15 052	0,05000	0,05000	3,74		2 341	3 543	0,05000	0,05000	22,72		206 501	4 944	0,05000	0,05000	6,91
P	A	04739	1 524 691	17 403	0,23200	0,23200	1,30	04740	1 052 246	12 678	0,16000	0,16000	1,20	04741	525 007	2 466	0,07800	0,07800	1,78
	P		1 524 691	13 825	0,22800	0,22800	1,09		1 052 246	10 209	0,15800	0,15800	1,13		525 007	1 891	0,07800	0,07800	2,32
S	A		436 202	4 131	0,06600	0,06600	1,38		380 922	3 443	0,05800	0,05800	1,63		240 216	4 682	0,05000	0,05000	5,61
	P		436 202	3 824	0,06600	0,06600	1,49		380 922	2 792	0,05800	0,05800	2,01		310 698	1 924	0,05000	0,05000	4,79
P	A	04742	53 845	1 497	0,05000	0,05000	45,96	04743	14 642	268	0,05000	0,05000	NS	04744	491 848	2 758	0,07400	0,07400	3,34
	P		53 845	1 388	0,05000	0,05000	49,57		14 642	4 128	0,05000	0,05000	18,82		491 848	1 859	0,07200	0,07200	1,16
S	A		29 582	4 190	0,05000	0,05000	17,74		43 175	178	0,05000	0,05000	NS		199 608	5 226	0,05000	0,05000	6,83
	P		29 582	5 752	0,05000	0,05000	12,92		189 129	814	0,05000	0,05000	46,79		312 838	2 310	0,05000	0,05000	3,76
P	A	04745	1 667 066	60 718	0,27800	0,27800	1,03	04746	1 681 606	18 910	0,25400	0,25400	1,11	04747	1 726 836	8 808	0,25400	0,25400	1,12
	P		1 667 066	67 867	0,28300	0,28300	1,04		1 681 606	18 118	0,25400	0,25400	1,16		1 726 836	10 171	0,25610	0,25610	1,38
S	A		106 520	13 121	0,05000	0,05000	4,33		9 877	3 680	0,05000	0,05000	21,41		197 922	4 081	0,05000	0,05000	8,84
	P		106 520	15 699	0,05000	0,05000	3,62		9 877	4 422	0,05000	0,05000	17,81		155 244	3 617	0,05000	0,05000	12,66
P	A	04748	1 362 913	23 551	0,21200	0,21200	1,17	04749	1 029 160	11 484	0,15600	0,15600	1,22	07390	553 426	17 883	0,09200	0,09200	1,20
	P		1 362 913	19 256	0,20800	0,20800	1,07		1 029 160	9 065	0,15400	0,15400	1,14		553 426	16 603	0,09000	0,09000	1,08
S	A		450 961	3 357	0,06800	0,06800	1,64		371 951	5 753	0,05800	0,05800	1,36		260 194	4 041	0,05000	0,05000	5,32
	P		450 961	3 282	0,06800	0,06800	1,67		371 951	5 632	0,05800	0,05800	1,39		260 194	2 609	0,05000	0,05000	8,24
P	A	07391	634 832	17 153	0,10200	0,10200	1,07	07424	1 777 250	9 409	0,26400	0,26400	1,79	07425	1 850 082	57 722	0,30200	0,30200	1,02
	P		634 832	16 718	0,10200	0,10200	1,10		1 777 250	6 415	0,26000	0,26000	1,18		1 850 082	64 428	0,30700	0,30700	1,04
S	A		271 402	3 537	0,05000	0,05000	5,31		824 269	2 148	0,12600	0,12600	6,01		534 079	11 544	0,08400	0,08400	1,08
	P		271 402	3 126	0,05000	0,05000	6,01		845 042	6 882	0,12600	0,12600	1,14		534 079	12 886	0,08610	0,08610	1,26
P	A	07426	2 169 298	56 947	0,34800	0,34800	1,03	07427	1 671 012	6 729	0,24600	0,24600	1,60						
	P		2 169 298	63 417	0,35100	0,35100	1,00		1 671 012	4 321	0,24400	0,24400	1,41						
S	A		523 794	4 495	0,09800	0,09800	8,43		809 473	343	0,13800	0,13800	NS						
	P		624 636	12 683	0,09800	0,09800	1,11		927 958	5 052	0,13800	0,13800	1,57						
Piano Terra						**Parete P8-P15**										**Parete P8-P15**			
P	A	00499	2 016 483	140 472	0,38000	0,38000	1,02	00500	3 820 920	47 493	0,60400	0,60400	1,85	00503	2 243 841	141 662	0,41200	0,41200	1,01
	P		2 016 483	149 758	0,38410	0,38410	1,00		3 820 920	86 014	0,60400	0,60400	1,02		2 243 841	152 448	0,41900	0,41900	1,01
S	A		610 234	44 111	0,11600	0,11600	1,06		1 039 670	12 861	0,16400	0,16400	1,92		478 135	54 264	0,10400	0,10400	1,07
	P		610 234	41 276	0,11400	0,11400	1,05		1 039 670	23 982	0,16400	0,16400	1,03		478 135	48 998	0,10000	0,10000	1,05
P	A	00504	3 529 376	70 236	0,65000	0,65000	2,73	00910	3 895 740	31 676	0,60800	0,60800	2,31	00911	3 384 395	16 292	0,50600	0,50600	2,41
	P		3 516	266 730	0,67500	0,67500	1,00		3 733	118 377	0,61210	0,61210	1,02		3 314	37 552	0,50000	0,50000	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			620						172						591				
S	A		683 126	17 894	0,12200	0,12200	2,00		202 755	3 823	0,05000	0,05000	9,15		94 326	1 117	0,05000	0,05000	53,37
	P		579 645	67 818	0,12700	0,12700	1,05		74 429	5 274	0,05000	0,05000	12,16		94 326	1 111	0,05000	0,05000	53,66
P	A	00912	3 263 442	43 046	0,50400	0,50400	1,48	00913	2 884 294	104 172	0,50600	0,50600	1,49	00914	2 507 192	45 702	0,39000	0,39000	1,06
	P		3 263 442	27 116	0,48600	0,48600	1,04		2 661 614	153 684	0,48000	0,48000	1,01		2 507 192	53 082	0,39300	0,39300	1,01
S	A		47 934	1 514	0,05000	0,05000	46,33		258 998	23 133	0,05100	0,05100	1,01		200 002	17 720	0,05000	0,05000	2,01
	P		47 934	1 336	0,05000	0,05000	52,51		258 998	16 458	0,05000	0,05000	1,31		128 554	20 257	0,05000	0,05000	2,56
P	A	00915	2 434 180	24 064	0,36600	0,36600	1,13	00916	1 475 716	15 899	0,22400	0,22400	1,24	00917	2 160 074	8 792	0,32000	0,32000	1,61
	P		2 434 180	32 019	0,36900	0,36900	1,00		1 475 716	25 627	0,22800	0,22800	1,05		2 160 074	22 194	0,32500	0,32500	1,12
S	A		290 050	8 880	0,05000	0,05000	1,61		209 281	11 845	0,05000	0,05000	2,83		512 234	5 507	0,07800	0,07800	1,29
	P		290 050	12 349	0,05000	0,05000	1,15		209 281	17 464	0,05000	0,05000	1,92		512 234	9 325	0,08100	0,08100	1,45
P	A	00934	2 170 158	17 833	0,32400	0,32400	1,13	00935	1 583 201	18 887	0,24000	0,24000	1,11	00936	1 871 535	33 657	0,29000	0,29000	1,04
	P		2 170 158	34 490	0,33400	0,33400	1,08		1 583 201	33 502	0,24800	0,24800	1,02		1 871 535	44 995	0,29800	0,29800	1,07
S	A		285 060	9 974	0,05000	0,05000	1,55		38 665	10 250	0,05000	0,05000	7,05		112 144	11 263	0,05000	0,05000	4,93
	P		285 060	10 859	0,05000	0,05000	1,43		38 665	17 873	0,05000	0,05000	4,04		112 144	16 975	0,05000	0,05000	3,27
P	A	00937	1 694 976	129 717	0,32600	0,32600	1,01	00938	2 160 282	41 408	0,33800	0,33800	1,13	00939	2 821 586	17 794	0,41800	0,41800	1,23
	P		1 694 976	104 252	0,31000	0,31000	1,02		2 160 282	22 429	0,32400	0,32400	1,03		2 821 586	9 670	0,41200	0,41200	1,12
S	A		48 289	52 024	0,05000	0,05000	1,35		-1 365	31 088	0,05000	0,05000	2,62		75 776	3 560	0,05000	0,05000	17,93
	P		48 289	42 058	0,05000	0,05000	1,67		-1 365	23 513	0,05000	0,05000	3,46		75 776	4 098	0,05000	0,05000	15,58
P	A	00940	2 841 617	13 740	0,42200	0,42200	1,75	00941	3 898 257	27 791	0,59000	0,59000	1,85	01109	1 964 864	80 579	0,33400	0,33400	1,03
	P		2 841 617	17 933	0,42000	0,42000	1,10		3 898 257	42 065	0,58600	0,58600	1,01		1 964 864	92 203	0,34100	0,34100	1,02
S	A		75 887	4 833	0,05000	0,05000	13,20		483 646	5 089	0,07400	0,07400	1,71		394 213	16 116	0,06800	0,06800	1,20
	P		75 887	4 664	0,05000	0,05000	13,68		483 646	3 817	0,07200	0,07200	1,12		394 213	18 441	0,06800	0,06800	1,05
P	A	01110	1 420 224	87 730	0,26000	0,26000	1,02	01111	1 828 183	103 399	0,32800	0,32800	1,01	01112	2 498 396	36 929	0,40800	0,40800	1,83
	P		1 420 224	101 664	0,26900	0,26900	1,02		1 828 183	121 674	0,33900	0,33900	1,00		2 249 375	161 140	0,42500	0,42500	1,00
S	A		250 649	21 673	0,05000	0,05000	1,09		330 279	25 974	0,06400	0,06400	1,08		420 087	30 743	0,08000	0,08000	1,07
	P		250 649	25 309	0,05210	0,05210	1,08		330 279	30 770	0,06700	0,06700	1,07		420 087	37 045	0,08300	0,08300	1,02
P	A	01356	1 248 204	43 793	0,20800	0,20800	1,08	01357	1 180 264	45 458	0,19800	0,19800	1,03	01358	1 447 029	61 151	0,24600	0,24600	1,01
	P		1 248 204	40 868	0,20600	0,20600	1,07		1 180 264	42 897	0,19600	0,19600	1,02		1 447 029	65 037	0,24810	0,24810	1,00
S	A		311 099	8 486	0,05000	0,05000	1,07		258 570	12 134	0,05000	0,05000	1,80		300 647	18 018	0,05400	0,05400	1,03
	P		311 099	8 446	0,05000	0,05000	1,08		258 570	12 409	0,05000	0,05000	1,76		300 647	19 087	0,05610	0,05610	1,16
P	A	01359	1 694 326	100 650	0,30800	0,30800	1,03	02822	4 157 264	62 092	0,65400	0,65400	1,77	02823	3 689 746	72 183	0,59400	0,59400	1,68
	P		1 694 326	105 439	0,31010	0,31010	1,01		4 157 264	38 582	0,62200	0,62200	1,03		3 689 746	44 820	0,55800	0,55800	1,01
S	A		398 233	27 250	0,07400	0,07400	1,04		692 140	7 334	0,10600	0,10600	1,53		79 242	7 637	0,05000	0,05000	8,25
	P		398 233	27 759	0,07400	0,07400	1,02		692 140	10 923	0,10600	0,10600	1,03		79 242	6 588	0,05000	0,05000	9,57

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	02824	3 555 767	49 847	0,55200	0,55200	1,50	02825	3 161 884	20 402	0,46800	0,46800	1,14	02826	2 887 133	42 964	0,44400	0,44400	1,11
	P		3 555 767	31 218	0,53000	0,53000	1,01		3 161 884	12 247	0,46200	0,46200	1,06		2 887 133	45 800	0,44400	0,44400	1,04
S	A		24 971	7 010	0,05000	0,05000	10,75		8 830	802	0,05000	0,05000	98,52		56 080	5 673	0,05000	0,05000	12,04
	P		24 971	8 417	0,05000	0,05000	8,95		8 830	712	0,05000	0,05000	NS		56 080	4 707	0,05000	0,05000	14,51
P	A	02827	2 934 154	85 466	0,47600	0,47600	1,02	02828	3 103 239	142 828	0,53600	0,53600	1,00	02829	2 785 778	20 277	0,42800	0,42800	2,15
	P		2 934 154	96 925	0,48300	0,48300	1,01		3 103 239	165 992	0,55100	0,55100	1,00		2 658 950	74 929	0,43010	0,43010	1,03
S	A		300 739	2 100	0,05000	0,05000	5,55		191 122	998	0,05000	0,05000	37,71		79 211	1 291	0,05000	0,05000	48,84
	P		300 739	3 085	0,05000	0,05000	3,78		191 122	888	0,05000	0,05000	42,38		79 211	1 365	0,05000	0,05000	46,19
P	A	02830	2 077 752	17 657	0,34600	0,34600	3,94	02831	2 022 618	42 200	0,31800	0,31800	1,06	02832	2 035 397	34 398	0,31600	0,31600	1,13
	P		2 135 125	68 090	0,34900	0,34900	1,00		2 022 618	47 375	0,32100	0,32100	1,05		2 035 397	37 902	0,31600	0,31600	1,03
S	A		134 333	1 720	0,05000	0,05000	29,38		65 856	2 311	0,05000	0,05000	28,59		8 266	5 365	0,05000	0,05000	14,75
	P		134 333	2 026	0,05000	0,05000	24,94		65 856	2 625	0,05000	0,05000	25,17		8 266	4 592	0,05000	0,05000	17,23
P	A	02833	2 067 095	16 176	0,30800	0,30800	1,15	02834	1 904 950	2 730	0,27600	0,27600	1,37	02835	2 708 373	13 885	0,39800	0,39800	1,07
	P		2 067 095	16 470	0,30800	0,30800	1,13		1 904 950	471	0,27600	0,27600	7,96		2 708 373	9 916	0,39600	0,39600	1,15
S	A		99 244	4 525	0,05000	0,05000	12,93		54 802	1 694	0,05000	0,05000	40,49		159 312	5 899	0,05000	0,05000	7,60
	P		99 244	5 330	0,05000	0,05000	10,98		54 802	1 890	0,05000	0,05000	36,29		159 312	5 525	0,05000	0,05000	8,12
P	A	02836	843 974	4 433	0,12400	0,12400	1,05	02837	224 744	4 200	0,05000	0,05000	7,13	02838	325 959	4 070	0,05000	0,05000	1,34
	P		843 974	3 357	0,12400	0,12400	1,38		224 744	6 284	0,05000	0,05000	4,76		325 959	3 511	0,05000	0,05000	1,55
S	A		1 516 816	7 817	0,22800	0,22800	2,46		1 169 027	5 413	0,17400	0,17400	2,22		1 985 215	5 135	0,29000	0,29000	1,56
	P		1 516 816	10 746	0,22600	0,22600	1,25		1 169 027	5 245	0,17200	0,17200	1,26		1 985 215	6 714	0,29000	0,29000	1,19
P	A	02839	315 582	1 684	0,05000	0,05000	4,75	03998	41 008	34 145	0,05000	0,05000	2,10	03999	117 544	13 739	0,05000	0,05000	3,96
	P		315 582	1 121	0,05000	0,05000	7,14		41 008	27 401	0,05000	0,05000	2,62		117 544	6 764	0,05000	0,05000	8,03
S	A		1 011 504	1 128	0,14700	0,14700	1,90		209 281	3 664	0,05000	0,05000	9,15		364 648	5 246	0,05600	0,05600	1,18
	P		1 011 504	2 308	0,14800	0,14800	2,38		209 281	8 645	0,05000	0,05000	3,88		364 648	4 943	0,05600	0,05600	1,25
P	A	04882	3 167 752	32 628	0,49400	0,49400	2,02	04883	1 841 207	76 432	0,31400	0,31400	1,04	04884	1 693 734	66 627	0,28600	0,28600	1,03
	P		3 167 752	55 901	0,49000	0,49000	1,01		1 841 207	85 460	0,31900	0,31900	1,02		1 693 734	75 741	0,29100	0,29100	1,01
S	A		474 653	6 292	0,07600	0,07600	2,12		326 282	15 201	0,05800	0,05800	1,27		327 992	14 608	0,05610	0,05610	1,05
	P		474 653	10 514	0,07600	0,07600	1,27		326 282	15 350	0,05600	0,05600	1,02		327 992	15 212	0,05800	0,05800	1,24
P	A	04885	633 209	15 811	0,10200	0,10200	1,17	04886	571 782	22 818	0,09800	0,09800	1,18	04887	442 249	12 879	0,07200	0,07200	1,12
	P		633 209	21 317	0,10500	0,10500	1,12		571 782	26 403	0,09800	0,09800	1,02		442 249	14 122	0,07200	0,07200	1,02
S	A		276 265	3 622	0,05000	0,05000	4,86		386 271	3 428	0,05900	0,05900	1,95		396 683	6 025	0,06200	0,06200	1,43
	P		276 265	3 670	0,05000	0,05000	4,80		386 271	2 152	0,05800	0,05800	1,75		396 683	5 489	0,06200	0,06200	1,56
P	A	04888	2 051 854	62 439	0,33600	0,33600	1,06	04889	1 847 943	24 102	0,28200	0,28200	1,15	04890	1 675 104	20 362	0,25400	0,25400	1,11
	P		2 051 854	71 463	0,34100	0,34100	1,04		1 847 943	25 786	0,28200	0,28200	1,08		1 675 104	15 712	0,25000	0,25000	1,02
S	A		195 625	9 078	0,05000	0,05000	4,03		37 558	8 884	0,05000	0,05000	8,16		389 563	20 023	0,07000	0,07000	1,19

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		195 625	10 430	0,05000	0,05000	3,51		37 558	10 357	0,05000	0,05000	7,00		389 563	22 561	0,07000	0,07000	1,06
P	A	04891	1 167 973	822	0,17000	0,17000	2,58	04892	1 093 127	24 338	0,17400	0,17400	1,18	04893	1 595 987	46 102	0,25800	0,25800	1,02
	P		1 167 973	163	0,16800	0,16800	1,11		1 093 127	22 699	0,17200	0,17200	1,11		1 595 987	52 052	0,26300	0,26300	1,06
S	A		622 023	3 998	0,10600	0,10600	10,88		352 417	4 144	0,05400	0,05400	1,39		129 703	14 227	0,05000	0,05000	3,63
	P		687 663	8 042	0,10400	0,10400	1,10		352 417	4 590	0,05400	0,05400	1,26		129 703	16 780	0,05000	0,05000	3,07
P	A	04894	1 620 229	8 069	0,23800	0,23800	1,09	04895	1 442 022	23 491	0,22200	0,22200	1,06	04896	1 318 946	16 507	0,20000	0,20000	1,08
	P		1 620 229	4 267	0,23600	0,23600	1,21		1 442 022	19 531	0,22000	0,22000	1,11		1 318 946	18 296	0,20210	0,20210	1,18
S	A		136 015	22 354	0,05000	0,05000	2,24		474 212	6 544	0,07300	0,07300	1,26		342 631	6 176	0,05400	0,05400	1,33
	P		136 015	26 362	0,05000	0,05000	1,90		474 212	9 241	0,07400	0,07400	1,09		342 631	5 503	0,05400	0,05400	1,49
P	A	04897	2 066 177	85 472	0,35200	0,35200	1,03	04898	1 964 050	14 359	0,29200	0,29200	1,16	04899	1 715 656	58 886	0,28400	0,28400	1,04
	P		2 066 177	99 991	0,36100	0,36100	1,03		1 964 050	12 163	0,29000	0,29000	1,08		1 715 656	45 506	0,27600	0,27600	1,05
S	A		214 426	18 948	0,05000	0,05000	1,71		95 058	16 249	0,05000	0,05000	3,66		117 771	22 951	0,05000	0,05000	2,37
	P		214 426	22 674	0,05000	0,05000	1,43		95 058	19 751	0,05000	0,05000	3,01		117 771	28 033	0,05000	0,05000	1,94
P	A	04900	1 611 373	16 099	0,24200	0,24200	1,10	04901	1 565 996	47 163	0,25400	0,25400	1,01	07378	910 931	70 097	0,17600	0,17600	1,04
	P		1 611 373	19 218	0,24300	0,24300	1,01		1 565 996	54 689	0,25900	0,25900	1,01		910 931	73 597	0,17810	0,17810	1,04
S	A		77 745	13 478	0,05000	0,05000	4,70		196 566	15 125	0,05000	0,05000	2,41		180 233	22 125	0,05000	0,05000	1,81
	P		77 745	13 107	0,05000	0,05000	4,84		196 566	14 537	0,05000	0,05000	2,50		180 233	19 134	0,05000	0,05000	2,10
P	A	07379	724 865	18 711	0,11600	0,11600	1,08	07412	2 502 124	41 841	0,38800	0,38800	1,10	07413	2 389 981	161 138	0,44600	0,44600	1,01
	P		724 865	15 723	0,11400	0,11400	1,07		2 502 124	55 869	0,39500	0,39500	1,03		2 389 981	190 891	0,46410	0,46410	1,00
S	A		277 186	1 584	0,05000	0,05000	10,98		85 466	14 143	0,05000	0,05000	4,36		667 790	32 228	0,11600	0,11600	1,04
	P		277 186	3 546	0,05000	0,05000	4,90		85 466	12 615	0,05000	0,05000	4,89		667 790	38 178	0,12010	0,12010	1,05
P	A	07414	2 413 363	20 585	0,38600	0,38600	2,75	07415	1 723 667	37 787	0,27200	0,27200	1,07						
	P		2 430 573	64 795	0,39100	0,39100	1,04		1 723 667	31 385	0,26800	0,26800	1,08						
S	A		405 444	5 386	0,06200	0,06200	1,19		1 618 215	13 989	0,24400	0,24400	1,39						
	P		405 444	5 644	0,06200	0,06200	1,14		1 618 215	16 764	0,24400	0,24400	1,16						
Piano Terra						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00100	-33 499	12 083	0,03000	0,03000	2,73	00473	-29 802	30 393	0,03000	0,03000	1,07	00754	-34 870	6 056	0,03000	0,03000	5,47
	P		-33 499	11 994	0,03000	0,03000	2,75		-29 802	32 010	0,03000	0,03000	1,01		-34 870	6 659	0,03000	0,03000	4,97
S	A		88 443	4 423	0,03000	0,03000	3,90		3 885	7 258	0,03000	0,03000	3,88		97 932	8 346	0,03000	0,03000	1,91
	P		88 443	2 645	0,03000	0,03000	6,52		3 885	7 717	0,03000	0,03000	3,65		97 932	9 218	0,03000	0,03000	1,73
P	A	00755	-170 750	2 604	0,03000	0,03000	19,31	00756	187 129	1 472	0,03000	0,03000	2,18	00757	10 029	2 030	0,03000	0,03000	13,48
	P		-170 750	3 711	0,03000	0,03000	13,55		187 129	2 324	0,03000	0,03000	1,38		10 029	2 340	0,03000	0,03000	11,69
S	A		171 096	511	0,04400	0,04400	37,58		780 354	4 283	0,12000	0,12000	2,05		191 579	404	0,03000	0,03000	6,32
	P		268 861	4 555	0,04400	0,04400	1,21		780 354	4 882	0,11800	0,11800	1,22		191 579	244	0,03000	0,03000	10,46
P	A	00758	-108 861	5 533	0,03000	0,03000	7,68	00759	-86 676	2 830	0,03000	0,03000	14,03	00760	-41 776	5 049	0,03000	0,03000	6,73
	P		-108 861	5 535	0,03000	0,03000	7,68		-86 676	2 976	0,03000	0,03000	13,34		-41 776	4 865	0,03000	0,03000	6,99
S	A		23 285	1 196	0,03000	0,03000	21,46		3 313	535	0,03000	0,03000	52,76		73	1 618	0,03000	0,03000	17,70

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		23 285	1 034	0,03000	0,03000	24,82		3 313	669	0,03000	0,03000	42,19		73	1 379	0,03000	0,03000	20,77
P	A	00761	-30 782	6 799	0,03000	0,03000	4,79	01480	316 129	1 545	0,04800	0,04800	1,60	01481	37 625	1 105	0,03000	0,03000	21,57
	P		-30 782	6 704	0,03000	0,03000	4,86		316 129	3 121	0,04900	0,04900	1,18		37 625	1 916	0,03000	0,03000	12,44
S	A		67 654	1 471	0,03000	0,03000	13,59		-32 344	2 856	0,03000	0,03000	11,48		9 706	2 243	0,03000	0,03000	12,22
	P		67 654	1 167	0,03000	0,03000	17,13		-32 344	3 830	0,03000	0,03000	8,56		14 685	4 153	0,03000	0,03000	6,45
P	A	01482	-43 348	28 971	0,03000	0,03000	1,18	01483	-16 367	3 700	0,03000	0,03000	8,31	01484	266 208	6 390	0,04600	0,04600	1,24
	P		-43 348	28 696	0,03000	0,03000	1,19		-16 367	1 273	0,03000	0,03000	24,15		266 208	7 931	0,04610	0,04610	1,01
S	A		8 355	16 285	0,03000	0,03000	1,69		-11 358	4 869	0,03000	0,03000	6,18		32 601	2 097	0,03000	0,03000	11,67
	P		8 355	16 973	0,03000	0,03000	1,62		-11 358	4 608	0,03000	0,03000	6,53		32 601	3 369	0,03000	0,03000	7,26
P	A	01485	469 956	7 175	0,07600	0,07600	1,20	01486	735 842	1 687	0,10800	0,10800	1,33	01487	923 212	248	0,13400	0,13400	1,71
	P		469 956	8 557	0,07600	0,07600	1,01		735 842	2 879	0,10900	0,10900	1,15		923 212	3 641	0,13800	0,13800	1,79
S	A		11 133	1 430	0,03000	0,03000	19,04		21 051	2 701	0,03000	0,03000	9,61		89 283	2 703	0,03000	0,03000	6,34
	P		11 133	1 935	0,03000	0,03000	14,07		21 051	2 782	0,03000	0,03000	9,33		89 283	3 870	0,03000	0,03000	4,43
P	A	03113	118 013	1 683	0,03000	0,03000	7,82	03114	112 788	13 242	0,03000	0,03000	1,05	03115	310 223	2 360	0,04800	0,04800	1,49
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		112 788	14 576	0,03210	0,03210	1,09		310 223	2 223	0,04800	0,04800	1,58
S	A		54 390	4 389	0,03000	0,03000	4,94		31 491	5 158	0,03000	0,03000	4,77		64 830	767	0,03000	0,03000	26,53
	P		54 390	4 175	0,03000	0,03000	5,19		31 491	6 312	0,03000	0,03000	3,90		64 830	1 062	0,03000	0,03000	19,16
P	A	03116	417 211	7 829	0,07000	0,07000	1,30	03117	598 182	6 385	0,09400	0,09400	1,28	03118	820 280	1 218	0,12000	0,12000	1,76
	P		417 211	9 280	0,07000	0,07000	1,10		598 182	7 073	0,09400	0,09400	1,16		820 280	2 231	0,12010	0,12010	1,01
S	A		33 749	677	0,03000	0,03000	35,94		23 863	608	0,03000	0,03000	42,10		76 646	1 144	0,03000	0,03000	16,46
	P		33 749	511	0,03000	0,03000	47,61		23 863	783	0,03000	0,03000	32,69		76 646	1 094	0,03000	0,03000	17,22
P	A	03119	915 668	12 127	0,14600	0,14600	1,19	03120	1 154 147	7 063	0,17400	0,17400	1,17	03121	55 726	4 713	0,03000	0,03000	4,56
	P		915 668	12 766	0,14600	0,14600	1,13		1 154 147	7 489	0,17400	0,17400	1,10		55 726	4 972	0,03000	0,03000	4,33
S	A		92 659	2 189	0,03000	0,03000	7,62		123 202	764	0,03000	0,03000	16,26		-3 203	990	0,03000	0,03000	29,35
	P		92 659	2 500	0,03000	0,03000	6,67		123 202	1 180	0,03000	0,03000	10,53		-3 203	912	0,03000	0,03000	31,86
P	A	03122	-12 323	12 557	0,03000	0,03000	2,41	03123	-33 236	2 707	0,03000	0,03000	12,15	03124	-40 921	5 733	0,03000	0,03000	5,91
	P		-12 323	12 848	0,03000	0,03000	2,35		-33 236	2 582	0,03000	0,03000	12,74		-40 921	5 922	0,03000	0,03000	5,72
S	A		42 290	2 640	0,03000	0,03000	8,80		7 664	1 529	0,03000	0,03000	18,10		11 233	975	0,03000	0,03000	27,91
	P		42 290	2 566	0,03000	0,03000	9,05		7 664	1 548	0,03000	0,03000	17,87		11 233	913	0,03000	0,03000	29,80
P	A	03125	-43 336	4 150	0,03000	0,03000	8,24	03126	-165 617	749	0,03000	0,03000	66,29	03127	-118 906	10 639	0,03000	0,03000	4,12
	P		-43 336	4 393	0,03000	0,03000	7,78		-100 109	809	0,03000	0,03000	51,18		-118 906	10 638	0,03000	0,03000	4,12
S	A		5 832	892	0,03000	0,03000	31,28		9 838	1 106	0,03000	0,03000	24,76		64 478	3 108	0,03000	0,03000	6,56
	P		5 832	881	0,03000	0,03000	31,67		9 838	1 142	0,03000	0,03000	23,98		53 784	3 099	0,03000	0,03000	7,02
P	A	03128	-142 546	3 119	0,03000	0,03000	14,99	03129	336 950	1 179	0,05000	0,05000	1,37	03130	125 925	310	0,03000	0,03000	38,84
	P		-69 490	2 919	0,03000	0,03000	12,85		336 950	1 636	0,05010	0,05010	1,05		125 925	378	0,03000	0,03000	31,86
S	A		21 432	799	0,03000	0,03000	32,42		1 005 957	2 965	0,15000	0,15000	2,16		790 757	1 589	0,11600	0,11600	1,52
	P		21 432	646	0,03000	0,03000	40,10		1 005 957	2 981	0,14800	0,14800	1,18		790 757	1 774	0,11600	0,11600	1,36
P	A	03131	0	0	0,03000	0,03000	-	03132	36 944	359	0,03000	0,03000	66,63	03133	22 977	1 536	0,03000	0,03000	16,74
	P		26 343	283	0,03000	0,03000	89,32		36 944	426	0,03000	0,03000	56,15		22 977	1 438	0,03000	0,03000	17,88
S	A		341 168	1 025	0,05200	0,05200	13,07		459 891	897	0,06900	0,06900	5,36		136 725	2 653	0,03000	0,03000	3,96
	P		341 168	1 112	0,05000	0,05000	1,03		459 891	1 476	0,06800	0,06800	1,30		136 725	3 568	0,03000	0,03000	2,95
P	A	03134	105 466	9 892	0,03000	0,03000	1,51	03933	59 421	7 921	0,03000	0,03000	2,66	03934	11 292	5 908	0,03000	0,03000	4,60
	P		105 466	9 556	0,03000	0,03000	1,56		59 421	6 286	0,03000	0,03000	3,35		11 292	3 844	0,03000	0,03000	7,08
S	A		224 042	1 271	0,03400	0,03400	1,40		30 295	1 669	0,03000	0,03000	14,84		12 048	999	0,03000	0,03000	27,13
	P		224 042	2 216	0,03500	0,03500	1,34		30 295	2 510	0,03000	0,03000	9,87		12 048	1 439	0,03000	0,03000	18,84
P	A	03935	14 560	8 350	0,03000	0,03000	3,21	05489	-48 694	2 052	0,03000	0,03000	16,99	05490	362 846	2 955	0,05600	0,05600	1,34
	P		14 560	5 890	0,03000	0,03000	4,55		-48 694	1 499	0,03000	0,03000	23,26		362 846	3 057	0,05600	0,05600	1,30

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		-5 424	1 792	0,03000	0,03000	16,37		65 225	1 172	0,03000	0,03000	17,32		21 807	768	0,03000	0,03000	33,67
	P		-5 424	2 780	0,03000	0,03000	10,55		65 225	946	0,03000	0,03000	21,45		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	05491	396	1 819	0,03000	0,03000	15,72	05492	70 501	2 811	0,03000	0,03000	6,98	05493	27 898	732	0,03000	0,03000	34,26
	P		396	2 771	0,03000	0,03000	10,32		70 501	2 461	0,03000	0,03000	7,97		27 898	869	0,03000	0,03000	28,86
S	A		137 076	1 070	0,03000	0,03000	9,78		77 415	2 976	0,03000	0,03000	6,30		253 832	350	0,03800	0,03800	4,49
	P		137 076	1 409	0,03000	0,03000	7,43		77 415	2 744	0,03000	0,03000	6,83		253 832	194	0,03800	0,03800	8,10
P	A	07137	558 549	10 508	0,09200	0,09200	1,13	07139	1 089 016	54 220	0,21800	0,21800	1,03	07398	508 087	7 681	0,08200	0,08200	1,20
	P		558 549	12 076	0,09410	0,09410	1,15		1 089 016	44 832	0,20600	0,20600	1,01		508 087	6 662	0,08000	0,08000	1,08
S	A		339 808	5 753	0,05600	0,05600	1,32		82 675	14 456	0,03000	0,03000	1,25		122 773	1 088	0,03000	0,03000	11,48
	P		339 808	2 496	0,05200	0,05200	1,25		82 675	11 800	0,03000	0,03000	1,53		122 773	1 900	0,03000	0,03000	6,57
P	A	07399	105 975	10 513	0,03000	0,03000	1,41	07432	-72 456	10 515	0,03000	0,03000	3,60	07433	1 345 153	44 082	0,24200	0,24200	1,02
	P		105 975	9 828	0,03000	0,03000	1,51		-72 456	10 285	0,03000	0,03000	3,68		1 345 153	35 437	0,23200	0,23200	1,01
S	A		-19 499	2 121	0,03000	0,03000	14,68		327 286	4 982	0,05600	0,05600	1,98		330 396	8 722	0,05800	0,05800	1,23
	P		-19 499	1 948	0,03000	0,03000	15,99		262 356	15 011	0,05400	0,05400	1,09		330 396	6 993	0,05600	0,05600	1,23
P	A	07434	206 979	13 202	0,04400	0,04400	1,09	07435	234 026	1 837	0,03610	0,03610	1,39						
	P		206 979	14 199	0,04400	0,04400	1,01		234 026	2 409	0,03600	0,03600	1,02						
S	A		-18 506	5 281	0,03000	0,03000	5,87		983 891	3 514	0,14800	0,14800	2,17						
	P		-18 506	5 480	0,03000	0,03000	5,66		983 891	3 823	0,14600	0,14600	1,22						
Piano Terra						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00046	775 308	13 960	0,13000	0,13000	1,34	00100	-35 256	11 758	0,03000	0,03000	2,82	00467	1 074 679	506	0,18000	0,18000	7,08
	P		775 308	15 330	0,12800	0,12800	1,08		-35 256	12 455	0,03000	0,03000	2,66		1 138 012	8 472	0,17200	0,17200	1,05
S	A		241 620	5 019	0,04200	0,04200	1,55		4 938	6 188	0,03000	0,03000	4,53		296 399	504	0,05000	0,05000	17,95
	P		241 620	5 450	0,04000	0,04000	1,02		4 938	5 337	0,03000	0,03000	5,25		314 948	1 874	0,04800	0,04800	1,40
P	A	00473	-27 316	30 646	0,03000	0,03000	1,05	00689	778 186	2 034	0,11610	0,11610	2,17	00690	785 668	7 326	0,12200	0,12200	1,26
	P		-27 316	32 350	0,03210	0,03210	1,05		778 186	3 402	0,11600	0,11600	1,25		785 668	9 073	0,12200	0,12200	1,02
S	A		-26 588	9 757	0,03000	0,03000	3,28		58 621	5 751	0,03000	0,03000	3,68		38 670	4 806	0,03000	0,03000	4,93
	P		-26 588	10 230	0,03000	0,03000	3,13		58 621	6 083	0,03000	0,03000	3,48		38 670	5 133	0,03000	0,03000	4,62
P	A	00691	744 081	5 358	0,11400	0,11400	1,35	00692	782 386	6 261	0,12000	0,12000	1,23	00693	849 097	9 224	0,13400	0,13400	1,31
	P		744 081	6 615	0,11400	0,11400	1,09		782 386	7 576	0,12000	0,12000	1,02		849 097	10 794	0,13400	0,13400	1,12
S	A		39 195	2 328	0,03000	0,03000	10,15		18 408	3 087	0,03000	0,03000	8,52		31 400	2 284	0,03000	0,03000	10,78
	P		39 195	2 617	0,03000	0,03000	9,03		18 408	3 673	0,03000	0,03000	7,16		31 400	3 197	0,03000	0,03000	7,70
P	A	00694	854 484	7 448	0,13200	0,13200	1,25	00695	968 920	12 280	0,15400	0,15400	1,20	00696	1 133 488	6 048	0,17000	0,17000	1,19
	P		854 484	8 693	0,13200	0,13200	1,07		968 920	14 833	0,15410	0,15410	1,00		1 133 488	10 134	0,17400	0,17400	1,10
S	A		3 295	3 000	0,03000	0,03000	9,41		55 300	4 254	0,03000	0,03000	5,07		160 539	6 250	0,03000	0,03000	1,14
	P		3 295	3 985	0,03000	0,03000	7,08		55 300	6 664	0,03000	0,03000	3,24		160 539	9 565	0,03300	0,03300	1,04
P	A	00754	-96 909	5 009	0,03000	0,03000	8,19	00755	-174 360	2 227	0,03000	0,03000	22,78	00756	-114 320	4 007	0,03000	0,03000	10,78
	P		-96 909	5 243	0,03000	0,03000	7,82		-174 360	2 832	0,03000	0,03000	17,92		-114 320	4 001	0,03000	0,03000	10,80
S	A		113 887	4 734	0,03000	0,03000	2,90		303 954	919	0,04600	0,04600	27,49		417 489	1 625	0,06400	0,06400	4,09
	P		113 887	4 107	0,03000	0,03000	3,34		296 050	1 536	0,04400	0,04400	1,05		417 489	662	0,06200	0,06200	2,02
P	A	00757	-87 188	1 905	0,03000	0,03000	20,88	00758	-141 512	4 209	0,03000	0,03000	11,08	00759	-63 940	3 449	0,03000	0,03000	10,67
	P		-87 188	2 002	0,03000	0,03000	19,86		-141 512	4 084	0,03000	0,03000	11,42		-63 940	3 287	0,03000	0,03000	11,20
S	A		308 504	1 903	0,04800	0,04800	2,66		67 969	1 326	0,03000	0,03000	15,04		-6 763	5 301	0,03000	0,03000	5,57
	P		308 504	1 102	0,04600	0,04600	1,39		53 620	563	0,03000	0,03000	38,69		-6 763	4 281	0,03000	0,03000	6,89

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00760	-42 116	5 564	0,03000	0,03000	6,12	00761	-25 153	3 652	0,03000	0,03000	8,73	00762	-79 867	17 734	0,03000	0,03000	2,19
	P		-42 116	5 306	0,03000	0,03000	6,41		-25 153	3 345	0,03000	0,03000	9,53		-79 867	19 115	0,03000	0,03000	2,03
S	A		3 867	2 224	0,03000	0,03000	12,66		44 431	4 628	0,03000	0,03000	4,96		-23 591	4 781	0,03000	0,03000	6,62
	P		3 867	1 614	0,03000	0,03000	17,44		44 431	4 021	0,03000	0,03000	5,71		-23 591	5 189	0,03000	0,03000	6,10
P	A	00763	-66 731	12 584	0,03000	0,03000	2,95	00764	-77 627	10 943	0,03000	0,03000	3,52	00765	163 315	3 803	0,03000	0,03000	1,76
	P		-66 731	13 652	0,03000	0,03000	2,72		-77 627	11 919	0,03000	0,03000	3,23		163 315	4 715	0,03000	0,03000	1,42
S	A		-24 168	2 820	0,03000	0,03000	11,25		9 520	2 574	0,03000	0,03000	10,66		-6 101	2 024	0,03000	0,03000	14,54
	P		-24 168	3 097	0,03000	0,03000	10,25		9 520	2 798	0,03000	0,03000	9,80		-6 101	2 206	0,03000	0,03000	13,34
P	A	00766	300 208	3 734	0,04800	0,04800	1,34	00767	312 311	3 865	0,05000	0,05000	1,36	00768	426 249	4 194	0,06600	0,06600	1,16
	P		300 208	4 556	0,04800	0,04800	1,10		312 311	4 633	0,05000	0,05000	1,13		426 249	4 853	0,06600	0,06600	1,00
S	A		-15 034	1 983	0,03000	0,03000	15,42		164 774	823	0,03000	0,03000	7,88		18 673	1 943	0,03000	0,03000	13,51
	P		-15 034	2 146	0,03000	0,03000	14,25		164 774	992	0,03000	0,03000	6,54		18 673	2 075	0,03000	0,03000	12,65
P	A	00769	490 401	4 565	0,07600	0,07600	1,24	00770	567 870	5 271	0,08800	0,08800	1,24	00771	677 747	1 072	0,11200	0,11200	67,56
	P		490 401	5 099	0,07600	0,07600	1,11		567 870	5 611	0,08800	0,08800	1,17		721 405	6 445	0,11000	0,11000	1,02
S	A		151 832	942	0,03000	0,03000	8,87		117 648	1 054	0,03000	0,03000	12,53		101 236	2 005	0,03000	0,03000	7,72
	P		151 832	1 071	0,03000	0,03000	7,80		117 648	1 122	0,03000	0,03000	11,77		101 236	1 648	0,03000	0,03000	9,40
P	A	00772	819 924	3 437	0,13700	0,13700	13,16	00773	669 668	3 814	0,10200	0,10200	1,55	00774	580 680	1 968	0,08600	0,08600	1,30
	P		864 552	7 830	0,13200	0,13200	1,04		669 668	4 950	0,10200	0,10200	1,19		580 680	3 050	0,08700	0,08700	1,20
S	A		231 520	2 881	0,03800	0,03800	1,91		173 464	1 038	0,03000	0,03000	5,03		133 330	686	0,03000	0,03000	16,03
	P		231 520	2 132	0,03600	0,03600	1,28		173 464	1 412	0,03000	0,03000	3,69		133 330	1 059	0,03000	0,03000	10,38
P	A	00775	475 748	1 144	0,07000	0,07000	1,34	00776	392 242	918	0,05800	0,05800	1,62	00777	275 831	86	0,04800	0,04800	99,16
	P		475 748	2 139	0,07200	0,07200	2,13		392 242	1 803	0,05900	0,05900	1,60		316 450	1 504	0,04800	0,04800	1,73
S	A		135 962	162	0,03000	0,03000	65,56		111 653	135	0,03000	0,03000	NS		103 267	123	0,03000	0,03000	NS
	P		135 962	495	0,03000	0,03000	21,46		111 653	414	0,03000	0,03000	33,92		103 267	330	0,03000	0,03000	46,08
P	A	00778	258 827	633	0,04000	0,04000	4,57	00779	196 596	582	0,03000	0,03000	3,10	00780	132 495	609	0,03000	0,03000	18,25
	P		258 827	1 308	0,04000	0,04000	2,21		196 596	1 120	0,03000	0,03000	1,61		132 495	1 005	0,03000	0,03000	11,06
S	A		84 297	28	0,03000	0,03000	NS		52 307	88	0,03000	0,03000	NS		37 869	295	0,03000	0,03000	80,68
	P		84 297	191	0,03000	0,03000	93,27		52 307	212	0,03000	0,03000	NS		37 869	303	0,03000	0,03000	78,55
P	A	00781	63 952	792	0,03000	0,03000	25,83	00782	984	1 079	0,03000	0,03000	26,43	00783	-115 867	3 414	0,03000	0,03000	12,71
	P		63 952	1 128	0,03000	0,03000	18,14		984	1 397	0,03000	0,03000	20,42		-115 867	3 575	0,03000	0,03000	12,14
S	A		34 473	348	0,03000	0,03000	69,64		59 364	499	0,03000	0,03000	42,18		35 275	833	0,03000	0,03000	28,97
	P		34 473	231	0,03000	0,03000	NS		59 364	195	0,03000	0,03000	NS		35 275	246	0,03000	0,03000	98,10
P	A	04490	925 535	48	0,14800	0,14800	17,10	04491	713 744	813	0,10500	0,10500	2,41	04492	-130 426	3 079	0,03000	0,03000	14,69
	P		979 585	5 120	0,14600	0,14600	1,06		713 744	1 938	0,10600	0,10600	2,00		-130 426	3 375	0,03000	0,03000	13,40
S	A		171 574	720	0,03000	0,03000	7,63		121 014	68	0,03000	0,03000	NS		64 623	1 805	0,03000	0,03000	11,29
	P		171 574	1 005	0,03000	0,03000	5,47		121 014	363	0,03000	0,03000	35,08		64 623	1 107	0,03000	0,03000	18,40
P	A	04493	-52 210	10 020	0,03000	0,03000	3,52	04494	-95 344	9 401	0,03000	0,03000	4,34	04495	-92 433	5 078	0,03000	0,03000	7,96
	P		-52 210	10 601	0,03000	0,03000	3,33		-95 344	9 993	0,03000	0,03000	4,08		-92 433	5 249	0,03000	0,03000	7,70
S	A		-10 005	1 290	0,03000	0,03000	23,20		-15 759	3 351	0,03000	0,03000	9,15		3 511	1 277	0,03000	0,03000	22,08
	P		-10 005	1 308	0,03000	0,03000	22,88		-15 759	3 475	0,03000	0,03000	8,82		3 511	1 026	0,03000	0,03000	27,48
P	A	04496	-95 274	3 181	0,03000	0,03000	12,82	04497	-80 549	2 747	0,03000	0,03000	14,17	04498	-125 199	2 135	0,03000	0,03000	20,88
	P		-95 274	3 392	0,03000	0,03000	12,03		-80 549	3 037	0,03000	0,03000	12,82		-125 199	2 434	0,03000	0,03000	18,31
S	A		118 367	547	0,03000	0,03000	23,96		314 094	550	0,04800	0,04800	6,01		151 682	537	0,03000	0,03000	15,60
	P		103 352	131	0,03000	0,03000	NS		314 094	90	0,04600	0,04600	2,00		151 682	64	0,03000	0,03000	NS
P	A	04499	-46 357	7 305	0,03000	0,03000	4,73	04500	-50 880	4 366	0,03000	0,03000	8,05	04501	-53 922	3 068	0,03000	0,03000	11,58
	P		-46 357	7 812	0,03000	0,03000	4,43		-50 880	4 690	0,03000	0,03000	7,49		-53 922	3 390	0,03000	0,03000	10,48
S	A		-3 481	1 996	0,03000	0,03000	14,58		56 257	1 530	0,03000	0,03000	14,02		192 135	545	0,03000	0,03000	4,53
	P		-3 481	2 093	0,03000	0,03000	13,90		56 257	1 455	0,03000	0,03000	14,74		192 135	344	0,03000	0,03000	7,18
P	A	04502	-69 067	2 112	0,03000	0,03000	17,74	04503	163 412	3 410	0,03000	0,03000	1,96	04504	155 395	2 408	0,03000	0,03000	3,26
	P		-69 067	2 470	0,03000	0,03000	15,17		163 412	4 166	0,03000	0,03000	1,60		155 395	2 942	0,03000	0,03000	2,66
S	A		161 814	555	0,03000	0,03000	12,45		-1 797	1 881	0,03000	0,03000	15,35		14 815	1 738	0,03000	0,03000	15,39

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		161 814	314	0,03000	0,03000	22,01		-1 797	2 031	0,03000	0,03000	14,22		14 815	1 824	0,03000	0,03000	14,67
P	A	04505	138 335	1 682	0,03000	0,03000	6,11	04506	123 518	1 150	0,03000	0,03000	10,77	04507	133 612	732	0,03000	0,03000	14,97
	P		138 335	2 149	0,03000	0,03000	4,79		123 518	1 611	0,03000	0,03000	7,68		133 612	1 166	0,03000	0,03000	9,40
S	A		72 095	1 311	0,03000	0,03000	14,81		92 255	800	0,03000	0,03000	20,91		41 143	444	0,03000	0,03000	52,66
	P		72 095	1 312	0,03000	0,03000	14,80		92 255	751	0,03000	0,03000	22,27		41 143	412	0,03000	0,03000	56,75
P	A	04508	252 944	2 985	0,04000	0,04000	1,26	04509	251 594	2 062	0,03900	0,03900	1,38	04510	235 814	1 390	0,03600	0,03600	1,57
	P		252 944	3 673	0,04000	0,04000	1,02		251 594	2 696	0,04000	0,04000	1,53		235 814	1 999	0,03600	0,03600	1,09
S	A		4 907	1 627	0,03000	0,03000	17,22		36 815	1 399	0,03000	0,03000	17,11		57 964	992	0,03000	0,03000	21,40
	P		4 907	1 754	0,03000	0,03000	15,98		36 815	1 487	0,03000	0,03000	16,10		57 964	1 057	0,03000	0,03000	20,08
P	A	04511	225 155	892	0,03400	0,03400	1,90	04512	300 452	763	0,05400	0,05400	14,38	04513	369 621	2 521	0,05600	0,05600	1,18
	P		225 155	1 482	0,03400	0,03400	1,15		340 476	4 316	0,05400	0,05400	1,21		369 621	3 290	0,05700	0,05700	1,22
S	A		36 867	575	0,03000	0,03000	41,62		8 203	1 714	0,03000	0,03000	16,10		21 863	1 474	0,03000	0,03000	17,54
	P		36 867	655	0,03000	0,03000	36,53		8 203	1 852	0,03000	0,03000	14,90		21 863	1 574	0,03000	0,03000	16,42
P	A	04514	357 766	1 695	0,05400	0,05400	1,57	04515	338 127	1 089	0,05100	0,05100	1,97	04516	322 871	762	0,04800	0,04800	2,16
	P		357 766	2 477	0,05400	0,05400	1,08		338 127	1 851	0,05200	0,05200	2,12		322 871	1 502	0,04800	0,04800	1,10
S	A		22 270	1 118	0,03000	0,03000	23,08		38 988	692	0,03000	0,03000	34,19		43 620	342	0,03000	0,03000	67,44
	P		22 270	1 220	0,03000	0,03000	21,15		38 988	826	0,03000	0,03000	28,64		103 847	368	0,03000	0,03000	41,11
P	A	04517	445 505	489	0,07600	0,07600	24,75	04518	486 857	2 051	0,07300	0,07300	1,46	04519	466 846	1 353	0,07000	0,07000	2,21
	P		492 330	3 898	0,07600	0,07600	1,38		486 857	3 009	0,07400	0,07400	1,41		466 846	2 302	0,07000	0,07000	1,30
S	A		18 576	1 672	0,03000	0,03000	15,71		21 925	1 267	0,03000	0,03000	20,40		26 820	773	0,03000	0,03000	32,62
	P		18 576	1 728	0,03000	0,03000	15,20		21 925	1 352	0,03000	0,03000	19,11		26 820	934	0,03000	0,03000	27,00
P	A	04520	435 046	827	0,06400	0,06400	1,61	04521	655 532	4 317	0,10000	0,10000	1,37	04522	627 727	2 414	0,09400	0,09400	1,61
	P		435 046	1 733	0,06500	0,06500	1,57		655 532	4 777	0,10000	0,10000	1,24		627 727	3 561	0,09400	0,09400	1,09
S	A		36 875	370	0,03000	0,03000	64,67		120 186	1 198	0,03000	0,03000	10,72		17 710	1 510	0,03000	0,03000	17,47
	P		92 630	469	0,03000	0,03000	35,55		120 186	1 143	0,03000	0,03000	11,24		17 710	1 545	0,03000	0,03000	17,08
P	A	04523	603 524	1 693	0,09000	0,09000	1,98	04524	571 127	1 121	0,08400	0,08400	1,60	04525	445 501	333	0,07600	0,07600	36,34
	P		603 524	2 859	0,09000	0,09000	1,17		571 127	2 208	0,08500	0,08500	1,40		507 936	1 946	0,07600	0,07600	1,59
S	A		15 880	1 037	0,03000	0,03000	25,67		24 634	361	0,03000	0,03000	70,62		117 466	300	0,03000	0,03000	44,10
	P		15 880	1 247	0,03000	0,03000	21,34		24 634	633	0,03000	0,03000	40,28		117 466	612	0,03000	0,03000	21,62
P	A	04526	818 609	3 698	0,12200	0,12200	1,20	04527	757 831	2 459	0,11200	0,11200	1,27	04528	702 302	1 688	0,10400	0,10400	1,87
	P		818 609	5 320	0,12300	0,12300	1,02		757 831	3 873	0,11300	0,11300	1,07		702 302	2 990	0,10400	0,10400	1,05
S	A		11 336	1 909	0,03000	0,03000	14,25		45 754	1 741	0,03000	0,03000	13,09		36 059	1 415	0,03000	0,03000	16,98
	P		11 336	1 910	0,03000	0,03000	14,24		45 754	2 180	0,03000	0,03000	10,45		36 059	1 772	0,03000	0,03000	13,56
P	A	04529	662 915	1 186	0,09800	0,09800	2,36												
	P		662 915	2 448	0,09800	0,09800	1,15												
S	A		58 650	284	0,03000	0,03000	74,43												
	P		58 650	557	0,03000	0,03000	37,95												
Piano Terra						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00044	684 481	8 975	0,11000	0,11000	1,31	00045	510 969	572	0,07600	0,07600	4,62	00056	541 252	5 425	0,08600	0,08600	1,62
	P		684 481	10 959	0,11000	0,11000	1,07		510 969	1 359	0,07600	0,07600	1,94		541 252	5 990	0,08400	0,08400	1,07
S	A		178 560	3 532	0,03000	0,03000	1,27		172 354	579	0,03000	0,03000	9,29		183 155	1 266	0,03000	0,03000	3,00
	P		178 560	3 839	0,03000	0,03000	1,16		172 354	517	0,03000	0,03000	10,40		183 155	1 017	0,03000	0,03000	3,73
P	A	00103	783 741	30 076	0,14800	0,14800	1,10	00104	881 489	16 723	0,14600	0,14600	1,13	00679	852 781	4 851	0,13000	0,13000	2,03
	P		783 741	37 102	0,15300	0,15300	1,01		881 489	19 879	0,14810	0,14810	1,06		852 781	1 265	0,12400	0,12400	1,18
S	A		167 574	8 804	0,03400	0,03400	1,14		216 118	2 829	0,03500	0,03500	1,40		25 423	8 194	0,03000	0,03000	3,10
	P		167 574	11 021	0,03700	0,03700	1,19		216 118	3 236	0,03600	0,03600	1,63		25 423	4 836	0,03000	0,03000	5,25
P	A	00680	657 502	4 617	0,10400	0,10400	2,31	00681	886 670	1 800	0,13200	0,13200	2,60	00682	863 432	2 975	0,13000	0,13000	2,39
	P		659 744	7 370	0,10200	0,10200	1,01		886 670	3 160	0,13200	0,13200	1,48		863 432	4 085	0,12800	0,12800	1,02
S	A		11 964	233	0,03000	0,03000	NS		15 912	1 137	0,03000	0,03000	23,41		12 211	743	0,03000	0,03000	36,45
	P		11 964	339	0,03000	0,03000	79,99		15 912	1 494	0,03000	0,03000	17,81		12 211	707	0,03000	0,03000	38,31
P	A	00683	803 099	2 498	0,12000	0,12000	1,88	00684	761 962	2 947	0,11400	0,11400	1,56	00685	701 791	2 834	0,10600	0,10600	1,86

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		803 099	4 001	0,12000	0,12000	1,17		761 962	3 730	0,11400	0,11400	1,24		701 791	4 564	0,10600	0,10600	1,15
S	A		9 241	555	0,03000	0,03000	49,49		12 620	1 539	0,03000	0,03000	17,57		6 452	912	0,03000	0,03000	30,51
	P		9 241	597	0,03000	0,03000	46,01		12 620	931	0,03000	0,03000	29,04		6 452	752	0,03000	0,03000	37,00
P	A	00686	691 213	5 886	0,10800	0,10800	1,56	00697	965 436	23 199	0,16600	0,16600	1,12	00698	578 426	1 294	0,08600	0,08600	2,28
	P		691 213	6 446	0,10600	0,10600	1,07		965 436	28 375	0,16900	0,16900	1,01		578 426	2 170	0,08600	0,08600	1,36
S	A		21 830	6 358	0,03000	0,03000	4,07		193 096	4 640	0,03410	0,03410	1,41		12 408	85	0,03000	0,03000	NS
	P		21 830	5 264	0,03000	0,03000	4,91		193 096	5 675	0,03400	0,03400	1,13		12 408	106	0,03000	0,03000	NS
P	A	00699	628 315	1 443	0,09410	0,09410	2,75	00700	681 534	1 245	0,10000	0,10000	1,56	00701	701 032	1 554	0,10400	0,10400	2,15
	P		628 315	2 656	0,09400	0,09400	1,43		681 534	2 439	0,10100	0,10100	1,31		701 032	2 906	0,10400	0,10400	1,15
S	A		4 413	446	0,03000	0,03000	62,97		14 227	677	0,03000	0,03000	39,63		6 002	914	0,03000	0,03000	30,50
	P		4 413	416	0,03000	0,03000	67,51		14 227	725	0,03000	0,03000	37,00		6 002	847	0,03000	0,03000	32,92
P	A	00702	744 161	1 582	0,11000	0,11000	1,98	00703	718 874	1 781	0,11400	0,11400	6,08	00704	805 606	5 683	0,12400	0,12400	1,53
	P		744 161	2 975	0,11000	0,11000	1,05		746 894	5 357	0,11400	0,11400	1,27		805 606	6 258	0,12200	0,12200	1,03
S	A		13 014	690	0,03000	0,03000	39,11		26 155	699	0,03000	0,03000	36,20		9 406	293	0,03000	0,03000	93,67
	P		13 014	800	0,03000	0,03000	33,73		26 155	570	0,03000	0,03000	44,39		9 406	494	0,03000	0,03000	55,56
P	A	00705	854 831	7 749	0,13200	0,13200	1,20	04456	901 986	6 446	0,15400	0,15400	3,65	04457	610 835	290	0,08900	0,08900	2,43
	P		854 831	8 014	0,13200	0,13200	1,16		964 742	14 091	0,15400	0,15400	1,09		610 835	1 184	0,09000	0,09000	2,35
S	A		10 692	299	0,03000	0,03000	91,24		93 572	3 634	0,03000	0,03000	4,55		96 344	667	0,03000	0,03000	24,23
	P		10 692	387	0,03000	0,03000	70,49		93 572	4 085	0,03000	0,03000	4,05		96 344	461	0,03000	0,03000	35,06
P	A	04458	864 936	5 704	0,14200	0,14200	3,45	04459	828 760	1 952	0,12600	0,12600	5,57	04460	777 870	1 411	0,11600	0,11600	3,06
	P		912 134	7 450	0,14000	0,14000	1,21		818 562	5 029	0,12400	0,12400	1,27		777 870	2 768	0,11600	0,11600	1,56
S	A		2 449	1 406	0,03000	0,03000	20,15		3 093	654	0,03000	0,03000	43,20		963	742	0,03000	0,03000	38,44
	P		2 449	1 661	0,03000	0,03000	17,06		3 093	781	0,03000	0,03000	36,18		963	771	0,03000	0,03000	37,00
P	A	04461	695 288	1 151	0,10200	0,10200	1,56	04462	636 462	2 298	0,09600	0,09600	2,02						
	P		695 288	2 228	0,10410	0,10410	2,44		636 462	3 351	0,09600	0,09600	1,39						
S	A		2 616	663	0,03000	0,03000	42,71		2 095	652	0,03000	0,03000	43,53						
	P		2 616	405	0,03000	0,03000	69,91		2 095	412	0,03000	0,03000	68,88						

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

Pos Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore.

A_s Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.

A_{df} Armatura disponibile per la flessione

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).

PILASTRI (AC) - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione deviata allo SLU

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Piano Sesto								
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	4 512	0,00	246	682 282	Piano YY	1,00
	50%	NS	4 512	0,00	246	682 282	Piano YY	1,00
	100%	NS	4 512	0,00	246	682 282	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	1 808	0,00	321	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	321	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	321	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	1 808	0,00	64	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	64	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	64	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	1 808	0,00	-322	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	-322	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	-322	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	4 512	0,00	302	682 282	Piano YY	1,00
	50%	NS	4 512	0,00	302	682 282	Piano YY	1,00
	100%	NS	4 512	0,00	302	682 282	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	4 512	0,00	193	682 282	Piano YY	1,00
	50%	NS	4 512	0,00	193	682 282	Piano YY	1,00
	100%	NS	4 512	0,00	193	682 282	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	100%	NS	1 808	0,00	155	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	320	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	1 808	0,00	65	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	65	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	65	273 408	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	50%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
	100%	NS	1 808	0,00	139	273 408	Piano XX	1,00
Piano Quinto								
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	2 518	0,00	114	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	114	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	114	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	2 518	0,00	-100	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-100	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-100	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	2 518	0,00	-187	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-187	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-187	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	2 518	0,00	444	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	444	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	444	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	2 518	0,00	-101	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-101	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-101	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	6 454	0,00	262	975 848	Piano YY	1,00
	50%	NS	6 454	0,00	262	975 848	Piano YY	1,00
	100%	NS	6 454	0,00	262	975 848	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	2 518	0,00	115	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	115	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	115	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	2 518	0,00	-100	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-100	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-100	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	2 518	0,00	68	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	68	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	68	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	50%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	2 518	0,00	445	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	445	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	445	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	92	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	2 518	0,00	183	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	183	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	183	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	6 454	0,00	342	975 848	Piano YY	1,00
	50%	NS	6 454	0,00	342	975 848	Piano YY	1,00
	100%	NS	6 454	0,00	342	975 848	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	2 518	0,00	113	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	113	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	113	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	2 518	0,00	-99	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-99	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-99	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	2 518	0,00	443	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	443	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	443	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	2 518	0,00	114	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	114	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	114	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	6 454	0,00	203	975 848	Piano YY	1,00
	50%	NS	6 454	0,00	203	975 848	Piano YY	1,00
	100%	NS	6 454	0,00	203	975 848	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	2 518	0,00	186	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	186	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	186	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	2 518	0,00	446	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	446	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	446	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	97	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	-186	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	442	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	6 454	0,00	397	975 848	Piano YY	1,00
	50%	NS	6 454	0,00	397	975 848	Piano YY	1,00
	100%	NS	6 454	0,00	397	975 848	Piano YY	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	185	380 682	Piano XX	1,00
Piano Quarto								

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	2 518	0,00	99	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	99	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	99	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	2 518	0,00	94	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	94	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	94	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	2 518	0,00	84	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	84	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	84	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	2 518	0,00	110	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	110	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	110	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	2 518	0,00	149	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	149	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	149	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	2 518	0,00	146	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	146	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	146	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	112	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	2 518	0,00	95	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	95	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	95	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	2 518	0,00	85	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	85	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	85	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	2 518	0,00	79	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	79	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	79	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	2 518	0,00	96	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	96	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	96	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	2 518	0,00	113	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	113	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	113	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	148	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	2 518	0,00	111	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	111	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	111	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	2 518	0,00	95	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	95	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	95	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	80	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	98	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	103	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	2 518	0,00	147	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	147	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	147	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	93	380 682	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	50%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
	100%	NS	2 518	0,00	83	380 682	Piano XX	1,00
Piano Terzo								
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	100%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	3 323	0,00	70	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	70	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	70	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	3 323	0,00	114	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	114	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	114	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	3 323	0,00	64	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	64	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	64	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	3 323	0,00	74	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	74	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	74	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	3 323	0,00	115	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	115	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	115	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	100%	NS	3 323	0,00	-66	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-70	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	3 323	0,00	113	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	113	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	113	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	65	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	73	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	116	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	3 323	0,00	-69	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-69	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-69	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	67	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	96	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	71	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	3 323	0,00	74	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	74	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	74	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	3 323	0,00	115	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	115	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	115	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	3 323	0,00	-65	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-65	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-65	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	66	502 407	Piano XX	1,00
Piano Secondo								
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	3 323	0,00	556	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	556	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	556	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	3 323	0,00	526	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	526	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	526	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	50%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	3 323	0,00	510	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	510	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	510	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	3 323	0,00	528	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	528	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	528	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	3 323	0,00	508	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	508	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	508	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	3 323	0,00	555	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	555	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	555	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	3 323	0,00	508	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	508	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	508	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	3 323	0,00	558	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	558	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	558	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	3 323	0,00	512	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	512	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	512	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	3 323	0,00	517	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	517	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	517	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	3 323	0,00	527	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	527	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	527	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	3 323	0,00	529	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	529	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	529	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	3 323	0,00	510	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	510	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	510	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	3 323	0,00	555	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	555	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	555	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	50%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	513	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	514	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	3 323	0,00	509	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	509	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	509	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	3 323	0,00	524	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	524	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	524	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	557	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	3 323	0,00	527	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	527	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	527	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	507	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	554	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	525	502 407	Piano XX	1,00
Piano Primo								
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	4 109	0,00	371	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	371	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	371	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	4 109	0,00	368	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	368	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	368	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	4 109	0,00	364	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	364	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	364	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	4 109	0,00	360	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	360	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	360	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	4 109	0,00	359	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	359	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	359	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	4 109	0,00	357	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	357	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	357	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	4 109	0,00	356	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	356	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	356	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	4 109	0,00	355	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	355	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	355	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	4 109	0,00	355	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	355	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	355	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	354	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	4 109	0,00	330	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	330	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	330	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	4 109	0,00	331	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	331	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	331	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	4 109	0,00	332	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	332	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	332	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	4 109	0,00	333	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	333	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	333	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	4 109	0,00	334	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	334	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	334	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	4 109	0,00	-329	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-329	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-329	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	4 109	0,00	327	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	327	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	327	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	4 109	0,00	332	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	332	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	332	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	4 109	0,00	-322	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-322	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-322	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	4 109	0,00	314	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	314	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	314	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	4 109	0,00	321	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	321	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	321	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	335	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	4 109	0,00	339	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	339	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	339	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	4 109	0,00	345	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	345	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	345	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	4 109	0,00	352	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	352	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	352	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	4 109	0,00	361	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	361	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	361	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	4 109	0,00	374	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	374	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	374	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	4 109	0,00	310	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	310	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	310	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	4 109	0,00	313	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	313	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	313	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	4 109	0,00	316	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	316	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	316	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	4 109	0,00	318	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	318	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	318	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	4 109	0,00	319	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	319	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	319	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	4 109	0,00	319	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	319	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	319	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
Piano Terra								
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	4 109	0,00	-2 239	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 239	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 239	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	4 109	0,00	-2 232	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 232	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 232	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	4 109	0,00	-2 227	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 227	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 227	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	4 109	0,00	-2 221	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 221	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 221	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	4 109	0,00	-2 218	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 218	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 218	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	4 109	0,00	2 215	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 215	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 215	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	4 109	0,00	2 217	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 217	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 217	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	4 109	0,00	2 219	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 219	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 219	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	4 109	0,00	2 221	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 221	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 221	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	4 109	0,00	2 222	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 222	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 222	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	4 109	0,00	2 223	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 223	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 223	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 224	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	4 109	0,00	2 142	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 142	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 142	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	4 109	0,00	2 141	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 141	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 141	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	100%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	4 109	0,00	2 106	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 106	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 106	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	4 109	0,00	-2 096	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 096	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 096	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	4 109	0,00	-2 111	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 111	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 111	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	4 109	0,00	2 184	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 184	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 184	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	4 109	0,00	2 171	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 171	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 171	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	4 109	0,00	2 160	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 160	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 160	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	4 109	0,00	2 121	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 121	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 121	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	4 109	0,00	-2 125	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 125	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 125	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	4 109	0,00	-2 140	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 140	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 140	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	4 109	0,00	-2 158	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 158	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 158	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	4 109	0,00	-2 178	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 178	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 178	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	4 109	0,00	-2 201	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 201	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 201	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	4 109	0,00	2 151	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 151	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 151	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	4 109	0,00	2 145	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 145	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 145	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	4 109	0,00	2 140	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 140	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 140	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	4 109	0,00	2 133	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 133	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 133	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 33	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	0%	NS	4 109	0,00	2 203	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 203	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 203	621 392	Piano XX	1,00

LEGENDA:

Pilastro Identificativo del pilastro. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.

$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

A_v Area resistente a taglio.

$\tau_{T,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per torsione.

V_{Ed} Taglio di progetto.

$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.

P. Vrf. Piano di minima resistenza.

Ω_{Min} Rapporto minimo momento plastico/momento progetto travi concorrenti.

Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Copertura Torrino			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00180	363 598	1,00	463 802	363 598	166 948	0	0	0	2,50	0,0232	0,02323
00181	14 409	5,39	77 723	0	-2 470	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00320	39 557	1,96	77 723	0	-23 404	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00419	155 917	1,00	437 897	155 917	-66 432	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
00570	27 577	2,82	77 723	0	-629	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00571	35 292	2,20	77 723	0	-1 721	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00572	56 874	1,37	77 723	0	-25 695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00573	293 234	1,00	454 546	293 234	107 296	0	0	0	2,50	0,0187	0,01873
01666	123 213	1,00	447 304	123 213	60 626	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
01667	48 686	1,61	78 191	0	3 119	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01668	44 424	1,79	79 317	0	10 629	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01669	55 816	1,43	79 919	0	14 644	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01925	33 446	2,32	77 723	0	-12 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01926	43 341	1,79	77 723	0	-12 109	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01927	56 394	1,38	77 723	0	-21 701	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01928	57 260	1,36	77 723	0	-8 918	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01929	51 763	1,50	77 723	0	-18 078	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01930	42 998	1,81	77 723	0	-45 982	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01931	20 429	3,80	77 723	0	-13 967	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01932	18 137	4,38	79 502	0	11 862	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01933	25 140	3,13	78 702	0	6 528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01934	21 925	3,64	79 885	0	14 412	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01935	19 077	4,14	78 884	0	7 742	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01936	26 139	3,05	79 646	0	12 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05948	50 056	1,59	79 693	0	13 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05949	88 865	1,00	441 242	88 865	21 560	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
05950	24 733	3,14	77 723	0	-8 048	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05951	35 525	2,23	79 284	0	10 406	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05952	38 517	2,04	78 447	0	4 826	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05953	41 593	1,88	78 348	0	4 168	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05954	42 733	1,82	77 723	0	-5 847	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05955	38 125	2,04	77 723	0	-14 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05956	30 400	2,56	77 723	0	-7 073	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05957	40 220	1,93	77 723	0	-8 972	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05958	55 536	1,40	77 723	0	-4 353	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Copertura Torrino			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00525	28 060	2,77	77 723	0	-7 259	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01887	50 746	1,53	77 723	0	-22 434	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01888	47 840	1,62	77 723	0	-18 825	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01889	45 754	1,70	77 723	0	-9 738	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01890	36 899	2,11	77 723	0	-16 294	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01891	30 119	2,58	77 723	0	-17 603	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01892	23 216	3,35	77 723	0	-17 927	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01893	37 987	2,05	77 723	0	-17 378	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01894	66 290	1,17	77 723	0	-7 415	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01895	85 670	1,00	437 897	85 670	-7 547	0	0	0	2,50	0,0055	0,00547

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01896	58 285	1,33	77 723	0	-17 763	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01897	37 462	2,07	77 723	0	-24 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01898	42 904	1,81	77 723	0	-16 428	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01899	52 033	1,49	77 723	0	-14 217	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01900	64 796	1,20	77 723	0	-4 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01901	68 091	1,14	77 723	0	-19 417	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01902	49 864	1,56	77 723	0	-37 103	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01903	39 046	1,99	77 723	0	-29 070	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01904	30 512	2,55	77 723	0	-2 358	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01905	37 127	2,10	78 013	0	1 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01906	58 212	1,35	78 648	0	6 170	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01907	61 378	1,29	79 073	0	9 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01908	46 856	1,66	77 723	0	-10 192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01909	21 859	3,56	77 723	0	-9 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01910	30 283	2,57	77 723	0	-4 349	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01911	34 746	2,24	77 723	0	-7 111	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01912	44 795	1,74	77 723	0	-7 210	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01913	56 262	1,38	77 723	0	-1 229	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01914	62 190	1,25	77 723	0	-5 495	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01915	71 381	1,09	77 723	0	-3 323	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01916	80 101	1,00	437 897	80 101	-848	0	0	0	2,50	0,0051	0,00512
01917	71 393	1,09	77 723	0	-22 893	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01918	96 081	1,00	437 897	96 081	-80 449	0	0	0	2,50	0,0061	0,00614
01919	43 398	1,81	78 619	0	-52 564	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01920	86 422	1,00	437 897	86 422	-25 369	0	0	0	2,50	0,0055	0,00552
01921	87 885	1,00	437 897	87 885	-12 070	0	0	0	2,50	0,0056	0,00561
01922	84 135	1,00	437 897	84 135	-10 849	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
01923	79 036	1,00	437 897	79 036	-17 962	0	0	0	2,50	0,0050	0,00505
01924	70 510	1,10	77 723	0	-65 337	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03377	48 647	1,60	77 723	0	-7 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03378	15 982	4,86	77 723	0	-3 697	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03379	12 806	6,07	77 723	0	-6 515	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03380	32 348	2,40	77 723	0	-31 831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03381	32 497	2,39	77 723	0	-168 780	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03382	14 807	5,25	77 723	0	-91 638	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03383	48 690	1,60	77 723	0	-70 606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03384	65 684	1,18	77 723	0	-46 767	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03385	48 241	1,61	77 723	0	-21 779	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03386	21 267	3,65	77 723	0	-1 050	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03387	20 467	3,80	77 875	0	1 014	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03388	32 108	2,67	85 690	0	53 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03389	38 882	2,41	93 607	0	105 898	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03390	40 556	1,92	77 723	0	-57 000	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03391	19 152	4,06	77 723	0	-24 161	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03392	60 056	1,29	77 723	0	-40 476	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04032	106 944	1,00	437 897	106 944	-29 984	0	0	0	2,50	0,0068	0,00683
04033	107 427	1,00	440 366	107 427	15 915	0	0	0	2,50	0,0069	0,00686
05912	36 643	2,12	77 723	0	-14 433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05913	30 810	2,55	78 482	0	5 063	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05914	46 650	1,67	77 723	0	-31 960	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05915	53 859	1,44	77 723	0	-36 109	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05916	102 787	1,00	437 897	102 787	-9 108	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
05917	100 255	1,00	437 897	100 255	-5 256	0	0	0	2,50	0,0064	0,00641
05918	92 301	1,00	437 897	92 301	-8 613	0	0	0	2,50	0,0059	0,00590
05919	83 081	1,00	437 897	83 081	-15 952	0	0	0	2,50	0,0053	0,00531
05920	93 713	1,00	438 808	93 713	5 872	0	0	0	2,50	0,0060	0,00599
05921	76 726	1,01	77 723	0	-787	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05922	79 851	1,00	437 897	79 851	-17 083	0	0	0	2,50	0,0051	0,00510
05923	53 116	1,46	77 723	0	-7 342	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05924	63 608	1,22	77 723	0	-3 441	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05925	66 218	1,18	78 413	0	4 602	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05926	73 912	1,06	78 323	0	3 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05927	46 373	1,68	77 723	0	-9 661	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05928	51 021	1,52	77 723	0	-6 514	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05929	57 659	1,35	77 723	0	-5 443	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05930	37 591	2,07	77 723	0	-11 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05931	39 271	1,98	77 723	0	-6 134	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05932	41 265	1,88	77 723	0	-2 395	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05933	45 869	1,70	77 803	0	535	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05934	33 510	2,32	77 723	0	-16 251	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05935	32 007	2,43	77 723	0	-3 070	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05936	32 709	2,38	77 723	0	-4 395	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05937	15 746	4,94	77 723	0	-21 290	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05938	32 067	2,42	77 723	0	-22 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05939	34 795	2,23	77 723	0	-5 548	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05940	20 826	3,73	77 723	0	-5 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05941	35 181	2,21	77 723	0	-44 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05942	56 799	1,37	77 723	0	-13 363	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05943	86 900	1,00	437 897	86 900	-12 581	0	0	0	2,50	0,0056	0,00555
05944	56 196	1,41	79 393	0	11 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05945	43 838	1,77	77 723	0	-16 152	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05946	58 919	1,32	77 750	0	182	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05947	38 330	2,03	77 723	0	-36 258	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07129	221 830	1,00	437 897	221 830	-38 579	0	0	0	2,50	0,0142	0,01417
07134	90 821	1,00	437 897	90 821	-70 051	0	0	0	2,50	0,0058	0,00580
07171	25 058	3,10	77 723	0	-15 206	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07183	52 716	1,47	77 723	0	-20 118	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07184	27 363	2,84	77 723	0	-85 644	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07185	101 731	1,00	437 897	101 731	-36 358	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650
07186	58 390	1,54	90 088	0	82 434	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07211	48 674	1,60	77 723	0	-20 246	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07214	90 837	1,00	437 897	90 837	-1 238	0	0	0	2,50	0,0058	0,00580
Piano Copertura Torrino			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00525	69 051	1,13	77 723	0	-13 145	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00528	60 188	1,29	77 723	0	-10 580	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00623	107 739	1,00	437 897	107 739	-15 060	0	0	0	2,50	0,0069	0,00688
00624	104 044	1,00	437 897	104 044	-947	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
00625	110 044	1,00	438 031	110 044	864	0	0	0	2,50	0,0070	0,00703
00626	106 380	1,00	437 902	106 380	33	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
00627	104 524	1,00	437 897	104 524	-3 503	0	0	0	2,50	0,0067	0,00668

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01898	79 395	1,00	438 384	79 395	3 140	0	0	0	2,50	0,0051	0,00507
01899	64 085	1,21	77 723	0	-10 238	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01900	88 956	1,00	437 897	88 956	-733	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
01901	74 292	1,05	77 723	0	-32 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01902	66 752	1,16	77 723	0	-1 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01903	82 660	1,00	437 897	82 660	-11 225	0	0	0	2,50	0,0053	0,00528
01996	109 574	1,00	437 897	109 574	-16 446	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
01997	123 949	1,00	438 341	123 949	2 867	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
01998	127 691	1,00	438 793	127 691	5 778	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
01999	121 660	1,00	439 739	121 660	11 873	0	0	0	2,50	0,0078	0,00777
02000	115 466	1,00	441 199	115 466	21 282	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
02001	95 080	1,00	442 055	95 080	26 797	0	0	0	2,50	0,0061	0,00607
02002	67 668	1,15	77 723	0	-10 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02003	87 349	1,00	439 609	87 349	11 034	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
02004	68 456	1,14	77 723	0	-35 873	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02005	63 157	1,23	77 723	0	-13 081	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02006	75 400	1,03	77 723	0	-9 581	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06025	105 749	1,00	440 312	105 749	15 563	0	0	0	2,50	0,0068	0,00676
06026	91 560	1,00	437 897	91 560	-2 913	0	0	0	2,50	0,0058	0,00585
06027	97 044	1,00	437 897	97 044	-4 379	0	0	0	2,50	0,0062	0,00620
06028	94 438	1,00	437 897	94 438	-2 515	0	0	0	2,50	0,0060	0,00603
06029	126 992	1,00	437 897	126 992	-4 490	0	0	0	2,50	0,0081	0,00811
06030	128 848	1,00	437 897	128 848	-483	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
06031	123 744	1,00	437 897	123 744	-1 719	0	0	0	2,50	0,0079	0,00791
06032	121 516	1,00	437 897	121 516	-20 432	0	0	0	2,50	0,0078	0,00776
06033	136 678	1,00	438 161	136 678	1 706	0	0	0	2,50	0,0087	0,00873
06034	129 808	1,00	437 897	129 808	-1 794	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
06035	123 122	1,00	437 897	123 122	-6 782	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
06036	138 992	1,00	442 335	138 992	28 603	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
06037	130 984	1,00	439 558	130 984	10 709	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
06038	120 131	1,00	437 897	120 131	-8 682	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
06039	118 221	1,00	437 897	118 221	-14 742	0	0	0	2,50	0,0076	0,00755
07171	59 331	1,31	77 723	0	-9 606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07172	64 916	1,25	81 094	0	22 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Copertura Torrino			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00182	58 682	1,32	77 723	0	-3 300	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00204	63 152	1,23	77 723	0	-12 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00211	28 077	2,77	77 723	0	-4 546	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00450	81 713	1,00	437 897	81 713	-6 933	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
00558	62 382	1,25	77 749	0	175	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00559	62 395	1,26	78 456	0	4 888	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00560	57 773	1,35	78 020	0	1 985	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00561	49 975	1,57	78 350	0	4 181	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01957	65 875	1,18	77 723	0	-42	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01958	63 718	1,22	77 767	0	294	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01959	67 862	1,15	77 723	0	-5 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01960	71 215	1,09	77 723	0	-5 757	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01961	72 024	1,08	77 723	0	-17 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01962	78 561	1,00	437 897	78 561	-5 295	0	0	0	2,50	0,0050	0,00502
02021	103 381	1,00	437 897	103 381	-5 662	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02022	108 329	1,00	437 982	108 329	549	0	0	0	2,50	0,0069	0,00692
02023	104 252	1,00	437 897	104 252	-5 635	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
02024	93 630	1,00	437 897	93 630	-19 115	0	0	0	2,50	0,0060	0,00598
02025	46 513	1,67	77 723	0	-39 400	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02026	60 929	1,28	77 723	0	-3 211	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02027	38 169	2,04	77 723	0	-17 688	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02028	38 131	2,04	77 723	0	-12 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02029	41 761	1,86	77 723	0	-6 605	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02030	30 389	2,56	77 723	0	-12 511	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06075	87 311	1,00	439 736	87 311	11 855	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
06076	48 408	1,61	77 723	0	-834	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06077	64 927	1,20	77 853	0	867	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06078	87 037	1,00	437 897	87 037	-2 854	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
06079	92 616	1,00	437 897	92 616	-5 694	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
06080	87 904	1,00	437 897	87 904	-8 659	0	0	0	2,50	0,0056	0,00562
06081	77 239	1,01	77 723	0	-7 289	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06082	71 557	1,09	77 723	0	-2 629	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06083	97 472	1,00	437 897	97 472	-6 182	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
06084	78 530	1,00	437 897	78 530	-3 360	0	0	0	2,50	0,0050	0,00502
06085	69 002	1,13	77 723	0	-4 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Copertura Torrino			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00182	51 743	1,53	78 988	0	8 437	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00450	80 201	1,00	439 830	80 201	12 457	0	0	0	2,50	0,0051	0,00512
00529	25 802	3,01	77 723	0	-31 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00530	42 911	1,81	77 723	0	-31 669	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00553	50 732	1,53	77 723	0	-17 741	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00554	51 137	1,55	79 175	0	9 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00581	71 148	1,09	77 815	0	614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00582	45 034	1,73	77 723	0	-663	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00583	35 619	2,19	77 954	0	1 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00584	27 490	2,86	78 679	0	6 376	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00585	26 781	2,90	77 723	0	-6 080	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00586	23 766	3,27	77 723	0	-2 206	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00587	21 942	3,55	77 992	0	1 798	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00588	21 926	3,54	77 723	0	-6 364	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00589	26 262	2,96	77 723	0	-1 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00590	30 553	2,55	77 990	0	1 779	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00591	31 447	2,47	77 723	0	-4 196	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00592	39 744	1,96	77 963	0	1 605	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00593	46 099	1,69	77 909	0	1 244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00594	45 366	1,71	77 723	0	-1 631	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00595	52 880	1,47	77 810	0	581	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01937	79 966	1,00	438 496	79 966	3 865	0	0	0	2,50	0,0051	0,00511
01938	67 064	1,17	78 303	0	3 869	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01939	63 980	1,23	78 863	0	7 604	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01940	59 189	1,31	77 723	0	-466	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01941	53 131	1,50	79 700	0	13 182	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01942	52 170	1,50	78 347	0	4 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01943	45 897	1,70	78 033	0	2 071	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01944	47 066	1,66	77 956	0	1 555	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01945	50 778	1,56	79 239	0	10 110	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01946	42 924	1,82	77 914	0	1 277	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01947	53 566	1,46	78 066	0	2 292	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01948	53 844	1,47	79 190	0	9 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01949	46 210	1,68	77 723	0	-28 188	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01950	44 150	1,76	77 723	0	-8 864	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01951	58 823	1,32	77 723	0	-42 750	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01952	67 284	1,16	77 723	0	-5 984	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01953	60 988	1,27	77 723	0	-43 028	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01954	76 573	1,02	77 723	0	-120 652	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01955	37 420	2,08	77 723	0	-90 778	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01956	20 771	3,74	77 723	0	-116 695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01957	61 936	1,25	77 723	0	-2 431	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01958	64 228	1,21	77 837	0	764	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01959	64 131	1,22	77 925	0	1 350	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01960	68 130	1,14	77 723	0	-70	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01961	68 300	1,14	77 723	0	-4 328	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01962	68 447	1,14	77 723	0	-1 075	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05959	52 642	1,48	77 723	0	-33 546	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05960	35 263	2,20	77 723	0	-61 344	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05961	59 513	1,31	77 728	0	38	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05962	71 532	1,09	77 723	0	-2 030	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05963	64 458	1,21	77 723	0	-2 633	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05964	64 535	1,20	77 723	0	-884	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05965	63 182	1,23	77 723	0	-2 034	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05966	62 174	1,25	77 966	0	1 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05967	47 001	1,65	77 723	0	-2 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05968	51 709	1,50	77 723	0	-1 153	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05969	52 101	1,49	77 723	0	-2 123	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05970	40 252	1,93	77 723	0	-65	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05971	40 209	1,93	77 723	0	-2 919	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05972	41 961	1,85	77 723	0	-1 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05973	44 520	1,75	77 723	0	-2 903	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05974	28 764	2,70	77 794	0	478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05975	32 591	2,38	77 723	0	-2 396	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05976	32 538	2,39	77 723	0	-3 832	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05977	22 651	3,45	78 042	0	2 128	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05978	23 488	3,31	77 788	0	438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05979	24 201	3,21	77 723	0	-1 521	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05980	29 415	2,64	77 723	0	-1 940	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05981	14 470	5,42	78 452	0	4 859	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05982	12 661	6,16	78 008	0	1 904	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05983	22 150	3,53	78 118	0	2 637	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05984	29 549	2,65	78 365	0	4 284	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05985	21 787	3,61	78 646	0	6 152	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05986	17 274	4,54	78 415	0	4 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05987	26 430	2,96	78 130	0	2 715	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05988	33 395	2,36	78 768	0	6 966	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05989	27 810	2,86	79 465	0	11 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05990	23 467	3,43	80 601	0	19 191	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05991	49 602	1,57	77 723	0	-11 830	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05992	45 644	1,70	77 723	0	-19 361	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05993	30 296	2,69	81 523	0	25 338	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05994	30 354	2,67	81 025	0	22 018	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05995	80 779	1,00	437 897	80 779	-8 342	0	0	0	2,50	0,0052	0,00516
05996	74 282	1,05	77 723	0	-54 596	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05997	22 711	3,42	77 723	0	-63 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Copertura Torrino			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00529	21 935	3,54	77 723	0	-43 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00530	25 087	3,10	77 723	0	-5 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00619	100 124	1,00	442 139	100 124	27 338	0	0	0	2,50	0,0064	0,00640
00620	140 210	1,00	437 897	140 210	-2 270	0	0	0	2,50	0,0090	0,00896
00621	130 269	1,00	440 524	130 269	16 936	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
00622	102 486	1,00	437 897	102 486	-2 010	0	0	0	2,50	0,0065	0,00655
01951	29 438	2,64	77 723	0	-8 255	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01952	19 353	4,02	77 723	0	-1 777	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01953	18 640	4,17	77 723	0	-1 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01954	84 239	1,00	437 897	84 239	-118 549	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
01955	68 060	1,27	86 252	0	-208 461	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01956	23 411	3,32	77 723	0	-82 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02031	167 143	1,00	437 897	167 143	-607 065	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
02032	115 582	1,00	437 897	115 582	-328 263	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
02033	51 608	1,51	77 723	0	-85 288	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02034	113 930	1,00	437 897	113 930	-296 578	0	0	0	2,50	0,0073	0,00728
02035	189 925	1,00	500 132	189 925	401 076	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213
02036	107 054	1,00	448 155	107 054	66 110	0	0	0	2,50	0,0068	0,00684
03415	57 768	1,35	77 723	0	-3 649	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03416	7 793	10,15	79 097	0	9 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03417	7 031	11,08	77 911	0	1 253	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03418	2 513	31,40	78 903	0	7 872	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03419	4 048	19,42	78 636	0	6 088	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03420	16 083	4,83	77 723	0	-9 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03421	55 214	1,41	77 723	0	-109 429	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03422	79 840	1,51	120 392	0	-752 566	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03423	186 275	1,00	437 897	186 275	-1 612 746	0	0	0	2,50	0,0119	0,01190
03424	7 163	16,73	119 850	0	-730 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03425	67 021	1,61	107 780	0	-516 832	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03426	65 100	1,19	77 723	0	-114 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03427	104 691	1,00	437 897	104 691	-228 360	0	0	0	2,50	0,0067	0,00669
03428	101 615	1,16	118 379	0	-638 131	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03429	179 474	1,00	459 575	179 474	139 708	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
03430	10 648	8,04	85 620	0	52 650	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03431	19 665	4,12	81 034	0	-214 821	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03432	16 771	5,27	88 306	0	-294 939	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03433	62 092	1,28	79 413	0	-195 290	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03434	93 682	1,08	101 085	0	-383 511	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03435	131 331	1,00	437 897	131 331	-445 156	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
06086	131 280	1,00	442 770	131 280	31 405	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
06087	69 370	1,12	77 723	0	-29 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06088	135 587	1,00	437 897	135 587	-118 016	0	0	0	2,50	0,0087	0,00866

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06089	93 484	1,00	451 377	93 484	86 874	0	0	0	2,50	0,0060	0,00597
07173	46 892	1,66	77 723	0	-144 000	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07174	45 374	1,80	81 592	0	25 794	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07179	128 852	1,00	437 897	128 852	-331 499	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
07180	59 564	1,30	77 723	0	-80 516	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07181	18 613	4,18	77 723	0	-62 927	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07182	250 369	1,00	477 089	250 369	252 576	0	0	0	2,50	0,0160	0,01600
Piano Copertura Torrino			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00181	12 470	10,39	129 536	0	-1 062	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00204	75 955	1,71	129 536	0	-49 416	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00211	31 508	4,12	129 882	0	2 304	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00320	40 198	3,22	129 536	0	-70 866	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00562	27 873	4,67	130 182	0	4 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00563	26 511	4,91	130 136	0	4 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00564	27 092	4,80	130 095	0	3 724	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00565	27 931	4,68	130 662	0	7 507	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00566	29 256	4,44	129 994	0	3 050	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00567	28 215	4,60	129 711	0	1 168	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00568	18 720	6,93	129 702	0	1 108	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00569	14 340	9,03	129 536	0	-1 358	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01931	13 858	9,35	129 536	0	-10 569	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01932	19 127	6,77	129 536	0	-9 297	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01933	21 607	6,00	129 536	0	-7 203	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01934	19 207	6,74	129 536	0	-10 743	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01935	19 018	6,90	131 257	0	11 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01936	13 244	9,78	129 536	0	-21 528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02025	47 449	2,73	129 536	0	-31 813	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02026	54 321	2,38	129 536	0	-7 589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02027	47 599	2,72	129 536	0	-5 571	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02028	42 255	3,07	129 536	0	-5 564	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02029	39 495	3,28	129 536	0	-5 147	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02030	31 827	4,07	129 536	0	-6 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02050	52 220	2,48	129 536	0	-23 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02051	48 525	2,67	129 536	0	-11 600	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02052	67 416	1,92	129 536	0	-7 308	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02053	50 921	2,54	129 536	0	-8 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02054	52 149	2,48	129 536	0	-3 165	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02055	68 374	1,89	129 536	0	-8 087	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02056	49 370	2,62	129 536	0	-11 812	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02057	66 938	1,94	129 536	0	-27 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06112	52 503	2,47	129 536	0	-30 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06113	32 806	3,95	129 536	0	-2 662	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06114	13 143	9,86	129 536	0	-4 864	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06115	25 369	5,11	129 536	0	-27 703	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06116	21 927	5,91	129 536	0	-14 043	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06117	21 540	6,01	129 536	0	-7 848	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06118	21 034	6,16	129 536	0	-4 755	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06119	12 566	10,31	129 536	0	-3 639	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06120	15 141	8,56	129 536	0	-7 987	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06121	27 078	4,78	129 536	0	-6 406	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06122	29 241	4,43	129 536	0	-3 388	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06123	25 015	5,18	129 536	0	-2 151	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06124	25 442	5,09	129 536	0	-3 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06125	29 339	4,42	129 536	0	-4 579	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06126	32 042	4,05	129 756	0	1 464	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06127	13 666	9,48	129 536	0	-8 569	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06128	25 017	5,18	129 536	0	-4 951	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06129	27 217	4,76	129 536	0	-2 023	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06130	34 956	3,71	129 536	0	-13 760	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06131	35 212	3,68	129 536	0	-4 895	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06132	31 148	4,16	129 536	0	-5 024	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06133	27 375	4,74	129 662	0	841	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Copertura Torrino			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00182	7 389	7,08	52 341	0	3 505	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00450	33 600	1,54	51 815	0	-25 803	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00574	346 920	1,00	347 885	346 920	-89 194	0	0	0	1,91	0,0290	0,02901
00575	60 278	1,00	291 931	60 278	-11 973	0	0	0	2,50	0,0039	0,00385
00576	31 963	1,72	55 110	0	21 968	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00577	19 954	2,68	53 545	0	11 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00578	16 342	3,25	53 138	0	8 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00579	19 732	2,69	53 048	0	8 221	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00580	19 467	2,71	52 830	0	6 769	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01957	17 228	3,01	51 815	0	-3 923	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01958	16 700	3,10	51 815	0	-340	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01959	22 862	2,27	51 815	0	-2 807	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01960	19 647	2,64	51 815	0	-2 286	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01961	21 594	2,43	52 452	0	4 244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01962	25 232	2,07	52 159	0	2 293	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02037	23 224	2,39	55 508	0	24 619	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02038	82 348	1,00	296 655	82 348	30 443	0	0	0	2,50	0,0053	0,00526
02039	72 756	1,00	291 931	72 756	-3 398	0	0	0	2,50	0,0046	0,00465
02040	62 313	1,00	291 931	62 313	-575	0	0	0	2,50	0,0040	0,00398
02041	58 673	1,00	292 686	58 673	4 866	0	0	0	2,50	0,0037	0,00375
02042	54 816	1,00	292 437	54 816	3 262	0	0	0	2,50	0,0035	0,00350
02043	48 655	1,06	51 815	0	-3 480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02044	228 043	1,00	291 931	228 043	-116 566	0	0	0	2,50	0,0146	0,01457
02045	145 548	1,00	291 931	145 548	-229 237	0	0	0	2,50	0,0093	0,00930
02046	98 481	1,00	291 931	98 481	-70 871	0	0	0	2,50	0,0063	0,00629
02047	80 403	1,00	291 931	80 403	-19 673	0	0	0	2,50	0,0051	0,00514
02048	90 498	1,00	296 830	90 498	31 570	0	0	0	2,50	0,0058	0,00578
02049	14 069	4,68	65 823	0	-224 777	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06090	32 961	1,58	52 019	0	1 357	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06091	17 328	3,01	52 140	0	2 166	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06092	23 239	2,63	61 228	0	-181 960	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06093	15 641	4,44	69 472	0	59 127	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06094	34 150	1,52	51 815	0	-60 761	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06095	51 468	1,01	51 815	0	-26 158	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06096	65 048	1,00	291 931	65 048	-60 177	0	0	0	2,50	0,0042	0,00416
06097	19 730	2,63	51 815	0	-66 544	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06098	33 739	1,54	51 815	0	-44 801	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06099	22 806	2,27	51 815	0	-42 567	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06100	19 496	2,66	51 815	0	-33 064	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06101	43 667	1,22	53 235	0	9 468	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06102	28 347	1,92	54 508	0	17 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06103	7 635	6,99	53 358	0	10 287	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06104	22 356	2,35	52 506	0	4 608	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06105	32 935	1,60	52 603	0	5 250	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06106	25 074	2,10	52 592	0	5 181	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06107	8 120	6,38	51 815	0	-2 554	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06108	36 456	1,42	51 815	0	-2 292	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06109	30 769	1,68	51 815	0	-4 028	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06110	27 779	1,87	51 815	0	-5 900	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06111	23 570	2,20	51 890	0	498	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07128	32 588	2,39	77 914	0	-385 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07133	80 369	1,00	291 931	80 369	-204 007	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
Piano Copertura Torrino			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00525	80 683	1,63	131 499	0	13 073	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00529	17 458	8,02	140 048	0	70 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00530	81 966	1,58	129 538	0	-17 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00611	82 147	1,58	129 538	0	-3 686	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00612	44 557	2,91	129 538	0	-6 712	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00613	154 315	1,00	731 142	154 315	8 472	0	0	0	2,50	0,0099	0,00986
00614	172 666	1,00	735 274	172 666	35 099	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
00615	169 487	1,00	738 628	169 487	56 711	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
00616	139 101	1,00	734 018	139 101	27 002	0	0	0	2,50	0,0089	0,00889
00617	41 822	3,10	129 538	0	-7 661	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00618	86 104	1,50	129 538	0	-6 300	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01898	89 677	1,44	129 538	0	-6 835	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01899	90 281	1,43	129 538	0	-17 701	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01900	91 461	1,42	129 538	0	-11 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01901	89 867	1,44	129 538	0	-15 216	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01902	51 632	2,57	132 546	0	20 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01903	68 858	1,88	129 698	0	1 069	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01951	80 010	1,62	129 538	0	-4 903	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01952	79 410	1,65	130 639	0	7 341	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01953	75 787	1,72	130 061	0	3 487	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01954	63 409	2,05	129 941	0	2 686	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01955	9 201	14,08	129 538	0	-34 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01956	65 857	1,97	129 538	0	-39 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03393	26 536	5,64	149 602	0	133 763	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03394	50 232	2,58	129 538	0	-3 133	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03395	21 711	5,97	129 538	0	-2 938	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03396	17 701	7,32	129 538	0	-1 203	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03397	31 200	4,16	129 709	0	1 143	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03398	22 064	5,89	129 918	0	2 538	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03399	41 239	3,14	129 538	0	-20 014	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03400	113 440	1,14	129 538	0	-162 481	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03401	115 795	1,27	146 998	0	116 399	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03402	48 251	2,75	132 864	0	22 174	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03403	23 467	5,57	130 763	0	8 171	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03404	31 765	4,10	130 208	0	4 465	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03405	17 162	7,73	132 648	0	20 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03406	20 742	6,32	131 111	0	10 491	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03407	53 289	2,50	133 336	0	25 319	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03408	7 643	16,95	129 538	0	-65 143	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03409	154 005	1,47	226 511	0	483 455	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03410	110 105	1,29	141 870	0	82 217	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03411	49 352	2,62	129 538	0	-12 100	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03412	46 128	2,81	129 538	0	-172 195	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03413	113 117	1,15	129 538	0	-149 544	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03414	140 670	1,05	147 622	0	-418 107	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04060	53 293	2,43	129 538	0	-57 562	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04061	34 600	3,74	129 538	0	-80 828	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04062	40 773	3,27	133 446	0	26 053	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04063	19 889	6,51	129 538	0	-25 759	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06040	48 169	2,70	129 893	0	2 368	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06041	81 262	1,59	129 538	0	-20 092	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06042	83 146	1,56	130 084	0	3 640	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06043	59 482	2,18	129 538	0	-21 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06044	102 950	1,26	129 538	0	-22 750	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06045	91 643	1,41	129 538	0	-1 269	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06046	103 046	1,26	129 538	0	-34 781	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06047	58 324	2,42	141 058	0	76 804	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06048	90 037	1,44	129 538	0	-52 825	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06049	97 984	1,35	131 841	0	15 357	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06050	80 754	1,61	129 708	0	1 132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06051	87 748	1,58	139 004	0	63 108	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06052	49 701	2,61	129 538	0	-71 459	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07171	34 012	3,81	129 538	0	-61 131	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07175	132 753	1,00	729 828	132 753	-145 949	0	0	0	2,50	0,0085	0,00848
07176	79 987	1,62	129 538	0	-237 817	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07177	77 769	1,91	148 601	0	127 090	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07178	117 335	1,34	157 462	0	186 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Copertura Torrino			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00528	80 720	1,62	130 748	0	8 065	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00531	70 469	1,88	132 492	0	-218 838	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00532	106 083	1,22	129 538	0	-125 527	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00628	87 161	1,50	131 005	0	9 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00629	78 817	1,66	130 967	0	9 527	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00630	65 600	1,99	130 391	0	5 685	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00631	52 954	2,47	130 969	0	9 539	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00632	43 783	2,97	130 127	0	3 931	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00633	26 427	4,92	130 035	0	3 312	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00634	45 635	2,89	131 928	0	15 934	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00635	13 356	9,70	129 538	0	-33 382	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02001	86 247	1,50	129 538	0	-10 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02002	95 901	1,36	130 335	0	5 311	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02003	99 166	1,31	130 110	0	3 813	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02004	93 046	1,39	129 542	0	29	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02005	90 518	1,44	130 212	0	4 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02006	84 463	1,53	129 538	0	-2 925	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02007	86 194	1,50	129 538	0	-22 031	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02008	87 159	1,49	129 538	0	-20 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02009	102 716	1,31	134 539	0	33 342	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02010	71 813	1,86	133 854	0	28 772	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02011	38 065	3,45	131 377	0	12 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02012	28 605	4,58	130 868	0	8 867	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02013	56 069	2,31	129 538	0	-12 622	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02014	37 649	3,44	129 538	0	-101 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02015	54 756	2,37	129 538	0	-172 088	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02016	39 153	3,31	129 538	0	-61 539	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02017	19 734	6,56	129 538	0	-6 577	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02018	51 062	2,54	129 538	0	-40 790	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02019	78 072	1,66	129 538	0	-29 398	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02020	26 466	4,89	129 538	0	-188 842	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06053	25 759	5,03	129 538	0	-160 317	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06054	20 614	6,28	129 538	0	-56 647	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06055	87 836	1,48	130 236	0	4 651	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06056	84 914	1,53	129 538	0	-19 058	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06057	93 628	1,38	129 538	0	-4 341	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06058	92 668	1,40	129 721	0	1 224	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06059	89 733	1,44	129 538	0	-435	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06060	89 277	1,46	130 052	0	3 425	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06061	80 621	1,63	131 418	0	12 536	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06062	71 177	1,83	130 067	0	3 526	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06063	70 527	1,85	130 347	0	5 393	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06064	53 341	2,48	132 045	0	16 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06065	57 621	2,30	132 505	0	19 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06066	56 269	2,32	130 506	0	6 457	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06067	53 302	2,44	129 814	0	1 838	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06068	32 274	4,12	133 048	0	23 402	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06069	37 848	3,51	132 678	0	20 935	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06070	35 802	3,69	131 995	0	16 384	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06071	26 519	4,88	129 538	0	-26 539	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06072	24 892	5,20	129 538	0	-17 913	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06073	8 833	14,96	132 108	0	17 134	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06074	9 952	13,02	129 538	0	-38 307	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07172	68 973	1,88	129 538	0	-22 355	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00177	11 869	6,65	78 891	0	7 789	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00178	2 318	33,95	78 689	0	6 440	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00199	1 105	70,36	77 723	0	-10 966	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00206	168	NS	77 763	0	270	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01826	6 019	13,01	78 293	0	3 803	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01827	14 094	5,55	78 207	0	3 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01828	17 721	4,39	77 802	0	528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02100	1 591	48,96	77 918	0	1 301	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02101	3 471	22,46	77 942	0	1 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02151	6 034	12,88	77 723	0	-4 083	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02152	1 193	65,16	77 723	0	-2 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02153	1 525	50,99	77 742	0	132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02154	604	NS	77 723	0	-3 338	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02155	1 241	62,62	77 723	0	-3 672	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06260	3 479	22,34	77 723	0	-3 469	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06261	3 163	24,57	77 723	0	-1 248	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06262	1 675	46,71	78 236	0	3 421	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06263	1 870	41,68	77 949	0	1 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06264	2 795	27,86	77 851	0	857	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06265	1 965	39,64	77 895	0	1 149	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06266	5 776	13,49	77 914	0	1 274	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00252	71 248	1,21	86 021	0	55 319	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00320	59 870	1,30	77 723	0	-26 056	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00341	143 450	1,00	448 841	143 450	70 533	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
00419	154 393	1,00	437 897	154 393	-31 980	0	0	0	2,50	0,0099	0,00986
01650	93 687	1,00	437 897	93 687	-18 290	0	0	0	2,50	0,0060	0,00599
01651	99 120	1,00	437 897	99 120	-55 597	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
01652	74 311	1,05	77 723	0	-88 634	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01653	72 145	1,08	77 723	0	-58 062	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01654	74 860	1,04	77 723	0	-23 473	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01655	68 868	1,13	77 723	0	-18 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01662	101 009	1,00	438 447	101 009	3 547	0	0	0	2,50	0,0065	0,00645
01663	99 140	1,00	439 385	99 140	9 590	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
01664	97 609	1,00	440 440	97 609	16 391	0	0	0	2,50	0,0062	0,00624
01665	133 115	1,00	442 607	133 115	30 354	0	0	0	2,50	0,0085	0,00850
01666	133 972	1,00	448 678	133 972	69 482	0	0	0	2,50	0,0086	0,00856
01667	74 391	1,04	77 723	0	-18 150	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01668	84 509	1,00	439 062	84 509	7 512	0	0	0	2,50	0,0054	0,00540
01669	85 869	1,00	439 666	85 869	11 403	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
01670	81 966	1,00	437 897	81 966	-19 315	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
01671	67 906	1,14	77 723	0	-10 521	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01672	77 800	1,00	437 897	77 800	-7 758	0	0	0	2,50	0,0050	0,00497
01673	60 263	1,31	78 757	0	6 892	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01674	55 432	1,43	79 457	0	11 562	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01675	55 353	1,46	80 573	0	18 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05676	88 470	1,00	439 093	88 470	7 710	0	0	0	2,50	0,0057	0,00565
05677	89 305	1,00	437 897	89 305	-1 167	0	0	0	2,50	0,0057	0,00571
05678	88 968	1,00	440 637	88 968	17 660	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
05679	68 223	1,18	80 196	0	16 488	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05680	73 462	1,07	78 308	0	3 899	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05681	77 041	1,01	77 723	0	-22 048	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05682	102 674	1,00	437 897	102 674	-27 002	0	0	0	2,50	0,0066	0,00656
05683	109 567	1,00	437 897	109 567	-8 881	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
05684	62 251	1,28	79 401	0	11 189	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05685	76 584	1,01	77 723	0	-51 615	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05686	113 206	1,00	437 897	113 206	-32 175	0	0	0	2,50	0,0072	0,00723
Piano Sesto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00341	86 410	1,00	437 897	86 410	-17 618	0	0	0	2,50	0,0055	0,00552
00419	112 745	1,00	437 897	112 745	-27 730	0	0	0	2,50	0,0072	0,00720
00523	13 768	5,65	77 723	0	-44 077	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00524	10 919	7,12	77 723	0	-21 109	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01629	171 427	1,00	437 897	171 427	-23 010	0	0	0	2,50	0,0110	0,01095
01630	182 739	1,00	437 897	182 739	-29 883	0	0	0	2,50	0,0117	0,01168
01631	174 960	1,00	437 932	174 960	229	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
01632	98 791	1,00	439 625	98 791	11 140	0	0	0	2,50	0,0063	0,00631
01633	81 597	1,00	437 897	81 597	-28 603	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
01634	89 954	1,00	437 897	89 954	-14 436	0	0	0	2,50	0,0057	0,00575
01635	78 573	1,00	437 897	78 573	-17 378	0	0	0	2,50	0,0050	0,00502
01636	73 432	1,06	77 723	0	-8 724	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01637	74 120	1,05	77 723	0	-28 244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01638	74 401	1,04	77 723	0	-27 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01639	146 742	1,00	437 897	146 742	-30 629	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
01640	211 181	1,00	438 651	211 181	4 864	0	0	0	2,50	0,0135	0,01349
01641	231 731	1,00	437 897	231 731	-24 451	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
01642	114 963	1,00	437 897	114 963	-10 387	0	0	0	2,50	0,0073	0,00734
01643	35 073	2,22	77 723	0	-19 883	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01644	54 268	1,43	77 723	0	-25 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01645	102 673	1,00	437 897	102 673	-40 509	0	0	0	2,50	0,0066	0,00656
01646	140 656	1,00	437 897	140 656	-87 150	0	0	0	2,50	0,0090	0,00899
01647	126 443	1,00	437 897	126 443	-45 907	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
01648	56 643	1,37	77 723	0	-43 098	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01649	14 530	5,35	77 723	0	-53 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01650	98 080	1,00	437 897	98 080	-17 293	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
01651	121 887	1,00	456 177	121 887	117 805	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
01652	69 780	1,11	77 723	0	-74 265	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01653	99 629	1,00	437 897	99 629	-21 431	0	0	0	2,50	0,0064	0,00637
01654	91 952	1,00	437 897	91 952	-38 710	0	0	0	2,50	0,0059	0,00587
01655	105 007	1,00	437 897	105 007	-40 949	0	0	0	2,50	0,0067	0,00671
03172	153 178	1,00	437 897	153 178	-84 785	0	0	0	2,50	0,0098	0,00979
03173	48 089	1,62	77 723	0	-16 743	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03174	39 255	2,03	79 518	0	11 966	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03175	120 693	1,00	461 579	120 693	152 619	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
03176	122 173	1,00	437 897	122 173	-375 126	0	0	0	2,50	0,0078	0,00781
03177	73 716	1,05	77 723	0	-148 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03178	154 810	1,00	437 897	154 810	-65 441	0	0	0	2,50	0,0099	0,00989
03179	186 433	1,00	437 897	186 433	-330 097	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
03180	146 270	1,00	437 897	146 270	-130 140	0	0	0	2,50	0,0093	0,00935
03181	80 547	1,00	437 897	80 547	-3 274	0	0	0	2,50	0,0051	0,00515
03182	43 798	1,77	77 723	0	-27 295	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03183	64 999	1,20	77 723	0	-109 589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03184	62 528	1,24	77 766	0	-186 605	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03185	77 321	1,01	77 723	0	-91 069	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03186	29 869	2,60	77 723	0	-51 948	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03187	152 776	1,00	437 897	152 776	-248 698	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
03188	59 226	1,31	77 723	0	-12 694	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03189	68 481	1,13	77 723	0	-17 656	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03190	42 914	1,81	77 723	0	-9 570	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03191	131 592	1,00	452 271	131 592	92 633	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
03192	104 445	1,00	437 897	104 445	-270 050	0	0	0	2,50	0,0067	0,00667
03193	93 282	1,00	437 897	93 282	-8 894	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03194	55 738	1,41	78 352	0	4 196	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03195	120 805	1,00	437 897	120 805	-209 419	0	0	0	2,50	0,0077	0,00772
03196	95 371	1,00	437 897	95 371	-59 219	0	0	0	2,50	0,0061	0,00609
03197	39 137	1,99	77 723	0	-11 000	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03198	60 498	1,36	82 511	0	31 921	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03199	77 146	1,17	90 126	0	82 690	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04021	25 244	3,08	77 723	0	-18 647	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04022	55 165	1,41	77 723	0	-21 104	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04023	99 027	1,00	437 897	99 027	-6 174	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
04024	109 524	1,00	437 897	109 524	-23 947	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
04025	65 826	1,18	77 723	0	-13 196	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04026	38 524	2,02	77 723	0	-31 722	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04027	43 643	1,78	77 723	0	-20 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04028	61 980	1,25	77 723	0	-19 284	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04029	72 127	1,08	77 723	0	-18 045	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04030	73 829	1,05	77 723	0	-24 469	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04031	65 153	1,19	77 723	0	-24 845	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05631	67 005	1,16	77 723	0	-16 896	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05632	13 338	5,83	77 723	0	-29 650	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05633	133 254	1,00	437 897	133 254	-39 930	0	0	0	2,50	0,0085	0,00851
05634	174 995	1,00	437 897	174 995	-4 211	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
05635	138 885	1,00	438 298	138 885	2 584	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
05636	164 538	1,00	441 864	164 538	25 565	0	0	0	2,50	0,0105	0,01051
05637	122 816	1,00	437 897	122 816	-25 124	0	0	0	2,50	0,0078	0,00785
05638	82 074	1,00	440 036	82 074	13 790	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
05639	70 100	1,11	77 723	0	-26 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05640	78 476	1,00	437 897	78 476	-58 402	0	0	0	2,50	0,0050	0,00501
05641	90 397	1,00	439 768	90 397	12 059	0	0	0	2,50	0,0058	0,00578
05642	60 285	1,29	77 723	0	-15 332	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05643	76 336	1,02	77 723	0	-35 972	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05644	102 311	1,00	442 249	102 311	28 046	0	0	0	2,50	0,0065	0,00654
05645	66 183	1,17	77 723	0	-10 490	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05646	77 687	1,00	77 723	0	-9 433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05647	89 454	1,00	437 897	89 454	-24 987	0	0	0	2,50	0,0057	0,00572
05648	82 195	1,00	437 897	82 195	-18 439	0	0	0	2,50	0,0053	0,00525
05649	64 893	1,20	77 723	0	-45 393	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05650	104 026	1,00	437 897	104 026	-6 961	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
05651	78 099	1,00	437 897	78 099	-38 407	0	0	0	2,50	0,0050	0,00499
05652	45 428	1,71	77 723	0	-40 033	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05653	113 521	1,00	437 897	113 521	-74 732	0	0	0	2,50	0,0073	0,00725
05654	119 191	1,00	437 897	119 191	-56 163	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
05655	47 039	1,65	77 723	0	-39 368	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05656	135 385	1,00	449 680	135 385	75 939	0	0	0	2,50	0,0086	0,00865
05657	132 397	1,00	437 897	132 397	-85 249	0	0	0	2,50	0,0085	0,00846
05658	231 587	1,00	437 897	231 587	-25 150	0	0	0	2,50	0,0148	0,01480
05659	111 093	1,00	443 667	111 093	37 186	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
05660	116 199	1,00	437 897	116 199	-64 348	0	0	0	2,50	0,0074	0,00742
05661	157 914	1,00	437 897	157 914	-20 537	0	0	0	2,50	0,0101	0,01009
05662	36 618	2,12	77 723	0	-21 519	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07207	157 342	1,00	437 897	157 342	-145 114	0	0	0	2,50	0,0101	0,01005

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07208	117 001	1,00	470 988	117 001	213 256	0	0	0	2,50	0,0075	0,00748
07209	264 213	1,00	437 897	264 213	-229 345	0	0	0	2,50	0,0169	0,01688
07210	123 215	1,00	455 981	123 215	116 541	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
07211	131 680	1,00	437 897	131 680	-129 375	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
07212	117 293	1,00	466 956	117 293	187 272	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
07213	102 060	1,00	437 897	102 060	-139 889	0	0	0	2,50	0,0065	0,00652
07214	75 714	1,22	92 259	0	96 905	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00523	15 417	5,04	77 723	0	-31 427	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00524	50 038	1,55	77 723	0	-22 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00526	14 695	5,80	85 266	0	50 288	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00527	44 551	1,91	85 151	0	49 520	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00668	107 487	1,00	437 897	107 487	-4 728	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
00669	127 253	1,00	437 897	127 253	-10 692	0	0	0	2,50	0,0081	0,00813
00670	128 270	1,00	437 897	128 270	-2 398	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
00671	109 721	1,00	441 654	109 721	24 215	0	0	0	2,50	0,0070	0,00701
00672	102 139	1,00	438 646	102 139	4 830	0	0	0	2,50	0,0065	0,00653
01644	29 695	2,74	81 408	0	24 566	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01645	46 222	1,68	77 723	0	-9 198	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01646	89 285	1,00	437 897	89 285	-9 420	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
01647	141 377	1,00	437 897	141 377	-100 923	0	0	0	2,50	0,0090	0,00903
01648	27 021	2,88	77 723	0	-109 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01649	67 985	1,14	77 723	0	-23 884	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02108	74 300	1,05	77 723	0	-60 803	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02109	73 137	1,07	78 157	0	2 893	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02110	75 097	1,07	80 150	0	16 179	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02111	44 192	1,76	77 723	0	-64 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02112	32 335	2,41	77 885	0	1 081	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02113	42 438	1,88	79 586	0	12 423	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03457	141 260	1,00	437 897	141 260	-82 155	0	0	0	2,50	0,0090	0,00902
03458	52 447	1,48	77 723	0	-3 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03459	15 603	4,98	77 723	0	-11 046	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03460	15 618	4,98	77 723	0	-1 624	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03461	15 499	5,17	80 117	0	15 959	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03462	50 128	1,91	95 919	0	121 307	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03463	74 562	1,04	77 723	0	-68 400	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03464	51 953	1,50	77 723	0	-36 372	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03465	36 816	2,14	78 875	0	7 684	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03466	25 599	3,07	78 471	0	4 987	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03467	53 726	1,48	79 701	0	13 186	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03468	121 510	1,00	462 536	121 510	158 785	0	0	0	2,50	0,0078	0,00776
03469	101 221	1,00	450 958	101 221	84 174	0	0	0	2,50	0,0065	0,00647
03470	62 259	1,25	77 723	0	-10 522	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03471	36 133	2,16	78 051	0	2 189	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03472	28 771	2,70	77 723	0	-121 907	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03473	36 298	2,14	77 723	0	-155 604	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03474	102 259	1,00	437 897	102 259	-168 699	0	0	0	2,50	0,0065	0,00653
03475	136 369	1,00	437 897	136 369	-277 424	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
06206	70 313	1,12	78 420	0	4 649	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06207	86 032	1,00	437 897	86 032	-21 559	0	0	0	2,50	0,0055	0,00550

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06208	140 675	1,00	437 897	140 675	-26 895	0	0	0	2,50	0,0090	0,00899
06209	65 021	1,20	77 723	0	-65 979	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06210	108 563	1,00	440 342	108 563	15 759	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
07199	259 237	1,00	437 897	259 237	-367 929	0	0	0	2,50	0,0166	0,01656
07200	49 768	1,91	94 829	0	114 045	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07201	59 290	1,31	77 723	0	-45 989	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07202	159 840	1,00	487 454	159 840	319 370	0	0	0	2,50	0,0102	0,01021
Piano Sesto			**Parete P10-P11**						**Parete P11-P10**		
00176	34 675	2,28	79 218	0	9 968	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00179	12 858	6,04	77 723	0	-18 320	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00212	4 365	17,80	77 723	0	-4 139	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02058	32 400	2,45	79 501	0	11 854	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02059	38 191	2,04	77 723	0	-21 387	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02060	19 668	3,95	77 723	0	-1 951	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02061	36 669	2,12	77 723	0	-10 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02062	27 292	2,85	77 723	0	-1 929	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02063	33 221	2,34	77 723	0	-2 628	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02064	38 663	2,01	77 723	0	-5 154	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02065	71 182	1,10	78 044	0	2 139	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02066	128 381	1,00	447 128	128 381	59 493	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
02067	19 139	4,06	77 723	0	-45 548	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02068	7 079	10,98	77 723	0	-64 853	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02069	4 039	19,24	77 723	0	-133 583	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02070	8 167	9,52	77 723	0	-159 805	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02071	4 894	15,88	77 723	0	-104 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02072	3 307	23,50	77 723	0	-83 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02073	9 302	8,36	77 723	0	-70 640	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02074	3 638	21,53	78 320	0	3 980	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02075	2 800	27,76	77 723	0	-22 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02076	17 834	4,47	79 639	0	12 773	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02077	16 074	5,04	81 003	0	21 866	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06134	111 096	1,00	449 046	111 096	71 855	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
06135	56 906	1,37	77 723	0	-39 525	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06136	8 560	9,16	78 430	0	4 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06137	14 481	5,39	78 069	0	2 307	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06138	14 768	5,30	78 338	0	4 102	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06139	14 577	5,38	78 411	0	4 592	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06140	26 130	2,97	77 723	0	-32 251	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06141	26 579	2,92	77 723	0	-27 062	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06142	22 324	3,48	77 723	0	-70 298	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06143	16 983	4,58	77 723	0	-71 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06144	48 752	1,59	77 723	0	-40 280	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06145	36 356	2,14	77 723	0	-95 873	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07155	180 320	1,00	455 794	180 320	115 337	0	0	0	2,50	0,0115	0,01152
Piano Sesto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00197	26 981	2,88	77 723	0	-25 076	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00204	54 845	1,42	77 723	0	-41 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00377	92 545	1,00	437 897	92 545	-86 458	0	0	0	2,50	0,0059	0,00591
00450	99 265	1,00	437 897	99 265	-6 444	0	0	0	2,50	0,0063	0,00634
02021	121 280	1,00	437 897	121 280	-3 174	0	0	0	2,50	0,0077	0,00775

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02022	135 402	1,00	437 897	135 402	-3 449	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865
02023	115 504	1,00	440 052	115 504	13 887	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
02024	97 185	1,00	437 897	97 185	-11 560	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
02102	103 898	1,00	437 897	103 898	-54 769	0	0	0	2,50	0,0066	0,00664
02103	182 288	1,00	437 897	182 288	-294 859	0	0	0	2,50	0,0116	0,01165
02104	143 968	1,00	437 897	143 968	-75 056	0	0	0	2,50	0,0092	0,00920
02105	56 127	1,38	77 723	0	-933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02106	65 163	1,19	77 723	0	-27 000	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02107	77 911	1,00	437 897	77 911	-12 380	0	0	0	2,50	0,0050	0,00498
02130	57 828	1,34	77 723	0	-32 305	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02131	46 247	1,68	77 723	0	-1 941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02132	40 094	1,95	78 370	0	4 317	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02133	68 803	1,13	77 723	0	-88 601	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02134	37 003	2,21	81 624	0	26 011	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02135	47 009	1,73	81 461	0	24 921	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03494	49 199	1,61	79 413	0	-215 180	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03495	34 925	2,28	79 465	0	11 615	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03496	11 141	6,98	77 723	0	-6 264	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03497	16 066	4,84	77 723	0	-29 247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03498	5 052	15,39	77 723	0	-56 759	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03499	10 923	7,12	77 723	0	-56 418	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03500	21 774	3,98	86 641	0	59 458	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03501	92 159	1,00	437 897	92 159	-99 318	0	0	0	2,50	0,0059	0,00589
03502	51 885	1,50	77 723	0	-23 078	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03503	25 067	3,17	79 357	0	10 892	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03504	21 231	3,72	78 878	0	7 702	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03505	35 323	2,25	79 385	0	11 080	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03506	12 928	6,17	79 791	0	13 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03507	35 476	2,27	80 647	0	19 498	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03508	22 375	4,77	106 770	0	161 180	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03509	7 412	10,49	77 723	0	-110 124	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03510	46 126	1,69	77 723	0	-79 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03511	87 274	1,00	437 897	87 274	-197 623	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
03512	139 617	1,00	437 897	139 617	-202 059	0	0	0	2,50	0,0089	0,00892
06240	91 220	1,00	438 677	91 220	5 032	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
06241	120 752	1,00	437 897	120 752	-22 070	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
06242	130 360	1,00	437 897	130 360	-45 980	0	0	0	2,50	0,0083	0,00833
06243	106 677	1,00	437 897	106 677	-3 066	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
07187	255 822	1,00	437 897	255 822	-231 652	0	0	0	2,50	0,0163	0,01634
07188	77 122	1,01	77 723	0	-67 157	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07189	92 669	1,00	437 897	92 669	-82 821	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
07190	135 189	1,00	453 881	135 189	103 011	0	0	0	2,50	0,0086	0,00864
Piano Sesto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00377	135 007	1,00	443 489	135 007	36 042	0	0	0	2,50	0,0086	0,00863
00450	99 250	1,00	441 213	99 250	21 370	0	0	0	2,50	0,0063	0,00634
00521	67 010	1,16	77 723	0	-52 914	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00529	16 710	4,65	77 723	0	-10 683	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00551	156 168	1,00	437 897	156 168	-21 331	0	0	0	2,50	0,0100	0,00998
00552	164 103	1,00	439 857	164 103	12 632	0	0	0	2,50	0,0105	0,01048
00553	62 810	1,24	77 723	0	-4 427	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00554	90 955	1,00	438 642	90 955	4 806	0	0	0	2,50	0,0058	0,00581
01656	133 421	1,00	437 897	133 421	-90 992	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
01657	155 189	1,00	437 897	155 189	-12 513	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991
01658	152 241	1,00	437 897	152 241	-68 628	0	0	0	2,50	0,0097	0,00973
01659	159 149	1,00	437 897	159 149	-157 897	0	0	0	2,50	0,0102	0,01017
01660	99 807	1,00	437 897	99 807	-213 657	0	0	0	2,50	0,0064	0,00638
01661	16 363	4,85	79 413	0	-91 676	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01855	124 902	1,00	437 897	124 902	-31 313	0	0	0	2,50	0,0080	0,00798
01856	138 767	1,00	437 897	138 767	-34 870	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
01857	158 531	1,00	439 135	158 531	7 983	0	0	0	2,50	0,0101	0,01013
01858	161 113	1,00	439 477	161 113	10 187	0	0	0	2,50	0,0103	0,01029
01859	162 888	1,00	439 594	162 888	10 938	0	0	0	2,50	0,0104	0,01041
01860	161 828	1,00	439 717	161 828	11 729	0	0	0	2,50	0,0103	0,01034
01861	161 375	1,00	438 674	161 375	5 011	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
01862	162 672	1,00	438 965	162 672	6 885	0	0	0	2,50	0,0104	0,01039
01863	158 418	1,00	439 008	158 418	7 165	0	0	0	2,50	0,0101	0,01012
01864	161 208	1,00	439 388	161 208	9 614	0	0	0	2,50	0,0103	0,01030
01865	156 455	1,00	441 187	156 455	21 208	0	0	0	2,50	0,0100	0,01000
01866	151 552	1,00	437 897	151 552	-3 267	0	0	0	2,50	0,0097	0,00968
01867	142 874	1,00	439 842	142 874	12 539	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913
01868	137 686	1,00	438 316	137 686	2 706	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
01937	95 882	1,00	440 119	95 882	14 326	0	0	0	2,50	0,0061	0,00613
01938	86 560	1,00	438 740	86 560	5 432	0	0	0	2,50	0,0055	0,00553
01939	86 087	1,00	442 436	86 087	29 255	0	0	0	2,50	0,0055	0,00550
01940	82 087	1,00	438 189	82 087	1 882	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
01941	88 314	1,00	441 229	88 314	21 476	0	0	0	2,50	0,0056	0,00564
01942	87 151	1,00	439 558	87 151	10 708	0	0	0	2,50	0,0056	0,00557
01943	91 431	1,00	438 576	91 431	4 379	0	0	0	2,50	0,0058	0,00584
01944	81 152	1,00	440 031	81 152	13 753	0	0	0	2,50	0,0052	0,00518
01945	84 475	1,00	440 049	84 475	13 871	0	0	0	2,50	0,0054	0,00540
01946	85 326	1,00	438 490	85 326	3 825	0	0	0	2,50	0,0055	0,00545
01947	76 621	1,03	78 556	0	5 558	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01948	75 422	1,03	77 723	0	-21 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01949	41 209	1,89	77 723	0	-22 006	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01950	26 038	2,99	77 723	0	-16 726	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02102	108 305	1,00	447 294	108 305	60 564	0	0	0	2,50	0,0069	0,00692
02103	127 617	1,00	461 282	127 617	150 709	0	0	0	2,50	0,0082	0,00815
02104	184 849	1,00	458 772	184 849	134 534	0	0	0	2,50	0,0118	0,01181
02105	148 175	1,00	439 958	148 175	13 286	0	0	0	2,50	0,0095	0,00947
02106	129 013	1,00	438 768	129 013	5 616	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
02107	162 227	1,00	443 514	162 227	36 204	0	0	0	2,50	0,0104	0,01036
06167	144 011	1,00	437 897	144 011	-62 240	0	0	0	2,50	0,0092	0,00920
06168	12 152	6,40	77 723	0	-92 173	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06169	102 931	1,00	443 571	102 931	36 570	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
06170	152 833	1,00	441 440	152 833	22 837	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
06171	173 631	1,00	439 715	173 631	11 718	0	0	0	2,50	0,0111	0,01109
06172	183 469	1,00	441 033	183 469	20 211	0	0	0	2,50	0,0117	0,01172
06173	169 330	1,00	454 768	169 330	108 728	0	0	0	2,50	0,0108	0,01082
06174	107 217	1,00	447 422	107 217	61 388	0	0	0	2,50	0,0069	0,00685
06175	173 504	1,00	438 663	173 504	4 941	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06176	165 305	1,00	445 201	165 305	47 073	0	0	0	2,50	0,0106	0,01056
06177	132 363	1,00	446 552	132 363	55 777	0	0	0	2,50	0,0085	0,00846
06178	167 139	1,00	439 215	167 139	8 494	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
06179	161 081	1,00	441 258	161 081	21 663	0	0	0	2,50	0,0103	0,01029
06180	142 438	1,00	443 540	142 438	36 366	0	0	0	2,50	0,0091	0,00910
06181	118 078	1,00	441 245	118 078	21 578	0	0	0	2,50	0,0075	0,00754
06182	159 889	1,00	439 570	159 889	10 781	0	0	0	2,50	0,0102	0,01022
06183	145 384	1,00	440 666	145 384	17 850	0	0	0	2,50	0,0093	0,00929
06184	131 090	1,00	440 486	131 090	16 687	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
06185	157 350	1,00	438 744	157 350	5 463	0	0	0	2,50	0,0101	0,01005
06186	147 955	1,00	438 844	147 955	6 103	0	0	0	2,50	0,0095	0,00945
06187	132 854	1,00	438 902	132 854	6 481	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
06188	116 564	1,00	438 774	116 564	5 657	0	0	0	2,50	0,0074	0,00745
06189	147 807	1,00	439 518	147 807	10 452	0	0	0	2,50	0,0094	0,00944
06190	137 241	1,00	440 116	137 241	14 306	0	0	0	2,50	0,0088	0,00877
06191	119 911	1,00	439 428	119 911	9 869	0	0	0	2,50	0,0077	0,00766
06192	158 815	1,00	439 483	158 815	10 222	0	0	0	2,50	0,0101	0,01015
06193	146 078	1,00	441 302	146 078	21 946	0	0	0	2,50	0,0093	0,00933
06194	127 406	1,00	441 892	127 406	25 751	0	0	0	2,50	0,0081	0,00814
06195	107 955	1,00	439 875	107 955	12 749	0	0	0	2,50	0,0069	0,00690
06196	160 267	1,00	440 527	160 267	16 950	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
06197	141 544	1,00	444 192	141 544	40 570	0	0	0	2,50	0,0090	0,00904
06198	113 826	1,00	443 570	113 826	36 564	0	0	0	2,50	0,0073	0,00727
06199	169 967	1,00	437 897	169 967	-9 913	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
06200	171 426	1,00	437 897	171 426	-33 467	0	0	0	2,50	0,0110	0,01095
06201	135 001	1,00	437 897	135 001	-73 005	0	0	0	2,50	0,0086	0,00863
06202	86 562	1,00	444 335	86 562	41 494	0	0	0	2,50	0,0055	0,00553
06203	201 397	1,00	437 897	201 397	-15 102	0	0	0	2,50	0,0129	0,01287
06204	194 965	1,00	437 897	194 965	-70 505	0	0	0	2,50	0,0125	0,01246
06205	88 833	1,00	437 897	88 833	-138 178	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
Piano Sesto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00521	36 441	2,13	77 723	0	-63 496	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00529	13 677	5,68	77 723	0	-19 911	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01656	62 199	1,25	77 723	0	-16 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01657	47 944	1,62	77 723	0	-2 375	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01658	44 412	1,75	77 723	0	-1 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01659	141 348	1,00	437 897	141 348	-154 060	0	0	0	2,50	0,0090	0,00903
01660	145 879	1,00	437 897	145 879	-326 972	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932
01661	26 011	3,23	84 095	0	-172 185	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02078	220 434	1,00	437 897	220 434	-862 257	0	0	0	2,50	0,0141	0,01408
02079	175 749	1,00	437 897	175 749	-515 514	0	0	0	2,50	0,0112	0,01123
02080	110 445	1,00	463 126	110 445	162 588	0	0	0	2,50	0,0071	0,00706
02081	221 881	1,00	523 256	221 881	550 094	0	0	0	2,50	0,0142	0,01418
02082	290 559	1,00	544 384	290 559	686 253	0	0	0	2,50	0,0186	0,01856
02083	141 650	1,00	454 817	141 650	109 045	0	0	0	2,50	0,0090	0,00905
03436	105 473	1,00	437 897	105 473	-7 804	0	0	0	2,50	0,0067	0,00674
03437	17 306	4,49	77 723	0	-12 199	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03438	19 636	3,96	77 723	0	-2 003	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03439	9 170	8,48	77 723	0	-13 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03440	12 868	6,04	77 723	0	-16 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03441	33 142	2,35	77 723	0	-19 847	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03442	80 057	1,00	437 897	80 057	-180 669	0	0	0	2,50	0,0051	0,00511
03443	102 125	1,19	121 286	0	-760 909	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03444	293 749	1,00	437 897	293 749	-1 900 203	0	0	0	2,50	0,0188	0,01877
03445	14 192	9,41	133 492	0	-829 370	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03446	84 704	1,54	130 804	0	-942 948	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03447	127 432	1,00	437 897	127 432	-369 915	0	0	0	2,50	0,0081	0,00814
03448	222 673	1,00	496 689	222 673	378 886	0	0	0	2,50	0,0142	0,01423
03449	188 919	1,00	437 897	188 919	-875 645	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
03450	270 021	1,00	501 037	270 021	406 905	0	0	0	2,50	0,0173	0,01725
03451	26 677	2,91	77 723	0	-225	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03452	37 207	2,27	84 462	0	-221 800	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03453	22 776	4,25	96 824	0	-393 802	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03454	109 897	1,00	437 897	109 897	-240 168	0	0	0	2,50	0,0070	0,00702
03455	171 909	1,00	437 897	171 909	-565 064	0	0	0	2,50	0,0110	0,01098
03456	226 950	1,00	437 897	226 950	-609 994	0	0	0	2,50	0,0145	0,01450
04067	237 708	1,00	445 229	237 708	47 251	0	0	0	2,50	0,0152	0,01519
04068	272 665	1,00	445 578	272 665	49 506	0	0	0	2,50	0,0174	0,01742
04069	270 898	1,00	437 897	270 898	-46 785	0	0	0	2,50	0,0173	0,01731
04070	231 882	1,00	438 715	231 882	5 275	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
06146	122 021	1,00	437 897	122 021	-83 303	0	0	0	2,50	0,0078	0,00780
06147	219 082	1,00	437 897	219 082	-170 516	0	0	0	2,50	0,0140	0,01400
06148	169 345	1,00	447 882	169 345	64 352	0	0	0	2,50	0,0108	0,01082
07170	75 514	1,11	84 095	0	-245 049	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07173	52 750	1,92	101 085	0	-438 941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07180	115 161	1,00	437 897	115 161	-6 799	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
07181	59 612	1,55	92 150	0	-332 990	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07195	272 769	1,00	437 897	272 769	-581 571	0	0	0	2,50	0,0174	0,01743
07196	122 626	1,00	463 372	122 626	164 176	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
07197	32 621	2,51	81 821	0	-126 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07198	378 369	1,00	499 164	378 369	394 835	0	0	0	2,50	0,0242	0,02417
Piano Sesto			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00213	8 898	8,74	77 723	0	-36 565	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00340	8 277	10,63	87 971	0	-289 124	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00494	45 136	1,73	77 948	0	1 504	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01759	72 997	1,06	77 723	0	-6 553	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01760	130 199	1,00	437 897	130 199	-1 149	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
01761	113 780	1,00	439 023	113 780	7 261	0	0	0	2,50	0,0073	0,00727
01762	91 824	1,00	439 532	91 824	10 541	0	0	0	2,50	0,0059	0,00587
01987	22 153	4,22	93 558	0	105 566	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01988	44 304	1,86	82 193	0	29 802	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02084	30 283	2,67	80 948	0	21 501	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02085	12 771	6,13	78 353	0	4 201	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02114	9 875	11,14	110 003	0	153 705	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02115	39 374	2,33	91 673	0	93 000	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02116	9 158	10,04	91 905	0	94 551	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02117	6 596	11,78	77 723	0	-28 959	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06211	16 587	4,87	80 709	0	19 909	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06212	16 271	5,88	95 644	0	108 208	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06213	30 507	2,55	77 723	0	-19 208	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06214	63 407	1,25	79 384	0	11 073	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06215	96 217	1,00	440 511	96 217	16 846	0	0	0	2,50	0,0061	0,00615
06216	57 488	1,46	84 194	0	43 141	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06217	65 252	1,30	85 050	0	48 846	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07157	14 839	5,24	77 723	0	-11 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00198	75 755	1,03	77 723	0	-106 751	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00205	1 980	39,28	77 769	0	311	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00340	25 616	3,28	84 095	0	-221 208	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01987	62 521	1,24	77 723	0	-100 949	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01988	89 250	1,00	437 897	89 250	-28 786	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
02118	122 392	1,00	437 897	122 392	-5 911	0	0	0	2,50	0,0078	0,00782
02119	102 649	1,00	437 897	102 649	-44 886	0	0	0	2,50	0,0066	0,00656
02120	97 818	1,00	437 897	97 818	-85 292	0	0	0	2,50	0,0062	0,00625
02121	35 108	2,21	77 723	0	-7 570	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02122	10 683	7,28	77 723	0	-29 998	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02123	27 675	2,81	77 723	0	-170 810	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06218	98 971	1,00	437 897	98 971	-72 175	0	0	0	2,50	0,0063	0,00632
06219	27 412	2,84	77 723	0	-19 853	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06220	56 542	1,37	77 723	0	-150 158	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06221	115 445	1,00	437 897	115 445	-17 612	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
06222	120 896	1,00	437 897	120 896	-44 222	0	0	0	2,50	0,0077	0,00772
06223	83 900	1,00	437 897	83 900	-84 747	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
07157	98 091	1,00	437 897	98 091	-13 024	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
Piano Sesto			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00201	7 670	10,13	77 723	0	-8 311	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00202	6 506	11,95	77 723	0	-5 027	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00208	5 280	14,72	77 723	0	-17 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00209	2 909	26,71	77 723	0	-1 667	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01711	8 226	9,45	77 723	0	-1 601	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01712	10 007	7,77	77 723	0	-1 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01974	4 125	18,84	77 723	0	-3 086	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01975	2 339	33,23	77 723	0	-3 761	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01989	6 148	12,64	77 723	0	-2 421	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01990	4 293	18,10	77 723	0	-3 316	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01991	2 409	32,26	77 723	0	-6 147	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01992	3 664	21,21	77 723	0	-17 007	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06014	5 821	13,35	77 723	0	-2 519	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06015	4 686	16,58	77 723	0	-2 021	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06016	4 710	16,50	77 723	0	-6 128	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06017	5 417	14,35	77 723	0	-2 279	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06018	6 329	12,28	77 723	0	-698	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06019	5 421	14,34	77 723	0	-3 621	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00200	10 631	7,31	77 714	0	-9 596	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00207	437	NS	77 914	0	1 333	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00290	4 844	16,04	77 714	0	-6 038	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01529	41 443	1,88	77 714	0	-38 026	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01530	40 804	1,90	77 714	0	-15 472	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01531	42 247	1,84	77 714	0	-16 915	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01532	25 287	3,07	77 714	0	-6 297	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01533	33 632	2,31	77 714	0	-20 147	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01534	26 989	2,88	77 714	0	-868	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01535	23 238	3,34	77 714	0	-1 872	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01536	16 546	4,70	77 714	0	-3 126	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01537	15 011	5,18	77 714	0	-4 376	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01538	18 553	4,19	77 714	0	-7 111	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02136	29 215	2,66	77 714	0	-67 713	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02137	44 204	1,76	77 714	0	-82 328	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02138	4 323	17,98	77 714	0	-7 194	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02139	6 231	12,47	77 714	0	-38 235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02140	1 815	42,82	77 714	0	-28 409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02141	3 427	22,74	77 919	0	1 369	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02142	1 159	68,05	78 856	0	7 618	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02143	1 227	63,33	77 714	0	-44 841	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02144	1 990	40,21	80 009	0	15 299	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02145	1 683	47,74	80 365	0	17 672	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02146	2 285	34,97	79 923	0	14 726	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02147	2 907	27,30	79 382	0	11 120	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02148	1 337	58,12	77 714	0	-5 127	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02149	1 869	41,74	78 020	0	2 041	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02150	7 285	10,67	77 714	0	-2 480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06244	17 404	4,47	77 714	0	-16 656	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06245	11 166	6,96	77 714	0	-15 562	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06246	5 590	13,92	77 818	0	695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06247	8 058	9,64	77 714	0	-4 383	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06248	14 050	5,55	77 973	0	1 732	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06249	9 523	8,25	78 555	0	5 610	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06250	13 388	5,84	78 219	0	3 367	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06251	4 714	16,49	77 714	0	-10 985	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06252	2 924	27,08	79 182	0	9 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06253	3 543	22,03	78 045	0	2 206	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06254	9 051	8,59	77 714	0	-3 182	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06255	3 708	21,10	78 252	0	3 592	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06256	1 340	57,98	77 714	0	-20 252	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06257	14 111	5,51	77 714	0	-9 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06258	6 710	11,58	77 714	0	-21 238	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06259	13 734	5,66	77 714	0	-10 251	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07126	50 573	1,54	77 714	0	-124 622	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07127	18 337	4,24	77 714	0	-40 042	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P2-P16**						**Parete P2-P16**		
00177	10 254	7,77	79 712	0	13 260	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00178	2 030	38,28	77 723	0	-8 080	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00213	5 138	15,13	77 723	0	-3 229	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00488	20 258	3,84	77 723	0	-9 708	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00494	26 629	2,92	77 723	0	-22 019	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00650	42 920	1,81	77 723	0	-10 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00651	16 683	4,66	77 723	0	-8 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00652	30 265	2,57	77 723	0	-2 870	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00653	25 286	3,07	77 723	0	-17 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01878	58 931	1,32	77 723	0	-2 772	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01879	56 911	1,37	77 723	0	-9 411	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01880	41 995	1,85	77 723	0	-1 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01881	40 564	1,92	78 056	0	2 220	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01882	36 300	2,18	79 144	0	9 477	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01883	31 349	2,52	79 137	0	9 428	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01884	16 742	4,66	77 964	0	1 609	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01885	23 715	3,34	79 097	0	9 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01886	18 230	4,26	77 723	0	-264	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02084	14 475	5,37	77 723	0	-13 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02085	12 334	6,30	77 723	0	-4 677	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02086	4 031	19,28	77 723	0	-1 826	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02087	3 107	25,01	77 723	0	-11 596	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02088	9 229	8,42	77 723	0	-39 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02089	3 014	25,79	77 723	0	-56 514	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02090	2 490	31,21	77 723	0	-59 323	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02091	9 988	7,78	77 723	0	-51 157	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02092	3 257	23,95	78 013	0	1 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02093	1 448	53,66	77 723	0	-13 980	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02094	2 997	26,81	80 326	0	17 357	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02095	300	NS	78 165	0	2 948	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02096	316	NS	77 723	0	-19 537	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02097	1 478	54,49	80 513	0	18 604	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02098	989	78,58	77 723	0	-9 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02099	1 680	46,27	77 723	0	-5 236	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02100	2 042	38,17	77 927	0	1 364	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02101	7 669	10,25	78 611	0	5 920	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06149	7 534	10,32	77 723	0	-4 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06150	6 995	11,11	77 723	0	-9 350	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06151	3 276	23,72	77 723	0	-5 512	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06152	4 020	19,49	78 337	0	4 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06153	3 791	20,55	77 906	0	1 221	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06154	3 878	20,28	78 624	0	6 012	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06155	8 224	9,58	78 786	0	7 087	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06156	6 560	11,92	78 166	0	2 954	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06157	1 106	71,74	79 351	0	10 858	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06158	2 689	29,07	78 173	0	3 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06159	19 035	4,08	77 723	0	-5 643	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06160	11 129	6,98	77 723	0	-7 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06161	15 891	4,89	77 723	0	-19 386	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06162	4 630	16,79	77 723	0	-16 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06163	1 919	40,50	77 723	0	-29 379	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06164	18 184	4,27	77 723	0	-19 397	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06165	12 641	6,15	77 723	0	-10 591	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06166	9 033	8,60	77 723	0	-19 128	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00197	93 672	1,38	129 536	0	-112 176	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00204	104 651	1,24	129 536	0	-33 948	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00252	80 358	1,61	129 536	0	-56 666	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00320	94 903	1,36	129 536	0	-51 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01585	103 728	1,25	129 536	0	-63 597	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01586	109 451	1,18	129 536	0	-22 059	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01587	113 814	1,14	129 536	0	-21 932	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01588	127 760	1,01	129 536	0	-15 926	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01589	125 191	1,03	129 536	0	-6 692	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01590	118 034	1,10	129 536	0	-3 664	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01591	111 784	1,16	129 536	0	-2 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01592	101 046	1,28	129 536	0	-19 279	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01670	129 323	1,00	129 536	0	-29 723	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01671	115 420	1,12	129 787	0	1 671	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01672	122 350	1,07	130 367	0	5 540	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01673	111 865	1,17	131 288	0	11 682	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01674	103 723	1,27	131 608	0	13 815	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01675	119 338	1,09	129 536	0	-18 024	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02050	110 720	1,17	129 536	0	-26 957	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02051	112 134	1,16	129 536	0	-5 246	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02052	104 440	1,24	129 536	0	-5 241	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02053	121 095	1,07	129 536	0	-7 160	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02054	121 649	1,06	129 536	0	-2 211	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02055	103 894	1,25	129 536	0	-5 229	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02056	108 995	1,19	129 536	0	-5 942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02057	110 411	1,17	129 536	0	-17 510	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02130	126 622	1,02	129 536	0	-63 499	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02131	82 665	1,57	129 536	0	-3 672	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02132	92 678	1,40	129 536	0	-1 742	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02133	92 093	1,41	129 536	0	-17 393	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02134	91 531	1,42	130 001	0	3 103	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02135	124 073	1,04	129 536	0	-16 841	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06289	120 145	1,08	129 536	0	-61 242	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06290	120 201	1,08	129 536	0	-15 965	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06291	125 765	1,03	129 536	0	-23 408	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06292	114 584	1,13	129 536	0	-19 891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06293	144 022	1,00	729 817	144 022	-9 815	0	0	0	2,50	0,0092	0,00920
06294	146 026	1,00	729 817	146 026	-4 464	0	0	0	2,50	0,0093	0,00933
06295	145 090	1,00	729 817	145 090	-9 501	0	0	0	2,50	0,0093	0,00927
06296	143 408	1,00	729 817	143 408	-17 299	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
06297	177 061	1,00	729 817	177 061	-5 455	0	0	0	2,50	0,0113	0,01131
06298	172 963	1,00	729 817	172 963	-4 511	0	0	0	2,50	0,0111	0,01105
06299	167 310	1,00	729 817	167 310	-4 982	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
06300	172 362	1,00	729 817	172 362	-11 309	0	0	0	2,50	0,0110	0,01101
06301	185 328	1,00	729 817	185 328	-8 879	0	0	0	2,50	0,0118	0,01184
06302	178 774	1,00	729 981	178 774	1 056	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
06303	159 039	1,00	729 817	159 039	-2 928	0	0	0	2,50	0,0102	0,01016
06304	182 806	1,00	729 817	182 806	-17 389	0	0	0	2,50	0,0117	0,01168
06305	179 798	1,00	729 817	179 798	-524	0	0	0	2,50	0,0115	0,01149
06306	169 265	1,00	729 902	169 265	547	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
06307	147 624	1,00	729 817	147 624	-34 712	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
06308	147 387	1,00	729 817	147 387	-8 965	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
06309	142 749	1,00	730 005	142 749	1 211	0	0	0	2,50	0,0091	0,00912
06310	139 948	1,00	729 817	139 948	-7 871	0	0	0	2,50	0,0089	0,00894

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Sesto			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00377	81 960	1,00	293 358	81 960	9 196	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
00450	49 354	1,05	51 815	0	-5 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01564	111 229	1,00	293 398	111 229	9 456	0	0	0	2,50	0,0071	0,00711
01565	109 525	1,00	292 213	109 525	1 819	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
01566	111 704	1,00	292 040	111 704	701	0	0	0	2,50	0,0071	0,00714
01567	115 266	1,00	292 493	115 266	3 621	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
01568	117 270	1,00	292 424	117 270	3 178	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
01569	124 747	1,00	295 946	124 747	25 874	0	0	0	2,50	0,0080	0,00797
01570	62 362	1,00	297 408	62 362	35 293	0	0	0	2,50	0,0040	0,00398
02037	42 620	1,22	51 815	0	-38 545	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02038	106 671	1,00	294 672	106 671	17 662	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
02039	101 832	1,00	292 212	101 832	1 810	0	0	0	2,50	0,0065	0,00651
02040	104 012	1,00	291 944	104 012	82	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
02041	95 161	1,00	292 543	95 161	3 946	0	0	0	2,50	0,0061	0,00608
02042	89 111	1,00	291 997	89 111	428	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
02043	81 445	1,00	292 327	81 445	2 553	0	0	0	2,50	0,0052	0,00520
02102	72 104	1,00	291 931	72 104	-13 892	0	0	0	2,50	0,0046	0,00461
02103	77 219	1,00	291 931	77 219	-12 546	0	0	0	2,50	0,0049	0,00493
02104	83 621	1,00	291 931	83 621	-4 623	0	0	0	2,50	0,0053	0,00534
02105	92 119	1,00	294 627	92 119	17 374	0	0	0	2,50	0,0059	0,00589
02106	90 180	1,00	293 660	90 180	11 145	0	0	0	2,50	0,0058	0,00576
02107	85 646	1,00	293 720	85 646	11 527	0	0	0	2,50	0,0055	0,00547
02156	45 877	1,42	65 283	0	-103 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02157	113 426	1,00	300 750	113 426	56 830	0	0	0	2,50	0,0072	0,00725
02158	105 977	1,00	293 461	105 977	9 857	0	0	0	2,50	0,0068	0,00677
02159	107 588	1,00	292 680	107 588	4 827	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
02160	119 406	1,00	299 108	119 406	46 249	0	0	0	2,50	0,0076	0,00763
02161	44 615	1,46	65 010	0	-205 750	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06267	103 084	1,00	292 604	103 084	4 336	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
06268	78 830	1,00	291 931	78 830	-6 654	0	0	0	2,50	0,0050	0,00504
06269	47 331	1,27	59 965	0	-82 570	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06270	56 852	1,04	59 314	0	-165 931	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06271	96 969	1,00	297 973	96 969	38 935	0	0	0	2,50	0,0062	0,00620
06272	103 577	1,00	291 931	103 577	-246	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
06273	103 039	1,00	292 416	103 039	3 124	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
06274	89 796	1,00	299 946	89 796	51 649	0	0	0	2,50	0,0057	0,00574
06275	106 712	1,00	295 028	106 712	19 958	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
06276	95 653	1,00	292 440	95 653	3 280	0	0	0	2,50	0,0061	0,00611
06277	107 023	1,00	296 466	107 023	29 227	0	0	0	2,50	0,0068	0,00684
06278	111 539	1,00	293 026	111 539	7 055	0	0	0	2,50	0,0071	0,00713
06279	105 650	1,00	292 893	105 650	6 196	0	0	0	2,50	0,0067	0,00675
06280	106 593	1,00	294 040	106 593	13 589	0	0	0	2,50	0,0068	0,00681
06281	111 620	1,00	293 614	111 620	10 843	0	0	0	2,50	0,0071	0,00713
06282	110 678	1,00	292 635	110 678	4 535	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
06283	107 562	1,00	292 889	107 562	6 171	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
06284	113 157	1,00	293 586	113 157	10 662	0	0	0	2,50	0,0072	0,00723
06285	114 698	1,00	293 703	114 698	11 416	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
06286	108 700	1,00	292 300	108 700	2 379	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
06287	106 868	1,00	293 966	106 868	13 113	0	0	0	2,50	0,0068	0,00683

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06288	104 929	1,00	293 412	104 929	9 543	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
07130	71 769	1,00	291 931	71 769	-178 750	0	0	0	2,50	0,0046	0,00459
07133	77 168	1,00	291 931	77 168	-213 686	0	0	0	2,50	0,0049	0,00493
Piano Sesto			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00521	40 943	3,51	143 525	0	93 247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00523	26 356	4,91	129 538	0	-132 815	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00524	111 824	1,16	129 538	0	-40 785	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00529	99 879	1,30	129 538	0	-33 465	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00662	35 638	3,63	129 538	0	-79 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00663	61 761	2,10	129 538	0	-93 361	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01644	148 325	1,00	729 828	148 325	-14 336	0	0	0	2,50	0,0095	0,00948
01645	142 044	1,00	729 828	142 044	-40 313	0	0	0	2,50	0,0091	0,00908
01646	146 521	1,00	730 237	146 521	2 640	0	0	0	2,50	0,0094	0,00936
01647	142 901	1,00	732 239	142 901	15 543	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913
01648	34 499	3,99	137 496	0	53 057	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01649	133 582	1,06	142 069	0	83 540	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01656	154 101	1,00	732 622	154 101	18 006	0	0	0	2,50	0,0098	0,00985
01657	152 465	1,00	733 609	152 465	24 372	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
01658	157 744	1,00	734 210	157 744	28 244	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
01659	143 413	1,00	729 828	143 413	-17 793	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
01660	43 646	2,97	129 538	0	-82 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01661	118 521	1,09	129 538	0	-75 028	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03200	37 923	3,42	129 538	0	-118 504	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03201	85 362	1,52	129 538	0	-19 989	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03202	34 010	3,81	129 538	0	-12 059	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03203	37 507	3,45	129 538	0	-16 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03204	51 687	2,51	129 538	0	-8 060	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03205	40 340	3,21	129 538	0	-4 178	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03206	88 821	1,46	129 538	0	-52 378	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03207	182 981	1,00	776 551	182 981	301 106	0	0	0	2,50	0,0117	0,01169
03208	191 962	1,00	729 828	191 962	-190 667	0	0	0	2,50	0,0123	0,01226
03209	85 597	1,51	129 538	0	-29 528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03210	39 146	3,31	129 573	0	235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03211	50 546	2,57	129 784	0	1 641	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03212	36 756	3,62	132 981	0	22 957	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03213	34 007	3,87	131 766	0	14 854	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03214	85 904	1,56	133 792	0	28 363	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03215	41 947	3,09	129 538	0	-191 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03216	260 567	1,00	729 828	260 567	-858 933	0	0	0	2,50	0,0166	0,01665
03217	223 855	1,00	770 003	223 855	258 906	0	0	0	2,50	0,0143	0,01430
03218	92 031	1,41	129 538	0	-251 349	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03219	100 895	1,28	129 538	0	-172 576	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03220	225 592	1,00	729 828	225 592	-213 157	0	0	0	2,50	0,0144	0,01441
03221	327 008	1,00	729 828	327 008	-532 573	0	0	0	2,50	0,0209	0,02089
04037	59 014	2,33	137 745	0	54 713	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04038	36 942	3,75	138 523	0	59 899	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04060	133 756	1,00	729 828	133 756	-60 327	0	0	0	2,50	0,0085	0,00855
04061	120 718	1,07	129 538	0	-42 579	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04062	129 025	1,03	132 297	0	18 395	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04063	107 153	1,21	129 538	0	-12 697	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04064	342 668	1,00	729 828	342 668	-85 178	0	0	0	2,50	0,0219	0,02189
04065	394 773	1,00	729 828	394 773	-2 912	0	0	0	2,50	0,0252	0,02522
04066	344 978	1,00	747 266	344 978	112 381	0	0	0	2,50	0,0220	0,02204
05663	92 788	1,43	132 316	0	18 518	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05664	131 305	1,00	729 828	131 305	-53 826	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
05665	145 175	1,00	738 843	145 175	58 098	0	0	0	2,50	0,0093	0,00928
05666	84 736	1,53	129 538	0	-23 091	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05667	165 404	1,00	729 828	165 404	-31 849	0	0	0	2,50	0,0106	0,01057
05668	143 717	1,00	729 828	143 717	-8 657	0	0	0	2,50	0,0092	0,00918
05669	160 839	1,00	729 828	160 839	-56 385	0	0	0	2,50	0,0103	0,01028
05670	117 834	1,10	129 538	0	-218 074	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05671	273 088	1,00	729 828	273 088	-32 030	0	0	0	2,50	0,0174	0,01745
05672	170 450	1,00	734 384	170 450	29 364	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
05673	150 703	1,00	730 378	150 703	3 547	0	0	0	2,50	0,0096	0,00963
05674	169 508	1,00	748 961	169 508	123 304	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
05675	112 062	1,16	129 538	0	-156 618	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07176	41 242	3,14	129 538	0	-76 481	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07177	93 467	1,40	130 605	0	7 112	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07203	227 627	1,00	729 828	227 627	-337 807	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
07204	146 225	1,00	729 828	146 225	-337 776	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
07205	167 744	1,00	729 828	167 744	-211 336	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
07206	240 204	1,00	806 081	240 204	491 413	0	0	0	2,50	0,0153	0,01535
Piano Sesto			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00522	60 043	2,38	142 812	0	-272 962	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00526	31 869	4,06	129 538	0	-104 608	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00527	42 099	3,08	129 538	0	-38 077	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00531	60 206	2,15	129 538	0	-93 384	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00664	66 702	2,01	133 749	0	28 075	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00665	81 365	1,60	130 236	0	4 656	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00666	97 858	1,39	135 617	0	40 529	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00667	80 499	1,61	129 538	0	-85 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02007	91 414	1,42	129 538	0	-33 303	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02008	104 831	1,24	129 538	0	-8 525	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02009	164 722	1,00	735 603	164 722	37 220	0	0	0	2,50	0,0105	0,01052
02010	85 476	1,62	138 627	0	60 596	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02011	39 022	3,52	137 183	0	50 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02012	53 455	2,42	129 538	0	-458	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02013	102 856	1,26	129 538	0	-44 532	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02014	74 354	1,74	129 538	0	-27 035	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02108	80 427	1,61	129 538	0	-29 176	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02109	89 320	1,46	130 008	0	3 132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02110	90 229	1,46	131 421	0	12 557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02111	73 350	1,79	131 524	0	13 242	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02112	40 069	3,24	129 715	0	1 178	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02113	34 637	3,74	129 538	0	-41 342	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02124	39 628	3,27	129 538	0	-188 253	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02125	78 152	1,66	129 538	0	-103 831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02126	57 226	2,26	129 538	0	-26 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02127	108 648	1,19	129 538	0	-62 442	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02128	134 980	1,00	729 828	134 980	-26 992	0	0	0	2,50	0,0086	0,00862

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02129	46 679	2,78	129 538	0	-145 629	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03476	21 469	6,03	129 538	0	-7 121	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03477	32 534	3,98	129 538	0	-14 038	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03478	63 253	2,05	129 538	0	-5 396	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03479	43 458	2,98	129 538	0	-23 608	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03480	40 485	3,20	129 538	0	-5 373	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03481	81 195	1,60	129 538	0	-63 992	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03482	104 735	1,24	129 538	0	-211 274	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03483	123 196	1,05	129 538	0	-49 260	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03484	39 482	3,28	129 538	0	-4 583	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03485	9 621	13,91	133 805	0	28 446	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03486	23 114	5,73	132 472	0	19 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03487	23 549	5,51	129 792	0	1 694	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03488	5 307	24,81	131 665	0	14 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03489	269 551	1,00	766 486	269 551	236 245	0	0	0	2,50	0,0172	0,01722
03490	41 919	4,71	197 405	0	314 253	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03491	28 903	4,48	129 538	0	-171 886	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03492	69 316	1,91	132 493	0	19 702	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03493	69 688	1,86	129 538	0	-210 037	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06224	95 905	1,35	129 538	0	-115 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06225	72 673	1,78	129 538	0	-107 016	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06226	61 503	2,11	129 538	0	-50 145	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06227	88 120	1,47	129 538	0	-69 246	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06228	176 424	1,00	756 030	176 424	168 863	0	0	0	2,50	0,0113	0,01127
06229	102 432	1,30	133 272	0	24 892	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06230	97 013	1,36	132 060	0	16 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06231	123 790	1,28	158 807	0	195 126	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06232	58 888	2,31	136 138	0	44 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06233	167 569	1,00	732 503	167 569	17 242	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
06234	154 508	1,00	739 187	154 508	60 314	0	0	0	2,50	0,0099	0,00987
06235	102 933	1,26	129 538	0	-86 442	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06236	124 632	1,09	135 691	0	41 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06237	145 027	1,00	733 786	145 027	25 510	0	0	0	2,50	0,0093	0,00927
06238	78 387	1,65	129 538	0	-33 516	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06239	107 792	1,20	129 538	0	-8 131	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07191	45 814	2,83	129 538	0	-58 241	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07192	86 826	1,49	129 538	0	-264 683	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07193	92 287	1,40	129 538	0	-86 453	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07194	306 229	1,00	809 615	306 229	514 188	0	0	0	2,50	0,0196	0,01956
Piano Sesto			**Parete P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00201	5 746	13,53	77 723	0	-6 502	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00208	4 090	19,00	77 723	0	-2 461	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00340	29 623	2,73	80 728	0	20 036	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01963	84 332	1,00	441 062	84 332	20 399	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
01964	49 602	1,61	79 959	0	14 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01965	37 140	2,12	78 800	0	7 179	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01966	22 289	3,49	77 757	0	225	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01967	17 723	4,39	77 723	0	-277	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01968	16 043	4,84	77 723	0	-7 654	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01969	15 916	4,88	77 723	0	-7 591	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01970	8 080	9,62	77 723	0	-3 940	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01971	12 936	6,01	77 723	0	-9 509	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01972	9 370	8,29	77 723	0	-3 812	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01973	6 880	11,30	77 723	0	-4 227	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01974	7 595	10,23	77 723	0	-7 216	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01975	3 203	24,26	77 723	0	-2 199	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01976	3 926	19,79	77 723	0	-192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01977	1 236	62,86	77 723	0	-16 292	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01978	1 453	53,48	77 723	0	-33 813	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01979	3 754	20,71	77 723	0	-53 235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01980	1 417	54,84	77 723	0	-54 771	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01981	3 017	25,76	77 723	0	-62 665	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01982	1 855	42,76	79 294	0	10 472	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01983	3 757	20,69	77 723	0	-102 895	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01984	7 275	10,68	77 723	0	-103 121	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01985	3 502	25,22	88 344	0	70 810	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01986	14 310	5,88	84 079	0	42 376	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01987	40 487	1,99	80 613	0	19 270	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01988	74 320	1,05	77 723	0	-52 253	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05998	7 322	10,62	77 723	0	-5 417	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05999	6 005	12,94	77 723	0	-5 448	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06000	47 285	1,74	82 235	0	30 085	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06001	65 557	1,28	83 898	0	41 170	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06002	32 209	2,57	82 876	0	34 355	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06003	22 719	3,71	84 267	0	43 626	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06004	7 155	11,87	84 912	0	47 925	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06005	12 022	6,53	78 490	0	5 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06006	7 681	11,20	86 034	0	55 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06007	11 542	6,73	77 723	0	-38 605	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06008	7 203	10,79	77 723	0	-19 100	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06009	7 323	10,61	77 723	0	-44 984	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06010	10 246	7,59	77 723	0	-24 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06011	6 552	11,86	77 723	0	-10 621	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06012	7 229	10,75	77 723	0	-23 668	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06013	11 883	6,54	77 723	0	-9 883	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07157	32 495	2,84	92 237	0	96 765	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Sesto			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00202	12 131	6,41	77 723	0	-10 451	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00203	21 762	3,57	77 723	0	-12 734	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00209	5 661	13,73	77 723	0	-2 062	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00210	645	NS	77 744	0	142	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00214	13 509	5,81	78 424	0	4 676	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01989	7 707	10,19	78 510	0	5 248	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01990	5 650	13,76	77 723	0	-50	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01993	4 095	18,98	77 723	0	-1 835	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01994	3 770	20,71	78 086	0	2 420	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01995	5 721	13,66	78 176	0	3 025	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06020	13 609	5,71	77 723	0	-9 736	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06021	6 180	12,58	77 723	0	-1 068	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06022	4 934	15,75	77 723	0	-460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06023	8 791	8,99	79 021	0	8 652	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06024	7 658	10,15	77 723	0	-528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00177	40 154	1,95	78 502	0	5 192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00192	11 102	7,00	77 723	0	-34 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00199	8 827	8,80	77 723	0	-460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00404	39 202	1,98	77 723	0	-17 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01817	41 074	1,89	77 723	0	-14 606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01818	27 902	2,79	77 723	0	-17 942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01819	17 590	4,42	77 723	0	-18 512	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01820	9 949	7,81	77 723	0	-15 108	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01821	11 102	7,00	77 723	0	-4 776	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01822	6 930	11,22	77 723	0	-1 629	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01823	9 922	7,83	77 723	0	-9 667	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01824	12 817	6,06	77 723	0	-2 272	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01825	10 838	7,17	77 723	0	-12 026	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01826	25 904	3,02	78 258	0	3 569	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01827	33 429	2,34	78 127	0	2 694	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01828	43 921	1,77	77 723	0	-2 512	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01829	51 051	1,52	77 723	0	-4 265	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01830	48 832	1,62	78 935	0	8 081	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01831	46 971	1,65	77 723	0	-8 785	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01832	47 373	1,64	77 723	0	-10 140	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01833	43 251	1,81	78 363	0	4 268	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01834	40 271	1,93	77 723	0	-3 362	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05829	13 842	5,61	77 723	0	-15 579	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05830	18 305	4,25	77 723	0	-4 796	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05831	50 147	1,55	77 723	0	-2 040	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05832	39 675	1,96	77 723	0	-11 995	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05833	38 704	2,01	77 723	0	-5 251	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05834	46 182	1,68	77 723	0	-2 777	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05835	51 822	1,50	77 723	0	-3 457	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05836	54 967	1,42	77 890	0	1 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05837	23 826	3,26	77 723	0	-3 567	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05838	25 737	3,02	77 786	0	419	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05839	33 539	2,32	77 760	0	245	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00252	98 675	1,00	439 376	98 675	9 537	0	0	0	2,50	0,0063	0,00630
00291	128 913	1,00	449 374	128 913	73 967	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
00341	164 888	1,00	453 061	164 888	97 727	0	0	0	2,50	0,0105	0,01053
00390	179 149	1,00	450 713	179 149	82 598	0	0	0	2,50	0,0114	0,01145
01593	130 904	1,00	441 714	130 904	24 604	0	0	0	2,50	0,0084	0,00836
01594	120 272	1,00	438 248	120 272	2 266	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
01595	117 689	1,00	437 897	117 689	-15 535	0	0	0	2,50	0,0075	0,00752
01596	98 632	1,00	440 916	98 632	19 462	0	0	0	2,50	0,0063	0,00630
01597	87 180	1,00	443 939	87 180	38 940	0	0	0	2,50	0,0056	0,00557
01598	92 311	1,00	440 005	92 311	13 590	0	0	0	2,50	0,0059	0,00590
01662	156 691	1,00	441 471	156 691	23 038	0	0	0	2,50	0,0100	0,01001
01663	164 656	1,00	441 344	164 656	22 214	0	0	0	2,50	0,0105	0,01052
01664	175 232	1,00	440 782	175 232	18 595	0	0	0	2,50	0,0112	0,01120

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01665	168 255	1,00	441 970	168 255	26 251	0	0	0	2,50	0,0107	0,01075
01737	217 792	1,00	437 897	217 792	-35 090	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
01738	231 251	1,00	437 897	231 251	-72 143	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
01739	180 596	1,00	437 897	180 596	-142 256	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
01740	155 849	1,00	450 557	155 849	81 589	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
01741	173 152	1,00	437 897	173 152	-41 292	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
01742	163 491	1,00	438 651	163 491	4 861	0	0	0	2,50	0,0104	0,01045
01791	180 732	1,00	442 043	180 732	26 723	0	0	0	2,50	0,0115	0,01155
01792	188 573	1,00	441 516	188 573	23 328	0	0	0	2,50	0,0120	0,01205
01793	198 164	1,00	442 113	198 164	27 173	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
01794	196 402	1,00	447 947	196 402	64 767	0	0	0	2,50	0,0125	0,01255
05796	162 786	1,00	440 025	162 786	13 716	0	0	0	2,50	0,0104	0,01040
05797	182 266	1,00	446 013	182 266	52 306	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
05798	151 660	1,00	439 405	151 660	9 723	0	0	0	2,50	0,0097	0,00969
05799	134 648	1,00	439 785	134 648	12 171	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
05800	152 480	1,00	440 479	152 480	16 645	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
05801	151 125	1,00	443 777	151 125	37 897	0	0	0	2,50	0,0097	0,00966
05802	176 610	1,00	437 897	176 610	-51 194	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
05803	195 238	1,00	442 905	195 238	32 278	0	0	0	2,50	0,0125	0,01247
05804	164 223	1,00	441 985	164 223	26 346	0	0	0	2,50	0,0105	0,01049
05805	184 844	1,00	437 897	184 844	-86 931	0	0	0	2,50	0,0118	0,01181
05806	229 500	1,00	437 897	229 500	-40 803	0	0	0	2,50	0,0147	0,01466
Piano Quinto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00341	126 252	1,00	437 897	126 252	-41 704	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
00390	189 516	1,00	445 413	189 516	48 441	0	0	0	2,50	0,0121	0,01211
00523	31 599	2,46	77 723	0	-34 516	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01629	135 063	1,00	437 897	135 063	-45 644	0	0	0	2,50	0,0086	0,00863
01630	81 604	1,00	437 897	81 604	-33 752	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
01631	104 050	1,00	441 378	104 050	22 436	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
01632	113 678	1,00	453 287	113 678	99 182	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
01633	133 237	1,00	437 897	133 237	-35 147	0	0	0	2,50	0,0085	0,00851
01634	157 787	1,00	437 897	157 787	-36 607	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
01635	140 911	1,00	437 897	140 911	-10 682	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
01636	127 221	1,00	437 897	127 221	-11 233	0	0	0	2,50	0,0081	0,00813
01637	119 097	1,00	437 897	119 097	-50 289	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
01638	116 520	1,00	437 897	116 520	-22 988	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
01639	192 103	1,00	437 897	192 103	-29 993	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
01640	272 994	1,00	437 897	272 994	-47 618	0	0	0	2,50	0,0174	0,01744
01641	248 583	1,00	437 897	248 583	-21 709	0	0	0	2,50	0,0159	0,01588
01642	96 249	1,00	437 897	96 249	-36 752	0	0	0	2,50	0,0061	0,00615
01643	9 564	8,13	77 723	0	-23 271	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01719	138 716	1,00	437 897	138 716	-46 896	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
01720	165 802	1,00	437 897	165 802	-17 905	0	0	0	2,50	0,0106	0,01059
01721	163 499	1,00	437 897	163 499	-14 573	0	0	0	2,50	0,0104	0,01045
01722	164 315	1,00	437 897	164 315	-26 665	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
01723	147 231	1,00	437 897	147 231	-33 039	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
01724	137 586	1,00	437 897	137 586	-26 326	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
01725	151 569	1,00	437 897	151 569	-22 610	0	0	0	2,50	0,0097	0,00968
01726	256 440	1,00	437 897	256 440	-33 846	0	0	0	2,50	0,0164	0,01638
01727	376 621	1,00	437 897	376 621	-7 821	0	0	0	2,50	0,0241	0,02406

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01728	403 004	1,00	437 897	403 004	-47 898	0	0	0	2,50	0,0257	0,02575
01729	225 557	1,00	437 897	225 557	-37 464	0	0	0	2,50	0,0144	0,01441
01730	91 083	1,00	437 897	91 083	-76 898	0	0	0	2,50	0,0058	0,00582
01731	138 591	1,00	437 897	138 591	-47 539	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
01732	237 051	1,00	437 897	237 051	-111 183	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
01733	328 076	1,00	437 897	328 076	-186 535	0	0	0	2,50	0,0210	0,02096
01734	269 821	1,00	437 897	269 821	-83 904	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
01735	106 671	1,00	437 897	106 671	-97 111	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
01736	14 610	5,32	77 723	0	-115 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01737	139 062	1,00	437 897	139 062	-15 639	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
01738	168 834	1,00	460 805	168 834	147 632	0	0	0	2,50	0,0108	0,01079
01739	127 670	1,00	463 320	127 670	163 843	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
01740	159 659	1,00	437 897	159 659	-95 834	0	0	0	2,50	0,0102	0,01020
01741	183 759	1,00	437 897	183 759	-57 717	0	0	0	2,50	0,0117	0,01174
01742	211 821	1,00	437 897	211 821	-57 507	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
03222	264 859	1,00	437 897	264 859	-211 878	0	0	0	2,50	0,0169	0,01692
03223	124 309	1,00	437 950	124 309	347	0	0	0	2,50	0,0079	0,00794
03224	226 122	1,00	479 174	226 122	266 011	0	0	0	2,50	0,0144	0,01445
03225	265 467	1,00	538 085	265 467	645 662	0	0	0	2,50	0,0170	0,01696
03226	167 898	1,00	461 749	167 898	153 717	0	0	0	2,50	0,0107	0,01073
03227	289 776	1,00	437 897	289 776	-143 347	0	0	0	2,50	0,0185	0,01851
03228	352 743	1,00	437 897	352 743	-754 080	0	0	0	2,50	0,0225	0,02254
03229	270 148	1,00	437 897	270 148	-275 344	0	0	0	2,50	0,0173	0,01726
03230	179 873	1,00	437 897	179 873	-10 565	0	0	0	2,50	0,0115	0,01149
03231	160 957	1,00	476 989	160 957	251 927	0	0	0	2,50	0,0103	0,01028
03232	195 076	1,00	499 166	195 076	394 846	0	0	0	2,50	0,0125	0,01246
03233	173 023	1,00	437 897	173 023	-180 565	0	0	0	2,50	0,0111	0,01105
03234	82 047	1,07	87 632	0	-201 272	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03235	316 668	1,00	437 897	316 668	-604 497	0	0	0	2,50	0,0202	0,02023
03236	129 674	1,00	437 897	129 674	-137 708	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
03237	83 237	1,00	437 897	83 237	-13 477	0	0	0	2,50	0,0053	0,00532
03238	72 674	1,07	77 723	0	-26 092	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03239	140 508	1,00	460 283	140 508	144 270	0	0	0	2,50	0,0090	0,00898
03240	199 512	1,00	507 059	199 512	445 715	0	0	0	2,50	0,0127	0,01275
03241	157 573	1,00	437 897	157 573	-14 663	0	0	0	2,50	0,0101	0,01007
03242	103 792	1,00	441 489	103 792	23 151	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
03243	186 455	1,00	437 897	186 455	-555 511	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
03244	232 700	1,00	437 897	232 700	-252 868	0	0	0	2,50	0,0149	0,01487
03245	79 878	1,00	437 897	79 878	-7 429	0	0	0	2,50	0,0051	0,00510
03246	100 694	1,00	443 038	100 694	33 135	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
03247	123 602	1,00	465 346	123 602	176 895	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
03248	90 621	1,00	444 985	90 621	45 683	0	0	0	2,50	0,0058	0,00579
03249	20 807	3,74	77 723	0	-34 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03250	14 188	5,48	77 723	0	-82 212	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03251	67 004	1,16	77 723	0	-86 138	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04158	325 851	1,00	437 897	325 851	-80 163	0	0	0	2,50	0,0208	0,02082
04159	309 869	1,00	442 393	309 869	28 978	0	0	0	2,50	0,0198	0,01980
05733	145 709	1,00	437 897	145 709	-44 615	0	0	0	2,50	0,0093	0,00931
05734	18 132	4,29	77 723	0	-37 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05735	262 407	1,00	437 897	262 407	-39 865	0	0	0	2,50	0,0168	0,01676

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05736	302 305	1,00	437 897	302 305	-35 119	0	0	0	2,50	0,0193	0,01931
05737	227 386	1,00	445 773	227 386	50 758	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
05738	259 577	1,00	445 389	259 577	48 285	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
05739	218 041	1,00	437 897	218 041	-104 624	0	0	0	2,50	0,0139	0,01393
05740	144 594	1,00	437 897	144 594	-54 190	0	0	0	2,50	0,0092	0,00924
05741	139 960	1,00	437 897	139 960	-62 956	0	0	0	2,50	0,0089	0,00894
05742	172 947	1,00	467 133	172 947	188 410	0	0	0	2,50	0,0110	0,01105
05743	155 848	1,00	442 257	155 848	28 098	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
05744	128 442	1,00	437 897	128 442	-24 987	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
05745	166 679	1,00	452 191	166 679	92 118	0	0	0	2,50	0,0106	0,01065
05746	197 757	1,00	449 749	197 757	76 384	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
05747	144 579	1,00	437 897	144 579	-18 110	0	0	0	2,50	0,0092	0,00924
05748	176 608	1,00	437 897	176 608	-20 347	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
05749	200 053	1,00	437 897	200 053	-81 624	0	0	0	2,50	0,0128	0,01278
05750	178 262	1,00	437 897	178 262	-47 789	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
05751	160 547	1,00	437 897	160 547	-78 170	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
05752	233 562	1,00	437 897	233 562	-27 093	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
05753	189 390	1,00	437 897	189 390	-110 944	0	0	0	2,50	0,0121	0,01210
05754	116 157	1,00	437 897	116 157	-69 169	0	0	0	2,50	0,0074	0,00742
05755	226 213	1,00	437 897	226 213	-150 001	0	0	0	2,50	0,0145	0,01445
05756	241 204	1,00	437 897	241 204	-161 267	0	0	0	2,50	0,0154	0,01541
05757	134 821	1,00	437 897	134 821	-91 935	0	0	0	2,50	0,0086	0,00861
05758	277 211	1,00	462 018	277 211	155 450	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
05759	263 578	1,00	437 897	263 578	-189 344	0	0	0	2,50	0,0168	0,01684
05760	403 558	1,00	437 897	403 558	-84 212	0	0	0	2,50	0,0258	0,02578
05761	235 388	1,00	444 305	235 388	41 299	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
05762	279 458	1,00	437 897	279 458	-171 479	0	0	0	2,50	0,0179	0,01785
05763	314 227	1,00	437 897	314 227	-41 728	0	0	0	2,50	0,0201	0,02008
05764	87 177	1,00	437 897	87 177	-20 027	0	0	0	2,50	0,0056	0,00557
07167	14 021	5,54	77 723	0	-111 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07239	305 779	1,00	437 897	305 779	-371 276	0	0	0	2,50	0,0195	0,01954
07240	243 000	1,00	504 522	243 000	429 367	0	0	0	2,50	0,0155	0,01553
07241	462 863	1,00	462 977	462 863	-481 456	0	0	0	2,31	0,0320	0,03200
07242	251 384	1,00	475 921	251 384	245 048	0	0	0	2,50	0,0161	0,01606
07243	165 624	1,00	437 897	165 624	-150 865	0	0	0	2,50	0,0106	0,01058
07244	171 996	1,00	476 057	171 996	245 926	0	0	0	2,50	0,0110	0,01099
07245	210 026	1,00	437 897	210 026	-367 033	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
07246	165 596	1,00	457 006	165 596	123 151	0	0	0	2,50	0,0106	0,01058
07266	241 940	1,00	443 734	241 940	37 617	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
07269	360 439	1,00	437 897	360 439	-39 023	0	0	0	2,50	0,0230	0,02303
Piano Quinto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00523	16 573	4,69	77 723	0	-26 464	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00526	16 529	4,70	77 723	0	-35 579	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01609	57 171	1,36	77 723	0	-8 597	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01610	66 926	1,21	80 831	0	20 722	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01611	130 579	1,00	462 349	130 579	157 580	0	0	0	2,50	0,0083	0,00834
01612	152 726	1,00	442 800	152 726	31 598	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
01613	150 158	1,00	438 325	150 158	2 759	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
01614	148 565	1,00	437 897	148 565	-127 468	0	0	0	2,50	0,0095	0,00949
01731	53 031	1,57	83 254	0	36 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01732	87 591	1,00	442 555	87 591	30 023	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
01733	140 332	1,00	437 897	140 332	-16 543	0	0	0	2,50	0,0090	0,00897
01734	247 387	1,00	437 897	247 387	-222 178	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
01735	26 233	3,85	101 085	0	-327 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01736	64 674	1,20	77 723	0	-66 391	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03358	226 718	1,00	437 897	226 718	-169 634	0	0	0	2,50	0,0145	0,01448
03359	75 760	1,03	77 723	0	-7 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03360	23 509	3,31	77 723	0	-31 040	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03361	23 751	3,38	80 203	0	16 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03362	28 077	3,01	84 567	0	45 626	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03363	57 900	1,34	77 723	0	-177 573	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03364	168 674	1,00	437 897	168 674	-254 646	0	0	0	2,50	0,0108	0,01078
03365	117 929	1,00	449 736	117 929	76 299	0	0	0	2,50	0,0075	0,00753
03366	95 129	1,00	441 547	95 129	23 523	0	0	0	2,50	0,0061	0,00608
03367	71 527	1,11	79 209	0	9 909	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03368	138 300	1,00	441 323	138 300	22 079	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
03369	225 871	1,00	484 747	225 871	301 923	0	0	0	2,50	0,0144	0,01443
03370	193 456	1,00	471 182	193 456	214 506	0	0	0	2,50	0,0124	0,01236
03371	152 659	1,00	437 897	152 659	-52 569	0	0	0	2,50	0,0098	0,00975
03372	79 560	1,06	84 718	0	46 633	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03373	83 059	1,06	88 306	0	-248 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03374	67 426	1,51	102 096	0	-378 436	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03375	190 191	1,00	437 897	190 191	-377 209	0	0	0	2,50	0,0122	0,01215
03376	265 936	1,00	437 897	265 936	-660 601	0	0	0	2,50	0,0170	0,01699
04075	199 280	1,00	437 897	199 280	-24 888	0	0	0	2,50	0,0127	0,01273
04076	263 834	1,00	437 897	263 834	-21 483	0	0	0	2,50	0,0169	0,01686
04077	278 446	1,00	438 270	278 446	2 406	0	0	0	2,50	0,0178	0,01779
04078	221 102	1,00	438 749	221 102	5 492	0	0	0	2,50	0,0141	0,01413
05882	149 819	1,00	437 897	149 819	-20 856	0	0	0	2,50	0,0096	0,00957
05883	113 056	1,00	441 134	113 056	20 862	0	0	0	2,50	0,0072	0,00722
05884	229 416	1,00	437 897	229 416	-71 885	0	0	0	2,50	0,0147	0,01466
05885	191 373	1,00	437 897	191 373	-130 056	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
05886	217 552	1,00	444 279	217 552	41 132	0	0	0	2,50	0,0139	0,01390
07167	9 337	8,32	77 723	0	-73 327	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07168	56 499	1,38	77 723	0	-91 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07200	99 851	1,00	438 214	99 851	2 047	0	0	0	2,50	0,0064	0,00638
07201	133 419	1,00	437 897	133 419	-4 940	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
07227	415 476	1,00	437 897	415 476	-833 520	0	0	0	2,50	0,0265	0,02654
07228	83 096	1,00	437 897	83 096	-199 319	0	0	0	2,50	0,0053	0,00531
07229	182 652	1,00	437 897	182 652	-274 656	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
07230	293 422	1,00	535 308	293 422	627 760	0	0	0	2,50	0,0187	0,01875
Piano Quinto			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00487	52 401	1,48	77 723	0	-90 611	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00488	132 007	1,00	437 897	132 007	-51 605	0	0	0	2,50	0,0084	0,00843
00489	88 006	1,00	437 897	88 006	-58 999	0	0	0	2,50	0,0056	0,00562
00490	92 706	1,00	441 806	92 706	25 195	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
01775	102 519	1,00	437 897	102 519	-40 425	0	0	0	2,50	0,0065	0,00655
01776	72 007	1,10	79 330	0	10 713	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01777	71 460	1,09	78 142	0	2 797	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01778	118 373	1,00	442 796	118 373	31 576	0	0	0	2,50	0,0076	0,00756

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01779	235 481	1,00	462 920	235 481	161 262	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
01780	64 661	2,24	145 118	0	225 726	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01781	233 331	1,00	439 405	233 331	9 720	0	0	0	2,50	0,0149	0,01491
01782	325 050	1,00	437 897	325 050	-57 547	0	0	0	2,50	0,0208	0,02077
01783	363 441	1,00	437 897	363 441	-27 074	0	0	0	2,50	0,0232	0,02322
01784	294 259	1,00	437 897	294 259	-38 031	0	0	0	2,50	0,0188	0,01880
01785	17 700	5,06	89 624	0	-253 869	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01786	131 019	1,00	437 897	131 019	-82 219	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
01787	105 400	1,00	437 897	105 400	-25 809	0	0	0	2,50	0,0067	0,00673
01788	66 663	1,17	77 723	0	-13 487	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01789	69 325	1,12	77 723	0	-36 810	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01790	70 383	1,10	77 723	0	-85 140	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03294	232 848	1,00	437 897	232 848	-382 413	0	0	0	2,50	0,0149	0,01488
03295	67 543	1,15	77 723	0	-21 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03296	5 730	13,56	77 723	0	-31 294	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03297	45 753	1,70	77 723	0	-21 817	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03298	29 547	2,63	77 723	0	-51 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03299	6 413	12,12	77 723	0	-15 132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03300	108 833	1,00	437 897	108 833	-62 337	0	0	0	2,50	0,0070	0,00695
03301	112 312	1,00	437 897	112 312	-429 229	0	0	0	2,50	0,0072	0,00718
03302	34 466	2,52	86 948	0	-261 669	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03303	27 979	2,78	77 723	0	-36 007	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03304	2 367	32,83	77 723	0	-39 672	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03305	3 816	20,37	77 723	0	-31 438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03306	10 787	7,56	81 549	0	25 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03307	15 078	5,15	77 723	0	-26 344	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03308	50 962	1,53	77 723	0	-56 793	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03309	170 023	1,00	437 897	170 023	-317 937	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
03310	293 973	1,00	437 897	293 973	-1 096 306	0	0	0	2,50	0,0188	0,01878
03311	230 435	1,00	437 897	230 435	-640 048	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
03312	226 450	1,00	437 897	226 450	-340 232	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
03313	159 669	1,00	437 897	159 669	-284 643	0	0	0	2,50	0,0102	0,01020
03314	261 143	1,00	437 897	261 143	-316 105	0	0	0	2,50	0,0167	0,01668
05790	229 758	1,00	480 455	229 758	274 266	0	0	0	2,50	0,0147	0,01468
05791	217 028	1,00	437 897	217 028	-46 803	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
05792	320 188	1,00	437 897	320 188	-66 760	0	0	0	2,50	0,0205	0,02046
07251	253 442	1,00	437 897	253 442	-486 455	0	0	0	2,50	0,0162	0,01619
07252	119 280	1,00	437 897	119 280	-298 484	0	0	0	2,50	0,0076	0,00762
07253	144 434	1,00	437 897	144 434	-299 521	0	0	0	2,50	0,0092	0,00923
07254	360 663	1,00	437 897	360 663	-1 496 306	0	0	0	2,50	0,0230	0,02304
Piano Quinto			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00175	124 003	1,00	437 897	124 003	-38 949	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
00176	81 472	1,00	437 897	81 472	-26 780	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
00489	136 846	1,00	465 166	136 846	175 735	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
00490	140 427	1,00	465 180	140 427	175 827	0	0	0	2,50	0,0090	0,00897
01775	187 743	1,00	455 342	187 743	112 429	0	0	0	2,50	0,0120	0,01199
01776	151 928	1,00	442 495	151 928	29 632	0	0	0	2,50	0,0097	0,00971
01777	167 488	1,00	439 483	167 488	10 222	0	0	0	2,50	0,0107	0,01070
01778	231 985	1,00	461 883	231 985	154 577	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01779	199 709	1,00	497 524	199 709	384 263	0	0	0	2,50	0,0128	0,01276

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01780	83 457	1,11	92 761	0	-27 624	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01795	103 952	1,00	440 938	103 952	19 598	0	0	0	2,50	0,0066	0,00664
01796	114 117	1,00	445 708	114 117	50 340	0	0	0	2,50	0,0073	0,00729
01797	149 617	1,00	439 690	149 617	11 555	0	0	0	2,50	0,0096	0,00956
01798	163 210	1,00	439 810	163 210	12 328	0	0	0	2,50	0,0104	0,01043
01799	162 027	1,00	439 435	162 027	9 918	0	0	0	2,50	0,0104	0,01035
01800	158 531	1,00	439 558	158 531	10 710	0	0	0	2,50	0,0101	0,01013
01801	151 414	1,00	438 721	151 414	5 311	0	0	0	2,50	0,0097	0,00967
01802	144 026	1,00	437 897	144 026	-25 096	0	0	0	2,50	0,0092	0,00920
01803	119 308	1,00	437 897	119 308	-55 776	0	0	0	2,50	0,0076	0,00762
01804	100 516	1,00	439 442	100 516	9 960	0	0	0	2,50	0,0064	0,00642
01805	104 805	1,00	438 737	104 805	5 417	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
01806	92 995	1,00	439 686	92 995	11 534	0	0	0	2,50	0,0059	0,00594
01807	91 286	1,00	438 457	91 286	3 611	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
01808	94 564	1,00	437 897	94 564	-19 175	0	0	0	2,50	0,0060	0,00604
01809	73 276	1,06	77 723	0	-17 699	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01810	85 509	1,00	438 165	85 509	1 727	0	0	0	2,50	0,0055	0,00546
01811	69 943	1,14	79 753	0	13 536	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01812	74 610	1,06	79 260	0	10 250	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01813	76 673	1,03	78 613	0	5 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01814	67 202	1,22	81 799	0	27 174	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01815	71 644	1,12	80 072	0	15 661	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01816	111 928	1,00	444 921	111 928	45 270	0	0	0	2,50	0,0072	0,00715
05807	135 118	1,00	437 897	135 118	-40 019	0	0	0	2,50	0,0086	0,00863
05808	85 336	1,00	437 897	85 336	-19 054	0	0	0	2,50	0,0055	0,00545
05809	96 759	1,00	451 663	96 759	88 714	0	0	0	2,50	0,0062	0,00618
05810	153 102	1,00	451 756	153 102	89 316	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
05811	183 666	1,00	445 080	183 666	46 293	0	0	0	2,50	0,0117	0,01173
05812	211 633	1,00	441 372	211 633	22 398	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
05813	201 941	1,00	468 455	201 941	196 935	0	0	0	2,50	0,0129	0,01290
05814	96 348	1,00	452 643	96 348	95 030	0	0	0	2,50	0,0062	0,00616
05815	189 929	1,00	438 981	189 929	6 988	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213
05816	185 679	1,00	451 174	185 679	85 564	0	0	0	2,50	0,0119	0,01186
05817	120 694	1,00	457 971	120 694	129 368	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
05818	169 221	1,00	439 185	169 221	8 302	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
05819	165 189	1,00	443 847	165 189	38 350	0	0	0	2,50	0,0106	0,01055
05820	130 767	1,00	449 167	130 767	72 633	0	0	0	2,50	0,0084	0,00835
05821	103 833	1,00	441 388	103 833	22 501	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
05822	152 460	1,00	440 258	152 460	15 218	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
05823	128 575	1,00	437 897	128 575	-30 172	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
05824	103 069	1,00	442 104	103 069	27 112	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
05825	144 345	1,00	439 542	144 345	10 604	0	0	0	2,50	0,0092	0,00922
05826	128 871	1,00	437 897	128 871	-12 954	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
05827	107 161	1,00	437 897	107 161	-11 184	0	0	0	2,50	0,0068	0,00685
05828	99 325	1,00	437 897	99 325	-6 597	0	0	0	2,50	0,0063	0,00635
Piano Quinto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00190	28 207	2,76	77 723	0	-33 812	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00197	17 897	4,34	77 723	0	-41 218	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00377	85 140	1,00	437 897	85 140	-44 197	0	0	0	2,50	0,0054	0,00544
00420	135 324	1,00	437 897	135 324	-147 264	0	0	0	2,50	0,0086	0,00865

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01501	59 041	1,32	77 723	0	-41 665	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01502	47 410	1,64	77 723	0	-3 075	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01503	40 474	1,92	77 723	0	-6 903	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01504	78 879	1,00	437 897	78 879	-130 549	0	0	0	2,50	0,0050	0,00504
01505	49 234	1,84	90 361	0	84 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01506	38 996	2,08	81 193	0	23 135	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01507	114 342	1,00	437 897	114 342	-120 299	0	0	0	2,50	0,0073	0,00731
01508	239 767	1,00	437 897	239 767	-565 226	0	0	0	2,50	0,0153	0,01532
01509	174 469	1,00	437 897	174 469	-130 287	0	0	0	2,50	0,0111	0,01115
01510	70 022	1,11	77 723	0	-1 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01511	82 415	1,00	437 897	82 415	-32 021	0	0	0	2,50	0,0053	0,00527
01512	99 613	1,00	437 897	99 613	-25 746	0	0	0	2,50	0,0064	0,00636
03135	60 182	1,42	85 545	0	-272 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03136	50 921	1,55	78 738	0	6 769	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03137	13 410	5,80	77 723	0	-9 403	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03138	19 549	3,98	77 723	0	-44 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03139	6 756	11,50	77 723	0	-84 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03140	15 474	5,02	77 723	0	-68 264	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03141	24 424	3,18	77 723	0	-136 218	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03142	101 193	1,00	437 897	101 193	-137 547	0	0	0	2,50	0,0065	0,00647
03143	58 590	1,33	77 723	0	-36 318	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03144	21 688	3,65	79 181	0	9 719	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03145	19 423	4,00	77 723	0	-7 710	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03146	35 345	2,25	79 614	0	12 606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03147	3 404	23,13	78 742	0	6 793	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03148	68 831	1,18	81 050	0	22 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03149	61 007	1,71	104 060	0	-467 346	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03150	21 085	3,69	77 723	0	-102 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03151	103 352	1,00	437 897	103 352	-89 076	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
03152	163 950	1,00	437 897	163 950	-357 184	0	0	0	2,50	0,0105	0,01047
03153	198 358	1,00	437 897	198 358	-419 145	0	0	0	2,50	0,0127	0,01267
04081	229 958	1,00	438 839	229 958	6 071	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
04082	260 576	1,00	437 897	260 576	-5 105	0	0	0	2,50	0,0166	0,01665
04083	231 500	1,00	437 897	231 500	-50 172	0	0	0	2,50	0,0148	0,01479
05516	171 708	1,00	437 897	171 708	-25 739	0	0	0	2,50	0,0110	0,01097
05517	170 383	1,00	439 411	170 383	9 758	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
05518	215 951	1,00	437 897	215 951	-89 016	0	0	0	2,50	0,0138	0,01380
05519	171 220	1,00	437 897	171 220	-42 894	0	0	0	2,50	0,0109	0,01094
07188	157 152	1,00	437 897	157 152	-70 189	0	0	0	2,50	0,0100	0,01004
07189	173 665	1,00	438 735	173 665	5 401	0	0	0	2,50	0,0111	0,01110
07215	340 986	1,00	437 897	340 986	-414 695	0	0	0	2,50	0,0218	0,02179
07216	136 193	1,00	455 686	136 193	114 641	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
07217	102 114	1,00	437 897	102 114	-97 057	0	0	0	2,50	0,0065	0,00652
07218	164 960	1,00	467 591	164 960	191 366	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
Piano Quinto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00377	105 817	1,00	437 897	105 817	-16 449	0	0	0	2,50	0,0068	0,00676
00420	186 536	1,00	455 826	186 536	115 547	0	0	0	2,50	0,0119	0,01192
00519	113 560	1,00	437 897	113 560	-88 273	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
00521	18 687	4,16	77 723	0	-26 822	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00549	235 249	1,00	437 897	235 249	-21 336	0	0	0	2,50	0,0150	0,01503

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00550	226 184	1,00	439 898	226 184	12 900	0	0	0	2,50	0,0145	0,01445
00551	129 721	1,00	437 897	129 721	-10 639	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
00552	157 828	1,00	439 320	157 828	9 173	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
01507	105 077	1,00	450 274	105 077	79 767	0	0	0	2,50	0,0067	0,00671
01508	154 079	1,00	474 102	154 079	233 321	0	0	0	2,50	0,0098	0,00984
01509	234 602	1,00	466 609	234 602	185 035	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
01510	196 766	1,00	440 634	196 766	17 640	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257
01511	176 554	1,00	438 840	176 554	6 078	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
01512	199 173	1,00	449 379	199 173	73 999	0	0	0	2,50	0,0127	0,01272
01743	182 591	1,00	437 897	182 591	-131 222	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
01744	206 730	1,00	437 897	206 730	-25 313	0	0	0	2,50	0,0132	0,01321
01745	224 001	1,00	437 897	224 001	-73 502	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
01746	231 868	1,00	437 897	231 868	-134 589	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
01747	149 965	1,00	437 897	149 965	-206 272	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
01748	35 573	2,52	89 624	0	-231 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01841	194 121	1,00	442 729	194 121	31 145	0	0	0	2,50	0,0124	0,01240
01842	192 299	1,00	439 786	192 299	12 173	0	0	0	2,50	0,0123	0,01229
01843	203 275	1,00	439 025	203 275	7 275	0	0	0	2,50	0,0130	0,01299
01844	212 978	1,00	440 446	212 978	16 429	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
01845	230 687	1,00	440 391	230 687	16 078	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
01846	234 881	1,00	439 474	234 881	10 163	0	0	0	2,50	0,0150	0,01501
01847	241 199	1,00	439 510	241 199	10 399	0	0	0	2,50	0,0154	0,01541
01848	245 367	1,00	440 397	245 367	16 117	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
01849	245 966	1,00	439 964	245 966	13 324	0	0	0	2,50	0,0157	0,01571
01850	250 100	1,00	439 131	250 100	7 953	0	0	0	2,50	0,0160	0,01598
01851	246 908	1,00	439 563	246 908	10 742	0	0	0	2,50	0,0158	0,01577
01852	242 279	1,00	439 739	242 279	11 873	0	0	0	2,50	0,0155	0,01548
01853	210 457	1,00	437 897	210 457	-39 475	0	0	0	2,50	0,0134	0,01345
01854	188 056	1,00	437 897	188 056	-46 838	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
01855	73 370	1,06	77 723	0	-30 362	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01856	92 929	1,00	437 897	92 929	-4 893	0	0	0	2,50	0,0059	0,00594
01857	160 064	1,00	441 196	160 064	21 261	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
01858	163 241	1,00	439 602	163 241	10 992	0	0	0	2,50	0,0104	0,01043
01859	170 200	1,00	440 255	170 200	15 197	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
01860	174 212	1,00	440 627	174 212	17 598	0	0	0	2,50	0,0111	0,01113
01861	173 884	1,00	439 717	173 884	11 735	0	0	0	2,50	0,0111	0,01111
01862	170 432	1,00	439 529	170 432	10 521	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
01863	170 304	1,00	439 658	170 304	11 351	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
01864	160 531	1,00	440 980	160 531	19 870	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
01865	149 270	1,00	441 404	149 270	22 605	0	0	0	2,50	0,0095	0,00954
01866	144 608	1,00	443 167	144 608	33 967	0	0	0	2,50	0,0092	0,00924
01867	108 877	1,00	439 119	108 877	7 876	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
01868	113 132	1,00	439 561	113 132	10 725	0	0	0	2,50	0,0072	0,00723
05843	207 628	1,00	437 897	207 628	-87 880	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
05844	46 191	1,68	77 723	0	-110 024	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05845	106 656	1,00	443 783	106 656	37 934	0	0	0	2,50	0,0068	0,00681
05846	200 307	1,00	446 836	200 307	57 608	0	0	0	2,50	0,0128	0,01280
05847	217 116	1,00	442 930	217 116	32 440	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
05848	229 965	1,00	441 659	229 965	24 245	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
05849	208 699	1,00	461 135	208 699	149 756	0	0	0	2,50	0,0133	0,01333

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05850	119 432	1,00	449 793	119 432	76 666	0	0	0	2,50	0,0076	0,00763
05851	214 374	1,00	439 436	214 374	9 923	0	0	0	2,50	0,0137	0,01370
05852	212 799	1,00	447 685	212 799	63 079	0	0	0	2,50	0,0136	0,01360
05853	161 001	1,00	448 712	161 001	69 698	0	0	0	2,50	0,0103	0,01029
05854	219 597	1,00	439 406	219 597	9 731	0	0	0	2,50	0,0140	0,01403
05855	213 586	1,00	442 115	213 586	27 184	0	0	0	2,50	0,0136	0,01365
05856	188 937	1,00	445 397	188 937	48 334	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
05857	157 624	1,00	442 083	157 624	26 976	0	0	0	2,50	0,0101	0,01007
05858	218 660	1,00	439 952	218 660	13 246	0	0	0	2,50	0,0140	0,01397
05859	202 835	1,00	441 608	202 835	23 916	0	0	0	2,50	0,0130	0,01296
05860	179 488	1,00	441 361	179 488	22 326	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
05861	228 671	1,00	439 321	228 671	9 182	0	0	0	2,50	0,0146	0,01461
05862	215 477	1,00	439 408	215 477	9 740	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
05863	197 310	1,00	439 514	197 310	10 424	0	0	0	2,50	0,0126	0,01261
05864	180 812	1,00	439 664	180 812	11 392	0	0	0	2,50	0,0116	0,01155
05865	228 637	1,00	439 849	228 637	12 584	0	0	0	2,50	0,0146	0,01461
05866	211 311	1,00	440 621	211 311	17 557	0	0	0	2,50	0,0135	0,01350
05867	190 889	1,00	440 041	190 889	13 821	0	0	0	2,50	0,0122	0,01220
05868	240 135	1,00	439 516	240 135	10 436	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
05869	226 404	1,00	442 301	226 404	28 385	0	0	0	2,50	0,0145	0,01446
05870	202 801	1,00	443 314	202 801	34 914	0	0	0	2,50	0,0130	0,01296
05871	180 739	1,00	440 704	180 739	18 094	0	0	0	2,50	0,0115	0,01155
05872	242 951	1,00	441 036	242 951	20 235	0	0	0	2,50	0,0155	0,01552
05873	222 039	1,00	446 435	222 039	55 026	0	0	0	2,50	0,0142	0,01419
05874	180 669	1,00	445 765	180 669	50 706	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
05875	252 560	1,00	437 897	252 560	-15 966	0	0	0	2,50	0,0161	0,01614
05876	255 485	1,00	437 897	255 485	-44 803	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
05877	208 818	1,00	454 909	208 818	109 633	0	0	0	2,50	0,0133	0,01334
05878	145 584	1,00	446 482	145 584	55 327	0	0	0	2,50	0,0093	0,00930
05879	284 346	1,00	437 897	284 346	-30 180	0	0	0	2,50	0,0182	0,01817
05880	276 913	1,00	437 897	276 913	-98 889	0	0	0	2,50	0,0177	0,01769
05881	144 992	1,00	460 530	144 992	145 861	0	0	0	2,50	0,0093	0,00926
Piano Quinto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00519	47 121	1,65	77 723	0	-39 135	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00521	36 492	2,13	77 723	0	-41 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01743	87 585	1,00	441 215	87 585	21 384	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
01744	67 581	1,15	77 723	0	-3 537	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01745	63 107	1,23	77 723	0	-1 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01746	196 912	1,00	437 897	196 912	-220 983	0	0	0	2,50	0,0126	0,01258
01747	201 552	1,00	437 897	201 552	-474 963	0	0	0	2,50	0,0129	0,01288
01748	31 224	3,01	93 958	0	-259 258	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01835	249 967	1,00	437 897	249 967	-973 997	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
01836	198 769	1,00	437 897	198 769	-652 184	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
01837	152 127	1,00	480 971	152 127	277 589	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
01838	287 077	1,00	545 352	287 077	692 489	0	0	0	2,50	0,0183	0,01834
01839	367 440	1,00	581 500	367 440	925 444	0	0	0	2,50	0,0235	0,02348
01840	170 075	1,00	451 969	170 075	90 687	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
03337	150 347	1,00	437 897	150 347	-7 240	0	0	0	2,50	0,0096	0,00961
03338	30 405	2,56	77 723	0	-13 947	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03339	33 752	2,30	77 723	0	-6 179	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03340	19 860	3,91	77 723	0	-17 713	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03341	22 756	3,42	77 723	0	-22 634	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03342	45 228	1,72	77 723	0	-25 969	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03343	104 821	1,00	437 897	104 821	-240 921	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
03344	126 278	1,00	437 897	126 278	-765 036	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
03345	348 462	1,00	437 897	348 462	-2 292 731	0	0	0	2,50	0,0223	0,02226
03346	11 363	12,57	142 784	0	-1 163 727	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03347	96 203	1,45	139 644	0	-1 144 778	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03348	191 076	1,00	519 982	191 076	528 995	0	0	0	2,50	0,0122	0,01221
03349	310 089	1,00	511 547	310 089	474 639	0	0	0	2,50	0,0198	0,01981
03350	261 773	1,00	437 897	261 773	-1 232 955	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
03351	344 391	1,00	528 118	344 391	581 427	0	0	0	2,50	0,0220	0,02200
03352	31 908	2,44	77 723	0	-23 937	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03353	61 735	1,43	88 340	0	-274 303	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03354	39 423	2,66	105 015	0	-503 205	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03355	165 964	1,00	476 541	165 964	249 042	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
03356	213 490	1,00	437 897	213 490	-817 606	0	0	0	2,50	0,0136	0,01364
03357	317 042	1,00	437 897	317 042	-895 046	0	0	0	2,50	0,0203	0,02026
04071	344 385	1,00	443 449	344 385	35 779	0	0	0	2,50	0,0220	0,02200
04072	386 086	1,00	446 111	386 086	52 941	0	0	0	2,50	0,0247	0,02467
04073	383 263	1,00	437 897	383 263	-77 921	0	0	0	2,50	0,0245	0,02449
04074	328 959	1,00	437 897	328 959	-3 462	0	0	0	2,50	0,0210	0,02102
05840	184 535	1,00	456 784	184 535	121 716	0	0	0	2,50	0,0118	0,01179
05841	312 901	1,00	437 897	312 901	-241 393	0	0	0	2,50	0,0200	0,01999
05842	241 614	1,00	450 026	241 614	78 165	0	0	0	2,50	0,0154	0,01544
07169	102 539	1,00	437 897	102 539	-279 663	0	0	0	2,50	0,0066	0,00655
07170	56 989	1,76	100 054	0	-338 852	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07196	160 120	1,00	437 897	160 120	-7 788	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
07197	95 271	1,00	95 698	0	-361 694	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07223	371 414	1,00	437 897	371 414	-844 842	0	0	0	2,50	0,0237	0,02373
07224	174 919	1,00	477 780	174 919	257 024	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
07225	86 194	1,00	437 897	86 194	-57 500	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
07226	481 267	1,00	518 490	481 267	519 379	0	0	0	2,50	0,0307	0,03075
Piano Quinto			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00493	63 437	1,23	77 723	0	-11 628	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00494	42 661	1,82	77 723	0	-10 339	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01545	37 337	2,13	79 413	0	-145 045	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01546	78 239	1,07	83 350	0	-169 705	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01547	138 554	1,00	447 124	138 554	59 467	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
01548	167 139	1,00	442 493	167 139	29 622	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
01549	49 421	1,59	78 388	0	4 433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01550	4 963	18,06	89 624	0	-271 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01749	212 209	1,00	437 897	212 209	-28 474	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
01750	269 477	1,00	442 505	269 477	29 698	0	0	0	2,50	0,0172	0,01722
01751	261 680	1,00	438 972	261 680	6 928	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
01752	162 977	1,00	440 386	162 977	16 043	0	0	0	2,50	0,0104	0,01041
01753	60 436	1,29	77 723	0	-158 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01754	106 949	1,00	437 897	106 949	-226 487	0	0	0	2,50	0,0068	0,00683
01755	64 554	1,20	77 723	0	-43 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01756	56 838	1,37	77 723	0	-11 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01757	160 883	1,00	467 207	160 883	188 888	0	0	0	2,50	0,0103	0,01028
01758	36 416	2,85	103 621	0	147 942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01759	140 587	1,00	440 112	140 587	14 277	0	0	0	2,50	0,0090	0,00898
01760	171 876	1,00	443 905	171 876	38 723	0	0	0	2,50	0,0110	0,01098
01761	157 662	1,00	441 639	157 662	24 116	0	0	0	2,50	0,0101	0,01007
01762	121 940	1,00	437 897	121 940	-26 676	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
03274	200 518	1,00	487 593	200 518	320 268	0	0	0	2,50	0,0128	0,01281
03275	29 910	2,76	82 425	0	31 351	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03276	10 859	7,16	77 723	0	-31 283	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03277	105 204	1,00	443 487	105 204	36 028	0	0	0	2,50	0,0067	0,00672
03278	110 793	1,00	437 897	110 793	-388 344	0	0	0	2,50	0,0071	0,00708
03279	202 967	1,00	472 878	202 967	225 437	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
03280	150 914	1,00	449 905	150 914	77 389	0	0	0	2,50	0,0096	0,00964
03281	83 157	1,24	103 112	0	-357 604	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03282	191 881	1,00	475 639	191 881	243 232	0	0	0	2,50	0,0123	0,01226
03283	149 157	1,00	437 897	149 157	-542 254	0	0	0	2,50	0,0095	0,00953
03284	111 731	1,00	437 897	111 731	-242 107	0	0	0	2,50	0,0071	0,00714
03285	36 527	2,13	77 723	0	-15 599	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03286	5 095	15,84	80 690	0	19 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03287	36 991	2,10	77 723	0	-37 253	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03288	166 162	1,00	474 225	166 162	234 114	0	0	0	2,50	0,0106	0,01062
03289	224 237	1,00	528 213	224 237	582 040	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
03290	135 564	1,00	477 792	135 564	257 103	0	0	0	2,50	0,0087	0,00866
03291	105 613	1,00	457 473	105 613	126 160	0	0	0	2,50	0,0067	0,00675
03292	79 501	1,00	437 897	79 501	-132 309	0	0	0	2,50	0,0051	0,00508
03293	160 788	1,00	437 897	160 788	-118 263	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
05778	100 830	1,00	448 970	100 830	71 363	0	0	0	2,50	0,0064	0,00644
05779	175 667	1,00	457 755	175 667	127 975	0	0	0	2,50	0,0112	0,01122
05780	112 916	1,00	437 897	112 916	-90 387	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
05781	168 056	1,00	447 553	168 056	62 228	0	0	0	2,50	0,0107	0,01074
05782	227 072	1,00	450 602	227 072	81 879	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
05783	156 691	1,00	443 316	156 691	34 924	0	0	0	2,50	0,0100	0,01001
07156	11 952	6,50	77 723	0	-12 097	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07157	30 498	2,55	77 723	0	-1 556	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07231	161 898	1,00	437 897	161 898	-143 333	0	0	0	2,50	0,0103	0,01034
07232	188 056	1,00	505 548	188 056	435 977	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
07233	161 676	1,00	437 897	161 676	-509 992	0	0	0	2,50	0,0103	0,01033
07234	307 087	1,00	592 554	307 087	996 684	0	0	0	2,50	0,0196	0,01962
Piano Quinto			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00191	72 593	1,07	77 723	0	-31 673	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00198	56 412	1,38	77 723	0	-58 050	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00491	148 957	1,00	437 897	148 957	-76 296	0	0	0	2,50	0,0095	0,00952
00492	97 285	1,00	437 897	97 285	-42 839	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
01615	190 681	1,00	437 897	190 681	-2 522	0	0	0	2,50	0,0122	0,01218
01616	164 838	1,00	437 897	164 838	-20 551	0	0	0	2,50	0,0105	0,01053
01617	67 131	1,16	77 723	0	-62 063	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01618	17 798	4,37	77 723	0	-38 434	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01619	83 753	1,00	437 897	83 753	-47 821	0	0	0	2,50	0,0054	0,00535
01620	95 490	1,00	437 897	95 490	-12 660	0	0	0	2,50	0,0061	0,00610
01621	29 659	2,62	77 723	0	-17 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01622	42 215	1,98	83 552	0	38 864	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01623	51 105	1,52	77 723	0	-79 711	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01624	51 621	1,51	77 723	0	-146 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01625	182 936	1,00	437 897	182 936	-123 633	0	0	0	2,50	0,0117	0,01169
01626	168 270	1,00	437 897	168 270	-3 098	0	0	0	2,50	0,0108	0,01075
01627	84 826	1,06	90 269	0	-232 666	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01628	83 705	1,00	437 897	83 705	-141 027	0	0	0	2,50	0,0053	0,00535
02118	114 552	1,00	437 897	114 552	-18 459	0	0	0	2,50	0,0073	0,00732
02119	88 980	1,00	437 897	88 980	-6 475	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
05623	84 685	1,00	437 897	84 685	-41 245	0	0	0	2,50	0,0054	0,00541
05624	63 439	1,26	79 812	0	13 931	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05625	98 656	1,00	437 897	98 656	-28 536	0	0	0	2,50	0,0063	0,00630
05626	132 148	1,00	437 897	132 148	-59 833	0	0	0	2,50	0,0084	0,00844
05627	99 441	1,00	437 897	99 441	-77 452	0	0	0	2,50	0,0064	0,00635
05628	128 960	1,00	437 897	128 960	-13 215	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
05629	156 904	1,00	437 897	156 904	-26 676	0	0	0	2,50	0,0100	0,01002
05630	71 842	1,08	77 723	0	-24 446	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00194	33 870	2,29	77 723	0	-29 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00195	16 193	4,80	77 723	0	-10 937	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00201	18 097	4,30	77 843	0	800	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00202	13 460	5,79	77 894	0	1 142	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01687	24 374	3,19	77 723	0	-8 240	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01688	25 761	3,02	77 723	0	-6 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01689	23 644	3,29	77 723	0	-6 757	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01690	21 478	3,62	77 723	0	-3 537	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01691	21 456	3,62	77 723	0	-5 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01692	22 158	3,51	77 723	0	-4 633	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01703	33 668	2,31	77 723	0	-11 119	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01704	24 009	3,24	77 723	0	-12 396	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01705	12 429	6,25	77 723	0	-3 265	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01706	10 753	7,23	77 723	0	-3 166	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01707	14 073	5,52	77 723	0	-4 334	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01708	15 168	5,12	77 723	0	-2 550	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01709	16 269	4,78	77 723	0	-4 131	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01710	19 560	3,97	77 723	0	-2 296	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01711	18 365	4,23	77 723	0	-1 588	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01712	21 027	3,70	77 723	0	-1 610	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05719	18 077	4,30	77 723	0	-8 501	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05720	19 560	3,97	77 723	0	-1 291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05721	22 399	3,47	77 723	0	-2 054	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05722	29 066	2,67	77 723	0	-11 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05723	23 457	3,31	77 723	0	-3 730	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05724	21 105	3,68	77 723	0	-699	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05725	22 362	3,48	77 723	0	-426	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05726	25 489	3,05	77 723	0	-1 192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00193	21 529	3,61	77 714	0	-35 881	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00200	11 487	6,77	77 714	0	-866	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00253	21 519	3,75	80 633	0	19 459	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00290	16 532	4,70	77 751	0	247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01513	43 493	1,82	79 079	0	9 101	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01514	46 388	1,71	79 251	0	10 249	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01515	55 105	1,45	79 738	0	13 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01516	64 932	1,22	79 325	0	10 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01517	70 676	1,10	77 714	0	-15 085	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01518	82 421	1,00	437 846	82 421	-12 332	0	0	0	2,50	0,0053	0,00527
01519	98 141	1,00	437 846	98 141	-7 657	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
01520	107 702	1,00	437 846	107 702	-3 608	0	0	0	2,50	0,0069	0,00688
01521	122 004	1,00	437 846	122 004	-4 560	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
01522	135 208	1,00	437 846	135 208	-25 342	0	0	0	2,50	0,0086	0,00864
01523	125 151	1,00	437 846	125 151	-34 272	0	0	0	2,50	0,0080	0,00800
01524	127 984	1,00	437 846	127 984	-3 106	0	0	0	2,50	0,0082	0,00818
01525	126 155	1,00	437 846	126 155	-11 065	0	0	0	2,50	0,0081	0,00806
01526	123 870	1,00	437 846	123 870	-10 144	0	0	0	2,50	0,0079	0,00791
01527	115 755	1,00	437 846	115 755	-6 922	0	0	0	2,50	0,0074	0,00740
01528	115 249	1,00	437 846	115 249	-18 949	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
01529	94 115	1,00	437 846	94 115	-20 129	0	0	0	2,50	0,0060	0,00601
01530	82 838	1,00	437 846	82 838	-8 389	0	0	0	2,50	0,0053	0,00529
01531	82 037	1,00	437 846	82 037	-4 952	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
01532	66 827	1,16	77 714	0	-3 987	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01533	66 010	1,18	77 714	0	-1 185	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01534	56 135	1,38	77 714	0	-983	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01535	50 995	1,52	77 714	0	-3 488	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01536	44 703	1,74	77 714	0	-638	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01537	34 115	2,28	77 855	0	941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01538	33 704	2,33	78 489	0	5 168	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01539	12 042	6,50	78 327	0	4 087	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01540	6 777	11,48	77 774	0	405	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01541	10 422	7,47	77 891	0	1 181	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01542	9 030	8,66	78 221	0	3 383	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01543	6 677	11,77	78 615	0	6 008	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01544	15 778	5,08	80 096	0	15 879	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05520	137 449	1,00	437 846	137 449	-31 586	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
05521	104 901	1,00	437 846	104 901	-17 821	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
05522	12 101	6,47	78 330	0	4 106	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05523	17 835	4,36	77 714	0	-16 188	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05524	28 552	2,77	79 031	0	8 780	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05525	26 224	2,97	77 805	0	610	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05526	25 501	3,06	78 102	0	2 586	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05527	24 815	3,14	78 013	0	1 995	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05528	47 528	1,66	78 721	0	6 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05529	46 176	1,68	77 770	0	376	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05530	46 995	1,65	77 753	0	265	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05531	55 404	1,42	78 865	0	7 673	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05532	57 574	1,36	78 057	0	2 287	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05533	58 026	1,34	77 966	0	1 682	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05534	56 587	1,38	77 943	0	1 531	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05535	65 352	1,20	78 661	0	6 318	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05536	67 919	1,15	78 024	0	2 066	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05537	71 162	1,09	77 714	0	-23	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05538	76 484	1,02	77 714	0	-6 456	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05539	76 786	1,01	77 714	0	-1 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05540	78 343	1,00	437 846	78 343	-2 420	0	0	0	2,50	0,0050	0,00501
05541	80 237	1,00	437 846	80 237	-1 772	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
05542	89 014	1,00	437 846	89 014	-3 844	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
05543	91 512	1,00	437 846	91 512	-3 616	0	0	0	2,50	0,0058	0,00585
05544	92 165	1,00	437 846	92 165	-2 829	0	0	0	2,50	0,0059	0,00589
05545	100 251	1,00	437 846	100 251	-6 774	0	0	0	2,50	0,0064	0,00640
05546	102 543	1,00	437 846	102 543	-5 570	0	0	0	2,50	0,0066	0,00655
05547	103 536	1,00	437 846	103 536	-2 919	0	0	0	2,50	0,0066	0,00661
05548	103 085	1,00	437 846	103 085	-1 369	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
05549	110 576	1,00	437 846	110 576	-5 406	0	0	0	2,50	0,0071	0,00706
05550	112 469	1,00	437 846	112 469	-5 002	0	0	0	2,50	0,0072	0,00719
05551	112 291	1,00	437 846	112 291	-2 015	0	0	0	2,50	0,0072	0,00717
07125	147 518	1,00	437 846	147 518	-46 760	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
07126	101 726	1,00	437 846	101 726	-28 879	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650
Piano Quinto			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00177	40 774	1,95	79 456	0	11 556	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00404	53 319	1,48	78 964	0	8 274	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00487	123 145	1,00	437 897	123 145	-25 989	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
00488	88 549	1,00	439 984	88 549	13 452	0	0	0	2,50	0,0057	0,00566
01785	113 577	1,00	437 897	113 577	-2 516	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
01786	114 884	1,00	437 897	114 884	-8 058	0	0	0	2,50	0,0073	0,00734
01787	112 126	1,00	437 897	112 126	-18 592	0	0	0	2,50	0,0072	0,00716
01788	103 779	1,00	437 897	103 779	-18 078	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
01789	114 752	1,00	437 897	114 752	-5 180	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
01790	108 101	1,00	437 897	108 101	-6 887	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
01829	57 146	1,37	78 560	0	5 581	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01830	52 463	1,48	77 723	0	-91	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01831	55 840	1,40	78 292	0	3 794	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01832	52 808	1,49	78 461	0	4 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01833	51 949	1,52	78 796	0	7 154	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01834	56 232	1,40	78 444	0	4 810	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01869	70 644	1,12	79 459	0	11 573	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01870	79 976	1,00	439 408	79 976	9 741	0	0	0	2,50	0,0051	0,00511
01871	90 917	1,00	438 971	90 917	6 927	0	0	0	2,50	0,0058	0,00581
01872	99 754	1,00	439 547	99 754	10 638	0	0	0	2,50	0,0064	0,00637
01873	110 334	1,00	440 027	110 334	13 732	0	0	0	2,50	0,0070	0,00705
01874	118 740	1,00	439 263	118 740	8 803	0	0	0	2,50	0,0076	0,00759
01875	126 583	1,00	437 897	126 583	-12 720	0	0	0	2,50	0,0081	0,00809
01876	137 439	1,00	437 897	137 439	-12 220	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
01877	144 217	1,00	437 897	144 217	-9 436	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
01878	108 126	1,00	437 897	108 126	-11 579	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
01879	99 699	1,00	437 897	99 699	-6 014	0	0	0	2,50	0,0064	0,00637
01880	93 244	1,00	437 897	93 244	-4 843	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596
01881	78 006	1,00	438 081	78 006	1 192	0	0	0	2,50	0,0050	0,00498
01882	72 947	1,07	78 320	0	3 984	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01883	66 389	1,17	77 820	0	647	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01884	56 046	1,39	77 851	0	854	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01885	54 701	1,44	78 498	0	5 168	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01886	50 061	1,56	78 275	0	3 679	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05887	130 748	1,00	437 897	130 748	-12 057	0	0	0	2,50	0,0084	0,00835
05888	115 678	1,00	437 897	115 678	-4 138	0	0	0	2,50	0,0074	0,00739
05889	55 724	1,40	78 058	0	2 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05890	62 942	1,25	78 603	0	5 870	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05891	74 005	1,06	78 754	0	6 877	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05892	70 429	1,11	78 074	0	2 345	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05893	69 335	1,13	78 262	0	3 598	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05894	67 424	1,16	78 327	0	4 030	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05895	84 728	1,00	438 391	84 728	3 189	0	0	0	2,50	0,0054	0,00541
05896	81 498	1,00	438 114	81 498	1 404	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
05897	80 678	1,00	437 897	80 678	-137	0	0	0	2,50	0,0052	0,00515
05898	97 382	1,00	438 730	97 382	5 373	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
05899	95 008	1,00	438 116	95 008	1 413	0	0	0	2,50	0,0061	0,00607
05900	92 445	1,00	437 972	92 445	487	0	0	0	2,50	0,0059	0,00591
05901	90 677	1,00	438 427	90 677	3 419	0	0	0	2,50	0,0058	0,00579
05902	107 127	1,00	438 725	107 127	5 339	0	0	0	2,50	0,0068	0,00684
05903	105 397	1,00	438 108	105 397	1 363	0	0	0	2,50	0,0067	0,00673
05904	106 691	1,00	437 944	106 691	305	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
05905	120 487	1,00	437 897	120 487	-8 469	0	0	0	2,50	0,0077	0,00770
05906	118 950	1,00	437 897	118 950	-4 593	0	0	0	2,50	0,0076	0,00760
05907	116 518	1,00	437 897	116 518	-1 919	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
05908	113 934	1,00	437 897	113 934	-1 195	0	0	0	2,50	0,0073	0,00728
05909	134 515	1,00	437 897	134 515	-6 302	0	0	0	2,50	0,0086	0,00859
05910	132 448	1,00	437 897	132 448	-2 747	0	0	0	2,50	0,0085	0,00846
05911	141 006	1,00	437 897	141 006	-1 683	0	0	0	2,50	0,0090	0,00901
Piano Quinto			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00493	62 088	1,25	77 723	0	-15 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00494	51 716	1,50	77 723	0	-20 819	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00650	69 517	1,12	78 128	0	2 701	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00651	57 864	1,35	78 140	0	2 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00652	39 286	1,99	78 303	0	3 867	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00653	26 705	2,91	77 723	0	-5 861	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00673	92 277	1,00	437 897	92 277	-11 073	0	0	0	2,50	0,0059	0,00590
00674	66 397	1,17	77 723	0	-15 216	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00675	99 211	1,00	438 081	99 211	1 186	0	0	0	2,50	0,0063	0,00634
00676	100 078	1,00	438 920	100 078	6 596	0	0	0	2,50	0,0064	0,00639
01545	41 943	1,85	77 723	0	-9 537	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01546	52 762	1,50	79 147	0	9 492	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01547	104 885	1,00	439 068	104 885	7 547	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
01548	106 364	1,00	438 808	106 364	5 876	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
01549	92 145	1,00	438 425	92 145	3 404	0	0	0	2,50	0,0059	0,00589
01550	78 074	1,00	437 897	78 074	-22 166	0	0	0	2,50	0,0050	0,00499
01551	66 101	1,18	77 723	0	-3 466	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01552	64 795	1,20	77 723	0	-4 159	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01553	54 877	1,42	77 828	0	701	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01554	67 867	1,15	77 723	0	-15 321	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01555	70 433	1,10	77 723	0	-12 996	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01556	60 299	1,29	77 723	0	-11 268	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05552	54 639	1,42	77 723	0	-12 333	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05553	85 382	1,00	438 237	85 382	2 195	0	0	0	2,50	0,0055	0,00545
05554	50 031	1,55	77 723	0	-1 934	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05555	90 842	1,00	438 595	90 842	4 499	0	0	0	2,50	0,0058	0,00580
05556	94 494	1,00	437 897	94 494	-297	0	0	0	2,50	0,0060	0,00604
05557	89 281	1,00	438 378	89 281	3 102	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
05558	87 491	1,00	437 925	87 491	186	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
05559	56 912	1,37	77 838	0	768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05560	79 644	1,00	439 440	79 644	9 949	0	0	0	2,50	0,0051	0,00509
05561	55 590	1,40	77 784	0	410	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05562	102 831	1,00	438 262	102 831	2 356	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
07153	62 567	1,24	77 723	0	-9 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07154	43 517	1,79	77 723	0	-30 687	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00190	57 826	2,24	129 536	0	-118 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00197	67 189	1,93	129 536	0	-36 551	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00252	114 189	1,13	129 536	0	-25 844	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00291	120 777	1,07	129 536	0	-96 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01501	26 586	4,87	129 536	0	-52 101	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01502	50 507	2,56	129 536	0	-10 799	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01503	51 274	2,53	129 536	0	-6 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01504	60 094	2,16	129 536	0	-4 937	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01505	61 460	2,11	129 536	0	-4 203	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01506	75 118	1,72	129 536	0	-17 545	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01577	139 172	1,00	729 817	139 172	-47 857	0	0	0	2,50	0,0089	0,00889
01578	119 205	1,09	129 536	0	-47 268	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01579	93 937	1,38	129 536	0	-45 394	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01580	65 259	1,98	129 536	0	-51 499	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01581	47 863	2,71	129 536	0	-51 420	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01582	24 128	5,37	129 536	0	-50 676	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01583	20 407	6,35	129 536	0	-62 562	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01584	43 740	2,96	129 536	0	-78 289	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01585	51 690	2,51	129 536	0	-37 105	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01586	36 773	3,52	129 536	0	-38 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01587	28 625	4,53	129 536	0	-18 554	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01588	27 617	4,69	129 536	0	-25 430	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01589	37 524	3,45	129 536	0	-28 672	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01590	54 080	2,40	129 536	0	-10 590	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01591	91 200	1,42	129 536	0	-19 299	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01592	102 355	1,27	129 536	0	-15 035	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01593	149 304	1,00	732 416	149 304	16 750	0	0	0	2,50	0,0095	0,00954
01594	139 629	1,00	730 690	139 629	5 622	0	0	0	2,50	0,0089	0,00892
01595	136 340	1,00	730 610	136 340	5 107	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
01596	125 830	1,03	129 667	0	872	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01597	117 734	1,10	129 913	0	2 513	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01598	103 121	1,26	129 536	0	-19 056	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05585	48 636	2,66	129 536	0	-65 622	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05586	65 918	1,97	129 536	0	-15 026	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05587	137 349	1,00	732 294	137 349	15 964	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
05588	113 140	1,14	129 536	0	-43 412	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05589	110 678	1,17	129 536	0	-23 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05590	126 680	1,02	129 536	0	-6 757	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05591	132 676	1,00	729 817	132 676	-6 028	0	0	0	2,50	0,0085	0,00848
05592	138 388	1,00	729 817	138 388	-19 046	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
05593	95 223	1,36	129 536	0	-19 752	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05594	100 150	1,29	129 536	0	-8 810	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05595	102 555	1,26	129 536	0	-7 331	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05596	76 966	1,68	129 536	0	-14 660	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05597	85 903	1,51	129 536	0	-7 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05598	87 483	1,48	129 536	0	-4 112	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05599	56 133	2,31	129 536	0	-22 518	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05600	71 289	1,82	129 536	0	-17 057	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05601	74 386	1,74	129 536	0	-3 804	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05602	74 910	1,73	129 536	0	-4 298	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05603	42 366	3,06	129 536	0	-33 442	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05604	57 960	2,23	129 536	0	-9 289	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05605	61 542	2,10	129 536	0	-3 105	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05606	67 474	1,92	129 536	0	-16 654	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00377	71 436	1,00	294 868	71 436	18 924	0	0	0	2,50	0,0046	0,00456
00420	101 733	1,00	297 602	101 733	36 548	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650
01507	76 965	1,00	291 931	76 965	-1 949	0	0	0	2,50	0,0049	0,00492
01508	75 939	1,00	291 931	75 939	-32 088	0	0	0	2,50	0,0049	0,00485
01509	91 635	1,00	291 931	91 635	-20 748	0	0	0	2,50	0,0059	0,00585
01510	102 976	1,00	294 796	102 976	18 463	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
01511	101 564	1,00	293 860	101 564	12 431	0	0	0	2,50	0,0065	0,00649
01512	93 884	1,00	296 581	93 884	29 967	0	0	0	2,50	0,0060	0,00600
01557	89 143	1,00	300 997	89 143	58 423	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
01558	162 243	1,00	297 579	162 243	36 396	0	0	0	2,50	0,0104	0,01037
01559	150 581	1,00	293 305	150 581	8 852	0	0	0	2,50	0,0096	0,00962
01560	152 935	1,00	292 560	152 935	4 054	0	0	0	2,50	0,0098	0,00977
01561	138 189	1,00	294 196	138 189	14 595	0	0	0	2,50	0,0088	0,00883
01562	135 338	1,00	293 225	135 338	8 336	0	0	0	2,50	0,0086	0,00865
01563	132 028	1,00	295 938	132 028	25 822	0	0	0	2,50	0,0084	0,00844
01564	108 481	1,00	291 931	108 481	-576	0	0	0	2,50	0,0069	0,00693
01565	111 773	1,00	292 102	111 773	1 101	0	0	0	2,50	0,0071	0,00714
01566	116 068	1,00	292 169	116 068	1 532	0	0	0	2,50	0,0074	0,00742
01567	123 678	1,00	292 623	123 678	4 456	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
01568	125 905	1,00	292 681	125 905	4 830	0	0	0	2,50	0,0080	0,00804
01569	133 744	1,00	296 467	133 744	29 231	0	0	0	2,50	0,0085	0,00854
01570	70 953	1,00	297 117	70 953	33 420	0	0	0	2,50	0,0045	0,00453
01571	55 679	1,19	66 353	0	-75 955	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01572	139 017	1,00	300 506	139 017	55 260	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
01573	132 816	1,00	294 448	132 816	16 221	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
01574	128 837	1,00	291 931	128 837	-312	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
01575	136 168	1,00	297 867	136 168	38 251	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
01576	53 137	1,51	80 137	0	99 029	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05563	111 587	1,00	296 505	111 587	29 479	0	0	0	2,50	0,0071	0,00713
05564	91 508	1,00	292 325	91 508	2 539	0	0	0	2,50	0,0058	0,00585
05565	62 795	1,00	291 931	62 795	-61 608	0	0	0	2,50	0,0040	0,00401

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05566	60 984	1,00	291 931	60 984	-83 768	0	0	0	2,50	0,0039	0,00390
05567	109 095	1,00	300 205	109 095	53 322	0	0	0	2,50	0,0070	0,00697
05568	116 410	1,00	292 595	116 410	4 279	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
05569	115 141	1,00	292 806	115 141	5 638	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
05570	100 383	1,00	299 773	100 383	50 540	0	0	0	2,50	0,0064	0,00641
05571	116 446	1,00	296 622	116 446	30 231	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
05572	106 056	1,00	292 450	106 056	3 343	0	0	0	2,50	0,0068	0,00678
05573	115 515	1,00	296 179	115 515	27 378	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
05574	124 487	1,00	294 099	124 487	13 969	0	0	0	2,50	0,0080	0,00795
05575	113 750	1,00	293 570	113 750	10 564	0	0	0	2,50	0,0073	0,00727
05576	112 709	1,00	293 649	112 709	11 070	0	0	0	2,50	0,0072	0,00720
05577	122 955	1,00	293 589	122 955	10 686	0	0	0	2,50	0,0079	0,00786
05578	116 817	1,00	293 871	116 817	12 502	0	0	0	2,50	0,0075	0,00746
05579	113 943	1,00	292 561	113 943	4 060	0	0	0	2,50	0,0073	0,00728
05580	117 912	1,00	293 417	117 912	9 578	0	0	0	2,50	0,0075	0,00753
05581	122 056	1,00	293 293	122 056	8 776	0	0	0	2,50	0,0078	0,00780
05582	114 879	1,00	292 047	114 879	749	0	0	0	2,50	0,0073	0,00734
05583	114 068	1,00	293 923	114 068	12 834	0	0	0	2,50	0,0073	0,00729
05584	114 565	1,00	292 388	114 565	2 946	0	0	0	2,50	0,0073	0,00732
07130	64 806	1,00	291 931	64 806	-94 404	0	0	0	2,50	0,0041	0,00414
07132	69 711	1,04	72 183	0	61 023	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00519	53 220	2,83	150 681	0	102 139	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00521	173 408	1,00	729 828	173 408	-12 666	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108
00523	196 377	1,00	729 828	196 377	-85 932	0	0	0	2,50	0,0125	0,01255
00662	221 116	1,00	729 828	221 116	-5 428	0	0	0	2,50	0,0141	0,01413
00663	228 474	1,00	729 828	228 474	-86 493	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
01731	292 871	1,00	729 828	292 871	-59 186	0	0	0	2,50	0,0187	0,01871
01732	326 595	1,00	729 828	326 595	-46 645	0	0	0	2,50	0,0209	0,02087
01733	355 739	1,00	729 828	355 739	-19 059	0	0	0	2,50	0,0227	0,02273
01734	305 831	1,00	734 157	305 831	27 899	0	0	0	2,50	0,0195	0,01954
01735	104 748	1,39	145 837	0	108 660	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01736	213 191	1,00	755 226	213 191	163 679	0	0	0	2,50	0,0136	0,01362
01743	301 619	1,00	743 780	301 619	89 917	0	0	0	2,50	0,0193	0,01927
01744	328 130	1,00	731 904	328 130	13 379	0	0	0	2,50	0,0210	0,02096
01745	356 938	1,00	731 948	356 938	13 662	0	0	0	2,50	0,0228	0,02280
01746	296 141	1,00	735 935	296 141	39 357	0	0	0	2,50	0,0189	0,01892
01747	116 282	1,11	129 538	0	-164 557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01748	195 711	1,00	729 828	195 711	-132 227	0	0	0	2,50	0,0125	0,01250
03252	52 014	2,59	134 924	0	-301 425	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03253	196 029	1,00	729 828	196 029	-39 717	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
03254	96 336	1,34	129 538	0	-17 493	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03255	96 780	1,34	129 538	0	-24 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03256	118 164	1,10	129 538	0	-21 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03257	105 125	1,23	129 538	0	-12 653	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03258	196 460	1,00	729 828	196 460	-112 783	0	0	0	2,50	0,0126	0,01255
03259	356 468	1,00	817 612	356 468	565 720	0	0	0	2,50	0,0228	0,02277
03260	361 795	1,00	729 828	361 795	-439 250	0	0	0	2,50	0,0231	0,02311
03261	190 329	1,00	743 975	190 329	91 175	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
03262	101 577	1,29	130 929	0	9 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03263	118 437	1,11	131 636	0	13 991	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03264	98 212	1,36	133 845	0	28 713	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03265	94 878	1,40	132 707	0	21 127	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03266	191 609	1,00	737 252	191 609	47 849	0	0	0	2,50	0,0122	0,01224
03267	62 432	2,11	131 662	0	-355 232	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03268	566 041	1,00	989 910	566 041	1 676 084	0	0	0	2,50	0,0362	0,03616
03269	444 711	1,00	814 097	444 711	543 067	0	0	0	2,50	0,0284	0,02841
03270	211 351	1,00	785 682	211 351	359 948	0	0	0	2,50	0,0135	0,01350
03271	217 701	1,00	729 828	217 701	-329 655	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
03272	440 951	1,00	729 828	440 951	-444 530	0	0	0	2,50	0,0282	0,02817
03273	600 653	1,00	729 828	600 653	-1 239 841	0	0	0	2,50	0,0384	0,03838
04034	652 170	1,00	767 301	652 170	241 495	0	0	0	2,50	0,0417	0,04167
04035	761 592	1,00	763 033	761 592	16 839	0	0	0	2,36	0,0515	0,05154
04036	651 619	1,00	729 828	651 619	-160 587	0	0	0	2,50	0,0416	0,04163
04037	206 439	1,00	737 994	206 439	52 629	0	0	0	2,50	0,0132	0,01319
04038	214 995	1,00	733 204	214 995	21 759	0	0	0	2,50	0,0137	0,01374
04039	58 885	2,20	129 538	0	-81 211	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04040	47 946	2,70	129 538	0	-73 411	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04041	46 554	2,97	138 477	0	59 594	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04042	43 918	3,26	142 999	0	89 743	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05765	211 167	1,00	737 626	211 167	50 257	0	0	0	2,50	0,0135	0,01349
05766	235 156	1,00	729 828	235 156	-99 004	0	0	0	2,50	0,0150	0,01502
05767	240 707	1,00	748 763	240 707	122 027	0	0	0	2,50	0,0154	0,01538
05768	205 350	1,00	729 828	205 350	-47 341	0	0	0	2,50	0,0131	0,01312
05769	311 707	1,00	729 828	311 707	-61 986	0	0	0	2,50	0,0199	0,01991
05770	287 267	1,00	729 828	287 267	-1 937	0	0	0	2,50	0,0184	0,01835
05771	326 930	1,00	729 828	326 930	-158 824	0	0	0	2,50	0,0209	0,02089
05772	177 532	1,00	729 828	177 532	-406 132	0	0	0	2,50	0,0113	0,01134
05773	506 999	1,00	729 828	506 999	-9 795	0	0	0	2,50	0,0324	0,03239
05774	310 428	1,00	739 400	310 428	61 687	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
05775	292 229	1,00	730 359	292 229	3 427	0	0	0	2,50	0,0187	0,01867
05776	341 652	1,00	766 184	341 652	234 296	0	0	0	2,50	0,0218	0,02183
05777	166 731	1,00	729 828	166 731	-304 425	0	0	0	2,50	0,0107	0,01065
07167	39 428	3,50	138 036	0	-190 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07204	165 002	1,00	729 828	165 002	-120 396	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
07205	151 290	1,00	740 200	151 290	66 842	0	0	0	2,50	0,0097	0,00967
07235	396 318	1,00	729 828	396 318	-771 649	0	0	0	2,50	0,0253	0,02532
07236	316 876	1,00	839 098	316 876	704 184	0	0	0	2,50	0,0202	0,02024
07237	326 161	1,00	729 828	326 161	-559 448	0	0	0	2,50	0,0208	0,02084
07238	443 194	1,00	886 683	443 194	1 010 844	0	0	0	2,50	0,0283	0,02832
Piano Quinto			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00520	197 231	1,00	729 828	197 231	-311 850	0	0	0	2,50	0,0126	0,01260
00522	57 835	2,24	129 538	0	-165 595	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00526	69 431	1,87	129 538	0	-35 006	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00664	57 211	2,47	141 503	0	79 769	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00665	47 372	2,84	134 365	0	32 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00666	105 598	1,23	129 538	0	-75 874	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00667	90 758	1,43	129 538	0	-15 309	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01599	116 835	1,21	141 384	0	78 972	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01600	97 101	1,40	135 705	0	41 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01601	166 324	1,00	734 233	166 324	28 387	0	0	0	2,50	0,0106	0,01063
01602	174 052	1,00	729 828	174 052	-148 146	0	0	0	2,50	0,0111	0,01112
01603	253 176	1,00	760 069	253 176	194 889	0	0	0	2,50	0,0162	0,01618
01604	167 794	1,00	729 828	167 794	-47 783	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
01605	157 867	1,00	729 828	157 867	-11 557	0	0	0	2,50	0,0101	0,01009
01606	176 920	1,00	729 828	176 920	-135 713	0	0	0	2,50	0,0113	0,01130
01607	155 255	1,00	729 828	155 255	-9 875	0	0	0	2,50	0,0099	0,00992
01608	93 940	1,38	129 538	0	-94 068	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01609	137 657	1,00	729 828	137 657	-170 536	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
01610	76 253	1,70	129 538	0	-34 635	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01611	185 051	1,00	739 319	185 051	61 166	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
01612	244 240	1,00	736 423	244 240	42 505	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
01613	246 288	1,00	731 763	246 288	12 472	0	0	0	2,50	0,0157	0,01574
01614	208 898	1,00	744 781	208 898	96 365	0	0	0	2,50	0,0133	0,01335
03154	115 858	1,12	129 538	0	-203 695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03155	117 713	1,10	129 538	0	-92 104	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03156	182 223	1,00	729 828	182 223	-58 323	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
03157	126 163	1,03	129 538	0	-57 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03158	117 556	1,10	129 538	0	-25 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03159	224 913	1,00	758 525	224 913	184 936	0	0	0	2,50	0,0144	0,01437
03160	241 203	1,00	809 326	241 203	512 320	0	0	0	2,50	0,0154	0,01541
03161	274 064	1,00	729 828	274 064	-261 446	0	0	0	2,50	0,0175	0,01751
03162	99 351	1,30	129 538	0	-88 724	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03163	181 276	1,00	733 066	181 276	20 869	0	0	0	2,50	0,0116	0,01158
03164	30 454	4,25	129 538	0	-38 622	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03165	23 794	5,72	136 143	0	44 033	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03166	201 241	1,00	736 527	201 241	43 171	0	0	0	2,50	0,0129	0,01286
03167	571 215	1,00	798 986	571 215	445 685	0	0	0	2,50	0,0365	0,03649
03168	62 514	3,61	225 851	0	-1 425 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03169	20 647	7,47	154 297	0	-577 851	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03170	189 063	1,00	729 828	189 063	-571 898	0	0	0	2,50	0,0121	0,01208
03171	300 851	1,00	729 828	300 851	-402 092	0	0	0	2,50	0,0192	0,01922
04079	447 756	1,00	733 941	447 756	26 506	0	0	0	2,50	0,0286	0,02861
04080	464 871	1,00	759 552	464 871	191 555	0	0	0	2,50	0,0297	0,02970
05607	229 270	1,00	759 959	229 270	194 179	0	0	0	2,50	0,0146	0,01465
05608	88 036	1,47	129 538	0	-105 520	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05609	248 052	1,00	748 496	248 052	120 307	0	0	0	2,50	0,0158	0,01585
05610	373 900	1,00	774 412	373 900	287 320	0	0	0	2,50	0,0239	0,02389
05611	378 229	1,00	829 775	378 229	644 107	0	0	0	2,50	0,0242	0,02416
05612	203 724	1,00	729 828	203 724	-68 134	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
05613	181 177	1,00	734 692	181 177	31 348	0	0	0	2,50	0,0116	0,01158
05614	294 695	1,00	814 526	294 695	545 833	0	0	0	2,50	0,0188	0,01883
05615	115 299	1,32	151 734	0	147 974	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05616	342 151	1,00	733 829	342 151	25 788	0	0	0	2,50	0,0219	0,02186
05617	332 461	1,00	754 153	332 461	156 766	0	0	0	2,50	0,0212	0,02124
05618	138 382	1,00	729 828	138 382	-209 511	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
05619	264 252	1,00	738 113	264 252	53 398	0	0	0	2,50	0,0169	0,01688
05620	271 035	1,00	735 241	271 035	34 890	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
05621	187 945	1,00	729 828	187 945	-90 546	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
05622	117 207	1,11	129 538	0	-26 064	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07168	77 460	1,67	129 538	0	-115 918	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07192	356 857	1,00	733 799	356 857	25 593	0	0	0	2,50	0,0228	0,02280
07193	199 001	1,00	729 828	199 001	-72 947	0	0	0	2,50	0,0127	0,01271
07219	163 618	1,00	729 828	163 618	-141 242	0	0	0	2,50	0,0105	0,01045
07220	143 177	1,13	161 587	0	-597 231	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07221	279 946	1,00	729 828	279 946	-356 242	0	0	0	2,50	0,0179	0,01789
07222	606 689	1,00	963 625	606 689	1 506 695	0	0	0	2,50	0,0388	0,03876
Piano Quinto			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00489	41 115	1,89	77 723	0	-76 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00490	131 237	1,00	438 759	131 237	5 555	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
00491	77 222	1,01	77 723	0	-18 043	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00492	27 953	3,02	84 430	0	44 718	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00658	281 017	1,00	437 897	281 017	-18 401	0	0	0	2,50	0,0180	0,01795
00659	320 039	1,00	440 589	320 039	17 352	0	0	0	2,50	0,0204	0,02045
00660	287 426	1,00	437 897	287 426	-19 988	0	0	0	2,50	0,0184	0,01836
00661	230 437	1,00	454 936	230 437	109 810	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
01623	63 379	2,07	131 438	0	169 899	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01624	201 982	1,00	437 897	201 982	-241 203	0	0	0	2,50	0,0129	0,01290
01625	101 850	1,00	438 029	101 850	853	0	0	0	2,50	0,0065	0,00651
01626	59 281	1,32	78 057	0	2 229	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01627	50 510	1,54	77 723	0	-198	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01628	75 699	1,03	77 723	0	-36 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01775	81 081	1,00	437 897	81 081	-78 581	0	0	0	2,50	0,0052	0,00518
01776	102 418	1,00	437 897	102 418	-30 878	0	0	0	2,50	0,0065	0,00654
01777	79 736	1,00	437 897	79 736	-32 297	0	0	0	2,50	0,0051	0,00509
01778	108 913	1,00	437 897	108 913	-30 501	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
01779	67 796	1,15	77 723	0	-36 881	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01780	66 012	1,59	105 086	0	149 957	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03315	187 267	1,00	437 897	187 267	-299 390	0	0	0	2,50	0,0120	0,01196
03316	79 467	1,00	437 897	79 467	-32 044	0	0	0	2,50	0,0051	0,00508
03317	5 147	15,10	77 723	0	-30 502	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03318	63 418	1,23	77 723	0	-30 858	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03319	33 352	2,33	77 723	0	-57 075	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03320	10 443	7,44	77 723	0	-1 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03321	127 580	1,00	437 897	127 580	-61 564	0	0	0	2,50	0,0082	0,00815
03322	106 791	1,00	437 897	106 791	-492 866	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
03323	92 431	1,00	437 897	92 431	-169 665	0	0	0	2,50	0,0059	0,00591
03324	28 502	2,73	77 723	0	-26 092	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03325	9 075	8,88	80 539	0	18 778	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03326	6 463	12,34	79 731	0	13 388	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03327	12 194	6,37	77 723	0	-18 121	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03328	6 596	11,78	77 723	0	-9 471	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03329	60 482	1,29	77 723	0	-31 475	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03330	192 011	1,00	437 897	192 011	-305 987	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
03331	269 204	1,00	437 897	269 204	-1 139 323	0	0	0	2,50	0,0172	0,01720
03332	195 450	1,00	437 897	195 450	-734 229	0	0	0	2,50	0,0125	0,01249
03333	213 348	1,00	437 897	213 348	-474 808	0	0	0	2,50	0,0136	0,01363
03334	83 293	1,31	109 132	0	-560 480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03335	162 577	1,00	437 897	162 577	-170 522	0	0	0	2,50	0,0104	0,01039
03336	237 426	1,00	437 897	237 426	-111 522	0	0	0	2,50	0,0152	0,01517

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05793	189 889	1,00	490 530	189 889	339 196	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213
05794	241 296	1,00	439 458	241 296	10 066	0	0	0	2,50	0,0154	0,01542
05795	277 846	1,00	437 897	277 846	-108 332	0	0	0	2,50	0,0178	0,01775
07247	233 968	1,00	437 897	233 968	-464 063	0	0	0	2,50	0,0149	0,01495
07248	78 758	1,19	93 661	0	-310 553	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07249	141 092	1,00	437 897	141 092	-109 082	0	0	0	2,50	0,0090	0,00901
07250	368 532	1,00	437 897	368 532	-1 451 687	0	0	0	2,50	0,0235	0,02355
Piano Quinto			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00194	43 664	1,78	77 723	0	-7 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00201	16 553	4,70	77 723	0	-2 737	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00491	59 358	1,70	100 850	0	154 180	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00492	120 119	1,00	447 336	120 119	60 835	0	0	0	2,50	0,0077	0,00767
01623	112 546	1,07	120 687	0	224 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01624	123 232	1,00	437 897	123 232	-381 640	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
01625	184 588	1,00	465 214	184 588	176 048	0	0	0	2,50	0,0118	0,01179
01626	133 994	1,00	438 554	133 994	4 237	0	0	0	2,50	0,0086	0,00856
01627	125 844	1,00	444 292	125 844	41 212	0	0	0	2,50	0,0080	0,00804
01628	148 703	1,00	451 755	148 703	89 307	0	0	0	2,50	0,0095	0,00950
01676	102 318	1,00	440 478	102 318	16 637	0	0	0	2,50	0,0065	0,00654
01677	87 182	1,00	439 391	87 182	9 631	0	0	0	2,50	0,0056	0,00557
01678	122 597	1,00	441 853	122 597	25 496	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
01679	120 728	1,00	439 078	120 728	7 611	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
01680	115 133	1,00	438 950	115 133	6 791	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
01681	108 063	1,00	439 268	108 063	8 841	0	0	0	2,50	0,0069	0,00690
01682	95 675	1,00	439 705	95 675	11 655	0	0	0	2,50	0,0061	0,00611
01683	88 003	1,00	437 897	88 003	-13 866	0	0	0	2,50	0,0056	0,00562
01684	75 411	1,03	77 723	0	-12 470	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01685	65 797	1,18	77 723	0	-4 963	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01686	57 817	1,34	77 723	0	-7 004	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01687	36 157	2,15	77 723	0	-8 814	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01688	35 449	2,19	77 723	0	-1 910	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01689	30 678	2,53	77 723	0	-5 455	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01690	28 287	2,75	77 723	0	-2 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01691	28 416	2,74	77 723	0	-2 757	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01692	23 038	3,37	77 723	0	-7 219	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01693	25 398	3,06	77 723	0	-2 663	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01694	33 051	2,35	77 723	0	-3 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01695	33 869	2,29	77 723	0	-2 829	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01696	42 123	1,85	77 723	0	-4 168	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01697	42 536	1,83	77 723	0	-4 782	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01698	48 905	1,62	79 312	0	10 593	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01699	53 270	1,47	78 549	0	5 507	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01700	63 016	1,25	78 788	0	7 104	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01701	83 834	1,01	84 984	0	48 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01702	129 676	1,00	442 698	129 676	30 942	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
01973	24 644	3,15	77 723	0	-1 327	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05687	47 169	1,65	77 723	0	-7 730	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05688	25 294	3,07	77 723	0	-3 912	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05689	137 503	1,00	458 242	137 503	131 117	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
05690	145 883	1,00	449 294	145 883	73 452	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05691	158 914	1,00	445 304	158 914	47 734	0	0	0	2,50	0,0102	0,01015
05692	179 672	1,00	440 905	179 672	19 390	0	0	0	2,50	0,0115	0,01148
05693	174 811	1,00	465 073	174 811	175 134	0	0	0	2,50	0,0112	0,01117
05694	114 427	1,00	462 715	114 427	159 940	0	0	0	2,50	0,0073	0,00731
05695	149 601	1,00	439 249	149 601	8 714	0	0	0	2,50	0,0096	0,00956
05696	158 054	1,00	449 414	158 054	74 226	0	0	0	2,50	0,0101	0,01010
05697	77 337	1,00	77 723	0	-124 518	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05698	126 647	1,00	439 587	126 647	10 895	0	0	0	2,50	0,0081	0,00809
05699	127 707	1,00	443 402	127 707	35 479	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
05700	107 814	1,00	449 177	107 814	72 696	0	0	0	2,50	0,0069	0,00689
05701	78 304	1,07	83 820	0	40 648	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05702	107 162	1,00	440 951	107 162	19 682	0	0	0	2,50	0,0068	0,00685
05703	96 176	1,00	444 097	96 176	39 961	0	0	0	2,50	0,0061	0,00614
05704	75 287	1,03	77 723	0	-36 956	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05705	91 472	1,00	437 897	91 472	-12 517	0	0	0	2,50	0,0058	0,00584
05706	83 830	1,00	437 897	83 830	-21 865	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
05707	71 465	1,09	77 723	0	-24 901	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05708	61 193	1,27	77 723	0	-14 247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05709	74 927	1,04	77 723	0	-12 753	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05710	65 583	1,19	77 723	0	-14 342	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05711	55 185	1,41	77 723	0	-11 238	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05712	67 134	1,16	77 723	0	-7 909	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05713	58 522	1,33	77 723	0	-6 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05714	49 547	1,57	77 723	0	-6 012	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05715	42 978	1,81	77 723	0	-3 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05716	51 002	1,52	77 723	0	-3 128	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05717	41 703	1,86	77 723	0	-1 761	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05718	36 589	2,12	77 723	0	-1 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quinto			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00195	19 876	3,91	77 723	0	-21 840	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00196	31 705	2,45	77 723	0	-34 158	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00202	17 087	4,66	79 650	0	12 846	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00203	25 770	3,20	82 345	0	30 814	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00214	15 469	5,02	77 723	0	-822	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00418	20 009	3,97	79 480	0	11 717	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01705	10 874	7,19	78 138	0	2 767	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01706	6 837	11,41	77 991	0	1 792	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01707	7 003	11,21	78 497	0	5 159	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01708	7 160	10,91	78 133	0	2 738	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01709	7 443	10,49	78 089	0	2 440	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01710	15 165	5,15	78 050	0	2 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01713	7 367	10,55	77 723	0	-1 675	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01714	8 199	9,56	78 421	0	4 658	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01715	6 347	12,35	78 365	0	4 280	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01716	5 295	14,73	77 991	0	1 788	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01717	6 077	12,82	77 922	0	1 331	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01718	5 920	13,21	78 227	0	3 361	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05727	18 571	4,21	78 129	0	2 706	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05728	13 064	5,95	77 723	0	-1 753	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05729	7 448	10,46	77 935	0	1 413	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05730	5 891	13,20	77 767	0	292	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05731	5 463	14,25	77 866	0	958	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05732	7 597	10,26	77 980	0	1 714	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quarto			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00185	14 837	5,24	77 723	0	-40 333	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00192	4 504	17,25	77 723	0	-35 842	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00404	47 608	1,63	77 723	0	-7 287	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00439	45 199	1,72	77 723	0	-48 398	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01817	47 601	1,63	77 723	0	-17 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01818	27 957	2,78	77 723	0	-19 710	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01819	15 782	4,92	77 723	0	-18 859	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02281	18 424	4,22	77 723	0	-26 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02282	30 839	2,52	77 723	0	-28 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02283	47 845	1,62	77 723	0	-30 355	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02463	10 545	7,37	77 723	0	-9 610	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02464	6 466	12,02	77 723	0	-1 732	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02465	4 696	16,55	77 723	0	-2 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02466	6 414	12,12	77 723	0	-5 118	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02467	6 407	12,13	77 723	0	-3 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02468	4 040	19,24	77 723	0	-7 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02469	46 542	1,67	77 723	0	-3 317	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02470	44 403	1,75	77 723	0	-4 912	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02471	43 752	1,78	77 723	0	-6 365	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02472	46 403	1,67	77 723	0	-3 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02473	45 135	1,72	77 723	0	-4 133	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02474	38 128	2,04	77 723	0	-12 468	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06720	14 373	5,41	77 723	0	-18 445	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06721	5 761	13,49	77 723	0	-9 125	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06722	48 151	1,61	77 723	0	-5 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06723	40 721	1,91	77 723	0	-27 269	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06724	36 691	2,12	77 723	0	-12 317	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06725	40 346	1,93	77 723	0	-1 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06726	42 825	1,81	77 723	0	-1 811	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06727	46 905	1,66	77 723	0	-9 074	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06728	16 871	4,61	77 723	0	-6 065	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06729	16 815	4,62	77 723	0	-942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06730	18 564	4,19	77 723	0	-3 128	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quarto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00291	167 412	1,00	446 413	167 412	54 884	0	0	0	2,50	0,0107	0,01070
00345	172 834	1,00	451 399	172 834	87 018	0	0	0	2,50	0,0110	0,01104
00390	268 563	1,00	460 443	268 563	145 300	0	0	0	2,50	0,0172	0,01716
00440	260 887	1,00	455 547	260 887	113 744	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
01791	245 476	1,00	442 052	245 476	26 781	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
01792	262 263	1,00	445 329	262 263	47 899	0	0	0	2,50	0,0168	0,01676
01793	291 254	1,00	444 049	291 254	39 646	0	0	0	2,50	0,0186	0,01861
01794	269 604	1,00	442 484	269 604	29 567	0	0	0	2,50	0,0172	0,01722
02265	283 234	1,00	452 813	283 234	96 131	0	0	0	2,50	0,0181	0,01810
02266	275 940	1,00	445 715	275 940	50 385	0	0	0	2,50	0,0176	0,01763
02267	258 435	1,00	446 468	258 435	55 236	0	0	0	2,50	0,0165	0,01651
02268	240 759	1,00	447 036	240 759	58 898	0	0	0	2,50	0,0154	0,01538

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02493	189 800	1,00	442 700	189 800	30 956	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213
02494	176 480	1,00	440 121	176 480	14 336	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
02495	164 365	1,00	437 897	164 365	-20 258	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
02496	146 680	1,00	443 371	146 680	35 279	0	0	0	2,50	0,0094	0,00937
02497	126 744	1,00	445 227	126 744	47 241	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
02498	135 426	1,00	440 606	135 426	17 462	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865
02641	254 985	1,00	437 897	254 985	-33 011	0	0	0	2,50	0,0163	0,01629
02642	266 854	1,00	437 897	266 854	-57 702	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
02643	239 254	1,00	455 225	239 254	111 673	0	0	0	2,50	0,0153	0,01529
02644	255 485	1,00	437 897	255 485	-245 785	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
02645	338 651	1,00	466 903	338 651	186 928	0	0	0	2,50	0,0216	0,02164
02646	333 952	1,00	448 036	333 952	65 343	0	0	0	2,50	0,0213	0,02134
07007	238 609	1,00	442 447	238 609	29 325	0	0	0	2,50	0,0152	0,01524
07008	298 364	1,00	448 461	298 364	68 081	0	0	0	2,50	0,0191	0,01906
07009	227 571	1,00	440 157	227 571	14 564	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
07010	186 909	1,00	442 376	186 909	28 869	0	0	0	2,50	0,0119	0,01194
07011	215 109	1,00	444 368	215 109	41 702	0	0	0	2,50	0,0137	0,01374
07012	210 105	1,00	445 596	210 105	49 620	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
07013	248 672	1,00	437 897	248 672	-82 958	0	0	0	2,50	0,0159	0,01589
07014	287 356	1,00	445 463	287 356	48 763	0	0	0	2,50	0,0184	0,01836
07015	244 325	1,00	441 673	244 325	24 335	0	0	0	2,50	0,0156	0,01561
07016	267 283	1,00	437 897	267 283	-127 521	0	0	0	2,50	0,0171	0,01708
07017	335 666	1,00	453 127	335 666	98 149	0	0	0	2,50	0,0214	0,02145
Piano Quarto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P6**		
00390	199 630	1,00	463 932	199 630	167 783	0	0	0	2,50	0,0128	0,01275
00440	222 666	1,00	437 897	222 666	-26 253	0	0	0	2,50	0,0142	0,01423
00517	44 506	1,81	80 622	0	19 326	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02641	267 458	1,00	446 065	267 458	52 641	0	0	0	2,50	0,0171	0,01709
02642	309 786	1,00	444 521	309 786	42 692	0	0	0	2,50	0,0198	0,01979
02643	251 800	1,00	437 897	251 800	-100 339	0	0	0	2,50	0,0161	0,01609
02644	230 050	1,00	437 897	230 050	-202 216	0	0	0	2,50	0,0147	0,01470
02645	275 831	1,00	437 897	275 831	-235 864	0	0	0	2,50	0,0176	0,01762
02646	202 963	1,00	440 622	202 963	17 561	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
02647	225 506	1,00	437 897	225 506	-72 915	0	0	0	2,50	0,0144	0,01441
02648	253 244	1,00	445 022	253 244	45 918	0	0	0	2,50	0,0162	0,01618
02649	254 985	1,00	443 459	254 985	35 844	0	0	0	2,50	0,0163	0,01629
02650	252 101	1,00	440 865	252 101	19 128	0	0	0	2,50	0,0161	0,01611
02651	211 705	1,00	447 658	211 705	62 904	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
02652	186 191	1,00	439 405	186 191	9 720	0	0	0	2,50	0,0119	0,01190
02653	183 654	1,00	449 776	183 654	76 556	0	0	0	2,50	0,0117	0,01173
02654	284 183	1,00	440 579	284 183	17 286	0	0	0	2,50	0,0182	0,01816
02655	393 675	1,00	446 989	393 675	58 595	0	0	0	2,50	0,0252	0,02515
02656	362 054	1,00	437 897	362 054	-37 162	0	0	0	2,50	0,0231	0,02313
02657	158 763	1,00	447 948	158 763	64 778	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
02658	51 240	1,52	77 723	0	-978	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02659	40 968	1,97	80 635	0	-110 297	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02660	116 997	1,00	458 587	116 997	133 340	0	0	0	2,50	0,0075	0,00747
02661	332 953	1,00	473 253	332 953	227 851	0	0	0	2,50	0,0213	0,02127
02662	410 125	1,00	461 066	410 125	149 315	0	0	0	2,50	0,0262	0,02620
02663	274 112	1,00	467 200	274 112	188 844	0	0	0	2,50	0,0175	0,01751

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02664	168 998	1,00	447 598	168 998	62 518	0	0	0	2,50	0,0108	0,01080
03834	239 472	1,00	437 897	239 472	-168 909	0	0	0	2,50	0,0153	0,01530
03835	155 435	1,00	437 897	155 435	-28 361	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
03836	190 045	1,00	446 549	190 045	55 763	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
03837	249 094	1,00	495 692	249 094	372 459	0	0	0	2,50	0,0159	0,01591
03838	363 405	1,00	545 268	363 405	691 950	0	0	0	2,50	0,0232	0,02322
03839	268 983	1,00	445 043	268 983	46 053	0	0	0	2,50	0,0172	0,01719
03840	207 026	1,00	441 712	207 026	24 586	0	0	0	2,50	0,0132	0,01323
03841	227 439	1,00	437 897	227 439	-923 816	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
03842	257 088	1,00	437 897	257 088	-168 877	0	0	0	2,50	0,0164	0,01643
03843	104 037	1,00	437 897	104 037	-19 969	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
03844	129 485	1,00	441 471	129 485	23 036	0	0	0	2,50	0,0083	0,00827
03845	190 095	1,00	481 541	190 095	281 262	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
03846	352 631	1,00	437 897	352 631	-297 718	0	0	0	2,50	0,0225	0,02253
03847	35 434	2,19	77 723	0	-29 935	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03848	72 265	1,08	77 723	0	-11 479	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03849	576 890	1,00	578 510	576 890	509 831	0	0	0	2,12	0,0435	0,04346
03850	172 604	1,00	437 897	172 604	-1 457 002	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
03851	58 078	1,51	87 632	0	-221 833	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03852	282 515	1,00	445 658	282 515	50 020	0	0	0	2,50	0,0180	0,01805
03853	419 933	1,00	437 897	419 933	-843 981	0	0	0	2,50	0,0268	0,02683
03854	299 735	1,00	437 897	299 735	-376 641	0	0	0	2,50	0,0191	0,01915
03855	209 929	1,00	454 005	209 929	103 808	0	0	0	2,50	0,0134	0,01341
03856	217 177	1,00	454 255	217 177	105 419	0	0	0	2,50	0,0139	0,01388
03857	348 316	1,00	522 084	348 316	542 541	0	0	0	2,50	0,0223	0,02225
03858	411 289	1,00	609 193	411 289	1 103 912	0	0	0	2,50	0,0263	0,02628
03859	223 173	1,00	453 225	223 173	98 781	0	0	0	2,50	0,0143	0,01426
03860	66 587	1,37	90 905	0	-13 090	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03861	111 428	1,03	114 533	0	-588 699	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04108	482 635	1,00	482 699	482 635	-130 579	0	0	0	2,17	0,0355	0,03552
04109	475 034	1,00	476 441	475 034	39 271	0	0	0	2,26	0,0336	0,03357
04121	165 242	1,00	446 949	165 242	58 338	0	0	0	2,50	0,0106	0,01056
04122	372 107	1,00	438 166	372 107	1 734	0	0	0	2,50	0,0238	0,02377
04123	558 624	1,00	559 668	558 624	133 605	0	0	0	1,83	0,0488	0,04876
04124	463 162	1,00	463 325	463 162	52 615	0	0	0	2,37	0,0312	0,03121
04125	288 356	1,00	448 034	288 356	65 332	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
04126	185 721	1,00	441 842	185 721	25 428	0	0	0	2,50	0,0119	0,01187
04127	189 970	1,00	443 517	189 970	36 222	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
04128	217 363	1,00	441 506	217 363	23 258	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
04129	242 765	1,00	442 470	242 765	29 475	0	0	0	2,50	0,0155	0,01551
04130	244 509	1,00	445 159	244 509	46 803	0	0	0	2,50	0,0156	0,01562
04131	218 890	1,00	447 614	218 890	62 624	0	0	0	2,50	0,0140	0,01398
07057	483 614	1,00	483 831	483 614	23 592	0	0	0	2,19	0,0353	0,03527
07058	31 282	2,64	82 542	0	32 127	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07059	172 973	1,00	450 554	172 973	81 572	0	0	0	2,50	0,0111	0,01105
07060	279 606	1,00	447 020	279 606	58 794	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
07061	466 377	1,00	501 645	466 377	410 822	0	0	0	2,50	0,0298	0,02980
07062	294 786	1,00	437 897	294 786	-40 771	0	0	0	2,50	0,0188	0,01883
07063	47 581	1,63	77 723	0	-83 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07064	454 616	1,00	481 469	454 616	280 801	0	0	0	2,50	0,0290	0,02904

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07065	272 828	1,00	437 897	272 828	-32 525	0	0	0	2,50	0,0174	0,01743
07066	420 825	1,00	437 897	420 825	-55 034	0	0	0	2,50	0,0269	0,02689
07067	380 613	1,00	460 502	380 613	145 676	0	0	0	2,50	0,0243	0,02432
07068	195 302	1,00	467 128	195 302	188 382	0	0	0	2,50	0,0125	0,01248
07069	341 261	1,00	442 865	341 261	32 017	0	0	0	2,50	0,0218	0,02180
07070	192 621	1,00	437 897	192 621	-288 251	0	0	0	2,50	0,0123	0,01231
07071	195 134	1,00	445 316	195 134	47 812	0	0	0	2,50	0,0125	0,01247
07072	304 029	1,00	448 500	304 029	68 331	0	0	0	2,50	0,0194	0,01942
07073	322 150	1,00	467 139	322 150	188 451	0	0	0	2,50	0,0206	0,02058
07074	233 022	1,00	437 897	233 022	-122 594	0	0	0	2,50	0,0149	0,01489
07075	213 822	1,00	440 823	213 822	18 860	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
07076	284 028	1,00	452 096	284 028	91 511	0	0	0	2,50	0,0181	0,01815
07077	285 441	1,00	437 897	285 441	-128 132	0	0	0	2,50	0,0182	0,01824
07078	203 589	1,00	440 487	203 589	16 693	0	0	0	2,50	0,0130	0,01301
07079	218 004	1,00	448 743	218 004	69 902	0	0	0	2,50	0,0139	0,01393
07080	280 324	1,00	437 897	280 324	-169 322	0	0	0	2,50	0,0179	0,01791
07081	300 627	1,00	447 913	300 627	64 550	0	0	0	2,50	0,0192	0,01921
07082	213 852	1,00	437 897	213 852	-71 682	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
07083	230 484	1,00	437 897	230 484	-157 561	0	0	0	2,50	0,0147	0,01473
07084	305 928	1,00	465 933	305 928	180 681	0	0	0	2,50	0,0195	0,01955
07085	432 272	1,00	437 897	432 272	-92 640	0	0	0	2,50	0,0276	0,02762
07086	351 456	1,00	443 641	351 456	37 020	0	0	0	2,50	0,0225	0,02245
07087	426 124	1,00	441 129	426 124	20 833	0	0	0	2,50	0,0272	0,02722
07088	342 178	1,00	437 897	342 178	-74 749	0	0	0	2,50	0,0219	0,02186
07165	15 091	6,08	91 717	0	87 602	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07266	214 288	1,00	437 897	214 288	-175 212	0	0	0	2,50	0,0137	0,01369
07267	305 511	1,00	506 914	305 511	444 778	0	0	0	2,50	0,0195	0,01952
07268	309 670	1,00	437 897	309 670	-479 400	0	0	0	2,50	0,0198	0,01978
07269	277 302	1,00	490 719	277 302	340 413	0	0	0	2,50	0,0177	0,01772
07270	326 884	1,00	437 897	326 884	-391 472	0	0	0	2,50	0,0209	0,02088
07271	560 960	1,00	584 797	560 960	946 692	0	0	0	2,50	0,0358	0,03584
07272	384 486	1,00	437 897	384 486	-673 331	0	0	0	2,50	0,0246	0,02456
07273	410 423	1,00	566 644	410 423	829 704	0	0	0	2,50	0,0262	0,02622
07322	465 392	1,00	466 686	465 392	82 001	0	0	0	2,38	0,0312	0,03123
07325	457 041	1,00	457 534	457 041	-59 284	0	0	0	2,35	0,0311	0,03106
Piano Quarto			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P8-P7**		
00517	25 676	3,03	77 723	0	-51 588	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00518	61 154	1,27	77 723	0	-78 322	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02548	64 735	1,34	86 906	0	61 223	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02549	101 557	1,00	437 897	101 557	-53 736	0	0	0	2,50	0,0065	0,00649
02550	160 205	1,00	437 897	160 205	-129 373	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
02551	171 699	1,00	437 897	171 699	-48 887	0	0	0	2,50	0,0110	0,01097
02552	163 486	1,00	437 897	163 486	-5 728	0	0	0	2,50	0,0104	0,01044
02553	167 035	1,00	457 057	167 035	123 477	0	0	0	2,50	0,0107	0,01067
02659	69 407	1,22	84 862	0	-160 985	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02660	20 846	5,53	115 342	0	24 425	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02661	330 165	1,00	505 336	330 165	434 610	0	0	0	2,50	0,0211	0,02109
02662	200 583	1,00	439 194	200 583	8 361	0	0	0	2,50	0,0128	0,01281
02663	113 656	1,00	437 897	113 656	-38 482	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
02664	91 386	1,00	437 897	91 386	-89 196	0	0	0	2,50	0,0058	0,00584

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03862	269 614	1,00	437 897	269 614	-326 500	0	0	0	2,50	0,0172	0,01723
03863	160 439	1,00	437 897	160 439	-14 438	0	0	0	2,50	0,0103	0,01025
03864	82 267	1,00	437 897	82 267	-8 931	0	0	0	2,50	0,0053	0,00526
03865	114 661	1,00	437 897	114 661	-20 681	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
03866	135 559	1,00	437 897	135 559	-108 293	0	0	0	2,50	0,0087	0,00866
03867	206 707	1,00	515 384	206 707	499 364	0	0	0	2,50	0,0132	0,01321
03868	130 442	1,00	437 897	130 442	-244 081	0	0	0	2,50	0,0083	0,00833
03869	43 846	1,77	77 723	0	-57 333	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03870	34 238	2,27	77 723	0	-17 039	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03871	48 403	1,61	77 723	0	-40 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03872	127 702	1,00	439 784	127 702	12 164	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
03873	326 531	1,00	492 628	326 531	352 713	0	0	0	2,50	0,0209	0,02086
03874	348 623	1,00	601 486	348 623	1 054 240	0	0	0	2,50	0,0223	0,02227
03875	258 182	1,00	536 044	258 182	632 503	0	0	0	2,50	0,0165	0,01649
03876	78 217	1,44	112 920	0	-582 681	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03877	109 134	1,00	437 897	109 134	-339 271	0	0	0	2,50	0,0070	0,00697
03878	106 929	1,00	437 897	106 929	-163 161	0	0	0	2,50	0,0068	0,00683
03879	209 269	1,00	440 070	209 269	14 005	0	0	0	2,50	0,0134	0,01337
03880	268 771	1,00	437 897	268 771	-346 648	0	0	0	2,50	0,0172	0,01717
04056	275 624	1,00	437 897	275 624	-18 025	0	0	0	2,50	0,0176	0,01761
04057	365 276	1,00	441 976	365 276	26 287	0	0	0	2,50	0,0233	0,02334
04058	388 620	1,00	440 274	388 620	15 322	0	0	0	2,50	0,0248	0,02483
04059	323 714	1,00	437 897	323 714	-15 554	0	0	0	2,50	0,0207	0,02068
07089	175 769	1,00	437 897	175 769	-85 535	0	0	0	2,50	0,0112	0,01123
07090	240 751	1,00	441 238	240 751	21 535	0	0	0	2,50	0,0154	0,01538
07091	289 826	1,00	437 897	289 826	-20 430	0	0	0	2,50	0,0185	0,01852
07092	266 765	1,00	472 267	266 765	221 497	0	0	0	2,50	0,0170	0,01704
07093	297 861	1,00	457 888	297 861	128 835	0	0	0	2,50	0,0190	0,01903
07164	33 447	2,36	78 997	0	-40 476	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07165	36 262	2,14	77 723	0	-65 305	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07228	151 029	1,00	437 897	151 029	-46 356	0	0	0	2,50	0,0096	0,00965
07229	223 459	1,00	443 521	223 459	36 249	0	0	0	2,50	0,0143	0,01428
07282	379 964	1,00	437 897	379 964	-754 192	0	0	0	2,50	0,0243	0,02428
07283	211 541	1,00	530 767	211 541	598 495	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
07284	169 094	1,00	437 897	169 094	-344 608	0	0	0	2,50	0,0108	0,01080
07285	559 013	1,00	671 784	559 013	1 507 276	0	0	0	2,50	0,0357	0,03571
Piano Quarto			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00487	52 460	1,48	77 723	0	-102 703	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00489	55 316	1,41	77 723	0	-96 949	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02508	66 003	1,18	77 723	0	-97 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02509	64 724	1,20	77 723	0	-55 339	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02510	64 638	1,20	77 723	0	-18 957	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02511	103 566	1,00	437 897	103 566	-14 942	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
02512	173 229	1,00	437 897	173 229	-10 239	0	0	0	2,50	0,0111	0,01107
02513	18 931	4,11	77 723	0	-44 404	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02528	50 427	4,23	213 175	0	619 754	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02529	272 403	1,00	489 194	272 403	330 583	0	0	0	2,50	0,0174	0,01740
02530	150 996	1,00	438 162	150 996	1 710	0	0	0	2,50	0,0096	0,00965
02531	77 719	1,02	78 995	0	8 481	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02532	85 535	1,00	438 248	85 535	2 267	0	0	0	2,50	0,0055	0,00546

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02533	123 252	1,00	437 897	123 252	-49 311	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
03791	240 686	1,00	437 897	240 686	-501 423	0	0	0	2,50	0,0154	0,01538
03792	84 299	1,00	437 897	84 299	-62 859	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
03793	5 151	15,09	77 723	0	-26 375	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03794	35 836	2,17	77 723	0	-29 965	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03795	27 508	2,83	77 723	0	-62 828	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03796	10 451	7,44	77 723	0	-31 425	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03797	101 633	1,00	437 897	101 633	-33 351	0	0	0	2,50	0,0065	0,00649
03798	61 519	1,70	104 540	0	-494 258	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03799	128 425	1,00	437 897	128 425	-332 151	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
03800	46 667	1,67	77 723	0	-31 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03801	9 428	8,24	77 723	0	-50 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03802	4 198	18,51	77 723	0	-50 288	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03803	6 828	11,38	77 723	0	-14 660	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03804	16 856	4,61	77 723	0	-32 336	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03805	73 383	1,06	77 723	0	-27 509	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03806	251 201	1,00	500 101	251 201	400 870	0	0	0	2,50	0,0160	0,01605
03807	343 141	1,00	608 954	343 141	1 102 367	0	0	0	2,50	0,0219	0,02192
03808	355 772	1,00	437 897	355 772	-774 887	0	0	0	2,50	0,0227	0,02273
03809	317 572	1,00	437 897	317 572	-392 155	0	0	0	2,50	0,0203	0,02029
03810	218 611	1,00	437 897	218 611	-194 320	0	0	0	2,50	0,0140	0,01397
03811	302 362	1,00	437 897	302 362	-474 415	0	0	0	2,50	0,0193	0,01932
04046	469 768	1,00	469 902	469 768	-20 736	0	0	0	2,26	0,0332	0,03320
04047	467 737	1,00	468 506	467 737	-46 004	0	0	0	2,27	0,0329	0,03291
04048	380 851	1,00	437 897	380 851	-160 991	0	0	0	2,50	0,0243	0,02433
06950	223 318	1,00	437 897	223 318	-220 684	0	0	0	2,50	0,0143	0,01427
06951	299 482	1,00	437 897	299 482	-62 202	0	0	0	2,50	0,0191	0,01913
06952	392 288	1,00	437 897	392 288	-30 658	0	0	0	2,50	0,0251	0,02506
07150	63 789	1,22	77 723	0	-100 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07151	56 305	1,38	77 723	0	-82 637	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07252	316 214	1,00	437 897	316 214	-35 922	0	0	0	2,50	0,0202	0,02020
07253	238 736	1,00	437 897	238 736	-21 576	0	0	0	2,50	0,0153	0,01525
07290	356 204	1,00	437 897	356 204	-961 567	0	0	0	2,50	0,0228	0,02276
07291	91 859	1,00	437 897	91 859	-209 678	0	0	0	2,50	0,0059	0,00587
07292	206 993	1,00	437 897	206 993	-389 986	0	0	0	2,50	0,0132	0,01322
07293	458 218	1,00	458 887	458 218	-1 699 953	0	0	0	2,34	0,0313	0,03128
Piano Quarto			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00175	132 225	1,00	437 897	132 225	-16 962	0	0	0	2,50	0,0084	0,00845
00489	69 621	1,21	84 204	0	43 212	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01795	82 479	1,00	442 277	82 479	28 229	0	0	0	2,50	0,0053	0,00527
01796	81 531	1,00	440 237	81 531	15 082	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
01797	129 001	1,00	447 909	129 001	64 523	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
01798	143 267	1,00	439 030	143 267	7 307	0	0	0	2,50	0,0092	0,00915
01799	144 105	1,00	439 347	144 105	9 346	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
01800	156 109	1,00	440 669	156 109	17 867	0	0	0	2,50	0,0100	0,00997
01801	151 988	1,00	439 425	151 988	9 850	0	0	0	2,50	0,0097	0,00971
01802	146 833	1,00	437 897	146 833	-15 338	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
02514	117 956	1,00	442 489	117 956	29 599	0	0	0	2,50	0,0075	0,00754
02515	152 124	1,00	445 913	152 124	51 661	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
02516	203 588	1,00	439 653	203 588	11 317	0	0	0	2,50	0,0130	0,01301

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02517	218 251	1,00	440 230	218 251	15 035	0	0	0	2,50	0,0139	0,01394
02518	222 995	1,00	440 882	222 995	19 238	0	0	0	2,50	0,0142	0,01425
02519	221 907	1,00	440 799	221 907	18 708	0	0	0	2,50	0,0142	0,01418
02520	215 288	1,00	440 020	215 288	13 685	0	0	0	2,50	0,0138	0,01375
02521	207 293	1,00	443 359	207 293	35 204	0	0	0	2,50	0,0132	0,01324
02522	174 149	1,00	437 897	174 149	-74 425	0	0	0	2,50	0,0111	0,01113
02523	159 615	1,00	439 880	159 615	12 783	0	0	0	2,50	0,0102	0,01020
02524	157 071	1,00	438 617	157 071	4 640	0	0	0	2,50	0,0100	0,01004
02525	152 054	1,00	441 658	152 054	24 242	0	0	0	2,50	0,0097	0,00971
02526	135 470	1,00	439 551	135 470	10 660	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865
02527	136 120	1,00	437 897	136 120	-31 966	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
02528	47 859	2,10	100 572	0	-55 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02529	228 846	1,00	509 475	228 846	461 286	0	0	0	2,50	0,0146	0,01462
02530	307 322	1,00	474 371	307 322	235 060	0	0	0	2,50	0,0196	0,01963
02531	217 088	1,00	438 954	217 088	6 818	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
02532	195 189	1,00	443 248	195 189	34 488	0	0	0	2,50	0,0125	0,01247
02533	232 292	1,00	459 533	232 292	139 438	0	0	0	2,50	0,0148	0,01484
06800	189 696	1,00	437 897	189 696	-58 128	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
06801	144 845	1,00	437 897	144 845	-21 872	0	0	0	2,50	0,0093	0,00925
06802	78 639	1,17	91 999	0	83 911	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06803	191 414	1,00	454 589	191 414	107 574	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
06804	233 824	1,00	446 888	233 824	57 943	0	0	0	2,50	0,0149	0,01494
06805	266 226	1,00	442 636	266 226	30 545	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
06806	255 900	1,00	473 421	255 900	228 937	0	0	0	2,50	0,0163	0,01635
06807	77 774	1,07	83 350	0	-31 220	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06808	249 504	1,00	438 846	249 504	6 118	0	0	0	2,50	0,0159	0,01594
06809	241 293	1,00	453 064	241 293	97 746	0	0	0	2,50	0,0154	0,01542
06810	158 544	1,00	460 841	158 544	147 863	0	0	0	2,50	0,0101	0,01013
06811	230 453	1,00	439 792	230 453	12 214	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
06812	229 865	1,00	444 324	229 865	41 424	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
06813	191 752	1,00	450 003	191 752	78 017	0	0	0	2,50	0,0123	0,01225
06814	146 404	1,00	443 748	146 404	37 711	0	0	0	2,50	0,0094	0,00935
06815	220 583	1,00	440 927	220 583	19 531	0	0	0	2,50	0,0141	0,01409
06816	196 463	1,00	443 282	196 463	34 703	0	0	0	2,50	0,0126	0,01255
06817	167 123	1,00	443 584	167 123	36 654	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
06818	208 153	1,00	441 253	208 153	21 630	0	0	0	2,50	0,0133	0,01330
06819	191 486	1,00	440 355	191 486	15 846	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
06820	167 905	1,00	440 369	167 905	15 935	0	0	0	2,50	0,0107	0,01073
06821	154 606	1,00	439 634	154 606	11 196	0	0	0	2,50	0,0099	0,00988
07124	178 929	1,00	437 897	178 929	-64 316	0	0	0	2,50	0,0114	0,01143
07151	166 980	1,00	470 229	166 980	208 363	0	0	0	2,50	0,0107	0,01067
Piano Quarto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00183	58 091	1,34	77 723	0	-31 283	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00190	20 512	3,79	77 723	0	-43 628	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00420	143 668	1,00	437 897	143 668	-61 297	0	0	0	2,50	0,0092	0,00918
00453	207 957	1,00	437 897	207 957	-230 681	0	0	0	2,50	0,0133	0,01329
02475	141 224	1,00	437 897	141 224	-39 993	0	0	0	2,50	0,0090	0,00902
02476	109 468	1,00	437 897	109 468	-47 561	0	0	0	2,50	0,0070	0,00699
02477	104 984	1,00	437 897	104 984	-3 919	0	0	0	2,50	0,0067	0,00671
02478	247 385	1,00	437 897	247 385	-198 448	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02479	332 981	1,00	437 897	332 981	-849 544	0	0	0	2,50	0,0213	0,02127
02480	179 362	1,00	437 897	179 362	-184 394	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
02487	77 049	1,01	77 723	0	-55 756	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02488	66 743	1,16	77 723	0	-6 501	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02489	60 171	1,29	77 723	0	-9 662	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02490	126 268	1,00	471 497	126 268	216 535	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
02491	69 980	1,13	78 997	0	-155 637	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02492	48 668	1,67	81 109	0	22 572	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03772	79 983	1,20	95 698	0	-377 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03773	87 782	1,00	440 664	87 782	17 835	0	0	0	2,50	0,0056	0,00561
03774	23 967	3,24	77 723	0	-13 017	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03775	40 256	1,93	77 723	0	-69 495	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03776	11 031	7,05	77 723	0	-137 141	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03777	22 545	3,45	77 723	0	-107 774	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03778	34 529	2,52	86 948	0	-211 127	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03779	115 698	1,00	437 897	115 698	-205 345	0	0	0	2,50	0,0074	0,00739
03780	78 702	1,00	437 897	78 702	-54 465	0	0	0	2,50	0,0050	0,00503
03781	30 207	2,63	79 575	0	12 347	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03782	28 279	2,75	77 723	0	-13 861	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03783	48 357	1,61	77 723	0	-19 470	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03784	5 170	15,67	81 038	0	22 102	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03785	109 119	1,00	444 053	109 119	39 673	0	0	0	2,50	0,0070	0,00697
03786	98 492	1,18	116 102	0	-657 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03787	25 217	3,39	85 545	0	-155 012	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03788	152 593	1,00	437 897	152 593	-126 609	0	0	0	2,50	0,0097	0,00975
03789	231 292	1,00	437 897	231 292	-562 645	0	0	0	2,50	0,0148	0,01478
03790	273 618	1,00	437 897	273 618	-655 274	0	0	0	2,50	0,0175	0,01748
04016	344 226	1,00	437 897	344 226	-60 968	0	0	0	2,50	0,0220	0,02199
04017	380 960	1,00	437 897	380 960	-9 066	0	0	0	2,50	0,0243	0,02434
04018	333 265	1,00	437 897	333 265	-4 987	0	0	0	2,50	0,0213	0,02129
06889	215 559	1,00	437 897	215 559	-40 742	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
06890	269 824	1,00	441 611	269 824	23 939	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
06891	309 648	1,00	437 897	309 648	-126 897	0	0	0	2,50	0,0198	0,01978
06892	244 158	1,00	437 897	244 158	-70 013	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
07216	241 928	1,00	437 897	241 928	-18 146	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
07217	234 499	1,00	437 897	234 499	-8 765	0	0	0	2,50	0,0150	0,01498
07255	476 129	1,00	476 960	476 129	-647 820	0	0	0	2,21	0,0344	0,03441
07256	224 124	1,00	472 780	224 124	224 808	0	0	0	2,50	0,0143	0,01432
07257	141 968	1,00	437 897	141 968	-139 856	0	0	0	2,50	0,0091	0,00907
07258	246 195	1,00	483 489	246 195	293 816	0	0	0	2,50	0,0157	0,01573
Piano Quarto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00420	163 668	1,00	437 897	163 668	-14 101	0	0	0	2,50	0,0105	0,01046
00453	270 418	1,00	471 431	270 418	216 108	0	0	0	2,50	0,0173	0,01728
00515	169 368	1,00	437 897	169 368	-145 089	0	0	0	2,50	0,0108	0,01082
00519	35 484	2,19	77 723	0	-35 021	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00547	331 609	1,00	437 897	331 609	-22 325	0	0	0	2,50	0,0212	0,02119
00548	317 647	1,00	441 300	317 647	21 932	0	0	0	2,50	0,0203	0,02029
00549	208 935	1,00	437 897	208 935	-29 028	0	0	0	2,50	0,0133	0,01335
00550	243 017	1,00	440 118	243 017	14 317	0	0	0	2,50	0,0155	0,01553
01841	175 700	1,00	440 833	175 700	18 926	0	0	0	2,50	0,0112	0,01123

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01842	175 703	1,00	442 746	175 703	31 255	0	0	0	2,50	0,0112	0,01123
01843	209 666	1,00	444 779	209 666	44 352	0	0	0	2,50	0,0134	0,01340
01844	224 798	1,00	439 551	224 798	10 663	0	0	0	2,50	0,0144	0,01436
01845	255 721	1,00	442 239	255 721	27 982	0	0	0	2,50	0,0163	0,01634
01846	263 032	1,00	440 448	263 032	16 445	0	0	0	2,50	0,0168	0,01680
01847	266 535	1,00	440 072	266 535	14 021	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
01848	270 089	1,00	441 781	270 089	25 031	0	0	0	2,50	0,0173	0,01726
01849	272 129	1,00	440 869	272 129	19 156	0	0	0	2,50	0,0174	0,01739
01850	266 251	1,00	440 815	266 251	18 805	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
01851	255 408	1,00	440 745	255 408	18 355	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
01852	243 220	1,00	442 887	243 220	32 163	0	0	0	2,50	0,0155	0,01554
01853	155 759	1,00	437 897	155 759	-20 882	0	0	0	2,50	0,0100	0,00995
01854	114 997	1,00	437 897	114 997	-27 208	0	0	0	2,50	0,0073	0,00735
02168	270 630	1,00	437 897	270 630	-85 430	0	0	0	2,50	0,0173	0,01729
02169	299 044	1,00	437 897	299 044	-36 955	0	0	0	2,50	0,0191	0,01911
02170	343 555	1,00	437 897	343 555	-37 989	0	0	0	2,50	0,0219	0,02195
02171	349 317	1,00	442 837	349 317	31 836	0	0	0	2,50	0,0223	0,02232
02172	353 640	1,00	442 281	353 640	28 252	0	0	0	2,50	0,0226	0,02259
02173	349 717	1,00	440 189	349 717	14 771	0	0	0	2,50	0,0223	0,02234
02174	349 535	1,00	442 139	349 535	27 342	0	0	0	2,50	0,0223	0,02233
02175	344 959	1,00	440 411	344 959	16 205	0	0	0	2,50	0,0220	0,02204
02176	340 816	1,00	440 098	340 816	14 190	0	0	0	2,50	0,0218	0,02177
02177	325 555	1,00	440 839	325 555	18 960	0	0	0	2,50	0,0208	0,02080
02178	319 060	1,00	440 508	319 060	16 830	0	0	0	2,50	0,0204	0,02038
02179	311 874	1,00	443 486	311 874	36 023	0	0	0	2,50	0,0199	0,01993
02180	286 215	1,00	440 729	286 215	18 254	0	0	0	2,50	0,0183	0,01829
02181	284 230	1,00	448 940	284 230	71 167	0	0	0	2,50	0,0182	0,01816
02475	298 269	1,00	458 350	298 269	131 809	0	0	0	2,50	0,0191	0,01906
02476	268 482	1,00	440 598	268 482	17 408	0	0	0	2,50	0,0172	0,01715
02477	296 469	1,00	439 506	296 469	10 375	0	0	0	2,50	0,0189	0,01894
02478	345 781	1,00	467 461	345 781	190 529	0	0	0	2,50	0,0221	0,02209
02479	248 479	1,00	484 810	248 479	302 333	0	0	0	2,50	0,0159	0,01588
02480	164 526	1,00	458 155	164 526	130 553	0	0	0	2,50	0,0105	0,01051
02536	41 669	2,36	98 492	0	-329 125	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02537	207 505	1,00	500 303	207 505	402 177	0	0	0	2,50	0,0133	0,01326
02538	298 552	1,00	437 897	298 552	-289 583	0	0	0	2,50	0,0191	0,01907
02539	301 026	1,00	437 897	301 026	-149 796	0	0	0	2,50	0,0192	0,01923
02540	299 720	1,00	437 897	299 720	-46 281	0	0	0	2,50	0,0191	0,01915
02541	250 156	1,00	437 897	250 156	-190 855	0	0	0	2,50	0,0160	0,01598
07018	283 573	1,00	437 897	283 573	-135 016	0	0	0	2,50	0,0181	0,01812
07019	66 533	1,17	77 723	0	-172 599	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07020	167 996	1,00	447 520	167 996	62 016	0	0	0	2,50	0,0107	0,01073
07021	304 425	1,00	456 081	304 425	117 191	0	0	0	2,50	0,0194	0,01945
07022	327 736	1,00	447 936	327 736	64 696	0	0	0	2,50	0,0209	0,02094
07023	347 849	1,00	442 402	347 849	29 032	0	0	0	2,50	0,0222	0,02222
07024	309 512	1,00	470 751	309 512	211 726	0	0	0	2,50	0,0198	0,01977
07025	190 805	1,00	456 647	190 805	120 835	0	0	0	2,50	0,0122	0,01219
07026	337 239	1,00	441 284	337 239	21 830	0	0	0	2,50	0,0215	0,02155
07027	328 155	1,00	451 486	328 155	87 577	0	0	0	2,50	0,0210	0,02097
07028	258 646	1,00	453 950	258 646	103 456	0	0	0	2,50	0,0165	0,01652

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07029	319 269	1,00	439 717	319 269	11 733	0	0	0	2,50	0,0204	0,02040
07030	318 245	1,00	443 933	318 245	38 900	0	0	0	2,50	0,0203	0,02033
07031	296 110	1,00	448 612	296 110	69 058	0	0	0	2,50	0,0189	0,01892
07032	259 725	1,00	443 164	259 725	33 945	0	0	0	2,50	0,0166	0,01659
07033	327 294	1,00	441 023	327 294	20 149	0	0	0	2,50	0,0209	0,02091
07034	310 907	1,00	443 582	310 907	36 637	0	0	0	2,50	0,0199	0,01986
07035	280 037	1,00	442 999	280 037	32 885	0	0	0	2,50	0,0179	0,01789
07036	333 152	1,00	440 514	333 152	16 867	0	0	0	2,50	0,0213	0,02128
07037	321 531	1,00	440 726	321 531	18 234	0	0	0	2,50	0,0205	0,02054
07038	301 001	1,00	440 889	301 001	19 288	0	0	0	2,50	0,0192	0,01923
07039	282 145	1,00	440 693	282 145	18 023	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
07040	334 945	1,00	440 181	334 945	14 722	0	0	0	2,50	0,0214	0,02140
07041	316 079	1,00	441 283	316 079	21 825	0	0	0	2,50	0,0202	0,02019
07042	292 539	1,00	440 466	292 539	16 560	0	0	0	2,50	0,0187	0,01869
07043	345 303	1,00	440 796	345 303	18 683	0	0	0	2,50	0,0221	0,02206
07044	332 754	1,00	443 322	332 754	34 965	0	0	0	2,50	0,0213	0,02126
07045	305 190	1,00	444 677	305 190	43 699	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
07046	279 494	1,00	440 875	279 494	19 197	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
07047	350 692	1,00	437 897	350 692	-17 741	0	0	0	2,50	0,0224	0,02241
07048	326 321	1,00	448 751	326 321	69 948	0	0	0	2,50	0,0208	0,02085
07049	273 335	1,00	447 424	273 335	61 399	0	0	0	2,50	0,0175	0,01746
07050	356 994	1,00	437 897	356 994	-35 033	0	0	0	2,50	0,0228	0,02281
07051	364 916	1,00	437 897	364 916	-56 534	0	0	0	2,50	0,0233	0,02331
07052	303 481	1,00	459 986	303 481	142 352	0	0	0	2,50	0,0194	0,01939
07053	221 734	1,00	448 165	221 734	66 175	0	0	0	2,50	0,0142	0,01417
07054	397 039	1,00	437 897	397 039	-54 315	0	0	0	2,50	0,0254	0,02537
07055	383 861	1,00	437 897	383 861	-139 656	0	0	0	2,50	0,0245	0,02452
07056	191 698	1,00	479 195	191 698	266 143	0	0	0	2,50	0,0122	0,01225
Piano Quarto			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00515	103 269	1,00	437 897	103 269	-155 863	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
00519	41 842	1,86	77 723	0	-53 778	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02534	241 530	1,00	455 971	241 530	116 482	0	0	0	2,50	0,0154	0,01543
02535	213 793	1,00	472 865	213 793	225 353	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
02536	115 579	1,00	437 897	115 579	-361 260	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
02537	217 191	1,00	437 897	217 191	-610 632	0	0	0	2,50	0,0139	0,01388
02538	280 830	1,00	437 897	280 830	-420 441	0	0	0	2,50	0,0179	0,01794
02539	98 086	1,00	437 897	98 086	-1 169	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
02540	93 731	1,00	437 897	93 731	-5 819	0	0	0	2,50	0,0060	0,00599
02541	123 358	1,00	442 736	123 358	31 189	0	0	0	2,50	0,0079	0,00788
03740	216 720	1,00	437 897	216 720	-16 530	0	0	0	2,50	0,0138	0,01385
03741	41 064	1,89	77 723	0	-30 299	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03742	49 602	1,57	77 723	0	-4 804	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03743	28 045	2,77	77 723	0	-33 027	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03744	33 137	2,35	77 723	0	-30 424	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03745	65 941	1,18	77 723	0	-36 532	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03746	177 859	1,00	499 553	177 859	397 341	0	0	0	2,50	0,0114	0,01136
03747	394 481	1,00	564 818	394 481	817 940	0	0	0	2,50	0,0252	0,02520
03748	57 551	1,39	79 824	0	-172 268	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03749	113 769	1,00	437 897	113 769	-269 262	0	0	0	2,50	0,0073	0,00727
03750	43 690	2,68	117 252	0	-702 593	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03751	233 169	1,00	493 812	233 169	360 342	0	0	0	2,50	0,0149	0,01490
03752	330 956	1,00	437 897	330 956	-1 080 964	0	0	0	2,50	0,0211	0,02114
03753	75 672	2,21	167 448	0	-1 834 974	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04052	471 460	1,00	471 993	471 460	80 602	0	0	0	2,34	0,0322	0,03218
04053	485 874	1,00	487 057	485 874	-12 378	0	0	0	2,14	0,0363	0,03626
04054	481 345	1,00	482 699	481 345	-109 806	0	0	0	2,17	0,0354	0,03543
04055	400 843	1,00	437 897	400 843	-9 486	0	0	0	2,50	0,0256	0,02561
06822	234 364	1,00	463 245	234 364	163 357	0	0	0	2,50	0,0150	0,01497
06823	420 769	1,00	437 897	420 769	-333 593	0	0	0	2,50	0,0269	0,02688
06824	351 239	1,00	457 005	351 239	123 143	0	0	0	2,50	0,0224	0,02244
07169	87 555	1,39	121 286	0	-728 010	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07224	199 240	1,00	441 079	199 240	20 512	0	0	0	2,50	0,0127	0,01273
07225	210 231	1,00	437 897	210 231	-230 814	0	0	0	2,50	0,0134	0,01343
07263	410 040	1,00	437 897	410 040	-844 713	0	0	0	2,50	0,0262	0,02620
07264	261 186	1,00	503 114	261 186	420 289	0	0	0	2,50	0,0167	0,01669
07265	451 429	1,00	645 358	451 429	1 336 974	0	0	0	2,50	0,0288	0,02884
Piano Quarto			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00483	75 302	1,03	77 723	0	-15 667	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00493	88 787	1,00	437 897	88 787	-5 537	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
01749	213 068	1,00	437 897	213 068	-20 039	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
01750	258 776	1,00	442 093	258 776	27 046	0	0	0	2,50	0,0165	0,01653
01751	259 231	1,00	442 927	259 231	32 418	0	0	0	2,50	0,0166	0,01656
01752	175 468	1,00	441 016	175 468	20 101	0	0	0	2,50	0,0112	0,01121
02249	176 047	1,00	441 522	176 047	23 362	0	0	0	2,50	0,0112	0,01125
02250	291 827	1,00	441 028	291 827	20 180	0	0	0	2,50	0,0186	0,01864
02251	307 014	1,00	443 845	307 014	38 333	0	0	0	2,50	0,0196	0,01961
02252	248 464	1,00	437 897	248 464	-31 421	0	0	0	2,50	0,0159	0,01587
02599	47 885	1,76	84 095	0	-177 813	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02600	100 636	1,00	437 897	100 636	-207 932	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
02601	145 125	1,00	448 624	145 125	69 132	0	0	0	2,50	0,0093	0,00927
02602	188 922	1,00	437 897	188 922	-10 307	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
02603	83 594	1,00	437 897	83 594	-90 473	0	0	0	2,50	0,0053	0,00534
02604	57 527	1,58	90 905	0	-210 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02665	73 053	1,06	77 723	0	-177 548	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02666	149 590	1,00	437 897	149 590	-291 400	0	0	0	2,50	0,0096	0,00956
02667	87 040	1,00	437 897	87 040	-60 654	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
02668	75 644	1,03	77 723	0	-22 036	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02669	188 269	1,00	486 617	188 269	313 977	0	0	0	2,50	0,0120	0,01203
02670	19 279	5,31	102 463	0	122 212	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03903	226 533	1,00	437 897	226 533	-398 135	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
03904	66 771	1,16	77 723	0	-75 954	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03905	4 394	17,69	77 723	0	-34 643	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03906	106 346	1,00	441 517	106 346	23 330	0	0	0	2,50	0,0068	0,00679
03907	55 436	1,91	105 953	0	-477 285	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03908	240 844	1,00	478 287	240 844	260 294	0	0	0	2,50	0,0154	0,01539
03909	168 370	1,00	446 721	168 370	56 871	0	0	0	2,50	0,0108	0,01076
03910	110 962	1,00	437 897	110 962	-416 455	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
03911	214 134	1,00	481 738	214 134	282 534	0	0	0	2,50	0,0137	0,01368
03912	277 714	1,00	437 897	277 714	-700 992	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
03913	168 386	1,00	437 897	168 386	-274 720	0	0	0	2,50	0,0108	0,01076

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03914	60 198	1,29	77 723	0	-13 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03915	5 530	14,46	79 967	0	14 960	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03916	61 191	1,27	77 723	0	-32 957	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03917	256 792	1,00	483 885	256 792	296 373	0	0	0	2,50	0,0164	0,01641
03918	288 539	1,00	597 392	288 539	1 027 859	0	0	0	2,50	0,0184	0,01843
03919	172 554	1,00	486 040	172 554	310 255	0	0	0	2,50	0,0110	0,01102
03920	21 400	6,12	130 951	0	188 882	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03921	128 984	1,00	454 628	128 984	107 823	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
03922	218 177	1,00	437 897	218 177	-88 036	0	0	0	2,50	0,0139	0,01394
07107	127 432	1,00	453 831	127 432	102 686	0	0	0	2,50	0,0081	0,00814
07108	176 167	1,00	455 423	176 167	112 951	0	0	0	2,50	0,0113	0,01126
07109	207 407	1,00	437 897	207 407	-20 162	0	0	0	2,50	0,0133	0,01325
07110	192 158	1,00	449 631	192 158	75 620	0	0	0	2,50	0,0123	0,01228
07111	258 459	1,00	453 455	258 459	100 266	0	0	0	2,50	0,0165	0,01651
07112	220 361	1,00	437 897	220 361	-109 908	0	0	0	2,50	0,0141	0,01408
07152	15 479	5,02	77 723	0	-4 811	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07156	20 038	3,90	78 233	0	3 399	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07274	259 889	1,00	437 897	259 889	-265 794	0	0	0	2,50	0,0166	0,01660
07275	210 607	1,00	514 002	210 607	490 456	0	0	0	2,50	0,0135	0,01346
07276	222 505	1,00	437 897	222 505	-675 184	0	0	0	2,50	0,0142	0,01422
07277	208 308	1,00	437 897	208 308	-864 256	0	0	0	2,50	0,0133	0,01331
Piano Quarto			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00184	81 517	1,00	437 897	81 517	-45 857	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
00191	87 306	1,00	437 897	87 306	-21 631	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
00486	195 962	1,00	437 897	195 962	-94 367	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
00491	139 831	1,00	437 897	139 831	-58 799	0	0	0	2,50	0,0089	0,00893
01615	182 916	1,00	437 897	182 916	-5 315	0	0	0	2,50	0,0117	0,01169
01616	160 543	1,00	438 839	160 543	6 076	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
02554	177 870	1,00	437 897	177 870	-11 069	0	0	0	2,50	0,0114	0,01136
02555	145 043	1,00	437 897	145 043	-23 240	0	0	0	2,50	0,0093	0,00927
02556	65 721	1,18	77 723	0	-44 586	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02557	12 589	6,17	77 723	0	-47 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02558	89 222	1,00	437 897	89 222	-50 449	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
02559	95 885	1,00	437 897	95 885	-12 754	0	0	0	2,50	0,0061	0,00613
02560	27 996	2,78	77 723	0	-9 286	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02561	49 355	1,57	77 723	0	-9 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02562	97 373	1,00	437 897	97 373	-126 983	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
02563	69 597	1,22	84 826	0	-212 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02564	183 557	1,00	437 897	183 557	-127 077	0	0	0	2,50	0,0117	0,01173
02565	164 637	1,00	437 897	164 637	-341	0	0	0	2,50	0,0105	0,01052
02566	74 720	1,26	93 958	0	-265 511	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02567	109 591	1,00	437 897	109 591	-168 775	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
06841	112 873	1,00	437 897	112 873	-57 586	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
06842	116 492	1,00	438 989	116 492	7 040	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
06843	158 673	1,00	437 897	158 673	-54 654	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
06844	146 363	1,00	437 897	146 363	-69 333	0	0	0	2,50	0,0094	0,00935
06845	132 821	1,00	437 897	132 821	-88 461	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
06846	117 672	1,00	437 897	117 672	-8 666	0	0	0	2,50	0,0075	0,00752
06847	138 688	1,00	437 897	138 688	-26 210	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
06848	115 819	1,00	437 897	115 819	-42 719	0	0	0	2,50	0,0074	0,00740

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Quarto			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00187	58 017	1,34	77 723	0	-62 837	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00188	34 219	2,27	77 723	0	-35 211	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00194	44 959	1,73	77 723	0	-10 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00195	10 319	7,53	77 723	0	-10 415	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01703	43 344	1,79	77 723	0	-12 909	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01704	32 465	2,39	77 723	0	-11 206	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01763	31 750	2,45	77 723	0	-1 042	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01764	20 888	3,72	77 723	0	-6 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01765	23 513	3,31	77 723	0	-1 361	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01766	27 629	2,81	77 723	0	-7 962	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01767	25 584	3,04	77 773	0	335	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01768	21 002	3,70	77 723	0	-1 446	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02579	36 075	2,15	77 723	0	-18 868	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02580	53 456	1,45	77 723	0	-8 204	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02581	51 761	1,50	77 723	0	-8 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02582	47 339	1,64	77 723	0	-11 330	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02583	43 981	1,77	77 723	0	-4 891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02584	46 937	1,66	77 723	0	-10 320	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02585	61 019	1,27	77 723	0	-31 550	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02586	46 295	1,68	77 723	0	-36 386	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06881	39 783	1,95	77 723	0	-26 222	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06882	28 717	2,71	77 723	0	-8 212	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06883	46 977	1,65	77 723	0	-7 641	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06884	54 630	1,42	77 723	0	-30 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06885	49 305	1,58	77 723	0	-13 703	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06886	41 292	1,88	77 723	0	-4 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06887	44 028	1,77	77 723	0	-2 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06888	42 761	1,82	77 723	0	-4 878	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quarto			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00186	30 574	2,54	77 714	0	-57 527	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00193	17 916	4,48	80 285	0	17 145	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00227	32 194	2,58	83 070	0	35 707	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00253	16 180	4,94	79 859	0	14 305	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01513	41 969	1,94	81 372	0	24 387	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01514	45 781	1,77	81 079	0	22 438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01515	58 530	1,38	80 561	0	18 979	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01516	71 398	1,13	80 642	0	19 525	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01517	78 389	1,00	437 846	78 389	-14 482	0	0	0	2,50	0,0050	0,00501
01518	95 093	1,00	437 846	95 093	-14 675	0	0	0	2,50	0,0061	0,00608
01519	109 288	1,00	437 846	109 288	-6 464	0	0	0	2,50	0,0070	0,00698
01520	128 634	1,00	437 846	128 634	-12 463	0	0	0	2,50	0,0082	0,00822
01521	138 814	1,00	437 846	138 814	-531	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
01522	162 389	1,00	437 846	162 389	-25 484	0	0	0	2,50	0,0104	0,01037
02322	182 528	1,00	437 846	182 528	-29 344	0	0	0	2,50	0,0117	0,01166
02323	160 537	1,00	437 846	160 537	-12 401	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
02324	145 465	1,00	437 846	145 465	-14 610	0	0	0	2,50	0,0093	0,00929
02325	134 093	1,00	437 846	134 093	-26 273	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857
02326	116 383	1,00	437 846	116 383	-24 466	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
02327	104 230	1,00	442 374	104 230	29 181	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02328	94 396	1,00	442 241	94 396	28 328	0	0	0	2,50	0,0060	0,00603
02329	80 592	1,01	81 705	0	26 608	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02330	67 641	1,20	81 488	0	25 164	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02331	59 560	1,36	80 785	0	20 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02587	165 921	1,00	437 846	165 921	-36 176	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
02588	175 376	1,00	437 846	175 376	-5 727	0	0	0	2,50	0,0112	0,01120
02589	175 285	1,00	437 846	175 285	-15 736	0	0	0	2,50	0,0112	0,01120
02590	178 078	1,00	437 846	178 078	-5 797	0	0	0	2,50	0,0114	0,01138
02591	169 219	1,00	437 846	169 219	-7 310	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
02592	167 625	1,00	437 846	167 625	-13 412	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
02593	5 737	13,60	78 046	0	2 212	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02594	5 813	13,37	77 714	0	-1 295	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02595	11 419	6,82	77 873	0	1 063	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02596	9 530	8,24	78 513	0	5 330	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02597	7 957	9,93	79 038	0	8 827	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02598	23 715	3,28	77 714	0	-11 337	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06893	176 190	1,00	437 846	176 190	-53 378	0	0	0	2,50	0,0113	0,01126
06894	170 593	1,00	437 846	170 593	-8 945	0	0	0	2,50	0,0109	0,01090
06895	3 347	23,22	77 714	0	-14 450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06896	28 606	2,72	77 714	0	-29 018	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06897	39 383	2,04	80 242	0	16 855	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06898	31 269	2,51	78 334	0	4 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06899	26 275	2,98	78 256	0	3 612	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06900	21 516	3,67	78 969	0	8 367	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06901	61 221	1,31	79 967	0	15 019	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06902	54 741	1,44	78 561	0	5 647	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06903	50 502	1,57	79 239	0	10 167	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06904	75 911	1,06	80 551	0	18 916	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06905	69 438	1,14	79 186	0	9 818	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06906	69 410	1,14	78 911	0	7 981	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06907	61 213	1,31	80 088	0	15 832	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06908	86 636	1,00	440 459	86 636	16 841	0	0	0	2,50	0,0055	0,00554
06909	84 864	1,00	439 252	84 864	9 064	0	0	0	2,50	0,0054	0,00542
06910	83 446	1,00	439 468	83 446	10 456	0	0	0	2,50	0,0053	0,00533
06911	104 477	1,00	437 846	104 477	-19 040	0	0	0	2,50	0,0067	0,00667
06912	100 750	1,00	437 846	100 750	-12 221	0	0	0	2,50	0,0064	0,00644
06913	99 120	1,00	437 846	99 120	-6 011	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
06914	98 460	1,00	437 846	98 460	-10 726	0	0	0	2,50	0,0063	0,00629
06915	115 199	1,00	437 846	115 199	-18 405	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
06916	115 437	1,00	437 846	115 437	-5 956	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
06917	114 155	1,00	437 846	114 155	-3 470	0	0	0	2,50	0,0073	0,00729
06918	128 733	1,00	437 846	128 733	-21 778	0	0	0	2,50	0,0082	0,00822
06919	132 305	1,00	437 846	132 305	-8 693	0	0	0	2,50	0,0085	0,00845
06920	136 883	1,00	437 897	136 883	333	0	0	0	2,50	0,0087	0,00875
06921	138 500	1,00	437 846	138 500	-5 436	0	0	0	2,50	0,0088	0,00885
06922	146 654	1,00	437 846	146 654	-14 965	0	0	0	2,50	0,0094	0,00937
06923	155 664	1,00	437 846	155 664	-4 467	0	0	0	2,50	0,0099	0,00995
06924	156 198	1,00	437 857	156 198	75	0	0	0	2,50	0,0100	0,00998
07123	198 047	1,00	437 846	198 047	-88 288	0	0	0	2,50	0,0127	0,01265
07125	174 480	1,00	437 846	174 480	-16 091	0	0	0	2,50	0,0111	0,01115

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Quarto			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00404	46 584	1,70	79 064	0	8 939	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00439	71 439	1,13	80 589	0	19 109	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00487	138 882	1,00	438 937	138 882	6 708	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
01869	67 180	1,18	78 962	0	8 260	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01870	80 038	1,00	439 974	80 038	13 389	0	0	0	2,50	0,0051	0,00511
01871	92 301	1,00	439 759	92 301	12 002	0	0	0	2,50	0,0059	0,00590
01872	106 583	1,00	440 254	106 583	15 195	0	0	0	2,50	0,0068	0,00681
01873	118 565	1,00	440 109	118 565	14 255	0	0	0	2,50	0,0076	0,00757
01874	127 648	1,00	440 382	127 648	16 019	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
01875	141 200	1,00	440 356	141 200	15 852	0	0	0	2,50	0,0090	0,00902
01876	152 618	1,00	437 897	152 618	-10 754	0	0	0	2,50	0,0098	0,00975
01877	163 792	1,00	437 897	163 792	-24 545	0	0	0	2,50	0,0105	0,01046
02469	55 586	1,41	78 261	0	3 588	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02470	53 697	1,45	78 056	0	2 222	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02471	61 978	1,26	78 230	0	3 382	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02472	58 719	1,35	78 983	0	8 400	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02473	59 270	1,33	78 745	0	6 812	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02474	71 341	1,12	79 655	0	12 884	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02499	95 052	1,00	441 427	95 052	22 754	0	0	0	2,50	0,0061	0,00607
02500	109 545	1,00	440 791	109 545	18 654	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
02501	124 508	1,00	438 942	124 508	6 740	0	0	0	2,50	0,0080	0,00795
02502	134 489	1,00	440 515	134 489	16 872	0	0	0	2,50	0,0086	0,00859
02503	147 610	1,00	441 992	147 610	26 391	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
02504	155 664	1,00	439 532	155 664	10 542	0	0	0	2,50	0,0099	0,00995
02505	159 566	1,00	440 319	159 566	15 611	0	0	0	2,50	0,0102	0,01019
02506	171 666	1,00	437 897	171 666	-20 596	0	0	0	2,50	0,0110	0,01097
02507	177 185	1,00	437 897	177 185	-24 895	0	0	0	2,50	0,0113	0,01132
02508	139 723	1,00	437 897	139 723	-2 409	0	0	0	2,50	0,0089	0,00893
02509	147 005	1,00	437 897	147 005	-11 092	0	0	0	2,50	0,0094	0,00939
02510	142 138	1,00	437 897	142 138	-15 778	0	0	0	2,50	0,0091	0,00908
02511	126 326	1,00	437 897	126 326	-11 453	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
02512	156 636	1,00	437 897	156 636	-2 464	0	0	0	2,50	0,0100	0,01001
02513	143 344	1,00	437 897	143 344	-13 833	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
06775	168 522	1,00	437 897	168 522	-23 533	0	0	0	2,50	0,0108	0,01077
06776	162 062	1,00	437 897	162 062	-9 324	0	0	0	2,50	0,0104	0,01035
06777	59 382	1,33	78 873	0	7 670	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06778	81 652	1,00	440 412	81 652	16 208	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
06779	94 436	1,00	439 969	94 436	13 356	0	0	0	2,50	0,0060	0,00603
06780	86 456	1,00	438 333	86 456	2 812	0	0	0	2,50	0,0055	0,00552
06781	80 355	1,00	438 015	80 355	760	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
06782	74 555	1,05	78 423	0	4 671	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06783	109 447	1,00	439 329	109 447	9 228	0	0	0	2,50	0,0070	0,00699
06784	104 116	1,00	438 350	104 116	2 924	0	0	0	2,50	0,0067	0,00665
06785	98 573	1,00	438 523	98 573	4 037	0	0	0	2,50	0,0063	0,00630
06786	125 925	1,00	439 754	125 925	11 972	0	0	0	2,50	0,0080	0,00805
06787	122 743	1,00	438 840	122 743	6 082	0	0	0	2,50	0,0078	0,00784
06788	117 209	1,00	438 510	117 209	3 951	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
06789	112 834	1,00	439 763	112 834	12 030	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
06790	137 752	1,00	440 468	137 752	16 572	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06791	136 345	1,00	439 473	136 345	10 157	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
06792	134 074	1,00	439 369	134 074	9 491	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857
06793	152 510	1,00	437 897	152 510	-19 266	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
06794	152 858	1,00	437 897	152 858	-13 612	0	0	0	2,50	0,0098	0,00977
06795	150 073	1,00	437 897	150 073	-10 813	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
06796	148 048	1,00	439 534	148 048	10 552	0	0	0	2,50	0,0095	0,00946
06797	166 676	1,00	437 897	166 676	-14 965	0	0	0	2,50	0,0106	0,01065
06798	168 414	1,00	437 897	168 414	-9 685	0	0	0	2,50	0,0108	0,01076
06799	175 602	1,00	437 897	175 602	-7 843	0	0	0	2,50	0,0112	0,01122
07150	152 442	1,00	437 897	152 442	-39 678	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
Piano Quarto			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00483	48 468	1,60	77 723	0	-29 882	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00493	83 906	1,00	437 897	83 906	-22 426	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
00646	66 384	1,17	77 723	0	-20 401	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00647	84 356	1,00	439 260	84 356	8 786	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
00648	137 777	1,00	438 880	137 777	6 340	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
00649	142 487	1,00	439 494	142 487	10 295	0	0	0	2,50	0,0091	0,00910
00673	106 648	1,00	437 897	106 648	-13 744	0	0	0	2,50	0,0068	0,00681
00674	70 398	1,12	79 176	0	9 690	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00675	117 548	1,00	440 308	117 548	15 543	0	0	0	2,50	0,0075	0,00751
00676	110 037	1,00	440 003	110 037	13 575	0	0	0	2,50	0,0070	0,00703
02599	93 248	1,00	440 321	93 248	15 624	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596
02600	114 703	1,00	438 931	114 703	6 667	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
02601	123 979	1,00	439 386	123 979	9 601	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
02602	128 856	1,00	438 282	128 856	2 486	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
02603	122 559	1,00	437 897	122 559	-11 492	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
02604	110 279	1,00	437 897	110 279	-22 687	0	0	0	2,50	0,0070	0,00705
02605	88 299	1,00	438 709	88 299	5 234	0	0	0	2,50	0,0056	0,00564
02606	83 048	1,04	86 312	0	5 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02607	134 684	1,00	439 056	134 684	7 470	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
02608	90 686	1,00	437 897	90 686	-7 981	0	0	0	2,50	0,0058	0,00579
02609	92 191	1,00	437 897	92 191	-21 266	0	0	0	2,50	0,0059	0,00589
02610	79 429	1,00	437 897	79 429	-17 091	0	0	0	2,50	0,0051	0,00507
06925	111 828	1,00	437 897	111 828	-22 453	0	0	0	2,50	0,0071	0,00714
06926	116 784	1,00	437 897	116 784	-8 048	0	0	0	2,50	0,0075	0,00746
06927	70 672	1,12	79 024	0	8 678	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06928	135 862	1,00	437 897	135 862	-12 306	0	0	0	2,50	0,0087	0,00868
06929	136 752	1,00	437 897	136 752	-9 206	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
06930	134 557	1,00	438 682	134 557	5 064	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
06931	135 353	1,00	438 550	135 353	4 209	0	0	0	2,50	0,0086	0,00865
06932	135 529	1,00	439 085	135 529	7 657	0	0	0	2,50	0,0087	0,00866
06933	130 270	1,00	437 897	130 270	-9 506	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
06934	133 307	1,00	438 678	133 307	5 035	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
06935	87 314	1,00	437 897	87 314	-141	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
07149	75 381	1,03	77 723	0	-17 702	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07153	73 096	1,08	78 605	0	5 882	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quarto			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00183	86 189	1,54	132 943	0	-171 021	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00190	96 793	1,34	129 536	0	-91 929	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00291	196 672	1,00	739 930	196 672	65 169	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00345	155 705	1,00	729 817	155 705	-178 574	0	0	0	2,50	0,0099	0,00995
01577	189 995	1,00	729 817	189 995	-46 418	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
01578	171 148	1,00	729 817	171 148	-60 385	0	0	0	2,50	0,0109	0,01093
01579	115 649	1,12	129 536	0	-45 844	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01580	96 272	1,35	129 536	0	-17 719	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01581	93 095	1,39	129 536	0	-19 910	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01582	74 853	1,73	129 536	0	-22 987	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01583	67 951	1,91	129 536	0	-72 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01584	79 768	1,62	129 536	0	-65 852	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02359	90 489	1,43	129 536	0	-107 795	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02360	88 843	1,46	129 536	0	-87 901	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02361	121 913	1,06	129 536	0	-48 822	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02362	131 096	1,00	729 817	131 096	-34 258	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
02363	137 672	1,00	729 817	137 672	-32 953	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
02364	160 691	1,00	729 817	160 691	-87 146	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
02365	171 900	1,00	729 817	171 900	-96 226	0	0	0	2,50	0,0110	0,01098
02366	190 544	1,00	729 817	190 544	-105 637	0	0	0	2,50	0,0122	0,01217
02487	71 559	1,81	129 536	0	-85 717	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02488	67 471	1,92	129 536	0	-9 173	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02489	73 781	1,76	129 536	0	-12 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02490	88 785	1,46	129 536	0	-3 109	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02491	93 621	1,38	129 536	0	-12 391	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02492	105 848	1,22	129 536	0	-15 746	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02493	216 173	1,00	731 320	216 173	9 684	0	0	0	2,50	0,0138	0,01381
02494	201 645	1,00	731 499	201 645	10 839	0	0	0	2,50	0,0129	0,01288
02495	191 200	1,00	731 515	191 200	10 944	0	0	0	2,50	0,0122	0,01222
02496	172 431	1,00	731 023	172 431	7 767	0	0	0	2,50	0,0110	0,01102
02497	155 155	1,00	729 817	155 155	-7 412	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991
02498	132 295	1,00	729 817	132 295	-45 452	0	0	0	2,50	0,0085	0,00845
06753	72 544	1,79	129 536	0	-102 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06754	99 226	1,31	129 536	0	-43 939	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06755	212 896	1,00	734 318	212 896	29 008	0	0	0	2,50	0,0136	0,01360
06756	160 433	1,00	729 817	160 433	-88 746	0	0	0	2,50	0,0102	0,01025
06757	146 755	1,00	729 817	146 755	-55 751	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
06758	176 133	1,00	729 817	176 133	-16 644	0	0	0	2,50	0,0113	0,01125
06759	190 756	1,00	729 817	190 756	-14 578	0	0	0	2,50	0,0122	0,01219
06760	207 665	1,00	729 817	207 665	-37 675	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
06761	132 719	1,00	729 817	132 719	-44 620	0	0	0	2,50	0,0085	0,00848
06762	144 196	1,00	729 817	144 196	-20 594	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
06763	150 290	1,00	729 817	150 290	-22 351	0	0	0	2,50	0,0096	0,00960
06764	113 584	1,14	129 536	0	-28 357	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06765	126 007	1,03	129 536	0	-11 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06766	124 076	1,04	129 536	0	-4 947	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06767	120 901	1,07	129 536	0	-15 196	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06768	105 990	1,22	129 536	0	-29 455	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06769	109 267	1,19	129 536	0	-5 643	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06770	103 506	1,25	129 536	0	-5 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06771	75 144	1,72	129 536	0	-57 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06772	83 652	1,55	129 536	0	-19 360	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06773	87 607	1,48	129 536	0	-6 794	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06774	94 113	1,38	129 536	0	-22 096	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quarto			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00420	120 403	1,00	296 950	120 403	32 343	0	0	0	2,50	0,0077	0,00769
00453	162 378	1,00	301 914	162 378	64 335	0	0	0	2,50	0,0104	0,01037
01557	117 189	1,00	307 543	117 189	100 612	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
01558	200 485	1,00	295 486	200 485	22 911	0	0	0	2,50	0,0128	0,01281
01559	194 960	1,00	294 255	194 960	14 978	0	0	0	2,50	0,0125	0,01246
01560	197 708	1,00	293 383	197 708	9 357	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
01561	184 441	1,00	293 198	184 441	8 165	0	0	0	2,50	0,0118	0,01178
01562	178 296	1,00	292 400	178 296	3 024	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
01563	169 636	1,00	294 264	169 636	15 034	0	0	0	2,50	0,0108	0,01084
02338	211 253	1,00	299 136	211 253	46 432	0	0	0	2,50	0,0135	0,01350
02339	214 485	1,00	293 815	214 485	12 141	0	0	0	2,50	0,0137	0,01370
02340	217 138	1,00	295 213	217 138	21 151	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
02341	231 562	1,00	293 112	231 562	7 613	0	0	0	2,50	0,0148	0,01479
02342	227 370	1,00	293 910	227 370	12 756	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
02343	235 748	1,00	298 017	235 748	39 218	0	0	0	2,50	0,0151	0,01506
02344	148 159	1,00	307 464	148 159	100 098	0	0	0	2,50	0,0095	0,00947
02475	155 431	1,00	300 260	155 431	53 677	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
02476	156 387	1,00	294 931	156 387	19 331	0	0	0	2,50	0,0100	0,00999
02477	164 792	1,00	292 461	164 792	3 417	0	0	0	2,50	0,0105	0,01053
02478	148 776	1,00	291 931	148 776	-9 039	0	0	0	2,50	0,0095	0,00951
02479	138 416	1,00	291 931	138 416	-28 782	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
02480	132 044	1,00	291 931	132 044	-11 463	0	0	0	2,50	0,0084	0,00844
02481	92 992	1,00	304 075	92 992	78 260	0	0	0	2,50	0,0059	0,00594
02482	197 209	1,00	299 568	197 209	49 219	0	0	0	2,50	0,0126	0,01260
02483	192 043	1,00	293 146	192 043	7 828	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
02484	188 416	1,00	292 570	188 416	4 119	0	0	0	2,50	0,0120	0,01204
02485	192 127	1,00	296 822	192 127	31 520	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
02486	82 014	1,00	291 931	82 014	-259 865	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
06731	179 981	1,00	299 642	179 981	49 690	0	0	0	2,50	0,0115	0,01150
06732	150 584	1,00	292 937	150 584	6 480	0	0	0	2,50	0,0096	0,00962
06733	128 339	1,00	321 638	128 339	191 444	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
06734	134 968	1,00	324 983	134 968	213 000	0	0	0	2,50	0,0086	0,00862
06735	179 753	1,00	299 961	179 753	51 751	0	0	0	2,50	0,0115	0,01148
06736	186 478	1,00	292 587	186 478	4 225	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
06737	186 270	1,00	293 304	186 270	8 847	0	0	0	2,50	0,0119	0,01190
06738	168 356	1,00	299 880	168 356	51 229	0	0	0	2,50	0,0108	0,01076
06739	193 007	1,00	297 105	193 007	33 346	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
06740	182 985	1,00	292 653	182 985	4 654	0	0	0	2,50	0,0117	0,01169
06741	192 649	1,00	296 242	192 649	27 782	0	0	0	2,50	0,0123	0,01231
06742	202 371	1,00	294 908	202 371	19 182	0	0	0	2,50	0,0129	0,01293
06743	193 047	1,00	293 655	193 047	11 108	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
06744	192 673	1,00	293 785	192 673	11 948	0	0	0	2,50	0,0123	0,01231
06745	201 281	1,00	293 719	201 281	11 525	0	0	0	2,50	0,0129	0,01286
06746	197 007	1,00	295 043	197 007	20 057	0	0	0	2,50	0,0126	0,01259
06747	193 314	1,00	292 611	193 314	4 384	0	0	0	2,50	0,0124	0,01235
06748	198 802	1,00	293 359	198 802	9 200	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
06749	199 041	1,00	297 055	199 041	33 024	0	0	0	2,50	0,0127	0,01272
06750	189 799	1,00	293 943	189 799	12 966	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06751	185 606	1,00	293 173	185 606	8 007	0	0	0	2,50	0,0119	0,01186
06752	186 961	1,00	293 556	186 961	10 475	0	0	0	2,50	0,0119	0,01194
07132	78 996	1,00	306 056	78 996	91 026	0	0	0	2,50	0,0050	0,00505
07135	61 288	1,04	63 608	0	-8 805	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Quarto			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00515	72 225	2,48	179 247	0	224 090	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00517	283 125	1,00	729 828	283 125	-201 208	0	0	0	2,50	0,0181	0,01809
00519	270 425	1,00	729 828	270 425	-136 970	0	0	0	2,50	0,0173	0,01728
02536	344 981	1,00	729 828	344 981	-266 924	0	0	0	2,50	0,0220	0,02204
02537	86 113	1,50	129 538	0	-246 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02538	356 263	1,00	729 828	356 263	-43 282	0	0	0	2,50	0,0228	0,02276
02539	401 423	1,00	738 687	401 423	57 092	0	0	0	2,50	0,0256	0,02565
02540	378 607	1,00	731 399	378 607	10 126	0	0	0	2,50	0,0242	0,02419
02541	348 905	1,00	750 845	348 905	135 447	0	0	0	2,50	0,0223	0,02229
02659	334 661	1,00	775 898	334 661	296 898	0	0	0	2,50	0,0214	0,02138
02660	52 792	2,64	139 409	0	65 808	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02661	333 187	1,00	737 422	333 187	48 944	0	0	0	2,50	0,0213	0,02129
02662	388 484	1,00	729 828	388 484	-35 527	0	0	0	2,50	0,0248	0,02482
02663	371 373	1,00	729 828	371 373	-40 012	0	0	0	2,50	0,0237	0,02373
02664	329 259	1,00	729 828	329 259	-108 435	0	0	0	2,50	0,0210	0,02104
03881	56 150	2,54	142 812	0	-345 771	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03882	207 694	1,00	729 828	207 694	-31 862	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
03883	132 930	1,00	729 828	132 930	-5 724	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
03884	116 367	1,11	129 538	0	-16 135	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03885	132 843	1,00	729 828	132 843	-42 057	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
03886	136 677	1,00	729 828	136 677	-27 345	0	0	0	2,50	0,0087	0,00873
03887	216 039	1,00	729 828	216 039	-144 684	0	0	0	2,50	0,0138	0,01380
03888	407 913	1,00	832 484	407 913	661 566	0	0	0	2,50	0,0261	0,02606
03889	424 966	1,00	729 828	424 966	-499 995	0	0	0	2,50	0,0272	0,02715
03890	210 473	1,00	747 193	210 473	111 909	0	0	0	2,50	0,0134	0,01345
03891	133 257	1,00	732 950	133 257	20 125	0	0	0	2,50	0,0085	0,00851
03892	127 368	1,05	133 868	0	28 870	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03893	116 533	1,14	132 778	0	21 602	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03894	131 296	1,00	731 587	131 296	11 338	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
03895	200 529	1,00	736 412	200 529	42 430	0	0	0	2,50	0,0128	0,01281
03896	70 982	1,96	139 167	0	-409 794	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03897	764 321	1,00	1 081 368	764 321	2 265 482	0	0	0	2,50	0,0488	0,04883
03898	593 306	1,00	849 601	593 306	771 875	0	0	0	2,50	0,0379	0,03791
03899	295 273	1,00	813 603	295 273	539 888	0	0	0	2,50	0,0189	0,01886
03900	304 336	1,00	729 828	304 336	-502 684	0	0	0	2,50	0,0194	0,01944
03901	604 017	1,00	729 828	604 017	-677 249	0	0	0	2,50	0,0386	0,03859
03902	758 604	1,00	760 311	758 604	-1 748 680	0	0	0	2,36	0,0513	0,05134
04039	353 723	1,00	729 828	353 723	-128 242	0	0	0	2,50	0,0226	0,02260
04040	362 813	1,00	729 828	362 813	-39 256	0	0	0	2,50	0,0232	0,02318
04041	344 814	1,00	744 009	344 814	91 389	0	0	0	2,50	0,0220	0,02203
04042	356 594	1,00	742 161	356 594	79 480	0	0	0	2,50	0,0228	0,02278
04043	888 238	1,00	890 615	888 238	-152 816	0	0	0	1,83	0,0775	0,07753
04044	1 036 596	1,00	1 037 777	1 036 596	24 319	0	0	0	1,25	0,1325	0,13245
04045	897 906	1,00	898 598	897 906	259 026	0	0	0	1,98	0,0724	0,07243
04164	67 161	1,93	129 538	0	-131 546	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04165	58 791	2,20	129 538	0	-100 894	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04166	70 358	2,04	143 750	0	94 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04167	57 889	2,24	129 538	0	-110 798	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07094	238 068	1,00	743 715	238 068	89 495	0	0	0	2,50	0,0152	0,01521
07095	360 051	1,00	729 828	360 051	-176 478	0	0	0	2,50	0,0230	0,02300
07096	372 915	1,00	761 954	372 915	207 039	0	0	0	2,50	0,0238	0,02383
07097	235 576	1,00	729 828	235 576	-78 229	0	0	0	2,50	0,0151	0,01505
07098	335 888	1,00	729 828	335 888	-71 239	0	0	0	2,50	0,0215	0,02146
07099	314 831	1,00	729 828	314 831	-11 351	0	0	0	2,50	0,0201	0,02011
07100	369 434	1,00	729 828	369 434	-178 944	0	0	0	2,50	0,0236	0,02360
07101	296 882	1,00	820 495	296 882	584 300	0	0	0	2,50	0,0190	0,01897
07102	704 201	1,00	731 672	704 201	11 887	0	0	0	2,50	0,0450	0,04499
07103	344 736	1,00	741 095	344 736	72 614	0	0	0	2,50	0,0220	0,02202
07104	316 882	1,00	730 927	316 882	7 086	0	0	0	2,50	0,0202	0,02025
07105	387 033	1,00	769 921	387 033	258 381	0	0	0	2,50	0,0247	0,02473
07106	277 208	1,00	729 828	277 208	-478 976	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
07165	76 603	1,92	147 289	0	-358 348	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07236	204 162	1,00	729 828	204 162	-104 537	0	0	0	2,50	0,0130	0,01304
07237	209 816	1,00	734 061	209 816	27 283	0	0	0	2,50	0,0134	0,01340
07278	538 874	1,00	729 828	538 874	-1 064 685	0	0	0	2,50	0,0344	0,03443
07279	359 337	1,00	857 216	359 337	820 948	0	0	0	2,50	0,0230	0,02296
07280	372 804	1,00	729 828	372 804	-634 362	0	0	0	2,50	0,0238	0,02382
07281	545 359	1,00	941 845	545 359	1 366 337	0	0	0	2,50	0,0348	0,03484
Piano Quarto			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00516	260 130	1,00	803 300	260 130	473 487	0	0	0	2,50	0,0166	0,01662
00518	102 768	1,26	129 538	0	-89 739	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00520	64 849	2,00	129 827	0	1 929	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00557	192 284	1,00	729 828	192 284	-112 039	0	0	0	2,50	0,0123	0,01228
01599	136 284	1,03	140 259	0	71 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01600	52 841	2,56	135 489	0	39 675	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01601	139 018	1,00	729 828	139 018	-113 835	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
01602	117 798	1,10	129 538	0	-45 718	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02542	102 399	1,27	129 538	0	-114 447	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02543	97 856	1,38	134 945	0	36 045	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02544	117 720	1,10	129 538	0	-93 776	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02545	126 273	1,03	129 538	0	-193 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02546	134 953	1,00	729 828	134 953	-200 683	0	0	0	2,50	0,0086	0,00862
02547	78 470	1,65	129 538	0	-116 033	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02548	108 175	1,20	129 538	0	-89 041	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02549	98 336	1,38	136 000	0	43 084	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02550	220 444	1,00	743 026	220 444	85 058	0	0	0	2,50	0,0141	0,01408
02551	279 760	1,00	737 615	279 760	50 184	0	0	0	2,50	0,0179	0,01787
02552	279 972	1,00	732 154	279 972	14 994	0	0	0	2,50	0,0179	0,01789
02553	246 357	1,00	729 828	246 357	-118 341	0	0	0	2,50	0,0157	0,01574
03754	142 419	1,00	729 828	142 419	-243 792	0	0	0	2,50	0,0091	0,00910
03755	153 585	1,00	729 828	153 585	-107 238	0	0	0	2,50	0,0098	0,00981
03756	197 608	1,00	729 828	197 608	-67 905	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
03757	168 146	1,00	729 828	168 146	-70 895	0	0	0	2,50	0,0107	0,01074
03758	162 039	1,00	729 828	162 039	-27 119	0	0	0	2,50	0,0104	0,01035
03759	263 031	1,00	766 222	263 031	234 539	0	0	0	2,50	0,0168	0,01680

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03760	248 282	1,00	815 509	248 282	552 169	0	0	0	2,50	0,0159	0,01586
03761	298 878	1,00	729 828	298 878	-299 304	0	0	0	2,50	0,0191	0,01910
03762	94 528	1,37	129 538	0	-90 201	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03763	167 471	1,00	734 617	167 471	30 864	0	0	0	2,50	0,0107	0,01070
03764	20 270	6,39	129 538	0	-28 484	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03765	35 191	3,91	137 508	0	53 135	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03766	198 235	1,00	734 267	198 235	28 608	0	0	0	2,50	0,0127	0,01267
03767	626 132	1,00	804 188	626 132	479 212	0	0	0	2,50	0,0400	0,04000
03768	89 225	2,78	248 268	0	-1 954 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03769	50 215	3,53	177 436	0	-875 913	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03770	244 135	1,00	729 828	244 135	-817 254	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
03771	405 152	1,00	729 828	405 152	-339 016	0	0	0	2,50	0,0259	0,02588
04019	645 313	1,00	729 828	645 313	-331	0	0	0	2,50	0,0412	0,04123
04020	615 754	1,00	738 655	615 754	56 890	0	0	0	2,50	0,0393	0,03934
04143	271 410	1,00	770 532	271 410	262 320	0	0	0	2,50	0,0173	0,01734
04144	105 560	1,23	129 538	0	-20 608	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04145	131 207	1,00	729 828	131 207	-7 476	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
04146	174 538	1,00	729 828	174 538	-137 186	0	0	0	2,50	0,0112	0,01115
06825	241 167	1,00	771 505	241 167	268 586	0	0	0	2,50	0,0154	0,01541
06826	166 163	1,00	729 828	166 163	-21 422	0	0	0	2,50	0,0106	0,01062
06827	278 152	1,00	737 401	278 152	48 807	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
06828	491 781	1,00	778 903	491 781	316 263	0	0	0	2,50	0,0314	0,03142
06829	494 457	1,00	871 747	494 457	914 594	0	0	0	2,50	0,0316	0,03159
06830	210 073	1,00	729 828	210 073	-71 941	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
06831	168 499	1,00	734 057	168 499	27 254	0	0	0	2,50	0,0108	0,01077
06832	320 826	1,00	830 307	320 826	647 536	0	0	0	2,50	0,0205	0,02050
06833	82 213	1,69	139 167	0	-403 036	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06834	306 126	1,00	733 774	306 126	25 434	0	0	0	2,50	0,0196	0,01956
06835	313 176	1,00	759 077	313 176	188 495	0	0	0	2,50	0,0200	0,02001
06836	42 670	3,26	139 167	0	-239 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06837	241 498	1,00	744 072	241 498	91 796	0	0	0	2,50	0,0154	0,01543
06838	254 749	1,00	729 828	254 749	-36 604	0	0	0	2,50	0,0163	0,01628
06839	110 437	1,17	129 538	0	-124 913	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06840	163 056	1,00	729 828	163 056	-79 735	0	0	0	2,50	0,0104	0,01042
07164	78 856	1,67	131 662	0	-185 476	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07220	492 669	1,00	729 828	492 669	-3 105	0	0	0	2,50	0,0315	0,03148
07221	201 155	1,00	736 501	201 155	43 007	0	0	0	2,50	0,0129	0,01285
07259	222 281	1,00	729 828	222 281	-186 995	0	0	0	2,50	0,0142	0,01420
07260	159 473	1,01	161 002	0	-509 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07261	305 579	1,00	729 828	305 579	-387 267	0	0	0	2,50	0,0195	0,01952
07262	675 987	1,00	1 019 041	675 987	1 863 820	0	0	0	2,50	0,0432	0,04319
Piano Quarto			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00486	84 295	1,00	437 897	84 295	-21 978	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
00489	41 470	1,87	77 723	0	-70 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00491	14 822	5,24	77 723	0	-68 039	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02528	7 881	10,75	84 687	0	46 426	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02529	77 363	1,00	77 723	0	-3 942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02530	113 489	1,00	437 897	113 489	-39 085	0	0	0	2,50	0,0073	0,00725
02531	94 774	1,00	437 897	94 774	-28 308	0	0	0	2,50	0,0061	0,00605
02532	110 419	1,00	437 897	110 419	-33 600	0	0	0	2,50	0,0071	0,00705

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02533	86 601	1,00	437 897	86 601	-77 990	0	0	0	2,50	0,0055	0,00553
02562	105 099	1,75	184 262	0	459 595	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02563	240 297	1,00	475 947	240 297	245 217	0	0	0	2,50	0,0154	0,01535
02564	113 358	1,00	438 715	113 358	5 273	0	0	0	2,50	0,0072	0,00724
02565	69 192	1,13	78 295	0	3 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02566	59 019	1,32	78 066	0	2 287	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02567	84 822	1,00	437 897	84 822	-40 426	0	0	0	2,50	0,0054	0,00542
03812	207 972	1,00	437 897	207 972	-320 844	0	0	0	2,50	0,0133	0,01329
03813	86 581	1,00	437 897	86 581	-20 350	0	0	0	2,50	0,0055	0,00553
03814	9 554	8,13	77 723	0	-36 600	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03815	68 068	1,14	77 723	0	-39 152	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03816	40 768	1,91	77 723	0	-66 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03817	14 924	5,21	77 723	0	-4 755	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03818	136 150	1,00	437 897	136 150	-71 618	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
03819	124 904	1,00	437 897	124 904	-518 161	0	0	0	2,50	0,0080	0,00798
03820	86 811	1,00	437 897	86 811	-185 788	0	0	0	2,50	0,0055	0,00555
03821	29 157	2,67	77 723	0	-30 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03822	12 942	6,30	81 565	0	25 618	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03823	6 603	13,23	87 395	0	64 480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03824	13 235	5,97	79 013	0	8 603	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03825	5 627	13,81	77 723	0	-10 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03826	63 200	1,23	77 723	0	-27 505	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03827	216 257	1,00	490 824	216 257	341 088	0	0	0	2,50	0,0138	0,01382
03828	310 823	1,00	437 897	310 823	-1 309 414	0	0	0	2,50	0,0199	0,01986
03829	283 839	1,00	437 897	283 839	-889 293	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
03830	297 704	1,00	437 897	297 704	-475 898	0	0	0	2,50	0,0190	0,01902
03831	113 257	1,01	114 533	0	-648 710	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03832	203 554	1,00	437 897	203 554	-130 513	0	0	0	2,50	0,0130	0,01300
03833	259 343	1,00	437 897	259 343	-268 863	0	0	0	2,50	0,0166	0,01657
04049	390 404	1,00	437 897	390 404	-8 622	0	0	0	2,50	0,0249	0,02494
04050	397 538	1,00	440 246	397 538	15 141	0	0	0	2,50	0,0254	0,02540
04051	302 560	1,00	437 897	302 560	-48 999	0	0	0	2,50	0,0193	0,01933
07004	192 862	1,00	437 897	192 862	-272 015	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
07005	266 595	1,00	437 897	266 595	-28 292	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
07006	321 279	1,00	437 897	321 279	-89 155	0	0	0	2,50	0,0205	0,02053
07151	36 335	2,14	77 723	0	-86 772	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07248	279 548	1,00	437 897	279 548	-33 421	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
07249	195 974	1,00	449 257	195 974	73 214	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
07286	271 730	1,00	437 897	271 730	-572 284	0	0	0	2,50	0,0174	0,01736
07287	90 547	1,09	98 734	0	-359 175	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07288	142 717	1,00	437 897	142 717	-134 528	0	0	0	2,50	0,0091	0,00912
07289	384 713	1,00	437 897	384 713	-1 662 214	0	0	0	2,50	0,0246	0,02458
Piano Quarto			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00187	81 019	1,00	437 897	81 019	-31 015	0	0	0	2,50	0,0052	0,00518
00194	44 742	1,74	77 723	0	-18 682	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00486	69 374	1,12	77 723	0	-105 720	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00491	161 951	1,00	444 208	161 951	40 675	0	0	0	2,50	0,0103	0,01035
01676	167 057	1,00	442 179	167 057	27 595	0	0	0	2,50	0,0107	0,01067
01677	101 710	1,00	445 165	101 710	46 839	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650
01678	83 659	1,00	439 149	83 659	8 072	0	0	0	2,50	0,0053	0,00534

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01679	122 518	1,00	438 917	122 518	6 577	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
01680	122 671	1,00	439 688	122 671	11 546	0	0	0	2,50	0,0078	0,00784
01681	116 304	1,00	438 871	116 304	6 282	0	0	0	2,50	0,0074	0,00743
01682	108 327	1,00	437 897	108 327	-14 138	0	0	0	2,50	0,0069	0,00692
01683	97 950	1,00	437 897	97 950	-14 280	0	0	0	2,50	0,0063	0,00626
01684	87 464	1,00	437 897	87 464	-15 900	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
01685	73 811	1,05	77 723	0	-4 617	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01686	66 462	1,17	77 723	0	-14 558	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02562	157 958	1,00	475 591	157 958	242 919	0	0	0	2,50	0,0101	0,01009
02563	169 537	1,00	500 127	169 537	401 038	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
02564	224 818	1,00	468 028	224 818	194 182	0	0	0	2,50	0,0144	0,01436
02565	160 775	1,00	443 495	160 775	36 082	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
02566	157 902	1,00	445 838	157 902	51 178	0	0	0	2,50	0,0101	0,01009
02567	180 799	1,00	452 085	180 799	91 434	0	0	0	2,50	0,0116	0,01155
02568	125 452	1,00	439 225	125 452	8 560	0	0	0	2,50	0,0080	0,00802
02569	107 207	1,00	439 839	107 207	12 517	0	0	0	2,50	0,0068	0,00685
02570	174 495	1,00	443 158	174 495	33 909	0	0	0	2,50	0,0111	0,01115
02571	174 974	1,00	442 299	174 974	28 371	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
02572	171 435	1,00	439 108	171 435	7 808	0	0	0	2,50	0,0110	0,01095
02573	164 974	1,00	442 569	164 974	30 110	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
02574	153 036	1,00	441 819	153 036	25 279	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
02575	143 466	1,00	437 897	143 466	-29 591	0	0	0	2,50	0,0092	0,00917
02576	128 654	1,00	437 897	128 654	-31 643	0	0	0	2,50	0,0082	0,00822
02577	114 658	1,00	437 897	114 658	-33 206	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
02578	104 312	1,00	437 897	104 312	-28 707	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
02579	72 772	1,07	77 723	0	-24 066	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02580	71 459	1,09	77 723	0	-491	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02581	61 498	1,26	77 723	0	-10 630	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02582	58 717	1,32	77 723	0	-12 532	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02583	60 478	1,29	77 723	0	-7 540	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02584	48 877	1,59	77 723	0	-1 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06849	90 320	1,00	437 897	90 320	-22 915	0	0	0	2,50	0,0058	0,00577
06850	58 350	1,33	77 723	0	-9 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06851	176 888	1,00	459 400	176 888	138 578	0	0	0	2,50	0,0113	0,01130
06852	188 815	1,00	448 842	188 815	70 540	0	0	0	2,50	0,0121	0,01206
06853	202 774	1,00	445 169	202 774	46 866	0	0	0	2,50	0,0130	0,01295
06854	219 882	1,00	441 300	219 882	21 931	0	0	0	2,50	0,0140	0,01405
06855	212 948	1,00	468 537	212 948	197 462	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
06856	136 675	1,00	465 011	136 675	174 740	0	0	0	2,50	0,0087	0,00873
06857	194 479	1,00	438 668	194 479	4 969	0	0	0	2,50	0,0124	0,01243
06858	201 883	1,00	450 845	201 883	83 445	0	0	0	2,50	0,0129	0,01290
06859	92 283	1,00	92 545	0	98 817	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06860	175 530	1,00	440 537	175 530	17 015	0	0	0	2,50	0,0112	0,01121
06861	180 946	1,00	444 253	180 946	40 963	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
06862	163 184	1,00	450 347	163 184	80 237	0	0	0	2,50	0,0104	0,01043
06863	134 298	1,00	445 490	134 298	48 937	0	0	0	2,50	0,0086	0,00858
06864	162 956	1,00	442 175	162 956	27 575	0	0	0	2,50	0,0104	0,01041
06865	156 251	1,00	444 975	156 251	45 616	0	0	0	2,50	0,0100	0,00998
06866	137 226	1,00	444 422	137 226	42 056	0	0	0	2,50	0,0088	0,00877
06867	147 649	1,00	441 623	147 649	24 016	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06868	142 660	1,00	442 531	142 660	29 864	0	0	0	2,50	0,0091	0,00911
06869	131 344	1,00	442 751	131 344	31 282	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
06870	119 264	1,00	437 897	119 264	-20 280	0	0	0	2,50	0,0076	0,00762
06871	131 476	1,00	437 897	131 476	-22 927	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
06872	122 719	1,00	437 897	122 719	-20 435	0	0	0	2,50	0,0078	0,00784
06873	112 724	1,00	437 897	112 724	-16 812	0	0	0	2,50	0,0072	0,00720
06874	120 475	1,00	437 897	120 475	-22 305	0	0	0	2,50	0,0077	0,00770
06875	111 824	1,00	437 897	111 824	-12 844	0	0	0	2,50	0,0071	0,00714
06876	101 313	1,00	437 897	101 313	-9 954	0	0	0	2,50	0,0065	0,00647
06877	93 388	1,00	437 897	93 388	-13 524	0	0	0	2,50	0,0060	0,00597
06878	101 196	1,00	437 897	101 196	-11 258	0	0	0	2,50	0,0065	0,00647
06879	85 724	1,00	437 897	85 724	-5 095	0	0	0	2,50	0,0055	0,00548
06880	78 185	1,00	437 897	78 185	-4 948	0	0	0	2,50	0,0050	0,00500
Piano Quarto			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00188	21 244	3,66	77 723	0	-22 602	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00189	31 272	2,49	77 723	0	-33 746	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00195	24 329	3,37	81 960	0	28 247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00196	31 709	2,61	82 852	0	34 193	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00394	22 090	3,74	82 726	0	33 357	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00418	20 780	3,78	78 613	0	5 938	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01763	13 427	5,85	78 543	0	5 471	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01764	10 127	7,69	77 888	0	1 105	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01765	9 613	8,11	77 947	0	1 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01766	15 440	5,05	77 911	0	1 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01767	16 510	4,71	77 779	0	376	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01768	23 741	3,27	77 723	0	-1 041	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01769	7 716	10,08	77 803	0	532	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01770	12 172	6,41	77 996	0	1 823	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01771	10 948	7,18	78 636	0	6 092	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01772	6 974	11,23	78 290	0	3 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01773	7 367	10,57	77 872	0	997	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01774	6 065	12,89	78 190	0	3 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05784	19 536	4,00	78 107	0	2 559	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05785	19 423	4,03	78 309	0	3 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05786	10 200	7,65	78 074	0	2 341	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05787	8 874	8,77	77 803	0	534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05788	12 408	6,27	77 753	0	202	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05789	17 279	4,52	78 076	0	2 357	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terzo			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00169	26 090	2,98	77 723	0	-75 620	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00185	12 751	6,10	77 723	0	-42 781	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00365	56 574	1,37	77 723	0	-88 581	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00439	70 037	1,11	77 723	0	-34 725	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01197	27 829	2,79	77 723	0	-54 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01198	40 471	1,92	77 723	0	-50 868	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01199	62 165	1,25	77 723	0	-59 433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02237	71 852	1,08	77 723	0	-12 714	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02238	63 986	1,21	77 723	0	-5 862	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02239	64 628	1,20	77 723	0	-6 391	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02240	67 225	1,16	77 723	0	-8 054	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02241	66 860	1,16	77 723	0	-2 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02242	51 522	1,51	77 723	0	-28 634	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02275	18 477	4,21	77 723	0	-16 829	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02276	10 228	7,60	77 723	0	-2 555	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02277	6 744	11,53	77 723	0	-1 885	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02278	8 136	9,55	77 723	0	-6 997	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02279	10 190	7,63	77 723	0	-3 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02280	6 295	12,35	77 723	0	-7 428	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02281	18 593	4,18	77 723	0	-40 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02282	36 462	2,13	77 723	0	-30 693	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02283	64 918	1,20	77 723	0	-34 748	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06418	25 745	3,02	77 723	0	-36 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06419	5 496	14,14	77 723	0	-20 320	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06420	72 955	1,07	77 723	0	-22 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06421	54 423	1,43	77 723	0	-53 552	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06422	52 675	1,48	77 723	0	-25 204	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06423	58 470	1,33	77 723	0	-3 900	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06424	62 130	1,25	77 723	0	-3 172	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06425	68 675	1,13	77 723	0	-19 734	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06426	29 706	2,62	77 723	0	-11 895	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06427	23 813	3,26	77 723	0	-2 504	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06428	21 509	3,61	77 723	0	-6 760	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terzo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00270	228 478	1,00	449 131	228 478	72 402	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
00345	240 419	1,00	455 594	240 419	114 053	0	0	0	2,50	0,0154	0,01536
00364	331 067	1,00	462 100	331 067	155 975	0	0	0	2,50	0,0212	0,02115
00440	366 123	1,00	470 583	366 123	210 643	0	0	0	2,50	0,0234	0,02339
01259	354 941	1,00	459 303	354 941	137 950	0	0	0	2,50	0,0227	0,02268
01260	339 502	1,00	452 817	339 502	96 151	0	0	0	2,50	0,0217	0,02169
01261	317 621	1,00	455 719	317 621	114 854	0	0	0	2,50	0,0203	0,02029
01262	312 320	1,00	458 177	312 320	130 693	0	0	0	2,50	0,0200	0,01995
02259	330 471	1,00	441 651	330 471	24 196	0	0	0	2,50	0,0211	0,02111
02260	346 095	1,00	437 897	346 095	-62 713	0	0	0	2,50	0,0221	0,02211
02261	303 717	1,00	462 328	303 717	157 447	0	0	0	2,50	0,0194	0,01940
02262	331 123	1,00	437 897	331 123	-333 554	0	0	0	2,50	0,0212	0,02116
02263	439 992	1,00	440 444	439 992	-215 594	0	0	0	2,48	0,0283	0,02834
02264	439 585	1,00	450 491	439 585	81 165	0	0	0	2,50	0,0281	0,02808
02265	373 898	1,00	445 980	373 898	52 093	0	0	0	2,50	0,0239	0,02389
02266	387 575	1,00	448 917	387 575	71 021	0	0	0	2,50	0,0248	0,02476
02267	355 021	1,00	451 092	355 021	85 035	0	0	0	2,50	0,0227	0,02268
02268	340 487	1,00	441 882	340 487	25 681	0	0	0	2,50	0,0218	0,02175
02269	266 438	1,00	442 487	266 438	29 583	0	0	0	2,50	0,0170	0,01702
02270	247 501	1,00	442 453	247 501	29 364	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
02271	226 525	1,00	437 897	226 525	-23 203	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
02272	200 619	1,00	446 084	200 619	52 764	0	0	0	2,50	0,0128	0,01282
02273	168 608	1,00	446 440	168 608	55 058	0	0	0	2,50	0,0108	0,01077
02274	179 522	1,00	445 161	179 522	46 818	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
06407	307 398	1,00	446 392	307 398	54 749	0	0	0	2,50	0,0196	0,01964
06408	408 385	1,00	455 844	408 385	115 660	0	0	0	2,50	0,0261	0,02609
06409	318 098	1,00	444 663	318 098	43 607	0	0	0	2,50	0,0203	0,02032

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06410	234 356	1,00	447 674	234 356	63 007	0	0	0	2,50	0,0150	0,01497
06411	275 502	1,00	448 547	275 502	68 634	0	0	0	2,50	0,0176	0,01760
06412	269 462	1,00	448 062	269 462	65 509	0	0	0	2,50	0,0172	0,01722
06413	340 189	1,00	437 897	340 189	-112 896	0	0	0	2,50	0,0217	0,02173
06414	400 555	1,00	446 827	400 555	57 554	0	0	0	2,50	0,0256	0,02559
06415	312 532	1,00	442 155	312 532	27 442	0	0	0	2,50	0,0200	0,01997
06416	351 585	1,00	437 897	351 585	-173 458	0	0	0	2,50	0,0225	0,02246
06417	440 412	1,00	440 444	440 412	-104 656	0	0	0	2,48	0,0284	0,02836
Piano Terzo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00364	300 172	1,00	443 840	300 172	38 304	0	0	0	2,50	0,0192	0,01918
00440	253 055	1,00	468 461	253 055	196 972	0	0	0	2,50	0,0162	0,01617
00514	73 491	1,06	77 723	0	-111 135	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02259	427 853	1,00	437 897	427 853	-63 023	0	0	0	2,50	0,0273	0,02734
02260	390 423	1,00	437 897	390 423	-96 200	0	0	0	2,50	0,0249	0,02494
02261	377 091	1,00	446 528	377 091	55 625	0	0	0	2,50	0,0241	0,02409
02262	291 504	1,00	480 223	291 504	272 772	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
02263	397 271	1,00	503 197	397 271	420 826	0	0	0	2,50	0,0254	0,02538
02264	298 215	1,00	437 897	298 215	-20 524	0	0	0	2,50	0,0191	0,01905
02367	52 977	1,59	84 095	0	-169 879	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02368	115 892	1,00	437 897	115 892	-154 981	0	0	0	2,50	0,0074	0,00740
02369	379 934	1,00	437 897	379 934	-132 540	0	0	0	2,50	0,0243	0,02427
02370	489 447	1,00	489 988	489 447	-339 002	0	0	0	2,12	0,0369	0,03688
02371	346 976	1,00	465 876	346 976	180 312	0	0	0	2,50	0,0222	0,02217
02372	200 852	1,00	437 897	200 852	-102 263	0	0	0	2,50	0,0128	0,01283
02438	270 041	1,00	437 897	270 041	-65 900	0	0	0	2,50	0,0173	0,01725
02439	307 513	1,00	437 897	307 513	-44 526	0	0	0	2,50	0,0196	0,01965
02440	316 942	1,00	437 897	316 942	-45 309	0	0	0	2,50	0,0202	0,02025
02441	296 327	1,00	437 897	296 327	-44 882	0	0	0	2,50	0,0189	0,01893
02442	250 257	1,00	437 897	250 257	-40 526	0	0	0	2,50	0,0160	0,01599
02443	244 301	1,00	437 897	244 301	-53 202	0	0	0	2,50	0,0156	0,01561
02444	377 884	1,00	437 897	377 884	-46 703	0	0	0	2,50	0,0241	0,02414
02445	588 316	1,00	589 096	588 316	-108 170	0	0	0	1,48	0,0635	0,06349
02446	651 437	0,97	634 919	651 437	-40 335	0	0	0	1,00	0,1040	0,10405
02447	404 401	1,00	437 897	404 401	-88 958	0	0	0	2,50	0,0258	0,02584
02448	197 683	1,00	437 897	197 683	-124 550	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
03672	476 650	1,00	476 960	476 650	-436 289	0	0	0	2,21	0,0344	0,03445
03673	256 592	1,00	437 897	256 592	-82 732	0	0	0	2,50	0,0164	0,01639
03674	244 854	1,00	447 056	244 854	59 026	0	0	0	2,50	0,0156	0,01564
03675	437 918	1,00	534 930	437 918	625 325	0	0	0	2,50	0,0280	0,02798
03676	475 959	1,00	603 652	475 959	1 068 204	0	0	0	2,50	0,0304	0,03041
03677	287 557	1,00	467 331	287 557	189 692	0	0	0	2,50	0,0184	0,01837
03678	480 891	1,00	481 257	480 891	-359 636	0	0	0	2,18	0,0352	0,03523
03679	530 390	1,00	531 219	530 390	-1 503 471	0	0	0	1,85	0,0458	0,04579
03680	457 339	1,00	457 534	457 339	-502 176	0	0	0	2,35	0,0311	0,03108
03681	264 144	1,00	437 897	264 144	-1 234	0	0	0	2,50	0,0169	0,01688
03682	197 771	1,00	452 145	197 771	91 821	0	0	0	2,50	0,0126	0,01264
03683	348 239	1,00	521 885	348 239	541 256	0	0	0	2,50	0,0222	0,02225
03684	388 745	1,00	547 710	388 745	707 690	0	0	0	2,50	0,0248	0,02484
03685	352 266	1,00	437 897	352 266	-421 036	0	0	0	2,50	0,0225	0,02251
03686	137 238	1,00	437 897	137 238	-551 797	0	0	0	2,50	0,0088	0,00877

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03687	496 538	1,00	497 397	496 538	-1 382 454	0	0	0	2,07	0,0383	0,03831
03688	308 787	1,00	437 897	308 787	-332 336	0	0	0	2,50	0,0197	0,01973
03689	194 262	1,00	437 897	194 262	-28 439	0	0	0	2,50	0,0124	0,01241
03690	151 383	1,00	440 748	151 383	18 376	0	0	0	2,50	0,0097	0,00967
03691	375 418	1,00	489 677	375 418	333 699	0	0	0	2,50	0,0240	0,02399
03692	442 673	1,00	589 380	442 673	976 227	0	0	0	2,50	0,0283	0,02828
03693	396 433	1,00	439 515	396 433	10 428	0	0	0	2,50	0,0253	0,02533
03694	284 352	1,00	457 358	284 352	125 417	0	0	0	2,50	0,0182	0,01817
03695	449 312	1,00	449 532	449 312	-1 239 494	0	0	0	2,41	0,0298	0,02978
03696	411 746	1,00	437 897	411 746	-459 594	0	0	0	2,50	0,0263	0,02631
03697	203 354	1,00	454 199	203 354	105 062	0	0	0	2,50	0,0130	0,01299
03698	256 777	1,00	457 387	256 777	125 606	0	0	0	2,50	0,0164	0,01641
03699	300 523	1,00	484 519	300 523	300 455	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
03965	640 450	0,99	634 919	640 450	-151 622	0	0	0	1,00	0,1023	0,10229
03966	640 675	1,00	640 740	640 675	53 590	0	0	0	1,15	0,0890	0,08898
04110	43 298	1,80	77 723	0	-132 378	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04111	278 110	1,00	437 897	278 110	-41 138	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
04112	502 027	1,00	503 407	502 027	-37 019	0	0	0	2,03	0,0395	0,03950
04113	515 904	1,00	517 173	515 904	-74 055	0	0	0	1,94	0,0425	0,04247
04114	328 623	1,00	437 897	328 623	-72 339	0	0	0	2,50	0,0210	0,02100
04115	256 988	1,00	437 897	256 988	-109 100	0	0	0	2,50	0,0164	0,01642
04116	280 634	1,00	437 897	280 634	-24 716	0	0	0	2,50	0,0179	0,01793
04117	318 274	1,00	437 897	318 274	-23 212	0	0	0	2,50	0,0203	0,02033
04118	353 890	1,00	437 897	353 890	-47 960	0	0	0	2,50	0,0226	0,02261
04119	353 777	1,00	437 897	353 777	-34 096	0	0	0	2,50	0,0226	0,02260
04120	299 726	1,00	437 897	299 726	-60 741	0	0	0	2,50	0,0191	0,01915
06666	196 621	1,00	437 897	196 621	-92 025	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
06667	41 796	1,86	77 723	0	-101 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06668	506 329	1,00	506 438	506 329	-49 633	0	0	0	2,01	0,0402	0,04023
06669	622 409	1,00	622 600	622 409	-113 083	0	0	0	1,22	0,0815	0,08149
06670	511 879	1,00	513 398	511 879	108 328	0	0	0	2,09	0,0391	0,03912
06671	566 638	1,00	566 804	566 638	119 047	0	0	0	1,77	0,0511	0,05113
06672	465 150	1,00	465 731	465 150	-191 206	0	0	0	2,29	0,0324	0,03244
06673	285 040	1,00	437 897	285 040	-82 809	0	0	0	2,50	0,0182	0,01821
06674	290 121	1,00	452 778	290 121	95 900	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
06675	351 489	1,00	498 822	351 489	392 630	0	0	0	2,50	0,0225	0,02246
06676	381 933	1,00	443 702	381 933	37 415	0	0	0	2,50	0,0244	0,02440
06677	264 389	1,00	437 897	264 389	-39 656	0	0	0	2,50	0,0169	0,01689
06678	328 564	1,00	465 524	328 564	178 044	0	0	0	2,50	0,0210	0,02099
06679	414 668	1,00	466 367	414 668	183 479	0	0	0	2,50	0,0265	0,02649
06680	269 295	1,00	437 897	269 295	-56 916	0	0	0	2,50	0,0172	0,01720
06681	333 234	1,00	437 897	333 234	-36 619	0	0	0	2,50	0,0213	0,02129
06682	391 196	1,00	466 385	391 196	183 595	0	0	0	2,50	0,0250	0,02499
06683	371 407	1,00	452 212	371 407	92 257	0	0	0	2,50	0,0237	0,02373
06684	301 904	1,00	437 897	301 904	-148 598	0	0	0	2,50	0,0193	0,01929
06685	431 689	1,00	437 897	431 689	-50 439	0	0	0	2,50	0,0276	0,02758
06686	358 765	1,00	473 041	358 765	226 485	0	0	0	2,50	0,0229	0,02292
06687	228 445	1,00	452 720	228 445	95 527	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
06688	401 173	1,00	437 897	401 173	-279 902	0	0	0	2,50	0,0256	0,02563
06689	450 162	1,00	450 852	450 162	-307 905	0	0	0	2,40	0,0300	0,02996

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06690	255 720	1,00	437 897	255 720	-199 818	0	0	0	2,50	0,0163	0,01634
06691	489 807	1,00	490 630	489 807	248 979	0	0	0	2,40	0,0326	0,03260
06692	451 737	1,00	452 178	451 737	-435 558	0	0	0	2,39	0,0302	0,03019
06693	638 930	0,99	634 919	638 930	-81 885	0	0	0	1,00	0,1021	0,10205
06694	461 633	1,00	461 796	461 633	60 029	0	0	0	2,39	0,0309	0,03085
06695	346 063	1,00	437 897	346 063	-245 375	0	0	0	2,50	0,0221	0,02211
06696	468 825	1,00	469 902	468 825	-68 638	0	0	0	2,26	0,0331	0,03313
06697	91 773	1,00	437 897	91 773	-51 707	0	0	0	2,50	0,0059	0,00586
07161	45 759	1,88	85 900	0	-228 371	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07318	510 144	1,00	511 016	510 144	-806 818	0	0	0	1,98	0,0412	0,04115
07319	456 930	1,00	554 893	456 930	753 975	0	0	0	2,50	0,0292	0,02919
07320	727 010	0,87	634 919	727 010	-1 016 081	0	0	0	1,00	0,1161	0,11612
07321	505 418	1,00	522 737	505 418	546 748	0	0	0	2,50	0,0323	0,03229
07322	384 901	1,00	437 897	384 901	-388 388	0	0	0	2,50	0,0246	0,02459
07323	399 067	1,00	545 681	399 067	694 612	0	0	0	2,50	0,0255	0,02550
07324	438 815	1,00	439 168	438 815	-827 538	0	0	0	2,49	0,0281	0,02815
07325	314 557	1,00	491 669	314 557	346 534	0	0	0	2,50	0,0201	0,02010
07361	699 921	0,91	634 919	699 921	-55 036	0	0	0	1,00	0,1118	0,11179
07364	507 651	1,00	508 911	507 651	74 011	0	0	0	2,08	0,0390	0,03898
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terzo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00513	75 987	1,02	77 723	0	-117 495	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00514	61 256	1,27	77 723	0	-51 331	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02294	82 767	1,00	437 897	82 767	-37 486	0	0	0	2,50	0,0053	0,00529
02295	153 192	1,00	447 371	153 192	61 055	0	0	0	2,50	0,0098	0,00979
02296	194 460	1,00	475 223	194 460	240 549	0	0	0	2,50	0,0124	0,01242
02297	194 223	1,00	447 701	194 223	63 185	0	0	0	2,50	0,0124	0,01241
02298	185 999	1,00	437 897	185 999	-11 693	0	0	0	2,50	0,0119	0,01188
02299	191 063	1,00	437 897	191 063	-182 271	0	0	0	2,50	0,0122	0,01221
02367	77 706	1,14	88 306	0	-171 897	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02368	44 480	2,66	118 379	0	-551 842	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02369	375 866	1,00	437 897	375 866	-352 090	0	0	0	2,50	0,0240	0,02401
02370	236 488	1,00	437 897	236 488	-26 332	0	0	0	2,50	0,0151	0,01511
02371	135 228	1,00	445 772	135 228	50 753	0	0	0	2,50	0,0086	0,00864
02372	111 989	1,00	453 887	111 989	103 048	0	0	0	2,50	0,0072	0,00715
03700	359 107	1,00	437 897	359 107	-265 793	0	0	0	2,50	0,0229	0,02294
03701	147 716	1,00	437 897	147 716	-12 672	0	0	0	2,50	0,0094	0,00944
03702	72 947	1,07	77 723	0	-46 374	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03703	50 523	1,58	79 991	0	15 123	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03704	57 393	1,55	89 031	0	75 387	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03705	172 625	1,00	505 494	172 625	435 629	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
03706	264 406	1,00	437 897	264 406	-404 160	0	0	0	2,50	0,0169	0,01689
03707	158 495	1,00	437 897	158 495	-97 665	0	0	0	2,50	0,0101	0,01013
03708	136 498	1,00	442 241	136 498	27 995	0	0	0	2,50	0,0087	0,00872
03709	98 930	1,00	440 958	98 930	19 727	0	0	0	2,50	0,0063	0,00632
03710	185 237	1,00	442 108	185 237	27 140	0	0	0	2,50	0,0118	0,01183
03711	326 282	1,00	514 830	326 282	495 792	0	0	0	2,50	0,0208	0,02085
03712	322 149	1,00	498 615	322 149	391 295	0	0	0	2,50	0,0206	0,02058
03713	256 470	1,00	437 897	256 470	-74 689	0	0	0	2,50	0,0164	0,01639
03714	132 506	1,00	452 140	132 506	91 791	0	0	0	2,50	0,0085	0,00847

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03715	145 703	1,00	437 897	145 703	-433 641	0	0	0	2,50	0,0093	0,00931
03716	139 000	1,00	437 897	139 000	-705 935	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
03717	302 989	1,00	437 897	302 989	-681 226	0	0	0	2,50	0,0194	0,01936
03718	407 190	1,00	437 897	407 190	-981 562	0	0	0	2,50	0,0260	0,02601
04160	392 498	1,00	439 432	392 498	9 898	0	0	0	2,50	0,0251	0,02508
04161	473 259	1,00	474 121	473 259	-6 428	0	0	0	2,23	0,0339	0,03390
04162	447 934	1,00	448 217	447 934	-34 624	0	0	0	2,42	0,0296	0,02956
04163	348 933	1,00	437 897	348 933	-34 520	0	0	0	2,50	0,0223	0,02229
06698	317 977	1,00	437 897	317 977	-34 058	0	0	0	2,50	0,0203	0,02032
06699	223 669	1,00	444 809	223 669	44 546	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
06700	363 638	1,00	437 897	363 638	-123 608	0	0	0	2,50	0,0232	0,02323
06701	322 364	1,00	437 897	322 364	-213 619	0	0	0	2,50	0,0206	0,02060
06702	349 884	1,00	445 185	349 884	46 969	0	0	0	2,50	0,0224	0,02235
07161	6 297	12,74	80 232	0	-117 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07162	42 623	2,10	89 624	0	-127 473	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07283	290 961	1,00	437 897	290 961	-76 142	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
07284	207 750	1,00	443 677	207 750	37 255	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
07314	644 646	0,98	634 919	644 646	-1 398 592	0	0	0	1,00	0,1030	0,10296
07315	233 214	1,00	524 003	233 214	554 909	0	0	0	2,50	0,0149	0,01490
07316	288 452	1,00	437 897	288 452	-493 399	0	0	0	2,50	0,0184	0,01843
07317	459 178	1,00	601 023	459 178	1 051 259	0	0	0	2,50	0,0293	0,02934
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terzo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00484	105 219	1,00	437 897	105 219	-143 707	0	0	0	2,50	0,0067	0,00672
00485	74 075	1,05	77 723	0	-95 911	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02210	58 331	3,82	223 034	0	653 110	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02211	306 258	1,00	495 834	306 258	373 374	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
02212	177 163	1,00	437 954	177 163	369	0	0	0	2,50	0,0113	0,01132
02213	85 705	1,00	439 511	85 705	10 405	0	0	0	2,50	0,0055	0,00548
02214	94 368	1,00	438 116	94 368	1 413	0	0	0	2,50	0,0060	0,00603
02215	141 897	1,00	437 897	141 897	-58 038	0	0	0	2,50	0,0091	0,00907
02231	68 726	1,13	77 723	0	-106 395	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02232	70 992	1,09	77 723	0	-64 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02233	73 968	1,05	77 723	0	-21 301	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02234	119 647	1,00	437 897	119 647	-17 493	0	0	0	2,50	0,0076	0,00764
02235	203 912	1,00	437 897	203 912	-8 244	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
02236	25 414	3,06	77 723	0	-41 811	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03719	279 983	1,00	437 897	279 983	-581 402	0	0	0	2,50	0,0179	0,01789
03720	97 391	1,00	437 897	97 391	-71 354	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
03721	5 555	13,99	77 723	0	-28 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03722	40 422	1,92	77 723	0	-34 140	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03723	31 210	2,49	77 723	0	-71 380	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03724	12 208	6,37	77 723	0	-36 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03725	110 719	1,00	437 897	110 719	-36 262	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
03726	57 750	1,83	105 953	0	-512 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03727	152 077	1,00	437 897	152 077	-391 880	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
03728	52 916	1,47	77 723	0	-37 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03729	10 406	7,47	77 723	0	-57 668	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03730	6 219	12,50	77 723	0	-59 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03731	7 594	10,57	80 248	0	16 835	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03732	18 528	4,19	77 723	0	-39 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03733	78 260	1,00	437 897	78 260	-30 858	0	0	0	2,50	0,0050	0,00500
03734	276 792	1,00	506 534	276 792	442 331	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
03735	385 775	1,00	634 088	385 775	1 264 345	0	0	0	2,50	0,0246	0,02465
03736	400 046	1,00	437 897	400 046	-880 925	0	0	0	2,50	0,0256	0,02556
03737	341 844	1,00	437 897	341 844	-469 563	0	0	0	2,50	0,0218	0,02184
03738	242 509	1,00	437 897	242 509	-242 356	0	0	0	2,50	0,0155	0,01549
03739	343 941	1,00	437 897	343 941	-531 752	0	0	0	2,50	0,0220	0,02197
04152	524 784	1,00	524 947	524 784	-32 529	0	0	0	1,89	0,0443	0,04435
04153	538 895	1,00	539 108	538 895	-34 176	0	0	0	1,80	0,0478	0,04782
04154	443 062	1,00	444 306	443 062	-159 303	0	0	0	2,45	0,0289	0,02888
06717	266 094	1,00	437 897	266 094	-267 994	0	0	0	2,50	0,0170	0,01700
06718	341 405	1,00	437 897	341 405	-75 085	0	0	0	2,50	0,0218	0,02181
06719	437 860	1,00	437 897	437 860	-27 975	0	0	0	2,50	0,0280	0,02797
07147	65 303	1,19	77 723	0	-90 077	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07148	67 523	1,15	77 723	0	-114 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07291	308 503	1,00	437 897	308 503	-64 940	0	0	0	2,50	0,0197	0,01971
07292	284 203	1,00	437 897	284 203	-3 772	0	0	0	2,50	0,0182	0,01816
07330	413 269	1,00	437 897	413 269	-1 102 595	0	0	0	2,50	0,0264	0,02640
07331	83 942	1,00	437 897	83 942	-198 515	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
07332	249 830	1,00	437 897	249 830	-483 939	0	0	0	2,50	0,0160	0,01596
07333	496 813	1,00	497 397	496 813	-1 881 835	0	0	0	2,07	0,0383	0,03833
Piano Terzo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00174	181 850	1,00	437 897	181 850	-21 610	0	0	0	2,50	0,0116	0,01162
00485	84 241	1,00	442 779	84 241	31 463	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
02188	178 201	1,00	445 409	178 201	48 412	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
02189	193 852	1,00	444 499	193 852	42 546	0	0	0	2,50	0,0124	0,01238
02190	259 816	1,00	438 574	259 816	4 368	0	0	0	2,50	0,0166	0,01660
02191	280 695	1,00	441 356	280 695	22 291	0	0	0	2,50	0,0179	0,01793
02192	287 639	1,00	441 268	287 639	21 730	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
02193	287 088	1,00	442 330	287 088	28 573	0	0	0	2,50	0,0183	0,01834
02194	278 052	1,00	442 657	278 052	30 679	0	0	0	2,50	0,0178	0,01776
02195	269 153	1,00	447 167	269 153	59 745	0	0	0	2,50	0,0172	0,01720
02196	225 824	1,00	437 897	225 824	-94 339	0	0	0	2,50	0,0144	0,01443
02197	209 171	1,00	440 380	209 171	16 005	0	0	0	2,50	0,0134	0,01336
02198	208 200	1,00	442 723	208 200	31 104	0	0	0	2,50	0,0133	0,01330
02199	199 680	1,00	438 268	199 680	2 394	0	0	0	2,50	0,0128	0,01276
02200	186 969	1,00	440 290	186 969	15 425	0	0	0	2,50	0,0119	0,01195
02201	179 388	1,00	437 897	179 388	-25 339	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
02202	204 658	1,00	440 648	204 658	17 733	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
02203	211 683	1,00	441 461	211 683	22 974	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
02204	214 161	1,00	442 353	214 161	28 720	0	0	0	2,50	0,0137	0,01368
02205	203 419	1,00	439 960	203 419	13 300	0	0	0	2,50	0,0130	0,01300
02206	195 169	1,00	439 061	195 169	7 504	0	0	0	2,50	0,0125	0,01247
02207	163 975	1,00	448 234	163 975	66 618	0	0	0	2,50	0,0105	0,01048
02208	89 485	1,00	440 313	89 485	15 572	0	0	0	2,50	0,0057	0,00572
02209	89 819	1,00	441 398	89 819	22 564	0	0	0	2,50	0,0057	0,00574
02210	49 442	2,13	105 486	0	-86 210	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02211	263 156	1,00	518 843	263 156	521 654	0	0	0	2,50	0,0168	0,01681
02212	348 444	1,00	478 107	348 444	259 135	0	0	0	2,50	0,0223	0,02226

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02213	248 635	1,00	439 079	248 635	7 622	0	0	0	2,50	0,0159	0,01589
02214	222 350	1,00	444 695	222 350	43 809	0	0	0	2,50	0,0142	0,01421
02215	270 615	1,00	464 360	270 615	170 542	0	0	0	2,50	0,0173	0,01729
06350	245 436	1,00	437 897	245 436	-79 870	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
06351	192 095	1,00	437 897	192 095	-11 676	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
06352	64 044	1,46	93 431	0	82 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06353	227 350	1,00	459 086	227 350	136 553	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
06354	276 354	1,00	449 142	276 354	72 474	0	0	0	2,50	0,0177	0,01766
06355	312 947	1,00	442 690	312 947	30 888	0	0	0	2,50	0,0200	0,01999
06356	300 766	1,00	478 046	300 766	258 743	0	0	0	2,50	0,0192	0,01922
06357	100 379	1,00	452 936	100 379	96 922	0	0	0	2,50	0,0064	0,00641
06358	306 295	1,00	438 786	306 295	5 731	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
06359	299 307	1,00	455 026	299 307	110 392	0	0	0	2,50	0,0191	0,01912
06360	207 010	1,00	463 963	207 010	167 986	0	0	0	2,50	0,0132	0,01323
06361	290 183	1,00	440 360	290 183	15 875	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
06362	292 500	1,00	445 076	292 500	46 265	0	0	0	2,50	0,0187	0,01869
06363	250 816	1,00	451 664	250 816	88 722	0	0	0	2,50	0,0160	0,01602
06364	202 112	1,00	444 625	202 112	43 363	0	0	0	2,50	0,0129	0,01291
06365	283 733	1,00	441 979	283 733	26 311	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
06366	259 436	1,00	444 010	259 436	39 397	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
06367	225 355	1,00	444 577	225 355	43 054	0	0	0	2,50	0,0144	0,01440
06368	269 920	1,00	443 271	269 920	34 633	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
06369	250 636	1,00	440 087	250 636	14 115	0	0	0	2,50	0,0160	0,01601
06370	227 988	1,00	439 353	227 988	9 384	0	0	0	2,50	0,0146	0,01457
06371	210 022	1,00	440 194	210 022	14 803	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
07122	230 346	1,00	437 897	230 346	-96 824	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
07148	201 892	1,00	477 514	201 892	255 313	0	0	0	2,50	0,0129	0,01290
Piano Terzo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00167	62 138	1,25	77 723	0	-113 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00183	32 071	2,42	77 723	0	-82 859	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00382	279 032	1,00	487 999	279 032	322 880	0	0	0	2,50	0,0178	0,01783
00453	203 391	1,00	437 897	203 391	-80 375	0	0	0	2,50	0,0130	0,01299
02182	236 331	1,00	474 891	236 331	238 408	0	0	0	2,50	0,0151	0,01510
02183	416 574	1,00	437 897	416 574	-1 198 306	0	0	0	2,50	0,0266	0,02661
02184	320 825	1,00	437 897	320 825	-259 485	0	0	0	2,50	0,0205	0,02050
02185	129 542	1,00	437 897	129 542	-4 200	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
02186	146 636	1,00	437 897	146 636	-60 305	0	0	0	2,50	0,0094	0,00937
02187	182 650	1,00	437 897	182 650	-53 357	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
02300	87 104	1,00	437 897	87 104	-71 125	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
02301	82 631	1,00	437 897	82 631	-7 106	0	0	0	2,50	0,0053	0,00528
02302	88 868	1,00	437 897	88 868	-8 753	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
02303	165 484	1,00	482 632	165 484	288 297	0	0	0	2,50	0,0106	0,01057
02304	124 332	1,00	470 374	124 332	209 302	0	0	0	2,50	0,0079	0,00794
02305	63 788	1,25	79 952	0	14 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03572	111 487	1,00	437 897	111 487	-484 187	0	0	0	2,50	0,0071	0,00712
03573	111 233	1,00	439 783	111 233	12 160	0	0	0	2,50	0,0071	0,00711
03574	24 335	3,19	77 723	0	-21 627	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03575	53 403	1,46	77 723	0	-90 338	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03576	19 682	3,95	77 723	0	-178 184	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03577	11 444	6,79	77 723	0	-136 678	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03578	43 252	2,26	97 924	0	-297 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03579	150 449	1,00	437 897	150 449	-248 576	0	0	0	2,50	0,0096	0,00961
03580	103 664	1,00	437 897	103 664	-72 548	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
03581	36 439	2,19	79 787	0	13 760	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03582	38 019	2,04	77 723	0	-21 625	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03583	69 752	1,11	77 723	0	-22 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03584	11 801	6,76	79 799	0	13 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03585	131 516	1,00	446 132	131 516	53 070	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
03586	126 040	1,00	437 897	126 040	-823 671	0	0	0	2,50	0,0081	0,00805
03587	38 843	2,40	93 363	0	-204 476	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03588	198 928	1,00	437 897	198 928	-155 310	0	0	0	2,50	0,0127	0,01271
03589	300 521	1,00	437 897	300 521	-718 658	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
03590	347 103	1,00	437 897	347 103	-885 737	0	0	0	2,50	0,0222	0,02218
04149	426 706	1,00	437 897	426 706	-29 714	0	0	0	2,50	0,0273	0,02726
04150	501 816	1,00	501 898	501 816	-15 992	0	0	0	2,04	0,0393	0,03929
04151	441 883	1,00	443 014	441 883	-68 870	0	0	0	2,46	0,0287	0,02869
06445	281 511	1,00	437 897	281 511	-63 755	0	0	0	2,50	0,0180	0,01799
06446	384 068	1,00	444 425	384 068	42 075	0	0	0	2,50	0,0245	0,02454
06447	399 610	1,00	437 897	399 610	-159 651	0	0	0	2,50	0,0255	0,02553
06448	316 771	1,00	437 897	316 771	-102 193	0	0	0	2,50	0,0202	0,02024
07256	350 247	1,00	437 897	350 247	-21 384	0	0	0	2,50	0,0224	0,02238
07257	308 213	1,00	437 897	308 213	-29 688	0	0	0	2,50	0,0197	0,01969
07294	597 495	1,00	597 818	597 495	-921 037	0	0	0	1,42	0,0672	0,06721
07295	320 419	1,00	497 111	320 419	381 603	0	0	0	2,50	0,0205	0,02047
07296	193 511	1,00	437 897	193 511	-182 352	0	0	0	2,50	0,0124	0,01236
07297	329 656	1,00	498 200	329 656	388 625	0	0	0	2,50	0,0211	0,02106
Piano Terzo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00382	345 661	1,00	489 167	345 661	330 411	0	0	0	2,50	0,0221	0,02208
00453	219 678	1,00	439 637	219 678	11 217	0	0	0	2,50	0,0140	0,01403
00509	223 077	1,00	437 897	223 077	-215 386	0	0	0	2,50	0,0143	0,01425
00515	50 681	1,53	77 723	0	-71 965	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00545	423 367	1,00	437 897	423 367	-56 448	0	0	0	2,50	0,0270	0,02705
00546	433 174	1,00	445 434	433 174	48 574	0	0	0	2,50	0,0277	0,02767
00547	293 738	1,00	437 897	293 738	-56 340	0	0	0	2,50	0,0188	0,01877
00548	344 223	1,00	445 217	344 223	47 174	0	0	0	2,50	0,0220	0,02199
01131	347 351	1,00	437 897	347 351	-137 634	0	0	0	2,50	0,0222	0,02219
01132	384 399	1,00	437 897	384 399	-40 225	0	0	0	2,50	0,0246	0,02456
01133	439 155	1,00	439 168	439 155	-63 802	0	0	0	2,49	0,0282	0,02817
01134	445 205	1,00	445 605	445 205	-54 947	0	0	0	2,44	0,0291	0,02914
01135	446 632	1,00	446 908	446 632	-47 941	0	0	0	2,43	0,0294	0,02936
01136	447 230	1,00	447 807	447 230	22 233	0	0	0	2,45	0,0292	0,02916
01137	447 931	1,00	448 896	447 931	37 472	0	0	0	2,46	0,0291	0,02908
01138	444 159	1,00	445 142	444 159	21 821	0	0	0	2,47	0,0287	0,02872
01139	442 987	1,00	443 989	442 987	30 983	0	0	0	2,49	0,0284	0,02842
01140	421 860	1,00	441 308	421 860	21 985	0	0	0	2,50	0,0270	0,02695
01141	420 159	1,00	443 611	420 159	36 823	0	0	0	2,50	0,0268	0,02684
01142	407 679	1,00	448 396	407 679	67 662	0	0	0	2,50	0,0260	0,02605
01143	372 898	1,00	441 163	372 898	21 050	0	0	0	2,50	0,0238	0,02382
01144	365 240	1,00	457 293	365 240	125 001	0	0	0	2,50	0,0233	0,02333
02162	324 257	1,00	437 897	324 257	-254 706	0	0	0	2,50	0,0207	0,02072

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02163	367 534	1,00	437 897	367 534	-68 151	0	0	0	2,50	0,0235	0,02348
02164	363 051	1,00	437 897	363 051	-164 396	0	0	0	2,50	0,0232	0,02319
02165	381 511	1,00	437 897	381 511	-315 549	0	0	0	2,50	0,0244	0,02437
02166	273 144	1,00	514 524	273 144	493 822	0	0	0	2,50	0,0175	0,01745
02167	46 131	2,30	105 953	0	-412 141	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02168	165 278	1,00	437 897	165 278	-58 926	0	0	0	2,50	0,0106	0,01056
02169	221 060	1,00	437 897	221 060	-18 604	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
02170	336 166	1,00	441 067	336 166	20 432	0	0	0	2,50	0,0215	0,02148
02171	352 663	1,00	444 356	352 663	41 625	0	0	0	2,50	0,0225	0,02253
02172	368 833	1,00	443 827	368 833	38 221	0	0	0	2,50	0,0236	0,02356
02173	376 008	1,00	441 176	376 008	21 136	0	0	0	2,50	0,0240	0,02402
02174	374 685	1,00	443 239	374 685	34 432	0	0	0	2,50	0,0239	0,02394
02175	372 471	1,00	440 977	372 471	19 852	0	0	0	2,50	0,0238	0,02380
02176	368 288	1,00	441 182	368 288	21 174	0	0	0	2,50	0,0235	0,02353
02177	346 747	1,00	443 018	346 747	33 007	0	0	0	2,50	0,0222	0,02215
02178	317 442	1,00	442 311	317 442	28 448	0	0	0	2,50	0,0203	0,02028
02179	297 136	1,00	444 466	297 136	42 337	0	0	0	2,50	0,0190	0,01898
02180	243 849	1,00	448 256	243 849	66 762	0	0	0	2,50	0,0156	0,01558
02181	233 232	1,00	439 126	233 232	7 926	0	0	0	2,50	0,0149	0,01490
02182	215 923	1,00	465 315	215 923	176 698	0	0	0	2,50	0,0138	0,01380
02183	326 359	1,00	501 377	326 359	409 096	0	0	0	2,50	0,0209	0,02085
02184	460 898	1,00	486 538	460 898	313 466	0	0	0	2,50	0,0294	0,02945
02185	399 537	1,00	440 863	399 537	19 119	0	0	0	2,50	0,0255	0,02553
02186	356 200	1,00	441 484	356 200	23 117	0	0	0	2,50	0,0228	0,02276
02187	389 559	1,00	466 914	389 559	187 002	0	0	0	2,50	0,0249	0,02489
06311	348 800	1,00	437 897	348 800	-194 056	0	0	0	2,50	0,0223	0,02228
06312	91 225	1,00	437 897	91 225	-202 644	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
06313	224 245	1,00	444 635	224 245	43 426	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
06314	396 601	1,00	465 602	396 601	178 548	0	0	0	2,50	0,0253	0,02534
06315	433 136	1,00	453 350	433 136	99 588	0	0	0	2,50	0,0277	0,02767
06316	461 400	1,00	461 402	461 400	40 685	0	0	0	2,37	0,0311	0,03110
06317	433 284	1,00	480 321	433 284	273 403	0	0	0	2,50	0,0277	0,02768
06318	254 427	1,00	463 803	254 427	166 950	0	0	0	2,50	0,0163	0,01626
06319	449 030	1,00	449 147	449 030	47 410	0	0	0	2,47	0,0290	0,02904
06320	442 194	1,00	456 066	442 194	117 090	0	0	0	2,50	0,0283	0,02825
06321	351 431	1,00	459 400	351 431	138 580	0	0	0	2,50	0,0225	0,02245
06322	434 884	1,00	442 847	434 884	31 903	0	0	0	2,50	0,0278	0,02778
06323	437 054	1,00	445 660	437 054	50 032	0	0	0	2,50	0,0279	0,02792
06324	400 937	1,00	452 657	400 937	95 120	0	0	0	2,50	0,0256	0,02562
06325	359 559	1,00	445 100	359 559	46 419	0	0	0	2,50	0,0230	0,02297
06326	434 004	1,00	441 712	434 004	24 588	0	0	0	2,50	0,0277	0,02773
06327	418 106	1,00	445 667	418 106	50 078	0	0	0	2,50	0,0267	0,02671
06328	370 296	1,00	444 789	370 296	44 420	0	0	0	2,50	0,0237	0,02366
06329	433 324	1,00	441 705	433 324	24 542	0	0	0	2,50	0,0277	0,02768
06330	425 629	1,00	442 163	425 629	27 498	0	0	0	2,50	0,0272	0,02719
06331	405 142	1,00	442 432	405 142	29 231	0	0	0	2,50	0,0259	0,02588
06332	388 209	1,00	441 993	388 209	26 401	0	0	0	2,50	0,0248	0,02480
06333	434 109	1,00	441 544	434 109	23 507	0	0	0	2,50	0,0277	0,02773
06334	418 533	1,00	441 508	418 533	23 276	0	0	0	2,50	0,0267	0,02674
06335	394 605	1,00	440 528	394 605	16 957	0	0	0	2,50	0,0252	0,02521

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06336	439 654	1,00	440 444	439 654	-33 600	0	0	0	2,48	0,0283	0,02832
06337	434 343	1,00	443 372	434 343	35 287	0	0	0	2,50	0,0277	0,02775
06338	405 288	1,00	444 842	405 288	44 759	0	0	0	2,50	0,0259	0,02589
06339	380 440	1,00	441 059	380 440	20 382	0	0	0	2,50	0,0243	0,02431
06340	450 295	1,00	450 852	450 295	-30 885	0	0	0	2,40	0,0300	0,02997
06341	427 295	1,00	449 841	427 295	76 976	0	0	0	2,50	0,0273	0,02730
06342	368 271	1,00	448 593	368 271	68 936	0	0	0	2,50	0,0235	0,02353
06343	451 561	1,00	452 178	451 561	-60 858	0	0	0	2,39	0,0302	0,03018
06344	466 399	1,00	467 116	466 399	-57 761	0	0	0	2,28	0,0327	0,03267
06345	398 828	1,00	463 294	398 828	163 674	0	0	0	2,50	0,0255	0,02548
06346	303 711	1,00	448 680	303 711	69 496	0	0	0	2,50	0,0194	0,01940
06347	491 343	1,00	491 460	491 343	-80 159	0	0	0	2,11	0,0372	0,03719
06348	482 350	1,00	482 699	482 350	-143 748	0	0	0	2,17	0,0355	0,03550
06349	260 960	1,00	487 282	260 960	318 262	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
Piano Terzo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00509	126 641	1,00	481 060	126 641	278 166	0	0	0	2,50	0,0081	0,00809
00515	30 155	2,58	77 723	0	-65 340	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02162	140 941	1,00	444 276	140 941	41 115	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
02163	106 077	1,00	437 897	106 077	-6 544	0	0	0	2,50	0,0068	0,00678
02164	90 723	1,00	437 897	90 723	-3 888	0	0	0	2,50	0,0058	0,00580
02165	287 764	1,00	437 897	287 764	-322 917	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
02166	297 987	1,00	437 897	297 987	-738 373	0	0	0	2,50	0,0190	0,01904
02167	26 734	4,11	109 980	0	-439 331	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02216	289 413	1,00	437 897	289 413	-989 033	0	0	0	2,50	0,0185	0,01849
02217	242 746	1,00	437 897	242 746	-658 609	0	0	0	2,50	0,0155	0,01551
02218	194 322	1,00	482 179	194 322	285 378	0	0	0	2,50	0,0124	0,01242
02219	402 152	1,00	582 725	402 152	933 338	0	0	0	2,50	0,0257	0,02569
02220	526 225	1,00	655 102	526 225	1 399 768	0	0	0	2,50	0,0336	0,03362
02221	190 978	1,00	437 897	190 978	-183 218	0	0	0	2,50	0,0122	0,01220
03513	218 916	1,00	437 897	218 916	-30 118	0	0	0	2,50	0,0140	0,01399
03514	37 337	2,08	77 723	0	-25 421	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03515	49 602	1,57	77 723	0	-3 538	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03516	44 883	1,73	77 723	0	-43 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03517	38 598	2,01	77 723	0	-38 153	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03518	89 475	1,00	444 809	89 475	44 546	0	0	0	2,50	0,0057	0,00572
03519	227 552	1,00	515 257	227 552	498 545	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
03520	74 063	1,55	114 929	0	-568 004	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03521	371 247	1,00	437 897	371 247	-2 181 784	0	0	0	2,50	0,0237	0,02372
03522	9 826	14,94	146 766	0	-1 211 198	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03523	111 957	1,25	140 442	0	-1 165 567	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03524	232 093	1,00	500 351	232 093	402 486	0	0	0	2,50	0,0148	0,01483
03525	313 184	1,00	557 188	313 184	768 766	0	0	0	2,50	0,0200	0,02001
03526	288 618	1,00	437 897	288 618	-1 754 542	0	0	0	2,50	0,0184	0,01844
03527	467 798	1,00	468 506	467 798	-740 035	0	0	0	2,27	0,0329	0,03292
03528	49 098	2,35	115 259	0	108 388	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03529	116 599	1,00	437 897	116 599	-358 090	0	0	0	2,50	0,0074	0,00745
03530	64 119	1,86	119 119	0	-739 696	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03531	260 977	1,00	498 171	260 977	388 438	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
03532	376 512	1,00	437 897	376 512	-1 335 264	0	0	0	2,50	0,0241	0,02405
03533	461 167	1,00	461 608	461 167	-1 447 598	0	0	0	2,32	0,0317	0,03175

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04139	553 073	1,00	553 704	553 073	42 720	0	0	0	1,76	0,0502	0,05019
04140	602 891	1,00	604 042	602 891	71 595	0	0	0	1,48	0,0651	0,06506
04141	595 656	1,00	596 393	595 656	-120 339	0	0	0	1,43	0,0665	0,06653
04142	518 787	1,00	520 273	518 787	-15 683	0	0	0	1,92	0,0432	0,04316
06372	503 960	1,00	504 616	503 960	208 475	0	0	0	2,26	0,0356	0,03562
06373	329 176	1,00	467 524	329 176	190 933	0	0	0	2,50	0,0210	0,02103
06374	474 546	1,00	475 538	474 546	-355 825	0	0	0	2,22	0,0341	0,03414
06375	364 729	1,00	457 509	364 729	126 391	0	0	0	2,50	0,0233	0,02330
07163	108 148	1,00	437 897	108 148	-208 723	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
07166	324 305	1,00	437 897	324 305	-244 077	0	0	0	2,50	0,0207	0,02072
07264	290 702	1,00	446 445	290 702	55 092	0	0	0	2,50	0,0186	0,01857
07306	536 089	1,00	537 527	536 089	-1 317 954	0	0	0	1,81	0,0473	0,04731
07307	329 206	1,00	528 071	329 206	581 123	0	0	0	2,50	0,0210	0,02103
07308	103 017	1,00	437 897	103 017	-183 381	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
07309	730 367	1,00	731 841	730 367	826 629	0	0	0	1,63	0,0716	0,07157
Piano Terzo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00479	87 509	1,00	437 897	87 509	-24 254	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
00483	113 293	1,00	437 897	113 293	-5 754	0	0	0	2,50	0,0072	0,00724
01249	192 499	1,00	442 294	192 499	28 339	0	0	0	2,50	0,0123	0,01230
01250	300 767	1,00	441 999	300 767	26 441	0	0	0	2,50	0,0192	0,01922
01251	327 494	1,00	437 897	327 494	-26 640	0	0	0	2,50	0,0209	0,02092
01252	265 269	1,00	437 897	265 269	-36 219	0	0	0	2,50	0,0169	0,01695
02243	68 281	1,14	77 723	0	-156 327	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02244	185 204	1,00	437 897	185 204	-339 014	0	0	0	2,50	0,0118	0,01183
02245	97 634	1,00	437 897	97 634	-75 251	0	0	0	2,50	0,0062	0,00624
02246	84 970	1,00	441 154	84 970	20 991	0	0	0	2,50	0,0054	0,00543
02247	217 383	1,00	491 115	217 383	342 966	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
02248	18 986	5,77	109 643	0	146 738	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02249	194 619	1,00	442 337	194 619	28 619	0	0	0	2,50	0,0124	0,01243
02250	279 199	1,00	451 392	279 199	86 969	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
02251	294 846	1,00	437 897	294 846	-30 622	0	0	0	2,50	0,0188	0,01884
02252	241 821	1,00	437 897	241 821	-30 999	0	0	0	2,50	0,0154	0,01545
02253	65 395	1,27	83 350	0	-47 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02254	104 836	1,00	437 897	104 836	-82 549	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
02255	207 249	1,00	437 897	207 249	-20 397	0	0	0	2,50	0,0132	0,01324
02256	168 799	1,00	458 235	168 799	131 069	0	0	0	2,50	0,0108	0,01078
02257	78 997	1,18	93 363	0	-203 456	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02258	139 183	1,00	447 770	139 183	63 626	0	0	0	2,50	0,0089	0,00889
03534	264 491	1,00	437 897	264 491	-432 445	0	0	0	2,50	0,0169	0,01690
03535	101 901	1,00	450 827	101 901	83 332	0	0	0	2,50	0,0065	0,00651
03536	6 508	11,94	77 723	0	-29 578	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03537	127 751	1,00	442 946	127 751	32 543	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
03538	51 769	2,12	109 547	0	-473 682	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03539	267 161	1,00	478 647	267 161	262 614	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
03540	178 317	1,00	437 897	178 317	-165 374	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
03541	118 815	1,00	437 897	118 815	-448 509	0	0	0	2,50	0,0076	0,00759
03542	232 346	1,00	467 759	232 346	192 450	0	0	0	2,50	0,0148	0,01484
03543	246 905	1,00	437 897	246 905	-750 860	0	0	0	2,50	0,0158	0,01577
03544	169 126	1,00	437 897	169 126	-309 166	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
03545	71 707	1,08	77 723	0	-18 332	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03546	31 374	2,48	77 723	0	-21 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03547	71 197	1,09	77 723	0	-40 586	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03548	240 047	1,00	491 392	240 047	344 750	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
03549	323 989	1,00	617 200	323 989	1 155 511	0	0	0	2,50	0,0207	0,02070
03550	196 553	1,00	508 812	196 553	457 012	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
03551	175 307	1,00	476 403	175 307	248 155	0	0	0	2,50	0,0112	0,01120
03552	89 814	1,00	437 897	89 814	-303 185	0	0	0	2,50	0,0057	0,00574
03553	251 117	1,00	437 897	251 117	-169 616	0	0	0	2,50	0,0160	0,01604
06401	137 786	1,00	437 897	137 786	-146 086	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
06402	204 879	1,00	460 004	204 879	142 469	0	0	0	2,50	0,0131	0,01309
06403	230 710	1,00	437 897	230 710	-14 114	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
06404	138 483	1,00	451 466	138 483	87 445	0	0	0	2,50	0,0088	0,00885
06405	242 588	1,00	453 838	242 588	102 731	0	0	0	2,50	0,0155	0,01550
06406	257 715	1,00	437 897	257 715	-75 328	0	0	0	2,50	0,0165	0,01647
07145	13 186	5,89	77 723	0	-427	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07152	22 762	3,41	77 723	0	-805	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07310	300 448	1,00	437 897	300 448	-270 288	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
07311	159 948	1,00	482 360	159 948	286 540	0	0	0	2,50	0,0102	0,01022
07312	271 869	1,00	437 897	271 869	-772 661	0	0	0	2,50	0,0174	0,01737
07313	297 313	1,00	603 468	297 313	1 067 016	0	0	0	2,50	0,0190	0,01899
Piano Terzo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00168	102 499	1,00	437 897	102 499	-72 990	0	0	0	2,50	0,0065	0,00655
00184	95 791	1,00	437 897	95 791	-31 817	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
00480	209 047	1,00	437 897	209 047	-120 936	0	0	0	2,50	0,0134	0,01336
00486	177 613	1,00	437 897	177 613	-81 049	0	0	0	2,50	0,0113	0,01135
02401	149 049	1,00	437 897	149 049	-25 079	0	0	0	2,50	0,0095	0,00952
02402	195 900	1,00	437 897	195 900	-18 996	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
02432	168 724	1,00	437 897	168 724	-79 542	0	0	0	2,50	0,0108	0,01078
02433	84 549	1,08	90 905	0	-232 861	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02434	200 038	1,00	437 897	200 038	-126 921	0	0	0	2,50	0,0128	0,01278
02435	181 096	1,00	437 897	181 096	-62 775	0	0	0	2,50	0,0116	0,01157
02436	84 534	1,05	88 970	0	-249 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02437	124 693	1,00	437 897	124 693	-163 772	0	0	0	2,50	0,0080	0,00797
02554	219 492	1,00	437 897	219 492	-10 109	0	0	0	2,50	0,0140	0,01402
02555	182 146	1,00	438 457	182 146	3 611	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
02635	83 074	1,00	437 897	83 074	-71 793	0	0	0	2,50	0,0053	0,00531
02636	11 848	6,56	77 723	0	-39 337	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02637	104 276	1,00	437 897	104 276	-98 514	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
02638	103 044	1,00	437 897	103 044	-42 854	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
02639	27 350	2,84	77 723	0	-31 824	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02640	64 713	1,20	77 723	0	-14 515	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06964	157 474	1,00	437 897	157 474	-85 262	0	0	0	2,50	0,0101	0,01006
06965	136 598	1,00	438 511	136 598	3 961	0	0	0	2,50	0,0087	0,00873
06966	188 738	1,00	437 897	188 738	-70 189	0	0	0	2,50	0,0121	0,01206
06967	159 434	1,00	437 897	159 434	-97 231	0	0	0	2,50	0,0102	0,01019
06968	184 924	1,00	437 897	184 924	-69 232	0	0	0	2,50	0,0118	0,01181
06969	134 031	1,00	437 897	134 031	-54 956	0	0	0	2,50	0,0086	0,00856
06970	146 529	1,00	437 897	146 529	-52 466	0	0	0	2,50	0,0094	0,00936
06971	126 929	1,00	437 897	126 929	-69 828	0	0	0	2,50	0,0081	0,00811
Piano Terzo			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00171	77 090	1,01	77 723	0	-112 715	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00172	52 899	1,47	77 723	0	-76 195	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00187	74 991	1,04	77 723	0	-33 992	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00188	18 202	4,27	77 723	0	-28 691	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02455	65 782	1,18	77 723	0	-71 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02456	84 584	1,00	437 897	84 584	-65 392	0	0	0	2,50	0,0054	0,00540
02585	69 522	1,12	77 723	0	-38 118	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02586	51 195	1,52	77 723	0	-35 795	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02611	49 506	1,57	77 723	0	-7 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02612	26 296	2,97	77 973	0	1 669	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02613	33 444	2,32	77 723	0	-4 154	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02614	42 778	1,82	77 723	0	-973	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02615	34 638	2,25	77 933	0	1 400	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02616	30 698	2,53	77 723	0	-5 351	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02617	73 224	1,06	77 723	0	-18 255	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02618	66 094	1,18	77 723	0	-11 919	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02619	70 004	1,11	77 723	0	-7 004	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02620	77 132	1,01	77 723	0	-11 699	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02621	78 451	1,00	437 897	78 451	-8 352	0	0	0	2,50	0,0050	0,00501
02622	52 594	1,48	77 723	0	-34 732	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06936	59 902	1,30	77 723	0	-52 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06937	22 784	3,41	77 723	0	-14 573	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06938	74 708	1,04	77 723	0	-24 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06939	74 690	1,04	77 723	0	-59 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06940	70 369	1,10	77 723	0	-26 871	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06941	58 659	1,32	77 723	0	-4 643	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06942	54 562	1,42	77 723	0	-2 179	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06943	64 050	1,21	77 723	0	-10 048	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terzo			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00170	48 022	1,62	77 714	0	-102 882	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00186	23 180	3,35	77 714	0	-44 011	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00227	20 425	3,92	80 032	0	15 457	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00311	49 876	1,76	87 658	0	66 295	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02306	82 614	1,02	84 390	0	44 507	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02307	95 762	1,00	445 173	95 762	47 221	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
02308	113 570	1,00	445 459	113 570	49 064	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
02309	131 492	1,00	444 742	131 492	44 444	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
02310	144 103	1,00	445 079	144 103	46 611	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
02311	161 345	1,00	437 846	161 345	-40 842	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
02312	172 869	1,00	437 846	172 869	-38 754	0	0	0	2,50	0,0110	0,01104
02313	186 353	1,00	437 846	186 353	-30 217	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
02314	198 205	1,00	437 846	198 205	-17 518	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
02315	224 760	1,00	437 846	224 760	-55 210	0	0	0	2,50	0,0144	0,01436
02316	205 169	1,00	437 846	205 169	-56 652	0	0	0	2,50	0,0131	0,01311
02317	222 849	1,00	437 846	222 849	-9 178	0	0	0	2,50	0,0142	0,01424
02318	225 290	1,00	437 846	225 290	-13 461	0	0	0	2,50	0,0144	0,01439
02319	227 792	1,00	437 846	227 792	-4 664	0	0	0	2,50	0,0146	0,01455
02320	225 937	1,00	437 846	225 937	-6 448	0	0	0	2,50	0,0144	0,01443
02321	226 486	1,00	437 846	226 486	-18 397	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
02322	220 747	1,00	437 846	220 747	-44 730	0	0	0	2,50	0,0141	0,01410

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02323	186 960	1,00	437 846	186 960	-15 490	0	0	0	2,50	0,0119	0,01194
02324	173 019	1,00	437 846	173 019	-24 809	0	0	0	2,50	0,0111	0,01105
02325	155 110	1,00	437 846	155 110	-19 123	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991
02326	139 387	1,00	437 846	139 387	-27 768	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
02327	120 546	1,00	442 764	120 546	31 696	0	0	0	2,50	0,0077	0,00770
02328	109 487	1,00	442 562	109 487	30 391	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
02329	91 205	1,00	443 446	91 205	36 087	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
02330	69 284	1,20	83 185	0	36 473	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02331	58 128	1,43	83 289	0	37 167	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02332	14 701	5,29	77 714	0	-18 382	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02333	7 404	10,50	77 714	0	-1 004	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02334	14 989	5,20	77 894	0	1 202	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02335	14 396	5,48	78 868	0	7 698	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02336	12 404	6,40	79 439	0	11 501	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02337	45 614	1,70	77 714	0	-25 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06449	217 719	1,00	437 846	217 719	-76 976	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
06450	228 385	1,00	437 846	228 385	-17 159	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
06451	12 552	6,19	77 714	0	-27 928	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06452	51 117	1,52	77 714	0	-54 406	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06453	63 308	1,30	82 431	0	31 452	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06454	47 842	1,65	78 794	0	7 204	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06455	35 537	2,21	78 395	0	4 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06456	23 937	3,35	80 307	0	17 286	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06457	93 102	1,00	442 327	93 102	28 879	0	0	0	2,50	0,0059	0,00595
06458	80 433	1,00	439 498	80 433	10 648	0	0	0	2,50	0,0051	0,00514
06459	70 323	1,15	80 579	0	19 105	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06460	110 405	1,00	443 659	110 405	37 462	0	0	0	2,50	0,0071	0,00705
06461	109 311	1,00	440 979	109 311	20 194	0	0	0	2,50	0,0070	0,00698
06462	102 774	1,00	440 379	102 774	16 326	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
06463	97 549	1,00	442 638	97 549	30 885	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
06464	127 072	1,00	442 725	127 072	31 444	0	0	0	2,50	0,0081	0,00812
06465	126 914	1,00	440 795	126 914	19 005	0	0	0	2,50	0,0081	0,00811
06466	125 626	1,00	441 219	125 626	21 742	0	0	0	2,50	0,0080	0,00803
06467	147 252	1,00	437 846	147 252	-33 799	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
06468	146 183	1,00	437 846	146 183	-23 882	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
06469	146 560	1,00	437 846	146 560	-16 579	0	0	0	2,50	0,0094	0,00936
06470	147 457	1,00	437 846	147 457	-22 524	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
06471	160 667	1,00	437 846	160 667	-29 292	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
06472	163 488	1,00	437 846	163 488	-16 771	0	0	0	2,50	0,0104	0,01045
06473	167 845	1,00	437 846	167 845	-12 299	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
06474	174 359	1,00	437 846	174 359	-35 051	0	0	0	2,50	0,0111	0,01114
06475	173 285	1,00	437 846	173 285	-19 189	0	0	0	2,50	0,0111	0,01107
06476	179 678	1,00	437 846	179 678	-8 836	0	0	0	2,50	0,0115	0,01148
06477	183 632	1,00	437 846	183 632	-13 360	0	0	0	2,50	0,0117	0,01173
06478	188 345	1,00	437 846	188 345	-25 553	0	0	0	2,50	0,0120	0,01203
06479	201 544	1,00	437 846	201 544	-7 784	0	0	0	2,50	0,0129	0,01288
06480	211 093	1,00	437 959	211 093	728	0	0	0	2,50	0,0135	0,01349
07121	247 021	1,00	437 846	247 021	-128 087	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578
07123	240 146	1,00	437 846	240 146	-35 967	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
Piano Terzo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00365	102 532	1,00	445 862	102 532	51 335	0	0	0	2,50	0,0066	0,00655
00439	32 613	2,59	84 357	0	44 230	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00484	181 287	1,00	440 261	181 287	15 241	0	0	0	2,50	0,0116	0,01158
02222	131 699	1,00	445 180	131 699	46 940	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
02223	84 647	1,00	444 085	84 647	39 881	0	0	0	2,50	0,0054	0,00541
02224	100 587	1,00	442 967	100 587	32 677	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
02225	185 504	1,00	442 957	185 504	32 610	0	0	0	2,50	0,0119	0,01185
02226	200 877	1,00	443 761	200 877	37 792	0	0	0	2,50	0,0128	0,01283
02227	210 757	1,00	440 510	210 757	16 839	0	0	0	2,50	0,0135	0,01347
02228	219 456	1,00	441 899	219 456	25 797	0	0	0	2,50	0,0140	0,01402
02229	226 015	1,00	443 792	226 015	37 992	0	0	0	2,50	0,0144	0,01444
02230	226 982	1,00	441 905	226 982	25 832	0	0	0	2,50	0,0145	0,01450
02231	140 948	1,00	437 897	140 948	-11 738	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
02232	202 192	1,00	439 793	202 192	12 222	0	0	0	2,50	0,0129	0,01292
02233	148 165	1,00	437 897	148 165	-36 773	0	0	0	2,50	0,0095	0,00947
02234	153 445	1,00	437 897	153 445	-5 463	0	0	0	2,50	0,0098	0,00980
02235	205 452	1,00	437 897	205 452	-759	0	0	0	2,50	0,0131	0,01313
02236	191 890	1,00	440 776	191 890	18 556	0	0	0	2,50	0,0123	0,01226
02237	50 468	1,57	78 985	0	8 417	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02238	77 321	1,03	79 438	0	11 438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02239	88 530	1,00	437 897	88 530	-623	0	0	0	2,50	0,0057	0,00566
02240	86 184	1,00	439 468	86 184	10 129	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
02241	85 786	1,00	438 994	85 786	7 075	0	0	0	2,50	0,0055	0,00548
02242	109 797	1,00	442 158	109 797	27 461	0	0	0	2,50	0,0070	0,00701
02499	54 310	1,50	81 711	0	26 587	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02500	67 935	1,14	77 723	0	-26 049	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02501	135 521	1,00	439 842	135 521	12 538	0	0	0	2,50	0,0087	0,00866
02502	155 656	1,00	441 267	155 656	21 721	0	0	0	2,50	0,0099	0,00994
02503	169 228	1,00	442 010	169 228	26 506	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
02504	180 932	1,00	442 082	180 932	26 972	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
02505	188 146	1,00	440 751	188 146	18 393	0	0	0	2,50	0,0120	0,01202
02506	193 051	1,00	437 897	193 051	-25 471	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
02507	207 098	1,00	443 895	207 098	38 655	0	0	0	2,50	0,0132	0,01323
06376	209 099	1,00	440 296	209 099	15 460	0	0	0	2,50	0,0134	0,01336
06377	204 010	1,00	441 024	204 010	20 153	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
06378	34 814	2,34	81 441	0	24 789	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06379	120 878	1,00	443 447	120 878	35 767	0	0	0	2,50	0,0077	0,00772
06380	139 007	1,00	442 119	139 007	27 211	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
06381	127 000	1,00	438 972	127 000	6 930	0	0	0	2,50	0,0081	0,00811
06382	116 479	1,00	439 045	116 479	7 402	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
06383	62 831	1,27	79 557	0	12 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06384	160 570	1,00	441 063	160 570	20 407	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
06385	152 845	1,00	439 314	152 845	9 136	0	0	0	2,50	0,0098	0,00977
06386	90 682	1,00	440 716	90 682	18 167	0	0	0	2,50	0,0058	0,00579
06387	180 550	1,00	441 843	180 550	25 436	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
06388	179 510	1,00	440 097	179 510	14 184	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
06389	173 788	1,00	439 622	173 788	11 122	0	0	0	2,50	0,0111	0,01110
06390	168 967	1,00	440 817	168 967	18 819	0	0	0	2,50	0,0108	0,01080
06391	195 312	1,00	441 122	195 312	20 783	0	0	0	2,50	0,0125	0,01248
06392	194 992	1,00	440 113	194 992	14 283	0	0	0	2,50	0,0125	0,01246

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06393	192 355	1,00	440 178	192 355	14 704	0	0	0	2,50	0,0123	0,01229
06394	207 350	1,00	440 847	207 350	19 013	0	0	0	2,50	0,0132	0,01325
06395	208 731	1,00	440 397	208 731	16 115	0	0	0	2,50	0,0133	0,01334
06396	206 340	1,00	440 348	206 340	15 799	0	0	0	2,50	0,0132	0,01318
06397	202 337	1,00	440 396	202 337	16 108	0	0	0	2,50	0,0129	0,01293
06398	212 771	1,00	437 897	212 771	-11 435	0	0	0	2,50	0,0136	0,01359
06399	215 556	1,00	437 897	215 556	-9 989	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
06400	216 750	1,00	437 897	216 750	-9 067	0	0	0	2,50	0,0138	0,01385
07147	207 493	1,00	441 423	207 493	22 726	0	0	0	2,50	0,0133	0,01326
Piano Terzo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00479	92 564	1,00	437 897	92 564	-34 265	0	0	0	2,50	0,0059	0,00591
00483	99 992	1,00	437 897	99 992	-22 492	0	0	0	2,50	0,0064	0,00639
00638	139 519	1,00	437 897	139 519	-29 274	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
00639	167 845	1,00	440 963	167 845	19 761	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
00640	182 602	1,00	440 962	182 602	19 756	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
00641	189 683	1,00	441 079	189 683	20 510	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
00646	132 568	1,00	437 897	132 568	-15 068	0	0	0	2,50	0,0085	0,00847
00647	98 605	1,00	440 860	98 605	19 100	0	0	0	2,50	0,0063	0,00630
00648	160 847	1,00	441 706	160 847	24 553	0	0	0	2,50	0,0103	0,01028
00649	162 031	1,00	441 218	162 031	21 407	0	0	0	2,50	0,0104	0,01035
02253	130 778	1,00	437 897	130 778	-25 938	0	0	0	2,50	0,0084	0,00836
02254	147 529	1,00	437 897	147 529	-2 554	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
02255	107 373	1,00	438 176	107 373	1 804	0	0	0	2,50	0,0069	0,00686
02256	148 355	1,00	439 305	148 355	9 075	0	0	0	2,50	0,0095	0,00948
02257	139 394	1,00	439 771	139 394	12 082	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
02258	114 331	1,00	441 327	114 331	22 109	0	0	0	2,50	0,0073	0,00730
02629	109 373	1,00	440 264	109 373	15 255	0	0	0	2,50	0,0070	0,00699
02630	108 721	1,00	440 080	108 721	14 074	0	0	0	2,50	0,0069	0,00695
02631	184 937	1,00	439 924	184 937	13 067	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
02632	113 563	1,00	437 897	113 563	-143	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
02633	188 016	1,00	440 456	188 016	16 494	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
02634	177 634	1,00	437 897	177 634	-12 040	0	0	0	2,50	0,0113	0,01135
06953	137 442	1,00	437 897	137 442	-32 559	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
06954	144 380	1,00	437 897	144 380	-10 011	0	0	0	2,50	0,0092	0,00922
06955	174 162	1,00	440 403	174 162	16 154	0	0	0	2,50	0,0111	0,01113
06956	180 857	1,00	437 897	180 857	-17 003	0	0	0	2,50	0,0116	0,01155
06957	178 115	1,00	439 841	178 115	12 528	0	0	0	2,50	0,0114	0,01138
06958	178 604	1,00	439 433	178 604	9 900	0	0	0	2,50	0,0114	0,01141
06959	181 588	1,00	439 161	181 588	8 151	0	0	0	2,50	0,0116	0,01160
06960	183 115	1,00	440 260	183 115	15 229	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
06961	163 898	1,00	437 897	163 898	-10 591	0	0	0	2,50	0,0105	0,01047
06962	167 619	1,00	438 950	167 619	6 787	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
06963	100 908	1,00	438 367	100 908	3 031	0	0	0	2,50	0,0064	0,00645
07146	180 157	1,00	437 897	180 157	-23 184	0	0	0	2,50	0,0115	0,01151
07149	87 608	1,00	440 060	87 608	13 943	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
Piano Terzo			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00167	130 265	1,15	149 912	0	-274 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00183	133 335	1,00	729 817	133 335	-172 470	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
00270	197 236	1,00	729 817	197 236	-287 425	0	0	0	2,50	0,0126	0,01260
00345	294 744	1,00	729 817	294 744	-129 795	0	0	0	2,50	0,0188	0,01883

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02269	313 870	1,00	729 817	313 870	-35 938	0	0	0	2,50	0,0201	0,02005
02270	287 642	1,00	732 443	287 642	16 923	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
02271	267 276	1,00	729 817	267 276	-18 082	0	0	0	2,50	0,0171	0,01708
02272	247 259	1,00	732 018	247 259	14 180	0	0	0	2,50	0,0158	0,01580
02273	217 065	1,00	729 817	217 065	-14 843	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
02274	173 462	1,00	729 817	173 462	-87 082	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108
02300	129 130	1,00	129 536	0	-134 895	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02301	86 698	1,49	129 536	0	-9 061	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02302	108 831	1,19	129 536	0	-48 722	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02303	123 257	1,05	129 536	0	-7 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02304	129 674	1,00	729 817	129 674	-22 452	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
02305	138 560	1,00	729 817	138 560	-48 625	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
02351	241 997	1,00	729 817	241 997	-177 930	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
02352	226 224	1,00	729 817	226 224	-162 857	0	0	0	2,50	0,0145	0,01445
02353	228 964	1,00	729 817	228 964	-77 357	0	0	0	2,50	0,0146	0,01463
02354	216 989	1,00	729 817	216 989	-54 694	0	0	0	2,50	0,0139	0,01386
02355	207 252	1,00	729 817	207 252	-52 111	0	0	0	2,50	0,0132	0,01324
02356	189 300	1,00	729 817	189 300	-80 675	0	0	0	2,50	0,0121	0,01209
02357	142 140	1,00	729 817	142 140	-138 417	0	0	0	2,50	0,0091	0,00908
02358	138 334	1,00	729 817	138 334	-169 725	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
02359	129 781	1,00	729 817	129 781	-91 177	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
02360	138 351	1,00	729 817	138 351	-109 019	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
02361	150 081	1,00	729 817	150 081	-41 469	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
02362	190 094	1,00	729 817	190 094	-34 573	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
02363	196 671	1,00	729 817	196 671	-39 656	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257
02364	200 718	1,00	729 817	200 718	-82 791	0	0	0	2,50	0,0128	0,01282
02365	251 238	1,00	729 817	251 238	-123 984	0	0	0	2,50	0,0161	0,01605
02366	291 348	1,00	729 817	291 348	-105 726	0	0	0	2,50	0,0186	0,01861
06503	126 043	1,03	129 536	0	-161 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06504	145 552	1,00	729 817	145 552	-92 485	0	0	0	2,50	0,0093	0,00930
06505	315 680	1,00	729 817	315 680	-66 929	0	0	0	2,50	0,0202	0,02017
06506	208 621	1,00	729 817	208 621	-152 441	0	0	0	2,50	0,0133	0,01333
06507	203 409	1,00	729 817	203 409	-98 984	0	0	0	2,50	0,0130	0,01300
06508	244 360	1,00	729 817	244 360	-30 902	0	0	0	2,50	0,0156	0,01561
06509	273 239	1,00	729 817	273 239	-25 817	0	0	0	2,50	0,0175	0,01746
06510	300 900	1,00	729 817	300 900	-75 264	0	0	0	2,50	0,0192	0,01922
06511	210 931	1,00	729 817	210 931	-34 309	0	0	0	2,50	0,0135	0,01348
06512	221 031	1,00	729 817	221 031	-15 780	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
06513	223 295	1,00	729 817	223 295	-48 462	0	0	0	2,50	0,0143	0,01427
06514	192 077	1,00	729 817	192 077	-44 111	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
06515	216 156	1,00	729 817	216 156	-21 209	0	0	0	2,50	0,0138	0,01381
06516	215 758	1,00	729 817	215 758	-12 011	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
06517	217 712	1,00	729 817	217 712	-31 277	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
06518	183 806	1,00	729 817	183 806	-47 237	0	0	0	2,50	0,0117	0,01174
06519	185 979	1,00	729 817	185 979	-12 497	0	0	0	2,50	0,0119	0,01188
06520	178 486	1,00	729 817	178 486	-15 872	0	0	0	2,50	0,0114	0,01140
06521	136 776	1,00	729 817	136 776	-92 688	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
06522	141 206	1,00	729 817	141 206	-25 691	0	0	0	2,50	0,0090	0,00902
06523	146 002	1,00	729 817	146 002	-4 904	0	0	0	2,50	0,0093	0,00933
06524	157 984	1,00	729 817	157 984	-38 619	0	0	0	2,50	0,0101	0,01009

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Terzo			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00382	214 849	1,00	307 678	214 849	101 483	0	0	0	2,50	0,0137	0,01373
00453	169 735	1,00	301 843	169 735	63 878	0	0	0	2,50	0,0108	0,01084
01488	276 812	1,00	303 154	276 812	72 324	0	0	0	2,50	0,0177	0,01769
01489	277 678	1,00	299 307	277 678	47 534	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
01490	279 988	1,00	296 817	279 988	31 489	0	0	0	2,50	0,0179	0,01789
01491	290 608	1,00	293 957	290 608	13 055	0	0	0	2,50	0,0186	0,01857
01492	286 033	1,00	296 132	286 033	27 070	0	0	0	2,50	0,0183	0,01827
01493	291 392	1,00	297 594	291 392	36 492	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
01494	238 749	1,00	302 419	238 749	67 586	0	0	0	2,50	0,0153	0,01525
02182	180 262	1,00	292 033	180 262	659	0	0	0	2,50	0,0115	0,01152
02183	188 761	1,00	291 931	188 761	-50 167	0	0	0	2,50	0,0121	0,01206
02184	197 792	1,00	291 931	197 792	-31 198	0	0	0	2,50	0,0126	0,01264
02185	215 076	1,00	299 637	215 076	49 664	0	0	0	2,50	0,0137	0,01374
02186	207 222	1,00	294 784	207 222	18 387	0	0	0	2,50	0,0132	0,01324
02187	212 519	1,00	304 417	212 519	80 467	0	0	0	2,50	0,0136	0,01358
02338	244 809	1,00	296 289	244 809	28 083	0	0	0	2,50	0,0156	0,01564
02339	256 708	1,00	292 945	256 708	6 533	0	0	0	2,50	0,0164	0,01640
02340	264 800	1,00	295 400	264 800	22 357	0	0	0	2,50	0,0169	0,01692
02341	277 632	1,00	294 081	277 632	13 857	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
02342	271 199	1,00	295 287	271 199	21 630	0	0	0	2,50	0,0173	0,01733
02343	271 264	1,00	300 292	271 264	53 879	0	0	0	2,50	0,0173	0,01733
02344	213 050	1,00	309 094	213 050	110 609	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
02345	126 764	1,00	328 613	126 764	236 393	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
02346	244 208	1,00	295 889	244 208	25 508	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
02347	240 136	1,00	294 693	240 136	17 802	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
02348	236 460	1,00	293 443	236 460	9 747	0	0	0	2,50	0,0151	0,01511
02349	237 053	1,00	295 973	237 053	26 048	0	0	0	2,50	0,0151	0,01515
02350	165 823	1,00	327 993	165 823	232 398	0	0	0	2,50	0,0106	0,01059
06481	244 318	1,00	303 729	244 318	76 028	0	0	0	2,50	0,0156	0,01561
06482	211 737	1,00	295 874	211 737	25 410	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
06483	172 021	1,00	323 859	172 021	205 759	0	0	0	2,50	0,0110	0,01099
06484	182 214	1,00	321 660	182 214	191 588	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
06485	241 095	1,00	298 598	241 095	42 966	0	0	0	2,50	0,0154	0,01540
06486	247 396	1,00	292 583	247 396	4 204	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
06487	245 102	1,00	293 039	245 102	7 138	0	0	0	2,50	0,0157	0,01566
06488	230 514	1,00	301 092	230 514	59 039	0	0	0	2,50	0,0147	0,01473
06489	258 426	1,00	296 941	258 426	32 288	0	0	0	2,50	0,0165	0,01651
06490	249 862	1,00	292 657	249 862	4 677	0	0	0	2,50	0,0160	0,01596
06491	261 780	1,00	297 075	261 780	33 150	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
06492	266 794	1,00	295 601	266 794	23 650	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
06493	262 652	1,00	294 224	262 652	14 778	0	0	0	2,50	0,0168	0,01678
06494	265 155	1,00	293 424	265 155	9 622	0	0	0	2,50	0,0169	0,01694
06495	279 230	1,00	294 181	279 230	14 498	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
06496	265 129	1,00	296 259	265 129	27 893	0	0	0	2,50	0,0169	0,01694
06497	265 432	1,00	292 939	265 432	6 497	0	0	0	2,50	0,0170	0,01696
06498	275 018	1,00	292 430	275 018	3 212	0	0	0	2,50	0,0176	0,01757
06499	270 124	1,00	299 869	270 124	51 156	0	0	0	2,50	0,0173	0,01726
06500	260 049	1,00	293 576	260 049	10 604	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
06501	258 484	1,00	293 581	258 484	10 631	0	0	0	2,50	0,0165	0,01651

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06502	262 052	1,00	293 963	262 052	13 093	0	0	0	2,50	0,0167	0,01674
07131	82 377	1,00	310 068	82 377	116 880	0	0	0	2,50	0,0053	0,00526
07135	81 546	1,00	291 931	81 546	-32 349	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
Piano Terzo			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00509	75 241	2,06	154 904	0	-505 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00514	365 037	1,00	729 828	365 037	-251 228	0	0	0	2,50	0,0233	0,02332
00515	310 960	1,00	762 931	310 960	213 335	0	0	0	2,50	0,0199	0,01987
02162	396 653	1,00	759 304	396 653	189 956	0	0	0	2,50	0,0253	0,02534
02163	418 422	1,00	731 509	418 422	10 836	0	0	0	2,50	0,0267	0,02673
02164	477 145	1,00	733 645	477 145	24 601	0	0	0	2,50	0,0305	0,03048
02165	398 023	1,00	729 828	398 023	-20 454	0	0	0	2,50	0,0254	0,02543
02166	113 685	1,18	133 719	0	-173 830	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02167	368 280	1,00	729 828	368 280	-318 586	0	0	0	2,50	0,0235	0,02353
02367	403 539	1,00	788 678	403 539	379 261	0	0	0	2,50	0,0258	0,02578
02368	71 982	1,99	143 246	0	88 521	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02369	365 330	1,00	740 056	365 330	65 918	0	0	0	2,50	0,0233	0,02334
02370	438 740	1,00	729 828	438 740	-46 863	0	0	0	2,50	0,0280	0,02803
02371	408 860	1,00	729 828	408 860	-19 315	0	0	0	2,50	0,0261	0,02612
02372	370 409	1,00	729 828	370 409	-144 507	0	0	0	2,50	0,0237	0,02366
03591	82 729	1,78	147 622	0	-380 741	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03592	236 077	1,00	729 828	236 077	-20 409	0	0	0	2,50	0,0151	0,01508
03593	145 618	1,00	729 828	145 618	-7 769	0	0	0	2,50	0,0093	0,00930
03594	126 259	1,03	129 538	0	-4 993	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03595	145 183	1,00	729 828	145 183	-52 628	0	0	0	2,50	0,0093	0,00928
03596	150 165	1,00	729 828	150 165	-38 140	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
03597	236 934	1,00	757 271	236 934	176 857	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
03598	448 805	1,00	842 323	448 805	724 968	0	0	0	2,50	0,0287	0,02867
03599	472 036	1,00	729 828	472 036	-549 598	0	0	0	2,50	0,0302	0,03016
03600	243 909	1,00	729 828	243 909	-135 108	0	0	0	2,50	0,0156	0,01558
03601	152 336	1,00	734 054	152 336	27 239	0	0	0	2,50	0,0097	0,00973
03602	145 359	1,00	736 087	145 359	40 336	0	0	0	2,50	0,0093	0,00929
03603	133 887	1,00	731 805	133 887	12 745	0	0	0	2,50	0,0086	0,00855
03604	147 551	1,00	731 430	147 551	10 326	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
03605	234 655	1,00	734 965	234 655	33 106	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
03606	87 739	1,65	144 913	0	-468 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03607	827 306	1,00	828 995	827 306	-2 521 536	0	0	0	2,07	0,0638	0,06384
03608	706 627	1,00	869 173	706 627	898 003	0	0	0	2,50	0,0451	0,04515
03609	330 731	1,00	827 690	330 731	630 671	0	0	0	2,50	0,0211	0,02113
03610	327 355	1,00	729 828	327 355	-565 284	0	0	0	2,50	0,0209	0,02091
03611	683 778	1,00	834 561	683 778	674 948	0	0	0	2,50	0,0437	0,04369
03612	872 277	1,00	872 310	872 277	-1 986 327	0	0	0	1,90	0,0733	0,07333
04093	75 502	1,72	129 538	0	-192 612	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04094	80 209	1,61	129 538	0	-152 001	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04095	89 313	1,70	152 230	0	151 279	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04096	94 738	1,37	129 538	0	-171 495	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04164	430 643	1,00	729 828	430 643	-179 796	0	0	0	2,50	0,0275	0,02751
04165	420 487	1,00	729 828	420 487	-42 802	0	0	0	2,50	0,0269	0,02686
04166	399 542	1,00	748 097	399 542	117 736	0	0	0	2,50	0,0255	0,02553
04167	410 773	1,00	746 162	410 773	105 269	0	0	0	2,50	0,0262	0,02624
04168	1 021 573	1,00	1 022 844	1 021 573	-192 289	0	0	0	1,30	0,1255	0,12551

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04169	1 186 530	0,90	1 063 228	1 186 530	22 357	0	0	0	1,00	0,1895	0,18952
04170	981 934	1,00	984 294	981 934	-230 974	0	0	0	1,47	0,1067	0,10669
06525	272 263	1,00	751 059	272 263	136 827	0	0	0	2,50	0,0174	0,01739
06526	412 732	1,00	729 828	412 732	-217 131	0	0	0	2,50	0,0264	0,02637
06527	452 538	1,00	729 828	452 538	-282 540	0	0	0	2,50	0,0289	0,02891
06528	260 697	1,00	729 828	260 697	-120 939	0	0	0	2,50	0,0167	0,01666
06529	365 690	1,00	729 828	365 690	-76 161	0	0	0	2,50	0,0234	0,02336
06530	346 327	1,00	729 828	346 327	-14 061	0	0	0	2,50	0,0221	0,02213
06531	421 478	1,00	729 828	421 478	-187 382	0	0	0	2,50	0,0269	0,02693
06532	340 306	1,00	838 960	340 306	703 299	0	0	0	2,50	0,0217	0,02174
06533	796 463	1,00	797 305	796 463	14 034	0	0	0	2,21	0,0576	0,05756
06534	383 581	1,00	742 706	383 581	82 993	0	0	0	2,50	0,0245	0,02451
06535	376 094	1,00	730 042	376 094	1 382	0	0	0	2,50	0,0240	0,02403
06536	438 279	1,00	777 463	438 279	306 982	0	0	0	2,50	0,0280	0,02800
06537	312 371	1,00	729 828	312 371	-552 988	0	0	0	2,50	0,0200	0,01996
07161	80 211	1,96	157 283	0	-446 594	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07279	229 941	1,00	729 828	229 941	-89 695	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
07280	250 050	1,00	732 472	250 050	17 044	0	0	0	2,50	0,0160	0,01598
07302	611 882	1,00	729 828	611 882	-1 189 237	0	0	0	2,50	0,0391	0,03909
07303	405 622	1,00	871 712	405 622	914 365	0	0	0	2,50	0,0259	0,02591
07304	439 739	1,00	729 828	439 739	-692 709	0	0	0	2,50	0,0281	0,02809
07305	534 627	1,00	971 613	534 627	1 558 170	0	0	0	2,50	0,0342	0,03416
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terzo			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00512	297 923	1,00	822 720	297 923	598 642	0	0	0	2,50	0,0190	0,01903
00513	123 587	1,05	129 538	0	-131 027	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00516	90 415	1,43	129 538	0	-97 671	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02284	118 356	1,09	129 538	0	-136 826	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02285	118 578	1,15	136 584	0	46 976	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02286	172 284	1,00	750 818	172 284	135 273	0	0	0	2,50	0,0110	0,01101
02287	176 551	1,00	729 828	176 551	-268 102	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
02288	328 548	1,00	779 410	328 548	319 531	0	0	0	2,50	0,0210	0,02099
02289	172 704	1,00	729 828	172 704	-50 896	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
02290	182 948	1,00	729 828	182 948	-67 164	0	0	0	2,50	0,0117	0,01169
02291	235 017	1,00	729 828	235 017	-72 010	0	0	0	2,50	0,0150	0,01501
02292	232 472	1,00	729 828	232 472	-16 554	0	0	0	2,50	0,0149	0,01485
02293	178 920	1,00	729 828	178 920	-73 403	0	0	0	2,50	0,0114	0,01143
02294	111 142	1,17	129 538	0	-76 737	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02295	111 114	1,22	135 481	0	39 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02296	248 094	1,00	729 828	248 094	-82 414	0	0	0	2,50	0,0159	0,01585
02297	316 541	1,00	729 828	316 541	-62 788	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022
02298	304 844	1,00	729 828	304 844	-29 019	0	0	0	2,50	0,0195	0,01948
02299	275 450	1,00	729 828	275 450	-131 696	0	0	0	2,50	0,0176	0,01760
02542	164 314	1,00	751 527	164 314	139 840	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
02543	74 180	1,90	140 941	0	76 019	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02544	160 293	1,00	729 828	160 293	-148 949	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
02545	147 109	1,00	729 828	147 109	-104 250	0	0	0	2,50	0,0094	0,00940
03554	169 989	1,00	729 828	169 989	-261 563	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
03555	174 464	1,00	729 828	174 464	-112 605	0	0	0	2,50	0,0111	0,01115
03556	224 654	1,00	729 828	224 654	-67 346	0	0	0	2,50	0,0144	0,01435

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03557	200 821	1,00	729 828	200 821	-85 029	0	0	0	2,50	0,0128	0,01283
03558	188 720	1,00	729 828	188 720	-27 255	0	0	0	2,50	0,0121	0,01206
03559	289 284	1,00	771 709	289 284	269 902	0	0	0	2,50	0,0185	0,01848
03560	289 937	1,00	822 529	289 937	597 407	0	0	0	2,50	0,0185	0,01852
03561	363 348	1,00	729 828	363 348	-345 168	0	0	0	2,50	0,0232	0,02321
03562	129 694	1,00	729 828	129 694	-106 299	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
03563	188 674	1,00	736 778	188 674	44 789	0	0	0	2,50	0,0121	0,01205
03564	18 893	6,86	129 538	0	-27 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03565	44 210	2,93	129 538	0	-68 977	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03566	239 160	1,00	733 588	239 160	24 234	0	0	0	2,50	0,0153	0,01528
03567	687 997	1,00	812 683	687 997	533 956	0	0	0	2,50	0,0440	0,04396
03568	99 262	2,59	257 555	0	-2 121 346	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03569	46 760	4,01	187 653	0	-1 036 817	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03570	265 634	1,00	729 828	265 634	-952 741	0	0	0	2,50	0,0170	0,01697
03571	458 295	1,00	729 828	458 295	-353 970	0	0	0	2,50	0,0293	0,02928
04147	735 008	1,00	736 210	735 008	-3 471	0	0	0	2,47	0,0475	0,04753
04148	731 308	1,00	757 100	731 308	175 754	0	0	0	2,50	0,0467	0,04672
06429	278 675	1,00	782 495	278 675	339 412	0	0	0	2,50	0,0178	0,01780
06430	185 913	1,00	729 828	185 913	-17 080	0	0	0	2,50	0,0119	0,01188
06431	294 046	1,00	737 132	294 046	47 071	0	0	0	2,50	0,0188	0,01879
06432	564 785	1,00	778 906	564 785	316 284	0	0	0	2,50	0,0361	0,03608
06433	554 864	1,00	878 173	554 864	956 004	0	0	0	2,50	0,0354	0,03545
06434	227 299	1,00	729 828	227 299	-83 480	0	0	0	2,50	0,0145	0,01452
06435	191 211	1,00	734 055	191 211	27 241	0	0	0	2,50	0,0122	0,01222
06436	356 293	1,00	840 761	356 293	714 903	0	0	0	2,50	0,0228	0,02276
06437	81 480	2,16	176 298	0	191 178	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06438	344 438	1,00	734 888	344 438	32 613	0	0	0	2,50	0,0220	0,02201
06439	360 035	1,00	761 265	360 035	202 599	0	0	0	2,50	0,0230	0,02300
06440	64 352	2,26	145 257	0	-268 108	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06441	275 727	1,00	748 366	275 727	119 468	0	0	0	2,50	0,0176	0,01762
06442	305 326	1,00	740 168	305 326	66 638	0	0	0	2,50	0,0195	0,01951
06443	175 595	1,00	729 828	175 595	-137 188	0	0	0	2,50	0,0112	0,01122
06444	204 941	1,00	729 828	204 941	-104 381	0	0	0	2,50	0,0131	0,01309
07162	72 947	2,00	145 599	0	-275 950	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07260	518 436	1,00	732 130	518 436	14 838	0	0	0	2,50	0,0331	0,03312
07261	375 456	1,00	729 828	375 456	-183 532	0	0	0	2,50	0,0240	0,02399
07298	267 255	1,00	729 828	267 255	-196 333	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
07299	206 547	1,00	729 828	206 547	-617 265	0	0	0	2,50	0,0132	0,01320
07300	355 268	1,00	729 828	355 268	-453 940	0	0	0	2,50	0,0227	0,02270
07301	760 210	1,00	1 051 153	760 210	2 070 763	0	0	0	2,50	0,0486	0,04857
Piano Terzo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00480	80 878	1,00	437 897	80 878	-30 947	0	0	0	2,50	0,0052	0,00517
00485	56 511	1,38	77 723	0	-57 129	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00486	20 729	3,75	77 723	0	-111 914	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02210	11 306	6,87	77 723	0	-39 410	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02211	83 155	1,00	437 897	83 155	-25 563	0	0	0	2,50	0,0053	0,00531
02212	118 216	1,00	437 897	118 216	-34 398	0	0	0	2,50	0,0076	0,00755
02213	97 516	1,00	437 897	97 516	-31 637	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
02214	115 402	1,00	437 897	115 402	-37 363	0	0	0	2,50	0,0074	0,00737
02215	87 897	1,00	437 897	87 897	-91 247	0	0	0	2,50	0,0056	0,00562

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02432	88 890	1,00	437 897	88 890	-42 467	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
02433	71 300	1,10	78 257	0	3 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02434	87 477	1,00	438 989	87 477	7 041	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
02435	133 144	1,00	437 897	133 144	-539	0	0	0	2,50	0,0085	0,00851
02436	264 800	1,00	486 724	264 800	314 667	0	0	0	2,50	0,0169	0,01692
02437	92 400	1,65	152 815	0	225 866	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03650	209 951	1,00	437 897	209 951	-352 114	0	0	0	2,50	0,0134	0,01341
03651	92 734	1,00	437 897	92 734	-33 554	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
03652	7 712	10,08	77 723	0	-41 657	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03653	69 810	1,11	77 723	0	-45 871	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03654	39 871	1,95	77 723	0	-71 967	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03655	12 651	6,14	77 723	0	-6 015	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03656	138 086	1,00	437 897	138 086	-66 468	0	0	0	2,50	0,0088	0,00882
03657	118 440	1,00	437 897	118 440	-548 699	0	0	0	2,50	0,0076	0,00757
03658	103 312	1,00	437 897	103 312	-190 257	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
03659	32 669	2,38	77 723	0	-32 664	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03660	16 678	4,92	81 994	0	28 477	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03661	9 832	8,22	80 781	0	20 391	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03662	16 363	4,82	78 828	0	7 366	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03663	6 161	12,62	77 723	0	-10 386	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03664	72 687	1,07	77 723	0	-26 770	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03665	238 187	1,00	496 913	238 187	380 328	0	0	0	2,50	0,0152	0,01522
03666	294 544	1,00	437 897	294 544	-1 234 541	0	0	0	2,50	0,0188	0,01882
03667	330 043	1,00	437 897	330 043	-1 131 531	0	0	0	2,50	0,0211	0,02109
03668	314 963	1,00	437 897	314 963	-499 628	0	0	0	2,50	0,0201	0,02012
03669	127 887	1,00	437 897	127 887	-673 446	0	0	0	2,50	0,0082	0,00817
03670	215 048	1,00	437 897	215 048	-133 279	0	0	0	2,50	0,0137	0,01374
03671	275 858	1,00	437 897	275 858	-311 001	0	0	0	2,50	0,0176	0,01762
04155	423 452	1,00	437 897	423 452	-13 324	0	0	0	2,50	0,0271	0,02705
04156	432 850	1,00	438 945	432 850	6 756	0	0	0	2,50	0,0277	0,02765
04157	340 463	1,00	437 897	340 463	-184 305	0	0	0	2,50	0,0218	0,02175
06663	183 598	1,00	437 897	183 598	-212 818	0	0	0	2,50	0,0117	0,01173
06664	285 905	1,00	437 897	285 905	-33 476	0	0	0	2,50	0,0183	0,01827
06665	342 242	1,00	437 897	342 242	-103 077	0	0	0	2,50	0,0219	0,02187
07148	47 469	1,64	77 723	0	-107 576	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07287	301 792	1,00	437 897	301 792	-33 167	0	0	0	2,50	0,0193	0,01928
07288	207 134	1,00	445 543	207 134	49 275	0	0	0	2,50	0,0132	0,01323
07326	284 244	1,00	437 897	284 244	-637 096	0	0	0	2,50	0,0182	0,01816
07327	110 777	1,00	437 897	110 777	-394 057	0	0	0	2,50	0,0071	0,00708
07328	151 791	1,00	437 897	151 791	-173 650	0	0	0	2,50	0,0097	0,00970
07329	447 677	1,00	692 684	447 677	1 641 966	0	0	0	2,50	0,0286	0,02860
Piano Terzo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00171	118 168	1,00	437 897	118 168	-71 645	0	0	0	2,50	0,0075	0,00755
00187	43 920	1,77	77 723	0	-28 824	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00480	87 318	1,05	91 888	0	94 437	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00486	191 334	1,00	443 757	191 334	37 768	0	0	0	2,50	0,0122	0,01222
02421	149 206	1,00	437 897	149 206	-61 191	0	0	0	2,50	0,0095	0,00953
02422	162 168	1,00	437 897	162 168	-57 492	0	0	0	2,50	0,0104	0,01036
02423	179 311	1,00	437 897	179 311	-55 256	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
02424	195 948	1,00	437 897	195 948	-48 681	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02425	208 421	1,00	437 897	208 421	-43 438	0	0	0	2,50	0,0133	0,01332
02426	220 935	1,00	444 732	220 935	44 049	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
02427	228 292	1,00	439 235	228 292	8 629	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
02428	230 442	1,00	443 481	230 442	35 988	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
02429	228 041	1,00	442 813	228 041	31 685	0	0	0	2,50	0,0146	0,01457
02430	221 296	1,00	439 266	221 296	8 828	0	0	0	2,50	0,0141	0,01414
02431	146 462	1,00	438 679	146 462	5 042	0	0	0	2,50	0,0094	0,00936
02432	211 177	1,00	452 119	211 177	91 657	0	0	0	2,50	0,0135	0,01349
02433	186 266	1,00	447 380	186 266	61 115	0	0	0	2,50	0,0119	0,01190
02434	198 516	1,00	445 264	198 516	47 480	0	0	0	2,50	0,0127	0,01268
02435	263 721	1,00	471 824	263 721	218 643	0	0	0	2,50	0,0168	0,01685
02436	197 478	1,00	506 002	197 478	438 903	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
02437	184 954	1,00	478 217	184 954	259 846	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
02568	203 910	1,00	441 892	203 910	25 747	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
02569	130 509	1,00	445 295	130 509	47 678	0	0	0	2,50	0,0083	0,00834
02570	110 926	1,00	439 439	110 926	9 943	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
02571	181 455	1,00	438 513	181 455	3 971	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
02572	182 511	1,00	439 926	182 511	13 076	0	0	0	2,50	0,0117	0,01166
02573	178 124	1,00	442 162	178 124	27 487	0	0	0	2,50	0,0114	0,01138
02574	167 858	1,00	437 897	167 858	-29 996	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
02575	155 945	1,00	437 897	155 945	-29 946	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
02576	138 366	1,00	437 897	138 366	-36 889	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
02577	117 304	1,00	437 897	117 304	-33 999	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
02578	104 600	1,00	437 897	104 600	-40 796	0	0	0	2,50	0,0067	0,00668
02617	50 098	1,55	77 723	0	-10 267	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02618	88 993	1,00	437 897	88 993	-11 561	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
02619	87 617	1,00	437 897	87 617	-19 426	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
02620	90 601	1,00	437 897	90 601	-14 232	0	0	0	2,50	0,0058	0,00579
02621	110 387	1,00	437 897	110 387	-13 677	0	0	0	2,50	0,0071	0,00705
02622	110 325	1,00	437 897	110 325	-45 674	0	0	0	2,50	0,0070	0,00705
06972	133 454	1,00	437 897	133 454	-46 309	0	0	0	2,50	0,0085	0,00853
06973	87 070	1,00	437 897	87 070	-21 958	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
06974	204 600	1,00	460 596	204 600	146 287	0	0	0	2,50	0,0131	0,01307
06975	224 955	1,00	447 920	224 955	64 593	0	0	0	2,50	0,0144	0,01437
06976	247 755	1,00	444 745	247 755	44 135	0	0	0	2,50	0,0158	0,01583
06977	264 960	1,00	442 232	264 960	27 940	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
06978	261 848	1,00	472 531	261 848	223 197	0	0	0	2,50	0,0167	0,01673
06979	161 351	1,00	467 082	161 351	188 081	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
06980	245 879	1,00	438 119	245 879	1 433	0	0	0	2,50	0,0157	0,01571
06981	259 646	1,00	453 081	259 646	97 854	0	0	0	2,50	0,0166	0,01659
06982	143 595	1,00	461 540	143 595	152 372	0	0	0	2,50	0,0092	0,00917
06983	229 971	1,00	441 846	229 971	25 454	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
06984	240 566	1,00	445 894	240 566	51 538	0	0	0	2,50	0,0154	0,01537
06985	223 146	1,00	452 612	223 146	94 831	0	0	0	2,50	0,0143	0,01426
06986	193 064	1,00	447 107	193 064	59 358	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
06987	220 321	1,00	443 979	220 321	39 199	0	0	0	2,50	0,0141	0,01408
06988	216 699	1,00	446 848	216 699	57 689	0	0	0	2,50	0,0138	0,01384
06989	198 513	1,00	446 339	198 513	54 407	0	0	0	2,50	0,0127	0,01268
06990	203 783	1,00	437 897	203 783	-41 154	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
06991	202 442	1,00	437 897	202 442	-41 677	0	0	0	2,50	0,0129	0,01293

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06992	191 397	1,00	437 897	191 397	-43 042	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
06993	180 393	1,00	437 897	180 393	-35 469	0	0	0	2,50	0,0115	0,01153
06994	188 682	1,00	437 897	188 682	-36 706	0	0	0	2,50	0,0121	0,01205
06995	179 980	1,00	437 897	179 980	-30 694	0	0	0	2,50	0,0115	0,01150
06996	169 649	1,00	437 897	169 649	-28 329	0	0	0	2,50	0,0108	0,01084
06997	173 665	1,00	437 897	173 665	-41 548	0	0	0	2,50	0,0111	0,01110
06998	166 265	1,00	437 897	166 265	-21 756	0	0	0	2,50	0,0106	0,01062
06999	151 295	1,00	437 897	151 295	-17 948	0	0	0	2,50	0,0097	0,00967
07000	142 436	1,00	437 897	142 436	-30 511	0	0	0	2,50	0,0091	0,00910
07001	152 881	1,00	437 897	152 881	-21 792	0	0	0	2,50	0,0098	0,00977
07002	127 916	1,00	437 897	127 916	-10 347	0	0	0	2,50	0,0082	0,00817
07003	114 118	1,00	437 897	114 118	-12 812	0	0	0	2,50	0,0073	0,00729
Piano Terzo			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00172	25 641	3,22	82 609	0	32 575	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00173	33 264	2,34	77 723	0	-75 049	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00188	33 173	2,55	84 659	0	46 239	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00189	31 483	2,63	82 878	0	34 366	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00259	30 112	2,87	86 429	0	58 045	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00394	20 604	3,77	77 723	0	-12 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02611	17 493	4,53	79 196	0	9 821	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02612	13 657	5,71	78 022	0	1 997	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02613	15 068	5,18	78 050	0	2 181	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02614	18 807	4,18	78 565	0	5 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02615	22 006	3,53	77 723	0	-244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02616	32 094	2,45	78 537	0	5 429	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02623	7 839	10,01	78 452	0	4 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02624	14 711	5,30	78 007	0	1 893	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02625	9 253	8,49	78 518	0	5 305	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02626	10 948	7,16	78 348	0	4 167	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02627	9 919	7,86	77 981	0	1 722	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02628	12 711	6,19	78 685	0	6 417	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06944	21 856	3,71	81 052	0	22 196	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06945	19 688	4,00	78 660	0	6 247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06946	14 161	5,52	78 193	0	3 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06947	12 092	6,44	77 913	0	1 269	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06948	12 452	6,25	77 815	0	613	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06949	21 756	3,58	77 810	0	583	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Secondo			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00098	67 706	1,15	77 723	0	-159 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00163	38 039	2,04	77 723	0	-91 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00169	22 277	3,49	77 723	0	-48 899	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00365	87 717	1,00	437 897	87 717	-72 459	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
00828	38 940	2,00	77 723	0	-77 830	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00829	36 522	2,13	77 723	0	-26 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00830	80 777	1,00	437 897	80 777	-100 527	0	0	0	2,50	0,0052	0,00516
01191	19 594	3,97	77 723	0	-15 114	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01192	13 831	5,62	77 723	0	-12 681	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01193	7 395	10,51	77 723	0	-345	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01194	9 649	8,06	77 723	0	-12 510	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01195	10 329	7,52	77 723	0	-5 269	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01196	17 754	4,38	77 723	0	-8 939	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01197	20 341	3,82	77 723	0	-72 132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01198	39 766	1,95	77 723	0	-52 504	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01199	74 888	1,04	77 723	0	-65 156	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01200	84 831	1,00	437 897	84 831	-21 458	0	0	0	2,50	0,0054	0,00542
01201	70 657	1,10	77 723	0	-7 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01202	73 731	1,05	77 723	0	-5 770	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01203	75 669	1,03	77 723	0	-9 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01204	80 333	1,00	438 589	80 333	4 460	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
01205	53 096	1,46	77 723	0	-33 831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05009	33 247	2,34	77 723	0	-41 174	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05010	17 798	4,37	77 723	0	-26 554	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05011	85 295	1,00	437 897	85 295	-46 955	0	0	0	2,50	0,0054	0,00545
05012	44 803	1,73	77 723	0	-92 648	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05013	34 996	2,22	77 723	0	-22 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05014	63 574	1,22	77 723	0	-5 471	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05015	65 380	1,19	77 723	0	-3 775	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05016	73 402	1,06	77 723	0	-28 351	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05017	32 385	2,40	77 723	0	-13 119	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05018	27 071	2,87	77 723	0	-1 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05019	23 139	3,36	77 723	0	-13 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00094	377 607	1,00	465 200	377 607	175 958	0	0	0	2,50	0,0241	0,02412
00095	258 174	1,00	461 882	258 174	154 574	0	0	0	2,50	0,0165	0,01649
00270	307 143	1,00	467 643	307 143	191 697	0	0	0	2,50	0,0196	0,01962
00364	442 870	1,00	443 014	442 870	-220 728	0	0	0	2,46	0,0288	0,02875
00843	396 578	1,00	466 858	396 578	186 638	0	0	0	2,50	0,0253	0,02534
00844	369 959	1,00	459 681	369 959	140 386	0	0	0	2,50	0,0236	0,02364
00845	352 906	1,00	461 857	352 906	154 410	0	0	0	2,50	0,0225	0,02255
00846	358 489	1,00	467 904	358 489	193 384	0	0	0	2,50	0,0229	0,02290
01119	525 151	1,00	526 511	525 151	-81 447	0	0	0	1,88	0,0446	0,04462
01120	521 539	1,00	521 828	521 539	-263 838	0	0	0	1,91	0,0436	0,04361
01121	389 866	1,00	437 897	389 866	-407 228	0	0	0	2,50	0,0249	0,02491
01122	354 758	1,00	465 999	354 758	181 102	0	0	0	2,50	0,0227	0,02267
01123	416 108	1,00	437 897	416 108	-65 525	0	0	0	2,50	0,0266	0,02658
01124	398 304	1,00	443 987	398 304	39 249	0	0	0	2,50	0,0254	0,02545
01259	465 679	1,00	465 711	465 679	101 565	0	0	0	2,41	0,0309	0,03086
01260	474 804	1,00	475 772	474 804	112 492	0	0	0	2,35	0,0323	0,03227
01261	449 180	1,00	461 768	449 180	153 838	0	0	0	2,50	0,0287	0,02870
01262	432 972	1,00	447 824	432 972	63 975	0	0	0	2,50	0,0277	0,02766
01263	328 540	1,00	446 397	328 540	54 783	0	0	0	2,50	0,0210	0,02099
01264	309 057	1,00	444 666	309 057	43 625	0	0	0	2,50	0,0197	0,01975
01265	279 753	1,00	437 897	279 753	-21 869	0	0	0	2,50	0,0179	0,01787
01266	248 386	1,00	448 663	248 386	69 382	0	0	0	2,50	0,0159	0,01587
01267	206 865	1,00	446 569	206 865	55 886	0	0	0	2,50	0,0132	0,01322
01268	219 788	1,00	454 840	219 788	109 190	0	0	0	2,50	0,0140	0,01404
05076	366 289	1,00	450 220	366 289	79 421	0	0	0	2,50	0,0234	0,02340
05077	494 518	1,00	495 906	494 518	-133 535	0	0	0	2,08	0,0380	0,03797
05078	398 342	1,00	453 099	398 342	97 971	0	0	0	2,50	0,0254	0,02545
05079	273 513	1,00	457 582	273 513	126 860	0	0	0	2,50	0,0175	0,01747

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05080	328 163	1,00	454 642	328 163	107 916	0	0	0	2,50	0,0210	0,02097
05081	321 908	1,00	448 518	321 908	68 449	0	0	0	2,50	0,0206	0,02057
05082	420 952	1,00	437 897	420 952	-136 041	0	0	0	2,50	0,0269	0,02689
05083	499 304	1,00	500 639	499 304	61 346	0	0	0	2,12	0,0376	0,03762
05084	372 424	1,00	440 626	372 424	17 590	0	0	0	2,50	0,0238	0,02379
05085	416 105	1,00	437 897	416 105	-206 595	0	0	0	2,50	0,0266	0,02658
05086	536 575	1,00	537 527	536 575	-139 418	0	0	0	1,81	0,0473	0,04735
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00094	360 587	1,00	451 519	360 587	87 792	0	0	0	2,50	0,0230	0,02304
00364	333 447	1,00	437 897	333 447	-208 660	0	0	0	2,50	0,0213	0,02130
00507	178 800	1,00	437 897	178 800	-235 845	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
00510	61 162	1,32	80 635	0	-162 905	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01113	251 010	1,00	437 897	251 010	-140 768	0	0	0	2,50	0,0160	0,01604
01114	406 918	1,00	437 897	406 918	-149 603	0	0	0	2,50	0,0260	0,02600
01115	535 034	1,00	535 947	535 034	-326 223	0	0	0	1,82	0,0470	0,04695
01116	423 166	1,00	437 897	423 166	-109 402	0	0	0	2,50	0,0270	0,02704
01117	147 645	1,00	437 897	147 645	-155 971	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
01118	58 006	1,53	88 970	0	-205 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01119	371 862	1,00	437 897	371 862	-21 535	0	0	0	2,50	0,0238	0,02376
01120	465 492	1,00	465 731	465 492	-466 408	0	0	0	2,29	0,0325	0,03247
01121	352 666	1,00	489 212	352 666	330 697	0	0	0	2,50	0,0225	0,02253
01122	452 239	1,00	453 508	452 239	-85 439	0	0	0	2,38	0,0303	0,03035
01123	468 084	1,00	468 506	468 084	-95 752	0	0	0	2,27	0,0329	0,03294
01124	520 353	1,00	521 828	520 353	-111 830	0	0	0	1,91	0,0435	0,04351
02859	524 142	1,00	524 947	524 142	-394 535	0	0	0	1,89	0,0443	0,04429
02860	251 987	1,00	437 897	251 987	-18 845	0	0	0	2,50	0,0161	0,01610
02861	487 876	1,00	534 568	487 876	622 994	0	0	0	2,50	0,0312	0,03117
02862	537 005	1,00	597 240	537 005	1 026 879	0	0	0	2,50	0,0343	0,03431
02863	292 545	1,00	444 808	292 545	44 539	0	0	0	2,50	0,0187	0,01869
02864	483 094	1,00	484 147	483 094	-653 975	0	0	0	2,16	0,0357	0,03572
02865	587 513	1,00	587 606	587 513	-1 101 040	0	0	0	1,49	0,0630	0,06298
02866	460 432	1,00	461 608	460 432	-437 887	0	0	0	2,32	0,0317	0,03170
02867	324 882	1,00	437 897	324 882	-32 158	0	0	0	2,50	0,0208	0,02076
02868	331 980	1,00	520 211	331 980	530 470	0	0	0	2,50	0,0212	0,02121
02869	434 542	1,00	565 053	434 542	819 454	0	0	0	2,50	0,0278	0,02776
02870	403 261	1,00	437 897	403 261	-575 024	0	0	0	2,50	0,0258	0,02576
02871	158 696	1,00	437 897	158 696	-666 210	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
02872	560 116	1,00	561 304	560 116	-1 607 585	0	0	0	1,66	0,0539	0,05389
02873	384 774	1,00	437 897	384 774	-405 847	0	0	0	2,50	0,0246	0,02458
02874	250 816	1,00	437 897	250 816	-34 056	0	0	0	2,50	0,0160	0,01602
02875	184 758	1,00	441 376	184 758	22 424	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
02876	470 754	1,00	502 777	470 754	418 116	0	0	0	2,50	0,0301	0,03008
02877	487 843	1,00	488 520	487 843	-1 263 128	0	0	0	2,13	0,0366	0,03658
02878	481 683	1,00	482 085	481 683	30 326	0	0	0	2,21	0,0348	0,03481
02879	351 459	1,00	468 085	351 459	194 549	0	0	0	2,50	0,0225	0,02245
02880	564 129	1,00	564 461	564 129	-1 532 546	0	0	0	1,64	0,0549	0,05494
02881	521 062	1,00	521 828	521 062	-590 684	0	0	0	1,91	0,0436	0,04357
02882	265 969	1,00	459 978	265 969	142 304	0	0	0	2,50	0,0170	0,01699
02883	335 846	1,00	462 985	335 846	161 682	0	0	0	2,50	0,0215	0,02146
02884	399 595	1,00	498 721	399 595	391 978	0	0	0	2,50	0,0255	0,02553

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03936	735 324	0,88	643 865	735 324	39 766	0	0	0	1,00	0,1174	0,11745
03937	759 304	0,84	634 919	759 304	-184 401	0	0	0	1,00	0,1213	0,12128
03938	365 318	1,00	437 897	365 318	-163 472	0	0	0	2,50	0,0233	0,02334
03939	470 216	1,00	471 303	470 216	-172 235	0	0	0	2,25	0,0334	0,03338
03940	623 829	1,00	624 541	623 829	-43 012	0	0	0	1,20	0,0830	0,08303
03941	606 577	1,00	606 973	606 577	195 713	0	0	0	1,62	0,0598	0,05980
03942	468 352	1,00	468 506	468 352	-12 775	0	0	0	2,27	0,0330	0,03295
03943	359 003	1,00	442 053	359 003	26 787	0	0	0	2,50	0,0229	0,02294
03944	342 505	1,00	437 897	342 505	-78 031	0	0	0	2,50	0,0219	0,02188
03945	380 357	1,00	437 897	380 357	-34 482	0	0	0	2,50	0,0243	0,02430
03946	391 425	1,00	437 897	391 425	-42 817	0	0	0	2,50	0,0250	0,02501
03947	376 300	1,00	437 897	376 300	-49 654	0	0	0	2,50	0,0240	0,02404
03948	343 931	1,00	437 897	343 931	-78 406	0	0	0	2,50	0,0220	0,02197
03954	60 573	1,30	78 997	0	-185 172	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03955	318 380	1,00	437 897	318 380	-47 910	0	0	0	2,50	0,0203	0,02034
03956	586 241	1,00	587 606	586 241	-51 525	0	0	0	1,49	0,0628	0,06284
03957	597 380	1,00	597 818	597 380	-68 334	0	0	0	1,42	0,0672	0,06719
03958	398 905	1,00	437 897	398 905	-109 126	0	0	0	2,50	0,0255	0,02549
03959	309 425	1,00	437 897	309 425	-142 182	0	0	0	2,50	0,0198	0,01977
03960	354 808	1,00	443 189	354 808	34 104	0	0	0	2,50	0,0227	0,02267
03961	412 060	1,00	437 897	412 060	-54 204	0	0	0	2,50	0,0263	0,02633
03962	464 523	1,00	465 731	464 523	-96 496	0	0	0	2,29	0,0324	0,03240
03963	474 710	1,00	475 538	474 710	-91 805	0	0	0	2,22	0,0342	0,03415
03964	400 121	1,00	437 897	400 121	-96 868	0	0	0	2,50	0,0256	0,02556
04907	296 666	1,00	437 897	296 666	-131 953	0	0	0	2,50	0,0190	0,01895
04908	31 298	2,48	77 723	0	-82 988	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04909	598 655	1,00	599 230	598 655	-48 540	0	0	0	1,41	0,0678	0,06781
04910	730 194	0,87	634 919	730 194	-171 026	0	0	0	1,00	0,1166	0,11663
04911	598 290	1,00	599 230	598 290	-138 224	0	0	0	1,41	0,0678	0,06777
04912	671 147	1,00	668 482	671 147	149 179	0	0	0	1,00	0,1072	0,10720
04913	577 197	1,00	578 500	577 197	-237 237	0	0	0	1,55	0,0595	0,05948
04914	358 639	1,00	437 897	358 639	-82 157	0	0	0	2,50	0,0229	0,02291
04915	369 445	1,00	454 934	369 445	109 795	0	0	0	2,50	0,0236	0,02360
04916	448 371	1,00	514 532	448 371	493 874	0	0	0	2,50	0,0286	0,02865
04917	493 361	1,00	494 351	493 361	42 259	0	0	0	2,14	0,0368	0,03682
04918	346 562	1,00	437 897	346 562	-39 912	0	0	0	2,50	0,0221	0,02214
04919	417 799	1,00	470 421	417 799	209 599	0	0	0	2,50	0,0267	0,02669
04920	531 419	1,00	532 793	531 419	-206 875	0	0	0	1,84	0,0461	0,04613
04921	354 935	1,00	437 897	354 935	-70 688	0	0	0	2,50	0,0227	0,02268
04922	424 244	1,00	437 897	424 244	-38 815	0	0	0	2,50	0,0271	0,02710
04923	475 399	1,00	475 538	475 399	-197 982	0	0	0	2,22	0,0342	0,03420
04924	483 194	1,00	484 428	483 194	104 590	0	0	0	2,28	0,0338	0,03385
04925	387 628	1,00	437 897	387 628	-160 767	0	0	0	2,50	0,0248	0,02477
04926	519 708	1,00	520 273	519 708	-52 490	0	0	0	1,92	0,0432	0,04323
04927	449 624	1,00	476 989	449 624	251 928	0	0	0	2,50	0,0287	0,02873
04928	320 395	1,00	451 991	320 395	90 834	0	0	0	2,50	0,0205	0,02047
04929	450 033	1,00	450 852	450 033	-311 268	0	0	0	2,40	0,0300	0,02995
04930	516 348	1,00	517 173	516 348	-335 513	0	0	0	1,94	0,0425	0,04251
04931	313 800	1,00	437 897	313 800	-236 168	0	0	0	2,50	0,0200	0,02005
04932	537 108	1,00	537 551	537 108	209 556	0	0	0	2,05	0,0418	0,04185

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04933	516 860	1,00	517 173	516 860	-486 624	0	0	0	1,94	0,0426	0,04255
04934	634 226	1,00	634 462	634 226	-78 432	0	0	0	1,04	0,0974	0,09740
04935	531 328	1,00	532 291	531 328	48 011	0	0	0	1,90	0,0447	0,04467
04936	439 586	1,00	440 444	439 586	-262 649	0	0	0	2,48	0,0283	0,02831
04937	533 712	1,00	534 369	533 712	-60 404	0	0	0	1,83	0,0466	0,04658
04938	121 691	1,00	437 897	121 691	-83 950	0	0	0	2,50	0,0078	0,00777
07357	563 990	1,00	564 461	563 990	-910 865	0	0	0	1,64	0,0549	0,05493
07358	557 771	1,00	559 400	557 771	700 010	0	0	0	2,42	0,0368	0,03681
07359	789 041	0,80	634 919	789 041	-697 906	0	0	0	1,00	0,1260	0,12603
07360	559 967	1,00	560 840	559 967	516 159	0	0	0	2,23	0,0401	0,04011
07361	481 760	1,00	482 699	481 760	-476 547	0	0	0	2,17	0,0355	0,03546
07362	492 594	1,00	572 122	492 594	865 006	0	0	0	2,50	0,0315	0,03147
07363	556 204	1,00	556 555	556 204	-1 025 823	0	0	0	1,69	0,0526	0,05257
07364	437 866	1,00	506 280	437 866	440 693	0	0	0	2,50	0,0280	0,02797
07393	809 884	0,78	634 919	809 884	-57 277	0	0	0	1,00	0,1294	0,12936
07396	591 358	1,00	591 874	591 358	65 244	0	0	0	1,55	0,0609	0,06094
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00507	170 880	1,00	507 193	170 880	446 579	0	0	0	2,50	0,0109	0,01092
00508	33 426	3,02	100 830	0	-283 384	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00510	66 849	1,16	77 723	0	-7 704	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00511	86 830	1,00	437 897	86 830	-214 677	0	0	0	2,50	0,0055	0,00555
01113	156 081	1,00	456 894	156 081	122 425	0	0	0	2,50	0,0100	0,00997
01114	148 184	1,00	446 640	148 184	56 350	0	0	0	2,50	0,0095	0,00947
01115	243 876	1,00	437 897	243 876	-29 379	0	0	0	2,50	0,0156	0,01558
01116	389 545	1,00	437 897	389 545	-386 110	0	0	0	2,50	0,0249	0,02489
01117	162 458	1,00	437 897	162 458	-591 539	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
01118	75 817	1,20	90 937	0	-196 202	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01185	191 998	1,00	437 897	191 998	-193 812	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
01186	181 124	1,00	437 897	181 124	-6 936	0	0	0	2,50	0,0116	0,01157
01187	196 573	1,00	448 626	196 573	69 146	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
01188	193 582	1,00	475 422	193 582	241 828	0	0	0	2,50	0,0124	0,01237
01189	149 179	1,00	445 706	149 179	50 325	0	0	0	2,50	0,0095	0,00953
01190	103 031	1,00	437 897	103 031	-110 535	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
02950	387 824	1,00	437 897	387 824	-271 889	0	0	0	2,50	0,0248	0,02478
02951	144 252	1,00	437 897	144 252	-13 775	0	0	0	2,50	0,0092	0,00922
02952	85 788	1,00	437 897	85 788	-53 045	0	0	0	2,50	0,0055	0,00548
02953	78 295	1,02	79 938	0	14 768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02954	103 769	1,00	452 170	103 769	91 982	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
02955	277 320	1,00	528 457	277 320	583 609	0	0	0	2,50	0,0177	0,01772
02956	304 078	1,00	437 897	304 078	-462 590	0	0	0	2,50	0,0194	0,01943
02957	153 202	1,00	437 897	153 202	-125 276	0	0	0	2,50	0,0098	0,00979
02958	128 036	1,00	443 625	128 036	36 915	0	0	0	2,50	0,0082	0,00818
02959	83 237	1,00	437 897	83 237	-14 402	0	0	0	2,50	0,0053	0,00532
02960	174 032	1,00	445 012	174 032	45 852	0	0	0	2,50	0,0111	0,01112
02961	342 861	1,00	521 278	342 861	537 345	0	0	0	2,50	0,0219	0,02190
02962	341 162	1,00	498 710	341 162	391 909	0	0	0	2,50	0,0218	0,02180
02963	274 631	1,00	437 897	274 631	-88 159	0	0	0	2,50	0,0175	0,01755
02964	152 722	1,00	458 180	152 722	130 718	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
02965	156 358	1,00	437 897	156 358	-344 099	0	0	0	2,50	0,0100	0,00999

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02966	149 391	1,00	437 897	149 391	-606 156	0	0	0	2,50	0,0095	0,00954
02967	326 943	1,00	437 897	326 943	-720 705	0	0	0	2,50	0,0209	0,02089
02968	447 291	1,00	448 217	447 291	-1 038 862	0	0	0	2,42	0,0295	0,02952
04132	376 954	1,00	437 897	376 954	-54 778	0	0	0	2,50	0,0241	0,02408
04133	478 431	1,00	479 819	478 431	-40 993	0	0	0	2,19	0,0349	0,03489
04134	511 639	1,00	512 550	511 639	-18 875	0	0	0	1,97	0,0415	0,04148
04135	436 043	1,00	437 897	436 043	-28 724	0	0	0	2,50	0,0279	0,02786
05004	374 142	1,00	437 897	374 142	-62 269	0	0	0	2,50	0,0239	0,02390
05005	244 888	1,00	444 127	244 888	40 149	0	0	0	2,50	0,0156	0,01565
05006	386 547	1,00	437 897	386 547	-130 416	0	0	0	2,50	0,0247	0,02470
05007	346 542	1,00	437 897	346 542	-214 247	0	0	0	2,50	0,0221	0,02214
05008	373 289	1,00	452 291	373 289	92 762	0	0	0	2,50	0,0238	0,02385
07315	247 533	1,00	449 591	247 533	75 361	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
07316	333 232	1,00	437 897	333 232	-102 924	0	0	0	2,50	0,0213	0,02129
07349	710 702	0,89	634 919	710 702	-1 438 485	0	0	0	1,00	0,1135	0,11351
07350	404 449	1,00	541 191	404 449	665 674	0	0	0	2,50	0,0258	0,02584
07351	388 417	1,00	437 897	388 417	-498 136	0	0	0	2,50	0,0248	0,02482
07352	481 325	1,00	609 357	481 325	1 104 965	0	0	0	2,50	0,0308	0,03075
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Secondo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00481	106 740	1,00	437 897	106 740	-166 946	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
00482	75 600	1,03	77 723	0	-103 442	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01167	176 837	1,00	437 897	176 837	-77 091	0	0	0	2,50	0,0113	0,01130
01168	127 434	1,00	437 897	127 434	-3 661	0	0	0	2,50	0,0081	0,00814
01169	106 165	1,00	439 546	106 165	10 627	0	0	0	2,50	0,0068	0,00678
01170	193 699	1,00	438 583	193 699	4 424	0	0	0	2,50	0,0124	0,01238
01171	322 277	1,00	496 736	322 277	379 190	0	0	0	2,50	0,0206	0,02059
01172	68 157	1,87	127 681	0	-748 077	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01173	26 997	2,88	77 723	0	-19 557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01174	209 778	1,00	437 897	209 778	-20 433	0	0	0	2,50	0,0134	0,01340
01175	123 097	1,00	437 897	123 097	-23 662	0	0	0	2,50	0,0079	0,00786
01176	72 122	1,08	77 723	0	-20 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01177	66 740	1,16	77 723	0	-58 158	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01178	52 014	1,49	77 723	0	-97 025	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02907	290 227	1,00	437 897	290 227	-589 548	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
02908	99 527	1,00	437 897	99 527	-62 206	0	0	0	2,50	0,0064	0,00636
02909	3 612	21,52	77 723	0	-29 438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02910	43 992	1,77	77 723	0	-31 755	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02911	28 784	2,70	77 723	0	-61 768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02912	7 504	10,36	77 723	0	-29 016	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02913	105 967	1,00	444 517	105 967	42 666	0	0	0	2,50	0,0068	0,00677
02914	100 504	1,01	101 340	0	-443 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02915	190 661	1,00	437 897	190 661	-471 967	0	0	0	2,50	0,0122	0,01218
02916	66 576	1,17	77 723	0	-55 053	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02917	13 607	5,71	77 723	0	-76 023	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02918	5 305	14,65	77 723	0	-85 390	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02919	8 467	9,67	81 888	0	27 768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02920	22 038	3,53	77 723	0	-52 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02921	91 143	1,00	442 512	91 143	29 746	0	0	0	2,50	0,0058	0,00582
02922	276 537	1,00	506 164	276 537	439 945	0	0	0	2,50	0,0177	0,01767

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02923	410 789	1,00	645 549	410 789	1 338 202	0	0	0	2,50	0,0262	0,02624
02924	416 704	1,00	573 677	416 704	875 028	0	0	0	2,50	0,0266	0,02662
02925	355 007	1,00	437 897	355 007	-501 999	0	0	0	2,50	0,0227	0,02268
02926	245 751	1,00	437 897	245 751	-291 498	0	0	0	2,50	0,0157	0,01570
02927	347 968	1,00	437 897	347 968	-540 809	0	0	0	2,50	0,0222	0,02223
04136	543 565	1,00	543 861	543 565	-34 574	0	0	0	1,77	0,0491	0,04905
04137	557 548	1,00	558 139	557 548	-22 464	0	0	0	1,68	0,0530	0,05301
04138	460 627	1,00	461 608	460 627	-138 459	0	0	0	2,32	0,0317	0,03171
04998	280 627	1,00	437 897	280 627	-292 524	0	0	0	2,50	0,0179	0,01793
04999	357 265	1,00	450 245	357 265	79 579	0	0	0	2,50	0,0228	0,02283
05000	449 606	1,00	450 852	449 606	-26 108	0	0	0	2,40	0,0299	0,02992
07141	83 552	1,00	437 897	83 552	-132 756	0	0	0	2,50	0,0053	0,00534
07143	192 840	1,00	437 897	192 840	-214 123	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
07331	316 866	1,00	444 803	316 866	44 511	0	0	0	2,50	0,0202	0,02024
07332	315 929	1,00	438 714	315 929	5 267	0	0	0	2,50	0,0202	0,02018
07369	425 467	1,00	437 897	425 467	-1 115 262	0	0	0	2,50	0,0272	0,02718
07370	148 108	1,00	459 676	148 108	140 357	0	0	0	2,50	0,0095	0,00946
07371	345 256	1,00	437 897	345 256	-580 091	0	0	0	2,50	0,0221	0,02206
07372	484 596	1,00	485 600	484 596	-1 905 267	0	0	0	2,15	0,0360	0,03600
Piano Secondo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00166	233 540	1,00	437 897	233 540	-67 763	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
00482	67 620	1,18	79 821	0	13 987	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01167	365 190	1,00	437 897	365 190	-225 210	0	0	0	2,50	0,0233	0,02333
01168	278 098	1,00	449 478	278 098	74 635	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
01169	300 029	1,00	444 614	300 029	43 290	0	0	0	2,50	0,0192	0,01917
01170	383 518	1,00	476 556	383 518	249 136	0	0	0	2,50	0,0245	0,02450
01171	305 642	1,00	522 444	305 642	544 860	0	0	0	2,50	0,0195	0,01953
01172	56 778	2,30	130 375	0	147 650	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01206	275 074	1,00	454 074	275 074	104 253	0	0	0	2,50	0,0176	0,01757
01207	262 399	1,00	439 487	262 399	10 252	0	0	0	2,50	0,0168	0,01676
01208	301 691	1,00	439 578	301 691	10 837	0	0	0	2,50	0,0193	0,01927
01209	300 045	1,00	439 547	300 045	10 637	0	0	0	2,50	0,0192	0,01917
01210	302 095	1,00	444 000	302 095	39 333	0	0	0	2,50	0,0193	0,01930
01211	313 175	1,00	443 704	313 175	37 427	0	0	0	2,50	0,0200	0,02001
01212	303 427	1,00	445 511	303 427	49 069	0	0	0	2,50	0,0194	0,01939
01213	300 252	1,00	453 304	300 252	99 291	0	0	0	2,50	0,0192	0,01918
01214	267 558	1,00	437 897	267 558	-124 126	0	0	0	2,50	0,0171	0,01709
01215	252 333	1,00	440 086	252 333	14 108	0	0	0	2,50	0,0161	0,01612
01216	256 788	1,00	444 381	256 788	41 789	0	0	0	2,50	0,0164	0,01641
01217	248 905	1,00	439 205	248 905	8 432	0	0	0	2,50	0,0159	0,01590
01218	239 384	1,00	441 390	239 384	22 514	0	0	0	2,50	0,0153	0,01529
01219	227 320	1,00	437 897	227 320	-16 358	0	0	0	2,50	0,0145	0,01452
01220	268 644	1,00	443 107	268 644	33 578	0	0	0	2,50	0,0172	0,01716
01221	279 777	1,00	445 098	279 777	46 412	0	0	0	2,50	0,0179	0,01787
01222	290 452	1,00	443 005	290 452	32 924	0	0	0	2,50	0,0186	0,01856
01223	281 442	1,00	441 260	281 442	21 678	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
01224	273 353	1,00	440 293	273 353	15 446	0	0	0	2,50	0,0175	0,01746
01225	229 866	1,00	448 324	229 866	67 198	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
01226	117 985	1,00	442 988	117 985	32 813	0	0	0	2,50	0,0075	0,00754
01227	96 510	1,00	439 947	96 510	13 215	0	0	0	2,50	0,0062	0,00617

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05020	289 478	1,00	437 897	289 478	-113 891	0	0	0	2,50	0,0185	0,01849
05021	248 262	1,00	437 897	248 262	-27 121	0	0	0	2,50	0,0159	0,01586
05022	90 814	1,03	93 675	0	79 030	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05023	324 893	1,00	467 884	324 893	193 251	0	0	0	2,50	0,0208	0,02076
05024	358 877	1,00	455 184	358 877	111 407	0	0	0	2,50	0,0229	0,02293
05025	390 751	1,00	440 140	390 751	14 457	0	0	0	2,50	0,0250	0,02496
05026	366 365	1,00	478 480	366 365	261 538	0	0	0	2,50	0,0234	0,02341
05027	131 061	1,00	478 452	131 061	261 359	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
05028	381 475	1,00	442 490	381 475	29 602	0	0	0	2,50	0,0244	0,02437
05029	382 491	1,00	453 369	382 491	99 713	0	0	0	2,50	0,0244	0,02444
05030	283 728	1,00	464 263	283 728	169 915	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
05031	346 921	1,00	439 820	346 921	12 397	0	0	0	2,50	0,0222	0,02216
05032	365 938	1,00	443 391	365 938	35 407	0	0	0	2,50	0,0234	0,02338
05033	330 931	1,00	450 596	330 931	81 842	0	0	0	2,50	0,0211	0,02114
05034	283 588	1,00	444 579	283 588	43 064	0	0	0	2,50	0,0181	0,01812
05035	344 441	1,00	442 124	344 441	27 246	0	0	0	2,50	0,0220	0,02201
05036	330 297	1,00	442 802	330 297	31 613	0	0	0	2,50	0,0211	0,02110
05037	302 238	1,00	444 175	302 238	40 461	0	0	0	2,50	0,0193	0,01931
05038	322 809	1,00	446 457	322 809	55 166	0	0	0	2,50	0,0206	0,02062
05039	310 605	1,00	440 186	310 605	14 755	0	0	0	2,50	0,0198	0,01984
05040	292 242	1,00	438 935	292 242	6 691	0	0	0	2,50	0,0187	0,01867
05041	278 848	1,00	440 863	278 848	19 117	0	0	0	2,50	0,0178	0,01782
07116	266 286	1,00	437 897	266 286	-170 375	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
07143	316 485	1,00	437 897	316 485	-283 262	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00096	410 673	1,00	522 958	410 673	548 176	0	0	0	2,50	0,0262	0,02624
00109	131 206	1,00	437 897	131 206	-218 379	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
00167	82 157	1,00	437 897	82 157	-54 704	0	0	0	2,50	0,0052	0,00525
00382	231 840	1,00	438 325	231 840	2 763	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
01145	291 029	1,00	482 025	291 029	284 381	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
01146	469 948	1,00	471 303	469 948	-1 366 650	0	0	0	2,25	0,0334	0,03336
01147	359 371	1,00	437 897	359 371	-241 523	0	0	0	2,50	0,0230	0,02296
01148	150 487	1,00	437 897	150 487	-4 725	0	0	0	2,50	0,0096	0,00961
01149	172 669	1,00	437 897	172 669	-67 937	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
01150	237 617	1,00	448 781	237 617	70 146	0	0	0	2,50	0,0152	0,01518
02403	93 919	1,00	437 897	93 919	-70 048	0	0	0	2,50	0,0060	0,00600
02404	87 641	1,00	437 897	87 641	-12 127	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
02405	98 830	1,00	437 897	98 830	-9 601	0	0	0	2,50	0,0063	0,00631
02406	187 564	1,00	491 963	187 564	348 429	0	0	0	2,50	0,0120	0,01198
02407	157 758	1,00	477 517	157 758	255 330	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
02408	91 182	1,00	446 195	91 182	53 482	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
03631	128 699	1,00	437 897	128 699	-507 906	0	0	0	2,50	0,0082	0,00822
03632	127 439	1,00	438 913	127 439	6 551	0	0	0	2,50	0,0081	0,00814
03633	29 054	2,68	77 723	0	-24 598	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03634	63 021	1,23	77 723	0	-104 983	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03635	26 836	3,02	81 034	0	-204 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03636	18 002	4,32	77 723	0	-155 549	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03637	75 734	1,46	110 410	0	-421 464	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03638	211 607	1,00	437 897	211 607	-262 685	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
03639	106 512	1,00	437 897	106 512	-68 480	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03640	36 392	2,14	77 723	0	-13 245	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03641	40 014	1,94	77 723	0	-19 575	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03642	76 851	1,01	77 723	0	-22 861	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03643	13 332	6,01	80 132	0	16 061	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03644	151 230	1,00	444 983	151 230	45 668	0	0	0	2,50	0,0097	0,00966
03645	136 394	1,00	437 897	136 394	-963 460	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
03646	59 102	1,69	100 054	0	-247 071	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03647	239 863	1,00	437 897	239 863	-191 558	0	0	0	2,50	0,0153	0,01532
03648	304 380	1,00	437 897	304 380	-868 428	0	0	0	2,50	0,0194	0,01945
03649	399 488	1,00	437 897	399 488	-1 043 967	0	0	0	2,50	0,0255	0,02552
04090	519 306	1,00	520 273	519 306	-78 878	0	0	0	1,92	0,0432	0,04320
04091	583 091	1,00	584 601	583 091	-20 430	0	0	0	1,51	0,0617	0,06168
04092	519 161	1,00	520 273	519 161	-53 730	0	0	0	1,92	0,0432	0,04319
06627	342 571	1,00	437 897	342 571	-86 514	0	0	0	2,50	0,0219	0,02189
06628	470 380	1,00	470 611	470 380	38 041	0	0	0	2,30	0,0327	0,03267
06629	473 364	1,00	474 121	473 364	-166 189	0	0	0	2,23	0,0339	0,03390
06630	374 188	1,00	437 897	374 188	-123 063	0	0	0	2,50	0,0239	0,02391
07295	493 433	1,00	494 419	493 433	-25 890	0	0	0	2,09	0,0377	0,03771
07296	370 241	1,00	437 897	370 241	-60 892	0	0	0	2,50	0,0237	0,02365
07334	684 897	0,93	634 919	684 897	-1 055 972	0	0	0	1,00	0,1094	0,10939
07335	506 186	1,00	523 104	506 186	549 114	0	0	0	2,50	0,0323	0,03234
07336	319 845	1,00	437 897	319 845	-236 693	0	0	0	2,50	0,0204	0,02043
07337	389 838	1,00	506 871	389 838	444 502	0	0	0	2,50	0,0249	0,02491
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00096	418 687	1,00	513 924	418 687	489 955	0	0	0	2,50	0,0267	0,02675
00382	265 789	1,00	444 615	265 789	43 297	0	0	0	2,50	0,0170	0,01698
00505	293 169	1,00	437 897	293 169	-286 453	0	0	0	2,50	0,0187	0,01873
00509	74 899	1,04	77 723	0	-114 892	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00543	472 537	1,00	472 709	472 537	-80 223	0	0	0	2,24	0,0337	0,03369
00544	482 828	1,00	483 519	482 828	64 534	0	0	0	2,24	0,0344	0,03443
00545	384 349	1,00	437 897	384 349	-92 033	0	0	0	2,50	0,0246	0,02456
00546	443 148	1,00	449 558	443 148	75 153	0	0	0	2,50	0,0283	0,02831
00888	433 463	1,00	437 897	433 463	-201 784	0	0	0	2,50	0,0277	0,02769
00889	452 278	1,00	453 508	452 278	-77 040	0	0	0	2,38	0,0304	0,03035
00890	486 324	1,00	487 057	486 324	-94 453	0	0	0	2,14	0,0363	0,03630
00891	489 470	1,00	489 988	489 470	-49 591	0	0	0	2,12	0,0369	0,03688
00892	486 868	1,00	487 057	486 868	-64 613	0	0	0	2,14	0,0363	0,03634
00893	486 043	1,00	487 057	486 043	-58 292	0	0	0	2,14	0,0363	0,03628
00894	486 068	1,00	487 147	486 068	26 002	0	0	0	2,17	0,0358	0,03578
00895	484 374	1,00	484 512	484 374	27 602	0	0	0	2,19	0,0353	0,03533
00896	489 181	1,00	490 559	489 181	28 818	0	0	0	2,15	0,0363	0,03634
00897	470 689	1,00	471 512	470 689	52 023	0	0	0	2,31	0,0325	0,03255
00898	475 814	1,00	476 840	475 814	58 744	0	0	0	2,28	0,0333	0,03333
00899	481 591	1,00	482 471	481 591	118 825	0	0	0	2,31	0,0333	0,03330
00900	447 716	1,00	450 719	447 716	82 632	0	0	0	2,50	0,0286	0,02860
00901	443 301	1,00	468 839	443 301	199 408	0	0	0	2,50	0,0283	0,02832
01125	392 116	1,00	497 090	392 116	381 471	0	0	0	2,50	0,0251	0,02505
01126	446 198	1,00	446 908	446 198	-121 229	0	0	0	2,43	0,0293	0,02933
01127	434 065	1,00	437 897	434 065	-174 069	0	0	0	2,50	0,0277	0,02773

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01128	449 136	1,00	449 532	449 136	-313 401	0	0	0	2,41	0,0298	0,02977
01129	340 645	1,00	518 896	340 645	521 995	0	0	0	2,50	0,0218	0,02176
01130	69 867	1,59	110 857	0	-463 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01131	219 092	1,00	437 897	219 092	-102 044	0	0	0	2,50	0,0140	0,01400
01132	299 215	1,00	437 897	299 215	-51 785	0	0	0	2,50	0,0191	0,01912
01133	431 674	1,00	443 548	431 674	36 419	0	0	0	2,50	0,0276	0,02758
01134	449 181	1,00	449 532	449 181	-62 747	0	0	0	2,41	0,0298	0,02977
01135	464 536	1,00	465 731	464 536	-53 977	0	0	0	2,29	0,0324	0,03240
01136	475 915	1,00	476 711	475 915	23 888	0	0	0	2,24	0,0339	0,03393
01137	474 654	1,00	476 001	474 654	45 142	0	0	0	2,27	0,0334	0,03340
01138	475 323	1,00	475 532	475 323	25 320	0	0	0	2,25	0,0337	0,03374
01139	455 223	1,00	455 822	455 223	39 486	0	0	0	2,41	0,0302	0,03017
01140	445 700	1,00	446 259	445 700	37 256	0	0	0	2,48	0,0287	0,02870
01141	407 995	1,00	445 083	407 995	46 310	0	0	0	2,50	0,0261	0,02607
01142	378 655	1,00	444 735	378 655	44 067	0	0	0	2,50	0,0242	0,02419
01143	306 312	1,00	455 850	306 312	115 702	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
01144	291 158	1,00	452 313	291 158	92 905	0	0	0	2,50	0,0186	0,01860
01145	254 242	1,00	470 910	254 242	212 751	0	0	0	2,50	0,0162	0,01624
01146	391 453	1,00	511 267	391 453	472 831	0	0	0	2,50	0,0250	0,02501
01147	512 715	1,00	514 087	512 715	-295 940	0	0	0	1,96	0,0418	0,04178
01148	476 367	1,00	477 286	476 367	35 824	0	0	0	2,25	0,0338	0,03382
01149	426 029	1,00	444 884	426 029	45 030	0	0	0	2,50	0,0272	0,02722
01150	479 038	1,00	479 819	479 038	-253 758	0	0	0	2,19	0,0349	0,03494
04952	434 851	1,00	437 897	434 851	-255 865	0	0	0	2,50	0,0278	0,02778
04953	150 035	1,00	437 897	150 035	-221 320	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
04954	278 179	1,00	448 970	278 179	71 362	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
04955	446 044	1,00	446 908	446 044	-252 312	0	0	0	2,43	0,0293	0,02932
04956	521 831	1,00	522 409	521 831	150 817	0	0	0	2,08	0,0401	0,04007
04957	558 223	1,00	558 330	558 223	41 654	0	0	0	1,73	0,0515	0,05154
04958	514 217	1,00	515 628	514 217	-285 065	0	0	0	1,95	0,0421	0,04212
04959	310 002	1,00	468 768	310 002	198 946	0	0	0	2,50	0,0198	0,01981
04960	550 648	1,00	552 225	550 648	85 709	0	0	0	1,82	0,0483	0,04832
04961	532 409	1,00	532 793	532 409	-120 686	0	0	0	1,84	0,0462	0,04622
04962	434 953	1,00	462 859	434 953	160 871	0	0	0	2,50	0,0278	0,02779
04963	515 323	1,00	516 480	515 323	55 954	0	0	0	2,01	0,0409	0,04095
04964	535 584	1,00	536 576	535 584	62 516	0	0	0	1,89	0,0453	0,04526
04965	489 003	1,00	489 988	489 003	-107 718	0	0	0	2,12	0,0368	0,03684
04966	456 088	1,00	456 679	456 088	53 277	0	0	0	2,42	0,0301	0,03010
04967	505 811	1,00	507 007	505 811	28 726	0	0	0	2,04	0,0396	0,03960
04968	496 154	1,00	497 165	496 154	58 565	0	0	0	2,14	0,0370	0,03703
04969	476 960	1,00	478 170	476 960	49 652	0	0	0	2,26	0,0337	0,03371
04970	503 019	1,00	503 709	503 019	27 244	0	0	0	2,06	0,0390	0,03900
04971	512 409	1,00	512 732	512 409	35 071	0	0	0	2,01	0,0407	0,04072
04972	499 452	1,00	499 568	499 452	37 960	0	0	0	2,10	0,0380	0,03799
04973	489 234	1,00	489 417	489 234	30 716	0	0	0	2,16	0,0362	0,03618
04974	513 086	1,00	514 569	513 086	36 717	0	0	0	2,00	0,0410	0,04098
04975	505 392	1,00	506 887	505 392	28 055	0	0	0	2,04	0,0396	0,03957
04976	490 933	1,00	491 870	490 933	27 883	0	0	0	2,14	0,0366	0,03664
04977	507 861	1,00	507 960	507 861	-54 727	0	0	0	2,00	0,0406	0,04056
04978	515 302	1,00	515 628	515 302	-26 614	0	0	0	1,95	0,0422	0,04221

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04979	497 414	1,00	498 532	497 414	40 609	0	0	0	2,11	0,0377	0,03765
04980	479 109	1,00	479 729	479 109	33 382	0	0	0	2,23	0,0343	0,03432
04981	536 271	1,00	537 527	536 271	-58 056	0	0	0	1,81	0,0473	0,04732
04982	515 711	1,00	517 173	515 711	-61 239	0	0	0	1,94	0,0425	0,04246
04983	458 629	1,00	458 887	458 629	-58 356	0	0	0	2,34	0,0313	0,03130
04984	535 074	1,00	535 947	535 074	-99 148	0	0	0	1,82	0,0470	0,04696
04985	561 913	1,00	562 884	561 913	-36 221	0	0	0	1,65	0,0544	0,05439
04986	489 938	1,00	489 988	489 938	-160 057	0	0	0	2,12	0,0369	0,03691
04987	396 155	1,00	447 109	396 155	59 369	0	0	0	2,50	0,0253	0,02531
04988	597 071	1,00	597 818	597 071	-118 167	0	0	0	1,42	0,0672	0,06716
04989	580 450	1,00	581 564	580 450	-145 781	0	0	0	1,53	0,0606	0,06060
04990	348 935	1,00	489 706	348 935	333 881	0	0	0	2,50	0,0223	0,02229
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00505	259 223	1,00	518 688	259 223	520 658	0	0	0	2,50	0,0166	0,01656
00509	34 178	2,27	77 723	0	-76 900	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01125	204 599	1,00	447 078	204 599	59 168	0	0	0	2,50	0,0131	0,01307
01126	131 440	1,00	439 385	131 440	9 593	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
01127	115 327	1,00	437 897	115 327	-2 218	0	0	0	2,50	0,0074	0,00737
01128	297 088	1,00	437 897	297 088	-320 575	0	0	0	2,50	0,0190	0,01898
01129	324 029	1,00	437 897	324 029	-782 861	0	0	0	2,50	0,0207	0,02070
01130	11 297	10,17	114 929	0	-341 317	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01228	288 818	1,00	469 928	288 818	206 426	0	0	0	2,50	0,0185	0,01845
01229	189 712	1,00	437 897	189 712	-455 497	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
02969	225 766	1,00	437 897	225 766	-19 886	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
02970	44 567	1,74	77 723	0	-30 808	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02971	65 920	1,18	77 723	0	-222	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02972	60 742	1,28	77 723	0	-52 816	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02973	66 302	1,17	77 723	0	-45 264	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02974	145 852	1,00	448 383	145 852	67 576	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932
02975	354 469	1,00	545 431	354 469	692 999	0	0	0	2,50	0,0226	0,02265
02976	484 872	1,00	600 003	484 872	1 044 685	0	0	0	2,50	0,0310	0,03098
02977	82 733	1,07	88 640	0	-249 153	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02978	135 466	1,00	437 897	135 466	-313 489	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865
02979	55 689	2,22	123 377	0	-815 089	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02980	288 769	1,00	507 772	288 769	450 311	0	0	0	2,50	0,0184	0,01845
02981	351 004	1,00	437 897	351 004	-1 491 732	0	0	0	2,50	0,0224	0,02243
02982	484 011	1,00	484 147	484 011	-1 582 212	0	0	0	2,16	0,0358	0,03579
04084	594 889	1,00	594 956	594 889	-68 543	0	0	0	1,44	0,0660	0,06598
04085	623 743	1,00	624 541	623 743	-8 816	0	0	0	1,20	0,0830	0,08302
04086	610 793	1,00	611 241	610 793	-138 116	0	0	0	1,32	0,0739	0,07391
04087	537 502	1,00	537 527	537 502	-24 865	0	0	0	1,81	0,0474	0,04743
05042	367 906	1,00	466 910	367 906	186 976	0	0	0	2,50	0,0235	0,02351
05043	505 992	1,00	506 438	505 992	-391 585	0	0	0	2,01	0,0402	0,04021
05044	435 801	1,00	456 113	435 801	117 395	0	0	0	2,50	0,0278	0,02784
07163	67 991	1,66	112 920	0	-587 359	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07307	324 274	1,00	452 791	324 274	95 986	0	0	0	2,50	0,0207	0,02072
07308	266 480	1,00	437 897	266 480	-221 733	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
07342	564 215	1,00	564 461	564 215	-1 407 770	0	0	0	1,64	0,0549	0,05495
07343	521 511	1,00	559 489	521 511	783 594	0	0	0	2,50	0,0333	0,03332
07344	555 412	1,00	694 527	555 412	1 653 838	0	0	0	2,50	0,0355	0,03548

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Secondo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00478	223 375	1,00	466 239	223 375	182 650	0	0	0	2,50	0,0143	0,01427
00479	122 532	1,00	437 897	122 532	-19 017	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
01239	307 732	1,00	445 463	307 732	48 761	0	0	0	2,50	0,0197	0,01966
01240	221 233	1,00	442 701	221 233	30 959	0	0	0	2,50	0,0141	0,01413
01241	305 554	1,00	437 897	305 554	-10 681	0	0	0	2,50	0,0195	0,01952
01242	298 914	1,00	437 897	298 914	-8 177	0	0	0	2,50	0,0191	0,01910
01243	67 004	1,16	77 723	0	-118 384	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01244	225 748	1,00	437 897	225 748	-333 920	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
01245	97 234	1,00	437 897	97 234	-85 898	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
01246	86 716	1,00	437 897	86 716	-15 455	0	0	0	2,50	0,0055	0,00554
01247	198 989	1,00	479 476	198 989	267 958	0	0	0	2,50	0,0127	0,01271
01248	52 410	2,27	118 851	0	125 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01249	198 458	1,00	442 171	198 458	27 544	0	0	0	2,50	0,0127	0,01268
01250	210 327	1,00	451 074	210 327	84 921	0	0	0	2,50	0,0134	0,01344
01251	299 540	1,00	437 897	299 540	-25 619	0	0	0	2,50	0,0191	0,01914
01252	245 224	1,00	437 897	245 224	-26 453	0	0	0	2,50	0,0157	0,01567
01253	73 398	1,14	83 350	0	-59 567	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01254	104 313	1,00	437 897	104 313	-55 208	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
01255	158 097	1,00	437 897	158 097	-39 462	0	0	0	2,50	0,0101	0,01010
01256	130 962	1,00	447 272	130 962	60 420	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
01257	104 444	1,21	126 085	0	234 320	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01258	157 059	1,00	444 166	157 059	40 401	0	0	0	2,50	0,0100	0,01003
02983	247 247	1,00	437 897	247 247	-331 381	0	0	0	2,50	0,0158	0,01580
02984	109 002	1,00	451 510	109 002	87 733	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
02985	4 167	18,65	77 723	0	-24 608	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02986	139 442	1,00	444 240	139 442	40 883	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
02987	118 633	1,00	437 897	118 633	-496 451	0	0	0	2,50	0,0076	0,00758
02988	249 098	1,00	462 680	249 098	159 712	0	0	0	2,50	0,0159	0,01591
02989	132 327	1,00	437 897	132 327	-14 272	0	0	0	2,50	0,0085	0,00845
02990	84 815	1,26	106 874	0	-345 472	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02991	197 865	1,00	437 897	197 865	-190 772	0	0	0	2,50	0,0126	0,01264
02992	335 681	1,00	437 897	335 681	-642 561	0	0	0	2,50	0,0214	0,02145
02993	181 286	1,00	437 897	181 286	-299 181	0	0	0	2,50	0,0116	0,01158
02994	67 569	1,15	77 723	0	-18 186	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02995	11 109	7,12	79 102	0	9 198	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02996	75 151	1,03	77 723	0	-47 134	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02997	262 477	1,00	495 935	262 477	374 022	0	0	0	2,50	0,0168	0,01677
02998	282 100	1,00	573 965	282 100	876 882	0	0	0	2,50	0,0180	0,01802
02999	147 770	1,00	437 897	147 770	-562 937	0	0	0	2,50	0,0094	0,00944
03000	181 381	1,00	437 897	181 381	-324 131	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
03001	145 193	1,00	453 415	145 193	100 011	0	0	0	2,50	0,0093	0,00928
03002	206 434	1,00	437 897	206 434	-117 175	0	0	0	2,50	0,0132	0,01319
05070	279 859	1,00	437 897	279 859	-130 190	0	0	0	2,50	0,0179	0,01788
05071	188 252	1,00	469 432	188 252	203 227	0	0	0	2,50	0,0120	0,01203
05072	223 646	1,00	437 897	223 646	-30 684	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
05073	240 947	1,00	448 078	240 947	65 613	0	0	0	2,50	0,0154	0,01539
05074	186 732	1,00	443 679	186 732	37 264	0	0	0	2,50	0,0119	0,01193
05075	200 148	1,00	437 897	200 148	-80 295	0	0	0	2,50	0,0128	0,01279
07144	156 466	1,00	437 897	156 466	-58 598	0	0	0	2,50	0,0100	0,01000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07145	25 529	3,08	78 535	0	5 416	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07345	211 718	1,00	437 897	211 718	-447 271	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
07346	126 281	1,00	437 897	126 281	-550 354	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
07347	325 659	1,00	437 897	325 659	-699 505	0	0	0	2,50	0,0208	0,02081
07348	392 861	1,00	571 091	392 861	858 367	0	0	0	2,50	0,0251	0,02510
Piano Secondo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00143	68 240	1,14	77 723	0	-58 154	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00168	79 493	1,00	437 897	79 493	-46 357	0	0	0	2,50	0,0051	0,00508
00477	104 875	1,00	437 897	104 875	-68 725	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
00480	195 810	1,00	437 897	195 810	-91 102	0	0	0	2,50	0,0125	0,01251
01179	126 963	1,00	437 897	126 963	-160 198	0	0	0	2,50	0,0081	0,00811
01180	91 528	1,01	92 150	0	-260 823	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01181	194 039	1,00	437 897	194 039	-68 958	0	0	0	2,50	0,0124	0,01240
01182	181 602	1,00	437 897	181 602	-89 136	0	0	0	2,50	0,0116	0,01160
01183	89 717	1,01	90 269	0	-258 331	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01184	147 598	1,00	437 897	147 598	-163 608	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
01368	110 611	1,00	437 897	110 611	-35 542	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
01369	121 852	1,00	437 897	121 852	-37 797	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
02395	77 300	1,01	77 723	0	-62 219	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02396	15 387	5,05	77 723	0	-26 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02397	94 327	1,00	437 897	94 327	-82 714	0	0	0	2,50	0,0060	0,00603
02398	96 870	1,00	437 897	96 870	-39 691	0	0	0	2,50	0,0062	0,00619
02399	32 566	2,39	77 723	0	-27 973	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02400	74 628	1,04	77 723	0	-18 621	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02401	158 605	1,00	437 897	158 605	-9 127	0	0	0	2,50	0,0101	0,01013
02402	241 606	1,00	437 897	241 606	-23 550	0	0	0	2,50	0,0154	0,01544
06581	120 278	1,00	437 897	120 278	-68 915	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
06582	104 826	1,00	437 897	104 826	-2 567	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
06583	208 967	1,00	437 897	208 967	-77 970	0	0	0	2,50	0,0134	0,01335
06584	117 350	1,00	437 897	117 350	-77 613	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
06585	142 636	1,00	437 897	142 636	-58 876	0	0	0	2,50	0,0091	0,00911
06586	107 416	1,00	437 897	107 416	-78 137	0	0	0	2,50	0,0069	0,00686
06587	168 590	1,00	437 897	168 590	-51 242	0	0	0	2,50	0,0108	0,01077
06588	134 232	1,00	437 897	134 232	-83 701	0	0	0	2,50	0,0086	0,00858
Piano Secondo			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00158	82 729	1,00	437 897	82 729	-159 425	0	0	0	2,50	0,0053	0,00529
00159	71 528	1,09	77 723	0	-138 438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00171	105 539	1,00	437 897	105 539	-74 448	0	0	0	2,50	0,0067	0,00674
00172	26 839	2,90	77 723	0	-63 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01389	79 495	1,00	437 897	79 495	-120 136	0	0	0	2,50	0,0051	0,00508
01390	97 016	1,00	437 897	97 016	-108 694	0	0	0	2,50	0,0062	0,00620
02415	69 565	1,12	77 723	0	-23 414	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02416	103 546	1,00	437 897	103 546	-12 060	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
02417	97 480	1,00	437 897	97 480	-5 725	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
02418	94 655	1,00	437 897	94 655	-16 184	0	0	0	2,50	0,0060	0,00605
02419	85 490	1,00	437 897	85 490	-16 269	0	0	0	2,50	0,0055	0,00546
02420	100 893	1,00	437 897	100 893	-32 608	0	0	0	2,50	0,0064	0,00645
02449	71 527	1,09	77 723	0	-19 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02450	42 196	1,84	77 723	0	-3 305	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02451	40 021	1,94	77 723	0	-14 866	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02452	55 525	1,40	77 723	0	-6 372	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02453	46 871	1,66	77 723	0	-13 118	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02454	39 118	1,99	77 723	0	-14 225	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02455	68 690	1,13	77 723	0	-71 651	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02456	94 699	1,00	437 897	94 699	-75 322	0	0	0	2,50	0,0061	0,00605
06703	80 644	1,00	437 897	80 644	-88 046	0	0	0	2,50	0,0052	0,00515
06704	36 643	2,12	77 723	0	-33 598	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06705	103 333	1,00	437 897	103 333	-50 641	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
06706	88 063	1,00	437 897	88 063	-92 655	0	0	0	2,50	0,0056	0,00563
06707	90 817	1,00	437 897	90 817	-42 958	0	0	0	2,50	0,0058	0,00580
06708	75 421	1,03	77 723	0	-3 551	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06709	88 767	1,00	437 897	88 767	-4 322	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
06710	85 982	1,00	437 897	85 982	-19 266	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
Piano Secondo			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00097	71 108	1,09	77 714	0	-162 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00107	64 088	1,21	77 714	0	-105 006	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00170	34 390	2,26	77 714	0	-80 725	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00311	15 936	5,47	87 142	0	62 858	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01399	246 422	1,00	437 846	246 422	-89 982	0	0	0	2,50	0,0157	0,01574
01400	228 117	1,00	437 846	228 117	-25 381	0	0	0	2,50	0,0146	0,01457
01401	219 383	1,00	437 846	219 383	-40 270	0	0	0	2,50	0,0140	0,01402
01402	204 438	1,00	437 846	204 438	-52 319	0	0	0	2,50	0,0131	0,01306
01403	190 200	1,00	437 846	190 200	-58 075	0	0	0	2,50	0,0122	0,01215
01404	172 535	1,00	437 846	172 535	-68 463	0	0	0	2,50	0,0110	0,01102
01405	157 779	1,00	448 285	157 779	67 272	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
01406	138 781	1,00	449 911	138 781	77 751	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
01407	118 749	1,00	449 821	118 749	77 173	0	0	0	2,50	0,0076	0,00759
01408	103 291	1,00	449 772	103 291	76 857	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
02306	71 474	1,22	87 036	0	62 146	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02307	91 526	1,00	447 402	91 526	61 587	0	0	0	2,50	0,0058	0,00585
02308	122 238	1,00	447 317	122 238	61 040	0	0	0	2,50	0,0078	0,00781
02309	148 041	1,00	445 436	148 041	48 913	0	0	0	2,50	0,0095	0,00946
02310	163 793	1,00	445 642	163 793	50 240	0	0	0	2,50	0,0105	0,01046
02311	184 408	1,00	437 846	184 408	-44 869	0	0	0	2,50	0,0118	0,01178
02312	204 006	1,00	437 846	204 006	-36 788	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
02313	221 264	1,00	437 846	221 264	-35 487	0	0	0	2,50	0,0141	0,01414
02314	234 874	1,00	437 846	234 874	-28 692	0	0	0	2,50	0,0150	0,01501
02315	277 669	1,00	437 846	277 669	-75 195	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
02373	232 600	1,00	437 846	232 600	-84 415	0	0	0	2,50	0,0149	0,01486
02374	256 779	1,00	437 846	256 779	-21 898	0	0	0	2,50	0,0164	0,01641
02375	268 935	1,00	437 846	268 935	-13 898	0	0	0	2,50	0,0172	0,01718
02376	276 764	1,00	437 846	276 764	-14 304	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
02377	279 225	1,00	437 947	279 225	655	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
02378	287 150	1,00	437 846	287 150	-25 474	0	0	0	2,50	0,0183	0,01835
02379	25 816	3,01	77 714	0	-27 440	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02380	7 423	10,61	78 782	0	7 124	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02381	17 757	4,43	78 670	0	6 372	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02382	19 805	4,00	79 311	0	10 650	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02383	17 140	4,65	79 615	0	12 675	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02384	72 255	1,08	77 714	0	-46 192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
06538	237 684	1,00	437 846	237 684	-106 263	0	0	0	2,50	0,0152	0,01519
06539	288 250	1,00	437 846	288 250	-30 953	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
06540	22 787	3,41	77 714	0	-45 601	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06541	78 795	1,00	437 846	78 795	-87 373	0	0	0	2,50	0,0050	0,00503
06542	89 975	1,00	445 823	89 975	51 408	0	0	0	2,50	0,0057	0,00575
06543	64 381	1,24	79 708	0	13 298	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06544	43 423	1,82	78 944	0	8 204	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06545	20 000	4,11	82 183	0	29 793	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06546	124 452	1,00	445 280	124 452	47 908	0	0	0	2,50	0,0080	0,00795
06547	103 637	1,00	440 876	103 637	19 530	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
06548	84 722	1,00	443 217	84 722	34 617	0	0	0	2,50	0,0054	0,00541
06549	139 115	1,00	447 522	139 115	62 355	0	0	0	2,50	0,0089	0,00889
06550	141 080	1,00	443 334	141 080	35 369	0	0	0	2,50	0,0090	0,00901
06551	131 809	1,00	442 476	131 809	29 842	0	0	0	2,50	0,0084	0,00842
06552	127 500	1,00	445 997	127 500	52 533	0	0	0	2,50	0,0081	0,00815
06553	162 513	1,00	445 786	162 513	51 168	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
06554	162 212	1,00	443 105	162 212	33 894	0	0	0	2,50	0,0104	0,01036
06555	161 979	1,00	443 819	161 979	38 494	0	0	0	2,50	0,0103	0,01035
06556	180 120	1,00	437 846	180 120	-50 971	0	0	0	2,50	0,0115	0,01151
06557	183 138	1,00	437 846	183 138	-38 882	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
06558	185 872	1,00	437 846	185 872	-30 800	0	0	0	2,50	0,0119	0,01188
06559	190 289	1,00	437 846	190 289	-38 972	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
06560	197 079	1,00	437 846	197 079	-42 412	0	0	0	2,50	0,0126	0,01259
06561	203 720	1,00	437 846	203 720	-28 888	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
06562	211 702	1,00	437 846	211 702	-24 624	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
06563	205 471	1,00	437 846	205 471	-44 922	0	0	0	2,50	0,0131	0,01313
06564	211 128	1,00	437 846	211 128	-28 377	0	0	0	2,50	0,0135	0,01349
06565	221 405	1,00	437 846	221 405	-16 674	0	0	0	2,50	0,0141	0,01415
06566	229 923	1,00	437 846	229 923	-21 714	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
06567	212 112	1,00	437 846	212 112	-42 697	0	0	0	2,50	0,0136	0,01355
06568	237 996	1,00	437 846	237 996	-17 512	0	0	0	2,50	0,0152	0,01521
06569	258 701	1,00	437 846	258 701	-8 975	0	0	0	2,50	0,0165	0,01653
07115	267 201	1,00	437 846	267 201	-177 584	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
07121	304 425	1,00	437 846	304 425	-67 235	0	0	0	2,50	0,0194	0,01945
Piano Secondo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00098	50 568	1,54	77 723	0	-121 285	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00365	36 757	2,23	82 097	0	29 160	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00481	246 969	1,00	439 722	246 969	11 766	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578
01173	192 760	1,00	444 993	192 760	45 735	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
01174	176 765	1,00	442 069	176 765	26 889	0	0	0	2,50	0,0113	0,01129
01175	181 072	1,00	439 417	181 072	9 798	0	0	0	2,50	0,0116	0,01157
01176	169 926	1,00	447 150	169 926	59 630	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
01177	258 348	1,00	437 897	258 348	-22 511	0	0	0	2,50	0,0165	0,01651
01178	163 238	1,00	437 897	163 238	-19 265	0	0	0	2,50	0,0104	0,01043
01200	81 633	1,00	441 100	81 633	20 643	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
01201	89 983	1,00	439 504	89 983	10 361	0	0	0	2,50	0,0057	0,00575
01202	103 605	1,00	439 008	103 605	7 162	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
01203	105 336	1,00	440 789	105 336	18 641	0	0	0	2,50	0,0067	0,00673
01204	110 967	1,00	438 163	110 967	1 718	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
01205	144 727	1,00	443 697	144 727	37 381	0	0	0	2,50	0,0092	0,00925

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01230	74 630	1,04	77 723	0	-32 814	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01231	81 581	1,00	437 897	81 581	-27 875	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
01232	97 476	1,00	437 897	97 476	-57 995	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
01233	215 515	1,00	437 897	215 515	-54 251	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
01234	138 531	1,00	437 897	138 531	-69 459	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
01235	157 205	1,00	437 897	157 205	-54 081	0	0	0	2,50	0,0100	0,01004
01236	258 014	1,00	437 897	258 014	-35 527	0	0	0	2,50	0,0165	0,01648
01237	196 589	1,00	437 897	196 589	-53 015	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
01238	274 847	1,00	437 897	274 847	-33 763	0	0	0	2,50	0,0176	0,01756
02222	57 638	1,35	77 723	0	-39 209	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02223	71 160	1,12	79 423	0	11 338	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02224	93 587	1,00	444 607	93 587	43 248	0	0	0	2,50	0,0060	0,00598
02225	207 149	1,00	444 121	207 149	40 115	0	0	0	2,50	0,0132	0,01323
02226	140 858	1,00	445 013	140 858	45 861	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
02227	159 199	1,00	444 790	159 199	44 428	0	0	0	2,50	0,0102	0,01017
02228	158 769	1,00	445 344	158 769	47 996	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
02229	265 037	1,00	443 848	265 037	38 352	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
02230	273 841	1,00	442 996	273 841	32 862	0	0	0	2,50	0,0175	0,01750
05045	205 703	1,00	437 897	205 703	-54 052	0	0	0	2,50	0,0131	0,01314
05046	272 276	1,00	442 833	272 276	31 815	0	0	0	2,50	0,0174	0,01740
05047	94 381	1,00	444 010	94 381	39 395	0	0	0	2,50	0,0060	0,00603
05048	97 417	1,00	448 253	97 417	66 744	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
05049	136 834	1,00	437 897	136 834	-47 255	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
05050	162 075	1,00	440 313	162 075	15 571	0	0	0	2,50	0,0104	0,01035
05051	144 195	1,00	440 078	144 195	14 061	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
05052	128 028	1,00	441 645	128 028	24 154	0	0	0	2,50	0,0082	0,00818
05053	103 793	1,00	437 897	103 793	-44 728	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
05054	191 302	1,00	437 897	191 302	-16 917	0	0	0	2,50	0,0122	0,01222
05055	180 747	1,00	441 836	180 747	25 388	0	0	0	2,50	0,0115	0,01155
05056	128 553	1,00	437 897	128 553	-57 635	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
05057	223 260	1,00	437 897	223 260	-22 256	0	0	0	2,50	0,0143	0,01426
05058	220 181	1,00	441 019	220 181	20 119	0	0	0	2,50	0,0141	0,01407
05059	220 350	1,00	443 230	220 350	34 374	0	0	0	2,50	0,0141	0,01408
05060	146 365	1,00	437 897	146 365	-47 029	0	0	0	2,50	0,0094	0,00935
05061	247 683	1,00	437 897	247 683	-17 084	0	0	0	2,50	0,0158	0,01582
05062	250 065	1,00	441 668	250 065	24 305	0	0	0	2,50	0,0160	0,01598
05063	194 045	1,00	437 897	194 045	-48 491	0	0	0	2,50	0,0124	0,01240
05064	200 056	1,00	437 897	200 056	-34 630	0	0	0	2,50	0,0128	0,01278
05065	268 843	1,00	441 166	268 843	21 069	0	0	0	2,50	0,0172	0,01718
05066	272 089	1,00	441 719	272 089	24 635	0	0	0	2,50	0,0174	0,01738
05067	266 530	1,00	437 897	266 530	-15 991	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
05068	200 227	1,00	437 897	200 227	-26 021	0	0	0	2,50	0,0128	0,01279
05069	230 307	1,00	443 634	230 307	36 972	0	0	0	2,50	0,0147	0,01471
07141	179 595	1,00	437 897	179 595	-74 436	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
Piano Secondo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00478	203 849	1,00	450 057	203 849	78 368	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
00479	107 091	1,00	437 897	107 091	-46 281	0	0	0	2,50	0,0068	0,00684
00638	152 465	1,00	437 897	152 465	-27 342	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
00639	191 834	1,00	443 147	191 834	33 838	0	0	0	2,50	0,0123	0,01226
00640	217 390	1,00	444 127	217 390	40 155	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00641	224 316	1,00	443 386	224 316	35 376	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
01253	143 282	1,00	437 897	143 282	-29 466	0	0	0	2,50	0,0092	0,00915
01254	102 483	1,00	437 897	102 483	-7 312	0	0	0	2,50	0,0065	0,00655
01255	183 601	1,00	442 824	183 601	31 756	0	0	0	2,50	0,0117	0,01173
01256	188 605	1,00	439 676	188 605	11 466	0	0	0	2,50	0,0120	0,01205
01257	204 736	1,00	444 201	204 736	40 630	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
01258	186 751	1,00	450 516	186 751	81 327	0	0	0	2,50	0,0119	0,01193
02385	230 649	1,00	437 897	230 649	-24 604	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
02386	233 479	1,00	444 629	233 479	43 385	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
02387	250 498	1,00	447 402	250 498	61 257	0	0	0	2,50	0,0160	0,01600
02388	252 952	1,00	450 373	252 952	80 403	0	0	0	2,50	0,0162	0,01616
02389	240 138	1,00	440 814	240 138	18 801	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
02390	253 647	1,00	441 017	253 647	20 112	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
02391	250 192	1,00	440 632	250 192	17 632	0	0	0	2,50	0,0160	0,01598
02392	250 258	1,00	439 620	250 258	11 105	0	0	0	2,50	0,0160	0,01599
02393	240 557	1,00	443 186	240 557	34 086	0	0	0	2,50	0,0154	0,01537
02394	222 140	1,00	437 897	222 140	-15 518	0	0	0	2,50	0,0142	0,01419
06570	233 625	1,00	446 791	233 625	57 322	0	0	0	2,50	0,0149	0,01493
06571	168 779	1,00	437 897	168 779	-15 508	0	0	0	2,50	0,0108	0,01078
06572	230 747	1,00	441 950	230 747	26 122	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
06573	223 065	1,00	437 897	223 065	-29 651	0	0	0	2,50	0,0143	0,01425
06574	228 571	1,00	443 458	228 571	35 838	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
06575	242 788	1,00	442 773	242 788	31 427	0	0	0	2,50	0,0155	0,01551
06576	247 169	1,00	442 097	247 169	27 070	0	0	0	2,50	0,0158	0,01579
06577	251 581	1,00	443 296	251 581	34 793	0	0	0	2,50	0,0161	0,01607
06578	231 071	1,00	444 208	231 071	40 673	0	0	0	2,50	0,0148	0,01476
06579	221 497	1,00	441 719	221 497	24 633	0	0	0	2,50	0,0142	0,01415
06580	216 043	1,00	440 008	216 043	13 606	0	0	0	2,50	0,0138	0,01380
07142	216 842	1,00	437 897	216 842	-31 288	0	0	0	2,50	0,0139	0,01385
07146	212 714	1,00	441 103	212 714	20 661	0	0	0	2,50	0,0136	0,01359
Piano Secondo			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00095	229 119	1,00	729 817	229 119	-415 243	0	0	0	2,50	0,0146	0,01464
00109	217 180	1,00	729 817	217 180	-404 282	0	0	0	2,50	0,0139	0,01388
00167	152 917	1,00	729 817	152 917	-281 833	0	0	0	2,50	0,0098	0,00977
00270	380 121	1,00	729 817	380 121	-227 428	0	0	0	2,50	0,0243	0,02429
01263	401 150	1,00	729 817	401 150	-70 152	0	0	0	2,50	0,0256	0,02563
01264	359 847	1,00	733 686	359 847	24 933	0	0	0	2,50	0,0230	0,02299
01265	328 031	1,00	729 817	328 031	-24 932	0	0	0	2,50	0,0210	0,02096
01266	301 019	1,00	733 181	301 019	21 678	0	0	0	2,50	0,0192	0,01923
01267	253 561	1,00	729 817	253 561	-23 164	0	0	0	2,50	0,0162	0,01620
01268	190 741	1,00	729 817	190 741	-167 718	0	0	0	2,50	0,0122	0,01219
01300	196 569	1,00	729 817	196 569	-248 892	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
01301	193 681	1,00	729 817	193 681	-206 909	0	0	0	2,50	0,0124	0,01237
01302	232 821	1,00	729 817	232 821	-119 991	0	0	0	2,50	0,0149	0,01487
01303	259 589	1,00	729 817	259 589	-71 261	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
01304	272 020	1,00	729 817	272 020	-80 571	0	0	0	2,50	0,0174	0,01738
01305	276 282	1,00	729 817	276 282	-114 408	0	0	0	2,50	0,0177	0,01765
01306	266 143	1,00	729 817	266 143	-188 595	0	0	0	2,50	0,0170	0,01700
01307	269 245	1,00	729 817	269 245	-268 942	0	0	0	2,50	0,0172	0,01720
02351	375 273	1,00	729 817	375 273	-176 782	0	0	0	2,50	0,0240	0,02398

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02352	325 126	1,00	729 817	325 126	-199 483	0	0	0	2,50	0,0208	0,02077
02353	283 558	1,00	729 817	283 558	-74 236	0	0	0	2,50	0,0181	0,01812
02354	281 849	1,00	729 817	281 849	-62 997	0	0	0	2,50	0,0180	0,01801
02355	271 929	1,00	729 817	271 929	-56 296	0	0	0	2,50	0,0174	0,01737
02356	226 332	1,00	729 817	226 332	-71 205	0	0	0	2,50	0,0145	0,01446
02357	197 870	1,00	729 817	197 870	-169 044	0	0	0	2,50	0,0126	0,01264
02358	180 083	1,00	729 817	180 083	-147 407	0	0	0	2,50	0,0115	0,01151
02403	205 947	1,00	729 817	205 947	-206 176	0	0	0	2,50	0,0132	0,01316
02404	111 611	1,16	129 536	0	-64 726	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02405	132 554	1,00	729 817	132 554	-79 229	0	0	0	2,50	0,0085	0,00847
02406	146 832	1,00	729 817	146 832	-14 148	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
02407	160 640	1,00	729 817	160 640	-29 197	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
02408	183 184	1,00	729 817	183 184	-81 282	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
06589	204 164	1,00	729 817	204 164	-238 790	0	0	0	2,50	0,0130	0,01304
06590	192 839	1,00	729 817	192 839	-150 987	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
06591	408 701	1,00	729 817	408 701	-123 024	0	0	0	2,50	0,0261	0,02611
06592	213 350	1,00	729 817	213 350	-233 117	0	0	0	2,50	0,0136	0,01363
06593	239 962	1,00	729 817	239 962	-115 446	0	0	0	2,50	0,0153	0,01533
06594	291 528	1,00	729 817	291 528	-48 085	0	0	0	2,50	0,0186	0,01863
06595	334 486	1,00	729 817	334 486	-38 419	0	0	0	2,50	0,0214	0,02137
06596	382 938	1,00	729 817	382 938	-120 933	0	0	0	2,50	0,0245	0,02447
06597	277 812	1,00	729 817	277 812	-51 063	0	0	0	2,50	0,0177	0,01775
06598	298 223	1,00	729 817	298 223	-26 018	0	0	0	2,50	0,0191	0,01905
06599	301 471	1,00	729 817	301 471	-31 581	0	0	0	2,50	0,0193	0,01926
06600	254 130	1,00	729 817	254 130	-65 114	0	0	0	2,50	0,0162	0,01624
06601	283 792	1,00	729 817	283 792	-37 902	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
06602	287 392	1,00	729 817	287 392	-22 028	0	0	0	2,50	0,0184	0,01836
06603	295 529	1,00	729 817	295 529	-47 545	0	0	0	2,50	0,0189	0,01888
06604	250 443	1,00	729 817	250 443	-74 521	0	0	0	2,50	0,0160	0,01600
06605	253 868	1,00	729 817	253 868	-23 238	0	0	0	2,50	0,0162	0,01622
06606	248 409	1,00	729 817	248 409	-27 828	0	0	0	2,50	0,0159	0,01587
06607	202 348	1,00	729 817	202 348	-141 070	0	0	0	2,50	0,0129	0,01293
06608	195 644	1,00	729 817	195 644	-44 416	0	0	0	2,50	0,0125	0,01250
06609	199 851	1,00	729 817	199 851	-12 293	0	0	0	2,50	0,0128	0,01277
06610	217 365	1,00	729 817	217 365	-69 705	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
Piano Secondo			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00096	245 040	1,00	315 069	245 040	149 109	0	0	0	2,50	0,0157	0,01566
00382	208 407	1,00	308 199	208 407	104 840	0	0	0	2,50	0,0133	0,01331
01145	211 089	1,00	293 132	211 089	7 738	0	0	0	2,50	0,0135	0,01349
01146	222 802	1,00	291 931	222 802	-70 357	0	0	0	2,50	0,0142	0,01423
01147	231 147	1,00	291 931	231 147	-48 034	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
01148	254 861	1,00	302 670	254 861	69 204	0	0	0	2,50	0,0163	0,01628
01149	242 217	1,00	294 841	242 217	18 755	0	0	0	2,50	0,0155	0,01547
01150	251 750	1,00	310 346	251 750	118 672	0	0	0	2,50	0,0161	0,01608
01277	302 510	1,00	303 230	302 510	-102 826	0	0	0	2,37	0,0204	0,02039
01278	304 584	1,00	305 023	304 584	-59 367	0	0	0	2,35	0,0207	0,02070
01279	308 042	1,00	308 651	308 042	-58 092	0	0	0	2,31	0,0213	0,02130
01280	315 416	1,00	316 081	315 416	-21 914	0	0	0	2,23	0,0226	0,02259
01281	312 612	1,00	313 268	312 612	-36 006	0	0	0	2,26	0,0221	0,02209
01282	313 390	1,00	314 202	313 390	-30 532	0	0	0	2,25	0,0222	0,02225

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01283	275 493	1,00	298 385	275 493	41 590	0	0	0	2,50	0,0176	0,01760
01488	295 721	1,00	296 204	295 721	-51 161	0	0	0	2,45	0,0193	0,01928
01489	308 696	1,00	309 568	308 696	-50 383	0	0	0	2,30	0,0214	0,02144
01490	316 830	1,00	317 025	316 830	-34 371	0	0	0	2,22	0,0228	0,02279
01491	331 482	1,00	331 868	331 482	18 568	0	0	0	2,10	0,0252	0,02521
01492	319 662	1,00	320 141	319 662	29 856	0	0	0	2,24	0,0228	0,02279
01493	311 413	1,00	312 338	311 413	-56 708	0	0	0	2,27	0,0219	0,02191
01494	260 610	1,00	310 925	260 610	122 406	0	0	0	2,50	0,0167	0,01665
01495	131 475	1,00	329 866	131 475	244 469	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
01496	266 814	1,00	293 237	266 814	8 418	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
01497	263 368	1,00	291 931	263 368	-26 151	0	0	0	2,50	0,0168	0,01683
01498	262 401	1,00	293 810	262 401	12 107	0	0	0	2,50	0,0168	0,01676
01499	260 053	1,00	294 960	260 053	19 522	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
01500	199 787	1,00	321 466	199 787	190 337	0	0	0	2,50	0,0128	0,01276
05494	281 486	1,00	308 910	281 486	109 422	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
05495	253 832	1,00	298 398	253 832	41 675	0	0	0	2,50	0,0162	0,01622
05496	198 147	1,00	325 843	198 147	218 546	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
05497	221 419	1,00	315 938	221 419	154 711	0	0	0	2,50	0,0141	0,01415
05498	272 346	1,00	297 000	272 346	32 666	0	0	0	2,50	0,0174	0,01740
05499	281 084	1,00	292 029	281 084	630	0	0	0	2,50	0,0180	0,01796
05500	277 251	1,00	292 621	277 251	4 444	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
05501	264 810	1,00	302 852	264 810	70 378	0	0	0	2,50	0,0169	0,01692
05502	294 648	1,00	295 342	294 648	-34 458	0	0	0	2,46	0,0191	0,01913
05503	287 212	1,00	292 511	287 212	3 739	0	0	0	2,50	0,0183	0,01835
05504	303 202	1,00	303 495	303 202	40 688	0	0	0	2,44	0,0198	0,01985
05505	298 577	1,00	298 812	298 577	-31 451	0	0	0	2,42	0,0197	0,01971
05506	302 011	1,00	302 307	302 011	22 007	0	0	0	2,42	0,0199	0,01993
05507	307 752	1,00	308 066	307 752	7 581	0	0	0	2,33	0,0211	0,02110
05508	328 273	1,00	329 154	328 273	20 070	0	0	0	2,13	0,0246	0,02462
05509	303 051	1,00	303 230	303 051	-38 899	0	0	0	2,37	0,0204	0,02042
05510	307 965	1,00	308 153	307 965	8 113	0	0	0	2,33	0,0211	0,02111
05511	323 830	1,00	324 013	323 830	1 625	0	0	0	2,15	0,0241	0,02406
05512	307 634	1,00	307 739	307 634	-71 453	0	0	0	2,32	0,0212	0,02118
05513	304 358	1,00	304 700	304 358	20 271	0	0	0	2,39	0,0203	0,02034
05514	303 921	1,00	304 264	303 921	6 414	0	0	0	2,37	0,0205	0,02048
05515	309 346	1,00	309 568	309 346	-21 507	0	0	0	2,30	0,0215	0,02148
07117	83 252	1,00	310 951	83 252	122 576	0	0	0	2,50	0,0053	0,00532
07131	75 828	1,00	291 931	75 828	-143 879	0	0	0	2,50	0,0048	0,00484
Piano Secondo			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00505	150 300	1,58	238 032	0	484 512	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00507	247 195	1,00	729 828	247 195	-506 534	0	0	0	2,50	0,0158	0,01579
00509	325 155	1,00	774 576	325 155	288 380	0	0	0	2,50	0,0208	0,02077
00510	361 772	1,00	729 828	361 772	-344 816	0	0	0	2,50	0,0231	0,02311
00636	162 398	1,00	729 828	162 398	-241 226	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
00637	112 825	1,15	129 538	0	-187 362	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01113	489 978	1,00	729 828	489 978	-230 321	0	0	0	2,50	0,0313	0,03130
01114	507 384	1,00	729 828	507 384	-43 265	0	0	0	2,50	0,0324	0,03242
01115	554 583	1,00	729 828	554 583	-79 059	0	0	0	2,50	0,0354	0,03543
01116	471 189	1,00	729 828	471 189	-39 322	0	0	0	2,50	0,0301	0,03010
01117	181 742	1,00	770 276	181 742	260 669	0	0	0	2,50	0,0116	0,01161

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01118	436 734	1,00	797 517	436 734	436 222	0	0	0	2,50	0,0279	0,02790
01125	485 958	1,00	779 887	485 958	322 606	0	0	0	2,50	0,0310	0,03105
01126	507 886	1,00	738 177	507 886	53 808	0	0	0	2,50	0,0324	0,03245
01127	546 803	1,00	748 549	546 803	120 646	0	0	0	2,50	0,0349	0,03493
01128	482 605	1,00	729 828	482 605	-125 705	0	0	0	2,50	0,0308	0,03083
01129	205 279	1,00	729 828	205 279	-338 006	0	0	0	2,50	0,0131	0,01312
01130	417 094	1,00	729 828	417 094	-363 601	0	0	0	2,50	0,0266	0,02665
02885	60 320	2,46	148 613	0	-393 414	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02886	273 138	1,00	729 828	273 138	-9 020	0	0	0	2,50	0,0175	0,01745
02887	185 470	1,00	729 828	185 470	-34 083	0	0	0	2,50	0,0118	0,01185
02888	165 957	1,00	729 828	165 957	-35 334	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
02889	173 830	1,00	729 828	173 830	-89 364	0	0	0	2,50	0,0111	0,01111
02890	178 645	1,00	729 828	178 645	-77 521	0	0	0	2,50	0,0114	0,01141
02891	288 112	1,00	769 195	288 112	253 702	0	0	0	2,50	0,0184	0,01841
02892	482 170	1,00	847 435	482 170	757 915	0	0	0	2,50	0,0308	0,03081
02893	511 487	1,00	729 828	511 487	-518 498	0	0	0	2,50	0,0327	0,03268
02894	295 644	1,00	729 828	295 644	-192 568	0	0	0	2,50	0,0189	0,01889
02895	181 077	1,00	738 734	181 077	57 394	0	0	0	2,50	0,0116	0,01157
02896	175 150	1,00	740 684	175 150	69 964	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
02897	183 065	1,00	734 465	183 065	29 885	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
02898	176 471	1,00	734 756	176 471	31 762	0	0	0	2,50	0,0113	0,01127
02899	261 045	1,00	733 008	261 045	20 495	0	0	0	2,50	0,0167	0,01668
02900	64 854	2,26	146 280	0	-480 513	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02901	895 026	1,00	895 878	895 026	-2 652 716	0	0	0	1,81	0,0790	0,07898
02902	773 792	1,00	773 919	773 792	-1 024 155	0	0	0	2,30	0,0537	0,05374
02903	379 370	1,00	831 077	379 370	652 499	0	0	0	2,50	0,0242	0,02424
02904	373 100	1,00	729 828	373 100	-615 390	0	0	0	2,50	0,0238	0,02384
02905	761 792	1,00	762 557	761 792	-816 292	0	0	0	2,35	0,0518	0,05178
02906	962 820	1,00	964 166	962 820	-2 133 032	0	0	0	1,55	0,0992	0,09922
03970	103 407	1,63	168 921	0	262 557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03971	177 072	1,00	729 828	177 072	-258 701	0	0	0	2,50	0,0113	0,01131
04093	430 089	1,00	729 828	430 089	-223 520	0	0	0	2,50	0,0275	0,02748
04094	424 230	1,00	729 828	424 230	-44 402	0	0	0	2,50	0,0271	0,02710
04095	413 876	1,00	751 823	413 876	141 749	0	0	0	2,50	0,0264	0,02644
04096	415 583	1,00	748 491	415 583	120 275	0	0	0	2,50	0,0266	0,02655
04097	1 109 233	0,95	1 058 198	1 109 233	-216 676	0	0	0	1,00	0,1772	0,17717
04098	1 306 782	0,81	1 062 893	1 306 782	20 870	0	0	0	1,00	0,2087	0,20872
04099	1 068 349	0,99	1 058 198	1 068 349	-248 439	0	0	0	1,00	0,1706	0,17064
04939	330 872	1,00	764 164	330 872	221 277	0	0	0	2,50	0,0211	0,02114
04940	423 901	1,00	729 828	423 901	-258 584	0	0	0	2,50	0,0271	0,02708
04941	452 805	1,00	729 828	452 805	-339 885	0	0	0	2,50	0,0289	0,02893
04942	335 870	1,00	729 828	335 870	-157 067	0	0	0	2,50	0,0215	0,02146
04943	433 270	1,00	745 019	433 270	97 902	0	0	0	2,50	0,0277	0,02768
04944	455 082	1,00	729 828	455 082	-104	0	0	0	2,50	0,0291	0,02907
04945	503 099	1,00	729 828	503 099	-251 025	0	0	0	2,50	0,0321	0,03214
04946	329 674	1,00	848 558	329 674	765 148	0	0	0	2,50	0,0211	0,02106
04947	881 271	1,00	882 745	881 271	-15 014	0	0	0	1,86	0,0757	0,07568
04948	452 076	1,00	729 828	452 076	-59 174	0	0	0	2,50	0,0289	0,02888
04949	437 100	1,00	731 071	437 100	8 011	0	0	0	2,50	0,0279	0,02793
04950	517 571	1,00	777 048	517 571	304 309	0	0	0	2,50	0,0331	0,03307

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04951	311 902	1,00	729 828	311 902	-587 597	0	0	0	2,50	0,0199	0,01993
07303	272 188	1,00	729 828	272 188	-79 950	0	0	0	2,50	0,0174	0,01739
07304	301 131	1,00	731 175	301 131	8 680	0	0	0	2,50	0,0192	0,01924
07353	699 383	1,00	729 828	699 383	-1 317 232	0	0	0	2,50	0,0447	0,04468
07354	532 493	1,00	883 655	532 493	991 330	0	0	0	2,50	0,0340	0,03402
07355	578 771	1,00	729 828	578 771	-646 965	0	0	0	2,50	0,0370	0,03698
07356	592 456	1,00	991 991	592 456	1 689 500	0	0	0	2,50	0,0379	0,03785
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Secondo			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00508	46 000	3,43	157 575	0	-409 102	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00511	146 084	1,00	729 828	146 084	-314 812	0	0	0	2,50	0,0093	0,00933
00512	24 410	5,31	129 538	0	-219 264	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00556	257 742	1,00	729 828	257 742	-150 462	0	0	0	2,50	0,0165	0,01647
01185	267 751	1,00	729 828	267 751	-134 110	0	0	0	2,50	0,0171	0,01711
01186	288 888	1,00	729 828	288 888	-29 689	0	0	0	2,50	0,0185	0,01846
01187	295 990	1,00	738 027	295 990	52 844	0	0	0	2,50	0,0189	0,01891
01188	220 274	1,00	729 828	220 274	-99 687	0	0	0	2,50	0,0141	0,01407
01189	80 197	1,66	133 112	0	23 831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01190	150 853	1,00	739 620	150 853	63 104	0	0	0	2,50	0,0096	0,00964
02284	175 189	1,00	757 953	175 189	181 255	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
02285	83 085	1,67	138 810	0	61 815	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02286	160 168	1,00	729 828	160 168	-230 042	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
02287	146 438	1,00	729 828	146 438	-175 637	0	0	0	2,50	0,0094	0,00936
02409	184 701	1,00	729 828	184 701	-167 576	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
02410	91 514	1,54	141 134	0	77 311	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02411	168 551	1,00	763 927	168 551	219 755	0	0	0	2,50	0,0108	0,01077
02412	223 761	1,00	795 544	223 761	423 504	0	0	0	2,50	0,0143	0,01430
02413	160 149	1,00	729 828	160 149	-253 695	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
02414	136 621	1,00	729 828	136 621	-44 026	0	0	0	2,50	0,0087	0,00873
03613	155 155	1,00	729 828	155 155	-242 836	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991
03614	121 404	1,07	129 538	0	-120 173	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03615	213 135	1,00	729 828	213 135	-67 529	0	0	0	2,50	0,0136	0,01362
03616	176 511	1,00	744 911	176 511	97 201	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
03617	163 041	1,00	729 828	163 041	-24 991	0	0	0	2,50	0,0104	0,01042
03618	269 274	1,00	771 711	269 274	269 915	0	0	0	2,50	0,0172	0,01720
03619	263 844	1,00	816 957	263 844	561 502	0	0	0	2,50	0,0169	0,01686
03620	465 805	1,00	729 828	465 805	-381 128	0	0	0	2,50	0,0298	0,02976
03621	189 520	1,00	729 828	189 520	-138 152	0	0	0	2,50	0,0121	0,01211
03622	11 775	11,82	139 218	0	64 533	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03623	22 405	5,78	129 538	0	-17 303	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03624	81 113	1,76	143 023	0	89 903	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03625	53 091	2,44	129 538	0	-113 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03626	742 967	1,00	830 465	742 967	648 552	0	0	0	2,50	0,0475	0,04747
03627	208 331	1,28	266 626	0	-2 963 942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03628	78 853	2,49	196 301	0	-487 184	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03629	278 348	1,00	729 828	278 348	-1 140 420	0	0	0	2,50	0,0178	0,01778
03630	471 695	1,00	729 828	471 695	-256 838	0	0	0	2,50	0,0301	0,03014
03986	469 222	1,00	809 429	469 222	512 987	0	0	0	2,50	0,0300	0,02998
03987	182 303	1,00	743 166	182 303	85 961	0	0	0	2,50	0,0116	0,01165
03988	206 590	1,00	744 156	206 590	92 342	0	0	0	2,50	0,0132	0,01320

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03989	206 356	1,00	729 828	206 356	-165 872	0	0	0	2,50	0,0132	0,01318
04088	831 953	1,00	833 988	831 953	-18 028	0	0	0	2,05	0,0648	0,06482
04089	804 952	1,00	806 816	804 952	185 398	0	0	0	2,29	0,0561	0,05614
06611	408 821	1,00	812 792	408 821	534 661	0	0	0	2,50	0,0261	0,02612
06612	236 693	1,00	729 828	236 693	-119 395	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
06613	341 747	1,00	743 422	341 747	87 611	0	0	0	2,50	0,0218	0,02183
06614	626 055	1,00	777 700	626 055	308 512	0	0	0	2,50	0,0400	0,04000
06615	592 276	1,00	899 368	592 276	1 092 594	0	0	0	2,50	0,0378	0,03784
06616	270 378	1,00	729 828	270 378	-52 078	0	0	0	2,50	0,0173	0,01727
06617	294 810	1,00	733 902	294 810	26 256	0	0	0	2,50	0,0188	0,01884
06618	428 979	1,00	833 696	428 979	669 374	0	0	0	2,50	0,0274	0,02741
06619	78 964	1,97	155 804	0	-4 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06620	427 194	1,00	739 864	427 194	64 676	0	0	0	2,50	0,0273	0,02729
06621	435 996	1,00	766 554	435 996	236 683	0	0	0	2,50	0,0279	0,02786
06622	116 059	1,31	151 508	0	-511 104	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06623	363 826	1,00	763 143	363 826	214 700	0	0	0	2,50	0,0232	0,02324
06624	352 653	1,00	743 991	352 653	91 277	0	0	0	2,50	0,0225	0,02253
06625	200 224	1,00	729 828	200 224	-177 051	0	0	0	2,50	0,0128	0,01279
06626	209 678	1,00	729 828	209 678	-141 179	0	0	0	2,50	0,0134	0,01340
07160	469 645	1,00	879 555	469 645	964 911	0	0	0	2,50	0,0300	0,03001
07299	581 966	1,00	737 970	581 966	52 471	0	0	0	2,50	0,0372	0,03718
07300	418 571	1,00	729 828	418 571	-248 373	0	0	0	2,50	0,0267	0,02674
07338	293 156	1,00	729 828	293 156	-125 338	0	0	0	2,50	0,0187	0,01873
07339	251 405	1,00	729 828	251 405	-636 584	0	0	0	2,50	0,0161	0,01606
07340	499 463	1,00	729 828	499 463	-513 706	0	0	0	2,50	0,0319	0,03191
07341	817 279	1,00	1 070 458	817 279	2 195 172	0	0	0	2,50	0,0522	0,05222
Piano Secondo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00477	127 024	1,00	437 897	127 024	-94 304	0	0	0	2,50	0,0081	0,00812
00480	27 456	2,83	77 723	0	-120 805	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00482	58 833	1,32	77 723	0	-94 638	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01167	93 150	1,00	437 897	93 150	-103 500	0	0	0	2,50	0,0060	0,00595
01168	104 580	1,00	437 897	104 580	-33 844	0	0	0	2,50	0,0067	0,00668
01169	96 244	1,00	437 897	96 244	-34 427	0	0	0	2,50	0,0061	0,00615
01170	116 598	1,00	437 897	116 598	-28 398	0	0	0	2,50	0,0074	0,00745
01171	81 978	1,00	437 897	81 978	-32 655	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
01172	13 110	5,93	77 723	0	-48 602	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01179	98 540	1,00	437 897	98 540	-52 377	0	0	0	2,50	0,0063	0,00630
01180	73 743	1,07	79 075	0	9 015	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01181	94 909	1,00	437 897	94 909	-11 162	0	0	0	2,50	0,0061	0,00606
01182	139 198	1,00	437 999	139 198	661	0	0	0	2,50	0,0089	0,00889
01183	271 093	1,00	489 820	271 093	334 616	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
01184	95 083	1,55	147 206	0	183 584	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02928	197 047	1,00	437 897	197 047	-337 871	0	0	0	2,50	0,0126	0,01259
02929	93 238	1,00	437 897	93 238	-37 532	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596
02930	8 442	9,21	77 723	0	-40 673	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02931	71 217	1,09	77 723	0	-53 763	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02932	44 137	1,76	77 723	0	-71 520	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02933	23 736	3,27	77 723	0	-16 955	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02934	116 247	1,00	437 897	116 247	-60 326	0	0	0	2,50	0,0074	0,00743
02935	136 859	1,00	437 897	136 859	-534 817	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02936	125 301	1,00	437 897	125 301	-216 562	0	0	0	2,50	0,0080	0,00801
02937	36 783	2,11	77 723	0	-32 578	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02938	28 035	2,93	82 168	0	29 635	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02939	12 128	6,71	81 321	0	23 988	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02940	15 882	5,01	79 644	0	12 807	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02941	13 854	5,61	77 723	0	-30 185	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02942	74 187	1,05	77 723	0	-23 715	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02943	242 384	1,00	496 699	242 384	378 952	0	0	0	2,50	0,0155	0,01549
02944	287 215	1,00	437 897	287 215	-1 240 913	0	0	0	2,50	0,0183	0,01835
02945	326 215	1,00	437 897	326 215	-1 156 648	0	0	0	2,50	0,0208	0,02084
02946	313 836	1,00	437 897	313 836	-515 668	0	0	0	2,50	0,0201	0,02005
02947	130 766	1,00	437 897	130 766	-687 534	0	0	0	2,50	0,0084	0,00835
02948	213 162	1,00	437 897	213 162	-141 161	0	0	0	2,50	0,0136	0,01362
02949	272 154	1,00	437 897	272 154	-321 060	0	0	0	2,50	0,0174	0,01739
04105	426 246	1,00	437 897	426 246	-16 793	0	0	0	2,50	0,0272	0,02723
04106	431 656	1,00	438 422	431 656	3 387	0	0	0	2,50	0,0276	0,02758
04107	338 653	1,00	437 897	338 653	-192 560	0	0	0	2,50	0,0216	0,02164
05001	192 057	1,00	437 897	192 057	-244 060	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
05002	267 011	1,00	437 897	267 011	-38 288	0	0	0	2,50	0,0171	0,01706
05003	342 844	1,00	437 897	342 844	-116 242	0	0	0	2,50	0,0219	0,02190
07143	96 155	1,00	437 897	96 155	-255 891	0	0	0	2,50	0,0061	0,00614
07327	317 576	1,00	437 897	317 576	-31 936	0	0	0	2,50	0,0203	0,02029
07328	212 663	1,00	442 405	212 663	29 057	0	0	0	2,50	0,0136	0,01359
07365	267 870	1,00	437 897	267 870	-621 199	0	0	0	2,50	0,0171	0,01711
07366	229 488	1,00	506 385	229 488	441 369	0	0	0	2,50	0,0147	0,01466
07367	229 037	1,00	437 897	229 037	-142 878	0	0	0	2,50	0,0146	0,01463
07368	458 018	1,00	697 439	458 018	1 672 607	0	0	0	2,50	0,0293	0,02926
Piano Secondo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00158	144 191	1,00	437 897	144 191	-127 444	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
00171	63 100	1,23	77 723	0	-55 513	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00477	241 982	1,00	437 897	241 982	-86 656	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
00480	209 307	1,00	442 322	209 307	28 522	0	0	0	2,50	0,0134	0,01337
01179	269 139	1,00	437 897	269 139	-91 485	0	0	0	2,50	0,0172	0,01719
01180	227 176	1,00	437 897	227 176	-17 191	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
01181	231 949	1,00	437 897	231 949	-48 593	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01182	286 066	1,00	471 770	286 066	218 297	0	0	0	2,50	0,0183	0,01828
01183	227 693	1,00	505 703	227 693	436 977	0	0	0	2,50	0,0145	0,01455
01184	202 993	1,00	477 676	202 993	256 354	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
01378	176 811	1,00	437 897	176 811	-103 432	0	0	0	2,50	0,0113	0,01130
01379	189 928	1,00	437 897	189 928	-84 454	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213
01380	206 092	1,00	437 897	206 092	-85 477	0	0	0	2,50	0,0132	0,01317
01381	224 308	1,00	449 020	224 308	71 687	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
01382	240 184	1,00	447 882	240 184	64 352	0	0	0	2,50	0,0153	0,01535
01383	258 124	1,00	447 681	258 124	63 057	0	0	0	2,50	0,0165	0,01649
01384	268 499	1,00	442 609	268 499	30 367	0	0	0	2,50	0,0172	0,01715
01385	273 938	1,00	445 200	273 938	47 064	0	0	0	2,50	0,0175	0,01750
01386	276 571	1,00	443 763	276 571	37 806	0	0	0	2,50	0,0177	0,01767
01387	276 264	1,00	438 878	276 264	6 325	0	0	0	2,50	0,0177	0,01765
01388	159 922	1,00	441 500	159 922	23 221	0	0	0	2,50	0,0102	0,01022
02415	152 137	1,00	437 897	152 137	-68 712	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02416	141 846	1,00	437 897	141 846	-18 364	0	0	0	2,50	0,0091	0,00906
02417	121 924	1,00	437 897	121 924	-14 132	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
02418	112 831	1,00	437 897	112 831	-25 973	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
02419	112 542	1,00	437 897	112 542	-16 489	0	0	0	2,50	0,0072	0,00719
02420	67 632	1,15	77 723	0	-6 660	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02421	137 422	1,00	437 897	137 422	-75 289	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
02422	158 242	1,00	437 897	158 242	-58 786	0	0	0	2,50	0,0101	0,01011
02423	184 798	1,00	437 897	184 798	-62 925	0	0	0	2,50	0,0118	0,01181
02424	208 983	1,00	437 897	208 983	-48 489	0	0	0	2,50	0,0134	0,01335
02425	227 654	1,00	437 897	227 654	-48 010	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
02426	239 078	1,00	444 205	239 078	40 655	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
02427	245 088	1,00	445 793	245 088	50 890	0	0	0	2,50	0,0157	0,01566
02428	244 731	1,00	442 140	244 731	27 348	0	0	0	2,50	0,0156	0,01564
02429	229 806	1,00	442 493	229 806	29 624	0	0	0	2,50	0,0147	0,01468
02430	154 281	1,00	444 762	154 281	44 244	0	0	0	2,50	0,0099	0,00986
02431	233 825	1,00	441 019	233 825	20 125	0	0	0	2,50	0,0149	0,01494
06631	170 076	1,00	437 897	170 076	-76 432	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
06632	110 040	1,00	437 897	110 040	-44 856	0	0	0	2,50	0,0070	0,00703
06633	225 285	1,00	459 940	225 285	142 059	0	0	0	2,50	0,0144	0,01439
06634	278 757	1,00	437 897	278 757	-48 166	0	0	0	2,50	0,0178	0,01781
06635	296 828	1,00	437 897	296 828	-43 510	0	0	0	2,50	0,0190	0,01896
06636	309 712	1,00	441 948	309 712	26 111	0	0	0	2,50	0,0198	0,01979
06637	312 576	1,00	473 797	312 576	231 360	0	0	0	2,50	0,0200	0,01997
06638	180 880	1,00	467 482	180 880	190 660	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
06639	301 044	1,00	439 539	301 044	10 585	0	0	0	2,50	0,0192	0,01923
06640	315 838	1,00	454 167	315 838	104 855	0	0	0	2,50	0,0202	0,02018
06641	220 105	1,00	462 214	220 105	156 711	0	0	0	2,50	0,0141	0,01406
06642	278 736	1,00	443 009	278 736	32 950	0	0	0	2,50	0,0178	0,01781
06643	295 580	1,00	447 010	295 580	58 732	0	0	0	2,50	0,0189	0,01888
06644	282 856	1,00	453 737	282 856	102 082	0	0	0	2,50	0,0181	0,01807
06645	256 426	1,00	448 127	256 426	65 929	0	0	0	2,50	0,0164	0,01638
06646	269 658	1,00	445 458	269 658	48 727	0	0	0	2,50	0,0172	0,01723
06647	272 301	1,00	448 218	272 301	66 516	0	0	0	2,50	0,0174	0,01740
06648	259 107	1,00	447 897	259 107	64 448	0	0	0	2,50	0,0166	0,01655
06649	245 641	1,00	446 605	245 641	56 118	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569
06650	252 076	1,00	446 134	252 076	53 083	0	0	0	2,50	0,0161	0,01610
06651	245 249	1,00	437 897	245 249	-49 623	0	0	0	2,50	0,0157	0,01567
06652	240 053	1,00	437 897	240 053	-49 388	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
06653	230 095	1,00	445 963	230 095	51 986	0	0	0	2,50	0,0147	0,01470
06654	225 053	1,00	437 897	225 053	-38 755	0	0	0	2,50	0,0144	0,01438
06655	217 053	1,00	437 897	217 053	-39 385	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
06656	209 251	1,00	437 897	209 251	-65 597	0	0	0	2,50	0,0134	0,01337
06657	205 193	1,00	437 897	205 193	-30 338	0	0	0	2,50	0,0131	0,01311
06658	190 046	1,00	437 897	190 046	-25 483	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
06659	184 725	1,00	437 897	184 725	-51 380	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
06660	192 435	1,00	437 897	192 435	-34 005	0	0	0	2,50	0,0123	0,01229
06661	164 505	1,00	437 897	164 505	-15 040	0	0	0	2,50	0,0105	0,01051
06662	143 863	1,00	437 897	143 863	-23 165	0	0	0	2,50	0,0092	0,00919
Piano Secondo			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00157	38 183	2,40	91 557	0	92 230	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00159	29 225	3,15	92 151	0	96 187	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00160	44 614	1,74	77 723	0	-113 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00172	41 925	2,13	89 153	0	76 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00173	31 451	2,64	82 896	0	34 489	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00259	23 680	3,51	83 185	0	36 415	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02449	21 135	3,79	80 165	0	16 282	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02450	18 248	4,27	77 965	0	1 618	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02451	22 253	3,53	78 461	0	4 925	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02452	22 958	3,41	78 334	0	4 078	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02453	26 825	2,90	77 751	0	189	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02454	41 192	1,92	78 914	0	7 941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02457	16 900	4,65	78 592	0	5 793	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02458	18 042	4,33	78 092	0	2 465	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02459	14 897	5,33	79 373	0	10 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02460	15 368	5,11	78 469	0	4 973	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02461	13 137	5,96	78 311	0	3 925	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02462	18 461	4,27	78 793	0	7 134	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06711	28 326	2,94	83 407	0	37 894	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06712	23 891	3,36	80 279	0	17 040	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06713	19 355	4,05	78 315	0	3 950	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06714	16 416	4,76	78 108	0	2 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06715	17 412	4,47	77 866	0	958	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
06716	25 606	3,04	77 798	0	502	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00048	88 509	1,00	437 897	88 509	-84 736	0	0	0	2,50	0,0057	0,00565
00098	130 289	1,00	437 897	130 289	-139 462	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
00162	123 991	1,00	469 588	123 991	204 234	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
00163	27 764	2,80	77 723	0	-32 425	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00793	133 585	1,00	437 897	133 585	-35 015	0	0	0	2,50	0,0085	0,00853
00794	112 779	1,00	439 732	112 779	11 827	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
00795	112 980	1,00	437 897	112 980	-9 875	0	0	0	2,50	0,0072	0,00722
00796	114 822	1,00	437 897	114 822	-3 393	0	0	0	2,50	0,0073	0,00734
00797	111 097	1,00	437 897	111 097	-15 744	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
00798	124 392	1,00	437 897	124 392	-10 550	0	0	0	2,50	0,0079	0,00795
00799	110 217	1,00	437 897	110 217	-6 489	0	0	0	2,50	0,0070	0,00704
00800	72 255	1,08	77 723	0	-47 056	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00817	108 394	1,00	437 897	108 394	-88 952	0	0	0	2,50	0,0069	0,00693
00818	121 078	1,00	437 897	121 078	-59 956	0	0	0	2,50	0,0077	0,00774
00819	191 415	1,00	437 897	191 415	-37 131	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
00820	134 597	1,00	460 544	134 597	145 950	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
00821	56 074	1,49	83 292	0	37 130	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00822	17 331	4,48	77 723	0	-21 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00823	22 385	3,47	77 723	0	-23 846	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00824	25 114	3,09	77 723	0	-14 821	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00825	12 023	6,46	77 723	0	-16 794	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00826	26 760	2,90	77 723	0	-14 599	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00827	21 717	3,58	77 723	0	-12 436	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00828	37 286	2,08	77 723	0	-47 599	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00829	75 441	1,03	77 723	0	-28 157	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00830	117 160	1,00	437 897	117 160	-106 442	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04579	44 255	2,13	94 284	0	110 410	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04580	29 232	2,66	77 723	0	-34 450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04581	131 658	1,00	437 897	131 658	-85 974	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
04582	76 423	1,02	77 723	0	-44 943	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04583	82 329	1,00	437 897	82 329	-37 287	0	0	0	2,50	0,0053	0,00526
04584	115 182	1,00	437 897	115 182	-2 588	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
04585	119 133	1,00	437 897	119 133	-3 274	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
04586	122 810	1,00	437 897	122 810	-1 453	0	0	0	2,50	0,0078	0,00785
04587	132 218	1,00	437 897	132 218	-47 331	0	0	0	2,50	0,0084	0,00845
04588	90 349	1,00	441 983	90 349	26 336	0	0	0	2,50	0,0058	0,00577
04589	68 663	1,13	77 723	0	-4 348	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04590	66 666	1,17	77 723	0	-3 056	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04591	62 822	1,24	77 723	0	-18 804	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00053	262 010	1,00	479 515	262 010	268 208	0	0	0	2,50	0,0167	0,01674
00055	373 783	1,00	470 660	373 783	211 140	0	0	0	2,50	0,0239	0,02388
00094	460 954	1,00	461 608	460 954	-249 792	0	0	0	2,32	0,0317	0,03173
00095	317 961	1,00	482 948	317 961	290 330	0	0	0	2,50	0,0203	0,02031
00831	385 081	1,00	480 282	385 081	273 149	0	0	0	2,50	0,0246	0,02460
00832	382 601	1,00	473 710	382 601	230 800	0	0	0	2,50	0,0244	0,02444
00833	385 955	1,00	471 349	385 955	215 584	0	0	0	2,50	0,0247	0,02466
00834	400 620	1,00	478 195	400 620	259 702	0	0	0	2,50	0,0256	0,02560
00835	436 334	1,00	437 897	436 334	-112 950	0	0	0	2,50	0,0279	0,02788
00836	459 356	1,00	460 245	459 356	-57 374	0	0	0	2,33	0,0315	0,03149
00837	428 829	1,00	437 897	428 829	-66 359	0	0	0	2,50	0,0274	0,02740
00838	390 948	1,00	449 787	390 948	76 629	0	0	0	2,50	0,0250	0,02498
00839	320 870	1,00	479 253	320 870	266 521	0	0	0	2,50	0,0205	0,02050
00840	390 162	1,00	502 082	390 162	413 638	0	0	0	2,50	0,0249	0,02493
00841	534 610	1,00	535 947	534 610	-230 557	0	0	0	1,82	0,0469	0,04692
00842	524 780	1,00	524 947	524 780	-130 065	0	0	0	1,89	0,0443	0,04435
00843	487 178	1,00	487 885	487 178	151 822	0	0	0	2,31	0,0337	0,03369
00844	505 545	1,00	506 739	505 545	185 159	0	0	0	2,22	0,0364	0,03637
00845	460 670	1,00	461 608	460 670	-189 973	0	0	0	2,32	0,0317	0,03172
00846	463 469	1,00	464 719	463 469	146 893	0	0	0	2,47	0,0300	0,02997
00847	334 138	1,00	459 050	334 138	136 322	0	0	0	2,50	0,0213	0,02135
00848	319 050	1,00	449 418	319 050	74 248	0	0	0	2,50	0,0204	0,02038
00849	301 454	1,00	437 897	301 454	-12 419	0	0	0	2,50	0,0193	0,01926
00850	265 645	1,00	437 897	265 645	-56 013	0	0	0	2,50	0,0170	0,01697
00851	225 392	1,00	451 510	225 392	87 730	0	0	0	2,50	0,0144	0,01440
00852	228 249	1,00	439 397	228 249	9 669	0	0	0	2,50	0,0146	0,01458
00853	205 540	1,00	441 411	205 540	22 652	0	0	0	2,50	0,0131	0,01313
00854	232 140	1,00	464 561	232 140	171 837	0	0	0	2,50	0,0148	0,01483
04592	383 068	1,00	458 888	383 068	135 278	0	0	0	2,50	0,0245	0,02447
04593	509 061	1,00	509 486	509 061	-172 618	0	0	0	1,99	0,0409	0,04086
04594	416 590	1,00	466 378	416 590	183 544	0	0	0	2,50	0,0266	0,02662
04595	285 985	1,00	472 266	285 985	221 493	0	0	0	2,50	0,0183	0,01827
04596	338 959	1,00	462 956	338 959	161 497	0	0	0	2,50	0,0217	0,02166
04597	318 658	1,00	440 777	318 658	18 560	0	0	0	2,50	0,0204	0,02036
04598	353 579	1,00	437 897	353 579	-87 111	0	0	0	2,50	0,0226	0,02259
04599	446 930	1,00	448 217	446 930	-114 887	0	0	0	2,42	0,0295	0,02950

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04600	522 397	1,00	522 984	522 397	83 469	0	0	0	2,00	0,0417	0,04172
04601	401 934	1,00	445 802	401 934	50 946	0	0	0	2,50	0,0257	0,02568
04602	370 921	1,00	443 166	370 921	33 960	0	0	0	2,50	0,0237	0,02370
04603	386 809	1,00	437 897	386 809	-202 569	0	0	0	2,50	0,0247	0,02471
04604	548 124	1,00	548 621	548 124	-106 394	0	0	0	1,74	0,0503	0,05031
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00055	391 317	1,00	460 969	391 317	148 687	0	0	0	2,50	0,0250	0,02500
00094	377 282	1,00	437 897	377 282	-269 653	0	0	0	2,50	0,0241	0,02410
00507	178 502	1,00	437 897	178 502	-158 184	0	0	0	2,50	0,0114	0,01140
00809	173 218	1,00	437 897	173 218	-176 934	0	0	0	2,50	0,0111	0,01107
00810	218 694	1,00	437 897	218 694	-266 662	0	0	0	2,50	0,0140	0,01397
00811	251 739	1,00	437 897	251 739	-418 953	0	0	0	2,50	0,0161	0,01608
00812	399 458	1,00	437 897	399 458	-631 818	0	0	0	2,50	0,0255	0,02552
00813	485 914	1,00	487 057	485 914	-337 712	0	0	0	2,14	0,0363	0,03627
00814	464 331	1,00	464 351	464 331	-214 391	0	0	0	2,30	0,0322	0,03225
00815	476 400	1,00	476 960	476 400	-137 675	0	0	0	2,21	0,0344	0,03443
00816	396 748	1,00	437 897	396 748	-390 170	0	0	0	2,50	0,0253	0,02535
00835	603 170	1,00	603 382	603 170	-137 560	0	0	0	1,38	0,0698	0,06981
00836	529 001	1,00	529 647	529 001	-67 150	0	0	0	1,86	0,0454	0,04543
00837	545 330	1,00	545 447	545 330	-152 291	0	0	0	1,76	0,0495	0,04949
00838	491 971	1,00	493 141	491 971	104 465	0	0	0	2,22	0,0354	0,03540
00839	421 009	1,00	454 245	421 009	105 354	0	0	0	2,50	0,0269	0,02690
00840	367 491	1,00	509 918	367 491	464 138	0	0	0	2,50	0,0235	0,02348
00841	497 276	1,00	511 918	497 276	477 030	0	0	0	2,50	0,0318	0,03177
00842	389 397	1,00	437 897	389 397	-24 855	0	0	0	2,50	0,0249	0,02488
00863	408 850	1,00	437 897	408 850	-67 952	0	0	0	2,50	0,0261	0,02612
00864	438 068	1,00	439 168	438 068	-26 134	0	0	0	2,49	0,0281	0,02810
00865	481 622	1,00	482 699	481 622	-60 869	0	0	0	2,17	0,0354	0,03545
00866	499 379	1,00	500 393	499 379	-26 679	0	0	0	2,05	0,0389	0,03891
00867	506 070	1,00	506 438	506 070	-42 214	0	0	0	2,01	0,0402	0,04021
00868	524 381	1,00	524 947	524 381	-32 107	0	0	0	1,89	0,0443	0,04431
00869	539 107	1,00	539 108	539 107	-62 880	0	0	0	1,80	0,0478	0,04784
00870	549 409	1,00	550 208	549 409	-108 354	0	0	0	1,73	0,0507	0,05072
00871	539 209	1,00	540 691	539 209	-119 986	0	0	0	1,79	0,0481	0,04811
00872	520 197	1,00	520 273	520 197	-125 049	0	0	0	1,92	0,0433	0,04327
00873	506 340	1,00	506 438	506 340	-233 381	0	0	0	2,01	0,0402	0,04024
02736	412 916	1,00	437 897	412 916	-426 812	0	0	0	2,50	0,0264	0,02638
02737	261 254	1,00	437 897	261 254	-37 281	0	0	0	2,50	0,0167	0,01669
02738	207 859	1,00	443 462	207 859	35 869	0	0	0	2,50	0,0133	0,01328
02739	455 918	1,00	492 830	455 918	354 013	0	0	0	2,50	0,0291	0,02913
02740	528 919	1,00	638 295	528 919	1 291 459	0	0	0	2,50	0,0338	0,03379
02741	475 173	1,00	476 517	475 173	22 730	0	0	0	2,24	0,0339	0,03388
02742	309 734	1,00	476 382	309 734	248 019	0	0	0	2,50	0,0198	0,01979
02743	613 097	1,00	613 706	613 097	-1 621 764	0	0	0	1,30	0,0753	0,07533
02744	721 209	0,88	634 919	721 209	-871 028	0	0	0	1,00	0,1152	0,11519
02745	292 651	1,00	437 897	292 651	-66 501	0	0	0	2,50	0,0187	0,01870
02746	346 156	1,00	453 905	346 156	103 164	0	0	0	2,50	0,0221	0,02212
02747	425 423	1,00	496 760	425 423	379 343	0	0	0	2,50	0,0272	0,02718
03938	302 973	1,00	437 897	302 973	-136 224	0	0	0	2,50	0,0194	0,01936
03939	399 527	1,00	437 897	399 527	-71 769	0	0	0	2,50	0,0255	0,02553

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03940	521 552	1,00	521 828	521 552	-89 306	0	0	0	1,91	0,0436	0,04361
03941	537 649	1,00	539 108	537 649	-43 564	0	0	0	1,80	0,0477	0,04771
03942	515 641	1,00	515 725	515 641	34 560	0	0	0	1,99	0,0414	0,04139
03943	460 311	1,00	461 516	460 311	32 965	0	0	0	2,36	0,0312	0,03115
03944	470 354	1,00	470 757	470 354	47 419	0	0	0	2,31	0,0325	0,03252
03945	495 421	1,00	495 906	495 421	-54 610	0	0	0	2,08	0,0380	0,03804
03946	523 091	1,00	523 386	523 091	-89 255	0	0	0	1,90	0,0440	0,04397
03947	508 735	1,00	509 486	508 735	-68 015	0	0	0	1,99	0,0408	0,04083
03948	443 373	1,00	444 306	443 373	-78 351	0	0	0	2,45	0,0289	0,02890
04014	777 089	0,82	634 919	777 089	-222 159	0	0	0	1,00	0,1241	0,12412
04015	715 912	0,91	650 383	715 912	68 733	0	0	0	1,00	0,1143	0,11435
04610	466 380	1,00	467 116	466 380	-284 087	0	0	0	2,28	0,0327	0,03267
04611	218 865	1,00	437 897	218 865	-142 760	0	0	0	2,50	0,0140	0,01398
04612	656 659	0,97	634 919	656 659	-91 796	0	0	0	1,00	0,1049	0,10488
04613	735 575	0,86	634 919	735 575	-202 530	0	0	0	1,00	0,1175	0,11749
04614	671 053	0,95	634 919	671 053	-165 020	0	0	0	1,00	0,1072	0,10718
04615	621 560	1,00	622 054	621 560	253 709	0	0	0	1,60	0,0620	0,06205
04616	684 181	1,00	681 569	684 181	207 346	0	0	0	1,00	0,1093	0,10928
04617	637 609	1,00	634 919	637 609	-158 108	0	0	0	1,00	0,1018	0,10184
04618	622 610	1,00	623 586	622 610	-296 022	0	0	0	1,21	0,0822	0,08219
04619	425 279	1,00	437 897	425 279	-100 442	0	0	0	2,50	0,0272	0,02717
04620	461 312	1,00	461 608	461 312	-141 605	0	0	0	2,32	0,0318	0,03176
04621	418 928	1,00	437 897	418 928	-167 732	0	0	0	2,50	0,0268	0,02676
04622	481 095	1,00	481 257	481 095	-521 730	0	0	0	2,18	0,0352	0,03525
04623	519 550	1,00	520 273	519 550	-51 746	0	0	0	1,92	0,0432	0,04322
04624	418 620	1,00	437 897	418 620	-64 580	0	0	0	2,50	0,0267	0,02675
04625	407 711	1,00	456 708	407 711	121 229	0	0	0	2,50	0,0260	0,02605
04626	458 495	1,00	479 085	458 495	265 437	0	0	0	2,50	0,0293	0,02929
04627	568 078	1,00	569 177	568 078	-209 334	0	0	0	1,61	0,0564	0,05636
04628	465 263	1,00	465 731	465 263	-33 934	0	0	0	2,29	0,0325	0,03245
04629	447 741	1,00	448 217	447 741	-107 080	0	0	0	2,42	0,0296	0,02955
04630	448 461	1,00	465 495	448 461	177 858	0	0	0	2,50	0,0287	0,02865
04631	489 736	1,00	489 988	489 736	-211 107	0	0	0	2,12	0,0369	0,03690
04632	532 658	1,00	532 793	532 658	-81 297	0	0	0	1,84	0,0462	0,04624
04633	506 329	1,00	506 438	506 329	-56 940	0	0	0	2,01	0,0402	0,04023
04634	490 592	1,00	491 460	490 592	-145 190	0	0	0	2,11	0,0371	0,03714
04635	483 598	1,00	484 147	483 598	-187 343	0	0	0	2,16	0,0358	0,03576
04636	501 599	1,00	502 502	501 599	37 536	0	0	0	2,08	0,0385	0,03852
04637	539 986	1,00	540 691	539 986	-42 220	0	0	0	1,79	0,0482	0,04818
04638	547 970	1,00	548 621	547 970	-103 980	0	0	0	1,74	0,0503	0,05030
04639	531 611	1,00	532 793	531 611	-172 310	0	0	0	1,84	0,0461	0,04615
04640	511 678	1,00	512 550	511 678	-167 911	0	0	0	1,97	0,0415	0,04149
04641	522 213	1,00	523 611	522 213	69 554	0	0	0	1,98	0,0421	0,04213
04642	590 830	1,00	592 047	590 830	-31 862	0	0	0	1,46	0,0646	0,06464
04643	585 589	1,00	586 108	585 589	-151 345	0	0	0	1,50	0,0624	0,06235
04644	549 137	1,00	550 208	549 137	-200 231	0	0	0	1,73	0,0507	0,05070
04645	527 877	1,00	528 078	527 877	-104 267	0	0	0	1,87	0,0451	0,04509
04646	602 915	1,00	603 382	602 915	-116 966	0	0	0	1,38	0,0698	0,06978
04647	639 012	0,99	634 919	639 012	-91 847	0	0	0	1,00	0,1021	0,10206
04648	586 231	1,00	587 606	586 231	-244 613	0	0	0	1,49	0,0628	0,06284

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04649	496 202	1,00	497 397	496 202	-230 490	0	0	0	2,07	0,0383	0,03829
04650	473 280	1,00	474 121	473 280	-27 293	0	0	0	2,23	0,0339	0,03390
04651	658 090	0,96	634 919	658 090	-123 417	0	0	0	1,00	0,1051	0,10511
04652	673 752	0,94	634 919	673 752	-204 417	0	0	0	1,00	0,1076	0,10761
04653	476 511	1,00	476 960	476 511	-385 264	0	0	0	2,21	0,0344	0,03444
04654	316 333	1,00	437 897	316 333	-221 322	0	0	0	2,50	0,0202	0,02021
07158	314 409	1,00	437 897	314 409	-354 092	0	0	0	2,50	0,0201	0,02009
07393	528 275	1,00	529 647	528 275	-514 058	0	0	0	1,86	0,0454	0,04536
07394	529 693	1,00	530 454	529 693	586 589	0	0	0	2,49	0,0340	0,03398
07395	604 975	1,00	606 072	604 975	-1 076 883	0	0	0	1,36	0,0710	0,07105
07396	461 934	1,00	507 194	461 934	446 582	0	0	0	2,50	0,0295	0,02951
07428	887 524	0,72	634 919	887 524	-41 309	0	0	0	1,00	0,1418	0,14176
07431	600 373	1,00	601 561	600 373	59 712	0	0	0	1,48	0,0648	0,06479
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00507	194 948	1,00	443 962	194 948	39 086	0	0	0	2,50	0,0125	0,01245
00508	180 121	1,00	437 897	180 121	-89 029	0	0	0	2,50	0,0115	0,01151
00809	290 535	1,00	462 170	290 535	156 430	0	0	0	2,50	0,0186	0,01856
00810	244 370	1,00	437 897	244 370	-315 981	0	0	0	2,50	0,0156	0,01561
00811	284 797	1,00	437 897	284 797	-381 606	0	0	0	2,50	0,0182	0,01820
00812	276 380	1,00	437 897	276 380	-605 466	0	0	0	2,50	0,0177	0,01766
00813	339 864	1,00	437 897	339 864	-444 546	0	0	0	2,50	0,0217	0,02171
00814	152 326	1,00	437 897	152 326	-28 756	0	0	0	2,50	0,0097	0,00973
00815	144 390	1,00	437 897	144 390	-7 633	0	0	0	2,50	0,0092	0,00922
00816	247 495	1,00	454 014	247 495	103 868	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
01308	175 021	1,00	437 897	175 021	-171 819	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
01309	165 909	1,00	438 036	165 909	896	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
01310	165 116	1,00	446 521	165 116	55 580	0	0	0	2,50	0,0105	0,01055
01311	222 576	1,00	498 150	222 576	388 302	0	0	0	2,50	0,0142	0,01422
01312	34 914	2,67	93 307	0	103 896	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01313	224 652	1,00	448 427	224 652	67 860	0	0	0	2,50	0,0144	0,01435
01314	215 226	1,00	455 147	215 226	111 168	0	0	0	2,50	0,0138	0,01375
01315	317 039	1,00	437 897	317 039	-143 930	0	0	0	2,50	0,0203	0,02026
03024	489 323	1,00	489 988	489 323	-163 177	0	0	0	2,12	0,0369	0,03687
03025	81 412	1,00	437 897	81 412	-129 369	0	0	0	2,50	0,0052	0,00520
03026	59 267	1,31	77 883	0	1 067	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03027	104 223	1,00	437 897	104 223	-5 739	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
03028	126 420	1,00	452 783	126 420	95 934	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
03029	397 694	1,00	551 523	397 694	732 258	0	0	0	2,50	0,0254	0,02541
03030	295 167	1,00	437 897	295 167	-462 232	0	0	0	2,50	0,0189	0,01886
03031	132 438	1,00	437 897	132 438	-127 914	0	0	0	2,50	0,0085	0,00846
03032	153 932	1,00	439 426	153 932	9 853	0	0	0	2,50	0,0098	0,00983
03033	112 395	1,00	451 816	112 395	89 702	0	0	0	2,50	0,0072	0,00718
03034	82 835	1,00	437 897	82 835	-40 441	0	0	0	2,50	0,0053	0,00529
03035	456 893	1,00	490 651	456 893	339 975	0	0	0	2,50	0,0292	0,02919
03036	356 053	1,00	515 837	356 053	502 283	0	0	0	2,50	0,0227	0,02275
03037	266 842	1,00	437 897	266 842	-437 565	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
03038	95 804	1,20	115 323	0	-653 014	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03039	131 292	1,00	437 897	131 292	-337 733	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
03040	131 595	1,03	135 794	0	-625 825	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03041	330 629	1,00	437 897	330 629	-618 459	0	0	0	2,50	0,0211	0,02112
03042	424 047	1,00	437 897	424 047	-1 538 041	0	0	0	2,50	0,0271	0,02709
03978	585 535	1,00	586 995	585 535	49 091	0	0	0	1,56	0,0600	0,05995
03979	558 170	1,00	559 723	558 170	-35 743	0	0	0	1,67	0,0534	0,05338
03980	569 632	1,00	570 742	569 632	-45 345	0	0	0	1,60	0,0569	0,05686
03981	594 927	1,00	594 956	594 927	-69 344	0	0	0	1,44	0,0660	0,06599
05148	590 315	1,00	590 576	590 315	-90 874	0	0	0	1,47	0,0641	0,06414
05149	396 824	1,00	447 691	396 824	63 119	0	0	0	2,50	0,0254	0,02535
05150	456 640	1,00	457 534	456 640	-346 074	0	0	0	2,35	0,0310	0,03104
05151	551 864	1,00	552 453	551 864	61 389	0	0	0	1,79	0,0492	0,04924
05152	289 517	1,00	437 897	289 517	-443 500	0	0	0	2,50	0,0185	0,01850
05153	555 674	1,00	556 555	555 674	-39 478	0	0	0	1,69	0,0525	0,05252
05154	417 970	1,00	459 881	417 970	141 679	0	0	0	2,50	0,0267	0,02670
05155	543 010	1,00	543 861	543 010	-141 549	0	0	0	1,77	0,0490	0,04900
07158	277 657	1,00	533 275	277 657	614 659	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
07159	42 073	2,56	107 780	0	-370 023	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07350	538 884	1,00	539 108	538 884	-9 495	0	0	0	1,80	0,0478	0,04782
07351	520 424	1,00	521 828	520 424	-133 396	0	0	0	1,91	0,0435	0,04352
07385	561 303	1,00	561 304	561 303	-873 057	0	0	0	1,66	0,0540	0,05401
07386	570 454	1,00	574 483	570 454	880 224	0	0	0	2,50	0,0364	0,03645
07387	428 167	1,00	437 897	428 167	-577 718	0	0	0	2,50	0,0274	0,02736
07388	477 819	1,00	500 808	477 819	405 428	0	0	0	2,50	0,0305	0,03053
Piano Primo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00466	166 838	1,00	437 897	166 838	-189 901	0	0	0	2,50	0,0107	0,01066
00469	62 110	1,45	89 946	0	81 486	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00475	221 281	1,00	455 399	221 281	112 796	0	0	0	2,50	0,0141	0,01414
00476	191 026	1,00	437 897	191 026	-18 606	0	0	0	2,50	0,0122	0,01220
00706	197 594	1,00	437 897	197 594	-167 948	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
00707	134 069	1,00	437 897	134 069	-10 209	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857
00708	116 612	1,00	441 231	116 612	21 487	0	0	0	2,50	0,0075	0,00745
00709	182 601	1,00	448 874	182 601	70 745	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
00710	339 054	1,00	494 320	339 054	363 619	0	0	0	2,50	0,0217	0,02166
00711	351 419	1,00	618 229	351 419	1 162 144	0	0	0	2,50	0,0225	0,02245
00712	300 567	1,00	491 877	300 567	347 875	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
00713	250 385	1,00	458 445	250 385	132 425	0	0	0	2,50	0,0160	0,01600
00714	296 359	1,00	469 324	296 359	202 532	0	0	0	2,50	0,0189	0,01893
00715	287 740	1,00	437 897	287 740	-3 732	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
00716	195 338	1,00	437 897	195 338	-62 699	0	0	0	2,50	0,0125	0,01248
00717	185 245	1,00	437 897	185 245	-230 314	0	0	0	2,50	0,0118	0,01184
00718	84 314	1,00	437 897	84 314	-48 471	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
00719	52 002	1,49	77 723	0	-8 223	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00720	67 861	1,15	77 723	0	-8 240	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00721	72 724	1,07	77 723	0	-160 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02671	367 132	1,00	437 897	367 132	-15 668	0	0	0	2,50	0,0235	0,02346
02672	4 948	16,15	79 910	0	14 585	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02673	32 858	2,37	77 723	0	-55 359	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02674	37 973	2,05	77 723	0	-12 621	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02675	7 062	11,01	77 723	0	-38 557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02676	12 085	6,43	77 723	0	-18 667	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02677	67 059	1,16	77 723	0	-97 071	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02678	46 050	1,89	86 948	0	-283 648	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02679	156 297	1,00	437 897	156 297	-445 730	0	0	0	2,50	0,0100	0,00999
02680	8 448	9,20	77 723	0	-74 695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02681	21 430	3,63	77 723	0	-66 149	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02682	25 191	3,09	77 723	0	-48 409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02683	55 506	1,47	81 515	0	25 281	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02684	29 189	2,66	77 723	0	-44 282	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02685	14 742	5,27	77 723	0	-192 244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02686	352 699	1,00	440 574	352 699	17 252	0	0	0	2,50	0,0225	0,02253
02687	333 315	1,00	437 897	333 315	-1 558 504	0	0	0	2,50	0,0213	0,02130
02688	314 312	1,00	587 819	314 312	966 164	0	0	0	2,50	0,0201	0,02008
02689	237 530	1,00	437 897	237 530	-448 677	0	0	0	2,50	0,0152	0,01518
02690	147 906	1,00	437 897	147 906	-580 894	0	0	0	2,50	0,0094	0,00945
02691	251 154	1,00	437 897	251 154	-279 816	0	0	0	2,50	0,0160	0,01605
03972	565 424	1,00	566 036	565 424	-24 079	0	0	0	1,63	0,0554	0,05541
03973	560 853	1,00	561 304	560 853	-15 851	0	0	0	1,66	0,0540	0,05396
03974	533 740	1,00	534 369	533 740	-3 215	0	0	0	1,83	0,0466	0,04658
04463	501 126	1,00	501 898	501 126	-117 461	0	0	0	2,04	0,0392	0,03924
04464	467 875	1,00	468 633	467 875	76 995	0	0	0	2,36	0,0317	0,03167
04465	382 213	1,00	437 897	382 213	-188 034	0	0	0	2,50	0,0244	0,02442
04466	553 549	1,00	554 969	553 549	-43 783	0	0	0	1,70	0,0520	0,05201
04467	451 486	1,00	452 178	451 486	-298 195	0	0	0	2,39	0,0302	0,03017
07370	408 858	1,00	446 030	408 858	52 417	0	0	0	2,50	0,0261	0,02612
07371	500 620	1,00	501 898	500 620	-13 735	0	0	0	2,04	0,0392	0,03920
07401	549 552	1,00	550 208	549 552	-777 710	0	0	0	1,73	0,0507	0,05074
07402	90 155	1,01	91 093	0	89 133	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07403	327 492	1,00	437 897	327 492	-654 764	0	0	0	2,50	0,0209	0,02092
07404	616 522	1,00	617 235	616 522	-1 581 460	0	0	0	1,27	0,0775	0,07754
Piano Primo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00051	284 980	1,00	437 897	284 980	-195 450	0	0	0	2,50	0,0182	0,01821
00093	207 978	1,00	437 897	207 978	-115 429	0	0	0	2,50	0,0133	0,01329
00466	301 038	1,00	437 897	301 038	-292 932	0	0	0	2,50	0,0192	0,01923
00476	172 534	1,00	444 758	172 534	44 217	0	0	0	2,50	0,0110	0,01102
00706	375 363	1,00	437 897	375 363	-268 494	0	0	0	2,50	0,0240	0,02398
00707	288 662	1,00	441 352	288 662	22 268	0	0	0	2,50	0,0184	0,01844
00708	317 456	1,00	443 592	317 456	36 706	0	0	0	2,50	0,0203	0,02028
00709	371 406	1,00	470 414	371 406	209 557	0	0	0	2,50	0,0237	0,02373
00710	402 926	1,00	526 079	402 926	568 287	0	0	0	2,50	0,0257	0,02574
00711	282 834	1,00	536 770	282 834	637 184	0	0	0	2,50	0,0181	0,01807
00712	213 294	1,00	494 716	213 294	366 170	0	0	0	2,50	0,0136	0,01363
00713	202 071	1,00	437 897	202 071	-145 310	0	0	0	2,50	0,0129	0,01291
01332	283 950	1,00	452 414	283 950	93 558	0	0	0	2,50	0,0181	0,01814
01333	314 962	1,00	447 243	314 962	60 232	0	0	0	2,50	0,0201	0,02012
01334	369 859	1,00	443 452	369 859	35 804	0	0	0	2,50	0,0236	0,02363
01335	356 719	1,00	443 154	356 719	33 879	0	0	0	2,50	0,0228	0,02279
01336	369 425	1,00	445 482	369 425	48 881	0	0	0	2,50	0,0236	0,02360
01337	375 823	1,00	446 330	375 823	54 346	0	0	0	2,50	0,0240	0,02401
01338	351 726	1,00	449 152	351 726	72 534	0	0	0	2,50	0,0225	0,02247
01339	333 329	1,00	457 583	333 329	126 865	0	0	0	2,50	0,0213	0,02130
01340	269 821	1,00	437 897	269 821	-189 711	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01341	269 431	1,00	443 677	269 431	37 255	0	0	0	2,50	0,0172	0,01721
01342	275 778	1,00	439 690	275 778	11 555	0	0	0	2,50	0,0176	0,01762
01343	260 975	1,00	442 077	260 975	26 942	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
01344	252 175	1,00	443 946	252 175	38 983	0	0	0	2,50	0,0161	0,01611
01345	240 614	1,00	441 693	240 614	24 468	0	0	0	2,50	0,0154	0,01537
01346	220 176	1,00	447 552	220 176	62 225	0	0	0	2,50	0,0141	0,01407
01347	179 457	1,00	437 897	179 457	-11 399	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
01348	249 986	1,00	448 142	249 986	66 023	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
01349	256 335	1,00	446 886	256 335	57 933	0	0	0	2,50	0,0164	0,01638
01350	264 721	1,00	445 590	264 721	49 578	0	0	0	2,50	0,0169	0,01691
01351	249 860	1,00	443 696	249 860	37 376	0	0	0	2,50	0,0160	0,01596
01352	222 004	1,00	446 671	222 004	56 548	0	0	0	2,50	0,0142	0,01418
01353	210 250	1,00	445 861	210 250	51 325	0	0	0	2,50	0,0134	0,01343
01354	175 955	1,00	444 056	175 955	39 697	0	0	0	2,50	0,0112	0,01124
01355	176 201	1,00	442 788	176 201	31 524	0	0	0	2,50	0,0113	0,01126
05169	316 577	1,00	437 897	316 577	-111 256	0	0	0	2,50	0,0202	0,02023
05170	227 418	1,00	446 912	227 418	58 101	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
05171	199 197	1,00	464 748	199 197	173 045	0	0	0	2,50	0,0127	0,01273
05172	330 004	1,00	471 934	330 004	219 354	0	0	0	2,50	0,0211	0,02108
05173	372 228	1,00	452 551	372 228	94 443	0	0	0	2,50	0,0238	0,02378
05174	423 188	1,00	439 778	423 188	12 123	0	0	0	2,50	0,0270	0,02704
05175	435 643	1,00	479 325	435 643	266 981	0	0	0	2,50	0,0278	0,02783
05176	272 305	1,00	506 984	272 305	445 229	0	0	0	2,50	0,0174	0,01740
05177	164 442	1,00	446 004	164 442	52 250	0	0	0	2,50	0,0105	0,01051
05178	424 654	1,00	441 088	424 654	20 567	0	0	0	2,50	0,0271	0,02713
05179	440 037	1,00	458 555	440 037	133 130	0	0	0	2,50	0,0281	0,02811
05180	345 146	1,00	479 427	345 146	267 642	0	0	0	2,50	0,0221	0,02205
05181	196 214	1,00	464 371	196 214	170 610	0	0	0	2,50	0,0125	0,01254
05182	396 319	1,00	442 120	396 319	27 216	0	0	0	2,50	0,0253	0,02532
05183	416 738	1,00	447 190	416 738	59 891	0	0	0	2,50	0,0266	0,02662
05184	370 409	1,00	458 854	370 409	135 057	0	0	0	2,50	0,0237	0,02367
05185	281 701	1,00	461 871	281 701	154 501	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
05186	236 940	1,00	450 258	236 940	79 660	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
05187	393 240	1,00	444 798	393 240	44 476	0	0	0	2,50	0,0251	0,02512
05188	366 557	1,00	446 702	366 557	56 743	0	0	0	2,50	0,0234	0,02342
05189	309 804	1,00	450 570	309 804	81 674	0	0	0	2,50	0,0198	0,01979
05190	246 504	1,00	449 290	246 504	73 423	0	0	0	2,50	0,0157	0,01575
05191	357 769	1,00	447 779	357 769	63 689	0	0	0	2,50	0,0229	0,02286
05192	341 452	1,00	442 668	341 452	30 747	0	0	0	2,50	0,0218	0,02182
05193	307 422	1,00	443 205	307 422	34 211	0	0	0	2,50	0,0196	0,01964
05194	268 397	1,00	442 702	268 397	30 968	0	0	0	2,50	0,0171	0,01715
05195	239 972	1,00	445 745	239 972	50 581	0	0	0	2,50	0,0153	0,01533
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00052	484 515	1,00	546 508	484 515	699 938	0	0	0	2,50	0,0310	0,03096
00054	152 519	1,00	437 897	152 519	-361 275	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
00096	455 292	1,00	456 187	455 292	-24 939	0	0	0	2,36	0,0308	0,03081
00109	197 792	1,00	437 897	197 792	-84 187	0	0	0	2,50	0,0126	0,01264
00902	441 767	1,00	451 468	441 767	87 458	0	0	0	2,50	0,0282	0,02822
00903	365 846	1,00	437 897	365 846	-168 634	0	0	0	2,50	0,0234	0,02337
00904	337 600	1,00	437 897	337 600	-663 586	0	0	0	2,50	0,0216	0,02157

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00905	445 035	1,00	445 605	445 035	-251 920	0	0	0	2,44	0,0291	0,02913
00906	293 032	1,00	437 897	293 032	-141 245	0	0	0	2,50	0,0187	0,01872
00907	192 648	1,00	437 897	192 648	-42 924	0	0	0	2,50	0,0123	0,01231
00908	166 660	1,00	443 812	166 660	38 122	0	0	0	2,50	0,0106	0,01065
00909	314 764	1,00	461 608	314 764	152 804	0	0	0	2,50	0,0201	0,02011
01292	119 168	1,00	437 897	119 168	-112 190	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
01293	95 713	1,00	437 897	95 713	-13 621	0	0	0	2,50	0,0061	0,00611
01294	95 879	1,00	438 678	95 879	5 033	0	0	0	2,50	0,0061	0,00613
01295	152 070	1,00	460 180	152 070	143 607	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
01296	262 473	1,00	507 157	262 473	446 346	0	0	0	2,50	0,0168	0,01677
01297	177 326	1,00	441 137	177 326	20 881	0	0	0	2,50	0,0113	0,01133
01298	252 820	1,00	437 897	252 820	-101 401	0	0	0	2,50	0,0162	0,01615
01299	176 724	1,00	478 628	176 724	262 494	0	0	0	2,50	0,0113	0,01129
03061	74 292	1,17	86 948	0	-229 046	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03062	26 140	3,16	82 593	0	-198 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03063	41 587	1,87	77 723	0	-138 511	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03064	75 111	1,03	77 723	0	-14 132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03065	45 745	1,70	77 723	0	-100 927	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03066	45 730	1,81	82 593	0	-217 769	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03067	102 466	1,12	114 533	0	-520 371	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03068	247 977	1,00	437 897	247 977	-331 592	0	0	0	2,50	0,0158	0,01584
03069	67 149	1,16	77 723	0	-69 722	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03070	55 129	1,42	78 265	0	3 613	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03071	31 552	2,57	81 180	0	23 049	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03072	45 351	1,71	77 723	0	-7 935	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03073	113 706	1,00	450 923	113 706	83 950	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
03074	334 421	1,00	545 351	334 421	692 487	0	0	0	2,50	0,0214	0,02137
03075	437 909	1,00	465 568	437 909	178 329	0	0	0	2,50	0,0280	0,02798
03076	293 779	1,00	437 897	293 779	-337 199	0	0	0	2,50	0,0188	0,01877
03077	202 647	1,00	505 867	202 647	438 034	0	0	0	2,50	0,0129	0,01295
03078	275 371	1,00	437 897	275 371	-1 137 391	0	0	0	2,50	0,0176	0,01759
03079	379 991	1,00	437 897	379 991	-645 225	0	0	0	2,50	0,0243	0,02428
04102	540 750	1,00	542 276	540 750	-133 465	0	0	0	1,78	0,0485	0,04852
04103	570 463	1,00	570 742	570 463	-101 400	0	0	0	1,60	0,0569	0,05695
04104	610 520	1,00	611 241	610 520	-40 931	0	0	0	1,32	0,0739	0,07387
05274	466 932	1,00	467 116	466 932	-63 235	0	0	0	2,28	0,0327	0,03271
05275	710 154	0,89	634 919	710 154	-638	0	0	0	1,00	0,1134	0,11343
05276	396 258	1,00	437 897	396 258	-309 033	0	0	0	2,50	0,0253	0,02532
05277	519 455	1,00	520 273	519 455	-85 925	0	0	0	1,92	0,0432	0,04321
05278	445 371	1,00	445 605	445 371	-70 548	0	0	0	2,44	0,0292	0,02915
07335	751 603	0,85	641 926	751 603	31 144	0	0	0	1,00	0,1200	0,12005
07336	435 711	1,00	437 897	435 711	-110 908	0	0	0	2,50	0,0278	0,02784
07373	513 868	1,00	514 087	513 868	-940 576	0	0	0	1,96	0,0419	0,04188
07374	641 051	1,00	641 854	641 051	776 104	0	0	0	2,03	0,0504	0,05044
07375	403 538	1,00	437 897	403 538	-350 150	0	0	0	2,50	0,0258	0,02578
07376	471 596	1,00	565 528	471 596	822 513	0	0	0	2,50	0,0301	0,03013
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00052	423 206	1,00	437 897	423 206	-549 454	0	0	0	2,50	0,0270	0,02704
00096	350 473	1,00	457 921	350 473	129 044	0	0	0	2,50	0,0224	0,02239

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00498	306 311	1,00	437 897	306 311	-343 250	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
00505	181 416	1,00	437 897	181 416	-218 001	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
00539	493 652	1,00	493 937	493 652	117 944	0	0	0	2,23	0,0354	0,03536
00541	511 709	1,00	512 550	511 709	-117 532	0	0	0	1,97	0,0415	0,04149
00543	362 755	1,00	437 897	362 755	-120 246	0	0	0	2,50	0,0232	0,02318
00544	424 347	1,00	451 497	424 347	87 648	0	0	0	2,50	0,0271	0,02711
00801	400 267	1,00	505 327	400 267	434 549	0	0	0	2,50	0,0256	0,02557
00802	465 366	1,00	465 731	465 366	-148 242	0	0	0	2,29	0,0325	0,03246
00803	439 567	1,00	440 444	439 567	-123 198	0	0	0	2,48	0,0283	0,02831
00804	498 665	1,00	498 893	498 665	-238 230	0	0	0	2,06	0,0387	0,03866
00805	468 802	1,00	469 902	468 802	-624 528	0	0	0	2,26	0,0331	0,03313
00806	250 958	1,00	520 905	250 958	534 943	0	0	0	2,50	0,0160	0,01603
00807	182 729	1,00	489 464	182 729	332 322	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
00808	97 210	1,00	437 897	97 210	-249 838	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
00874	425 571	1,00	480 007	425 571	271 376	0	0	0	2,50	0,0272	0,02719
00875	439 117	1,00	460 363	439 117	144 784	0	0	0	2,50	0,0281	0,02805
00876	481 799	1,00	482 471	481 799	171 398	0	0	0	2,37	0,0325	0,03247
00877	482 163	1,00	482 557	482 163	110 644	0	0	0	2,30	0,0335	0,03348
00878	486 834	1,00	487 655	486 834	80 554	0	0	0	2,23	0,0349	0,03487
00879	504 578	1,00	506 065	504 578	57 815	0	0	0	2,08	0,0387	0,03875
00880	502 041	1,00	502 635	502 041	46 893	0	0	0	2,09	0,0384	0,03837
00881	510 276	1,00	510 408	510 276	47 848	0	0	0	2,04	0,0400	0,03995
00882	509 266	1,00	509 486	509 266	-65 847	0	0	0	1,99	0,0409	0,04087
00883	515 572	1,00	515 628	515 572	-74 969	0	0	0	1,95	0,0422	0,04223
00884	523 683	1,00	524 947	523 683	-69 208	0	0	0	1,89	0,0443	0,04426
00885	527 048	1,00	528 078	527 048	-122 913	0	0	0	1,87	0,0450	0,04502
00886	491 632	1,00	492 937	491 632	-112 986	0	0	0	2,10	0,0374	0,03739
00887	483 239	1,00	484 147	483 239	-236 138	0	0	0	2,16	0,0357	0,03573
00888	243 982	1,00	437 897	243 982	-161 392	0	0	0	2,50	0,0156	0,01559
00889	296 570	1,00	437 897	296 570	-60 432	0	0	0	2,50	0,0189	0,01895
00890	401 324	1,00	437 897	401 324	-65 695	0	0	0	2,50	0,0256	0,02564
00891	428 176	1,00	437 897	428 176	-52 812	0	0	0	2,50	0,0274	0,02736
00892	446 196	1,00	446 908	446 196	-72 315	0	0	0	2,43	0,0293	0,02933
00893	451 895	1,00	452 135	451 895	41 355	0	0	0	2,44	0,0296	0,02958
00894	453 538	1,00	453 828	453 538	35 324	0	0	0	2,42	0,0299	0,02993
00895	452 511	1,00	452 641	452 511	36 197	0	0	0	2,43	0,0297	0,02974
00896	436 144	1,00	444 066	436 144	39 758	0	0	0	2,50	0,0279	0,02786
00897	436 164	1,00	447 507	436 164	61 936	0	0	0	2,50	0,0279	0,02787
00898	398 124	1,00	446 543	398 124	55 720	0	0	0	2,50	0,0254	0,02544
00899	371 096	1,00	449 509	371 096	74 837	0	0	0	2,50	0,0237	0,02371
00900	341 749	1,00	460 883	341 749	148 137	0	0	0	2,50	0,0218	0,02183
00901	345 851	1,00	459 197	345 851	137 268	0	0	0	2,50	0,0221	0,02210
00902	334 606	1,00	447 537	334 606	62 128	0	0	0	2,50	0,0214	0,02138
00903	336 287	1,00	480 173	336 287	272 447	0	0	0	2,50	0,0215	0,02148
00904	363 964	1,00	512 019	363 964	477 679	0	0	0	2,50	0,0233	0,02325
00905	495 342	1,00	522 845	495 342	547 443	0	0	0	2,50	0,0316	0,03165
00906	546 885	1,00	547 905	546 885	267 946	0	0	0	2,05	0,0426	0,04261
00907	456 720	1,00	457 281	456 720	31 849	0	0	0	2,39	0,0305	0,03052
00908	413 362	1,00	451 598	413 362	88 297	0	0	0	2,50	0,0264	0,02641
00909	490 760	1,00	491 460	490 760	-283 341	0	0	0	2,11	0,0371	0,03715

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04655	450 602	1,00	450 852	450 602	-287 952	0	0	0	2,40	0,0300	0,02999
04656	183 116	1,00	437 897	183 116	-75 993	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
04657	328 704	1,00	440 257	328 704	15 211	0	0	0	2,50	0,0210	0,02100
04658	424 437	1,00	437 897	424 437	-314 615	0	0	0	2,50	0,0271	0,02712
04659	479 590	1,00	479 819	479 590	-180 594	0	0	0	2,19	0,0350	0,03498
04660	557 706	1,00	559 050	557 706	45 348	0	0	0	1,73	0,0515	0,05149
04661	534 380	1,00	535 947	534 380	-277 601	0	0	0	1,82	0,0469	0,04690
04662	382 995	1,00	437 897	382 995	-397 831	0	0	0	2,50	0,0245	0,02447
04663	322 794	1,00	456 139	322 794	117 563	0	0	0	2,50	0,0206	0,02062
04664	557 876	1,00	558 289	557 876	126 320	0	0	0	1,83	0,0487	0,04869
04665	552 467	1,00	553 383	552 467	-134 985	0	0	0	1,71	0,0516	0,05160
04666	471 081	1,00	471 303	471 081	-259 214	0	0	0	2,25	0,0334	0,03344
04667	361 948	1,00	459 995	361 948	142 412	0	0	0	2,50	0,0231	0,02312
04668	525 494	1,00	526 820	525 494	104 781	0	0	0	2,00	0,0420	0,04197
04669	550 746	1,00	550 887	550 746	87 230	0	0	0	1,83	0,0481	0,04807
04670	503 216	1,00	503 407	503 216	-150 005	0	0	0	2,03	0,0396	0,03959
04671	433 311	1,00	461 699	433 311	153 391	0	0	0	2,50	0,0277	0,02768
04672	401 613	1,00	446 076	401 613	52 710	0	0	0	2,50	0,0257	0,02566
04673	533 788	1,00	534 916	533 788	53 589	0	0	0	1,89	0,0451	0,04511
04674	518 537	1,00	519 317	518 537	71 765	0	0	0	2,01	0,0412	0,04120
04675	454 581	1,00	455 299	454 581	11 145	0	0	0	2,38	0,0305	0,03051
04676	426 298	1,00	449 101	426 298	72 209	0	0	0	2,50	0,0272	0,02724
04677	517 444	1,00	518 434	517 444	40 965	0	0	0	1,98	0,0417	0,04174
04678	525 353	1,00	525 465	525 353	45 246	0	0	0	1,94	0,0433	0,04325
04679	495 144	1,00	495 555	495 144	49 236	0	0	0	2,14	0,0370	0,03696
04680	453 859	1,00	454 138	453 859	45 654	0	0	0	2,43	0,0298	0,02983
04681	440 650	1,00	443 706	440 650	37 437	0	0	0	2,50	0,0282	0,02815
04682	534 476	1,00	535 227	534 476	46 714	0	0	0	1,88	0,0454	0,04541
04683	518 418	1,00	518 435	518 418	49 567	0	0	0	1,99	0,0416	0,04161
04684	479 359	1,00	479 451	479 359	48 784	0	0	0	2,25	0,0340	0,03403
04685	442 363	1,00	443 117	442 363	33 645	0	0	0	2,50	0,0283	0,02826
04686	536 891	1,00	537 527	536 891	-63 147	0	0	0	1,81	0,0474	0,04738
04687	544 187	1,00	545 447	544 187	-48 967	0	0	0	1,76	0,0494	0,04939
04688	507 481	1,00	507 960	507 481	-89 000	0	0	0	2,00	0,0405	0,04053
04689	452 930	1,00	453 508	452 930	-86 721	0	0	0	2,38	0,0304	0,03040
04690	431 959	1,00	443 295	431 959	34 789	0	0	0	2,50	0,0276	0,02760
04691	574 982	1,00	575 411	574 982	-65 341	0	0	0	1,57	0,0585	0,05850
04692	556 408	1,00	556 555	556 408	-111 240	0	0	0	1,69	0,0526	0,05259
04693	482 253	1,00	482 699	482 253	-167 191	0	0	0	2,17	0,0355	0,03550
04694	400 659	1,00	437 897	400 659	-93 979	0	0	0	2,50	0,0256	0,02560
04695	572 932	1,00	573 859	572 932	-118 885	0	0	0	1,58	0,0579	0,05792
04696	611 708	1,00	612 484	611 708	-59 198	0	0	0	1,31	0,0746	0,07458
04697	551 879	1,00	553 383	551 879	-232 263	0	0	0	1,71	0,0515	0,05155
04698	411 245	1,00	476 266	411 245	247 271	0	0	0	2,50	0,0263	0,02627
04699	330 631	1,00	437 897	330 631	-64 700	0	0	0	2,50	0,0211	0,02112
04700	632 915	1,00	633 074	632 915	-130 323	0	0	0	1,08	0,0936	0,09360
04701	665 901	0,95	634 919	665 901	-161 414	0	0	0	1,00	0,1064	0,10636
04702	481 447	1,00	482 699	481 447	-455 288	0	0	0	2,17	0,0354	0,03544
04703	217 946	1,00	437 897	217 946	-316 617	0	0	0	2,50	0,0139	0,01392

ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P15-P14**		
00498	285 695	1,00	437 897	285 695	-436 481	0	0	0	2,50	0,0183	0,01825
00499	105 872	1,00	437 897	105 872	-437 876	0	0	0	2,50	0,0068	0,00676
00505	239 010	1,00	437 897	239 010	-146 194	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
00506	423 574	1,00	467 522	423 574	190 918	0	0	0	2,50	0,0271	0,02706
00555	622 968	1,00	623 586	622 968	-15 943	0	0	0	1,21	0,0822	0,08223
00801	266 554	1,00	437 897	266 554	-129 789	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
00802	139 221	1,00	437 897	139 221	-7 533	0	0	0	2,50	0,0089	0,00889
00803	103 313	1,00	439 819	103 313	12 390	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
00804	243 888	1,00	448 272	243 888	66 864	0	0	0	2,50	0,0156	0,01558
00805	344 031	1,00	578 417	344 031	905 575	0	0	0	2,50	0,0220	0,02198
00806	264 292	1,00	563 079	264 292	806 734	0	0	0	2,50	0,0169	0,01689
00807	181 952	1,00	491 902	181 952	348 035	0	0	0	2,50	0,0116	0,01162
00808	317 820	1,00	437 897	317 820	-236 156	0	0	0	2,50	0,0203	0,02031
01269	280 756	1,00	471 497	280 756	216 536	0	0	0	2,50	0,0179	0,01794
01270	229 581	1,00	437 897	229 581	-139 402	0	0	0	2,50	0,0147	0,01467
01271	178 219	1,00	437 897	178 219	-282 844	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
01272	268 412	1,00	437 897	268 412	-514 901	0	0	0	2,50	0,0171	0,01715
01273	224 861	1,00	437 897	224 861	-213 078	0	0	0	2,50	0,0144	0,01437
01274	138 632	1,00	437 897	138 632	-14 063	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
01275	140 041	1,00	440 333	140 041	15 703	0	0	0	2,50	0,0089	0,00895
01276	182 543	1,00	453 474	182 543	100 385	0	0	0	2,50	0,0117	0,01166
03003	439 783	1,00	440 444	439 783	-737 808	0	0	0	2,48	0,0283	0,02832
03004	156 582	1,00	437 897	156 582	-92 637	0	0	0	2,50	0,0100	0,01000
03005	91 712	1,00	437 897	91 712	-11 996	0	0	0	2,50	0,0059	0,00586
03006	69 863	1,11	77 723	0	-12 669	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03007	106 368	1,00	437 897	106 368	-1 135	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
03008	114 746	1,00	450 686	114 746	82 420	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
03009	302 895	1,00	543 598	302 895	681 188	0	0	0	2,50	0,0194	0,01935
03010	417 933	1,00	437 897	417 933	-591 341	0	0	0	2,50	0,0267	0,02670
03011	136 380	1,00	437 897	136 380	-96 384	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
03012	97 487	1,00	437 897	97 487	-9 859	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
03013	56 028	1,39	77 723	0	-16 551	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03014	60 071	1,35	81 132	0	22 727	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03015	87 892	1,00	447 452	87 892	61 578	0	0	0	2,50	0,0056	0,00562
03016	401 545	1,00	539 015	401 545	651 655	0	0	0	2,50	0,0257	0,02565
03017	287 758	1,00	437 897	287 758	-2 680 309	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
03018	333 601	1,00	607 066	333 601	1 090 200	0	0	0	2,50	0,0213	0,02131
03019	290 856	1,00	571 128	290 856	858 605	0	0	0	2,50	0,0186	0,01858
03020	343 745	1,00	437 897	343 745	-843 326	0	0	0	2,50	0,0220	0,02196
03021	297 825	1,00	437 897	297 825	-348 290	0	0	0	2,50	0,0190	0,01903
03022	325 282	1,00	488 757	325 282	327 769	0	0	0	2,50	0,0208	0,02078
03023	442 999	1,00	443 014	442 999	-1 103 891	0	0	0	2,46	0,0288	0,02876
03982	701 228	0,91	641 195	701 228	27 895	0	0	0	1,00	0,1120	0,11200
03983	687 654	0,92	634 919	687 654	-41 775	0	0	0	1,00	0,1098	0,10983
03984	671 069	0,95	634 919	671 069	-37 446	0	0	0	1,00	0,1072	0,10718
03985	700 183	0,91	634 919	700 183	-78 649	0	0	0	1,00	0,1118	0,11183
05087	486 368	1,00	487 057	486 368	-130 855	0	0	0	2,14	0,0363	0,03630
05088	437 245	1,00	492 116	437 245	349 416	0	0	0	2,50	0,0279	0,02794
05089	523 627	1,00	524 947	523 627	-36 701	0	0	0	1,89	0,0443	0,04425

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05090	634 282	1,00	634 462	634 282	-42 390	0	0	0	1,04	0,0974	0,09741
05091	576 560	1,00	576 958	576 560	-151 515	0	0	0	1,56	0,0590	0,05903
05092	499 002	1,00	553 730	499 002	746 480	0	0	0	2,50	0,0319	0,03188
05093	646 792	0,98	634 919	646 792	-53 224	0	0	0	1,00	0,1033	0,10331
07381	519 389	1,00	520 273	519 389	-628 060	0	0	0	1,92	0,0432	0,04321
07382	434 182	1,00	558 069	434 182	774 445	0	0	0	2,50	0,0277	0,02774
07383	597 395	1,00	597 818	597 395	-685 316	0	0	0	1,42	0,0672	0,06720
07384	471 857	1,00	675 368	471 857	1 530 373	0	0	0	2,50	0,0301	0,03015
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Primo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00099	268 552	1,00	437 897	268 552	-61 733	0	0	0	2,50	0,0172	0,01716
00478	327 191	1,00	455 335	327 191	112 382	0	0	0	2,50	0,0209	0,02090
00991	371 909	1,00	442 939	371 909	32 496	0	0	0	2,50	0,0238	0,02376
00992	374 389	1,00	443 925	374 389	38 850	0	0	0	2,50	0,0239	0,02392
00993	363 408	1,00	437 897	363 408	-50 451	0	0	0	2,50	0,0232	0,02322
00994	337 726	1,00	437 897	337 726	-79 681	0	0	0	2,50	0,0216	0,02158
01239	281 969	1,00	444 122	281 969	40 120	0	0	0	2,50	0,0180	0,01801
01240	282 712	1,00	450 129	282 712	78 832	0	0	0	2,50	0,0181	0,01806
01241	365 769	1,00	437 897	365 769	-940	0	0	0	2,50	0,0234	0,02337
01242	335 456	1,00	437 897	335 456	-20 096	0	0	0	2,50	0,0214	0,02143
01316	213 010	1,00	437 897	213 010	-73 383	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
01317	317 350	1,00	437 897	317 350	-39 189	0	0	0	2,50	0,0203	0,02028
01318	235 236	1,00	437 897	235 236	-40 752	0	0	0	2,50	0,0150	0,01503
01319	247 957	1,00	437 897	247 957	-114 330	0	0	0	2,50	0,0158	0,01584
01320	308 002	1,00	437 897	308 002	-26 298	0	0	0	2,50	0,0197	0,01968
01321	297 612	1,00	437 897	297 612	-77 460	0	0	0	2,50	0,0190	0,01901
01322	312 582	1,00	437 897	312 582	-13 325	0	0	0	2,50	0,0200	0,01997
01323	268 268	1,00	437 897	268 268	-6 618	0	0	0	2,50	0,0171	0,01714
01324	386 855	1,00	451 242	386 855	86 002	0	0	0	2,50	0,0247	0,02472
01325	358 270	1,00	447 304	358 270	60 626	0	0	0	2,50	0,0229	0,02289
01326	363 776	1,00	443 586	363 776	36 663	0	0	0	2,50	0,0232	0,02324
01327	339 365	1,00	443 500	339 365	36 110	0	0	0	2,50	0,0217	0,02168
01328	331 075	1,00	445 506	331 075	49 040	0	0	0	2,50	0,0212	0,02115
01329	329 626	1,00	441 057	329 626	20 367	0	0	0	2,50	0,0211	0,02106
01330	251 377	1,00	439 275	251 377	8 880	0	0	0	2,50	0,0161	0,01606
01331	307 617	1,00	437 897	307 617	-34 198	0	0	0	2,50	0,0197	0,01965
05156	326 239	1,00	442 980	326 239	32 761	0	0	0	2,50	0,0208	0,02084
05157	344 162	1,00	437 897	344 162	-14 737	0	0	0	2,50	0,0220	0,02199
05158	403 842	1,00	447 031	403 842	58 870	0	0	0	2,50	0,0258	0,02580
05159	326 338	1,00	437 897	326 338	-50 699	0	0	0	2,50	0,0208	0,02085
05160	386 031	1,00	437 897	386 031	-17 504	0	0	0	2,50	0,0247	0,02466
05161	389 401	1,00	437 897	389 401	-10 292	0	0	0	2,50	0,0249	0,02488
05162	395 112	1,00	439 731	395 112	11 820	0	0	0	2,50	0,0252	0,02524
05163	311 982	1,00	443 882	311 982	38 576	0	0	0	2,50	0,0199	0,01993
05164	337 294	1,00	445 008	337 294	45 831	0	0	0	2,50	0,0215	0,02155
05165	357 322	1,00	437 897	357 322	-21 348	0	0	0	2,50	0,0228	0,02283
05166	376 066	1,00	437 897	376 066	-12 978	0	0	0	2,50	0,0240	0,02403
05167	409 640	1,00	437 897	409 640	-7 154	0	0	0	2,50	0,0262	0,02617
05168	425 103	1,00	438 050	425 103	990	0	0	0	2,50	0,0272	0,02716
07118	274 424	1,00	444 959	274 424	45 517	0	0	0	2,50	0,0175	0,01753

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg®	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07144	234 269	1,00	437 897	234 269	-9 079	0	0	0	2,50	0,0150	0,01497
Piano Primo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00047	63 466	1,22	77 723	0	-54 191	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00100	116 412	1,00	437 897	116 412	-31 188	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
00143	58 788	1,32	77 723	0	-23 398	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00477	40 951	1,90	77 723	0	-123	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00752	53 245	1,46	77 723	0	-48 181	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00753	71 087	1,09	77 723	0	-41 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00855	128 285	1,00	437 897	128 285	-20 594	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
00856	151 799	1,00	437 897	151 799	-41 668	0	0	0	2,50	0,0097	0,00970
00857	144 436	1,00	437 897	144 436	-15 390	0	0	0	2,50	0,0092	0,00923
00858	126 761	1,00	437 897	126 761	-52 268	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
00859	145 893	1,00	437 897	145 893	-94 308	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932
00860	77 560	1,00	77 723	0	-15 709	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00861	112 249	1,00	437 897	112 249	-33 201	0	0	0	2,50	0,0072	0,00717
00862	56 327	1,38	77 723	0	-19 264	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01360	60 631	1,28	77 723	0	-49 211	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01361	14 731	5,28	77 723	0	-3 267	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01362	27 688	2,81	77 723	0	-14 168	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01363	11 740	6,62	77 723	0	-1 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01364	13 066	5,95	77 723	0	-16 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01365	14 653	5,30	77 723	0	-4 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01366	9 923	7,96	78 961	0	8 257	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01367	50 073	1,70	85 310	0	50 580	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01368	67 200	1,16	77 723	0	-8 925	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01369	80 091	1,00	437 897	80 091	-22 747	0	0	0	2,50	0,0051	0,00512
05216	54 907	1,42	77 723	0	-57 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05217	41 468	1,92	79 576	0	12 359	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05218	51 424	1,51	77 723	0	-14 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05219	92 264	1,00	437 897	92 264	-30 232	0	0	0	2,50	0,0059	0,00589
05220	70 663	1,10	77 723	0	-32 653	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05221	72 247	1,08	77 723	0	-23 742	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05222	47 546	1,63	77 723	0	-16 844	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05223	24 438	3,21	78 391	0	4 458	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05224	50 969	1,52	77 723	0	-238	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00044	62 255	1,25	77 723	0	-121 977	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00046	78 743	1,12	88 306	0	-248 335	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00158	112 423	1,00	437 897	112 423	-125 211	0	0	0	2,50	0,0072	0,00718
00159	12 468	6,23	77 723	0	-160 112	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00687	65 647	1,18	77 723	0	-108 308	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00688	82 313	1,00	437 897	82 313	-109 216	0	0	0	2,50	0,0053	0,00526
01151	73 084	1,06	77 723	0	-23 943	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01152	23 767	3,27	77 723	0	-6 187	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01153	37 356	2,08	77 723	0	-7 807	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01154	38 811	2,00	77 723	0	-13 057	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01155	24 917	3,12	77 723	0	-10 958	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01156	53 332	1,46	77 723	0	-8 678	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01157	44 559	1,74	77 723	0	-16 891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01158	22 931	3,39	77 723	0	-38 606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01370	63 998	1,21	77 723	0	-84 412	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01371	102 974	1,00	437 897	102 974	-12 437	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
01372	101 415	1,00	437 897	101 415	-19 969	0	0	0	2,50	0,0065	0,00648
01373	88 310	1,00	437 897	88 310	-10 264	0	0	0	2,50	0,0056	0,00564
01374	84 216	1,00	437 897	84 216	-4 489	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
01375	80 872	1,00	437 897	80 872	-18 179	0	0	0	2,50	0,0052	0,00517
01376	73 203	1,06	77 723	0	-17 873	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01377	98 500	1,00	437 897	98 500	-55 847	0	0	0	2,50	0,0063	0,00629
01389	67 988	1,14	77 723	0	-118 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01390	96 489	1,00	437 897	96 489	-119 760	0	0	0	2,50	0,0062	0,00616
05265	84 776	1,00	437 897	84 776	-124 888	0	0	0	2,50	0,0054	0,00542
05266	19 069	4,08	77 723	0	-64 821	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05267	104 426	1,00	437 897	104 426	-86 269	0	0	0	2,50	0,0067	0,00667
05268	65 812	1,18	77 723	0	-143 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05269	84 284	1,00	437 897	84 284	-65 659	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
05270	70 365	1,10	77 723	0	-7 960	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05271	62 284	1,25	77 723	0	-5 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05272	80 236	1,00	437 897	80 236	-825	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
05273	79 041	1,00	437 897	79 041	-40 907	0	0	0	2,50	0,0050	0,00505
Piano Primo			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00049	127 709	1,00	456 619	127 709	120 980	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
00050	94 778	1,00	437 846	94 778	-251 994	0	0	0	2,50	0,0061	0,00606
00091	80 202	1,00	437 846	80 202	-165 662	0	0	0	2,50	0,0051	0,00512
00097	54 866	1,42	77 714	0	-174 305	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00107	19 074	4,73	90 242	0	83 521	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01034	128 253	1,00	456 638	128 253	121 104	0	0	0	2,50	0,0082	0,00819
01060	252 442	1,00	437 846	252 442	-119 451	0	0	0	2,50	0,0161	0,01613
01061	240 740	1,00	437 846	240 740	-33 148	0	0	0	2,50	0,0154	0,01538
01062	235 998	1,00	437 846	235 998	-60 221	0	0	0	2,50	0,0151	0,01508
01063	222 304	1,00	437 846	222 304	-81 174	0	0	0	2,50	0,0142	0,01420
01064	219 944	1,00	437 846	219 944	-88 512	0	0	0	2,50	0,0141	0,01405
01065	208 106	1,00	437 846	208 106	-101 018	0	0	0	2,50	0,0133	0,01330
01066	183 405	1,00	437 846	183 405	-103 450	0	0	0	2,50	0,0117	0,01172
01067	175 080	1,00	456 108	175 080	117 690	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
01068	155 605	1,00	458 118	155 605	130 645	0	0	0	2,50	0,0099	0,00994
01391	242 018	1,00	437 846	242 018	-100 620	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
01392	270 411	1,00	437 846	270 411	-31 552	0	0	0	2,50	0,0173	0,01728
01393	276 598	1,00	437 846	276 598	-14 308	0	0	0	2,50	0,0177	0,01767
01394	282 688	1,00	437 846	282 688	-7 331	0	0	0	2,50	0,0181	0,01806
01395	277 287	1,00	437 846	277 287	-3 218	0	0	0	2,50	0,0177	0,01772
01396	282 690	1,00	437 846	282 690	-8 303	0	0	0	2,50	0,0181	0,01806
01397	291 784	1,00	437 846	291 784	-4 122	0	0	0	2,50	0,0186	0,01864
01398	304 165	1,00	437 846	304 165	-54 200	0	0	0	2,50	0,0194	0,01943
01399	300 387	1,00	437 846	300 387	-107 191	0	0	0	2,50	0,0192	0,01919
01400	267 246	1,00	437 846	267 246	-22 993	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
01401	255 877	1,00	437 846	255 877	-44 407	0	0	0	2,50	0,0163	0,01635
01402	238 654	1,00	437 846	238 654	-49 072	0	0	0	2,50	0,0152	0,01525
01403	216 444	1,00	437 846	216 444	-63 112	0	0	0	2,50	0,0138	0,01383
01404	192 415	1,00	437 846	192 415	-68 580	0	0	0	2,50	0,0123	0,01229
01405	172 148	1,00	449 099	172 148	72 523	0	0	0	2,50	0,0110	0,01100

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01406	141 795	1,00	451 996	141 795	91 192	0	0	0	2,50	0,0091	0,00906
01407	103 023	1,00	452 101	103 023	91 867	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
01408	75 593	1,15	86 655	0	59 607	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01409	51 826	1,50	77 714	0	-55 894	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01410	7 089	11,16	79 115	0	9 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01411	15 913	4,98	79 198	0	9 898	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01412	17 282	4,61	79 695	0	13 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01413	15 966	4,97	79 402	0	11 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01414	28 905	2,73	78 980	0	8 445	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01415	18 451	4,25	78 377	0	4 421	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01416	99 830	1,00	437 846	99 830	-76 268	0	0	0	2,50	0,0064	0,00638
05279	244 622	1,00	437 846	244 622	-133 529	0	0	0	2,50	0,0156	0,01563
05280	309 489	1,00	437 846	309 489	-58 206	0	0	0	2,50	0,0198	0,01977
05281	41 560	1,87	77 714	0	-75 077	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05282	117 325	1,00	437 846	117 325	-139 527	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
05283	120 905	1,00	451 865	120 905	90 345	0	0	0	2,50	0,0077	0,00772
05284	75 344	1,07	80 551	0	18 916	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05285	55 887	1,42	79 153	0	9 592	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05286	29 388	2,71	79 559	0	12 303	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05287	30 386	2,77	84 291	0	43 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05288	146 250	1,00	447 941	146 250	65 060	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
05289	125 896	1,00	441 153	125 896	21 310	0	0	0	2,50	0,0080	0,00804
05290	104 107	1,00	440 733	104 107	18 604	0	0	0	2,50	0,0067	0,00665
05291	71 180	1,16	82 355	0	30 944	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05292	167 666	1,00	452 496	167 666	94 413	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
05293	165 249	1,00	445 265	165 249	47 815	0	0	0	2,50	0,0106	0,01056
05294	154 058	1,00	442 535	154 058	30 220	0	0	0	2,50	0,0098	0,00984
05295	144 877	1,00	443 867	144 877	38 805	0	0	0	2,50	0,0093	0,00926
05296	145 422	1,00	449 768	145 422	76 834	0	0	0	2,50	0,0093	0,00929
05297	183 955	1,00	437 846	183 955	-70 820	0	0	0	2,50	0,0118	0,01175
05298	186 465	1,00	444 281	186 465	41 469	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
05299	180 067	1,00	443 539	180 067	36 689	0	0	0	2,50	0,0115	0,01150
05300	180 944	1,00	446 184	180 944	53 735	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
05301	196 540	1,00	437 846	196 540	-72 463	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
05302	205 301	1,00	437 846	205 301	-51 877	0	0	0	2,50	0,0131	0,01312
05303	209 169	1,00	437 846	209 169	-35 994	0	0	0	2,50	0,0134	0,01336
05304	211 891	1,00	437 846	211 891	-35 722	0	0	0	2,50	0,0135	0,01354
05305	220 940	1,00	437 846	220 940	-53 452	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
05306	210 936	1,00	437 846	210 936	-57 436	0	0	0	2,50	0,0135	0,01348
05307	222 746	1,00	437 846	222 746	-37 434	0	0	0	2,50	0,0142	0,01423
05308	232 682	1,00	437 846	232 682	-27 646	0	0	0	2,50	0,0149	0,01487
05309	242 848	1,00	437 846	242 848	-31 584	0	0	0	2,50	0,0155	0,01552
05310	215 986	1,00	437 846	215 986	-53 791	0	0	0	2,50	0,0138	0,01380
05311	226 168	1,00	437 846	226 168	-36 308	0	0	0	2,50	0,0144	0,01445
05312	239 313	1,00	437 846	239 313	-21 746	0	0	0	2,50	0,0153	0,01529
05313	251 579	1,00	437 846	251 579	-19 380	0	0	0	2,50	0,0161	0,01607
05314	264 771	1,00	437 846	264 771	-29 813	0	0	0	2,50	0,0169	0,01692
05315	217 722	1,00	437 846	217 722	-30 558	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
05316	243 162	1,00	437 846	243 162	-10 177	0	0	0	2,50	0,0155	0,01554
05317	258 875	1,00	437 846	258 875	-3 187	0	0	0	2,50	0,0165	0,01654

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05318	279 480	1,00	437 846	279 480	-22 590	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
07113	282 835	1,00	437 846	282 835	-219 011	0	0	0	2,50	0,0181	0,01807
07115	329 975	1,00	437 846	329 975	-117 729	0	0	0	2,50	0,0211	0,02108
Piano Primo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00048	144 088	1,00	461 275	144 088	150 661	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
00098	87 214	1,00	437 897	87 214	-119 945	0	0	0	2,50	0,0056	0,00557
00469	284 398	1,00	444 484	284 398	42 452	0	0	0	2,50	0,0182	0,01817
00475	215 670	1,00	445 370	215 670	48 162	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
00714	236 091	1,00	444 925	236 091	45 296	0	0	0	2,50	0,0151	0,01508
00715	214 570	1,00	437 897	214 570	-28 440	0	0	0	2,50	0,0137	0,01371
00716	213 490	1,00	437 897	213 490	-13 510	0	0	0	2,50	0,0136	0,01364
00717	300 911	1,00	437 897	300 911	-5 590	0	0	0	2,50	0,0192	0,01922
00718	302 085	1,00	437 897	302 085	-799	0	0	0	2,50	0,0193	0,01930
00719	292 542	1,00	441 558	292 542	23 595	0	0	0	2,50	0,0187	0,01869
00720	291 497	1,00	441 115	291 497	20 742	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
00721	277 674	1,00	442 251	277 674	28 063	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
00784	175 173	1,00	444 073	175 173	39 802	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
00785	203 975	1,00	444 271	203 975	41 078	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
00786	221 447	1,00	443 575	221 447	36 595	0	0	0	2,50	0,0141	0,01415
00787	236 564	1,00	437 897	236 564	-83 712	0	0	0	2,50	0,0151	0,01511
00788	256 150	1,00	437 897	256 150	-69 200	0	0	0	2,50	0,0164	0,01637
00789	268 745	1,00	437 897	268 745	-25 094	0	0	0	2,50	0,0172	0,01717
00790	282 511	1,00	437 897	282 511	-55 166	0	0	0	2,50	0,0180	0,01805
00791	296 741	1,00	437 897	296 741	-51 932	0	0	0	2,50	0,0190	0,01896
00792	306 492	1,00	445 020	306 492	45 907	0	0	0	2,50	0,0196	0,01958
00793	85 136	1,00	439 353	85 136	9 388	0	0	0	2,50	0,0054	0,00544
00794	116 929	1,00	441 534	116 929	23 440	0	0	0	2,50	0,0075	0,00747
00795	121 898	1,00	439 437	121 898	9 924	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
00796	126 538	1,00	440 067	126 538	13 989	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
00797	130 951	1,00	439 995	130 951	13 522	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
00798	140 263	1,00	438 535	140 263	4 113	0	0	0	2,50	0,0090	0,00896
00799	136 805	1,00	441 745	136 805	24 800	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
00800	153 033	1,00	449 807	153 033	76 758	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
01230	138 661	1,00	443 382	138 661	35 352	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
01231	166 192	1,00	437 897	166 192	-18 283	0	0	0	2,50	0,0106	0,01062
01232	196 431	1,00	437 897	196 431	-20 542	0	0	0	2,50	0,0125	0,01255
01233	223 996	1,00	437 897	223 996	-60 111	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
01234	249 049	1,00	437 897	249 049	-43 475	0	0	0	2,50	0,0159	0,01591
01235	270 298	1,00	437 897	270 298	-21 200	0	0	0	2,50	0,0173	0,01727
01236	289 256	1,00	437 897	289 256	-38 875	0	0	0	2,50	0,0185	0,01848
01237	223 553	1,00	437 897	223 553	-55 780	0	0	0	2,50	0,0143	0,01428
01238	255 337	1,00	437 897	255 337	-92 759	0	0	0	2,50	0,0163	0,01631
04530	291 619	1,00	443 368	291 619	35 259	0	0	0	2,50	0,0186	0,01863
04531	273 915	1,00	446 050	273 915	52 541	0	0	0	2,50	0,0175	0,01750
04532	128 371	1,00	440 365	128 371	15 909	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
04533	181 642	1,00	442 350	181 642	28 698	0	0	0	2,50	0,0116	0,01160
04534	203 728	1,00	444 249	203 728	40 936	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
04535	179 686	1,00	439 760	179 686	12 012	0	0	0	2,50	0,0115	0,01148
04536	167 089	1,00	438 454	167 089	3 595	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
04537	152 064	1,00	438 532	152 064	4 093	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04538	147 079	1,00	441 877	147 079	25 652	0	0	0	2,50	0,0094	0,00940
04539	225 647	1,00	445 486	225 647	48 910	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
04540	207 519	1,00	441 283	207 519	21 825	0	0	0	2,50	0,0133	0,01326
04541	192 174	1,00	440 982	192 174	19 887	0	0	0	2,50	0,0123	0,01228
04542	179 302	1,00	444 001	179 302	39 341	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
04543	239 944	1,00	437 897	239 944	-65 877	0	0	0	2,50	0,0153	0,01533
04544	243 038	1,00	437 897	243 038	-35 199	0	0	0	2,50	0,0155	0,01553
04545	233 020	1,00	437 897	233 020	-26 719	0	0	0	2,50	0,0149	0,01489
04546	225 768	1,00	437 897	225 768	-29 387	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
04547	229 274	1,00	437 897	229 274	-52 314	0	0	0	2,50	0,0146	0,01465
04548	264 682	1,00	437 897	264 682	-48 831	0	0	0	2,50	0,0169	0,01691
04549	266 758	1,00	437 897	266 758	-31 562	0	0	0	2,50	0,0170	0,01704
04550	263 324	1,00	437 897	263 324	-28 809	0	0	0	2,50	0,0168	0,01682
04551	265 295	1,00	437 897	265 295	-37 496	0	0	0	2,50	0,0169	0,01695
04552	277 139	1,00	437 897	277 139	-47 074	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
04553	288 443	1,00	437 897	288 443	-35 029	0	0	0	2,50	0,0184	0,01843
04554	291 898	1,00	437 897	291 898	-17 068	0	0	0	2,50	0,0186	0,01865
04555	293 900	1,00	437 897	293 900	-16 864	0	0	0	2,50	0,0188	0,01878
04556	299 717	1,00	437 897	299 717	-36 255	0	0	0	2,50	0,0191	0,01915
04557	298 038	1,00	437 897	298 038	-33 874	0	0	0	2,50	0,0190	0,01904
04558	307 975	1,00	437 897	307 975	-19 740	0	0	0	2,50	0,0197	0,01968
04559	237 773	1,00	437 897	237 773	-26 480	0	0	0	2,50	0,0152	0,01519
04560	244 704	1,00	437 897	244 704	-37 694	0	0	0	2,50	0,0156	0,01563
Piano Primo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00099	152 068	1,00	463 539	152 068	165 251	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
00469	254 316	1,00	437 897	254 316	-32 243	0	0	0	2,50	0,0162	0,01625
00475	250 017	1,00	437 897	250 017	-13 968	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
00478	183 741	1,00	449 160	183 741	72 585	0	0	0	2,50	0,0117	0,01174
00642	302 338	1,00	449 232	302 338	73 052	0	0	0	2,50	0,0193	0,01932
00643	196 533	1,00	446 618	196 533	56 203	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
00644	283 989	1,00	446 685	283 989	56 637	0	0	0	2,50	0,0181	0,01814
00645	277 581	1,00	437 897	277 581	-33 202	0	0	0	2,50	0,0177	0,01773
00714	278 832	1,00	439 906	278 832	12 949	0	0	0	2,50	0,0178	0,01781
00715	281 814	1,00	438 663	281 814	4 937	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
00716	281 708	1,00	439 880	281 708	12 779	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
00717	289 779	1,00	437 897	289 779	-4 182	0	0	0	2,50	0,0185	0,01851
00718	290 072	1,00	440 306	290 072	15 528	0	0	0	2,50	0,0185	0,01853
00719	293 162	1,00	442 087	293 162	27 008	0	0	0	2,50	0,0187	0,01873
00720	283 058	1,00	442 960	283 058	32 631	0	0	0	2,50	0,0181	0,01808
00721	266 397	1,00	437 897	266 397	-26 460	0	0	0	2,50	0,0170	0,01702
01324	245 480	1,00	438 748	245 480	5 489	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
01325	333 527	1,00	439 838	333 527	12 509	0	0	0	2,50	0,0213	0,02131
01326	321 615	1,00	442 891	321 615	32 185	0	0	0	2,50	0,0205	0,02055
01327	319 217	1,00	442 460	319 217	29 408	0	0	0	2,50	0,0204	0,02039
01328	318 651	1,00	439 997	318 651	13 535	0	0	0	2,50	0,0204	0,02036
01329	297 631	1,00	440 114	297 631	14 288	0	0	0	2,50	0,0190	0,01902
01330	305 262	1,00	440 937	305 262	19 593	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
01331	274 653	1,00	447 767	274 653	63 608	0	0	0	2,50	0,0175	0,01755
02385	274 094	1,00	437 897	274 094	-42 211	0	0	0	2,50	0,0175	0,01751
02386	285 414	1,00	447 253	285 414	60 300	0	0	0	2,50	0,0182	0,01823

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02387	300 126	1,00	447 583	300 126	62 422	0	0	0	2,50	0,0192	0,01917
02388	302 999	1,00	447 989	302 999	65 043	0	0	0	2,50	0,0194	0,01936
05319	305 362	1,00	448 727	305 362	69 795	0	0	0	2,50	0,0195	0,01951
05320	251 709	1,00	444 173	251 709	40 446	0	0	0	2,50	0,0161	0,01608
05321	280 274	1,00	442 790	280 274	31 533	0	0	0	2,50	0,0179	0,01791
05322	270 841	1,00	437 897	270 841	-36 504	0	0	0	2,50	0,0173	0,01730
05323	291 221	1,00	442 942	291 221	32 516	0	0	0	2,50	0,0186	0,01861
05324	302 518	1,00	439 189	302 518	8 326	0	0	0	2,50	0,0193	0,01933
05325	308 866	1,00	438 151	308 866	1 640	0	0	0	2,50	0,0197	0,01973
05326	308 081	1,00	437 897	308 081	-557	0	0	0	2,50	0,0197	0,01968
05327	311 679	1,00	443 901	311 679	38 695	0	0	0	2,50	0,0199	0,01991
05328	331 289	1,00	442 197	331 289	27 714	0	0	0	2,50	0,0212	0,02117
05329	339 062	1,00	437 897	339 062	-692	0	0	0	2,50	0,0217	0,02166
05330	340 196	1,00	439 532	340 196	10 542	0	0	0	2,50	0,0217	0,02173
05331	349 108	1,00	438 415	349 108	3 342	0	0	0	2,50	0,0223	0,02230
Piano Primo			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00053	262 008	1,00	729 817	262 008	-470 139	0	0	0	2,50	0,0167	0,01674
00054	301 623	1,00	729 817	301 623	-584 260	0	0	0	2,50	0,0193	0,01927
00095	427 221	1,00	729 817	427 221	-366 142	0	0	0	2,50	0,0273	0,02729
00109	253 203	1,00	729 817	253 203	-401 401	0	0	0	2,50	0,0162	0,01618
00847	435 298	1,00	729 817	435 298	-137 955	0	0	0	2,50	0,0278	0,02781
00848	397 520	1,00	734 892	397 520	32 701	0	0	0	2,50	0,0254	0,02540
00849	361 864	1,00	729 817	361 864	-28 059	0	0	0	2,50	0,0231	0,02312
00850	339 021	1,00	732 645	339 021	18 221	0	0	0	2,50	0,0217	0,02166
00851	297 746	1,00	729 817	297 746	-11 118	0	0	0	2,50	0,0190	0,01902
00852	290 955	1,00	729 817	290 955	-13 863	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
00853	249 527	1,00	729 817	249 527	-26 104	0	0	0	2,50	0,0159	0,01594
00854	245 380	1,00	729 817	245 380	-234 705	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
01101	246 960	1,00	729 817	246 960	-358 450	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578
01102	263 057	1,00	729 817	263 057	-313 408	0	0	0	2,50	0,0168	0,01681
01103	296 877	1,00	729 817	296 877	-187 634	0	0	0	2,50	0,0190	0,01897
01104	338 773	1,00	729 817	338 773	-112 952	0	0	0	2,50	0,0216	0,02164
01105	354 416	1,00	729 817	354 416	-107 143	0	0	0	2,50	0,0226	0,02264
01106	361 229	1,00	729 817	361 229	-160 956	0	0	0	2,50	0,0231	0,02308
01107	343 174	1,00	770 049	343 174	259 273	0	0	0	2,50	0,0219	0,02193
01108	318 116	1,00	729 817	318 116	-300 170	0	0	0	2,50	0,0203	0,02032
01292	276 224	1,00	729 817	276 224	-306 426	0	0	0	2,50	0,0176	0,01765
01293	126 982	1,02	129 536	0	-110 141	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01294	164 393	1,00	729 817	164 393	-99 282	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
01295	149 012	1,00	729 817	149 012	-22 875	0	0	0	2,50	0,0095	0,00952
01296	198 762	1,00	729 817	198 762	-50 657	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
01297	192 986	1,00	729 817	192 986	-15 307	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
01298	220 048	1,00	729 817	220 048	-23 615	0	0	0	2,50	0,0141	0,01406
01299	264 961	1,00	729 817	264 961	-109 132	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
01300	252 860	1,00	729 817	252 860	-221 007	0	0	0	2,50	0,0162	0,01615
01301	254 082	1,00	729 817	254 082	-234 406	0	0	0	2,50	0,0162	0,01623
01302	277 299	1,00	729 817	277 299	-106 371	0	0	0	2,50	0,0177	0,01772
01303	332 680	1,00	729 817	332 680	-83 781	0	0	0	2,50	0,0213	0,02125
01304	344 989	1,00	729 817	344 989	-85 126	0	0	0	2,50	0,0220	0,02204
01305	357 048	1,00	729 817	357 048	-114 152	0	0	0	2,50	0,0228	0,02281

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01306	373 917	1,00	729 817	373 917	-283 794	0	0	0	2,50	0,0239	0,02389
01307	428 370	1,00	729 817	428 370	-267 881	0	0	0	2,50	0,0274	0,02737
05121	279 879	1,00	729 817	279 879	-352 501	0	0	0	2,50	0,0179	0,01788
05122	277 619	1,00	729 817	277 619	-209 429	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
05123	465 823	1,00	729 817	465 823	-209 988	0	0	0	2,50	0,0298	0,02976
05124	254 240	1,00	729 817	254 240	-282 432	0	0	0	2,50	0,0162	0,01624
05125	284 092	1,00	729 817	284 092	-162 306	0	0	0	2,50	0,0182	0,01815
05126	309 904	1,00	729 817	309 904	-30 875	0	0	0	2,50	0,0198	0,01980
05127	336 189	1,00	729 817	336 189	-31 324	0	0	0	2,50	0,0215	0,02148
05128	377 988	1,00	729 817	377 988	-45 984	0	0	0	2,50	0,0241	0,02415
05129	438 626	1,00	729 817	438 626	-180 363	0	0	0	2,50	0,0280	0,02802
05130	329 991	1,00	729 817	329 991	-73 947	0	0	0	2,50	0,0211	0,02108
05131	369 225	1,00	729 817	369 225	-29 543	0	0	0	2,50	0,0236	0,02359
05132	366 711	1,00	729 817	366 711	-21 292	0	0	0	2,50	0,0234	0,02343
05133	367 783	1,00	729 817	367 783	-61 098	0	0	0	2,50	0,0235	0,02350
05134	311 046	1,00	729 817	311 046	-95 759	0	0	0	2,50	0,0199	0,01987
05135	353 566	1,00	729 817	353 566	-54 282	0	0	0	2,50	0,0226	0,02259
05136	356 842	1,00	729 817	356 842	-20 353	0	0	0	2,50	0,0228	0,02280
05137	345 671	1,00	729 817	345 671	-37 925	0	0	0	2,50	0,0221	0,02208
05138	358 618	1,00	729 817	358 618	-69 434	0	0	0	2,50	0,0229	0,02291
05139	304 032	1,00	729 817	304 032	-115 020	0	0	0	2,50	0,0194	0,01942
05140	319 811	1,00	729 817	319 811	-33 081	0	0	0	2,50	0,0204	0,02043
05141	299 338	1,00	729 817	299 338	-30 561	0	0	0	2,50	0,0191	0,01912
05142	295 734	1,00	729 817	295 734	-41 199	0	0	0	2,50	0,0189	0,01889
05143	260 154	1,00	729 817	260 154	-208 217	0	0	0	2,50	0,0166	0,01662
05144	221 526	1,00	729 817	221 526	-68 461	0	0	0	2,50	0,0142	0,01415
05145	236 408	1,00	729 817	236 408	-34 221	0	0	0	2,50	0,0151	0,01510
05146	256 728	1,00	729 817	256 728	-33 174	0	0	0	2,50	0,0164	0,01640
05147	274 011	1,00	729 817	274 011	-106 400	0	0	0	2,50	0,0175	0,01751
Piano Primo			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00052	251 158	1,00	325 120	251 158	213 884	0	0	0	2,50	0,0160	0,01605
00096	217 872	1,00	316 578	217 872	158 833	0	0	0	2,50	0,0139	0,01392
00902	204 550	1,00	300 160	204 550	53 033	0	0	0	2,50	0,0131	0,01307
00903	191 366	1,00	291 931	191 366	-35 207	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
00904	203 669	1,00	291 931	203 669	-25 423	0	0	0	2,50	0,0130	0,01301
00905	219 847	1,00	291 931	219 847	-99 900	0	0	0	2,50	0,0140	0,01405
00906	225 837	1,00	292 495	225 837	3 634	0	0	0	2,50	0,0144	0,01443
00907	254 116	1,00	298 793	254 116	44 221	0	0	0	2,50	0,0162	0,01624
00908	237 108	1,00	296 040	237 108	26 478	0	0	0	2,50	0,0151	0,01515
00909	262 832	1,00	317 387	262 832	164 049	0	0	0	2,50	0,0168	0,01679
01010	303 009	1,00	303 230	303 009	-141 846	0	0	0	2,37	0,0204	0,02042
01011	304 651	1,00	305 023	304 651	-72 115	0	0	0	2,35	0,0207	0,02071
01012	308 298	1,00	308 651	308 298	-61 234	0	0	0	2,31	0,0213	0,02132
01013	318 765	1,00	318 925	318 765	-27 978	0	0	0	2,20	0,0231	0,02314
01014	315 741	1,00	316 081	315 741	-48 556	0	0	0	2,23	0,0226	0,02261
01015	312 739	1,00	313 268	312 739	-34 764	0	0	0	2,26	0,0221	0,02210
01016	265 336	1,00	301 465	265 336	61 444	0	0	0	2,50	0,0170	0,01695
01277	301 064	1,00	301 452	301 064	-74 931	0	0	0	2,39	0,0201	0,02012
01278	318 822	1,00	318 925	318 822	-57 917	0	0	0	2,20	0,0231	0,02315
01279	331 619	1,00	332 595	331 619	-57 063	0	0	0	2,06	0,0257	0,02571

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01280	345 976	1,00	346 849	345 976	-37 047	0	0	0	1,92	0,0288	0,02878
01281	333 982	1,00	334 599	333 982	-39 176	0	0	0	2,04	0,0261	0,02615
01282	325 117	1,00	325 680	325 117	-65 058	0	0	0	2,13	0,0244	0,02438
01283	273 143	1,00	311 847	273 143	128 346	0	0	0	2,50	0,0175	0,01745
01284	123 370	1,00	330 101	123 370	245 982	0	0	0	2,50	0,0079	0,00788
01285	254 460	1,00	291 931	254 460	-33 718	0	0	0	2,50	0,0163	0,01626
01286	264 134	1,00	291 931	264 134	-36 086	0	0	0	2,50	0,0169	0,01688
01287	256 695	1,00	291 931	256 695	-28 695	0	0	0	2,50	0,0164	0,01640
01288	239 051	1,00	291 931	239 051	-46 698	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
01289	249 194	1,00	291 931	249 194	-2 926	0	0	0	2,50	0,0159	0,01592
01290	231 983	1,00	292 583	231 983	4 202	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01291	209 988	1,00	307 293	209 988	99 001	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
05094	285 344	1,00	315 283	285 344	150 492	0	0	0	2,50	0,0182	0,01823
05095	255 822	1,00	305 536	255 822	87 675	0	0	0	2,50	0,0163	0,01634
05096	203 046	1,00	326 360	203 046	221 874	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
05097	231 457	1,00	304 861	231 457	83 325	0	0	0	2,50	0,0148	0,01479
05098	276 621	1,00	296 625	276 621	30 251	0	0	0	2,50	0,0177	0,01767
05099	285 573	1,00	293 181	285 573	8 055	0	0	0	2,50	0,0182	0,01824
05100	288 751	1,00	293 152	288 751	7 868	0	0	0	2,50	0,0184	0,01845
05101	276 347	1,00	294 114	276 347	14 069	0	0	0	2,50	0,0177	0,01766
05102	268 011	1,00	304 314	268 011	79 799	0	0	0	2,50	0,0171	0,01712
05103	305 346	1,00	305 924	305 346	-35 474	0	0	0	2,34	0,0208	0,02084
05104	303 620	1,00	303 666	303 620	19 392	0	0	0	2,40	0,0202	0,02021
05105	299 931	1,00	300 702	299 931	6 364	0	0	0	2,41	0,0199	0,01988
05106	312 671	1,00	313 224	312 671	50 587	0	0	0	2,35	0,0213	0,02125
05107	300 471	1,00	300 568	300 471	-40 023	0	0	0	2,40	0,0200	0,02000
05108	310 126	1,00	310 487	310 126	-34 789	0	0	0	2,29	0,0216	0,02163
05109	313 064	1,00	313 722	313 064	13 965	0	0	0	2,28	0,0219	0,02193
05110	320 795	1,00	321 573	320 795	15 625	0	0	0	2,20	0,0233	0,02329
05111	337 710	1,00	338 640	337 710	-27 085	0	0	0	2,00	0,0270	0,02697
05112	307 623	1,00	307 739	307 623	-56 454	0	0	0	2,32	0,0212	0,02118
05113	313 459	1,00	314 387	313 459	23 627	0	0	0	2,29	0,0219	0,02186
05114	320 479	1,00	320 786	320 479	10 981	0	0	0	2,20	0,0233	0,02327
05115	327 998	1,00	328 035	327 998	7 930	0	0	0	2,12	0,0247	0,02471
05116	309 294	1,00	309 568	309 294	-96 487	0	0	0	2,30	0,0215	0,02148
05117	304 724	1,00	305 023	304 724	-28 663	0	0	0	2,35	0,0207	0,02071
05118	295 737	1,00	296 204	295 737	-24 298	0	0	0	2,45	0,0193	0,01928
05119	293 524	1,00	293 629	293 524	-33 553	0	0	0	2,48	0,0189	0,01890
05120	304 033	1,00	304 124	304 033	-24 197	0	0	0	2,36	0,0206	0,02058
07114	165 890	1,00	302 203	165 890	66 195	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
07117	58 860	1,26	73 891	0	-6 314	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00498	303 915	1,00	855 010	303 915	806 732	0	0	0	2,50	0,0194	0,01942
00505	242 485	1,00	803 104	242 485	472 227	0	0	0	2,50	0,0155	0,01549
00507	241 607	1,00	729 828	241 607	-526 916	0	0	0	2,50	0,0154	0,01544
00636	176 456	1,00	729 828	176 456	-34 444	0	0	0	2,50	0,0113	0,01127
00637	247 384	1,00	729 828	247 384	-159 511	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
00801	592 935	1,00	794 569	592 935	417 224	0	0	0	2,50	0,0379	0,03788
00802	599 604	1,00	743 858	599 604	90 415	0	0	0	2,50	0,0383	0,03831
00803	678 341	1,00	747 137	678 341	111 548	0	0	0	2,50	0,0433	0,04334

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00804	618 506	1,00	729 828	618 506	-22 225	0	0	0	2,50	0,0395	0,03952
00805	404 464	1,00	729 828	404 464	-263 652	0	0	0	2,50	0,0258	0,02584
00806	148 230	1,00	729 828	148 230	-130 404	0	0	0	2,50	0,0095	0,00947
00807	269 902	1,00	729 828	269 902	-151 820	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
00808	402 495	1,00	768 078	402 495	246 503	0	0	0	2,50	0,0257	0,02571
00809	412 277	1,00	729 828	412 277	-338 989	0	0	0	2,50	0,0263	0,02634
00810	275 243	1,00	746 464	275 243	107 209	0	0	0	2,50	0,0176	0,01758
00811	130 014	1,00	729 936	130 014	701	0	0	0	2,50	0,0083	0,00831
00812	374 535	1,00	765 289	374 535	228 529	0	0	0	2,50	0,0239	0,02393
00813	596 725	1,00	729 828	596 725	-23 825	0	0	0	2,50	0,0381	0,03812
00814	658 862	1,00	729 828	658 862	-108 817	0	0	0	2,50	0,0421	0,04209
00815	622 306	1,00	729 828	622 306	-65 295	0	0	0	2,50	0,0398	0,03976
00816	603 741	1,00	729 828	603 741	-307 348	0	0	0	2,50	0,0386	0,03857
02692	221 659	1,00	729 828	221 659	-839 637	0	0	0	2,50	0,0142	0,01416
02693	414 953	1,00	729 828	414 953	-30 449	0	0	0	2,50	0,0265	0,02651
02694	245 660	1,00	729 828	245 660	-39 300	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569
02695	184 626	1,00	729 828	184 626	-13 251	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
02696	258 466	1,00	729 828	258 466	-90 793	0	0	0	2,50	0,0165	0,01651
02697	216 324	1,00	729 828	216 324	-53 667	0	0	0	2,50	0,0138	0,01382
02698	320 593	1,00	773 485	320 593	281 345	0	0	0	2,50	0,0205	0,02048
02699	528 720	1,00	856 087	528 720	813 672	0	0	0	2,50	0,0338	0,03378
02700	570 459	1,00	729 828	570 459	-551 594	0	0	0	2,50	0,0364	0,03645
02701	345 573	1,00	729 828	345 573	-217 804	0	0	0	2,50	0,0221	0,02208
02702	222 447	1,00	736 221	222 447	41 205	0	0	0	2,50	0,0142	0,01421
02703	258 717	1,00	742 578	258 717	82 169	0	0	0	2,50	0,0165	0,01653
02704	200 227	1,00	731 866	200 227	13 137	0	0	0	2,50	0,0128	0,01279
02705	239 986	1,00	737 326	239 986	48 321	0	0	0	2,50	0,0153	0,01533
02706	395 428	1,00	738 899	395 428	58 460	0	0	0	2,50	0,0253	0,02526
02707	222 875	1,00	729 828	222 875	-621 153	0	0	0	2,50	0,0142	0,01424
02708	826 750	1,00	1 198 966	826 750	3 023 339	0	0	0	2,50	0,0528	0,05282
02709	482 324	1,00	729 828	482 324	-498 584	0	0	0	2,50	0,0308	0,03082
02710	81 920	2,10	172 251	0	90 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02711	97 943	1,52	148 940	0	-443 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02712	451 683	1,00	756 485	451 683	171 794	0	0	0	2,50	0,0289	0,02886
02713	919 330	1,00	919 659	919 330	-2 353 062	0	0	0	1,72	0,0854	0,08537
03926	192 830	1,00	729 828	192 830	-254 740	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
03927	212 876	1,00	729 828	212 876	-248 808	0	0	0	2,50	0,0136	0,01360
03928	177 319	1,05	186 625	0	336 782	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03929	228 541	1,00	729 828	228 541	-322 687	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
03967	990 296	1,00	991 593	990 296	-19 308	0	0	0	1,44	0,1098	0,10984
03968	1 109 299	0,95	1 058 198	1 109 299	-33 221	0	0	0	1,00	0,1772	0,17718
03969	967 285	1,00	967 599	967 285	4 253	0	0	0	1,54	0,1003	0,10032
03970	267 153	1,00	754 468	267 153	158 796	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
03971	184 538	1,00	746 461	184 538	107 194	0	0	0	2,50	0,0118	0,01179
04561	430 352	1,00	778 706	430 352	314 995	0	0	0	2,50	0,0275	0,02749
04562	345 616	1,00	761 584	345 616	204 652	0	0	0	2,50	0,0221	0,02208
04563	344 009	1,00	729 828	344 009	-249 546	0	0	0	2,50	0,0220	0,02198
04564	442 026	1,00	729 828	442 026	-228 073	0	0	0	2,50	0,0282	0,02824
04565	525 979	1,00	729 828	525 979	-62 839	0	0	0	2,50	0,0336	0,03360
04566	560 589	1,00	729 828	560 589	-9 135	0	0	0	2,50	0,0358	0,03582

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04567	695 569	1,00	729 828	695 569	-196 590	0	0	0	2,50	0,0444	0,04444
04568	148 401	1,09	161 838	0	94 552	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04569	334 781	1,00	729 828	334 781	-329 117	0	0	0	2,50	0,0214	0,02139
04570	791 072	1,00	792 563	791 072	-221 789	0	0	0	2,22	0,0569	0,05692
04571	517 933	1,00	729 828	517 933	-70 656	0	0	0	2,50	0,0331	0,03309
04572	1 066 552	0,99	1 058 198	1 066 552	-9 942	0	0	0	1,00	0,1704	0,17035
04573	768 416	1,00	778 290	768 416	312 314	0	0	0	2,50	0,0491	0,04909
04574	544 833	1,00	729 828	544 833	-53 054	0	0	0	2,50	0,0348	0,03481
04575	559 772	1,00	733 385	559 772	22 923	0	0	0	2,50	0,0358	0,03576
04576	676 560	1,00	775 947	676 560	297 214	0	0	0	2,50	0,0432	0,04322
04577	159 263	1,00	729 828	159 263	-244 954	0	0	0	2,50	0,0102	0,01018
04578	337 786	1,00	764 411	337 786	222 871	0	0	0	2,50	0,0216	0,02158
07158	335 112	1,00	729 828	335 112	-650 915	0	0	0	2,50	0,0214	0,02141
07354	608 850	1,00	745 849	608 850	103 251	0	0	0	2,50	0,0389	0,03890
07355	638 531	1,00	729 828	638 531	-220 308	0	0	0	2,50	0,0408	0,04080
07389	907 076	1,00	909 078	907 076	-824 275	0	0	0	1,76	0,0823	0,08232
07390	586 090	1,00	898 182	586 090	1 084 952	0	0	0	2,50	0,0374	0,03744
07391	634 258	1,00	729 828	634 258	-695 791	0	0	0	2,50	0,0405	0,04052
07392	834 550	1,00	895 518	834 550	1 067 786	0	0	0	2,50	0,0533	0,05332
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Primo			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00499	380 787	1,00	854 295	380 787	802 124	0	0	0	2,50	0,0243	0,02433
00506	277 974	1,00	786 444	277 974	364 861	0	0	0	2,50	0,0178	0,01776
00508	164 818	1,00	729 828	164 818	-342 872	0	0	0	2,50	0,0105	0,01053
01269	264 497	1,00	735 586	264 497	37 107	0	0	0	2,50	0,0169	0,01690
01270	226 537	1,00	731 186	226 537	8 753	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
01271	233 075	1,00	729 828	233 075	-38 746	0	0	0	2,50	0,0149	0,01489
01272	280 514	1,00	729 828	280 514	-32 126	0	0	0	2,50	0,0179	0,01792
01273	305 213	1,00	729 828	305 213	-29 925	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
01274	348 594	1,00	729 828	348 594	-97 743	0	0	0	2,50	0,0223	0,02227
01275	319 583	1,00	750 321	319 583	132 072	0	0	0	2,50	0,0204	0,02042
01276	462 484	1,00	789 741	462 484	386 109	0	0	0	2,50	0,0295	0,02955
01308	251 424	1,00	729 828	251 424	-187 979	0	0	0	2,50	0,0161	0,01606
01309	274 217	1,00	729 828	274 217	-70 256	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
01310	276 271	1,00	729 828	276 271	-69 593	0	0	0	2,50	0,0177	0,01765
01311	256 931	1,00	729 828	256 931	-258 784	0	0	0	2,50	0,0164	0,01642
01312	176 759	1,00	761 185	176 759	202 080	0	0	0	2,50	0,0113	0,01129
01313	197 935	1,00	776 004	197 935	297 583	0	0	0	2,50	0,0126	0,01265
01314	395 491	1,00	729 828	395 491	-74 829	0	0	0	2,50	0,0253	0,02527
01315	380 587	1,00	787 993	380 587	374 846	0	0	0	2,50	0,0243	0,02432
01356	282 023	1,00	729 828	282 023	-102 396	0	0	0	2,50	0,0180	0,01802
01357	304 596	1,00	754 541	304 596	159 265	0	0	0	2,50	0,0195	0,01946
01358	295 419	1,00	773 471	295 419	281 259	0	0	0	2,50	0,0189	0,01887
01359	319 100	1,00	793 494	319 100	410 294	0	0	0	2,50	0,0204	0,02039
02409	47 393	3,07	145 406	0	105 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02410	78 552	1,65	129 538	0	-183 235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02411	112 642	1,15	129 538	0	-209 410	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02412	211 265	1,00	772 519	211 265	275 124	0	0	0	2,50	0,0135	0,01350
03043	296 532	1,00	729 828	296 532	-515 426	0	0	0	2,50	0,0189	0,01895
03044	206 545	1,00	729 828	206 545	-135 597	0	0	0	2,50	0,0132	0,01320

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03045	186 608	1,00	739 238	186 608	60 645	0	0	0	2,50	0,0119	0,01192
03046	146 279	1,00	729 912	146 279	544	0	0	0	2,50	0,0093	0,00935
03047	199 065	1,00	729 828	199 065	-72 338	0	0	0	2,50	0,0127	0,01272
03048	216 444	1,00	768 345	216 444	248 222	0	0	0	2,50	0,0138	0,01383
03049	230 807	1,00	819 533	230 807	578 104	0	0	0	2,50	0,0147	0,01475
03050	125 333	1,03	129 538	0	-14 994	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03051	58 860	2,20	129 538	0	-126 259	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03052	12 662	10,23	129 538	0	-49 152	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03053	96 126	1,35	129 538	0	-16 662	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03054	72 526	1,79	129 538	0	-119 979	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03055	49 461	2,62	129 538	0	-85 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03056	675 029	1,00	767 107	675 029	240 247	0	0	0	2,50	0,0431	0,04313
03057	617 654	1,00	968 349	617 654	1 537 135	0	0	0	2,50	0,0395	0,03946
03058	434 731	1,00	869 296	434 731	898 798	0	0	0	2,50	0,0278	0,02777
03059	159 065	1,37	218 664	0	-1 227 514	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03060	456 229	1,00	729 828	456 229	-678 852	0	0	0	2,50	0,0291	0,02915
04100	832 004	1,00	833 988	832 004	-63 971	0	0	0	2,05	0,0648	0,06482
04101	816 673	1,00	819 100	816 673	-134 308	0	0	0	2,11	0,0618	0,06182
05196	416 638	1,00	793 797	416 638	412 248	0	0	0	2,50	0,0266	0,02662
05197	248 328	1,00	754 120	248 328	156 548	0	0	0	2,50	0,0159	0,01587
05198	463 431	1,00	766 931	463 431	239 109	0	0	0	2,50	0,0296	0,02961
05199	502 112	1,00	729 828	502 112	-311 087	0	0	0	2,50	0,0321	0,03208
05200	757 472	1,00	758 553	757 472	185 120	0	0	0	2,50	0,0484	0,04839
05201	655 304	1,00	786 482	655 304	365 105	0	0	0	2,50	0,0419	0,04187
05202	444 614	1,00	729 828	444 614	-246 525	0	0	0	2,50	0,0284	0,02841
05203	328 503	1,00	736 670	328 503	44 098	0	0	0	2,50	0,0210	0,02099
05204	511 413	1,00	827 876	511 413	631 865	0	0	0	2,50	0,0327	0,03267
05205	111 815	1,45	162 662	0	-649 500	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05206	193 677	1,00	775 229	193 677	292 585	0	0	0	2,50	0,0124	0,01237
05207	542 522	1,00	742 005	542 522	78 475	0	0	0	2,50	0,0347	0,03466
05208	573 684	1,00	761 699	573 684	205 393	0	0	0	2,50	0,0367	0,03665
05209	303 274	1,00	729 828	303 274	-509 504	0	0	0	2,50	0,0194	0,01938
05210	154 101	1,00	738 380	154 101	55 114	0	0	0	2,50	0,0098	0,00985
05211	447 718	1,00	760 196	447 718	195 708	0	0	0	2,50	0,0286	0,02860
05212	470 566	1,00	745 600	470 566	101 642	0	0	0	2,50	0,0301	0,03006
05213	382 280	1,00	729 828	382 280	-183 849	0	0	0	2,50	0,0244	0,02442
05214	220 644	1,00	729 828	220 644	-93 002	0	0	0	2,50	0,0141	0,01410
05215	245 510	1,00	744 709	245 510	95 901	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569
07159	37 399	4,57	170 991	0	-556 679	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07339	637 994	1,00	736 781	637 994	44 810	0	0	0	2,50	0,0408	0,04076
07340	637 290	1,00	729 828	637 290	-211 862	0	0	0	2,50	0,0407	0,04072
07377	323 604	1,00	729 828	323 604	-130 474	0	0	0	2,50	0,0207	0,02067
07378	338 744	1,00	866 333	338 744	879 701	0	0	0	2,50	0,0216	0,02164
07379	665 678	1,00	729 828	665 678	-453 402	0	0	0	2,50	0,0425	0,04253
07380	1 038 265	1,00	1 088 592	1 038 265	2 312 034	0	0	0	2,50	0,0663	0,06633
Piano Primo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00100	107 878	1,00	437 897	107 878	-43 039	0	0	0	2,50	0,0069	0,00689
00466	46 366	2,05	95 125	0	-169 076	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00476	217 989	1,00	444 956	217 989	45 494	0	0	0	2,50	0,0139	0,01393
00477	160 455	1,00	437 897	160 455	-59 932	0	0	0	2,50	0,0103	0,01025

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00706	108 160	1,00	437 897	108 160	-177 978	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
00707	97 268	1,00	437 897	97 268	-14 499	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
00708	85 882	1,00	437 897	85 882	-8 160	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
00709	103 421	1,00	437 897	103 421	-61 428	0	0	0	2,50	0,0066	0,00661
00710	95 006	1,00	437 897	95 006	-69 021	0	0	0	2,50	0,0061	0,00607
00711	83 888	1,00	437 897	83 888	-51 625	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
00712	237 256	1,00	437 897	237 256	-33 027	0	0	0	2,50	0,0152	0,01516
00713	277 782	1,00	451 473	277 782	87 494	0	0	0	2,50	0,0177	0,01775
00855	108 956	1,00	437 897	108 956	-110 376	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
00856	75 443	1,03	77 723	0	-841	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00857	85 865	1,00	440 136	85 865	14 431	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
00858	113 437	1,00	444 109	113 437	40 033	0	0	0	2,50	0,0072	0,00725
00859	276 223	1,00	493 615	276 223	359 073	0	0	0	2,50	0,0176	0,01765
00860	238 150	1,00	437 897	238 150	-1 101 385	0	0	0	2,50	0,0152	0,01522
00861	254 078	1,00	496 534	254 078	377 883	0	0	0	2,50	0,0162	0,01623
00862	172 259	1,00	472 922	172 259	225 719	0	0	0	2,50	0,0110	0,01101
02714	235 330	1,00	437 897	235 330	-32 876	0	0	0	2,50	0,0150	0,01503
02715	21 383	3,79	80 996	0	21 822	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02716	55 906	1,39	77 723	0	-81 283	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02717	61 318	1,27	77 723	0	-26 939	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02718	8 541	9,10	77 723	0	-30 034	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02719	41 877	1,86	77 723	0	-61 350	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02720	81 582	1,00	437 897	81 582	-120 986	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
02721	139 770	1,00	437 897	139 770	-519 300	0	0	0	2,50	0,0089	0,00893
02722	114 493	1,00	437 897	114 493	-142 902	0	0	0	2,50	0,0073	0,00731
02723	63 716	1,22	77 723	0	-75 505	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02724	13 350	5,82	77 723	0	-16 033	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02725	31 248	2,49	77 723	0	-33 319	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02726	22 796	3,48	79 383	0	11 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02727	36 682	2,23	81 665	0	26 280	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02728	27 519	2,82	77 723	0	-125 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02729	297 600	1,00	442 331	297 600	28 580	0	0	0	2,50	0,0190	0,01901
02730	281 469	1,00	437 897	281 469	-1 409 082	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
02731	298 822	1,00	587 300	298 822	962 824	0	0	0	2,50	0,0191	0,01909
02732	215 567	1,00	437 897	215 567	-467 274	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
02733	55 695	2,04	113 732	0	-638 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02734	137 626	1,00	437 897	137 626	-264 741	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
02735	138 027	1,00	437 897	138 027	-219 037	0	0	0	2,50	0,0088	0,00882
03975	488 635	1,00	489 988	488 635	-25 834	0	0	0	2,12	0,0368	0,03681
03976	457 449	1,00	457 534	457 449	-13 412	0	0	0	2,35	0,0311	0,03109
03977	404 556	1,00	437 897	404 556	-6 714	0	0	0	2,50	0,0258	0,02585
04605	368 612	1,00	437 897	368 612	-111 754	0	0	0	2,50	0,0236	0,02355
04606	461 848	1,00	462 190	461 848	28 718	0	0	0	2,35	0,0314	0,03139
04607	284 548	1,00	437 897	284 548	-234 082	0	0	0	2,50	0,0182	0,01818
04608	471 429	1,00	472 709	471 429	-105 857	0	0	0	2,24	0,0336	0,03362
04609	377 807	1,00	494 479	377 807	364 642	0	0	0	2,50	0,0241	0,02414
07366	392 066	1,00	439 937	392 066	13 148	0	0	0	2,50	0,0250	0,02505
07367	325 615	1,00	441 545	325 615	23 514	0	0	0	2,50	0,0208	0,02080
07397	352 252	1,00	437 897	352 252	-445 285	0	0	0	2,50	0,0225	0,02250
07398	259 226	1,00	532 798	259 226	611 588	0	0	0	2,50	0,0166	0,01656

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07399	182 835	1,00	437 897	182 835	-85 790	0	0	0	2,50	0,0117	0,01168
07400	537 083	1,00	537 527	537 083	-1 429 481	0	0	0	1,81	0,0474	0,04739
Piano Primo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00046	174 137	1,00	437 897	174 137	-202 467	0	0	0	2,50	0,0111	0,01113
00100	244 692	1,00	455 917	244 692	116 131	0	0	0	2,50	0,0156	0,01563
00158	63 890	1,22	77 723	0	-165 555	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00477	168 245	1,00	437 897	168 245	-10 482	0	0	0	2,50	0,0107	0,01075
00773	207 257	1,00	437 897	207 257	-156 089	0	0	0	2,50	0,0132	0,01324
00774	222 076	1,00	437 897	222 076	-130 291	0	0	0	2,50	0,0142	0,01419
00775	238 852	1,00	437 897	238 852	-127 351	0	0	0	2,50	0,0153	0,01526
00776	258 641	1,00	437 897	258 641	-110 713	0	0	0	2,50	0,0165	0,01652
00777	272 900	1,00	453 200	272 900	98 620	0	0	0	2,50	0,0174	0,01744
00778	292 662	1,00	451 721	292 662	89 088	0	0	0	2,50	0,0187	0,01870
00779	307 619	1,00	446 034	307 619	52 441	0	0	0	2,50	0,0197	0,01965
00780	321 642	1,00	448 052	321 642	65 445	0	0	0	2,50	0,0205	0,02055
00781	333 267	1,00	446 226	333 267	53 682	0	0	0	2,50	0,0213	0,02129
00782	337 182	1,00	444 097	337 182	39 961	0	0	0	2,50	0,0215	0,02154
00783	340 803	1,00	440 446	340 803	16 431	0	0	0	2,50	0,0218	0,02177
00855	292 290	1,00	437 897	292 290	-61 242	0	0	0	2,50	0,0187	0,01867
00856	282 635	1,00	440 830	282 635	18 902	0	0	0	2,50	0,0181	0,01806
00857	330 259	1,00	440 530	330 259	16 972	0	0	0	2,50	0,0211	0,02110
00858	346 619	1,00	467 240	346 619	189 105	0	0	0	2,50	0,0221	0,02215
00859	366 571	1,00	511 484	366 571	474 229	0	0	0	2,50	0,0234	0,02342
00860	310 461	1,00	437 897	310 461	-573 817	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
00861	157 031	1,00	486 753	157 031	314 853	0	0	0	2,50	0,0100	0,01003
00862	230 587	1,00	454 725	230 587	108 452	0	0	0	2,50	0,0147	0,01473
01370	174 842	1,00	437 897	174 842	-107 667	0	0	0	2,50	0,0112	0,01117
01371	158 136	1,00	437 897	158 136	-27 964	0	0	0	2,50	0,0101	0,01010
01372	128 061	1,00	437 897	128 061	-7 593	0	0	0	2,50	0,0082	0,00818
01373	130 846	1,00	437 897	130 846	-15 789	0	0	0	2,50	0,0084	0,00836
01374	106 528	1,00	437 897	106 528	-15 874	0	0	0	2,50	0,0068	0,00681
01375	100 441	1,00	437 897	100 441	-27 133	0	0	0	2,50	0,0064	0,00642
01376	97 654	1,00	437 897	97 654	-23 947	0	0	0	2,50	0,0062	0,00624
01377	56 571	1,37	77 723	0	-34 889	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01378	133 464	1,00	437 897	133 464	-118 308	0	0	0	2,50	0,0085	0,00853
01379	155 827	1,00	437 897	155 827	-85 846	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
01380	190 350	1,00	437 897	190 350	-93 048	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
01381	217 334	1,00	449 399	217 334	74 127	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
01382	243 266	1,00	449 551	243 266	75 109	0	0	0	2,50	0,0155	0,01554
01383	257 926	1,00	447 298	257 926	60 585	0	0	0	2,50	0,0165	0,01648
01384	268 417	1,00	443 850	268 417	38 365	0	0	0	2,50	0,0171	0,01715
01385	279 227	1,00	439 926	279 227	13 080	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
01386	208 002	1,00	442 698	208 002	30 945	0	0	0	2,50	0,0133	0,01329
01387	226 787	1,00	443 522	226 787	36 252	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
01388	289 682	1,00	440 226	289 682	15 014	0	0	0	2,50	0,0185	0,01851
05225	198 354	1,00	437 897	198 354	-117 345	0	0	0	2,50	0,0127	0,01267
05226	64 366	1,21	77 723	0	-39 129	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
05227	266 781	1,00	449 702	266 781	76 077	0	0	0	2,50	0,0170	0,01704
05228	314 502	1,00	449 954	314 502	77 702	0	0	0	2,50	0,0201	0,02009
05229	371 047	1,00	444 737	371 047	44 085	0	0	0	2,50	0,0237	0,02371

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05230	403 943	1,00	445 223	403 943	47 213	0	0	0	2,50	0,0258	0,02581
05231	421 153	1,00	437 897	421 153	-221 396	0	0	0	2,50	0,0269	0,02691
05232	220 311	1,00	437 897	220 311	-353 256	0	0	0	2,50	0,0141	0,01408
05233	321 597	1,00	453 053	321 597	97 677	0	0	0	2,50	0,0205	0,02055
05234	361 993	1,00	445 304	361 993	47 734	0	0	0	2,50	0,0231	0,02313
05235	378 982	1,00	459 527	378 982	139 395	0	0	0	2,50	0,0242	0,02421
05236	345 737	1,00	437 897	345 737	-249 805	0	0	0	2,50	0,0221	0,02209
05237	215 864	1,00	460 326	215 864	144 543	0	0	0	2,50	0,0138	0,01379
05238	327 623	1,00	448 161	327 623	66 150	0	0	0	2,50	0,0209	0,02093
05239	341 555	1,00	453 285	341 555	99 170	0	0	0	2,50	0,0218	0,02182
05240	330 163	1,00	461 562	330 163	152 511	0	0	0	2,50	0,0211	0,02109
05241	297 598	1,00	462 770	297 598	160 297	0	0	0	2,50	0,0190	0,01901
05242	276 805	1,00	451 050	276 805	84 765	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
05243	311 201	1,00	450 840	311 201	83 412	0	0	0	2,50	0,0199	0,01988
05244	308 684	1,00	454 503	308 684	107 020	0	0	0	2,50	0,0197	0,01972
05245	288 993	1,00	456 446	288 993	119 542	0	0	0	2,50	0,0185	0,01846
05246	269 393	1,00	452 606	269 393	94 791	0	0	0	2,50	0,0172	0,01721
05247	280 779	1,00	451 921	280 779	90 380	0	0	0	2,50	0,0179	0,01794
05248	285 152	1,00	437 897	285 152	-85 657	0	0	0	2,50	0,0182	0,01822
05249	271 259	1,00	451 494	271 259	87 625	0	0	0	2,50	0,0173	0,01733
05250	253 055	1,00	451 129	253 055	85 275	0	0	0	2,50	0,0162	0,01617
05251	247 320	1,00	449 446	247 320	74 430	0	0	0	2,50	0,0158	0,01580
05252	265 349	1,00	437 897	265 349	-84 668	0	0	0	2,50	0,0170	0,01695
05253	252 360	1,00	437 897	252 360	-64 850	0	0	0	2,50	0,0161	0,01612
05254	230 593	1,00	437 897	230 593	-64 807	0	0	0	2,50	0,0147	0,01473
05255	214 246	1,00	437 897	214 246	-66 526	0	0	0	2,50	0,0137	0,01369
05256	242 290	1,00	437 897	242 290	-103 542	0	0	0	2,50	0,0155	0,01548
05257	234 669	1,00	437 897	234 669	-53 059	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
05258	208 516	1,00	437 897	208 516	-37 918	0	0	0	2,50	0,0133	0,01332
05259	185 715	1,00	437 897	185 715	-43 154	0	0	0	2,50	0,0119	0,01187
05260	181 436	1,00	437 897	181 436	-80 391	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
05261	223 972	1,00	437 897	223 972	-53 330	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
05262	180 120	1,00	437 897	180 120	-29 000	0	0	0	2,50	0,0115	0,01151
05263	154 550	1,00	437 897	154 550	-22 611	0	0	0	2,50	0,0099	0,00987
05264	87 024	1,00	437 897	87 024	-15 720	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
Piano Primo			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00044	26 273	3,25	85 497	0	19 362	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00045	59 484	1,34	79 413	0	-165 813	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00056	35 010	2,36	82 504	0	31 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00157	21 574	3,60	77 723	0	-10 567	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00159	45 690	2,10	95 967	0	121 627	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00160	34 847	2,23	77 723	0	-113 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01151	23 252	3,50	81 287	0	23 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01152	13 430	5,80	77 913	0	1 270	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01153	12 425	6,28	78 049	0	2 178	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01154	12 822	6,09	78 146	0	2 821	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01155	24 843	3,15	78 275	0	3 683	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01156	24 927	3,13	77 920	0	1 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01157	28 097	2,77	77 844	0	809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01158	46 979	1,71	80 155	0	16 215	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01159	23 986	3,27	78 400	0	4 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01160	19 399	4,02	78 057	0	2 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01161	16 949	4,71	79 816	0	13 953	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01162	15 366	5,16	79 252	0	10 194	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01163	8 782	8,92	78 342	0	4 126	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01164	11 067	7,10	78 588	0	5 767	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01165	9 557	8,20	78 356	0	4 225	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01166	24 475	3,22	78 805	0	7 215	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04991	27 412	3,15	86 459	0	58 240	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04992	22 520	3,79	85 437	0	51 430	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04993	15 930	4,93	78 584	0	5 743	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04994	11 091	7,03	77 991	0	1 792	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04995	13 738	5,66	77 723	0	-290	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04996	21 915	3,56	78 004	0	1 874	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04997	26 517	2,93	77 762	0	259	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terra			**Parete P2-P3-P4**						**Parete P2-P3**		
00048	178 839	1,00	437 897	178 839	-108 661	0	0	0	2,50	0,0114	0,01143
00162	706 792	0,96	680 059	706 792	200 633	0	0	0	1,00	0,1129	0,11289
00463	62 908	1,31	82 593	0	-243 842	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00464	106 477	1,00	437 897	106 477	-343 132	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
00817	226 608	1,00	437 897	226 608	-77 360	0	0	0	2,50	0,0145	0,01448
00818	306 293	1,00	437 897	306 293	-16 862	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
00819	448 666	1,00	449 532	448 666	-9 269	0	0	0	2,41	0,0297	0,02974
00964	102 273	1,00	437 897	102 273	-125 077	0	0	0	2,50	0,0065	0,00653
00965	106 560	1,00	459 492	106 560	139 172	0	0	0	2,50	0,0068	0,00681
00966	104 278	1,00	453 110	104 278	98 041	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
00967	70 934	1,12	79 413	0	-133 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00968	121 296	1,00	437 897	121 296	-216 704	0	0	0	2,50	0,0077	0,00775
00969	219 039	1,00	496 318	219 039	376 497	0	0	0	2,50	0,0140	0,01399
00970	461 953	1,00	539 575	461 953	655 261	0	0	0	2,50	0,0295	0,02951
00971	178 272	1,00	437 897	178 272	-35 583	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
00972	167 448	1,00	437 897	167 448	-5 874	0	0	0	2,50	0,0107	0,01070
00973	137 212	1,00	440 707	137 212	18 112	0	0	0	2,50	0,0088	0,00877
00974	147 315	1,00	443 561	147 315	36 507	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
00975	165 535	1,00	439 522	165 535	10 476	0	0	0	2,50	0,0106	0,01058
00976	198 012	1,00	446 911	198 012	58 096	0	0	0	2,50	0,0127	0,01265
00977	177 460	1,00	442 492	177 460	29 616	0	0	0	2,50	0,0113	0,01134
00978	185 259	1,00	437 897	185 259	-176 654	0	0	0	2,50	0,0118	0,01184
03951	83 825	1,12	93 768	0	106 972	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03952	112 208	1,00	437 897	112 208	-76 152	0	0	0	2,50	0,0072	0,00717
03953	138 871	1,00	437 897	138 871	-88 100	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
04750	113 917	1,00	460 773	113 917	147 429	0	0	0	2,50	0,0073	0,00728
04751	514 969	1,00	515 628	514 969	-445 847	0	0	0	1,95	0,0422	0,04218
04752	218 815	1,00	437 897	218 815	-73 393	0	0	0	2,50	0,0140	0,01398
04753	152 425	1,00	437 897	152 425	-169 588	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
04754	195 968	1,00	454 487	195 968	106 915	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
04755	239 041	1,00	444 623	239 041	43 349	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
04756	189 660	1,00	447 321	189 660	60 733	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
04757	159 535	1,00	437 897	159 535	-57 584	0	0	0	2,50	0,0102	0,01019
04758	248 185	1,00	437 897	248 185	-61 863	0	0	0	2,50	0,0159	0,01586

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04759	212 141	1,00	443 095	212 141	33 498	0	0	0	2,50	0,0136	0,01355
04760	191 575	1,00	452 312	191 575	92 899	0	0	0	2,50	0,0122	0,01224
04761	99 077	1,00	437 897	99 077	-71 124	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
04762	263 253	1,00	437 897	263 253	-270 108	0	0	0	2,50	0,0168	0,01682
07405	135 899	1,00	437 897	135 899	-204 745	0	0	0	2,50	0,0087	0,00868
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P2-P3-P4**						**Parete P3-P4**		
00162	862 859	0,74	634 919	862 859	-1 401 767	0	0	0	1,00	0,1378	0,13782
00967	136 106	1,00	437 897	136 106	-172 565	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
00968	169 143	1,00	437 897	169 143	-282 020	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
00969	351 055	1,00	536 745	351 055	637 025	0	0	0	2,50	0,0224	0,02243
00970	597 926	1,00	599 230	597 926	-540 007	0	0	0	1,41	0,0677	0,06773
01069	62 604	1,24	77 723	0	-108 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01070	124 204	1,00	447 706	124 204	63 218	0	0	0	2,50	0,0079	0,00794
01071	211 322	1,00	437 897	211 322	-30 477	0	0	0	2,50	0,0135	0,01350
01072	178 192	1,00	437 897	178 192	-89 512	0	0	0	2,50	0,0114	0,01138
01073	323 280	1,00	437 897	323 280	-118 992	0	0	0	2,50	0,0207	0,02065
01074	340 379	1,00	437 897	340 379	-110 928	0	0	0	2,50	0,0217	0,02175
01075	322 446	1,00	437 897	322 446	-122 288	0	0	0	2,50	0,0206	0,02060
01076	259 857	1,00	437 897	259 857	-347 626	0	0	0	2,50	0,0166	0,01660
01077	260 758	1,00	437 897	260 758	-458 954	0	0	0	2,50	0,0167	0,01666
01078	245 617	1,00	437 897	245 617	-460 614	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569
01079	265 555	1,00	437 897	265 555	-423 700	0	0	0	2,50	0,0170	0,01697
01080	351 816	1,00	437 897	351 816	-449 087	0	0	0	2,50	0,0225	0,02248
01081	528 069	1,00	528 078	528 069	-763 395	0	0	0	1,87	0,0451	0,04510
01082	533 205	1,00	534 369	533 205	-938 990	0	0	0	1,83	0,0465	0,04654
01083	567 128	1,00	567 608	567 128	-1 106 890	0	0	0	1,62	0,0559	0,05592
01084	830 061	0,76	634 919	830 061	-1 411 502	0	0	0	1,00	0,1326	0,13258
02810	110 721	1,00	458 116	110 721	130 305	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
02811	152 150	1,00	442 436	152 150	29 254	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
02812	237 023	1,00	443 922	237 023	38 829	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
02813	246 952	1,00	442 329	246 952	28 563	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578
02814	378 278	1,00	477 470	378 278	255 030	0	0	0	2,50	0,0242	0,02417
02815	467 670	1,00	580 133	467 670	916 635	0	0	0	2,50	0,0299	0,02988
02816	269 929	1,00	437 897	269 929	-1 468 824	0	0	0	2,50	0,0172	0,01725
02817	309 065	1,00	462 482	309 065	158 441	0	0	0	2,50	0,0197	0,01975
02818	131 214	1,00	437 897	131 214	-394 598	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
02819	224 646	1,00	456 395	224 646	119 210	0	0	0	2,50	0,0144	0,01435
02820	67 571	1,55	105 015	0	-449 548	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02821	180 014	1,00	437 897	180 014	-733 081	0	0	0	2,50	0,0115	0,01150
04844	274 849	1,00	437 897	274 849	-95 363	0	0	0	2,50	0,0176	0,01756
04845	299 607	1,00	437 897	299 607	-173 279	0	0	0	2,50	0,0191	0,01914
04846	648 030	0,98	634 919	648 030	-1 223 568	0	0	0	1,00	0,1035	0,10350
04847	327 421	1,00	500 716	327 421	404 835	0	0	0	2,50	0,0209	0,02092
04848	520 971	1,00	522 094	520 971	407 709	0	0	0	2,36	0,0353	0,03526
04849	408 502	1,00	540 742	408 502	662 779	0	0	0	2,50	0,0261	0,02610
04850	329 689	1,00	446 911	329 689	58 096	0	0	0	2,50	0,0211	0,02106
04851	379 509	1,00	491 461	379 509	345 190	0	0	0	2,50	0,0242	0,02425
04852	330 740	1,00	437 897	330 740	-76 809	0	0	0	2,50	0,0211	0,02113
04853	348 173	1,00	437 897	348 173	-146 488	0	0	0	2,50	0,0222	0,02224

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04854	284 735	1,00	437 897	284 735	-336 863	0	0	0	2,50	0,0182	0,01819
07119	467 907	1,00	468 506	467 907	-231 046	0	0	0	2,27	0,0329	0,03292
07120	172 828	1,00	437 897	172 828	-230 690	0	0	0	2,50	0,0110	0,01104
07405	178 684	1,00	437 897	178 684	-1 040 604	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
07406	42 013	1,85	77 723	0	-175 973	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07407	566 385	1,00	567 608	566 385	-898 892	0	0	0	1,62	0,0558	0,05584
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00053	317 839	1,00	498 130	317 839	388 177	0	0	0	2,50	0,0203	0,02031
00055	424 643	1,00	497 376	424 643	383 313	0	0	0	2,50	0,0271	0,02713
00101	116 507	1,00	437 896	116 507	-493 289	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
00465	204 777	1,00	437 896	204 777	-103 983	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
00831	461 022	1,00	473 142	461 022	227 141	0	0	0	2,50	0,0295	0,02945
00832	471 028	1,00	479 344	471 028	267 108	0	0	0	2,50	0,0301	0,03009
00833	487 613	1,00	487 939	487 613	250 089	0	0	0	2,42	0,0322	0,03218
00834	458 309	1,00	473 682	458 309	230 623	0	0	0	2,50	0,0293	0,02928
00942	167 610	1,00	437 896	167 610	-315 895	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
00943	228 516	1,00	437 896	228 516	-264 533	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
00944	95 913	1,00	437 896	95 913	-186 938	0	0	0	2,50	0,0061	0,00613
00945	190 996	1,00	437 896	190 996	-172 773	0	0	0	2,50	0,0122	0,01220
00946	378 011	1,00	437 896	378 011	-118 163	0	0	0	2,50	0,0242	0,02415
00947	383 510	1,00	437 896	383 510	-110 971	0	0	0	2,50	0,0245	0,02450
00948	367 101	1,00	458 915	367 101	135 455	0	0	0	2,50	0,0235	0,02345
00949	341 844	1,00	444 310	341 844	41 337	0	0	0	2,50	0,0218	0,02184
00950	288 767	1,00	471 183	288 767	214 518	0	0	0	2,50	0,0184	0,01845
00951	343 998	1,00	493 441	343 998	357 956	0	0	0	2,50	0,0220	0,02198
00952	479 654	1,00	479 819	479 654	-184 225	0	0	0	2,19	0,0350	0,03498
00953	475 586	1,00	476 959	475 586	-177 339	0	0	0	2,21	0,0344	0,03437
00954	326 461	1,00	468 613	326 461	197 954	0	0	0	2,50	0,0209	0,02086
00955	314 473	1,00	437 896	314 473	-84 808	0	0	0	2,50	0,0201	0,02009
00956	305 929	1,00	437 896	305 929	-31 292	0	0	0	2,50	0,0195	0,01955
00957	278 065	1,00	437 896	278 065	-75 834	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
00958	242 982	1,00	437 896	242 982	-61 914	0	0	0	2,50	0,0155	0,01552
00959	255 643	1,00	437 896	255 643	-68 527	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
00960	230 291	1,00	437 896	230 291	-119 192	0	0	0	2,50	0,0147	0,01471
00961	266 616	1,00	437 896	266 616	-337 108	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
04719	287 935	1,00	437 896	287 935	-129 719	0	0	0	2,50	0,0184	0,01840
04720	470 432	1,00	471 303	470 432	-222 229	0	0	0	2,25	0,0334	0,03339
04721	407 835	1,00	475 875	407 835	244 753	0	0	0	2,50	0,0261	0,02606
04722	245 020	1,00	437 896	245 020	-308 597	0	0	0	2,50	0,0157	0,01565
04723	352 084	1,00	437 896	352 084	-232 502	0	0	0	2,50	0,0225	0,02249
04724	353 001	1,00	437 896	353 001	-100 787	0	0	0	2,50	0,0226	0,02255
04725	374 178	1,00	437 896	374 178	-34 863	0	0	0	2,50	0,0239	0,02391
04726	443 800	1,00	444 306	443 800	-76 613	0	0	0	2,45	0,0289	0,02893
04727	493 082	1,00	494 419	493 082	-130 968	0	0	0	2,09	0,0377	0,03768
04728	397 596	1,00	437 896	397 596	-148 008	0	0	0	2,50	0,0254	0,02540
04729	345 548	1,00	437 896	345 548	-37 909	0	0	0	2,50	0,0221	0,02208
04730	355 616	1,00	437 896	355 616	-134 351	0	0	0	2,50	0,0227	0,02272
04731	503 377	1,00	503 407	503 377	-68 069	0	0	0	2,03	0,0396	0,03961
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00055	381 587	1,00	437 897	381 587	-324 660	0	0	0	2,50	0,0244	0,02438
00465	219 964	1,00	437 897	219 964	-300 930	0	0	0	2,50	0,0141	0,01405
00501	213 606	1,00	437 897	213 606	-272 554	0	0	0	2,50	0,0136	0,01365
00502	116 825	1,00	437 897	116 825	-423 608	0	0	0	2,50	0,0075	0,00746
00918	162 157	1,00	437 897	162 157	-162 910	0	0	0	2,50	0,0104	0,01036
00919	205 220	1,00	437 897	205 220	-247 101	0	0	0	2,50	0,0131	0,01311
00920	229 540	1,00	437 897	229 540	-357 393	0	0	0	2,50	0,0147	0,01467
00921	341 179	1,00	437 897	341 179	-495 843	0	0	0	2,50	0,0218	0,02180
00922	398 054	1,00	437 897	398 054	-180 956	0	0	0	2,50	0,0254	0,02543
00923	371 056	1,00	437 897	371 056	-65 102	0	0	0	2,50	0,0237	0,02371
00924	394 917	1,00	473 927	394 917	232 197	0	0	0	2,50	0,0252	0,02523
00925	325 273	1,00	513 252	325 273	485 623	0	0	0	2,50	0,0208	0,02078
00946	387 372	1,00	437 897	387 372	-194 769	0	0	0	2,50	0,0247	0,02475
00947	401 328	1,00	437 897	401 328	-185 501	0	0	0	2,50	0,0256	0,02564
00948	420 619	1,00	477 102	420 619	252 655	0	0	0	2,50	0,0269	0,02687
00949	412 396	1,00	470 334	412 396	209 040	0	0	0	2,50	0,0263	0,02635
00950	367 154	1,00	451 526	367 154	87 836	0	0	0	2,50	0,0235	0,02346
00951	315 360	1,00	513 092	315 360	484 595	0	0	0	2,50	0,0201	0,02015
00952	460 960	1,00	504 593	460 960	429 823	0	0	0	2,50	0,0295	0,02945
00953	374 931	1,00	437 897	374 931	-31 122	0	0	0	2,50	0,0240	0,02395
01441	228 693	1,00	437 897	228 693	-177 978	0	0	0	2,50	0,0146	0,01461
01442	162 351	1,00	437 897	162 351	-220 102	0	0	0	2,50	0,0104	0,01037
01443	174 798	1,00	437 897	174 798	-62 535	0	0	0	2,50	0,0112	0,01117
01444	257 428	1,00	437 897	257 428	-75 297	0	0	0	2,50	0,0164	0,01645
01445	154 215	1,00	437 897	154 215	-122 586	0	0	0	2,50	0,0099	0,00985
01446	160 172	1,00	437 897	160 172	-9 960	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
01447	245 568	1,00	437 897	245 568	-13 649	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569
01448	196 855	1,00	437 897	196 855	-66 956	0	0	0	2,50	0,0126	0,01258
01449	157 746	1,00	437 897	157 746	-67 145	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
01450	264 627	1,00	460 034	264 627	142 661	0	0	0	2,50	0,0169	0,01691
01451	176 769	1,00	453 628	176 769	101 379	0	0	0	2,50	0,0113	0,01129
01452	177 079	1,00	477 826	177 079	257 326	0	0	0	2,50	0,0113	0,01131
01453	294 452	1,00	473 225	294 452	227 673	0	0	0	2,50	0,0188	0,01881
01454	183 981	1,00	472 709	183 981	224 346	0	0	0	2,50	0,0118	0,01175
01455	245 742	1,00	505 325	245 742	434 540	0	0	0	2,50	0,0157	0,01570
03080	456 877	1,00	457 534	456 877	-450 890	0	0	0	2,35	0,0311	0,03105
03081	250 608	1,00	437 897	250 608	-40 285	0	0	0	2,50	0,0160	0,01601
03082	181 854	1,00	443 833	181 854	38 254	0	0	0	2,50	0,0116	0,01162
03083	479 919	1,00	507 178	479 919	446 482	0	0	0	2,50	0,0307	0,03066
03084	541 140	1,00	546 708	541 140	701 232	0	0	0	2,50	0,0346	0,03457
03085	394 180	1,00	450 440	394 180	80 837	0	0	0	2,50	0,0252	0,02518
03086	291 844	1,00	492 926	291 844	354 632	0	0	0	2,50	0,0186	0,01865
03087	655 945	0,97	634 919	655 945	-1 366 201	0	0	0	1,00	0,1048	0,10477
03088	703 425	0,90	634 919	703 425	-909 093	0	0	0	1,00	0,1124	0,11235
03089	306 008	1,00	437 897	306 008	-70 542	0	0	0	2,50	0,0196	0,01955
03090	325 143	1,00	451 913	325 143	90 325	0	0	0	2,50	0,0208	0,02077
03091	416 151	1,00	494 077	416 151	362 055	0	0	0	2,50	0,0266	0,02659
04003	307 884	1,00	437 897	307 884	-202 639	0	0	0	2,50	0,0197	0,01967
04004	370 206	1,00	437 897	370 206	-119 234	0	0	0	2,50	0,0237	0,02365
04005	437 391	1,00	437 897	437 391	-150 604	0	0	0	2,50	0,0279	0,02794

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04006	470 091	1,00	471 303	470 091	-91 680	0	0	0	2,25	0,0334	0,03337
04007	505 588	1,00	506 438	505 588	-64 310	0	0	0	2,01	0,0402	0,04018
04008	531 156	1,00	531 219	531 156	-31 417	0	0	0	1,85	0,0459	0,04586
04009	546 567	1,00	547 034	546 567	-37 836	0	0	0	1,75	0,0499	0,04989
04010	563 860	1,00	564 461	563 860	-30 613	0	0	0	1,64	0,0549	0,05492
04011	561 576	1,00	562 884	561 576	-84 260	0	0	0	1,65	0,0544	0,05436
04012	532 720	1,00	532 793	532 720	-38 278	0	0	0	1,84	0,0462	0,04624
04013	432 686	1,00	437 897	432 686	-76 137	0	0	0	2,50	0,0276	0,02764
05359	328 042	1,00	502 656	328 042	417 340	0	0	0	2,50	0,0210	0,02096
05360	230 870	1,00	437 897	230 870	-67 924	0	0	0	2,50	0,0147	0,01475
05361	331 717	1,00	437 897	331 717	-166 858	0	0	0	2,50	0,0212	0,02119
05362	411 335	1,00	437 897	411 335	-141 905	0	0	0	2,50	0,0263	0,02628
05363	477 167	1,00	478 387	477 167	-169 543	0	0	0	2,20	0,0346	0,03464
05364	523 223	1,00	524 389	523 223	327 223	0	0	0	2,26	0,0370	0,03698
05365	475 691	1,00	476 960	475 691	-80 109	0	0	0	2,21	0,0344	0,03438
05366	569 233	1,00	570 742	569 233	-111 751	0	0	0	1,60	0,0568	0,05682
05367	669 284	0,95	634 919	669 284	-276 241	0	0	0	1,00	0,1069	0,10690
05368	398 015	1,00	437 897	398 015	-61 359	0	0	0	2,50	0,0254	0,02543
05369	479 731	1,00	479 819	479 731	-71 054	0	0	0	2,19	0,0350	0,03499
05370	449 885	1,00	450 852	449 885	-123 618	0	0	0	2,40	0,0299	0,02994
05371	475 853	1,00	476 960	475 853	-482 154	0	0	0	2,21	0,0344	0,03439
05372	487 625	1,00	488 520	487 625	-80 351	0	0	0	2,13	0,0366	0,03657
05373	441 057	1,00	441 726	441 057	-36 105	0	0	0	2,47	0,0285	0,02852
05374	419 004	1,00	437 897	419 004	-95 163	0	0	0	2,50	0,0268	0,02677
05375	432 054	1,00	479 135	432 054	265 758	0	0	0	2,50	0,0276	0,02760
05376	552 101	1,00	553 383	552 101	-211 647	0	0	0	1,71	0,0516	0,05157
05377	368 580	1,00	437 897	368 580	-3 120	0	0	0	2,50	0,0235	0,02355
05378	424 835	1,00	437 897	424 835	-65 768	0	0	0	2,50	0,0271	0,02714
05379	437 836	1,00	465 623	437 836	178 678	0	0	0	2,50	0,0280	0,02797
05380	494 714	1,00	495 906	494 714	-167 293	0	0	0	2,08	0,0380	0,03799
05381	558 364	1,00	559 723	558 364	-69 747	0	0	0	1,67	0,0534	0,05340
05382	441 327	1,00	441 726	441 327	-5 500	0	0	0	2,47	0,0285	0,02854
05383	445 429	1,00	445 605	445 429	-83 487	0	0	0	2,44	0,0292	0,02916
05384	471 248	1,00	471 303	471 248	-123 256	0	0	0	2,25	0,0335	0,03345
05385	517 704	1,00	518 721	517 704	-76 907	0	0	0	1,93	0,0428	0,04284
05386	400 004	1,00	459 941	400 004	142 067	0	0	0	2,50	0,0256	0,02556
05387	474 588	1,00	474 854	474 588	106 825	0	0	0	2,35	0,0323	0,03226
05388	469 826	1,00	469 902	469 826	-101 513	0	0	0	2,26	0,0332	0,03320
05389	480 077	1,00	481 257	480 077	-103 745	0	0	0	2,18	0,0352	0,03517
05390	505 274	1,00	506 438	505 274	-28 193	0	0	0	2,01	0,0402	0,04015
05391	503 658	1,00	504 130	503 658	142 981	0	0	0	2,19	0,0367	0,03673
05392	503 671	1,00	504 003	503 671	133 382	0	0	0	2,18	0,0369	0,03690
05393	466 485	1,00	467 116	466 485	-134 771	0	0	0	2,28	0,0327	0,03268
05394	450 449	1,00	450 852	450 449	-61 456	0	0	0	2,40	0,0300	0,02998
05395	445 518	1,00	473 553	445 518	229 784	0	0	0	2,50	0,0285	0,02846
05396	539 932	1,00	539 970	539 932	89 417	0	0	0	1,90	0,0454	0,04539
05397	487 263	1,00	488 520	487 263	-166 384	0	0	0	2,13	0,0365	0,03654
05398	410 717	1,00	467 025	410 717	187 717	0	0	0	2,50	0,0262	0,02624
05399	388 761	1,00	437 897	388 761	-67 104	0	0	0	2,50	0,0248	0,02484
05400	553 352	1,00	554 417	553 352	194 196	0	0	0	1,93	0,0458	0,04579

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05401	548 191	1,00	548 621	548 191	-97 559	0	0	0	1,74	0,0503	0,05032
05402	425 411	1,00	485 933	425 411	309 568	0	0	0	2,50	0,0272	0,02718
05403	286 121	1,00	437 897	286 121	-200 058	0	0	0	2,50	0,0183	0,01828
07428	583 240	1,00	584 601	583 240	-561 164	0	0	0	1,51	0,0617	0,06169
07429	596 216	1,00	596 442	596 216	551 792	0	0	0	2,06	0,0462	0,04623
07430	665 323	0,95	634 919	665 323	-1 003 258	0	0	0	1,00	0,1063	0,10627
07431	453 363	1,00	505 482	453 363	435 549	0	0	0	2,50	0,0290	0,02896
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00501	243 597	1,00	452 400	243 597	93 466	0	0	0	2,50	0,0156	0,01556
00502	45 089	2,01	90 588	0	-151 611	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00503	193 246	1,00	437 897	193 246	-159 873	0	0	0	2,50	0,0123	0,01235
00504	51 222	1,94	99 556	0	-327 679	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00910	128 494	1,00	461 580	128 494	152 626	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
00911	143 923	1,00	440 202	143 923	14 855	0	0	0	2,50	0,0092	0,00920
00912	142 186	1,00	445 547	142 186	49 300	0	0	0	2,50	0,0091	0,00908
00913	204 224	1,00	504 306	204 224	427 970	0	0	0	2,50	0,0130	0,01305
00914	47 935	1,64	78 619	0	-102 581	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00915	226 195	1,00	461 505	226 195	152 143	0	0	0	2,50	0,0145	0,01445
00916	163 161	1,00	458 949	163 161	135 672	0	0	0	2,50	0,0104	0,01042
00917	307 160	1,00	437 897	307 160	-208 184	0	0	0	2,50	0,0196	0,01962
00918	271 130	1,00	458 723	271 130	134 215	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
00919	204 662	1,00	437 897	204 662	-261 072	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
00920	229 727	1,00	437 897	229 727	-320 798	0	0	0	2,50	0,0147	0,01468
00921	227 905	1,00	437 897	227 905	-483 700	0	0	0	2,50	0,0146	0,01456
00922	287 351	1,00	437 897	287 351	-359 468	0	0	0	2,50	0,0184	0,01836
00923	112 938	1,00	437 897	112 938	-31 760	0	0	0	2,50	0,0072	0,00722
00924	129 152	1,00	439 949	129 152	13 230	0	0	0	2,50	0,0083	0,00825
00925	193 513	1,00	451 370	193 513	86 828	0	0	0	2,50	0,0124	0,01236
02748	418 906	1,00	437 897	418 906	-135 167	0	0	0	2,50	0,0268	0,02676
02749	69 250	1,12	77 723	0	-107 211	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02750	39 988	1,94	77 723	0	-10 572	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02751	83 313	1,00	439 512	83 313	10 408	0	0	0	2,50	0,0053	0,00532
02752	97 605	1,00	452 597	97 605	94 738	0	0	0	2,50	0,0062	0,00624
02753	180 023	1,00	487 218	180 023	317 848	0	0	0	2,50	0,0115	0,01150
02754	110 528	1,00	437 897	110 528	-140 512	0	0	0	2,50	0,0071	0,00706
02755	130 996	1,00	460 642	130 996	146 583	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
02756	121 124	1,00	439 857	121 124	12 637	0	0	0	2,50	0,0077	0,00774
02757	87 741	1,01	88 461	0	71 587	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02758	60 034	1,29	77 723	0	-30 601	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02759	471 058	1,00	493 681	471 058	359 503	0	0	0	2,50	0,0301	0,03010
02760	384 103	1,00	495 986	384 103	374 357	0	0	0	2,50	0,0245	0,02454
02761	219 574	1,00	491 045	219 574	342 511	0	0	0	2,50	0,0140	0,01403
02762	77 137	1,56	120 572	0	-701 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02763	102 848	1,20	123 377	0	-450 156	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02764	98 275	1,32	129 882	0	-370 878	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02765	262 996	1,00	437 897	262 996	-363 602	0	0	0	2,50	0,0168	0,01680
02766	363 402	1,00	437 897	363 402	-1 144 707	0	0	0	2,50	0,0232	0,02322
03994	520 219	1,00	521 099	520 219	90 420	0	0	0	2,02	0,0411	0,04113
03995	462 146	1,00	463 003	462 146	160	0	0	0	2,31	0,0320	0,03195

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03996	451 114	1,00	452 178	451 114	-76 858	0	0	0	2,39	0,0301	0,03015
03997	508 954	1,00	509 486	508 954	-94 040	0	0	0	1,99	0,0408	0,04085
04704	570 764	1,00	572 303	570 764	-146 132	0	0	0	1,59	0,0573	0,05734
04705	428 102	1,00	447 121	428 102	59 448	0	0	0	2,50	0,0274	0,02735
04706	371 288	1,00	437 897	371 288	-279 039	0	0	0	2,50	0,0237	0,02372
04707	499 224	1,00	500 147	499 224	128 364	0	0	0	2,20	0,0362	0,03624
04708	215 152	1,00	437 897	215 152	-343 704	0	0	0	2,50	0,0137	0,01375
04709	441 475	1,00	441 726	441 475	-133 610	0	0	0	2,47	0,0285	0,02855
04710	356 056	1,00	450 191	356 056	79 231	0	0	0	2,50	0,0227	0,02275
04711	454 533	1,00	454 845	454 533	-194 440	0	0	0	2,37	0,0306	0,03063
07386	634 658	1,00	634 862	634 658	4 400	0	0	0	1,06	0,0956	0,09563
07387	491 382	1,00	491 460	491 382	-182 607	0	0	0	2,11	0,0372	0,03720
07420	481 581	1,00	482 699	481 581	-664 858	0	0	0	2,17	0,0354	0,03545
07421	155 376	1,00	437 897	155 376	-712 792	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
07422	185 764	1,00	437 897	185 764	-490 301	0	0	0	2,50	0,0119	0,01187
07423	530 985	1,00	532 553	530 985	404 895	0	0	0	2,29	0,0370	0,03703
Piano Terra			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00466	54 489	1,43	77 723	0	-67 295	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00469	138 495	1,00	456 867	138 495	122 255	0	0	0	2,50	0,0088	0,00885
00471	2 974	26,13	77 723	0	-69 427	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00472	90 999	1,00	437 897	90 999	-53 475	0	0	0	2,50	0,0058	0,00581
00734	181 288	1,00	479 013	181 288	264 972	0	0	0	2,50	0,0116	0,01158
00735	242 762	1,00	437 897	242 762	-56 700	0	0	0	2,50	0,0155	0,01551
00736	204 624	1,00	437 897	204 624	-109 956	0	0	0	2,50	0,0131	0,01307
00737	187 915	1,00	437 897	187 915	-262 773	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
00738	93 849	1,00	437 897	93 849	-43 640	0	0	0	2,50	0,0060	0,00600
00739	55 187	1,41	77 723	0	-13 971	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00740	68 461	1,14	77 723	0	-19 852	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00741	58 992	1,32	77 723	0	-122 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01433	231 122	1,00	454 568	231 122	107 438	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
01434	248 487	1,00	481 104	248 487	278 448	0	0	0	2,50	0,0159	0,01588
01435	197 312	1,00	437 897	197 312	-944 088	0	0	0	2,50	0,0126	0,01261
01436	246 619	1,00	474 908	246 619	238 518	0	0	0	2,50	0,0158	0,01576
01437	147 821	1,00	446 282	147 821	54 040	0	0	0	2,50	0,0094	0,00944
01438	99 148	1,00	441 903	99 148	25 819	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
01439	108 147	1,00	437 897	108 147	-6 389	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
01440	182 237	1,00	437 897	182 237	-107 248	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
03092	337 578	1,00	437 897	337 578	-13 413	0	0	0	2,50	0,0216	0,02157
03093	5 054	15,99	80 800	0	20 514	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03094	35 766	2,17	77 723	0	-37 982	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03095	45 393	1,71	77 723	0	-16 531	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03096	9 369	8,30	77 723	0	-57 130	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03097	18 910	4,11	77 723	0	-2 326	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03098	68 240	1,14	77 723	0	-103 558	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03099	34 424	2,70	92 999	0	101 843	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03100	19 532	3,98	77 723	0	-150 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03101	19 554	3,97	77 723	0	-126 417	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03102	10 830	7,18	77 723	0	-66 057	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03103	23 067	3,37	77 723	0	-55 144	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03104	52 766	1,56	82 217	0	29 964	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03105	27 681	2,81	77 723	0	-44 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03106	17 293	4,49	77 723	0	-152 193	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03107	226 478	1,00	444 361	226 478	41 662	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
03108	231 213	1,00	437 897	231 213	-1 285 874	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
03109	229 127	1,00	437 897	229 127	-951 288	0	0	0	2,50	0,0146	0,01464
03110	192 420	1,00	437 897	192 420	-390 702	0	0	0	2,50	0,0123	0,01229
03111	110 398	1,01	111 469	0	-601 016	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03112	221 971	1,00	437 897	221 971	-193 174	0	0	0	2,50	0,0142	0,01418
03923	456 062	1,00	456 187	456 062	-24 070	0	0	0	2,36	0,0309	0,03087
03924	481 812	1,00	482 699	481 812	-44 717	0	0	0	2,17	0,0355	0,03546
03925	485 321	1,00	485 600	485 321	-25 959	0	0	0	2,15	0,0361	0,03605
05453	496 121	1,00	497 397	496 121	-111 201	0	0	0	2,07	0,0383	0,03828
05454	340 711	1,00	453 316	340 711	99 369	0	0	0	2,50	0,0218	0,02177
05455	327 439	1,00	437 897	327 439	-128 117	0	0	0	2,50	0,0209	0,02092
05456	447 436	1,00	448 475	447 436	1 623	0	0	0	2,42	0,0295	0,02953
05457	373 591	1,00	474 683	373 591	237 067	0	0	0	2,50	0,0239	0,02387
07402	301 629	1,00	449 302	301 629	73 499	0	0	0	2,50	0,0193	0,01927
07403	390 585	1,00	437 897	390 585	-20 388	0	0	0	2,50	0,0250	0,02495
07436	543 277	1,00	543 861	543 277	-639 101	0	0	0	1,77	0,0490	0,04902
07437	70 180	1,11	77 723	0	-92 301	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07438	101 047	1,02	103 333	0	-456 098	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07439	508 547	1,00	621 210	508 547	1 181 355	0	0	0	2,50	0,0325	0,03249
Piano Terra			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00051	221 903	1,00	437 897	221 903	-156 654	0	0	0	2,50	0,0142	0,01418
00466	172 876	1,00	444 078	172 876	39 835	0	0	0	2,50	0,0110	0,01104
00470	206 238	1,00	517 250	206 238	511 390	0	0	0	2,50	0,0132	0,01318
00472	189 151	1,00	437 897	189 151	-310 436	0	0	0	2,50	0,0121	0,01208
01332	184 300	1,00	444 659	184 300	43 582	0	0	0	2,50	0,0118	0,01177
01333	225 715	1,00	444 669	225 715	43 643	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
01334	273 441	1,00	446 112	273 441	52 945	0	0	0	2,50	0,0175	0,01747
01335	297 905	1,00	445 047	297 905	46 081	0	0	0	2,50	0,0190	0,01903
01336	329 157	1,00	446 997	329 157	58 650	0	0	0	2,50	0,0210	0,02103
01337	327 092	1,00	450 864	327 092	83 565	0	0	0	2,50	0,0209	0,02090
01338	311 380	1,00	448 077	311 380	65 607	0	0	0	2,50	0,0199	0,01989
01339	286 293	1,00	437 897	286 293	-77 321	0	0	0	2,50	0,0183	0,01829
01417	179 562	1,00	437 897	179 562	-118 338	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
01418	127 789	1,00	437 897	127 789	-110 244	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
01419	270 786	1,00	440 361	270 786	15 882	0	0	0	2,50	0,0173	0,01730
01420	122 530	1,00	437 897	122 530	-61 561	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
01421	125 854	1,00	451 605	125 854	88 342	0	0	0	2,50	0,0080	0,00804
01422	280 450	1,00	461 235	280 450	150 403	0	0	0	2,50	0,0179	0,01792
01423	142 412	1,00	474 513	142 412	235 971	0	0	0	2,50	0,0091	0,00910
01424	201 202	1,00	482 180	201 202	285 383	0	0	0	2,50	0,0129	0,01285
01425	312 260	1,00	487 771	312 260	321 415	0	0	0	2,50	0,0199	0,01995
01426	266 055	1,00	439 235	266 055	8 629	0	0	0	2,50	0,0170	0,01700
01427	280 373	1,00	437 897	280 373	-41 577	0	0	0	2,50	0,0179	0,01791
01428	259 497	1,00	437 897	259 497	-25 826	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
01429	256 830	1,00	437 897	256 830	-58 411	0	0	0	2,50	0,0164	0,01641
01430	261 755	1,00	437 897	261 755	-34 039	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
01431	238 694	1,00	437 897	238 694	-63 209	0	0	0	2,50	0,0152	0,01525

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01432	186 528	1,00	437 897	186 528	-11 625	0	0	0	2,50	0,0119	0,01192
01433	203 684	1,00	437 897	203 684	-157 535	0	0	0	2,50	0,0130	0,01301
01434	192 940	1,00	487 584	192 940	320 210	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
01435	267 878	1,00	518 521	267 878	519 577	0	0	0	2,50	0,0171	0,01711
01436	352 215	1,00	501 320	352 215	408 728	0	0	0	2,50	0,0225	0,02250
01437	299 059	1,00	459 721	299 059	140 645	0	0	0	2,50	0,0191	0,01911
01438	270 744	1,00	445 990	270 744	52 155	0	0	0	2,50	0,0173	0,01730
01439	230 725	1,00	437 897	230 725	-3 120	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
01440	304 135	1,00	437 897	304 135	-216 504	0	0	0	2,50	0,0194	0,01943
05332	288 592	1,00	470 595	288 592	210 721	0	0	0	2,50	0,0184	0,01844
05333	255 534	1,00	437 897	255 534	-66 253	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
05334	189 607	1,00	459 231	189 607	137 491	0	0	0	2,50	0,0121	0,01211
05335	250 561	1,00	437 897	250 561	-121 363	0	0	0	2,50	0,0160	0,01601
05336	331 128	1,00	437 897	331 128	-49 533	0	0	0	2,50	0,0212	0,02116
05337	373 272	1,00	440 483	373 272	16 671	0	0	0	2,50	0,0238	0,02385
05338	398 421	1,00	467 818	398 421	192 825	0	0	0	2,50	0,0255	0,02545
05339	279 650	1,00	494 972	279 650	367 818	0	0	0	2,50	0,0179	0,01787
05340	180 696	1,00	460 209	180 696	143 791	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
05341	426 260	1,00	441 193	426 260	21 245	0	0	0	2,50	0,0272	0,02723
05342	437 001	1,00	456 171	437 001	117 767	0	0	0	2,50	0,0279	0,02792
05343	373 165	1,00	472 488	373 165	222 926	0	0	0	2,50	0,0238	0,02384
05344	252 597	1,00	459 467	252 597	139 007	0	0	0	2,50	0,0161	0,01614
05345	360 246	1,00	449 683	360 246	75 957	0	0	0	2,50	0,0230	0,02302
05346	438 000	1,00	450 415	438 000	80 675	0	0	0	2,50	0,0280	0,02798
05347	405 683	1,00	456 753	405 683	121 516	0	0	0	2,50	0,0259	0,02592
05348	337 341	1,00	458 474	337 341	132 613	0	0	0	2,50	0,0216	0,02155
05349	308 582	1,00	449 643	308 582	75 697	0	0	0	2,50	0,0197	0,01971
05350	431 311	1,00	454 455	431 311	106 710	0	0	0	2,50	0,0276	0,02756
05351	404 310	1,00	447 535	404 310	62 113	0	0	0	2,50	0,0258	0,02583
05352	355 595	1,00	437 897	355 595	-68 772	0	0	0	2,50	0,0227	0,02272
05353	303 873	1,00	449 272	303 873	73 311	0	0	0	2,50	0,0194	0,01941
05354	365 902	1,00	459 962	365 902	142 200	0	0	0	2,50	0,0234	0,02338
05355	367 782	1,00	446 780	367 782	57 250	0	0	0	2,50	0,0235	0,02350
05356	332 195	1,00	437 897	332 195	-37 480	0	0	0	2,50	0,0212	0,02122
05357	302 034	1,00	437 897	302 034	-25 697	0	0	0	2,50	0,0193	0,01930
05358	282 787	1,00	437 897	282 787	-52 064	0	0	0	2,50	0,0181	0,01807
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00052	523 179	1,00	523 556	523 179	9 345	0	0	0	1,91	0,0438	0,04375
00054	236 220	1,00	437 897	236 220	-133 362	0	0	0	2,50	0,0151	0,01509
00495	164 294	1,00	462 440	164 294	158 172	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
00496	23 012	4,24	97 652	0	-292 170	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01002	267 603	1,00	456 566	267 603	120 317	0	0	0	2,50	0,0171	0,01710
01003	139 920	1,00	443 162	139 920	33 934	0	0	0	2,50	0,0089	0,00894
01004	161 254	1,00	437 897	161 254	-40 320	0	0	0	2,50	0,0103	0,01030
01005	259 464	1,00	437 897	259 464	-131 150	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
01006	472 516	1,00	472 709	472 516	-299 374	0	0	0	2,24	0,0337	0,03369
01007	327 558	1,00	437 897	327 558	-316 008	0	0	0	2,50	0,0209	0,02093
01008	328 755	1,00	437 897	328 755	-77 216	0	0	0	2,50	0,0210	0,02100
01009	478 823	1,00	479 276	478 823	160 343	0	0	0	2,38	0,0321	0,03213
01093	54 253	1,43	77 723	0	-104 487	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01094	102 563	1,00	442 643	102 563	30 590	0	0	0	2,50	0,0066	0,00655
01095	117 336	1,00	439 151	117 336	8 081	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
01096	195 291	1,00	458 602	195 291	133 437	0	0	0	2,50	0,0125	0,01248
01097	315 967	1,00	524 885	315 967	560 593	0	0	0	2,50	0,0202	0,02019
01098	182 738	1,00	449 033	182 738	71 765	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
01099	219 747	1,00	437 897	219 747	-175 893	0	0	0	2,50	0,0140	0,01404
01100	198 578	1,00	496 379	198 578	376 888	0	0	0	2,50	0,0127	0,01269
02840	117 710	1,00	437 897	117 710	-331 272	0	0	0	2,50	0,0075	0,00752
02841	23 753	3,27	77 723	0	-154 186	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02842	50 124	1,55	77 723	0	-95 080	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02843	64 705	1,20	77 723	0	-24 832	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02844	41 195	1,89	77 723	0	-100 178	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02845	34 581	2,25	77 723	0	-178 573	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02846	71 990	1,08	77 723	0	-141 333	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02847	116 970	1,00	437 897	116 970	-121 543	0	0	0	2,50	0,0075	0,00747
02848	64 354	1,21	77 723	0	-113 834	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02849	43 052	1,88	80 917	0	21 297	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02850	36 505	2,21	80 519	0	18 639	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02851	68 426	1,18	80 989	0	21 776	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02852	131 128	1,00	451 652	131 128	88 644	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
02853	415 929	1,00	564 374	415 929	815 074	0	0	0	2,50	0,0266	0,02657
02854	470 989	1,00	476 181	470 989	246 719	0	0	0	2,50	0,0301	0,03009
02855	279 583	1,00	470 509	279 583	210 171	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
02856	198 716	1,00	513 228	198 716	485 469	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
02857	235 161	1,00	437 897	235 161	-608 104	0	0	0	2,50	0,0150	0,01502
02858	427 451	1,00	437 897	427 451	-580 241	0	0	0	2,50	0,0273	0,02731
04000	463 054	1,00	464 351	463 054	-206 014	0	0	0	2,30	0,0322	0,03216
04001	518 394	1,00	519 741	518 394	56 802	0	0	0	1,99	0,0416	0,04161
04002	638 251	0,99	634 919	638 251	-13 700	0	0	0	1,00	0,1019	0,10194
04902	547 790	1,00	548 621	547 790	-108 100	0	0	0	1,74	0,0503	0,05028
04903	785 711	0,81	638 160	785 711	14 408	0	0	0	1,00	0,1255	0,12550
04904	330 100	1,00	437 897	330 100	-165 681	0	0	0	2,50	0,0211	0,02109
04905	471 666	1,00	472 709	471 666	-153 397	0	0	0	2,24	0,0336	0,03363
04906	389 423	1,00	473 692	389 423	230 682	0	0	0	2,50	0,0249	0,02488
07374	838 679	0,78	656 921	838 679	97 792	0	0	0	1,00	0,1340	0,13396
07375	501 565	1,00	501 898	501 565	-182 060	0	0	0	2,04	0,0393	0,03927
07408	554 812	1,00	554 969	554 812	-933 297	0	0	0	1,70	0,0521	0,05213
07409	110 545	1,13	124 397	0	-819 205	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07410	174 761	1,00	437 897	174 761	-459 606	0	0	0	2,50	0,0112	0,01117
07411	565 311	1,00	602 637	565 311	1 061 663	0	0	0	2,50	0,0361	0,03612
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00052	329 118	1,00	465 575	329 118	178 372	0	0	0	2,50	0,0210	0,02103
00495	298 234	1,00	437 897	298 234	-497 066	0	0	0	2,50	0,0191	0,01905
00497	124 837	1,00	437 897	124 837	-397 684	0	0	0	2,50	0,0080	0,00798
00498	196 505	1,00	437 897	196 505	-266 144	0	0	0	2,50	0,0126	0,01255
00539	440 449	1,00	461 151	440 449	149 863	0	0	0	2,50	0,0281	0,02814
00541	405 695	1,00	437 897	405 695	-151 793	0	0	0	2,50	0,0259	0,02592
00874	334 519	1,00	477 573	334 519	255 694	0	0	0	2,50	0,0214	0,02137
00875	332 648	1,00	472 245	332 648	221 359	0	0	0	2,50	0,0213	0,02125

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00876	369 893	1,00	456 518	369 893	120 004	0	0	0	2,50	0,0236	0,02363
00877	407 610	1,00	455 516	407 610	113 546	0	0	0	2,50	0,0260	0,02604
00878	443 759	1,00	452 777	443 759	95 895	0	0	0	2,50	0,0284	0,02835
00879	470 541	1,00	471 774	470 541	70 695	0	0	0	2,33	0,0323	0,03226
00880	481 457	1,00	481 896	481 457	54 842	0	0	0	2,24	0,0343	0,03433
00881	484 623	1,00	485 311	484 623	58 001	0	0	0	2,22	0,0349	0,03487
00882	478 037	1,00	478 387	478 037	-64 277	0	0	0	2,20	0,0347	0,03471
00883	479 238	1,00	479 819	479 238	-82 073	0	0	0	2,19	0,0350	0,03495
00884	464 068	1,00	464 351	464 068	-77 760	0	0	0	2,30	0,0322	0,03223
00885	437 193	1,00	437 897	437 193	-93 248	0	0	0	2,50	0,0279	0,02793
00886	339 763	1,00	437 897	339 763	-109 511	0	0	0	2,50	0,0217	0,02171
00887	280 479	1,00	437 897	280 479	-194 642	0	0	0	2,50	0,0179	0,01792
00926	354 512	1,00	514 343	354 512	492 652	0	0	0	2,50	0,0226	0,02265
00927	420 630	1,00	473 053	420 630	226 561	0	0	0	2,50	0,0269	0,02687
00928	376 646	1,00	437 897	376 646	-55 113	0	0	0	2,50	0,0241	0,02406
00929	438 820	1,00	439 168	438 820	-71 528	0	0	0	2,49	0,0281	0,02815
00930	394 385	1,00	501 526	394 385	410 056	0	0	0	2,50	0,0252	0,02520
00931	244 563	1,00	498 127	244 563	388 155	0	0	0	2,50	0,0156	0,01562
00932	195 520	1,00	476 646	195 520	249 719	0	0	0	2,50	0,0125	0,01249
00933	108 677	1,00	437 897	108 677	-204 680	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
01002	435 119	1,00	437 897	435 119	-213 337	0	0	0	2,50	0,0278	0,02780
01003	338 137	1,00	437 897	338 137	-56 596	0	0	0	2,50	0,0216	0,02160
01004	380 935	1,00	447 838	380 935	64 068	0	0	0	2,50	0,0243	0,02434
01005	451 732	1,00	469 752	451 732	205 292	0	0	0	2,50	0,0289	0,02886
01006	424 001	1,00	503 474	424 001	422 610	0	0	0	2,50	0,0271	0,02709
01007	330 022	1,00	499 550	330 022	397 325	0	0	0	2,50	0,0211	0,02108
01008	306 891	1,00	475 972	306 891	245 377	0	0	0	2,50	0,0196	0,01961
01009	309 829	1,00	437 897	309 829	-109 264	0	0	0	2,50	0,0198	0,01979
01456	253 886	1,00	437 897	253 886	-233 407	0	0	0	2,50	0,0162	0,01622
01457	182 296	1,00	437 897	182 296	-232 752	0	0	0	2,50	0,0116	0,01165
01458	187 647	1,00	437 897	187 647	-75 399	0	0	0	2,50	0,0120	0,01199
01459	282 252	1,00	437 897	282 252	-91 301	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
01460	169 517	1,00	437 897	169 517	-150 599	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
01461	180 032	1,00	437 897	180 032	-789	0	0	0	2,50	0,0115	0,01150
01462	277 854	1,00	437 897	277 854	-13 986	0	0	0	2,50	0,0178	0,01775
01463	221 443	1,00	467 045	221 443	187 843	0	0	0	2,50	0,0141	0,01415
01464	176 712	1,00	465 903	176 712	180 484	0	0	0	2,50	0,0113	0,01129
01465	290 939	1,00	460 340	290 939	144 638	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
01466	188 417	1,00	457 092	188 417	123 707	0	0	0	2,50	0,0120	0,01204
01467	190 357	1,00	479 244	190 357	266 460	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
01468	307 509	1,00	473 051	307 509	226 550	0	0	0	2,50	0,0196	0,01965
01469	194 068	1,00	469 855	194 068	205 956	0	0	0	2,50	0,0124	0,01240
01470	261 098	1,00	512 365	261 098	479 909	0	0	0	2,50	0,0167	0,01668
05404	347 076	1,00	503 287	347 076	421 403	0	0	0	2,50	0,0222	0,02217
05405	210 406	1,00	437 897	210 406	-46 144	0	0	0	2,50	0,0134	0,01344
05406	307 411	1,00	445 123	307 411	46 567	0	0	0	2,50	0,0196	0,01964
05407	383 738	1,00	437 897	383 738	-226 355	0	0	0	2,50	0,0245	0,02452
05408	455 605	1,00	456 187	455 605	-130 771	0	0	0	2,36	0,0308	0,03083
05409	461 293	1,00	461 608	461 293	-56 114	0	0	0	2,32	0,0318	0,03176
05410	476 660	1,00	476 960	476 660	-205 605	0	0	0	2,21	0,0344	0,03445

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
05411	353 319	1,00	437 897	353 319	-341 237	0	0	0	2,50	0,0226	0,02257
05412	313 273	1,00	461 035	313 273	149 116	0	0	0	2,50	0,0200	0,02001
05413	514 319	1,00	515 628	514 319	-66 061	0	0	0	1,95	0,0421	0,04213
05414	507 758	1,00	507 960	507 758	-96 300	0	0	0	2,00	0,0406	0,04055
05415	446 020	1,00	446 908	446 020	-213 825	0	0	0	2,43	0,0293	0,02932
05416	358 793	1,00	458 104	358 793	130 228	0	0	0	2,50	0,0229	0,02292
05417	437 963	1,00	439 168	437 963	-53 655	0	0	0	2,49	0,0281	0,02809
05418	511 581	1,00	512 550	511 581	-23 804	0	0	0	1,97	0,0415	0,04148
05419	466 421	1,00	467 116	466 421	-97 132	0	0	0	2,28	0,0327	0,03267
05420	425 241	1,00	461 437	425 241	151 708	0	0	0	2,50	0,0272	0,02717
05421	414 770	1,00	451 883	414 770	90 134	0	0	0	2,50	0,0265	0,02650
05422	501 604	1,00	501 898	501 604	-17 147	0	0	0	2,04	0,0393	0,03927
05423	491 952	1,00	492 937	491 952	-33 495	0	0	0	2,10	0,0374	0,03742
05424	459 314	1,00	460 245	459 314	-65 508	0	0	0	2,33	0,0315	0,03149
05425	428 851	1,00	448 887	428 851	70 826	0	0	0	2,50	0,0274	0,02740
05426	415 450	1,00	438 408	415 450	3 295	0	0	0	2,50	0,0265	0,02654
05427	484 394	1,00	485 600	484 394	-10 367	0	0	0	2,15	0,0360	0,03599
05428	476 573	1,00	476 960	476 573	-33 808	0	0	0	2,21	0,0344	0,03444
05429	464 499	1,00	464 755	464 499	69 982	0	0	0	2,38	0,0312	0,03117
05430	468 569	1,00	469 842	468 569	50 337	0	0	0	2,32	0,0323	0,03226
05431	484 903	1,00	485 600	484 903	-20 117	0	0	0	2,15	0,0360	0,03602
05432	492 620	1,00	493 859	492 620	82 573	0	0	0	2,19	0,0359	0,03593
05433	477 476	1,00	477 691	477 476	63 885	0	0	0	2,28	0,0334	0,03345
05434	464 948	1,00	465 540	464 948	57 863	0	0	0	2,36	0,0315	0,03147
05435	433 060	1,00	461 550	433 060	152 435	0	0	0	2,50	0,0277	0,02767
05436	506 051	1,00	506 732	506 051	96 436	0	0	0	2,12	0,0381	0,03813
05437	496 126	1,00	496 533	496 126	89 574	0	0	0	2,18	0,0363	0,03635
05438	469 255	1,00	469 650	469 255	74 727	0	0	0	2,35	0,0319	0,03189
05439	456 758	1,00	457 534	456 758	-62 499	0	0	0	2,35	0,0310	0,03104
05440	532 649	1,00	533 921	532 649	162 081	0	0	0	2,02	0,0421	0,04212
05441	524 101	1,00	524 845	524 101	93 806	0	0	0	2,00	0,0419	0,04186
05442	483 772	1,00	484 695	483 772	123 632	0	0	0	2,30	0,0336	0,03360
05443	423 047	1,00	447 049	423 047	58 980	0	0	0	2,50	0,0270	0,02703
05444	468 524	1,00	473 109	468 524	226 922	0	0	0	2,50	0,0299	0,02993
05445	559 949	1,00	560 675	559 949	104 300	0	0	0	1,79	0,0500	0,04996
05446	529 174	1,00	529 752	529 174	165 569	0	0	0	2,05	0,0412	0,04123
05447	420 747	1,00	466 519	420 747	184 456	0	0	0	2,50	0,0269	0,02688
05448	367 365	1,00	437 897	367 365	-55 773	0	0	0	2,50	0,0235	0,02347
05449	584 818	1,00	585 825	584 818	191 368	0	0	0	1,74	0,0537	0,05368
05450	577 556	1,00	577 688	577 556	115 524	0	0	0	1,70	0,0543	0,05426
05451	462 121	1,00	462 977	462 121	-343 305	0	0	0	2,31	0,0320	0,03195
05452	268 957	1,00	437 897	268 957	-246 941	0	0	0	2,50	0,0172	0,01718
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P15-P14**		
00497	64 548	1,37	88 340	0	-150 856	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00498	242 253	1,00	437 897	242 253	-125 251	0	0	0	2,50	0,0155	0,01548
00499	188 389	1,00	459 796	188 389	141 128	0	0	0	2,50	0,0120	0,01204
00500	27 595	3,58	98 734	0	-239 736	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00926	199 450	1,00	437 897	199 450	-103 125	0	0	0	2,50	0,0127	0,01274
00927	132 619	1,00	437 897	132 619	-8 330	0	0	0	2,50	0,0085	0,00847
00928	85 262	1,00	438 939	85 262	6 719	0	0	0	2,50	0,0054	0,00545

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00929	177 984	1,00	438 865	177 984	6 244	0	0	0	2,50	0,0114	0,01137
00930	313 342	1,00	547 611	313 342	707 046	0	0	0	2,50	0,0200	0,02002
00931	226 133	1,00	499 870	226 133	399 386	0	0	0	2,50	0,0144	0,01445
00932	164 309	1,00	485 790	164 309	308 648	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
00933	289 641	1,00	437 897	289 641	-160 869	0	0	0	2,50	0,0185	0,01850
00934	260 095	1,00	496 527	260 095	377 838	0	0	0	2,50	0,0166	0,01662
00935	130 272	1,00	437 897	130 272	-188 934	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
00936	153 695	1,00	437 897	153 695	-232 414	0	0	0	2,50	0,0098	0,00982
00937	265 446	1,00	437 897	265 446	-492 969	0	0	0	2,50	0,0170	0,01696
00938	228 436	1,00	437 897	228 436	-177 917	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
00939	149 327	1,00	437 897	149 327	-7 725	0	0	0	2,50	0,0095	0,00954
00940	142 921	1,00	437 897	142 921	-32 514	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913
00941	97 478	1,00	437 897	97 478	-114 150	0	0	0	2,50	0,0062	0,00623
02767	470 540	1,00	471 303	470 540	-668 040	0	0	0	2,25	0,0334	0,03340
02768	158 337	1,00	437 897	158 337	-68 602	0	0	0	2,50	0,0101	0,01012
02769	119 820	1,00	437 897	119 820	-15 107	0	0	0	2,50	0,0077	0,00766
02770	78 295	1,00	437 897	78 295	-11 215	0	0	0	2,50	0,0050	0,00500
02771	106 007	1,00	437 897	106 007	-27 339	0	0	0	2,50	0,0068	0,00677
02772	110 589	1,00	437 897	110 589	-129 784	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
02773	150 015	1,00	472 778	150 015	224 794	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
02774	165 529	1,00	437 897	165 529	-218 969	0	0	0	2,50	0,0106	0,01058
02775	103 428	1,00	437 897	103 428	-94 149	0	0	0	2,50	0,0066	0,00661
02776	74 681	1,04	77 723	0	-9 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02777	43 729	1,78	77 723	0	-16 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02778	49 364	1,64	80 988	0	21 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02779	42 974	1,95	83 848	0	40 835	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02780	336 991	1,00	535 171	336 991	626 880	0	0	0	2,50	0,0215	0,02153
02781	284 165	1,00	522 749	284 165	546 828	0	0	0	2,50	0,0182	0,01815
02782	259 978	1,00	566 502	259 978	828 789	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
02783	208 421	1,00	437 897	208 421	-734 065	0	0	0	2,50	0,0133	0,01332
02784	286 451	1,00	437 897	286 451	-664 872	0	0	0	2,50	0,0183	0,01830
02785	234 851	1,00	437 897	234 851	-265 058	0	0	0	2,50	0,0150	0,01500
02786	252 607	1,00	437 897	252 607	-594 005	0	0	0	2,50	0,0161	0,01614
02787	444 436	1,00	445 605	444 436	-941 006	0	0	0	2,44	0,0291	0,02909
03990	497 252	1,00	498 441	497 252	22 953	0	0	0	2,09	0,0380	0,03800
03991	543 536	1,00	543 861	543 536	-85 174	0	0	0	1,77	0,0490	0,04905
03992	545 802	1,00	547 034	545 802	-27 793	0	0	0	1,75	0,0498	0,04982
03993	601 903	1,00	602 013	601 903	-99 775	0	0	0	1,39	0,0692	0,06916
04712	447 109	1,00	448 217	447 109	-101 456	0	0	0	2,42	0,0295	0,02951
04713	524 951	1,00	526 509	524 951	192 194	0	0	0	2,10	0,0399	0,03993
04714	434 764	1,00	437 897	434 764	-128 919	0	0	0	2,50	0,0278	0,02778
04715	449 359	1,00	449 532	449 359	-177 491	0	0	0	2,41	0,0298	0,02978
04716	457 576	1,00	458 887	457 576	-111 684	0	0	0	2,34	0,0312	0,03123
04717	367 270	1,00	519 281	367 270	524 479	0	0	0	2,50	0,0235	0,02346
04718	553 418	1,00	554 969	553 418	-79 674	0	0	0	1,70	0,0520	0,05200
07382	472 453	1,00	473 338	472 453	228 403	0	0	0	2,50	0,0302	0,03018
07383	668 149	0,95	634 919	668 149	-12 223	0	0	0	1,00	0,1067	0,10672
07416	555 484	1,00	556 555	555 484	-527 827	0	0	0	1,69	0,0525	0,05250
07417	154 175	1,00	437 897	154 175	-586 456	0	0	0	2,50	0,0099	0,00985
07418	182 280	1,00	437 897	182 280	-591 904	0	0	0	2,50	0,0116	0,01165

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
07419	463 546	1,00	583 604	463 546	939 003	0	0	0	2,50	0,0296	0,02962
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00099	258 966	1,00	460 755	258 966	147 310	0	0	0	2,50	0,0165	0,01655
00102	157 488	1,00	437 897	157 488	-305 719	0	0	0	2,50	0,0101	0,01006
00726	291 468	1,00	437 897	291 468	-167 920	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
00727	246 006	1,00	444 017	246 006	39 446	0	0	0	2,50	0,0157	0,01572
00728	285 881	1,00	443 383	285 881	35 356	0	0	0	2,50	0,0183	0,01826
00729	274 595	1,00	444 949	274 595	45 450	0	0	0	2,50	0,0175	0,01754
00730	288 296	1,00	443 684	288 296	37 299	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
00731	305 257	1,00	439 731	305 257	11 824	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
00732	290 066	1,00	442 589	290 066	30 239	0	0	0	2,50	0,0185	0,01853
00733	246 821	1,00	447 479	246 821	61 752	0	0	0	2,50	0,0158	0,01577
00979	161 543	1,00	437 897	161 543	-143 547	0	0	0	2,50	0,0103	0,01032
00980	200 496	1,00	437 897	200 496	-78 007	0	0	0	2,50	0,0128	0,01281
00981	88 798	1,00	437 897	88 798	-14 441	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
00982	118 897	1,00	441 900	118 897	25 803	0	0	0	2,50	0,0076	0,00760
00983	217 628	1,00	437 897	217 628	-129 170	0	0	0	2,50	0,0139	0,01390
00984	311 124	1,00	437 897	311 124	-92 990	0	0	0	2,50	0,0199	0,01988
00985	290 119	1,00	437 897	290 119	-50 433	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
00986	320 086	1,00	437 897	320 086	-81 164	0	0	0	2,50	0,0204	0,02045
00987	302 372	1,00	437 897	302 372	-13 649	0	0	0	2,50	0,0193	0,01932
00988	302 437	1,00	437 897	302 437	-83 265	0	0	0	2,50	0,0193	0,01932
00989	303 030	1,00	437 897	303 030	-25 610	0	0	0	2,50	0,0194	0,01936
00990	282 186	1,00	443 360	282 186	35 209	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
00991	383 777	1,00	441 256	383 777	21 652	0	0	0	2,50	0,0245	0,02452
00992	386 692	1,00	443 457	386 692	35 837	0	0	0	2,50	0,0247	0,02471
00993	366 308	1,00	452 455	366 308	93 819	0	0	0	2,50	0,0234	0,02340
00994	338 496	1,00	448 098	338 496	65 740	0	0	0	2,50	0,0216	0,02163
04763	209 321	1,00	437 897	209 321	-8 046	0	0	0	2,50	0,0134	0,01337
04764	363 655	1,00	444 503	363 655	42 572	0	0	0	2,50	0,0232	0,02323
04765	309 853	1,00	450 780	309 853	83 024	0	0	0	2,50	0,0198	0,01980
04766	242 150	1,00	437 897	242 150	-141 065	0	0	0	2,50	0,0155	0,01547
04767	310 080	1,00	437 897	310 080	-57 557	0	0	0	2,50	0,0198	0,01981
04768	342 311	1,00	437 897	342 311	-2 606	0	0	0	2,50	0,0219	0,02187
04769	355 254	1,00	440 638	355 254	17 668	0	0	0	2,50	0,0227	0,02270
04770	358 515	1,00	440 493	358 515	16 731	0	0	0	2,50	0,0229	0,02291
04771	372 114	1,00	442 107	372 114	27 132	0	0	0	2,50	0,0238	0,02377
04772	353 819	1,00	437 897	353 819	-16 316	0	0	0	2,50	0,0226	0,02261
04773	380 338	1,00	437 897	380 338	-67 990	0	0	0	2,50	0,0243	0,02430
04774	385 895	1,00	437 897	385 895	-38 273	0	0	0	2,50	0,0247	0,02465
04775	399 852	1,00	440 216	399 852	14 945	0	0	0	2,50	0,0255	0,02555
07118	284 033	1,00	449 618	284 033	75 536	0	0	0	2,50	0,0181	0,01815
07140	116 616	1,00	464 327	116 616	170 332	0	0	0	2,50	0,0075	0,00745
Piano Terra			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00047	63 209	1,36	85 982	0	55 062	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00100	118 213	1,00	437 897	118 213	-24 728	0	0	0	2,50	0,0076	0,00755
00473	99 248	1,00	452 149	99 248	91 851	0	0	0	2,50	0,0063	0,00634
00474	81 318	1,07	86 948	0	-285 452	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00742	102 621	1,00	461 059	102 621	149 268	0	0	0	2,50	0,0066	0,00656

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00743	69 051	1,13	77 723	0	-118 841	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00744	181 109	1,00	464 605	181 109	172 120	0	0	0	2,50	0,0116	0,01157
00745	44 872	1,73	77 723	0	-33 027	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00746	71 369	1,09	77 723	0	-51 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00747	20 640	3,77	77 723	0	-4 368	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00748	36 411	2,13	77 723	0	-49 948	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00749	21 415	3,63	77 723	0	-21 507	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00750	20 826	3,73	77 723	0	-25 564	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00751	46 451	1,83	84 940	0	48 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00752	53 010	1,47	77 723	0	-23 515	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00753	72 046	1,08	77 723	0	-33 177	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00754	107 427	1,00	437 897	107 427	-2 935	0	0	0	2,50	0,0069	0,00686
00755	143 329	1,00	437 897	143 329	-699	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
00756	117 953	1,00	437 897	117 953	-27 284	0	0	0	2,50	0,0075	0,00754
00757	183 226	1,00	437 897	183 226	-64 365	0	0	0	2,50	0,0117	0,01171
00758	190 491	1,00	437 897	190 491	-27 550	0	0	0	2,50	0,0122	0,01217
00759	199 539	1,00	437 897	199 539	-36 751	0	0	0	2,50	0,0127	0,01275
00760	207 717	1,00	442 138	207 717	27 334	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
00761	215 541	1,00	445 530	215 541	49 193	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
04481	159 157	1,00	469 838	159 157	205 846	0	0	0	2,50	0,0102	0,01017
04482	39 791	1,95	77 723	0	-8 470	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04483	88 584	1,00	437 897	88 584	-12 114	0	0	0	2,50	0,0057	0,00566
04484	158 383	1,00	453 803	158 383	102 511	0	0	0	2,50	0,0101	0,01012
04485	184 156	1,00	452 652	184 156	95 089	0	0	0	2,50	0,0118	0,01177
04486	136 360	1,00	442 534	136 360	29 884	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
04487	104 928	1,00	437 897	104 928	-24 424	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
04488	81 587	1,00	437 897	81 587	-811	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
04489	68 328	1,16	79 105	0	9 215	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terra			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00044	63 480	1,25	79 413	0	-146 342	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00046	114 296	1,00	437 897	114 296	-118 957	0	0	0	2,50	0,0073	0,00730
00103	77 433	1,04	80 232	0	-219 686	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00467	33 088	2,69	88 970	0	-57 040	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00677	50 672	1,61	81 821	0	-96 381	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00678	58 271	1,42	82 593	0	-140 253	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00679	146 930	1,00	467 008	146 930	187 606	0	0	0	2,50	0,0094	0,00939
00680	80 839	1,00	437 897	80 839	-54 942	0	0	0	2,50	0,0052	0,00516
00681	119 625	1,00	437 897	119 625	-61 832	0	0	0	2,50	0,0076	0,00764
00682	78 655	1,00	438 250	78 655	2 275	0	0	0	2,50	0,0050	0,00503
00683	103 242	1,00	437 897	103 242	-52 970	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
00684	97 138	1,00	437 897	97 138	-29 275	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
00685	91 855	1,00	437 897	91 855	-33 471	0	0	0	2,50	0,0059	0,00587
00686	92 683	1,00	437 897	92 683	-29 412	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
00687	120 236	1,00	437 897	120 236	-103 952	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
00688	147 956	1,00	437 897	147 956	-122 190	0	0	0	2,50	0,0095	0,00945
00689	137 950	1,00	437 897	137 950	-42 114	0	0	0	2,50	0,0088	0,00881
00690	131 216	1,00	437 897	131 216	-37 626	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
00691	140 854	1,00	437 897	140 854	-42 730	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
00692	143 880	1,00	445 273	143 880	47 537	0	0	0	2,50	0,0092	0,00919
00693	119 753	1,00	437 897	119 753	-18 337	0	0	0	2,50	0,0077	0,00765

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00694	170 792	1,00	446 915	170 792	58 121	0	0	0	2,50	0,0109	0,01091
00695	141 097	1,00	440 042	141 097	13 826	0	0	0	2,50	0,0090	0,00901
00696	138 587	1,00	437 897	138 587	-85 733	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
04447	99 350	1,00	457 591	99 350	126 922	0	0	0	2,50	0,0063	0,00635
04448	99 347	1,00	437 897	99 347	-83 787	0	0	0	2,50	0,0063	0,00635
04449	149 498	1,00	437 897	149 498	-78 800	0	0	0	2,50	0,0096	0,00955
04450	81 680	1,00	437 897	81 680	-56 849	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
04451	136 723	1,00	437 897	136 723	-49 830	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
04452	152 091	1,00	437 897	152 091	-5 803	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
04453	152 458	1,00	437 897	152 458	-2 889	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
04454	155 299	1,00	437 897	155 299	-1 425	0	0	0	2,50	0,0099	0,00992
04455	154 536	1,00	437 897	154 536	-40 183	0	0	0	2,50	0,0099	0,00987
Piano Terra			**Parete P1-P4-P11**						**Parete P1-P4**		
00049	117 360	1,00	458 467	117 360	132 627	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
00050	85 890	1,00	437 887	85 890	-260 512	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
00091	47 332	1,79	84 587	0	34 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00161	131 764	1,00	443 205	131 764	34 273	0	0	0	2,50	0,0084	0,00842
00164	153 593	1,00	437 887	153 593	-367 555	0	0	0	2,50	0,0098	0,00981
00165	123 692	1,00	437 887	123 692	-62 505	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
01025	131 363	1,00	437 887	131 363	-212 906	0	0	0	2,50	0,0084	0,00839
01026	133 308	1,00	437 887	133 308	-155 225	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
01027	228 526	1,00	437 887	228 526	-70 437	0	0	0	2,50	0,0146	0,01460
01028	165 577	1,00	437 887	165 577	-48 511	0	0	0	2,50	0,0106	0,01058
01029	100 667	1,00	437 887	100 667	-43 290	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
01030	134 934	1,00	441 276	134 934	21 839	0	0	0	2,50	0,0086	0,00862
01031	125 570	1,00	440 235	125 570	15 130	0	0	0	2,50	0,0080	0,00802
01032	137 836	1,00	444 021	137 836	39 531	0	0	0	2,50	0,0088	0,00881
01033	93 013	1,00	450 036	93 013	78 292	0	0	0	2,50	0,0059	0,00594
01034	74 066	1,38	101 920	0	161 327	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01035	75 802	1,03	77 721	0	-57 591	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01036	11 061	7,15	79 042	0	8 808	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01037	11 362	6,95	78 933	0	8 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01038	27 687	2,90	80 373	0	17 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01039	32 947	2,39	78 812	0	7 277	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01040	45 998	1,77	81 456	0	24 900	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01041	26 224	2,96	77 721	0	-20 965	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01042	222 651	1,00	437 887	222 651	-137 874	0	0	0	2,50	0,0142	0,01422
04803	186 774	1,00	437 887	186 774	-129 865	0	0	0	2,50	0,0119	0,01193
04804	50 317	1,58	79 285	0	10 426	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04805	71 592	1,15	82 444	0	31 485	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04806	81 779	1,00	437 887	81 779	-107 533	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
04807	205 317	1,00	437 887	205 317	-184 888	0	0	0	2,50	0,0131	0,01312
04808	212 216	1,00	437 887	212 216	-99 750	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
04809	75 628	1,09	82 566	0	32 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04810	57 903	1,37	79 423	0	11 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04811	51 912	1,53	79 178	0	9 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04812	88 969	1,00	447 020	88 969	58 854	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568
Piano Terra			**Parete P1-P4-P11**						**Parete P4-P11**		
00049	144 308	1,00	464 452	144 308	171 400	0	0	0	2,50	0,0092	0,00922
00161	236 166	1,00	437 855	236 166	-74 257	0	0	0	2,50	0,0151	0,01509

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00165	133 837	1,00	437 855	133 837	-205 581	0	0	0	2,50	0,0086	0,00855
01027	227 153	1,00	437 855	227 153	-131 003	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
01028	240 267	1,00	437 855	240 267	-94 826	0	0	0	2,50	0,0154	0,01535
01029	261 525	1,00	437 855	261 525	-71 521	0	0	0	2,50	0,0167	0,01671
01030	200 884	1,00	437 855	200 884	-61 809	0	0	0	2,50	0,0128	0,01283
01031	173 649	1,00	448 568	173 649	69 034	0	0	0	2,50	0,0111	0,01109
01032	158 674	1,00	451 226	158 674	86 168	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
01033	142 662	1,00	454 534	142 662	107 486	0	0	0	2,50	0,0091	0,00911
01043	131 805	1,00	437 855	131 805	-115 833	0	0	0	2,50	0,0084	0,00842
01044	88 430	1,00	437 855	88 430	-141 061	0	0	0	2,50	0,0056	0,00565
01045	88 218	1,00	437 855	88 218	-49 602	0	0	0	2,50	0,0056	0,00564
01046	121 220	1,00	437 855	121 220	-83 127	0	0	0	2,50	0,0077	0,00774
01047	94 679	1,00	437 855	94 679	-142 498	0	0	0	2,50	0,0060	0,00605
01048	76 141	1,03	78 065	0	2 328	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01049	121 021	1,00	466 100	121 021	182 022	0	0	0	2,50	0,0077	0,00773
01050	71 291	1,09	77 715	0	-11 498	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01051	120 847	1,00	465 198	120 847	176 209	0	0	0	2,50	0,0077	0,00772
01052	216 371	1,00	452 844	216 371	96 597	0	0	0	2,50	0,0138	0,01382
01053	235 401	1,00	448 011	235 401	65 448	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
01054	228 096	1,00	439 836	228 096	12 767	0	0	0	2,50	0,0146	0,01457
01055	245 920	1,00	437 855	245 920	-24 895	0	0	0	2,50	0,0157	0,01571
01056	253 650	1,00	437 855	253 650	-22 099	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
01057	268 031	1,00	437 855	268 031	-14 156	0	0	0	2,50	0,0171	0,01712
01058	286 489	1,00	437 855	286 489	-13 849	0	0	0	2,50	0,0183	0,01830
01059	312 854	1,00	437 855	312 854	-45 478	0	0	0	2,50	0,0200	0,01999
01060	303 731	1,00	437 855	303 731	-63 500	0	0	0	2,50	0,0194	0,01941
01061	292 423	1,00	437 855	292 423	-33 838	0	0	0	2,50	0,0187	0,01868
01062	290 880	1,00	437 855	290 880	-63 005	0	0	0	2,50	0,0186	0,01858
01063	283 866	1,00	437 855	283 866	-83 946	0	0	0	2,50	0,0181	0,01814
01064	272 459	1,00	437 855	272 459	-89 973	0	0	0	2,50	0,0174	0,01741
01065	254 988	1,00	437 855	254 988	-90 136	0	0	0	2,50	0,0163	0,01629
01066	240 516	1,00	437 855	240 516	-112 818	0	0	0	2,50	0,0154	0,01537
01067	211 727	1,00	453 725	211 727	102 269	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
01068	178 769	1,00	457 009	178 769	123 435	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
04813	172 306	1,00	453 478	172 306	100 683	0	0	0	2,50	0,0110	0,01101
04814	321 546	1,00	437 855	321 546	-73 242	0	0	0	2,50	0,0205	0,02054
04815	167 697	1,00	459 510	167 697	139 554	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
04816	191 610	1,00	437 855	191 610	-117 773	0	0	0	2,50	0,0122	0,01224
04817	237 765	1,00	437 855	237 765	-101 657	0	0	0	2,50	0,0152	0,01519
04818	271 248	1,00	437 855	271 248	-70 658	0	0	0	2,50	0,0173	0,01733
04819	261 215	1,00	437 855	261 215	-42 319	0	0	0	2,50	0,0167	0,01669
04820	218 317	1,00	437 855	218 317	-51 761	0	0	0	2,50	0,0139	0,01395
04821	213 117	1,00	453 370	213 117	99 984	0	0	0	2,50	0,0136	0,01362
04822	246 921	1,00	437 855	246 921	-60 087	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578
04823	245 866	1,00	437 855	245 866	-53 831	0	0	0	2,50	0,0157	0,01571
04824	248 701	1,00	437 855	248 701	-58 441	0	0	0	2,50	0,0159	0,01589
04825	253 461	1,00	437 855	253 461	-82 155	0	0	0	2,50	0,0162	0,01619
04826	189 851	1,00	437 855	189 851	-47 049	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213
04827	231 485	1,00	437 855	231 485	-48 021	0	0	0	2,50	0,0148	0,01479
04828	248 231	1,00	437 855	248 231	-50 879	0	0	0	2,50	0,0159	0,01586

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04829	264 175	1,00	437 855	264 175	-60 694	0	0	0	2,50	0,0169	0,01688
04830	278 288	1,00	437 855	278 288	-84 808	0	0	0	2,50	0,0178	0,01778
04831	229 795	1,00	453 915	229 795	103 497	0	0	0	2,50	0,0147	0,01468
04832	239 031	1,00	449 117	239 031	72 576	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
04833	263 026	1,00	437 855	263 026	-43 888	0	0	0	2,50	0,0168	0,01680
04834	289 614	1,00	437 855	289 614	-56 810	0	0	0	2,50	0,0185	0,01850
04835	190 290	1,00	455 107	190 290	111 177	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
04836	226 031	1,00	448 559	226 031	68 982	0	0	0	2,50	0,0144	0,01444
04837	252 464	1,00	437 855	252 464	-29 825	0	0	0	2,50	0,0161	0,01613
04838	281 753	1,00	437 855	281 753	-32 029	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
04839	301 266	1,00	437 855	301 266	-45 196	0	0	0	2,50	0,0192	0,01925
04840	230 085	1,00	449 313	230 085	73 838	0	0	0	2,50	0,0147	0,01470
04841	237 229	1,00	441 072	237 229	20 730	0	0	0	2,50	0,0152	0,01516
04842	261 672	1,00	437 855	261 672	-15 061	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
04843	284 512	1,00	437 855	284 512	-16 923	0	0	0	2,50	0,0182	0,01818
07113	352 467	1,00	437 855	352 467	-157 017	0	0	0	2,50	0,0225	0,02252
07138	95 515	1,00	437 855	95 515	-146 000	0	0	0	2,50	0,0061	0,00610
Piano Terra			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00048	153 260	1,00	465 711	153 260	179 250	0	0	0	2,50	0,0098	0,00979
00464	170 412	1,00	437 897	170 412	-275 848	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
00469	313 130	1,00	443 501	313 130	36 115	0	0	0	2,50	0,0200	0,02001
00471	135 899	1,00	459 039	135 899	136 249	0	0	0	2,50	0,0087	0,00868
00734	321 129	1,00	447 055	321 129	59 024	0	0	0	2,50	0,0205	0,02052
00735	318 328	1,00	437 897	318 328	-30 799	0	0	0	2,50	0,0203	0,02034
00736	312 825	1,00	437 897	312 825	-30 929	0	0	0	2,50	0,0200	0,01999
00737	301 976	1,00	437 897	301 976	-34 951	0	0	0	2,50	0,0193	0,01929
00738	299 285	1,00	445 468	299 285	48 794	0	0	0	2,50	0,0191	0,01912
00739	282 146	1,00	447 566	282 146	62 312	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
00740	274 746	1,00	448 185	274 746	66 301	0	0	0	2,50	0,0176	0,01755
00741	258 156	1,00	449 441	258 156	74 396	0	0	0	2,50	0,0165	0,01649
00784	170 267	1,00	445 445	170 267	48 642	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
00785	191 484	1,00	442 456	191 484	29 381	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
00786	220 051	1,00	443 489	220 051	36 039	0	0	0	2,50	0,0141	0,01406
00787	246 931	1,00	437 897	246 931	-89 807	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578
00788	273 195	1,00	437 897	273 195	-67 060	0	0	0	2,50	0,0175	0,01745
00789	294 648	1,00	437 897	294 648	-27 352	0	0	0	2,50	0,0188	0,01882
00790	312 937	1,00	437 897	312 937	-58 900	0	0	0	2,50	0,0200	0,01999
00791	326 308	1,00	437 897	326 308	-53 750	0	0	0	2,50	0,0208	0,02085
00792	342 690	1,00	447 573	342 690	62 362	0	0	0	2,50	0,0219	0,02189
00971	169 361	1,00	443 262	169 361	34 579	0	0	0	2,50	0,0108	0,01082
00972	153 057	1,00	439 512	153 057	10 413	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
00973	153 677	1,00	443 177	153 677	34 032	0	0	0	2,50	0,0098	0,00982
00974	161 440	1,00	437 897	161 440	-33 001	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
00975	173 560	1,00	437 897	173 560	-2 497	0	0	0	2,50	0,0111	0,01109
00976	196 419	1,00	437 897	196 419	-26 547	0	0	0	2,50	0,0125	0,01255
00977	197 363	1,00	437 897	197 363	-9 392	0	0	0	2,50	0,0126	0,01261
00978	257 428	1,00	437 897	257 428	-158 668	0	0	0	2,50	0,0164	0,01645
01471	158 876	1,00	437 897	158 876	-155 107	0	0	0	2,50	0,0102	0,01015
01472	111 010	1,00	437 897	111 010	-132 728	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
01473	105 675	1,00	437 897	105 675	-78 626	0	0	0	2,50	0,0068	0,00675

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01474	152 351	1,00	437 897	152 351	-75 500	0	0	0	2,50	0,0097	0,00973
01475	122 625	1,00	437 897	122 625	-96 909	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
01476	100 934	1,00	437 897	100 934	-194 986	0	0	0	2,50	0,0064	0,00645
01477	153 951	1,00	437 897	153 951	-96 107	0	0	0	2,50	0,0098	0,00984
01478	102 845	1,00	457 789	102 845	128 196	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
01479	149 011	1,00	476 583	149 011	249 313	0	0	0	2,50	0,0095	0,00952
05458	210 968	1,00	455 168	210 968	111 305	0	0	0	2,50	0,0135	0,01348
05459	337 830	1,00	447 205	337 830	59 985	0	0	0	2,50	0,0216	0,02158
05460	180 944	1,00	455 699	180 944	114 728	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
05461	234 081	1,00	437 897	234 081	-135 264	0	0	0	2,50	0,0150	0,01496
05462	269 509	1,00	437 897	269 509	-69 856	0	0	0	2,50	0,0172	0,01722
05463	236 228	1,00	437 897	236 228	-35 056	0	0	0	2,50	0,0151	0,01509
05464	201 245	1,00	437 897	201 245	-27 498	0	0	0	2,50	0,0129	0,01286
05465	187 854	1,00	442 622	187 854	30 456	0	0	0	2,50	0,0120	0,01200
05466	181 017	1,00	441 977	181 017	26 295	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
05467	288 252	1,00	437 897	288 252	-12 693	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
05468	250 617	1,00	437 897	250 617	-12 311	0	0	0	2,50	0,0160	0,01601
05469	222 266	1,00	437 897	222 266	-12 511	0	0	0	2,50	0,0142	0,01420
05470	212 676	1,00	437 897	212 676	-18 178	0	0	0	2,50	0,0136	0,01359
05471	238 081	1,00	437 897	238 081	-69 668	0	0	0	2,50	0,0152	0,01521
05472	274 955	1,00	437 897	274 955	-63 145	0	0	0	2,50	0,0176	0,01757
05473	263 535	1,00	437 897	263 535	-53 117	0	0	0	2,50	0,0168	0,01684
05474	252 339	1,00	437 897	252 339	-57 727	0	0	0	2,50	0,0161	0,01612
05475	253 491	1,00	437 897	253 491	-82 328	0	0	0	2,50	0,0162	0,01620
05476	282 161	1,00	437 897	282 161	-55 995	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
05477	281 404	1,00	437 897	281 404	-56 768	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
05478	283 148	1,00	437 897	283 148	-56 702	0	0	0	2,50	0,0181	0,01809
05479	287 390	1,00	437 897	287 390	-65 257	0	0	0	2,50	0,0184	0,01836
05480	237 220	1,00	437 897	237 220	-39 605	0	0	0	2,50	0,0152	0,01516
05481	284 131	1,00	437 897	284 131	-48 721	0	0	0	2,50	0,0182	0,01815
05482	298 660	1,00	437 897	298 660	-51 063	0	0	0	2,50	0,0191	0,01908
05483	308 754	1,00	437 897	308 754	-54 523	0	0	0	2,50	0,0197	0,01973
05484	321 600	1,00	437 897	321 600	-59 240	0	0	0	2,50	0,0205	0,02055
05485	291 036	1,00	452 417	291 036	93 577	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
05486	303 506	1,00	437 897	303 506	-33 152	0	0	0	2,50	0,0194	0,01939
05487	325 901	1,00	437 897	325 901	-31 322	0	0	0	2,50	0,0208	0,02082
05488	347 636	1,00	437 897	347 636	-47 776	0	0	0	2,50	0,0222	0,02221
Piano Terra			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00099	273 736	1,00	437 897	273 736	-124 682	0	0	0	2,50	0,0175	0,01749
00102	122 029	1,00	465 256	122 029	176 320	0	0	0	2,50	0,0078	0,00780
00469	269 414	1,00	437 897	269 414	-24 616	0	0	0	2,50	0,0172	0,01721
00471	134 603	1,00	461 487	134 603	152 030	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
00642	297 144	1,00	448 299	297 144	67 037	0	0	0	2,50	0,0190	0,01898
00643	202 374	1,00	454 258	202 374	105 442	0	0	0	2,50	0,0129	0,01293
00644	300 589	1,00	448 084	300 589	65 652	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
00645	293 323	1,00	437 897	293 323	-41 442	0	0	0	2,50	0,0187	0,01874
00722	131 044	1,00	464 079	131 044	168 732	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
00723	164 711	1,00	471 558	164 711	216 928	0	0	0	2,50	0,0105	0,01052
00724	59 474	1,31	77 723	0	-156 029	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00725	121 657	1,00	463 347	121 657	164 015	0	0	0	2,50	0,0078	0,00777

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00726	228 615	1,00	466 180	228 615	182 268	0	0	0	2,50	0,0146	0,01461
00727	244 463	1,00	446 345	244 463	54 448	0	0	0	2,50	0,0156	0,01562
00728	171 569	1,00	438 778	171 569	5 680	0	0	0	2,50	0,0110	0,01096
00729	247 509	1,00	443 913	247 509	38 774	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
00730	247 821	1,00	439 761	247 821	12 013	0	0	0	2,50	0,0158	0,01583
00731	257 079	1,00	440 746	257 079	18 363	0	0	0	2,50	0,0164	0,01642
00732	276 923	1,00	440 033	276 923	13 770	0	0	0	2,50	0,0177	0,01769
00733	286 341	1,00	437 897	286 341	-46 811	0	0	0	2,50	0,0183	0,01829
00734	287 738	1,00	443 159	287 738	33 915	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
00735	292 489	1,00	444 809	292 489	44 545	0	0	0	2,50	0,0187	0,01869
00736	289 224	1,00	445 596	289 224	49 621	0	0	0	2,50	0,0185	0,01848
00737	290 174	1,00	445 075	290 174	46 259	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
00738	285 859	1,00	445 962	285 859	51 975	0	0	0	2,50	0,0183	0,01826
00739	282 635	1,00	446 865	282 635	57 796	0	0	0	2,50	0,0181	0,01806
00740	267 174	1,00	448 470	267 174	68 140	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
00741	254 863	1,00	450 768	254 863	82 948	0	0	0	2,50	0,0163	0,01628
04468	201 696	1,00	463 722	201 696	166 433	0	0	0	2,50	0,0129	0,01289
04469	309 135	1,00	437 897	309 135	-92 461	0	0	0	2,50	0,0198	0,01975
04470	294 404	1,00	437 897	294 404	-33 052	0	0	0	2,50	0,0188	0,01881
04471	212 113	1,00	451 977	212 113	90 742	0	0	0	2,50	0,0136	0,01355
04472	257 393	1,00	451 945	257 393	90 534	0	0	0	2,50	0,0164	0,01644
04473	285 179	1,00	445 007	285 179	45 824	0	0	0	2,50	0,0182	0,01822
04474	297 228	1,00	441 165	297 228	21 064	0	0	0	2,50	0,0190	0,01899
04475	305 177	1,00	441 881	305 177	25 678	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
04476	307 721	1,00	445 892	307 721	51 529	0	0	0	2,50	0,0197	0,01966
04477	288 372	1,00	448 274	288 372	66 878	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
04478	285 912	1,00	441 542	285 912	23 496	0	0	0	2,50	0,0183	0,01827
04479	219 160	1,00	441 159	219 160	21 025	0	0	0	2,50	0,0140	0,01400
04480	246 471	1,00	437 897	246 471	-32 798	0	0	0	2,50	0,0157	0,01575
Piano Terra			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00053	461 836	1,00	729 817	461 836	-504 456	0	0	0	2,50	0,0295	0,02951
00054	262 149	1,00	729 817	262 149	-579 363	0	0	0	2,50	0,0167	0,01675
00101	288 873	1,00	729 817	288 873	-789 582	0	0	0	2,50	0,0185	0,01846
00496	259 580	1,00	729 817	259 580	-998 188	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
00954	489 874	1,00	729 817	489 874	-197 791	0	0	0	2,50	0,0313	0,03130
00955	420 960	1,00	735 529	420 960	36 812	0	0	0	2,50	0,0269	0,02689
00956	376 975	1,00	733 693	376 975	24 975	0	0	0	2,50	0,0241	0,02408
00957	378 992	1,00	742 406	378 992	81 126	0	0	0	2,50	0,0242	0,02421
00958	317 709	1,00	729 874	317 709	366	0	0	0	2,50	0,0203	0,02030
00959	345 306	1,00	745 209	345 306	99 190	0	0	0	2,50	0,0221	0,02206
00960	292 801	1,00	744 599	292 801	95 257	0	0	0	2,50	0,0187	0,01871
00961	413 400	1,00	729 817	413 400	-400 293	0	0	0	2,50	0,0264	0,02641
01085	232 421	1,00	729 817	232 421	-404 771	0	0	0	2,50	0,0148	0,01485
01086	220 077	1,00	729 817	220 077	-321 115	0	0	0	2,50	0,0141	0,01406
01087	75 762	1,78	134 523	0	-136 052	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01088	173 133	1,00	729 817	173 133	-57 938	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
01089	173 133	1,00	729 817	173 133	-100 684	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
01090	69 405	2,02	139 910	0	-292 987	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01091	195 423	1,00	729 817	195 423	-406 752	0	0	0	2,50	0,0125	0,01249
01092	223 731	1,00	729 817	223 731	-507 611	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01093	479 735	1,00	817 386	479 735	564 330	0	0	0	2,50	0,0306	0,03065
01094	174 392	1,00	729 817	174 392	-150 159	0	0	0	2,50	0,0111	0,01114
01095	237 516	1,00	729 817	237 516	-162 323	0	0	0	2,50	0,0152	0,01517
01096	167 656	1,00	729 817	167 656	-18 231	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
01097	235 805	1,00	729 817	235 805	-67 099	0	0	0	2,50	0,0151	0,01507
01098	235 376	1,00	729 817	235 376	-33 441	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
01099	256 133	1,00	729 817	256 133	-68 573	0	0	0	2,50	0,0164	0,01636
01100	298 499	1,00	729 817	298 499	-172 362	0	0	0	2,50	0,0191	0,01907
01101	337 469	1,00	729 817	337 469	-321 747	0	0	0	2,50	0,0216	0,02156
01102	368 325	1,00	729 817	368 325	-352 437	0	0	0	2,50	0,0235	0,02353
01103	426 748	1,00	729 817	426 748	-165 168	0	0	0	2,50	0,0273	0,02726
01104	480 917	1,00	729 817	480 917	-129 291	0	0	0	2,50	0,0307	0,03073
01105	509 888	1,00	729 817	509 888	-109 725	0	0	0	2,50	0,0326	0,03258
01106	520 281	1,00	753 852	520 281	154 889	0	0	0	2,50	0,0332	0,03324
01107	475 935	1,00	776 141	475 935	298 530	0	0	0	2,50	0,0304	0,03041
01108	465 340	1,00	729 817	465 340	-367 109	0	0	0	2,50	0,0297	0,02973
04855	408 279	1,00	832 130	408 279	659 347	0	0	0	2,50	0,0261	0,02608
04856	316 434	1,00	729 817	316 434	-311 777	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022
04857	507 490	1,00	729 817	507 490	-295 942	0	0	0	2,50	0,0324	0,03242
04858	353 968	1,00	729 817	353 968	-413 400	0	0	0	2,50	0,0226	0,02261
04859	410 493	1,00	729 817	410 493	-218 092	0	0	0	2,50	0,0262	0,02623
04860	429 948	1,00	729 817	429 948	-45 747	0	0	0	2,50	0,0275	0,02747
04861	464 513	1,00	734 850	464 513	32 434	0	0	0	2,50	0,0297	0,02968
04862	474 652	1,00	732 661	474 652	18 324	0	0	0	2,50	0,0303	0,03033
04863	498 041	1,00	754 146	498 041	156 783	0	0	0	2,50	0,0318	0,03182
04864	471 668	1,00	729 817	471 668	-68 828	0	0	0	2,50	0,0301	0,03013
04865	536 411	1,00	729 817	536 411	-29 914	0	0	0	2,50	0,0343	0,03427
04866	543 619	1,00	734 359	543 619	29 271	0	0	0	2,50	0,0347	0,03473
04867	553 124	1,00	741 351	553 124	74 326	0	0	0	2,50	0,0353	0,03534
04868	355 268	1,00	729 817	355 268	-62 398	0	0	0	2,50	0,0227	0,02270
04869	519 128	1,00	729 817	519 128	-53 302	0	0	0	2,50	0,0332	0,03317
04870	537 877	1,00	729 817	537 877	-25 655	0	0	0	2,50	0,0344	0,03436
04871	527 525	1,00	729 817	527 525	-54 686	0	0	0	2,50	0,0337	0,03370
04872	544 042	1,00	729 817	544 042	-89 735	0	0	0	2,50	0,0348	0,03476
04873	474 092	1,00	763 265	474 092	215 549	0	0	0	2,50	0,0303	0,03029
04874	490 700	1,00	740 590	490 700	69 426	0	0	0	2,50	0,0314	0,03135
04875	482 502	1,00	729 817	482 502	-45 116	0	0	0	2,50	0,0308	0,03083
04876	475 086	1,00	729 817	475 086	-59 149	0	0	0	2,50	0,0304	0,03035
04877	406 281	1,00	791 176	406 281	395 426	0	0	0	2,50	0,0260	0,02596
04878	324 708	1,00	749 824	324 708	128 931	0	0	0	2,50	0,0207	0,02075
04879	352 036	1,00	729 817	352 036	-50 015	0	0	0	2,50	0,0225	0,02249
04880	359 070	1,00	729 817	359 070	-52 308	0	0	0	2,50	0,0229	0,02294
04881	380 063	1,00	729 817	380 063	-150 949	0	0	0	2,50	0,0243	0,02428
Piano Terra			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00052	224 611	1,00	325 218	224 611	214 515	0	0	0	2,50	0,0144	0,01435
00495	102 816	1,00	291 931	102 816	-347 572	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
00995	161 552	1,00	291 931	161 552	-92 927	0	0	0	2,50	0,0103	0,01032
00996	134 624	1,00	291 931	134 624	-73 565	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
00997	106 413	1,00	292 378	106 413	2 884	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
00998	142 907	1,00	303 115	142 907	72 077	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00999	110 468	1,00	306 346	110 468	92 896	0	0	0	2,50	0,0071	0,00706
01000	123 692	1,00	326 228	123 692	221 023	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
01001	139 449	1,00	330 119	139 449	246 101	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
01002	232 119	1,00	330 421	232 119	248 044	0	0	0	2,50	0,0148	0,01483
01003	198 736	1,00	301 849	198 736	63 914	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
01004	220 179	1,00	301 536	220 179	61 896	0	0	0	2,50	0,0141	0,01407
01005	187 893	1,00	291 931	187 893	-17 545	0	0	0	2,50	0,0120	0,01200
01006	192 680	1,00	291 931	192 680	-111 528	0	0	0	2,50	0,0123	0,01231
01007	180 332	1,00	291 931	180 332	-27 999	0	0	0	2,50	0,0115	0,01152
01008	181 366	1,00	291 931	181 366	-32 582	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
01009	201 504	1,00	301 106	201 504	59 129	0	0	0	2,50	0,0129	0,01287
01010	301 172	1,00	301 452	301 172	-105 855	0	0	0	2,39	0,0201	0,02013
01011	319 566	1,00	319 880	319 566	-65 940	0	0	0	2,19	0,0233	0,02331
01012	335 950	1,00	336 614	335 950	-61 550	0	0	0	2,02	0,0266	0,02656
01013	359 657	1,00	360 461	359 657	-33 954	0	0	0	1,79	0,0321	0,03209
01014	345 428	1,00	345 814	345 428	-57 634	0	0	0	1,93	0,0286	0,02859
01015	332 295	1,00	332 595	332 295	-72 950	0	0	0	2,06	0,0258	0,02576
01016	273 367	1,00	313 475	273 367	138 839	0	0	0	2,50	0,0175	0,01747
01017	127 971	1,00	327 906	127 971	231 841	0	0	0	2,50	0,0082	0,00818
01018	252 832	1,00	291 931	252 832	-70 269	0	0	0	2,50	0,0162	0,01615
01019	270 861	1,00	291 931	270 861	-56 572	0	0	0	2,50	0,0173	0,01730
01020	286 458	1,00	291 931	286 458	-43 871	0	0	0	2,50	0,0183	0,01830
01021	269 552	1,00	291 931	269 552	-15 817	0	0	0	2,50	0,0172	0,01722
01022	288 611	1,00	291 931	288 611	-43 631	0	0	0	2,50	0,0184	0,01844
01023	269 688	1,00	291 931	269 688	-60 308	0	0	0	2,50	0,0172	0,01723
01024	282 923	1,00	291 931	282 923	-112 848	0	0	0	2,50	0,0181	0,01808
04776	201 336	1,00	331 121	201 336	252 556	0	0	0	2,50	0,0129	0,01286
04777	256 571	1,00	309 047	256 571	110 303	0	0	0	2,50	0,0164	0,01639
04778	212 891	1,00	325 656	212 891	217 342	0	0	0	2,50	0,0136	0,01360
04779	236 920	1,00	291 931	236 920	-96 204	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
04780	288 307	1,00	291 931	288 307	-70 126	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
04781	316 103	1,00	317 025	316 103	-22 587	0	0	0	2,22	0,0227	0,02274
04782	304 534	1,00	305 023	304 534	-12 324	0	0	0	2,35	0,0207	0,02070
04783	286 005	1,00	297 304	286 005	34 623	0	0	0	2,50	0,0183	0,01827
04784	281 375	1,00	306 744	281 375	95 464	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
04785	297 023	1,00	297 070	297 023	-11 693	0	0	0	2,44	0,0194	0,01944
04786	301 971	1,00	302 423	301 971	11 608	0	0	0	2,40	0,0201	0,02010
04787	305 672	1,00	305 918	305 672	22 270	0	0	0	2,38	0,0205	0,02051
04788	317 253	1,00	317 973	317 253	-63 826	0	0	0	2,21	0,0229	0,02293
04789	221 566	1,00	303 180	221 566	72 494	0	0	0	2,50	0,0142	0,01416
04790	288 314	1,00	298 020	288 314	39 241	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842
04791	304 080	1,00	304 751	304 080	9 434	0	0	0	2,37	0,0205	0,02049
04792	318 175	1,00	318 422	318 175	30 949	0	0	0	2,26	0,0225	0,02249
04793	348 697	1,00	348 924	348 697	-37 048	0	0	0	1,90	0,0293	0,02931
04794	280 564	1,00	305 372	280 564	86 622	0	0	0	2,50	0,0179	0,01792
04795	291 139	1,00	296 566	291 139	29 872	0	0	0	2,50	0,0186	0,01860
04796	310 573	1,00	311 140	310 573	15 169	0	0	0	2,31	0,0215	0,02147
04797	322 633	1,00	322 765	322 633	-24 541	0	0	0	2,16	0,0239	0,02386
04798	255 413	1,00	316 666	255 413	159 404	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
04799	268 344	1,00	299 977	268 344	51 853	0	0	0	2,50	0,0171	0,01714

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04800	266 828	1,00	291 931	266 828	-29 694	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
04801	276 163	1,00	291 931	276 163	-37 445	0	0	0	2,50	0,0176	0,01764
04802	298 358	1,00	298 812	298 358	-21 780	0	0	0	2,42	0,0197	0,01969
07114	153 650	1,00	339 238	153 650	304 869	0	0	0	2,50	0,0098	0,00982
07136	161 191	1,00	291 931	161 191	-213 525	0	0	0	2,50	0,0103	0,01030
Piano Terra			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00497	209 653	1,00	729 828	209 653	-836 843	0	0	0	2,50	0,0134	0,01339
00498	160 399	1,41	226 055	0	415 372	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00501	155 986	1,05	164 315	0	-689 085	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00502	262 560	1,00	729 828	262 560	-699 892	0	0	0	2,50	0,0168	0,01677
00918	405 345	1,00	729 828	405 345	-447 574	0	0	0	2,50	0,0259	0,02590
00919	260 471	1,00	750 599	260 471	133 859	0	0	0	2,50	0,0166	0,01664
00920	200 098	1,00	745 767	200 098	102 720	0	0	0	2,50	0,0128	0,01278
00921	356 779	1,00	766 261	356 779	234 793	0	0	0	2,50	0,0228	0,02279
00922	478 561	1,00	729 828	478 561	-36 112	0	0	0	2,50	0,0306	0,03057
00923	566 927	1,00	729 828	566 927	-149 511	0	0	0	2,50	0,0362	0,03622
00924	498 757	1,00	729 828	498 757	-137 134	0	0	0	2,50	0,0319	0,03187
00925	553 526	1,00	729 828	553 526	-429 263	0	0	0	2,50	0,0354	0,03536
00926	552 665	1,00	824 718	552 665	611 515	0	0	0	2,50	0,0353	0,03531
00927	523 085	1,00	755 257	523 085	163 876	0	0	0	2,50	0,0334	0,03342
00928	575 615	1,00	756 548	575 615	172 199	0	0	0	2,50	0,0368	0,03678
00929	509 905	1,00	729 828	509 905	-32 249	0	0	0	2,50	0,0326	0,03258
00930	388 789	1,00	729 828	388 789	-267 150	0	0	0	2,50	0,0248	0,02484
00931	204 910	1,00	729 828	204 910	-129 395	0	0	0	2,50	0,0131	0,01309
00932	260 007	1,00	729 828	260 007	-182 505	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
00933	394 396	1,00	779 622	394 396	320 898	0	0	0	2,50	0,0252	0,02520
00962	165 151	1,00	729 828	165 151	-33 282	0	0	0	2,50	0,0106	0,01055
00963	178 433	1,00	729 828	178 433	-235 204	0	0	0	2,50	0,0114	0,01140
02788	139 531	1,13	158 156	0	-615 882	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02789	380 010	1,00	729 828	380 010	-14 733	0	0	0	2,50	0,0243	0,02428
02790	223 362	1,00	729 828	223 362	-9 635	0	0	0	2,50	0,0143	0,01427
02791	181 308	1,00	729 828	181 308	-70 090	0	0	0	2,50	0,0116	0,01158
02792	219 284	1,00	729 828	219 284	-135 584	0	0	0	2,50	0,0140	0,01401
02793	201 078	1,00	729 828	201 078	-114 225	0	0	0	2,50	0,0128	0,01285
02794	289 693	1,00	729 828	289 693	-326 308	0	0	0	2,50	0,0185	0,01851
02795	229 237	1,00	782 036	229 237	336 453	0	0	0	2,50	0,0146	0,01465
02796	245 555	1,00	729 828	245 555	-191 536	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569
02797	278 104	1,00	765 637	278 104	230 769	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
02798	196 563	1,00	742 190	196 563	79 671	0	0	0	2,50	0,0126	0,01256
02799	210 243	1,00	745 420	210 243	100 486	0	0	0	2,50	0,0134	0,01343
02800	183 184	1,00	739 971	183 184	65 371	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
02801	211 598	1,00	731 797	211 598	12 692	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
02802	354 011	1,00	734 339	354 011	29 076	0	0	0	2,50	0,0226	0,02262
02803	174 563	1,00	729 828	174 563	-463 720	0	0	0	2,50	0,0112	0,01115
02804	769 015	1,00	1 110 041	769 015	2 450 265	0	0	0	2,50	0,0491	0,04913
02805	383 478	1,00	729 828	383 478	-427 344	0	0	0	2,50	0,0245	0,02450
02806	68 086	2,39	162 668	0	41 795	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02807	89 994	1,64	147 622	0	-390 488	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02808	368 262	1,00	749 796	368 262	128 687	0	0	0	2,50	0,0235	0,02353
02809	803 626	1,00	804 499	803 626	-1 902 917	0	0	0	2,17	0,0592	0,05915

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03926	181 447	1,00	729 828	181 447	-264 333	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
03927	189 353	1,00	729 828	189 353	-54 291	0	0	0	2,50	0,0121	0,01210
03928	230 580	1,00	764 587	230 580	224 004	0	0	0	2,50	0,0147	0,01473
03929	187 542	1,00	750 796	187 542	135 133	0	0	0	2,50	0,0120	0,01198
03930	886 874	1,00	887 988	886 874	-87 004	0	0	0	1,84	0,0770	0,07699
03931	989 593	1,00	991 593	989 593	-93 045	0	0	0	1,44	0,1098	0,10976
03932	933 403	1,00	935 507	933 403	-52 809	0	0	0	1,66	0,0898	0,08981
03949	175 087	1,00	729 828	175 087	-197 110	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
03950	146 371	1,00	729 828	146 371	-49 520	0	0	0	2,50	0,0094	0,00935
04732	368 301	1,00	806 708	368 301	495 452	0	0	0	2,50	0,0235	0,02353
04733	323 593	1,00	772 819	323 593	277 059	0	0	0	2,50	0,0207	0,02067
04734	330 060	1,00	729 828	330 060	-340 785	0	0	0	2,50	0,0211	0,02109
04735	364 951	1,00	729 828	364 951	-279 030	0	0	0	2,50	0,0233	0,02332
04736	393 547	1,00	729 828	393 547	-47 035	0	0	0	2,50	0,0251	0,02514
04737	496 434	1,00	729 828	496 434	-4 805	0	0	0	2,50	0,0317	0,03172
04738	606 406	1,00	729 828	606 406	-162 067	0	0	0	2,50	0,0387	0,03874
04739	187 126	1,00	752 118	187 126	143 648	0	0	0	2,50	0,0120	0,01196
04740	317 899	1,00	729 828	317 899	-380 922	0	0	0	2,50	0,0203	0,02031
04741	689 098	1,00	729 828	689 098	-250 009	0	0	0	2,50	0,0440	0,04403
04742	442 536	1,00	729 828	442 536	-35 163	0	0	0	2,50	0,0283	0,02827
04743	954 198	1,00	956 432	954 198	-41 728	0	0	0	1,58	0,0965	0,09646
04744	651 522	1,00	786 436	651 522	364 811	0	0	0	2,50	0,0416	0,04163
04745	394 686	1,00	729 828	394 686	-53 051	0	0	0	2,50	0,0252	0,02522
04746	470 295	1,00	731 161	470 295	8 591	0	0	0	2,50	0,0300	0,03005
04747	569 479	1,00	770 808	569 479	264 098	0	0	0	2,50	0,0364	0,03638
04748	190 263	1,00	729 828	190 263	-175 084	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
04749	314 487	1,00	769 340	314 487	254 637	0	0	0	2,50	0,0201	0,02009
07390	594 094	1,00	748 003	594 094	117 129	0	0	0	2,50	0,0380	0,03796
07391	625 757	1,00	729 828	625 757	-271 402	0	0	0	2,50	0,0400	0,03998
07424	797 212	1,00	797 312	797 212	-675 580	0	0	0	2,20	0,0579	0,05788
07425	170 935	1,00	729 828	170 935	-534 079	0	0	0	2,50	0,0109	0,01092
07426	264 569	1,00	729 828	264 569	-554 031	0	0	0	2,50	0,0169	0,01690
07427	759 685	1,00	862 978	759 685	858 080	0	0	0	2,50	0,0485	0,04854
Piano Terra			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00499	152 953	1,12	170 991	0	-610 234	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00500	405 747	1,00	939 690	405 747	1 352 446	0	0	0	2,50	0,0259	0,02592
00503	183 108	1,00	729 828	183 108	-478 135	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
00504	138 508	1,27	175 575	0	-543 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00910	238 498	1,00	729 828	238 498	-159 758	0	0	0	2,50	0,0152	0,01524
00911	233 616	1,00	729 828	233 616	-74 825	0	0	0	2,50	0,0149	0,01493
00912	231 563	1,00	729 828	231 563	-47 934	0	0	0	2,50	0,0148	0,01479
00913	228 234	1,00	729 828	228 234	-258 998	0	0	0	2,50	0,0146	0,01458
00914	204 630	1,00	767 981	204 630	245 877	0	0	0	2,50	0,0131	0,01307
00915	208 555	1,00	768 302	208 555	247 944	0	0	0	2,50	0,0133	0,01332
00916	379 255	1,00	729 828	379 255	-171 581	0	0	0	2,50	0,0242	0,02423
00917	396 956	1,00	812 795	396 956	534 678	0	0	0	2,50	0,0254	0,02536
00934	253 487	1,00	729 828	253 487	-176 454	0	0	0	2,50	0,0162	0,01620
00935	187 018	1,00	729 828	187 018	-68 097	0	0	0	2,50	0,0119	0,01195
00936	214 639	1,00	729 828	214 639	-76 280	0	0	0	2,50	0,0137	0,01371
00937	295 355	1,00	729 828	295 355	-48 289	0	0	0	2,50	0,0189	0,01887

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

| Id_{Nd} | $V_{Ed,2}$ | CS | V_{Rcd} | $V_{Rsd,s}$ | N_{Ed} | $V_{Rsd,p}$ | V_{R1} | V_{fd} | CtgΘ | A_{sw} | A_{dw} |
|
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00938	310 579	1,00	729 989	310 579	1 041	0	0	0	2,50	0,0198	0,01984
00939	380 906	1,00	729 828	380 906	-186 586	0	0	0	2,50	0,0243	0,02434
00940	325 016	1,00	729 828	325 016	-171 600	0	0	0	2,50	0,0208	0,02076
00941	552 376	1,00	822 081	552 376	594 524	0	0	0	2,50	0,0353	0,03529
01109	222 416	1,00	729 828	222 416	-205 330	0	0	0	2,50	0,0142	0,01421
01110	199 726	1,00	766 617	199 726	237 089	0	0	0	2,50	0,0128	0,01276
01111	199 306	1,00	768 385	199 306	248 478	0	0	0	2,50	0,0127	0,01273
01112	273 954	1,00	833 362	273 954	667 223	0	0	0	2,50	0,0175	0,01750
01356	115 389	1,19	137 784	0	54 973	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01357	119 126	1,28	152 449	0	152 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01358	104 143	1,73	180 259	0	309 992	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01359	147 837	1,00	729 828	147 837	-398 233	0	0	0	2,50	0,0094	0,00945
02822	333 479	1,00	729 828	333 479	-543 747	0	0	0	2,50	0,0213	0,02131
02823	204 362	1,00	729 828	204 362	-119 673	0	0	0	2,50	0,0131	0,01306
02824	161 304	1,00	729 828	161 304	-8 695	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
02825	127 795	1,01	129 538	0	-32 991	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02826	158 737	1,00	729 828	158 737	-115 640	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
02827	210 480	1,00	729 828	210 480	-300 739	0	0	0	2,50	0,0134	0,01345
02828	162 877	1,05	171 545	0	280 046	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02829	81 359	1,59	129 538	0	-47 094	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02830	109 799	1,39	152 140	0	150 679	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02831	17 215	8,32	143 153	0	90 768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02832	45 476	2,86	129 846	0	2 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02833	75 077	1,73	129 538	0	-180 539	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02834	33 602	3,86	129 538	0	-77 202	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02835	619 622	1,00	767 353	619 622	241 831	0	0	0	2,50	0,0396	0,03959
02836	559 896	1,00	803 793	559 896	476 665	0	0	0	2,50	0,0358	0,03577
02837	375 170	1,00	885 292	375 170	1 001 883	0	0	0	2,50	0,0240	0,02397
02838	170 054	1,44	245 129	0	82 586	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02839	495 658	1,00	729 828	495 658	-933 550	0	0	0	2,50	0,0317	0,03167
03998	792 749	1,00	794 933	792 749	-73 699	0	0	0	2,21	0,0573	0,05729
03999	828 998	1,00	831 488	828 998	-214 723	0	0	0	2,06	0,0643	0,06428
04882	456 508	1,00	832 596	456 508	662 285	0	0	0	2,50	0,0292	0,02917
04883	224 076	1,00	777 686	224 076	308 419	0	0	0	2,50	0,0143	0,01432
04884	477 868	1,00	774 640	477 868	288 789	0	0	0	2,50	0,0305	0,03053
04885	501 857	1,00	729 828	501 857	-157 846	0	0	0	2,50	0,0321	0,03206
04886	722 926	1,00	771 318	722 926	267 384	0	0	0	2,50	0,0462	0,04619
04887	620 546	1,00	779 169	620 546	317 980	0	0	0	2,50	0,0396	0,03965
04888	285 764	1,00	729 828	285 764	-102 450	0	0	0	2,50	0,0183	0,01826
04889	308 443	1,00	735 481	308 443	36 435	0	0	0	2,50	0,0197	0,01971
04890	506 969	1,00	809 138	506 969	511 112	0	0	0	2,50	0,0324	0,03239
04891	162 890	1,02	165 883	0	-687 663	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04892	268 967	1,00	779 054	268 967	317 239	0	0	0	2,50	0,0172	0,01718
04893	594 736	1,00	751 223	594 736	137 883	0	0	0	2,50	0,0380	0,03800
04894	628 786	1,00	757 571	628 786	178 788	0	0	0	2,50	0,0402	0,04017
04895	399 013	1,00	729 828	399 013	-474 212	0	0	0	2,50	0,0255	0,02549
04896	110 003	1,21	132 904	0	-28 919	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04897	484 878	1,00	779 044	484 878	317 172	0	0	0	2,50	0,0310	0,03098
04898	522 185	1,00	729 828	522 185	-107 426	0	0	0	2,50	0,0334	0,03336
04899	448 401	1,00	729 828	448 401	-194 705	0	0	0	2,50	0,0286	0,02865

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04900	243 279	1,00	729 828	243 279	-77 745	0	0	0	2,50	0,0155	0,01554
04901	217 682	1,00	729 828	217 682	-174 438	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
07378	640 817	1,00	736 783	640 817	44 822	0	0	0	2,50	0,0409	0,04094
07379	757 432	1,00	758 075	757 432	-277 186	0	0	0	2,37	0,0510	0,05105
07412	384 631	1,00	729 828	384 631	-49 608	0	0	0	2,50	0,0246	0,02457
07413	197 637	1,00	729 828	197 637	-667 790	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
07414	269 618	1,00	729 828	269 618	-311 891	0	0	0	2,50	0,0172	0,01723
07415	968 548	1,00	978 671	968 548	1 603 660	0	0	0	2,50	0,0619	0,06188
Piano Terra			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00100	126 352	1,00	437 897	126 352	-56 964	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
00473	51 659	1,51	78 258	0	3 569	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00754	138 598	1,00	472 515	138 598	223 096	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
00755	200 342	1,00	486 135	200 342	310 871	0	0	0	2,50	0,0128	0,01280
00756	249 205	1,00	565 380	249 205	821 562	0	0	0	2,50	0,0159	0,01592
00757	221 360	1,00	483 217	221 360	292 064	0	0	0	2,50	0,0141	0,01414
00758	91 719	1,00	443 820	91 719	38 174	0	0	0	2,50	0,0059	0,00586
00759	71 679	1,11	79 774	0	13 677	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00760	73 843	1,05	77 723	0	-1 985	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00761	107 662	1,00	437 897	107 662	-82 252	0	0	0	2,50	0,0069	0,00688
01480	231 979	1,00	446 628	231 979	56 272	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01481	184 390	1,00	437 897	184 390	-29 176	0	0	0	2,50	0,0118	0,01178
01482	66 223	1,17	77 806	0	559	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01483	60 065	1,29	77 723	0	-15 868	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01484	79 513	1,00	437 897	79 513	-34 427	0	0	0	2,50	0,0051	0,00508
01485	60 797	1,28	77 723	0	-10 422	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01486	76 609	1,01	77 723	0	-21 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01487	85 922	1,00	437 897	85 922	-78 931	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
03113	171 341	1,00	437 897	171 341	-56 332	0	0	0	2,50	0,0109	0,01095
03114	15 531	5,32	82 552	0	32 195	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03115	32 521	2,39	77 723	0	-62 318	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03116	41 653	1,87	77 723	0	-33 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03117	4 543	17,11	77 723	0	-23 863	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03118	25 729	3,02	77 723	0	-76 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03119	52 156	1,49	77 723	0	-94 358	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03120	40 254	2,39	96 308	0	123 903	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03121	15 769	4,93	77 723	0	-4 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03122	28 524	2,72	77 723	0	-70 291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03123	8 676	8,96	77 723	0	-14 659	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03124	16 160	5,10	82 464	0	31 609	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03125	24 777	3,19	79 063	0	8 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03126	29 598	2,72	80 619	0	19 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03127	18 375	4,23	77 723	0	-106 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03128	245 129	1,00	440 704	245 129	18 092	0	0	0	2,50	0,0157	0,01566
03129	197 572	1,00	437 897	197 572	-1 005 957	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
03130	227 830	1,00	540 940	227 830	664 057	0	0	0	2,50	0,0146	0,01456
03131	155 747	1,00	437 897	155 747	-341 168	0	0	0	2,50	0,0100	0,00995
03132	57 219	2,42	138 547	0	241 337	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03133	91 570	1,00	437 897	91 570	-152 153	0	0	0	2,50	0,0059	0,00585
03134	95 719	1,00	437 897	95 719	-182 422	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
03933	362 416	1,00	437 897	362 416	-2 761	0	0	0	2,50	0,0232	0,02315

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03934	341 168	1,00	443 744	341 168	37 684	0	0	0	2,50	0,0218	0,02180
03935	299 973	1,00	437 897	299 973	-5 111	0	0	0	2,50	0,0192	0,01916
05489	291 934	1,00	437 897	291 934	-86 556	0	0	0	2,50	0,0187	0,01865
05490	430 015	1,00	441 152	430 015	20 981	0	0	0	2,50	0,0275	0,02747
05491	215 059	1,00	437 897	215 059	-169 449	0	0	0	2,50	0,0137	0,01374
05492	346 556	1,00	437 897	346 556	-80 974	0	0	0	2,50	0,0221	0,02214
05493	283 947	1,00	483 684	283 947	295 076	0	0	0	2,50	0,0181	0,01814
07137	236 144	1,00	486 928	236 144	315 982	0	0	0	2,50	0,0151	0,01509
07139	13 131	5,92	77 723	0	-15 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07398	464 288	1,00	464 447	464 288	68 065	0	0	0	2,38	0,0312	0,03116
07399	253 707	1,00	439 645	253 707	11 271	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
07432	274 522	1,00	437 897	274 522	-281 946	0	0	0	2,50	0,0175	0,01754
07433	34 256	2,81	96 264	0	-330 396	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07434	23 502	3,31	77 723	0	-26 127	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
07435	516 758	1,00	612 154	516 758	1 122 992	0	0	0	2,50	0,0330	0,03302
Piano Terra			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00046	95 701	1,00	437 897	95 701	-125 122	0	0	0	2,50	0,0061	0,00611
00100	229 111	1,00	442 772	229 111	31 421	0	0	0	2,50	0,0146	0,01464
00467	170 904	1,00	504 943	170 904	432 075	0	0	0	2,50	0,0109	0,01092
00473	102 702	1,00	437 897	102 702	-46 693	0	0	0	2,50	0,0066	0,00656
00689	109 840	1,00	437 897	109 840	-36 324	0	0	0	2,50	0,0070	0,00702
00690	126 100	1,00	437 897	126 100	-21 506	0	0	0	2,50	0,0081	0,00806
00691	131 566	1,00	437 897	131 566	-39 195	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
00692	109 726	1,00	437 897	109 726	-9 829	0	0	0	2,50	0,0070	0,00701
00693	173 451	1,00	437 897	173 451	-31 400	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108
00694	176 520	1,00	438 447	176 520	3 550	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
00695	224 182	1,00	448 393	224 182	67 645	0	0	0	2,50	0,0143	0,01432
00696	256 395	1,00	469 876	256 395	206 090	0	0	0	2,50	0,0164	0,01638
00754	216 789	1,00	455 749	216 789	115 047	0	0	0	2,50	0,0139	0,01385
00755	141 543	1,00	475 437	141 543	241 925	0	0	0	2,50	0,0090	0,00904
00756	271 868	1,00	499 326	271 868	395 880	0	0	0	2,50	0,0174	0,01737
00757	301 266	1,00	492 172	301 266	349 773	0	0	0	2,50	0,0192	0,01925
00758	279 020	1,00	460 991	279 020	148 829	0	0	0	2,50	0,0178	0,01783
00759	259 833	1,00	439 113	259 833	7 837	0	0	0	2,50	0,0166	0,01660
00760	219 108	1,00	437 897	219 108	-3 817	0	0	0	2,50	0,0140	0,01400
00761	224 104	1,00	437 897	224 104	-33 718	0	0	0	2,50	0,0143	0,01432
00762	142 761	1,00	442 762	142 761	31 358	0	0	0	2,50	0,0091	0,00912
00763	144 860	1,00	441 094	144 860	20 609	0	0	0	2,50	0,0093	0,00925
00764	120 338	1,00	437 897	120 338	-52 015	0	0	0	2,50	0,0077	0,00769
00765	174 861	1,00	437 897	174 861	-29 042	0	0	0	2,50	0,0112	0,01117
00766	116 429	1,00	452 811	116 429	96 115	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
00767	142 013	1,00	476 067	142 013	245 986	0	0	0	2,50	0,0091	0,00907
00768	166 838	1,00	466 707	166 838	185 670	0	0	0	2,50	0,0107	0,01066
00769	63 176	1,23	77 723	0	-151 832	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00770	173 064	1,00	468 987	173 064	200 362	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
00771	156 196	1,00	464 653	156 196	172 430	0	0	0	2,50	0,0100	0,00998
00772	179 309	1,00	488 411	179 309	325 535	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
00773	113 285	1,00	437 897	113 285	-78 955	0	0	0	2,50	0,0072	0,00724
00774	109 085	1,00	437 897	109 085	-70 987	0	0	0	2,50	0,0070	0,00697
00775	222 203	1,00	437 897	222 203	-135 962	0	0	0	2,50	0,0142	0,01420

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00776	249 095	1,00	437 897	249 095	-111 653	0	0	0	2,50	0,0159	0,01591
00777	273 964	1,00	454 517	273 964	107 108	0	0	0	2,50	0,0175	0,01750
00778	288 117	1,00	451 687	288 117	88 871	0	0	0	2,50	0,0184	0,01841
00779	297 445	1,00	446 570	297 445	55 899	0	0	0	2,50	0,0190	0,01900
00780	310 356	1,00	448 748	310 356	69 930	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
00781	303 230	1,00	444 203	303 230	40 644	0	0	0	2,50	0,0194	0,01937
00782	299 605	1,00	447 342	299 605	60 873	0	0	0	2,50	0,0191	0,01914
00783	250 022	1,00	444 990	250 022	45 715	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
04490	235 583	1,00	474 997	235 583	239 090	0	0	0	2,50	0,0151	0,01505
04491	117 403	1,00	437 897	117 403	-61 343	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
04492	259 891	1,00	447 442	259 891	61 513	0	0	0	2,50	0,0166	0,01660
04493	198 107	1,00	438 149	198 107	1 628	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
04494	279 619	1,00	438 424	279 619	3 396	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
04495	329 670	1,00	437 897	329 670	-16 660	0	0	0	2,50	0,0211	0,02106
04496	355 674	1,00	466 630	355 674	185 173	0	0	0	2,50	0,0227	0,02272
04497	254 791	1,00	437 897	254 791	-314 094	0	0	0	2,50	0,0163	0,01628
04498	265 825	1,00	449 531	265 825	74 980	0	0	0	2,50	0,0170	0,01698
04499	321 767	1,00	437 897	321 767	-27 104	0	0	0	2,50	0,0206	0,02056
04500	336 064	1,00	437 897	336 064	-98 371	0	0	0	2,50	0,0215	0,02147
04501	325 384	1,00	437 897	325 384	-192 135	0	0	0	2,50	0,0208	0,02079
04502	199 473	1,00	455 385	199 473	112 702	0	0	0	2,50	0,0127	0,01274
04503	262 549	1,00	437 897	262 549	-39 072	0	0	0	2,50	0,0168	0,01677
04504	313 086	1,00	437 897	313 086	-71 706	0	0	0	2,50	0,0200	0,02000
04505	316 458	1,00	437 897	316 458	-126 796	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022
04506	303 637	1,00	462 145	303 637	156 269	0	0	0	2,50	0,0194	0,01940
04507	301 402	1,00	452 849	301 402	96 361	0	0	0	2,50	0,0193	0,01926
04508	307 220	1,00	458 130	307 220	130 392	0	0	0	2,50	0,0196	0,01963
04509	304 391	1,00	458 843	304 391	134 987	0	0	0	2,50	0,0194	0,01945
04510	297 854	1,00	458 892	297 854	135 304	0	0	0	2,50	0,0190	0,01903
04511	290 420	1,00	454 847	290 420	109 237	0	0	0	2,50	0,0186	0,01855
04512	258 073	1,00	460 540	258 073	145 927	0	0	0	2,50	0,0165	0,01649
04513	298 591	1,00	459 035	298 591	136 227	0	0	0	2,50	0,0191	0,01908
04514	288 953	1,00	455 849	288 953	115 692	0	0	0	2,50	0,0185	0,01846
04515	275 423	1,00	454 943	275 423	109 856	0	0	0	2,50	0,0176	0,01760
04516	274 865	1,00	454 824	274 865	109 089	0	0	0	2,50	0,0176	0,01756
04517	300 526	1,00	460 802	300 526	147 613	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
04518	283 889	1,00	454 777	283 889	108 784	0	0	0	2,50	0,0181	0,01814
04519	258 208	1,00	452 173	258 208	92 004	0	0	0	2,50	0,0165	0,01650
04520	241 394	1,00	437 897	241 394	-92 630	0	0	0	2,50	0,0154	0,01542
04521	268 563	1,00	467 491	268 563	190 718	0	0	0	2,50	0,0172	0,01716
04522	288 969	1,00	453 576	288 969	101 045	0	0	0	2,50	0,0185	0,01846
04523	247 126	1,00	448 248	247 126	66 711	0	0	0	2,50	0,0158	0,01579
04524	211 282	1,00	437 897	211 282	-62 619	0	0	0	2,50	0,0135	0,01350
04525	207 947	1,00	437 897	207 947	-117 466	0	0	0	2,50	0,0133	0,01329
04526	321 667	1,00	452 716	321 667	95 500	0	0	0	2,50	0,0206	0,02055
04527	227 186	1,00	446 779	227 186	57 244	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
04528	191 686	1,00	437 897	191 686	-36 059	0	0	0	2,50	0,0122	0,01225
04529	108 181	1,00	437 897	108 181	-29 134	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
Piano Terra			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00044	64 436	1,50	96 576	0	125 690	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00045	47 899	1,62	77 723	0	-172 354	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00056	41 948	2,25	94 269	0	110 310	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00103	10 179	9,45	96 230	0	93 479	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00104	73 688	1,12	82 209	0	-118 048	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00679	50 002	1,72	86 143	0	56 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00680	41 248	1,89	77 909	0	1 244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00681	44 098	1,81	79 818	0	13 968	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00682	41 213	1,91	78 735	0	6 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00683	48 149	1,64	79 165	0	9 617	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00684	43 660	1,80	78 686	0	6 422	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00685	46 516	1,68	78 292	0	3 792	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00686	66 787	1,18	78 882	0	7 728	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00697	34 467	2,35	81 074	0	-127 911	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00698	23 282	3,35	77 882	0	1 059	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00699	31 286	2,53	79 086	0	9 086	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00700	26 833	3,01	80 870	0	20 985	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00701	30 516	2,60	79 378	0	11 035	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00702	25 609	3,13	80 145	0	16 147	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00703	29 041	2,75	79 747	0	13 498	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00704	25 820	3,06	79 129	0	9 374	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00705	55 383	1,40	77 723	0	-10 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04456	35 706	2,18	77 723	0	-73 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04457	43 137	1,99	85 645	0	52 813	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04458	38 473	2,04	78 480	0	5 050	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04459	34 543	2,28	78 604	0	5 872	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04460	34 378	2,26	77 723	0	-6	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04461	36 513	2,15	78 405	0	4 550	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04462	43 321	1,80	78 068	0	2 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
$V_{Ed,2}$ Taglio di progetto in direzione 2.
CS Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni "$V_{Ed,2}$" ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
V_{Rcd} Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
$V_{Rsd,s}$ Resistenza a taglio trazione delle staffe.
N_{Ed} Sforzo Normale utilizzato per il calcolo di αc.
$V_{Rsd,p}$ Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
V_{R1} Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
V_{fd} Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
CtgΘ Cotangente dell'angolo Θ utilizzata nella verifica.
A_{sw} Area delle staffe per unità di lunghezza.
A_{dw} Armatura disponibile per il taglio

TRAVI (AC) - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Piano Sesto					**Piano Sesto**		
Trave Acciaio 42-43	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 46-47	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	4,31	1 914	0,00	67 215	289 475	-
	25%	8,61	1 914	0,00	33 606	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,61	1 914	0,00	-33 608	289 475	-
	100%	4,31	1 914	0,00	-67 213	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	5,91	1 914	0,07	48 940	289 425	-
	25%	11,89	1 914	0,07	24 347	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	-243	289 425	-
	75%	11,65	1 914	0,07	-24 836	289 425	-
	100%	6,44	1 914	0,07	-44 924	289 425	-
Trave Acciaio 16-17	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 037	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	481	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-78	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-634	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 153	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	NS	1 914	0,00	2 061	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	1 041	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	NS	1 914	0,00	-1 042	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-2 061	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	4,36	1 914	0,07	66 374	289 425	-
	25%	8,40	1 914	0,07	34 453	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 533	289 425	-
	75%	9,85	1 914	0,07	-29 384	289 425	-
	100%	4,72	1 914	0,07	-61 303	289 425	-
Trave Acciaio 40-41	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	4,24	1 914	0,20	68 224	289 325	-
	25%	8,48	1 914	0,20	34 109	289 325	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,48	1 914	0,20	-34 115	289 325	-
	100%	4,24	1 914	0,20	-68 227	289 325	-
Trave Acciaio 32-33	0%	4,31	1 914	0,00	67 213	289 475	-
	25%	8,61	1 914	0,00	33 606	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,61	1 914	0,00	-33 607	289 475	-
	100%	4,31	1 914	0,00	-67 210	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	NS	1 914	0,00	568	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	321	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	52	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-217	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-481	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	4,31	1 914	0,00	67 215	289 475	-
	25%	8,61	1 914	0,00	33 608	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,61	1 914	0,00	-33 608	289 475	-
	100%	4,31	1 914	0,00	-67 215	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	4,24	1 914	0,00	68 222	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 108	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 116	289 475	-
	100%	4,25	1 914	0,00	-68 170	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	5,89	1 914	0,00	49 182	289 475	-
	25%	11,77	1 914	0,00	24 590	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	11,77	1 914	0,00	-24 594	289 475	-
	100%	5,89	1 914	0,00	-49 182	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	4,24	1 914	0,00	68 224	289 475	-
	25%	8,49	1 914	0,00	34 109	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	8,49	1 914	0,00	-34 115	289 475	-
	100%	4,24	1 914	0,00	-68 227	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	NS	1 914	0,00	715	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	333	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-50	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-435	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-795	289 475	-
Piano Quinto					**Piano Quinto**		
Trave Acciaio 44-45	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,65	1 914	0,00	79 265	289 475	-
	25%	7,30	1 914	0,00	39 633	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,30	1 914	0,00	-39 636	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 267	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 039	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	483	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-76	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-632	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 151	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	33,78	1 914	0,00	8 569	289 475	-
	25%	61,95	1 914	0,00	4 673	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	748	289 475	-
	75%	91,12	1 914	0,00	-3 177	289 475	-
	100%	40,75	1 914	0,00	-7 103	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,60	1 914	0,00	80 461	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 229	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,19	1 914	0,00	-40 233	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 406	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,65	1 914	0,00	79 268	289 475	-
	25%	7,30	1 914	0,00	39 634	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,30	1 914	0,00	-39 636	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 270	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	27,52	1 914	0,00	10 517	289 475	-
	25%	59,11	1 914	0,00	4 897	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-720	289 475	-
	75%	45,67	1 914	0,00	-6 339	289 475	-
	100%	24,26	1 914	0,00	-11 930	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 46-47	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	4,31	1 914	0,07	67 153	289 425	-
	25%	7,81	1 914	0,07	37 035	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 250	289 425	-
	75%	8,89	1 914	0,07	-32 539	289 425	-
	100%	4,30	1 914	0,07	-67 320	289 425	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,65	1 914	0,00	79 268	289 475	-
	25%	7,30	1 914	0,00	39 633	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,30	1 914	0,00	-39 635	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 266	289 475	-
Trave Acciaio 4c-34	0%	7,94	1 914	0,00	36 444	289 475	-
	25%	16,07	1 914	0,00	18 016	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-413	289 475	-
	75%	15,36	1 914	0,00	-18 842	289 475	-
	100%	7,77	1 914	0,00	-37 271	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,78	1 914	0,00	76 651	289 475	-
	25%	7,58	1 914	0,00	38 186	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-279	289 475	-
	75%	7,47	1 914	0,00	-38 745	289 475	-
	100%	4,00	1 914	0,00	-72 289	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	5,09	1 914	0,00	56 819	289 475	-
	25%	9,72	1 914	0,00	29 788	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 194	289 475	-
	75%	11,40	1 914	0,00	-25 402	289 475	-
	100%	5,46	1 914	0,00	-53 000	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	4,29	1 914	0,20	67 509	289 325	-
	25%	8,57	1 914	0,20	33 756	289 325	-
	50%	NS	1 914	0,20	-2	289 325	-
	75%	8,57	1 914	0,20	-33 756	289 325	-
	100%	4,29	1 914	0,20	-67 510	289 325	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	9,48	1 914	0,00	30 534	289 475	-
	25%	18,95	1 914	0,00	15 277	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	18,94	1 914	0,00	-15 283	289 475	-
	100%	9,48	1 914	0,00	-30 536	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	4,29	1 914	0,00	67 511	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 758	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 757	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 513	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,60	1 914	0,26	80 463	289 275	-
	25%	7,19	1 914	0,26	40 231	289 275	-
	50%	NS	1 914	0,26	2	289 275	-
	75%	7,19	1 914	0,26	-40 231	289 275	-
	100%	3,60	1 914	0,26	-80 462	289 275	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio 36-37	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	4,29	1 914	0,00	67 509	289 475	-
	25%	8,58	1 914	0,00	33 756	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	8,58	1 914	0,00	-33 756	289 475	-
	100%	4,29	1 914	0,00	-67 510	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,70	1 914	0,07	78 277	289 425	-
	25%	7,16	1 914	0,07	40 446	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 616	289 425	-
	75%	8,22	1 914	0,07	-35 215	289 425	-
	100%	3,96	1 914	0,07	-73 043	289 425	-
Trave Acciaio 34-35	0%	5,95	1 914	0,00	48 666	289 475	-
	25%	11,90	1 914	0,00	24 335	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	11,90	1 914	0,00	-24 335	289 475	-
	100%	5,95	1 914	0,00	-48 667	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 1c-1	0%	6,07	1 914	0,00	47 663	289 475	-
	25%	12,26	1 914	0,00	23 619	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-422	289 475	-
	75%	11,83	1 914	0,00	-24 464	289 475	-
	100%	5,97	1 914	0,00	-48 505	289 475	-
Piano Quarto					**Piano Quarto**		
Trave Acciaio 40-41	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 1d-1	0%	3,84	1 914	0,00	75 345	289 475	-
	25%	7,75	1 914	0,00	37 341	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-668	289 475	-
	75%	7,49	1 914	0,00	-38 672	289 475	-
	100%	3,78	1 914	0,00	-76 679	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	4,27	1 914	0,00	67 718	289 475	-
	25%	8,15	1 914	0,00	35 500	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 610	289 475	-
	75%	9,56	1 914	0,00	-30 280	289 475	-
	100%	4,58	1 914	0,00	-63 167	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,60	1 914	0,26	80 463	289 275	-
	25%	7,19	1 914	0,26	40 231	289 275	-
	50%	NS	1 914	0,26	2	289 275	-
	75%	7,19	1 914	0,26	-40 231	289 275	-
	100%	3,60	1 914	0,26	-80 462	289 275	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,60	1 914	0,26	80 463	289 275	-
	25%	7,19	1 914	0,26	40 231	289 275	-
	50%	NS	1 914	0,26	2	289 275	-
	75%	7,19	1 914	0,26	-40 231	289 275	-
	100%	3,60	1 914	0,26	-80 462	289 275	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	9,48	1 914	0,00	30 534	289 475	-
	25%	18,95	1 914	0,00	15 277	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	18,94	1 914	0,00	-15 283	289 475	-
	100%	9,48	1 914	0,00	-30 536	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,70	1 914	0,07	78 277	289 425	-
	25%	7,16	1 914	0,07	40 446	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 616	289 425	-
	75%	8,22	1 914	0,07	-35 215	289 425	-
	100%	3,96	1 914	0,07	-73 043	289 425	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,65	1 914	0,00	79 268	289 475	-
	25%	7,30	1 914	0,00	39 633	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,30	1 914	0,00	-39 635	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 266	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio 17-18	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,65	1 914	0,00	79 265	289 475	-
	25%	7,30	1 914	0,00	39 633	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,30	1 914	0,00	-39 636	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 267	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	33,78	1 914	0,00	8 569	289 475	-
	25%	61,95	1 914	0,00	4 673	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	748	289 475	-
	75%	91,12	1 914	0,00	-3 177	289 475	-
	100%	40,75	1 914	0,00	-7 103	289 475	-
Trave Acciaio 4d-34	0%	5,02	1 914	0,00	57 609	289 475	-
	25%	10,16	1 914	0,00	28 478	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-652	289 475	-
	75%	9,72	1 914	0,00	-29 784	289 475	-
	100%	4,91	1 914	0,00	-58 915	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,60	1 914	0,00	80 461	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 229	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,19	1 914	0,00	-40 233	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 406	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,65	1 914	0,00	79 268	289 475	-
	25%	7,30	1 914	0,00	39 634	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,30	1 914	0,00	-39 636	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 270	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	27,52	1 914	0,00	10 517	289 475	-
	25%	59,11	1 914	0,00	4 897	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-720	289 475	-
	75%	45,67	1 914	0,00	-6 339	289 475	-
	100%	24,26	1 914	0,00	-11 930	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 46-47	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,07	80 029	289 425	-
	25%	6,56	1 914	0,07	44 141	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 682	289 425	-
	75%	7,46	1 914	0,07	-38 778	289 425	-
	100%	3,61	1 914	0,07	-80 238	289 425	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,76	1 914	0,00	76 930	289 475	-
	25%	7,53	1 914	0,00	38 467	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,53	1 914	0,00	-38 466	289 475	-
	100%	3,76	1 914	0,00	-76 928	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,60	1 914	0,00	80 463	289 475	-
	25%	7,20	1 914	0,00	40 231	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,20	1 914	0,00	-40 231	289 475	-
	100%	3,60	1 914	0,00	-80 462	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,78	1 914	0,00	76 651	289 475	-
	25%	7,58	1 914	0,00	38 186	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-279	289 475	-
	75%	7,47	1 914	0,00	-38 745	289 475	-
	100%	4,00	1 914	0,00	-72 289	289 475	-
Piano Terzo					**Piano Terzo**		
Trave Acciaio 41-42	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	NS	1 914	0,00	643	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	364	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	61	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-245	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-551	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio 4e-34	0%	5,03	1 914	0,00	57 597	289 475	-
	25%	10,15	1 914	0,00	28 517	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-562	289 475	-
	75%	9,77	1 914	0,00	-29 643	289 475	-
	100%	4,93	1 914	0,00	-58 720	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,61	1 914	0,00	80 247	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 122	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-3	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 127	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 197	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,66	1 914	0,00	79 059	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 528	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	3	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 530	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 058	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 46-47	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	27,52	1 914	0,00	10 517	289 475	-
	25%	59,06	1 914	0,00	4 901	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-712	289 475	-
	75%	45,76	1 914	0,00	-6 326	289 475	-
	100%	24,29	1 914	0,00	-11 918	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,07	80 025	289 425	-
	25%	6,55	1 914	0,07	44 190	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 782	289 425	-
	75%	7,49	1 914	0,07	-38 621	289 425	-
	100%	3,62	1 914	0,07	-80 026	289 425	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,79	1 914	0,00	76 451	289 475	-
	25%	7,60	1 914	0,00	38 086	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-275	289 475	-
	75%	7,49	1 914	0,00	-38 639	289 475	-
	100%	4,01	1 914	0,00	-72 193	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 1e-1	0%	3,84	1 914	0,00	75 340	289 475	-
	25%	7,74	1 914	0,00	37 386	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-569	289 475	-
	75%	7,51	1 914	0,00	-38 525	289 475	-
	100%	3,79	1 914	0,00	-76 478	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	4,27	1 914	0,00	67 716	289 475	-
	25%	8,14	1 914	0,00	35 551	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 712	289 475	-
	75%	9,61	1 914	0,00	-30 128	289 475	-
	100%	4,60	1 914	0,00	-62 969	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,60	1 914	0,26	80 249	289 275	-
	25%	7,21	1 914	0,26	40 125	289 275	-
	50%	NS	1 914	0,13	-2	289 375	-
	75%	7,21	1 914	0,26	-40 123	289 275	-
	100%	3,60	1 914	0,26	-80 251	289 275	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,60	1 914	0,26	80 249	289 275	-
	25%	7,21	1 914	0,26	40 125	289 275	-
	50%	NS	1 914	0,13	-2	289 375	-
	75%	7,21	1 914	0,26	-40 123	289 275	-
	100%	3,60	1 914	0,26	-80 251	289 275	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	9,48	1 914	0,00	30 523	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	25%	18,95	1 914	0,00	15 273	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	18,96	1 914	0,00	-15 271	289 475	-
	100%	9,48	1 914	0,00	-30 520	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,71	1 914	0,07	78 071	289 425	-
	25%	7,18	1 914	0,07	40 296	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 517	289 425	-
	75%	8,21	1 914	0,07	-35 260	289 425	-
	100%	3,96	1 914	0,07	-73 039	289 425	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,66	1 914	0,00	79 060	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 530	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 529	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 055	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,66	1 914	0,00	79 055	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 527	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-3	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 530	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 058	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Piano Secondo					**Piano Secondo**		
Trave Acciaio 35-36	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,07	80 025	289 425	-
	25%	6,55	1 914	0,07	44 190	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 782	289 425	-
	75%	7,49	1 914	0,07	-38 621	289 425	-
	100%	3,62	1 914	0,07	-80 026	289 425	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,66	1 914	0,00	79 060	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 530	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 529	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 055	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,61	1 914	0,00	80 247	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 122	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-3	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 127	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 197	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,79	1 914	0,00	76 451	289 475	-
	25%	7,60	1 914	0,00	38 086	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-275	289 475	-
	75%	7,49	1 914	0,00	-38 639	289 475	-
	100%	4,01	1 914	0,00	-72 193	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,66	1 914	0,00	79 055	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 527	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-3	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 530	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 058	289 475	-
Trave Acciaio 1f-1	0%	3,84	1 914	0,00	75 340	289 475	-
	25%	7,74	1 914	0,00	37 386	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-569	289 475	-
	75%	7,51	1 914	0,00	-38 525	289 475	-
	100%	3,79	1 914	0,00	-76 478	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	9,48	1 914	0,00	30 523	289 475	-
	25%	18,95	1 914	0,00	15 273	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	18,96	1 914	0,00	-15 271	289 475	-
	100%	9,48	1 914	0,00	-30 520	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,61	1 914	0,13	80 249	289 375	-
	25%	7,21	1 914	0,13	40 125	289 375	-
	50%	NS	1 914	0,13	-2	289 375	-
	75%	7,21	1 914	0,13	-40 123	289 375	-
	100%	3,61	1 914	0,13	-80 251	289 375	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 4f-34	0%	5,03	1 914	0,00	57 597	289 475	-
	25%	10,15	1 914	0,00	28 517	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-562	289 475	-
	75%	9,77	1 914	0,00	-29 643	289 475	-
	100%	4,93	1 914	0,00	-58 720	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,61	1 914	0,13	80 249	289 375	-
	25%	7,21	1 914	0,13	40 125	289 375	-
	50%	NS	1 914	0,13	-2	289 375	-
	75%	7,21	1 914	0,13	-40 123	289 375	-
	100%	3,61	1 914	0,13	-80 251	289 375	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 46-47	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	33,84	1 914	0,00	8 555	289 475	-
	25%	62,12	1 914	0,00	4 660	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	740	289 475	-
	75%	91,00	1 914	0,00	-3 181	289 475	-
	100%	40,75	1 914	0,00	-7 103	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,66	1 914	0,00	79 059	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 528	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	3	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 530	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 058	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	4,28	1 914	0,00	67 712	289 475	-
	25%	8,14	1 914	0,00	35 549	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 714	289 475	-
	75%	9,61	1 914	0,00	-30 127	289 475	-
	100%	4,60	1 914	0,00	-62 964	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,77	1 914	0,00	76 725	289 475	-
	25%	7,55	1 914	0,00	38 362	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,55	1 914	0,00	-38 364	289 475	-
	100%	3,77	1 914	0,00	-76 727	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,71	1 914	0,07	78 071	289 425	-
	25%	7,18	1 914	0,07	40 296	289 425	-
	50%	NS	1 914	0,07	2 517	289 425	-
	75%	8,21	1 914	0,07	-35 260	289 425	-
	100%	3,96	1 914	0,07	-73 039	289 425	-
Trave Acciaio P15-33	0%	27,52	1 914	0,00	10 517	289 475	-
	25%	59,06	1 914	0,00	4 901	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-712	289 475	-
	75%	45,76	1 914	0,00	-6 326	289 475	-
	100%	24,29	1 914	0,00	-11 918	289 475	-
Piano Primo					**Piano Primo**		
Trave Acciaio 46-47	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,70	1 914	0,00	78 214	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 4g-34	0%	5,03	1 914	0,00	57 566	289 475	-
	25%	10,09	1 914	0,00	28 693	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-186	289 475	-
	75%	9,96	1 914	0,00	-29 063	289 475	-
	100%	5,00	1 914	0,00	-57 938	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	4,28	1 914	0,00	67 687	289 475	-
	25%	8,10	1 914	0,00	35 734	289 475	-
	50%	93,26	1 914	0,00	3 104	289 475	-
	75%	9,80	1 914	0,00	-29 526	289 475	-
	100%	4,66	1 914	0,00	-62 156	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,65	1 914	0,00	79 391	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 694	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-5	289 475	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 702	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 351	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 110	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 109	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,75	1 914	0,00	77 246	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 682	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 117	289 475	-
	75%	8,17	1 914	0,00	-35 445	289 475	-
	100%	3,96	1 914	0,00	-73 008	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,00	80 002	289 475	-
	25%	6,52	1 914	0,00	44 379	289 475	-
	50%	90,86	1 914	0,00	3 186	289 475	-
	75%	7,62	1 914	0,00	-38 002	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 193	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio 17-18	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,83	1 914	0,00	75 648	289 475	-
	25%	7,68	1 914	0,00	37 693	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-262	289 475	-
	75%	7,57	1 914	0,00	-38 216	289 475	-
	100%	4,03	1 914	0,00	-71 803	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	33,84	1 914	0,00	8 553	289 475	-
	25%	62,17	1 914	0,00	4 656	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	740	289 475	-
	75%	90,89	1 914	0,00	-3 185	289 475	-
	100%	40,77	1 914	0,00	-7 101	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	9,49	1 914	0,00	30 518	289 475	-
	25%	18,96	1 914	0,00	15 270	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	18,96	1 914	0,00	-15 271	289 475	-
	100%	9,48	1 914	0,00	-30 520	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	27,80	1 914	0,00	10 411	289 475	-
	25%	60,01	1 914	0,00	4 824	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-762	289 475	-
	75%	45,59	1 914	0,00	-6 349	289 475	-
	100%	24,31	1 914	0,00	-11 910	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 1g-1	0%	3,84	1 914	0,00	75 314	289 475	-
	25%	7,71	1 914	0,00	37 560	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-187	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 940	289 475	-
	100%	3,82	1 914	0,00	-75 689	289 475	-
Piano Terra					**Piano Terra**		
Trave Acciaio 46-47	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,70	1 914	0,00	78 214	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 4h-34	0%	4,77	1 914	0,00	60 714	289 475	-
	25%	9,57	1 914	0,00	30 260	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-195	289 475	-
	75%	9,44	1 914	0,00	-30 652	289 475	-
	100%	4,74	1 914	0,00	-61 109	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio P18-20	0%	4,28	1 914	0,00	67 687	289 475	-
	25%	8,10	1 914	0,00	35 734	289 475	-
	50%	93,26	1 914	0,00	3 104	289 475	-
	75%	9,80	1 914	0,00	-29 526	289 475	-
	100%	4,66	1 914	0,00	-62 156	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,65	1 914	0,00	79 391	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 694	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-5	289 475	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 702	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 351	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 110	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 109	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,75	1 914	0,00	77 246	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 682	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 117	289 475	-
	75%	8,17	1 914	0,00	-35 445	289 475	-
	100%	3,96	1 914	0,00	-73 008	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,00	80 002	289 475	-
	25%	6,52	1 914	0,00	44 381	289 475	-
	50%	90,86	1 914	0,00	3 186	289 475	-
	75%	7,62	1 914	0,00	-38 002	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 193	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,63	1 914	0,00	79 800	289 475	-
	25%	7,28	1 914	0,00	39 769	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-262	289 475	-
	75%	7,18	1 914	0,00	-40 294	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 958	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	NS	1 914	0,00	643	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	364	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	61	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-246	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-550	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	7,87	1 914	0,00	36 759	289 475	-
	25%	15,74	1 914	0,00	18 391	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	15,74	1 914	0,00	-18 393	289 475	-
	100%	7,87	1 914	0,00	-36 761	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	23,09	1 914	0,00	12 537	289 475	-
	25%	49,82	1 914	0,00	5 810	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-920	289 475	-
	75%	37,85	1 914	0,00	-7 648	289 475	-
	100%	20,18	1 914	0,00	-14 348	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 1h-1	0%	3,64	1 914	0,00	79 432	289 475	-
	25%	7,31	1 914	0,00	39 616	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-201	289 475	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 015	289 475	-
	100%	3,63	1 914	0,00	-79 831	289 475	-

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.

$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

A_v Area resistente a taglio.

$\tau_{T,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per torsione.

V_{Ed} Taglio di progetto.

$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.

P. Vrf. Piano di minima resistenza.

PIANI - EFFETTI DEL SECONDO ORDINE (Elevazione)

Piani - Effetti del secondo ordine

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	$\delta_{d,X}$	$\delta_{d,Y}$	$P_{\theta,X}$	$P_{\theta,Y}$	$T_{\theta,X}$	$T_{\theta,Y}$	Θ_X	Θ_Y
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[N]	[N]	[N]	[N]	[rad]	[rad]
Piano Copertura Torrino	25,20	3,40	0,2423	0,6741	1 413 273	1 413 273	911 447	497 289	1,1051 E-03	5,6346 E-03
Piano Sesto	21,80	3,40	0,3100	0,7121	4 808 465	4 808 465	2 840 768	1 549 933	1,5431 E-03	6,4978 E-03
Piano Quinto	18,40	3,40	0,3367	0,8015	10 914 562	10 914 562	5 842 416	3 187 642	1,8502 E-03	8,072 E-03
Piano Quarto	15,00	3,40	0,3565	0,8054	17 303 415	17 303 415	8 493 236	4 633 938	2,136 E-03	8,8455 E-03
Piano Terzo	11,60	3,40	0,3626	0,7750	23 680 983	23 680 983	10 650 413	5 810 901	2,3713 E-03	9,2892 E-03
Piano Secondo	8,20	3,40	0,3460	0,6920	30 086 601	30 086 601	12 325 967	6 725 089	2,4841 E-03	9,1056 E-03
Piano Primo	4,10	4,10	0,3363	0,6387	36 984 695	36 984 695	13 601 473	7 421 009	2,2307 E-03	7,764 E-03
Piano Terra	0,00	4,10	0,2065	0,3219	44 159 509	44 159 509	14 264 810	7 782 928	1,5592 E-03	4,4549 E-03

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
$\delta_{d,X}$, $\delta_{d,Y}$ Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.
$P_{\theta,X}$, $P_{\theta,Z}$ Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di "θ".
$T_{\theta,X}$, $T_{\theta,Y}$ Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di "θ".
θ_X, θ_Y Coefficienti "θ" del piano.
Nota Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di θ compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore "1/(1-θ)", per portare in conto gli effetti del secondo ordine.

PILASTRI (AC) - VERIFICHE INSTABILITÀ A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione)

Pilastro	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Piano Sesto															
Pilastro Acciaio 26	144 436	3	-	6,89	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	104 378	6	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	104 134	-	42	9,48	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	104 378	3	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	72 170	2	3	13,77	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,141	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	144 436	15	57	6,83	3,16	1,58	x-x	0,244	0,340	0,637	0,910	1,000	0,752	1,000	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	104 378	-	42	9,46	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	104 378	-	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	144 436	-	-	6,89	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 30	143 188	-	3	6,95	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 25	72 750	3	-	13,67	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	53 023	3	3	18,73	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,141	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	144 436	7	56	6,83	3,16	1,58	x-x	0,263	0,340	0,637	0,910	1,000	0,752	1,000	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	52 698	4	-	18,87	3,16	1,58	x-x	0,239	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,986	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	104 378	-	42	9,46	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	104 378	3	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	72 750	23	32	13,52	3,16	1,58	x-x	0,258	0,340	0,637	0,910	1,000	0,752	1,000	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	142 303	3	-	6,99	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 5	52 698	2	21	18,73	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	144 436	-	-	6,89	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	104 378	3	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	46 615	-	6	21,29	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,112	0,490	0,897	0,706	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 46	104 378	3	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 17	144 436	12	59	6,83	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,637	0,910	1,000	0,752	1,000	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	104 378	-	42	9,46	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	104 378	-	-	9,53	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	144 434	-	-	6,89	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,983	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	142 584	7	56	6,92	3,16	1,58	x-x	0,319	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,957	2 773 009
							y-y	0,176	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 31	142 306	3	-	6,99	3,16	1,58	x-x	0,330	0,340	0,637	0,910	1,000	1,000	0,953	2 773 009
							y-y	0,133	0,490	0,897	0,706	1,000	1,000	1,000	
Piano Quinto															
Pilastro Acciaio 36	104 734	63	-	14,95	3,16	1,58	x-x	0,213	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	104 734	20	42	14,89	3,16	1,58	x-x	0,219	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 5	183 175	20	76	8,52	3,16	1,58	x-x	0,216	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	263 757	54	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,211	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 21	144 778	26	-	10,85	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	312 117	20	-	5,04	3,16	1,58	x-x	0,212	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 13	144 774	3	57	10,79	3,16	1,58	x-x	0,255	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,980	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	128 299	18	5	12,24	3,16	1,58	x-x	0,222	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,084	0,490	0,783	0,782	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 46	263 757	52	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,213	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	144 585	5	31	10,84	3,16	1,58	x-x	0,229	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,990	5 747 352
							y-y	0,134	0,490	0,783	0,782	1,000	0,889	1,000	
Pilastro Acciaio 1	104 572	21	42	14,91	3,16	1,58	x-x	0,208	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	312 117	14	125	5,00	3,16	1,58	x-x	0,195	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	104 734	62	-	14,95	3,16	1,58	x-x	0,217	0,340	0,593	0,941	1,000	0,772	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	144 774	20	-	10,85	3,16	1,58	x-x	0,203	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	263 757	17	108	5,92	3,16	1,58	x-x	0,212	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	263 757	55	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	312 112	19	-	5,04	3,16	1,58	x-x	0,217	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 31	307 537	20	-	5,11	3,16	1,58	x-x	0,219	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	104 734	63	-	14,95	3,16	1,58	x-x	0,211	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	104 734	21	42	14,89	3,16	1,58	x-x	0,214	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	308 153	2	110	5,07	3,16	1,58	x-x	0,176	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	1,000	5 747 352
							y-y	0,137	0,490	0,783	0,782	1,000	0,913	1,000	
Pilastro Acciaio 20	130 058	27	3	12,07	3,16	1,58	x-x	0,211	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	312 117	21	-	5,04	3,16	1,58	x-x	0,214	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	263 757	55	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,209	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	144 774	3	57	10,79	3,16	1,58	x-x	0,223	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,992	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	263 243	17	105	5,93	3,16	1,58	x-x	0,212	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	263 757	53	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	195 556	23	1	8,03	3,16	1,58	x-x	0,237	0,340	0,593	0,941	1,000	0,835	1,000	5 747 352
							y-y	0,096	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	312 117	16	125	5,00	3,16	1,58	x-x	0,194	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 37	104 734	63	-	14,95	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	144 774	22	-	10,85	3,16	1,58	x-x	0,207	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	104 734	18	42	14,89	3,16	1,58	x-x	0,225	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	263 757	18	108	5,92	3,16	1,58	x-x	0,217	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	263 757	53	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,212	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	312 117	22	-	5,04	3,16	1,58	x-x	0,224	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 34	93 345	72	-	16,75	3,16	1,58	x-x	0,217	0,340	0,593	0,941	1,000	0,772	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	144 774	2	57	10,79	3,16	1,58	x-x	0,169	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 30	309 390	20	5	5,08	3,16	1,58	x-x	0,219	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	312 117	6	123	5,00	3,16	1,58	x-x	0,187	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	162 305	52	1	9,66	3,16	1,58	x-x	0,213	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,096	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 25	226 590	16	-	6,94	3,16	1,58	x-x	0,198	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	183 175	55	-	8,57	3,16	1,58	x-x	0,207	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	144 774	20	-	10,85	3,16	1,58	x-x	0,203	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	263 757	17	108	5,92	3,16	1,58	x-x	0,212	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	263 757	53	-	5,95	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	226 590	18	91	6,89	3,16	1,58	x-x	0,194	0,340	0,593	0,941	1,000	0,602	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	307 527	20	-	5,11	3,16	1,58	x-x	0,219	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Piano Quarto															
Pilastro Acciaio 45	427 582	156	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	485 859	10	197	3,21	3,16	1,58	x-x	0,271	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,975	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	322 100	46	6	4,88	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,593	0,941	1,000	0,891	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 37	264 495	162	-	5,92	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,593	0,941	1,000	0,874	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	312 839	51	-	5,02	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,593	0,941	1,000	0,877	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	264 495	22	108	5,90	3,16	1,58	x-x	0,238	0,340	0,593	0,941	1,000	0,838	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	427 582	20	176	3,65	3,16	1,58	x-x	0,242	0,340	0,593	0,941	1,000	0,854	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	427 582	156	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	485 859	47	-	3,23	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,593	0,941	1,000	0,888	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 34	235 548	162	-	6,64	3,16	1,58	x-x	0,251	0,340	0,593	0,941	1,000	0,884	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	312 839	5	125	4,99	3,16	1,58	x-x	0,218	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,994	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	485 859	11	193	3,21	3,16	1,58	x-x	0,261	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 30	481 596	46	6	3,26	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,593	0,941	1,000	0,891	1,000	5 747 352
							y-y	0,125	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	273 982	156	6	5,71	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 25	400 331	45	-	3,93	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,863	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	347 000	158	-	4,52	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,593	0,941	1,000	0,873	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	312 839	47	-	5,02	3,16	1,58	x-x	0,251	0,340	0,593	0,941	1,000	0,885	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	427 582	19	176	3,65	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,593	0,941	1,000	0,875	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	427 582	156	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	400 331	8	162	3,90	3,16	1,58	x-x	0,278	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,972	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	478 726	46	-	3,28	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,593	0,941	1,000	0,891	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 36	264 495	162	-	5,92	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,593	0,941	1,000	0,875	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	264 495	25	108	5,90	3,16	1,58	x-x	0,234	0,340	0,593	0,941	1,000	0,826	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 5	347 000	22	143	4,50	3,16	1,58	x-x	0,238	0,340	0,593	0,941	1,000	0,838	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	427 582	156	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 21	312 842	52	-	5,02	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,593	0,941	1,000	0,894	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	485 859	47	-	3,23	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,593	0,941	1,000	0,888	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 13	312 839	5	125	4,99	3,16	1,58	x-x	0,229	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,990	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	212 143	19	9	7,40	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,593	0,941	1,000	0,875	1,000	5 747 352
							y-y	0,103	0,490	0,783	0,782	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 46	427 582	156	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	312 427	5	39	5,02	3,16	1,58	x-x	0,229	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,990	5 747 352
							y-y	0,110	0,490	0,783	0,782	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 17	485 859	12	197	3,21	3,16	1,58	x-x	0,272	0,340	0,593	0,941	1,000	0,973	0,980	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 1	264 087	26	105	5,91	3,16	1,58	x-x	0,224	0,340	0,593	0,941	1,000	0,752	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	264 495	160	-	5,92	3,16	1,58	x-x	0,247	0,340	0,593	0,941	1,000	0,868	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	312 839	49	-	5,02	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,593	0,941	1,000	0,892	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	427 582	17	176	3,65	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,593	0,941	1,000	0,876	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	427 582	156	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,593	0,941	1,000	0,862	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	485 849	48	-	3,23	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,593	0,941	1,000	0,890	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 31	478 741	46	-	3,28	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,593	0,941	1,000	0,891	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	264 495	160	-	5,92	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,593	0,941	1,000	0,879	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	264 495	26	108	5,90	3,16	1,58	x-x	0,228	0,340	0,593	0,941	1,000	0,806	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	479 705	13	124	3,26	3,16	1,58	x-x	0,260	0,340	0,593	0,941	1,000	0,919	0,995	5 747 352
							y-y	0,130	0,490	0,783	0,782	1,000	0,864	1,000	
Pilastro Acciaio 20	281 124	53	4	5,58	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,593	0,941	1,000	0,880	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	485 859	46	-	3,23	3,16	1,58	x-x	0,251	0,340	0,593	0,941	1,000	0,886	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	427 582	158	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,247	0,340	0,593	0,941	1,000	0,869	1,000	5 747 352
							y-y	0,112	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	312 839	4	122	4,99	3,16	1,58	x-x	0,221	0,340	0,593	0,941	1,000	1,000	0,993	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 9	426 788	19	170	3,66	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,593	0,941	1,000	0,875	1,000	5 747 352
							y-y	0,148	0,490	0,783	0,782	1,000	1,000	1,000	
Piano Terzo															
Pilastro Acciaio 13	487 053	6	197	4,45	3,16	1,58	x-x	0,270	0,340	0,588	0,944	1,000	1,000	0,975	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	288 495	6	11	7,56	3,16	1,58	x-x	0,159	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,110	0,490	0,777	0,786	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 46	591 784	274	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,588	0,944	1,000	0,890	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	486 420	10	25	4,48	3,16	1,58	x-x	0,258	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,086	0,490	0,777	0,786	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 17	660 072	7	267	3,28	3,16	1,58	x-x	0,216	0,340	0,588	0,944	1,000	1,000	0,994	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 1	428 046	8	171	5,06	3,16	1,58	x-x	0,178	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	428 698	266	-	5,07	3,16	1,58	x-x	0,247	0,340	0,588	0,944	1,000	0,897	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	487 053	64	-	4,48	3,16	1,58	x-x	0,261	0,340	0,588	0,944	1,000	0,958	0,987	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	591 784	6	242	3,66	3,16	1,58	x-x	0,164	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	591 784	271	-	3,68	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,588	0,944	1,000	0,890	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	660 062	64	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 31	650 418	64	-	3,35	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	428 698	260	-	5,07	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,899	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	428 698	9	176	5,05	3,16	1,58	x-x	0,176	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	651 741	6	96	3,34	3,16	1,58	x-x	0,198	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,114	0,490	0,777	0,786	1,000	0,791	1,000	
Pilastro Acciaio 20	437 764	63	2	4,98	3,16	1,58	x-x	0,267	0,340	0,588	0,944	1,000	0,985	0,979	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	660 072	66	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,261	0,340	0,588	0,944	1,000	0,955	0,988	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	591 784	269	-	3,68	3,16	1,58	x-x	0,246	0,340	0,588	0,944	1,000	0,895	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	487 053	7	193	4,45	3,16	1,58	x-x	0,233	0,340	0,588	0,944	1,000	1,000	0,988	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	590 714	6	239	3,67	3,16	1,58	x-x	0,153	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	591 784	274	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,588	0,944	1,000	0,890	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	660 072	8	266	3,28	3,16	1,58	x-x	0,221	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	449 098	63	10	4,85	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,131	0,490	0,777	0,786	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 37	428 698	262	-	5,07	3,16	1,58	x-x	0,247	0,340	0,588	0,944	1,000	0,896	1,000	8 142 602

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	487 053	63	-	4,48	3,16	1,58	x-x	0,266	0,340	0,588	0,944	1,000	0,980	0,981	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	428 698	9	176	5,05	3,16	1,58	x-x	0,176	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	591 784	7	242	3,66	3,16	1,58	x-x	0,163	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	591 784	271	-	3,68	3,16	1,58	x-x	0,246	0,340	0,588	0,944	1,000	0,892	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	660 072	63	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 34	381 755	260	-	5,69	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,902	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	487 053	9	197	4,45	3,16	1,58	x-x	0,246	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	660 072	5	261	3,28	3,16	1,58	x-x	0,204	0,340	0,588	0,944	1,000	1,000	0,999	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 30	654 275	64	12	3,33	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	386 084	274	9	5,62	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,588	0,944	1,000	0,890	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 25	574 546	66	-	3,80	3,16	1,58	x-x	0,261	0,340	0,588	0,944	1,000	0,955	0,988	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	511 203	268	-	4,25	3,16	1,58	x-x	0,247	0,340	0,588	0,944	1,000	0,898	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	487 053	64	-	4,48	3,16	1,58	x-x	0,261	0,340	0,588	0,944	1,000	0,958	0,987	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	591 784	6	242	3,66	3,16	1,58	x-x	0,159	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	591 784	273	-	3,67	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,588	0,944	1,000	0,889	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	574 546	4	232	3,77	3,16	1,58	x-x	0,270	0,340	0,588	0,944	1,000	1,000	0,975	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	650 399	64	-	3,35	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	428 698	264	-	5,07	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,901	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	428 698	9	176	5,05	3,16	1,58	x-x	0,176	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 5	511 203	8	209	4,24	3,16	1,58	x-x	0,167	0,340	0,588	0,944	1,000	0,602	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	591 784	269	-	3,68	3,16	1,58	x-x	0,245	0,340	0,588	0,944	1,000	0,891	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 21	487 055	62	-	4,48	3,16	1,58	x-x	0,268	0,340	0,588	0,944	1,000	0,990	0,978	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	660 072	65	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,256	0,340	0,588	0,944	1,000	0,935	0,993	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Piano Secondo															
Pilastro Acciaio 34	528 449	395	-	4,11	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,903	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 47	498 670	413	26	4,34	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,118	0,490	0,777	0,786	1,000	0,814	1,000	
Pilastro Acciaio 14	661 756	38	267	3,27	3,16	1,58	x-x	0,208	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	834 774	33	328	2,60	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	675 893	409	-	3,21	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,901	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 25	749 250	90	-	2,91	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	661 756	90	-	3,29	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	749 250	41	304	2,89	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,787	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	756 474	36	308	2,86	3,16	1,58	x-x	0,232	0,340	0,588	0,944	1,000	0,843	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	756 474	413	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	593 388	50	242	3,65	3,16	1,58	x-x	0,235	0,340	0,588	0,944	1,000	0,853	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	822 560	91	-	2,65	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	593 388	404	-	3,66	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,903	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 21	661 760	87	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,244	0,340	0,588	0,944	1,000	0,886	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 5	675 893	42	276	3,20	3,16	1,58	x-x	0,239	0,340	0,588	0,944	1,000	0,868	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	756 474	412	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,588	0,944	1,000	0,906	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	834 774	90	-	2,61	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	373 248	32	19	5,84	3,16	1,58	x-x	0,221	0,340	0,588	0,944	1,000	0,805	1,000	8 142 602
							y-y	0,110	0,490	0,777	0,786	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 13	661 756	40	266	3,27	3,16	1,58	x-x	0,214	0,340	0,588	0,944	1,000	0,784	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	834 774	35	337	2,59	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	593 388	408	-	3,66	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,901	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 46	756 474	413	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	660 902	47	76	3,29	3,16	1,58	x-x	0,223	0,340	0,588	0,944	1,000	0,811	1,000	8 142 602
							y-y	0,105	0,490	0,777	0,786	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 1	592 490	67	239	3,65	3,16	1,58	x-x	0,225	0,340	0,588	0,944	1,000	0,818	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	661 756	89	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	756 474	39	308	2,86	3,16	1,58	x-x	0,240	0,340	0,588	0,944	1,000	0,872	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 43	756 474	413	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	593 388	58	242	3,65	3,16	1,58	x-x	0,230	0,340	0,588	0,944	1,000	0,837	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	834 762	90	-	2,61	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 31	822 589	91	-	2,65	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	593 388	400	-	3,66	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,901	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 20	594 888	86	11	3,66	3,16	1,58	x-x	0,241	0,340	0,588	0,944	1,000	0,875	1,000	8 142 602
							y-y	0,110	0,490	0,777	0,786	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 19	824 266	24	35	2,65	3,16	1,58	x-x	0,205	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,088	0,490	0,777	0,786	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 40	756 474	412	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,249	0,340	0,588	0,944	1,000	0,906	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	834 774	90	-	2,61	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	755 132	34	304	2,87	3,16	1,58	x-x	0,230	0,340	0,588	0,944	1,000	0,835	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	661 756	42	261	3,27	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,787	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	834 774	39	336	2,59	3,16	1,58	x-x	0,210	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	756 474	413	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	593 388	45	243	3,65	3,16	1,58	x-x	0,236	0,340	0,588	0,944	1,000	0,856	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	576 590	92	26	3,78	3,16	1,58	x-x	0,255	0,340	0,588	0,944	1,000	0,930	0,995	8 142 602
							y-y	0,118	0,490	0,777	0,786	1,000	0,814	1,000	
Pilastro Acciaio 37	593 388	408	-	3,66	3,16	1,58	x-x	0,248	0,340	0,588	0,944	1,000	0,903	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	661 756	87	-	3,30	3,16	1,58	x-x	0,246	0,340	0,588	0,944	1,000	0,893	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	756 474	42	308	2,86	3,16	1,58	x-x	0,242	0,340	0,588	0,944	1,000	0,878	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	756 474	413	-	2,87	3,16	1,58	x-x	0,250	0,340	0,588	0,944	1,000	0,908	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	834 774	90	-	2,61	3,16	1,58	x-x	0,252	0,340	0,588	0,944	1,000	0,919	0,998	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 30	827 446	91	25	2,63	3,16	1,58	x-x	0,253	0,340	0,588	0,944	1,000	0,920	0,997	8 142 602
							y-y	0,124	0,490	0,777	0,786	1,000	0,854	1,000	
Piano Primo															
Pilastro Acciaio 34	675 640	624	-	3,89	3,86	1,93	x-x	0,259	0,340	0,596	0,939	1,000	0,895	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	758 540	611	-	3,47	3,86	1,93	x-x	0,261	0,340	0,596	0,939	1,000	0,902	0,999	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	758 538	600	-	3,47	3,86	1,93	x-x	0,263	0,340	0,596	0,939	1,000	0,909	0,997	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 37	758 538	593	-	3,47	3,86	1,93	x-x	0,265	0,340	0,596	0,939	1,000	0,916	0,995	9 174 010

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	758 538	586	-	3,47	3,86	1,93	x-x	0,266	0,340	0,596	0,939	1,000	0,919	0,994	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	841 044	580	-	3,13	3,86	1,93	x-x	0,267	0,340	0,596	0,939	1,000	0,923	0,993	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	921 626	574	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,267	0,340	0,596	0,939	1,000	0,924	0,992	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	921 626	572	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,268	0,340	0,596	0,939	1,000	0,929	0,991	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	921 626	567	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,268	0,340	0,596	0,939	1,000	0,928	0,991	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	921 626	567	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,931	0,990	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	921 626	564	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,930	0,991	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	921 626	561	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,930	0,991	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 46	921 626	560	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,929	0,991	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	611 930	560	26	4,29	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,929	0,991	9 174 010
							y-y	0,124	0,490	0,802	0,769	1,000	0,820	1,000	
Pilastro Acciaio 20	752 891	135	21	3,51	3,86	1,93	x-x	0,266	0,340	0,596	0,939	1,000	0,920	0,994	9 174 010
							y-y	0,101	0,490	0,802	0,769	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 21	837 304	136	-	3,16	3,86	1,93	x-x	0,264	0,340	0,596	0,939	1,000	0,912	0,996	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	837 300	134	-	3,16	3,86	1,93	x-x	0,261	0,340	0,596	0,939	1,000	0,900	0,999	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	837 300	133	-	3,16	3,86	1,93	x-x	0,259	0,340	0,596	0,939	1,000	0,892	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	837 300	135	-	3,16	3,86	1,93	x-x	0,260	0,340	0,596	0,939	1,000	0,895	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	837 300	56	329	3,14	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,931	0,990	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 13	837 300	70	336	3,14	3,86	1,93	x-x	0,269	0,340	0,596	0,939	1,000	0,932	0,990	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	837 300	89	336	3,14	3,86	1,93	x-x	0,256	0,340	0,596	0,939	1,000	0,882	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	758 538	85	308	3,46	3,86	1,93	x-x	0,276	0,340	0,596	0,939	1,000	0,961	0,982	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	758 538	100	308	3,46	3,86	1,93	x-x	0,255	0,340	0,596	0,939	1,000	0,877	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	758 538	114	308	3,46	3,86	1,93	x-x	0,245	0,340	0,596	0,939	1,000	0,845	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	836 256	45	209	3,15	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,806	1,000	9 174 010
							y-y	0,121	0,490	0,802	0,769	1,000	0,804	1,000	
Pilastro Acciaio 25	924 795	136	-	2,86	3,86	1,93	x-x	0,262	0,340	0,596	0,939	1,000	0,904	0,998	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	1 010 320	137	-	2,62	3,86	1,93	x-x	0,262	0,340	0,596	0,939	1,000	0,905	0,998	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	1 010 320	138	-	2,62	3,86	1,93	x-x	0,263	0,340	0,596	0,939	1,000	0,907	0,997	9 174 010

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	1 010 320	136	-	2,62	3,86	1,93	x-x	0,263	0,340	0,596	0,939	1,000	0,906	0,997	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	1 010 306	134	-	2,62	3,86	1,93	x-x	0,260	0,340	0,596	0,939	1,000	0,897	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	924 795	109	372	2,84	3,86	1,93	x-x	0,248	0,340	0,596	0,939	1,000	0,856	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	1 010 320	128	406	2,60	3,86	1,93	x-x	0,241	0,340	0,596	0,939	1,000	0,831	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	1 010 320	152	406	2,60	3,86	1,93	x-x	0,237	0,340	0,596	0,939	1,000	0,817	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	1 010 320	178	399	2,60	3,86	1,93	x-x	0,231	0,340	0,596	0,939	1,000	0,801	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	997 662	205	144	2,64	3,86	1,93	x-x	0,225	0,340	0,596	0,939	1,000	0,781	1,000	9 174 010
							y-y	0,113	0,490	0,802	0,769	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 5	841 044	121	343	3,12	3,86	1,93	x-x	0,236	0,340	0,596	0,939	1,000	0,816	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	921 626	131	375	2,85	3,86	1,93	x-x	0,235	0,340	0,596	0,939	1,000	0,811	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	921 626	134	375	2,85	3,86	1,93	x-x	0,232	0,340	0,596	0,939	1,000	0,802	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	921 626	139	375	2,85	3,86	1,93	x-x	0,230	0,340	0,596	0,939	1,000	0,798	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	920 021	143	370	2,85	3,86	1,93	x-x	0,231	0,340	0,596	0,939	1,000	0,799	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	458 656	147	52	5,75	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,806	1,000	9 174 010
							y-y	0,131	0,490	0,802	0,769	1,000	0,866	1,000	
Pilastro Acciaio 30	1 001 456	134	19	2,64	3,86	1,93	x-x	0,260	0,340	0,596	0,939	1,000	0,897	1,000	9 174 010
							y-y	0,123	0,490	0,802	0,769	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 31	995 606	134	-	2,65	3,86	1,93	x-x	0,260	0,340	0,596	0,939	1,000	0,897	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	995 572	136	-	2,65	3,86	1,93	x-x	0,260	0,340	0,596	0,939	1,000	0,897	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	704 936	134	30	3,75	3,86	1,93	x-x	0,260	0,340	0,596	0,939	1,000	0,897	1,000	9 174 010
							y-y	0,122	0,490	0,802	0,769	1,000	0,809	1,000	
Pilastro Acciaio 1	757 422	77	304	3,47	3,86	1,93	x-x	0,249	0,340	0,596	0,939	1,000	0,858	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Piano Terra															
Pilastro Acciaio 34	831 126	663	-	3,12	3,98	1,99	x-x	0,275	0,340	0,602	0,935	1,000	0,926	0,989	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	932 972	661	-	2,78	3,98	1,99	x-x	0,280	0,340	0,602	0,935	1,000	0,944	0,984	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	932 972	660	-	2,78	3,98	1,99	x-x	0,284	0,340	0,602	0,935	1,000	0,960	0,979	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 37	932 972	653	-	2,78	3,98	1,99	x-x	0,288	0,340	0,602	0,935	1,000	0,977	0,974	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	932 972	652	-	2,78	3,98	1,99	x-x	0,290	0,340	0,602	0,935	1,000	0,991	0,970	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	1 015 478	652	-	2,55	3,98	1,99	x-x	0,292	0,340	0,602	0,935	1,000	0,997	0,968	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 40	1 096 058	657	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,291	0,340	0,602	0,935	1,000	0,992	0,969	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	1 096 058	659	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,289	0,340	0,602	0,935	1,000	0,984	0,972	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	1 096 058	658	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,287	0,340	0,602	0,935	1,000	0,976	0,974	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	1 096 058	661	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,287	0,340	0,602	0,935	1,000	0,974	0,975	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	1 096 058	663	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,286	0,340	0,602	0,935	1,000	0,971	0,976	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	1 096 058	662	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,285	0,340	0,602	0,935	1,000	0,966	0,977	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 46	1 096 058	664	-	2,37	3,98	1,99	x-x	0,285	0,340	0,602	0,935	1,000	0,966	0,977	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	736 558	665	44	3,51	3,98	1,99	x-x	0,285	0,340	0,602	0,935	1,000	0,966	0,977	8 629 144
							y-y	0,126	0,490	0,819	0,757	1,000	0,811	1,000	
Pilastro Acciaio 20	911 870	205	36	2,85	3,98	1,99	x-x	0,268	0,340	0,602	0,935	1,000	0,898	0,998	8 629 144
							y-y	0,101	0,490	0,819	0,757	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 21	1 013 826	202	-	2,57	3,98	1,99	x-x	0,267	0,340	0,602	0,935	1,000	0,896	0,999	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	1 013 822	203	-	2,57	3,98	1,99	x-x	0,270	0,340	0,602	0,935	1,000	0,906	0,996	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	1 013 822	199	-	2,57	3,98	1,99	x-x	0,268	0,340	0,602	0,935	1,000	0,899	0,998	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	1 013 822	201	-	2,57	3,98	1,99	x-x	0,269	0,340	0,602	0,935	1,000	0,903	0,996	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	1 013 822	100	398	2,55	3,98	1,99	x-x	0,249	0,340	0,602	0,935	1,000	0,836	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 13	1 013 822	74	404	2,55	3,98	1,99	x-x	0,290	0,340	0,602	0,935	1,000	0,991	0,970	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	1 013 822	71	406	2,55	3,98	1,99	x-x	0,235	0,340	0,602	0,935	1,000	0,791	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	932 972	514	380	2,76	3,98	1,99	x-x	0,230	0,340	0,602	0,935	1,000	0,779	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	932 972	504	380	2,76	3,98	1,99	x-x	0,234	0,340	0,602	0,935	1,000	0,789	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	932 972	493	380	2,76	3,98	1,99	x-x	0,237	0,340	0,602	0,935	1,000	0,797	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	1 012 580	119	407	2,55	3,98	1,99	x-x	0,229	0,340	0,602	0,935	1,000	0,774	1,000	8 629 144
							y-y	0,133	0,490	0,819	0,757	1,000	0,855	1,000	
Pilastro Acciaio 25	1 101 316	202	-	2,36	3,98	1,99	x-x	0,271	0,340	0,602	0,935	1,000	0,910	0,994	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	1 186 840	202	-	2,19	3,98	1,99	x-x	0,273	0,340	0,602	0,935	1,000	0,915	0,993	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	1 186 840	199	-	2,19	3,98	1,99	x-x	0,270	0,340	0,602	0,935	1,000	0,908	0,995	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	1 186 840	203	-	2,19	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,914	0,993	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	1 186 824	202	-	2,19	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,914	0,993	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 15	1 101 316	61	441	2,35	3,98	1,99	x-x	0,202	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	1 186 840	66	474	2,18	3,98	1,99	x-x	0,187	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	1 186 840	81	474	2,18	3,98	1,99	x-x	0,175	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	1 186 840	97	467	2,18	3,98	1,99	x-x	0,168	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	1 172 030	126	361	2,21	3,98	1,99	x-x	0,169	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,129	0,490	0,819	0,757	1,000	0,830	1,000	
Pilastro Acciaio 5	1 015 478	490	412	2,54	3,98	1,99	x-x	0,240	0,340	0,602	0,935	1,000	0,807	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	1 096 058	484	445	2,35	3,98	1,99	x-x	0,242	0,340	0,602	0,935	1,000	0,812	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	1 096 058	481	447	2,35	3,98	1,99	x-x	0,243	0,340	0,602	0,935	1,000	0,817	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	1 096 058	476	447	2,35	3,98	1,99	x-x	0,244	0,340	0,602	0,935	1,000	0,820	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	1 094 190	474	437	2,36	3,98	1,99	x-x	0,245	0,340	0,602	0,935	1,000	0,823	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	541 280	472	55	4,78	3,98	1,99	x-x	0,245	0,340	0,602	0,935	1,000	0,824	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 30	1 176 444	198	57	2,21	3,98	1,99	x-x	0,270	0,340	0,602	0,935	1,000	0,906	0,995	8 629 144
							y-y	0,118	0,490	0,819	0,757	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 31	1 169 598	199	-	2,22	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,912	0,994	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	1 169 558	199	-	2,22	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,912	0,994	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	842 936	199	43	3,08	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,912	0,994	8 629 144
							y-y	0,124	0,490	0,819	0,757	1,000	0,797	1,000	
Pilastro Acciaio 1	931 622	524	372	2,77	3,98	1,99	x-x	0,226	0,340	0,602	0,935	1,000	0,766	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	

LEGENDA:

Pilastro Identificativo del pilastro. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_N Luce netta.
$L_{LI,FlsT}$ Luce libera per instabilità flessotorsionale.
λ Coefficiente di snellezza adimensionale.
α Fattore di imperfezione.
ϕ Coefficiente ϕ (per il calcolo di χ).
χ Coefficiente di riduzione per instabilità a compressione
β Coefficiente di riduzione della luce libera di inflessione.
k_c Coefficiente per il calcolo di χ_{LT}
χ_{LT} Coefficiente di riduzione ai fini dell'instabilità flessotorsionale.
N_{cr} Sforzo Normale Critico Euleriano.

TRAVI (AC) - VERIFICHE INSTABILITÀ A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione)

Id_{Tr}	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Piano Sesto									**Piano Sesto**						
Trave Acciaio 42-43	4	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 46-47	-	38 640	-	2,05	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	-	52 805	-	1,50	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 6-7	-	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	-	38 276	-	2,09	3,81	1,91	x-x	0,654	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,833	404 925
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	20	53 598	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 43-44	3	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 925
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	2	53 598	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	-	488	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,291	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,982	1 403 634
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 39-40	3	38 640	-	2,05	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 17-18	26	53 598	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	-	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	3	53 598	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 44-45	3	38 640	-	2,05	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	29	51 054	-	1,67	3,57	1,78	x-x	0,539	0,210	0,607	0,950	1,000	0,940	0,890	462 492
							y-y	0,111	0,340	1,888	0,333	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 40-41	3	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	-	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 18-19	29	53 598	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 32-33	-	52 805	-	1,50	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 925
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	3	53 598	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 45-46	3	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	9	176	-	NS	1,44	0,72	x-x	0,207	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 847 456
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 41-42	3	38 640	-	2,05	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	2	52 805	-	1,50	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 29-30	2	53 596	-	1,48	3,81	1,91	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 925
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	-	38 640	-	2,05	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	10	53 598	-	1,48	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	-	53 598	-	1,48	3,81	1,90	x-x	0,667	0,210	0,622	0,942	1,000	0,940	0,826	404 926
							y-y	0,118	0,340	2,071	0,299	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P15-33	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Piano Quinto									**Piano Quinto**						
Trave Acciaio 44-45	72	61 015	-	1,30	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 32-33	6	62 867	-	1,27	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-20	-	488	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,290	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,982	1 403 271
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 3-4	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 8-9	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 40-41	177	61 015	-	1,30	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 304	53 543	-	1,48	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 23-24	96	53 543	-	1,49	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 524	63 818	-	1,24	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	59	63 818	-	1,25	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	-	2 569	-	37,39	1,44	0,72	x-x	0,208	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 849 439
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	117	53 543	-	1,49	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 45-46	48	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 29-30	31	63 814	-	1,25	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 563
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	23	62 870	-	1,27	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 41-42	148	61 015	-	1,30	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 499	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 37-38	270	38 598	-	2,06	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P15-33	9	4 922	-	19,14	2,06	1,03	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 390 187
							y-y	0,068	0,340	1,002	0,674	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	49	63 818	-	1,25	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 35-36	331	38 598	-	2,06	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 46-47	23	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 310	53 205	22	1,64	3,89	1,94	x-x	0,500	0,210	0,627	0,940	1,000	0,910	0,918	389 442
							y-y	0,117	0,340	2,130	0,289	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 31-32	18	62 869	-	1,27	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4c-34	398	23 439	-	3,72	2,86	1,43	x-x	0,493	0,210	0,568	0,970	1,000	0,940	0,910	721 064
							y-y	0,092	0,340	1,420	0,467	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 6-7	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 9-10	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 42-43	122	61 015	-	1,30	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 304	53 543	-	1,48	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	2	583	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,294	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 404 320
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 483	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 38-39	242	38 598	-	2,06	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P18-20	143	34 366	-	2,66	3,13	1,56	x-x	0,410	0,210	0,582	0,963	1,000	0,910	0,952	600 602
							y-y	0,099	0,340	1,589	0,409	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 305	53 543	-	1,48	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	41	63 818	-	1,25	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	107	53 543	-	1,49	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	84	53 543	-	1,49	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 43-44	96	61 015	-	1,30	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	5	32 130	-	2,06	5,59	2,80	x-x	0,887	0,210	0,755	0,872	1,000	0,940	0,690	187 937

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,159	0,340	3,735	0,151	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	129	53 545	-	1,49	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 563
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 39-40	207	61 015	-	1,30	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 474	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 36-37	301	38 598	-	2,06	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 305	53 543	-	1,48	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 467	61 317	27	1,38	3,55	1,77	x-x	0,549	0,210	0,606	0,950	1,000	0,940	0,885	467 726
							y-y	0,111	0,340	1,874	0,336	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 34-35	366	38 598	-	2,06	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	70	63 818	-	1,25	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1c-1	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Piano Quarto									**Piano Quarto**						
Trave Acciaio 40-41	43	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	131	61 015	-	1,30	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	-	583	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,294	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 404 320
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1d-1	154	60 638	-	1,35	3,73	1,86	x-x	0,620	0,210	0,617	0,945	1,000	0,940	0,851	423 615
							y-y	0,115	0,340	2,007	0,310	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 45-46	17	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P18-20	12	35 698	-	2,56	3,13	1,56	x-x	0,410	0,210	0,582	0,963	1,000	0,910	0,952	600 602
							y-y	0,099	0,340	1,589	0,409	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 586	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 37-38	46	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 544	63 818	-	1,24	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	2	55 622	-	1,43	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	21	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 42-43	36	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	-	32 130	-	2,06	5,59	2,80	x-x	0,887	0,210	0,755	0,872	1,000	0,940	0,690	187 937
							y-y	0,159	0,340	3,735	0,151	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 560	63 818	-	1,24	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 34-35	39	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	94	61 015	-	1,30	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	60	61 015	-	1,30	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	6	55 622	-	1,43	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	2	55 622	-	1,43	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 588	61 317	27	1,37	3,55	1,77	x-x	0,549	0,210	0,606	0,950	1,000	0,940	0,885	467 726
							y-y	0,111	0,340	1,874	0,336	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 39-40	44	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 542	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	-	50 267	-	1,58	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 44-45	23	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-20	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 17-18	1 582	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 32-33	-	62 867	-	1,27	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 36-37	44	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	1	55 622	-	1,43	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	34	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 41-42	42	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	4	55 622	-	1,43	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 540	63 818	-	1,24	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	-	2 506	-	38,33	1,44	0,72	x-x	0,208	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 849 439
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4d-34	33	37 054	-	2,36	2,86	1,43	x-x	0,493	0,210	0,568	0,970	1,000	0,940	0,910	721 064
							y-y	0,092	0,340	1,420	0,467	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	112	61 015	-	1,30	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	9	55 622	-	1,43	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 563
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	77	61 015	-	1,30	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	3	55 622	-	1,43	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 29-30	-	59 217	-	1,34	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 563
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 38-39	44	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 545	63 818	-	1,24	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	-	62 870	-	1,27	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 43-44	31	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 572	63 818	-	1,24	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P15-33	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 35-36	43	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 46-47	7	61 015	-	1,31	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 546	63 411	31	1,38	3,89	1,94	x-x	0,499	0,210	0,627	0,940	1,000	0,910	0,918	389 442
							y-y	0,126	0,340	2,130	0,289	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 6-7	48	61 015	-	1,31	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	6	55 622	-	1,43	3,77	1,88	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	-	59 220	-	1,34	3,77	1,89	x-x	0,661	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,829	413 564
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	12	60 596	-	1,32	3,77	1,89	x-x	0,652	0,210	0,619	0,943	1,000	0,940	0,834	413 563
							y-y	0,117	0,340	2,041	0,304	1,000	1,000	1,000	
Piano Terzo									**Piano Terzo**						
Trave Acciaio 41-42	42	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 575	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 4e-34	94	37 133	-	2,35	2,85	1,43	x-x	0,496	0,210	0,568	0,971	1,000	0,940	0,908	723 596
							y-y	0,092	0,340	1,417	0,468	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	32	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	26	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 26-27	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 29-30	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 38-39	62	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 567	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 43-44	27	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 46-47	7	60 995	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 573	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P15-33	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 35-36	80	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 564	63 402	25	1,38	3,88	1,94	x-x	0,499	0,210	0,626	0,940	1,000	0,910	0,918	390 447
							y-y	0,116	0,340	2,126	0,290	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 6-7	18	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 40-41	48	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 28-29	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 9-10	5	60 584	-	1,32	3,76	1,88	x-x	0,651	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,834	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	35	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	-	584	-	NS	2,04	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 406 038
							y-y	0,068	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1e-1	34	60 628	-	1,34	3,72	1,86	x-x	0,625	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,848	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 45-46	14	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P18-20	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 25-26	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 18-19	1 580	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 37-38	67	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 565	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	9	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 42-43	36	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 15-16	1 570	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 34-35	86	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	31	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	23	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 27-28	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 588	61 435	25	1,37	3,54	1,77	x-x	0,552	0,210	0,605	0,950	1,000	0,940	0,884	469 048
							y-y	0,111	0,340	1,870	0,337	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 39-40	56	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-20	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 13-14	1 569	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 44-45	21	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 575	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 32-33	-	58 322	-	1,37	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 36-37	73	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 24-25	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 7-8	13	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Piano Secondo									**Piano Secondo**						
Trave Acciaio 35-36	127	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 39-40	69	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 604	63 402	24	1,38	3,88	1,94	x-x	0,499	0,210	0,626	0,940	1,000	0,910	0,918	390 447
							y-y	0,114	0,340	2,126	0,290	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 31-32	8	62 853	-	1,27	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	52	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 558	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 29-30	14	63 794	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 6-7	3	55 372	-	1,44	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 44-45	21	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 485	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	1	60 584	-	1,32	3,76	1,88	x-x	0,651	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,834	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	7	584	-	NS	2,04	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 406 038
							y-y	0,068	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 40-41	58	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	39	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	17	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 36-37	113	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	4	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 32-33	5	62 848	-	1,27	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1f-1	16	60 628	-	1,34	3,72	1,86	x-x	0,625	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,848	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	7	32 132	-	2,05	5,59	2,79	x-x	0,894	0,210	0,755	0,872	1,000	0,940	0,685	188 106
							y-y	0,159	0,340	3,732	0,152	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	44	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 466	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	-	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 45-46	14	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 541	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 41-42	47	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	34	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 37-38	96	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	8	55 372	-	1,44	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	1	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4f-34	158	37 133	-	2,35	2,85	1,43	x-x	0,496	0,210	0,568	0,971	1,000	0,940	0,908	723 596
							y-y	0,092	0,340	1,417	0,468	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-20	7	581	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,292	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 404 929
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 11-12	1 588	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	6	55 372	-	1,44	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 46-47	8	60 995	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	71	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 524	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 42-43	38	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	27	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	2	2 575	-	37,30	1,44	0,72	x-x	0,209	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 854 405
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 38-39	84	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	7	55 372	-	1,44	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	10	62 853	-	1,27	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 34-35	145	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 574	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	5	55 372	-	1,44	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P18-20	87	40 946	-	2,23	3,12	1,56	x-x	0,410	0,210	0,582	0,963	1,000	0,910	0,952	602 526
							y-y	0,099	0,340	1,586	0,410	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	61	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 505	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 43-44	30	60 996	-	1,31	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	22	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 448	61 435	25	1,37	3,54	1,77	x-x	0,552	0,210	0,605	0,950	1,000	0,940	0,884	469 048
							y-y	0,111	0,340	1,870	0,337	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio P15-33	16	4 922	1	19,11	2,06	1,03	x-x	0,294	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 391 879
							y-y	0,090	0,340	1,002	0,675	1,000	1,000	1,000	
Piano Primo									**Piano Primo**						
Trave Acciaio 46-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 32-33	4	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4g-34	8	14 960	-	5,80	2,83	1,42	x-x	0,508	0,210	0,567	0,971	1,000	0,940	0,903	733 859
							y-y	0,091	0,340	1,405	0,472	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 34-35	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 35-36	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 36-37	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 37-38	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 38-39	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 39-40	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 40-41	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 41-42	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 42-43	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 43-44	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 44-45	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 45-46	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P18-20	52	40 894	-	2,24	3,10	1,55	x-x	0,410	0,210	0,581	0,963	1,000	0,910	0,952	610 317
							y-y	0,099	0,340	1,573	0,414	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	54	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	52	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	50	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	47	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	43	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	39	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	34	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	30	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	25	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 29-30	19	63 710	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,653	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	12	62 769	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	7	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 526	61 877	23	1,35	3,52	1,76	x-x	0,562	0,210	0,604	0,951	1,000	0,940	0,879	474 393

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,110	0,340	1,856	0,340	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 578	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 604	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 622	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 635	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 578	63 346	27	1,38	3,86	1,93	x-x	0,499	0,210	0,625	0,940	1,000	0,910	0,919	394 503
							y-y	0,120	0,340	2,110	0,292	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 642	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 642	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 633	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 613	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	33	60 525	-	1,33	3,72	1,86	x-x	0,646	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,837	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	151	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	96	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	65	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	172	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	184	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	182	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	169	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 6-7	123	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 33-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P15-33	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P11-20	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P12-30	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 1g-1	140	60 590	-	1,33	3,70	1,85	x-x	0,641	0,210	0,615	0,945	1,000	0,940	0,840	429 359
							y-y	0,115	0,340	1,988	0,313	1,000	1,000	1,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 46-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 32-33	2	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4h-34	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 34-35	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 35-36	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 36-37	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 37-38	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 38-39	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 39-40	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 40-41	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 41-42	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 42-43	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 43-44	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 44-45	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 45-46	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P18-20	56	40 894	-	2,24	3,10	1,55	x-x	0,410	0,210	0,581	0,963	1,000	0,910	0,952	610 317
							y-y	0,099	0,340	1,573	0,414	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	47	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	40	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	34	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	29	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	25	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	22	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	18	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	16	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	13	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 29-30	10	63 710	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,653	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	9	62 769	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	5	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 969	61 877	33	1,35	3,52	1,76	x-x	0,562	0,210	0,604	0,951	1,000	0,940	0,879	474 393
							y-y	0,111	0,340	1,856	0,340	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 748	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 284	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 259	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 264	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 337	63 347	24	1,38	3,86	1,93	x-x	0,499	0,210	0,625	0,940	1,000	0,910	0,919	394 503
							y-y	0,121	0,340	2,110	0,292	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 296	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 358	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 449	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 576	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	61	63 858	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,646	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,837	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	357	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	197	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	126	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	872	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	709	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	572	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	455	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 6-7	272	64 251	-	1,24	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	32	200	1	NS	1,43	0,72	x-x	0,208	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 855 439
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	19	38 696	-	1,69	5,59	2,79	x-x	0,903	0,210	0,755	0,872	1,000	0,940	0,679	188 139
							y-y	0,159	0,340	3,731	0,152	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P15-33	37	5 917	3	15,87	2,04	1,02	x-x	0,292	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 405 903
							y-y	0,073	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Trave Acciaio P11-20	48	581	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 404 614
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	26	584	2	NS	2,04	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 406 382
							y-y	0,067	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1h-1	1 079	63 902	-	1,26	3,70	1,85	x-x	0,641	0,210	0,615	0,945	1,000	0,940	0,840	429 362
							y-y	0,115	0,340	1,988	0,313	1,000	1,000	1,000	

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_N Luce netta.
$L_{LI,FlsT}$ Luce libera per instabilità flessotorsionale.
λ Coefficiente di snellezza adimensionale.
α Fattore di imperfezione.
ϕ Coefficiente per il calcolo di χ
χ Coefficiente di riduzione per instabilità a compressione
β Coefficiente di riduzione della luce libera di inflessione.
k_c Coefficiente per il calcolo di χ_{LT}
χ_{LT} Coefficiente di riduzione ai fini dell'instabilità flessotorsionale.
N_{cr} Sforzo Normale Critico Euleriano.

PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (Elevazione)

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN PIANTA		
a)	la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento;	SI
b)	il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4;	SI
c)	ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione;	SI
		La struttura è regolare in pianta.
REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA		
d)	tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio;	SI
e)	massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base;	SI
f)	nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti diversi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;	SI
g)	eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;	SI
		La struttura è regolare in altezza.

Piani - Verifiche Regolarità

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	Rd_{Tmp}	Ir_{Tmp}	M_{SLU}	K_{SLU}		R_{eff}		R_{ric}	
						X	Y	X	Y	X	Y
	[m]	[m]			[N·s²/m]	[N/cm]	[N/cm]	[N]	[N]	[N]	[N]
Piano Copertura Torrino	25,20	3,40	NO	NO	94 343	3 761 218	737 710	0	0	0	0
Piano Sesto	21,80	3,40	NO		332 449	9 164 902	2 176 526	0	0	0	0
Piano Quinto	18,40	3,40	NO		607 264	17 350 285	3 976 905	0	0	0	0
Piano Quarto	15,00	3,40	NO		651 193	23 826 339	5 753 452	0	0	0	0
Piano Terzo	11,60	3,40	NO		663 068	29 372 260	7 497 975	0	0	0	0
Piano Secondo	8,20	3,40	NO		639 889	35 622 095	9 718 156	0	0	0	0
Piano Primo	4,10	4,10	NO		696 978	40 438 584	11 618 595	0	0	0	0
Piano Terra	0,00	4,10	NO		727 575	69 075 986	24 177 040	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
Q_{Lv} Quota del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
Rd_{Tmp} Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
Ir_{Tmp} Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
M_{SLU} Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z.
K_{SLU} Valori delle Rigidezze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale.
R_{eff} Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
R_{ric} Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
(*) Vedi tabelle "Livelli o Piani" o "Solai e Balconi".