AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

PROGETTO PRELIMINARE	☐	PROGETTO DEFINITIVO	☐	PROGETTO ESECUTIVO	■

OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

UBICAZIONE: Località Santa Caterina - Reggio Calabria

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

CODICE CIG: 7121966045	**CODICE CUP: G36D17000050001**

PROGETTO STRUTTURALE

REV.	DATA	MODIFICA	DISEGNATORE / COMPILATORE
00	26/11/2018	Prima Emissione	Ing. Mariano Salvatore
			VERIFICATO DA: Ing. Carlo Carletti
			APPROVATO DA: Arch. Valentino Tropeano

CODICE D'IDENTIFICAZIONE	ELABORATO :
05/17-**PS.TC23/**00	Edificio B Polifunzionale in acciaio ▪ Tabulati di calcolo – Stato di progetto: Tomo 3 di 3
OPEN BIM™	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**
Ing. Salvatore CONCETTINO	Arch. Valentino TROPEANO

PROGETTISTA RESPONSABILE COORDINATORE
Arch. Valentino TROPEANO

RESPONSABILI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Gianfranco PICARIELLO
RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Carlo CARLETTI
RESPONSABILE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Geol. Carmine MAZZAROTTI
RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Ing. Bruno MATTIA
RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Mauro GUERRIERO
RESPONSABILE PROGETTAZIONE SICUREZZA
Arch, Patrizia GAMMA

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Antonio GRAZIANO
Ing. Lella Liana IMBRIANI
Ing. Mariano SALVATORE
Ing. Domenico DE MATTIA
Ing. Rosa LO PRIORE
Arch. Ivan GUERRIERO
Arch. Stanislao SACCARDO
Geom. Gennarino IANDIORIO
Geom. Franco IMBIMBO
Per.Ind. Antonio FESTA

CONSULENTI SCIENTIFICI

Prof. Ing. Luigi PETTI
Prof. Geol. Francesco Maria GUADAGNO

14 – VERIFICHE

Coefficiente di sicurezza, acciaio: FLESSIONE



Coefficiente di sicurezza, acciaio: TAGLIO



Coefficiente di sicurezza, acciaio: INSTABILITA'



Coefficiente di sicurezza, calcestruzzo armato: FLESSIONE





Coefficiente di sicurezza, calcestruzzo armato: TAGLIO





Pareti - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	$\sigma_{ct,f}$ [N/mm²]	σ_t [N/mm²]	ε_{sm}	A_e [cm²]	Δ_{sm} [mm]	W_d [mm]	W_{amm} [mm]	CS	Verificato
Piano torrini scale			**Parete P2-P3**				**AA= PCA**			**Parete P2-P3**			
NOTA: L'elemento è fessurato. Di seguito sono riportati solamente i nodi strutturali per i quali si riscontra la fessurazione($W_d \neq 0$)													
00281	P	FRQ	174 566	42 352	2,06	1,63	6,0001 E-04	625	432	0,259	0,400	1,54	SI
		QPR	159 230	38 605	1,88	1,63	5,4661 E-04	625	432	0,236	0,300	1,27	SI
	S	FRQ	93 607	17 896	0,82	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	85 300	16 311	0,75	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P5-P6**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00616	P	FRQ	22 833	-343	-0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	22 833	-343	-0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-3 912	-2 139	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-3 834	-1 947	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P6-P7**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00389	P	FRQ	-10 749	10 354	0,68	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 784	9 435	0,62	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-10 678	2 063	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 946	1 880	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P7-P8**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00417	P	FRQ	9 260	3 203	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	8 486	2 919	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	12 146	485	-0,01	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	11 383	438	-0,01	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P9-P10**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00327	P	FRQ	30 044	-9 057	0,47	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	27 589	-8 240	0,43	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	53 515	-2 865	0,01	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	49 716	-2 603	0,00	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P10-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00323	P	FRQ	31 918	-18 241	1,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	29 184	-16 625	0,95	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	11 892	-3 239	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	10 855	-2 952	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04214	P	FRQ	25 590	-304	-0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	25 278	-272	-0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 232	-1 599	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 527	-1 453	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00382	P	FRQ	19 047	-10 808	0,62	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	17 450	-9 848	0,56	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-630	-2 208	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-828	-2 011	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
Piano torrini scale			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P14-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00414	P	FRQ	11 409	-3 226	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	10 528	-2 936	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	21 093	-501	-0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	21 093	-501	-0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P16-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01776	P	FRQ	-23 859	-385	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-21 810	-365	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-79 133	-1 290	0,32	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-73 461	-1 205	0,30	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P17-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00854	P	FRQ	-75 416	1 943	0,36	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-65 662	1 830	0,32	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 497	26	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-22 088	24	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P1-P11**				**AA= PCA**			**Parete P1-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00311	P	FRQ	24 865	17 642	1,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	22 746	16 064	0,93	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	19 714	3 108	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	18 022	2 829	0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P2-P9**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00336	P	FRQ	26 653	-14 310	0,81	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	24 385	-13 038	0,74	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	25 010	-2 629	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	22 797	-2 395	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P9-P16**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00431	P	FRQ	7 877	-2 395	0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	7 278	-2 196	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-20 665	-865	0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-19 304	-805	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P5-P12**				**AA= PCA**			**Parete P5-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00167	P	FRQ	-3 543	-3 574	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	647	-3 346	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-6 744	-1 815	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-6 187	-1 679	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P6-P13**				**AA= PCA**			**Parete P6-P13**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00370	P	FRQ	31 037	-4 443	0,48	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	28 347	-4 047	0,44	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	10 712	-839	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	9 747	-763	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P7-P14**				**AA= PCA**			**Parete P7-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01611	P	FRQ	-17 113	-186	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
		QPR	-16 016	-170	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-121 285	1 583	0,27	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-112 346	1 436	0,25	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P8-P15**				**AA= PCA**			**Parete P8-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01796	P	FRQ	-5 293	-174	0,01	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 094	-155	0,01	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-37 776	1 607	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-35 866	1 472	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano torrini scale			**Parete P10-P17**				**AA= PCA**			**Parete P10-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04223	P	FRQ	-36 509	-1 530	0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-33 458	-1 420	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	3 708	249	0,00	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	3 708	249	0,00	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P2-P3**				**AA= PCA**			**Parete P2-P3**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00210	P	FRQ	19 106	-662	-0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	19 664	-609	-0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-1 624	-1 698	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1 448	-1 551	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P5-P6**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01074	P	FRQ	46 306	-141	-0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	46 306	-141	-0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-8 612	-634	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 323	-577	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P6-P7**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00282	P	FRQ	56 332	-1 189	-0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	56 332	-1 189	-0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-10 496	-3 000	0,22	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 395	-2 748	0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P7-P8**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01908	P	FRQ	-10 269	-	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 047	-	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-33 788	408	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-32 539	367	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P9-P10**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00289	P	FRQ	49 076	2 176	-0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	46 789	2 036	-0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-13 861	2 723	0,22	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-12 674	2 548	0,20	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P10-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00166	P	FRQ	92 333	4 560	-0,01	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	85 830	4 133	-0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	13 620	5 122	0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	12 203	4 645	0,25	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04214	P	FRQ	14 440	-285	-0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	14 440	-285	-0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-33 700	-2 667	0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-32 013	-2 426	0,26	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00285	P	FRQ	53 137	1 253	-0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	53 137	1 253	-0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-6 653	2 985	0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-6 426	2 732	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P14-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02034	P	FRQ	-12 074	-30	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-11 366	-27	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-47 919	-540	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-44 854	-489	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P16-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01919	P	FRQ	-5 077	-18	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-4 852	-17	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-65 812	195	0,23	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-63 706	189	0,22	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P17-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00246	P	FRQ	65 351	-523	-0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	65 351	-523	-0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-14 309	-649	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-13 369	-589	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P20-P21**				**AA= PCA**			**Parete P20-P21**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00172	P	FRQ	11 303	521	0,00	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	11 303	521	0,00	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	2 802	1 471	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2 563	1 336	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P1-P11**				**AA= PCA**			**Parete P1-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04068	P	FRQ	69 341	-2 929	-0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	65 058	-2 652	-0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	16 078	-4 139	0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	14 595	-3 757	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P2-P9**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00277	P	FRQ	44 016	1 846	-0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	42 681	1 732	-0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	3 798	1 968	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	3 750	1 813	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P9-P16**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04084	P	FRQ	44 835	1 510	-0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
		QPR	43 456	1 429	-0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	7 097	1 762	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	6 716	1 636	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P5-P12**				**AA= PCA**			**Parete P5-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00109	P	FRQ	65 514	-7 487	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	66 974	-7 058	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-6 489	-2 585	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 910	-2 424	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P6-P13**				**AA= PCA**			**Parete P6-P13**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00923	P	FRQ	29 690	-8	-0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	29 690	-8	-0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-4 074	363	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-3 736	331	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P7-P14**				**AA= PCA**			**Parete P7-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01972	P	FRQ	-7 967	285	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-7 755	261	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-51 238	-2 075	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-48 586	-1 865	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P8-P15**				**AA= PCA**			**Parete P8-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02072	P	FRQ	-9 593	-109	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 346	-95	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-42 235	973	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-40 863	892	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P10-P17-P20**				**AA= PCA**			**Parete P10-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02022	P	FRQ	-8 830	48	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 462	47	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-54 453	-523	0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-51 560	-502	0,20	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P10-P17-P20**				**AA= PCA**			**Parete P17-P20**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01150	P	FRQ	52 277	-950	-0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	52 277	-950	-0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	4 035	-2 848	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	3 464	-2 641	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Secondo			**Parete P19-P21**				**AA= PCA**			**Parete P19-P21**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00172	P	FRQ	-586	-1 013	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-445	-927	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-11 792	-1 596	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 652	-1 451	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P2-P3**				**AA= PCA**			**Parete P2-P3**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00048	P	FRQ	102 487	478	-0,30	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	102 487	478	-0,30	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-1 669	214	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1 590	206	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P5-P6**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01333	P	FRQ	74 347	6	-0,23	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	74 347	6	-0,23	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-10 526	-34	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 395	-30	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P6-P7**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02081	P	FRQ	-14 455	2	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-14 215	2	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-56 548	-120	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-55 585	-113	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P7-P8**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02203	P	FRQ	-14 315	27	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-14 066	26	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-51 036	-12	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-49 843	-20	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P9-P10**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02150	P	FRQ	-7 680	19	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-7 539	19	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-54 750	94	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-53 523	90	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P10-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00051	P	FRQ	79 979	-3 890	-0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	79 642	-3 530	-0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-13 618	-1 568	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-12 359	-1 422	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02168	P	FRQ	-16 209	17	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 699	17	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-47 815	-198	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-46 282	-182	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01376	P	FRQ	60 444	80	-0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	60 444	80	-0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-18 164	219	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 443	185	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P15-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02227	P	FRQ	-5 647	-6	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 576	-5	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-57 766	296	0,20	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-55 721	277	0,20	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P16-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04079	P	FRQ	56 379	-636	-0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
		QPR	56 379	-636	-0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	759	-1 246	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	754	-1 168	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P17-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00047	P	FRQ	29 734	-81	-0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	33 765	-68	-0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-30 861	3	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-27 884	4	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P20-P21**				**AA= PCA**			**Parete P20-P21**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01132	P	FRQ	54 532	-123	-0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	54 532	-123	-0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-4 656	-423	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-4 315	-398	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P1-P11**				**AA= PCA**			**Parete P1-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
04060	P	FRQ	103 975	2 127	-0,20	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	101 322	1 919	-0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 529	903	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 004	816	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P2-P9**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01348	P	FRQ	85 683	-1 962	-0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	85 683	-1 962	-0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-2 112	-1 434	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-2 078	-1 419	0,10	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P9-P16**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01348	P	FRQ	83 440	-1 717	-0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	83 440	-1 717	-0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-4 038	-1 136	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-3 893	-1 140	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P5-P12**				**AA= PCA**			**Parete P5-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00054	P	FRQ	137 785	-8 905	-0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	137 274	-8 428	-0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-9 367	-2 928	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 656	-2 763	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P6-P13**				**AA= PCA**			**Parete P6-P13**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00052	P	FRQ	77 456	502	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	77 456	502	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	751	266	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	757	266	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P7-P14**				**AA= PCA**			**Parete P7-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02127	P	FRQ	-8 465	17	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 230	14	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-67 129	-984	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-65 053	-871	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
Piano Primo			**Parete P8-P15**				**AA= PCA**			**Parete P8-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02187	P	FRQ	-24 395	39	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-23 957	45	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-94 476	-150	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-92 598	-165	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P10-P17-P20**				**AA= PCA**			**Parete P10-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
02107	P	FRQ	-6 084	54	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 925	53	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-48 359	-305	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-46 459	-299	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P10-P17-P20**				**AA= PCA**			**Parete P17-P20**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00246	P	FRQ	61 736	-1 210	-0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	61 736	-1 210	-0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-2 986	-1 888	0,13	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-3 641	-1 774	0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Primo			**Parete P19-P21**				**AA= PCA**			**Parete P19-P21**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00045	P	FRQ	63 042	-364	-0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	63 042	-364	-0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-20 726	3	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-19 441	3	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P2-P3-P4**				**AA= PCA**			**Parete P2-P3**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00821	P	FRQ	51 766	-11	-0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	51 766	-11	-0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-24 581	-13	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-24 040	-16	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P2-P3-P4**				**AA= PCA**			**Parete P3-P4**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00991	P	FRQ	-32 128	-234	0,12	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-31 102	-221	0,11	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-98 925	187	0,32	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-95 008	179	0,31	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P5-P6**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00725	P	FRQ	105 023	345	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	105 023	345	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	1 123	598	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1 124	587	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P6-P7**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01587	P	FRQ	-23 544	-1	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-23 321	-1	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-81 591	-39	0,25	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-80 834	-40	0,25	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**				**AA= PCA**			**Parete P7-P8**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01756	P	FRQ	-18 464	-4	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Nodo	Dir	Id$_{Cmb}$	N$_{Ed}$	M$_{Ed}$	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A$_e$	Δ_{sm}	W$_d$	W$_{amm}$	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[cm^2]	[mm]	[mm]	[mm]		
		QPR	-18 165	-5	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-60 397	77	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-59 087	70	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P9-P10**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01579	P	FRQ	-9 176	22	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-9 043	23	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-59 855	-102	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-58 818	-100	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P9-P10-P11**				**AA= PCA**			**Parete P10-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00583	P	FRQ	190 107	-1 353	-0,49	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	190 107	-1 353	-0,49	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	24 087	-2 766	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	23 149	-2 668	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01696	P	FRQ	-19 799	16	0,07	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-19 210	16	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-54 847	63	0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-53 169	66	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P13-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00537	P	FRQ	94 981	-157	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	94 981	-157	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-17 624	-372	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-17 207	-365	0,08	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**				**AA= PCA**			**Parete P15-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01740	P	FRQ	-5 129	10	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-5 030	12	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-70 578	380	0,25	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-68 083	363	0,24	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P16-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00815	P	FRQ	99 891	-354	-0,29	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	99 891	-354	-0,29	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-2 083	-466	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1 960	-453	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P16-P17-P18**				**AA= PCA**			**Parete P17-P18**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00445	P	FRQ	135 205	-858	-0,38	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	135 205	-858	-0,38	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	57	-640	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-173	-625	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P20-P21**				**AA= PCA**			**Parete P20-P21**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01397	P	FRQ	66 444	-348	-0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	66 301	-339	-0,18	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-9 064	-350	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-8 447	-343	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

Nodo	Dir	Id$_{Cmb}$	N$_{Ed}$	M$_{Ed}$	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A$_e$	Δ_{sm}	W$_d$	W$_{amm}$	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[cm^2]	[mm]	[mm]	[mm]		
Piano Terra			**Parete P1-P4-P11**				**AA= PCA**			**Parete P1-P4**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00161	P	FRQ	163 008	-3 750	-0,29	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	158 427	-3 477	-0,29	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	4 964	-2 642	0,15	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	4 765	-2 462	0,14	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P1-P4-P11**				**AA= PCA**			**Parete P4-P11**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00780	P	FRQ	143 118	-1 032	-0,39	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	143 118	-1 032	-0,39	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	8 557	-996	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	8 272	-956	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P2-P9**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00470	P	FRQ	115 634	-2 327	-0,23	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	115 634	-2 327	-0,23	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	7 706	-1 824	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	7 596	-1 802	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P2-P9-P16**				**AA= PCA**			**Parete P9-P16**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00470	P	FRQ	114 245	-2 331	-0,22	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	114 245	-2 331	-0,22	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	3 231	-1 587	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	3 234	-1 582	0,09	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P5-P12**				**AA= PCA**			**Parete P5-P12**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00709	P	FRQ	209 935	5 742	-0,26	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	209 935	5 742	-0,26	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-3 118	2 194	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-3 279	2 118	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P6-P13**				**AA= PCA**			**Parete P6-P13**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00537	P	FRQ	64 070	-84	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	64 070	-84	-0,28	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-4 765	-99	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-4 679	-97	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P7-P14**				**AA= PCA**			**Parete P7-P14**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01717	P	FRQ	-10 627	8	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-10 344	6	0,02	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-76 182	-1 078	0,17	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-73 957	-964	0,16	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P8-P15**				**AA= PCA**			**Parete P8-P15**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01678	P	FRQ	-30 790	65	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-30 248	73	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-123 883	-176	0,22	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-121 472	-200	0,21	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P10-P17-P20**				**AA= PCA**			**Parete P10-P17**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01558	P	FRQ	-7 238	36	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI

Nodo	Dir	Id_{Cmb}	N_{Ed}	M_{Ed}	$\sigma_{ct,f}$	σ_t	ε_{sm}	A_e	Δ_{sm}	W_d	W_{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]		[cm²]	[mm]	[mm]	[mm]		
		QPR	-7 063	35	0,03	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-54 096	-275	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-52 321	-273	0,19	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P10-P17-P20**				**AA= PCA**			**Parete P17-P20**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
00447	P	FRQ	98 637	-257	-0,30	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	98 637	-257	-0,30	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-16 542	-43	0,06	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-15 863	-17	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			**Parete P19-P21**				**AA= PCA**			**Parete P19-P21**			
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max $\sigma_{ct,f}$)													
01420	P	FRQ	184 259	757	-0,52	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	184 259	757	-0,52	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	6 153	1 049	0,05	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	5 950	1 004	0,04	1,63	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto aggressive.

Id_{Cmb} Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.

N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto.

$\sigma_{ct,f}$ Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di σ_t la sezione è soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.

σ_t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008].

ε_{sm} Deformazione media nel calcestruzzo.

A_e Area efficace del calcestruzzo teso.

Δ_{sm} Distanza media tra le fessure.

W_d Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.

W_{amm} Valore ammissibile di apertura delle fessure.

CS Coefficiente di Sicurezza (=W_d / W_{amm}). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100). [-] = Fessurazioni nulle (W_d = 0).

Verificato [SI] = $W_d \leq W_{amm}$; [NO] = $W_d > W_{amm}$

Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
Piano torrini scale						**Parete P2-P3**										**Parete P2-P3**			
P	A	00169	9 185	4 150	0,03000	0,03000	6,62	00210	19 546	1 733	0,03000	0,03000	15,09	00281	-299 800	72 863	0,04010	0,04010	1,02
	P		9 185	5 048	0,03000	0,03000	5,44		19 546	1 770	0,03000	0,03000	14,77		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		9 619	1 454	0,03000	0,03000	18,86		0	0	0,03000	0,03000	-		-161 142	30 797	0,03000	0,03000	1,59
	P		9 730	1 470	0,03000	0,03000	18,64		7 295	2 504	0,03000	0,03000	11,07		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00294	17 044	5 325	0,03000	0,03000	4,97	00340	-5 602	5 140	0,03000	0,03000	5,71	00341	13 210	9 960	0,03000	0,03000	2,71
	P		17 044	1 005	0,03000	0,03000	26,34		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-244	2 787	0,03000	0,03000	10,29		9 110	1 209	0,03000	0,03000	22,73		57 870	2 635	0,03000	0,03000	8,06
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		9 110	31	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00342	78 340	25 036	0,03900	0,03900	1,07	00883	39 355	369	0,03000	0,03000	63,98	00884	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		39 355	1 416	0,03000	0,03000	16,67		42 445	1 683	0,03000	0,03000	13,79
S	A		162 954	2 313	0,03000	0,03000	2,92		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		29 301	7 893	0,03000	0,03000	3,15		22 900	10 351	0,03000	0,03000	2,48
P	A	00885	0	0	0,03000	0,03000	-	00886	0	0	0,03000	0,03000	-	00887	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		43 835	1 719	0,03000	0,03000	13,40		29 290	1 646	0,03000	0,03000	15,13		-7 976	1 289	0,03000	0,03000	23,02
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 952	8 916	0,03000	0,03000	2,98		7 356	7 610	0,03000	0,03000	3,64		10 997	5 009	0,03000	0,03000	5,44
P	A	00888	0	0	0,03000	0,03000	-	00938	-11 877	1 047	0,03000	0,03000	28,81	00939	2 320	2 020	0,03000	0,03000	14,04
	P		-4 964	1 164	0,03000	0,03000	25,16		-11 877	1 432	0,03000	0,03000	21,07		2 320	2 476	0,03000	0,03000	11,45
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		6 330	158	0,03000	0,03000	NS
	P		8 323	3 899	0,03000	0,03000	7,07		-1 623	2 113	0,03000	0,03000	13,66		6 330	1 545	0,03000	0,03000	18,02
P	A	00940	2 341	2 730	0,03000	0,03000	10,38	00941	-13 436	101	0,03000	0,03000	NS	00942	-26 563	1 432	0,03000	0,03000	22,38
	P		2 341	3 535	0,03000	0,03000	8,02		69 419	518	0,03000	0,03000	38,15		-26 563	1 340	0,03000	0,03000	23,91
S	A		11 434	515	0,03000	0,03000	52,79		6 104	76	0,03000	0,03000	NS		-1 197	183	0,03000	0,03000	NS
	P		11 434	1 071	0,03000	0,03000	25,38		6 104	119	0,03000	0,03000	NS		-1 197	321	0,03000	0,03000	89,72
P	A	00943	-25 898	2 919	0,03000	0,03000	10,95	00944	-41 348	4 875	0,03000	0,03000	6,96	00945	-103 815	8 766	0,03000	0,03000	4,78
	P		-26 378	1 397	0,03000	0,03000	22,92		-41 348	55	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-2 517	633	0,03000	0,03000	45,77		680	922	0,03000	0,03000	30,98		-17 614	447	0,03000	0,03000	69,13
	P		-2 517	312	0,03000	0,03000	92,85		-155	150	0,03000	0,03000	NS		-17 614	21	0,03000	0,03000	NS
P	A	00946	-517 839	20 452	0,03000	0,03000	4,36	03136	3 351	1 578	0,03000	0,03000	17,88	03137	-159 361	29 959	0,03000	0,03000	1,63
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		3 351	2 271	0,03000	0,03000	12,43		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-200 478	1 387	0,03000	0,03000	38,92		5 677	117	0,03000	0,03000	NS		-79 032	3 640	0,03000	0,03000	10,64
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		5 677	372	0,03000	0,03000	75,06		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03138	10 490	1 812	0,03000	0,03000	15,07	03139	0	0	0,03000	0,03000	-	03140	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-7 386	710	0,03000	0,03000	41,68		-13 339	563	0,03000	0,03000	53,92
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		14 286	2 041	0,03000	0,03000	13,14		903	2 774	0,03000	0,03000	10,29		377	2 330	0,03000	0,03000	12,27
P	A	03141	-903	934	0,03000	0,03000	30,80	03142	863	2 073	0,03000	0,03000	13,77	03143	311	5 370	0,03000	0,03000	5,33
	P		-903	1 178	0,03000	0,03000	24,42		-6 576	457	0,03000	0,03000	64,53		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		4 466	3 059	0,03000	0,03000	9,18		-589	3 310	0,03000	0,03000	8,68		4 263	1 153	0,03000	0,03000	24,37
P	A	03144	-21 126	742	0,03000	0,03000	42,25	03145	-35 866	2 992	0,03000	0,03000	11,11	03146	-87 245	8 756	0,03000	0,03000	4,54
	P		-6 167	1 019	0,03000	0,03000	28,89		-35 866	1 027	0,03000	0,03000	32,36		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		1 278	102	0,03000	0,03000	NS		-2 532	834	0,03000	0,03000	34,74		-13 346	968	0,03000	0,03000	31,36
	P		1 278	853	0,03000	0,03000	33,39		-2 532	938	0,03000	0,03000	30,89		-13 346	231	0,03000	0,03000	NS
Piano torrini scale						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00188	79 374	6 457	0,03000	0,03000	2,86	00209	79 065	15 914	0,03000	0,03000	1,16	00286	12 995	1 940	0,03000	0,03000	13,91
	P		79 374	5 993	0,03000	0,03000	3,08		79 065	16 388	0,03000	0,03000	1,13		12 995	1 959	0,03000	0,03000	13,78

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		36 120	2 386	0,03000	0,03000	10,07		49 141	5 927	0,03000	0,03000	3,77		5 615	716	0,03000	0,03000	39,01
	P		36 120	1 612	0,03000	0,03000	14,90		49 141	8 523	0,03000	0,03000	2,62		5 615	1 070	0,03000	0,03000	26,10
P	A	00293	409 439	81 435	0,15000	0,15000	1,01	00363	835	1 493	0,03000	0,03000	19,12	00364	-16 066	3 377	0,03000	0,03000	9,09
	P		409 439	81 007	0,15000	0,15000	1,01		835	499	0,03000	0,03000	57,20		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		53 089	35 578	0,04600	0,04600	1,01		-1 108	577	0,03000	0,03000	49,90		-4 071	490	0,03000	0,03000	59,53
	P		53 089	35 647	0,04600	0,04600	1,01		-1 108	490	0,03000	0,03000	58,76		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00365	1 603	5 263	0,03000	0,03000	5,40	00366	60 010	4 616	0,03000	0,03000	4,54	00611	28 912	3 250	0,03000	0,03000	7,68
	P		1 603	3 503	0,03000	0,03000	8,12		60 010	3 354	0,03000	0,03000	6,25		28 912	3 307	0,03000	0,03000	7,54
S	A		-1 418	453	0,03000	0,03000	63,64		63 868	884	0,03000	0,03000	23,16		6 898	842	0,03000	0,03000	32,98
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		63 868	723	0,03000	0,03000	28,31		6 898	945	0,03000	0,03000	29,38
P	A	00612	-6 840	1 780	0,03000	0,03000	16,59	00613	-25 757	3 327	0,03000	0,03000	9,60	00614	-15 736	683	0,03000	0,03000	44,89
	P		-6 840	2 021	0,03000	0,03000	14,61		-25 757	3 610	0,03000	0,03000	8,85		-15 736	1 118	0,03000	0,03000	27,42
S	A		10 268	45	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 268	715	0,03000	0,03000	38,23		-2 817	1 183	0,03000	0,03000	24,52		-6 023	1 865	0,03000	0,03000	15,77
P	A	00615	22 994	3 483	0,03000	0,03000	7,38	00616	0	0	0,03000	0,03000	-	00617	2 621	610	0,03000	0,03000	46,42
	P		22 994	4 319	0,03000	0,03000	5,95		-34 473	663	0,03000	0,03000	49,86		2 621	1 425	0,03000	0,03000	19,87
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		12 699	2 066	0,03000	0,03000	13,08		74 322	2 247	0,03000	0,03000	8,51
	P		2 635	2 943	0,03000	0,03000	9,62		12 699	5 960	0,03000	0,03000	4,53		74 322	5 511	0,03000	0,03000	3,47
P	A	00618	17 862	2 143	0,03000	0,03000	12,30	00619	1 045	2 815	0,03000	0,03000	10,13	00620	204 076	8 797	0,04000	0,04000	1,24
	P		17 862	2 897	0,03000	0,03000	9,10		1 045	2 705	0,03000	0,03000	10,54		204 076	7 638	0,03800	0,03800	1,16
S	A		93 218	3 024	0,03000	0,03000	5,49		81 727	4 108	0,03000	0,03000	4,42		30 697	6 542	0,03000	0,03000	3,78
	P		93 218	5 626	0,03000	0,03000	2,95		81 727	5 712	0,03000	0,03000	3,18		30 697	6 195	0,03000	0,03000	3,99
P	A	00621	18 262	436	0,03000	0,03000	60,35	00622	12 998	346	0,03000	0,03000	77,99	00623	2 022	530	0,03000	0,03000	53,57
	P		18 262	506	0,03000	0,03000	52,00		12 998	578	0,03000	0,03000	46,69		2 022	499	0,03000	0,03000	56,89
S	A		5 845	1 352	0,03000	0,03000	20,64		12 338	1 600	0,03000	0,03000	16,92		21 348	2 499	0,03000	0,03000	10,37
	P		5 845	2 275	0,03000	0,03000	12,26		12 338	2 293	0,03000	0,03000	11,81		21 348	2 678	0,03000	0,03000	9,68
P	A	00624	54 660	310	0,03000	0,03000	69,84	00625	7 359	428	0,03000	0,03000	64,74	00626	60 400	786	0,03000	0,03000	26,61
	P		54 660	333	0,03000	0,03000	65,01		7 359	265	0,03000	0,03000	NS		60 400	808	0,03000	0,03000	25,88
S	A		13 826	2 158	0,03000	0,03000	12,46		31 155	1 686	0,03000	0,03000	14,63		8 233	1 927	0,03000	0,03000	14,32
	P		13 826	2 069	0,03000	0,03000	12,99		31 155	1 335	0,03000	0,03000	18,47		8 233	1 473	0,03000	0,03000	18,73
P	A	02738	26 231	9 846	0,03000	0,03000	2,57	02739	141 127	13 919	0,03600	0,03600	1,13	02740	7 466	528	0,03000	0,03000	52,45
	P		26 231	10 440	0,03000	0,03000	2,42		141 127	12 986	0,03400	0,03400	1,07		6 499	184	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 053	165	0,03000	0,03000	NS		1 995	467	0,03000	0,03000	60,80
	P		182	2 341	0,03000	0,03000	12,23		1 053	110	0,03000	0,03000	NS		1 995	682	0,03000	0,03000	41,63
P	A	02741	55 681	2 365	0,03000	0,03000	9,10	02742	8 316	1 965	0,03000	0,03000	14,04	02743	28 340	724	0,03000	0,03000	34,56
	P		55 681	2 411	0,03000	0,03000	8,93		8 316	2 207	0,03000	0,03000	12,50		28 340	1 018	0,03000	0,03000	24,58
S	A		22 113	572	0,03000	0,03000	45,14		6 919	797	0,03000	0,03000	34,83		19 688	1 029	0,03000	0,03000	25,39
	P		22 113	443	0,03000	0,03000	58,28		6 919	1 348	0,03000	0,03000	20,60		19 688	1 634	0,03000	0,03000	15,99
P	A	02744	26 012	620	0,03000	0,03000	40,84	02745	5 193	2 122	0,03000	0,03000	13,19	02746	-9 730	585	0,03000	0,03000	51,10
	P		31 677	790	0,03000	0,03000	31,13		5 193	1 503	0,03000	0,03000	18,62		-9 730	1 096	0,03000	0,03000	27,27
S	A		24 982	977	0,03000	0,03000	26,05		17 297	582	0,03000	0,03000	45,42		14 988	535	0,03000	0,03000	49,96
	P		24 982	1 421	0,03000	0,03000	17,91		17 297	445	0,03000	0,03000	59,40		14 988	2 383	0,03000	0,03000	11,22
P	A	02747	0	0	0,03000	0,03000	-	02748	23 490	2 206	0,03000	0,03000	11,62						
	P		1 700	382	0,03000	0,03000	74,43		23 490	1 900	0,03000	0,03000	13,50						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		41 977	188	0,03000	0,03000	NS						
	P		55 842	1 313	0,03000	0,03000	16,37		41 977	825	0,03000	0,03000	28,21						
Piano torrini scale						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00209	68 663	13 495	0,03000	0,03000	1,47	00284	51 726	5 755	0,03000	0,03000	3,83	00293	181 005	72 190	0,10600	0,10600	1,00
	P		68 663	13 488	0,03000	0,03000	1,47		51 726	5 140	0,03000	0,03000	4,29		181 005	69 081	0,10400	0,10400	1,02
S	A		13 506	4 412	0,03000	0,03000	6,10		20 199	2 652	0,03000	0,03000	9,83		62 785	23 471	0,03500	0,03500	1,07
	P		13 506	6 758	0,03000	0,03000	3,98		20 199	1 582	0,03000	0,03000	16,47		62 785	23 872	0,03400	0,03400	1,01

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	00389	18 556	17 827	0,03000	0,03000	1,47	00390	-34 997	15 154	0,03000	0,03000	2,19	00391	-30 030	17 605	0,03000	0,03000	1,85
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		17 406	3 552	0,03000	0,03000	7,44		-6 933	3 466	0,03000	0,03000	8,52		6 756	4 104	0,03000	0,03000	6,77
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00392	-32 099	18 112	0,03000	0,03000	1,81	00393	-43 450	16 712	0,03000	0,03000	2,05	00394	-36 175	15 740	0,03000	0,03000	2,11
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		5 070	3 792	0,03000	0,03000	7,38		-2 769	3 408	0,03000	0,03000	8,51		6 631	4 022	0,03000	0,03000	6,91
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00395	-34 890	14 783	0,03000	0,03000	2,24	00396	-33 066	11 620	0,03000	0,03000	2,83	00397	-25 937	10 877	0,03000	0,03000	2,94
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		7 638	3 935	0,03000	0,03000	7,03		-22 060	2 994	0,03000	0,03000	10,51		-18 120	2 298	0,03000	0,03000	13,48
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00398	-18 287	8 364	0,03000	0,03000	3,70	00399	69 459	2 175	0,03000	0,03000	9,08	00605	38 333	7 023	0,03000	0,03000	3,38
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		38 333	7 604	0,03000	0,03000	3,12
S	A		-5 201	1 558	0,03000	0,03000	18,82		32 504	1 089	0,03000	0,03000	22,49		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		32 504	1 042	0,03000	0,03000	23,50		83 501	5 556	0,03000	0,03000	3,23
P	A	00606	61 765	7 850	0,03000	0,03000	2,64	00607	32 172	5 180	0,03000	0,03000	4,74	00608	-2 247	815	0,03000	0,03000	35,50
	P		61 765	8 425	0,03000	0,03000	2,46		32 172	5 917	0,03000	0,03000	4,15		-2 247	2 092	0,03000	0,03000	13,83
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		117 219	6 341	0,03000	0,03000	2,09		118 982	7 279	0,03000	0,03000	1,79		160 825	6 259	0,03000	0,03000	1,13
P	A	00609	44 265	31	0,03000	0,03000	NS	00610	73 308	622	0,03000	0,03000	30,97	00615	46 518	7 851	0,03000	0,03000	2,89
	P		44 265	991	0,03000	0,03000	23,19		73 308	2 405	0,03000	0,03000	8,01		46 518	9 017	0,03000	0,03000	2,52
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		51 128	4 083	0,03000	0,03000	5,41
	P		84 571	4 041	0,03000	0,03000	4,40		8 699	5 460	0,03000	0,03000	5,04		51 128	8 661	0,03000	0,03000	2,55
P	A	00616	2 021	62	0,03000	0,03000	NS	00617	6 140	343	0,03000	0,03000	81,23	00618	83 744	1 863	0,03000	0,03000	9,60
	P		2 021	1 122	0,03000	0,03000	25,30		6 140	1 637	0,03000	0,03000	17,02		83 744	3 066	0,03000	0,03000	5,83
S	A		44 631	1 426	0,03000	0,03000	16,08		16 832	1 583	0,03000	0,03000	16,74		106 084	2 136	0,03000	0,03000	6,94
	P		44 631	6 420	0,03000	0,03000	3,57		16 832	8 260	0,03000	0,03000	3,21		106 084	8 967	0,03000	0,03000	1,65
P	A	00619	33 992	1 202	0,03000	0,03000	20,21	00620	148 740	3 866	0,03000	0,03000	2,28	00665	121 807	4 431	0,03000	0,03000	2,85
	P		33 992	1 785	0,03000	0,03000	13,61		148 740	4 714	0,03000	0,03000	1,87		121 807	3 682	0,03000	0,03000	3,43
S	A		114 214	327	0,03000	0,03000	41,85		19 828	3 796	0,03000	0,03000	6,88		37 370	1 564	0,03000	0,03000	15,26
	P		114 214	6 011	0,03000	0,03000	2,28		19 828	7 730	0,03000	0,03000	3,38		37 370	200	0,03000	0,03000	NS
P	A	00666	63 739	3 919	0,03000	0,03000	5,23	00667	70 422	4 195	0,03000	0,03000	4,68	00668	80 581	4 841	0,03000	0,03000	3,78
	P		63 739	3 258	0,03000	0,03000	6,29		70 422	3 330	0,03000	0,03000	5,90		80 581	3 952	0,03000	0,03000	4,64
S	A		32 635	2 261	0,03000	0,03000	10,82		13 668	2 559	0,03000	0,03000	10,51		6 376	2 608	0,03000	0,03000	10,67
	P		27 436	158	0,03000	0,03000	NS		13 668	34	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00669	80 905	4 082	0,03000	0,03000	4,48	00670	85 308	3 887	0,03000	0,03000	4,55	00671	17 045	3 414	0,03000	0,03000	7,75
	P		80 905	3 230	0,03000	0,03000	5,66		85 308	3 271	0,03000	0,03000	5,40		17 045	3 442	0,03000	0,03000	7,69
S	A		8 837	2 494	0,03000	0,03000	11,03		16 697	2 481	0,03000	0,03000	10,69		17 880	2 104	0,03000	0,03000	12,53
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		16 697	60	0,03000	0,03000	NS		17 880	35	0,03000	0,03000	NS
P	A	00672	34 675	2 880	0,03000	0,03000	8,41	00673	53 514	2 930	0,03000	0,03000	7,44	00674	112 494	4 158	0,03000	0,03000	3,35
	P		34 675	2 983	0,03000	0,03000	8,12		53 514	3 175	0,03000	0,03000	6,87		112 494	4 639	0,03000	0,03000	3,00
S	A		2 326	1 169	0,03000	0,03000	24,25		21 675	480	0,03000	0,03000	53,91		31 673	561	0,03000	0,03000	43,84
	P		2 326	189	0,03000	0,03000	NS		27 517	764	0,03000	0,03000	32,89		31 673	2 333	0,03000	0,03000	10,54
P	A	00675	90 186	7 679	0,03000	0,03000	2,22	01634	285 115	12 023	0,05600	0,05600	1,38	01635	26 140	9 127	0,03000	0,03000	2,77
	P		90 186	8 594	0,03000	0,03000	1,98		285 115	1 731	0,04200	0,04200	1,05		13 361	2 647	0,03000	0,03000	10,18
S	A		40 938	461	0,03000	0,03000	50,78		71 791	24	0,03000	0,03000	NS		18 382	1 636	0,03000	0,03000	16,07
	P		40 938	3 670	0,03000	0,03000	6,38		104 055	16	0,03000	0,03000	NS		18 382	136	0,03000	0,03000	NS
P	A	01636	50 883	8 163	0,03000	0,03000	2,71	01637	201 934	7 673	0,03800	0,03800	1,21	01638	83 049	332	0,03000	0,03000	54,17
	P		27 599	2 834	0,03000	0,03000	8,86		201 934	2 972	0,03200	0,03200	1,10		83 049	423	0,03000	0,03000	42,52
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		384 768	3 094	0,05900	0,05900	1,27

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-8 063	611	0,03000	0,03000	48,58		154 612	481	0,03000	0,03000	16,53		0	0	0,05600	0,05600	-
P	A	01639	20 833	114	0,03000	0,03000	NS	01640	0	0	0,03000	0,03000	-	01641	216 666	282	0,03200	0,03200	3,15
	P		20 833	226	0,03000	0,03000	NS		48 717	247	0,03000	0,03000	90,73		216 666	147	0,03200	0,03200	6,05
S	A		135 848	1 386	0,03000	0,03000	7,67		46 668	193	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,08200	0,08200	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		46 668	478	0,03000	0,03000	47,43		568 807	548	0,08400	0,08400	3,99
P	A	01642	238 172	2 681	0,03800	0,03800	1,58	01643	10 235	2 907	0,03000	0,03000	9,40	01644	232 040	4 845	0,03900	0,03900	1,20
	P		238 172	1 969	0,03600	0,03600	1,01		10 235	3 359	0,03000	0,03000	8,14		232 040	4 574	0,03800	0,03800	1,06
S	A		0	0	0,03600	0,03600	-		5 765	485	0,03000	0,03000	57,55		23 400	334	0,03000	0,03000	76,81
	P		186 346	391	0,03800	0,03800	21,69		5 765	188	0,03000	0,03000	NS		23 400	457	0,03000	0,03000	56,13
P	A	01645	289 116	7 828	0,05000	0,05000	1,09	01646	102 909	279	0,03000	0,03000	54,68	01647	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		289 116	4 280	0,04600	0,04600	1,10		102 909	290	0,03000	0,03000	52,61		3 157	371	0,03000	0,03000	76,13
S	A		139 888	673	0,03000	0,03000	14,95		170 683	1 326	0,03000	0,03000	4,24		151 594	2 110	0,03000	0,03000	3,97
	P		139 888	482	0,03000	0,03000	20,88		170 683	626	0,03000	0,03000	8,98		124 431	157	0,03000	0,03000	78,04
P	A	01648	13 435	2 390	0,03000	0,03000	11,27	01649	81 464	168	0,03000	0,03000	NS	01650	376 964	19 373	0,07600	0,07600	1,11
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		81 464	2 648	0,03000	0,03000	6,87		376 964	17 652	0,07200	0,07200	1,01
S	A		188 037	3 420	0,03210	0,03210	1,66		440 160	6 195	0,07000	0,07000	1,04		40 377	3 475	0,03000	0,03000	6,76
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,06200	0,06200	-		40 377	1 629	0,03000	0,03000	14,41
P	A	01651	11 828	1 366	0,03000	0,03000	19,86	01652	43 705	3 203	0,03000	0,03000	7,20	01653	270 631	105	0,04000	0,04000	10,87
	P		11 828	2 356	0,03000	0,03000	11,52		43 705	3 600	0,03000	0,03000	6,40		270 631	1 128	0,04000	0,04000	1,01
S	A		32 269	340	0,03000	0,03000	72,11		4 614	972	0,03000	0,03000	28,87		89 575	1 478	0,03000	0,03000	11,56
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 614	2 540	0,03000	0,03000	11,05		78 053	151	0,03000	0,03000	NS
P	A	01654	113 109	389	0,03000	0,03000	35,58	01655	32 080	645	0,03000	0,03000	38,05	01656	2 336	1 054	0,03000	0,03000	26,90
	P		113 109	204	0,03000	0,03000	67,84		32 080	608	0,03000	0,03000	40,37		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,04200	0,04200	-		0	0	0,03000	0,03000	-		33 626	2 039	0,03000	0,03000	11,94
	P		297 580	4 494	0,04800	0,04800	1,22		11 362	2 178	0,03000	0,03000	12,49		33 626	1 954	0,03000	0,03000	12,46
P	A	01657	127 975	324	0,03000	0,03000	36,27	01658	124 783	10 294	0,03000	0,03000	1,19	01659	80 655	11 330	0,03000	0,03000	1,62
	P		127 975	217	0,03000	0,03000	54,16		124 783	489	0,03000	0,03000	24,95		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		341 174	5 136	0,05600	0,05600	1,62		118 173	1 487	0,03000	0,03000	8,83		-3 935	829	0,03000	0,03000	35,17
	P		341 174	1 328	0,05000	0,05000	1,04		118 173	488	0,03000	0,03000	26,91		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01660	-68 329	14 028	0,03000	0,03000	2,66	01661	7 818	11 310	0,03000	0,03000	2,44	02298	9 301	1 689	0,03000	0,03000	16,26
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		9 301	1 814	0,03000	0,03000	15,14
S	A		8 523	99	0,03000	0,03000	NS		32 486	1 801	0,03000	0,03000	13,60		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		8 523	126	0,03000	0,03000	NS		32 486	73	0,03000	0,03000	NS		29 624	2 137	0,03000	0,03000	11,63
P	A	02299	38 335	624	0,03000	0,03000	38,05	02803	108 408	4 175	0,03000	0,03000	3,47	02804	44 423	2 621	0,03000	0,03000	8,76
	P		38 335	182	0,03000	0,03000	NS		108 408	5 581	0,03000	0,03000	2,60		44 423	1 941	0,03000	0,03000	11,83
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		64 405	386	0,03000	0,03000	52,85		12 049	4 267	0,03000	0,03000	6,35		9 182	1 484	0,03000	0,03000	18,51
P	A	02805	165 796	4 538	0,03000	0,03000	1,40	02806	22 976	3 238	0,03000	0,03000	7,94	02807	29 032	1 178	0,03000	0,03000	21,17
	P		165 796	5 061	0,03000	0,03000	1,25		22 976	3 143	0,03000	0,03000	8,18		29 032	774	0,03000	0,03000	32,21
S	A		30 623	1 017	0,03000	0,03000	24,32		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		30 623	4 722	0,03000	0,03000	5,24		2 226	2 410	0,03000	0,03000	11,77		621	2 862	0,03000	0,03000	9,98
P	A	02808	26 110	2 649	0,03000	0,03000	9,55	02809	48 135	3 913	0,03000	0,03000	5,75	02810	87 606	826	0,03000	0,03000	21,02
	P		26 110	1 948	0,03000	0,03000	12,99		48 135	2 080	0,03000	0,03000	10,81		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		5 858	1 424	0,03000	0,03000	19,59		39 881	3 188	0,03000	0,03000	7,38		9 500	1 976	0,03000	0,03000	13,88
	P		5 858	847	0,03000	0,03000	32,94		39 881	1 186	0,03000	0,03000	19,85		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02811	-6 952	4 990	0,03000	0,03000	5,92	02812	-7 906	8 855	0,03000	0,03000	3,35	02813	14 956	10 755	0,03000	0,03000	2,49
	P		-6 952	2 351	0,03000	0,03000	12,56		-7 906	1 781	0,03000	0,03000	16,65		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		28 434	3 282	0,03000	0,03000	7,62		103 761	3 629	0,03000	0,03000	4,17		-5 375	2 458	0,03000	0,03000	11,94
	P		28 434	270	0,03000	0,03000	92,63		103 761	119	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02814	53 904	3 470	0,03000	0,03000	6,27	02815	21 388	7 718	0,03000	0,03000	3,36	02816	-8 482	10 820	0,03000	0,03000	2,75
	P		33 440	1 288	0,03000	0,03000	18,92		9 826	2 466	0,03000	0,03000	11,11		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		7 674	3 068	0,03000	0,03000	9,02		53 897	3 697	0,03000	0,03000	5,88		38 484	3 188	0,03000	0,03000	7,44
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02817	46 045	1 567	0,03000	0,03000	14,52	02818	51 823	6 382	0,03000	0,03000	3,45	02819	11 886	10 238	0,03000	0,03000	2,65
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		32 195	2 396	0,03000	0,03000	10,24		11 886	1 588	0,03000	0,03000	17,08
S	A		7 890	3 005	0,03000	0,03000	9,20		36 462	3 208	0,03000	0,03000	7,48		23 816	3 605	0,03000	0,03000	7,10
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02820	-33 677	14 442	0,03000	0,03000	2,28	02821	68 452	3 515	0,03000	0,03000	5,66	02822	36 725	8 568	0,03000	0,03000	2,79
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		43 603	1 108	0,03000	0,03000	20,82		22 265	2 569	0,03000	0,03000	10,04
S	A		36	3 743	0,03000	0,03000	7,65		54 032	2 584	0,03000	0,03000	8,41		13 496	3 278	0,03000	0,03000	8,21
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02823	-2 823	10 909	0,03000	0,03000	2,66	02824	33 568	1 365	0,03000	0,03000	17,84	02825	9 057	6 852	0,03000	0,03000	4,01
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		33 568	110	0,03000	0,03000	NS		9 057	2 641	0,03000	0,03000	10,41
S	A		45 309	3 210	0,03000	0,03000	7,12		13 038	2 617	0,03000	0,03000	10,31		89 768	2 611	0,03000	0,03000	6,54
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02826	36 297	10 356	0,03000	0,03000	2,32	02827	-41 926	12 988	0,03000	0,03000	2,62	02828	56 543	691	0,03000	0,03000	30,98
	P		19 678	2 031	0,03000	0,03000	12,87		0	0	0,03000	0,03000	-		56 543	503	0,03000	0,03000	42,56
S	A		84 478	2 286	0,03000	0,03000	7,78		57 024	3 101	0,03000	0,03000	6,88		85 641	2 294	0,03000	0,03000	7,69
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02829	98 396	5 779	0,03000	0,03000	2,75	02830	93 416	1 553	0,03000	0,03000	10,67	02831	27 058	6 392	0,03000	0,03000	3,94
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		93 416	1 619	0,03000	0,03000	10,23		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		143 791	3 138	0,03000	0,03000	3,03		0	0	0,03000	0,03000	-		-1 760	1 534	0,03000	0,03000	18,82
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		64 126	545	0,03000	0,03000	37,50		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02832	116 538	394	0,03000	0,03000	33,91	02833	-26 441	3 852	0,03000	0,03000	8,31	02834	128 198	6 208	0,03000	0,03000	1,89
	P		116 538	911	0,03000	0,03000	14,66		-26 441	3 455	0,03000	0,03000	9,27		128 198	3 755	0,03000	0,03000	3,12
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		113 070	2 217	0,03000	0,03000	6,24		-4 351	2 326	0,03000	0,03000	12,56		-155	1 810	0,03000	0,03000	15,84
P	A	04088	123 099	14 653	0,03300	0,03300	1,05	04122	180 249	1 672	0,03000	0,03000	2,53	04125	148 853	2 394	0,03000	0,03000	3,67
	P		123 099	16 987	0,03600	0,03600	1,07		180 249	2 684	0,03000	0,03000	1,57		148 853	1 569	0,03000	0,03000	5,60
S	A		28 113	2 253	0,03000	0,03000	11,12		0	0	0,03000	0,03000	-		20 621	1 902	0,03000	0,03000	13,67
	P		28 113	7 864	0,03000	0,03000	3,19		6 372	4 324	0,03000	0,03000	6,44		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04201	185 749	9 211	0,03800	0,03800	1,30	04202	94 827	3 679	0,03000	0,03000	4,45	04203	445 958	2 453	0,06800	0,06800	1,89
	P		185 749	441	0,03000	0,03000	1,91		94 827	1 975	0,03000	0,03000	8,29		445 958	1 511	0,06600	0,06600	1,26
S	A		252 904	384	0,04100	0,04100	1,24		234 663	178	0,04000	0,04000	1,39		0	0	0,05800	0,05800	-
	P		0	0	0,03600	0,03600	-		0	0	0,03400	0,03400	-		399 549	1 914	0,06000	0,06000	1,56
P	A	04204	320 857	10 272	0,05800	0,05800	1,19	04205	159 341	13 155	0,03700	0,03700	1,06	04206	152 852	728	0,03000	0,03000	11,27
	P		320 857	3 111	0,05000	0,05000	1,22		0	0	0,03000	0,03000	-		152 852	429	0,03000	0,03000	19,13
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		166 506	3 101	0,03000	0,03000	2,01		210 464	11	0,03200	0,03200	1,77
	P		120 277	1 381	0,03000	0,03000	9,29		0	0	0,03000	0,03000	-		210 464	6 810	0,03900	0,03900	1,43
P	A	04207	218 825	7 204	0,04000	0,04000	1,24	04208	30 855	13 570	0,03000	0,03000	1,82						
	P		218 825	2 536	0,03400	0,03400	1,11		0	0	0,03000	0,03000	-						
S	A		229 858	839	0,04000	0,04000	1,16		-4 841	4 352	0,03000	0,03000	6,73						
	P		0	0	0,03200	0,03200	-		0	0	0,03000	0,03000	-						
Piano torrini scale							**Parete P5-P6-P7-P8**									**Parete P7-P8**			
P	A	00284	62 688	6 149	0,03000	0,03000	3,35	00290	22 174	3 807	0,03000	0,03000	6,78	00416	2 712	3 708	0,03000	0,03000	7,63
	P		62 688	7 775	0,03000	0,03000	2,65		22 174	3 041	0,03000	0,03000	8,49		2 712	2 261	0,03000	0,03000	12,52
S	A		17 501	1 495	0,03000	0,03000	17,66		2 477	779	0,03000	0,03000	36,37		18 309	1 565	0,03000	0,03000	16,81
	P		17 501	3 801	0,03000	0,03000	6,95		2 477	378	0,03000	0,03000	74,95		18 309	1 300	0,03000	0,03000	20,23
P	A	00417	-15 711	5 513	0,03000	0,03000	5,56	00418	-17 729	4 127	0,03000	0,03000	7,49	00419	13 341	4 240	0,03000	0,03000	6,35
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-19 399	852	0,03000	0,03000	36,54		-16 648	1 272	0,03000	0,03000	24,20		10 699	896	0,03000	0,03000	30,45
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00420	14 668	4 107	0,03000	0,03000	6,52	00605	48 971	10 278	0,03000	0,03000	2,18	00606	44 148	10 321	0,03000	0,03000	2,23
	P		14 668	2 307	0,03000	0,03000	11,60		48 971	9 467	0,03000	0,03000	2,36		44 148	9 611	0,03000	0,03000	2,39
S	A		8 174	1 319	0,03000	0,03000	20,93		42 087	6 211	0,03000	0,03000	3,75		321 332	3 839	0,05100	0,05100	1,28
	P		8 174	684	0,03000	0,03000	40,35		42 087	8 052	0,03000	0,03000	2,89		321 332	5 063	0,05200	0,05200	1,18
P	A	00607	125 162	6 134	0,03000	0,03000	1,98	00608	23 250	1 894	0,03000	0,03000	13,55	00609	8 037	396	0,03000	0,03000	69,75
	P		125 162	5 010	0,03000	0,03000	2,42		23 250	1 526	0,03000	0,03000	16,82		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		192 494	969	0,03000	0,03000	2,49		9 591	698	0,03000	0,03000	39,29		13 041	709	0,03000	0,03000	38,05
	P		192 494	2 252	0,03000	0,03000	1,07		9 591	1 105	0,03000	0,03000	24,82		13 041	561	0,03000	0,03000	48,09
P	A	00610	51 209	2 144	0,03000	0,03000	10,30	00899	8 293	1 976	0,03000	0,03000	13,96	00900	113 166	4 218	0,03000	0,03000	3,28
	P		51 209	2 322	0,03000	0,03000	9,51		8 293	2 493	0,03000	0,03000	11,07		113 166	5 540	0,03000	0,03000	2,50
S	A		30 592	1 279	0,03000	0,03000	19,34		62 511	4 072	0,03000	0,03000	5,07		12 203	1 496	0,03000	0,03000	18,11
	P		30 592	793	0,03000	0,03000	31,19		62 511	6 184	0,03000	0,03000	3,34		12 203	3 811	0,03000	0,03000	7,11
P	A	00901	170 140	10 753	0,03600	0,03600	1,09	00902	122 281	3 756	0,03000	0,03000	3,34	00903	-5 939	1 579	0,03000	0,03000	18,62
	P		170 140	10 615	0,03600	0,03600	1,10		122 281	3 549	0,03000	0,03000	3,54		-5 939	1 465	0,03000	0,03000	20,07
S	A		69 964	5 973	0,03000	0,03000	3,30		33 039	1 633	0,03000	0,03000	14,95		4 089	572	0,03000	0,03000	49,17
	P		69 964	6 645	0,03000	0,03000	2,96		33 039	1 653	0,03000	0,03000	14,77		4 089	597	0,03000	0,03000	47,11
P	A	00904	98 058	9 730	0,03000	0,03000	1,64	01863	209 110	3 627	0,03400	0,03400	1,12	01864	34 974	1 688	0,03000	0,03000	14,32
	P		98 058	9 065	0,03000	0,03000	1,76		209 110	3 045	0,03400	0,03400	1,34		34 974	1 542	0,03000	0,03000	15,68
S	A		89 701	1 033	0,03000	0,03000	16,53		140 326	940	0,03000	0,03000	10,64		2 698	253	0,03000	0,03000	NS
	P		89 701	155	0,03000	0,03000	NS		140 326	1 019	0,03000	0,03000	9,81		2 698	97	0,03000	0,03000	NS
P	A	01865	-44 032	267	0,03000	0,03000	NS	01866	37 889	865	0,03000	0,03000	27,51	01867	-18 871	2 574	0,03000	0,03000	12,07
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		37 889	463	0,03000	0,03000	51,40		-18 871	2 754	0,03000	0,03000	11,28
S	A		13 886	796	0,03000	0,03000	33,76		10 844	331	0,03000	0,03000	82,36		21 248	1 556	0,03000	0,03000	16,66
	P		13 886	941	0,03000	0,03000	28,56		10 844	372	0,03000	0,03000	73,28		21 248	1 672	0,03000	0,03000	15,51
P	A	01868	-11 824	4 364	0,03000	0,03000	6,91	01869	516 086	11 037	0,08800	0,08800	1,27	01870	204 425	8 088	0,03800	0,03800	1,09
	P		-11 824	4 642	0,03000	0,03000	6,50		516 086	10 604	0,08600	0,08600	1,13		204 425	7 510	0,03800	0,03800	1,17
S	A		89 004	1 284	0,03000	0,03000	13,37		246 989	171	0,03600	0,03600	3,02		67 215	1 227	0,03000	0,03000	16,33
	P		90 591	1 692	0,03000	0,03000	10,02		246 989	251	0,03600	0,03600	2,06		67 215	1 069	0,03000	0,03000	18,75
P	A	01871	136 563	2 627	0,03000	0,03000	4,01	01872	70 126	762	0,03000	0,03000	25,81	01873	346 263	3 068	0,05400	0,05400	1,42
	P		136 563	2 422	0,03000	0,03000	4,35		70 126	602	0,03000	0,03000	32,67		346 263	2 916	0,05400	0,05400	1,50
S	A		12 469	442	0,03000	0,03000	61,21		4 142	842	0,03000	0,03000	33,40		16 282	653	0,03000	0,03000	40,68
	P		12 469	521	0,03000	0,03000	51,93		4 142	819	0,03000	0,03000	34,33		16 282	611	0,03000	0,03000	43,48
P	A	01874	504 661	7 061	0,08200	0,08200	1,39	01875	253 532	4 102	0,04200	0,04200	1,39	01876	59 985	731	0,03000	0,03000	28,68
	P		504 661	6 977	0,08000	0,08000	1,10		253 532	4 187	0,04200	0,04200	1,36		59 985	675	0,03000	0,03000	31,06
S	A		197 437	147	0,03000	0,03000	11,44		207 746	2 431	0,03400	0,03400	1,76		64 334	929	0,03000	0,03000	21,97
	P		197 437	228	0,03000	0,03000	7,38		207 746	2 954	0,03400	0,03400	1,45		64 334	671	0,03000	0,03000	30,42
P	A	01877	18 911	392	0,03000	0,03000	66,91	01878	12 380	132	0,03000	0,03000	NS	01879	49 299	133	0,03000	0,03000	NS
	P		18 911	347	0,03000	0,03000	75,59		12 380	215	0,03000	0,03000	NS		49 299	47	0,03000	0,03000	NS
S	A		109 048	1 572	0,03000	0,03000	9,16		240 297	2 383	0,03900	0,03900	2,84		373 623	2 384	0,05800	0,05800	2,25
	P		109 048	760	0,03000	0,03000	18,95		240 297	1 316	0,03600	0,03600	1,17		373 623	1 658	0,05600	0,05600	1,35
P	A	01880	64 888	1 195	0,03000	0,03000	17,02	01881	250 916	3 535	0,04000	0,04000	1,15	03201	6 631	1 012	0,03000	0,03000	27,47
	P		64 888	1 149	0,03000	0,03000	17,70		250 916	3 085	0,04000	0,04000	1,32		6 631	304	0,03000	0,03000	91,45
S	A		378 910	2 355	0,05800	0,05800	1,55		608 066	604	0,08900	0,08900	2,09		27 305	822	0,03000	0,03000	30,60
	P		378 910	2 060	0,05800	0,05800	1,77		608 066	1 281	0,09000	0,09000	2,56		27 305	1 019	0,03000	0,03000	24,68
P	A	03202	26 100	2 726	0,03000	0,03000	9,28	03203	40 547	4 360	0,03000	0,03000	5,38	03204	-82	2 449	0,03000	0,03000	11,70
	P		26 100	1 992	0,03000	0,03000	12,70		40 547	2 801	0,03000	0,03000	8,37		-82	1 689	0,03000	0,03000	16,97
S	A		32 294	1 411	0,03000	0,03000	17,37		51 380	795	0,03000	0,03000	27,76		148 790	1 560	0,03000	0,03000	5,63
	P		32 294	1 738	0,03000	0,03000	14,11		51 380	495	0,03000	0,03000	44,59		148 790	436	0,03000	0,03000	20,16
P	A	03205	49 869	2 607	0,03000	0,03000	8,54	04087	105 655	18 692	0,03500	0,03500	1,05	04088	80 402	15 732	0,03000	0,03000	1,17
	P		49 869	1 401	0,03000	0,03000	15,89		105 655	18 248	0,03400	0,03400	1,02		80 402	17 276	0,03000	0,03000	1,06
S	A		53 151	590	0,03000	0,03000	37,02		67 589	5 380	0,03000	0,03000	3,72		30 361	3 673	0,03000	0,03000	6,74

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		53 151	94	0,03000	0,03000	NS		67 589	3 530	0,03000	0,03000	5,66		30 361	3 079	0,03000	0,03000	8,04
P	A	04233	332 808	5 288	0,05400	0,05400	1,20	04234	183 907	13 010	0,04000	0,04000	1,06	04235	898 595	11 247	0,14200	0,14200	1,15
	P		332 808	4 231	0,05200	0,05200	1,04		183 907	18 456	0,04600	0,04600	1,04		898 595	15 745	0,14700	0,14700	1,13
S	A		747 765	1 176	0,11000	0,11000	2,18		54 003	3 085	0,03000	0,03000	7,05		262 906	2 062	0,04000	0,04000	1,14
	P		747 765	2 638	0,11010	0,11010	1,02		54 003	5 034	0,03000	0,03000	4,32		262 906	3 300	0,04300	0,04300	1,92
P	A	04236	519 767	10 197	0,08600	0,08600	1,12												
	P		519 767	9 790	0,08600	0,08600	1,17												
S	A		459 554	2 240	0,06900	0,06900	1,33												
	P		459 554	3 715	0,07000	0,07000	1,08												
Piano torrini scale						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00278	2 131	1 391	0,03000	0,03000	20,40	00287	0	0	0,03000	0,03000	-	00327	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		2 131	2 301	0,03000	0,03000	12,33		-45 383	12 189	0,03000	0,03000	2,83		-13 990	14 265	0,03000	0,03000	2,13
S	A		-3 770	1 111	0,03000	0,03000	26,22		-22 875	73	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-3 770	784	0,03000	0,03000	37,16		-22 875	1 888	0,03000	0,03000	16,72		-87 671	4 966	0,03000	0,03000	8,02
P	A	00328	0	0	0,03000	0,03000	-	00329	0	0	0,03000	0,03000	-	00330	-935	1 108	0,03000	0,03000	25,96
	P		-35 370	8 673	0,03000	0,03000	3,82		-39 340	4 501	0,03000	0,03000	7,48		-935	3 239	0,03000	0,03000	8,88
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		17	438	0,03000	0,03000	65,40
	P		-50 033	3 116	0,03000	0,03000	11,25		-58 436	967	0,03000	0,03000	37,34		17	241	0,03000	0,03000	NS
P	A	00877	-16 790	1 594	0,03000	0,03000	19,32	00878	-20 253	3 907	0,03000	0,03000	8,00	00879	-12 174	1 570	0,03000	0,03000	19,24
	P		-16 790	1 180	0,03000	0,03000	26,10		-20 253	3 683	0,03000	0,03000	8,48		-12 174	1 357	0,03000	0,03000	22,26
S	A		17 682	842	0,03000	0,03000	31,34		2 244	1 840	0,03000	0,03000	15,41		14 184	832	0,03000	0,03000	32,25
	P		17 682	322	0,03000	0,03000	81,94		2 244	1 716	0,03000	0,03000	16,53		8 204	491	0,03000	0,03000	56,21
P	A	00880	17 664	350	0,03000	0,03000	75,39	00881	21 874	4 458	0,03000	0,03000	5,80	00882	5 782	1 998	0,03000	0,03000	13,97
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		21 874	3 274	0,03000	0,03000	7,90		5 782	771	0,03000	0,03000	36,20
S	A		5 875	915	0,03000	0,03000	30,49		12 240	9 252	0,03000	0,03000	2,93		122 037	7 605	0,03000	0,03000	1,66
	P		5 875	267	0,03000	0,03000	NS		12 240	4 669	0,03000	0,03000	5,80		81 460	3 066	0,03000	0,03000	5,94
P	A	00905	-5 790	5 508	0,03000	0,03000	5,34	00906	97 913	14 198	0,03000	0,03000	1,12	00907	-3 884	8 975	0,03000	0,03000	3,25
	P		-5 790	7 030	0,03000	0,03000	4,18		97 913	17 434	0,03210	0,03210	1,03		56 687	9 443	0,03000	0,03000	2,27
S	A		129 106	11 194	0,03000	0,03000	1,04		104 403	10 172	0,03000	0,03000	1,48		988	1 860	0,03000	0,03000	15,33
	P		110 467	8 351	0,03000	0,03000	1,70		84 060	8 398	0,03000	0,03000	2,13		988	1 079	0,03000	0,03000	26,43
P	A	00908	2 092	2 865	0,03000	0,03000	9,91	00909	22 143	2 987	0,03000	0,03000	8,64	00910	20 446	14 644	0,03000	0,03000	1,78
	P		2 092	4 792	0,03000	0,03000	5,92		22 143	2 512	0,03000	0,03000	10,28		20 446	11 496	0,03000	0,03000	2,26
S	A		2 204	761	0,03000	0,03000	37,28		1 846	597	0,03000	0,03000	47,59		8 960	2 190	0,03000	0,03000	12,56
	P		2 204	646	0,03000	0,03000	43,91		0	0	0,03000	0,03000	-		8 960	1 181	0,03000	0,03000	23,29
P	A	01842	118 642	1 196	0,03000	0,03000	10,92	01843	107 544	907	0,03000	0,03000	16,11	01844	2 820	500	0,03000	0,03000	56,58
	P		62 831	1 209	0,03000	0,03000	17,04		49 693	385	0,03000	0,03000	57,89		2 820	344	0,03000	0,03000	82,23
S	A		107 287	1 227	0,03000	0,03000	11,94		15 838	313	0,03000	0,03000	85,05		3 362	838	0,03000	0,03000	33,67
	P		107 287	391	0,03000	0,03000	37,47		15 838	806	0,03000	0,03000	33,03		3 362	501	0,03000	0,03000	56,32
P	A	01845	-4 802	1 965	0,03000	0,03000	14,89	01846	-30 343	2 774	0,03000	0,03000	11,73	01847	3 577	2 747	0,03000	0,03000	10,26
	P		-4 802	1 598	0,03000	0,03000	18,31		-30 343	2 517	0,03000	0,03000	12,92		3 577	2 800	0,03000	0,03000	10,07
S	A		5 181	200	0,03000	0,03000	NS		4 432	807	0,03000	0,03000	34,80		2 940	743	0,03000	0,03000	38,05
	P		5 181	308	0,03000	0,03000	90,86		4 432	636	0,03000	0,03000	44,15		2 940	631	0,03000	0,03000	44,81
P	A	01848	128 000	1 043	0,03000	0,03000	11,26	01849	189 753	99	0,03600	0,03600	10,25	01850	42 841	21 144	0,03000	0,03000	1,10
	P		53 059	1 153	0,03000	0,03000	18,95		231 981	726	0,03400	0,03400	1,08		42 841	16 372	0,03000	0,03000	1,41
S	A		10 720	108	0,03000	0,03000	NS		214 838	690	0,03200	0,03200	1,68		55 175	1 769	0,03000	0,03000	12,20
	P		10 720	243	0,03000	0,03000	NS		214 838	377	0,03200	0,03200	3,08		55 175	782	0,03000	0,03000	27,60
P	A	01851	19 621	15 227	0,03000	0,03000	1,72	01852	18 902	6 403	0,03000	0,03000	4,10	01853	26 934	1 626	0,03000	0,03000	15,50
	P		19 621	11 741	0,03000	0,03000	2,23		18 902	5 322	0,03000	0,03000	4,93		26 934	1 805	0,03000	0,03000	13,96
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		13 779	1 076	0,03000	0,03000	24,99		11 678	1 080	0,03000	0,03000	25,14
	P		5 450	173	0,03000	0,03000	NS		13 779	1 048	0,03000	0,03000	25,65		11 678	624	0,03000	0,03000	43,52
P	A	01854	13 216	2 790	0,03000	0,03000	9,66	01855	-28 903	5 182	0,03000	0,03000	6,24	01856	65 256	7 457	0,03000	0,03000	2,72

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		13 216	4 260	0,03000	0,03000	6,33		-28 903	8 154	0,03000	0,03000	3,97		65 256	10 311	0,03000	0,03000	1,97
S	A		3 277	134	0,03000	0,03000	NS		7 053	494	0,03000	0,03000	56,17		5 973	968	0,03000	0,03000	28,81
	P		3 277	491	0,03000	0,03000	57,49		7 053	48	0,03000	0,03000	NS		5 973	1 499	0,03000	0,03000	18,60
P	A	01857	162 009	9 983	0,03500	0,03500	1,18	01858	180 150	2 697	0,03000	0,03000	1,57	01859	29 180	1 389	0,03000	0,03000	17,94
	P		162 009	13 715	0,03800	0,03800	1,07		180 150	1 284	0,03000	0,03000	3,30		29 180	2 678	0,03000	0,03000	9,30
S	A		112 996	2 510	0,03000	0,03000	5,52		533 216	4 441	0,08200	0,08200	1,23		269 904	740	0,04000	0,04000	1,50
	P		112 996	1 875	0,03000	0,03000	7,39		533 216	5 859	0,08300	0,08300	1,11		269 904	2 096	0,04100	0,04100	1,06
P	A	01860	23 858	604	0,03000	0,03000	42,38	01861	12 714	396	0,03000	0,03000	68,24	01862	70 629	1 373	0,03000	0,03000	14,28
	P		23 858	1 139	0,03000	0,03000	22,47		0	0	0,03000	0,03000	-		70 629	746	0,03000	0,03000	26,28
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		178 949	1 334	0,03000	0,03000	3,31		57 675	5 774	0,03000	0,03000	3,68
	P		188 207	881	0,03000	0,03000	3,46		178 949	1 435	0,03000	0,03000	3,08		57 675	2 780	0,03000	0,03000	7,65
P	A	03133	0	0	0,03000	0,03000	-	03134	19 256	122	0,03000	0,03000	NS	03135	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		44 098	4 565	0,03000	0,03000	5,04		19 256	567	0,03000	0,03000	46,18		-7 503	1 997	0,03000	0,03000	14,83
S	A		45 844	2 130	0,03000	0,03000	10,69		6 533	2 604	0,03000	0,03000	10,68		51 590	960	0,03000	0,03000	22,96
	P		45 844	3 830	0,03000	0,03000	5,95		6 533	688	0,03000	0,03000	40,43		51 590	784	0,03000	0,03000	28,12
P	A	04085	75 249	1 784	0,03000	0,03000	10,66	04089	33 639	35 687	0,04400	0,04400	1,03	04237	130 830	1 581	0,03000	0,03000	7,18
	P		75 249	1 349	0,03000	0,03000	14,09		33 639	27 656	0,03400	0,03400	1,01		130 830	1 362	0,03000	0,03000	8,33
S	A		58 331	1 822	0,03000	0,03000	11,62		14 051	9 280	0,03000	0,03000	2,89		173 323	10 795	0,03600	0,03600	1,01
	P		58 331	283	0,03000	0,03000	74,84		14 051	3 913	0,03000	0,03000	6,86		173 323	3 226	0,03000	0,03000	1,42
P	A	04238	504 430	3 705	0,07800	0,07800	1,49	04239	117 578	32 526	0,05300	0,05300	1,05	04240	160 959	8 029	0,03210	0,03210	1,14
	P		504 430	6 001	0,07900	0,07900	1,11		117 578	30 415	0,05000	0,05000	1,03		160 959	10 805	0,03400	0,03400	1,01
S	A		123 489	1 450	0,03000	0,03000	8,54		80 002	8 925	0,03000	0,03000	2,06		398 171	10 759	0,07000	0,07000	1,21
	P		123 489	491	0,03000	0,03000	25,22		80 002	3 663	0,03000	0,03000	5,02		398 171	7 872	0,06600	0,06600	1,14
Piano torrini scale						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00276	173 705	13 067	0,04000	0,04000	1,15	00287	0	0	0,03000	0,03000	-	00319	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		173 705	15 278	0,04210	0,04210	1,12		-86 603	15 621	0,03000	0,03000	2,54		10 033	5 312	0,03000	0,03000	5,15
S	A		17 910	6 260	0,03000	0,03000	4,21		-27 047	1 355	0,03000	0,03000	23,69		-6 730	275	0,03000	0,03000	NS
	P		17 910	7 491	0,03000	0,03000	3,52		-27 047	1 200	0,03000	0,03000	26,76		-6 730	639	0,03000	0,03000	46,18
P	A	00320	0	0	0,03000	0,03000	-	00321	0	0	0,03000	0,03000	-	00322	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-30 396	15 680	0,03000	0,03000	2,07		-21 979	15 944	0,03000	0,03000	1,97		-36 546	21 836	0,03000	0,03000	1,53
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-28 748	2 489	0,03000	0,03000	12,99		-17 063	3 343	0,03000	0,03000	9,22		-41 224	5 151	0,03000	0,03000	6,58
P	A	00323	0	0	0,03000	0,03000	-	00324	0	0	0,03000	0,03000	-	00325	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-54 479	31 392	0,03000	0,03000	1,13		-30 676	25 449	0,03000	0,03000	1,28		-47 524	28 371	0,03000	0,03000	1,22
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-20 476	5 575	0,03000	0,03000	5,61		-20 057	5 945	0,03000	0,03000	5,25		-43 418	5 949	0,03000	0,03000	5,75
P	A	00326	0	0	0,03000	0,03000	-	00905	-27 604	6 645	0,03000	0,03000	4,84	00906	-14 099	16 183	0,03000	0,03000	1,88
	P		-59 087	28 380	0,03000	0,03000	1,28		-27 604	4 233	0,03000	0,03000	7,60		-14 099	17 700	0,03000	0,03000	1,72
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		92 473	11 915	0,03000	0,03000	1,40		135 052	13 326	0,03300	0,03300	1,02
	P		-62 785	6 849	0,03000	0,03000	5,35		0	0	0,03000	0,03000	-		135 052	5 410	0,03000	0,03000	1,82
P	A	00907	89 992	6 263	0,03000	0,03000	2,72	00908	-28 498	3 283	0,03000	0,03000	9,84	00909	21 965	3 308	0,03000	0,03000	7,81
	P		89 992	9 991	0,03000	0,03000	1,71		-28 498	5 200	0,03000	0,03000	6,21		4 346	3 095	0,03000	0,03000	9,08
S	A		68 043	5 839	0,03000	0,03000	3,41		6 358	1 783	0,03000	0,03000	15,61		3 403	2 054	0,03000	0,03000	13,74
	P		68 043	4 121	0,03000	0,03000	4,84		6 358	875	0,03000	0,03000	31,81		3 403	941	0,03000	0,03000	29,98
P	A	00910	22 905	14 576	0,03000	0,03000	1,76	00947	2 620	17 406	0,03000	0,03000	1,63	00948	-9 237	11 564	0,03000	0,03000	2,58
	P		22 905	11 756	0,03000	0,03000	2,19		2 620	13 304	0,03000	0,03000	2,13		-9 237	8 415	0,03000	0,03000	3,54
S	A		24 272	6 472	0,03000	0,03000	3,95		12 958	3 697	0,03000	0,03000	7,30		12 989	2 388	0,03000	0,03000	11,30
	P		24 272	3 110	0,03000	0,03000	8,21		12 958	1 865	0,03000	0,03000	14,47		12 989	1 608	0,03000	0,03000	16,78
P	A	00949	-33 979	9 067	0,03000	0,03000	3,64	00950	-28 840	7 343	0,03000	0,03000	4,40	00951	-31 526	5 655	0,03000	0,03000	5,78
	P		-33 979	6 375	0,03000	0,03000	5,18		-28 840	4 889	0,03000	0,03000	6,61		-31 526	3 277	0,03000	0,03000	9,97
S	A		7 110	1 490	0,03000	0,03000	18,62		7 402	1 195	0,03000	0,03000	23,18		4 583	1 289	0,03000	0,03000	21,77

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		7 110	1 388	0,03000	0,03000	19,98		7 402	1 251	0,03000	0,03000	22,14		4 583	504	0,03000	0,03000	55,68
P	A	00952	-31 767	4 320	0,03000	0,03000	7,57	00953	-7 737	3 129	0,03000	0,03000	9,47	00954	12 872	1 590	0,03000	0,03000	16,98
	P		-31 767	2 495	0,03000	0,03000	13,11		-7 737	1 707	0,03000	0,03000	17,36		12 872	85	0,03000	0,03000	NS
S	A		9 005	1 569	0,03000	0,03000	17,52		6 298	2 807	0,03000	0,03000	9,92		13 379	4 956	0,03000	0,03000	5,44
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00955	103 819	2 964	0,03000	0,03000	5,10	00956	59 691	1 782	0,03000	0,03000	11,79	00957	54 786	2 059	0,03000	0,03000	10,51
	P		75 390	755	0,03000	0,03000	25,16		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		33 770	7 399	0,03000	0,03000	3,29		12 427	7 715	0,03000	0,03000	3,51		13 636	10 322	0,03000	0,03000	2,61
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00958	18 030	2 499	0,03000	0,03000	10,54	00959	17 432	2 656	0,03000	0,03000	9,95	00960	151 979	6 237	0,03000	0,03000	1,34
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		151 979	4 253	0,03000	0,03000	1,96
S	A		19 241	12 519	0,03000	0,03000	2,09		26 765	11 125	0,03000	0,03000	2,27		64 619	8 735	0,03000	0,03000	2,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03147	16 496	3 416	0,03000	0,03000	7,77	03148	61 463	554	0,03000	0,03000	37,51	03149	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		16 496	2 665	0,03000	0,03000	9,96		61 463	2 129	0,03000	0,03000	9,76		-63 395	12 756	0,03000	0,03000	2,88
S	A		25 972	5 628	0,03000	0,03000	4,50		-3 411	2 645	0,03000	0,03000	11,00		15 814	981	0,03000	0,03000	27,14
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		15 814	841	0,03000	0,03000	31,66
P	A	03150	14 519	18 570	0,03000	0,03000	1,44	03151	-9 648	9 356	0,03000	0,03000	3,19	03152	-13 711	341	0,03000	0,03000	89,16
	P		14 519	14 438	0,03000	0,03000	1,86		-9 648	6 974	0,03000	0,03000	4,28		-13 711	1 416	0,03000	0,03000	21,47
S	A		17 937	5 242	0,03000	0,03000	5,03		11 466	803	0,03000	0,03000	33,85		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		17 937	1 839	0,03000	0,03000	14,33		11 466	225	0,03000	0,03000	NS		-880	543	0,03000	0,03000	52,97
P	A	03153	-25 090	6 799	0,03000	0,03000	4,69	03154	0	0	0,03000	0,03000	-	03155	-7 154	1 800	0,03000	0,03000	16,42
	P		-25 090	11 396	0,03000	0,03000	2,80		-66 955	12 913	0,03000	0,03000	2,88		-7 154	1 060	0,03000	0,03000	27,89
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		40 132	1 380	0,03000	0,03000	17,04		-20 700	4 790	0,03000	0,03000	6,53		4 495	1 216	0,03000	0,03000	23,09
P	A	03156	-19 455	3 105	0,03000	0,03000	10,03	03157	-16 219	209	0,03000	0,03000	NS	03158	-36 542	2 995	0,03000	0,03000	11,12
	P		-19 455	5 963	0,03000	0,03000	5,22		-16 219	10 309	0,03000	0,03000	2,98		-36 542	1 395	0,03000	0,03000	23,88
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		6 758	62	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 300	3 213	0,03000	0,03000	8,97		-12 620	5 743	0,03000	0,03000	5,27		6 758	386	0,03000	0,03000	71,98
P	A	03159	-28 126	1 942	0,03000	0,03000	16,60	03160	-21 401	1 486	0,03000	0,03000	21,12	03161	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-28 126	2 451	0,03000	0,03000	13,16		-21 401	6 913	0,03000	0,03000	4,54		-46 739	15 428	0,03000	0,03000	2,24
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 194	1 972	0,03000	0,03000	13,87		-1 337	3 987	0,03000	0,03000	7,23		-18 864	5 545	0,03000	0,03000	5,60
P	A	03162	-28 250	1 255	0,03000	0,03000	25,71	03163	-20 760	2 045	0,03000	0,03000	15,31	03164	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-28 250	171	0,03000	0,03000	NS		-20 760	3 231	0,03000	0,03000	9,69		-15 589	6 083	0,03000	0,03000	5,04
S	A		7 493	1 106	0,03000	0,03000	25,04		12 791	876	0,03000	0,03000	30,84		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 493	147	0,03000	0,03000	NS		12 791	1 438	0,03000	0,03000	18,78		52	2 223	0,03000	0,03000	12,88
P	A	03165	-720	1 064	0,03000	0,03000	27,01	03166	2 780	1 473	0,03000	0,03000	19,21	03167	9 749	1 233	0,03000	0,03000	22,22
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		2 578	370	0,03000	0,03000	76,54		9 749	1 707	0,03000	0,03000	16,05
S	A		13 552	3 967	0,03000	0,03000	6,78		11 933	4 259	0,03000	0,03000	6,37		12 363	3 700	0,03000	0,03000	7,32
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03168	0	0	0,03000	0,03000	-	04069	85 659	224	0,03000	0,03000	78,70	04089	26 650	34 972	0,04300	0,04300	1,06
	P		-16 881	5 367	0,03000	0,03000	5,74		85 659	5 651	0,03000	0,03000	3,12		26 650	25 658	0,03200	0,03200	1,05
S	A		6 974	1 128	0,03000	0,03000	24,61		64 201	2 803	0,03000	0,03000	7,29		28 005	15 197	0,03000	0,03000	1,65
	P		6 974	704	0,03000	0,03000	39,43		0	0	0,03000	0,03000	-		28 005	5 777	0,03000	0,03000	4,34
Piano torrini scale						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00167	149 726	7 673	0,03000	0,03000	1,13	00212	76 963	1 083	0,03000	0,03000	17,35	00296	4 469	1 161	0,03000	0,03000	24,18
	P		149 726	5 102	0,03000	0,03000	1,70		76 963	1 994	0,03000	0,03000	9,42		4 469	1 076	0,03000	0,03000	26,09
S	A		27 739	2 166	0,03000	0,03000	11,59		0	0	0,03000	0,03000	-		-5 176	602	0,03000	0,03000	48,69
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		54 186	2 260	0,03000	0,03000	9,61		-5 176	13	0,03000	0,03000	NS
P	A	00297	9 294	3 091	0,03000	0,03000	8,88	00351	5 642	2 369	0,03000	0,03000	11,79	00352	-5 782	2 110	0,03000	0,03000	13,93

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		9 294	3 427	0,03000	0,03000	8,01		5 642	1 158	0,03000	0,03000	24,12		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		10 261	79	0,03000	0,03000	NS		-1 206	450	0,03000	0,03000	64,01		-10 025	390	0,03000	0,03000	76,75
	P		10 261	1 677	0,03000	0,03000	16,30		-1 206	446	0,03000	0,03000	64,58		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00353	4 279	1 795	0,03000	0,03000	15,66	00354	4 116	1 770	0,03000	0,03000	15,89	00627	126 586	434	0,03000	0,03000	27,53
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 116	570	0,03000	0,03000	49,34		126 586	60	0,03000	0,03000	NS
S	A		-1 074	385	0,03000	0,03000	74,77		-6 204	492	0,03000	0,03000	59,84		20 573	1 109	0,03000	0,03000	23,46
	P		-1 074	64	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		20 573	529	0,03000	0,03000	49,18
P	A	00628	114 893	288	0,03000	0,03000	47,19	00629	108 123	349	0,03000	0,03000	41,64	00630	121 151	575	0,03000	0,03000	22,11
	P		114 893	180	0,03000	0,03000	75,50		108 123	410	0,03000	0,03000	35,45		121 151	467	0,03000	0,03000	27,22
S	A		4 169	364	0,03000	0,03000	77,24		2 291	394	0,03000	0,03000	71,97		43 725	1 866	0,03000	0,03000	12,35
	P		4 169	320	0,03000	0,03000	87,86		2 291	424	0,03000	0,03000	66,88		43 725	1 634	0,03000	0,03000	14,11
P	A	00631	45 984	260	0,03000	0,03000	87,54	00632	25 324	243	0,03000	0,03000	NS	00633	35 969	724	0,03000	0,03000	33,21
	P		45 984	300	0,03000	0,03000	75,87		25 324	168	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		27 254	1 965	0,03000	0,03000	12,80		38 542	1 293	0,03000	0,03000	18,34		47 747	1 015	0,03000	0,03000	22,20
	P		27 254	2 023	0,03000	0,03000	12,44		38 542	1 389	0,03000	0,03000	17,07		47 747	3 963	0,03000	0,03000	5,69
P	A	00634	86 250	1 569	0,03000	0,03000	11,18	00635	36 040	650	0,03000	0,03000	36,98	00636	9 910	240	0,03000	0,03000	NS
	P		86 250	1 401	0,03000	0,03000	12,53		79 192	1 108	0,03000	0,03000	16,70		9 910	429	0,03000	0,03000	63,82
S	A		212 012	166	0,04200	0,04200	7,15		50 994	1 982	0,03000	0,03000	11,16		446	69	0,03000	0,03000	NS
	P		285 643	3 158	0,04600	0,04600	2,15		50 994	4 273	0,03000	0,03000	5,18		446	367	0,03000	0,03000	77,91
P	A	00637	-2 258	267	0,03000	0,03000	NS	00638	14 101	1 217	0,03000	0,03000	22,06	01615	112 194	1 922	0,03000	0,03000	7,27
	P		-2 258	501	0,03000	0,03000	57,76		14 101	1 827	0,03000	0,03000	14,69		112 194	3 305	0,03000	0,03000	4,23
S	A		14 775	372	0,03000	0,03000	71,93		6 495	1 520	0,03000	0,03000	18,30		117 790	342	0,03000	0,03000	38,55
	P		14 775	777	0,03000	0,03000	34,44		6 495	2 067	0,03000	0,03000	13,46		117 790	212	0,03000	0,03000	62,19
P	A	01616	-8 170	889	0,03000	0,03000	33,40	01617	-2 821	11	0,03000	0,03000	NS	01618	-9 613	1 928	0,03000	0,03000	15,50
	P		-8 170	774	0,03000	0,03000	38,36		-2 821	401	0,03000	0,03000	72,34		-9 613	2 178	0,03000	0,03000	13,72
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		456	193	0,03000	0,03000	NS		23 242	746	0,03000	0,03000	34,42
	P		-150	434	0,03000	0,03000	66,05		0	0	0,03000	0,03000	-		23 242	990	0,03000	0,03000	25,93
P	A	01619	12 512	4 495	0,03000	0,03000	6,02	01620	13 102	2 404	0,03000	0,03000	11,22	01621	67 430	3 710	0,03000	0,03000	5,39
	P		12 512	4 376	0,03000	0,03000	6,18		13 102	3 265	0,03000	0,03000	8,26		67 430	3 735	0,03000	0,03000	5,36
S	A		41 299	1 250	0,03000	0,03000	18,69		33 580	292	0,03000	0,03000	83,39		29 209	293	0,03000	0,03000	85,02
	P		41 299	1 238	0,03000	0,03000	18,87		33 580	177	0,03000	0,03000	NS		29 209	1 172	0,03000	0,03000	21,25
P	A	01622	123 410	2 549	0,03000	0,03000	4,86	01623	76 428	1 321	0,03000	0,03000	14,28	01624	96 183	473	0,03000	0,03000	34,22
	P		123 410	1 863	0,03000	0,03000	6,65		76 428	536	0,03000	0,03000	35,19		96 183	482	0,03000	0,03000	33,58
S	A		98 152	990	0,03000	0,03000	16,07		13 868	60	0,03000	0,03000	NS		8 374	478	0,03000	0,03000	57,69
	P		98 152	854	0,03000	0,03000	18,63		13 868	233	0,03000	0,03000	NS		8 374	405	0,03000	0,03000	68,09
P	A	01625	107 003	596	0,03000	0,03000	24,65	01626	142 817	291	0,03000	0,03000	33,14	01627	131 277	509	0,03000	0,03000	22,17
	P		107 003	459	0,03000	0,03000	32,00		142 817	301	0,03000	0,03000	32,04		131 277	412	0,03000	0,03000	27,39
S	A		1 597	61	0,03000	0,03000	NS		4 078	217	0,03000	0,03000	NS		6 455	512	0,03000	0,03000	54,34
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 078	226	0,03000	0,03000	NS		6 455	520	0,03000	0,03000	53,51
P	A	01628	289 132	1 169	0,04300	0,04300	1,25	01629	5 538	358	0,03000	0,03000	78,04	01630	4 379	256	0,03000	0,03000	NS
	P		289 132	1 122	0,04400	0,04400	2,93		5 538	475	0,03000	0,03000	58,82		4 379	89	0,03000	0,03000	NS
S	A		15 566	430	0,03000	0,03000	61,99		135 012	722	0,03000	0,03000	14,90		84 739	597	0,03000	0,03000	29,74
	P		15 566	398	0,03000	0,03000	66,98		132 465	337	0,03000	0,03000	32,99		84 739	651	0,03000	0,03000	27,27
P	A	01631	0	0	0,03000	0,03000	-	01632	0	0	0,03000	0,03000	-	01633	82 787	651	0,03000	0,03000	27,68
	P		7 052	250	0,03000	0,03000	NS		-152	58	0,03000	0,03000	NS		82 787	688	0,03000	0,03000	26,19
S	A		56 254	228	0,03000	0,03000	94,06		0	0	0,03000	0,03000	-		148 485	113	0,03000	0,03000	5,84
	P		56 254	687	0,03000	0,03000	31,22		186 889	1 065	0,03000	0,03000	3,05		154 345	59	0,03400	0,03400	5,94
P	A	02749	25 447	612	0,03000	0,03000	41,49	02750	11 433	936	0,03000	0,03000	29,04	02751	11 490	1 203	0,03000	0,03000	22,59
	P		25 447	103	0,03000	0,03000	NS		11 433	600	0,03000	0,03000	45,31		11 490	473	0,03000	0,03000	57,46
S	A		-6 875	374	0,03000	0,03000	78,95		15 115	91	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		15 115	894	0,03000	0,03000	29,88		34 950	626	0,03000	0,03000	38,62

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	02752	38 609	480	0,03000	0,03000	49,39	04213	69 590	4 017	0,03000	0,03000	4,91	04214	162 057	14 459	0,04000	0,04000	1,15
	P		38 609	390	0,03000	0,03000	60,78		69 590	2 999	0,03000	0,03000	6,58		162 057	15 004	0,04000	0,04000	1,11
S	A		13 300	545	0,03000	0,03000	49,44		0	0	0,03200	0,03200	-		39 572	1 493	0,03000	0,03000	15,80
	P		13 300	280	0,03000	0,03000	96,24		211 644	2 553	0,03410	0,03410	1,66		39 572	4 400	0,03000	0,03000	5,36
P	A	04215	266 593	6 898	0,04600	0,04600	1,14	04216	108 541	302	0,03000	0,03000	47,93						
	P		266 593	8 896	0,04900	0,04900	1,23		108 541	441	0,03000	0,03000	32,82						
S	A		41 924	2 483	0,03000	0,03000	9,38		61 022	1 298	0,03000	0,03000	16,05						
	P		41 924	2 278	0,03000	0,03000	10,22		61 022	1 086	0,03000	0,03000	19,18						
Piano torrini scale						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00212	1 709	1 531	0,03000	0,03000	18,57	00274	52 873	3 948	0,03000	0,03000	5,54	00275	68 327	3 632	0,03000	0,03000	5,48
	P		1 709	529	0,03000	0,03000	53,74		52 873	3 740	0,03000	0,03000	5,85		68 327	4 163	0,03000	0,03000	4,78
S	A		19 066	3 169	0,03000	0,03000	8,27		22 370	929	0,03000	0,03000	27,76		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		22 370	608	0,03000	0,03000	42,41		22 017	1 631	0,03000	0,03000	15,84
P	A	00283	62 373	4 936	0,03000	0,03000	4,19	00285	67 365	16 736	0,03000	0,03000	1,20	00297	14 766	2 621	0,03000	0,03000	10,21
	P		62 373	5 250	0,03000	0,03000	3,94		67 365	14 582	0,03000	0,03000	1,37		14 766	3 560	0,03000	0,03000	7,52
S	A		19 757	2 391	0,03000	0,03000	10,92		17 084	7 784	0,03000	0,03000	3,40		11 108	784	0,03000	0,03000	34,73
	P		19 757	2 306	0,03000	0,03000	11,33		17 084	2 348	0,03000	0,03000	11,27		11 108	994	0,03000	0,03000	27,39
P	A	00374	18 579	891	0,03000	0,03000	29,48	00375	0	0	0,03000	0,03000	-	00376	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		18 579	3 916	0,03000	0,03000	6,71		-12 274	6 682	0,03000	0,03000	4,52		-26 128	10 257	0,03000	0,03000	3,12
S	A		22 373	605	0,03000	0,03000	42,62		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		22 373	356	0,03000	0,03000	72,43		8 021	1 436	0,03000	0,03000	19,24		3 739	2 253	0,03000	0,03000	12,50
P	A	00377	0	0	0,03000	0,03000	-	00378	0	0	0,03000	0,03000	-	00379	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-35 049	11 445	0,03000	0,03000	2,89		-30 282	16 206	0,03000	0,03000	2,01		-33 059	17 238	0,03000	0,03000	1,91
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-4 681	3 286	0,03000	0,03000	8,90		7 023	3 718	0,03000	0,03000	7,46		1 422	3 563	0,03000	0,03000	7,99
P	A	00380	0	0	0,03000	0,03000	-	00381	0	0	0,03000	0,03000	-	00382	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-43 231	15 853	0,03000	0,03000	2,16		-32 240	17 339	0,03000	0,03000	1,89		-32 346	18 612	0,03000	0,03000	1,76
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-6 541	3 559	0,03000	0,03000	8,28		5 554	4 226	0,03000	0,03000	6,61		-96	3 803	0,03000	0,03000	7,54
P	A	00383	0	0	0,03000	0,03000	-	00384	0	0	0,03000	0,03000	-	00385	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-44 120	16 303	0,03000	0,03000	2,10		-31 907	14 672	0,03000	0,03000	2,23		-29 077	15 728	0,03000	0,03000	2,06
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-6 895	3 214	0,03000	0,03000	9,19		3 562	3 782	0,03000	0,03000	7,45		-169	3 305	0,03000	0,03000	8,67
P	A	00386	0	0	0,03000	0,03000	-	00387	0	0	0,03000	0,03000	-	00388	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-34 886	12 176	0,03000	0,03000	2,72		-18 814	6 491	0,03000	0,03000	4,78		-7 747	3 683	0,03000	0,03000	8,05
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		12 545	95	0,03000	0,03000	NS
	P		-2 128	1 919	0,03000	0,03000	15,07		7 785	1 769	0,03000	0,03000	15,63		12 545	685	0,03000	0,03000	39,48
P	A	00599	36 906	3 044	0,03000	0,03000	7,86	00600	15 049	1 221	0,03000	0,03000	21,89	00601	7 879	2 524	0,03000	0,03000	10,95
	P		36 906	1 393	0,03000	0,03000	17,17		15 049	416	0,03000	0,03000	64,24		7 879	1 553	0,03000	0,03000	17,80
S	A		7 688	5 243	0,03000	0,03000	5,28		6 145	5 894	0,03000	0,03000	4,73		56 754	5 419	0,03000	0,03000	3,95
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00602	28 934	6 039	0,03000	0,03000	4,13	00603	89 928	8 908	0,03000	0,03000	1,91	00604	36 375	7 465	0,03000	0,03000	3,21
	P		28 934	5 330	0,03000	0,03000	4,68		89 928	8 544	0,03000	0,03000	1,99		36 375	6 712	0,03000	0,03000	3,57
S	A		145 478	4 011	0,03000	0,03000	2,31		191 280	4 795	0,03400	0,03400	1,52		145 261	5 251	0,03000	0,03000	1,77
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00633	31 086	635	0,03000	0,03000	38,85	00634	4 902	1 566	0,03000	0,03000	17,89	00635	62 885	1 076	0,03000	0,03000	19,14
	P		31 086	439	0,03000	0,03000	56,19		4 902	344	0,03000	0,03000	81,46		62 885	423	0,03000	0,03000	48,69
S	A		44 783	4 257	0,03000	0,03000	5,38		68 389	6 778	0,03000	0,03000	2,93		48 012	4 680	0,03000	0,03000	4,81
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		68 389	346	0,03000	0,03000	57,49		48 012	462	0,03000	0,03000	48,70
P	A	00636	-12 038	1 276	0,03000	0,03000	23,66	00637	-27 202	1 046	0,03000	0,03000	30,71	00638	29 816	1 282	0,03000	0,03000	19,37
	P		-12 038	434	0,03000	0,03000	69,56		-27 202	489	0,03000	0,03000	65,70		29 816	740	0,03000	0,03000	33,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		7 838	4 628	0,03000	0,03000	5,97		5 692	2 612	0,03000	0,03000	10,69		5 361	2 066	0,03000	0,03000	13,53
	P		7 838	912	0,03000	0,03000	30,31		5 692	19	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00639	19 040	3 287	0,03000	0,03000	7,97	00640	28 581	1 058	0,03000	0,03000	23,62	00641	31 141	1 727	0,03000	0,03000	14,28
	P		19 040	2 957	0,03000	0,03000	8,86		28 581	942	0,03000	0,03000	26,53		31 141	1 890	0,03000	0,03000	13,05
S	A		14 560	1 739	0,03000	0,03000	15,40		12 359	670	0,03000	0,03000	40,40		18 252	647	0,03000	0,03000	40,67
	P		14 560	104	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		18 252	855	0,03000	0,03000	30,78
P	A	00642	59 494	2 457	0,03000	0,03000	8,56	00643	64 401	3 308	0,03000	0,03000	6,17	00644	77 243	3 428	0,03000	0,03000	5,47
	P		59 494	2 802	0,03000	0,03000	7,51		64 401	3 979	0,03000	0,03000	5,13		77 243	4 224	0,03000	0,03000	4,44
S	A		15 657	236	0,03000	0,03000	NS		28 250	90	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 657	1 278	0,03000	0,03000	20,85		28 250	2 218	0,03000	0,03000	11,29		28 053	2 379	0,03000	0,03000	10,53
P	A	00645	85 320	4 115	0,03000	0,03000	4,30	00646	73 659	3 527	0,03000	0,03000	5,45	00647	79 488	3 569	0,03000	0,03000	5,17
	P		85 320	5 001	0,03000	0,03000	3,53		73 659	4 347	0,03000	0,03000	4,42		79 488	4 279	0,03000	0,03000	4,32
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 287	2 577	0,03000	0,03000	10,85		29 202	2 500	0,03000	0,03000	9,96		27 740	2 344	0,03000	0,03000	10,71
P	A	00648	81 560	4 046	0,03000	0,03000	4,50	00649	62 739	3 622	0,03000	0,03000	5,69	00650	58 871	3 748	0,03000	0,03000	5,63
	P		81 560	4 657	0,03000	0,03000	3,91		62 739	3 963	0,03000	0,03000	5,20		58 871	3 844	0,03000	0,03000	5,49
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		25 781	437	0,03000	0,03000	58,01		25 536	682	0,03000	0,03000	37,21
	P		21 840	1 910	0,03000	0,03000	13,54		25 781	1 877	0,03000	0,03000	13,50		25 536	1 284	0,03000	0,03000	19,77
P	A	00651	35 861	5 084	0,03000	0,03000	4,73	00652	37 493	8 816	0,03000	0,03000	2,71	02753	48 188	5 829	0,03000	0,03000	3,86
	P		35 861	4 622	0,03000	0,03000	5,21		37 493	7 959	0,03000	0,03000	3,00		48 188	4 550	0,03000	0,03000	4,94
S	A		29 402	2 350	0,03000	0,03000	10,59		13 924	3 676	0,03000	0,03000	7,31		28 496	3 851	0,03000	0,03000	6,49
	P		29 402	832	0,03000	0,03000	29,91		13 924	613	0,03000	0,03000	43,83		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02754	33 595	1 970	0,03000	0,03000	12,36	02755	8 338	145	0,03000	0,03000	NS	02756	-24 405	3 395	0,03000	0,03000	9,36
	P		33 595	3 368	0,03000	0,03000	7,23		8 338	1 455	0,03000	0,03000	18,96		-24 405	3 162	0,03000	0,03000	10,05
S	A		3 420	1 532	0,03000	0,03000	18,41		5 668	1 119	0,03000	0,03000	24,95		11 221	1 913	0,03000	0,03000	14,23
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02757	20 477	1 377	0,03000	0,03000	18,90	02758	6 385	1 580	0,03000	0,03000	17,61	02759	-1 542	1 199	0,03000	0,03000	24,06
	P		20 477	1 506	0,03000	0,03000	17,28		6 385	2 326	0,03000	0,03000	11,97		-1 542	2 701	0,03000	0,03000	10,68
S	A		12 246	1 073	0,03000	0,03000	25,24		3 523	1 454	0,03000	0,03000	19,39		43 928	1 387	0,03000	0,03000	16,60
	P		12 246	122	0,03000	0,03000	NS		3 523	528	0,03000	0,03000	53,41		43 928	399	0,03000	0,03000	57,71
P	A	02760	0	0	0,03000	0,03000	-	02761	37 920	1 700	0,03000	0,03000	14,00	02762	13 141	2 093	0,03000	0,03000	12,88
	P		-2 173	3 172	0,03000	0,03000	9,12		37 920	2 889	0,03000	0,03000	8,24		13 141	4 822	0,03000	0,03000	5,59
S	A		44 024	611	0,03000	0,03000	37,66		5 313	815	0,03000	0,03000	34,32		17 641	1 168	0,03000	0,03000	22,59
	P		44 024	648	0,03000	0,03000	35,51		5 313	1 660	0,03000	0,03000	16,85		17 641	2 529	0,03000	0,03000	10,44
P	A	02763	-5 738	190	0,03000	0,03000	NS	02764	0	0	0,03000	0,03000	-	02765	35 007	2 385	0,03000	0,03000	10,13
	P		-5 738	6 023	0,03000	0,03000	4,88		59 616	946	0,03000	0,03000	22,21		35 007	5 286	0,03000	0,03000	4,57
S	A		27 291	399	0,03000	0,03000	63,05		0	0	0,03000	0,03000	-		10 709	304	0,03000	0,03000	89,73
	P		27 291	2 574	0,03000	0,03000	9,77		5 164	1 849	0,03000	0,03000	15,14		10 709	2 859	0,03000	0,03000	9,54
P	A	02766	10 122	1 624	0,03000	0,03000	16,84	02767	0	0	0,03000	0,03000	-	02768	55 342	1 267	0,03000	0,03000	17,02
	P		10 122	7 544	0,03000	0,03000	3,63		-29 763	10 934	0,03000	0,03000	2,97		55 342	3 679	0,03000	0,03000	5,86
S	A		15 600	258	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 600	3 469	0,03000	0,03000	7,68		1 387	3 332	0,03000	0,03000	8,54		4 326	2 921	0,03000	0,03000	9,62
P	A	02769	28 009	2 491	0,03000	0,03000	10,06	02770	0	0	0,03000	0,03000	-	02771	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		28 009	7 758	0,03000	0,03000	3,23		2 374	9 680	0,03000	0,03000	2,93		69 457	1 555	0,03000	0,03000	12,70
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 708	3 651	0,03000	0,03000	7,47		3 649	3 709	0,03000	0,03000	7,60		5 369	2 962	0,03000	0,03000	9,44
P	A	02772	44 442	2 439	0,03000	0,03000	9,41	02773	18 409	1 655	0,03000	0,03000	15,89	02774	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		44 442	6 460	0,03000	0,03000	3,55		18 409	9 631	0,03000	0,03000	2,73		-33 475	14 078	0,03000	0,03000	2,34
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 076	3 621	0,03000	0,03000	7,73		4 569	4 095	0,03000	0,03000	6,85		1 497	3 950	0,03000	0,03000	7,20
P	A	02775	57 390	1 157	0,03000	0,03000	18,41	02776	31 342	2 710	0,03000	0,03000	9,09	02777	0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		57 390	3 744	0,03000	0,03000	5,69		31 342	8 413	0,03000	0,03000	2,93		5 045	10 579	0,03000	0,03000	2,65
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 434	3 174	0,03000	0,03000	8,81		12 548	3 698	0,03000	0,03000	7,31		5 544	3 801	0,03000	0,03000	7,35
P	A	02778	63 677	124	0,03000	0,03000	NS	02779	39 121	2 650	0,03000	0,03000	8,92	02780	16 101	2 246	0,03000	0,03000	11,84
	P		63 677	1 427	0,03000	0,03000	14,36		39 121	6 071	0,03000	0,03000	3,89		16 101	9 368	0,03000	0,03000	2,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 933	2 299	0,03000	0,03000	12,13		19 971	2 983	0,03000	0,03000	8,75		16 701	3 536	0,03000	0,03000	7,50
P	A	02781	0	0	0,03000	0,03000	-	02782	43 564	1 185	0,03000	0,03000	19,47	02783	19 275	3 303	0,03000	0,03000	7,93
	P		-33 514	13 147	0,03000	0,03000	2,50		43 564	2 693	0,03000	0,03000	8,57		19 275	7 209	0,03000	0,03000	3,63
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		23 127	266	0,03000	0,03000	96,57		27 363	437	0,03000	0,03000	57,54
	P		2 914	3 573	0,03000	0,03000	7,91		23 127	1 822	0,03000	0,03000	14,10		27 363	2 709	0,03000	0,03000	9,28
P	A	02784	-2 349	1 045	0,03000	0,03000	27,70	02785	27 375	1 458	0,03000	0,03000	17,25	02786	21 994	2 807	0,03000	0,03000	9,20
	P		-2 349	9 114	0,03000	0,03000	3,18		27 375	1 567	0,03000	0,03000	16,05		21 994	4 203	0,03000	0,03000	6,15
S	A		23 315	11	0,03000	0,03000	NS		19 136	584	0,03000	0,03000	44,86		30 073	1 046	0,03000	0,03000	23,71
	P		23 315	2 796	0,03000	0,03000	9,18		19 136	220	0,03000	0,03000	NS		30 073	1 022	0,03000	0,03000	24,27
P	A	02787	-7 970	3 679	0,03000	0,03000	8,06	02788	0	0	0,03000	0,03000	-	02789	27 400	440	0,03000	0,03000	57,14
	P		-7 970	7 402	0,03000	0,03000	4,01		-8 588	7 106	0,03000	0,03000	4,19		27 400	214	0,03000	0,03000	NS
S	A		38 832	779	0,03000	0,03000	30,39		0	0	0,03000	0,03000	-		6 537	2 696	0,03000	0,03000	10,32
	P		48 172	1 462	0,03000	0,03000	15,38		27 045	1 517	0,03000	0,03000	16,60		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02790	-9 240	3 896	0,03000	0,03000	7,66	02791	41 971	4 228	0,03000	0,03000	5,51						
	P		-9 240	4 715	0,03000	0,03000	6,33		41 971	6 496	0,03000	0,03000	3,58						
S	A		4 864	2 614	0,03000	0,03000	10,72		113 381	1 250	0,03000	0,03000	11,04						
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-						
Piano torrini scale							**Parete P12-P13-P14-P15**									**Parete P14-P15**			
P	A	00283	87 129	6 399	0,03000	0,03000	2,72	00285	57 401	17 177	0,03000	0,03000	1,24	00412	34 807	271	0,03000	0,03000	89,27
	P		87 129	5 317	0,03000	0,03000	3,28		57 401	15 752	0,03000	0,03000	1,35		34 807	3 337	0,03000	0,03000	7,25
S	A		700	2 712	0,03000	0,03000	10,53		50 926	3 525	0,03000	0,03000	6,28		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		700	1 080	0,03000	0,03000	26,44		50 926	3 992	0,03000	0,03000	5,54		-15 640	834	0,03000	0,03000	36,75
P	A	00413	0	0	0,03000	0,03000	-	00414	0	0	0,03000	0,03000	-	00415	4 887	1 236	0,03000	0,03000	22,67
	P		-18 222	4 301	0,03000	0,03000	7,20		-19 013	5 574	0,03000	0,03000	5,58		4 887	2 914	0,03000	0,03000	9,62
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		-469	851	0,03000	0,03000	33,74
	P		-28 317	1 084	0,03000	0,03000	29,77		-34 118	961	0,03000	0,03000	34,35		-469	1 200	0,03000	0,03000	23,92
P	A	00599	27 987	2 833	0,03000	0,03000	8,85	00600	5 241	886	0,03000	0,03000	31,58	00601	-3 209	2 081	0,03000	0,03000	13,96
	P		27 987	2 668	0,03000	0,03000	9,40		5 241	1 368	0,03000	0,03000	20,45		-3 209	2 498	0,03000	0,03000	11,63
S	A		8 648	473	0,03000	0,03000	58,23		1 044	863	0,03000	0,03000	33,04		2 243	610	0,03000	0,03000	46,49
	P		8 648	809	0,03000	0,03000	34,04		1 044	1 074	0,03000	0,03000	26,55		2 243	165	0,03000	0,03000	NS
P	A	00602	40 892	4 125	0,03000	0,03000	5,68	00603	67 718	9 759	0,03000	0,03000	2,05	00604	42 418	7 848	0,03000	0,03000	2,96
	P		40 892	5 150	0,03000	0,03000	4,55		67 718	10 622	0,03000	0,03000	1,88		42 418	8 439	0,03000	0,03000	2,75
S	A		156 487	916	0,03000	0,03000	8,39		233 764	9 412	0,04400	0,04400	1,12		171 422	9 240	0,03400	0,03400	1,02
	P		132 660	124	0,03000	0,03000	89,43		233 764	7 928	0,04200	0,04200	1,09		171 422	7 470	0,03200	0,03200	1,02
P	A	00911	211 652	4 649	0,03600	0,03600	1,23	00912	84 161	2 760	0,03000	0,03000	6,46	00913	220 042	877	0,03400	0,03400	2,80
	P		211 652	4 346	0,03600	0,03600	1,32		84 161	2 681	0,03000	0,03000	6,65		220 042	1 346	0,03400	0,03400	1,83
S	A		280 220	1 904	0,04400	0,04400	2,72		213 281	1 579	0,03300	0,03300	1,46		96 012	1 263	0,03000	0,03000	12,83
	P		280 220	1 790	0,04200	0,04200	1,06		213 281	1 483	0,03400	0,03400	2,81		96 012	1 524	0,03000	0,03000	10,64
P	A	00914	484 721	6 521	0,07800	0,07800	1,30	00915	430 576	1 603	0,06400	0,06400	1,36	00916	77 274	944	0,03000	0,03000	19,87
	P		484 721	7 561	0,07800	0,07800	1,12		430 576	821	0,06400	0,06400	2,66		73 428	624	0,03000	0,03000	30,84
S	A		219 552	6 885	0,03900	0,03900	1,11		371 090	11 627	0,06800	0,06800	1,29		170 362	5 310	0,03000	0,03000	1,07
	P		219 552	7 279	0,04000	0,04000	1,19		371 090	9 253	0,06400	0,06400	1,16		170 362	3 316	0,03000	0,03000	1,71
P	A	01821	296 027	1 610	0,04500	0,04500	1,49	01822	51 235	4 009	0,03000	0,03000	5,51	01823	2 999	2 215	0,03000	0,03000	12,76
	P		296 027	2 476	0,04600	0,04600	1,49		51 235	4 690	0,03000	0,03000	4,71		2 999	2 388	0,03000	0,03000	11,84
S	A		2 323	900	0,03000	0,03000	31,50		8 667	486	0,03000	0,03000	56,67		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		2 323	998	0,03000	0,03000	28,41		8 667	261	0,03000	0,03000	NS		2 412	131	0,03000	0,03000	NS
P	A	01824	109	969	0,03000	0,03000	29,55	01825	16 765	1 237	0,03000	0,03000	21,43	01826	9 214	2 687	0,03000	0,03000	10,22
	P		109	1 219	0,03000	0,03000	23,49		16 765	1 803	0,03000	0,03000	14,70		9 214	2 717	0,03000	0,03000	10,11
S	A		11 289	347	0,03000	0,03000	78,40		10 380	694	0,03000	0,03000	39,37		3 857	348	0,03000	0,03000	80,91
	P		11 289	295	0,03000	0,03000	92,22		10 380	918	0,03000	0,03000	29,76		3 857	312	0,03000	0,03000	90,24
P	A	01827	26 379	4 285	0,03000	0,03000	5,90	01828	457 761	2 685	0,07000	0,07000	1,61	01829	449 286	3 264	0,06800	0,06800	1,08
	P		26 379	4 093	0,03000	0,03000	6,17		457 761	3 363	0,07000	0,07000	1,29		449 286	2 674	0,06800	0,06800	1,32
S	A		105 815	1 003	0,03000	0,03000	14,81		199 317	1 216	0,03000	0,03000	1,15		920 458	1 409	0,13400	0,13400	1,24
	P		105 815	590	0,03000	0,03000	25,18		199 317	1 366	0,03000	0,03000	1,03		920 458	1 285	0,13400	0,13400	1,36
P	A	01830	42 621	2 151	0,03000	0,03000	10,78	01831	32 350	4 420	0,03000	0,03000	5,54	01832	273 775	1 712	0,04300	0,04300	2,55
	P		42 621	2 690	0,03000	0,03000	8,62		32 350	4 075	0,03000	0,03000	6,01		273 775	2 305	0,04200	0,04200	1,19
S	A		511 226	1 445	0,07600	0,07600	1,80		353 607	2 629	0,05400	0,05400	1,25		123 447	267	0,03000	0,03000	46,41
	P		511 226	1 715	0,07600	0,07600	1,52		353 607	2 320	0,05400	0,05400	1,41		123 447	319	0,03000	0,03000	38,84
P	A	01833	462 889	3 175	0,07200	0,07200	2,00	01834	402 751	7 458	0,06800	0,06800	1,38	01835	185 047	483	0,03000	0,03000	7,28
	P		462 889	2 834	0,07000	0,07000	1,24		402 751	8 718	0,06800	0,06800	1,18		185 047	310	0,03000	0,03000	11,34
S	A		217 702	1 304	0,03400	0,03400	2,15		553 526	2 512	0,08400	0,08400	1,82		214 272	6 321	0,03800	0,03800	1,17
	P		217 702	1 372	0,03400	0,03400	2,04		553 526	2 848	0,08400	0,08400	1,61		214 272	6 068	0,03800	0,03800	1,22
P	A	01836	15 600	892	0,03000	0,03000	29,88	01837	3 111	267	0,03000	0,03000	NS	01838	39 702	219	0,03000	0,03000	NS
	P		15 600	1 117	0,03000	0,03000	23,86		3 111	199	0,03000	0,03000	NS		39 702	173	0,03000	0,03000	NS
S	A		90 102	2 906	0,03000	0,03000	5,86		147 009	219	0,03000	0,03000	41,30		238 116	229	0,04000	0,04000	25,91
	P		90 102	3 228	0,03000	0,03000	5,27		155 181	1 113	0,03000	0,03000	7,07		271 050	1 057	0,04000	0,04000	1,02
P	A	01839	11 417	798	0,03000	0,03000	34,07	01840	88 122	166	0,03000	0,03000	NS	01841	187 207	1 172	0,03000	0,03000	2,73
	P		11 417	797	0,03000	0,03000	34,11		88 122	50	0,03000	0,03000	NS		187 207	1 364	0,03000	0,03000	2,34
S	A		167 139	1 161	0,03000	0,03000	5,29		437 360	2 801	0,06800	0,06800	1,89		555 466	1 774	0,08200	0,08200	1,26
	P		194 965	1 122	0,03000	0,03000	1,83		456 894	1 712	0,06800	0,06800	1,41		555 466	1 290	0,08200	0,08200	1,73
P	A	03085	27 470	201	0,03000	0,03000	NS	03086	17 076	3 080	0,03000	0,03000	8,59	03087	25 857	1 225	0,03000	0,03000	20,68
	P		27 470	1 292	0,03000	0,03000	19,45		17 076	3 896	0,03000	0,03000	6,79		25 857	3 076	0,03000	0,03000	8,24
S	A		28 529	1 468	0,03000	0,03000	17,03		21 164	2 441	0,03000	0,03000	10,63		113 144	650	0,03000	0,03000	21,28
	P		28 529	1 454	0,03000	0,03000	17,19		21 164	1 982	0,03000	0,03000	13,09		113 144	1 410	0,03000	0,03000	9,81
P	A	03088	13 255	292	0,03000	0,03000	92,30	04090	453 454	2 393	0,06800	0,06800	1,24	04092	81 738	8 381	0,03000	0,03000	2,17
	P		13 499	706	0,03000	0,03000	38,13		453 454	943	0,06600	0,06600	1,04		81 738	7 268	0,03000	0,03000	2,50
S	A		80 996	38	0,03000	0,03000	NS		24 543	2 975	0,03000	0,03000	8,57		15 656	2 978	0,03000	0,03000	8,95
	P		80 996	1 005	0,03000	0,03000	18,17		24 543	2 593	0,03000	0,03000	9,84		15 656	1 939	0,03000	0,03000	13,74
P	A	04225	51 018	7 493	0,03000	0,03000	2,95	04226	224 671	9 041	0,04200	0,04200	1,07	04227	513 741	6 754	0,08200	0,08200	1,28
	P		160 376	3 297	0,03000	0,03000	2,16		224 671	3 596	0,03600	0,03600	1,11		513 741	1 995	0,07600	0,07600	1,15
S	A		403 721	4 892	0,06600	0,06600	1,77		45 773	4 311	0,03000	0,03000	5,29		84 052	1 418	0,03000	0,03000	12,59
	P		426 517	2 001	0,06400	0,06400	1,33		45 773	2 627	0,03000	0,03000	8,67		63 725	425	0,03000	0,03000	48,21
P	A	04228	508 522	6 334	0,08200	0,08200	1,48												
	P		508 522	5 472	0,08000	0,08000	1,27												
S	A		222 891	4 412	0,04010	0,04010	2,35												
	P		249 795	145	0,03600	0,03600	1,15												
Piano torrini scale								**Parete P16-P17-P18**								**Parete P16-P17**			
P	A	00288	4 928	3 325	0,03000	0,03000	8,43	00295	-33 490	2 525	0,03000	0,03000	13,04	00653	-17 740	103	0,03000	0,03000	NS
	P		4 928	2 308	0,03000	0,03000	12,14		-33 490	2 894	0,03000	0,03000	11,38		-17 740	43	0,03000	0,03000	NS
S	A		-5 798	1 679	0,03000	0,03000	17,50		0	0	0,03000	0,03000	-		40 955	2 200	0,03000	0,03000	10,64
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-11 860	657	0,03000	0,03000	45,91		40 955	2 540	0,03000	0,03000	9,21
P	A	00654	13 006	841	0,03000	0,03000	32,09	00655	-23 674	1 180	0,03000	0,03000	26,84	00656	7 230	1 282	0,03000	0,03000	21,63
	P		13 006	670	0,03000	0,03000	40,27		-23 674	1 166	0,03000	0,03000	27,17		7 230	1 067	0,03000	0,03000	25,98
S	A		90 354	2 003	0,03000	0,03000	8,48		20 339	1 898	0,03000	0,03000	13,72		4 057	3 027	0,03000	0,03000	9,29
	P		90 354	1 159	0,03000	0,03000	14,66		20 339	1 710	0,03000	0,03000	15,23		4 057	3 030	0,03000	0,03000	9,28
P	A	00657	29 902	2 364	0,03000	0,03000	10,50	00658	7 592	2 340	0,03000	0,03000	11,83	00838	-7 471	2 790	0,03000	0,03000	10,61

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		29 902	2 116	0,03000	0,03000	11,73		7 592	978	0,03000	0,03000	28,30		-7 471	1 699	0,03000	0,03000	17,42
S	A		18 799	11 308	0,03000	0,03000	2,32		109 583	8 295	0,03000	0,03000	1,73		6 950	465	0,03000	0,03000	59,70
	P		18 799	10 546	0,03000	0,03000	2,49		109 583	5 090	0,03000	0,03000	2,82		6 600	29	0,03000	0,03000	NS
P	A	00839	10 104	6 453	0,03000	0,03000	4,24	00840	10 472	9 464	0,03000	0,03000	2,89	00841	96 477	11 084	0,03000	0,03000	1,46
	P		10 104	3 061	0,03000	0,03000	8,94		10 472	6 118	0,03000	0,03000	4,46		96 477	8 038	0,03000	0,03000	2,01
S	A		6 190	1 193	0,03000	0,03000	23,35		3 306	1 824	0,03000	0,03000	15,47		10 585	2 067	0,03000	0,03000	13,20
	P		6 190	710	0,03000	0,03000	39,23		3 306	1 659	0,03000	0,03000	17,01		10 585	2 159	0,03000	0,03000	12,64
P	A	00842	-3 991	9 690	0,03000	0,03000	3,01	00843	-5 827	4 163	0,03000	0,03000	7,06	00844	-4 224	4 746	0,03000	0,03000	6,15
	P		-3 991	5 763	0,03000	0,03000	5,06		-38 363	1 246	0,03000	0,03000	26,93		-4 224	4 268	0,03000	0,03000	6,84
S	A		92 078	4 687	0,03000	0,03000	3,57		130 519	1 803	0,03000	0,03000	6,32		19 904	816	0,03000	0,03000	31,99
	P		92 078	2 317	0,03000	0,03000	7,23		130 519	2 895	0,03000	0,03000	3,94		19 904	982	0,03000	0,03000	26,58
P	A	00845	95 718	9 141	0,03000	0,03000	1,78	00846	108 955	15 049	0,03210	0,03210	1,09	00847	65 854	3 547	0,03000	0,03000	5,70
	P		95 718	12 601	0,03000	0,03000	1,29		108 955	23 393	0,04000	0,04000	1,01		65 854	5 332	0,03000	0,03000	3,79
S	A		13 410	798	0,03000	0,03000	33,75		112 432	7 418	0,03000	0,03000	1,88		82 020	6 158	0,03000	0,03000	2,94
	P		13 410	1 298	0,03000	0,03000	20,75		112 432	10 744	0,03000	0,03000	1,30		82 020	8 496	0,03000	0,03000	2,13
P	A	00848	11 055	620	0,03000	0,03000	43,93	00849	0	0	0,03000	0,03000	-	00850	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		11 055	1 606	0,03000	0,03000	16,96		4 119	1 378	0,03000	0,03000	20,41		-9 901	3 461	0,03000	0,03000	8,64
S	A		-21 844	162	0,03000	0,03000	NS		3 719	57	0,03000	0,03000	NS		-25 919	232	0,03000	0,03000	NS
	P		-21 844	283	0,03000	0,03000	NS		3 719	474	0,03000	0,03000	59,44		-25 919	397	0,03000	0,03000	80,51
P	A	00851	1 179	2 814	0,03000	0,03000	10,13	01761	193 415	1 362	0,03000	0,03000	1,67	01762	111 393	3 348	0,03000	0,03000	4,20
	P		1 179	3 711	0,03000	0,03000	7,68		193 415	649	0,03000	0,03000	3,51		111 393	3 278	0,03000	0,03000	4,29
S	A		6 404	818	0,03000	0,03000	34,02		178 635	1 708	0,03000	0,03000	2,61		42 393	1 398	0,03000	0,03000	16,61
	P		6 404	55	0,03000	0,03000	NS		178 635	1 737	0,03000	0,03000	2,57		42 393	1 342	0,03000	0,03000	17,30
P	A	01763	-18 769	541	0,03000	0,03000	57,39	01764	91 056	1 285	0,03000	0,03000	13,14	01765	239 110	1 243	0,03600	0,03600	1,36
	P		-18 769	114	0,03000	0,03000	NS		91 056	1 111	0,03000	0,03000	15,20		239 110	798	0,03600	0,03600	2,12
S	A		-52	882	0,03000	0,03000	32,49		3 412	268	0,03000	0,03000	NS		223 169	2 035	0,03600	0,03600	2,59
	P		-52	704	0,03000	0,03000	40,70		3 412	369	0,03000	0,03000	76,46		223 169	1 714	0,03400	0,03400	1,17
P	A	01766	140 588	1 291	0,03000	0,03000	7,72	01767	14 054	133	0,03000	0,03000	NS	01768	19 228	286	0,03000	0,03000	91,57
	P		140 588	892	0,03000	0,03000	11,17		14 054	255	0,03000	0,03000	NS		19 228	182	0,03000	0,03000	NS
S	A		126 157	1 882	0,03000	0,03000	6,38		46 679	1 567	0,03000	0,03000	14,47		239 246	1 183	0,03600	0,03600	1,41
	P		126 157	1 421	0,03000	0,03000	8,45		46 679	720	0,03000	0,03000	31,49		239 246	332	0,03600	0,03600	5,03
P	A	01769	16 828	2 368	0,03000	0,03000	11,19	01770	49 495	1 488	0,03000	0,03000	14,99	01771	12 756	3 020	0,03000	0,03000	8,95
	P		16 828	1 134	0,03000	0,03000	23,36		49 495	450	0,03000	0,03000	49,58		-30 643	1 741	0,03000	0,03000	18,71
S	A		171 481	986	0,03000	0,03000	5,58		356 615	800	0,05210	0,05210	1,08		92 585	225	0,03000	0,03000	74,13
	P		171 481	201	0,03000	0,03000	27,40		356 615	150	0,05200	0,05200	4,23		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01772	-16 575	5 528	0,03000	0,03000	5,57	01773	33 685	7 034	0,03000	0,03000	3,46	01774	144 285	10 470	0,03210	0,03210	1,10
	P		-16 575	5 491	0,03000	0,03000	5,60		33 685	8 546	0,03000	0,03000	2,85		144 285	15 096	0,03600	0,03600	1,00
S	A		144	726	0,03000	0,03000	39,44		11 919	1 032	0,03000	0,03000	26,28		4 633	1 837	0,03000	0,03000	15,27
	P		144	473	0,03000	0,03000	60,53		11 919	1 562	0,03000	0,03000	17,36		4 633	1 054	0,03000	0,03000	26,62
P	A	01775	268 042	13 397	0,05400	0,05400	1,14	01776	195 280	1 500	0,03000	0,03000	1,30	01777	36 258	1 463	0,03000	0,03000	16,41
	P		268 042	20 170	0,06100	0,06100	1,10		195 280	2 229	0,03100	0,03100	1,40		36 258	2 238	0,03000	0,03000	10,73
S	A		157 057	1 620	0,03000	0,03000	4,69		441 679	3 053	0,07600	0,07600	4,14		214 109	1 989	0,03300	0,03300	1,16
	P		157 057	2 670	0,03000	0,03000	2,85		476 180	7 454	0,07600	0,07600	1,04		214 109	2 937	0,03400	0,03400	1,13
P	A	01778	22 262	714	0,03000	0,03000	36,13	01779	12 887	377	0,03000	0,03000	71,62	01780	114 032	1 335	0,03000	0,03000	10,27
	P		22 262	1 132	0,03000	0,03000	22,79		12 887	232	0,03000	0,03000	NS		114 032	1 023	0,03000	0,03000	13,40
S	A		65 529	478	0,03000	0,03000	42,38		79 380	1 390	0,03000	0,03000	13,30		98 109	6 023	0,03000	0,03000	2,64
	P		65 529	1 017	0,03000	0,03000	19,92		79 380	1 367	0,03000	0,03000	13,52		98 109	4 760	0,03000	0,03000	3,34
P	A	03027	-6 396	13 380	0,03000	0,03000	2,20	03028	74 982	1 756	0,03000	0,03000	10,85	03029	17 865	606	0,03000	0,03000	43,50
	P		-6 396	8 316	0,03000	0,03000	3,54		74 982	2 755	0,03000	0,03000	6,91		17 865	576	0,03000	0,03000	45,77
S	A		25 151	2 648	0,03000	0,03000	9,60		47 127	2 441	0,03000	0,03000	9,26		15 628	2 674	0,03000	0,03000	9,97
	P		25 151	1 700	0,03000	0,03000	14,96		47 127	3 613	0,03000	0,03000	6,26		15 628	1 546	0,03000	0,03000	17,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	03030	-25 085	1 158	0,03000	0,03000	27,51	03031	11 564	3 053	0,03000	0,03000	8,90	03032	10 735	343	0,03000	0,03000	79,52
	P		-25 085	566	0,03000	0,03000	56,28		11 564	1 580	0,03000	0,03000	17,20		10 735	856	0,03000	0,03000	31,86
S	A		-2 048	308	0,03000	0,03000	93,87		9 325	737	0,03000	0,03000	37,25		11 420	801	0,03000	0,03000	33,94
	P		-2 048	288	0,03000	0,03000	NS		9 325	240	0,03000	0,03000	NS		11 420	707	0,03000	0,03000	38,45
P	A	04093	111 064	24 786	0,04200	0,04200	1,01	04094	2 474	3 151	0,03000	0,03000	8,99	04217	179 387	699	0,03000	0,03000	6,22
	P		111 064	14 661	0,03200	0,03200	1,09		2 474	1 956	0,03000	0,03000	14,48		179 387	2 120	0,03000	0,03000	2,05
S	A		19 590	11 038	0,03000	0,03000	2,37		-14 243	1 115	0,03000	0,03000	27,33		299 300	13 848	0,05800	0,05800	1,08
	P		19 590	6 437	0,03000	0,03000	4,06		-14 243	626	0,03000	0,03000	48,67		299 300	10 854	0,05400	0,05400	1,04
P	A	04218	284 927	6 170	0,04800	0,04800	1,17	04219	86 335	7 947	0,03000	0,03000	2,21	04220	167 557	7 873	0,03300	0,03300	1,15
	P		284 927	5 429	0,04800	0,04800	1,33		86 335	3 293	0,03000	0,03000	5,33		167 557	13 240	0,03800	0,03800	1,05
S	A		233 649	3 744	0,03800	0,03800	1,22		397 537	1 666	0,06000	0,06000	1,77		384 069	7 907	0,06400	0,06400	1,14
	P		233 649	3 725	0,03800	0,03800	1,22		397 537	1 435	0,06000	0,06000	2,06		384 069	11 776	0,06900	0,06900	1,19
Piano torrini scale					**Parete P16-P17-P18**											**Parete P17-P18**			
P	A	00168	246 992	9 409	0,04600	0,04600	1,13	00291	38 697	282	0,03000	0,03000	84,02	00299	102 830	24 440	0,04100	0,04100	1,04
	P		246 992	5 820	0,04200	0,04200	1,15		38 697	281	0,03000	0,03000	84,32		102 830	13 359	0,03000	0,03000	1,12
S	A		83 821	1 244	0,03000	0,03000	14,37		12 425	404	0,03000	0,03000	66,98		37 136	11 237	0,03000	0,03000	2,13
	P		83 821	1 259	0,03000	0,03000	14,20		12 425	104	0,03000	0,03000	NS		37 136	4 074	0,03000	0,03000	5,87
P	A	00300	4 534	2 097	0,03000	0,03000	13,39	00852	93 124	12 763	0,03000	0,03000	1,30	00853	120 955	11 097	0,03000	0,03000	1,15
	P		4 534	882	0,03000	0,03000	31,82		93 124	8 439	0,03000	0,03000	1,97		120 955	7 290	0,03000	0,03000	1,75
S	A		-5 348	1 439	0,03000	0,03000	20,38		26 756	2 269	0,03000	0,03000	11,12		34 237	2 351	0,03000	0,03000	10,32
	P		-5 348	625	0,03000	0,03000	46,93		26 349	1 709	0,03000	0,03000	14,79		34 237	2 173	0,03000	0,03000	11,17
P	A	00854	305 735	7 121	0,05200	0,05200	1,16	00855	278 333	32	0,04300	0,04300	1,22	00856	143 484	5 558	0,03000	0,03000	1,72
	P		305 735	3 460	0,04800	0,04800	1,20		182 108	539	0,04000	0,04000	8,34		143 484	5 923	0,03000	0,03000	1,61
S	A		43 711	436	0,03000	0,03000	52,87		14 686	873	0,03000	0,03000	30,66		32 232	1 185	0,03000	0,03000	20,69
	P		43 711	387	0,03000	0,03000	59,57		14 686	1 115	0,03000	0,03000	24,01		32 232	581	0,03000	0,03000	42,21
P	A	00857	74 095	7 886	0,03000	0,03000	2,43	00858	93 281	7 011	0,03000	0,03000	2,37	00859	75 392	4 116	0,03000	0,03000	4,61
	P		74 095	10 076	0,03000	0,03000	1,90		93 281	10 416	0,03000	0,03000	1,59		75 392	6 293	0,03000	0,03000	3,02
S	A		13 020	450	0,03000	0,03000	59,96		11 028	315	0,03000	0,03000	86,47		3 189	209	0,03000	0,03000	NS
	P		13 020	921	0,03000	0,03000	29,30		11 028	170	0,03000	0,03000	NS		3 189	201	0,03000	0,03000	NS
P	A	00860	5 888	106	0,03000	0,03000	NS	00861	-2 280	43	0,03000	0,03000	NS	00862	16 679	2 408	0,03000	0,03000	11,01
	P		5 888	361	0,03000	0,03000	77,27		-2 280	212	0,03000	0,03000	NS		16 679	3 963	0,03000	0,03000	6,69
S	A		1 036	75	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		39 994	922	0,03000	0,03000	25,52
	P		1 036	803	0,03000	0,03000	35,51		-12 396	928	0,03000	0,03000	32,58		76 431	1 852	0,03000	0,03000	10,18
P	A	00863	52 223	12 728	0,03000	0,03000	1,73	00864	86 419	9 273	0,03000	0,03000	1,89	00865	-27 449	4 418	0,03000	0,03000	7,28
	P		52 223	20 067	0,03000	0,03000	1,09		86 419	12 502	0,03000	0,03000	1,40		-27 449	3 654	0,03000	0,03000	8,80
S	A		134 725	5 731	0,03000	0,03000	1,88		38 183	3 118	0,03000	0,03000	7,62		20 417	882	0,03000	0,03000	29,52
	P		134 725	9 944	0,03000	0,03000	1,09		38 183	4 907	0,03000	0,03000	4,84		20 417	298	0,03000	0,03000	87,37
P	A	00866	-2 157	4 650	0,03000	0,03000	6,22	00867	57 548	8 182	0,03000	0,03000	2,60	03033	182 149	8 917	0,03700	0,03700	1,26
	P		-7 609	1 497	0,03000	0,03000	19,79		57 548	4 859	0,03000	0,03000	4,38		182 149	5 098	0,03200	0,03200	1,17
S	A		136 470	756	0,03000	0,03000	13,95		80 837	4 906	0,03000	0,03000	3,73		44 426	1 359	0,03000	0,03000	16,90
	P		36 684	54	0,03000	0,03000	NS		80 837	2 608	0,03000	0,03000	7,01		44 426	1 208	0,03000	0,03000	19,01
P	A	03034	11 180	2 135	0,03000	0,03000	12,75	03035	8 484	1 457	0,03000	0,03000	18,92	03036	90 940	13 673	0,03000	0,03000	1,24
	P		11 180	3 040	0,03000	0,03000	8,95		8 484	1 987	0,03000	0,03000	13,87		90 940	8 058	0,03000	0,03000	2,10
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		27 807	204	0,03000	0,03000	NS		24 068	3 220	0,03000	0,03000	7,94
	P		610	275	0,03000	0,03000	NS		27 807	1 022	0,03000	0,03000	24,55		24 068	1 439	0,03000	0,03000	17,77
P	A	03037	122 375	8 360	0,03000	0,03000	1,50	03038	104 001	2 838	0,03000	0,03000	5,32	03039	40 824	9 439	0,03000	0,03000	2,48
	P		122 375	4 329	0,03000	0,03000	2,90		104 001	1 660	0,03000	0,03000	9,10		40 824	13 209	0,03000	0,03000	1,77
S	A		43 095	892	0,03000	0,03000	25,93		29 960	496	0,03000	0,03000	50,03		15 307	368	0,03000	0,03000	72,53
	P		43 095	404	0,03000	0,03000	57,26		29 960	654	0,03000	0,03000	37,94		15 307	380	0,03000	0,03000	70,24
P	A	03040	-2 870	3 917	0,03000	0,03000	7,41												
	P		-2 870	5 766	0,03000	0,03000	5,03												

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		42 454	916	0,03000	0,03000	25,34												
	P		42 454	1 672	0,03000	0,03000	13,88												
Piano torrini scale						**Parete P1-P11**										**Parete P1-P11**			
P	A	00170	27 326	7 339	0,03000	0,03000	3,43	00196	44 283	6 721	0,03000	0,03000	3,42	00280	3 136	123	0,03000	0,03000	NS
	P		27 326	1 381	0,03000	0,03000	18,21		43 063	987	0,03000	0,03000	23,43		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		21 735	1 277	0,03000	0,03000	20,25		10 923	1 405	0,03000	0,03000	19,39		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		21 735	1 336	0,03000	0,03000	19,36		10 923	833	0,03000	0,03000	32,71		1 378	646	0,03000	0,03000	44,06
P	A	00301	-21 832	9 494	0,03000	0,03000	3,31	00310	-44 201	23 380	0,03000	0,03000	1,47	00311	-42 385	30 429	0,03000	0,03000	1,12
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		-37 761	1 920	0,03000	0,03000	17,43		-33 624	5 368	0,03000	0,03000	6,14
	P		-12 645	4 543	0,03000	0,03000	6,66		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00312	-46 803	27 289	0,03000	0,03000	1,27	00313	-44 922	22 285	0,03000	0,03000	1,54	00314	-46 708	29 608	0,03000	0,03000	1,17
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-18 056	5 903	0,03000	0,03000	5,24		-15 655	5 262	0,03000	0,03000	5,82		-17 897	5 736	0,03000	0,03000	5,39
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00315	-40 568	20 626	0,03000	0,03000	1,64	00316	-34 922	21 106	0,03000	0,03000	1,57	00317	-25 530	12 385	0,03000	0,03000	2,58
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-12 423	4 446	0,03000	0,03000	6,80		-13 812	3 978	0,03000	0,03000	7,64		-10 556	2 370	0,03000	0,03000	12,65
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00318	-19 053	5 231	0,03000	0,03000	5,94	00961	13 895	6 173	0,03000	0,03000	4,35	00962	4 306	5 655	0,03000	0,03000	4,97
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		13 340	717	0,03000	0,03000	37,57		4 306	1 130	0,03000	0,03000	24,86
S	A		7 105	1 247	0,03000	0,03000	22,24		11 873	1 693	0,03000	0,03000	16,02		12 713	1 911	0,03000	0,03000	14,14
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		11 873	715	0,03000	0,03000	37,93		12 713	98	0,03000	0,03000	NS
P	A	00963	4 908	5 977	0,03000	0,03000	4,69	00964	-2 983	5 127	0,03000	0,03000	5,66	00965	-11 543	4 724	0,03000	0,03000	6,38
	P		4 908	2 041	0,03000	0,03000	13,73		-2 983	1 591	0,03000	0,03000	18,24		-11 543	2 054	0,03000	0,03000	14,66
S	A		6 807	1 993	0,03000	0,03000	13,93		11 853	2 017	0,03000	0,03000	13,45		13 343	2 257	0,03000	0,03000	11,93
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		13 343	101	0,03000	0,03000	NS
P	A	00966	-12 165	4 631	0,03000	0,03000	6,52	00967	-29 360	3 502	0,03000	0,03000	9,25	00968	-24 084	3 149	0,03000	0,03000	10,07
	P		-12 165	2 570	0,03000	0,03000	11,75		-29 360	2 065	0,03000	0,03000	15,69		-24 084	2 448	0,03000	0,03000	12,96
S	A		9 136	1 622	0,03000	0,03000	16,94		9 527	1 169	0,03000	0,03000	23,46		8 199	224	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		9 527	491	0,03000	0,03000	55,85		8 199	896	0,03000	0,03000	30,80
P	A	00969	1 152	1 463	0,03000	0,03000	19,48	00970	19 182	553	0,03000	0,03000	47,35	00971	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 152	1 092	0,03000	0,03000	26,09		19 182	610	0,03000	0,03000	42,93		147 557	867	0,03000	0,03000	10,34
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 096	2 043	0,03000	0,03000	13,39		16 817	4 227	0,03000	0,03000	6,27		23 252	6 207	0,03000	0,03000	4,14
P	A	00972	0	0	0,03000	0,03000	-	00973	0	0	0,03000	0,03000	-	00974	43 535	169	0,03000	0,03000	NS
	P		69 783	1 510	0,03000	0,03000	13,05		35 265	1 757	0,03000	0,03000	13,73		43 535	1 456	0,03000	0,03000	15,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		12 724	8 780	0,03000	0,03000	3,08		14 104	8 811	0,03000	0,03000	3,05		16 955	9 435	0,03000	0,03000	2,81
P	A	00975	0	0	0,03000	0,03000	-	00976	52 143	650	0,03000	0,03000	33,79	00977	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		23 631	1 876	0,03000	0,03000	13,66		52 143	524	0,03000	0,03000	41,92		2 656	704	0,03000	0,03000	40,20
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		5 951	103	0,03000	0,03000	NS
	P		25 996	11 235	0,03000	0,03000	2,25		32 792	7 399	0,03000	0,03000	3,30		5 951	627	0,03000	0,03000	44,47
P	A	00978	9 767	6 226	0,03000	0,03000	4,40	00979	12 774	9 675	0,03000	0,03000	2,79	00980	22 096	10 207	0,03000	0,03000	2,53
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		22 096	486	0,03000	0,03000	53,12
S	A		1 992	100	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		2 010	233	0,03000	0,03000	NS
	P		1 992	244	0,03000	0,03000	NS		237	1 032	0,03000	0,03000	27,72		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00981	18 354	9 524	0,03000	0,03000	2,76	00982	21 865	6 636	0,03000	0,03000	3,89	00983	-47 866	6 528	0,03000	0,03000	5,32
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 996	33	0,03000	0,03000	NS		1 470	598	0,03000	0,03000	47,58		2 271	138	0,03000	0,03000	NS
	P		2 996	406	0,03000	0,03000	69,60		1 470	161	0,03000	0,03000	NS		2 271	297	0,03000	0,03000	95,46

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	03169	73 215	1 301	0,03000	0,03000	14,81	03170	47 290	2 084	0,03000	0,03000	10,84	03171	-1 493	3 421	0,03000	0,03000	8,43
	P		73 215	1 358	0,03000	0,03000	14,19		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		18 522	4 889	0,03000	0,03000	5,37		26 113	1 450	0,03000	0,03000	17,45		975	491	0,03000	0,03000	58,08
P	A	03172	35 447	5 239	0,03000	0,03000	4,60	03173	-35 590	6 119	0,03000	0,03000	5,42	03174	12 819	8 447	0,03000	0,03000	3,20
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		9 266	697	0,03000	0,03000	39,39		1 780	929	0,03000	0,03000	30,59		3 091	919	0,03000	0,03000	30,74
	P		9 266	367	0,03000	0,03000	74,81		0	0	0,03000	0,03000	-		3 091	117	0,03000	0,03000	NS
P	A	03175	7 306	10 477	0,03000	0,03000	2,64	03176	-6 144	9 317	0,03000	0,03000	3,16	03177	6 244	5 682	0,03000	0,03000	4,90
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		2 263	546	0,03000	0,03000	51,93		0	0	0,03000	0,03000	-		6 109	1 858	0,03000	0,03000	14,99
	P		2 263	831	0,03000	0,03000	34,12		-1 939	1 863	0,03000	0,03000	15,51		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03178	-575	9 806	0,03000	0,03000	2,93	03179	-39 795	13 092	0,03000	0,03000	2,58	03180	-68 481	4 838	0,03000	0,03000	7,73
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		3 653	2 070	0,03000	0,03000	13,61		493	1 875	0,03000	0,03000	15,24		9 339	2 388	0,03000	0,03000	11,49
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		493	92	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03181	-5 139	7 842	0,03000	0,03000	3,74	03182	-11 824	10 812	0,03000	0,03000	2,79	03183	-44 918	20 115	0,03000	0,03000	1,71
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		9 443	3 130	0,03000	0,03000	8,76		4 261	4 098	0,03000	0,03000	6,86		-15 552	5 037	0,03000	0,03000	6,08
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03184	-10 979	4 876	0,03000	0,03000	6,16	03185	-14 900	9 149	0,03000	0,03000	3,34	03186	-48 691	15 207	0,03000	0,03000	2,29
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		11 474	3 165	0,03000	0,03000	8,59		9 783	4 371	0,03000	0,03000	6,27		-2 193	5 214	0,03000	0,03000	5,55
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03187	-69 614	3 075	0,03000	0,03000	12,20	03188	-18 839	6 511	0,03000	0,03000	4,77	03189	-20 844	9 611	0,03000	0,03000	3,26
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-19 843	559	0,03000	0,03000	55,78		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		11 814	2 275	0,03000	0,03000	11,93		13 454	3 505	0,03000	0,03000	7,68		8 047	4 771	0,03000	0,03000	5,79
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03190	-43 930	18 432	0,03000	0,03000	1,86	03191	-29 559	3 616	0,03000	0,03000	8,97	03192	-26 629	6 863	0,03000	0,03000	4,67
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-30 779	474	0,03000	0,03000	68,73		-26 629	711	0,03000	0,03000	45,07
S	A		-7 212	5 556	0,03000	0,03000	5,32		15 300	1 623	0,03000	0,03000	16,44		15 162	2 954	0,03000	0,03000	9,04
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03193	-44 661	11 373	0,03000	0,03000	3,02	03194	-15 863	926	0,03000	0,03000	33,12	03195	-5 583	3 926	0,03000	0,03000	7,48
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		-6 848	1 503	0,03000	0,03000	19,64
S	A		5 936	4 155	0,03000	0,03000	6,71		14 830	76	0,03000	0,03000	NS		17 474	1 266	0,03000	0,03000	20,86
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		15 166	910	0,03000	0,03000	29,34		17 474	1 379	0,03000	0,03000	19,15
P	A	03196	-8 472	5 740	0,03000	0,03000	5,18	03197	-30 019	11 602	0,03000	0,03000	2,80	03198	28 967	1 357	0,03000	0,03000	18,37
	P		-8 472	194	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		28 967	1 151	0,03000	0,03000	21,66
S	A		15 393	1 940	0,03000	0,03000	13,75		233	3 034	0,03000	0,03000	9,43		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 393	767	0,03000	0,03000	34,77		0	0	0,03000	0,03000	-		13 502	3 717	0,03000	0,03000	7,24
P	A	03199	21 485	2 440	0,03000	0,03000	10,61	03200	8 453	3 302	0,03000	0,03000	8,35	04068	177 158	1 852	0,03000	0,03000	2,52
	P		20 998	1 413	0,03000	0,03000	18,37		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 975	3 620	0,03000	0,03000	7,35		22 143	1 681	0,03000	0,03000	15,35		34 721	3 630	0,03000	0,03000	6,67
P	A	04083	159 314	2 673	0,03000	0,03000	2,72												
	P		159 314	1 916	0,03000	0,03000	3,79												
S	A		46 474	1 479	0,03000	0,03000	15,34												
	P		46 474	1 064	0,03000	0,03000	21,33												
Piano torrini scale						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00210	27 203	2 238	0,03000	0,03000	11,25	00278	17 899	881	0,03000	0,03000	29,92	00294	26 751	2 200	0,03000	0,03000	11,47
	P		27 203	2 527	0,03000	0,03000	9,96		17 899	2 097	0,03000	0,03000	12,57		26 751	3 396	0,03000	0,03000	7,43

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		3 350	2 653	0,03000	0,03000	10,64		21 513	544	0,03000	0,03000	47,60		-17 705	917	0,03000	0,03000	33,71
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		-17 705	1 445	0,03000	0,03000	21,39
P	A	00331	0	0	0,03000	0,03000	-	00332	0	0	0,03000	0,03000	-	00333	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		568	3 706	0,03000	0,03000	7,71		-13 380	9 720	0,03000	0,03000	3,12		-27 551	20 735	0,03000	0,03000	1,55
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		23 749	1 477	0,03000	0,03000	17,34		20 472	2 193	0,03000	0,03000	11,87		1 503	3 897	0,03000	0,03000	7,30
P	A	00334	0	0	0,03000	0,03000	-	00335	0	0	0,03000	0,03000	-	00336	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-43 045	18 185	0,03000	0,03000	1,88		-44 053	18 192	0,03000	0,03000	1,88		-45 418	24 643	0,03000	0,03000	1,40
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-4 833	4 589	0,03000	0,03000	6,38		-26 968	4 629	0,03000	0,03000	6,93		-43 000	4 529	0,03000	0,03000	7,54
P	A	00337	0	0	0,03000	0,03000	-	00338	0	0	0,03000	0,03000	-	00339	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-38 449	18 081	0,03000	0,03000	1,86		-38 228	10 369	0,03000	0,03000	3,23		-17 446	5 372	0,03000	0,03000	5,75
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		-26 104	655	0,03000	0,03000	48,83
	P		-45 541	2 650	0,03000	0,03000	13,01		-43 551	1 953	0,03000	0,03000	17,52		-26 104	559	0,03000	0,03000	57,22
P	A	00868	-1 421	341	0,03000	0,03000	84,55	00869	-13 151	1 630	0,03000	0,03000	18,61	00870	-14 845	2 620	0,03000	0,03000	11,66
	P		-1 421	650	0,03000	0,03000	44,35		-13 151	1 783	0,03000	0,03000	17,01		-14 845	2 419	0,03000	0,03000	12,63
S	A		2 543	1 868	0,03000	0,03000	15,16		3 719	1 191	0,03000	0,03000	23,65		7 607	405	0,03000	0,03000	68,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		3 719	270	0,03000	0,03000	NS		8 366	707	0,03000	0,03000	39,01
P	A	00871	-11 900	3 445	0,03000	0,03000	8,76	00872	-15 628	4 011	0,03000	0,03000	7,64	00873	-26 079	4 610	0,03000	0,03000	6,94
	P		-11 900	3 338	0,03000	0,03000	9,04		-15 628	3 572	0,03000	0,03000	8,58		-26 079	4 165	0,03000	0,03000	7,68
S	A		5 015	201	0,03000	0,03000	NS		7 362	550	0,03000	0,03000	50,38		2 939	114	0,03000	0,03000	NS
	P		5 015	1 155	0,03000	0,03000	24,25		7 362	1 956	0,03000	0,03000	14,16		4 122	1 659	0,03000	0,03000	16,95
P	A	00874	-19 764	5 189	0,03000	0,03000	6,01	00875	-25 198	7 614	0,03000	0,03000	4,19	00876	-32 923	11 281	0,03000	0,03000	2,91
	P		-20 859	4 857	0,03000	0,03000	6,45		-25 198	6 479	0,03000	0,03000	4,92		-32 923	9 141	0,03000	0,03000	3,59
S	A		2 128	304	0,03000	0,03000	93,34		5 861	1 761	0,03000	0,03000	15,84		1 698	1 676	0,03000	0,03000	16,96
	P		2 128	1 709	0,03000	0,03000	16,60		5 861	2 604	0,03000	0,03000	10,71		1 698	1 594	0,03000	0,03000	17,84
P	A	00877	-15 213	7 265	0,03000	0,03000	4,21	00878	-24 824	976	0,03000	0,03000	32,61	00879	-24 776	2 332	0,03000	0,03000	13,64
	P		-15 213	5 472	0,03000	0,03000	5,59		-24 824	770	0,03000	0,03000	41,33		-24 776	3 658	0,03000	0,03000	8,70
S	A		8 059	4 133	0,03000	0,03000	6,68		2 756	1 928	0,03000	0,03000	14,68		3 176	1 492	0,03000	0,03000	18,93
	P		8 059	2 144	0,03000	0,03000	12,88		2 756	381	0,03000	0,03000	74,27		3 176	861	0,03000	0,03000	32,80
P	A	00880	-11 169	5 167	0,03000	0,03000	5,82	00881	-6 738	8 116	0,03000	0,03000	3,64	00882	7 273	2 167	0,03000	0,03000	12,79
	P		-11 169	8 392	0,03000	0,03000	3,58		-6 738	10 720	0,03000	0,03000	2,75		7 273	1 390	0,03000	0,03000	19,94
S	A		17 506	4 392	0,03000	0,03000	6,01		15 979	6 113	0,03000	0,03000	4,35		20 296	5 998	0,03000	0,03000	4,34
	P		17 506	3 329	0,03000	0,03000	7,93		15 979	2 114	0,03000	0,03000	12,58		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00883	42 549	1 461	0,03000	0,03000	15,88	00884	30 110	1 160	0,03000	0,03000	21,37	00885	46 870	389	0,03000	0,03000	58,22
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		37 052	58	0,03000	0,03000	NS
S	A		19 369	7 912	0,03000	0,03000	3,31		27 316	9 163	0,03000	0,03000	2,74		23 986	8 918	0,03000	0,03000	2,87
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00886	35 785	1 057	0,03000	0,03000	22,77	00887	29 048	769	0,03000	0,03000	32,42	00888	34 367	656	0,03000	0,03000	36,97
	P		35 785	191	0,03000	0,03000	NS		29 048	359	0,03000	0,03000	69,44		34 367	258	0,03000	0,03000	93,99
S	A		11 377	7 077	0,03000	0,03000	3,84		10 301	4 777	0,03000	0,03000	5,72		5 319	3 878	0,03000	0,03000	7,21
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03041	-23 150	10 656	0,03000	0,03000	2,97	03042	5 481	1 289	0,03000	0,03000	21,68	03043	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-23 150	8 278	0,03000	0,03000	3,82		5 481	2 752	0,03000	0,03000	10,16		8 946	1 717	0,03000	0,03000	16,02
S	A		-1 050	2 623	0,03000	0,03000	10,97		13 632	1 135	0,03000	0,03000	23,70		-15 179	2 253	0,03000	0,03000	13,58
	P		-1 050	1 234	0,03000	0,03000	23,33		13 632	283	0,03000	0,03000	95,07		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03044	10 537	527	0,03000	0,03000	51,80	03045	6 387	565	0,03000	0,03000	49,26	03046	10 640	1 609	0,03000	0,03000	16,96
	P		10 537	384	0,03000	0,03000	71,09		6 387	757	0,03000	0,03000	36,77		10 640	2 015	0,03000	0,03000	13,54
S	A		3 114	2 642	0,03000	0,03000	10,69		5 525	1 843	0,03000	0,03000	15,16		13 801	2 333	0,03000	0,03000	11,52
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03047	12 615	1 078	0,03000	0,03000	25,08	03048	0	0	0,03000	0,03000	-	03049	-14 474	1 323	0,03000	0,03000	23,05

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		12 615	2 570	0,03000	0,03000	10,52		-8 091	4 878	0,03000	0,03000	6,09		-14 474	1 777	0,03000	0,03000	17,16
S	A		18 503	2 335	0,03000	0,03000	11,26		-4 714	599	0,03000	0,03000	48,83		11 022	664	0,03000	0,03000	41,02
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		11 022	1 089	0,03000	0,03000	25,01
P	A	03050	-16 259	1 951	0,03000	0,03000	15,75	03051	0	0	0,03000	0,03000	-	03052	-20 335	504	0,03000	0,03000	62,00
	P		-16 259	4 165	0,03000	0,03000	7,38		-36 439	6 558	0,03000	0,03000	5,08		-20 335	767	0,03000	0,03000	40,74
S	A		16 262	674	0,03000	0,03000	39,42		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		16 262	2 028	0,03000	0,03000	13,10		2 475	2 565	0,03000	0,03000	11,05		9 389	1 426	0,03000	0,03000	19,25
P	A	03053	-16 653	2 043	0,03000	0,03000	15,07	03054	-19 200	1 150	0,03000	0,03000	27,05	03055	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-16 653	3 800	0,03000	0,03000	8,10		-19 200	6 636	0,03000	0,03000	4,69		-39 377	13 764	0,03000	0,03000	2,45
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 894	2 633	0,03000	0,03000	10,21		9 361	3 828	0,03000	0,03000	7,17		-16 305	4 660	0,03000	0,03000	6,60
P	A	03056	-20 961	739	0,03000	0,03000	42,39	03057	-17 621	2 317	0,03000	0,03000	13,34	03058	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-20 961	1 565	0,03000	0,03000	20,02		-17 621	5 919	0,03000	0,03000	5,22		-17 188	8 648	0,03000	0,03000	3,57
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		8 598	2 291	0,03000	0,03000	12,02		9 679	3 430	0,03000	0,03000	7,99		2 816	4 216	0,03000	0,03000	6,71
P	A	03059	-22 100	2 761	0,03000	0,03000	11,40	03060	-18 780	1 863	0,03000	0,03000	16,67	03061	-14 698	2 611	0,03000	0,03000	11,69
	P		-22 100	2 545	0,03000	0,03000	12,37		-18 780	3 670	0,03000	0,03000	8,46		-14 698	7 672	0,03000	0,03000	3,98
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		4 055	1 518	0,03000	0,03000	18,53		8 549	2 095	0,03000	0,03000	13,15		6 680	2 808	0,03000	0,03000	9,90
P	A	03062	0	0	0,03000	0,03000	-	03063	-26 121	1 062	0,03000	0,03000	30,12	03064	-15 603	3 356	0,03000	0,03000	9,13
	P		-28 263	10 509	0,03000	0,03000	3,07		-26 121	1 154	0,03000	0,03000	27,72		-15 603	6 246	0,03000	0,03000	4,91
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		3 422	225	0,03000	0,03000	NS		7 347	1 033	0,03000	0,03000	26,82
	P		5 093	3 876	0,03000	0,03000	7,22		3 422	687	0,03000	0,03000	41,06		7 347	1 542	0,03000	0,03000	17,97
P	A	03065	-4 647	3 271	0,03000	0,03000	8,94	04085	-1 691	22 830	0,03000	0,03000	1,26						
	P		-4 647	7 926	0,03000	0,03000	3,69		-1 691	17 052	0,03000	0,03000	1,69						
S	A		11 959	945	0,03000	0,03000	28,70		8 425	9 199	0,03000	0,03000	3,00						
	P		11 959	1 924	0,03000	0,03000	14,09		7 306	4 560	0,03000	0,03000	6,08						
Piano torrini scale						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00288	0	0	0,03000	0,03000	-	00295	-19 557	1 905	0,03000	0,03000	16,35	00306	-9 654	4 087	0,03000	0,03000	7,31
	P		-6 837	468	0,03000	0,03000	63,08		-19 557	1 385	0,03000	0,03000	22,49		-25 219	1 455	0,03000	0,03000	21,91
S	A		1 421	1 195	0,03000	0,03000	23,82		4 413	154	0,03000	0,03000	NS		3 991	688	0,03000	0,03000	40,90
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 413	1 198	0,03000	0,03000	23,44		3 991	457	0,03000	0,03000	61,57
P	A	00307	-27 459	6 338	0,03000	0,03000	5,07	00308	-22 396	11 165	0,03000	0,03000	2,82	00309	-18 686	14 333	0,03000	0,03000	2,17
	P		-27 459	3 535	0,03000	0,03000	9,10		-22 396	6 627	0,03000	0,03000	4,76		-18 686	10 560	0,03000	0,03000	2,94
S	A		1 156	1 087	0,03000	0,03000	26,22		3 189	2 087	0,03000	0,03000	13,53		2 299	3 827	0,03000	0,03000	7,41
	P		1 156	844	0,03000	0,03000	33,77		3 189	1 471	0,03000	0,03000	19,20		2 299	2 389	0,03000	0,03000	11,87
P	A	00429	0	0	0,03000	0,03000	-	00430	0	0	0,03000	0,03000	-	00431	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-17 725	3 086	0,03000	0,03000	10,02		-15 530	2 758	0,03000	0,03000	11,11		-13 075	4 060	0,03000	0,03000	7,47
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		10 779	524	0,03000	0,03000	52,04		21 057	1 178	0,03000	0,03000	22,03		33 542	1 409	0,03000	0,03000	17,29
P	A	00432	0	0	0,03000	0,03000	-	00653	-33 951	2 439	0,03000	0,03000	13,53	00654	-31 032	22 391	0,03000	0,03000	1,46
	P		-9 577	1 976	0,03000	0,03000	15,12		-33 951	950	0,03000	0,03000	34,72		-31 032	17 074	0,03000	0,03000	1,91
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 833	2 173	0,03000	0,03000	12,90		4 915	6 605	0,03000	0,03000	4,24
	P		26 732	1 056	0,03000	0,03000	23,89		4 833	2 478	0,03000	0,03000	11,31		4 915	5 102	0,03000	0,03000	5,49
P	A	00655	-22 798	7 378	0,03000	0,03000	4,28	00656	-6 009	1 034	0,03000	0,03000	28,45	00657	-3 970	17 943	0,03000	0,03000	1,62
	P		-22 798	6 604	0,03000	0,03000	4,78		-6 009	3 631	0,03000	0,03000	8,10		-3 970	22 940	0,03000	0,03000	1,27
S	A		7 094	2 356	0,03000	0,03000	11,77		10 928	4 877	0,03000	0,03000	5,59		15 004	13 959	0,03000	0,03000	1,91
	P		7 094	1 764	0,03000	0,03000	15,73		10 928	5 209	0,03000	0,03000	5,23		15 004	12 740	0,03000	0,03000	2,10
P	A	00658	-5 107	5 386	0,03000	0,03000	5,44	00659	2 751	2 355	0,03000	0,03000	12,02	00660	-5 060	8 194	0,03000	0,03000	3,58
	P		-5 107	5 024	0,03000	0,03000	5,83		2 751	3 383	0,03000	0,03000	8,36		-5 060	11 624	0,03000	0,03000	2,52
S	A		23 247	9 120	0,03000	0,03000	2,82		11 045	4 973	0,03000	0,03000	5,48		5 903	7 795	0,03000	0,03000	3,58

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		23 247	6 560	0,03000	0,03000	3,91		11 045	4 717	0,03000	0,03000	5,77		5 903	9 232	0,03000	0,03000	3,02
P	A	00661	-14 461	4 743	0,03000	0,03000	6,43	00662	-18 705	2 469	0,03000	0,03000	12,57	00663	-18 670	1 059	0,03000	0,03000	29,31
	P		-14 461	8 302	0,03000	0,03000	3,67		-18 705	4 030	0,03000	0,03000	7,70		-18 670	885	0,03000	0,03000	35,07
S	A		5 160	5 042	0,03000	0,03000	5,55		11 655	2 373	0,03000	0,03000	11,44		306	1 493	0,03000	0,03000	19,16
	P		5 160	5 864	0,03000	0,03000	4,77		11 655	2 333	0,03000	0,03000	11,64		306	1 052	0,03000	0,03000	27,20
P	A	00664	-13 252	7 436	0,03000	0,03000	4,08	02792	-33 606	2 221	0,03000	0,03000	14,83	02793	-4 240	995	0,03000	0,03000	29,34
	P		-13 252	5 798	0,03000	0,03000	5,23		-33 606	558	0,03000	0,03000	59,04		-4 240	1 915	0,03000	0,03000	15,24
S	A		-730	4 556	0,03000	0,03000	6,31		4 786	244	0,03000	0,03000	NS		17 056	2 484	0,03000	0,03000	10,65
	P		-792	2 865	0,03000	0,03000	10,03		4 786	208	0,03000	0,03000	NS		17 056	2 093	0,03000	0,03000	12,64
P	A	02794	4 136	1 251	0,03000	0,03000	22,48	02795	-18 827	12 701	0,03000	0,03000	2,45	02796	-19 696	6 141	0,03000	0,03000	5,08
	P		4 136	2 486	0,03000	0,03000	11,31		-18 827	9 509	0,03000	0,03000	3,27		-19 696	3 816	0,03000	0,03000	8,17
S	A		12 457	1 451	0,03000	0,03000	18,65		-2 320	3 840	0,03000	0,03000	7,54		2 332	1 147	0,03000	0,03000	24,72
	P		12 457	1 852	0,03000	0,03000	14,61		-2 320	2 207	0,03000	0,03000	13,12		2 332	338	0,03000	0,03000	83,88
P	A	02797	-17 676	1 867	0,03000	0,03000	16,56	02798	-17 331	4 287	0,03000	0,03000	7,20	02799	-7 239	1 934	0,03000	0,03000	15,29
	P		-17 676	1 991	0,03000	0,03000	15,52		-17 331	6 754	0,03000	0,03000	4,57		-7 239	3 959	0,03000	0,03000	7,47
S	A		4 657	1 280	0,03000	0,03000	21,92		4 579	1 831	0,03000	0,03000	15,33		9 342	1 094	0,03000	0,03000	25,09
	P		4 657	764	0,03000	0,03000	36,72		4 579	1 510	0,03000	0,03000	18,58		9 342	2 153	0,03000	0,03000	12,75
P	A	02800	-23 633	2 700	0,03000	0,03000	11,73	02801	-16 394	2 307	0,03000	0,03000	13,33	02802	-15 249	1 606	0,03000	0,03000	19,05
	P		-23 633	768	0,03000	0,03000	41,24		-16 394	3 259	0,03000	0,03000	9,43		-10 529	3 626	0,03000	0,03000	8,27
S	A		2 522	1 704	0,03000	0,03000	16,62		4 020	1 175	0,03000	0,03000	23,94		11 064	701	0,03000	0,03000	38,85
	P		2 522	1 664	0,03000	0,03000	17,02		4 020	615	0,03000	0,03000	45,75		11 064	531	0,03000	0,03000	51,29
P	A	04084	-15 445	22 068	0,03000	0,03000	1,39	04086	15 017	880	0,03000	0,03000	30,37						
	P		-15 445	16 686	0,03000	0,03000	1,84		15 017	1 154	0,03000	0,03000	23,16						
S	A		5 325	8 225	0,03000	0,03000	3,40		16 031	540	0,03000	0,03000	49,25						
	P		5 325	4 445	0,03000	0,03000	6,29		16 031	28	0,03000	0,03000	NS						
Piano torrini scale							**Parete P5-P12**									**Parete P5-P12**			
P	A	00167	300 759	26 961	0,06100	0,06100	1,11	00188	62 392	26 024	0,05000	0,05000	2,57	00286	7 633	5 434	0,05000	0,05000	14,59
	P		300 759	33 652	0,06400	0,06400	1,04		62 392	26 644	0,05000	0,05000	2,51		7 633	5 696	0,05000	0,05000	13,92
S	A		62 148	13 497	0,05000	0,05000	4,96		42 994	7 841	0,05000	0,05000	9,09		2 011	2 251	0,05000	0,05000	35,79
	P		62 148	16 855	0,05000	0,05000	3,97		42 994	8 526	0,05000	0,05000	8,36		2 011	1 803	0,05000	0,05000	44,68
P	A	00296	18 245	1 108	0,05000	0,05000	69,38	00355	1 611	499	0,05000	0,05000	NS	00356	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		18 245	2 600	0,05000	0,05000	29,57		1 611	2 745	0,05000	0,05000	29,38		-14 519	2 691	0,05000	0,05000	31,33
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		-1 912	1 315	0,05000	0,05000	61,94		-2 317	1 611	0,05000	0,05000	50,61		-5 373	947	0,05000	0,05000	86,83
P	A	00357	0	0	0,05000	0,05000	-	00358	0	0	0,05000	0,05000	-	00359	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		-4 972	3 229	0,05000	0,05000	25,44		-15 353	2 777	0,05000	0,05000	30,43		-18 610	4 957	0,05000	0,05000	17,19
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		891	64	0,05000	0,05000	NS
	P		-3 356	803	0,05000	0,05000	NS		-8 625	982	0,05000	0,05000	84,49		891	493	0,05000	0,05000	NS
P	A	00360	0	0	0,05000	0,05000	-	00361	0	0	0,05000	0,05000	-	00362	-3 172	208	0,05000	0,05000	NS
	P		-17 666	3 746	0,05000	0,05000	22,69		-14 438	2 553	0,05000	0,05000	33,01		-3 172	2 267	0,05000	0,05000	36,05
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		3 444	101	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		-1 788	814	0,05000	0,05000	NS		3 444	238	0,05000	0,05000	NS		-428	480	0,05000	0,05000	NS
P	A	00621	0	0	0,05000	0,05000	-	00622	42 240	1 683	0,05000	0,05000	42,45	00623	82 371	3 459	0,05000	0,05000	18,02
	P		-7 802	970	0,05000	0,05000	85,34		42 240	1 776	0,05000	0,05000	40,22		82 371	3 451	0,05000	0,05000	18,06
S	A		12 213	2 372	0,05000	0,05000	32,99		9 471	3 806	0,05000	0,05000	20,72		6 343	3 128	0,05000	0,05000	25,44
	P		12 213	1 563	0,05000	0,05000	50,06		9 471	2 920	0,05000	0,05000	27,01		6 343	2 781	0,05000	0,05000	28,61
P	A	00624	66 440	2 114	0,05000	0,05000	31,19	00625	68 508	2 985	0,05000	0,05000	21,94	00626	49 481	3 262	0,05000	0,05000	21,40
	P		66 440	1 957	0,05000	0,05000	33,70		68 508	3 076	0,05000	0,05000	21,29		49 481	3 318	0,05000	0,05000	21,03
S	A		11 553	3 672	0,05000	0,05000	21,35		6 489	2 071	0,05000	0,05000	38,41		31 386	1 238	0,05000	0,05000	59,69
	P		11 553	3 603	0,05000	0,05000	21,76		6 489	2 375	0,05000	0,05000	33,49		31 386	1 623	0,05000	0,05000	45,53
P	A	00627	300 597	9 061	0,05000	0,05000	1,26	00628	176 642	1 704	0,05000	0,05000	24,02	00629	65 316	9 388	0,05000	0,05000	7,05

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		300 597	11 988	0,05210	0,05210	1,30		176 642	3 011	0,05000	0,05000	13,59		65 316	10 181	0,05000	0,05000	6,50
S	A		33 754	1 114	0,05000	0,05000	65,85		15 636	259	0,05000	0,05000	NS		8 715	271	0,05000	0,05000	NS
	P		33 754	1 982	0,05000	0,05000	37,01		15 636	622	0,05000	0,05000	NS		8 715	549	0,05000	0,05000	NS
P	A	00630	62 943	21 617	0,05000	0,05000	3,09	00631	24 482	14 988	0,05000	0,05000	5,03	00632	25 508	3 521	0,05000	0,05000	21,37
	P		62 943	21 761	0,05000	0,05000	3,07		24 482	13 369	0,05000	0,05000	5,64		25 508	3 890	0,05000	0,05000	19,34
S	A		11 667	4 404	0,05000	0,05000	17,80		13 804	4 149	0,05000	0,05000	18,77		6 267	757	0,05000	0,05000	NS
	P		11 667	4 229	0,05000	0,05000	18,53		13 804	3 407	0,05000	0,05000	22,86		6 267	901	0,05000	0,05000	88,34
P	A	00930	8 960	16 885	0,05000	0,05000	4,68	00931	-6 251	7 359	0,05000	0,05000	11,20	00932	19 809	2 757	0,05000	0,05000	27,76
	P		8 960	17 226	0,05000	0,05000	4,59		-6 251	7 707	0,05000	0,05000	10,70		19 809	3 021	0,05000	0,05000	25,33
S	A		9 248	4 207	0,05000	0,05000	18,76		5 687	1 209	0,05000	0,05000	65,94		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		9 248	4 728	0,05000	0,05000	16,69		5 687	1 804	0,05000	0,05000	44,19		843	586	0,05000	0,05000	NS
P	A	00933	39 625	516	0,05000	0,05000	NS	00934	48 391	3 736	0,05000	0,05000	18,75	00935	45 173	6 510	0,05000	0,05000	10,87
	P		39 625	658	0,05000	0,05000	NS		48 391	3 914	0,05000	0,05000	17,90		45 173	6 853	0,05000	0,05000	10,33
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		18 307	395	0,05000	0,05000	NS		18 801	1 205	0,05000	0,05000	63,69
	P		816	620	0,05000	0,05000	NS		18 307	1 135	0,05000	0,05000	67,72		18 801	1 837	0,05000	0,05000	41,78
P	A	00936	65 677	11 162	0,05000	0,05000	5,92	00937	85 573	20 354	0,05000	0,05000	3,03	03111	225 573	13 833	0,05000	0,05000	2,15
	P		65 677	11 230	0,05000	0,05000	5,89		85 573	21 320	0,05000	0,05000	2,89		225 573	16 899	0,05000	0,05000	1,76
S	A		20 401	1 968	0,05000	0,05000	38,82		35 776	4 141	0,05000	0,05000	17,61		35 459	3 195	0,05000	0,05000	22,84
	P		20 401	2 510	0,05000	0,05000	30,43		35 776	4 114	0,05000	0,05000	17,72		35 459	3 854	0,05000	0,05000	18,93
P	A	03112	8 652	2 093	0,05000	0,05000	37,77	03113	-44	76	0,05000	0,05000	NS	03114	13 471	14 191	0,05000	0,05000	5,49
	P		8 652	3 344	0,05000	0,05000	23,64		-44	1 387	0,05000	0,05000	58,42		13 471	14 441	0,05000	0,05000	5,40
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		5 998	465	0,05000	0,05000	NS		10 664	3 170	0,05000	0,05000	24,79
	P		2 273	839	0,05000	0,05000	95,95		5 998	543	0,05000	0,05000	NS		10 664	3 667	0,05000	0,05000	21,43
P	A	03115	11 984	7 211	0,05000	0,05000	10,86	03116	162	3 775	0,05000	0,05000	21,45	03117	4 037	3 368	0,05000	0,05000	23,78
	P		11 984	7 475	0,05000	0,05000	10,47		162	4 074	0,05000	0,05000	19,88		4 037	3 880	0,05000	0,05000	20,64
S	A		7 559	2 986	0,05000	0,05000	26,56		7 173	2 888	0,05000	0,05000	27,49		3 333	2 191	0,05000	0,05000	36,63
	P		7 559	3 580	0,05000	0,05000	22,15		7 173	3 423	0,05000	0,05000	23,19		3 333	2 629	0,05000	0,05000	30,53
P	A	03118	-1 312	1 608	0,05000	0,05000	50,57	03119	11 093	5 193	0,05000	0,05000	15,12	03120	4 400	5 716	0,05000	0,05000	14,00
	P		-1 312	3 370	0,05000	0,05000	24,13		11 093	5 601	0,05000	0,05000	14,02		4 400	6 376	0,05000	0,05000	12,55
S	A		4 462	1 251	0,05000	0,05000	63,95		5 693	2 868	0,05000	0,05000	27,80		6 586	3 501	0,05000	0,05000	22,71
	P		4 462	1 524	0,05000	0,05000	52,49		5 693	3 595	0,05000	0,05000	22,18		6 586	4 379	0,05000	0,05000	18,16
P	A	03121	-1 590	4 450	0,05000	0,05000	18,29	03122	24 353	2 334	0,05000	0,05000	32,35	03123	18 922	6 088	0,05000	0,05000	12,60
	P		-1 590	5 958	0,05000	0,05000	13,66		24 353	2 752	0,05000	0,05000	27,43		18 922	6 734	0,05000	0,05000	11,39
S	A		3 879	2 130	0,05000	0,05000	37,62		8 104	1 167	0,05000	0,05000	67,85		7 459	2 624	0,05000	0,05000	30,23
	P		3 879	3 173	0,05000	0,05000	25,26		8 104	1 874	0,05000	0,05000	42,25		7 459	3 511	0,05000	0,05000	22,59
P	A	03124	8 000	7 468	0,05000	0,05000	10,61	03125	-1 405	3 122	0,05000	0,05000	26,05	03126	45 258	2 873	0,05000	0,05000	24,63
	P		8 000	8 600	0,05000	0,05000	9,21		-1 405	5 906	0,05000	0,05000	13,77		45 258	3 668	0,05000	0,05000	19,29
S	A		4 667	2 396	0,05000	0,05000	33,37		1 258	1 042	0,05000	0,05000	77,47		7 585	1 282	0,05000	0,05000	61,85
	P		4 667	3 512	0,05000	0,05000	22,77		1 258	2 008	0,05000	0,05000	40,20		8 097	1 870	0,05000	0,05000	42,34
P	A	03127	30 203	8 664	0,05000	0,05000	8,56	03128	12 842	7 913	0,05000	0,05000	9,87	03129	131 704	5 984	0,05000	0,05000	8,54
	P		30 203	9 458	0,05000	0,05000	7,84		12 842	9 248	0,05000	0,05000	8,45		131 704	7 396	0,05000	0,05000	6,91
S	A		7 683	1 566	0,05000	0,05000	50,62		2 276	995	0,05000	0,05000	80,90		24 775	632	0,05000	0,05000	NS
	P		7 683	2 524	0,05000	0,05000	31,41		2 276	2 295	0,05000	0,05000	35,08		28 974	935	0,05000	0,05000	79,62
P	A	03130	58 463	5 771	0,05000	0,05000	11,74	03131	37 380	13 605	0,05000	0,05000	5,33	03132	7 887	5 237	0,05000	0,05000	15,13
	P		58 463	6 664	0,05000	0,05000	10,17		37 380	13 989	0,05000	0,05000	5,19		7 887	6 675	0,05000	0,05000	11,87
S	A		12 377	431	0,05000	0,05000	NS		5 055	783	0,05000	0,05000	NS		3 742	897	0,05000	0,05000	89,37
	P		12 377	993	0,05000	0,05000	78,76		5 055	1 575	0,05000	0,05000	50,71		3 742	2 095	0,05000	0,05000	38,27
Piano torrini scale						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00212	4 727	2 720	0,02000	0,02000	4,57	00297	5 949	1 457	0,02000	0,02000	8,46	00367	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		4 727	3 451	0,02000	0,02000	3,60		5 949	1 686	0,02000	0,02000	7,31		77 665	2 875	0,02000	0,02000	2,07
S	A		57 842	1 266	0,02000	0,02000	6,14		626	454	0,02000	0,02000	28,07		0	0	0,02000	0,02000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		57 842	1 138	0,02000	0,02000	6,83		626	673	0,02000	0,02000	18,94		42 048	999	0,02000	0,02000	9,20
P	A	00368	0	0	0,02000	0,02000	-	00369	0	0	0,02000	0,02000	-	00370	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-46 149	4 473	0,02000	0,02000	3,67		-50 768	3 921	0,02000	0,02000	4,28		-53 126	7 659	0,02000	0,02000	2,22
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-11 849	1 533	0,02000	0,02000	8,96		-16 425	778	0,02000	0,02000	18,11		-18 495	1 448	0,02000	0,02000	9,84
P	A	00371	0	0	0,02000	0,02000	-	00372	0	0	0,02000	0,02000	-	00373	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-47 710	3 716	0,02000	0,02000	4,46		-40 481	2 512	0,02000	0,02000	6,37		-23 727	2 053	0,02000	0,02000	7,14
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
	P		-6 590	676	0,02000	0,02000	19,70		-4 725	752	0,02000	0,02000	17,51		-8 206	517	0,02000	0,02000	26,00
P	A	00633	-7 142	871	0,02000	0,02000	15,34	00634	16 351	1 571	0,02000	0,02000	7,29	00635	33 145	692	0,02000	0,02000	14,43
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		16 351	675	0,02000	0,02000	16,97		33 145	118	0,02000	0,02000	84,62
S	A		15 468	2 363	0,02000	0,02000	4,88		11 852	2 355	0,02000	0,02000	5,03		18 060	3 280	0,02000	0,02000	3,45
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		18 060	475	0,02000	0,02000	23,80
P	A	00636	-988	1 004	0,02000	0,02000	12,82	00637	-7 016	568	0,02000	0,02000	23,50	00638	12 903	768	0,02000	0,02000	15,30
	P		-1 480	429	0,02000	0,02000	30,09		-7 664	15	0,02000	0,02000	NS		12 903	35	0,02000	0,02000	NS
S	A		10 598	3 034	0,02000	0,02000	3,94		12 063	2 098	0,02000	0,02000	5,64		5 537	1 475	0,02000	0,02000	8,38
	P		9 960	808	0,02000	0,02000	14,86		12 063	400	0,02000	0,02000	29,56		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	00917	23 987	2 163	0,02000	0,02000	4,99	00918	-9 027	597	0,02000	0,02000	22,62	00919	-8 346	1 328	0,02000	0,02000	10,13
	P		23 987	2 150	0,02000	0,02000	5,02		-9 027	408	0,02000	0,02000	33,11		-8 346	1 023	0,02000	0,02000	13,15
S	A		61 639	740	0,02000	0,02000	10,03		34 778	304	0,02000	0,02000	32,37		10 294	358	0,02000	0,02000	33,45
	P		34 276	571	0,02000	0,02000	17,31		17 086	70	0,02000	0,02000	NS		10 294	178	0,02000	0,02000	67,29
P	A	00920	-9 572	2 041	0,02000	0,02000	6,64	00921	-13 977	1 749	0,02000	0,02000	7,95	00922	-27 209	1 549	0,02000	0,02000	9,65
	P		-9 572	1 786	0,02000	0,02000	7,59		-13 977	1 438	0,02000	0,02000	9,66		-27 209	1 381	0,02000	0,02000	10,82
S	A		5 925	491	0,02000	0,02000	25,10		9 804	606	0,02000	0,02000	19,83		13 949	714	0,02000	0,02000	16,33
	P		5 925	275	0,02000	0,02000	44,82		9 804	321	0,02000	0,02000	37,44		13 949	215	0,02000	0,02000	54,24
P	A	00923	-25 965	728	0,02000	0,02000	20,39	00924	193 505	98	0,03000	0,03000	1,93	00925	-7 051	1 382	0,02000	0,02000	9,66
	P		-25 965	741	0,02000	0,02000	20,03		0	0	0,02800	0,02800	-		-7 051	535	0,02000	0,02000	24,95
S	A		7 160	634	0,02000	0,02000	19,29		69 130	1 916	0,02000	0,02000	3,51		115 107	1 862	0,02000	0,02000	1,27
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-		49 153	501	0,02000	0,02000	17,08
P	A	00926	-8 000	1 207	0,02000	0,02000	11,12	00927	444	1 140	0,02000	0,02000	11,19	00928	21 112	670	0,02000	0,02000	16,48
	P		-8 000	469	0,02000	0,02000	28,63		444	571	0,02000	0,02000	22,34		19 875	103	0,02000	0,02000	NS
S	A		19 955	3 960	0,02000	0,02000	2,81		11 193	3 030	0,02000	0,02000	3,93		13 322	2 147	0,02000	0,02000	5,46
	P		19 955	1 566	0,02000	0,02000	7,11		11 193	1 341	0,02000	0,02000	8,87		13 322	959	0,02000	0,02000	12,22
P	A	00929	350 049	496	0,05200	0,05200	2,34	03089	-21 266	546	0,02000	0,02000	26,51	03090	-3 340	66	0,02000	0,02000	NS
	P		350 049	34	0,05200	0,05200	34,17		-21 266	275	0,02000	0,02000	52,63		-3 340	451	0,02000	0,02000	28,95
S	A		159 928	939	0,02600	0,02600	3,33		6 449	819	0,02000	0,02000	15,00		3 463	427	0,02000	0,02000	29,32
	P		159 928	112	0,02400	0,02400	2,19		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	03091	0	0	0,04800	0,04800	-	03092	206 214	850	0,03200	0,03200	1,91	03093	18 840	671	0,02000	0,02000	16,75
	P		325 385	785	0,04800	0,04800	1,08		206 214	643	0,03200	0,03200	2,53		18 840	436	0,02000	0,02000	25,78
S	A		117 799	360	0,02000	0,02000	5,86		130 912	491	0,02000	0,02000	1,67		41 372	467	0,02000	0,02000	19,82
	P		117 799	28	0,02000	0,02000	75,29		130 912	24	0,02000	0,02000	34,09		23 327	82	0,02000	0,02000	NS
P	A	03094	1 201	602	0,02000	0,02000	21,09	03095	-5 369	471	0,02000	0,02000	28,06	03096	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		1 201	215	0,02000	0,02000	59,06		-5 369	333	0,02000	0,02000	39,69		55 026	1 078	0,02000	0,02000	7,44
S	A		11 818	563	0,02000	0,02000	21,04		36 609	496	0,02000	0,02000	19,51		19 917	40	0,02000	0,02000	NS
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		36 609	18	0,02000	0,02000	NS		46 470	494	0,02000	0,02000	17,81
P	A	03097	-5 366	962	0,02000	0,02000	13,74	03098	-9 603	1 118	0,02000	0,02000	12,12	03099	-12 513	240	0,02000	0,02000	57,43
	P		-5 366	576	0,02000	0,02000	22,95		-9 603	938	0,02000	0,02000	14,45		-12 513	1 475	0,02000	0,02000	9,34
S	A		15 736	746	0,02000	0,02000	15,43		16 080	887	0,02000	0,02000	12,94		11 689	341	0,02000	0,02000	34,77
	P		15 736	650	0,02000	0,02000	17,70		16 080	1 185	0,02000	0,02000	9,69		11 689	1 111	0,02000	0,02000	10,67
P	A	03100	-21 375	319	0,02000	0,02000	45,40	03101	-15 915	1 309	0,02000	0,02000	10,73	03102	-17 919	1 122	0,02000	0,02000	12,66
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		-15 915	968	0,02000	0,02000	14,52		-17 919	1 519	0,02000	0,02000	9,35

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		9 554	339	0,02000	0,02000	35,51		11 955	916	0,02000	0,02000	12,92		13 436	686	0,02000	0,02000	17,06
	P		9 554	207	0,02000	0,02000	58,15		11 955	1 152	0,02000	0,02000	10,27		13 436	1 468	0,02000	0,02000	7,97
P	A	03103	0	0	0,02000	0,02000	-	03104	-25 102	844	0,02000	0,02000	17,51	03105	-23 339	1 282	0,02000	0,02000	11,42
	P		-47 880	2 673	0,02000	0,02000	6,20		-25 102	432	0,02000	0,02000	34,21		-23 339	1 077	0,02000	0,02000	13,59
S	A		0	0	0,02000	0,02000	-		6 609	749	0,02000	0,02000	16,38		10 911	989	0,02000	0,02000	12,06
	P		-3 769	1 373	0,02000	0,02000	9,53		6 609	477	0,02000	0,02000	25,73		10 911	1 050	0,02000	0,02000	11,36
P	A	03106	-24 407	564	0,02000	0,02000	26,10	03107	-24 890	360	0,02000	0,02000	41,00	03108	-12 497	743	0,02000	0,02000	18,55
	P		-24 407	1 605	0,02000	0,02000	9,17		-24 890	77	0,02000	0,02000	NS		-12 497	293	0,02000	0,02000	47,03
S	A		9 117	435	0,02000	0,02000	27,75		6 027	716	0,02000	0,02000	17,20		10 637	911	0,02000	0,02000	13,11
	P		9 117	915	0,02000	0,02000	13,19		0	0	0,02000	0,02000	-		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	03109	-3 823	1 138	0,02000	0,02000	11,51	03110	0	0	0,02000	0,02000	-	04070	456 668	336	0,06800	0,06800	4,83
	P		-3 823	888	0,02000	0,02000	14,75		-8 721	957	0,02000	0,02000	14,09		456 668	650	0,06800	0,06800	2,50
S	A		15 739	911	0,02000	0,02000	12,63		16 483	415	0,02000	0,02000	27,57		167 810	351	0,02600	0,02600	3,69
	P		15 739	59	0,02000	0,02000	NS		16 483	359	0,02000	0,02000	31,87		167 810	267	0,02600	0,02600	4,86
P	A	04091	654 154	128	0,09600	0,09600	10,60												
	P		654 154	883	0,09600	0,09600	1,54												
S	A		262 106	94	0,04000	0,04000	2,14												
	P		75 385	11	0,03800	0,03800	32,06												
Piano torrini scale					**Parete P7-P14**											**Parete P7-P14**			
P	A	00283	40 761	4 047	0,05000	0,05000	17,74	00284	20 180	2 024	0,05000	0,05000	37,77	00285	103 627	34 577	0,05000	0,05000	1,66
	P		40 761	5 466	0,05000	0,05000	13,13		21 618	2 659	0,05000	0,05000	28,63		103 627	33 336	0,05000	0,05000	1,73
S	A		36 566	2 499	0,05000	0,05000	29,10		18 120	3 453	0,05000	0,05000	22,27		151 636	10 014	0,05000	0,05000	4,65
	P		36 566	1 452	0,05000	0,05000	50,09		18 120	375	0,05000	0,05000	NS		151 636	14 953	0,05000	0,05000	3,12
P	A	00400	-11 087	2 444	0,05000	0,05000	34,18	00401	124 268	6 647	0,05000	0,05000	7,95	00402	189 696	5 037	0,05000	0,05000	7,54
	P		-11 087	2 567	0,05000	0,05000	32,54		124 268	1 564	0,05000	0,05000	33,77		189 696	332	0,05000	0,05000	NS
S	A		8 880	65	0,05000	0,05000	NS		86 062	949	0,05000	0,05000	64,80		-32 223	1 054	0,05000	0,05000	83,79
	P		8 880	894	0,05000	0,05000	88,37		86 062	657	0,05000	0,05000	93,60		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00403	-49 797	7 368	0,05000	0,05000	12,53	00404	-49 906	7 345	0,05000	0,05000	12,57	00405	182 902	3 200	0,05000	0,05000	12,34
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
S	A		-9 391	1 783	0,05000	0,05000	46,63		-71 191	1 947	0,05000	0,05000	49,88		-35 014	720	0,05000	0,05000	NS
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00406	117 571	4 374	0,05000	0,05000	12,42	00407	-14 397	2 670	0,05000	0,05000	31,56	00599	86 383	995	0,05000	0,05000	61,73
	P		20 943	796	0,05000	0,05000	95,82		-14 397	1 419	0,05000	0,05000	59,39		86 383	2 754	0,05000	0,05000	22,30
S	A		81 606	1 086	0,05000	0,05000	57,56		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		81 606	686	0,05000	0,05000	91,12		8 150	1 417	0,05000	0,05000	55,87		19 594	6 247	0,05000	0,05000	12,26
P	A	00600	5 267	2 823	0,05000	0,05000	28,28	00601	56 944	1 181	0,05000	0,05000	57,67	00602	49 907	3 706	0,05000	0,05000	18,81
	P		5 267	4 526	0,05000	0,05000	17,64		56 944	2 397	0,05000	0,05000	28,41		49 907	5 863	0,05000	0,05000	11,89
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		9 204	4 983	0,05000	0,05000	15,84		44 677	7 281	0,05000	0,05000	9,74		15 406	5 338	0,05000	0,05000	14,52
P	A	00603	127 121	23 546	0,05000	0,05000	2,22	00604	58 415	14 206	0,05000	0,05000	4,77	00605	32 396	14 137	0,05000	0,05000	5,21
	P		127 121	24 529	0,05000	0,05000	2,13		58 415	15 128	0,05000	0,05000	4,48		32 396	15 491	0,05000	0,05000	4,76
S	A		79 683	6 634	0,05000	0,05000	9,49		82 915	3 998	0,05000	0,05000	15,56		84 905	2 501	0,05000	0,05000	24,69
	P		79 683	11 660	0,05000	0,05000	5,40		82 915	7 999	0,05000	0,05000	7,78		84 905	6 135	0,05000	0,05000	10,07
P	A	00606	80 408	33 361	0,05000	0,05000	1,88	00607	19 043	35 567	0,05000	0,05000	2,16	00608	38 832	4 169	0,05000	0,05000	17,32
	P		80 408	35 079	0,05000	0,05000	1,79		19 043	38 640	0,05000	0,05000	1,98		38 832	4 431	0,05000	0,05000	16,30
S	A		89 528	7 817	0,05000	0,05000	7,77		31 098	5 633	0,05000	0,05000	13,13		2 493	247	0,05000	0,05000	NS
	P		89 528	13 353	0,05000	0,05000	4,55		31 098	13 727	0,05000	0,05000	5,39		2 493	5 774	0,05000	0,05000	13,93
P	A	00609	10 909	20 428	0,05000	0,05000	3,84	00610	92 460	14 228	0,05000	0,05000	4,22	01593	1 396 923	19 202	0,21400	0,21400	1,18
	P		10 909	21 145	0,05000	0,05000	3,71		92 460	16 655	0,05000	0,05000	3,60		1 396 923	18 571	0,21200	0,21200	1,03

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		64 009	2 083	0,05000	0,05000	31,92		0	0	0,05000	0,05000	-		276 187	994	0,05000	0,05000	17,74
	P		64 009	7 058	0,05000	0,05000	9,42		361	6 462	0,05000	0,05000	12,52		276 187	1 733	0,05000	0,05000	10,17
P	A	01594	548 492	11 192	0,08600	0,08600	1,10	01595	354 797	7 457	0,05600	0,05600	1,15	01596	340 974	248	0,05800	0,05800	15,78
	P		548 492	12 749	0,08810	0,08810	1,27		354 797	8 819	0,05810	0,05810	1,45		381 442	5 855	0,05900	0,05900	1,25
S	A		39 291	1 559	0,05000	0,05000	46,25		14 936	139	0,05000	0,05000	NS		22 252	1 997	0,05000	0,05000	38,04
	P		39 291	1 060	0,05000	0,05000	68,03		14 936	892	0,05000	0,05000	87,03		22 252	1 846	0,05000	0,05000	41,15
P	A	01597	45 885	2 840	0,05000	0,05000	24,86	01598	-5 549	8 759	0,05000	0,05000	9,39	01599	33 121	11 832	0,05000	0,05000	6,21
	P		45 885	5 297	0,05000	0,05000	13,33		-5 549	9 110	0,05000	0,05000	9,03		33 121	11 549	0,05000	0,05000	6,36
S	A		-90	1 398	0,05000	0,05000	57,97		10 046	826	0,05000	0,05000	95,33		57 623	1 300	0,05000	0,05000	52,27
	P		-90	1 251	0,05000	0,05000	64,78		10 046	1 535	0,05000	0,05000	51,30		57 623	633	0,05000	0,05000	NS
P	A	01600	657 298	17 005	0,10600	0,10600	1,17	01601	729 675	9 632	0,11200	0,11200	1,30	01602	86 632	4 180	0,05000	0,05000	14,68
	P		657 298	13 520	0,10400	0,10400	1,19		729 675	5 973	0,11000	0,11000	1,40		86 632	3 933	0,05000	0,05000	15,60
S	A		413 758	481	0,06000	0,06000	1,89		422 548	753	0,06200	0,06200	2,90		21 912	1 272	0,05000	0,05000	59,79
	P		169 696	300	0,06000	0,06000	NS		422 548	566	0,06200	0,06200	3,86		21 912	574	0,05000	0,05000	NS
P	A	01603	-42 325	3 378	0,05000	0,05000	26,82	01604	15 062	1 677	0,05000	0,05000	46,27	01605	348 637	1 415	0,05200	0,05200	1,88
	P		-42 325	3 760	0,05000	0,05000	24,09		15 062	3 936	0,05000	0,05000	19,72		348 637	3 854	0,05300	0,05300	1,34
S	A		2 654	372	0,05000	0,05000	NS		-578	743	0,05000	0,05000	NS		23 637	1 121	0,05000	0,05000	67,49
	P		2 654	999	0,05000	0,05000	80,49		-578	627	0,05000	0,05000	NS		23 637	973	0,05000	0,05000	77,76
P	A	01606	324 778	2 318	0,05000	0,05000	2,47	01607	522 406	4 181	0,07800	0,07800	1,19	01608	1 378 486	8 629	0,20400	0,20400	1,17
	P		324 778	3 680	0,05000	0,05000	1,56		522 406	5 691	0,07900	0,07900	1,20		1 378 486	7 547	0,20400	0,20400	1,33
S	A		12 656	554	0,05000	0,05000	NS		12 562	894	0,05000	0,05000	87,44		92 968	910	0,05000	0,05000	65,85
	P		13 605	1 205	0,05000	0,05000	64,67		12 562	322	0,05000	0,05000	NS		276 480	1 051	0,05000	0,05000	16,71
P	A	01609	460 809	588	0,06800	0,06800	5,19	01610	44 235	1 713	0,05000	0,05000	41,44	01611	19 324	21	0,05000	0,05000	NS
	P		460 809	470	0,06800	0,06800	6,49		44 235	288	0,05000	0,05000	NS		19 324	361	0,05000	0,05000	NS
S	A		1 412 476	2 472	0,20600	0,20600	2,07		406 587	1 622	0,06000	0,06000	1,66		362 247	2 211	0,05400	0,05400	1,51
	P		1 412 476	2 320	0,20600	0,20600	2,21		406 587	88	0,06000	0,06000	30,62		248 474	497	0,05400	0,05400	62,20
P	A	01612	18 825	110	0,05000	0,05000	NS	01613	97 417	1 602	0,05000	0,05000	36,78	01614	463 431	745	0,06800	0,06800	3,22
	P		18 825	378	0,05000	0,05000	NS		32 633	351	0,05000	0,05000	NS		463 431	648	0,06800	0,06800	3,70
S	A		369 472	281	0,05610	0,05610	2,47		411 426	1 718	0,06100	0,06100	2,52		1 415 520	2 026	0,20500	0,20500	1,25
	P		210 802	626	0,05400	0,05400	18,12		411 426	257	0,06000	0,06000	2,27		1 415 520	1 766	0,20600	0,20600	3,56
P	A	02242	217 471	18 713	0,05000	0,05000	1,69	02243	43 075	19 810	0,05000	0,05000	3,60	02244	170 719	11 398	0,05000	0,05000	3,71
	P		217 471	15 982	0,05000	0,05000	1,98		43 075	14 014	0,05000	0,05000	5,08		117 664	11 653	0,05000	0,05000	4,66
S	A		78 484	3 990	0,05000	0,05000	15,84		159 890	2 685	0,05000	0,05000	16,66		70 665	1 843	0,05000	0,05000	35,26
	P		78 484	5 433	0,05000	0,05000	11,64		159 890	4 276	0,05000	0,05000	10,46		70 665	3 756	0,05000	0,05000	17,30
P	A	02245	-25 377	13 812	0,05000	0,05000	6,28	02725	50 538	10 623	0,05000	0,05000	6,55	02726	-146	5 782	0,05000	0,05000	14,02
	P		-25 377	8 063	0,05000	0,05000	10,76		50 538	10 274	0,05000	0,05000	6,77		-146	5 641	0,05000	0,05000	14,37
S	A		163 630	1 219	0,05000	0,05000	36,00		0	0	0,05000	0,05000	-		51 174	535	0,05000	0,05000	NS
	P		163 630	3 380	0,05000	0,05000	12,98		9 267	3 506	0,05000	0,05000	22,51		51 174	2 209	0,05000	0,05000	31,42
P	A	02727	3 036	5 898	0,05000	0,05000	13,62	02728	71 101	19 070	0,05000	0,05000	3,40	02729	-59 180	14 984	0,05000	0,05000	6,30
	P		3 036	6 277	0,05000	0,05000	12,80		71 101	19 457	0,05000	0,05000	3,34		-59 180	14 157	0,05000	0,05000	6,67
S	A		52 505	556	0,05000	0,05000	NS		16 843	682	0,05000	0,05000	NS		58 742	57	0,05000	0,05000	NS
	P		52 505	1 758	0,05000	0,05000	39,31		16 843	4 365	0,05000	0,05000	17,69		58 742	1 473	0,05000	0,05000	45,96
P	A	02730	-4 056	1 944	0,05000	0,05000	42,15	02731	356 750	17 900	0,06400	0,06400	1,21	02732	133 825	10 095	0,05000	0,05000	5,02
	P		145 235	2 449	0,05000	0,05000	19,62		356 750	19 205	0,06400	0,06400	1,13		133 825	8 717	0,05000	0,05000	5,81
S	A		11 758	185	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-		222 368	875	0,05000	0,05000	34,86

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		11 758	2 394	0,05000	0,05000	32,73		89 948	1 865	0,05000	0,05000	32,50		222 368	2 408	0,05000	0,05000	12,67
P	A	02733	-13 024	4 211	0,05000	0,05000	19,94	02734	-17 963	6 679	0,05000	0,05000	12,74	02735	-26 102	1 658	0,05000	0,05000	52,43
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		-17 963	5 614	0,05000	0,05000	15,16		63 832	2 807	0,05000	0,05000	23,70
S	A		63 151	2 009	0,05000	0,05000	33,20		55 842	194	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		63 151	414	0,05000	0,05000	NS		55 842	1 844	0,05000	0,05000	37,07		2 473	1 864	0,05000	0,05000	43,16
P	A	02736	355 767	6 319	0,05600	0,05600	1,33	02737	120 620	7 567	0,05000	0,05000	7,09	04088	172 203	29 274	0,05000	0,05000	1,43
	P		355 767	7 060	0,05600	0,05600	1,19		120 620	6 096	0,05000	0,05000	8,80		172 203	29 950	0,05000	0,05000	1,40
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		218 874	213	0,05000	0,05000	NS		165 822	9 115	0,05000	0,05000	4,76
	P		137 175	2 156	0,05000	0,05000	23,14		218 874	1 526	0,05000	0,05000	20,53		212 520	12 055	0,05000	0,05000	2,72
P	A	04209	514 618	13 484	0,08400	0,08400	1,30	04210	1 046 716	26 024	0,16800	0,16800	1,18	04211	1 112 215	1 971	0,17000	0,17000	1,51
	P		514 618	11 159	0,08200	0,08200	1,22		1 046 716	8 118	0,15600	0,15600	1,13		410 410	6 056	0,16000	0,16000	12,14
S	A		513 761	37	0,07400	0,07400	1,24		524 806	4 423	0,08000	0,08000	2,15		539 456	2 241	0,07900	0,07900	1,14
	P		513 761	570	0,07600	0,07600	2,00		524 806	2 405	0,07800	0,07800	1,55		539 456	522	0,07800	0,07800	1,27
P	A	04212	502 790	7 184	0,07800	0,07800	1,45												
	P		502 790	4 508	0,07600	0,07600	1,34												
S	A		513 720	1 135	0,07600	0,07600	3,29												
	P		513 720	1 818	0,07600	0,07600	2,05												
Piano torrini scale					**Parete P8-P15**											**Parete P8-P15**			
P	A	00290	17 915	8 751	0,05000	0,05000	8,79	00292	120 085	98 419	0,08000	0,08000	1,02	00298	175 563	8 483	0,05000	0,05000	4,85
	P		17 915	7 615	0,05000	0,05000	10,11		120 085	110 499	0,08610	0,08610	1,00		77 000	7 570	0,05000	0,05000	8,40
S	A		-2 527	2 947	0,05000	0,05000	27,69		75 511	35 926	0,05000	0,05000	1,78		24 079	4 226	0,05000	0,05000	17,88
	P		-2 527	2 552	0,05000	0,05000	31,97		75 511	37 357	0,05000	0,05000	1,71		24 079	2 587	0,05000	0,05000	29,21
P	A	00421	29 275	4 210	0,05000	0,05000	17,67	00422	18 575	6 659	0,05000	0,05000	11,53	00423	9 753	7 483	0,05000	0,05000	10,53
	P		29 275	1 698	0,05000	0,05000	43,80		0	0	0,05000	0,05000	-		9 753	678	0,05000	0,05000	NS
S	A		4 772	1 133	0,05000	0,05000	70,55		7 173	1 339	0,05000	0,05000	59,29		-11 527	1 258	0,05000	0,05000	66,48
	P		4 772	144	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00424	-6 943	9 735	0,05000	0,05000	8,48	00425	-19 360	8 651	0,05000	0,05000	9,87	00426	-3 738	7 657	0,05000	0,05000	10,69
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		-3 738	82	0,05000	0,05000	NS
S	A		-5 985	2 545	0,05000	0,05000	32,37		18 182	1 847	0,05000	0,05000	41,63		15 982	2 030	0,05000	0,05000	38,12
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	00427	-21 734	6 683	0,05000	0,05000	12,86	00428	1 641	4 324	0,05000	0,05000	18,65	00889	79 363	12 051	0,05000	0,05000	5,23
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		1 641	1 548	0,05000	0,05000	52,10		79 363	19 845	0,05000	0,05000	3,18
S	A		21 472	1 516	0,05000	0,05000	50,23		18 189	1 142	0,05000	0,05000	67,33		19 566	2 222	0,05000	0,05000	34,46
	P		0	0	0,05000	0,05000	-		18 189	297	0,05000	0,05000	NS		19 566	2 942	0,05000	0,05000	26,03
P	A	00890	49 793	16 486	0,05000	0,05000	4,23	00891	32 244	24 814	0,05000	0,05000	2,97	00892	49 859	45 701	0,05000	0,05000	1,53
	P		49 793	23 360	0,05000	0,05000	2,98		32 244	32 365	0,05000	0,05000	2,28		49 859	51 646	0,05000	0,05000	1,35
S	A		16 388	3 477	0,05000	0,05000	22,23		21 626	5 354	0,05000	0,05000	14,22		40 172	9 972	0,05000	0,05000	7,21
	P		16 388	4 206	0,05000	0,05000	18,38		21 626	6 082	0,05000	0,05000	12,51		40 172	10 046	0,05000	0,05000	7,16
P	A	00893	100 882	18 862	0,05000	0,05000	3,08	00894	96 935	9 216	0,05000	0,05000	6,40	00895	201 592	10 123	0,05000	0,05000	3,48
	P		100 882	23 025	0,05000	0,05000	2,52		96 935	11 309	0,05000	0,05000	5,22		201 592	7 874	0,05000	0,05000	4,48
S	A		38 940	1 531	0,05000	0,05000	47,15		34 935	5 330	0,05000	0,05000	13,71		18 467	2 283	0,05000	0,05000	33,65
	P		38 940	1 212	0,05000	0,05000	59,56		34 935	5 325	0,05000	0,05000	13,73		18 467	2 203	0,05000	0,05000	34,88
P	A	00896	339 635	35 342	0,07210	0,07210	1,11	00897	126 154	38 510	0,05000	0,05000	1,36	00898	134 815	8 083	0,05000	0,05000	6,24
	P		339 635	28 138	0,06600	0,06600	1,03		126 154	34 313	0,05000	0,05000	1,53		134 815	7 948	0,05000	0,05000	6,34
S	A		39 480	8 574	0,05000	0,05000	8,41		21 277	18 023	0,05000	0,05000	4,23		31 840	3 314	0,05000	0,05000	22,27
	P		39 480	7 603	0,05000	0,05000	9,48		21 277	19 433	0,05000	0,05000	3,92		31 840	7 334	0,05000	0,05000	10,06
P	A	00899	30 799	7 803	0,05000	0,05000	9,49	00900	65 971	12 903	0,05000	0,05000	5,12	00901	1 050	71 620	0,05000	0,05000	1,13
	P		30 799	6 742	0,05000	0,05000	10,98		65 971	16 015	0,05000	0,05000	4,12		1 050	68 552	0,05000	0,05000	1,18
S	A		73 768	2 854	0,05000	0,05000	22,52		24 504	5 449	0,05000	0,05000	13,85		26 695	9 098	0,05000	0,05000	8,24

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		73 768	4 936	0,05000	0,05000	13,02		24 504	8 609	0,05000	0,05000	8,77		26 695	9 888	0,05000	0,05000	7,58
P	A	00902	-30 466	34 423	0,05000	0,05000	2,55	00903	-12 929	8 592	0,05000	0,05000	9,77	00904	55 615	46 697	0,05000	0,05000	1,46
	P		-30 466	32 034	0,05000	0,05000	2,74		-12 929	8 058	0,05000	0,05000	10,42		55 615	47 741	0,05000	0,05000	1,43
S	A		21 775	1 945	0,05000	0,05000	39,12		4 795	200	0,05000	0,05000	NS		61 781	514	0,05000	0,05000	NS
	P		21 775	1 949	0,05000	0,05000	39,04		4 795	149	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	01781	813 154	54 091	0,15200	0,15200	1,06	01782	206 294	55 850	0,06400	0,06400	1,01	01783	201 755	32 071	0,05000	0,05000	1,10
	P		813 154	52 161	0,15000	0,15000	1,04		206 294	52 704	0,06200	0,06200	1,01		201 755	29 988	0,05000	0,05000	1,17
S	A		129 776	2 836	0,05000	0,05000	18,18		50 346	2 169	0,05000	0,05000	32,09		44 409	942	0,05000	0,05000	75,32
	P		129 776	2 342	0,05000	0,05000	22,02		50 346	2 718	0,05000	0,05000	25,61		44 409	791	0,05000	0,05000	89,69
P	A	01784	-15 327	8 605	0,05000	0,05000	9,82	01785	175 026	19 382	0,05000	0,05000	2,13	01786	503 462	39 136	0,09800	0,09800	1,09
	P		-15 327	7 373	0,05000	0,05000	11,46		175 026	19 437	0,05000	0,05000	2,12		503 462	39 850	0,09800	0,09800	1,07
S	A		27 430	1 338	0,05000	0,05000	55,90		28 483	5 366	0,05000	0,05000	13,89		92 826	3 513	0,05000	0,05000	17,07
	P		27 430	1 431	0,05000	0,05000	52,27		28 483	5 056	0,05000	0,05000	14,75		92 826	3 727	0,05000	0,05000	16,09
P	A	01787	621 330	63 665	0,13000	0,13000	1,04	01788	2 134	10 073	0,05000	0,05000	7,99	01789	4 786	3 917	0,05000	0,05000	20,41
	P		621 330	65 613	0,13000	0,13000	1,01		158 255	10 373	0,05000	0,05000	4,35		4 786	8 203	0,05000	0,05000	9,74
S	A		259 138	1 040	0,05000	0,05000	20,91		117 162	5 107	0,05000	0,05000	10,66		17 760	1 684	0,05000	0,05000	45,72
	P		259 138	1 615	0,05000	0,05000	13,46		117 162	5 822	0,05000	0,05000	9,35		17 760	2 267	0,05000	0,05000	33,96
P	A	01790	0	0	0,05000	0,05000	-	01791	57 568	1 841	0,05000	0,05000	36,92	01792	113 685	10 634	0,05000	0,05000	5,19
	P		41 735	2 719	0,05000	0,05000	26,32		67 265	3 216	0,05000	0,05000	20,45		113 685	9 830	0,05000	0,05000	5,62
S	A		579	99	0,05000	0,05000	NS		6 525	2 796	0,05000	0,05000	28,45		5 546	1 992	0,05000	0,05000	40,04
	P		579	182	0,05000	0,05000	NS		6 525	2 044	0,05000	0,05000	38,91		5 546	2 720	0,05000	0,05000	29,32
P	A	01793	316 625	7 143	0,05000	0,05000	1,08	01794	543 335	1 275	0,10600	0,10600	23,11	01795	10 182	2 893	0,05000	0,05000	27,21
	P		316 625	4 997	0,05000	0,05000	1,55		676 099	6 783	0,10200	0,10200	1,18		10 182	2 860	0,05000	0,05000	27,52
S	A		6 734	163	0,05000	0,05000	NS		151 709	1 744	0,05000	0,05000	26,71		787 253	7 780	0,11800	0,11800	1,07
	P		6 734	75	0,05000	0,05000	NS		65 310	2 003	0,05000	0,05000	33,05		787 253	5 880	0,11800	0,11800	1,42
P	A	01796	19 091	2 221	0,05000	0,05000	34,53	01797	16 734	2 291	0,05000	0,05000	33,71	01798	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		19 091	2 531	0,05000	0,05000	30,30		16 734	1 854	0,05000	0,05000	41,65		123 396	188	0,05000	0,05000	NS
S	A		297 572	3 036	0,05000	0,05000	4,09		284 242	2 372	0,05000	0,05000	6,61		156 987	6 349	0,05000	0,05000	7,15
	P		183 390	1 602	0,05000	0,05000	24,59		284 242	1 145	0,05000	0,05000	13,69		156 987	6 524	0,05000	0,05000	6,96
P	A	03066	94 619	40 731	0,05000	0,05000	1,46	03067	20 232	4 499	0,05000	0,05000	16,99	03068	1 662	4 195	0,05000	0,05000	19,22
	P		94 619	47 295	0,05000	0,05000	1,26		20 232	2 683	0,05000	0,05000	28,49		1 662	2 379	0,05000	0,05000	33,90
S	A		45 495	7 001	0,05000	0,05000	10,10		22 625	1 059	0,05000	0,05000	71,66		34 667	1 166	0,05000	0,05000	62,74
	P		45 495	6 914	0,05000	0,05000	10,23		22 625	1 832	0,05000	0,05000	41,42		34 667	1 146	0,05000	0,05000	63,84
P	A	03069	47 893	6 790	0,05000	0,05000	10,33	03070	62 104	6 755	0,05000	0,05000	9,91	03071	8 137	7 307	0,05000	0,05000	10,84
	P		47 893	4 078	0,05000	0,05000	17,20		53 111	4 659	0,05000	0,05000	14,80		8 137	12 626	0,05000	0,05000	6,27
S	A		77 904	2 486	0,05000	0,05000	25,48		306 705	3 165	0,05000	0,05000	3,22		24 844	789	0,05000	0,05000	95,54
	P		77 904	1 857	0,05000	0,05000	34,11		306 705	1 327	0,05000	0,05000	7,68		24 844	1 260	0,05000	0,05000	59,83
P	A	03072	83 439	5 783	0,05000	0,05000	10,74	03073	263 408	10 816	0,05000	0,05000	1,92	03074	63 054	9 816	0,05000	0,05000	6,80
	P		83 439	6 178	0,05000	0,05000	10,05		139 671	16 301	0,05000	0,05000	3,03		63 054	4 364	0,05000	0,05000	15,29
S	A		10 456	24	0,05000	0,05000	NS		210 670	1 884	0,05000	0,05000	17,62		109 898	2 279	0,05000	0,05000	24,61
	P		-2 879	41	0,05000	0,05000	NS		210 670	1 467	0,05000	0,05000	22,63		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	03075	46 096	2 724	0,05000	0,05000	25,90	03076	44 182	15 010	0,05000	0,05000	4,73	03077	8 959	18 441	0,05000	0,05000	4,28
	P		46 096	5 294	0,05000	0,05000	13,33		44 182	13 115	0,05000	0,05000	5,41		8 959	14 126	0,05000	0,05000	5,59
S	A		12 371	330	0,05000	0,05000	NS		28 677	2 097	0,05000	0,05000	35,53		60 215	2 187	0,05000	0,05000	30,80
	P		12 371	652	0,05000	0,05000	NS		28 677	2 313	0,05000	0,05000	32,22		60 215	1 220	0,05000	0,05000	55,21
P	A	03078	41 714	20 463	0,05000	0,05000	3,50	03079	46 324	4 806	0,05000	0,05000	14,67	03080	34 181	32 935	0,05000	0,05000	2,22
	P		41 714	25 192	0,05000	0,05000	2,84		46 324	4 737	0,05000	0,05000	14,89		34 181	28 227	0,05000	0,05000	2,60
S	A		12 202	3 480	0,05000	0,05000	22,49		583	1 217	0,05000	0,05000	66,46		27 682	3 596	0,05000	0,05000	20,78
	P		12 202	3 497	0,05000	0,05000	22,38		583	1 517	0,05000	0,05000	53,32		27 682	4 720	0,05000	0,05000	15,83
P	A	03081	5 310	13 272	0,05000	0,05000	6,01	04087	27 331	99 450	0,06600	0,06600	1,00	04229	222 644	24 158	0,05000	0,05000	1,26
	P		5 310	9 602	0,05000	0,05000	8,31		27 331	101 481	0,06810	0,06810	1,02		222 644	24 227	0,05000	0,05000	1,26

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		22 922	3 213	0,05000	0,05000	23,60		1 202	27 724	0,05000	0,05000	2,91		52 912	2 427	0,05000	0,05000	28,44
	P		22 922	2 161	0,05000	0,05000	35,09		1 202	25 618	0,05000	0,05000	3,15		52 912	3 845	0,05000	0,05000	17,95
P	A	04230	1 120 983	59 240	0,19800	0,19800	1,01	04231	323 478	28 543	0,06500	0,06500	1,08	04232	335 468	11 863	0,05600	0,05600	1,13
	P		1 120 983	69 598	0,20500	0,20500	1,02		323 478	40 286	0,07200	0,07200	1,06		335 468	7 535	0,05400	0,05400	1,28
S	A		323 661	12 606	0,05600	0,05600	1,29		128 394	7 486	0,05000	0,05000	6,93		605 131	7 798	0,09200	0,09200	1,11
	P		323 661	13 161	0,05600	0,05600	1,23		128 394	9 868	0,05000	0,05000	5,26		605 131	5 590	0,09200	0,09200	1,55
Piano torrini scale						**Parete P10-P17**										**Parete P10-P17**			
P	A	00287	35 238	3 835	0,03000	0,03000	6,29	00299	-22 060	2 380	0,03000	0,03000	13,22	00300	4 443	1 907	0,03000	0,03000	14,72
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-22 060	3 401	0,03000	0,03000	9,25		4 443	366	0,03000	0,03000	76,72
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		8 465	856	0,03000	0,03000	32,20		17 359	1 736	0,03000	0,03000	15,22
	P		-39 782	3 979	0,03000	0,03000	8,48		8 465	2 020	0,03000	0,03000	13,65		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00437	28 574	2 337	0,03000	0,03000	10,69	00438	-2 516	4 785	0,03000	0,03000	6,05	00439	-8 974	2 355	0,03000	0,03000	12,65
	P		28 574	414	0,03000	0,03000	60,36		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		47 751	801	0,03000	0,03000	28,13		20 932	1 441	0,03000	0,03000	18,02		-4 960	1 293	0,03000	0,03000	22,65
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00440	-5 000	2 303	0,03000	0,03000	12,72	00862	-1 509	3 666	0,03000	0,03000	7,87	00863	84 140	8 463	0,03000	0,03000	2,11
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-1 509	4 617	0,03000	0,03000	6,25		136 458	6 344	0,03000	0,03000	1,66
S	A		19 843	1 895	0,03000	0,03000	13,78		76 894	4 854	0,03000	0,03000	3,87		45 379	2 916	0,03000	0,03000	7,83
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		76 894	5 040	0,03000	0,03000	3,73		45 379	3 012	0,03000	0,03000	7,58
P	A	00864	127 733	1 169	0,03000	0,03000	10,08	00865	-27 849	2 137	0,03000	0,03000	15,07	00866	-5 675	6 156	0,03000	0,03000	4,77
	P		127 733	815	0,03000	0,03000	14,46		-27 849	1 315	0,03000	0,03000	24,49		-5 675	2 361	0,03000	0,03000	12,44
S	A		17 988	1 685	0,03000	0,03000	15,64		19 289	1 106	0,03000	0,03000	23,67		9 276	3 513	0,03000	0,03000	7,82
	P		17 988	2 087	0,03000	0,03000	12,62		19 289	1 468	0,03000	0,03000	17,83		9 276	1 960	0,03000	0,03000	14,01
P	A	00867	17 959	4 461	0,03000	0,03000	5,91	00905	401	2 867	0,03000	0,03000	9,97	00906	91 114	5 640	0,03000	0,03000	2,99
	P		17 959	4 113	0,03000	0,03000	6,41		401	6 854	0,03000	0,03000	4,17		91 114	7 225	0,03000	0,03000	2,34
S	A		23 937	619	0,03000	0,03000	41,33		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		23 937	751	0,03000	0,03000	34,07		-23 137	7 533	0,03000	0,03000	4,20		-29 930	3 694	0,03000	0,03000	8,79
P	A	00907	99 895	2 163	0,03000	0,03000	7,25	00908	-7 498	781	0,03000	0,03000	37,91	00909	22 340	541	0,03000	0,03000	47,67
	P		99 895	2 462	0,03000	0,03000	6,37		-7 498	732	0,03000	0,03000	40,45		22 340	747	0,03000	0,03000	34,52
S	A		9 355	1 991	0,03000	0,03000	13,79		7 790	455	0,03000	0,03000	60,77		16 849	541	0,03000	0,03000	48,97
	P		9 355	2 838	0,03000	0,03000	9,67		13 122	618	0,03000	0,03000	43,64		16 849	1 271	0,03000	0,03000	20,84
P	A	00910	-2 555	143	0,03000	0,03000	NS	01799	313 768	3 414	0,05000	0,05000	1,48	01800	313 496	2 007	0,04810	0,04810	1,57
	P		63 318	369	0,03000	0,03000	55,67		313 768	3 445	0,05000	0,05000	1,46		313 496	2 984	0,04800	0,04800	1,02
S	A		65 131	1 218	0,03000	0,03000	16,67		0	0	0,03200	0,03200	-		13 420	829	0,03000	0,03000	32,49
	P		65 131	2 199	0,03000	0,03000	9,24		215 235	790	0,03200	0,03200	1,40		13 420	250	0,03000	0,03000	NS
P	A	01801	74 068	1 007	0,03000	0,03000	19,03	01802	13 717	223	0,03000	0,03000	NS	01803	13 204	1 055	0,03000	0,03000	25,55
	P		74 068	868	0,03000	0,03000	22,08		13 717	254	0,03000	0,03000	NS		13 204	1 209	0,03000	0,03000	22,30
S	A		48 216	790	0,03000	0,03000	28,45		20 101	267	0,03000	0,03000	97,66		22 487	168	0,03000	0,03000	NS
	P		48 216	1 132	0,03000	0,03000	19,85		20 101	131	0,03000	0,03000	NS		22 487	389	0,03000	0,03000	66,25
P	A	01804	87 576	1 531	0,03000	0,03000	11,34	01805	266 325	51	0,04000	0,04000	34,95	01806	333 537	463	0,05010	0,05010	5,21
	P		87 576	1 429	0,03000	0,03000	12,15		266 325	819	0,04000	0,04000	2,18		333 537	463	0,05000	0,05000	4,31
S	A		4 135	1 004	0,03000	0,03000	28,01		27 083	338	0,03000	0,03000	74,50		0	0	0,03400	0,03400	-
	P		4 135	1 393	0,03000	0,03000	20,19		27 083	19	0,03000	0,03000	NS		171 915	44	0,03600	0,03600	12,66
P	A	01807	116 012	2 615	0,03000	0,03000	5,14	01808	105 211	3 928	0,03000	0,03000	3,80	01809	32 720	1 845	0,03000	0,03000	13,26
	P		116 012	2 426	0,03000	0,03000	5,54		105 211	3 448	0,03000	0,03000	4,33		12 382	543	0,03000	0,03000	49,84
S	A		163 988	555	0,03000	0,03000	11,89		0	0	0,03000	0,03000	-		20 862	834	0,03000	0,03000	31,15
	P		163 988	905	0,03000	0,03000	7,29		10 964	172	0,03000	0,03000	NS		20 862	97	0,03000	0,03000	NS
P	A	01810	-2 750	8 414	0,03000	0,03000	3,45	01811	89 641	908	0,03000	0,03000	18,81	01812	130 862	1 449	0,03000	0,03000	7,83
	P		-2 750	4 709	0,03000	0,03000	6,16		1 972	186	0,03000	0,03000	NS		50 532	730	0,03000	0,03000	30,38

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		29 618	1 930	0,03000	0,03000	12,88		18 245	174	0,03000	0,03000	NS		30 674	1 121	0,03000	0,03000	22,05
	P		29 618	1 308	0,03000	0,03000	19,00		18 245	318	0,03000	0,03000	82,75		30 674	1 178	0,03000	0,03000	20,99
P	A	01813	326 205	1 434	0,04900	0,04900	1,45	01814	339 747	2 710	0,05200	0,05200	1,21	01815	112 747	745	0,03000	0,03000	18,64
	P		326 205	1 431	0,05000	0,05000	2,71		339 747	2 920	0,05200	0,05200	1,12		112 747	1 260	0,03000	0,03000	11,02
S	A		28 346	387	0,03000	0,03000	64,65		132 485	655	0,03000	0,03000	16,97		86 546	1 140	0,03000	0,03000	15,36
	P		28 346	169	0,03000	0,03000	NS		132 485	1 101	0,03000	0,03000	10,09		68 937	154	0,03000	0,03000	NS
P	A	01816	16 745	727	0,03000	0,03000	36,46	01817	5 843	453	0,03000	0,03000	61,59	01818	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		16 745	796	0,03000	0,03000	33,30		5 843	562	0,03000	0,03000	49,65		2 387	578	0,03000	0,03000	49,04
S	A		8 838	995	0,03000	0,03000	27,66		1 154	1 153	0,03000	0,03000	24,72		-6 480	1 194	0,03000	0,03000	24,69
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		1 154	293	0,03000	0,03000	97,27		-6 480	899	0,03000	0,03000	32,79
P	A	01819	13 080	336	0,03000	0,03000	80,28	01820	128 517	886	0,03000	0,03000	13,18	03082	39 838	1 870	0,03000	0,03000	12,59
	P		13 080	53	0,03000	0,03000	NS		140 694	1 688	0,03000	0,03000	5,89		39 838	1 443	0,03000	0,03000	16,32
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		20 742	1 752	0,03000	0,03000	14,84
	P		50 196	1 832	0,03000	0,03000	12,13		110 403	2 638	0,03000	0,03000	5,39		20 742	572	0,03000	0,03000	45,44
P	A	03083	51 590	1 389	0,03000	0,03000	15,87	03084	16 857	1 452	0,03000	0,03000	18,24	04089	110 855	8 871	0,03000	0,03000	1,60
	P		51 590	2 496	0,03000	0,03000	8,83		16 857	1 048	0,03000	0,03000	25,28		110 855	8 653	0,03000	0,03000	1,64
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		18 826	294	0,03000	0,03000	89,25		30 534	713	0,03000	0,03000	34,70
	P		-57 466	2 331	0,03000	0,03000	15,44		18 826	610	0,03000	0,03000	43,01		30 534	3 990	0,03000	0,03000	6,20
P	A	04221	266 147	1 883	0,04010	0,04010	1,07	04222	672 330	9 936	0,10800	0,10800	1,16	04223	363 175	1 297	0,05600	0,05600	2,28
	P		266 147	3 565	0,04200	0,04200	1,06		672 330	5 603	0,10200	0,10200	1,04		372 545	3 682	0,05800	0,05800	1,27
S	A		0	0	0,04800	0,04800	-		48 435	784	0,03000	0,03000	28,63		85 039	793	0,03000	0,03000	22,34
	P		345 616	4 164	0,05600	0,05600	3,51		116 813	2 707	0,03000	0,03000	4,92		85 039	294	0,03000	0,03000	60,25
P	A	04224	271 013	1 890	0,04200	0,04200	1,58												
	P		274 526	3 375	0,04300	0,04300	1,07												
S	A		260 301	1 925	0,04000	0,04000	1,39												
	P		260 301	2 253	0,04000	0,04000	1,19												
Piano Secondo					**Parete P2-P3**											**Parete P2-P3**			
P	A	00098	76 008	3 873	0,03000	0,03000	4,88	00163	49 382	4 556	0,03000	0,03000	4,90	00169	13 115	4 156	0,03000	0,03000	6,49
	P		76 008	3 283	0,03000	0,03000	5,76		49 382	4 611	0,03000	0,03000	4,84		13 115	5 034	0,03000	0,03000	5,36
S	A		53 166	1 517	0,03000	0,03000	14,40		26 784	1 461	0,03000	0,03000	17,26		23 737	1 445	0,03000	0,03000	17,72
	P		53 166	1 285	0,03000	0,03000	17,00		26 784	1 460	0,03000	0,03000	17,27		23 737	1 451	0,03000	0,03000	17,65
P	A	00210	5 586	1 874	0,03000	0,03000	14,91	00938	7 211	979	0,03000	0,03000	28,32	00939	12 983	1 896	0,03000	0,03000	14,23
	P		5 586	3 093	0,03000	0,03000	9,03		7 211	1 543	0,03000	0,03000	17,97		12 983	2 625	0,03000	0,03000	10,28
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		7 528	176	0,03000	0,03000	NS
	P		2 951	2 906	0,03000	0,03000	9,73		-2 594	2 011	0,03000	0,03000	14,41		11 117	1 550	0,03000	0,03000	17,57
P	A	00940	17 769	2 691	0,03000	0,03000	9,80	01015	30 086	2 098	0,03000	0,03000	11,82	01016	-7 625	89	0,03000	0,03000	NS
	P		17 769	3 565	0,03000	0,03000	7,40		30 086	2 088	0,03000	0,03000	11,88		21 676	297	0,03000	0,03000	87,12
S	A		16 288	512	0,03000	0,03000	51,88		0	0	0,03000	0,03000	-		4 945	336	0,03000	0,03000	83,38
	P		21 678	1 021	0,03000	0,03000	25,34		8 121	1 619	0,03000	0,03000	17,05		4 945	1 570	0,03000	0,03000	17,84
P	A	01017	3 474	278	0,03000	0,03000	NS	01018	-1 695	273	0,03000	0,03000	NS	01019	7 904	532	0,03000	0,03000	51,95
	P		3 474	295	0,03000	0,03000	95,61		39 511	278	0,03000	0,03000	84,86		7 904	494	0,03000	0,03000	55,95
S	A		7 725	937	0,03000	0,03000	29,52		5 850	1 232	0,03000	0,03000	22,65		7 384	1 147	0,03000	0,03000	24,15
	P		7 725	1 650	0,03000	0,03000	16,76		5 850	1 728	0,03000	0,03000	16,15		7 384	1 334	0,03000	0,03000	20,77
P	A	01020	26 632	931	0,03000	0,03000	27,11	01059	4 482	982	0,03000	0,03000	28,59	01060	66 290	2 201	0,03000	0,03000	9,16
	P		26 632	1 143	0,03000	0,03000	22,08		4 482	998	0,03000	0,03000	28,13		66 290	2 157	0,03000	0,03000	9,35
S	A		2 275	1 199	0,03000	0,03000	23,65		10 494	254	0,03000	0,03000	NS		16 636	222	0,03000	0,03000	NS
	P		2 275	1 370	0,03000	0,03000	20,70		10 494	360	0,03000	0,03000	75,85		16 636	310	0,03000	0,03000	85,55
P	A	01061	61 418	3 025	0,03000	0,03000	6,87	01062	46 277	577	0,03000	0,03000	39,38	01063	31 427	1 038	0,03000	0,03000	23,72
	P		61 418	3 062	0,03000	0,03000	6,79		46 277	697	0,03000	0,03000	32,60		31 427	1 304	0,03000	0,03000	18,88
S	A		24 120	95	0,03000	0,03000	NS		3 600	37	0,03000	0,03000	NS		938	222	0,03000	0,03000	NS
	P		24 120	150	0,03000	0,03000	NS		3 600	82	0,03000	0,03000	NS		938	158	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01064	40 426	1 595	0,03000	0,03000	14,72	01065	32 224	1 505	0,03000	0,03000	16,29	01066	27 271	743	0,03000	0,03000	33,86
	P		40 426	1 888	0,03000	0,03000	12,43		32 224	1 902	0,03000	0,03000	12,89		28 788	1 503	0,03000	0,03000	16,61
S	A		2 060	290	0,03000	0,03000	97,88		1 531	267	0,03000	0,03000	NS		551	249	0,03000	0,03000	NS
	P		2 060	423	0,03000	0,03000	67,10		1 531	463	0,03000	0,03000	61,45		551	158	0,03000	0,03000	NS
P	A	01067	-5 847	491	0,03000	0,03000	59,87	03286	53 141	1 905	0,03000	0,03000	11,47	03287	13 527	1 635	0,03000	0,03000	16,46
	P		16 973	1 147	0,03000	0,03000	23,08		53 141	1 989	0,03000	0,03000	10,98		14 531	2 410	0,03000	0,03000	11,12
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		11 830	215	0,03000	0,03000	NS		6 742	135	0,03000	0,03000	NS
	P		2 162	167	0,03000	0,03000	NS		11 830	253	0,03000	0,03000	NS		6 742	371	0,03000	0,03000	74,89
P	A	03288	-10 074	248	0,03000	0,03000	NS	03289	3 973	421	0,03000	0,03000	66,84	03290	67 863	409	0,03000	0,03000	48,80
	P		-10 074	489	0,03000	0,03000	61,22		3 973	484	0,03000	0,03000	58,14		67 863	438	0,03000	0,03000	45,57
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		8 969	63	0,03000	0,03000	NS		7 555	397	0,03000	0,03000	69,73
	P		-76	1 915	0,03000	0,03000	14,97		8 969	182	0,03000	0,03000	NS		7 555	529	0,03000	0,03000	52,33
P	A	03291	48 673	886	0,03000	0,03000	25,30	03292	30 943	831	0,03000	0,03000	29,71	03293	-10 923	54	0,03000	0,03000	NS
	P		48 673	965	0,03000	0,03000	23,23		30 943	1 070	0,03000	0,03000	23,07		-10 923	429	0,03000	0,03000	70,04
S	A		6 040	286	0,03000	0,03000	97,47		3 166	217	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 040	635	0,03000	0,03000	43,90		3 166	960	0,03000	0,03000	29,42		1 387	1 357	0,03000	0,03000	20,98
P	A	03294	51 232	757	0,03000	0,03000	29,18	03295	38 386	1 461	0,03000	0,03000	16,25	03296	20 153	419	0,03000	0,03000	62,22
	P		51 232	871	0,03000	0,03000	25,36		38 386	1 728	0,03000	0,03000	13,74		20 153	897	0,03000	0,03000	29,06
S	A		1 526	406	0,03000	0,03000	70,08		-331	522	0,03000	0,03000	54,96		2 971	76	0,03000	0,03000	NS
	P		3 329	570	0,03000	0,03000	49,51		-331	895	0,03000	0,03000	32,06		2 971	644	0,03000	0,03000	43,90
Piano Secondo					**Parete P5-P6-P7-P8**											**Parete P5-P6**			
P	A	00094	294 445	9 415	0,05400	0,05400	1,27	00095	158 661	5 161	0,03000	0,03000	1,43	00188	71 681	9 699	0,03000	0,03000	2,01
	P		294 445	8 699	0,05200	0,05200	1,13		158 661	4 561	0,03000	0,03000	1,62		71 681	9 810	0,03000	0,03000	1,98
S	A		37 465	5 346	0,03000	0,03000	4,46		137 858	2 381	0,03000	0,03000	4,35		11 257	4 403	0,03000	0,03000	6,18
	P		37 465	5 658	0,03000	0,03000	4,22		137 858	1 806	0,03000	0,03000	5,73		11 257	3 900	0,03000	0,03000	6,98
P	A	00209	232 760	1 117	0,03600	0,03600	2,36	00611	22 169	2 796	0,03000	0,03000	9,23	00612	-8 750	1 911	0,03000	0,03000	15,58
	P		232 760	2 250	0,03600	0,03600	1,17		22 169	2 835	0,03000	0,03000	9,10		-8 750	2 187	0,03000	0,03000	13,61
S	A		44 280	1 344	0,03000	0,03000	17,10		14 274	768	0,03000	0,03000	34,92		3 726	71	0,03000	0,03000	NS
	P		80 662	3 722	0,03000	0,03000	4,92		14 274	853	0,03000	0,03000	31,44		3 726	748	0,03000	0,03000	37,66
P	A	00613	-13 122	2 110	0,03000	0,03000	14,37	00614	3 438	9 380	0,03000	0,03000	3,01	01068	173 312	2 524	0,03000	0,03000	2,08
	P		-13 122	2 443	0,03000	0,03000	12,41		3 438	9 928	0,03000	0,03000	2,84		173 312	2 454	0,03000	0,03000	2,13
S	A		11 171	442	0,03000	0,03000	61,58		22 195	927	0,03000	0,03000	27,84		26 063	1 029	0,03000	0,03000	24,60
	P		11 171	1 743	0,03000	0,03000	15,62		22 195	2 935	0,03000	0,03000	8,79		26 063	957	0,03000	0,03000	26,45
P	A	01069	170 545	1 817	0,03000	0,03000	3,11	01070	182 054	382	0,03000	0,03000	10,36	01071	198 810	4 121	0,03400	0,03400	1,35
	P		170 545	1 801	0,03000	0,03000	3,13		182 054	390	0,03000	0,03000	10,15		198 810	4 329	0,03400	0,03400	1,29
S	A		21 831	312	0,03000	0,03000	82,87		37 410	793	0,03000	0,03000	30,09		64 988	566	0,03000	0,03000	35,91
	P		21 831	413	0,03000	0,03000	62,60		37 410	1 094	0,03000	0,03000	21,81		64 988	1 125	0,03000	0,03000	18,07
P	A	01072	224 016	3 545	0,03600	0,03600	1,11	01073	127 486	83	0,03000	0,03000	NS	01074	110 901	879	0,03000	0,03000	16,09
	P		224 016	3 877	0,03600	0,03600	1,01		127 486	281	0,03000	0,03000	42,07		110 901	1 162	0,03000	0,03000	12,17
S	A		22 955	2 408	0,03000	0,03000	10,68		37 540	2 048	0,03000	0,03000	11,64		129 393	2 806	0,03000	0,03000	4,12
	P		22 955	3 198	0,03000	0,03000	8,04		37 540	3 156	0,03000	0,03000	7,55		142 827	3 332	0,03000	0,03000	2,89
P	A	01075	95 750	1 440	0,03000	0,03000	11,28	01076	68 533	1 210	0,03000	0,03000	16,42	01077	62 153	3 948	0,03000	0,03000	5,24
	P		95 750	1 751	0,03000	0,03000	9,28		68 533	1 538	0,03000	0,03000	12,92		62 153	4 352	0,03000	0,03000	4,75
S	A		171 821	2 710	0,03600	0,03600	4,23		161 454	2 629	0,03000	0,03000	2,65		17 975	3 455	0,03000	0,03000	7,63
	P		225 541	3 204	0,03600	0,03600	1,15		161 454	4 463	0,03000	0,03000	1,56		17 975	5 394	0,03000	0,03000	4,88
P	A	01078	-11 064	2 306	0,03000	0,03000	13,04	01079	27 098	408	0,03000	0,03000	61,72	01080	-20 335	953	0,03000	0,03000	32,79
	P		-11 064	2 008	0,03000	0,03000	14,97		24 909	266	0,03000	0,03000	95,72		-20 335	746	0,03000	0,03000	41,89
S	A		11 934	882	0,03000	0,03000	30,75		4 781	2 092	0,03000	0,03000	13,40		26 069	3 075	0,03000	0,03000	8,23
	P		11 934	201	0,03000	0,03000	NS		4 781	1 730	0,03000	0,03000	16,21		26 069	2 647	0,03000	0,03000	9,56
P	A	01081	19 718	774	0,03000	0,03000	33,75	01082	91 341	687	0,03000	0,03000	24,53	01083	147 891	673	0,03000	0,03000	13,25
	P		19 718	691	0,03000	0,03000	37,81		68 342	641	0,03000	0,03000	31,04		147 891	679	0,03000	0,03000	13,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		16 814	2 512	0,03000	0,03000	10,55		51 022	1 262	0,03000	0,03000	17,52		39 980	1 112	0,03000	0,03000	21,16
	P		16 814	2 323	0,03000	0,03000	11,41		51 022	1 066	0,03000	0,03000	20,75		39 980	918	0,03000	0,03000	25,63
P	A	03297	211 215	7 933	0,04000	0,04000	1,24	03298	49 370	5 605	0,03000	0,03000	3,98	03299	48 419	2 237	0,03000	0,03000	10,04
	P		211 215	8 048	0,04000	0,04000	1,22		49 370	6 036	0,03000	0,03000	3,70		48 419	2 213	0,03000	0,03000	10,14
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		9 255	590	0,03000	0,03000	46,55
	P		18 270	655	0,03000	0,03000	40,17		-7 609	1 832	0,03000	0,03000	16,17		9 255	375	0,03000	0,03000	73,24
P	A	03300	115 966	1 109	0,03000	0,03000	12,12	03301	149 223	1 099	0,03000	0,03000	7,94	03302	85 193	867	0,03000	0,03000	20,41
	P		115 966	996	0,03000	0,03000	13,49		149 223	1 091	0,03000	0,03000	8,00		85 193	878	0,03000	0,03000	20,15
S	A		16 922	842	0,03000	0,03000	31,45		34 294	495	0,03000	0,03000	49,01		39 693	1 487	0,03000	0,03000	15,85
	P		16 922	701	0,03000	0,03000	37,78		34 294	605	0,03000	0,03000	40,10		39 693	1 729	0,03000	0,03000	13,63
P	A	03303	38 052	856	0,03000	0,03000	27,78	03304	-27 455	1 698	0,03000	0,03000	18,94	03305	133 177	434	0,03000	0,03000	25,38
	P		38 052	903	0,03000	0,03000	26,33		-27 455	1 755	0,03000	0,03000	18,32		133 177	447	0,03000	0,03000	24,64
S	A		47 520	1 767	0,03000	0,03000	12,77		26 254	1 315	0,03000	0,03000	19,23		39 175	1 067	0,03000	0,03000	22,15
	P		47 520	2 090	0,03000	0,03000	10,80		26 254	1 769	0,03000	0,03000	14,30		39 175	1 711	0,03000	0,03000	13,81
P	A	03306	49 320	320	0,03000	0,03000	69,79	03307	5 882	907	0,03000	0,03000	30,76						
	P		49 320	391	0,03000	0,03000	57,12		5 882	1 098	0,03000	0,03000	25,41						
S	A		90 176	174	0,03000	0,03000	97,76		0	0	0,03000	0,03000	-						
	P		122 027	952	0,03000	0,03000	13,22		89 261	938	0,03000	0,03000	18,27						
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00094	335 921	4 978	0,05400	0,05400	1,18	00209	135 277	2 643	0,03000	0,03000	4,06	00260	431 207	29 585	0,09600	0,09600	1,08
	P		335 921	3 891	0,05200	0,05200	1,02		135 277	4 334	0,03000	0,03000	2,47		431 207	31 069	0,09600	0,09600	1,03
S	A		18 403	3 352	0,03000	0,03000	7,84		13 916	509	0,03000	0,03000	52,79		98 922	8 135	0,03000	0,03000	1,94
	P		18 403	3 075	0,03000	0,03000	8,55		13 916	3 283	0,03000	0,03000	8,18		98 922	9 939	0,03000	0,03000	1,59
P	A	00282	35 676	16 797	0,03000	0,03000	1,43	01027	-931	13 806	0,03000	0,03000	2,08	01028	-31 670	13 668	0,03000	0,03000	2,39
	P		35 676	19 175	0,03000	0,03000	1,26		-931	14 548	0,03000	0,03000	1,98		-31 670	13 932	0,03000	0,03000	2,35
S	A		15 220	3 340	0,03000	0,03000	7,99		90 193	8 823	0,03000	0,03000	1,93		93 339	6 214	0,03000	0,03000	2,67
	P		15 220	8 837	0,03000	0,03000	3,02		90 193	12 050	0,03000	0,03000	1,41		93 339	8 332	0,03000	0,03000	1,99
P	A	01029	133 247	6 935	0,03000	0,03000	1,59	01030	180 587	998	0,03000	0,03000	4,18	01031	281 332	4 163	0,04600	0,04600	1,37
	P		133 247	6 840	0,03000	0,03000	1,61		180 587	1 341	0,03000	0,03000	3,11		281 332	4 326	0,04600	0,04600	1,32
S	A		96 302	3 121	0,03000	0,03000	5,18		219 255	226	0,03200	0,03200	1,41		97 273	2 548	0,03000	0,03000	6,29
	P		124 211	3 651	0,03000	0,03000	3,36		219 255	1 542	0,03400	0,03400	2,29		124 043	2 903	0,03000	0,03000	4,24
P	A	01032	385 232	5 572	0,06200	0,06200	1,22	01072	266 513	8 465	0,04800	0,04800	1,17	01073	86 561	36	0,03000	0,03000	NS
	P		385 232	5 834	0,06200	0,06200	1,16		266 513	9 093	0,04800	0,04800	1,08		87 901	213	0,03000	0,03000	81,33
S	A		31 556	1 896	0,03000	0,03000	12,98		101 487	8 969	0,03000	0,03000	1,72		104 465	1 675	0,03000	0,03000	8,98
	P		31 556	3 208	0,03000	0,03000	7,67		101 487	10 155	0,03000	0,03000	1,52		104 465	2 568	0,03000	0,03000	5,86
P	A	01074	137 149	1 097	0,03000	0,03000	9,53	01075	191 705	1 170	0,03000	0,03000	2,16	01076	56 758	537	0,03000	0,03000	39,82
	P		137 149	1 407	0,03000	0,03000	7,43		191 705	1 474	0,03000	0,03000	1,72		56 758	858	0,03000	0,03000	24,92
S	A		60 825	1 714	0,03000	0,03000	12,17		187 704	2 334	0,03000	0,03000	1,30		254 823	440	0,03800	0,03800	1,88
	P		60 825	3 223	0,03000	0,03000	6,47		187 704	4 067	0,03200	0,03200	1,30		254 823	2 114	0,04000	0,04000	1,97
P	A	01077	53 857	2 151	0,03000	0,03000	10,11	01134	316 941	4 612	0,05200	0,05200	1,43	01135	220 861	3 934	0,03600	0,03600	1,12
	P		53 857	2 782	0,03000	0,03000	7,82		316 941	4 889	0,05200	0,05200	1,35		220 861	4 370	0,03600	0,03600	1,00
S	A		15 019	4 361	0,03000	0,03000	6,13		89 443	1 043	0,03000	0,03000	16,41		69 455	1 423	0,03000	0,03000	13,88
	P		15 019	5 592	0,03000	0,03000	4,78		89 443	857	0,03000	0,03000	19,97		69 455	1 100	0,03000	0,03000	17,96
P	A	01136	210 348	4 193	0,03600	0,03600	1,41	01137	220 203	4 819	0,03800	0,03800	1,35	01138	187 036	4 323	0,03300	0,03300	1,49
	P		210 348	4 812	0,03600	0,03600	1,23		220 203	5 314	0,03800	0,03800	1,23		187 036	4 918	0,03200	0,03200	1,08
S	A		42 635	1 526	0,03000	0,03000	15,20		57 164	1 268	0,03000	0,03000	16,82		54 278	1 383	0,03000	0,03000	15,69
	P		42 635	1 031	0,03000	0,03000	22,49		57 164	758	0,03000	0,03000	28,14		54 278	909	0,03000	0,03000	23,87
P	A	01139	206 321	4 693	0,03600	0,03600	1,39	01140	151 384	5 402	0,03000	0,03000	1,56	01141	161 486	6 245	0,03000	0,03000	1,11
	P		206 321	5 338	0,03600	0,03600	1,22		151 384	5 940	0,03000	0,03000	1,42		161 486	6 579	0,03000	0,03000	1,06
S	A		30 148	1 553	0,03000	0,03000	15,96		32 567	1 642	0,03000	0,03000	14,91		60 980	1 055	0,03000	0,03000	19,75
	P		30 148	1 193	0,03000	0,03000	20,78		32 567	1 396	0,03000	0,03000	17,54		60 980	1 060	0,03000	0,03000	19,66

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01142	221 658	7 583	0,04000	0,04000	1,10	01143	333 931	11 390	0,06200	0,06200	1,25	01144	353 339	17 751	0,07200	0,07200	1,18
	P		221 658	7 925	0,04000	0,04000	1,05		333 931	11 732	0,06000	0,06000	1,04		353 339	18 208	0,07000	0,07000	1,04
S	A		54 486	1 482	0,03000	0,03000	14,62		85 879	3 404	0,03000	0,03000	5,17		83 754	4 148	0,03000	0,03000	4,31
	P		54 486	1 620	0,03000	0,03000	13,38		85 879	3 770	0,03000	0,03000	4,67		83 754	4 801	0,03000	0,03000	3,73
P	A	01976	562 277	2 545	0,08500	0,08500	1,80	01977	213 199	1 625	0,03300	0,03300	1,43	01978	446 140	120	0,06600	0,06600	16,16
	P		562 277	2 470	0,08400	0,08400	1,31		213 199	2 195	0,03400	0,03400	1,68		446 140	865	0,06600	0,06600	2,24
S	A		227 590	11	0,03400	0,03400	NS		3 106	381	0,03000	0,03000	74,15		89 944	174	0,03000	0,03000	97,94
	P		230 502	190	0,03400	0,03400	4,74		3 106	67	0,03000	0,03000	NS		207 114	199	0,03000	0,03000	1,19
P	A	01979	90 763	838	0,03000	0,03000	20,20	01980	35 114	850	0,03000	0,03000	28,42	01981	65 030	377	0,03000	0,03000	53,90
	P		90 763	576	0,03000	0,03000	29,39		35 114	1 076	0,03000	0,03000	22,45		65 030	435	0,03000	0,03000	46,72
S	A		534 580	470	0,07800	0,07800	2,55		248 817	1 028	0,03800	0,03800	2,25		221 962	1 184	0,03400	0,03400	1,83
	P		534 580	546	0,07800	0,07800	2,20		248 817	1 127	0,03800	0,03800	2,06		221 962	1 530	0,03400	0,03400	1,42
P	A	01982	352 005	159	0,05200	0,05200	9,15	01983	525 737	105	0,07600	0,07600	4,22	01984	203 855	1 661	0,03200	0,03200	1,68
	P		352 005	122	0,05200	0,05200	11,93		525 737	317	0,07600	0,07600	1,40		203 855	2 763	0,03200	0,03200	1,01
S	A		814 255	413	0,11800	0,11800	2,28		300 704	256	0,04400	0,04400	3,15		-3 162	351	0,03000	0,03000	82,77
	P		814 255	1 024	0,11810	0,11810	1,06		300 704	748	0,04400	0,04400	1,08		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01985	333 394	2 883	0,05200	0,05200	1,46	01986	137 818	382	0,03000	0,03000	27,11	01987	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		333 394	3 299	0,05200	0,05200	1,28		137 818	351	0,03000	0,03000	29,51		13 625	167	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,05800	0,05800	-		87 165	155	0,03000	0,03000	NS
	P		199 792	803	0,03000	0,03000	1,66		394 992	962	0,05900	0,05900	3,39		181 058	511	0,03000	0,03000	8,03
P	A	01988	16 323	137	0,03000	0,03000	NS	01989	144 939	542	0,03000	0,03000	17,24	01990	429 415	7 343	0,07200	0,07200	1,42
	P		16 323	384	0,03000	0,03000	69,17		144 939	386	0,03000	0,03000	24,20		480 978	2 670	0,07200	0,07200	1,11
S	A		270 141	586	0,04000	0,04000	2,07		732 489	1 175	0,10700	0,10700	1,69		179 571	1 254	0,03000	0,03000	3,45
	P		270 141	263	0,04000	0,04000	4,62		732 489	215	0,10600	0,10600	1,93		179 571	2 374	0,03000	0,03000	1,82
P	A	01991	180 467	947	0,03000	0,03000	4,43	01992	-11 834	1 238	0,03000	0,03000	24,36	01993	552 953	541	0,08010	0,08010	1,19
	P		183 545	2 087	0,03000	0,03000	1,79		-11 834	1 701	0,03000	0,03000	17,73		552 953	999	0,08200	0,08200	9,40
S	A		8 807	793	0,03000	0,03000	34,71		9 256	1 633	0,03000	0,03000	16,82		193 014	575	0,03000	0,03000	4,07
	P		8 807	392	0,03000	0,03000	70,21		9 256	2 215	0,03000	0,03000	12,40		193 014	186	0,03000	0,03000	12,57
P	A	01994	233 662	306	0,03400	0,03400	1,40	01995	0	0	0,03000	0,03000	-	01996	28 448	239	0,03000	0,03000	NS
	P		233 662	323	0,03400	0,03400	1,33		79 544	313	0,03000	0,03000	58,98		28 448	48	0,03000	0,03000	NS
S	A		654 276	416	0,09600	0,09600	4,86		28 515	246	0,03000	0,03000	NS		103 869	904	0,03000	0,03000	16,73
	P		654 276	1 944	0,09600	0,09600	1,04		28 608	1 187	0,03000	0,03000	21,05		103 869	1 717	0,03000	0,03000	8,81
P	A	01997	287 309	133	0,04200	0,04200	5,48	01998	41 945	1 044	0,03000	0,03000	22,30	01999	64 984	790	0,03000	0,03000	25,73
	P		287 309	20	0,04200	0,04200	36,42		173 558	754	0,03000	0,03000	6,90		64 984	778	0,03000	0,03000	26,13
S	A		759 467	394	0,11000	0,11000	2,18		268 528	177	0,04000	0,04000	8,22		32 511	390	0,03000	0,03000	62,79
	P		759 467	829	0,11000	0,11000	1,04		268 528	87	0,04000	0,04000	16,72		32 511	194	0,03000	0,03000	NS
P	A	02000	250 559	1 335	0,03800	0,03800	1,54	02001	389 417	2 170	0,06800	0,06800	8,60	02287	35 841	6 219	0,03000	0,03000	3,87
	P		250 559	685	0,03800	0,03800	3,00		452 498	349	0,06600	0,06600	1,66		35 841	7 402	0,03000	0,03000	3,25
S	A		45 789	61	0,03000	0,03000	NS		171 756	434	0,03000	0,03000	12,60		38 210	1 174	0,03000	0,03000	20,24
	P		45 789	117	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		38 210	4 390	0,03000	0,03000	5,41
P	A	02288	20 247	3 742	0,03000	0,03000	6,96	02289	42 604	3 339	0,03000	0,03000	6,95	02290	103 339	2 567	0,03000	0,03000	5,92
	P		20 247	4 469	0,03000	0,03000	5,83		42 604	3 541	0,03000	0,03000	6,55		103 339	2 534	0,03000	0,03000	6,00
S	A		51 445	772	0,03000	0,03000	28,58		7 999	544	0,03000	0,03000	50,78		76 297	1 109	0,03000	0,03000	17,02
	P		51 445	2 534	0,03000	0,03000	8,71		7 999	836	0,03000	0,03000	33,04		58 223	219	0,03000	0,03000	96,77
P	A	02291	140 991	2 981	0,03000	0,03000	3,32	02292	89 964	3 850	0,03000	0,03000	4,43	02293	74 842	4 105	0,03000	0,03000	4,64
	P		140 991	2 616	0,03000	0,03000	3,79		89 964	3 052	0,03000	0,03000	5,58		74 842	3 118	0,03000	0,03000	6,11
S	A		20 791	2 117	0,03000	0,03000	12,28		55 035	2 446	0,03000	0,03000	8,83		5 322	2 623	0,03000	0,03000	10,66
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02294	70 657	4 741	0,03000	0,03000	4,13	02295	89 523	4 308	0,03000	0,03000	3,97	02296	65 039	4 108	0,03000	0,03000	4,95
	P		70 657	3 610	0,03000	0,03000	5,43		89 523	3 287	0,03000	0,03000	5,20		65 039	3 073	0,03000	0,03000	6,61
S	A		5 979	2 654	0,03000	0,03000	10,51		29 226	2 489	0,03000	0,03000	10,01		45 227	2 205	0,03000	0,03000	10,37

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	02297	74 788	4 006	0,03000	0,03000	4,76	02316	15 412	1 461	0,03000	0,03000	18,26	02317	77 113	265	0,03000	0,03000	70,84
	P		73 502	2 912	0,03000	0,03000	6,61		15 412	1 439	0,03000	0,03000	18,54		77 113	182	0,03000	0,03000	NS
S	A		53 467	1 589	0,03000	0,03000	13,72		0	0	0,03000	0,03000	-		131 144	21	0,03000	0,03000	NS
	P		45 096	103	0,03000	0,03000	NS		52 906	575	0,03000	0,03000	38,04		131 144	331	0,03000	0,03000	34,15
P	A	03346	393 458	11 198	0,07000	0,07000	1,22	03347	23 817	338	0,03000	0,03000	75,74	03348	336 184	3 738	0,05400	0,05400	1,56
	P		393 458	11 668	0,06800	0,06800	1,00		23 817	1 266	0,03000	0,03000	20,22		343 143	3 410	0,05400	0,05400	1,41
S	A		53 904	1 741	0,03000	0,03000	12,49		0	0	0,03000	0,03000	-		65 308	3 426	0,03000	0,03000	5,92
	P		53 904	2 873	0,03000	0,03000	7,57		17 466	3 305	0,03000	0,03000	7,99		65 308	4 297	0,03000	0,03000	4,72
P	A	03349	45 488	2 989	0,03000	0,03000	7,64	03350	99 436	462	0,03000	0,03000	34,06	03351	115 516	1 150	0,03000	0,03000	11,74
	P		45 488	3 068	0,03000	0,03000	7,44		99 436	592	0,03000	0,03000	26,58		115 516	1 440	0,03000	0,03000	9,38
S	A		56 468	998	0,03000	0,03000	21,46		17 976	226	0,03000	0,03000	NS		49 755	749	0,03000	0,03000	29,74
	P		56 468	1 616	0,03000	0,03000	13,25		19 696	1 152	0,03000	0,03000	22,68		49 755	843	0,03000	0,03000	26,43
P	A	03352	23 189	1 438	0,03000	0,03000	17,86	03353	285 212	700	0,04200	0,04200	1,49	03354	125 756	1 535	0,03000	0,03000	7,86
	P		23 189	1 855	0,03000	0,03000	13,84		285 212	1 031	0,04200	0,04200	1,01		125 756	1 965	0,03000	0,03000	6,14
S	A		38 975	1 175	0,03000	0,03000	20,14		23 568	340	0,03000	0,03000	75,39		21 225	1 084	0,03000	0,03000	23,92
	P		38 975	1 398	0,03000	0,03000	16,92		23 568	53	0,03000	0,03000	NS		21 225	648	0,03000	0,03000	40,02
P	A	03355	90 699	1 628	0,03000	0,03000	10,40	03356	104 291	1 251	0,03000	0,03000	12,04	03357	190 912	314	0,03000	0,03000	8,44
	P		90 699	2 259	0,03000	0,03000	7,50		102 483	943	0,03000	0,03000	16,24		190 912	804	0,03000	0,03000	3,30
S	A		216 877	735	0,03200	0,03200	1,17		-3 795	1 073	0,03000	0,03000	27,15		15 272	650	0,03000	0,03000	41,07
	P		134 936	485	0,03200	0,03200	26,25		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03358	146 531	1 943	0,03000	0,03000	4,69	03359	111 537	760	0,03000	0,03000	18,50	03360	193 658	1 678	0,03400	0,03400	3,77
	P		146 531	2 449	0,03000	0,03000	3,72		111 537	894	0,03000	0,03000	15,72		211 144	2 280	0,03400	0,03400	1,65
S	A		60 664	1 335	0,03000	0,03000	15,64		-4 327	1 643	0,03000	0,03000	17,77		5 810	631	0,03000	0,03000	44,22
	P		60 664	200	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03361	184 221	1 344	0,03000	0,03000	2,71	03362	147 509	1 830	0,03000	0,03000	4,90	03363	96 403	1 591	0,03000	0,03000	10,15
	P		184 221	1 932	0,03000	0,03000	1,88		147 509	2 175	0,03000	0,03000	4,13		96 403	1 248	0,03000	0,03000	12,94
S	A		1 928	1 051	0,03000	0,03000	27,02		85 313	1 012	0,03000	0,03000	17,47		1 525	2 234	0,03000	0,03000	12,74
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03364	209 845	44	0,03200	0,03200	43,31	03365	179 029	1 823	0,03000	0,03000	2,41	03366	121 546	541	0,03000	0,03000	23,40
	P		209 845	673	0,03200	0,03200	2,83		179 029	2 351	0,03000	0,03000	1,87		123 516	599	0,03000	0,03000	20,67
S	A		5 810	742	0,03000	0,03000	37,61		29 663	1 101	0,03000	0,03000	22,57		112 022	1 056	0,03000	0,03000	13,25
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03367	193 325	2 692	0,03100	0,03100	1,23	03368	204 443	823	0,03200	0,03200	3,29	03369	198 046	2 054	0,03200	0,03200	1,78
	P		193 325	3 232	0,03200	0,03200	1,37		204 443	1 635	0,03200	0,03200	1,66		198 046	2 269	0,03200	0,03200	1,61
S	A		29 056	401	0,03000	0,03000	62,17		128 354	517	0,03000	0,03000	22,63		168 058	746	0,03000	0,03000	8,05
	P		29 056	63	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03370	116 216	1 429	0,03000	0,03000	9,38	03371	165 628	588	0,03000	0,03000	10,81	03372	220 872	454	0,03400	0,03400	5,14
	P		116 216	1 300	0,03000	0,03000	10,31		165 628	1 080	0,03000	0,03000	5,89		220 872	653	0,03400	0,03400	3,57
S	A		95 933	1 269	0,03000	0,03000	12,78		88 026	367	0,03000	0,03000	47,15		227 300	1 153	0,03400	0,03400	1,20
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		88 026	250	0,03000	0,03000	69,22		198 793	505	0,03400	0,03400	11,05
P	A	03373	209 862	5 940	0,03800	0,03800	1,35	03374	3 231	83	0,03000	0,03000	NS	03375	366 009	3 759	0,05800	0,05800	1,47
	P		209 862	6 298	0,03800	0,03800	1,27		3 231	340	0,03000	0,03000	83,04		366 009	3 990	0,05800	0,05800	1,39
S	A		107 716	1 489	0,03000	0,03000	9,80		44 775	647	0,03000	0,03000	35,42		175 449	402	0,03000	0,03000	12,26
	P		107 716	1 774	0,03000	0,03000	8,22		44 775	1 431	0,03000	0,03000	16,01		175 449	1 198	0,03000	0,03000	4,11
P	A	03376	182 989	2 820	0,03000	0,03000	1,35	03377	-7 846	5 706	0,03000	0,03000	5,20	04118	418 548	1 398	0,06400	0,06400	5,56
	P		182 989	3 246	0,03000	0,03000	1,18		107 700	3 173	0,03000	0,03000	4,60		418 548	1 402	0,06200	0,06200	1,29
S	A		44 348	120	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		431 915	172	0,06500	0,06500	1,30
	P		57 456	1 002	0,03000	0,03000	21,25		5 493	1 892	0,03000	0,03000	14,77		399 113	451	0,06200	0,06200	3,59
P	A	04119	0	0	0,04800	0,04800	-	04120	754 515	3 957	0,11400	0,11400	1,44	04121	444 688	2 026	0,06800	0,06800	2,08
	P		332 288	269	0,05000	0,05000	2,14		754 515	3 851	0,11400	0,11400	1,48		444 688	3 232	0,06800	0,06800	1,30

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		336 101	436	0,05000	0,05000	4,02		480 148	911	0,07200	0,07200	3,39		0	0	0,03600	0,03600	-
	P		336 101	292	0,05000	0,05000	6,00		490 494	855	0,07200	0,07200	1,81		241 714	1 553	0,03700	0,03700	1,63
P	A	04122	687 323	6 123	0,10600	0,10600	1,20	04123	308 484	1 173	0,04600	0,04600	1,47	04124	180 393	919	0,06400	0,06400	20,39
	P		687 323	6 427	0,10600	0,10600	1,15		308 484	942	0,04600	0,04600	1,83		437 816	186	0,06600	0,06600	3,13
S	A		177 267	946	0,03400	0,03400	3,98		456 650	774	0,06800	0,06800	3,16		521 516	447	0,07600	0,07600	2,40
	P		227 719	3 239	0,03800	0,03800	2,25		456 650	2 365	0,06800	0,06800	1,03		521 516	377	0,07600	0,07600	2,85
P	A	04125	711 662	1 837	0,10500	0,10500	1,63	04154	279 099	1 245	0,04200	0,04200	1,57	04157	312 779	2 654	0,04800	0,04800	1,19
	P		711 662	1 012	0,10400	0,10400	1,58		280 916	1 451	0,04200	0,04200	1,16		312 779	2 767	0,04800	0,04800	1,14
S	A		187 036	1 288	0,03000	0,03000	2,50		0	0	0,03000	0,03000	-		75 204	742	0,03000	0,03000	25,63
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		37 075	905	0,03000	0,03000	26,41		75 204	374	0,03000	0,03000	50,85
Piano Secondo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00260	410 996	30 204	0,09400	0,09400	1,09	00261	365 512	31 341	0,08700	0,08700	1,04	00279	131 624	4 708	0,03000	0,03000	2,39
	P		410 996	31 134	0,09400	0,09400	1,05		365 512	29 904	0,08600	0,08600	1,05		131 624	4 076	0,03000	0,03000	2,76
S	A		46 838	6 740	0,03000	0,03000	3,36		203 149	8 815	0,04000	0,04000	1,27		57 164	3 025	0,03000	0,03000	7,05
	P		46 838	5 201	0,03000	0,03000	4,36		203 149	5 532	0,03600	0,03600	1,23		57 164	1 926	0,03000	0,03000	11,07
P	A	00282	-8 630	18 836	0,03000	0,03000	1,58	01021	334 152	17 268	0,06800	0,06800	1,15	01022	182 677	3 581	0,03000	0,03000	1,08
	P		-8 630	19 147	0,03000	0,03000	1,55		334 152	15 678	0,06400	0,06400	1,03		182 677	3 127	0,03000	0,03000	1,24
S	A		36 653	7 091	0,03000	0,03000	3,38		125 471	1 086	0,03000	0,03000	11,15		3 320	813	0,03000	0,03000	34,72
	P		36 653	7 252	0,03000	0,03000	3,30		0	0	0,03000	0,03000	-		3 320	883	0,03000	0,03000	31,96
P	A	01023	-7 106	7 443	0,03000	0,03000	3,97	01024	90 229	23 339	0,03800	0,03800	1,04	01025	68 400	8 547	0,03000	0,03000	2,33
	P		-7 106	6 934	0,03000	0,03000	4,26		90 229	22 635	0,03800	0,03800	1,07		68 400	10 394	0,03000	0,03000	1,91
S	A		36 660	1 791	0,03000	0,03000	13,38		75 867	4 506	0,03000	0,03000	4,20		45 845	631	0,03000	0,03000	36,10
	P		36 660	1 626	0,03000	0,03000	14,73		75 867	4 021	0,03000	0,03000	4,71		45 845	2 845	0,03000	0,03000	8,01
P	A	01026	0	0	0,03000	0,03000	-	01027	-26 546	15 738	0,03000	0,03000	2,04	01028	62 892	14 454	0,03000	0,03000	1,42
	P		74 361	1 639	0,03000	0,03000	11,67		-26 546	16 775	0,03000	0,03000	1,91		62 892	15 077	0,03000	0,03000	1,37
S	A		14 643	2 992	0,03000	0,03000	8,95		93 425	10 101	0,03000	0,03000	1,64		432 863	4 689	0,06800	0,06800	1,25
	P		14 643	5 453	0,03000	0,03000	4,91		120 625	9 929	0,03000	0,03000	1,29		432 863	6 674	0,07010	0,07010	1,21
P	A	01029	212 004	6 651	0,03810	0,03810	1,17	01030	162 043	342	0,03000	0,03000	20,11	01031	253 764	3 998	0,04100	0,04100	1,17
	P		212 004	6 514	0,03800	0,03800	1,18		162 043	464	0,03000	0,03000	14,83		253 764	4 051	0,04200	0,04200	1,43
S	A		265 142	3 339	0,04200	0,04200	1,20		11 837	1 020	0,03000	0,03000	26,60		26 689	1 373	0,03000	0,03000	18,38
	P		265 142	4 219	0,04410	0,04410	1,54		11 837	1 249	0,03000	0,03000	21,72		26 689	1 443	0,03000	0,03000	17,49
P	A	01032	369 822	7 216	0,06300	0,06300	1,44	01894	302 424	3 701	0,04800	0,04800	1,26	01895	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		369 822	6 703	0,06000	0,06000	1,06		302 424	3 919	0,04800	0,04800	1,19		131 769	140	0,03000	0,03000	80,11
S	A		34 833	3 347	0,03000	0,03000	7,23		185 024	1 460	0,03000	0,03000	2,41		7 062	372	0,03000	0,03000	74,58
	P		34 833	2 257	0,03000	0,03000	10,72		185 024	1 522	0,03000	0,03000	2,31		7 062	263	0,03000	0,03000	NS
P	A	01896	180 141	4 193	0,03000	0,03000	1,01	01897	199 689	3 201	0,04000	0,04000	3,58	01898	274 117	8 833	0,05000	0,05000	1,23
	P		180 141	4 233	0,03000	0,03000	1,00		259 792	1 190	0,04000	0,04000	2,31		274 117	8 689	0,04800	0,04800	1,02
S	A		23 631	1 330	0,03000	0,03000	19,27		18 294	664	0,03000	0,03000	39,62		32 897	2 595	0,03000	0,03000	9,42
	P		23 631	1 440	0,03000	0,03000	17,79		18 294	759	0,03000	0,03000	34,66		32 897	2 472	0,03000	0,03000	9,89
P	A	01899	399 292	10 193	0,07000	0,07000	1,26	01900	818 524	19 651	0,14000	0,14000	1,11	01901	389 314	14 744	0,07200	0,07200	1,09
	P		399 292	10 074	0,06800	0,06800	1,07		818 524	18 318	0,13800	0,13800	1,09		389 314	13 420	0,07000	0,07000	1,06
S	A		146 570	1 218	0,03000	0,03000	7,48		374 104	882	0,05700	0,05700	6,31		79 742	2 064	0,03000	0,03000	8,93
	P		146 570	1 252	0,03000	0,03000	7,27		374 104	853	0,05600	0,05600	2,19		79 742	1 788	0,03000	0,03000	10,31
P	A	01902	303 658	5 681	0,05000	0,05000	1,15	01903	117 833	1 090	0,03000	0,03000	12,09	01904	362 186	2 712	0,05600	0,05600	1,65
	P		303 658	5 023	0,05000	0,05000	1,30		117 833	608	0,03000	0,03000	21,67		362 186	2 136	0,05400	0,05400	1,01
S	A		20 251	918	0,03000	0,03000	28,38		7 900	1 194	0,03000	0,03000	23,15		19 021	504	0,03000	0,03000	52,01
	P		20 251	1 086	0,03000	0,03000	23,99		7 900	1 109	0,03000	0,03000	24,92		19 021	569	0,03000	0,03000	46,07
P	A	01905	454 184	14 306	0,08200	0,08200	1,17	01906	267 478	7 937	0,04800	0,04800	1,23	01907	59 639	1 411	0,03000	0,03000	14,89
	P		454 184	13 900	0,08000	0,08000	1,07		267 478	8 095	0,04800	0,04800	1,20		59 639	1 351	0,03000	0,03000	15,55
S	A		220 122	1 617	0,03400	0,03400	1,51		286 426	2 590	0,04400	0,04400	1,13		51 157	1 686	0,03000	0,03000	13,11
	P		220 122	1 537	0,03400	0,03400	1,59		286 426	2 748	0,04400	0,04400	1,07		51 157	1 363	0,03000	0,03000	16,21

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01908	42 449	277	0,03000	0,03000	83,80	01909	13 351	184	0,03000	0,03000	NS	01910	62 634	123	0,03000	0,03000	NS
	P		42 449	276	0,03000	0,03000	84,11		13 351	233	0,03000	0,03000	NS		52 336	46	0,03000	0,03000	NS
S	A		90 863	1 858	0,03000	0,03000	9,10		278 037	2 223	0,04400	0,04400	2,32		476 800	2 098	0,07200	0,07200	2,08
	P		82 966	1 204	0,03000	0,03000	14,95		278 037	1 403	0,04200	0,04200	1,38		476 800	1 588	0,07000	0,07000	1,04
P	A	01911	85 053	1 413	0,03000	0,03000	12,53	01912	324 971	4 751	0,05200	0,05200	1,15	02268	10 967	6 387	0,03000	0,03000	4,27
	P		85 053	1 462	0,03000	0,03000	12,11		324 971	4 786	0,05200	0,05200	1,14		10 967	3 078	0,03000	0,03000	8,85
S	A		482 556	1 896	0,07300	0,07300	2,22		782 236	879	0,11400	0,11400	1,84		9 819	822	0,03000	0,03000	33,32
	P		482 556	1 817	0,07200	0,07200	1,44		782 236	1 546	0,11400	0,11400	1,04		9 819	336	0,03000	0,03000	81,52
P	A	02269	8 603	3 443	0,03000	0,03000	8,00	02270	25 386	4 789	0,03000	0,03000	5,30	02271	32 673	2 785	0,03000	0,03000	8,78
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		25 386	1 608	0,03000	0,03000	15,80		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		-14 790	933	0,03000	0,03000	32,73		-4 903	1 383	0,03000	0,03000	21,17		-2 704	1 061	0,03000	0,03000	27,33
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-4 903	508	0,03000	0,03000	57,63		-2 704	701	0,03000	0,03000	41,36
P	A	03242	116 879	1 436	0,03000	0,03000	9,27	03243	-13 959	1 749	0,03000	0,03000	17,40	03244	48 100	5 133	0,03000	0,03000	4,38
	P		116 879	1 038	0,03000	0,03000	12,82		-13 959	1 327	0,03000	0,03000	22,93		48 100	4 013	0,03000	0,03000	5,60
S	A		11 949	1 210	0,03000	0,03000	22,41		54 989	414	0,03000	0,03000	52,19		105 612	427	0,03000	0,03000	34,85
	P		11 949	1 584	0,03000	0,03000	17,12		54 989	1 521	0,03000	0,03000	14,21		105 612	226	0,03000	0,03000	65,85
P	A	03245	970	2 853	0,03000	0,03000	10,00	03246	1 019	2 435	0,03000	0,03000	11,71	04110	450 293	6 703	0,07400	0,07400	1,45
	P		970	2 366	0,03000	0,03000	12,06		1 019	1 824	0,03000	0,03000	15,64		450 293	6 329	0,07200	0,07200	1,17
S	A		174 612	1 285	0,03000	0,03000	3,93		45 215	952	0,03000	0,03000	24,01		966 247	382	0,14000	0,14000	1,74
	P		174 612	487	0,03000	0,03000	10,37		34 168	444	0,03000	0,03000	54,67		966 247	1 932	0,14200	0,14200	2,05
P	A	04111	594 068	16 077	0,10400	0,10400	1,14	04112	1 366 172	21 687	0,22200	0,22200	1,13	04113	528 867	20 108	0,09800	0,09800	1,07
	P		594 068	20 821	0,10700	0,10700	1,02		1 366 172	27 343	0,22610	0,22610	1,03		528 867	19 748	0,09800	0,09800	1,09
S	A		120 047	7 325	0,03000	0,03000	1,76		353 338	3 954	0,05600	0,05600	1,34		542 200	1 246	0,08000	0,08000	1,72
	P		120 047	8 623	0,03000	0,03000	1,49		353 338	5 852	0,05700	0,05700	1,08		542 200	1 919	0,08000	0,08000	1,11
P	A	04234	67 085	11 736	0,03000	0,03000	1,71	04235	315 432	2 466	0,04900	0,04900	1,61						
	P		67 085	12 081	0,03000	0,03000	1,66		315 432	2 408	0,04800	0,04800	1,15						
S	A		9 206	1 935	0,03000	0,03000	14,20		21 731	733	0,03000	0,03000	35,29						
	P		9 206	2 828	0,03000	0,03000	9,71		21 731	241	0,03000	0,03000	NS						
Piano Secondo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00277	38 869	6 422	0,03000	0,03000	3,69	00289	21 317	11 387	0,03000	0,03000	2,28	01009	-47 016	1 987	0,03000	0,03000	17,44
	P		38 869	5 761	0,03000	0,03000	4,11		21 317	7 314	0,03000	0,03000	3,54		-47 016	1 693	0,03000	0,03000	20,47
S	A		60 623	3 868	0,03000	0,03000	5,40		16 417	5 762	0,03000	0,03000	4,61		21 120	1 430	0,03000	0,03000	18,14
	P		60 623	2 484	0,03000	0,03000	8,41		16 417	665	0,03000	0,03000	39,92		21 120	1 114	0,03000	0,03000	23,29
P	A	01010	-58 510	496	0,03000	0,03000	72,82	01011	-32 496	1 086	0,03000	0,03000	30,20	01012	15 246	672	0,03000	0,03000	39,73
	P		-58 510	349	0,03000	0,03000	NS		-32 496	825	0,03000	0,03000	39,76		15 246	697	0,03000	0,03000	38,30
S	A		5 257	67	0,03000	0,03000	NS		5 494	1 200	0,03000	0,03000	23,29		5 417	721	0,03000	0,03000	38,77
	P		5 257	46	0,03000	0,03000	NS		5 494	1 141	0,03000	0,03000	24,49		5 417	1 001	0,03000	0,03000	27,93
P	A	01013	29 556	1 745	0,03000	0,03000	14,25	01014	-6 156	5 297	0,03000	0,03000	5,56	01100	96 190	12 467	0,03000	0,03000	1,30
	P		29 556	1 849	0,03000	0,03000	13,45		-6 156	5 315	0,03000	0,03000	5,54		96 190	12 820	0,03000	0,03000	1,26
S	A		5 922	8 145	0,03000	0,03000	3,42		16 330	6 764	0,03000	0,03000	3,93		18 802	1 987	0,03000	0,03000	13,21
	P		5 922	9 650	0,03000	0,03000	2,89		16 330	7 953	0,03000	0,03000	3,34		18 802	1 731	0,03000	0,03000	15,16
P	A	01101	41 960	2 863	0,03000	0,03000	8,13	01102	15 416	4 988	0,03000	0,03000	5,35	01103	85 031	10 348	0,03000	0,03000	1,71
	P		41 960	2 290	0,03000	0,03000	10,16		15 416	3 542	0,03000	0,03000	7,53		85 031	7 767	0,03000	0,03000	2,28
S	A		1 572	242	0,03000	0,03000	NS		2 144	997	0,03000	0,03000	28,46		632	2 314	0,03000	0,03000	12,35
	P		1 572	71	0,03000	0,03000	NS		2 144	726	0,03000	0,03000	39,08		632	1 559	0,03000	0,03000	18,32
P	A	01104	207 645	19 650	0,05200	0,05200	1,11	01105	101 015	4 710	0,03000	0,03000	3,29	01933	217 690	1 832	0,03400	0,03400	1,53
	P		207 645	17 189	0,04800	0,04800	1,05		101 015	5 412	0,03000	0,03000	2,87		217 690	1 901	0,03400	0,03400	1,48
S	A		155 127	10 246	0,03300	0,03300	1,06		315 418	9 559	0,05600	0,05600	1,13		205 008	480	0,03000	0,03000	1,17
	P		155 127	8 653	0,03200	0,03200	1,14		315 418	8 807	0,05400	0,05400	1,02		205 008	669	0,03100	0,03100	4,58

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01934	174 292	847	0,03000	0,03000	6,02	01935	-12 192	1 641	0,03000	0,03000	18,41	01936	-15 179	2 839	0,03000	0,03000	10,77
	P		174 292	1 094	0,03000	0,03000	4,66		-12 192	1 591	0,03000	0,03000	18,99		-15 179	2 526	0,03000	0,03000	12,11
S	A		14 100	724	0,03000	0,03000	37,08		8 218	541	0,03000	0,03000	51,01		6 686	813	0,03000	0,03000	34,19
	P		14 100	565	0,03000	0,03000	47,51		8 218	631	0,03000	0,03000	43,74		6 686	831	0,03000	0,03000	33,45
P	A	01937	-57 445	4 087	0,03000	0,03000	8,80	01938	-16 866	3 921	0,03000	0,03000	7,86	01939	144 868	2 207	0,03000	0,03000	4,24
	P		-57 445	4 202	0,03000	0,03000	8,56		-16 866	3 615	0,03000	0,03000	8,52		144 868	1 955	0,03000	0,03000	4,78
S	A		7 395	1 049	0,03000	0,03000	26,41		4 556	1 279	0,03000	0,03000	21,94		10 855	731	0,03000	0,03000	37,29
	P		7 395	1 115	0,03000	0,03000	24,85		4 556	1 102	0,03000	0,03000	25,47		10 855	744	0,03000	0,03000	36,64
P	A	01940	235 878	187	0,04000	0,04000	33,47	01941	310 333	12 855	0,06000	0,06000	1,20	01942	128 781	10 333	0,03000	0,03000	1,13
	P		255 711	1 547	0,04000	0,04000	2,17		310 333	13 651	0,06000	0,06000	1,13		128 781	10 504	0,03000	0,03000	1,11
S	A		255 807	1 092	0,03800	0,03800	1,17		171 591	763	0,03000	0,03000	7,20		13 729	20	0,03000	0,03000	NS
	P		255 807	803	0,03800	0,03800	1,59		171 591	915	0,03000	0,03000	6,00		26 553	125	0,03000	0,03000	NS
P	A	01943	79 163	5 467	0,03000	0,03000	3,39	01944	22 570	1 973	0,03000	0,03000	13,06	01945	34 662	4 947	0,03000	0,03000	4,89
	P		79 163	5 260	0,03000	0,03000	3,52		-15 941	1 412	0,03000	0,03000	21,73		34 662	3 400	0,03000	0,03000	7,12
S	A		26 118	1 197	0,03000	0,03000	21,14		24 197	824	0,03000	0,03000	31,01		8 904	187	0,03000	0,03000	NS
	P		26 118	965	0,03000	0,03000	26,22		24 197	874	0,03000	0,03000	29,24		8 904	247	0,03000	0,03000	NS
P	A	01946	15 098	8 272	0,03000	0,03000	3,23	01947	94 049	12 221	0,03000	0,03000	1,35	01948	284 898	15 775	0,05800	0,05800	1,08
	P		15 098	6 580	0,03000	0,03000	4,06		94 049	9 093	0,03000	0,03000	1,81		284 898	12 699	0,05400	0,05400	1,05
S	A		12 334	527	0,03000	0,03000	51,37		6 762	1 398	0,03000	0,03000	19,87		187 466	2 694	0,03000	0,03000	1,17
	P		12 334	285	0,03000	0,03000	94,98		6 762	1 743	0,03000	0,03000	15,94		187 466	2 373	0,03000	0,03000	1,33
P	A	01949	241 765	4 419	0,04000	0,04000	1,22	01950	49 905	2 399	0,03000	0,03000	9,28	01951	28 581	413	0,03000	0,03000	60,51
	P		241 765	4 013	0,04000	0,04000	1,35		49 905	1 657	0,03000	0,03000	13,43		28 581	305	0,03000	0,03000	81,93
S	A		553 647	5 895	0,08600	0,08600	1,11		393 535	2 871	0,06000	0,06000	1,24		224 585	2 292	0,03600	0,03600	1,98
	P		553 647	3 379	0,08400	0,08400	1,31		393 535	1 743	0,06000	0,06000	2,04		224 585	820	0,03400	0,03400	1,67
P	A	01952	8 938	194	0,03000	0,03000	NS	01953	160 864	1 083	0,03000	0,03000	6,51	02265	14 102	3 970	0,03000	0,03000	6,76
	P		8 938	359	0,03000	0,03000	76,62		160 864	1 127	0,03000	0,03000	6,26		14 102	2 138	0,03000	0,03000	12,56
S	A		129 129	701	0,03000	0,03000	16,53		178 137	2 797	0,03000	0,03000	1,62		23 775	1 388	0,03000	0,03000	18,45
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		178 137	3 126	0,03000	0,03000	1,45		23 775	419	0,03000	0,03000	61,11
P	A	02266	7 377	2 100	0,03000	0,03000	13,19	02267	9 530	1 763	0,03000	0,03000	15,56	03314	80 671	1 782	0,03000	0,03000	10,27
	P		7 377	133	0,03000	0,03000	NS		9 530	473	0,03000	0,03000	57,99		80 671	537	0,03000	0,03000	34,09
S	A		8 503	1 394	0,03000	0,03000	19,77		81 301	1 543	0,03000	0,03000	11,81		103 955	3 784	0,03000	0,03000	3,99
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		81 301	161	0,03000	0,03000	NS		69 647	1 587	0,03000	0,03000	12,43
P	A	03315	10 198	1 332	0,03000	0,03000	20,53	03316	42 519	558	0,03000	0,03000	41,59	04076	80 111	5 020	0,03000	0,03000	3,66
	P		10 198	778	0,03000	0,03000	35,15		0	0	0,03000	0,03000	-		80 111	5 543	0,03000	0,03000	3,32
S	A		27 316	2 783	0,03000	0,03000	9,04		14 099	803	0,03000	0,03000	33,43		107 136	3 427	0,03000	0,03000	4,28
	P		27 316	2 795	0,03000	0,03000	9,00		14 099	219	0,03000	0,03000	NS		107 136	1 170	0,03000	0,03000	12,54
P	A	04078	217 084	21 711	0,05600	0,05600	1,10	04130	235 679	3 089	0,03800	0,03800	1,38	04131	582 591	4 005	0,09000	0,09000	1,52
	P		217 084	23 725	0,05600	0,05600	1,01		235 679	2 706	0,03800	0,03800	1,57		582 591	8 065	0,09210	0,09210	1,05
S	A		75 264	5 572	0,03000	0,03000	3,41		369 054	6 928	0,06200	0,06200	1,32		95 488	1 189	0,03000	0,03000	13,69
	P		30 232	5 502	0,03000	0,03000	4,50		369 054	9 018	0,06200	0,06200	1,01		95 488	1 190	0,03000	0,03000	13,68
P	A	04132	546 684	17 578	0,09800	0,09800	1,08	04133	382 792	11 051	0,06800	0,06800	1,19	04238	131 873	2 223	0,03000	0,03000	5,04
	P		546 684	25 477	0,10600	0,10600	1,03		382 792	10 408	0,06600	0,06600	1,07		131 873	2 533	0,03000	0,03000	4,42
S	A		193 150	3 817	0,03200	0,03200	1,15		815 826	15 251	0,13400	0,13400	1,09		39 438	631	0,03000	0,03000	37,40
	P		193 150	4 800	0,03300	0,03300	1,12		815 826	12 025	0,13000	0,13000	1,07		39 438	270	0,03000	0,03000	87,41
P	A	04239	49 553	7 466	0,03000	0,03000	2,99												
	P		49 553	5 128	0,03000	0,03000	4,35												
S	A		13 345	4 765	0,03000	0,03000	5,65												
	P		0	0	0,03000	0,03000	-												
Piano Secondo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00166	76 396	12 127	0,03000	0,03000	1,56	00289	8 068	12 098	0,03000	0,03000	2,28	01100	103 857	12 382	0,03000	0,03000	1,22
	P		76 396	3 861	0,03000	0,03000	4,89		8 068	7 234	0,03000	0,03000	3,82		103 857	12 903	0,03000	0,03000	1,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		37 049	8 435	0,03000	0,03000	2,83		9 118	6 508	0,03000	0,03000	4,22		83 891	3 884	0,03000	0,03000	4,60
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		83 891	3 520	0,03000	0,03000	5,08
P	A	01101	25 955	3 289	0,03000	0,03000	7,70	01102	13 625	5 556	0,03000	0,03000	4,84	01103	122 802	10 910	0,03000	0,03000	1,14
	P		25 955	2 842	0,03000	0,03000	8,91		13 625	4 117	0,03000	0,03000	6,54		122 802	8 363	0,03000	0,03000	1,49
S	A		9 317	1 557	0,03000	0,03000	17,63		12 721	2 342	0,03000	0,03000	11,54		114 851	7 035	0,03000	0,03000	1,93
	P		9 317	986	0,03000	0,03000	27,85		12 721	1 420	0,03000	0,03000	19,03		114 851	5 477	0,03000	0,03000	2,48
P	A	01104	66 231	17 331	0,03000	0,03000	1,16	01105	10 911	6 584	0,03000	0,03000	4,14	01248	-7 206	11 978	0,03000	0,03000	2,47
	P		66 231	15 113	0,03000	0,03000	1,33		10 911	6 710	0,03000	0,03000	4,06		-7 206	12 775	0,03000	0,03000	2,31
S	A		231 708	13 132	0,04800	0,04800	1,13		187 526	7 919	0,03600	0,03600	1,17		21 477	1 964	0,03000	0,03000	13,19
	P		231 708	10 321	0,04400	0,04400	1,06		187 526	3 879	0,03200	0,03200	1,28		21 477	1 149	0,03000	0,03000	22,54
P	A	01249	-12 815	11 505	0,03000	0,03000	2,63	01250	-25 880	8 079	0,03000	0,03000	3,96	01251	-41 544	7 633	0,03000	0,03000	4,45
	P		-12 815	11 932	0,03000	0,03000	2,54		-25 880	8 162	0,03000	0,03000	3,92		-41 544	7 544	0,03000	0,03000	4,50
S	A		9 605	2 872	0,03000	0,03000	9,55		3 878	2 105	0,03000	0,03000	13,37		14 288	2 224	0,03000	0,03000	12,06
	P		9 605	1 816	0,03000	0,03000	15,10		3 878	781	0,03000	0,03000	36,05		14 288	811	0,03000	0,03000	33,07
P	A	01252	-34 774	4 646	0,03000	0,03000	7,12	01253	-55 053	3 063	0,03000	0,03000	11,65	01254	-49 537	2 144	0,03000	0,03000	16,31
	P		-34 774	4 433	0,03000	0,03000	7,47		-55 053	2 839	0,03000	0,03000	12,57		-49 537	1 878	0,03000	0,03000	18,62
S	A		14 967	1 670	0,03000	0,03000	16,01		4 985	1 580	0,03000	0,03000	17,73		1 215	1 575	0,03000	0,03000	18,09
	P		14 967	178	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01255	-43 171	2 263	0,03000	0,03000	15,10	01256	27 503	4 077	0,03000	0,03000	6,16	01257	-58 043	615	0,03000	0,03000	58,64
	P		-43 171	1 512	0,03000	0,03000	22,60		27 503	2 533	0,03000	0,03000	9,92		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		9 007	2 336	0,03000	0,03000	11,77		48 642	3 150	0,03000	0,03000	7,12		8 056	2 450	0,03000	0,03000	11,27
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		43 306	649	0,03000	0,03000	35,60		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01258	-30 973	1 300	0,03000	0,03000	25,08	01259	-2 967	705	0,03000	0,03000	41,17	01260	-11 584	827	0,03000	0,03000	36,43
	P		-30 973	726	0,03000	0,03000	44,91		-30 272	21	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		13 418	3 309	0,03000	0,03000	8,14		5 983	3 825	0,03000	0,03000	7,29		-1 654	3 880	0,03000	0,03000	7,44
	P		13 418	279	0,03000	0,03000	96,53		5 983	423	0,03000	0,03000	65,92		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01261	70 298	3 967	0,03000	0,03000	4,95	01262	22 674	1 321	0,03000	0,03000	19,49	01263	-28 823	3 037	0,03000	0,03000	10,65
	P		70 298	4 023	0,03000	0,03000	4,88		22 674	133	0,03000	0,03000	NS		-28 823	1 683	0,03000	0,03000	19,21
S	A		35 416	4 936	0,03000	0,03000	4,89		-8 156	4 078	0,03000	0,03000	7,28		3 838	2 795	0,03000	0,03000	10,07
	P		35 416	142	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01264	-41 933	2 958	0,03000	0,03000	11,50	01265	-37 019	5 561	0,03000	0,03000	6,00	01266	-36 963	6 916	0,03000	0,03000	4,83
	P		-41 933	1 153	0,03000	0,03000	29,49		-39 976	3 577	0,03000	0,03000	9,44		-36 963	4 892	0,03000	0,03000	6,82
S	A		1 204	1 558	0,03000	0,03000	18,29		4 779	1 275	0,03000	0,03000	21,99		6 920	1 110	0,03000	0,03000	25,01
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 779	561	0,03000	0,03000	49,98		6 920	1 252	0,03000	0,03000	22,18
P	A	01267	-43 698	7 624	0,03000	0,03000	4,49	01268	-17 330	13 195	0,03000	0,03000	2,34	01269	-1 118	17 349	0,03000	0,03000	1,66
	P		-43 698	5 368	0,03000	0,03000	6,38		-17 330	10 319	0,03000	0,03000	2,99		-1 118	13 654	0,03000	0,03000	2,11
S	A		16 791	1 760	0,03000	0,03000	15,06		15 072	2 714	0,03000	0,03000	9,85		15 264	6 787	0,03000	0,03000	3,93
	P		16 791	1 794	0,03000	0,03000	14,77		15 072	1 988	0,03000	0,03000	13,44		15 264	4 462	0,03000	0,03000	5,98
P	A	03503	-8 277	4 471	0,03000	0,03000	6,64	03504	41 016	4 063	0,03000	0,03000	5,76	03505	4 920	4 979	0,03000	0,03000	5,63
	P		-8 277	4 773	0,03000	0,03000	6,22		41 016	2 240	0,03000	0,03000	10,45		4 920	2 649	0,03000	0,03000	10,58
S	A		44 896	2 606	0,03000	0,03000	8,79		-19 897	4 627	0,03000	0,03000	6,74		101 050	1 996	0,03000	0,03000	7,77
	P		44 896	379	0,03000	0,03000	60,42		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03506	53 298	14 650	0,03000	0,03000	1,49	03507	-13 542	7 781	0,03000	0,03000	3,90	03508	660	1 333	0,03000	0,03000	21,43
	P		53 298	15 544	0,03000	0,03000	1,40		-13 542	7 905	0,03000	0,03000	3,84		660	312	0,03000	0,03000	91,55
S	A		31 780	3 303	0,03000	0,03000	7,44		38 336	1 040	0,03000	0,03000	22,83		5 676	827	0,03000	0,03000	33,76
	P		31 780	2 649	0,03000	0,03000	9,28		26 308	90	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03509	-726	10 621	0,03000	0,03000	2,71	03510	-11 490	1 632	0,03000	0,03000	18,45	03511	-23 406	1 864	0,03000	0,03000	16,97
	P		-726	8 477	0,03000	0,03000	3,39		0	0	0,03000	0,03000	-		-23 406	1 289	0,03000	0,03000	24,55
S	A		110 663	1 266	0,03000	0,03000	11,20		115 661	1 907	0,03000	0,03000	7,07		11 148	1 134	0,03000	0,03000	24,01
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		62 366	369	0,03000	0,03000	56,00		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03512	-19 464	4 790	0,03000	0,03000	6,50	03513	-22 404	4 439	0,03000	0,03000	7,10	03514	-40 356	2 672	0,03000	0,03000	12,65

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-19 464	3 307	0,03000	0,03000	9,42		-22 404	2 327	0,03000	0,03000	13,54		-40 356	2 283	0,03000	0,03000	14,81
S	A		39 022	1 840	0,03000	0,03000	12,85		70 688	2 231	0,03000	0,03000	8,78		3 443	1 434	0,03000	0,03000	19,67
	P		39 022	567	0,03000	0,03000	41,72		70 688	1 214	0,03000	0,03000	16,14		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03515	-37 945	2 249	0,03000	0,03000	14,89	03516	-37 957	3 766	0,03000	0,03000	8,90	03517	-35 981	2 379	0,03000	0,03000	13,98
	P		-37 945	1 236	0,03000	0,03000	27,10		-37 957	2 074	0,03000	0,03000	16,15		-35 981	208	0,03000	0,03000	NS
S	A		10 573	1 475	0,03000	0,03000	18,51		30 861	1 670	0,03000	0,03000	14,79		7 586	1 022	0,03000	0,03000	27,08
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		30 861	326	0,03000	0,03000	75,76		7 586	256	0,03000	0,03000	NS
P	A	03518	-52 400	701	0,03000	0,03000	50,42	03519	-49 197	2 443	0,03000	0,03000	14,30	03520	-43 632	1 790	0,03000	0,03000	19,12
	P		-52 400	61	0,03000	0,03000	NS		-49 197	1 287	0,03000	0,03000	27,14		-43 632	175	0,03000	0,03000	NS
S	A		6 141	1 803	0,03000	0,03000	15,45		2 091	1 888	0,03000	0,03000	15,03		-1 503	1 843	0,03000	0,03000	15,65
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03521	-61 750	846	0,03000	0,03000	43,18	03522	-61 909	1 077	0,03000	0,03000	33,94	03523	-36 687	1 607	0,03000	0,03000	20,75
	P		-61 750	524	0,03000	0,03000	69,72		-62 040	341	0,03000	0,03000	NS		-36 687	503	0,03000	0,03000	66,28
S	A		7 834	1 960	0,03000	0,03000	14,11		3 200	2 271	0,03000	0,03000	12,43		1 066	2 766	0,03000	0,03000	10,31
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03524	4 134	1 215	0,03000	0,03000	23,14	04063	72 448	3 831	0,03000	0,03000	5,06	04078	113 114	27 538	0,04600	0,04600	1,03
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		72 448	10 413	0,03000	0,03000	1,86		113 114	29 426	0,04810	0,04810	1,03
S	A		-4 543	3 268	0,03000	0,03000	8,94		46 731	2 883	0,03000	0,03000	7,86		82 048	7 995	0,03000	0,03000	2,27
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		46 731	3 977	0,03000	0,03000	5,70		82 048	7 753	0,03000	0,03000	2,34
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00096	357 742	4 005	0,05600	0,05600	1,18	00109	181 026	5 874	0,03200	0,03200	1,02	00167	81 539	7 307	0,03000	0,03000	2,49
	P		357 742	4 478	0,05600	0,05600	1,05		181 026	3 789	0,03000	0,03000	1,10		81 539	9 489	0,03000	0,03000	1,92
S	A		185 874	1 939	0,03000	0,03000	1,75		142 853	2 879	0,03000	0,03000	3,35		37 734	3 392	0,03000	0,03000	7,02
	P		185 874	2 631	0,03000	0,03000	1,29		142 853	877	0,03000	0,03000	10,99		37 734	3 035	0,03000	0,03000	7,85
P	A	00212	7 058	12 460	0,03000	0,03000	2,23	01053	39 028	513	0,03000	0,03000	46,11	01054	268 087	1 667	0,04100	0,04100	1,46
	P		7 058	12 467	0,03000	0,03000	2,23		39 028	887	0,03000	0,03000	26,67		268 087	2 705	0,04200	0,04200	1,35
S	A		81 460	4 054	0,03000	0,03000	4,49		0	0	0,03000	0,03000	-		626 397	1 202	0,09400	0,09400	2,46
	P		81 460	7 530	0,03000	0,03000	2,42		119 799	3 002	0,03000	0,03000	4,30		635 267	3 605	0,09600	0,09600	1,39
P	A	01055	145 104	1 783	0,03000	0,03000	5,23	01056	59 036	1 294	0,03000	0,03000	16,30	01057	78 370	658	0,03000	0,03000	28,29
	P		145 104	1 924	0,03000	0,03000	4,84		59 036	1 401	0,03000	0,03000	15,05		78 370	751	0,03000	0,03000	24,78
S	A		117 133	3 823	0,03000	0,03000	3,47		2 252	164	0,03000	0,03000	NS		36 247	528	0,03000	0,03000	45,47
	P		117 133	4 309	0,03000	0,03000	3,08		2 252	168	0,03000	0,03000	NS		36 247	576	0,03000	0,03000	41,68
P	A	01058	168 231	2 698	0,03000	0,03000	2,22	01270	149 796	628	0,03000	0,03000	13,77	01271	96 789	544	0,03000	0,03000	29,60
	P		168 231	2 848	0,03000	0,03000	2,10		149 796	233	0,03000	0,03000	37,11		96 789	473	0,03000	0,03000	34,04
S	A		8 428	2 934	0,03000	0,03000	9,40		42 117	1 111	0,03000	0,03000	20,93		3 068	536	0,03000	0,03000	52,72
	P		8 428	2 982	0,03000	0,03000	9,25		42 117	429	0,03000	0,03000	54,21		3 068	439	0,03000	0,03000	64,36
P	A	01272	84 902	858	0,03000	0,03000	20,67	01273	173 662	1 452	0,03000	0,03000	3,57	01274	13 244	972	0,03000	0,03000	27,73
	P		84 902	915	0,03000	0,03000	19,38		173 662	1 188	0,03000	0,03000	4,37		13 244	979	0,03000	0,03000	27,53
S	A		3 575	1 008	0,03000	0,03000	27,97		122 042	4 002	0,03000	0,03000	3,15		77 978	5 183	0,03000	0,03000	3,60
	P		3 575	1 031	0,03000	0,03000	27,34		122 042	3 342	0,03000	0,03000	3,77		77 978	4 849	0,03000	0,03000	3,85
P	A	01275	34 949	1 158	0,03000	0,03000	20,88	02038	229 480	5 219	0,04000	0,04000	1,38	02039	17 886	1 380	0,03000	0,03000	19,10
	P		34 949	1 194	0,03000	0,03000	20,25		229 480	5 642	0,04000	0,04000	1,27		43 965	1 376	0,03000	0,03000	16,73
S	A		33 776	3 571	0,03000	0,03000	6,81		250 051	710	0,03800	0,03800	3,00		4 617	528	0,03000	0,03000	53,14
	P		33 776	3 249	0,03000	0,03000	7,49		250 051	347	0,03800	0,03800	6,15		4 617	627	0,03000	0,03000	44,75
P	A	02040	28 964	207	0,03000	0,03000	NS	02041	75 094	5 294	0,03000	0,03000	3,60	02042	97 198	7 971	0,03000	0,03000	2,01
	P		28 964	319	0,03000	0,03000	78,19		75 094	5 413	0,03000	0,03000	3,52		97 198	8 034	0,03000	0,03000	2,00
S	A		11 010	501	0,03000	0,03000	54,37		44 326	1 647	0,03000	0,03000	13,95		78 142	3 053	0,03000	0,03000	6,11
	P		11 010	476	0,03000	0,03000	57,23		44 326	1 675	0,03000	0,03000	13,72		78 142	3 013	0,03000	0,03000	6,19
P	A	02043	136 645	6 855	0,03000	0,03000	1,54	02044	373 523	3 900	0,05800	0,05800	1,14	02045	302 036	1 624	0,04600	0,04600	1,65
	P		136 645	7 092	0,03000	0,03000	1,48		373 523	3 945	0,05800	0,05800	1,13		302 036	888	0,04600	0,04600	3,01
S	A		50 682	610	0,03000	0,03000	36,33		184 681	371	0,03000	0,03000	9,62		181 210	1 308	0,03000	0,03000	3,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		50 682	576	0,03000	0,03000	38,47		184 681	520	0,03000	0,03000	6,87		181 210	1 126	0,03000	0,03000	3,62
P	A	02046	173 459	481	0,03000	0,03000	10,85	02047	110 567	871	0,03000	0,03000	16,30	02048	86 376	546	0,03000	0,03000	32,11
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		111 702	959	0,03000	0,03000	14,64		86 376	471	0,03000	0,03000	37,22
S	A		32 965	103	0,03000	0,03000	NS		9 309	986	0,03000	0,03000	27,85		7 527	211	0,03000	0,03000	NS
	P		32 965	262	0,03000	0,03000	93,24		9 309	833	0,03000	0,03000	32,96		7 527	167	0,03000	0,03000	NS
P	A	02049	193 613	956	0,03000	0,03000	2,35	02050	184 293	242	0,03000	0,03000	14,99	02051	588 795	3 073	0,08800	0,08800	1,13
	P		193 613	992	0,03000	0,03000	2,27		184 293	217	0,03000	0,03000	16,72		588 795	2 884	0,08800	0,08800	1,21
S	A		12 552	363	0,03000	0,03000	74,50		20 833	1 167	0,03000	0,03000	22,26		19 291	1 312	0,03000	0,03000	19,95
	P		12 552	394	0,03000	0,03000	68,64		20 833	1 086	0,03000	0,03000	23,92		19 291	1 310	0,03000	0,03000	19,98
P	A	02052	7 101	727	0,03000	0,03000	38,16	02053	10 781	455	0,03000	0,03000	59,93	02054	10 254	137	0,03000	0,03000	NS
	P		7 101	1 018	0,03000	0,03000	27,25		10 781	203	0,03000	0,03000	NS		10 254	357	0,03000	0,03000	76,57
S	A		387 424	3 085	0,06000	0,06000	1,44		184 285	1 240	0,03000	0,03000	2,93		111 664	395	0,03000	0,03000	35,55
	P		387 424	3 027	0,06000	0,06000	1,47		184 285	2 069	0,03000	0,03000	1,75		111 664	1 598	0,03000	0,03000	8,79
P	A	02055	59 993	84	0,03000	0,03000	NS	02056	240 289	546	0,03600	0,03600	2,78	02249	7 415	1 087	0,03000	0,03000	25,48
	P		59 993	90	0,03000	0,03000	NS		240 289	722	0,03600	0,03600	2,10		7 415	872	0,03000	0,03000	31,77
S	A		0	0	0,05800	0,05800	-		0	0	0,06800	0,06800	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		397 987	1 427	0,06000	0,06000	3,33		460 448	1 866	0,06800	0,06800	1,01		47 447	2 719	0,03000	0,03000	8,30
P	A	02250	0	0	0,03000	0,03000	-	02251	997	1 061	0,03000	0,03000	26,88	03525	73 262	1 685	0,03000	0,03000	11,43
	P		-4 794	423	0,03000	0,03000	69,18		997	1 194	0,03000	0,03000	23,89		73 262	2 054	0,03000	0,03000	9,38
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		9 791	1 507	0,03000	0,03000	18,18
	P		-13 413	1 302	0,03000	0,03000	23,32		-15 475	450	0,03000	0,03000	68,06		9 791	599	0,03000	0,03000	45,74
P	A	03526	7 837	2 917	0,03000	0,03000	9,48	03527	24 371	743	0,03000	0,03000	34,36	03528	75 911	441	0,03000	0,03000	42,92
	P		7 837	3 077	0,03000	0,03000	8,98		24 371	818	0,03000	0,03000	31,21		75 911	728	0,03000	0,03000	26,00
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		18 913	1 578	0,03000	0,03000	16,62
	P		31 484	3 702	0,03000	0,03000	6,65		102 378	1 298	0,03000	0,03000	11,81		18 913	1 865	0,03000	0,03000	14,06
P	A	04095	246 268	2 178	0,03800	0,03800	1,23	04096	650 825	5 836	0,10000	0,10000	1,13	04097	588 104	8 562	0,09400	0,09400	1,13
	P		246 268	3 104	0,03900	0,03900	1,20		650 825	5 635	0,10000	0,10000	1,17		588 104	9 850	0,09610	0,09610	1,19
S	A		494 595	1 860	0,07400	0,07400	1,48		87 988	1 363	0,03000	0,03000	12,70		96 850	2 089	0,03000	0,03000	7,70
	P		494 595	4 280	0,07600	0,07600	1,18		87 988	2 131	0,03000	0,03000	8,12		96 850	2 334	0,03000	0,03000	6,90
P	A	04098	234 329	1 564	0,03700	0,03700	2,58	04214	60 585	2 564	0,03000	0,03000	8,15	04215	111 714	2 753	0,03000	0,03000	5,10
	P		234 329	1 746	0,03600	0,03600	1,34		60 585	3 134	0,03000	0,03000	6,67		111 714	2 248	0,03000	0,03000	6,24
S	A		187 228	4 117	0,03100	0,03100	1,04		0	0	0,03000	0,03000	-		10 371	1 573	0,03000	0,03000	17,37
	P		187 228	3 664	0,03200	0,03200	1,46		52 237	4 616	0,03000	0,03000	4,76		0	0	0,03000	0,03000	-
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00096	208 707	3 660	0,03400	0,03400	1,13	00212	2 827	12 602	0,03000	0,03000	2,24	00258	379 923	23 358	0,08000	0,08000	1,05
	P		208 707	3 185	0,03400	0,03400	1,30		2 827	12 104	0,03000	0,03000	2,34		379 923	22 169	0,07800	0,07800	1,02
S	A		114 526	3 975	0,03000	0,03000	3,43		19 589	6 621	0,03000	0,03000	3,95		77 785	9 495	0,03000	0,03000	1,97
	P		88 959	4 086	0,03000	0,03000	4,20		19 589	3 473	0,03000	0,03000	7,53		77 785	7 735	0,03000	0,03000	2,42
P	A	00272	203 986	7 835	0,03800	0,03800	1,13	00273	233 703	4 389	0,04000	0,04000	1,58	00274	42 863	4 315	0,03000	0,03000	5,37
	P		203 986	7 386	0,03800	0,03800	1,20		233 703	4 067	0,03800	0,03800	1,13		42 863	4 215	0,03000	0,03000	5,49
S	A		42 792	1 903	0,03000	0,03000	12,18		59 812	662	0,03000	0,03000	31,71		25 497	1 003	0,03000	0,03000	25,31
	P		42 792	1 651	0,03000	0,03000	14,03		59 812	1 029	0,03000	0,03000	20,40		21 118	723	0,03000	0,03000	35,89
P	A	00275	58 969	3 442	0,03000	0,03000	6,13	00285	-35	17 288	0,03000	0,03000	1,66	00639	4 993	2 680	0,03000	0,03000	10,45
	P		58 969	4 089	0,03000	0,03000	5,16		-35	14 782	0,03000	0,03000	1,94		4 993	2 307	0,03000	0,03000	12,14
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		9 278	7 921	0,03000	0,03000	3,47		15 665	1 571	0,03000	0,03000	16,96
	P		29 203	1 616	0,03000	0,03000	15,41		9 278	2 456	0,03000	0,03000	11,18		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00640	13 811	1 001	0,03000	0,03000	26,85	00641	31 046	1 375	0,03000	0,03000	17,95	00642	57 172	2 505	0,03000	0,03000	8,51
	P		13 811	999	0,03000	0,03000	26,91		31 046	1 558	0,03000	0,03000	15,84		57 172	2 844	0,03000	0,03000	7,50
S	A		5 999	648	0,03000	0,03000	43,03		40 426	587	0,03000	0,03000	39,99		11 784	133	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		40 426	817	0,03000	0,03000	28,73		11 784	1 262	0,03000	0,03000	21,51
P	A	00643	77 292	3 192	0,03000	0,03000	5,87	00644	88 906	3 345	0,03000	0,03000	5,14	00645	75 030	3 931	0,03000	0,03000	4,84

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		77 292	4 049	0,03000	0,03000	4,63		88 906	4 287	0,03000	0,03000	4,01		75 030	4 947	0,03000	0,03000	3,85
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		34 779	2 207	0,03000	0,03000	10,96		27 984	2 373	0,03000	0,03000	10,56		32 245	2 263	0,03000	0,03000	10,84
P	A	00646	87 824	3 404	0,03000	0,03000	5,09	00647	92 558	3 312	0,03000	0,03000	5,04	00648	71 535	3 985	0,03000	0,03000	4,89
	P		87 824	4 400	0,03000	0,03000	3,94		92 558	4 237	0,03000	0,03000	3,94		71 535	4 701	0,03000	0,03000	4,15
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		30 738	2 495	0,03000	0,03000	9,91		31 541	2 331	0,03000	0,03000	10,56		31 816	1 919	0,03000	0,03000	12,81
P	A	00649	76 133	3 393	0,03000	0,03000	5,57	00650	69 619	3 156	0,03000	0,03000	6,25	00651	9 457	4 820	0,03000	0,03000	5,69
	P		76 133	3 847	0,03000	0,03000	4,91		69 619	3 407	0,03000	0,03000	5,79		9 457	4 094	0,03000	0,03000	6,70
S	A		24 389	335	0,03000	0,03000	76,20		34 893	661	0,03000	0,03000	36,58		6 000	2 501	0,03000	0,03000	11,15
	P		24 389	1 883	0,03000	0,03000	13,56		34 893	1 297	0,03000	0,03000	18,64		6 000	1 022	0,03000	0,03000	27,28
P	A	00652	-6 980	7 632	0,03000	0,03000	3,87	01033	178 648	2 396	0,03000	0,03000	1,86	01034	192 057	1 843	0,03000	0,03000	1,35
	P		-6 980	6 587	0,03000	0,03000	4,48		178 648	2 267	0,03000	0,03000	1,97		192 057	1 696	0,03000	0,03000	1,46
S	A		20 064	4 401	0,03000	0,03000	5,93		60 334	406	0,03000	0,03000	51,53		49 269	383	0,03000	0,03000	58,33
	P		20 064	1 374	0,03000	0,03000	18,98		60 334	175	0,03000	0,03000	NS		49 269	325	0,03000	0,03000	68,74
P	A	01035	180 479	2 641	0,03000	0,03000	1,59	01036	203 400	3 294	0,03400	0,03400	1,60	01037	218 234	4 229	0,03600	0,03600	1,13
	P		180 479	2 434	0,03000	0,03000	1,72		203 400	2 934	0,03200	0,03200	1,02		218 234	3 754	0,03600	0,03600	1,27
S	A		51 345	820	0,03000	0,03000	26,92		54 892	681	0,03000	0,03000	31,75		58 736	950	0,03000	0,03000	22,24
	P		51 345	840	0,03000	0,03000	26,28		54 892	936	0,03000	0,03000	23,10		58 736	1 401	0,03000	0,03000	15,08
P	A	01038	218 784	4 552	0,03800	0,03800	1,55	01039	235 752	5 159	0,04000	0,04000	1,22	01040	216 550	4 812	0,03800	0,03800	1,53
	P		218 784	3 974	0,03600	0,03600	1,18		235 752	4 717	0,04000	0,04000	1,33		216 550	4 190	0,03600	0,03600	1,19
S	A		59 458	843	0,03000	0,03000	24,95		56 479	690	0,03000	0,03000	31,04		59 775	978	0,03000	0,03000	21,47
	P		59 458	1 423	0,03000	0,03000	14,78		56 479	1 285	0,03000	0,03000	16,67		59 775	1 550	0,03000	0,03000	13,54
P	A	01041	209 724	5 010	0,03600	0,03600	1,20	01042	222 478	5 489	0,03800	0,03800	1,13	01043	199 932	5 729	0,03600	0,03600	1,32
	P		209 724	4 430	0,03600	0,03600	1,36		222 478	5 036	0,03800	0,03800	1,23		199 932	5 172	0,03400	0,03400	1,06
S	A		60 171	931	0,03000	0,03000	22,50		58 984	875	0,03000	0,03000	24,11		45 110	1 629	0,03000	0,03000	14,04
	P		60 171	1 393	0,03000	0,03000	15,04		58 984	1 230	0,03000	0,03000	17,15		45 110	1 832	0,03000	0,03000	12,49
P	A	01044	192 127	6 633	0,03600	0,03600	1,31	01045	206 887	10 051	0,04200	0,04200	1,24	01046	238 270	14 567	0,05000	0,05000	1,08
	P		192 127	6 201	0,03400	0,03400	1,07		206 887	9 610	0,04000	0,04000	1,09		238 270	14 088	0,05000	0,05000	1,12
S	A		62 839	1 324	0,03000	0,03000	15,56		61 703	3 901	0,03000	0,03000	5,32		33 254	5 008	0,03000	0,03000	4,87
	P		62 839	1 247	0,03000	0,03000	16,52		61 703	3 394	0,03000	0,03000	6,11		33 254	4 160	0,03000	0,03000	5,86
P	A	01047	328 987	5 045	0,05400	0,05400	1,41	01048	234 694	3 774	0,03800	0,03800	1,17	01049	101 699	1 340	0,03000	0,03000	11,51
	P		328 987	4 767	0,05200	0,05200	1,04		234 694	3 577	0,03800	0,03800	1,23		101 699	903	0,03000	0,03000	17,08
S	A		127 080	1 000	0,03000	0,03000	11,88		31 140	1 261	0,03000	0,03000	19,56		116 855	1 590	0,03000	0,03000	8,37
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01050	17 767	9 479	0,03000	0,03000	2,78	01051	12 176	14 775	0,03000	0,03000	1,83	01052	8 925	13 809	0,03000	0,03000	1,99
	P		17 767	9 450	0,03000	0,03000	2,79		12 176	14 264	0,03000	0,03000	1,90		8 925	13 059	0,03000	0,03000	2,11
S	A		182 862	4 306	0,03100	0,03100	1,12		278 532	6 877	0,04800	0,04800	1,19		197 319	12 469	0,04200	0,04200	1,10
	P		182 862	2 309	0,03000	0,03000	1,59		278 532	4 057	0,04400	0,04400	1,06		197 319	9 126	0,03800	0,03800	1,08
P	A	01053	29 007	638	0,03000	0,03000	39,08	01054	12 901	2 391	0,03000	0,03000	11,29	01055	103 212	2 256	0,03000	0,03000	6,74
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		12 901	1 654	0,03000	0,03000	16,32		103 212	1 924	0,03000	0,03000	7,91
S	A		118 285	2 062	0,03000	0,03000	6,36		204 369	2 683	0,03400	0,03400	2,88		149 477	1 301	0,03000	0,03000	6,68
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		206 169	201	0,03000	0,03000	1,26		92 127	858	0,03000	0,03000	19,51
P	A	01056	37 744	2 846	0,03000	0,03000	8,37	01057	113 827	1 454	0,03000	0,03000	9,45	01058	212 281	1 429	0,03200	0,03200	1,08
	P		37 744	2 616	0,03000	0,03000	9,10		113 827	1 286	0,03000	0,03000	10,68		212 281	1 332	0,03200	0,03200	1,16
S	A		-1 068	2 691	0,03000	0,03000	10,70		-590	994	0,03000	0,03000	28,90		84 570	918	0,03000	0,03000	19,37
	P		-1 068	2 011	0,03000	0,03000	14,31		-590	612	0,03000	0,03000	46,93		49 329	663	0,03000	0,03000	33,68
P	A	03247	306 037	9 357	0,05400	0,05400	1,09	03248	14 069	1 084	0,03000	0,03000	24,77	03249	3 828	2 079	0,03000	0,03000	13,54
	P		306 037	8 843	0,05400	0,05400	1,15		14 069	200	0,03000	0,03000	NS		3 828	1 726	0,03000	0,03000	16,31
S	A		44 131	3 520	0,03000	0,03000	6,53		127 000	2 470	0,03000	0,03000	4,81		17 122	2 214	0,03000	0,03000	11,95
	P		44 131	2 260	0,03000	0,03000	10,18		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	03250	157 936	1 962	0,03000	0,03000	3,81	03251	165 081	360	0,03000	0,03000	17,88	03252	119 601	1 035	0,03000	0,03000	12,49
	P		157 936	1 822	0,03000	0,03000	4,10		165 081	158	0,03000	0,03000	40,75		119 601	819	0,03000	0,03000	15,79
S	A		60 848	1 202	0,03000	0,03000	17,35		22 365	178	0,03000	0,03000	NS		19 360	1 013	0,03000	0,03000	25,83
	P		60 848	849	0,03000	0,03000	24,57		22 365	14	0,03000	0,03000	NS		19 360	733	0,03000	0,03000	35,70
P	A	03253	67 096	1 515	0,03000	0,03000	13,24	03254	26 992	1 063	0,03000	0,03000	23,70	03255	170 217	1 142	0,03000	0,03000	4,98
	P		67 096	1 073	0,03000	0,03000	18,69		26 992	745	0,03000	0,03000	33,82		170 217	866	0,03000	0,03000	6,57
S	A		134 469	1 101	0,03000	0,03000	9,84		85 795	1 483	0,03000	0,03000	11,87		30 166	715	0,03000	0,03000	34,67
	P		92 882	834	0,03000	0,03000	19,95		85 795	524	0,03000	0,03000	33,61		30 166	857	0,03000	0,03000	28,92
P	A	03256	118 480	1 826	0,03000	0,03000	7,17	03257	68 558	1 413	0,03000	0,03000	14,06	03258	203 953	1 406	0,03200	0,03200	1,98
	P		118 480	1 498	0,03000	0,03000	8,74		68 558	1 195	0,03000	0,03000	16,63		203 953	1 044	0,03200	0,03200	2,66
S	A		45 017	1 221	0,03000	0,03000	18,74		58 498	724	0,03000	0,03000	29,22		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		45 017	1 407	0,03000	0,03000	16,27		58 498	1 025	0,03000	0,03000	20,64		4 792	400	0,03000	0,03000	70,09
P	A	03259	159 710	1 933	0,03000	0,03000	3,73	03260	114 738	2 152	0,03000	0,03000	6,33	03261	71 702	1 059	0,03000	0,03000	18,38
	P		159 710	1 559	0,03000	0,03000	4,63		114 738	1 888	0,03000	0,03000	7,21		71 702	1 215	0,03000	0,03000	16,02
S	A		34 363	523	0,03000	0,03000	46,37		40 110	462	0,03000	0,03000	50,90		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		34 363	1 179	0,03000	0,03000	20,57		40 110	1 438	0,03000	0,03000	16,35		1 224	1 321	0,03000	0,03000	21,57
P	A	03262	192 150	651	0,03000	0,03000	3,79	03263	142 862	2 479	0,03000	0,03000	3,89	03264	101 896	1 306	0,03000	0,03000	11,79
	P		192 150	221	0,03000	0,03000	11,16		142 862	2 119	0,03000	0,03000	4,55		101 896	1 288	0,03000	0,03000	11,95
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		33 116	162	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		41 088	788	0,03000	0,03000	29,68		33 116	1 379	0,03000	0,03000	17,70		1 062	1 663	0,03000	0,03000	17,15
P	A	03265	211 963	2 166	0,03400	0,03400	2,02	03266	170 037	1 882	0,03000	0,03000	3,04	03267	129 727	2 316	0,03000	0,03000	4,97
	P		211 963	1 690	0,03200	0,03200	1,02		170 037	1 421	0,03000	0,03000	4,02		129 727	2 087	0,03000	0,03000	5,51
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 377	701	0,03000	0,03000	40,25		35 912	1 019	0,03000	0,03000	23,60		935	1 575	0,03000	0,03000	18,11
P	A	03268	90 325	1 386	0,03000	0,03000	12,26	03269	187 873	396	0,03000	0,03000	7,83	03270	148 723	2 463	0,03000	0,03000	3,57
	P		90 325	1 749	0,03000	0,03000	9,71		131 428	92	0,03000	0,03000	NS		148 723	2 064	0,03000	0,03000	4,26
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 128	2 205	0,03000	0,03000	12,93		45 475	621	0,03000	0,03000	36,76		33 384	1 070	0,03000	0,03000	22,78
P	A	03271	109 590	1 324	0,03000	0,03000	10,82	03272	200 774	2 896	0,03200	0,03200	1,12	03273	160 601	1 527	0,03000	0,03000	4,64
	P		109 590	1 296	0,03000	0,03000	11,06		200 774	2 400	0,03200	0,03200	1,35		160 601	1 048	0,03000	0,03000	6,76
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		39 004	41	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 326	1 791	0,03000	0,03000	15,90		39 588	480	0,03000	0,03000	49,13		34 405	596	0,03000	0,03000	40,68
P	A	03274	125 244	2 569	0,03000	0,03000	4,72	03275	85 107	1 372	0,03000	0,03000	12,90	03276	172 939	1 195	0,03000	0,03000	4,43
	P		125 244	2 271	0,03000	0,03000	5,34		85 107	1 536	0,03000	0,03000	11,53		172 939	726	0,03000	0,03000	7,29
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		38 928	44	0,03000	0,03000	NS
	P		224	1 073	0,03000	0,03000	26,67		919	1 607	0,03000	0,03000	17,75		38 928	153	0,03000	0,03000	NS
P	A	03277	132 848	2 690	0,03000	0,03000	4,11	03278	92 192	2 048	0,03000	0,03000	8,17	03279	188 317	5 211	0,03400	0,03400	1,40
	P		132 848	2 277	0,03000	0,03000	4,86		92 192	1 825	0,03000	0,03000	9,17		188 317	4 735	0,03200	0,03200	1,09
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		44 574	917	0,03000	0,03000	25,02
	P		38 488	272	0,03000	0,03000	87,21		32 267	525	0,03000	0,03000	46,70		44 574	564	0,03000	0,03000	40,68
P	A	03280	144 281	1 214	0,03000	0,03000	7,77	03281	88 770	4 225	0,03000	0,03000	4,07	03282	53 598	887	0,03000	0,03000	24,56
	P		144 281	813	0,03000	0,03000	11,61		88 770	3 857	0,03000	0,03000	4,46		53 598	561	0,03000	0,03000	38,83
S	A		41 857	563	0,03000	0,03000	41,37		54 952	838	0,03000	0,03000	25,79		37 456	998	0,03000	0,03000	23,90
	P		41 857	67	0,03000	0,03000	NS		54 952	267	0,03000	0,03000	80,95		37 456	467	0,03000	0,03000	51,08
P	A	03283	202 735	2 834	0,03400	0,03400	2,03	03284	83 385	3 697	0,03000	0,03000	4,85	03285	-18 797	6 332	0,03000	0,03000	4,90
	P		202 735	2 453	0,03200	0,03200	1,20		83 385	3 364	0,03000	0,03000	5,33		-18 797	5 902	0,03000	0,03000	5,26
S	A		29 502	1 318	0,03000	0,03000	18,87		74 049	1 853	0,03000	0,03000	10,34		181 884	1 383	0,03000	0,03000	2,88
	P		29 502	297	0,03000	0,03000	83,74		74 049	547	0,03000	0,03000	35,04		0	0	0,03000	0,03000	-
Piano Secondo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P14-P15**			
P	A	00258	375 080	24 381	0,08200	0,08200	1,10	00285	-17 940	17 920	0,03000	0,03000	1,73	01047	314 994	6 130	0,05200	0,05200	1,12
	P		375 080	23 704	0,08000	0,08000	1,06		-17 940	17 403	0,03000	0,03000	1,78		314 994	6 479	0,05200	0,05200	1,06

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		27 169	5 457	0,03000	0,03000	4,61		21 240	6 750	0,03000	0,03000	3,84		10 565	1 005	0,03000	0,03000	27,16
	P		132 722	3 192	0,03000	0,03000	3,47		21 240	6 419	0,03000	0,03000	4,04		10 565	1 799	0,03000	0,03000	15,17
P	A	01048	197 121	4 351	0,03400	0,03400	1,34	01049	77 372	588	0,03000	0,03000	31,87	01050	59 186	6 393	0,03000	0,03000	3,30
	P		197 121	4 449	0,03400	0,03400	1,31		77 372	552	0,03000	0,03000	33,95		59 186	6 622	0,03000	0,03000	3,18
S	A		6 691	1 550	0,03000	0,03000	17,93		1 131	740	0,03000	0,03000	38,52		199 070	570	0,03000	0,03000	2,52
	P		6 691	1 592	0,03000	0,03000	17,46		1 131	639	0,03000	0,03000	44,61		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01051	-22 520	15 985	0,03000	0,03000	1,97	01052	-23 843	12 776	0,03000	0,03000	2,48	01246	234 948	3 177	0,03800	0,03800	1,45
	P		-22 520	15 547	0,03000	0,03000	2,03		-23 843	11 788	0,03000	0,03000	2,69		234 948	2 405	0,03600	0,03600	1,02
S	A		422 384	11 077	0,07400	0,07400	1,22		229 429	12 911	0,04800	0,04800	1,18		98 518	11 503	0,03000	0,03000	1,38
	P		422 384	8 622	0,07000	0,07000	1,10		229 429	10 264	0,04400	0,04400	1,09		98 518	10 647	0,03000	0,03000	1,49
P	A	01247	76 122	3 350	0,03000	0,03000	5,64	02024	313 124	3 464	0,05000	0,05000	1,48	02025	-25 531	3 904	0,03000	0,03000	8,17
	P		76 122	4 687	0,03000	0,03000	4,03		313 124	3 440	0,05000	0,05000	1,49		-25 531	3 744	0,03000	0,03000	8,52
S	A		239 065	6 568	0,04200	0,04200	1,19		2 461	1 156	0,03000	0,03000	24,51		13 513	1 169	0,03000	0,03000	23,03
	P		239 065	6 553	0,04200	0,04200	1,19		2 461	1 366	0,03000	0,03000	20,74		13 513	1 019	0,03000	0,03000	26,42
P	A	02026	64 594	930	0,03000	0,03000	21,91	02027	143 659	3 380	0,03000	0,03000	2,82	02028	244 130	1 152	0,03700	0,03700	1,57
	P		64 594	827	0,03000	0,03000	24,64		143 659	3 398	0,03000	0,03000	2,80		244 130	1 149	0,03800	0,03800	3,49
S	A		3 194	293	0,03000	0,03000	96,38		17 391	790	0,03000	0,03000	33,45		13 970	1 364	0,03000	0,03000	19,69
	P		3 194	356	0,03000	0,03000	79,33		17 391	786	0,03000	0,03000	33,62		13 970	1 606	0,03000	0,03000	16,73
P	A	02029	282 355	6 070	0,04800	0,04800	1,25	02030	415 860	7 647	0,07000	0,07000	1,39	02031	494 012	5 525	0,07800	0,07800	1,30
	P		282 355	6 535	0,04800	0,04800	1,16		451 500	3 324	0,06800	0,06800	1,01		494 012	5 999	0,07800	0,07800	1,19
S	A		6 841	783	0,03000	0,03000	35,47		184 940	92	0,03200	0,03200	60,57		494 319	9 249	0,08200	0,08200	1,21
	P		6 841	703	0,03000	0,03000	39,51		203 236	1 122	0,03200	0,03200	2,57		494 319	9 006	0,08000	0,08000	1,02
P	A	02032	77 644	332	0,03000	0,03000	56,34	02033	2 986	441	0,03000	0,03000	64,10	02034	43 025	466	0,03000	0,03000	49,66
	P		77 644	397	0,03000	0,03000	47,12		2 986	360	0,03000	0,03000	78,52		43 025	521	0,03000	0,03000	44,42
S	A		72 992	3 438	0,03000	0,03000	5,61		129 262	1 753	0,03000	0,03000	6,60		395 929	414	0,05800	0,05800	1,94
	P		72 992	3 924	0,03000	0,03000	4,92		129 262	2 940	0,03000	0,03000	3,94		395 929	1 392	0,05900	0,05900	1,72
P	A	02035	21 046	567	0,03000	0,03000	45,78	02036	126 221	160	0,03000	0,03000	75,00	02037	298 876	2 747	0,04600	0,04600	1,14
	P		21 046	621	0,03000	0,03000	41,80		126 221	23	0,03000	0,03000	NS		298 876	2 670	0,04600	0,04600	1,18
S	A		285 623	504	0,04200	0,04200	1,60		739 459	2 015	0,10900	0,10900	1,35		804 891	2 997	0,12000	0,12000	1,60
	P		285 623	1 144	0,04300	0,04300	2,11		739 459	2 054	0,11000	0,11000	2,05		804 891	2 203	0,11800	0,11800	1,11
P	A	02261	75 105	3 608	0,03000	0,03000	5,27	02262	13 622	1 904	0,03000	0,03000	14,13	02263	-7 250	210	0,03000	0,03000	NS
	P		75 105	5 856	0,03000	0,03000	3,25		13 622	6 290	0,03000	0,03000	4,28		-7 250	3 473	0,03000	0,03000	8,52
S	A		14 487	1 674	0,03000	0,03000	16,01		-7 103	664	0,03000	0,03000	44,51		65 552	143	0,03000	0,03000	NS
	P		14 487	2 200	0,03000	0,03000	12,18		-7 103	975	0,03000	0,03000	30,32		65 552	859	0,03000	0,03000	23,58
P	A	02264	-3 374	2 549	0,03000	0,03000	11,41	03500	-25 643	943	0,03000	0,03000	33,86	03501	50 299	2 605	0,03000	0,03000	8,53
	P		-3 374	5 332	0,03000	0,03000	5,45		-25 643	1 214	0,03000	0,03000	26,30		50 299	4 036	0,03000	0,03000	5,50
S	A		-6 739	525	0,03000	0,03000	56,21		94 770	2 728	0,03000	0,03000	6,00		218 914	481	0,03200	0,03200	1,18
	P		-6 739	1 043	0,03000	0,03000	28,29		94 770	1 526	0,03000	0,03000	10,73		218 914	806	0,03400	0,03400	25,04
P	A	03502	40 887	881	0,03000	0,03000	26,58	04090	110 133	20 259	0,03800	0,03800	1,08	04103	227 307	4 137	0,03800	0,03800	1,32
	P		40 887	1 501	0,03000	0,03000	15,60		110 133	15 576	0,03200	0,03200	1,04		227 307	4 257	0,03800	0,03800	1,29
S	A		80 894	830	0,03000	0,03000	22,02		187 845	2 992	0,03000	0,03000	1,04		768 290	5 453	0,11800	0,11800	1,54
	P		80 894	1 624	0,03000	0,03000	11,25		187 845	1 955	0,03000	0,03000	1,59		768 290	3 909	0,11400	0,11400	1,01
P	A	04104	708 357	16 357	0,12000	0,12000	1,11	04105	595 904	35 679	0,12600	0,12600	1,05	04226	81 175	10 410	0,03000	0,03000	1,75
	P		708 357	11 230	0,11400	0,11400	1,10		595 904	41 353	0,13100	0,13100	1,01		81 175	9 958	0,03000	0,03000	1,83
S	A		187 641	2 827	0,03000	0,03000	1,11		738 982	32 215	0,14200	0,14200	1,04		-2 442	2 478	0,03000	0,03000	11,69
	P		183 703	2 215	0,03000	0,03000	1,68		738 982	33 953	0,14410	0,14410	1,04		-2 442	1 596	0,03000	0,03000	18,15
P	A	04227	187 390	11 103	0,04000	0,04000	1,20												
	P		187 390	8 610	0,03600	0,03600	1,08												
S	A		178 744	2 825	0,03000	0,03000	1,57												
	P		178 744	2 403	0,03000	0,03000	1,85												

Piano Secondo — **Parete P16-P17-P18** — **Parete P16-P17**

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00247	94 829	4 540	0,03000	0,03000	3,61	00295	-32 377	4 878	0,03000	0,03000	6,72	00838	3 318	2 605	0,03000	0,03000	10,83
	P		33 482	4 801	0,03000	0,03000	5,07		-32 377	3 885	0,03000	0,03000	8,44		3 318	2 182	0,03000	0,03000	12,93
S	A		53 775	1 762	0,03000	0,03000	12,35		-8 293	912	0,03000	0,03000	32,58		8 615	583	0,03000	0,03000	47,25
	P		53 775	1 505	0,03000	0,03000	14,46		-8 293	860	0,03000	0,03000	34,55		8 615	257	0,03000	0,03000	NS
P	A	00839	3 390	133	0,03000	0,03000	NS	00840	30 020	2 537	0,03000	0,03000	9,78	00841	31 478	9 446	0,03000	0,03000	2,61
	P		3 390	1 060	0,03000	0,03000	26,62		30 020	1 934	0,03000	0,03000	12,83		12 461	7 478	0,03000	0,03000	3,62
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		36 838	627	0,03000	0,03000	38,17		13 174	1 698	0,03000	0,03000	15,88
	P		-4 498	397	0,03000	0,03000	73,61		36 838	1 005	0,03000	0,03000	23,81		13 174	1 853	0,03000	0,03000	14,55
P	A	01084	33 823	4 500	0,03000	0,03000	5,40	01085	-3 318	6 048	0,03000	0,03000	4,81	01086	-5 247	7 461	0,03000	0,03000	3,93
	P		33 823	3 220	0,03000	0,03000	7,55		-3 318	3 035	0,03000	0,03000	9,58		-5 247	5 616	0,03000	0,03000	5,22
S	A		2 256	918	0,03000	0,03000	30,89		7 291	1 357	0,03000	0,03000	20,42		37 885	1 691	0,03000	0,03000	14,07
	P		2 256	225	0,03000	0,03000	NS		7 291	460	0,03000	0,03000	60,25		37 885	1 111	0,03000	0,03000	21,42
P	A	01087	8 080	11 253	0,03000	0,03000	2,45	01088	76 224	3 998	0,03000	0,03000	4,72	01089	101 206	1 828	0,03000	0,03000	8,47
	P		8 080	9 239	0,03000	0,03000	2,99		76 224	4 456	0,03000	0,03000	4,24		101 206	2 449	0,03000	0,03000	6,33
S	A		12 759	2 025	0,03000	0,03000	13,34		0	0	0,03000	0,03000	-		136 607	102	0,03200	0,03200	24,19
	P		12 759	2 073	0,03000	0,03000	13,03		37 933	2 298	0,03000	0,03000	10,35		214 073	1 574	0,03300	0,03300	1,57
P	A	01090	-17 646	3 107	0,03000	0,03000	9,95	01091	100 233	3 021	0,03000	0,03000	5,17	01092	213 348	12 364	0,04400	0,04400	1,09
	P		-17 646	3 007	0,03000	0,03000	10,28		100 233	3 231	0,03000	0,03000	4,84		213 348	14 705	0,04610	0,04610	1,05
S	A		29 414	1 114	0,03000	0,03000	22,34		11 839	3 231	0,03000	0,03000	8,40		99 132	3 381	0,03000	0,03000	4,67
	P		29 414	1 069	0,03000	0,03000	23,28		11 839	3 344	0,03000	0,03000	8,11		99 132	5 831	0,03000	0,03000	2,71
P	A	01093	126 288	11 500	0,03000	0,03000	1,04	01094	-27 262	1 481	0,03000	0,03000	21,70	01095	-78 168	1 573	0,03000	0,03000	24,55
	P		126 288	11 882	0,03000	0,03000	1,01		-27 262	857	0,03000	0,03000	37,50		-78 168	1 622	0,03000	0,03000	23,81
S	A		86 576	9 590	0,03000	0,03000	1,83		130 938	3 730	0,03000	0,03000	3,04		15 241	7 938	0,03000	0,03000	3,36
	P		86 576	11 564	0,03000	0,03000	1,51		130 938	2 577	0,03000	0,03000	4,40		15 241	7 612	0,03000	0,03000	3,51
P	A	01096	-43 398	1 643	0,03000	0,03000	20,81	01097	67 690	382	0,03000	0,03000	52,31	01098	146 816	274	0,03000	0,03000	33,11
	P		-43 398	1 656	0,03000	0,03000	20,65		67 690	572	0,03000	0,03000	34,93		146 816	268	0,03000	0,03000	33,85
S	A		8 084	1 758	0,03000	0,03000	15,71		29 932	1 230	0,03000	0,03000	20,18		110 434	6 277	0,03000	0,03000	2,26
	P		8 084	1 916	0,03000	0,03000	14,41		29 932	1 636	0,03000	0,03000	15,17		110 434	7 083	0,03000	0,03000	2,01
P	A	01099	114 862	801	0,03000	0,03000	16,97	01913	91 110	602	0,03000	0,03000	28,04	01914	61 081	3 479	0,03000	0,03000	5,99
	P		48 384	811	0,03000	0,03000	27,69		5 808	429	0,03000	0,03000	65,05		61 081	3 512	0,03000	0,03000	5,93
S	A		59 304	2 794	0,03000	0,03000	7,54		238 663	1 246	0,03600	0,03600	1,41		41 846	1 312	0,03000	0,03000	17,75
	P		59 304	2 786	0,03000	0,03000	7,56		238 663	1 311	0,03600	0,03600	1,34		41 846	1 275	0,03000	0,03000	18,27
P	A	01915	31 838	998	0,03000	0,03000	24,62	01916	175 421	1 605	0,03000	0,03000	3,07	01917	357 159	1 633	0,05400	0,05400	1,69
	P		31 838	821	0,03000	0,03000	29,93		175 421	1 876	0,03000	0,03000	2,63		357 159	1 376	0,05400	0,05400	2,00
S	A		3 891	1 080	0,03000	0,03000	26,07		10 551	518	0,03000	0,03000	52,70		243 095	2 524	0,03800	0,03800	1,25
	P		3 891	1 241	0,03000	0,03000	22,68		10 551	396	0,03000	0,03000	68,94		243 095	2 961	0,03800	0,03800	1,07
P	A	01918	171 104	1 380	0,03000	0,03000	4,03	01919	12 471	116	0,03000	0,03000	NS	01920	15 052	316	0,03000	0,03000	84,56
	P		171 104	1 317	0,03000	0,03000	4,22		12 471	150	0,03000	0,03000	NS		15 052	264	0,03000	0,03000	NS
S	A		97 850	1 736	0,03000	0,03000	9,19		172 050	1 155	0,03000	0,03000	4,70		277 688	650	0,04200	0,04200	3,33
	P		97 850	1 603	0,03000	0,03000	9,95		172 050	778	0,03000	0,03000	6,97		277 688	560	0,04200	0,04200	3,86
P	A	01921	47 427	820	0,03000	0,03000	27,53	01922	239 040	1 240	0,03600	0,03600	1,37	01923	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		47 427	1 024	0,03000	0,03000	22,05		239 040	1 624	0,03600	0,03600	1,05		148 200	515	0,03000	0,03000	17,23
S	A		111 952	1 002	0,03000	0,03000	13,97		442 396	103	0,06400	0,06400	1,50		203 056	426	0,03000	0,03000	1,45
	P		111 952	1 256	0,03000	0,03000	11,15		442 396	1 853	0,06600	0,06600	1,49		203 056	1 127	0,03200	0,03200	7,31
P	A	01924	-40 143	3 801	0,03000	0,03000	8,89	01925	771	964	0,03000	0,03000	29,62	01926	165 857	2 994	0,03000	0,03000	2,11
	P		-40 143	3 868	0,03000	0,03000	8,73		771	2 085	0,03000	0,03000	13,69		165 857	3 381	0,03000	0,03000	1,87
S	A		9 252	566	0,03000	0,03000	48,52		6 513	472	0,03000	0,03000	58,93		24 187	367	0,03000	0,03000	69,63
	P		9 252	440	0,03000	0,03000	62,42		6 513	757	0,03000	0,03000	36,74		24 187	246	0,03000	0,03000	NS
P	A	01927	329 436	8 961	0,05800	0,05800	1,20	01928	248 730	4 229	0,04200	0,04200	1,52	01929	47 818	2 519	0,03000	0,03000	8,94
	P		329 436	11 309	0,06010	0,06010	1,14		248 730	5 025	0,04200	0,04200	1,28		47 818	2 472	0,03000	0,03000	9,11
S	A		168 084	2 260	0,03000	0,03000	2,66		402 291	135	0,05800	0,05800	1,21		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		168 084	2 836	0,03000	0,03000	2,12		315 614	410	0,06000	0,06000	29,88		170 207	683	0,03000	0,03000	8,33
P	A	01930	23 924	647	0,03000	0,03000	39,55	01931	20 911	165	0,03000	0,03000	NS	01932	139 759	875	0,03000	0,03000	11,52
	P		23 924	644	0,03000	0,03000	39,73		20 911	173	0,03000	0,03000	NS		139 759	666	0,03000	0,03000	15,14
S	A		29 419	59	0,03000	0,03000	NS		84 982	1 051	0,03000	0,03000	16,86		119 529	3 485	0,03000	0,03000	3,71
	P		60 754	351	0,03000	0,03000	59,46		86 512	1 189	0,03000	0,03000	14,73		119 529	3 514	0,03000	0,03000	3,68
P	A	03308	99 288	4 524	0,03000	0,03000	3,48	03309	108 852	1 701	0,03000	0,03000	8,48	03310	-8 518	758	0,03000	0,03000	39,23
	P		99 288	4 679	0,03000	0,03000	3,37		108 852	608	0,03000	0,03000	23,74		-8 518	606	0,03000	0,03000	49,07
S	A		88 360	632	0,03000	0,03000	27,31		102 542	904	0,03000	0,03000	16,93		7 189	1 333	0,03000	0,03000	20,80
	P		88 360	1 901	0,03000	0,03000	9,08		102 542	1 300	0,03000	0,03000	11,78		7 189	951	0,03000	0,03000	29,16
P	A	03311	72 622	905	0,03000	0,03000	21,38	03312	13 718	2 035	0,03000	0,03000	13,22	03313	10 218	460	0,03000	0,03000	59,44
	P		28 049	639	0,03000	0,03000	39,21		13 718	1 408	0,03000	0,03000	19,10		10 218	321	0,03000	0,03000	85,17
S	A		16 610	864	0,03000	0,03000	30,70		25 559	752	0,03000	0,03000	33,75		10 584	476	0,03000	0,03000	57,34
	P		16 610	790	0,03000	0,03000	33,57		25 559	129	0,03000	0,03000	NS		10 584	696	0,03000	0,03000	39,22
P	A	04079	27 343	19 052	0,03000	0,03000	1,32	04093	58 389	4 834	0,03000	0,03000	4,38	04106	182 159	4 379	0,03100	0,03100	1,14
	P		27 343	20 421	0,03000	0,03000	1,23		58 389	4 032	0,03000	0,03000	5,25		182 159	5 047	0,03200	0,03200	1,19
S	A		51 267	5 232	0,03000	0,03000	4,22		10 527	1 953	0,03000	0,03000	13,98		398 960	7 752	0,06600	0,06600	1,14
	P		51 267	8 453	0,03000	0,03000	2,61		10 527	1 302	0,03000	0,03000	20,97		398 960	7 499	0,06600	0,06600	1,18
P	A	04107	408 491	6 227	0,06600	0,06600	1,20	04108	311 923	1 072	0,04600	0,04600	1,16	04109	371 927	3 969	0,05800	0,05800	1,18
	P		408 491	7 051	0,06600	0,06600	1,06		311 923	1 948	0,04800	0,04800	2,08		371 927	3 214	0,05800	0,05800	1,46
S	A		154 259	4 980	0,03000	0,03000	1,61		0	0	0,08400	0,08400	-		608 286	6 256	0,09600	0,09600	1,36
	P		154 259	5 414	0,03000	0,03000	1,48		580 364	1 178	0,08900	0,08900	3,19		608 286	9 036	0,09810	0,09810	1,20
Piano Secondo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00143	110 905	4 638	0,03000	0,03000	3,05	00168	73 198	6 473	0,03000	0,03000	2,98	00246	33 308	18 549	0,03000	0,03000	1,31
	P		110 905	4 874	0,03000	0,03000	2,90		-15 272	5 946	0,03000	0,03000	5,15		33 308	19 595	0,03000	0,03000	1,24
S	A		31 518	1 105	0,03000	0,03000	22,28		1 495	1 821	0,03000	0,03000	15,63		26 582	6 402	0,03000	0,03000	3,94
	P		31 518	1 103	0,03000	0,03000	22,32		1 495	1 719	0,03000	0,03000	16,55		26 582	7 581	0,03000	0,03000	3,33
P	A	00299	63 418	4 471	0,03000	0,03000	4,59	00852	70 080	12 696	0,03000	0,03000	1,55	00853	65 648	10 508	0,03000	0,03000	1,93
	P		63 418	3 238	0,03000	0,03000	6,34		70 080	8 139	0,03000	0,03000	2,42		44 789	7 876	0,03000	0,03000	2,91
S	A		68 713	3 350	0,03000	0,03000	5,93		17 246	5 341	0,03000	0,03000	4,95		3 154	3 700	0,03000	0,03000	7,63
	P		68 713	649	0,03000	0,03000	30,58		17 246	3 747	0,03000	0,03000	7,06		3 154	3 209	0,03000	0,03000	8,80
P	A	01145	61 087	270	0,03000	0,03000	77,14	01146	27 179	464	0,03000	0,03000	54,24	01147	-43 597	3 666	0,03000	0,03000	9,33
	P		61 087	123	0,03000	0,03000	NS		27 179	713	0,03000	0,03000	35,30		-43 597	3 478	0,03000	0,03000	9,84
S	A		70 996	2 024	0,03000	0,03000	9,66		125 509	2 414	0,03000	0,03000	5,01		62 469	3 266	0,03000	0,03000	6,32
	P		70 996	2 272	0,03000	0,03000	8,61		171 956	1 207	0,03000	0,03000	4,50		62 469	2 822	0,03000	0,03000	7,32
P	A	01148	90 035	2 618	0,03000	0,03000	6,50	01149	118 816	14 205	0,03210	0,03210	1,06	01150	105 246	10 590	0,03000	0,03000	1,41
	P		90 035	2 616	0,03000	0,03000	6,51		118 816	15 451	0,03400	0,03400	1,09		105 246	9 626	0,03000	0,03000	1,55
S	A		73 120	1 968	0,03000	0,03000	9,80		158 533	8 414	0,03300	0,03300	1,24		29 954	10 620	0,03000	0,03000	2,34
	P		73 120	1 099	0,03000	0,03000	17,55		158 533	9 234	0,03200	0,03200	1,02		29 954	9 633	0,03000	0,03000	2,58
P	A	01151	-4 439	6 679	0,03000	0,03000	4,37	01152	4 895	5 908	0,03000	0,03000	4,74	01153	120 457	2 530	0,03000	0,03000	5,06
	P		-4 439	7 091	0,03000	0,03000	4,12		4 895	6 168	0,03000	0,03000	4,54		120 457	2 873	0,03000	0,03000	4,46
S	A		12 577	1 536	0,03000	0,03000	17,60		34 733	1 524	0,03000	0,03000	15,88		35 810	171	0,03000	0,03000	NS
	P		12 577	1 650	0,03000	0,03000	16,39		34 733	1 568	0,03000	0,03000	15,44		35 810	174	0,03000	0,03000	NS
P	A	01154	141 085	766	0,03000	0,03000	12,91	01155	65 070	685	0,03000	0,03000	29,66	01156	107 099	1 735	0,03000	0,03000	8,46
	P		141 085	957	0,03000	0,03000	10,34		72 775	818	0,03000	0,03000	23,63		107 099	1 543	0,03000	0,03000	9,51
S	A		18 559	189	0,03000	0,03000	NS		20 013	269	0,03000	0,03000	96,98		20 191	703	0,03000	0,03000	37,08
	P		18 559	186	0,03000	0,03000	NS		20 013	192	0,03000	0,03000	NS		20 191	824	0,03000	0,03000	31,63
P	A	01157	148 221	3 044	0,03000	0,03000	2,91	01158	104 252	1 134	0,03000	0,03000	13,29	03381	59 365	4 097	0,03000	0,03000	5,14
	P		148 221	2 802	0,03000	0,03000	3,17		0	0	0,03000	0,03000	-		59 365	4 391	0,03000	0,03000	4,79
S	A		33 519	1 019	0,03000	0,03000	23,90		-7 740	243	0,03000	0,03000	NS		45 629	875	0,03000	0,03000	26,06
	P		33 519	720	0,03000	0,03000	33,83		-7 740	262	0,03000	0,03000	NS		45 629	917	0,03000	0,03000	24,87
P	A	03382	74 575	4 236	0,03000	0,03000	4,51	03383	61 467	2 741	0,03000	0,03000	7,58	03384	27 731	5 797	0,03000	0,03000	4,33

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		10 468	2 939	0,03000	0,03000	9,29		61 467	474	0,03000	0,03000	43,84		27 731	6 262	0,03000	0,03000	4,01
S	A		4 928	2 202	0,03000	0,03000	12,72		-1 302	1 491	0,03000	0,03000	19,33		50 234	369	0,03000	0,03000	60,21
	P		4 928	1 819	0,03000	0,03000	15,40		0	0	0,03000	0,03000	-		50 234	698	0,03000	0,03000	31,83
P	A	03385	-29 692	3 284	0,03000	0,03000	9,88	03386	3 122	1 045	0,03000	0,03000	27,03	03387	24 637	3 817	0,03000	0,03000	6,68
	P		-29 692	3 576	0,03000	0,03000	9,07		3 122	1 269	0,03000	0,03000	22,26		24 637	4 141	0,03000	0,03000	6,16
S	A		39 778	1 089	0,03000	0,03000	21,63		39 342	774	0,03000	0,03000	30,51		27 234	1 384	0,03000	0,03000	18,18
	P		39 778	1 174	0,03000	0,03000	20,06		39 342	665	0,03000	0,03000	35,51		27 234	1 025	0,03000	0,03000	24,55
P	A	03388	42 249	3 040	0,03000	0,03000	7,64												
	P		42 249	1 329	0,03000	0,03000	17,49												
S	A		19 523	862	0,03000	0,03000	30,34												
	P		19 523	311	0,03000	0,03000	84,08												
Piano Secondo						**Parete P20-P21**										**Parete P20-P21**			
P	A	00158	61 809	4 844	0,03000	0,03000	4,28	00159	90 332	2 436	0,03000	0,03000	6,97	00171	11 570	3 260	0,03000	0,03000	8,33
	P		61 809	5 537	0,03000	0,03000	3,74		90 332	1 793	0,03000	0,03000	9,48		11 570	2 794	0,03000	0,03000	9,72
S	A		35 486	1 857	0,03000	0,03000	12,98		25 365	740	0,03000	0,03000	34,33		7 893	1 051	0,03000	0,03000	26,30
	P		35 486	2 228	0,03000	0,03000	10,82		25 365	493	0,03000	0,03000	51,53		7 893	1 504	0,03000	0,03000	18,38
P	A	00172	-7 163	1 696	0,03000	0,03000	17,43	01124	91 098	1 933	0,03000	0,03000	8,73	01125	100 175	1 110	0,03000	0,03000	14,09
	P		-7 163	654	0,03000	0,03000	45,21		91 098	2 105	0,03000	0,03000	8,02		100 175	1 188	0,03000	0,03000	13,16
S	A		-4 826	2 583	0,03000	0,03000	11,33		20 855	601	0,03000	0,03000	43,23		16 467	263	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		20 855	832	0,03000	0,03000	31,23		23 363	354	0,03000	0,03000	72,48
P	A	01191	72 382	918	0,03000	0,03000	21,11	01192	55 149	561	0,03000	0,03000	38,48	01193	28 128	867	0,03000	0,03000	28,89
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		55 149	236	0,03000	0,03000	91,47		28 128	964	0,03000	0,03000	25,98
S	A		9 257	600	0,03000	0,03000	45,77		5 587	340	0,03000	0,03000	82,16		7 761	447	0,03000	0,03000	61,87
	P		9 257	79	0,03000	0,03000	NS		5 587	47	0,03000	0,03000	NS		7 761	445	0,03000	0,03000	62,15
P	A	01194	26 326	670	0,03000	0,03000	37,73	01195	8 479	633	0,03000	0,03000	43,54	01196	2 330	418	0,03000	0,03000	67,82
	P		26 326	1 138	0,03000	0,03000	22,21		8 479	1 437	0,03000	0,03000	19,18		2 330	1 643	0,03000	0,03000	17,26
S	A		4 105	444	0,03000	0,03000	63,34		1 589	377	0,03000	0,03000	75,45		4 571	720	0,03000	0,03000	38,98
	P		4 105	572	0,03000	0,03000	49,17		1 589	535	0,03000	0,03000	53,17		4 571	131	0,03000	0,03000	NS
P	A	01203	-7 865	61	0,03000	0,03000	NS	01204	-8 259	263	0,03000	0,03000	NS	01205	1 159	512	0,03000	0,03000	55,66
	P		-7 865	169	0,03000	0,03000	NS		-8 259	293	0,03000	0,03000	NS		1 159	710	0,03000	0,03000	40,14
S	A		400	453	0,03000	0,03000	63,13		6 726	268	0,03000	0,03000	NS		6 013	850	0,03000	0,03000	32,80
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		6 726	179	0,03000	0,03000	NS		6 013	1 012	0,03000	0,03000	27,55
P	A	01206	19 222	328	0,03000	0,03000	79,84	01207	26 241	514	0,03000	0,03000	49,20	01208	46 161	254	0,03000	0,03000	89,52
	P		19 222	335	0,03000	0,03000	78,17		26 241	451	0,03000	0,03000	56,08		46 161	354	0,03000	0,03000	64,23
S	A		7 737	952	0,03000	0,03000	29,05		8 593	1 969	0,03000	0,03000	13,99		8 703	903	0,03000	0,03000	30,49
	P		7 737	583	0,03000	0,03000	47,44		8 593	1 885	0,03000	0,03000	14,61		8 703	854	0,03000	0,03000	32,24
P	A	01209	71 736	295	0,03000	0,03000	65,97	01210	100 633	1 796	0,03000	0,03000	8,67	03438	19 951	691	0,03000	0,03000	37,76
	P		71 736	380	0,03000	0,03000	51,22		100 633	1 802	0,03000	0,03000	8,64		7 687	368	0,03000	0,03000	75,18
S	A		10 396	254	0,03000	0,03000	NS		12 888	797	0,03000	0,03000	33,88		9 131	149	0,03000	0,03000	NS
	P		10 396	663	0,03000	0,03000	41,20		12 888	1 058	0,03000	0,03000	25,52		9 131	156	0,03000	0,03000	NS
P	A	03439	-9 516	111	0,03000	0,03000	NS	03440	-1 902	177	0,03000	0,03000	NS	03441	98 024	333	0,03000	0,03000	47,84
	P		-9 516	262	0,03000	0,03000	NS		-1 902	187	0,03000	0,03000	NS		98 024	415	0,03000	0,03000	38,39
S	A		1 258	862	0,03000	0,03000	33,05		4 935	235	0,03000	0,03000	NS		11 302	80	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 935	333	0,03000	0,03000	84,14		11 302	228	0,03000	0,03000	NS
P	A	03442	24 377	197	0,03000	0,03000	NS	03443	49 911	466	0,03000	0,03000	47,76	03444	22 870	280	0,03000	0,03000	91,86
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		49 911	443	0,03000	0,03000	50,24		22 870	560	0,03000	0,03000	45,93
S	A		6 551	166	0,03000	0,03000	NS		695	353	0,03000	0,03000	80,91		1 958	467	0,03000	0,03000	60,81
	P		6 551	326	0,03000	0,03000	85,31		695	408	0,03000	0,03000	70,00		1 958	384	0,03000	0,03000	73,95
P	A	03445	-483	409	0,03000	0,03000	70,20												
	P		-483	742	0,03000	0,03000	38,69												
S	A		3 413	507	0,03000	0,03000	55,64												

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		3 413	170	0,03000	0,03000	NS												
Piano Secondo					**Parete P1-P11**											**Parete P1-P11**			
P	A	00097	66 331	6 030	0,03000	0,03000	3,34	00107	93 363	5 454	0,03000	0,03000	3,04	00170	26 392	7 338	0,03000	0,03000	3,44
	P		66 331	6 314	0,03000	0,03000	3,19		93 363	6 004	0,03000	0,03000	2,76		26 392	1 419	0,03000	0,03000	17,80
S	A		42 690	1 592	0,03000	0,03000	14,56		24 136	1 284	0,03000	0,03000	19,90		11 081	1 304	0,03000	0,03000	20,88
	P		42 690	1 615	0,03000	0,03000	14,35		24 136	1 654	0,03000	0,03000	15,45		11 081	1 177	0,03000	0,03000	23,13
P	A	00196	-7 549	6 716	0,03000	0,03000	4,41	00961	11 487	6 070	0,03000	0,03000	4,48	00962	7 559	5 666	0,03000	0,03000	4,88
	P		-8 735	984	0,03000	0,03000	30,24		11 106	1 096	0,03000	0,03000	24,84		7 559	1 117	0,03000	0,03000	24,78
S	A		11 786	1 455	0,03000	0,03000	18,65		5 546	1 735	0,03000	0,03000	16,10		12 354	1 955	0,03000	0,03000	13,84
	P		11 786	590	0,03000	0,03000	45,99		5 546	523	0,03000	0,03000	53,41		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00963	302	6 021	0,03000	0,03000	4,75	00964	1 365	5 188	0,03000	0,03000	5,49	00965	-6 375	4 883	0,03000	0,03000	6,03
	P		302	1 751	0,03000	0,03000	16,34		1 365	1 539	0,03000	0,03000	18,50		-6 375	1 892	0,03000	0,03000	15,57
S	A		5 539	2 056	0,03000	0,03000	13,59		6 196	2 112	0,03000	0,03000	13,19		13 532	2 282	0,03000	0,03000	11,79
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00966	-15 282	4 673	0,03000	0,03000	6,55	00967	-30 839	3 580	0,03000	0,03000	9,10	00968	-25 214	3 222	0,03000	0,03000	9,89
	P		-15 282	2 289	0,03000	0,03000	13,37		-30 839	1 967	0,03000	0,03000	16,57		-25 214	2 306	0,03000	0,03000	13,82
S	A		7 692	1 683	0,03000	0,03000	16,43		6 676	1 197	0,03000	0,03000	23,21		7 398	238	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		6 676	406	0,03000	0,03000	68,44		7 398	867	0,03000	0,03000	31,94
P	A	00969	-5 698	1 323	0,03000	0,03000	22,20	00970	15 286	477	0,03000	0,03000	55,95	01169	50 993	5 197	0,03000	0,03000	4,26
	P		-5 698	1 303	0,03000	0,03000	22,54		15 286	938	0,03000	0,03000	28,45		50 993	5 359	0,03000	0,03000	4,13
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		26 576	1 630	0,03000	0,03000	15,49
	P		3 290	1 976	0,03000	0,03000	14,28		-11 215	3 477	0,03000	0,03000	8,65		26 576	1 441	0,03000	0,03000	17,52
P	A	01170	40 603	4 908	0,03000	0,03000	4,78	01171	43 613	5 411	0,03000	0,03000	4,26	01172	32 713	4 715	0,03000	0,03000	5,19
	P		40 603	5 067	0,03000	0,03000	4,63		43 613	5 526	0,03000	0,03000	4,17		32 713	4 868	0,03000	0,03000	5,02
S	A		23 073	1 510	0,03000	0,03000	17,01		21 642	1 300	0,03000	0,03000	19,90		17 653	1 351	0,03000	0,03000	19,53
	P		23 073	1 151	0,03000	0,03000	22,32		21 642	911	0,03000	0,03000	28,40		17 653	1 056	0,03000	0,03000	24,98
P	A	01173	21 182	4 602	0,03000	0,03000	5,63	01174	22 447	4 651	0,03000	0,03000	5,54	01175	1 063	3 762	0,03000	0,03000	7,58
	P		21 182	4 797	0,03000	0,03000	5,41		22 447	4 878	0,03000	0,03000	5,28		1 063	3 972	0,03000	0,03000	7,18
S	A		22 384	1 515	0,03000	0,03000	17,01		19 197	905	0,03000	0,03000	28,93		13 330	810	0,03000	0,03000	33,25
	P		22 384	1 392	0,03000	0,03000	18,52		19 197	1 015	0,03000	0,03000	25,80		13 330	1 233	0,03000	0,03000	21,85
P	A	01176	-15 225	3 718	0,03000	0,03000	8,23	01177	-32 018	2 528	0,03000	0,03000	12,95	01178	-39 664	1 435	0,03000	0,03000	23,49
	P		-15 225	3 990	0,03000	0,03000	7,67		-32 018	2 708	0,03000	0,03000	12,09		-39 664	1 583	0,03000	0,03000	21,30
S	A		6 980	381	0,03000	0,03000	72,83		2 598	95	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		6 980	1 165	0,03000	0,03000	23,82		2 598	1 257	0,03000	0,03000	22,52		12 972	1 808	0,03000	0,03000	14,92
P	A	01179	88 535	85	0,03000	0,03000	NS	01180	-19 482	760	0,03000	0,03000	40,96	01181	-18 552	364	0,03000	0,03000	85,20
	P		88 535	566	0,03000	0,03000	30,44		-18 650	1 220	0,03000	0,03000	25,43		-18 552	897	0,03000	0,03000	34,58
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		18 636	1 744	0,03000	0,03000	15,06		4 879	2 413	0,03000	0,03000	11,61		958	2 632	0,03000	0,03000	10,84
P	A	01182	-2 736	533	0,03000	0,03000	54,39	01183	0	0	0,03000	0,03000	-	01184	22 437	224	0,03000	0,03000	NS
	P		-2 736	1 052	0,03000	0,03000	27,56		11 912	523	0,03000	0,03000	51,85		22 437	813	0,03000	0,03000	31,70
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-492	3 325	0,03000	0,03000	8,63		-4 780	4 191	0,03000	0,03000	6,98		-17 010	4 651	0,03000	0,03000	6,63
P	A	01185	27 732	3 622	0,03000	0,03000	6,93	01186	17 178	2 907	0,03000	0,03000	9,10	01187	31 807	3 516	0,03000	0,03000	6,99
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		31 807	842	0,03000	0,03000	29,18
S	A		8 802	133	0,03000	0,03000	NS		2 987	298	0,03000	0,03000	94,83		622	102	0,03000	0,03000	NS
	P		8 802	138	0,03000	0,03000	NS		2 987	49	0,03000	0,03000	NS		622	54	0,03000	0,03000	NS
P	A	01188	34 891	2 869	0,03000	0,03000	8,43	01189	46 991	1 243	0,03000	0,03000	18,20	01190	65 887	2 752	0,03000	0,03000	7,34
	P		32 912	1 058	0,03000	0,03000	23,09		46 991	290	0,03000	0,03000	78,02		65 887	2 435	0,03000	0,03000	8,30
S	A		3 497	162	0,03000	0,03000	NS		963	260	0,03000	0,03000	NS		5 721	144	0,03000	0,03000	NS
	P		3 497	84	0,03000	0,03000	NS		963	98	0,03000	0,03000	NS		5 721	246	0,03000	0,03000	NS
P	A	03400	8 563	1 820	0,03000	0,03000	15,14	03401	-28 209	944	0,03000	0,03000	34,16	03402	8 938	5 100	0,03000	0,03000	5,39

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		8 563	1 308	0,03000	0,03000	21,06		3 983	2 118	0,03000	0,03000	13,28		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		7 873	716	0,03000	0,03000	38,60
	P		15 033	1 668	0,03000	0,03000	16,02		-13 541	4 206	0,03000	0,03000	7,22		7 540	289	0,03000	0,03000	95,77
P	A	03403	78 587	4 083	0,03000	0,03000	4,55	03404	62 426	2 777	0,03000	0,03000	7,44	03405	41 380	2 230	0,03000	0,03000	10,47
	P		78 587	4 089	0,03000	0,03000	4,54		62 426	2 520	0,03000	0,03000	8,19		38 841	923	0,03000	0,03000	25,64
S	A		20 576	761	0,03000	0,03000	34,18		12 176	506	0,03000	0,03000	53,53		1 521	407	0,03000	0,03000	69,89
	P		20 576	863	0,03000	0,03000	30,14		12 176	355	0,03000	0,03000	76,29		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03406	26 548	3 326	0,03000	0,03000	7,59	03407	7 567	3 505	0,03000	0,03000	7,90	03408	47 721	950	0,03000	0,03000	23,72
	P		26 548	704	0,03000	0,03000	35,86		0	0	0,03000	0,03000	-		47 721	344	0,03000	0,03000	65,50
S	A		1 590	583	0,03000	0,03000	48,78		722	652	0,03000	0,03000	43,79		2 036	498	0,03000	0,03000	56,99
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03409	29 949	2 973	0,03000	0,03000	8,34	03410	16 932	2 506	0,03000	0,03000	10,56	03411	33 273	2 395	0,03000	0,03000	10,18
	P		29 332	1 336	0,03000	0,03000	18,63		0	0	0,03000	0,03000	-		33 273	2 255	0,03000	0,03000	10,81
S	A		3 477	878	0,03000	0,03000	32,12		1 676	1 104	0,03000	0,03000	25,75		16 354	545	0,03000	0,03000	48,71
	P		3 477	40	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		16 354	29	0,03000	0,03000	NS
P	A	03412	27 565	2 073	0,03000	0,03000	12,11	03413	18 011	2 976	0,03000	0,03000	8,85	03414	5 999	2 764	0,03000	0,03000	10,08
	P		26 391	1 234	0,03000	0,03000	20,47		18 011	1 139	0,03000	0,03000	23,12		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		6 771	761	0,03000	0,03000	36,50		2 518	1 161	0,03000	0,03000	24,39		3 319	1 681	0,03000	0,03000	16,79
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03415	16 186	684	0,03000	0,03000	38,85	03416	13 505	2 741	0,03000	0,03000	9,82	03417	2 495	2 066	0,03000	0,03000	13,71
	P		16 186	394	0,03000	0,03000	67,44		13 505	1 792	0,03000	0,03000	15,02		2 495	149	0,03000	0,03000	NS
S	A		11 627	497	0,03000	0,03000	54,64		4 372	1 027	0,03000	0,03000	27,34		4 672	1 407	0,03000	0,03000	19,93
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		4 372	130	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03418	3 869	1 839	0,03000	0,03000	15,31	03419	4 588	1 950	0,03000	0,03000	14,39	03420	-2 313	2 595	0,03000	0,03000	11,15
	P		3 869	1 873	0,03000	0,03000	15,03		4 588	1 596	0,03000	0,03000	17,58		-2 313	1 667	0,03000	0,03000	17,36
S	A		12 147	243	0,03000	0,03000	NS		5 751	681	0,03000	0,03000	40,98		6 227	972	0,03000	0,03000	28,65
	P		12 147	202	0,03000	0,03000	NS		5 751	385	0,03000	0,03000	72,48		6 227	253	0,03000	0,03000	NS
P	A	03421	-15 091	1 712	0,03000	0,03000	17,86	03422	-10 820	709	0,03000	0,03000	42,35	03423	-14 021	2 401	0,03000	0,03000	12,68
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		-10 820	689	0,03000	0,03000	43,58		-14 021	2 099	0,03000	0,03000	14,50
S	A		5 708	1 312	0,03000	0,03000	21,27		9 051	158	0,03000	0,03000	NS		7 244	759	0,03000	0,03000	36,52
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		9 051	554	0,03000	0,03000	49,61		7 244	986	0,03000	0,03000	28,11
P	A	03424	-18 907	1 747	0,03000	0,03000	17,78	03425	-17 647	915	0,03000	0,03000	33,77	03426	-26 880	1 680	0,03000	0,03000	19,09
	P		-18 907	978	0,03000	0,03000	31,76		-17 647	1 097	0,03000	0,03000	28,17		-26 880	1 704	0,03000	0,03000	18,83
S	A		7 153	564	0,03000	0,03000	49,16		0	0	0,03000	0,03000	-		6 344	384	0,03000	0,03000	72,47
	P		7 153	461	0,03000	0,03000	60,14		5 138	937	0,03000	0,03000	29,87		6 344	1 497	0,03000	0,03000	18,59
P	A	03427	-29 265	1 946	0,03000	0,03000	16,64	03428	-27 880	364	0,03000	0,03000	88,48	03429	-29 142	433	0,03000	0,03000	74,75
	P		-29 265	1 860	0,03000	0,03000	17,41		0	0	0,03000	0,03000	-		-29 142	607	0,03000	0,03000	53,32
S	A		7 350	471	0,03000	0,03000	58,81		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		7 350	1 648	0,03000	0,03000	16,81		275	1 084	0,03000	0,03000	26,39		6 310	1 665	0,03000	0,03000	16,72
P	A	03430	-38 796	1 261	0,03000	0,03000	26,65	03431	-7 513	1 202	0,03000	0,03000	24,63	04062	29 258	8 828	0,03000	0,03000	2,82
	P		-38 796	1 491	0,03000	0,03000	22,53		-7 513	1 484	0,03000	0,03000	19,95		29 258	6 090	0,03000	0,03000	4,09
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		74 365	2 614	0,03000	0,03000	7,31
	P		6 718	2 094	0,03000	0,03000	13,27		-4 279	2 644	0,03000	0,03000	11,04		74 365	3 037	0,03000	0,03000	6,30
P	A	04068	36 134	5 472	0,03000	0,03000	4,39												
	P		36 134	10 776	0,03000	0,03000	2,23												
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-												
	P		21 125	7 056	0,03000	0,03000	3,68												
Piano Secondo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00098	107 251	683	0,03000	0,03000	21,46	00210	4 422	3 031	0,03000	0,03000	9,27	00277	-29 280	8 215	0,03000	0,03000	3,94
	P		107 251	878	0,03000	0,03000	16,69		4 422	2 732	0,03000	0,03000	10,28		-29 280	4 750	0,03000	0,03000	6,82
S	A		20 978	427	0,03000	0,03000	60,80		6 231	2 862	0,03000	0,03000	9,73		-5 193	3 276	0,03000	0,03000	8,95

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		20 978	350	0,03000	0,03000	74,18		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00868	-2 632	550	0,03000	0,03000	52,70	00869	-9 440	1 612	0,03000	0,03000	18,52	00870	-14 173	2 401	0,03000	0,03000	12,69
	P		-2 632	558	0,03000	0,03000	51,94		-9 440	1 655	0,03000	0,03000	18,04		-14 173	2 363	0,03000	0,03000	12,89
S	A		1 595	1 823	0,03000	0,03000	15,60		2 054	1 160	0,03000	0,03000	24,47		4 729	323	0,03000	0,03000	86,82
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		2 054	271	0,03000	0,03000	NS		5 538	715	0,03000	0,03000	39,08
P	A	00871	-14 975	3 577	0,03000	0,03000	8,54	00872	-12 074	3 289	0,03000	0,03000	9,18	00873	-18 296	3 657	0,03000	0,03000	8,47
	P		-14 975	3 431	0,03000	0,03000	8,91		-12 074	3 447	0,03000	0,03000	8,76		-18 296	3 571	0,03000	0,03000	8,68
S	A		7 402	229	0,03000	0,03000	NS		5 853	555	0,03000	0,03000	50,27		3 792	133	0,03000	0,03000	NS
	P		8 348	1 174	0,03000	0,03000	23,49		5 853	2 009	0,03000	0,03000	13,89		5 441	1 729	0,03000	0,03000	16,17
P	A	00874	-23 001	6 123	0,03000	0,03000	5,16	00875	-27 297	6 876	0,03000	0,03000	4,67	00876	-33 096	9 742	0,03000	0,03000	3,37
	P		-23 001	5 641	0,03000	0,03000	5,60		-27 297	5 958	0,03000	0,03000	5,39		-33 096	7 672	0,03000	0,03000	4,29
S	A		3 392	487	0,03000	0,03000	57,94		5 374	1 986	0,03000	0,03000	14,08		7 787	3 682	0,03000	0,03000	7,51
	P		3 392	1 866	0,03000	0,03000	15,12		5 374	2 873	0,03000	0,03000	9,73		7 787	3 382	0,03000	0,03000	8,18
P	A	01000	-37 690	1 969	0,03000	0,03000	17,00	01001	25 274	2 289	0,03000	0,03000	11,10	01002	9 313	3 258	0,03000	0,03000	8,43
	P		-37 690	2 277	0,03000	0,03000	14,70		25 274	2 539	0,03000	0,03000	10,01		9 313	3 345	0,03000	0,03000	8,21
S	A		11 325	755	0,03000	0,03000	36,03		15 551	940	0,03000	0,03000	28,36		6 937	649	0,03000	0,03000	42,77
	P		11 325	727	0,03000	0,03000	37,41		15 551	913	0,03000	0,03000	29,20		6 937	711	0,03000	0,03000	39,04
P	A	01003	19 647	4 394	0,03000	0,03000	5,95	01004	20 690	4 938	0,03000	0,03000	5,27	01005	9 826	6 140	0,03000	0,03000	4,46
	P		19 647	4 402	0,03000	0,03000	5,94		20 690	4 807	0,03000	0,03000	5,41		9 826	5 849	0,03000	0,03000	4,68
S	A		14 889	854	0,03000	0,03000	31,32		10 588	1 543	0,03000	0,03000	17,69		10 788	1 144	0,03000	0,03000	23,84
	P		15 986	910	0,03000	0,03000	29,23		10 588	1 650	0,03000	0,03000	16,54		10 788	1 351	0,03000	0,03000	20,18
P	A	01006	13 778	8 019	0,03000	0,03000	3,35	01007	-14 663	9 642	0,03000	0,03000	3,17	01008	-32 423	11 693	0,03000	0,03000	2,80
	P		13 778	7 530	0,03000	0,03000	3,57		-14 663	8 886	0,03000	0,03000	3,44		-32 423	10 583	0,03000	0,03000	3,10
S	A		11 878	1 512	0,03000	0,03000	17,94		2 969	2 727	0,03000	0,03000	10,37		5 311	1 778	0,03000	0,03000	15,73
	P		11 878	1 660	0,03000	0,03000	16,34		2 969	2 716	0,03000	0,03000	10,41		5 311	1 340	0,03000	0,03000	20,87
P	A	01009	-45 498	8 642	0,03000	0,03000	3,99	01010	-52 371	2 050	0,03000	0,03000	17,24	01011	-41 920	3 049	0,03000	0,03000	11,15
	P		-45 498	7 914	0,03000	0,03000	4,35		-52 371	1 929	0,03000	0,03000	18,32		-41 920	3 597	0,03000	0,03000	9,45
S	A		13 409	3 642	0,03000	0,03000	7,40		473	342	0,03000	0,03000	83,59		4 786	2 859	0,03000	0,03000	9,81
	P		13 409	3 055	0,03000	0,03000	8,82		-534	271	0,03000	0,03000	NS		4 786	3 357	0,03000	0,03000	8,35
P	A	01012	-40 154	8 939	0,03000	0,03000	3,78	01013	-48 130	16 432	0,03000	0,03000	2,12	01014	-37 301	6 604	0,03000	0,03000	5,06
	P		-40 154	10 519	0,03000	0,03000	3,21		-48 130	19 550	0,03000	0,03000	1,78		-37 301	5 347	0,03000	0,03000	6,25
S	A		10 258	7 761	0,03000	0,03000	3,52		4 652	12 595	0,03000	0,03000	2,23		-2 624	8 221	0,03000	0,03000	3,53
	P		10 258	9 263	0,03000	0,03000	2,95		4 652	14 817	0,03000	0,03000	1,89		-2 624	7 488	0,03000	0,03000	3,87
P	A	01015	21 878	1 192	0,03000	0,03000	21,68	01016	-11 094	878	0,03000	0,03000	34,25	01017	5 764	666	0,03000	0,03000	41,91
	P		21 878	1 716	0,03000	0,03000	15,06		-11 094	1 263	0,03000	0,03000	23,81		5 764	1 166	0,03000	0,03000	23,94
S	A		3 543	1 682	0,03000	0,03000	16,76		3 194	1 472	0,03000	0,03000	19,18		6 813	1 597	0,03000	0,03000	17,39
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		3 194	326	0,03000	0,03000	86,63		6 813	828	0,03000	0,03000	33,55
P	A	01018	275	568	0,03000	0,03000	50,38	01019	7 340	710	0,03000	0,03000	39,03	01020	79 091	1 033	0,03000	0,03000	17,93
	P		275	874	0,03000	0,03000	32,74		7 340	1 257	0,03000	0,03000	22,04		79 091	1 311	0,03000	0,03000	14,13
S	A		1 619	1 426	0,03000	0,03000	19,94		9 925	753	0,03000	0,03000	36,36		15 099	643	0,03000	0,03000	41,55
	P		1 619	947	0,03000	0,03000	30,03		9 925	674	0,03000	0,03000	40,62		15 099	482	0,03000	0,03000	55,43
P	A	03217	-56 290	11 249	0,03000	0,03000	3,19	03218	-38 473	2 135	0,03000	0,03000	15,72	03219	13 652	548	0,03000	0,03000	49,09
	P		-56 290	10 403	0,03000	0,03000	3,44		-38 473	476	0,03000	0,03000	70,52		13 652	870	0,03000	0,03000	30,92
S	A		11 583	2 209	0,03000	0,03000	12,30		-3 138	1 290	0,03000	0,03000	22,52		1 611	1 851	0,03000	0,03000	15,37
	P		11 583	1 492	0,03000	0,03000	18,21		-3 138	263	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03220	-13 797	1 049	0,03000	0,03000	28,99	03221	-31 584	440	0,03000	0,03000	74,29	03222	8 276	1 392	0,03000	0,03000	19,82
	P		-13 797	1 336	0,03000	0,03000	22,76		-31 584	718	0,03000	0,03000	45,52		8 276	1 709	0,03000	0,03000	16,14
S	A		1 187	353	0,03000	0,03000	80,73		1 298	485	0,03000	0,03000	58,73		5 042	820	0,03000	0,03000	34,15
	P		1 187	287	0,03000	0,03000	99,29		1 298	404	0,03000	0,03000	70,50		5 042	583	0,03000	0,03000	48,03
P	A	03223	-2 570	1 579	0,03000	0,03000	18,35	03224	-12 686	529	0,03000	0,03000	57,22	03225	4 074	696	0,03000	0,03000	40,41
	P		-2 570	1 861	0,03000	0,03000	15,57		-12 686	804	0,03000	0,03000	37,65		10 847	816	0,03000	0,03000	33,41

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		8 353	987	0,03000	0,03000	27,94		3 017	1 059	0,03000	0,03000	26,69		2 014	506	0,03000	0,03000	56,11
	P		8 353	437	0,03000	0,03000	63,11		0	0	0,03000	0,03000	-		2 014	465	0,03000	0,03000	61,06
P	A	03226	6 361	2 322	0,03000	0,03000	11,99	03227	-5 134	1 556	0,03000	0,03000	18,83	03228	5 304	1 748	0,03000	0,03000	16,00
	P		6 361	2 458	0,03000	0,03000	11,32		-5 134	1 588	0,03000	0,03000	18,45		5 304	1 731	0,03000	0,03000	16,16
S	A		7 295	892	0,03000	0,03000	31,07		6 844	551	0,03000	0,03000	50,40		4 919	147	0,03000	0,03000	NS
	P		7 295	799	0,03000	0,03000	34,69		6 844	459	0,03000	0,03000	60,51		4 919	235	0,03000	0,03000	NS
P	A	03229	11 586	2 053	0,03000	0,03000	13,23	03230	1 063	2 801	0,03000	0,03000	10,18	03231	-9 617	672	0,03000	0,03000	44,46
	P		11 586	2 072	0,03000	0,03000	13,11		1 063	2 791	0,03000	0,03000	10,22		-9 617	516	0,03000	0,03000	57,90
S	A		5 466	340	0,03000	0,03000	82,20		5 586	137	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 466	473	0,03000	0,03000	59,09		5 586	457	0,03000	0,03000	61,12		4 759	692	0,03000	0,03000	40,52
P	A	03232	-15 478	408	0,03000	0,03000	75,07	03233	89	3 341	0,03000	0,03000	8,57	03234	-9 038	2 196	0,03000	0,03000	13,57
	P		-15 478	285	0,03000	0,03000	NS		89	3 357	0,03000	0,03000	8,53		-9 038	2 022	0,03000	0,03000	14,74
S	A		878	54	0,03000	0,03000	NS		4 452	200	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		878	226	0,03000	0,03000	NS		4 452	518	0,03000	0,03000	54,21		3 940	738	0,03000	0,03000	38,14
P	A	03235	1 987	4 306	0,03000	0,03000	6,59	03236	-9 437	2 269	0,03000	0,03000	13,16	03237	-15 971	4 857	0,03000	0,03000	6,32
	P		-5 726	4 060	0,03000	0,03000	7,24		-9 437	2 330	0,03000	0,03000	12,81		-15 971	5 094	0,03000	0,03000	6,02
S	A		3 441	411	0,03000	0,03000	68,63		2 918	104	0,03000	0,03000	NS		4 239	467	0,03000	0,03000	60,18
	P		3 441	548	0,03000	0,03000	51,48		2 918	239	0,03000	0,03000	NS		4 239	767	0,03000	0,03000	36,64
P	A	03238	-19 146	1 017	0,03000	0,03000	30,58	03239	-32 378	2 400	0,03000	0,03000	13,66	03240	-28 170	5 189	0,03000	0,03000	6,22
	P		-19 146	515	0,03000	0,03000	60,38		-32 378	2 200	0,03000	0,03000	14,90		-28 170	5 836	0,03000	0,03000	5,53
S	A		240	462	0,03000	0,03000	61,94		-115	741	0,03000	0,03000	38,68		2 971	1 583	0,03000	0,03000	17,86
	P		240	1 425	0,03000	0,03000	20,08		-115	798	0,03000	0,03000	35,92		2 971	1 832	0,03000	0,03000	15,43
P	A	03241	-29 875	6 932	0,03000	0,03000	4,68	04076	-599	22 573	0,03000	0,03000	1,27						
	P		-29 875	7 426	0,03000	0,03000	4,37		-599	21 119	0,03000	0,03000	1,36						
S	A		902	357	0,03000	0,03000	79,93		25 015	8 399	0,03000	0,03000	3,03						
	P		902	520	0,03000	0,03000	54,87		23 602	6 665	0,03000	0,03000	3,85						
Piano Secondo						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P9-P16**			
P	A	00247	16 867	2 310	0,03000	0,03000	11,47	00295	-48 195	314	0,03000	0,03000	NS	00306	-55 230	1 776	0,03000	0,03000	20,10
	P		154 384	1 955	0,03000	0,03000	4,08		-48 195	614	0,03000	0,03000	56,69		-55 230	2 574	0,03000	0,03000	13,87
S	A		9 238	1 632	0,03000	0,03000	16,83		0	0	0,03000	0,03000	-		1 664	189	0,03000	0,03000	NS
	P		9 238	3 198	0,03000	0,03000	8,59		2 183	548	0,03000	0,03000	51,77		1 664	681	0,03000	0,03000	41,76
P	A	00307	-30 536	2 431	0,03000	0,03000	13,39	00308	-43 303	6 342	0,03000	0,03000	5,39	00309	-27 098	9 664	0,03000	0,03000	3,32
	P		-30 536	2 722	0,03000	0,03000	11,96		-43 303	7 611	0,03000	0,03000	4,49		-27 098	8 432	0,03000	0,03000	3,81
S	A		-338	556	0,03000	0,03000	51,60		-360	1 123	0,03000	0,03000	25,55		-726	3 617	0,03000	0,03000	7,95
	P		-338	1 081	0,03000	0,03000	26,54		-360	1 668	0,03000	0,03000	17,20		-726	2 820	0,03000	0,03000	10,19
P	A	01094	-43 635	6 710	0,03000	0,03000	5,10	01095	-15 455	23 928	0,03000	0,03000	1,28	01096	-24 746	5 756	0,03000	0,03000	5,53
	P		-43 635	3 945	0,03000	0,03000	8,68		-15 455	23 585	0,03000	0,03000	1,30		-24 746	7 200	0,03000	0,03000	4,42
S	A		21 458	6 134	0,03000	0,03000	4,22		323	10 665	0,03000	0,03000	2,68		1 578	3 778	0,03000	0,03000	7,53
	P		21 458	4 502	0,03000	0,03000	5,75		323	9 501	0,03000	0,03000	3,01		1 578	4 347	0,03000	0,03000	6,54
P	A	01097	29 218	7 994	0,03000	0,03000	3,12	01098	28 119	18 080	0,03000	0,03000	1,39	01099	103 331	1 826	0,03000	0,03000	8,32
	P		29 218	10 243	0,03000	0,03000	2,43		28 119	18 611	0,03000	0,03000	1,35		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		7 316	5 429	0,03000	0,03000	5,10		-4 309	5 482	0,03000	0,03000	5,33		32 266	2 623	0,03000	0,03000	9,35
	P		7 316	6 831	0,03000	0,03000	4,06		-4 309	5 350	0,03000	0,03000	5,46		32 266	1 939	0,03000	0,03000	12,64
P	A	01159	-49 591	15 437	0,03000	0,03000	2,27	01160	-25 080	14 119	0,03000	0,03000	2,26	01161	-17 688	7 284	0,03000	0,03000	4,24
	P		-49 591	13 445	0,03000	0,03000	2,60		-25 080	10 651	0,03000	0,03000	2,99		-17 688	5 284	0,03000	0,03000	5,85
S	A		4 224	3 909	0,03000	0,03000	7,19		7 849	2 827	0,03000	0,03000	9,78		10 775	1 566	0,03000	0,03000	17,41
	P		4 224	3 021	0,03000	0,03000	9,30		7 849	2 127	0,03000	0,03000	13,00		10 775	1 137	0,03000	0,03000	23,98
P	A	01162	111 061	2 820	0,03000	0,03000	5,01	01163	-40 583	7 371	0,03000	0,03000	4,59	01164	-42 432	16 908	0,03000	0,03000	2,02
	P		47 368	1 510	0,03000	0,03000	14,96		-40 852	5 554	0,03000	0,03000	6,10		-42 432	19 185	0,03000	0,03000	1,78
S	A		21 835	803	0,03000	0,03000	32,20		1 657	10 396	0,03000	0,03000	2,74		83	15 062	0,03000	0,03000	1,90
	P		21 835	217	0,03000	0,03000	NS		1 657	8 105	0,03000	0,03000	3,51		83	15 780	0,03000	0,03000	1,81

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01165	-39 879	7 969	0,03000	0,03000	4,23	01166	-43 175	3 381	0,03000	0,03000	10,11	01167	-50 240	2 237	0,03000	0,03000	15,68
	P		-39 879	9 251	0,03000	0,03000	3,65		-43 175	4 047	0,03000	0,03000	8,44		-50 240	2 163	0,03000	0,03000	16,21
S	A		-1 763	10 036	0,03000	0,03000	2,88		6 058	4 352	0,03000	0,03000	6,40		4 545	470	0,03000	0,03000	59,72
	P		-1 763	11 202	0,03000	0,03000	2,58		6 058	4 677	0,03000	0,03000	5,96		4 545	401	0,03000	0,03000	69,99
P	A	01168	-28 064	8 744	0,03000	0,03000	3,69	03389	71 045	1 731	0,03000	0,03000	11,29	03390	-42 563	3 768	0,03000	0,03000	9,05
	P		-28 064	8 133	0,03000	0,03000	3,96		17 841	615	0,03000	0,03000	42,87		-42 563	2 883	0,03000	0,03000	11,82
S	A		256	3 811	0,03000	0,03000	7,51		16 412	316	0,03000	0,03000	84,01		4 779	1 496	0,03000	0,03000	18,74
	P		256	3 786	0,03000	0,03000	7,56		16 412	107	0,03000	0,03000	NS		4 779	1 675	0,03000	0,03000	16,74
P	A	03391	-35 782	2 263	0,03000	0,03000	14,68	03392	-35 281	13 303	0,03000	0,03000	2,49	03393	-41 705	7 281	0,03000	0,03000	4,67
	P		-35 782	662	0,03000	0,03000	50,18		-35 281	12 206	0,03000	0,03000	2,72		-41 705	6 174	0,03000	0,03000	5,50
S	A		-124	2 105	0,03000	0,03000	13,62		2 524	3 442	0,03000	0,03000	8,23		2 293	898	0,03000	0,03000	31,58
	P		-124	738	0,03000	0,03000	38,84		2 524	2 893	0,03000	0,03000	9,79		2 293	348	0,03000	0,03000	81,48
P	A	03394	-13 341	1 759	0,03000	0,03000	17,26	03395	-52 349	8 161	0,03000	0,03000	4,33	03396	-35 530	3 009	0,03000	0,03000	11,03
	P		-13 341	2 231	0,03000	0,03000	13,61		-52 349	9 316	0,03000	0,03000	3,79		-35 530	2 621	0,03000	0,03000	12,66
S	A		-2 101	2 104	0,03000	0,03000	13,74		-1 229	2 224	0,03000	0,03000	12,95		940	489	0,03000	0,03000	58,34
	P		-2 101	1 721	0,03000	0,03000	16,80		-1 229	1 823	0,03000	0,03000	15,80		940	694	0,03000	0,03000	41,11
P	A	03397	28 146	3 320	0,03000	0,03000	7,54	03398	-25 248	2 839	0,03000	0,03000	11,23	03399	-37 778	6 553	0,03000	0,03000	5,11
	P		28 146	3 121	0,03000	0,03000	8,02		-25 248	4 092	0,03000	0,03000	7,79		-37 778	6 346	0,03000	0,03000	5,28
S	A		2 474	2 280	0,03000	0,03000	12,43		-1 018	940	0,03000	0,03000	30,62		79	1 311	0,03000	0,03000	21,84
	P		2 474	2 035	0,03000	0,03000	13,92		-1 018	428	0,03000	0,03000	67,24		79	1 566	0,03000	0,03000	18,29
P	A	04077	-24 007	21 623	0,03000	0,03000	1,47	04084	-27 742	8 557	0,03000	0,03000	3,76						
	P		-24 007	20 864	0,03000	0,03000	1,52		-27 742	5 699	0,03000	0,03000	5,65						
S	A		10 807	6 693	0,03000	0,03000	4,07		5 919	3 033	0,03000	0,03000	9,20						
	P		10 807	6 804	0,03000	0,03000	4,01		0	0	0,03000	0,03000	-						
Piano Secondo					**Parete P5-P12**											**Parete P5-P12**			
P	A	00095	291 142	25 746	0,05810	0,05810	1,07	00109	240 912	56 301	0,07000	0,07000	1,03	00167	192 513	17 008	0,05000	0,05000	2,19
	P		291 142	25 862	0,05800	0,05800	1,06		240 912	70 418	0,07900	0,07900	1,02		192 513	16 491	0,05000	0,05000	2,26
S	A		70 580	8 904	0,05000	0,05000	7,30		94 084	18 795	0,05000	0,05000	3,17		42 605	6 971	0,05000	0,05000	10,24
	P		70 580	9 091	0,05000	0,05000	7,15		94 084	23 643	0,05000	0,05000	2,52		42 605	7 434	0,05000	0,05000	9,60
P	A	00188	29 953	45 118	0,05000	0,05000	1,65	00930	11 267	15 547	0,05000	0,05000	5,05	00931	-8 014	7 234	0,05000	0,05000	11,45
	P		29 953	45 430	0,05000	0,05000	1,63		11 267	15 958	0,05000	0,05000	4,92		-8 014	7 567	0,05000	0,05000	10,95
S	A		21 411	16 879	0,05000	0,05000	4,51		11 274	3 579	0,05000	0,05000	21,92		12 432	1 184	0,05000	0,05000	66,04
	P		21 411	17 418	0,05000	0,05000	4,37		11 274	4 088	0,05000	0,05000	19,19		12 432	1 776	0,05000	0,05000	44,03
P	A	00932	17 093	3 618	0,05000	0,05000	21,32	00933	36 083	496	0,05000	0,05000	NS	00934	45 749	3 420	0,05000	0,05000	20,66
	P		17 093	3 876	0,05000	0,05000	19,90		36 083	749	0,05000	0,05000	97,24		45 749	3 608	0,05000	0,05000	19,58
S	A		4 444	20	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-		22 893	332	0,05000	0,05000	NS
	P		4 444	657	0,05000	0,05000	NS		-844	566	0,05000	0,05000	NS		22 893	1 074	0,05000	0,05000	70,60
P	A	00935	40 581	4 844	0,05000	0,05000	14,83	00936	63 472	12 674	0,05000	0,05000	5,26	00937	90 628	19 980	0,05000	0,05000	3,03
	P		40 581	4 848	0,05000	0,05000	14,81		63 472	13 316	0,05000	0,05000	5,00		90 628	20 543	0,05000	0,05000	2,94
S	A		15 236	1 264	0,05000	0,05000	61,36		25 451	2 275	0,05000	0,05000	33,07		26 344	6 350	0,05000	0,05000	11,82
	P		15 236	1 934	0,05000	0,05000	40,10		25 451	2 931	0,05000	0,05000	25,67		26 344	7 437	0,05000	0,05000	10,09
P	A	01078	71 567	2 649	0,05000	0,05000	24,46	01079	17 342	6 886	0,05000	0,05000	11,19	01080	78 911	5 601	0,05000	0,05000	11,27
	P		71 567	3 399	0,05000	0,05000	19,06		17 342	7 133	0,05000	0,05000	10,81		78 911	5 876	0,05000	0,05000	10,74
S	A		28 513	325	0,05000	0,05000	NS		3 436	5 785	0,05000	0,05000	13,87		4 922	3 497	0,05000	0,05000	22,85
	P		28 513	939	0,05000	0,05000	79,39		3 436	6 302	0,05000	0,05000	12,73		4 922	3 715	0,05000	0,05000	21,51
P	A	01081	92 463	10 051	0,05000	0,05000	5,97	01082	129 244	4 309	0,05000	0,05000	11,99	01083	232 491	1 945	0,05000	0,05000	14,45
	P		92 463	9 827	0,05000	0,05000	6,11		129 244	4 305	0,05000	0,05000	12,01		232 491	2 139	0,05000	0,05000	13,14
S	A		4 398	5 732	0,05000	0,05000	13,96		18 204	2 513	0,05000	0,05000	30,60		45 039	733	0,05000	0,05000	96,59
	P		4 398	5 973	0,05000	0,05000	13,40		18 204	2 648	0,05000	0,05000	29,04		45 039	953	0,05000	0,05000	74,29
P	A	01270	273 453	16 141	0,05000	0,05000	1,13	01271	152 600	3 341	0,05000	0,05000	13,88	01272	116 899	13 758	0,05000	0,05000	3,96
	P		273 453	22 337	0,05300	0,05300	1,04		152 600	6 034	0,05000	0,05000	7,69		116 899	14 683	0,05000	0,05000	3,71

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		36 244	1 820	0,05000	0,05000	40,00		12 321	1 044	0,05000	0,05000	74,92		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		36 244	2 794	0,05000	0,05000	26,05		12 321	1 391	0,05000	0,05000	56,23		1 388	538	0,05000	0,05000	NS
P	A	01273	105 800	43 029	0,05000	0,05000	1,32	01274	66 285	33 444	0,05000	0,05000	1,97	01275	72 631	9 365	0,05000	0,05000	6,89
	P		105 800	42 989	0,05000	0,05000	1,33		66 285	27 945	0,05000	0,05000	2,36		51 829	4 814	0,05000	0,05000	14,39
S	A		-990	11 111	0,05000	0,05000	7,31		399	12 563	0,05000	0,05000	6,44		6 599	2 004	0,05000	0,05000	39,68
	P		-990	11 198	0,05000	0,05000	7,25		399	11 246	0,05000	0,05000	7,20		6 599	2 184	0,05000	0,05000	36,41
P	A	01282	190 359	19 223	0,05000	0,05000	1,97	01283	160 744	9 029	0,05000	0,05000	4,93	01284	135 175	3 986	0,05000	0,05000	12,63
	P		190 359	19 674	0,05000	0,05000	1,92		160 744	9 462	0,05000	0,05000	4,71		135 175	4 404	0,05000	0,05000	11,43
S	A		60 428	6 167	0,05000	0,05000	10,91		21 710	1 989	0,05000	0,05000	38,26		29 851	950	0,05000	0,05000	78,15
	P		60 428	6 512	0,05000	0,05000	10,34		21 710	2 252	0,05000	0,05000	33,79		47 880	1 087	0,05000	0,05000	64,54
P	A	01285	159 985	6 401	0,05000	0,05000	6,98	01286	166 961	11 823	0,05000	0,05000	3,65	01287	148 737	16 360	0,05000	0,05000	2,89
	P		159 985	6 727	0,05000	0,05000	6,65		166 961	12 294	0,05000	0,05000	3,51		148 737	17 491	0,05000	0,05000	2,70
S	A		47 323	1 208	0,05000	0,05000	58,18		48 862	2 415	0,05000	0,05000	28,96		44 914	4 103	0,05000	0,05000	17,26
	P		47 323	1 418	0,05000	0,05000	49,57		48 862	2 409	0,05000	0,05000	29,03		44 914	3 904	0,05000	0,05000	18,14
P	A	01288	201 701	23 822	0,05000	0,05000	1,48	01289	198 877	32 115	0,05000	0,05000	1,12	03545	217 724	30 237	0,05000	0,05000	1,04
	P		201 701	25 053	0,05000	0,05000	1,41		198 877	35 193	0,05000	0,05000	1,02		217 724	37 044	0,05500	0,05500	1,07
S	A		53 746	5 020	0,05000	0,05000	13,71		69 403	7 041	0,05000	0,05000	9,27		56 327	5 520	0,05000	0,05000	12,36
	P		53 746	4 755	0,05000	0,05000	14,47		65 652	5 843	0,05000	0,05000	11,32		56 327	5 645	0,05000	0,05000	12,09
P	A	03546	168 720	10 232	0,05000	0,05000	4,18	03547	-3 914	10 599	0,05000	0,05000	7,73	03548	239 064	15 237	0,05000	0,05000	1,74
	P		168 720	8 400	0,05000	0,05000	5,09		-3 914	11 054	0,05000	0,05000	7,41		239 064	15 348	0,05000	0,05000	1,73
S	A		14 337	3 212	0,05000	0,05000	24,21		17 853	1 851	0,05000	0,05000	41,58		44 920	4 452	0,05000	0,05000	15,91
	P		14 337	3 844	0,05000	0,05000	20,23		17 853	2 398	0,05000	0,05000	32,10		44 920	4 705	0,05000	0,05000	15,05
P	A	03549	149 536	4 991	0,05000	0,05000	9,43	03550	70 007	2 267	0,05000	0,05000	28,73	03551	63 965	2 996	0,05000	0,05000	22,20
	P		149 536	5 289	0,05000	0,05000	8,90		70 007	2 467	0,05000	0,05000	26,40		63 965	3 183	0,05000	0,05000	20,89
S	A		26 288	3 026	0,05000	0,05000	24,80		7 706	3 033	0,05000	0,05000	26,13		8 871	3 095	0,05000	0,05000	25,53
	P		26 288	3 336	0,05000	0,05000	22,50		7 706	3 365	0,05000	0,05000	23,56		8 871	3 559	0,05000	0,05000	22,20
P	A	03552	26 794	6 293	0,05000	0,05000	11,91	03553	129 557	2 875	0,05000	0,05000	17,95	03554	87 572	4 578	0,05000	0,05000	13,36
	P		26 794	6 653	0,05000	0,05000	11,26		129 557	3 325	0,05000	0,05000	15,52		87 572	4 815	0,05000	0,05000	12,70
S	A		11 190	3 615	0,05000	0,05000	21,71		16 048	2 339	0,05000	0,05000	33,08		6 063	3 270	0,05000	0,05000	24,35
	P		11 190	4 116	0,05000	0,05000	19,07		16 048	2 575	0,05000	0,05000	30,05		6 063	3 680	0,05000	0,05000	21,64
P	A	03555	47 510	5 486	0,05000	0,05000	12,80	03556	129 128	4 093	0,05000	0,05000	12,63	03557	107 320	4 376	0,05000	0,05000	12,95
	P		47 510	5 601	0,05000	0,05000	12,54		129 128	4 860	0,05000	0,05000	10,64		107 320	4 932	0,05000	0,05000	11,49
S	A		1 454	2 060	0,05000	0,05000	39,17		11 354	484	0,05000	0,05000	NS		4 584	1 866	0,05000	0,05000	42,86
	P		1 454	2 628	0,05000	0,05000	30,70		11 354	491	0,05000	0,05000	NS		4 584	2 085	0,05000	0,05000	38,36
P	A	03558	72 774	8 457	0,05000	0,05000	7,63	03559	47 372	3 519	0,05000	0,05000	19,97	03560	46 261	2 378	0,05000	0,05000	29,66
	P		72 774	8 469	0,05000	0,05000	7,62		47 372	3 470	0,05000	0,05000	20,25		143 744	2 821	0,05000	0,05000	17,15
S	A		-503	1 933	0,05000	0,05000	41,97		6 284	421	0,05000	0,05000	NS		18 228	1 693	0,05000	0,05000	45,41
	P		-503	2 505	0,05000	0,05000	32,39		6 284	1 148	0,05000	0,05000	69,33		18 228	1 463	0,05000	0,05000	52,55
P	A	03561	105 345	10 397	0,05000	0,05000	5,49	03562	61 512	10 213	0,05000	0,05000	6,57	03563	175 910	15 031	0,05000	0,05000	2,73
	P		105 345	10 705	0,05000	0,05000	5,34		61 512	9 484	0,05000	0,05000	7,07		175 910	18 294	0,05000	0,05000	2,25
S	A		6 333	2 876	0,05000	0,05000	27,67		3 246	2 647	0,05000	0,05000	30,33		30 909	2 629	0,05000	0,05000	28,15
	P		6 333	3 317	0,05000	0,05000	23,99		3 246	3 624	0,05000	0,05000	22,15		30 909	2 089	0,05000	0,05000	35,43
P	A	03564	130 817	5 617	0,05000	0,05000	9,14	03565	83 555	24 048	0,05000	0,05000	2,58	03566	81 562	3 722	0,05000	0,05000	16,80
	P		130 817	6 955	0,05000	0,05000	7,38		83 555	23 184	0,05000	0,05000	2,68		81 562	2 149	0,05000	0,05000	29,09
S	A		1 993	1 937	0,05000	0,05000	41,59		1 172	5 246	0,05000	0,05000	15,39		16 193	1 676	0,05000	0,05000	46,15
	P		1 993	2 135	0,05000	0,05000	37,73		1 172	5 871	0,05000	0,05000	13,75		16 193	2 845	0,05000	0,05000	27,19
Piano Secondo					**Parete P6-P13**											**Parete P6-P13**			
P	A	00096	154 911	8 051	0,03600	0,03600	1,12	00212	10 870	3 260	0,02000	0,02000	3,66	00917	29 044	1 765	0,02000	0,02000	5,86
	P		154 911	8 069	0,03600	0,03600	1,12		10 870	3 054	0,02000	0,02000	3,91		29 044	1 710	0,02000	0,02000	6,05
S	A		59 451	3 298	0,02000	0,02000	2,31		7 912	1 769	0,02000	0,02000	6,88		38 961	400	0,02000	0,02000	23,67
	P		59 451	3 279	0,02000	0,02000	2,32		7 912	1 277	0,02000	0,02000	9,53		17 235	71	0,02000	0,02000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00918	-15 506	496	0,02000	0,02000	28,26	00919	209	1 226	0,02000	0,02000	10,42	00920	-12 067	2 126	0,02000	0,02000	6,47
	P		-15 506	364	0,02000	0,02000	38,51		209	1 008	0,02000	0,02000	12,68		-12 067	1 772	0,02000	0,02000	7,76
S	A		6 645	401	0,02000	0,02000	30,59		9 780	360	0,02000	0,02000	33,39		8 834	508	0,02000	0,02000	23,81
	P		6 645	105	0,02000	0,02000	NS		9 780	172	0,02000	0,02000	69,88		8 834	272	0,02000	0,02000	44,47
P	A	00921	-11 092	1 687	0,02000	0,02000	8,10	00922	-15 472	1 204	0,02000	0,02000	11,64	00923	-22 309	1 152	0,02000	0,02000	12,64
	P		-11 092	1 457	0,02000	0,02000	9,38		-15 472	1 067	0,02000	0,02000	13,14		-22 309	1 169	0,02000	0,02000	12,45
S	A		8 275	618	0,02000	0,02000	19,64		10 296	808	0,02000	0,02000	14,82		13 131	844	0,02000	0,02000	13,90
	P		8 275	327	0,02000	0,02000	37,12		10 296	278	0,02000	0,02000	43,08		12 015	185	0,02000	0,02000	63,94
P	A	01053	4 072	154	0,02000	0,02000	80,98	01054	23 623	3 192	0,02000	0,02000	3,39	01055	80 494	179	0,02000	0,02000	31,71
	P		4 072	583	0,02000	0,02000	21,39		23 623	2 919	0,02000	0,02000	3,71		0	0	0,02000	0,02000	-
S	A		19 286	218	0,02000	0,02000	51,38		36 644	1 625	0,02000	0,02000	5,95		23 522	1 254	0,02000	0,02000	8,64
	P		19 286	355	0,02000	0,02000	31,55		35 917	1 176	0,02000	0,02000	8,28		23 522	527	0,02000	0,02000	20,55
P	A	01056	51 103	1 073	0,02000	0,02000	7,81	01057	40 578	342	0,02000	0,02000	27,27	01058	138 843	965	0,02200	0,02200	1,46
	P		51 103	1 029	0,02000	0,02000	8,14		40 578	241	0,02000	0,02000	38,69		138 843	752	0,02200	0,02200	1,87
S	A		18 582	1 668	0,02000	0,02000	6,75		15 413	893	0,02000	0,02000	12,92		33 442	396	0,02000	0,02000	25,15
	P		18 582	1 228	0,02000	0,02000	9,17		15 413	539	0,02000	0,02000	21,40		33 442	43	0,02000	0,02000	NS
P	A	01233	125 320	2 238	0,02200	0,02200	1,22	01234	32 771	880	0,02000	0,02000	11,38	01235	19 957	1 240	0,02000	0,02000	8,99
	P		125 320	2 368	0,02200	0,02200	1,15		47 453	819	0,02000	0,02000	10,63		19 957	1 312	0,02000	0,02000	8,49
S	A		37 088	1 084	0,02000	0,02000	8,89		30 917	261	0,02000	0,02000	39,01		16 109	293	0,02000	0,02000	39,17
	P		37 088	1 146	0,02000	0,02000	8,41		30 917	245	0,02000	0,02000	41,56		16 109	214	0,02000	0,02000	53,62
P	A	01236	20 016	2 180	0,02000	0,02000	5,11	01237	16 494	2 003	0,02000	0,02000	5,71	01238	32 503	2 084	0,02000	0,02000	4,82
	P		20 016	2 238	0,02000	0,02000	4,98		16 494	2 071	0,02000	0,02000	5,52		32 503	2 149	0,02000	0,02000	4,67
S	A		11 838	502	0,02000	0,02000	23,59		14 640	659	0,02000	0,02000	17,61		24 164	666	0,02000	0,02000	16,18
	P		11 838	382	0,02000	0,02000	31,01		14 640	519	0,02000	0,02000	22,36		24 164	516	0,02000	0,02000	20,88
P	A	01239	66 403	1 332	0,02000	0,02000	5,24	01240	309 907	804	0,04600	0,04600	1,25	01241	40 103	1 974	0,02000	0,02000	4,75
	P		66 403	1 430	0,02000	0,02000	4,88		309 907	1 026	0,04610	0,04610	1,04		40 103	2 191	0,02000	0,02000	4,28
S	A		30 850	327	0,02000	0,02000	31,15		126 481	1 743	0,02100	0,02100	1,14		12 116	2 552	0,02000	0,02000	4,63
	P		30 850	231	0,02000	0,02000	44,10		126 481	1 888	0,02200	0,02200	1,40		12 116	2 651	0,02000	0,02000	4,46
P	A	01242	-556	1 942	0,02000	0,02000	6,61	01243	51 261	1 398	0,02000	0,02000	5,98	01244	47 772	324	0,02000	0,02000	26,79
	P		-556	1 711	0,02000	0,02000	7,50		51 261	1 416	0,02000	0,02000	5,91		33 892	267	0,02000	0,02000	37,15
S	A		13 978	3 595	0,02000	0,02000	3,24		7 553	2 587	0,02000	0,02000	4,71		11 289	1 376	0,02000	0,02000	8,64
	P		13 978	3 480	0,02000	0,02000	3,35		7 553	2 534	0,02000	0,02000	4,81		11 289	1 294	0,02000	0,02000	9,19
P	A	01245	264 746	271	0,04000	0,04000	4,95	03478	111 025	1 329	0,02000	0,02000	2,08	03479	0	0	0,02000	0,02000	-
	P		264 746	39	0,04000	0,04000	34,40		111 025	1 207	0,02000	0,02000	2,29		-23 967	185	0,02000	0,02000	79,39
S	A		160 578	353	0,02400	0,02400	1,80		32 974	265	0,02000	0,02000	37,74		7 250	359	0,02000	0,02000	34,04
	P		160 578	290	0,02400	0,02400	2,19		32 974	91	0,02000	0,02000	NS		0	0	0,02000	0,02000	-
P	A	03480	172 911	640	0,02610	0,02610	1,35	03481	114 881	1 383	0,02000	0,02000	1,73	03482	49 601	599	0,02000	0,02000	14,22
	P		172 911	752	0,02600	0,02600	1,06		114 881	1 365	0,02000	0,02000	1,75		45 553	601	0,02000	0,02000	14,77
S	A		114 628	347	0,02000	0,02000	6,97		136 387	352	0,02200	0,02200	5,68		31 424	221	0,02000	0,02000	45,87
	P		114 628	188	0,02000	0,02000	12,86		136 387	401	0,02000	0,02000	1,05		31 424	224	0,02000	0,02000	45,25
P	A	03483	26 370	292	0,02000	0,02000	36,24	03484	34 730	548	0,02000	0,02000	17,96	03485	15 240	575	0,02000	0,02000	20,09
	P		26 370	221	0,02000	0,02000	47,88		34 730	516	0,02000	0,02000	19,08		15 240	597	0,02000	0,02000	19,35
S	A		12 583	78	0,02000	0,02000	NS		15 654	251	0,02000	0,02000	45,88		9 242	443	0,02000	0,02000	27,23
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		15 654	147	0,02000	0,02000	78,33		8 477	215	0,02000	0,02000	56,39
P	A	03486	27 640	648	0,02000	0,02000	16,16	03487	20 007	764	0,02000	0,02000	14,58	03488	9 992	665	0,02000	0,02000	18,05
	P		27 640	616	0,02000	0,02000	17,00		20 007	701	0,02000	0,02000	15,89		9 992	601	0,02000	0,02000	19,97
S	A		15 750	648	0,02000	0,02000	17,76		10 788	967	0,02000	0,02000	12,34		12 038	674	0,02000	0,02000	17,55
	P		15 750	564	0,02000	0,02000	20,40		10 788	824	0,02000	0,02000	14,48		10 356	465	0,02000	0,02000	25,75
P	A	03489	11 707	322	0,02000	0,02000	36,82	03490	9 011	944	0,02000	0,02000	12,80	03491	3 488	1 176	0,02000	0,02000	10,64
	P		11 707	337	0,02000	0,02000	35,18		9 011	884	0,02000	0,02000	13,67		3 488	1 078	0,02000	0,02000	11,61
S	A		14 723	232	0,02000	0,02000	49,98		3 389	957	0,02000	0,02000	13,09		11 906	987	0,02000	0,02000	11,99

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		14 723	99	0,02000	0,02000	NS		3 389	784	0,02000	0,02000	15,98		11 906	752	0,02000	0,02000	15,74
P	A	03492	-21 037	165	0,02000	0,02000	87,61	03493	19 384	462	0,02000	0,02000	24,22	03494	6 645	1 097	0,02000	0,02000	11,18
	P		0	0	0,02000	0,02000	-		19 384	413	0,02000	0,02000	27,10		6 645	990	0,02000	0,02000	12,39
S	A		5 197	345	0,02000	0,02000	35,89		12 622	571	0,02000	0,02000	20,62		8 289	964	0,02000	0,02000	12,59
	P		5 197	66	0,02000	0,02000	NS		12 622	375	0,02000	0,02000	31,40		8 289	703	0,02000	0,02000	17,27
P	A	03495	-7 625	1 066	0,02000	0,02000	12,57	03496	52 625	704	0,02000	0,02000	11,71	03497	17 953	438	0,02000	0,02000	25,83
	P		-7 625	957	0,02000	0,02000	14,00		52 625	660	0,02000	0,02000	12,49		17 953	341	0,02000	0,02000	33,18
S	A		13 051	557	0,02000	0,02000	21,08		16 525	354	0,02000	0,02000	32,31		1 972	471	0,02000	0,02000	26,83
	P		13 051	220	0,02000	0,02000	53,36		14 038	175	0,02000	0,02000	66,60		1 972	151	0,02000	0,02000	83,69
P	A	03498	-19 964	1 597	0,02000	0,02000	9,00	03499	-21 080	375	0,02000	0,02000	38,56	04064	352 155	733	0,05200	0,05200	1,30
	P		-19 964	1 366	0,02000	0,02000	10,52		-21 080	422	0,02000	0,02000	34,26		352 155	952	0,05200	0,05200	1,00
S	A		15 021	659	0,02000	0,02000	17,56		13 959	610	0,02000	0,02000	19,12		174 053	410	0,02600	0,02600	1,66
	P		15 021	336	0,02000	0,02000	34,43		13 959	81	0,02000	0,02000	NS		174 053	668	0,02600	0,02600	1,02
P	A	04070	384 775	642	0,06800	0,06800	64,61												
	P		407 563	4 824	0,06600	0,06600	1,06												
S	A		124 749	1 973	0,02200	0,02200	1,41												
	P		124 749	1 752	0,02200	0,02200	1,59												
Piano Secondo					**Parete P7-P14**											**Parete P7-P14**			
P	A	00258	465 860	5 058	0,11200	0,11200	14,43	00260	529 263	4 907	0,12200	0,12200	21,80	00282	41 763	20 657	0,05000	0,05000	3,46
	P		639 342	31 959	0,11200	0,11200	1,06		722 305	26 807	0,12000	0,12000	1,02		41 763	22 299	0,05000	0,05000	3,21
S	A		337 092	9 295	0,05600	0,05600	1,35		362 681	7 039	0,05800	0,05800	1,37		67 812	5 271	0,05000	0,05000	12,45
	P		337 092	13 608	0,05810	0,05810	1,23		362 681	10 599	0,06010	0,06010	1,33		67 812	10 453	0,05000	0,05000	6,28
P	A	00285	7 842	3 655	0,05000	0,05000	21,68	00304	182 958	18 872	0,05000	0,05000	2,09	00305	315 572	12 375	0,05400	0,05400	1,21
	P		7 842	6 506	0,05000	0,05000	12,18		102 395	18 826	0,05000	0,05000	3,07		315 572	10 784	0,05200	0,05200	1,06
S	A		0	0	0,05000	0,05000	-		253 518	3 086	0,05000	0,05000	7,48		69 785	2 840	0,05000	0,05000	22,95
	P		1 414	5 259	0,05000	0,05000	15,34		253 518	2 626	0,05000	0,05000	8,79		69 785	3 102	0,05000	0,05000	21,02
P	A	01027	102 068	18 051	0,05000	0,05000	3,21	01028	-5 653	42 472	0,05000	0,05000	1,94	01029	172 797	36 086	0,05000	0,05000	1,16
	P		102 068	18 904	0,05000	0,05000	3,06		-5 653	42 082	0,05000	0,05000	1,96		172 797	40 200	0,05000	0,05000	1,04
S	A		99 228	4 399	0,05000	0,05000	13,30		196 457	10 984	0,05000	0,05000	3,32		44 774	11 755	0,05000	0,05000	6,03
	P		230 841	3 418	0,05000	0,05000	8,34		196 457	9 892	0,05000	0,05000	3,68		44 774	13 587	0,05000	0,05000	5,22
P	A	01030	228 160	9 966	0,05000	0,05000	2,92	01031	301 178	25 591	0,06000	0,06000	1,11	01032	680 446	15 359	0,11000	0,11000	1,39
	P		228 160	7 659	0,05000	0,05000	3,80		301 178	23 879	0,05800	0,05800	1,05		680 446	16 659	0,10800	0,10800	1,05
S	A		10 077	5 319	0,05000	0,05000	14,80		9 256	7 325	0,05000	0,05000	10,77		68 745	1 436	0,05000	0,05000	45,56
	P		10 077	5 533	0,05000	0,05000	14,23		9 256	8 355	0,05000	0,05000	9,45		83 194	4 171	0,05000	0,05000	14,90
P	A	01047	598 631	1 990	0,09000	0,09000	12,01	01048	212 218	6 195	0,05000	0,05000	5,30	01049	102 856	5 051	0,05000	0,05000	11,42
	P		598 631	2 782	0,08800	0,08800	1,17		212 218	6 376	0,05000	0,05000	5,15		164 111	4 365	0,05000	0,05000	10,03
S	A		133 338	1 546	0,05000	0,05000	32,83		0	0	0,05000	0,05000	-		38 811	4 309	0,05000	0,05000	16,76
	P		133 338	4 228	0,05000	0,05000	12,01		8 314	1 619	0,05000	0,05000	48,88		38 811	5 115	0,05000	0,05000	14,12
P	A	01050	-44 362	5 320	0,05000	0,05000	17,12	01051	55 485	35 318	0,05000	0,05000	1,94	01052	-28 079	19 400	0,05000	0,05000	4,50
	P		-44 362	7 791	0,05000	0,05000	11,69		55 485	36 096	0,05000	0,05000	1,90		-28 079	16 899	0,05000	0,05000	5,17
S	A		13 249	6 815	0,05000	0,05000	11,45		188 245	8 872	0,05000	0,05000	4,32		234 967	2 126	0,05000	0,05000	12,94
	P		13 249	8 580	0,05000	0,05000	9,09		188 245	8 999	0,05000	0,05000	4,25		234 967	2 552	0,05000	0,05000	10,78
P	A	01954	1 992 381	3 753	0,32200	0,32200	15,48	01955	620 734	9 034	0,09600	0,09600	1,29	01956	377 107	8 454	0,06000	0,06000	1,18
	P		2 158 670	19 518	0,32200	0,32200	1,02		620 734	11 522	0,09600	0,09600	1,01		377 107	9 829	0,06000	0,06000	1,02
S	A		398 072	1 593	0,05900	0,05900	2,74		36 146	1 564	0,05000	0,05000	46,56		10 486	1 126	0,05000	0,05000	69,84
	P		398 072	858	0,05800	0,05800	1,35		36 146	1 741	0,05000	0,05000	41,83		10 486	1 410	0,05000	0,05000	55,77
P	A	01957	297 427	4 843	0,05000	0,05000	2,57	01958	137 937	8 969	0,05000	0,05000	5,54	01959	170 643	14 665	0,05000	0,05000	2,88
	P		297 427	5 908	0,05000	0,05000	2,11		137 937	8 729	0,05000	0,05000	5,70		170 643	13 500	0,05000	0,05000	3,13
S	A		9 261	3 489	0,05000	0,05000	22,62		34 045	2 414	0,05000	0,05000	30,36		13 817	2 123	0,05000	0,05000	36,69

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		9 261	3 140	0,05000	0,05000	25,13		34 045	2 649	0,05000	0,05000	27,67		13 817	2 156	0,05000	0,05000	36,12
P	A	01960	656 781	14 234	0,10400	0,10400	1,16	01961	1 336 017	17 445	0,20400	0,20400	1,19	01962	1 291 829	4 562	0,22200	0,22200	39,18
	P		656 781	12 242	0,10200	0,10200	1,07		1 336 017	13 298	0,20000	0,20000	1,04		1 484 272	6 993	0,21800	0,21800	1,13
S	A		161 837	843	0,05000	0,05000	52,53		535 529	1 279	0,07800	0,07800	1,38		517 883	175	0,08400	0,08400	10,56
	P		53 000	931	0,05000	0,05000	74,11		535 529	69	0,07800	0,07800	25,61		566 880	462	0,08200	0,08200	1,29
P	A	01963	773 145	5 244	0,11600	0,11600	1,81	01964	270 768	4 928	0,05000	0,05000	3,84	01965	238 355	3 633	0,05000	0,05000	7,35
	P		773 145	4 022	0,11400	0,11400	1,19		270 768	4 771	0,05000	0,05000	3,97		238 355	4 487	0,05000	0,05000	5,95
S	A		62 488	1 981	0,05000	0,05000	33,74		27 334	341	0,05000	0,05000	NS		10 371	1 314	0,05000	0,05000	59,87
	P		62 488	1 557	0,05000	0,05000	42,93		27 334	373	0,05000	0,05000	NS		10 371	1 405	0,05000	0,05000	55,99
P	A	01966	92 584	3 372	0,05000	0,05000	17,80	01967	284 598	2 316	0,05000	0,05000	6,73	01968	527 048	3 290	0,07800	0,07800	1,15
	P		92 584	4 784	0,05000	0,05000	12,54		284 598	3 888	0,05000	0,05000	4,01		527 048	6 005	0,08000	0,08000	1,26
S	A		6 350	1 683	0,05000	0,05000	47,28		8 411	412	0,05000	0,05000	NS		16 610	2 191	0,05000	0,05000	35,26
	P		6 350	1 502	0,05000	0,05000	52,98		8 411	794	0,05000	0,05000	99,63		16 610	2 308	0,05000	0,05000	33,47
P	A	01969	2 018 847	8 752	0,29800	0,29800	1,53	01970	667 511	383	0,10400	0,10400	36,09	01971	62 475	33	0,05000	0,05000	NS
	P		2 018 847	12 933	0,29800	0,29800	1,04		707 125	2 744	0,10400	0,10400	1,48		186 897	643	0,05000	0,05000	60,02
S	A		402 994	2 210	0,06000	0,06000	1,62		1 860 651	92	0,26800	0,26800	1,60		720 370	182	0,10400	0,10400	1,44
	P		402 994	1 560	0,06000	0,06000	2,30		1 860 651	1 992	0,27000	0,27000	6,23		720 370	3 279	0,10600	0,10600	1,47
P	A	01972	21 703	554	0,05000	0,05000	NS	01973	19 800	606	0,05000	0,05000	NS	01974	75 493	84	0,05000	0,05000	NS
	P		21 703	33	0,05000	0,05000	NS		19 800	179	0,05000	0,05000	NS		191 353	730	0,05000	0,05000	51,48
S	A		264 761	746	0,07600	0,07600	27,44		532 424	134	0,07800	0,07800	2,51		720 539	1 018	0,10600	0,10600	4,12
	P		528 553	2 935	0,07800	0,07800	1,29		532 424	3 691	0,08000	0,08000	2,01		720 539	3 846	0,10600	0,10600	1,09
P	A	01975	725 455	1 949	0,10600	0,10600	1,53	02242	5 383	11 004	0,05000	0,05000	7,25	02243	-47 682	9 926	0,05000	0,05000	9,25
	P		725 455	2 965	0,10600	0,10600	1,00		5 383	11 364	0,05000	0,05000	7,02		-47 682	9 382	0,05000	0,05000	9,79
S	A		0	0	0,27600	0,27600	-		75 021	3 806	0,05000	0,05000	16,82		45 013	874	0,05000	0,05000	81,02
	P		1 909 842	260	0,27700	0,27700	6,50		75 021	5 722	0,05000	0,05000	11,18		45 013	2 988	0,05000	0,05000	23,70
P	A	02244	-33 540	6 099	0,05000	0,05000	14,53	02245	-46 070	6 357	0,05000	0,05000	14,38	02246	64 594	2 805	0,05000	0,05000	23,66
	P		-33 540	6 171	0,05000	0,05000	14,36		-46 070	5 903	0,05000	0,05000	15,49		64 594	9 753	0,05000	0,05000	6,80
S	A		35 458	2 422	0,05000	0,05000	30,13		0	0	0,05000	0,05000	-		216 390	1 963	0,05000	0,05000	16,25
	P		71 236	4 306	0,05000	0,05000	15,06		36 612	2 584	0,05000	0,05000	28,14		216 390	3 505	0,05000	0,05000	9,10
P	A	02247	-12 264	382	0,05000	0,05000	NS	02248	14 432	783	0,05000	0,05000	99,29	02285	169 552	27 815	0,05000	0,05000	1,53
	P		-12 264	10 254	0,05000	0,05000	8,17		14 432	7 769	0,05000	0,05000	10,01		169 552	27 109	0,05000	0,05000	1,57
S	A		-1 434	972	0,05000	0,05000	83,68		203 008	711	0,05000	0,05000	49,14		61 848	5 674	0,05000	0,05000	11,81
	P		-1 434	1 155	0,05000	0,05000	70,42		203 008	2 633	0,05000	0,05000	13,27		61 848	6 584	0,05000	0,05000	10,17
P	A	02286	188 676	28 204	0,05000	0,05000	1,35	03333	351 162	6 912	0,05600	0,05600	1,38	03334	20 405	3 297	0,05000	0,05000	23,17
	P		188 676	22 187	0,05000	0,05000	1,72		351 162	8 064	0,05600	0,05600	1,18		20 405	2 333	0,05000	0,05000	32,74
S	A		276 815	2 331	0,05000	0,05000	7,50		58 784	2 053	0,05000	0,05000	32,97		125 933	991	0,05000	0,05000	52,92
	P		276 815	2 502	0,05000	0,05000	6,99		58 784	3 640	0,05000	0,05000	18,59		127 881	2 910	0,05000	0,05000	17,87
P	A	03335	55 727	4 993	0,05000	0,05000	13,69	03336	423 491	11 068	0,06900	0,06900	1,27	03337	81 387	19 297	0,05000	0,05000	3,24
	P		55 727	4 812	0,05000	0,05000	14,21		423 491	11 813	0,06800	0,06800	1,04		81 387	17 599	0,05000	0,05000	3,55
S	A		122 367	1 788	0,05000	0,05000	29,78		55 502	1 195	0,05000	0,05000	57,26		64 109	1 330	0,05000	0,05000	49,98
	P		122 367	3 788	0,05000	0,05000	14,06		55 502	2 548	0,05000	0,05000	26,86		64 109	1 080	0,05000	0,05000	61,55
P	A	03338	75 232	5 692	0,05000	0,05000	11,24	03339	582 597	15 958	0,09400	0,09400	1,10	03340	182 010	6 044	0,05000	0,05000	6,57
	P		75 232	5 651	0,05000	0,05000	11,32		582 597	18 209	0,09610	0,09610	1,17		182 010	7 343	0,05000	0,05000	5,41
S	A		183	755	0,05000	0,05000	NS		235 389	3 343	0,05000	0,05000	8,20		483 846	662	0,07000	0,07000	1,13

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		183	1 064	0,05000	0,05000	76,10		235 389	3 356	0,05000	0,05000	8,17		483 846	2 028	0,07200	0,07200	5,43
P	A	03341	2 767	725	0,05000	0,05000	NS	03342	160 196	16 021	0,05000	0,05000	2,79	03343	-4 341	1 581	0,05000	0,05000	51,87
	P		2 767	4 001	0,05000	0,05000	20,09		160 196	14 902	0,05000	0,05000	3,00		-4 341	2 500	0,05000	0,05000	32,80
S	A		41 039	1 083	0,05000	0,05000	66,22		46 101	2 229	0,05000	0,05000	31,66		5 353	32	0,05000	0,05000	NS
	P		41 039	2 880	0,05000	0,05000	24,90		46 101	2 440	0,05000	0,05000	28,92		5 353	492	0,05000	0,05000	NS
P	A	03344	440 382	5 931	0,06800	0,06800	1,31	03345	-1 539	9 303	0,05000	0,05000	8,75	04114	879 365	2 803	0,14200	0,14200	9,44
	P		440 382	8 407	0,07010	0,07010	1,46		-1 539	10 123	0,05000	0,05000	8,04		924 182	15 613	0,14200	0,14200	1,00
S	A		55 513	389	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,07000	0,07000	-		1 197 224	1 772	0,17400	0,17400	1,86
	P		55 513	719	0,05000	0,05000	95,17		473 128	1 133	0,07000	0,07000	3,04		1 197 224	3 227	0,17400	0,17400	1,02
P	A	04115	2 144 103	6 402	0,33600	0,33600	12,18	04116	2 390 220	19 369	0,35800	0,35800	1,45	04117	856 772	7 049	0,12800	0,12800	1,17
	P		2 209 032	11 397	0,32400	0,32400	1,02		2 390 220	2 718	0,34600	0,34600	1,19		856 772	10 772	0,13000	0,13000	1,09
S	A		668 640	5 509	0,10000	0,10000	1,27		720 300	3 733	0,10610	0,10610	1,25		1 193 442	210	0,17400	0,17400	20,15
	P		668 640	2 232	0,09800	0,09800	1,31		720 300	685	0,10400	0,10400	1,12		1 193 442	2 032	0,17400	0,17400	2,08
P	A	04210	159 429	3 054	0,05000	0,05000	14,68	04211	110 361	3 819	0,05000	0,05000	14,66						
	P		159 429	4 531	0,05000	0,05000	9,89		110 361	5 233	0,05000	0,05000	10,70						
S	A		105 622	640	0,05000	0,05000	89,14		112 113	816	0,05000	0,05000	68,11						
	P		105 622	2 760	0,05000	0,05000	20,67		112 113	3 590	0,05000	0,05000	15,48						
Piano Secondo							**Parete P8-P15**									**Parete P8-P15**			
P	A	00261	339 748	88 900	0,10600	0,10600	1,04	00279	-10 727	53 432	0,05000	0,05000	1,56	00292	269 450	34 343	0,06000	0,06000	1,04
	P		339 748	87 087	0,10400	0,10400	1,02		-10 727	55 727	0,05000	0,05000	1,50		269 450	36 082	0,06210	0,06210	1,08
S	A		60 323	30 458	0,05000	0,05000	2,21		6 977	20 066	0,05000	0,05000	3,96		86 594	11 061	0,05000	0,05000	5,55
	P		60 323	26 060	0,05000	0,05000	2,58		6 977	19 323	0,05000	0,05000	4,11		86 594	9 253	0,05000	0,05000	6,63
P	A	00303	125 996	102 607	0,08200	0,08200	1,00	00889	13 207	8 309	0,05000	0,05000	9,39	00890	35 963	9 517	0,05000	0,05000	7,66
	P		125 996	94 454	0,07800	0,07800	1,02		13 207	6 340	0,05000	0,05000	12,31		35 963	8 249	0,05000	0,05000	8,83
S	A		62 002	49 934	0,05000	0,05000	1,34		23 079	1 944	0,05000	0,05000	38,98		34 367	2 988	0,05000	0,05000	24,51
	P		62 002	44 527	0,05000	0,05000	1,50		21 256	975	0,05000	0,05000	78,15		34 367	1 914	0,05000	0,05000	38,26
P	A	00891	41 263	24 034	0,05000	0,05000	2,98	00892	59 434	39 380	0,05000	0,05000	1,72	01021	192 158	45 929	0,05700	0,05700	1,06
	P		41 263	23 794	0,05000	0,05000	3,01		59 434	42 725	0,05000	0,05000	1,58		192 158	43 616	0,05400	0,05400	1,00
S	A		29 480	5 198	0,05000	0,05000	14,30		30 515	13 319	0,05000	0,05000	5,56		58 468	727	0,05000	0,05000	93,20
	P		29 480	4 367	0,05000	0,05000	17,02		30 515	13 355	0,05000	0,05000	5,55		0	0	0,05000	0,05000	-
P	A	01022	223 359	9 436	0,05000	0,05000	3,21	01023	177 382	40 272	0,05000	0,05000	1,01	01024	211 762	82 896	0,08210	0,08210	1,01
	P		223 359	6 292	0,05000	0,05000	4,81		177 382	35 945	0,05000	0,05000	1,13		211 762	79 455	0,08000	0,08000	1,01
S	A		12 323	293	0,05000	0,05000	NS		36 762	2 017	0,05000	0,05000	36,03		60 281	7 984	0,05000	0,05000	8,44
	P		12 323	252	0,05000	0,05000	NS		36 762	1 875	0,05000	0,05000	38,76		60 281	7 122	0,05000	0,05000	9,46
P	A	01025	-28 445	16 222	0,05000	0,05000	5,39	01026	121 007	9 112	0,05000	0,05000	5,88	01276	145 063	25 236	0,05000	0,05000	1,91
	P		-28 445	23 921	0,05000	0,05000	3,66		121 007	11 157	0,05000	0,05000	4,80		145 063	31 958	0,05000	0,05000	1,50
S	A		3 426	5 282	0,05000	0,05000	15,19		90 669	1 618	0,05000	0,05000	37,36		74 934	4 846	0,05000	0,05000	13,21
	P		22 436	8 305	0,05000	0,05000	9,14		90 669	3 928	0,05000	0,05000	15,39		74 934	5 888	0,05000	0,05000	10,87
P	A	01277	90 362	32 149	0,05000	0,05000	1,88	01278	175 991	42 594	0,05210	0,05210	1,04	01279	333 552	35 117	0,07000	0,07000	1,05
	P		90 362	37 903	0,05000	0,05000	1,60		175 991	48 250	0,05600	0,05600	1,05		333 552	39 575	0,07300	0,07300	1,05
S	A		31 045	6 977	0,05000	0,05000	10,60		43 682	9 114	0,05000	0,05000	7,80		71 632	10 853	0,05000	0,05000	5,97
	P		31 045	8 038	0,05000	0,05000	9,20		43 682	10 034	0,05000	0,05000	7,09		77 802	12 114	0,05000	0,05000	5,23
P	A	01280	24 541	4 846	0,05000	0,05000	15,57	01281	212 341	10 113	0,05000	0,05000	3,24	02057	1 532 053	33 754	0,27600	0,27600	2,74
	P		33 536	9 708	0,05000	0,05000	7,56		212 341	10 332	0,05000	0,05000	3,18		1 645	59 641	0,27400	0,27400	1,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
															632				
S	A		103 230	4 652	0,05000	0,05000	12,38		64 692	10 295	0,05000	0,05000	6,44		223 845	4 971	0,05000	0,05000	6,07
	P		103 230	8 430	0,05000	0,05000	6,83		64 692	14 545	0,05000	0,05000	4,56		223 845	3 712	0,05000	0,05000	8,12
P	A	02058	568 618	65 220	0,12410	0,12410	1,06	02059	623 622	37 635	0,11410	0,11410	1,09	02060	138 436	14 783	0,05000	0,05000	3,36
	P		568 618	60 486	0,12000	0,12000	1,03		623 622	33 574	0,11000	0,11000	1,02		138 436	11 269	0,05000	0,05000	4,40
S	A		93 811	2 962	0,05000	0,05000	20,17		74 699	1 268	0,05000	0,05000	50,53		45 653	1 723	0,05000	0,05000	41,01
	P		93 811	3 683	0,05000	0,05000	16,22		74 699	1 151	0,05000	0,05000	55,67		45 653	1 759	0,05000	0,05000	40,17
P	A	02061	170 252	17 920	0,05000	0,05000	2,36	02062	533 429	46 643	0,10600	0,10600	1,04	02063	611 892	72 573	0,13400	0,13400	1,03
	P		170 252	15 129	0,05000	0,05000	2,80		533 429	44 124	0,10400	0,10400	1,02		611 892	71 003	0,13200	0,13200	1,01
S	A		35 412	6 532	0,05000	0,05000	11,17		162 126	4 180	0,05000	0,05000	10,58		380 688	1 192	0,05600	0,05600	1,86
	P		35 412	6 225	0,05000	0,05000	11,72		162 126	4 363	0,05000	0,05000	10,14		380 688	2 101	0,05600	0,05600	1,05
P	A	02064	899 980	9 163	0,13800	0,13800	1,62	02065	422 262	4 060	0,06400	0,06400	1,32	02066	140 484	6 179	0,05000	0,05000	7,95
	P		899 980	13 997	0,13800	0,13800	1,06		422 262	7 356	0,06600	0,06600	1,28		140 484	7 997	0,05000	0,05000	6,14
S	A		323 503	4 439	0,05000	0,05000	1,36		43 381	1 331	0,05000	0,05000	53,48		9 142	449	0,05000	0,05000	NS
	P		323 503	4 474	0,05000	0,05000	1,35		43 381	1 628	0,05000	0,05000	43,72		9 142	634	0,05000	0,05000	NS
P	A	02067	108 828	837	0,05000	0,05000	67,29	02068	144 671	6 802	0,05000	0,05000	7,08	02069	175 867	14 414	0,05000	0,05000	2,85
	P		108 828	1 782	0,05000	0,05000	31,61		144 671	6 606	0,05000	0,05000	7,29		175 867	13 039	0,05000	0,05000	3,15
S	A		13 969	2 171	0,05000	0,05000	35,86		26 487	1 690	0,05000	0,05000	44,39		33 239	747	0,05000	0,05000	98,37
	P		13 969	1 865	0,05000	0,05000	41,74		26 487	1 970	0,05000	0,05000	38,08		33 239	779	0,05000	0,05000	94,33
P	A	02070	940 359	4 471	0,17600	0,17600	47,17	02071	28 875	3 181	0,05000	0,05000	23,41	02072	19 022	2 016	0,05000	0,05000	38,05
	P		1 169 732	6 854	0,17200	0,17200	1,01		28 875	2 953	0,05000	0,05000	25,22		19 022	2 205	0,05000	0,05000	34,79
S	A		396 191	1 835	0,05810	0,05810	1,08		1 812 924	8 819	0,26800	0,26800	1,52		616 898	2 138	0,09000	0,09000	1,07
	P		396 191	1 647	0,05800	0,05800	1,10		1 812 924	8 162	0,26600	0,26600	1,13		616 898	355	0,09000	0,09000	6,46
P	A	02073	19 408	1 765	0,05000	0,05000	43,41	02074	204 685	355	0,05000	0,05000	97,34	02256	23 035	17 627	0,05000	0,05000	4,30
	P		19 408	1 539	0,05000	0,05000	49,78		204 685	470	0,05000	0,05000	73,52		23 035	9 572	0,05000	0,05000	7,92
S	A		619 420	1 756	0,09100	0,09100	2,60		261 519	2 650	0,05000	0,05000	7,99		33 757	2 503	0,05000	0,05000	29,31
	P		619 420	1 094	0,09000	0,09000	1,35		261 519	2 815	0,05000	0,05000	7,52		33 757	2 937	0,05000	0,05000	24,98
P	A	02257	32 452	9 123	0,05000	0,05000	8,07	02307	766 339	26 097	0,12800	0,12800	1,16	02308	285 984	7 680	0,05000	0,05000	1,99
	P		32 452	3 292	0,05000	0,05000	22,38		766 339	28 033	0,12800	0,12800	1,08		285 984	7 861	0,05000	0,05000	1,94
S	A		101 216	2 241	0,05000	0,05000	25,91		186 321	419	0,05000	0,05000	92,42		9 440	2 031	0,05000	0,05000	38,84
	P		101 216	1 858	0,05000	0,05000	31,24		186 321	640	0,05000	0,05000	60,51		9 440	1 822	0,05000	0,05000	43,29
P	A	02309	126 271	18 536	0,05000	0,05000	2,82	02310	235 209	40 766	0,06000	0,06000	1,07	03529	577 591	41 329	0,11000	0,11000	1,08
	P		126 271	15 797	0,05000	0,05000	3,31		235 209	35 689	0,05600	0,05600	1,04		577 591	43 122	0,11000	0,11000	1,03
S	A		-1 320	3 480	0,05000	0,05000	23,37		81 632	13 745	0,05000	0,05000	4,55		172 886	6 216	0,05000	0,05000	6,72
	P		-1 320	4 010	0,05000	0,05000	20,28		81 632	11 749	0,05000	0,05000	5,32		172 886	6 219	0,05000	0,05000	6,72
P	A	03530	78 225	13 966	0,05000	0,05000	4,53	03531	113 199	20 753	0,05000	0,05000	2,67	03532	-1 139	1 721	0,05000	0,05000	47,22
	P		124 883	14 442	0,05000	0,05000	3,65		113 199	22 195	0,05000	0,05000	2,49		-1 139	1 070	0,05000	0,05000	75,96
S	A		37 584	3 767	0,05000	0,05000	19,24		51 034	5 204	0,05000	0,05000	13,34		208 016	530	0,05000	0,05000	63,77
	P		37 584	4 146	0,05000	0,05000	17,49		51 034	5 382	0,05000	0,05000	12,90		106 660	20	0,05000	0,05000	NS
P	A	03533	279 763	3 507	0,05000	0,05000	4,78	03534	172 636	16 855	0,05000	0,05000	2,48	03535	107 616	3 646	0,05000	0,05000	15,52
	P		279 763	2 448	0,05000	0,05000	6,85		172 636	20 556	0,05000	0,05000	2,04		107 616	3 811	0,05000	0,05000	14,85
S	A		645 881	4 385	0,09600	0,09600	1,25		13 068	1 167	0,05000	0,05000	66,88		5 109	2 282	0,05000	0,05000	34,99
	P		645 881	3 250	0,09600	0,09600	1,68		32 921	1 715	0,05000	0,05000	42,89		5 109	2 752	0,05000	0,05000	29,02
P	A	03536	359 562	9 610	0,05800	0,05800	1,14	03537	87 267	3 111	0,05000	0,05000	19,68	03538	112 585	8 416	0,05000	0,05000	6,59
	P		359 562	7 073	0,05600	0,05600	1,06		87 267	1 104	0,05000	0,05000	55,45		112 585	9 755	0,05000	0,05000	5,69
S	A		402 807	2 684	0,06000	0,06000	1,35		271 340	3 581	0,05000	0,05000	5,25		3 711	3 683	0,05000	0,05000	21,77
	P		402 807	3 083	0,06000	0,06000	1,18		271 340	2 842	0,05000	0,05000	6,62		3 711	4 752	0,05000	0,05000	16,87
P	A	03539	124 033	18 805	0,05000	0,05000	2,81	03540	57 204	16 685	0,05000	0,05000	4,08	03541	283 280	18 280	0,05300	0,05300	1,14

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		124 033	16 973	0,05000	0,05000	3,12		57 204	14 931	0,05000	0,05000	4,56		283 280	20 734	0,05400	0,05400	1,09
S	A		54 783	8 176	0,05000	0,05000	8,39		272 524	3 726	0,05000	0,05000	4,97		22 375	5 934	0,05000	0,05000	12,80
	P		54 783	9 206	0,05000	0,05000	7,45		272 524	3 835	0,05000	0,05000	4,83		22 375	6 455	0,05000	0,05000	11,77
P	A	03542	137 125	9 566	0,05000	0,05000	5,22	03543	81 338	44 967	0,05000	0,05000	1,39	03544	2 495	2 584	0,05000	0,05000	31,13
	P		137 125	8 250	0,05000	0,05000	6,05		81 338	40 586	0,05000	0,05000	1,54		2 495	3 648	0,05000	0,05000	22,05
S	A		11 262	5 745	0,05000	0,05000	13,66		52 313	13 023	0,05000	0,05000	5,31		45 148	3 054	0,05000	0,05000	23,18
	P		11 262	6 446	0,05000	0,05000	12,17		52 313	14 911	0,05000	0,05000	4,64		45 148	2 198	0,05000	0,05000	32,20
P	A	04082	817 467	91 244	0,17600	0,17600	1,03	04099	467 466	24 020	0,08400	0,08400	1,19	04100	1 489 131	63 334	0,25400	0,25400	1,02
	P		817 467	88 473	0,17400	0,17400	1,03		467 466	27 945	0,08400	0,08400	1,02		1 489 131	74 666	0,26100	0,26100	1,02
S	A		330 743	34 333	0,07000	0,07000	1,10		68 458	55	0,05000	0,05000	NS		405 371	11 937	0,06600	0,06600	1,11
	P		330 743	29 174	0,06600	0,06600	1,06		81 940	1 456	0,05000	0,05000	42,88		405 371	15 663	0,06900	0,06900	1,19
P	A	04101	1 341 494	16 622	0,23800	0,23800	4,40	04102	545 687	1 098	0,10400	0,10400	87,26	04230	142 382	25 755	0,05000	0,05000	1,89
	P		1 474 265	42 293	0,23800	0,23800	1,02		667 263	8 917	0,10200	0,10200	1,16		142 382	26 905	0,05000	0,05000	1,81
S	A		429 412	6 482	0,06600	0,06600	1,13		1 298 943	8 628	0,19400	0,19400	1,53		6 232	9 086	0,05000	0,05000	8,76
	P		429 412	9 381	0,06900	0,06900	1,41		1 298 943	8 281	0,19200	0,19200	1,10		6 232	8 036	0,05000	0,05000	9,91
P	A	04231	101 345	3 890	0,05000	0,05000	14,92												
	P		101 345	264	0,05000	0,05000	NS												
S	A		47 557	2 949	0,05000	0,05000	23,82												
	P		47 557	1 914	0,05000	0,05000	36,69												
Piano Secondo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00246	109 573	5 092	0,03000	0,03000	2,81	00289	79 330	2 134	0,03000	0,03000	8,66	00299	23 830	2 125	0,03000	0,03000	12,05
	P		109 573	4 490	0,03000	0,03000	3,19		79 330	1 641	0,03000	0,03000	11,27		23 830	1 619	0,03000	0,03000	15,81
S	A		86 002	1 146	0,03000	0,03000	15,34		0	0	0,03000	0,03000	-		985	383	0,03000	0,03000	74,47
	P		86 002	948	0,03000	0,03000	18,55		33 923	3 575	0,03000	0,03000	6,80		985	1 978	0,03000	0,03000	14,42
P	A	01100	150 517	1 452	0,03000	0,03000	5,88	01101	21 470	787	0,03000	0,03000	32,91	01102	-39 769	1 411	0,03000	0,03000	23,91
	P		150 517	1 766	0,03000	0,03000	4,84		21 470	928	0,03000	0,03000	27,91		-39 769	1 413	0,03000	0,03000	23,87
S	A		62 071	1 173	0,03000	0,03000	17,65		19 383	842	0,03000	0,03000	31,08		21 138	470	0,03000	0,03000	55,20
	P		62 071	1 353	0,03000	0,03000	15,30		19 383	1 058	0,03000	0,03000	24,73		21 138	689	0,03000	0,03000	37,65
P	A	01103	97 715	3 328	0,03000	0,03000	4,80	01104	146 788	11 222	0,03300	0,03300	1,08	01105	56 774	6 574	0,03000	0,03000	3,25
	P		97 715	3 199	0,03000	0,03000	4,99		146 788	11 478	0,03400	0,03400	1,13		56 774	8 971	0,03000	0,03000	2,38
S	A		14 843	3 047	0,03000	0,03000	8,78		19 037	369	0,03000	0,03000	71,04		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		14 843	3 556	0,03000	0,03000	7,52		19 037	1 620	0,03000	0,03000	16,18		23 366	3 408	0,03000	0,03000	7,53
P	A	01145	23 449	2 390	0,03000	0,03000	10,73	01146	-3 894	6 066	0,03000	0,03000	4,80	01147	-17 141	1 062	0,03000	0,03000	29,04
	P		23 449	3 052	0,03000	0,03000	8,40		-3 894	5 041	0,03000	0,03000	5,78		-17 141	530	0,03000	0,03000	58,19
S	A		31 845	392	0,03000	0,03000	62,68		1 523	2 467	0,03000	0,03000	11,53		7 144	814	0,03000	0,03000	34,07
	P		31 845	449	0,03000	0,03000	54,73		1 523	2 175	0,03000	0,03000	13,08		7 144	1 087	0,03000	0,03000	25,51
P	A	01148	94 801	461	0,03000	0,03000	35,52	01149	265 090	7 413	0,04800	0,04800	1,39	01150	158 707	2 407	0,03000	0,03000	3,06
	P		92 473	459	0,03000	0,03000	36,37		265 090	6 571	0,04600	0,04600	1,22		158 707	4 319	0,03000	0,03000	1,70
S	A		1 181	564	0,03000	0,03000	50,53		181 529	1 133	0,03000	0,03000	3,56		0	0	0,05400	0,05400	-
	P		1 181	1 164	0,03000	0,03000	24,48		181 529	1 782	0,03000	0,03000	2,26		382 661	1 104	0,05800	0,05800	1,63
P	A	02002	347 642	6 698	0,05800	0,05800	1,24	02003	263 111	3 459	0,04200	0,04200	1,25	02004	48 728	2 113	0,03000	0,03000	10,61
	P		347 642	6 288	0,05600	0,05600	1,01		263 111	3 804	0,04200	0,04200	1,13		48 728	2 017	0,03000	0,03000	11,11
S	A		227 850	223	0,03400	0,03400	5,81		25 171	1 030	0,03000	0,03000	24,69		20 762	1 341	0,03000	0,03000	19,38
	P		227 850	717	0,03400	0,03400	1,81		25 171	694	0,03000	0,03000	36,64		20 762	1 615	0,03000	0,03000	16,09
P	A	02005	-62 639	342	0,03000	0,03000	NS	02006	-9 770	3 042	0,03000	0,03000	9,83	02007	173 213	2 228	0,03000	0,03000	2,36

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-62 639	394	0,03000	0,03000	93,01		-9 770	3 204	0,03000	0,03000	9,33		173 213	1 981	0,03000	0,03000	2,65
S	A		26 701	642	0,03000	0,03000	39,30		33 237	691	0,03000	0,03000	35,30		5 292	2 050	0,03000	0,03000	13,64
	P		26 701	572	0,03000	0,03000	44,11		33 237	853	0,03000	0,03000	28,60		5 292	2 167	0,03000	0,03000	12,91
P	A	02008	381 173	1 344	0,05800	0,05800	4,83	02009	523 729	1 370	0,07800	0,07800	3,56	02010	207 859	144	0,03100	0,03100	2,91
	P		381 173	1 336	0,05600	0,05600	1,04		523 729	634	0,07600	0,07600	1,18		207 859	862	0,03200	0,03200	3,94
S	A		36 453	358	0,03000	0,03000	66,99		348 236	767	0,05200	0,05200	2,63		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		36 453	430	0,03000	0,03000	55,77		348 236	847	0,05200	0,05200	2,38		179 537	247	0,03000	0,03000	17,52
P	A	02011	29 953	3 842	0,03000	0,03000	6,46	02012	16 396	6 025	0,03000	0,03000	4,41	02013	-3 094	5 282	0,03000	0,03000	5,50
	P		29 953	4 152	0,03000	0,03000	5,98		16 396	6 462	0,03000	0,03000	4,11		-3 094	3 431	0,03000	0,03000	8,47
S	A		36 653	515	0,03000	0,03000	46,52		29 130	973	0,03000	0,03000	25,61		12 207	1 238	0,03000	0,03000	21,88
	P		36 653	686	0,03000	0,03000	34,92		29 130	803	0,03000	0,03000	31,03		12 207	1 165	0,03000	0,03000	23,25
P	A	02014	-20 009	1 489	0,03000	0,03000	20,96	02015	-16 261	909	0,03000	0,03000	33,80	02016	118 104	1 079	0,03000	0,03000	12,18
	P		-20 009	1 060	0,03000	0,03000	29,44		-16 261	133	0,03000	0,03000	NS		118 104	1 226	0,03000	0,03000	10,72
S	A		10 106	663	0,03000	0,03000	41,26		4 212	213	0,03000	0,03000	NS		13 690	467	0,03000	0,03000	57,59
	P		10 106	589	0,03000	0,03000	46,44		4 212	345	0,03000	0,03000	81,48		13 690	297	0,03000	0,03000	90,56
P	A	02017	333 443	4 623	0,05400	0,05400	1,39	02018	209 237	44	0,04400	0,04400	NS	02019	119 474	382	0,03000	0,03000	33,90
	P		333 443	3 768	0,05200	0,05200	1,13		289 662	1 204	0,04400	0,04400	2,03		119 474	658	0,03000	0,03000	19,68
S	A		208 049	270	0,03200	0,03200	8,05		633 516	35	0,09200	0,09200	27,72		539 217	396	0,08800	0,08800	9,20
	P		208 049	563	0,03200	0,03200	3,86		633 516	768	0,09200	0,09200	1,26		612 726	68	0,09000	0,09000	1,20
P	A	02020	17 221	904	0,03000	0,03000	29,25	02021	59 807	38	0,03000	0,03000	NS	02022	15 360	355	0,03000	0,03000	75,16
	P		17 221	701	0,03000	0,03000	37,72		59 807	219	0,03000	0,03000	95,85		15 360	260	0,03000	0,03000	NS
S	A		288 416	134	0,04200	0,04200	4,20		386 742	636	0,05800	0,05800	3,92		104 160	882	0,03000	0,03000	17,10
	P		288 416	290	0,04200	0,04200	1,94		386 742	974	0,05800	0,05800	2,56		104 160	1 886	0,03000	0,03000	8,00
P	A	02023	171 602	1 841	0,03000	0,03000	2,98	02258	-10 055	4 109	0,03000	0,03000	7,29	02259	28 666	2 911	0,03000	0,03000	8,58
	P		171 602	2 471	0,03000	0,03000	2,22		-10 055	1 079	0,03000	0,03000	27,74		28 666	876	0,03000	0,03000	28,52
S	A		216 772	284	0,03200	0,03200	1,66		-35 717	1 025	0,03000	0,03000	32,40		-19 177	772	0,03000	0,03000	40,29
	P		216 772	2 101	0,03400	0,03400	1,55		-35 717	428	0,03000	0,03000	77,60		-19 177	185	0,03000	0,03000	NS
P	A	02260	13 934	2 384	0,03000	0,03000	11,27	03378	80 065	1 297	0,03000	0,03000	14,18	03379	1 822	1 362	0,03000	0,03000	20,86
	P		13 934	344	0,03000	0,03000	78,10		80 065	1 075	0,03000	0,03000	17,11		1 822	1 463	0,03000	0,03000	19,42
S	A		90 812	843	0,03000	0,03000	20,08		95 437	711	0,03000	0,03000	22,91		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		90 812	239	0,03000	0,03000	70,81		95 437	1 979	0,03000	0,03000	8,23		-35 176	2 756	0,03000	0,03000	12,03
P	A	03380	23 802	2 225	0,03000	0,03000	11,51	04078	275 150	24 217	0,06600	0,06600	1,05	04126	310 498	2 993	0,04800	0,04800	1,17
	P		23 802	1 890	0,03000	0,03000	13,55		275 150	21 189	0,06200	0,06200	1,03		310 498	3 958	0,04900	0,04900	1,13
S	A		27 340	325	0,03000	0,03000	77,38		116 024	7 194	0,03000	0,03000	1,87		417 162	490	0,06200	0,06200	2,31
	P		27 340	842	0,03000	0,03000	29,87		116 024	5 573	0,03000	0,03000	2,41		417 162	3 941	0,06400	0,06400	1,02
P	A	04127	951 037	8 061	0,14600	0,14600	1,18	04128	445 469	7 275	0,07200	0,07200	1,12	04129	477 827	2 901	0,07400	0,07400	2,19
	P		951 037	6 801	0,14400	0,14400	1,10		445 469	9 189	0,07500	0,07500	1,22		477 827	2 236	0,07200	0,07200	1,43
S	A		171 451	2 489	0,03000	0,03000	2,20		142 237	852	0,03000	0,03000	11,42		803 596	279	0,13600	0,13600	18,30
	P		194 340	2 170	0,03010	0,03010	1,03		142 237	2 441	0,03000	0,03000	3,99		939 371	763	0,13800	0,13800	19,15
P	A	04222	151 111	2 716	0,03000	0,03000	3,11	04223	61 729	2 981	0,03000	0,03000	6,96						
	P		151 111	1 870	0,03000	0,03000	4,52		61 729	2 784	0,03000	0,03000	7,45						
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		-415	329	0,03000	0,03000	87,24						
	P		-69 329	3 445	0,03000	0,03000	10,88		-415	824	0,03000	0,03000	34,83						
Piano Secondo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00158	124 549	952	0,03000	0,03000	12,85	00171	2 192	2 711	0,03000	0,03000	10,46	00246	11 213	5 017	0,03000	0,03000	5,42
	P		124 549	1 366	0,03000	0,03000	8,96		2 192	2 539	0,03000	0,03000	11,17		11 213	4 736	0,03000	0,03000	5,75
S	A		16 644	642	0,03000	0,03000	41,31		-273	877	0,03000	0,03000	32,71		65 233	453	0,03000	0,03000	44,80
	P		16 644	666	0,03000	0,03000	39,82		-273	1 406	0,03000	0,03000	20,40		65 233	2 812	0,03000	0,03000	7,22
P	A	00299	10 259	213	0,03000	0,03000	NS	01145	12 456	2 574	0,03000	0,03000	10,51	01146	-36 178	10 643	0,03000	0,03000	3,13
	P		106 656	1 289	0,03000	0,03000	11,43		12 456	4 259	0,03000	0,03000	6,35		-36 178	10 271	0,03000	0,03000	3,24
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		59 146	2 448	0,03000	0,03000	8,61		4 146	6 172	0,03000	0,03000	4,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-56 860	5 907	0,03000	0,03000	6,08		59 146	5 628	0,03000	0,03000	3,74		4 146	7 817	0,03000	0,03000	3,60
P	A	01147	-29 278	819	0,03000	0,03000	39,55	01148	129 975	491	0,03000	0,03000	23,36	01149	50 796	10 558	0,03000	0,03000	2,10
	P		-29 278	202	0,03000	0,03000	NS		129 975	643	0,03000	0,03000	17,84		50 796	10 163	0,03000	0,03000	2,18
S	A		16 350	2 049	0,03000	0,03000	12,96		66 086	1 753	0,03000	0,03000	11,52		245 493	3 159	0,04000	0,04000	1,43
	P		16 350	3 188	0,03000	0,03000	8,33		127 973	2 058	0,03000	0,03000	5,71		247 641	5 788	0,04300	0,04300	1,35
P	A	01150	-23 410	2 289	0,03000	0,03000	13,82	01205	4 909	49	0,03000	0,03000	NS	01206	33 483	26	0,03000	0,03000	NS
	P		50 857	3 452	0,03000	0,03000	6,41		4 909	70	0,03000	0,03000	NS		33 483	230	0,03000	0,03000	NS
S	A		157 997	1 310	0,03000	0,03000	3,10		4 889	871	0,03000	0,03000	32,17		3 410	1 708	0,03000	0,03000	16,52
	P		188 361	5 110	0,03400	0,03400	1,50		5 608	1 008	0,03000	0,03000	27,71		3 410	1 583	0,03000	0,03000	17,82
P	A	01207	33 025	138	0,03000	0,03000	NS	01208	41 456	214	0,03000	0,03000	NS	01209	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		33 025	439	0,03000	0,03000	55,63		41 456	493	0,03000	0,03000	47,35		63 519	650	0,03000	0,03000	31,56
S	A		9 082	1 581	0,03000	0,03000	17,39		4 240	1 333	0,03000	0,03000	21,08		1 986	911	0,03000	0,03000	31,17
	P		9 082	1 632	0,03000	0,03000	16,84		4 240	1 511	0,03000	0,03000	18,60		1 986	1 260	0,03000	0,03000	22,54
P	A	01210	103 466	427	0,03000	0,03000	35,55	01211	-7 649	2 572	0,03000	0,03000	11,52	01212	13 617	1 745	0,03000	0,03000	15,42
	P		103 466	912	0,03000	0,03000	16,64		-7 649	3 584	0,03000	0,03000	8,27		13 617	2 343	0,03000	0,03000	11,48
S	A		20 143	512	0,03000	0,03000	50,92		16 147	218	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		20 143	812	0,03000	0,03000	32,11		16 147	2 197	0,03000	0,03000	12,10		11 048	1 551	0,03000	0,03000	17,56
P	A	01213	-4 807	2 896	0,03000	0,03000	10,10	01214	-10 846	4 371	0,03000	0,03000	6,87	01215	-1 228	4 340	0,03000	0,03000	6,64
	P		-4 807	3 433	0,03000	0,03000	8,52		-10 846	4 951	0,03000	0,03000	6,07		-1 228	4 773	0,03000	0,03000	6,04
S	A		19 197	42	0,03000	0,03000	NS		7 296	339	0,03000	0,03000	81,76		1 873	783	0,03000	0,03000	36,28
	P		20 202	1 369	0,03000	0,03000	19,04		7 296	1 525	0,03000	0,03000	18,17		1 873	1 847	0,03000	0,03000	15,38
P	A	01216	1 650	4 597	0,03000	0,03000	6,19	01217	13 138	4 920	0,03000	0,03000	5,48	01218	20 524	4 059	0,03000	0,03000	6,41
	P		1 650	5 034	0,03000	0,03000	5,65		13 138	5 434	0,03000	0,03000	4,96		20 524	4 560	0,03000	0,03000	5,71
S	A		12 490	1 003	0,03000	0,03000	26,97		5 893	650	0,03000	0,03000	42,91		9 291	836	0,03000	0,03000	32,85
	P		12 490	1 907	0,03000	0,03000	14,18		5 893	1 421	0,03000	0,03000	19,63		9 291	1 471	0,03000	0,03000	18,67
P	A	01219	42 109	3 983	0,03000	0,03000	5,84	01220	41 527	2 491	0,03000	0,03000	9,37	01221	30 652	1 380	0,03000	0,03000	17,92
	P		42 109	4 554	0,03000	0,03000	5,11		41 527	3 010	0,03000	0,03000	7,75		40 194	1 852	0,03000	0,03000	12,69
S	A		11 522	597	0,03000	0,03000	45,52		12 617	548	0,03000	0,03000	49,33		5 307	557	0,03000	0,03000	50,21
	P		11 522	1 110	0,03000	0,03000	24,48		12 617	943	0,03000	0,03000	28,67		5 307	803	0,03000	0,03000	34,83
P	A	01222	8 666	185	0,03000	0,03000	NS	01223	4 355	94	0,03000	0,03000	NS	01224	-1 583	383	0,03000	0,03000	75,33
	P		8 666	177	0,03000	0,03000	NS		4 355	116	0,03000	0,03000	NS		-1 583	320	0,03000	0,03000	90,16
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-8 059	349	0,03000	0,03000	85,04		4 707	541	0,03000	0,03000	51,84		10 666	714	0,03000	0,03000	38,21
P	A	01225	0	0	0,03000	0,03000	-	01226	-144	430	0,03000	0,03000	66,67	01227	1 907	68	0,03000	0,03000	NS
	P		-3 660	17	0,03000	0,03000	NS		-144	455	0,03000	0,03000	63,00		1 907	125	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 011	872	0,03000	0,03000	30,94		18 446	1 054	0,03000	0,03000	24,94		20 887	1 220	0,03000	0,03000	21,29
P	A	01228	51	139	0,03000	0,03000	NS	01229	-384	375	0,03000	0,03000	76,53	01230	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		51	122	0,03000	0,03000	NS		-384	325	0,03000	0,03000	88,30		-1 617	90	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		26 240	1 502	0,03000	0,03000	16,84		33 429	1 749	0,03000	0,03000	13,93		30 658	2 021	0,03000	0,03000	12,23
P	A	01231	20 735	465	0,03000	0,03000	55,90	01232	4 794	120	0,03000	0,03000	NS	03446	63 065	233	0,03000	0,03000	88,30
	P		20 735	700	0,03000	0,03000	37,14		4 794	176	0,03000	0,03000	NS		100 188	621	0,03000	0,03000	25,17
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		16 293	251	0,03000	0,03000	NS
	P		19 446	2 500	0,03000	0,03000	10,46		-49 456	3 332	0,03000	0,03000	10,49		16 293	493	0,03000	0,03000	53,88
P	A	03447	3 401	365	0,03000	0,03000	77,30	03448	20 537	1 241	0,03000	0,03000	20,97	03449	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		3 401	254	0,03000	0,03000	NS		20 537	1 876	0,03000	0,03000	13,87		-89 399	825	0,03000	0,03000	48,54
S	A		783	79	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		783	405	0,03000	0,03000	70,49		55 503	3 300	0,03000	0,03000	6,53		-5 896	2 150	0,03000	0,03000	13,68
P	A	03450	-19 188	1 170	0,03000	0,03000	26,58	03451	-8 380	2 771	0,03000	0,03000	10,73	03452	-15 535	2 996	0,03000	0,03000	10,23
	P		-19 188	1 923	0,03000	0,03000	16,17		-8 380	2 435	0,03000	0,03000	12,21		-15 535	2 809	0,03000	0,03000	10,91

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-1 133	1 543	0,03000	0,03000	18,66		-8 883	1 789	0,03000	0,03000	16,65		133 721	1 258	0,03000	0,03000	8,70
P	A	03453	-12 045	2 141	0,03000	0,03000	14,10	03454	25 547	1 174	0,03000	0,03000	21,62	03455	-6 544	2 291	0,03000	0,03000	12,87
	P		-12 045	2 675	0,03000	0,03000	11,29		25 547	1 466	0,03000	0,03000	17,31		-6 544	2 251	0,03000	0,03000	13,10
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		-793	46	0,03000	0,03000	NS		29 475	234	0,03000	0,03000	NS
	P		150 030	1 763	0,03000	0,03000	4,88		-793	1 697	0,03000	0,03000	16,94		34 268	2 181	0,03000	0,03000	11,12
P	A	03456	-1 481	3 082	0,03000	0,03000	9,36	03457	262	1 140	0,03000	0,03000	25,10	03458	-5 533	2 042	0,03000	0,03000	14,38
	P		-1 481	3 200	0,03000	0,03000	9,01		262	1 627	0,03000	0,03000	17,59		-5 533	2 218	0,03000	0,03000	13,24
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-		12 355	376	0,03000	0,03000	71,99
	P		96 175	1 880	0,03000	0,03000	8,61		-3 224	1 195	0,03000	0,03000	24,32		12 355	1 938	0,03000	0,03000	13,97
P	A	03459	-9 874	3 267	0,03000	0,03000	9,16	03460	908	1 818	0,03000	0,03000	15,69	03461	-6 020	623	0,03000	0,03000	47,22
	P		-9 874	3 354	0,03000	0,03000	8,92		908	1 878	0,03000	0,03000	15,19		-6 020	989	0,03000	0,03000	29,75
S	A		34 112	435	0,03000	0,03000	55,82		0	0	0,03000	0,03000	-		3 056	69	0,03000	0,03000	NS
	P		34 112	2 166	0,03000	0,03000	11,21		28 208	1 646	0,03000	0,03000	15,21		4 778	1 223	0,03000	0,03000	22,92
P	A	03462	-3 380	3 025	0,03000	0,03000	9,61	03463	-1 692	2 980	0,03000	0,03000	9,69	03464	13 822	1 463	0,03000	0,03000	18,37
	P		-3 380	3 219	0,03000	0,03000	9,03		-1 692	3 088	0,03000	0,03000	9,35		13 822	1 932	0,03000	0,03000	13,91
S	A		17 233	603	0,03000	0,03000	43,85		21 892	395	0,03000	0,03000	65,43		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		17 233	1 944	0,03000	0,03000	13,60		21 892	1 844	0,03000	0,03000	14,02		-2 381	794	0,03000	0,03000	36,47
P	A	03465	6 476	2 163	0,03000	0,03000	12,86	03466	4 417	3 278	0,03000	0,03000	8,57	03467	1 501	1 796	0,03000	0,03000	15,84
	P		6 476	2 471	0,03000	0,03000	11,26		4 417	3 460	0,03000	0,03000	8,12		1 501	1 862	0,03000	0,03000	15,28
S	A		8 454	441	0,03000	0,03000	62,51		12 528	713	0,03000	0,03000	37,93		12 538	112	0,03000	0,03000	NS
	P		8 454	1 446	0,03000	0,03000	19,06		12 528	1 822	0,03000	0,03000	14,84		12 538	1 295	0,03000	0,03000	20,88
P	A	03468	19 255	643	0,03000	0,03000	40,72	03469	14 435	2 805	0,03000	0,03000	9,55	03470	7 670	2 655	0,03000	0,03000	10,42
	P		19 255	1 057	0,03000	0,03000	24,77		14 435	3 074	0,03000	0,03000	8,72		7 670	2 785	0,03000	0,03000	9,93
S	A		2 136	118	0,03000	0,03000	NS		5 421	834	0,03000	0,03000	33,52		7 189	643	0,03000	0,03000	43,12
	P		4 034	841	0,03000	0,03000	33,45		5 421	1 645	0,03000	0,03000	16,99		7 189	1 527	0,03000	0,03000	18,16
P	A	03471	29 350	792	0,03000	0,03000	31,43	03472	26 815	1 707	0,03000	0,03000	14,77	03473	16 804	2 480	0,03000	0,03000	10,68
	P		29 350	1 293	0,03000	0,03000	19,25		26 815	2 074	0,03000	0,03000	12,16		16 804	2 692	0,03000	0,03000	9,84
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		1 219	737	0,03000	0,03000	38,66		2 777	933	0,03000	0,03000	30,33
	P		-682	446	0,03000	0,03000	64,43		1 873	1 276	0,03000	0,03000	22,26		2 777	1 533	0,03000	0,03000	18,46
P	A	03474	4 935	1 471	0,03000	0,03000	19,05	03475	40 856	500	0,03000	0,03000	46,84	03476	30 513	1 514	0,03000	0,03000	16,34
	P		4 935	1 522	0,03000	0,03000	18,41		40 856	1 009	0,03000	0,03000	23,21		30 513	1 841	0,03000	0,03000	13,44
S	A		6 649	358	0,03000	0,03000	77,65		2 806	239	0,03000	0,03000	NS		2 006	491	0,03000	0,03000	57,82
	P		6 649	1 031	0,03000	0,03000	26,96		2 806	556	0,03000	0,03000	50,88		2 006	817	0,03000	0,03000	34,75
P	A	03477	14 990	1 526	0,03000	0,03000	17,52												
	P		14 990	1 666	0,03000	0,03000	16,04												
S	A		2 920	568	0,03000	0,03000	49,78												
	P		2 920	905	0,03000	0,03000	31,24												
Piano Secondo						**Parete P19-P21**										**Parete P19-P21**			
P	A	00157	115 464	825	0,03000	0,03000	16,38	00159	82 465	2 158	0,03000	0,03000	8,37	00160	107 138	1 331	0,03000	0,03000	11,02
	P		115 464	1 528	0,03000	0,03000	8,84		82 465	1 819	0,03000	0,03000	9,93		107 138	1 848	0,03000	0,03000	7,94
S	A		7 582	276	0,03000	0,03000	NS		51 584	820	0,03000	0,03000	26,88		26 938	656	0,03000	0,03000	38,42
	P		7 582	290	0,03000	0,03000	95,44		51 584	352	0,03000	0,03000	62,62		26 938	673	0,03000	0,03000	37,45
P	A	00172	8 024	395	0,03000	0,03000	69,93	00173	-79 343	213	0,03000	0,03000	NS	00184	-52 577	379	0,03000	0,03000	93,31
	P		8 024	2 248	0,03000	0,03000	12,29		0	0	0,03000	0,03000	-		-52 577	203	0,03000	0,03000	NS
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		-28 739	87	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		20 956	2 792	0,03000	0,03000	9,30		-28 739	30	0,03000	0,03000	NS		-8 934	1 107	0,03000	0,03000	26,91
P	A	01191	36 787	138	0,03000	0,03000	NS	01192	-9 159	301	0,03000	0,03000	99,07	01193	4 876	198	0,03000	0,03000	NS
	P		36 787	1 150	0,03000	0,03000	20,82		6 358	746	0,03000	0,03000	37,31		39 761	596	0,03000	0,03000	39,53
S	A		-297	301	0,03000	0,03000	95,30		4 773	157	0,03000	0,03000	NS		3 206	137	0,03000	0,03000	NS
	P		-297	975	0,03000	0,03000	29,42		4 773	322	0,03000	0,03000	87,07		3 206	193	0,03000	0,03000	NS

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01194	7 058	722	0,03000	0,03000	38,43	01195	-1 534	492	0,03000	0,03000	58,63	01196	-3 022	676	0,03000	0,03000	42,95
	P		7 058	758	0,03000	0,03000	36,60		-1 534	928	0,03000	0,03000	31,08		-5 907	394	0,03000	0,03000	74,63
S	A		7 190	520	0,03000	0,03000	53,32		3 653	160	0,03000	0,03000	NS		-197	194	0,03000	0,03000	NS
	P		7 190	362	0,03000	0,03000	76,60		3 653	386	0,03000	0,03000	73,01		-197	483	0,03000	0,03000	59,37
P	A	01197	-39 685	464	0,03000	0,03000	72,67	01198	-19 636	665	0,03000	0,03000	46,86	01199	-4 222	774	0,03000	0,03000	37,71
	P		-39 685	753	0,03000	0,03000	44,78		-19 636	938	0,03000	0,03000	33,22		-4 222	1 087	0,03000	0,03000	26,85
S	A		5 996	112	0,03000	0,03000	NS		2 873	95	0,03000	0,03000	NS		251	242	0,03000	0,03000	NS
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		2 873	149	0,03000	0,03000	NS		251	312	0,03000	0,03000	91,72
P	A	01200	13 546	589	0,03000	0,03000	45,70	01201	20 569	377	0,03000	0,03000	69,01	01202	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		13 546	1 003	0,03000	0,03000	26,83		20 569	973	0,03000	0,03000	26,74		82 356	619	0,03000	0,03000	29,21
S	A		4 522	252	0,03000	0,03000	NS		1 528	127	0,03000	0,03000	NS		108	43	0,03000	0,03000	NS
	P		4 522	176	0,03000	0,03000	NS		1 528	145	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03432	82 955	209	0,03000	0,03000	86,11	03433	-32 181	154	0,03000	0,03000	NS	03434	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		82 955	789	0,03000	0,03000	22,81		-32 181	442	0,03000	0,03000	74,12		76 388	439	0,03000	0,03000	42,98
S	A		12 361	95	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		12 361	148	0,03000	0,03000	NS		12 941	736	0,03000	0,03000	36,67		-651	89	0,03000	0,03000	NS
P	A	03435	8 854	497	0,03000	0,03000	55,36	03436	-7 789	666	0,03000	0,03000	44,51	03437	-32 759	463	0,03000	0,03000	70,92
	P		8 854	966	0,03000	0,03000	28,48		-7 789	930	0,03000	0,03000	31,88		-32 759	684	0,03000	0,03000	48,01
S	A		1 931	79	0,03000	0,03000	NS		234	61	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 931	136	0,03000	0,03000	NS		234	65	0,03000	0,03000	NS		-537	366	0,03000	0,03000	78,46
Piano Primo					**Parete P2-P3**											**Parete P2-P3**			
P	A	00048	236 669	9 827	0,04600	0,04600	1,24	00098	106 885	3 715	0,03000	0,03000	3,96	00162	475 867	10 836	0,08000	0,08000	1,08
	P		236 669	8 872	0,04400	0,04400	1,14		106 885	4 253	0,03000	0,03000	3,46		475 867	10 997	0,08000	0,08000	1,07
S	A		86 881	3 803	0,03000	0,03000	4,59		23 671	2 390	0,03000	0,03000	10,72		195 390	1 775	0,03000	0,03000	1,12
	P		86 881	3 391	0,03000	0,03000	5,15		23 671	2 665	0,03000	0,03000	9,61		195 390	1 557	0,03000	0,03000	1,28
P	A	00163	53 033	4 611	0,03000	0,03000	4,74	00825	238 760	4 097	0,04000	0,04000	1,43	00826	214 440	3 114	0,03400	0,03400	1,06
	P		53 033	4 674	0,03000	0,03000	4,68		238 760	4 155	0,04000	0,04000	1,41		214 440	3 120	0,03400	0,03400	1,05
S	A		33 653	1 468	0,03000	0,03000	16,58		43 109	967	0,03000	0,03000	23,92		52 979	992	0,03000	0,03000	22,04
	P		33 653	1 473	0,03000	0,03000	16,52		43 109	877	0,03000	0,03000	26,37		52 979	964	0,03000	0,03000	22,68
P	A	00827	237 082	1 184	0,03600	0,03600	1,68	01059	6 785	1 459	0,03000	0,03000	19,04	01060	88 287	2 052	0,03000	0,03000	8,42
	P		237 082	1 246	0,03600	0,03600	1,60		6 785	1 420	0,03000	0,03000	19,56		88 287	2 083	0,03000	0,03000	8,29
S	A		25 319	759	0,03000	0,03000	33,48		10 285	620	0,03000	0,03000	44,08		17 093	306	0,03000	0,03000	86,47
	P		25 319	808	0,03000	0,03000	31,45		10 285	665	0,03000	0,03000	41,10		17 093	396	0,03000	0,03000	66,82
P	A	01061	87 228	3 034	0,03000	0,03000	5,74	01352	-2 819	978	0,03000	0,03000	29,66	01353	108 401	445	0,03000	0,03000	32,57
	P		87 228	3 074	0,03000	0,03000	5,66		-2 819	789	0,03000	0,03000	36,77		108 401	443	0,03000	0,03000	32,72
S	A		18 654	104	0,03000	0,03000	NS		6 692	936	0,03000	0,03000	29,69		5 543	961	0,03000	0,03000	29,07
	P		18 654	165	0,03000	0,03000	NS		6 692	817	0,03000	0,03000	34,02		5 543	898	0,03000	0,03000	31,11
P	A	01354	45 964	478	0,03000	0,03000	47,62	01355	132 060	1 215	0,03000	0,03000	9,20	01356	153 215	383	0,03000	0,03000	21,29
	P		45 964	406	0,03000	0,03000	56,07		132 060	1 224	0,03000	0,03000	9,13		153 215	346	0,03000	0,03000	23,57
S	A		5 305	1 763	0,03000	0,03000	15,86		544	2 089	0,03000	0,03000	13,68		9 904	1 921	0,03000	0,03000	14,25
	P		5 305	1 686	0,03000	0,03000	16,59		544	2 047	0,03000	0,03000	13,96		9 904	1 861	0,03000	0,03000	14,71
P	A	01357	155 066	610	0,03000	0,03000	12,93	01358	178 187	661	0,03000	0,03000	6,85	01359	225 291	1 651	0,03400	0,03400	1,05
	P		155 066	688	0,03000	0,03000	11,46		178 187	604	0,03000	0,03000	7,49		225 291	1 861	0,03500	0,03500	1,54
S	A		3 481	1 823	0,03000	0,03000	15,47		1 305	1 086	0,03000	0,03000	26,23		17 099	1 784	0,03000	0,03000	14,83
	P		3 481	1 800	0,03000	0,03000	15,67		1 305	1 010	0,03000	0,03000	28,20		17 099	1 838	0,03000	0,03000	14,40
P	A	01360	383 834	2 206	0,05800	0,05800	1,33	01361	291 972	158	0,04400	0,04400	1,51	01362	231 471	1 475	0,03600	0,03600	1,92
	P		383 834	2 252	0,05800	0,05800	1,30		291 972	158	0,04200	0,04200	1,04		231 471	1 469	0,03600	0,03600	1,92
S	A		62 798	314	0,03000	0,03000	65,63		9 779	214	0,03000	0,03000	NS		11 976	380	0,03000	0,03000	71,36
	P		62 798	289	0,03000	0,03000	71,31		9 779	226	0,03000	0,03000	NS		11 976	372	0,03000	0,03000	72,89
P	A	01363	191 191	2 192	0,03000	0,03000	1,19	01364	185 596	2 633	0,03000	0,03000	1,30	01365	130 984	1 914	0,03000	0,03000	5,92
	P		191 191	2 166	0,03000	0,03000	1,20		185 596	2 609	0,03000	0,03000	1,32		130 984	1 885	0,03000	0,03000	6,01

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		13 753	458	0,03000	0,03000	58,71		5 185	162	0,03000	0,03000	NS		7 517	449	0,03000	0,03000	61,66
	P		13 753	458	0,03000	0,03000	58,71		5 185	160	0,03000	0,03000	NS		7 517	456	0,03000	0,03000	60,72
P	A	01366	113 575	1 294	0,03000	0,03000	10,64	01367	67 866	408	0,03000	0,03000	48,92	03688	335 199	3 975	0,05400	0,05400	1,60
	P		113 575	1 290	0,03000	0,03000	10,68		67 866	411	0,03000	0,03000	48,56		335 199	4 066	0,05200	0,05200	1,01
S	A		4 610	205	0,03000	0,03000	NS		17 147	98	0,03000	0,03000	NS		89 257	270	0,03000	0,03000	63,47
	P		4 610	201	0,03000	0,03000	NS		17 147	115	0,03000	0,03000	NS		89 257	171	0,03000	0,03000	NS
P	A	03689	70 581	1 985	0,03000	0,03000	9,88	03690	-14 511	657	0,03000	0,03000	46,43	03691	234 884	427	0,03600	0,03600	5,43
	P		70 581	2 008	0,03000	0,03000	9,77		-14 511	622	0,03000	0,03000	49,04		234 884	440	0,03600	0,03600	5,27
S	A		21 038	222	0,03000	0,03000	NS		12 567	99	0,03000	0,03000	NS		34 912	415	0,03000	0,03000	58,26
	P		21 038	243	0,03000	0,03000	NS		12 567	105	0,03000	0,03000	NS		34 912	434	0,03000	0,03000	55,71
P	A	03692	217 178	564	0,03200	0,03200	1,44	03693	187 478	336	0,03000	0,03000	9,40	03694	155 017	498	0,03000	0,03000	15,85
	P		217 178	580	0,03200	0,03200	1,40		187 478	286	0,03000	0,03000	11,04		155 017	473	0,03000	0,03000	16,69
S	A		16 166	742	0,03000	0,03000	35,82		1 623	916	0,03000	0,03000	31,05		6 034	982	0,03000	0,03000	28,39
	P		16 166	686	0,03000	0,03000	38,75		1 623	882	0,03000	0,03000	32,25		6 034	950	0,03000	0,03000	29,34
P	A	03695	124 264	830	0,03000	0,03000	14,79	03696	2 582	106	0,03000	0,03000	NS	03697	227 720	94	0,03400	0,03400	14,00
	P		124 264	819	0,03000	0,03000	14,99		-15 725	64	0,03000	0,03000	NS		227 720	114	0,03400	0,03400	11,54
S	A		4 981	818	0,03000	0,03000	34,24		5 499	569	0,03000	0,03000	49,11		18 365	457	0,03000	0,03000	57,55
	P		4 981	800	0,03000	0,03000	35,01		5 499	624	0,03000	0,03000	44,78		18 365	424	0,03000	0,03000	62,02
P	A	03698	191 311	1 292	0,03000	0,03000	2,01	03699	151 584	1 856	0,03000	0,03000	4,52	03700	100 218	847	0,03000	0,03000	18,45
	P		191 311	1 274	0,03000	0,03000	2,03		151 584	1 827	0,03000	0,03000	4,59		100 218	817	0,03000	0,03000	19,13
S	A		3 888	876	0,03000	0,03000	32,14		4 811	929	0,03000	0,03000	30,18		6 311	515	0,03000	0,03000	54,06
	P		3 888	861	0,03000	0,03000	32,70		4 811	928	0,03000	0,03000	30,21		6 311	537	0,03000	0,03000	51,85
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00053	671 369	15 123	0,11400	0,11400	1,16	00055	772 733	3 982	0,11800	0,11800	2,26	00094	187 838	3 861	0,03100	0,03100	1,10
	P		671 369	14 719	0,11200	0,11200	1,06		772 733	2 795	0,11400	0,11400	1,12		187 838	5 081	0,03400	0,03400	1,50
S	A		272 467	6 186	0,04600	0,04600	1,13		116 640	1 922	0,03000	0,03000	6,94		108 431	1 708	0,03000	0,03000	8,48
	P		272 467	5 515	0,04600	0,04600	1,27		116 640	1 814	0,03000	0,03000	7,36		108 431	2 878	0,03000	0,03000	5,03
P	A	00095	217 497	11 737	0,04400	0,04400	1,10	00834	721 170	9 784	0,11600	0,11600	1,29	00835	652 929	4 440	0,10000	0,10000	1,48
	P		217 497	12 105	0,04400	0,04400	1,06		721 170	10 052	0,11400	0,11400	1,05		652 929	4 419	0,09800	0,09800	1,00
S	A		47 741	7 556	0,03000	0,03000	2,98		160 294	1 874	0,03000	0,03000	3,81		137 176	1 859	0,03000	0,03000	5,62
	P		47 741	7 412	0,03000	0,03000	3,04		160 294	2 093	0,03000	0,03000	3,41		137 176	1 788	0,03000	0,03000	5,84
P	A	00836	675 234	5 753	0,10400	0,10400	1,24	00837	689 149	7 049	0,10800	0,10800	1,31	01068	189 600	2 515	0,03000	0,03000	1,13
	P		675 234	5 660	0,10400	0,10400	1,26		689 149	6 873	0,10600	0,10600	1,05		189 600	2 436	0,03000	0,03000	1,17
S	A		134 609	1 265	0,03000	0,03000	8,55		167 609	2 205	0,03000	0,03000	2,75		74 813	834	0,03000	0,03000	22,86
	P		134 609	1 017	0,03000	0,03000	10,63		167 609	1 822	0,03000	0,03000	3,33		74 813	705	0,03000	0,03000	27,05
P	A	01069	179 207	1 731	0,03000	0,03000	2,53	01070	212 211	939	0,03200	0,03200	1,65	01071	200 159	6 489	0,03600	0,03600	1,14
	P		179 207	1 719	0,03000	0,03000	2,55		212 211	994	0,03200	0,03200	1,56		200 159	6 516	0,03600	0,03600	1,14
S	A		51 400	296	0,03000	0,03000	74,55		31 492	590	0,03000	0,03000	41,72		28 429	1 309	0,03000	0,03000	19,11
	P		52 023	396	0,03000	0,03000	55,52		31 492	914	0,03000	0,03000	26,93		28 429	1 832	0,03000	0,03000	13,65
P	A	01328	173 370	5 033	0,03000	0,03000	1,04	01329	340 758	2 441	0,05200	0,05200	1,28	01330	393 378	2 072	0,06000	0,06000	1,72
	P		173 370	5 008	0,03000	0,03000	1,04		340 758	2 523	0,05200	0,05200	1,24		393 378	2 121	0,06000	0,06000	1,68
S	A		9 780	4 239	0,03000	0,03000	6,46		216 375	4 303	0,03700	0,03700	1,44		315 310	3 207	0,05000	0,05000	1,50
	P		9 780	4 778	0,03000	0,03000	5,73		216 375	4 954	0,03600	0,03600	1,03		315 310	3 575	0,05000	0,05000	1,35
P	A	01331	417 076	5 393	0,06600	0,06600	1,15	01332	381 196	2 321	0,06400	0,06400	5,77	01333	456 399	2 647	0,07000	0,07000	1,97
	P		417 076	5 337	0,06600	0,06600	1,16		415 058	2 522	0,06200	0,06200	1,02		456 399	2 635	0,06800	0,06800	1,00
S	A		220 402	5 211	0,03800	0,03800	1,24		86 904	3 841	0,03000	0,03000	4,55		81 887	3 894	0,03000	0,03000	4,66
	P		220 402	5 333	0,03800	0,03800	1,22		86 904	3 914	0,03000	0,03000	4,46		81 887	3 955	0,03000	0,03000	4,59
P	A	01334	459 470	1 372	0,06900	0,06900	2,71	01335	656 500	3 427	0,09900	0,09900	1,42	01466	227 892	1 891	0,03500	0,03500	1,22
	P		459 470	1 262	0,06800	0,06800	1,50		656 500	3 658	0,09800	0,09800	1,04		227 892	1 599	0,03600	0,03600	2,44
S	A		21 588	2 856	0,03000	0,03000	9,06		53 009	4 713	0,03000	0,03000	4,64		51 973	1 924	0,03000	0,03000	11,43
	P		21 588	2 889	0,03000	0,03000	8,96		53 009	4 891	0,03000	0,03000	4,47		51 973	1 407	0,03000	0,03000	15,63

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01467	246 063	1 094	0,03810	0,03810	2,64	01468	299 165	603	0,04500	0,04500	9,24	01469	334 238	2 309	0,05200	0,05200	1,77
	P		246 063	945	0,03800	0,03800	2,81		299 165	387	0,04400	0,04400	1,89		334 238	2 239	0,05200	0,05200	1,82
S	A		4 401	2 726	0,03000	0,03000	10,30		25 953	4 842	0,03000	0,03000	5,23		29 156	4 336	0,03000	0,03000	5,75
	P		4 401	2 370	0,03000	0,03000	11,85		25 953	4 493	0,03000	0,03000	5,64		29 156	4 190	0,03000	0,03000	5,95
P	A	01470	423 068	745	0,06200	0,06200	1,65	01471	452 625	2 382	0,06900	0,06900	1,82	01472	556 842	468	0,08200	0,08200	4,34
	P		423 068	610	0,06200	0,06200	2,02		452 625	2 353	0,06800	0,06800	1,27		556 842	320	0,08200	0,08200	6,34
S	A		80 889	3 990	0,03000	0,03000	4,58		22 934	2 428	0,03000	0,03000	10,59		45 734	1 838	0,03000	0,03000	12,40
	P		80 889	3 919	0,03000	0,03000	4,66		22 934	2 413	0,03000	0,03000	10,66		45 734	1 627	0,03000	0,03000	14,01
P	A	01473	667 948	3 103	0,10100	0,10100	1,73	03986	677 509	6 436	0,10600	0,10600	1,40	03987	162 336	9 393	0,03400	0,03400	1,15
	P		667 948	3 046	0,10000	0,10000	1,33		677 509	6 468	0,10400	0,10400	1,06		162 336	9 570	0,03400	0,03400	1,13
S	A		118 752	4 158	0,03000	0,03000	3,14		89 219	155	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		118 752	3 861	0,03000	0,03000	3,38		89 219	390	0,03000	0,03000	43,95		57 974	320	0,03000	0,03000	66,33
P	A	03988	195 818	765	0,03000	0,03000	2,51	03989	488 871	2 122	0,10200	0,10200	23,28	03990	631 057	2 306	0,09400	0,09400	1,47
	P		195 818	717	0,03000	0,03000	2,68		673 575	3 315	0,10000	0,10000	1,03		631 057	2 227	0,09400	0,09400	1,53
S	A		39 910	429	0,03000	0,03000	54,87		152 548	969	0,03000	0,03000	8,51		95 562	1 207	0,03000	0,03000	13,48
	P		39 910	165	0,03000	0,03000	NS		152 548	588	0,03000	0,03000	14,03		95 562	1 015	0,03000	0,03000	16,03
P	A	03991	517 321	1 662	0,07800	0,07800	3,45	03992	404 854	1 231	0,06000	0,06000	1,52	03993	301 716	410	0,04400	0,04400	1,60
	P		517 321	1 596	0,07600	0,07600	1,11		404 854	1 153	0,06000	0,06000	1,62		301 716	337	0,04400	0,04400	1,94
S	A		18 970	1 478	0,03000	0,03000	17,74		73 504	2 017	0,03000	0,03000	9,54		99 390	1 898	0,03000	0,03000	8,29
	P		18 970	1 402	0,03000	0,03000	18,70		73 504	1 988	0,03000	0,03000	9,68		99 390	1 858	0,03000	0,03000	8,47
P	A	03994	220 098	368	0,03200	0,03200	1,02	03995	572 050	1 178	0,08500	0,08500	3,17	03996	465 896	1 167	0,07000	0,07000	7,08
	P		220 098	304	0,03200	0,03200	1,24		572 050	1 025	0,08400	0,08400	1,61		465 896	1 020	0,06800	0,06800	1,11
S	A		61 275	1 311	0,03000	0,03000	15,87		42 215	224	0,03000	0,03000	NS		59 972	381	0,03000	0,03000	55,04
	P		61 275	1 316	0,03000	0,03000	15,81		42 215	289	0,03000	0,03000	80,43		59 972	433	0,03000	0,03000	48,43
P	A	03997	366 742	811	0,05400	0,05400	1,64	03998	256 370	479	0,03800	0,03800	2,49						
	P		366 742	728	0,05400	0,05400	1,83		256 370	553	0,03800	0,03800	2,16						
S	A		173 774	518	0,03000	0,03000	9,98		127 548	889	0,03000	0,03000	13,29						
	P		173 774	645	0,03000	0,03000	8,02		127 548	1 087	0,03000	0,03000	10,87						
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00055	820 019	8 791	0,12800	0,12800	1,17	00094	216 047	3 329	0,03600	0,03600	1,53	00260	397 366	31 814	0,09410	0,09410	1,09
	P		820 019	7 179	0,12600	0,12600	1,16		216 047	4 414	0,03600	0,03600	1,15		397 366	32 338	0,09200	0,09200	1,01
S	A		95 342	3 597	0,03000	0,03000	4,53		37 647	2 162	0,03000	0,03000	11,02		63 938	9 311	0,03000	0,03000	2,20
	P		95 342	2 853	0,03000	0,03000	5,71		37 647	2 721	0,03000	0,03000	8,76		63 938	10 670	0,03000	0,03000	1,92
P	A	01134	242 000	4 167	0,04000	0,04000	1,29	01135	232 787	4 242	0,03800	0,03800	1,10	01136	234 753	4 354	0,04000	0,04000	1,48
	P		242 000	4 378	0,04000	0,04000	1,23		232 787	4 571	0,03800	0,03800	1,02		234 753	4 723	0,04000	0,04000	1,36
S	A		108 559	1 050	0,03000	0,03000	13,78		90 805	1 371	0,03000	0,03000	12,34		54 967	1 519	0,03000	0,03000	14,23
	P		108 559	847	0,03000	0,03000	17,09		90 805	1 049	0,03000	0,03000	16,13		54 967	1 028	0,03000	0,03000	21,02
P	A	01137	210 985	4 764	0,03600	0,03600	1,22	01138	198 244	4 448	0,03400	0,03400	1,27	01139	223 164	4 399	0,03800	0,03800	1,38
	P		210 985	5 353	0,03600	0,03600	1,09		198 244	4 943	0,03400	0,03400	1,15		223 164	4 769	0,03800	0,03800	1,28
S	A		65 659	1 258	0,03000	0,03000	16,09		61 180	1 400	0,03000	0,03000	14,87		62 065	1 658	0,03000	0,03000	12,49
	P		65 659	766	0,03000	0,03000	26,42		61 180	917	0,03000	0,03000	22,70		62 065	1 324	0,03000	0,03000	15,64
P	A	01140	208 466	4 835	0,03600	0,03600	1,28	01141	220 456	5 799	0,03800	0,03800	1,12	01142	204 290	8 470	0,04000	0,04000	1,29
	P		208 466	5 206	0,03600	0,03600	1,19		220 456	6 164	0,03800	0,03800	1,05		204 290	8 796	0,03800	0,03800	1,01
S	A		55 100	1 805	0,03000	0,03000	11,96		82 928	1 142	0,03000	0,03000	15,76		67 485	1 659	0,03000	0,03000	12,06
	P		55 100	1 593	0,03000	0,03000	13,56		82 928	1 161	0,03000	0,03000	15,50		67 485	1 794	0,03000	0,03000	11,15
P	A	01143	251 308	10 991	0,04800	0,04800	1,09	01144	296 747	17 749	0,06400	0,06400	1,19	01309	636 024	4 611	0,09800	0,09800	1,53
	P		251 308	11 481	0,04800	0,04800	1,05		296 747	18 370	0,06200	0,06200	1,04		636 024	4 635	0,09600	0,09600	1,04
S	A		66 231	3 770	0,03000	0,03000	5,35		61 654	4 881	0,03000	0,03000	4,25		138 591	905	0,03000	0,03000	11,32
	P		66 231	4 139	0,03000	0,03000	4,87		61 654	5 562	0,03000	0,03000	3,73		138 591	944	0,03000	0,03000	10,86
P	A	01310	516 946	4 080	0,08000	0,08000	1,43	01311	465 460	4 351	0,07200	0,07200	1,21	01312	473 388	4 932	0,07400	0,07400	1,24
	P		516 946	4 109	0,08000	0,08000	1,42		465 460	4 403	0,07200	0,07200	1,19		473 388	4 963	0,07400	0,07400	1,23

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		113 230	1 154	0,03000	0,03000	11,98		117 227	1 152	0,03000	0,03000	11,51		101 490	975	0,03000	0,03000	15,85
	P		113 230	1 196	0,03000	0,03000	11,56		117 227	1 186	0,03000	0,03000	11,18		101 490	1 004	0,03000	0,03000	15,39
P	A	01313	423 555	4 767	0,06800	0,06800	1,61	01314	449 889	5 333	0,07200	0,07200	1,46	01315	478 508	7 100	0,07800	0,07800	1,35
	P		423 555	4 810	0,06600	0,06600	1,11		449 889	5 392	0,07000	0,07000	1,04		478 508	7 163	0,07600	0,07600	1,04
S	A		101 835	1 174	0,03000	0,03000	13,12		109 302	1 376	0,03000	0,03000	10,44		127 147	1 964	0,03000	0,03000	6,04
	P		101 835	1 197	0,03000	0,03000	12,87		109 302	1 390	0,03000	0,03000	10,34		127 147	1 966	0,03000	0,03000	6,04
P	A	01316	524 296	9 645	0,08800	0,08800	1,34	01317	555 567	12 299	0,09400	0,09400	1,16	01318	575 216	18 434	0,10400	0,10400	1,14
	P		524 296	9 729	0,08600	0,08600	1,11		555 567	12 440	0,09400	0,09400	1,14		575 216	18 666	0,10200	0,10200	1,02
S	A		117 289	1 038	0,03000	0,03000	12,77		116 836	2 492	0,03000	0,03000	5,34		176 588	5 609	0,03100	0,03100	1,04
	P		117 289	1 005	0,03000	0,03000	13,19		116 836	2 456	0,03000	0,03000	5,42		176 588	5 599	0,03200	0,03200	1,22
P	A	01319	667 206	28 645	0,12800	0,12800	1,06	01320	848 975	10 011	0,13400	0,13400	1,22	01321	741 392	8 598	0,11800	0,11800	1,37
	P		667 206	29 052	0,12800	0,12800	1,04		848 975	9 818	0,13200	0,13200	1,04		741 392	8 272	0,11600	0,11600	1,16
S	A		121 596	6 914	0,03000	0,03000	1,83		221 308	1 716	0,03400	0,03400	1,32		49 991	320	0,03000	0,03000	69,52
	P		121 596	6 974	0,03000	0,03000	1,81		221 308	2 027	0,03400	0,03400	1,12		49 991	471	0,03000	0,03000	47,24
P	A	01322	519 864	765	0,07610	0,07610	1,90	01323	334 930	8 864	0,05800	0,05800	1,13	01324	73 221	15 326	0,03000	0,03000	1,26
	P		519 864	591	0,07600	0,07600	2,16		334 930	8 104	0,05600	0,05600	1,01		73 221	14 467	0,03000	0,03000	1,33
S	A		211 629	1 069	0,03200	0,03200	1,53		282 640	5 517	0,04800	0,04800	1,41		394 169	7 334	0,06600	0,06600	1,32
	P		211 629	1 307	0,03200	0,03200	1,26		282 640	5 371	0,04600	0,04600	1,05		394 169	6 860	0,06400	0,06400	1,10
P	A	01325	151 739	17 940	0,04200	0,04200	1,11	01326	47 784	10 170	0,03000	0,03000	2,22	01327	306 691	4 783	0,05000	0,05000	1,27
	P		151 739	17 337	0,04000	0,04000	1,04		47 784	10 986	0,03000	0,03000	2,05		306 691	5 275	0,05000	0,05000	1,15
S	A		285 870	11 945	0,05400	0,05400	1,09		173 476	9 374	0,03500	0,03500	1,09		164 346	7 577	0,03300	0,03300	1,27
	P		285 870	11 452	0,05400	0,05400	1,14		173 476	9 804	0,03600	0,03600	1,14		164 346	8 235	0,03200	0,03200	1,04
P	A	01328	229 856	1 868	0,03800	0,03800	2,73	01329	461 398	734	0,06800	0,06800	2,37	01330	400 661	332	0,06000	0,06000	7,51
	P		229 856	1 969	0,03800	0,03800	2,59		461 398	784	0,06800	0,06800	2,22		402 509	735	0,06000	0,06000	3,02
S	A		12 811	4 451	0,03000	0,03000	6,07		347 190	433	0,05200	0,05200	5,01		361 974	3 121	0,05600	0,05600	1,31
	P		12 811	4 627	0,03000	0,03000	5,84		341 813	1 220	0,05200	0,05200	2,43		361 974	3 566	0,05600	0,05600	1,15
P	A	01331	470 099	7 762	0,07800	0,07800	1,39	01332	360 908	158	0,05400	0,05400	1,64	01333	484 358	3 260	0,07400	0,07400	1,38
	P		470 099	7 710	0,07600	0,07600	1,12		360 908	80	0,05200	0,05200	1,23		484 358	3 270	0,07400	0,07400	1,38
S	A		70 149	5 801	0,03000	0,03000	3,39		131 368	3 138	0,03000	0,03000	3,59		119 149	3 586	0,03000	0,03000	3,62
	P		70 149	5 988	0,03000	0,03000	3,28		131 368	3 116	0,03000	0,03000	3,62		119 149	3 608	0,03000	0,03000	3,60
P	A	01334	397 928	1 328	0,06000	0,06000	2,18	01335	714 947	8 521	0,11400	0,11400	1,36	02075	647 318	5 594	0,10000	0,10000	1,27
	P		397 928	1 202	0,06000	0,06000	2,41		714 947	9 184	0,11200	0,11200	1,03		647 318	5 802	0,10000	0,10000	1,23
S	A		155 709	2 578	0,03000	0,03000	3,02		200 752	7 216	0,03800	0,03800	1,29		263 057	1 781	0,04000	0,04000	1,27
	P		155 709	2 614	0,03000	0,03000	2,98		200 752	7 954	0,03800	0,03800	1,17		263 057	1 990	0,04000	0,04000	1,14
P	A	02076	303 342	1 430	0,04600	0,04600	1,74	02077	287 083	2 082	0,04400	0,04400	1,36	02078	1 307 439	1 475	0,19100	0,19100	2,55
	P		303 342	1 737	0,04600	0,04600	1,43		287 083	2 312	0,04400	0,04400	1,22		1 307 439	1 562	0,19000	0,19000	1,33
S	A		9 287	346	0,03000	0,03000	79,36		10 927	2 779	0,03000	0,03000	9,81		238 949	1 097	0,03600	0,03600	1,56
	P		9 287	272	0,03000	0,03000	NS		10 927	2 799	0,03000	0,03000	9,74		238 949	1 074	0,03600	0,03600	1,60
P	A	02079	430 440	1 134	0,06400	0,06400	1,94	02080	130 539	296	0,03000	0,03000	38,48	02081	101 173	329	0,03000	0,03000	47,10
	P		430 440	1 148	0,06400	0,06400	1,92		130 539	351	0,03000	0,03000	32,45		101 173	325	0,03000	0,03000	47,68
S	A		1 008 837	1 357	0,14800	0,14800	2,27		92 287	361	0,03000	0,03000	46,32		290 016	726	0,04400	0,04400	3,30
	P		1 008 837	1 591	0,14800	0,14800	1,94		92 287	543	0,03000	0,03000	30,79		290 016	952	0,04400	0,04400	2,52
P	A	02082	417 367	107	0,06200	0,06200	19,44	02083	581 312	525	0,08500	0,08500	2,10	02084	309 201	1 273	0,04610	0,04610	1,29
	P		417 367	71	0,06200	0,06200	29,30		581 312	925	0,08600	0,08600	4,10		309 201	1 628	0,04800	0,04800	3,36
S	A		1 158 219	618	0,16800	0,16800	2,53		524 582	52	0,07600	0,07600	11,85		29 859	43	0,03000	0,03000	NS
	P		1 158	892	0,16800	0,16800	1,76		524 582	115	0,07600	0,07600	5,36		0	0	0,03000	0,03000	-

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			219																
P	A	02085	495 529	1 828	0,07400	0,07400	1,57	02086	772 137	2 733	0,11400	0,11400	1,14	02240	17 754	811	0,03000	0,03000	32,52
	P		495 529	2 091	0,07400	0,07400	1,37		772 137	3 000	0,11400	0,11400	1,04		17 754	798	0,03000	0,03000	33,05
S	A		54 102	142	0,03000	0,03000	NS		241 448	179	0,03600	0,03600	7,51		117 074	101	0,03000	0,03000	NS
	P		54 102	142	0,03000	0,03000	NS		227 231	208	0,03600	0,03600	16,59		117 074	221	0,03000	0,03000	60,11
P	A	02241	159 422	411	0,03000	0,03000	17,66	03607	796 077	18 285	0,13600	0,13600	1,16	03608	340 433	6 049	0,05600	0,05600	1,20
	P		159 422	381	0,03000	0,03000	19,05		796 077	18 540	0,13400	0,13400	1,04		340 433	6 555	0,05600	0,05600	1,10
S	A		0	0	0,03200	0,03200	-		125 166	3 896	0,03000	0,03000	3,12		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		209 888	23	0,03200	0,03200	82,58		125 166	4 314	0,03000	0,03000	2,82		87 133	638	0,03000	0,03000	27,32
P	A	03609	648 650	8 787	0,10400	0,10400	1,25	03610	236 385	1 310	0,03600	0,03600	1,60	03611	326 554	1 543	0,05000	0,05000	2,05
	P		648 650	8 902	0,10200	0,10200	1,02		236 385	1 311	0,03600	0,03600	1,60		326 554	1 407	0,05000	0,05000	2,25
S	A		92 231	3 192	0,03000	0,03000	5,24		168 663	1 667	0,03000	0,03000	3,55		106 213	182	0,03000	0,03000	81,31
	P		92 231	3 626	0,03000	0,03000	4,61		168 663	1 774	0,03000	0,03000	3,34		106 213	330	0,03000	0,03000	44,84
P	A	03612	280 427	565	0,04200	0,04200	3,11	03613	297 993	206	0,04400	0,04400	5,88	03614	256 201	375	0,03800	0,03800	3,25
	P		280 427	491	0,04200	0,04200	3,57		297 993	210	0,04400	0,04400	5,76		256 201	380	0,03800	0,03800	3,21
S	A		101 610	289	0,03000	0,03000	53,41		153 571	698	0,03000	0,03000	11,61		100 809	732	0,03000	0,03000	21,24
	P		101 610	452	0,03000	0,03000	34,15		153 571	806	0,03000	0,03000	10,05		100 809	857	0,03000	0,03000	18,14
P	A	03615	257 877	188	0,03800	0,03800	5,15	03616	533 617	1 313	0,08000	0,08000	5,36	03617	347 083	109	0,05000	0,05000	1,18
	P		257 877	291	0,03800	0,03800	3,33		533 617	1 352	0,07800	0,07800	1,07		347 083	161	0,05200	0,05200	1,63
S	A		170 159	583	0,03000	0,03000	9,78		58 414	292	0,03000	0,03000	72,50		94 166	1 120	0,03000	0,03000	14,70
	P		170 159	769	0,03000	0,03000	7,41		58 414	345	0,03000	0,03000	61,36		94 166	1 193	0,03000	0,03000	13,80
P	A	03618	283 671	2 344	0,04500	0,04500	2,02	03619	307 415	311	0,04600	0,04600	6,04	03620	343 739	1 861	0,05210	0,05210	1,50
	P		283 671	2 469	0,04400	0,04400	1,33		307 415	657	0,04600	0,04600	2,86		343 739	2 192	0,05200	0,05200	1,22
S	A		54 324	1 567	0,03000	0,03000	13,84		338 145	385	0,05000	0,05000	3,76		48 283	205	0,03000	0,03000	NS
	P		54 324	1 633	0,03000	0,03000	13,28		338 145	349	0,05000	0,05000	4,15		48 283	53	0,03000	0,03000	NS
P	A	03621	429 258	1 025	0,06400	0,06400	2,32	03622	346 339	2 606	0,05400	0,05400	1,67	03623	316 357	2 686	0,05000	0,05000	1,74
	P		429 258	1 095	0,06400	0,06400	2,17		346 339	2 741	0,05400	0,05400	1,59		316 357	2 935	0,05000	0,05000	1,59
S	A		78 357	259	0,03000	0,03000	71,87		67 865	1 247	0,03000	0,03000	16,00		179 255	467	0,03000	0,03000	9,35
	P		78 357	294	0,03000	0,03000	63,31		67 865	1 249	0,03000	0,03000	15,98		179 255	383	0,03000	0,03000	11,41
P	A	03624	272 338	1 122	0,04210	0,04210	2,79	03625	441 181	2 307	0,06600	0,06600	1,16	03626	382 309	789	0,05600	0,05600	1,38
	P		272 338	1 507	0,04200	0,04200	1,94		441 181	2 367	0,06600	0,06600	1,13		382 309	907	0,05600	0,05600	1,20
S	A		110 098	158	0,03000	0,03000	90,24		90 768	313	0,03000	0,03000	54,09		84 643	660	0,03000	0,03000	26,92
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		90 768	335	0,03000	0,03000	50,54		84 643	652	0,03000	0,03000	27,25
P	A	03627	349 224	3 154	0,05400	0,05400	1,24	03628	311 740	2 210	0,04800	0,04800	1,49	03629	244 605	1 954	0,03800	0,03800	1,50
	P		349 224	3 353	0,05400	0,05400	1,17		311 740	2 529	0,04800	0,04800	1,30		244 605	2 419	0,03800	0,03800	1,22
S	A		75 737	862	0,03000	0,03000	21,98		131 612	286	0,03000	0,03000	39,29		68 605	430	0,03000	0,03000	46,19
	P		75 737	790	0,03000	0,03000	23,99		66 388	323	0,03000	0,03000	62,38		68 605	66	0,03000	0,03000	NS
P	A	03630	420 880	1 395	0,06400	0,06400	4,93	03631	376 820	2 805	0,05800	0,05800	1,41	03632	334 044	3 179	0,05200	0,05200	1,29
	P		420 880	1 482	0,06200	0,06200	1,10		376 820	2 948	0,05800	0,05800	1,34		334 044	3 412	0,05200	0,05200	1,21
S	A		101 341	139	0,03000	0,03000	NS		99 690	395	0,03000	0,03000	39,75		125 676	318	0,03000	0,03000	37,98
	P		101 341	143	0,03000	0,03000	NS		99 690	363	0,03000	0,03000	43,26		92 006	291	0,03000	0,03000	57,59
P	A	03633	271 182	1 082	0,04200	0,04200	2,89	03634	464 764	4 168	0,07200	0,07200	1,28	03635	405 289	1 690	0,06200	0,06200	3,46
	P		271 182	1 467	0,04200	0,04200	2,13		464 764	4 238	0,07200	0,07200	1,26		405 289	1 780	0,06000	0,06000	1,07
S	A		81 014	391	0,03000	0,03000	46,71		108 027	594	0,03000	0,03000	24,49		123 487	498	0,03000	0,03000	24,87
	P		81 014	135	0,03000	0,03000	NS		108 027	600	0,03000	0,03000	24,24		123 487	504	0,03000	0,03000	24,57
P	A	03636	357 270	3 639	0,05600	0,05600	1,32	03637	298 638	2 782	0,04600	0,04600	1,14	03638	216 129	2 352	0,03400	0,03400	1,29
	P		357 270	3 769	0,05600	0,05600	1,27		298 638	3 017	0,04600	0,04600	1,05		216 129	2 765	0,03400	0,03400	1,10
S	A		119 928	1 096	0,03000	0,03000	11,76		105 444	1 078	0,03000	0,03000	13,83		82 241	791	0,03000	0,03000	22,88
	P		119 928	1 082	0,03000	0,03000	11,91		105 444	994	0,03000	0,03000	15,00		82 241	573	0,03000	0,03000	31,58
P	A	03639	447 842	3 390	0,07000	0,07000	1,89	03640	389 284	2 995	0,06000	0,06000	1,39	03641	324 387	4 464	0,05200	0,05200	1,24
	P		447 842	3 468	0,06800	0,06800	1,10		389 284	3 032	0,06000	0,06000	1,38		324 387	4 538	0,05200	0,05200	1,22

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		127 384	880	0,03000	0,03000	13,45		147 585	1 123	0,03000	0,03000	7,98		139 715	1 223	0,03000	0,03000	8,25
	P		127 384	900	0,03000	0,03000	13,15		147 585	1 180	0,03000	0,03000	7,60		139 715	1 281	0,03000	0,03000	7,87
P	A	03642	248 601	699	0,03800	0,03800	3,36	03643	511 894	9 969	0,08600	0,08600	1,27	03644	451 786	524	0,06600	0,06600	2,10
	P		248 601	953	0,03800	0,03800	2,46		511 894	10 130	0,08400	0,08400	1,05		451 786	511	0,06600	0,06600	2,15
S	A		103 677	901	0,03000	0,03000	16,82		130 184	1 563	0,03000	0,03000	7,32		156 706	887	0,03000	0,03000	8,63
	P		103 677	899	0,03000	0,03000	16,85		130 184	1 567	0,03000	0,03000	7,30		156 706	986	0,03000	0,03000	7,76
P	A	03645	347 784	5 387	0,05600	0,05600	1,15	03646	277 798	5 270	0,04600	0,04600	1,18	03647	238 194	3 390	0,03800	0,03800	1,15
	P		347 784	5 275	0,05600	0,05600	1,17		277 798	5 306	0,04600	0,04600	1,17		238 194	3 702	0,03800	0,03800	1,05
S	A		189 567	761	0,03000	0,03000	3,74		160 688	1 349	0,03000	0,03000	5,24		87 173	1 274	0,03000	0,03000	13,67
	P		189 567	913	0,03000	0,03000	3,12		160 688	1 503	0,03000	0,03000	4,71		87 173	1 420	0,03000	0,03000	12,27
P	A	03648	616 291	6 907	0,09800	0,09800	1,42	03649	407 841	3 876	0,06400	0,06400	1,43	03650	183 206	8 986	0,03610	0,03610	1,11
	P		616 291	6 948	0,09600	0,09600	1,10		407 841	3 711	0,06400	0,06400	1,49		183 206	8 655	0,03600	0,03600	1,14
S	A		108 262	1 603	0,03000	0,03000	9,05		206 558	1 167	0,03200	0,03200	2,05		328 672	2 280	0,05000	0,05000	1,25
	P		108 262	1 769	0,03000	0,03000	8,20		206 558	1 267	0,03200	0,03200	1,89		328 672	2 420	0,05000	0,05000	1,18
P	A	03651	230 219	3 831	0,03800	0,03800	1,32	04080	936 746	49 759	0,19000	0,19000	1,02	04154	1 093 604	3 764	0,16200	0,16200	1,31
	P		230 219	3 984	0,03800	0,03800	1,27		936 746	51 769	0,19210	0,19210	1,01		1 093 604	4 060	0,16200	0,16200	1,22
S	A		167 411	866	0,03000	0,03000	7,04		212 553	15 377	0,04800	0,04800	1,13		313 092	496	0,04600	0,04600	1,52
	P		167 411	1 134	0,03000	0,03000	5,38		212 553	16 717	0,04800	0,04800	1,04		313 092	1 338	0,04800	0,04800	4,42
P	A	04155	638 992	1 129	0,09400	0,09400	1,97	04156	787 084	670	0,11400	0,11400	1,25	04157	1 192 802	4 565	0,17800	0,17800	1,54
	P		638 992	1 117	0,09400	0,09400	1,99		787 084	1 180	0,11600	0,11600	6,21		1 192 802	4 621	0,17600	0,17600	1,04
S	A		557 602	1 341	0,08200	0,08200	1,43		783 368	552	0,11400	0,11400	2,62		285 704	1 058	0,04400	0,04400	10,64
	P		557 602	1 486	0,08200	0,08200	1,29		783 368	833	0,11400	0,11400	1,74		285 704	780	0,04200	0,04200	1,21
P	A	04189	454 230	1 226	0,06700	0,06700	1,38	04192	533 177	2 784	0,08000	0,08000	1,25						
	P		454 230	1 372	0,06800	0,06800	2,44		533 177	2 805	0,08000	0,08000	1,24						
S	A		39 537	835	0,03000	0,03000	28,25		70 854	526	0,03000	0,03000	37,22						
	P		39 537	1 283	0,03000	0,03000	18,38		70 854	571	0,03000	0,03000	34,28						
Piano Primo						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00260	339 682	32 057	0,08400	0,08400	1,03	00261	348 576	1 464	0,05600	0,05600	4,14	01320	906 649	11 497	0,14400	0,14400	1,20
	P		339 682	30 951	0,08200	0,08200	1,01		365 717	2 005	0,05600	0,05600	1,77		906 649	10 541	0,14200	0,14200	1,12
S	A		47 898	12 335	0,03000	0,03000	1,83		77 732	3 985	0,03000	0,03000	4,69		27 811	6 758	0,03000	0,03000	3,71
	P		47 898	10 650	0,03000	0,03000	2,11		77 732	1 731	0,03000	0,03000	10,80		27 811	5 061	0,03000	0,03000	4,96
P	A	01321	694 591	8 183	0,10900	0,10900	1,14	01322	505 476	721	0,07400	0,07400	1,93	01323	412 068	7 107	0,06800	0,06800	1,27
	P		694 591	7 933	0,10800	0,10800	1,06		505 476	377	0,07400	0,07400	3,69		412 068	6 293	0,06600	0,06600	1,11
S	A		6 092	907	0,03000	0,03000	30,73		15 883	754	0,03000	0,03000	35,30		427 718	6 166	0,07000	0,07000	1,45
	P		6 092	868	0,03000	0,03000	32,11		15 883	606	0,03000	0,03000	43,92		427 718	5 836	0,06800	0,06800	1,15
P	A	01324	226 442	15 259	0,05000	0,05000	1,14	01325	8 099	25 025	0,03000	0,03000	1,10	01326	153 050	7 145	0,03000	0,03000	1,14
	P		226 442	14 549	0,04800	0,04800	1,07		8 099	24 689	0,03000	0,03000	1,12		153 050	8 187	0,03010	0,03010	1,01
S	A		566 820	7 604	0,09000	0,09000	1,14		349 262	11 770	0,06400	0,06400	1,18		245 802	5 202	0,04300	0,04300	1,48
	P		566 820	7 224	0,09000	0,09000	1,20		349 262	12 264	0,06400	0,06400	1,13		248 777	6 545	0,04400	0,04400	1,30
P	A	01327	311 560	4 446	0,05000	0,05000	1,20	01458	292 496	3 742	0,04800	0,04800	1,64	01459	230 764	10 229	0,04600	0,04600	1,27
	P		311 560	5 715	0,05100	0,05100	1,11		292 496	5 616	0,04800	0,04800	1,09		230 764	11 905	0,04600	0,04600	1,09
S	A		171 667	2 607	0,03000	0,03000	2,10		35 095	5 766	0,03000	0,03000	4,19		39 953	10 993	0,03000	0,03000	2,14
	P		171 667	4 621	0,03000	0,03000	1,19		35 095	7 920	0,03000	0,03000	3,05		39 953	13 683	0,03000	0,03000	1,72
P	A	01460	497 022	10 738	0,08400	0,08400	1,17	01461	308 960	9 662	0,05600	0,05600	1,21	01462	515 159	6 995	0,08200	0,08200	1,16
	P		497 022	13 657	0,08700	0,08700	1,14		308 960	10 051	0,05600	0,05600	1,17		515 159	5 256	0,08000	0,08000	1,16
S	A		138 364	13 479	0,03400	0,03400	1,06		8 742	3 648	0,03000	0,03000	7,55		205 328	7 194	0,03800	0,03800	1,21
	P		138 364	16 906	0,03700	0,03700	1,00		8 742	4 958	0,03000	0,03000	5,55		205 328	5 817	0,03600	0,03600	1,15

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01463	608 419	6 823	0,09600	0,09600	1,30	01464	849 466	10 240	0,13400	0,13400	1,18	01465	1 088 002	23 701	0,18400	0,18400	1,12
	P		608 419	5 812	0,09400	0,09400	1,16		849 466	9 232	0,13200	0,13200	1,09		1 088 002	21 411	0,18000	0,18000	1,06
S	A		36 029	794	0,03000	0,03000	30,27		4 624	350	0,03000	0,03000	80,16		139 848	3 810	0,03000	0,03000	2,64
	P		36 029	727	0,03000	0,03000	33,06		4 624	367	0,03000	0,03000	76,45		139 848	1 817	0,03000	0,03000	5,54
P	A	02189	779 851	6 955	0,12000	0,12000	1,16	02190	393 193	4 239	0,06300	0,06300	1,62	02191	591 102	3 642	0,09000	0,09000	1,42
	P		779 851	6 228	0,12000	0,12000	1,30		393 193	4 054	0,06200	0,06200	1,37		591 102	3 379	0,09000	0,09000	1,53
S	A		140 995	809	0,03000	0,03000	12,24		92 819	3 413	0,03000	0,03000	4,88		1 747	371	0,03000	0,03000	76,62
	P		140 995	904	0,03000	0,03000	10,96		92 819	3 331	0,03000	0,03000	5,00		1 747	308	0,03000	0,03000	92,29
P	A	02192	703 436	7 551	0,11000	0,11000	1,21	02193	792 602	12 597	0,12800	0,12800	1,12	02194	1 103 827	15 633	0,17600	0,17600	1,11
	P		703 436	7 177	0,10800	0,10800	1,00		792 602	12 147	0,12600	0,12600	1,01		1 103 827	15 272	0,17400	0,17400	1,01
S	A		6 575	417	0,03000	0,03000	66,68		34 350	2 264	0,03000	0,03000	10,71		315 132	1 657	0,04700	0,04700	1,09
	P		6 575	601	0,03000	0,03000	46,27		34 350	1 990	0,03000	0,03000	12,19		315 132	1 567	0,04800	0,04800	2,02
P	A	02195	1 508 667	29 546	0,25000	0,25000	1,06	02196	1 067 441	20 552	0,17800	0,17800	1,17	02197	992 874	10 817	0,15600	0,15600	1,26
	P		1 508 667	27 636	0,24600	0,24600	1,00		1 067 441	18 867	0,17400	0,17400	1,07		992 874	9 631	0,15200	0,15200	1,01
S	A		511 382	1 575	0,07600	0,07600	1,64		84 496	1 270	0,03000	0,03000	14,01		-914	274	0,03000	0,03000	NS
	P		511 382	1 513	0,07600	0,07600	1,71		84 496	827	0,03000	0,03000	21,51		-914	496	0,03000	0,03000	58,00
P	A	02198	721 499	1 364	0,10600	0,10600	2,70	02199	649 245	3 289	0,09800	0,09800	1,57	02200	1 210 183	11 614	0,18800	0,18800	1,23
	P		721 499	424	0,10400	0,10400	1,03		649 245	2 240	0,09600	0,09600	1,22		1 210 183	9 765	0,18400	0,18400	1,06
S	A		46 015	361	0,03000	0,03000	63,04		45 775	3 286	0,03000	0,03000	6,93		184 161	1 845	0,03000	0,03000	1,98
	P		46 015	267	0,03000	0,03000	85,23		45 775	2 939	0,03000	0,03000	7,75		184 161	1 849	0,03000	0,03000	1,97
P	A	02201	253 910	1 105	0,03800	0,03800	1,41	02202	62 807	272	0,03000	0,03000	75,76	02203	80 144	796	0,03000	0,03000	23,09
	P		253 910	1 005	0,03800	0,03800	1,55		64 581	378	0,03000	0,03000	53,91		80 144	743	0,03000	0,03000	24,74
S	A		383 208	268	0,08400	0,08400	NS		207 995	1 664	0,03200	0,03200	1,31		265 302	1 088	0,04000	0,04000	1,78
	P		559 006	1 884	0,08400	0,08400	2,00		207 995	1 896	0,03200	0,03200	1,15		265 302	1 127	0,04000	0,04000	1,72
P	A	02204	16 666	267	0,03000	0,03000	99,31	02205	33 854	415	0,03000	0,03000	58,59	02206	88 755	634	0,03000	0,03000	27,14
	P		16 666	234	0,03000	0,03000	NS		33 854	451	0,03000	0,03000	53,91		88 755	748	0,03000	0,03000	23,00
S	A		448 282	1 032	0,06600	0,06600	1,57		666 153	1 107	0,09800	0,09800	2,10		600 481	3 059	0,09400	0,09400	3,13
	P		448 282	924	0,06600	0,06600	1,75		666 153	874	0,09800	0,09800	2,66		635 187	799	0,09200	0,09200	1,05
P	A	02207	415 666	1 054	0,06200	0,06200	2,21	02275	5 976	4 771	0,03000	0,03000	5,84	02276	-15 093	3 776	0,03000	0,03000	8,10
	P		415 666	979	0,06200	0,06200	2,38		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		1 493 935	2 410	0,21800	0,21800	1,39		26 146	624	0,03000	0,03000	40,55		29 192	1 203	0,03000	0,03000	20,71
	P		1 493 935	2 210	0,21800	0,21800	1,52		26 146	309	0,03000	0,03000	81,88		29 192	265	0,03000	0,03000	94,01
P	A	02277	18 494	4 306	0,03000	0,03000	6,10	02278	41 125	6 380	0,03000	0,03000	3,67	03978	296 819	2 927	0,04600	0,04600	1,18
	P		18 494	660	0,03000	0,03000	39,82		41 125	3 987	0,03000	0,03000	5,86		296 819	2 706	0,04600	0,04600	1,27
S	A		7 318	1 052	0,03000	0,03000	26,34		22 794	2 052	0,03000	0,03000	12,54		14 225	3 205	0,03000	0,03000	8,37
	P		7 318	373	0,03000	0,03000	74,30		22 794	2 214	0,03000	0,03000	11,62		14 225	3 304	0,03000	0,03000	8,12
P	A	03979	257 207	9 753	0,04800	0,04800	1,15	03980	155 804	6 761	0,03000	0,03000	1,15	03981	72 198	1 108	0,03000	0,03000	17,51
	P		257 207	9 823	0,04800	0,04800	1,14		155 804	6 812	0,03000	0,03000	1,14		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		96 812	984	0,03000	0,03000	16,36		315 851	1 961	0,04900	0,04900	2,10		99 343	1 513	0,03000	0,03000	10,41
	P		96 812	1 453	0,03000	0,03000	11,08		315 851	1 821	0,04800	0,04800	1,42		76 426	1 131	0,03000	0,03000	16,68
P	A	03982	2 991	2 482	0,03000	0,03000	11,39	03983	21 858	2 513	0,03000	0,03000	10,29	03984	142 666	1 208	0,03000	0,03000	8,00

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		2 991	2 706	0,03000	0,03000	10,45		21 858	2 223	0,03000	0,03000	11,63		142 666	2 387	0,03000	0,03000	4,05
S	A		321 572	1 127	0,04900	0,04900	3,41		169 812	1 592	0,03000	0,03000	3,61		187 919	3 200	0,03210	0,03210	1,64
	P		327 917	444	0,04800	0,04800	1,61		169 812	814	0,03000	0,03000	7,06		187 919	3 381	0,03200	0,03200	1,52
P	A	03985	134 056	1 255	0,03000	0,03000	8,68	04080	949 192	52 254	0,19600	0,19600	1,04	04081	1 063 660	49 865	0,21000	0,21000	1,05
	P		134 056	428	0,03000	0,03000	25,45		949 192	53 486	0,19600	0,19600	1,01		1 063 660	48 111	0,20600	0,20600	1,01
S	A		93 016	995	0,03000	0,03000	16,70		203 062	11 941	0,04400	0,04400	1,27		323 674	13 427	0,06200	0,06200	1,16
	P		93 016	719	0,03000	0,03000	23,12		264 797	2 180	0,04000	0,04000	1,04		323 674	8 728	0,05600	0,05600	1,11
P	A	04111	76 514	14 916	0,03000	0,03000	1,26	04112	572 527	4 359	0,08800	0,08800	1,34	04146	393 902	11 340	0,07000	0,07000	1,19
	P		76 514	14 399	0,03000	0,03000	1,31		572 527	4 182	0,08800	0,08800	1,40		393 902	10 751	0,06800	0,06800	1,08
S	A		21 921	4 591	0,03000	0,03000	5,63		62 805	1 215	0,03000	0,03000	16,96		850 394	3 296	0,12700	0,12700	1,54
	P		21 921	4 690	0,03000	0,03000	5,51		62 805	494	0,03000	0,03000	41,71		850 394	2 959	0,12600	0,12600	1,29
P	A	04147	1 220 658	63 625	0,24600	0,24600	1,00	04148	2 099 866	43 935	0,35200	0,35200	1,04	04149	490 630	9 399	0,08200	0,08200	1,25
	P		1 220 658	70 878	0,25410	0,25410	1,00		2 099 866	51 988	0,36010	0,36010	1,02		490 630	9 130	0,08000	0,08000	1,06
S	A		332 295	12 619	0,06200	0,06200	1,13		590 677	8 193	0,09600	0,09600	1,37		313 996	3 274	0,05000	0,05000	1,53
	P		332 295	14 270	0,06410	0,06410	1,15		590 677	11 013	0,09600	0,09600	1,02		313 996	3 718	0,05000	0,05000	1,35
Piano Primo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P9-P10**			
P	A	00235	457 879	22 301	0,09000	0,09000	1,05	00238	-70 428	17 750	0,03000	0,03000	2,12	00244	-26 292	21 871	0,03000	0,03000	1,46
	P		457 879	22 190	0,09000	0,09000	1,05		-70 428	18 274	0,03000	0,03000	2,06		-26 292	20 788	0,03000	0,03000	1,54
S	A		46 177	9 839	0,03000	0,03000	2,31		80 918	5 246	0,03000	0,03000	3,48		29 219	10 323	0,03000	0,03000	2,41
	P		46 177	6 807	0,03000	0,03000	3,34		17 845	4 964	0,03000	0,03000	5,31		29 219	7 752	0,03000	0,03000	3,21
P	A	00245	146 089	983	0,03000	0,03000	9,34	01336	0	0	0,03000	0,03000	-	01337	-1 772	2 062	0,03000	0,03000	14,00
	P		146 089	2 339	0,03000	0,03000	3,92		31 027	1 325	0,03000	0,03000	18,62		-1 772	3 334	0,03000	0,03000	8,66
S	A		20 636	764	0,03000	0,03000	34,04		21 112	672	0,03000	0,03000	38,61		202 845	4 919	0,03600	0,03600	1,43
	P		20 636	11	0,03000	0,03000	NS		65 076	1 855	0,03000	0,03000	10,95		202 845	6 460	0,03600	0,03600	1,09
P	A	01338	340 996	6 802	0,05800	0,05800	1,35	01339	260 042	20 494	0,06000	0,06000	1,08	01340	-72 445	9 949	0,03000	0,03000	3,81
	P		340 996	8 768	0,05800	0,05800	1,04		260 042	17 372	0,05600	0,05600	1,06		-72 445	8 795	0,03000	0,03000	4,31
S	A		729 650	14 062	0,12000	0,12000	1,08		214 780	7 906	0,04000	0,04000	1,18		17 045	1 835	0,03000	0,03000	14,42
	P		729 650	14 558	0,12000	0,12000	1,04		214 780	6 034	0,03800	0,03800	1,20		17 045	1 553	0,03000	0,03000	17,04
P	A	01341	-18 964	3 165	0,03000	0,03000	9,82	01342	158 339	3 752	0,03000	0,03000	1,98	01343	299 566	11 041	0,05600	0,05600	1,19
	P		-18 964	2 264	0,03000	0,03000	13,73		158 339	3 499	0,03000	0,03000	2,12		299 566	10 928	0,05400	0,05400	1,02
S	A		6 706	809	0,03000	0,03000	34,35		9 404	128	0,03000	0,03000	NS		61 734	1 569	0,03000	0,03000	13,22
	P		6 706	551	0,03000	0,03000	50,44		9 404	76	0,03000	0,03000	NS		61 734	1 038	0,03000	0,03000	19,98
P	A	01344	-37 338	1 810	0,03000	0,03000	18,46	01345	-34 388	1 706	0,03000	0,03000	19,37	01346	-10 642	984	0,03000	0,03000	30,50
	P		-37 338	1 394	0,03000	0,03000	23,97		-34 388	1 700	0,03000	0,03000	19,44		-10 642	955	0,03000	0,03000	31,42
S	A		113 784	914	0,03000	0,03000	15,04		1 126	2 031	0,03000	0,03000	14,03		1 810	593	0,03000	0,03000	47,92
	P		113 784	375	0,03000	0,03000	36,65		1 126	1 936	0,03000	0,03000	14,72		1 810	626	0,03000	0,03000	45,39
P	A	01347	-1 375	189	0,03000	0,03000	NS	01348	233 155	1 413	0,03600	0,03600	1,82	01349	161 344	4 629	0,03000	0,03000	1,51
	P		94 857	250	0,03000	0,03000	65,47		233 155	1 409	0,03600	0,03600	1,83		161 344	4 557	0,03000	0,03000	1,53
S	A		16 088	798	0,03000	0,03000	33,32		114 396	5 606	0,03000	0,03000	2,44		14 402	10 051	0,03000	0,03000	2,67
	P		16 088	874	0,03000	0,03000	30,42		114 396	5 881	0,03000	0,03000	2,32		14 402	10 399	0,03000	0,03000	2,58
P	A	01350	6 293	3 134	0,03000	0,03000	8,88	01351	-52 584	6 724	0,03000	0,03000	5,26	02131	657 093	3 805	0,10000	0,10000	1,50
	P		6 293	3 177	0,03000	0,03000	8,76		-52 584	6 852	0,03000	0,03000	5,16		657 093	3 824	0,10000	0,10000	1,49
S	A		-3 979	8 654	0,03000	0,03000	3,37		12 472	8 474	0,03000	0,03000	3,19		8 258	2 156	0,03000	0,03000	12,80
	P		-3 979	8 710	0,03000	0,03000	3,35		12 472	8 398	0,03000	0,03000	3,22		8 258	2 154	0,03000	0,03000	12,81
P	A	02132	234 855	4 586	0,04000	0,04000	1,40	02133	142 993	3 098	0,03000	0,03000	3,11	02134	103 899	1 188	0,03000	0,03000	12,73
	P		234 855	4 863	0,04000	0,04000	1,32		142 993	3 078	0,03000	0,03000	3,13		103 899	1 265	0,03000	0,03000	11,95
S	A		2 553	2 954	0,03000	0,03000	9,59		13 569	1 237	0,03000	0,03000	21,76		3 697	787	0,03000	0,03000	35,80

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		2 553	3 086	0,03000	0,03000	9,18		13 569	1 240	0,03000	0,03000	21,70		3 697	739	0,03000	0,03000	38,13
P	A	02135	-32 247	2 427	0,03000	0,03000	13,50	02136	-82 700	5 473	0,03000	0,03000	7,16	02137	-84 707	8 121	0,03000	0,03000	4,86
	P		-32 247	2 466	0,03000	0,03000	13,29		-82 700	5 285	0,03000	0,03000	7,42		-84 707	8 178	0,03000	0,03000	4,82
S	A		7 046	774	0,03000	0,03000	35,85		6 082	1 465	0,03000	0,03000	19,02		23 441	2 952	0,03000	0,03000	8,69
	P		7 046	788	0,03000	0,03000	35,21		6 082	1 585	0,03000	0,03000	17,58		23 441	2 877	0,03000	0,03000	8,91
P	A	02138	124 318	2 717	0,03000	0,03000	4,52	02139	627 863	13 243	0,10600	0,10600	1,20	02140	262 607	10 211	0,05000	0,05000	1,22
	P		124 318	2 244	0,03000	0,03000	5,47		627 863	12 982	0,10400	0,10400	1,07		262 607	10 089	0,04800	0,04800	1,04
S	A		244 489	473	0,03600	0,03600	1,88		273 492	1 661	0,04200	0,04200	1,68		57 594	2 166	0,03000	0,03000	9,82
	P		244 489	260	0,03600	0,03600	3,42		273 492	1 604	0,04200	0,04200	1,74		57 594	2 098	0,03000	0,03000	10,14
P	A	02141	248 139	5 105	0,04200	0,04200	1,27	02142	94 299	1 433	0,03000	0,03000	11,48	02143	-16 014	4 549	0,03000	0,03000	6,75
	P		248 139	4 849	0,04200	0,04200	1,34		35 034	1 465	0,03000	0,03000	16,49		-16 014	3 446	0,03000	0,03000	8,91
S	A		32 443	1 363	0,03000	0,03000	17,97		14 310	515	0,03000	0,03000	52,07		11 677	444	0,03000	0,03000	61,16
	P		32 443	1 403	0,03000	0,03000	17,46		14 310	440	0,03000	0,03000	60,95		11 677	580	0,03000	0,03000	46,82
P	A	02144	-55 546	8 234	0,03000	0,03000	4,34	02145	55 156	9 446	0,03000	0,03000	2,29	02146	433 878	20 266	0,08400	0,08400	1,05
	P		-55 546	7 115	0,03000	0,03000	5,02		55 156	8 061	0,03000	0,03000	2,68		433 878	17 158	0,08000	0,08000	1,03
S	A		23 204	1 404	0,03000	0,03000	18,29		125 725	367	0,03000	0,03000	32,89		5 817	3 035	0,03000	0,03000	9,19
	P		23 204	1 241	0,03000	0,03000	20,69		125 725	200	0,03000	0,03000	60,35		5 817	3 064	0,03000	0,03000	9,11
P	A	02147	374 383	3 859	0,05800	0,05800	1,12	02148	137 699	651	0,03000	0,03000	15,94	02149	15 573	511	0,03000	0,03000	52,16
	P		374 383	4 218	0,05800	0,05800	1,02		137 699	592	0,03000	0,03000	17,52		15 573	593	0,03000	0,03000	44,95
S	A		940 681	8 645	0,14600	0,14600	1,28		639 768	5 047	0,09800	0,09800	1,23		248 991	96	0,04100	0,04100	14,33
	P		940 681	8 070	0,14400	0,14400	1,11		639 768	4 650	0,09800	0,09800	1,33		263 459	869	0,04000	0,04000	2,09
P	A	02150	9 479	627	0,03000	0,03000	43,76	02151	163 614	2 664	0,03000	0,03000	2,50	02279	16 536	5 810	0,03000	0,03000	4,57
	P		9 479	588	0,03000	0,03000	46,66		163 614	2 526	0,03000	0,03000	2,63		16 536	4 114	0,03000	0,03000	6,45
S	A		311 941	1 627	0,04700	0,04700	1,34		171 015	6 273	0,03100	0,03100	1,06		12 765	1 288	0,03000	0,03000	20,97
	P		311 941	1 446	0,04800	0,04800	2,72		171 015	6 381	0,03200	0,03200	1,19		12 765	1 184	0,03000	0,03000	22,82
P	A	02280	-2 773	2 885	0,03000	0,03000	10,05	02281	-2 240	2 229	0,03000	0,03000	12,98	03830	12 015	271	0,03000	0,03000	NS
	P		-2 773	697	0,03000	0,03000	41,61		-2 240	1 230	0,03000	0,03000	23,52		12 015	862	0,03000	0,03000	31,45
S	A		-2 772	819	0,03000	0,03000	35,41		-5 903	620	0,03000	0,03000	47,43		21 709	1 583	0,03000	0,03000	16,34
	P		-2 772	411	0,03000	0,03000	70,57		-5 903	1 068	0,03000	0,03000	27,53		21 709	1 560	0,03000	0,03000	16,58
P	A	03831	-5 498	3 847	0,03000	0,03000	7,63	03832	24 853	883	0,03000	0,03000	28,84	03833	-11 592	2 156	0,03000	0,03000	13,98
	P		-5 498	2 998	0,03000	0,03000	9,79		24 853	1 047	0,03000	0,03000	24,32		-11 592	1 270	0,03000	0,03000	23,73
S	A		12 485	3 004	0,03000	0,03000	9,01		126 065	2 524	0,03000	0,03000	4,76		56 473	845	0,03000	0,03000	25,35
	P		12 485	2 273	0,03000	0,03000	11,90		126 065	2 188	0,03000	0,03000	5,49		56 473	299	0,03000	0,03000	71,63
P	A	03834	27 285	466	0,03000	0,03000	53,98	04131	184 411	4 557	0,03210	0,03210	1,26	04132	221 047	440	0,03400	0,03400	5,25
	P		27 285	1 092	0,03000	0,03000	23,04		184 411	4 131	0,03200	0,03200	1,37		225 393	1 349	0,03400	0,03400	1,23
S	A		198 163	3 636	0,03400	0,03400	1,68		23 615	1 995	0,03000	0,03000	12,85		90	506	0,03000	0,03000	56,59
	P		198 163	3 203	0,03200	0,03200	1,14		23 615	921	0,03000	0,03000	27,82		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04162	433 410	2 437	0,06600	0,06600	1,57	04163	478 611	1 029	0,07200	0,07200	1,93	04164	959 139	26 865	0,16800	0,16800	1,06
	P		433 410	2 245	0,06600	0,06600	1,70		488 292	5 568	0,07600	0,07600	1,03		959 139	33 720	0,17500	0,17500	1,03
S	A		432 116	12 002	0,07600	0,07600	1,16		29 073	537	0,03000	0,03000	46,42		393 365	5 434	0,06400	0,06400	1,40
	P		432 116	12 349	0,07600	0,07600	1,13		79 145	1 010	0,03000	0,03000	18,33		393 365	6 682	0,06400	0,06400	1,14
P	A	04165	487 445	13 456	0,08600	0,08600	1,19												
	P		487 445	13 292	0,08400	0,08400	1,06												
S	A		1 027 061	17 165	0,16600	0,16600	1,06												
	P		1 027 061	16 032	0,16400	0,16400	1,02												
Piano Primo						**Parete P9-P10-P11**										**Parete P10-P11**			
P	A	00051	302 315	8 812	0,05400	0,05400	1,19	00093	-12 122	18 032	0,03000	0,03000	1,67	00235	313 947	20 380	0,06800	0,06800	1,09
	P		302 315	15 872	0,06000	0,06000	1,03		-42 147	12 335	0,03000	0,03000	2,76		313 947	20 608	0,06800	0,06800	1,08
S	A		80 267	3 582	0,03000	0,03000	5,13		9 059	8 815	0,03000	0,03000	3,12		165 582	7 309	0,03300	0,03300	1,29

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		80 267	6 426	0,03000	0,03000	2,86		9 059	3 537	0,03000	0,03000	7,77		165 582	6 672	0,03200	0,03200	1,25
P	A	00245	33 038	384	0,03000	0,03000	63,59	00591	66 413	2 995	0,03000	0,03000	6,73	00592	3 839	1 607	0,03000	0,03000	17,52
	P		33 038	2 009	0,03000	0,03000	12,15		66 413	2 728	0,03000	0,03000	7,38		3 839	1 834	0,03000	0,03000	15,35
S	A		-2 218	2 984	0,03000	0,03000	9,70		66 497	1 741	0,03000	0,03000	11,56		22 717	800	0,03000	0,03000	32,18
	P		-2 218	2 610	0,03000	0,03000	11,09		66 497	1 017	0,03000	0,03000	19,80		22 717	481	0,03000	0,03000	53,52
P	A	00593	-960	2 931	0,03000	0,03000	9,82	00594	-2 893	3 746	0,03000	0,03000	7,75	00595	-35 015	6 195	0,03000	0,03000	5,35
	P		-960	3 001	0,03000	0,03000	9,59		-2 893	3 920	0,03000	0,03000	7,40		-35 015	6 367	0,03000	0,03000	5,20
S	A		12 059	787	0,03000	0,03000	34,44		27 549	1 278	0,03000	0,03000	19,66		16 819	2 018	0,03000	0,03000	13,13
	P		12 059	399	0,03000	0,03000	67,93		27 549	821	0,03000	0,03000	30,60		16 819	1 499	0,03000	0,03000	17,68
P	A	00596	-37 323	7 877	0,03000	0,03000	4,24	00597	-21 465	11 400	0,03000	0,03000	2,75	00598	13 858	13 275	0,03000	0,03000	2,02
	P		-37 323	8 205	0,03000	0,03000	4,07		-21 465	11 709	0,03000	0,03000	2,68		13 858	13 947	0,03000	0,03000	1,93
S	A		22 695	1 912	0,03000	0,03000	13,46		35 647	2 943	0,03000	0,03000	8,18		56 540	2 020	0,03000	0,03000	10,60
	P		22 695	1 304	0,03000	0,03000	19,74		35 647	2 337	0,03000	0,03000	10,31		56 540	1 578	0,03000	0,03000	13,57
P	A	01336	-24 569	2 499	0,03000	0,03000	12,72	01337	25 134	2 033	0,03000	0,03000	12,51	01338	-14 093	2 926	0,03000	0,03000	10,41
	P		-24 569	3 050	0,03000	0,03000	10,42		25 134	3 321	0,03000	0,03000	7,66		137 587	3 124	0,03000	0,03000	3,33
S	A		81 988	5 569	0,03000	0,03000	3,26		220 905	1 107	0,03300	0,03300	1,18		412 839	4 224	0,06400	0,06400	1,14
	P		81 988	5 044	0,03000	0,03000	3,59		220 905	1 215	0,03400	0,03400	2,32		412 839	4 502	0,06400	0,06400	1,07
P	A	01339	79 084	21 404	0,03410	0,03410	1,04	01340	4 004	7 793	0,03000	0,03000	3,61	01341	-30 271	2 351	0,03000	0,03000	13,83
	P		79 084	18 753	0,03200	0,03200	1,08		-56 150	8 681	0,03000	0,03000	4,13		-30 271	1 460	0,03000	0,03000	22,27
S	A		355 243	14 150	0,06800	0,06800	1,21		137 869	4 760	0,03000	0,03000	2,17		2 092	944	0,03000	0,03000	30,06
	P		355 243	12 099	0,06400	0,06400	1,08		137 869	3 793	0,03000	0,03000	2,73		2 092	473	0,03000	0,03000	60,00
P	A	01342	122 338	4 107	0,03000	0,03000	3,05	01343	321 964	11 502	0,06000	0,06000	1,21	01522	180 045	1 682	0,03000	0,03000	2,53
	P		122 338	3 800	0,03000	0,03000	3,30		321 964	11 583	0,05800	0,05800	1,03		180 045	935	0,03000	0,03000	4,55
S	A		4 370	2 243	0,03000	0,03000	12,52		171 346	5 004	0,03000	0,03000	1,10		113 652	4 983	0,03000	0,03000	2,76
	P		4 370	1 720	0,03000	0,03000	16,33		171 346	4 446	0,03000	0,03000	1,24		113 652	3 889	0,03000	0,03000	3,54
P	A	01523	75 416	2 969	0,03000	0,03000	6,40	01524	-21 469	1 337	0,03000	0,03000	23,48	01525	-10 362	1 303	0,03000	0,03000	23,00
	P		75 416	2 559	0,03000	0,03000	7,42		-21 469	1 207	0,03000	0,03000	26,01		-10 362	1 050	0,03000	0,03000	28,55
S	A		43 828	1 682	0,03000	0,03000	13,70		5 417	2 686	0,03000	0,03000	10,41		17 922	3 480	0,03000	0,03000	7,57
	P		43 828	1 110	0,03000	0,03000	20,75		5 417	1 881	0,03000	0,03000	14,86		17 922	2 654	0,03000	0,03000	9,93
P	A	01526	-60 618	1 774	0,03000	0,03000	20,51	01527	-80 392	1 252	0,03000	0,03000	31,07	01528	-94 600	3 658	0,03000	0,03000	11,13
	P		-60 618	1 690	0,03000	0,03000	21,53		-80 392	993	0,03000	0,03000	39,18		-94 600	3 737	0,03000	0,03000	10,89
S	A		18 713	3 510	0,03000	0,03000	7,48		74	3 936	0,03000	0,03000	7,28		30 715	3 680	0,03000	0,03000	6,72
	P		18 713	2 423	0,03000	0,03000	10,84		74	2 779	0,03000	0,03000	10,31		30 715	2 233	0,03000	0,03000	11,07
P	A	01529	-11 344	688	0,03000	0,03000	43,75	01530	-56 499	902	0,03000	0,03000	39,76	01531	-53 237	715	0,03000	0,03000	49,58
	P		-11 344	1 125	0,03000	0,03000	26,76		-56 499	640	0,03000	0,03000	56,04		-53 237	156	0,03000	0,03000	NS
S	A		38 646	8 797	0,03000	0,03000	2,69		-11 454	1 416	0,03000	0,03000	21,27		-4 359	1 587	0,03000	0,03000	18,40
	P		38 646	8 038	0,03000	0,03000	2,95		0	0	0,03000	0,03000	-		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01532	-50 494	3 395	0,03000	0,03000	10,34	01533	-53 511	4 119	0,03000	0,03000	8,61	01534	-43 939	5 299	0,03000	0,03000	6,47
	P		-50 494	2 913	0,03000	0,03000	12,05		-53 511	3 701	0,03000	0,03000	9,59		-43 939	5 019	0,03000	0,03000	6,83
S	A		33 073	1 531	0,03000	0,03000	15,95		14 928	1 978	0,03000	0,03000	13,52		9 748	2 421	0,03000	0,03000	11,32
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		14 928	432	0,03000	0,03000	61,89		9 748	965	0,03000	0,03000	28,40
P	A	01535	-43 863	8 389	0,03000	0,03000	4,08	01536	-38 763	9 101	0,03000	0,03000	3,69	01537	-6 650	12 682	0,03000	0,03000	2,33
	P		-43 863	8 354	0,03000	0,03000	4,10		-38 763	9 418	0,03000	0,03000	3,57		-6 650	13 437	0,03000	0,03000	2,20
S	A		26 677	2 366	0,03000	0,03000	10,67		15 131	3 556	0,03000	0,03000	7,51		6 189	5 148	0,03000	0,03000	5,41
	P		26 677	982	0,03000	0,03000	25,70		15 131	2 445	0,03000	0,03000	10,93		6 189	4 283	0,03000	0,03000	6,50
P	A	04033	143 447	326	0,03000	0,03000	29,31	04034	-57 019	1 842	0,03000	0,03000	19,51	04035	-19 980	2 118	0,03000	0,03000	14,73
	P		143 447	1 282	0,03000	0,03000	7,45		-57 019	495	0,03000	0,03000	72,59		-19 980	2 990	0,03000	0,03000	10,44
S	A		26 876	756	0,03000	0,03000	33,34		-872	2 162	0,03000	0,03000	13,30		108 919	774	0,03000	0,03000	18,63
	P		26 876	666	0,03000	0,03000	37,85		-872	52	0,03000	0,03000	NS		72 355	360	0,03000	0,03000	53,84
P	A	04036	174 094	12 247	0,03800	0,03800	1,07	04037	2 534	10 027	0,03000	0,03000	2,82	04038	-43 322	1 007	0,03000	0,03000	33,95
	P		174 094	12 507	0,03800	0,03800	1,05		2 534	10 204	0,03000	0,03000	2,78		-43 322	559	0,03000	0,03000	61,15

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		115 760	2 384	0,03000	0,03000	5,65		57 601	1 160	0,03000	0,03000	18,34		2 569	807	0,03000	0,03000	35,09
	P		115 760	1 849	0,03000	0,03000	7,28		57 601	619	0,03000	0,03000	34,37		2 569	271	0,03000	0,03000	NS
P	A	04039	-41 583	10 474	0,03000	0,03000	3,24	04040	-52 083	6 254	0,03000	0,03000	5,64	04041	-30 519	3 761	0,03000	0,03000	8,65
	P		-41 583	9 578	0,03000	0,03000	3,55		-52 083	6 559	0,03000	0,03000	5,38		-30 519	4 416	0,03000	0,03000	7,37
S	A		166 262	449	0,03000	0,03000	13,96		280 616	1 511	0,04200	0,04200	1,14		105 311	739	0,03000	0,03000	20,19
	P		73 270	284	0,03000	0,03000	67,84		280 616	615	0,04200	0,04200	2,81		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04042	-36 994	2 537	0,03000	0,03000	13,16	04043	-33 287	4 470	0,03000	0,03000	7,36	04044	-32 272	6 400	0,03000	0,03000	5,12
	P		-36 994	2 489	0,03000	0,03000	13,41		-33 287	4 113	0,03000	0,03000	8,00		-32 272	6 142	0,03000	0,03000	5,34
S	A		18 017	624	0,03000	0,03000	42,22		76 526	1 236	0,03000	0,03000	15,25		161 310	1 424	0,03000	0,03000	4,91
	P		18 017	33	0,03000	0,03000	NS		76 526	627	0,03000	0,03000	30,06		161 310	606	0,03000	0,03000	11,53
P	A	04045	-39 006	546	0,03000	0,03000	61,60	04046	-27 376	3 065	0,03000	0,03000	10,49	04047	-33 612	635	0,03000	0,03000	51,88
	P		-39 006	715	0,03000	0,03000	47,04		-27 376	3 139	0,03000	0,03000	10,24		-33 612	519	0,03000	0,03000	63,48
S	A		106 562	1 057	0,03000	0,03000	13,95		16 529	747	0,03000	0,03000	35,52		10 833	1 303	0,03000	0,03000	20,92
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		16 529	188	0,03000	0,03000	NS		10 833	638	0,03000	0,03000	42,73
P	A	04048	-34 631	4 182	0,03000	0,03000	7,91	04049	-42 145	3 020	0,03000	0,03000	11,27	04050	-50 188	2 368	0,03000	0,03000	14,81
	P		-34 631	3 955	0,03000	0,03000	8,36		-42 145	2 892	0,03000	0,03000	11,77		-50 188	2 226	0,03000	0,03000	15,75
S	A		78 777	1 215	0,03000	0,03000	15,28		89 865	1 434	0,03000	0,03000	11,89		41 325	1 115	0,03000	0,03000	20,95
	P		78 777	375	0,03000	0,03000	49,49		89 865	307	0,03000	0,03000	55,55		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04051	-22 800	716	0,03000	0,03000	44,08	04052	-24 222	1 162	0,03000	0,03000	27,32	04053	-41 080	1 348	0,03000	0,03000	25,15
	P		-22 800	713	0,03000	0,03000	44,27		-24 222	1 034	0,03000	0,03000	30,70		-41 080	1 161	0,03000	0,03000	29,20
S	A		18 740	568	0,03000	0,03000	46,22		14 891	964	0,03000	0,03000	27,74		22 885	1 180	0,03000	0,03000	21,80
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		14 891	165	0,03000	0,03000	NS		22 885	96	0,03000	0,03000	NS
P	A	04054	-55 999	286	0,03000	0,03000	NS	04055	68 103	1 077	0,03000	0,03000	18,50	04056	13 299	443	0,03000	0,03000	60,83
	P		-55 999	68	0,03000	0,03000	NS		68 103	1 207	0,03000	0,03000	16,51		13 299	422	0,03000	0,03000	63,85
S	A		-4 460	1 288	0,03000	0,03000	22,69		18 171	845	0,03000	0,03000	31,15		15 540	739	0,03000	0,03000	36,08
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		18 171	452	0,03000	0,03000	58,24		15 540	103	0,03000	0,03000	NS
P	A	04057	-42 650	456	0,03000	0,03000	74,78	04058	-60 691	1 055	0,03000	0,03000	34,50	04059	-80 127	1 436	0,03000	0,03000	27,07
	P		-43 050	300	0,03000	0,03000	NS		-60 691	747	0,03000	0,03000	48,73		-80 127	980	0,03000	0,03000	39,66
S	A		15 364	1 019	0,03000	0,03000	26,18		-1 751	1 240	0,03000	0,03000	23,28		6 506	1 766	0,03000	0,03000	15,75
	P		9 261	72	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		6 506	74	0,03000	0,03000	NS
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00052	867 526	23 456	0,15000	0,15000	1,04	00054	828 777	20 546	0,14200	0,14200	1,09	00096	265 132	6 553	0,04600	0,04600	1,23
	P		867 526	24 137	0,15000	0,15000	1,01		828 777	18 531	0,13800	0,13800	1,01		265 132	6 223	0,04600	0,04600	1,30
S	A		286 279	7 652	0,05400	0,05400	1,69		335 302	5 874	0,05600	0,05600	1,44		135 016	6 423	0,03000	0,03000	1,67
	P		347 055	2 970	0,05400	0,05400	1,43		335 302	4 133	0,05200	0,05200	1,02		135 016	7 101	0,03000	0,03000	1,51
P	A	00109	183 572	8 525	0,03600	0,03600	1,15	01376	204 257	1 627	0,03200	0,03200	1,68	01377	172 015	2 750	0,03000	0,03000	1,97
	P		183 572	10 266	0,03810	0,03810	1,16		204 257	1 804	0,03200	0,03200	1,52		172 015	2 722	0,03000	0,03000	1,99
S	A		76 609	4 929	0,03000	0,03000	3,82		94 673	2 323	0,03000	0,03000	7,06		144 587	2 253	0,03000	0,03000	4,17
	P		76 609	4 582	0,03000	0,03000	4,11		94 673	3 029	0,03000	0,03000	5,41		144 587	2 372	0,03000	0,03000	3,96
P	A	01378	369 254	5 755	0,06000	0,06000	1,23	01379	591 144	252	0,08600	0,08600	4,23	01380	440 617	1 910	0,06600	0,06600	1,44
	P		369 254	6 033	0,06000	0,06000	1,18		591 144	760	0,08600	0,08600	1,40		440 617	2 005	0,06600	0,06600	1,38
S	A		486 172	2 002	0,07200	0,07200	1,10		361 464	2 553	0,05600	0,05600	1,63		104 703	586	0,03000	0,03000	25,61
	P		486 172	2 074	0,07200	0,07200	1,06		361 464	2 506	0,05600	0,05600	1,66		104 703	499	0,03000	0,03000	30,08
P	A	01381	482 830	5 799	0,07600	0,07600	1,17	01382	543 407	1 370	0,08000	0,08000	1,43	01383	674 866	3 013	0,10200	0,10200	1,92
	P		482 830	5 774	0,07600	0,07600	1,17		543 407	1 434	0,08000	0,08000	1,37		674 866	3 013	0,10000	0,10000	1,06
S	A		27 638	3 894	0,03000	0,03000	6,45		8 013	1 993	0,03000	0,03000	13,86		97 212	661	0,03000	0,03000	24,27
	P		27 638	3 849	0,03000	0,03000	6,52		8 013	1 992	0,03000	0,03000	13,87		97 212	583	0,03000	0,03000	27,52
P	A	01438	821 942	2 947	0,12200	0,12200	1,35	01439	666 616	799	0,09800	0,09800	2,82	01440	556 655	2 736	0,08400	0,08400	1,50
	P		821 942	2 593	0,12200	0,12200	1,53		666 616	925	0,09800	0,09800	2,44		556 655	2 825	0,08400	0,08400	1,46
S	A		97 076	5 036	0,03000	0,03000	3,19		2 965	624	0,03000	0,03000	45,30		8 091	1 358	0,03000	0,03000	20,33
	P		97 076	4 104	0,03000	0,03000	3,91		2 965	610	0,03000	0,03000	46,34		8 091	1 289	0,03000	0,03000	21,42

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01441	478 719	1 387	0,07200	0,07200	4,38	01442	422 414	2 188	0,06400	0,06400	1,55	01443	295 554	434	0,04400	0,04400	3,63
	P		478 719	1 235	0,07000	0,07000	1,08		422 414	2 575	0,06400	0,06400	1,32		295 554	1 112	0,04400	0,04400	1,42
S	A		89 250	3 277	0,03000	0,03000	5,23		197 975	6 720	0,03600	0,03600	1,15		35 986	4 816	0,03000	0,03000	4,99
	P		89 250	2 953	0,03000	0,03000	5,80		197 975	6 897	0,03600	0,03600	1,12		35 986	6 015	0,03000	0,03000	4,00
P	A	01444	247 646	2 051	0,03800	0,03800	1,21	01445	163 984	1 345	0,03000	0,03000	4,91	02152	636 101	7 794	0,10000	0,10000	1,12
	P		247 646	2 365	0,03800	0,03800	1,05		163 984	1 684	0,03000	0,03000	3,92		636 101	8 608	0,10000	0,10000	1,02
S	A		64 079	2 977	0,03000	0,03000	6,87		25 235	2 175	0,03000	0,03000	11,69		179 215	1 747	0,03000	0,03000	2,50
	P		64 079	3 903	0,03000	0,03000	5,24		25 235	2 750	0,03000	0,03000	9,24		179 215	1 570	0,03000	0,03000	2,79
P	A	02153	436 120	9 530	0,07400	0,07400	1,20	02154	485 481	10 841	0,08200	0,08200	1,14	02155	484 628	609	0,07210	0,07210	4,37
	P		436 120	9 765	0,07400	0,07400	1,17		485 481	10 923	0,08200	0,08200	1,13		484 628	532	0,07200	0,07200	4,30
S	A		152 776	4 020	0,03000	0,03000	2,04		84 825	1 368	0,03000	0,03000	12,97		8 345	340	0,03000	0,03000	81,12
	P		152 776	4 018	0,03000	0,03000	2,05		84 825	1 323	0,03000	0,03000	13,41		8 345	336	0,03000	0,03000	82,09
P	A	02156	518 351	4 261	0,08000	0,08000	1,33	02157	612 275	10 976	0,10000	0,10000	1,10	02158	959 238	5 676	0,14400	0,14400	1,11
	P		518 351	4 334	0,08000	0,08000	1,30		612 275	11 220	0,10000	0,10000	1,08		959 238	5 790	0,14400	0,14400	1,08
S	A		70 475	794	0,03000	0,03000	24,72		151 845	3 122	0,03000	0,03000	2,67		357 345	350	0,05200	0,05200	1,88
	P		70 475	792	0,03000	0,03000	24,78		151 845	3 123	0,03000	0,03000	2,67		357 345	217	0,05200	0,05200	3,03
P	A	02159	1 015 005	1 235	0,14800	0,14800	1,76	02160	737 429	2 275	0,11010	0,11010	2,31	02161	729 416	201	0,10600	0,10600	5,93
	P		1 015 005	451	0,14800	0,14800	4,82		737 429	1 918	0,10800	0,10800	1,11		729 416	208	0,10600	0,10600	5,73
S	A		371 853	678	0,05600	0,05600	8,39		39 053	1 068	0,03000	0,03000	22,14		1 249	815	0,03000	0,03000	34,96
	P		371 853	585	0,05400	0,05400	1,10		39 053	791	0,03000	0,03000	29,90		1 249	930	0,03000	0,03000	30,63
P	A	02162	618 612	1 711	0,09200	0,09200	1,86	02163	589 126	3 148	0,09000	0,09000	1,95	02164	561 167	575	0,08200	0,08200	2,41
	P		618 612	1 735	0,09200	0,09200	1,83		589 126	3 168	0,08800	0,08800	1,10		561 167	747	0,08200	0,08200	1,85
S	A		5 672	265	0,03000	0,03000	NS		4 941	748	0,03000	0,03000	37,45		49 235	1 002	0,03000	0,03000	22,30
	P		5 672	245	0,03000	0,03000	NS		4 941	813	0,03000	0,03000	34,46		49 235	933	0,03000	0,03000	23,95
P	A	02165	776 546	1 836	0,11400	0,11400	1,34	02166	332 622	946	0,05000	0,05000	2,40	02167	80 292	717	0,03000	0,03000	25,61
	P		776 546	1 890	0,11400	0,11400	1,30		332 622	1 149	0,05000	0,05000	1,97		80 292	762	0,03000	0,03000	24,09
S	A		306 346	2 829	0,04800	0,04800	1,45		225 913	4 991	0,03800	0,03800	1,14		203 391	2 451	0,03200	0,03200	1,17
	P		306 346	2 883	0,04800	0,04800	1,42		225 913	5 411	0,03800	0,03800	1,05		203 391	2 955	0,03210	0,03210	1,00
P	A	02168	35 440	332	0,03000	0,03000	72,63	02169	66 476	140	0,03000	0,03000	NS	02170	349 185	342	0,05200	0,05200	5,48
	P		35 440	298	0,03000	0,03000	80,91		66 476	154	0,03000	0,03000	NS		349 185	381	0,05200	0,05200	4,92
S	A		288 885	2 038	0,04400	0,04400	1,26		640 005	1 097	0,09400	0,09400	1,89		776 446	797	0,11400	0,11400	3,10
	P		288 885	2 401	0,04400	0,04400	1,07		640 005	1 333	0,09400	0,09400	1,56		776 446	853	0,11400	0,11400	2,90
P	A	02311	16 203	845	0,03000	0,03000	31,45	02312	3 289	588	0,03000	0,03000	48,01	02313	7 994	935	0,03000	0,03000	29,55
	P		16 203	770	0,03000	0,03000	34,51		3 289	595	0,03000	0,03000	47,44		7 994	1 185	0,03000	0,03000	23,31
S	A		48 303	55	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		37 675	238	0,03000	0,03000	NS
	P		64 327	625	0,03000	0,03000	32,66		48 909	358	0,03000	0,03000	62,53		37 675	414	0,03000	0,03000	57,55
P	A	03851	110 327	312	0,03000	0,03000	45,60	03852	117 537	1 783	0,03000	0,03000	7,41	03853	92 475	692	0,03000	0,03000	24,13
	P		111 880	905	0,03000	0,03000	15,48		117 537	1 766	0,03000	0,03000	7,49		92 475	606	0,03000	0,03000	27,55
S	A		15 493	774	0,03000	0,03000	34,45		60 010	1 616	0,03000	0,03000	12,97		263 011	820	0,04000	0,04000	2,77
	P		15 493	509	0,03000	0,03000	52,39		60 010	2 573	0,03000	0,03000	8,15		263 011	1 077	0,04000	0,04000	2,11
P	A	03854	48 819	217	0,03000	0,03000	NS	03855	76 063	385	0,03000	0,03000	49,11	04096	281 106	1 039	0,04200	0,04200	1,59
	P		48 819	222	0,03000	0,03000	NS		76 063	629	0,03000	0,03000	30,06		281 106	1 122	0,04200	0,04200	1,47
S	A		76 123	241	0,03000	0,03000	78,43		49 351	1 613	0,03000	0,03000	13,84		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		93 131	619	0,03000	0,03000	26,83		49 351	2 061	0,03000	0,03000	10,83		94 004	1 018	0,03000	0,03000	16,19
P	A	04097	276 205	2 821	0,04400	0,04400	1,75	04134	714 308	12 836	0,11800	0,11800	1,20	04135	1 445 613	9 546	0,21800	0,21800	1,09
	P		276 205	2 293	0,04200	0,04200	1,08		714 308	12 470	0,11600	0,11600	1,08		1 445 613	9 243	0,21800	0,21800	1,12
S	A		30 064	887	0,03000	0,03000	27,96		1 038	2 678	0,15400	0,15400	2,13		316 183	1 952	0,04800	0,04800	1,35

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		9 834	220	0,03000	0,03000	NS		477 1 038 477	2 558	0,15200	0,15200	1,12		316 183	1 806	0,04800	0,04800	1,46
P	A	04136	1 515 431	16 679	0,23800	0,23800	1,20	04137	758 227	5 047	0,11600	0,11600	1,48						
	P		1 515 431	18 052	0,23600	0,23600	1,00		758 227	5 146	0,11400	0,11400	1,03						
S	A		336 285	3 258	0,05200	0,05200	1,16		496 743	7 440	0,08000	0,08000	1,18						
	P		336 285	3 689	0,05200	0,05200	1,03		496 743	7 764	0,08000	0,08000	1,13						
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P14**			
P	A	00052	660 427	19 488	0,11600	0,11600	1,06	00096	207 422	13 386	0,04400	0,04400	1,07	00251	857 330	40 202	0,16800	0,16800	1,03
	P		660 427	18 739	0,11400	0,11400	1,01		207 422	13 540	0,04400	0,04400	1,05		857 330	38 483	0,16600	0,16600	1,03
S	A		288 730	8 094	0,05000	0,05000	1,07		41 226	6 339	0,03000	0,03000	3,69		208 291	12 856	0,04400	0,04400	1,10
	P		288 730	7 808	0,05000	0,05000	1,11		41 226	5 857	0,03000	0,03000	3,99		208 291	11 618	0,04200	0,04200	1,06
P	A	00258	336 366	24 134	0,07400	0,07400	1,02	00268	540 353	4 185	0,08210	0,08210	1,09	00270	489 988	10 715	0,08200	0,08200	1,09
	P		336 366	23 215	0,07400	0,07400	1,06		540 353	4 168	0,08200	0,08200	1,07		489 988	10 496	0,08200	0,08200	1,12
S	A		44 975	10 086	0,03000	0,03000	2,27		118 537	826	0,03000	0,03000	15,83		110 298	2 121	0,03000	0,03000	6,71
	P		44 975	8 480	0,03000	0,03000	2,70		118 537	845	0,03000	0,03000	15,48		110 298	2 121	0,03000	0,03000	6,71
P	A	00272	192 187	8 500	0,03800	0,03800	1,25	00273	222 248	4 335	0,03800	0,03800	1,50	00522	585 911	22 742	0,11000	0,11000	1,09
	P		192 187	8 072	0,03600	0,03600	1,07		222 248	3 941	0,03600	0,03600	1,08		585 911	22 320	0,10800	0,10800	1,03
S	A		52 787	2 077	0,03000	0,03000	10,54		73 701	651	0,03000	0,03000	29,51		99 368	7 053	0,03000	0,03000	2,23
	P		52 787	1 829	0,03000	0,03000	11,97		73 701	1 004	0,03000	0,03000	19,13		99 368	6 942	0,03000	0,03000	2,27
P	A	00523	508 006	14 915	0,09000	0,09000	1,14	00524	454 675	8 582	0,07600	0,07600	1,27	00525	437 727	6 570	0,07000	0,07000	1,10
	P		508 006	14 639	0,08800	0,08800	1,03		454 675	8 432	0,07400	0,07400	1,06		437 727	6 431	0,07000	0,07000	1,13
S	A		154 198	4 426	0,03000	0,03000	1,81		121 676	1 539	0,03000	0,03000	8,21		115 973	1 886	0,03000	0,03000	7,13
	P		154 198	4 384	0,03000	0,03000	1,83		121 676	1 533	0,03000	0,03000	8,24		115 973	1 858	0,03000	0,03000	7,23
P	A	00526	455 236	5 684	0,07200	0,07200	1,18	00527	437 145	4 983	0,06800	0,06800	1,07	00528	441 494	4 563	0,07000	0,07000	1,54
	P		455 236	5 578	0,07200	0,07200	1,21		437 145	4 857	0,06800	0,06800	1,09		441 494	4 433	0,06800	0,06800	1,07
S	A		109 785	1 138	0,03000	0,03000	12,57		114 992	1 138	0,03000	0,03000	11,93		113 177	1 246	0,03000	0,03000	11,10
	P		109 785	1 114	0,03000	0,03000	12,84		114 992	1 113	0,03000	0,03000	12,20		113 177	1 224	0,03000	0,03000	11,30
P	A	00529	472 058	4 727	0,07400	0,07400	1,33	00530	470 448	4 222	0,07400	0,07400	1,65	00531	497 169	4 064	0,07600	0,07600	1,15
	P		472 058	4 647	0,07400	0,07400	1,36		470 448	4 112	0,07200	0,07200	1,11		497 169	3 975	0,07600	0,07600	1,18
S	A		107 553	945	0,03000	0,03000	15,46		117 886	1 066	0,03000	0,03000	12,36		115 866	1 087	0,03000	0,03000	12,38
	P		107 553	930	0,03000	0,03000	15,71		117 886	1 061	0,03000	0,03000	12,41		115 866	1 085	0,03000	0,03000	12,40
P	A	00532	531 236	3 751	0,08200	0,08200	1,66	00533	523 513	4 109	0,08000	0,08000	1,19	00534	591 924	4 090	0,09100	0,09100	1,52
	P		531 236	3 704	0,08000	0,08000	1,05		523 513	4 082	0,08000	0,08000	1,20		591 924	4 119	0,09000	0,09000	1,22
S	A		128 120	950	0,03000	0,03000	12,35		119 911	898	0,03000	0,03000	14,35		123 404	755	0,03000	0,03000	16,42
	P		128 120	991	0,03000	0,03000	11,84		119 911	975	0,03000	0,03000	13,22		123 404	887	0,03000	0,03000	13,98
P	A	00535	601 993	4 758	0,09200	0,09200	1,18	01033	184 671	2 320	0,03000	0,03000	1,54	01034	187 073	2 004	0,03000	0,03000	1,61
	P		601 993	4 771	0,09200	0,09200	1,18		184 671	2 131	0,03000	0,03000	1,68		187 073	1 840	0,03000	0,03000	1,75
S	A		144 931	933	0,03000	0,03000	10,01		66 629	865	0,03000	0,03000	23,26		68 500	415	0,03000	0,03000	47,90
	P		144 931	1 125	0,03000	0,03000	8,30		53 983	659	0,03000	0,03000	32,98		68 500	354	0,03000	0,03000	56,15
P	A	01035	206 789	2 062	0,03200	0,03200	1,14	01036	238 811	3 286	0,03800	0,03800	1,15	01037	240 826	4 267	0,04000	0,04000	1,30
	P		206 789	1 875	0,03200	0,03200	1,26		238 811	3 023	0,03800	0,03800	1,26		240 826	3 932	0,04000	0,04000	1,41
S	A		62 450	710	0,03000	0,03000	29,09		57 046	641	0,03000	0,03000	33,30		71 776	937	0,03000	0,03000	20,77
	P		62 450	721	0,03000	0,03000	28,64		57 046	897	0,03000	0,03000	23,80		71 776	1 389	0,03000	0,03000	14,01
P	A	01038	232 890	4 474	0,04000	0,04000	1,58	01039	223 584	5 225	0,03800	0,03800	1,15	01040	237 103	4 729	0,04000	0,04000	1,29
	P		232 890	4 099	0,03800	0,03800	1,14		223 584	4 657	0,03800	0,03800	1,29		237 103	4 321	0,04000	0,04000	1,41
S	A		65 222	843	0,03000	0,03000	24,08		68 505	703	0,03000	0,03000	28,27		64 189	988	0,03000	0,03000	20,68
	P		65 222	1 431	0,03000	0,03000	14,18		68 505	1 273	0,03000	0,03000	15,61		64 189	1 566	0,03000	0,03000	13,05
P	A	01041	228 305	4 744	0,03800	0,03800	1,12	01042	210 679	5 748	0,03800	0,03800	1,41	01043	223 710	5 418	0,03800	0,03800	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		228 305	4 326	0,03800	0,03800	1,23		210 679	5 205	0,03600	0,03600	1,13		223 710	4 989	0,03800	0,03800	1,20
S	A		67 997	947	0,03000	0,03000	21,06		70 337	927	0,03000	0,03000	21,19		49 899	1 687	0,03000	0,03000	13,19
	P		67 997	1 410	0,03000	0,03000	14,14		70 337	1 264	0,03000	0,03000	15,54		49 899	1 891	0,03000	0,03000	11,77
P	A	01044	211 781	6 047	0,03800	0,03800	1,30	01045	200 094	9 815	0,04000	0,04000	1,16	01046	217 459	14 368	0,04800	0,04800	1,17
	P		211 781	5 618	0,03600	0,03600	1,04		200 094	9 240	0,03800	0,03800	1,03		217 459	13 700	0,04600	0,04600	1,08
S	A		71 380	1 418	0,03000	0,03000	13,76		50 187	4 186	0,03000	0,03000	5,31		47 553	5 768	0,03000	0,03000	3,91
	P		71 380	1 324	0,03000	0,03000	14,73		50 187	3 675	0,03000	0,03000	6,05		47 553	4 934	0,03000	0,03000	4,57
P	A	01368	776 689	8 000	0,12200	0,12200	1,34	01369	628 985	6 296	0,09800	0,09800	1,23	01370	409 050	1 056	0,06000	0,06000	1,18
	P		776 689	8 226	0,12000	0,12000	1,05		628 985	6 600	0,09800	0,09800	1,18		409 050	1 230	0,06000	0,06000	1,01
S	A		228 853	2 490	0,03600	0,03600	1,29		89 345	807	0,03000	0,03000	21,22		126 208	2 667	0,03000	0,03000	4,50
	P		228 853	2 222	0,03600	0,03600	1,45		89 345	628	0,03000	0,03000	27,27		126 208	2 543	0,03000	0,03000	4,72
P	A	01371	133 261	10 713	0,03000	0,03000	1,04	01372	101 366	17 720	0,03300	0,03300	1,03	01373	67 478	22 130	0,03300	0,03300	1,02
	P		133 261	11 436	0,03210	0,03210	1,14		101 366	18 132	0,03400	0,03400	1,06		67 478	22 352	0,03400	0,03400	1,05
S	A		209 010	5 256	0,03600	0,03600	1,16		486 754	6 891	0,07800	0,07800	1,19		387 853	6 402	0,06400	0,06400	1,34
	P		209 010	5 360	0,03600	0,03600	1,14		486 754	6 855	0,07800	0,07800	1,20		387 853	6 390	0,06200	0,06200	1,02
P	A	01374	29 332	11 977	0,03000	0,03000	2,08	01375	260 067	6 253	0,04400	0,04400	1,09	01376	190 379	712	0,03000	0,03000	3,83
	P		29 332	10 972	0,03000	0,03000	2,27		260 067	5 720	0,04400	0,04400	1,19		190 379	552	0,03000	0,03000	4,94
S	A		198 261	13 060	0,04400	0,04400	1,20		180 031	11 113	0,03800	0,03800	1,10		63 795	1 479	0,03000	0,03000	13,85
	P		261 236	4 526	0,04200	0,04200	1,04		180 031	10 344	0,03600	0,03600	1,01		63 795	1 110	0,03000	0,03000	18,45
P	A	01377	213 072	2 249	0,03400	0,03400	1,55	01378	293 357	2 651	0,04600	0,04600	1,49	01379	343 595	4 314	0,05400	0,05400	1,10
	P		213 072	2 280	0,03400	0,03400	1,53		293 357	2 691	0,04600	0,04600	1,47		343 595	4 069	0,05400	0,05400	1,17
S	A		204 711	870	0,03300	0,03300	7,31		334 950	912	0,05000	0,05000	2,11		360 722	2 281	0,05600	0,05600	2,31
	P		204 711	954	0,03200	0,03200	2,29		334 950	998	0,05000	0,05000	1,93		360 722	2 002	0,05400	0,05400	1,13
P	A	01380	490 717	1 154	0,07200	0,07200	1,31	01381	485 608	2 633	0,07400	0,07400	1,64	01382	551 370	467	0,08200	0,08200	4,49
	P		490 717	971	0,07200	0,07200	1,56		485 608	2 696	0,07400	0,07400	1,61		551 370	388	0,08000	0,08000	1,44
S	A		181 087	1 370	0,03000	0,03000	2,99		11 022	1 388	0,03000	0,03000	19,62		32 176	854	0,03000	0,03000	28,72
	P		181 087	1 157	0,03000	0,03000	3,54		11 022	1 437	0,03000	0,03000	18,95		32 176	868	0,03000	0,03000	28,26
P	A	01383	729 366	2 318	0,10800	0,10800	1,41	03719	713 273	14 534	0,11800	0,11800	1,07	03720	269 503	5 332	0,04600	0,04600	1,44
	P		729 366	2 313	0,10800	0,10800	1,41		713 273	14 266	0,11800	0,11800	1,09		269 503	4 781	0,04400	0,04400	1,14
S	A		124 685	2 071	0,03000	0,03000	5,90		107 537	4 351	0,03000	0,03000	3,36		98 872	716	0,03000	0,03000	22,09
	P		124 685	2 043	0,03000	0,03000	5,98		107 537	3 936	0,03000	0,03000	3,71		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03721	186 165	1 660	0,03000	0,03000	2,02	03722	626 578	3 640	0,09400	0,09400	1,12	03723	566 945	2 176	0,08400	0,08400	1,19
	P		186 165	1 579	0,03000	0,03000	2,12		626 578	3 485	0,09400	0,09400	1,16		566 945	2 072	0,08400	0,08400	1,25
S	A		47 021	1 075	0,03000	0,03000	21,05		167 394	600	0,03000	0,03000	10,17		78 022	1 262	0,03000	0,03000	14,78
	P		47 021	723	0,03000	0,03000	31,30		167 394	674	0,03000	0,03000	9,05		78 022	1 347	0,03000	0,03000	13,85
P	A	03724	509 826	1 061	0,07600	0,07600	2,65	03725	394 184	1 153	0,05800	0,05800	1,21	03726	310 737	330	0,04600	0,04600	4,20
	P		509 826	942	0,07600	0,07600	2,98		394 184	761	0,05800	0,05800	1,83		310 737	307	0,04600	0,04600	4,51
S	A		35 892	360	0,03000	0,03000	66,82		214 865	536	0,03200	0,03200	2,16		260 901	341	0,03800	0,03800	1,51
	P		35 892	344	0,03000	0,03000	69,92		214 865	582	0,03200	0,03200	1,99		260 901	234	0,03800	0,03800	2,21
P	A	03727	216 748	261	0,03200	0,03200	3,36	03728	509 979	1 353	0,07600	0,07600	2,06	03729	433 534	348	0,06400	0,06400	5,01
	P		216 748	181	0,03200	0,03200	4,85		509 979	1 232	0,07600	0,07600	2,26		433 534	136	0,06400	0,06400	12,83
S	A		97 567	460	0,03000	0,03000	34,77		38 665	175	0,03000	0,03000	NS		115 173	967	0,03000	0,03000	14,01
	P		97 567	346	0,03000	0,03000	46,23		38 665	231	0,03000	0,03000	NS		115 173	1 029	0,03000	0,03000	13,17
P	A	03730	348 429	256	0,05200	0,05200	7,76	03731	274 207	1 019	0,04200	0,04200	2,63	03732	505 303	1 935	0,07600	0,07600	1,80
	P		348 429	43	0,05200	0,05200	46,20		274 207	836	0,04200	0,04200	3,20		505 303	1 852	0,07600	0,07600	1,88
S	A		154 093	1 017	0,03000	0,03000	7,89		92 711	119	0,03000	0,03000	NS		85 979	286	0,03000	0,03000	61,49
	P		154 093	1 075	0,03000	0,03000	7,47		92 711	192	0,03000	0,03000	86,79		107 001	278	0,03000	0,03000	52,84
P	A	03733	445 349	1 616	0,06600	0,06600	1,27	03734	377 574	2 364	0,05800	0,05800	1,63	03735	313 523	830	0,04600	0,04600	1,17
	P		445 349	1 440	0,06600	0,06600	1,43		377 574	2 115	0,05800	0,05800	1,82		313 523	569	0,04600	0,04600	1,70
S	A		103 574	771	0,03000	0,03000	19,67		118 163	1 333	0,03000	0,03000	9,85		108 483	813	0,03000	0,03000	17,81
	P		103 574	853	0,03000	0,03000	17,78		118 163	1 461	0,03000	0,03000	8,99		108 483	989	0,03000	0,03000	14,64

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	03736	239 880	1 826	0,03700	0,03700	1,51	03737	449 071	976	0,06600	0,06600	1,54	03738	385 609	2 523	0,06000	0,06000	2,23
	P		239 880	1 496	0,03600	0,03600	1,08		449 071	834	0,06600	0,06600	1,80		385 609	2 298	0,05800	0,05800	1,16
S	A		65 843	34	0,03000	0,03000	NS		104 504	421	0,03000	0,03000	35,71		104 461	1 084	0,03000	0,03000	13,88
	P		81 033	284	0,03000	0,03000	64,29		104 504	467	0,03000	0,03000	32,20		104 461	1 203	0,03000	0,03000	12,50
P	A	03739	330 220	2 738	0,05200	0,05200	1,95	03740	272 265	1 250	0,04200	0,04200	5,08	03741	448 854	2 229	0,06800	0,06800	1,61
	P		330 220	2 449	0,05000	0,05000	1,10		272 265	887	0,04000	0,04000	1,10		448 854	2 110	0,06800	0,06800	1,70
S	A		98 659	1 037	0,03000	0,03000	15,28		0	0	0,03000	0,03000	-		103 370	182	0,03000	0,03000	83,48
	P		98 659	1 241	0,03000	0,03000	12,77		66 719	231	0,03000	0,03000	87,04		103 370	192	0,03000	0,03000	79,13
P	A	03742	387 342	1 802	0,05800	0,05800	1,34	03743	336 835	3 200	0,05200	0,05200	1,16	03744	288 513	2 376	0,04400	0,04400	1,10
	P		387 342	1 610	0,05800	0,05800	1,49		336 835	2 934	0,05200	0,05200	1,26		288 513	2 032	0,04400	0,04400	1,29
S	A		102 547	536	0,03000	0,03000	28,56		73 403	418	0,03000	0,03000	46,05		63 647	268	0,03000	0,03000	76,49
	P		102 547	609	0,03000	0,03000	25,13		73 403	573	0,03000	0,03000	33,59		63 647	543	0,03000	0,03000	37,75
P	A	03745	244 534	2 285	0,03800	0,03800	1,29	03746	405 852	1 157	0,06000	0,06000	1,49	03747	355 526	2 837	0,05600	0,05600	2,04
	P		244 534	1 828	0,03800	0,03800	1,61		405 852	1 003	0,06000	0,06000	1,72		355 526	2 622	0,05400	0,05400	1,15
S	A		58 488	120	0,03000	0,03000	NS		82 647	161	0,03000	0,03000	NS		79 968	324	0,03000	0,03000	56,80
	P		59 389	569	0,03000	0,03000	36,98		82 647	173	0,03000	0,03000	NS		79 968	396	0,03000	0,03000	46,47
P	A	03748	309 667	3 415	0,04800	0,04800	1,06	03749	260 084	1 311	0,04000	0,04000	2,07	03750	430 488	3 550	0,06600	0,06600	1,20
	P		309 667	3 119	0,04800	0,04800	1,16		260 084	900	0,04000	0,04000	3,01		430 488	3 411	0,06600	0,06600	1,25
S	A		69 969	241	0,03000	0,03000	81,70		0	0	0,03000	0,03000	-		83 748	395	0,03000	0,03000	45,29
	P		69 969	405	0,03000	0,03000	48,61		58 202	334	0,03000	0,03000	63,46		83 748	378	0,03000	0,03000	47,33
P	A	03751	377 293	1 526	0,05600	0,05600	1,20	03752	331 008	3 893	0,05200	0,05200	1,17	03753	282 348	3 066	0,04400	0,04400	1,15
	P		377 293	1 363	0,05600	0,05600	1,34		331 008	3 679	0,05200	0,05200	1,24		282 348	2 752	0,04400	0,04400	1,28
S	A		87 726	488	0,03000	0,03000	35,55		84 421	1 068	0,03000	0,03000	16,66		73 431	964	0,03000	0,03000	19,96
	P		87 726	481	0,03000	0,03000	36,06		84 421	1 097	0,03000	0,03000	16,22		73 431	1 075	0,03000	0,03000	17,90
P	A	03754	232 340	2 587	0,03800	0,03800	2,17	03755	411 166	2 549	0,06200	0,06200	1,18	03756	356 079	3 223	0,05600	0,05600	1,54
	P		232 340	2 134	0,03600	0,03600	1,24		411 166	2 410	0,06200	0,06200	1,24		356 079	3 100	0,05600	0,05600	1,60
S	A		58 194	540	0,03000	0,03000	39,25		88 638	515	0,03000	0,03000	33,44		95 931	1 166	0,03000	0,03000	13,91
	P		58 194	783	0,03000	0,03000	27,07		88 638	462	0,03000	0,03000	37,28		95 931	1 084	0,03000	0,03000	14,96
P	A	03757	299 008	5 043	0,05000	0,05000	1,48	03758	244 806	568	0,03600	0,03600	1,48	03759	459 922	8 068	0,07600	0,07600	1,26
	P		299 008	4 851	0,04800	0,04800	1,08		244 806	226	0,03600	0,03600	3,73		459 922	7 865	0,07400	0,07400	1,04
S	A		96 367	1 238	0,03000	0,03000	13,05		75 278	861	0,03000	0,03000	22,08		121 576	1 191	0,03000	0,03000	10,62
	P		96 367	1 168	0,03000	0,03000	13,84		75 278	848	0,03000	0,03000	22,42		96 409	1 449	0,03000	0,03000	11,15
P	A	03760	396 219	210	0,05800	0,05800	5,17	03761	309 185	6 454	0,05200	0,05200	1,20	03762	241 745	6 128	0,04200	0,04200	1,21
	P		396 219	162	0,05800	0,05800	6,70		309 185	6 422	0,05200	0,05200	1,20		241 745	5 943	0,04200	0,04200	1,25
S	A		93 422	798	0,03000	0,03000	20,76		165 485	462	0,03000	0,03000	13,81		189 125	440	0,03000	0,03000	6,62
	P		93 422	642	0,03000	0,03000	25,80		120 204	642	0,03000	0,03000	20,01		123 793	1 142	0,03000	0,03000	10,81
P	A	03763	212 485	3 412	0,03400	0,03400	1,05	03764	530 474	5 230	0,08200	0,08200	1,13	03765	297 018	4 155	0,04800	0,04800	1,31
	P		212 485	3 010	0,03400	0,03400	1,19		530 474	5 168	0,08200	0,08200	1,14		297 018	4 277	0,04800	0,04800	1,28
S	A		74 109	1 529	0,03000	0,03000	12,53		74 831	1 463	0,03000	0,03000	13,03		120 406	1 932	0,03000	0,03000	6,63
	P		74 109	1 291	0,03000	0,03000	14,84		74 831	1 274	0,03000	0,03000	14,97		120 406	1 746	0,03000	0,03000	7,34
P	A	03766	150 536	10 003	0,03300	0,03300	1,15	03767	164 246	4 894	0,03000	0,03000	1,34						
	P		150 536	10 038	0,03200	0,03200	1,05		164 246	4 602	0,03000	0,03000	1,43						
S	A		334 626	1 942	0,05000	0,05000	1,01		215 044	1 174	0,03210	0,03210	1,05						
	P		334 626	1 708	0,05000	0,05000	1,15		215 044	729	0,03200	0,03200	1,53						
Piano Primo						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P15-P14**			
P	A	00251	866 830	51 403	0,18200	0,18200	1,02	00252	918 484	38 069	0,17400	0,17400	1,02	00258	300 766	30 645	0,07800	0,07800	1,07
	P		866 830	52 352	0,18200	0,18200	1,00		918 484	38 378	0,17400	0,17400	1,01		300 766	29 854	0,07600	0,07600	1,04
S	A		245 358	5 491	0,04200	0,04200	1,30		322 122	10 253	0,05800	0,05800	1,16		45 707	11 678	0,03000	0,03000	1,95
	P		245 358	2 592	0,03800	0,03800	1,13		322 122	6 452	0,05400	0,05400	1,20		45 707	10 170	0,03000	0,03000	2,24
P	A	00259	344 678	6 499	0,05800	0,05800	1,39	00302	180 264	6 794	0,03400	0,03400	1,22	01368	823 532	11 809	0,13200	0,13200	1,17
	P		344 678	4 872	0,05400	0,05400	1,00		180 264	6 398	0,03400	0,03400	1,29		823 532	10 819	0,13000	0,13000	1,09

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		65 421	4 195	0,03000	0,03000	4,83		7 460	4 493	0,03000	0,03000	6,16		24 011	6 225	0,03000	0,03000	4,11
	P		65 421	2 848	0,03000	0,03000	7,12		7 460	4 685	0,03000	0,03000	5,91		24 011	4 520	0,03000	0,03000	5,66
P	A	01369	600 629	7 698	0,09600	0,09600	1,29	01370	346 299	1 578	0,05200	0,05200	1,46	01371	180 836	6 312	0,03400	0,03400	1,32
	P		600 629	7 455	0,09400	0,09400	1,06		346 299	1 386	0,05200	0,05200	1,66		180 836	5 645	0,03200	0,03200	1,10
S	A		8 643	822	0,03000	0,03000	33,51		2 912	1 283	0,03000	0,03000	22,04		73 200	1 207	0,03000	0,03000	15,97
	P		8 643	735	0,03000	0,03000	37,47		2 912	1 280	0,03000	0,03000	22,09		73 200	1 065	0,03000	0,03000	18,10
P	A	01372	126 758	16 994	0,03600	0,03600	1,04	01373	-2 590	24 387	0,03000	0,03000	1,19	01374	110 122	8 268	0,03000	0,03000	1,72
	P		126 758	16 699	0,03600	0,03600	1,06		-2 590	24 841	0,03000	0,03000	1,17		110 122	9 676	0,03000	0,03000	1,47
S	A		587 817	6 949	0,09200	0,09200	1,10		563 339	9 119	0,09200	0,09200	1,23		303 154	4 744	0,05000	0,05000	1,37
	P		587 817	7 090	0,09200	0,09200	1,08		563 339	10 481	0,09200	0,09200	1,07		303 154	7 082	0,05100	0,05100	1,07
P	A	01375	230 070	4 350	0,03800	0,03800	1,17	01450	899 742	1 594	0,13210	0,13210	2,61	01451	635 293	495	0,09200	0,09200	1,42
	P		230 070	5 713	0,03900	0,03900	1,06		899 742	833	0,13000	0,13000	1,02		635 293	190	0,09200	0,09200	3,71
S	A		153 945	3 922	0,03000	0,03000	2,05		116 816	9 311	0,03000	0,03000	1,43		3 246	1 998	0,03000	0,03000	14,13
	P		153 945	6 309	0,03000	0,03000	1,28		116 816	7 638	0,03000	0,03000	1,74		3 246	1 861	0,03000	0,03000	15,17
P	A	01452	373 769	2 872	0,05800	0,05800	1,69	01453	293 966	4 228	0,04800	0,04800	1,46	01454	236 087	4 073	0,04000	0,04000	1,63
	P		373 769	2 460	0,05600	0,05600	1,02		293 966	3 479	0,04600	0,04600	1,12		236 087	3 993	0,03800	0,03800	1,07
S	A		7 683	2 154	0,03000	0,03000	12,84		131 594	5 387	0,03000	0,03000	2,09		324 241	13 267	0,06200	0,06200	1,17
	P		7 683	1 782	0,03000	0,03000	15,53		131 594	4 651	0,03000	0,03000	2,42		324 241	12 505	0,06000	0,06000	1,08
P	A	01455	179 804	2 532	0,03000	0,03000	1,69	01456	111 174	3 187	0,03000	0,03000	4,43	01457	182 568	2 138	0,03000	0,03000	1,82
	P		179 804	3 181	0,03000	0,03000	1,35		111 174	3 576	0,03000	0,03000	3,95		182 568	2 557	0,03000	0,03000	1,52
S	A		188 369	12 762	0,04200	0,04200	1,17		19 793	8 170	0,03000	0,03000	3,20		73 417	7 002	0,03000	0,03000	2,75
	P		188 369	13 399	0,04200	0,04200	1,12		39 613	8 606	0,03000	0,03000	2,74		73 417	9 275	0,03000	0,03000	2,08
P	A	02208	759 775	3 030	0,11400	0,11400	1,81	02209	426 323	2 483	0,06400	0,06400	1,13	02210	447 472	3 886	0,07000	0,07000	1,60
	P		759 775	2 672	0,11200	0,11200	1,10		426 323	2 271	0,06400	0,06400	1,24		447 472	3 299	0,06800	0,06800	1,16
S	A		462 996	4 562	0,07200	0,07200	1,23		65 581	1 381	0,03000	0,03000	14,66		6 601	1 161	0,03000	0,03000	23,95
	P		462 996	4 234	0,07200	0,07200	1,32		65 581	1 132	0,03000	0,03000	17,89		6 601	1 332	0,03000	0,03000	20,87
P	A	02211	510 437	1 931	0,07600	0,07600	1,41	02212	761 890	743	0,11200	0,11200	12,14	02213	829 447	4 304	0,12500	0,12500	1,40
	P		510 437	1 619	0,07600	0,07600	1,68		761 890	349	0,11000	0,11000	1,26		829 447	3 872	0,12400	0,12400	1,26
S	A		3 578	586	0,03000	0,03000	48,11		5 061	1 301	0,03000	0,03000	21,52		76 979	840	0,03000	0,03000	22,37
	P		3 578	433	0,03000	0,03000	65,11		5 061	1 484	0,03000	0,03000	18,87		76 979	521	0,03000	0,03000	36,07
P	A	02214	1 330 273	6 138	0,19800	0,19800	1,13	02215	1 053 074	16 139	0,17000	0,17000	1,15	02216	721 912	13 368	0,12000	0,12000	1,22
	P		1 330 273	5 862	0,19800	0,19800	1,19		1 053 074	15 828	0,16800	0,16800	1,05		721 912	12 874	0,11800	0,11800	1,11
S	A		480 385	1 954	0,07200	0,07200	1,56		320 551	1 490	0,04800	0,04800	1,34		30 733	2 647	0,03000	0,03000	9,34
	P		480 385	2 012	0,07200	0,07200	1,52		320 551	1 403	0,04800	0,04800	1,42		30 733	2 349	0,03000	0,03000	10,52
P	A	02217	624 030	6 697	0,09800	0,09800	1,28	02218	478 691	4 206	0,07400	0,07400	1,27	02219	295 436	2 311	0,04600	0,04600	1,58
	P		624 030	6 320	0,09600	0,09600	1,04		478 691	4 006	0,07400	0,07400	1,33		295 436	2 075	0,04600	0,04600	1,76
S	A		11 151	925	0,03000	0,03000	29,43		13 744	552	0,03000	0,03000	48,71		16 234	899	0,03000	0,03000	29,56
	P		11 151	1 108	0,03000	0,03000	24,57		13 744	496	0,03000	0,03000	54,21		16 234	928	0,03000	0,03000	28,63
P	A	02220	169 763	8 346	0,03400	0,03400	1,17	02221	326 630	6 417	0,05400	0,05400	1,13	02222	407 771	648	0,06000	0,06000	2,22
	P		169 763	7 991	0,03400	0,03400	1,22		326 630	6 183	0,05400	0,05400	1,17		407 771	560	0,06000	0,06000	2,57
S	A		33 139	2 729	0,03000	0,03000	8,94		411 232	2 070	0,06200	0,06200	1,44		1 838 316	5 484	0,27000	0,27000	1,08
	P		33 139	2 647	0,03000	0,03000	9,22		411 232	2 013	0,06200	0,06200	1,48		1 838 316	5 991	0,27010	0,27010	1,00
P	A	02223	116 093	333	0,03000	0,03000	40,31	02224	25 316	3 189	0,03000	0,03000	7,97	02225	37 248	619	0,03000	0,03000	38,58
	P		116 093	429	0,03000	0,03000	31,29		25 316	3 246	0,03000	0,03000	7,83		37 248	675	0,03000	0,03000	35,38
S	A		799 005	3 521	0,12000	0,12000	1,50		615 705	1 089	0,09000	0,09000	1,42		517 492	1 573	0,07600	0,07600	1,06
	P		799 005	3 560	0,12000	0,12000	1,49		615 705	796	0,09000	0,09000	1,95		517 492	1 093	0,07600	0,07600	1,53
P	A	02226	18 516	886	0,03000	0,03000	29,66	02227	37 638	1 144	0,03000	0,03000	20,83	02228	320 481	1 005	0,04900	0,04900	4,42

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		18 516	899	0,03000	0,03000	29,23		37 638	1 153	0,03000	0,03000	20,67		320 481	1 005	0,04800	0,04800	1,75
S	A		219 064	2 968	0,03600	0,03600	1,73		238 985	6 468	0,04200	0,04200	1,22		781 736	10 330	0,12400	0,12400	1,14
	P		219 064	2 412	0,03400	0,03400	1,11		238 985	5 914	0,04000	0,04000	1,01		781 736	9 786	0,12200	0,12200	1,01
P	A	02303	35 774	8 852	0,03000	0,03000	2,72	02304	10 059	4 429	0,03000	0,03000	6,18	02305	17 008	3 141	0,03000	0,03000	8,43
	P		35 774	5 582	0,03000	0,03000	4,31		10 059	745	0,03000	0,03000	36,73		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		34 919	2 085	0,03000	0,03000	11,60		-17 702	747	0,03000	0,03000	41,38		7 456	911	0,03000	0,03000	30,40
	P		34 919	1 761	0,03000	0,03000	13,73		0	0	0,03000	0,03000	-		7 456	124	0,03000	0,03000	NS
P	A	02306	7 826	4 999	0,03000	0,03000	5,53	04026	234 666	9 143	0,04400	0,04400	1,14	04027	106 324	1 461	0,03000	0,03000	10,12
	P		7 826	234	0,03000	0,03000	NS		234 666	9 395	0,04400	0,04400	1,11		54 007	1 122	0,03000	0,03000	19,37
S	A		2 906	669	0,03000	0,03000	42,27		83 140	353	0,03000	0,03000	50,91		34 335	1 200	0,03000	0,03000	20,21
	P		2 906	377	0,03000	0,03000	75,00		83 140	1 012	0,03000	0,03000	17,76		34 335	928	0,03000	0,03000	26,13
P	A	04028	187 335	1 533	0,03000	0,03000	2,07	04029	13 955	2 471	0,03000	0,03000	10,87	04030	547	3 771	0,03000	0,03000	7,58
	P		187 335	1 523	0,03000	0,03000	2,09		13 955	904	0,03000	0,03000	29,72		547	3 199	0,03000	0,03000	8,93
S	A		48 636	6 640	0,03000	0,03000	3,38		84 513	953	0,03000	0,03000	18,66		154 852	1 129	0,03000	0,03000	7,01
	P		48 636	6 226	0,03000	0,03000	3,60		84 513	618	0,03000	0,03000	28,78		154 852	397	0,03000	0,03000	19,95
P	A	04031	144 860	6 539	0,03000	0,03000	1,43	04032	54 124	1 283	0,03000	0,03000	16,93	04142	628 641	5 257	0,09800	0,09800	1,55
	P		144 860	6 609	0,03000	0,03000	1,42		39 517	168	0,03000	0,03000	NS		628 641	4 867	0,09600	0,09600	1,19
S	A		505 631	2 999	0,07600	0,07600	1,14		64 063	2 266	0,03000	0,03000	9,02		420 864	12 833	0,07600	0,07600	1,22
	P		505 631	3 218	0,07600	0,07600	1,07		64 063	1 935	0,03000	0,03000	10,57		420 864	12 427	0,07400	0,07400	1,10
P	A	04143	1 970 799	40 621	0,32800	0,32800	1,01	04144	1 180 086	57 480	0,23400	0,23400	1,02	04145	379 795	3 201	0,05800	0,05800	1,10
	P		1 970 799	49 965	0,33900	0,33900	1,02		1 180 086	64 978	0,24300	0,24300	1,02		379 795	2 861	0,05800	0,05800	1,23
S	A		550 015	7 768	0,08800	0,08800	1,17		328 748	11 449	0,06000	0,06000	1,12		1 020 783	6 220	0,15400	0,15400	1,20
	P		550 015	10 349	0,09100	0,09100	1,17		328 748	13 042	0,06210	0,06210	1,15		1 020 783	6 974	0,15400	0,15400	1,07
Piano Primo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00099	137 996	8 062	0,03000	0,03000	1,28	00247	131 441	14 638	0,03500	0,03500	1,10	00806	-46 245	10 776	0,03000	0,03000	3,21
	P		137 996	7 740	0,03000	0,03000	1,33		131 441	16 041	0,03600	0,03600	1,06		-46 245	10 289	0,03000	0,03000	3,36
S	A		22 711	4 877	0,03000	0,03000	5,28		59 759	6 086	0,03000	0,03000	3,45		7 285	2 194	0,03000	0,03000	12,63
	P		22 711	6 149	0,03000	0,03000	4,19		59 759	6 929	0,03000	0,03000	3,03		7 285	2 019	0,03000	0,03000	13,73
P	A	00807	-64 974	7 331	0,03000	0,03000	5,04	00808	3 516	5 879	0,03000	0,03000	4,80	00809	11 954	5 198	0,03000	0,03000	5,22
	P		-64 974	6 368	0,03000	0,03000	5,80		3 516	3 175	0,03000	0,03000	8,88		11 954	4 033	0,03000	0,03000	6,72
S	A		-905	1 619	0,03000	0,03000	17,77		13 208	1 339	0,03000	0,03000	20,13		23 930	1 575	0,03000	0,03000	16,24
	P		-905	1 030	0,03000	0,03000	27,93		13 208	472	0,03000	0,03000	57,11		23 930	1 097	0,03000	0,03000	23,32
P	A	01084	69 791	2 589	0,03000	0,03000	7,61	01085	0	0	0,03000	0,03000	-	01086	-22 323	903	0,03000	0,03000	34,89
	P		69 791	2 662	0,03000	0,03000	7,40		6 663	1 549	0,03000	0,03000	17,94		-22 323	1 701	0,03000	0,03000	18,52
S	A		33 456	884	0,03000	0,03000	27,56		42 558	77	0,03000	0,03000	NS		7 674	274	0,03000	0,03000	NS
	P		33 456	469	0,03000	0,03000	51,95		42 558	162	0,03000	0,03000	NS		7 674	536	0,03000	0,03000	51,62
P	A	01087	53 890	3 570	0,03000	0,03000	6,09	01482	70 320	2 060	0,03000	0,03000	9,54	01483	53 105	168	0,03000	0,03000	NS
	P		53 890	4 474	0,03000	0,03000	4,86		70 320	2 490	0,03000	0,03000	7,89		53 105	431	0,03000	0,03000	50,69
S	A		15 916	488	0,03000	0,03000	54,53		16 364	4 088	0,03000	0,03000	6,50		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		15 916	1 121	0,03000	0,03000	23,74		16 364	5 356	0,03000	0,03000	4,96		10 583	331	0,03000	0,03000	82,46
P	A	01484	37 954	345	0,03000	0,03000	68,96	01485	9 392	1 443	0,03000	0,03000	19,02	01486	-14 810	1 232	0,03000	0,03000	24,79
	P		37 954	470	0,03000	0,03000	50,62		9 392	1 362	0,03000	0,03000	20,15		-14 810	1 163	0,03000	0,03000	26,26
S	A		14 391	4 898	0,03000	0,03000	5,47		41 842	5 735	0,03000	0,03000	4,06		13 496	7 471	0,03000	0,03000	3,60
	P		14 391	4 864	0,03000	0,03000	5,51		41 842	5 412	0,03000	0,03000	4,30		13 496	7 101	0,03000	0,03000	3,79
P	A	01487	-1 085	1 946	0,03000	0,03000	14,79	01488	58 018	687	0,03000	0,03000	30,89	01489	102 306	1 686	0,03000	0,03000	9,10
	P		-1 085	1 815	0,03000	0,03000	15,86		55 753	621	0,03000	0,03000	34,64		102 306	1 525	0,03000	0,03000	10,06
S	A		18 992	8 177	0,03000	0,03000	3,21		28 940	5 215	0,03000	0,03000	4,78		32 581	4 492	0,03000	0,03000	5,45

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		18 992	7 698	0,03000	0,03000	3,41		28 940	5 062	0,03000	0,03000	4,93		32 581	4 327	0,03000	0,03000	5,66
P	A	01506	12 455	1 660	0,03000	0,03000	16,30	01507	-89 092	569	0,03000	0,03000	70,31	01508	-52 501	3 261	0,03000	0,03000	10,84
	P		12 455	1 815	0,03000	0,03000	14,91		-89 092	672	0,03000	0,03000	59,54		-52 501	3 356	0,03000	0,03000	10,53
S	A		19 827	816	0,03000	0,03000	32,00		14 847	14	0,03000	0,03000	NS		53 663	1 748	0,03000	0,03000	12,46
	P		19 827	1 585	0,03000	0,03000	16,47		14 847	512	0,03000	0,03000	52,24		53 663	2 108	0,03000	0,03000	10,33
P	A	01509	-21 202	2 513	0,03000	0,03000	12,48	01510	80 147	1 385	0,03000	0,03000	13,27	01511	36 883	13 830	0,03000	0,03000	1,73
	P		-21 202	2 777	0,03000	0,03000	11,29		80 147	2 806	0,03000	0,03000	6,55		36 883	13 287	0,03000	0,03000	1,80
S	A		28 153	193	0,03000	0,03000	NS		6 599	5 686	0,03000	0,03000	4,89		45 166	10 228	0,03000	0,03000	2,24
	P		47 389	877	0,03000	0,03000	25,75		6 599	7 094	0,03000	0,03000	3,92		45 166	10 365	0,03000	0,03000	2,21
P	A	01512	-2 436	4 468	0,03000	0,03000	6,48	01513	-12 607	2 659	0,03000	0,03000	11,38	03965	-86 928	5 442	0,03000	0,03000	7,30
	P		-2 436	4 634	0,03000	0,03000	6,25		-12 607	2 283	0,03000	0,03000	13,25		-86 928	6 061	0,03000	0,03000	6,56
S	A		-2 527	5 783	0,03000	0,03000	5,01		22 567	3 396	0,03000	0,03000	7,59		15 630	1 349	0,03000	0,03000	19,75
	P		-2 527	6 012	0,03000	0,03000	4,82		22 567	3 552	0,03000	0,03000	7,25		15 630	1 718	0,03000	0,03000	15,51
P	A	03966	2 963	719	0,03000	0,03000	39,32	03967	97 737	693	0,03000	0,03000	23,05	03968	101 997	1 279	0,03000	0,03000	12,03
	P		2 963	834	0,03000	0,03000	33,90		97 737	857	0,03000	0,03000	18,64		101 997	945	0,03000	0,03000	16,28
S	A		12 536	313	0,03000	0,03000	86,40		26 138	1 406	0,03000	0,03000	18,00		20 793	90	0,03000	0,03000	NS
	P		12 536	1 219	0,03000	0,03000	22,19		26 138	1 292	0,03000	0,03000	19,58		20 793	362	0,03000	0,03000	71,79
P	A	03969	-7 303	3 214	0,03000	0,03000	9,20	03970	-7 187	925	0,03000	0,03000	31,97	03971	-7 190	294	0,03000	0,03000	NS
	P		-7 303	2 911	0,03000	0,03000	10,16		-7 187	1 084	0,03000	0,03000	27,28		-7 190	465	0,03000	0,03000	63,59
S	A		10 646	1 328	0,03000	0,03000	20,55		8 893	1 593	0,03000	0,03000	17,27		5 883	2 665	0,03000	0,03000	10,47
	P		10 646	875	0,03000	0,03000	31,18		8 893	1 512	0,03000	0,03000	18,19		5 883	2 653	0,03000	0,03000	10,51
P	A	03972	21 939	1 997	0,03000	0,03000	12,94	03973	21 144	872	0,03000	0,03000	29,75	03974	-65 812	1 966	0,03000	0,03000	18,85
	P		21 939	2 123	0,03000	0,03000	12,17		21 144	1 324	0,03000	0,03000	19,59		-65 812	2 048	0,03000	0,03000	18,09
S	A		10 063	2 826	0,03000	0,03000	9,68		9 302	1 138	0,03000	0,03000	24,13		13 337	1 385	0,03000	0,03000	19,45
	P		10 063	2 937	0,03000	0,03000	9,32		9 302	1 321	0,03000	0,03000	20,79		13 337	1 371	0,03000	0,03000	19,65
P	A	03975	-27 778	833	0,03000	0,03000	38,66	03976	20 874	4 627	0,03000	0,03000	5,61	03977	-23 647	2 940	0,03000	0,03000	10,77
	P		-27 778	1 088	0,03000	0,03000	29,60		20 874	5 097	0,03000	0,03000	5,10		-23 647	2 908	0,03000	0,03000	10,89
S	A		2 285	854	0,03000	0,03000	33,20		16 919	898	0,03000	0,03000	29,49		-1 043	1 497	0,03000	0,03000	19,23
	P		2 285	1 080	0,03000	0,03000	26,26		16 919	1 138	0,03000	0,03000	23,27		-1 043	2 051	0,03000	0,03000	14,03
P	A	04065	-49 942	21 613	0,03000	0,03000	1,62	04079	5 452	7 026	0,03000	0,03000	3,98						
	P		-49 942	24 173	0,03000	0,03000	1,45		5 452	8 299	0,03000	0,03000	3,37						
S	A		23 362	7 222	0,03000	0,03000	3,55		4 136	1 936	0,03000	0,03000	14,52						
	P		23 362	9 525	0,03000	0,03000	2,69		4 136	4 273	0,03000	0,03000	6,58						
Piano Primo						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P17-P18**			
P	A	00047	63 358	5 810	0,03000	0,03000	3,53	00100	-46 800	21 570	0,03000	0,03000	1,61	00143	-34 205	4 691	0,03000	0,03000	7,04
	P		63 358	5 947	0,03000	0,03000	3,45		-46 800	23 707	0,03000	0,03000	1,46		-34 205	4 916	0,03000	0,03000	6,72
S	A		47 389	1 239	0,03000	0,03000	18,23		41 522	7 601	0,03000	0,03000	3,07		11 084	1 362	0,03000	0,03000	19,99
	P		47 389	1 231	0,03000	0,03000	18,34		41 522	8 668	0,03000	0,03000	2,69		11 084	1 372	0,03000	0,03000	19,85
P	A	00246	-9 905	6 162	0,03000	0,03000	4,85	01151	-31 251	7 636	0,03000	0,03000	4,27	01152	3 417	5 812	0,03000	0,03000	4,85
	P		-9 905	6 902	0,03000	0,03000	4,33		-31 251	8 012	0,03000	0,03000	4,07		3 417	6 060	0,03000	0,03000	4,66
S	A		35 793	2 721	0,03000	0,03000	8,84		10 816	2 800	0,03000	0,03000	9,74		8 349	1 919	0,03000	0,03000	14,37
	P		35 793	3 755	0,03000	0,03000	6,41		10 816	2 989	0,03000	0,03000	9,12		8 349	2 002	0,03000	0,03000	13,78
P	A	01301	-19 869	1 461	0,03000	0,03000	21,35	01302	-52 376	3 356	0,03000	0,03000	10,53	01303	40 913	15 721	0,03000	0,03000	1,49
	P		-19 869	958	0,03000	0,03000	32,56		-52 376	3 159	0,03000	0,03000	11,19		40 913	14 967	0,03000	0,03000	1,56
S	A		5 079	2 750	0,03000	0,03000	10,18		9 830	2 343	0,03000	0,03000	11,69		26 015	8 348	0,03000	0,03000	3,03
	P		5 079	2 636	0,03000	0,03000	10,62		9 830	2 010	0,03000	0,03000	13,63		26 015	7 750	0,03000	0,03000	3,27
P	A	01304	1 315	2 325	0,03000	0,03000	12,25	01305	-20 498	1 641	0,03000	0,03000	19,06	01306	-63 821	4 413	0,03000	0,03000	8,34
	P		1 315	3 494	0,03000	0,03000	8,15		-20 498	1 743	0,03000	0,03000	17,94		-63 821	4 318	0,03000	0,03000	8,52
S	A		53 510	3 447	0,03000	0,03000	6,32		62 848	1 919	0,03000	0,03000	10,74		6 454	2 255	0,03000	0,03000	12,34
	P		53 510	4 246	0,03000	0,03000	5,13		62 848	1 976	0,03000	0,03000	10,43		6 454	2 249	0,03000	0,03000	12,37
P	A	01307	-91 199	373	0,03000	0,03000	NS	01308	-23 691	703	0,03000	0,03000	45,06	01413	-63 378	7 671	0,03000	0,03000	4,79

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		-91 199	468	0,03000	0,03000	86,06		-23 691	789	0,03000	0,03000	40,15		-63 378	7 870	0,03000	0,03000	4,67
S	A		30 039	1 333	0,03000	0,03000	18,61		11 300	2 175	0,03000	0,03000	12,51		24 131	1 893	0,03000	0,03000	13,50
	P		30 039	1 415	0,03000	0,03000	17,53		11 300	2 514	0,03000	0,03000	10,82		24 131	1 803	0,03000	0,03000	14,18
P	A	01414	-56 624	7 840	0,03000	0,03000	4,58	01474	88 947	2 850	0,03000	0,03000	6,03	01475	-40 497	2 242	0,03000	0,03000	15,09
	P		-56 624	8 301	0,03000	0,03000	4,32		88 947	3 194	0,03000	0,03000	5,38		-40 497	2 465	0,03000	0,03000	13,72
S	A		21 815	1 619	0,03000	0,03000	15,97		37 659	191	0,03000	0,03000	NS		3 368	95	0,03000	0,03000	NS
	P		21 815	1 432	0,03000	0,03000	18,06		37 659	177	0,03000	0,03000	NS		3 368	133	0,03000	0,03000	NS
P	A	01476	-5 013	277	0,03000	0,03000	NS	01477	-10 059	1 142	0,03000	0,03000	26,21	01478	-179	3 772	0,03000	0,03000	7,60
	P		-5 013	589	0,03000	0,03000	49,73		-10 059	1 395	0,03000	0,03000	21,46		-179	4 111	0,03000	0,03000	6,97
S	A		2 920	600	0,03000	0,03000	47,13		-343	759	0,03000	0,03000	37,80		9 001	265	0,03000	0,03000	NS
	P		2 920	558	0,03000	0,03000	50,67		-343	809	0,03000	0,03000	35,47		9 001	313	0,03000	0,03000	87,85
P	A	01479	-1 074	4 277	0,03000	0,03000	6,73	01480	-61 293	4 076	0,03000	0,03000	8,95	01481	-29 442	1 365	0,03000	0,03000	23,75
	P		-1 074	4 408	0,03000	0,03000	6,53		-61 293	3 945	0,03000	0,03000	9,25		-29 442	1 359	0,03000	0,03000	23,85
S	A		-12	261	0,03000	0,03000	NS		-633	16	0,03000	0,03000	NS		-12 862	313	0,03000	0,03000	96,78
	P		-12	202	0,03000	0,03000	NS		-633	131	0,03000	0,03000	NS		-12 862	289	0,03000	0,03000	NS
P	A	03903	-19 740	5 692	0,03000	0,03000	5,48	03904	-23 528	3 325	0,03000	0,03000	9,52	03905	-13 188	3 083	0,03000	0,03000	9,84
	P		-19 740	5 967	0,03000	0,03000	5,22		-23 528	3 469	0,03000	0,03000	9,13		-13 188	3 057	0,03000	0,03000	9,92
S	A		27 867	1 088	0,03000	0,03000	23,05		-8 949	1 054	0,03000	0,03000	28,27		3 541	1 020	0,03000	0,03000	27,64
	P		27 867	1 059	0,03000	0,03000	23,68		-8 949	1 106	0,03000	0,03000	26,94		3 541	1 242	0,03000	0,03000	22,70
P	A	03906	-47 403	6 360	0,03000	0,03000	5,46	03907	-57 188	3 919	0,03000	0,03000	9,17	03908	-73 958	2 078	0,03000	0,03000	18,33
	P		-47 403	7 284	0,03000	0,03000	4,76		-57 188	4 314	0,03000	0,03000	8,33		-73 958	2 211	0,03000	0,03000	17,23
S	A		19 864	608	0,03000	0,03000	42,94		19 334	1 343	0,03000	0,03000	19,49		12 098	513	0,03000	0,03000	52,83
	P		19 864	748	0,03000	0,03000	34,90		19 334	1 359	0,03000	0,03000	19,26		12 098	620	0,03000	0,03000	43,71
P	A	03909	-4 875	2 029	0,03000	0,03000	14,43	03910	-23 925	6 885	0,03000	0,03000	4,61	03911	-11 941	1 070	0,03000	0,03000	28,20
	P		-4 875	2 492	0,03000	0,03000	11,75		-23 925	6 776	0,03000	0,03000	4,68		-11 941	970	0,03000	0,03000	31,11
S	A		7 528	1 164	0,03000	0,03000	23,78		1 557	1 003	0,03000	0,03000	28,36		-5 757	509	0,03000	0,03000	57,73
	P		7 528	1 165	0,03000	0,03000	23,76		1 557	1 103	0,03000	0,03000	25,79		-5 757	648	0,03000	0,03000	45,35
Piano Primo					**Parete P20-P21**											**Parete P20-P21**			
P	A	00044	271 516	2 119	0,04200	0,04200	1,45	00046	366 430	9 301	0,06400	0,06400	1,23	00158	134 078	2 478	0,03000	0,03000	4,39
	P		271 516	1 672	0,04200	0,04200	1,84		366 430	10 011	0,06400	0,06400	1,15		134 078	1 947	0,03000	0,03000	5,59
S	A		82 219	204	0,03000	0,03000	88,71		92 743	4 822	0,03000	0,03000	3,45		22 809	1 851	0,03000	0,03000	13,90
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		126 870	3 910	0,03000	0,03000	3,05		22 809	1 583	0,03000	0,03000	16,25
P	A	00159	92 516	3 378	0,03000	0,03000	4,94	01106	249 705	1 470	0,03900	0,03900	2,61	01107	233 582	1 337	0,03600	0,03600	1,88
	P		92 516	4 461	0,03000	0,03000	3,74		249 705	447	0,03800	0,03800	3,06		233 582	922	0,03600	0,03600	2,72
S	A		24 679	1 517	0,03000	0,03000	16,80		23 192	1 806	0,03000	0,03000	14,22		8 298	506	0,03000	0,03000	54,52
	P		24 679	2 059	0,03000	0,03000	12,38		23 192	1 158	0,03000	0,03000	22,18		8 298	77	0,03000	0,03000	NS
P	A	01108	175 002	1 506	0,03000	0,03000	3,31	01109	180 722	1 223	0,03000	0,03000	3,40	01110	149 698	1 026	0,03000	0,03000	8,44
	P		175 002	1 415	0,03000	0,03000	3,53		180 722	1 391	0,03000	0,03000	2,99		149 698	1 407	0,03000	0,03000	6,15
S	A		1 335	561	0,03000	0,03000	50,76		15 870	738	0,03000	0,03000	36,07		3 633	141	0,03000	0,03000	NS
	P		1 335	426	0,03000	0,03000	66,85		15 870	764	0,03000	0,03000	34,84		3 633	392	0,03000	0,03000	71,90
P	A	01111	130 480	557	0,03000	0,03000	20,46	01112	111 824	163	0,03000	0,03000	86,00	01113	104 753	252	0,03000	0,03000	59,53
	P		130 480	1 202	0,03000	0,03000	9,48		111 824	1 045	0,03000	0,03000	13,41		104 753	1 730	0,03000	0,03000	8,67
S	A		1 476	282	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		557	540	0,03000	0,03000	52,92
	P		1 476	621	0,03000	0,03000	45,83		-8 613	501	0,03000	0,03000	59,38		557	1 260	0,03000	0,03000	22,68
P	A	01122	328 890	3 042	0,05200	0,05200	1,60	01123	292 833	2 740	0,04600	0,04600	1,47	01124	90 202	1 685	0,03000	0,03000	10,09
	P		328 890	3 221	0,05200	0,05200	1,51		292 833	3 032	0,04600	0,04600	1,33		90 202	1 904	0,03000	0,03000	8,93
S	A		49 677	1 011	0,03000	0,03000	22,05		58 013	1 105	0,03000	0,03000	19,20		19 923	607	0,03000	0,03000	43,00
	P		49 677	1 236	0,03000	0,03000	18,03		58 013	1 386	0,03000	0,03000	15,31		19 923	589	0,03000	0,03000	44,31
P	A	01125	97 188	1 452	0,03000	0,03000	11,05	01126	131 035	83	0,03000	0,03000	NS	01127	141 336	645	0,03000	0,03000	15,28
	P		97 188	1 661	0,03000	0,03000	9,66		131 035	302	0,03000	0,03000	37,48		141 336	813	0,03000	0,03000	12,12
S	A		20 079	761	0,03000	0,03000	34,27		14 440	653	0,03000	0,03000	41,04		8 168	548	0,03000	0,03000	50,37

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		20 079	848	0,03000	0,03000	30,75		14 440	552	0,03000	0,03000	48,55		8 168	267	0,03000	0,03000	NS
P	A	01128	177 949	387	0,03000	0,03000	11,78	01129	183 386	445	0,03000	0,03000	8,45	01130	226 940	141	0,03400	0,03400	10,16
	P		177 949	473	0,03000	0,03000	9,64		183 386	675	0,03000	0,03000	5,57		226 940	312	0,03400	0,03400	4,59
S	A		13 592	1 305	0,03000	0,03000	20,62		9 616	871	0,03000	0,03000	31,48		11 995	882	0,03000	0,03000	30,74
	P		13 592	1 247	0,03000	0,03000	21,58		9 616	907	0,03000	0,03000	30,23		11 995	1 315	0,03000	0,03000	20,62
P	A	01131	254 045	957	0,03800	0,03800	1,61	01132	284 832	891	0,04200	0,04200	1,23	01133	365 104	3 595	0,05800	0,05800	1,71
	P		254 045	1 299	0,03800	0,03800	1,19		284 832	1 138	0,04210	0,04210	1,05		365 104	3 763	0,05600	0,05600	1,01
S	A		10 131	1 399	0,03000	0,03000	19,55		10 090	376	0,03000	0,03000	72,76		43 459	2 260	0,03000	0,03000	10,21
	P		10 131	2 044	0,03000	0,03000	13,38		10 090	1 172	0,03000	0,03000	23,34		43 459	2 814	0,03000	0,03000	8,20
P	A	03324	276 254	1 274	0,04200	0,04200	1,86	03325	88 981	515	0,03000	0,03000	33,35	03326	110 949	517	0,03000	0,03000	27,35
	P		276 254	1 027	0,04200	0,04200	2,31		88 981	1 282	0,03000	0,03000	13,40		110 949	681	0,03000	0,03000	20,76
S	A		39 851	227	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		11 846	172	0,03000	0,03000	NS
	P		39 851	217	0,03000	0,03000	NS		11 173	234	0,03000	0,03000	NS		11 846	190	0,03000	0,03000	NS
P	A	03327	344 267	1 361	0,05200	0,05200	1,91	03328	284 667	617	0,04200	0,04200	1,82	03329	230 452	547	0,03400	0,03400	1,66
	P		344 267	1 549	0,05200	0,05200	1,68		284 667	479	0,04200	0,04200	2,34		230 452	604	0,03400	0,03400	1,50
S	A		41 030	203	0,03000	0,03000	NS		21 256	615	0,03000	0,03000	42,16		3 214	334	0,03000	0,03000	84,54
	P		41 030	527	0,03000	0,03000	44,39		21 256	882	0,03000	0,03000	29,40		3 214	542	0,03000	0,03000	52,10
P	A	03330	183 103	282	0,03000	0,03000	13,49	03331	144 822	377	0,03000	0,03000	24,82	03332	105 312	12	0,03000	0,03000	NS
	P		183 103	503	0,03000	0,03000	7,56		144 822	793	0,03000	0,03000	11,80		105 312	582	0,03000	0,03000	25,64
S	A		1 291	485	0,03000	0,03000	58,73		695	519	0,03000	0,03000	55,03		9 688	31	0,03000	0,03000	NS
	P		1 291	677	0,03000	0,03000	42,07		695	662	0,03000	0,03000	43,14		9 688	75	0,03000	0,03000	NS
Piano Primo					**Parete P1-P11**											**Parete P1-P11**			
P	A	00049	292 674	3 330	0,04600	0,04600	1,22	00050	415 117	2 401	0,06400	0,06400	1,86	00091	398 556	3 163	0,06200	0,06200	1,53
	P		292 674	3 971	0,04600	0,04600	1,02		415 117	3 071	0,06400	0,06400	1,45		398 556	3 800	0,06200	0,06200	1,28
S	A		68 124	766	0,03000	0,03000	26,00		91 786	500	0,03000	0,03000	33,57		88 701	867	0,03000	0,03000	19,85
	P		68 124	867	0,03000	0,03000	22,98		91 786	512	0,03000	0,03000	32,78		88 701	889	0,03000	0,03000	19,36
P	A	00097	68 783	6 025	0,03000	0,03000	3,29	00107	16 822	5 478	0,03000	0,03000	4,84	00767	75 330	2 630	0,03000	0,03000	7,22
	P		68 783	6 324	0,03000	0,03000	3,14		16 822	6 019	0,03000	0,03000	4,40		75 330	2 640	0,03000	0,03000	7,20
S	A		28 630	1 696	0,03000	0,03000	14,73		25 009	1 389	0,03000	0,03000	18,32		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		28 630	1 658	0,03000	0,03000	15,06		25 009	1 691	0,03000	0,03000	15,05		11 648	522	0,03000	0,03000	52,01
P	A	00768	74 241	2 554	0,03000	0,03000	7,49	00769	98 442	3 149	0,03000	0,03000	5,04	00770	88 668	2 934	0,03000	0,03000	5,87
	P		74 241	2 691	0,03000	0,03000	7,11		98 442	3 425	0,03000	0,03000	4,63		88 668	3 216	0,03000	0,03000	5,35
S	A		36 393	669	0,03000	0,03000	35,85		34 978	548	0,03000	0,03000	44,10		38 912	680	0,03000	0,03000	34,80
	P		36 393	880	0,03000	0,03000	27,25		34 978	773	0,03000	0,03000	31,26		38 912	934	0,03000	0,03000	25,33
P	A	00771	93 255	2 790	0,03000	0,03000	5,94	00772	103 619	2 522	0,03000	0,03000	6,01	00773	181 684	2 184	0,03000	0,03000	1,84
	P		93 255	3 148	0,03000	0,03000	5,27		103 619	2 973	0,03000	0,03000	5,10		181 684	2 732	0,03000	0,03000	1,47
S	A		38 612	894	0,03000	0,03000	26,51		43 443	809	0,03000	0,03000	28,53		49 694	647	0,03000	0,03000	34,44
	P		38 612	1 136	0,03000	0,03000	20,86		43 443	1 059	0,03000	0,03000	21,79		49 694	875	0,03000	0,03000	25,46
P	A	00774	222 655	2 972	0,03600	0,03600	1,39	00775	244 080	2 951	0,04000	0,04000	1,71	00785	340 099	3 733	0,05400	0,05400	1,41
	P		222 655	3 521	0,03600	0,03600	1,17		244 080	3 538	0,04000	0,04000	1,43		340 099	4 370	0,05400	0,05400	1,20
S	A		65 156	550	0,03000	0,03000	36,91		74 518	841	0,03000	0,03000	22,71		97 185	777	0,03000	0,03000	20,65
	P		65 156	749	0,03000	0,03000	27,10		74 518	999	0,03000	0,03000	19,12		97 185	843	0,03000	0,03000	19,03
P	A	01169	49 881	5 118	0,03000	0,03000	4,35	01170	46 849	4 989	0,03000	0,03000	4,54	01171	37 580	5 508	0,03000	0,03000	4,33
	P		49 881	5 323	0,03000	0,03000	4,18		46 849	5 071	0,03000	0,03000	4,47		37 580	5 591	0,03000	0,03000	4,26
S	A		17 398	1 725	0,03000	0,03000	15,31		22 939	1 581	0,03000	0,03000	16,26		26 135	1 319	0,03000	0,03000	19,18
	P		17 398	1 480	0,03000	0,03000	17,85		22 939	1 175	0,03000	0,03000	21,88		26 135	924	0,03000	0,03000	27,38
P	A	01172	41 607	4 765	0,03000	0,03000	4,89	01173	31 997	4 705	0,03000	0,03000	5,22	01174	17 699	4 735	0,03000	0,03000	5,57
	P		41 607	4 865	0,03000	0,03000	4,79		31 997	4 817	0,03000	0,03000	5,10		17 699	4 921	0,03000	0,03000	5,36
S	A		18 647	1 439	0,03000	0,03000	18,25		23 367	1 560	0,03000	0,03000	16,44		22 846	922	0,03000	0,03000	27,89
	P		18 647	1 106	0,03000	0,03000	23,74		22 479	1 419	0,03000	0,03000	18,16		22 846	1 024	0,03000	0,03000	25,12
P	A	01175	3 040	3 787	0,03000	0,03000	7,46	01176	-18 103	3 844	0,03000	0,03000	8,05	01177	-16 330	2 368	0,03000	0,03000	12,98

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		3 040	4 022	0,03000	0,03000	7,02		-18 103	4 053	0,03000	0,03000	7,64		-16 330	2 792	0,03000	0,03000	11,01
S	A		11 278	832	0,03000	0,03000	32,69		17 845	406	0,03000	0,03000	64,92		-696	151	0,03000	0,03000	NS
	P		11 278	1 252	0,03000	0,03000	21,72		17 845	1 177	0,03000	0,03000	22,39		-696	1 279	0,03000	0,03000	22,46
P	A	01178	-18 890	1 525	0,03000	0,03000	20,37	01490	39 942	1 194	0,03000	0,03000	19,71	01491	48 506	1 145	0,03000	0,03000	19,59
	P		-18 890	2 002	0,03000	0,03000	15,51		39 942	1 434	0,03000	0,03000	16,41		48 506	1 276	0,03000	0,03000	17,58
S	A		24 802	489	0,03000	0,03000	52,08		68 040	732	0,03000	0,03000	27,23		6 847	2 523	0,03000	0,03000	11,01
	P		24 802	1 710	0,03000	0,03000	14,89		68 040	617	0,03000	0,03000	32,30		6 847	2 781	0,03000	0,03000	9,98
P	A	01492	28 838	417	0,03000	0,03000	59,83	01493	-10 397	451	0,03000	0,03000	66,46	01494	-49 040	355	0,03000	0,03000	98,33
	P		28 838	671	0,03000	0,03000	37,18		-10 397	709	0,03000	0,03000	42,27		-49 040	642	0,03000	0,03000	54,37
S	A		5 437	1 469	0,03000	0,03000	19,02		2 735	2 140	0,03000	0,03000	13,22		7 168	2 128	0,03000	0,03000	13,03
	P		5 437	2 017	0,03000	0,03000	13,86		2 735	2 989	0,03000	0,03000	9,47		7 168	3 174	0,03000	0,03000	8,73
P	A	01495	-38 543	1 039	0,03000	0,03000	32,31	01496	0	0	0,03000	0,03000	-	01497	-1 168	812	0,03000	0,03000	35,46
	P		-38 543	1 320	0,03000	0,03000	25,43		-49 887	278	0,03000	0,03000	NS		-1 168	1 083	0,03000	0,03000	26,58
S	A		1 670	1 304	0,03000	0,03000	21,80		10 150	653	0,03000	0,03000	41,87		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		1 670	2 534	0,03000	0,03000	11,22		10 150	2 308	0,03000	0,03000	11,85		43 469	1 661	0,03000	0,03000	13,89
P	A	01498	71 885	1 900	0,03000	0,03000	10,23	01499	53 028	1 093	0,03000	0,03000	19,99	01500	166 923	1 247	0,03000	0,03000	4,94
	P		71 885	2 264	0,03000	0,03000	8,59		53 028	1 440	0,03000	0,03000	15,18		166 923	1 624	0,03000	0,03000	3,80
S	A		15 309	218	0,03000	0,03000	NS		3 254	228	0,03000	0,03000	NS		386	326	0,03000	0,03000	87,71
	P		15 309	243	0,03000	0,03000	NS		3 254	245	0,03000	0,03000	NS		386	321	0,03000	0,03000	89,07
P	A	01501	183 371	1 816	0,03000	0,03000	2,07	01502	234 478	2 408	0,03800	0,03800	1,84	01503	257 421	2 828	0,04000	0,04000	1,11
	P		183 371	2 230	0,03000	0,03000	1,69		234 478	2 870	0,03800	0,03800	1,54		257 421	3 337	0,04100	0,04100	1,24
S	A		6 543	507	0,03000	0,03000	54,84		4 983	447	0,03000	0,03000	62,65		1 970	228	0,03000	0,03000	NS
	P		6 543	508	0,03000	0,03000	54,73		4 983	446	0,03000	0,03000	62,79		1 970	231	0,03000	0,03000	NS
P	A	01504	306 827	2 679	0,04800	0,04800	1,50	01505	399 703	2 769	0,06100	0,06100	1,30	03925	80 970	2 166	0,03000	0,03000	8,43
	P		306 827	3 225	0,04800	0,04800	1,25		399 703	3 376	0,06200	0,06200	1,42		80 970	1 407	0,03000	0,03000	12,98
S	A		-519	455	0,03000	0,03000	63,10		22 745	173	0,03000	0,03000	NS		72 114	405	0,03000	0,03000	47,92
	P		-519	467	0,03000	0,03000	61,47		22 745	171	0,03000	0,03000	NS		72 114	489	0,03000	0,03000	39,69
P	A	03926	-58 243	368	0,03000	0,03000	98,04	03927	42 044	3 606	0,03000	0,03000	6,45	03928	407 407	2 647	0,06200	0,06200	1,34
	P		-58 243	1 616	0,03000	0,03000	22,33		42 044	3 956	0,03000	0,03000	5,88		407 407	3 278	0,06200	0,06200	1,08
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		19 515	782	0,03000	0,03000	33,43		75 720	516	0,03000	0,03000	36,72
	P		-15 660	1 685	0,03000	0,03000	18,19		19 515	879	0,03000	0,03000	29,74		75 720	531	0,03000	0,03000	35,68
P	A	03929	332 980	2 685	0,05200	0,05200	1,59	03930	262 433	2 580	0,04200	0,04200	1,71	03931	199 765	2 087	0,03200	0,03200	1,63
	P		332 980	3 280	0,05200	0,05200	1,30		262 433	3 089	0,04200	0,04200	1,43		199 765	2 526	0,03200	0,03200	1,34
S	A		47 028	655	0,03000	0,03000	34,54		7 861	710	0,03000	0,03000	38,92		2 864	705	0,03000	0,03000	40,11
	P		47 028	696	0,03000	0,03000	32,50		7 861	736	0,03000	0,03000	37,55		2 864	700	0,03000	0,03000	40,39
P	A	03932	72 141	2 859	0,03000	0,03000	6,79	03933	41 419	1 962	0,03000	0,03000	11,90	03934	249 629	2 362	0,04000	0,04000	1,80
	P		72 141	3 226	0,03000	0,03000	6,02		41 419	2 281	0,03000	0,03000	10,23		249 629	2 887	0,04000	0,04000	1,47
S	A		1 618	409	0,03000	0,03000	69,52		11 679	324	0,03000	0,03000	83,79		25 725	872	0,03000	0,03000	29,07
	P		1 618	381	0,03000	0,03000	74,63		11 679	337	0,03000	0,03000	80,56		25 725	959	0,03000	0,03000	26,43
P	A	03935	201 985	2 185	0,03200	0,03200	1,40	03936	83 560	4 032	0,03000	0,03000	4,44	03937	57 801	376	0,03000	0,03000	56,49
	P		201 985	2 651	0,03200	0,03200	1,16		83 560	4 443	0,03000	0,03000	4,03		109 708	513	0,03000	0,03000	27,89
S	A		7 799	1 079	0,03000	0,03000	25,62		4 140	920	0,03000	0,03000	30,56		11 600	337	0,03000	0,03000	80,59
	P		7 799	1 110	0,03000	0,03000	24,90		4 140	879	0,03000	0,03000	31,98		11 600	181	0,03000	0,03000	NS
P	A	03938	193 049	1 835	0,03000	0,03000	1,27	03939	178 001	2 029	0,03000	0,03000	2,24	03940	87 166	4 489	0,03000	0,03000	3,88
	P		193 049	2 356	0,03010	0,03010	1,03		178 001	2 495	0,03000	0,03000	1,82		87 166	4 920	0,03000	0,03000	3,54
S	A		50 801	490	0,03000	0,03000	45,18		19 099	1 001	0,03000	0,03000	26,17		7 512	1 169	0,03000	0,03000	23,68
	P		50 801	652	0,03000	0,03000	33,95		19 099	1 108	0,03000	0,03000	23,64		7 512	1 195	0,03000	0,03000	23,16
P	A	03941	68 714	2 643	0,03000	0,03000	7,51	03942	46 558	1 833	0,03000	0,03000	12,37	03943	98 181	2 145	0,03000	0,03000	7,41
	P		68 714	3 022	0,03000	0,03000	6,57		46 558	2 083	0,03000	0,03000	10,89		130 115	1 962	0,03000	0,03000	5,83
S	A		6 877	783	0,03000	0,03000	35,46		19 290	294	0,03000	0,03000	89,03		30 121	680	0,03000	0,03000	36,45
	P		6 877	686	0,03000	0,03000	40,47		19 290	19	0,03000	0,03000	NS		30 121	880	0,03000	0,03000	28,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	03944	85 070	4 136	0,03000	0,03000	4,28	03945	69 141	3 670	0,03000	0,03000	5,39	03946	40 479	389	0,03000	0,03000	60,31
	P		85 070	4 554	0,03000	0,03000	3,89		69 141	4 067	0,03000	0,03000	4,87		46 658	702	0,03000	0,03000	32,29
S	A		13 740	1 141	0,03000	0,03000	23,56		7 267	1 100	0,03000	0,03000	25,19		11 924	450	0,03000	0,03000	60,26
	P		13 740	1 278	0,03000	0,03000	21,04		7 267	1 148	0,03000	0,03000	24,14		11 924	361	0,03000	0,03000	75,11
P	A	03947	81 060	817	0,03000	0,03000	22,34	03948	80 425	3 071	0,03000	0,03000	5,97	03949	65 356	3 827	0,03000	0,03000	5,30
	P		81 060	1 214	0,03000	0,03000	15,03		80 425	3 441	0,03000	0,03000	5,33		65 356	4 205	0,03000	0,03000	4,82
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		19 324	833	0,03000	0,03000	31,42		6 560	1 135	0,03000	0,03000	24,50
	P		33 653	238	0,03000	0,03000	NS		19 324	1 080	0,03000	0,03000	24,23		6 560	1 354	0,03000	0,03000	20,53
P	A	03950	47 622	2 399	0,03000	0,03000	9,40	03951	16 919	1 519	0,03000	0,03000	17,43	03952	76 385	1 380	0,03000	0,03000	13,67
	P		47 622	2 760	0,03000	0,03000	8,17		20 630	1 762	0,03000	0,03000	14,76		76 385	1 665	0,03000	0,03000	11,33
S	A		5 413	795	0,03000	0,03000	35,16		15 586	69	0,03000	0,03000	NS		26 858	436	0,03000	0,03000	57,81
	P		5 413	963	0,03000	0,03000	29,02		15 586	161	0,03000	0,03000	NS		28 102	739	0,03000	0,03000	33,89
P	A	03953	58 761	3 133	0,03000	0,03000	6,74	03954	40 761	2 981	0,03000	0,03000	7,86	03955	18 908	856	0,03000	0,03000	30,63
	P		58 761	3 453	0,03000	0,03000	6,12		40 761	3 333	0,03000	0,03000	7,03		22 100	1 190	0,03000	0,03000	21,69
S	A		8 418	1 069	0,03000	0,03000	25,79		2 491	1 055	0,03000	0,03000	26,85		5 795	285	0,03000	0,03000	97,90
	P		8 418	1 430	0,03000	0,03000	19,28		2 491	1 446	0,03000	0,03000	19,59		5 795	691	0,03000	0,03000	40,38
P	A	03956	73 936	776	0,03000	0,03000	24,71	03957	51 805	2 100	0,03000	0,03000	10,48	03958	30 160	2 570	0,03000	0,03000	9,64
	P		73 936	987	0,03000	0,03000	19,43		51 805	2 311	0,03000	0,03000	9,52		30 160	2 875	0,03000	0,03000	8,62
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		14 531	712	0,03000	0,03000	37,62		9 504	1 062	0,03000	0,03000	25,82
	P		3 372	301	0,03000	0,03000	93,72		14 531	1 134	0,03000	0,03000	23,62		9 504	1 620	0,03000	0,03000	16,93
P	A	03959	10 224	1 802	0,03000	0,03000	15,17	03960	-2 091	758	0,03000	0,03000	38,14	03961	55 690	478	0,03000	0,03000	45,00
	P		10 224	2 170	0,03000	0,03000	12,60		-2 091	1 092	0,03000	0,03000	26,47		57 656	500	0,03000	0,03000	42,52
S	A		6 373	655	0,03000	0,03000	42,48		0	0	0,03000	0,03000	-		20 495	280	0,03000	0,03000	92,93
	P		6 373	1 347	0,03000	0,03000	20,66		-5 382	777	0,03000	0,03000	37,75		20 495	647	0,03000	0,03000	40,21
P	A	03962	24 368	1 527	0,03000	0,03000	16,71	03963	-10 372	1 491	0,03000	0,03000	20,10	03964	-25 599	621	0,03000	0,03000	51,39
	P		24 368	1 748	0,03000	0,03000	14,60		-10 372	1 744	0,03000	0,03000	17,18		-25 599	1 077	0,03000	0,03000	29,63
S	A		8 576	899	0,03000	0,03000	30,64		7 039	803	0,03000	0,03000	34,55		-258	231	0,03000	0,03000	NS
	P		8 576	1 465	0,03000	0,03000	18,80		7 039	1 676	0,03000	0,03000	16,55		-258	1 401	0,03000	0,03000	20,47
P	A	04060	94 635	18 189	0,03300	0,03300	1,06	04062	2 538	6 353	0,03000	0,03000	4,46						
	P		94 635	14 351	0,03000	0,03000	1,14		2 538	10 324	0,03000	0,03000	2,74						
S	A		119 984	7 261	0,03000	0,03000	1,77		21 087	2 128	0,03000	0,03000	12,19						
	P		119 984	5 629	0,03000	0,03000	2,29		21 087	5 556	0,03000	0,03000	4,67						
Piano Primo					**Parete P2-P9-P16**											**Parete P2-P9**			
P	A	00048	267 687	2 812	0,04200	0,04200	1,29	00098	-17 983	8 712	0,03000	0,03000	3,55	00238	41 126	27 654	0,03500	0,03500	1,01
	P		267 687	2 278	0,04200	0,04200	1,60		-17 983	9 128	0,03000	0,03000	3,39		41 126	28 301	0,03600	0,03600	1,01
S	A		73 801	1 193	0,03000	0,03000	16,09		19 616	3 642	0,03000	0,03000	7,18		49 159	9 305	0,03000	0,03000	2,40
	P		73 801	964	0,03000	0,03000	19,91		19 616	3 665	0,03000	0,03000	7,13		47 818	9 278	0,03000	0,03000	2,43
P	A	00244	-21 142	1 735	0,03000	0,03000	18,07	00474	90 462	15 269	0,03000	0,03000	1,11	00475	109 324	11 873	0,03000	0,03000	1,21
	P		0	0	0,03000	0,03000	-		90 462	14 831	0,03000	0,03000	1,14		109 324	11 601	0,03000	0,03000	1,24
S	A		11 099	3 358	0,03000	0,03000	8,11		30 367	2 487	0,03000	0,03000	9,96		34 547	3 416	0,03000	0,03000	7,09
	P		11 099	1 254	0,03000	0,03000	21,71		30 367	2 407	0,03000	0,03000	10,29		34 547	3 622	0,03000	0,03000	6,69
P	A	00476	135 155	9 159	0,03000	0,03000	1,17	00477	130 759	6 809	0,03000	0,03000	1,67	00478	140 314	5 001	0,03000	0,03000	2,00
	P		135 155	8 985	0,03000	0,03000	1,19		130 759	6 802	0,03000	0,03000	1,67		140 314	5 052	0,03000	0,03000	1,98
S	A		42 153	1 724	0,03000	0,03000	13,49		38 316	1 135	0,03000	0,03000	20,92		42 828	1 565	0,03000	0,03000	14,80
	P		45 475	1 940	0,03000	0,03000	11,77		38 316	1 331	0,03000	0,03000	17,84		42 828	1 643	0,03000	0,03000	14,10
P	A	00479	123 708	3 861	0,03000	0,03000	3,20	00480	133 340	2 722	0,03000	0,03000	4,04	00481	186 346	967	0,03000	0,03000	3,44
	P		123 708	3 888	0,03000	0,03000	3,18		133 340	2 730	0,03000	0,03000	4,03		186 346	987	0,03000	0,03000	3,37
S	A		44 267	746	0,03000	0,03000	30,81		24 147	262	0,03000	0,03000	97,55		37 552	572	0,03000	0,03000	41,68
	P		44 267	803	0,03000	0,03000	28,62		24 147	277	0,03000	0,03000	92,27		37 552	561	0,03000	0,03000	42,50
P	A	00482	222 440	1 219	0,03400	0,03400	1,72	01000	-10 632	1 456	0,03000	0,03000	20,61	01001	20 347	2 326	0,03000	0,03000	11,20
	P		222 440	1 207	0,03400	0,03400	1,74		-10 632	1 732	0,03000	0,03000	17,33		20 347	2 522	0,03000	0,03000	10,33

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		46 086	944	0,03000	0,03000	24,10		9 087	588	0,03000	0,03000	46,74		12 045	942	0,03000	0,03000	28,78
	P		46 086	919	0,03000	0,03000	24,75		9 087	555	0,03000	0,03000	49,52		12 045	915	0,03000	0,03000	29,63
P	A	01002	15 771	3 263	0,03000	0,03000	8,16	01003	15 583	4 467	0,03000	0,03000	5,97	01004	32 721	4 893	0,03000	0,03000	5,00
	P		15 771	3 364	0,03000	0,03000	7,92		15 583	4 457	0,03000	0,03000	5,98		32 721	4 805	0,03000	0,03000	5,09
S	A		13 090	669	0,03000	0,03000	40,32		20 479	864	0,03000	0,03000	30,12		9 991	1 587	0,03000	0,03000	17,25
	P		13 090	732	0,03000	0,03000	36,85		20 479	921	0,03000	0,03000	28,26		9 991	1 692	0,03000	0,03000	16,18
P	A	01005	18 170	5 955	0,03000	0,03000	4,42	01006	7 898	8 362	0,03000	0,03000	3,31	01007	7 740	9 342	0,03000	0,03000	2,96
	P		18 170	5 642	0,03000	0,03000	4,67		7 898	7 900	0,03000	0,03000	3,50		7 740	8 589	0,03000	0,03000	3,22
S	A		14 920	1 208	0,03000	0,03000	22,14		16 726	1 585	0,03000	0,03000	16,72		6 706	2 873	0,03000	0,03000	9,67
	P		18 040	1 393	0,03000	0,03000	18,91		16 726	1 739	0,03000	0,03000	15,24		6 706	2 882	0,03000	0,03000	9,64
P	A	01008	-11 574	11 044	0,03000	0,03000	2,73	01344	52 379	11 290	0,03000	0,03000	1,94	01345	66 698	4 296	0,03000	0,03000	4,68
	P		-11 574	9 849	0,03000	0,03000	3,06		52 379	11 275	0,03000	0,03000	1,95		66 698	4 500	0,03000	0,03000	4,47
S	A		33 462	3 683	0,03000	0,03000	6,62		19 156	4 157	0,03000	0,03000	6,30		17 942	818	0,03000	0,03000	32,22
	P		33 462	3 350	0,03000	0,03000	7,27		19 156	4 436	0,03000	0,03000	5,91		17 942	1 407	0,03000	0,03000	18,73
P	A	01346	73 814	1 974	0,03000	0,03000	9,72	01347	69 020	8 562	0,03000	0,03000	2,31	01348	69 724	21 650	0,03300	0,03300	1,03
	P		73 814	2 641	0,03000	0,03000	7,27		69 020	9 997	0,03000	0,03000	1,98		69 724	25 574	0,03800	0,03800	1,05
S	A		21 342	2 577	0,03000	0,03000	10,06		26 438	9 323	0,03000	0,03000	2,71		19 571	17 598	0,03000	0,03000	1,49
	P		21 342	3 298	0,03000	0,03000	7,86		26 438	10 931	0,03000	0,03000	2,31		19 571	20 435	0,03000	0,03000	1,28
P	A	01349	41 699	8 255	0,03000	0,03000	2,82	01350	46 666	4 002	0,03000	0,03000	5,67	01351	-3 108	1 511	0,03000	0,03000	19,22
	P		41 699	7 305	0,03000	0,03000	3,19		46 666	2 758	0,03000	0,03000	8,22		-24 649	461	0,03000	0,03000	68,98
S	A		26 694	8 125	0,03000	0,03000	3,11		7 853	3 626	0,03000	0,03000	7,62		13 464	2 371	0,03000	0,03000	11,36
	P		26 694	7 922	0,03000	0,03000	3,19		7 853	2 269	0,03000	0,03000	12,18		8 201	846	0,03000	0,03000	32,62
P	A	01352	113 830	785	0,03000	0,03000	17,50	01353	100 013	1 288	0,03000	0,03000	12,16	01354	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		113 830	1 291	0,03000	0,03000	10,64		100 013	1 601	0,03000	0,03000	9,78		124 561	335	0,03000	0,03000	36,52
S	A		9 014	1 956	0,03000	0,03000	14,06		11 191	950	0,03000	0,03000	28,65		6 138	1 691	0,03000	0,03000	16,48
	P		9 014	2 066	0,03000	0,03000	13,31		11 191	1 039	0,03000	0,03000	26,19		6 138	1 759	0,03000	0,03000	15,84
P	A	01355	62 298	621	0,03000	0,03000	33,29	01356	146 632	194	0,03000	0,03000	46,90	01357	148 838	960	0,03000	0,03000	9,15
	P		62 298	801	0,03000	0,03000	25,81		146 632	526	0,03000	0,03000	17,30		148 838	1 168	0,03000	0,03000	7,52
S	A		5 220	2 361	0,03000	0,03000	11,85		10 571	2 128	0,03000	0,03000	12,83		9 944	1 875	0,03000	0,03000	14,60
	P		5 220	2 393	0,03000	0,03000	11,69		10 571	2 213	0,03000	0,03000	12,33		9 944	1 939	0,03000	0,03000	14,12
P	A	01358	182 907	360	0,03000	0,03000	10,64	01359	207 655	3 566	0,03400	0,03400	1,20	03657	70 021	14 361	0,03000	0,03000	1,37
	P		182 907	728	0,03000	0,03000	5,26		207 655	3 588	0,03400	0,03400	1,19		70 021	14 419	0,03000	0,03000	1,37
S	A		11 441	722	0,03000	0,03000	37,65		43 400	1 961	0,03000	0,03000	11,78		36 067	2 755	0,03000	0,03000	8,72
	P		11 441	849	0,03000	0,03000	32,02		43 400	2 059	0,03000	0,03000	11,22		36 067	2 732	0,03000	0,03000	8,80
P	A	03658	-20 487	6 153	0,03000	0,03000	5,08	03659	-2 420	1 137	0,03000	0,03000	25,47	03660	221 195	1 445	0,03400	0,03400	1,58
	P		-20 487	4 792	0,03000	0,03000	6,53		-2 420	1 499	0,03000	0,03000	19,32		221 195	1 429	0,03400	0,03400	1,60
S	A		8 389	1 626	0,03000	0,03000	16,96		5 648	634	0,03000	0,03000	44,05		25 805	297	0,03000	0,03000	85,34
	P		8 389	584	0,03000	0,03000	47,22		5 648	679	0,03000	0,03000	41,13		25 805	238	0,03000	0,03000	NS
P	A	03661	200 760	295	0,03000	0,03000	4,02	03662	161 509	714	0,03000	0,03000	9,74	03663	82 452	1 437	0,03000	0,03000	12,57
	P		200 760	380	0,03000	0,03000	3,12		161 509	912	0,03000	0,03000	7,63		130 631	1 141	0,03000	0,03000	9,97
S	A		25 792	439	0,03000	0,03000	57,74		6 431	713	0,03000	0,03000	39,03		6 987	368	0,03000	0,03000	75,42
	P		22 660	423	0,03000	0,03000	60,87		6 431	720	0,03000	0,03000	38,65		6 987	397	0,03000	0,03000	69,91
P	A	03664	60 016	1 241	0,03000	0,03000	16,89	03665	28 805	397	0,03000	0,03000	62,88	03666	154 166	423	0,03000	0,03000	18,95
	P		60 016	1 497	0,03000	0,03000	14,00		28 805	669	0,03000	0,03000	37,31		154 166	566	0,03000	0,03000	14,16
S	A		5 972	381	0,03000	0,03000	73,19		5 034	655	0,03000	0,03000	42,76		13 931	789	0,03000	0,03000	34,05
	P		5 972	423	0,03000	0,03000	65,92		5 034	661	0,03000	0,03000	42,37		13 931	796	0,03000	0,03000	33,75
P	A	03667	104 564	2 219	0,03000	0,03000	6,77	03668	67 888	2 424	0,03000	0,03000	8,23	03669	36 637	691	0,03000	0,03000	34,67
	P		104 564	2 457	0,03000	0,03000	6,12		67 888	2 650	0,03000	0,03000	7,53		36 637	854	0,03000	0,03000	28,05
S	A		7 642	1 083	0,03000	0,03000	25,55		3 660	748	0,03000	0,03000	37,67		6 928	341	0,03000	0,03000	81,41
	P		7 642	1 080	0,03000	0,03000	25,62		3 660	760	0,03000	0,03000	37,08		6 928	368	0,03000	0,03000	75,44
P	A	03670	104 459	1 694	0,03000	0,03000	8,88	03671	103 388	1 840	0,03000	0,03000	8,26	03672	91 373	3 513	0,03000	0,03000	4,80

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		104 459	1 773	0,03000	0,03000	8,48		103 388	2 072	0,03000	0,03000	7,33		91 373	3 784	0,03000	0,03000	4,45
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		10 162	760	0,03000	0,03000	35,98		8 112	432	0,03000	0,03000	63,91
	P		17 273	39	0,03000	0,03000	NS		10 162	767	0,03000	0,03000	35,66		8 112	425	0,03000	0,03000	64,97
P	A	03673	65 231	2 559	0,03000	0,03000	7,93	03674	17 758	1 651	0,03000	0,03000	15,98	03675	120 766	874	0,03000	0,03000	14,61
	P		65 231	2 697	0,03000	0,03000	7,53		17 758	1 657	0,03000	0,03000	15,92		120 766	1 051	0,03000	0,03000	12,15
S	A		4 300	298	0,03000	0,03000	94,29		11 524	207	0,03000	0,03000	NS		20 169	176	0,03000	0,03000	NS
	P		4 300	334	0,03000	0,03000	84,13		11 524	285	0,03000	0,03000	95,35		20 169	264	0,03000	0,03000	98,74
P	A	03676	97 092	3 584	0,03000	0,03000	4,48	03677	72 056	4 591	0,03000	0,03000	4,23	03678	44 031	681	0,03000	0,03000	33,79
	P		97 092	3 955	0,03000	0,03000	4,06		72 056	4 870	0,03000	0,03000	3,99		44 031	564	0,03000	0,03000	40,80
S	A		2 761	287	0,03000	0,03000	98,59		2 815	385	0,03000	0,03000	73,48		8 996	167	0,03000	0,03000	NS
	P		2 761	282	0,03000	0,03000	NS		2 815	384	0,03000	0,03000	73,67		8 996	285	0,03000	0,03000	96,48
P	A	03679	116 777	5 590	0,03000	0,03000	2,38	03680	95 626	1 679	0,03000	0,03000	9,69	03681	74 244	6 218	0,03000	0,03000	3,08
	P		116 777	5 595	0,03000	0,03000	2,38		95 626	2 109	0,03000	0,03000	7,71		74 244	6 845	0,03000	0,03000	2,80
S	A		27 270	435	0,03000	0,03000	57,83		11 820	286	0,03000	0,03000	94,88		6 330	286	0,03000	0,03000	97,34
	P		27 270	645	0,03000	0,03000	39,00		11 820	388	0,03000	0,03000	69,94		6 330	273	0,03000	0,03000	NS
P	A	03682	48 708	4 454	0,03000	0,03000	5,03	03683	19 410	3 366	0,03000	0,03000	7,77	03684	83 260	3 869	0,03000	0,03000	4,64
	P		48 708	4 470	0,03000	0,03000	5,01		19 410	2 878	0,03000	0,03000	9,09		83 260	4 125	0,03000	0,03000	4,35
S	A		5 566	242	0,03000	0,03000	NS		12 034	717	0,03000	0,03000	37,81		23 980	478	0,03000	0,03000	53,51
	P		5 566	314	0,03000	0,03000	88,97		12 034	867	0,03000	0,03000	31,27		23 980	824	0,03000	0,03000	31,04
P	A	03685	75 980	5 341	0,03000	0,03000	3,54	03686	64 099	10 741	0,03000	0,03000	1,90	03687	20 174	1 376	0,03000	0,03000	18,94
	P		75 980	6 212	0,03000	0,03000	3,05		64 099	11 845	0,03000	0,03000	1,73		20 174	549	0,03000	0,03000	47,48
S	A		9 092	2 280	0,03000	0,03000	12,05		3 726	1 422	0,03000	0,03000	19,81		4 110	1 544	0,03000	0,03000	18,21
	P		9 092	2 680	0,03000	0,03000	10,26		3 726	1 389	0,03000	0,03000	20,28		4 110	1 646	0,03000	0,03000	17,09
Piano Primo					**Parete P2-P9-P16**											**Parete P9-P16**			
P	A	00099	106 585	10 186	0,03000	0,03000	1,45	00238	42 924	26 793	0,03500	0,03500	1,03	00244	-31 252	2 179	0,03000	0,03000	14,98
	P		106 585	10 288	0,03000	0,03000	1,43		42 924	27 898	0,03600	0,03600	1,02		-31 252	763	0,03000	0,03000	42,78
S	A		33 915	3 299	0,03000	0,03000	7,37		36 194	7 773	0,03000	0,03000	3,09		10 580	2 073	0,03000	0,03000	13,17
	P		33 915	4 913	0,03000	0,03000	4,95		36 194	9 194	0,03000	0,03000	2,61		10 580	1 466	0,03000	0,03000	18,62
P	A	00247	35 547	24 588	0,03210	0,03210	1,06	00408	117 763	9 061	0,03000	0,03000	1,46	00409	101 117	11 121	0,03000	0,03000	1,39
	P		35 547	22 411	0,03000	0,03000	1,07		117 763	6 539	0,03000	0,03000	2,02		101 117	9 063	0,03000	0,03000	1,71
S	A		17 267	9 548	0,03000	0,03000	2,77		32 859	1 915	0,03000	0,03000	12,76		32 306	2 525	0,03000	0,03000	9,71
	P		17 267	8 995	0,03000	0,03000	2,94		32 859	1 205	0,03000	0,03000	20,28		32 306	1 778	0,03000	0,03000	13,79
P	A	00410	121 387	16 341	0,03500	0,03500	1,07	00411	91 501	19 655	0,03500	0,03500	1,09	01159	-30 493	8 776	0,03000	0,03000	3,71
	P		121 387	13 753	0,03200	0,03200	1,07		91 501	17 981	0,03200	0,03200	1,04		-30 493	8 481	0,03000	0,03000	3,84
S	A		30 700	3 461	0,03000	0,03000	7,14		34 009	5 016	0,03000	0,03000	4,84		6 147	2 759	0,03000	0,03000	10,10
	P		30 700	2 558	0,03000	0,03000	9,66		34 009	4 006	0,03000	0,03000	6,06		6 147	2 458	0,03000	0,03000	11,34
P	A	01160	-37 702	6 787	0,03000	0,03000	4,93	01161	7 815	4 729	0,03000	0,03000	5,85	01162	8 885	9 119	0,03000	0,03000	3,02
	P		-32 651	8 157	0,03000	0,03000	4,02		7 815	4 939	0,03000	0,03000	5,60		8 885	9 176	0,03000	0,03000	3,00
S	A		9 206	1 360	0,03000	0,03000	20,20		11 065	1 245	0,03000	0,03000	21,87		15 157	1 909	0,03000	0,03000	13,99
	P		9 206	1 655	0,03000	0,03000	16,60		11 065	1 389	0,03000	0,03000	19,61		15 157	1 750	0,03000	0,03000	15,26
P	A	01344	50 519	11 397	0,03000	0,03000	1,95	01345	72 079	4 471	0,03000	0,03000	4,34	01346	75 666	1 953	0,03000	0,03000	9,71
	P		50 519	11 595	0,03000	0,03000	1,91		72 079	4 773	0,03000	0,03000	4,07		75 666	2 590	0,03000	0,03000	7,32
S	A		21 622	4 062	0,03000	0,03000	6,37		17 676	816	0,03000	0,03000	32,34		9 498	4 132	0,03000	0,03000	6,64
	P		21 622	5 018	0,03000	0,03000	5,16		17 676	1 331	0,03000	0,03000	19,82		9 498	5 061	0,03000	0,03000	5,42
P	A	01347	72 519	7 511	0,03000	0,03000	2,58	01348	59 626	21 637	0,03210	0,03210	1,05	01349	62 076	9 121	0,03000	0,03000	2,27
	P		72 519	8 718	0,03000	0,03000	2,22		59 626	25 072	0,03600	0,03600	1,05		62 076	7 736	0,03000	0,03000	2,68
S	A		5 864	9 433	0,03000	0,03000	2,96		16 087	19 904	0,03000	0,03000	1,34		4 153	14 768	0,03000	0,03000	1,90
	P		5 864	10 776	0,03000	0,03000	2,59		16 087	22 184	0,03000	0,03000	1,20		4 153	13 904	0,03000	0,03000	2,02
P	A	01350	-1 372	2 373	0,03000	0,03000	12,15	01351	-31 360	2 164	0,03000	0,03000	15,09	01482	80 931	124	0,03000	0,03000	NS
	P		-1 372	874	0,03000	0,03000	32,98		-31 360	1 022	0,03000	0,03000	31,95		80 931	519	0,03000	0,03000	35,21
S	A		6 460	6 748	0,03000	0,03000	4,12		10 335	5 327	0,03000	0,03000	5,13		26 989	3 972	0,03000	0,03000	6,34

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		6 460	5 121	0,03000	0,03000	5,43		10 335	3 895	0,03000	0,03000	7,02		26 989	5 064	0,03000	0,03000	4,98
P	A	01483	31 202	1 004	0,03000	0,03000	24,56	01484	51 723	910	0,03000	0,03000	24,20	01485	8 941	991	0,03000	0,03000	27,75
	P		31 202	1 338	0,03000	0,03000	18,43		51 723	1 063	0,03000	0,03000	20,72		41 409	1 044	0,03000	0,03000	22,36
S	A		11 579	3 275	0,03000	0,03000	8,30		22 553	3 989	0,03000	0,03000	6,46		21 162	7 815	0,03000	0,03000	3,32
	P		11 579	3 850	0,03000	0,03000	7,06		22 553	3 874	0,03000	0,03000	6,65		21 162	7 332	0,03000	0,03000	3,54
P	A	01486	-19 536	2 246	0,03000	0,03000	13,87	01487	4 464	886	0,03000	0,03000	31,69	01488	463	1 042	0,03000	0,03000	27,44
	P		-19 536	2 329	0,03000	0,03000	13,37		39 872	1 009	0,03000	0,03000	23,33		463	1 174	0,03000	0,03000	24,35
S	A		19 570	9 724	0,03000	0,03000	2,69		16 903	7 307	0,03000	0,03000	3,62		17 001	7 050	0,03000	0,03000	3,76
	P		19 570	9 207	0,03000	0,03000	2,84		16 903	7 119	0,03000	0,03000	3,72		17 001	6 876	0,03000	0,03000	3,85
P	A	01489	78 933	1 726	0,03000	0,03000	10,74	03912	108 960	3 071	0,03000	0,03000	4,69	03913	-281	3 252	0,03000	0,03000	8,82
	P		78 933	2 045	0,03000	0,03000	9,07		108 960	2 654	0,03000	0,03000	5,43		-281	3 173	0,03000	0,03000	9,04
S	A		19 394	5 529	0,03000	0,03000	4,73		34 017	577	0,03000	0,03000	42,10		5 676	2 954	0,03000	0,03000	9,45
	P		19 394	5 579	0,03000	0,03000	4,69		34 017	605	0,03000	0,03000	40,16		5 676	2 965	0,03000	0,03000	9,42
P	A	03914	-33 642	4 597	0,03000	0,03000	7,17	03915	66 006	17 089	0,03000	0,03000	1,18	03916	88 635	9 833	0,03000	0,03000	1,75
	P		-33 642	3 659	0,03000	0,03000	9,00		66 006	16 934	0,03000	0,03000	1,19		88 635	9 198	0,03000	0,03000	1,87
S	A		5 868	1 127	0,03000	0,03000	24,75		31 792	4 253	0,03000	0,03000	5,78		21 501	1 426	0,03000	0,03000	18,16
	P		5 868	441	0,03000	0,03000	63,26		31 792	4 162	0,03000	0,03000	5,91		21 501	965	0,03000	0,03000	26,84
P	A	03917	72 399	170	0,03000	0,03000	NS	03918	54 616	7 994	0,03000	0,03000	2,71	03919	27 170	6 508	0,03000	0,03000	3,87
	P		72 399	594	0,03000	0,03000	32,62		54 616	9 173	0,03000	0,03000	2,36		27 170	6 369	0,03000	0,03000	3,95
S	A		3 875	1 808	0,03000	0,03000	15,57		8 297	3 508	0,03000	0,03000	7,86		9 197	3 798	0,03000	0,03000	7,23
	P		4 454	1 884	0,03000	0,03000	14,90		8 297	3 507	0,03000	0,03000	7,87		9 197	3 964	0,03000	0,03000	6,93
P	A	03920	-22 121	1 655	0,03000	0,03000	19,02	03921	84 043	2 284	0,03000	0,03000	7,81	03922	46 924	2 300	0,03000	0,03000	9,84
	P		-22 121	1 170	0,03000	0,03000	26,90		84 043	2 341	0,03000	0,03000	7,62		46 924	2 724	0,03000	0,03000	8,31
S	A		8 976	1 089	0,03000	0,03000	25,25		11 757	1 248	0,03000	0,03000	21,75		7 807	1 437	0,03000	0,03000	19,24
	P		8 976	1 335	0,03000	0,03000	20,60		11 757	752	0,03000	0,03000	36,10		7 807	1 145	0,03000	0,03000	24,15
P	A	03923	14 522	3 891	0,03000	0,03000	6,89	03924	-36 552	1 354	0,03000	0,03000	24,61						
	P		14 522	4 217	0,03000	0,03000	6,35		-36 552	1 229	0,03000	0,03000	27,11						
S	A		20 145	1 784	0,03000	0,03000	14,61		10 619	1 861	0,03000	0,03000	14,66						
	P		20 145	1 643	0,03000	0,03000	15,87		10 619	1 975	0,03000	0,03000	13,82						
Piano Primo						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00053	1 199 651	36 382	0,19600	0,19600	1,08	00054	1 394 690	56 283	0,23800	0,23800	1,08	00095	321 906	57 093	0,08200	0,08200	1,02
	P		1 199 651	38 539	0,19600	0,19600	1,02		1 394 690	73 139	0,24700	0,24700	1,03		321 906	58 182	0,08200	0,08200	1,00
S	A		252 020	11 369	0,05000	0,05000	2,06		274 171	31 166	0,06000	0,06000	1,10		77 291	25 833	0,05000	0,05000	2,46
	P		252 020	12 439	0,05000	0,05000	1,89		274 171	36 692	0,06300	0,06300	1,08		77 291	26 428	0,05000	0,05000	2,40
P	A	00109	182 754	23 410	0,05000	0,05000	1,69	00712	970 358	17 890	0,15600	0,15600	1,67	00713	806 481	9 691	0,12600	0,12600	1,91
	P		182 754	24 089	0,05000	0,05000	1,64		970 358	21 317	0,15200	0,15200	1,01		806 481	11 082	0,12400	0,12400	1,23
S	A		73 949	7 421	0,05000	0,05000	8,66		184 649	11 672	0,05000	0,05000	3,35		154 196	6 906	0,05000	0,05000	6,66
	P		73 949	6 668	0,05000	0,05000	9,63		184 649	9 810	0,05000	0,05000	3,99		154 196	6 205	0,05000	0,05000	7,42
P	A	00714	526 624	21 003	0,09000	0,09000	1,16	00715	454 732	12 054	0,07400	0,07400	1,23	00716	426 564	5 042	0,06600	0,06600	1,60
	P		526 624	22 764	0,09000	0,09000	1,07		454 732	13 241	0,07400	0,07400	1,12		426 564	6 075	0,06600	0,06600	1,33
S	A		123 921	4 600	0,05000	0,05000	11,50		115 825	2 756	0,05000	0,05000	19,86		114 262	1 241	0,05000	0,05000	44,39
	P		123 921	4 048	0,05000	0,05000	13,07		115 825	2 303	0,05000	0,05000	23,77		114 262	982	0,05000	0,05000	56,10
P	A	00717	447 388	4 431	0,06800	0,06800	1,44	00718	687 168	11 812	0,10800	0,10800	1,34	00719	851 444	24 165	0,13800	0,13800	1,10
	P		447 388	5 522	0,06800	0,06800	1,15		687 168	12 905	0,10800	0,10800	1,22		851 444	25 160	0,13800	0,13800	1,05
S	A		67 814	1 332	0,05000	0,05000	49,27		132 890	3 024	0,05000	0,05000	16,82		154 016	8 722	0,05000	0,05000	5,28
	P		67 814	1 172	0,05000	0,05000	56,00		132 890	3 084	0,05000	0,05000	16,49		154 016	9 003	0,05000	0,05000	5,12
P	A	01282	220 793	17 193	0,05000	0,05000	1,80	01283	168 503	8 737	0,05000	0,05000	4,90	01284	34 439	5 698	0,05000	0,05000	12,85
	P		220 793	17 669	0,05000	0,05000	1,75		168 503	9 123	0,05000	0,05000	4,69		34 439	6 049	0,05000	0,05000	12,10
S	A		49 836	5 146	0,05000	0,05000	13,55		73 876	1 924	0,05000	0,05000	33,40		26 723	976	0,05000	0,05000	76,80

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		49 836	5 352	0,05000	0,05000	13,03		73 876	2 177	0,05000	0,05000	29,52		26 723	1 173	0,05000	0,05000	63,90
P	A	01285	156 088	6 409	0,05000	0,05000	7,11	01286	151 902	11 787	0,05000	0,05000	3,95	01287	164 341	15 385	0,05000	0,05000	2,84
	P		156 088	6 866	0,05000	0,05000	6,64		151 902	12 227	0,05000	0,05000	3,81		164 341	15 896	0,05000	0,05000	2,75
S	A		57 429	1 209	0,05000	0,05000	56,24		57 575	2 409	0,05000	0,05000	28,21		39 805	3 972	0,05000	0,05000	18,12
	P		57 429	1 446	0,05000	0,05000	47,02		57 575	2 397	0,05000	0,05000	28,35		39 805	3 815	0,05000	0,05000	18,87
P	A	01288	207 435	24 960	0,05000	0,05000	1,36	01289	230 221	33 421	0,05300	0,05300	1,00	01438	1 352 205	27 777	0,21200	0,21200	1,07
	P		207 435	27 117	0,05000	0,05000	1,25		230 221	36 213	0,05600	0,05600	1,06		1 352 205	35 770	0,21700	0,21700	1,06
S	A		83 259	5 247	0,05000	0,05000	11,84		51 036	9 930	0,05000	0,05000	6,99		188 155	3 935	0,05000	0,05000	9,73
	P		83 259	5 168	0,05000	0,05000	12,02		51 036	10 433	0,05000	0,05000	6,66		188 155	4 942	0,05000	0,05000	7,75
P	A	01439	997 931	9 752	0,15000	0,15000	1,14	01440	914 861	5 043	0,13600	0,13600	1,43	01441	731 119	10 515	0,11600	0,11600	1,89
	P		997 931	14 010	0,15300	0,15300	1,19		914 861	7 924	0,13810	0,13810	1,52		731 119	12 620	0,11400	0,11400	1,20
S	A		43 652	2 637	0,05000	0,05000	26,97		14 758	1 949	0,05000	0,05000	39,85		19 085	11 333	0,05000	0,05000	6,77
	P		43 652	3 124	0,05000	0,05000	22,76		14 758	2 178	0,05000	0,05000	35,66		19 085	11 895	0,05000	0,05000	6,45
P	A	01442	460 222	64 937	0,10800	0,10800	1,05	01443	475 389	27 498	0,08600	0,08600	1,10	01444	312 635	5 443	0,05000	0,05000	1,60
	P		460 222	62 985	0,10600	0,10600	1,03		475 389	15 956	0,07800	0,07800	1,05		312 635	2 224	0,05000	0,05000	3,92
S	A		29 162	25 432	0,05000	0,05000	2,93		11 972	7 977	0,05000	0,05000	9,82		24 667	1 999	0,05000	0,05000	37,73
	P		29 162	24 814	0,05000	0,05000	3,00		11 972	4 828	0,05000	0,05000	16,22		24 667	263	0,05000	0,05000	NS
P	A	01445	283 227	8 595	0,05000	0,05000	1,85	01466	369 968	6 118	0,05800	0,05800	1,36	01467	349 166	10 726	0,05800	0,05800	1,25
	P		244 017	7 639	0,05000	0,05000	3,32		369 968	7 012	0,05800	0,05800	1,19		349 166	11 302	0,05800	0,05800	1,19
S	A		1 034	2 542	0,05000	0,05000	31,78		38 034	2 228	0,05000	0,05000	32,49		13 724	7 122	0,05000	0,05000	10,94
	P		1 034	1 278	0,05000	0,05000	63,21		38 034	2 692	0,05000	0,05000	26,89		13 724	7 610	0,05000	0,05000	10,24
P	A	01468	505 215	8 615	0,08000	0,08000	1,56	01469	503 583	13 696	0,08200	0,08200	1,20	01470	632 315	4 639	0,09400	0,09400	1,16
	P		505 215	9 181	0,07800	0,07800	1,02		503 583	13 532	0,08200	0,08200	1,22		632 315	4 304	0,09400	0,09400	1,25
S	A		11 905	4 473	0,05000	0,05000	17,51		17 041	9 299	0,05000	0,05000	8,30		17 774	2 966	0,05000	0,05000	25,96
	P		11 905	4 789	0,05000	0,05000	16,35		17 041	9 462	0,05000	0,05000	8,15		17 774	2 851	0,05000	0,05000	27,00
P	A	01471	517 853	5 510	0,11800	0,11800	17,52	01472	821 720	6 452	0,12400	0,12400	1,72	01473	1 101 734	6 827	0,16400	0,16400	1,42
	P		759 640	9 958	0,11600	0,11600	1,16		821 720	6 488	0,12200	0,12200	1,05		1 101 734	7 328	0,16400	0,16400	1,32
S	A		13 907	4 754	0,05000	0,05000	16,38		14 113	4 281	0,05000	0,05000	18,18		147 709	5 475	0,05000	0,05000	8,67
	P		13 907	4 685	0,05000	0,05000	16,62		14 113	4 200	0,05000	0,05000	18,53		147 709	5 817	0,05000	0,05000	8,16
P	A	03876	1 173 968	28 543	0,18800	0,18800	1,13	03877	199 871	24 809	0,05000	0,05000	1,44	03878	265 322	9 341	0,05000	0,05000	2,17
	P		1 173 968	36 816	0,19100	0,19100	1,01		199 871	24 332	0,05000	0,05000	1,46		265 322	10 171	0,05000	0,05000	1,99
S	A		167 255	9 189	0,05000	0,05000	4,69		29 732	5 880	0,05000	0,05000	12,63		38 010	2 056	0,05000	0,05000	35,21
	P		167 255	9 126	0,05000	0,05000	4,72		29 732	5 673	0,05000	0,05000	13,09		38 010	2 411	0,05000	0,05000	30,03
P	A	03879	1 015 492	20 520	0,16000	0,16000	1,16	03880	658 826	5 393	0,10000	0,10000	1,69	03881	567 768	3 748	0,08400	0,08400	1,10
	P		1 015 492	21 249	0,16000	0,16000	1,12		658 826	6 166	0,10000	0,10000	1,48		567 768	4 018	0,08400	0,08400	1,03
S	A		135 958	5 394	0,05000	0,05000	9,30		75 616	3 961	0,05000	0,05000	16,12		14 307	2 423	0,05000	0,05000	32,10
	P		135 958	5 689	0,05000	0,05000	8,82		75 616	4 118	0,05000	0,05000	15,51		14 307	2 580	0,05000	0,05000	30,14
P	A	03882	415 488	4 768	0,06400	0,06400	1,55	03883	324 134	3 340	0,05000	0,05000	1,76	03884	227 299	3 760	0,05000	0,05000	7,80
	P		415 488	4 819	0,06400	0,06400	1,53		324 134	3 546	0,05000	0,05000	1,66		227 299	4 253	0,05000	0,05000	6,90
S	A		2 062	1 331	0,05000	0,05000	60,52		13 592	2 405	0,05000	0,05000	32,40		19 677	4 067	0,05000	0,05000	18,82
	P		2 062	1 558	0,05000	0,05000	51,70		13 592	2 697	0,05000	0,05000	28,90		19 677	4 299	0,05000	0,05000	17,81
P	A	03885	447 932	3 650	0,06700	0,06700	1,21	03886	384 411	4 204	0,06000	0,06000	2,45	03887	313 529	4 541	0,05000	0,05000	1,87
	P		447 932	4 509	0,06800	0,06800	1,44		384 411	4 556	0,05800	0,05800	1,06		313 529	4 517	0,05000	0,05000	1,88

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		26 317	2 772	0,05000	0,05000	27,07		14 971	3 063	0,05000	0,05000	25,34		10 357	3 326	0,05000	0,05000	23,65
	P		26 317	2 699	0,05000	0,05000	27,81		14 971	3 200	0,05000	0,05000	24,26		10 357	3 632	0,05000	0,05000	21,66
P	A	03888	243 553	483	0,05000	0,05000	52,74	03889	397 619	6 849	0,06200	0,06200	1,22	03890	364 807	3 343	0,05500	0,05500	1,28
	P		243 553	540	0,05000	0,05000	47,17		397 619	8 240	0,06200	0,06200	1,01		364 807	4 369	0,05600	0,05600	1,48
S	A		11 460	2 412	0,05000	0,05000	32,51		44 560	596	0,05000	0,05000	NS		43 476	3 381	0,05000	0,05000	21,05
	P		11 460	2 716	0,05000	0,05000	28,87		44 560	164	0,05000	0,05000	NS		43 476	3 150	0,05000	0,05000	22,59
P	A	03891	308 768	9 932	0,05210	0,05210	1,34	03892	246 223	6 662	0,05000	0,05000	3,73	03893	183 756	4 224	0,05000	0,05000	9,31
	P		308 768	10 060	0,05200	0,05200	1,30		246 223	6 119	0,05000	0,05000	4,06		183 756	4 300	0,05000	0,05000	9,14
S	A		6 139	3 597	0,05000	0,05000	22,14		10 281	3 206	0,05000	0,05000	24,54		17 003	1 187	0,05000	0,05000	65,00
	P		6 139	3 777	0,05000	0,05000	21,08		10 281	3 678	0,05000	0,05000	21,39		17 003	1 437	0,05000	0,05000	53,69
P	A	03894	509 102	5 365	0,07800	0,07800	1,55	03895	434 243	12 044	0,07000	0,07000	1,08	03896	351 762	15 728	0,06200	0,06200	1,26
	P		509 102	7 563	0,07800	0,07800	1,10		434 243	12 938	0,07000	0,07000	1,01		351 762	14 736	0,06000	0,06000	1,10
S	A		68 014	2 709	0,05000	0,05000	24,21		26 267	5 060	0,05000	0,05000	14,83		18 625	5 020	0,05000	0,05000	15,30
	P		68 014	1 924	0,05000	0,05000	34,09		26 267	4 869	0,05000	0,05000	15,42		18 625	5 568	0,05000	0,05000	13,79
P	A	03897	269 119	1 236	0,05000	0,05000	15,64	03898	792 609	15 103	0,12400	0,12400	1,13	03899	687 628	4 094	0,10200	0,10200	1,30
	P		251 644	238	0,05000	0,05000	98,90		792 609	19 315	0,12700	0,12700	1,16		687 628	6 574	0,10300	0,10300	1,09
S	A		17 118	2 629	0,05000	0,05000	29,34		104 587	5 213	0,05000	0,05000	10,99		33 422	4 425	0,05000	0,05000	16,60
	P		17 118	3 258	0,05000	0,05000	23,68		104 587	4 207	0,05000	0,05000	13,62		33 422	4 075	0,05000	0,05000	18,02
P	A	03900	468 592	32 539	0,08800	0,08800	1,06	03901	362 256	13 713	0,06200	0,06200	1,29	03902	250 790	11 953	0,05000	0,05000	1,99
	P		468 592	32 762	0,08800	0,08800	1,06		362 256	9 813	0,05800	0,05800	1,05		250 790	10 859	0,05000	0,05000	2,19
S	A		17 240	6 806	0,05000	0,05000	11,33		19 692	2 534	0,05000	0,05000	30,21		36 368	2 958	0,05000	0,05000	24,60
	P		17 240	6 520	0,05000	0,05000	11,83		19 692	3 439	0,05000	0,05000	22,26		36 368	3 277	0,05000	0,05000	22,21
Piano Primo						**Parete P6-P13**										**Parete P6-P13**			
P	A	00052	329 784	2 794	0,09200	0,09200	14,18	00096	114 458	5 910	0,02600	0,02600	1,08	00735	168 683	50	0,04800	0,04800	30,15
	P		452 226	13 450	0,08800	0,08800	1,06		114 458	6 132	0,02600	0,02600	1,04		302 046	1 558	0,04600	0,04600	1,18
S	A		112 272	5 882	0,02600	0,02600	1,11		39 951	2 843	0,02000	0,02000	3,30		87 428	246	0,02000	0,02000	20,42
	P		112 272	5 351	0,02400	0,02400	1,01		39 951	2 922	0,02000	0,02000	3,21		87 428	337	0,02000	0,02000	14,91
P	A	00736	163 115	2 718	0,02800	0,02800	1,14	00737	112 804	2 263	0,02000	0,02000	1,15	00738	88 201	2 214	0,02000	0,02000	2,24
	P		163 115	2 760	0,02800	0,02800	1,13		112 804	2 339	0,02000	0,02000	1,11		88 201	2 312	0,02000	0,02000	2,14
S	A		52 032	712	0,02000	0,02000	11,65		38 392	678	0,02000	0,02000	14,04		27 296	450	0,02000	0,02000	23,33
	P		52 032	711	0,02000	0,02000	11,67		38 392	676	0,02000	0,02000	14,08		27 296	456	0,02000	0,02000	23,03
P	A	00739	101 576	1 322	0,02000	0,02000	2,78	00740	92 935	405	0,02800	0,02800	77,07	00741	241 036	70	0,05200	0,05200	NS
	P		101 576	1 416	0,02000	0,02000	2,60		174 731	596	0,02600	0,02600	1,16		333 127	1 679	0,05200	0,05200	1,68
S	A		27 706	128	0,02000	0,02000	81,75		34 746	134	0,02000	0,02000	73,46		41 389	986	0,02000	0,02000	9,38
	P		27 706	153	0,02000	0,02000	68,39		34 746	197	0,02000	0,02000	49,97		41 389	1 117	0,02000	0,02000	8,28
P	A	01233	53 873	2 097	0,02000	0,02000	3,88	01234	27 579	825	0,02000	0,02000	12,70	01235	26 034	1 236	0,02000	0,02000	8,58
	P		53 873	2 213	0,02000	0,02000	3,67		41 020	816	0,02000	0,02000	11,38		26 034	1 295	0,02000	0,02000	8,19
S	A		53 634	413	0,02000	0,02000	19,73		10 105	312	0,02000	0,02000	38,44		16 720	305	0,02000	0,02000	37,45
	P		66 005	368	0,02000	0,02000	19,08		10 105	280	0,02000	0,02000	42,83		16 720	219	0,02000	0,02000	52,16
P	A	01236	16 729	2 170	0,02000	0,02000	5,26	01237	36 337	2 044	0,02000	0,02000	4,75	01238	49 706	1 855	0,02000	0,02000	4,59
	P		16 729	2 221	0,02000	0,02000	5,14		36 337	2 093	0,02000	0,02000	4,64		49 706	1 942	0,02000	0,02000	4,38
S	A		17 452	500	0,02000	0,02000	22,72		19 346	663	0,02000	0,02000	16,88		18 690	773	0,02000	0,02000	14,56
	P		17 452	378	0,02000	0,02000	30,05		19 346	517	0,02000	0,02000	21,65		18 690	604	0,02000	0,02000	18,63
P	A	01239	72 771	2 079	0,02000	0,02000	3,08	01376	108 448	1 626	0,02000	0,02000	1,86	01377	150 083	322	0,02300	0,02300	2,28
	P		72 771	2 163	0,02000	0,02000	2,96		108 448	1 940	0,02000	0,02000	1,56		150 083	457	0,02400	0,02400	6,78
S	A		22 880	980	0,02000	0,02000	11,11		16 786	773	0,02000	0,02000	14,77		23 774	274	0,02000	0,02000	39,45
	P		22 880	817	0,02000	0,02000	13,33		16 786	996	0,02000	0,02000	11,46		23 774	367	0,02000	0,02000	29,45
P	A	01378	215 351	1 219	0,03400	0,03400	1,72	01379	230 175	3 957	0,04000	0,04000	1,17	01380	278 568	1 162	0,04200	0,04200	1,16
	P		215 351	1 419	0,03400	0,03400	1,47		230 175	3 239	0,03800	0,03800	1,07		278 568	1 269	0,04200	0,04200	1,06
S	A		26 722	656	0,02000	0,02000	16,08		84 605	2 497	0,02000	0,02000	2,12		21 690	1 468	0,02000	0,02000	7,49
	P		26 722	739	0,02000	0,02000	14,28		84 605	1 960	0,02000	0,02000	2,70		21 690	1 310	0,02000	0,02000	8,39

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	01381	318 649	1 255	0,05000	0,05000	2,99	01382	333 307	792	0,05000	0,05000	1,82	01383	464 475	1 551	0,07000	0,07000	1,43
	P		318 649	1 420	0,04800	0,04800	1,13		333 307	837	0,05000	0,05000	1,72		464 475	1 715	0,07000	0,07000	1,29
S	A		3 148	1 153	0,02000	0,02000	10,88		23 078	637	0,02000	0,02000	17,06		87 090	1 562	0,02000	0,02000	3,24
	P		3 148	1 140	0,02000	0,02000	11,00		23 078	603	0,02000	0,02000	18,03		87 090	1 525	0,02000	0,02000	3,32
P	A	01514	500 242	860	0,07400	0,07400	1,68	01515	195 175	2 555	0,03400	0,03400	1,58	01516	241 077	353	0,04000	0,04000	10,32
	P		500 242	1 001	0,07400	0,07400	1,44		195 175	2 875	0,03400	0,03400	1,41		252 777	1 733	0,04000	0,04000	1,45
S	A		160 761	2 153	0,02800	0,02800	1,55		6 959	2 844	0,02000	0,02000	4,30		23 058	4 812	0,02000	0,02000	2,26
	P		160 761	2 411	0,02800	0,02800	1,38		6 959	3 119	0,02000	0,02000	3,93		23 058	4 893	0,02000	0,02000	2,22
P	A	01517	209 640	1 141	0,03300	0,03300	1,85	01518	227 742	999	0,03600	0,03600	3,27	01519	258 696	1 452	0,04000	0,04000	1,33
	P		209 640	1 051	0,03200	0,03200	1,24		227 742	1 003	0,03400	0,03400	1,02		258 696	1 563	0,04000	0,04000	1,24
S	A		21 083	2 727	0,02000	0,02000	4,05		34 676	2 134	0,02000	0,02000	4,62		8 022	1 647	0,02000	0,02000	7,38
	P		21 083	2 713	0,02000	0,02000	4,07		34 676	2 140	0,02000	0,02000	4,60		8 022	1 687	0,02000	0,02000	7,21
P	A	01520	256 818	520	0,03800	0,03800	1,44	01521	152 822	350	0,02800	0,02800	19,99	03999	406 092	1 501	0,06200	0,06200	1,66
	P		256 818	449	0,03800	0,03800	1,67		170 168	628	0,02600	0,02600	1,52		406 092	1 312	0,06200	0,06200	1,90
S	A		9 104	1 472	0,02000	0,02000	8,20		113 017	1 165	0,02000	0,02000	2,21		83 085	254	0,02000	0,02000	21,39
	P		9 104	1 437	0,02000	0,02000	8,40		113 017	1 091	0,02000	0,02000	2,36		83 085	202	0,02000	0,02000	26,90
P	A	04000	91 722	811	0,02000	0,02000	5,69	04001	303 776	916	0,04600	0,04600	1,76	04002	167 563	1 073	0,03100	0,03100	5,36
	P		91 722	1 067	0,02000	0,02000	4,33		303 776	1 138	0,04600	0,04600	1,41		187 305	1 314	0,03000	0,03000	1,56
S	A		17 233	369	0,02000	0,02000	30,84		149 649	225	0,02200	0,02200	1,41		92 776	480	0,02000	0,02000	9,41
	P		17 233	376	0,02000	0,02000	30,26		149 649	373	0,02300	0,02300	6,11		92 776	571	0,02000	0,02000	7,91
P	A	04003	223 175	668	0,03400	0,03400	1,98	04004	185 681	57	0,02800	0,02800	15,89	04005	163 158	147	0,02400	0,02400	2,58
	P		223 175	657	0,03400	0,03400	2,02		121 794	35	0,02800	0,02800	NS		163 158	95	0,02400	0,02400	3,99
S	A		8 082	95	0,02000	0,02000	NS		8 279	313	0,02000	0,02000	38,78		17 276	480	0,02000	0,02000	23,70
	P		8 082	178	0,02000	0,02000	68,28		8 279	351	0,02000	0,02000	34,58		17 276	525	0,02000	0,02000	21,67
P	A	04006	156 830	965	0,02400	0,02400	1,05	04007	109 289	283	0,02000	0,02000	10,37	04008	103 033	293	0,02000	0,02000	12,08
	P		156 830	1 037	0,02410	0,02410	1,03		109 289	441	0,02000	0,02000	6,66		103 033	293	0,02000	0,02000	12,08
S	A		14 952	99	0,02000	0,02000	NS		15 891	270	0,02000	0,02000	42,57		27 122	527	0,02000	0,02000	19,95
	P		14 952	143	0,02000	0,02000	80,95		17 180	298	0,02000	0,02000	38,20		27 122	570	0,02000	0,02000	18,45
P	A	04009	88 687	589	0,02000	0,02000	8,33	04010	73 923	422	0,02000	0,02000	14,90	04011	52 771	224	0,02000	0,02000	36,73
	P		88 687	563	0,02000	0,02000	8,71		73 923	431	0,02000	0,02000	14,59		52 771	326	0,02000	0,02000	25,24
S	A		12 661	787	0,02000	0,02000	14,96		18 823	743	0,02000	0,02000	15,13		7 629	473	0,02000	0,02000	25,77
	P		12 661	820	0,02000	0,02000	14,36		18 823	755	0,02000	0,02000	14,89		7 629	434	0,02000	0,02000	28,09
P	A	04012	73 656	560	0,02000	0,02000	11,27	04013	68 057	735	0,02000	0,02000	9,29	04014	59 171	1 188	0,02000	0,02000	6,44
	P		73 656	609	0,02000	0,02000	10,37		68 057	723	0,02000	0,02000	9,45		59 171	1 159	0,02000	0,02000	6,60
S	A		31 291	103	0,02000	0,02000	98,53		11 594	867	0,02000	0,02000	13,69		18 878	1 163	0,02000	0,02000	9,66
	P		31 291	116	0,02000	0,02000	87,49		11 594	882	0,02000	0,02000	13,45		18 878	1 163	0,02000	0,02000	9,66
P	A	04015	43 204	953	0,02000	0,02000	9,54	04016	24 926	384	0,02000	0,02000	27,89	04017	124 436	169	0,02000	0,02000	8,63
	P		43 204	1 003	0,02000	0,02000	9,06		24 926	471	0,02000	0,02000	22,73		124 436	177	0,02000	0,02000	8,24
S	A		19 636	963	0,02000	0,02000	11,60		10 170	154	0,02000	0,02000	77,84		31 422	407	0,02000	0,02000	24,91
	P		19 636	907	0,02000	0,02000	12,31		10 170	46	0,02000	0,02000	NS		31 422	388	0,02000	0,02000	26,13
P	A	04018	99 630	994	0,02000	0,02000	3,89	04019	75 455	1 550	0,02000	0,02000	3,97	04020	51 059	533	0,02000	0,02000	15,73
	P		99 630	952	0,02000	0,02000	4,06		75 455	1 518	0,02000	0,02000	4,05		51 059	634	0,02000	0,02000	13,22
S	A		12 514	1 015	0,02000	0,02000	11,61		24 306	949	0,02000	0,02000	11,34		11 157	483	0,02000	0,02000	24,64
	P		12 514	987	0,02000	0,02000	11,94		24 306	904	0,02000	0,02000	11,91		11 157	366	0,02000	0,02000	32,52
P	A	04021	266 782	451	0,04000	0,04000	2,53	04022	233 639	494	0,03600	0,03600	3,37	04023	174 580	1 156	0,02800	0,02800	1,73
	P		266 782	435	0,04000	0,04000	2,62		233 639	514	0,03600	0,03600	3,24		174 580	929	0,02800	0,02800	2,15
S	A		41 993	576	0,02000	0,02000	15,97		18 559	419	0,02000	0,02000	26,88		24 008	662	0,02000	0,02000	16,30
	P		41 993	562	0,02000	0,02000	16,37		18 559	335	0,02000	0,02000	33,62		24 008	613	0,02000	0,02000	17,60
P	A	04024	124 355	679	0,02000	0,02000	2,16	04025	82 169	236	0,02000	0,02000	23,38	04061	183 543	6 004	0,03800	0,03800	1,29
	P		124 355	761	0,02000	0,02000	1,93		82 169	426	0,02000	0,02000	12,96		183 543	6 100	0,03600	0,03600	1,07
S	A		22 996	843	0,02000	0,02000	12,90		31 224	417	0,02000	0,02000	24,35		79 723	3 038	0,02000	0,02000	1,89

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		22 996	720	0,02000	0,02000	15,11		31 224	282	0,02000	0,02000	36,01		79 723	3 239	0,02000	0,02000	1,77
P	A	04064	516 824	757	0,09800	0,09800	47,63												
	P		570 634	7 835	0,09400	0,09400	1,04												
S	A		177 387	46	0,03400	0,03400	NS												
	P		194 807	3 114	0,03400	0,03400	1,31												
Piano Primo						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00251	1 438 107	31 569	0,23800	0,23800	1,73	00258	485 620	13 263	0,07800	0,07800	1,06	00260	570 539	17 198	0,09400	0,09400	1,19
	P		1 438 107	38 855	0,23200	0,23200	1,07		485 620	14 698	0,08010	0,08010	1,21		570 539	18 617	0,09400	0,09400	1,10
S	A		505 992	5 166	0,09200	0,09200	4,64		250 756	5 993	0,05000	0,05000	3,96		275 642	7 671	0,05000	0,05000	2,32
	P		585 404	16 539	0,09500	0,09500	1,13		250 756	8 637	0,05000	0,05000	2,75		275 642	10 450	0,05000	0,05000	1,70
P	A	00304	62 893	16 108	0,05000	0,05000	4,14	00305	151 905	10 604	0,05000	0,05000	4,39	01320	1 547 982	6 673	0,22800	0,22800	1,42
	P		62 893	16 047	0,05000	0,05000	4,16		151 905	10 040	0,05000	0,05000	4,64		1 547 982	7 387	0,22800	0,22800	1,28
S	A		29 147	3 024	0,05000	0,05000	24,61		39 639	3 937	0,05000	0,05000	18,30		276 058	1 934	0,05000	0,05000	9,13
	P		29 147	3 407	0,05000	0,05000	21,84		39 639	4 184	0,05000	0,05000	17,22		276 058	4 298	0,05000	0,05000	4,11
P	A	01321	910 458	13 517	0,14000	0,14000	1,16	01322	808 026	6 112	0,12200	0,12200	1,84	01323	600 651	9 391	0,09600	0,09600	1,76
	P		910 458	12 974	0,14000	0,14000	1,21		808 026	6 151	0,12000	0,12000	1,08		600 651	14 675	0,09600	0,09600	1,13
S	A		31 850	1 391	0,05000	0,05000	53,05		47 396	4 128	0,05000	0,05000	17,02		79 975	4 614	0,05000	0,05000	13,63
	P		31 850	2 209	0,05000	0,05000	33,41		47 396	3 853	0,05000	0,05000	18,24		79 975	6 548	0,05000	0,05000	9,60
P	A	01324	88 978	47 192	0,05000	0,05000	1,29	01325	151 807	14 001	0,05000	0,05000	3,33	01326	150 897	6 246	0,05000	0,05000	7,49
	P		88 978	46 287	0,05000	0,05000	1,31		151 807	14 244	0,05000	0,05000	3,27		150 897	4 178	0,05000	0,05000	11,19
S	A		228 522	9 578	0,05000	0,05000	3,03		127 396	7 100	0,05000	0,05000	7,34		76 300	5 753	0,05000	0,05000	11,07
	P		228 522	8 253	0,05000	0,05000	3,52		127 396	6 579	0,05000	0,05000	7,92		76 300	3 395	0,05000	0,05000	18,77
P	A	01327	506 619	6 875	0,07800	0,07800	1,36	01368	1 397 703	4 845	0,20600	0,20600	1,81	01369	766 769	11 496	0,11800	0,11800	1,16
	P		506 619	5 580	0,07600	0,07600	1,01		1 397 703	5 620	0,20600	0,20600	1,56		766 769	11 196	0,11800	0,11800	1,19
S	A		144 469	7 879	0,05000	0,05000	6,12		262 478	1 480	0,05000	0,05000	14,15		21 021	2 063	0,05000	0,05000	36,96
	P		144 469	7 199	0,05000	0,05000	6,70		262 478	3 694	0,05000	0,05000	5,67		21 021	2 903	0,05000	0,05000	26,27
P	A	01370	588 069	5 337	0,08800	0,08800	1,12	01371	427 842	10 123	0,06800	0,06800	1,10	01372	12 842	51 905	0,05000	0,05000	1,50
	P		588 069	5 154	0,08800	0,08800	1,16		427 842	11 936	0,06900	0,06900	1,08		12 842	54 703	0,05000	0,05000	1,43
S	A		15 084	3 785	0,05000	0,05000	20,50		76 699	8 878	0,05000	0,05000	7,17		118 414	15 503	0,05000	0,05000	3,49
	P		15 084	3 678	0,05000	0,05000	21,10		76 699	9 517	0,05000	0,05000	6,68		232 185	8 269	0,05000	0,05000	3,41
P	A	01373	2 700	37 308	0,05000	0,05000	2,16	01374	108 185	14 145	0,05000	0,05000	3,99	01375	421 085	6 612	0,06600	0,06600	1,53
	P		2 700	33 661	0,05000	0,05000	2,39		108 185	10 678	0,05000	0,05000	5,29		421 085	5 174	0,06400	0,06400	1,15
S	A		102 623	7 940	0,05000	0,05000	7,27		81 096	5 267	0,05000	0,05000	11,89		186 882	6 008	0,05000	0,05000	6,42
	P		102 623	5 138	0,05000	0,05000	11,24		81 096	2 109	0,05000	0,05000	29,69		146 524	6 402	0,05000	0,05000	7,46
P	A	02109	3 792 497	16 430	0,55800	0,55800	1,36	02110	1 668 044	6 942	0,24600	0,24600	1,54	02111	920 640	4 614	0,13600	0,13600	1,37
	P		3 792 497	18 441	0,55600	0,55600	1,01		1 668 044	8 594	0,24600	0,24600	1,25		920 640	6 334	0,13610	0,13610	1,03
S	A		869 239	2 266	0,12800	0,12800	2,33		59 040	1 264	0,05000	0,05000	53,50		58 205	1 334	0,05000	0,05000	50,84
	P		869 239	2 167	0,12800	0,12800	2,43		59 040	1 337	0,05000	0,05000	50,58		58 205	1 141	0,05000	0,05000	59,44
P	A	02112	568 549	2 334	0,13400	0,13400	36,14	02113	281 297	6 494	0,05000	0,05000	2,52	02114	318 614	14 161	0,05600	0,05600	1,25
	P		892 233	8 051	0,13400	0,13400	1,23		281 297	6 887	0,05000	0,05000	2,38		318 614	13 621	0,05400	0,05400	1,04
S	A		18 386	3 638	0,05000	0,05000	21,12		25 121	1 799	0,05000	0,05000	41,87		19 241	947	0,05000	0,05000	80,94
	P		18 386	3 308	0,05000	0,05000	23,23		25 121	2 043	0,05000	0,05000	36,87		19 241	779	0,05000	0,05000	98,40
P	A	02115	865 409	8 007	0,13200	0,13200	1,98	02116	1 927	16 957	0,28800	0,28800	1,11	02117	2 090	12 328	0,31000	0,31000	1,40

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		865 409	6 325	0,12800	0,12800	1,02		348 1 927 348	12 894	0,28600	0,28600	1,18		698 2 090 698	9 085	0,30600	0,30600	1,05
S	A		258 055	1 720	0,05000	0,05000	12,79		744 332	1 490	0,10800	0,10800	1,17		792 707	1 404	0,11600	0,11600	11,29
	P		258 055	1 280	0,05000	0,05000	17,19		744 332	222	0,10800	0,10800	7,84		792 707	167	0,11400	0,11400	1,05
P	A	02118	978 305	7 471	0,14800	0,14800	1,86	02119	377 418	15 660	0,06400	0,06400	1,07	02120	324 599	8 982	0,05210	0,05210	1,04
	P		978 305	6 155	0,14600	0,14600	1,42		377 418	15 235	0,06400	0,06400	1,10		324 599	9 098	0,05200	0,05200	1,01
S	A		254 680	1 165	0,05000	0,05000	19,58		26 283	599	0,05000	0,05000	NS		18 917	1 489	0,05000	0,05000	51,53
	P		95 578	2 274	0,05000	0,05000	26,09		26 283	433	0,05000	0,05000	NS		18 917	1 604	0,05000	0,05000	47,84
P	A	02121	755 625	709	0,11000	0,11000	3,38	02122	757 596	4 069	0,11200	0,11200	1,32	02123	1 470 868	5 074	0,21800	0,21800	2,73
	P		755 625	1 398	0,11000	0,11000	1,71		757 596	4 968	0,11200	0,11200	1,08		1 470 868	6 052	0,21600	0,21600	1,26
S	A		23 269	3 084	0,05000	0,05000	24,56		22 518	1 379	0,05000	0,05000	55,05		31 391	780	0,05000	0,05000	94,74
	P		23 269	2 941	0,05000	0,05000	25,75		15 932	1 299	0,05000	0,05000	59,59		65 037	799	0,05000	0,05000	82,94
P	A	02124	3 318 106	1 566	0,51000	0,51000	34,50	02125	1 179 668	108	0,17000	0,17000	6,80	02126	223 548	238	0,05000	0,05000	NS
	P		3 479 645	14 156	0,51000	0,51000	1,19		410 468	32	0,17000	0,17000	NS		223 548	288	0,05000	0,05000	NS
S	A		839 630	2 509	0,12300	0,12300	1,81		3 024 162	1 111	0,43600	0,43600	1,99		436 230	943	0,06400	0,06400	2,38
	P		839 630	2 321	0,12200	0,12200	1,01		3 024 162	1 583	0,43600	0,43600	1,40		436 230	2 155	0,06400	0,06400	1,04
P	A	02127	37 028	588	0,05000	0,05000	NS	02128	51 131	343	0,05000	0,05000	NS	02129	231 228	158	0,05000	0,05000	NS
	P		37 028	560	0,05000	0,05000	NS		51 131	324	0,05000	0,05000	NS		231 228	215	0,05000	0,05000	NS
S	A		462 560	140	0,06800	0,06800	18,68		420 902	188	0,06200	0,06200	13,80		393 064	720	0,05800	0,05800	3,61
	P		462 560	1 881	0,06800	0,06800	1,39		420 902	1 895	0,06200	0,06200	1,37		393 064	1 931	0,05800	0,05800	1,35
P	A	02130	1 196 710	132	0,17400	0,17400	25,92	02282	3 741	1 692	0,05000	0,05000	47,38	02283	0	0	0,05000	0,05000	-
	P		1 196 710	21	0,17400	0,17400	NS		8 141	8 493	0,05000	0,05000	9,32		-2 873	11 636	0,05000	0,05000	7,02
S	A		3 058 305	76	0,44200	0,44200	1,59		18 066	1 078	0,05000	0,05000	71,36		9 763	1 167	0,05000	0,05000	67,53
	P		3 058 305	440	0,44000	0,44000	1,18		18 066	1 235	0,05000	0,05000	62,28		9 763	1 160	0,05000	0,05000	67,93
P	A	02284	15 411	2 652	0,05000	0,05000	29,23	02285	129 082	18 568	0,05000	0,05000	2,79	02286	130 390	21 505	0,05000	0,05000	2,39
	P		15 411	9 377	0,05000	0,05000	8,27		129 082	19 037	0,05000	0,05000	2,72		130 390	22 163	0,05000	0,05000	2,32
S	A		-151	1 680	0,05000	0,05000	48,24		42 504	6 431	0,05000	0,05000	11,10		42 130	3 884	0,05000	0,05000	18,40
	P		-151	1 474	0,05000	0,05000	54,99		42 504	7 480	0,05000	0,05000	9,54		42 130	4 850	0,05000	0,05000	14,73
P	A	02321	784 894	13 858	0,13000	0,13000	3,44	02322	394 910	39 000	0,08200	0,08200	1,08	02323	674 132	15 180	0,11000	0,11000	1,57
	P		668 368	38 903	0,12000	0,12000	1,02		394 910	31 942	0,07600	0,07600	1,01		549 240	44 233	0,10600	0,10600	1,01
S	A		165 958	8 165	0,05000	0,05000	5,31		325 159	4 213	0,05000	0,05000	1,34		146 384	9 386	0,05000	0,05000	5,09
	P		165 958	8 385	0,05000	0,05000	5,17		325 159	3 153	0,05000	0,05000	1,79		146 384	10 111	0,05000	0,05000	4,73
P	A	02324	448 163	38 449	0,09000	0,09000	1,12	03701	591 628	3 829	0,14800	0,14800	26,41	03702	292 384	5 817	0,05000	0,05000	2,35
	P		448 163	32 652	0,08400	0,08400	1,01		949 593	18 167	0,14800	0,14800	1,08		292 384	5 225	0,05000	0,05000	2,62
S	A		346 154	2 897	0,05200	0,05200	1,34		137 884	4 204	0,05000	0,05000	11,83		48 203	5 246	0,05000	0,05000	13,36
	P		346 154	2 262	0,05200	0,05200	1,72		137 884	5 634	0,05000	0,05000	8,83		48 203	5 680	0,05000	0,05000	12,34
P	A	03703	367 829	6 424	0,05800	0,05800	1,47	03704	1 065 190	10 465	0,16600	0,16600	2,93	03705	339 192	24 519	0,06400	0,06400	1,06
	P		367 829	5 412	0,05600	0,05600	1,02		1 065 190	11 617	0,16000	0,16000	1,04		339 192	23 063	0,06400	0,06400	1,12

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		88 949	4 452	0,05000	0,05000	13,67		153 175	3 728	0,05000	0,05000	12,41		61 117	3 736	0,05000	0,05000	17,98
	P		88 949	4 537	0,05000	0,05000	13,41		153 175	4 977	0,05000	0,05000	9,29		61 117	3 117	0,05000	0,05000	21,54
P	A	03706	521 301	881	0,07700	0,07700	27,56	03707	1 300 892	13 156	0,19600	0,19600	1,17	03708	889 115	8 509	0,13400	0,13400	1,25
	P		521 301	1 849	0,07600	0,07600	1,03		1 300 892	15 458	0,19610	0,19610	1,01		889 115	8 365	0,13400	0,13400	1,27
S	A		14 967	1 379	0,05000	0,05000	56,29		237 534	2 926	0,05000	0,05000	9,20		486 624	830	0,07200	0,07200	4,28
	P		14 967	1 166	0,05000	0,05000	66,57		237 534	2 371	0,05000	0,05000	11,35		486 624	859	0,07200	0,07200	4,13
P	A	03709	87 823	468	0,05000	0,05000	NS	03710	539 391	1 956	0,08000	0,08000	2,18	03711	8 712	2 464	0,05000	0,05000	32,08
	P		87 823	621	0,05000	0,05000	98,38		539 391	3 327	0,08000	0,08000	1,28		8 712	3 038	0,05000	0,05000	26,02
S	A		228 405	1 498	0,05000	0,05000	19,41		229 469	57	0,05000	0,05000	NS		0	0	0,05000	0,05000	-
	P		228 405	1 848	0,05000	0,05000	15,73		229 469	914	0,05000	0,05000	31,54		28 515	1 628	0,05000	0,05000	45,79
P	A	03712	123	2 419	0,05000	0,05000	33,48	03713	506 174	2 336	0,07500	0,07500	1,52	03714	380 768	24 873	0,07000	0,07000	1,04
	P		123	6 853	0,05000	0,05000	11,82		506 174	3 480	0,07600	0,07600	1,76		380 768	24 007	0,07000	0,07000	1,08
S	A		3 526	1 180	0,05000	0,05000	67,98		0	0	0,05000	0,05000	-		76 605	3 787	0,05000	0,05000	16,81
	P		3 526	2 414	0,05000	0,05000	33,23		230 911	1 080	0,05000	0,05000	26,37		76 605	3 465	0,05000	0,05000	18,37
P	A	03715	378 327	4 872	0,05800	0,05800	1,28	03716	1 099 862	6 983	0,16600	0,16600	2,19	03717	735 027	11 551	0,11400	0,11400	1,26
	P		378 327	5 224	0,05800	0,05800	1,20		1 099 862	8 564	0,16400	0,16400	1,17		735 027	10 922	0,11200	0,11200	1,01
S	A		16 781	590	0,05000	0,05000	NS		236 846	1 233	0,05000	0,05000	21,96		490 991	273	0,07200	0,07200	9,03
	P		16 781	563	0,05000	0,05000	NS		180 469	945	0,05000	0,05000	42,39		490 991	237	0,07200	0,07200	10,40
P	A	03718	71 509	1 120	0,05000	0,05000	57,85	04080	1 583 529	39 854	0,25800	0,25800	1,26	04115	36 088	5 728	0,05000	0,05000	12,72
	P		71 509	1 115	0,05000	0,05000	58,11		1 583 529	43 918	0,25600	0,25600	1,06		36 088	7 359	0,05000	0,05000	9,90
S	A		231 286	2 239	0,05000	0,05000	12,68		500 812	1 634	0,10000	0,10000	28,30		122 942	1 813	0,05000	0,05000	29,30
	P		231 286	2 862	0,05000	0,05000	9,92		619 495	18 373	0,10000	0,10000	1,02		122 942	3 074	0,05000	0,05000	17,28
P	A	04116	125 866	5 433	0,05000	0,05000	9,66	04150	1 835 565	9 604	0,27200	0,27200	1,53	04151	3 099 630	28 754	0,46400	0,46400	1,09
	P		125 866	7 284	0,05000	0,05000	7,20		1 835 565	10 162	0,27000	0,27000	1,05		3 099 630	13 041	0,45400	0,45400	1,10
S	A		135 508	1 513	0,05000	0,05000	33,22		1 065 024	2 743	0,15600	0,15600	1,83		900 746	1 977	0,14600	0,14600	21,41
	P		135 508	3 659	0,05000	0,05000	13,74		1 065 024	2 316	0,15600	0,15600	2,17		973 044	1 378	0,14200	0,14200	1,58
P	A	04152	3 319 760	20 783	0,49400	0,49400	1,62	04153	1 677 804	9 602	0,25000	0,25000	1,67						
	P		3 319 760	6 246	0,48200	0,48200	1,18		1 677 804	10 232	0,24800	0,24800	1,14						
S	A		1 026 289	5 130	0,15200	0,15200	2,14		1 109 141	910	0,16200	0,16200	4,13						
	P		1 026 289	276	0,14800	0,14800	1,26		1 109 141	588	0,16000	0,16000	1,26						
Piano Primo					**Parete P8-P15**											**Parete P8-P15**			
P	A	00252	1 488 318	93 230	0,27400	0,27400	1,03	00259	411 686	20 878	0,07400	0,07400	1,18	00261	239 066	31 665	0,05410	0,05410	1,05
	P		1 488 318	93 506	0,27400	0,27400	1,03		411 686	33 322	0,08000	0,08000	1,05		239 066	34 482	0,05600	0,05600	1,05
S	A		481 451	33 257	0,09000	0,09000	1,05		127 987	12 497	0,05000	0,05000	4,16		48 610	10 369	0,05000	0,05000	6,75
	P		481 451	30 030	0,08800	0,08800	1,05		127 987	14 436	0,05000	0,05000	3,60		48 610	8 811	0,05000	0,05000	7,94

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01276	144 473	21 005	0,05000	0,05000	2,30	01277	149 701	20 194	0,05000	0,05000	2,33	01278	197 824	28 838	0,05000	0,05000	1,25
	P		144 473	17 281	0,05000	0,05000	2,79		149 701	17 343	0,05000	0,05000	2,71		197 824	28 527	0,05000	0,05000	1,27
S	A		62 927	4 514	0,05000	0,05000	14,79		31 469	6 237	0,05000	0,05000	11,85		65 208	10 602	0,05000	0,05000	6,25
	P		62 927	3 143	0,05000	0,05000	21,24		31 469	5 323	0,05000	0,05000	13,88		65 208	9 825	0,05000	0,05000	6,74
P	A	01279	324 443	28 252	0,06400	0,06400	1,04	01446	474 966	27 063	0,08600	0,08600	1,10	01447	372 954	33 921	0,07600	0,07600	1,10
	P		324 443	30 822	0,06610	0,06610	1,07		474 966	33 412	0,08900	0,08900	1,04		372 954	40 003	0,07900	0,07900	1,06
S	A		59 829	16 078	0,05000	0,05000	4,20		117 141	5 514	0,05000	0,05000	9,87		111 046	9 088	0,05000	0,05000	6,14
	P		59 829	15 994	0,05000	0,05000	4,22		117 141	6 581	0,05000	0,05000	8,27		111 046	10 321	0,05000	0,05000	5,41
P	A	01448	493 364	50 938	0,10400	0,10400	1,06	01449	934 298	41 998	0,16200	0,16200	1,09	01450	1 458 637	41 686	0,23600	0,23600	1,04
	P		493 364	54 453	0,10610	0,10610	1,06		934 298	45 859	0,16210	0,16210	1,00		1 458 637	41 335	0,23600	0,23600	1,05
S	A		137 441	11 790	0,05000	0,05000	4,23		165 768	13 920	0,05000	0,05000	3,12		229 255	7 331	0,05000	0,05000	3,94
	P		137 441	13 087	0,05000	0,05000	3,81		165 768	15 473	0,05000	0,05000	2,80		229 255	5 591	0,05000	0,05000	5,16
P	A	01451	942 401	15 054	0,14600	0,14600	1,21	01452	604 339	9 818	0,09400	0,09400	1,32	01453	323 491	56 280	0,08200	0,08200	1,03
	P		942 401	13 977	0,14400	0,14400	1,05		604 339	5 675	0,09000	0,09000	1,00		323 491	49 767	0,07800	0,07800	1,04
S	A		30 907	5 360	0,05000	0,05000	13,81		9 307	3 071	0,05000	0,05000	25,69		15 759	18 886	0,05000	0,05000	4,10
	P		30 907	4 438	0,05000	0,05000	16,68		9 307	3 114	0,05000	0,05000	25,34		15 759	16 416	0,05000	0,05000	4,72
P	A	01454	190 714	97 429	0,08800	0,08800	1,00	01455	191 374	26 176	0,05000	0,05000	1,44	01456	203 897	4 640	0,05000	0,05000	7,49
	P		190 714	90 311	0,08400	0,08400	1,01		191 374	31 755	0,05000	0,05000	1,18		203 897	9 502	0,05000	0,05000	3,66
S	A		14 269	37 351	0,05000	0,05000	2,08		18 254	5 402	0,05000	0,05000	14,23		51 096	3 306	0,05000	0,05000	21,00
	P		14 269	34 765	0,05000	0,05000	2,24		18 254	8 231	0,05000	0,05000	9,34		51 096	6 558	0,05000	0,05000	10,59
P	A	01457	323 859	3 793	0,05000	0,05000	1,57	01458	431 308	1 512	0,06410	0,06410	1,76	01459	458 307	2 030	0,06800	0,06800	1,49
	P		323 859	5 649	0,05000	0,05000	1,06		431 308	4 204	0,06600	0,06600	1,94		458 307	5 542	0,07010	0,07010	1,41
S	A		44 954	5 802	0,05000	0,05000	12,21		120 388	4 018	0,05000	0,05000	13,36		15 714	7 928	0,05000	0,05000	9,77
	P		44 954	6 014	0,05000	0,05000	11,78		120 388	6 047	0,05000	0,05000	8,88		15 714	11 265	0,05000	0,05000	6,88
P	A	01460	891 173	18 322	0,14000	0,14000	1,10	01461	753 685	45 886	0,13800	0,13800	1,06	01462	934 962	82 243	0,18800	0,18800	1,05
	P		891 173	23 412	0,14300	0,14300	1,08		753 685	54 412	0,14210	0,14210	1,02		934 962	73 977	0,18200	0,18200	1,04
S	A		324 425	6 810	0,05100	0,05100	1,10		39 812	5 166	0,05000	0,05000	13,94		244 454	5 433	0,05000	0,05000	4,65
	P		324 425	9 781	0,05400	0,05400	1,36		39 812	5 067	0,05000	0,05000	14,21		104 435	9 059	0,05000	0,05000	6,33
P	A	01463	1 153 084	24 634	0,18400	0,18400	1,30	01464	1 162 630	20 037	0,18000	0,18000	1,10	01465	1 413 292	57 747	0,24000	0,24000	1,04
	P		1 153 084	19 107	0,17800	0,17800	1,09		1 162 630	15 455	0,17600	0,17600	1,00		1 413 292	53 803	0,23800	0,23800	1,06
S	A		65 104	1 310	0,05000	0,05000	50,57		71 257	1 344	0,05000	0,05000	48,25		112 881	4 108	0,05000	0,05000	13,49
	P		65 104	1 147	0,05000	0,05000	57,76		71 257	1 227	0,05000	0,05000	52,86		112 881	2 180	0,05000	0,05000	25,41
P	A	02171	1 991 566	23 988	0,37200	0,37200	6,40	02172	1 426 818	17 741	0,29600	0,29600	10,74	02173	1 777 292	31 900	0,27800	0,27800	1,21
	P		2 282 014	64 612	0,36800	0,36800	1,00		1 783 117	53 035	0,29000	0,29000	1,04		1 777 292	26 214	0,27200	0,27200	1,06
S	A		604 663	873	0,08800	0,08800	1,66		192 245	4 863	0,05000	0,05000	7,69		12 830	4 249	0,05000	0,05000	18,38
	P		604 663	2 303	0,08900	0,08900	1,80		192 245	4 989	0,05000	0,05000	7,49		12 830	4 285	0,05000	0,05000	18,23
P	A	02174	1 140 486	10 331	0,17200	0,17200	1,45	02175	774 636	20 449	0,12600	0,12600	1,25	02176	774 403	49 330	0,14200	0,14200	1,02
	P		1 140 486	5 140	0,16800	0,16800	1,26		774 636	15 956	0,12200	0,12200	1,13		774 403	45 444	0,14000	0,14000	1,04
S	A		3 771	862	0,05000	0,05000	92,99		20 615	2 863	0,05000	0,05000	26,67		223 060	3 747	0,05000	0,05000	8,10
	P		3 771	854	0,05000	0,05000	93,87		20 615	2 891	0,05000	0,05000	26,41		223 060	3 654	0,05000	0,05000	8,30
P	A	02177	798 338	90 438	0,17200	0,17200	1,02	02178	2 564 524	13 234	0,38000	0,38000	1,47	02179	929 481	4 940	0,13800	0,13800	1,42
	P		798 338	87 585	0,17000	0,17000	1,02		2 564	17 249	0,38000	0,38000	1,12		929 481	7 971	0,14010	0,14010	1,48

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
									524										
S	A		417 293	2 135	0,06200	0,06200	1,64		80 397	6 695	0,05000	0,05000	9,38		98 879	2 112	0,05000	0,05000	27,74
	P		417 293	3 242	0,06200	0,06200	1,08		80 397	6 306	0,05000	0,05000	9,96		98 879	2 345	0,05000	0,05000	24,98
P	A	02180	559 322	3 612	0,08600	0,08600	3,88	02181	413 908	1 893	0,07000	0,07000	9,49	02182	388 893	8 155	0,06200	0,06200	1,29
	P		559 322	5 028	0,08400	0,08400	1,20		453 154	5 452	0,07000	0,07000	1,54		388 893	7 971	0,06200	0,06200	1,32
S	A		4 433	409	0,05000	0,05000	NS		10 433	2 499	0,05000	0,05000	31,47		43 251	2 584	0,05000	0,05000	27,56
	P		4 433	682	0,05000	0,05000	NS		10 433	2 211	0,05000	0,05000	35,57		43 251	2 837	0,05000	0,05000	25,10
P	A	02183	402 315	17 267	0,07000	0,07000	1,22	02184	1 540 506	11 167	0,23000	0,23000	1,35	02185	897 526	3 296	0,13400	0,13400	3,98
	P		402 315	16 307	0,06800	0,06800	1,07		1 540 506	9 752	0,22800	0,22800	1,15		897 526	2 937	0,13200	0,13200	1,53
S	A		19 178	392	0,05000	0,05000	NS		101 633	1 366	0,05000	0,05000	42,43		1 581 343	8 645	0,23400	0,23400	1,33
	P		19 178	467	0,05000	0,05000	NS		101 633	1 406	0,05000	0,05000	41,22		1 581 343	8 584	0,23400	0,23400	1,34
P	A	02186	276 105	942	0,05000	0,05000	18,74	02187	90 153	560	0,05000	0,05000	NS	02188	324 785	1 349	0,05000	0,05000	4,25
	P		276 105	1 820	0,05000	0,05000	9,70		90 153	470	0,05000	0,05000	NS		324 785	983	0,05000	0,05000	5,83
S	A		920 248	2 789	0,13400	0,13400	1,07		1 050 993	824	0,15600	0,15600	10,31		302 677	1 915	0,05000	0,05000	5,84
	P		920 248	1 960	0,13400	0,13400	1,52		1 063 254	2 875	0,15600	0,15600	1,90		302 677	2 915	0,05000	0,05000	3,83
P	A	02314	-3 372	17 245	0,05000	0,05000	4,74	02315	10 148	11 499	0,05000	0,05000	6,85	03856	1 217 550	49 072	0,20600	0,20600	1,04
	P		-3 372	11 495	0,05000	0,05000	7,11		10 148	4 582	0,05000	0,05000	17,18		1 217 550	50 424	0,20600	0,20600	1,01
S	A		46 887	2 258	0,05000	0,05000	31,17		56 773	3 050	0,05000	0,05000	22,34		228 338	8 591	0,05000	0,05000	3,39
	P		46 887	3 490	0,05000	0,05000	20,17		56 773	2 160	0,05000	0,05000	31,55		228 338	8 554	0,05000	0,05000	3,40
P	A	03857	381 161	12 715	0,06300	0,06300	1,10	03858	172 275	23 693	0,05000	0,05000	1,77	03859	289 992	7 001	0,05000	0,05000	2,04
	P		381 161	17 245	0,06600	0,06600	1,12		172 275	25 534	0,05000	0,05000	1,64		289 992	9 354	0,05000	0,05000	1,53
S	A		46 978	8 158	0,05000	0,05000	8,63		31 133	5 959	0,05000	0,05000	12,41		319 027	1 709	0,05000	0,05000	4,19
	P		46 978	8 103	0,05000	0,05000	8,68		31 133	6 230	0,05000	0,05000	11,87		319 027	1 737	0,05000	0,05000	4,12
P	A	03860	71 018	4 402	0,05000	0,05000	14,75	03861	131 995	3 589	0,05000	0,05000	14,23	03862	741 144	5 875	0,11600	0,11600	4,67
	P		71 018	3 794	0,05000	0,05000	17,11		131 995	3 215	0,05000	0,05000	15,88		741 144	9 105	0,11200	0,11200	1,05
S	A		54 793	4 568	0,05000	0,05000	15,02		258 696	1 365	0,05000	0,05000	16,01		293 798	651	0,05000	0,05000	20,50
	P		54 793	4 124	0,05000	0,05000	16,63		170 878	749	0,05000	0,05000	56,39		293 798	1 732	0,05000	0,05000	7,71
P	A	03863	346 691	815	0,05200	0,05200	4,60	03864	526 905	26 876	0,09400	0,09400	1,15	03865	449 284	3 931	0,06800	0,06800	1,50
	P		346 691	924	0,05200	0,05200	4,06		526 905	25 342	0,09200	0,09200	1,09		449 284	3 337	0,06800	0,06800	1,77
S	A		12 605	3 075	0,05000	0,05000	25,42		545 916	3 375	0,08200	0,08200	1,81		567 784	4 402	0,08600	0,08600	2,06
	P		12 605	3 671	0,05000	0,05000	21,29		545 916	3 758	0,08200	0,08200	1,62		567 784	3 602	0,08400	0,08400	1,13
P	A	03866	131 450	7 375	0,05000	0,05000	6,94	03867	360 400	14 621	0,06200	0,06200	1,19	03868	384 255	20 300	0,06800	0,06800	1,07
	P		131 450	5 205	0,05000	0,05000	9,83		360 400	15 593	0,06200	0,06200	1,12		384 255	18 618	0,06800	0,06800	1,17
S	A		216 537	3 122	0,05000	0,05000	10,21		43 976	3 678	0,05000	0,05000	19,32		85 069	9 531	0,05000	0,05000	6,48
	P		216 537	2 170	0,05000	0,05000	14,68		46 105	4 805	0,05000	0,05000	14,69		85 069	10 552	0,05000	0,05000	5,85
P	A	03869	266 126	28 011	0,05600	0,05600	1,07	03870	208 016	655	0,05000	0,05000	51,60	03871	739 225	27 773	0,12400	0,12400	1,08
	P		266 126	26 726	0,05400	0,05400	1,00		208 016	651	0,05000	0,05000	51,92		739 225	29 288	0,12400	0,12400	1,02
S	A		481 120	4 016	0,07200	0,07200	1,22		103 616	5 425	0,05000	0,05000	10,60		61 651	7 894	0,05000	0,05000	8,49
	P		481 120	4 218	0,07200	0,07200	1,17		103 616	4 311	0,05000	0,05000	13,34		61 651	8 436	0,05000	0,05000	7,95
P	A	03872	520 713	4 446	0,07800	0,07800	1,23	03873	299 525	51 231	0,07600	0,07600	1,06	03874	233 160	22 716	0,05000	0,05000	1,23
	P		520 713	2 470	0,07800	0,07800	2,21		299 525	46 833	0,07200	0,07200	1,02		233 160	23 936	0,05000	0,05000	1,17
S	A		31 565	6 795	0,05000	0,05000	10,87		82 950	10 722	0,05000	0,05000	5,80		76 578	4 774	0,05000	0,05000	13,33
	P		31 565	7 520	0,05000	0,05000	9,82		82 950	12 044	0,05000	0,05000	5,16		76 578	4 413	0,05000	0,05000	14,42

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	03875	204 321	16 370	0,05000	0,05000	2,12	04081	1 400 926	93 950	0,26200	0,26200	1,04	04100	232 842	25 942	0,05000	0,05000	1,08
	P		204 321	18 245	0,05000	0,05000	1,90		1 400 926	90 869	0,25800	0,25800	1,00		232 842	25 854	0,05000	0,05000	1,08
S	A		54 721	5 811	0,05000	0,05000	11,81		301 688	27 305	0,06100	0,06100	1,10		33 829	9 459	0,05000	0,05000	7,75
	P		54 721	5 537	0,05000	0,05000	12,39		301 688	20 880	0,05600	0,05600	1,04		33 829	7 992	0,05000	0,05000	9,18
P	A	04101	106 097	9 593	0,05000	0,05000	5,94	04138	1 388 659	25 342	0,21600	0,21600	1,09	04139	1 305 306	101 761	0,25200	0,25200	1,01
	P		106 097	6 230	0,05000	0,05000	9,14		1 388 659	33 780	0,22010	0,22010	1,02		1 305 306	116 182	0,26100	0,26100	1,01
S	A		110 110	3 279	0,05000	0,05000	17,09		203 307	8 555	0,05000	0,05000	4,08		381 534	18 807	0,06800	0,06800	1,18
	P		110 110	2 807	0,05000	0,05000	19,96		203 307	9 413	0,05000	0,05000	3,70		381 534	24 782	0,07100	0,07100	1,11
P	A	04140	1 681 179	31 255	0,26600	0,26600	1,31	04141	1 284 441	16 977	0,19600	0,19600	1,15						
	P		1 681 179	36 079	0,26400	0,26400	1,03		1 284 441	15 295	0,19400	0,19400	1,05						
S	A		498 819	3 888	0,08800	0,08800	7,11		2 109 800	11 290	0,31200	0,31200	1,36						
	P		561 724	11 779	0,08800	0,08800	1,06		2 109 800	11 175	0,31000	0,31000	1,04						
Piano Primo					**Parete P10-P17-P20**											**Parete P10-P17**			
P	A	00100	25 880	11 008	0,03000	0,03000	2,30	00235	459 870	37 629	0,10800	0,10800	1,04	00245	201 796	7 674	0,03700	0,03700	1,07
	P		25 880	11 144	0,03000	0,03000	2,27		459 870	34 467	0,10400	0,10400	1,03		201 796	7 577	0,03800	0,03800	1,21
S	A		61 575	3 740	0,03000	0,03000	5,55		164 914	11 184	0,03600	0,03600	1,11		39 979	3 601	0,03000	0,03000	6,53
	P		61 575	1 792	0,03000	0,03000	11,59		164 914	8 598	0,03200	0,03200	1,01		39 979	3 326	0,03000	0,03000	7,07
P	A	00246	80 861	9 456	0,03000	0,03000	1,93	01301	-36 278	844	0,03000	0,03000	39,44	01302	11 084	8 204	0,03000	0,03000	3,32
	P		80 861	11 113	0,03000	0,03000	1,65		-36 278	1 691	0,03000	0,03000	19,68		11 084	8 896	0,03000	0,03000	3,06
S	A		36 867	2 712	0,03000	0,03000	8,82		126 237	2 673	0,03000	0,03000	4,49		256 902	2 278	0,04100	0,04100	1,74
	P		36 867	4 365	0,03000	0,03000	5,48		126 237	4 676	0,03000	0,03000	2,57		256 902	4 034	0,04200	0,04200	1,31
P	A	01303	295 105	1 880	0,04600	0,04600	1,97	01304	206 284	7 360	0,03900	0,03900	1,30	01305	8 789	2 011	0,03000	0,03000	13,69
	P		298 222	2 669	0,04600	0,04600	1,21		206 284	7 304	0,03800	0,03800	1,17		8 789	2 138	0,03000	0,03000	12,87
S	A		803 288	3 925	0,12200	0,12200	1,71		225 962	913	0,03400	0,03400	1,73		25 443	3 827	0,03000	0,03000	6,63
	P		803 288	4 923	0,12200	0,12200	1,36		225 962	833	0,03400	0,03400	1,89		25 443	3 828	0,03000	0,03000	6,63
P	A	01306	-82 399	9 086	0,03000	0,03000	4,31	01307	-51 164	164	0,03000	0,03000	NS	01308	-36 075	7 626	0,03000	0,03000	4,36
	P		-82 399	8 974	0,03000	0,03000	4,36		-51 164	23	0,03000	0,03000	NS		-36 075	6 771	0,03000	0,03000	4,91
S	A		8 844	2 175	0,03000	0,03000	12,65		3 127	676	0,03000	0,03000	41,79		90 090	3 355	0,03000	0,03000	5,07
	P		8 844	2 129	0,03000	0,03000	12,92		3 127	703	0,03000	0,03000	40,18		90 090	2 688	0,03000	0,03000	6,33
P	A	01336	21 741	1 046	0,03000	0,03000	24,73	01337	35 242	1 857	0,03000	0,03000	13,00	01338	165 166	22 361	0,04800	0,04800	1,05
	P		21 741	2 074	0,03000	0,03000	12,47		35 242	2 511	0,03000	0,03000	9,61		165 166	22 996	0,04800	0,04800	1,02
S	A		-11 467	1 688	0,03000	0,03000	17,84		9 833	731	0,03000	0,03000	37,47		40 941	10 972	0,03000	0,03000	2,13
	P		-11 467	3 273	0,03000	0,03000	9,20		9 833	2 164	0,03000	0,03000	12,66		40 941	11 818	0,03000	0,03000	1,98
P	A	01339	211 207	4 799	0,03600	0,03600	1,22	01340	-36 031	4 427	0,03000	0,03000	7,51	01341	-16 171	4 070	0,03000	0,03000	7,55
	P		211 207	3 306	0,03400	0,03400	1,15		-36 031	4 762	0,03000	0,03000	6,98		-16 171	4 329	0,03000	0,03000	7,10
S	A		70 878	4 291	0,03000	0,03000	4,56		40 153	3 185	0,03000	0,03000	7,38		5 889	1 220	0,03000	0,03000	22,86
	P		70 878	3 823	0,03000	0,03000	5,12		40 153	3 758	0,03000	0,03000	6,26		5 889	1 522	0,03000	0,03000	18,33
P	A	01342	175 938	1 404	0,03000	0,03000	3,46	01343	316 178	703	0,04800	0,04800	3,76	02087	557 280	5 722	0,08600	0,08600	1,06
	P		175 938	1 501	0,03000	0,03000	3,23		318 413	1 042	0,04800	0,04800	2,22		557 280	4 294	0,08600	0,08600	1,41
S	A		10 189	2 662	0,03000	0,03000	10,27		152 809	2 512	0,03000	0,03000	3,27		20 960	2 598	0,03000	0,03000	9,99
	P		10 189	2 790	0,03000	0,03000	9,80		152 809	2 749	0,03000	0,03000	2,99		20 960	2 447	0,03000	0,03000	10,61
P	A	02088	176 404	7 812	0,03400	0,03400	1,13	02089	-28 092	3 099	0,03000	0,03000	10,40	02090	-113 188	4 540	0,03000	0,03000	9,48
	P		176 404	8 049	0,03400	0,03400	1,10		-28 092	2 808	0,03000	0,03000	11,48		-113 188	4 942	0,03000	0,03000	8,71

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		16 929	4 634	0,03000	0,03000	5,71		68 525	215	0,03000	0,03000	92,44		18 928	757	0,03000	0,03000	34,64
	P		16 929	5 020	0,03000	0,03000	5,28		68 525	379	0,03000	0,03000	52,44		18 928	612	0,03000	0,03000	42,85
P	A	02091	71 833	3 408	0,03000	0,03000	5,71	02092	308 836	3 750	0,05000	0,05000	1,65	02093	373 564	7 632	0,06200	0,06200	1,11
	P		71 833	3 493	0,03000	0,03000	5,57		308 836	3 698	0,04800	0,04800	1,04		373 564	7 397	0,06200	0,06200	1,15
S	A		16 788	229	0,03000	0,03000	NS		44 934	1 224	0,03000	0,03000	18,71		83 388	1 706	0,03000	0,03000	10,51
	P		16 788	364	0,03000	0,03000	72,80		44 934	1 247	0,03000	0,03000	18,36		83 388	1 829	0,03000	0,03000	9,81
P	A	02094	708 292	5 164	0,10800	0,10800	1,24	02095	134 703	4 176	0,03000	0,03000	2,59	02096	-34 159	5 397	0,03000	0,03000	6,12
	P		708 292	4 341	0,10600	0,10600	1,02		134 703	3 708	0,03000	0,03000	2,91		-34 159	4 831	0,03000	0,03000	6,83
S	A		355 804	509	0,05200	0,05200	1,75		163 504	1 117	0,03000	0,03000	5,97		62 010	1 574	0,03000	0,03000	13,16
	P		355 804	680	0,05200	0,05200	1,31		163 504	995	0,03000	0,03000	6,70		62 010	1 299	0,03000	0,03000	15,94
P	A	02097	-17 700	2 474	0,03000	0,03000	12,49	02098	-59 825	4 899	0,03000	0,03000	7,41	02099	-56 110	1 912	0,03000	0,03000	18,73
	P		-17 700	2 432	0,03000	0,03000	12,71		-59 825	4 715	0,03000	0,03000	7,70		-56 110	1 767	0,03000	0,03000	20,27
S	A		17 752	932	0,03000	0,03000	28,30		17 512	1 597	0,03000	0,03000	16,54		11 812	656	0,03000	0,03000	41,37
	P		17 752	960	0,03000	0,03000	27,48		17 512	1 537	0,03000	0,03000	17,18		11 812	682	0,03000	0,03000	39,79
P	A	02100	-60 558	4 715	0,03000	0,03000	7,72	02101	34 666	6 574	0,03000	0,03000	3,68	02102	331 130	2 089	0,05000	0,05000	1,19
	P		-60 558	4 965	0,03000	0,03000	7,33		34 666	6 442	0,03000	0,03000	3,76		331 130	2 274	0,05000	0,05000	1,09
S	A		21 482	1 003	0,03000	0,03000	25,82		76 503	2 132	0,03000	0,03000	8,84		19 658	1 016	0,03000	0,03000	25,72
	P		21 482	1 066	0,03000	0,03000	24,30		76 503	2 010	0,03000	0,03000	9,38		19 658	764	0,03000	0,03000	34,20
P	A	02103	388 047	102	0,05700	0,05700	3,33	02104	165 027	154	0,03000	0,03000	41,86	02105	25 173	176	0,03000	0,03000	NS
	P		388 047	480	0,05800	0,05800	39,48		165 027	195	0,03000	0,03000	33,06		25 173	451	0,03000	0,03000	56,38
S	A		1 024 986	2 096	0,15200	0,15200	3,08		801 599	1 043	0,11700	0,11700	1,59		345 916	556	0,05210	0,05210	4,71
	P		1 024 986	2 473	0,15000	0,15000	1,13		801 599	1 399	0,11800	0,11800	2,44		345 916	695	0,05200	0,05200	3,27
P	A	02106	40 168	149	0,03000	0,03000	NS	02107	6 837	1 234	0,03000	0,03000	22,51	02108	147 722	8 448	0,03000	0,03000	1,06
	P		40 168	192	0,03000	0,03000	NS		6 837	1 129	0,03000	0,03000	24,60		147 722	8 449	0,03000	0,03000	1,06
S	A		466 355	594	0,06900	0,06900	9,54		209 899	500	0,03200	0,03200	3,79		162 852	244	0,03000	0,03000	27,71
	P		466 355	952	0,06800	0,06800	1,10		209 899	1 098	0,03200	0,03200	1,73		162 852	801	0,03000	0,03000	8,44
P	A	02300	3 829	5 060	0,03000	0,03000	5,56	02301	1 413	3 910	0,03000	0,03000	7,28	02302	-1 220	5 238	0,03000	0,03000	5,50
	P		3 829	2 443	0,03000	0,03000	11,53		1 413	1 797	0,03000	0,03000	15,84		-1 220	3 009	0,03000	0,03000	9,57
S	A		14 892	1 489	0,03000	0,03000	17,96		7 953	826	0,03000	0,03000	33,45		12 667	1 169	0,03000	0,03000	23,12
	P		14 892	785	0,03000	0,03000	34,07		7 953	350	0,03000	0,03000	78,95		12 667	972	0,03000	0,03000	27,81
P	A	03652	-16 479	2 152	0,03000	0,03000	14,29	03653	98 014	2 048	0,03000	0,03000	7,78	03654	39 561	1 721	0,03000	0,03000	13,70
	P		-16 479	2 123	0,03000	0,03000	14,49		98 014	1 529	0,03000	0,03000	10,42		39 561	2 285	0,03000	0,03000	10,32
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		6 443	416	0,03000	0,03000	66,89		179 208	390	0,03000	0,03000	11,22
	P		46 061	829	0,03000	0,03000	27,44		6 443	384	0,03000	0,03000	72,46		179 208	539	0,03000	0,03000	8,12
P	A	03655	-4 131	2 264	0,03000	0,03000	12,89	03656	66 784	1 208	0,03000	0,03000	16,64	04127	288 000	2 896	0,04600	0,04600	1,84
	P		-4 131	1 735	0,03000	0,03000	16,82		66 784	1 415	0,03000	0,03000	14,20		288 000	1 445	0,04400	0,04400	1,61
S	A		61 871	2 144	0,03000	0,03000	9,67		252 515	353	0,03800	0,03800	5,01		19 185	751	0,03000	0,03000	34,88
	P		56 062	1 700	0,03000	0,03000	12,63		252 515	316	0,03800	0,03800	5,59		19 185	796	0,03000	0,03000	32,91
P	A	04128	184 581	7 097	0,03400	0,03400	1,08	04158	403 145	11 086	0,07000	0,07000	1,10	04159	1 030 890	24 061	0,17600	0,17600	1,10
	P		184 581	7 274	0,03400	0,03400	1,05		403 145	11 365	0,07000	0,07000	1,07		1 030 890	24 903	0,17600	0,17600	1,07
S	A		-2 680	896	0,03000	0,03000	32,36		373 479	3 485	0,06000	0,06000	2,09		346 366	3 873	0,05400	0,05400	1,13
	P		-2 680	1 978	0,03000	0,03000	14,66		373 479	4 218	0,05800	0,05800	1,07		346 366	5 920	0,05700	0,05700	1,27
P	A	04160	354 714	4 641	0,05600	0,05600	1,13	04161	428 870	759	0,06400	0,06400	3,21						
	P		354 714	9 646	0,06200	0,06200	1,16		428 870	1 073	0,06400	0,06400	2,27						
S	A		111 442	1 708	0,03000	0,03000	8,24		1 076 903	3 134	0,16000	0,16000	1,71						
	P		111 442	2 599	0,03000	0,03000	5,41		1 076	3 904	0,16000	0,16000	1,37						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
									903										
Piano Primo						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00046	405 916	216	0,06000	0,06000	7,94	00100	-48 273	10 806	0,03000	0,03000	3,22	00158	64 971	6 225	0,03000	0,03000	3,27
	P		405 916	1 117	0,06000	0,06000	1,53		-48 273	11 107	0,03000	0,03000	3,13		64 971	6 859	0,03000	0,03000	2,96
S	A		80 703	513	0,03000	0,03000	35,68		58 338	4 737	0,03000	0,03000	4,47		28 198	2 722	0,03000	0,03000	9,20
	P		80 703	728	0,03000	0,03000	25,14		58 338	4 645	0,03000	0,03000	4,56		28 198	2 813	0,03000	0,03000	8,90
P	A	00246	-36 673	8 718	0,03000	0,03000	3,82	01126	117 061	959	0,03000	0,03000	13,85	01127	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		-36 673	11 138	0,03000	0,03000	2,99		117 061	1 726	0,03000	0,03000	7,70		160 198	990	0,03000	0,03000	7,22
S	A		11 704	1 462	0,03000	0,03000	18,57		11 491	730	0,03000	0,03000	37,23		4 414	450	0,03000	0,03000	62,41
	P		11 704	5 011	0,03000	0,03000	5,42		11 491	771	0,03000	0,03000	35,25		4 414	423	0,03000	0,03000	66,39
P	A	01128	0	0	0,03000	0,03000	-	01129	115 303	88	0,03000	0,03000	NS	01130	0	0	0,03200	0,03200	-
	P		164 572	586	0,03000	0,03000	11,11		195 761	820	0,03000	0,03000	2,35		218 012	797	0,03300	0,03300	3,33
S	A		15 365	664	0,03000	0,03000	40,18		9 921	1 061	0,03000	0,03000	25,80		4 217	808	0,03000	0,03000	34,79
	P		15 365	718	0,03000	0,03000	37,16		9 921	1 335	0,03000	0,03000	20,51		4 217	1 246	0,03000	0,03000	22,56
P	A	01131	0	0	0,03600	0,03600	-	01132	0	0	0,04000	0,04000	-	01133	366 519	1 354	0,05600	0,05600	2,53
	P		251 584	62	0,03800	0,03800	1,08		280 316	169	0,04200	0,04200	1,05		366 519	2 326	0,05600	0,05600	1,47
S	A		5 093	755	0,03000	0,03000	37,08		8 791	386	0,03000	0,03000	71,30		58 476	2 193	0,03000	0,03000	9,65
	P		5 093	1 275	0,03000	0,03000	21,96		8 791	1 270	0,03000	0,03000	21,67		58 476	2 779	0,03000	0,03000	7,61
P	A	01211	-24 127	2 209	0,03000	0,03000	14,37	01212	-27 005	1 456	0,03000	0,03000	22,05	01213	-37 681	2 827	0,03000	0,03000	11,84
	P		-24 127	3 029	0,03000	0,03000	10,48		-27 005	2 308	0,03000	0,03000	13,91		-37 681	3 508	0,03000	0,03000	9,54
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		19 726	12	0,03000	0,03000	NS		15 638	39	0,03000	0,03000	NS
	P		10 459	1 615	0,03000	0,03000	16,91		22 762	1 540	0,03000	0,03000	16,71		16 175	1 364	0,03000	0,03000	19,49
P	A	01214	-12 707	4 460	0,03000	0,03000	6,79	01215	-11 937	4 261	0,03000	0,03000	7,08	01216	-2 030	4 598	0,03000	0,03000	6,29
	P		-12 707	4 924	0,03000	0,03000	6,15		-11 937	4 823	0,03000	0,03000	6,26		-2 030	5 181	0,03000	0,03000	5,58
S	A		-522	357	0,03000	0,03000	80,44		3 359	771	0,03000	0,03000	36,60		10 546	1 012	0,03000	0,03000	26,98
	P		-522	1 520	0,03000	0,03000	18,89		3 359	1 838	0,03000	0,03000	15,35		10 546	1 903	0,03000	0,03000	14,35
P	A	01217	11 606	4 919	0,03000	0,03000	5,52	01218	19 995	4 082	0,03000	0,03000	6,39	01219	37 853	4 003	0,03000	0,03000	5,95
	P		11 606	5 395	0,03000	0,03000	5,03		19 995	4 628	0,03000	0,03000	5,64		37 853	4 543	0,03000	0,03000	5,24
S	A		7 192	650	0,03000	0,03000	42,66		8 791	830	0,03000	0,03000	33,16		17 454	601	0,03000	0,03000	43,95
	P		7 192	1 413	0,03000	0,03000	19,62		8 791	1 473	0,03000	0,03000	18,69		17 454	1 108	0,03000	0,03000	23,84
P	A	01220	51 681	2 513	0,03000	0,03000	8,77	01221	60 707	1 299	0,03000	0,03000	16,07	01290	-65 201	2 301	0,03000	0,03000	16,07
	P		51 681	3 101	0,03000	0,03000	7,10		120 163	1 220	0,03000	0,03000	10,53		-65 201	2 486	0,03000	0,03000	14,87
S	A		13 120	562	0,03000	0,03000	47,99		9 190	610	0,03000	0,03000	45,04		2 349	738	0,03000	0,03000	38,41
	P		13 120	944	0,03000	0,03000	28,57		11 637	814	0,03000	0,03000	33,37		2 349	895	0,03000	0,03000	31,67
P	A	01291	26 396	795	0,03000	0,03000	31,79	01292	-29 318	1 756	0,03000	0,03000	18,45	01293	-14 629	2 844	0,03000	0,03000	10,73
	P		26 396	905	0,03000	0,03000	27,92		-29 318	2 031	0,03000	0,03000	15,95		-14 629	3 261	0,03000	0,03000	9,36
S	A		18 017	267	0,03000	0,03000	98,66		20 112	292	0,03000	0,03000	89,30		12 297	435	0,03000	0,03000	62,24
	P		18 017	524	0,03000	0,03000	50,27		20 112	587	0,03000	0,03000	44,42		12 297	786	0,03000	0,03000	34,45
P	A	01294	-9 454	2 696	0,03000	0,03000	11,07	01295	6 347	2 846	0,03000	0,03000	9,78	01296	161 305	1 213	0,03000	0,03000	5,76
	P		-9 454	3 127	0,03000	0,03000	9,55		123 173	1 629	0,03000	0,03000	7,63		161 305	1 883	0,03000	0,03000	3,71
S	A		13 492	701	0,03000	0,03000	38,40		17 094	824	0,03000	0,03000	32,11		22 862	515	0,03000	0,03000	49,95
	P		13 492	1 081	0,03000	0,03000	24,90		17 094	1 175	0,03000	0,03000	22,52		22 862	850	0,03000	0,03000	30,26
P	A	01297	197 142	994	0,03000	0,03000	1,71	01298	248 886	1 049	0,03700	0,03700	1,21	01299	268 058	540	0,04000	0,04000	2,82
	P		197 142	1 754	0,03010	0,03010	1,04		248 886	1 942	0,03800	0,03800	1,19		268 058	1 437	0,04000	0,04000	1,06
S	A		28 556	608	0,03000	0,03000	41,11		21 777	374	0,03000	0,03000	69,15		23 788	310	0,03000	0,03000	82,59
	P		28 556	942	0,03000	0,03000	26,53		29 076	696	0,03000	0,03000	35,81		23 788	646	0,03000	0,03000	39,63
P	A	01300	303 041	1 438	0,04700	0,04700	3,03	01301	-13 323	751	0,03000	0,03000	40,42	01302	48 938	606	0,03000	0,03000	36,94
	P		303 041	2 379	0,04600	0,04600	1,08		-7 154	1 304	0,03000	0,03000	22,67		48 938	1 325	0,03000	0,03000	16,89
S	A		50 717	890	0,03000	0,03000	24,89		123 926	1 361	0,03000	0,03000	9,05		280 932	1 296	0,04200	0,04200	1,25
	P		50 717	1 209	0,03000	0,03000	18,32		123 926	3 610	0,03000	0,03000	3,41		280 932	3 124	0,04400	0,04400	1,20
P	A	01303	95 523	1 641	0,03000	0,03000	9,92	01304	95 674	6 277	0,03000	0,03000	2,59	01305	61 928	8 008	0,03000	0,03000	2,59

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		95 523	2 009	0,03000	0,03000	8,10		95 674	6 353	0,03000	0,03000	2,56		61 928	8 291	0,03000	0,03000	2,50
S	A		297 830	565	0,06400	0,06400	36,77		335 582	2 071	0,05200	0,05200	1,88		147 633	3 612	0,03000	0,03000	2,48
	P		416 710	4 031	0,06400	0,06400	1,05		335 582	2 925	0,05200	0,05200	1,33		147 633	4 277	0,03000	0,03000	2,09
P	A	01306	-47 834	11 678	0,03000	0,03000	2,98	01307	-81 615	1 355	0,03000	0,03000	28,83	01308	-60 137	8 834	0,03000	0,03000	4,11
	P		-47 834	11 663	0,03000	0,03000	2,98		-81 615	1 163	0,03000	0,03000	33,59		-60 137	8 330	0,03000	0,03000	4,36
S	A		12 240	2 508	0,03000	0,03000	10,80		16 236	1 959	0,03000	0,03000	13,56		66 121	2 928	0,03000	0,03000	6,89
	P		12 240	2 932	0,03000	0,03000	9,24		16 236	2 081	0,03000	0,03000	12,77		66 121	2 738	0,03000	0,03000	7,37
P	A	03567	336 479	638	0,05000	0,05000	2,66	03568	115 768	322	0,03000	0,03000	41,82	03569	-39 727	653	0,03000	0,03000	51,65
	P		336 479	1 640	0,05000	0,05000	1,03		115 768	925	0,03000	0,03000	14,56		-39 727	1 371	0,03000	0,03000	24,60
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		4 508	111	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		51 858	274	0,03000	0,03000	80,32		4 508	196	0,03000	0,03000	NS		65 710	1 876	0,03000	0,03000	10,79
P	A	03570	-66 640	1 207	0,03000	0,03000	30,78	03571	-26 745	1 241	0,03000	0,03000	25,84	03572	14 186	1 080	0,03000	0,03000	24,85
	P		-66 640	1 272	0,03000	0,03000	29,21		-26 745	1 307	0,03000	0,03000	24,54		14 186	1 177	0,03000	0,03000	22,80
S	A		38 791	281	0,03000	0,03000	84,28		30 299	571	0,03000	0,03000	43,38		15 858	579	0,03000	0,03000	45,97
	P		38 791	310	0,03000	0,03000	76,39		30 299	862	0,03000	0,03000	28,74		15 858	1 107	0,03000	0,03000	24,05
P	A	03573	-19 359	902	0,03000	0,03000	34,51	03574	-66 529	560	0,03000	0,03000	66,32	03575	-19 204	210	0,03000	0,03000	NS
	P		3 682	1 095	0,03000	0,03000	25,73		-66 529	1 133	0,03000	0,03000	32,78		-19 204	989	0,03000	0,03000	31,45
S	A		164 686	314	0,03000	0,03000	20,69		0	0	0,04400	0,04400	-		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		164 686	1 146	0,03000	0,03000	5,67		299 428	587	0,04400	0,04400	1,70		126 503	916	0,03000	0,03000	13,06
P	A	03576	-42 299	1 123	0,03000	0,03000	30,32	03577	-40 845	1 985	0,03000	0,03000	17,06	03578	-43 696	1 790	0,03000	0,03000	19,12
	P		-42 299	1 365	0,03000	0,03000	24,95		-40 845	2 301	0,03000	0,03000	14,72		-43 696	2 241	0,03000	0,03000	15,28
S	A		9 288	590	0,03000	0,03000	46,54		63 941	953	0,03000	0,03000	21,47		127 677	718	0,03000	0,03000	16,43
	P		9 288	1 071	0,03000	0,03000	25,64		63 941	1 661	0,03000	0,03000	12,32		175 170	980	0,03000	0,03000	5,07
P	A	03579	-41 005	468	0,03000	0,03000	72,41	03580	72 577	66	0,03000	0,03000	NS	03581	-27 201	2 082	0,03000	0,03000	15,43
	P		-41 005	1 078	0,03000	0,03000	31,44		72 577	463	0,03000	0,03000	41,80		-27 201	2 474	0,03000	0,03000	12,99
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		10 656	178	0,03000	0,03000	NS		33 578	945	0,03000	0,03000	25,77
	P		129 985	869	0,03000	0,03000	13,20		10 656	604	0,03000	0,03000	45,17		33 578	1 534	0,03000	0,03000	15,87
P	A	03582	-29 354	2 634	0,03000	0,03000	12,30	03583	-27 104	1 679	0,03000	0,03000	19,13	03584	-23 093	1 156	0,03000	0,03000	27,34
	P		-29 354	3 095	0,03000	0,03000	10,47		-27 104	2 231	0,03000	0,03000	14,39		-23 093	1 722	0,03000	0,03000	18,35
S	A		70 872	1 173	0,03000	0,03000	16,69		80 059	651	0,03000	0,03000	28,25		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		70 872	1 925	0,03000	0,03000	10,17		80 059	1 565	0,03000	0,03000	11,75		-1 689	991	0,03000	0,03000	29,13
P	A	03585	-3 847	1 186	0,03000	0,03000	24,57	03586	-3 182	2 835	0,03000	0,03000	10,25	03587	-3 133	2 654	0,03000	0,03000	10,95
	P		-3 847	1 697	0,03000	0,03000	17,17		-3 182	3 358	0,03000	0,03000	8,65		-3 133	3 209	0,03000	0,03000	9,05
S	A		13 093	626	0,03000	0,03000	43,09		38 883	1 187	0,03000	0,03000	19,94		51 049	1 061	0,03000	0,03000	20,84
	P		13 093	1 097	0,03000	0,03000	24,59		38 883	1 788	0,03000	0,03000	13,24		51 049	1 785	0,03000	0,03000	12,39
P	A	03588	0	0	0,03000	0,03000	-	03589	149 172	155	0,03000	0,03000	56,35	03590	20 837	2 277	0,03000	0,03000	11,41
	P		43 013	398	0,03000	0,03000	58,14		149 172	809	0,03000	0,03000	10,80		20 837	2 903	0,03000	0,03000	8,95
S	A		0	0	0,03000	0,03000	-		11 504	133	0,03000	0,03000	NS		20 373	977	0,03000	0,03000	26,65
	P		-1 068	796	0,03000	0,03000	36,16		16 889	516	0,03000	0,03000	51,33		20 373	1 459	0,03000	0,03000	17,85
P	A	03591	20 546	3 041	0,03000	0,03000	8,56	03592	16 766	1 900	0,03000	0,03000	13,95	03593	17 174	1 602	0,03000	0,03000	16,51
	P		20 546	3 659	0,03000	0,03000	7,11		16 766	2 502	0,03000	0,03000	10,59		17 174	2 147	0,03000	0,03000	12,32
S	A		29 184	1 260	0,03000	0,03000	19,77		28 359	730	0,03000	0,03000	34,27		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		29 184	1 831	0,03000	0,03000	13,61		28 359	1 387	0,03000	0,03000	18,04		-3 265	686	0,03000	0,03000	42,37
P	A	03594	176 320	304	0,03000	0,03000	15,79	03595	46 801	2 676	0,03000	0,03000	8,47	03596	41 891	2 546	0,03000	0,03000	9,15
	P		176 320	1 059	0,03000	0,03000	4,53		149 718	1 483	0,03000	0,03000	5,84		41 891	3 218	0,03000	0,03000	7,24
S	A		10 376	623	0,03000	0,03000	43,85		12 501	1 308	0,03000	0,03000	20,68		16 150	1 192	0,03000	0,03000	22,30
	P		15 591	1 003	0,03000	0,03000	26,57		12 501	1 766	0,03000	0,03000	15,32		16 150	1 702	0,03000	0,03000	15,62
P	A	03597	0	0	0,03000	0,03000	-	03598	229 531	156	0,03400	0,03400	6,70	03599	204 879	261	0,03000	0,03000	1,42
	P		97 103	513	0,03000	0,03000	31,30		229 531	1 033	0,03400	0,03400	1,01		204 879	1 114	0,03200	0,03200	6,58
S	A		8 635	205	0,03000	0,03000	NS		16 313	374	0,03000	0,03000	71,02		8 126	1 152	0,03000	0,03000	23,97
	P		11 576	765	0,03000	0,03000	35,51		16 313	736	0,03000	0,03000	36,09		8 126	1 548	0,03000	0,03000	17,84

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	03600	168 951	716	0,03000	0,03000	8,21	03601	59 266	1 540	0,03000	0,03000	13,68	03602	38 093	866	0,03000	0,03000	27,45
	P		168 951	1 496	0,03000	0,03000	3,93		135 401	1 165	0,03000	0,03000	9,19		38 093	1 463	0,03000	0,03000	16,25
S	A		4 931	1 335	0,03000	0,03000	20,99		3 891	916	0,03000	0,03000	30,73		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		5 781	1 737	0,03000	0,03000	16,07		3 891	1 329	0,03000	0,03000	21,18		-1 806	393	0,03000	0,03000	73,49
P	A	03603	0	0	0,04000	0,04000	-	03604	217 963	213	0,03200	0,03200	1,60	03605	89 700	1 301	0,03000	0,03000	13,13
	P		271 128	757	0,04000	0,04000	1,41		217 963	1 145	0,03400	0,03400	6,29		173 989	1 100	0,03000	0,03000	4,67
S	A		9 976	442	0,03000	0,03000	61,93		9 496	695	0,03000	0,03000	39,47		7 661	626	0,03000	0,03000	44,20
	P		9 976	838	0,03000	0,03000	32,66		9 496	1 078	0,03000	0,03000	25,45		7 661	914	0,03000	0,03000	30,27
P	A	03606	0	0	0,03000	0,03000	-												
	P		131 770	527	0,03000	0,03000	21,28												
S	A		4 559	303	0,03000	0,03000	92,62												
	P		4 559	510	0,03000	0,03000	55,03												
Piano Primo					**Parete P19-P21**											**Parete P19-P21**			
P	A	00044	259 235	6 150	0,04400	0,04400	1,12	00045	304 925	1 249	0,04600	0,04600	1,80	00056	305 321	2 061	0,04800	0,04800	2,06
	P		259 235	6 140	0,04400	0,04400	1,13		304 925	1 977	0,04600	0,04600	1,14		305 321	2 922	0,04800	0,04800	1,45
S	A		100 378	2 458	0,03000	0,03000	6,35		72 303	42	0,03000	0,03000	NS		66 001	571	0,03000	0,03000	35,37
	P		100 378	2 051	0,03000	0,03000	7,61		0	0	0,03000	0,03000	-		66 001	426	0,03000	0,03000	47,41
P	A	00157	12 883	1 466	0,03000	0,03000	18,42	00159	94 075	471	0,03000	0,03000	34,98	00160	-74 556	1 547	0,03000	0,03000	24,67
	P		12 883	1 819	0,03000	0,03000	14,84		96 953	1 828	0,03000	0,03000	8,80		-13 315	1 718	0,03000	0,03000	17,67
S	A		38 635	356	0,03000	0,03000	66,58		17 779	359	0,03000	0,03000	73,46		-1 328	723	0,03000	0,03000	39,86
	P		38 635	301	0,03000	0,03000	78,75		17 779	564	0,03000	0,03000	46,76		-1 328	693	0,03000	0,03000	41,59
P	A	01106	252 596	2 386	0,04000	0,04000	1,59	01107	219 079	1 108	0,03400	0,03400	2,35	01108	196 553	310	0,03000	0,03000	5,85
	P		252 596	3 878	0,04010	0,04010	1,01		219 079	2 295	0,03400	0,03400	1,13		196 553	1 204	0,03000	0,03000	1,51
S	A		9 084	1 870	0,03000	0,03000	14,70		5 223	666	0,03000	0,03000	42,01		3 288	597	0,03000	0,03000	47,28
	P		9 084	2 633	0,03000	0,03000	10,44		5 223	1 001	0,03000	0,03000	27,95		3 288	724	0,03000	0,03000	38,99
P	A	01109	164 904	1 977	0,03000	0,03000	3,27	01110	0	0	0,03000	0,03000	-	01111	0	0	0,03000	0,03000	-
	P		164 904	2 641	0,03000	0,03000	2,45		152 715	935	0,03000	0,03000	8,80		123 888	419	0,03000	0,03000	29,42
S	A		8 452	186	0,03000	0,03000	NS		5 816	237	0,03000	0,03000	NS		4 897	419	0,03000	0,03000	66,88
	P		8 452	59	0,03000	0,03000	NS		5 816	198	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01112	0	0	0,03000	0,03000	-	01113	97 053	1 818	0,03000	0,03000	8,84	01114	-13 938	21	0,03000	0,03000	NS
	P		103 419	969	0,03000	0,03000	15,67		97 053	1 878	0,03000	0,03000	8,55		42 552	384	0,03000	0,03000	60,42
S	A		3 452	252	0,03000	0,03000	NS		3 359	1 340	0,03000	0,03000	21,06		9 015	39	0,03000	0,03000	NS
	P		3 452	61	0,03000	0,03000	NS		3 359	332	0,03000	0,03000	85,00		4 742	18	0,03000	0,03000	NS
P	A	01115	-7 677	534	0,03000	0,03000	55,49	01116	136 262	424	0,03000	0,03000	24,95	01117	49 175	611	0,03000	0,03000	36,58
	P		93 541	894	0,03000	0,03000	18,51		136 262	1 118	0,03000	0,03000	9,46		183 874	784	0,03000	0,03000	4,71
S	A		3 954	255	0,03000	0,03000	NS		-593	166	0,03000	0,03000	NS		3 428	176	0,03000	0,03000	NS
	P		3 954	228	0,03000	0,03000	NS		-593	182	0,03000	0,03000	NS		3 428	135	0,03000	0,03000	NS
P	A	01118	203 907	234	0,03000	0,03000	1,59	01119	240 788	180	0,03600	0,03600	8,01	01120	251 803	351	0,03800	0,03800	5,34
	P		203 907	1 141	0,03200	0,03200	6,46		240 788	1 120	0,03600	0,03600	1,29		251 803	1 541	0,03800	0,03800	1,22
S	A		5 737	392	0,03000	0,03000	71,21		10 922	328	0,03000	0,03000	83,08		2 271	59	0,03000	0,03000	NS
	P		5 737	445	0,03000	0,03000	62,73		10 922	268	0,03000	0,03000	NS		2 271	94	0,03000	0,03000	NS
P	A	01121	270 023	244	0,04010	0,04010	2,17	03317	122 953	146	0,04000	0,04000	NS	03318	55 191	335	0,03000	0,03000	64,42
	P		270 023	1 529	0,04200	0,04200	3,30		268 212	807	0,04000	0,04000	1,86		55 191	798	0,03000	0,03000	27,04
S	A		-480	107	0,03000	0,03000	NS		40 940	366	0,03000	0,03000	63,95		3 003	151	0,03000	0,03000	NS
	P		-480	93	0,03000	0,03000	NS		40 940	415	0,03000	0,03000	56,40		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	03319	251 787	229	0,03800	0,03800	8,19	03320	222 972	163	0,03400	0,03400	12,41	03321	48 506	615	0,03000	0,03000	36,48
	P		251 787	1 407	0,03800	0,03800	1,33		222 972	1 108	0,03400	0,03400	1,83		176 204	967	0,03000	0,03000	4,98
S	A		1 066	28	0,03000	0,03000	NS		3 509	154	0,03000	0,03000	NS		587	258	0,03000	0,03000	NS
	P		1 066	163	0,03000	0,03000	NS		3 509	244	0,03000	0,03000	NS		587	233	0,03000	0,03000	NS
P	A	03322	13 039	546	0,03000	0,03000	49,41	03323	18 184	719	0,03000	0,03000	36,61						
	P		118 278	725	0,03000	0,03000	18,09		76 370	927	0,03000	0,03000	20,35						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		2 580	233	0,03000	0,03000	NS		72	184	0,03000	0,03000	NS						
	P		2 580	18	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-						
Piano Terra						**Parete P2-P3-P4**										**Parete P2-P3**			
P	A	00048	293 711	6 042	0,05000	0,05000	1,32	00162	293 478	4 094	0,04800	0,04800	1,46	00232	781 825	4 388	0,11800	0,11800	1,32
	P		293 711	6 969	0,05000	0,05000	1,14		293 478	4 231	0,04800	0,04800	1,41		781 825	4 901	0,11800	0,11800	1,18
S	A		42 458	5 085	0,03000	0,03000	4,56		62 101	1 367	0,03000	0,03000	15,14		198 614	888	0,03000	0,03000	1,70
	P		42 458	5 528	0,03000	0,03000	4,20		62 101	1 131	0,03000	0,03000	18,30		198 614	872	0,03000	0,03000	1,73
P	A	00233	846 251	32 401	0,15800	0,15800	1,05	00483	307 448	2 102	0,04700	0,04700	1,43	00484	343 954	844	0,05100	0,05100	1,67
	P		846 251	39 277	0,16500	0,16500	1,02		307 448	1 836	0,04600	0,04600	1,05		343 954	905	0,05200	0,05200	4,54
S	A		170 451	10 742	0,03800	0,03800	1,25		6 500	1 538	0,03000	0,03000	18,09		1 238	1 185	0,03000	0,03000	24,04
	P		170 451	13 122	0,04010	0,04010	1,20		6 500	1 555	0,03000	0,03000	17,89		1 238	1 378	0,03000	0,03000	20,67
P	A	00485	405 002	907	0,06000	0,06000	2,04	00486	430 856	1 989	0,06410	0,06410	1,13	00487	480 155	983	0,07000	0,07000	1,04
	P		405 002	692	0,06000	0,06000	2,67		430 856	1 894	0,06400	0,06400	1,13		480 155	635	0,07000	0,07000	1,60
S	A		5 478	948	0,03000	0,03000	29,48		12 478	2 037	0,03000	0,03000	13,28		6 503	1 177	0,03000	0,03000	23,63
	P		5 478	1 076	0,03000	0,03000	25,97		12 478	2 073	0,03000	0,03000	13,05		6 503	882	0,03000	0,03000	31,54
P	A	00488	552 129	1 109	0,08200	0,08200	7,08	00489	586 821	1 266	0,08600	0,08600	1,35	00490	799 409	4 632	0,12000	0,12000	1,12
	P		552 129	502	0,08000	0,08000	1,24		586 821	306	0,08600	0,08600	5,58		799 409	2 214	0,11800	0,11800	1,37
S	A		38 751	2 811	0,03000	0,03000	8,43		16 276	4 753	0,03000	0,03000	5,59		104 680	6 356	0,03000	0,03000	2,36
	P		38 751	2 062	0,03000	0,03000	11,49		16 276	3 500	0,03000	0,03000	7,59		104 680	4 288	0,03000	0,03000	3,50
P	A	00818	571 817	17 401	0,10200	0,10200	1,12	00819	415 769	12 013	0,07400	0,07400	1,19	00820	460 515	11 878	0,08000	0,08000	1,17
	P		571 817	20 707	0,10500	0,10500	1,08		415 769	13 491	0,07400	0,07400	1,06		460 515	12 956	0,08000	0,08000	1,07
S	A		108 748	4 766	0,03000	0,03000	3,03		67 325	3 164	0,03000	0,03000	6,33		113 134	2 909	0,03000	0,03000	4,76
	P		108 748	5 742	0,03000	0,03000	2,52		67 325	3 579	0,03000	0,03000	5,60		113 134	3 230	0,03000	0,03000	4,28
P	A	00821	26 342	2 156	0,03000	0,03000	11,72	00822	173 604	2 680	0,03000	0,03000	1,94	00823	134 237	2 543	0,03000	0,03000	4,27
	P		26 342	2 178	0,03000	0,03000	11,61		173 604	2 718	0,03000	0,03000	1,91		134 237	2 617	0,03000	0,03000	4,15
S	A		133 670	668	0,03000	0,03000	16,39		183 900	234	0,03000	0,03000	15,75		332 652	569	0,05000	0,05000	3,98
	P		133 670	700	0,03000	0,03000	15,64		182 043	201	0,03000	0,03000	19,70		332 652	440	0,05000	0,05000	5,14
P	A	00824	235 599	545	0,03600	0,03600	4,06	00825	274 180	3 536	0,04400	0,04400	1,34	00826	269 835	2 571	0,04200	0,04200	1,29
	P		235 599	596	0,03600	0,03600	3,71		274 180	3 605	0,04400	0,04400	1,31		269 835	2 603	0,04200	0,04200	1,28
S	A		512 507	962	0,07600	0,07600	2,51		52 899	1 127	0,03000	0,03000	19,41		38 586	1 131	0,03000	0,03000	20,96
	P		512 507	769	0,07600	0,07600	3,14		52 899	1 039	0,03000	0,03000	21,05		38 586	1 096	0,03000	0,03000	21,63
P	A	00827	253 430	2 028	0,03900	0,03900	1,29	02272	709 223	3 185	0,10600	0,10600	1,31	02273	421 570	4 300	0,06600	0,06600	1,29
	P		253 430	1 946	0,04000	0,04000	2,10		709 223	3 839	0,10600	0,10600	1,09		421 570	4 656	0,06600	0,06600	1,19
S	A		62 564	989	0,03000	0,03000	20,87		77 292	505	0,03000	0,03000	37,13		21 467	428	0,03000	0,03000	60,52
	P		62 564	949	0,03000	0,03000	21,75		77 292	549	0,03000	0,03000	34,15		21 467	435	0,03000	0,03000	59,54
P	A	02274	347 112	2 099	0,05400	0,05400	2,61	02968	545 062	9 312	0,09000	0,09000	1,27	02969	245 189	2 298	0,03800	0,03800	1,24
	P		347 112	2 166	0,05200	0,05200	1,06		545 062	10 043	0,09000	0,09000	1,17		245 189	2 368	0,03800	0,03800	1,21
S	A		31 259	452	0,03000	0,03000	54,53		81 768	1 683	0,03000	0,03000	10,79		352 487	580	0,05200	0,05200	2,38
	P		31 259	528	0,03000	0,03000	46,68		81 768	1 858	0,03000	0,03000	9,77		352 487	402	0,05200	0,05200	3,44
P	A	02970	265 129	516	0,04000	0,04000	3,80	02971	701 697	9 840	0,11200	0,11200	1,15	02972	517 145	7 029	0,08200	0,08200	1,12
	P		265 129	471	0,04000	0,04000	4,16		701 697	11 270	0,11200	0,11200	1,00		517 145	7 625	0,08200	0,08200	1,03
S	A		31 998	163	0,03000	0,03000	NS		114 719	1 575	0,03000	0,03000	8,64		56 418	3 401	0,03000	0,03000	6,30
	P		31 998	168	0,03000	0,03000	NS		114 719	1 643	0,03000	0,03000	8,29		56 418	3 941	0,03000	0,03000	5,44
P	A	02973	463 820	2 087	0,07000	0,07000	1,65	02974	388 180	1 574	0,05800	0,05800	1,45	02975	342 599	321	0,05000	0,05000	2,44
	P		463 820	1 825	0,07000	0,07000	1,89		388 180	1 496	0,05800	0,05800	1,53		342 599	388	0,05000	0,05000	2,02
S	A		11 338	987	0,03000	0,03000	27,56		35 989	555	0,03000	0,03000	43,32		56 756	361	0,03000	0,03000	59,23
	P		11 338	988	0,03000	0,03000	27,53		35 989	495	0,03000	0,03000	48,57		56 756	353	0,03000	0,03000	60,57
P	A	02976	267 648	522	0,04000	0,04000	3,04	02977	409 836	4 565	0,06400	0,06400	1,15	02978	323 120	1 906	0,04900	0,04900	1,35
	P		267 648	528	0,04000	0,04000	3,00		409 836	4 867	0,06400	0,06400	1,08		323 120	1 848	0,05000	0,05000	2,24
S	A		65 622	762	0,03000	0,03000	26,57		23 126	1 562	0,03000	0,03000	16,45		23 890	1 105	0,03000	0,03000	23,16
	P		65 622	801	0,03000	0,03000	25,28		23 126	1 778	0,03000	0,03000	14,45		23 890	1 239	0,03000	0,03000	20,65

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	02979	272 935	2 270	0,04200	0,04200	1,26	02980	249 570	1 254	0,03800	0,03800	1,76	04166	255 763	3 834	0,04200	0,04200	1,41
	P		272 935	2 267	0,04200	0,04200	1,26		249 570	1 289	0,03800	0,03800	1,71		255 763	3 865	0,04200	0,04200	1,39
S	A		67 608	632	0,03000	0,03000	31,63		227 553	160	0,03400	0,03400	8,38		144 071	588	0,03000	0,03000	16,10
	P		67 608	640	0,03000	0,03000	31,24		227 553	99	0,03400	0,03400	13,54		151 493	598	0,03000	0,03000	14,05
Piano Terra						**Parete P2-P3-P4**										**Parete P3-P4**			
P	A	00162	447 827	1 325	0,06600	0,06600	1,27	00821	40 406	3 159	0,03000	0,03000	7,43	00822	195 114	2 647	0,03200	0,03200	1,54
	P		447 827	1 364	0,06600	0,06600	1,24		40 406	3 179	0,03000	0,03000	7,38		195 114	2 688	0,03200	0,03200	1,52
S	A		1 056 203	4 621	0,15800	0,15800	1,42		62 935	1 382	0,03000	0,03000	14,90		239 907	513	0,03600	0,03600	3,07
	P		1 056 203	4 103	0,15600	0,15600	1,07		62 935	1 391	0,03000	0,03000	14,80		239 907	457	0,03600	0,03600	3,44
P	A	00823	177 091	2 228	0,03000	0,03000	2,10	00824	266 051	1 589	0,04000	0,04000	1,15	00984	20 149	11 224	0,03000	0,03000	2,32
	P		177 091	2 294	0,03000	0,03000	2,04		266 051	1 660	0,04000	0,04000	1,10		20 149	11 821	0,03000	0,03000	2,21
S	A		497 912	683	0,07400	0,07400	7,94		427 740	958	0,06400	0,06400	2,72		32 760	2 803	0,03000	0,03000	8,72
	P		497 912	522	0,07200	0,07200	1,06		427 740	783	0,06400	0,06400	3,33		32 760	2 970	0,03000	0,03000	8,23
P	A	00985	102 501	11 056	0,03000	0,03000	1,39	00986	181 356	11 402	0,03800	0,03800	1,06	00987	301 780	14 709	0,06000	0,06000	1,13
	P		102 501	11 802	0,03000	0,03000	1,30		181 356	12 312	0,04010	0,04010	1,15		301 780	16 145	0,06000	0,06000	1,03
S	A		17 321	2 397	0,03000	0,03000	11,03		38 252	2 280	0,03000	0,03000	10,42		63 019	4 157	0,03000	0,03000	4,95
	P		17 321	2 534	0,03000	0,03000	10,43		38 252	2 462	0,03000	0,03000	9,65		63 019	4 596	0,03000	0,03000	4,48
P	A	00988	487 810	1 190	0,07200	0,07200	1,64	00989	375 677	1 383	0,05600	0,05600	1,50	00990	332 743	2 773	0,05200	0,05200	1,55
	P		487 810	551	0,07200	0,07200	3,54		375 677	1 057	0,05600	0,05600	1,96		332 743	2 642	0,05200	0,05200	1,63
S	A		75 706	4 273	0,03000	0,03000	4,44		64 114	2 088	0,03000	0,03000	9,79		91 733	832	0,03000	0,03000	20,19
	P		75 706	3 729	0,03000	0,03000	5,08		64 114	1 697	0,03000	0,03000	12,04		91 733	414	0,03000	0,03000	40,57
P	A	00991	173 073	1 417	0,03000	0,03000	3,72	00992	173 976	324	0,03000	0,03000	15,87	00993	85 212	116	0,03000	0,03000	NS
	P		173 073	1 860	0,03000	0,03000	2,84		173 976	407	0,03000	0,03000	12,63		85 212	214	0,03000	0,03000	82,66
S	A		399 590	921	0,06000	0,06000	31,50		402 857	582	0,06010	0,06010	4,12		388 948	623	0,05800	0,05800	3,48
	P		399 590	562	0,05800	0,05800	1,13		402 857	547	0,06000	0,06000	3,76		386 618	764	0,05800	0,05800	3,29
P	A	00994	122 006	128	0,03000	0,03000	98,38	00995	179 456	487	0,03000	0,03000	8,91	00996	286 279	154	0,04200	0,04200	5,73
	P		122 006	220	0,03000	0,03000	57,24		179 456	562	0,03000	0,03000	7,72		286 279	219	0,04200	0,04200	4,03
S	A		317 966	2 248	0,05000	0,05000	1,97		352 893	955	0,05200	0,05200	1,38		590 221	176	0,08600	0,08600	6,83
	P		317 966	2 282	0,05000	0,05000	1,94		352 893	966	0,05200	0,05200	1,37		590 221	144	0,08600	0,08600	8,35
P	A	00997	299 646	587	0,04600	0,04600	5,16	00998	345 918	986	0,05200	0,05200	2,39	00999	604 536	179	0,08800	0,08800	6,38
	P		303 180	898	0,04600	0,04600	2,79		345 918	1 080	0,05200	0,05200	2,18		604 536	261	0,08800	0,08800	4,38
S	A		728 312	737	0,10600	0,10600	1,84		849 580	546	0,12400	0,12400	3,56		1 074 491	1 118	0,15600	0,15600	1,43
	P		728 312	647	0,10600	0,10600	2,10		849 580	391	0,12400	0,12400	4,97		1 074 491	810	0,15600	0,15600	1,98
P	A	01882	113 093	9 954	0,05800	0,05800	3,91	01883	290 304	2 312	0,04600	0,04600	1,91	01884	15 236	5 667	0,03000	0,03000	4,71
	P		369 829	3 228	0,05800	0,05800	1,54		294 685	2 471	0,04600	0,04600	1,52		15 236	6 012	0,03000	0,03000	4,44
S	A		45 366	819	0,03000	0,03000	27,89		7 637	333	0,03000	0,03000	83,10		6 500	39	0,03000	0,03000	NS
	P		45 366	796	0,03000	0,03000	28,69		7 637	350	0,03000	0,03000	79,06		20 429	13	0,03000	0,03000	NS
P	A	01885	40 340	3 544	0,03000	0,03000	6,63	01886	130 735	2 391	0,03000	0,03000	4,75	01887	958 880	956	0,14000	0,14000	2,35
	P		40 340	3 771	0,03000	0,03000	6,23		178 881	1 114	0,03000	0,03000	3,97		958 880	1 143	0,14000	0,14000	1,96
S	A		7 457	553	0,03000	0,03000	50,08		165 651	77	0,03000	0,03000	82,54		649 560	279	0,09400	0,09400	2,34
	P		7 457	626	0,03000	0,03000	44,24		165 651	84	0,03000	0,03000	75,66		649 560	331	0,09400	0,09400	1,97
P	A	01888	373 060	61	0,05400	0,05400	6,37	01889	15 395	219	0,03000	0,03000	NS	01890	145 629	100	0,03000	0,03000	92,43
	P		373 060	54	0,05400	0,05400	7,19		15 395	212	0,03000	0,03000	NS		145 629	107	0,03000	0,03000	86,38
S	A		1 177 392	832	0,17100	0,17100	1,84		200 114	1 185	0,03000	0,03000	1,08		300 525	49	0,04400	0,04400	16,99
	P		1 177 392	888	0,17200	0,17200	5,15		200 114	1 217	0,03000	0,03000	1,05		300 525	61	0,04400	0,04400	13,65

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01891	26 165	637	0,03000	0,03000	39,72	01892	10 923	1 130	0,03000	0,03000	24,12	01893	240 231	413	0,03600	0,03600	3,69
	P		26 165	661	0,03000	0,03000	38,27		10 923	1 146	0,03000	0,03000	23,78		240 231	444	0,03600	0,03600	3,43
S	A		135 894	1 088	0,03000	0,03000	9,77		365 768	595	0,05400	0,05400	2,48		599 961	526	0,08800	0,08800	3,47
	P		135 894	1 076	0,03000	0,03000	9,88		365 768	600	0,05400	0,05400	2,46		599 961	558	0,08800	0,08800	3,27
P	A	03206	386 668	7 727	0,06400	0,06400	1,11	03207	93 204	367	0,03000	0,03000	45,22	03208	324 089	517	0,04800	0,04800	2,84
	P		386 668	8 308	0,06400	0,06400	1,03		93 204	70	0,03000	0,03000	NS		324 089	624	0,04800	0,04800	2,35
S	A		74 462	1 074	0,03000	0,03000	17,80		160 009	408	0,03000	0,03000	17,58		930 943	1 651	0,13600	0,13600	1,37
	P		74 462	1 137	0,03000	0,03000	16,81		160 009	229	0,03000	0,03000	31,33		930 943	1 347	0,13600	0,13600	1,68
P	A	03209	57 738	2 202	0,03000	0,03000	9,65	03210	210 992	425	0,03200	0,03200	4,08	03211	480 208	723	0,07000	0,07000	1,40
	P		57 738	2 261	0,03000	0,03000	9,40		210 992	466	0,03200	0,03200	3,72		480 208	842	0,07000	0,07000	1,20
S	A		327 179	502	0,04800	0,04800	2,01		363 086	141	0,05400	0,05400	13,31		540 379	663	0,08000	0,08000	3,63
	P		327 179	431	0,04800	0,04800	2,34		363 086	122	0,05400	0,05400	15,38		540 379	731	0,08000	0,08000	3,29
P	A	03212	81 401	5 312	0,03000	0,03000	3,43	03213	149 928	627	0,03000	0,03000	13,76	03214	243 800	7 122	0,04400	0,04400	1,28
	P		81 401	5 593	0,03000	0,03000	3,26		149 928	718	0,03000	0,03000	12,01		243 800	7 564	0,04400	0,04400	1,21
S	A		29 186	1 297	0,03000	0,03000	19,21		275 875	504	0,04200	0,04200	4,82		52 187	2 592	0,03000	0,03000	8,47
	P		29 186	1 406	0,03000	0,03000	17,72		275 875	595	0,04200	0,04200	4,08		52 187	2 822	0,03000	0,03000	7,78
P	A	03215	130 375	2 302	0,03000	0,03000	4,96	03216	40 375	394	0,03000	0,03000	59,59	04066	183 789	12 146	0,04000	0,04000	1,13
	P		130 375	2 271	0,03000	0,03000	5,03		105 124	345	0,03000	0,03000	43,33		183 789	10 636	0,03800	0,03800	1,10
S	A		67 966	1 090	0,03000	0,03000	18,30		299 270	710	0,04400	0,04400	1,44		190 497	8 439	0,03800	0,03800	1,29
	P		67 966	1 105	0,03000	0,03000	18,05		299 270	613	0,04400	0,04400	1,66		190 497	7 275	0,03600	0,03600	1,20
P	A	04067	457 341	25 676	0,09400	0,09400	1,05	04166	232 737	1 486	0,03600	0,03600	1,77	04167	552 880	3 581	0,08400	0,08400	1,30
	P		457 341	28 601	0,09700	0,09700	1,04		232 737	1 555	0,03600	0,03600	1,70		552 880	3 970	0,08400	0,08400	1,18
S	A		120 458	8 302	0,03000	0,03000	1,54		798 321	1 421	0,11800	0,11800	2,36		41 506	2 295	0,03000	0,03000	10,17
	P		120 458	9 334	0,03000	0,03000	1,37		798 321	1 584	0,11800	0,11800	2,12		41 506	2 373	0,03000	0,03000	9,83
P	A	04168	838 799	1 312	0,12200	0,12200	1,13												
	P		838 799	1 476	0,12200	0,12200	1,00												
S	A		703 964	643	0,10200	0,10200	1,30												
	P		703 964	766	0,10200	0,10200	1,09												
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P5-P6**			
P	A	00053	820 669	8 874	0,13200	0,13200	1,71	00055	614 263	10 395	0,10000	0,10000	1,14	00101	1 970 593	55 822	0,34600	0,34600	1,02
	P		820 669	8 949	0,12800	0,12800	1,14		614 263	11 855	0,10010	0,10010	1,01		1 970 593	61 227	0,35210	0,35210	1,02
S	A		152 001	9 328	0,03210	0,03210	1,12		151 967	3 488	0,03000	0,03000	2,39		437 134	16 723	0,08200	0,08200	1,14
	P		152 001	8 846	0,03200	0,03200	1,17		151 967	4 598	0,03000	0,03000	1,81		437 134	18 395	0,08200	0,08200	1,03
P	A	00234	1 255 081	64 655	0,25400	0,25400	1,03	00567	740 101	4 229	0,11200	0,11200	1,36	00568	935 103	4 369	0,14000	0,14000	1,31
	P		1 255 081	68 437	0,25810	0,25810	1,02		740 101	4 121	0,11200	0,11200	1,40		935 103	4 408	0,14000	0,14000	1,30
S	A		263 255	19 958	0,06000	0,06000	1,08		112 538	1 995	0,03000	0,03000	6,98		200 993	850	0,04600	0,04600	20,09
	P		263 255	21 194	0,06000	0,06000	1,02		112 538	2 443	0,03000	0,03000	5,70		292 536	3 437	0,04600	0,04600	1,19
P	A	00569	879 712	1 718	0,14200	0,14200	9,07	00570	984 771	3 979	0,14800	0,14800	1,80	00571	897 658	653	0,13000	0,13000	1,53
	P		960 935	2 541	0,14200	0,14200	1,57		984 771	3 678	0,14600	0,14600	1,23		897 658	347	0,13000	0,13000	2,88
S	A		302 924	522	0,05000	0,05000	12,69		170 073	1 086	0,03000	0,03000	5,26		39 804	5 724	0,03000	0,03000	4,11
	P		320 545	2 199	0,05000	0,05000	1,84		170 073	1 157	0,03000	0,03000	4,94		39 804	5 704	0,03000	0,03000	4,13
P	A	00572	1 014 034	2 067	0,14900	0,14900	1,73	00573	1 028 066	2 805	0,15200	0,15200	1,72	00574	1 169 973	417	0,17100	0,17100	1,54
	P		1 014 034	1 424	0,14800	0,14800	1,52		1 028 066	1 967	0,15000	0,15000	1,17		469 930	111	0,16800	0,16800	64,43
S	A		115 982	3 655	0,03000	0,03000	3,68		127 731	8 081	0,03000	0,03000	1,46		163 524	12 684	0,03800	0,03800	1,15
	P		93 440	4 266	0,03000	0,03000	3,88		127 731	7 361	0,03000	0,03000	1,60		163 524	11 373	0,03600	0,03600	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	00720	823 992	2 562	0,12400	0,12400	2,77	00721	584 702	3 574	0,12400	0,12400	13,44	00722	954 824	1 401	0,14000	0,14000	2,03
	P		823 992	2 152	0,12200	0,12200	1,55		820 123	3 945	0,12200	0,12200	1,09		954 824	1 065	0,14000	0,14000	2,67
S	A		123 837	4 171	0,03000	0,03000	2,96		28 768	2 222	0,03000	0,03000	11,24		24 076	2 346	0,03000	0,03000	10,90
	P		98 446	4 306	0,03000	0,03000	3,69		28 768	1 345	0,03000	0,03000	18,56		24 076	1 549	0,03000	0,03000	16,51
P	A	00723	1 027 187	6 779	0,15600	0,15600	1,27	00724	1 187 979	2 210	0,17400	0,17400	1,51	00725	1 312 971	6 149	0,19600	0,19600	1,22
	P		1 027 187	6 389	0,15400	0,15400	1,04		1 187 979	1 617	0,17400	0,17400	2,07		1 312 971	5 458	0,19400	0,19400	1,02
S	A		63 616	1 393	0,03000	0,03000	14,72		39 075	1 937	0,03000	0,03000	12,21		47 257	4 543	0,03000	0,03000	4,97
	P		63 616	643	0,03000	0,03000	31,89		39 075	1 132	0,03000	0,03000	20,89		47 257	3 369	0,03000	0,03000	6,71
P	A	00726	1 446 397	3 407	0,21200	0,21200	1,26	00727	1 870 296	9 622	0,28000	0,28000	1,18	00830	1 537 079	37 075	0,26400	0,26400	1,07
	P		1 446 397	2 118	0,21000	0,21000	1,07		1 870 296	6 850	0,27600	0,27600	1,09		1 537 079	40 408	0,26610	0,26610	1,03
S	A		77 097	7 996	0,03000	0,03000	2,35		307 867	15 815	0,06200	0,06200	1,12		314 841	10 554	0,05800	0,05800	1,22
	P		77 097	6 429	0,03000	0,03000	2,92		307 867	13 067	0,05800	0,05800	1,07		314 841	11 634	0,05800	0,05800	1,11
P	A	00831	1 351 154	30 458	0,23000	0,23000	1,10	00832	1 274 279	29 913	0,21800	0,21800	1,09	00833	1 260 119	47 390	0,23400	0,23400	1,02
	P		1 351 154	32 580	0,23000	0,23000	1,03		1 274 279	31 450	0,21800	0,21800	1,04		1 260 119	49 922	0,23610	0,23610	1,01
S	A		270 025	6 092	0,04600	0,04600	1,21		257 242	6 799	0,04600	0,04600	1,38		258 034	9 478	0,04800	0,04800	1,17
	P		270 025	6 516	0,04600	0,04600	1,13		257 242	7 161	0,04400	0,04400	1,02		258 034	9 984	0,04800	0,04800	1,11
P	A	00834	697 417	4 896	0,10800	0,10800	1,72	00835	713 409	5 413	0,11000	0,11000	1,46	00836	683 216	5 698	0,10600	0,10600	1,44
	P		697 417	4 803	0,10600	0,10600	1,22		713 409	5 401	0,10800	0,10800	1,06		683 216	5 617	0,10400	0,10400	1,07
S	A		146 788	897	0,03000	0,03000	10,12		152 009	451	0,03000	0,03000	18,46		182 600	1 254	0,03000	0,03000	3,09
	P		146 788	1 043	0,03000	0,03000	8,70		152 009	389	0,03000	0,03000	21,41		182 600	1 009	0,03000	0,03000	3,84
P	A	00837	714 763	7 811	0,11200	0,11200	1,21	02999	1 225 434	18 130	0,19800	0,19800	1,18	03000	715 542	11 781	0,11600	0,11600	1,13
	P		714 763	7 685	0,11200	0,11200	1,23		1 225 434	18 616	0,19600	0,19600	1,05		715 542	11 965	0,11600	0,11600	1,11
S	A		179 431	2 603	0,03000	0,03000	1,67		203 991	4 018	0,03400	0,03400	1,20		150 250	238	0,03000	0,03000	36,05
	P		179 431	2 198	0,03000	0,03000	1,98		203 991	4 157	0,03400	0,03400	1,16		150 250	507	0,03000	0,03000	16,92
P	A	03001	746 906	4 273	0,11400	0,11400	1,70	03002	1 750 479	21 110	0,27600	0,27600	1,11	03003	1 402 828	15 763	0,22000	0,22000	1,16
	P		746 906	4 083	0,11200	0,11200	1,17		1 750 479	22 408	0,27600	0,27600	1,05		1 402 828	16 069	0,21800	0,21800	1,02
S	A		137 043	674	0,03000	0,03000	15,53		317 935	2 320	0,05010	0,05010	2,46		220 588	5 977	0,03900	0,03900	1,26
	P		85 164	509	0,03000	0,03000	34,77		317 935	2 204	0,04800	0,04800	1,11		220 588	6 336	0,03800	0,03800	1,03
P	A	03004	1 280 510	5 227	0,19000	0,19000	1,17	03005	1 099 622	3 539	0,16200	0,16200	1,15	03006	935 409	2 365	0,13800	0,13800	1,55
	P		1 280 510	4 570	0,19000	0,19000	1,33		1 099 622	3 096	0,16200	0,16200	1,31		935 409	2 116	0,13800	0,13800	1,73
S	A		69 487	1 999	0,03000	0,03000	9,88		34 760	927	0,03000	0,03000	26,10		104 285	1 102	0,03000	0,03000	13,67
	P		69 487	1 708	0,03000	0,03000	11,56		34 760	484	0,03000	0,03000	50,00		87 751	809	0,03000	0,03000	21,44
P	A	03007	757 631	3 354	0,11400	0,11400	1,70	03008	1 180 778	7 364	0,17800	0,17800	1,15	03009	1 071 672	4 027	0,16000	0,16000	1,61
	P		757 631	3 180	0,11200	0,11200	1,04		1 180 778	6 979	0,17800	0,17800	1,21		1 071 672	3 528	0,15800	0,15800	1,16
S	A		163 425	569	0,03000	0,03000	11,74		154 946	3 722	0,03000	0,03000	2,12		39 587	818	0,03000	0,03000	28,83
	P		60 335	941	0,03000	0,03000	22,23		154 946	3 924	0,03000	0,03000	2,01		39 587	761	0,03000	0,03000	30,99
P	A	03010	970 682	3 668	0,14400	0,14400	1,26	03011	814 652	2 776	0,12200	0,12200	2,11						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		970 682	3 396	0,14400	0,14400	1,36		814 652	2 818	0,12000	0,12000	1,09						
S	A		155 174	885	0,03000	0,03000	8,89		186 791	822	0,03000	0,03000	3,97						
	P		155 174	787	0,03000	0,03000	10,00		186 791	736	0,03000	0,03000	4,43						
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P6-P7**			
P	A	00055	651 938	9 543	0,10600	0,10600	1,30	00234	1 246 928	64 177	0,25200	0,25200	1,02	00254	880 604	45 705	0,17800	0,17800	1,03
	P		651 938	10 634	0,10600	0,10600	1,17		1 246 928	67 956	0,25610	0,25610	1,02		880 604	46 172	0,17800	0,17800	1,02
S	A		195 241	1 078	0,03000	0,03000	1,86		244 319	20 847	0,05800	0,05800	1,07		128 107	13 233	0,03300	0,03300	1,11
	P		195 241	1 470	0,03000	0,03000	1,37		244 319	22 210	0,05800	0,05800	1,00		128 107	13 903	0,03400	0,03400	1,12
P	A	00255	1 704 822	67 610	0,32200	0,32200	1,03	00544	983 434	35 752	0,18200	0,18200	1,06	00545	774 956	22 831	0,13800	0,13800	1,12
	P		1 704 822	72 597	0,32610	0,32610	1,00		983 434	37 308	0,18200	0,18200	1,01		774 956	23 237	0,13600	0,13600	1,02
S	A		287 591	18 733	0,06200	0,06200	1,08		189 241	10 328	0,03810	0,03810	1,07		188 226	5 770	0,03400	0,03400	1,23
	P		287 591	20 259	0,06200	0,06200	1,00		189 241	10 864	0,03800	0,03800	1,01		188 226	5 922	0,03400	0,03400	1,20
P	A	00546	721 708	19 366	0,12600	0,12600	1,13	00547	637 159	17 616	0,11200	0,11200	1,15	00548	596 335	16 722	0,10600	0,10600	1,20
	P		721 708	19 475	0,12400	0,12400	1,02		637 159	17 571	0,11000	0,11000	1,04		596 335	16 621	0,10400	0,10400	1,09
S	A		155 541	4 410	0,03000	0,03000	1,77		127 027	3 523	0,03000	0,03000	3,37		163 591	3 781	0,03000	0,03000	1,76
	P		155 541	4 462	0,03000	0,03000	1,75		127 027	3 514	0,03000	0,03000	3,38		163 591	3 753	0,03000	0,03000	1,77
P	A	00549	631 520	16 644	0,11000	0,11000	1,15	00550	561 902	16 893	0,10000	0,10000	1,13	00551	544 129	16 956	0,09800	0,09800	1,16
	P		631 520	16 556	0,10800	0,10800	1,04		561 902	16 812	0,09800	0,09800	1,03		544 129	16 918	0,09600	0,09600	1,05
S	A		120 645	3 497	0,03000	0,03000	3,66		112 461	3 379	0,03000	0,03000	4,12		153 197	3 833	0,03000	0,03000	2,13
	P		120 645	3 474	0,03000	0,03000	3,68		112 461	3 362	0,03000	0,03000	4,14		153 197	3 833	0,03000	0,03000	2,13
P	A	00552	600 451	17 621	0,10600	0,10600	1,11	00553	603 256	18 833	0,10800	0,10800	1,11	00554	661 531	20 310	0,11800	0,11800	1,10
	P		600 451	17 650	0,10400	0,10400	1,00		603 256	18 936	0,10600	0,10600	1,01		661 531	20 554	0,11800	0,11800	1,08
S	A		130 727	3 553	0,03000	0,03000	3,20		121 042	3 767	0,03000	0,03000	3,38		170 298	4 998	0,03000	0,03000	1,14
	P		130 727	3 541	0,03000	0,03000	3,21		121 042	3 787	0,03000	0,03000	3,36		170 298	5 090	0,03000	0,03000	1,12
P	A	00555	740 271	23 296	0,13400	0,13400	1,14	00556	837 840	27 940	0,15200	0,15200	1,07	00557	980 442	32 505	0,17800	0,17800	1,07
	P		740 271	23 741	0,13200	0,13200	1,04		837 840	28 695	0,15200	0,15200	1,04		980 442	33 796	0,17800	0,17800	1,02
S	A		182 023	4 483	0,03210	0,03210	1,36		165 481	5 588	0,03000	0,03000	1,14		245 797	8 666	0,04600	0,04600	1,25
	P		182 023	4 535	0,03200	0,03200	1,32		165 481	5 739	0,03000	0,03000	1,11		245 797	9 102	0,04600	0,04600	1,19
P	A	00558	1 191 752	43 739	0,22000	0,22000	1,02	00559	1 524 308	12 910	0,23400	0,23400	1,16	00560	1 309 212	12 916	0,20400	0,20400	1,23
	P		1 191 752	46 311	0,22210	0,22210	1,01		1 524 308	10 961	0,23000	0,23000	1,02		1 309 212	12 389	0,20200	0,20200	1,12
S	A		223 059	11 146	0,04400	0,04400	1,08		323 775	8 006	0,05600	0,05600	1,22		136 260	6 048	0,03000	0,03000	1,75
	P		223 059	11 978	0,04400	0,04400	1,01		323 775	5 615	0,05200	0,05200	1,04		136 260	4 587	0,03000	0,03000	2,31
P	A	00561	1 019 764	2 780	0,15000	0,15000	1,27	00562	754 239	7 138	0,11800	0,11800	1,44	00563	528 115	13 712	0,09200	0,09200	1,18
	P		1 019 764	2 346	0,15000	0,15000	1,50		754 239	5 913	0,11400	0,11400	1,01		528 115	12 402	0,08800	0,08800	1,00
S	A		183 661	5 649	0,03400	0,03400	1,42		263 575	11 052	0,05200	0,05200	1,32		377 937	11 419	0,06800	0,06800	1,21
	P		183 661	4 934	0,03200	0,03200	1,17		263 575	10 186	0,04800	0,04800	1,03		377 937	10 197	0,06600	0,06600	1,16
P	A	00564	494 699	18 834	0,09400	0,09400	1,20	00565	406 308	6 635	0,06600	0,06600	1,17	00566	716 267	4 931	0,11000	0,11000	1,46
	P		494 699	17 897	0,09000	0,09000	1,04		406 308	7 605	0,06600	0,06600	1,02		716 267	5 568	0,11000	0,11000	1,30
S	A		242 300	17 692	0,05400	0,05400	1,08		132 803	18 820	0,04000	0,04000	1,09		179 369	12 968	0,04000	0,04000	1,10
	P		242 300	16 602	0,05200	0,05200	1,04		132 803	18 811	0,04000	0,04000	1,09		179 369	13 174	0,04000	0,04000	1,09
P	A	00567	863 164	1 615	0,12800	0,12800	4,06	00568	1 068 507	932	0,15600	0,15600	2,67	00569	942 735	568	0,13810	0,13810	4,61
	P		863 164	1 658	0,12600	0,12600	1,20		1 068	919	0,15600	0,15600	2,71		942 735	492	0,13600	0,13600	1,13

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
									507										
S	A		28 453	2 556	0,03000	0,03000	9,78		443 380	2 955	0,06800	0,06800	1,49		389 790	1 171	0,05800	0,05800	1,74
	P		28 453	2 729	0,03000	0,03000	9,16		443 380	3 089	0,06800	0,06800	1,42		389 790	1 687	0,05800	0,05800	1,21
P	A	00570	936 523	9 461	0,14600	0,14600	1,23	00571	822 819	888	0,12200	0,12200	NS	00572	1 021 760	3 528	0,15100	0,15100	1,21
	P		936 523	9 296	0,14400	0,14400	1,04		822 819	497	0,12000	0,12000	2,06		1 021 760	2 828	0,15000	0,15000	1,15
S	A		120 736	649	0,03000	0,03000	19,68		174 926	4 019	0,03000	0,03000	1,24		182 023	5 721	0,03200	0,03200	1,05
	P		120 736	805	0,03000	0,03000	15,86		174 926	3 810	0,03000	0,03000	1,31		182 023	5 149	0,03200	0,03200	1,16
P	A	00573	970 314	2 044	0,14200	0,14200	1,28	00574	1 194 906	5 532	0,18000	0,18000	1,69	01581	947 229	6 507	0,14400	0,14400	1,23
	P		970 314	1 173	0,14200	0,14200	2,23		1 194 906	3 724	0,17600	0,17600	1,17		947 229	6 654	0,14400	0,14400	1,20
S	A		191 360	7 184	0,03500	0,03500	1,06		239 345	14 780	0,05200	0,05200	1,20		323 728	1 198	0,04900	0,04900	2,67
	P		191 360	6 458	0,03400	0,03400	1,04		239 345	13 166	0,04800	0,04800	1,05		323 728	1 211	0,04800	0,04800	1,24
P	A	01582	904 193	5 252	0,13600	0,13600	1,18	01583	899 994	4 991	0,13700	0,13700	1,60	01584	2 121 015	451	0,30600	0,30600	2,55
	P		904 193	5 497	0,13600	0,13600	1,13		899 994	5 328	0,13600	0,13600	1,27		2 121 015	502	0,30600	0,30600	2,29
S	A		20 725	485	0,03000	0,03000	53,60		15 560	1 603	0,03000	0,03000	16,63		321 468	1 890	0,05010	0,05010	3,01
	P		20 725	436	0,03000	0,03000	59,62		15 560	1 556	0,03000	0,03000	17,13		321 468	1 892	0,04800	0,04800	1,05
P	A	01585	599 001	1 655	0,08800	0,08800	1,19	01586	169 919	886	0,03000	0,03000	6,47	01587	239 764	158	0,03600	0,03600	10,09
	P		599 001	1 690	0,08800	0,08800	1,16		169 919	886	0,03000	0,03000	6,47		239 764	159	0,03600	0,03600	10,03
S	A		1 036 905	39	0,15000	0,15000	25,22		204 062	167	0,03000	0,03000	4,16		623 857	1 266	0,09200	0,09200	1,90
	P		1 036 905	250	0,15000	0,15000	3,94		204 062	258	0,03000	0,03000	2,69		623 857	1 345	0,09200	0,09200	1,79
P	A	01588	471 231	231	0,06800	0,06800	1,18	01589	1 259 334	5 836	0,18800	0,18800	1,22	01590	755 267	4 572	0,11400	0,11400	1,22
	P		471 231	240	0,06800	0,06800	1,13		1 259 334	5 839	0,18800	0,18800	1,22		755 267	4 564	0,11400	0,11400	1,22
S	A		1 204 631	861	0,17400	0,17400	1,07		684 710	307	0,10000	0,10000	5,33		43 727	630	0,03000	0,03000	36,59
	P		1 204 631	948	0,17500	0,17500	2,70		684 710	321	0,10000	0,10000	5,09		43 727	657	0,03000	0,03000	35,08
P	A	01591	947 895	4 271	0,14200	0,14200	1,38	01592	1 171 988	3 779	0,17400	0,17400	1,60	02229	668 929	28 100	0,12800	0,12800	1,07
	P		947 895	4 289	0,14200	0,14200	1,38		1 171 988	3 782	0,17200	0,17200	1,00		668 929	28 649	0,12800	0,12800	1,05
S	A		80 091	168	0,03000	0,03000	NS		292 152	427	0,04400	0,04400	4,87		132 023	8 232	0,03000	0,03000	1,36
	P		80 091	165	0,03000	0,03000	NS		292 152	442	0,04400	0,04400	4,71		132 023	8 297	0,03000	0,03000	1,35
P	A	02230	602 185	17 921	0,10800	0,10800	1,18	02231	543 638	13 104	0,09400	0,09400	1,22	02232	556 788	8 897	0,09000	0,09000	1,14
	P		602 185	18 169	0,10600	0,10600	1,06		543 638	13 182	0,09200	0,09200	1,06		556 788	8 937	0,09000	0,09000	1,13
S	A		145 473	5 929	0,03000	0,03000	1,56		142 957	2 653	0,03000	0,03000	3,63		124 051	1 523	0,03000	0,03000	8,08
	P		145 473	5 904	0,03000	0,03000	1,57		142 957	2 604	0,03000	0,03000	3,70		124 051	1 490	0,03000	0,03000	8,26
P	A	02233	523 034	6 554	0,08400	0,08400	1,41	02234	477 254	4 973	0,07600	0,07600	1,60	02235	443 725	4 698	0,07000	0,07000	1,36
	P		523 034	6 542	0,08200	0,08200	1,08		477 254	4 949	0,07400	0,07400	1,13		443 725	4 697	0,07000	0,07000	1,36
S	A		126 038	1 993	0,03000	0,03000	6,03		105 865	1 363	0,03000	0,03000	10,89		120 275	1 077	0,03000	0,03000	11,92
	P		126 038	1 995	0,03000	0,03000	6,03		105 865	1 377	0,03000	0,03000	10,78		120 275	1 094	0,03000	0,03000	11,73
P	A	02236	440 341	4 695	0,07000	0,07000	1,53	02237	493 992	4 271	0,07600	0,07600	1,20	02238	540 308	4 206	0,08400	0,08400	1,64
	P		440 341	4 711	0,06800	0,06800	1,05		493 992	4 265	0,07600	0,07600	1,21		540 308	4 214	0,08200	0,08200	1,08

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		108 299	927	0,03000	0,03000	15,65		130 584	1 063	0,03000	0,03000	10,71		135 736	1 025	0,03000	0,03000	10,39
	P		108 299	954	0,03000	0,03000	15,21		130 584	1 095	0,03000	0,03000	10,40		135 736	1 067	0,03000	0,03000	9,98
P	A	02239	571 762	4 194	0,08800	0,08800	1,42	02653	1 413 378	28 107	0,23600	0,23600	1,10	02654	744 210	11 586	0,12000	0,12000	1,13
	P		571 762	4 212	0,08800	0,08800	1,42		1 413 378	28 892	0,23400	0,23400	1,01		744 210	12 097	0,12000	0,12000	1,09
S	A		164 561	882	0,03000	0,03000	7,39		239 527	2 608	0,03800	0,03800	1,41		58 336	223	0,03000	0,03000	94,97
	P		164 561	919	0,03000	0,03000	7,09		239 527	2 488	0,03800	0,03800	1,48		58 336	395	0,03000	0,03000	53,62
P	A	02655	1 124 924	17 335	0,18200	0,18200	1,16	02656	906 586	14 945	0,14800	0,14800	1,18	02657	783 584	6 131	0,12000	0,12000	1,23
	P		1 124 924	17 646	0,18000	0,18000	1,03		906 586	14 957	0,14600	0,14600	1,05		783 584	5 734	0,12000	0,12000	1,31
S	A		212 495	1 226	0,03200	0,03200	1,23		169 529	6 460	0,03210	0,03210	1,22		175 354	1 541	0,03000	0,03000	3,21
	P		212 495	1 074	0,03200	0,03200	1,41		169 529	6 723	0,03200	0,03200	1,16		175 354	1 548	0,03000	0,03000	3,19
P	A	02658	549 458	2 928	0,08400	0,08400	1,76	02659	680 043	11 060	0,11200	0,11200	1,31	02660	570 788	5 532	0,09000	0,09000	1,53
	P		552 740	3 339	0,08400	0,08400	1,40		680 043	10 923	0,11000	0,11000	1,13		570 788	5 303	0,08800	0,08800	1,15
S	A		219 757	795	0,03400	0,03400	3,14		180 404	3 361	0,03000	0,03000	1,25		181 417	2 338	0,03000	0,03000	1,73
	P		219 757	840	0,03400	0,03400	2,98		180 404	3 465	0,03000	0,03000	1,21		181 417	2 452	0,03000	0,03000	1,65
P	A	02661	366 653	3 464	0,06000	0,06000	2,49	02662	609 961	14 890	0,10600	0,10600	1,23	02663	581 943	8 696	0,09400	0,09400	1,22
	P		392 888	1 551	0,05800	0,05800	1,08		609 961	14 859	0,10400	0,10400	1,10		581 943	8 563	0,09200	0,09200	1,01
S	A		219 204	683	0,03400	0,03400	3,78		147 412	3 040	0,03000	0,03000	2,96		178 007	2 894	0,03000	0,03000	1,57
	P		219 204	785	0,03400	0,03400	3,29		147 412	3 046	0,03000	0,03000	2,95		178 007	2 974	0,03000	0,03000	1,53
P	A	02664	585 449	5 516	0,09200	0,09200	1,51	02665	723 974	5 222	0,11000	0,11000	1,17	02666	754 840	3 871	0,11500	0,11500	1,79
	P		585 449	5 399	0,09000	0,09000	1,12		723 974	5 197	0,11000	0,11000	1,17		754 840	3 870	0,11400	0,11400	1,43
S	A		138 999	2 391	0,03000	0,03000	4,26		382 286	555	0,05600	0,05600	1,96		108 118	711	0,03000	0,03000	20,44
	P		138 999	2 480	0,03000	0,03000	4,11		382 286	609	0,05600	0,05600	1,79		108 118	746	0,03000	0,03000	19,48
P	A	02667	555 242	11 891	0,09400	0,09400	1,21	02668	558 753	7 409	0,09000	0,09000	1,35	02669	570 140	5 498	0,09000	0,09000	1,56
	P		555 242	11 827	0,09200	0,09200	1,05		558 753	7 313	0,08800	0,08800	1,08		570 140	5 428	0,08800	0,08800	1,15
S	A		146 739	2 766	0,03000	0,03000	3,28		153 867	2 524	0,03000	0,03000	3,19		200 027	731	0,03000	0,03000	1,77
	P		146 739	2 782	0,03000	0,03000	3,27		153 867	2 580	0,03000	0,03000	3,12		200 027	789	0,03000	0,03000	1,64
P	A	02670	549 332	4 339	0,08400	0,08400	1,20	02671	532 902	14 621	0,09400	0,09400	1,19	02672	534 784	9 495	0,08800	0,08800	1,19
	P		549 332	4 313	0,08400	0,08400	1,20		532 902	14 578	0,09200	0,09200	1,06		534 784	9 428	0,08800	0,08800	1,20
S	A		162 754	1 256	0,03000	0,03000	5,39		125 405	2 830	0,03000	0,03000	4,28		159 966	2 664	0,03000	0,03000	2,70
	P		162 754	1 299	0,03000	0,03000	5,22		125 405	2 827	0,03000	0,03000	4,29		159 966	2 698	0,03000	0,03000	2,66
P	A	02673	534 172	6 439	0,08400	0,08400	1,15	02674	514 819	5 084	0,08000	0,08000	1,21	02675	480 042	3 968	0,07400	0,07400	1,30
	P		534 172	6 353	0,08400	0,08400	1,16		514 819	5 023	0,08000	0,08000	1,23		480 042	3 954	0,07400	0,07400	1,30
S	A		165 308	2 448	0,03000	0,03000	2,62		168 033	1 869	0,03000	0,03000	3,22		138 948	989	0,03000	0,03000	10,31
	P		165 308	2 503	0,03000	0,03000	2,56		168 033	1 920	0,03000	0,03000	3,13		138 948	1 024	0,03000	0,03000	9,96
P	A	02676	553 909	12 481	0,09400	0,09400	1,16	02677	553 046	7 470	0,08800	0,08800	1,16	02678	542 353	5 436	0,08600	0,08600	1,58
	P		553 909	12 471	0,09200	0,09200	1,01		553 046	7 382	0,08800	0,08800	1,18		542 353	5 334	0,08400	0,08400	1,16
S	A		142 582	2 923	0,03000	0,03000	3,31		170 848	2 918	0,03000	0,03000	1,92		170 391	2 648	0,03000	0,03000	2,14
	P		142 582	2 947	0,03000	0,03000	3,28		170 848	2 976	0,03000	0,03000	1,88		170 391	2 709	0,03000	0,03000	2,09
P	A	02679	508 988	4 464	0,07800	0,07800	1,12	02680	613 062	16 250	0,10800	0,10800	1,22	02681	602 333	9 423	0,09800	0,09800	1,24
	P		508 988	4 414	0,07800	0,07800	1,13		613 062	16 355	0,10600	0,10600	1,09		602 333	9 360	0,09600	0,09600	1,03
S	A		145 582	1 756	0,03000	0,03000	5,27		138 435	3 315	0,03000	0,03000	3,10		172 788	3 448	0,03000	0,03000	1,54
	P		145 582	1 794	0,03000	0,03000	5,16		138 435	3 348	0,03000	0,03000	3,07		172 788	3 521	0,03000	0,03000	1,51
P	A	02682	587 289	5 341	0,09100	0,09100	1,27	02683	555 450	4 311	0,08600	0,08600	1,54	02684	497 232	5 153	0,07800	0,07800	1,30
	P		587 289	5 186	0,09000	0,09000	1,11		555 450	4 190	0,08400	0,08400	1,05		497 232	5 127	0,07800	0,07800	1,31
S	A		175 552	3 460	0,03000	0,03000	1,42		159 268	2 874	0,03000	0,03000	2,53		129 351	1 597	0,03000	0,03000	7,24
	P		175 552	3 541	0,03000	0,03000	1,39		159 268	2 924	0,03000	0,03000	2,49		129 351	1 603	0,03000	0,03000	7,21
P	A	02685	690 620	13 680	0,11600	0,11600	1,23	02686	658 884	5 653	0,10200	0,10200	1,35	02687	618 957	3 603	0,09410	0,09410	1,47

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		690 620	13 747	0,11400	0,11400	1,08		658 884	5 454	0,10000	0,10000	1,02		618 957	3 361	0,09400	0,09400	1,54
S	A		164 860	3 870	0,03000	0,03000	1,67		181 351	3 809	0,03000	0,03000	1,07		171 245	3 720	0,03000	0,03000	1,49
	P		164 860	3 956	0,03000	0,03000	1,64		181 351	3 906	0,03000	0,03000	1,04		171 245	3 777	0,03000	0,03000	1,47
P	A	02688	559 031	4 016	0,08600	0,08600	1,44	02689	840 152	21 768	0,14600	0,14600	1,12	02690	785 908	7 916	0,12200	0,12200	1,16
	P		559 031	3 939	0,08600	0,08600	1,47		840 152	22 235	0,14400	0,14400	1,01		785 908	7 704	0,12200	0,12200	1,19
S	A		137 206	2 861	0,03000	0,03000	3,65		183 094	4 408	0,03210	0,03210	1,35		173 271	3 326	0,03000	0,03000	1,58
	P		137 206	2 851	0,03000	0,03000	3,66		183 094	4 558	0,03200	0,03200	1,28		173 271	3 419	0,03000	0,03000	1,53
P	A	02691	691 162	783	0,10100	0,10100	3,42	02692	627 058	2 596	0,09410	0,09410	1,58	02693	567 939	8 083	0,09200	0,09200	1,32
	P		691 162	362	0,10000	0,10000	1,50		627 058	2 351	0,09400	0,09400	1,69		567 939	8 139	0,09000	0,09000	1,06
S	A		196 528	2 816	0,03200	0,03200	1,38		170 436	3 353	0,03000	0,03000	1,69		128 943	2 905	0,03000	0,03000	4,00
	P		196 528	2 825	0,03200	0,03200	1,37		170 436	3 298	0,03000	0,03000	1,72		128 943	2 814	0,03000	0,03000	4,13
P	A	02694	1 086 826	13 858	0,17200	0,17200	1,14	02695	819 101	1 867	0,12000	0,12000	1,25	02696	584 990	6 546	0,09200	0,09200	1,25
	P		1 086 826	13 610	0,17000	0,17000	1,02		819 101	1 415	0,12000	0,12000	1,65		584 990	5 934	0,09000	0,09000	1,04
S	A		141 508	3 124	0,03000	0,03000	3,15		209 364	2 137	0,03400	0,03400	2,37		299 622	3 438	0,05200	0,05200	3,16
	P		141 508	3 161	0,03000	0,03000	3,11		209 364	1 805	0,03200	0,03200	1,12		329 412	2 409	0,05000	0,05000	1,15
P	A	02697	589 957	1 302	0,08800	0,08800	5,26	04189	1 610 688	4 606	0,23800	0,23800	1,50	04190	1 058 333	498	0,15400	0,15400	3,89
	P		589 957	1 330	0,08600	0,08600	1,03		1 610 688	4 163	0,23600	0,23600	1,12		1 058 333	476	0,15400	0,15400	4,07
S	A		172 845	1 031	0,03000	0,03000	5,15		388 909	690	0,05800	0,05800	3,15		568 412	145	0,08200	0,08200	2,09
	P		172 845	847	0,03000	0,03000	6,27		388 909	1 066	0,05800	0,05800	2,04		568 412	288	0,08200	0,08200	1,05
P	A	04191	1 144 520	2 022	0,16800	0,16800	1,78	04192	1 785 858	4 399	0,26200	0,26200	1,24						
	P		1 144 520	2 064	0,16800	0,16800	1,74		1 785 858	4 451	0,26200	0,26200	1,22						
S	A		791 602	895	0,11500	0,11500	1,33		394 196	859	0,05800	0,05800	1,62						
	P		791 602	1 029	0,11600	0,11600	2,98		394 196	910	0,05800	0,05800	1,52						
Piano Terra						**Parete P5-P6-P7-P8**										**Parete P7-P8**			
P	A	00254	869 979	44 910	0,17600	0,17600	1,04	00255	1 654 342	66 578	0,31200	0,31200	1,01	00256	812 968	7 695	0,16200	0,16200	6,71
	P		869 979	43 334	0,17400	0,17400	1,04		1 654 342	71 155	0,31810	0,31810	1,02		1 014 997	12 377	0,15800	0,15800	1,00
S	A		68 855	17 614	0,03000	0,03000	1,13		187 551	15 968	0,04400	0,04400	1,07		143 251	6 354	0,03000	0,03000	1,51
	P		68 855	14 505	0,03000	0,03000	1,37		187 551	17 289	0,04610	0,04610	1,10		143 251	2 895	0,03000	0,03000	3,31
P	A	00257	2 234 997	70 551	0,40200	0,40200	1,03	00559	1 539 807	16 477	0,24000	0,24000	1,13	00560	1 268 074	13 807	0,19800	0,19800	1,14
	P		2 234 997	74 582	0,40610	0,40610	1,02		1 539 807	15 258	0,23800	0,23800	1,09		1 268 074	13 715	0,19600	0,19600	1,01
S	A		278 651	16 704	0,05900	0,05900	1,13		29 121	5 784	0,03000	0,03000	4,31		13 968	588	0,03000	0,03000	45,68
	P		278 651	17 685	0,05800	0,05800	1,01		29 121	5 093	0,03000	0,03000	4,89		13 968	799	0,03000	0,03000	33,62
P	A	00561	1 035 078	3 898	0,15400	0,15400	1,38	00562	927 022	4 219	0,14000	0,14000	1,76	00563	547 684	12 068	0,09400	0,09400	1,30
	P		1 035 078	3 722	0,15400	0,15400	1,44		927 022	3 192	0,13800	0,13800	1,45		547 684	11 194	0,09000	0,09000	1,03
S	A		22 316	1 560	0,03000	0,03000	16,53		417 936	5 940	0,06800	0,06800	1,40		528 720	6 503	0,08400	0,08400	1,26
	P		22 316	1 632	0,03000	0,03000	15,80		417 936	6 024	0,06600	0,06600	1,03		528 720	6 628	0,08400	0,08400	1,23
P	A	00564	429 764	18 355	0,08400	0,08400	1,20	00565	355 225	5 241	0,05800	0,05800	1,36	00566	747 656	2 802	0,11100	0,11100	1,28
	P		429 764	17 862	0,08000	0,08000	1,02		355 225	6 512	0,05800	0,05800	1,09		747 656	4 416	0,11200	0,11200	1,04
S	A		342 925	10 827	0,06200	0,06200	1,19		251 532	4 254	0,04200	0,04200	1,41		182 312	600	0,03600	0,03600	16,61

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		342 925	11 602	0,06200	0,06200	1,11		251 532	5 910	0,04200	0,04200	1,02		225 221	3 630	0,03600	0,03600	1,03
P	A	00688	878 073	3 406	0,13200	0,13200	1,68	00689	610 273	14 959	0,10600	0,10600	1,22	00690	1 229 551	19 647	0,20000	0,20000	1,14
	P		878 073	6 350	0,13300	0,13300	1,09		610 273	17 037	0,10600	0,10600	1,07		1 229 551	22 898	0,20210	0,20210	1,07
S	A		111 460	6 548	0,03000	0,03000	2,15		89 361	13 529	0,03000	0,03000	1,27		180 020	16 820	0,04500	0,04500	1,12
	P		175 062	3 872	0,03000	0,03000	1,29		89 361	16 362	0,03000	0,03000	1,05		180 020	19 993	0,04800	0,04800	1,09
P	A	00691	860 559	21 038	0,14800	0,14800	1,13	00692	1 391 998	26 337	0,23200	0,23200	1,16	00693	1 600 314	5 576	0,23800	0,23800	1,60
	P		860 559	19 370	0,14400	0,14400	1,03		1 391 998	22 530	0,22400	0,22400	1,02		1 600 314	4 303	0,23400	0,23400	1,01
S	A		71 507	10 042	0,03000	0,03000	1,94		232 620	13 594	0,04800	0,04800	1,07		42 635	1 280	0,03000	0,03000	18,12
	P		71 507	9 814	0,03000	0,03000	1,99		232 620	11 139	0,04600	0,04600	1,14		42 635	1 089	0,03000	0,03000	21,29
P	A	00694	1 886 483	15 690	0,29000	0,29000	1,20	00695	2 177 836	26 927	0,34400	0,34400	1,09	01742	1 298 118	3 777	0,19200	0,19200	1,56
	P		1 886 483	15 981	0,28800	0,28800	1,05		2 177 836	27 346	0,34200	0,34200	1,01		1 298 118	3 002	0,19000	0,19000	1,17
S	A		12 756	844	0,03000	0,03000	32,01		115 492	2 513	0,03000	0,03000	5,37		105 194	1 257	0,03000	0,03000	11,89
	P		12 756	1 024	0,03000	0,03000	26,38		115 492	2 345	0,03000	0,03000	5,76		105 194	1 154	0,03000	0,03000	12,95
P	A	01743	931 250	8 379	0,14400	0,14400	1,24	01744	1 147 178	8 223	0,17600	0,17600	1,40	01745	1 312 938	13 063	0,20400	0,20400	1,18
	P		931 250	8 214	0,14200	0,14200	1,02		1 147 178	8 048	0,17400	0,17400	1,15		1 312 938	13 029	0,20200	0,20200	1,03
S	A		91 789	3 283	0,03000	0,03000	5,11		47	295	0,03000	0,03000	97,09		9 202	508	0,03000	0,03000	54,08
	P		91 789	3 303	0,03000	0,03000	5,08		47	371	0,03000	0,03000	77,20		9 202	510	0,03000	0,03000	53,86
P	A	01746	1 406 471	18 801	0,22400	0,22400	1,14	01747	1 772 127	23 826	0,28200	0,28200	1,09	01748	2 239 691	38 950	0,36600	0,36600	1,04
	P		1 406 471	18 557	0,22200	0,22200	1,05		1 772 127	24 337	0,28200	0,28200	1,07		2 239 691	40 522	0,36600	0,36600	1,00
S	A		39 021	2 153	0,03000	0,03000	10,99		179 945	1 430	0,03000	0,03000	2,98		191 569	993	0,03000	0,03000	2,57
	P		39 021	2 112	0,03000	0,03000	11,20		179 945	1 316	0,03000	0,03000	3,24		191 569	1 063	0,03000	0,03000	2,40
P	A	01749	1 966 678	26 035	0,31200	0,31200	1,07	01750	1 904 544	16 383	0,29400	0,29400	1,23	01751	1 779 879	3 217	0,26000	0,26000	1,33
	P		1 966 678	26 908	0,31200	0,31200	1,03		1 904 544	16 775	0,29200	0,29200	1,08		1 779 879	2 663	0,26000	0,26000	1,61
S	A		47 880	1 270	0,03000	0,03000	17,73		6 862	776	0,03000	0,03000	35,79		33 360	593	0,03000	0,03000	41,11
	P		47 880	1 256	0,03000	0,03000	17,93		6 862	732	0,03000	0,03000	37,94		33 360	481	0,03000	0,03000	50,68
P	A	01752	1 590 749	9 323	0,24000	0,24000	1,25	01753	2 059 692	17 622	0,31600	0,31600	1,13	01754	299 514	1 150	0,04600	0,04600	2,65
	P		1 590 749	7 620	0,23600	0,23600	1,02		2 059 692	13 524	0,31000	0,31000	1,05		304 764	710	0,04600	0,04600	3,20
S	A		44 284	2 949	0,03000	0,03000	7,79		195 977	2 143	0,03100	0,03100	1,34		478 110	7 140	0,07800	0,07800	1,35
	P		44 284	2 468	0,03000	0,03000	9,31		195 977	2 351	0,03200	0,03200	1,80		478 110	6 446	0,07600	0,07600	1,16
P	A	01755	76 888	705	0,03000	0,03000	26,67	01756	162 968	432	0,03000	0,03000	15,61	01757	41 974	44	0,03000	0,03000	NS
	P		76 888	722	0,03000	0,03000	26,04		162 968	442	0,03000	0,03000	15,26		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		272 028	3 004	0,04400	0,04400	1,89		429 660	2 229	0,06600	0,06600	2,46		491 170	613	0,07200	0,07200	2,37
	P		272 028	2 918	0,04200	0,04200	1,06		429 660	2 088	0,06400	0,06400	1,13		491 170	504	0,07200	0,07200	2,88
P	A	01758	96 484	479	0,03000	0,03000	33,70	01759	84 647	432	0,03000	0,03000	41,13	01760	410 008	939	0,06200	0,06200	30,82
	P		96 484	449	0,03000	0,03000	35,96		84 647	620	0,03000	0,03000	28,66		410 008	841	0,06000	0,06000	1,25
S	A		704 482	986	0,10400	0,10400	2,87		637 835	1 467	0,09400	0,09400	1,63		1 269 154	1 363	0,20400	0,20400	15,46

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		704 482	944	0,10400	0,10400	3,00		637 835	1 465	0,09400	0,09400	1,64		1 388 634	3 100	0,20400	0,20400	1,46
P	A	02336	27 187	6 548	0,03000	0,03000	3,84	02337	-13 000	3 794	0,03000	0,03000	7,99	02338	19 996	4 340	0,03000	0,03000	6,01
	P		27 187	1 494	0,03000	0,03000	16,85		0	0	0,03000	0,03000	-		19 996	827	0,03000	0,03000	31,55
S	A		63 968	787	0,03000	0,03000	25,99		46 334	1 459	0,03000	0,03000	15,57		25 291	1 475	0,03000	0,03000	17,23
	P		63 968	802	0,03000	0,03000	25,51		46 334	843	0,03000	0,03000	26,95		25 291	1 013	0,03000	0,03000	25,09
P	A	02339	46 608	6 801	0,03000	0,03000	3,33	03019	681 086	7 603	0,10800	0,10800	1,38	03020	700 217	16 223	0,12000	0,12000	1,19
	P		46 608	4 741	0,03000	0,03000	4,78		681 086	7 848	0,10600	0,10600	1,06		700 217	16 465	0,11800	0,11800	1,05
S	A		52 031	2 667	0,03000	0,03000	8,24		79 917	4 713	0,03000	0,03000	3,91		131 990	2 979	0,03000	0,03000	3,75
	P		52 031	3 362	0,03000	0,03000	6,54		79 917	4 709	0,03000	0,03000	3,91		131 990	3 191	0,03000	0,03000	3,51
P	A	03021	221 365	4 936	0,03800	0,03800	1,29	03022	206 658	2 628	0,03400	0,03400	1,94	03023	2 817	915	0,03000	0,03000	30,92
	P		221 365	4 924	0,03800	0,03800	1,29		206 658	1 401	0,03200	0,03200	1,50		2 817	1 081	0,03000	0,03000	26,17
S	A		316 967	1 363	0,04800	0,04800	1,85		155 885	1 338	0,03000	0,03000	5,81		311 423	770	0,04600	0,04600	1,67
	P		316 967	1 511	0,04800	0,04800	1,67		155 885	725	0,03000	0,03000	10,72		311 423	431	0,04600	0,04600	2,98
P	A	03024	73 731	1 458	0,03000	0,03000	13,17	03025	360 200	5 449	0,05800	0,05800	1,17	03026	316 844	3 708	0,05000	0,05000	1,24
	P		73 731	1 245	0,03000	0,03000	15,43		360 200	6 723	0,06010	0,06010	1,28		316 844	3 196	0,05000	0,05000	1,44
S	A		232 322	1 758	0,03600	0,03600	1,54		218 469	2 657	0,03600	0,03600	2,08		155 685	965	0,03000	0,03000	8,08
	P		232 322	1 021	0,03600	0,03600	2,64		218 469	2 644	0,03400	0,03400	1,06		155 685	656	0,03000	0,03000	11,89
P	A	04147	326 903	20 607	0,07000	0,07000	1,09	04148	878 457	9 278	0,15000	0,15000	2,63	04181	600 237	8 404	0,09600	0,09600	1,18
	P		326 903	20 156	0,06800	0,06800	1,02		938 717	12 110	0,14800	0,14800	1,09		600 237	7 591	0,09400	0,09400	1,05
S	A		40 713	6 613	0,03000	0,03000	3,54		139 758	2 814	0,03000	0,03000	3,58		752 440	3 471	0,11200	0,11200	1,14
	P		40 713	6 269	0,03000	0,03000	3,74		139 758	1 998	0,03000	0,03000	5,05		752 440	3 796	0,11200	0,11200	1,04
P	A	04182	1 741 276	55 303	0,31200	0,31200	1,01	04183	2 155 720	58 745	0,37600	0,37600	1,02	04184	834 360	23 285	0,14600	0,14600	1,08
	P		1 741 276	58 392	0,31610	0,31610	1,02		2 155 720	62 421	0,38010	0,38010	1,02		834 360	20 831	0,14200	0,14200	1,03
S	A		485 005	11 061	0,08200	0,08200	1,12		598 718	11 749	0,10000	0,10000	1,19		308 378	8 247	0,05400	0,05400	1,20
	P		485 005	11 678	0,08200	0,08200	1,06		598 718	12 484	0,10000	0,10000	1,12		308 378	7 661	0,05200	0,05200	1,04
Piano Terra					**Parete P9-P10-P11**											**Parete P9-P10**			
P	A	00235	329 206	11 978	0,06000	0,06000	1,07	00238	-62 745	27 715	0,03000	0,03000	1,32	00240	150 999	18 253	0,04200	0,04200	1,10
	P		329 206	13 750	0,06210	0,06210	1,08		-62 745	26 920	0,03000	0,03000	1,36		150 999	17 259	0,04000	0,04000	1,05
S	A		48 118	7 806	0,03000	0,03000	2,88		40 861	12 785	0,03000	0,03000	1,83		7 033	9 080	0,03000	0,03000	3,06
	P		48 118	6 354	0,03000	0,03000	3,54		40 861	10 546	0,03000	0,03000	2,22		7 033	8 806	0,03000	0,03000	3,15
P	A	00241	912 251	13 879	0,14600	0,14600	1,08	00466	232 110	1 361	0,03600	0,03600	2,01	00467	201 607	429	0,03000	0,03000	2,47
	P		912 251	17 137	0,14900	0,14900	1,03		232 110	1 485	0,03600	0,03600	1,84		201 607	749	0,03000	0,03000	1,42
S	A		10 401	4 613	0,03000	0,03000	5,92		102 564	1 092	0,03000	0,03000	14,01		5 516	2 041	0,03000	0,03000	13,69
	P		10 401	5 277	0,03000	0,03000	5,18		102 564	1 164	0,03000	0,03000	13,15		5 516	2 179	0,03000	0,03000	12,82
P	A	00468	253 424	730	0,03800	0,03800	2,24	00469	280 481	407	0,04200	0,04200	4,29	00470	446 219	896	0,06600	0,06600	2,15
	P		253 424	878	0,03800	0,03800	1,86		280 481	841	0,04200	0,04200	2,08		446 219	1 123	0,06600	0,06600	1,72
S	A		3 790	1 045	0,03000	0,03000	26,95		36 796	1 494	0,03000	0,03000	16,02		181 478	3 843	0,03000	0,03000	1,06
	P		3 790	1 136	0,03000	0,03000	24,79		36 796	1 601	0,03000	0,03000	14,95		181 478	4 624	0,03100	0,03100	1,09
P	A	00471	328 075	4 535	0,05200	0,05200	1,10	00472	170 531	1 744	0,03000	0,03000	3,24	00473	106 889	4 448	0,03000	0,03000	3,31
	P		328 075	4 769	0,05200	0,05200	1,05		170 531	2 041	0,03000	0,03000	2,77		106 889	4 721	0,03000	0,03000	3,11
S	A		77 834	8 016	0,03000	0,03000	2,33		-4 597	8 853	0,03000	0,03000	3,30		41 463	10 190	0,03000	0,03000	2,29
	P		77 834	9 292	0,03000	0,03000	2,01		-4 597	9 604	0,03000	0,03000	3,04		41 463	10 717	0,03000	0,03000	2,18
P	A	00491	713 710	5 236	0,10800	0,10800	1,08	00492	561 571	2 396	0,08400	0,08400	1,41	00493	350 438	2 141	0,05400	0,05400	2,14
	P		713 710	6 561	0,11100	0,11100	1,35		561 571	2 773	0,08400	0,08400	1,22		350 438	1 366	0,05200	0,05200	1,22
S	A		92 965	570	0,03000	0,03000	29,17		5 820	335	0,03000	0,03000	83,30		9 518	546	0,03000	0,03000	50,24
	P		92 965	686	0,03000	0,03000	24,24		5 820	285	0,03000	0,03000	97,91		9 518	347	0,03000	0,03000	79,05
P	A	00494	145 306	5 315	0,03000	0,03000	1,75	00495	-143 061	20 689	0,03000	0,03000	2,26	00496	176 973	8 267	0,03400	0,03400	1,07
	P		145 306	3 842	0,03000	0,03000	2,42		-143 061	15 831	0,03000	0,03000	2,96		176 973	10 365	0,03610	0,03610	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		14 694	1 703	0,03000	0,03000	15,72		162 625	5 426	0,03000	0,03000	1,25		772 236	15 224	0,12800	0,12800	1,11
	P		14 694	1 387	0,03000	0,03000	19,30		162 625	2 818	0,03000	0,03000	2,41		772 236	15 424	0,12800	0,12800	1,10
P	A	00497	-20 239	1 480	0,03000	0,03000	21,11	00498	138 973	2 973	0,03000	0,03000	3,43	01560	953 137	2 367	0,14000	0,14000	1,31
	P		-20 239	2 758	0,03000	0,03000	11,33		138 973	4 515	0,03000	0,03000	2,26		953 137	2 831	0,14000	0,14000	1,09
S	A		208 185	6 870	0,03800	0,03800	1,20		51 486	2 526	0,03000	0,03000	8,73		8 366	1 879	0,03000	0,03000	14,68
	P		208 185	8 229	0,03800	0,03800	1,00		51 486	3 923	0,03000	0,03000	5,62		8 366	1 658	0,03000	0,03000	16,63
P	A	01561	399 865	3 524	0,06200	0,06200	1,32	01562	295 762	3 385	0,04600	0,04600	1,07	01563	206 373	1 840	0,03200	0,03200	1,32
	P		399 865	3 686	0,06200	0,06200	1,26		295 762	3 622	0,04610	0,04610	1,02		206 373	2 049	0,03200	0,03200	1,18
S	A		3 444	3 570	0,03000	0,03000	7,90		8 449	1 586	0,03000	0,03000	17,38		5 196	1 194	0,03000	0,03000	23,44
	P		3 444	3 782	0,03000	0,03000	7,46		8 449	1 680	0,03000	0,03000	16,41		5 196	1 143	0,03000	0,03000	24,48
P	A	01564	166 834	839	0,03000	0,03000	7,37	01565	-43 431	4 382	0,03000	0,03000	7,80	01566	-32 652	9 025	0,03000	0,03000	3,64
	P		166 834	849	0,03000	0,03000	7,28		-43 431	4 737	0,03000	0,03000	7,22		-32 652	8 894	0,03000	0,03000	3,69
S	A		15 830	670	0,03000	0,03000	39,74		598	1 820	0,03000	0,03000	15,70		30 676	3 043	0,03000	0,03000	8,12
	P		15 830	740	0,03000	0,03000	35,98		598	1 776	0,03000	0,03000	16,09		30 676	2 983	0,03000	0,03000	8,29
P	A	01567	-52 474	1 043	0,03000	0,03000	33,89	01568	1 011 399	6 034	0,15200	0,15200	1,13	01569	703 080	6 053	0,10800	0,10800	1,17
	P		-52 474	1 122	0,03000	0,03000	31,51		1 011 399	8 000	0,15500	0,15500	1,24		703 080	7 217	0,11010	0,11010	1,29
S	A		23 944	984	0,03000	0,03000	26,00		125 549	371	0,03000	0,03000	32,60		114 481	734	0,03000	0,03000	18,59
	P		23 944	970	0,03000	0,03000	26,38		125 549	445	0,03000	0,03000	27,18		114 481	904	0,03000	0,03000	15,10
P	A	01570	686 516	2 761	0,10200	0,10200	1,24	01571	492 650	1 485	0,07300	0,07300	1,66	01572	404 507	2 648	0,06200	0,06200	1,66
	P		686 516	3 270	0,10200	0,10200	1,05		492 650	1 279	0,07200	0,07200	1,02		404 507	1 655	0,06000	0,06000	1,17
S	A		33 208	778	0,03000	0,03000	31,36		15 197	322	0,03000	0,03000	82,93		15 462	484	0,03000	0,03000	55,10
	P		33 208	672	0,03000	0,03000	36,31		15 197	298	0,03000	0,03000	89,61		15 462	634	0,03000	0,03000	42,07
P	A	01573	284 885	5 345	0,04800	0,04800	1,39	01574	64 507	7 006	0,03000	0,03000	2,91	01575	-135 046	21 378	0,03000	0,03000	2,14
	P		284 885	3 918	0,04600	0,04600	1,30		64 507	5 078	0,03000	0,03000	4,02		-135 046	16 528	0,03000	0,03000	2,77
S	A		24 900	1 508	0,03000	0,03000	16,88		130 837	541	0,03000	0,03000	20,98		25 900	3 227	0,03000	0,03000	7,85
	P		24 900	1 283	0,03000	0,03000	19,85		130 837	373	0,03000	0,03000	30,42		25 900	3 226	0,03000	0,03000	7,85
P	A	01576	345 599	3 614	0,05400	0,05400	1,23	01577	132 195	486	0,03000	0,03000	22,95	01578	21 817	575	0,03000	0,03000	44,97
	P		345 599	3 995	0,05400	0,05400	1,12		132 195	400	0,03000	0,03000	27,89		21 817	677	0,03000	0,03000	38,19
S	A		1 025 280	9 029	0,15800	0,15800	1,20		722 357	5 200	0,11000	0,11000	1,22		288 335	1 423	0,04400	0,04400	1,86
	P		1 025 280	8 237	0,15600	0,15600	1,08		722 357	4 739	0,11000	0,11000	1,34		288 335	1 307	0,04400	0,04400	2,02
P	A	01579	15 266	719	0,03000	0,03000	37,13	01580	190 627	2 829	0,03210	0,03210	1,97	02328	20 382	6 323	0,03000	0,03000	4,12
	P		15 266	673	0,03000	0,03000	39,67		190 627	2 776	0,03000	0,03000	1,02		20 382	4 318	0,03000	0,03000	6,03
S	A		398 698	672	0,05800	0,05800	1,12		192 968	5 214	0,03400	0,03400	1,23		12 903	1 193	0,03000	0,03000	22,63
	P		398 698	873	0,05900	0,05900	2,82		192 968	5 962	0,03400	0,03400	1,08		12 903	1 278	0,03000	0,03000	21,12
P	A	02329	-3 864	2 741	0,03000	0,03000	10,63	02330	1 087	1 848	0,03000	0,03000	15,43	02599	109 550	3 069	0,03000	0,03000	4,67
	P		-3 864	301	0,03000	0,03000	96,82		1 087	930	0,03000	0,03000	30,66		109 550	3 745	0,03000	0,03000	3,83
S	A		2 926	775	0,03000	0,03000	36,48		10 804	112	0,03000	0,03000	NS		73 068	2 551	0,03000	0,03000	7,56
	P		2 926	292	0,03000	0,03000	96,83		10 804	842	0,03000	0,03000	32,38		73 068	1 966	0,03000	0,03000	9,81
P	A	02600	-48 399	4 382	0,03000	0,03000	7,95	02601	29 671	1 237	0,03000	0,03000	20,09	02602	-10 924	1 555	0,03000	0,03000	19,32
	P		-48 399	3 593	0,03000	0,03000	9,69		29 671	1 507	0,03000	0,03000	16,49		-10 924	669	0,03000	0,03000	44,91
S	A		27 007	3 474	0,03000	0,03000	7,25		107 539	2 145	0,03000	0,03000	6,81		27 333	825	0,03000	0,03000	30,48
	P		27 007	3 096	0,03000	0,03000	8,14		107 539	2 174	0,03000	0,03000	6,72		27 333	428	0,03000	0,03000	58,76
P	A	02603	5 326	681	0,03000	0,03000	41,07	04163	102 117	5 683	0,03000	0,03000	2,70	04164	400 526	267	0,05800	0,05800	1,30
	P		37 436	1 284	0,03000	0,03000	18,58		102 117	5 162	0,03000	0,03000	2,98		341 075	134	0,06000	0,06000	13,79
S	A		185 783	3 615	0,03100	0,03100	1,23		24 469	2 182	0,03000	0,03000	11,69		1 644	879	0,03000	0,03000	32,35
	P		185 783	3 056	0,03000	0,03000	1,12		24 469	1 555	0,03000	0,03000	16,41		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	04197	679 656	1 403	0,10000	0,10000	1,70	04198	133 683	14 627	0,03400	0,03400	1,02	04199	1 315	15 145	0,20600	0,20600	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		679 656	1 228	0,10000	0,10000	1,94		133 683	13 876	0,03400	0,03400	1,07		647 1 315 647	18 414	0,20900	0,20900	1,07
S	A		504 047	7 432	0,08200	0,08200	1,31		-3 996	5 518	0,03000	0,03000	5,28		391 605	3 029	0,06000	0,06000	1,26
	P		504 047	8 841	0,08200	0,08200	1,10		-3 996	5 368	0,03000	0,03000	5,43		391 605	3 683	0,06000	0,06000	1,04
P	A	04200	154 953	11 468	0,03500	0,03500	1,12												
	P		154 953	11 007	0,03400	0,03400	1,08												
S	A		955 881	16 372	0,15600	0,15600	1,13												
	P		955 881	14 790	0,15200	0,15200	1,00												
Piano Terra					**Parete P9-P10-P11**											**Parete P10-P11**			
P	A	00051	-9 994	26 425	0,03000	0,03000	1,13	00235	183 093	11 873	0,04000	0,04000	1,16	00239	890 668	14 707	0,14600	0,14600	1,26
	P		-9 994	19 430	0,03000	0,03000	1,54		183 093	14 299	0,04210	0,04210	1,11		890 668	7 686	0,13600	0,13600	1,09
S	A		48 692	10 205	0,03000	0,03000	2,20		25 348	6 225	0,03000	0,03000	4,08		276 534	5 677	0,04600	0,04600	1,12
	P		48 692	6 985	0,03000	0,03000	3,21		25 348	6 474	0,03000	0,03000	3,92		276 534	3 555	0,04400	0,04400	1,22
P	A	00241	750 474	13 042	0,12200	0,12200	1,09	00491	756 160	5 917	0,11600	0,11600	1,26	00492	492 093	2 314	0,07400	0,07400	1,46
	P		750 474	16 225	0,12500	0,12500	1,05		756 160	7 054	0,11600	0,11600	1,06		492 093	2 678	0,07400	0,07400	1,26
S	A		270 147	3 999	0,04400	0,04400	1,33		191 487	1 630	0,03000	0,03000	1,57		1 471	987	0,03000	0,03000	28,84
	P		270 147	4 920	0,04400	0,04400	1,08		191 487	1 380	0,03000	0,03000	1,86		1 471	840	0,03000	0,03000	33,88
P	A	00493	316 288	2 228	0,04800	0,04800	1,18	00494	93 369	5 927	0,03000	0,03000	2,80	00495	-71 216	21 954	0,03000	0,03000	1,72
	P		316 288	1 464	0,04800	0,04800	1,79		93 369	4 419	0,03000	0,03000	3,75		-71 216	17 714	0,03000	0,03000	2,13
S	A		25 697	903	0,03000	0,03000	28,08		119 259	3 732	0,03000	0,03000	3,48		326 589	11 488	0,06000	0,06000	1,15
	P		25 697	521	0,03000	0,03000	48,67		119 259	2 604	0,03000	0,03000	4,98		326 589	8 513	0,05600	0,05600	1,09
P	A	00496	-81 058	3 405	0,03000	0,03000	11,45	00497	-32 467	1 139	0,03000	0,03000	28,80	00498	81 993	5 149	0,03000	0,03000	3,52
	P		-81 058	6 082	0,03000	0,03000	6,41		-32 467	2 588	0,03000	0,03000	12,67		81 993	5 785	0,03000	0,03000	3,13
S	A		455 115	4 133	0,07000	0,07000	1,14		280 501	2 563	0,04400	0,04400	1,48		121 280	7 746	0,03000	0,03000	1,64
	P		455 115	4 226	0,07000	0,07000	1,12		280 501	2 787	0,04400	0,04400	1,36		121 280	7 076	0,03000	0,03000	1,79
P	A	00575	397 662	8 749	0,06800	0,06800	1,25	00576	204 352	6 586	0,03800	0,03800	1,34	00577	-13 448	13 349	0,03000	0,03000	2,27
	P		397 662	11 152	0,07010	0,07010	1,17		204 352	8 165	0,03800	0,03800	1,08		-13 448	14 470	0,03000	0,03000	2,10
S	A		37 398	4 128	0,03000	0,03000	5,78		49 792	3 701	0,03000	0,03000	6,02		-2 830	2 670	0,03000	0,03000	10,87
	P		37 398	4 707	0,03000	0,03000	5,07		49 792	4 113	0,03000	0,03000	5,42		-2 830	2 894	0,03000	0,03000	10,02
P	A	00578	-33 231	11 267	0,03000	0,03000	2,92	00579	65 610	8 839	0,03000	0,03000	2,29	00580	131 721	9 581	0,03000	0,03000	1,17
	P		-33 231	11 911	0,03000	0,03000	2,76		65 610	8 896	0,03000	0,03000	2,28		131 721	9 069	0,03000	0,03000	1,24
S	A		3 174	2 886	0,03000	0,03000	9,79		31 289	2 657	0,03000	0,03000	9,27		17 527	2 247	0,03000	0,03000	11,75
	P		3 174	3 072	0,03000	0,03000	9,19		31 289	2 624	0,03000	0,03000	9,39		17 527	2 144	0,03000	0,03000	12,32
P	A	00581	339 326	5 306	0,05600	0,05600	1,44	00582	523 853	8 633	0,08600	0,08600	1,31	00583	831 582	1 415	0,12200	0,12200	1,57
	P		339 326	4 021	0,05400	0,05400	1,31		523 853	5 066	0,08000	0,08000	1,03		831 582	4 121	0,12400	0,12400	1,10
S	A		34 759	3 391	0,03000	0,03000	7,14		57 426	5 246	0,03000	0,03000	4,06		194 690	6 388	0,03600	0,03600	1,25
	P		34 759	2 935	0,03000	0,03000	8,24		57 426	4 132	0,03000	0,03000	5,15		194 690	11 724	0,04100	0,04100	1,12
P	A	00584	581 048	1 598	0,08600	0,08600	1,52	00585	461 231	1 237	0,06800	0,06800	1,36	00586	351 085	708	0,05200	0,05200	2,25
	P		581 048	3 038	0,08700	0,08700	1,18		461 231	2 049	0,06900	0,06900	1,41		351 085	1 246	0,05200	0,05200	1,28
S	A		28 738	4 398	0,03000	0,03000	5,68		30 569	2 010	0,03000	0,03000	12,31		30 828	1 676	0,03000	0,03000	14,74
	P		28 738	6 423	0,03000	0,03000	3,89		30 569	3 491	0,03000	0,03000	7,09		30 828	2 495	0,03000	0,03000	9,90
P	A	00587	258 614	1 804	0,04000	0,04000	1,62	00588	272 700	672	0,04200	0,04200	9,46	00589	123 949	4 599	0,03000	0,03000	2,68
	P		258 614	2 258	0,04000	0,04000	1,30		272 700	920	0,04000	0,04000	1,04		123 949	5 025	0,03000	0,03000	2,45
S	A		47 040	1 583	0,03000	0,03000	14,29		22 492	2 534	0,03000	0,03000	10,17		49 075	3 733	0,03000	0,03000	5,99
	P		47 040	2 132	0,03000	0,03000	10,61		22 492	3 023	0,03000	0,03000	8,52		49 075	3 902	0,03000	0,03000	5,73
P	A	00590	90 069	1 943	0,03000	0,03000	8,76	00591	110 657	1 387	0,03000	0,03000	10,22	00592	18 685	1 910	0,03000	0,03000	13,75
	P		90 069	2 773	0,03000	0,03000	6,14		110 657	1 700	0,03000	0,03000	8,34		18 685	1 791	0,03000	0,03000	14,66
S	A		45 435	10 641	0,03000	0,03000	2,15		11 669	109	0,03000	0,03000	NS		28 830	446	0,03000	0,03000	55,96
	P		45 435	11 446	0,03000	0,03000	1,99		11 669	368	0,03000	0,03000	73,79		28 830	160	0,03000	0,03000	NS
P	A	00593	16 311	2 853	0,03000	0,03000	9,31	00594	3 558	3 649	0,03000	0,03000	7,73	00595	-52 242	5 453	0,03000	0,03000	6,48

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		16 311	2 945	0,03000	0,03000	9,02		3 558	3 680	0,03000	0,03000	7,66		-52 242	5 581	0,03000	0,03000	6,33
S	A		42 768	772	0,03000	0,03000	30,02		27 191	1 281	0,03000	0,03000	19,65		13 966	2 148	0,03000	0,03000	12,51
	P		42 768	388	0,03000	0,03000	59,72		23 682	836	0,03000	0,03000	30,64		13 966	1 623	0,03000	0,03000	16,55
P	A	00596	-33 524	8 533	0,03000	0,03000	3,86	00597	-15 650	9 232	0,03000	0,03000	3,32	00598	19 723	13 907	0,03000	0,03000	1,88
	P		-33 524	8 792	0,03000	0,03000	3,75		-15 650	9 752	0,03000	0,03000	3,14		19 723	14 557	0,03000	0,03000	1,79
S	A		28 230	2 043	0,03000	0,03000	12,25		25 934	3 488	0,03000	0,03000	7,26		24 838	5 735	0,03000	0,03000	4,44
	P		28 230	1 422	0,03000	0,03000	17,61		25 934	2 836	0,03000	0,03000	8,93		24 838	5 034	0,03000	0,03000	5,06
P	A	02698	683 079	2 885	0,10200	0,10200	1,36	02699	86 199	1 585	0,03000	0,03000	11,08	02700	70 045	2 158	0,03000	0,03000	9,12
	P		683 079	2 174	0,10200	0,10200	1,81		86 199	682	0,03000	0,03000	25,74		70 825	3 157	0,03000	0,03000	6,20
S	A		49 264	3 210	0,03000	0,03000	6,96		9 080	1 317	0,03000	0,03000	20,87		132 207	910	0,03000	0,03000	12,26
	P		49 264	3 050	0,03000	0,03000	7,32		9 080	976	0,03000	0,03000	28,16		132 207	518	0,03000	0,03000	21,53
P	A	02701	576 471	7 721	0,09200	0,09200	1,20	02702	286 911	5 359	0,04800	0,04800	1,29	02703	145 183	1 613	0,03000	0,03000	5,77
	P		576 471	9 506	0,09410	0,09410	1,20		286 911	6 556	0,04800	0,04800	1,06		145 183	1 400	0,03000	0,03000	6,65
S	A		33 455	3 112	0,03000	0,03000	7,83		15 502	2 349	0,03000	0,03000	11,35		-927	613	0,03000	0,03000	46,93
	P		33 455	3 415	0,03000	0,03000	7,13		15 502	2 587	0,03000	0,03000	10,31		-927	573	0,03000	0,03000	50,20
P	A	02704	34 226	6 102	0,03000	0,03000	3,98	02705	-18 779	5 246	0,03000	0,03000	5,92	02706	-12 315	3 955	0,03000	0,03000	7,64
	P		-28 627	6 714	0,03000	0,03000	4,81		-18 779	5 515	0,03000	0,03000	5,63		-12 315	4 756	0,03000	0,03000	6,35
S	A		145 678	267	0,03000	0,03000	34,59		311 532	747	0,04600	0,04600	1,70		131 092	1 082	0,03000	0,03000	10,45
	P		145 678	156	0,03000	0,03000	59,20		311 532	78	0,04600	0,04600	16,23		131 092	384	0,03000	0,03000	29,46
P	A	02707	-14 193	6 353	0,03000	0,03000	4,80	02708	-19 295	1 850	0,03000	0,03000	16,82	02709	-8 633	4 910	0,03000	0,03000	6,06
	P		-14 193	6 723	0,03000	0,03000	4,53		-25 615	1 619	0,03000	0,03000	19,72		-8 633	4 618	0,03000	0,03000	6,44
S	A		-555	1 540	0,03000	0,03000	18,65		22 037	1 983	0,03000	0,03000	13,02		170 542	1 480	0,03000	0,03000	3,81
	P		-555	1 644	0,03000	0,03000	17,47		22 037	2 036	0,03000	0,03000	12,69		170 542	1 315	0,03000	0,03000	4,29
P	A	02710	-24 446	706	0,03000	0,03000	45,01	02711	1 163	8 878	0,03000	0,03000	3,21	02712	-3 586	2 842	0,03000	0,03000	10,24
	P		-24 446	1 026	0,03000	0,03000	30,97		1 163	9 161	0,03000	0,03000	3,11		-3 586	2 982	0,03000	0,03000	9,76
S	A		118 281	1 280	0,03000	0,03000	10,25		410	1 887	0,03000	0,03000	15,15		19 891	2 115	0,03000	0,03000	12,34
	P		118 281	729	0,03000	0,03000	17,99		410	1 927	0,03000	0,03000	14,84		19 891	2 106	0,03000	0,03000	12,39
P	A	02713	3 847	1 232	0,03000	0,03000	22,85	02714	-11 372	1 114	0,03000	0,03000	27,02	02715	-32 663	2 806	0,03000	0,03000	11,70
	P		3 847	1 192	0,03000	0,03000	23,62		-11 372	1 201	0,03000	0,03000	25,07		-32 663	3 004	0,03000	0,03000	10,93
S	A		30 261	2 508	0,03000	0,03000	9,88		36 583	2 320	0,03000	0,03000	10,33		20 414	1 340	0,03000	0,03000	19,43
	P		30 261	2 458	0,03000	0,03000	10,08		36 583	2 092	0,03000	0,03000	11,46		20 414	894	0,03000	0,03000	29,12
P	A	02716	133 206	4 440	0,03000	0,03000	2,48	02717	102 431	1 308	0,03000	0,03000	11,71	02718	62 887	1 875	0,03000	0,03000	10,98
	P		133 206	4 570	0,03000	0,03000	2,41		102 431	1 575	0,03000	0,03000	9,73		62 887	2 035	0,03000	0,03000	10,12
S	A		16 734	2 011	0,03000	0,03000	13,18		14 033	1 979	0,03000	0,03000	13,57		20 662	1 959	0,03000	0,03000	13,27
	P		16 734	1 892	0,03000	0,03000	14,01		14 033	1 954	0,03000	0,03000	13,74		20 662	1 935	0,03000	0,03000	13,44
P	A	02719	25 902	1 431	0,03000	0,03000	17,70	02720	425 725	3 259	0,06600	0,06600	1,64	02721	325 747	920	0,04900	0,04900	2,05
	P		25 902	1 568	0,03000	0,03000	16,16		425 725	2 894	0,06400	0,06400	1,04		325 747	1 467	0,05000	0,05000	2,68
S	A		13 151	1 253	0,03000	0,03000	21,52		40 331	3 831	0,03000	0,03000	6,13		32 767	1 673	0,03000	0,03000	14,62
	P		13 151	1 070	0,03000	0,03000	25,20		40 331	3 521	0,03000	0,03000	6,67		32 767	1 905	0,03000	0,03000	12,84
P	A	02722	212 869	263	0,03200	0,03200	5,53	02723	0	0	0,03000	0,03000	-	02724	81 917	1 377	0,03000	0,03000	13,17
	P		212 869	564	0,03200	0,03200	2,58		62 790	104	0,03000	0,03000	NS		81 917	1 316	0,03000	0,03000	13,78
S	A		25 507	1 276	0,03000	0,03000	19,89		12 834	720	0,03000	0,03000	37,51		6 974	913	0,03000	0,03000	30,40
	P		25 507	1 594	0,03000	0,03000	15,92		12 834	824	0,03000	0,03000	32,77		6 974	795	0,03000	0,03000	34,91
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P13-P12**			
P	A	00052	648 994	9 554	0,10400	0,10400	1,14	00054	923 663	9 063	0,14400	0,14400	1,26	00248	1 718 256	60 139	0,31400	0,31400	1,01
	P		648 994	8 812	0,10200	0,10200	1,02		923 663	10 890	0,14400	0,14400	1,04		1 718 256	65 540	0,32100	0,32100	1,02
S	A		152 664	6 050	0,03000	0,03000	1,36		136 952	5 633	0,03000	0,03000	1,86		126 345	15 184	0,03400	0,03400	1,05
	P		152 664	5 472	0,03000	0,03000	1,50		136 952	5 630	0,03000	0,03000	1,86		126 345	16 665	0,03610	0,03610	1,07
P	A	00249	2 185	61 722	0,38400	0,38400	1,02	00536	672 279	2 695	0,10000	0,10000	1,29	00537	408 269	3 664	0,06400	0,06400	1,59

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		136 2 185 136	68 149	0,39100	0,39100	1,02		672 279	2 895	0,10000	0,10000	1,20		408 269	3 397	0,06200	0,06200	1,04
S	A		277 348	15 957	0,05800	0,05800	1,13		186 904	2 168	0,03000	0,03000	1,50		226 149	1 135	0,03400	0,03400	1,37
	P		277 348	17 699	0,05800	0,05800	1,02		186 904	2 006	0,03000	0,03000	1,62		226 149	424	0,03400	0,03400	3,66
P	A	00538	675 021	5 623	0,10400	0,10400	1,27	00539	1 187 563	2 986	0,17400	0,17400	1,14	00540	1 143 845	3 420	0,17000	0,17000	1,85
	P		675 021	5 750	0,10400	0,10400	1,24		1 187 563	3 415	0,17410	0,17410	1,02		1 143 845	3 331	0,16800	0,16800	1,12
S	A		484 221	5 793	0,07600	0,07600	1,13		368 450	5 622	0,06000	0,06000	1,28		138 981	843	0,03000	0,03000	12,09
	P		484 221	5 496	0,07600	0,07600	1,19		368 450	5 618	0,06000	0,06000	1,28		138 981	728	0,03000	0,03000	14,00
P	A	00541	1 178 188	7 122	0,17800	0,17800	1,25	00542	1 300 553	1 966	0,19000	0,19000	1,60	00543	1 516 406	4 731	0,22400	0,22400	1,34
	P		1 178 188	6 745	0,17600	0,17600	1,03		1 300 553	1 504	0,19000	0,19000	2,10		1 516 406	3 495	0,22200	0,22200	1,18
S	A		33 464	3 097	0,03000	0,03000	7,87		15 664	2 725	0,03000	0,03000	9,78		51 983	5 887	0,03000	0,03000	3,74
	P		33 464	3 014	0,03000	0,03000	8,08		15 664	2 649	0,03000	0,03000	10,06		51 983	5 135	0,03000	0,03000	4,28
P	A	00704	2 099 801	5 536	0,30800	0,30800	1,14	00705	1 802 172	4 758	0,26400	0,26400	1,07	00706	1 620 063	6 215	0,24000	0,24000	1,17
	P		2 099 801	3 090	0,30600	0,30600	1,34		1 802 172	4 346	0,26400	0,26400	1,17		1 620 063	5 829	0,24000	0,24000	1,25
S	A		45 836	8 947	0,03000	0,03000	2,55		13 163	1 107	0,03000	0,03000	24,36		10 394	1 781	0,03000	0,03000	15,34
	P		45 836	7 660	0,03000	0,03000	2,97		13 163	1 144	0,03000	0,03000	23,57		10 394	1 435	0,03000	0,03000	19,04
P	A	00707	1 494 570	2 947	0,22000	0,22000	2,07	00708	1 335 920	6 861	0,20000	0,20000	1,19	00709	782 702	2 925	0,11600	0,11600	1,23
	P		1 494 570	2 391	0,21800	0,21800	1,32		1 335 920	7 015	0,20000	0,20000	1,16		782 702	3 567	0,11600	0,11600	1,01
S	A		115 735	5 588	0,03000	0,03000	2,41		303 926	11 090	0,05600	0,05600	1,12		21 564	10 503	0,03000	0,03000	2,46
	P		115 735	4 832	0,03000	0,03000	2,79		303 926	10 312	0,05400	0,05400	1,03		21 564	11 196	0,03000	0,03000	2,31
P	A	00710	908 369	6 150	0,13800	0,13800	1,24	00711	747 731	1 253	0,11000	0,11000	2,08	01680	1 378 412	10 683	0,21000	0,21000	1,12
	P		908 369	6 525	0,13800	0,13800	1,16		747 731	1 938	0,11000	0,11000	1,34		1 378 412	11 460	0,21000	0,21000	1,05
S	A		168 672	7 921	0,03400	0,03400	1,25		202 324	2 871	0,03400	0,03400	1,76		340 065	643	0,05000	0,05000	1,81
	P		168 672	9 026	0,03400	0,03400	1,10		202 324	4 203	0,03400	0,03400	1,21		340 065	395	0,05000	0,05000	2,94
P	A	01681	1 135 772	8 940	0,17400	0,17400	1,23	01682	1 186 121	11 943	0,18400	0,18400	1,14	01683	1 202 009	2 638	0,17600	0,17600	1,26
	P		1 135 772	9 027	0,17200	0,17200	1,00		1 186 121	11 692	0,18200	0,18200	1,01		1 202 009	2 229	0,17600	0,17600	1,49
S	A		181 413	3 134	0,03000	0,03000	1,29		121 406	870	0,03000	0,03000	14,57		13 355	820	0,03000	0,03000	32,85
	P		181 413	3 169	0,03000	0,03000	1,28		121 406	815	0,03000	0,03000	15,55		13 355	790	0,03000	0,03000	34,10
P	A	01684	1 299 435	2 413	0,19000	0,19000	1,38	01685	1 423 442	14 217	0,22000	0,22000	1,08	01686	1 718 104	9 471	0,25800	0,25800	1,18
	P		1 299 435	1 930	0,19000	0,19000	1,72		1 423 442	13 931	0,22000	0,22000	1,11		1 718 104	9 866	0,25800	0,25800	1,13
S	A		39 053	1 321	0,03000	0,03000	17,90		161 426	2 890	0,03000	0,03000	2,41		65 948	2 611	0,03000	0,03000	7,74
	P		89 448	1 002	0,03000	0,03000	17,08		161 426	2 777	0,03000	0,03000	2,51		65 948	2 224	0,03000	0,03000	9,08
P	A	01687	2 149 685	12 535	0,32400	0,32400	1,21	01688	1 825 254	7 272	0,27200	0,27200	1,37	01689	1 784 590	4 062	0,26200	0,26200	1,44
	P		2 149 685	12 904	0,32200	0,32200	1,02		1 825 254	6 651	0,27000	0,27000	1,17		1 784 590	3 667	0,26000	0,26000	1,02

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		165 573	717	0,03000	0,03000	8,88		31 650	1 460	0,03000	0,03000	16,85		11 195	1 115	0,03000	0,03000	24,41
	P		165 573	656	0,03000	0,03000	9,71		31 650	1 122	0,03000	0,03000	21,92		11 195	1 220	0,03000	0,03000	22,31
P	A	01690	1 693 463	4 706	0,25000	0,25000	1,49	01691	1 678 725	6 471	0,25000	0,25000	1,40	01692	1 609 596	1 586	0,23400	0,23400	1,71
	P		1 693 463	4 367	0,24800	0,24800	1,09		1 678 725	5 956	0,24800	0,24800	1,15		1 609 596	1 602	0,23400	0,23400	1,70
S	A		10 454	558	0,03000	0,03000	48,94		17 305	903	0,03000	0,03000	29,27		25 384	2 209	0,03000	0,03000	11,50
	P		10 454	469	0,03000	0,03000	58,23		17 305	1 058	0,03000	0,03000	24,98		25 384	2 002	0,03000	0,03000	12,69
P	A	01693	1 700 108	5 270	0,25000	0,25000	1,09	01694	534 648	2 102	0,08000	0,08000	1,55	01695	114 727	1 408	0,03000	0,03000	9,67
	P		1 700 108	5 083	0,25000	0,25000	1,14		534 648	2 075	0,08000	0,08000	1,57		114 727	1 389	0,03000	0,03000	9,80
S	A		433 408	4 562	0,06800	0,06800	1,28		303 218	8 864	0,05400	0,05400	1,20		159 742	4 530	0,03000	0,03000	1,59
	P		433 408	4 199	0,06800	0,06800	1,40		303 218	8 708	0,05200	0,05200	1,00		159 742	4 562	0,03000	0,03000	1,58
P	A	01696	162 234	538	0,03000	0,03000	12,73	01697	53 344	149	0,03000	0,03000	NS	01698	527 490	672	0,07700	0,07700	1,57
	P		162 234	507	0,03000	0,03000	13,51		53 344	171	0,03000	0,03000	NS		527 490	654	0,07800	0,07800	7,93
S	A		410 849	1 143	0,06400	0,06400	14,89		731 985	1 010	0,10700	0,10700	2,31		804 140	2 513	0,12000	0,12000	2,14
	P		410 558	3 207	0,06200	0,06200	1,01		731 985	759	0,10600	0,10600	1,11		804 140	2 166	0,11800	0,11800	1,16
P	A	02331	79 302	1 631	0,03000	0,03000	11,34	02332	14 559	953	0,03000	0,03000	28,11	02333	34 769	845	0,03000	0,03000	28,64
	P		79 302	1 885	0,03000	0,03000	9,81		14 559	953	0,03000	0,03000	28,11		34 769	801	0,03000	0,03000	30,21
S	A		142 071	362	0,03000	0,03000	26,94		127 616	109	0,03000	0,03000	NS		57 789	457	0,03000	0,03000	46,50
	P		142 071	434	0,03000	0,03000	22,47		127 616	25	0,03000	0,03000	NS		57 789	227	0,03000	0,03000	93,61
P	A	02950	548 019	2 889	0,08300	0,08300	1,46	02951	384 575	2 603	0,05800	0,05800	1,08	02952	157 979	1 661	0,03000	0,03000	4,50
	P		548 019	3 736	0,08400	0,08400	1,47		384 575	2 466	0,05800	0,05800	1,14		157 979	1 471	0,03000	0,03000	5,08
S	A		48 225	2 502	0,03000	0,03000	8,98		92 435	2 709	0,03000	0,03000	6,16		304 526	819	0,04600	0,04600	2,82
	P		48 225	2 623	0,03000	0,03000	8,57		92 435	2 588	0,03000	0,03000	6,45		304 526	606	0,04600	0,04600	3,81
P	A	02953	153 283	859	0,03000	0,03000	9,48	02954	299 994	1 899	0,04600	0,04600	1,57	04135	585 092	2 696	0,08800	0,08800	1,49
	P		153 283	815	0,03000	0,03000	9,99		299 994	2 128	0,04600	0,04600	1,40		585 092	2 724	0,08800	0,08800	1,48
S	A		189 568	1 095	0,03000	0,03000	2,60		188 869	1 939	0,03000	0,03000	1,52		136 478	1 071	0,03000	0,03000	9,85
	P		189 568	876	0,03000	0,03000	3,25		188 869	2 137	0,03000	0,03000	1,38		136 478	903	0,03000	0,03000	11,68
P	A	04136	728 351	7 539	0,11400	0,11400	1,27	04169	1 261 260	14 788	0,19800	0,19800	1,13	04170	1 940 675	58 362	0,34400	0,34400	1,01
	P		728 351	7 089	0,11200	0,11200	1,07		1 261 260	14 084	0,19600	0,19600	1,05		1 940 675	63 577	0,35100	0,35100	1,02
S	A		129 742	1 676	0,03000	0,03000	6,86		1 031 886	6 098	0,15600	0,15600	1,31		569 095	11 672	0,09400	0,09400	1,06
	P		129 742	1 250	0,03000	0,03000	9,20		1 031 886	5 755	0,15400	0,15400	1,03		569 095	12 715	0,09610	0,09610	1,13
P	A	04171	1 999 840	50 650	0,34400	0,34400	1,02	04172	1 374 563	10 041	0,21000	0,21000	1,26						
	P		1 999 840	56 420	0,35100	0,35100	1,02		1 374 563	9 485	0,20800	0,20800	1,12						
S	A		574 513	10 130	0,09400	0,09400	1,14		648 119	13 273	0,10800	0,10800	1,12						
	P		574 513	11 284	0,09400	0,09400	1,02		648 119	12 822	0,10600	0,10600	1,02						
Piano Terra								**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P14**			
P	A	00052	707 142	10 180	0,11400	0,11400	1,23	00248	1 635 295	52 525	0,29400	0,29400	1,02	00250	1 584 771	55 853	0,29000	0,29000	1,01
	P		707 142	10 801	0,11400	0,11400	1,16		1 635 295	47 237	0,28800	0,28800	1,02		1 584 771	51 011	0,28400	0,28400	1,01
S	A		92 495	5 567	0,03000	0,03000	3,00		366 751	17 388	0,07200	0,07200	1,10		276 573	16 041	0,05800	0,05800	1,13
	P		92 495	5 938	0,03000	0,03000	2,81		366 751	15 568	0,07000	0,07000	1,11		276 573	14 609	0,05600	0,05600	1,11

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	00251	796 320	35 121	0,15400	0,15400	1,05	00268	527 436	4 140	0,08200	0,08200	1,63	00270	475 760	11 377	0,08200	0,08200	1,21
	P		796 320	34 424	0,15200	0,15200	1,02		527 436	4 078	0,08000	0,08000	1,08		475 760	11 187	0,08000	0,08000	1,06
S	A		104 471	13 187	0,03000	0,03000	1,14		134 623	817	0,03000	0,03000	13,23		134 401	2 254	0,03000	0,03000	4,81
	P		104 471	12 421	0,03000	0,03000	1,21		134 623	827	0,03000	0,03000	13,07		134 401	2 259	0,03000	0,03000	4,80
P	A	00499	1 251 290	28 236	0,21200	0,21200	1,08	00500	1 012 506	18 582	0,16600	0,16600	1,09	00501	904 763	16 179	0,14800	0,14800	1,11
	P		1 251 290	25 687	0,20800	0,20800	1,04		1 012 506	17 405	0,16400	0,16400	1,05		904 763	15 408	0,14600	0,14600	1,04
S	A		238 713	7 632	0,04400	0,04400	1,31		203 690	4 807	0,03600	0,03600	1,49		184 164	3 665	0,03010	0,03010	1,02
	P		238 713	6 884	0,04200	0,04200	1,14		203 690	4 454	0,03400	0,03400	1,10		184 164	3 461	0,03000	0,03000	1,06
P	A	00502	786 961	14 901	0,13000	0,13000	1,13	00503	709 233	14 178	0,11800	0,11800	1,13	00504	691 303	14 094	0,11600	0,11600	1,18
	P		786 961	14 328	0,12800	0,12800	1,05		709 233	13 738	0,11600	0,11600	1,03		691 303	13 715	0,11400	0,11400	1,07
S	A		157 048	2 980	0,03000	0,03000	2,55		177 356	3 232	0,03000	0,03000	1,44		144 463	2 985	0,03000	0,03000	3,15
	P		157 048	2 866	0,03000	0,03000	2,65		177 356	3 147	0,03000	0,03000	1,48		144 463	2 895	0,03000	0,03000	3,25
P	A	00505	613 555	14 309	0,10400	0,10400	1,11	00506	568 096	14 278	0,09800	0,09800	1,15	00507	615 672	14 735	0,10600	0,10600	1,19
	P		613 555	13 971	0,10200	0,10200	1,00		568 096	13 965	0,09600	0,09600	1,04		615 672	14 419	0,10400	0,10400	1,08
S	A		123 165	2 862	0,03000	0,03000	4,34		160 827	3 317	0,03000	0,03000	2,13		138 695	3 020	0,03000	0,03000	3,39
	P		123 165	2 794	0,03000	0,03000	4,45		160 827	3 252	0,03000	0,03000	2,17		138 695	2 961	0,03000	0,03000	3,46
P	A	00508	577 852	15 677	0,10000	0,10000	1,08	00509	625 524	16 732	0,10800	0,10800	1,08	00510	673 502	19 042	0,11800	0,11800	1,09
	P		577 852	15 330	0,10000	0,10000	1,10		625 524	16 297	0,10800	0,10800	1,10		673 502	18 463	0,11600	0,11600	1,03
S	A		115 714	3 135	0,03000	0,03000	4,30		167 343	4 127	0,03000	0,03000	1,48		140 107	3 710	0,03000	0,03000	2,70
	P		115 714	3 066	0,03000	0,03000	4,40		167 343	4 006	0,03000	0,03000	1,53		140 107	3 621	0,03000	0,03000	2,77
P	A	00511	775 662	22 826	0,13600	0,13600	1,04	00512	893 901	26 619	0,15800	0,15800	1,05	00513	1 083 592	36 042	0,19600	0,19600	1,04
	P		775 662	21 969	0,13600	0,13600	1,08		893 901	25 234	0,15600	0,15600	1,04		1 083 592	33 376	0,19200	0,19200	1,02
S	A		150 799	4 565	0,03000	0,03000	1,86		220 032	7 144	0,04000	0,04000	1,20		171 489	9 403	0,03800	0,03800	1,46
	P		150 799	4 394	0,03000	0,03000	1,93		220 032	6 693	0,04000	0,04000	1,28		226 417	2 818	0,03600	0,03600	1,25
P	A	00514	1 416 530	9 237	0,21400	0,21400	1,14	00515	1 177 180	9 800	0,18000	0,18000	1,12	00516	883 397	1 351	0,13000	0,13000	2,31
	P		1 416 530	11 415	0,21500	0,21500	1,00		1 177 180	10 349	0,18000	0,18000	1,06		883 397	1 831	0,13000	0,13000	1,70
S	A		312 985	5 419	0,05200	0,05200	1,31		118 716	5 856	0,03000	0,03000	2,23		118 562	7 747	0,03000	0,03000	1,69
	P		312 985	8 087	0,05300	0,05300	1,00		118 716	7 514	0,03000	0,03000	1,74		118 562	8 783	0,03000	0,03000	1,49
P	A	00517	667 216	6 594	0,10400	0,10400	1,25	00518	448 344	15 576	0,08200	0,08200	1,12	00519	437 721	22 081	0,08800	0,08800	1,10
	P		667 216	7 627	0,10400	0,10400	1,08		448 344	16 543	0,08200	0,08200	1,06		437 721	22 541	0,08800	0,08800	1,07
S	A		170 924	12 049	0,03800	0,03800	1,12		390 499	10 100	0,06800	0,06800	1,19		274 754	20 923	0,06400	0,06400	1,14
	P		170 924	12 964	0,03800	0,03800	1,04		390 499	10 833	0,06800	0,06800	1,11		364 289	9 918	0,06200	0,06200	1,00
P	A	00520	354 148	10 356	0,06400	0,06400	1,31	00521	652 629	6 857	0,10200	0,10200	1,23	00522	589 702	22 422	0,11000	0,11000	1,09
	P		354 148	9 095	0,06000	0,06000	1,04		652 629	6 179	0,10000	0,10000	1,04		589 702	21 811	0,10800	0,10800	1,03
S	A		182 935	18 839	0,04600	0,04600	1,03		195 697	16 405	0,04600	0,04600	1,09		127 309	6 548	0,03000	0,03000	1,81
	P		182 935	18 807	0,04600	0,04600	1,04		195 697	16 244	0,04600	0,04600	1,10		127 309	6 438	0,03000	0,03000	1,84
P	A	00523	529 672	14 681	0,09200	0,09200	1,08	00524	484 809	7 770	0,07800	0,07800	1,09	00525	471 778	6 209	0,07600	0,07600	1,38
	P		529 672	14 317	0,09200	0,09200	1,11		484 809	7 597	0,07800	0,07800	1,12		471 778	6 088	0,07400	0,07400	1,06
S	A		130 885	4 610	0,03000	0,03000	2,46		121 073	1 557	0,03000	0,03000	8,17		118 536	1 830	0,03000	0,03000	7,15
	P		130 885	4 571	0,03000	0,03000	2,48		121 073	1 543	0,03000	0,03000	8,25		118 536	1 800	0,03000	0,03000	7,27
P	A	00526	441 788	5 792	0,07000	0,07000	1,15	00527	455 579	4 651	0,07200	0,07200	1,50	00528	461 273	4 401	0,07200	0,07200	1,33
	P		441 788	5 666	0,07000	0,07000	1,18		455 579	4 554	0,07000	0,07000	1,05		461 273	4 319	0,07200	0,07200	1,36
S	A		123 075	1 160	0,03000	0,03000	10,73		117 440	1 096	0,03000	0,03000	12,07		118 312	1 175	0,03000	0,03000	11,16
	P		123 075	1 132	0,03000	0,03000	10,99		117 440	1 068	0,03000	0,03000	12,39		118 312	1 152	0,03000	0,03000	11,38
P	A	00529	458 025	4 683	0,07200	0,07200	1,35	00530	497 057	4 056	0,07600	0,07600	1,16	00531	524 126	3 856	0,08000	0,08000	1,25

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		458 025	4 566	0,07200	0,07200	1,39		497 057	3 996	0,07600	0,07600	1,17		524 126	3 822	0,08000	0,08000	1,26
S	A		118 782	936	0,03000	0,03000	13,94		125 503	1 007	0,03000	0,03000	12,02		122 404	1 025	0,03000	0,03000	12,23
	P		118 782	914	0,03000	0,03000	14,27		125 503	1 001	0,03000	0,03000	12,09		122 404	1 020	0,03000	0,03000	12,29
P	A	00532	583 382	3 498	0,08900	0,08900	1,56	00533	581 490	3 127	0,08800	0,08800	1,46	00534	591 145	4 414	0,09000	0,09000	1,17
	P		583 382	3 507	0,08800	0,08800	1,21		581 490	3 160	0,08800	0,08800	1,44		591 145	4 379	0,09000	0,09000	1,18
S	A		131 457	852	0,03000	0,03000	13,22		121 787	857	0,03000	0,03000	14,73		162 047	820	0,03000	0,03000	8,39
	P		131 457	887	0,03000	0,03000	12,69		121 787	913	0,03000	0,03000	13,83		162 047	939	0,03000	0,03000	7,33
P	A	00535	624 258	6 116	0,09800	0,09800	1,42	00536	605 599	927	0,08800	0,08800	1,06	00537	592 125	2 592	0,08800	0,08800	1,15
	P		624 258	6 028	0,09600	0,09600	1,08		605 599	904	0,08800	0,08800	1,09		592 125	2 906	0,08800	0,08800	1,03
S	A		144 153	1 973	0,03000	0,03000	4,79		90 811	892	0,03000	0,03000	18,97		233 726	512	0,03600	0,03600	4,87
	P		144 153	2 072	0,03000	0,03000	4,56		90 811	1 352	0,03000	0,03000	12,52		234 375	1 415	0,03600	0,03600	1,69
P	A	00538	719 831	2 224	0,10600	0,10600	1,18	00539	901 958	5 304	0,13600	0,13600	1,23	00540	1 161 680	781	0,16800	0,16800	1,34
	P		719 831	2 429	0,10600	0,10600	1,08		901 958	5 277	0,13600	0,13600	1,23		1 161 680	856	0,16800	0,16800	1,23
S	A		359 467	1 931	0,05400	0,05400	1,24		358 319	1 919	0,05400	0,05400	1,35		190 801	2 339	0,03000	0,03000	1,14
	P		359 467	2 645	0,05500	0,05500	1,32		358 319	1 967	0,05400	0,05400	1,31		190 801	2 388	0,03000	0,03000	1,12
P	A	00541	1 207 761	3 083	0,17800	0,17800	1,47	00542	1 238 394	790	0,18000	0,18000	2,60	00543	0	0	0,23200	0,23200	-
	P		1 207 761	3 603	0,17800	0,17800	1,26		1 238 394	1 480	0,18000	0,18000	1,39		1 612 727	227	0,23400	0,23400	1,90
S	A		57 995	2 656	0,03000	0,03000	7,99		59 444	5 295	0,03000	0,03000	3,97		200 720	7 433	0,03800	0,03800	1,25
	P		57 995	3 224	0,03000	0,03000	6,58		59 444	6 128	0,03000	0,03000	3,43		200 720	8 856	0,03800	0,03800	1,05
P	A	02604	1 299 533	22 533	0,21200	0,21200	1,08	02605	667 222	9 572	0,10600	0,10600	1,07	02606	648 263	3 862	0,09800	0,09800	1,28
	P		1 299 533	21 784	0,21000	0,21000	1,03		667 222	8 995	0,10600	0,10600	1,14		648 263	3 923	0,09800	0,09800	1,26
S	A		224 732	1 584	0,03400	0,03400	1,11		121 036	315	0,03000	0,03000	40,41		72 221	1 386	0,03000	0,03000	14,00
	P		224 732	1 770	0,03410	0,03410	1,05		73 766	234	0,03000	0,03000	82,06		72 221	1 579	0,03000	0,03000	12,29
P	A	02607	1 441 803	18 034	0,22800	0,22800	1,14	02608	1 162 522	12 856	0,18200	0,18200	1,17	02609	1 078 795	4 682	0,16000	0,16000	1,08
	P		1 441 803	16 689	0,22400	0,22400	1,01		1 162 522	12 264	0,18000	0,18000	1,06		1 078 795	4 809	0,16000	0,16000	1,05
S	A		234 637	2 862	0,03800	0,03800	1,54		153 192	5 118	0,03000	0,03000	1,59		74 826	2 518	0,03000	0,03000	7,57
	P		234 637	2 751	0,03800	0,03800	1,60		153 192	4 701	0,03000	0,03000	1,74		74 826	2 445	0,03000	0,03000	7,80
P	A	02610	875 916	4 158	0,13200	0,13200	1,59	02611	768 254	1 053	0,11210	0,11210	1,66	02612	632 765	2 606	0,09400	0,09400	1,21
	P		875 916	3 956	0,13000	0,13000	1,09		768 254	1 323	0,11200	0,11200	1,23		632 765	2 778	0,09400	0,09400	1,13
S	A		215 809	35	0,03800	0,03800	NS		282 303	249	0,04200	0,04200	5,92		114 118	301	0,03000	0,03000	45,51
	P		258 433	143	0,03800	0,03800	6,19		282 303	356	0,04200	0,04200	4,14		135 005	382	0,03000	0,03000	28,16
P	A	02613	900 252	9 352	0,14000	0,14000	1,15	02614	829 583	4 629	0,12600	0,12600	1,57	02615	737 672	3 276	0,11000	0,11000	1,25
	P		900 252	9 056	0,14000	0,14000	1,19		829 583	4 574	0,12400	0,12400	1,09		737 672	3 324	0,11000	0,11000	1,23
S	A		167 158	2 892	0,03000	0,03000	2,12		181 906	2 007	0,03000	0,03000	1,98		212 071	1 255	0,03200	0,03200	1,25
	P		167 158	2 688	0,03000	0,03000	2,28		181 906	1 906	0,03000	0,03000	2,09		212 071	1 253	0,03200	0,03200	1,26
P	A	02616	653 660	2 501	0,09800	0,09800	1,67	02617	753 880	12 560	0,12200	0,12200	1,09	02618	733 377	7 151	0,11400	0,11400	1,22
	P		653 660	2 611	0,09800	0,09800	1,60		753 880	12 083	0,12200	0,12200	1,14		733 377	6 962	0,11400	0,11400	1,26
S	A		150 242	1 040	0,03000	0,03000	8,25		166 025	2 555	0,03000	0,03000	2,47		175 902	2 381	0,03000	0,03000	2,04
	P		150 242	1 075	0,03000	0,03000	7,98		166 025	2 457	0,03000	0,03000	2,56		175 902	2 247	0,03000	0,03000	2,16
P	A	02619	686 056	4 551	0,10400	0,10400	1,22	02620	633 809	3 383	0,09600	0,09600	1,49	02621	557 623	3 014	0,08400	0,08400	1,32
	P		686 056	4 486	0,10400	0,10400	1,23		633 809	3 415	0,09600	0,09600	1,48		557 623	3 011	0,08400	0,08400	1,32
S	A		192 732	1 859	0,03000	0,03000	1,28		172 619	1 445	0,03000	0,03000	3,70		137 898	815	0,03000	0,03000	12,69
	P		192 732	1 768	0,03000	0,03000	1,35		172 619	1 386	0,03000	0,03000	3,85		137 898	803	0,03000	0,03000	12,88

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	02622	641 208	9 811	0,10300	0,10300	1,12	02623	623 559	5 946	0,09800	0,09800	1,49	02624	590 606	4 395	0,09000	0,09000	1,20
	P		641 208	9 514	0,10200	0,10200	1,05		623 559	5 807	0,09600	0,09600	1,13		590 606	4 346	0,09000	0,09000	1,21
S	A		161 756	2 303	0,03000	0,03000	3,01		186 312	2 065	0,03000	0,03000	1,61		178 107	1 770	0,03000	0,03000	2,56
	P		161 756	2 218	0,03000	0,03000	3,12		186 312	1 960	0,03000	0,03000	1,70		178 107	1 678	0,03000	0,03000	2,70
P	A	02625	543 804	3 307	0,08200	0,08200	1,20	02626	584 458	12 171	0,09800	0,09800	1,16	02627	555 592	7 639	0,08800	0,08800	1,09
	P		543 804	3 278	0,08200	0,08200	1,21		584 458	11 852	0,09600	0,09600	1,03		555 592	7 442	0,08800	0,08800	1,12
S	A		147 488	1 292	0,03000	0,03000	6,95		138 714	2 396	0,03000	0,03000	4,27		174 208	2 161	0,03000	0,03000	2,36
	P		147 488	1 241	0,03000	0,03000	7,23		138 714	2 331	0,03000	0,03000	4,39		174 208	2 069	0,03000	0,03000	2,47
P	A	02628	538 732	5 151	0,08400	0,08400	1,31	02629	510 135	4 068	0,07800	0,07800	1,18	02630	483 096	3 431	0,07400	0,07400	1,37
	P		538 732	5 056	0,08400	0,08400	1,33		510 135	4 016	0,07800	0,07800	1,20		483 096	3 354	0,07400	0,07400	1,40
S	A		175 359	2 086	0,03000	0,03000	2,37		157 174	1 674	0,03000	0,03000	4,53		134 922	940	0,03000	0,03000	11,46
	P		175 359	1 985	0,03000	0,03000	2,49		157 174	1 591	0,03000	0,03000	4,77		134 922	895	0,03000	0,03000	12,03
P	A	02631	560 959	10 146	0,09200	0,09200	1,13	02632	535 494	5 937	0,08400	0,08400	1,21	02633	512 549	4 343	0,08000	0,08000	1,58
	P		560 959	9 896	0,09200	0,09200	1,16		535 494	5 821	0,08400	0,08400	1,24		512 549	4 286	0,07800	0,07800	1,06
S	A		153 887	2 450	0,03000	0,03000	3,29		173 623	2 389	0,03000	0,03000	2,17		162 707	2 210	0,03000	0,03000	3,07
	P		153 887	2 374	0,03000	0,03000	3,39		173 623	2 284	0,03000	0,03000	2,27		162 707	2 112	0,03000	0,03000	3,21
P	A	02634	479 469	3 636	0,07400	0,07400	1,44	02635	604 612	13 444	0,10200	0,10200	1,13	02636	567 653	7 505	0,09000	0,09000	1,14
	P		479 469	3 565	0,07400	0,07400	1,47		604 612	13 115	0,10000	0,10000	1,01		567 653	7 373	0,09000	0,09000	1,16
S	A		137 632	1 566	0,03000	0,03000	6,63		142 702	2 719	0,03000	0,03000	3,55		169 156	2 775	0,03000	0,03000	2,11
	P		137 632	1 505	0,03000	0,03000	6,90		142 702	2 643	0,03000	0,03000	3,66		169 156	2 660	0,03000	0,03000	2,20
P	A	02637	545 156	4 240	0,08400	0,08400	1,37	02638	511 951	3 594	0,07800	0,07800	1,27	02639	466 729	4 334	0,07200	0,07200	1,17
	P		545 156	4 215	0,08400	0,08400	1,37		511 951	3 557	0,07800	0,07800	1,28		466 729	4 232	0,07200	0,07200	1,20
S	A		170 703	2 792	0,03000	0,03000	2,01		153 411	2 311	0,03000	0,03000	3,52		127 301	1 343	0,03000	0,03000	8,82
	P		170 703	2 678	0,03000	0,03000	2,10		153 411	2 232	0,03000	0,03000	3,64		127 301	1 305	0,03000	0,03000	9,08
P	A	02640	641 201	11 084	0,10400	0,10400	1,08	02641	606 098	4 391	0,09200	0,09200	1,14	02642	563 033	3 129	0,08600	0,08600	1,86
	P		641 201	10 866	0,10400	0,10400	1,10		606 098	4 427	0,09200	0,09200	1,13		563 033	3 176	0,08400	0,08400	1,04
S	A		163 117	3 165	0,03000	0,03000	2,12		166 973	3 027	0,03000	0,03000	2,04		166 002	2 877	0,03000	0,03000	2,19
	P		163 117	3 045	0,03000	0,03000	2,21		166 973	2 900	0,03000	0,03000	2,13		166 002	2 801	0,03000	0,03000	2,25
P	A	02643	509 627	3 329	0,07800	0,07800	1,47	02644	768 356	17 563	0,13000	0,13000	1,10	02645	715 640	6 052	0,11000	0,11000	1,21
	P		509 627	3 253	0,07800	0,07800	1,50		768 356	17 006	0,12800	0,12800	1,03		715 640	6 163	0,11000	0,11000	1,18
S	A		136 861	1 776	0,03000	0,03000	5,91		172 151	3 558	0,03000	0,03000	1,52		148 391	2 630	0,03000	0,03000	3,36
	P		136 861	1 752	0,03000	0,03000	5,99		172 151	3 382	0,03000	0,03000	1,60		148 391	2 512	0,03000	0,03000	3,52
P	A	02646	626 595	733	0,09200	0,09200	2,73	02647	559 144	2 712	0,08400	0,08400	1,38	02648	507 676	6 605	0,08000	0,08000	1,09
	P		626 595	956	0,09200	0,09200	2,09		559 144	2 737	0,08400	0,08400	1,37		507 676	6 408	0,08000	0,08000	1,12
S	A		177 285	2 066	0,03000	0,03000	2,25		173 496	2 462	0,03000	0,03000	2,12		132 707	2 135	0,03000	0,03000	5,19
	P		177 285	2 044	0,03000	0,03000	2,28		173 496	2 497	0,03000	0,03000	2,09		132 707	2 180	0,03000	0,03000	5,08
P	A	02649	981 427	10 780	0,15400	0,15400	1,22	02650	740 718	441	0,10800	0,10800	3,59	02651	519 029	7 087	0,08400	0,08400	1,38
	P		981 427	11 032	0,15200	0,15200	1,01		740 718	823	0,10800	0,10800	1,92		519 029	7 291	0,08200	0,08200	1,05
S	A		125 533	2 299	0,03000	0,03000	5,26		141 211	2 597	0,03000	0,03000	3,80		341 747	2 486	0,05200	0,05200	1,20
	P		125 533	2 304	0,03000	0,03000	5,25		141 211	2 944	0,03000	0,03000	3,35		341 747	2 741	0,05200	0,05200	1,09
P	A	02652	517 886	1 699	0,07610	0,07610	1,01												
	P		517 886	1 502	0,07600	0,07600	1,08												
S	A		215 313	975	0,03200	0,03200	1,12												
	P		215 313	1 052	0,03200	0,03200	1,04												
Piano Terra						**Parete P12-P13-P14-P15**										**Parete P15-P14**			
P	A	00250	1 556 662	64 892	0,29600	0,29600	1,01	00251	801 514	43 496	0,16400	0,16400	1,03	00252	1 022 628	21 653	0,17200	0,17200	1,12
	P		1 556 662	69 284	0,30100	0,30100	1,01		801 514	42 015	0,16200	0,16200	1,03		1 022 628	21 911	0,17000	0,17000	1,02
S	A		170 843	15 331	0,04200	0,04200	1,13		73 602	17 090	0,03000	0,03000	1,12		172 040	8 015	0,03400	0,03400	1,19
	P		170 843	16 653	0,04200	0,04200	1,04		73 602	14 003	0,03000	0,03000	1,37		172 040	5 396	0,03000	0,03000	1,04

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	00253	2 172 636	68 670	0,39000	0,39000	1,02	00514	1 426 689	16 687	0,22400	0,22400	1,13	00515	1 152 065	12 997	0,18000	0,18000	1,11
	P		2 172 636	75 801	0,39700	0,39700	1,00		1 426 689	15 301	0,22200	0,22200	1,10		1 152 065	12 925	0,18000	0,18000	1,12
S	A		274 656	17 607	0,06000	0,06000	1,15		26 096	5 741	0,03000	0,03000	4,41		17 761	449	0,03000	0,03000	58,74
	P		274 656	19 506	0,06000	0,06000	1,03		26 096	5 089	0,03000	0,03000	4,97		17 761	665	0,03000	0,03000	39,66
P	A	00516	863 696	5 809	0,13100	0,13100	1,21	00517	674 150	3 282	0,10200	0,10200	1,75	00518	531 942	14 631	0,09400	0,09400	1,20
	P		863 696	5 727	0,13000	0,13000	1,06		674 150	2 394	0,10000	0,10000	1,29		531 942	14 110	0,09200	0,09200	1,10
S	A		3 631	776	0,03000	0,03000	36,32		67 964	1 294	0,03000	0,03000	15,41		518 841	8 711	0,08400	0,08400	1,10
	P		3 631	906	0,03000	0,03000	31,11		67 964	1 132	0,03000	0,03000	17,62		518 841	8 834	0,08400	0,08400	1,09
P	A	00519	378 086	17 806	0,07400	0,07400	1,09	00520	324 813	6 266	0,05400	0,05400	1,19	00521	672 547	3 455	0,10200	0,10200	1,59
	P		378 086	18 282	0,07400	0,07400	1,06		324 813	7 989	0,05500	0,05500	1,06		672 547	5 261	0,10200	0,10200	1,04
S	A		545 417	10 759	0,09000	0,09000	1,09		302 667	6 139	0,05000	0,05000	1,10		206 220	3 611	0,03400	0,03400	1,23
	P		545 417	12 287	0,09210	0,09210	1,12		302 667	8 610	0,05400	0,05400	1,26		206 220	5 961	0,03600	0,03600	1,08
P	A	00680	2 066 013	4 948	0,30400	0,30400	1,61	00681	1 678 278	7 575	0,25000	0,25000	1,18	00682	1 340 294	7 940	0,20200	0,20200	1,20
	P		2 066 013	2 107	0,30000	0,30000	1,34		1 678 278	6 859	0,24800	0,24800	1,03		1 340 294	7 300	0,20000	0,20000	1,04
S	A		60 212	9 019	0,03000	0,03000	2,32		9 705	1 869	0,03000	0,03000	14,66		7 489	1 855	0,03000	0,03000	14,93
	P		60 212	7 603	0,03000	0,03000	2,75		9 705	1 888	0,03000	0,03000	14,52		7 489	1 380	0,03000	0,03000	20,07
P	A	00683	1 087 572	1 790	0,16000	0,16000	3,00	00684	877 294	5 085	0,13200	0,13200	1,19	00685	674 726	1 311	0,10000	0,10000	2,38
	P		1 087 572	775	0,15800	0,15800	1,68		877 294	4 893	0,13200	0,13200	1,24		674 726	2 137	0,10000	0,10000	1,46
S	A		113 850	5 417	0,03000	0,03000	2,54		307 990	15 505	0,06200	0,06200	1,14		141 265	14 730	0,03600	0,03600	1,07
	P		113 850	4 275	0,03000	0,03000	3,21		307 990	14 034	0,06000	0,06000	1,12		141 265	15 089	0,03600	0,03600	1,04
P	A	00686	424 742	3 540	0,06600	0,06600	1,44	00687	848 509	1 418	0,12400	0,12400	1,48	01721	1 129 419	5 232	0,16800	0,16800	1,11
	P		424 742	4 213	0,06600	0,06600	1,21		848 509	2 090	0,12400	0,12400	1,01		1 129 419	4 672	0,16800	0,16800	1,24
S	A		38 225	10 293	0,03000	0,03000	2,31		198 394	7 736	0,03800	0,03800	1,25		439 600	5 402	0,07000	0,07000	1,32
	P		38 225	11 655	0,03000	0,03000	2,04		198 394	9 122	0,03800	0,03800	1,06		439 600	4 822	0,06800	0,06800	1,05
P	A	01722	1 225 214	1 492	0,17800	0,17800	1,31	01723	1 340 731	8 555	0,20200	0,20200	1,10	01724	1 493 403	6 909	0,22200	0,22200	1,09
	P		1 225 214	1 195	0,17800	0,17800	1,63		1 340 731	7 671	0,20200	0,20200	1,23		1 493 403	6 335	0,22200	0,22200	1,18
S	A		26 915	2 428	0,03000	0,03000	10,38		14 958	1 154	0,03000	0,03000	23,17		8 552	706	0,03000	0,03000	39,03
	P		26 915	2 103	0,03000	0,03000	11,98		14 958	1 393	0,03000	0,03000	19,19		8 552	569	0,03000	0,03000	48,43
P	A	01725	1 727 856	6 449	0,25700	0,25700	1,42	01726	1 825 232	13 058	0,27800	0,27800	1,21	01727	2 272 689	18 201	0,34800	0,34800	1,15
	P		1 727 856	5 783	0,25400	0,25400	1,03		1 825 232	12 216	0,27600	0,27600	1,12		2 272 689	18 693	0,34600	0,34600	1,02
S	A		15 234	1 245	0,03000	0,03000	21,44		97 482	419	0,03000	0,03000	38,20		202 183	1 325	0,03200	0,03200	2,30
	P		15 234	1 344	0,03000	0,03000	19,87		97 482	97	0,03000	0,03000	NS		202 183	1 348	0,03200	0,03200	2,26
P	A	01728	1 672 270	23 134	0,26600	0,26600	1,06	01729	1 308 656	19 598	0,21000	0,21000	1,09	01730	1 203 475	11 821	0,18600	0,18600	1,11
	P		1 672 270	23 622	0,26600	0,26600	1,04		1 308 656	19 269	0,20800	0,20800	1,02		1 203 475	11 800	0,18600	0,18600	1,11
S	A		165 353	1 671	0,03000	0,03000	3,83		32 526	2 646	0,03000	0,03000	9,25		14 359	1 119	0,03000	0,03000	23,96
	P		165 353	1 494	0,03000	0,03000	4,28		32 526	2 550	0,03000	0,03000	9,60		14 359	1 122	0,03000	0,03000	23,90
P	A	01731	1 014	8 438	0,15600	0,15600	1,24	01732	836 149	6 815	0,12800	0,12800	1,17	01733	690 418	5 538	0,10500	0,10500	1,08

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		435 1 014 435	8 284	0,15400	0,15400	1,02		836 149	6 677	0,12800	0,12800	1,20		690 418	5 076	0,10600	0,10600	1,38
S	A		13 744	520	0,03000	0,03000	51,71		21 533	850	0,03000	0,03000	30,46		29 916	3 527	0,03000	0,03000	7,04
	P		13 744	601	0,03000	0,03000	44,74		21 533	865	0,03000	0,03000	29,93		29 916	3 454	0,03000	0,03000	7,19
P	A	01734	749 421	3 641	0,11200	0,11200	1,21	01735	350 889	932	0,05400	0,05400	3,95	01736	106 257	372	0,03000	0,03000	39,77
	P		749 421	3 296	0,11200	0,11200	1,34		358 664	715	0,05400	0,05400	3,54		106 257	483	0,03000	0,03000	30,63
S	A		401 792	3 006	0,06200	0,06200	1,46		1 699 960	6 983	0,25200	0,25200	1,12		788 898	4 099	0,11800	0,11800	1,16
	P		401 792	2 865	0,06200	0,06200	1,53		1 699 960	7 713	0,25200	0,25200	1,01		788 898	4 236	0,11800	0,11800	1,12
P	A	01737	24 186	2 498	0,03000	0,03000	10,23	01738	34 565	443	0,03000	0,03000	54,68	01739	29 028	918	0,03000	0,03000	27,16
	P		24 186	2 548	0,03000	0,03000	10,03		34 565	490	0,03000	0,03000	49,44		29 028	928	0,03000	0,03000	26,87
S	A		571 777	1 411	0,08400	0,08400	1,33		468 325	1 727	0,07000	0,07000	1,61		161 454	3 775	0,03000	0,03000	1,84
	P		571 777	1 150	0,08400	0,08400	1,63		468 325	1 215	0,07000	0,07000	2,28		161 454	3 128	0,03000	0,03000	2,23
P	A	01740	40 345	940	0,03000	0,03000	24,98	01741	298 093	994	0,04400	0,04400	1,20	02340	65 734	7 505	0,03000	0,03000	2,70
	P		40 345	916	0,03000	0,03000	25,64		298 093	1 023	0,04400	0,04400	1,17		65 734	4 931	0,03000	0,03000	4,10
S	A		308 719	7 229	0,05400	0,05400	1,38		824 298	12 069	0,13200	0,13200	1,13		48 422	2 155	0,03000	0,03000	10,42
	P		308 719	6 504	0,05200	0,05200	1,19		824 298	11 183	0,13000	0,13000	1,05		48 422	2 236	0,03000	0,03000	10,04
P	A	02341	19 079	4 511	0,03000	0,03000	5,81	02342	-22 379	3 691	0,03000	0,03000	8,54	02343	21 222	6 237	0,03000	0,03000	4,16
	P		19 079	805	0,03000	0,03000	32,55		0	0	0,03000	0,03000	-		21 222	1 212	0,03000	0,03000	21,40
S	A		21 635	866	0,03000	0,03000	29,88		30 966	981	0,03000	0,03000	25,16		43 713	726	0,03000	0,03000	31,75
	P		21 635	346	0,03000	0,03000	74,80		30 966	422	0,03000	0,03000	58,49		43 713	749	0,03000	0,03000	30,78
P	A	03012	649 286	15 148	0,11000	0,11000	1,10	03013	674 154	7 553	0,10600	0,10600	1,24	03014	242 162	1 720	0,03800	0,03800	1,92
	P		649 286	15 556	0,11000	0,11000	1,07		674 154	7 226	0,10400	0,10400	1,02		242 162	1 737	0,03800	0,03800	1,90
S	A		115 475	2 042	0,03000	0,03000	6,62		100 764	4 023	0,03000	0,03000	3,87		103 461	7 084	0,03000	0,03000	2,14
	P		115 475	2 477	0,03000	0,03000	5,45		100 764	3 960	0,03000	0,03000	3,93		103 461	6 538	0,03000	0,03000	2,32
P	A	03015	236 254	1 849	0,03600	0,03600	1,14	03016	18 898	1 031	0,03000	0,03000	25,44	03017	199 608	5 133	0,03400	0,03400	1,06
	P		236 254	553	0,03600	0,03600	3,83		18 898	492	0,03000	0,03000	53,31		199 608	5 185	0,03400	0,03400	1,05
S	A		136 856	1 340	0,03000	0,03000	7,83		215 119	774	0,03200	0,03200	1,45		457 298	3 771	0,07000	0,07000	1,17
	P		136 856	829	0,03000	0,03000	12,66		215 119	46	0,03200	0,03200	24,35		457 298	4 075	0,07000	0,07000	1,08
P	A	03018	180 724	2 558	0,03000	0,03000	1,62	04143	893 736	10 119	0,14000	0,14000	1,15	04144	306 381	20 810	0,06600	0,06600	1,03
	P		180 724	1 368	0,03000	0,03000	3,04		893 736	10 892	0,14000	0,14000	1,07		306 381	20 498	0,06600	0,06600	1,05
S	A		131 960	1 927	0,03000	0,03000	5,81		154 226	2 299	0,03000	0,03000	3,48		23 410	6 173	0,03000	0,03000	4,16
	P		131 960	1 588	0,03000	0,03000	7,05		154 226	1 903	0,03000	0,03000	4,21		23 410	6 048	0,03000	0,03000	4,24
P	A	04177	812 001	7 510	0,12600	0,12600	1,27	04178	2 323 365	52 595	0,39200	0,39200	1,00	04179	1 675 821	55 918	0,30400	0,30400	1,02
	P		812 001	6 858	0,12400	0,12400	1,09		2 323 365	59 265	0,40100	0,40100	1,03		1 675 821	58 523	0,30610	0,30610	1,01
S	A		430 094	14 591	0,07800	0,07800	1,11		630 622	10 519	0,10200	0,10200	1,10		467 266	11 184	0,08000	0,08000	1,16
	P		430 094	13 739	0,07600	0,07600	1,04		630 622	11 853	0,10410	0,10410	1,15		467 266	11 705	0,08000	0,08000	1,11
P	A	04180	509 742	7 040	0,08200	0,08200	1,28												
	P		509 742	6 440	0,08000	0,08000	1,08												
S	A		939 262	8 228	0,14400	0,14400	1,11												
	P		939 262	9 217	0,14410	0,14410	1,00												
Piano Terra						**Parete P16-P17-P18**										**Parete P16-P17**			
P	A	00099	124 221	18 964	0,03900	0,03900	1,10	00102	724 865	10 176	0,11600	0,11600	1,19	00794	435 450	4 856	0,06800	0,06800	1,14
	P		124 221	18 904	0,03800	0,03800	1,05		724 865	4 721	0,11000	0,11000	1,22		435 450	2 234	0,06600	0,06600	1,46
S	A		42 619	7 476	0,03000	0,03000	3,10		236 946	5 115	0,04000	0,04000	1,20		71 225	5 054	0,03000	0,03000	3,86
	P		42 619	8 583	0,03000	0,03000	2,70		236 946	3 216	0,03800	0,03800	1,25		71 225	4 201	0,03000	0,03000	4,65
P	A	00795	170 999	10 648	0,03700	0,03700	1,19	00796	64 514	13 916	0,03000	0,03000	1,47	00797	-9 409	19 471	0,03000	0,03000	1,53

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		170 999	9 738	0,03400	0,03400	1,00		64 514	14 463	0,03000	0,03000	1,41		-9 409	21 894	0,03000	0,03000	1,36
S	A		64 901	2 832	0,03000	0,03000	7,18		-12 385	2 947	0,03000	0,03000	10,26		-52	3 894	0,03000	0,03000	7,36
	P		64 901	2 650	0,03000	0,03000	7,67		-12 385	3 104	0,03000	0,03000	9,74		-52	4 379	0,03000	0,03000	6,54
P	A	00798	49 799	3 535	0,03000	0,03000	6,30	00799	33 245	1 528	0,03000	0,03000	15,96	00800	-31 109	3 680	0,03000	0,03000	8,87
	P		49 799	2 088	0,03000	0,03000	10,67		33 245	804	0,03000	0,03000	30,34		-31 109	2 968	0,03000	0,03000	10,99
S	A		55 139	5 424	0,03000	0,03000	3,98		37 913	4 397	0,03000	0,03000	5,41		37 248	631	0,03000	0,03000	37,84
	P		55 139	3 830	0,03000	0,03000	5,64		37 913	3 133	0,03000	0,03000	7,59		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	00801	6 297	2 711	0,03000	0,03000	10,27	00802	-15 772	1 774	0,03000	0,03000	17,29	00803	-60 960	12 909	0,03000	0,03000	2,82
	P		6 297	2 216	0,03000	0,03000	12,56		-15 772	3 263	0,03000	0,03000	9,40		-60 960	11 749	0,03000	0,03000	3,10
S	A		24 418	1 166	0,03000	0,03000	21,89		39 524	5 922	0,03000	0,03000	3,98		64 926	9 764	0,03000	0,03000	2,08
	P		24 418	512	0,03000	0,03000	49,85		39 524	6 453	0,03000	0,03000	3,66		64 926	8 690	0,03000	0,03000	2,34
P	A	00804	-36 663	2 876	0,03000	0,03000	11,59	00805	-97 364	3 493	0,03000	0,03000	11,75	00806	-64 479	4 163	0,03000	0,03000	8,86
	P		-36 663	2 884	0,03000	0,03000	11,56		-97 364	2 222	0,03000	0,03000	18,48		-64 479	5 603	0,03000	0,03000	6,58
S	A		7 354	7 986	0,03000	0,03000	3,47		31 295	5 623	0,03000	0,03000	4,38		10 703	872	0,03000	0,03000	31,28
	P		7 354	6 784	0,03000	0,03000	4,08		31 295	4 063	0,03000	0,03000	6,07		10 703	1 081	0,03000	0,03000	25,23
P	A	00807	-47 608	1 232	0,03000	0,03000	28,19	00808	0	0	0,03000	0,03000	-	00809	68 204	3 623	0,03000	0,03000	5,50
	P		-47 608	2 230	0,03000	0,03000	15,57		42 667	1 523	0,03000	0,03000	15,22		68 204	3 400	0,03000	0,03000	5,86
S	A		136	531	0,03000	0,03000	53,92		30 844	137	0,03000	0,03000	NS		784	1 301	0,03000	0,03000	21,94
	P		136	621	0,03000	0,03000	46,11		30 844	141	0,03000	0,03000	NS		784	1 042	0,03000	0,03000	27,40
P	A	00810	168 403	3 002	0,03000	0,03000	1,98	00811	146 279	305	0,03000	0,03000	30,00	00812	193 246	16 529	0,04600	0,04600	1,10
	P		168 403	3 490	0,03000	0,03000	1,71		160 734	489	0,03000	0,03000	14,46		193 246	16 734	0,04600	0,04600	1,08
S	A		23 691	1 056	0,03000	0,03000	24,26		11 886	5 069	0,03000	0,03000	5,35		5 838	8 575	0,03000	0,03000	3,25
	P		23 691	1 726	0,03000	0,03000	14,84		11 886	5 509	0,03000	0,03000	4,92		5 838	8 812	0,03000	0,03000	3,17
P	A	00813	259 834	1 100	0,04000	0,04000	2,50	00814	333 555	1 417	0,05010	0,05010	1,59	00815	0	0	0,06400	0,06400	-
	P		259 834	1 415	0,04000	0,04000	1,94		333 555	1 770	0,05000	0,05000	1,20		444 711	82	0,06610	0,06610	1,41
S	A		37 144	8 501	0,03000	0,03000	2,81		43 291	5 436	0,03000	0,03000	4,25		26 001	5 185	0,03000	0,03000	4,88
	P		37 144	8 770	0,03000	0,03000	2,72		43 291	5 776	0,03000	0,03000	4,00		26 001	6 090	0,03000	0,03000	4,16
P	A	00816	474 392	490	0,07000	0,07000	3,83	00817	706 272	1 232	0,10400	0,10400	1,71	02955	-20 519	9 716	0,03000	0,03000	3,22
	P		474 392	1 598	0,07000	0,07000	1,17		706 272	3 350	0,10600	0,10600	1,45		-20 519	10 197	0,03000	0,03000	3,07
S	A		8 548	577	0,03000	0,03000	47,76		87 494	5 680	0,03000	0,03000	3,06		-15 521	2 155	0,03000	0,03000	14,22
	P		8 548	1 730	0,03000	0,03000	15,93		131 182	5 475	0,03000	0,03000	2,06		-15 521	2 166	0,03000	0,03000	14,14
P	A	02956	-96 659	1 365	0,03000	0,03000	30,01	02957	95 204	1 442	0,03000	0,03000	11,32	02958	445 694	7 960	0,08600	0,08600	2,90
	P		-96 659	1 193	0,03000	0,03000	34,34		95 204	1 633	0,03000	0,03000	9,99		574 346	1 547	0,08400	0,08400	1,05
S	A		15 327	1 151	0,03000	0,03000	23,19		7 622	1 196	0,03000	0,03000	23,14		59 601	2 007	0,03000	0,03000	10,47
	P		15 327	1 173	0,03000	0,03000	22,75		7 622	1 462	0,03000	0,03000	18,93		59 601	2 034	0,03000	0,03000	10,33
P	A	02959	293 654	2 380	0,04600	0,04600	1,64	02960	232 104	50	0,03600	0,03600	54,63	02961	162 631	416	0,03000	0,03000	16,33
	P		293 654	2 328	0,04600	0,04600	1,68		241 497	282	0,03600	0,03600	4,74		162 631	681	0,03000	0,03000	9,98
S	A		16 465	3 303	0,03000	0,03000	8,04		4 146	2 100	0,03000	0,03000	13,39		9 153	2 690	0,03000	0,03000	10,21
	P		16 465	3 046	0,03000	0,03000	8,71		4 146	2 205	0,03000	0,03000	12,75		9 153	2 793	0,03000	0,03000	9,84
P	A	02962	87 011	1 681	0,03000	0,03000	10,38	02963	59 890	690	0,03000	0,03000	30,41	02964	-112 491	3 825	0,03000	0,03000	11,23
	P		87 011	1 788	0,03000	0,03000	9,76		59 890	1 100	0,03000	0,03000	19,07		-112 491	3 637	0,03000	0,03000	11,82
S	A		18 470	3 152	0,03000	0,03000	8,34		4 404	2 018	0,03000	0,03000	13,92		14 242	2 286	0,03000	0,03000	11,73
	P		18 470	3 350	0,03000	0,03000	7,85		4 404	2 236	0,03000	0,03000	12,56		14 242	2 176	0,03000	0,03000	12,33
P	A	02965	-59 904	1 944	0,03000	0,03000	18,67	02966	7 859	3 152	0,03000	0,03000	8,77	02967	-47 480	2 466	0,03000	0,03000	14,08
	P		-59 904	2 002	0,03000	0,03000	18,13		7 859	3 649	0,03000	0,03000	7,58		-47 480	2 111	0,03000	0,03000	16,44
S	A		45 374	872	0,03000	0,03000	26,19		23 337	1 138	0,03000	0,03000	22,55		-2 294	1 159	0,03000	0,03000	24,97
	P		45 374	578	0,03000	0,03000	39,51		23 337	819	0,03000	0,03000	31,33		-2 294	1 332	0,03000	0,03000	21,73
P	A	04065	-67 841	7 779	0,03000	0,03000	4,80	04075	91 681	27 124	0,04200	0,04200	1,02						
	P		-67 841	8 856	0,03000	0,03000	4,21		91 681	31 287	0,04700	0,04700	1,02						
S	A		27 513	2 786	0,03000	0,03000	9,02		9 729	8 382	0,03000	0,03000	3,27						
	P		27 513	3 860	0,03000	0,03000	6,51		9 729	9 933	0,03000	0,03000	2,76						

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
Piano Terra					**Parete P16-P17-P18**											**Parete P17-P18**			
P	A	00047	-142 500	6 345	0,03000	0,03000	7,37	00100	-33 427	7 249	0,03000	0,03000	4,54	00242	102 673	26 585	0,04400	0,04400	1,05
	P		-142 500	6 441	0,03000	0,03000	7,26		-33 427	7 779	0,03000	0,03000	4,23		102 673	30 507	0,04700	0,04700	1,00
S	A		-13 891	1 477	0,03000	0,03000	20,60		11 133	3 593	0,03000	0,03000	7,58		36 487	7 034	0,03000	0,03000	3,41
	P		-13 891	1 506	0,03000	0,03000	20,20		11 133	3 894	0,03000	0,03000	6,99		36 487	8 145	0,03000	0,03000	2,94
P	A	00243	895 697	3 066	0,13400	0,13400	1,76	00441	68 343	1 587	0,03000	0,03000	12,54	00442	137 095	1 607	0,03000	0,03000	6,51
	P		895 697	4 498	0,13400	0,13400	1,20		0	0	0,03000	0,03000	-		137 095	940	0,03000	0,03000	11,13
S	A		258 004	571	0,04000	0,04000	6,65		-8 131	8 076	0,03000	0,03000	3,68		19 935	5 128	0,03000	0,03000	5,09
	P		258 004	811	0,03800	0,03800	1,18		-8 131	6 290	0,03000	0,03000	4,72		19 935	4 325	0,03000	0,03000	6,03
P	A	00443	-6 113	4 866	0,03000	0,03000	6,05	00444	52 262	2 576	0,03000	0,03000	8,52	00445	-28 176	1 808	0,03000	0,03000	17,84
	P		-6 113	4 157	0,03000	0,03000	7,08		52 262	2 385	0,03000	0,03000	9,21		-28 176	3 524	0,03000	0,03000	9,15
S	A		24 321	2 049	0,03000	0,03000	12,46		21 039	1 056	0,03000	0,03000	24,58		38 184	1 980	0,03000	0,03000	12,00
	P		24 321	1 259	0,03000	0,03000	20,28		21 039	925	0,03000	0,03000	28,06		38 184	3 229	0,03000	0,03000	7,36
P	A	00446	-69 954	14 716	0,03000	0,03000	2,55	00447	-40 358	3 109	0,03000	0,03000	10,87	00448	-51 095	2 103	0,03000	0,03000	16,73
	P		-69 954	13 541	0,03000	0,03000	2,78		-40 358	2 832	0,03000	0,03000	11,94		-51 095	1 018	0,03000	0,03000	34,55
S	A		27 649	8 667	0,03000	0,03000	2,90		8 628	2 604	0,03000	0,03000	10,58		13 379	3 793	0,03000	0,03000	7,10
	P		27 649	7 611	0,03000	0,03000	3,30		8 628	1 960	0,03000	0,03000	14,05		13 379	2 926	0,03000	0,03000	9,21
P	A	01403	279 081	7 522	0,04800	0,04800	1,09	01404	517 941	5 835	0,08200	0,08200	1,30	01405	871 101	1 846	0,12800	0,12800	1,56
	P		279 081	10 223	0,05200	0,05200	1,19		527 118	6 630	0,08410	0,08410	1,30		871 101	2 578	0,12800	0,12800	1,12
S	A		20 899	5 516	0,03000	0,03000	4,71		32 223	4 170	0,03000	0,03000	5,88		34 418	238	0,03000	0,03000	NS
	P		20 899	6 341	0,03000	0,03000	4,10		32 223	4 719	0,03000	0,03000	5,20		34 418	257	0,03000	0,03000	94,33
P	A	01406	165 899	4 087	0,07600	0,07600	14,67	01407	439 984	851	0,06500	0,06500	3,13	01408	294 826	59	0,04400	0,04400	28,51
	P		508 040	849	0,07400	0,07400	1,19		439 984	835	0,06400	0,06400	1,03		294 826	125	0,04400	0,04400	13,46
S	A		8 710	421	0,03000	0,03000	65,40		16 895	570	0,03000	0,03000	46,47		5 002	655	0,03000	0,03000	42,76
	P		8 710	591	0,03000	0,03000	46,59		16 895	522	0,03000	0,03000	50,74		5 002	712	0,03000	0,03000	39,34
P	A	01409	162 878	2 550	0,03000	0,03000	2,65	01410	168 147	3 342	0,03000	0,03000	1,79	01411	-47 441	3 365	0,03000	0,03000	10,31
	P		162 878	2 863	0,03000	0,03000	2,36		168 147	3 344	0,03000	0,03000	1,79		-47 441	2 989	0,03000	0,03000	11,61
S	A		40 656	440	0,03000	0,03000	53,28		4 511	210	0,03000	0,03000	NS		12 459	120	0,03000	0,03000	NS
	P		40 656	426	0,03000	0,03000	55,03		4 511	159	0,03000	0,03000	NS		12 459	228	0,03000	0,03000	NS
P	A	01412	-137 011	2 143	0,03000	0,03000	21,50	01413	-76 338	7 392	0,03000	0,03000	5,19	01414	-69 550	9 314	0,03000	0,03000	4,03
	P		-137 011	1 868	0,03000	0,03000	24,66		-76 338	7 578	0,03000	0,03000	5,07		-69 550	9 754	0,03000	0,03000	3,85
S	A		-14 954	309	0,03000	0,03000	98,90		-1 321	2 248	0,03000	0,03000	12,82		14 127	3 426	0,03000	0,03000	7,83
	P		-14 954	294	0,03000	0,03000	NS		-1 321	2 250	0,03000	0,03000	12,81		14 127	3 459	0,03000	0,03000	7,76
P	A	03808	690 471	3 260	0,10400	0,10400	1,46	03809	-113 370	4 351	0,03000	0,03000	9,90	03810	-64 342	3 640	0,03000	0,03000	10,13
	P		700 357	3 901	0,10500	0,10500	1,14		-113 370	4 313	0,03000	0,03000	9,99		-64 342	3 450	0,03000	0,03000	10,68
S	A		29 705	2 540	0,03000	0,03000	9,78		-20 258	1 292	0,03000	0,03000	24,18		5 277	1 319	0,03000	0,03000	21,21
	P		29 705	2 882	0,03000	0,03000	8,62		-20 258	1 296	0,03000	0,03000	24,10		5 277	1 159	0,03000	0,03000	24,14
P	A	03811	205 811	4 118	0,03400	0,03400	1,11	03812	375 648	1 753	0,05600	0,05600	1,18	03813	240 506	1 326	0,03800	0,03800	5,52
	P		205 811	5 322	0,03500	0,03500	1,04		375 648	2 154	0,05610	0,05610	1,01		240 506	1 086	0,03600	0,03600	1,29
S	A		6 564	1 560	0,03000	0,03000	17,83		9 375	2 525	0,03000	0,03000	10,87		10 839	258	0,03000	0,03000	NS
	P		6 564	1 613	0,03000	0,03000	17,24		9 375	2 829	0,03000	0,03000	9,70		10 839	211	0,03000	0,03000	NS
P	A	03814	105 413	771	0,03000	0,03000	19,34	03815	-45 014	5 994	0,03000	0,03000	5,74	03816	-80 819	1 664	0,03000	0,03000	23,41
	P		105 413	1 286	0,03000	0,03000	11,59		-45 014	5 712	0,03000	0,03000	6,02		-80 819	1 250	0,03000	0,03000	31,17
S	A		7 356	1 323	0,03000	0,03000	20,94		1 840	1 009	0,03000	0,03000	28,16		-4 367	444	0,03000	0,03000	65,78
	P		7 356	1 207	0,03000	0,03000	22,96		1 840	1 040	0,03000	0,03000	27,32		-4 367	451	0,03000	0,03000	64,76
Piano Terra					**Parete P20-P21**											**Parete P20-P21**			
P	A	00044	278 407	3 459	0,04400	0,04400	1,19	00046	426 712	5 605	0,06800	0,06800	1,22	00103	684 153	10 126	0,11000	0,11000	1,17
	P		278 407	4 708	0,04500	0,04500	1,08		426 712	5 272	0,06800	0,06800	1,30		684 153	7 290	0,10600	0,10600	1,09
S	A		40 530	2 044	0,03000	0,03000	11,48		48 950	3 148	0,03000	0,03000	7,11		191 797	1 538	0,03200	0,03200	5,31
	P		40 530	2 537	0,03000	0,03000	9,25		48 950	3 074	0,03000	0,03000	7,28		207 574	197	0,03000	0,03000	1,13
P	A	00236	926 147	30 472	0,16800	0,16800	1,08	01122	332 765	3 627	0,05200	0,05200	1,19	01123	300 130	2 400	0,04700	0,04700	1,77

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		926 147	26 180	0,16200	0,16200	1,05		332 765	3 945	0,05200	0,05200	1,09		300 130	2 767	0,04600	0,04600	1,08
S	A		182 163	9 659	0,03800	0,03800	1,25		57 502	1 684	0,03000	0,03000	12,64		58 241	1 087	0,03000	0,03000	19,50
	P		182 163	8 346	0,03600	0,03600	1,19		57 502	1 873	0,03000	0,03000	11,36		58 241	1 102	0,03000	0,03000	19,23
P	A	01395	847 943	3 771	0,12800	0,12800	1,66	01396	658 410	1 158	0,09700	0,09700	1,86	01397	602 828	1 592	0,09000	0,09000	2,17
	P		847 943	5 417	0,12800	0,12800	1,16		658 410	2 144	0,09800	0,09800	1,73		602 828	2 270	0,09000	0,09000	1,52
S	A		113 304	6 648	0,03000	0,03000	2,08		25 122	4 977	0,03000	0,03000	5,11		30 677	4 953	0,03000	0,03000	4,99
	P		113 304	8 333	0,03000	0,03000	1,66		25 122	5 859	0,03000	0,03000	4,34		30 677	5 640	0,03000	0,03000	4,38
P	A	01398	551 880	54	0,08000	0,08000	12,87	01399	473 672	1 221	0,07200	0,07200	8,58	01400	452 306	465	0,06800	0,06800	5,08
	P		551 880	428	0,08000	0,08000	1,62		473 672	1 648	0,07000	0,07000	1,20		452 306	654	0,06600	0,06600	1,35
S	A		13 721	3 907	0,03000	0,03000	6,88		26 263	3 501	0,03000	0,03000	7,22		19 372	2 544	0,03000	0,03000	10,29
	P		13 721	4 211	0,03000	0,03000	6,39		26 263	3 524	0,03000	0,03000	7,18		19 372	2 433	0,03000	0,03000	10,76
P	A	01401	405 940	6 139	0,06600	0,06600	1,27	01402	365 917	752	0,06300	0,06300	31,75	01420	670 369	2 773	0,10400	0,10400	2,82
	P		405 940	6 436	0,06600	0,06600	1,22		415 576	1 575	0,06200	0,06200	1,42		699 782	3 212	0,10400	0,10400	1,10
S	A		18 848	2 829	0,03000	0,03000	9,27		40 703	3 124	0,03000	0,03000	7,50		106 168	1 786	0,03000	0,03000	8,29
	P		18 848	2 580	0,03000	0,03000	10,17		40 703	3 118	0,03000	0,03000	7,52		106 168	3 046	0,03000	0,03000	4,86
P	A	01421	413 139	663	0,06200	0,06200	4,08	01422	486 334	358	0,07200	0,07200	6,06	01423	256 195	50	0,04400	0,04400	NS
	P		413 139	983	0,06200	0,06200	2,75		486 334	719	0,07200	0,07200	3,02		295 951	470	0,04400	0,04400	3,22
S	A		19 701	903	0,03000	0,03000	28,93		29 837	2 196	0,03000	0,03000	11,31		5 970	1 777	0,03000	0,03000	15,69
	P		19 701	848	0,03000	0,03000	30,81		29 837	2 149	0,03000	0,03000	11,55		5 970	1 843	0,03000	0,03000	15,13
P	A	01424	245 555	169	0,06000	0,06000	NS	01425	0	0	0,03000	0,03000	-	01426	0	0	0,04800	0,04800	-
	P		410 190	642	0,06000	0,06000	1,68		191 068	822	0,03000	0,03000	3,20		333 350	444	0,05000	0,05000	2,64
S	A		21 367	893	0,03000	0,03000	29,02		7 377	309	0,03000	0,03000	89,66		0	0	0,03000	0,03000	-
	P		21 367	1 266	0,03000	0,03000	20,47		7 377	740	0,03000	0,03000	37,44		16 719	503	0,03000	0,03000	52,70
P	A	01427	303 037	1 154	0,04600	0,04600	1,92	01436	683 786	18 038	0,12000	0,12000	1,20	01437	650 494	12 806	0,11000	0,11000	1,33
	P		303 037	2 902	0,04700	0,04700	1,23		683 786	15 292	0,11400	0,11400	1,04		650 494	10 577	0,10400	0,10400	1,03
S	A		-344	1 382	0,03000	0,03000	20,76		121 640	5 131	0,03000	0,03000	2,46		146 740	3 678	0,03000	0,03000	2,47
	P		-344	2 118	0,03000	0,03000	13,55		121 640	4 258	0,03000	0,03000	2,97		146 740	2 912	0,03000	0,03000	3,12
P	A	03842	656 277	7 737	0,10400	0,10400	1,29	03843	282 330	603	0,04300	0,04300	2,91	03844	369 533	1 604	0,05600	0,05600	1,86
	P		656 277	6 957	0,10200	0,10200	1,13		282 330	1 569	0,04400	0,04400	2,66		369 533	1 858	0,05600	0,05600	1,61
S	A		30 343	1 990	0,03000	0,03000	12,44		53 172	329	0,03000	0,03000	66,38		40 925	235	0,03000	0,03000	99,61
	P		30 343	1 864	0,03000	0,03000	13,29		53 172	575	0,03000	0,03000	37,98		40 925	349	0,03000	0,03000	67,08
P	A	03845	777 474	10 164	0,12400	0,12400	1,23	03846	645 383	5 102	0,10000	0,10000	1,51	03847	561 423	1 025	0,08400	0,08400	3,33
	P		777 474	8 944	0,12200	0,12200	1,16		645 383	5 032	0,09800	0,09800	1,08		561 423	1 524	0,08400	0,08400	2,24
S	A		119 551	1 508	0,03000	0,03000	8,58		39 784	3 544	0,03000	0,03000	6,65		8 048	246	0,03000	0,03000	NS
	P		119 551	1 414	0,03000	0,03000	9,15		39 784	3 105	0,03000	0,03000	7,59		8 151	458	0,03000	0,03000	60,27
P	A	03848	473 449	753	0,07000	0,07000	2,68	03849	405 348	134	0,06000	0,06000	13,42	03850	333 643	218	0,05000	0,05000	9,71
	P		473 449	1 213	0,07000	0,07000	1,66		405 348	743	0,06000	0,06000	2,42		333 643	958	0,05000	0,05000	2,21
S	A		6 330	924	0,03000	0,03000	30,13		5 009	568	0,03000	0,03000	49,31		15 977	504	0,03000	0,03000	52,79
	P		6 330	1 179	0,03000	0,03000	23,61		5 009	773	0,03000	0,03000	36,23		15 977	612	0,03000	0,03000	43,47
Piano Terra						**Parete P1-P4-P11**										**Parete P1-P4**			
P	A	00049	322 776	3 487	0,05000	0,05000	1,08	00050	441 556	2 242	0,06600	0,06600	1,17	00091	337 535	3 281	0,05200	0,05200	1,11
	P		322 776	4 119	0,05100	0,05100	1,15		441 556	2 916	0,06700	0,06700	1,26		337 535	3 914	0,05300	0,05300	1,18
S	A		93 648	784	0,03000	0,03000	21,09		126 276	591	0,03000	0,03000	20,29		107 535	1 009	0,03000	0,03000	14,48
	P		93 648	872	0,03000	0,03000	18,96		126 276	588	0,03000	0,03000	20,39		107 535	1 015	0,03000	0,03000	14,40
P	A	00161	482 284	2 759	0,07400	0,07400	1,46	00164	1 280 840	4 323	0,19000	0,19000	1,40	00165	564 262	13 445	0,10000	0,10000	1,42
	P		482 284	9 714	0,08000	0,08000	1,10		1 280 840	4 571	0,19000	0,19000	1,32		431 206	33 251	0,09800	0,09800	1,02
S	A		20 812	1 451	0,03000	0,03000	17,91		360 279	657	0,05400	0,05400	3,49		37 131	10 209	0,03000	0,03000	2,34
	P		20 812	6 374	0,03000	0,03000	4,08		360 279	688	0,05400	0,05400	3,33		37 131	10 067	0,03000	0,03000	2,37
P	A	00776	333 241	1 259	0,05000	0,05000	1,73	00777	415 244	2 214	0,06200	0,06200	1,10	00778	433 883	4 601	0,06800	0,06800	1,26

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		333 241	1 964	0,05000	0,05000	1,11		415 244	2 981	0,06300	0,06300	1,14		433 883	5 381	0,06800	0,06800	1,08
S	A		34 407	591	0,03000	0,03000	41,02		20 226	1 785	0,03000	0,03000	14,60		7 652	5 217	0,03000	0,03000	5,30
	P		34 407	702	0,03000	0,03000	34,53		20 226	1 793	0,03000	0,03000	14,53		7 652	5 120	0,03000	0,03000	5,40
P	A	00779	519 887	12 002	0,08800	0,08800	1,11	00780	507 957	1 648	0,07500	0,07500	1,22	00781	585 665	2 900	0,08800	0,08800	1,36
	P		519 887	12 119	0,08800	0,08800	1,10		507 957	3 428	0,07800	0,07800	1,70		585 665	3 787	0,08800	0,08800	1,04
S	A		13 676	10 701	0,03000	0,03000	2,51		32 833	4 834	0,03000	0,03000	5,06		27 341	6 418	0,03000	0,03000	3,92
	P		13 676	10 176	0,03000	0,03000	2,64		32 833	6 812	0,03000	0,03000	3,59		27 341	7 162	0,03000	0,03000	3,51
P	A	00782	524 928	4 067	0,08000	0,08000	1,15	00783	920 641	5 551	0,14000	0,14000	1,46	00784	693 439	8 442	0,11200	0,11200	1,56
	P		524 928	4 572	0,08000	0,08000	1,02		920 641	5 595	0,13800	0,13800	1,06		693 439	8 185	0,10800	0,10800	1,06
S	A		43 422	11 155	0,03000	0,03000	2,07		199 649	1 535	0,03100	0,03100	1,47		64 942	6 192	0,03000	0,03000	3,28
	P		43 422	11 837	0,03000	0,03000	1,95		199 649	1 477	0,03200	0,03200	2,78		64 942	6 028	0,03000	0,03000	3,37
P	A	00785	335 439	3 460	0,05200	0,05200	1,14	00786	484 659	393	0,07200	0,07200	6,15	00787	453 082	2 632	0,06800	0,06800	1,14
	P		335 439	4 111	0,05410	0,05410	1,56		484 659	1 171	0,07200	0,07200	2,06		453 082	3 523	0,06900	0,06900	1,13
S	A		73 911	928	0,03000	0,03000	20,67		31 661	388	0,03000	0,03000	63,39		11 547	568	0,03000	0,03000	47,83
	P		73 911	988	0,03000	0,03000	19,42		31 661	352	0,03000	0,03000	69,87		11 547	687	0,03000	0,03000	39,55
P	A	00788	564 429	5 616	0,08700	0,08700	1,08	00789	581 683	6 424	0,09200	0,09200	1,33	00790	690 885	2 362	0,10200	0,10200	1,18
	P		564 429	6 912	0,08800	0,08800	1,01		581 683	8 063	0,09200	0,09200	1,06		690 885	4 951	0,10600	0,10600	1,50
S	A		2 496	501	0,03000	0,03000	56,54		29 028	224	0,03000	0,03000	NS		11 530	1 023	0,03000	0,03000	26,56
	P		2 496	329	0,03000	0,03000	86,10		29 028	596	0,03000	0,03000	41,83		11 530	1 091	0,03000	0,03000	24,91
P	A	00791	264 034	1 352	0,11200	0,11200	22,24	00792	858 699	1 932	0,12600	0,12600	1,31	00793	1 247 417	3 608	0,18400	0,18400	1,34
	P		781 314	91	0,11600	0,11600	1,06		858 699	3 638	0,12800	0,12800	1,33		1 247 417	4 702	0,18400	0,18400	1,03
S	A		26 173	887	0,03000	0,03000	28,52		18 190	1 171	0,03000	0,03000	22,48		145 602	108	0,03000	0,03000	85,61
	P		26 173	729	0,03000	0,03000	34,70		18 190	1 423	0,03000	0,03000	18,50		55 674	93	0,03000	0,03000	NS
P	A	02940	639 998	4 315	0,09800	0,09800	1,43	02941	549 469	2 932	0,08200	0,08200	1,11	02942	323 829	2 352	0,05000	0,05000	1,52
	P		639 998	4 849	0,09800	0,09800	1,27		549 469	6 491	0,08600	0,08600	1,09		323 829	3 017	0,05000	0,05000	1,18
S	A		112 967	847	0,03000	0,03000	16,36		8 102	409	0,03000	0,03000	67,51		64 895	382	0,03000	0,03000	53,24
	P		112 967	1 063	0,03000	0,03000	13,04		8 102	1 187	0,03000	0,03000	23,26		64 895	459	0,03000	0,03000	44,31
P	A	02943	400 879	1 645	0,06000	0,06000	1,50	02944	1 087 299	4 228	0,16200	0,16200	1,39	02945	772 712	3 350	0,11600	0,11600	1,51
	P		400 879	2 362	0,06000	0,06000	1,04		1 087 299	4 779	0,16200	0,16200	1,23		772 712	4 206	0,11600	0,11600	1,21
S	A		74 475	235	0,03000	0,03000	81,32		179 723	689	0,03000	0,03000	6,24		27 842	2 571	0,03000	0,03000	9,76
	P		74 475	253	0,03000	0,03000	75,54		179 723	727	0,03000	0,03000	5,91		27 842	2 774	0,03000	0,03000	9,04
P	A	02946	680 430	1 547	0,10000	0,10000	1,32	02947	586 169	5 864	0,09200	0,09200	1,32	02948	492 595	5 012	0,07600	0,07600	1,07
	P		680 430	4 216	0,10400	0,10400	1,75		586 169	8 325	0,09410	0,09410	1,21		492 595	5 891	0,07700	0,07700	1,07
S	A		23 778	158	0,03000	0,03000	NS		0	0	0,03000	0,03000	-		12 018	1 369	0,03000	0,03000	19,80
	P		23 778	539	0,03000	0,03000	47,50		-2 331	646	0,03000	0,03000	44,81		12 018	1 630	0,03000	0,03000	16,63
P	A	02949	379 938	808	0,05600	0,05600	1,57												
	P		379 938	1 543	0,05700	0,05700	1,76												
S	A		30 114	541	0,03000	0,03000	45,83												
	P		30 114	602	0,03000	0,03000	41,18												
Piano Terra						**Parete P1-P4-P11**										**Parete P4-P11**			
P	A	00049	318 335	3 616	0,05000	0,05000	1,21	00161	502 734	5 260	0,07800	0,07800	1,13	00165	413 124	34 115	0,09600	0,09600	1,01
	P		318 335	4 232	0,05000	0,05000	1,03		502 734	11 529	0,08600	0,08600	1,23		413 124	33 872	0,09600	0,09600	1,01
S	A		82 639	1 016	0,03000	0,03000	17,75		54 220	14 681	0,03000	0,03000	1,48		196 652	4 914	0,03400	0,03400	1,20
	P		82 639	1 107	0,03000	0,03000	16,29		54 220	16 180	0,03000	0,03000	1,34		196 652	4 674	0,03400	0,03400	1,26
P	A	00750	252 195	2 501	0,07200	0,07200	20,07	00751	187 191	321	0,05600	0,05600	86,45	00752	325 915	4 631	0,05400	0,05400	1,68
	P		426 612	8 048	0,07000	0,07000	1,10		337 387	5 932	0,05600	0,05600	1,29		325 915	5 363	0,05200	0,05200	1,01
S	A		61 319	5 514	0,03000	0,03000	3,77		69 233	2 939	0,03000	0,03000	6,73		37 027	2 140	0,03000	0,03000	11,17

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		61 319	5 516	0,03000	0,03000	3,77		69 233	3 003	0,03000	0,03000	6,59		37 027	2 254	0,03000	0,03000	10,60
P	A	00753	195 091	9 401	0,03800	0,03800	1,08	00754	182 050	9 509	0,03600	0,03600	1,06	00755	237 287	10 069	0,04600	0,04600	1,19
	P		195 091	10 292	0,04010	0,04010	1,19		182 050	10 504	0,03810	0,03810	1,15		237 287	11 118	0,04600	0,04600	1,08
S	A		37 937	1 880	0,03000	0,03000	12,65		65 362	2 320	0,03000	0,03000	8,74		47 200	2 044	0,03000	0,03000	11,06
	P		37 937	2 058	0,03000	0,03000	11,56		65 362	2 544	0,03000	0,03000	7,97		47 200	2 232	0,03000	0,03000	10,13
P	A	00756	240 792	11 232	0,04800	0,04800	1,20	00757	302 596	12 826	0,05800	0,05800	1,14	00758	469 707	17 404	0,08800	0,08800	1,15
	P		240 792	12 486	0,04800	0,04800	1,08		302 596	14 635	0,05810	0,05810	1,00		469 707	20 336	0,09010	0,09010	1,08
S	A		48 341	2 246	0,03000	0,03000	10,00		88 394	3 469	0,03000	0,03000	4,97		95 636	4 304	0,03000	0,03000	3,78
	P		48 341	2 497	0,03000	0,03000	8,99		88 394	4 019	0,03000	0,03000	4,29		95 636	5 126	0,03000	0,03000	3,17
P	A	00759	742 145	4 273	0,11200	0,11200	1,31	00760	579 388	823	0,08500	0,08500	3,24	00761	429 942	1 080	0,06400	0,06400	2,11
	P		742 145	2 780	0,11000	0,11000	1,22		0	0	0,08400	0,08400	-		429 942	527	0,06400	0,06400	4,32
S	A		137 689	3 359	0,03000	0,03000	3,09		48 762	5 579	0,03000	0,03000	4,02		13 729	2 720	0,03000	0,03000	9,88
	P		137 689	1 935	0,03000	0,03000	5,36		48 762	3 900	0,03000	0,03000	5,74		13 729	1 711	0,03000	0,03000	15,71
P	A	00762	346 716	1 563	0,05200	0,05200	1,43	00763	299 704	434	0,04600	0,04600	4,57	00764	217 673	611	0,03200	0,03200	1,20
	P		346 716	1 124	0,05200	0,05200	1,99		299 704	231	0,04400	0,04400	1,81		217 673	534	0,03200	0,03200	1,38
S	A		5 433	3 555	0,03000	0,03000	7,86		24 696	1 572	0,03000	0,03000	16,21		8 631	1 250	0,03000	0,03000	22,03
	P		5 433	2 626	0,03000	0,03000	10,64		24 696	963	0,03000	0,03000	26,46		8 631	951	0,03000	0,03000	28,96
P	A	00765	182 579	565	0,03000	0,03000	6,86	00766	163 161	1 319	0,03000	0,03000	5,09	00767	125 522	2 857	0,03000	0,03000	4,23
	P		182 579	590	0,03000	0,03000	6,57		163 161	1 299	0,03000	0,03000	5,17		125 522	3 148	0,03000	0,03000	3,84
S	A		6 218	560	0,03000	0,03000	49,73		12 734	523	0,03000	0,03000	51,65		60 164	1 618	0,03000	0,03000	12,94
	P		6 218	519	0,03000	0,03000	53,66		12 734	890	0,03000	0,03000	30,35		60 164	1 454	0,03000	0,03000	14,40
P	A	00768	113 988	2 551	0,03000	0,03000	5,38	00769	91 314	3 114	0,03000	0,03000	5,41	00770	102 236	2 760	0,03000	0,03000	5,56
	P		113 988	2 822	0,03000	0,03000	4,86		91 314	3 330	0,03000	0,03000	5,06		102 236	3 094	0,03000	0,03000	4,96
S	A		40 685	618	0,03000	0,03000	37,92		54 576	543	0,03000	0,03000	39,88		41 925	671	0,03000	0,03000	34,69
	P		40 685	808	0,03000	0,03000	29,00		54 576	756	0,03000	0,03000	28,65		41 925	934	0,03000	0,03000	24,92
P	A	00771	111 010	3 012	0,03000	0,03000	4,69	00772	104 852	3 380	0,03000	0,03000	4,43	00773	119 505	2 697	0,03000	0,03000	4,80
	P		111 010	3 440	0,03000	0,03000	4,11		104 852	3 843	0,03000	0,03000	3,90		119 505	3 166	0,03000	0,03000	4,09
S	A		38 754	816	0,03000	0,03000	29,02		50 605	601	0,03000	0,03000	36,88		48 889	553	0,03000	0,03000	40,48
	P		38 754	1 047	0,03000	0,03000	22,62		50 605	844	0,03000	0,03000	26,26		48 889	783	0,03000	0,03000	28,59
P	A	00774	212 358	2 335	0,03400	0,03400	1,54	00775	265 125	3 491	0,04200	0,04200	1,15	00776	356 755	1 386	0,05400	0,05400	2,03
	P		212 358	2 888	0,03400	0,03400	1,24		265 125	4 099	0,04210	0,04210	1,00		356 755	2 083	0,05400	0,05400	1,35
S	A		68 617	522	0,03000	0,03000	38,04		68 543	822	0,03000	0,03000	24,17		37 685	531	0,03000	0,03000	44,86
	P		68 617	713	0,03000	0,03000	27,85		68 543	964	0,03000	0,03000	20,61		37 685	616	0,03000	0,03000	38,67
P	A	00777	356 401	2 171	0,05400	0,05400	1,32	00778	470 340	4 569	0,07400	0,07400	1,43	00779	458 548	7 649	0,07400	0,07400	1,08
	P		356 401	2 948	0,05410	0,05410	1,00		470 340	5 344	0,07400	0,07400	1,23		458 548	8 752	0,07500	0,07500	1,05
S	A		44 807	2 130	0,03000	0,03000	10,75		37 539	5 031	0,03000	0,03000	4,74		42 349	11 347	0,03000	0,03000	2,05
	P		44 807	2 259	0,03000	0,03000	10,14		37 539	4 906	0,03000	0,03000	4,86		42 349	10 990	0,03000	0,03000	2,11
P	A	00780	455 382	934	0,06700	0,06700	1,40	00781	477 456	2 218	0,07200	0,07200	1,57	00782	543 768	2 096	0,08200	0,08200	1,89
	P		455 382	2 998	0,07000	0,07000	1,86		477 456	2 933	0,07200	0,07200	1,19		543 768	2 204	0,08200	0,08200	1,80
S	A		25 958	3 030	0,03000	0,03000	8,36		36 615	6 465	0,03000	0,03000	3,71		73 793	10 582	0,03000	0,03000	1,81
	P		59 502	4 212	0,03000	0,03000	4,99		36 615	6 893	0,03000	0,03000	3,48		73 793	10 353	0,03000	0,03000	1,85
P	A	02909	616 062	11 722	0,10200	0,10200	1,16	02910	155 627	1 171	0,03000	0,03000	6,66	02911	310 153	2 091	0,04800	0,04800	1,69
	P		616 062	13 239	0,10200	0,10200	1,02		155 627	2 173	0,03000	0,03000	3,59		310 153	2 746	0,04800	0,04800	1,29
S	A		96 390	3 219	0,03000	0,03000	5,02		14 044	94	0,03000	0,03000	NS		47 416	385	0,03000	0,03000	58,63
	P		96 390	3 557	0,03000	0,03000	4,54		14 044	336	0,03000	0,03000	79,90		47 416	530	0,03000	0,03000	42,59
P	A	02912	480 007	3 564	0,07400	0,07400	1,44	02913	380 831	3 265	0,06000	0,06000	1,66	02914	357 676	1 299	0,05300	0,05300	1,23
	P		480 007	4 174	0,07400	0,07400	1,23		380 831	3 998	0,06000	0,06000	1,35		357 676	3 303	0,05600	0,05600	1,60
S	A		59 215	242	0,03000	0,03000	87,03		40 801	3 212	0,03000	0,03000	7,29		51 463	1 563	0,03000	0,03000	14,11
	P		59 215	301	0,03000	0,03000	69,97		40 801	3 380	0,03000	0,03000	6,93		51 463	1 785	0,03000	0,03000	12,36
P	A	02915	377 546	5 885	0,06200	0,06200	1,34	02916	340 859	3 512	0,05400	0,05400	1,47	02917	260 433	1 063	0,04000	0,04000	2,50
	P		377 546	7 470	0,06200	0,06200	1,06		340 859	4 259	0,05400	0,05400	1,21		260 433	1 697	0,04000	0,04000	1,56

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
S	A		29 048	417	0,03000	0,03000	59,77		27 227	1 087	0,03000	0,03000	23,14		40 404	489	0,03000	0,03000	48,00
	P		29 048	971	0,03000	0,03000	25,67		27 227	1 465	0,03000	0,03000	17,17		40 404	676	0,03000	0,03000	34,72
P	A	02918	42 312	99	0,03600	0,03600	NS	02919	238 383	1 323	0,03600	0,03600	1,29	02920	228 510	2 883	0,03600	0,03600	1,14
	P		225 460	2 880	0,03600	0,03600	1,29		238 383	2 661	0,03800	0,03800	1,58		228 510	3 821	0,03700	0,03700	1,11
S	A		46 828	1 937	0,03000	0,03000	11,69		36 397	1 354	0,03000	0,03000	17,71		39 527	331	0,03000	0,03000	71,25
	P		46 828	2 061	0,03000	0,03000	10,99		36 397	1 426	0,03000	0,03000	16,82		39 527	550	0,03000	0,03000	42,88
P	A	02921	204 312	1 108	0,03200	0,03200	2,46	02922	174 029	7 494	0,03400	0,03400	1,22	02923	175 914	3 352	0,03000	0,03000	1,45
	P		204 312	1 748	0,03200	0,03200	1,56		174 029	8 401	0,03400	0,03400	1,09		175 914	4 305	0,03000	0,03000	1,13
S	A		38 590	260	0,03000	0,03000	91,17		43 787	1 602	0,03000	0,03000	14,38		47 453	1 483	0,03000	0,03000	15,22
	P		38 590	528	0,03000	0,03000	44,89		43 787	1 778	0,03000	0,03000	12,96		47 453	1 618	0,03000	0,03000	13,95
P	A	02924	165 409	2 754	0,03000	0,03000	2,32	02925	145 205	2 378	0,03000	0,03000	3,91	02926	114 711	1 638	0,03000	0,03000	8,31
	P		165 409	3 576	0,03000	0,03000	1,79		145 205	2 983	0,03000	0,03000	3,12		114 711	2 126	0,03000	0,03000	6,40
S	A		35 267	1 534	0,03000	0,03000	15,73		32 379	836	0,03000	0,03000	29,30		44 489	490	0,03000	0,03000	46,83
	P		35 267	1 703	0,03000	0,03000	14,17		32 379	1 060	0,03000	0,03000	23,11		44 489	735	0,03000	0,03000	31,22
P	A	02927	182 107	5 556	0,03200	0,03200	1,09	02928	175 726	2 497	0,03000	0,03000	1,96	02929	157 282	2 340	0,03000	0,03000	3,23
	P		182 107	6 336	0,03410	0,03410	1,30		175 886	3 064	0,03000	0,03000	1,59		157 282	2 811	0,03000	0,03000	2,69
S	A		47 264	1 617	0,03000	0,03000	13,97		38 806	1 480	0,03000	0,03000	16,00		27 737	1 507	0,03000	0,03000	16,65
	P		47 264	1 828	0,03000	0,03000	12,36		38 806	1 684	0,03000	0,03000	14,06		27 737	1 692	0,03000	0,03000	14,83
P	A	02930	126 579	1 552	0,03000	0,03000	7,70	02931	239 555	8 832	0,04400	0,04400	1,11	02932	238 570	3 274	0,03800	0,03800	1,17
	P		126 579	1 963	0,03000	0,03000	6,09		239 555	9 859	0,04610	0,04610	1,20		238 570	3 589	0,03800	0,03800	1,07
S	A		33 114	934	0,03000	0,03000	26,13		53 845	1 840	0,03000	0,03000	11,82		43 200	1 629	0,03000	0,03000	14,19
	P		33 114	1 130	0,03000	0,03000	21,60		53 845	2 126	0,03000	0,03000	10,23		43 200	1 892	0,03000	0,03000	12,22
P	A	02933	200 969	1 845	0,03100	0,03100	1,19	02934	156 352	1 694	0,03000	0,03000	4,54	02935	108 073	1 276	0,03000	0,03000	11,39
	P		200 969	2 056	0,03200	0,03200	1,67		156 352	1 966	0,03000	0,03000	3,92		108 073	1 568	0,03000	0,03000	9,27
S	A		22 120	1 333	0,03000	0,03000	19,36		16 185	932	0,03000	0,03000	28,51		37 371	572	0,03000	0,03000	41,71
	P		22 120	1 471	0,03000	0,03000	17,55		16 185	1 032	0,03000	0,03000	25,75		37 371	717	0,03000	0,03000	33,28
P	A	02936	409 808	4 649	0,06600	0,06600	1,65	02937	309 841	1 468	0,04800	0,04800	4,26	02938	212 745	758	0,03200	0,03200	1,94
	P		409 808	4 648	0,06400	0,06400	1,13		309 841	1 344	0,04600	0,04600	1,15		212 745	768	0,03200	0,03200	1,92
S	A		42 220	2 423	0,03000	0,03000	9,59		17 976	677	0,03000	0,03000	38,91		10 712	685	0,03000	0,03000	39,81
	P		43 145	2 692	0,03000	0,03000	8,59		1 768	579	0,03000	0,03000	49,08		10 712	580	0,03000	0,03000	47,02
P	A	02939	137 074	26	0,03000	0,03000	NS	04060	200 429	8 434	0,03800	0,03800	1,11	04073	823 318	33 744	0,15600	0,15600	1,04
	P		137 074	297	0,03000	0,03000	35,22		200 429	12 639	0,04210	0,04210	1,05		823 318	39 990	0,16300	0,16300	1,03
S	A		9 485	183	0,03000	0,03000	NS		51 587	4 070	0,03000	0,03000	5,41		160 287	10 764	0,03500	0,03500	1,12
	P		9 485	220	0,03000	0,03000	NS		98 515	4 674	0,03000	0,03000	3,39		160 287	12 821	0,03600	0,03600	1,02
Piano Terra						**Parete P2-P9-P16**										**Parete P2-P9**			
P	A	00048	251 921	9 379	0,04800	0,04800	1,29	00233	768 786	28 627	0,14200	0,14200	1,04	00238	113 887	6 435	0,03000	0,03000	2,13
	P		251 921	9 883	0,04600	0,04600	1,02		768 786	24 528	0,13600	0,13600	1,00		113 887	4 553	0,03000	0,03000	3,02
S	A		60 986	5 816	0,03000	0,03000	3,58		258 205	4 189	0,04200	0,04200	1,21		41 929	1 891	0,03000	0,03000	12,31
	P		60 986	6 022	0,03000	0,03000	3,46		258 205	2 931	0,04000	0,04000	1,06		41 929	671	0,03000	0,03000	34,70
P	A	00240	292 580	27 033	0,07200	0,07200	1,06	00457	513 294	17 050	0,09200	0,09200	1,06	00458	445 008	5 101	0,07200	0,07200	1,70
	P		292 580	24 515	0,06800	0,06800	1,02		513 294	14 857	0,09000	0,09000	1,09		397 575	11 627	0,07000	0,07000	1,12
S	A		57 759	6 678	0,03000	0,03000	3,18		113 815	4 505	0,03000	0,03000	3,05		96 625	3 312	0,03000	0,03000	4,87
	P		57 759	6 029	0,03000	0,03000	3,53		113 815	3 823	0,03000	0,03000	3,59		96 625	2 989	0,03000	0,03000	5,39
P	A	00459	435 691	4 814	0,07000	0,07000	1,66	00460	251 682	12 407	0,05000	0,05000	1,12	00461	200 794	13 362	0,04400	0,04400	1,14
	P		435 691	4 057	0,06800	0,06800	1,33		251 682	11 700	0,04800	0,04800	1,03		200 794	12 569	0,04200	0,04200	1,06
S	A		41 573	2 419	0,03000	0,03000	9,64		57 600	2 481	0,03000	0,03000	8,57		81 721	3 423	0,03000	0,03000	5,31
	P		41 573	2 252	0,03000	0,03000	10,36		57 600	2 340	0,03000	0,03000	9,09		81 721	3 213	0,03000	0,03000	5,65
P	A	00462	235 756	15 567	0,05200	0,05200	1,16	00463	250 570	18 786	0,05600	0,05600	1,05	00464	224 605	21 190	0,05600	0,05600	1,09
	P		235 756	14 539	0,05000	0,05000	1,11		250 570	17 404	0,05400	0,05400	1,03		224 605	19 476	0,05200	0,05200	1,00
S	A		38 772	3 084	0,03000	0,03000	7,68		46 485	3 757	0,03000	0,03000	6,04		75 981	5 604	0,03000	0,03000	3,38
	P		38 772	2 898	0,03000	0,03000	8,17		46 485	3 481	0,03000	0,03000	6,52		75 981	5 116	0,03000	0,03000	3,70

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00465	237 531	24 654	0,06200	0,06200	1,09	00466	268 018	15 324	0,05600	0,05600	1,14	00467	279 594	8 754	0,05000	0,05000	1,14
	P		237 531	22 499	0,05800	0,05800	1,03		268 018	14 318	0,05400	0,05400	1,08		279 594	8 452	0,05000	0,05000	1,18
S	A		57 593	5 727	0,03000	0,03000	3,71		58 138	2 059	0,03000	0,03000	10,30		55 922	1 003	0,03000	0,03000	21,42
	P		57 593	5 211	0,03000	0,03000	4,08		58 138	2 061	0,03000	0,03000	10,29		55 922	1 354	0,03000	0,03000	15,87
P	A	00468	253 943	838	0,03800	0,03800	1,86	00469	285 210	5 340	0,04800	0,04800	1,34	00470	230 448	22 137	0,05800	0,05800	1,08
	P		253 943	1 436	0,03800	0,03800	1,08		285 210	6 851	0,04800	0,04800	1,05		230 448	26 790	0,06300	0,06300	1,07
S	A		51 690	4 530	0,03000	0,03000	4,86		45 751	12 111	0,03000	0,03000	1,88		43 789	20 609	0,03000	0,03000	1,11
	P		51 690	5 384	0,03000	0,03000	4,09		45 751	14 050	0,03000	0,03000	1,62		43 789	24 212	0,03210	0,03210	1,03
P	A	00471	196 495	10 598	0,04000	0,04000	1,12	00472	195 282	3 809	0,03200	0,03200	1,07	00473	135 489	1 214	0,03000	0,03000	8,80
	P		196 495	10 090	0,04000	0,04000	1,18		195 282	2 405	0,03200	0,03200	1,69		0	0	0,03000	0,03000	-
S	A		25 997	12 754	0,03000	0,03000	1,99		37 717	5 212	0,03000	0,03000	4,57		50 523	5 049	0,03000	0,03000	4,39
	P		25 997	13 295	0,03000	0,03000	1,90		37 717	4 147	0,03000	0,03000	5,74		50 523	3 604	0,03000	0,03000	6,15
P	A	00474	116 948	14 598	0,03300	0,03300	1,11	00475	129 522	11 606	0,03010	0,03010	1,00	00476	125 436	9 649	0,03000	0,03000	1,26
	P		116 948	13 884	0,03200	0,03200	1,10		129 522	11 273	0,03000	0,03000	1,02		125 436	9 567	0,03000	0,03000	1,27
S	A		65 147	4 397	0,03000	0,03000	4,62		39 934	3 551	0,03000	0,03000	6,63		50 438	1 804	0,03000	0,03000	12,30
	P		65 147	4 628	0,03000	0,03000	4,39		39 934	3 795	0,03000	0,03000	6,20		51 963	2 056	0,03000	0,03000	10,70
P	A	00477	143 667	6 323	0,03000	0,03000	1,51	00478	157 587	4 586	0,03000	0,03000	1,64	00479	116 060	3 936	0,03000	0,03000	3,41
	P		143 667	6 255	0,03000	0,03000	1,52		157 587	4 605	0,03000	0,03000	1,63		116 060	3 991	0,03000	0,03000	3,36
S	A		46 325	1 157	0,03000	0,03000	19,63		41 720	1 559	0,03000	0,03000	14,95		49 450	761	0,03000	0,03000	29,33
	P		46 325	1 357	0,03000	0,03000	16,74		41 720	1 649	0,03000	0,03000	14,13		49 450	824	0,03000	0,03000	27,08
P	A	00480	149 280	2 490	0,03000	0,03000	3,50	00481	218 211	507	0,03200	0,03200	1,30	00482	239 533	174	0,03600	0,03600	9,36
	P		149 280	2 508	0,03000	0,03000	3,48		218 211	440	0,03200	0,03200	1,50		168 198	1 005	0,03600	0,03600	11,91
S	A		45 008	177	0,03000	0,03000	NS		36 000	495	0,03000	0,03000	48,57		22 597	260	0,03000	0,03000	99,06
	P		45 008	200	0,03000	0,03000	NS		36 000	505	0,03000	0,03000	47,60		22 597	220	0,03000	0,03000	NS
P	A	00483	327 973	2 208	0,05000	0,05000	1,34	00484	317 085	2 329	0,05000	0,05000	2,42	00485	431 461	2 219	0,06600	0,06600	2,28
	P		327 973	2 049	0,05000	0,05000	1,44		317 085	1 544	0,04800	0,04800	1,47		431 461	1 403	0,06400	0,06400	1,36
S	A		14 317	2 731	0,03000	0,03000	9,82		20 200	2 501	0,03000	0,03000	10,42		22 201	1 543	0,03000	0,03000	16,73
	P		14 317	2 592	0,03000	0,03000	10,35		20 200	2 134	0,03000	0,03000	12,21		22 201	1 240	0,03000	0,03000	20,81
P	A	00486	415 730	1 939	0,06200	0,06200	1,20	00487	476 238	1 366	0,07000	0,07000	1,17	00488	551 035	863	0,08100	0,08100	1,83
	P		415 730	1 410	0,06200	0,06200	1,65		476 238	1 114	0,07000	0,07000	1,44		551 035	956	0,08200	0,08200	4,56
S	A		35 385	1 151	0,03000	0,03000	20,95		10 188	1 292	0,03000	0,03000	21,16		14 854	2 688	0,03000	0,03000	9,95
	P		35 385	1 052	0,03000	0,03000	22,93		10 188	1 475	0,03000	0,03000	18,54		14 854	3 373	0,03000	0,03000	7,93
P	A	00489	614 224	1 005	0,09000	0,09000	1,76	00490	797 322	4 318	0,12000	0,12000	1,27	02568	267 827	19 498	0,06000	0,06000	1,08
	P		614 224	1 467	0,09000	0,09000	1,21		797 322	6 473	0,12100	0,12100	1,00		267 827	17 946	0,05800	0,05800	1,07
S	A		21 467	3 311	0,03000	0,03000	7,82		163 900	6 535	0,03000	0,03000	1,04		53 318	3 621	0,03000	0,03000	6,03
	P		21 467	4 474	0,03000	0,03000	5,79		163 900	9 621	0,03400	0,03400	1,09		53 318	3 362	0,03000	0,03000	6,49
P	A	02569	109 803	8 037	0,03000	0,03000	1,78	02570	275 064	925	0,04200	0,04200	2,76	02571	349 046	1 283	0,10600	0,10600	NS
	P		109 803	6 852	0,03000	0,03000	2,09		275 064	858	0,04200	0,04200	2,97		686 132	4 770	0,10400	0,10400	1,16
S	A		41 430	1 337	0,03000	0,03000	17,46		51 290	931	0,03000	0,03000	23,72		100 561	2 617	0,03000	0,03000	5,95
	P		41 430	879	0,03000	0,03000	26,56		51 290	910	0,03000	0,03000	24,27		100 561	2 556	0,03000	0,03000	6,10
P	A	02572	251 675	1 808	0,08000	0,08000	42,53	02573	460 094	1 152	0,06800	0,06800	1,68	02574	385 803	1 446	0,05700	0,05700	1,13
	P		517 267	3 102	0,07800	0,07800	1,21		460 094	1 234	0,06800	0,06800	1,57		385 803	1 258	0,05800	0,05800	2,57
S	A		75 293	3 100	0,03000	0,03000	6,13		34 268	1 387	0,03000	0,03000	17,49		19 503	665	0,03000	0,03000	39,33
	P		75 293	2 874	0,03000	0,03000	6,61		34 268	1 404	0,03000	0,03000	17,28		19 503	705	0,03000	0,03000	37,10
P	A	02575	332 684	1 562	0,05000	0,05000	1,45	02576	244 451	460	0,03600	0,03600	1,95	02577	324 900	6 480	0,05400	0,05400	1,15
	P		332 684	1 219	0,05000	0,05000	1,85		244 451	279	0,03600	0,03600	3,21		324 900	6 169	0,05400	0,05400	1,21
S	A		17 796	133	0,03000	0,03000	NS		27 270	903	0,03000	0,03000	27,86		63 861	1 995	0,03000	0,03000	10,26
	P		17 796	140	0,03000	0,03000	NS		27 270	895	0,03000	0,03000	28,11		63 861	1 797	0,03000	0,03000	11,39
P	A	02578	312 759	804	0,04600	0,04600	1,35	02579	275 615	1 342	0,04200	0,04200	1,84	02580	227 299	490	0,03400	0,03400	2,81
	P		302 816	2 085	0,04600	0,04600	1,23		275 615	1 233	0,04200	0,04200	2,00		204 638	1 291	0,03400	0,03400	3,66
S	A		42 346	1 826	0,03000	0,03000	12,72		33 253	1 485	0,03000	0,03000	16,43		41 206	787	0,03000	0,03000	29,70

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		42 346	1 695	0,03000	0,03000	13,70		33 253	1 461	0,03000	0,03000	16,70		41 206	821	0,03000	0,03000	28,47
P	A	02581	245 305	10 144	0,04600	0,04600	1,07	02582	243 621	3 984	0,04000	0,04000	1,29	02583	225 516	2 122	0,03600	0,03600	1,75
	P		245 305	9 522	0,04600	0,04600	1,14		243 621	3 826	0,04000	0,04000	1,34		225 516	2 177	0,03600	0,03600	1,70
S	A		56 447	2 141	0,03000	0,03000	10,01		58 178	2 252	0,03000	0,03000	9,41		47 770	2 292	0,03000	0,03000	9,83
	P		56 447	1 997	0,03000	0,03000	10,73		58 178	2 054	0,03000	0,03000	10,32		47 770	2 148	0,03000	0,03000	10,49
P	A	02584	195 386	1 577	0,03000	0,03000	1,26	02585	141 590	2 097	0,03000	0,03000	4,68	02586	230 095	7 672	0,04200	0,04200	1,19
	P		195 386	1 575	0,03000	0,03000	1,26		141 590	2 069	0,03000	0,03000	4,75		230 095	7 240	0,04200	0,04200	1,26
S	A		41 084	1 744	0,03000	0,03000	13,41		49 973	633	0,03000	0,03000	35,15		54 261	2 010	0,03000	0,03000	10,80
	P		41 084	1 730	0,03000	0,03000	13,52		49 973	704	0,03000	0,03000	31,61		54 261	1 841	0,03000	0,03000	11,79
P	A	02587	224 051	1 589	0,03400	0,03400	1,17	02588	204 711	2 646	0,03400	0,03400	1,78	02589	172 346	1 760	0,03000	0,03000	3,06
	P		224 051	1 746	0,03400	0,03400	1,07		204 711	2 913	0,03400	0,03400	1,62		172 346	1 708	0,03000	0,03000	3,15
S	A		55 856	2 468	0,03000	0,03000	8,71		46 938	2 516	0,03000	0,03000	9,00		47 588	1 113	0,03000	0,03000	20,27
	P		55 856	2 268	0,03000	0,03000	9,48		46 938	2 423	0,03000	0,03000	9,34		47 588	1 232	0,03000	0,03000	18,31
P	A	02590	231 138	13 563	0,04800	0,04800	1,09	02591	219 655	3 108	0,03600	0,03600	1,47	02592	204 877	4 587	0,03600	0,03600	1,47
	P		231 138	12 627	0,04600	0,04600	1,03		219 655	3 171	0,03600	0,03600	1,44		204 877	5 321	0,03600	0,03600	1,26
S	A		55 176	2 641	0,03000	0,03000	8,17		62 889	1 482	0,03000	0,03000	13,90		54 448	1 825	0,03000	0,03000	11,88
	P		55 176	2 450	0,03000	0,03000	8,81		62 889	1 356	0,03000	0,03000	15,19		54 448	1 707	0,03000	0,03000	12,70
P	A	02593	178 225	3 937	0,03000	0,03000	1,15	02594	142 090	4 647	0,03000	0,03000	2,10	02595	239 428	9 269	0,04600	0,04600	1,28
	P		178 225	4 123	0,03000	0,03000	1,10		142 090	4 407	0,03000	0,03000	2,21		239 428	8 802	0,04400	0,04400	1,11
S	A		43 585	1 507	0,03000	0,03000	15,31		50 183	1 286	0,03000	0,03000	17,28		52 983	177	0,03000	0,03000	NS
	P		43 585	1 652	0,03000	0,03000	13,96		50 183	1 592	0,03000	0,03000	13,96		52 983	255	0,03000	0,03000	85,74
P	A	02596	232 645	2 325	0,03600	0,03600	1,15	02597	199 960	11 405	0,04200	0,04200	1,17	02598	150 798	799	0,03000	0,03000	10,64
	P		232 645	3 266	0,03700	0,03700	1,12		199 960	13 034	0,04200	0,04200	1,03		9 449	102	0,03000	0,03000	NS
S	A		45 858	2 735	0,03000	0,03000	8,33		41 844	1 968	0,03000	0,03000	11,84		40 054	1 677	0,03000	0,03000	14,03
	P		45 858	3 083	0,03000	0,03000	7,39		41 844	2 166	0,03000	0,03000	10,75		40 054	2 277	0,03000	0,03000	10,33
Piano Terra					**Parete P2-P9-P16**											**Parete P9-P16**			
P	A	00099	149 120	15 697	0,03800	0,03800	1,05	00102	749 672	39 316	0,15200	0,15200	1,04	00238	108 423	6 747	0,03000	0,03000	2,15
	P		149 120	15 259	0,03800	0,03800	1,09		749 672	34 538	0,14600	0,14600	1,03		108 423	5 559	0,03000	0,03000	2,61
S	A		40 254	6 025	0,03000	0,03000	3,90		160 514	12 453	0,03700	0,03700	1,13		14 524	1 226	0,03000	0,03000	21,85
	P		40 254	6 833	0,03000	0,03000	3,44		160 514	10 904	0,03400	0,03400	1,03		14 524	1 211	0,03000	0,03000	22,12
P	A	00240	283 822	27 246	0,07000	0,07000	1,02	00408	113 439	4 021	0,03000	0,03000	3,43	00409	119 240	3 095	0,03000	0,03000	4,19
	P		283 822	24 766	0,06800	0,06800	1,05		113 439	4 068	0,03000	0,03000	3,39		119 240	3 595	0,03000	0,03000	3,61
S	A		106 578	6 546	0,03000	0,03000	2,25		42 993	907	0,03000	0,03000	25,52		36 411	762	0,03000	0,03000	31,48
	P		106 578	5 908	0,03000	0,03000	2,50		42 993	711	0,03000	0,03000	32,55		36 411	875	0,03000	0,03000	27,41
P	A	00410	120 996	10 261	0,03000	0,03000	1,24	00411	112 549	12 506	0,03000	0,03000	1,11	00466	284 276	15 020	0,05800	0,05800	1,14
	P		120 996	10 889	0,03000	0,03000	1,17		112 549	12 373	0,03000	0,03000	1,12		284 276	14 004	0,05600	0,05600	1,09
S	A		54 247	2 245	0,03000	0,03000	9,67		36 878	3 814	0,03000	0,03000	6,27		57 310	1 754	0,03000	0,03000	12,15
	P		54 247	1 985	0,03000	0,03000	10,93		36 878	3 493	0,03000	0,03000	6,85		57 310	1 696	0,03000	0,03000	12,57
P	A	00467	280 559	8 630	0,05000	0,05000	1,14	00468	271 760	1 395	0,04200	0,04200	2,18	00469	273 277	6 452	0,04800	0,04800	1,38
	P		280 559	8 336	0,05000	0,05000	1,18		271 760	1 927	0,04200	0,04200	1,58		273 277	8 113	0,04800	0,04800	1,10
S	A		48 083	209	0,03000	0,03000	NS		36 772	5 964	0,03000	0,03000	4,01		35 360	11 522	0,03000	0,03000	2,09
	P		48 083	291	0,03000	0,03000	77,29		36 772	6 842	0,03000	0,03000	3,50		35 360	13 132	0,03000	0,03000	1,84
P	A	00470	246 536	24 564	0,06200	0,06200	1,04	00471	212 806	11 167	0,04400	0,04400	1,22	00472	175 020	2 152	0,03000	0,03000	2,32
	P		246 536	29 226	0,06700	0,06700	1,02		212 806	10 047	0,04200	0,04200	1,15		175 020	267	0,03000	0,03000	18,69
S	A		26 133	25 785	0,03210	0,03210	1,05		33 866	19 214	0,03000	0,03000	1,27		29 058	8 270	0,03000	0,03000	3,01
	P		26 133	28 949	0,03600	0,03600	1,06		33 866	18 265	0,03000	0,03000	1,33		29 058	6 057	0,03000	0,03000	4,12
P	A	00473	121 837	1 474	0,03000	0,03000	8,56	00810	76 397	1 319	0,03000	0,03000	14,30	00811	152 127	15 168	0,03800	0,03800	1,06
	P		1 655	405	0,03000	0,03000	70,21		157 131	1 128	0,03000	0,03000	6,73		152 127	15 557	0,03800	0,03800	1,04
S	A		25 569	6 364	0,03000	0,03000	3,99		16 646	4 016	0,03000	0,03000	6,60		2 106	7 772	0,03000	0,03000	3,65
	P		25 569	4 671	0,03000	0,03000	5,43		16 646	4 698	0,03000	0,03000	5,64		2 106	8 236	0,03000	0,03000	3,45
P	A	00812	158 764	9 712	0,04000	0,04000	1,77	00813	313 718	6 437	0,05200	0,05200	1,10	00814	261 394	13 778	0,06000	0,06000	1,63

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		235 797	4 599	0,04000	0,04000	1,36		313 718	6 818	0,05200	0,05200	1,04		362 725	5 924	0,05800	0,05800	1,04
S	A		12 074	7 810	0,03000	0,03000	3,47		14 387	9 761	0,03000	0,03000	2,75		2 646	6 909	0,03000	0,03000	4,10
	P		12 074	8 077	0,03000	0,03000	3,36		14 387	9 729	0,03000	0,03000	2,76		2 646	7 200	0,03000	0,03000	3,93
P	A	00815	429 532	5 472	0,06800	0,06800	1,17	00816	553 273	5 002	0,08600	0,08600	1,33	00817	687 710	392	0,10000	0,10000	1,76
	P		429 532	6 201	0,06800	0,06800	1,04		553 273	6 190	0,08600	0,08600	1,07		687 710	2 251	0,10200	0,10200	1,61
S	A		8 419	3 108	0,03000	0,03000	8,87		34 220	2 351	0,03000	0,03000	10,32		135 618	3 884	0,03000	0,03000	2,75
	P		8 419	3 717	0,03000	0,03000	7,42		43 042	3 676	0,03000	0,03000	6,29		135 618	5 921	0,03000	0,03000	1,80
P	A	01415	310 920	24 930	0,07200	0,07200	1,05	01416	341 410	24 071	0,07600	0,07600	1,08	01417	465 024	21 091	0,09000	0,09000	1,07
	P		310 920	22 712	0,07000	0,07000	1,07		341 410	21 881	0,07200	0,07200	1,02		465 024	18 914	0,08600	0,08600	1,00
S	A		67 976	5 978	0,03000	0,03000	3,34		100 079	4 814	0,03000	0,03000	3,25		113 592	4 460	0,03000	0,03000	3,09
	P		67 976	5 418	0,03000	0,03000	3,68		100 079	4 376	0,03000	0,03000	3,58		113 592	3 972	0,03000	0,03000	3,47
P	A	01418	580 369	25 594	0,11200	0,11200	1,07	03817	571 873	12 589	0,09600	0,09600	1,10	03818	173 327	1 339	0,03000	0,03000	3,91
	P		580 369	22 287	0,10800	0,10800	1,06		571 873	11 687	0,09400	0,09400	1,03		173 327	1 679	0,03000	0,03000	3,12
S	A		116 677	5 119	0,03000	0,03000	2,61		82 142	3 567	0,03000	0,03000	5,08		19 445	1 295	0,03000	0,03000	20,20
	P		116 677	4 457	0,03000	0,03000	2,99		82 142	3 478	0,03000	0,03000	5,21		19 445	1 634	0,03000	0,03000	16,01
P	A	03819	104 192	6 723	0,03000	0,03000	2,24	03820	301 229	20 691	0,06600	0,06600	1,07	03821	335 977	15 556	0,06600	0,06600	1,14
	P		104 192	5 787	0,03000	0,03000	2,61		301 229	19 004	0,06400	0,06400	1,07		335 977	14 456	0,06400	0,06400	1,09
S	A		19 573	1 313	0,03000	0,03000	19,91		61 265	4 217	0,03000	0,03000	4,93		65 648	2 534	0,03000	0,03000	7,99
	P		19 573	683	0,03000	0,03000	38,28		61 265	3 866	0,03000	0,03000	5,38		65 648	2 335	0,03000	0,03000	8,67
P	A	03822	318 220	2 931	0,05000	0,05000	1,50	03823	286 519	7 150	0,05000	0,05000	1,26	03824	218 212	6 282	0,03800	0,03800	1,08
	P		318 220	3 390	0,05000	0,05000	1,30		286 519	8 836	0,05000	0,05000	1,02		218 212	6 376	0,03800	0,03800	1,07
S	A		37 206	1 791	0,03000	0,03000	13,34		17 353	3 833	0,03000	0,03000	6,89		20 742	4 020	0,03000	0,03000	6,47
	P		37 206	1 988	0,03000	0,03000	12,01		17 353	3 960	0,03000	0,03000	6,67		20 742	4 302	0,03000	0,03000	6,04
P	A	03825	139 612	3 099	0,03000	0,03000	3,26	03826	443 677	6 238	0,07200	0,07200	1,35	03827	214 549	301	0,05200	0,05200	68,95
	P		139 612	2 654	0,03000	0,03000	3,81		443 677	6 549	0,07200	0,07200	1,28		353 504	662	0,05200	0,05200	1,86
S	A		40 891	857	0,03000	0,03000	27,32		43 880	3 822	0,03000	0,03000	6,03		17 117	2 626	0,03000	0,03000	10,08
	P		40 891	971	0,03000	0,03000	24,11		43 880	3 566	0,03000	0,03000	6,46		17 117	2 712	0,03000	0,03000	9,76
P	A	03828	270 289	2 285	0,04200	0,04200	1,43	03829	191 976	217	0,03000	0,03000	11,49						
	P		270 289	3 001	0,04200	0,04200	1,09		191 976	413	0,03000	0,03000	6,04						
S	A		10 574	2 490	0,03000	0,03000	10,96		10 258	1 421	0,03000	0,03000	19,24						
	P		10 574	2 638	0,03000	0,03000	10,35		10 258	1 777	0,03000	0,03000	15,38						
Piano Terra						**Parete P5-P12**										**Parete P5-P12**			
P	A	00053	1 254 542	80 758	0,23200	0,23200	1,03	00054	1 271 370	39 137	0,20800	0,20800	1,07	00101	3 147 348	86 715	0,51400	0,51400	1,17
	P		1 254 542	81 096	0,23200	0,23200	1,03		1 271 370	38 562	0,20600	0,20600	1,00		3 147 348	69 844	0,49600	0,49600	1,01
S	A		312 305	32 204	0,06600	0,06600	1,10		335 869	16 380	0,06000	0,06000	1,24		752 164	2 453	0,15000	0,15000	16,20
	P		312 305	32 404	0,06600	0,06600	1,09		335 869	14 738	0,05800	0,05800	1,12		898 295	21 943	0,14200	0,14200	1,01
P	A	00249	3 691 374	57 270	0,57400	0,57400	1,28	00696	1 525 995	3 585	0,34000	0,34000	43,25	00697	1 350 688	33 240	0,22200	0,22200	1,50
	P		3 691 374	45 606	0,56000	0,56000	1,05		2 111 183	42 713	0,33000	0,33000	1,02		1 350 688	27 484	0,21200	0,21200	1,08
S	A		1 021 724	15 841	0,16000	0,16000	1,56		427 190	13 952	0,07100	0,07100	1,20		219 036	13 001	0,05000	0,05000	2,41
	P		1 021 724	12 423	0,15400	0,15400	1,01		427 190	11 366	0,06800	0,06800	1,01		219 036	11 850	0,05000	0,05000	2,64
P	A	00698	819 997	54 933	0,15200	0,15200	1,02	00699	618 443	51 893	0,12200	0,12200	1,05	00700	776 888	57 371	0,14800	0,14800	1,03
	P		819 997	51 030	0,15000	0,15000	1,03		618 443	48 749	0,12000	0,12000	1,05		776 888	54 172	0,14600	0,14600	1,04
S	A		168 211	10 773	0,05000	0,05000	3,98		124 054	10 379	0,05000	0,05000	5,09		154 852	11 474	0,05000	0,05000	4,00
	P		168 211	10 013	0,05000	0,05000	4,28		124 054	9 750	0,05000	0,05000	5,42		154 852	10 835	0,05000	0,05000	4,23
P	A	00701	1 087	24 137	0,18200	0,18200	1,88	00702	1 769	32 387	0,28200	0,28200	1,58	00703	2 595	44 137	0,40800	0,40800	1,37

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
			113						122						560				
	P		964 239	63 405	0,17800	0,17800	1,01		1 769 122	26 714	0,27000	0,27000	1,00		2 595 560	35 934	0,39600	0,39600	1,05
S	A		192 348	14 054	0,05000	0,05000	2,66		376 147	6 477	0,05800	0,05800	1,05		501 806	10 603	0,08000	0,08000	1,31
	P		192 348	13 262	0,05000	0,05000	2,82		376 147	5 343	0,05800	0,05800	1,27		501 806	8 589	0,07800	0,07800	1,16
P	A	00704	3 743 454	27 967	0,56000	0,56000	1,37	00705	2 749 210	11 548	0,40800	0,40800	2,45	00706	2 724 340	9 194	0,39800	0,39800	1,19
	P		3 743 454	24 178	0,55400	0,55400	1,10		2 749 210	10 836	0,40200	0,40200	1,08		2 724 340	12 447	0,39900	0,39900	1,01
S	A		485 863	5 082	0,07400	0,07400	1,41		69 883	3 322	0,05000	0,05000	19,62		70 705	2 980	0,05000	0,05000	21,80
	P		485 863	5 647	0,07400	0,07400	1,27		149 816	2 567	0,05000	0,05000	18,31		70 705	2 823	0,05000	0,05000	23,02
P	A	00707	2 210 032	21 095	0,33200	0,33200	1,14	00708	1 807 073	28 376	0,28400	0,28400	1,44	00709	1 689 067	43 346	0,27000	0,27000	1,04
	P		2 210 032	27 737	0,33500	0,33500	1,06		1 807 073	36 903	0,28200	0,28200	1,01		1 689 067	31 862	0,26200	0,26200	1,01
S	A		23 464	16 891	0,05000	0,05000	4,48		60 686	33 531	0,05000	0,05000	2,01		7 952	15 520	0,05000	0,05000	5,10
	P		23 464	19 594	0,05000	0,05000	3,86		60 686	36 814	0,05000	0,05000	1,83		7 952	11 283	0,05000	0,05000	7,02
P	A	00710	1 236 790	900	0,18000	0,18000	3,16	00711	1 328 469	13 408	0,20000	0,20000	1,19	00712	1 030 249	19 180	0,16400	0,16400	1,44
	P		0	0	0,17800	0,17800	-		1 328 469	4 517	0,19400	0,19400	1,13		1 030 249	22 083	0,16200	0,16200	1,07
S	A		20 178	5 851	0,05000	0,05000	13,06		51 645	6 894	0,05000	0,05000	10,05		157 387	15 155	0,05000	0,05000	2,99
	P		20 178	3 429	0,05000	0,05000	22,29		51 645	4 431	0,05000	0,05000	15,64		157 387	15 667	0,05000	0,05000	2,89
P	A	00713	821 961	17 168	0,13000	0,13000	1,18	00714	540 096	18 070	0,09000	0,09000	1,17	00715	444 412	11 232	0,07200	0,07200	1,24
	P		821 961	19 771	0,13000	0,13000	1,02		540 096	19 046	0,09000	0,09000	1,11		444 412	12 364	0,07200	0,07200	1,13
S	A		193 809	7 511	0,05000	0,05000	4,93		112 590	4 389	0,05000	0,05000	12,64		132 886	2 592	0,05000	0,05000	19,62
	P		193 809	7 053	0,05000	0,05000	5,25		112 590	3 873	0,05000	0,05000	14,32		132 886	2 127	0,05000	0,05000	23,91
P	A	00716	428 015	4 534	0,06600	0,06600	1,70	00717	459 890	4 467	0,07000	0,07000	1,51	00718	695 833	11 466	0,10800	0,10800	1,19
	P		428 015	5 724	0,06600	0,06600	1,35		459 890	5 506	0,07000	0,07000	1,22		695 833	12 463	0,10800	0,10800	1,10
S	A		125 348	1 140	0,05000	0,05000	46,12		65 894	1 487	0,05000	0,05000	44,43		174 105	2 943	0,05000	0,05000	14,10
	P		125 348	912	0,05000	0,05000	57,64		65 894	1 315	0,05000	0,05000	50,24		174 105	2 983	0,05000	0,05000	13,91
P	A	00719	902 424	20 504	0,14400	0,14400	1,18	00720	1 368 875	16 194	0,20800	0,20800	1,18	00721	1 244 316	14 847	0,19000	0,19000	1,28
	P		902 424	21 652	0,14400	0,14400	1,12		1 368 875	18 213	0,20800	0,20800	1,05		1 244 316	16 518	0,19000	0,19000	1,15
S	A		131 216	7 371	0,05000	0,05000	6,95		130 632	7 246	0,05000	0,05000	7,09		67 013	7 547	0,05000	0,05000	8,72
	P		131 216	7 662	0,05000	0,05000	6,69		130 632	8 257	0,05000	0,05000	6,22		67 013	8 369	0,05000	0,05000	7,86
P	A	00722	1 658 857	9 803	0,24600	0,24600	1,32	00723	1 579 049	14 423	0,23800	0,23800	1,33	00724	1 834 286	2 501	0,26610	0,26610	1,70
	P		1 658 857	11 773	0,24600	0,24600	1,10		1 579 049	15 343	0,23600	0,23600	1,01		1 834 286	3 914	0,26600	0,26600	1,03
S	A		75 314	2 713	0,05000	0,05000	23,56		47 785	6 139	0,05000	0,05000	11,43		13 704	3 224	0,05000	0,05000	24,16
	P		75 314	3 745	0,05000	0,05000	17,07		47 785	6 703	0,05000	0,05000	10,47		13 704	4 137	0,05000	0,05000	18,83
P	A	00725	2 211 516	11 985	0,32600	0,32600	1,16	00726	2 241 407	6 828	0,32800	0,32800	1,46	00727	3 122 967	19 862	0,46200	0,46200	1,12
	P		2 211 516	13 395	0,32600	0,32600	1,04		2 241 407	8 891	0,32800	0,32800	1,12		3 122 967	21 944	0,46200	0,46200	1,02
S	A		110 582	4 267	0,05000	0,05000	13,11		52 165	11 649	0,05000	0,05000	5,94		458 051	16 060	0,07600	0,07600	1,08
	P		110 582	5 529	0,05000	0,05000	10,11		52 165	14 135	0,05000	0,05000	4,89		458 051	18 735	0,07700	0,07700	1,02
P	A	02855	3 154 523	37 289	0,48400	0,48400	1,46	02856	1 129 226	17 270	0,17600	0,17600	1,41	02857	1 061 002	11 229	0,16000	0,16000	1,15

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		3 154 523	30 497	0,47200	0,47200	1,02		1 129 226	15 645	0,17200	0,17200	1,06		1 061 002	12 545	0,16000	0,16000	1,03
S	A		505 186	7 261	0,07800	0,07800	1,28		122 704	8 666	0,05000	0,05000	6,14		143 977	2 458	0,05000	0,05000	19,67
	P		505 186	6 022	0,07800	0,07800	1,54		122 704	8 021	0,05000	0,05000	6,63		143 977	2 981	0,05000	0,05000	16,22
P	A	02858	2 637 638	37 442	0,40600	0,40600	1,22	02859	1 731 678	17 254	0,26400	0,26400	1,64	02860	1 527 802	8 531	0,22600	0,22600	1,29
	P		2 637 638	31 220	0,39800	0,39800	1,02		1 731 678	14 531	0,25800	0,25800	1,07		1 527 802	9 121	0,22600	0,22600	1,20
S	A		444 930	5 762	0,06800	0,06800	1,21		167 899	14 741	0,05000	0,05000	2,91		48 990	9 504	0,05000	0,05000	7,36
	P		444 930	4 724	0,06800	0,06800	1,48		167 899	13 348	0,05000	0,05000	3,21		48 990	8 961	0,05000	0,05000	7,80
P	A	02861	1 221 810	6 283	0,18000	0,18000	1,20	02862	643 350	3 293	0,15800	0,15800	31,92	02863	812 141	3 562	0,12000	0,12000	1,58
	P		1 221 810	7 250	0,18000	0,18000	1,04		1 068 192	5 871	0,15800	0,15800	1,31		812 141	4 809	0,12000	0,12000	1,17
S	A		29 520	5 096	0,05000	0,05000	14,58		16 316	3 588	0,05000	0,05000	21,55		64 127	5 943	0,05000	0,05000	11,18
	P		29 520	5 098	0,05000	0,05000	14,58		16 316	3 780	0,05000	0,05000	20,45		64 127	6 087	0,05000	0,05000	10,92
P	A	02864	834 874	29 049	0,14000	0,14000	1,17	02865	784 733	9 974	0,12000	0,12000	1,24	02866	700 674	4 581	0,10400	0,10400	1,24
	P		834 874	27 864	0,13800	0,13800	1,09		784 733	10 525	0,12000	0,12000	1,18		700 674	5 511	0,10400	0,10400	1,03
S	A		106 960	12 406	0,05000	0,05000	4,57		58 041	11 699	0,05000	0,05000	5,80		45 233	8 205	0,05000	0,05000	8,62
	P		106 960	11 374	0,05000	0,05000	4,99		58 041	10 805	0,05000	0,05000	6,28		45 233	7 731	0,05000	0,05000	9,15
P	A	02867	604 093	3 438	0,09000	0,09000	1,59	02868	670 490	45 734	0,12600	0,12600	1,07	02869	656 524	18 513	0,10600	0,10600	1,07
	P		604 093	4 380	0,09000	0,09000	1,25		670 490	43 116	0,12400	0,12400	1,06		656 524	18 287	0,10600	0,10600	1,09
S	A		62 706	4 219	0,05000	0,05000	15,83		134 284	9 773	0,05000	0,05000	5,17		96 142	13 010	0,05000	0,05000	4,55
	P		62 706	4 018	0,05000	0,05000	16,62		134 284	9 154	0,05000	0,05000	5,52		96 142	11 915	0,05000	0,05000	4,97
P	A	02870	619 836	1 894	0,09100	0,09100	1,55	02871	557 154	1 425	0,08200	0,08200	2,32	02872	466 678	6 725	0,07200	0,07200	1,26
	P		619 836	2 822	0,09200	0,09200	2,04		557 154	1 924	0,08200	0,08200	1,72		466 678	7 498	0,07200	0,07200	1,13
S	A		55 148	13 240	0,05000	0,05000	5,17		52 664	9 170	0,05000	0,05000	7,53		113 541	3 283	0,05000	0,05000	16,83
	P		55 148	12 225	0,05000	0,05000	5,60		52 664	8 755	0,05000	0,05000	7,89		113 541	3 012	0,05000	0,05000	18,34
P	A	02873	1 049 958	12 107	0,16200	0,16200	1,73	02874	928 170	1 629	0,13600	0,13600	2,74	02875	797 433	10 238	0,12200	0,12200	1,24
	P		959 980	33 333	0,15800	0,15800	1,01		928 170	2 848	0,13600	0,13600	1,57		797 433	11 028	0,12200	0,12200	1,15
S	A		132 193	13 029	0,05000	0,05000	3,92		65 992	15 507	0,05000	0,05000	4,26		43 936	13 616	0,05000	0,05000	5,22
	P		132 193	11 970	0,05000	0,05000	4,26		65 992	14 067	0,05000	0,05000	4,70		43 936	12 878	0,05000	0,05000	5,52
P	A	02876	686 892	5 868	0,10400	0,10400	1,71	02877	2 176 320	23 429	0,33200	0,33200	1,46	02878	1 929 160	7 255	0,28200	0,28200	1,11
	P		686 892	5 418	0,10200	0,10200	1,05		2 176 320	19 682	0,32600	0,32600	1,12		1 929 160	8 387	0,28410	0,28410	1,47
S	A		59 036	7 663	0,05000	0,05000	8,82		186 866	14 408	0,05000	0,05000	2,68		78 317	11 427	0,05000	0,05000	5,54
	P		59 036	7 798	0,05000	0,05000	8,67		186 866	13 319	0,05000	0,05000	2,90		78 317	10 180	0,05000	0,05000	6,21
P	A	02879	1 508 058	13 475	0,22600	0,22600	1,16	02880	1 234 378	15 664	0,18800	0,18800	1,16	02881	934 086	9 830	0,14200	0,14200	1,40
	P		1 508 058	17 811	0,22900	0,22900	1,19		1 234 378	13 134	0,18600	0,18600	1,11		934 086	8 306	0,14000	0,14000	1,17
S	A		40 971	14 988	0,05000	0,05000	4,79		28 793	6 187	0,05000	0,05000	12,04		92 779	6 645	0,05000	0,05000	9,02
	P		40 971	13 105	0,05000	0,05000	5,47		28 793	6 693	0,05000	0,05000	11,13		92 779	6 966	0,05000	0,05000	8,61
Piano Terra					**Parete P6-P13**											**Parete P6-P13**			
P	A	00052	339 470	6 537	0,06000	0,06000	1,14	00248	615 568	3 451	0,16600	0,16600	30,18	00536	404 325	1 879	0,06200	0,06200	1,41
	P		339 470	7 033	0,06000	0,06000	1,06		1 033 898	6 185	0,15800	0,15800	1,07		404 325	2 179	0,06200	0,06200	1,22
S	A		137 719	2 167	0,02400	0,02400	1,33		273 703	1 254	0,05600	0,05600	13,99		23 044	2 176	0,02000	0,02000	5,00
	P		137 719	2 300	0,02400	0,02400	1,25		350 429	1 901	0,05400	0,05400	1,30		23 044	2 365	0,02000	0,02000	4,60

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
P	A	00537	381 599	600	0,05600	0,05600	1,32	00538	506 572	838	0,07600	0,07600	2,61	00539	597 554	4 602	0,09600	0,09600	1,54
	P		381 599	768	0,05600	0,05600	1,03		506 572	1 162	0,07600	0,07600	1,88		597 554	3 992	0,09200	0,09200	1,08
S	A		40 128	1 545	0,02000	0,02000	6,06		39 100	3 155	0,02000	0,02000	3,00		117 420	2 876	0,02200	0,02200	1,21
	P		40 128	1 740	0,02000	0,02000	5,38		39 100	3 384	0,02000	0,02000	2,79		117 420	2 540	0,02200	0,02200	1,38
P	A	00540	705 956	1 760	0,10610	0,10610	1,80	00541	796 016	1 921	0,11800	0,11800	1,28	00542	794 150	1 245	0,11600	0,11600	1,11
	P		705 956	2 048	0,10600	0,10600	1,51		796 016	2 333	0,11800	0,11800	1,05		794 150	1 702	0,11800	0,11800	1,66
S	A		5 303	1 135	0,02000	0,02000	10,90		47 055	2 266	0,02000	0,02000	3,86		49 075	2 652	0,02000	0,02000	3,23
	P		5 303	1 279	0,02000	0,02000	9,67		47 055	2 714	0,02000	0,02000	3,22		49 075	3 251	0,02000	0,02000	2,63
P	A	00543	1 053 970	3 575	0,15800	0,15800	1,23	00728	419 404	2 556	0,06800	0,06800	2,57	00729	256 439	1 531	0,04000	0,04000	1,41
	P		1 053 970	4 647	0,15900	0,15900	1,08		419 404	2 278	0,06400	0,06400	1,17		256 439	1 335	0,04000	0,04000	1,62
S	A		194 104	4 379	0,03600	0,03600	1,25		48 593	2 063	0,02000	0,02000	4,17		48 293	1 179	0,02000	0,02000	7,32
	P		194 104	5 406	0,03600	0,03600	1,01		48 593	1 979	0,02000	0,02000	4,35		48 293	1 126	0,02000	0,02000	7,67
P	A	00730	170 091	4 479	0,03200	0,03200	1,14	00731	151 199	4 786	0,03000	0,03000	1,16	00732	262 846	5 222	0,04800	0,04800	1,32
	P		170 091	4 295	0,03200	0,03200	1,19		151 199	4 584	0,03000	0,03000	1,21		262 846	4 955	0,04600	0,04600	1,13
S	A		22 556	989	0,02000	0,02000	11,04		30 814	957	0,02000	0,02000	10,65		31 264	1 344	0,02000	0,02000	7,55
	P		22 556	950	0,02000	0,02000	11,49		30 814	917	0,02000	0,02000	11,11		31 264	1 266	0,02000	0,02000	8,02
P	A	00733	421 097	2 609	0,07000	0,07000	4,20	00734	687 972	5 242	0,11000	0,11000	1,46	00735	327 510	1 865	0,05200	0,05200	2,00
	P		426 487	2 180	0,06400	0,06400	1,03		687 972	4 172	0,10600	0,10600	1,17		327 510	1 836	0,05000	0,05000	1,14
S	A		122 829	766	0,02000	0,02000	2,11		154 926	1 629	0,02500	0,02500	1,17		58 133	1 581	0,02000	0,02000	4,90
	P		122 829	635	0,02000	0,02000	2,54		154 926	1 282	0,02600	0,02600	2,17		58 133	1 520	0,02000	0,02000	5,09
P	A	00736	216 622	826	0,03400	0,03400	2,38	00737	137 539	2 204	0,02400	0,02400	1,31	00738	83 016	2 284	0,02000	0,02000	2,38
	P		216 622	926	0,03400	0,03400	2,13		137 539	2 287	0,02400	0,02400	1,27		83 016	2 359	0,02000	0,02000	2,31
S	A		45 725	829	0,02000	0,02000	10,69		43 029	693	0,02000	0,02000	13,14		36 142	464	0,02000	0,02000	20,95
	P		45 725	809	0,02000	0,02000	10,96		43 029	686	0,02000	0,02000	13,27		36 142	465	0,02000	0,02000	20,90
P	A	00739	109 432	1 253	0,02000	0,02000	2,33	00740	175 183	470	0,02700	0,02700	4,36	00741	257 624	1 098	0,04000	0,04000	1,86
	P		109 432	1 355	0,02000	0,02000	2,16		175 183	628	0,02600	0,02600	1,03		257 624	1 255	0,04000	0,04000	1,63
S	A		34 796	130	0,02000	0,02000	75,68		58 771	209	0,02000	0,02000	36,76		97 399	166	0,02000	0,02000	24,57
	P		34 796	148	0,02000	0,02000	66,48		58 771	249	0,02000	0,02000	30,86		97 399	203	0,02000	0,02000	20,09
P	A	00742	800 239	267	0,11800	0,11800	5,33	00743	503 882	2 879	0,07800	0,07800	1,32	00744	610 316	1 296	0,09200	0,09200	2,90
	P		800 239	363	0,11600	0,11600	1,53		503 882	3 323	0,07800	0,07800	1,14		610 316	1 107	0,09000	0,09000	1,38
S	A		197 669	1 830	0,03200	0,03200	1,34		63 770	2 691	0,02000	0,02000	2,69		30 904	4 354	0,02000	0,02000	2,34
	P		197 669	2 086	0,03200	0,03200	1,18		63 770	3 048	0,02000	0,02000	2,37		30 904	4 448	0,02000	0,02000	2,29
P	A	00745	499 913	926	0,07400	0,07400	1,59	00746	514 049	1 147	0,07700	0,07700	2,03	00747	598 869	896	0,09000	0,09000	5,35
	P		499 913	869	0,07400	0,07400	1,70		514 049	1 134	0,07600	0,07600	1,29		598 869	1 059	0,08800	0,08800	1,27
S	A		35 665	2 033	0,02000	0,02000	4,80		18 526	586	0,02000	0,02000	19,22		51 866	649	0,02000	0,02000	12,81
	P		35 665	2 043	0,02000	0,02000	4,78		18 526	610	0,02000	0,02000	18,47		51 866	775	0,02000	0,02000	10,72
P	A	00748	557 785	660	0,08200	0,08200	1,90	00749	618 497	1 421	0,09200	0,09200	1,50	02882	879 332	1 929	0,13200	0,13200	2,23
	P		557 785	769	0,08200	0,08200	1,63		618 497	1 479	0,09200	0,09200	1,44		879 332	1 642	0,13000	0,13000	1,45
S	A		31 009	1 520	0,02000	0,02000	6,69		135 564	1 545	0,02200	0,02200	1,12		172 045	512	0,02600	0,02600	1,72
	P		31 009	1 655	0,02000	0,02000	6,15		135 564	1 658	0,02200	0,02200	1,04		172 045	592	0,02600	0,02600	1,48
P	A	02883	349 565	827	0,05200	0,05200	1,46	02884	530 906	429	0,07800	0,07800	2,71	02885	501 799	809	0,07400	0,07400	1,59
	P		349 565	1 060	0,05200	0,05200	1,14		530 906	732	0,07800	0,07800	1,59		501 799	709	0,07400	0,07400	1,82
S	A		64 182	475	0,02000	0,02000	15,13		190 314	304	0,02800	0,02800	1,40		105 381	95	0,02000	0,02000	34,87
	P		64 182	508	0,02000	0,02000	14,15		190 314	483	0,02900	0,02900	3,56		105 381	92	0,02000	0,02000	36,01
P	A	02886	390 819	865	0,06000	0,06000	5,65	02887	388 644	287	0,05800	0,05800	5,13	02888	363 174	172	0,05400	0,05400	7,21
	P		390 819	761	0,05800	0,05800	1,51		388 644	284	0,05800	0,05800	5,18		363 174	152	0,05400	0,05400	8,15
S	A		43 668	1 486	0,02000	0,02000	6,09		19 639	519	0,02000	0,02000	21,52		14 256	515	0,02000	0,02000	22,59
	P		43 668	1 451	0,02000	0,02000	6,24		19 639	543	0,02000	0,02000	20,57		22 870	544	0,02000	0,02000	20,01
P	A	02889	297 190	413	0,05800	0,05800	86,39	02890	311 789	47	0,04500	0,04500	1,53	02891	144 396	1 730	0,02400	0,02400	1,29

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		377 894	1 090	0,05600	0,05600	1,14		222 603	15	0,04600	0,04600	36,24		144 396	1 670	0,02400	0,02400	1,33
S	A		20 652	169	0,02000	0,02000	65,57		38 605	238	0,02000	0,02000	39,92		22 874	687	0,02000	0,02000	15,85
	P		20 652	249	0,02000	0,02000	44,50		38 605	322	0,02000	0,02000	29,50		22 874	658	0,02000	0,02000	16,55
P	A	02892	156 841	225	0,02400	0,02400	4,47	02893	154 808	409	0,02400	0,02400	2,95	02894	134 781	374	0,02200	0,02200	4,83
	P		154 700	646	0,02400	0,02400	1,88		153 601	654	0,02400	0,02400	2,03		136 019	748	0,02200	0,02200	2,25
S	A		4 439	751	0,02000	0,02000	16,57		13 186	443	0,02000	0,02000	26,47		26 937	173	0,02000	0,02000	60,88
	P		4 439	756	0,02000	0,02000	16,46		13 186	477	0,02000	0,02000	24,59		26 937	193	0,02000	0,02000	54,57
P	A	02895	152 725	3 415	0,02800	0,02800	1,20	02896	150 846	913	0,02400	0,02400	1,75	02897	142 852	389	0,02200	0,02200	2,61
	P		152 725	3 266	0,02800	0,02800	1,26		150 846	918	0,02400	0,02400	1,74		142 852	427	0,02200	0,02200	2,37
S	A		34 581	737	0,02000	0,02000	13,38		16 534	746	0,02000	0,02000	15,33		6 114	979	0,02000	0,02000	12,57
	P		34 581	698	0,02000	0,02000	14,12		16 534	708	0,02000	0,02000	16,16		6 114	980	0,02000	0,02000	12,56
P	A	02898	126 891	771	0,02000	0,02000	1,58	02899	97 980	541	0,02000	0,02000	7,44	02900	289 992	2 002	0,04600	0,04600	1,47
	P		126 891	885	0,02000	0,02000	1,37		97 980	661	0,02000	0,02000	6,09		289 992	1 989	0,04600	0,04600	1,48
S	A		10 866	605	0,02000	0,02000	19,72		26 145	176	0,02000	0,02000	60,23		46 687	629	0,02000	0,02000	13,95
	P		10 866	603	0,02000	0,02000	19,78		26 145	170	0,02000	0,02000	62,36		46 687	557	0,02000	0,02000	15,76
P	A	02901	259 540	128	0,03800	0,03800	3,75	02902	223 826	1 472	0,03500	0,03500	1,32	02903	183 988	138	0,02800	0,02800	7,78
	P		259 540	184	0,03800	0,03800	2,61		223 826	1 526	0,03600	0,03600	1,81		183 988	283	0,02800	0,02800	3,79
S	A		2 389	662	0,02000	0,02000	19,04		22 864	334	0,02000	0,02000	32,60		8 393	198	0,02000	0,02000	61,26
	P		2 389	652	0,02000	0,02000	19,33		22 864	358	0,02000	0,02000	30,41		8 393	184	0,02000	0,02000	65,92
P	A	02904	624 031	1 039	0,09400	0,09400	4,38	02905	564 998	973	0,08400	0,08400	1,97	02906	456 343	1 067	0,06800	0,06800	1,55
	P		624 031	959	0,09200	0,09200	1,53		564 998	1 151	0,08400	0,08400	1,66		456 343	939	0,06800	0,06800	1,76
S	A		73 271	1 623	0,02000	0,02000	3,91		42 900	639	0,02000	0,02000	14,27		23 726	947	0,02000	0,02000	11,42
	P		73 271	1 485	0,02000	0,02000	4,28		42 900	703	0,02000	0,02000	12,97		23 726	1 060	0,02000	0,02000	10,20
P	A	02907	361 612	400	0,05400	0,05400	3,48	02908	292 528	452	0,04400	0,04400	2,98	04061	683 298	1 053	0,12800	0,12800	NS
	P		361 612	573	0,05400	0,05400	2,43		292 528	652	0,04400	0,04400	2,06		791 900	6 536	0,12400	0,12400	1,06
S	A		30 214	883	0,02000	0,02000	11,60		26 683	287	0,02000	0,02000	36,77		241 087	490	0,04400	0,04400	12,79
	P		30 214	870	0,02000	0,02000	11,77		26 683	261	0,02000	0,02000	40,44		269 289	2 699	0,04400	0,04400	1,34
P	A	04071	462 477	2 156	0,08800	0,08800	11,25												
	P		528 039	5 587	0,08400	0,08400	1,02												
S	A		254 957	2 133	0,04100	0,04100	1,41												
	P		254 957	1 993	0,04000	0,04000	1,17												
Piano Terra						**Parete P7-P14**										**Parete P7-P14**			
P	A	00250	2 539 031	43 715	0,41400	0,41400	1,94	00251	1 201 981	15 625	0,18400	0,18400	1,23	00254	1 320 302	6 587	0,19600	0,19600	1,79
	P		2 539 031	65 193	0,40600	0,40600	1,02		1 201 981	16 471	0,18400	0,18400	1,16		1 320 302	6 093	0,19400	0,19400	1,17
S	A		807 328	14 483	0,13200	0,13200	1,97		479 406	4 493	0,07200	0,07200	1,17		513 845	1 936	0,07610	0,07610	1,61
	P		807 328	21 571	0,13000	0,13000	1,10		479 406	7 340	0,07400	0,07400	1,22		513 845	4 681	0,07800	0,07800	1,73
P	A	00255	2 730 206	42 358	0,44000	0,44000	2,04	00514	2 516 068	13 559	0,37200	0,37200	1,37	00515	1 462 016	16 828	0,22200	0,22200	1,23
	P		2 730 206	57 675	0,42800	0,42800	1,00		2 516 068	10 342	0,36800	0,36800	1,06		1 462 016	13 507	0,21800	0,21800	1,01
S	A		861 588	15 543	0,13800	0,13800	1,60		532 964	8 593	0,08200	0,08200	1,08		158 096	8 183	0,05000	0,05000	5,52
	P		861 588	20 536	0,13600	0,13600	1,01		532 964	5 440	0,08000	0,08000	1,08		125 288	6 830	0,05000	0,05000	7,70
P	A	00516	1 519 880	7 365	0,22300	0,22300	1,05	00517	1 057 398	14 428	0,16200	0,16200	1,19	00518	481 881	50 659	0,10200	0,10200	1,06
	P		1 519 880	4 288	0,22200	0,22200	1,37		1 057 398	14 366	0,16200	0,16200	1,19		481 881	54 097	0,10410	0,10410	1,05
S	A		169 247	8 738	0,05000	0,05000	4,88		27 337	12 680	0,05000	0,05000	5,90		281 179	8 221	0,05000	0,05000	2,00
	P		134 055	7 853	0,05000	0,05000	6,44		27 337	12 278	0,05000	0,05000	6,09		281 179	8 735	0,05000	0,05000	1,88
P	A	00519	696 018	18 420	0,11200	0,11200	1,11	00520	535 492	10 517	0,08400	0,08400	1,17	00521	1 135	12 484	0,17200	0,17200	1,22

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		696 018	13 375	0,10800	0,10800	1,03		535 492	5 491	0,08000	0,08000	1,01		556 1 135 556	9 937	0,17000	0,17000	1,16
S	A		264 906	12 921	0,05000	0,05000	1,58		191 862	10 334	0,05000	0,05000	3,63		361 862	13 381	0,06200	0,06200	1,30
	P		264 906	9 191	0,05000	0,05000	2,21		156 474	7 656	0,05000	0,05000	5,94		361 862	12 055	0,06000	0,06000	1,13
P	A	00559	1 809 619	1 121	0,40200	0,40200	NS	00560	1 639 239	18 035	0,24800	0,24800	1,18	00561	1 750 421	8 235	0,25800	0,25800	1,39
	P		2 714 972	12 408	0,39800	0,39800	1,07		1 639 239	14 935	0,24600	0,24600	1,18		1 750 421	5 778	0,25600	0,25600	1,26
S	A		556 673	8 423	0,08600	0,08600	1,25		168 856	7 994	0,05000	0,05000	5,34		175 237	10 854	0,05000	0,05000	3,80
	P		556 673	5 728	0,08400	0,08400	1,18		134 812	7 049	0,05000	0,05000	7,15		137 871	10 669	0,05000	0,05000	4,66
P	A	00562	1 229 297	9 635	0,18400	0,18400	1,26	00563	606 229	48 187	0,11800	0,11800	1,05	00564	780 482	8 845	0,12000	0,12000	1,61
	P		1 229 297	14 491	0,18700	0,18700	1,24		606 229	44 543	0,11600	0,11600	1,07		780 482	8 463	0,11800	0,11800	1,17
S	A		54 155	7 148	0,05000	0,05000	9,62		272 243	8 724	0,05000	0,05000	2,13		241 186	12 926	0,05000	0,05000	2,01
	P		54 155	8 427	0,05000	0,05000	8,16		272 243	6 077	0,05000	0,05000	3,06		241 186	11 892	0,05000	0,05000	2,19
P	A	00565	636 841	9 166	0,09800	0,09800	1,24	00566	1 248 570	11 963	0,18800	0,18800	1,24	00828	1 009 190	83 837	0,19800	0,19800	1,02
	P		636 841	5 657	0,09600	0,09600	1,30		1 248 570	9 224	0,18600	0,18600	1,20		1 009 190	91 389	0,20300	0,20300	1,02
S	A		140 500	13 588	0,05000	0,05000	3,62		372 546	12 252	0,06300	0,06300	1,38		202 052	20 302	0,05000	0,05000	1,73
	P		140 500	10 413	0,05000	0,05000	4,72		372 546	11 275	0,06000	0,06000	1,00		202 052	22 362	0,05000	0,05000	1,57
P	A	00829	1 048 127	104 169	0,21600	0,21600	1,01	01699	3 562 606	11 257	0,52000	0,52000	1,20	01700	1 404 885	5 356	0,20800	0,20800	2,30
	P		1 048 127	116 082	0,22500	0,22500	1,03		3 562 606	11 233	0,52000	0,52000	1,20		1 404 885	5 433	0,20600	0,20600	1,24
S	A		177 271	26 890	0,05000	0,05000	1,52		766 791	2 291	0,11400	0,11400	6,62		10 545	1 826	0,05000	0,05000	43,06
	P		177 271	30 282	0,05000	0,05000	1,35		766 791	2 349	0,11200	0,11200	1,23		10 545	1 876	0,05000	0,05000	41,91
P	A	01701	933 810	2 645	0,13600	0,13600	1,15	01702	882 793	3 554	0,13100	0,13100	2,25	01703	748 015	19 424	0,12000	0,12000	1,10
	P		933 810	3 265	0,13700	0,13700	1,58		882 793	4 471	0,13000	0,13000	1,18		748 015	19 827	0,12000	0,12000	1,07
S	A		29 905	2 575	0,05000	0,05000	28,83		20 240	4 447	0,05000	0,05000	17,19		44 263	3 307	0,05000	0,05000	21,46
	P		29 905	2 445	0,05000	0,05000	30,36		20 240	4 311	0,05000	0,05000	17,73		44 263	3 298	0,05000	0,05000	21,52
P	A	01704	765 425	31 002	0,13000	0,13000	1,08	01705	1 397 178	14 492	0,21400	0,21400	1,61	01706	1 996 980	19 998	0,30800	0,30800	1,98
	P		765 425	31 461	0,13000	0,13000	1,07		1 397 178	16 434	0,21200	0,21200	1,15		1 996 980	23 913	0,30200	0,30200	1,06
S	A		68 475	2 190	0,05000	0,05000	29,90		338 094	1 231	0,05000	0,05000	1,97		329 234	1 672	0,05000	0,05000	2,77
	P		68 475	2 639	0,05000	0,05000	24,81		338 094	1 570	0,05000	0,05000	1,55		329 234	1 373	0,05000	0,05000	3,37
P	A	01707	2 122 331	19 878	0,32400	0,32400	1,71	01708	1 499 154	14 005	0,22800	0,22800	1,58	01709	848 775	31 432	0,14200	0,14200	1,07
	P		2 122 331	25 115	0,32000	0,32000	1,01		1 499 154	16 612	0,22600	0,22600	1,08		848 775	32 073	0,14200	0,14200	1,05
S	A		347 153	1 452	0,05100	0,05100	1,24		324 338	1 013	0,05000	0,05000	5,77		59 457	2 384	0,05000	0,05000	28,33
	P		347 153	934	0,05200	0,05200	18,30		324 338	1 472	0,05000	0,05000	3,97		59 457	2 910	0,05000	0,05000	23,21
P	A	01710	831 617	21 605	0,13400	0,13400	1,14	01711	773 140	6 392	0,11600	0,11600	1,31	01712	794 854	2 769	0,11600	0,11600	1,09
	P		831 617	21 802	0,13400	0,13400	1,13		773 140	6 393	0,11600	0,11600	1,31		794 854	2 661	0,11600	0,11600	1,13
S	A		45 152	3 036	0,05000	0,05000	23,31		27 776	3 975	0,05000	0,05000	18,80		28 597	1 076	0,05000	0,05000	69,27
	P		45 152	2 883	0,05000	0,05000	24,55		27 776	4 012	0,05000	0,05000	18,62		28 597	1 117	0,05000	0,05000	66,73
P	A	01713	1 223 184	5 717	0,18000	0,18000	1,26	01714	3 259 274	11 920	0,47800	0,47800	1,41	01715	1 106 318	135	0,16000	0,16000	12,44

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		1 223 184	5 473	0,18000	0,18000	1,32		3 259 274	12 107	0,47600	0,47600	1,06		1 106 318	65	0,16000	0,16000	25,83
S	A		18 513	1 536	0,05000	0,05000	50,01		718 238	3 143	0,10600	0,10600	1,52		2 971 510	3 280	0,43000	0,43000	1,50
	P		18 513	1 651	0,05000	0,05000	46,53		718 238	3 038	0,10600	0,10600	1,57		2 971 510	4 342	0,43000	0,43000	1,13
P	A	01716	211 691	408	0,05000	0,05000	80,79	01717	74 407	372	0,05000	0,05000	NS	01718	82 059	491	0,05000	0,05000	NS
	P		211 691	505	0,05000	0,05000	65,27		74 407	360	0,05000	0,05000	NS		82 059	488	0,05000	0,05000	NS
S	A		463 347	887	0,06800	0,06800	2,73		517 989	256	0,07600	0,07600	10,43		439 326	151	0,06400	0,06400	1,87
	P		463 347	2 354	0,06800	0,06800	1,03		517 989	2 184	0,07600	0,07600	1,22		439 326	2 054	0,06600	0,06600	6,55
P	A	01719	210 386	857	0,05000	0,05000	38,81	01720	1 166 883	244	0,16800	0,16800	1,86	02254	1 199 638	104 462	0,23800	0,23800	1,01
	P		210 386	951	0,05000	0,05000	34,97		1 166 883	147	0,16800	0,16800	3,08		1 199 638	113 185	0,24500	0,24500	1,03
S	A		394 318	945	0,05800	0,05800	2,32		2 973 844	4 169	0,43200	0,43200	1,87		203 093	26 877	0,05000	0,05000	1,30
	P		394 318	2 365	0,05810	0,05810	1,04		2 973 844	5 057	0,43200	0,43200	1,54		203 093	29 386	0,05000	0,05000	1,19
P	A	02255	895 323	85 755	0,18200	0,18200	1,00	02321	577 940	29 118	0,10200	0,10200	1,10	02322	340 466	31 131	0,06800	0,06800	1,03
	P		895 323	91 543	0,18700	0,18700	1,03		577 940	28 032	0,10000	0,10000	1,02		340 466	30 488	0,06800	0,06800	1,05
S	A		177 885	20 757	0,05000	0,05000	1,96		129 496	9 717	0,05000	0,05000	5,31		102 418	6 253	0,05000	0,05000	9,24
	P		177 885	22 303	0,05000	0,05000	1,82		129 496	10 000	0,05000	0,05000	5,16		102 418	6 071	0,05000	0,05000	9,52
P	A	02323	490 720	31 598	0,09000	0,09000	1,04	02324	379 537	32 363	0,07600	0,07600	1,11	02325	30 562	3 931	0,05000	0,05000	18,85
	P		490 720	32 139	0,09000	0,09000	1,02		379 537	33 230	0,07600	0,07600	1,08		30 562	10 568	0,05000	0,05000	7,01
S	A		114 258	10 697	0,05000	0,05000	5,15		107 671	6 418	0,05000	0,05000	8,82		89 793	1 887	0,05000	0,05000	32,14
	P		114 258	11 576	0,05000	0,05000	4,76		107 671	6 701	0,05000	0,05000	8,44		89 793	1 414	0,05000	0,05000	42,89
P	A	02326	4 606	355	0,05000	0,05000	NS	02327	26 796	2 839	0,05000	0,05000	26,40	02981	1 683 052	22 629	0,26600	0,26600	1,89
	P		4 606	12 219	0,05000	0,05000	6,54		26 796	9 516	0,05000	0,05000	7,88		1 683 052	30 703	0,26200	0,26200	1,09
S	A		45 613	1 289	0,05000	0,05000	54,83		103 493	1 430	0,05000	0,05000	40,23		211 310	14 601	0,05000	0,05000	2,26
	P		45 613	1 226	0,05000	0,05000	57,65		103 493	1 350	0,05000	0,05000	42,62		211 310	15 945	0,05000	0,05000	2,07
P	A	02982	823 486	10 515	0,12600	0,12600	1,27	02983	923 342	13 760	0,14400	0,14400	1,50	02984	1 840 499	23 215	0,29800	0,29800	3,57
	P		823 486	9 505	0,12400	0,12400	1,03		923 342	11 870	0,14000	0,14000	1,06		1 611 983	82 768	0,28400	0,28400	1,02
S	A		229 711	4 893	0,05000	0,05000	5,88		242 052	6 050	0,05000	0,05000	4,27		248 033	14 573	0,05000	0,05000	1,67
	P		229 711	5 139	0,05000	0,05000	5,60		242 052	6 099	0,05000	0,05000	4,24		248 033	15 487	0,05000	0,05000	1,58
P	A	02985	819 383	51 868	0,15000	0,15000	1,02	02986	906 604	11 102	0,13800	0,13800	1,19	02987	1 412 780	8 836	0,21000	0,21000	1,35
	P		819 383	54 235	0,15210	0,15210	1,04		906 604	11 290	0,13800	0,13800	1,17		1 412 780	9 737	0,21000	0,21000	1,22
S	A		61 179	11 083	0,05000	0,05000	6,06		7 594	4 120	0,05000	0,05000	19,25		231 312	5 710	0,05000	0,05000	4,97
	P		61 179	11 995	0,05000	0,05000	5,60		7 594	4 107	0,05000	0,05000	19,31		231 312	4 939	0,05000	0,05000	5,75
P	A	02988	1 103 584	5 651	0,16400	0,16400	1,84	02989	395 693	4 966	0,06200	0,06200	2,09	02990	521 447	1 882	0,07810	0,07810	2,97
	P		1 103 584	4 195	0,16200	0,16200	1,31		395 693	4 281	0,06000	0,06000	1,22		521 447	2 517	0,07800	0,07800	2,06
S	A		518 345	3 853	0,07800	0,07800	1,57		336 493	658	0,05200	0,05200	9,54		295 327	686	0,05000	0,05000	18,91
	P		518 345	3 671	0,07800	0,07800	1,64		345 581	1 484	0,05200	0,05200	2,71		295 327	1 739	0,05000	0,05000	7,46
P	A	02991	24 103	1 622	0,05000	0,05000	46,58	02992	2 953	1 892	0,05000	0,05000	42,47	02993	474 674	1 609	0,07000	0,07000	1,90

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		24 103	1 952	0,05000	0,05000	38,71		2 953	6 112	0,05000	0,05000	13,15		474 674	2 106	0,07000	0,07000	1,45
S	A		46 675	1 802	0,05000	0,05000	39,09		11 033	137	0,05000	0,05000	NS		297 334	803	0,05000	0,05000	15,55
	P		46 675	3 647	0,05000	0,05000	19,31		65 602	1 386	0,05000	0,05000	47,72		297 334	2 098	0,05000	0,05000	5,95
P	A	02994	789 713	51 596	0,14600	0,14600	1,03	02995	779 680	13 443	0,12200	0,12200	1,29	02996	1 245 787	5 022	0,18400	0,18400	1,69
	P		789 713	54 950	0,14810	0,14810	1,03		779 680	12 941	0,12000	0,12000	1,06		1 245 787	5 838	0,18400	0,18400	1,45
S	A		56 713	11 114	0,05000	0,05000	6,13		13 627	3 849	0,05000	0,05000	20,25		221 961	3 673	0,05000	0,05000	8,33
	P		56 713	12 339	0,05000	0,05000	5,52		13 627	4 137	0,05000	0,05000	18,84		221 961	2 839	0,05000	0,05000	10,78
P	A	02997	974 064	8 208	0,14800	0,14800	2,03	02998	347 613	4 215	0,05400	0,05400	1,65	04151	259 609	9 663	0,05000	0,05000	2,24
	P		974 064	6 445	0,14400	0,14400	1,08		347 613	3 706	0,05400	0,05400	1,88		259 609	10 528	0,05000	0,05000	2,05
S	A		529 994	3 196	0,07810	0,07810	1,04		353 439	2 896	0,05400	0,05400	1,91		213 943	3 136	0,05000	0,05000	10,35
	P		529 994	3 066	0,07800	0,07800	1,03		353 439	3 117	0,05400	0,05400	1,77		213 943	3 439	0,05000	0,05000	9,44
P	A	04152	313 316	8 776	0,05210	0,05210	1,39	04185	1 810 559	5 552	0,26600	0,26600	2,05	04186	2 599 646	22 407	0,39200	0,39200	1,41
	P		313 316	10 279	0,05200	0,05200	1,16		1 810 559	4 675	0,26400	0,26400	1,31		2 599 646	24 695	0,39000	0,39000	1,12
S	A		229 573	2 489	0,05000	0,05000	11,57		1 050 661	2 876	0,15800	0,15800	4,17		757 485	4 481	0,11400	0,11400	2,44
	P		229 573	3 486	0,05000	0,05000	8,26		1 062 706	6 432	0,15800	0,15800	1,40		757 485	4 939	0,11200	0,11200	1,09
P	A	04187	2 744 624	21 255	0,41200	0,41200	1,42	04188	1 364 938	3 261	0,24400	0,24400	23,68						
	P		2 744 624	23 510	0,41000	0,41000	1,11		1 654 930	7 350	0,24400	0,24400	1,43						
S	A		797 248	4 251	0,11800	0,11800	1,38		1 045 044	1 271	0,16600	0,16600	21,07						
	P		797 248	4 702	0,11800	0,11800	1,25		1 122 906	4 867	0,16600	0,16600	1,63						
Piano Terra					**Parete P8-P15**											**Parete P8-P15**			
P	A	00252	1 368 415	22 507	0,22000	0,22000	2,00	00253	3 597 286	46 417	0,56000	0,56000	1,50	00256	1 148 992	26 559	0,19400	0,19400	2,12
	P		1 368 415	25 387	0,21200	0,21200	1,03		3 597 286	66 663	0,56000	0,56000	1,04		1 148 992	31 267	0,18400	0,18400	1,01
S	A		440 364	10 115	0,07000	0,07000	1,14		1 052 607	13 525	0,16400	0,16400	1,60		273 196	14 714	0,05000	0,05000	1,25
	P		440 364	8 374	0,07000	0,07000	1,38		1 052 607	19 313	0,16400	0,16400	1,12		273 196	12 330	0,05000	0,05000	1,49
P	A	00257	2 999 532	50 375	0,48000	0,48000	1,60	00676	1 567 737	20 306	0,24600	0,24600	1,83	00677	479 272	73 549	0,11600	0,11600	1,04
	P		2 999 532	71 025	0,47600	0,47600	1,02		1 567 737	27 059	0,24200	0,24200	1,04		479 272	81 404	0,12100	0,12100	1,03
S	A		638 749	12 750	0,10400	0,10400	1,63		316 995	4 061	0,05000	0,05000	1,89		135 326	17 997	0,05000	0,05000	2,80
	P		638 749	17 975	0,10400	0,10400	1,16		316 995	5 412	0,05000	0,05000	1,41		135 326	20 016	0,05000	0,05000	2,51
P	A	00678	945 558	26 018	0,16600	0,16600	1,74	00679	2 203 493	32 967	0,35000	0,35000	1,72	00680	3 640 035	22 882	0,54600	0,54600	1,76
	P		781 656	94 341	0,17300	0,17300	1,03		2 203 493	47 335	0,34600	0,34600	1,02		3 640 035	30 614	0,54200	0,54200	1,03
S	A		158 684	21 038	0,05000	0,05000	2,14		402 770	7 435	0,06400	0,06400	1,36		498 865	4 823	0,07600	0,07600	1,54
	P		158 684	23 679	0,05000	0,05000	1,90		402 770	10 812	0,06610	0,06610	1,34		498 865	4 217	0,07600	0,07600	1,76
P	A	00681	2 478	13 397	0,36800	0,36800	1,56	00682	2 273	6 926	0,33200	0,33200	1,35	00683	1 596	17 519	0,24400	0,24400	1,68

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		071 2 478 071	15 662	0,36600	0,36600	1,07		558 2 273 558	2 544	0,33000	0,33000	1,76		658 1 596 658	7 358	0,23400	0,23400	1,07
S	A		35 079	4 571	0,05000	0,05000	15,98		62 738	2 992	0,05000	0,05000	22,32		13 885	18 982	0,05000	0,05000	4,10
	P		35 079	4 465	0,05000	0,05000	16,36		62 738	3 310	0,05000	0,05000	20,18		13 885	15 034	0,05000	0,05000	5,18
P	A	00684	810 541	18 101	0,19200	0,19200	10,99	00685	1 219 810	35 269	0,19800	0,19800	1,07	00686	865 010	11 367	0,13200	0,13200	1,14
	P		1 123 989	32 421	0,18200	0,18200	1,05		1 219 810	40 871	0,20100	0,20100	1,04		865 010	18 267	0,13600	0,13600	1,09
S	A		54 544	38 719	0,05000	0,05000	1,77		86 831	11 064	0,05000	0,05000	5,54		19 937	9 452	0,05000	0,05000	8,09
	P		54 544	33 741	0,05000	0,05000	2,03		86 831	14 591	0,05000	0,05000	4,20		19 937	13 842	0,05000	0,05000	5,53
P	A	00687	1 363 318	11 331	0,20400	0,20400	1,19	00688	1 405 559	3 328	0,20600	0,20600	1,66	00689	1 133 119	13 141	0,17200	0,17200	1,17
	P		1 363 318	18 272	0,20800	0,20800	1,13		1 405 559	8 535	0,20900	0,20900	1,52		1 133 119	17 936	0,17500	0,17500	1,17
S	A		194 066	9 081	0,05000	0,05000	4,07		330 427	5 305	0,05100	0,05100	1,13		120 520	11 959	0,05000	0,05000	4,49
	P		194 066	10 101	0,05000	0,05000	3,66		330 427	7 763	0,05400	0,05400	1,59		120 520	15 761	0,05000	0,05000	3,41
P	A	00690	2 011 212	25 207	0,30600	0,30600	1,13	00691	1 980 874	45 231	0,31400	0,31400	1,06	00692	2 337 505	63 460	0,38200	0,38200	1,22
	P		2 011 212	29 607	0,30810	0,30810	1,09		1 980 874	49 759	0,31610	0,31610	1,03		2 337 505	43 048	0,36400	0,36400	1,05
S	A		348 708	8 852	0,05600	0,05600	1,14		197 406	13 606	0,05000	0,05000	2,66		271 362	15 442	0,05000	0,05000	1,22
	P		348 708	11 473	0,05700	0,05700	1,03		197 406	11 702	0,05000	0,05000	3,09		271 362	12 044	0,05000	0,05000	1,56
P	A	00693	2 721 432	27 793	0,41200	0,41200	1,32	00694	2 826 809	13 926	0,41800	0,41800	1,47	00695	3 367 220	23 648	0,50800	0,50800	1,79
	P		2 721 432	19 354	0,40400	0,40400	1,11		2 826 809	14 407	0,41600	0,41600	1,14		3 367 220	31 177	0,50400	0,50400	1,07
S	A		52 493	1 422	0,05000	0,05000	48,60		102 621	1 295	0,05000	0,05000	44,58		87 733	4 054	0,05000	0,05000	15,08
	P		52 493	1 330	0,05000	0,05000	51,96		102 621	1 295	0,05000	0,05000	44,58		87 733	3 369	0,05000	0,05000	18,14
P	A	01446	466 073	9 746	0,08200	0,08200	2,91	01447	332 615	27 963	0,06600	0,06600	1,11	01448	480 906	36 676	0,09200	0,09200	1,04
	P		453 854	22 335	0,08000	0,08000	1,12		332 615	24 283	0,06200	0,06200	1,00		480 906	37 280	0,09200	0,09200	1,02
S	A		138 075	5 391	0,05000	0,05000	9,22		89 600	8 197	0,05000	0,05000	7,40		124 947	12 143	0,05000	0,05000	4,34
	P		138 075	4 366	0,05000	0,05000	11,38		89 600	7 349	0,05000	0,05000	8,26		124 947	11 991	0,05000	0,05000	4,39
P	A	01449	584 303	2 373	0,15200	0,15200	45,95	01662	3 857 211	35 280	0,58400	0,58400	1,58	01663	3 301 818	42 730	0,50800	0,50800	1,39
	P		907 848	32 896	0,15200	0,15200	1,09		3 857 211	23 061	0,56800	0,56800	1,01		3 301 818	28 345	0,49200	0,49200	1,03
S	A		155 478	17 815	0,05000	0,05000	2,57		757 872	5 145	0,11400	0,11400	1,70		59 517	5 757	0,05000	0,05000	11,73
	P		155 478	17 806	0,05000	0,05000	2,57		757 872	7 156	0,11400	0,11400	1,22		59 517	5 237	0,05000	0,05000	12,89
P	A	01664	3 188 714	30 249	0,48000	0,48000	1,24	01665	2 624 143	12 775	0,38600	0,38600	1,21	01666	1 738 882	15 157	0,26600	0,26600	2,12
	P		3 188 714	20 419	0,47200	0,47200	1,12		2 624 143	8 376	0,38200	0,38200	1,01		1 738 882	16 528	0,26000	0,26000	1,05
S	A		5 625	5 061	0,05000	0,05000	15,76		5 460	670	0,05000	0,05000	NS		40 234	3 998	0,05000	0,05000	17,98
	P		5 625	5 777	0,05000	0,05000	13,80		5 460	635	0,05000	0,05000	NS		40 234	3 491	0,05000	0,05000	20,59
P	A	01667	1 827 192	21 893	0,29400	0,29400	3,70	01668	1 714 866	108 483	0,31600	0,31600	1,02	01669	3 347 904	16 810	0,49800	0,49800	1,75
	P		1 632 879	72 622	0,28000	0,28000	1,01		1 714 866	120 435	0,32300	0,32300	1,02		3 347 904	22 161	0,49600	0,49600	1,13
S	A		314 439	1 660	0,05000	0,05000	4,99		104 873	542	0,05000	0,05000	NS		75 227	2 205	0,05000	0,05000	29,00
	P		314 439	2 165	0,05000	0,05000	3,83		104 873	550	0,05000	0,05000	NS		75 227	2 171	0,05000	0,05000	29,46

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
P	A	01670	2 322 791	14 238	0,34800	0,34800	1,76	01671	1 746 005	10 324	0,26000	0,26000	1,50	01672	1 664 506	8 240	0,24800	0,24800	1,99
	P		2 322 791	18 913	0,34600	0,34600	1,09		1 746 005	13 173	0,26000	0,26000	1,17		1 664 506	10 021	0,24600	0,24600	1,15
S	A		94 121	1 846	0,05000	0,05000	32,32		40 432	1 667	0,05000	0,05000	43,10		6 924	4 043	0,05000	0,05000	19,65
	P		227 487	1 053	0,05000	0,05000	27,82		40 432	1 816	0,05000	0,05000	39,56		6 924	3 626	0,05000	0,05000	21,91
P	A	01673	1 113 397	4 073	0,16600	0,16600	3,41	01674	845 495	4 211	0,12600	0,12600	2,26	01675	1 050 964	16 047	0,16200	0,16200	1,17
	P		1 113 397	4 077	0,16400	0,16400	1,51		845 495	2 744	0,12400	0,12400	1,39		1 050 964	13 389	0,16000	0,16000	1,14
S	A		86 564	3 830	0,05000	0,05000	16,03		34 367	970	0,05000	0,05000	75,49		94 726	3 442	0,05000	0,05000	17,29
	P		86 564	4 286	0,05000	0,05000	14,32		34 367	999	0,05000	0,05000	73,30		94 726	3 423	0,05000	0,05000	17,39
P	A	01676	732 681	2 590	0,10800	0,10800	1,79	01677	279 418	3 309	0,05000	0,05000	5,09	01678	227 330	1 677	0,05000	0,05000	17,49
	P		732 681	1 661	0,10800	0,10800	2,79		279 418	4 256	0,05000	0,05000	3,96		227 330	1 530	0,05000	0,05000	19,17
S	A		1 854 608	6 230	0,27400	0,27400	2,36		1 186 441	866	0,17400	0,17400	6,89		1 742 798	4 136	0,25400	0,25400	1,45
	P		1 854 608	7 049	0,27200	0,27200	1,28		1 191 803	3 285	0,17400	0,17400	1,41		1 742 798	4 535	0,25400	0,25400	1,32
P	A	01679	354 603	1 329	0,05400	0,05400	3,94	02334	4 146	21 749	0,05000	0,05000	3,68	02335	73 284	12 852	0,05000	0,05000	5,01
	P		358 464	1 218	0,05400	0,05400	3,51		4 146	15 760	0,05000	0,05000	5,08		73 284	5 868	0,05000	0,05000	10,97
S	A		533 271	3 095	0,08000	0,08000	1,87		97 909	2 750	0,05000	0,05000	21,38		148 628	3 763	0,05000	0,05000	12,57
	P		533 271	3 791	0,08000	0,08000	1,53		97 909	4 752	0,05000	0,05000	12,37		148 628	2 849	0,05000	0,05000	16,60
P	A	02835	2 920 996	28 704	0,44800	0,44800	1,65	02836	1 147 551	14 941	0,17800	0,17800	1,54	02837	667 654	33 119	0,11800	0,11800	1,11
	P		2 920 996	41 125	0,44600	0,44600	1,05		1 147 551	18 648	0,17600	0,17600	1,02		667 654	36 643	0,11800	0,11800	1,00
S	A		456 039	6 332	0,07000	0,07000	1,20		135 626	9 307	0,05000	0,05000	5,40		131 515	7 828	0,05000	0,05000	6,54
	P		456 039	8 597	0,07100	0,07100	1,09		135 626	9 463	0,05000	0,05000	5,31		131 515	8 182	0,05000	0,05000	6,25
P	A	02838	543 960	13 237	0,08800	0,08800	1,27	02839	243 802	11 085	0,05000	0,05000	2,29	02840	142 775	4 753	0,05000	0,05000	10,23
	P		543 960	15 762	0,08800	0,08800	1,07		243 802	11 325	0,05000	0,05000	2,24		142 775	4 342	0,05000	0,05000	11,20
S	A		304 181	918	0,05000	0,05000	11,77		94 239	4 345	0,05000	0,05000	13,73		217 148	4 353	0,05000	0,05000	7,29
	P		304 181	859	0,05000	0,05000	12,58		94 239	3 576	0,05000	0,05000	16,68		217 148	3 226	0,05000	0,05000	9,83
P	A	02841	1 770 417	15 083	0,26800	0,26800	1,52	02842	873 612	6 334	0,13800	0,13800	3,35	02843	581 117	19 468	0,09600	0,09600	1,09
	P		1 770 417	20 174	0,26800	0,26800	1,14		872 017	19 227	0,13800	0,13800	1,12		581 117	16 575	0,09400	0,09400	1,08
S	A		116 386	7 548	0,05000	0,05000	7,23		10 645	6 238	0,05000	0,05000	12,60		497 040	3 954	0,07400	0,07400	1,11
	P		116 386	8 307	0,05000	0,05000	6,57		10 645	6 969	0,05000	0,05000	11,28		497 040	5 011	0,07500	0,07500	1,25
P	A	02844	443 345	7 470	0,07000	0,07000	1,54	02845	387 724	13 110	0,06400	0,06400	1,08	02846	535 627	37 581	0,10000	0,10000	1,02
	P		443 345	6 314	0,06800	0,06800	1,15		387 724	10 574	0,06200	0,06200	1,03		535 627	40 844	0,10300	0,10300	1,06
S	A		773 097	5 131	0,11600	0,11600	1,88		313 097	3 407	0,05000	0,05000	2,53		54 917	10 663	0,05000	0,05000	6,43
	P		773 097	4 770	0,11400	0,11400	1,06		313 097	2 740	0,05000	0,05000	3,14		54 917	12 008	0,05000	0,05000	5,71
P	A	02847	593 742	6 326	0,09000	0,09000	1,33	02848	485 911	23 152	0,08400	0,08400	1,04	02849	418 132	6 457	0,06400	0,06400	1,04
	P		593 742	4 112	0,08800	0,08800	1,11		485 911	20 503	0,08200	0,08200	1,02		418 132	6 266	0,06400	0,06400	1,07
S	A		97 071	15 527	0,05000	0,05000	3,80		580 349	5 295	0,08800	0,08800	1,49		344 785	4 643	0,05400	0,05400	1,93
	P		97 071	17 505	0,05000	0,05000	3,37		580 349	6 376	0,08800	0,08800	1,24		344 785	3 670	0,05200	0,05200	1,14
P	A	02850	1 705 356	22 180	0,26800	0,26800	1,84	02851	1 383 887	6 707	0,20400	0,20400	1,30	02852	928 144	19 154	0,14800	0,14800	1,40
	P		1 705 356	30 042	0,26400	0,26400	1,05		1 383 887	5 488	0,20400	0,20400	1,59		928 144	11 783	0,14000	0,14000	1,00
S	A		109 626	15 089	0,05000	0,05000	3,72		64 112	11 124	0,05000	0,05000	5,98		100 260	15 249	0,05000	0,05000	3,82

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		109 626	17 069	0,05000	0,05000	3,29		64 112	12 933	0,05000	0,05000	5,14		100 260	17 840	0,05000	0,05000	3,27
P	A	02853	769 183	17 643	0,12200	0,12200	1,11	02854	762 958	5 992	0,11800	0,11800	2,85	04139	304 488	39 681	0,06800	0,06800	1,02
	P		769 183	18 438	0,12200	0,12200	1,06		762 958	8 702	0,11600	0,11600	1,23		304 488	40 374	0,06810	0,06810	1,00
S	A		88 246	9 080	0,05000	0,05000	6,72		100 946	8 903	0,05000	0,05000	6,53		68 475	13 497	0,05000	0,05000	4,85
	P		88 246	8 837	0,05000	0,05000	6,90		100 946	8 379	0,05000	0,05000	6,94		68 475	11 717	0,05000	0,05000	5,59
P	A	04140	404 465	5 748	0,06200	0,06200	1,18	04173	2 334 855	34 858	0,35800	0,35800	1,06	04174	1 199 852	122 225	0,25000	0,25000	1,01
	P		404 465	2 030	0,06000	0,06000	1,38		2 334 855	42 366	0,36300	0,36300	1,07		1 199 852	138 061	0,26100	0,26100	1,02
S	A		220 087	2 447	0,05000	0,05000	12,69		75 488	8 944	0,05000	0,05000	7,14		342 259	24 392	0,06600	0,06600	1,17
	P		220 087	2 384	0,05000	0,05000	13,02		75 488	8 753	0,05000	0,05000	7,30		342 259	27 560	0,06600	0,06600	1,03
P	A	04175	2 882 610	20 769	0,43200	0,43200	1,47	04176	862 036	34 162	0,14600	0,14600	1,09						
	P		2 882 610	25 172	0,43000	0,43000	1,05		862 036	30 228	0,14200	0,14200	1,01						
S	A		527 561	3 937	0,08000	0,08000	1,83		2 078 206	11 401	0,30800	0,30800	1,44						
	P		527 561	4 228	0,08000	0,08000	1,70		2 078 206	11 975	0,30600	0,30600	1,05						
Piano Terra						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P10-P17**			
P	A	00100	22 125	13 012	0,03000	0,03000	1,98	00242	97 661	26 015	0,04200	0,04200	1,03	00441	72 540	4 965	0,03000	0,03000	3,90
	P		22 125	12 911	0,03000	0,03000	2,00		97 661	26 883	0,04410	0,04410	1,07		72 540	4 893	0,03000	0,03000	3,96
S	A		67 604	4 614	0,03000	0,03000	4,33		7 451	6 797	0,03000	0,03000	4,07		24 149	1 811	0,03000	0,03000	14,11
	P		67 604	3 442	0,03000	0,03000	5,81		7 451	7 044	0,03000	0,03000	3,93		24 149	1 648	0,03000	0,03000	15,51
P	A	00442	50 655	3 469	0,03000	0,03000	6,39	00443	-41 473	2 334	0,03000	0,03000	14,55	00444	-40 841	4 009	0,03000	0,03000	8,45
	P		50 655	3 382	0,03000	0,03000	6,55		-41 473	2 385	0,03000	0,03000	14,23		-40 841	4 046	0,03000	0,03000	8,37
S	A		299	1 440	0,03000	0,03000	19,87		3 168	440	0,03000	0,03000	64,19		18 894	1 200	0,03000	0,03000	21,86
	P		299	1 311	0,03000	0,03000	21,82		3 168	500	0,03000	0,03000	56,49		18 894	1 104	0,03000	0,03000	23,76
P	A	00445	-91 349	2 626	0,03000	0,03000	15,34	00446	188 610	407	0,03000	0,03000	7,35	00447	-85 502	1 165	0,03000	0,03000	33,95
	P		-91 349	2 772	0,03000	0,03000	14,54		188 610	1 053	0,03000	0,03000	2,84		-85 502	1 981	0,03000	0,03000	19,97
S	A		94 048	1 412	0,03000	0,03000	11,67		708 013	3 711	0,10600	0,10600	1,17		237 273	2 892	0,03810	0,03810	1,43
	P		94 048	1 266	0,03000	0,03000	13,02		708 013	4 191	0,10600	0,10600	1,04		237 273	3 919	0,03800	0,03800	1,03
P	A	00448	7 432	3 515	0,03000	0,03000	7,88	00449	159 104	1 538	0,03000	0,03000	4,75	00450	-11 129	1 504	0,03000	0,03000	19,99
	P		7 432	4 184	0,03000	0,03000	6,62		159 104	2 686	0,03000	0,03000	2,72		-11 129	2 177	0,03000	0,03000	13,81
S	A		82 792	6 169	0,03000	0,03000	2,92		-5 791	2 344	0,03000	0,03000	12,54		5 201	1 629	0,03000	0,03000	17,18
	P		82 792	7 081	0,03000	0,03000	2,54		-5 791	3 566	0,03000	0,03000	8,24		5 201	3 222	0,03000	0,03000	8,68
P	A	00451	-80 670	25 039	0,03000	0,03000	1,56	00452	-82 039	1 175	0,03000	0,03000	33,29	00453	128 242	4 658	0,03000	0,03000	2,51
	P		-80 670	24 856	0,03000	0,03000	1,57		0	0	0,03000	0,03000	-		128 242	5 635	0,03000	0,03000	2,08
S	A		21 376	13 729	0,03000	0,03000	1,89		12 764	4 025	0,03000	0,03000	6,71		36 638	1 957	0,03000	0,03000	12,24
	P		21 376	14 221	0,03000	0,03000	1,82		12 764	3 753	0,03000	0,03000	7,20		36 638	2 742	0,03000	0,03000	8,74
P	A	00454	315 470	5 504	0,05200	0,05200	1,24	00455	560 250	616	0,08200	0,08200	2,47	00456	735 368	484	0,10800	0,10800	3,15
	P		315 470	6 422	0,05200	0,05200	1,06		560 250	1 400	0,08200	0,08200	1,09		735 368	2 790	0,10900	0,10900	1,23
S	A		9 843	1 375	0,03000	0,03000	19,92		18 419	2 567	0,03000	0,03000	10,24		82 775	2 314	0,03000	0,03000	7,79
	P		9 843	1 703	0,03000	0,03000	16,08		18 419	2 603	0,03000	0,03000	10,10		82 775	3 101	0,03000	0,03000	5,81
P	A	01538	221 874	1 802	0,03400	0,03400	1,23	01539	-3 692	10 693	0,03000	0,03000	2,72	01540	177 341	3 187	0,03000	0,03000	1,46
	P		221 874	97	0,03200	0,03200	1,19		-3 692	11 618	0,03000	0,03000	2,51		177 341	2 983	0,03000	0,03000	1,56
S	A		39 527	3 796	0,03000	0,03000	6,21		31 898	4 774	0,03000	0,03000	5,15		63 683	809	0,03000	0,03000	25,33
	P		39 527	3 700	0,03000	0,03000	6,38		31 898	5 551	0,03000	0,03000	4,43		63 683	971	0,03000	0,03000	21,11
P	A	01541	277 392	6 157	0,04800	0,04800	1,35	01542	435 237	4 974	0,06800	0,06800	1,12	01543	642 968	2 386	0,09600	0,09600	1,55
	P		277 392	7 113	0,04800	0,04800	1,17		435 237	5 471	0,06800	0,06800	1,02		642 968	3 003	0,09600	0,09600	1,23
S	A		29 865	577	0,03000	0,03000	43,03		22 033	551	0,03000	0,03000	46,88		70 872	1 008	0,03000	0,03000	19,42

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		29 865	475	0,03000	0,03000	52,26		22 033	670	0,03000	0,03000	38,55		70 872	988	0,03000	0,03000	19,81
P	A	01544	731 061	10 079	0,11600	0,11600	1,10	01545	946 745	6 065	0,14400	0,14400	1,33	01546	267 062	3 656	0,04400	0,04400	1,71
	P		731 061	10 563	0,11600	0,11600	1,05		946 745	6 378	0,14400	0,14400	1,27		267 062	3 798	0,04200	0,04200	1,02
S	A		83 944	2 222	0,03000	0,03000	8,04		101 034	679	0,03000	0,03000	22,85		7 714	776	0,03000	0,03000	35,65
	P		83 944	2 468	0,03000	0,03000	7,24		128 812	777	0,03000	0,03000	14,97		7 714	733	0,03000	0,03000	37,74
P	A	01547	87 263	9 994	0,03000	0,03000	1,74	01548	119 562	2 098	0,03000	0,03000	6,17	01549	47 384	4 329	0,03000	0,03000	5,22
	P		87 263	10 144	0,03000	0,03000	1,72		119 562	2 055	0,03000	0,03000	6,29		47 384	4 434	0,03000	0,03000	5,09
S	A		43 030	2 355	0,03000	0,03000	9,83		7 915	1 409	0,03000	0,03000	19,61		9 440	877	0,03000	0,03000	31,29
	P		43 030	2 299	0,03000	0,03000	10,07		7 915	1 415	0,03000	0,03000	19,53		9 440	835	0,03000	0,03000	32,86
P	A	01550	38 566	2 970	0,03000	0,03000	7,98	01551	-7 229	693	0,03000	0,03000	42,67	01552	-43 566	8 645	0,03000	0,03000	3,96
	P		38 566	3 080	0,03000	0,03000	7,70		-7 229	866	0,03000	0,03000	34,15		-43 566	8 634	0,03000	0,03000	3,96
S	A		5 367	822	0,03000	0,03000	34,02		9 998	985	0,03000	0,03000	27,79		42 074	3 073	0,03000	0,03000	7,57
	P		5 367	817	0,03000	0,03000	34,22		9 998	1 012	0,03000	0,03000	27,04		42 074	2 934	0,03000	0,03000	7,93
P	A	01553	-56 112	3 101	0,03000	0,03000	11,55	01554	320 919	370	0,04700	0,04700	1,77	01555	103 565	282	0,03000	0,03000	53,78
	P		18 108	2 532	0,03000	0,03000	10,40		320 919	694	0,04800	0,04800	5,49		103 565	331	0,03000	0,03000	45,82
S	A		17 053	739	0,03000	0,03000	35,81		917 873	2 795	0,13600	0,13600	1,50		719 353	1 341	0,10500	0,10500	1,22
	P		17 053	618	0,03000	0,03000	42,83		917 873	2 774	0,13600	0,13600	1,51		719 353	1 371	0,10600	0,10600	2,32
P	A	01556	20 942	74	0,03000	0,03000	NS	01557	31 865	267	0,03000	0,03000	92,02	01558	13 144	1 347	0,03000	0,03000	20,02
	P		20 942	326	0,03000	0,03000	79,66		31 865	325	0,03000	0,03000	75,60		13 144	1 276	0,03000	0,03000	21,13
S	A		312 337	859	0,04800	0,04800	NS		417 064	985	0,06200	0,06200	2,16		102 699	2 770	0,03000	0,03000	5,52
	P		312 337	785	0,04600	0,04600	1,32		417 064	1 255	0,06200	0,06200	1,69		161 025	1 703	0,03000	0,03000	4,13
P	A	01559	100 822	8 941	0,03000	0,03000	1,74	02318	34 619	6 357	0,03000	0,03000	3,81	02319	4 027	4 873	0,03000	0,03000	5,77
	P		100 822	8 630	0,03000	0,03000	1,80		34 619	4 197	0,03000	0,03000	5,77		4 027	2 813	0,03000	0,03000	10,00
S	A		154 462	1 085	0,03000	0,03000	7,35		16 337	1 512	0,03000	0,03000	17,56		4 968	967	0,03000	0,03000	28,97
	P		154 462	1 697	0,03000	0,03000	4,70		16 337	1 515	0,03000	0,03000	17,53		4 968	891	0,03000	0,03000	31,44
P	A	02320	12 760	7 314	0,03000	0,03000	3,69	02563	-13 777	3 119	0,03000	0,03000	9,75	02564	213 401	2 807	0,03400	0,03400	1,23
	P		12 760	5 015	0,03000	0,03000	5,39		-13 777	2 590	0,03000	0,03000	11,74		213 401	2 526	0,03400	0,03400	1,36
S	A		3 947	1 589	0,03000	0,03000	17,71		53 639	789	0,03000	0,03000	27,61		20 630	626	0,03000	0,03000	41,55
	P		3 947	1 917	0,03000	0,03000	14,68		53 639	567	0,03000	0,03000	38,41		20 630	242	0,03000	0,03000	NS
P	A	02565	15 852	1 776	0,03000	0,03000	14,99	02566	33 011	2 707	0,03000	0,03000	9,02	02567	34 404	520	0,03000	0,03000	46,62
	P		15 852	2 422	0,03000	0,03000	10,99		33 011	2 175	0,03000	0,03000	11,23		34 404	582	0,03000	0,03000	41,66
S	A		113 149	1 297	0,03000	0,03000	10,67		55 128	2 572	0,03000	0,03000	8,39		228 881	334	0,03400	0,03400	3,42
	P		113 149	1 407	0,03000	0,03000	9,83		48 257	2 251	0,03000	0,03000	9,98		228 881	48	0,03400	0,03400	23,81
P	A	04072	331 551	10 194	0,06000	0,06000	1,22	04074	887 178	46 615	0,18000	0,18000	1,03	04159	317 551	6 318	0,05400	0,05400	1,38
	P		331 551	10 755	0,06000	0,06000	1,16		887 178	40 550	0,17200	0,17200	1,01		317 551	5 307	0,05200	0,05200	1,22
S	A		213 704	4 784	0,03600	0,03600	1,13		66 459	12 381	0,03000	0,03000	1,63		69 962	1 043	0,03000	0,03000	18,88
	P		213 704	3 171	0,03400	0,03400	1,09		66 459	10 650	0,03000	0,03000	1,89		69 962	1 364	0,03000	0,03000	14,44
P	A	04160	123 292	9 728	0,03000	0,03000	1,28	04193	153 901	4 132	0,03000	0,03000	1,95	04194	1 112 813	37 734	0,20200	0,20200	1,03
	P		123 292	9 217	0,03000	0,03000	1,35		153 901	3 963	0,03000	0,03000	2,03		1 112 813	32 208	0,19600	0,19600	1,04
S	A		-5 059	2 060	0,03000	0,03000	14,22		331 653	4 539	0,05400	0,05400	1,43		269 960	7 479	0,04800	0,04800	1,27
	P		-5 059	1 729	0,03000	0,03000	16,94		331 653	4 985	0,05400	0,05400	1,30		269 960	6 374	0,04600	0,04600	1,16
P	A	04195	458 898	10 627	0,07800	0,07800	1,15	04196	245 981	1 207	0,03800	0,03800	2,27						
	P		458 898	11 172	0,07800	0,07800	1,09		245 981	1 623	0,03800	0,03800	1,69						
S	A		38 214	4 487	0,03000	0,03000	5,29		922 210	3 021	0,13800	0,13800	2,13						
	P		38 214	4 596	0,03000	0,03000	5,17		922 210	3 297	0,13600	0,13600	1,10						
Piano Terra						**Parete P10-P17-P20**										**Parete P17-P20**			
P	A	00046	319 023	3 402	0,06500	0,06500	6,24	00100	-1 545	12 215	0,03000	0,03000	2,36	00236	839 256	793	0,13300	0,13300	21,55
	P		374 295	9 374	0,06400	0,06400	1,11		-1 545	12 766	0,03000	0,03000	2,26		841 676	8 497	0,13000	0,13000	1,09
S	A		86 921	4 595	0,03000	0,03000	3,80		13 565	5 537	0,03000	0,03000	4,86		250 458	3 043	0,04000	0,04000	1,36

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
	P		86 921	4 800	0,03000	0,03000	3,64		13 565	5 550	0,03000	0,03000	4,85		250 458	2 279	0,04000	0,04000	1,81
P	A	00242	63 932	28 156	0,04000	0,04000	1,04	00441	74 895	1 884	0,03000	0,03000	10,12	00442	35 086	3 886	0,03000	0,03000	6,22
	P		63 932	29 072	0,04000	0,04000	1,01		74 895	1 695	0,03000	0,03000	11,24		35 086	3 756	0,03000	0,03000	6,43
S	A		122 980	4 156	0,03000	0,03000	3,00		74 505	4 084	0,03000	0,03000	4,68		2 364	1 967	0,03000	0,03000	14,41
	P		122 980	4 413	0,03000	0,03000	2,82		74 505	3 739	0,03000	0,03000	5,11		2 364	1 642	0,03000	0,03000	17,26
P	A	00443	32 407	2 987	0,03000	0,03000	8,20	00444	-62 757	2 937	0,03000	0,03000	12,48	00445	-107 109	1 564	0,03000	0,03000	27,04
	P		32 407	2 867	0,03000	0,03000	8,55		-62 757	2 928	0,03000	0,03000	12,52		-107 109	1 627	0,03000	0,03000	25,99
S	A		-2 373	3 887	0,03000	0,03000	7,45		59 330	783	0,03000	0,03000	26,89		273 560	822	0,04200	0,04200	36,61
	P		-2 373	3 340	0,03000	0,03000	8,67		59 330	398	0,03000	0,03000	52,89		273 560	501	0,04000	0,04000	1,27
P	A	00446	-55 663	2 764	0,03000	0,03000	12,94	00447	-73 076	773	0,03000	0,03000	49,13	00448	-35 701	2 940	0,03000	0,03000	11,30
	P		-55 663	2 866	0,03000	0,03000	12,48		-8 186	1 057	0,03000	0,03000	28,09		-35 701	3 293	0,03000	0,03000	10,09
S	A		265 878	31	0,05800	0,05800	22,24		263 693	507	0,04000	0,04000	4,29		88 815	3 662	0,03000	0,03000	4,70
	P		378 705	1 393	0,05600	0,05600	1,17		263 693	540	0,04000	0,04000	4,03		88 815	3 738	0,03000	0,03000	4,60
P	A	01290	-57 556	1 060	0,03000	0,03000	33,96	01291	-61 510	531	0,03000	0,03000	68,74	01292	-30 167	1 660	0,03000	0,03000	19,58
	P		-57 556	1 277	0,03000	0,03000	28,19		-61 510	891	0,03000	0,03000	40,97		-30 167	2 016	0,03000	0,03000	16,12
S	A		25 448	446	0,03000	0,03000	56,93		20 597	307	0,03000	0,03000	84,73		5 301	267	0,03000	0,03000	NS
	P		25 448	508	0,03000	0,03000	49,98		20 597	532	0,03000	0,03000	48,90		5 301	562	0,03000	0,03000	49,77
P	A	01293	-18 218	2 803	0,03000	0,03000	11,05	01294	-10 479	2 627	0,03000	0,03000	11,42	01295	8 205	2 826	0,03000	0,03000	9,77
	P		-18 218	3 159	0,03000	0,03000	9,81		-10 479	3 134	0,03000	0,03000	9,57		124 879	1 689	0,03000	0,03000	7,22
S	A		9 051	427	0,03000	0,03000	64,38		7 082	660	0,03000	0,03000	42,03		12 331	793	0,03000	0,03000	34,14
	P		9 051	765	0,03000	0,03000	35,94		7 082	1 048	0,03000	0,03000	26,47		12 331	1 141	0,03000	0,03000	23,73
P	A	01296	153 870	1 169	0,03000	0,03000	6,89	01297	202 807	979	0,03100	0,03100	1,72	01298	241 306	986	0,03600	0,03600	1,29
	P		153 870	1 826	0,03000	0,03000	4,41		202 807	1 769	0,03200	0,03200	1,82		241 306	1 865	0,03800	0,03800	2,41
S	A		23 305	497	0,03000	0,03000	51,64		22 748	573	0,03000	0,03000	44,92		21 275	356	0,03000	0,03000	72,83
	P		23 305	829	0,03000	0,03000	30,96		22 748	917	0,03000	0,03000	28,07		29 687	675	0,03000	0,03000	36,81
P	A	01299	302 694	680	0,04600	0,04600	3,79	01300	347 801	1 244	0,05200	0,05200	1,55	01384	7 322	16 116	0,03000	0,03000	1,72
	P		302 694	1 650	0,04600	0,04600	1,56		347 801	2 273	0,05300	0,05300	1,41		7 322	16 831	0,03000	0,03000	1,65
S	A		52 984	327	0,03000	0,03000	66,86		65 321	507	0,03000	0,03000	40,01		-1 465	4 457	0,03000	0,03000	6,47
	P		52 984	657	0,03000	0,03000	33,28		65 321	806	0,03000	0,03000	25,17		-1 465	4 667	0,03000	0,03000	6,18
P	A	01385	-30 166	11 825	0,03000	0,03000	2,75	01386	-62 008	10 984	0,03000	0,03000	3,33	01387	-23 373	10 931	0,03000	0,03000	2,89
	P		-30 166	12 360	0,03000	0,03000	2,63		-62 008	11 497	0,03000	0,03000	3,18		-23 373	11 438	0,03000	0,03000	2,77
S	A		-2 487	2 816	0,03000	0,03000	10,29		11 532	2 551	0,03000	0,03000	10,65		-4 420	2 186	0,03000	0,03000	13,36
	P		-2 487	2 953	0,03000	0,03000	9,81		11 532	2 654	0,03000	0,03000	10,24		-4 420	2 288	0,03000	0,03000	12,77
P	A	01388	189 445	4 399	0,03300	0,03300	1,37	01389	166 682	4 565	0,03000	0,03000	1,36	01390	262 155	4 826	0,04400	0,04400	1,34
	P		189 445	4 924	0,03200	0,03200	1,01		166 682	5 149	0,03000	0,03000	1,21		262 155	5 455	0,04400	0,04400	1,19
S	A		-16 822	2 378	0,03000	0,03000	12,95		25 320	2 569	0,03000	0,03000	9,89		5 818	2 174	0,03000	0,03000	12,84
	P		-16 822	2 494	0,03000	0,03000	12,35		25 320	2 674	0,03000	0,03000	9,50		5 818	2 300	0,03000	0,03000	12,13
P	A	01391	329 735	439	0,05400	0,05400	15,43	01392	331 024	23	0,05600	0,05600	NS	01393	456 438	295	0,07810	0,07810	49,97
	P		334 284	5 579	0,05400	0,05400	1,10		343 800	6 004	0,05600	0,05600	1,12		486 098	6 516	0,07800	0,07800	1,27
S	A		13 044	2 255	0,03000	0,03000	11,96		26 964	2 108	0,03000	0,03000	11,95		31 752	2 593	0,03000	0,03000	9,48
	P		13 044	2 401	0,03000	0,03000	11,24		26 964	2 247	0,03000	0,03000	11,21		31 752	2 561	0,03000	0,03000	9,60
P	A	01394	618 978	7 784	0,09810	0,09810	1,19	01395	882 963	6 390	0,13600	0,13600	1,45	01396	691 251	11 008	0,11300	0,11300	1,24
	P		618 978	7 530	0,09800	0,09800	1,22		882 963	8 994	0,13600	0,13600	1,03		691 251	13 218	0,11400	0,11400	1,11
S	A		163 987	2 202	0,03000	0,03000	3,00		143 005	4 356	0,03000	0,03000	2,21		48 516	3 033	0,03000	0,03000	7,40
	P		163 987	1 986	0,03000	0,03000	3,32		143 005	6 037	0,03000	0,03000	1,59		48 516	4 346	0,03000	0,03000	5,16
P	A	01397	583 967	6 534	0,09200	0,09200	1,26	01398	519 794	6 140	0,08200	0,08200	1,21	01399	526 802	8 464	0,08600	0,08600	1,23
	P		583 967	7 682	0,09200	0,09200	1,07		519 794	7 589	0,08410	0,08410	1,27		526 802	9 710	0,08600	0,08600	1,08
S	A		4 699	2 939	0,03000	0,03000	9,54		50 961	2 496	0,03000	0,03000	8,86		21 394	3 176	0,03000	0,03000	8,16
	P		4 699	3 438	0,03000	0,03000	8,16		50 961	2 905	0,03000	0,03000	7,62		21 394	3 406	0,03000	0,03000	7,61
P	A	01400	421 829	4 855	0,06600	0,06600	1,14	01401	442 453	7 079	0,07200	0,07200	1,20	01402	389 024	4 168	0,06200	0,06200	1,50
	P		421 829	5 986	0,06700	0,06700	1,09		442 453	8 695	0,07410	0,07410	1,24		389 024	5 397	0,06200	0,06200	1,16

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	
S	A		33 236	2 213	0,03000	0,03000	11,02		24 247	2 858	0,03000	0,03000	8,94		24 022	3 402	0,03000	0,03000	7,52
	P		33 236	2 273	0,03000	0,03000	10,73		24 247	2 983	0,03000	0,03000	8,56		24 022	3 585	0,03000	0,03000	7,13
P	A	03768	709 409	4 580	0,10800	0,10800	1,35	03769	361 838	153	0,05400	0,05400	13,48	03770	-49 053	1 024	0,03000	0,03000	34,10
	P		709 409	5 220	0,10800	0,10800	1,19		361 838	1 170	0,05400	0,05400	1,76		-49 053	1 323	0,03000	0,03000	26,39
S	A		137 390	986	0,03000	0,03000	10,57		19 114	142	0,03000	0,03000	NS		52 134	916	0,03000	0,03000	23,99
	P		137 390	1 229	0,03000	0,03000	8,48		25 677	310	0,03000	0,03000	81,81		52 134	930	0,03000	0,03000	23,63
P	A	03771	30 711	8 647	0,03000	0,03000	2,86	03772	-10 665	8 130	0,03000	0,03000	3,69	03773	-35 333	3 584	0,03000	0,03000	9,25
	P		30 711	8 953	0,03000	0,03000	2,76		-10 665	8 451	0,03000	0,03000	3,55		-35 333	3 714	0,03000	0,03000	8,93
S	A		7 039	1 068	0,03000	0,03000	25,98		-614	3 083	0,03000	0,03000	9,32		-1 046	910	0,03000	0,03000	31,63
	P		7 039	1 074	0,03000	0,03000	25,84		-614	3 158	0,03000	0,03000	9,10		-1 046	832	0,03000	0,03000	34,59
P	A	03774	-48 348	1 759	0,03000	0,03000	19,80	03775	-21 085	725	0,03000	0,03000	43,23	03776	-79 401	413	0,03000	0,03000	93,89
	P		-48 348	1 955	0,03000	0,03000	17,81		-21 085	1 024	0,03000	0,03000	30,61		-79 401	728	0,03000	0,03000	53,27
S	A		138 381	136	0,03000	0,03000	75,57		280 501	235	0,04200	0,04200	7,42		68 994	477	0,03000	0,03000	41,54
	P		112 597	65	0,03000	0,03000	NS		280 501	211	0,04200	0,04200	8,26		68 994	553	0,03000	0,03000	35,83
P	A	03777	-22 508	6 027	0,03000	0,03000	5,23	03778	-25 460	2 688	0,03000	0,03000	11,87	03779	-33 289	1 958	0,03000	0,03000	16,80
	P		-22 508	6 367	0,03000	0,03000	4,95		-25 460	2 969	0,03000	0,03000	10,75		-33 289	2 269	0,03000	0,03000	14,50
S	A		-1 410	1 532	0,03000	0,03000	18,82		45 451	998	0,03000	0,03000	22,88		111 152	840	0,03000	0,03000	16,80
	P		-1 410	1 621	0,03000	0,03000	17,78		45 451	1 060	0,03000	0,03000	21,54		165 724	425	0,03000	0,03000	14,93
P	A	03780	-40 939	1 274	0,03000	0,03000	26,59	03781	-13 559	8 519	0,03000	0,03000	3,57	03782	-14 475	4 227	0,03000	0,03000	7,22
	P		-40 939	1 624	0,03000	0,03000	20,86		-13 559	9 010	0,03000	0,03000	3,37		-14 475	4 656	0,03000	0,03000	6,55
S	A		90 395	339	0,03000	0,03000	50,09		-660	1 722	0,03000	0,03000	16,69		13 925	1 225	0,03000	0,03000	21,93
	P		131 288	325	0,03000	0,03000	34,72		-660	1 826	0,03000	0,03000	15,74		13 925	1 344	0,03000	0,03000	19,99
P	A	03783	-10 009	2 556	0,03000	0,03000	11,71	03784	-17 277	2 109	0,03000	0,03000	14,63	03785	-21 105	1 000	0,03000	0,03000	31,35
	P		-10 009	2 977	0,03000	0,03000	10,05		-17 277	2 543	0,03000	0,03000	12,13		-21 105	1 405	0,03000	0,03000	22,31
S	A		58 435	1 131	0,03000	0,03000	18,71		72 311	977	0,03000	0,03000	19,85		29 188	323	0,03000	0,03000	77,13
	P		58 435	1 267	0,03000	0,03000	16,71		72 311	1 155	0,03000	0,03000	16,79		29 188	592	0,03000	0,03000	42,08
P	A	03786	121 925	2 804	0,03000	0,03000	4,50	03787	120 403	1 605	0,03000	0,03000	7,99	03788	5 884	2 681	0,03000	0,03000	10,41
	P		121 925	3 364	0,03000	0,03000	3,75		120 403	2 162	0,03000	0,03000	5,93		108 357	1 773	0,03000	0,03000	8,18
S	A		4 583	1 487	0,03000	0,03000	18,87		32 501	1 187	0,03000	0,03000	20,63		46 592	1 291	0,03000	0,03000	17,57
	P		4 583	1 608	0,03000	0,03000	17,45		32 501	1 336	0,03000	0,03000	18,33		46 592	1 483	0,03000	0,03000	15,30
P	A	03789	2 621	1 572	0,03000	0,03000	18,01	03790	176 949	3 775	0,03000	0,03000	1,25	03791	198 962	2 084	0,03200	0,03200	1,69
	P		106 256	1 217	0,03000	0,03000	12,16		176 949	4 421	0,03000	0,03000	1,06		198 962	2 777	0,03200	0,03200	1,27
S	A		31 882	795	0,03000	0,03000	30,90		1 435	1 617	0,03000	0,03000	17,60		15 027	1 108	0,03000	0,03000	24,12
	P		31 882	1 064	0,03000	0,03000	23,09		1 435	1 742	0,03000	0,03000	16,34		15 027	1 243	0,03000	0,03000	21,50
P	A	03792	186 782	1 339	0,03000	0,03000	2,44	03793	171 790	961	0,03000	0,03000	5,68	03794	165 570	519	0,03000	0,03000	12,27
	P		186 782	2 040	0,03000	0,03000	1,60		171 790	1 647	0,03000	0,03000	3,32		165 570	1 180	0,03000	0,03000	5,40
S	A		30 972	1 300	0,03000	0,03000	18,99		23 402	1 112	0,03000	0,03000	23,07		22 007	418	0,03000	0,03000	61,80
	P		30 972	1 473	0,03000	0,03000	16,76		23 402	1 344	0,03000	0,03000	19,09		22 007	722	0,03000	0,03000	35,78
P	A	03795	287 597	2 852	0,04600	0,04600	1,68	03796	275 705	1 511	0,04300	0,04300	2,76	03797	254 752	1 042	0,03800	0,03800	1,29
	P		287 597	3 652	0,04600	0,04600	1,32		275 705	2 376	0,04200	0,04200	1,06		254 752	1 890	0,04000	0,04000	2,42
S	A		18 383	1 325	0,03000	0,03000	19,85		15 542	1 094	0,03000	0,03000	24,37		16 416	1 180	0,03000	0,03000	22,50
	P		18 383	1 439	0,03000	0,03000	18,27		15 542	1 233	0,03000	0,03000	21,62		16 416	1 380	0,03000	0,03000	19,24
P	A	03798	228 823	581	0,03400	0,03400	1,64	03799	436 501	4 112	0,06800	0,06800	1,32	03800	386 876	1 903	0,05900	0,05900	1,72
	P		228 823	1 388	0,03500	0,03500	1,75		436 501	4 860	0,06800	0,06800	1,11		386 876	2 957	0,06000	0,06000	1,59
S	A		18 387	664	0,03000	0,03000	39,60		21 352	1 670	0,03000	0,03000	15,52		13 001	1 119	0,03000	0,03000	24,12
	P		18 387	930	0,03000	0,03000	28,27		21 352	1 747	0,03000	0,03000	14,83		13 001	1 220	0,03000	0,03000	22,12
P	A	03801	352 353	1 094	0,05200	0,05200	1,24	03802	316 335	703	0,04800	0,04800	3,73	03803	263 084	392	0,04000	0,04000	5,78
	P		352 353	2 133	0,05400	0,05400	1,93		316 335	1 676	0,04800	0,04800	1,56		263 084	1 291	0,04000	0,04000	1,75
S	A		11 205	978	0,03000	0,03000	27,83		13 838	815	0,03000	0,03000	32,98		44 229	49	0,03000	0,03000	NS
	P		11 205	1 157	0,03000	0,03000	23,52		13 838	1 044	0,03000	0,03000	25,74		58 921	338	0,03000	0,03000	62,44
P	A	03804	571 558	2 926	0,08800	0,08800	2,05	03805	476 528	1 539	0,07200	0,07200	2,35	03806	423 430	1 173	0,06400	0,06400	2,76

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS	Nodo	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	A_s [cm²/cm]	A_{df} [cm²/cm]	CS
	P		571 558	4 347	0,08800	0,08800	1,38		476 528	2 805	0,07200	0,07200	1,29		423 430	2 345	0,06400	0,06400	1,38
S	A		11 532	1 816	0,03000	0,03000	14,96		31 499	1 110	0,03000	0,03000	22,18		15 185	861	0,03000	0,03000	31,02
	P		11 532	1 894	0,03000	0,03000	14,35		31 499	1 382	0,03000	0,03000	17,81		15 185	1 050	0,03000	0,03000	25,43
P	A	03807	357 216	548	0,05200	0,05200	1,21												
	P		357 216	1 676	0,05410	0,05410	2,32												
S	A		13 873	157	0,03000	0,03000	NS												
	P		13 873	316	0,03000	0,03000	85,04												
Piano Terra					**Parete P19-P21**											**Parete P19-P21**			
P	A	00044	286 168	4 248	0,04600	0,04600	1,18	00045	161 380	1 058	0,03000	0,03000	6,59	00056	184 806	2 513	0,03000	0,03000	1,41
	P		286 168	5 960	0,04900	0,04900	1,40		161 380	1 760	0,03000	0,03000	3,96		184 806	3 041	0,03000	0,03000	1,17
S	A		72 763	1 763	0,03000	0,03000	10,96		31 995	387	0,03000	0,03000	63,44		88 315	661	0,03000	0,03000	26,12
	P		72 763	2 028	0,03000	0,03000	9,53		31 995	338	0,03000	0,03000	72,64		88 315	449	0,03000	0,03000	38,45
P	A	00103	693 333	24 020	0,12800	0,12800	1,12	00104	527 503	13 855	0,09200	0,09200	1,17	01419	603 829	18 606	0,10800	0,10800	1,11
	P		693 333	28 670	0,13100	0,13100	1,04		527 503	16 155	0,09200	0,09200	1,00		603 829	22 212	0,11100	0,11100	1,06
S	A		116 342	6 995	0,03000	0,03000	1,91		134 581	2 456	0,03000	0,03000	4,40		120 777	3 721	0,03000	0,03000	3,43
	P		116 342	8 391	0,03000	0,03000	1,60		134 581	2 763	0,03000	0,03000	3,91		120 777	4 442	0,03000	0,03000	2,87
P	A	01420	643 073	6 193	0,10000	0,10000	1,26	01421	553 211	4 776	0,08600	0,08600	1,39	01422	470 371	1 259	0,07200	0,07200	3,59
	P		643 073	4 680	0,09800	0,09800	1,21		553 211	5 970	0,08600	0,08600	1,11		468 935	4 175	0,07200	0,07200	1,13
S	A		20 560	6 283	0,03000	0,03000	4,14		12 125	253	0,03000	0,03000	NS		15 458	1 187	0,03000	0,03000	22,47
	P		20 560	4 274	0,03000	0,03000	6,09		12 125	325	0,03000	0,03000	83,38		15 458	1 268	0,03000	0,03000	21,03
P	A	01423	445 176	664	0,06600	0,06600	3,14	01424	392 796	890	0,06000	0,06000	4,11	01425	355 551	357	0,05300	0,05300	3,13
	P		445 176	1 765	0,06600	0,06600	1,18		392 796	2 296	0,06000	0,06000	1,59		355 551	1 086	0,05400	0,05400	3,81
S	A		12 371	715	0,03000	0,03000	37,85		8 608	503	0,03000	0,03000	54,77		6 816	542	0,03000	0,03000	51,25
	P		12 371	545	0,03000	0,03000	49,66		8 608	441	0,03000	0,03000	62,46		0	0	0,03000	0,03000	-
P	A	01426	309 016	507	0,04600	0,04600	1,94	01427	290 486	297	0,04300	0,04300	2,47	01428	222 067	440	0,03400	0,03400	4,90
	P		309 016	2 138	0,04800	0,04800	2,11		290 486	751	0,04400	0,04400	5,73		222 067	1 228	0,03400	0,03400	1,76
S	A		4 146	809	0,03000	0,03000	34,76		4 081	1 748	0,03000	0,03000	16,09		11 367	68	0,03000	0,03000	NS
	P		4 146	643	0,03000	0,03000	43,73		4 081	666	0,03000	0,03000	42,23		11 367	90	0,03000	0,03000	NS
P	A	01429	77 368	974	0,03000	0,03000	19,24	01430	303 027	830	0,04600	0,04600	3,05	01431	316 040	893	0,04810	0,04810	3,20
	P		77 368	2 085	0,03000	0,03000	8,99		303 027	1 934	0,04600	0,04600	1,31		316 040	2 132	0,04800	0,04800	1,25
S	A		3 950	224	0,03000	0,03000	NS		9 912	677	0,03000	0,03000	40,44		7 110	810	0,03000	0,03000	34,25
	P		3 950	198	0,03000	0,03000	NS		9 912	670	0,03000	0,03000	40,87		7 110	786	0,03000	0,03000	35,29
P	A	01432	363 466	2 060	0,05600	0,05600	1,88	01433	406 896	2 737	0,06200	0,06200	1,31	01434	457 112	4 219	0,07200	0,07200	1,53
	P		363 466	3 360	0,05600	0,05600	1,15		406 896	3 896	0,06300	0,06300	1,20		457 112	5 138	0,07200	0,07200	1,26
S	A		9 253	739	0,03000	0,03000	37,16		10 407	753	0,03000	0,03000	36,28		9 060	185	0,03000	0,03000	NS
	P		9 253	754	0,03000	0,03000	36,43		10 407	715	0,03000	0,03000	38,21		9 060	303	0,03000	0,03000	90,72
P	A	01435	493 691	6 400	0,08000	0,08000	1,48	03835	602 115	10 066	0,09800	0,09800	1,15	03836	101 297	347	0,03600	0,03600	60,56
	P		493 691	7 153	0,07800	0,07800	1,02		602 115	11 688	0,09810	0,09810	1,00		239 107	752	0,03600	0,03600	2,25
S	A		9 690	259	0,03000	0,03000	NS		61 889	3 003	0,03000	0,03000	6,90		24 904	801	0,03000	0,03000	31,79
	P		9 690	309	0,03000	0,03000	88,70		61 889	3 331	0,03000	0,03000	6,22		24 904	596	0,03000	0,03000	42,72
P	A	03837	553 360	6 864	0,08800	0,08800	1,26	03838	414 837	1 604	0,07200	0,07200	7,79	03839	374 303	947	0,05600	0,05600	2,40
	P		553 360	7 076	0,08800	0,08800	1,22		468 557	3 785	0,07200	0,07200	1,27		374 303	2 215	0,05600	0,05600	1,03
S	A		896	1 249	0,03000	0,03000	22,85		3 589	664	0,03000	0,03000	42,45		940	587	0,03000	0,03000	48,60
	P		896	1 408	0,03000	0,03000	20,27		3 589	680	0,03000	0,03000	41,46		940	536	0,03000	0,03000	53,22
P	A	03840	174 592	1 320	0,03000	0,03000	3,83	03841	261 169	1 215	0,04000	0,04000	2,10						
	P		174 592	2 324	0,03000	0,03000	2,17		261 169	2 106	0,04000	0,04000	1,21						
S	A		2 051	505	0,03000	0,03000	56,21		935	366	0,03000	0,03000	77,95						
	P		2 051	239	0,03000	0,03000	NS		935	134	0,03000	0,03000	NS						

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
Pos Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore.

Dir	Pos	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS	Nodo	N_{Ed}	M_{Ed}	A_s	A_{df}	CS
			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]			[N]	[N·m]	[cm²/cm]	[cm²/cm]	

A_s Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.

A_{df} Armatura disponibile per la flessione

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).

Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctg⊖	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano torrini scale			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00169	11 692	6,65	77 723	0	-33 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00210	30 083	2,58	77 723	0	-18 404	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00281	82 642	1,23	101 894	0	161 142	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00294	52 505	1,49	78 102	0	2 531	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00340	75 500	1,03	77 723	0	-5 861	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00341	72 319	1,07	77 723	0	-30 174	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00342	115 566	1,00	437 897	115 566	-162 954	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
00883	63 713	1,22	77 723	0	-11 077	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00884	53 776	1,45	77 910	0	1 250	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00885	42 315	1,86	78 509	0	5 239	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00886	44 031	1,80	79 389	0	11 106	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00887	30 733	2,55	78 257	0	3 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00888	31 020	2,51	77 723	0	-12 153	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00938	33 072	2,35	77 723	0	-8 336	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00939	23 957	3,24	77 723	0	-9 391	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00940	16 888	4,60	77 723	0	-20 474	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00941	11 356	6,84	77 723	0	-15 911	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00942	13 053	5,95	77 723	0	-4 321	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00943	10 687	7,33	78 297	0	3 827	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00944	12 895	6,03	77 723	0	-9 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00945	38 784	2,16	83 944	0	41 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00946	159 653	1,00	469 005	159 653	200 478	0	0	0	2,50	0,0102	0,01020
03136	14 863	5,23	77 723	0	-15 974	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03137	60 960	1,47	89 577	0	79 032	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03138	72 567	1,07	77 723	0	-3 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03139	29 683	2,62	77 723	0	-7 160	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03140	32 457	2,39	77 723	0	-2 920	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03141	42 003	1,85	77 723	0	-7 415	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03142	57 131	1,37	78 361	0	4 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03143	81 249	1,00	438 084	81 249	1 209	0	0	0	2,50	0,0052	0,00519
03144	27 012	2,88	77 723	0	-2 870	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03145	32 947	2,37	78 012	0	1 928	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03146	41 618	1,92	79 946	0	14 823	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00188	65 149	1,19	77 723	0	-75 628	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00209	84 019	1,00	437 897	84 019	-62 628	0	0	0	2,50	0,0054	0,00537
00286	33 037	2,35	77 723	0	-5 197	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00293	169 511	1,00	448 721	169 511	69 759	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
00363	49 798	1,56	77 723	0	-3 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00364	52 353	1,48	77 723	0	-2 759	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00365	59 632	1,32	78 434	0	4 741	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00366	142 308	1,00	444 983	142 308	45 668	0	0	0	2,50	0,0091	0,00909
00611	93 601	1,00	439 846	93 601	12 562	0	0	0	2,50	0,0060	0,00598
00612	94 737	1,00	438 809	94 737	5 879	0	0	0	2,50	0,0061	0,00605
00613	85 608	1,00	438 854	85 608	6 169	0	0	0	2,50	0,0055	0,00547
00614	101 662	1,00	440 640	101 662	17 682	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00615	51 873	1,50	77 723	0	-6 852	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00616	58 648	1,33	77 723	0	-26 017	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00617	55 014	1,41	77 723	0	-67 482	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00618	53 551	1,45	77 723	0	-83 684	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00619	64 377	1,21	77 723	0	-64 698	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00620	57 638	1,35	77 723	0	-16 304	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00621	39 880	1,95	77 723	0	-12 997	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00622	30 382	2,56	77 723	0	-12 073	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00623	38 730	2,01	77 723	0	-20 897	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00624	28 025	2,82	79 086	0	9 089	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00625	31 671	2,50	79 257	0	10 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00626	33 677	2,35	79 155	0	9 549	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02738	57 321	1,36	77 723	0	-8 624	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02739	64 357	1,22	78 719	0	6 644	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02740	45 792	1,70	77 723	0	-3 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02741	52 632	1,48	77 723	0	-22 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02742	52 472	1,48	77 723	0	-9 769	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02743	43 841	1,77	77 723	0	-33 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02744	51 827	1,50	77 723	0	-37 025	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02745	56 481	1,38	77 723	0	-17 859	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02746	64 712	1,20	77 723	0	-14 988	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02747	55 268	1,41	77 723	0	-53 298	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02748	68 603	1,13	77 723	0	-38 530	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00209	38 299	2,03	77 723	0	-13 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00284	44 105	1,76	77 723	0	-20 199	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00293	157 545	1,00	446 047	157 545	52 526	0	0	0	2,50	0,0101	0,01007
00389	37 114	2,09	77 723	0	-11 418	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00390	55 365	1,40	77 723	0	-668	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00391	54 047	1,44	77 723	0	-8 390	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00392	40 344	1,93	77 723	0	-8 671	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00393	23 026	3,38	77 742	0	130	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00394	17 192	4,52	77 723	0	-18 484	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00395	56 354	1,38	77 723	0	-8 335	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00396	112 840	1,00	437 897	112 840	-13 942	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
00397	112 542	1,00	437 897	112 542	-5 361	0	0	0	2,50	0,0072	0,00719
00398	37 009	2,15	79 664	0	12 944	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00399	24 678	3,26	80 482	0	18 398	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00605	21 503	3,61	77 723	0	-104 420	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00606	53 703	1,45	77 723	0	-93 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00607	169 927	1,00	437 897	169 927	-93 144	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
00608	214 348	1,00	437 897	214 348	-122 650	0	0	0	2,50	0,0137	0,01369
00609	163 547	1,00	437 897	163 547	-64 594	0	0	0	2,50	0,0104	0,01045
00610	102 811	1,00	437 897	102 811	-8 317	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
00615	99 522	1,00	437 897	99 522	-60 588	0	0	0	2,50	0,0064	0,00636
00616	85 831	1,00	437 897	85 831	-61 641	0	0	0	2,50	0,0055	0,00548
00617	96 077	1,00	437 897	96 077	-28 693	0	0	0	2,50	0,0061	0,00614
00618	54 553	1,42	77 723	0	-96 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00619	101 621	1,00	437 897	101 621	-114 214	0	0	0	2,50	0,0065	0,00649
00620	50 010	1,55	77 723	0	-19 828	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00665	61 015	1,27	77 723	0	-50 761	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00666	81 639	1,00	437 897	81 639	-29 538	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
00667	82 292	1,00	437 897	82 292	-20 297	0	0	0	2,50	0,0053	0,00526
00668	64 136	1,21	77 723	0	-14 095	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00669	62 324	1,25	77 723	0	-10 015	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00670	60 590	1,28	77 723	0	-26 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00671	121 042	1,00	437 897	121 042	-17 880	0	0	0	2,50	0,0077	0,00773
00672	198 592	1,00	437 897	198 592	-2 326	0	0	0	2,50	0,0127	0,01269
00673	239 055	1,00	437 897	239 055	-21 675	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
00674	157 236	1,00	437 897	157 236	-24 754	0	0	0	2,50	0,0100	0,01005
00675	85 218	1,00	437 897	85 218	-34 267	0	0	0	2,50	0,0054	0,00544
01634	132 559	1,00	437 897	132 559	-101 644	0	0	0	2,50	0,0085	0,00847
01635	41 718	1,86	77 723	0	-18 382	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01636	38 246	2,03	77 723	0	-858	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01637	123 387	1,00	437 897	123 387	-154 612	0	0	0	2,50	0,0079	0,00788
01638	134 006	1,00	437 897	134 006	-384 768	0	0	0	2,50	0,0086	0,00856
01639	80 940	1,00	437 897	80 940	-135 848	0	0	0	2,50	0,0052	0,00517
01640	164 094	1,00	437 897	164 094	-42 008	0	0	0	2,50	0,0105	0,01048
01641	193 888	1,00	437 897	193 888	-435 163	0	0	0	2,50	0,0124	0,01239
01642	157 534	1,00	437 897	157 534	-185 987	0	0	0	2,50	0,0101	0,01006
01643	109 955	1,00	437 897	109 955	-5 765	0	0	0	2,50	0,0070	0,00702
01644	68 586	1,13	77 723	0	-30 606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01645	89 040	1,00	437 897	89 040	-139 888	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
01646	81 713	1,00	437 897	81 713	-170 683	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
01647	78 584	1,00	437 897	78 584	-124 431	0	0	0	2,50	0,0050	0,00502
01648	23 077	3,41	78 619	0	-148 114	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01649	132 946	1,00	437 897	132 946	-334 678	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
01650	41 471	1,87	77 723	0	-40 377	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01651	37 351	2,08	77 723	0	-32 269	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01652	34 076	2,28	77 723	0	-4 614	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01653	120 015	1,00	437 897	120 015	-89 575	0	0	0	2,50	0,0077	0,00767
01654	118 176	1,00	437 897	118 176	-297 580	0	0	0	2,50	0,0076	0,00755
01655	92 721	1,00	437 897	92 721	-10 736	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
01656	55 053	1,43	78 604	0	5 872	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01657	128 957	1,00	437 897	128 957	-298 562	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
01658	92 668	1,00	437 897	92 668	-103 578	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
01659	26 680	3,05	81 431	0	24 722	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01660	41 667	1,94	80 859	0	20 910	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01661	59 425	1,50	89 106	0	75 887	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02298	215 847	1,00	437 897	215 847	-47 111	0	0	0	2,50	0,0138	0,01379
02299	212 439	1,00	444 421	212 439	42 044	0	0	0	2,50	0,0136	0,01357
02803	98 488	1,00	437 897	98 488	-13 736	0	0	0	2,50	0,0063	0,00629
02804	30 162	2,58	77 723	0	-57 888	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02805	147 886	1,00	437 897	147 886	-39 474	0	0	0	2,50	0,0094	0,00945
02806	197 510	1,00	437 897	197 510	-2 595	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
02807	164 277	1,00	437 897	164 277	-14 372	0	0	0	2,50	0,0105	0,01050
02808	175 048	1,00	439 821	175 048	12 402	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
02809	126 442	1,00	437 897	126 442	-35 834	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
02810	40 341	1,93	77 723	0	-24 678	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02811	46 608	1,74	81 078	0	22 370	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02812	50 601	1,54	77 723	0	-91 300	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02813	62 538	1,24	77 723	0	-1 012	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02814	5 768	13,47	77 723	0	-17 299	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02815	29 033	2,68	77 723	0	-50 554	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02816	51 212	1,52	77 723	0	-39 250	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02817	29 361	2,65	77 723	0	-13 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02818	32 399	2,40	77 723	0	-36 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02819	35 257	2,20	77 723	0	-35 363	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02820	42 436	1,83	77 723	0	-15 625	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02821	50 396	1,54	77 723	0	-54 032	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02822	69 281	1,12	77 723	0	-13 496	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02823	33 331	2,33	77 723	0	-39 803	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02824	40 386	1,92	77 723	0	-45 000	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02825	107 506	1,00	437 897	107 506	-89 768	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
02826	97 839	1,00	437 897	97 839	-61 681	0	0	0	2,50	0,0063	0,00625
02827	14 906	5,21	77 723	0	-43 492	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02828	150 004	1,00	437 897	150 004	-85 641	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
02829	112 822	1,00	437 897	112 822	-110 452	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
02830	239 062	1,00	437 897	239 062	-48 771	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
02831	131 669	1,00	442 405	131 669	29 056	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
02832	159 820	1,00	437 897	159 820	-86 200	0	0	0	2,50	0,0102	0,01021
02833	194 164	1,00	437 897	194 164	-32 223	0	0	0	2,50	0,0124	0,01240
02834	22 515	3,74	84 163	0	42 932	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04088	18 521	4,20	77 723	0	-32 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04122	193 678	1,00	437 897	193 678	-26 958	0	0	0	2,50	0,0124	0,01237
04125	172 019	1,00	443 167	172 019	33 963	0	0	0	2,50	0,0110	0,01099
04201	131 864	1,00	437 897	131 864	-189 664	0	0	0	2,50	0,0084	0,00842
04202	116 396	1,00	471 471	116 396	216 369	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
04203	280 779	1,00	437 897	280 779	-304 463	0	0	0	2,50	0,0179	0,01794
04204	144 426	1,00	455 073	144 426	110 695	0	0	0	2,50	0,0092	0,00923
04205	142 688	1,00	437 897	142 688	-166 506	0	0	0	2,50	0,0091	0,00912
04206	107 602	1,00	437 897	107 602	-210 464	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
04207	99 625	1,00	437 897	99 625	-201 676	0	0	0	2,50	0,0064	0,00636
04208	32 592	2,38	77 723	0	-40 110	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00284	47 910	1,62	77 723	0	-15 624	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00290	60 106	1,29	77 723	0	-2 477	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00416	137 656	1,00	437 897	137 656	-21 855	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
00417	181 581	1,00	437 897	181 581	-1 446	0	0	0	2,50	0,0116	0,01160
00418	202 040	1,00	437 897	202 040	-6 804	0	0	0	2,50	0,0129	0,01291
00419	168 056	1,00	437 897	168 056	-10 699	0	0	0	2,50	0,0107	0,01074
00420	141 017	1,00	440 964	141 017	19 767	0	0	0	2,50	0,0090	0,00901
00605	70 731	1,10	77 723	0	-42 087	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00606	16 191	5,75	93 063	0	-175 723	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00607	148 709	1,00	437 897	148 709	-146 802	0	0	0	2,50	0,0095	0,00950
00608	86 164	1,00	437 897	86 164	-12 219	0	0	0	2,50	0,0055	0,00550
00609	44 469	1,81	80 362	0	17 596	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00610	27 487	2,96	81 225	0	23 350	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00899	78 792	1,07	84 617	0	45 965	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00900	40 991	1,91	78 248	0	3 500	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00901	79 062	1,00	437 897	79 062	-91 331	0	0	0	2,50	0,0051	0,00505
00902	113 268	1,00	441 612	113 268	23 946	0	0	0	2,50	0,0072	0,00724
00903	111 803	1,00	438 461	111 803	3 636	0	0	0	2,50	0,0071	0,00714
00904	116 006	1,00	451 855	116 006	89 956	0	0	0	2,50	0,0074	0,00741
01863	128 778	1,00	437 897	128 778	-107 039	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
01864	37 100	2,09	77 723	0	-1 648	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01865	10 196	7,65	77 965	0	1 618	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01866	13 698	5,71	78 176	0	3 023	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01867	12 518	6,44	80 636	0	19 419	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01868	36 539	2,13	77 723	0	-114 553	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01869	109 979	1,00	437 897	109 979	-189 724	0	0	0	2,50	0,0070	0,00703
01870	75 410	1,03	77 723	0	-52 566	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01871	54 953	1,45	79 726	0	13 358	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01872	38 458	2,04	78 426	0	4 691	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01873	82 631	1,00	440 658	82 631	17 793	0	0	0	2,50	0,0053	0,00528
01874	151 691	1,00	470 995	151 691	213 302	0	0	0	2,50	0,0097	0,00969
01875	141 823	1,00	467 056	141 823	187 917	0	0	0	2,50	0,0091	0,00906
01876	117 460	1,00	441 044	117 460	20 286	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
01877	56 878	1,37	77 723	0	-91 448	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01878	66 429	1,26	83 724	0	-191 685	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01879	47 770	2,02	96 264	0	-291 967	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01880	143 017	1,00	437 897	143 017	-295 381	0	0	0	2,50	0,0091	0,00914
01881	181 029	1,00	437 897	181 029	-467 274	0	0	0	2,50	0,0116	0,01157
03201	106 160	1,00	441 585	106 160	23 772	0	0	0	2,50	0,0068	0,00678
03202	103 575	1,00	437 897	103 575	-32 294	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
03203	181 542	1,00	437 897	181 542	-51 380	0	0	0	2,50	0,0116	0,01160
03204	135 471	1,00	437 897	135 471	-116 265	0	0	0	2,50	0,0087	0,00866
03205	166 322	1,00	444 985	166 322	45 678	0	0	0	2,50	0,0106	0,01063
04087	11 837	6,57	77 723	0	-67 589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04088	20 800	3,74	77 723	0	-38 433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04233	268 190	1,00	437 897	268 190	-573 020	0	0	0	2,50	0,0171	0,01713
04234	49 294	1,58	77 723	0	-66 209	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04235	113 011	1,00	437 897	113 011	-200 896	0	0	0	2,50	0,0072	0,00722
04236	212 267	1,00	510 258	212 267	466 327	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
Piano torrini scale			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00278	31 825	2,46	78 288	0	3 770	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00287	24 105	3,43	82 666	0	32 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00327	60 158	1,43	85 984	0	55 078	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00328	93 180	1,00	447 356	93 180	60 962	0	0	0	2,50	0,0060	0,00595
00329	99 013	1,00	440 255	99 013	15 196	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
00330	86 750	1,00	437 897	86 750	-4 342	0	0	0	2,50	0,0055	0,00554
00877	43 701	1,78	77 723	0	-31 603	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00878	31 120	2,50	77 723	0	-3 466	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00879	19 317	4,02	77 723	0	-14 184	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00880	28 028	2,77	77 723	0	-9 316	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00881	27 786	2,80	77 723	0	-20 145	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00882	5 149	15,09	77 723	0	-81 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00905	50 730	1,76	89 392	0	77 799	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00906	63 926	1,22	77 723	0	-104 403	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00907	42 779	1,82	77 842	0	795	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00908	22 272	3,50	78 020	0	1 981	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00909	23 569	3,30	77 856	0	887	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00910	30 281	2,57	77 723	0	-9 803	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01842	72 491	1,07	77 723	0	-100 615	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01843	18 152	4,28	77 723	0	-20 693	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01844	2 693	30,69	82 635	0	32 749	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01845	22 305	3,48	77 723	0	-9 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01846	5 693	13,65	77 723	0	-9 436	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01847	3 705	20,98	77 723	0	-3 006	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01848	43 851	1,77	77 723	0	-17 647	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01849	40 685	1,95	79 413	0	-214 838	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01850	30 600	2,54	77 723	0	-63 588	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01851	8 891	8,81	78 316	0	3 956	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01852	2 338	34,17	79 894	0	14 477	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01853	1 846	43,12	79 619	0	12 641	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01854	2 464	31,73	78 174	0	3 009	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01855	2 890	27,29	78 871	0	7 653	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01856	18 577	4,24	78 798	0	7 166	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01857	65 191	1,19	77 723	0	-112 996	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01858	123 575	1,00	437 897	123 575	-533 216	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
01859	55 538	1,55	85 900	0	-269 904	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01860	64 051	1,21	77 723	0	-188 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01861	53 891	1,44	77 723	0	-178 949	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01862	92 491	1,00	437 897	92 491	-43 238	0	0	0	2,50	0,0059	0,00591
03133	77 455	1,18	91 598	0	92 502	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03134	95 370	1,00	437 897	95 370	-16 171	0	0	0	2,50	0,0061	0,00609
03135	111 206	1,00	437 897	111 206	-52 067	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
04085	28 275	2,75	77 723	0	-60 675	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04089	23 581	3,41	80 321	0	17 321	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04237	93 614	1,00	437 897	93 614	-163 088	0	0	0	2,50	0,0060	0,00598
04238	53 514	1,45	77 723	0	-123 489	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04239	38 266	2,03	77 723	0	-70 451	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04240	66 465	1,54	102 096	0	-398 171	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00276	13 513	5,75	77 723	0	-17 910	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00287	47 707	1,85	88 042	0	68 798	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00319	51 285	1,53	78 343	0	4 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00320	72 260	1,11	79 870	0	14 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00321	71 523	1,09	78 289	0	3 777	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00322	66 537	1,23	81 648	0	26 166	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00323	63 492	1,25	79 524	0	12 006	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00324	57 970	1,34	77 903	0	1 201	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00325	58 110	1,42	82 492	0	31 799	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00326	51 485	1,64	84 590	0	45 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00905	45 535	1,98	90 120	0	82 648	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00906	68 385	1,35	92 352	0	89 031	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00907	84 067	1,02	85 770	0	53 649	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00908	53 800	1,46	78 816	0	7 291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00909	51 583	1,51	77 723	0	-3 403	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00910	68 508	1,13	77 723	0	-24 272	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00947	64 984	1,21	78 924	0	8 009	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00948	68 406	1,14	77 723	0	-650	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00949	83 775	1,00	437 897	83 775	-2 827	0	0	0	2,50	0,0054	0,00535
00950	87 503	1,00	437 897	87 503	-3 158	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
00951	89 849	1,00	437 897	89 849	-3 360	0	0	0	2,50	0,0057	0,00574
00952	97 226	1,00	437 897	97 226	-4 007	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
00953	96 575	1,00	438 667	96 575	4 965	0	0	0	2,50	0,0062	0,00617
00954	87 418	1,00	437 933	87 418	234	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
00955	53 118	1,46	77 723	0	-40 314	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00956	63 594	1,22	77 723	0	-2 487	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00957	63 347	1,24	78 431	0	4 720	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00958	65 708	1,18	77 723	0	-4 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00959	62 944	1,23	77 723	0	-8 653	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00960	43 676	1,91	83 399	0	37 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03147	65 309	1,19	77 723	0	-35 396	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03148	46 518	1,67	77 723	0	-35 511	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03149	47 047	1,91	90 083	0	82 399	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03150	66 324	1,22	80 839	0	20 772	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03151	75 874	1,05	79 512	0	11 931	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03152	77 415	1,02	78 731	0	6 720	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03153	73 890	1,15	84 770	0	46 981	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03154	52 680	1,63	85 741	0	53 452	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03155	76 886	1,01	77 723	0	-559	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03156	72 180	1,12	80 599	0	19 175	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03157	60 188	1,29	77 723	0	-22 251	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03158	79 407	1,00	437 897	79 407	-3 557	0	0	0	2,50	0,0051	0,00507
03159	73 183	1,07	78 242	0	3 462	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03160	67 759	1,19	80 335	0	17 418	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03161	72 860	1,07	78 078	0	2 367	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03162	75 297	1,03	77 723	0	-6 233	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03163	66 913	1,17	78 137	0	2 759	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03164	68 794	1,13	77 723	0	-11 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03165	74 201	1,05	77 723	0	-4 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03166	70 081	1,11	77 723	0	-2 038	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03167	63 892	1,22	77 723	0	-2 547	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03168	66 881	1,16	77 723	0	-7 895	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04069	62 630	1,24	77 723	0	-55 729	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04089	53 909	1,44	77 723	0	-28 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00167	26 460	2,94	77 723	0	-27 739	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00212	71 493	1,09	77 723	0	-64 326	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00296	17 306	4,56	78 931	0	8 059	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00297	49 962	1,56	77 723	0	-10 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00351	67 742	1,15	77 751	0	186	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00352	86 669	1,00	439 454	86 669	10 039	0	0	0	2,50	0,0055	0,00554
00353	76 474	1,02	77 912	0	1 263	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00354	46 106	1,71	78 653	0	6 204	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00627	33 913	2,29	77 723	0	-20 573	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00628	23 694	3,30	78 261	0	3 590	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00629	19 515	3,98	77 723	0	-4 856	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00630	32 299	2,41	77 723	0	-47 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00631	9 724	8,34	81 130	0	22 715	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00632	18 637	4,55	84 869	0	47 644	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00633	61 870	1,26	77 723	0	-44 897	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00634	100 576	1,00	437 897	100 576	-285 643	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
00635	79 473	1,00	437 897	79 473	-66 749	0	0	0	2,50	0,0051	0,00508
00636	36 161	2,15	77 723	0	-446	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00637	48 841	1,59	77 723	0	-16 108	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00638	52 624	1,48	77 723	0	-6 658	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01615	23 849	3,26	77 723	0	-118 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01616	21 962	3,57	78 456	0	4 890	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01617	6 196	12,54	77 723	0	-6 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01618	12 529	6,46	80 966	0	21 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01619	2 825	27,51	77 723	0	-40 640	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01620	6 959	11,17	77 723	0	-33 580	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01621	6 311	12,32	77 723	0	-46 442	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01622	54 234	1,43	77 723	0	-95 607	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01623	30 825	2,52	77 723	0	-18 669	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01624	13 637	5,79	78 989	0	8 443	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01625	9 734	8,01	78 012	0	1 929	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01626	17 485	4,52	79 014	0	8 610	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01627	5 010	15,94	79 836	0	14 088	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01628	8 485	9,44	80 086	0	15 756	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01629	9 935	9,16	90 984	0	88 409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01630	7 042	11,04	77 723	0	-108 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01631	35 130	2,21	77 723	0	-77 395	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01632	58 980	1,32	77 723	0	-186 492	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01633	81 519	1,00	437 897	81 519	-204 756	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
02749	54 113	1,48	80 097	0	15 826	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02750	64 276	1,21	77 723	0	-22 229	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02751	84 334	1,00	437 897	84 334	-49 639	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
02752	68 432	1,14	77 723	0	-26 071	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04213	162 405	1,00	437 897	162 405	-211 276	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
04214	57 971	1,34	77 723	0	-29 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04215	63 018	1,23	77 723	0	-75 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04216	64 291	1,21	77 723	0	-62 212	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00212	132 226	1,00	439 526	132 226	10 498	0	0	0	2,50	0,0084	0,00845
00274	120 336	1,00	437 897	120 336	-18 520	0	0	0	2,50	0,0077	0,00769
00275	110 762	1,00	438 513	110 762	3 970	0	0	0	2,50	0,0071	0,00708
00283	29 329	2,65	77 723	0	-25 862	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00285	68 148	1,14	77 723	0	-17 084	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00297	61 084	1,29	78 695	0	6 482	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00374	45 564	1,72	78 543	0	5 470	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00375	43 728	1,78	77 723	0	-2 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00376	56 633	1,37	77 723	0	-9 907	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00377	54 199	1,43	77 723	0	-5 362	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00378	47 453	1,64	77 723	0	-6 631	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00379	37 294	2,09	77 802	0	528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00380	26 793	2,90	77 723	0	-533	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00381	24 563	3,16	77 723	0	-5 704	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00382	28 071	2,77	77 821	0	655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00383	34 639	2,27	78 513	0	5 272	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00384	43 188	1,80	77 723	0	-1 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00385	55 834	1,40	78 099	0	2 509	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00386	62 237	1,25	77 723	0	-681	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00387	62 495	1,24	77 723	0	-15 401	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00388	68 710	1,13	77 723	0	-676	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00599	115 734	1,00	437 897	115 734	-39 312	0	0	0	2,50	0,0074	0,00739
00600	134 642	1,00	437 897	134 642	-4 490	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
00601	131 727	1,00	437 897	131 727	-43 422	0	0	0	2,50	0,0084	0,00842
00602	132 869	1,00	437 897	132 869	-82 450	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
00603	89 857	1,00	437 897	89 857	-122 565	0	0	0	2,50	0,0057	0,00574
00604	22 331	3,48	77 723	0	-112 339	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00633	77 370	1,08	83 477	0	38 364	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00634	91 270	1,00	450 107	91 270	78 690	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
00635	128 788	1,00	447 245	128 788	60 247	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
00636	108 724	1,00	439 395	108 724	9 660	0	0	0	2,50	0,0069	0,00695
00637	101 774	1,00	438 827	101 774	5 998	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650
00638	121 154	1,00	442 021	121 154	26 581	0	0	0	2,50	0,0077	0,00774
00639	137 672	1,00	437 897	137 672	-3 791	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
00640	121 444	1,00	438 918	121 444	6 581	0	0	0	2,50	0,0078	0,00776
00641	118 652	1,00	439 176	118 652	8 246	0	0	0	2,50	0,0076	0,00758
00642	117 046	1,00	438 536	117 046	4 124	0	0	0	2,50	0,0075	0,00748
00643	114 803	1,00	440 729	114 803	18 251	0	0	0	2,50	0,0073	0,00733
00644	113 790	1,00	439 909	113 790	12 972	0	0	0	2,50	0,0073	0,00727
00645	99 766	1,00	438 206	99 766	1 993	0	0	0	2,50	0,0064	0,00637
00646	110 790	1,00	440 342	110 790	15 759	0	0	0	2,50	0,0071	0,00708
00647	106 309	1,00	440 202	106 309	14 856	0	0	0	2,50	0,0068	0,00679
00648	116 918	1,00	438 074	116 918	1 141	0	0	0	2,50	0,0075	0,00747
00649	121 387	1,00	439 328	121 387	9 227	0	0	0	2,50	0,0078	0,00776
00650	121 966	1,00	439 740	121 966	11 881	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
00651	127 132	1,00	437 897	127 132	-29 402	0	0	0	2,50	0,0081	0,00812
00652	120 147	1,00	437 897	120 147	-13 924	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
02753	128 550	1,00	437 897	128 550	-28 496	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
02754	26 569	2,93	77 723	0	-44 927	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02755	74 359	1,08	80 056	0	15 555	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02756	125 110	1,00	437 987	125 110	581	0	0	0	2,50	0,0080	0,00799
02757	123 382	1,00	438 567	123 382	4 319	0	0	0	2,50	0,0079	0,00788
02758	128 568	1,00	438 437	128 568	3 483	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
02759	119 400	1,00	445 950	119 400	51 901	0	0	0	2,50	0,0076	0,00763
02760	84 201	1,00	444 430	84 201	42 103	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
02761	98 863	1,00	438 151	98 863	1 641	0	0	0	2,50	0,0063	0,00632
02762	101 028	1,00	440 853	101 028	19 055	0	0	0	2,50	0,0065	0,00645
02763	77 162	1,01	77 723	0	-27 291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02764	83 477	1,00	438 438	83 477	3 492	0	0	0	2,50	0,0053	0,00533
02765	77 589	1,02	78 904	0	7 876	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02766	70 249	1,14	79 763	0	13 603	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02767	62 825	1,26	79 009	0	8 577	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02768	62 895	1,25	78 335	0	4 085	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02769	56 613	1,40	79 017	0	8 626	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02770	44 131	1,78	78 433	0	4 733	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02771	66 672	1,17	77 806	0	557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02772	53 011	1,47	77 748	0	166	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02773	41 214	1,89	77 723	0	-394	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02774	35 326	2,20	77 771	0	320	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02775	58 810	1,33	78 201	0	3 189	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02776	50 782	1,54	78 401	0	4 522	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02777	35 374	2,20	77 984	0	1 745	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02778	82 917	1,00	438 478	82 917	3 747	0	0	0	2,50	0,0053	0,00530
02779	66 040	1,21	79 597	0	12 496	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02780	51 206	1,54	78 679	0	6 378	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02781	45 982	1,70	78 376	0	4 353	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02782	87 449	1,00	439 777	87 449	12 121	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
02783	79 663	1,00	79 924	0	14 678	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02784	64 091	1,24	79 267	0	10 293	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02785	116 766	1,00	437 897	116 766	-15 621	0	0	0	2,50	0,0075	0,00746
02786	112 914	1,00	437 897	112 914	-23 967	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
02787	93 321	1,00	442 803	93 321	31 621	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596
02788	68 970	1,16	80 047	0	15 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02789	163 955	1,00	437 897	163 955	-5 379	0	0	0	2,50	0,0105	0,01047
02790	157 487	1,00	437 897	157 487	-39 378	0	0	0	2,50	0,0101	0,01006
02791	88 211	1,00	437 897	88 211	-88 128	0	0	0	2,50	0,0056	0,00564
Piano torrini scale			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00283	52 312	1,49	77 723	0	-700	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00285	41 323	1,88	77 723	0	-50 926	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00412	166 809	1,00	440 108	166 809	14 253	0	0	0	2,50	0,0107	0,01066
00413	162 909	1,00	444 798	162 909	44 475	0	0	0	2,50	0,0104	0,01041
00414	174 661	1,00	440 817	174 661	18 821	0	0	0	2,50	0,0112	0,01116
00415	136 970	1,00	437 969	136 970	469	0	0	0	2,50	0,0088	0,00875
00599	35 049	2,22	77 723	0	-9 916	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00600	26 503	2,94	77 881	0	1 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00601	24 729	3,15	78 008	0	1 900	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00602	95 533	1,00	437 897	95 533	-141 872	0	0	0	2,50	0,0061	0,00610
00603	80 547	1,09	87 632	0	-235 148	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00604	53 860	1,49	80 232	0	-132 126	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00911	92 355	1,00	437 897	92 355	-280 220	0	0	0	2,50	0,0059	0,00590
00912	76 459	1,05	80 635	0	-198 768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00913	64 018	1,42	90 621	0	85 989	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00914	101 985	1,00	437 897	101 985	-219 552	0	0	0	2,50	0,0065	0,00652
00915	125 420	1,00	437 897	125 420	-371 090	0	0	0	2,50	0,0080	0,00801
00916	33 271	2,65	88 020	0	68 648	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01821	62 083	1,25	77 723	0	-3 155	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01822	19 004	4,16	78 970	0	8 314	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01823	19 819	3,93	77 987	0	1 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01824	12 427	6,37	79 103	0	9 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01825	12 289	6,46	79 354	0	10 873	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01826	16 617	4,74	78 762	0	6 926	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01827	60 936	1,28	77 723	0	-119 028	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01828	23 099	3,36	77 723	0	-89 027	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01829	110 191	1,16	128 000	0	-871 671	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01830	2 737	38,71	105 953	0	-470 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01831	39 557	2,39	94 545	0	-353 607	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01832	64 013	1,21	77 723	0	-100 670	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01833	85 634	1,00	437 897	85 634	-217 702	0	0	0	2,50	0,0055	0,00547
01834	57 741	1,90	109 547	0	-501 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01835	166 404	1,00	468 509	166 404	197 281	0	0	0	2,50	0,0106	0,01063
01836	4 809	16,93	81 388	0	24 433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01837	30 824	2,52	77 723	0	-147 009	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01838	13 725	6,23	85 545	0	-271 050	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01839	73 265	1,06	77 723	0	-136 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01840	107 598	1,00	437 897	107 598	-412 940	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
01841	152 494	1,00	437 897	152 494	-502 968	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
03085	143 326	1,00	440 433	143 326	16 348	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
03086	92 838	1,00	437 897	92 838	-16 946	0	0	0	2,50	0,0059	0,00593
03087	157 320	1,00	437 897	157 320	-87 251	0	0	0	2,50	0,0101	0,01005
03088	113 409	1,00	446 958	113 409	58 396	0	0	0	2,50	0,0072	0,00725
04090	37 854	2,16	81 584	0	25 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04092	79 704	1,05	83 603	0	39 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04225	133 778	1,00	437 897	133 778	-383 092	0	0	0	2,50	0,0085	0,00855
04226	71 165	1,09	77 723	0	-88 247	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04227	19 979	3,89	77 723	0	-85 687	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04228	219 607	1,00	479 779	219 607	269 909	0	0	0	2,50	0,0140	0,01403
Piano torrini scale			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00288	32 434	2,40	77 723	0	-16	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00295	49 642	1,58	78 306	0	3 886	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00653	31 387	2,83	88 688	0	73 104	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00654	36 500	2,13	77 723	0	-90 354	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00655	70 672	1,10	77 723	0	-20 339	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00656	100 869	1,00	437 897	100 869	-6 014	0	0	0	2,50	0,0064	0,00644
00657	51 855	1,50	77 723	0	-29 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00658	24 473	3,18	77 723	0	-65 699	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00838	109 553	1,00	437 897	109 553	-1 558	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
00839	128 000	1,00	437 897	128 000	-13 181	0	0	0	2,50	0,0082	0,00818
00840	119 896	1,00	437 897	119 896	-1 863	0	0	0	2,50	0,0077	0,00766
00841	83 759	1,00	441 542	83 759	23 494	0	0	0	2,50	0,0054	0,00535
00842	29 174	2,66	77 723	0	-92 078	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00843	37 319	2,08	77 723	0	-68 945	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00844	45 290	1,72	77 723	0	-19 904	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00845	43 703	1,78	77 723	0	-13 410	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00846	35 262	2,20	77 723	0	-112 432	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00847	23 980	3,35	80 276	0	17 021	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00848	68 041	1,19	80 999	0	21 844	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00849	109 061	1,00	437 897	109 061	-3 719	0	0	0	2,50	0,0070	0,00697
00850	116 564	1,00	441 919	116 564	25 919	0	0	0	2,50	0,0074	0,00745
00851	93 232	1,00	437 897	93 232	-6 404	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596
01761	104 194	1,00	437 897	104 194	-94 815	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
01762	26 816	2,90	77 723	0	-42 393	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01763	3 181	24,43	77 730	0	52	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01764	49 217	1,58	77 723	0	-9 787	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01765	36 651	2,23	81 821	0	-223 169	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01766	109 573	1,00	437 897	109 573	-126 157	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
01767	77 480	1,00	77 723	0	-65 730	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01768	13 274	6,22	82 593	0	-148 782	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01769	82 939	1,00	437 897	82 939	-105 970	0	0	0	2,50	0,0053	0,00530
01770	115 702	1,00	437 897	115 702	-213 959	0	0	0	2,50	0,0074	0,00739
01771	47 342	1,64	77 723	0	-41 773	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01772	14 033	5,57	78 124	0	2 675	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01773	3 630	21,41	77 723	0	-5 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01774	18 909	4,13	78 047	0	2 163	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01775	90 061	1,00	437 897	90 061	-157 057	0	0	0	2,50	0,0058	0,00575
01776	136 504	1,00	437 897	136 504	-476 180	0	0	0	2,50	0,0087	0,00872
01777	65 556	1,23	80 635	0	-214 109	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01778	66 856	1,16	77 723	0	-65 529	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01779	61 711	1,26	77 723	0	-102 465	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01780	109 298	1,00	437 897	109 298	-65 718	0	0	0	2,50	0,0070	0,00698
03027	30 154	2,58	77 773	0	338	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03028	69 237	1,23	84 894	0	47 806	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03029	95 237	1,00	437 897	95 237	-17 253	0	0	0	2,50	0,0061	0,00608
03030	84 250	1,00	438 214	84 250	2 048	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
03031	121 238	1,00	437 897	121 238	-21 515	0	0	0	2,50	0,0077	0,00775
03032	118 737	1,00	437 897	118 737	-15 694	0	0	0	2,50	0,0076	0,00759
04093	17 431	4,46	77 723	0	-20 252	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04094	20 507	3,91	80 258	0	16 899	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04217	132 792	1,00	437 897	132 792	-169 140	0	0	0	2,50	0,0085	0,00848
04218	103 713	1,00	437 897	103 713	-233 649	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
04219	119 416	1,00	437 897	119 416	-224 048	0	0	0	2,50	0,0076	0,00763
04220	89 183	1,14	101 340	0	-384 069	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00168	59 321	1,31	77 723	0	-50 279	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00291	9 001	8,89	79 997	0	15 161	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00299	105 095	1,00	437 897	105 095	-37 136	0	0	0	2,50	0,0067	0,00671
00300	43 082	1,86	79 979	0	15 042	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00852	107 567	1,00	437 897	107 567	-26 349	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
00853	83 567	1,00	437 897	83 567	-34 237	0	0	0	2,50	0,0053	0,00534
00854	43 819	1,77	77 723	0	-43 711	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00855	11 381	6,83	77 723	0	-14 686	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00856	44 512	1,75	77 723	0	-47 940	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00857	45 633	1,70	77 723	0	-13 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00858	13 531	5,74	77 723	0	-6 440	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00859	10 460	7,43	77 723	0	-3 189	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00860	52 353	1,50	78 349	0	4 174	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00861	57 178	1,39	79 430	0	11 380	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00862	21 942	3,64	79 895	0	14 482	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00863	74 866	1,04	77 723	0	-134 725	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00864	104 567	1,00	437 897	104 567	-38 183	0	0	0	2,50	0,0067	0,00668
00865	120 297	1,00	437 897	120 297	-20 417	0	0	0	2,50	0,0077	0,00769
00866	51 380	1,51	77 723	0	-80 747	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00867	31 387	2,48	77 723	0	-46 371	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03033	38 226	2,03	77 723	0	-43 279	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03034	34 975	2,22	77 723	0	-1 155	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03035	46 968	1,72	80 674	0	19 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03036	87 654	1,00	437 897	87 654	-24 068	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
03037	45 408	1,71	77 723	0	-43 095	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03038	76 019	1,02	77 723	0	-9 547	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03039	84 892	1,00	437 897	84 892	-15 307	0	0	0	2,50	0,0054	0,00542
03040	36 500	2,20	80 253	0	16 869	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00170	14 159	5,49	77 714	0	-21 070	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00196	11 874	6,69	79 457	0	11 620	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00280	2 685	28,96	77 777	0	421	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00301	19 870	3,96	78 700	0	6 572	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00310	22 818	3,53	80 546	0	18 884	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00311	34 351	2,33	80 200	0	16 575	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00312	40 117	1,97	79 113	0	9 330	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00313	42 197	1,87	78 981	0	8 449	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00314	47 794	1,65	78 944	0	8 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00315	50 745	1,55	78 588	0	5 830	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00316	51 353	1,53	78 704	0	6 603	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00317	48 793	1,60	78 092	0	2 524	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00318	36 735	2,12	77 810	0	645	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00961	26 407	2,94	77 714	0	-2 718	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00962	29 872	2,61	78 008	0	1 964	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00963	37 224	2,10	78 155	0	2 940	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00964	46 855	1,66	77 714	0	-606	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00965	53 785	1,46	78 534	0	5 467	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00966	60 347	1,29	77 968	0	1 692	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00967	71 193	1,09	77 714	0	-13 068	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00968	77 173	1,01	77 714	0	-7 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00969	87 406	1,00	437 846	87 406	-12 262	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
00970	91 010	1,00	437 846	91 010	-39 143	0	0	0	2,50	0,0058	0,00581
00971	76 532	1,02	77 714	0	-58 753	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00972	82 728	1,00	437 846	82 728	-10 956	0	0	0	2,50	0,0053	0,00529
00973	78 186	1,00	437 846	78 186	-9 802	0	0	0	2,50	0,0050	0,00500
00974	76 435	1,02	77 714	0	-28 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00975	73 346	1,06	77 714	0	-31 731	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00976	98 073	1,00	437 846	98 073	-22 540	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
00977	12 400	6,27	77 714	0	-5 876	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00978	4 757	16,38	77 905	0	1 277	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00979	3 157	24,70	77 979	0	1 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00980	4 405	17,64	77 714	0	-2 210	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00981	3 679	21,27	78 243	0	3 530	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00982	2 672	29,24	78 129	0	2 768	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00983	8 596	9,04	77 714	0	-2 271	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03169	80 090	1,00	437 846	80 090	-49 045	0	0	0	2,50	0,0051	0,00512
03170	56 041	1,39	77 714	0	-26 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03171	7 094	10,95	77 714	0	-435	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03172	11 540	6,73	77 714	0	-9 242	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03173	13 711	5,71	78 324	0	4 071	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03174	11 610	6,69	77 714	0	-3 017	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03175	13 052	5,95	77 714	0	-2 244	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03176	11 359	6,86	77 935	0	1 476	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03177	22 968	3,39	77 757	0	291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03178	24 229	3,21	77 714	0	-3 589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03179	26 119	2,98	77 714	0	-450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03180	30 827	2,52	77 714	0	-9 070	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03181	32 306	2,41	77 714	0	-5 727	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03182	33 193	2,34	77 714	0	-4 385	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03183	35 517	2,22	78 839	0	7 500	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03184	38 029	2,04	77 714	0	-7 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03185	41 041	1,89	77 714	0	-8 516	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03186	43 395	1,79	77 714	0	-975	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03187	48 081	1,62	77 714	0	-2 007	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03188	46 280	1,68	77 714	0	-12 626	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03189	48 735	1,59	77 714	0	-9 061	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03190	50 929	1,53	78 036	0	2 147	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03191	51 710	1,50	77 714	0	-16 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03192	51 960	1,50	77 714	0	-15 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03193	54 103	1,44	77 714	0	-8 012	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03194	62 266	1,25	77 714	0	-18 198	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03195	56 312	1,38	77 714	0	-18 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03196	52 872	1,47	77 714	0	-15 516	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03197	54 028	1,44	77 714	0	-3 780	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03198	61 093	1,27	77 714	0	-16 388	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03199	63 471	1,22	77 714	0	-18 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03200	53 829	1,44	77 714	0	-22 143	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04068	91 964	1,00	437 846	91 964	-84 081	0	0	0	2,50	0,0059	0,00588
04083	56 283	1,38	77 714	0	-38 262	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00210	36 686	2,12	77 723	0	-7 532	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00278	40 552	1,92	77 723	0	-9 396	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00294	36 020	2,24	80 783	0	20 403	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00331	50 735	1,53	77 723	0	-9 138	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00332	47 592	1,63	77 723	0	-10 547	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00333	46 382	1,68	77 723	0	-590	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00334	44 467	1,76	78 064	0	2 275	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00335	43 256	1,84	79 775	0	13 682	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00336	40 081	2,02	81 101	0	22 521	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00337	39 585	2,06	81 565	0	25 613	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00338	38 839	2,09	81 148	0	22 838	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00339	44 623	1,84	82 307	0	30 563	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00868	52 023	1,49	77 723	0	-5 129	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00869	59 998	1,30	77 723	0	-3 548	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00870	67 933	1,14	77 723	0	-6 152	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00871	71 507	1,09	77 723	0	-4 824	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00872	77 450	1,00	77 723	0	-9 590	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00873	80 244	1,00	437 897	80 244	-4 444	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
00874	81 041	1,00	437 897	81 041	-1 719	0	0	0	2,50	0,0052	0,00518
00875	85 733	1,00	437 897	85 733	-5 426	0	0	0	2,50	0,0055	0,00548
00876	84 990	1,00	437 897	84 990	-6 400	0	0	0	2,50	0,0054	0,00543

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00877	64 156	1,23	78 725	0	6 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00878	67 153	1,16	78 058	0	2 235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00879	62 426	1,25	77 907	0	1 231	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00880	34 243	2,31	79 239	0	10 107	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00881	55 169	1,42	78 421	0	4 656	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00882	47 664	1,63	77 723	0	-10 567	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00883	45 680	1,70	77 723	0	-15 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00884	47 982	1,62	77 723	0	-19 887	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00885	53 120	1,46	77 723	0	-20 496	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00886	38 931	2,00	77 723	0	-10 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00887	36 647	2,12	77 723	0	-12 977	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00888	35 775	2,17	77 723	0	-6 218	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03041	73 931	1,05	77 902	0	1 195	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03042	46 961	1,66	77 723	0	-10 149	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03043	43 354	1,82	79 053	0	8 870	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03044	42 771	1,82	77 723	0	-5 927	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03045	51 257	1,52	77 723	0	-5 149	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03046	49 548	1,57	77 723	0	-14 679	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03047	52 024	1,49	77 723	0	-17 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03048	45 334	1,71	77 723	0	-4 447	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03049	55 000	1,41	77 723	0	-8 917	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03050	48 837	1,59	77 723	0	-15 284	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03051	42 423	1,85	78 344	0	4 139	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03052	61 985	1,25	77 723	0	-6 885	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03053	54 167	1,43	77 723	0	-11 355	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03054	49 568	1,57	77 723	0	-46	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03055	44 666	1,78	79 333	0	10 735	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03056	62 102	1,25	77 723	0	-2 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03057	60 634	1,28	77 723	0	-2 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03058	54 100	1,44	77 739	0	106	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03059	69 917	1,11	77 723	0	-427	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03060	67 349	1,15	77 723	0	-946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03061	62 614	1,24	77 723	0	-1 149	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03062	55 992	1,39	77 723	0	-2 324	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03063	66 997	1,16	77 936	0	1 423	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03064	65 669	1,18	77 804	0	541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03065	56 924	1,37	77 723	0	-498	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04085	78 241	1,00	437 897	78 241	-4 018	0	0	0	2,50	0,0050	0,00500
Piano torrini scale			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00288	22 254	3,49	77 723	0	-5 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00295	38 485	2,02	77 723	0	-4 413	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00306	58 615	1,33	77 723	0	-5 697	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00307	69 483	1,12	77 723	0	-4 241	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00308	74 577	1,05	78 498	0	5 170	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00309	80 423	1,00	439 242	80 423	8 673	0	0	0	2,50	0,0051	0,00514
00429	33 695	2,31	77 723	0	-10 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00430	41 787	1,86	77 723	0	-9 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00431	43 876	1,77	77 723	0	-18 904	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00432	44 866	1,73	77 723	0	-10 140	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00653	43 906	1,77	77 723	0	-4 833	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00654	50 287	1,55	77 723	0	-4 915	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00655	55 357	1,40	77 723	0	-7 094	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00656	60 375	1,29	77 723	0	-10 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00657	51 022	1,52	77 723	0	-15 390	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00658	38 510	2,02	77 723	0	-20 868	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00659	33 160	2,34	77 723	0	-6 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00660	26 151	2,97	77 723	0	-1 030	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00661	62 389	1,25	78 101	0	2 523	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00662	31 077	2,55	79 237	0	10 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00663	31 560	2,48	78 265	0	3 617	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00664	64 877	1,21	78 395	0	4 481	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02792	54 444	1,43	77 723	0	-4 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02793	37 563	2,07	77 723	0	-15 349	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02794	46 998	1,65	77 723	0	-10 482	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02795	70 658	1,12	79 028	0	8 705	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02796	70 304	1,12	78 530	0	5 382	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02797	64 630	1,22	78 790	0	7 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02798	60 425	1,29	78 143	0	2 800	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02799	54 992	1,41	77 723	0	-6 921	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02800	60 478	1,29	77 723	0	-1 411	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02801	36 742	2,12	77 723	0	-3 994	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02802	50 595	1,54	77 723	0	-11 782	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04084	69 601	1,12	77 723	0	-9 311	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04086	18 116	4,29	77 723	0	-15 009	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00167	49 626	2,61	129 536	0	-62 148	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00188	64 986	1,99	129 536	0	-34 823	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00286	49 485	2,62	129 536	0	-2 011	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00296	19 623	6,60	129 536	0	-3 561	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00355	40 023	3,24	129 536	0	-1 107	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00356	56 265	2,30	129 536	0	-6 323	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00357	79 274	1,64	129 615	0	530	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00358	93 489	1,39	130 151	0	4 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00359	98 128	1,32	129 536	0	-891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00360	97 986	1,32	129 536	0	-665	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00361	86 702	1,49	129 536	0	-3 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00362	74 825	1,73	129 536	0	-2 365	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00621	55 966	2,31	129 536	0	-8 133	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00622	53 073	2,46	130 630	0	7 293	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00623	53 130	2,44	129 536	0	-6 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00624	58 046	2,29	132 934	0	22 655	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00625	53 198	2,48	132 163	0	17 516	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00626	67 775	1,91	129 536	0	-25 665	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00627	58 773	2,20	129 536	0	-62 031	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00628	31 804	4,07	129 536	0	-15 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00629	28 857	4,49	129 536	0	-10 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00630	22 723	5,70	129 536	0	-4 883	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00631	22 525	5,75	129 536	0	-5 008	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00632	22 228	5,83	129 536	0	-5 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00930	75 683	1,73	130 651	0	7 432	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00931	61 318	2,12	130 031	0	3 299	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00932	61 164	2,12	129 536	0	-6 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00933	53 574	2,42	129 536	0	-8 907	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00934	50 319	2,57	129 536	0	-14 449	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00935	40 557	3,19	129 536	0	-18 951	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00936	36 442	3,55	129 536	0	-25 859	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00937	36 518	3,55	129 536	0	-35 776	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03111	43 288	2,99	129 536	0	-57 018	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03112	29 111	4,45	129 536	0	-2 273	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03113	64 340	2,01	129 536	0	-5 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03114	59 971	2,18	130 992	0	9 706	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03115	58 981	2,21	130 633	0	7 317	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03116	72 299	1,79	129 536	0	-10 541	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03117	78 471	1,65	129 536	0	-7 415	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03118	85 958	1,51	129 536	0	-5 806	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03119	71 499	1,81	129 536	0	-7 208	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03120	85 910	1,51	129 536	0	-8 820	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03121	98 895	1,31	129 536	0	-6 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03122	34 934	3,71	129 536	0	-8 112	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03123	73 978	1,75	129 536	0	-8 350	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03124	88 401	1,47	129 536	0	-2 496	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03125	102 017	1,27	129 569	0	218	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03126	58 662	2,21	129 536	0	-16 833	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03127	70 001	1,85	129 536	0	-9 518	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03128	78 685	1,65	129 536	0	-3 101	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03129	40 546	3,19	129 536	0	-29 332	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03130	47 777	2,71	129 536	0	-13 735	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03131	45 987	2,82	129 536	0	-4 917	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03132	49 112	2,64	129 536	0	-3 747	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00212	95 328	1,00	298 131	95 328	39 952	0	0	0	2,50	0,0061	0,00609
00297	24 553	2,11	51 815	0	-48	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00367	155 629	1,00	291 931	155 629	-42 048	0	0	0	2,50	0,0099	0,00994
00368	35 055	1,48	51 887	0	480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00369	44 382	1,18	52 226	0	2 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00370	57 432	1,00	293 582	57 432	10 638	0	0	0	2,50	0,0037	0,00367
00371	57 957	1,00	293 545	57 957	10 401	0	0	0	2,50	0,0037	0,00370
00372	59 124	1,00	292 681	59 124	4 832	0	0	0	2,50	0,0038	0,00378
00373	55 436	1,00	293 146	55 436	7 831	0	0	0	2,50	0,0035	0,00354
00633	48 075	1,08	52 125	0	2 066	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00634	51 721	1,00	51 815	0	-330	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00635	70 264	1,00	292 526	70 264	3 835	0	0	0	2,50	0,0045	0,00449
00636	70 650	1,00	292 224	70 650	1 888	0	0	0	2,50	0,0045	0,00451
00637	75 894	1,00	294 274	75 894	15 097	0	0	0	2,50	0,0048	0,00485
00638	73 952	1,00	294 010	73 952	13 397	0	0	0	2,50	0,0047	0,00472
00917	123 803	1,00	291 931	123 803	-61 639	0	0	0	2,50	0,0079	0,00791
00918	146 118	1,00	291 931	146 118	-34 778	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
00919	139 712	1,00	292 364	139 712	2 789	0	0	0	2,50	0,0089	0,00893
00920	149 714	1,00	291 931	149 714	-1 645	0	0	0	2,50	0,0096	0,00957
00921	135 423	1,00	292 762	135 423	5 357	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00922	134 346	1,00	293 688	134 346	11 323	0	0	0	2,50	0,0086	0,00858
00923	130 588	1,00	291 931	130 588	-3 093	0	0	0	2,50	0,0083	0,00834
00924	170 389	1,00	291 931	170 389	-69 130	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
00925	126 733	1,00	291 931	126 733	-115 107	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
00926	111 049	1,00	291 931	111 049	-38 468	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
00927	103 273	1,00	291 931	103 273	-15 651	0	0	0	2,50	0,0066	0,00660
00928	109 286	1,00	291 931	109 286	-10 501	0	0	0	2,50	0,0070	0,00698
00929	54 707	1,02	55 816	0	-159 928	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03089	97 860	1,00	293 910	97 860	12 751	0	0	0	2,50	0,0063	0,00625
03090	50 775	1,02	51 853	0	251	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03091	36 681	1,41	51 815	0	-38 887	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03092	81 687	1,00	291 931	81 687	-130 912	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
03093	103 550	1,00	291 931	103 550	-41 372	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
03094	100 554	1,00	291 931	100 554	-23 423	0	0	0	2,50	0,0064	0,00642
03095	101 108	1,00	291 931	101 108	-36 609	0	0	0	2,50	0,0065	0,00646
03096	55 160	1,00	291 931	55 160	-46 470	0	0	0	2,50	0,0035	0,00352
03097	98 209	1,00	291 931	98 209	-28 643	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
03098	83 187	1,00	291 931	83 187	-25 418	0	0	0	2,50	0,0053	0,00531
03099	65 068	1,00	291 931	65 068	-20 455	0	0	0	2,50	0,0042	0,00416
03100	108 864	1,00	292 373	108 864	2 846	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
03101	90 698	1,00	292 903	90 698	6 262	0	0	0	2,50	0,0058	0,00579
03102	77 227	1,00	292 616	77 227	4 415	0	0	0	2,50	0,0049	0,00493
03103	70 120	1,00	292 452	70 120	3 358	0	0	0	2,50	0,0045	0,00448
03104	97 352	1,00	291 931	97 352	-2 010	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
03105	86 693	1,00	291 931	86 693	-2 327	0	0	0	2,50	0,0055	0,00554
03106	78 054	1,00	291 931	78 054	-493	0	0	0	2,50	0,0050	0,00499
03107	105 558	1,00	291 931	105 558	-1 934	0	0	0	2,50	0,0067	0,00674
03108	94 044	1,00	292 154	94 044	1 440	0	0	0	2,50	0,0060	0,00601
03109	86 721	1,00	292 477	86 721	3 518	0	0	0	2,50	0,0055	0,00554
03110	73 156	1,00	293 230	73 156	8 370	0	0	0	2,50	0,0047	0,00467
04070	58 914	1,00	291 931	58 914	-167 810	0	0	0	2,50	0,0038	0,00376
04091	34 778	1,86	64 734	0	-75 385	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano torrini scale			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00283	171 029	1,00	729 828	171 029	-48 014	0	0	0	2,50	0,0109	0,01093
00284	197 237	1,00	734 897	197 237	32 669	0	0	0	2,50	0,0126	0,01260
00285	31 280	4,45	139 195	0	64 381	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00400	210 182	1,00	730 007	210 182	1 158	0	0	0	2,50	0,0134	0,01343
00401	41 838	3,10	129 538	0	-9 630	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00402	338 784	1,00	729 828	338 784	-11 694	0	0	0	2,50	0,0216	0,02164
00403	424 273	1,00	732 377	424 273	16 428	0	0	0	2,50	0,0271	0,02711
00404	421 517	1,00	740 452	421 517	68 468	0	0	0	2,50	0,0269	0,02693
00405	328 424	1,00	735 854	328 424	38 835	0	0	0	2,50	0,0210	0,02098
00406	43 027	3,01	129 538	0	-6 526	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00407	196 763	1,00	729 828	196 763	-11 039	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257
00599	225 457	1,00	732 450	225 457	16 898	0	0	0	2,50	0,0144	0,01440
00600	225 901	1,00	733 822	225 901	25 739	0	0	0	2,50	0,0144	0,01443
00601	231 825	1,00	733 680	231 825	24 826	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
00602	203 029	1,00	733 933	203 029	26 455	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
00603	49 500	2,62	129 538	0	-79 683	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00604	125 598	1,03	129 538	0	-62 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00605	146 206	1,00	737 760	146 206	51 120	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
00606	34 041	4,03	137 316	0	51 853	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00607	198 645	1,00	729 828	198 645	-30 994	0	0	0	2,50	0,0127	0,01269
00608	218 792	1,00	729 828	218 792	-880	0	0	0	2,50	0,0140	0,01398
00609	224 568	1,00	729 828	224 568	-64 009	0	0	0	2,50	0,0143	0,01435
00610	217 738	1,00	729 828	217 738	-13 806	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
01593	70 408	1,84	129 538	0	-276 187	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01594	126 883	1,02	129 538	0	-29 824	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01595	50 947	2,54	129 538	0	-20 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01596	44 244	2,93	129 538	0	-22 252	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01597	79 125	1,64	129 538	0	-956	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01598	56 485	2,29	129 538	0	-8 151	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01599	120 734	1,07	129 538	0	-57 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01600	264 551	1,00	729 828	264 551	-413 758	0	0	0	2,50	0,0169	0,01690
01601	266 216	1,00	775 933	266 216	297 123	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
01602	120 632	1,13	136 369	0	45 543	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01603	58 377	2,25	131 425	0	12 582	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01604	82 776	1,57	129 946	0	2 718	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01605	46 036	2,95	135 971	0	42 891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01606	51 706	2,61	134 694	0	34 375	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01607	128 494	1,07	137 424	0	52 571	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01608	79 620	1,63	129 538	0	-200 713	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01609	286 225	1,00	729 828	286 225	-1 412 476	0	0	0	2,50	0,0183	0,01829
01610	294 055	1,00	774 059	294 055	285 048	0	0	0	2,50	0,0188	0,01879
01611	128 074	1,16	148 003	0	100 658	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01612	134 121	1,00	729 828	134 121	-300 458	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857
01613	294 771	1,00	729 828	294 771	-318 989	0	0	0	2,50	0,0188	0,01883
01614	363 776	1,00	729 828	363 776	-1 052 790	0	0	0	2,50	0,0232	0,02324
02242	39 945	3,24	129 538	0	-98 522	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02243	44 464	2,91	129 538	0	-159 890	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02244	30 070	4,39	132 013	0	16 499	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02245	40 660	3,53	143 707	0	94 463	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02725	144 767	1,00	730 791	144 767	6 210	0	0	0	2,50	0,0092	0,00925
02726	171 527	1,00	729 828	171 527	-38 113	0	0	0	2,50	0,0110	0,01096
02727	189 154	1,00	735 361	189 154	35 658	0	0	0	2,50	0,0121	0,01208
02728	135 944	1,00	729 828	135 944	-16 843	0	0	0	2,50	0,0087	0,00869
02729	250 273	1,00	729 828	250 273	-58 742	0	0	0	2,50	0,0160	0,01599
02730	206 232	1,00	729 828	206 232	-14 220	0	0	0	2,50	0,0132	0,01318
02731	222 966	1,00	729 828	222 966	-89 948	0	0	0	2,50	0,0142	0,01425
02732	93 302	1,39	129 538	0	-222 368	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02733	246 832	1,00	729 828	246 832	-48 759	0	0	0	2,50	0,0158	0,01577
02734	250 215	1,00	735 716	250 215	37 950	0	0	0	2,50	0,0160	0,01599
02735	220 495	1,00	730 324	220 495	3 200	0	0	0	2,50	0,0141	0,01409
02736	234 272	1,00	753 328	234 272	151 445	0	0	0	2,50	0,0150	0,01497
02737	95 741	1,35	129 538	0	-161 683	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04088	22 262	5,82	129 538	0	-91 428	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04209	260 341	1,00	729 828	260 341	-379 466	0	0	0	2,50	0,0166	0,01663
04210	245 781	1,00	729 828	245 781	-524 806	0	0	0	2,50	0,0157	0,01570
04211	250 929	1,00	784 914	250 929	355 000	0	0	0	2,50	0,0160	0,01603
04212	258 920	1,00	807 120	258 920	498 105	0	0	0	2,50	0,0165	0,01654

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
Piano torrini scale			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00290	77 069	1,69	130 278	0	4 932	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00292	67 602	1,92	129 538	0	-55 239	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00298	42 976	3,01	129 538	0	-19 692	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00421	151 838	1,00	729 828	151 838	-9 407	0	0	0	2,50	0,0097	0,00970
00422	167 866	1,00	734 999	167 866	33 327	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
00423	181 652	1,00	734 353	181 652	29 164	0	0	0	2,50	0,0116	0,01161
00424	40 191	3,34	134 200	0	31 083	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00425	54 592	2,37	129 538	0	-5 834	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00426	98 502	1,32	129 538	0	-2 958	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00427	88 567	1,46	129 538	0	-2 806	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00428	62 515	2,07	129 538	0	-8 605	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00889	49 222	2,66	131 049	0	10 074	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00890	50 048	2,61	130 425	0	5 911	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00891	56 987	2,27	129 538	0	-12 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00892	59 017	2,19	129 538	0	-27 214	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00893	71 048	1,82	129 538	0	-27 952	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00894	55 840	2,32	129 538	0	-21 993	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00895	53 167	2,44	129 538	0	-18 467	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00896	82 442	1,57	129 538	0	-39 480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00897	62 992	2,06	129 538	0	-10 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00898	46 215	2,80	129 538	0	-22 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00899	78 328	1,65	129 538	0	-94 347	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00900	32 903	3,94	129 538	0	-24 504	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00901	109 813	1,21	132 387	0	18 998	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00902	144 971	1,00	733 852	144 971	25 934	0	0	0	2,50	0,0093	0,00926
00903	147 549	1,00	730 114	147 549	1 846	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
00904	142 325	1,00	736 952	142 325	45 914	0	0	0	2,50	0,0091	0,00909
01781	29 298	4,42	129 538	0	-97 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01782	52 990	2,44	129 538	0	-50 346	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01783	102 260	1,27	129 538	0	-34 986	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01784	71 923	1,80	129 538	0	-27 430	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01785	72 160	1,80	129 538	0	-23 566	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01786	129 703	1,00	729 828	129 703	-92 826	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
01787	137 578	1,00	729 828	137 578	-259 138	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
01788	121 838	1,06	129 538	0	-117 162	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01789	27 529	4,83	133 091	0	23 686	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01790	62 116	2,09	129 755	0	1 450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01791	12 871	10,25	131 862	0	15 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01792	2 837	46,00	130 505	0	6 450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01793	58 808	2,26	133 038	0	23 331	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01794	231 950	1,00	757 686	231 950	179 535	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01795	38 309	4,50	172 465	0	-593 450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01796	22 931	5,65	129 538	0	-297 572	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01797	63 030	2,06	129 538	0	-284 242	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01798	124 870	1,04	129 538	0	-118 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03066	70 488	1,84	129 538	0	-33 510	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03067	52 237	2,48	129 538	0	-16 113	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03068	111 221	1,16	129 538	0	-45 514	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03069	159 770	1,00	729 828	159 770	-102 206	0	0	0	2,50	0,0102	0,01021

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03070	147 462	1,00	729 828	147 462	-306 705	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
03071	91 561	1,45	133 117	0	23 862	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03072	55 705	2,37	132 098	0	17 070	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03073	83 367	1,55	129 538	0	-210 670	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03074	21 616	6,69	144 545	0	100 047	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03075	117 551	1,11	131 006	0	9 789	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03076	96 596	1,44	139 106	0	63 790	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03077	26 941	4,81	129 538	0	-87 845	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03078	80 963	1,61	130 349	0	5 407	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03079	81 755	1,59	129 985	0	2 980	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03080	30 534	4,24	129 538	0	-23 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03081	65 583	1,98	129 538	0	-20 734	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04087	18 815	6,88	129 538	0	-740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04229	82 303	1,57	129 538	0	-38 890	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04230	83 153	1,62	134 525	0	-323 661	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04231	84 085	1,54	129 538	0	-128 394	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04232	262 970	1,00	830 343	262 970	647 767	0	0	0	2,50	0,0168	0,01680
Piano torrini scale			**Parete P10-P17**						**Parete P10-P17**		
00287	49 993	1,67	83 690	0	39 782	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00299	6 473	12,01	77 723	0	-8 465	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00300	10 672	7,28	77 723	0	-23 491	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00437	77 865	1,00	437 897	77 865	-27 955	0	0	0	2,50	0,0050	0,00497
00438	78 390	1,00	437 897	78 390	-12 264	0	0	0	2,50	0,0050	0,00501
00439	59 074	1,32	77 997	0	1 827	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00440	25 352	3,07	77 723	0	-17 594	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00862	59 972	1,30	77 723	0	-76 894	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00863	13 401	5,95	79 798	0	13 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00864	59 228	1,34	79 585	0	12 417	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00865	47 123	1,70	79 987	0	15 095	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00866	29 844	2,77	82 699	0	33 177	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00867	24 565	3,37	82 814	0	33 941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00905	60 601	1,55	93 652	0	106 196	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00906	16 865	4,61	77 723	0	-10 025	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00907	49 660	1,63	80 796	0	20 488	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00908	43 820	1,85	81 052	0	22 193	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00909	60 690	1,32	80 115	0	15 950	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00910	61 660	1,38	84 868	0	47 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01799	82 060	1,00	437 897	82 060	-190 937	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
01800	31 869	2,52	80 383	0	17 737	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01801	2 392	32,50	77 723	0	-17 232	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01802	38 761	2,06	79 784	0	13 745	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01803	16 835	4,88	82 215	0	29 951	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01804	4 090	19,00	77 727	0	26	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01805	76 763	1,08	83 261	0	36 921	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01806	44 870	1,82	81 821	0	-240 274	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01807	27 986	2,78	77 723	0	-153 851	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01808	44 021	1,81	79 638	0	12 771	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01809	5 563	13,97	77 723	0	-22 467	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01810	16 376	4,80	78 624	0	6 012	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01811	37 618	2,17	81 786	0	27 089	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01812	1 657	46,90	77 723	0	-30 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01813	41 020	1,98	81 020	0	21 979	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01814	102 053	1,12	114 173	0	243 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01815	84 835	1,19	101 075	0	155 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01816	34 685	2,24	77 723	0	-17 409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01817	36 269	2,15	77 866	0	953	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01818	18 936	4,16	78 794	0	7 143	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01819	34 784	2,23	77 723	0	-47 649	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01820	68 316	1,14	77 723	0	-91 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03082	41 819	1,86	77 723	0	-26 973	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03083	51 361	1,53	78 418	0	4 632	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03084	63 035	1,23	77 723	0	-15 365	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04089	12 909	6,02	77 723	0	-30 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04221	101 699	1,00	437 897	101 699	-299 453	0	0	0	2,50	0,0065	0,00650
04222	61 145	1,86	113 425	0	238 016	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04223	29 603	2,63	77 723	0	-84 912	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04224	70 707	1,21	85 545	0	-260 301	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Secondo			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		
00098	38 612	2,01	77 723	0	-53 166	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00163	13 159	5,91	77 723	0	-26 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00169	4 680	16,61	77 723	0	-38 032	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00210	39 066	1,99	77 723	0	-11 344	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00938	39 561	1,96	77 723	0	-10 125	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00939	24 675	3,15	77 723	0	-11 277	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00940	13 758	5,65	77 723	0	-21 918	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01015	39 225	1,98	77 723	0	-8 876	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01016	36 257	2,14	77 723	0	-4 945	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01017	38 543	2,02	77 723	0	-7 373	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01018	36 313	2,14	77 723	0	-5 850	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01019	39 719	1,96	77 723	0	-7 803	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01020	35 051	2,22	77 723	0	-7 335	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01059	45 526	1,71	77 723	0	-11 064	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01060	35 596	2,18	77 723	0	-16 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01061	21 232	3,66	77 723	0	-24 120	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01062	5 462	14,23	77 723	0	-3 600	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01063	5 613	13,85	77 723	0	-5 045	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01064	9 101	8,54	77 723	0	-6 192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01065	4 512	17,23	77 723	0	-2 697	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01066	10 972	7,08	77 723	0	-7 225	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01067	4 755	16,35	77 723	0	-10 025	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03286	14 155	5,49	77 723	0	-11 830	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03287	5 894	13,19	77 723	0	-8 232	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03288	40 881	1,90	77 723	0	-4 243	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03289	27 926	2,78	77 723	0	-13 746	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03290	41 051	1,89	77 723	0	-7 555	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03291	37 306	2,08	77 723	0	-6 018	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03292	34 906	2,23	77 723	0	-3 078	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03293	38 380	2,03	77 723	0	-7 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03294	19 037	4,08	77 723	0	-4 599	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03295	16 782	4,63	77 723	0	-1 083	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03296	17 650	4,40	77 723	0	-3 711	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00094	191 832	1,00	450 251	191 832	79 616	0	0	0	2,50	0,0123	0,01226
00095	158 626	1,00	455 914	158 626	116 109	0	0	0	2,50	0,0101	0,01013
00188	122 719	1,00	439 805	122 719	12 299	0	0	0	2,50	0,0078	0,00784
00209	186 211	1,00	437 897	186 211	-80 662	0	0	0	2,50	0,0119	0,01190
00611	174 317	1,00	442 980	174 317	32 763	0	0	0	2,50	0,0111	0,01114
00612	183 275	1,00	440 020	183 275	13 686	0	0	0	2,50	0,0117	0,01171
00613	189 990	1,00	439 945	189 990	13 202	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
00614	178 293	1,00	440 067	178 293	13 985	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
01068	213 070	1,00	442 003	213 070	26 463	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
01069	203 015	1,00	441 093	203 015	20 602	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
01070	203 061	1,00	441 669	203 061	24 312	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
01071	209 405	1,00	446 193	209 405	53 469	0	0	0	2,50	0,0134	0,01338
01072	172 603	1,00	437 897	172 603	-13 186	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
01073	180 983	1,00	437 897	180 983	-45 759	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
01074	165 027	1,00	437 897	165 027	-135 287	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
01075	180 856	1,00	437 897	180 856	-216 073	0	0	0	2,50	0,0116	0,01155
01076	246 742	1,00	437 897	246 742	-152 038	0	0	0	2,50	0,0158	0,01576
01077	240 709	1,00	437 897	240 709	-15 145	0	0	0	2,50	0,0154	0,01538
01078	160 580	1,00	437 897	160 580	-38 856	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
01079	145 733	1,00	437 897	145 733	-4 915	0	0	0	2,50	0,0093	0,00931
01080	135 385	1,00	437 897	135 385	-26 684	0	0	0	2,50	0,0086	0,00865
01081	116 054	1,00	440 420	116 054	16 260	0	0	0	2,50	0,0074	0,00741
01082	98 425	1,00	445 808	98 425	50 983	0	0	0	2,50	0,0063	0,00629
01083	92 327	1,00	440 829	92 327	18 899	0	0	0	2,50	0,0059	0,00590
03297	169 789	1,00	439 800	169 789	12 267	0	0	0	2,50	0,0108	0,01085
03298	217 499	1,00	437 897	217 499	-29 330	0	0	0	2,50	0,0139	0,01390
03299	178 991	1,00	437 897	178 991	-18 720	0	0	0	2,50	0,0114	0,01144
03300	145 890	1,00	441 361	145 890	22 325	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932
03301	146 212	1,00	440 618	146 212	17 537	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
03302	148 681	1,00	446 408	148 681	54 853	0	0	0	2,50	0,0095	0,00950
03303	198 820	1,00	437 897	198 820	-81 437	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
03304	230 912	1,00	437 897	230 912	-46 385	0	0	0	2,50	0,0148	0,01475
03305	166 625	1,00	443 531	166 625	36 310	0	0	0	2,50	0,0106	0,01065
03306	186 652	1,00	437 897	186 652	-117 420	0	0	0	2,50	0,0119	0,01193
03307	251 276	1,00	437 897	251 276	-89 261	0	0	0	2,50	0,0161	0,01605
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00094	150 348	1,00	438 798	150 348	5 811	0	0	0	2,50	0,0096	0,00961
00209	98 980	1,00	437 897	98 980	-35 217	0	0	0	2,50	0,0063	0,00632
00260	119 791	1,00	437 897	119 791	-79 254	0	0	0	2,50	0,0077	0,00765
00282	26 366	2,95	77 723	0	-15 220	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01027	20 393	3,81	77 723	0	-101 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01028	102 532	1,00	437 897	102 532	-93 339	0	0	0	2,50	0,0066	0,00655
01029	269 752	1,00	437 897	269 752	-96 302	0	0	0	2,50	0,0172	0,01723
01030	330 226	1,00	437 897	330 226	-172 250	0	0	0	2,50	0,0211	0,02110
01031	256 986	1,00	437 897	256 986	-97 273	0	0	0	2,50	0,0164	0,01642
01032	172 714	1,00	437 897	172 714	-31 556	0	0	0	2,50	0,0110	0,01103
01072	256 198	1,00	437 897	256 198	-84 905	0	0	0	2,50	0,0164	0,01637
01073	252 160	1,00	437 897	252 160	-96 986	0	0	0	2,50	0,0161	0,01611

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01074	242 305	1,00	437 897	242 305	-53 072	0	0	0	2,50	0,0155	0,01548
01075	192 267	1,00	437 897	192 267	-196 625	0	0	0	2,50	0,0123	0,01228
01076	248 327	1,00	479 611	248 327	268 825	0	0	0	2,50	0,0159	0,01587
01077	191 427	1,00	437 897	191 427	-14 669	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
01134	190 778	1,00	437 897	190 778	-74 191	0	0	0	2,50	0,0122	0,01219
01135	195 413	1,00	437 897	195 413	-39 780	0	0	0	2,50	0,0125	0,01248
01136	204 909	1,00	437 897	204 909	-21 724	0	0	0	2,50	0,0131	0,01309
01137	205 089	1,00	437 897	205 089	-15 557	0	0	0	2,50	0,0131	0,01310
01138	185 891	1,00	437 897	185 891	-30 749	0	0	0	2,50	0,0119	0,01188
01139	194 364	1,00	437 897	194 364	-2 176	0	0	0	2,50	0,0124	0,01242
01140	236 171	1,00	438 904	236 171	6 494	0	0	0	2,50	0,0151	0,01509
01141	291 434	1,00	444 504	291 434	42 580	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
01142	320 684	1,00	437 897	320 684	-31 487	0	0	0	2,50	0,0205	0,02049
01143	286 311	1,00	437 897	286 311	-69 074	0	0	0	2,50	0,0183	0,01829
01144	230 376	1,00	437 897	230 376	-66 138	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
01976	225 972	1,00	437 897	225 972	-191 728	0	0	0	2,50	0,0144	0,01444
01977	105 365	1,00	437 897	105 365	-3 580	0	0	0	2,50	0,0067	0,00673
01978	211 603	1,00	475 003	211 603	239 133	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
01979	225 593	1,00	509 802	225 593	463 393	0	0	0	2,50	0,0144	0,01441
01980	127 818	1,00	446 100	127 818	52 865	0	0	0	2,50	0,0082	0,00817
01981	238 296	1,00	437 897	238 296	-221 962	0	0	0	2,50	0,0152	0,01522
01982	316 876	1,00	437 897	316 876	-603 159	0	0	0	2,50	0,0202	0,02024
01983	263 605	1,00	437 897	263 605	-234 277	0	0	0	2,50	0,0168	0,01684
01984	160 285	1,00	437 897	160 285	-6 832	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
01985	133 314	1,00	471 485	133 314	216 458	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
01986	170 156	1,00	488 644	170 156	327 039	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
01987	163 606	1,00	437 897	163 606	-179 645	0	0	0	2,50	0,0105	0,01045
01988	62 387	1,37	85 545	0	-168 902	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01989	255 671	1,00	437 897	255 671	-515 714	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
01990	147 636	1,00	437 897	147 636	-173 625	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
01991	116 940	1,00	437 897	116 940	-13 774	0	0	0	2,50	0,0075	0,00747
01992	85 855	1,00	437 897	85 855	-13 724	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
01993	231 803	1,00	470 213	231 803	208 263	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
01994	284 494	1,00	536 732	284 494	636 942	0	0	0	2,50	0,0182	0,01818
01995	253 447	1,00	440 793	253 447	18 664	0	0	0	2,50	0,0162	0,01619
01996	171 357	1,00	447 449	171 357	61 563	0	0	0	2,50	0,0109	0,01095
01997	274 190	1,00	437 897	274 190	-730 906	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
01998	236 614	1,00	437 897	236 614	-262 185	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
01999	125 097	1,00	446 974	125 097	58 499	0	0	0	2,50	0,0080	0,00799
02000	155 552	1,00	449 911	155 552	77 424	0	0	0	2,50	0,0099	0,00994
02001	178 022	1,00	467 867	178 022	193 141	0	0	0	2,50	0,0114	0,01137
02287	26 259	2,96	77 723	0	-44 775	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02288	116 477	1,00	437 897	116 477	-40 172	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
02289	217 048	1,00	437 897	217 048	-7 581	0	0	0	2,50	0,0139	0,01387
02290	231 324	1,00	437 897	231 324	-58 223	0	0	0	2,50	0,0148	0,01478
02291	147 383	1,00	437 897	147 383	-23 768	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
02292	108 890	1,00	437 897	108 890	-66 829	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
02293	138 615	1,00	437 897	138 615	-12 781	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
02294	160 707	1,00	439 920	160 707	13 037	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
02295	190 580	1,00	437 897	190 580	-41 715	0	0	0	2,50	0,0122	0,01218

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02296	198 089	1,00	437 897	198 089	-48 562	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
02297	162 390	1,00	437 897	162 390	-53 097	0	0	0	2,50	0,0104	0,01037
02316	442 111	1,00	443 014	442 111	-74 278	0	0	0	2,46	0,0287	0,02871
02317	443 036	1,00	447 389	443 036	61 173	0	0	0	2,50	0,0283	0,02831
03346	203 093	1,00	437 897	203 093	-42 397	0	0	0	2,50	0,0130	0,01298
03347	11 741	6,62	77 723	0	-62 236	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03348	306 259	1,00	437 897	306 259	-56 432	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
03349	414 996	1,00	437 897	414 996	-34 740	0	0	0	2,50	0,0265	0,02651
03350	333 225	1,00	441 419	333 225	22 698	0	0	0	2,50	0,0213	0,02129
03351	381 306	1,00	443 779	381 306	37 910	0	0	0	2,50	0,0244	0,02436
03352	282 255	1,00	437 897	282 255	-86 158	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
03353	181 902	1,00	437 897	181 902	-48 384	0	0	0	2,50	0,0116	0,01162
03354	185 025	1,00	444 699	185 025	43 839	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
03355	216 959	1,00	471 777	216 959	218 340	0	0	0	2,50	0,0139	0,01386
03356	228 916	1,00	440 302	228 916	15 499	0	0	0	2,50	0,0146	0,01463
03357	151 216	1,00	437 897	151 216	-15 979	0	0	0	2,50	0,0097	0,00966
03358	192 859	1,00	453 729	192 859	102 032	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
03359	253 961	1,00	450 174	253 961	79 118	0	0	0	2,50	0,0162	0,01623
03360	171 566	1,00	437 897	171 566	-27 921	0	0	0	2,50	0,0110	0,01096
03361	191 387	1,00	437 897	191 387	-19 674	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
03362	214 288	1,00	451 363	214 288	86 782	0	0	0	2,50	0,0137	0,01369
03363	209 886	1,00	444 625	209 886	43 364	0	0	0	2,50	0,0134	0,01341
03364	179 347	1,00	437 897	179 347	-64 669	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
03365	233 061	1,00	437 897	233 061	-25 744	0	0	0	2,50	0,0149	0,01489
03366	191 390	1,00	453 843	191 390	102 768	0	0	0	2,50	0,0122	0,01223
03367	142 609	1,00	443 429	142 609	35 652	0	0	0	2,50	0,0091	0,00911
03368	211 578	1,00	437 897	211 578	-128 354	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
03369	226 797	1,00	437 897	226 797	-152 221	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
03370	127 666	1,00	437 897	127 666	-95 144	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
03371	238 835	1,00	452 155	238 835	91 887	0	0	0	2,50	0,0153	0,01526
03372	218 209	1,00	437 897	218 209	-209 896	0	0	0	2,50	0,0139	0,01394
03373	339 317	1,00	437 897	339 317	-83 802	0	0	0	2,50	0,0217	0,02168
03374	206 635	1,00	443 224	206 635	34 329	0	0	0	2,50	0,0132	0,01320
03375	286 828	1,00	437 897	286 828	-138 302	0	0	0	2,50	0,0183	0,01833
03376	305 164	1,00	437 897	305 164	-44 348	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
03377	67 350	1,15	77 723	0	-33 235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04118	248 622	1,00	437 897	248 622	-394 317	0	0	0	2,50	0,0159	0,01588
04119	223 614	1,00	487 965	223 614	322 661	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
04120	429 215	1,00	437 897	429 215	-385 726	0	0	0	2,50	0,0274	0,02742
04121	215 271	1,00	470 584	215 271	210 653	0	0	0	2,50	0,0138	0,01375
04122	153 108	1,00	437 897	153 108	-216 091	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
04123	251 298	1,00	508 273	251 298	453 536	0	0	0	2,50	0,0161	0,01606
04124	244 805	1,00	437 897	244 805	-504 885	0	0	0	2,50	0,0156	0,01564
04125	187 596	1,00	471 219	187 596	214 744	0	0	0	2,50	0,0120	0,01199
04154	408 329	1,00	437 897	408 329	-39 019	0	0	0	2,50	0,0261	0,02609
04157	349 751	1,00	447 335	349 751	60 827	0	0	0	2,50	0,0223	0,02235
Piano Secondo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00260	56 257	1,38	77 723	0	-114 576	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00261	77 937	1,08	84 095	0	-153 421	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00279	15 667	4,96	77 723	0	-57 164	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00282	14 803	5,25	77 723	0	-20 829	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01021	129 054	1,00	437 897	129 054	-125 471	0	0	0	2,50	0,0082	0,00825
01022	128 995	1,00	437 996	128 995	638	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
01023	140 814	1,00	441 986	140 814	26 356	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
01024	104 048	1,00	454 614	104 048	107 737	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
01025	64 813	1,28	83 256	0	36 892	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01026	51 166	1,52	77 723	0	-20 535	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01027	61 587	1,26	77 723	0	-93 425	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01028	17 512	5,86	102 619	0	-296 522	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01029	208 634	1,00	437 897	208 634	-206 569	0	0	0	2,50	0,0133	0,01333
01030	124 041	1,00	437 897	124 041	-15 448	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
01031	80 375	1,00	437 897	80 375	-23 364	0	0	0	2,50	0,0051	0,00514
01032	53 860	1,58	85 302	0	50 526	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01894	189 954	1,00	437 897	189 954	-144 202	0	0	0	2,50	0,0121	0,01214
01895	62 212	1,25	77 723	0	-4 729	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01896	25 464	3,05	77 723	0	-22 319	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01897	31 278	2,48	77 723	0	-18 294	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01898	30 450	2,74	83 336	0	37 424	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01899	71 265	1,09	77 723	0	-146 570	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01900	184 710	1,00	437 897	184 710	-289 749	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
01901	102 879	1,00	447 960	102 879	64 851	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
01902	81 115	1,00	81 307	0	23 899	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01903	54 501	1,46	79 299	0	10 511	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01904	104 296	1,00	440 691	104 296	18 009	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
01905	176 001	1,00	476 041	176 001	245 822	0	0	0	2,50	0,0112	0,01124
01906	167 173	1,00	476 918	167 173	251 473	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
01907	153 787	1,00	437 897	153 787	-51 157	0	0	0	2,50	0,0098	0,00983
01908	75 711	1,06	80 312	0	17 262	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01909	92 040	1,00	437 897	92 040	-228 647	0	0	0	2,50	0,0059	0,00588
01910	71 020	1,46	103 576	0	-384 173	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01911	188 870	1,00	437 897	188 870	-385 718	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
01912	254 568	1,00	437 897	254 568	-620 569	0	0	0	2,50	0,0163	0,01626
02268	212 256	1,00	437 897	212 256	-8 578	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
02269	264 985	1,00	437 897	264 985	-15 737	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
02270	277 856	1,00	438 657	277 856	4 903	0	0	0	2,50	0,0178	0,01775
02271	244 505	1,00	439 323	244 505	9 194	0	0	0	2,50	0,0156	0,01562
03242	178 557	1,00	437 897	178 557	-16 207	0	0	0	2,50	0,0114	0,01141
03243	117 803	1,00	444 851	117 803	44 816	0	0	0	2,50	0,0075	0,00753
03244	228 155	1,00	437 897	228 155	-82 645	0	0	0	2,50	0,0146	0,01458
03245	199 778	1,00	437 897	199 778	-138 636	0	0	0	2,50	0,0128	0,01276
03246	222 464	1,00	445 324	222 464	47 866	0	0	0	2,50	0,0142	0,01421
04110	367 474	1,00	437 897	367 474	-761 064	0	0	0	2,50	0,0235	0,02348
04111	132 164	1,00	464 958	132 164	174 394	0	0	0	2,50	0,0084	0,00844
04112	230 703	1,00	437 897	230 703	-270 411	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
04113	247 093	1,00	523 861	247 093	553 991	0	0	0	2,50	0,0158	0,01579
04234	110 611	1,00	437 897	110 611	-8 621	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
04235	173 391	1,00	437 897	173 391	-15 000	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108
Piano Secondo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00277	39 343	1,98	77 723	0	-60 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00289	18 117	4,29	77 723	0	-1 030	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01009	44 254	1,76	77 723	0	-47 562	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01010	35 080	2,22	77 723	0	-13 464	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01011	28 039	2,77	77 723	0	-12 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01012	49 611	1,57	77 723	0	-11 354	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01013	65 099	1,19	77 723	0	-4 309	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01014	17 973	4,32	77 723	0	-36 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01100	83 561	1,00	437 897	83 561	-31 991	0	0	0	2,50	0,0053	0,00534
01101	68 020	1,14	77 723	0	-2 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01102	56 019	1,39	78 134	0	2 741	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01103	88 741	1,00	437 897	88 741	-298	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
01104	138 708	1,00	460 867	138 708	148 035	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
01105	20 243	4,70	95 125	0	-30 395	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01933	109 321	1,00	437 897	109 321	-197 927	0	0	0	2,50	0,0070	0,00698
01934	32 215	2,41	77 723	0	-24 847	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01935	2 465	31,53	77 723	0	-22 388	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01936	23 741	3,27	77 723	0	-14 137	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01937	10 658	7,29	77 723	0	-19 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01938	1 994	38,97	77 723	0	-4 063	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01939	51 967	1,50	77 723	0	-23 509	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01940	59 947	1,40	84 095	0	-255 807	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01941	78 053	1,00	437 897	78 053	-166 178	0	0	0	2,50	0,0050	0,00499
01942	29 121	2,67	77 723	0	-26 553	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01943	4 191	19,96	83 643	0	39 469	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01944	2 712	30,71	83 271	0	36 989	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01945	7 103	11,24	79 822	0	13 997	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01946	3 800	21,22	80 631	0	19 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01947	42 332	1,88	79 775	0	13 681	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01948	123 906	1,00	469 556	123 906	204 026	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
01949	158 799	1,00	437 897	158 799	-553 647	0	0	0	2,50	0,0101	0,01015
01950	158 744	1,00	437 897	158 744	-393 535	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
01951	128 906	1,00	437 897	128 906	-224 585	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
01952	104 038	1,00	437 897	104 038	-131 043	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
01953	134 579	1,00	437 897	134 579	-173 358	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
02265	218 292	1,00	437 897	218 292	-27 026	0	0	0	2,50	0,0139	0,01395
02266	217 473	1,00	437 897	217 473	-29 252	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
02267	173 084	1,00	437 897	173 084	-81 301	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
03314	91 036	1,00	437 897	91 036	-103 955	0	0	0	2,50	0,0058	0,00582
03315	155 715	1,00	437 897	155 715	-30 542	0	0	0	2,50	0,0099	0,00995
03316	182 090	1,00	437 897	182 090	-35 840	0	0	0	2,50	0,0116	0,01163
04076	49 481	1,57	77 723	0	-111 294	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04078	87 159	1,00	437 897	87 159	-73 176	0	0	0	2,50	0,0056	0,00557
04130	156 243	1,00	437 897	156 243	-357 451	0	0	0	2,50	0,0100	0,00998
04131	101 182	1,00	452 178	101 182	92 038	0	0	0	2,50	0,0065	0,00646
04132	143 192	1,00	437 897	143 192	-190 566	0	0	0	2,50	0,0091	0,00915
04133	214 427	1,00	437 897	214 427	-815 826	0	0	0	2,50	0,0137	0,01370
04238	136 235	1,00	437 897	136 235	-39 438	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
04239	82 498	1,00	437 897	82 498	-23 092	0	0	0	2,50	0,0053	0,00527
Piano Secondo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00166	100 034	1,00	437 897	100 034	-37 049	0	0	0	2,50	0,0064	0,00639
00289	30 856	2,56	79 105	0	9 217	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01100	170 501	1,00	437 897	170 501	-83 891	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
01101	135 244	1,00	441 367	135 244	22 363	0	0	0	2,50	0,0086	0,00864
01102	140 888	1,00	440 004	140 888	13 581	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
01103	178 817	1,00	455 615	178 817	114 189	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
01104	140 518	1,00	469 615	140 518	204 407	0	0	0	2,50	0,0090	0,00898
01105	46 510	1,96	90 957	0	66 153	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01248	155 713	1,00	443 254	155 713	34 529	0	0	0	2,50	0,0099	0,00995
01249	151 857	1,00	440 373	151 857	15 959	0	0	0	2,50	0,0097	0,00970
01250	169 978	1,00	438 050	169 978	990	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
01251	175 136	1,00	438 759	175 136	5 557	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
01252	176 492	1,00	439 065	176 492	7 530	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
01253	177 860	1,00	438 115	177 860	1 409	0	0	0	2,50	0,0114	0,01136
01254	171 617	1,00	438 508	171 617	3 939	0	0	0	2,50	0,0110	0,01096
01255	164 263	1,00	440 437	164 263	16 370	0	0	0	2,50	0,0105	0,01049
01256	129 005	1,00	437 897	129 005	-40 817	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
01257	115 051	1,00	439 961	115 051	13 306	0	0	0	2,50	0,0074	0,00735
01258	116 982	1,00	439 719	116 982	11 743	0	0	0	2,50	0,0075	0,00747
01259	122 795	1,00	439 220	122 795	8 532	0	0	0	2,50	0,0078	0,00785
01260	110 106	1,00	438 466	110 106	3 671	0	0	0	2,50	0,0070	0,00703
01261	118 241	1,00	437 897	118 241	-22 062	0	0	0	2,50	0,0076	0,00755
01262	110 944	1,00	441 451	110 944	22 904	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
01263	122 523	1,00	437 944	122 523	304	0	0	0	2,50	0,0078	0,00783
01264	110 707	1,00	438 604	110 707	4 558	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
01265	109 515	1,00	437 999	109 515	659	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
01266	107 194	1,00	437 897	107 194	-325	0	0	0	2,50	0,0068	0,00685
01267	92 625	1,00	438 936	92 625	6 696	0	0	0	2,50	0,0059	0,00592
01268	67 911	1,16	79 096	0	9 154	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01269	59 783	1,32	78 831	0	7 390	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03503	146 396	1,00	437 897	146 396	-34 914	0	0	0	2,50	0,0094	0,00935
03504	115 766	1,00	437 897	115 766	-17 941	0	0	0	2,50	0,0074	0,00740
03505	52 355	1,58	82 662	0	32 928	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03506	162 886	1,00	449 222	162 886	72 989	0	0	0	2,50	0,0104	0,01041
03507	180 982	1,00	444 741	180 982	44 111	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
03508	186 947	1,00	439 081	186 947	7 632	0	0	0	2,50	0,0119	0,01194
03509	170 128	1,00	454 502	170 128	107 011	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
03510	78 597	1,07	84 134	0	42 743	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03511	188 897	1,00	439 925	188 897	13 072	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
03512	182 384	1,00	443 727	182 384	37 575	0	0	0	2,50	0,0117	0,01165
03513	140 083	1,00	447 503	140 083	61 911	0	0	0	2,50	0,0089	0,00895
03514	179 014	1,00	438 011	179 014	740	0	0	0	2,50	0,0114	0,01144
03515	178 269	1,00	439 231	178 269	8 601	0	0	0	2,50	0,0114	0,01139
03516	159 613	1,00	442 278	159 613	28 237	0	0	0	2,50	0,0102	0,01020
03517	130 985	1,00	439 507	130 985	10 376	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
03518	170 275	1,00	438 301	170 275	2 605	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
03519	160 648	1,00	439 134	160 648	7 977	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
03520	146 991	1,00	439 554	146 991	10 679	0	0	0	2,50	0,0094	0,00939
03521	160 816	1,00	439 232	160 816	8 604	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
03522	152 511	1,00	437 897	152 511	-241	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
03523	143 571	1,00	438 464	143 571	3 659	0	0	0	2,50	0,0092	0,00917
03524	134 063	1,00	440 075	134 063	14 040	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04063	136 392	1,00	437 897	136 392	-42 630	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
04078	155 252	1,00	437 897	155 252	-82 048	0	0	0	2,50	0,0099	0,00992
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00096	153 083	1,00	437 897	153 083	-178 093	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
00109	82 002	1,00	437 897	82 002	-116 748	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
00167	21 659	3,59	77 723	0	-37 734	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00212	72 285	1,08	77 723	0	-62 589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01053	131 135	1,00	437 897	131 135	-129 296	0	0	0	2,50	0,0084	0,00838
01054	231 409	1,00	437 897	231 409	-626 397	0	0	0	2,50	0,0148	0,01478
01055	185 816	1,00	437 897	185 816	-149 848	0	0	0	2,50	0,0119	0,01187
01056	84 303	1,00	437 897	84 303	-1 831	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
01057	94 169	1,00	437 897	94 169	-37 124	0	0	0	2,50	0,0060	0,00602
01058	108 655	1,00	437 897	108 655	-29 332	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
01270	61 269	1,27	77 723	0	-42 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01271	48 671	1,60	77 723	0	-3 068	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01272	47 371	1,64	77 723	0	-6 205	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01273	79 083	1,00	437 897	79 083	-122 042	0	0	0	2,50	0,0051	0,00505
01274	42 847	2,00	85 484	0	51 739	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01275	42 329	1,92	81 200	0	23 184	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02038	61 214	1,37	84 095	0	-250 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02039	52 654	1,50	78 988	0	8 436	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02040	15 100	5,15	77 723	0	-10 047	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02041	25 363	3,06	77 723	0	-44 326	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02042	7 023	11,07	77 723	0	-103 265	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02043	18 644	4,17	77 723	0	-76 365	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02044	38 919	2,00	77 723	0	-111 694	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02045	121 052	1,00	437 897	121 052	-151 814	0	0	0	2,50	0,0077	0,00773
02046	58 381	1,33	77 723	0	-32 965	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02047	24 248	3,28	79 536	0	12 090	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02048	20 439	3,80	77 723	0	-9 472	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02049	39 825	1,95	77 723	0	-12 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02050	11 942	6,70	80 046	0	15 486	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02051	49 514	1,63	80 549	0	18 840	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02052	51 525	1,90	97 924	0	-387 424	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02053	11 064	7,02	77 723	0	-159 328	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02054	95 723	1,00	437 897	95 723	-108 216	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
02055	133 261	1,00	437 897	133 261	-390 591	0	0	0	2,50	0,0085	0,00851
02056	185 079	1,00	437 897	185 079	-456 435	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
02249	206 396	1,00	437 897	206 396	-35 836	0	0	0	2,50	0,0132	0,01319
02250	237 832	1,00	438 712	237 832	5 252	0	0	0	2,50	0,0152	0,01519
02251	210 737	1,00	438 481	210 737	3 765	0	0	0	2,50	0,0135	0,01346
03525	145 276	1,00	437 897	145 276	-9 791	0	0	0	2,50	0,0093	0,00928
03526	153 070	1,00	437 897	153 070	-53 510	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
03527	200 301	1,00	437 897	200 301	-100 063	0	0	0	2,50	0,0128	0,01280
03528	158 396	1,00	437 897	158 396	-17 768	0	0	0	2,50	0,0101	0,01012
04095	331 559	1,00	437 897	331 559	-483 494	0	0	0	2,50	0,0212	0,02118
04096	165 784	1,00	453 637	165 784	101 439	0	0	0	2,50	0,0106	0,01059
04097	167 144	1,00	437 897	167 144	-92 787	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
04098	161 059	1,00	463 026	161 059	161 946	0	0	0	2,50	0,0103	0,01029
04214	145 198	1,00	437 897	145 198	-58 242	0	0	0	2,50	0,0093	0,00928

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04215	138 856	1,00	437 897	138 856	-1 573	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00096	236 721	1,00	456 764	236 721	121 592	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
00212	148 135	1,00	437 897	148 135	-10 557	0	0	0	2,50	0,0095	0,00946
00258	162 510	1,00	437 897	162 510	-73 009	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
00272	268 618	1,00	437 897	268 618	-14 865	0	0	0	2,50	0,0172	0,01716
00273	262 596	1,00	441 565	262 596	23 643	0	0	0	2,50	0,0168	0,01678
00274	151 217	1,00	437 897	151 217	-13 318	0	0	0	2,50	0,0097	0,00966
00275	169 235	1,00	439 906	169 235	12 949	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
00285	42 258	1,84	77 723	0	-9 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00639	161 049	1,00	440 622	161 049	17 561	0	0	0	2,50	0,0103	0,01029
00640	148 734	1,00	440 379	148 734	15 999	0	0	0	2,50	0,0095	0,00950
00641	154 166	1,00	443 465	154 166	35 887	0	0	0	2,50	0,0098	0,00985
00642	160 131	1,00	439 163	160 131	8 164	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
00643	173 561	1,00	442 189	173 561	27 666	0	0	0	2,50	0,0111	0,01109
00644	173 732	1,00	440 643	173 732	17 702	0	0	0	2,50	0,0111	0,01110
00645	164 215	1,00	438 884	164 215	6 361	0	0	0	2,50	0,0105	0,01049
00646	167 331	1,00	441 182	167 331	21 174	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
00647	173 368	1,00	441 007	173 368	20 043	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108
00648	172 369	1,00	439 295	172 369	9 014	0	0	0	2,50	0,0110	0,01101
00649	171 143	1,00	440 417	171 143	16 243	0	0	0	2,50	0,0109	0,01093
00650	169 739	1,00	442 030	169 739	26 639	0	0	0	2,50	0,0108	0,01084
00651	128 337	1,00	437 897	128 337	-6 000	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
00652	111 017	1,00	437 897	111 017	-20 064	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
01033	255 262	1,00	445 278	255 262	47 571	0	0	0	2,50	0,0163	0,01631
01034	250 991	1,00	438 615	250 991	4 633	0	0	0	2,50	0,0160	0,01604
01035	260 016	1,00	441 455	260 016	22 930	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
01036	260 034	1,00	439 793	260 034	12 221	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
01037	258 659	1,00	441 627	258 659	24 038	0	0	0	2,50	0,0165	0,01653
01038	251 624	1,00	439 936	251 624	13 145	0	0	0	2,50	0,0161	0,01608
01039	260 245	1,00	439 337	260 245	9 282	0	0	0	2,50	0,0166	0,01663
01040	255 644	1,00	441 088	255 644	20 568	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
01041	260 408	1,00	440 275	260 408	15 330	0	0	0	2,50	0,0166	0,01664
01042	266 296	1,00	441 667	266 296	24 299	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
01043	269 835	1,00	437 897	269 835	-16 419	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
01044	269 343	1,00	437 897	269 343	-23 893	0	0	0	2,50	0,0172	0,01721
01045	257 843	1,00	437 897	257 843	-21 657	0	0	0	2,50	0,0165	0,01647
01046	249 897	1,00	437 897	249 897	-48 974	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
01047	212 069	1,00	437 897	212 069	-127 678	0	0	0	2,50	0,0135	0,01355
01048	233 559	1,00	437 897	233 559	-27 450	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
01049	233 956	1,00	437 897	233 956	-73 713	0	0	0	2,50	0,0149	0,01495
01050	237 641	1,00	437 897	237 641	-103 457	0	0	0	2,50	0,0152	0,01518
01051	174 292	1,00	437 897	174 292	-259 412	0	0	0	2,50	0,0111	0,01114
01052	57 367	1,49	85 545	0	-220 479	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01053	158 253	1,00	447 304	158 253	60 628	0	0	0	2,50	0,0101	0,01011
01054	204 002	1,00	460 871	204 002	148 056	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
01055	271 798	1,00	465 147	271 798	175 613	0	0	0	2,50	0,0174	0,01736
01056	245 191	1,00	439 031	245 191	7 309	0	0	0	2,50	0,0157	0,01566
01057	220 937	1,00	438 502	220 937	3 899	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
01058	247 009	1,00	451 056	247 009	84 803	0	0	0	2,50	0,0158	0,01578

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03247	235 452	1,00	437 897	235 452	-78 546	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
03248	78 976	1,00	437 897	78 976	-91 918	0	0	0	2,50	0,0050	0,00505
03249	169 474	1,00	442 261	169 474	28 125	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
03250	251 956	1,00	449 329	251 956	73 674	0	0	0	2,50	0,0161	0,01610
03251	269 309	1,00	443 742	269 309	37 672	0	0	0	2,50	0,0172	0,01721
03252	279 791	1,00	441 412	279 791	22 656	0	0	0	2,50	0,0179	0,01788
03253	257 412	1,00	461 080	257 412	149 406	0	0	0	2,50	0,0164	0,01645
03254	182 261	1,00	449 418	182 261	74 248	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
03255	273 396	1,00	440 377	273 396	15 988	0	0	0	2,50	0,0175	0,01747
03256	264 397	1,00	447 359	264 397	60 979	0	0	0	2,50	0,0169	0,01689
03257	212 965	1,00	449 364	212 965	73 903	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
03258	259 922	1,00	439 369	259 922	9 488	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
03259	257 667	1,00	441 878	257 667	25 659	0	0	0	2,50	0,0165	0,01646
03260	234 696	1,00	445 240	234 696	47 327	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
03261	201 933	1,00	441 779	201 933	25 020	0	0	0	2,50	0,0129	0,01290
03262	247 934	1,00	439 485	247 934	10 236	0	0	0	2,50	0,0158	0,01584
03263	236 417	1,00	441 705	236 417	24 545	0	0	0	2,50	0,0151	0,01510
03264	217 553	1,00	441 347	217 553	22 234	0	0	0	2,50	0,0139	0,01390
03265	244 098	1,00	439 732	244 098	11 830	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
03266	235 892	1,00	439 425	235 892	9 847	0	0	0	2,50	0,0151	0,01507
03267	218 443	1,00	439 646	218 443	11 272	0	0	0	2,50	0,0140	0,01396
03268	199 821	1,00	439 142	199 821	8 026	0	0	0	2,50	0,0128	0,01277
03269	241 428	1,00	439 515	241 428	10 432	0	0	0	2,50	0,0154	0,01542
03270	228 423	1,00	439 689	228 423	11 552	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
03271	212 804	1,00	439 136	212 804	7 988	0	0	0	2,50	0,0136	0,01360
03272	255 472	1,00	439 756	255 472	11 981	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
03273	245 438	1,00	440 901	245 438	19 365	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
03274	226 826	1,00	441 783	226 826	25 045	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
03275	203 493	1,00	439 750	203 493	11 945	0	0	0	2,50	0,0130	0,01300
03276	265 315	1,00	437 897	265 315	-11 698	0	0	0	2,50	0,0170	0,01695
03277	247 131	1,00	444 495	247 131	42 524	0	0	0	2,50	0,0158	0,01579
03278	214 872	1,00	443 888	214 872	38 614	0	0	0	2,50	0,0137	0,01373
03279	280 286	1,00	437 897	280 286	-23 186	0	0	0	2,50	0,0179	0,01791
03280	281 603	1,00	437 897	281 603	-35 323	0	0	0	2,50	0,0180	0,01799
03281	241 032	1,00	437 897	241 032	-85 531	0	0	0	2,50	0,0154	0,01540
03282	183 981	1,00	444 363	183 981	41 673	0	0	0	2,50	0,0118	0,01175
03283	310 297	1,00	437 897	310 297	-34 136	0	0	0	2,50	0,0198	0,01982
03284	298 727	1,00	437 897	298 727	-85 524	0	0	0	2,50	0,0191	0,01909
03285	178 594	1,00	437 897	178 594	-167 814	0	0	0	2,50	0,0114	0,01141
Piano Secondo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P14-P15**		
00258	106 434	1,00	464 655	106 434	172 446	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
00285	22 321	3,48	77 723	0	-21 240	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01047	83 468	1,00	441 013	83 468	20 086	0	0	0	2,50	0,0053	0,00533
01048	63 965	1,22	77 723	0	-3 411	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01049	61 546	1,26	77 723	0	-804	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01050	155 350	1,00	437 897	155 350	-183 554	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
01051	147 004	1,00	437 897	147 004	-388 013	0	0	0	2,50	0,0094	0,00939
01052	28 499	3,14	89 624	0	-182 255	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01246	132 244	1,00	449 812	132 244	76 786	0	0	0	2,50	0,0084	0,00845
01247	88 857	1,00	437 897	88 857	-202 654	0	0	0	2,50	0,0057	0,00568

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02024	111 141	1,00	437 897	111 141	-5 852	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
02025	35 848	2,17	77 723	0	-13 513	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02026	37 485	2,07	77 723	0	-2 518	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02027	28 361	2,74	77 723	0	-13 998	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02028	31 773	2,45	77 723	0	-13 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02029	48 883	1,66	81 332	0	24 061	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02030	119 025	1,00	475 436	119 025	241 921	0	0	0	2,50	0,0076	0,00760
02031	218 015	1,00	514 637	218 015	494 546	0	0	0	2,50	0,0139	0,01393
02032	27 443	2,83	77 723	0	-46 889	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02033	59 976	1,30	77 723	0	-129 262	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02034	18 286	5,31	97 102	0	-395 929	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02035	130 173	1,00	467 726	130 173	192 236	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
02036	167 333	1,00	437 897	167 333	-683 330	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
02037	231 595	1,00	437 897	231 595	-740 082	0	0	0	2,50	0,0148	0,01480
02261	284 680	1,00	440 291	284 680	15 429	0	0	0	2,50	0,0182	0,01819
02262	290 181	1,00	444 477	290 181	42 409	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
02263	278 485	1,00	437 897	278 485	-58 398	0	0	0	2,50	0,0178	0,01779
02264	240 476	1,00	438 735	240 476	5 402	0	0	0	2,50	0,0154	0,01536
03500	143 137	1,00	437 897	143 137	-92 534	0	0	0	2,50	0,0091	0,00914
03501	238 629	1,00	437 897	238 629	-202 074	0	0	0	2,50	0,0152	0,01525
03502	212 957	1,00	447 191	212 957	59 896	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
04090	25 709	3,15	81 047	0	22 159	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04103	289 515	1,00	437 897	289 515	-708 842	0	0	0	2,50	0,0185	0,01850
04104	187 958	1,00	474 069	187 958	233 111	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
04105	204 201	1,00	437 897	204 201	-738 982	0	0	0	2,50	0,0130	0,01305
04226	126 725	1,00	438 262	126 725	2 358	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
04227	127 681	1,00	467 745	127 681	192 359	0	0	0	2,50	0,0082	0,00816
Piano Secondo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00247	126 752	1,00	454 793	126 752	108 887	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
00295	46 312	1,69	78 418	0	4 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00838	104 603	1,00	437 897	104 603	-8 615	0	0	0	2,50	0,0067	0,00668
00839	123 038	1,00	437 897	123 038	-9 096	0	0	0	2,50	0,0079	0,00786
00840	129 182	1,00	445 142	129 182	46 692	0	0	0	2,50	0,0083	0,00825
00841	115 245	1,00	440 551	115 245	17 105	0	0	0	2,50	0,0074	0,00736
01084	183 180	1,00	441 741	183 180	24 773	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
01085	179 358	1,00	439 951	179 358	13 239	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
01086	123 309	1,00	437 897	123 309	-12 227	0	0	0	2,50	0,0079	0,00788
01087	107 975	1,00	437 897	107 975	-2 649	0	0	0	2,50	0,0069	0,00690
01088	31 894	2,44	77 723	0	-66 442	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01089	78 922	1,01	79 824	0	-136 607	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01090	57 767	1,35	77 723	0	-42 024	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01091	64 374	1,22	78 786	0	7 091	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01092	73 487	1,06	77 723	0	-99 132	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01093	25 955	3,09	80 185	0	16 416	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01094	39 385	1,97	77 723	0	-83 027	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01095	58 401	1,33	77 723	0	-22 885	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01096	114 325	1,00	438 861	114 325	6 215	0	0	0	2,50	0,0073	0,00730
01097	78 177	1,05	82 032	0	28 726	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01098	84 658	1,18	99 843	0	147 466	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01099	68 614	1,25	85 511	0	51 923	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01913	113 320	1,00	437 897	113 320	-149 314	0	0	0	2,50	0,0072	0,00724
01914	36 377	2,31	84 122	0	42 664	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01915	5 444	14,28	77 723	0	-3 891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01916	68 427	1,18	81 049	0	22 176	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01917	57 135	1,47	84 095	0	-243 095	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01918	125 537	1,00	446 713	125 537	56 817	0	0	0	2,50	0,0080	0,00802
01919	40 279	1,93	77 723	0	-29 282	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01920	24 668	3,52	86 948	0	-173 960	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01921	50 148	1,55	77 723	0	-87 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01922	166 556	1,00	437 897	166 556	-304 982	0	0	0	2,50	0,0106	0,01064
01923	90 969	1,00	437 897	90 969	-129 175	0	0	0	2,50	0,0058	0,00581
01924	35 999	2,16	77 723	0	-9 252	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01925	7 039	11,22	78 942	0	8 126	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01926	39 613	2,04	80 913	0	21 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01927	150 464	1,00	470 613	150 464	210 839	0	0	0	2,50	0,0096	0,00961
01928	164 548	1,00	499 827	164 548	399 108	0	0	0	2,50	0,0105	0,01051
01929	72 187	1,08	77 723	0	-170 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01930	70 498	1,12	79 172	0	9 662	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01931	63 436	1,25	79 016	0	8 622	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01932	111 855	1,00	437 897	111 855	-84 250	0	0	0	2,50	0,0071	0,00715
03308	105 956	1,00	437 897	105 956	-59 118	0	0	0	2,50	0,0068	0,00677
03309	129 935	1,00	452 959	129 935	97 069	0	0	0	2,50	0,0083	0,00830
03310	104 171	1,00	437 897	104 171	-9 547	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
03311	133 031	1,00	442 170	133 031	27 542	0	0	0	2,50	0,0085	0,00850
03312	117 812	1,00	441 054	117 812	20 347	0	0	0	2,50	0,0075	0,00753
03313	114 217	1,00	437 897	114 217	-20 192	0	0	0	2,50	0,0073	0,00730
04079	72 607	1,07	77 723	0	-36 769	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04093	43 935	1,84	80 972	0	21 659	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04106	142 503	1,00	437 897	142 503	-260 709	0	0	0	2,50	0,0091	0,00910
04107	144 157	1,00	452 955	144 157	97 041	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
04108	198 891	1,00	437 897	198 891	-397 358	0	0	0	2,50	0,0127	0,01271
04109	170 628	1,00	437 897	170 628	-608 286	0	0	0	2,50	0,0109	0,01090
Piano Secondo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00143	64 015	1,21	77 723	0	-31 518	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00168	67 435	1,15	77 723	0	-1 495	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00246	40 458	1,92	77 723	0	-30 477	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00299	64 755	1,20	77 723	0	-42 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00852	124 154	1,00	437 897	124 154	-17 246	0	0	0	2,50	0,0079	0,00793
00853	101 496	1,00	437 897	101 496	-3 154	0	0	0	2,50	0,0065	0,00648
01145	84 975	1,00	437 897	84 975	-90 048	0	0	0	2,50	0,0054	0,00543
01146	40 363	1,93	77 723	0	-99 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01147	66 751	1,16	77 723	0	-25 916	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01148	58 680	1,32	77 723	0	-44 269	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01149	28 260	2,82	79 824	0	-158 533	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01150	74 870	1,04	78 039	0	2 106	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01151	93 164	1,00	437 897	93 164	-11 461	0	0	0	2,50	0,0060	0,00595
01152	86 262	1,00	437 897	86 262	-34 733	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
01153	61 784	1,26	77 723	0	-39 239	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01154	8 011	9,70	77 723	0	-11 684	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01155	23 687	3,28	77 723	0	-26 153	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01156	45 705	1,70	77 723	0	-20 191	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01157	12 804	6,07	77 723	0	-23 494	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01158	58 207	1,36	78 884	0	7 740	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03381	82 077	1,00	437 897	82 077	-44 852	0	0	0	2,50	0,0052	0,00524
03382	84 805	1,00	437 897	84 805	-4 928	0	0	0	2,50	0,0054	0,00542
03383	113 963	1,00	437 897	113 963	-20 507	0	0	0	2,50	0,0073	0,00728
03384	104 208	1,00	437 897	104 208	-50 234	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
03385	105 547	1,00	437 897	105 547	-39 778	0	0	0	2,50	0,0067	0,00674
03386	40 716	1,91	77 723	0	-28 695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03387	54 190	1,43	77 723	0	-21 891	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03388	104 846	1,00	437 897	104 846	-14 378	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
Piano Secondo			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00158	61 064	1,27	77 723	0	-50 568	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00159	31 060	2,50	77 723	0	-25 365	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00171	52 742	1,47	77 723	0	-7 893	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00172	27 781	2,80	77 723	0	-4 994	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01124	46 148	1,68	77 723	0	-28 267	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01125	62 308	1,25	77 723	0	-23 363	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01191	28 680	2,71	77 723	0	-9 257	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01192	21 201	3,67	77 723	0	-4 064	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01193	23 144	3,36	77 723	0	-7 761	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01194	28 846	2,69	77 723	0	-4 105	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01195	26 064	2,98	77 723	0	-3 409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01196	28 812	2,70	77 723	0	-4 571	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01203	43 037	1,81	77 779	0	377	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01204	51 362	1,51	77 723	0	-7 896	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01205	46 069	1,69	77 723	0	-5 190	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01206	45 468	1,71	77 723	0	-7 737	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01207	49 338	1,58	77 723	0	-8 579	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01208	50 699	1,53	77 723	0	-9 896	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01209	53 789	1,44	77 723	0	-8 146	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01210	49 942	1,56	77 723	0	-12 888	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03438	37 060	2,10	77 723	0	-21 136	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03439	34 547	2,25	77 723	0	-1 390	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03440	49 903	1,56	77 723	0	-5 014	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03441	56 523	1,38	77 723	0	-22 985	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03442	49 061	1,58	77 723	0	-9 645	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03443	46 254	1,68	77 723	0	-2 008	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03444	45 719	1,70	77 723	0	-3 034	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03445	43 534	1,79	77 723	0	-3 413	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Secondo			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00097	29 504	2,63	77 714	0	-43 295	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00107	34 106	2,41	82 255	0	30 277	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00170	13 997	5,70	79 746	0	13 546	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00196	13 021	6,04	78 618	0	6 030	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00961	32 966	2,40	79 115	0	9 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00962	38 368	2,06	79 151	0	9 583	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00963	51 875	1,52	79 109	0	9 299	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00964	63 426	1,23	78 116	0	2 683	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00965	70 999	1,11	78 959	0	8 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00966	82 134	1,00	438 852	82 134	6 484	0	0	0	2,50	0,0052	0,00525
00967	88 553	1,00	437 846	88 553	-8 707	0	0	0	2,50	0,0057	0,00566
00968	103 159	1,00	437 846	103 159	-11 075	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
00969	110 213	1,00	437 846	110 213	-7 214	0	0	0	2,50	0,0070	0,00704
00970	121 454	1,00	437 846	121 454	-6 438	0	0	0	2,50	0,0078	0,00776
01169	64 333	1,25	80 127	0	16 090	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01170	75 630	1,07	81 206	0	23 285	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01171	89 473	1,00	441 470	89 473	23 356	0	0	0	2,50	0,0057	0,00572
01172	105 941	1,00	439 933	105 941	13 452	0	0	0	2,50	0,0068	0,00677
01173	116 273	1,00	441 768	116 273	25 276	0	0	0	2,50	0,0074	0,00743
01174	129 173	1,00	437 846	129 173	-23 882	0	0	0	2,50	0,0083	0,00825
01175	136 337	1,00	437 846	136 337	-15 993	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
01176	152 440	1,00	437 846	152 440	-8 031	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
01177	160 204	1,00	437 846	160 204	-2 799	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
01178	162 518	1,00	437 846	162 518	-43 521	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
01179	132 024	1,00	437 846	132 024	-33 104	0	0	0	2,50	0,0084	0,00843
01180	145 619	1,00	437 846	145 619	-4 879	0	0	0	2,50	0,0093	0,00930
01181	147 036	1,00	437 846	147 036	-4 516	0	0	0	2,50	0,0094	0,00939
01182	146 632	1,00	437 846	146 632	-12 247	0	0	0	2,50	0,0094	0,00937
01183	142 211	1,00	437 846	142 211	-7 550	0	0	0	2,50	0,0091	0,00909
01184	135 660	1,00	437 846	135 660	-39 306	0	0	0	2,50	0,0087	0,00867
01185	7 845	9,91	77 714	0	-10 989	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01186	5 510	14,10	77 714	0	-637	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01187	10 605	7,35	77 926	0	1 413	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01188	8 433	9,25	77 998	0	1 897	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01189	6 933	11,41	79 123	0	9 398	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01190	18 904	4,11	77 714	0	-7 371	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03400	149 939	1,00	437 846	149 939	-40 841	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
03401	125 835	1,00	437 846	125 835	-28 671	0	0	0	2,50	0,0080	0,00804
03402	8 467	9,18	77 714	0	-2 949	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03403	25 999	2,99	77 714	0	-22 611	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03404	36 459	2,19	79 671	0	13 048	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03405	28 545	2,72	77 781	0	450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03406	24 031	3,25	78 209	0	3 304	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03407	18 787	4,15	77 948	0	1 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03408	58 347	1,36	79 217	0	10 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03409	52 181	1,49	77 966	0	1 679	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03410	46 413	1,68	78 098	0	2 563	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03411	77 416	1,03	79 754	0	13 600	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03412	73 093	1,07	78 259	0	3 637	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03413	67 006	1,16	77 905	0	1 273	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03414	54 807	1,44	78 874	0	7 734	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03415	86 306	1,00	439 490	86 306	10 595	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
03416	85 087	1,00	438 221	85 087	2 416	0	0	0	2,50	0,0054	0,00544
03417	81 436	1,00	438 047	81 436	1 296	0	0	0	2,50	0,0052	0,00520
03418	106 234	1,00	437 846	106 234	-14 346	0	0	0	2,50	0,0068	0,00679
03419	99 250	1,00	437 846	99 250	-9 732	0	0	0	2,50	0,0063	0,00634
03420	94 588	1,00	437 846	94 588	-6 897	0	0	0	2,50	0,0060	0,00604
03421	91 440	1,00	438 467	91 440	4 000	0	0	0	2,50	0,0058	0,00584
03422	112 234	1,00	437 846	112 234	-14 332	0	0	0	2,50	0,0072	0,00717

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03423	109 725	1,00	437 846	109 725	-8 982	0	0	0	2,50	0,0070	0,00701
03424	106 876	1,00	437 846	106 876	-6 478	0	0	0	2,50	0,0068	0,00683
03425	126 267	1,00	437 846	126 267	-18 989	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
03426	120 232	1,00	437 846	120 232	-11 605	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
03427	117 379	1,00	437 846	117 379	-5 729	0	0	0	2,50	0,0075	0,00750
03428	114 236	1,00	437 846	114 236	-4 980	0	0	0	2,50	0,0073	0,00730
03429	119 650	1,00	437 846	119 650	-13 461	0	0	0	2,50	0,0076	0,00764
03430	129 213	1,00	437 846	129 213	-8 757	0	0	0	2,50	0,0083	0,00826
03431	122 347	1,00	437 846	122 347	-880	0	0	0	2,50	0,0078	0,00782
04062	162 918	1,00	437 846	162 918	-68 229	0	0	0	2,50	0,0104	0,01041
04068	124 876	1,00	437 846	124 876	-41 440	0	0	0	2,50	0,0080	0,00798
Piano Secondo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00098	35 474	2,25	79 712	0	13 259	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00210	22 789	3,43	78 246	0	3 491	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00277	98 211	1,00	438 491	98 211	3 833	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
00868	32 164	2,42	77 723	0	-3 764	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00869	38 418	2,02	77 723	0	-2 054	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00870	43 838	1,77	77 723	0	-3 459	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00871	48 750	1,59	77 723	0	-6 855	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00872	57 945	1,34	77 723	0	-5 853	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00873	61 532	1,26	77 723	0	-3 792	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00874	107 358	1,00	437 897	107 358	-2 074	0	0	0	2,50	0,0069	0,00686
00875	108 183	1,00	437 897	108 183	-5 702	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
00876	113 588	1,00	437 897	113 588	-3 340	0	0	0	2,50	0,0073	0,00726
01000	88 624	1,00	439 607	88 624	11 026	0	0	0	2,50	0,0057	0,00566
01001	58 584	1,33	77 723	0	-6 338	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01002	115 979	1,00	437 897	115 979	-6 220	0	0	0	2,50	0,0074	0,00741
01003	125 981	1,00	437 897	125 981	-10 141	0	0	0	2,50	0,0080	0,00805
01004	141 282	1,00	437 897	141 282	-2 897	0	0	0	2,50	0,0090	0,00903
01005	150 317	1,00	437 897	150 317	-10 044	0	0	0	2,50	0,0096	0,00960
01006	154 259	1,00	437 897	154 259	-7 013	0	0	0	2,50	0,0099	0,00986
01007	116 171	1,00	437 897	116 171	-2 969	0	0	0	2,50	0,0074	0,00742
01008	121 907	1,00	437 897	121 907	-5 311	0	0	0	2,50	0,0078	0,00779
01009	125 246	1,00	437 897	125 246	-11 080	0	0	0	2,50	0,0080	0,00800
01010	134 758	1,00	437 897	134 758	-377	0	0	0	2,50	0,0086	0,00861
01011	128 495	1,00	437 897	128 495	-4 681	0	0	0	2,50	0,0082	0,00821
01012	76 886	1,01	77 723	0	-11 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01013	78 770	1,00	437 897	78 770	-4 769	0	0	0	2,50	0,0050	0,00503
01014	78 924	1,00	438 500	78 924	3 887	0	0	0	2,50	0,0050	0,00504
01015	22 549	3,47	78 233	0	3 401	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01016	43 859	1,77	77 817	0	627	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01017	50 754	1,55	78 540	0	5 450	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01018	47 937	1,62	77 723	0	-216	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01019	49 020	1,62	79 319	0	10 645	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01020	58 613	1,35	79 219	0	9 972	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03217	97 849	1,00	437 897	97 849	-11 583	0	0	0	2,50	0,0063	0,00625
03218	116 667	1,00	438 677	116 667	5 027	0	0	0	2,50	0,0075	0,00745
03219	23 027	3,38	77 723	0	-5 352	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03220	48 475	1,61	78 025	0	2 017	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03221	28 562	2,73	77 981	0	1 723	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03222	55 870	1,40	78 409	0	4 572	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03223	53 723	1,45	77 723	0	-8 611	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03224	61 942	1,25	77 723	0	-7 572	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03225	57 841	1,34	77 723	0	-1 878	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03226	91 037	1,00	437 897	91 037	-5 655	0	0	0	2,50	0,0058	0,00582
03227	86 632	1,00	437 897	86 632	-5 583	0	0	0	2,50	0,0055	0,00553
03228	111 268	1,00	437 897	111 268	-1 010	0	0	0	2,50	0,0071	0,00711
03229	108 996	1,00	437 897	108 996	-3 669	0	0	0	2,50	0,0070	0,00696
03230	102 732	1,00	437 897	102 732	-5 586	0	0	0	2,50	0,0066	0,00656
03231	79 655	1,00	437 897	79 655	-6 030	0	0	0	2,50	0,0051	0,00509
03232	99 136	1,00	437 897	99 136	-878	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
03233	120 603	1,00	437 897	120 603	-4 452	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
03234	117 267	1,00	437 897	117 267	-3 940	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
03235	89 339	1,00	437 897	89 339	-3 441	0	0	0	2,50	0,0057	0,00571
03236	129 786	1,00	437 897	129 786	-2 918	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
03237	125 425	1,00	437 897	125 425	-2 126	0	0	0	2,50	0,0080	0,00801
03238	80 806	1,00	437 897	80 806	-240	0	0	0	2,50	0,0052	0,00516
03239	100 871	1,00	437 897	100 871	-740	0	0	0	2,50	0,0064	0,00644
03240	96 602	1,00	437 897	96 602	-3 622	0	0	0	2,50	0,0062	0,00617
03241	132 773	1,00	438 155	132 773	1 665	0	0	0	2,50	0,0085	0,00848
04076	152 400	1,00	437 897	152 400	-18 869	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
Piano Secondo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00247	116 393	1,00	440 880	116 393	19 227	0	0	0	2,50	0,0074	0,00744
00295	46 146	1,68	77 723	0	-2 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00306	65 682	1,18	77 723	0	-3 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00307	80 509	1,00	437 897	80 509	-962	0	0	0	2,50	0,0051	0,00514
00308	95 395	1,00	438 782	95 395	5 704	0	0	0	2,50	0,0061	0,00609
00309	96 421	1,00	440 453	96 421	16 473	0	0	0	2,50	0,0062	0,00616
01094	63 860	1,22	77 723	0	-13 968	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01095	78 786	1,00	437 897	78 786	-2 017	0	0	0	2,50	0,0050	0,00503
01096	86 178	1,00	439 874	86 178	12 741	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
01097	88 815	1,00	440 498	88 815	16 764	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
01098	104 225	1,00	439 434	104 225	9 905	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
01099	90 781	1,00	443 922	90 781	38 831	0	0	0	2,50	0,0058	0,00580
01159	145 478	1,00	437 897	145 478	-10 124	0	0	0	2,50	0,0093	0,00929
01160	140 318	1,00	437 897	140 318	-18 958	0	0	0	2,50	0,0090	0,00896
01161	154 224	1,00	441 818	154 224	25 271	0	0	0	2,50	0,0099	0,00985
01162	152 794	1,00	444 054	152 794	39 678	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
01163	109 821	1,00	439 375	109 821	9 528	0	0	0	2,50	0,0070	0,00702
01164	119 127	1,00	437 897	119 127	-2 581	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
01165	120 644	1,00	437 916	120 644	124	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
01166	126 670	1,00	437 897	126 670	-1 247	0	0	0	2,50	0,0081	0,00809
01167	126 406	1,00	437 897	126 406	-7 547	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
01168	120 238	1,00	437 897	120 238	-1 369	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
03389	130 828	1,00	441 131	130 828	20 842	0	0	0	2,50	0,0084	0,00836
03390	75 429	1,03	77 723	0	-2 831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03391	106 794	1,00	439 289	106 794	8 977	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
03392	128 250	1,00	437 897	128 250	-10 251	0	0	0	2,50	0,0082	0,00819
03393	127 267	1,00	437 897	127 267	-5 579	0	0	0	2,50	0,0081	0,00813
03394	125 713	1,00	437 897	125 713	-1 285	0	0	0	2,50	0,0080	0,00803

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03395	121 595	1,00	439 455	121 595	10 042	0	0	0	2,50	0,0078	0,00777
03396	117 647	1,00	440 050	117 647	13 875	0	0	0	2,50	0,0075	0,00752
03397	121 621	1,00	440 132	121 621	14 407	0	0	0	2,50	0,0078	0,00777
03398	110 606	1,00	439 318	110 606	9 159	0	0	0	2,50	0,0071	0,00707
03399	102 354	1,00	437 897	102 354	-79	0	0	0	2,50	0,0065	0,00654
04077	130 912	1,00	437 897	130 912	-26 232	0	0	0	2,50	0,0084	0,00836
04084	89 778	1,00	440 513	89 778	16 862	0	0	0	2,50	0,0057	0,00574
Piano Secondo			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00095	169 230	1,00	743 323	169 230	87 040	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
00109	143 140	1,00	729 817	143 140	-89 759	0	0	0	2,50	0,0091	0,00915
00167	92 159	1,41	129 536	0	-67 795	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00188	145 967	1,00	733 774	145 967	25 500	0	0	0	2,50	0,0093	0,00933
00930	141 809	1,00	731 872	141 809	13 240	0	0	0	2,50	0,0091	0,00906
00931	133 371	1,00	730 812	133 371	6 411	0	0	0	2,50	0,0085	0,00852
00932	120 817	1,07	129 536	0	-4 408	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00933	136 675	1,00	729 817	136 675	-7 900	0	0	0	2,50	0,0087	0,00873
00934	134 268	1,00	729 817	134 268	-13 784	0	0	0	2,50	0,0086	0,00858
00935	102 704	1,26	129 536	0	-15 183	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00936	107 331	1,21	129 536	0	-17 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00937	103 514	1,25	129 536	0	-36 715	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01078	174 693	1,00	734 309	174 693	28 949	0	0	0	2,50	0,0112	0,01116
01079	171 354	1,00	730 490	171 354	4 334	0	0	0	2,50	0,0109	0,01095
01080	169 659	1,00	730 809	169 659	6 392	0	0	0	2,50	0,0108	0,01084
01081	152 186	1,00	730 536	152 186	4 633	0	0	0	2,50	0,0097	0,00972
01082	140 931	1,00	731 492	140 931	10 793	0	0	0	2,50	0,0090	0,00900
01083	135 950	1,00	735 395	135 950	35 943	0	0	0	2,50	0,0087	0,00869
01270	114 247	1,13	129 536	0	-55 350	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01271	88 253	1,47	129 536	0	-12 321	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01272	93 304	1,39	129 536	0	-27 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01273	108 432	1,19	129 536	0	-634	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01274	95 126	1,37	129 903	0	2 445	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01275	128 854	1,01	129 536	0	-28 672	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01282	228 642	1,00	739 067	228 642	59 611	0	0	0	2,50	0,0146	0,01461
01283	250 960	1,00	732 863	250 960	19 629	0	0	0	2,50	0,0160	0,01603
01284	268 876	1,00	729 817	268 876	-29 851	0	0	0	2,50	0,0172	0,01718
01285	272 460	1,00	729 817	272 460	-16 350	0	0	0	2,50	0,0174	0,01741
01286	262 677	1,00	729 817	262 677	-22 254	0	0	0	2,50	0,0168	0,01678
01287	227 460	1,00	729 817	227 460	-28 810	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
01288	197 648	1,00	729 817	197 648	-57 387	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
01289	179 077	1,00	729 817	179 077	-71 021	0	0	0	2,50	0,0114	0,01144
03545	135 421	1,00	729 817	135 421	-61 851	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865
03546	121 528	1,07	129 536	0	-30 422	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03547	167 677	1,00	732 748	167 677	18 885	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
03548	167 053	1,00	736 542	167 053	43 334	0	0	0	2,50	0,0107	0,01067
03549	196 109	1,00	733 958	196 109	26 686	0	0	0	2,50	0,0125	0,01253
03550	191 092	1,00	731 265	191 092	9 330	0	0	0	2,50	0,0122	0,01221
03551	185 595	1,00	732 654	185 595	18 281	0	0	0	2,50	0,0119	0,01186
03552	180 867	1,00	732 549	180 867	17 607	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
03553	226 300	1,00	729 817	226 300	-7 645	0	0	0	2,50	0,0145	0,01446
03554	220 903	1,00	729 817	220 903	-5 402	0	0	0	2,50	0,0141	0,01411

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03555	206 882	1,00	729 817	206 882	-4 404	0	0	0	2,50	0,0132	0,01322
03556	237 115	1,00	729 817	237 115	-11 354	0	0	0	2,50	0,0151	0,01515
03557	226 823	1,00	729 817	226 823	-4 584	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
03558	213 471	1,00	729 895	213 471	503	0	0	0	2,50	0,0136	0,01364
03559	186 467	1,00	729 817	186 467	-6 284	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
03560	195 834	1,00	729 817	195 834	-14 699	0	0	0	2,50	0,0125	0,01251
03561	196 773	1,00	729 817	196 773	-6 333	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257
03562	184 941	1,00	729 817	184 941	-9 293	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
03563	156 142	1,00	729 817	156 142	-37 372	0	0	0	2,50	0,0100	0,00998
03564	152 898	1,00	729 817	152 898	-3 168	0	0	0	2,50	0,0098	0,00977
03565	149 529	1,00	729 817	149 529	-8 125	0	0	0	2,50	0,0096	0,00955
03566	148 841	1,00	729 817	148 841	-21 734	0	0	0	2,50	0,0095	0,00951
Piano Secondo			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00096	188 284	1,00	299 192	188 284	46 795	0	0	0	2,50	0,0120	0,01203
00212	125 997	1,00	291 931	125 997	-374	0	0	0	2,50	0,0080	0,00805
00917	178 820	1,00	291 931	178 820	-38 961	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
00918	205 844	1,00	291 931	205 844	-4 386	0	0	0	2,50	0,0132	0,01315
00919	204 014	1,00	292 712	204 014	5 033	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
00920	213 235	1,00	291 931	213 235	-634	0	0	0	2,50	0,0136	0,01362
00921	202 543	1,00	292 941	202 543	6 509	0	0	0	2,50	0,0129	0,01294
00922	197 174	1,00	292 870	197 174	6 048	0	0	0	2,50	0,0126	0,01260
00923	188 045	1,00	293 260	188 045	8 563	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
01053	153 766	1,00	293 423	153 766	9 612	0	0	0	2,50	0,0098	0,00982
01054	156 883	1,00	291 931	156 883	-31 313	0	0	0	2,50	0,0100	0,01002
01055	171 354	1,00	291 931	171 354	-10 610	0	0	0	2,50	0,0109	0,01095
01056	184 385	1,00	297 499	184 385	35 880	0	0	0	2,50	0,0118	0,01178
01057	180 247	1,00	295 895	180 247	25 545	0	0	0	2,50	0,0115	0,01152
01058	181 753	1,00	294 982	181 753	19 665	0	0	0	2,50	0,0116	0,01161
01233	232 284	1,00	299 497	232 284	48 756	0	0	0	2,50	0,0148	0,01484
01234	271 014	1,00	296 680	271 014	30 606	0	0	0	2,50	0,0173	0,01731
01235	270 307	1,00	293 685	270 307	11 305	0	0	0	2,50	0,0173	0,01727
01236	280 112	1,00	292 594	280 112	4 271	0	0	0	2,50	0,0179	0,01790
01237	265 567	1,00	291 931	265 567	-20 884	0	0	0	2,50	0,0170	0,01697
01238	259 534	1,00	294 246	259 534	14 918	0	0	0	2,50	0,0166	0,01658
01239	253 899	1,00	297 417	253 899	35 356	0	0	0	2,50	0,0162	0,01622
01240	146 779	1,00	307 113	146 779	97 839	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
01241	194 554	1,00	294 806	194 554	18 528	0	0	0	2,50	0,0124	0,01243
01242	197 530	1,00	292 326	197 530	2 544	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
01243	198 088	1,00	293 070	198 088	7 339	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
01244	201 508	1,00	291 955	201 508	155	0	0	0	2,50	0,0129	0,01287
01245	161 303	1,00	316 795	161 303	160 233	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
03478	212 706	1,00	293 970	212 706	13 143	0	0	0	2,50	0,0136	0,01359
03479	173 459	1,00	291 931	173 459	-1 561	0	0	0	2,50	0,0111	0,01108
03480	150 334	1,00	305 690	150 334	88 667	0	0	0	2,50	0,0096	0,00960
03481	185 174	1,00	313 107	185 174	136 465	0	0	0	2,50	0,0118	0,01183
03482	220 666	1,00	296 617	220 666	30 198	0	0	0	2,50	0,0141	0,01410
03483	216 240	1,00	293 505	216 240	10 146	0	0	0	2,50	0,0138	0,01382
03484	212 774	1,00	293 540	212 774	10 367	0	0	0	2,50	0,0136	0,01359
03485	199 486	1,00	294 096	199 486	13 953	0	0	0	2,50	0,0127	0,01274
03486	232 538	1,00	295 220	232 538	21 198	0	0	0	2,50	0,0149	0,01486

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03487	222 199	1,00	292 656	222 199	4 674	0	0	0	2,50	0,0142	0,01420
03488	224 342	1,00	293 687	224 342	11 319	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
03489	245 283	1,00	293 552	245 283	10 448	0	0	0	2,50	0,0157	0,01567
03490	233 748	1,00	292 908	233 748	6 294	0	0	0	2,50	0,0149	0,01493
03491	228 928	1,00	292 548	228 928	3 976	0	0	0	2,50	0,0146	0,01463
03492	226 901	1,00	292 134	226 901	1 307	0	0	0	2,50	0,0145	0,01450
03493	236 996	1,00	293 270	236 996	8 628	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
03494	231 399	1,00	292 355	231 399	2 733	0	0	0	2,50	0,0148	0,01478
03495	233 438	1,00	292 194	233 438	1 693	0	0	0	2,50	0,0149	0,01491
03496	239 097	1,00	296 066	239 097	26 650	0	0	0	2,50	0,0153	0,01528
03497	226 809	1,00	292 605	226 809	4 341	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
03498	223 573	1,00	293 937	223 573	12 925	0	0	0	2,50	0,0143	0,01428
03499	218 902	1,00	294 303	218 902	15 286	0	0	0	2,50	0,0140	0,01399
04064	137 497	1,00	318 995	137 497	174 415	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
04070	96 042	1,00	307 242	96 042	98 672	0	0	0	2,50	0,0061	0,00614
Piano Secondo			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00258	100 897	1,34	135 360	0	-337 092	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00260	121 378	1,13	136 924	0	-284 884	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00282	220 633	1,00	729 828	220 633	-85 520	0	0	0	2,50	0,0141	0,01410
00285	189 532	1,00	739 404	189 532	61 715	0	0	0	2,50	0,0121	0,01211
00304	204 370	1,00	729 828	204 370	-253 518	0	0	0	2,50	0,0131	0,01306
00305	60 761	2,13	129 538	0	-84 259	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01027	245 992	1,00	762 388	245 992	209 832	0	0	0	2,50	0,0157	0,01572
01028	127 865	1,01	129 538	0	-147 524	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01029	366 986	1,00	729 828	366 986	-36 395	0	0	0	2,50	0,0234	0,02345
01030	418 189	1,00	729 828	418 189	-10 077	0	0	0	2,50	0,0267	0,02672
01031	389 176	1,00	729 828	389 176	-9 256	0	0	0	2,50	0,0249	0,02486
01032	371 109	1,00	729 828	371 109	-109 049	0	0	0	2,50	0,0237	0,02371
01047	376 062	1,00	752 959	376 062	149 068	0	0	0	2,50	0,0240	0,02403
01048	399 557	1,00	731 600	399 557	11 424	0	0	0	2,50	0,0255	0,02553
01049	425 561	1,00	739 174	425 561	60 232	0	0	0	2,50	0,0272	0,02719
01050	362 414	1,00	729 828	362 414	-20 575	0	0	0	2,50	0,0232	0,02315
01051	167 245	1,00	729 828	167 245	-188 245	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
01052	219 770	1,00	729 828	219 770	-180 449	0	0	0	2,50	0,0140	0,01404
01954	57 700	2,37	136 498	0	-300 893	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01955	201 767	1,00	729 828	201 767	-29 114	0	0	0	2,50	0,0129	0,01289
01956	137 439	1,00	729 828	137 439	-10 486	0	0	0	2,50	0,0088	0,00878
01957	127 358	1,02	129 538	0	-9 261	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01958	136 469	1,00	729 828	136 469	-44 859	0	0	0	2,50	0,0087	0,00872
01959	148 897	1,00	729 828	148 897	-30 336	0	0	0	2,50	0,0095	0,00951
01960	238 711	1,00	729 828	238 711	-161 837	0	0	0	2,50	0,0153	0,01525
01961	377 192	1,00	818 663	377 192	572 492	0	0	0	2,50	0,0241	0,02410
01962	398 301	1,00	729 828	398 301	-433 856	0	0	0	2,50	0,0254	0,02545
01963	241 477	1,00	749 478	241 477	126 637	0	0	0	2,50	0,0154	0,01543
01964	148 781	1,00	733 751	148 781	25 286	0	0	0	2,50	0,0095	0,00951
01965	142 302	1,00	734 881	142 302	32 567	0	0	0	2,50	0,0091	0,00909
01966	132 112	1,00	732 270	132 112	15 739	0	0	0	2,50	0,0084	0,00844
01967	137 790	1,00	731 770	137 790	12 517	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
01968	199 833	1,00	736 172	199 833	40 885	0	0	0	2,50	0,0128	0,01277
01969	50 130	2,75	137 654	0	-402 994	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01970	671 850	1,00	1 020 449	671 850	1 872 893	0	0	0	2,50	0,0429	0,04292
01971	522 258	1,00	830 266	522 258	647 273	0	0	0	2,50	0,0334	0,03337
01972	252 442	1,00	796 766	252 442	431 381	0	0	0	2,50	0,0161	0,01613
01973	250 754	1,00	729 828	250 754	-414 263	0	0	0	2,50	0,0160	0,01602
01974	524 206	1,00	729 828	524 206	-554 948	0	0	0	2,50	0,0335	0,03349
01975	647 172	1,00	729 828	647 172	-1 451 696	0	0	0	2,50	0,0413	0,04135
02242	265 061	1,00	729 828	265 061	-93 564	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
02243	269 913	1,00	729 828	269 913	-49 500	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
02244	242 682	1,00	737 550	242 682	49 769	0	0	0	2,50	0,0155	0,01550
02245	260 920	1,00	735 772	260 920	38 307	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
02246	757 481	1,00	758 075	757 481	-165 426	0	0	0	2,37	0,0510	0,05105
02247	877 822	1,00	880 150	877 822	109	0	0	0	1,87	0,0750	0,07498
02248	750 330	1,00	761 179	750 330	202 043	0	0	0	2,50	0,0479	0,04794
02285	62 427	2,26	140 891	0	75 685	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02286	209 999	1,00	767 313	209 999	241 573	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
03333	276 795	1,00	739 930	276 795	65 107	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
03334	241 651	1,00	729 828	241 651	-125 933	0	0	0	2,50	0,0154	0,01544
03335	273 215	1,00	729 828	273 215	-157 769	0	0	0	2,50	0,0175	0,01746
03336	272 879	1,00	729 828	272 879	-49 323	0	0	0	2,50	0,0174	0,01743
03337	354 390	1,00	729 828	354 390	-64 109	0	0	0	2,50	0,0226	0,02264
03338	357 135	1,00	729 828	357 135	-588	0	0	0	2,50	0,0228	0,02282
03339	384 665	1,00	729 828	384 665	-177 022	0	0	0	2,50	0,0246	0,02458
03340	197 054	1,00	729 828	197 054	-483 846	0	0	0	2,50	0,0126	0,01259
03341	591 954	1,00	729 828	591 954	-28 853	0	0	0	2,50	0,0378	0,03782
03342	365 437	1,00	740 222	365 437	66 984	0	0	0	2,50	0,0233	0,02335
03343	341 926	1,00	731 393	341 926	10 086	0	0	0	2,50	0,0218	0,02185
03344	390 818	1,00	761 856	390 818	206 406	0	0	0	2,50	0,0250	0,02497
03345	187 165	1,00	729 828	187 165	-360 749	0	0	0	2,50	0,0120	0,01196
04114	487 791	1,00	729 828	487 791	-911 346	0	0	0	2,50	0,0312	0,03116
04115	428 594	1,00	843 161	428 594	730 370	0	0	0	2,50	0,0274	0,02738
04116	452 806	1,00	729 828	452 806	-550 391	0	0	0	2,50	0,0289	0,02893
04117	429 154	1,00	912 550	429 154	1 177 546	0	0	0	2,50	0,0274	0,02742
04210	170 025	1,00	729 828	170 025	-128 173	0	0	0	2,50	0,0109	0,01086
04211	188 411	1,00	738 454	188 411	55 589	0	0	0	2,50	0,0120	0,01204
Piano Secondo			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00261	28 184	4,60	129 538	0	-70 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00279	34 882	3,71	129 538	0	-9 549	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00292	21 093	6,14	129 538	0	-66 963	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00303	112 764	1,15	129 538	0	-62 002	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00889	70 831	1,87	132 116	0	17 187	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00890	31 584	4,21	132 887	0	22 329	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00891	60 055	2,16	129 538	0	-28 576	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00892	61 511	2,11	129 538	0	-27 466	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01021	194 709	1,00	742 206	194 709	79 771	0	0	0	2,50	0,0124	0,01244
01022	219 496	1,00	730 640	219 496	5 236	0	0	0	2,50	0,0140	0,01402
01023	220 537	1,00	736 630	220 537	43 840	0	0	0	2,50	0,0141	0,01409
01024	146 824	1,00	737 686	146 824	50 642	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
01025	77 507	1,67	129 538	0	-22 436	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01026	106 121	1,22	129 538	0	-115 279	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01276	171 921	1,00	729 828	171 921	-104 594	0	0	0	2,50	0,0110	0,01098

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01277	152 820	1,00	735 678	152 820	37 705	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
01278	154 956	1,00	736 242	154 956	41 335	0	0	0	2,50	0,0099	0,00990
01279	156 823	1,00	754 316	156 823	157 814	0	0	0	2,50	0,0100	0,01002
01280	81 529	1,59	129 538	0	-103 230	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01281	40 209	3,22	129 538	0	-46 998	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02057	88 163	1,47	129 538	0	-170 831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02058	66 495	1,95	129 538	0	-93 811	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02059	158 754	1,00	739 426	158 754	61 857	0	0	0	2,50	0,0101	0,01014
02060	103 161	1,26	129 538	0	-45 653	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02061	100 734	1,29	129 538	0	-28 734	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02062	206 431	1,00	756 081	206 431	169 188	0	0	0	2,50	0,0132	0,01319
02063	170 317	1,00	729 828	170 317	-380 688	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
02064	292 147	1,00	729 828	292 147	-242 877	0	0	0	2,50	0,0187	0,01866
02065	125 894	1,03	129 538	0	-82 389	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02066	31 318	4,19	131 285	0	11 645	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02067	42 598	3,04	129 538	0	-30 099	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02068	52 817	2,58	136 028	0	43 270	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02069	19 826	6,70	132 874	0	22 240	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02070	512 644	1,00	798 741	512 644	444 112	0	0	0	2,50	0,0328	0,03275
02071	137 611	1,65	226 418	0	-1 812 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02072	13 249	11,89	157 575	0	-616 898	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02073	180 562	1,00	729 828	180 562	-619 420	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
02074	275 932	1,00	729 828	275 932	-208 357	0	0	0	2,50	0,0176	0,01763
02256	462 749	1,00	733 550	462 749	23 989	0	0	0	2,50	0,0296	0,02956
02257	455 874	1,00	751 901	455 874	142 251	0	0	0	2,50	0,0291	0,02913
02307	237 664	1,00	762 515	237 664	210 652	0	0	0	2,50	0,0152	0,01518
02308	107 870	1,20	129 538	0	-12 161	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02309	133 734	1,00	729 829	133 734	12	0	0	0	2,50	0,0085	0,00854
02310	130 150	1,00	729 828	130 150	-89 512	0	0	0	2,50	0,0083	0,00832
03529	218 459	1,00	760 557	218 459	198 032	0	0	0	2,50	0,0140	0,01396
03530	95 756	1,35	129 538	0	-33 577	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03531	211 063	1,00	738 456	211 063	55 608	0	0	0	2,50	0,0135	0,01348
03532	364 778	1,00	765 888	364 778	232 387	0	0	0	2,50	0,0233	0,02331
03533	369 536	1,00	831 336	369 536	654 163	0	0	0	2,50	0,0236	0,02361
03534	215 074	1,00	729 828	215 074	-32 921	0	0	0	2,50	0,0137	0,01374
03535	232 501	1,00	732 154	232 501	14 991	0	0	0	2,50	0,0149	0,01485
03536	279 602	1,00	797 265	279 602	434 599	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
03537	56 282	2,90	163 344	0	225 376	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03538	342 801	1,00	731 508	342 801	10 827	0	0	0	2,50	0,0219	0,02190
03539	319 984	1,00	750 551	319 984	133 551	0	0	0	2,50	0,0204	0,02044
03540	105 414	1,23	129 538	0	-272 524	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03541	257 016	1,00	739 950	257 016	65 232	0	0	0	2,50	0,0164	0,01642
03542	270 870	1,00	734 990	270 870	33 266	0	0	0	2,50	0,0173	0,01731
03543	151 673	1,00	729 828	151 673	-76 600	0	0	0	2,50	0,0097	0,00969
03544	80 221	1,61	129 538	0	-42 267	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04082	209 397	1,00	786 153	209 397	362 986	0	0	0	2,50	0,0134	0,01338
04099	159 437	1,00	729 828	159 437	-99 874	0	0	0	2,50	0,0102	0,01019
04100	117 455	1,22	143 166	0	-405 371	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04101	320 466	1,00	729 828	320 466	-323 553	0	0	0	2,50	0,0205	0,02047
04102	535 599	1,00	944 612	535 599	1 384 168	0	0	0	2,50	0,0342	0,03422

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04230	351 835	1,00	731 111	351 835	8 274	0	0	0	2,50	0,0225	0,02248
04231	206 098	1,00	731 165	206 098	8 621	0	0	0	2,50	0,0132	0,01317
Piano Secondo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00246	82 756	1,00	437 897	82 756	-70 324	0	0	0	2,50	0,0053	0,00529
00289	18 570	4,19	77 723	0	-48 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00299	26 905	2,97	80 004	0	15 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01100	64 186	1,21	77 723	0	-62 071	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01101	64 573	1,20	77 723	0	-17 343	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01102	49 056	1,58	77 723	0	-18 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01103	65 057	1,19	77 723	0	-15 994	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01104	36 720	2,12	77 723	0	-19 037	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01105	20 481	3,79	77 723	0	-39 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01145	72 730	1,07	77 723	0	-31 845	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01146	59 116	1,32	77 760	0	250	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01147	71 871	1,10	78 959	0	8 245	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01148	103 463	1,00	438 019	103 463	790	0	0	0	2,50	0,0066	0,00661
01149	181 848	1,00	468 413	181 848	196 659	0	0	0	2,50	0,0116	0,01162
01150	47 701	2,34	111 540	0	105 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02002	118 177	1,00	437 897	118 177	-191 404	0	0	0	2,50	0,0076	0,00755
02003	45 805	1,70	77 723	0	-21 330	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02004	3 597	21,61	77 723	0	-20 762	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02005	42 657	1,82	77 723	0	-21 181	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02006	19 088	4,07	77 723	0	-35 167	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02007	9 383	8,28	77 723	0	-4 507	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02008	74 121	1,05	77 723	0	-38 555	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02009	80 814	1,16	93 363	0	-348 236	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02010	70 257	1,11	77 723	0	-150 532	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02011	23 424	3,51	82 207	0	29 897	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02012	7 781	10,51	81 742	0	26 798	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02013	4 949	16,59	82 100	0	29 185	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02014	11 891	6,74	80 193	0	16 471	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02015	2 697	28,81	77 723	0	-21 766	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02016	50 995	1,56	79 347	0	10 829	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02017	153 868	1,00	476 834	153 868	250 929	0	0	0	2,50	0,0098	0,00983
02018	152 770	1,00	437 897	152 770	-633 516	0	0	0	2,50	0,0098	0,00976
02019	165 969	1,00	437 897	165 969	-612 726	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
02020	161 353	1,00	477 248	161 353	253 595	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
02021	49 479	1,96	96 824	0	-386 742	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02022	106 997	1,00	437 897	106 997	-117 065	0	0	0	2,50	0,0068	0,00684
02023	140 955	1,00	437 897	140 955	-187 762	0	0	0	2,50	0,0090	0,00901
02258	225 660	1,00	443 517	225 660	36 219	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
02259	233 076	1,00	445 796	233 076	50 910	0	0	0	2,50	0,0149	0,01489
02260	205 690	1,00	465 989	205 690	181 038	0	0	0	2,50	0,0131	0,01314
03378	96 525	1,03	99 120	0	142 646	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03379	171 328	1,00	444 509	171 328	42 615	0	0	0	2,50	0,0109	0,01095
03380	187 253	1,00	437 897	187 253	-61 189	0	0	0	2,50	0,0120	0,01196
04078	48 070	1,62	77 723	0	-137 522	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04126	149 905	1,00	437 897	149 905	-355 793	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
04127	120 141	1,00	468 882	120 141	199 686	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
04128	127 944	1,00	437 897	127 944	-113 659	0	0	0	2,50	0,0082	0,00817

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04129	291 447	1,00	593 127	291 447	1 000 376	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
04222	170 890	1,00	445 791	170 890	50 878	0	0	0	2,50	0,0109	0,01092
04223	89 037	1,00	445 302	89 037	47 727	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
Piano Secondo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00158	80 803	1,00	437 897	80 803	-16 644	0	0	0	2,50	0,0052	0,00516
00171	53 081	1,46	77 723	0	-3 310	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00246	179 365	1,00	448 433	179 365	67 903	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
00299	132 032	1,00	444 266	132 032	41 047	0	0	0	2,50	0,0084	0,00844
01145	186 531	1,00	447 554	186 531	62 234	0	0	0	2,50	0,0119	0,01192
01146	170 855	1,00	440 345	170 855	15 776	0	0	0	2,50	0,0109	0,01092
01147	180 256	1,00	441 987	180 256	26 361	0	0	0	2,50	0,0115	0,01152
01148	224 233	1,00	461 519	224 233	152 233	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
01149	176 040	1,00	477 946	176 040	258 098	0	0	0	2,50	0,0112	0,01125
01150	117 654	1,00	468 200	117 654	195 288	0	0	0	2,50	0,0075	0,00752
01205	52 445	1,48	77 723	0	-10 848	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01206	63 161	1,23	77 723	0	-4 970	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01207	60 403	1,29	77 723	0	-8 378	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01208	63 315	1,23	77 723	0	-13 291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01209	74 714	1,04	77 723	0	-1 986	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01210	70 646	1,10	77 723	0	-20 143	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01211	219 059	1,00	439 089	219 059	7 684	0	0	0	2,50	0,0140	0,01400
01212	214 856	1,00	438 277	214 856	2 452	0	0	0	2,50	0,0137	0,01373
01213	213 808	1,00	441 009	213 808	20 058	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
01214	207 768	1,00	438 799	207 768	5 815	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
01215	197 731	1,00	438 715	197 731	5 274	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
01216	186 222	1,00	441 792	186 222	25 107	0	0	0	2,50	0,0119	0,01190
01217	170 251	1,00	440 673	170 251	17 891	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
01218	157 723	1,00	437 897	157 723	-20 296	0	0	0	2,50	0,0101	0,01008
01219	138 800	1,00	437 897	138 800	-20 386	0	0	0	2,50	0,0089	0,00887
01220	121 535	1,00	437 897	121 535	-25 105	0	0	0	2,50	0,0078	0,00776
01221	108 158	1,00	437 897	108 158	-18 616	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
01222	76 276	1,02	77 723	0	-1 493	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01223	85 575	1,00	437 897	85 575	-4 098	0	0	0	2,50	0,0055	0,00547
01224	102 231	1,00	437 897	102 231	-10 062	0	0	0	2,50	0,0065	0,00653
01225	119 871	1,00	437 897	119 871	-9 551	0	0	0	2,50	0,0077	0,00766
01226	129 048	1,00	437 897	129 048	-12 357	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
01227	140 522	1,00	437 897	140 522	-14 542	0	0	0	2,50	0,0090	0,00898
01228	147 216	1,00	437 897	147 216	-26 331	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
01229	146 213	1,00	437 897	146 213	-26 115	0	0	0	2,50	0,0093	0,00934
01230	135 277	1,00	437 897	135 277	-24 190	0	0	0	2,50	0,0086	0,00864
01231	86 433	1,00	441 229	86 433	21 476	0	0	0	2,50	0,0055	0,00552
01232	183 178	1,00	446 329	183 178	54 346	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
03446	90 333	1,00	437 897	90 333	-16 293	0	0	0	2,50	0,0058	0,00577
03447	64 815	1,20	77 723	0	-594	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03448	99 929	1,00	450 569	99 929	81 665	0	0	0	2,50	0,0064	0,00638
03449	206 073	1,00	443 950	206 073	39 012	0	0	0	2,50	0,0132	0,01317
03450	232 271	1,00	442 995	232 271	32 854	0	0	0	2,50	0,0148	0,01484
03451	243 115	1,00	441 077	243 115	20 496	0	0	0	2,50	0,0155	0,01553
03452	244 099	1,00	461 402	244 099	151 477	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
03453	155 165	1,00	461 917	155 165	154 797	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03454	227 342	1,00	439 077	227 342	7 610	0	0	0	2,50	0,0145	0,01452
03455	228 324	1,00	448 308	228 324	67 093	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
03456	176 503	1,00	453 292	176 503	99 218	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
03457	205 902	1,00	439 502	205 902	10 345	0	0	0	2,50	0,0132	0,01315
03458	206 576	1,00	443 013	206 576	32 970	0	0	0	2,50	0,0132	0,01320
03459	184 688	1,00	447 183	184 688	59 843	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
03460	155 434	1,00	437 897	155 434	-39 746	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
03461	183 440	1,00	440 903	183 440	19 372	0	0	0	2,50	0,0117	0,01172
03462	174 960	1,00	443 056	174 960	33 250	0	0	0	2,50	0,0112	0,01118
03463	155 956	1,00	437 897	155 956	-31 755	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
03464	165 110	1,00	440 313	165 110	15 575	0	0	0	2,50	0,0105	0,01055
03465	160 338	1,00	437 897	160 338	-15 964	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
03466	149 514	1,00	437 897	149 514	-19 358	0	0	0	2,50	0,0096	0,00955
03467	138 269	1,00	437 897	138 269	-17 600	0	0	0	2,50	0,0088	0,00883
03468	143 536	1,00	437 897	143 536	-12 275	0	0	0	2,50	0,0092	0,00917
03469	136 501	1,00	437 897	136 501	-10 387	0	0	0	2,50	0,0087	0,00872
03470	126 245	1,00	437 897	126 245	-10 090	0	0	0	2,50	0,0081	0,00807
03471	127 950	1,00	437 897	127 950	-11 235	0	0	0	2,50	0,0082	0,00817
03472	120 069	1,00	437 897	120 069	-5 797	0	0	0	2,50	0,0077	0,00767
03473	110 878	1,00	437 897	110 878	-4 331	0	0	0	2,50	0,0071	0,00708
03474	103 784	1,00	437 897	103 784	-8 498	0	0	0	2,50	0,0066	0,00663
03475	102 400	1,00	437 897	102 400	-6 033	0	0	0	2,50	0,0065	0,00654
03476	90 312	1,00	437 897	90 312	-1 189	0	0	0	2,50	0,0058	0,00577
03477	83 460	1,00	437 897	83 460	-3 682	0	0	0	2,50	0,0053	0,00533
Piano Secondo			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00157	20 665	3,94	81 358	0	24 237	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00159	19 527	3,98	77 723	0	-22 636	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00160	31 286	2,48	77 723	0	-32 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00172	29 944	2,60	77 723	0	-10 026	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00173	53 277	1,64	87 514	0	65 278	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00184	23 630	3,36	79 284	0	10 406	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01191	12 970	6,02	78 026	0	2 020	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01192	6 279	12,48	78 366	0	4 286	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01193	10 547	7,41	78 199	0	3 173	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01194	12 423	6,29	78 090	0	2 452	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01195	16 853	4,63	78 072	0	2 327	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01196	22 537	3,47	78 164	0	2 945	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01197	7 778	9,99	77 723	0	-521	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01198	13 305	5,94	78 980	0	8 380	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01199	10 114	7,74	78 255	0	3 547	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01200	8 426	9,29	78 316	0	3 957	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01201	5 966	13,07	77 951	0	1 519	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01202	8 243	9,51	78 427	0	4 695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03432	18 322	4,27	78 150	0	2 846	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03433	32 155	2,42	77 723	0	-12 941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03434	7 645	10,19	77 929	0	1 374	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03435	8 155	9,55	77 889	0	1 108	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03436	11 785	6,62	78 004	0	1 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03437	19 141	4,07	77 920	0	1 313	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P2-P3**						**Parete P2-P3**		

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00048	97 327	1,00	437 897	97 327	-56 474	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
00098	89 548	1,00	437 897	89 548	-37 468	0	0	0	2,50	0,0057	0,00572
00162	83 890	1,00	437 897	83 890	-195 390	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
00163	13 141	5,91	77 723	0	-25 366	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00825	157 188	1,00	437 897	157 188	-17 133	0	0	0	2,50	0,0100	0,01004
00826	141 765	1,00	437 897	141 765	-61 704	0	0	0	2,50	0,0091	0,00906
00827	129 647	1,00	437 897	129 647	-25 319	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
01059	88 819	1,00	437 897	88 819	-10 285	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
01060	58 811	1,32	77 723	0	-17 093	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01061	38 125	2,04	77 723	0	-13 017	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01352	100 636	1,00	437 897	100 636	-11 714	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
01353	93 248	1,00	437 897	93 248	-5 396	0	0	0	2,50	0,0060	0,00596
01354	96 778	1,00	437 897	96 778	-6 312	0	0	0	2,50	0,0062	0,00618
01355	95 216	1,00	437 897	95 216	-544	0	0	0	2,50	0,0061	0,00608
01356	94 522	1,00	437 897	94 522	-8 220	0	0	0	2,50	0,0060	0,00604
01357	103 570	1,00	437 897	103 570	-5 130	0	0	0	2,50	0,0066	0,00662
01358	95 841	1,00	437 897	95 841	-1 698	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
01359	80 905	1,00	437 897	80 905	-27 630	0	0	0	2,50	0,0052	0,00517
01360	80 070	1,13	90 189	0	83 111	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01361	35 697	2,25	80 139	0	16 111	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01362	15 840	4,91	77 723	0	-2 689	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01363	20 297	3,83	77 723	0	-13 753	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01364	20 525	3,79	77 723	0	-5 185	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01365	15 960	4,87	77 723	0	-7 517	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01366	24 939	3,12	77 723	0	-4 610	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01367	13 483	5,76	77 723	0	-14 148	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03688	71 959	1,08	77 723	0	-91 849	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03689	22 658	3,43	77 723	0	-21 038	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03690	99 331	1,00	437 897	99 331	-20 521	0	0	0	2,50	0,0063	0,00635
03691	87 081	1,00	437 897	87 081	-55 381	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
03692	88 704	1,00	437 897	88 704	-30 571	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
03693	103 124	1,00	437 897	103 124	-4 414	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
03694	102 893	1,00	437 897	102 893	-5 460	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
03695	102 841	1,00	437 897	102 841	-4 371	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
03696	100 202	1,00	437 897	100 202	-12 819	0	0	0	2,50	0,0064	0,00640
03697	60 491	1,28	77 723	0	-18 365	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03698	56 306	1,38	77 723	0	-4 876	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03699	54 727	1,42	77 723	0	-3 955	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03700	55 929	1,39	77 723	0	-6 311	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00053	227 740	1,00	458 007	227 740	129 602	0	0	0	2,50	0,0146	0,01455
00055	279 222	1,00	456 062	279 222	117 067	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
00094	298 237	1,00	458 635	298 237	133 645	0	0	0	2,50	0,0191	0,01905
00095	228 782	1,00	445 681	228 782	50 169	0	0	0	2,50	0,0146	0,01462
00834	303 033	1,00	453 095	303 033	97 945	0	0	0	2,50	0,0194	0,01936
00835	304 262	1,00	455 796	304 262	115 349	0	0	0	2,50	0,0194	0,01944
00836	308 063	1,00	454 127	308 063	104 594	0	0	0	2,50	0,0197	0,01968
00837	316 411	1,00	456 160	316 411	117 696	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022
01068	326 023	1,00	445 451	326 023	48 686	0	0	0	2,50	0,0208	0,02083
01069	332 475	1,00	445 150	332 475	46 744	0	0	0	2,50	0,0212	0,02124

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01070	338 495	1,00	444 110	338 495	40 041	0	0	0	2,50	0,0216	0,02163
01071	305 730	1,00	442 623	305 730	30 458	0	0	0	2,50	0,0195	0,01953
01328	374 728	1,00	447 082	374 728	59 195	0	0	0	2,50	0,0239	0,02394
01329	390 527	1,00	472 914	390 527	225 668	0	0	0	2,50	0,0250	0,02495
01330	283 847	1,00	437 897	283 847	-315 310	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
01331	236 645	1,00	468 504	236 645	197 251	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
01332	282 270	1,00	448 303	282 270	67 062	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
01333	309 554	1,00	437 897	309 554	-70 430	0	0	0	2,50	0,0198	0,01978
01334	309 581	1,00	437 897	309 581	-18 540	0	0	0	2,50	0,0198	0,01978
01335	285 767	1,00	437 897	285 767	-49 132	0	0	0	2,50	0,0183	0,01826
01466	262 648	1,00	445 126	262 648	46 593	0	0	0	2,50	0,0168	0,01678
01467	243 141	1,00	439 007	243 141	7 157	0	0	0	2,50	0,0155	0,01553
01468	231 561	1,00	437 897	231 561	-27 510	0	0	0	2,50	0,0148	0,01479
01469	202 920	1,00	442 258	202 920	28 109	0	0	0	2,50	0,0130	0,01296
01470	178 476	1,00	450 245	178 476	79 580	0	0	0	2,50	0,0114	0,01140
01471	174 791	1,00	440 845	174 791	19 004	0	0	0	2,50	0,0112	0,01117
01472	157 400	1,00	444 171	157 400	40 435	0	0	0	2,50	0,0101	0,01006
01473	166 324	1,00	446 939	166 324	58 270	0	0	0	2,50	0,0106	0,01063
03986	266 716	1,00	445 547	266 716	49 303	0	0	0	2,50	0,0170	0,01704
03987	355 903	1,00	449 506	355 903	74 817	0	0	0	2,50	0,0227	0,02274
03988	310 440	1,00	440 468	310 440	16 574	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
03989	237 548	1,00	448 998	237 548	71 542	0	0	0	2,50	0,0152	0,01518
03990	260 856	1,00	448 796	260 856	70 241	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
03991	242 812	1,00	438 881	242 812	6 343	0	0	0	2,50	0,0155	0,01551
03992	266 226	1,00	448 789	266 226	70 193	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
03993	338 863	1,00	437 897	338 863	-104 485	0	0	0	2,50	0,0216	0,02165
03994	389 775	1,00	448 668	389 775	69 418	0	0	0	2,50	0,0249	0,02490
03995	267 514	1,00	439 267	267 514	8 835	0	0	0	2,50	0,0171	0,01709
03996	254 518	1,00	444 967	254 518	45 567	0	0	0	2,50	0,0163	0,01626
03997	276 795	1,00	437 897	276 795	-164 812	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
03998	403 103	1,00	457 835	403 103	128 493	0	0	0	2,50	0,0258	0,02575
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00055	242 567	1,00	447 282	242 567	60 483	0	0	0	2,50	0,0155	0,01550
00094	179 287	1,00	437 897	179 287	-96 049	0	0	0	2,50	0,0115	0,01145
00260	120 596	1,00	437 897	120 596	-53 593	0	0	0	2,50	0,0077	0,00770
01134	292 378	1,00	437 897	292 378	-83 480	0	0	0	2,50	0,0187	0,01868
01135	340 129	1,00	437 897	340 129	-68 739	0	0	0	2,50	0,0217	0,02173
01136	343 984	1,00	437 897	343 984	-53 128	0	0	0	2,50	0,0220	0,02198
01137	319 246	1,00	437 897	319 246	-26 310	0	0	0	2,50	0,0204	0,02040
01138	301 288	1,00	437 897	301 288	-31 173	0	0	0	2,50	0,0192	0,01925
01139	291 007	1,00	443 801	291 007	38 048	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
01140	309 165	1,00	440 679	309 165	17 932	0	0	0	2,50	0,0198	0,01975
01141	328 051	1,00	437 897	328 051	-33 472	0	0	0	2,50	0,0210	0,02096
01142	313 347	1,00	437 897	313 347	-33 077	0	0	0	2,50	0,0200	0,02002
01143	253 662	1,00	437 897	253 662	-51 814	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
01144	205 571	1,00	437 897	205 571	-50 561	0	0	0	2,50	0,0131	0,01313
01309	320 033	1,00	437 897	320 033	-83 555	0	0	0	2,50	0,0204	0,02045
01310	332 001	1,00	437 897	332 001	-35 333	0	0	0	2,50	0,0212	0,02121
01311	356 182	1,00	437 897	356 182	-54 380	0	0	0	2,50	0,0228	0,02276
01312	376 713	1,00	437 897	376 713	-19 522	0	0	0	2,50	0,0241	0,02407

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01313	382 183	1,00	437 897	382 183	-21 347	0	0	0	2,50	0,0244	0,02442
01314	399 323	1,00	437 897	399 323	-37 753	0	0	0	2,50	0,0255	0,02551
01315	411 324	1,00	437 897	411 324	-27 946	0	0	0	2,50	0,0263	0,02628
01316	417 931	1,00	437 897	417 931	-44 443	0	0	0	2,50	0,0267	0,02670
01317	416 556	1,00	437 897	416 556	-43 762	0	0	0	2,50	0,0266	0,02661
01318	403 274	1,00	437 897	403 274	-59 992	0	0	0	2,50	0,0258	0,02576
01319	381 803	1,00	437 897	381 803	-110 903	0	0	0	2,50	0,0244	0,02439
01320	315 327	1,00	437 897	315 327	-119 522	0	0	0	2,50	0,0201	0,02015
01321	391 406	1,00	437 897	391 406	-80 265	0	0	0	2,50	0,0250	0,02501
01322	411 888	1,00	437 897	411 888	-166 015	0	0	0	2,50	0,0263	0,02632
01323	412 766	1,00	437 897	412 766	-222 921	0	0	0	2,50	0,0264	0,02637
01324	318 529	1,00	437 897	318 529	-296 687	0	0	0	2,50	0,0204	0,02035
01325	194 340	1,00	437 897	194 340	-232 528	0	0	0	2,50	0,0124	0,01242
01326	163 535	1,00	437 897	163 535	-170 662	0	0	0	2,50	0,0104	0,01045
01327	135 115	1,00	437 897	135 115	-133 181	0	0	0	2,50	0,0086	0,00863
01328	288 600	1,00	437 897	288 600	-4 056	0	0	0	2,50	0,0184	0,01844
01329	377 715	1,00	495 579	377 715	371 730	0	0	0	2,50	0,0241	0,02413
01330	281 580	1,00	495 713	281 580	372 593	0	0	0	2,50	0,0180	0,01799
01331	321 466	1,00	452 899	321 466	96 683	0	0	0	2,50	0,0205	0,02054
01332	380 641	1,00	448 680	380 641	69 491	0	0	0	2,50	0,0243	0,02432
01333	415 646	1,00	437 897	415 646	-60 138	0	0	0	2,50	0,0266	0,02656
01334	404 058	1,00	437 897	404 058	-97 170	0	0	0	2,50	0,0258	0,02581
01335	392 614	1,00	437 897	392 614	-70 898	0	0	0	2,50	0,0251	0,02508
02075	248 233	1,00	437 897	248 233	-261 043	0	0	0	2,50	0,0159	0,01586
02076	192 421	1,00	437 897	192 421	-21 771	0	0	0	2,50	0,0123	0,01229
02077	156 029	1,00	441 279	156 029	21 801	0	0	0	2,50	0,0100	0,00997
02078	355 990	1,00	479 226	355 990	266 347	0	0	0	2,50	0,0227	0,02274
02079	406 715	1,00	589 828	406 715	979 115	0	0	0	2,50	0,0260	0,02598
02080	350 942	1,00	440 573	350 942	17 246	0	0	0	2,50	0,0224	0,02242
02081	208 815	1,00	456 450	208 815	119 568	0	0	0	2,50	0,0133	0,01334
02082	380 364	1,00	437 897	380 364	-1 124 991	0	0	0	2,50	0,0243	0,02430
02083	436 142	1,00	437 897	436 142	-522 160	0	0	0	2,50	0,0279	0,02786
02084	208 120	1,00	437 897	208 120	-29 859	0	0	0	2,50	0,0133	0,01330
02085	245 721	1,00	449 898	245 721	77 341	0	0	0	2,50	0,0157	0,01570
02086	290 934	1,00	481 245	290 934	279 358	0	0	0	2,50	0,0186	0,01859
02240	583 739	1,00	584 601	583 739	-117 600	0	0	0	1,51	0,0617	0,06175
02241	603 784	1,00	604 555	603 784	59 622	0	0	0	1,46	0,0661	0,06605
03607	359 544	1,00	437 897	359 544	-107 565	0	0	0	2,50	0,0230	0,02297
03608	162 713	1,00	437 897	162 713	-71 730	0	0	0	2,50	0,0104	0,01040
03609	431 854	1,00	437 897	431 854	-43 793	0	0	0	2,50	0,0276	0,02759
03610	567 182	1,00	567 608	567 182	-97 080	0	0	0	1,62	0,0559	0,05592
03611	522 574	1,00	523 386	522 574	-60 713	0	0	0	1,90	0,0439	0,04393
03612	477 742	1,00	478 159	477 742	92 540	0	0	0	2,31	0,0330	0,03303
03613	549 969	1,00	551 238	549 969	97 699	0	0	0	1,84	0,0477	0,04774
03614	486 490	1,00	487 057	486 490	-68 386	0	0	0	2,14	0,0363	0,03631
03615	397 771	1,00	437 897	397 771	-170 159	0	0	0	2,50	0,0254	0,02541
03616	336 767	1,00	445 633	336 767	49 857	0	0	0	2,50	0,0215	0,02152
03617	362 867	1,00	448 760	362 867	70 009	0	0	0	2,50	0,0232	0,02318
03618	307 003	1,00	437 897	307 003	-98 606	0	0	0	2,50	0,0196	0,01961
03619	357 250	1,00	492 191	357 250	349 897	0	0	0	2,50	0,0228	0,02282

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03620	368 466	1,00	442 022	368 466	26 586	0	0	0	2,50	0,0235	0,02354
03621	298 827	1,00	437 897	298 827	-37 953	0	0	0	2,50	0,0191	0,01909
03622	297 985	1,00	450 263	297 985	79 693	0	0	0	2,50	0,0190	0,01904
03623	331 306	1,00	464 709	331 306	172 794	0	0	0	2,50	0,0212	0,02117
03624	410 587	1,00	456 336	410 587	118 832	0	0	0	2,50	0,0262	0,02623
03625	340 024	1,00	437 897	340 024	-21 305	0	0	0	2,50	0,0217	0,02172
03626	321 858	1,00	437 897	321 858	-68 527	0	0	0	2,50	0,0206	0,02056
03627	318 023	1,00	455 626	318 023	114 254	0	0	0	2,50	0,0203	0,02032
03628	354 012	1,00	457 401	354 012	125 697	0	0	0	2,50	0,0226	0,02262
03629	368 092	1,00	444 366	368 092	41 690	0	0	0	2,50	0,0235	0,02352
03630	366 165	1,00	437 897	366 165	-38 409	0	0	0	2,50	0,0234	0,02339
03631	350 898	1,00	437 897	350 898	-95 563	0	0	0	2,50	0,0224	0,02242
03632	343 654	1,00	455 850	343 654	115 698	0	0	0	2,50	0,0220	0,02196
03633	342 716	1,00	448 905	342 716	70 942	0	0	0	2,50	0,0219	0,02190
03634	398 386	1,00	437 897	398 386	-26 850	0	0	0	2,50	0,0255	0,02545
03635	392 600	1,00	437 897	392 600	-76 853	0	0	0	2,50	0,0251	0,02508
03636	373 840	1,00	437 897	373 840	-115 833	0	0	0	2,50	0,0239	0,02388
03637	355 584	1,00	454 591	355 584	107 588	0	0	0	2,50	0,0227	0,02272
03638	337 048	1,00	445 014	337 048	45 866	0	0	0	2,50	0,0215	0,02153
03639	427 327	1,00	437 897	427 327	-38 824	0	0	0	2,50	0,0273	0,02730
03640	412 811	1,00	437 897	412 811	-113 139	0	0	0	2,50	0,0264	0,02637
03641	378 888	1,00	437 897	378 888	-136 849	0	0	0	2,50	0,0242	0,02421
03642	351 985	1,00	437 897	351 985	-80 169	0	0	0	2,50	0,0225	0,02249
03643	446 563	1,00	446 908	446 563	-46 648	0	0	0	2,43	0,0294	0,02935
03644	456 346	1,00	457 534	456 346	-84 071	0	0	0	2,35	0,0310	0,03102
03645	411 566	1,00	437 897	411 566	-176 017	0	0	0	2,50	0,0263	0,02629
03646	343 073	1,00	437 897	343 073	-157 755	0	0	0	2,50	0,0219	0,02192
03647	310 399	1,00	437 897	310 399	-39 523	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
03648	483 840	1,00	484 147	483 840	-85 027	0	0	0	2,16	0,0358	0,03578
03649	482 304	1,00	482 699	482 304	-162 396	0	0	0	2,17	0,0355	0,03550
03650	345 970	1,00	437 897	345 970	-263 956	0	0	0	2,50	0,0221	0,02210
03651	235 295	1,00	437 897	235 295	-143 690	0	0	0	2,50	0,0150	0,01503
04080	238 177	1,00	437 897	238 177	-170 063	0	0	0	2,50	0,0152	0,01522
04154	271 789	1,00	437 897	271 789	-311 112	0	0	0	2,50	0,0174	0,01736
04155	395 363	1,00	514 276	395 363	492 222	0	0	0	2,50	0,0253	0,02526
04156	361 592	1,00	437 897	361 592	-777 553	0	0	0	2,50	0,0231	0,02310
04157	318 286	1,00	488 694	318 286	327 363	0	0	0	2,50	0,0203	0,02033
04189	555 959	1,00	556 555	555 959	-30 718	0	0	0	1,69	0,0525	0,05254
04192	501 405	1,00	502 754	501 405	73 525	0	0	0	2,12	0,0378	0,03778
Piano Primo			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00260	107 707	1,00	439 733	107 707	11 835	0	0	0	2,50	0,0069	0,00688
00261	144 650	1,00	437 897	144 650	-61 717	0	0	0	2,50	0,0092	0,00924
01320	131 401	1,00	447 542	131 401	62 160	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
01321	111 315	1,00	437 897	111 315	-4 619	0	0	0	2,50	0,0071	0,00711
01322	112 006	1,00	437 897	112 006	-15 883	0	0	0	2,50	0,0072	0,00716
01323	229 171	1,00	437 897	229 171	-334 079	0	0	0	2,50	0,0146	0,01464
01324	211 024	1,00	437 897	211 024	-449 174	0	0	0	2,50	0,0135	0,01348
01325	213 034	1,00	437 897	213 034	-278 118	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
01326	190 928	1,00	437 897	190 928	-199 458	0	0	0	2,50	0,0122	0,01220
01327	168 181	1,00	452 482	168 181	93 992	0	0	0	2,50	0,0107	0,01074

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01458	221 864	1,00	437 897	221 864	-40 429	0	0	0	2,50	0,0142	0,01417
01459	168 171	1,00	443 996	168 171	39 310	0	0	0	2,50	0,0107	0,01074
01460	155 360	1,00	457 125	155 360	123 916	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
01461	17 233	4,71	81 095	0	22 481	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01462	132 553	1,00	472 996	132 553	226 198	0	0	0	2,50	0,0085	0,00847
01463	139 511	1,00	439 794	139 511	12 226	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
01464	138 959	1,00	438 567	138 959	4 320	0	0	0	2,50	0,0089	0,00888
01465	145 925	1,00	437 897	145 925	-139 848	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932
02189	303 081	1,00	437 897	303 081	-120 949	0	0	0	2,50	0,0194	0,01936
02190	66 698	1,17	77 723	0	-92 819	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02191	47 719	1,63	77 723	0	-1 747	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02192	66 057	1,18	77 723	0	-1 696	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02193	67 138	1,16	77 723	0	-56 901	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02194	211 806	1,00	494 277	211 806	363 342	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
02195	256 480	1,00	437 897	256 480	-394 107	0	0	0	2,50	0,0164	0,01639
02196	109 487	1,00	448 862	109 487	70 666	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
02197	130 794	1,00	438 284	130 794	2 497	0	0	0	2,50	0,0084	0,00836
02198	89 269	1,00	443 336	89 269	35 052	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
02199	78 046	1,00	437 897	78 046	-36 132	0	0	0	2,50	0,0050	0,00499
02200	277 662	1,00	469 163	277 662	201 492	0	0	0	2,50	0,0177	0,01774
02201	213 874	1,00	500 577	213 874	403 938	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
02202	188 879	1,00	437 897	188 879	-101 942	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
02203	63 913	1,34	85 545	0	-265 819	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02204	102 590	1,00	437 897	102 590	-293 781	0	0	0	2,50	0,0066	0,00655
02205	80 880	1,43	115 323	0	-499 384	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02206	244 038	1,00	437 897	244 038	-490 419	0	0	0	2,50	0,0156	0,01559
02207	284 671	1,00	437 897	284 671	-1 194 097	0	0	0	2,50	0,0182	0,01819
02275	326 801	1,00	438 196	326 801	1 930	0	0	0	2,50	0,0209	0,02088
02276	357 359	1,00	437 897	357 359	-29 192	0	0	0	2,50	0,0228	0,02283
02277	387 104	1,00	437 897	387 104	-7 318	0	0	0	2,50	0,0247	0,02473
02278	420 409	1,00	437 897	420 409	-22 794	0	0	0	2,50	0,0269	0,02686
03978	387 710	1,00	437 897	387 710	-15 555	0	0	0	2,50	0,0248	0,02477
03979	216 786	1,00	444 045	216 786	39 626	0	0	0	2,50	0,0139	0,01385
03980	332 063	1,00	437 897	332 063	-251 635	0	0	0	2,50	0,0212	0,02122
03981	319 546	1,00	437 897	319 546	-76 426	0	0	0	2,50	0,0204	0,02042
03982	225 027	1,00	437 897	225 027	-261 029	0	0	0	2,50	0,0144	0,01438
03983	375 513	1,00	437 897	375 513	-129 968	0	0	0	2,50	0,0240	0,02399
03984	262 923	1,00	458 784	262 923	134 609	0	0	0	2,50	0,0168	0,01680
03985	398 971	1,00	437 897	398 971	-70 082	0	0	0	2,50	0,0255	0,02549
04080	145 465	1,00	484 151	145 465	298 084	0	0	0	2,50	0,0093	0,00929
04081	90 376	1,08	97 377	0	-245 223	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04111	255 024	1,00	437 897	255 024	-724	0	0	0	2,50	0,0163	0,01629
04112	339 035	1,00	437 897	339 035	-48 752	0	0	0	2,50	0,0217	0,02166
04146	359 230	1,00	437 897	359 230	-675 642	0	0	0	2,50	0,0230	0,02295
04147	289 168	1,00	504 675	289 168	430 349	0	0	0	2,50	0,0185	0,01847
04148	333 793	1,00	437 897	333 793	-451 106	0	0	0	2,50	0,0213	0,02133
04149	253 666	1,00	485 262	253 666	305 244	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
Piano Primo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00235	111 296	1,00	437 897	111 296	-113 347	0	0	0	2,50	0,0071	0,00711
00238	52 419	1,48	77 723	0	-84 962	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00244	138 665	1,00	444 258	138 665	40 998	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
00245	97 281	1,00	437 897	97 281	-15 631	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
01336	149 701	1,00	452 130	149 701	91 727	0	0	0	2,50	0,0096	0,00956
01337	186 654	1,00	470 828	186 654	212 223	0	0	0	2,50	0,0119	0,01193
01338	241 431	1,00	548 735	241 431	714 293	0	0	0	2,50	0,0154	0,01542
01339	227 117	1,00	477 366	227 117	254 362	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
01340	127 095	1,00	444 087	127 095	39 891	0	0	0	2,50	0,0081	0,00812
01341	86 997	1,00	440 092	86 997	14 150	0	0	0	2,50	0,0056	0,00556
01342	93 052	1,00	437 897	93 052	-9 404	0	0	0	2,50	0,0059	0,00595
01343	144 232	1,00	437 897	144 232	-109 028	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
01344	59 474	1,31	77 723	0	-111 285	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01345	47 527	1,64	77 723	0	-1 292	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01346	33 661	2,31	77 723	0	-3 409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01347	53 487	1,45	77 723	0	-39 444	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01348	92 041	1,00	437 897	92 041	-111 927	0	0	0	2,50	0,0059	0,00588
01349	100 507	1,00	437 897	100 507	-16 533	0	0	0	2,50	0,0064	0,00642
01350	162 720	1,00	437 897	162 720	-16 224	0	0	0	2,50	0,0104	0,01040
01351	175 523	1,00	437 897	175 523	-34 507	0	0	0	2,50	0,0112	0,01121
02131	200 219	1,00	437 897	200 219	-8 031	0	0	0	2,50	0,0128	0,01279
02132	4 972	15,63	77 723	0	-3 665	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02133	22 024	3,53	77 723	0	-40 686	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02134	22 549	3,45	77 723	0	-7 919	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02135	4 103	18,94	77 723	0	-17 884	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02136	2 140	36,32	77 723	0	-6 082	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02137	46 217	1,68	77 723	0	-66 300	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02138	54 144	1,53	82 593	0	-244 489	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02139	103 198	1,00	437 897	103 198	-269 283	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
02140	16 275	4,78	77 723	0	-99 667	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02141	12 566	6,19	77 723	0	-48 031	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02142	9 432	8,69	81 937	0	28 092	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02143	38 896	2,07	80 555	0	18 882	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02144	18 724	4,48	83 873	0	41 001	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02145	11 952	6,50	77 723	0	-125 102	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02146	245 502	1,00	439 541	245 502	10 599	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
02147	211 695	1,00	437 897	211 695	-940 681	0	0	0	2,50	0,0135	0,01352
02148	200 284	1,00	522 184	200 284	543 187	0	0	0	2,50	0,0128	0,01280
02149	132 381	1,00	437 897	132 381	-263 459	0	0	0	2,50	0,0085	0,00846
02150	94 122	1,00	437 897	94 122	-311 941	0	0	0	2,50	0,0060	0,00601
02151	140 697	1,00	437 897	140 697	-167 264	0	0	0	2,50	0,0090	0,00899
02279	331 304	1,00	437 897	331 304	-16 882	0	0	0	2,50	0,0212	0,02117
02280	317 527	1,00	437 897	317 527	-1 645	0	0	0	2,50	0,0203	0,02029
02281	282 925	1,00	437 897	282 925	-4 470	0	0	0	2,50	0,0181	0,01808
03830	246 247	1,00	437 897	246 247	-50 334	0	0	0	2,50	0,0157	0,01573
03831	281 346	1,00	440 726	281 346	18 233	0	0	0	2,50	0,0180	0,01797
03832	223 668	1,00	437 897	223 668	-129 197	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
03833	328 363	1,00	437 897	328 363	-56 473	0	0	0	2,50	0,0210	0,02098
03834	266 744	1,00	470 584	266 744	210 653	0	0	0	2,50	0,0170	0,01704
04131	243 615	1,00	440 454	243 615	16 478	0	0	0	2,50	0,0156	0,01556
04132	237 625	1,00	437 897	237 625	-90	0	0	0	2,50	0,0152	0,01518
04162	301 910	1,00	437 897	301 910	-422 598	0	0	0	2,50	0,0193	0,01929

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04163	96 236	1,00	453 834	96 236	102 706	0	0	0	2,50	0,0061	0,00615
04164	206 319	1,00	437 897	206 319	-388 212	0	0	0	2,50	0,0132	0,01318
04165	482 219	1,00	600 457	482 219	1 047 614	0	0	0	2,50	0,0308	0,03081
Piano Primo			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00051	218 268	1,00	437 897	218 268	-76 255	0	0	0	2,50	0,0139	0,01394
00093	155 824	1,00	437 897	155 824	-10 485	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
00235	213 613	1,00	437 897	213 613	-165 582	0	0	0	2,50	0,0136	0,01365
00245	121 289	1,00	438 783	121 289	5 713	0	0	0	2,50	0,0077	0,00775
00591	264 078	1,00	437 897	264 078	-64 546	0	0	0	2,50	0,0169	0,01687
00592	281 760	1,00	442 808	281 760	31 654	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
00593	294 496	1,00	438 389	294 496	3 172	0	0	0	2,50	0,0188	0,01881
00594	296 863	1,00	438 850	296 863	6 147	0	0	0	2,50	0,0190	0,01897
00595	286 421	1,00	441 006	286 421	20 041	0	0	0	2,50	0,0183	0,01830
00596	286 318	1,00	441 093	286 318	20 599	0	0	0	2,50	0,0183	0,01829
00597	250 424	1,00	443 953	250 424	39 033	0	0	0	2,50	0,0160	0,01600
00598	223 124	1,00	446 730	223 124	56 924	0	0	0	2,50	0,0143	0,01426
01336	133 721	1,00	448 931	133 721	71 113	0	0	0	2,50	0,0085	0,00854
01337	155 366	1,00	466 404	155 366	183 712	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
01338	195 915	1,00	496 466	195 915	377 446	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
01339	269 891	1,00	492 928	269 891	354 646	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
01340	259 024	1,00	460 848	259 024	147 906	0	0	0	2,50	0,0165	0,01655
01341	221 822	1,00	439 199	221 822	8 392	0	0	0	2,50	0,0142	0,01417
01342	206 692	1,00	438 956	206 692	6 827	0	0	0	2,50	0,0132	0,01321
01343	254 397	1,00	437 897	254 397	-171 346	0	0	0	2,50	0,0163	0,01625
01522	200 831	1,00	437 897	200 831	-111 507	0	0	0	2,50	0,0128	0,01283
01523	205 184	1,00	437 897	205 184	-42 007	0	0	0	2,50	0,0131	0,01311
01524	209 109	1,00	438 610	209 109	4 599	0	0	0	2,50	0,0134	0,01336
01525	200 697	1,00	442 656	200 697	30 672	0	0	0	2,50	0,0128	0,01282
01526	190 630	1,00	441 957	190 630	26 169	0	0	0	2,50	0,0122	0,01218
01527	187 008	1,00	438 094	187 008	1 270	0	0	0	2,50	0,0119	0,01195
01528	173 954	1,00	437 897	173 954	-30 715	0	0	0	2,50	0,0111	0,01111
01529	154 123	1,00	437 897	154 123	-32 446	0	0	0	2,50	0,0098	0,00985
01530	178 708	1,00	439 604	178 708	11 004	0	0	0	2,50	0,0114	0,01142
01531	181 579	1,00	439 726	181 579	11 792	0	0	0	2,50	0,0116	0,01160
01532	185 043	1,00	439 805	185 043	12 298	0	0	0	2,50	0,0118	0,01182
01533	177 602	1,00	441 636	177 602	24 099	0	0	0	2,50	0,0113	0,01135
01534	160 723	1,00	441 644	160 723	24 148	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
01535	148 847	1,00	442 198	148 847	27 721	0	0	0	2,50	0,0095	0,00951
01536	132 934	1,00	443 762	132 934	37 803	0	0	0	2,50	0,0085	0,00849
01537	135 655	1,00	440 420	135 655	16 264	0	0	0	2,50	0,0087	0,00867
04033	240 088	1,00	437 897	240 088	-48 039	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
04034	185 696	1,00	437 931	185 696	223	0	0	0	2,50	0,0119	0,01186
04035	149 998	1,00	447 960	149 998	64 852	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
04036	242 120	1,00	458 330	242 120	131 681	0	0	0	2,50	0,0155	0,01547
04037	278 702	1,00	447 302	278 702	60 615	0	0	0	2,50	0,0178	0,01781
04038	303 327	1,00	439 128	303 327	7 936	0	0	0	2,50	0,0194	0,01938
04039	299 326	1,00	464 482	299 326	171 325	0	0	0	2,50	0,0191	0,01912
04040	197 094	1,00	478 628	197 094	262 490	0	0	0	2,50	0,0126	0,01259
04041	133 822	1,00	443 650	133 822	37 076	0	0	0	2,50	0,0085	0,00855
04042	316 512	1,00	440 774	316 512	18 546	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04043	318 779	1,00	450 421	318 779	80 710	0	0	0	2,50	0,0204	0,02037
04044	254 606	1,00	462 748	254 606	160 155	0	0	0	2,50	0,0163	0,01627
04045	163 364	1,00	453 232	163 364	98 828	0	0	0	2,50	0,0104	0,01044
04046	305 304	1,00	439 461	305 304	10 080	0	0	0	2,50	0,0195	0,01951
04047	310 372	1,00	442 553	310 372	30 005	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
04048	277 243	1,00	450 219	277 243	79 410	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
04049	219 855	1,00	451 665	219 855	88 731	0	0	0	2,50	0,0140	0,01405
04050	180 957	1,00	444 239	180 957	40 871	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
04051	297 015	1,00	440 333	297 015	15 701	0	0	0	2,50	0,0190	0,01898
04052	277 083	1,00	442 567	277 083	30 096	0	0	0	2,50	0,0177	0,01770
04053	238 630	1,00	445 063	238 630	46 184	0	0	0	2,50	0,0152	0,01525
04054	199 324	1,00	443 236	199 324	34 413	0	0	0	2,50	0,0127	0,01273
04055	270 111	1,00	441 446	270 111	22 874	0	0	0	2,50	0,0173	0,01726
04056	258 983	1,00	439 961	258 983	13 307	0	0	0	2,50	0,0165	0,01655
04057	235 654	1,00	440 203	235 654	14 866	0	0	0	2,50	0,0151	0,01506
04058	209 520	1,00	439 746	209 520	11 918	0	0	0	2,50	0,0134	0,01339
04059	189 300	1,00	439 916	189 300	13 016	0	0	0	2,50	0,0121	0,01209
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00052	270 384	1,00	496 378	270 384	376 881	0	0	0	2,50	0,0173	0,01727
00054	147 357	1,00	437 897	147 357	-268 834	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
00096	215 722	1,00	437 897	215 722	-87 071	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
00109	137 667	1,00	437 897	137 667	-47 675	0	0	0	2,50	0,0088	0,00880
01376	267 603	1,00	437 897	267 603	-68 121	0	0	0	2,50	0,0171	0,01710
01377	253 649	1,00	437 897	253 649	-135 217	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
01378	254 657	1,00	437 897	254 657	-467 701	0	0	0	2,50	0,0163	0,01627
01379	334 707	1,00	437 897	334 707	-274 867	0	0	0	2,50	0,0214	0,02138
01380	227 518	1,00	437 897	227 518	-110 614	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
01381	140 674	1,00	437 897	140 674	-34 140	0	0	0	2,50	0,0090	0,00899
01382	119 140	1,00	437 897	119 140	-23 191	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
01383	173 173	1,00	452 708	173 173	95 454	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
01438	119 112	1,00	437 897	119 112	-97 076	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
01439	77 310	1,01	77 723	0	-4 730	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01440	66 333	1,17	77 723	0	-8 674	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01441	95 861	1,00	450 960	95 861	84 184	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
01442	131 076	1,00	470 642	131 076	211 029	0	0	0	2,50	0,0084	0,00837
01443	79 231	1,04	82 330	0	30 716	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01444	165 656	1,00	437 897	165 656	-23 868	0	0	0	2,50	0,0106	0,01058
01445	142 522	1,00	445 835	142 522	51 160	0	0	0	2,50	0,0091	0,00911
02152	18 950	4,10	77 723	0	-146 850	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02153	12 609	6,16	77 723	0	-132 115	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02154	36 336	2,14	77 723	0	-107 737	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02155	62 268	1,26	78 670	0	6 312	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02156	24 051	3,23	77 723	0	-70 475	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02157	18 312	4,24	77 723	0	-156 322	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02158	89 222	1,05	93 363	0	-302 942	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02159	218 280	1,00	437 897	218 280	-306 480	0	0	0	2,50	0,0139	0,01395
02160	70 196	1,11	77 723	0	-39 053	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02161	47 796	1,63	77 723	0	-1 456	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02162	24 445	3,26	79 721	0	13 319	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02163	38 298	2,03	77 723	0	-10 034	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02164	60 922	1,28	77 723	0	-49 235	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02165	147 434	1,00	490 302	147 434	337 726	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
02166	246 340	1,00	463 907	246 340	167 621	0	0	0	2,50	0,0157	0,01574
02167	203 124	1,00	437 897	203 124	-200 563	0	0	0	2,50	0,0130	0,01298
02168	120 029	1,00	468 360	120 029	196 321	0	0	0	2,50	0,0077	0,00767
02169	191 093	1,00	437 897	191 093	-634 867	0	0	0	2,50	0,0122	0,01221
02170	277 920	1,00	437 897	277 920	-754 914	0	0	0	2,50	0,0178	0,01776
02311	353 123	1,00	437 897	353 123	-47 555	0	0	0	2,50	0,0226	0,02256
02312	359 793	1,00	437 897	359 793	-22 440	0	0	0	2,50	0,0230	0,02299
02313	353 595	1,00	437 897	353 595	-30 848	0	0	0	2,50	0,0226	0,02259
03851	290 656	1,00	437 897	290 656	-29 377	0	0	0	2,50	0,0186	0,01857
03852	324 950	1,00	438 325	324 950	2 758	0	0	0	2,50	0,0208	0,02076
03853	278 880	1,00	437 897	278 880	-249 299	0	0	0	2,50	0,0178	0,01782
03854	344 397	1,00	437 897	344 397	-47 740	0	0	0	2,50	0,0220	0,02200
03855	305 803	1,00	437 897	305 803	-41 308	0	0	0	2,50	0,0195	0,01954
04096	303 493	1,00	437 897	303 493	-9 289	0	0	0	2,50	0,0194	0,01939
04097	300 033	1,00	437 897	300 033	-7 971	0	0	0	2,50	0,0192	0,01917
04134	367 159	1,00	437 897	367 159	-993 117	0	0	0	2,50	0,0235	0,02346
04135	340 327	1,00	491 081	340 327	342 741	0	0	0	2,50	0,0217	0,02174
04136	330 804	1,00	437 897	330 804	-272 280	0	0	0	2,50	0,0211	0,02113
04137	224 124	1,00	511 403	224 124	473 706	0	0	0	2,50	0,0143	0,01432
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00052	323 339	1,00	485 904	323 339	309 380	0	0	0	2,50	0,0207	0,02066
00096	266 746	1,00	439 768	266 746	12 064	0	0	0	2,50	0,0170	0,01704
00251	240 057	1,00	437 897	240 057	-152 574	0	0	0	2,50	0,0153	0,01534
00258	134 438	1,00	437 897	134 438	-62 053	0	0	0	2,50	0,0086	0,00859
00268	389 890	1,00	445 464	389 890	48 769	0	0	0	2,50	0,0249	0,02491
00270	414 074	1,00	437 897	414 074	-39 585	0	0	0	2,50	0,0265	0,02645
00272	249 580	1,00	437 897	249 580	-34 552	0	0	0	2,50	0,0159	0,01595
00273	270 904	1,00	443 879	270 904	38 555	0	0	0	2,50	0,0173	0,01731
00522	381 276	1,00	437 897	381 276	-105 979	0	0	0	2,50	0,0244	0,02436
00523	398 586	1,00	437 897	398 586	-41 570	0	0	0	2,50	0,0255	0,02547
00524	418 017	1,00	437 897	418 017	-49 138	0	0	0	2,50	0,0267	0,02671
00525	416 152	1,00	437 897	416 152	-26 122	0	0	0	2,50	0,0266	0,02659
00526	413 351	1,00	444 906	413 351	45 173	0	0	0	2,50	0,0264	0,02641
00527	404 846	1,00	443 946	404 846	38 988	0	0	0	2,50	0,0259	0,02587
00528	398 558	1,00	443 006	398 558	32 925	0	0	0	2,50	0,0255	0,02546
00529	390 831	1,00	442 163	390 831	27 494	0	0	0	2,50	0,0250	0,02497
00530	386 752	1,00	444 268	386 752	41 060	0	0	0	2,50	0,0247	0,02471
00531	389 084	1,00	445 479	389 084	48 867	0	0	0	2,50	0,0249	0,02486
00532	379 638	1,00	445 594	379 638	49 609	0	0	0	2,50	0,0243	0,02425
00533	375 189	1,00	450 118	375 189	78 762	0	0	0	2,50	0,0240	0,02397
00534	350 498	1,00	446 677	350 498	56 586	0	0	0	2,50	0,0224	0,02239
00535	339 458	1,00	458 172	339 458	130 667	0	0	0	2,50	0,0217	0,02169
01033	280 566	1,00	445 788	280 566	50 859	0	0	0	2,50	0,0179	0,01793
01034	248 495	1,00	447 152	248 495	59 646	0	0	0	2,50	0,0159	0,01588
01035	250 721	1,00	439 807	250 721	12 314	0	0	0	2,50	0,0160	0,01602
01036	257 391	1,00	440 407	257 391	16 181	0	0	0	2,50	0,0164	0,01644
01037	278 842	1,00	444 655	278 842	43 555	0	0	0	2,50	0,0178	0,01781
01038	276 104	1,00	442 043	276 104	26 719	0	0	0	2,50	0,0176	0,01764

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01039	280 868	1,00	440 380	280 868	16 004	0	0	0	2,50	0,0179	0,01794
01040	285 585	1,00	442 091	285 585	27 031	0	0	0	2,50	0,0182	0,01825
01041	290 677	1,00	441 551	290 677	23 553	0	0	0	2,50	0,0186	0,01857
01042	288 395	1,00	442 806	288 395	31 639	0	0	0	2,50	0,0184	0,01843
01043	281 481	1,00	437 897	281 481	-34 747	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
01044	273 072	1,00	437 897	273 072	-19 067	0	0	0	2,50	0,0174	0,01745
01045	214 230	1,00	437 897	214 230	-22 226	0	0	0	2,50	0,0137	0,01369
01046	193 424	1,00	437 897	193 424	-35 263	0	0	0	2,50	0,0124	0,01236
01368	317 646	1,00	437 897	317 646	-222 773	0	0	0	2,50	0,0203	0,02029
01369	358 216	1,00	437 897	358 216	-80 233	0	0	0	2,50	0,0229	0,02289
01370	342 217	1,00	437 897	342 217	-102 302	0	0	0	2,50	0,0219	0,02186
01371	389 720	1,00	437 897	389 720	-127 271	0	0	0	2,50	0,0249	0,02490
01372	354 383	1,00	437 897	354 383	-455 130	0	0	0	2,50	0,0226	0,02264
01373	193 616	1,00	437 897	193 616	-364 648	0	0	0	2,50	0,0124	0,01237
01374	153 384	1,00	437 897	153 384	-246 031	0	0	0	2,50	0,0098	0,00980
01375	117 835	1,00	437 897	117 835	-176 521	0	0	0	2,50	0,0075	0,00753
01376	267 222	1,00	443 253	267 222	34 518	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
01377	274 162	1,00	451 988	274 162	90 812	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
01378	290 582	1,00	471 243	290 582	214 897	0	0	0	2,50	0,0186	0,01856
01379	372 528	1,00	499 813	372 528	399 018	0	0	0	2,50	0,0238	0,02380
01380	416 327	1,00	470 092	416 327	207 483	0	0	0	2,50	0,0266	0,02660
01381	348 308	1,00	440 605	348 308	17 452	0	0	0	2,50	0,0223	0,02225
01382	316 945	1,00	443 893	316 945	38 645	0	0	0	2,50	0,0202	0,02025
01383	337 534	1,00	437 897	337 534	-167 081	0	0	0	2,50	0,0216	0,02156
03719	356 799	1,00	437 897	356 799	-141 895	0	0	0	2,50	0,0228	0,02280
03720	152 286	1,00	437 897	152 286	-76 198	0	0	0	2,50	0,0097	0,00973
03721	282 139	1,00	442 163	282 139	27 498	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
03722	348 946	1,00	465 895	348 946	180 437	0	0	0	2,50	0,0223	0,02229
03723	392 975	1,00	452 798	392 975	96 031	0	0	0	2,50	0,0251	0,02511
03724	421 660	1,00	442 039	421 660	26 696	0	0	0	2,50	0,0269	0,02694
03725	405 084	1,00	475 269	405 084	240 842	0	0	0	2,50	0,0259	0,02588
03726	283 804	1,00	477 604	283 804	255 894	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
03727	275 990	1,00	449 826	275 990	76 877	0	0	0	2,50	0,0176	0,01763
03728	422 380	1,00	446 375	422 380	54 637	0	0	0	2,50	0,0270	0,02699
03729	420 373	1,00	455 583	420 373	113 979	0	0	0	2,50	0,0269	0,02686
03730	350 278	1,00	466 568	350 278	184 770	0	0	0	2,50	0,0224	0,02238
03731	271 560	1,00	453 535	271 560	100 784	0	0	0	2,50	0,0173	0,01735
03732	407 128	1,00	445 359	407 128	48 091	0	0	0	2,50	0,0260	0,02601
03733	411 338	1,00	447 215	411 338	60 051	0	0	0	2,50	0,0263	0,02628
03734	376 465	1,00	454 782	376 465	108 816	0	0	0	2,50	0,0241	0,02405
03735	318 382	1,00	453 891	318 382	103 073	0	0	0	2,50	0,0203	0,02034
03736	281 157	1,00	444 139	281 157	40 230	0	0	0	2,50	0,0180	0,01796
03737	400 129	1,00	443 711	400 129	37 473	0	0	0	2,50	0,0256	0,02556
03738	381 166	1,00	447 547	381 166	62 192	0	0	0	2,50	0,0244	0,02435
03739	343 200	1,00	448 844	343 200	70 548	0	0	0	2,50	0,0219	0,02193
03740	303 882	1,00	445 388	303 882	48 280	0	0	0	2,50	0,0194	0,01941
03741	391 097	1,00	441 694	391 097	24 473	0	0	0	2,50	0,0250	0,02499
03742	383 862	1,00	442 068	383 862	26 885	0	0	0	2,50	0,0245	0,02452
03743	356 526	1,00	442 511	356 526	29 738	0	0	0	2,50	0,0228	0,02278
03744	322 232	1,00	442 011	322 232	26 515	0	0	0	2,50	0,0206	0,02059

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03745	297 586	1,00	441 199	297 586	21 282	0	0	0	2,50	0,0190	0,01901
03746	401 413	1,00	441 849	401 413	25 469	0	0	0	2,50	0,0256	0,02565
03747	381 253	1,00	443 733	381 253	37 613	0	0	0	2,50	0,0244	0,02436
03748	347 982	1,00	443 523	347 982	36 256	0	0	0	2,50	0,0222	0,02223
03749	315 597	1,00	441 561	315 597	23 617	0	0	0	2,50	0,0202	0,02016
03750	417 268	1,00	442 841	417 268	31 861	0	0	0	2,50	0,0267	0,02666
03751	410 345	1,00	444 807	410 345	44 536	0	0	0	2,50	0,0262	0,02622
03752	378 819	1,00	448 559	378 819	68 713	0	0	0	2,50	0,0242	0,02420
03753	335 900	1,00	447 567	335 900	62 324	0	0	0	2,50	0,0215	0,02146
03754	305 620	1,00	441 801	305 620	25 159	0	0	0	2,50	0,0195	0,01953
03755	439 125	1,00	439 168	439 125	-27 067	0	0	0	2,49	0,0282	0,02817
03756	417 766	1,00	451 747	417 766	89 256	0	0	0	2,50	0,0267	0,02669
03757	364 442	1,00	455 865	364 442	115 799	0	0	0	2,50	0,0233	0,02328
03758	301 721	1,00	437 897	301 721	-73 388	0	0	0	2,50	0,0193	0,01928
03759	447 774	1,00	448 217	447 774	-47 468	0	0	0	2,42	0,0296	0,02955
03760	461 282	1,00	461 608	461 282	-62 899	0	0	0	2,32	0,0318	0,03176
03761	414 597	1,00	437 897	414 597	-165 485	0	0	0	2,50	0,0265	0,02649
03762	317 745	1,00	437 897	317 745	-177 167	0	0	0	2,50	0,0203	0,02030
03763	254 142	1,00	437 897	254 142	-59 915	0	0	0	2,50	0,0162	0,01624
03764	488 389	1,00	488 520	488 389	-60 466	0	0	0	2,13	0,0366	0,03662
03765	505 321	1,00	506 438	505 321	-130 938	0	0	0	2,01	0,0402	0,04015
03766	372 622	1,00	437 897	372 622	-313 228	0	0	0	2,50	0,0238	0,02381
03767	207 815	1,00	437 897	207 815	-200 206	0	0	0	2,50	0,0133	0,01328
Piano Primo			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P15-P14**		
00251	150 073	1,00	437 897	150 073	-245 358	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
00252	104 691	1,00	437 897	104 691	-322 122	0	0	0	2,50	0,0067	0,00669
00258	128 281	1,00	437 897	128 281	-57 724	0	0	0	2,50	0,0082	0,00820
00259	249 702	1,00	444 935	249 702	45 356	0	0	0	2,50	0,0160	0,01595
00302	308 768	1,00	437 897	308 768	-4 950	0	0	0	2,50	0,0197	0,01973
01368	138 541	1,00	437 897	138 541	-69 425	0	0	0	2,50	0,0089	0,00885
01369	102 144	1,00	437 897	102 144	-8 643	0	0	0	2,50	0,0065	0,00653
01370	81 732	1,00	438 992	81 732	7 063	0	0	0	2,50	0,0052	0,00522
01371	175 320	1,00	447 301	175 320	60 604	0	0	0	2,50	0,0112	0,01120
01372	244 792	1,00	537 577	244 792	642 384	0	0	0	2,50	0,0156	0,01564
01373	200 223	1,00	519 333	200 223	524 813	0	0	0	2,50	0,0128	0,01279
01374	180 663	1,00	484 284	180 663	298 939	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
01375	185 483	1,00	437 897	185 483	-144 466	0	0	0	2,50	0,0119	0,01185
01450	169 832	1,00	451 928	169 832	90 423	0	0	0	2,50	0,0109	0,01085
01451	124 300	1,00	437 897	124 300	-3 315	0	0	0	2,50	0,0079	0,00794
01452	110 186	1,00	437 897	110 186	-7 683	0	0	0	2,50	0,0070	0,00704
01453	140 074	1,00	437 897	140 074	-131 594	0	0	0	2,50	0,0089	0,00895
01454	153 454	1,00	437 897	153 454	-304 204	0	0	0	2,50	0,0098	0,00980
01455	120 197	1,00	437 897	120 197	-188 369	0	0	0	2,50	0,0077	0,00768
01456	172 962	1,00	437 897	172 962	-39 613	0	0	0	2,50	0,0111	0,01105
01457	162 491	1,00	446 071	162 491	52 683	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
02208	262 363	1,00	437 897	262 363	-438 867	0	0	0	2,50	0,0168	0,01676
02209	104 984	1,00	437 897	104 984	-61 330	0	0	0	2,50	0,0067	0,00671
02210	87 418	1,00	437 897	87 418	-21 137	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
02211	65 834	1,18	77 723	0	-4 510	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02212	104 800	1,00	437 897	104 800	-5 061	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02213	107 517	1,00	449 428	107 517	74 312	0	0	0	2,50	0,0069	0,00687
02214	253 388	1,00	520 256	253 388	530 760	0	0	0	2,50	0,0162	0,01619
02215	218 183	1,00	437 897	218 183	-311 608	0	0	0	2,50	0,0139	0,01394
02216	74 099	1,05	77 723	0	-63 489	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02217	61 715	1,26	77 723	0	-14 199	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02218	48 943	1,59	77 723	0	-13 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02219	57 826	1,34	77 723	0	-16 234	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02220	62 673	1,36	85 235	0	50 084	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02221	288 989	1,00	512 691	288 989	482 011	0	0	0	2,50	0,0185	0,01846
02222	230 438	1,00	437 897	230 438	-1 838 316	0	0	0	2,50	0,0147	0,01472
02223	219 758	1,00	437 897	219 758	-799 005	0	0	0	2,50	0,0140	0,01404
02224	189 273	1,00	437 897	189 273	-615 705	0	0	0	2,50	0,0121	0,01209
02225	224 578	1,00	437 897	224 578	-517 492	0	0	0	2,50	0,0143	0,01435
02226	203 815	1,00	437 897	203 815	-219 064	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
02227	189 702	1,00	437 897	189 702	-238 985	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
02228	263 971	1,00	437 897	263 971	-727 990	0	0	0	2,50	0,0169	0,01686
02303	450 447	1,00	450 852	450 447	-39 788	0	0	0	2,40	0,0300	0,02998
02304	437 483	1,00	438 994	437 483	7 072	0	0	0	2,50	0,0280	0,02795
02305	414 299	1,00	437 897	414 299	-10 224	0	0	0	2,50	0,0265	0,02647
02306	400 817	1,00	437 897	400 817	-2 906	0	0	0	2,50	0,0256	0,02561
04026	254 864	1,00	437 897	254 864	-74 569	0	0	0	2,50	0,0163	0,01628
04027	295 392	1,00	437 897	295 392	-58 060	0	0	0	2,50	0,0189	0,01887
04028	337 091	1,00	437 897	337 091	-47 406	0	0	0	2,50	0,0215	0,02154
04029	413 574	1,00	437 897	413 574	-72 424	0	0	0	2,50	0,0264	0,02642
04030	368 509	1,00	437 897	368 509	-153 923	0	0	0	2,50	0,0235	0,02354
04031	344 262	1,00	516 963	344 262	509 537	0	0	0	2,50	0,0220	0,02199
04032	377 941	1,00	450 787	377 941	83 073	0	0	0	2,50	0,0241	0,02415
04142	294 571	1,00	437 897	294 571	-392 587	0	0	0	2,50	0,0188	0,01882
04143	349 740	1,00	529 174	349 740	588 230	0	0	0	2,50	0,0223	0,02234
04144	296 710	1,00	437 897	296 710	-342 903	0	0	0	2,50	0,0190	0,01896
04145	345 051	1,00	599 822	345 051	1 043 518	0	0	0	2,50	0,0220	0,02204
Piano Primo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00099	206 252	1,00	444 263	206 252	41 026	0	0	0	2,50	0,0132	0,01318
00247	208 379	1,00	448 186	208 379	66 308	0	0	0	2,50	0,0133	0,01331
00806	276 663	1,00	442 115	276 663	27 188	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
00807	231 759	1,00	439 262	231 759	8 798	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
00808	213 774	1,00	442 680	213 774	30 829	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
00809	215 142	1,00	444 616	215 142	43 301	0	0	0	2,50	0,0137	0,01375
01084	253 339	1,00	444 196	253 339	40 594	0	0	0	2,50	0,0162	0,01619
01085	249 372	1,00	447 154	249 372	59 661	0	0	0	2,50	0,0159	0,01593
01086	163 384	1,00	437 912	163 384	96	0	0	0	2,50	0,0104	0,01044
01087	182 361	1,00	437 897	182 361	-11 329	0	0	0	2,50	0,0117	0,01165
01482	224 957	1,00	441 757	224 957	24 876	0	0	0	2,50	0,0144	0,01437
01483	227 578	1,00	442 364	227 578	28 787	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
01484	237 848	1,00	439 926	237 848	13 076	0	0	0	2,50	0,0152	0,01520
01485	235 778	1,00	444 192	235 778	40 572	0	0	0	2,50	0,0151	0,01506
01486	237 090	1,00	441 707	237 090	24 559	0	0	0	2,50	0,0151	0,01515
01487	251 137	1,00	441 826	251 137	25 326	0	0	0	2,50	0,0160	0,01604
01488	243 554	1,00	443 420	243 554	35 595	0	0	0	2,50	0,0156	0,01556
01489	257 088	1,00	444 833	257 088	44 703	0	0	0	2,50	0,0164	0,01643

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01506	159 702	1,00	442 056	159 702	26 807	0	0	0	2,50	0,0102	0,01020
01507	223 974	1,00	437 897	223 974	-13 152	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
01508	163 870	1,00	437 897	163 870	-38 125	0	0	0	2,50	0,0105	0,01047
01509	168 850	1,00	437 897	168 850	-47 998	0	0	0	2,50	0,0108	0,01079
01510	155 699	1,00	437 897	155 699	-216	0	0	0	2,50	0,0099	0,00995
01511	159 116	1,00	437 897	159 116	-23 643	0	0	0	2,50	0,0102	0,01017
01512	188 557	1,00	437 936	188 557	256	0	0	0	2,50	0,0120	0,01205
01513	152 519	1,00	438 532	152 519	4 093	0	0	0	2,50	0,0097	0,00974
03965	210 562	1,00	440 881	210 562	19 232	0	0	0	2,50	0,0135	0,01345
03966	173 187	1,00	437 897	173 187	-11 752	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
03967	266 317	1,00	443 026	266 317	33 054	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
03968	243 119	1,00	443 535	243 119	36 338	0	0	0	2,50	0,0155	0,01553
03969	244 164	1,00	441 835	244 164	25 384	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
03970	204 655	1,00	439 170	204 655	8 206	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
03971	222 799	1,00	439 436	222 799	9 918	0	0	0	2,50	0,0142	0,01423
03972	290 867	1,00	439 954	290 867	13 259	0	0	0	2,50	0,0186	0,01858
03973	301 233	1,00	441 355	301 233	22 286	0	0	0	2,50	0,0192	0,01925
03974	252 160	1,00	439 699	252 160	11 617	0	0	0	2,50	0,0161	0,01611
03975	283 044	1,00	437 897	283 044	-2 285	0	0	0	2,50	0,0181	0,01808
03976	232 374	1,00	437 897	232 374	-6 564	0	0	0	2,50	0,0148	0,01485
03977	199 487	1,00	438 762	199 487	5 576	0	0	0	2,50	0,0127	0,01275
04065	170 112	1,00	444 358	170 112	41 640	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
04079	112 955	1,00	437 897	112 955	-9 948	0	0	0	2,50	0,0072	0,00722
Piano Primo			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00047	63 117	1,23	77 723	0	-54 758	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00100	81 481	1,00	437 897	81 481	-32 550	0	0	0	2,50	0,0052	0,00521
00143	63 167	1,36	85 727	0	53 364	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00246	26 381	2,95	77 723	0	-35 793	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01151	31 706	2,45	77 723	0	-15 179	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01152	33 880	2,29	77 723	0	-8 349	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01301	63 486	1,22	77 723	0	-5 347	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01302	70 877	1,10	77 723	0	-9 830	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01303	72 655	1,07	77 723	0	-26 015	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01304	101 061	1,00	437 897	101 061	-53 510	0	0	0	2,50	0,0065	0,00646
01305	87 870	1,00	437 897	87 870	-38 692	0	0	0	2,50	0,0056	0,00561
01306	86 579	1,00	437 897	86 579	-4 735	0	0	0	2,50	0,0055	0,00553
01307	96 708	1,00	437 897	96 708	-30 039	0	0	0	2,50	0,0062	0,00618
01308	70 258	1,11	77 723	0	-12 098	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01413	36 746	2,12	77 723	0	-33 054	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01414	48 327	1,61	77 723	0	-24 036	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01474	45 867	1,69	77 723	0	-42 777	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01475	9 368	8,30	77 723	0	-7 364	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01476	14 854	5,23	77 723	0	-2 217	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01477	9 921	7,83	77 723	0	-4 310	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01478	8 213	9,46	77 723	0	-9 411	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01479	12 511	6,22	77 830	0	715	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01480	8 686	9,04	78 551	0	5 520	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01481	47 493	1,78	84 688	0	46 434	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03903	36 562	2,13	77 723	0	-44 345	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03904	38 900	2,17	84 291	0	43 786	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03905	34 807	2,23	77 723	0	-4 505	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03906	56 876	1,37	77 723	0	-19 864	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03907	40 492	1,92	77 723	0	-22 266	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03908	40 648	1,91	77 723	0	-12 098	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03909	31 797	2,44	77 723	0	-7 528	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03910	18 676	4,21	78 604	0	5 873	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03911	32 365	2,43	78 586	0	5 757	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00044	47 317	1,64	77 723	0	-43 455	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00046	87 755	1,00	437 897	87 755	-126 870	0	0	0	2,50	0,0056	0,00561
00158	76 479	1,02	77 723	0	-22 809	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00159	28 733	2,71	77 723	0	-36 458	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01106	50 802	1,53	77 723	0	-23 192	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01107	26 183	2,97	77 723	0	-6 209	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01108	23 598	3,30	77 784	0	409	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01109	36 266	2,14	77 723	0	-12 259	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01110	35 842	2,17	77 723	0	-7 363	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01111	45 619	1,70	77 723	0	-1 476	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01112	38 336	2,03	77 778	0	371	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01113	39 128	1,99	77 723	0	-557	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01122	82 663	1,00	437 897	82 663	-42 639	0	0	0	2,50	0,0053	0,00528
01123	65 684	1,18	77 723	0	-49 185	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01124	54 274	1,43	77 723	0	-27 529	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01125	72 906	1,07	77 723	0	-30 272	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01126	75 276	1,03	77 723	0	-14 440	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01127	68 205	1,14	77 723	0	-7 068	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01128	75 719	1,03	77 723	0	-12 600	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01129	75 584	1,03	77 723	0	-831	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01130	77 707	1,00	77 723	0	-11 995	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01131	87 285	1,00	438 105	87 285	1 344	0	0	0	2,50	0,0056	0,00558
01132	87 500	1,00	437 897	87 500	-8 355	0	0	0	2,50	0,0056	0,00559
01133	72 382	1,07	77 723	0	-43 459	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03324	52 248	1,49	77 723	0	-32 021	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03325	44 193	1,76	77 723	0	-19 538	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03326	77 740	1,00	437 897	77 740	-17 104	0	0	0	2,50	0,0050	0,00497
03327	83 940	1,00	437 897	83 940	-67 621	0	0	0	2,50	0,0054	0,00536
03328	76 919	1,01	77 723	0	-29 858	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03329	64 310	1,21	77 723	0	-6 470	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03330	69 373	1,12	77 723	0	-1 291	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03331	69 416	1,12	77 723	0	-695	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03332	68 469	1,14	77 723	0	-12 361	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Primo			**Parete P1-P11**						**Parete P1-P11**		
00049	119 199	1,00	447 030	119 199	59 188	0	0	0	2,50	0,0076	0,00762
00050	60 094	1,29	77 714	0	-123 506	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00091	71 700	1,28	91 426	0	91 418	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00097	19 658	3,95	77 714	0	-28 630	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00107	32 185	2,54	81 732	0	26 788	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00767	245 938	1,00	437 846	245 938	-51 062	0	0	0	2,50	0,0157	0,01571
00768	239 681	1,00	437 846	239 681	-15 647	0	0	0	2,50	0,0153	0,01531
00769	237 076	1,00	437 846	237 076	-12 867	0	0	0	2,50	0,0151	0,01515

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00770	223 994	1,00	437 846	223 994	-30 957	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
00771	221 045	1,00	437 846	221 045	-16 375	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
00772	204 973	1,00	437 846	204 973	-61 217	0	0	0	2,50	0,0131	0,01310
00773	186 075	1,00	449 775	186 075	76 878	0	0	0	2,50	0,0119	0,01189
00774	170 342	1,00	446 990	170 342	58 931	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
00775	147 209	1,00	447 937	147 209	65 033	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
00785	106 789	1,00	445 351	106 789	48 366	0	0	0	2,50	0,0068	0,00682
01169	72 378	1,14	82 769	0	33 702	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01170	89 131	1,00	443 420	89 131	35 925	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
01171	116 828	1,00	442 897	116 828	32 552	0	0	0	2,50	0,0075	0,00746
01172	137 196	1,00	440 573	137 196	17 575	0	0	0	2,50	0,0088	0,00877
01173	153 000	1,00	443 106	153 000	33 902	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
01174	167 185	1,00	437 846	167 185	-24 735	0	0	0	2,50	0,0107	0,01068
01175	182 045	1,00	437 846	182 045	-13 070	0	0	0	2,50	0,0116	0,01163
01176	194 884	1,00	437 846	194 884	-14 957	0	0	0	2,50	0,0125	0,01245
01177	204 782	1,00	437 917	204 782	462	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
01178	216 541	1,00	437 846	216 541	-16 003	0	0	0	2,50	0,0138	0,01383
01490	215 734	1,00	437 846	215 734	-68 040	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
01491	233 868	1,00	437 846	233 868	-6 847	0	0	0	2,50	0,0149	0,01494
01492	226 111	1,00	437 846	226 111	-5 437	0	0	0	2,50	0,0144	0,01445
01493	229 996	1,00	437 846	229 996	-2 735	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
01494	226 747	1,00	437 846	226 747	-2 359	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
01495	229 023	1,00	437 846	229 023	-1 670	0	0	0	2,50	0,0146	0,01463
01496	235 625	1,00	437 846	235 625	-4 574	0	0	0	2,50	0,0151	0,01505
01497	224 345	1,00	437 846	224 345	-43 469	0	0	0	2,50	0,0143	0,01433
01498	10 222	7,60	77 714	0	-15 309	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01499	11 712	6,64	77 714	0	-188	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01500	20 836	3,73	77 790	0	508	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01501	16 470	4,82	79 330	0	10 775	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01502	16 075	4,95	79 570	0	12 372	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01503	22 820	3,41	77 740	0	174	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01504	13 338	5,89	78 569	0	5 702	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01505	56 159	1,38	77 714	0	-34 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03925	226 274	1,00	437 846	226 274	-74 212	0	0	0	2,50	0,0145	0,01446
03926	220 206	1,00	437 846	220 206	-36 669	0	0	0	2,50	0,0141	0,01407
03927	9 248	8,40	77 714	0	-19 515	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03928	67 020	1,16	77 714	0	-69 094	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03929	83 046	1,01	84 250	0	43 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03930	61 203	1,29	78 895	0	7 873	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03931	53 831	1,45	78 254	0	3 602	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03932	50 465	1,55	78 118	0	2 697	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03933	42 189	1,89	79 682	0	13 120	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03934	123 630	1,00	442 239	123 630	28 310	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
03935	112 156	1,00	438 865	112 156	6 569	0	0	0	2,50	0,0072	0,00717
03936	104 021	1,00	438 538	104 021	4 464	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
03937	94 672	1,00	440 195	94 672	15 137	0	0	0	2,50	0,0060	0,00605
03938	156 313	1,00	444 569	156 313	43 326	0	0	0	2,50	0,0100	0,00999
03939	154 014	1,00	440 795	154 014	19 007	0	0	0	2,50	0,0098	0,00984
03940	145 258	1,00	438 987	145 258	7 356	0	0	0	2,50	0,0093	0,00928
03941	137 049	1,00	439 345	137 049	9 662	0	0	0	2,50	0,0088	0,00876

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03942	132 397	1,00	441 919	132 397	26 248	0	0	0	2,50	0,0085	0,00846
03943	175 128	1,00	442 552	175 128	30 328	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119
03944	173 044	1,00	440 327	173 044	15 989	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
03945	167 293	1,00	439 435	167 293	10 240	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
03946	164 577	1,00	440 328	164 577	15 994	0	0	0	2,50	0,0105	0,01051
03947	193 433	1,00	437 846	193 433	-33 344	0	0	0	2,50	0,0124	0,01236
03948	192 991	1,00	437 846	192 991	-22 625	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
03949	189 671	1,00	437 846	189 671	-12 384	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
03950	186 425	1,00	437 846	186 425	-9 573	0	0	0	2,50	0,0119	0,01191
03951	183 111	1,00	437 846	183 111	-16 028	0	0	0	2,50	0,0117	0,01170
03952	204 010	1,00	437 846	204 010	-27 807	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
03953	205 762	1,00	437 846	205 762	-16 392	0	0	0	2,50	0,0131	0,01315
03954	204 827	1,00	437 846	204 827	-8 561	0	0	0	2,50	0,0131	0,01309
03955	204 852	1,00	437 846	204 852	-7 792	0	0	0	2,50	0,0131	0,01309
03956	213 622	1,00	437 846	213 622	-27 124	0	0	0	2,50	0,0136	0,01365
03957	212 052	1,00	437 846	212 052	-20 011	0	0	0	2,50	0,0135	0,01355
03958	214 177	1,00	437 846	214 177	-13 037	0	0	0	2,50	0,0137	0,01368
03959	215 252	1,00	437 846	215 252	-5 609	0	0	0	2,50	0,0138	0,01375
03960	213 915	1,00	437 846	213 915	-7 608	0	0	0	2,50	0,0137	0,01367
03961	207 725	1,00	437 846	207 725	-20 495	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
03962	219 889	1,00	437 846	219 889	-8 576	0	0	0	2,50	0,0140	0,01405
03963	221 816	1,00	437 846	221 816	-7 039	0	0	0	2,50	0,0142	0,01417
03964	219 091	1,00	437 886	219 091	258	0	0	0	2,50	0,0140	0,01400
04060	247 522	1,00	437 846	247 522	-113 509	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
04062	221 877	1,00	437 846	221 877	-62 093	0	0	0	2,50	0,0142	0,01418
Piano Primo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00048	118 693	1,00	445 452	118 693	48 688	0	0	0	2,50	0,0076	0,00758
00098	76 611	1,06	80 941	0	21 458	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00238	252 189	1,00	437 897	252 189	-27 252	0	0	0	2,50	0,0161	0,01611
00244	198 745	1,00	437 897	198 745	-4 692	0	0	0	2,50	0,0127	0,01270
00474	272 099	1,00	437 897	272 099	-15 480	0	0	0	2,50	0,0174	0,01738
00475	266 369	1,00	437 897	266 369	-17 502	0	0	0	2,50	0,0170	0,01702
00476	255 611	1,00	437 897	255 611	-29 651	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
00477	242 006	1,00	437 897	242 006	-16 551	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
00478	231 092	1,00	437 897	231 092	-14 076	0	0	0	2,50	0,0148	0,01476
00479	212 520	1,00	437 897	212 520	-19 441	0	0	0	2,50	0,0136	0,01358
00480	193 022	1,00	437 897	193 022	-5 664	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
00481	170 436	1,00	440 449	170 436	16 447	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
00482	160 074	1,00	444 974	160 074	45 612	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
01000	108 593	1,00	437 986	108 593	575	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
01001	120 657	1,00	437 897	120 657	-4 799	0	0	0	2,50	0,0077	0,00771
01002	141 990	1,00	437 897	141 990	-9 486	0	0	0	2,50	0,0091	0,00907
01003	160 134	1,00	437 897	160 134	-11 587	0	0	0	2,50	0,0102	0,01023
01004	177 493	1,00	437 897	177 493	-3 901	0	0	0	2,50	0,0113	0,01134
01005	191 291	1,00	437 897	191 291	-12 856	0	0	0	2,50	0,0122	0,01222
01006	202 656	1,00	437 897	202 656	-7 862	0	0	0	2,50	0,0129	0,01295
01007	212 517	1,00	437 897	212 517	-9 341	0	0	0	2,50	0,0136	0,01358
01008	225 128	1,00	437 897	225 128	-20 330	0	0	0	2,50	0,0144	0,01438
01344	235 400	1,00	437 897	235 400	-16 717	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
01345	244 921	1,00	437 897	244 921	-9 448	0	0	0	2,50	0,0156	0,01565

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01346	238 732	1,00	437 897	238 732	-14 823	0	0	0	2,50	0,0153	0,01525
01347	235 282	1,00	437 897	235 282	-18 915	0	0	0	2,50	0,0150	0,01503
01348	238 012	1,00	437 897	238 012	-14 198	0	0	0	2,50	0,0152	0,01521
01349	231 159	1,00	437 897	231 159	-22 197	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
01350	232 247	1,00	437 897	232 247	-8 493	0	0	0	2,50	0,0148	0,01484
01351	226 192	1,00	437 897	226 192	-9 473	0	0	0	2,50	0,0145	0,01445
01352	85 245	1,00	439 086	85 245	7 665	0	0	0	2,50	0,0054	0,00545
01353	100 660	1,00	439 467	100 660	10 121	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643
01354	111 472	1,00	438 173	111 472	1 783	0	0	0	2,50	0,0071	0,00712
01355	106 416	1,00	438 920	106 416	6 596	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
01356	107 299	1,00	440 803	107 299	18 733	0	0	0	2,50	0,0069	0,00686
01357	117 907	1,00	438 675	117 907	5 015	0	0	0	2,50	0,0075	0,00753
01358	109 622	1,00	441 914	109 622	25 890	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
01359	102 815	1,00	442 325	102 815	28 539	0	0	0	2,50	0,0066	0,00657
03657	253 666	1,00	437 897	253 666	-19 356	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
03658	231 197	1,00	437 897	231 197	-6 913	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
03659	112 636	1,00	437 960	112 636	406	0	0	0	2,50	0,0072	0,00720
03660	137 616	1,00	440 488	137 616	16 699	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
03661	158 124	1,00	441 378	158 124	22 439	0	0	0	2,50	0,0101	0,01010
03662	144 082	1,00	438 036	144 082	899	0	0	0	2,50	0,0092	0,00921
03663	135 811	1,00	438 712	135 811	5 257	0	0	0	2,50	0,0087	0,00868
03664	127 637	1,00	438 677	127 637	5 030	0	0	0	2,50	0,0082	0,00815
03665	126 405	1,00	438 481	126 405	3 766	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
03666	175 536	1,00	437 897	175 536	-4 194	0	0	0	2,50	0,0112	0,01121
03667	168 915	1,00	437 897	168 915	-4 175	0	0	0	2,50	0,0108	0,01079
03668	160 943	1,00	437 897	160 943	-3 372	0	0	0	2,50	0,0103	0,01028
03669	156 712	1,00	437 897	156 712	-2 248	0	0	0	2,50	0,0100	0,01001
03670	202 342	1,00	437 897	202 342	-7 259	0	0	0	2,50	0,0129	0,01293
03671	199 457	1,00	437 897	199 457	-2 255	0	0	0	2,50	0,0127	0,01274
03672	192 282	1,00	437 897	192 282	-3 208	0	0	0	2,50	0,0123	0,01228
03673	185 679	1,00	437 897	185 679	-4 300	0	0	0	2,50	0,0119	0,01186
03674	178 869	1,00	437 897	178 869	-4 318	0	0	0	2,50	0,0114	0,01143
03675	221 763	1,00	437 897	221 763	-10 164	0	0	0	2,50	0,0142	0,01417
03676	219 706	1,00	437 897	219 706	-2 761	0	0	0	2,50	0,0140	0,01404
03677	213 387	1,00	437 897	213 387	-2 815	0	0	0	2,50	0,0136	0,01363
03678	209 697	1,00	437 897	209 697	-3 827	0	0	0	2,50	0,0134	0,01340
03679	240 567	1,00	437 897	240 567	-15 620	0	0	0	2,50	0,0154	0,01537
03680	240 633	1,00	437 897	240 633	-4 149	0	0	0	2,50	0,0154	0,01537
03681	236 062	1,00	437 897	236 062	-6 330	0	0	0	2,50	0,0151	0,01508
03682	230 091	1,00	437 897	230 091	-5 566	0	0	0	2,50	0,0147	0,01470
03683	224 449	1,00	437 897	224 449	-3 204	0	0	0	2,50	0,0143	0,01434
03684	253 729	1,00	437 897	253 729	-10 715	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
03685	251 924	1,00	437 897	251 924	-8 841	0	0	0	2,50	0,0161	0,01610
03686	251 321	1,00	437 897	251 321	-5 335	0	0	0	2,50	0,0161	0,01606
03687	252 702	1,00	437 897	252 702	-4 708	0	0	0	2,50	0,0161	0,01614
Piano Primo			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00099	199 405	1,00	444 438	199 405	42 154	0	0	0	2,50	0,0127	0,01274
00238	225 111	1,00	437 897	225 111	-27 929	0	0	0	2,50	0,0144	0,01438
00244	177 355	1,00	437 897	177 355	-17 055	0	0	0	2,50	0,0113	0,01133
00247	175 210	1,00	443 883	175 210	38 582	0	0	0	2,50	0,0112	0,01119

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00408	246 173	1,00	443 533	246 173	36 325	0	0	0	2,50	0,0157	0,01573
00409	250 050	1,00	442 413	250 050	29 109	0	0	0	2,50	0,0160	0,01598
00410	243 813	1,00	437 897	243 813	-23 576	0	0	0	2,50	0,0156	0,01558
00411	243 459	1,00	437 897	243 459	-17 602	0	0	0	2,50	0,0156	0,01555
01159	194 312	1,00	437 897	194 312	-24 253	0	0	0	2,50	0,0124	0,01241
01160	196 715	1,00	437 897	196 715	-7 240	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257
01161	199 844	1,00	440 775	199 844	18 551	0	0	0	2,50	0,0128	0,01277
01162	202 500	1,00	442 079	202 500	26 951	0	0	0	2,50	0,0129	0,01294
01344	227 073	1,00	437 897	227 073	-6 395	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
01345	235 725	1,00	437 897	235 725	-4 194	0	0	0	2,50	0,0151	0,01506
01346	237 320	1,00	437 897	237 320	-3 184	0	0	0	2,50	0,0152	0,01516
01347	233 418	1,00	437 897	233 418	-7 486	0	0	0	2,50	0,0149	0,01491
01348	230 223	1,00	437 897	230 223	-16 495	0	0	0	2,50	0,0147	0,01471
01349	218 012	1,00	437 897	218 012	-4 211	0	0	0	2,50	0,0139	0,01393
01350	216 946	1,00	437 897	216 946	-6 460	0	0	0	2,50	0,0139	0,01386
01351	207 940	1,00	437 897	207 940	-10 335	0	0	0	2,50	0,0133	0,01329
01482	208 402	1,00	443 374	208 402	35 299	0	0	0	2,50	0,0133	0,01331
01483	226 456	1,00	439 927	226 456	13 084	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
01484	223 632	1,00	440 297	223 632	15 471	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
01485	229 781	1,00	440 909	229 781	19 413	0	0	0	2,50	0,0147	0,01468
01486	231 990	1,00	439 656	231 990	11 338	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01487	224 775	1,00	438 638	224 775	4 778	0	0	0	2,50	0,0144	0,01436
01488	233 208	1,00	439 337	233 208	9 283	0	0	0	2,50	0,0149	0,01490
01489	215 730	1,00	439 840	215 730	12 525	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
03912	241 413	1,00	444 360	241 413	41 652	0	0	0	2,50	0,0154	0,01542
03913	221 529	1,00	439 205	221 529	8 429	0	0	0	2,50	0,0142	0,01415
03914	207 347	1,00	437 897	207 347	-5 868	0	0	0	2,50	0,0132	0,01325
03915	233 457	1,00	437 897	233 457	-20 378	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
03916	243 268	1,00	437 897	243 268	-8 899	0	0	0	2,50	0,0155	0,01554
03917	241 776	1,00	437 897	241 776	-2 652	0	0	0	2,50	0,0154	0,01545
03918	239 878	1,00	438 848	239 878	6 131	0	0	0	2,50	0,0153	0,01533
03919	233 588	1,00	438 102	233 588	1 322	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
03920	229 970	1,00	437 897	229 970	-16 334	0	0	0	2,50	0,0147	0,01469
03921	257 496	1,00	440 319	257 496	15 613	0	0	0	2,50	0,0165	0,01645
03922	253 560	1,00	438 432	253 560	3 450	0	0	0	2,50	0,0162	0,01620
03923	255 184	1,00	439 766	255 184	12 048	0	0	0	2,50	0,0163	0,01630
03924	253 725	1,00	438 731	253 725	5 377	0	0	0	2,50	0,0162	0,01621
Piano Primo			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00053	304 464	1,00	729 817	304 464	-210 097	0	0	0	2,50	0,0195	0,01945
00054	267 331	1,00	729 817	267 331	-321 307	0	0	0	2,50	0,0171	0,01708
00095	277 193	1,00	738 993	277 193	59 134	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
00109	193 306	1,00	729 817	193 306	-88 021	0	0	0	2,50	0,0124	0,01235
00712	299 867	1,00	729 817	299 867	-219 260	0	0	0	2,50	0,0192	0,01916
00713	343 302	1,00	729 817	343 302	-175 789	0	0	0	2,50	0,0219	0,02193
00714	400 430	1,00	729 817	400 430	-102 227	0	0	0	2,50	0,0256	0,02558
00715	458 701	1,00	729 817	458 701	-45 662	0	0	0	2,50	0,0293	0,02931
00716	475 750	1,00	729 817	475 750	-47 538	0	0	0	2,50	0,0304	0,03040
00717	470 967	1,00	739 416	470 967	61 860	0	0	0	2,50	0,0301	0,03009
00718	435 902	1,00	749 230	435 902	125 102	0	0	0	2,50	0,0278	0,02785
00719	388 043	1,00	729 817	388 043	-154 016	0	0	0	2,50	0,0248	0,02479

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01282	317 674	1,00	737 914	317 674	52 179	0	0	0	2,50	0,0203	0,02030
01283	336 339	1,00	741 515	336 339	75 383	0	0	0	2,50	0,0215	0,02149
01284	357 943	1,00	729 817	357 943	-26 723	0	0	0	2,50	0,0229	0,02287
01285	357 812	1,00	729 817	357 812	-16 941	0	0	0	2,50	0,0229	0,02286
01286	347 976	1,00	729 817	347 976	-18 236	0	0	0	2,50	0,0222	0,02223
01287	302 142	1,00	729 817	302 142	-19 135	0	0	0	2,50	0,0193	0,01930
01288	257 972	1,00	729 817	257 972	-85 906	0	0	0	2,50	0,0165	0,01648
01289	243 205	1,00	729 817	243 205	-49 973	0	0	0	2,50	0,0155	0,01554
01438	235 438	1,00	729 817	235 438	-188 155	0	0	0	2,50	0,0150	0,01504
01439	155 914	1,00	729 817	155 914	-43 652	0	0	0	2,50	0,0100	0,00996
01440	178 421	1,00	729 817	178 421	-44 121	0	0	0	2,50	0,0114	0,01140
01441	142 273	1,00	729 817	142 273	-29 512	0	0	0	2,50	0,0091	0,00909
01442	171 971	1,00	729 817	171 971	-56 707	0	0	0	2,50	0,0110	0,01099
01443	189 780	1,00	729 817	189 780	-11 570	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
01444	188 274	1,00	729 817	188 274	-21 252	0	0	0	2,50	0,0120	0,01203
01445	220 220	1,00	729 817	220 220	-18 165	0	0	0	2,50	0,0141	0,01407
01466	300 794	1,00	731 588	300 794	11 413	0	0	0	2,50	0,0192	0,01922
01467	303 148	1,00	732 237	303 148	15 594	0	0	0	2,50	0,0194	0,01937
01468	297 375	1,00	731 197	297 375	8 889	0	0	0	2,50	0,0190	0,01900
01469	291 383	1,00	735 424	291 383	36 134	0	0	0	2,50	0,0186	0,01862
01470	266 567	1,00	735 569	266 567	37 064	0	0	0	2,50	0,0170	0,01703
01471	279 501	1,00	729 817	279 501	-25 774	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
01472	251 657	1,00	729 817	251 657	-10 380	0	0	0	2,50	0,0161	0,01608
01473	281 164	1,00	729 817	281 164	-119 759	0	0	0	2,50	0,0180	0,01796
03876	255 375	1,00	729 817	255 375	-208 559	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
03877	232 986	1,00	729 817	232 986	-32 503	0	0	0	2,50	0,0149	0,01489
03878	318 344	1,00	736 066	318 344	40 272	0	0	0	2,50	0,0203	0,02034
03879	323 218	1,00	729 817	323 218	-135 958	0	0	0	2,50	0,0207	0,02065
03880	360 689	1,00	729 817	360 689	-75 616	0	0	0	2,50	0,0230	0,02304
03881	357 237	1,00	729 817	357 237	-14 307	0	0	0	2,50	0,0228	0,02282
03882	364 951	1,00	729 817	364 951	-2 062	0	0	0	2,50	0,0233	0,02332
03883	366 551	1,00	729 817	366 551	-13 592	0	0	0	2,50	0,0234	0,02342
03884	367 852	1,00	732 912	367 852	19 945	0	0	0	2,50	0,0235	0,02350
03885	425 318	1,00	729 817	425 318	-26 317	0	0	0	2,50	0,0272	0,02717
03886	435 226	1,00	729 817	435 226	-14 971	0	0	0	2,50	0,0278	0,02781
03887	422 494	1,00	729 817	422 494	-10 357	0	0	0	2,50	0,0270	0,02699
03888	408 606	1,00	729 817	408 606	-11 460	0	0	0	2,50	0,0261	0,02611
03889	410 601	1,00	729 817	410 601	-44 560	0	0	0	2,50	0,0262	0,02623
03890	433 327	1,00	729 817	433 327	-23 356	0	0	0	2,50	0,0277	0,02768
03891	429 163	1,00	729 817	429 163	-6 139	0	0	0	2,50	0,0274	0,02742
03892	410 566	1,00	729 817	410 566	-10 281	0	0	0	2,50	0,0262	0,02623
03893	392 851	1,00	729 817	392 851	-17 003	0	0	0	2,50	0,0251	0,02510
03894	370 544	1,00	729 817	370 544	-61 387	0	0	0	2,50	0,0237	0,02367
03895	379 913	1,00	729 817	379 913	-10 320	0	0	0	2,50	0,0243	0,02427
03896	367 591	1,00	729 817	367 591	-15 769	0	0	0	2,50	0,0235	0,02348
03897	351 365	1,00	729 817	351 365	-17 118	0	0	0	2,50	0,0224	0,02245
03898	282 094	1,00	729 817	282 094	-121 157	0	0	0	2,50	0,0180	0,01802
03899	272 946	1,00	729 817	272 946	-36 595	0	0	0	2,50	0,0174	0,01744
03900	274 747	1,00	729 817	274 747	-12 098	0	0	0	2,50	0,0176	0,01755
03901	280 869	1,00	729 817	280 869	-19 692	0	0	0	2,50	0,0179	0,01794

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03902	279 509	1,00	729 817	279 509	-13 277	0	0	0	2,50	0,0179	0,01786
Piano Primo			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00052	262 772	1,00	307 024	262 772	97 265	0	0	0	2,50	0,0168	0,01679
00096	192 948	1,00	299 471	192 948	48 588	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
00735	343 557	1,00	343 752	343 557	-87 428	0	0	0	1,95	0,0281	0,02814
00736	349 393	1,00	349 965	349 393	-51 810	0	0	0	1,89	0,0295	0,02953
00737	356 991	1,00	357 298	356 991	-33 707	0	0	0	1,82	0,0313	0,03133
00738	369 773	1,00	369 979	369 773	-10 723	0	0	0	1,70	0,0347	0,03474
00739	362 026	1,00	362 574	362 026	-27 706	0	0	0	1,77	0,0327	0,03267
00740	358 450	1,00	359 406	358 450	-18 175	0	0	0	1,80	0,0318	0,03181
00741	320 424	1,00	320 470	320 424	26 127	0	0	0	2,23	0,0230	0,02295
01233	282 835	1,00	300 522	282 835	55 365	0	0	0	2,50	0,0181	0,01807
01234	322 806	1,00	322 940	322 806	12 329	0	0	0	2,18	0,0237	0,02365
01235	326 019	1,00	326 658	326 019	-21 022	0	0	0	2,12	0,0246	0,02456
01236	338 182	1,00	338 849	338 182	6 817	0	0	0	2,01	0,0269	0,02687
01237	322 372	1,00	322 765	322 372	-24 546	0	0	0	2,16	0,0238	0,02384
01238	308 661	1,00	309 568	308 661	-11 866	0	0	0	2,30	0,0214	0,02143
01239	291 346	1,00	293 406	291 346	9 505	0	0	0	2,50	0,0186	0,01861
01376	208 399	1,00	293 718	208 399	11 514	0	0	0	2,50	0,0133	0,01331
01377	198 676	1,00	291 931	198 676	-23 774	0	0	0	2,50	0,0127	0,01269
01378	218 659	1,00	291 931	218 659	-10 241	0	0	0	2,50	0,0140	0,01397
01379	232 644	1,00	291 931	232 644	-84 605	0	0	0	2,50	0,0149	0,01486
01380	243 494	1,00	291 931	243 494	-25 018	0	0	0	2,50	0,0156	0,01556
01381	267 297	1,00	293 182	267 297	8 061	0	0	0	2,50	0,0171	0,01708
01382	252 728	1,00	294 474	252 728	16 390	0	0	0	2,50	0,0161	0,01615
01383	272 102	1,00	306 077	272 102	91 163	0	0	0	2,50	0,0174	0,01738
01514	210 752	1,00	312 031	210 752	129 532	0	0	0	2,50	0,0135	0,01346
01515	263 827	1,00	293 629	263 827	10 940	0	0	0	2,50	0,0169	0,01686
01516	269 285	1,00	295 233	269 285	21 282	0	0	0	2,50	0,0172	0,01720
01517	267 612	1,00	294 983	267 612	19 666	0	0	0	2,50	0,0171	0,01710
01518	260 934	1,00	298 578	260 934	42 835	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
01519	272 959	1,00	292 792	272 959	5 550	0	0	0	2,50	0,0174	0,01744
01520	262 104	1,00	292 560	262 104	4 051	0	0	0	2,50	0,0167	0,01675
01521	228 369	1,00	309 653	228 369	114 206	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
03999	302 846	1,00	303 230	302 846	-75 672	0	0	0	2,37	0,0204	0,02041
04000	249 852	1,00	294 519	249 852	16 681	0	0	0	2,50	0,0160	0,01596
04001	233 731	1,00	310 689	233 731	120 886	0	0	0	2,50	0,0149	0,01493
04002	261 330	1,00	306 525	261 330	94 050	0	0	0	2,50	0,0167	0,01670
04003	310 462	1,00	310 931	310 462	8 284	0	0	0	2,30	0,0216	0,02156
04004	314 752	1,00	315 132	314 752	5 567	0	0	0	2,25	0,0223	0,02234
04005	314 467	1,00	314 996	314 467	10 379	0	0	0	2,26	0,0222	0,02222
04006	305 102	1,00	305 113	305 102	6 115	0	0	0	2,36	0,0206	0,02065
04007	296 913	1,00	297 046	296 913	27 425	0	0	0	2,49	0,0190	0,01905
04008	340 051	1,00	340 677	340 051	-25 048	0	0	0	1,98	0,0274	0,02743
04009	336 280	1,00	336 447	336 280	16 083	0	0	0	2,05	0,0262	0,02620
04010	332 102	1,00	332 554	332 102	5 424	0	0	0	2,07	0,0256	0,02563
04011	335 672	1,00	336 335	335 672	21 156	0	0	0	2,06	0,0260	0,02603
04012	345 758	1,00	345 814	345 758	-20 709	0	0	0	1,93	0,0286	0,02861
04013	346 118	1,00	346 849	346 118	-19 209	0	0	0	1,92	0,0288	0,02879
04014	343 725	1,00	343 927	343 725	12 263	0	0	0	1,97	0,0279	0,02787

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
04015	345 282	1,00	345 944	345 282	11 997	0	0	0	1,95	0,0283	0,02828
04016	347 685	1,00	348 534	347 685	9 142	0	0	0	1,92	0,0289	0,02892
04017	344 522	1,00	344 782	344 522	-28 749	0	0	0	1,94	0,0284	0,02836
04018	342 695	1,00	342 725	342 695	-13 119	0	0	0	1,96	0,0279	0,02793
04019	343 528	1,00	344 369	343 528	9 024	0	0	0	1,96	0,0280	0,02799
04020	343 022	1,00	343 823	343 022	6 029	0	0	0	1,96	0,0280	0,02795
04021	343 151	1,00	343 752	343 151	-62 602	0	0	0	1,95	0,0281	0,02811
04022	331 809	1,00	332 595	331 809	-18 559	0	0	0	2,06	0,0257	0,02573
04023	318 600	1,00	318 925	318 600	-16 324	0	0	0	2,20	0,0231	0,02313
04024	313 401	1,00	314 202	313 401	-23 449	0	0	0	2,25	0,0222	0,02225
04025	311 705	1,00	312 338	311 705	-26 530	0	0	0	2,27	0,0219	0,02193
04061	216 854	1,00	307 354	216 854	99 389	0	0	0	2,50	0,0139	0,01385
04064	154 900	1,00	316 458	154 900	158 062	0	0	0	2,50	0,0099	0,00990
Piano Primo			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00251	275 629	1,00	822 678	275 629	598 367	0	0	0	2,50	0,0176	0,01761
00258	197 753	1,00	763 727	197 753	218 464	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
00260	208 940	1,00	729 828	208 940	-275 642	0	0	0	2,50	0,0133	0,01335
00304	124 443	1,04	129 538	0	-7 781	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00305	201 912	1,00	729 828	201 912	-52 153	0	0	0	2,50	0,0129	0,01290
01320	610 098	1,00	729 828	610 098	-221 682	0	0	0	2,50	0,0390	0,03898
01321	627 824	1,00	729 828	627 824	-31 850	0	0	0	2,50	0,0401	0,04011
01322	686 372	1,00	729 828	686 372	-47 396	0	0	0	2,50	0,0439	0,04385
01323	623 639	1,00	729 828	623 639	-79 975	0	0	0	2,50	0,0398	0,03984
01324	362 103	1,00	758 997	362 103	187 980	0	0	0	2,50	0,0231	0,02313
01325	75 271	1,82	136 962	0	49 494	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01326	241 995	1,00	741 212	241 995	73 366	0	0	0	2,50	0,0155	0,01546
01327	343 114	1,00	729 828	343 114	-184 814	0	0	0	2,50	0,0219	0,02192
01368	593 278	1,00	774 171	593 278	285 770	0	0	0	2,50	0,0379	0,03790
01369	625 767	1,00	735 900	625 767	39 136	0	0	0	2,50	0,0400	0,03998
01370	691 059	1,00	736 034	691 059	39 994	0	0	0	2,50	0,0442	0,04415
01371	643 576	1,00	729 828	643 576	-65 327	0	0	0	2,50	0,0411	0,04112
01372	397 331	1,00	729 828	397 331	-232 185	0	0	0	2,50	0,0254	0,02539
01373	87 042	1,49	129 538	0	-102 623	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01374	229 511	1,00	729 828	229 511	-88 400	0	0	0	2,50	0,0147	0,01466
01375	324 156	1,00	750 304	324 156	131 961	0	0	0	2,50	0,0207	0,02071
02109	229 589	1,00	729 828	229 589	-869 239	0	0	0	2,50	0,0147	0,01467
02110	390 888	1,00	729 828	390 888	-47 415	0	0	0	2,50	0,0250	0,02497
02111	249 940	1,00	729 828	249 940	-58 205	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
02112	181 788	1,00	729 828	181 788	-31 777	0	0	0	2,50	0,0116	0,01161
02113	265 661	1,00	729 828	265 661	-70 475	0	0	0	2,50	0,0170	0,01697
02114	224 671	1,00	729 828	224 671	-24 634	0	0	0	2,50	0,0144	0,01435
02115	334 019	1,00	729 828	334 019	-258 055	0	0	0	2,50	0,0213	0,02134
02116	541 654	1,00	854 577	541 654	803 938	0	0	0	2,50	0,0346	0,03461
02117	580 734	1,00	729 828	580 734	-620 340	0	0	0	2,50	0,0371	0,03710
02118	367 982	1,00	729 828	367 982	-198 847	0	0	0	2,50	0,0235	0,02351
02119	242 907	1,00	733 694	242 907	24 916	0	0	0	2,50	0,0155	0,01552
02120	278 261	1,00	739 871	278 261	64 724	0	0	0	2,50	0,0178	0,01778
02121	194 038	1,00	738 654	194 038	56 884	0	0	0	2,50	0,0124	0,01240
02122	249 854	1,00	739 994	249 854	65 516	0	0	0	2,50	0,0160	0,01596
02123	391 926	1,00	740 954	391 926	71 704	0	0	0	2,50	0,0250	0,02504

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02124	209 621	1,00	729 828	209 621	-648 231	0	0	0	2,50	0,0134	0,01339
02125	787 205	1,00	1 199 860	787 205	3 029 100	0	0	0	2,50	0,0503	0,05029
02126	477 112	1,00	729 828	477 112	-436 230	0	0	0	2,50	0,0305	0,03048
02127	80 790	1,78	143 519	0	-462 560	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02128	85 744	1,62	139 167	0	-344 318	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02129	454 648	1,00	764 792	454 648	225 324	0	0	0	2,50	0,0290	0,02905
02130	833 210	1,00	833 988	833 210	-2 370 090	0	0	0	2,05	0,0649	0,06492
02282	880 425	1,00	882 745	880 425	-11 016	0	0	0	1,86	0,0756	0,07560
02283	1 020 515	1,00	1 020 807	1 020 515	-5 883	0	0	0	1,31	0,1244	0,12443
02284	913 032	1,00	914 670	913 032	1 553	0	0	0	1,74	0,0838	0,08381
02285	205 971	1,00	736 283	205 971	41 599	0	0	0	2,50	0,0132	0,01316
02286	125 184	1,09	136 788	0	48 334	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02321	178 568	1,00	729 828	178 568	-166 888	0	0	0	2,50	0,0114	0,01141
02322	238 043	1,00	729 828	238 043	-325 159	0	0	0	2,50	0,0152	0,01521
02323	173 999	1,00	761 664	173 999	205 165	0	0	0	2,50	0,0111	0,01112
02324	326 108	1,00	780 509	326 108	326 611	0	0	0	2,50	0,0208	0,02083
03701	444 681	1,00	755 445	444 681	165 092	0	0	0	2,50	0,0284	0,02841
03702	282 091	1,00	742 544	282 091	81 952	0	0	0	2,50	0,0180	0,01802
03703	294 171	1,00	729 828	294 171	-112 811	0	0	0	2,50	0,0188	0,01879
03704	446 559	1,00	729 828	446 559	-132 288	0	0	0	2,50	0,0285	0,02853
03705	564 213	1,00	729 828	564 213	-81 698	0	0	0	2,50	0,0360	0,03605
03706	582 974	1,00	729 828	582 974	-14 967	0	0	0	2,50	0,0372	0,03725
03707	685 104	1,00	729 828	685 104	-181 162	0	0	0	2,50	0,0438	0,04377
03708	97 555	1,50	146 280	0	-374 841	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03709	286 918	1,00	729 828	286 918	-228 405	0	0	0	2,50	0,0183	0,01833
03710	740 463	1,00	740 511	740 463	-175 339	0	0	0	2,45	0,0483	0,04827
03711	504 603	1,00	729 828	504 603	-51 187	0	0	0	2,50	0,0322	0,03224
03712	1 005 739	1,00	1 006 941	1 005 739	6 100	0	0	0	1,38	0,1164	0,11641
03713	736 763	1,00	767 332	736 763	241 698	0	0	0	2,50	0,0471	0,04707
03714	574 985	1,00	743 876	574 985	90 536	0	0	0	2,50	0,0367	0,03674
03715	581 678	1,00	732 002	581 678	14 011	0	0	0	2,50	0,0372	0,03716
03716	668 809	1,00	770 405	668 809	261 496	0	0	0	2,50	0,0427	0,04273
03717	120 220	1,22	146 280	0	-490 991	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03718	285 653	1,00	755 391	285 653	164 741	0	0	0	2,50	0,0183	0,01825
04080	290 806	1,00	729 828	290 806	-496 475	0	0	0	2,50	0,0186	0,01858
04115	533 435	1,00	740 805	533 435	70 746	0	0	0	2,50	0,0341	0,03408
04116	545 455	1,00	729 828	545 455	-135 508	0	0	0	2,50	0,0348	0,03485
04150	798 371	1,00	799 699	798 371	-826 570	0	0	0	2,19	0,0582	0,05823
04151	606 650	1,00	895 221	606 650	1 065 866	0	0	0	2,50	0,0388	0,03876
04152	647 104	1,00	729 828	647 104	-803 427	0	0	0	2,50	0,0413	0,04134
04153	777 540	1,00	898 278	777 540	1 085 568	0	0	0	2,50	0,0497	0,04968
Piano Primo			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00252	300 502	1,00	807 077	300 502	497 830	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
00259	169 262	1,00	746 374	169 262	106 632	0	0	0	2,50	0,0108	0,01081
00261	81 690	1,59	129 538	0	-45 799	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01276	46 111	3,08	141 893	0	82 367	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01277	58 237	2,30	133 864	0	28 839	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01278	77 999	1,78	138 835	0	61 978	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01279	115 365	1,12	129 538	0	-59 829	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01446	270 358	1,00	729 828	270 358	-59 508	0	0	0	2,50	0,0173	0,01727

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01447	373 913	1,00	748 060	373 913	117 495	0	0	0	2,50	0,0239	0,02389
01448	340 014	1,00	754 850	340 014	161 257	0	0	0	2,50	0,0217	0,02172
01449	323 225	1,00	767 047	323 225	239 857	0	0	0	2,50	0,0207	0,02065
01450	395 096	1,00	767 541	395 096	243 039	0	0	0	2,50	0,0252	0,02524
01451	329 300	1,00	737 164	329 300	47 279	0	0	0	2,50	0,0210	0,02104
01452	345 967	1,00	729 828	345 967	-31 631	0	0	0	2,50	0,0221	0,02210
01453	308 440	1,00	729 828	308 440	-55 910	0	0	0	2,50	0,0197	0,01971
01454	230 607	1,00	729 828	230 607	-36 141	0	0	0	2,50	0,0147	0,01473
01455	163 767	1,00	729 828	163 767	-20 037	0	0	0	2,50	0,0105	0,01046
01456	157 313	1,00	729 828	157 313	-42 614	0	0	0	2,50	0,0101	0,01005
01457	160 570	1,00	733 296	160 570	22 350	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
01458	404 189	1,00	748 760	404 189	122 008	0	0	0	2,50	0,0258	0,02582
01459	335 841	1,00	729 828	335 841	-11 506	0	0	0	2,50	0,0215	0,02146
01460	161 436	1,00	729 828	161 436	-324 425	0	0	0	2,50	0,0103	0,01031
01461	123 283	1,05	129 538	0	-137 484	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01462	259 242	1,00	766 377	259 242	235 538	0	0	0	2,50	0,0166	0,01656
01463	267 813	1,00	738 983	267 813	58 999	0	0	0	2,50	0,0171	0,01711
01464	271 405	1,00	737 511	271 405	49 513	0	0	0	2,50	0,0173	0,01734
01465	256 770	1,00	755 158	256 770	163 237	0	0	0	2,50	0,0164	0,01640
02171	239 417	1,00	729 828	239 417	-463 047	0	0	0	2,50	0,0153	0,01530
02172	203 338	1,00	729 828	203 338	-149 792	0	0	0	2,50	0,0130	0,01299
02173	173 117	1,00	737 790	173 117	51 315	0	0	0	2,50	0,0111	0,01106
02174	143 929	1,00	729 828	143 929	-3 016	0	0	0	2,50	0,0092	0,00920
02175	197 443	1,00	729 828	197 443	-63 233	0	0	0	2,50	0,0126	0,01261
02176	219 276	1,00	765 640	219 276	230 794	0	0	0	2,50	0,0140	0,01401
02177	215 540	1,00	805 462	215 540	487 422	0	0	0	2,50	0,0138	0,01377
02178	45 105	2,87	129 538	0	-62 802	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02179	50 739	2,55	129 538	0	-98 879	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02180	46 437	2,83	131 243	0	11 370	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02181	108 489	1,19	129 538	0	-25 793	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02182	49 416	2,62	129 538	0	-87 434	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02183	45 532	2,84	129 538	0	-14 731	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02184	617 866	1,00	764 503	617 866	223 464	0	0	0	2,50	0,0395	0,03947
02185	570 073	1,00	970 069	570 073	1 548 222	0	0	0	2,50	0,0364	0,03642
02186	425 303	1,00	861 528	425 303	848 737	0	0	0	2,50	0,0272	0,02717
02187	188 111	1,01	189 284	0	-1 063 254	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02188	375 095	1,00	729 828	375 095	-181 951	0	0	0	2,50	0,0240	0,02396
02314	712 870	1,00	729 828	712 870	-15 875	0	0	0	2,50	0,0455	0,04554
02315	676 064	1,00	731 450	676 064	10 453	0	0	0	2,50	0,0432	0,04319
03856	363 203	1,00	767 207	363 203	240 888	0	0	0	2,50	0,0232	0,02320
03857	147 554	1,00	736 674	147 554	44 123	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
03858	434 586	1,00	736 015	434 586	39 874	0	0	0	2,50	0,0278	0,02777
03859	462 852	1,00	729 828	462 852	-319 027	0	0	0	2,50	0,0296	0,02957
03860	677 788	1,00	742 933	677 788	84 456	0	0	0	2,50	0,0433	0,04330
03861	616 451	1,00	776 062	616 451	297 958	0	0	0	2,50	0,0394	0,03938
03862	438 087	1,00	729 828	438 087	-228 302	0	0	0	2,50	0,0280	0,02799
03863	343 067	1,00	732 696	343 067	18 484	0	0	0	2,50	0,0219	0,02192
03864	494 319	1,00	823 664	494 319	604 723	0	0	0	2,50	0,0316	0,03158
03865	119 524	1,29	154 601	0	-567 784	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03866	185 723	1,00	761 600	185 723	204 757	0	0	0	2,50	0,0119	0,01187

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03867	578 405	1,00	737 747	578 405	51 038	0	0	0	2,50	0,0370	0,03695
03868	591 302	1,00	757 250	591 302	176 721	0	0	0	2,50	0,0378	0,03778
03869	307 316	1,00	729 828	307 316	-481 120	0	0	0	2,50	0,0196	0,01963
03870	89 090	1,45	129 538	0	-83 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03871	451 772	1,00	745 052	451 772	98 113	0	0	0	2,50	0,0289	0,02886
03872	493 755	1,00	739 927	493 755	65 083	0	0	0	2,50	0,0315	0,03155
03873	378 234	1,00	729 828	378 234	-167 598	0	0	0	2,50	0,0242	0,02416
03874	159 998	1,00	729 828	159 998	-76 578	0	0	0	2,50	0,0102	0,01022
03875	150 070	1,00	729 828	150 070	-54 721	0	0	0	2,50	0,0096	0,00959
04081	38 700	3,53	136 498	0	-301 688	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04100	579 554	1,00	730 935	579 554	7 137	0	0	0	2,50	0,0370	0,03703
04101	455 691	1,00	729 828	455 691	-110 110	0	0	0	2,50	0,0291	0,02911
04138	233 902	1,00	729 828	233 902	-161 399	0	0	0	2,50	0,0149	0,01494
04139	118 329	1,22	144 567	0	-381 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04140	597 949	1,00	729 828	597 949	-437 272	0	0	0	2,50	0,0382	0,03820
04141	825 263	1,00	826 509	825 263	-2 109 800	0	0	0	2,08	0,0634	0,06337
Piano Primo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00100	96 946	1,00	437 897	96 946	-61 575	0	0	0	2,50	0,0062	0,00619
00235	38 950	2,08	81 034	0	-121 419	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00245	150 239	1,00	442 709	150 239	31 016	0	0	0	2,50	0,0096	0,00960
00246	102 128	1,00	437 897	102 128	-32 493	0	0	0	2,50	0,0065	0,00652
01301	127 054	1,00	460 516	127 054	145 768	0	0	0	2,50	0,0081	0,00812
01302	190 912	1,00	478 926	190 912	264 412	0	0	0	2,50	0,0122	0,01220
01303	188 638	1,00	437 897	188 638	-803 288	0	0	0	2,50	0,0121	0,01205
01304	213 684	1,00	479 245	213 684	266 467	0	0	0	2,50	0,0137	0,01365
01305	91 385	1,00	441 820	91 385	25 283	0	0	0	2,50	0,0058	0,00584
01306	75 963	1,05	79 456	0	11 558	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01307	68 682	1,14	78 462	0	4 932	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01308	100 879	1,00	437 897	100 879	-90 090	0	0	0	2,50	0,0064	0,00645
01336	197 064	1,00	442 849	197 064	31 914	0	0	0	2,50	0,0126	0,01259
01337	170 082	1,00	437 897	170 082	-35 297	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
01338	81 804	1,00	437 897	81 804	-31 830	0	0	0	2,50	0,0052	0,00523
01339	66 928	1,16	77 723	0	-64 745	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01340	82 647	1,00	437 897	82 647	-43 566	0	0	0	2,50	0,0053	0,00528
01341	60 806	1,28	77 723	0	-5 581	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01342	80 894	1,00	437 897	80 894	-5 139	0	0	0	2,50	0,0052	0,00517
01343	92 018	1,00	437 897	92 018	-133 065	0	0	0	2,50	0,0059	0,00588
02087	169 514	1,00	437 897	169 514	-15 436	0	0	0	2,50	0,0108	0,01083
02088	9 683	8,30	80 415	0	17 950	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02089	33 955	2,29	77 723	0	-60 401	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02090	43 378	1,79	77 723	0	-18 928	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02091	10 773	7,21	77 723	0	-16 788	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02092	21 819	3,56	77 723	0	-44 934	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02093	63 815	1,22	77 723	0	-96 752	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02094	87 845	1,06	93 363	0	-355 804	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02095	75 688	1,03	77 723	0	-129 579	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02096	17 017	4,57	77 723	0	-62 010	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02097	6 754	11,51	77 723	0	-15 111	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02098	19 598	3,97	77 723	0	-23 129	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02099	18 132	4,36	79 002	0	8 526	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02100	26 240	2,96	77 723	0	-21 482	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02101	22 779	3,41	77 723	0	-95 772	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02102	222 816	1,00	440 846	222 816	19 008	0	0	0	2,50	0,0142	0,01424
02103	209 382	1,00	437 897	209 382	-1 024 986	0	0	0	2,50	0,0134	0,01338
02104	203 019	1,00	437 897	203 019	-801 599	0	0	0	2,50	0,0130	0,01297
02105	149 022	1,00	437 897	149 022	-345 916	0	0	0	2,50	0,0095	0,00952
02106	30 103	3,40	102 346	0	-466 355	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02107	87 632	1,00	437 897	87 632	-209 899	0	0	0	2,50	0,0056	0,00560
02108	97 646	1,00	437 897	97 646	-139 913	0	0	0	2,50	0,0062	0,00624
02300	344 783	1,00	437 897	344 783	-15 485	0	0	0	2,50	0,0220	0,02203
02301	325 202	1,00	442 512	325 202	29 741	0	0	0	2,50	0,0208	0,02078
02302	280 284	1,00	441 224	280 284	21 445	0	0	0	2,50	0,0179	0,01791
03652	239 446	1,00	437 897	239 446	-62 226	0	0	0	2,50	0,0153	0,01530
03653	318 272	1,00	439 131	318 272	7 958	0	0	0	2,50	0,0203	0,02033
03654	206 080	1,00	437 897	206 080	-179 208	0	0	0	2,50	0,0132	0,01317
03655	335 023	1,00	437 897	335 023	-81 069	0	0	0	2,50	0,0214	0,02140
03656	275 697	1,00	478 489	275 697	261 593	0	0	0	2,50	0,0176	0,01761
04127	272 636	1,00	438 417	272 636	3 356	0	0	0	2,50	0,0174	0,01742
04128	204 230	1,00	438 092	204 230	1 259	0	0	0	2,50	0,0130	0,01305
04158	253 447	1,00	437 897	253 447	-312 570	0	0	0	2,50	0,0162	0,01619
04159	166 274	1,00	497 695	166 274	385 367	0	0	0	2,50	0,0106	0,01062
04160	139 828	1,00	437 897	139 828	-111 442	0	0	0	2,50	0,0089	0,00893
04161	486 108	1,00	613 731	486 108	1 133 158	0	0	0	2,50	0,0311	0,03106
Piano Primo			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00046	136 116	1,00	437 897	136 116	-80 703	0	0	0	2,50	0,0087	0,00870
00100	224 530	1,00	450 959	224 530	84 183	0	0	0	2,50	0,0143	0,01434
00158	75 314	1,03	77 723	0	-40 724	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00246	155 748	1,00	440 011	155 748	13 629	0	0	0	2,50	0,0100	0,00995
01126	77 976	1,00	437 897	77 976	-11 491	0	0	0	2,50	0,0050	0,00498
01127	97 864	1,00	437 897	97 864	-3 636	0	0	0	2,50	0,0063	0,00625
01128	91 072	1,00	437 897	91 072	-15 365	0	0	0	2,50	0,0058	0,00582
01129	97 124	1,00	437 897	97 124	-22 346	0	0	0	2,50	0,0062	0,00621
01130	112 925	1,00	437 897	112 925	-5 274	0	0	0	2,50	0,0072	0,00721
01131	100 826	1,00	437 897	100 826	-13 849	0	0	0	2,50	0,0064	0,00644
01132	129 643	1,00	437 897	129 643	-7 033	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
01133	128 744	1,00	437 897	128 744	-58 476	0	0	0	2,50	0,0082	0,00823
01211	161 164	1,00	438 888	161 164	6 386	0	0	0	2,50	0,0103	0,01030
01212	207 744	1,00	441 916	207 744	25 903	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
01213	213 303	1,00	440 246	213 303	15 143	0	0	0	2,50	0,0136	0,01363
01214	216 147	1,00	438 768	216 147	5 616	0	0	0	2,50	0,0138	0,01381
01215	211 809	1,00	439 611	211 809	11 050	0	0	0	2,50	0,0135	0,01353
01216	203 976	1,00	441 844	203 976	25 441	0	0	0	2,50	0,0130	0,01303
01217	189 726	1,00	441 750	189 726	24 835	0	0	0	2,50	0,0121	0,01212
01218	173 870	1,00	437 897	173 870	-21 528	0	0	0	2,50	0,0111	0,01111
01219	154 574	1,00	437 897	154 574	-27 588	0	0	0	2,50	0,0099	0,00988
01220	130 376	1,00	437 897	130 376	-26 473	0	0	0	2,50	0,0083	0,00833
01221	116 131	1,00	437 897	116 131	-29 669	0	0	0	2,50	0,0074	0,00742
01290	307 461	1,00	439 560	307 461	10 723	0	0	0	2,50	0,0196	0,01964
01291	305 847	1,00	439 982	305 847	13 438	0	0	0	2,50	0,0195	0,01954
01292	306 349	1,00	442 073	306 349	26 917	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01293	301 168	1,00	443 071	301 168	33 344	0	0	0	2,50	0,0192	0,01924
01294	290 299	1,00	441 112	290 299	20 722	0	0	0	2,50	0,0185	0,01855
01295	278 528	1,00	445 494	278 528	48 961	0	0	0	2,50	0,0178	0,01779
01296	261 635	1,00	445 169	261 635	46 868	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
01297	242 131	1,00	446 647	242 131	56 395	0	0	0	2,50	0,0155	0,01547
01298	220 712	1,00	437 897	220 712	-58 898	0	0	0	2,50	0,0141	0,01410
01299	198 677	1,00	437 897	198 677	-40 128	0	0	0	2,50	0,0127	0,01269
01300	177 019	1,00	437 897	177 019	-67 953	0	0	0	2,50	0,0113	0,01131
01301	165 758	1,00	454 568	165 758	107 439	0	0	0	2,50	0,0106	0,01059
01302	176 695	1,00	477 651	176 695	256 198	0	0	0	2,50	0,0113	0,01129
01303	249 013	1,00	500 861	249 013	405 770	0	0	0	2,50	0,0159	0,01591
01304	300 221	1,00	492 373	300 221	351 070	0	0	0	2,50	0,0192	0,01918
01305	291 348	1,00	462 401	291 348	157 921	0	0	0	2,50	0,0186	0,01861
01306	281 537	1,00	440 898	281 537	19 343	0	0	0	2,50	0,0180	0,01799
01307	248 403	1,00	439 944	248 403	13 193	0	0	0	2,50	0,0159	0,01587
01308	260 993	1,00	448 817	260 993	70 375	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
03567	157 630	1,00	437 897	157 630	-51 858	0	0	0	2,50	0,0101	0,01007
03568	97 426	1,00	437 897	97 426	-17 167	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
03569	139 286	1,00	444 380	139 286	41 783	0	0	0	2,50	0,0089	0,00890
03570	281 485	1,00	446 407	281 485	54 847	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
03571	336 719	1,00	443 246	336 719	34 477	0	0	0	2,50	0,0215	0,02151
03572	354 646	1,00	440 846	354 646	19 010	0	0	0	2,50	0,0227	0,02266
03573	356 588	1,00	464 788	356 588	173 297	0	0	0	2,50	0,0228	0,02278
03574	270 852	1,00	483 477	270 852	293 738	0	0	0	2,50	0,0173	0,01730
03575	166 705	1,00	447 778	166 705	63 681	0	0	0	2,50	0,0107	0,01065
03576	328 079	1,00	441 729	328 079	24 699	0	0	0	2,50	0,0210	0,02096
03577	332 912	1,00	453 089	332 912	97 905	0	0	0	2,50	0,0213	0,02127
03578	293 843	1,00	465 223	293 843	176 101	0	0	0	2,50	0,0188	0,01877
03579	197 966	1,00	457 179	197 966	124 264	0	0	0	2,50	0,0126	0,01265
03580	303 584	1,00	442 749	303 584	31 269	0	0	0	2,50	0,0194	0,01940
03581	307 901	1,00	447 520	307 901	62 019	0	0	0	2,50	0,0197	0,01967
03582	290 095	1,00	454 195	290 095	105 034	0	0	0	2,50	0,0185	0,01853
03583	253 511	1,00	455 010	253 511	110 289	0	0	0	2,50	0,0162	0,01620
03584	225 746	1,00	445 745	225 746	50 578	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
03585	284 174	1,00	444 639	284 174	43 450	0	0	0	2,50	0,0182	0,01816
03586	275 605	1,00	448 277	275 605	66 898	0	0	0	2,50	0,0176	0,01761
03587	252 757	1,00	449 851	252 757	77 043	0	0	0	2,50	0,0161	0,01615
03588	228 416	1,00	446 363	228 416	54 563	0	0	0	2,50	0,0146	0,01459
03589	260 080	1,00	444 430	260 080	42 104	0	0	0	2,50	0,0166	0,01662
03590	256 900	1,00	445 204	256 900	47 094	0	0	0	2,50	0,0164	0,01641
03591	240 857	1,00	445 848	240 857	51 246	0	0	0	2,50	0,0154	0,01539
03592	220 676	1,00	445 149	220 676	46 736	0	0	0	2,50	0,0141	0,01410
03593	204 569	1,00	442 877	204 569	32 098	0	0	0	2,50	0,0131	0,01307
03594	235 579	1,00	437 897	235 579	-40 143	0	0	0	2,50	0,0151	0,01505
03595	223 734	1,00	437 897	223 734	-31 995	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
03596	205 929	1,00	437 897	205 929	-29 893	0	0	0	2,50	0,0132	0,01316
03597	191 245	1,00	437 897	191 245	-24 691	0	0	0	2,50	0,0122	0,01222
03598	212 235	1,00	437 897	212 235	-44 110	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
03599	202 808	1,00	437 897	202 808	-24 337	0	0	0	2,50	0,0130	0,01296
03600	186 066	1,00	437 897	186 066	-16 404	0	0	0	2,50	0,0119	0,01189

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03601	171 959	1,00	437 897	171 959	-14 619	0	0	0	2,50	0,0110	0,01099
03602	162 588	1,00	437 897	162 588	-22 677	0	0	0	2,50	0,0104	0,01039
03603	182 193	1,00	437 897	182 193	-23 794	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
03604	157 082	1,00	437 897	157 082	-14 845	0	0	0	2,50	0,0100	0,01004
03605	140 515	1,00	437 897	140 515	-7 661	0	0	0	2,50	0,0090	0,00898
03606	129 800	1,00	437 897	129 800	-11 977	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
Piano Primo			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00044	34 482	2,40	82 625	0	32 684	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00045	38 467	2,02	77 723	0	-72 303	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00056	29 911	2,64	78 909	0	7 907	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00157	27 908	2,87	80 212	0	16 594	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00159	34 583	2,42	83 854	0	40 874	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00160	31 646	2,62	82 835	0	34 079	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01106	17 467	4,54	79 259	0	10 242	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01107	12 004	6,51	78 125	0	2 680	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01108	11 912	6,55	77 984	0	1 741	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01109	12 396	6,34	78 615	0	5 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01110	14 457	5,41	78 194	0	3 140	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01111	22 589	3,45	77 889	0	1 112	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01112	26 123	3,00	78 342	0	4 131	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01113	39 113	1,99	77 829	0	709	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01114	10 383	7,50	77 920	0	1 315	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01115	19 740	3,99	78 741	0	6 791	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01116	16 722	4,68	78 290	0	3 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01117	11 493	6,84	78 604	0	5 877	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01118	8 792	8,89	78 118	0	2 633	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01119	11 080	7,13	79 002	0	8 527	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01120	8 768	8,93	78 323	0	4 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01121	11 772	6,68	78 666	0	6 292	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03317	21 820	3,71	80 999	0	21 840	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03318	31 753	2,48	78 772	0	6 997	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03319	13 647	5,72	78 069	0	2 310	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03320	11 858	6,58	78 050	0	2 180	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03321	10 538	7,38	77 723	0	-260	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03322	20 054	3,90	78 111	0	2 589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03323	27 946	2,78	77 772	0	326	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terra			**Parete P2-P3-P4**						**Parete P2-P3**		
00048	176 390	1,00	437 897	176 390	-42 458	0	0	0	2,50	0,0113	0,01127
00162	542 176	1,00	542 894	542 176	149 226	0	0	0	1,95	0,0444	0,04441
00232	53 212	1,46	77 723	0	-172 875	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00233	95 835	1,00	437 897	95 835	-217 597	0	0	0	2,50	0,0061	0,00612
00483	194 647	1,00	437 897	194 647	-28 139	0	0	0	2,50	0,0124	0,01244
00484	162 737	1,00	437 897	162 737	-2 805	0	0	0	2,50	0,0104	0,01040
00485	143 820	1,00	437 897	143 820	-2 815	0	0	0	2,50	0,0092	0,00919
00486	142 354	1,00	442 568	142 354	30 106	0	0	0	2,50	0,0091	0,00909
00487	155 398	1,00	438 868	155 398	6 259	0	0	0	2,50	0,0099	0,00993
00488	183 692	1,00	444 161	183 692	40 371	0	0	0	2,50	0,0117	0,01174
00489	167 856	1,00	443 096	167 856	33 506	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
00490	172 494	1,00	437 897	172 494	-116 822	0	0	0	2,50	0,0110	0,01102
00818	97 928	1,00	437 897	97 928	-73 893	0	0	0	2,50	0,0063	0,00626

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00819	98 395	1,00	446 883	98 395	57 912	0	0	0	2,50	0,0063	0,00629
00820	100 081	1,00	457 551	100 081	126 662	0	0	0	2,50	0,0064	0,00639
00821	67 752	1,15	77 723	0	-77 207	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00822	106 369	1,00	437 897	106 369	-179 312	0	0	0	2,50	0,0068	0,00680
00823	186 788	1,00	437 897	186 788	-332 652	0	0	0	2,50	0,0119	0,01193
00824	360 699	1,00	515 937	360 699	502 926	0	0	0	2,50	0,0230	0,02304
00825	371 053	1,00	437 897	371 053	-30 486	0	0	0	2,50	0,0237	0,02371
00826	271 080	1,00	437 897	271 080	-25 893	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
00827	232 969	1,00	437 897	232 969	-27 261	0	0	0	2,50	0,0149	0,01488
02272	64 666	1,39	90 159	0	82 908	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02273	110 959	1,00	437 897	110 959	-58 067	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
02274	116 550	1,00	437 897	116 550	-72 834	0	0	0	2,50	0,0074	0,00745
02968	104 889	1,00	455 068	104 889	110 658	0	0	0	2,50	0,0067	0,00670
02969	411 396	1,00	492 885	411 396	354 370	0	0	0	2,50	0,0263	0,02628
02970	213 882	1,00	437 897	213 882	-12 791	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
02971	142 842	1,00	437 897	142 842	-96 527	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913
02972	182 231	1,00	437 897	182 231	-33 799	0	0	0	2,50	0,0116	0,01164
02973	214 742	1,00	442 794	214 742	31 563	0	0	0	2,50	0,0137	0,01372
02974	177 213	1,00	444 445	177 213	42 201	0	0	0	2,50	0,0113	0,01132
02975	173 274	1,00	437 897	173 274	-54 966	0	0	0	2,50	0,0111	0,01107
02976	235 906	1,00	437 897	235 906	-65 622	0	0	0	2,50	0,0151	0,01507
02977	187 806	1,00	440 653	187 806	17 763	0	0	0	2,50	0,0120	0,01200
02978	168 488	1,00	437 897	168 488	-60 879	0	0	0	2,50	0,0108	0,01076
02979	103 108	1,00	437 897	103 108	-52 393	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
02980	231 791	1,00	437 897	231 791	-227 553	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
04166	105 428	1,00	437 897	105 428	-151 493	0	0	0	2,50	0,0067	0,00674
Piano Terra			**Parete P2-P3-P4**						**Parete P3-P4**		
00162	646 118	0,98	634 919	646 118	-1 056 203	0	0	0	1,00	0,1032	0,10320
00821	101 643	1,00	437 897	101 643	-102 446	0	0	0	2,50	0,0065	0,00649
00822	142 199	1,00	437 897	142 199	-239 907	0	0	0	2,50	0,0091	0,00908
00823	274 193	1,00	516 333	274 193	505 482	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
00824	489 647	1,00	505 095	489 647	433 059	0	0	0	2,50	0,0313	0,03128
00984	51 195	1,52	77 723	0	-89 906	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00985	89 003	1,00	444 814	89 003	44 582	0	0	0	2,50	0,0057	0,00569
00986	179 362	1,00	437 897	179 362	-24 278	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
00987	151 938	1,00	437 897	151 938	-68 890	0	0	0	2,50	0,0097	0,00971
00988	273 969	1,00	437 897	273 969	-74 394	0	0	0	2,50	0,0175	0,01750
00989	300 355	1,00	437 897	300 355	-67 636	0	0	0	2,50	0,0192	0,01919
00990	283 166	1,00	437 897	283 166	-91 733	0	0	0	2,50	0,0181	0,01809
00991	225 199	1,00	437 897	225 199	-332 915	0	0	0	2,50	0,0144	0,01439
00992	217 337	1,00	437 897	217 337	-402 857	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
00993	198 185	1,00	437 897	198 185	-386 618	0	0	0	2,50	0,0127	0,01266
00994	205 010	1,00	437 897	205 010	-331 249	0	0	0	2,50	0,0131	0,01310
00995	274 494	1,00	487 278	274 494	318 235	0	0	0	2,50	0,0175	0,01754
00996	420 111	1,00	526 483	420 111	570 893	0	0	0	2,50	0,0268	0,02684
00997	426 068	1,00	554 278	426 068	750 012	0	0	0	2,50	0,0272	0,02722
00998	438 490	1,00	571 103	438 490	858 441	0	0	0	2,50	0,0280	0,02801
00999	618 695	1,00	619 463	618 695	-1 074 491	0	0	0	1,25	0,0791	0,07906
01882	83 733	1,00	437 897	83 733	-98 828	0	0	0	2,50	0,0053	0,00535
01883	120 911	1,00	441 459	120 911	22 958	0	0	0	2,50	0,0077	0,00772

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01884	183 373	1,00	442 622	183 373	30 455	0	0	0	2,50	0,0117	0,01172
01885	188 051	1,00	441 720	188 051	24 639	0	0	0	2,50	0,0120	0,01201
01886	291 966	1,00	467 719	291 966	192 187	0	0	0	2,50	0,0187	0,01865
01887	390 822	1,00	549 881	390 822	721 678	0	0	0	2,50	0,0250	0,02497
01888	199 636	1,00	437 897	199 636	-1 177 392	0	0	0	2,50	0,0128	0,01275
01889	242 722	1,00	462 506	242 722	158 596	0	0	0	2,50	0,0155	0,01551
01890	110 234	1,00	437 897	110 234	-278 177	0	0	0	2,50	0,0070	0,00704
01891	176 295	1,00	447 120	176 295	59 441	0	0	0	2,50	0,0113	0,01126
01892	90 202	1,05	94 545	0	-334 273	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01893	144 292	1,00	437 897	144 292	-558 471	0	0	0	2,50	0,0092	0,00922
03206	233 305	1,00	437 897	233 305	-59 411	0	0	0	2,50	0,0149	0,01491
03207	260 821	1,00	437 897	260 821	-158 113	0	0	0	2,50	0,0167	0,01666
03208	489 365	1,00	489 988	489 365	-930 943	0	0	0	2,12	0,0369	0,03687
03209	245 480	1,00	489 517	245 480	332 665	0	0	0	2,50	0,0157	0,01568
03210	407 201	1,00	491 186	407 201	343 419	0	0	0	2,50	0,0260	0,02602
03211	314 575	1,00	522 268	314 575	543 725	0	0	0	2,50	0,0201	0,02010
03212	270 699	1,00	443 694	270 699	37 360	0	0	0	2,50	0,0173	0,01729
03213	297 440	1,00	481 030	297 440	277 973	0	0	0	2,50	0,0190	0,01900
03214	280 986	1,00	437 897	280 986	-49 613	0	0	0	2,50	0,0180	0,01795
03215	286 686	1,00	437 897	286 686	-107 086	0	0	0	2,50	0,0183	0,01832
03216	236 408	1,00	437 897	236 408	-299 270	0	0	0	2,50	0,0151	0,01510
04066	344 622	1,00	437 897	344 622	-190 497	0	0	0	2,50	0,0220	0,02202
04067	147 241	1,00	437 897	147 241	-165 968	0	0	0	2,50	0,0094	0,00941
04166	135 933	1,00	437 897	135 933	-798 321	0	0	0	2,50	0,0087	0,00868
04167	34 282	2,27	77 723	0	-137 286	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04168	490 189	1,00	552 336	490 189	737 502	0	0	0	2,50	0,0313	0,03132
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P5-P6**		
00053	302 928	1,00	461 479	302 928	151 977	0	0	0	2,50	0,0194	0,01935
00055	345 757	1,00	469 072	345 757	200 912	0	0	0	2,50	0,0221	0,02209
00101	91 461	1,19	108 671	0	-324 191	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00234	194 410	1,00	437 896	194 410	-133 175	0	0	0	2,50	0,0124	0,01242
00567	418 387	1,00	437 896	418 387	-90 418	0	0	0	2,50	0,0267	0,02673
00568	434 609	1,00	437 896	434 609	-217 491	0	0	0	2,50	0,0278	0,02777
00569	310 015	1,00	437 896	310 015	-320 545	0	0	0	2,50	0,0198	0,01981
00570	278 366	1,00	457 635	278 366	127 209	0	0	0	2,50	0,0178	0,01778
00571	309 713	1,00	440 684	309 713	17 966	0	0	0	2,50	0,0198	0,01979
00572	336 598	1,00	451 730	336 598	89 151	0	0	0	2,50	0,0215	0,02150
00573	340 835	1,00	437 896	340 835	-76 378	0	0	0	2,50	0,0218	0,02178
00574	344 155	1,00	437 896	344 155	-75 762	0	0	0	2,50	0,0220	0,02199
00720	320 772	1,00	457 828	320 772	128 447	0	0	0	2,50	0,0205	0,02049
00721	299 634	1,00	437 896	299 634	-32 563	0	0	0	2,50	0,0191	0,01914
00722	289 613	1,00	437 896	289 613	-10 427	0	0	0	2,50	0,0185	0,01850
00723	261 638	1,00	437 896	261 638	-63 335	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
00724	235 567	1,00	437 896	235 567	-62 407	0	0	0	2,50	0,0151	0,01505
00725	241 073	1,00	437 896	241 073	-50 678	0	0	0	2,50	0,0154	0,01540
00726	214 184	1,00	437 896	214 184	-85 072	0	0	0	2,50	0,0137	0,01368
00727	216 550	1,00	437 896	216 550	-233 057	0	0	0	2,50	0,0138	0,01384
00830	129 055	1,00	437 896	129 055	-199 866	0	0	0	2,50	0,0082	0,00825
00831	189 821	1,00	437 896	189 821	-106 904	0	0	0	2,50	0,0121	0,01213

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00832	84 441	1,05	88 970	0	-107 079	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00833	176 396	1,00	437 896	176 396	-117 161	0	0	0	2,50	0,0113	0,01127
00834	371 927	1,00	453 375	371 927	99 750	0	0	0	2,50	0,0238	0,02376
00835	420 047	1,00	457 504	420 047	126 360	0	0	0	2,50	0,0268	0,02684
00836	422 936	1,00	459 123	422 936	136 793	0	0	0	2,50	0,0270	0,02702
00837	421 051	1,00	452 365	421 051	93 244	0	0	0	2,50	0,0269	0,02690
02999	260 963	1,00	437 896	260 963	-66 371	0	0	0	2,50	0,0167	0,01667
03000	412 202	1,00	459 744	412 202	140 799	0	0	0	2,50	0,0263	0,02634
03001	386 603	1,00	451 838	386 603	89 846	0	0	0	2,50	0,0247	0,02470
03002	193 190	1,00	437 896	193 190	-210 670	0	0	0	2,50	0,0123	0,01234
03003	291 561	1,00	437 896	291 561	-153 285	0	0	0	2,50	0,0186	0,01863
03004	323 230	1,00	437 896	323 230	-73 751	0	0	0	2,50	0,0207	0,02065
03005	347 080	1,00	437 896	347 080	-38 922	0	0	0	2,50	0,0222	0,02217
03006	414 830	1,00	437 896	414 830	-94 376	0	0	0	2,50	0,0265	0,02650
03007	468 827	1,00	469 902	468 827	-60 335	0	0	0	2,26	0,0331	0,03313
03008	339 922	1,00	437 896	339 922	-98 860	0	0	0	2,50	0,0217	0,02172
03009	311 645	1,00	437 896	311 645	-10 640	0	0	0	2,50	0,0199	0,01991
03010	332 756	1,00	437 896	332 756	-145 876	0	0	0	2,50	0,0213	0,02126
03011	458 775	1,00	458 886	458 775	-114 314	0	0	0	2,34	0,0313	0,03131
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P6-P7**		
00055	262 762	1,00	437 897	262 762	-179 891	0	0	0	2,50	0,0168	0,01679
00234	213 081	1,00	437 897	213 081	-210 730	0	0	0	2,50	0,0136	0,01361
00254	187 685	1,00	437 897	187 685	-139 342	0	0	0	2,50	0,0120	0,01199
00255	117 197	1,00	437 897	117 197	-307 832	0	0	0	2,50	0,0075	0,00749
00544	222 761	1,00	437 897	222 761	-110 369	0	0	0	2,50	0,0142	0,01423
00545	156 022	1,00	437 897	156 022	-158 262	0	0	0	2,50	0,0100	0,00997
00546	162 443	1,00	437 897	162 443	-45 787	0	0	0	2,50	0,0104	0,01038
00547	234 419	1,00	437 897	234 419	-50 801	0	0	0	2,50	0,0150	0,01498
00548	138 247	1,00	437 897	138 247	-106 154	0	0	0	2,50	0,0088	0,00883
00549	143 341	1,00	437 897	143 341	-27 700	0	0	0	2,50	0,0092	0,00916
00550	229 764	1,00	437 897	229 764	-19 587	0	0	0	2,50	0,0147	0,01468
00551	185 463	1,00	437 897	185 463	-82 316	0	0	0	2,50	0,0118	0,01185
00552	148 764	1,00	437 897	148 764	-57 600	0	0	0	2,50	0,0095	0,00950
00553	250 394	1,00	449 813	250 394	76 793	0	0	0	2,50	0,0160	0,01600
00554	164 904	1,00	454 468	164 904	106 794	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
00555	164 959	1,00	464 625	164 959	172 252	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
00556	276 825	1,00	457 625	276 825	127 142	0	0	0	2,50	0,0177	0,01769
00557	170 100	1,00	456 284	170 100	118 498	0	0	0	2,50	0,0109	0,01087
00558	231 202	1,00	485 303	231 202	305 507	0	0	0	2,50	0,0148	0,01477
00559	306 252	1,00	493 756	306 252	359 983	0	0	0	2,50	0,0196	0,01957
00560	371 207	1,00	461 775	371 207	153 883	0	0	0	2,50	0,0237	0,02372
00561	371 872	1,00	437 897	371 872	-144 375	0	0	0	2,50	0,0238	0,02376
00562	372 980	1,00	437 897	372 980	-176 681	0	0	0	2,50	0,0238	0,02383
00563	310 253	1,00	437 897	310 253	-351 544	0	0	0	2,50	0,0198	0,01982
00564	213 733	1,00	437 897	213 733	-276 558	0	0	0	2,50	0,0137	0,01366
00565	193 061	1,00	437 897	193 061	-187 156	0	0	0	2,50	0,0123	0,01233
00566	160 532	1,00	437 897	160 532	-150 036	0	0	0	2,50	0,0103	0,01026
00567	326 978	1,00	437 897	326 978	-14 884	0	0	0	2,50	0,0209	0,02089
00568	429 005	1,00	502 901	429 005	418 918	0	0	0	2,50	0,0274	0,02741
00569	316 474	1,00	497 876	316 474	386 531	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00570	347 209	1,00	450 321	347 209	80 066	0	0	0	2,50	0,0222	0,02218
00571	395 404	1,00	456 641	395 404	120 796	0	0	0	2,50	0,0253	0,02526
00572	403 632	1,00	461 024	403 632	149 041	0	0	0	2,50	0,0258	0,02579
00573	384 345	1,00	437 897	384 345	-111 822	0	0	0	2,50	0,0246	0,02456
00574	371 263	1,00	437 897	371 263	-113 171	0	0	0	2,50	0,0237	0,02372
01581	288 678	1,00	437 897	288 678	-311 149	0	0	0	2,50	0,0184	0,01844
01582	223 646	1,00	437 897	223 646	-29 334	0	0	0	2,50	0,0143	0,01429
01583	182 035	1,00	442 533	182 035	29 876	0	0	0	2,50	0,0116	0,01163
01584	432 603	1,00	494 498	432 603	364 763	0	0	0	2,50	0,0276	0,02764
01585	464 851	1,00	545 722	464 851	694 878	0	0	0	2,50	0,0297	0,02970
01586	363 306	1,00	443 895	363 306	38 656	0	0	0	2,50	0,0232	0,02321
01587	239 074	1,00	469 125	239 074	201 250	0	0	0	2,50	0,0153	0,01527
01588	453 366	1,00	453 508	453 366	-1 204 631	0	0	0	2,38	0,0304	0,03043
01589	543 440	1,00	543 861	543 440	-649 400	0	0	0	1,77	0,0490	0,04904
01590	232 023	1,00	437 897	232 023	-41 963	0	0	0	2,50	0,0148	0,01482
01591	277 951	1,00	452 703	277 951	95 419	0	0	0	2,50	0,0178	0,01776
01592	349 639	1,00	487 514	349 639	319 755	0	0	0	2,50	0,0223	0,02234
02229	281 966	1,00	437 897	281 966	-96 186	0	0	0	2,50	0,0180	0,01801
02230	321 818	1,00	437 897	321 818	-54 124	0	0	0	2,50	0,0206	0,02056
02231	365 947	1,00	437 897	365 947	-77 142	0	0	0	2,50	0,0234	0,02338
02232	394 232	1,00	437 897	394 232	-35 866	0	0	0	2,50	0,0252	0,02519
02233	412 930	1,00	437 897	412 930	-23 619	0	0	0	2,50	0,0264	0,02638
02234	429 239	1,00	437 897	429 239	-36 156	0	0	0	2,50	0,0274	0,02742
02235	440 309	1,00	440 444	440 309	-21 012	0	0	0	2,48	0,0284	0,02836
02236	438 011	1,00	439 168	438 011	-20 759	0	0	0	2,49	0,0281	0,02810
02237	449 433	1,00	449 532	449 433	-62 880	0	0	0	2,41	0,0298	0,02979
02238	428 984	1,00	437 897	428 984	-56 516	0	0	0	2,50	0,0274	0,02741
02239	362 578	1,00	437 897	362 578	-67 218	0	0	0	2,50	0,0232	0,02316
02653	298 295	1,00	481 689	298 295	282 220	0	0	0	2,50	0,0191	0,01906
02654	220 941	1,00	437 897	220 941	-47 488	0	0	0	2,50	0,0141	0,01412
02655	325 781	1,00	437 897	325 781	-95 860	0	0	0	2,50	0,0208	0,02081
02656	398 627	1,00	437 897	398 627	-81 734	0	0	0	2,50	0,0255	0,02547
02657	454 650	1,00	454 845	454 650	-107 532	0	0	0	2,37	0,0306	0,03064
02658	487 053	1,00	488 335	487 053	189 976	0	0	0	2,35	0,0331	0,03310
02659	431 047	1,00	437 897	431 047	-60 209	0	0	0	2,50	0,0275	0,02754
02660	452 375	1,00	453 508	452 375	-74 848	0	0	0	2,38	0,0304	0,03036
02661	472 402	1,00	472 709	472 402	-208 146	0	0	0	2,24	0,0337	0,03368
02662	348 143	1,00	437 897	348 143	-27 067	0	0	0	2,50	0,0222	0,02224
02663	393 730	1,00	437 897	393 730	-53 639	0	0	0	2,50	0,0252	0,02515
02664	356 980	1,00	437 897	356 980	-99 877	0	0	0	2,50	0,0228	0,02281
02665	386 268	1,00	437 897	386 268	-368 346	0	0	0	2,50	0,0247	0,02468
02666	416 908	1,00	437 897	416 908	-39 329	0	0	0	2,50	0,0266	0,02664
02667	385 508	1,00	437 897	385 508	-31 374	0	0	0	2,50	0,0246	0,02463
02668	362 639	1,00	437 897	362 639	-83 326	0	0	0	2,50	0,0232	0,02317
02669	377 138	1,00	437 897	377 138	-187 232	0	0	0	2,50	0,0241	0,02409
02670	471 268	1,00	471 303	471 268	-147 210	0	0	0	2,25	0,0335	0,03345
02671	339 258	1,00	437 897	339 258	-16 323	0	0	0	2,50	0,0217	0,02167
02672	381 876	1,00	437 897	381 876	-65 010	0	0	0	2,50	0,0244	0,02440
02673	384 623	1,00	460 040	384 623	142 699	0	0	0	2,50	0,0246	0,02457
02674	427 088	1,00	463 090	427 088	162 356	0	0	0	2,50	0,0273	0,02729

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02675	461 673	1,00	462 977	461 673	-52 858	0	0	0	2,31	0,0319	0,03192
02676	405 553	1,00	437 897	405 553	-23 416	0	0	0	2,50	0,0259	0,02591
02677	403 802	1,00	455 538	403 802	113 691	0	0	0	2,50	0,0258	0,02580
02678	417 810	1,00	458 606	417 810	133 460	0	0	0	2,50	0,0267	0,02669
02679	433 005	1,00	437 897	433 005	-67 824	0	0	0	2,50	0,0277	0,02766
02680	371 093	1,00	449 561	371 093	75 168	0	0	0	2,50	0,0237	0,02371
02681	425 147	1,00	452 539	425 147	94 364	0	0	0	2,50	0,0272	0,02716
02682	424 883	1,00	457 083	424 883	123 648	0	0	0	2,50	0,0271	0,02715
02683	419 882	1,00	437 897	419 882	-94 714	0	0	0	2,50	0,0268	0,02683
02684	424 944	1,00	437 897	424 944	-38 073	0	0	0	2,50	0,0271	0,02715
02685	448 605	1,00	449 532	448 605	-28 644	0	0	0	2,41	0,0297	0,02973
02686	444 473	1,00	455 946	444 473	116 322	0	0	0	2,50	0,0284	0,02840
02687	419 179	1,00	459 239	419 179	137 539	0	0	0	2,50	0,0268	0,02678
02688	395 574	1,00	437 897	395 574	-68 617	0	0	0	2,50	0,0253	0,02527
02689	409 815	1,00	458 691	409 815	134 005	0	0	0	2,50	0,0262	0,02618
02690	472 839	1,00	474 121	472 839	-41 828	0	0	0	2,23	0,0339	0,03387
02691	447 501	1,00	465 066	447 501	175 093	0	0	0	2,50	0,0286	0,02859
02692	375 573	1,00	437 897	375 573	-157 062	0	0	0	2,50	0,0240	0,02399
02693	346 661	1,00	437 897	346 661	-36 041	0	0	0	2,50	0,0221	0,02215
02694	494 459	1,00	495 906	494 459	-79 905	0	0	0	2,08	0,0380	0,03797
02695	496 108	1,00	497 397	496 108	-127 283	0	0	0	2,07	0,0383	0,03828
02696	385 519	1,00	486 020	385 519	310 132	0	0	0	2,50	0,0246	0,02463
02697	275 102	1,00	437 897	275 102	-158 606	0	0	0	2,50	0,0176	0,01758
04189	365 592	1,00	437 897	365 592	-368 676	0	0	0	2,50	0,0234	0,02336
04190	509 941	1,00	518 903	509 941	522 044	0	0	0	2,50	0,0326	0,03258
04191	460 713	1,00	461 608	460 713	-782 515	0	0	0	2,32	0,0317	0,03172
04192	390 635	1,00	497 629	390 635	384 944	0	0	0	2,50	0,0250	0,02496
Piano Terra			**Parete P5-P6-P7-P8**						**Parete P7-P8**		
00254	145 830	1,00	445 598	145 830	49 633	0	0	0	2,50	0,0093	0,00932
00255	49 418	1,80	89 003	0	-98 883	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00256	155 580	1,00	437 897	155 580	-63 571	0	0	0	2,50	0,0099	0,00994
00257	27 318	3,55	97 102	0	-278 651	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00559	150 536	1,00	449 137	150 536	72 437	0	0	0	2,50	0,0096	0,00962
00560	119 604	1,00	439 745	119 604	11 910	0	0	0	2,50	0,0076	0,00764
00561	114 148	1,00	437 897	114 148	-22 316	0	0	0	2,50	0,0073	0,00729
00562	230 944	1,00	437 897	230 944	-328 412	0	0	0	2,50	0,0148	0,01475
00563	198 434	1,00	437 897	198 434	-423 359	0	0	0	2,50	0,0127	0,01268
00564	202 295	1,00	437 897	202 295	-275 574	0	0	0	2,50	0,0129	0,01292
00565	176 089	1,00	437 897	176 089	-204 686	0	0	0	2,50	0,0113	0,01125
00566	190 289	1,00	456 702	190 289	121 191	0	0	0	2,50	0,0122	0,01216
00688	252 887	1,00	437 897	252 887	-97 563	0	0	0	2,50	0,0162	0,01616
00689	155 112	1,00	451 143	155 112	85 363	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991
00690	151 088	1,00	446 335	151 088	54 384	0	0	0	2,50	0,0097	0,00965
00691	26 083	3,38	88 117	0	69 295	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00692	149 896	1,00	481 146	149 896	278 716	0	0	0	2,50	0,0096	0,00958
00693	134 165	1,00	443 052	134 165	33 225	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857
00694	138 320	1,00	439 874	138 320	12 741	0	0	0	2,50	0,0088	0,00884
00695	107 863	1,00	456 852	107 863	122 158	0	0	0	2,50	0,0069	0,00689
01742	291 053	1,00	437 897	291 053	-112 548	0	0	0	2,50	0,0186	0,01860
01743	75 997	1,02	77 723	0	-91 789	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01744	48 914	1,59	77 723	0	-47	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01745	79 361	1,00	438 959	79 361	6 846	0	0	0	2,50	0,0051	0,00507
01746	84 354	1,00	437 897	84 354	-79 349	0	0	0	2,50	0,0054	0,00539
01747	134 219	1,00	464 128	134 219	169 045	0	0	0	2,50	0,0086	0,00858
01748	99 365	1,00	437 897	99 365	-149 097	0	0	0	2,50	0,0063	0,00635
01749	96 999	1,00	454 684	96 999	108 186	0	0	0	2,50	0,0062	0,00620
01750	90 310	1,00	439 766	90 310	12 049	0	0	0	2,50	0,0058	0,00577
01751	64 714	1,30	84 191	0	43 125	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01752	64 849	1,20	77 723	0	-29 003	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01753	296 721	1,00	474 164	296 721	233 726	0	0	0	2,50	0,0190	0,01896
01754	251 876	1,00	501 238	251 876	408 203	0	0	0	2,50	0,0161	0,01609
01755	180 803	1,00	468 760	180 803	198 899	0	0	0	2,50	0,0116	0,01155
01756	54 588	1,84	100 572	0	-413 534	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01757	99 581	1,04	104 060	0	-212 424	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01758	97 727	1,20	117 630	0	-368 881	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01759	224 443	1,00	437 897	224 443	-390 972	0	0	0	2,50	0,0143	0,01434
01760	311 923	1,00	437 897	311 923	-1 038 288	0	0	0	2,50	0,0199	0,01993
02336	372 125	1,00	444 410	372 125	41 978	0	0	0	2,50	0,0238	0,02377
02337	356 896	1,00	437 897	356 896	-18 067	0	0	0	2,50	0,0228	0,02280
02338	364 855	1,00	437 897	364 855	-20 937	0	0	0	2,50	0,0233	0,02331
02339	436 886	1,00	437 897	436 886	-52 031	0	0	0	2,50	0,0279	0,02791
03019	470 454	1,00	471 303	470 454	-69 156	0	0	0	2,25	0,0334	0,03340
03020	266 166	1,00	446 772	266 166	57 197	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
03021	316 079	1,00	437 897	316 079	-255 075	0	0	0	2,50	0,0202	0,02019
03022	349 924	1,00	445 324	349 924	47 865	0	0	0	2,50	0,0224	0,02236
03023	203 802	1,00	437 897	203 802	-289 029	0	0	0	2,50	0,0130	0,01302
03024	360 220	1,00	437 897	360 220	-47 673	0	0	0	2,50	0,0230	0,02301
03025	273 102	1,00	455 909	273 102	116 082	0	0	0	2,50	0,0174	0,01745
03026	393 810	1,00	437 897	393 810	-120 512	0	0	0	2,50	0,0252	0,02516
04147	351 237	1,00	438 165	351 237	1 727	0	0	0	2,50	0,0224	0,02244
04148	414 363	1,00	437 897	414 363	-109 322	0	0	0	2,50	0,0265	0,02647
04181	385 529	1,00	437 897	385 529	-607 197	0	0	0	2,50	0,0246	0,02463
04182	111 031	1,00	437 897	111 031	-513 082	0	0	0	2,50	0,0071	0,00709
04183	155 118	1,00	437 897	155 118	-458 318	0	0	0	2,50	0,0099	0,00991
04184	340 925	1,00	486 454	340 925	312 929	0	0	0	2,50	0,0218	0,02178
Piano Terra			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P9-P10**		
00235	142 746	1,00	437 897	142 746	-49 202	0	0	0	2,50	0,0091	0,00912
00238	129 035	1,00	448 629	129 035	69 162	0	0	0	2,50	0,0082	0,00824
00240	9 935	7,82	77 723	0	-39 063	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00241	86 175	1,00	437 897	86 175	-40 806	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
00466	47 927	1,62	77 723	0	-102 564	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00467	55 260	1,41	77 723	0	-14 999	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00468	43 634	1,78	77 723	0	-10 110	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00469	69 346	1,12	77 723	0	-37 485	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00470	137 514	1,00	437 897	137 514	-178 030	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
00471	137 572	1,00	437 897	137 572	-77 850	0	0	0	2,50	0,0088	0,00879
00472	182 449	1,00	437 897	182 449	-5 725	0	0	0	2,50	0,0117	0,01166
00473	179 413	1,00	460 504	179 413	145 690	0	0	0	2,50	0,0115	0,01146
00491	161 279	1,00	437 897	161 279	-92 965	0	0	0	2,50	0,0103	0,01030
00492	100 695	1,00	437 897	100 695	-9 055	0	0	0	2,50	0,0064	0,00643

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00493	95 707	1,00	441 371	95 707	22 390	0	0	0	2,50	0,0061	0,00611
00494	134 057	1,00	443 730	134 057	37 595	0	0	0	2,50	0,0086	0,00856
00495	225 210	1,00	472 712	225 210	224 363	0	0	0	2,50	0,0144	0,01439
00496	188 861	1,00	437 897	188 861	-772 236	0	0	0	2,50	0,0121	0,01207
00497	206 605	1,00	473 160	206 605	227 253	0	0	0	2,50	0,0132	0,01320
00498	184 101	1,00	452 197	184 101	92 157	0	0	0	2,50	0,0118	0,01176
01560	233 499	1,00	437 897	233 499	-8 445	0	0	0	2,50	0,0149	0,01492
01561	1 659	47,66	79 046	0	8 825	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01562	27 828	2,79	77 723	0	-33 340	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01563	34 771	2,24	77 723	0	-12 304	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01564	7 202	10,79	77 723	0	-43 072	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01565	14 074	5,52	77 723	0	-2 796	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01566	53 979	1,44	77 723	0	-82 727	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01567	29 802	3,09	91 980	0	95 046	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01568	8 240	9,43	77 723	0	-42 818	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01569	17 917	4,34	77 723	0	-114 431	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01570	13 232	5,87	77 723	0	-60 851	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01571	11 408	6,81	77 723	0	-41 936	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01572	46 951	1,75	82 346	0	30 824	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01573	21 172	3,67	77 723	0	-49 525	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01574	18 350	4,24	77 723	0	-129 302	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01575	207 446	1,00	444 795	207 446	44 459	0	0	0	2,50	0,0133	0,01325
01576	203 295	1,00	437 897	203 295	-1 025 280	0	0	0	2,50	0,0130	0,01299
01577	190 589	1,00	437 897	190 589	-722 357	0	0	0	2,50	0,0122	0,01218
01578	148 851	1,00	437 897	148 851	-288 335	0	0	0	2,50	0,0095	0,00951
01579	92 135	1,05	97 102	0	-398 698	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01580	166 419	1,00	437 897	166 419	-190 793	0	0	0	2,50	0,0106	0,01063
02328	356 888	1,00	437 897	356 888	-15 048	0	0	0	2,50	0,0228	0,02280
02329	360 466	1,00	437 897	360 466	-9 416	0	0	0	2,50	0,0230	0,02303
02330	343 071	1,00	437 897	343 071	-7 717	0	0	0	2,50	0,0219	0,02192
02599	336 920	1,00	437 897	336 920	-73 068	0	0	0	2,50	0,0215	0,02153
02600	286 361	1,00	445 994	286 361	52 186	0	0	0	2,50	0,0183	0,01830
02601	251 475	1,00	437 897	251 475	-111 250	0	0	0	2,50	0,0161	0,01607
02602	351 693	1,00	437 897	351 693	-27 333	0	0	0	2,50	0,0225	0,02247
02603	297 443	1,00	470 045	297 443	207 179	0	0	0	2,50	0,0190	0,01900
04163	249 408	1,00	443 255	249 408	34 531	0	0	0	2,50	0,0159	0,01593
04164	271 070	1,00	437 897	271 070	-6 640	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
04197	389 005	1,00	437 897	389 005	-495 550	0	0	0	2,50	0,0249	0,02485
04198	48 004	1,90	91 399	0	91 176	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04199	66 268	1,48	97 924	0	-387 361	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04200	453 636	1,00	594 023	453 636	1 006 151	0	0	0	2,50	0,0290	0,02898
Piano Terra			**Parete P9-P10-P11**						**Parete P10-P11**		
00051	212 274	1,00	437 897	212 274	-48 986	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
00235	149 458	1,00	440 541	149 458	17 045	0	0	0	2,50	0,0095	0,00955
00239	171 262	1,00	493 827	171 262	360 439	0	0	0	2,50	0,0109	0,01094
00241	164 911	1,00	437 897	164 911	-270 147	0	0	0	2,50	0,0105	0,01054
00491	266 474	1,00	437 897	266 474	-191 487	0	0	0	2,50	0,0170	0,01702
00492	213 492	1,00	438 157	213 492	1 680	0	0	0	2,50	0,0136	0,01364
00493	244 055	1,00	443 039	244 055	33 139	0	0	0	2,50	0,0156	0,01559
00494	271 144	1,00	458 470	271 144	132 583	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00495	304 168	1,00	491 840	304 168	347 634	0	0	0	2,50	0,0194	0,01943
00496	236 650	1,00	502 882	236 650	418 795	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
00497	171 526	1,00	474 465	171 526	235 663	0	0	0	2,50	0,0110	0,01096
00498	167 256	1,00	437 897	167 256	-116 156	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
00575	166 820	1,00	437 897	166 820	-105 140	0	0	0	2,50	0,0107	0,01066
00576	120 572	1,00	437 897	120 572	-113 604	0	0	0	2,50	0,0077	0,00770
00577	255 594	1,00	438 067	255 594	1 098	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
00578	119 067	1,00	455 991	119 067	116 609	0	0	0	2,50	0,0076	0,00761
00579	121 044	1,00	453 337	121 044	99 505	0	0	0	2,50	0,0077	0,00773
00580	260 624	1,00	451 622	260 624	88 450	0	0	0	2,50	0,0167	0,01665
00581	129 965	1,00	464 723	129 965	172 884	0	0	0	2,50	0,0083	0,00830
00582	180 530	1,00	467 828	180 530	192 889	0	0	0	2,50	0,0115	0,01153
00583	274 222	1,00	474 096	274 222	233 289	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
00584	250 882	1,00	440 697	250 882	18 045	0	0	0	2,50	0,0160	0,01603
00585	261 940	1,00	437 897	261 940	-29 311	0	0	0	2,50	0,0167	0,01674
00586	247 145	1,00	437 897	247 145	-30 410	0	0	0	2,50	0,0158	0,01579
00587	244 427	1,00	437 897	244 427	-46 480	0	0	0	2,50	0,0156	0,01562
00588	235 912	1,00	437 897	235 912	-22 492	0	0	0	2,50	0,0151	0,01507
00589	223 187	1,00	437 897	223 187	-49 075	0	0	0	2,50	0,0143	0,01426
00590	195 700	1,00	437 897	195 700	-45 435	0	0	0	2,50	0,0125	0,01250
00591	261 340	1,00	437 897	261 340	-11 238	0	0	0	2,50	0,0167	0,01670
00592	278 382	1,00	442 775	278 382	31 440	0	0	0	2,50	0,0178	0,01779
00593	288 774	1,00	446 928	288 774	58 204	0	0	0	2,50	0,0184	0,01845
00594	287 842	1,00	444 584	287 842	43 097	0	0	0	2,50	0,0184	0,01839
00595	260 148	1,00	441 727	260 148	24 686	0	0	0	2,50	0,0166	0,01662
00596	237 977	1,00	442 387	237 977	28 935	0	0	0	2,50	0,0152	0,01520
00597	200 040	1,00	441 741	200 040	24 777	0	0	0	2,50	0,0128	0,01278
00598	170 243	1,00	441 449	170 243	22 893	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
02698	261 368	1,00	460 324	261 368	144 530	0	0	0	2,50	0,0167	0,01670
02699	242 135	1,00	437 897	242 135	-15 613	0	0	0	2,50	0,0155	0,01547
02700	172 837	1,00	454 614	172 837	107 737	0	0	0	2,50	0,0110	0,01104
02701	230 186	1,00	437 897	230 186	-101 740	0	0	0	2,50	0,0147	0,01471
02702	307 601	1,00	437 897	307 601	-46 495	0	0	0	2,50	0,0197	0,01965
02703	342 541	1,00	439 889	342 541	12 839	0	0	0	2,50	0,0219	0,02188
02704	354 546	1,00	463 396	354 546	164 330	0	0	0	2,50	0,0227	0,02265
02705	253 049	1,00	483 348	253 049	292 907	0	0	0	2,50	0,0162	0,01617
02706	169 683	1,00	455 101	169 683	110 872	0	0	0	2,50	0,0108	0,01084
02707	394 265	1,00	439 011	394 265	7 181	0	0	0	2,50	0,0252	0,02519
02708	399 162	1,00	452 390	399 162	93 405	0	0	0	2,50	0,0255	0,02550
02709	341 273	1,00	465 138	341 273	175 558	0	0	0	2,50	0,0218	0,02180
02710	244 334	1,00	454 292	244 334	105 657	0	0	0	2,50	0,0156	0,01561
02711	342 036	1,00	444 917	342 036	45 241	0	0	0	2,50	0,0219	0,02185
02712	403 140	1,00	447 229	403 140	60 144	0	0	0	2,50	0,0258	0,02576
02713	374 369	1,00	452 405	374 369	93 499	0	0	0	2,50	0,0239	0,02392
02714	316 528	1,00	453 364	316 528	99 680	0	0	0	2,50	0,0202	0,02022
02715	282 431	1,00	445 544	282 431	49 283	0	0	0	2,50	0,0180	0,01804
02716	394 281	1,00	448 508	394 281	68 388	0	0	0	2,50	0,0252	0,02519
02717	370 013	1,00	445 633	370 013	49 858	0	0	0	2,50	0,0236	0,02364
02718	333 863	1,00	446 436	333 863	55 031	0	0	0	2,50	0,0213	0,02133
02719	293 177	1,00	444 593	293 177	43 155	0	0	0	2,50	0,0187	0,01873

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02720	332 306	1,00	453 141	332 306	98 240	0	0	0	2,50	0,0212	0,02123
02721	339 488	1,00	444 592	339 488	43 147	0	0	0	2,50	0,0217	0,02169
02722	312 169	1,00	442 361	312 169	28 771	0	0	0	2,50	0,0199	0,01994
02723	289 414	1,00	437 897	289 414	-12 834	0	0	0	2,50	0,0185	0,01849
02724	271 683	1,00	437 897	271 683	-16 017	0	0	0	2,50	0,0174	0,01736
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P12**		
00052	313 270	1,00	439 383	313 270	9 582	0	0	0	2,50	0,0200	0,02001
00054	219 723	1,00	437 897	219 723	-53 454	0	0	0	2,50	0,0140	0,01404
00248	126 719	1,00	454 101	126 719	104 426	0	0	0	2,50	0,0081	0,00810
00249	22 103	4,38	96 824	0	-277 348	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00536	324 292	1,00	448 308	324 292	67 093	0	0	0	2,50	0,0207	0,02072
00537	285 579	1,00	437 897	285 579	-126 376	0	0	0	2,50	0,0182	0,01825
00538	312 883	1,00	437 897	312 883	-255 092	0	0	0	2,50	0,0200	0,01999
00539	419 364	1,00	437 897	419 364	-264 236	0	0	0	2,50	0,0268	0,02679
00540	243 943	1,00	437 897	243 943	-138 981	0	0	0	2,50	0,0156	0,01559
00541	148 377	1,00	437 897	148 377	-39 588	0	0	0	2,50	0,0095	0,00948
00542	124 361	1,00	442 612	124 361	30 387	0	0	0	2,50	0,0079	0,00795
00543	203 570	1,00	453 773	203 570	102 314	0	0	0	2,50	0,0130	0,01301
00704	65 392	1,19	77 723	0	-90 633	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00705	85 575	1,00	441 654	85 575	24 217	0	0	0	2,50	0,0055	0,00547
00706	86 425	1,00	439 324	86 425	9 199	0	0	0	2,50	0,0055	0,00552
00707	126 535	1,00	452 360	126 535	93 211	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
00708	197 161	1,00	493 298	197 161	357 030	0	0	0	2,50	0,0126	0,01260
00709	109 592	1,00	441 730	109 592	24 702	0	0	0	2,50	0,0070	0,00700
00710	187 343	1,00	437 897	187 343	-46 345	0	0	0	2,50	0,0120	0,01197
00711	179 495	1,00	469 375	179 495	202 858	0	0	0	2,50	0,0115	0,01147
01680	62 615	1,47	92 150	0	-271 927	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01681	9 597	8,10	77 723	0	-139 504	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01682	43 893	1,77	77 723	0	-121 406	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01683	60 991	1,27	77 723	0	-14 983	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01684	27 483	2,83	77 723	0	-89 448	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01685	13 128	5,92	77 723	0	-161 617	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01686	56 643	1,37	77 723	0	-106 232	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01687	104 965	1,00	437 897	104 965	-138 053	0	0	0	2,50	0,0067	0,00671
01688	56 881	1,37	77 723	0	-84 498	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01689	53 633	1,49	79 683	0	13 068	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01690	30 672	2,61	80 111	0	15 925	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01691	56 707	1,42	80 269	0	16 977	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01692	83 939	1,03	86 611	0	59 258	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01693	259 325	1,00	518 339	259 325	518 406	0	0	0	2,50	0,0166	0,01657
01694	319 771	1,00	479 040	319 771	265 145	0	0	0	2,50	0,0204	0,02043
01695	231 744	1,00	458 348	231 744	131 796	0	0	0	2,50	0,0148	0,01481
01696	134 618	1,00	457 601	134 618	126 986	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
01697	217 776	1,00	437 897	217 776	-731 985	0	0	0	2,50	0,0139	0,01391
01698	362 090	1,00	437 897	362 090	-532 570	0	0	0	2,50	0,0231	0,02313
02331	409 397	1,00	437 897	409 397	-91 281	0	0	0	2,50	0,0262	0,02616
02332	413 183	1,00	441 235	413 183	21 512	0	0	0	2,50	0,0264	0,02640
02333	422 386	1,00	437 897	422 386	-11 414	0	0	0	2,50	0,0270	0,02699
02950	458 682	1,00	458 887	458 682	-42 495	0	0	0	2,34	0,0313	0,03131
02951	481 314	1,00	481 537	481 314	18 580	0	0	0	2,20	0,0349	0,03494

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02952	304 550	1,00	437 897	304 550	-218 909	0	0	0	2,50	0,0195	0,01946
02953	389 208	1,00	437 897	389 208	-65 413	0	0	0	2,50	0,0249	0,02487
02954	333 690	1,00	437 897	333 690	-57 765	0	0	0	2,50	0,0213	0,02132
04135	453 208	1,00	453 819	453 208	26 914	0	0	0	2,41	0,0300	0,03004
04136	440 999	1,00	441 726	440 999	-105 346	0	0	0	2,47	0,0285	0,02852
04169	478 789	1,00	479 819	478 789	-891 726	0	0	0	2,19	0,0349	0,03492
04170	63 878	1,79	114 154	0	-605 225	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04171	156 828	1,00	437 897	156 828	-466 381	0	0	0	2,50	0,0100	0,01002
04172	371 942	1,00	549 349	371 942	718 249	0	0	0	2,50	0,0238	0,02376
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P13-P14**		
00052	285 543	1,00	449 833	285 543	76 921	0	0	0	2,50	0,0182	0,01824
00248	224 736	1,00	437 897	224 736	-387 919	0	0	0	2,50	0,0144	0,01436
00250	123 114	1,00	437 897	123 114	-277 794	0	0	0	2,50	0,0079	0,00787
00251	184 859	1,00	437 897	184 859	-128 659	0	0	0	2,50	0,0118	0,01181
00268	361 171	1,00	447 159	361 171	59 689	0	0	0	2,50	0,0231	0,02307
00270	353 996	1,00	437 897	353 996	-70 371	0	0	0	2,50	0,0226	0,02262
00499	214 783	1,00	437 897	214 783	-197 526	0	0	0	2,50	0,0137	0,01372
00500	160 955	1,00	437 897	160 955	-208 147	0	0	0	2,50	0,0103	0,01028
00501	170 903	1,00	437 897	170 903	-64 481	0	0	0	2,50	0,0109	0,01092
00502	264 506	1,00	437 897	264 506	-84 309	0	0	0	2,50	0,0169	0,01690
00503	156 891	1,00	437 897	156 891	-137 986	0	0	0	2,50	0,0100	0,01002
00504	167 773	1,00	437 897	167 773	-28 117	0	0	0	2,50	0,0107	0,01072
00505	264 366	1,00	451 300	264 366	86 380	0	0	0	2,50	0,0169	0,01689
00506	210 417	1,00	461 947	210 417	154 994	0	0	0	2,50	0,0134	0,01344
00507	167 670	1,00	456 202	167 670	117 970	0	0	0	2,50	0,0107	0,01071
00508	278 301	1,00	448 760	278 301	70 011	0	0	0	2,50	0,0178	0,01778
00509	178 109	1,00	457 356	178 109	125 404	0	0	0	2,50	0,0114	0,01138
00510	180 117	1,00	462 653	180 117	159 541	0	0	0	2,50	0,0115	0,01151
00511	290 092	1,00	455 511	290 092	113 513	0	0	0	2,50	0,0185	0,01853
00512	181 375	1,00	452 286	181 375	92 731	0	0	0	2,50	0,0116	0,01159
00513	246 250	1,00	482 831	246 250	289 577	0	0	0	2,50	0,0157	0,01573
00514	331 008	1,00	493 317	331 008	357 155	0	0	0	2,50	0,0211	0,02115
00515	394 595	1,00	461 247	394 595	150 481	0	0	0	2,50	0,0252	0,02521
00516	369 014	1,00	437 897	369 014	-84 907	0	0	0	2,50	0,0236	0,02358
00517	417 725	1,00	437 897	417 725	-112 792	0	0	0	2,50	0,0267	0,02669
00518	371 195	1,00	437 897	371 195	-363 172	0	0	0	2,50	0,0237	0,02372
00519	230 077	1,00	437 897	230 077	-342 742	0	0	0	2,50	0,0147	0,01470
00520	192 163	1,00	437 897	192 163	-240 991	0	0	0	2,50	0,0123	0,01228
00521	150 191	1,00	437 897	150 191	-184 362	0	0	0	2,50	0,0096	0,00960
00522	271 207	1,00	437 897	271 207	-86 611	0	0	0	2,50	0,0173	0,01733
00523	309 840	1,00	437 897	309 840	-37 478	0	0	0	2,50	0,0198	0,01980
00524	378 076	1,00	437 897	378 076	-33 223	0	0	0	2,50	0,0242	0,02415
00525	392 524	1,00	437 897	392 524	-24 598	0	0	0	2,50	0,0251	0,02508
00526	403 032	1,00	446 311	403 032	54 224	0	0	0	2,50	0,0257	0,02575
00527	403 661	1,00	443 045	403 661	33 181	0	0	0	2,50	0,0258	0,02579
00528	399 444	1,00	443 659	399 444	37 137	0	0	0	2,50	0,0255	0,02552
00529	391 504	1,00	443 007	391 504	32 932	0	0	0	2,50	0,0250	0,02501
00530	375 071	1,00	443 359	375 071	35 202	0	0	0	2,50	0,0240	0,02396
00531	366 951	1,00	446 235	366 951	53 739	0	0	0	2,50	0,0234	0,02344
00532	339 903	1,00	446 232	339 903	53 720	0	0	0	2,50	0,0217	0,02172

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00533	317 296	1,00	446 829	317 296	57 565	0	0	0	2,50	0,0203	0,02027
00534	292 085	1,00	455 400	292 085	112 800	0	0	0	2,50	0,0187	0,01866
00535	327 108	1,00	460 297	327 108	144 361	0	0	0	2,50	0,0209	0,02090
00536	278 733	1,00	446 733	278 733	56 946	0	0	0	2,50	0,0178	0,01781
00537	293 958	1,00	450 765	293 958	82 927	0	0	0	2,50	0,0188	0,01878
00538	303 794	1,00	471 762	303 794	218 243	0	0	0	2,50	0,0194	0,01941
00539	390 158	1,00	500 515	390 158	403 540	0	0	0	2,50	0,0249	0,02493
00540	433 163	1,00	470 032	433 163	207 095	0	0	0	2,50	0,0277	0,02767
00541	361 476	1,00	443 261	361 476	34 568	0	0	0	2,50	0,0231	0,02309
00542	316 837	1,00	437 897	316 837	-41 318	0	0	0	2,50	0,0202	0,02024
00543	350 659	1,00	437 897	350 659	-189 960	0	0	0	2,50	0,0224	0,02240
02604	316 726	1,00	480 872	316 726	276 955	0	0	0	2,50	0,0202	0,02024
02605	210 578	1,00	437 897	210 578	-62 309	0	0	0	2,50	0,0135	0,01345
02606	308 630	1,00	448 931	308 630	71 109	0	0	0	2,50	0,0197	0,01972
02607	299 928	1,00	437 897	299 928	-194 716	0	0	0	2,50	0,0192	0,01916
02608	396 347	1,00	437 897	396 347	-115 380	0	0	0	2,50	0,0253	0,02532
02609	439 071	1,00	439 168	439 071	-33 539	0	0	0	2,49	0,0282	0,02816
02610	441 125	1,00	476 302	441 125	247 503	0	0	0	2,50	0,0282	0,02818
02611	319 542	1,00	480 864	319 542	276 902	0	0	0	2,50	0,0204	0,02042
02612	303 287	1,00	456 730	303 287	121 374	0	0	0	2,50	0,0194	0,01938
02613	468 632	1,00	469 902	468 632	-65 784	0	0	0	2,26	0,0331	0,03312
02614	461 733	1,00	462 977	461 733	-103 231	0	0	0	2,31	0,0319	0,03193
02615	396 902	1,00	469 451	396 902	203 349	0	0	0	2,50	0,0254	0,02536
02616	321 823	1,00	455 502	321 823	113 458	0	0	0	2,50	0,0206	0,02056
02617	400 301	1,00	437 897	400 301	-60 619	0	0	0	2,50	0,0256	0,02557
02618	443 315	1,00	444 306	443 315	-51 776	0	0	0	2,45	0,0289	0,02890
02619	423 160	1,00	437 897	423 160	-109 887	0	0	0	2,50	0,0270	0,02704
02620	378 257	1,00	457 207	378 257	124 447	0	0	0	2,50	0,0242	0,02417
02621	351 242	1,00	446 048	351 242	52 529	0	0	0	2,50	0,0224	0,02244
02622	454 496	1,00	454 845	454 496	-17 395	0	0	0	2,37	0,0306	0,03063
02623	437 180	1,00	451 146	437 180	85 388	0	0	0	2,50	0,0279	0,02793
02624	409 559	1,00	451 368	409 559	86 817	0	0	0	2,50	0,0262	0,02617
02625	372 988	1,00	446 820	372 988	57 510	0	0	0	2,50	0,0238	0,02383
02626	389 043	1,00	448 130	389 043	65 948	0	0	0	2,50	0,0249	0,02486
02627	440 908	1,00	448 058	440 908	65 484	0	0	0	2,50	0,0282	0,02817
02628	427 914	1,00	447 284	427 914	60 498	0	0	0	2,50	0,0273	0,02734
02629	405 274	1,00	445 832	405 274	51 141	0	0	0	2,50	0,0259	0,02589
02630	393 983	1,00	444 575	393 983	43 037	0	0	0	2,50	0,0252	0,02517
02631	455 058	1,00	455 165	455 058	68 968	0	0	0	2,45	0,0297	0,02967
02632	443 114	1,00	447 400	443 114	61 244	0	0	0	2,50	0,0283	0,02831
02633	425 755	1,00	446 008	425 755	52 274	0	0	0	2,50	0,0272	0,02720
02634	406 553	1,00	443 783	406 553	37 938	0	0	0	2,50	0,0260	0,02597
02635	407 710	1,00	451 633	407 710	88 525	0	0	0	2,50	0,0260	0,02605
02636	460 579	1,00	461 347	460 579	65 690	0	0	0	2,40	0,0307	0,03065
02637	445 690	1,00	450 677	445 690	82 361	0	0	0	2,50	0,0285	0,02847
02638	417 190	1,00	448 966	417 190	71 339	0	0	0	2,50	0,0267	0,02665
02639	401 684	1,00	443 013	401 684	32 972	0	0	0	2,50	0,0257	0,02566
02640	488 503	1,00	489 241	488 503	89 994	0	0	0	2,23	0,0350	0,03499
02641	472 553	1,00	472 885	472 553	86 085	0	0	0	2,34	0,0323	0,03226
02642	434 713	1,00	456 246	434 713	118 252	0	0	0	2,50	0,0278	0,02777

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02643	385 947	1,00	447 358	385 947	60 971	0	0	0	2,50	0,0247	0,02466
02644	437 201	1,00	458 416	437 201	132 235	0	0	0	2,50	0,0279	0,02793
02645	506 963	1,00	508 332	506 963	62 040	0	0	0	2,07	0,0391	0,03912
02646	466 470	1,00	467 116	466 470	-138 269	0	0	0	2,28	0,0327	0,03268
02647	391 381	1,00	463 620	391 381	165 773	0	0	0	2,50	0,0250	0,02500
02648	338 283	1,00	437 897	338 283	-42 770	0	0	0	2,50	0,0216	0,02161
02649	532 957	1,00	533 660	532 957	116 233	0	0	0	1,97	0,0432	0,04321
02650	529 568	1,00	529 647	529 568	-82 557	0	0	0	1,86	0,0455	0,04548
02651	443 171	1,00	488 734	443 171	327 616	0	0	0	2,50	0,0283	0,02831
02652	273 435	1,00	437 897	273 435	-200 126	0	0	0	2,50	0,0175	0,01747
Piano Terra			**Parete P12-P13-P14-P15**						**Parete P15-P14**		
00250	61 084	1,42	86 948	0	-89 924	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00251	151 458	1,00	437 897	151 458	-84 626	0	0	0	2,50	0,0097	0,00968
00252	138 239	1,00	446 663	138 239	56 493	0	0	0	2,50	0,0088	0,00883
00253	24 082	4,07	97 924	0	-215 366	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00514	158 406	1,00	437 897	158 406	-80 017	0	0	0	2,50	0,0101	0,01012
00515	112 476	1,00	437 897	112 476	-9 935	0	0	0	2,50	0,0072	0,00719
00516	81 164	1,00	438 685	81 164	5 078	0	0	0	2,50	0,0052	0,00519
00517	165 682	1,00	445 500	165 682	48 999	0	0	0	2,50	0,0106	0,01059
00518	257 600	1,00	530 327	257 600	595 662	0	0	0	2,50	0,0165	0,01646
00519	202 468	1,00	498 847	202 468	392 790	0	0	0	2,50	0,0129	0,01294
00520	195 010	1,00	485 075	195 010	304 040	0	0	0	2,50	0,0125	0,01246
00521	207 779	1,00	437 897	207 779	-156 975	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
00680	117 560	1,00	437 897	117 560	-51 189	0	0	0	2,50	0,0075	0,00751
00681	133 500	1,00	437 897	133 500	-25 535	0	0	0	2,50	0,0085	0,00853
00682	128 726	1,00	437 897	128 726	-7 489	0	0	0	2,50	0,0082	0,00822
00683	166 231	1,00	437 897	166 231	-113 850	0	0	0	2,50	0,0106	0,01062
00684	174 355	1,00	437 897	174 355	-307 990	0	0	0	2,50	0,0111	0,01114
00685	116 051	1,00	437 897	116 051	-141 265	0	0	0	2,50	0,0074	0,00741
00686	123 285	1,00	437 897	123 285	-51 518	0	0	0	2,50	0,0079	0,00788
00687	201 661	1,00	466 381	201 661	183 568	0	0	0	2,50	0,0129	0,01288
01721	284 076	1,00	437 897	284 076	-439 600	0	0	0	2,50	0,0181	0,01815
01722	122 726	1,00	437 897	122 726	-52 741	0	0	0	2,50	0,0078	0,00784
01723	107 675	1,00	437 897	107 675	-28 650	0	0	0	2,50	0,0069	0,00688
01724	78 290	1,00	437 897	78 290	-10 666	0	0	0	2,50	0,0050	0,00500
01725	116 166	1,00	437 897	116 166	-15 234	0	0	0	2,50	0,0074	0,00742
01726	95 650	1,00	437 897	95 650	-99 400	0	0	0	2,50	0,0061	0,00611
01727	147 732	1,00	472 186	147 732	220 978	0	0	0	2,50	0,0094	0,00944
01728	126 522	1,00	437 897	126 522	-105 823	0	0	0	2,50	0,0081	0,00808
01729	80 338	1,00	437 897	80 338	-83 622	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
01730	69 466	1,12	77 723	0	-17 876	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01731	58 663	1,32	77 723	0	-13 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01732	68 046	1,14	77 723	0	-21 533	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01733	52 929	1,60	84 589	0	45 775	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01734	257 540	1,00	506 290	257 540	440 760	0	0	0	2,50	0,0165	0,01645
01735	217 544	1,00	437 897	217 544	-1 384 867	0	0	0	2,50	0,0139	0,01390
01736	224 614	1,00	539 290	224 614	653 426	0	0	0	2,50	0,0144	0,01435
01737	192 600	1,00	515 610	192 600	500 823	0	0	0	2,50	0,0123	0,01231
01738	245 772	1,00	437 897	245 772	-468 325	0	0	0	2,50	0,0157	0,01570
01739	197 987	1,00	437 897	197 987	-161 454	0	0	0	2,50	0,0126	0,01265

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01740	216 141	1,00	437 897	216 141	-288 652	0	0	0	2,50	0,0138	0,01381
01741	273 036	1,00	437 897	273 036	-781 549	0	0	0	2,50	0,0174	0,01744
02340	422 334	1,00	437 897	422 334	-31 918	0	0	0	2,50	0,0270	0,02698
02341	438 146	1,00	439 168	438 146	-17 133	0	0	0	2,49	0,0281	0,02811
02342	425 577	1,00	437 897	425 577	-17 460	0	0	0	2,50	0,0272	0,02719
02343	431 966	1,00	437 897	431 966	-43 713	0	0	0	2,50	0,0276	0,02760
03012	292 965	1,00	437 897	292 965	-86 865	0	0	0	2,50	0,0187	0,01872
03013	422 748	1,00	453 498	422 748	100 545	0	0	0	2,50	0,0270	0,02701
03014	331 255	1,00	437 897	331 255	-39 251	0	0	0	2,50	0,0212	0,02116
03015	403 589	1,00	437 897	403 589	-64 393	0	0	0	2,50	0,0258	0,02578
03016	374 485	1,00	437 897	374 485	-113 633	0	0	0	2,50	0,0239	0,02393
03017	340 268	1,00	511 839	340 268	476 519	0	0	0	2,50	0,0217	0,02174
03018	403 215	1,00	437 897	403 215	-47 347	0	0	0	2,50	0,0258	0,02576
04143	393 896	1,00	460 863	393 896	148 004	0	0	0	2,50	0,0252	0,02517
04144	360 706	1,00	437 897	360 706	-8 754	0	0	0	2,50	0,0230	0,02305
04177	316 111	1,00	437 897	316 111	-430 094	0	0	0	2,50	0,0202	0,02020
04178	151 026	1,00	437 897	151 026	-630 622	0	0	0	2,50	0,0096	0,00965
04179	124 438	1,00	437 897	124 438	-382 866	0	0	0	2,50	0,0080	0,00795
04180	361 882	1,00	569 868	361 882	850 484	0	0	0	2,50	0,0231	0,02312
Piano Terra			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P16-P17**		
00099	215 707	1,00	446 332	215 707	54 362	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
00102	137 116	1,00	437 897	137 116	-237 898	0	0	0	2,50	0,0088	0,00876
00794	136 396	1,00	437 897	136 396	-110 953	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
00795	183 209	1,00	437 897	183 209	-52 836	0	0	0	2,50	0,0117	0,01171
00796	75 676	1,04	78 467	0	4 962	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00797	115 584	1,00	440 602	115 584	17 438	0	0	0	2,50	0,0074	0,00738
00798	209 986	1,00	437 897	209 986	-116 589	0	0	0	2,50	0,0134	0,01342
00799	280 598	1,00	437 897	280 598	-77 732	0	0	0	2,50	0,0179	0,01793
00800	264 756	1,00	437 897	264 756	-38 539	0	0	0	2,50	0,0169	0,01691
00801	284 425	1,00	437 897	284 425	-54 401	0	0	0	2,50	0,0182	0,01817
00802	271 798	1,00	437 897	271 798	-29 596	0	0	0	2,50	0,0174	0,01736
00803	260 699	1,00	437 897	260 699	-64 926	0	0	0	2,50	0,0167	0,01666
00804	266 269	1,00	437 897	266 269	-7 354	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
00805	236 564	1,00	444 269	236 564	41 064	0	0	0	2,50	0,0151	0,01511
00806	302 338	1,00	440 495	302 338	16 749	0	0	0	2,50	0,0193	0,01932
00807	311 314	1,00	440 292	311 314	15 438	0	0	0	2,50	0,0199	0,01989
00808	296 804	1,00	444 219	296 804	40 747	0	0	0	2,50	0,0190	0,01896
00809	276 937	1,00	439 827	276 937	12 442	0	0	0	2,50	0,0177	0,01769
00810	220 496	1,00	441 748	220 496	24 818	0	0	0	2,50	0,0141	0,01409
00811	248 303	1,00	439 366	248 303	9 467	0	0	0	2,50	0,0159	0,01586
00812	255 475	1,00	438 404	255 475	3 273	0	0	0	2,50	0,0163	0,01632
00813	257 954	1,00	442 853	257 954	31 942	0	0	0	2,50	0,0165	0,01648
00814	247 452	1,00	444 358	247 452	41 640	0	0	0	2,50	0,0158	0,01581
00815	257 418	1,00	441 323	257 418	22 081	0	0	0	2,50	0,0164	0,01645
00816	226 519	1,00	441 967	226 519	26 232	0	0	0	2,50	0,0145	0,01447
00817	254 650	1,00	437 897	254 650	-131 182	0	0	0	2,50	0,0163	0,01627
02955	192 786	1,00	437 897	192 786	-29 136	0	0	0	2,50	0,0123	0,01232
02956	298 924	1,00	442 697	298 924	30 934	0	0	0	2,50	0,0191	0,01910
02957	264 932	1,00	441 250	264 932	21 613	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
02958	219 927	1,00	437 897	219 927	-105 985	0	0	0	2,50	0,0141	0,01405

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02959	282 411	1,00	437 897	282 411	-42 544	0	0	0	2,50	0,0180	0,01804
02960	307 677	1,00	437 897	307 677	-1 193	0	0	0	2,50	0,0197	0,01966
02961	316 091	1,00	439 701	316 091	11 628	0	0	0	2,50	0,0202	0,02019
02962	318 193	1,00	440 906	318 193	19 394	0	0	0	2,50	0,0203	0,02033
02963	320 238	1,00	439 488	320 238	10 256	0	0	0	2,50	0,0205	0,02046
02964	323 724	1,00	437 897	323 724	-23 856	0	0	0	2,50	0,0207	0,02068
02965	341 646	1,00	437 897	341 646	-49 803	0	0	0	2,50	0,0218	0,02183
02966	342 870	1,00	437 897	342 870	-27 586	0	0	0	2,50	0,0219	0,02191
02967	347 837	1,00	439 338	347 837	9 290	0	0	0	2,50	0,0222	0,02222
04065	226 723	1,00	444 993	226 723	45 731	0	0	0	2,50	0,0145	0,01449
04075	111 201	1,00	459 656	111 201	140 225	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
Piano Terra			**Parete P16-P17-P18**						**Parete P17-P18**		
00047	63 004	1,37	86 013	0	55 272	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00100	97 417	1,00	437 897	97 417	-22 826	0	0	0	2,50	0,0062	0,00622
00242	94 999	1,00	449 842	94 999	76 980	0	0	0	2,50	0,0061	0,00607
00243	75 066	1,13	84 826	0	-258 004	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00441	193 784	1,00	442 389	193 784	28 951	0	0	0	2,50	0,0124	0,01238
00442	195 940	1,00	441 029	195 940	20 188	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
00443	185 839	1,00	437 897	185 839	-24 321	0	0	0	2,50	0,0119	0,01187
00444	182 085	1,00	437 897	182 085	-21 039	0	0	0	2,50	0,0116	0,01163
00445	171 210	1,00	437 897	171 210	-54 345	0	0	0	2,50	0,0109	0,01094
00446	122 917	1,00	437 897	122 917	-13 915	0	0	0	2,50	0,0079	0,00785
00447	137 930	1,00	437 897	137 930	-1 904	0	0	0	2,50	0,0088	0,00881
00448	108 857	1,00	437 897	108 857	-7 913	0	0	0	2,50	0,0070	0,00695
01403	84 164	1,00	437 897	84 164	-55 526	0	0	0	2,50	0,0054	0,00538
01404	68 245	1,14	77 723	0	-115 975	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01405	153 066	1,00	459 926	153 066	141 967	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
01406	42 605	1,82	77 723	0	-20 423	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01407	63 756	1,22	77 723	0	-38 335	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01408	25 123	3,09	77 723	0	-14 387	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01409	34 029	2,28	77 723	0	-41 179	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01410	29 376	2,65	77 723	0	-5 953	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01411	22 077	3,52	77 723	0	-12 562	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01412	45 802	1,85	84 645	0	46 151	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01413	52 704	1,47	77 723	0	-6 123	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01414	67 558	1,15	77 723	0	-21 216	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03808	137 094	1,00	463 663	137 094	166 052	0	0	0	2,50	0,0088	0,00876
03809	51 155	1,56	79 899	0	14 507	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03810	86 309	1,00	437 897	86 309	-4 057	0	0	0	2,50	0,0055	0,00551
03811	143 738	1,00	450 316	143 738	80 038	0	0	0	2,50	0,0092	0,00918
03812	165 883	1,00	449 735	165 883	76 293	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
03813	131 447	1,00	437 897	131 447	-22 480	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
03814	108 688	1,00	437 897	108 688	-15 434	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
03815	88 671	1,00	437 897	88 671	-2 978	0	0	0	2,50	0,0057	0,00567
03816	80 745	1,00	438 566	80 745	4 316	0	0	0	2,50	0,0052	0,00516
Piano Terra			**Parete P20-P21**						**Parete P20-P21**		
00044	61 513	1,26	77 723	0	-54 943	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00046	95 983	1,00	437 897	95 983	-48 950	0	0	0	2,50	0,0061	0,00613
00103	61 162	1,28	78 577	0	-207 574	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00236	39 724	2,10	83 350	0	-111 057	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01122	126 584	1,00	437 897	126 584	-53 611	0	0	0	2,50	0,0081	0,00809
01123	104 303	1,00	437 897	104 303	-46 291	0	0	0	2,50	0,0067	0,00666
01395	134 538	1,00	437 897	134 538	-87 729	0	0	0	2,50	0,0086	0,00860
01396	136 750	1,00	439 812	136 750	12 347	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
01397	163 375	1,00	444 286	163 375	41 175	0	0	0	2,50	0,0104	0,01044
01398	103 056	1,00	437 897	103 056	-11 385	0	0	0	2,50	0,0066	0,00658
01399	138 220	1,00	442 960	138 220	32 631	0	0	0	2,50	0,0088	0,00883
01400	136 341	1,00	437 897	136 341	-31 436	0	0	0	2,50	0,0087	0,00871
01401	120 040	1,00	440 107	120 040	14 247	0	0	0	2,50	0,0077	0,00767
01402	117 014	1,00	437 897	117 014	-26 738	0	0	0	2,50	0,0075	0,00748
01420	129 199	1,00	459 494	129 199	139 184	0	0	0	2,50	0,0083	0,00825
01421	78 108	1,00	437 897	78 108	-38 139	0	0	0	2,50	0,0050	0,00499
01422	108 601	1,00	437 897	108 601	-44 365	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
01423	79 781	1,00	437 897	79 781	-3 587	0	0	0	2,50	0,0051	0,00510
01424	88 368	1,00	437 897	88 368	-40 301	0	0	0	2,50	0,0056	0,00565
01425	92 037	1,00	437 897	92 037	-9 536	0	0	0	2,50	0,0059	0,00588
01426	80 248	1,00	437 897	80 248	-18 945	0	0	0	2,50	0,0051	0,00513
01427	88 030	1,00	437 897	88 030	-595	0	0	0	2,50	0,0056	0,00562
01436	53 239	1,46	77 723	0	-40 706	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01437	56 533	1,37	77 723	0	-94 586	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03842	91 192	1,00	437 897	91 192	-81 933	0	0	0	2,50	0,0058	0,00583
03843	92 847	1,00	437 897	92 847	-30 489	0	0	0	2,50	0,0059	0,00593
03844	135 678	1,00	437 897	135 678	-32 769	0	0	0	2,50	0,0087	0,00867
03845	85 955	1,00	437 897	85 955	-30 419	0	0	0	2,50	0,0055	0,00549
03846	135 643	1,00	437 897	135 643	-29 399	0	0	0	2,50	0,0087	0,00867
03847	146 823	1,00	437 897	146 823	-4 338	0	0	0	2,50	0,0094	0,00938
03848	142 833	1,00	437 897	142 833	-2 682	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913
03849	141 229	1,00	437 897	141 229	-2 637	0	0	0	2,50	0,0090	0,00902
03850	139 870	1,00	440 076	139 870	14 043	0	0	0	2,50	0,0089	0,00894
Piano Terra			**Parete P1-P4-P11**						**Parete P1-P4**		
00049	135 468	1,00	451 322	135 468	86 583	0	0	0	2,50	0,0087	0,00865
00050	37 443	2,08	77 721	0	-126 276	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00091	53 112	1,46	77 721	0	-97 616	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00161	164 805	1,00	441 971	164 805	26 320	0	0	0	2,50	0,0105	0,01053
00164	124 680	1,00	437 887	124 680	-299 413	0	0	0	2,50	0,0080	0,00797
00165	120 075	1,00	437 887	120 075	-21 306	0	0	0	2,50	0,0077	0,00767
00776	146 928	1,00	444 270	146 928	41 132	0	0	0	2,50	0,0094	0,00939
00777	157 424	1,00	440 799	157 424	18 765	0	0	0	2,50	0,0101	0,01006
00778	148 515	1,00	439 192	148 515	8 413	0	0	0	2,50	0,0095	0,00949
00779	161 291	1,00	439 505	161 291	10 426	0	0	0	2,50	0,0103	0,01030
00780	165 295	1,00	445 063	165 295	46 245	0	0	0	2,50	0,0106	0,01056
00781	181 970	1,00	437 887	181 970	-34 385	0	0	0	2,50	0,0116	0,01163
00782	223 108	1,00	437 887	223 108	-44 863	0	0	0	2,50	0,0143	0,01425
00783	117 151	1,00	437 887	117 151	-165 292	0	0	0	2,50	0,0075	0,00748
00784	123 946	1,00	437 887	123 946	-121 388	0	0	0	2,50	0,0079	0,00792
00785	108 183	1,00	452 550	108 183	94 495	0	0	0	2,50	0,0069	0,00691
00786	32 179	2,42	77 721	0	-28 262	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00787	18 833	4,18	78 708	0	6 580	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00788	29 191	2,67	77 809	0	589	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00789	30 801	2,61	80 424	0	18 018	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00790	40 505	1,96	79 434	0	11 420	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00791	52 575	1,54	80 888	0	21 111	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00792	41 007	1,94	79 596	0	12 497	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00793	193 802	1,00	437 887	193 802	-121 198	0	0	0	2,50	0,0124	0,01238
02940	177 350	1,00	437 887	177 350	-93 102	0	0	0	2,50	0,0113	0,01133
02941	61 753	1,28	78 858	0	7 583	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02942	124 472	1,00	447 579	124 472	62 461	0	0	0	2,50	0,0080	0,00795
02943	32 480	2,39	77 721	0	-42 310	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02944	176 577	1,00	437 887	176 577	-149 109	0	0	0	2,50	0,0113	0,01128
02945	197 715	1,00	437 887	197 715	-76 977	0	0	0	2,50	0,0126	0,01263
02946	123 704	1,00	442 703	123 704	31 037	0	0	0	2,50	0,0079	0,00790
02947	78 429	1,00	78 666	0	6 303	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02948	90 091	1,00	439 465	90 091	10 166	0	0	0	2,50	0,0058	0,00576
02949	65 093	1,26	82 255	0	30 226	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
Piano Terra			**Parete P1-P4-P11**						**Parete P4-P11**		
00049	163 212	1,00	450 788	163 212	83 345	0	0	0	2,50	0,0104	0,01043
00161	243 825	1,00	437 855	243 825	-54 220	0	0	0	2,50	0,0156	0,01558
00165	131 437	1,00	437 855	131 437	-162 932	0	0	0	2,50	0,0084	0,00840
00750	131 674	1,00	437 855	131 674	-78 929	0	0	0	2,50	0,0084	0,00841
00751	94 004	1,00	437 855	94 004	-88 186	0	0	0	2,50	0,0060	0,00601
00752	98 095	1,00	437 855	98 095	-17 587	0	0	0	2,50	0,0063	0,00627
00753	143 882	1,00	437 855	143 882	-25 163	0	0	0	2,50	0,0092	0,00919
00754	116 536	1,00	454 529	116 536	107 454	0	0	0	2,50	0,0074	0,00745
00755	95 248	1,00	448 993	95 248	71 775	0	0	0	2,50	0,0061	0,00609
00756	148 256	1,00	447 585	148 256	62 705	0	0	0	2,50	0,0095	0,00947
00757	99 113	1,00	448 266	99 113	67 094	0	0	0	2,50	0,0063	0,00633
00758	143 777	1,00	460 822	143 777	148 011	0	0	0	2,50	0,0092	0,00919
00759	255 924	1,00	452 542	255 924	94 646	0	0	0	2,50	0,0164	0,01635
00760	265 006	1,00	446 332	265 006	54 631	0	0	0	2,50	0,0169	0,01693
00761	255 525	1,00	437 855	255 525	-19 004	0	0	0	2,50	0,0163	0,01633
00762	267 372	1,00	437 855	267 372	-16 771	0	0	0	2,50	0,0171	0,01708
00763	267 270	1,00	437 855	267 270	-8 930	0	0	0	2,50	0,0171	0,01708
00764	274 662	1,00	437 855	274 662	-5 658	0	0	0	2,50	0,0175	0,01755
00765	290 137	1,00	437 855	290 137	-6 975	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
00766	280 286	1,00	437 855	280 286	-42 924	0	0	0	2,50	0,0179	0,01791
00767	298 800	1,00	437 855	298 800	-33 204	0	0	0	2,50	0,0191	0,01909
00768	290 352	1,00	437 855	290 352	-17 171	0	0	0	2,50	0,0186	0,01855
00769	291 963	1,00	437 855	291 963	-40 463	0	0	0	2,50	0,0187	0,01865
00770	289 037	1,00	437 855	289 037	-32 222	0	0	0	2,50	0,0185	0,01847
00771	274 276	1,00	437 855	274 276	-16 887	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
00772	267 826	1,00	437 855	267 826	-49 835	0	0	0	2,50	0,0171	0,01711
00773	255 012	1,00	450 052	255 012	78 599	0	0	0	2,50	0,0163	0,01629
00774	228 015	1,00	448 412	228 015	68 029	0	0	0	2,50	0,0146	0,01457
00775	197 374	1,00	447 719	197 374	63 563	0	0	0	2,50	0,0126	0,01261
00776	173 646	1,00	446 101	173 646	53 136	0	0	0	2,50	0,0111	0,01109
00777	184 729	1,00	445 464	184 729	49 036	0	0	0	2,50	0,0118	0,01180
00778	195 730	1,00	444 588	195 730	43 391	0	0	0	2,50	0,0125	0,01250
00779	214 870	1,00	437 855	214 870	-42 349	0	0	0	2,50	0,0137	0,01373
00780	264 206	1,00	437 855	264 206	-59 502	0	0	0	2,50	0,0169	0,01688
00781	245 532	1,00	437 855	245 532	-69 020	0	0	0	2,50	0,0157	0,01569

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00782	234 181	1,00	437 855	234 181	-97 405	0	0	0	2,50	0,0150	0,01496
02909	208 954	1,00	454 565	208 954	107 686	0	0	0	2,50	0,0133	0,01335
02910	290 157	1,00	437 855	290 157	-48 389	0	0	0	2,50	0,0185	0,01854
02911	188 543	1,00	449 585	188 543	75 594	0	0	0	2,50	0,0120	0,01205
02912	198 385	1,00	437 855	198 385	-81 015	0	0	0	2,50	0,0127	0,01267
02913	249 868	1,00	437 855	249 868	-70 876	0	0	0	2,50	0,0160	0,01596
02914	283 594	1,00	437 855	283 594	-51 463	0	0	0	2,50	0,0181	0,01812
02915	277 273	1,00	437 855	277 273	-26 678	0	0	0	2,50	0,0177	0,01771
02916	239 176	1,00	437 855	239 176	-27 227	0	0	0	2,50	0,0153	0,01528
02917	234 624	1,00	445 871	234 624	51 654	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
02918	268 144	1,00	437 855	268 144	-38 527	0	0	0	2,50	0,0171	0,01713
02919	270 673	1,00	437 855	270 673	-36 914	0	0	0	2,50	0,0173	0,01729
02920	276 440	1,00	437 855	276 440	-34 930	0	0	0	2,50	0,0177	0,01766
02921	274 727	1,00	437 855	274 727	-44 812	0	0	0	2,50	0,0176	0,01755
02922	215 362	1,00	437 855	215 362	-24 353	0	0	0	2,50	0,0138	0,01376
02923	266 838	1,00	437 855	266 838	-30 546	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
02924	279 170	1,00	437 855	279 170	-31 594	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
02925	289 337	1,00	437 855	289 337	-32 900	0	0	0	2,50	0,0185	0,01849
02926	294 457	1,00	437 855	294 457	-43 227	0	0	0	2,50	0,0188	0,01881
02927	263 338	1,00	446 297	263 338	54 405	0	0	0	2,50	0,0168	0,01682
02928	271 104	1,00	445 036	271 104	46 273	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
02929	283 445	1,00	437 855	283 445	-24 556	0	0	0	2,50	0,0181	0,01811
02930	298 979	1,00	437 855	298 979	-27 291	0	0	0	2,50	0,0191	0,01910
02931	227 413	1,00	446 168	227 413	53 570	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
02932	267 129	1,00	444 911	267 129	45 473	0	0	0	2,50	0,0171	0,01707
02933	282 233	1,00	437 855	282 233	-17 695	0	0	0	2,50	0,0180	0,01803
02934	296 855	1,00	437 855	296 855	-15 261	0	0	0	2,50	0,0190	0,01897
02935	309 534	1,00	437 855	309 534	-20 158	0	0	0	2,50	0,0198	0,01978
02936	268 046	1,00	443 183	268 046	34 336	0	0	0	2,50	0,0171	0,01713
02937	264 561	1,00	439 774	264 561	12 364	0	0	0	2,50	0,0169	0,01690
02938	279 270	1,00	437 855	279 270	-7 626	0	0	0	2,50	0,0178	0,01784
02939	287 694	1,00	437 855	287 694	-2 863	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
04060	289 299	1,00	437 855	289 299	-98 515	0	0	0	2,50	0,0185	0,01848
04073	151 711	1,00	473 260	151 711	228 164	0	0	0	2,50	0,0097	0,00969
Piano Terra			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P2-P9**		
00048	130 710	1,00	447 644	130 710	62 820	0	0	0	2,50	0,0084	0,00835
00233	139 523	1,00	437 897	139 523	-180 272	0	0	0	2,50	0,0089	0,00891
00238	284 727	1,00	437 897	284 727	-19 539	0	0	0	2,50	0,0182	0,01819
00240	147 606	1,00	456 487	147 606	119 808	0	0	0	2,50	0,0094	0,00943
00457	143 173	1,00	437 897	143 173	-90 831	0	0	0	2,50	0,0091	0,00915
00458	104 038	1,00	437 897	104 038	-85 412	0	0	0	2,50	0,0066	0,00665
00459	103 146	1,00	437 897	103 146	-23 211	0	0	0	2,50	0,0066	0,00659
00460	158 196	1,00	437 897	158 196	-32 044	0	0	0	2,50	0,0101	0,01011
00461	129 607	1,00	437 897	129 607	-60 009	0	0	0	2,50	0,0083	0,00828
00462	107 294	1,00	438 592	107 294	4 482	0	0	0	2,50	0,0069	0,00685
00463	167 365	1,00	437 897	167 365	-7 671	0	0	0	2,50	0,0107	0,01069
00464	111 100	1,00	437 897	111 100	-35 483	0	0	0	2,50	0,0071	0,00710
00465	160 752	1,00	458 290	160 752	131 424	0	0	0	2,50	0,0103	0,01027
00466	273 092	1,00	446 241	273 092	53 773	0	0	0	2,50	0,0174	0,01745
00467	288 284	1,00	444 878	288 284	44 991	0	0	0	2,50	0,0184	0,01842

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00468	289 401	1,00	444 119	289 401	40 098	0	0	0	2,50	0,0185	0,01849
00469	305 798	1,00	437 897	305 798	-8 949	0	0	0	2,50	0,0195	0,01954
00470	306 099	1,00	437 897	306 099	-18 814	0	0	0	2,50	0,0196	0,01956
00471	306 657	1,00	437 897	306 657	-22 512	0	0	0	2,50	0,0196	0,01959
00472	311 937	1,00	437 897	311 937	-16 500	0	0	0	2,50	0,0199	0,01993
00473	305 521	1,00	437 897	305 521	-29 839	0	0	0	2,50	0,0195	0,01952
00474	322 847	1,00	437 897	322 847	-28 834	0	0	0	2,50	0,0206	0,02063
00475	310 419	1,00	437 897	310 419	-19 565	0	0	0	2,50	0,0198	0,01983
00476	299 475	1,00	437 897	299 475	-30 293	0	0	0	2,50	0,0191	0,01913
00477	287 502	1,00	437 897	287 502	-19 089	0	0	0	2,50	0,0184	0,01837
00478	268 962	1,00	437 897	268 962	-11 731	0	0	0	2,50	0,0172	0,01718
00479	246 006	1,00	437 897	246 006	-17 531	0	0	0	2,50	0,0157	0,01572
00480	227 782	1,00	437 897	227 782	-36 706	0	0	0	2,50	0,0146	0,01455
00481	198 065	1,00	440 840	198 065	18 966	0	0	0	2,50	0,0127	0,01265
00482	180 914	1,00	441 479	180 914	23 089	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
00483	142 537	1,00	438 326	142 537	2 766	0	0	0	2,50	0,0091	0,00911
00484	154 202	1,00	441 717	154 202	24 620	0	0	0	2,50	0,0099	0,00985
00485	163 994	1,00	441 081	163 994	20 524	0	0	0	2,50	0,0105	0,01048
00486	170 353	1,00	442 253	170 353	28 072	0	0	0	2,50	0,0109	0,01088
00487	178 119	1,00	437 897	178 119	-12 502	0	0	0	2,50	0,0114	0,01138
00488	197 987	1,00	437 897	197 987	-17 268	0	0	0	2,50	0,0126	0,01265
00489	192 021	1,00	437 897	192 021	-10 123	0	0	0	2,50	0,0123	0,01227
00490	216 348	1,00	437 897	216 348	-118 747	0	0	0	2,50	0,0138	0,01382
02568	225 419	1,00	450 338	225 419	80 181	0	0	0	2,50	0,0144	0,01440
02569	320 864	1,00	437 897	320 864	-34 401	0	0	0	2,50	0,0205	0,02050
02570	168 253	1,00	444 790	168 253	44 422	0	0	0	2,50	0,0107	0,01075
02571	204 739	1,00	437 897	204 739	-84 005	0	0	0	2,50	0,0131	0,01308
02572	249 314	1,00	437 897	249 314	-51 938	0	0	0	2,50	0,0159	0,01593
02573	234 595	1,00	437 897	234 595	-25 714	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
02574	217 438	1,00	437 897	217 438	-13 557	0	0	0	2,50	0,0139	0,01389
02575	207 575	1,00	439 936	207 575	13 140	0	0	0	2,50	0,0133	0,01326
02576	198 509	1,00	440 877	198 509	19 208	0	0	0	2,50	0,0127	0,01268
02577	284 009	1,00	437 897	284 009	-30 990	0	0	0	2,50	0,0181	0,01815
02578	258 928	1,00	437 897	258 928	-22 878	0	0	0	2,50	0,0165	0,01654
02579	244 607	1,00	437 897	244 607	-17 592	0	0	0	2,50	0,0156	0,01563
02580	232 711	1,00	437 897	232 711	-28 695	0	0	0	2,50	0,0149	0,01487
02581	245 805	1,00	437 897	245 805	-13 072	0	0	0	2,50	0,0157	0,01570
02582	283 041	1,00	437 897	283 041	-9 731	0	0	0	2,50	0,0181	0,01808
02583	276 884	1,00	437 897	276 884	-13 057	0	0	0	2,50	0,0177	0,01769
02584	268 435	1,00	437 897	268 435	-12 037	0	0	0	2,50	0,0172	0,01715
02585	265 335	1,00	437 897	265 335	-23 702	0	0	0	2,50	0,0170	0,01695
02586	295 356	1,00	438 104	295 356	1 335	0	0	0	2,50	0,0189	0,01887
02587	294 224	1,00	437 897	294 224	-3 284	0	0	0	2,50	0,0188	0,01880
02588	295 942	1,00	437 897	295 942	-3 026	0	0	0	2,50	0,0189	0,01891
02589	296 472	1,00	437 897	296 472	-18 940	0	0	0	2,50	0,0189	0,01894
02590	255 161	1,00	437 897	255 161	-20 471	0	0	0	2,50	0,0163	0,01630
02591	297 389	1,00	437 897	297 389	-22 295	0	0	0	2,50	0,0190	0,01900
02592	309 086	1,00	437 897	309 086	-14 559	0	0	0	2,50	0,0197	0,01975
02593	314 356	1,00	437 897	314 356	-4 395	0	0	0	2,50	0,0201	0,02008
02594	317 103	1,00	437 897	317 103	-24 922	0	0	0	2,50	0,0203	0,02026

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02595	305 942	1,00	437 941	305 942	284	0	0	0	2,50	0,0195	0,01955
02596	312 329	1,00	437 897	312 329	-10 612	0	0	0	2,50	0,0200	0,01995
02597	327 954	1,00	437 897	327 954	-15 349	0	0	0	2,50	0,0210	0,02095
02598	341 720	1,00	437 897	341 720	-13 782	0	0	0	2,50	0,0218	0,02183
Piano Terra			**Parete P2-P9-P16**						**Parete P9-P16**		
00099	173 593	1,00	446 744	173 593	57 015	0	0	0	2,50	0,0111	0,01109
00102	129 360	1,00	477 809	129 360	257 213	0	0	0	2,50	0,0083	0,00826
00238	244 153	1,00	437 897	244 153	-14 536	0	0	0	2,50	0,0156	0,01560
00240	145 558	1,00	455 674	145 558	114 565	0	0	0	2,50	0,0093	0,00930
00408	254 366	1,00	442 957	254 366	32 613	0	0	0	2,50	0,0163	0,01625
00409	268 246	1,00	437 897	268 246	-32 203	0	0	0	2,50	0,0171	0,01714
00410	271 863	1,00	437 897	271 863	-40 434	0	0	0	2,50	0,0174	0,01737
00411	271 399	1,00	437 897	271 399	-30 303	0	0	0	2,50	0,0173	0,01734
00466	269 809	1,00	445 586	269 809	49 556	0	0	0	2,50	0,0172	0,01724
00467	278 155	1,00	444 541	278 155	42 820	0	0	0	2,50	0,0178	0,01777
00468	291 352	1,00	442 349	291 352	28 696	0	0	0	2,50	0,0186	0,01861
00469	290 398	1,00	442 826	290 398	31 765	0	0	0	2,50	0,0186	0,01855
00470	290 763	1,00	439 541	290 763	10 598	0	0	0	2,50	0,0186	0,01858
00471	281 767	1,00	441 542	281 767	23 493	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
00472	283 731	1,00	437 897	283 731	-14 829	0	0	0	2,50	0,0181	0,01813
00473	274 199	1,00	437 897	274 199	-9 779	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
00810	190 173	1,00	437 897	190 173	-9 434	0	0	0	2,50	0,0121	0,01215
00811	243 959	1,00	437 942	243 959	295	0	0	0	2,50	0,0156	0,01559
00812	235 582	1,00	437 897	235 582	-21 927	0	0	0	2,50	0,0151	0,01505
00813	235 326	1,00	437 897	235 326	-27 350	0	0	0	2,50	0,0150	0,01503
00814	238 133	1,00	437 897	238 133	-6 305	0	0	0	2,50	0,0152	0,01521
00815	224 018	1,00	438 919	224 018	6 587	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
00816	242 565	1,00	445 464	242 565	48 768	0	0	0	2,50	0,0155	0,01550
00817	229 435	1,00	463 847	229 435	167 239	0	0	0	2,50	0,0147	0,01466
01415	140 027	1,00	445 726	140 027	50 456	0	0	0	2,50	0,0089	0,00895
01416	175 231	1,00	467 750	175 231	192 392	0	0	0	2,50	0,0112	0,01120
01417	68 485	1,13	77 723	0	-153 894	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01418	124 196	1,00	457 120	124 196	123 886	0	0	0	2,50	0,0079	0,00793
03817	205 839	1,00	459 179	205 839	137 151	0	0	0	2,50	0,0132	0,01315
03818	256 057	1,00	437 897	256 057	-20 170	0	0	0	2,50	0,0164	0,01636
03819	277 569	1,00	437 897	277 569	-19 573	0	0	0	2,50	0,0177	0,01773
03820	226 952	1,00	447 626	226 952	62 704	0	0	0	2,50	0,0145	0,01450
03821	272 546	1,00	448 390	272 546	67 628	0	0	0	2,50	0,0174	0,01741
03822	292 925	1,00	442 734	292 925	31 173	0	0	0	2,50	0,0187	0,01871
03823	294 747	1,00	439 593	294 747	10 931	0	0	0	2,50	0,0188	0,01883
03824	295 054	1,00	439 268	295 054	8 837	0	0	0	2,50	0,0189	0,01885
03825	299 292	1,00	437 897	299 292	-26 464	0	0	0	2,50	0,0191	0,01912
03826	293 766	1,00	446 682	293 766	56 616	0	0	0	2,50	0,0188	0,01877
03827	281 831	1,00	441 327	281 831	22 105	0	0	0	2,50	0,0180	0,01801
03828	282 486	1,00	438 935	282 486	6 695	0	0	0	2,50	0,0180	0,01805
03829	291 748	1,00	437 897	291 748	-8 729	0	0	0	2,50	0,0186	0,01864
Piano Terra			**Parete P5-P12**						**Parete P5-P12**		
00053	394 598	1,00	729 817	394 598	-255 108	0	0	0	2,50	0,0252	0,02521
00054	281 450	1,00	729 817	281 450	-335 869	0	0	0	2,50	0,0180	0,01798
00101	314 041	1,00	729 817	314 041	-733 238	0	0	0	2,50	0,0201	0,02006

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
00249	296 464	1,00	729 817	296 464	-1 021 724	0	0	0	2,50	0,0189	0,01894
00696	301 509	1,00	729 817	301 509	-348 790	0	0	0	2,50	0,0193	0,01926
00697	295 165	1,00	729 817	295 165	-205 860	0	0	0	2,50	0,0189	0,01886
00698	119 235	1,09	129 536	0	-101 946	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00699	261 780	1,00	729 817	261 780	-24 483	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
00700	261 780	1,00	729 817	261 780	-100 522	0	0	0	2,50	0,0167	0,01672
00701	106 589	1,22	129 536	0	-213 510	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00702	282 128	1,00	803 560	282 128	475 234	0	0	0	2,50	0,0180	0,01802
00703	276 551	1,00	822 989	276 551	600 438	0	0	0	2,50	0,0177	0,01767
00704	520 624	1,00	813 420	520 624	538 776	0	0	0	2,50	0,0333	0,03326
00705	271 609	1,00	729 817	271 609	-149 816	0	0	0	2,50	0,0174	0,01735
00706	276 788	1,00	729 817	276 788	-147 806	0	0	0	2,50	0,0177	0,01768
00707	234 650	1,00	729 817	234 650	-18 244	0	0	0	2,50	0,0150	0,01499
00708	270 542	1,00	729 817	270 542	-134 558	0	0	0	2,50	0,0173	0,01728
00709	289 907	1,00	729 817	289 907	-10 356	0	0	0	2,50	0,0185	0,01852
00710	295 134	1,00	729 817	295 134	-17 290	0	0	0	2,50	0,0189	0,01886
00711	303 818	1,00	729 817	303 818	-88 198	0	0	0	2,50	0,0194	0,01941
00712	384 097	1,00	729 817	384 097	-178 206	0	0	0	2,50	0,0245	0,02454
00713	443 718	1,00	729 817	443 718	-238 624	0	0	0	2,50	0,0283	0,02835
00714	552 813	1,00	729 817	552 813	-85 273	0	0	0	2,50	0,0353	0,03532
00715	612 440	1,00	729 817	612 440	-64 367	0	0	0	2,50	0,0391	0,03913
00716	646 539	1,00	729 817	646 539	-45 342	0	0	0	2,50	0,0413	0,04131
00717	646 458	1,00	739 776	646 458	64 176	0	0	0	2,50	0,0413	0,04130
00718	580 452	1,00	756 646	580 452	172 896	0	0	0	2,50	0,0371	0,03708
00719	526 122	1,00	729 817	526 122	-131 216	0	0	0	2,50	0,0336	0,03361
00720	440 749	1,00	745 308	440 749	99 829	0	0	0	2,50	0,0282	0,02816
00721	469 009	1,00	737 188	469 009	47 503	0	0	0	2,50	0,0300	0,02996
00722	469 380	1,00	738 363	469 380	55 071	0	0	0	2,50	0,0300	0,02999
00723	453 450	1,00	743 471	453 450	87 990	0	0	0	2,50	0,0290	0,02897
00724	409 499	1,00	734 439	409 499	29 781	0	0	0	2,50	0,0262	0,02616
00725	455 763	1,00	743 360	455 763	87 277	0	0	0	2,50	0,0291	0,02912
00726	392 602	1,00	742 324	392 602	80 597	0	0	0	2,50	0,0251	0,02508
00727	506 503	1,00	729 817	506 503	-375 504	0	0	0	2,50	0,0324	0,03236
02855	456 328	1,00	821 066	456 328	588 049	0	0	0	2,50	0,0292	0,02915
02856	339 094	1,00	729 817	339 094	-166 408	0	0	0	2,50	0,0217	0,02166
02857	484 255	1,00	752 240	484 255	144 503	0	0	0	2,50	0,0309	0,03094
02858	426 230	1,00	729 817	426 230	-363 761	0	0	0	2,50	0,0272	0,02723
02859	522 527	1,00	729 817	522 527	-187 399	0	0	0	2,50	0,0334	0,03338
02860	574 165	1,00	729 817	574 165	-43 024	0	0	0	2,50	0,0367	0,03668
02861	592 601	1,00	733 092	592 601	21 107	0	0	0	2,50	0,0379	0,03786
02862	594 917	1,00	731 839	594 917	13 032	0	0	0	2,50	0,0380	0,03801
02863	608 392	1,00	739 329	608 392	61 297	0	0	0	2,50	0,0389	0,03887
02864	652 351	1,00	729 817	652 351	-43 581	0	0	0	2,50	0,0417	0,04168
02865	706 993	1,00	729 817	706 993	-25 772	0	0	0	2,50	0,0452	0,04517
02866	709 277	1,00	733 701	709 277	25 030	0	0	0	2,50	0,0453	0,04531
02867	704 376	1,00	734 263	704 376	28 653	0	0	0	2,50	0,0450	0,04500
02868	507 427	1,00	729 817	507 427	-54 216	0	0	0	2,50	0,0324	0,03242
02869	693 259	1,00	729 817	693 259	-48 491	0	0	0	2,50	0,0443	0,04429
02870	702 808	1,00	729 817	702 808	-23 103	0	0	0	2,50	0,0449	0,04490
02871	685 543	1,00	729 817	685 543	-24 192	0	0	0	2,50	0,0438	0,04380

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02872	682 847	1,00	729 817	682 847	-45 009	0	0	0	2,50	0,0436	0,04363
02873	612 027	1,00	756 536	612 027	172 186	0	0	0	2,50	0,0391	0,03910
02874	659 252	1,00	729 817	659 252	-42 012	0	0	0	2,50	0,0421	0,04212
02875	639 106	1,00	729 817	639 106	-27 037	0	0	0	2,50	0,0408	0,04083
02876	611 479	1,00	729 817	611 479	-26 709	0	0	0	2,50	0,0391	0,03907
02877	490 930	1,00	782 823	490 930	341 590	0	0	0	2,50	0,0314	0,03136
02878	451 598	1,00	729 817	451 598	-97 253	0	0	0	2,50	0,0289	0,02885
02879	433 718	1,00	729 817	433 718	-41 070	0	0	0	2,50	0,0277	0,02771
02880	446 948	1,00	729 817	446 948	-43 212	0	0	0	2,50	0,0286	0,02856
02881	456 581	1,00	729 817	456 581	-71 809	0	0	0	2,50	0,0292	0,02917
Piano Terra			**Parete P6-P13**						**Parete P6-P13**		
00052	244 537	1,00	313 380	244 537	138 228	0	0	0	2,50	0,0156	0,01562
00248	144 621	1,00	354 906	144 621	405 838	0	0	0	2,50	0,0092	0,00924
00536	236 851	1,00	294 680	236 851	17 713	0	0	0	2,50	0,0151	0,01513
00537	217 500	1,00	291 931	217 500	-29 176	0	0	0	2,50	0,0139	0,01390
00538	227 360	1,00	291 931	227 360	-19 436	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
00539	234 927	1,00	291 931	234 927	-117 420	0	0	0	2,50	0,0150	0,01501
00540	236 589	1,00	291 931	236 589	-5 303	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
00541	272 646	1,00	299 719	272 646	50 188	0	0	0	2,50	0,0174	0,01742
00542	251 224	1,00	300 434	251 224	54 795	0	0	0	2,50	0,0161	0,01605
00543	281 720	1,00	326 416	281 720	222 240	0	0	0	2,50	0,0180	0,01800
00728	187 836	1,00	291 931	187 836	-83 805	0	0	0	2,50	0,0120	0,01200
00729	172 276	1,00	291 931	172 276	-76 456	0	0	0	2,50	0,0110	0,01101
00730	137 996	1,00	291 931	137 996	-14 895	0	0	0	2,50	0,0088	0,00882
00731	197 541	1,00	298 231	197 541	40 600	0	0	0	2,50	0,0126	0,01262
00732	134 062	1,00	297 967	134 062	38 901	0	0	0	2,50	0,0086	0,00857
00733	165 945	1,00	316 349	165 945	157 358	0	0	0	2,50	0,0106	0,01060
00734	180 964	1,00	322 221	180 964	195 203	0	0	0	2,50	0,0116	0,01156
00735	351 776	1,00	352 052	351 776	-50 291	0	0	0	1,87	0,0300	0,03005
00736	374 734	1,00	375 256	374 734	-53 687	0	0	0	1,65	0,0363	0,03627
00737	396 617	1,00	396 637	396 617	-38 373	0	0	0	1,44	0,0440	0,04399
00738	419 365	1,00	419 692	419 365	-14 597	0	0	0	1,14	0,0588	0,05876
00739	408 368	1,00	409 138	408 368	-34 796	0	0	0	1,30	0,0502	0,05017
00740	395 774	1,00	396 637	395 774	-58 771	0	0	0	1,44	0,0439	0,04390
00741	342 881	1,00	343 752	342 881	-79 170	0	0	0	1,95	0,0281	0,02809
00742	236 694	1,00	317 358	236 694	163 862	0	0	0	2,50	0,0151	0,01512
00743	305 076	1,00	305 924	305 076	-50 994	0	0	0	2,34	0,0208	0,02082
00744	316 571	1,00	317 025	316 571	-47 680	0	0	0	2,22	0,0228	0,02278
00745	332 773	1,00	333 595	332 773	-49 440	0	0	0	2,05	0,0259	0,02593
00746	319 008	1,00	319 880	319 008	-20 923	0	0	0	2,19	0,0233	0,02327
00747	339 855	1,00	340 677	339 855	-41 714	0	0	0	1,98	0,0274	0,02742
00748	317 274	1,00	317 973	317 274	-59 854	0	0	0	2,21	0,0229	0,02293
00749	320 030	1,00	320 838	320 030	-109 294	0	0	0	2,18	0,0234	0,02345
02882	249 954	1,00	324 268	249 954	208 395	0	0	0	2,50	0,0160	0,01597
02883	294 757	1,00	301 603	294 757	62 328	0	0	0	2,50	0,0188	0,01883
02884	282 868	1,00	316 368	282 868	157 480	0	0	0	2,50	0,0181	0,01807
02885	273 323	1,00	291 931	273 323	-84 190	0	0	0	2,50	0,0175	0,01746
02886	343 002	1,00	343 752	343 002	-68 735	0	0	0	1,95	0,0281	0,02809
02887	381 418	1,00	381 535	381 418	-32 125	0	0	0	1,59	0,0383	0,03832
02888	377 821	1,00	378 405	377 821	-18 728	0	0	0	1,62	0,0373	0,03725

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02889	364 329	1,00	365 108	364 329	18 687	0	0	0	1,78	0,0327	0,03269
02890	355 877	1,00	356 246	355 877	-50 301	0	0	0	1,83	0,0311	0,03106
02891	373 750	1,00	374 203	373 750	-9 513	0	0	0	1,66	0,0360	0,03596
02892	381 434	1,00	381 457	381 434	9 946	0	0	0	1,61	0,0378	0,03784
02893	390 149	1,00	390 532	390 149	18 691	0	0	0	1,54	0,0405	0,04046
02894	400 957	1,00	401 342	400 957	-41 002	0	0	0	1,39	0,0461	0,04607
02895	298 758	1,00	298 812	298 758	-12 134	0	0	0	2,42	0,0197	0,01972
02896	370 721	1,00	371 232	370 721	22 704	0	0	0	1,73	0,0342	0,03423
02897	388 284	1,00	388 406	388 284	8 351	0	0	0	1,54	0,0403	0,04027
02898	400 724	1,00	401 256	400 724	21 906	0	0	0	1,44	0,0444	0,04445
02899	417 287	1,00	417 567	417 287	-19 272	0	0	0	1,18	0,0565	0,05648
02900	365 533	1,00	365 585	365 533	60 770	0	0	0	1,85	0,0316	0,03156
02901	371 746	1,00	371 947	371 746	20 881	0	0	0	1,72	0,0345	0,03452
02902	387 962	1,00	388 753	387 962	15 057	0	0	0	1,55	0,0400	0,03998
02903	394 457	1,00	394 698	394 457	-13 058	0	0	0	1,46	0,0432	0,04315
02904	311 806	1,00	312 338	311 806	-113 112	0	0	0	2,27	0,0219	0,02194
02905	338 596	1,00	338 640	338 596	-42 900	0	0	0	2,00	0,0270	0,02704
02906	337 505	1,00	337 625	337 505	-30 570	0	0	0	2,01	0,0268	0,02682
02907	342 458	1,00	342 725	342 458	-31 828	0	0	0	1,96	0,0279	0,02791
02908	357 118	1,00	357 298	357 118	-23 890	0	0	0	1,82	0,0313	0,03134
04061	223 369	1,00	326 384	223 369	222 033	0	0	0	2,50	0,0143	0,01427
04071	177 406	1,00	291 931	177 406	-205 085	0	0	0	2,50	0,0113	0,01133
Piano Terra			**Parete P7-P14**						**Parete P7-P14**		
00250	262 588	1,00	729 828	262 588	-807 328	0	0	0	2,50	0,0168	0,01678
00251	137 882	1,07	146 954	0	-379 933	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00254	168 448	1,00	729 828	168 448	-513 845	0	0	0	2,50	0,0108	0,01076
00255	286 709	1,00	729 828	286 709	-684 421	0	0	0	2,50	0,0183	0,01832
00514	664 557	1,00	820 402	664 557	583 703	0	0	0	2,50	0,0425	0,04246
00515	634 558	1,00	754 764	634 558	160 700	0	0	0	2,50	0,0405	0,04054
00516	702 947	1,00	755 382	702 947	164 685	0	0	0	2,50	0,0449	0,04491
00517	648 310	1,00	729 828	648 310	-25 405	0	0	0	2,50	0,0414	0,04142
00518	432 654	1,00	729 828	432 654	-281 179	0	0	0	2,50	0,0276	0,02764
00519	142 856	1,00	729 828	142 856	-139 668	0	0	0	2,50	0,0091	0,00913
00520	250 679	1,00	729 828	250 679	-156 474	0	0	0	2,50	0,0160	0,01602
00521	397 555	1,00	771 329	397 555	267 455	0	0	0	2,50	0,0254	0,02540
00559	674 383	1,00	729 828	674 383	-445 670	0	0	0	2,50	0,0431	0,04309
00560	626 717	1,00	729 828	626 717	-134 812	0	0	0	2,50	0,0400	0,04004
00561	690 412	1,00	729 828	690 412	-137 871	0	0	0	2,50	0,0441	0,04411
00562	618 166	1,00	729 828	618 166	-33 952	0	0	0	2,50	0,0395	0,03949
00563	410 067	1,00	765 335	410 067	228 824	0	0	0	2,50	0,0262	0,02620
00564	125 902	1,11	139 594	0	67 044	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00565	258 229	1,00	751 717	258 229	141 066	0	0	0	2,50	0,0165	0,01650
00566	411 022	1,00	729 828	411 022	-372 546	0	0	0	2,50	0,0263	0,02626
00828	221 455	1,00	729 828	221 455	-130 610	0	0	0	2,50	0,0141	0,01415
00829	225 742	1,00	771 978	225 742	271 636	0	0	0	2,50	0,0144	0,01442
01699	174 632	1,00	729 828	174 632	-766 791	0	0	0	2,50	0,0112	0,01116
01700	417 779	1,00	729 828	417 779	-9 426	0	0	0	2,50	0,0267	0,02669
01701	260 022	1,00	729 828	260 022	-29 905	0	0	0	2,50	0,0166	0,01661
01702	216 107	1,00	729 828	216 107	-44 006	0	0	0	2,50	0,0138	0,01381
01703	265 292	1,00	729 828	265 292	-135 897	0	0	0	2,50	0,0169	0,01695

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	CtgΘ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01704	238 444	1,00	729 828	238 444	-103 966	0	0	0	2,50	0,0152	0,01523
01705	330 529	1,00	729 828	330 529	-338 094	0	0	0	2,50	0,0211	0,02112
01706	287 701	1,00	789 250	287 701	382 948	0	0	0	2,50	0,0184	0,01838
01707	305 191	1,00	729 828	305 191	-276 288	0	0	0	2,50	0,0195	0,01950
01708	322 529	1,00	767 990	322 529	245 938	0	0	0	2,50	0,0206	0,02061
01709	234 017	1,00	741 722	234 017	76 650	0	0	0	2,50	0,0150	0,01495
01710	265 655	1,00	745 680	265 655	102 157	0	0	0	2,50	0,0170	0,01697
01711	218 159	1,00	736 311	218 159	41 782	0	0	0	2,50	0,0139	0,01394
01712	254 153	1,00	735 037	254 153	33 573	0	0	0	2,50	0,0162	0,01624
01713	398 372	1,00	732 412	398 372	16 654	0	0	0	2,50	0,0255	0,02545
01714	182 384	1,00	729 828	182 384	-562 635	0	0	0	2,50	0,0117	0,01165
01715	838 536	1,00	1 195 972	838 536	3 004 041	0	0	0	2,50	0,0536	0,05357
01716	458 031	1,00	729 828	458 031	-463 347	0	0	0	2,50	0,0293	0,02926
01717	69 588	2,14	148 940	0	-517 989	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01718	88 110	1,60	141 377	0	-368 016	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01719	446 704	1,00	765 514	446 704	229 982	0	0	0	2,50	0,0285	0,02854
01720	877 498	1,00	877 519	877 498	-2 342 152	0	0	0	1,88	0,0746	0,07455
02254	221 692	1,00	729 828	221 692	-148 943	0	0	0	2,50	0,0142	0,01416
02255	212 155	1,00	767 211	212 155	240 915	0	0	0	2,50	0,0136	0,01355
02321	234 961	1,00	729 828	234 961	-137 268	0	0	0	2,50	0,0150	0,01501
02322	182 723	1,00	729 828	182 723	-48 716	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
02323	240 391	1,00	746 277	240 391	106 008	0	0	0	2,50	0,0154	0,01536
02324	180 572	1,00	744 961	180 572	97 524	0	0	0	2,50	0,0115	0,01154
02325	1 020 682	1,00	1 020 807	1 020 682	-39 775	0	0	0	1,31	0,1244	0,12445
02326	1 115 081	0,95	1 058 198	1 115 081	-29 320	0	0	0	1,00	0,1781	0,17810
02327	998 366	1,00	998 717	998 366	-50 546	0	0	0	1,41	0,1131	0,11309
02981	461 112	1,00	786 315	461 112	364 033	0	0	0	2,50	0,0295	0,02946
02982	335 349	1,00	757 831	335 349	180 464	0	0	0	2,50	0,0214	0,02143
02983	337 638	1,00	729 828	337 638	-242 052	0	0	0	2,50	0,0216	0,02157
02984	456 879	1,00	729 828	456 879	-239 937	0	0	0	2,50	0,0292	0,02919
02985	515 411	1,00	729 828	515 411	-25 498	0	0	0	2,50	0,0329	0,03293
02986	599 804	1,00	729 828	599 804	-7 594	0	0	0	2,50	0,0383	0,03832
02987	702 932	1,00	729 828	702 932	-181 085	0	0	0	2,50	0,0449	0,04491
02988	123 114	1,22	150 235	0	-406 710	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02989	336 995	1,00	729 828	336 995	-345 581	0	0	0	2,50	0,0215	0,02153
02990	776 812	1,00	778 527	776 812	-232 394	0	0	0	2,28	0,0544	0,05442
02991	538 131	1,00	729 828	538 131	-40 362	0	0	0	2,50	0,0344	0,03438
02992	1 074 854	0,98	1 058 198	1 074 854	-10 395	0	0	0	1,00	0,1717	0,17168
02993	758 079	1,00	779 206	758 079	318 218	0	0	0	2,50	0,0484	0,04843
02994	527 487	1,00	737 446	527 487	49 098	0	0	0	2,50	0,0337	0,03370
02995	587 857	1,00	731 968	587 857	13 796	0	0	0	2,50	0,0376	0,03756
02996	693 037	1,00	769 654	693 037	256 658	0	0	0	2,50	0,0443	0,04428
02997	147 857	1,02	150 267	0	-173 344	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02998	339 252	1,00	769 767	339 252	257 389	0	0	0	2,50	0,0217	0,02167
04151	618 815	1,00	749 006	618 815	123 597	0	0	0	2,50	0,0395	0,03954
04152	653 552	1,00	729 828	653 552	-229 573	0	0	0	2,50	0,0418	0,04175
04185	823 640	1,00	824 032	823 640	-836 582	0	0	0	2,09	0,0629	0,06294
04186	233 217	1,00	729 828	233 217	-757 485	0	0	0	2,50	0,0149	0,01490
04187	275 447	1,00	729 828	275 447	-635 312	0	0	0	2,50	0,0176	0,01760
04188	772 046	1,00	899 269	772 046	1 091 957	0	0	0	2,50	0,0493	0,04933

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
ERRORE: La verifica delle bielle compresse non è soddisfatta											
Piano Terra			**Parete P8-P15**						**Parete P8-P15**		
00252	119 959	1,21	144 913	0	-260 757	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00253	410 444	1,00	918 078	410 444	1 213 172	0	0	0	2,50	0,0262	0,02622
00256	73 451	1,76	129 538	0	-182 036	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00257	107 027	1,54	165 355	0	-501 978	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00676	284 644	1,00	729 828	284 644	-246 956	0	0	0	2,50	0,0182	0,01819
00677	278 514	1,00	762 026	278 514	207 503	0	0	0	2,50	0,0178	0,01779
00678	223 973	1,00	780 675	223 973	327 682	0	0	0	2,50	0,0143	0,01431
00679	331 811	1,00	810 685	331 811	521 079	0	0	0	2,50	0,0212	0,02120
00680	625 521	1,00	816 281	625 521	557 142	0	0	0	2,50	0,0400	0,03996
00681	435 937	1,00	729 828	435 937	-141 570	0	0	0	2,50	0,0279	0,02785
00682	502 662	1,00	729 828	502 662	-172 634	0	0	0	2,50	0,0321	0,03211
00683	389 412	1,00	729 828	389 412	-25 797	0	0	0	2,50	0,0249	0,02488
00684	331 366	1,00	729 828	331 366	-144 003	0	0	0	2,50	0,0212	0,02117
00685	191 762	1,00	729 828	191 762	-86 831	0	0	0	2,50	0,0123	0,01225
00686	153 131	1,00	729 828	153 131	-15 571	0	0	0	2,50	0,0098	0,00978
00687	167 057	1,00	729 828	167 057	-86 079	0	0	0	2,50	0,0107	0,01067
00688	360 198	1,00	777 903	360 198	309 822	0	0	0	2,50	0,0230	0,02301
00689	411 584	1,00	729 828	411 584	-91 941	0	0	0	2,50	0,0263	0,02630
00690	210 386	1,00	780 630	210 386	327 392	0	0	0	2,50	0,0134	0,01344
00691	189 270	1,00	763 940	189 270	219 837	0	0	0	2,50	0,0121	0,01209
00692	262 565	1,00	729 828	262 565	-271 362	0	0	0	2,50	0,0168	0,01677
00693	275 114	1,00	729 828	275 114	-52 493	0	0	0	2,50	0,0176	0,01758
00694	277 955	1,00	729 828	277 955	-80 834	0	0	0	2,50	0,0178	0,01776
00695	267 911	1,00	729 828	267 911	-192 318	0	0	0	2,50	0,0171	0,01712
01446	162 693	1,00	754 415	162 693	158 454	0	0	0	2,50	0,0104	0,01039
01447	160 259	1,00	738 917	160 259	58 578	0	0	0	2,50	0,0102	0,01024
01448	111 076	1,36	151 121	0	143 890	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01449	128 453	1,01	129 538	0	-155 478	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01662	328 895	1,00	729 828	328 895	-589 917	0	0	0	2,50	0,0210	0,02101
01663	216 976	1,00	729 828	216 976	-146 253	0	0	0	2,50	0,0139	0,01386
01664	187 185	1,00	729 828	187 185	-19 729	0	0	0	2,50	0,0120	0,01196
01665	151 679	1,00	729 828	151 679	-26 626	0	0	0	2,50	0,0097	0,00969
01666	193 222	1,00	729 828	193 222	-117 315	0	0	0	2,50	0,0123	0,01234
01667	241 261	1,00	729 828	241 261	-314 439	0	0	0	2,50	0,0154	0,01541
01668	105 593	1,47	155 346	0	172 053	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01669	35 891	3,61	129 538	0	-60 230	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01670	90 992	1,42	129 538	0	-181 116	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01671	25 183	5,60	141 043	0	76 702	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01672	114 945	1,14	130 775	0	8 250	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01673	74 553	1,74	129 538	0	-184 117	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01674	48 091	2,69	129 538	0	-58 885	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01675	568 923	1,00	757 418	568 923	177 806	0	0	0	2,50	0,0363	0,03635
01676	572 939	1,00	1 011 213	572 939	1 813 374	0	0	0	2,50	0,0366	0,03660
01677	452 140	1,00	901 596	452 140	1 106 952	0	0	0	2,50	0,0289	0,02889
01678	157 655	1,41	222 682	0	-1 742 798	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01679	507 378	1,00	729 828	507 378	-533 271	0	0	0	2,50	0,0324	0,03242
02334	878 388	1,00	880 130	878 388	-15 943	0	0	0	1,87	0,0750	0,07503
02335	903 114	1,00	903 793	903 114	-123 268	0	0	0	1,78	0,0810	0,08104

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
02835	503 258	1,00	815 653	503 258	553 097	0	0	0	2,50	0,0322	0,03215
02836	144 797	1,00	729 828	144 797	-114 402	0	0	0	2,50	0,0093	0,00925
02837	451 960	1,00	753 929	451 960	155 319	0	0	0	2,50	0,0289	0,02888
02838	561 930	1,00	729 828	561 930	-304 181	0	0	0	2,50	0,0359	0,03590
02839	799 928	1,00	801 395	799 928	109 452	0	0	0	2,26	0,0565	0,05653
02840	722 086	1,00	779 240	722 086	318 434	0	0	0	2,50	0,0461	0,04613
02841	360 382	1,00	729 828	360 382	-132 392	0	0	0	2,50	0,0230	0,02302
02842	380 292	1,00	733 288	380 292	22 302	0	0	0	2,50	0,0243	0,02430
02843	589 350	1,00	819 078	589 350	575 168	0	0	0	2,50	0,0377	0,03765
02844	212 278	1,00	729 828	212 278	-773 097	0	0	0	2,50	0,0136	0,01356
02845	303 506	1,00	775 517	303 506	294 442	0	0	0	2,50	0,0194	0,01939
02846	784 667	1,00	784 768	784 667	65 933	0	0	0	2,30	0,0545	0,05449
02847	795 965	1,00	797 312	795 965	-170 380	0	0	0	2,20	0,0578	0,05779
02848	508 882	1,00	729 828	508 882	-580 349	0	0	0	2,50	0,0325	0,03251
02849	106 074	1,25	132 078	0	-155 265	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
02850	606 144	1,00	766 648	606 144	237 286	0	0	0	2,50	0,0387	0,03873
02851	687 407	1,00	750 295	687 407	131 901	0	0	0	2,50	0,0439	0,04392
02852	550 168	1,00	729 828	550 168	-232 362	0	0	0	2,50	0,0351	0,03515
02853	270 119	1,00	729 828	270 119	-209 822	0	0	0	2,50	0,0173	0,01726
02854	157 028	1,00	729 828	157 028	-100 946	0	0	0	2,50	0,0100	0,01003
04139	601 845	1,00	738 215	601 845	54 054	0	0	0	2,50	0,0385	0,03845
04140	703 088	1,00	729 828	703 088	-220 087	0	0	0	2,50	0,0449	0,04492
04173	343 561	1,00	729 828	343 561	-106 989	0	0	0	2,50	0,0219	0,02195
04174	98 188	1,45	142 098	0	-167 696	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04175	304 540	1,00	729 828	304 540	-413 625	0	0	0	2,50	0,0195	0,01946
04176	942 320	1,00	1 082 351	942 320	2 271 816	0	0	0	2,50	0,0602	0,06020
Piano Terra			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P10-P17**		
00100	108 553	1,00	437 897	108 553	-46 121	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
00242	48 989	1,59	78 067	0	2 298	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00441	105 680	1,00	437 897	105 680	-84 199	0	0	0	2,50	0,0068	0,00675
00442	72 762	1,07	77 788	0	433	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00443	75 933	1,05	79 551	0	12 189	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00444	91 667	1,00	442 464	91 667	29 437	0	0	0	2,50	0,0059	0,00586
00445	201 434	1,00	472 325	201 434	221 873	0	0	0	2,50	0,0129	0,01287
00446	201 493	1,00	516 599	201 493	507 196	0	0	0	2,50	0,0129	0,01287
00447	182 375	1,00	477 822	182 375	257 297	0	0	0	2,50	0,0117	0,01165
00448	127 162	1,00	463 781	127 162	166 811	0	0	0	2,50	0,0081	0,00812
00449	199 492	1,00	443 460	199 492	35 854	0	0	0	2,50	0,0127	0,01275
00450	162 606	1,00	437 897	162 606	-35 103	0	0	0	2,50	0,0104	0,01039
00451	55 680	1,40	77 723	0	-13 482	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00452	57 239	1,36	77 723	0	-27 533	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00453	83 705	1,00	437 897	83 705	-29 374	0	0	0	2,50	0,0053	0,00535
00454	54 675	1,42	77 723	0	-9 160	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00455	69 562	1,12	77 723	0	-18 419	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00456	77 422	1,00	77 723	0	-72 744	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01538	157 023	1,00	437 897	157 023	-48 124	0	0	0	2,50	0,0100	0,01003
01539	10 509	7,56	79 478	0	11 704	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01540	22 030	3,53	77 723	0	-60 711	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01541	37 677	2,06	77 723	0	-29 865	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01542	4 348	17,87	77 723	0	-22 033	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01543	23 457	3,31	77 723	0	-70 872	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01544	51 659	1,50	77 723	0	-93 565	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01545	31 776	2,92	92 686	0	99 755	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01546	16 029	4,85	77 723	0	-68 675	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01547	18 669	4,16	77 723	0	-71 503	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01548	4 136	18,79	77 723	0	-16 306	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01549	16 703	4,91	82 057	0	28 892	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01550	24 754	3,19	79 064	0	8 941	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01551	27 690	2,93	81 203	0	23 200	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01552	19 828	3,92	77 723	0	-95 931	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01553	208 969	1,00	440 160	208 969	14 589	0	0	0	2,50	0,0134	0,01335
01554	182 988	1,00	437 897	182 988	-917 873	0	0	0	2,50	0,0117	0,01169
01555	182 729	1,00	437 897	182 729	-719 353	0	0	0	2,50	0,0117	0,01167
01556	136 736	1,00	437 897	136 736	-312 337	0	0	0	2,50	0,0087	0,00874
01557	32 876	3,01	99 001	0	-417 064	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01558	82 145	1,00	437 897	82 145	-161 025	0	0	0	2,50	0,0052	0,00525
01559	86 070	1,00	437 897	86 070	-149 130	0	0	0	2,50	0,0055	0,00550
02318	318 054	1,00	437 897	318 054	-19 658	0	0	0	2,50	0,0203	0,02032
02319	300 578	1,00	442 642	300 578	30 579	0	0	0	2,50	0,0192	0,01920
02320	261 233	1,00	440 851	261 233	19 039	0	0	0	2,50	0,0167	0,01669
02563	242 148	1,00	437 897	242 148	-77 806	0	0	0	2,50	0,0155	0,01547
02564	333 101	1,00	439 418	333 101	9 804	0	0	0	2,50	0,0213	0,02128
02565	193 515	1,00	437 897	193 515	-158 097	0	0	0	2,50	0,0124	0,01236
02566	308 369	1,00	437 897	308 369	-74 455	0	0	0	2,50	0,0197	0,01970
02567	255 906	1,00	476 686	255 906	249 976	0	0	0	2,50	0,0163	0,01635
04072	166 392	1,00	468 778	166 392	199 014	0	0	0	2,50	0,0106	0,01063
04074	8 477	9,17	77 723	0	-66 459	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04159	314 582	1,00	443 703	314 582	37 418	0	0	0	2,50	0,0201	0,02010
04160	210 959	1,00	437 939	210 959	274	0	0	0	2,50	0,0135	0,01348
04193	247 995	1,00	437 897	247 995	-267 474	0	0	0	2,50	0,0158	0,01584
04194	40 155	2,96	118 922	0	191 018	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04195	25 104	3,10	77 723	0	-89 460	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
04196	449 583	1,00	596 177	449 583	1 020 032	0	0	0	2,50	0,0287	0,02872
Piano Terra			**Parete P10-P17-P20**						**Parete P17-P20**		
00046	90 243	1,00	437 897	90 243	-57 537	0	0	0	2,50	0,0058	0,00577
00100	202 631	1,00	441 680	202 631	24 381	0	0	0	2,50	0,0129	0,01295
00236	138 618	1,00	484 596	138 618	300 952	0	0	0	2,50	0,0089	0,00886
00242	111 367	1,00	437 897	111 367	-90 212	0	0	0	2,50	0,0071	0,00712
00441	239 244	1,00	437 897	239 244	-55 889	0	0	0	2,50	0,0153	0,01529
00442	231 002	1,00	437 897	231 002	-9 353	0	0	0	2,50	0,0148	0,01476
00443	271 068	1,00	439 169	271 068	8 200	0	0	0	2,50	0,0173	0,01732
00444	285 273	1,00	460 097	285 273	143 068	0	0	0	2,50	0,0182	0,01823
00445	296 348	1,00	485 485	296 348	306 680	0	0	0	2,50	0,0189	0,01893
00446	266 184	1,00	495 338	266 184	370 176	0	0	0	2,50	0,0170	0,01701
00447	198 613	1,00	473 891	198 613	231 967	0	0	0	2,50	0,0127	0,01269
00448	196 474	1,00	454 029	196 474	103 962	0	0	0	2,50	0,0126	0,01255
01290	266 803	1,00	442 817	266 803	31 712	0	0	0	2,50	0,0170	0,01705
01291	276 401	1,00	442 954	276 401	32 592	0	0	0	2,50	0,0177	0,01766
01292	285 624	1,00	440 325	285 624	15 648	0	0	0	2,50	0,0182	0,01825
01293	295 366	1,00	440 203	295 366	14 867	0	0	0	2,50	0,0189	0,01887

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
01294	292 437	1,00	441 708	292 437	24 561	0	0	0	2,50	0,0187	0,01868
01295	286 835	1,00	445 218	286 835	47 180	0	0	0	2,50	0,0183	0,01833
01296	274 233	1,00	446 297	274 233	54 134	0	0	0	2,50	0,0175	0,01752
01297	254 678	1,00	437 897	254 678	-54 996	0	0	0	2,50	0,0163	0,01627
01298	227 377	1,00	437 897	227 377	-67 312	0	0	0	2,50	0,0145	0,01453
01299	196 793	1,00	437 897	196 793	-70 325	0	0	0	2,50	0,0126	0,01257
01300	170 439	1,00	437 897	170 439	-86 756	0	0	0	2,50	0,0109	0,01089
01384	156 611	1,00	437 897	156 611	-7 393	0	0	0	2,50	0,0100	0,01001
01385	158 849	1,00	437 897	158 849	-20 718	0	0	0	2,50	0,0101	0,01015
01386	131 844	1,00	437 897	131 844	-42 682	0	0	0	2,50	0,0084	0,00842
01387	196 016	1,00	447 157	196 016	59 678	0	0	0	2,50	0,0125	0,01252
01388	129 817	1,00	442 644	129 817	30 595	0	0	0	2,50	0,0083	0,00829
01389	156 680	1,00	459 060	156 680	136 386	0	0	0	2,50	0,0100	0,01001
01390	181 684	1,00	452 087	181 684	91 450	0	0	0	2,50	0,0116	0,01161
01391	69 089	1,12	77 723	0	-68 843	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01392	172 855	1,00	461 292	172 855	150 773	0	0	0	2,50	0,0110	0,01104
01393	147 458	1,00	452 576	147 458	94 601	0	0	0	2,50	0,0094	0,00942
01394	163 175	1,00	469 833	163 175	205 810	0	0	0	2,50	0,0104	0,01043
01395	227 076	1,00	463 308	227 076	163 759	0	0	0	2,50	0,0145	0,01451
01396	215 710	1,00	446 064	215 710	52 633	0	0	0	2,50	0,0138	0,01378
01397	179 822	1,00	438 394	179 822	3 205	0	0	0	2,50	0,0115	0,01149
01398	172 486	1,00	437 897	172 486	-50 961	0	0	0	2,50	0,0110	0,01102
01399	157 128	1,00	437 897	157 128	-21 394	0	0	0	2,50	0,0100	0,01004
01400	141 358	1,00	437 897	141 358	-33 236	0	0	0	2,50	0,0090	0,00903
01401	140 139	1,00	437 897	140 139	-24 247	0	0	0	2,50	0,0090	0,00895
01402	89 289	1,00	437 897	89 289	-15 188	0	0	0	2,50	0,0057	0,00570
03768	209 860	1,00	463 967	209 860	168 009	0	0	0	2,50	0,0134	0,01341
03769	108 690	1,00	437 897	108 690	-25 677	0	0	0	2,50	0,0069	0,00694
03770	227 649	1,00	446 915	227 649	58 119	0	0	0	2,50	0,0145	0,01454
03771	213 340	1,00	437 897	213 340	-23 916	0	0	0	2,50	0,0136	0,01363
03772	300 624	1,00	437 897	300 624	-20 766	0	0	0	2,50	0,0192	0,01921
03773	347 996	1,00	440 287	347 996	15 402	0	0	0	2,50	0,0222	0,02223
03774	365 901	1,00	462 652	365 901	159 536	0	0	0	2,50	0,0234	0,02338
03775	298 770	1,00	481 171	298 770	278 878	0	0	0	2,50	0,0191	0,01909
03776	208 138	1,00	447 131	208 138	59 508	0	0	0	2,50	0,0133	0,01330
03777	344 490	1,00	445 494	344 490	48 959	0	0	0	2,50	0,0220	0,02201
03778	353 257	1,00	453 916	353 257	103 239	0	0	0	2,50	0,0226	0,02257
03779	333 657	1,00	465 264	333 657	176 369	0	0	0	2,50	0,0213	0,02132
03780	288 067	1,00	457 784	288 067	128 164	0	0	0	2,50	0,0184	0,01840
03781	291 903	1,00	448 064	291 903	65 526	0	0	0	2,50	0,0186	0,01865
03782	336 628	1,00	450 666	336 628	82 292	0	0	0	2,50	0,0215	0,02151
03783	333 811	1,00	456 615	333 811	120 632	0	0	0	2,50	0,0213	0,02133
03784	310 992	1,00	457 046	310 992	123 405	0	0	0	2,50	0,0199	0,01987
03785	295 022	1,00	447 633	295 022	62 747	0	0	0	2,50	0,0188	0,01885
03786	334 430	1,00	450 111	334 430	78 716	0	0	0	2,50	0,0214	0,02137
03787	325 232	1,00	453 016	325 232	97 439	0	0	0	2,50	0,0208	0,02078
03788	314 228	1,00	453 617	314 228	101 307	0	0	0	2,50	0,0201	0,02008
03789	299 103	1,00	449 462	299 103	74 534	0	0	0	2,50	0,0191	0,01911
03790	277 925	1,00	450 240	277 925	79 548	0	0	0	2,50	0,0178	0,01776
03791	317 474	1,00	452 168	317 474	91 969	0	0	0	2,50	0,0203	0,02028

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	Ctgϴ	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm²/cm]	[cm²/cm]
03792	307 530	1,00	451 356	307 530	86 737	0	0	0	2,50	0,0196	0,01965
03793	293 074	1,00	449 216	293 074	72 946	0	0	0	2,50	0,0187	0,01872
03794	284 318	1,00	447 291	284 318	60 544	0	0	0	2,50	0,0182	0,01816
03795	312 258	1,00	452 831	312 258	96 242	0	0	0	2,50	0,0199	0,01995
03796	298 760	1,00	449 664	298 760	75 837	0	0	0	2,50	0,0191	0,01909
03797	280 144	1,00	447 513	280 144	61 970	0	0	0	2,50	0,0179	0,01790
03798	265 224	1,00	446 538	265 224	55 686	0	0	0	2,50	0,0169	0,01694
03799	267 725	1,00	456 372	267 725	119 064	0	0	0	2,50	0,0171	0,01710
03800	291 701	1,00	448 664	291 701	69 391	0	0	0	2,50	0,0186	0,01864
03801	265 080	1,00	445 273	265 080	47 536	0	0	0	2,50	0,0169	0,01694
03802	239 636	1,00	444 121	239 636	40 111	0	0	0	2,50	0,0153	0,01531
03803	230 695	1,00	437 897	230 695	-58 921	0	0	0	2,50	0,0147	0,01474
03804	301 446	1,00	447 752	301 446	63 515	0	0	0	2,50	0,0193	0,01926
03805	237 045	1,00	443 579	237 045	36 617	0	0	0	2,50	0,0151	0,01514
03806	207 682	1,00	440 404	207 682	16 162	0	0	0	2,50	0,0133	0,01327
03807	184 178	1,00	437 897	184 178	-29 365	0	0	0	2,50	0,0118	0,01177
Piano Terra			**Parete P19-P21**						**Parete P19-P21**		
00044	53 551	1,60	85 766	0	53 624	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00045	33 419	2,48	82 994	0	35 145	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00056	42 432	1,98	83 840	0	40 783	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00103	7 839	13,13	102 953	0	168 205	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
00104	46 867	1,66	77 723	0	-114 005	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01419	27 802	2,80	77 723	0	-99 484	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01420	42 697	1,97	84 119	0	42 644	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01421	38 415	2,03	78 015	0	1 947	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01422	40 925	1,95	79 603	0	12 538	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01423	38 568	2,04	78 695	0	6 480	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01424	43 497	1,81	78 931	0	8 055	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01425	40 072	1,96	78 547	0	5 495	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01426	42 865	1,82	77 927	0	1 364	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01427	57 517	1,35	77 723	0	-298	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01428	16 435	4,75	78 126	0	2 691	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01429	29 150	2,71	79 013	0	8 600	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01430	26 190	3,06	80 132	0	16 061	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01431	27 736	2,87	79 630	0	12 712	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01432	24 502	3,25	79 535	0	12 084	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01433	26 956	2,97	80 073	0	15 670	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01434	23 860	3,33	79 380	0	11 051	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
01435	41 937	1,85	77 723	0	-9 500	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03835	31 646	2,46	77 723	0	-50 091	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03836	43 673	1,83	79 888	0	14 438	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03837	35 085	2,23	78 245	0	3 483	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03838	32 169	2,44	78 563	0	5 599	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03839	31 981	2,43	77 802	0	531	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03840	33 634	2,33	78 419	0	4 639	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000
03841	41 546	1,88	77 906	0	1 219	0	0	0	0,00	0,0000	0,00000

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
$V_{Ed,2}$ Taglio di progetto in direzione 2.

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Nd}	$V_{Ed,2}$	CS	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	N_{Ed}	$V_{Rsd,p}$	V_{R1}	V_{fd}	$Ctg\Theta$	A_{sw}	A_{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm^2/cm]	[cm^2/cm]

CS Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni "$V_{Ed,2}$" ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
V_{Rcd} Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
$V_{Rsd,s}$ Resistenza a taglio trazione delle staffe.
N_{Ed} Sforzo Normale utilizzato per il calcolo di α_C.
$V_{Rsd,p}$ Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
V_{R1} Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
V_{fd} Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
$Ctg\Theta$ Cotangente dell'angolo Θ utilizzata nella verifica.
A_{sw} Area delle staffe per unità di lunghezza.
A_{dw} Armatura disponibile per il taglio

PILASTRI (AC) - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione deviata allo SLU

Pilastri (AC) - Verifiche a taglio

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Piano Secondo								
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	3 323	0,00	154	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	154	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	154	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	3 323	0,00	150	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	150	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	150	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	3 323	0,00	-103	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-103	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-103	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	3 323	0,00	-124	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-124	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-124	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	3 323	0,00	153	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	153	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	153	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	3 323	0,00	-113	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-113	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-113	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	3 323	0,00	148	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	148	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	148	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	3 323	0,00	-102	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-102	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-102	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	3 323	0,00	151	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	151	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	151	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	3 323	0,00	-142	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-142	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-142	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	3 323	0,00	-106	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-106	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-106	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	3 323	0,00	-132	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-132	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-132	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	3 323	0,00	153	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	153	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	153	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	97	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	3 323	0,00	149	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	149	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	149	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	3 323	0,00	-102	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-102	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-102	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	98	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	147	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	3 323	0,00	-117	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-117	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-117	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	3 323	0,00	152	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	152	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	152	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	99	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	3 323	0,00	-109	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	-109	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	-109	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	3 323	0,00	148	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	148	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	148	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	50%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
	100%	NS	3 323	0,00	100	502 407	Piano XX	1,00
Piano Primo								
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	4 109	0,00	399	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	399	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	399	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	4 109	0,00	396	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	396	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	396	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	4 109	0,00	394	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	394	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	394	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	4 109	0,00	393	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	50%	NS	4 109	0,00	393	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	393	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	4 109	0,00	392	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	392	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	392	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	4 109	0,00	391	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	391	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	391	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	4 109	0,00	391	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	391	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	391	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	390	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	336	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	4 109	0,00	-331	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-331	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-331	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	4 109	0,00	328	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	328	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	328	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	4 109	0,00	331	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	331	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	331	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	4 109	0,00	415	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	415	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	415	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	4 109	0,00	404	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	404	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	404	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	4 109	0,00	395	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	395	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	395	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-334	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	%L_{LI}	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	4 109	0,00	334	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	334	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	334	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	4 109	0,00	342	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	342	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	342	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	4 109	0,00	346	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	346	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	346	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	4 109	0,00	352	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	352	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	352	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	4 109	0,00	387	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	387	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	387	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	4 109	0,00	383	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	383	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	383	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	4 109	0,00	378	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	378	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	378	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	4 109	0,00	377	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	377	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	377	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	4 109	0,00	375	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	375	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	375	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	4 109	0,00	374	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	374	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	374	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	338	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	337	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	4 109	0,00	431	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	431	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	431	621 392	Piano XX	1,00
Piano Terra								
Pilastro Acciaio 34	0%	NS	4 109	0,00	2 246	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 246	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 246	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 35	0%	NS	4 109	0,00	2 252	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 252	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 252	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 36	0%	NS	4 109	0,00	2 258	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 258	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 258	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 37	0%	NS	4 109	0,00	2 261	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 261	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 261	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 38	0%	NS	4 109	0,00	2 265	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 265	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 265	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 39	0%	NS	4 109	0,00	2 268	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 268	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 268	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 40	0%	NS	4 109	0,00	2 271	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 271	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 271	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 41	0%	NS	4 109	0,00	2 273	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 273	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 273	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 42	0%	NS	4 109	0,00	2 274	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 274	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 274	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 43	0%	NS	4 109	0,00	2 275	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 275	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 275	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 44	0%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 45	0%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 46	0%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 278	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 47	0%	NS	4 109	0,00	2 279	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 279	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 279	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 20	0%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 21	0%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 22	0%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 23	0%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 24	0%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 12	0%	NS	4 109	0,00	2 099	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 099	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 099	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 13	0%	NS	4 109	0,00	2 091	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 091	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 091	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 14	0%	NS	4 109	0,00	-2 088	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 088	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 088	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 2	0%	NS	4 109	0,00	2 120	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 120	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 120	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 3	0%	NS	4 109	0,00	2 127	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 127	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 127	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 4	0%	NS	4 109	0,00	2 131	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 131	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 131	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 11	0%	NS	4 109	0,00	2 107	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 107	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 107	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 25	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 26	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 27	0%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 28	0%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 29	0%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 135	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 15	0%	NS	4 109	0,00	-2 096	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 096	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 096	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 16	0%	NS	4 109	0,00	-2 104	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 104	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 104	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 17	0%	NS	4 109	0,00	-2 114	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 114	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 114	621 392	Piano XX	1,00

Pilastro	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.	Ω_{Min}
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]		
Pilastro Acciaio 18	0%	NS	4 109	0,00	-2 124	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 124	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 124	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 19	0%	NS	4 109	0,00	-2 137	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	-2 137	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	-2 137	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 5	0%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 6	0%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 136	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 7	0%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 138	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 8	0%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 9	0%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 139	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 10	0%	NS	4 109	0,00	2 141	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 141	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 141	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 30	0%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 31	0%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 32	0%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 33	0%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 134	621 392	Piano XX	1,00
Pilastro Acciaio 1	0%	NS	4 109	0,00	2 111	621 392	Piano XX	1,00
	50%	NS	4 109	0,00	2 111	621 392	Piano XX	1,00
	100%	NS	4 109	0,00	2 111	621 392	Piano XX	1,00

LEGENDA:

Pilastro Identificativo del pilastro. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.

$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

A_v Area resistente a taglio.

$\tau_{T,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per torsione.

V_{Ed} Taglio di progetto.

$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.

P. Vrf. Piano di minima resistenza.

Ω_{Min} Rapporto minimo momento plastico/momento progetto travi concorrenti.

TRAVI (AC) - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione retta allo SLU

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Piano Secondo					**Piano Secondo**		
Trave Acciaio 35-36	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,00	80 025	289 475	-
	25%	6,55	1 914	0,00	44 190	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 782	289 475	-
	75%	7,50	1 914	0,00	-38 621	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 026	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,66	1 914	0,00	79 060	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 530	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 529	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 055	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,61	1 914	0,00	80 247	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 122	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-3	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 127	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 197	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	5,03	1 914	0,00	57 499	289 475	-
	25%	10,12	1 914	0,00	28 611	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-277	289 475	-
	75%	9,93	1 914	0,00	-29 165	289 475	-
	100%	5,44	1 914	0,00	-53 244	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,66	1 914	0,00	79 055	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 527	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-3	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 530	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 058	289 475	-
Trave Acciaio 1b-1	0%	5,10	1 914	0,00	56 732	289 475	-
	25%	10,28	1 914	0,00	28 151	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-429	289 475	-
	75%	9,98	1 914	0,00	-29 010	289 475	-
	100%	5,03	1 914	0,00	-57 591	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	NS	1 914	0,00	2 349	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	1 186	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	NS	1 914	0,00	-1 186	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-2 349	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 4b-34	0%	6,67	1 914	0,00	43 372	289 475	-
	25%	13,48	1 914	0,00	21 475	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	50%	NS	1 914	0,00	-422	289 475	-
	75%	12,97	1 914	0,00	-22 320	289 475	-
	100%	6,55	1 914	0,00	-44 217	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 46-47	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	NS	1 914	0,00	643	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	364	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	61	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-245	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-551	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,66	1 914	0,00	79 059	289 475	-
	25%	7,32	1 914	0,00	39 528	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	3	289 475	-
	75%	7,32	1 914	0,00	-39 530	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 058	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio P18-20	0%	4,28	1 914	0,00	67 712	289 475	-
	25%	8,14	1 914	0,00	35 549	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 714	289 475	-
	75%	9,61	1 914	0,00	-30 127	289 475	-
	100%	4,60	1 914	0,00	-62 964	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	5,01	1 914	0,00	57 776	289 475	-
	25%	10,02	1 914	0,00	28 888	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	10,02	1 914	0,00	-28 888	289 475	-
	100%	5,01	1 914	0,00	-57 775	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,61	1 914	0,00	80 249	289 475	-
	25%	7,21	1 914	0,00	40 125	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-2	289 475	-
	75%	7,21	1 914	0,00	-40 123	289 475	-
	100%	3,61	1 914	0,00	-80 251	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,71	1 914	0,00	78 071	289 475	-
	25%	7,18	1 914	0,00	40 296	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 517	289 475	-
	75%	8,21	1 914	0,00	-35 260	289 475	-
	100%	3,96	1 914	0,00	-73 039	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	NS	1 914	0,00	815	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	380	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-56	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-492	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-905	289 475	-
Piano Primo					**Piano Primo**		
Trave Acciaio 46-47	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,70	1 914	0,00	78 214	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 4c-34	0%	5,03	1 914	0,00	57 566	289 475	-
	25%	10,09	1 914	0,00	28 693	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-186	289 475	-
	75%	9,96	1 914	0,00	-29 063	289 475	-
	100%	5,00	1 914	0,00	-57 938	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	4,28	1 914	0,00	67 687	289 475	-
	25%	8,10	1 914	0,00	35 734	289 475	-
	50%	93,26	1 914	0,00	3 104	289 475	-
	75%	9,80	1 914	0,00	-29 526	289 475	-
	100%	4,66	1 914	0,00	-62 156	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio 28-29	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,65	1 914	0,00	79 391	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 694	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-5	289 475	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 702	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 351	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 110	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 109	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,75	1 914	0,00	77 246	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 682	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 117	289 475	-
	75%	8,17	1 914	0,00	-35 445	289 475	-
	100%	3,96	1 914	0,00	-73 008	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,00	80 002	289 475	-
	25%	6,52	1 914	0,00	44 379	289 475	-
	50%	90,86	1 914	0,00	3 186	289 475	-
	75%	7,62	1 914	0,00	-38 002	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 193	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,83	1 914	0,00	75 648	289 475	-
	25%	7,68	1 914	0,00	37 693	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-262	289 475	-
	75%	7,57	1 914	0,00	-38 216	289 475	-
	100%	4,03	1 914	0,00	-71 803	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,81	1 914	0,00	75 910	289 475	-
	25%	7,63	1 914	0,00	37 955	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 954	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 908	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	33,84	1 914	0,00	8 553	289 475	-
	25%	62,17	1 914	0,00	4 656	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	740	289 475	-
	75%	90,89	1 914	0,00	-3 185	289 475	-
	100%	40,77	1 914	0,00	-7 101	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	9,49	1 914	0,00	30 518	289 475	-
	25%	18,96	1 914	0,00	15 270	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	18,96	1 914	0,00	-15 271	289 475	-
	100%	9,48	1 914	0,00	-30 520	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	27,80	1 914	0,00	10 411	289 475	-
	25%	60,01	1 914	0,00	4 824	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-762	289 475	-
	75%	45,59	1 914	0,00	-6 349	289 475	-
	100%	24,31	1 914	0,00	-11 910	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 1c-1	0%	3,84	1 914	0,00	75 314	289 475	-
	25%	7,71	1 914	0,00	37 560	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-187	289 475	-
	75%	7,63	1 914	0,00	-37 940	289 475	-
	100%	3,82	1 914	0,00	-75 689	289 475	-
Piano Terra					**Piano Terra**		
Trave Acciaio 46-47	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 32-33	0%	3,70	1 914	0,00	78 214	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
Trave Acciaio 4d-34	0%	4,77	1 914	0,00	60 714	289 475	-
	25%	9,57	1 914	0,00	30 260	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-195	289 475	-
	75%	9,44	1 914	0,00	-30 652	289 475	-
	100%	4,74	1 914	0,00	-61 109	289 475	-
Trave Acciaio 34-35	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 35-36	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 36-37	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 37-38	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 38-39	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 39-40	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 40-41	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 41-42	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 42-43	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 43-44	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 44-45	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 45-46	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio P18-20	0%	4,28	1 914	0,00	67 687	289 475	-
	25%	8,10	1 914	0,00	35 734	289 475	-
	50%	93,26	1 914	0,00	3 104	289 475	-
	75%	9,80	1 914	0,00	-29 526	289 475	-
	100%	4,66	1 914	0,00	-62 156	289 475	-
Trave Acciaio 20-21	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 21-22	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 22-23	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 23-24	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 24-25	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 25-26	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 26-27	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 27-28	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 28-29	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 29-30	0%	3,65	1 914	0,00	79 391	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 694	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-5	289 475	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 702	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 351	289 475	-
Trave Acciaio 30-31	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 110	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	1	289 475	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 109	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 31-32	0%	3,70	1 914	0,00	78 217	289 475	-
	25%	7,40	1 914	0,00	39 108	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,40	1 914	0,00	-39 108	289 475	-
	100%	3,70	1 914	0,00	-78 217	289 475	-
Trave Acciaio 19-P12	0%	3,75	1 914	0,00	77 246	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 682	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	2 117	289 475	-
	75%	8,17	1 914	0,00	-35 445	289 475	-
	100%	3,96	1 914	0,00	-73 008	289 475	-
Trave Acciaio 18-19	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 11-12	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 12-13	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 13-14	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio P11-11	0%	3,62	1 914	0,00	80 002	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	25%	6,52	1 914	0,00	44 381	289 475	-
	50%	90,86	1 914	0,00	3 186	289 475	-
	75%	7,62	1 914	0,00	-38 002	289 475	-
	100%	3,66	1 914	0,00	-79 193	289 475	-
Trave Acciaio 14-15	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 15-16	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 16-17	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 17-18	0%	3,65	1 914	0,00	79 396	289 475	-
	25%	7,29	1 914	0,00	39 698	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,29	1 914	0,00	-39 699	289 475	-
	100%	3,65	1 914	0,00	-79 394	289 475	-
Trave Acciaio 9-10	0%	3,63	1 914	0,00	79 800	289 475	-
	25%	7,28	1 914	0,00	39 769	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-262	289 475	-
	75%	7,18	1 914	0,00	-40 294	289 475	-
	100%	3,81	1 914	0,00	-75 958	289 475	-
Trave Acciaio 5-6	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 7-8	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 8-9	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 1-2	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 2-3	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 3-4	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 4-5	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 6-7	0%	3,62	1 914	0,00	80 062	289 475	-
	25%	7,23	1 914	0,00	40 030	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 032	289 475	-
	100%	3,62	1 914	0,00	-80 064	289 475	-
Trave Acciaio 10-P5	0%	NS	1 914	0,00	643	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	364	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	61	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-246	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-550	289 475	-
Trave Acciaio 33-47	0%	7,87	1 914	0,00	36 759	289 475	-
	25%	15,74	1 914	0,00	18 391	289 475	-
	50%	NS	0	0,00	0	0	-
	75%	15,74	1 914	0,00	-18 393	289 475	-

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	A_v	$\tau_{T,Ed}$	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	P. Vrf.
	[%]		[mm²]	[N/mm²]	[N]	[N]	
	100%	7,87	1 914	0,00	-36 761	289 475	-
Trave Acciaio P15-33	0%	23,09	1 914	0,00	12 537	289 475	-
	25%	49,82	1 914	0,00	5 810	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-920	289 475	-
	75%	37,85	1 914	0,00	-7 648	289 475	-
	100%	20,18	1 914	0,00	-14 348	289 475	-
Trave Acciaio P11-20	0%	NS	1 914	0,00	1 241	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	577	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-89	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-751	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio P12-30	0%	NS	1 914	0,00	1 239	289 475	-
	25%	NS	1 914	0,00	575	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-91	289 475	-
	75%	NS	1 914	0,00	-753	289 475	-
	100%	NS	1 914	0,00	-1 367	289 475	-
Trave Acciaio 1d-1	0%	3,64	1 914	0,00	79 432	289 475	-
	25%	7,31	1 914	0,00	39 616	289 475	-
	50%	NS	1 914	0,00	-201	289 475	-
	75%	7,23	1 914	0,00	-40 015	289 475	-
	100%	3,63	1 914	0,00	-79 831	289 475	-

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.

$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

A_v Area resistente a taglio.

$\tau_{T,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per torsione.

V_{Ed} Taglio di progetto.

$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.

P. Vrf. Piano di minima resistenza.

PIANI - VERIFICHE ALLO SLE (Elevazione)

Piani - Verifiche allo SLE

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	$\delta_{amm,SLE}$	$\delta_{d,SLE}$		$\Delta\delta_{SLE}$		Note
				X	Y	X	Y	
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
Piano torrini scale	11,60	3,40	1,1333	0,0000	0,0000	1,1333	1,1333	Verificato
Piano Secondo	8,20	3,40	1,1333	0,0295	0,0267	1,1038	1,1066	Verificato
Piano Primo	4,10	4,10	1,3667	0,0282	0,0228	1,3385	1,3439	Verificato
Piano Terra	0,00	4,10	1,3667	0,0127	0,0089	1,3539	1,3578	Verificato

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
Q_{Lv} Quota del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
$\delta_{amm,SLE}$ Spostamento Differenziale ammissibile.
$\delta_{d,SLE}$ Spostamento Differenziale.
$\Delta\delta_{SLE}$ Differenza fra spostamento limite e quello di calcolo nelle direzioni X e Y.

PIANI - VERIFICHE ALLO SLO (Elevazione)

Piani - Verifiche allo SLO

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	$\delta_{amm,SLO}$	$\delta_{d,SLO}$		$\Delta\delta_{SLO}$		$C_{lg}T_{mp}$	Note
				X	Y	X	Y		
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Piano torrini scale	11,60	3,40	1,1333	0,0853	0,2302	1,0480	0,9031	RF	Verificato
Piano Secondo	8,20	3,40	1,1333	0,1092	0,2589	1,0241	0,8745	RF	Verificato
Piano Primo	4,10	4,10	1,3667	0,1328	0,2967	1,2339	1,0700	RF	Verificato
Piano Terra	0,00	4,10	1,3667	0,0936	0,1822	1,2731	1,1844	RF	Verificato

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
Q_{Lv} Quota del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
$\delta_{amm,SLO}$ Spostamento Differenziale ammissibile per SLO.
$\delta_{d,SLO}$ Spostamento Differenziale di progetto allo SLO.
$\Delta\delta_{SLO}$ Differenza fra spostamento limite e quello di calcolo nelle direzioni X e Y.
$C_{lg}T_{mp}$ Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttili.

TRAVI (AC) - VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ ALLO SLE (Elevazione)

Travi (AC) - Verifiche di deformabilità allo SLE

Id_{Tr}	Carichi Permanenti + Variabili			Carichi Variabili		
	CS	δ_{max}	δ_{amm}	CS	δ_{max}	δ_{amm}
		[cm]	[cm]		[cm]	[cm]
Piano Secondo				**Piano Secondo**		
Trave Acciaio 35-36	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 39-40	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio P11-11	1,36	1,1445	1,5520	2,07	0,7511	1,5520
Trave Acciaio 31-32	1,40	1,0733	1,5040	2,14	0,7044	1,5040
Trave Acciaio 22-23	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 13-14	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 29-30	1,38	1,0893	1,5040	2,10	0,7149	1,5040
Trave Acciaio 6-7	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 44-45	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 17-18	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 9-10	1,94	0,7767	1,5040	2,97	0,5060	1,5040
Trave Acciaio P12-30	NS	0,0030	0,8179	NS	0,0020	0,8179
Trave Acciaio 40-41	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 24-25	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 28-29	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 36-37	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 1-2	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 32-33	1,40	1,0732	1,5040	2,14	0,7044	1,5040
Trave Acciaio 1b-1	1,94	0,7659	1,4880	2,98	0,4990	1,4880
Trave Acciaio 33-47	23,59	0,0948	2,2360	47,74	0,0468	2,2360
Trave Acciaio 23-24	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 18-19	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 7-8	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 45-46	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 14-15	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 41-42	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 25-26	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 37-38	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 2-3	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 8-9	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 4b-34	4,15	0,2747	1,1401	6,37	0,1790	1,1401
Trave Acciaio P11-20	NS	0,0030	0,8182	NS	0,0020	0,8182
Trave Acciaio 11-12	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 4-5	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 46-47	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 20-21	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 15-16	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 42-43	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 26-27	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 10-P5	NS	0,0005	0,5740	NS	0,0003	0,5740
Trave Acciaio 38-39	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 3-4	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 30-31	1,40	1,0733	1,5040	2,14	0,7044	1,5040
Trave Acciaio 34-35	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 12-13	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 5-6	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio P18-20	2,60	0,4800	1,2494	3,97	0,3150	1,2494
Trave Acciaio 21-22	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 16-17	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 43-44	1,92	0,7849	1,5040	2,94	0,5114	1,5040
Trave Acciaio 27-28	1,38	1,0894	1,5040	2,10	0,7150	1,5040
Trave Acciaio 19-P12	1,52	0,9313	1,4160	2,32	0,6112	1,4160
Trave Acciaio P15-33	NS	0,0020	0,8220	NS	0,0010	0,8220
Piano Primo				**Piano Primo**		
Trave Acciaio 46-47	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 32-33	1,41	1,0528	1,4880	2,15	0,6910	1,4880
Trave Acciaio 4c-34	3,11	0,3643	1,1321	5,49	0,2061	1,1321
Trave Acciaio 34-35	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 35-36	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 36-37	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 37-38	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 38-39	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 39-40	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 40-41	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 41-42	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 42-43	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 43-44	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 44-45	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 45-46	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio P18-20	2,62	0,4743	1,2414	3,99	0,3113	1,2414
Trave Acciaio 20-21	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 21-22	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 22-23	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880

Id_{Tr}	Carichi Permanenti + Variabili			Carichi Variabili		
	CS	δ_{max}	δ_{amm}	CS	δ_{max}	δ_{amm}
		[cm]	[cm]		[cm]	[cm]
Trave Acciaio 23-24	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 24-25	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 25-26	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 26-27	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 27-28	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 28-29	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 29-30	1,39	1,0686	1,4880	2,12	0,7013	1,4880
Trave Acciaio 30-31	1,41	1,0528	1,4880	2,15	0,6910	1,4880
Trave Acciaio 31-32	1,41	1,0528	1,4880	2,15	0,6910	1,4880
Trave Acciaio 19-P12	1,53	0,9220	1,4080	2,33	0,6051	1,4080
Trave Acciaio 18-19	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 11-12	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 12-13	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 13-14	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio P11-11	1,37	1,1300	1,5440	2,08	0,7416	1,5440
Trave Acciaio 14-15	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 15-16	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 16-17	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 17-18	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 9-10	1,45	1,0273	1,4880	2,56	0,5805	1,4880
Trave Acciaio 5-6	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 7-8	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 8-9	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 1-2	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 2-3	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 3-4	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 4-5	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 6-7	1,44	1,0348	1,4880	2,54	0,5854	1,4880
Trave Acciaio 10-P5	85,36	0,0067	0,5739	NS	0,0022	0,5739
Trave Acciaio 33-47	1,79	1,2497	2,2358	5,43	0,4120	2,2358
Trave Acciaio P15-33	31,20	0,0262	0,8179	94,62	0,0086	0,8179
Trave Acciaio P11-20	NS	0,0030	0,8181	NS	0,0020	0,8181
Trave Acciaio P12-30	NS	0,0030	0,8178	NS	0,0020	0,8178
Trave Acciaio 1c-1	1,45	1,0193	1,4800	2,57	0,5766	1,4800
Piano Terra				**Piano Terra**		
Trave Acciaio 46-47	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 32-33	1,41	1,0528	1,4880	2,15	0,6910	1,4880
Trave Acciaio 4d-34	2,94	0,3849	1,1321	5,32	0,2126	1,1321
Trave Acciaio 34-35	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 35-36	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 36-37	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 37-38	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 38-39	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 39-40	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 40-41	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 41-42	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 42-43	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 43-44	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 44-45	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 45-46	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio P18-20	2,62	0,4743	1,2414	3,99	0,3113	1,2414
Trave Acciaio 20-21	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 21-22	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 22-23	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 23-24	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 24-25	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 25-26	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 26-27	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 27-28	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 28-29	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 29-30	1,39	1,0686	1,4880	2,12	0,7013	1,4880
Trave Acciaio 30-31	1,41	1,0528	1,4880	2,15	0,6910	1,4880
Trave Acciaio 31-32	1,41	1,0528	1,4880	2,15	0,6910	1,4880
Trave Acciaio 19-P12	1,53	0,9220	1,4080	2,33	0,6051	1,4080
Trave Acciaio 18-19	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 11-12	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 12-13	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 13-14	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio P11-11	1,37	1,1300	1,5440	2,08	0,7416	1,5440
Trave Acciaio 14-15	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 15-16	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 16-17	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 17-18	1,39	1,0687	1,4880	2,12	0,7014	1,4880
Trave Acciaio 9-10	1,37	1,0860	1,4880	2,48	0,5990	1,4880
Trave Acciaio 5-6	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 7-8	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 8-9	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880

Travi (AC) - Verifiche di deformabilità allo SLE

Id_{Tr}	Carichi Permanenti + Variabili			Carichi Variabili		
	CS	δ_{max}	δ_{amm}	**CS**	δ_{max}	δ_{amm}
		[cm]	[cm]		[cm]	[cm]
Trave Acciaio 1-2	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 2-3	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 3-4	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 4-5	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 6-7	1,36	1,0935	1,4880	2,46	0,6040	1,4880
Trave Acciaio 10-P5	NS	0,0005	0,5739	NS	0,0003	0,5739
Trave Acciaio 33-47	1,48	1,5056	2,2358	4,53	0,4930	2,2358
Trave Acciaio P15-33	25,90	0,0316	0,8179	79,11	0,0103	0,8179
Trave Acciaio P11-20	NS	0,0030	0,8183	NS	0,0020	0,8183
Trave Acciaio P12-30	NS	0,0030	0,8178	NS	0,0020	0,8178
Trave Acciaio 1d-1	1,37	1,0770	1,4800	2,49	0,5949	1,4800

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

δ_{max} Spostamento allo SLE.

δ_{amm} Spostamento Differenziale ammissibile.

PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (Elevazione)

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN PIANTA		
a)	la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento;	SI
b)	il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4;	SI
c)	ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione;	SI
		La struttura è regolare in pianta.
REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA		
d)	tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio;	SI
e)	massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base;	SI
f)	nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti diversi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;	SI
g)	eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;	SI
		La struttura è regolare in altezza.

Piani - Verifiche Regolarità

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	Rd_{Tmp}	Ir_{Tmp}	M_{SLU}	K_{SLU}		R_{eff}		R_{ric}	
						X	Y	X	Y	X	Y
	[m]	[m]			[N·s²/m]	[N/cm]	[N/cm]	[N]	[N]	[N]	[N]
Piano torrini scale	11,60	3,40	NO	NO	162 567	5 071 861	1 539 943	0	0	0	0
Piano Secondo	8,20	3,40	NO		550 393	9 660 044	4 101 766	0	0	0	0
Piano Primo	4,10	4,10	NO		696 912	11 271 915	5 566 421	0	0	0	0
Piano Terra	0,00	4,10	NO		727 644	16 209 467	10 446 850	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
Q_{Lv} Quota del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
Rd_{Tmp} Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
Ir_{Tmp} Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
M_{SLU} Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z.
K_{SLU} Valori delle Rigidezze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale.
R_{eff} Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
R_{ric} Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
(*) Vedi tabelle "Livelli o Piani" o "Solai e Balconi".

PIANI - EFFETTI DEL SECONDO ORDINE (Elevazione)

Piani - Effetti del secondo ordine

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	$\delta_{d,X}$	$\delta_{d,Y}$	$P_{\theta,X}$	$P_{\theta,Y}$	$T_{\theta,X}$	$T_{\theta,Y}$	Θ_X	Θ_Y
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[N]	[N]	[N]	[N]	[rad]	[rad]
Piano torrini scale	11,60	3,40	0,3499	1,1524	2 164 950	2 164 950	1 774 659	1 774 659	1,2555 E-03	4,1349 E-03
Piano Secondo	8,20	3,40	0,5513	1,2984	7 766 529	7 766 529	5 325 606	5 325 606	2,3647 E-03	5,569 E-03
Piano Primo	4,10	4,10	0,7467	1,5121	14 664 633	14 664 633	8 416 750	8 416 750	3,1731 E-03	6,4256 E-03
Piano Terra	0,00	4,10	0,6184	0,9596	21 839 457	21 839 457	10 024 323	10 024 323	3,2862 E-03	5,0989 E-03

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
$\delta_{d,X}$, $\delta_{d,Y}$ Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.
$P_{\theta,X}$, $P_{\theta,Z}$ Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di "θ".
$T_{\theta,X}$, $T_{\theta,Y}$ Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di "θ".
θ_X, $\theta_{,Y}$ Coefficienti "θ" del piano.
Nota Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di θ compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore "$1/(1-\theta)$", per portare in conto gli effetti del secondo ordine.

PILASTRI (AC) - VERIFICHE INSTABILITÀ A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione)

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Piano Secondo															
Pilastro Acciaio 34	111 468	169	-	19,35	3,16	1,58	x-x	0,205	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	63 692	143	4	33,64	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,104	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	172 927	14	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,216	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	172 927	10	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,204	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	125 016	155	-	17,29	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 25	172 927	11	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,204	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	172 927	12	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,207	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	172 927	16	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,221	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	125 016	16	51	17,32	3,16	1,58	x-x	0,209	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	125 016	145	-	17,30	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	125 016	96	51	17,24	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	170 388	15	-	12,80	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	125 016	164	-	17,28	3,16	1,58	x-x	0,205	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 21	172 927	11	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,230	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 5	125 016	50	51	17,29	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	125 016	152	-	17,29	3,16	1,58	x-x	0,207	0,340	0,588	0,944	1,000	0,760	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	172 927	13	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,213	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	56 116	7	10	38,75	3,16	1,58	x-x	0,204	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,094	0,490	0,777	0,786	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 13	172 927	13	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,204	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	172 927	13	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,214	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	125 016	160	-	17,28	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 46	125 016	144	-	17,30	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,760	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	172 706	16	59	12,56	3,16	1,58	x-x	0,211	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,128	0,490	0,777	0,786	1,000	0,881	1,000	

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LT,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Pilastro Acciaio 1	124 831	174	51	17,18	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,759	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	172 927	10	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,200	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	125 016	21	51	17,32	3,16	1,58	x-x	0,197	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	125 016	145	-	17,30	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	125 016	130	51	17,20	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	172 925	15	-	12,61	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 31	170 395	15	-	12,80	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	125 016	171	-	17,27	3,16	1,58	x-x	0,207	0,340	0,588	0,944	1,000	0,760	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 20	155 350	10	6	14,04	3,16	1,58	x-x	0,216	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,111	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	170 750	5	57	12,71	3,16	1,58	x-x	0,186	0,340	0,588	0,944	1,000	1,000	1,000	8 142 602
							y-y	0,130	0,490	0,777	0,786	1,000	0,890	1,000	
Pilastro Acciaio 40	125 016	151	-	17,29	3,16	1,58	x-x	0,205	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	172 927	13	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,213	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	124 740	9	51	17,37	3,16	1,58	x-x	0,197	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	172 927	13	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,204	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	172 927	14	70	12,53	3,16	1,58	x-x	0,220	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	125 016	144	-	17,30	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,760	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	125 016	72	51	17,26	3,16	1,58	x-x	0,207	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	86 527	15	5	25,17	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 37	125 016	161	-	17,28	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	172 927	12	-	12,62	3,16	1,58	x-x	0,218	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	125 016	34	51	17,30	3,16	1,58	x-x	0,203	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,143	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	125 016	147	-	17,30	3,16	1,58	x-x	0,206	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	172 927	15	-	12,61	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,108	0,490	0,777	0,786	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 30	171 394	15	7	12,72	3,16	1,58	x-x	0,215	0,340	0,588	0,944	1,000	0,752	1,000	8 142 602
							y-y	0,105	0,490	0,777	0,786	1,000	0,752	1,000	
Piano Primo															
Pilastro Acciaio 34	258 658	511	-	10,10	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,850	1,000	9 174 010

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	290 168	497	-	9,01	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,852	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	290 168	483	-	9,02	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,853	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 37	290 168	471	-	9,02	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,852	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	290 168	463	-	9,02	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,853	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	290 168	455	-	9,02	3,86	1,93	x-x	0,248	0,340	0,596	0,939	1,000	0,853	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	290 168	447	-	9,02	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,851	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	290 168	441	-	9,03	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,851	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	290 168	437	-	9,03	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,850	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	290 168	432	-	9,03	3,86	1,93	x-x	0,247	0,340	0,596	0,939	1,000	0,850	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	290 168	427	-	9,03	3,86	1,93	x-x	0,246	0,340	0,596	0,939	1,000	0,849	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	290 168	426	-	9,03	3,86	1,93	x-x	0,246	0,340	0,596	0,939	1,000	0,849	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 46	290 168	423	-	9,03	3,86	1,93	x-x	0,246	0,340	0,596	0,939	1,000	0,847	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	176 950	423	7	14,71	3,86	1,93	x-x	0,246	0,340	0,596	0,939	1,000	0,847	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 20	313 352	55	15	8,43	3,86	1,93	x-x	0,232	0,340	0,596	0,939	1,000	0,803	1,000	9 174 010
							y-y	0,102	0,490	0,802	0,769	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 21	348 474	55	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,806	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	348 474	54	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,807	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	348 474	52	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,231	0,340	0,596	0,939	1,000	0,799	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	348 474	54	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,231	0,340	0,596	0,939	1,000	0,801	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	348 474	19	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,257	0,340	0,596	0,939	1,000	0,886	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 13	348 474	27	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,268	0,340	0,596	0,939	1,000	0,929	0,991	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	348 474	36	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,250	0,340	0,596	0,939	1,000	0,861	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	290 168	284	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,195	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	290 168	280	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,199	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	290 168	276	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,203	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	348 060	13	87	7,57	3,86	1,93	x-x	0,202	0,340	0,596	0,939	1,000	0,752	1,000	9 174 010

Pilastri (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Pilastro	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,127	0,490	0,802	0,769	1,000	0,840	1,000	
Pilastro Acciaio 25	348 474	57	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,238	0,340	0,596	0,939	1,000	0,821	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	348 474	54	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,807	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 27	348 474	56	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,234	0,340	0,596	0,939	1,000	0,808	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	348 474	56	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,234	0,340	0,596	0,939	1,000	0,808	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	348 470	53	-	7,58	3,86	1,93	x-x	0,232	0,340	0,596	0,939	1,000	0,802	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	348 474	49	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,242	0,340	0,596	0,939	1,000	0,836	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	348 474	60	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,238	0,340	0,596	0,939	1,000	0,822	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	348 474	71	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,230	0,340	0,596	0,939	1,000	0,798	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	348 474	84	140	7,54	3,86	1,93	x-x	0,226	0,340	0,596	0,939	1,000	0,784	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	344 144	98	84	7,65	3,86	1,93	x-x	0,220	0,340	0,596	0,939	1,000	0,768	1,000	9 174 010
							y-y	0,127	0,490	0,802	0,769	1,000	0,840	1,000	
Pilastro Acciaio 5	290 168	276	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,207	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	290 168	276	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,209	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	290 168	275	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,212	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	290 168	273	116	9,01	3,86	1,93	x-x	0,213	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	289 630	275	116	9,02	3,86	1,93	x-x	0,214	0,340	0,596	0,939	1,000	0,752	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	141 524	274	26	18,41	3,86	1,93	x-x	0,215	0,340	0,596	0,939	1,000	0,752	1,000	9 174 010
							y-y	0,125	0,490	0,802	0,769	1,000	0,828	1,000	
Pilastro Acciaio 30	345 406	53	13	7,65	3,86	1,93	x-x	0,232	0,340	0,596	0,939	1,000	0,802	1,000	9 174 010
							y-y	0,127	0,490	0,802	0,769	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 31	343 410	54	-	7,70	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,807	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	343 400	54	-	7,70	3,86	1,93	x-x	0,233	0,340	0,596	0,939	1,000	0,807	1,000	9 174 010
							y-y	0,112	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	214 876	55	5	12,29	3,86	1,93	x-x	0,237	0,340	0,596	0,939	1,000	0,820	1,000	9 174 010
							y-y	0,109	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 1	289 764	293	115	9,02	3,86	1,93	x-x	0,191	0,340	0,596	0,939	1,000	0,602	1,000	9 174 010
							y-y	0,149	0,490	0,802	0,769	1,000	1,000	1,000	
Piano Terra															
Pilastro Acciaio 34	414 146	661	-	6,22	3,98	1,99	x-x	0,292	0,340	0,602	0,935	1,000	0,998	0,968	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 35	464 600	667	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,288	0,340	0,602	0,935	1,000	0,982	0,973	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 36	464 600	667	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,284	0,340	0,602	0,935	1,000	0,962	0,979	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	

Pilastro	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Pilastro Acciaio 37	464 600	677	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,282	0,340	0,602	0,935	1,000	0,953	0,981	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 38	464 600	682	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,279	0,340	0,602	0,935	1,000	0,943	0,985	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 39	464 600	685	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,278	0,340	0,602	0,935	1,000	0,935	0,987	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 40	464 600	686	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,276	0,340	0,602	0,935	1,000	0,929	0,989	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 41	464 600	689	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,275	0,340	0,602	0,935	1,000	0,924	0,990	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 42	464 600	690	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,274	0,340	0,602	0,935	1,000	0,920	0,991	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 43	464 600	694	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,273	0,340	0,602	0,935	1,000	0,919	0,992	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 44	464 600	691	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,913	0,993	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 45	464 600	695	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,913	0,993	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 46	464 600	697	-	5,55	3,98	1,99	x-x	0,272	0,340	0,602	0,935	1,000	0,913	0,993	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 47	301 580	694	20	8,50	3,98	1,99	x-x	0,271	0,340	0,602	0,935	1,000	0,911	0,994	8 629 144
							y-y	0,125	0,490	0,819	0,757	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 20	472 330	126	24	5,50	3,98	1,99	x-x	0,259	0,340	0,602	0,935	1,000	0,867	1,000	8 629 144
							y-y	0,098	0,490	0,819	0,757	1,000	0,602	1,000	
Pilastro Acciaio 21	524 994	126	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,260	0,340	0,602	0,935	1,000	0,872	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 22	524 994	121	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,257	0,340	0,602	0,935	1,000	0,859	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 23	524 994	122	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,259	0,340	0,602	0,935	1,000	0,867	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 24	524 994	122	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,258	0,340	0,602	0,935	1,000	0,865	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 12	524 994	73	208	4,93	3,98	1,99	x-x	0,231	0,340	0,602	0,935	1,000	0,780	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 13	524 994	58	209	4,93	3,98	1,99	x-x	0,248	0,340	0,602	0,935	1,000	0,832	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 14	524 994	47	209	4,93	3,98	1,99	x-x	0,288	0,340	0,602	0,935	1,000	0,980	0,973	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 2	464 600	835	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,269	0,340	0,602	0,935	1,000	0,902	0,997	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 3	464 600	831	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,264	0,340	0,602	0,935	1,000	0,884	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 4	464 600	827	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,261	0,340	0,602	0,935	1,000	0,873	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 11	524 386	88	75	4,95	3,98	1,99	x-x	0,222	0,340	0,602	0,935	1,000	0,752	1,000	8 629 144
							y-y	0,123	0,490	0,819	0,757	1,000	0,791	1,000	
Pilastro Acciaio 25	524 994	121	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,258	0,340	0,602	0,935	1,000	0,864	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 26	524 994	121	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,258	0,340	0,602	0,935	1,000	0,863	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	

Pilastro	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Pilastro Acciaio 27	524 994	122	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,260	0,340	0,602	0,935	1,000	0,871	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 28	524 994	121	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,260	0,340	0,602	0,935	1,000	0,871	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 29	524 990	122	-	4,95	3,98	1,99	x-x	0,260	0,340	0,602	0,935	1,000	0,872	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 15	524 994	41	209	4,93	3,98	1,99	x-x	0,236	0,340	0,602	0,935	1,000	0,795	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 16	524 994	39	209	4,93	3,98	1,99	x-x	0,203	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 17	524 994	40	209	4,93	3,98	1,99	x-x	0,185	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 18	524 994	50	208	4,93	3,98	1,99	x-x	0,175	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 19	518 514	61	68	5,01	3,98	1,99	x-x	0,168	0,340	0,602	0,935	1,000	0,602	1,000	8 629 144
							y-y	0,118	0,490	0,819	0,757	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 5	464 600	824	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,258	0,340	0,602	0,935	1,000	0,865	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 6	464 600	825	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,257	0,340	0,602	0,935	1,000	0,861	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 7	464 600	818	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,255	0,340	0,602	0,935	1,000	0,855	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 8	464 600	818	187	5,51	3,98	1,99	x-x	0,255	0,340	0,602	0,935	1,000	0,853	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 9	463 800	816	187	5,52	3,98	1,99	x-x	0,254	0,340	0,602	0,935	1,000	0,852	1,000	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 10	224 148	814	44	11,32	3,98	1,99	x-x	0,254	0,340	0,602	0,935	1,000	0,850	1,000	8 629 144
							y-y	0,124	0,490	0,819	0,757	1,000	0,799	1,000	
Pilastro Acciaio 30	520 396	124	33	4,99	3,98	1,99	x-x	0,263	0,340	0,602	0,935	1,000	0,880	1,000	8 629 144
							y-y	0,120	0,490	0,819	0,757	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 31	517 402	122	-	5,03	3,98	1,99	x-x	0,262	0,340	0,602	0,935	1,000	0,878	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 32	517 384	120	-	5,03	3,98	1,99	x-x	0,259	0,340	0,602	0,935	1,000	0,868	1,000	8 629 144
							y-y	0,116	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	
Pilastro Acciaio 33	352 876	120	18	7,36	3,98	1,99	x-x	0,259	0,340	0,602	0,935	1,000	0,868	1,000	8 629 144
							y-y	0,118	0,490	0,819	0,757	1,000	0,752	1,000	
Pilastro Acciaio 1	463 965	835	186	5,52	3,98	1,99	x-x	0,275	0,340	0,602	0,935	1,000	0,926	0,989	8 629 144
							y-y	0,153	0,490	0,819	0,757	1,000	1,000	1,000	

LEGENDA:

Pilastro Identificativo del pilastro. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_N Luce netta.
$L_{LI,FlsT}$ Luce libera per instabilità flessotorsionale.
λ Coefficiente di snellezza adimensionale.
α Fattore di imperfezione.
ϕ Coefficiente ϕ (per il calcolo di χ).

Pilastro	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]

χ Coefficiente di riduzione per instabilità a compressione
β Coefficiente di riduzione della luce libera di inflessione.
k_c Coefficiente per il calcolo di χ_{LT}
χ_{LT} Coefficiente di riduzione ai fini dell'instabilità flessotorsionale.
N_{cr} Sforzo Normale Critico Euleriano.

TRAVI (AC) - VERIFICHE INSTABILITÀ A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione)

Id_{Tr}	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Piano Secondo									**Piano Secondo**						
Trave Acciaio 35-36	899	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 39-40	582	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 117	63 402	17	1,38	3,88	1,94	x-x	0,499	0,210	0,626	0,940	1,000	0,910	0,918	390 447
							y-y	0,114	0,340	2,126	0,290	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 31-32	15	62 853	-	1,27	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	69	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 097	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 29-30	25	63 794	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 6-7	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 44-45	213	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 072	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P12-30	5	584	-	NS	2,04	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 406 038
							y-y	0,068	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 40-41	506	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	59	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	33	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 36-37	817	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 32-33	6	62 848	-	1,27	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1b-1	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 33-47	3	2 496	-	26,61	5,59	2,79	x-x	0,884	0,210	0,755	0,872	1,000	0,940	0,692	188 106
							y-y	0,159	0,340	3,732	0,152	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	63	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 065	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 45-46	143	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 090	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 41-42	432	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	52	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 37-38	735	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 8-9	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 4b-34	1 069	27 963	-	3,10	2,85	1,43	x-x	0,496	0,210	0,568	0,971	1,000	0,940	0,908	723 596
							y-y	0,092	0,340	1,417	0,468	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-20	3	581	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,292	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 404 929
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 110	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 46-47	71	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	79	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 082	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 42-43	358	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	45	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	11	200	-	NS	1,44	0,72	x-x	0,208	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 854 405
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 38-39	659	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 30-31	19	62 853	-	1,27	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 34-35	984	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 102	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P18-20	83	40 946	-	2,23	3,12	1,56	x-x	0,410	0,210	0,582	0,963	1,000	0,910	0,952	602 526
							y-y	0,099	0,340	1,586	0,410	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	73	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 767
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 16-17	1 077	63 798	-	1,24	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 43-44	284	45 932	-	1,73	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	40	63 798	-	1,25	3,76	1,88	x-x	0,659	0,210	0,619	0,944	1,000	0,940	0,830	415 766
							y-y	0,116	0,340	2,033	0,305	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 062	61 435	17	1,37	3,54	1,77	x-x	0,552	0,210	0,605	0,950	1,000	0,940	0,884	469 048
							y-y	0,111	0,340	1,870	0,337	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio P15-33	5	382	-	NS	2,06	1,03	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 391 879
							y-y	0,068	0,340	1,002	0,675	1,000	1,000	1,000	
Piano Primo									**Piano Primo**						
Trave Acciaio 46-47	5	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 32-33	8	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4c-34	41	37 445	-	2,32	2,83	1,42	x-x	0,508	0,210	0,567	0,971	1,000	0,940	0,903	733 859
							y-y	0,091	0,340	1,405	0,472	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 34-35	35	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 35-36	33	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 36-37	31	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 37-38	31	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 38-39	30	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 39-40	31	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 40-41	30	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 41-42	25	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 42-43	23	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 43-44	19	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 44-45	16	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 45-46	11	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P18-20	114	40 894	-	2,23	3,10	1,55	x-x	0,410	0,210	0,581	0,963	1,000	0,910	0,952	610 317
							y-y	0,099	0,340	1,573	0,414	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 20-21	106	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	94	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	84	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	75	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	65	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	59	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	50	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	44	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	34	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 29-30	27	63 710	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,653	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	19	62 769	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	12	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	998	61 877	19	1,36	3,52	1,76	x-x	0,562	0,210	0,604	0,951	1,000	0,940	0,879	474 393
							y-y	0,110	0,340	1,856	0,340	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 18-19	1 032	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	1 065	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	1 074	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	1 079	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	1 051	63 346	15	1,38	3,86	1,93	x-x	0,499	0,210	0,625	0,940	1,000	0,910	0,919	394 503
							y-y	0,112	0,340	2,110	0,292	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 14-15	1 079	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	1 075	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	1 069	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	1 054	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	123	60 525	-	1,33	3,72	1,86	x-x	0,646	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,837	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	676	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	379	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 8-9	248	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	1 548	60 918	-	1,30	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	1 275	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	1 046	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	847	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 6-7	520	60 918	-	1,31	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 33-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P15-33	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P11-20	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P12-30	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 1c-1	1 875	60 590	-	1,32	3,70	1,85	x-x	0,641	0,210	0,615	0,945	1,000	0,940	0,840	429 359
							y-y	0,115	0,340	1,988	0,313	1,000	1,000	1,000	
Piano Terra									**Piano Terra**						
Trave Acciaio 46-47	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 32-33	4	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4d-34	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 34-35	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 35-36	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 36-37	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 37-38	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 38-39	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 39-40	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 40-41	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 41-42	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 42-43	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 43-44	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 44-45	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio 45-46	-	-	-	NS	0,00	0,00	x-x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
							y-y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Trave Acciaio P18-20	44	40 894	-	2,24	3,10	1,55	x-x	0,410	0,210	0,581	0,963	1,000	0,910	0,952	610 317
							y-y	0,099	0,340	1,573	0,414	1,000	1,000	1,000	

Id_{Tr}	N_{Ed} [N]	$M_{Ed,3}$ [N·m]	$M_{Ed,2}$ [N·m]	CS	L_N [m]	$L_{LI,FlsT}$ [m]	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr} [N]
Trave Acciaio 20-21	42	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 21-22	40	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 22-23	35	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 23-24	33	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 24-25	28	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 25-26	26	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 26-27	23	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 27-28	20	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 28-29	15	63 716	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 29-30	12	63 710	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,653	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 30-31	8	62 769	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 31-32	8	62 768	-	1,27	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 19-P12	1 106	61 877	20	1,36	3,52	1,76	x-x	0,562	0,210	0,604	0,951	1,000	0,940	0,879	474 393
							y-y	0,110	0,340	1,856	0,340	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 18-19	998	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 11-12	819	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 12-13	794	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 13-14	783	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-11	867	63 347	15	1,39	3,86	1,93	x-x	0,499	0,210	0,625	0,940	1,000	0,910	0,919	394 503
							y-y	0,120	0,340	2,110	0,292	1,000	0,752	1,000	
Trave Acciaio 14-15	789	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 15-16	813	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 16-17	852	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 17-18	913	63 716	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 9-10	18	63 858	-	1,26	3,72	1,86	x-x	0,646	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,837	424 755
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 5-6	39	64 251	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 7-8	45	64 251	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	

Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

Id_{Tr}	N_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	L_N	$L_{LI,FlsT}$	Dir	λ	α	ϕ	χ	β	k_c	χ_{LT}	N_{cr}
	[N]	[N·m]	[N·m]		[m]	[m]									[N]
Trave Acciaio 8-9	35	64 251	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1-2	70	45 443	-	1,76	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 2-3	105	45 443	-	1,76	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 3-4	9	58 609	-	1,37	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 4-5	11	64 251	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 6-7	48	64 251	-	1,25	3,72	1,86	x-x	0,654	0,210	0,616	0,945	1,000	0,940	0,833	424 756
							y-y	0,115	0,340	2,003	0,311	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 10-P5	17	200	1	NS	1,43	0,72	x-x	0,208	0,210	0,510	1,000	1,000	0,940	1,000	2 855 439
							y-y	0,048	0,340	0,759	0,830	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 33-47	10	38 696	-	1,69	5,59	2,79	x-x	0,903	0,210	0,755	0,872	1,000	0,940	0,679	188 139
							y-y	0,159	0,340	3,731	0,152	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P15-33	16	5 917	-	15,92	2,04	1,02	x-x	0,292	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 405 903
							y-y	0,051	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P11-20	32	581	-	NS	2,05	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 404 614
							y-y	0,068	0,340	0,998	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio P12-30	12	584	1	NS	2,04	1,02	x-x	0,293	0,210	0,532	0,992	1,000	0,940	0,981	1 406 382
							y-y	0,089	0,340	0,997	0,677	1,000	1,000	1,000	
Trave Acciaio 1d-1	9	45 196	-	1,78	3,70	1,85	x-x	0,641	0,210	0,615	0,945	1,000	0,940	0,840	429 362
							y-y	0,115	0,340	1,988	0,313	1,000	1,000	1,000	

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_N Luce netta.
$L_{LI,FlsT}$ Luce libera per instabilità flessotorsionale.
λ Coefficiente di snellezza adimensionale.
α Fattore di imperfezione.
ϕ Coefficiente per il calcolo di χ
χ Coefficiente di riduzione per instabilità a compressione
β Coefficiente di riduzione della luce libera di inflessione.
k_c Coefficiente per il calcolo di χ_{LT}
χ_{LT} Coefficiente di riduzione ai fini dell'instabilità flessotorsionale.
N_{cr} Sforzo Normale Critico Euleriano.

PILASTRI (AC) - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione) allo SLU

Pilastro	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Piano Secondo														
Pilastro Acciaio 34	0%	58 275	8	472	18	NS	PLS	Max	275 114	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			154					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	56 960	8	229	9	NS	PLS	Max	275 131	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			154					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	55 546	7	18	-	NS	PLS	Max	275 150	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			150					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 47	0%	34 311	65	355	-206	NS	PLS	Max	275 430	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	32 996	65	173	-98	NS	PLS	Max	275 448	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	31 582	55	19	-11	NS	PLS	Max	275 466	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			97					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 14	0%	89 149	8	326	-65	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			98					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	8	157	-50	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			98					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	4	-70	NS	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			7					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 18	0%	89 149	43	203	-168	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	43	99	-99	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	-	-70	NS	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			7					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 39	0%	65 155	28	367	94	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			114					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	28	179	44	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			114					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	24	19	-6	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			100					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 25	0%	56 451	-	-	-	49.17[V]	PLS	Max	275 138	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	54 742	-	-	-	50.71[V]	PLS	Max	275 161	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	-	-	16.22[V]	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			6					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 24	0%	89 149	8	316	29	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			100					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	8	152	14	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			100					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	149 869	-	-	-	18.52[V]	PLS	Max	273 608	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			5					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 15	0%	89 149	28	206	-130	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	9	158	-54	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			98					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	171 153	- 7	6	-70	NS	PLS	Max Min	272 751 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 8	0%	65 155	43 48	-211	-157	NS	PLS	Max Min	275 023 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	63 840	43 48	-102	-88	NS	PLS	Max Min	275 040 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	123 243	- -7	-2	-51	NS	PLS	Max Min	274 256 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 44	0%	65 155	50 111	357	157	NS	PLS	Max Min	275 023 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	63 840	50 111	174	76	NS	PLS	Max Min	275 040 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	62 426	42 97	20	-6	NS	PLS	Max Min	275 059 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 3	0%	65 155	8 66	-397	-51	NS	PLS	Max Min	275 023 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	63 840	8 66	-194	-37	NS	PLS	Max Min	275 040 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	123 243	- -49	-5	-51	NS	PLS	Max Min	274 256 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 32	0%	87 862	58 56	205	188	NS	PLS	Max Min	274 723 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	86 547	58 56	101	89	NS	PLS	Max Min	274 741 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	85 133	48 46	6	-11	NS	PLS	Max Min	274 759 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 36	0%	65 155	8 153	468	24	NS	PLS	Max Min	275 023 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	63 840	8 153	228	12	NS	PLS	Max Min	275 040 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	62 426	8 149	18	-	NS	PLS	Max Min	275 059 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 21	0%	89 149	9 98	314	20	NS	PLS	Max Min	274 706 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	87 834	9 98	152	10	NS	PLS	Max Min	274 724 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	86 420	9 98	14	-	NS	PLS	Max Min	274 742 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 5	0%	65 155	28 38	-240	-119	NS	PLS	Max Min	275 023 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	63 840	9 77	-174	-43	NS	PLS	Max Min	275 040 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	123 243	- -25	-3	-51	NS	PLS	Max Min	274 256 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
Pilastro Acciaio 41	0%	65 155	38 112	362	116	NS	PLS	Max Min	275 023 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	50%	63 840	38 112	177	55	NS	PLS	Max Min	275 040 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813
	100%	62 426	32 98	21	-6	NS	PLS	Max Min	275 059 130 587	502 407 1 354 631	0,000 0,000	3 323 8 959	10 34	2 775 813

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 27	0%	89 149	38	205	116	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	38	101	55	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	86 420	36	5	-6	NS	PLS	Max	274 742	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			2					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 10	0%	30 374	43	-204	164	NS	PLS	Max	275 482	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	29 059	43	-98	-79	NS	PLS	Max	275 500	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	54 343	-11	-	-25	NS	PLS	Max	275 166	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-4					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 13	0%	89 149	8	326	-62	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	8	157	-48	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	-	-70	NS	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			8					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 17	0%	89 149	38	205	-152	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	38	101	-91	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	3	-70	NS	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			7					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 38	0%	65 155	23	369	80	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	23	181	37	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			115					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	21	20	-6	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			101					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 46	0%	65 155	58	356	188	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	58	174	89	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	48	20	-11	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			97					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 11	0%	89 036	6	328	-47	NS	PLS	Max	274 708	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 721	6	158	-42	NS	PLS	Max	274 725	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	170 933	-9	3	-71	NS	PLS	Max	272 759	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			8					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 1	0%	65 060	9	-458	-45	NS	PLS	Max	275 024	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			48					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 745	9	-227	-35	NS	PLS	Max	275 042	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			48					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	123 057	-	-11	-51	NS	PLS	Max	274 259	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-85					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 23	0%	89 149	8	316	26	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			100					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	87 834	8	152	12	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			100					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	149 079	-	-	-	18.62[V]	PLS	Max	273 639	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			5					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 7	0%	65 155	38	-218	-141	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			45					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	38	-105	-80	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			45					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	123 243	-	4	-51	NS	PLS	Max	274 256	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-12					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 43	0%	65 155	46	357	145	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	46	174	70	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	38	20	-6	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			97					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 2	0%	65 155	8	-424	-49	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			58					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	8	-209	-37	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			58					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	123 243	-	-8	-51	NS	PLS	Max	274 256	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-65					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 29	0%	89 147	46	205	145	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 832	46	101	70	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	86 418	44	6	-6	NS	PLS	Max	274 742	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			2					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 31	0%	87 867	55	205	173	NS	PLS	Max	274 723	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	86 552	55	101	82	NS	PLS	Max	274 741	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	85 138	47	6	-11	NS	PLS	Max	274 759	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 35	0%	65 155	9	472	20	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			153					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	9	231	10	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			153					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	-3	-	-	44.47[S]	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			131					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 20	0%	80 310	9	315	-24	NS	PLS	Max	274 823	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	78 995	9	151	-12	NS	PLS	Max	274 840	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	77 581	9	-11	-2	NS	PLS	Max	274 859	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 19	0%	88 046	44	199	-172	NS	PLS	Max	274 721	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	86 731	44	95	-101	NS	PLS	Max	274 738	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastri (AC) - Verifiche a pressoflessione deviata

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	168 976	-7	-3	-67	NS	PLS	Max	272 838	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			5					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 40	0%	65 155	37	363	105	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			113					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	37	177	50	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			113					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	33	18	-6	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 26	0%	89 149	37	205	105	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	37	101	50	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	86 420	35	5	-6	NS	PLS	Max	274 742	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			2					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 9	0%	65 015	46	-207	-170	NS	PLS	Max	275 025	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 700	46	-100	-95	NS	PLS	Max	275 042	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			49					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	122 967	-	2	-51	NS	PLS	Max	274 260	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-6					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 12	0%	89 149	8	326	-60	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	8	157	-48	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	-	-70	NS	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			8					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 16	0%	89 149	37	206	-141	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	37	102	-86	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			57					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	171 153	-	5	-70	NS	PLS	Max	272 751	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			7					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 45	0%	65 155	55	356	173	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	55	174	82	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			111					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	47	20	-11	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			97					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 4	0%	65 155	8	-376	-54	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			73					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	8	-184	-39	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			73					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	123 243	-	-5	-51	NS	PLS	Max	274 256	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-35					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 33	0%	45 827	65	205	-207	NS	PLS	Max	275 278	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	44 512	65	101	-99	NS	PLS	Max	275 296	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	43 098	55	6	-12	NS	PLS	Max	275 314	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			46					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 37	0%	65 155	8	466	26	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			152					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	8	228	12	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			152					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	20	20	-6	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			102					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 22	0%	89 149	8	316	24	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	8	153	12	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	86 420	8	14	-	NS	PLS	Max	274 742	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			99					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 6	0%	65 155	37	-228	-130	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			42					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	37	-109	-75	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			42					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	123 243	-	1	-51	NS	PLS	Max	274 256	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			-19					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 42	0%	65 155	43	360	132	NS	PLS	Max	275 023	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			112					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	63 840	43	175	63	NS	PLS	Max	275 040	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			112					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	62 426	37	19	-6	NS	PLS	Max	275 059	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			98					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 28	0%	89 149	43	205	132	NS	PLS	Max	274 706	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 834	43	101	63	NS	PLS	Max	274 724	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	86 420	41	6	-6	NS	PLS	Max	274 742	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			2					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Pilastro Acciaio 30	0%	88 431	52	205	-164	NS	PLS	Max	274 716	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	50%	87 116	52	101	-78	NS	PLS	Max	274 733	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			56					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
	100%	85 702	50	6	-6	NS	PLS	Max	274 752	502 407	0,000	3 323	10	2 775 813
			2					Min	130 587	1 354 631	0,000	8 959	34	
Piano Primo														
Pilastro Acciaio 34	0%	142 170	32	1 913	154	NS	PLS	Max	399 735	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			399					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	140 180	32	865	66	NS	PLS	Max	399 766	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			399					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	138 066	23	524	-20	NS	PLS	Max	399 799	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			394					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 35	0%	159 172	32	1 901	163	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			396					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	32	857	69	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			396					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	23	521	-23	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			391					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 36	0%	159 172	29	1 890	157	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			394					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	29	851	64	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			394					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	20	519	-28	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			389					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 37	0%	159 172	36	1 882	152	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			393					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	36	845	63	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			393					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	27	515	-30	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			388					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 38	0%	159 172	36	1 877	157	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			392					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	36	842	63	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			392					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	27	513	-36	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			387					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 39	0%	159 172	39	1 870	168	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			391					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	39	837	69	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			391					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	85	385	-102	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			227					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 40	0%	159 172	37	1 866	177	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			391					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	37	833	70	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			391					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	87	382	-116	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			227					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 41	0%	159 172	42	1 862	183	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	42	831	71	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	106	381	-131	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 42	0%	159 172	45	1 859	208	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	45	829	81	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	110	379	-146	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 43	0%	159 172	49	1 857	215	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	49	826	84	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	122	376	-158	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 44	0%	159 172	135	1 050	624	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	49	824	86	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			390					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	122	374	-175	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 45	0%	159 172	144	1 049	653	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	144	497	251	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	133	373	-186	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 46	0%	159 172	144	1 047	686	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	144	495	259	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	134	371	-203	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 47	0%	104 403	147	1 047	712	NS	PLS	Max	400 322	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	102 413	147	495	-269	NS	PLS	Max	400 352	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			238					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	100 299	137	371	-221	NS	PLS	Max	400 385	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			226					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 20	0%	161 990	25	1 532	177	NS	PLS	Max	399 428	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			336					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	160 000	25	606	75	NS	PLS	Max	399 459	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			336					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	157 886	16	349	-25	NS	PLS	Max	399 492	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			330					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 21	0%	179 646	32	1 534	163	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	32	606	69	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	23	348	-23	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 22	0%	179 646	29	1 535	157	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	29	606	64	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	20	346	-28	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 23	0%	179 646	36	1 535	152	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	36	606	63	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	27	345	-30	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 24	0%	179 646	36	1 536	157	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	36	607	63	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	27	347	-36	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 12	0%	179 646	29	1 476	-228	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			325					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	29	572	-135	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			325					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	20	358	-99	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			319					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 13	0%	179 646	36	1 488	-223	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			328					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	36	578	-134	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			328					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	27	359	-101	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			322					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 14	0%	179 646	36	1 499	-228	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	36	584	-134	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	27	358	-107	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			325					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 2	0%	159 172	29	1 741	-220	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			415					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	29	646	-127	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			415					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	20	-449	-91	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			409					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 3	0%	159 172	36	1 723	-215	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			404					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	36	651	-126	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			404					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	27	-422	-93	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			398					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 4	0%	159 172	36	1 710	-220	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			395					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	36	655	-126	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			395					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	27	-402	-99	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			389					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 11	0%	179 437	26	-1 486	-202	NS	PLS	Max	398 927	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			322					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 447	26	565	-120	NS	PLS	Max	399 021	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			322					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 333	17	357	-85	NS	PLS	Max	399 120	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			316					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 25	0%	179 646	39	1 536	168	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	39	608	69	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	31	348	-36	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			331					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 26	0%	179 646	37	1 537	177	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	37	607	70	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	87	199	-116	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 27	0%	179 646	42	1 538	183	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	42	608	71	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	109 339	-	-	-	31.47[V]	PLS	Max	400 245	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			4					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 28	0%	179 646	45	1 538	208	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	45	608	81	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	109 339	-	-	-	31.47[V]	PLS	Max	400 245	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			4					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 29	0%	179 644	49	1 538	215	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 654	49	607	84	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 540	122	199	-158	NS	PLS	Max	399 111	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 15	0%	179 646	39	1 512	-239	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			334					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	39	591	-140	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			334					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	31	362	-107	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			328					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 16	0%	179 646	37	1 524	-248	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	37	598	-141	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	87	214	-187	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			142					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 17	0%	179 646	42	1 539	-254	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			342					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	42	604	-142	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			342					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	106	211	-202	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			147					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 18	0%	179 646	45	1 556	-279	NS	PLS	Max	398 917	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			346					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	177 656	45	612	-152	NS	PLS	Max	399 011	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			346					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	175 542	110	210	-217	NS	PLS	Max	399 110	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 19	0%	177 455	43	1 576	-253	NS	PLS	Max	399 020	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			352					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	175 465	43	620	-134	NS	PLS	Max	399 114	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			352					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	173 351	116	207	-219	NS	PLS	Max	399 214	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			157					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 5	0%	159 172	39	1 700	-231	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			387					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	39	659	-132	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			387					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	31	-382	-99	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			381					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 6	0%	159 172	37	1 694	-240	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			383					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	37	661	-133	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			383					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	87	-229	-179	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			179					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 7	0%	159 172	42	1 689	-246	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			378					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	42	664	-134	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			378					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	106	-218	-194	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			174					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 8	0%	159 172	45	1 686	-271	NS	PLS	Max	399 472	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			377					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	157 182	45	664	-144	NS	PLS	Max	399 503	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			377					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	155 068	110	-214	-209	NS	PLS	Max	399 535	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			173					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 9	0%	158 901	49	1 684	-278	NS	PLS	Max	399 476	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			375					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	156 911	49	667	-147	NS	PLS	Max	399 507	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			375					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	154 797	122	-207	-221	NS	PLS	Max	399 540	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			171					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 10	0%	81 659	52	1 683	-244	NS	PLS	Max	400 675	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			374					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	79 669	52	667	-99	NS	PLS	Max	400 705	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			374					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	77 555	125	-207	-181	NS	PLS	Max	400 738	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			170					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 30	0%	178 211	46	1 538	225	NS	PLS	Max	398 985	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	176 221	46	607	-91	NS	PLS	Max	399 079	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	174 107	119	199	-186	NS	PLS	Max	399 178	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 31	0%	177 086	51	1 539	237	NS	PLS	Max	399 038	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	175 096	51	608	90	NS	PLS	Max	399 131	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	172 982	133	200	-186	NS	PLS	Max	399 231	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
			151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 32	0%	177 078	144	638	686	NS	PLS	Max	399 038	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			164					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	175 088	53	608	96	NS	PLS	Max	399 132	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			338					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	172 974	134	200	-203	NS	PLS	Max	399 231	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			151					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 33	0%	121 755	147	637	713	NS	PLS	Max	400 052	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			163					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	119 765	53	608	-102	NS	PLS	Max	400 083	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			337					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	117 651	137	207	-220	NS	PLS	Max	400 116	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			150					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 1	0%	158 956	32	1 766	-225	NS	PLS	Max	399 475	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			431					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	156 966	32	641	-131	NS	PLS	Max	399 506	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			431					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	154 852	23	-483	-85	NS	PLS	Max	399 539	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			425					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Piano Terra														
Pilastro Acciaio 34	0%	231 560	216	8 380	775	39.59[S]	PLS	Max	396 475	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 246					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	229 508	216	3 684	318	91.05[S]	PLS	Max	396 572	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 246					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	227 333	168	1 750	-138	NS	PLS	Max	396 674	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 148					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 35	0%	259 408	219	8 394	766	39.50[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 252					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	219	3 684	311	91.11[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 252					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	182	1 738	-143	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 154					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 36	0%	259 408	216	8 404	764	39.47[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 258					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	216	3 683	306	91.35[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 258					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	194	1 724	-151	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 160					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 37	0%	259 408	208	8 414	783	39.28[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	208	3 686	333	90.10[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 261					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	199	1 721	-148	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 163					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 38	0%	259 408	697	4 633	2 715	38.20[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 072					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	697	2 117	1 175	86.12[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 072					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	219	1 715	-154	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 167					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 39	0%	259 408	743	4 639	2 983	36.21[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 075					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	743	2 118	1 297	81.55[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 075					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	227	1 709	-164	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 170					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 40	0%	259 408	805	4 644	3 259	34.36[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 078					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	805	2 118	1 424	77.28[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 078					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	742	1 064	-493	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			880					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 41	0%	259 408	869	4 649	3 539	32.67[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 080					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	869	2 118	1 547	73.56[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 080					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	779	1 060	-529	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			882					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 42	0%	259 408	931	4 652	3 822	31.13[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 081					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	931	2 119	1 669	70.19[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 081					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	816	1 058	-573	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			883					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 43	0%	259 408	1 002	4 656	4 102	29.74[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 082					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	1 002	2 120	1 791	67.12[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 082					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	859	1 057	-613	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			884					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 44	0%	259 408	1 059	4 657	4 393	28.43[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 085					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	1 059	2 117	1 917	64.26[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 085					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	888	1 049	-656	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			887					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 45	0%	259 408	1 124	4 659	4 679	27.25[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 085					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	1 124	2 119	2 044	61.57[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 085					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	927	1 052	-692	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			887					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 46	0%	259 408	1 191	4 660	4 963	26.17[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 085					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	1 191	2 120	2 168	59.15[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 085					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	967	1 053	-731	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			887					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 47	0%	182 244	1 247	4 660	-5 259	25.20[S]	PLS	Max	398 795	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 086					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	180 192	1 247	2 118	-2 299	56.98[S]	PLS	Max	398 892	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			1 086					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	178 017	997	1 049	-773	NS	PLS	Max	398 994	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			888					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 20	0%	243 792	231	7 578	-811	42.63[S]	PLS	Max	395 900	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 139					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	241 740	231	3 142	-324	NS	PLS	Max	395 996	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 139					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	239 565	183	1 360	162	NS	PLS	Max	396 098	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 093					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 21	0%	270 268	219	7 575	766	42.97[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	219	3 141	311	NS	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	182	1 364	-143	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 091					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 22	0%	270 268	216	7 573	764	43.00[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 138					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	216	3 139	306	NS	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 138					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	194	1 361	-151	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 092					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 23	0%	270 268	208	7 571	783	42.82[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	208	3 139	333	NS	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	199	1 363	-148	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 091					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 24	0%	270 268	224	7 570	883	41.87[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	224	3 138	381	NS	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 137					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	219	1 361	-154	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 091					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 12	0%	270 268	216	7 350	-869	43.01[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 099					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	216	3 028	-411	NS	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 099					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	194	1 302	-256	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 074					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 13	0%	270 268	208	7 329	-888	42.92[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 091					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	208	3 022	-438	NS	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 091					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	199	1 312	-253	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 066					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 14	0%	270 268	224	7 310	-988	42.05[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 084					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	224	3 019	-486	97.70[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 084					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	266 041	219	1 324	-259	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 059					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 2	0%	259 408	216	7 755	-867	41.25[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 120					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	216	3 398	-409	92.81[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 120					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	194	1 589	-254	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 093					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 3	0%	259 408	208	7 763	-886	41.05[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 127					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	208	3 391	-436	91.74[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 127					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	199	1 568	-251	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 100					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 4	0%	259 408	224	7 767	-986	40.15[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 131					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	224	3 387	-484	89.72[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 131					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	219	1 556	-257	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 104					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 11	0%	269 961	210	7 370	-799	43.62[S]	PLS	Max	394 668	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 107					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	267 909	210	3 032	-363	NS	PLS	Max	394 765	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 107					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	265 734	173	-1 306	-214	NS	PLS	Max	394 867	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 082					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 25	0%	270 268	245	7 569	1 004	40.78[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	245	3 138	438	97.27[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 136					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	227	1 363	-164	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 090					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 26	0%	270 268	805	3 153	3 259	39.47[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			820					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	805	1 310	1 424	91.75[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			820					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	236	1 362	-174	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 090					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 27	0%	270 268	869	3 152	3 539	37.28[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			819					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	869	1 311	1 547	86.53[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			819					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	257	1 365	-190	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 089					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 28	0%	270 268	931	3 151	3 822	35.30[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			819					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	931	1 310	1 669	81.94[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			819					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	274	1 364	-212	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 089					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Pilastro Acciaio 29	0%	270 265	1 002	3 151	4 102	33.53[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			819					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 213	1 002	1 312	1 791	77.77[S]	PLS	Max	394 751	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			819					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 038	859	604	-613	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			725					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 15	0%	270 268	245	-7 298	-1 109	40.99[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 076					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	245	3 014	-543	95.00[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 076					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	227	1 333	-269	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 051					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 16	0%	270 268	268	-7 319	-1 232	39.83[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 068					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	805	1 079	-1 529	91.97[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			701					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	236	1 346	-279	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 043					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 17	0%	270 268	869	-2 674	-3 644	38.20[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			691					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	869	1 076	-1 652	86.80[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			691					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	257	1 360	-295	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 033					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 18	0%	270 268	931	-2 699	-3 927	36.04[S]	PLS	Max	394 654	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			681					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	268 216	931	1 072	-1 774	82.24[S]	PLS	Max	394 750	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			681					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	266 041	274	1 378	-317	NS	PLS	Max	394 853	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 023					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 19	0%	266 988	991	-2 728	-4 128	34.62[S]	PLS	Max	394 808	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			668					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	264 936	991	1 068	-1 840	80.00[S]	PLS	Max	394 905	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			668					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	262 761	848	593	-685	NS	PLS	Max	395 007	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			617					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 5	0%	259 408	245	7 769	-1 107	39.13[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 134					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	245	3 383	-541	87.42[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 134					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	227	1 546	-267	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 107					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 6	0%	259 408	805	3 349	-3 362	37.92[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			839					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	805	1 570	-1 527	82.64[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			839					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	236	1 540	-277	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 109					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 7	0%	259 408	869	3 350	-3 642	35.89[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			841					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	257 356	869	1 567	-1 650	78.44[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			841					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	257	1 533	-293	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 111					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 8	0%	259 408	931	3 350	-3 925	34.05[S]	PLS	Max	395 165	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			842					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 356	931	1 564	-1 772	74.68[S]	PLS	Max	395 261	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			842					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	255 181	274	1 528	-315	NS	PLS	Max	395 364	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 112					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 9	0%	259 003	1 002	3 349	-4 205	32.40[S]	PLS	Max	395 184	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			842					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	256 951	1 002	1 563	-1 894	71.24[S]	PLS	Max	395 280	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			842					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	254 776	859	747	-716	NS	PLS	Max	395 383	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			789					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 10	0%	130 311	1 051	3 349	-4 396	31.47[S]	PLS	Max	399 920	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			844					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	128 259	1 051	1 561	-1 938	70.32[S]	PLS	Max	399 951	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			844					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	126 084	880	742	-693	NS	PLS	Max	399 985	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			791					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 30	0%	268 116	1 066	3 151	-4 423	31.72[S]	PLS	Max	394 755	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	266 064	1 066	1 314	-1 934	73.40[S]	PLS	Max	394 852	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	263 889	895	608	-657	NS	PLS	Max	394 954	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			724					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 31	0%	266 428	1 124	3 150	4 679	30.41[S]	PLS	Max	394 835	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	264 376	1 124	1 313	2 044	70.39[S]	PLS	Max	394 931	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	262 201	927	607	-692	NS	PLS	Max	395 033	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			724					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 32	0%	266 416	1 191	3 150	4 963	29.07[S]	PLS	Max	394 835	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	264 364	1 191	1 312	2 169	67.25[S]	PLS	Max	394 932	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	262 189	967	606	-731	NS	PLS	Max	395 034	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			724					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 33	0%	204 172	1 248	3 150	-5 259	27.84[S]	PLS	Max	397 764	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	202 120	1 248	1 312	-2 297	64.41[S]	PLS	Max	397 860	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			818					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	100%	199 945	998	606	773	NS	PLS	Max	397 962	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			724					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
Pilastro Acciaio 1	0%	259 059	219	7 743	-868	41.30[S]	PLS	Max	395 181	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 111					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	
	50%	257 007	219	3 403	-413	92.53[S]	PLS	Max	395 278	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 111					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

Pilastro	%L_{LI}	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	CS	Tp Vr	max/min	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]	[N·m]				[N·m]	[N]		[mm^2]	[mm]	[N]
	100%	254 832	182	1 613	-245	NS	PLS	Max	395 380	621 392	0,000	4 109	11	3 440 497
			2 084					Min	187 844	1 675 180	0,000	11 078	36	

LEGENDA:

Pilastro Identificativo del pilastro. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della pilastrata al livello considerato.

%L_{LI} Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.

N_{Ed} Sforzo normale di progetto.

V_{Ed} Taglio di progetto utilizzato per il calcolo di ρ .

$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.

$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

Tp Vr Tipo di verifica considerata: "PLS" = con Modulo di resistenza plastico; "ELA" = con modulo di resistenza elastico; "EFF" = con modulo di resistenza efficace.

max/min [max] = valore per la verifica con modulo di resistenza maggiore; [min] = valore per la verifica con modulo di resistenza minore.

$M_{c,Rd}$ Momento resistente.

$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.

ρ Coefficiente riduttivo per presenza di taglio.

A_v Area resistente a taglio.

t_w Spessore anima.

$N_{pl,Rd}$ Resistenza plastica a Sforzo Normale.

TRAVI (AC) - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE (Elevazione) allo SLU

Travi (AC) - Verifiche a pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Piano Secondo							**Piano Secondo**					
Trave Acciaio 35-36	0%	899	57 776	6 932	13,85	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	899	28 888	47 662	2,01	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	899	-	61 243	1,57	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	899	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	899	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 39-40	0%	582	57 776	6 932	13,85	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	582	28 888	47 662	2,02	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	582	-	61 243	1,57	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	582	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	582	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P11-11	0%	1 117	80 025	782	NS	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 117	44 190	61 753	1,56	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 117	2 782	84 536	1,14	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 117	-38 621	67 155	1,43	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 117	-80 026	9 608	10,00	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 31-32	0%	15	79 060	9 486	10,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	15	39 530	65 221	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	15	2	83 804	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	15	-39 529	65 226	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	15	-79 055	9 495	10,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 22-23	0%	69	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	69	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	69	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	69	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	69	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 13-14	0%	1 097	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 097	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 097	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 097	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 097	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 29-30	0%	25	80 247	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	25	40 122	66 199	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	25	-3	85 058	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	25	-40 127	66 194	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	25	-80 197	9 623	9,98	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 6-7	0%	-29	57 776	6 932	13,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-29	28 888	47 662	2,02	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-29	-	61 243	1,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-29	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-29	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 44-45	0%	213	57 776	6 932	13,86	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	213	28 888	47 662	2,02	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	213	-	61 243	1,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	213	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	213	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 17-18	0%	1 072	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 072	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 072	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	75%	1 072	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 072	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 9-10	0%	-4	57 499	6 900	13,92	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-4	28 611	47 368	2,03	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-4	-277	60 688	1,58	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-4	-29 165	46 849	2,05	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-4	-53 244	6 386	15,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P12-30	0%	5	1 239	190	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	5	575	651	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	5	-91	778	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	5	-753	561	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	5	-1 367	8	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 40-41	0%	506	57 776	6 932	13,85	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	506	28 888	47 662	2,02	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	506	-	61 243	1,57	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	506	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	506	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 24-25	0%	59	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	59	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	59	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	59	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	59	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 28-29	0%	33	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	33	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	33	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	33	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	33	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 36-37	0%	817	57 776	6 932	13,85	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	817	28 888	47 662	2,02	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	817	-	61 243	1,57	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	817	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	817	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 1-2	0%	-218	57 776	6 932	13,85	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-218	28 888	47 662	2,02	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-218	-	61 243	1,57	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-218	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-218	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 32-33	0%	6	79 055	9 486	10,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	6	39 527	65 216	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	6	-3	83 798	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	6	-39 530	65 220	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	6	-79 058	9 485	10,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 1b-1	0%	-304	56 732	8 509	11,29	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-304	28 151	47 978	2,00	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-304	-429	60 871	1,58	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-304	-29 010	47 183	2,04	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-304	-57 591	6 914	13,89	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 33-47	0%	3	2 349	11	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	3	1 186	2 499	38,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	3	-	3 328	28,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	3	-1 186	2 497	38,46	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	3	-2 349	10	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Trave Acciaio 23-24	0%	63	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	63	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	63	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	63	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	63	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 18-19	0%	1 065	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 065	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 065	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 065	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 065	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 7-8	0%	-18	57 776	6 932	13,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-18	28 888	47 662	2,02	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-18	-	61 243	1,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-18	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-18	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 45-46	0%	143	57 776	6 932	13,86	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	143	28 888	47 662	2,02	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	143	-	61 243	1,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	143	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	143	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 14-15	0%	1 090	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 090	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 090	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 090	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 090	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 41-42	0%	432	57 776	6 932	13,85	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	432	28 888	47 662	2,02	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	432	-	61 243	1,57	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	432	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	432	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 25-26	0%	52	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	52	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	52	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	52	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	52	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 37-38	0%	735	57 776	6 932	13,85	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	735	28 888	47 662	2,02	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	735	-	61 243	1,57	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	735	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	735	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 2-3	0%	-154	57 776	6 932	13,86	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-154	28 888	47 662	2,02	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-154	-	61 243	1,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-154	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-154	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 8-9	0%	-10	57 776	6 932	13,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-10	28 888	47 662	2,02	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-10	-	61 243	1,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-10	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-10	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 4b-34	0%	1 069	43 372	6 507	14,76	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 069	21 475	29 613	3,24	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	1 069	-422	37 111	2,59	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 069	-22 320	29 012	3,31	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 069	-44 217	5 306	18,10	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P11-20	0%	3	1 241	186	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	3	577	648	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	3	-89	775	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	3	-751	560	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	3	-1 092	7	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 11-12	0%	1 110	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 110	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 110	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 110	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 110	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 4-5	0%	-72	57 776	6 932	13,86	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-72	28 888	47 662	2,02	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-72	-	61 243	1,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-72	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-72	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 46-47	0%	71	57 776	6 932	13,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	71	28 888	47 662	2,02	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	71	-	61 243	1,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	71	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	71	-57 775	6 935	13,85	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 20-21	0%	79	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	79	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	79	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	79	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	79	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 15-16	0%	1 082	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 082	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 082	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 082	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 082	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 42-43	0%	358	57 776	6 932	13,85	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	358	28 888	47 662	2,02	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	358	-	61 243	1,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	358	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	358	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 26-27	0%	45	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	45	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	45	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	45	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	45	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 10-P5	0%	11	643	3	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	11	364	186	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	11	61	265	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	11	-245	229	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	11	-551	86	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 38-39	0%	659	57 776	6 932	13,85	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	659	28 888	47 662	2,02	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	659	-	61 243	1,57	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	659	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	659	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 3-4	0%	-107	57 776	6 932	13,86	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-107	28 888	47 662	2,02	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-107	-	61 243	1,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-107	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-107	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 30-31	0%	19	79 059	9 486	10,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	19	39 528	65 220	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	19	3	83 804	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	19	-39 530	65 226	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	19	-79 058	9 490	10,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 34-35	0%	984	57 776	6 932	13,85	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	984	28 888	47 662	2,01	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	984	-	61 243	1,57	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	984	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	984	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 12-13	0%	1 102	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 102	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 102	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 102	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 102	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 5-6	0%	-46	57 776	6 932	13,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-46	28 888	47 662	2,02	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-46	-	61 243	1,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-46	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-46	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P18-20	0%	83	67 712	906	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	83	35 549	39 651	2,42	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	83	2 714	54 595	1,76	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	83	-30 127	43 889	2,19	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	83	-62 964	7 545	12,73	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 21-22	0%	73	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	73	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	73	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	73	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	73	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 16-17	0%	1 077	80 249	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 077	40 125	66 202	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 077	-	85 064	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 077	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 077	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 43-44	0%	284	57 776	6 932	13,86	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	284	28 888	47 662	2,02	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	284	-	61 243	1,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	284	-28 888	47 666	2,01	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	284	-57 775	6 933	13,85	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 27-28	0%	40	80 249	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	40	40 125	66 202	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	40	-	85 064	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	40	-40 123	66 201	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	40	-80 251	9 629	9,97	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 19-P12	0%	1 062	78 071	9 370	10,25	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	25%	1 062	40 296	61 750	1,56	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 062	2 517	80 690	1,19	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 062	-35 260	66 201	1,45	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 062	-73 039	18 278	5,25	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P15-33	0%	5	815	120	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	5	380	425	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	5	-56	509	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	5	-492	366	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	5	-804	3	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Piano Primo							**Piano Primo**					
Trave Acciaio 46-47	0%	5	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	5	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	5	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	5	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	5	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 32-33	0%	8	78 214	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	8	39 108	65 502	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	8	-1	83 691	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	8	-39 108	65 502	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	8	-78 217	10 951	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 4c-34	0%	41	57 566	8 636	11,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	41	28 693	39 149	2,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	41	-186	49 234	1,95	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	41	-29 063	38 890	2,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	41	-57 938	8 110	11,84	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 34-35	0%	35	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	35	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	35	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	35	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	35	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 35-36	0%	33	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	33	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	33	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	33	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	33	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 36-37	0%	31	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	31	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	31	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	31	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	31	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 37-38	0%	31	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	31	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	31	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	31	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	31	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 38-39	0%	30	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	30	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	30	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	30	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	30	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 39-40	0%	31	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	31	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	31	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	31	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	31	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 40-41	0%	30	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	30	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	30	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	30	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	30	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 41-42	0%	25	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	25	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	25	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	25	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	25	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 42-43	0%	23	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	23	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	23	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	23	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	23	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 43-44	0%	19	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	19	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	19	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	19	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	19	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 44-45	0%	16	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	16	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	16	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	16	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	16	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 45-46	0%	11	75 910	10 626	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	11	37 955	63 572	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	11	-	81 224	1,18	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	11	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	11	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P18-20	0%	114	67 687	905	NS	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	114	35 734	39 454	2,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	114	3 104	54 525	1,76	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	114	-29 526	44 272	2,17	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	114	-62 156	8 706	11,03	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 20-21	0%	106	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	106	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	106	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	106	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	106	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 21-22	0%	94	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	94	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	94	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	94	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	94	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 22-23	0%	84	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	84	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	84	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	84	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	84	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 23-24	0%	75	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	75	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	75	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	75	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	75	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 24-25	0%	65	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	65	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	65	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	65	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	65	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 25-26	0%	59	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	59	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	59	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	59	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	59	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 26-27	0%	50	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	50	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	50	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	50	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	50	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 27-28	0%	44	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	44	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	44	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	44	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	44	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 28-29	0%	34	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	34	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	34	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	34	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	34	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 29-30	0%	27	79 391	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	27	39 694	66 492	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	27	-5	84 947	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	27	-39 702	66 483	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	27	-79 351	11 108	8,65	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 30-31	0%	19	78 217	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	19	39 110	65 506	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	19	1	83 692	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	19	-39 109	65 507	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	19	-78 217	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 31-32	0%	12	78 217	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	12	39 108	65 504	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	12	-	83 691	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	12	-39 108	65 504	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	12	-78 217	10 951	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 19-P12	0%	998	77 246	10 814	8,88	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	998	39 682	62 263	1,54	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	998	2 117	80 654	1,19	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	998	-35 445	65 989	1,46	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	998	-73 008	18 268	5,26	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 18-19	0%	1 032	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	25%	1 032	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 032	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 032	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 032	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 11-12	0%	1 065	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 065	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 065	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 065	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 065	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 12-13	0%	1 074	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 074	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 074	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 074	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 074	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 13-14	0%	1 079	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 079	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 079	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 079	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 079	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P11-11	0%	1 051	80 002	782	NS	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 051	44 379	61 510	1,56	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 051	3 186	84 462	1,14	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 051	-38 002	67 667	1,42	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 051	-79 193	11 117	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 14-15	0%	1 079	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 079	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 079	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 079	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 079	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 15-16	0%	1 075	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 075	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 075	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 075	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 075	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 16-17	0%	1 069	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 069	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 069	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 069	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 069	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 17-18	0%	1 054	79 396	11 115	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 054	39 698	66 494	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 054	-	84 955	1,13	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 054	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 054	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 9-10	0%	123	75 648	10 590	9,07	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	123	37 693	63 291	1,52	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	123	-262	80 700	1,19	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	123	-38 216	62 806	1,53	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	123	-71 803	10 052	9,55	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 5-6	0%	676	75 910	10 626	9,04	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	676	37 955	63 572	1,51	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	676	-	81 224	1,18	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	75%	676	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	676	-75 908	10 630	9,03	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 7-8	0%	379	75 910	10 626	9,04	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	379	37 955	63 572	1,51	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	379	-	81 224	1,18	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	379	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	379	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 8-9	0%	248	75 910	10 626	9,04	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	248	37 955	63 572	1,51	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	248	-	81 224	1,18	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	248	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	248	-75 908	10 630	9,04	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 1-2	0%	1 548	75 910	10 626	9,04	PLS	96 033	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 548	37 955	63 572	1,51	PLS	96 033	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 548	-	81 224	1,18	PLS	96 033	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 548	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 033	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 548	-75 908	10 630	9,03	PLS	96 033	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 2-3	0%	1 275	75 910	10 626	9,04	PLS	96 035	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 275	37 955	63 572	1,51	PLS	96 035	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 275	-	81 224	1,18	PLS	96 035	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 275	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 035	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 275	-75 908	10 630	9,03	PLS	96 035	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 3-4	0%	1 046	75 910	10 626	9,04	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 046	37 955	63 572	1,51	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 046	-	81 224	1,18	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 046	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 046	-75 908	10 630	9,03	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 4-5	0%	847	75 910	10 626	9,04	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	847	37 955	63 572	1,51	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	847	-	81 224	1,18	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	847	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	847	-75 908	10 630	9,03	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 6-7	0%	520	75 910	10 626	9,04	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	520	37 955	63 572	1,51	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	520	-	81 224	1,18	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	520	-37 954	63 573	1,51	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	520	-75 908	10 630	9,03	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 10-P5	0%	-14	8 553	46	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-14	4 656	2 417	39,74	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-14	740	3 387	28,36	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-14	-3 185	2 946	32,60	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-14	-7 101	1 103	87,08	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 33-47	0%	-6	30 518	161	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-6	15 270	32 170	2,99	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-6	-	42 840	2,24	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-6	-15 271	32 170	2,99	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-6	-30 520	159	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P15-33	0%	-10	10 411	1 619	59,32	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-10	4 824	5 513	17,42	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-10	-762	6 553	14,66	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-10	-6 349	4 736	20,28	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-10	-11 910	64	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Trave Acciaio P11-20	0%	-14	1 241	186	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-14	577	648	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-14	-89	775	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-14	-751	560	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-14	-1 367	7	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P12-30	0%	-5	1 239	190	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-5	575	651	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-5	-91	778	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-5	-753	561	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-5	-1 367	8	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 1c-1	0%	1 875	75 314	11 296	8,50	PLS	96 031	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 875	37 560	63 501	1,51	PLS	96 031	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 875	-187	80 786	1,19	PLS	96 031	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 875	-37 940	63 152	1,52	PLS	96 031	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 875	-75 689	10 602	9,06	PLS	96 031	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Piano Terra							**Piano Terra**					
Trave Acciaio 46-47	0%	-18	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-18	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-18	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-18	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-18	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 32-33	0%	4	78 214	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	4	39 108	65 502	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	4	-1	83 691	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	4	-39 108	65 502	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	4	-78 217	10 951	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 4d-34	0%	-557	60 714	9 108	10,54	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-557	30 260	41 291	2,33	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-557	-195	51 928	1,85	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-557	-30 652	41 015	2,34	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-557	-61 109	8 549	11,23	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 34-35	0%	-466	80 062	11 208	8,57	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-466	40 030	67 049	1,43	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-466	-	85 668	1,12	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-466	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-466	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 35-36	0%	-387	80 062	11 208	8,57	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-387	40 030	67 049	1,43	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-387	-	85 668	1,12	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-387	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-387	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 36-37	0%	-324	80 062	11 208	8,57	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-324	40 030	67 049	1,43	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-324	-	85 668	1,12	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-324	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-324	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 040	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 37-38	0%	-272	80 062	11 208	8,57	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-272	40 030	67 049	1,43	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-272	-	85 668	1,12	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-272	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-272	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 38-39	0%	-226	80 062	11 208	8,57	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	25%	-226	40 030	67 049	1,43	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-226	-	85 668	1,12	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-226	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-226	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 39-40	0%	-188	80 062	11 208	8,57	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-188	40 030	67 049	1,43	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-188	-	85 668	1,12	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-188	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-188	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 042	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 40-41	0%	-155	80 062	11 208	8,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-155	40 030	67 049	1,43	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-155	-	85 668	1,12	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-155	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-155	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 41-42	0%	-124	80 062	11 208	8,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-124	40 030	67 049	1,43	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-124	-	85 668	1,12	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-124	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-124	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 42-43	0%	-100	80 062	11 208	8,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-100	40 030	67 049	1,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-100	-	85 668	1,12	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-100	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-100	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 43-44	0%	-76	80 062	11 208	8,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-76	40 030	67 049	1,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-76	-	85 668	1,12	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-76	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-76	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 44-45	0%	-56	80 062	11 208	8,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-56	40 030	67 049	1,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-56	-	85 668	1,12	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-56	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-56	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 044	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 45-46	0%	-37	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-37	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-37	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-37	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-37	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P18-20	0%	44	67 687	905	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	44	35 734	39 454	2,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	44	3 104	54 525	1,76	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	44	-29 526	44 272	2,17	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	44	-62 156	8 706	11,03	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 20-21	0%	42	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	42	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	42	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	42	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	42	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 21-22	0%	40	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	40	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	40	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	75%	40	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	40	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 22-23	0%	35	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	35	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	35	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	35	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	35	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 23-24	0%	33	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	33	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	33	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	33	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	33	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 24-25	0%	28	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	28	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	28	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	28	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	28	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 25-26	0%	26	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	26	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	26	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	26	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	26	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 26-27	0%	23	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	23	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	23	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	23	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	23	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 27-28	0%	20	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	20	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	20	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	20	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	20	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 28-29	0%	15	79 396	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	15	39 698	66 494	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	15	-	84 955	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	15	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	15	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 29-30	0%	12	79 391	11 115	8,64	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	12	39 694	66 492	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	12	-5	84 947	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	12	-39 702	66 483	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	12	-79 351	11 108	8,65	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 30-31	0%	8	78 217	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	8	39 110	65 506	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	8	1	83 692	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	8	-39 109	65 507	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	8	-78 217	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 31-32	0%	8	78 217	10 952	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	8	39 108	65 504	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	8	-	83 691	1,15	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	8	-39 108	65 504	1,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	8	-78 217	10 951	8,77	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
Trave Acciaio 19-P12	0%	1 106	77 246	10 814	8,88	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	1 106	39 682	62 263	1,54	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	1 106	2 117	80 654	1,19	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	1 106	-35 445	65 989	1,46	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	1 106	-73 008	18 268	5,26	PLS	96 037	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 18-19	0%	998	79 396	11 115	8,64	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	998	39 698	66 494	1,44	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	998	-	84 955	1,13	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	998	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	998	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 11-12	0%	819	79 396	11 115	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	819	39 698	66 494	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	819	-	84 955	1,13	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	819	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	819	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 12-13	0%	794	79 396	11 115	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	794	39 698	66 494	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	794	-	84 955	1,13	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	794	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	794	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 13-14	0%	783	79 396	11 115	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	783	39 698	66 494	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	783	-	84 955	1,13	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	783	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	783	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P11-11	0%	867	80 002	782	NS	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	867	44 381	61 511	1,56	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	867	3 186	84 463	1,14	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	867	-38 002	67 667	1,42	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	867	-79 193	11 118	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 14-15	0%	789	79 396	11 115	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	789	39 698	66 494	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	789	-	84 955	1,13	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	789	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	789	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 15-16	0%	813	79 396	11 115	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	813	39 698	66 494	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	813	-	84 955	1,13	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	813	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	813	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 16-17	0%	852	79 396	11 115	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	852	39 698	66 494	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	852	-	84 955	1,13	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	852	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	852	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 039	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 17-18	0%	913	79 396	11 115	8,64	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	913	39 698	66 494	1,44	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	913	-	84 955	1,13	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	913	-39 699	66 495	1,44	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	913	-79 394	11 120	8,64	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 9-10	0%	18	79 800	11 172	8,60	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	18	39 769	66 768	1,44	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	50%	18	-262	85 144	1,13	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	18	-40 294	66 282	1,45	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	18	-75 958	10 633	9,03	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 5-6	0%	39	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	39	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	39	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	39	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	39	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 7-8	0%	45	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	45	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	45	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	45	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	45	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 8-9	0%	35	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	35	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	35	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	35	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	35	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 1-2	0%	-250	80 062	11 208	8,57	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-250	40 030	67 049	1,43	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-250	-	85 668	1,12	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-250	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-250	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 041	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 2-3	0%	-123	80 062	11 208	8,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-123	40 030	67 049	1,43	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-123	-	85 668	1,12	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-123	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-123	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 043	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 3-4	0%	-39	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-39	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-39	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-39	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-39	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 4-5	0%	11	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	11	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	11	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	11	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	11	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 6-7	0%	48	80 062	11 208	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	48	40 030	67 049	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	48	-	85 668	1,12	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	48	-40 032	67 051	1,43	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	48	-80 064	11 207	8,57	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 10-P5	0%	17	643	3	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	17	364	186	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	17	61	265	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	17	-246	229	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	17	-550	86	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 33-47	0%	10	36 759	193	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	10	18 391	38 746	2,48	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	10	-	51 594	1,86	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	10	-18 393	38 744	2,48	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	N_{Ed}	V_{Ed}	$M_{Ed,3}$	CS	Tp Vr	$M_{c,Rd}$	$V_{c,Rd}$	ρ	A_v	t_w	$N_{pl,Rd}$
	[%]	[N]	[N]	[N·m]			[N·m]	[N]		[mm²]	[mm]	[N]
	100%	10	-36 761	193	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P15-33	0%	16	12 537	1 951	49,23	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	16	5 810	6 639	14,47	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	16	-920	7 889	12,17	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	16	-7 648	5 703	16,84	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	16	-14 348	75	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P11-20	0%	32	1 241	186	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	32	577	648	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	32	-89	775	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	32	-751	561	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	32	-1 367	7	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio P12-30	0%	12	1 239	190	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	12	575	651	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	12	-91	778	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	12	-753	561	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	12	-1 367	8	NS	PLS	96 045	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
Trave Acciaio 1d-1	0%	-435	79 432	11 913	8,06	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	25%	-435	39 616	66 974	1,43	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	50%	-435	-201	85 203	1,13	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	75%	-435	-40 015	66 602	1,44	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472
	100%	-435	-79 831	11 172	8,60	PLS	96 038	289 475	0,000	1 914	6,20	1 024 472

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.

$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.

N_{Ed} Sforzo normale di progetto.

V_{Ed} Taglio di progetto utilizzato per il calcolo di ρ .

$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

Tp Vr Tipo di verifica considerata: "PLS" = con Modulo di resistenza plastico; "ELA" = con modulo di resistenza elastico; "EFF" = con modulo di resistenza efficace.

$M_{c,Rd}$ Momento resistente.

$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.

ρ Coefficiente riduttivo per presenza di taglio.

A_v Area resistente a taglio.

t_w Spessore anima resistente a taglio.

$N_{pl,Rd}$ Resistenza plastica a Sforzo Normale.

Pareti - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
Piano torrini scale				**Parete P2-P3**								**Parete P2-P3**			
00281	P	RAR	7,204	9,96	212 905	51 720	1,38	SI	RAR	256,741	320,00	212 905	51 720	1,25	SI
		QPR	5,376	7,47	159 230	38 605	1,39	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	1,742	9,96	114 374	21 860	5,72	SI	RAR	11,593	320,00	114 374	21 860	27,60	SI
		QPR	1,299	7,47	85 300	16 311	5,75	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P5-P6**			
00209	P	RAR	0,169	9,96	44 785	-385	58,90	SI	RAR	0,000	320,00	44 785	-385	-	SI
		QPR	0,146	7,47	40 437	-237	51,26	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,116	9,96	1 446	-1 767	86,20	SI	RAR	1,316	320,00	1 446	-1 767	NS	SI
		QPR	0,083	7,47	540	-1 298	89,79	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P6-P7**			
04208	P	RAR	1,045	9,96	81 002	12 476	9,53	SI	RAR	5,853	320,00	81 002	12 476	54,67	SI
		QPR	0,780	7,47	60 690	9 302	9,58	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,204	9,96	3 276	3 088	48,74	SI	RAR	2,263	320,00	3 276	3 088	NS	SI
		QPR	0,149	7,47	1 758	2 289	50,03	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P7-P8**			
04234	P	RAR	0,443	9,96	73 338	-3 399	22,49	SI	RAR	0,000	320,00	73 338	-3 399	-	SI
		QPR	0,370	7,47	63 622	-2 723	20,17	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,095	9,96	5 917	-1 209	NS	SI	RAR	0,661	320,00	4 275	-1 108	NS	SI
		QPR	0,068	7,47	2 086	-975	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P9-P10**			
00287	P	RAR	0,839	9,96	68 960	-9 816	11,87	SI	RAR	4,351	320,00	68 960	-9 816	73,54	SI
		QPR	0,622	7,47	52 241	-7 224	12,00	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,191	9,96	34 182	-1 283	52,11	SI	RAR	0,000	320,00	34 182	-1 283	-	SI
		QPR	0,147	7,47	27 913	-907	50,73	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P10-P11**			
00323	P	RAR	1,523	9,96	38 752	-22 282	6,54	SI	RAR	15,595	320,00	38 752	-22 282	20,52	SI
		QPR	1,138	7,47	29 184	-16 625	6,57	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,295	9,96	14 486	-3 956	33,75	SI	RAR	2,400	320,00	14 486	-3 956	NS	SI
		QPR	0,220	7,47	10 855	-2 952	33,90	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P12**			
04215	P	RAR	0,264	9,96	56 984	-1 359	37,75	SI	RAR	0,000	320,00	56 984	-1 359	-	SI
		QPR	0,226	7,47	51 914	-999	33,07	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,011	9,96	1 039	128	NS	SI	RAR	0,118	320,00	-78	146	NS	SI
		QPR	0,015	7,47	2 529	102	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P14**			
00382	P	RAR	0,903	9,96	23 040	-13 208	11,03	SI	RAR	9,241	320,00	23 040	-13 208	34,63	SI
		QPR	0,674	7,47	17 450	-9 848	11,08	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,169	9,96	-136	-2 699	58,97	SI	RAR	2,123	320,00	-136	-2 699	NS	SI
		QPR	0,124	7,47	-828	-2 011	60,49	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P14-P15**			
04226	P	RAR	0,368	9,96	47 983	3 459	27,09	SI	RAR	0,349	320,00	47 983	3 459	NS	SI
		QPR	0,311	7,47	44 560	2 722	24,00	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,087	9,96	6 094	1 067	NS	SI	RAR	0,541	320,00	6 094	1 067	NS	SI
		QPR	0,068	7,47	4 611	842	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P16-P17-P18**								**Parete P16-P17**			

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
04093	P	RAR	0,594	9,96	68 407	6 018	16,77	SI	RAR	1,336	320,00	68 407	6 018	NS	SI
		QPR	0,508	7,47	60 155	5 063	14,70	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,122	9,96	-14 540	2 698	81,48	SI	RAR	2,822	320,00	-14 540	2 698	NS	SI
		QPR	0,106	7,47	-11 776	2 300	70,34	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P16-P17-P18**								**Parete P17-P18**			
00299	P	RAR	0,630	9,96	67 773	6 609	15,80	SI	RAR	1,829	320,00	67 773	6 609	NS	SI
		QPR	0,537	7,47	59 399	5 541	13,92	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,203	9,96	-20 314	4 287	49,00	SI	RAR	4,348	320,00	-20 314	4 287	73,59	SI
		QPR	0,170	7,47	-16 781	3 582	43,83	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P1-P11**								**Parete P1-P11**			
00311	P	RAR	1,452	9,96	30 161	21 588	6,86	SI	RAR	15,471	320,00	30 161	21 588	20,68	SI
		QPR	1,082	7,47	22 746	16 064	6,91	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,316	9,96	23 945	3 807	31,48	SI	RAR	1,824	320,00	23 945	3 807	NS	SI
		QPR	0,236	7,47	18 022	2 829	31,67	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P2-P9-P16**								**Parete P2-P9**			
00336	P	RAR	1,202	9,96	32 322	-17 490	8,29	SI	RAR	12,149	320,00	32 322	-17 490	26,34	SI
		QPR	0,897	7,47	24 385	-13 038	8,33	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,301	9,96	30 543	-3 214	33,14	SI	RAR	1,038	320,00	30 543	-3 214	NS	SI
		QPR	0,224	7,47	22 797	-2 395	33,34	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P2-P9-P16**								**Parete P9-P16**			
00654	P	RAR	0,412	9,96	60 575	3 435	24,20	SI	RAR	0,000	320,00	60 575	3 435	-	SI
		QPR	0,333	7,47	51 400	2 658	22,42	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,075	9,96	4 132	979	NS	SI	RAR	0,567	320,00	4 132	979	NS	SI
		QPR	0,057	7,47	3 138	751	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P5-P12**								**Parete P5-P12**			
00937	P	RAR	0,125	9,96	57 621	-587	79,67	SI	RAR	0,000	320,00	57 621	-587	-	SI
		QPR	0,114	7,47	52 888	-483	65,81	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	9,96	-7 151	-22	-	SI	RAR	0,215	320,00	-7 151	-22	NS	SI
		QPR	0,000	7,47	-5 282	14	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P6-P13**								**Parete P6-P13**			
00370	P	RAR	0,959	9,96	37 762	-5 435	10,38	SI	RAR	5,980	320,00	37 762	-5 435	53,51	SI
		QPR	0,715	7,47	28 347	-4 047	10,44	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,210	9,96	13 124	-1 027	47,35	SI	RAR	0,694	320,00	13 124	-1 027	NS	SI
		QPR	0,156	7,47	9 747	-763	47,81	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P7-P14**								**Parete P7-P14**			
01593	P	RAR	0,420	9,96	230 404	623	23,71	SI	RAR	0,000	320,00	230 404	623	-	SI
		QPR	0,336	7,47	186 235	315	22,23	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,080	9,96	35 527	-505	NS	SI	RAR	0,000	320,00	35 527	-505	-	SI
		QPR	0,064	7,47	28 541	-370	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P8-P15**								**Parete P8-P15**			
04230	P	RAR	0,308	9,96	101 702	-6 833	32,29	SI	RAR	0,000	320,00	101 702	-6 833	-	SI
		QPR	0,267	7,47	95 554	-5 179	28,01	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,041	9,96	17 531	-326	NS	SI	RAR	0,000	320,00	17 531	-326	-	SI
		QPR	0,038	7,47	16 395	-278	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano torrini scale				**Parete P10-P17**								**Parete P10-P17**			
04222	P	RAR	0,684	9,96	181 846	2 469	14,56	SI	RAR	0,000	320,00	181 846	2 469	-	SI
		QPR	0,569	7,47	149 234	2 166	13,13	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,340	9,96	75 196	-1 539	29,30	SI	RAR	0,000	320,00	75 196	-1 539	-	SI
		QPR	0,268	7,47	60 602	-1 153	27,82	SI	-	-	-	-	-	-	-

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
Piano Secondo				**Parete P2-P3**								**Parete P2-P3**			
01066	P	RAR	0,467	9,96	134 390	-518	21,31	SI	RAR	0,000	320,00	134 390	-518	-	SI
		QPR	0,379	7,47	109 600	-384	19,72	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,019	9,96	4 608	61	NS	SI	RAR	0,000	320,00	4 608	61	-	SI
		QPR	0,014	7,47	3 436	45	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P5-P6**			
00094	P	RAR	0,261	9,96	75 062	391	38,15	SI	RAR	0,000	320,00	75 062	391	-	SI
		QPR	0,246	7,47	70 904	358	30,37	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,018	9,96	1 158	-229	NS	SI	RAR	0,123	320,00	1 158	-229	NS	SI
		QPR	0,011	7,47	487	-156	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P6-P7**			
01978	P	RAR	0,465	9,96	139 381	-492	21,43	SI	RAR	0,000	320,00	139 381	-492	-	SI
		QPR	0,423	7,47	128 132	-373	17,68	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,065	9,96	17 311	-145	NS	SI	RAR	0,000	320,00	17 311	-145	-	SI
		QPR	0,059	7,47	16 010	-108	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P7-P8**			
04111	P	RAR	0,545	9,96	129 719	-2 810	18,28	SI	RAR	0,000	320,00	129 719	-2 810	-	SI
		QPR	0,489	7,47	119 275	-2 372	15,26	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,095	9,96	15 495	-711	NS	SI	RAR	0,000	320,00	15 495	-711	-	SI
		QPR	0,083	7,47	13 005	-649	90,21	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P9-P10**			
04132	P	RAR	0,718	9,96	144 981	-5 071	13,87	SI	RAR	0,000	320,00	144 981	-5 071	-	SI
		QPR	0,619	7,47	132 564	-3 950	12,07	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,155	9,96	33 409	-749	64,41	SI	RAR	0,000	320,00	33 409	-749	-	SI
		QPR	0,136	7,47	32 706	-492	54,80	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P10-P11**			
00166	P	RAR	0,704	9,96	108 591	5 627	14,14	SI	RAR	0,000	320,00	108 591	5 627	-	SI
		QPR	0,537	7,47	85 830	4 133	13,91	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,452	9,96	17 165	6 312	22,06	SI	RAR	4,117	320,00	17 165	6 312	77,72	SI
		QPR	0,331	7,47	12 203	4 645	22,57	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P12**			
04097	P	RAR	0,533	9,96	158 379	-908	18,70	SI	RAR	0,000	320,00	158 379	-908	-	SI
		QPR	0,459	7,47	139 077	-644	16,27	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,076	9,96	20 691	-151	NS	SI	RAR	0,000	320,00	20 691	-151	-	SI
		QPR	0,074	7,47	20 402	-122	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P14**			
00258	P	RAR	0,327	9,96	93 198	682	30,46	SI	RAR	0,000	320,00	93 198	682	-	SI
		QPR	0,291	7,47	83 277	594	25,64	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,075	9,96	2 373	1 079	NS	SI	RAR	0,731	320,00	2 373	1 079	NS	SI
		QPR	0,062	7,47	2 113	880	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P14-P15**			
04104	P	RAR	0,585	9,96	140 234	3 094	17,03	SI	RAR	0,000	320,00	140 234	3 094	-	SI
		QPR	0,516	7,47	126 899	2 563	14,47	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,131	9,96	28 661	609	76,05	SI	RAR	0,000	320,00	28 661	609	-	SI
		QPR	0,114	7,47	24 704	543	65,52	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P16-P17-P18**								**Parete P16-P17**			
01917	P	RAR	0,429	9,96	132 925	148	23,20	SI	RAR	0,000	320,00	132 925	148	-	SI
		QPR	0,390	7,47	120 926	128	19,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,105	9,96	28 120	-243	94,57	SI	RAR	0,000	320,00	28 120	-243	-	SI

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
		QPR	0,096	7,47	25 816	-219	77,46	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P16-P17-P18**								**Parete P17-P18**			
00168	P	RAR	0,553	9,96	130 499	2 086	18,00	SI	RAR	0,000	320,00	130 499	2 086	-	SI
		QPR	0,438	7,47	102 041	1 712	17,07	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,114	9,96	33 920	60	87,72	SI	RAR	0,000	320,00	33 920	60	-	SI
		QPR	0,083	7,47	24 644	51	90,05	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P20-P21**								**Parete P20-P21**			
01191	P	RAR	0,276	9,96	73 760	602	36,02	SI	RAR	0,000	320,00	73 760	602	-	SI
		QPR	0,226	7,47	60 323	493	33,03	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,039	9,96	6 047	317	NS	SI	RAR	0,000	320,00	6 047	317	-	SI
		QPR	0,032	7,47	4 697	261	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P1-P11**								**Parete P1-P11**			
00196	P	RAR	0,533	9,96	90 658	3 817	18,69	SI	RAR	0,000	320,00	90 658	3 817	-	SI
		QPR	0,418	7,47	73 572	2 869	17,86	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,031	9,96	-1 419	571	NS	SI	RAR	0,517	320,00	-1 419	571	NS	SI
		QPR	0,024	7,47	-977	432	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P2-P9-P16**								**Parete P2-P9**			
01013	P	RAR	0,295	9,96	57 743	-1 729	33,72	SI	RAR	0,000	320,00	57 743	-1 729	-	SI
		QPR	0,268	7,47	52 541	-1 559	27,89	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,092	9,96	5 318	-1 198	NS	SI	RAR	0,681	320,00	5 318	-1 198	NS	SI
		QPR	0,085	7,47	4 645	-1 111	88,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P2-P9-P16**								**Parete P9-P16**			
01097	P	RAR	0,369	9,96	90 438	-1 223	26,96	SI	RAR	0,000	320,00	90 438	-1 223	-	SI
		QPR	0,336	7,47	81 938	-1 124	22,25	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,066	9,96	5 411	-774	NS	SI	RAR	0,344	320,00	5 411	-774	NS	SI
		QPR	0,059	7,47	4 724	-701	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P5-P12**								**Parete P5-P12**			
00109	P	RAR	0,304	9,96	61 864	-8 560	32,74	SI	RAR	0,719	320,00	61 864	-8 560	NS	SI
		QPR	0,281	7,47	66 974	-7 058	26,55	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,051	9,96	-7 938	-2 988	NS	SI	RAR	1,134	320,00	-7 938	-2 988	NS	SI
		QPR	0,043	7,47	-5 910	-2 424	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P6-P13**								**Parete P6-P13**			
01055	P	RAR	0,295	9,96	55 770	167	33,81	SI	RAR	0,000	320,00	55 770	167	-	SI
		QPR	0,258	7,47	49 018	137	29,01	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,079	9,96	2 543	469	NS	SI	RAR	0,568	320,00	2 543	469	NS	SI
		QPR	0,063	7,47	2 248	364	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P7-P14**								**Parete P7-P14**			
04116	P	RAR	0,466	9,96	177 361	10 895	21,37	SI	RAR	0,000	320,00	177 361	10 895	-	SI
		QPR	0,403	7,47	164 096	8 325	18,52	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,101	9,96	33 428	1 848	98,25	SI	RAR	0,000	320,00	33 428	1 848	-	SI
		QPR	0,093	7,47	32 303	1 524	80,75	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P8-P15**								**Parete P8-P15**			
04100	P	RAR	0,490	9,96	210 079	-7 229	20,32	SI	RAR	0,000	320,00	210 079	-7 229	-	SI
		QPR	0,437	7,47	195 198	-5 666	17,09	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,114	9,96	35 099	-2 124	87,44	SI	RAR	0,000	320,00	35 099	-2 124	-	SI
		QPR	0,101	7,47	31 512	-1 863	73,74	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P10-P17-P20**								**Parete P10-P17**			
02003	P	RAR	0,428	9,96	129 677	-213	23,28	SI	RAR	0,000	320,00	129 677	-213	-	SI
		QPR	0,358	7,47	108 668	-173	20,85	SI	-	-	-	-	-	-	-

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
	S	RAR	0,004	9,96	-2 882	210	NS	SI	RAR	0,305	320,00	-2 882	210	NS	SI
		QPR	0,003	7,47	-2 207	168	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P10-P17-P20**								**Parete P17-P20**			
00299	P	RAR	0,320	9,96	82 628	-831	31,17	SI	RAR	0,000	320,00	82 628	-831	-	SI
		QPR	0,269	7,47	70 527	-642	27,82	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,392	9,96	40 002	-4 191	25,38	SI	RAR	1,345	320,00	40 002	-4 191	NS	SI
		QPR	0,305	7,47	29 972	-3 316	24,49	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo				**Parete P19-P21**								**Parete P19-P21**			
00173	P	RAR	0,532	9,96	160 673	191	18,72	SI	RAR	0,000	320,00	160 673	191	-	SI
		QPR	0,387	7,47	116 927	141	19,29	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,150	9,96	45 679	36	66,36	SI	RAR	0,000	320,00	45 679	36	-	SI
		QPR	0,109	7,47	33 288	28	68,23	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P2-P3**								**Parete P2-P3**			
01360	P	RAR	0,435	9,96	137 486	-34	22,89	SI	RAR	0,000	320,00	137 486	-34	-	SI
		QPR	0,407	7,47	128 780	-23	18,35	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,034	9,96	10 307	16	NS	SI	RAR	0,000	320,00	10 307	16	-	SI
		QPR	0,034	7,47	10 157	12	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P5-P6**			
00055	P	RAR	0,374	9,96	113 456	659	26,61	SI	RAR	0,000	320,00	113 456	659	-	SI
		QPR	0,360	7,47	109 788	593	20,76	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,024	9,96	6 261	57	NS	SI	RAR	0,000	320,00	6 261	57	-	SI
		QPR	0,021	7,47	5 478	54	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P6-P7**			
02083	P	RAR	0,490	9,96	154 760	-256	20,34	SI	RAR	0,000	320,00	154 760	-256	-	SI
		QPR	0,457	7,47	145 246	-200	16,33	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,126	9,96	39 896	-40	79,11	SI	RAR	0,000	320,00	39 896	-40	-	SI
		QPR	0,116	7,47	36 917	-32	64,28	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P7-P8**			
04147	P	RAR	0,682	9,96	186 059	-4 230	14,60	SI	RAR	0,000	320,00	186 059	-4 230	-	SI
		QPR	0,630	7,47	176 316	-3 627	11,87	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,124	9,96	22 984	-876	80,50	SI	RAR	0,000	320,00	22 984	-876	-	SI
		QPR	0,119	7,47	22 391	-825	62,84	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P9-P10**			
04164	P	RAR	0,715	9,96	178 161	-4 229	13,93	SI	RAR	0,000	320,00	178 161	-4 229	-	SI
		QPR	0,647	7,47	167 979	-3 427	11,55	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,135	9,96	27 194	-843	73,90	SI	RAR	0,000	320,00	27 194	-843	-	SI
		QPR	0,127	7,47	28 769	-624	58,90	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P10-P11**			
00093	P	RAR	0,868	9,96	164 106	5 368	11,48	SI	RAR	0,000	320,00	164 106	5 368	-	SI
		QPR	0,678	7,47	132 745	3 959	11,02	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,286	9,96	18 894	3 582	34,84	SI	RAR	1,892	320,00	18 894	3 582	NS	SI
		QPR	0,210	7,47	13 828	2 639	35,51	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P12**			
04136	P	RAR	0,671	9,96	233 290	-940	14,85	SI	RAR	0,000	320,00	233 290	-940	-	SI
		QPR	0,588	7,47	207 031	-686	12,69	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,110	9,96	29 466	-272	90,77	SI	RAR	0,000	320,00	29 466	-272	-	SI
		QPR	0,103	7,47	28 389	-216	72,56	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P14**			
01371	P	RAR	0,456	9,96	133 409	-396	21,84	SI	RAR	0,000	320,00	133 409	-396	-	SI

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
		QPR	0,412	7,47	120 341	-361	18,15	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,034	9,96	9 060	-71	NS	SI	RAR	0,000	320,00	9 060	-71	-	SI
		QPR	0,030	7,47	8 322	-52	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P12-P13-P14-P15**							**Parete P15-P14**						
04144	P	RAR	0,792	9,96	220 003	-4 469	12,58	SI	RAR	0,000	320,00	220 003	-4 469	-	SI
		QPR	0,709	7,47	201 252	-3 749	10,53	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,184	9,96	42 188	-872	54,09	SI	RAR	0,000	320,00	42 188	-872	-	SI
		QPR	0,167	7,47	38 117	-797	44,75	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P16-P17-P18**							**Parete P16-P17**						
04065	P	RAR	0,498	9,96	124 638	-1 509	20,00	SI	RAR	0,000	320,00	124 638	-1 509	-	SI
		QPR	0,441	7,47	111 312	-1 280	16,96	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,084	9,96	-166	-1 354	NS	SI	RAR	1,070	320,00	-166	-1 354	NS	SI
		QPR	0,074	7,47	465	-1 151	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P16-P17-P18**							**Parete P17-P18**						
00143	P	RAR	0,659	9,96	200 195	-179	15,11	SI	RAR	0,000	320,00	200 195	-179	-	SI
		QPR	0,522	7,47	159 139	-113	14,31	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,121	9,96	37 330	-7	82,15	SI	RAR	0,000	320,00	37 330	-7	-	SI
		QPR	0,088	7,47	27 176	-5	84,63	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P20-P21**							**Parete P20-P21**						
01106	P	RAR	0,520	9,96	149 816	634	19,15	SI	RAR	0,000	320,00	149 816	634	-	SI
		QPR	0,438	7,47	126 610	512	17,05	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,055	9,96	9 146	401	NS	SI	RAR	0,000	320,00	9 146	401	-	SI
		QPR	0,044	7,47	7 211	324	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P1-P11**							**Parete P1-P11**						
04062	P	RAR	0,607	9,96	134 376	-2 745	16,40	SI	RAR	0,000	320,00	134 376	-2 745	-	SI
		QPR	0,485	7,47	111 246	-1 985	15,41	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,216	9,96	21 411	-2 344	46,02	SI	RAR	0,799	320,00	21 411	-2 344	NS	SI
		QPR	0,159	7,47	15 785	-1 714	47,08	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P2-P9-P16**							**Parete P2-P9**						
01348	P	RAR	0,422	9,96	91 041	-2 076	23,59	SI	RAR	0,000	320,00	91 041	-2 076	-	SI
		QPR	0,398	7,47	85 683	-1 962	18,78	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,085	9,96	-2 199	-1 471	NS	SI	RAR	1,260	320,00	-2 199	-1 471	NS	SI
		QPR	0,082	7,47	-2 078	-1 419	90,75	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P2-P9-P16**							**Parete P9-P16**						
01348	P	RAR	0,398	9,96	88 814	-1 799	25,00	SI	RAR	0,000	320,00	88 814	-1 799	-	SI
		QPR	0,376	7,47	83 440	-1 717	19,87	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,057	9,96	-4 182	-1 132	NS	SI	RAR	1,097	320,00	-4 398	-1 127	NS	SI
		QPR	0,059	7,47	-3 893	-1 140	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P5-P12**							**Parete P5-P12**						
01443	P	RAR	0,464	9,96	169 372	6 560	21,48	SI	RAR	0,000	320,00	169 372	6 560	-	SI
		QPR	0,409	7,47	149 449	5 771	18,27	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,041	9,96	1 256	1 746	NS	SI	RAR	0,491	320,00	1 256	1 746	NS	SI
		QPR	0,036	7,47	473	1 575	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P6-P13**							**Parete P6-P13**						
00052	P	RAR	0,433	9,96	84 380	501	23,00	SI	RAR	0,000	320,00	84 380	501	-	SI
		QPR	0,403	7,47	77 456	502	18,55	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,041	9,96	745	266	NS	SI	RAR	0,368	320,00	735	266	NS	SI
		QPR	0,041	7,47	757	266	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo		**Parete P7-P14**							**Parete P7-P14**						

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
04152	P	RAR	0,597	9,96	301 462	9 311	16,68	SI	RAR	0,000	320,00	301 462	9 311	-	SI
		QPR	0,536	7,47	280 104	7 268	13,95	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,167	9,96	60 196	2 868	59,65	SI	RAR	0,000	320,00	60 196	2 868	-	SI
		QPR	0,153	7,47	57 499	2 427	48,71	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P8-P15**								**Parete P8-P15**			
04139	P	RAR	0,711	9,96	323 379	-8 580	14,01	SI	RAR	0,000	320,00	323 379	-8 580	-	SI
		QPR	0,652	7,47	303 506	-7 210	11,45	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,163	9,96	48 016	-3 239	61,17	SI	RAR	0,000	320,00	48 016	-3 239	-	SI
		QPR	0,149	7,47	43 837	-2 987	50,03	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P10-P17-P20**								**Parete P10-P17**			
04160	P	RAR	0,764	9,96	184 880	-3 058	13,04	SI	RAR	0,000	320,00	184 880	-3 058	-	SI
		QPR	0,661	7,47	162 562	-2 503	11,31	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,168	9,96	40 950	-562	59,36	SI	RAR	0,000	320,00	40 950	-562	-	SI
		QPR	0,136	7,47	33 327	-446	54,99	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P10-P17-P20**								**Parete P17-P20**			
01308	P	RAR	0,401	9,96	117 750	310	24,87	SI	RAR	0,000	320,00	117 750	310	-	SI
		QPR	0,357	7,47	105 325	252	20,94	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,031	9,96	8 024	84	NS	SI	RAR	0,000	320,00	8 024	84	-	SI
		QPR	0,027	7,47	6 541	95	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo				**Parete P19-P21**								**Parete P19-P21**			
00160	P	RAR	0,643	9,96	192 186	-330	15,50	SI	RAR	0,000	320,00	192 186	-330	-	SI
		QPR	0,517	7,47	154 904	-255	14,44	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,079	9,96	24 173	19	NS	SI	RAR	0,000	320,00	24 173	19	-	SI
		QPR	0,064	7,47	19 382	15	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P2-P3-P4**								**Parete P2-P3**			
00233	P	RAR	0,681	9,96	174 257	-3 626	14,62	SI	RAR	0,000	320,00	174 257	-3 626	-	SI
		QPR	0,646	7,47	165 355	-3 438	11,55	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,201	9,96	38 710	-1 253	49,43	SI	RAR	0,000	320,00	38 710	-1 253	-	SI
		QPR	0,191	7,47	36 768	-1 190	39,03	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P2-P3-P4**								**Parete P3-P4**			
04067	P	RAR	0,486	9,96	130 489	-1 599	20,49	SI	RAR	0,000	320,00	130 489	-1 599	-	SI
		QPR	0,447	7,47	120 011	-1 462	16,73	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,110	9,96	22 967	-565	90,73	SI	RAR	0,000	320,00	22 967	-565	-	SI
		QPR	0,102	7,47	21 406	-516	73,49	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P5-P6**			
00101	P	RAR	0,482	9,96	150 994	-2 819	20,66	SI	RAR	0,000	320,00	150 994	-2 819	-	SI
		QPR	0,468	7,47	147 269	-2 703	15,95	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,162	9,96	36 522	-876	61,33	SI	RAR	0,000	320,00	36 522	-876	-	SI
		QPR	0,157	7,47	35 576	-836	47,52	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P6-P7**			
01589	P	RAR	0,637	9,96	226 887	13	15,63	SI	RAR	0,000	320,00	226 887	13	-	SI
		QPR	0,613	7,47	218 359	-1	12,19	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,202	9,96	66 422	-5	49,42	SI	RAR	0,000	320,00	66 422	-5	-	SI
		QPR	0,193	7,47	63 556	-7	38,71	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P5-P6-P7-P8**								**Parete P7-P8**			
01753	P	RAR	0,835	9,96	294 534	2 169	11,92	SI	RAR	0,000	320,00	294 534	2 169	-	SI
		QPR	0,789	7,47	278 238	2 049	9,47	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,071	9,96	20 035	-96	NS	SI	RAR	0,000	320,00	20 035	-96	-	SI
		QPR	0,068	7,47	18 874	-104	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
Piano Terra				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P9-P10**			
01575	P	RAR	0,880	9,96	218 472	2 754	11,32	SI	RAR	0,000	320,00	218 472	2 754	-	SI
		QPR	0,802	7,47	200 921	2 425	9,31	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	9,96	-9 564	-15	-	SI	RAR	0,476	320,00	-9 564	-15	NS	SI
		QPR	0,000	7,47	-8 723	1	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P9-P10-P11**								**Parete P10-P11**			
00051	P	RAR	0,999	9,96	216 307	4 770	9,97	SI	RAR	0,000	320,00	216 307	4 770	-	SI
		QPR	0,795	7,47	177 970	3 498	9,39	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,199	9,96	18 967	2 196	50,01	SI	RAR	0,802	320,00	18 967	2 196	NS	SI
		QPR	0,146	7,47	13 959	1 610	51,10	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P12**			
04170	P	RAR	0,670	9,96	226 265	-2 839	14,87	SI	RAR	0,000	320,00	226 265	-2 839	-	SI
		QPR	0,617	7,47	208 756	-2 607	12,10	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,258	9,96	74 238	-568	38,66	SI	RAR	0,000	320,00	74 238	-568	-	SI
		QPR	0,237	7,47	68 367	-521	31,50	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P13-P14**			
00250	P	RAR	0,690	9,96	222 778	2 709	14,43	SI	RAR	0,000	320,00	222 778	2 709	-	SI
		QPR	0,625	7,47	202 343	2 421	11,95	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,207	9,96	50 556	795	48,15	SI	RAR	0,000	320,00	50 556	795	-	SI
		QPR	0,187	7,47	45 866	716	39,87	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P12-P13-P14-P15**								**Parete P15-P14**			
01721	P	RAR	0,791	9,96	272 058	292	12,59	SI	RAR	0,000	320,00	272 058	292	-	SI
		QPR	0,716	7,47	245 983	280	10,44	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,228	9,96	67 281	310	43,71	SI	RAR	0,000	320,00	67 281	310	-	SI
		QPR	0,205	7,47	60 192	290	36,51	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P16-P17-P18**								**Parete P16-P17**			
04075	P	RAR	0,654	9,96	162 076	-2 240	15,23	SI	RAR	0,000	320,00	162 076	-2 240	-	SI
		QPR	0,599	7,47	147 804	-2 081	12,47	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,156	9,96	31 882	-835	64,02	SI	RAR	0,000	320,00	31 882	-835	-	SI
		QPR	0,143	7,47	29 311	-775	52,06	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P16-P17-P18**								**Parete P17-P18**			
01412	P	RAR	0,804	9,96	246 066	124	12,39	SI	RAR	0,000	320,00	246 066	124	-	SI
		QPR	0,652	7,47	198 799	138	11,46	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,105	9,96	32 214	9	95,02	SI	RAR	0,000	320,00	32 214	9	-	SI
		QPR	0,076	7,47	23 240	8	98,66	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P20-P21**								**Parete P20-P21**			
00103	P	RAR	0,729	9,96	212 893	1 619	13,67	SI	RAR	0,000	320,00	212 893	1 619	-	SI
		QPR	0,631	7,47	183 996	1 418	11,84	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,175	9,96	45 437	449	56,90	SI	RAR	0,000	320,00	45 437	449	-	SI
		QPR	0,151	7,47	39 384	384	49,34	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P1-P4-P11**								**Parete P1-P4**			
00161	P	RAR	0,795	9,96	174 461	-4 431	12,53	SI	RAR	0,000	320,00	174 461	-4 431	-	SI
		QPR	0,691	7,47	158 427	-3 477	10,82	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,212	9,96	5 462	-3 095	47,01	SI	RAR	2,162	320,00	5 462	-3 095	NS	SI
		QPR	0,170	7,47	4 765	-2 462	43,97	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P1-P4-P11**								**Parete P4-P11**			
04073	P	RAR	0,804	9,96	216 413	-3 622	12,39	SI	RAR	0,000	320,00	216 413	-3 622	-	SI
		QPR	0,701	7,47	189 454	-3 123	10,65	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,232	9,96	49 215	-1 191	42,85	SI	RAR	0,000	320,00	49 215	-1 191	-	SI

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc} [N/mm²]	$\sigma_{cd,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at} [N/mm²]	$\sigma_{td,amm}$ [N/mm²]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	CS	Verificato
		QPR	0,203	7,47	43 220	-1 028	36,80	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P2-P9-P16**								**Parete P2-P9**			
00233	P	RAR	0,620	9,96	173 720	2 155	16,06	SI	RAR	0,000	320,00	173 720	2 155	-	SI
		QPR	0,589	7,47	164 873	2 049	12,69	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,177	9,96	42 604	662	56,24	SI	RAR	0,000	320,00	42 604	662	-	SI
		QPR	0,168	7,47	40 416	629	44,44	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P2-P9-P16**								**Parete P9-P16**			
00102	P	RAR	0,576	9,96	152 381	2 631	17,29	SI	RAR	0,000	320,00	152 381	2 631	-	SI
		QPR	0,544	7,47	145 514	2 389	13,73	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,171	9,96	36 442	866	58,20	SI	RAR	0,000	320,00	36 442	866	-	SI
		QPR	0,160	7,47	34 875	775	46,56	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P5-P12**								**Parete P5-P12**			
00249	P	RAR	0,562	9,96	320 755	6 300	17,73	SI	RAR	0,000	320,00	320 755	6 300	-	SI
		QPR	0,515	7,47	293 468	5 832	14,51	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,175	9,96	75 978	1 853	56,88	SI	RAR	0,000	320,00	75 978	1 853	-	SI
		QPR	0,161	7,47	69 781	1 709	46,40	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P6-P13**								**Parete P6-P13**			
00248	P	RAR	0,619	9,96	124 619	1 099	16,10	SI	RAR	0,000	320,00	124 619	1 099	-	SI
		QPR	0,571	7,47	114 848	1 020	13,09	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,188	9,96	30 084	369	53,09	SI	RAR	0,000	320,00	30 084	369	-	SI
		QPR	0,173	7,47	27 705	342	43,17	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P7-P14**								**Parete P7-P14**			
00250	P	RAR	0,776	9,96	372 206	-11 899	12,84	SI	RAR	0,000	320,00	372 206	-11 899	-	SI
		QPR	0,704	7,47	338 082	-10 739	10,62	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,234	9,96	83 265	-3 942	42,60	SI	RAR	0,000	320,00	83 265	-3 942	-	SI
		QPR	0,211	7,47	75 445	-3 544	35,36	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P8-P15**								**Parete P8-P15**			
01675	P	RAR	0,901	9,96	477 390	1 561	11,05	SI	RAR	0,000	320,00	477 390	1 561	-	SI
		QPR	0,835	7,47	443 767	1 329	8,94	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,046	9,96	23 464	-25	NS	SI	RAR	0,000	320,00	23 464	-25	-	SI
		QPR	0,043	7,47	21 791	9	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P10-P17-P20**								**Parete P10-P17**			
01538	P	RAR	0,846	9,96	244 430	910	11,78	SI	RAR	0,000	320,00	244 430	910	-	SI
		QPR	0,769	7,47	221 911	852	9,71	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,000	9,96	-11 759	47	-	SI	RAR	0,608	320,00	-11 759	47	NS	SI
		QPR	0,000	7,47	-10 696	48	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P10-P17-P20**								**Parete P17-P20**			
00242	P	RAR	0,531	9,96	157 879	-405	18,76	SI	RAR	0,000	320,00	157 879	-405	-	SI
		QPR	0,489	7,47	143 839	-458	15,27	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,124	9,96	36 171	-103	80,63	SI	RAR	0,000	320,00	36 171	-103	-	SI
		QPR	0,115	7,47	33 145	-128	64,79	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra				**Parete P19-P21**								**Parete P19-P21**			
00045	P	RAR	0,924	9,96	276 810	-451	10,78	SI	RAR	0,000	320,00	276 810	-451	-	SI
		QPR	0,766	7,47	229 858	-351	9,75	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,083	9,96	24 982	30	NS	SI	RAR	0,000	320,00	24 982	30	-	SI
		QPR	0,067	7,47	20 311	24	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:

Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

Nodo/ Tp_{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo / Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio / Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id_{Cmb}	σ_{cc}	$\sigma_{cd,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verificato	Id_{Cmb}	σ_{at}	$\sigma_{td,amm}$	N_{Ed}	M_{Ed}	CS	Verificato
			[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]				[N/mm²]	[N/mm²]	[N]	[N·m]		

Id_{Cmb} Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
σ_{cc} Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.
$\sigma_{cd,amm}$ Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
σ_{at} Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
$\sigma_{td,amm}$ Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto.
CS Coefficiente di Sicurezza (= $\sigma_{cd,\ amm}/\sigma_{cc}$; $\sigma_{td,\ amm}/\sigma_{at}$). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100).
Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta ($\sigma_{cc} \leq \sigma_{cd,amm}$; $\sigma_{at} \leq \sigma_{td,amm}$). [NO] = La verifica NON è soddisfatta ($\sigma_{cc} > \sigma_{cd,amm}$; $\sigma_{at} > \sigma_{td,amm}$).
Nota Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

EDIFICIO - VERIFICHE ALLO SLE DEGLI SPOSTAMENTI LATERALI RISPETTO ALL'ALTEZZA DELL'EDIFICIO

Edificio - Verifiche allo SLE degli spostamenti laterali rispetto all'altezza dell'edificio

Direzione X			Direzione Y		
CS	**δ_{max}**	**δ_{amm}**	**CS**	**δ_{max}**	**δ_{amm}**
	[cm]	[cm]		[cm]	[cm]
-	0,0000	3,0000	-	0,0000	3,0000

LEGENDA:

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

δ_{max} Spostamento allo SLE.

δ_{amm} Spostamento Differenziale ammissibile.