



AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

PROGETTO
PRELIMINARE



PROGETTO
DEFINITIVO



PROGETTO
ESECUTIVO



OGGETTO:

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

UBICAZIONE:

Località Santa Caterina - Reggio Calabria

COMMITTENTE:

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

CODICE CIG: 7121966045

CODICE CUP: G36D17000050001

PROGETTO STRUTTURALE

REV.	DATA	MODIFICA	DISEGNATORE / COMPILATORE
00	26/11/2018	Prima Emissione	Ing. Mariano Salvatore
			VERIFICATO DA:
			Ing. Carlo Carletti
			APPROVATO DA:
			Arch. Valentino Tropeano

CODICE D'IDENTIFICAZIONE

ELABORATO :

05/17-PS.TC08/00

Edificio A Polifunzionale

- Tabulati di calcolo – Tomo 8 di 10



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore CONCETTINO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Valentino TROPEANO

PROGETTISTA RESPONSABILE COORDINATORE Arch. Valentino TROPEANO

RESPONSABILI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Gianfranco PICARIELLO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Carlo CARLETTI

RESPONSABILE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Geol. Carmine MAZZAROTTI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Ing. Bruno MATTIA

RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Mauro GUERRIERO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE SICUREZZA

Arch. Patrizia GAMMA

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Antonio GRAZIANO

Ing. Lella Liana IMBRIANI

Ing. Mariano SALVATORE

Ing. Domenico DE MATTIA

Ing. Rosa LO PRIORE

Arch. Ivan GUERRIERO

Arch. Stanislao SACCARDO

Geom. Gennarino IANDIORIO

Geom. Franco IMBIMBO

Per.Ind. Antonio FESTA

CONSULENTI SCIENTIFICI

Prof. Ing. Luigi PETTI

Prof. Geol. Francesco Maria GUADAGNO

NODO 05 PIANO PRIMO
IPE450_675

Ove non diversamente specificato le dimensioni usate sono DaN e cm

Geometria elementi***Sezione trave***

Sezione	B(mm)	H(mm)	tbi(mm)	tbs(mm)	th(mm)
IPE450x675_alveolari con fori	190	675	14.6	14.6	9.4

Inclinazione trave 0 (°)

Distanza fazzoletto-ala sup. 3.60

Altezza fazzoletto 60.00

Fazzoletto

Acciaio S355: Fyk(t>40mm)=3350,Fyk(t<40mm)=3550,γM0=1.05,γM2=1.25

Lunghezza sulla trave Li=8.00

Lunghezza oltre la trave Le=1.50

Spessore t=1.20

Numero file di bulloni 1

Numero bulloni per fila 6

Proprietà trave/bulloni

a = distanza file dai bordi verticali del fazzoletto (mm)

a1 = Distanza file dai bordi orizzontali del fazzoletto (mm)

Bulloni classe 8.8: Ftb=8000,Fyb=6400,γM2=1.25

Acciaio S355: Fyk(t>40mm)=3350,Fyk(t<40mm)=3550,γM0=1.05,γM2=1.25

a(mm)	a1(mm)	Aresb(cmq)	Ø(mm)	Øfori(mm)
49	49	4.52	24	25.5

Caratteristiche

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)1	0	-13014	0
(A2019-2015)2	0	-17227	0
(A2019-2015)3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-I-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-II-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-III-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-1	0	-9572	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)(4+5)-IV-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-V-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-X-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-2	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-1	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-2	0	-9572	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)(4+5)-XII-3	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-4	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-5	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-6	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-7	0	-9572	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-8	0	-9572	0
(A2019-2015)(6+7)-I-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-I-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-II-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-III-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-V-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-3	0	-9319	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)(6+7)-VIII-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-X-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-8	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-1	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-2	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-3	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-4	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-5	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-6	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-7	0	-9319	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-8	0	-9319	0
(A2019-2015)1	0	-12850	0
(A2019-2015)2	0	-17064	0
(A2019-2015)3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-I-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-II-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-III-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-1	0	-9446	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)(4+5)-IV-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IV-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-V-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VI-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VII-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-IX-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-X-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-2	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XI-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-1	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-2	0	-9446	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)(4+5)-XII-3	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-4	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-5	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-6	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-7	0	-9446	0
(A2019-2015)(4+5)-XII-8	0	-9446	0
(A2019-2015)(6+7)-I-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-I-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-II-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-III-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IV-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-V-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VI-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VII-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-3	0	-9193	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2019-2015)(6+7)-VIII-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-VIII-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-IX-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-X-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XI-8	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-1	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-2	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-3	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-4	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-5	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-6	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-7	0	-9193	0
(A2019-2015)(6+7)-XII-8	0	-9193	0
(A2015-2009)1	0	-11272	0
(A2015-2009)2	0	-12335	0
(A2015-2009)3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-1	0	-8147	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2015-2009)(4+5)-IV-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-2	0	-8147	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2015-2009)(4+5)-XII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-3	0	-8147	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2015-2009)(6+7)-VIII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)1	0	-11272	0
(A2015-2009)2	0	-12335	0
(A2015-2009)3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-I-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-II-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-III-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-1	0	-8147	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2015-2009)(4+5)-IV-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IV-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-V-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-VIII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-IX-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-X-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-2	0	-8147	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2015-2009)(4+5)-XII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(4+5)-XII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-I-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-II-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-III-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IV-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-V-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-3	0	-8147	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2015-2009)(6+7)-VIII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-VIII-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-IX-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-X-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XI-8	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-1	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-2	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-3	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-4	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-5	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-6	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-7	0	-8147	0
(A2015-2009)(6+7)-XII-8	0	-8147	0
(A2009-2003)1	0	-12852	0
(A2009-2003)2	0	-17066	0
(A2009-2003)3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-I-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-II-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-III-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-1	0	-9447	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2003)(4+5)-IV-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-V-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-X-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-2	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-1	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-2	0	-9447	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2003)(4+5)-XII-3	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-4	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-5	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-6	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-7	0	-9447	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-8	0	-9447	0
(A2009-2003)(6+7)-I-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-I-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-II-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-III-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-V-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-3	0	-9195	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2003)(6+7)-VIII-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-X-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-8	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-1	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-2	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-3	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-4	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-5	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-6	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-7	0	-9195	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-8	0	-9195	0
(A2009-2003)1	0	-13016	0
(A2009-2003)2	0	-17230	0
(A2009-2003)3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-I-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-II-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-III-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-1	0	-9573	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2003)(4+5)-IV-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IV-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-V-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VI-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VII-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-IX-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-X-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-2	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XI-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-1	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-2	0	-9573	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2003)(4+5)-XII-3	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-4	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-5	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-6	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-7	0	-9573	0
(A2009-2003)(4+5)-XII-8	0	-9573	0
(A2009-2003)(6+7)-I-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-I-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-II-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-III-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IV-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-V-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VI-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VII-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-3	0	-9320	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2003)(6+7)-VIII-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-VIII-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-IX-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-X-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XI-8	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-1	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-2	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-3	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-4	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-5	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-6	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-7	0	-9320	0
(A2009-2003)(6+7)-XII-8	0	-9320	0
(A2020-2016)1	0	-13014	0
(A2020-2016)2	0	-17227	0
(A2020-2016)3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-I-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-II-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-III-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-1	0	-9572	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2020-2016)(4+5)-IV-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-V-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-X-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-2	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-1	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-2	0	-9572	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2020-2016)(4+5)-XII-3	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-4	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-5	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-6	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-7	0	-9572	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-8	0	-9572	0
(A2020-2016)(6+7)-I-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-I-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-II-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-III-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-V-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-3	0	-9319	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2020-2016)(6+7)-VIII-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-X-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-8	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-1	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-2	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-3	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-4	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-5	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-6	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-7	0	-9319	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-8	0	-9319	0
(A2020-2016)1	0	-12850	0
(A2020-2016)2	0	-17064	0
(A2020-2016)3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-I-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-II-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-III-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-1	0	-9446	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2020-2016)(4+5)-IV-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IV-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-V-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VI-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VII-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-IX-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-X-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-2	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XI-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-1	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-2	0	-9446	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2020-2016)(4+5)-XII-3	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-4	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-5	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-6	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-7	0	-9446	0
(A2020-2016)(4+5)-XII-8	0	-9446	0
(A2020-2016)(6+7)-I-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-I-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-II-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-III-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IV-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-V-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VI-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VII-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-3	0	-9193	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2020-2016)(6+7)-VIII-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-VIII-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-IX-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-X-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XI-8	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-1	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-2	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-3	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-4	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-5	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-6	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-7	0	-9193	0
(A2020-2016)(6+7)-XII-8	0	-9193	0
(A2016-2010)1	0	-11271	0
(A2016-2010)2	0	-12334	0
(A2016-2010)3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-1	0	-8146	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2010)(4+5)-IV-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-2	0	-8146	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2010)(4+5)-XII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-3	0	-8146	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2010)(6+7)-VIII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)1	0	-11271	0
(A2016-2010)2	0	-12334	0
(A2016-2010)3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-I-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-II-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-III-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-1	0	-8146	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2010)(4+5)-IV-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IV-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-V-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-VIII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-IX-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-X-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-2	0	-8146	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2010)(4+5)-XII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(4+5)-XII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-I-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-II-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-III-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IV-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-V-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-3	0	-8146	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2010)(6+7)-VIII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-VIII-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-IX-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-X-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XI-8	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-1	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-2	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-3	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-4	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-5	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-6	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-7	0	-8146	0
(A2016-2010)(6+7)-XII-8	0	-8146	0
(A2010-2004)1	0	-12824	0
(A2010-2004)2	0	-17037	0
(A2010-2004)3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-I-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-II-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-III-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-1	0	-9426	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2004)(4+5)-IV-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-V-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-X-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-2	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-1	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-2	0	-9426	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2004)(4+5)-XII-3	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-4	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-5	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-6	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-7	0	-9426	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-8	0	-9426	0
(A2010-2004)(6+7)-I-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-I-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-II-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-III-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-V-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-3	0	-9173	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2004)(6+7)-VIII-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-X-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-8	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-1	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-2	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-3	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-4	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-5	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-6	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-7	0	-9173	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-8	0	-9173	0
(A2010-2004)1	0	-13014	0
(A2010-2004)2	0	-17227	0
(A2010-2004)3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-I-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-II-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-III-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-1	0	-9572	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2004)(4+5)-IV-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IV-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-V-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VI-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VII-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-IX-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-X-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-2	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XI-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-1	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-2	0	-9572	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2004)(4+5)-XII-3	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-4	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-5	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-6	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-7	0	-9572	0
(A2010-2004)(4+5)-XII-8	0	-9572	0
(A2010-2004)(6+7)-I-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-I-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-II-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-III-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IV-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-V-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VI-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VII-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-3	0	-9319	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2004)(6+7)-VIII-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-VIII-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-IX-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-X-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XI-8	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-1	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-2	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-3	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-4	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-5	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-6	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-7	0	-9319	0
(A2010-2004)(6+7)-XII-8	0	-9319	0
(A2021-2017)1	0	-13874	0
(A2021-2017)2	0	-18366	0
(A2021-2017)3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-I-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-II-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-III-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-1	0	-10205	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2021-2017)(4+5)-IV-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-V-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-X-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-2	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-1	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-2	0	-10205	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2021-2017)(4+5)-XII-3	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-4	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-5	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-6	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-7	0	-10205	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-8	0	-10205	0
(A2021-2017)(6+7)-I-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-I-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-II-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-III-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-V-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-3	0	-9935	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2021-2017)(6+7)-VIII-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-X-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-8	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-1	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-2	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-3	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-4	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-5	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-6	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-7	0	-9935	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-8	0	-9935	0
(A2021-2017)1	0	-13699	0
(A2021-2017)2	0	-18190	0
(A2021-2017)3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-I-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-II-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-III-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-1	0	-10070	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2021-2017)(4+5)-IV-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IV-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-V-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VI-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VII-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-VIII-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-IX-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-X-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-2	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XI-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-1	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-2	0	-10070	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2021-2017)(4+5)-XII-3	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-4	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-5	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-6	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-7	0	-10070	0
(A2021-2017)(4+5)-XII-8	0	-10070	0
(A2021-2017)(6+7)-I-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-I-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-II-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-III-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IV-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-V-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VI-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VII-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-3	0	-9800	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2021-2017)(6+7)-VIII-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-VIII-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-IX-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-X-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XI-8	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-1	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-2	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-3	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-4	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-5	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-6	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-7	0	-9800	0
(A2021-2017)(6+7)-XII-8	0	-9800	0
(A2017-2011)1	0	-15867	0
(A2017-2011)2	0	-18806	0
(A2017-2011)3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-1	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2011)(4+5)-IV-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-2	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2011)(4+5)-XII-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(6+7)-I-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-3	0	-11252	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2011)(6+7)-VIII-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-8	0	-11252	0
(A2017-2011)1	0	-15867	0
(A2017-2011)2	0	-18806	0
(A2017-2011)3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-I-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-II-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-III-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-1	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2011)(4+5)-IV-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IV-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-V-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VI-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VII-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-VIII-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-IX-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-X-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-2	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XI-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-1	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-2	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2011)(4+5)-XII-3	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-4	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-5	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-6	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-7	0	-11396	0
(A2017-2011)(4+5)-XII-8	0	-11396	0
(A2017-2011)(6+7)-I-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-I-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-II-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-III-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IV-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-V-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VI-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VII-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-3	0	-11252	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2011)(6+7)-VIII-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-VIII-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-IX-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-X-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XI-8	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-1	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-2	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-3	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-4	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-5	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-6	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-7	0	-11252	0
(A2017-2011)(6+7)-XII-8	0	-11252	0
(A2014-2008)1	0	-15867	0
(A2014-2008)2	0	-18806	0
(A2014-2008)3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-1	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2008)(4+5)-IV-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-2	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2008)(4+5)-XII-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(6+7)-I-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-3	0	-11252	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2008)(6+7)-VIII-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-8	0	-11252	0
(A2014-2008)1	0	-15867	0
(A2014-2008)2	0	-18806	0
(A2014-2008)3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-I-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-II-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-III-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-1	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2008)(4+5)-IV-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IV-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-V-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VI-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VII-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-VIII-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-IX-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-X-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-2	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XI-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-1	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-2	0	-11396	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2008)(4+5)-XII-3	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-4	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-5	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-6	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-7	0	-11396	0
(A2014-2008)(4+5)-XII-8	0	-11396	0
(A2014-2008)(6+7)-I-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-I-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-II-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-III-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IV-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-V-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VI-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VII-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-3	0	-11252	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2008)(6+7)-VIII-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-VIII-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-IX-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-X-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XI-8	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-1	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-2	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-3	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-4	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-5	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-6	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-7	0	-11252	0
(A2014-2008)(6+7)-XII-8	0	-11252	0
(A2008-2002)1	0	-13699	0
(A2008-2002)2	0	-18190	0
(A2008-2002)3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-I-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-II-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-III-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-1	0	-10070	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2002)(4+5)-IV-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-V-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-X-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-2	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-1	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-2	0	-10070	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2002)(4+5)-XII-3	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-4	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-5	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-6	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-7	0	-10070	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-8	0	-10070	0
(A2008-2002)(6+7)-I-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-I-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-II-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-III-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-V-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-3	0	-9800	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2002)(6+7)-VIII-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-X-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-8	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-1	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-2	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-3	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-4	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-5	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-6	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-7	0	-9800	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-8	0	-9800	0
(A2008-2002)1	0	-13874	0
(A2008-2002)2	0	-18366	0
(A2008-2002)3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-I-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-II-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-III-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-1	0	-10205	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2002)(4+5)-IV-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IV-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-V-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VI-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VII-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-VIII-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-IX-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-X-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-2	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XI-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-1	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-2	0	-10205	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2002)(4+5)-XII-3	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-4	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-5	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-6	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-7	0	-10205	0
(A2008-2002)(4+5)-XII-8	0	-10205	0
(A2008-2002)(6+7)-I-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-I-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-II-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-III-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IV-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-V-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VI-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VII-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-3	0	-9935	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2002)(6+7)-VIII-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-VIII-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-IX-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-X-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XI-8	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-1	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-2	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-3	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-4	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-5	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-6	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-7	0	-9935	0
(A2008-2002)(6+7)-XII-8	0	-9935	0
(A2013-2007)1	0	-9581	0
(A2013-2007)2	0	-11707	0
(A2013-2007)3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-1	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2007)(4+5)-IV-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-2	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2007)(4+5)-XII-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(6+7)-I-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-3	0	-6724	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2007)(6+7)-VIII-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-8	0	-6724	0
(A2013-2007)1	0	-9581	0
(A2013-2007)2	0	-11707	0
(A2013-2007)3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-I-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-II-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-III-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-1	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2007)(4+5)-IV-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IV-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-V-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VI-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VII-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-IX-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-X-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-2	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XI-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-1	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-2	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2007)(4+5)-XII-3	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-4	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-5	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-6	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-7	0	-6852	0
(A2013-2007)(4+5)-XII-8	0	-6852	0
(A2013-2007)(6+7)-I-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-I-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-II-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-III-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IV-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-V-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VI-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VII-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-3	0	-6724	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2007)(6+7)-VIII-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-VIII-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-IX-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-X-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-1	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-2	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-3	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-4	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-5	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-6	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-7	0	-6724	0
(A2013-2007)(6+7)-XII-8	0	-6724	0
(A2007-2001)1	0	-9491	0
(A2007-2001)2	0	-11598	0
(A2007-2001)3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-I-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-II-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-III-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-1	0	-6788	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2001)(4+5)-IV-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-V-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-X-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-2	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-1	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-2	0	-6788	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2001)(4+5)-XII-3	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-4	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-5	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-6	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-7	0	-6788	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-8	0	-6788	0
(A2007-2001)(6+7)-I-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-I-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-II-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-III-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-V-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-3	0	-6661	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2001)(6+7)-VIII-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-X-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-8	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-1	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-2	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-3	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-4	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-5	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-6	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-7	0	-6661	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-8	0	-6661	0
(A2007-2001)1	0	-9573	0
(A2007-2001)2	0	-11679	0
(A2007-2001)3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-I-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-II-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-III-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-1	0	-6851	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2001)(4+5)-IV-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IV-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-V-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VI-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VII-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-IX-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-X-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-2	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XI-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-1	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-2	0	-6851	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2001)(4+5)-XII-3	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-4	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-5	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-6	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-7	0	-6851	0
(A2007-2001)(4+5)-XII-8	0	-6851	0
(A2007-2001)(6+7)-I-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-I-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-II-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-III-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IV-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-V-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VI-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VII-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-3	0	-6724	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2001)(6+7)-VIII-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-VIII-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-IX-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-X-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-1	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-2	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-3	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-4	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-5	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-6	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-7	0	-6724	0
(A2007-2001)(6+7)-XII-8	0	-6724	0
(A2018-2022)1	0	-9491	0
(A2018-2022)2	0	-11598	0
(A2018-2022)3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-I-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-II-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-III-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-1	0	-6788	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2018-2022)(4+5)-IV-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-V-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-X-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-2	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-1	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-2	0	-6788	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2018-2022)(4+5)-XII-3	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-4	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-5	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-6	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-7	0	-6788	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-8	0	-6788	0
(A2018-2022)(6+7)-I-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-I-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-II-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-III-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-V-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-3	0	-6661	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2018-2022)(6+7)-VIII-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-X-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-8	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-1	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-2	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-3	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-4	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-5	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-6	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-7	0	-6661	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-8	0	-6661	0
(A2018-2022)1	0	-9573	0
(A2018-2022)2	0	-11679	0
(A2018-2022)3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-I-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-II-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-III-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-1	0	-6851	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2018-2022)(4+5)-IV-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IV-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-V-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VI-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VII-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-IX-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-X-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-2	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XI-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-1	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-2	0	-6851	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2018-2022)(4+5)-XII-3	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-4	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-5	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-6	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-7	0	-6851	0
(A2018-2022)(4+5)-XII-8	0	-6851	0
(A2018-2022)(6+7)-I-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-I-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-II-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-III-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IV-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-V-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VI-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VII-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-3	0	-6724	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2018-2022)(6+7)-VIII-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-VIII-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-IX-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-X-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-1	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-2	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-3	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-4	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-5	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-6	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-7	0	-6724	0
(A2018-2022)(6+7)-XII-8	0	-6724	0
(A2012-2018)1	0	-9581	0
(A2012-2018)2	0	-11707	0
(A2012-2018)3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-1	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2018)(4+5)-IV-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-2	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2018)(4+5)-XII-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(6+7)-I-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-3	0	-6724	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2018)(6+7)-VIII-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-8	0	-6724	0
(A2012-2018)1	0	-9581	0
(A2012-2018)2	0	-11707	0
(A2012-2018)3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-I-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-II-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-III-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-1	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2018)(4+5)-IV-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IV-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-V-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VI-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VII-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-IX-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-X-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-2	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XI-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-1	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-2	0	-6852	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2018)(4+5)-XII-3	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-4	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-5	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-6	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-7	0	-6852	0
(A2012-2018)(4+5)-XII-8	0	-6852	0
(A2012-2018)(6+7)-I-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-I-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-II-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-III-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IV-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-V-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VI-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VII-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-3	0	-6724	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2018)(6+7)-VIII-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-VIII-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-IX-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-X-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-1	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-2	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-3	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-4	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-5	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-6	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-7	0	-6724	0
(A2012-2018)(6+7)-XII-8	0	-6724	0

Coefficiente sicurezza minimo 4.2567 **Verificato****Collegamento trave**

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
	DaN	DaN		DaN	DaN		DaN	DaN		
	Bulloni			Rifoll.Fazz.			Rifoll.Trave			
(A2019-2015)1	17357	2396	7.2	18816	1198	15.7	14739	2396	6.2	6.15
(A2019-2015)2	17357	3172	5.5	18816	1586	11.9	14739	3172	4.6	4.65
(A2019-2015)3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-I-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-II-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-III-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2019-2015)(4+5)-III-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36

[illegible]

$(-1.000 \pm 0.000)(+0.000)$	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-0.999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-0.999

(1999-2000)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2015-2009)(6+7)-VIII-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-VIII-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-VIII-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-VIII-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-IX-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-X-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XI-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(6+7)-XII-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)1	17357	2075	8.4	18816	1038	18.1	14739	2075	7.1	7.10
(A2015-2009)2	17357	2271	7.6	18816	1136	16.6	14739	2271	6.5	6.49
(A2015-2009)3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-I-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2015-2009)(4+5)-II-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
5										
(A2009-2003)(4+5)-VII-6	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VII-7	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VII-8	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-1	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-2	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-3	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-4	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-5	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-6	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-7	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-VIII-8	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-1	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-2	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-3	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-4	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-5	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-6	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-7	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-IX-8	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-1	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-2	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-3	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-4	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-5	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-6	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-7	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-X-8	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-1	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-2	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-3	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-4	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-5	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-6	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-7	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XI-8	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-1	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-2	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-3	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-4	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-5	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-6	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-7	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(4+5)-XII-8	17357	1763	9.8	18816	881	21.3	14739	1763	8.4	8.36
(A2009-2003)(6+7)-I-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-I-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-I-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-3										
(A2009-2003)(6+7)-VIII-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-VIII-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-VIII-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-VIII-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-VIII-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-IX-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-X-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XI-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2009-2003)(6+7)-XII-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2020-2016)1	17357	2396	7.2	18816	1198	15.7	14739	2396	6.2	6.15
(A2020-2016)2	17357	3172	5.5	18816	1586	11.9	14739	3172	4.6	4.65
(A2020-2016)3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-I-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-II-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-II-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-II-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2020-2016)(4+5)-II-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2016-2010)(6+7)-VIII-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-VIII-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-VIII-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-VIII-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-VIII-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-VIII-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-VIII-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-IX-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-X-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XI-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(6+7)-XII-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)1	17357	2075	8.4	18816	1038	18.1	14739	2075	7.1	7.10
(A2016-2010)2	17357	2271	7.6	18816	1135	16.6	14739	2271	6.5	6.49
(A2016-2010)3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-2	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-3	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-4	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-5	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-6	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-7	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-I-8	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83
(A2016-2010)(4+5)-II-1	17357	1500	11.6	18816	750	25.1	14739	1500	9.8	9.83

$(-12000, -2000)$	$(-9000, -1000)$	$(-6000, 0)$	$(-3000, 1000)$	$(0, 2000)$	$(3000, 3000)$	$(6000, 4000)$	$(9000, 5000)$	$(12000, 6000)$	$(15000, 7000)$	$(18000, 8000)$	$(21000, 9000)$	$(24000, 10000)$

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
2										
(A2010-2004)(4+5)-VII-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VII-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VII-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VII-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VII-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VII-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-VIII-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-IX-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-X-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-7	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XI-8	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-1	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-2	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-3	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-4	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-5	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-6	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36
(A2010-2004)(4+5)-XII-	17357	1762	9.8	18816	881	21.4	14739	1762	8.4	8.36

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
8										
(A2010-2004)(6+7)-VIII-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-VIII-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-IX-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-X-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XI-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-1	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-2	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-3	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-4	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-5	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-6	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-7	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2010-2004)(6+7)-XII-8	17357	1716	10.1	18816	858	21.9	14739	1716	8.6	8.59
(A2021-2017)1	17357	2555	6.8	18816	1277	14.7	14739	2555	5.8	5.77
(A2021-2017)2	17357	3382	5.1	18816	1691	11.1	14739	3382	4.4	4.36
(A2021-2017)3	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84
(A2021-2017)(4+5)-I-1	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84
(A2021-2017)(4+5)-I-2	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84
(A2021-2017)(4+5)-I-3	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84
(A2021-2017)(4+5)-I-4	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84
(A2021-2017)(4+5)-I-5	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84
(A2021-2017)(4+5)-I-6	17357	1879	9.2	18816	939	20.0	14739	1879	7.8	7.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

$(\frac{1}{10} - \frac{1}{10^2}) (\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2})$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^4}$	$\frac{1}{10^5}$	$\frac{1}{10^6}$	$\frac{1}{10^7}$	$\frac{1}{10^8}$	$\frac{1}{10^9}$	$\frac{1}{10^{10}}$

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2017-2011)(6+7)-VII-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VII-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-VIII-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-IX-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-X-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XI-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)(6+7)-XII-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2017-2011)1	17357	2921	5.9	18816	1461	12.9	14739	2921	5.0	5.05
(A2017-2011)2	17357	3463	5.0	18816	1731	10.9	14739	3463	4.3	4.26
(A2017-2011)3	17357	2098	8.3	18816	1049	17.9	14739	2098	7.0	7.02
(A2017-2011)(4+5)-I-1	17357	2098	8.3	18816	1049	17.9	14739	2098	7.0	7.02
(A2017-2011)(4+5)-I-2	17357	2098	8.3	18816	1049	17.9	14739	2098	7.0	7.02
(A2017-2011)(4+5)-I-3	17357	2098	8.3	18816	1049	17.9	14739	2098	7.0	7.02

[illegible]

(1987-1990) (1991)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
5										
(A2014-2008)(6+7)-VII-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VII-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VII-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-VIII-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-IX-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-X-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XI-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-1	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-2	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-3	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-4	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-5	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-6	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-7	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2014-2008)(6+7)-XII-8	17357	2072	8.4	18816	1036	18.2	14739	2072	7.1	7.11
(A2008-2002)1	17357	2522	6.9	18816	1261	14.9	14739	2522	5.8	5.84
(A2008-2002)2	17357	3349	5.2	18816	1675	11.2	14739	3349	4.4	4.40
(A2008-2002)3	17357	1854	9.4	18816	927	20.3	14739	1854	7.9	7.95

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$(-12000, -2000) \cap (-5) = \emptyset$	-12000	-1000	-500	-2000	-100	500	12000	1000	500	100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
5										
(A2012-2018)(4+5)-VII-6	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VII-7	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VII-8	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-1	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-2	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-3	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-4	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-5	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-6	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-7	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-VIII-8	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-1	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-2	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-3	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-4	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-5	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-6	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-7	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-IX-8	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-1	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-2	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-3	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-4	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-5	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-6	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-7	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-X-8	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-1	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-2	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-3	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-4	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-5	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-6	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-7	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XI-8	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-1	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-2	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-3	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-4	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-5	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-6	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-7	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(4+5)-XII-8	17357	1262	13.8	18816	631	29.8	14739	1262	11.7	11.7
(A2012-2018)(6+7)-I-1	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-I-2	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-I-3	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9

[illegible]

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-3										
(A2012-2018)(6+7)-VIII-4	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-VIII-5	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-VIII-6	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-VIII-7	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-VIII-8	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-1	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-2	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-3	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-4	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-5	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-6	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-7	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-IX-8	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-1	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-2	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-3	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-4	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-5	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-6	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-7	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-X-8	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-1	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-2	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-3	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-4	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-5	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-6	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-7	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XI-8	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-1	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-2	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-3	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-4	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-5	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-6	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-7	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9
(A2012-2018)(6+7)-XII-8	17357	1238	14.0	18816	619	30.4	14739	1238	11.9	11.9

Tensioni sezione ridotta trave

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
	DaN/cm ²	DaN/cm ²	DaN/cm ²	
(A2019-2015)1	9	265	459	7.36
(A2019-2015)2	11	351	608	5.56
(A2019-2015)3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-6	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2019-2015)(4+5)-I-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-I-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-II-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-III-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IV-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-V-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VI-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VII-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-VIII-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-IX-7	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2019-2015)(4+5)-IX-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-X-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XI-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-1	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-2	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-3	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-4	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-5	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-6	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-7	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(4+5)-XII-8	6	195	338	10.0
(A2019-2015)(6+7)-I-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-I-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-II-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-III-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IV-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-V-8	6	190	329	10.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2019-2015)(6+7)-VI-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VI-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VII-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-VIII-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-IX-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-X-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XI-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-1	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-2	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-3	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-4	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-5	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-6	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-7	6	190	329	10.3
(A2019-2015)(6+7)-XII-8	6	190	329	10.3
(A2019-2015)1	8	262	454	7.45
(A2019-2015)2	11	348	602	5.61
(A2019-2015)3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-6	6	193	333	10.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2019-2015)(4+5)-I-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-I-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-II-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-III-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IV-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-V-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VI-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VII-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-VIII-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-IX-7	6	193	333	10.1

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2019-2015)(4+5)-IX-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-X-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XI-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-1	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-2	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-3	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-4	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-5	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-6	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-7	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(4+5)-XII-8	6	193	333	10.1
(A2019-2015)(6+7)-I-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-I-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-II-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-III-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IV-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-V-8	6	187	325	10.4

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2019-2015)(6+7)-VI-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VI-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VII-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-VIII-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-IX-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-X-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XI-8	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-1	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-2	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-3	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-4	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-5	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-6	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-7	6	187	325	10.4
(A2019-2015)(6+7)-XII-8	6	187	325	10.4
(A2015-2009)1	7	230	398	8.50
(A2015-2009)2	8	251	435	7.76
(A2015-2009)3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-6	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2015-2009)(4+5)-I-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-7	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2015-2009)(4+5)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-8	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2015-2009)(6+7)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)1	7	230	398	8.50
(A2015-2009)2	8	251	435	7.76
(A2015-2009)3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-6	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2015-2009)(4+5)-I-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-I-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-II-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-III-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-V-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-IX-7	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2015-2009)(4+5)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-X-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(4+5)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-I-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-II-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-III-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-V-8	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2015-2009)(6+7)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-X-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2015-2009)(6+7)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2009-2003)1	8	262	454	7.45
(A2009-2003)2	11	348	603	5.61
(A2009-2003)3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-6	6	193	334	10.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2003)(4+5)-I-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-I-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-II-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-III-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IV-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-V-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VI-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VII-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-VIII-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-IX-7	6	193	334	10.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2003)(4+5)-IX-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-X-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XI-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-1	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-2	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-3	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-4	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-5	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-6	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-7	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(4+5)-XII-8	6	193	334	10.1
(A2009-2003)(6+7)-I-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-I-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-II-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-III-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IV-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-V-8	6	187	325	10.4

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2009-2003)(6+7)-VI-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VI-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VII-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-VIII-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-IX-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-X-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XI-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-1	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-2	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-3	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-4	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-5	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-6	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-7	6	187	325	10.4
(A2009-2003)(6+7)-XII-8	6	187	325	10.4
(A2009-2003)1	9	265	460	7.36
(A2009-2003)2	11	351	608	5.56
(A2009-2003)3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-6	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2003)(4+5)-I-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-I-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-II-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-III-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IV-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-V-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VI-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VII-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-VIII-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-IX-7	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2003)(4+5)-IX-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-X-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XI-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-1	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-2	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-3	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-4	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-5	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-6	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-7	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(4+5)-XII-8	6	195	338	10.0
(A2009-2003)(6+7)-I-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-I-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-II-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-III-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IV-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-V-8	6	190	329	10.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2003)(6+7)-VI-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VI-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VII-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-VIII-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-IX-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-X-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XI-8	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-1	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-2	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-3	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-4	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-5	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-6	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-7	6	190	329	10.3
(A2009-2003)(6+7)-XII-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)1	9	265	459	7.36
(A2020-2016)2	11	351	608	5.56
(A2020-2016)3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-6	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2020-2016)(4+5)-I-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-I-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-II-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-III-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IV-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-V-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VI-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VII-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-VIII-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-IX-7	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2020-2016)(4+5)-IX-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-X-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XI-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-1	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-2	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-3	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-4	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-5	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-6	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-7	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(4+5)-XII-8	6	195	338	10.0
(A2020-2016)(6+7)-I-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-I-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-II-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-III-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IV-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-V-8	6	190	329	10.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2020-2016)(6+7)-VI-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VI-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VII-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-VIII-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-IX-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-X-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XI-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-1	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-2	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-3	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-4	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-5	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-6	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-7	6	190	329	10.3
(A2020-2016)(6+7)-XII-8	6	190	329	10.3
(A2020-2016)1	8	262	454	7.45
(A2020-2016)2	11	348	602	5.61
(A2020-2016)3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-6	6	193	333	10.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2020-2016)(4+5)-I-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-I-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-II-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-III-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IV-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-V-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VI-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VII-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-VIII-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-IX-7	6	193	333	10.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2020-2016)(4+5)-IX-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-X-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XI-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-1	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-2	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-3	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-4	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-5	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-6	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-7	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(4+5)-XII-8	6	193	333	10.1
(A2020-2016)(6+7)-I-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-I-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-II-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-III-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IV-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-V-8	6	187	325	10.4

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2020-2016)(6+7)-VI-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VI-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VII-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-VIII-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-IX-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-X-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XI-8	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-1	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-2	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-3	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-4	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-5	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-6	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-7	6	187	325	10.4
(A2020-2016)(6+7)-XII-8	6	187	325	10.4
(A2016-2010)1	7	230	398	8.50
(A2016-2010)2	8	251	435	7.76
(A2016-2010)3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-6	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2010)(4+5)-I-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-7	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2010)(4+5)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-8	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2010)(6+7)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)1	7	230	398	8.50
(A2016-2010)2	8	251	435	7.76
(A2016-2010)3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-6	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2010)(4+5)-I-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-I-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-II-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-III-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-V-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-IX-7	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2010)(4+5)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-X-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(4+5)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-I-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-II-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-III-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IV-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-V-8	5	166	288	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2010)(6+7)-VI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-VIII-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-IX-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-X-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XI-8	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-1	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-2	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-3	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-4	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-5	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-6	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-7	5	166	288	11.8
(A2016-2010)(6+7)-XII-8	5	166	288	11.8
(A2010-2004)1	8	261	453	7.47
(A2010-2004)2	11	347	602	5.62
(A2010-2004)3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-6	6	192	333	10.2

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2010-2004)(4+5)-I-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-I-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-II-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-III-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IV-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-V-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VI-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VII-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-VIII-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-IX-7	6	192	333	10.2

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2010-2004)(4+5)-IX-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-X-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XI-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-1	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-2	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-3	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-4	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-5	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-6	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-7	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(4+5)-XII-8	6	192	333	10.2
(A2010-2004)(6+7)-I-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-I-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-II-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-III-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IV-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-V-8	6	187	324	10.4

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2010-2004)(6+7)-VI-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VI-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VII-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-VIII-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-IX-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-X-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XI-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-1	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-2	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-3	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-4	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-5	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-6	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-7	6	187	324	10.4
(A2010-2004)(6+7)-XII-8	6	187	324	10.4
(A2010-2004)1	9	265	459	7.36
(A2010-2004)2	11	351	608	5.56
(A2010-2004)3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-6	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2010-2004)(4+5)-I-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-I-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-II-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-III-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IV-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-V-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VI-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VII-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-VIII-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-IX-7	6	195	338	10.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2010-2004)(4+5)-IX-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-X-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XI-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-1	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-2	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-3	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-4	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-5	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-6	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-7	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(4+5)-XII-8	6	195	338	10.0
(A2010-2004)(6+7)-I-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-I-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-II-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-III-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IV-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-V-8	6	190	329	10.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2010-2004)(6+7)-VI-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VI-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VII-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-VIII-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-IX-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-X-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XI-8	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-1	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-2	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-3	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-4	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-5	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-6	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-7	6	190	329	10.3
(A2010-2004)(6+7)-XII-8	6	190	329	10.3
(A2021-2017)1	9	283	490	6.90
(A2021-2017)2	12	374	648	5.21
(A2021-2017)3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-6	7	208	360	9.38

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2021-2017)(4+5)-I-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-I-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-II-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-III-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IV-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-V-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VI-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VII-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-VIII-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-IX-7	7	208	360	9.38

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2021-2017)(4+5)-IX-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-X-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XI-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-1	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-2	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-3	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-4	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-5	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-6	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-7	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(4+5)-XII-8	7	208	360	9.38
(A2021-2017)(6+7)-I-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-I-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-II-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-III-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IV-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-V-8	7	202	351	9.64

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2021-2017)(6+7)-VI-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VI-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VII-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-VIII-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-IX-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-X-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XI-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-1	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-2	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-3	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-4	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-5	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-6	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-7	7	202	351	9.64
(A2021-2017)(6+7)-XII-8	7	202	351	9.64
(A2021-2017)1	9	279	484	6.99
(A2021-2017)2	12	371	642	5.26
(A2021-2017)3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-6	7	205	356	9.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2021-2017)(4+5)-I-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-I-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-II-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-III-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IV-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-V-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VI-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VII-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-VIII-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-IX-7	7	205	356	9.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2021-2017)(4+5)-IX-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-X-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XI-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-1	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-2	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-3	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-4	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-5	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-6	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-7	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(4+5)-XII-8	7	205	356	9.51
(A2021-2017)(6+7)-I-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-I-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-II-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-III-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IV-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-V-8	6	200	346	9.77

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2021-2017)(6+7)-VI-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VI-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VII-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-VIII-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-IX-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-X-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XI-8	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-1	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-2	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-3	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-4	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-5	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-6	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-7	6	200	346	9.77
(A2021-2017)(6+7)-XII-8	6	200	346	9.77
(A2017-2011)1	10	323	560	6.04
(A2017-2011)2	12	383	664	5.09
(A2017-2011)3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-6	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2017-2011)(4+5)-I-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-7	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2017-2011)(4+5)-IX-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(6+7)-I-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-8	7	229	397	8.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2017-2011)(6+7)-VI-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)1	10	323	560	6.04
(A2017-2011)2	12	383	664	5.09
(A2017-2011)3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-6	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2017-2011)(4+5)-I-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-I-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-II-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-III-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IV-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-V-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VI-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VII-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-VIII-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-IX-7	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2017-2011)(4+5)-IX-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-X-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XI-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-1	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-2	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-3	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-4	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-5	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-6	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-7	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(4+5)-XII-8	7	232	402	8.40
(A2017-2011)(6+7)-I-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-I-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-II-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-III-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IV-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-V-8	7	229	397	8.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2017-2011)(6+7)-VI-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VI-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VII-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-VIII-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-IX-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-X-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XI-8	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-1	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-2	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-3	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-4	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-5	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-6	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-7	7	229	397	8.51
(A2017-2011)(6+7)-XII-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)1	10	323	560	6.04
(A2014-2008)2	12	383	664	5.09
(A2014-2008)3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-6	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2014-2008)(4+5)-I-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-7	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2014-2008)(4+5)-IX-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(6+7)-I-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-8	7	229	397	8.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2014-2008)(6+7)-VI-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)1	10	323	560	6.04
(A2014-2008)2	12	383	664	5.09
(A2014-2008)3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-6	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2014-2008)(4+5)-I-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-I-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-II-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-III-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IV-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-V-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VI-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VII-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-VIII-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-IX-7	7	232	402	8.40

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2014-2008)(4+5)-IX-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-X-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XI-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-1	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-2	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-3	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-4	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-5	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-6	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-7	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(4+5)-XII-8	7	232	402	8.40
(A2014-2008)(6+7)-I-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-I-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-II-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-III-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IV-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-V-8	7	229	397	8.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2014-2008)(6+7)-VI-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VI-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VII-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-VIII-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-IX-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-X-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XI-8	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-1	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-2	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-3	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-4	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-5	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-6	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-7	7	229	397	8.51
(A2014-2008)(6+7)-XII-8	7	229	397	8.51
(A2008-2002)1	9	279	484	6.99
(A2008-2002)2	12	371	642	5.26
(A2008-2002)3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-6	7	205	356	9.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2002)(4+5)-I-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-I-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-II-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-III-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IV-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-V-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VI-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VII-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-VIII-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-IX-7	7	205	356	9.51

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2002)(4+5)-IX-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-X-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XI-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-1	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-2	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-3	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-4	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-5	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-6	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-7	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(4+5)-XII-8	7	205	356	9.51
(A2008-2002)(6+7)-I-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-I-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-II-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-III-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IV-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-V-8	6	200	346	9.77

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2002)(6+7)-VI-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VI-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VII-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-VIII-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-IX-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-X-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XI-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-1	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-2	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-3	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-4	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-5	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-6	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-7	6	200	346	9.77
(A2008-2002)(6+7)-XII-8	6	200	346	9.77
(A2008-2002)1	9	283	490	6.90
(A2008-2002)2	12	374	648	5.21
(A2008-2002)3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-6	7	208	360	9.38

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2002)(4+5)-I-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-I-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-II-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-III-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IV-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-V-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VI-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VII-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-VIII-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-IX-7	7	208	360	9.38

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2002)(4+5)-IX-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-X-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XI-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-1	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-2	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-3	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-4	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-5	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-6	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-7	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(4+5)-XII-8	7	208	360	9.38
(A2008-2002)(6+7)-I-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-I-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-II-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-III-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IV-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-V-8	7	202	351	9.64

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2002)(6+7)-VI-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VI-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VII-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-VIII-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-IX-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-X-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XI-8	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-1	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-2	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-3	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-4	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-5	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-6	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-7	7	202	351	9.64
(A2008-2002)(6+7)-XII-8	7	202	351	9.64
(A2013-2007)1	6	195	338	10.00
(A2013-2007)2	8	239	413	8.18
(A2013-2007)3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-6	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2013-2007)(4+5)-I-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-7	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2013-2007)(4+5)-IX-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(6+7)-I-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-8	4	137	237	14.2

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2013-2007)(6+7)-VI-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)1	6	195	338	10.00
(A2013-2007)2	8	239	413	8.18
(A2013-2007)3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-6	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2013-2007)(4+5)-I-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-I-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-II-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-III-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IV-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-V-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VI-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VII-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-VIII-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-IX-7	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2013-2007)(4+5)-IX-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-X-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XI-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-1	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-2	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-3	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-4	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-5	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-6	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-7	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(4+5)-XII-8	4	140	242	14.0
(A2013-2007)(6+7)-I-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-I-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-II-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-III-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IV-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-V-8	4	137	237	14.2

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2013-2007)(6+7)-VI-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VI-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VII-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-VIII-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-IX-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-X-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XI-8	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-1	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-2	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-3	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-4	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-5	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-6	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-7	4	137	237	14.2
(A2013-2007)(6+7)-XII-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)1	6	193	335	10.1
(A2007-2001)2	8	236	409	8.26
(A2007-2001)3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-6	4	138	240	14.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2001)(4+5)-I-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-I-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-II-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-III-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IV-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-V-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VI-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VII-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-VIII-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-IX-7	4	138	240	14.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2001)(4+5)-IX-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-X-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XI-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-1	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-2	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-3	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-4	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-5	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-6	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-7	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(4+5)-XII-8	4	138	240	14.1
(A2007-2001)(6+7)-I-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-I-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-II-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-III-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IV-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-V-8	4	136	235	14.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2001)(6+7)-VI-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VI-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VII-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-VIII-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-IX-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-X-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XI-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-1	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-2	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-3	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-4	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-5	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-6	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-7	4	136	235	14.4
(A2007-2001)(6+7)-XII-8	4	136	235	14.4
(A2007-2001)1	6	195	338	10.0
(A2007-2001)2	8	238	412	8.20
(A2007-2001)3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-6	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2001)(4+5)-I-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-I-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-II-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-III-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IV-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-V-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VI-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VII-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-VIII-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-IX-7	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2007-2001)(4+5)-IX-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-X-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XI-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-1	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-2	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-3	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-4	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-5	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-6	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-7	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(4+5)-XII-8	4	140	242	14.0
(A2007-2001)(6+7)-I-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-I-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-II-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-III-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IV-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-V-8	4	137	237	14.2

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2001)(6+7)-VI-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VI-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VII-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-VIII-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-IX-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-X-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XI-8	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-1	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-2	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-3	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-4	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-5	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-6	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-7	4	137	237	14.2
(A2007-2001)(6+7)-XII-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)1	6	193	335	10.1
(A2018-2022)2	8	236	409	8.26
(A2018-2022)3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-6	4	138	240	14.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2018-2022)(4+5)-I-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-I-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-II-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-III-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IV-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-V-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VI-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VII-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-VIII-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-IX-7	4	138	240	14.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2018-2022)(4+5)-IX-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-X-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XI-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-1	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-2	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-3	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-4	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-5	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-6	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-7	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(4+5)-XII-8	4	138	240	14.1
(A2018-2022)(6+7)-I-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-I-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-II-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-III-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IV-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-V-8	4	136	235	14.4

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2018-2022)(6+7)-VI-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VI-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VII-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-VIII-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-IX-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-X-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XI-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-1	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-2	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-3	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-4	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-5	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-6	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-7	4	136	235	14.4
(A2018-2022)(6+7)-XII-8	4	136	235	14.4
(A2018-2022)1	6	195	338	10.0
(A2018-2022)2	8	238	412	8.20
(A2018-2022)3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-6	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2018-2022)(4+5)-I-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-I-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-II-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-III-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IV-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-V-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VI-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VII-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-VIII-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-IX-7	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2018-2022)(4+5)-IX-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-X-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XI-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-1	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-2	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-3	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-4	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-5	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-6	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-7	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(4+5)-XII-8	4	140	242	14.0
(A2018-2022)(6+7)-I-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-I-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-II-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-III-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IV-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-V-8	4	137	237	14.2

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2018-2022)(6+7)-VI-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VI-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VII-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-VIII-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-IX-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-X-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XI-8	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-1	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-2	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-3	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-4	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-5	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-6	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-7	4	137	237	14.2
(A2018-2022)(6+7)-XII-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)1	6	195	338	10.00
(A2012-2018)2	8	239	413	8.18
(A2012-2018)3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-6	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2012-2018)(4+5)-I-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-7	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2012-2018)(4+5)-IX-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(6+7)-I-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-8	4	137	237	14.2

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2012-2018)(6+7)-VI-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)1	6	195	338	10.00
(A2012-2018)2	8	239	413	8.18
(A2012-2018)3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-6	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2012-2018)(4+5)-I-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-I-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-II-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-III-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IV-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-V-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VI-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VII-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-VIII-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-IX-7	4	140	242	14.0

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2012-2018)(4+5)-IX-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-X-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XI-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-1	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-2	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-3	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-4	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-5	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-6	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-7	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(4+5)-XII-8	4	140	242	14.0
(A2012-2018)(6+7)-I-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-I-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-II-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-III-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IV-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-V-8	4	137	237	14.2

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2012-2018)(6+7)-VI-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VI-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VII-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-VIII-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-IX-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-X-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XI-8	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-1	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-2	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-3	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-4	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-5	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-6	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-7	4	137	237	14.2
(A2012-2018)(6+7)-XII-8	4	137	237	14.2

NODI 07 PRIMO PIANO

HEA440_660

Ove non diversamente specificato le dimensioni usate sono DaN e cm

Geometria elementi

Sezione trave

Sezione	B(mm)	H(mm)	tbi(mm)	tbs(mm)	th(mm)
HEA450-660_alveolari con fori	300	660	21	21	11.5

Inclinazione trave 0 (°)

Distanza fazzoletto-ala sup. 3.60

Altezza fazzoletto 60.00

Fazzoletto

Acciaio S355: Fyk(t>40mm)=3350,Fyk(t<40mm)=3550,γM0=1.05,γM2=1.25

Lunghezza sulla trave Li=8.00

Lunghezza oltre la trave Le=1.50

Spessore t=1.20

Numero file di bulloni 1

Numero bulloni per fila 6

Proprietà trave/bulloni

a = distanza file dai bordi verticali del fazzoletto (mm)

a1 = Distanza file dai bordi orizzontali del fazzoletto (mm)

Bulloni classe 8.8: Ftb=8000,Fyb=6400,γM2=1.25

Acciaio S355: Fyk(t>40mm)=3350,Fyk(t<40mm)=3550,γM0=1.05,γM2=1.25

a(mm)	a1(mm)	Aresb(cmq)	Ø(mm)	Øfori(mm)
49	49	4.52	24	25

Caratteristiche

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2060)1	-1	-39168	0
(A2007-2060)2	-1	-51866	0
(A2007-2060)3	-1	-28807	0
(A2007-2060)(4+5)-I-1	-1	-28757	0
(A2007-2060)(4+5)-I-2	-1	-28730	0
(A2007-2060)(4+5)-I-3	-1	-28845	0
(A2007-2060)(4+5)-I-4	-1	-28817	0
(A2007-2060)(4+5)-I-5	-1	-28797	0
(A2007-2060)(4+5)-I-6	-1	-28769	0
(A2007-2060)(4+5)-I-7	-1	-28885	0
(A2007-2060)(4+5)-I-8	-1	-28857	0
(A2007-2060)(4+5)-II-1	-1	-28820	0
(A2007-2060)(4+5)-II-2	-1	-28728	0
(A2007-2060)(4+5)-II-3	-1	-28846	0
(A2007-2060)(4+5)-II-4	-1	-28754	0
(A2007-2060)(4+5)-II-5	-1	-28860	0
(A2007-2060)(4+5)-II-6	-1	-28768	0
(A2007-2060)(4+5)-II-7	-1	-28886	0
(A2007-2060)(4+5)-II-8	-1	-28794	0
(A2007-2060)(4+5)-III-1	-1	-28783	0
(A2007-2060)(4+5)-III-2	-1	-28704	0
(A2007-2060)(4+5)-III-3	-1	-28870	0
(A2007-2060)(4+5)-III-4	-1	-28791	0
(A2007-2060)(4+5)-III-5	-1	-28823	0
(A2007-2060)(4+5)-III-6	-1	-28744	0
(A2007-2060)(4+5)-III-7	-1	-28910	0
(A2007-2060)(4+5)-III-8	-1	-28831	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-1	-1	-28905	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2060)(4+5)-IV-2	-1	-28643	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-3	-1	-28932	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-4	-1	-28669	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-5	-1	-28945	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-6	-1	-28683	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-7	-1	-28971	0
(A2007-2060)(4+5)-IV-8	-1	-28709	0
(A2007-2060)(4+5)-V-1	-1	-28848	0
(A2007-2060)(4+5)-V-2	-1	-28821	0
(A2007-2060)(4+5)-V-3	-1	-28754	0
(A2007-2060)(4+5)-V-4	-1	-28726	0
(A2007-2060)(4+5)-V-5	-1	-28888	0
(A2007-2060)(4+5)-V-6	-1	-28861	0
(A2007-2060)(4+5)-V-7	-1	-28793	0
(A2007-2060)(4+5)-V-8	-1	-28766	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-1	-1	-28847	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-2	-1	-28755	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-3	-1	-28819	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-4	-1	-28727	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-5	-1	-28887	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-6	-1	-28795	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-7	-1	-28859	0
(A2007-2060)(4+5)-VI-8	-1	-28767	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-1	-1	-28874	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-2	-1	-28795	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-3	-1	-28779	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-4	-1	-28700	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-5	-1	-28914	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-6	-1	-28835	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-7	-1	-28819	0
(A2007-2060)(4+5)-VII-8	-1	-28740	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-1	-1	-28933	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-2	-1	-28670	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-3	-1	-28904	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-4	-1	-28642	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-5	-1	-28973	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-6	-1	-28710	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-7	-1	-28944	0
(A2007-2060)(4+5)-VIII-8	-1	-28681	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-1	-1	-28741	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-2	-1	-28714	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-3	-1	-28768	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-4	-1	-28740	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-5	-1	-28874	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-6	-1	-28847	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-7	-1	-28900	0
(A2007-2060)(4+5)-IX-8	-1	-28873	0
(A2007-2060)(4+5)-X-1	-1	-28767	0
(A2007-2060)(4+5)-X-2	-1	-28688	0
(A2007-2060)(4+5)-X-3	-1	-28793	0
(A2007-2060)(4+5)-X-4	-1	-28714	0
(A2007-2060)(4+5)-X-5	-1	-28900	0
(A2007-2060)(4+5)-X-6	-1	-28821	0
(A2007-2060)(4+5)-X-7	-1	-28926	0
(A2007-2060)(4+5)-X-8	-1	-28847	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-1	-1	-28769	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-2	-1	-28741	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-3	-1	-28740	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-4	-1	-28713	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-5	-1	-28901	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-6	-1	-28874	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-7	-1	-28873	0
(A2007-2060)(4+5)-XI-8	-1	-28845	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-1	-1	-28794	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-2	-1	-28715	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2007-2060)(4+5)-XII-3	-1	-28766	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-4	-1	-28687	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-5	-1	-28927	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-6	-1	-28848	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-7	-1	-28899	0
(A2007-2060)(4+5)-XII-8	-1	-28820	0
(A2007-2060)(6+7)-I-1	-1	-27995	0
(A2007-2060)(6+7)-I-2	-1	-27968	0
(A2007-2060)(6+7)-I-3	-1	-28083	0
(A2007-2060)(6+7)-I-4	-1	-28055	0
(A2007-2060)(6+7)-I-5	-1	-28035	0
(A2007-2060)(6+7)-I-6	-1	-28008	0
(A2007-2060)(6+7)-I-7	-1	-28123	0
(A2007-2060)(6+7)-I-8	-1	-28095	0
(A2007-2060)(6+7)-II-1	-1	-28058	0
(A2007-2060)(6+7)-II-2	-1	-27966	0
(A2007-2060)(6+7)-II-3	-1	-28084	0
(A2007-2060)(6+7)-II-4	-1	-27992	0
(A2007-2060)(6+7)-II-5	-1	-28098	0
(A2007-2060)(6+7)-II-6	-1	-28006	0
(A2007-2060)(6+7)-II-7	-1	-28124	0
(A2007-2060)(6+7)-II-8	-1	-28032	0
(A2007-2060)(6+7)-III-1	-1	-28021	0
(A2007-2060)(6+7)-III-2	-1	-27942	0
(A2007-2060)(6+7)-III-3	-1	-28108	0
(A2007-2060)(6+7)-III-4	-1	-28030	0
(A2007-2060)(6+7)-III-5	-1	-28061	0
(A2007-2060)(6+7)-III-6	-1	-27982	0
(A2007-2060)(6+7)-III-7	-1	-28148	0
(A2007-2060)(6+7)-III-8	-1	-28069	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-1	-1	-28143	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-2	-1	-27881	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-3	-1	-28170	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-4	-1	-27907	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-5	-1	-28183	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-6	-1	-27921	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-7	-1	-28210	0
(A2007-2060)(6+7)-IV-8	-1	-27947	0
(A2007-2060)(6+7)-V-1	-1	-28086	0
(A2007-2060)(6+7)-V-2	-1	-28059	0
(A2007-2060)(6+7)-V-3	-1	-27992	0
(A2007-2060)(6+7)-V-4	-1	-27964	0
(A2007-2060)(6+7)-V-5	-1	-28126	0
(A2007-2060)(6+7)-V-6	-1	-28099	0
(A2007-2060)(6+7)-V-7	-1	-28032	0
(A2007-2060)(6+7)-V-8	-1	-28004	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-1	-1	-28086	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-2	-1	-27993	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-3	-1	-28057	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-4	-1	-27965	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-5	-1	-28125	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-6	-1	-28033	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-7	-1	-28097	0
(A2007-2060)(6+7)-VI-8	-1	-28005	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-1	-1	-28112	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-2	-1	-28033	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-3	-1	-28017	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-4	-1	-27938	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-5	-1	-28152	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-6	-1	-28073	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-7	-1	-28057	0
(A2007-2060)(6+7)-VII-8	-1	-27978	0
(A2007-2060)(6+7)-VIII-1	-1	-28171	0
(A2007-2060)(6+7)-VIII-2	-1	-27908	0
(A2007-2060)(6+7)-VIII-3	-1	-28142	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2062-2008)(4+5)-IV-2	0	-27395	0
(A2062-2008)(4+5)-IV-3	0	-27715	0
(A2062-2008)(4+5)-IV-4	0	-27424	0
(A2062-2008)(4+5)-IV-5	0	-27729	0
(A2062-2008)(4+5)-IV-6	0	-27438	0
(A2062-2008)(4+5)-IV-7	0	-27758	0
(A2062-2008)(4+5)-IV-8	0	-27467	0
(A2062-2008)(4+5)-V-1	0	-27623	0
(A2062-2008)(4+5)-V-2	0	-27591	0
(A2062-2008)(4+5)-V-3	0	-27519	0
(A2062-2008)(4+5)-V-4	0	-27486	0
(A2062-2008)(4+5)-V-5	0	-27667	0
(A2062-2008)(4+5)-V-6	0	-27634	0
(A2062-2008)(4+5)-V-7	0	-27562	0
(A2062-2008)(4+5)-V-8	0	-27530	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-1	0	-27625	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-2	0	-27516	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-3	0	-27594	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-4	0	-27485	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-5	0	-27668	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-6	0	-27559	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-7	0	-27637	0
(A2062-2008)(4+5)-VI-8	0	-27528	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-1	0	-27651	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-2	0	-27563	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-3	0	-27546	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-4	0	-27459	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-5	0	-27694	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-6	0	-27607	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-7	0	-27590	0
(A2062-2008)(4+5)-VII-8	0	-27502	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-1	0	-27716	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-2	0	-27425	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-3	0	-27685	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-4	0	-27394	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-5	0	-27759	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-6	0	-27468	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-7	0	-27728	0
(A2062-2008)(4+5)-VIII-8	0	-27437	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-1	0	-27506	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-2	0	-27473	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-3	0	-27535	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-4	0	-27503	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-5	0	-27650	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-6	0	-27618	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-7	0	-27680	0
(A2062-2008)(4+5)-IX-8	0	-27647	0
(A2062-2008)(4+5)-X-1	0	-27533	0
(A2062-2008)(4+5)-X-2	0	-27446	0
(A2062-2008)(4+5)-X-3	0	-27563	0
(A2062-2008)(4+5)-X-4	0	-27475	0
(A2062-2008)(4+5)-X-5	0	-27678	0
(A2062-2008)(4+5)-X-6	0	-27590	0
(A2062-2008)(4+5)-X-7	0	-27707	0
(A2062-2008)(4+5)-X-8	0	-27620	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-1	0	-27536	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-2	0	-27504	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-3	0	-27505	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-4	0	-27472	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-5	0	-27681	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-6	0	-27648	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-7	0	-27649	0
(A2062-2008)(4+5)-XI-8	0	-27617	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-1	0	-27564	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-2	0	-27476	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2062-2008)(4+5)-XII-3	0	-27532	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-4	0	-27445	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-5	0	-27708	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-6	0	-27621	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-7	0	-27677	0
(A2062-2008)(4+5)-XII-8	0	-27589	0
(A2062-2008)(6+7)-I-1	0	-26794	0
(A2062-2008)(6+7)-I-2	0	-26761	0
(A2062-2008)(6+7)-I-3	0	-26891	0
(A2062-2008)(6+7)-I-4	0	-26859	0
(A2062-2008)(6+7)-I-5	0	-26837	0
(A2062-2008)(6+7)-I-6	0	-26804	0
(A2062-2008)(6+7)-I-7	0	-26935	0
(A2062-2008)(6+7)-I-8	0	-26902	0
(A2062-2008)(6+7)-II-1	0	-26866	0
(A2062-2008)(6+7)-II-2	0	-26757	0
(A2062-2008)(6+7)-II-3	0	-26895	0
(A2062-2008)(6+7)-II-4	0	-26786	0
(A2062-2008)(6+7)-II-5	0	-26909	0
(A2062-2008)(6+7)-II-6	0	-26800	0
(A2062-2008)(6+7)-II-7	0	-26939	0
(A2062-2008)(6+7)-II-8	0	-26830	0
(A2062-2008)(6+7)-III-1	0	-26821	0
(A2062-2008)(6+7)-III-2	0	-26734	0
(A2062-2008)(6+7)-III-3	0	-26919	0
(A2062-2008)(6+7)-III-4	0	-26831	0
(A2062-2008)(6+7)-III-5	0	-26864	0
(A2062-2008)(6+7)-III-6	0	-26777	0
(A2062-2008)(6+7)-III-7	0	-26962	0
(A2062-2008)(6+7)-III-8	0	-26875	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-1	0	-26957	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-2	0	-26666	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-3	0	-26986	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-4	0	-26695	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-5	0	-27000	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-6	0	-26709	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-7	0	-27030	0
(A2062-2008)(6+7)-IV-8	0	-26739	0
(A2062-2008)(6+7)-V-1	0	-26895	0
(A2062-2008)(6+7)-V-2	0	-26862	0
(A2062-2008)(6+7)-V-3	0	-26791	0
(A2062-2008)(6+7)-V-4	0	-26758	0
(A2062-2008)(6+7)-V-5	0	-26938	0
(A2062-2008)(6+7)-V-6	0	-26905	0
(A2062-2008)(6+7)-V-7	0	-26834	0
(A2062-2008)(6+7)-V-8	0	-26801	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-1	0	-26896	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-2	0	-26787	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-3	0	-26865	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-4	0	-26756	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-5	0	-26940	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-6	0	-26831	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-7	0	-26908	0
(A2062-2008)(6+7)-VI-8	0	-26799	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-1	0	-26922	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-2	0	-26835	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-3	0	-26818	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-4	0	-26730	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-5	0	-26965	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-6	0	-26878	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-7	0	-26861	0
(A2062-2008)(6+7)-VII-8	0	-26774	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-1	0	-26987	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-2	0	-26696	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-3	0	-26956	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2062-2008)(6+7)-VIII-4	0	-26665	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-5	0	-27031	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-6	0	-26740	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-7	0	-26999	0
(A2062-2008)(6+7)-VIII-8	0	-26708	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-1	0	-26777	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-2	0	-26745	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-3	0	-26807	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-4	0	-26774	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-5	0	-26922	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-6	0	-26889	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-7	0	-26951	0
(A2062-2008)(6+7)-IX-8	0	-26918	0
(A2062-2008)(6+7)-X-1	0	-26805	0
(A2062-2008)(6+7)-X-2	0	-26717	0
(A2062-2008)(6+7)-X-3	0	-26834	0
(A2062-2008)(6+7)-X-4	0	-26747	0
(A2062-2008)(6+7)-X-5	0	-26949	0
(A2062-2008)(6+7)-X-6	0	-26862	0
(A2062-2008)(6+7)-X-7	0	-26978	0
(A2062-2008)(6+7)-X-8	0	-26891	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-1	0	-26808	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-2	0	-26775	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-3	0	-26776	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-4	0	-26744	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-5	0	-26952	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-6	0	-26919	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-7	0	-26921	0
(A2062-2008)(6+7)-XI-8	0	-26888	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-1	0	-26835	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-2	0	-26748	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-3	0	-26804	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-4	0	-26716	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-5	0	-26979	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-6	0	-26892	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-7	0	-26948	0
(A2062-2008)(6+7)-XII-8	0	-26861	0
(A2008-2063)1	0	-39555	0
(A2008-2063)2	0	-47470	0
(A2008-2063)3	0	-28690	0
(A2008-2063)(4+5)-I-1	0	-28618	0
(A2008-2063)(4+5)-I-2	0	-28582	0
(A2008-2063)(4+5)-I-3	0	-28710	0
(A2008-2063)(4+5)-I-4	0	-28674	0
(A2008-2063)(4+5)-I-5	0	-28707	0
(A2008-2063)(4+5)-I-6	0	-28671	0
(A2008-2063)(4+5)-I-7	0	-28799	0
(A2008-2063)(4+5)-I-8	0	-28763	0
(A2008-2063)(4+5)-II-1	0	-28692	0
(A2008-2063)(4+5)-II-2	0	-28572	0
(A2008-2063)(4+5)-II-3	0	-28719	0
(A2008-2063)(4+5)-II-4	0	-28600	0
(A2008-2063)(4+5)-II-5	0	-28781	0
(A2008-2063)(4+5)-II-6	0	-28661	0
(A2008-2063)(4+5)-II-7	0	-28808	0
(A2008-2063)(4+5)-II-8	0	-28689	0
(A2008-2063)(4+5)-III-1	0	-28636	0
(A2008-2063)(4+5)-III-2	0	-28564	0
(A2008-2063)(4+5)-III-3	0	-28728	0
(A2008-2063)(4+5)-III-4	0	-28656	0
(A2008-2063)(4+5)-III-5	0	-28725	0
(A2008-2063)(4+5)-III-6	0	-28653	0
(A2008-2063)(4+5)-III-7	0	-28817	0
(A2008-2063)(4+5)-III-8	0	-28745	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-1	0	-28752	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2063)(4+5)-IV-2	0	-28512	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-3	0	-28780	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-4	0	-28540	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-5	0	-28841	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-6	0	-28601	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-7	0	-28869	0
(A2008-2063)(4+5)-IV-8	0	-28629	0
(A2008-2063)(4+5)-V-1	0	-28711	0
(A2008-2063)(4+5)-V-2	0	-28675	0
(A2008-2063)(4+5)-V-3	0	-28616	0
(A2008-2063)(4+5)-V-4	0	-28581	0
(A2008-2063)(4+5)-V-5	0	-28800	0
(A2008-2063)(4+5)-V-6	0	-28764	0
(A2008-2063)(4+5)-V-7	0	-28705	0
(A2008-2063)(4+5)-V-8	0	-28670	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-1	0	-28720	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-2	0	-28600	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-3	0	-28691	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-4	0	-28572	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-5	0	-28809	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-6	0	-28689	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-7	0	-28780	0
(A2008-2063)(4+5)-VI-8	0	-28661	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-1	0	-28729	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-2	0	-28657	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-3	0	-28635	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-4	0	-28563	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-5	0	-28818	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-6	0	-28746	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-7	0	-28723	0
(A2008-2063)(4+5)-VII-8	0	-28651	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-1	0	-28780	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-2	0	-28540	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-3	0	-28752	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-4	0	-28512	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-5	0	-28869	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-6	0	-28629	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-7	0	-28841	0
(A2008-2063)(4+5)-VIII-8	0	-28601	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-1	0	-28546	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-2	0	-28510	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-3	0	-28574	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-4	0	-28538	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-5	0	-28843	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-6	0	-28807	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-7	0	-28870	0
(A2008-2063)(4+5)-IX-8	0	-28834	0
(A2008-2063)(4+5)-X-1	0	-28564	0
(A2008-2063)(4+5)-X-2	0	-28492	0
(A2008-2063)(4+5)-X-3	0	-28592	0
(A2008-2063)(4+5)-X-4	0	-28520	0
(A2008-2063)(4+5)-X-5	0	-28861	0
(A2008-2063)(4+5)-X-6	0	-28789	0
(A2008-2063)(4+5)-X-7	0	-28888	0
(A2008-2063)(4+5)-X-8	0	-28816	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-1	0	-28574	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-2	0	-28539	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-3	0	-28546	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-4	0	-28510	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-5	0	-28871	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-6	0	-28835	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-7	0	-28842	0
(A2008-2063)(4+5)-XI-8	0	-28806	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-1	0	-28592	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-2	0	-28520	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2063)(4+5)-XII-3	0	-28564	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-4	0	-28492	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-5	0	-28889	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-6	0	-28817	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-7	0	-28860	0
(A2008-2063)(4+5)-XII-8	0	-28788	0
(A2008-2063)(6+7)-I-1	0	-28238	0
(A2008-2063)(6+7)-I-2	0	-28203	0
(A2008-2063)(6+7)-I-3	0	-28331	0
(A2008-2063)(6+7)-I-4	0	-28295	0
(A2008-2063)(6+7)-I-5	0	-28327	0
(A2008-2063)(6+7)-I-6	0	-28291	0
(A2008-2063)(6+7)-I-7	0	-28420	0
(A2008-2063)(6+7)-I-8	0	-28384	0
(A2008-2063)(6+7)-II-1	0	-28312	0
(A2008-2063)(6+7)-II-2	0	-28193	0
(A2008-2063)(6+7)-II-3	0	-28340	0
(A2008-2063)(6+7)-II-4	0	-28221	0
(A2008-2063)(6+7)-II-5	0	-28401	0
(A2008-2063)(6+7)-II-6	0	-28282	0
(A2008-2063)(6+7)-II-7	0	-28429	0
(A2008-2063)(6+7)-II-8	0	-28310	0
(A2008-2063)(6+7)-III-1	0	-28257	0
(A2008-2063)(6+7)-III-2	0	-28184	0
(A2008-2063)(6+7)-III-3	0	-28349	0
(A2008-2063)(6+7)-III-4	0	-28277	0
(A2008-2063)(6+7)-III-5	0	-28345	0
(A2008-2063)(6+7)-III-6	0	-28273	0
(A2008-2063)(6+7)-III-7	0	-28438	0
(A2008-2063)(6+7)-III-8	0	-28366	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-1	0	-28373	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-2	0	-28133	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-3	0	-28401	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-4	0	-28161	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-5	0	-28462	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-6	0	-28222	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-7	0	-28489	0
(A2008-2063)(6+7)-IV-8	0	-28249	0
(A2008-2063)(6+7)-V-1	0	-28332	0
(A2008-2063)(6+7)-V-2	0	-28296	0
(A2008-2063)(6+7)-V-3	0	-28237	0
(A2008-2063)(6+7)-V-4	0	-28201	0
(A2008-2063)(6+7)-V-5	0	-28421	0
(A2008-2063)(6+7)-V-6	0	-28385	0
(A2008-2063)(6+7)-V-7	0	-28326	0
(A2008-2063)(6+7)-V-8	0	-28290	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-1	0	-28341	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-2	0	-28221	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-3	0	-28312	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-4	0	-28193	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-5	0	-28429	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-6	0	-28310	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-7	0	-28401	0
(A2008-2063)(6+7)-VI-8	0	-28282	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-1	0	-28350	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-2	0	-28278	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-3	0	-28255	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-4	0	-28183	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-5	0	-28439	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-6	0	-28367	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-7	0	-28344	0
(A2008-2063)(6+7)-VII-8	0	-28272	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-1	0	-28401	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-2	0	-28161	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-3	0	-28373	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2008-2063)(6+7)-VIII-4	0	-28132	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-5	0	-28490	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-6	0	-28250	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-7	0	-28461	0
(A2008-2063)(6+7)-VIII-8	0	-28221	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-1	0	-28167	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-2	0	-28131	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-3	0	-28195	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-4	0	-28159	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-5	0	-28463	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-6	0	-28428	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-7	0	-28491	0
(A2008-2063)(6+7)-IX-8	0	-28455	0
(A2008-2063)(6+7)-X-1	0	-28185	0
(A2008-2063)(6+7)-X-2	0	-28113	0
(A2008-2063)(6+7)-X-3	0	-28213	0
(A2008-2063)(6+7)-X-4	0	-28141	0
(A2008-2063)(6+7)-X-5	0	-28481	0
(A2008-2063)(6+7)-X-6	0	-28409	0
(A2008-2063)(6+7)-X-7	0	-28509	0
(A2008-2063)(6+7)-X-8	0	-28437	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-1	0	-28195	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-2	0	-28159	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-3	0	-28167	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-4	0	-28131	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-5	0	-28491	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-6	0	-28456	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-7	0	-28463	0
(A2008-2063)(6+7)-XI-8	0	-28427	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-1	0	-28213	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-2	0	-28141	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-3	0	-28185	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-4	0	-28113	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-5	0	-28509	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-6	0	-28437	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-7	0	-28481	0
(A2008-2063)(6+7)-XII-8	0	-28409	0
(A2065-2009)1	0	-39681	0
(A2065-2009)2	0	-47596	0
(A2065-2009)3	0	-28787	0
(A2065-2009)(4+5)-I-1	0	-28718	0
(A2065-2009)(4+5)-I-2	0	-28690	0
(A2065-2009)(4+5)-I-3	0	-28793	0
(A2065-2009)(4+5)-I-4	0	-28764	0
(A2065-2009)(4+5)-I-5	0	-28810	0
(A2065-2009)(4+5)-I-6	0	-28782	0
(A2065-2009)(4+5)-I-7	0	-28884	0
(A2065-2009)(4+5)-I-8	0	-28856	0
(A2065-2009)(4+5)-II-1	0	-28777	0
(A2065-2009)(4+5)-II-2	0	-28683	0
(A2065-2009)(4+5)-II-3	0	-28800	0
(A2065-2009)(4+5)-II-4	0	-28705	0
(A2065-2009)(4+5)-II-5	0	-28869	0
(A2065-2009)(4+5)-II-6	0	-28775	0
(A2065-2009)(4+5)-II-7	0	-28891	0
(A2065-2009)(4+5)-II-8	0	-28797	0
(A2065-2009)(4+5)-III-1	0	-28732	0
(A2065-2009)(4+5)-III-2	0	-28676	0
(A2065-2009)(4+5)-III-3	0	-28806	0
(A2065-2009)(4+5)-III-4	0	-28751	0
(A2065-2009)(4+5)-III-5	0	-28824	0
(A2065-2009)(4+5)-III-6	0	-28768	0
(A2065-2009)(4+5)-III-7	0	-28898	0
(A2065-2009)(4+5)-III-8	0	-28842	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-1	0	-28823	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2065-2009)(4+5)-IV-2	0	-28637	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-3	0	-28845	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-4	0	-28659	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-5	0	-28915	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-6	0	-28729	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-7	0	-28937	0
(A2065-2009)(4+5)-IV-8	0	-28751	0
(A2065-2009)(4+5)-V-1	0	-28794	0
(A2065-2009)(4+5)-V-2	0	-28765	0
(A2065-2009)(4+5)-V-3	0	-28717	0
(A2065-2009)(4+5)-V-4	0	-28689	0
(A2065-2009)(4+5)-V-5	0	-28885	0
(A2065-2009)(4+5)-V-6	0	-28857	0
(A2065-2009)(4+5)-V-7	0	-28809	0
(A2065-2009)(4+5)-V-8	0	-28781	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-1	0	-28800	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-2	0	-28706	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-3	0	-28777	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-4	0	-28683	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-5	0	-28892	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-6	0	-28797	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-7	0	-28869	0
(A2065-2009)(4+5)-VI-8	0	-28774	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-1	0	-28807	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-2	0	-28752	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-3	0	-28731	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-4	0	-28675	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-5	0	-28899	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-6	0	-28843	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-7	0	-28823	0
(A2065-2009)(4+5)-VII-8	0	-28767	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-1	0	-28846	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-2	0	-28660	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-3	0	-28823	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-4	0	-28637	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-5	0	-28938	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-6	0	-28752	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-7	0	-28915	0
(A2065-2009)(4+5)-VIII-8	0	-28729	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-1	0	-28637	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-2	0	-28609	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-3	0	-28660	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-4	0	-28631	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-5	0	-28943	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-6	0	-28915	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-7	0	-28965	0
(A2065-2009)(4+5)-IX-8	0	-28937	0
(A2065-2009)(4+5)-X-1	0	-28651	0
(A2065-2009)(4+5)-X-2	0	-28595	0
(A2065-2009)(4+5)-X-3	0	-28673	0
(A2065-2009)(4+5)-X-4	0	-28617	0
(A2065-2009)(4+5)-X-5	0	-28957	0
(A2065-2009)(4+5)-X-6	0	-28901	0
(A2065-2009)(4+5)-X-7	0	-28979	0
(A2065-2009)(4+5)-X-8	0	-28923	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-1	0	-28660	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-2	0	-28632	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-3	0	-28637	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-4	0	-28609	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-5	0	-28966	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-6	0	-28937	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-7	0	-28943	0
(A2065-2009)(4+5)-XI-8	0	-28914	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-1	0	-28674	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-2	0	-28618	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2065-2009)(4+5)-XII-3	0	-28651	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-4	0	-28595	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-5	0	-28979	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-6	0	-28924	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-7	0	-28956	0
(A2065-2009)(4+5)-XII-8	0	-28901	0
(A2065-2009)(6+7)-I-1	0	-28339	0
(A2065-2009)(6+7)-I-2	0	-28311	0
(A2065-2009)(6+7)-I-3	0	-28413	0
(A2065-2009)(6+7)-I-4	0	-28385	0
(A2065-2009)(6+7)-I-5	0	-28431	0
(A2065-2009)(6+7)-I-6	0	-28402	0
(A2065-2009)(6+7)-I-7	0	-28505	0
(A2065-2009)(6+7)-I-8	0	-28477	0
(A2065-2009)(6+7)-II-1	0	-28398	0
(A2065-2009)(6+7)-II-2	0	-28304	0
(A2065-2009)(6+7)-II-3	0	-28420	0
(A2065-2009)(6+7)-II-4	0	-28326	0
(A2065-2009)(6+7)-II-5	0	-28490	0
(A2065-2009)(6+7)-II-6	0	-28396	0
(A2065-2009)(6+7)-II-7	0	-28512	0
(A2065-2009)(6+7)-II-8	0	-28418	0
(A2065-2009)(6+7)-III-1	0	-28353	0
(A2065-2009)(6+7)-III-2	0	-28297	0
(A2065-2009)(6+7)-III-3	0	-28427	0
(A2065-2009)(6+7)-III-4	0	-28371	0
(A2065-2009)(6+7)-III-5	0	-28444	0
(A2065-2009)(6+7)-III-6	0	-28389	0
(A2065-2009)(6+7)-III-7	0	-28519	0
(A2065-2009)(6+7)-III-8	0	-28463	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-1	0	-28444	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-2	0	-28258	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-3	0	-28466	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-4	0	-28280	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-5	0	-28536	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-6	0	-28350	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-7	0	-28558	0
(A2065-2009)(6+7)-IV-8	0	-28372	0
(A2065-2009)(6+7)-V-1	0	-28415	0
(A2065-2009)(6+7)-V-2	0	-28386	0
(A2065-2009)(6+7)-V-3	0	-28338	0
(A2065-2009)(6+7)-V-4	0	-28310	0
(A2065-2009)(6+7)-V-5	0	-28506	0
(A2065-2009)(6+7)-V-6	0	-28478	0
(A2065-2009)(6+7)-V-7	0	-28430	0
(A2065-2009)(6+7)-V-8	0	-28401	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-1	0	-28421	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-2	0	-28326	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-3	0	-28398	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-4	0	-28303	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-5	0	-28512	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-6	0	-28418	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-7	0	-28489	0
(A2065-2009)(6+7)-VI-8	0	-28395	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-1	0	-28428	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-2	0	-28372	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-3	0	-28352	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-4	0	-28296	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-5	0	-28520	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-6	0	-28464	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-7	0	-28443	0
(A2065-2009)(6+7)-VII-8	0	-28388	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-1	0	-28467	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-2	0	-28281	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-3	0	-28444	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2065-2009)(6+7)-VIII-4	0	-28258	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-5	0	-28558	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-6	0	-28372	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-7	0	-28535	0
(A2065-2009)(6+7)-VIII-8	0	-28349	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-1	0	-28258	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-2	0	-28230	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-3	0	-28280	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-4	0	-28252	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-5	0	-28564	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-6	0	-28536	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-7	0	-28586	0
(A2065-2009)(6+7)-IX-8	0	-28558	0
(A2065-2009)(6+7)-X-1	0	-28272	0
(A2065-2009)(6+7)-X-2	0	-28216	0
(A2065-2009)(6+7)-X-3	0	-28294	0
(A2065-2009)(6+7)-X-4	0	-28238	0
(A2065-2009)(6+7)-X-5	0	-28578	0
(A2065-2009)(6+7)-X-6	0	-28522	0
(A2065-2009)(6+7)-X-7	0	-28600	0
(A2065-2009)(6+7)-X-8	0	-28544	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-1	0	-28281	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-2	0	-28252	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-3	0	-28258	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-4	0	-28229	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-5	0	-28586	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-6	0	-28558	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-7	0	-28563	0
(A2065-2009)(6+7)-XI-8	0	-28535	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-1	0	-28294	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-2	0	-28239	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-3	0	-28271	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-4	0	-28216	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-5	0	-28600	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-6	0	-28544	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-7	0	-28577	0
(A2065-2009)(6+7)-XII-8	0	-28521	0
(A2009-2066)1	0	-39304	0
(A2009-2066)2	0	-47219	0
(A2009-2066)3	0	-28497	0
(A2009-2066)(4+5)-I-1	0	-28532	0
(A2009-2066)(4+5)-I-2	0	-28508	0
(A2009-2066)(4+5)-I-3	0	-28323	0
(A2009-2066)(4+5)-I-4	0	-28299	0
(A2009-2066)(4+5)-I-5	0	-28695	0
(A2009-2066)(4+5)-I-6	0	-28671	0
(A2009-2066)(4+5)-I-7	0	-28485	0
(A2009-2066)(4+5)-I-8	0	-28462	0
(A2009-2066)(4+5)-II-1	0	-28486	0
(A2009-2066)(4+5)-II-2	0	-28408	0
(A2009-2066)(4+5)-II-3	0	-28423	0
(A2009-2066)(4+5)-II-4	0	-28345	0
(A2009-2066)(4+5)-II-5	0	-28649	0
(A2009-2066)(4+5)-II-6	0	-28570	0
(A2009-2066)(4+5)-II-7	0	-28586	0
(A2009-2066)(4+5)-II-8	0	-28508	0
(A2009-2066)(4+5)-III-1	0	-28532	0
(A2009-2066)(4+5)-III-2	0	-28508	0
(A2009-2066)(4+5)-III-3	0	-28323	0
(A2009-2066)(4+5)-III-4	0	-28299	0
(A2009-2066)(4+5)-III-5	0	-28695	0
(A2009-2066)(4+5)-III-6	0	-28671	0
(A2009-2066)(4+5)-III-7	0	-28486	0
(A2009-2066)(4+5)-III-8	0	-28462	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-1	0	-28486	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2066)(4+5)-IV-2	0	-28407	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-3	0	-28424	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-4	0	-28345	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-5	0	-28649	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-6	0	-28570	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-7	0	-28586	0
(A2009-2066)(4+5)-IV-8	0	-28507	0
(A2009-2066)(4+5)-V-1	0	-28501	0
(A2009-2066)(4+5)-V-2	0	-28478	0
(A2009-2066)(4+5)-V-3	0	-28353	0
(A2009-2066)(4+5)-V-4	0	-28329	0
(A2009-2066)(4+5)-V-5	0	-28664	0
(A2009-2066)(4+5)-V-6	0	-28641	0
(A2009-2066)(4+5)-V-7	0	-28516	0
(A2009-2066)(4+5)-V-8	0	-28492	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-1	0	-28477	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-2	0	-28398	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-3	0	-28432	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-4	0	-28354	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-5	0	-28640	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-6	0	-28561	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-7	0	-28595	0
(A2009-2066)(4+5)-VI-8	0	-28517	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-1	0	-28501	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-2	0	-28478	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-3	0	-28353	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-4	0	-28329	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-5	0	-28664	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-6	0	-28641	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-7	0	-28516	0
(A2009-2066)(4+5)-VII-8	0	-28492	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-1	0	-28477	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-2	0	-28398	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-3	0	-28433	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-4	0	-28354	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-5	0	-28640	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-6	0	-28561	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-7	0	-28595	0
(A2009-2066)(4+5)-VIII-8	0	-28516	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-1	0	-28269	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-2	0	-28245	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-3	0	-28206	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-4	0	-28182	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-5	0	-28811	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-6	0	-28788	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-7	0	-28749	0
(A2009-2066)(4+5)-IX-8	0	-28725	0
(A2009-2066)(4+5)-X-1	0	-28269	0
(A2009-2066)(4+5)-X-2	0	-28245	0
(A2009-2066)(4+5)-X-3	0	-28206	0
(A2009-2066)(4+5)-X-4	0	-28182	0
(A2009-2066)(4+5)-X-5	0	-28811	0
(A2009-2066)(4+5)-X-6	0	-28788	0
(A2009-2066)(4+5)-X-7	0	-28749	0
(A2009-2066)(4+5)-X-8	0	-28725	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-1	0	-28259	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-2	0	-28236	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-3	0	-28215	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-4	0	-28191	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-5	0	-28802	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-6	0	-28779	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-7	0	-28758	0
(A2009-2066)(4+5)-XI-8	0	-28734	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-1	0	-28260	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-2	0	-28236	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2066)(4+5)-XII-3	0	-28215	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-4	0	-28191	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-5	0	-28802	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-6	0	-28779	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-7	0	-28758	0
(A2009-2066)(4+5)-XII-8	0	-28734	0
(A2009-2066)(6+7)-I-1	0	-28152	0
(A2009-2066)(6+7)-I-2	0	-28129	0
(A2009-2066)(6+7)-I-3	0	-27943	0
(A2009-2066)(6+7)-I-4	0	-27920	0
(A2009-2066)(6+7)-I-5	0	-28315	0
(A2009-2066)(6+7)-I-6	0	-28292	0
(A2009-2066)(6+7)-I-7	0	-28106	0
(A2009-2066)(6+7)-I-8	0	-28083	0
(A2009-2066)(6+7)-II-1	0	-28107	0
(A2009-2066)(6+7)-II-2	0	-28028	0
(A2009-2066)(6+7)-II-3	0	-28044	0
(A2009-2066)(6+7)-II-4	0	-27966	0
(A2009-2066)(6+7)-II-5	0	-28270	0
(A2009-2066)(6+7)-II-6	0	-28191	0
(A2009-2066)(6+7)-II-7	0	-28207	0
(A2009-2066)(6+7)-II-8	0	-28128	0
(A2009-2066)(6+7)-III-1	0	-28153	0
(A2009-2066)(6+7)-III-2	0	-28129	0
(A2009-2066)(6+7)-III-3	0	-27944	0
(A2009-2066)(6+7)-III-4	0	-27920	0
(A2009-2066)(6+7)-III-5	0	-28315	0
(A2009-2066)(6+7)-III-6	0	-28292	0
(A2009-2066)(6+7)-III-7	0	-28106	0
(A2009-2066)(6+7)-III-8	0	-28083	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-1	0	-28107	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-2	0	-28028	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-3	0	-28044	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-4	0	-27965	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-5	0	-28270	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-6	0	-28191	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-7	0	-28207	0
(A2009-2066)(6+7)-IV-8	0	-28128	0
(A2009-2066)(6+7)-V-1	0	-28122	0
(A2009-2066)(6+7)-V-2	0	-28099	0
(A2009-2066)(6+7)-V-3	0	-27974	0
(A2009-2066)(6+7)-V-4	0	-27950	0
(A2009-2066)(6+7)-V-5	0	-28285	0
(A2009-2066)(6+7)-V-6	0	-28261	0
(A2009-2066)(6+7)-V-7	0	-28137	0
(A2009-2066)(6+7)-V-8	0	-28113	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-1	0	-28098	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-2	0	-28019	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-3	0	-28053	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-4	0	-27975	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-5	0	-28260	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-6	0	-28182	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-7	0	-28216	0
(A2009-2066)(6+7)-VI-8	0	-28138	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-1	0	-28122	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-2	0	-28099	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-3	0	-27974	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-4	0	-27950	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-5	0	-28285	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-6	0	-28261	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-7	0	-28137	0
(A2009-2066)(6+7)-VII-8	0	-28113	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-1	0	-28098	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-2	0	-28019	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-3	0	-28053	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2009-2066)(6+7)-VIII-4	0	-27974	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-5	0	-28261	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-6	0	-28182	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-7	0	-28216	0
(A2009-2066)(6+7)-VIII-8	0	-28137	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-1	0	-27889	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-2	0	-27866	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-3	0	-27827	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-4	0	-27803	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-5	0	-28432	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-6	0	-28409	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-7	0	-28369	0
(A2009-2066)(6+7)-IX-8	0	-28346	0
(A2009-2066)(6+7)-X-1	0	-27889	0
(A2009-2066)(6+7)-X-2	0	-27866	0
(A2009-2066)(6+7)-X-3	0	-27827	0
(A2009-2066)(6+7)-X-4	0	-27803	0
(A2009-2066)(6+7)-X-5	0	-28432	0
(A2009-2066)(6+7)-X-6	0	-28408	0
(A2009-2066)(6+7)-X-7	0	-28369	0
(A2009-2066)(6+7)-X-8	0	-28346	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-1	0	-27880	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-2	0	-27857	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-3	0	-27836	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-4	0	-27812	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-5	0	-28423	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-6	0	-28399	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-7	0	-28378	0
(A2009-2066)(6+7)-XI-8	0	-28355	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-1	0	-27880	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-2	0	-27857	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-3	0	-27836	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-4	0	-27812	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-5	0	-28423	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-6	0	-28399	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-7	0	-28379	0
(A2009-2066)(6+7)-XII-8	0	-28355	0
(A2068-2010)1	0	-39429	0
(A2068-2010)2	0	-47345	0
(A2068-2010)3	0	-28594	0
(A2068-2010)(4+5)-I-1	0	-28653	0
(A2068-2010)(4+5)-I-2	0	-28623	0
(A2068-2010)(4+5)-I-3	0	-28391	0
(A2068-2010)(4+5)-I-4	0	-28361	0
(A2068-2010)(4+5)-I-5	0	-28827	0
(A2068-2010)(4+5)-I-6	0	-28796	0
(A2068-2010)(4+5)-I-7	0	-28564	0
(A2068-2010)(4+5)-I-8	0	-28534	0
(A2068-2010)(4+5)-II-1	0	-28597	0
(A2068-2010)(4+5)-II-2	0	-28496	0
(A2068-2010)(4+5)-II-3	0	-28518	0
(A2068-2010)(4+5)-II-4	0	-28417	0
(A2068-2010)(4+5)-II-5	0	-28770	0
(A2068-2010)(4+5)-II-6	0	-28669	0
(A2068-2010)(4+5)-II-7	0	-28691	0
(A2068-2010)(4+5)-II-8	0	-28590	0
(A2068-2010)(4+5)-III-1	0	-28653	0
(A2068-2010)(4+5)-III-2	0	-28623	0
(A2068-2010)(4+5)-III-3	0	-28391	0
(A2068-2010)(4+5)-III-4	0	-28361	0
(A2068-2010)(4+5)-III-5	0	-28826	0
(A2068-2010)(4+5)-III-6	0	-28796	0
(A2068-2010)(4+5)-III-7	0	-28564	0
(A2068-2010)(4+5)-III-8	0	-28534	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-1	0	-28596	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2068-2010)(4+5)-IV-2	0	-28496	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-3	0	-28518	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-4	0	-28418	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-5	0	-28770	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-6	0	-28670	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-7	0	-28691	0
(A2068-2010)(4+5)-IV-8	0	-28591	0
(A2068-2010)(4+5)-V-1	0	-28616	0
(A2068-2010)(4+5)-V-2	0	-28586	0
(A2068-2010)(4+5)-V-3	0	-28428	0
(A2068-2010)(4+5)-V-4	0	-28398	0
(A2068-2010)(4+5)-V-5	0	-28789	0
(A2068-2010)(4+5)-V-6	0	-28759	0
(A2068-2010)(4+5)-V-7	0	-28602	0
(A2068-2010)(4+5)-V-8	0	-28571	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-1	0	-28586	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-2	0	-28484	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-3	0	-28530	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-4	0	-28428	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-5	0	-28759	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-6	0	-28658	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-7	0	-28703	0
(A2068-2010)(4+5)-VI-8	0	-28601	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-1	0	-28616	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-2	0	-28586	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-3	0	-28428	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-4	0	-28398	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-5	0	-28789	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-6	0	-28759	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-7	0	-28601	0
(A2068-2010)(4+5)-VII-8	0	-28571	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-1	0	-28585	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-2	0	-28485	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-3	0	-28529	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-4	0	-28429	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-5	0	-28758	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-6	0	-28658	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-7	0	-28702	0
(A2068-2010)(4+5)-VIII-8	0	-28602	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-1	0	-28360	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-2	0	-28329	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-3	0	-28281	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-4	0	-28250	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-5	0	-28937	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-6	0	-28906	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-7	0	-28858	0
(A2068-2010)(4+5)-IX-8	0	-28828	0
(A2068-2010)(4+5)-X-1	0	-28359	0
(A2068-2010)(4+5)-X-2	0	-28329	0
(A2068-2010)(4+5)-X-3	0	-28281	0
(A2068-2010)(4+5)-X-4	0	-28251	0
(A2068-2010)(4+5)-X-5	0	-28937	0
(A2068-2010)(4+5)-X-6	0	-28907	0
(A2068-2010)(4+5)-X-7	0	-28858	0
(A2068-2010)(4+5)-X-8	0	-28828	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-1	0	-28348	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-2	0	-28318	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-3	0	-28292	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-4	0	-28262	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-5	0	-28926	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-6	0	-28895	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-7	0	-28869	0
(A2068-2010)(4+5)-XI-8	0	-28839	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-1	0	-28348	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-2	0	-28318	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2068-2010)(4+5)-XII-3	0	-28292	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-4	0	-28262	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-5	0	-28925	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-6	0	-28895	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-7	0	-28869	0
(A2068-2010)(4+5)-XII-8	0	-28839	0
(A2068-2010)(6+7)-I-1	0	-28274	0
(A2068-2010)(6+7)-I-2	0	-28244	0
(A2068-2010)(6+7)-I-3	0	-28012	0
(A2068-2010)(6+7)-I-4	0	-27981	0
(A2068-2010)(6+7)-I-5	0	-28447	0
(A2068-2010)(6+7)-I-6	0	-28417	0
(A2068-2010)(6+7)-I-7	0	-28185	0
(A2068-2010)(6+7)-I-8	0	-28154	0
(A2068-2010)(6+7)-II-1	0	-28218	0
(A2068-2010)(6+7)-II-2	0	-28116	0
(A2068-2010)(6+7)-II-3	0	-28139	0
(A2068-2010)(6+7)-II-4	0	-28038	0
(A2068-2010)(6+7)-II-5	0	-28391	0
(A2068-2010)(6+7)-II-6	0	-28290	0
(A2068-2010)(6+7)-II-7	0	-28312	0
(A2068-2010)(6+7)-II-8	0	-28211	0
(A2068-2010)(6+7)-III-1	0	-28274	0
(A2068-2010)(6+7)-III-2	0	-28244	0
(A2068-2010)(6+7)-III-3	0	-28012	0
(A2068-2010)(6+7)-III-4	0	-27982	0
(A2068-2010)(6+7)-III-5	0	-28447	0
(A2068-2010)(6+7)-III-6	0	-28417	0
(A2068-2010)(6+7)-III-7	0	-28185	0
(A2068-2010)(6+7)-III-8	0	-28155	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-1	0	-28217	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-2	0	-28117	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-3	0	-28138	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-4	0	-28038	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-5	0	-28390	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-6	0	-28290	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-7	0	-28312	0
(A2068-2010)(6+7)-IV-8	0	-28212	0
(A2068-2010)(6+7)-V-1	0	-28237	0
(A2068-2010)(6+7)-V-2	0	-28206	0
(A2068-2010)(6+7)-V-3	0	-28049	0
(A2068-2010)(6+7)-V-4	0	-28019	0
(A2068-2010)(6+7)-V-5	0	-28410	0
(A2068-2010)(6+7)-V-6	0	-28380	0
(A2068-2010)(6+7)-V-7	0	-28222	0
(A2068-2010)(6+7)-V-8	0	-28192	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-1	0	-28207	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-2	0	-28105	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-3	0	-28150	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-4	0	-28049	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-5	0	-28380	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-6	0	-28278	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-7	0	-28324	0
(A2068-2010)(6+7)-VI-8	0	-28222	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-1	0	-28237	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-2	0	-28207	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-3	0	-28049	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-4	0	-28019	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-5	0	-28410	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-6	0	-28380	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-7	0	-28222	0
(A2068-2010)(6+7)-VII-8	0	-28192	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-1	0	-28206	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-2	0	-28106	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-3	0	-28150	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2068-2010)(6+7)-VIII-4	0	-28050	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-5	0	-28379	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-6	0	-28279	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-7	0	-28323	0
(A2068-2010)(6+7)-VIII-8	0	-28223	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-1	0	-27980	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-2	0	-27950	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-3	0	-27902	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-4	0	-27871	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-5	0	-28558	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-6	0	-28527	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-7	0	-28479	0
(A2068-2010)(6+7)-IX-8	0	-28448	0
(A2068-2010)(6+7)-X-1	0	-27980	0
(A2068-2010)(6+7)-X-2	0	-27950	0
(A2068-2010)(6+7)-X-3	0	-27901	0
(A2068-2010)(6+7)-X-4	0	-27871	0
(A2068-2010)(6+7)-X-5	0	-28557	0
(A2068-2010)(6+7)-X-6	0	-28527	0
(A2068-2010)(6+7)-X-7	0	-28479	0
(A2068-2010)(6+7)-X-8	0	-28449	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-1	0	-27969	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-2	0	-27939	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-3	0	-27913	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-4	0	-27882	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-5	0	-28546	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-6	0	-28516	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-7	0	-28490	0
(A2068-2010)(6+7)-XI-8	0	-28460	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-1	0	-27969	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-2	0	-27939	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-3	0	-27913	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-4	0	-27883	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-5	0	-28546	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-6	0	-28516	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-7	0	-28490	0
(A2068-2010)(6+7)-XII-8	0	-28460	0
(A2010-2069)1	0	-39441	0
(A2010-2069)2	0	-47356	0
(A2010-2069)3	0	-28603	0
(A2010-2069)(4+5)-I-1	0	-28520	0
(A2010-2069)(4+5)-I-2	0	-28472	0
(A2010-2069)(4+5)-I-3	0	-28385	0
(A2010-2069)(4+5)-I-4	0	-28337	0
(A2010-2069)(4+5)-I-5	0	-28868	0
(A2010-2069)(4+5)-I-6	0	-28821	0
(A2010-2069)(4+5)-I-7	0	-28733	0
(A2010-2069)(4+5)-I-8	0	-28686	0
(A2010-2069)(4+5)-II-1	0	-28528	0
(A2010-2069)(4+5)-II-2	0	-28369	0
(A2010-2069)(4+5)-II-3	0	-28487	0
(A2010-2069)(4+5)-II-4	0	-28329	0
(A2010-2069)(4+5)-II-5	0	-28877	0
(A2010-2069)(4+5)-II-6	0	-28718	0
(A2010-2069)(4+5)-II-7	0	-28836	0
(A2010-2069)(4+5)-II-8	0	-28677	0
(A2010-2069)(4+5)-III-1	0	-28507	0
(A2010-2069)(4+5)-III-2	0	-28485	0
(A2010-2069)(4+5)-III-3	0	-28372	0
(A2010-2069)(4+5)-III-4	0	-28350	0
(A2010-2069)(4+5)-III-5	0	-28856	0
(A2010-2069)(4+5)-III-6	0	-28833	0
(A2010-2069)(4+5)-III-7	0	-28720	0
(A2010-2069)(4+5)-III-8	0	-28698	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-1	0	-28486	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2069)(4+5)-IV-2	0	-28412	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-3	0	-28445	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-4	0	-28371	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-5	0	-28834	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-6	0	-28760	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-7	0	-28794	0
(A2010-2069)(4+5)-IV-8	0	-28720	0
(A2010-2069)(4+5)-V-1	0	-28489	0
(A2010-2069)(4+5)-V-2	0	-28442	0
(A2010-2069)(4+5)-V-3	0	-28415	0
(A2010-2069)(4+5)-V-4	0	-28367	0
(A2010-2069)(4+5)-V-5	0	-28838	0
(A2010-2069)(4+5)-V-6	0	-28790	0
(A2010-2069)(4+5)-V-7	0	-28764	0
(A2010-2069)(4+5)-V-8	0	-28716	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-1	0	-28519	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-2	0	-28360	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-3	0	-28497	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-4	0	-28338	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-5	0	-28867	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-6	0	-28709	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-7	0	-28845	0
(A2010-2069)(4+5)-VI-8	0	-28686	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-1	0	-28476	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-2	0	-28454	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-3	0	-28402	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-4	0	-28380	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-5	0	-28825	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-6	0	-28803	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-7	0	-28751	0
(A2010-2069)(4+5)-VII-8	0	-28729	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-1	0	-28476	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-2	0	-28402	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-3	0	-28454	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-4	0	-28380	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-5	0	-28825	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-6	0	-28751	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-7	0	-28803	0
(A2010-2069)(4+5)-VIII-8	0	-28729	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-1	0	-28066	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-2	0	-28018	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-3	0	-28025	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-4	0	-27977	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-5	0	-29228	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-6	0	-29180	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-7	0	-29187	0
(A2010-2069)(4+5)-IX-8	0	-29140	0
(A2010-2069)(4+5)-X-1	0	-28053	0
(A2010-2069)(4+5)-X-2	0	-28031	0
(A2010-2069)(4+5)-X-3	0	-28012	0
(A2010-2069)(4+5)-X-4	0	-27990	0
(A2010-2069)(4+5)-X-5	0	-29215	0
(A2010-2069)(4+5)-X-6	0	-29193	0
(A2010-2069)(4+5)-X-7	0	-29175	0
(A2010-2069)(4+5)-X-8	0	-29152	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-1	0	-28056	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-2	0	-28009	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-3	0	-28034	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-4	0	-27987	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-5	0	-29219	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-6	0	-29171	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-7	0	-29196	0
(A2010-2069)(4+5)-XI-8	0	-29149	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-1	0	-28044	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-2	0	-28022	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2069)(4+5)-XII-3	0	-28021	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-4	0	-27999	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-5	0	-29206	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-6	0	-29184	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-7	0	-29184	0
(A2010-2069)(4+5)-XII-8	0	-29161	0
(A2010-2069)(6+7)-I-1	0	-28140	0
(A2010-2069)(6+7)-I-2	0	-28093	0
(A2010-2069)(6+7)-I-3	0	-28005	0
(A2010-2069)(6+7)-I-4	0	-27958	0
(A2010-2069)(6+7)-I-5	0	-28489	0
(A2010-2069)(6+7)-I-6	0	-28441	0
(A2010-2069)(6+7)-I-7	0	-28354	0
(A2010-2069)(6+7)-I-8	0	-28306	0
(A2010-2069)(6+7)-II-1	0	-28149	0
(A2010-2069)(6+7)-II-2	0	-27990	0
(A2010-2069)(6+7)-II-3	0	-28108	0
(A2010-2069)(6+7)-II-4	0	-27949	0
(A2010-2069)(6+7)-II-5	0	-28497	0
(A2010-2069)(6+7)-II-6	0	-28339	0
(A2010-2069)(6+7)-II-7	0	-28457	0
(A2010-2069)(6+7)-II-8	0	-28298	0
(A2010-2069)(6+7)-III-1	0	-28128	0
(A2010-2069)(6+7)-III-2	0	-28106	0
(A2010-2069)(6+7)-III-3	0	-27993	0
(A2010-2069)(6+7)-III-4	0	-27970	0
(A2010-2069)(6+7)-III-5	0	-28476	0
(A2010-2069)(6+7)-III-6	0	-28454	0
(A2010-2069)(6+7)-III-7	0	-28341	0
(A2010-2069)(6+7)-III-8	0	-28319	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-1	0	-28106	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-2	0	-28032	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-3	0	-28066	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-4	0	-27992	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-5	0	-28455	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-6	0	-28381	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-7	0	-28414	0
(A2010-2069)(6+7)-IV-8	0	-28340	0
(A2010-2069)(6+7)-V-1	0	-28110	0
(A2010-2069)(6+7)-V-2	0	-28062	0
(A2010-2069)(6+7)-V-3	0	-28036	0
(A2010-2069)(6+7)-V-4	0	-27988	0
(A2010-2069)(6+7)-V-5	0	-28459	0
(A2010-2069)(6+7)-V-6	0	-28411	0
(A2010-2069)(6+7)-V-7	0	-28384	0
(A2010-2069)(6+7)-V-8	0	-28337	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-1	0	-28140	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-2	0	-27981	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-3	0	-28117	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-4	0	-27958	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-5	0	-28488	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-6	0	-28329	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-7	0	-28466	0
(A2010-2069)(6+7)-VI-8	0	-28307	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-1	0	-28097	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-2	0	-28075	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-3	0	-28023	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-4	0	-28001	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-5	0	-28446	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-6	0	-28424	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-7	0	-28372	0
(A2010-2069)(6+7)-VII-8	0	-28349	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-1	0	-28097	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-2	0	-28023	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-3	0	-28075	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2010-2069)(6+7)-VIII-4	0	-28001	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-5	0	-28446	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-6	0	-28372	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-7	0	-28424	0
(A2010-2069)(6+7)-VIII-8	0	-28350	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-1	0	-27686	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-2	0	-27639	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-3	0	-27646	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-4	0	-27598	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-5	0	-28849	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-6	0	-28801	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-7	0	-28808	0
(A2010-2069)(6+7)-IX-8	0	-28760	0
(A2010-2069)(6+7)-X-1	0	-27674	0
(A2010-2069)(6+7)-X-2	0	-27651	0
(A2010-2069)(6+7)-X-3	0	-27633	0
(A2010-2069)(6+7)-X-4	0	-27611	0
(A2010-2069)(6+7)-X-5	0	-28836	0
(A2010-2069)(6+7)-X-6	0	-28814	0
(A2010-2069)(6+7)-X-7	0	-28795	0
(A2010-2069)(6+7)-X-8	0	-28773	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-1	0	-27677	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-2	0	-27630	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-3	0	-27655	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-4	0	-27607	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-5	0	-28839	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-6	0	-28792	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-7	0	-28817	0
(A2010-2069)(6+7)-XI-8	0	-28770	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-1	0	-27665	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-2	0	-27642	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-3	0	-27642	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-4	0	-27620	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-5	0	-28827	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-6	0	-28805	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-7	0	-28804	0
(A2010-2069)(6+7)-XII-8	0	-28782	0
(A2071-2011)1	0	-39436	0
(A2071-2011)2	0	-47351	0
(A2071-2011)3	0	-28598	0
(A2071-2011)(4+5)-I-1	0	-28405	0
(A2071-2011)(4+5)-I-2	0	-28340	0
(A2071-2011)(4+5)-I-3	0	-28492	0
(A2071-2011)(4+5)-I-4	0	-28427	0
(A2071-2011)(4+5)-I-5	0	-28770	0
(A2071-2011)(4+5)-I-6	0	-28705	0
(A2071-2011)(4+5)-I-7	0	-28857	0
(A2071-2011)(4+5)-I-8	0	-28792	0
(A2071-2011)(4+5)-II-1	0	-28512	0
(A2071-2011)(4+5)-II-2	0	-28294	0
(A2071-2011)(4+5)-II-3	0	-28538	0
(A2071-2011)(4+5)-II-4	0	-28320	0
(A2071-2011)(4+5)-II-5	0	-28877	0
(A2071-2011)(4+5)-II-6	0	-28659	0
(A2071-2011)(4+5)-II-7	0	-28903	0
(A2071-2011)(4+5)-II-8	0	-28685	0
(A2071-2011)(4+5)-III-1	0	-28389	0
(A2071-2011)(4+5)-III-2	0	-28356	0
(A2071-2011)(4+5)-III-3	0	-28476	0
(A2071-2011)(4+5)-III-4	0	-28443	0
(A2071-2011)(4+5)-III-5	0	-28754	0
(A2071-2011)(4+5)-III-6	0	-28721	0
(A2071-2011)(4+5)-III-7	0	-28841	0
(A2071-2011)(4+5)-III-8	0	-28808	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-1	0	-28459	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2071-2011)(4+5)-IV-2	0	-28347	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-3	0	-28485	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-4	0	-28373	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-5	0	-28824	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-6	0	-28712	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-7	0	-28850	0
(A2071-2011)(4+5)-IV-8	0	-28738	0
(A2071-2011)(4+5)-V-1	0	-28415	0
(A2071-2011)(4+5)-V-2	0	-28350	0
(A2071-2011)(4+5)-V-3	0	-28482	0
(A2071-2011)(4+5)-V-4	0	-28417	0
(A2071-2011)(4+5)-V-5	0	-28780	0
(A2071-2011)(4+5)-V-6	0	-28715	0
(A2071-2011)(4+5)-V-7	0	-28847	0
(A2071-2011)(4+5)-V-8	0	-28782	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-1	0	-28515	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-2	0	-28297	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-3	0	-28535	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-4	0	-28317	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-5	0	-28880	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-6	0	-28662	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-7	0	-28900	0
(A2071-2011)(4+5)-VI-8	0	-28682	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-1	0	-28399	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-2	0	-28366	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-3	0	-28466	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-4	0	-28432	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-5	0	-28764	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-6	0	-28731	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-7	0	-28831	0
(A2071-2011)(4+5)-VII-8	0	-28798	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-1	0	-28462	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-2	0	-28350	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-3	0	-28482	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-4	0	-28370	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-5	0	-28827	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-6	0	-28715	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-7	0	-28847	0
(A2071-2011)(4+5)-VIII-8	0	-28735	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-1	0	-28009	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-2	0	-27944	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-3	0	-28035	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-4	0	-27970	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-5	0	-29227	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-6	0	-29162	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-7	0	-29253	0
(A2071-2011)(4+5)-IX-8	0	-29188	0
(A2071-2011)(4+5)-X-1	0	-27993	0
(A2071-2011)(4+5)-X-2	0	-27960	0
(A2071-2011)(4+5)-X-3	0	-28020	0
(A2071-2011)(4+5)-X-4	0	-27986	0
(A2071-2011)(4+5)-X-5	0	-29211	0
(A2071-2011)(4+5)-X-6	0	-29177	0
(A2071-2011)(4+5)-X-7	0	-29237	0
(A2071-2011)(4+5)-X-8	0	-29204	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-1	0	-28012	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-2	0	-27947	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-3	0	-28032	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-4	0	-27967	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-5	0	-29230	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-6	0	-29165	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-7	0	-29250	0
(A2071-2011)(4+5)-XI-8	0	-29185	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-1	0	-27996	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-2	0	-27963	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2071-2011)(4+5)-XII-3	0	-28017	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-4	0	-27983	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-5	0	-29214	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-6	0	-29180	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-7	0	-29234	0
(A2071-2011)(4+5)-XII-8	0	-29201	0
(A2071-2011)(6+7)-I-1	0	-28026	0
(A2071-2011)(6+7)-I-2	0	-27960	0
(A2071-2011)(6+7)-I-3	0	-28113	0
(A2071-2011)(6+7)-I-4	0	-28047	0
(A2071-2011)(6+7)-I-5	0	-28391	0
(A2071-2011)(6+7)-I-6	0	-28326	0
(A2071-2011)(6+7)-I-7	0	-28478	0
(A2071-2011)(6+7)-I-8	0	-28413	0
(A2071-2011)(6+7)-II-1	0	-28132	0
(A2071-2011)(6+7)-II-2	0	-27915	0
(A2071-2011)(6+7)-II-3	0	-28159	0
(A2071-2011)(6+7)-II-4	0	-27941	0
(A2071-2011)(6+7)-II-5	0	-28498	0
(A2071-2011)(6+7)-II-6	0	-28280	0
(A2071-2011)(6+7)-II-7	0	-28524	0
(A2071-2011)(6+7)-II-8	0	-28306	0
(A2071-2011)(6+7)-III-1	0	-28010	0
(A2071-2011)(6+7)-III-2	0	-27976	0
(A2071-2011)(6+7)-III-3	0	-28097	0
(A2071-2011)(6+7)-III-4	0	-28063	0
(A2071-2011)(6+7)-III-5	0	-28375	0
(A2071-2011)(6+7)-III-6	0	-28342	0
(A2071-2011)(6+7)-III-7	0	-28462	0
(A2071-2011)(6+7)-III-8	0	-28429	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-1	0	-28080	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-2	0	-27968	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-3	0	-28106	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-4	0	-27994	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-5	0	-28445	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-6	0	-28333	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-7	0	-28471	0
(A2071-2011)(6+7)-IV-8	0	-28359	0
(A2071-2011)(6+7)-V-1	0	-28036	0
(A2071-2011)(6+7)-V-2	0	-27971	0
(A2071-2011)(6+7)-V-3	0	-28103	0
(A2071-2011)(6+7)-V-4	0	-28037	0
(A2071-2011)(6+7)-V-5	0	-28401	0
(A2071-2011)(6+7)-V-6	0	-28336	0
(A2071-2011)(6+7)-V-7	0	-28468	0
(A2071-2011)(6+7)-V-8	0	-28403	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-1	0	-28135	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-2	0	-27918	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-3	0	-28156	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-4	0	-27938	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-5	0	-28501	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-6	0	-28283	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-7	0	-28521	0
(A2071-2011)(6+7)-VI-8	0	-28303	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-1	0	-28020	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-2	0	-27986	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-3	0	-28087	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-4	0	-28053	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-5	0	-28385	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-6	0	-28352	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-7	0	-28452	0
(A2071-2011)(6+7)-VII-8	0	-28419	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-1	0	-28083	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-2	0	-27971	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-3	0	-28103	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2071-2011)(6+7)-VIII-4	0	-27991	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-5	0	-28448	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-6	0	-28336	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-7	0	-28468	0
(A2071-2011)(6+7)-VIII-8	0	-28356	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-1	0	-27630	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-2	0	-27565	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-3	0	-27656	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-4	0	-27591	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-5	0	-28848	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-6	0	-28782	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-7	0	-28874	0
(A2071-2011)(6+7)-IX-8	0	-28808	0
(A2071-2011)(6+7)-X-1	0	-27614	0
(A2071-2011)(6+7)-X-2	0	-27581	0
(A2071-2011)(6+7)-X-3	0	-27640	0
(A2071-2011)(6+7)-X-4	0	-27607	0
(A2071-2011)(6+7)-X-5	0	-28832	0
(A2071-2011)(6+7)-X-6	0	-28798	0
(A2071-2011)(6+7)-X-7	0	-28858	0
(A2071-2011)(6+7)-X-8	0	-28824	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-1	0	-27633	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-2	0	-27568	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-3	0	-27653	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-4	0	-27588	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-5	0	-28851	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-6	0	-28785	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-7	0	-28871	0
(A2071-2011)(6+7)-XI-8	0	-28805	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-1	0	-27617	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-2	0	-27584	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-3	0	-27637	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-4	0	-27604	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-5	0	-28835	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-6	0	-28801	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-7	0	-28855	0
(A2071-2011)(6+7)-XII-8	0	-28821	0
(A2011-2076)1	-1	-24498	0
(A2011-2076)2	-1	-32401	0
(A2011-2076)3	-1	-18022	0
(A2011-2076)(4+5)-I-1	-1	-17841	0
(A2011-2076)(4+5)-I-2	-1	-17877	0
(A2011-2076)(4+5)-I-3	-1	-18033	0
(A2011-2076)(4+5)-I-4	-1	-18069	0
(A2011-2076)(4+5)-I-5	-1	-17974	0
(A2011-2076)(4+5)-I-6	-1	-18010	0
(A2011-2076)(4+5)-I-7	-1	-18166	0
(A2011-2076)(4+5)-I-8	-1	-18203	0
(A2011-2076)(4+5)-II-1	-1	-17866	0
(A2011-2076)(4+5)-II-2	-1	-17987	0
(A2011-2076)(4+5)-II-3	-1	-17924	0
(A2011-2076)(4+5)-II-4	-1	-18044	0
(A2011-2076)(4+5)-II-5	-1	-17999	0
(A2011-2076)(4+5)-II-6	-1	-18120	0
(A2011-2076)(4+5)-II-7	-1	-18057	0
(A2011-2076)(4+5)-II-8	-1	-18178	0
(A2011-2076)(4+5)-III-1	-1	-17853	0
(A2011-2076)(4+5)-III-2	-1	-17865	0
(A2011-2076)(4+5)-III-3	-1	-18045	0
(A2011-2076)(4+5)-III-4	-1	-18058	0
(A2011-2076)(4+5)-III-5	-1	-17986	0
(A2011-2076)(4+5)-III-6	-1	-17998	0
(A2011-2076)(4+5)-III-7	-1	-18178	0
(A2011-2076)(4+5)-III-8	-1	-18191	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-1	-1	-17905	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2011-2076)(4+5)-IV-2	-1	-17947	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-3	-1	-17963	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-4	-1	-18005	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-5	-1	-18039	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-6	-1	-18080	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-7	-1	-18096	0
(A2011-2076)(4+5)-IV-8	-1	-18138	0
(A2011-2076)(4+5)-V-1	-1	-17882	0
(A2011-2076)(4+5)-V-2	-1	-17918	0
(A2011-2076)(4+5)-V-3	-1	-17993	0
(A2011-2076)(4+5)-V-4	-1	-18029	0
(A2011-2076)(4+5)-V-5	-1	-18015	0
(A2011-2076)(4+5)-V-6	-1	-18051	0
(A2011-2076)(4+5)-V-7	-1	-18126	0
(A2011-2076)(4+5)-V-8	-1	-18162	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-1	-1	-17878	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-2	-1	-17999	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-3	-1	-17912	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-4	-1	-18032	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-5	-1	-18011	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-6	-1	-18132	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-7	-1	-18045	0
(A2011-2076)(4+5)-VI-8	-1	-18165	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-1	-1	-17893	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-2	-1	-17906	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-3	-1	-18005	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-4	-1	-18017	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-5	-1	-18026	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-6	-1	-18039	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-7	-1	-18138	0
(A2011-2076)(4+5)-VII-8	-1	-18150	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-1	-1	-17918	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-2	-1	-17959	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-3	-1	-17951	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-4	-1	-17993	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-5	-1	-18051	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-6	-1	-18093	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-7	-1	-18084	0
(A2011-2076)(4+5)-VIII-8	-1	-18126	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-1	-1	-17753	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-2	-1	-17789	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-3	-1	-17811	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-4	-1	-17847	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-5	-1	-18197	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-6	-1	-18233	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-7	-1	-18254	0
(A2011-2076)(4+5)-IX-8	-1	-18291	0
(A2011-2076)(4+5)-X-1	-1	-17765	0
(A2011-2076)(4+5)-X-2	-1	-17777	0
(A2011-2076)(4+5)-X-3	-1	-17822	0
(A2011-2076)(4+5)-X-4	-1	-17835	0
(A2011-2076)(4+5)-X-5	-1	-18209	0
(A2011-2076)(4+5)-X-6	-1	-18221	0
(A2011-2076)(4+5)-X-7	-1	-18266	0
(A2011-2076)(4+5)-X-8	-1	-18279	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-1	-1	-17765	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-2	-1	-17801	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-3	-1	-17798	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-4	-1	-17835	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-5	-1	-18209	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-6	-1	-18245	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-7	-1	-18242	0
(A2011-2076)(4+5)-XI-8	-1	-18278	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-1	-1	-17777	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-2	-1	-17789	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2011-2076)(4+5)-XII-3	-1	-17810	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-4	-1	-17823	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-5	-1	-18221	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-6	-1	-18233	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-7	-1	-18254	0
(A2011-2076)(4+5)-XII-8	-1	-18267	0
(A2011-2076)(6+7)-I-1	-1	-17367	0
(A2011-2076)(6+7)-I-2	-1	-17403	0
(A2011-2076)(6+7)-I-3	-1	-17559	0
(A2011-2076)(6+7)-I-4	-1	-17595	0
(A2011-2076)(6+7)-I-5	-1	-17500	0
(A2011-2076)(6+7)-I-6	-1	-17536	0
(A2011-2076)(6+7)-I-7	-1	-17692	0
(A2011-2076)(6+7)-I-8	-1	-17728	0
(A2011-2076)(6+7)-II-1	-1	-17392	0
(A2011-2076)(6+7)-II-2	-1	-17513	0
(A2011-2076)(6+7)-II-3	-1	-17450	0
(A2011-2076)(6+7)-II-4	-1	-17570	0
(A2011-2076)(6+7)-II-5	-1	-17525	0
(A2011-2076)(6+7)-II-6	-1	-17646	0
(A2011-2076)(6+7)-II-7	-1	-17583	0
(A2011-2076)(6+7)-II-8	-1	-17703	0
(A2011-2076)(6+7)-III-1	-1	-17379	0
(A2011-2076)(6+7)-III-2	-1	-17391	0
(A2011-2076)(6+7)-III-3	-1	-17571	0
(A2011-2076)(6+7)-III-4	-1	-17583	0
(A2011-2076)(6+7)-III-5	-1	-17512	0
(A2011-2076)(6+7)-III-6	-1	-17524	0
(A2011-2076)(6+7)-III-7	-1	-17704	0
(A2011-2076)(6+7)-III-8	-1	-17717	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-1	-1	-17431	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-2	-1	-17473	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-3	-1	-17489	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-4	-1	-17531	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-5	-1	-17564	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-6	-1	-17606	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-7	-1	-17622	0
(A2011-2076)(6+7)-IV-8	-1	-17664	0
(A2011-2076)(6+7)-V-1	-1	-17407	0
(A2011-2076)(6+7)-V-2	-1	-17444	0
(A2011-2076)(6+7)-V-3	-1	-17519	0
(A2011-2076)(6+7)-V-4	-1	-17555	0
(A2011-2076)(6+7)-V-5	-1	-17540	0
(A2011-2076)(6+7)-V-6	-1	-17577	0
(A2011-2076)(6+7)-V-7	-1	-17652	0
(A2011-2076)(6+7)-V-8	-1	-17688	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-1	-1	-17404	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-2	-1	-17525	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-3	-1	-17437	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-4	-1	-17558	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-5	-1	-17537	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-6	-1	-17658	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-7	-1	-17571	0
(A2011-2076)(6+7)-VI-8	-1	-17691	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-1	-1	-17419	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-2	-1	-17432	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-3	-1	-17530	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-4	-1	-17543	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-5	-1	-17552	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-6	-1	-17565	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-7	-1	-17663	0
(A2011-2076)(6+7)-VII-8	-1	-17676	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-1	-1	-17443	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-2	-1	-17485	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-3	-1	-17477	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2011-2076)(6+7)-VIII-4	-1	-17519	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-5	-1	-17577	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-6	-1	-17618	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-7	-1	-17610	0
(A2011-2076)(6+7)-VIII-8	-1	-17652	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-1	-1	-17279	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-2	-1	-17315	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-3	-1	-17336	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-4	-1	-17373	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-5	-1	-17723	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-6	-1	-17759	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-7	-1	-17780	0
(A2011-2076)(6+7)-IX-8	-1	-17816	0
(A2011-2076)(6+7)-X-1	-1	-17291	0
(A2011-2076)(6+7)-X-2	-1	-17303	0
(A2011-2076)(6+7)-X-3	-1	-17348	0
(A2011-2076)(6+7)-X-4	-1	-17361	0
(A2011-2076)(6+7)-X-5	-1	-17734	0
(A2011-2076)(6+7)-X-6	-1	-17747	0
(A2011-2076)(6+7)-X-7	-1	-17792	0
(A2011-2076)(6+7)-X-8	-1	-17805	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-1	-1	-17291	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-2	-1	-17327	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-3	-1	-17324	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-4	-1	-17360	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-5	-1	-17735	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-6	-1	-17771	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-7	-1	-17768	0
(A2011-2076)(6+7)-XI-8	-1	-17804	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-1	-1	-17303	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-2	-1	-17315	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-3	-1	-17336	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-4	-1	-17349	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-5	-1	-17747	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-6	-1	-17759	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-7	-1	-17780	0
(A2011-2076)(6+7)-XII-8	-1	-17792	0
(A2012-2074)1	0	-25573	0
(A2012-2074)2	0	-33834	0
(A2012-2074)3	0	-18811	0
(A2012-2074)(4+5)-I-1	0	-18612	0
(A2012-2074)(4+5)-I-2	0	-18675	0
(A2012-2074)(4+5)-I-3	0	-18821	0
(A2012-2074)(4+5)-I-4	0	-18884	0
(A2012-2074)(4+5)-I-5	0	-18739	0
(A2012-2074)(4+5)-I-6	0	-18801	0
(A2012-2074)(4+5)-I-7	0	-18948	0
(A2012-2074)(4+5)-I-8	0	-19010	0
(A2012-2074)(4+5)-II-1	0	-18612	0
(A2012-2074)(4+5)-II-2	0	-18821	0
(A2012-2074)(4+5)-II-3	0	-18675	0
(A2012-2074)(4+5)-II-4	0	-18884	0
(A2012-2074)(4+5)-II-5	0	-18739	0
(A2012-2074)(4+5)-II-6	0	-18948	0
(A2012-2074)(4+5)-II-7	0	-18801	0
(A2012-2074)(4+5)-II-8	0	-19011	0
(A2012-2074)(4+5)-III-1	0	-18635	0
(A2012-2074)(4+5)-III-2	0	-18652	0
(A2012-2074)(4+5)-III-3	0	-18844	0
(A2012-2074)(4+5)-III-4	0	-18861	0
(A2012-2074)(4+5)-III-5	0	-18761	0
(A2012-2074)(4+5)-III-6	0	-18779	0
(A2012-2074)(4+5)-III-7	0	-18971	0
(A2012-2074)(4+5)-III-8	0	-18988	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-1	0	-18688	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2074)(4+5)-IV-2	0	-18745	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-3	0	-18751	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-4	0	-18808	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-5	0	-18815	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-6	0	-18872	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-7	0	-18878	0
(A2012-2074)(4+5)-IV-8	0	-18934	0
(A2012-2074)(4+5)-V-1	0	-18662	0
(A2012-2074)(4+5)-V-2	0	-18725	0
(A2012-2074)(4+5)-V-3	0	-18771	0
(A2012-2074)(4+5)-V-4	0	-18834	0
(A2012-2074)(4+5)-V-5	0	-18789	0
(A2012-2074)(4+5)-V-6	0	-18852	0
(A2012-2074)(4+5)-V-7	0	-18898	0
(A2012-2074)(4+5)-V-8	0	-18960	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-1	0	-18627	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-2	0	-18836	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-3	0	-18660	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-4	0	-18869	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-5	0	-18754	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-6	0	-18963	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-7	0	-18786	0
(A2012-2074)(4+5)-VI-8	0	-18996	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-1	0	-18685	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-2	0	-18702	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-3	0	-18794	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-4	0	-18811	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-5	0	-18812	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-6	0	-18829	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-7	0	-18920	0
(A2012-2074)(4+5)-VII-8	0	-18938	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-1	0	-18703	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-2	0	-18760	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-3	0	-18736	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-4	0	-18793	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-5	0	-18830	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-6	0	-18887	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-7	0	-18862	0
(A2012-2074)(4+5)-VIII-8	0	-18919	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-1	0	-18537	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-2	0	-18600	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-3	0	-18600	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-4	0	-18663	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-5	0	-18960	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-6	0	-19022	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-7	0	-19022	0
(A2012-2074)(4+5)-IX-8	0	-19085	0
(A2012-2074)(4+5)-X-1	0	-18560	0
(A2012-2074)(4+5)-X-2	0	-18577	0
(A2012-2074)(4+5)-X-3	0	-18623	0
(A2012-2074)(4+5)-X-4	0	-18640	0
(A2012-2074)(4+5)-X-5	0	-18982	0
(A2012-2074)(4+5)-X-6	0	-18999	0
(A2012-2074)(4+5)-X-7	0	-19045	0
(A2012-2074)(4+5)-X-8	0	-19062	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-1	0	-18552	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-2	0	-18615	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-3	0	-18585	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-4	0	-18648	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-5	0	-18975	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-6	0	-19037	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-7	0	-19007	0
(A2012-2074)(4+5)-XI-8	0	-19070	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-1	0	-18575	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-2	0	-18592	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2074)(4+5)-XII-3	0	-18608	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-4	0	-18625	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-5	0	-18997	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-6	0	-19014	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-7	0	-19030	0
(A2012-2074)(4+5)-XII-8	0	-19047	0
(A2012-2074)(6+7)-I-1	0	-18116	0
(A2012-2074)(6+7)-I-2	0	-18179	0
(A2012-2074)(6+7)-I-3	0	-18325	0
(A2012-2074)(6+7)-I-4	0	-18388	0
(A2012-2074)(6+7)-I-5	0	-18243	0
(A2012-2074)(6+7)-I-6	0	-18306	0
(A2012-2074)(6+7)-I-7	0	-18452	0
(A2012-2074)(6+7)-I-8	0	-18515	0
(A2012-2074)(6+7)-II-1	0	-18116	0
(A2012-2074)(6+7)-II-2	0	-18325	0
(A2012-2074)(6+7)-II-3	0	-18179	0
(A2012-2074)(6+7)-II-4	0	-18388	0
(A2012-2074)(6+7)-II-5	0	-18243	0
(A2012-2074)(6+7)-II-6	0	-18452	0
(A2012-2074)(6+7)-II-7	0	-18306	0
(A2012-2074)(6+7)-II-8	0	-18515	0
(A2012-2074)(6+7)-III-1	0	-18139	0
(A2012-2074)(6+7)-III-2	0	-18156	0
(A2012-2074)(6+7)-III-3	0	-18348	0
(A2012-2074)(6+7)-III-4	0	-18365	0
(A2012-2074)(6+7)-III-5	0	-18266	0
(A2012-2074)(6+7)-III-6	0	-18283	0
(A2012-2074)(6+7)-III-7	0	-18475	0
(A2012-2074)(6+7)-III-8	0	-18492	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-1	0	-18192	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-2	0	-18249	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-3	0	-18255	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-4	0	-18312	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-5	0	-18319	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-6	0	-18376	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-7	0	-18382	0
(A2012-2074)(6+7)-IV-8	0	-18439	0
(A2012-2074)(6+7)-V-1	0	-18166	0
(A2012-2074)(6+7)-V-2	0	-18229	0
(A2012-2074)(6+7)-V-3	0	-18275	0
(A2012-2074)(6+7)-V-4	0	-18338	0
(A2012-2074)(6+7)-V-5	0	-18293	0
(A2012-2074)(6+7)-V-6	0	-18356	0
(A2012-2074)(6+7)-V-7	0	-18402	0
(A2012-2074)(6+7)-V-8	0	-18465	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-1	0	-18131	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-2	0	-18341	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-3	0	-18164	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-4	0	-18373	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-5	0	-18258	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-6	0	-18467	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-7	0	-18291	0
(A2012-2074)(6+7)-VI-8	0	-18500	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-1	0	-18189	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-2	0	-18206	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-3	0	-18298	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-4	0	-18315	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-5	0	-18316	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-6	0	-18333	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-7	0	-18425	0
(A2012-2074)(6+7)-VII-8	0	-18442	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-1	0	-18207	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-2	0	-18264	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-3	0	-18240	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2012-2074)(6+7)-VIII-4	0	-18297	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-5	0	-18334	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-6	0	-18391	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-7	0	-18367	0
(A2012-2074)(6+7)-VIII-8	0	-18424	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-1	0	-18042	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-2	0	-18104	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-3	0	-18104	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-4	0	-18167	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-5	0	-18464	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-6	0	-18527	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-7	0	-18527	0
(A2012-2074)(6+7)-IX-8	0	-18589	0
(A2012-2074)(6+7)-X-1	0	-18065	0
(A2012-2074)(6+7)-X-2	0	-18082	0
(A2012-2074)(6+7)-X-3	0	-18127	0
(A2012-2074)(6+7)-X-4	0	-18144	0
(A2012-2074)(6+7)-X-5	0	-18487	0
(A2012-2074)(6+7)-X-6	0	-18504	0
(A2012-2074)(6+7)-X-7	0	-18549	0
(A2012-2074)(6+7)-X-8	0	-18566	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-1	0	-18057	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-2	0	-18120	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-3	0	-18089	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-4	0	-18152	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-5	0	-18479	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-6	0	-18542	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-7	0	-18512	0
(A2012-2074)(6+7)-XI-8	0	-18574	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-1	0	-18080	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-2	0	-18097	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-3	0	-18112	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-4	0	-18129	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-5	0	-18502	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-6	0	-18519	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-7	0	-18534	0
(A2012-2074)(6+7)-XII-8	0	-18551	0
(A2098-2018)1	0	-39174	0
(A2098-2018)2	0	-51874	0
(A2098-2018)3	0	-28812	0
(A2098-2018)(4+5)-I-1	0	-26230	0
(A2098-2018)(4+5)-I-2	0	-26309	0
(A2098-2018)(4+5)-I-3	0	-26324	0
(A2098-2018)(4+5)-I-4	0	-26403	0
(A2098-2018)(4+5)-I-5	0	-31221	0
(A2098-2018)(4+5)-I-6	0	-31299	0
(A2098-2018)(4+5)-I-7	0	-31314	0
(A2098-2018)(4+5)-I-8	0	-31393	0
(A2098-2018)(4+5)-II-1	0	-26171	0
(A2098-2018)(4+5)-II-2	0	-26433	0
(A2098-2018)(4+5)-II-3	0	-26200	0
(A2098-2018)(4+5)-II-4	0	-26461	0
(A2098-2018)(4+5)-II-5	0	-31162	0
(A2098-2018)(4+5)-II-6	0	-31424	0
(A2098-2018)(4+5)-II-7	0	-31190	0
(A2098-2018)(4+5)-II-8	0	-31452	0
(A2098-2018)(4+5)-III-1	0	-26256	0
(A2098-2018)(4+5)-III-2	0	-26283	0
(A2098-2018)(4+5)-III-3	0	-26349	0
(A2098-2018)(4+5)-III-4	0	-26377	0
(A2098-2018)(4+5)-III-5	0	-31246	0
(A2098-2018)(4+5)-III-6	0	-31274	0
(A2098-2018)(4+5)-III-7	0	-31340	0
(A2098-2018)(4+5)-III-8	0	-31368	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-1	0	-26256	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2098-2018)(4+5)-IV-2	0	-26348	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-3	0	-26284	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-4	0	-26377	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-5	0	-31247	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-6	0	-31339	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-7	0	-31275	0
(A2098-2018)(4+5)-IV-8	0	-31367	0
(A2098-2018)(4+5)-V-1	0	-26321	0
(A2098-2018)(4+5)-V-2	0	-26399	0
(A2098-2018)(4+5)-V-3	0	-26234	0
(A2098-2018)(4+5)-V-4	0	-26312	0
(A2098-2018)(4+5)-V-5	0	-31311	0
(A2098-2018)(4+5)-V-6	0	-31390	0
(A2098-2018)(4+5)-V-7	0	-31224	0
(A2098-2018)(4+5)-V-8	0	-31303	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-1	0	-26199	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-2	0	-26460	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-3	0	-26172	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-4	0	-26434	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-5	0	-31189	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-6	0	-31451	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-7	0	-31163	0
(A2098-2018)(4+5)-VI-8	0	-31425	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-1	0	-26346	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-2	0	-26374	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-3	0	-26259	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-4	0	-26287	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-5	0	-31337	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-6	0	-31364	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-7	0	-31250	0
(A2098-2018)(4+5)-VII-8	0	-31277	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-1	0	-26283	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-2	0	-26376	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-3	0	-26257	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-4	0	-26349	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-5	0	-31274	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-6	0	-31366	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-7	0	-31248	0
(A2098-2018)(4+5)-VIII-8	0	-31340	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-1	0	-20441	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-2	0	-20519	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-3	0	-20469	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-4	0	-20548	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-5	0	-37076	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-6	0	-37154	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-7	0	-37104	0
(A2098-2018)(4+5)-IX-8	0	-37183	0
(A2098-2018)(4+5)-X-1	0	-20466	0
(A2098-2018)(4+5)-X-2	0	-20494	0
(A2098-2018)(4+5)-X-3	0	-20494	0
(A2098-2018)(4+5)-X-4	0	-20522	0
(A2098-2018)(4+5)-X-5	0	-37101	0
(A2098-2018)(4+5)-X-6	0	-37129	0
(A2098-2018)(4+5)-X-7	0	-37129	0
(A2098-2018)(4+5)-X-8	0	-37157	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-1	0	-20468	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-2	0	-20547	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-3	0	-20442	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-4	0	-20520	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-5	0	-37103	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-6	0	-37181	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-7	0	-37077	0
(A2098-2018)(4+5)-XI-8	0	-37155	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-1	0	-20493	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-2	0	-20521	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2098-2018)(4+5)-XII-3	0	-20467	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-4	0	-20495	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-5	0	-37128	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-6	0	-37156	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-7	0	-37102	0
(A2098-2018)(4+5)-XII-8	0	-37130	0
(A2098-2018)(6+7)-I-1	0	-25468	0
(A2098-2018)(6+7)-I-2	0	-25547	0
(A2098-2018)(6+7)-I-3	0	-25562	0
(A2098-2018)(6+7)-I-4	0	-25641	0
(A2098-2018)(6+7)-I-5	0	-30459	0
(A2098-2018)(6+7)-I-6	0	-30537	0
(A2098-2018)(6+7)-I-7	0	-30552	0
(A2098-2018)(6+7)-I-8	0	-30631	0
(A2098-2018)(6+7)-II-1	0	-25409	0
(A2098-2018)(6+7)-II-2	0	-25671	0
(A2098-2018)(6+7)-II-3	0	-25438	0
(A2098-2018)(6+7)-II-4	0	-25699	0
(A2098-2018)(6+7)-II-5	0	-30400	0
(A2098-2018)(6+7)-II-6	0	-30662	0
(A2098-2018)(6+7)-II-7	0	-30428	0
(A2098-2018)(6+7)-II-8	0	-30690	0
(A2098-2018)(6+7)-III-1	0	-25494	0
(A2098-2018)(6+7)-III-2	0	-25521	0
(A2098-2018)(6+7)-III-3	0	-25587	0
(A2098-2018)(6+7)-III-4	0	-25615	0
(A2098-2018)(6+7)-III-5	0	-30484	0
(A2098-2018)(6+7)-III-6	0	-30512	0
(A2098-2018)(6+7)-III-7	0	-30578	0
(A2098-2018)(6+7)-III-8	0	-30606	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-1	0	-25494	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-2	0	-25586	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-3	0	-25522	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-4	0	-25615	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-5	0	-30485	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-6	0	-30577	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-7	0	-30513	0
(A2098-2018)(6+7)-IV-8	0	-30605	0
(A2098-2018)(6+7)-V-1	0	-25559	0
(A2098-2018)(6+7)-V-2	0	-25637	0
(A2098-2018)(6+7)-V-3	0	-25472	0
(A2098-2018)(6+7)-V-4	0	-25550	0
(A2098-2018)(6+7)-V-5	0	-30549	0
(A2098-2018)(6+7)-V-6	0	-30628	0
(A2098-2018)(6+7)-V-7	0	-30462	0
(A2098-2018)(6+7)-V-8	0	-30541	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-1	0	-25437	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-2	0	-25698	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-3	0	-25410	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-4	0	-25672	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-5	0	-30427	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-6	0	-30689	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-7	0	-30401	0
(A2098-2018)(6+7)-VI-8	0	-30663	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-1	0	-25584	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-2	0	-25612	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-3	0	-25497	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-4	0	-25525	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-5	0	-30575	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-6	0	-30602	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-7	0	-30488	0
(A2098-2018)(6+7)-VII-8	0	-30515	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-1	0	-25521	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-2	0	-25614	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-3	0	-25495	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2098-2018)(6+7)-VIII-4	0	-25587	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-5	0	-30512	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-6	0	-30604	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-7	0	-30486	0
(A2098-2018)(6+7)-VIII-8	0	-30578	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-1	0	-19679	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-2	0	-19757	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-3	0	-19707	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-4	0	-19786	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-5	0	-36314	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-6	0	-36392	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-7	0	-36342	0
(A2098-2018)(6+7)-IX-8	0	-36421	0
(A2098-2018)(6+7)-X-1	0	-19704	0
(A2098-2018)(6+7)-X-2	0	-19732	0
(A2098-2018)(6+7)-X-3	0	-19732	0
(A2098-2018)(6+7)-X-4	0	-19760	0
(A2098-2018)(6+7)-X-5	0	-36339	0
(A2098-2018)(6+7)-X-6	0	-36367	0
(A2098-2018)(6+7)-X-7	0	-36367	0
(A2098-2018)(6+7)-X-8	0	-36395	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-1	0	-19706	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-2	0	-19785	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-3	0	-19680	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-4	0	-19758	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-5	0	-36341	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-6	0	-36419	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-7	0	-36315	0
(A2098-2018)(6+7)-XI-8	0	-36393	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-1	0	-19731	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-2	0	-19759	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-3	0	-19705	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-4	0	-19733	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-5	0	-36366	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-6	0	-36394	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-7	0	-36340	0
(A2098-2018)(6+7)-XII-8	0	-36368	0
(A2096-2017)1	0	-37485	0
(A2096-2017)2	0	-49626	0
(A2096-2017)3	0	-27571	0
(A2096-2017)(4+5)-I-1	0	-25026	0
(A2096-2017)(4+5)-I-2	0	-25113	0
(A2096-2017)(4+5)-I-3	0	-25129	0
(A2096-2017)(4+5)-I-4	0	-25216	0
(A2096-2017)(4+5)-I-5	0	-29925	0
(A2096-2017)(4+5)-I-6	0	-30012	0
(A2096-2017)(4+5)-I-7	0	-30029	0
(A2096-2017)(4+5)-I-8	0	-30116	0
(A2096-2017)(4+5)-II-1	0	-24960	0
(A2096-2017)(4+5)-II-2	0	-25250	0
(A2096-2017)(4+5)-II-3	0	-24991	0
(A2096-2017)(4+5)-II-4	0	-25281	0
(A2096-2017)(4+5)-II-5	0	-29860	0
(A2096-2017)(4+5)-II-6	0	-30150	0
(A2096-2017)(4+5)-II-7	0	-29891	0
(A2096-2017)(4+5)-II-8	0	-30181	0
(A2096-2017)(4+5)-III-1	0	-25053	0
(A2096-2017)(4+5)-III-2	0	-25086	0
(A2096-2017)(4+5)-III-3	0	-25156	0
(A2096-2017)(4+5)-III-4	0	-25189	0
(A2096-2017)(4+5)-III-5	0	-29953	0
(A2096-2017)(4+5)-III-6	0	-29985	0
(A2096-2017)(4+5)-III-7	0	-30056	0
(A2096-2017)(4+5)-III-8	0	-30088	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-1	0	-25051	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2096-2017)(4+5)-IV-2	0	-25160	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-3	0	-25082	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-4	0	-25191	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-5	0	-29951	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-6	0	-30060	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-7	0	-29982	0
(A2096-2017)(4+5)-IV-8	0	-30091	0
(A2096-2017)(4+5)-V-1	0	-25126	0
(A2096-2017)(4+5)-V-2	0	-25213	0
(A2096-2017)(4+5)-V-3	0	-25029	0
(A2096-2017)(4+5)-V-4	0	-25116	0
(A2096-2017)(4+5)-V-5	0	-30026	0
(A2096-2017)(4+5)-V-6	0	-30113	0
(A2096-2017)(4+5)-V-7	0	-29928	0
(A2096-2017)(4+5)-V-8	0	-30015	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-1	0	-24990	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-2	0	-25281	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-3	0	-24961	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-4	0	-25251	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-5	0	-29890	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-6	0	-30180	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-7	0	-29861	0
(A2096-2017)(4+5)-VI-8	0	-30151	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-1	0	-25153	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-2	0	-25186	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-3	0	-25056	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-4	0	-25088	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-5	0	-30053	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-6	0	-30086	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-7	0	-29955	0
(A2096-2017)(4+5)-VII-8	0	-29988	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-1	0	-25081	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-2	0	-25190	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-3	0	-25052	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-4	0	-25161	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-5	0	-29981	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-6	0	-30090	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-7	0	-29951	0
(A2096-2017)(4+5)-VIII-8	0	-30060	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-1	0	-19345	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-2	0	-19433	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-3	0	-19376	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-4	0	-19464	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-5	0	-35678	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-6	0	-35765	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-7	0	-35709	0
(A2096-2017)(4+5)-IX-8	0	-35796	0
(A2096-2017)(4+5)-X-1	0	-19373	0
(A2096-2017)(4+5)-X-2	0	-19405	0
(A2096-2017)(4+5)-X-3	0	-19404	0
(A2096-2017)(4+5)-X-4	0	-19436	0
(A2096-2017)(4+5)-X-5	0	-35705	0
(A2096-2017)(4+5)-X-6	0	-35738	0
(A2096-2017)(4+5)-X-7	0	-35736	0
(A2096-2017)(4+5)-X-8	0	-35769	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-1	0	-19376	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-2	0	-19463	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-3	0	-19346	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-4	0	-19433	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-5	0	-35708	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-6	0	-35795	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-7	0	-35679	0
(A2096-2017)(4+5)-XI-8	0	-35766	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-1	0	-19403	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-2	0	-19435	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2096-2017)(4+5)-XII-3	0	-19374	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-4	0	-19406	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-5	0	-35735	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-6	0	-35768	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-7	0	-35706	0
(A2096-2017)(4+5)-XII-8	0	-35739	0
(A2096-2017)(6+7)-I-1	0	-24297	0
(A2096-2017)(6+7)-I-2	0	-24384	0
(A2096-2017)(6+7)-I-3	0	-24400	0
(A2096-2017)(6+7)-I-4	0	-24488	0
(A2096-2017)(6+7)-I-5	0	-29197	0
(A2096-2017)(6+7)-I-6	0	-29284	0
(A2096-2017)(6+7)-I-7	0	-29300	0
(A2096-2017)(6+7)-I-8	0	-29387	0
(A2096-2017)(6+7)-II-1	0	-24232	0
(A2096-2017)(6+7)-II-2	0	-24522	0
(A2096-2017)(6+7)-II-3	0	-24263	0
(A2096-2017)(6+7)-II-4	0	-24553	0
(A2096-2017)(6+7)-II-5	0	-29131	0
(A2096-2017)(6+7)-II-6	0	-29422	0
(A2096-2017)(6+7)-II-7	0	-29162	0
(A2096-2017)(6+7)-II-8	0	-29453	0
(A2096-2017)(6+7)-III-1	0	-24324	0
(A2096-2017)(6+7)-III-2	0	-24357	0
(A2096-2017)(6+7)-III-3	0	-24428	0
(A2096-2017)(6+7)-III-4	0	-24460	0
(A2096-2017)(6+7)-III-5	0	-29224	0
(A2096-2017)(6+7)-III-6	0	-29257	0
(A2096-2017)(6+7)-III-7	0	-29327	0
(A2096-2017)(6+7)-III-8	0	-29360	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-1	0	-24322	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-2	0	-24431	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-3	0	-24353	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-4	0	-24462	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-5	0	-29222	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-6	0	-29331	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-7	0	-29253	0
(A2096-2017)(6+7)-IV-8	0	-29362	0
(A2096-2017)(6+7)-V-1	0	-24398	0
(A2096-2017)(6+7)-V-2	0	-24485	0
(A2096-2017)(6+7)-V-3	0	-24300	0
(A2096-2017)(6+7)-V-4	0	-24387	0
(A2096-2017)(6+7)-V-5	0	-29297	0
(A2096-2017)(6+7)-V-6	0	-29384	0
(A2096-2017)(6+7)-V-7	0	-29200	0
(A2096-2017)(6+7)-V-8	0	-29287	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-1	0	-24262	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-2	0	-24552	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-3	0	-24233	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-4	0	-24523	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-5	0	-29162	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-6	0	-29452	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-7	0	-29132	0
(A2096-2017)(6+7)-VI-8	0	-29423	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-1	0	-24425	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-2	0	-24457	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-3	0	-24327	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-4	0	-24360	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-5	0	-29324	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-6	0	-29357	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-7	0	-29227	0
(A2096-2017)(6+7)-VII-8	0	-29260	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-1	0	-24352	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-2	0	-24461	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-3	0	-24323	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2096-2017)(6+7)-VIII-4	0	-24432	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-5	0	-29252	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-6	0	-29361	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-7	0	-29223	0
(A2096-2017)(6+7)-VIII-8	0	-29332	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-1	0	-18617	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-2	0	-18704	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-3	0	-18648	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-4	0	-18735	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-5	0	-34949	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-6	0	-35036	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-7	0	-34980	0
(A2096-2017)(6+7)-IX-8	0	-35067	0
(A2096-2017)(6+7)-X-1	0	-18644	0
(A2096-2017)(6+7)-X-2	0	-18677	0
(A2096-2017)(6+7)-X-3	0	-18675	0
(A2096-2017)(6+7)-X-4	0	-18708	0
(A2096-2017)(6+7)-X-5	0	-34977	0
(A2096-2017)(6+7)-X-6	0	-35009	0
(A2096-2017)(6+7)-X-7	0	-35008	0
(A2096-2017)(6+7)-X-8	0	-35040	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-1	0	-18647	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-2	0	-18734	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-3	0	-18618	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-4	0	-18705	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-5	0	-34979	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-6	0	-35067	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-7	0	-34950	0
(A2096-2017)(6+7)-XI-8	0	-35037	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-1	0	-18674	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-2	0	-18707	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-3	0	-18645	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-4	0	-18678	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-5	0	-35007	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-6	0	-35039	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-7	0	-34977	0
(A2096-2017)(6+7)-XII-8	0	-35010	0
(A2093-2016)1	0	-39493	0
(A2093-2016)2	0	-47408	0
(A2093-2016)3	0	-28642	0
(A2093-2016)(4+5)-I-1	0	-26324	0
(A2093-2016)(4+5)-I-2	0	-26379	0
(A2093-2016)(4+5)-I-3	0	-26400	0
(A2093-2016)(4+5)-I-4	0	-26456	0
(A2093-2016)(4+5)-I-5	0	-30829	0
(A2093-2016)(4+5)-I-6	0	-30885	0
(A2093-2016)(4+5)-I-7	0	-30905	0
(A2093-2016)(4+5)-I-8	0	-30961	0
(A2093-2016)(4+5)-II-1	0	-26285	0
(A2093-2016)(4+5)-II-2	0	-26471	0
(A2093-2016)(4+5)-II-3	0	-26308	0
(A2093-2016)(4+5)-II-4	0	-26494	0
(A2093-2016)(4+5)-II-5	0	-30791	0
(A2093-2016)(4+5)-II-6	0	-30976	0
(A2093-2016)(4+5)-II-7	0	-30814	0
(A2093-2016)(4+5)-II-8	0	-30999	0
(A2093-2016)(4+5)-III-1	0	-26337	0
(A2093-2016)(4+5)-III-2	0	-26366	0
(A2093-2016)(4+5)-III-3	0	-26414	0
(A2093-2016)(4+5)-III-4	0	-26442	0
(A2093-2016)(4+5)-III-5	0	-30843	0
(A2093-2016)(4+5)-III-6	0	-30871	0
(A2093-2016)(4+5)-III-7	0	-30919	0
(A2093-2016)(4+5)-III-8	0	-30947	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-1	0	-26331	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2093-2016)(4+5)-IV-2	0	-26425	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-3	0	-26354	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-4	0	-26448	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-5	0	-30836	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-6	0	-30931	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-7	0	-30859	0
(A2093-2016)(4+5)-IV-8	0	-30953	0
(A2093-2016)(4+5)-V-1	0	-26399	0
(A2093-2016)(4+5)-V-2	0	-26455	0
(A2093-2016)(4+5)-V-3	0	-26325	0
(A2093-2016)(4+5)-V-4	0	-26380	0
(A2093-2016)(4+5)-V-5	0	-30904	0
(A2093-2016)(4+5)-V-6	0	-30960	0
(A2093-2016)(4+5)-V-7	0	-30830	0
(A2093-2016)(4+5)-V-8	0	-30886	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-1	0	-26308	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-2	0	-26494	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-3	0	-26286	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-4	0	-26471	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-5	0	-30813	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-6	0	-30999	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-7	0	-30791	0
(A2093-2016)(4+5)-VI-8	0	-30976	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-1	0	-26413	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-2	0	-26441	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-3	0	-26338	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-4	0	-26367	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-5	0	-30918	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-6	0	-30946	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-7	0	-30844	0
(A2093-2016)(4+5)-VII-8	0	-30872	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-1	0	-26354	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-2	0	-26448	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-3	0	-26331	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-4	0	-26426	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-5	0	-30859	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-6	0	-30953	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-7	0	-30837	0
(A2093-2016)(4+5)-VIII-8	0	-30931	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-1	0	-21094	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-2	0	-21150	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-3	0	-21117	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-4	0	-21173	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-5	0	-36112	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-6	0	-36167	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-7	0	-36135	0
(A2093-2016)(4+5)-IX-8	0	-36190	0
(A2093-2016)(4+5)-X-1	0	-21108	0
(A2093-2016)(4+5)-X-2	0	-21136	0
(A2093-2016)(4+5)-X-3	0	-21131	0
(A2093-2016)(4+5)-X-4	0	-21159	0
(A2093-2016)(4+5)-X-5	0	-36125	0
(A2093-2016)(4+5)-X-6	0	-36154	0
(A2093-2016)(4+5)-X-7	0	-36148	0
(A2093-2016)(4+5)-X-8	0	-36177	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-1	0	-21117	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-2	0	-21173	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-3	0	-21095	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-4	0	-21150	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-5	0	-36134	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-6	0	-36190	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-7	0	-36112	0
(A2093-2016)(4+5)-XI-8	0	-36168	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-1	0	-21131	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-2	0	-21159	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2093-2016)(4+5)-XII-3	0	-21108	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-4	0	-21137	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-5	0	-36148	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-6	0	-36176	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-7	0	-36126	0
(A2093-2016)(4+5)-XII-8	0	-36154	0
(A2093-2016)(6+7)-I-1	0	-25945	0
(A2093-2016)(6+7)-I-2	0	-26000	0
(A2093-2016)(6+7)-I-3	0	-26021	0
(A2093-2016)(6+7)-I-4	0	-26076	0
(A2093-2016)(6+7)-I-5	0	-30450	0
(A2093-2016)(6+7)-I-6	0	-30505	0
(A2093-2016)(6+7)-I-7	0	-30526	0
(A2093-2016)(6+7)-I-8	0	-30582	0
(A2093-2016)(6+7)-II-1	0	-25906	0
(A2093-2016)(6+7)-II-2	0	-26092	0
(A2093-2016)(6+7)-II-3	0	-25929	0
(A2093-2016)(6+7)-II-4	0	-26115	0
(A2093-2016)(6+7)-II-5	0	-30411	0
(A2093-2016)(6+7)-II-6	0	-30597	0
(A2093-2016)(6+7)-II-7	0	-30434	0
(A2093-2016)(6+7)-II-8	0	-30620	0
(A2093-2016)(6+7)-III-1	0	-25958	0
(A2093-2016)(6+7)-III-2	0	-25986	0
(A2093-2016)(6+7)-III-3	0	-26034	0
(A2093-2016)(6+7)-III-4	0	-26063	0
(A2093-2016)(6+7)-III-5	0	-30463	0
(A2093-2016)(6+7)-III-6	0	-30492	0
(A2093-2016)(6+7)-III-7	0	-30540	0
(A2093-2016)(6+7)-III-8	0	-30568	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-1	0	-25952	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-2	0	-26046	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-3	0	-25975	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-4	0	-26069	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-5	0	-30457	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-6	0	-30551	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-7	0	-30480	0
(A2093-2016)(6+7)-IV-8	0	-30574	0
(A2093-2016)(6+7)-V-1	0	-26020	0
(A2093-2016)(6+7)-V-2	0	-26075	0
(A2093-2016)(6+7)-V-3	0	-25945	0
(A2093-2016)(6+7)-V-4	0	-26001	0
(A2093-2016)(6+7)-V-5	0	-30525	0
(A2093-2016)(6+7)-V-6	0	-30581	0
(A2093-2016)(6+7)-V-7	0	-30451	0
(A2093-2016)(6+7)-V-8	0	-30506	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-1	0	-25929	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-2	0	-26114	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-3	0	-25907	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-4	0	-26092	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-5	0	-30434	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-6	0	-30620	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-7	0	-30412	0
(A2093-2016)(6+7)-VI-8	0	-30597	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-1	0	-26033	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-2	0	-26062	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-3	0	-25959	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-4	0	-25987	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-5	0	-30539	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-6	0	-30567	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-7	0	-30464	0
(A2093-2016)(6+7)-VII-8	0	-30493	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-1	0	-25974	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-2	0	-26069	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-3	0	-25952	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2093-2016)(6+7)-VIII-4	0	-26046	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-5	0	-30480	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-6	0	-30574	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-7	0	-30457	0
(A2093-2016)(6+7)-VIII-8	0	-30552	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-1	0	-20715	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-2	0	-20771	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-3	0	-20738	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-4	0	-20794	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-5	0	-35732	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-6	0	-35788	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-7	0	-35755	0
(A2093-2016)(6+7)-IX-8	0	-35811	0
(A2093-2016)(6+7)-X-1	0	-20729	0
(A2093-2016)(6+7)-X-2	0	-20757	0
(A2093-2016)(6+7)-X-3	0	-20752	0
(A2093-2016)(6+7)-X-4	0	-20780	0
(A2093-2016)(6+7)-X-5	0	-35746	0
(A2093-2016)(6+7)-X-6	0	-35774	0
(A2093-2016)(6+7)-X-7	0	-35769	0
(A2093-2016)(6+7)-X-8	0	-35797	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-1	0	-20738	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-2	0	-20793	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-3	0	-20715	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-4	0	-20771	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-5	0	-35755	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-6	0	-35811	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-7	0	-35733	0
(A2093-2016)(6+7)-XI-8	0	-35788	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-1	0	-20751	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-2	0	-20780	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-3	0	-20729	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-4	0	-20757	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-5	0	-35769	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-6	0	-35797	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-7	0	-35746	0
(A2093-2016)(6+7)-XII-8	0	-35775	0
(A2016-2092)1	0	-39476	0
(A2016-2092)2	0	-47391	0
(A2016-2092)3	0	-28629	0
(A2016-2092)(4+5)-I-1	0	-27161	0
(A2016-2092)(4+5)-I-2	0	-27185	0
(A2016-2092)(4+5)-I-3	0	-27310	0
(A2016-2092)(4+5)-I-4	0	-27334	0
(A2016-2092)(4+5)-I-5	0	-29924	0
(A2016-2092)(4+5)-I-6	0	-29948	0
(A2016-2092)(4+5)-I-7	0	-30074	0
(A2016-2092)(4+5)-I-8	0	-30098	0
(A2016-2092)(4+5)-II-1	0	-27185	0
(A2016-2092)(4+5)-II-2	0	-27265	0
(A2016-2092)(4+5)-II-3	0	-27230	0
(A2016-2092)(4+5)-II-4	0	-27310	0
(A2016-2092)(4+5)-II-5	0	-29949	0
(A2016-2092)(4+5)-II-6	0	-30028	0
(A2016-2092)(4+5)-II-7	0	-29994	0
(A2016-2092)(4+5)-II-8	0	-30073	0
(A2016-2092)(4+5)-III-1	0	-27161	0
(A2016-2092)(4+5)-III-2	0	-27185	0
(A2016-2092)(4+5)-III-3	0	-27310	0
(A2016-2092)(4+5)-III-4	0	-27334	0
(A2016-2092)(4+5)-III-5	0	-29925	0
(A2016-2092)(4+5)-III-6	0	-29948	0
(A2016-2092)(4+5)-III-7	0	-30074	0
(A2016-2092)(4+5)-III-8	0	-30098	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-1	0	-27186	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2092)(4+5)-IV-2	0	-27265	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-3	0	-27230	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-4	0	-27309	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-5	0	-29949	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-6	0	-30028	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-7	0	-29994	0
(A2016-2092)(4+5)-IV-8	0	-30073	0
(A2016-2092)(4+5)-V-1	0	-27130	0
(A2016-2092)(4+5)-V-2	0	-27154	0
(A2016-2092)(4+5)-V-3	0	-27341	0
(A2016-2092)(4+5)-V-4	0	-27365	0
(A2016-2092)(4+5)-V-5	0	-29894	0
(A2016-2092)(4+5)-V-6	0	-29918	0
(A2016-2092)(4+5)-V-7	0	-30105	0
(A2016-2092)(4+5)-V-8	0	-30128	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-1	0	-27176	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-2	0	-27256	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-3	0	-27239	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-4	0	-27319	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-5	0	-29940	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-6	0	-30019	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-7	0	-30003	0
(A2016-2092)(4+5)-VI-8	0	-30082	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-1	0	-27130	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-2	0	-27154	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-3	0	-27341	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-4	0	-27365	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-5	0	-29894	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-6	0	-29918	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-7	0	-30105	0
(A2016-2092)(4+5)-VII-8	0	-30128	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-1	0	-27176	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-2	0	-27255	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-3	0	-27240	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-4	0	-27319	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-5	0	-29940	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-6	0	-30019	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-7	0	-30003	0
(A2016-2092)(4+5)-VIII-8	0	-30082	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-1	0	-23989	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-2	0	-24013	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-3	0	-24034	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-4	0	-24058	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-5	0	-33201	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-6	0	-33225	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-7	0	-33246	0
(A2016-2092)(4+5)-IX-8	0	-33270	0
(A2016-2092)(4+5)-X-1	0	-23989	0
(A2016-2092)(4+5)-X-2	0	-24013	0
(A2016-2092)(4+5)-X-3	0	-24034	0
(A2016-2092)(4+5)-X-4	0	-24058	0
(A2016-2092)(4+5)-X-5	0	-33201	0
(A2016-2092)(4+5)-X-6	0	-33225	0
(A2016-2092)(4+5)-X-7	0	-33246	0
(A2016-2092)(4+5)-X-8	0	-33270	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-1	0	-23980	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-2	0	-24004	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-3	0	-24043	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-4	0	-24067	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-5	0	-33192	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-6	0	-33216	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-7	0	-33255	0
(A2016-2092)(4+5)-XI-8	0	-33279	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-1	0	-23980	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-2	0	-24003	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2092)(4+5)-XII-3	0	-24043	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-4	0	-24067	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-5	0	-33192	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-6	0	-33216	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-7	0	-33255	0
(A2016-2092)(4+5)-XII-8	0	-33279	0
(A2016-2092)(6+7)-I-1	0	-26782	0
(A2016-2092)(6+7)-I-2	0	-26805	0
(A2016-2092)(6+7)-I-3	0	-26931	0
(A2016-2092)(6+7)-I-4	0	-26955	0
(A2016-2092)(6+7)-I-5	0	-29545	0
(A2016-2092)(6+7)-I-6	0	-29569	0
(A2016-2092)(6+7)-I-7	0	-29695	0
(A2016-2092)(6+7)-I-8	0	-29719	0
(A2016-2092)(6+7)-II-1	0	-26806	0
(A2016-2092)(6+7)-II-2	0	-26886	0
(A2016-2092)(6+7)-II-3	0	-26851	0
(A2016-2092)(6+7)-II-4	0	-26930	0
(A2016-2092)(6+7)-II-5	0	-29570	0
(A2016-2092)(6+7)-II-6	0	-29649	0
(A2016-2092)(6+7)-II-7	0	-29615	0
(A2016-2092)(6+7)-II-8	0	-29694	0
(A2016-2092)(6+7)-III-1	0	-26782	0
(A2016-2092)(6+7)-III-2	0	-26805	0
(A2016-2092)(6+7)-III-3	0	-26931	0
(A2016-2092)(6+7)-III-4	0	-26955	0
(A2016-2092)(6+7)-III-5	0	-29545	0
(A2016-2092)(6+7)-III-6	0	-29569	0
(A2016-2092)(6+7)-III-7	0	-29695	0
(A2016-2092)(6+7)-III-8	0	-29719	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-1	0	-26806	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-2	0	-26885	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-3	0	-26851	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-4	0	-26930	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-5	0	-29570	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-6	0	-29649	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-7	0	-29615	0
(A2016-2092)(6+7)-IV-8	0	-29694	0
(A2016-2092)(6+7)-V-1	0	-26751	0
(A2016-2092)(6+7)-V-2	0	-26775	0
(A2016-2092)(6+7)-V-3	0	-26962	0
(A2016-2092)(6+7)-V-4	0	-26986	0
(A2016-2092)(6+7)-V-5	0	-29515	0
(A2016-2092)(6+7)-V-6	0	-29539	0
(A2016-2092)(6+7)-V-7	0	-29725	0
(A2016-2092)(6+7)-V-8	0	-29749	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-1	0	-26797	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-2	0	-26876	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-3	0	-26860	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-4	0	-26940	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-5	0	-29561	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-6	0	-29640	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-7	0	-29624	0
(A2016-2092)(6+7)-VI-8	0	-29703	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-1	0	-26751	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-2	0	-26775	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-3	0	-26962	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-4	0	-26986	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-5	0	-29515	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-6	0	-29538	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-7	0	-29725	0
(A2016-2092)(6+7)-VII-8	0	-29749	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-1	0	-26797	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-2	0	-26876	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-3	0	-26860	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2016-2092)(6+7)-VIII-4	0	-26939	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-5	0	-29561	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-6	0	-29640	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-7	0	-29624	0
(A2016-2092)(6+7)-VIII-8	0	-29703	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-1	0	-23610	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-2	0	-23633	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-3	0	-23655	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-4	0	-23678	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-5	0	-32822	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-6	0	-32846	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-7	0	-32867	0
(A2016-2092)(6+7)-IX-8	0	-32891	0
(A2016-2092)(6+7)-X-1	0	-23610	0
(A2016-2092)(6+7)-X-2	0	-23633	0
(A2016-2092)(6+7)-X-3	0	-23655	0
(A2016-2092)(6+7)-X-4	0	-23678	0
(A2016-2092)(6+7)-X-5	0	-32822	0
(A2016-2092)(6+7)-X-6	0	-32846	0
(A2016-2092)(6+7)-X-7	0	-32867	0
(A2016-2092)(6+7)-X-8	0	-32891	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-1	0	-23600	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-2	0	-23624	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-3	0	-23664	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-4	0	-23688	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-5	0	-32813	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-6	0	-32837	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-7	0	-32876	0
(A2016-2092)(6+7)-XI-8	0	-32900	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-1	0	-23601	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-2	0	-23624	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-3	0	-23664	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-4	0	-23687	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-5	0	-32813	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-6	0	-32837	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-7	0	-32876	0
(A2016-2092)(6+7)-XII-8	0	-32900	0
(A2017-2095)1	0	-39493	0
(A2017-2095)2	0	-47408	0
(A2017-2095)3	0	-28642	0
(A2017-2095)(4+5)-I-1	0	-26260	0
(A2017-2095)(4+5)-I-2	0	-26332	0
(A2017-2095)(4+5)-I-3	0	-26355	0
(A2017-2095)(4+5)-I-4	0	-26426	0
(A2017-2095)(4+5)-I-5	0	-30858	0
(A2017-2095)(4+5)-I-6	0	-30930	0
(A2017-2095)(4+5)-I-7	0	-30952	0
(A2017-2095)(4+5)-I-8	0	-31024	0
(A2017-2095)(4+5)-II-1	0	-26209	0
(A2017-2095)(4+5)-II-2	0	-26449	0
(A2017-2095)(4+5)-II-3	0	-26238	0
(A2017-2095)(4+5)-II-4	0	-26477	0
(A2017-2095)(4+5)-II-5	0	-30807	0
(A2017-2095)(4+5)-II-6	0	-31047	0
(A2017-2095)(4+5)-II-7	0	-30835	0
(A2017-2095)(4+5)-II-8	0	-31075	0
(A2017-2095)(4+5)-III-1	0	-26278	0
(A2017-2095)(4+5)-III-2	0	-26314	0
(A2017-2095)(4+5)-III-3	0	-26373	0
(A2017-2095)(4+5)-III-4	0	-26408	0
(A2017-2095)(4+5)-III-5	0	-30876	0
(A2017-2095)(4+5)-III-6	0	-30912	0
(A2017-2095)(4+5)-III-7	0	-30970	0
(A2017-2095)(4+5)-III-8	0	-31006	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-1	0	-26269	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2095)(4+5)-IV-2	0	-26389	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-3	0	-26298	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-4	0	-26417	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-5	0	-30867	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-6	0	-30987	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-7	0	-30895	0
(A2017-2095)(4+5)-IV-8	0	-31015	0
(A2017-2095)(4+5)-V-1	0	-26354	0
(A2017-2095)(4+5)-V-2	0	-26425	0
(A2017-2095)(4+5)-V-3	0	-26261	0
(A2017-2095)(4+5)-V-4	0	-26333	0
(A2017-2095)(4+5)-V-5	0	-30951	0
(A2017-2095)(4+5)-V-6	0	-31023	0
(A2017-2095)(4+5)-V-7	0	-30859	0
(A2017-2095)(4+5)-V-8	0	-30931	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-1	0	-26237	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-2	0	-26477	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-3	0	-26209	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-4	0	-26449	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-5	0	-30835	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-6	0	-31075	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-7	0	-30807	0
(A2017-2095)(4+5)-VI-8	0	-31047	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-1	0	-26372	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-2	0	-26407	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-3	0	-26279	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-4	0	-26315	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-5	0	-30969	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-6	0	-31005	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-7	0	-30877	0
(A2017-2095)(4+5)-VII-8	0	-30913	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-1	0	-26297	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-2	0	-26417	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-3	0	-26270	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-4	0	-26389	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-5	0	-30895	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-6	0	-31015	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-7	0	-30867	0
(A2017-2095)(4+5)-VIII-8	0	-30987	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-1	0	-20929	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-2	0	-21001	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-3	0	-20957	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-4	0	-21029	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-5	0	-36255	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-6	0	-36327	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-7	0	-36283	0
(A2017-2095)(4+5)-IX-8	0	-36355	0
(A2017-2095)(4+5)-X-1	0	-20947	0
(A2017-2095)(4+5)-X-2	0	-20983	0
(A2017-2095)(4+5)-X-3	0	-20975	0
(A2017-2095)(4+5)-X-4	0	-21011	0
(A2017-2095)(4+5)-X-5	0	-36273	0
(A2017-2095)(4+5)-X-6	0	-36309	0
(A2017-2095)(4+5)-X-7	0	-36301	0
(A2017-2095)(4+5)-X-8	0	-36337	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-1	0	-20957	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-2	0	-21029	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-3	0	-20929	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-4	0	-21001	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-5	0	-36283	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-6	0	-36355	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-7	0	-36255	0
(A2017-2095)(4+5)-XI-8	0	-36327	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-1	0	-20975	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-2	0	-21011	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2095)(4+5)-XII-3	0	-20947	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-4	0	-20983	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-5	0	-36301	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-6	0	-36337	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-7	0	-36273	0
(A2017-2095)(4+5)-XII-8	0	-36309	0
(A2017-2095)(6+7)-I-1	0	-25881	0
(A2017-2095)(6+7)-I-2	0	-25953	0
(A2017-2095)(6+7)-I-3	0	-25975	0
(A2017-2095)(6+7)-I-4	0	-26047	0
(A2017-2095)(6+7)-I-5	0	-30479	0
(A2017-2095)(6+7)-I-6	0	-30551	0
(A2017-2095)(6+7)-I-7	0	-30573	0
(A2017-2095)(6+7)-I-8	0	-30645	0
(A2017-2095)(6+7)-II-1	0	-25830	0
(A2017-2095)(6+7)-II-2	0	-26070	0
(A2017-2095)(6+7)-II-3	0	-25858	0
(A2017-2095)(6+7)-II-4	0	-26098	0
(A2017-2095)(6+7)-II-5	0	-30428	0
(A2017-2095)(6+7)-II-6	0	-30668	0
(A2017-2095)(6+7)-II-7	0	-30456	0
(A2017-2095)(6+7)-II-8	0	-30696	0
(A2017-2095)(6+7)-III-1	0	-25899	0
(A2017-2095)(6+7)-III-2	0	-25935	0
(A2017-2095)(6+7)-III-3	0	-25993	0
(A2017-2095)(6+7)-III-4	0	-26029	0
(A2017-2095)(6+7)-III-5	0	-30497	0
(A2017-2095)(6+7)-III-6	0	-30533	0
(A2017-2095)(6+7)-III-7	0	-30591	0
(A2017-2095)(6+7)-III-8	0	-30627	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-1	0	-25890	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-2	0	-26010	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-3	0	-25918	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-4	0	-26038	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-5	0	-30488	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-6	0	-30608	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-7	0	-30516	0
(A2017-2095)(6+7)-IV-8	0	-30636	0
(A2017-2095)(6+7)-V-1	0	-25974	0
(A2017-2095)(6+7)-V-2	0	-26046	0
(A2017-2095)(6+7)-V-3	0	-25882	0
(A2017-2095)(6+7)-V-4	0	-25954	0
(A2017-2095)(6+7)-V-5	0	-30572	0
(A2017-2095)(6+7)-V-6	0	-30644	0
(A2017-2095)(6+7)-V-7	0	-30480	0
(A2017-2095)(6+7)-V-8	0	-30552	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-1	0	-25858	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-2	0	-26098	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-3	0	-25830	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-4	0	-26070	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-5	0	-30456	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-6	0	-30696	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-7	0	-30428	0
(A2017-2095)(6+7)-VI-8	0	-30668	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-1	0	-25992	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-2	0	-26028	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-3	0	-25900	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-4	0	-25936	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-5	0	-30590	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-6	0	-30626	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-7	0	-30498	0
(A2017-2095)(6+7)-VII-8	0	-30534	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-1	0	-25918	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-2	0	-26038	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-3	0	-25890	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2017-2095)(6+7)-VIII-4	0	-26010	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-5	0	-30516	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-6	0	-30636	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-7	0	-30488	0
(A2017-2095)(6+7)-VIII-8	0	-30608	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-1	0	-20550	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-2	0	-20622	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-3	0	-20578	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-4	0	-20650	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-5	0	-35876	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-6	0	-35948	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-7	0	-35904	0
(A2017-2095)(6+7)-IX-8	0	-35976	0
(A2017-2095)(6+7)-X-1	0	-20568	0
(A2017-2095)(6+7)-X-2	0	-20604	0
(A2017-2095)(6+7)-X-3	0	-20596	0
(A2017-2095)(6+7)-X-4	0	-20632	0
(A2017-2095)(6+7)-X-5	0	-35894	0
(A2017-2095)(6+7)-X-6	0	-35930	0
(A2017-2095)(6+7)-X-7	0	-35922	0
(A2017-2095)(6+7)-X-8	0	-35958	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-1	0	-20578	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-2	0	-20650	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-3	0	-20550	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-4	0	-20622	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-5	0	-35904	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-6	0	-35976	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-7	0	-35876	0
(A2017-2095)(6+7)-XI-8	0	-35948	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-1	0	-20596	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-2	0	-20632	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-3	0	-20568	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-4	0	-20604	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-5	0	-35922	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-6	0	-35958	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-7	0	-35894	0
(A2017-2095)(6+7)-XII-8	0	-35930	0
(A2090-2015)1	0	-39443	0
(A2090-2015)2	0	-47358	0
(A2090-2015)3	0	-28604	0
(A2090-2015)(4+5)-I-1	0	-27159	0
(A2090-2015)(4+5)-I-2	0	-27190	0
(A2090-2015)(4+5)-I-3	0	-27348	0
(A2090-2015)(4+5)-I-4	0	-27378	0
(A2090-2015)(4+5)-I-5	0	-29830	0
(A2090-2015)(4+5)-I-6	0	-29860	0
(A2090-2015)(4+5)-I-7	0	-30019	0
(A2090-2015)(4+5)-I-8	0	-30049	0
(A2090-2015)(4+5)-II-1	0	-27190	0
(A2090-2015)(4+5)-II-2	0	-27291	0
(A2090-2015)(4+5)-II-3	0	-27247	0
(A2090-2015)(4+5)-II-4	0	-27347	0
(A2090-2015)(4+5)-II-5	0	-29861	0
(A2090-2015)(4+5)-II-6	0	-29961	0
(A2090-2015)(4+5)-II-7	0	-29917	0
(A2090-2015)(4+5)-II-8	0	-30018	0
(A2090-2015)(4+5)-III-1	0	-27159	0
(A2090-2015)(4+5)-III-2	0	-27190	0
(A2090-2015)(4+5)-III-3	0	-27348	0
(A2090-2015)(4+5)-III-4	0	-27378	0
(A2090-2015)(4+5)-III-5	0	-29830	0
(A2090-2015)(4+5)-III-6	0	-29860	0
(A2090-2015)(4+5)-III-7	0	-30018	0
(A2090-2015)(4+5)-III-8	0	-30049	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-1	0	-27190	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2090-2015)(4+5)-IV-2	0	-27291	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-3	0	-27246	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-4	0	-27348	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-5	0	-29860	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-6	0	-29962	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-7	0	-29917	0
(A2090-2015)(4+5)-IV-8	0	-30019	0
(A2090-2015)(4+5)-V-1	0	-27122	0
(A2090-2015)(4+5)-V-2	0	-27152	0
(A2090-2015)(4+5)-V-3	0	-27386	0
(A2090-2015)(4+5)-V-4	0	-27416	0
(A2090-2015)(4+5)-V-5	0	-29792	0
(A2090-2015)(4+5)-V-6	0	-29822	0
(A2090-2015)(4+5)-V-7	0	-30056	0
(A2090-2015)(4+5)-V-8	0	-30086	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-1	0	-27179	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-2	0	-27279	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-3	0	-27258	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-4	0	-27359	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-5	0	-29850	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-6	0	-29950	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-7	0	-29929	0
(A2090-2015)(4+5)-VI-8	0	-30029	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-1	0	-27122	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-2	0	-27152	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-3	0	-27385	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-4	0	-27416	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-5	0	-29792	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-6	0	-29823	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-7	0	-30056	0
(A2090-2015)(4+5)-VII-8	0	-30086	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-1	0	-27178	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-2	0	-27280	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-3	0	-27257	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-4	0	-27359	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-5	0	-29849	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-6	0	-29951	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-7	0	-29928	0
(A2090-2015)(4+5)-VIII-8	0	-30030	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-1	0	-24110	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-2	0	-24140	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-3	0	-24166	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-4	0	-24196	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-5	0	-33012	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-6	0	-33042	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-7	0	-33068	0
(A2090-2015)(4+5)-IX-8	0	-33098	0
(A2090-2015)(4+5)-X-1	0	-24110	0
(A2090-2015)(4+5)-X-2	0	-24140	0
(A2090-2015)(4+5)-X-3	0	-24166	0
(A2090-2015)(4+5)-X-4	0	-24197	0
(A2090-2015)(4+5)-X-5	0	-33011	0
(A2090-2015)(4+5)-X-6	0	-33042	0
(A2090-2015)(4+5)-X-7	0	-33068	0
(A2090-2015)(4+5)-X-8	0	-33098	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-1	0	-24099	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-2	0	-24129	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-3	0	-24178	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-4	0	-24208	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-5	0	-33000	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-6	0	-33030	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-7	0	-33079	0
(A2090-2015)(4+5)-XI-8	0	-33110	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-1	0	-24098	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-2	0	-24129	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2090-2015)(4+5)-XII-3	0	-24177	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-4	0	-24208	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-5	0	-33000	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-6	0	-33031	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-7	0	-33079	0
(A2090-2015)(4+5)-XII-8	0	-33110	0
(A2090-2015)(6+7)-I-1	0	-26780	0
(A2090-2015)(6+7)-I-2	0	-26810	0
(A2090-2015)(6+7)-I-3	0	-26969	0
(A2090-2015)(6+7)-I-4	0	-26999	0
(A2090-2015)(6+7)-I-5	0	-29451	0
(A2090-2015)(6+7)-I-6	0	-29481	0
(A2090-2015)(6+7)-I-7	0	-29639	0
(A2090-2015)(6+7)-I-8	0	-29669	0
(A2090-2015)(6+7)-II-1	0	-26811	0
(A2090-2015)(6+7)-II-2	0	-26911	0
(A2090-2015)(6+7)-II-3	0	-26868	0
(A2090-2015)(6+7)-II-4	0	-26968	0
(A2090-2015)(6+7)-II-5	0	-29482	0
(A2090-2015)(6+7)-II-6	0	-29582	0
(A2090-2015)(6+7)-II-7	0	-29538	0
(A2090-2015)(6+7)-II-8	0	-29639	0
(A2090-2015)(6+7)-III-1	0	-26780	0
(A2090-2015)(6+7)-III-2	0	-26811	0
(A2090-2015)(6+7)-III-3	0	-26969	0
(A2090-2015)(6+7)-III-4	0	-26999	0
(A2090-2015)(6+7)-III-5	0	-29451	0
(A2090-2015)(6+7)-III-6	0	-29481	0
(A2090-2015)(6+7)-III-7	0	-29639	0
(A2090-2015)(6+7)-III-8	0	-29670	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-1	0	-26810	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-2	0	-26912	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-3	0	-26867	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-4	0	-26969	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-5	0	-29481	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-6	0	-29583	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-7	0	-29537	0
(A2090-2015)(6+7)-IV-8	0	-29639	0
(A2090-2015)(6+7)-V-1	0	-26743	0
(A2090-2015)(6+7)-V-2	0	-26773	0
(A2090-2015)(6+7)-V-3	0	-27006	0
(A2090-2015)(6+7)-V-4	0	-27036	0
(A2090-2015)(6+7)-V-5	0	-29413	0
(A2090-2015)(6+7)-V-6	0	-29443	0
(A2090-2015)(6+7)-V-7	0	-29677	0
(A2090-2015)(6+7)-V-8	0	-29707	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-1	0	-26800	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-2	0	-26900	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-3	0	-26879	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-4	0	-26979	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-5	0	-29470	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-6	0	-29571	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-7	0	-29550	0
(A2090-2015)(6+7)-VI-8	0	-29650	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-1	0	-26742	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-2	0	-26773	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-3	0	-27006	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-4	0	-27037	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-5	0	-29413	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-6	0	-29443	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-7	0	-29677	0
(A2090-2015)(6+7)-VII-8	0	-29707	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-1	0	-26799	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-2	0	-26901	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-3	0	-26878	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2090-2015)(6+7)-VIII-4	0	-26980	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-5	0	-29470	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-6	0	-29571	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-7	0	-29549	0
(A2090-2015)(6+7)-VIII-8	0	-29651	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-1	0	-23731	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-2	0	-23761	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-3	0	-23787	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-4	0	-23817	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-5	0	-32632	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-6	0	-32662	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-7	0	-32689	0
(A2090-2015)(6+7)-IX-8	0	-32719	0
(A2090-2015)(6+7)-X-1	0	-23730	0
(A2090-2015)(6+7)-X-2	0	-23761	0
(A2090-2015)(6+7)-X-3	0	-23787	0
(A2090-2015)(6+7)-X-4	0	-23818	0
(A2090-2015)(6+7)-X-5	0	-32632	0
(A2090-2015)(6+7)-X-6	0	-32663	0
(A2090-2015)(6+7)-X-7	0	-32689	0
(A2090-2015)(6+7)-X-8	0	-32719	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-1	0	-23719	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-2	0	-23749	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-3	0	-23798	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-4	0	-23829	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-5	0	-32621	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-6	0	-32651	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-7	0	-32700	0
(A2090-2015)(6+7)-XI-8	0	-32730	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-1	0	-23719	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-2	0	-23750	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-3	0	-23798	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-4	0	-23829	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-5	0	-32621	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-6	0	-32651	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-7	0	-32700	0
(A2090-2015)(6+7)-XII-8	0	-32731	0
(A2089-2015)1	0	-39526	0
(A2089-2015)2	0	-47441	0
(A2089-2015)3	0	-28668	0
(A2089-2015)(4+5)-I-1	0	-27910	0
(A2089-2015)(4+5)-I-2	0	-27932	0
(A2089-2015)(4+5)-I-3	0	-27985	0
(A2089-2015)(4+5)-I-4	0	-28007	0
(A2089-2015)(4+5)-I-5	0	-29329	0
(A2089-2015)(4+5)-I-6	0	-29351	0
(A2089-2015)(4+5)-I-7	0	-29403	0
(A2089-2015)(4+5)-I-8	0	-29426	0
(A2089-2015)(4+5)-II-1	0	-27910	0
(A2089-2015)(4+5)-II-2	0	-27984	0
(A2089-2015)(4+5)-II-3	0	-27933	0
(A2089-2015)(4+5)-II-4	0	-28006	0
(A2089-2015)(4+5)-II-5	0	-29329	0
(A2089-2015)(4+5)-II-6	0	-29403	0
(A2089-2015)(4+5)-II-7	0	-29352	0
(A2089-2015)(4+5)-II-8	0	-29425	0
(A2089-2015)(4+5)-III-1	0	-27897	0
(A2089-2015)(4+5)-III-2	0	-27945	0
(A2089-2015)(4+5)-III-3	0	-27972	0
(A2089-2015)(4+5)-III-4	0	-28020	0
(A2089-2015)(4+5)-III-5	0	-29316	0
(A2089-2015)(4+5)-III-6	0	-29364	0
(A2089-2015)(4+5)-III-7	0	-29391	0
(A2089-2015)(4+5)-III-8	0	-29438	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-1	0	-27868	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2089-2015)(4+5)-IV-2	0	-28026	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-3	0	-27890	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-4	0	-28049	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-5	0	-29287	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-6	0	-29445	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-7	0	-29309	0
(A2089-2015)(4+5)-IV-8	0	-29468	0
(A2089-2015)(4+5)-V-1	0	-27879	0
(A2089-2015)(4+5)-V-2	0	-27901	0
(A2089-2015)(4+5)-V-3	0	-28015	0
(A2089-2015)(4+5)-V-4	0	-28037	0
(A2089-2015)(4+5)-V-5	0	-29298	0
(A2089-2015)(4+5)-V-6	0	-29320	0
(A2089-2015)(4+5)-V-7	0	-29434	0
(A2089-2015)(4+5)-V-8	0	-29456	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-1	0	-27901	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-2	0	-27975	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-3	0	-27942	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-4	0	-28016	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-5	0	-29320	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-6	0	-29393	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-7	0	-29361	0
(A2089-2015)(4+5)-VI-8	0	-29434	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-1	0	-27866	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-2	0	-27914	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-3	0	-28003	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-4	0	-28050	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-5	0	-29285	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-6	0	-29333	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-7	0	-29421	0
(A2089-2015)(4+5)-VII-8	0	-29469	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-1	0	-27859	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-2	0	-28017	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-3	0	-27899	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-4	0	-28058	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-5	0	-29277	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-6	0	-29436	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-7	0	-29318	0
(A2089-2015)(4+5)-VIII-8	0	-29477	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-1	0	-26281	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-2	0	-26303	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-3	0	-26303	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-4	0	-26325	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-5	0	-31010	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-6	0	-31032	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-7	0	-31033	0
(A2089-2015)(4+5)-IX-8	0	-31055	0
(A2089-2015)(4+5)-X-1	0	-26268	0
(A2089-2015)(4+5)-X-2	0	-26316	0
(A2089-2015)(4+5)-X-3	0	-26291	0
(A2089-2015)(4+5)-X-4	0	-26338	0
(A2089-2015)(4+5)-X-5	0	-30997	0
(A2089-2015)(4+5)-X-6	0	-31045	0
(A2089-2015)(4+5)-X-7	0	-31020	0
(A2089-2015)(4+5)-X-8	0	-31067	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-1	0	-26272	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-2	0	-26294	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-3	0	-26312	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-4	0	-26335	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-5	0	-31001	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-6	0	-31023	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-7	0	-31042	0
(A2089-2015)(4+5)-XI-8	0	-31064	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-1	0	-26259	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-2	0	-26306	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2089-2015)(4+5)-XII-3	0	-26300	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-4	0	-26347	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-5	0	-30988	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-6	0	-31036	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-7	0	-31029	0
(A2089-2015)(4+5)-XII-8	0	-31077	0
(A2089-2015)(6+7)-I-1	0	-27531	0
(A2089-2015)(6+7)-I-2	0	-27553	0
(A2089-2015)(6+7)-I-3	0	-27605	0
(A2089-2015)(6+7)-I-4	0	-27628	0
(A2089-2015)(6+7)-I-5	0	-28949	0
(A2089-2015)(6+7)-I-6	0	-28972	0
(A2089-2015)(6+7)-I-7	0	-29024	0
(A2089-2015)(6+7)-I-8	0	-29046	0
(A2089-2015)(6+7)-II-1	0	-27531	0
(A2089-2015)(6+7)-II-2	0	-27605	0
(A2089-2015)(6+7)-II-3	0	-27554	0
(A2089-2015)(6+7)-II-4	0	-27627	0
(A2089-2015)(6+7)-II-5	0	-28950	0
(A2089-2015)(6+7)-II-6	0	-29023	0
(A2089-2015)(6+7)-II-7	0	-28972	0
(A2089-2015)(6+7)-II-8	0	-29046	0
(A2089-2015)(6+7)-III-1	0	-27518	0
(A2089-2015)(6+7)-III-2	0	-27566	0
(A2089-2015)(6+7)-III-3	0	-27593	0
(A2089-2015)(6+7)-III-4	0	-27640	0
(A2089-2015)(6+7)-III-5	0	-28937	0
(A2089-2015)(6+7)-III-6	0	-28984	0
(A2089-2015)(6+7)-III-7	0	-29011	0
(A2089-2015)(6+7)-III-8	0	-29059	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-1	0	-27489	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-2	0	-27647	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-3	0	-27511	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-4	0	-27670	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-5	0	-28907	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-6	0	-29066	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-7	0	-28930	0
(A2089-2015)(6+7)-IV-8	0	-29088	0
(A2089-2015)(6+7)-V-1	0	-27500	0
(A2089-2015)(6+7)-V-2	0	-27522	0
(A2089-2015)(6+7)-V-3	0	-27636	0
(A2089-2015)(6+7)-V-4	0	-27658	0
(A2089-2015)(6+7)-V-5	0	-28919	0
(A2089-2015)(6+7)-V-6	0	-28941	0
(A2089-2015)(6+7)-V-7	0	-29055	0
(A2089-2015)(6+7)-V-8	0	-29077	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-1	0	-27522	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-2	0	-27596	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-3	0	-27563	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-4	0	-27636	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-5	0	-28941	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-6	0	-29014	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-7	0	-28981	0
(A2089-2015)(6+7)-VI-8	0	-29055	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-1	0	-27487	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-2	0	-27535	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-3	0	-27623	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-4	0	-27671	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-5	0	-28906	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-6	0	-28954	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-7	0	-29042	0
(A2089-2015)(6+7)-VII-8	0	-29090	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-1	0	-27479	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-2	0	-27638	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-3	0	-27520	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2089-2015)(6+7)-VIII-4	0	-27679	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-5	0	-28898	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-6	0	-29057	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-7	0	-28939	0
(A2089-2015)(6+7)-VIII-8	0	-29098	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-1	0	-25902	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-2	0	-25924	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-3	0	-25924	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-4	0	-25946	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-5	0	-30631	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-6	0	-30653	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-7	0	-30653	0
(A2089-2015)(6+7)-IX-8	0	-30675	0
(A2089-2015)(6+7)-X-1	0	-25889	0
(A2089-2015)(6+7)-X-2	0	-25936	0
(A2089-2015)(6+7)-X-3	0	-25911	0
(A2089-2015)(6+7)-X-4	0	-25959	0
(A2089-2015)(6+7)-X-5	0	-30618	0
(A2089-2015)(6+7)-X-6	0	-30666	0
(A2089-2015)(6+7)-X-7	0	-30641	0
(A2089-2015)(6+7)-X-8	0	-30688	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-1	0	-25892	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-2	0	-25915	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-3	0	-25933	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-4	0	-25955	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-5	0	-30622	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-6	0	-30644	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-7	0	-30662	0
(A2089-2015)(6+7)-XI-8	0	-30685	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-1	0	-25880	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-2	0	-25927	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-3	0	-25921	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-4	0	-25968	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-5	0	-30609	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-6	0	-30656	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-7	0	-30650	0
(A2089-2015)(6+7)-XII-8	0	-30697	0
(A2087-2014)1	0	-39461	0
(A2087-2014)2	0	-47376	0
(A2087-2014)3	0	-28618	0
(A2087-2014)(4+5)-I-1	0	-27948	0
(A2087-2014)(4+5)-I-2	0	-27982	0
(A2087-2014)(4+5)-I-3	0	-27881	0
(A2087-2014)(4+5)-I-4	0	-27915	0
(A2087-2014)(4+5)-I-5	0	-29321	0
(A2087-2014)(4+5)-I-6	0	-29355	0
(A2087-2014)(4+5)-I-7	0	-29255	0
(A2087-2014)(4+5)-I-8	0	-29288	0
(A2087-2014)(4+5)-II-1	0	-27886	0
(A2087-2014)(4+5)-II-2	0	-27997	0
(A2087-2014)(4+5)-II-3	0	-27866	0
(A2087-2014)(4+5)-II-4	0	-27977	0
(A2087-2014)(4+5)-II-5	0	-29259	0
(A2087-2014)(4+5)-II-6	0	-29370	0
(A2087-2014)(4+5)-II-7	0	-29239	0
(A2087-2014)(4+5)-II-8	0	-29350	0
(A2087-2014)(4+5)-III-1	0	-27932	0
(A2087-2014)(4+5)-III-2	0	-27997	0
(A2087-2014)(4+5)-III-3	0	-27866	0
(A2087-2014)(4+5)-III-4	0	-27931	0
(A2087-2014)(4+5)-III-5	0	-29305	0
(A2087-2014)(4+5)-III-6	0	-29371	0
(A2087-2014)(4+5)-III-7	0	-29239	0
(A2087-2014)(4+5)-III-8	0	-29304	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-1	0	-27833	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2087-2014)(4+5)-IV-2	0	-28050	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-3	0	-27813	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-4	0	-28030	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-5	0	-29206	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-6	0	-29423	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-7	0	-29186	0
(A2087-2014)(4+5)-IV-8	0	-29403	0
(A2087-2014)(4+5)-V-1	0	-27958	0
(A2087-2014)(4+5)-V-2	0	-27992	0
(A2087-2014)(4+5)-V-3	0	-27871	0
(A2087-2014)(4+5)-V-4	0	-27905	0
(A2087-2014)(4+5)-V-5	0	-29331	0
(A2087-2014)(4+5)-V-6	0	-29365	0
(A2087-2014)(4+5)-V-7	0	-29244	0
(A2087-2014)(4+5)-V-8	0	-29278	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-1	0	-27889	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-2	0	-28000	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-3	0	-27863	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-4	0	-27974	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-5	0	-29262	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-6	0	-29373	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-7	0	-29236	0
(A2087-2014)(4+5)-VI-8	0	-29347	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-1	0	-27942	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-2	0	-28008	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-3	0	-27855	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-4	0	-27921	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-5	0	-29316	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-6	0	-29381	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-7	0	-29229	0
(A2087-2014)(4+5)-VII-8	0	-29294	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-1	0	-27836	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-2	0	-28053	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-3	0	-27810	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-4	0	-28027	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-5	0	-29209	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-6	0	-29426	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-7	0	-29183	0
(A2087-2014)(4+5)-VIII-8	0	-29400	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-1	0	-26323	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-2	0	-26356	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-3	0	-26303	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-4	0	-26336	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-5	0	-30900	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-6	0	-30933	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-7	0	-30880	0
(A2087-2014)(4+5)-IX-8	0	-30913	0
(A2087-2014)(4+5)-X-1	0	-26307	0
(A2087-2014)(4+5)-X-2	0	-26372	0
(A2087-2014)(4+5)-X-3	0	-26287	0
(A2087-2014)(4+5)-X-4	0	-26352	0
(A2087-2014)(4+5)-X-5	0	-30884	0
(A2087-2014)(4+5)-X-6	0	-30949	0
(A2087-2014)(4+5)-X-7	0	-30864	0
(A2087-2014)(4+5)-X-8	0	-30929	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-1	0	-26326	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-2	0	-26359	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-3	0	-26300	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-4	0	-26333	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-5	0	-30903	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-6	0	-30936	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-7	0	-30877	0
(A2087-2014)(4+5)-XI-8	0	-30910	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-1	0	-26310	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-2	0	-26375	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2087-2014)(4+5)-XII-3	0	-26284	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-4	0	-26349	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-5	0	-30887	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-6	0	-30952	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-7	0	-30861	0
(A2087-2014)(4+5)-XII-8	0	-30926	0
(A2087-2014)(6+7)-I-1	0	-27569	0
(A2087-2014)(6+7)-I-2	0	-27602	0
(A2087-2014)(6+7)-I-3	0	-27502	0
(A2087-2014)(6+7)-I-4	0	-27536	0
(A2087-2014)(6+7)-I-5	0	-28942	0
(A2087-2014)(6+7)-I-6	0	-28975	0
(A2087-2014)(6+7)-I-7	0	-28875	0
(A2087-2014)(6+7)-I-8	0	-28909	0
(A2087-2014)(6+7)-II-1	0	-27506	0
(A2087-2014)(6+7)-II-2	0	-27618	0
(A2087-2014)(6+7)-II-3	0	-27486	0
(A2087-2014)(6+7)-II-4	0	-27598	0
(A2087-2014)(6+7)-II-5	0	-28880	0
(A2087-2014)(6+7)-II-6	0	-28991	0
(A2087-2014)(6+7)-II-7	0	-28860	0
(A2087-2014)(6+7)-II-8	0	-28971	0
(A2087-2014)(6+7)-III-1	0	-27553	0
(A2087-2014)(6+7)-III-2	0	-27618	0
(A2087-2014)(6+7)-III-3	0	-27486	0
(A2087-2014)(6+7)-III-4	0	-27552	0
(A2087-2014)(6+7)-III-5	0	-28926	0
(A2087-2014)(6+7)-III-6	0	-28991	0
(A2087-2014)(6+7)-III-7	0	-28860	0
(A2087-2014)(6+7)-III-8	0	-28925	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-1	0	-27454	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-2	0	-27671	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-3	0	-27434	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-4	0	-27651	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-5	0	-28827	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-6	0	-29044	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-7	0	-28807	0
(A2087-2014)(6+7)-IV-8	0	-29024	0
(A2087-2014)(6+7)-V-1	0	-27579	0
(A2087-2014)(6+7)-V-2	0	-27613	0
(A2087-2014)(6+7)-V-3	0	-27492	0
(A2087-2014)(6+7)-V-4	0	-27526	0
(A2087-2014)(6+7)-V-5	0	-28952	0
(A2087-2014)(6+7)-V-6	0	-28986	0
(A2087-2014)(6+7)-V-7	0	-28865	0
(A2087-2014)(6+7)-V-8	0	-28899	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-1	0	-27510	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-2	0	-27621	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-3	0	-27483	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-4	0	-27595	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-5	0	-28883	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-6	0	-28994	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-7	0	-28857	0
(A2087-2014)(6+7)-VI-8	0	-28968	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-1	0	-27563	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-2	0	-27628	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-3	0	-27476	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-4	0	-27541	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-5	0	-28936	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-6	0	-29001	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-7	0	-28849	0
(A2087-2014)(6+7)-VII-8	0	-28914	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-1	0	-27457	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-2	0	-27674	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-3	0	-27431	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2087-2014)(6+7)-VIII-4	0	-27648	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-5	0	-28830	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-6	0	-29047	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-7	0	-28804	0
(A2087-2014)(6+7)-VIII-8	0	-29021	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-1	0	-25944	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-2	0	-25977	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-3	0	-25924	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-4	0	-25957	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-5	0	-30521	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-6	0	-30554	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-7	0	-30501	0
(A2087-2014)(6+7)-IX-8	0	-30534	0
(A2087-2014)(6+7)-X-1	0	-25928	0
(A2087-2014)(6+7)-X-2	0	-25993	0
(A2087-2014)(6+7)-X-3	0	-25908	0
(A2087-2014)(6+7)-X-4	0	-25973	0
(A2087-2014)(6+7)-X-5	0	-30505	0
(A2087-2014)(6+7)-X-6	0	-30570	0
(A2087-2014)(6+7)-X-7	0	-30485	0
(A2087-2014)(6+7)-X-8	0	-30550	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-1	0	-25947	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-2	0	-25980	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-3	0	-25920	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-4	0	-25954	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-5	0	-30524	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-6	0	-30557	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-7	0	-30498	0
(A2087-2014)(6+7)-XI-8	0	-30531	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-1	0	-25931	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-2	0	-25996	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-3	0	-25905	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-4	0	-25970	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-5	0	-30508	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-6	0	-30573	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-7	0	-30482	0
(A2087-2014)(6+7)-XII-8	0	-30547	0
(A2014-2081)1	0	-24529	0
(A2014-2081)2	0	-32442	0
(A2014-2081)3	0	-18045	0
(A2014-2081)(4+5)-I-1	0	-17984	0
(A2014-2081)(4+5)-I-2	0	-17972	0
(A2014-2081)(4+5)-I-3	0	-17870	0
(A2014-2081)(4+5)-I-4	0	-17857	0
(A2014-2081)(4+5)-I-5	0	-18233	0
(A2014-2081)(4+5)-I-6	0	-18220	0
(A2014-2081)(4+5)-I-7	0	-18119	0
(A2014-2081)(4+5)-I-8	0	-18106	0
(A2014-2081)(4+5)-II-1	0	-17959	0
(A2014-2081)(4+5)-II-2	0	-17917	0
(A2014-2081)(4+5)-II-3	0	-17925	0
(A2014-2081)(4+5)-II-4	0	-17882	0
(A2014-2081)(4+5)-II-5	0	-18208	0
(A2014-2081)(4+5)-II-6	0	-18165	0
(A2014-2081)(4+5)-II-7	0	-18174	0
(A2014-2081)(4+5)-II-8	0	-18131	0
(A2014-2081)(4+5)-III-1	0	-17996	0
(A2014-2081)(4+5)-III-2	0	-17960	0
(A2014-2081)(4+5)-III-3	0	-17882	0
(A2014-2081)(4+5)-III-4	0	-17845	0
(A2014-2081)(4+5)-III-5	0	-18245	0
(A2014-2081)(4+5)-III-6	0	-18208	0
(A2014-2081)(4+5)-III-7	0	-18130	0
(A2014-2081)(4+5)-III-8	0	-18094	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-1	0	-17999	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2081)(4+5)-IV-2	0	-17877	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-3	0	-17965	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-4	0	-17843	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-5	0	-18247	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-6	0	-18125	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-7	0	-18213	0
(A2014-2081)(4+5)-IV-8	0	-18091	0
(A2014-2081)(4+5)-V-1	0	-18026	0
(A2014-2081)(4+5)-V-2	0	-18013	0
(A2014-2081)(4+5)-V-3	0	-17829	0
(A2014-2081)(4+5)-V-4	0	-17816	0
(A2014-2081)(4+5)-V-5	0	-18274	0
(A2014-2081)(4+5)-V-6	0	-18261	0
(A2014-2081)(4+5)-V-7	0	-18077	0
(A2014-2081)(4+5)-V-8	0	-18065	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-1	0	-17972	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-2	0	-17929	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-3	0	-17913	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-4	0	-17870	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-5	0	-18220	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-6	0	-18177	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-7	0	-18161	0
(A2014-2081)(4+5)-VI-8	0	-18118	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-1	0	-18037	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-2	0	-18001	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-3	0	-17841	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-4	0	-17804	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-5	0	-18286	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-6	0	-18249	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-7	0	-18089	0
(A2014-2081)(4+5)-VII-8	0	-18053	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-1	0	-18011	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-2	0	-17889	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-3	0	-17952	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-4	0	-17830	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-5	0	-18260	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-6	0	-18138	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-7	0	-18201	0
(A2014-2081)(4+5)-VIII-8	0	-18079	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-1	0	-17655	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-2	0	-17642	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-3	0	-17620	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-4	0	-17608	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-5	0	-18483	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-6	0	-18470	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-7	0	-18448	0
(A2014-2081)(4+5)-IX-8	0	-18435	0
(A2014-2081)(4+5)-X-1	0	-17667	0
(A2014-2081)(4+5)-X-2	0	-17630	0
(A2014-2081)(4+5)-X-3	0	-17632	0
(A2014-2081)(4+5)-X-4	0	-17596	0
(A2014-2081)(4+5)-X-5	0	-18494	0
(A2014-2081)(4+5)-X-6	0	-18458	0
(A2014-2081)(4+5)-X-7	0	-18460	0
(A2014-2081)(4+5)-X-8	0	-18424	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-1	0	-17667	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-2	0	-17654	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-3	0	-17608	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-4	0	-17595	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-5	0	-18495	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-6	0	-18482	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-7	0	-18436	0
(A2014-2081)(4+5)-XI-8	0	-18423	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-1	0	-17679	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-2	0	-17642	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2081)(4+5)-XII-3	0	-17620	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-4	0	-17583	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-5	0	-18507	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-6	0	-18470	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-7	0	-18448	0
(A2014-2081)(4+5)-XII-8	0	-18411	0
(A2014-2081)(6+7)-I-1	0	-17510	0
(A2014-2081)(6+7)-I-2	0	-17497	0
(A2014-2081)(6+7)-I-3	0	-17395	0
(A2014-2081)(6+7)-I-4	0	-17383	0
(A2014-2081)(6+7)-I-5	0	-17758	0
(A2014-2081)(6+7)-I-6	0	-17745	0
(A2014-2081)(6+7)-I-7	0	-17644	0
(A2014-2081)(6+7)-I-8	0	-17631	0
(A2014-2081)(6+7)-II-1	0	-17485	0
(A2014-2081)(6+7)-II-2	0	-17442	0
(A2014-2081)(6+7)-II-3	0	-17450	0
(A2014-2081)(6+7)-II-4	0	-17408	0
(A2014-2081)(6+7)-II-5	0	-17733	0
(A2014-2081)(6+7)-II-6	0	-17690	0
(A2014-2081)(6+7)-II-7	0	-17699	0
(A2014-2081)(6+7)-II-8	0	-17656	0
(A2014-2081)(6+7)-III-1	0	-17522	0
(A2014-2081)(6+7)-III-2	0	-17485	0
(A2014-2081)(6+7)-III-3	0	-17407	0
(A2014-2081)(6+7)-III-4	0	-17371	0
(A2014-2081)(6+7)-III-5	0	-17770	0
(A2014-2081)(6+7)-III-6	0	-17733	0
(A2014-2081)(6+7)-III-7	0	-17656	0
(A2014-2081)(6+7)-III-8	0	-17619	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-1	0	-17524	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-2	0	-17402	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-3	0	-17490	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-4	0	-17368	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-5	0	-17773	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-6	0	-17651	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-7	0	-17738	0
(A2014-2081)(6+7)-IV-8	0	-17616	0
(A2014-2081)(6+7)-V-1	0	-17551	0
(A2014-2081)(6+7)-V-2	0	-17538	0
(A2014-2081)(6+7)-V-3	0	-17354	0
(A2014-2081)(6+7)-V-4	0	-17341	0
(A2014-2081)(6+7)-V-5	0	-17799	0
(A2014-2081)(6+7)-V-6	0	-17786	0
(A2014-2081)(6+7)-V-7	0	-17603	0
(A2014-2081)(6+7)-V-8	0	-17590	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-1	0	-17497	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-2	0	-17454	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-3	0	-17438	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-4	0	-17395	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-5	0	-17745	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-6	0	-17703	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-7	0	-17686	0
(A2014-2081)(6+7)-VI-8	0	-17644	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-1	0	-17563	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-2	0	-17526	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-3	0	-17366	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-4	0	-17330	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-5	0	-17811	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-6	0	-17774	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-7	0	-17615	0
(A2014-2081)(6+7)-VII-8	0	-17578	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-1	0	-17537	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-2	0	-17415	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-3	0	-17478	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2014-2081)(6+7)-VIII-4	0	-17356	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-5	0	-17785	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-6	0	-17663	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-7	0	-17726	0
(A2014-2081)(6+7)-VIII-8	0	-17604	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-1	0	-17180	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-2	0	-17167	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-3	0	-17146	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-4	0	-17133	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-5	0	-18008	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-6	0	-17995	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-7	0	-17974	0
(A2014-2081)(6+7)-IX-8	0	-17961	0
(A2014-2081)(6+7)-X-1	0	-17192	0
(A2014-2081)(6+7)-X-2	0	-17155	0
(A2014-2081)(6+7)-X-3	0	-17157	0
(A2014-2081)(6+7)-X-4	0	-17121	0
(A2014-2081)(6+7)-X-5	0	-18020	0
(A2014-2081)(6+7)-X-6	0	-17983	0
(A2014-2081)(6+7)-X-7	0	-17985	0
(A2014-2081)(6+7)-X-8	0	-17949	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-1	0	-17192	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-2	0	-17179	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-3	0	-17133	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-4	0	-17120	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-5	0	-18020	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-6	0	-18007	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-7	0	-17961	0
(A2014-2081)(6+7)-XI-8	0	-17948	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-1	0	-17204	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-2	0	-17168	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-3	0	-17145	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-4	0	-17109	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-5	0	-18032	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-6	0	-17995	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-7	0	-17973	0
(A2014-2081)(6+7)-XII-8	0	-17936	0
(A2013-2078)1	-8	-25560	0
(A2013-2078)2	-8	-33817	0
(A2013-2078)3	-6	-18802	0
(A2013-2078)(4+5)-I-1	-6	-18752	0
(A2013-2078)(4+5)-I-2	-6	-18735	0
(A2013-2078)(4+5)-I-3	-6	-18640	0
(A2013-2078)(4+5)-I-4	-6	-18623	0
(A2013-2078)(4+5)-I-5	-6	-18981	0
(A2013-2078)(4+5)-I-6	-6	-18964	0
(A2013-2078)(4+5)-I-7	-6	-18868	0
(A2013-2078)(4+5)-I-8	-6	-18851	0
(A2013-2078)(4+5)-II-1	-6	-18733	0
(A2013-2078)(4+5)-II-2	-6	-18676	0
(A2013-2078)(4+5)-II-3	-6	-18699	0
(A2013-2078)(4+5)-II-4	-6	-18642	0
(A2013-2078)(4+5)-II-5	-6	-18961	0
(A2013-2078)(4+5)-II-6	-6	-18904	0
(A2013-2078)(4+5)-II-7	-6	-18927	0
(A2013-2078)(4+5)-II-8	-6	-18870	0
(A2013-2078)(4+5)-III-1	-6	-18775	0
(A2013-2078)(4+5)-III-2	-6	-18712	0
(A2013-2078)(4+5)-III-3	-6	-18662	0
(A2013-2078)(4+5)-III-4	-6	-18600	0
(A2013-2078)(4+5)-III-5	-6	-19003	0
(A2013-2078)(4+5)-III-6	-6	-18941	0
(A2013-2078)(4+5)-III-7	-6	-18891	0
(A2013-2078)(4+5)-III-8	-6	-18828	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-1	-6	-18809	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2078)(4+5)-IV-2	-6	-18600	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-3	-6	-18775	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-4	-6	-18566	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-5	-6	-19037	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-6	-6	-18828	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-7	-6	-19003	0
(A2013-2078)(4+5)-IV-8	-6	-18794	0
(A2013-2078)(4+5)-V-1	-6	-18803	0
(A2013-2078)(4+5)-V-2	-6	-18786	0
(A2013-2078)(4+5)-V-3	-6	-18589	0
(A2013-2078)(4+5)-V-4	-6	-18572	0
(A2013-2078)(4+5)-V-5	-6	-19031	0
(A2013-2078)(4+5)-V-6	-6	-19014	0
(A2013-2078)(4+5)-V-7	-6	-18817	0
(A2013-2078)(4+5)-V-8	-6	-18800	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-1	-6	-18748	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-2	-6	-18691	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-3	-6	-18684	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-4	-6	-18627	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-5	-6	-18976	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-6	-6	-18919	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-7	-6	-18912	0
(A2013-2078)(4+5)-VI-8	-6	-18855	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-1	-6	-18826	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-2	-6	-18763	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-3	-6	-18612	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-4	-6	-18549	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-5	-6	-19054	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-6	-6	-18992	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-7	-6	-18840	0
(A2013-2078)(4+5)-VII-8	-6	-18777	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-1	-6	-18824	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-2	-6	-18615	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-3	-6	-18760	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-4	-6	-18551	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-5	-6	-19053	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-6	-6	-18843	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-7	-6	-18988	0
(A2013-2078)(4+5)-VIII-8	-6	-18779	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-1	-6	-18446	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-2	-6	-18429	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-3	-6	-18412	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-4	-6	-18395	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-5	-6	-19208	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-6	-6	-19191	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-7	-6	-19174	0
(A2013-2078)(4+5)-IX-8	-6	-19157	0
(A2013-2078)(4+5)-X-1	-6	-18469	0
(A2013-2078)(4+5)-X-2	-6	-18406	0
(A2013-2078)(4+5)-X-3	-6	-18435	0
(A2013-2078)(4+5)-X-4	-6	-18373	0
(A2013-2078)(4+5)-X-5	-6	-19231	0
(A2013-2078)(4+5)-X-6	-6	-19168	0
(A2013-2078)(4+5)-X-7	-6	-19197	0
(A2013-2078)(4+5)-X-8	-6	-19134	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-1	-6	-18461	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-2	-6	-18444	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-3	-6	-18397	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-4	-6	-18380	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-5	-6	-19223	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-6	-6	-19206	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-7	-6	-19159	0
(A2013-2078)(4+5)-XI-8	-6	-19142	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-1	-6	-18484	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-2	-6	-18422	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2078)(4+5)-XII-3	-6	-18420	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-4	-6	-18357	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-5	-6	-19246	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-6	-6	-19183	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-7	-6	-19182	0
(A2013-2078)(4+5)-XII-8	-6	-19119	0
(A2013-2078)(6+7)-I-1	-6	-18257	0
(A2013-2078)(6+7)-I-2	-6	-18240	0
(A2013-2078)(6+7)-I-3	-6	-18144	0
(A2013-2078)(6+7)-I-4	-6	-18127	0
(A2013-2078)(6+7)-I-5	-6	-18485	0
(A2013-2078)(6+7)-I-6	-6	-18468	0
(A2013-2078)(6+7)-I-7	-6	-18373	0
(A2013-2078)(6+7)-I-8	-6	-18356	0
(A2013-2078)(6+7)-II-1	-6	-18237	0
(A2013-2078)(6+7)-II-2	-6	-18180	0
(A2013-2078)(6+7)-II-3	-6	-18203	0
(A2013-2078)(6+7)-II-4	-6	-18147	0
(A2013-2078)(6+7)-II-5	-6	-18466	0
(A2013-2078)(6+7)-II-6	-6	-18409	0
(A2013-2078)(6+7)-II-7	-6	-18432	0
(A2013-2078)(6+7)-II-8	-6	-18375	0
(A2013-2078)(6+7)-III-1	-6	-18280	0
(A2013-2078)(6+7)-III-2	-6	-18217	0
(A2013-2078)(6+7)-III-3	-6	-18167	0
(A2013-2078)(6+7)-III-4	-6	-18104	0
(A2013-2078)(6+7)-III-5	-6	-18508	0
(A2013-2078)(6+7)-III-6	-6	-18445	0
(A2013-2078)(6+7)-III-7	-6	-18395	0
(A2013-2078)(6+7)-III-8	-6	-18333	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-1	-6	-18313	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-2	-6	-18104	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-3	-6	-18280	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-4	-6	-18070	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-5	-6	-18542	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-6	-6	-18333	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-7	-6	-18508	0
(A2013-2078)(6+7)-IV-8	-6	-18299	0
(A2013-2078)(6+7)-V-1	-6	-18308	0
(A2013-2078)(6+7)-V-2	-6	-18290	0
(A2013-2078)(6+7)-V-3	-6	-18093	0
(A2013-2078)(6+7)-V-4	-6	-18076	0
(A2013-2078)(6+7)-V-5	-6	-18536	0
(A2013-2078)(6+7)-V-6	-6	-18519	0
(A2013-2078)(6+7)-V-7	-6	-18322	0
(A2013-2078)(6+7)-V-8	-6	-18305	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-1	-6	-18253	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-2	-6	-18196	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-3	-6	-18188	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-4	-6	-18131	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-5	-6	-18481	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-6	-6	-18424	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-7	-6	-18417	0
(A2013-2078)(6+7)-VI-8	-6	-18360	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-1	-6	-18330	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-2	-6	-18268	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-3	-6	-18116	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-4	-6	-18053	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-5	-6	-18559	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-6	-6	-18496	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-7	-6	-18345	0
(A2013-2078)(6+7)-VII-8	-6	-18282	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-1	-6	-18329	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-2	-6	-18119	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-3	-6	-18264	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2013-2078)(6+7)-VIII-4	-6	-18055	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-5	-6	-18557	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-6	-6	-18348	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-7	-6	-18493	0
(A2013-2078)(6+7)-VIII-8	-6	-18284	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-1	-6	-17951	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-2	-6	-17934	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-3	-6	-17917	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-4	-6	-17900	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-5	-6	-18712	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-6	-6	-18695	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-7	-6	-18679	0
(A2013-2078)(6+7)-IX-8	-6	-18661	0
(A2013-2078)(6+7)-X-1	-6	-17974	0
(A2013-2078)(6+7)-X-2	-6	-17911	0
(A2013-2078)(6+7)-X-3	-6	-17940	0
(A2013-2078)(6+7)-X-4	-6	-17877	0
(A2013-2078)(6+7)-X-5	-6	-18735	0
(A2013-2078)(6+7)-X-6	-6	-18672	0
(A2013-2078)(6+7)-X-7	-6	-18701	0
(A2013-2078)(6+7)-X-8	-6	-18639	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-1	-6	-17966	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-2	-6	-17949	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-3	-6	-17902	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-4	-6	-17885	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-5	-6	-18728	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-6	-6	-18710	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-7	-6	-18663	0
(A2013-2078)(6+7)-XI-8	-6	-18646	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-1	-6	-17989	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-2	-6	-17926	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-3	-6	-17925	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-4	-6	-17862	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-5	-6	-18750	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-6	-6	-18688	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-7	-6	-18686	0
(A2013-2078)(6+7)-XII-8	-6	-18623	0
(A2045-2005)1	-5	-9958	0
(A2045-2005)2	-5	-12070	0
(A2045-2005)3	-4	-7144	0
(A2045-2005)(4+5)-I-1	-4	-6766	0
(A2045-2005)(4+5)-I-2	-4	-6663	0
(A2045-2005)(4+5)-I-3	-4	-7630	0
(A2045-2005)(4+5)-I-4	-4	-7527	0
(A2045-2005)(4+5)-I-5	-4	-6762	0
(A2045-2005)(4+5)-I-6	-4	-6659	0
(A2045-2005)(4+5)-I-7	-4	-7625	0
(A2045-2005)(4+5)-I-8	-4	-7523	0
(A2045-2005)(4+5)-II-1	-4	-7188	0
(A2045-2005)(4+5)-II-2	-4	-6846	0
(A2045-2005)(4+5)-II-3	-4	-7447	0
(A2045-2005)(4+5)-II-4	-4	-7105	0
(A2045-2005)(4+5)-II-5	-4	-7184	0
(A2045-2005)(4+5)-II-6	-4	-6841	0
(A2045-2005)(4+5)-II-7	-4	-7443	0
(A2045-2005)(4+5)-II-8	-4	-7100	0
(A2045-2005)(4+5)-III-1	-4	-6785	0
(A2045-2005)(4+5)-III-2	-4	-6644	0
(A2045-2005)(4+5)-III-3	-4	-7649	0
(A2045-2005)(4+5)-III-4	-4	-7507	0
(A2045-2005)(4+5)-III-5	-4	-6781	0
(A2045-2005)(4+5)-III-6	-4	-6640	0
(A2045-2005)(4+5)-III-7	-4	-7645	0
(A2045-2005)(4+5)-III-8	-4	-7503	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-1	-4	-7253	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2045-2005)(4+5)-IV-2	-4	-6781	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-3	-4	-7512	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-4	-4	-7040	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-5	-4	-7248	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-6	-4	-6777	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-7	-4	-7507	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-8	-4	-7036	0
(A2045-2005)(4+5)-V-1	-4	-6814	0
(A2045-2005)(4+5)-V-2	-4	-6711	0
(A2045-2005)(4+5)-V-3	-4	-7582	0
(A2045-2005)(4+5)-V-4	-4	-7479	0
(A2045-2005)(4+5)-V-5	-4	-6809	0
(A2045-2005)(4+5)-V-6	-4	-6707	0
(A2045-2005)(4+5)-V-7	-4	-7578	0
(A2045-2005)(4+5)-V-8	-4	-7475	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-1	-4	-7202	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-2	-4	-6860	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-3	-4	-7433	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-4	-4	-7090	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-5	-4	-7198	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-6	-4	-6856	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-7	-4	-7429	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-8	-4	-7086	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-1	-4	-6833	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-2	-4	-6691	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-3	-4	-7601	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-4	-4	-7460	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-5	-4	-6829	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-6	-4	-6687	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-7	-4	-7597	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-8	-4	-7456	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-1	-4	-7267	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-2	-4	-6795	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-3	-4	-7497	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-4	-4	-7026	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-5	-4	-7263	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-6	-4	-6791	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-7	-4	-7493	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-8	-4	-7022	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-1	-4	-7073	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-2	-4	-6970	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-3	-4	-7332	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-4	-4	-7230	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-5	-4	-7059	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-6	-4	-6956	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-7	-4	-7318	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-8	-4	-7215	0
(A2045-2005)(4+5)-X-1	-4	-7093	0
(A2045-2005)(4+5)-X-2	-4	-6951	0
(A2045-2005)(4+5)-X-3	-4	-7352	0
(A2045-2005)(4+5)-X-4	-4	-7210	0
(A2045-2005)(4+5)-X-5	-4	-7078	0
(A2045-2005)(4+5)-X-6	-4	-6937	0
(A2045-2005)(4+5)-X-7	-4	-7337	0
(A2045-2005)(4+5)-X-8	-4	-7196	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-1	-4	-7087	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-2	-4	-6985	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-3	-4	-7318	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-4	-4	-7215	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-5	-4	-7073	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-6	-4	-6970	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-7	-4	-7304	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-8	-4	-7201	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-1	-4	-7107	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-2	-4	-6965	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2045-2005)(4+5)-XII-3	-4	-7337	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-4	-4	-7196	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-5	-4	-7093	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-6	-4	-6951	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-7	-4	-7323	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-8	-4	-7182	0
(A2045-2005)(6+7)-I-1	-4	-6638	0
(A2045-2005)(6+7)-I-2	-4	-6535	0
(A2045-2005)(6+7)-I-3	-4	-7502	0
(A2045-2005)(6+7)-I-4	-4	-7399	0
(A2045-2005)(6+7)-I-5	-4	-6634	0
(A2045-2005)(6+7)-I-6	-4	-6531	0
(A2045-2005)(6+7)-I-7	-4	-7497	0
(A2045-2005)(6+7)-I-8	-4	-7395	0
(A2045-2005)(6+7)-II-1	-4	-7060	0
(A2045-2005)(6+7)-II-2	-4	-6718	0
(A2045-2005)(6+7)-II-3	-4	-7319	0
(A2045-2005)(6+7)-II-4	-4	-6977	0
(A2045-2005)(6+7)-II-5	-4	-7056	0
(A2045-2005)(6+7)-II-6	-4	-6714	0
(A2045-2005)(6+7)-II-7	-4	-7315	0
(A2045-2005)(6+7)-II-8	-4	-6973	0
(A2045-2005)(6+7)-III-1	-4	-6657	0
(A2045-2005)(6+7)-III-2	-4	-6516	0
(A2045-2005)(6+7)-III-3	-4	-7521	0
(A2045-2005)(6+7)-III-4	-4	-7380	0
(A2045-2005)(6+7)-III-5	-4	-6653	0
(A2045-2005)(6+7)-III-6	-4	-6512	0
(A2045-2005)(6+7)-III-7	-4	-7517	0
(A2045-2005)(6+7)-III-8	-4	-7375	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-1	-4	-7125	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-2	-4	-6653	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-3	-4	-7384	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-4	-4	-6912	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-5	-4	-7121	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-6	-4	-6649	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-7	-4	-7380	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-8	-4	-6908	0
(A2045-2005)(6+7)-V-1	-4	-6686	0
(A2045-2005)(6+7)-V-2	-4	-6583	0
(A2045-2005)(6+7)-V-3	-4	-7454	0
(A2045-2005)(6+7)-V-4	-4	-7351	0
(A2045-2005)(6+7)-V-5	-4	-6681	0
(A2045-2005)(6+7)-V-6	-4	-6579	0
(A2045-2005)(6+7)-V-7	-4	-7450	0
(A2045-2005)(6+7)-V-8	-4	-7347	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-1	-4	-7074	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-2	-4	-6732	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-3	-4	-7305	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-4	-4	-6963	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-5	-4	-7070	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-6	-4	-6728	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-7	-4	-7301	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-8	-4	-6958	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-1	-4	-6705	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-2	-4	-6564	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-3	-4	-7474	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-4	-4	-7332	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-5	-4	-6701	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-6	-4	-6559	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-7	-4	-7469	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-8	-4	-7328	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-1	-4	-7139	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-2	-4	-6668	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-3	-4	-7370	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2045-2005)(6+7)-VIII-4	-4	-6898	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-5	-4	-7135	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-6	-4	-6663	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-7	-4	-7365	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-8	-4	-6894	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-1	-4	-6945	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-2	-4	-6843	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-3	-4	-7204	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-4	-4	-7102	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-5	-4	-6931	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-6	-4	-6828	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-7	-4	-7190	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-8	-4	-7087	0
(A2045-2005)(6+7)-X-1	-4	-6965	0
(A2045-2005)(6+7)-X-2	-4	-6823	0
(A2045-2005)(6+7)-X-3	-4	-7224	0
(A2045-2005)(6+7)-X-4	-4	-7082	0
(A2045-2005)(6+7)-X-5	-4	-6950	0
(A2045-2005)(6+7)-X-6	-4	-6809	0
(A2045-2005)(6+7)-X-7	-4	-7210	0
(A2045-2005)(6+7)-X-8	-4	-7068	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-1	-4	-6960	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-2	-4	-6857	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-3	-4	-7190	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-4	-4	-7087	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-5	-4	-6945	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-6	-4	-6843	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-7	-4	-7176	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-8	-4	-7073	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-1	-4	-6979	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-2	-4	-6838	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-3	-4	-7210	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-4	-4	-7068	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-5	-4	-6965	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-6	-4	-6823	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-7	-4	-7195	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-8	-4	-7054	0
(A2045-2005)1	-5	-9958	0
(A2045-2005)2	-5	-12070	0
(A2045-2005)3	-4	-7144	0
(A2045-2005)(4+5)-I-1	-4	-6766	0
(A2045-2005)(4+5)-I-2	-4	-6663	0
(A2045-2005)(4+5)-I-3	-4	-7630	0
(A2045-2005)(4+5)-I-4	-4	-7527	0
(A2045-2005)(4+5)-I-5	-4	-6762	0
(A2045-2005)(4+5)-I-6	-4	-6659	0
(A2045-2005)(4+5)-I-7	-4	-7625	0
(A2045-2005)(4+5)-I-8	-4	-7523	0
(A2045-2005)(4+5)-II-1	-4	-7188	0
(A2045-2005)(4+5)-II-2	-4	-6846	0
(A2045-2005)(4+5)-II-3	-4	-7447	0
(A2045-2005)(4+5)-II-4	-4	-7105	0
(A2045-2005)(4+5)-II-5	-4	-7184	0
(A2045-2005)(4+5)-II-6	-4	-6841	0
(A2045-2005)(4+5)-II-7	-4	-7443	0
(A2045-2005)(4+5)-II-8	-4	-7100	0
(A2045-2005)(4+5)-III-1	-4	-6785	0
(A2045-2005)(4+5)-III-2	-4	-6644	0
(A2045-2005)(4+5)-III-3	-4	-7649	0
(A2045-2005)(4+5)-III-4	-4	-7507	0
(A2045-2005)(4+5)-III-5	-4	-6781	0
(A2045-2005)(4+5)-III-6	-4	-6640	0
(A2045-2005)(4+5)-III-7	-4	-7645	0
(A2045-2005)(4+5)-III-8	-4	-7503	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-1	-4	-7253	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2045-2005)(4+5)-IV-2	-4	-6781	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-3	-4	-7512	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-4	-4	-7040	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-5	-4	-7248	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-6	-4	-6777	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-7	-4	-7507	0
(A2045-2005)(4+5)-IV-8	-4	-7036	0
(A2045-2005)(4+5)-V-1	-4	-6814	0
(A2045-2005)(4+5)-V-2	-4	-6711	0
(A2045-2005)(4+5)-V-3	-4	-7582	0
(A2045-2005)(4+5)-V-4	-4	-7479	0
(A2045-2005)(4+5)-V-5	-4	-6809	0
(A2045-2005)(4+5)-V-6	-4	-6707	0
(A2045-2005)(4+5)-V-7	-4	-7578	0
(A2045-2005)(4+5)-V-8	-4	-7475	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-1	-4	-7202	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-2	-4	-6860	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-3	-4	-7433	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-4	-4	-7090	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-5	-4	-7198	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-6	-4	-6856	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-7	-4	-7429	0
(A2045-2005)(4+5)-VI-8	-4	-7086	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-1	-4	-6833	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-2	-4	-6691	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-3	-4	-7601	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-4	-4	-7460	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-5	-4	-6829	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-6	-4	-6687	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-7	-4	-7597	0
(A2045-2005)(4+5)-VII-8	-4	-7456	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-1	-4	-7267	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-2	-4	-6795	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-3	-4	-7497	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-4	-4	-7026	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-5	-4	-7263	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-6	-4	-6791	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-7	-4	-7493	0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-8	-4	-7022	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-1	-4	-7073	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-2	-4	-6970	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-3	-4	-7332	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-4	-4	-7230	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-5	-4	-7059	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-6	-4	-6956	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-7	-4	-7318	0
(A2045-2005)(4+5)-IX-8	-4	-7215	0
(A2045-2005)(4+5)-X-1	-4	-7093	0
(A2045-2005)(4+5)-X-2	-4	-6951	0
(A2045-2005)(4+5)-X-3	-4	-7352	0
(A2045-2005)(4+5)-X-4	-4	-7210	0
(A2045-2005)(4+5)-X-5	-4	-7078	0
(A2045-2005)(4+5)-X-6	-4	-6937	0
(A2045-2005)(4+5)-X-7	-4	-7337	0
(A2045-2005)(4+5)-X-8	-4	-7196	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-1	-4	-7087	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-2	-4	-6985	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-3	-4	-7318	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-4	-4	-7215	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-5	-4	-7073	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-6	-4	-6970	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-7	-4	-7304	0
(A2045-2005)(4+5)-XI-8	-4	-7201	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-1	-4	-7107	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-2	-4	-6965	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2045-2005)(4+5)-XII-3	-4	-7337	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-4	-4	-7196	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-5	-4	-7093	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-6	-4	-6951	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-7	-4	-7323	0
(A2045-2005)(4+5)-XII-8	-4	-7182	0
(A2045-2005)(6+7)-I-1	-4	-6638	0
(A2045-2005)(6+7)-I-2	-4	-6535	0
(A2045-2005)(6+7)-I-3	-4	-7502	0
(A2045-2005)(6+7)-I-4	-4	-7399	0
(A2045-2005)(6+7)-I-5	-4	-6634	0
(A2045-2005)(6+7)-I-6	-4	-6531	0
(A2045-2005)(6+7)-I-7	-4	-7497	0
(A2045-2005)(6+7)-I-8	-4	-7395	0
(A2045-2005)(6+7)-II-1	-4	-7060	0
(A2045-2005)(6+7)-II-2	-4	-6718	0
(A2045-2005)(6+7)-II-3	-4	-7319	0
(A2045-2005)(6+7)-II-4	-4	-6977	0
(A2045-2005)(6+7)-II-5	-4	-7056	0
(A2045-2005)(6+7)-II-6	-4	-6714	0
(A2045-2005)(6+7)-II-7	-4	-7315	0
(A2045-2005)(6+7)-II-8	-4	-6973	0
(A2045-2005)(6+7)-III-1	-4	-6657	0
(A2045-2005)(6+7)-III-2	-4	-6516	0
(A2045-2005)(6+7)-III-3	-4	-7521	0
(A2045-2005)(6+7)-III-4	-4	-7380	0
(A2045-2005)(6+7)-III-5	-4	-6653	0
(A2045-2005)(6+7)-III-6	-4	-6512	0
(A2045-2005)(6+7)-III-7	-4	-7517	0
(A2045-2005)(6+7)-III-8	-4	-7375	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-1	-4	-7125	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-2	-4	-6653	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-3	-4	-7384	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-4	-4	-6912	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-5	-4	-7121	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-6	-4	-6649	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-7	-4	-7380	0
(A2045-2005)(6+7)-IV-8	-4	-6908	0
(A2045-2005)(6+7)-V-1	-4	-6686	0
(A2045-2005)(6+7)-V-2	-4	-6583	0
(A2045-2005)(6+7)-V-3	-4	-7454	0
(A2045-2005)(6+7)-V-4	-4	-7351	0
(A2045-2005)(6+7)-V-5	-4	-6681	0
(A2045-2005)(6+7)-V-6	-4	-6579	0
(A2045-2005)(6+7)-V-7	-4	-7450	0
(A2045-2005)(6+7)-V-8	-4	-7347	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-1	-4	-7074	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-2	-4	-6732	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-3	-4	-7305	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-4	-4	-6963	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-5	-4	-7070	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-6	-4	-6728	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-7	-4	-7301	0
(A2045-2005)(6+7)-VI-8	-4	-6958	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-1	-4	-6705	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-2	-4	-6564	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-3	-4	-7474	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-4	-4	-7332	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-5	-4	-6701	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-6	-4	-6559	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-7	-4	-7469	0
(A2045-2005)(6+7)-VII-8	-4	-7328	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-1	-4	-7139	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-2	-4	-6668	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-3	-4	-7370	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2045-2005)(6+7)-VIII-4	-4	-6898	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-5	-4	-7135	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-6	-4	-6663	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-7	-4	-7365	0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-8	-4	-6894	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-1	-4	-6945	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-2	-4	-6843	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-3	-4	-7204	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-4	-4	-7102	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-5	-4	-6931	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-6	-4	-6828	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-7	-4	-7190	0
(A2045-2005)(6+7)-IX-8	-4	-7087	0
(A2045-2005)(6+7)-X-1	-4	-6965	0
(A2045-2005)(6+7)-X-2	-4	-6823	0
(A2045-2005)(6+7)-X-3	-4	-7224	0
(A2045-2005)(6+7)-X-4	-4	-7082	0
(A2045-2005)(6+7)-X-5	-4	-6950	0
(A2045-2005)(6+7)-X-6	-4	-6809	0
(A2045-2005)(6+7)-X-7	-4	-7210	0
(A2045-2005)(6+7)-X-8	-4	-7068	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-1	-4	-6960	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-2	-4	-6857	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-3	-4	-7190	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-4	-4	-7087	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-5	-4	-6945	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-6	-4	-6843	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-7	-4	-7176	0
(A2045-2005)(6+7)-XI-8	-4	-7073	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-1	-4	-6979	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-2	-4	-6838	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-3	-4	-7210	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-4	-4	-7068	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-5	-4	-6965	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-6	-4	-6823	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-7	-4	-7195	0
(A2045-2005)(6+7)-XII-8	-4	-7054	0
(A2029-2006)1	-2490	-6621	0
(A2029-2006)2	-2659	-7577	0
(A2029-2006)3	-1966	-4702	0
(A2029-2006)(4+5)-I-1	-13751	-5063	0
(A2029-2006)(4+5)-I-2	-17270	-5178	0
(A2029-2006)(4+5)-I-3	13438	-4222	0
(A2029-2006)(4+5)-I-4	9918	-4337	0
(A2029-2006)(4+5)-I-5	-13850	-5067	0
(A2029-2006)(4+5)-I-6	-17370	-5182	0
(A2029-2006)(4+5)-I-7	13338	-4226	0
(A2029-2006)(4+5)-I-8	9818	-4341	0
(A2029-2006)(4+5)-II-1	-129	-4635	0
(A2029-2006)(4+5)-II-2	-11860	-5017	0
(A2029-2006)(4+5)-II-3	8028	-4383	0
(A2029-2006)(4+5)-II-4	-3704	-4765	0
(A2029-2006)(4+5)-II-5	-229	-4639	0
(A2029-2006)(4+5)-II-6	-11960	-5021	0
(A2029-2006)(4+5)-II-7	7928	-4387	0
(A2029-2006)(4+5)-II-8	-3804	-4769	0
(A2029-2006)(4+5)-III-1	-13199	-5048	0
(A2029-2006)(4+5)-III-2	-17822	-5193	0
(A2029-2006)(4+5)-III-3	13990	-4207	0
(A2029-2006)(4+5)-III-4	9366	-4352	0
(A2029-2006)(4+5)-III-5	-13298	-5052	0
(A2029-2006)(4+5)-III-6	-17922	-5197	0
(A2029-2006)(4+5)-III-7	13890	-4211	0
(A2029-2006)(4+5)-III-8	9266	-4356	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-1	1712	-4584	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2029-2006)(4+5)-IV-2	-13701	-5068	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-3	9868	-4332	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-4	-5544	-4816	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-5	1612	-4588	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-6	-13800	-5072	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-7	9768	-4336	0
(A2029-2006)(4+5)-IV-8	-5644	-4820	0
(A2029-2006)(4+5)-V-1	-12435	-5024	0
(A2029-2006)(4+5)-V-2	-15954	-5139	0
(A2029-2006)(4+5)-V-3	12122	-4261	0
(A2029-2006)(4+5)-V-4	8603	-4376	0
(A2029-2006)(4+5)-V-5	-12535	-5028	0
(A2029-2006)(4+5)-V-6	-16054	-5143	0
(A2029-2006)(4+5)-V-7	12022	-4265	0
(A2029-2006)(4+5)-V-8	8503	-4380	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-1	266	-4623	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-2	-11466	-5006	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-3	7633	-4394	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-4	-4098	-4777	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-5	166	-4627	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-6	-11565	-5010	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-7	7533	-4399	0
(A2029-2006)(4+5)-VI-8	-4198	-4781	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-1	-11883	-5009	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-2	-16507	-5154	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-3	12674	-4246	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-4	8050	-4391	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-5	-11983	-5013	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-6	-16606	-5158	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-7	12574	-4250	0
(A2029-2006)(4+5)-VII-8	7951	-4395	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-1	2106	-4572	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-2	-13306	-5057	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-3	9473	-4343	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-4	-5939	-4828	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-5	2007	-4576	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-6	-13406	-5061	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-7	9374	-4347	0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-8	-6039	-4832	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-1	-4118	-4764	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-2	-7638	-4879	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-3	4038	-4512	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-4	519	-4627	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-5	-4451	-4778	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-6	-7970	-4892	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-7	3706	-4525	0
(A2029-2006)(4+5)-IX-8	186	-4640	0
(A2029-2006)(4+5)-X-1	-3566	-4749	0
(A2029-2006)(4+5)-X-2	-8190	-4894	0
(A2029-2006)(4+5)-X-3	4590	-4497	0
(A2029-2006)(4+5)-X-4	-33	-4642	0
(A2029-2006)(4+5)-X-5	-3899	-4762	0
(A2029-2006)(4+5)-X-6	-8523	-4908	0
(A2029-2006)(4+5)-X-7	4258	-4510	0
(A2029-2006)(4+5)-X-8	-366	-4655	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-1	-3724	-4752	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-2	-7243	-4867	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-3	3643	-4524	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-4	124	-4638	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-5	-4056	-4766	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-6	-7576	-4881	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-7	3311	-4537	0
(A2029-2006)(4+5)-XI-8	-209	-4652	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-1	-3172	-4737	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-2	-7795	-4882	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2029-2006)(4+5)-XII-3	4196	-4508	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-4	-428	-4654	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-5	-3504	-4751	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-6	-8128	-4896	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-7	3863	-4522	0
(A2029-2006)(4+5)-XII-8	-761	-4667	0
(A2029-2006)(6+7)-I-1	-13774	-5007	0
(A2029-2006)(6+7)-I-2	-17293	-5121	0
(A2029-2006)(6+7)-I-3	13415	-4166	0
(A2029-2006)(6+7)-I-4	9895	-4281	0
(A2029-2006)(6+7)-I-5	-13873	-5011	0
(A2029-2006)(6+7)-I-6	-17393	-5125	0
(A2029-2006)(6+7)-I-7	13315	-4170	0
(A2029-2006)(6+7)-I-8	9795	-4285	0
(A2029-2006)(6+7)-II-1	-152	-4579	0
(A2029-2006)(6+7)-II-2	-11883	-4961	0
(A2029-2006)(6+7)-II-3	8005	-4326	0
(A2029-2006)(6+7)-II-4	-3727	-4709	0
(A2029-2006)(6+7)-II-5	-252	-4583	0
(A2029-2006)(6+7)-II-6	-11983	-4965	0
(A2029-2006)(6+7)-II-7	7905	-4331	0
(A2029-2006)(6+7)-II-8	-3827	-4713	0
(A2029-2006)(6+7)-III-1	-13222	-4991	0
(A2029-2006)(6+7)-III-2	-17845	-5137	0
(A2029-2006)(6+7)-III-3	13967	-4151	0
(A2029-2006)(6+7)-III-4	9343	-4296	0
(A2029-2006)(6+7)-III-5	-13321	-4995	0
(A2029-2006)(6+7)-III-6	-17945	-5141	0
(A2029-2006)(6+7)-III-7	13867	-4155	0
(A2029-2006)(6+7)-III-8	9243	-4300	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-1	1689	-4528	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-2	-13724	-5012	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-3	9845	-4275	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-4	-5567	-4760	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-5	1589	-4532	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-6	-13823	-5016	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-7	9745	-4279	0
(A2029-2006)(6+7)-IV-8	-5667	-4764	0
(A2029-2006)(6+7)-V-1	-12458	-4968	0
(A2029-2006)(6+7)-V-2	-15977	-5082	0
(A2029-2006)(6+7)-V-3	12099	-4205	0
(A2029-2006)(6+7)-V-4	8580	-4319	0
(A2029-2006)(6+7)-V-5	-12558	-4972	0
(A2029-2006)(6+7)-V-6	-16077	-5087	0
(A2029-2006)(6+7)-V-7	11999	-4209	0
(A2029-2006)(6+7)-V-8	8480	-4324	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-1	243	-4567	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-2	-11489	-4949	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-3	7610	-4338	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-4	-4121	-4720	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-5	143	-4571	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-6	-11588	-4953	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-7	7510	-4342	0
(A2029-2006)(6+7)-VI-8	-4221	-4724	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-1	-11906	-4953	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-2	-16530	-5098	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-3	12651	-4190	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-4	8027	-4335	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-5	-12006	-4957	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-6	-16629	-5102	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-7	12551	-4194	0
(A2029-2006)(6+7)-VII-8	7928	-4339	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-1	2083	-4516	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-2	-13329	-5000	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-3	9450	-4287	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2029-2006)(6+7)-VIII-4	-5962	-4771	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-5	1984	-4520	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-6	-13429	-5004	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-7	9351	-4291	0
(A2029-2006)(6+7)-VIII-8	-6062	-4775	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-1	-4141	-4708	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-2	-7661	-4822	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-3	4015	-4455	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-4	496	-4570	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-5	-4474	-4721	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-6	-7993	-4836	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-7	3683	-4469	0
(A2029-2006)(6+7)-IX-8	163	-4584	0
(A2029-2006)(6+7)-X-1	-3589	-4692	0
(A2029-2006)(6+7)-X-2	-8213	-4838	0
(A2029-2006)(6+7)-X-3	4567	-4440	0
(A2029-2006)(6+7)-X-4	-56	-4585	0
(A2029-2006)(6+7)-X-5	-3922	-4706	0
(A2029-2006)(6+7)-X-6	-8546	-4851	0
(A2029-2006)(6+7)-X-7	4235	-4454	0
(A2029-2006)(6+7)-X-8	-389	-4599	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-1	-3747	-4696	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-2	-7266	-4811	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-3	3621	-4467	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-4	101	-4582	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-5	-4079	-4710	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-6	-7599	-4824	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-7	3288	-4481	0
(A2029-2006)(6+7)-XI-8	-232	-4595	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-1	-3195	-4681	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-2	-7818	-4826	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-3	4173	-4452	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-4	-451	-4597	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-5	-3527	-4694	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-6	-8151	-4840	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-7	3840	-4465	0
(A2029-2006)(6+7)-XII-8	-784	-4611	0
(A2006-2059)1	1507	-6788	0
(A2006-2059)2	1877	-7789	0
(A2006-2059)3	1034	-4831	0
(A2006-2059)(4+5)-I-1	4295	-4722	0
(A2006-2059)(4+5)-I-2	-8771	-5132	0
(A2006-2059)(4+5)-I-3	12115	-4475	0
(A2006-2059)(4+5)-I-4	-951	-4886	0
(A2006-2059)(4+5)-I-5	3019	-4776	0
(A2006-2059)(4+5)-I-6	-10047	-5186	0
(A2006-2059)(4+5)-I-7	10838	-4529	0
(A2006-2059)(4+5)-I-8	-2228	-4939	0
(A2006-2059)(4+5)-II-1	22276	-4157	0
(A2006-2059)(4+5)-II-2	-21278	-5524	0
(A2006-2059)(4+5)-II-3	24621	-4083	0
(A2006-2059)(4+5)-II-4	-18932	-5450	0
(A2006-2059)(4+5)-II-5	20999	-4211	0
(A2006-2059)(4+5)-II-6	-22554	-5578	0
(A2006-2059)(4+5)-II-7	23345	-4137	0
(A2006-2059)(4+5)-II-8	-20208	-5504	0
(A2006-2059)(4+5)-III-1	3335	-4752	0
(A2006-2059)(4+5)-III-2	-7810	-5102	0
(A2006-2059)(4+5)-III-3	11154	-4505	0
(A2006-2059)(4+5)-III-4	9	-4856	0
(A2006-2059)(4+5)-III-5	2058	-4806	0
(A2006-2059)(4+5)-III-6	-9086	-5156	0
(A2006-2059)(4+5)-III-7	9877	-4559	0
(A2006-2059)(4+5)-III-8	-1267	-4909	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-1	19073	-4257	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2006-2059)(4+5)-IV-2	-18075	-5424	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-3	21419	-4183	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-4	-15729	-5350	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-5	17797	-4311	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-6	-19351	-5478	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-7	20142	-4237	0
(A2006-2059)(4+5)-IV-8	-17006	-5404	0
(A2006-2059)(4+5)-V-1	2304	-4785	0
(A2006-2059)(4+5)-V-2	-10762	-5195	0
(A2006-2059)(4+5)-V-3	14106	-4413	0
(A2006-2059)(4+5)-V-4	1040	-4823	0
(A2006-2059)(4+5)-V-5	1028	-4839	0
(A2006-2059)(4+5)-V-6	-12038	-5249	0
(A2006-2059)(4+5)-V-7	12829	-4467	0
(A2006-2059)(4+5)-V-8	-237	-4877	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-1	21678	-4176	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-2	-21875	-5543	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-3	25219	-4065	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-4	-18334	-5432	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-5	20402	-4230	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-6	-23151	-5597	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-7	23942	-4118	0
(A2006-2059)(4+5)-VI-8	-19611	-5486	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-1	1343	-4815	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-2	-9801	-5165	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-3	13145	-4443	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-4	2001	-4793	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-5	67	-4869	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-6	-11078	-5219	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-7	11869	-4497	0
(A2006-2059)(4+5)-VII-8	724	-4847	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-1	18476	-4276	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-2	-18672	-5443	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-3	22016	-4164	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-4	-15132	-5332	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-5	17199	-4330	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-6	-19949	-5497	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-7	20740	-4218	0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-8	-16408	-5386	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-1	8521	-4573	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-2	-4545	-4983	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-3	10867	-4499	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-4	-2199	-4909	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-5	4266	-4753	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-6	-8800	-5163	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-7	6612	-4679	0
(A2006-2059)(4+5)-IX-8	-6454	-5089	0
(A2006-2059)(4+5)-X-1	7561	-4603	0
(A2006-2059)(4+5)-X-2	-3584	-4953	0
(A2006-2059)(4+5)-X-3	9906	-4529	0
(A2006-2059)(4+5)-X-4	-1238	-4879	0
(A2006-2059)(4+5)-X-5	3306	-4783	0
(A2006-2059)(4+5)-X-6	-7839	-5133	0
(A2006-2059)(4+5)-X-7	5651	-4709	0
(A2006-2059)(4+5)-X-8	-5493	-5059	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-1	7924	-4592	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-2	-5142	-5002	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-3	11464	-4480	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-4	-1602	-4890	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-5	3669	-4771	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-6	-9397	-5182	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-7	7210	-4660	0
(A2006-2059)(4+5)-XI-8	-5856	-5070	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-1	6963	-4622	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-2	-4181	-4972	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2006-2059)(4+5)-XII-3	10504	-4510	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-4	-641	-4860	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-5	2708	-4801	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-6	-8436	-5152	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-7	6249	-4690	0
(A2006-2059)(4+5)-XII-8	-4896	-5040	0
(A2006-2059)(6+7)-I-1	4254	-4663	0
(A2006-2059)(6+7)-I-2	-8812	-5073	0
(A2006-2059)(6+7)-I-3	12073	-4416	0
(A2006-2059)(6+7)-I-4	-993	-4826	0
(A2006-2059)(6+7)-I-5	2978	-4717	0
(A2006-2059)(6+7)-I-6	-10088	-5127	0
(A2006-2059)(6+7)-I-7	10797	-4470	0
(A2006-2059)(6+7)-I-8	-2269	-4880	0
(A2006-2059)(6+7)-II-1	22234	-4098	0
(A2006-2059)(6+7)-II-2	-21319	-5465	0
(A2006-2059)(6+7)-II-3	24580	-4024	0
(A2006-2059)(6+7)-II-4	-18973	-5391	0
(A2006-2059)(6+7)-II-5	20958	-4152	0
(A2006-2059)(6+7)-II-6	-22595	-5519	0
(A2006-2059)(6+7)-II-7	23304	-4078	0
(A2006-2059)(6+7)-II-8	-20250	-5445	0
(A2006-2059)(6+7)-III-1	3293	-4693	0
(A2006-2059)(6+7)-III-2	-7851	-5043	0
(A2006-2059)(6+7)-III-3	11112	-4446	0
(A2006-2059)(6+7)-III-4	-32	-4796	0
(A2006-2059)(6+7)-III-5	2017	-4747	0
(A2006-2059)(6+7)-III-6	-9128	-5097	0
(A2006-2059)(6+7)-III-7	9836	-4500	0
(A2006-2059)(6+7)-III-8	-1308	-4850	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-1	19032	-4198	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-2	-18116	-5365	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-3	21377	-4124	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-4	-15770	-5291	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-5	17755	-4252	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-6	-19393	-5419	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-7	20101	-4178	0
(A2006-2059)(6+7)-IV-8	-17047	-5345	0
(A2006-2059)(6+7)-V-1	2263	-4725	0
(A2006-2059)(6+7)-V-2	-10803	-5135	0
(A2006-2059)(6+7)-V-3	14065	-4353	0
(A2006-2059)(6+7)-V-4	999	-4764	0
(A2006-2059)(6+7)-V-5	986	-4779	0
(A2006-2059)(6+7)-V-6	-12080	-5189	0
(A2006-2059)(6+7)-V-7	12788	-4407	0
(A2006-2059)(6+7)-V-8	-278	-4818	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-1	21637	-4117	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-2	-21916	-5484	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-3	25178	-4005	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-4	-18376	-5372	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-5	20361	-4171	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-6	-23193	-5538	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-7	23901	-4059	0
(A2006-2059)(6+7)-VI-8	-19652	-5426	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-1	1302	-4755	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-2	-9842	-5105	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-3	13104	-4383	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-4	1959	-4734	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-5	25	-4809	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-6	-11119	-5159	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-7	11827	-4437	0
(A2006-2059)(6+7)-VII-8	683	-4788	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-1	18434	-4217	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-2	-18714	-5384	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-3	21975	-4105	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2006-2059)(6+7)-VIII-4	-15173	-5272	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-5	17158	-4270	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-6	-19990	-5438	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-7	20698	-4159	0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-8	-16449	-5326	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-1	8480	-4513	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-2	-4586	-4924	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-3	10826	-4439	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-4	-2240	-4850	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-5	4225	-4693	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-6	-8841	-5103	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-7	6571	-4619	0
(A2006-2059)(6+7)-IX-8	-6495	-5029	0
(A2006-2059)(6+7)-X-1	7519	-4543	0
(A2006-2059)(6+7)-X-2	-3625	-4894	0
(A2006-2059)(6+7)-X-3	9865	-4469	0
(A2006-2059)(6+7)-X-4	-1279	-4820	0
(A2006-2059)(6+7)-X-5	3264	-4723	0
(A2006-2059)(6+7)-X-6	-7880	-5073	0
(A2006-2059)(6+7)-X-7	5610	-4649	0
(A2006-2059)(6+7)-X-8	-5534	-4999	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-1	7883	-4532	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-2	-5183	-4942	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-3	11423	-4421	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-4	-1643	-4831	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-5	3628	-4712	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-6	-9438	-5122	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-7	7168	-4600	0
(A2006-2059)(6+7)-XI-8	-5898	-5011	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-1	6922	-4562	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-2	-4223	-4912	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-3	10462	-4451	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-4	-682	-4801	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-5	2667	-4742	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-6	-8478	-5092	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-7	6207	-4630	0
(A2006-2059)(6+7)-XII-8	-4937	-4981	0
(A2059-2012)1	0	-13031	0
(A2059-2012)2	0	-16081	0
(A2059-2012)3	0	-9421	0
(A2059-2012)(4+5)-I-1	0	-9492	0
(A2059-2012)(4+5)-I-2	0	-9083	0
(A2059-2012)(4+5)-I-3	0	-9743	0
(A2059-2012)(4+5)-I-4	0	-9334	0
(A2059-2012)(4+5)-I-5	0	-9508	0
(A2059-2012)(4+5)-I-6	0	-9099	0
(A2059-2012)(4+5)-I-7	0	-9759	0
(A2059-2012)(4+5)-I-8	0	-9349	0
(A2059-2012)(4+5)-II-1	0	-10058	0
(A2059-2012)(4+5)-II-2	0	-8694	0
(A2059-2012)(4+5)-II-3	0	-10133	0
(A2059-2012)(4+5)-II-4	0	-8769	0
(A2059-2012)(4+5)-II-5	0	-10073	0
(A2059-2012)(4+5)-II-6	0	-8709	0
(A2059-2012)(4+5)-II-7	0	-10148	0
(A2059-2012)(4+5)-II-8	0	-8784	0
(A2059-2012)(4+5)-III-1	0	-9462	0
(A2059-2012)(4+5)-III-2	0	-9114	0
(A2059-2012)(4+5)-III-3	0	-9713	0
(A2059-2012)(4+5)-III-4	0	-9365	0
(A2059-2012)(4+5)-III-5	0	-9477	0
(A2059-2012)(4+5)-III-6	0	-9129	0
(A2059-2012)(4+5)-III-7	0	-9728	0
(A2059-2012)(4+5)-III-8	0	-9380	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-1	0	-9956	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2059-2012)(4+5)-IV-2	0	-8795	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-3	0	-10031	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-4	0	-8871	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-5	0	-9971	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-6	0	-8811	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-7	0	-10046	0
(A2059-2012)(4+5)-IV-8	0	-8886	0
(A2059-2012)(4+5)-V-1	0	-9435	0
(A2059-2012)(4+5)-V-2	0	-9026	0
(A2059-2012)(4+5)-V-3	0	-9801	0
(A2059-2012)(4+5)-V-4	0	-9392	0
(A2059-2012)(4+5)-V-5	0	-9450	0
(A2059-2012)(4+5)-V-6	0	-9041	0
(A2059-2012)(4+5)-V-7	0	-9816	0
(A2059-2012)(4+5)-V-8	0	-9407	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-1	0	-10040	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-2	0	-8676	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-3	0	-10150	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-4	0	-8786	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-5	0	-10056	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-6	0	-8692	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-7	0	-10165	0
(A2059-2012)(4+5)-VI-8	0	-8801	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-1	0	-9404	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-2	0	-9056	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-3	0	-9770	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-4	0	-9422	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-5	0	-9420	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-6	0	-9072	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-7	0	-9785	0
(A2059-2012)(4+5)-VII-8	0	-9437	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-1	0	-9939	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-2	0	-8778	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-3	0	-10048	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-4	0	-8888	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-5	0	-9954	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-6	0	-8793	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-7	0	-10064	0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-8	0	-8903	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-1	0	-9562	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-2	0	-9153	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-3	0	-9638	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-4	0	-9228	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-5	0	-9613	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-6	0	-9204	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-7	0	-9689	0
(A2059-2012)(4+5)-IX-8	0	-9279	0
(A2059-2012)(4+5)-X-1	0	-9532	0
(A2059-2012)(4+5)-X-2	0	-9184	0
(A2059-2012)(4+5)-X-3	0	-9607	0
(A2059-2012)(4+5)-X-4	0	-9259	0
(A2059-2012)(4+5)-X-5	0	-9583	0
(A2059-2012)(4+5)-X-6	0	-9235	0
(A2059-2012)(4+5)-X-7	0	-9658	0
(A2059-2012)(4+5)-X-8	0	-9310	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-1	0	-9545	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-2	0	-9136	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-3	0	-9655	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-4	0	-9246	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-5	0	-9596	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-6	0	-9187	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-7	0	-9706	0
(A2059-2012)(4+5)-XI-8	0	-9297	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-1	0	-9515	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-2	0	-9166	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2059-2012)(4+5)-XII-3	0	-9624	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-4	0	-9276	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-5	0	-9566	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-6	0	-9217	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-7	0	-9675	0
(A2059-2012)(4+5)-XII-8	0	-9327	0
(A2059-2012)(6+7)-I-1	0	-9309	0
(A2059-2012)(6+7)-I-2	0	-8900	0
(A2059-2012)(6+7)-I-3	0	-9560	0
(A2059-2012)(6+7)-I-4	0	-9150	0
(A2059-2012)(6+7)-I-5	0	-9324	0
(A2059-2012)(6+7)-I-6	0	-8915	0
(A2059-2012)(6+7)-I-7	0	-9575	0
(A2059-2012)(6+7)-I-8	0	-9166	0
(A2059-2012)(6+7)-II-1	0	-9874	0
(A2059-2012)(6+7)-II-2	0	-8510	0
(A2059-2012)(6+7)-II-3	0	-9949	0
(A2059-2012)(6+7)-II-4	0	-8585	0
(A2059-2012)(6+7)-II-5	0	-9889	0
(A2059-2012)(6+7)-II-6	0	-8525	0
(A2059-2012)(6+7)-II-7	0	-9965	0
(A2059-2012)(6+7)-II-8	0	-8601	0
(A2059-2012)(6+7)-III-1	0	-9278	0
(A2059-2012)(6+7)-III-2	0	-8930	0
(A2059-2012)(6+7)-III-3	0	-9529	0
(A2059-2012)(6+7)-III-4	0	-9181	0
(A2059-2012)(6+7)-III-5	0	-9294	0
(A2059-2012)(6+7)-III-6	0	-8945	0
(A2059-2012)(6+7)-III-7	0	-9544	0
(A2059-2012)(6+7)-III-8	0	-9196	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-1	0	-9772	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-2	0	-8612	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-3	0	-9847	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-4	0	-8687	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-5	0	-9787	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-6	0	-8627	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-7	0	-9863	0
(A2059-2012)(6+7)-IV-8	0	-8702	0
(A2059-2012)(6+7)-V-1	0	-9251	0
(A2059-2012)(6+7)-V-2	0	-8842	0
(A2059-2012)(6+7)-V-3	0	-9617	0
(A2059-2012)(6+7)-V-4	0	-9208	0
(A2059-2012)(6+7)-V-5	0	-9267	0
(A2059-2012)(6+7)-V-6	0	-8857	0
(A2059-2012)(6+7)-V-7	0	-9632	0
(A2059-2012)(6+7)-V-8	0	-9223	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-1	0	-9857	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-2	0	-8493	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-3	0	-9967	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-4	0	-8602	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-5	0	-9872	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-6	0	-8508	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-7	0	-9982	0
(A2059-2012)(6+7)-VI-8	0	-8618	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-1	0	-9221	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-2	0	-8873	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-3	0	-9587	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-4	0	-9238	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-5	0	-9236	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-6	0	-8888	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-7	0	-9602	0
(A2059-2012)(6+7)-VII-8	0	-9254	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-1	0	-9755	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-2	0	-8595	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-3	0	-9865	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2059-2012)(6+7)-VIII-4	0	-8704	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-5	0	-9770	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-6	0	-8610	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-7	0	-9880	0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-8	0	-8720	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-1	0	-9379	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-2	0	-8970	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-3	0	-9454	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-4	0	-9045	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-5	0	-9430	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-6	0	-9021	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-7	0	-9505	0
(A2059-2012)(6+7)-IX-8	0	-9096	0
(A2059-2012)(6+7)-X-1	0	-9348	0
(A2059-2012)(6+7)-X-2	0	-9000	0
(A2059-2012)(6+7)-X-3	0	-9423	0
(A2059-2012)(6+7)-X-4	0	-9075	0
(A2059-2012)(6+7)-X-5	0	-9399	0
(A2059-2012)(6+7)-X-6	0	-9051	0
(A2059-2012)(6+7)-X-7	0	-9474	0
(A2059-2012)(6+7)-X-8	0	-9126	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-1	0	-9362	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-2	0	-8952	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-3	0	-9471	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-4	0	-9062	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-5	0	-9413	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-6	0	-9003	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-7	0	-9522	0
(A2059-2012)(6+7)-XI-8	0	-9113	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-1	0	-9331	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-2	0	-8983	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-3	0	-9441	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-4	0	-9093	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-5	0	-9382	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-6	0	-9034	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-7	0	-9492	0
(A2059-2012)(6+7)-XII-8	0	-9144	0
(A2054-2059)1	0	-9178	0
(A2054-2059)2	0	-12013	0
(A2054-2059)3	0	-6765	0
(A2054-2059)(4+5)-I-1	0	-6732	0
(A2054-2059)(4+5)-I-2	0	-6723	0
(A2054-2059)(4+5)-I-3	0	-6771	0
(A2054-2059)(4+5)-I-4	0	-6762	0
(A2054-2059)(4+5)-I-5	0	-6768	0
(A2054-2059)(4+5)-I-6	0	-6759	0
(A2054-2059)(4+5)-I-7	0	-6808	0
(A2054-2059)(4+5)-I-8	0	-6798	0
(A2054-2059)(4+5)-II-1	0	-6757	0
(A2054-2059)(4+5)-II-2	0	-6725	0
(A2054-2059)(4+5)-II-3	0	-6769	0
(A2054-2059)(4+5)-II-4	0	-6737	0
(A2054-2059)(4+5)-II-5	0	-6793	0
(A2054-2059)(4+5)-II-6	0	-6761	0
(A2054-2059)(4+5)-II-7	0	-6805	0
(A2054-2059)(4+5)-II-8	0	-6773	0
(A2054-2059)(4+5)-III-1	0	-6730	0
(A2054-2059)(4+5)-III-2	0	-6724	0
(A2054-2059)(4+5)-III-3	0	-6770	0
(A2054-2059)(4+5)-III-4	0	-6764	0
(A2054-2059)(4+5)-III-5	0	-6766	0
(A2054-2059)(4+5)-III-6	0	-6761	0
(A2054-2059)(4+5)-III-7	0	-6806	0
(A2054-2059)(4+5)-III-8	0	-6800	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-1	0	-6751	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2054-2059)(4+5)-IV-2	0	-6731	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-3	0	-6763	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-4	0	-6743	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-5	0	-6787	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-6	0	-6768	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-7	0	-6799	0
(A2054-2059)(4+5)-IV-8	0	-6779	0
(A2054-2059)(4+5)-V-1	0	-6739	0
(A2054-2059)(4+5)-V-2	0	-6729	0
(A2054-2059)(4+5)-V-3	0	-6765	0
(A2054-2059)(4+5)-V-4	0	-6755	0
(A2054-2059)(4+5)-V-5	0	-6775	0
(A2054-2059)(4+5)-V-6	0	-6765	0
(A2054-2059)(4+5)-V-7	0	-6801	0
(A2054-2059)(4+5)-V-8	0	-6791	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-1	0	-6759	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-2	0	-6727	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-3	0	-6767	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-4	0	-6735	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-5	0	-6795	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-6	0	-6763	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-7	0	-6803	0
(A2054-2059)(4+5)-VI-8	0	-6771	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-1	0	-6737	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-2	0	-6731	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-3	0	-6763	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-4	0	-6757	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-5	0	-6773	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-6	0	-6767	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-7	0	-6799	0
(A2054-2059)(4+5)-VII-8	0	-6793	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-1	0	-6753	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-2	0	-6733	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-3	0	-6761	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-4	0	-6741	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-5	0	-6789	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-6	0	-6770	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-7	0	-6797	0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-8	0	-6777	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-1	0	-6704	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-2	0	-6694	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-3	0	-6715	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-4	0	-6706	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-5	0	-6824	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-6	0	-6815	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-7	0	-6836	0
(A2054-2059)(4+5)-IX-8	0	-6826	0
(A2054-2059)(4+5)-X-1	0	-6702	0
(A2054-2059)(4+5)-X-2	0	-6696	0
(A2054-2059)(4+5)-X-3	0	-6714	0
(A2054-2059)(4+5)-X-4	0	-6708	0
(A2054-2059)(4+5)-X-5	0	-6822	0
(A2054-2059)(4+5)-X-6	0	-6816	0
(A2054-2059)(4+5)-X-7	0	-6834	0
(A2054-2059)(4+5)-X-8	0	-6828	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-1	0	-6706	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-2	0	-6696	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-3	0	-6713	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-4	0	-6704	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-5	0	-6826	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-6	0	-6817	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-7	0	-6834	0
(A2054-2059)(4+5)-XI-8	0	-6824	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-1	0	-6704	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-2	0	-6698	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2054-2059)(4+5)-XII-3	0	-6712	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-4	0	-6706	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-5	0	-6824	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-6	0	-6818	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-7	0	-6832	0
(A2054-2059)(4+5)-XII-8	0	-6826	0
(A2054-2059)(6+7)-I-1	0	-6562	0
(A2054-2059)(6+7)-I-2	0	-6552	0
(A2054-2059)(6+7)-I-3	0	-6601	0
(A2054-2059)(6+7)-I-4	0	-6592	0
(A2054-2059)(6+7)-I-5	0	-6598	0
(A2054-2059)(6+7)-I-6	0	-6589	0
(A2054-2059)(6+7)-I-7	0	-6637	0
(A2054-2059)(6+7)-I-8	0	-6628	0
(A2054-2059)(6+7)-II-1	0	-6587	0
(A2054-2059)(6+7)-II-2	0	-6555	0
(A2054-2059)(6+7)-II-3	0	-6599	0
(A2054-2059)(6+7)-II-4	0	-6567	0
(A2054-2059)(6+7)-II-5	0	-6623	0
(A2054-2059)(6+7)-II-6	0	-6591	0
(A2054-2059)(6+7)-II-7	0	-6635	0
(A2054-2059)(6+7)-II-8	0	-6603	0
(A2054-2059)(6+7)-III-1	0	-6560	0
(A2054-2059)(6+7)-III-2	0	-6554	0
(A2054-2059)(6+7)-III-3	0	-6599	0
(A2054-2059)(6+7)-III-4	0	-6594	0
(A2054-2059)(6+7)-III-5	0	-6596	0
(A2054-2059)(6+7)-III-6	0	-6590	0
(A2054-2059)(6+7)-III-7	0	-6636	0
(A2054-2059)(6+7)-III-8	0	-6630	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-1	0	-6581	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-2	0	-6561	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-3	0	-6592	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-4	0	-6573	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-5	0	-6617	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-6	0	-6597	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-7	0	-6629	0
(A2054-2059)(6+7)-IV-8	0	-6609	0
(A2054-2059)(6+7)-V-1	0	-6569	0
(A2054-2059)(6+7)-V-2	0	-6559	0
(A2054-2059)(6+7)-V-3	0	-6595	0
(A2054-2059)(6+7)-V-4	0	-6585	0
(A2054-2059)(6+7)-V-5	0	-6605	0
(A2054-2059)(6+7)-V-6	0	-6595	0
(A2054-2059)(6+7)-V-7	0	-6631	0
(A2054-2059)(6+7)-V-8	0	-6621	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-1	0	-6589	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-2	0	-6557	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-3	0	-6597	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-4	0	-6565	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-5	0	-6625	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-6	0	-6593	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-7	0	-6633	0
(A2054-2059)(6+7)-VI-8	0	-6601	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-1	0	-6567	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-2	0	-6561	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-3	0	-6593	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-4	0	-6587	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-5	0	-6603	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-6	0	-6597	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-7	0	-6629	0
(A2054-2059)(6+7)-VII-8	0	-6623	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-1	0	-6583	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-2	0	-6563	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-3	0	-6590	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2054-2059)(6+7)-VIII-4	0	-6571	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-5	0	-6619	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-6	0	-6599	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-7	0	-6627	0
(A2054-2059)(6+7)-VIII-8	0	-6607	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-1	0	-6534	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-2	0	-6524	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-3	0	-6545	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-4	0	-6536	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-5	0	-6654	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-6	0	-6645	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-7	0	-6666	0
(A2054-2059)(6+7)-IX-8	0	-6656	0
(A2054-2059)(6+7)-X-1	0	-6532	0
(A2054-2059)(6+7)-X-2	0	-6526	0
(A2054-2059)(6+7)-X-3	0	-6544	0
(A2054-2059)(6+7)-X-4	0	-6538	0
(A2054-2059)(6+7)-X-5	0	-6652	0
(A2054-2059)(6+7)-X-6	0	-6646	0
(A2054-2059)(6+7)-X-7	0	-6664	0
(A2054-2059)(6+7)-X-8	0	-6658	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-1	0	-6536	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-2	0	-6526	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-3	0	-6543	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-4	0	-6534	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-5	0	-6656	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-6	0	-6647	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-7	0	-6664	0
(A2054-2059)(6+7)-XI-8	0	-6654	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-1	0	-6534	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-2	0	-6528	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-3	0	-6541	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-4	0	-6536	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-5	0	-6654	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-6	0	-6648	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-7	0	-6662	0
(A2054-2059)(6+7)-XII-8	0	-6656	0
(A2057-2056)1	0	-12432	0
(A2057-2056)2	0	-16351	0
(A2057-2056)3	0	-9155	0
(A2057-2056)(4+5)-I-1	0	-9115	0
(A2057-2056)(4+5)-I-2	0	-9099	0
(A2057-2056)(4+5)-I-3	0	-9158	0
(A2057-2056)(4+5)-I-4	0	-9142	0
(A2057-2056)(4+5)-I-5	0	-9167	0
(A2057-2056)(4+5)-I-6	0	-9151	0
(A2057-2056)(4+5)-I-7	0	-9211	0
(A2057-2056)(4+5)-I-8	0	-9194	0
(A2057-2056)(4+5)-II-1	0	-9149	0
(A2057-2056)(4+5)-II-2	0	-9095	0
(A2057-2056)(4+5)-II-3	0	-9162	0
(A2057-2056)(4+5)-II-4	0	-9108	0
(A2057-2056)(4+5)-II-5	0	-9202	0
(A2057-2056)(4+5)-II-6	0	-9147	0
(A2057-2056)(4+5)-II-7	0	-9215	0
(A2057-2056)(4+5)-II-8	0	-9160	0
(A2057-2056)(4+5)-III-1	0	-9111	0
(A2057-2056)(4+5)-III-2	0	-9103	0
(A2057-2056)(4+5)-III-3	0	-9154	0
(A2057-2056)(4+5)-III-4	0	-9146	0
(A2057-2056)(4+5)-III-5	0	-9164	0
(A2057-2056)(4+5)-III-6	0	-9155	0
(A2057-2056)(4+5)-III-7	0	-9207	0
(A2057-2056)(4+5)-III-8	0	-9198	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-1	0	-9137	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2057-2056)(4+5)-IV-2	0	-9107	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-3	0	-9150	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-4	0	-9120	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-5	0	-9189	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-6	0	-9160	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-7	0	-9202	0
(A2057-2056)(4+5)-IV-8	0	-9173	0
(A2057-2056)(4+5)-V-1	0	-9120	0
(A2057-2056)(4+5)-V-2	0	-9104	0
(A2057-2056)(4+5)-V-3	0	-9153	0
(A2057-2056)(4+5)-V-4	0	-9137	0
(A2057-2056)(4+5)-V-5	0	-9173	0
(A2057-2056)(4+5)-V-6	0	-9156	0
(A2057-2056)(4+5)-V-7	0	-9205	0
(A2057-2056)(4+5)-V-8	0	-9189	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-1	0	-9151	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-2	0	-9096	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-3	0	-9161	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-4	0	-9106	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-5	0	-9203	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-6	0	-9149	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-7	0	-9213	0
(A2057-2056)(4+5)-VI-8	0	-9159	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-1	0	-9116	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-2	0	-9108	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-3	0	-9149	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-4	0	-9141	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-5	0	-9169	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-6	0	-9160	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-7	0	-9202	0
(A2057-2056)(4+5)-VII-8	0	-9193	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-1	0	-9138	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-2	0	-9109	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-3	0	-9148	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-4	0	-9119	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-5	0	-9191	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-6	0	-9161	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-7	0	-9200	0
(A2057-2056)(4+5)-VIII-8	0	-9171	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-1	0	-9069	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-2	0	-9053	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-3	0	-9082	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-4	0	-9066	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-5	0	-9244	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-6	0	-9227	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-7	0	-9257	0
(A2057-2056)(4+5)-IX-8	0	-9240	0
(A2057-2056)(4+5)-X-1	0	-9065	0
(A2057-2056)(4+5)-X-2	0	-9057	0
(A2057-2056)(4+5)-X-3	0	-9078	0
(A2057-2056)(4+5)-X-4	0	-9069	0
(A2057-2056)(4+5)-X-5	0	-9240	0
(A2057-2056)(4+5)-X-6	0	-9231	0
(A2057-2056)(4+5)-X-7	0	-9253	0
(A2057-2056)(4+5)-X-8	0	-9244	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-1	0	-9071	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-2	0	-9054	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-3	0	-9080	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-4	0	-9064	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-5	0	-9245	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-6	0	-9229	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-7	0	-9255	0
(A2057-2056)(4+5)-XI-8	0	-9239	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-1	0	-9067	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-2	0	-9058	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2057-2056)(4+5)-XII-3	0	-9077	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-4	0	-9068	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-5	0	-9241	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-6	0	-9233	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-7	0	-9251	0
(A2057-2056)(4+5)-XII-8	0	-9243	0
(A2057-2056)(6+7)-I-1	0	-8880	0
(A2057-2056)(6+7)-I-2	0	-8864	0
(A2057-2056)(6+7)-I-3	0	-8923	0
(A2057-2056)(6+7)-I-4	0	-8907	0
(A2057-2056)(6+7)-I-5	0	-8932	0
(A2057-2056)(6+7)-I-6	0	-8916	0
(A2057-2056)(6+7)-I-7	0	-8975	0
(A2057-2056)(6+7)-I-8	0	-8959	0
(A2057-2056)(6+7)-II-1	0	-8914	0
(A2057-2056)(6+7)-II-2	0	-8860	0
(A2057-2056)(6+7)-II-3	0	-8927	0
(A2057-2056)(6+7)-II-4	0	-8873	0
(A2057-2056)(6+7)-II-5	0	-8966	0
(A2057-2056)(6+7)-II-6	0	-8912	0
(A2057-2056)(6+7)-II-7	0	-8979	0
(A2057-2056)(6+7)-II-8	0	-8925	0
(A2057-2056)(6+7)-III-1	0	-8876	0
(A2057-2056)(6+7)-III-2	0	-8867	0
(A2057-2056)(6+7)-III-3	0	-8919	0
(A2057-2056)(6+7)-III-4	0	-8911	0
(A2057-2056)(6+7)-III-5	0	-8928	0
(A2057-2056)(6+7)-III-6	0	-8920	0
(A2057-2056)(6+7)-III-7	0	-8972	0
(A2057-2056)(6+7)-III-8	0	-8963	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-1	0	-8901	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-2	0	-8872	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-3	0	-8914	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-4	0	-8885	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-5	0	-8954	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-6	0	-8925	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-7	0	-8967	0
(A2057-2056)(6+7)-IV-8	0	-8938	0
(A2057-2056)(6+7)-V-1	0	-8885	0
(A2057-2056)(6+7)-V-2	0	-8869	0
(A2057-2056)(6+7)-V-3	0	-8918	0
(A2057-2056)(6+7)-V-4	0	-8902	0
(A2057-2056)(6+7)-V-5	0	-8937	0
(A2057-2056)(6+7)-V-6	0	-8921	0
(A2057-2056)(6+7)-V-7	0	-8970	0
(A2057-2056)(6+7)-V-8	0	-8954	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-1	0	-8916	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-2	0	-8861	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-3	0	-8925	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-4	0	-8871	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-5	0	-8968	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-6	0	-8914	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-7	0	-8978	0
(A2057-2056)(6+7)-VI-8	0	-8924	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-1	0	-8881	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-2	0	-8873	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-3	0	-8914	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-4	0	-8905	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-5	0	-8934	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-6	0	-8925	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-7	0	-8967	0
(A2057-2056)(6+7)-VII-8	0	-8958	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-1	0	-8903	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-2	0	-8874	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-3	0	-8913	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2057-2056)(6+7)-VIII-4	0	-8884	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-5	0	-8955	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-6	0	-8926	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-7	0	-8965	0
(A2057-2056)(6+7)-VIII-8	0	-8936	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-1	0	-8834	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-2	0	-8818	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-3	0	-8847	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-4	0	-8831	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-5	0	-9009	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-6	0	-8992	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-7	0	-9021	0
(A2057-2056)(6+7)-IX-8	0	-9005	0
(A2057-2056)(6+7)-X-1	0	-8830	0
(A2057-2056)(6+7)-X-2	0	-8821	0
(A2057-2056)(6+7)-X-3	0	-8843	0
(A2057-2056)(6+7)-X-4	0	-8834	0
(A2057-2056)(6+7)-X-5	0	-9005	0
(A2057-2056)(6+7)-X-6	0	-8996	0
(A2057-2056)(6+7)-X-7	0	-9018	0
(A2057-2056)(6+7)-X-8	0	-9009	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-1	0	-8835	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-2	0	-8819	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-3	0	-8845	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-4	0	-8829	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-5	0	-9010	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-6	0	-8994	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-7	0	-9020	0
(A2057-2056)(6+7)-XI-8	0	-9004	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-1	0	-8832	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-2	0	-8823	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-3	0	-8841	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-4	0	-8833	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-5	0	-9006	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-6	0	-8998	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-7	0	-9016	0
(A2057-2056)(6+7)-XII-8	0	-9007	0
(A2005-2056)1	-20	-17588	0
(A2005-2056)2	-26	-23237	0
(A2005-2056)3	-15	-12941	0
(A2005-2056)(4+5)-I-1	-15	-12919	0
(A2005-2056)(4+5)-I-2	-15	-12903	0
(A2005-2056)(4+5)-I-3	-15	-12942	0
(A2005-2056)(4+5)-I-4	-15	-12925	0
(A2005-2056)(4+5)-I-5	-15	-12956	0
(A2005-2056)(4+5)-I-6	-15	-12940	0
(A2005-2056)(4+5)-I-7	-15	-12979	0
(A2005-2056)(4+5)-I-8	-15	-12963	0
(A2005-2056)(4+5)-II-1	-15	-12946	0
(A2005-2056)(4+5)-II-2	-15	-12892	0
(A2005-2056)(4+5)-II-3	-15	-12953	0
(A2005-2056)(4+5)-II-4	-15	-12899	0
(A2005-2056)(4+5)-II-5	-15	-12983	0
(A2005-2056)(4+5)-II-6	-15	-12929	0
(A2005-2056)(4+5)-II-7	-15	-12990	0
(A2005-2056)(4+5)-II-8	-15	-12936	0
(A2005-2056)(4+5)-III-1	-15	-12915	0
(A2005-2056)(4+5)-III-2	-15	-12907	0
(A2005-2056)(4+5)-III-3	-15	-12937	0
(A2005-2056)(4+5)-III-4	-15	-12930	0
(A2005-2056)(4+5)-III-5	-15	-12952	0
(A2005-2056)(4+5)-III-6	-15	-12944	0
(A2005-2056)(4+5)-III-7	-15	-12975	0
(A2005-2056)(4+5)-III-8	-15	-12967	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-1	-15	-12932	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2005-2056)(4+5)-IV-2	-15	-12906	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-3	-15	-12939	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-4	-15	-12913	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-5	-15	-12969	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-6	-15	-12943	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-7	-15	-12976	0
(A2005-2056)(4+5)-IV-8	-15	-12950	0
(A2005-2056)(4+5)-V-1	-15	-12919	0
(A2005-2056)(4+5)-V-2	-15	-12903	0
(A2005-2056)(4+5)-V-3	-15	-12941	0
(A2005-2056)(4+5)-V-4	-15	-12925	0
(A2005-2056)(4+5)-V-5	-15	-12956	0
(A2005-2056)(4+5)-V-6	-15	-12940	0
(A2005-2056)(4+5)-V-7	-15	-12978	0
(A2005-2056)(4+5)-V-8	-15	-12962	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-1	-15	-12946	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-2	-15	-12892	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-3	-15	-12953	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-4	-15	-12898	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-5	-15	-12983	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-6	-15	-12929	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-7	-15	-12990	0
(A2005-2056)(4+5)-VI-8	-15	-12935	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-1	-15	-12915	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-2	-15	-12907	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-3	-15	-12937	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-4	-15	-12929	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-5	-15	-12952	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-6	-15	-12944	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-7	-15	-12974	0
(A2005-2056)(4+5)-VII-8	-15	-12966	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-1	-15	-12932	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-2	-15	-12906	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-3	-15	-12938	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-4	-15	-12912	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-5	-15	-12969	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-6	-15	-12943	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-7	-15	-12976	0
(A2005-2056)(4+5)-VIII-8	-15	-12949	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-1	-15	-12884	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-2	-15	-12867	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-3	-15	-12891	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-4	-15	-12874	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-5	-15	-13007	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-6	-15	-12991	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-7	-15	-13014	0
(A2005-2056)(4+5)-IX-8	-15	-12998	0
(A2005-2056)(4+5)-X-1	-15	-12879	0
(A2005-2056)(4+5)-X-2	-15	-12872	0
(A2005-2056)(4+5)-X-3	-15	-12886	0
(A2005-2056)(4+5)-X-4	-15	-12879	0
(A2005-2056)(4+5)-X-5	-15	-13003	0
(A2005-2056)(4+5)-X-6	-15	-12995	0
(A2005-2056)(4+5)-X-7	-15	-13010	0
(A2005-2056)(4+5)-X-8	-15	-13002	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-1	-15	-12884	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-2	-15	-12868	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-3	-15	-12890	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-4	-15	-12874	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-5	-15	-13007	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-6	-15	-12991	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-7	-15	-13014	0
(A2005-2056)(4+5)-XI-8	-15	-12998	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-1	-15	-12880	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-2	-15	-12872	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2005-2056)(4+5)-XII-3	-15	-12886	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-4	-15	-12878	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-5	-15	-13003	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-6	-15	-12995	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-7	-15	-13010	0
(A2005-2056)(4+5)-XII-8	-15	-13002	0
(A2005-2056)(6+7)-I-1	-14	-12580	0
(A2005-2056)(6+7)-I-2	-14	-12564	0
(A2005-2056)(6+7)-I-3	-14	-12603	0
(A2005-2056)(6+7)-I-4	-14	-12587	0
(A2005-2056)(6+7)-I-5	-14	-12617	0
(A2005-2056)(6+7)-I-6	-14	-12601	0
(A2005-2056)(6+7)-I-7	-14	-12640	0
(A2005-2056)(6+7)-I-8	-14	-12624	0
(A2005-2056)(6+7)-II-1	-14	-12607	0
(A2005-2056)(6+7)-II-2	-14	-12553	0
(A2005-2056)(6+7)-II-3	-14	-12614	0
(A2005-2056)(6+7)-II-4	-14	-12560	0
(A2005-2056)(6+7)-II-5	-14	-12644	0
(A2005-2056)(6+7)-II-6	-14	-12590	0
(A2005-2056)(6+7)-II-7	-14	-12651	0
(A2005-2056)(6+7)-II-8	-14	-12597	0
(A2005-2056)(6+7)-III-1	-14	-12576	0
(A2005-2056)(6+7)-III-2	-14	-12568	0
(A2005-2056)(6+7)-III-3	-14	-12599	0
(A2005-2056)(6+7)-III-4	-14	-12591	0
(A2005-2056)(6+7)-III-5	-14	-12613	0
(A2005-2056)(6+7)-III-6	-14	-12605	0
(A2005-2056)(6+7)-III-7	-14	-12636	0
(A2005-2056)(6+7)-III-8	-14	-12628	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-1	-14	-12593	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-2	-14	-12567	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-3	-14	-12600	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-4	-14	-12574	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-5	-14	-12630	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-6	-14	-12604	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-7	-14	-12637	0
(A2005-2056)(6+7)-IV-8	-14	-12611	0
(A2005-2056)(6+7)-V-1	-14	-12580	0
(A2005-2056)(6+7)-V-2	-14	-12564	0
(A2005-2056)(6+7)-V-3	-14	-12602	0
(A2005-2056)(6+7)-V-4	-14	-12586	0
(A2005-2056)(6+7)-V-5	-14	-12617	0
(A2005-2056)(6+7)-V-6	-14	-12601	0
(A2005-2056)(6+7)-V-7	-14	-12639	0
(A2005-2056)(6+7)-V-8	-14	-12623	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-1	-14	-12607	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-2	-14	-12553	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-3	-14	-12614	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-4	-14	-12559	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-5	-14	-12644	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-6	-14	-12590	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-7	-14	-12651	0
(A2005-2056)(6+7)-VI-8	-14	-12597	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-1	-14	-12576	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-2	-14	-12568	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-3	-14	-12598	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-4	-14	-12590	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-5	-14	-12613	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-6	-14	-12605	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-7	-14	-12635	0
(A2005-2056)(6+7)-VII-8	-14	-12627	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-1	-14	-12593	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-2	-14	-12567	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-3	-14	-12600	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2005-2056)(6+7)-VIII-4	-14	-12574	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-5	-14	-12630	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-6	-14	-12604	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-7	-14	-12637	0
(A2005-2056)(6+7)-VIII-8	-14	-12611	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-1	-14	-12545	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-2	-14	-12529	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-3	-14	-12552	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-4	-14	-12535	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-5	-14	-12668	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-6	-14	-12652	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-7	-14	-12675	0
(A2005-2056)(6+7)-IX-8	-14	-12659	0
(A2005-2056)(6+7)-X-1	-14	-12541	0
(A2005-2056)(6+7)-X-2	-14	-12533	0
(A2005-2056)(6+7)-X-3	-14	-12547	0
(A2005-2056)(6+7)-X-4	-14	-12540	0
(A2005-2056)(6+7)-X-5	-14	-12664	0
(A2005-2056)(6+7)-X-6	-14	-12656	0
(A2005-2056)(6+7)-X-7	-14	-12671	0
(A2005-2056)(6+7)-X-8	-14	-12663	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-1	-14	-12545	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-2	-14	-12529	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-3	-14	-12551	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-4	-14	-12535	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-5	-14	-12668	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-6	-14	-12652	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-7	-14	-12675	0
(A2005-2056)(6+7)-XI-8	-14	-12659	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-1	-14	-12541	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-2	-14	-12533	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-3	-14	-12547	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-4	-14	-12539	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-5	-14	-12664	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-6	-14	-12656	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-7	-14	-12671	0
(A2005-2056)(6+7)-XII-8	-14	-12663	0
(A2056-2011)1	0	-22589	0
(A2056-2011)2	0	-29839	0
(A2056-2011)3	0	-16622	0
(A2056-2011)(4+5)-I-1	0	-16571	0
(A2056-2011)(4+5)-I-2	0	-16534	0
(A2056-2011)(4+5)-I-3	0	-16622	0
(A2056-2011)(4+5)-I-4	0	-16585	0
(A2056-2011)(4+5)-I-5	0	-16658	0
(A2056-2011)(4+5)-I-6	0	-16621	0
(A2056-2011)(4+5)-I-7	0	-16709	0
(A2056-2011)(4+5)-I-8	0	-16673	0
(A2056-2011)(4+5)-II-1	0	-16632	0
(A2056-2011)(4+5)-II-2	0	-16509	0
(A2056-2011)(4+5)-II-3	0	-16647	0
(A2056-2011)(4+5)-II-4	0	-16524	0
(A2056-2011)(4+5)-II-5	0	-16719	0
(A2056-2011)(4+5)-II-6	0	-16596	0
(A2056-2011)(4+5)-II-7	0	-16734	0
(A2056-2011)(4+5)-II-8	0	-16612	0
(A2056-2011)(4+5)-III-1	0	-16561	0
(A2056-2011)(4+5)-III-2	0	-16544	0
(A2056-2011)(4+5)-III-3	0	-16612	0
(A2056-2011)(4+5)-III-4	0	-16595	0
(A2056-2011)(4+5)-III-5	0	-16648	0
(A2056-2011)(4+5)-III-6	0	-16631	0
(A2056-2011)(4+5)-III-7	0	-16699	0
(A2056-2011)(4+5)-III-8	0	-16682	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-1	0	-16599	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2056-2011)(4+5)-IV-2	0	-16542	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-3	0	-16614	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-4	0	-16557	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-5	0	-16686	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-6	0	-16629	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-7	0	-16701	0
(A2056-2011)(4+5)-IV-8	0	-16645	0
(A2056-2011)(4+5)-V-1	0	-16572	0
(A2056-2011)(4+5)-V-2	0	-16535	0
(A2056-2011)(4+5)-V-3	0	-16621	0
(A2056-2011)(4+5)-V-4	0	-16584	0
(A2056-2011)(4+5)-V-5	0	-16659	0
(A2056-2011)(4+5)-V-6	0	-16622	0
(A2056-2011)(4+5)-V-7	0	-16708	0
(A2056-2011)(4+5)-V-8	0	-16671	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-1	0	-16632	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-2	0	-16509	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-3	0	-16647	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-4	0	-16524	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-5	0	-16719	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-6	0	-16597	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-7	0	-16734	0
(A2056-2011)(4+5)-VI-8	0	-16611	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-1	0	-16562	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-2	0	-16545	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-3	0	-16611	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-4	0	-16594	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-5	0	-16649	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-6	0	-16632	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-7	0	-16698	0
(A2056-2011)(4+5)-VII-8	0	-16681	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-1	0	-16599	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-2	0	-16542	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-3	0	-16614	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-4	0	-16557	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-5	0	-16686	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-6	0	-16629	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-7	0	-16701	0
(A2056-2011)(4+5)-VIII-8	0	-16644	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-1	0	-16487	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-2	0	-16450	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-3	0	-16502	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-4	0	-16465	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-5	0	-16778	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-6	0	-16741	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-7	0	-16793	0
(A2056-2011)(4+5)-IX-8	0	-16756	0
(A2056-2011)(4+5)-X-1	0	-16477	0
(A2056-2011)(4+5)-X-2	0	-16460	0
(A2056-2011)(4+5)-X-3	0	-16492	0
(A2056-2011)(4+5)-X-4	0	-16475	0
(A2056-2011)(4+5)-X-5	0	-16768	0
(A2056-2011)(4+5)-X-6	0	-16751	0
(A2056-2011)(4+5)-X-7	0	-16783	0
(A2056-2011)(4+5)-X-8	0	-16766	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-1	0	-16487	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-2	0	-16450	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-3	0	-16502	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-4	0	-16465	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-5	0	-16778	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-6	0	-16741	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-7	0	-16793	0
(A2056-2011)(4+5)-XI-8	0	-16756	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-1	0	-16477	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-2	0	-16460	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2056-2011)(4+5)-XII-3	0	-16492	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-4	0	-16475	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-5	0	-16768	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-6	0	-16751	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-7	0	-16783	0
(A2056-2011)(4+5)-XII-8	0	-16766	0
(A2056-2011)(6+7)-I-1	0	-16136	0
(A2056-2011)(6+7)-I-2	0	-16099	0
(A2056-2011)(6+7)-I-3	0	-16187	0
(A2056-2011)(6+7)-I-4	0	-16150	0
(A2056-2011)(6+7)-I-5	0	-16223	0
(A2056-2011)(6+7)-I-6	0	-16186	0
(A2056-2011)(6+7)-I-7	0	-16274	0
(A2056-2011)(6+7)-I-8	0	-16238	0
(A2056-2011)(6+7)-II-1	0	-16197	0
(A2056-2011)(6+7)-II-2	0	-16074	0
(A2056-2011)(6+7)-II-3	0	-16212	0
(A2056-2011)(6+7)-II-4	0	-16089	0
(A2056-2011)(6+7)-II-5	0	-16284	0
(A2056-2011)(6+7)-II-6	0	-16161	0
(A2056-2011)(6+7)-II-7	0	-16299	0
(A2056-2011)(6+7)-II-8	0	-16177	0
(A2056-2011)(6+7)-III-1	0	-16126	0
(A2056-2011)(6+7)-III-2	0	-16109	0
(A2056-2011)(6+7)-III-3	0	-16177	0
(A2056-2011)(6+7)-III-4	0	-16160	0
(A2056-2011)(6+7)-III-5	0	-16213	0
(A2056-2011)(6+7)-III-6	0	-16196	0
(A2056-2011)(6+7)-III-7	0	-16264	0
(A2056-2011)(6+7)-III-8	0	-16247	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-1	0	-16164	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-2	0	-16107	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-3	0	-16179	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-4	0	-16122	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-5	0	-16251	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-6	0	-16194	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-7	0	-16266	0
(A2056-2011)(6+7)-IV-8	0	-16210	0
(A2056-2011)(6+7)-V-1	0	-16137	0
(A2056-2011)(6+7)-V-2	0	-16100	0
(A2056-2011)(6+7)-V-3	0	-16186	0
(A2056-2011)(6+7)-V-4	0	-16149	0
(A2056-2011)(6+7)-V-5	0	-16224	0
(A2056-2011)(6+7)-V-6	0	-16187	0
(A2056-2011)(6+7)-V-7	0	-16273	0
(A2056-2011)(6+7)-V-8	0	-16236	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-1	0	-16197	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-2	0	-16074	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-3	0	-16212	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-4	0	-16089	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-5	0	-16284	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-6	0	-16162	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-7	0	-16299	0
(A2056-2011)(6+7)-VI-8	0	-16176	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-1	0	-16127	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-2	0	-16110	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-3	0	-16176	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-4	0	-16159	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-5	0	-16214	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-6	0	-16197	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-7	0	-16263	0
(A2056-2011)(6+7)-VII-8	0	-16246	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-1	0	-16164	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-2	0	-16107	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-3	0	-16179	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2056-2011)(6+7)-VIII-4	0	-16122	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-5	0	-16251	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-6	0	-16195	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-7	0	-16266	0
(A2056-2011)(6+7)-VIII-8	0	-16209	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-1	0	-16052	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-2	0	-16015	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-3	0	-16067	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-4	0	-16030	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-5	0	-16343	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-6	0	-16306	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-7	0	-16358	0
(A2056-2011)(6+7)-IX-8	0	-16321	0
(A2056-2011)(6+7)-X-1	0	-16042	0
(A2056-2011)(6+7)-X-2	0	-16025	0
(A2056-2011)(6+7)-X-3	0	-16057	0
(A2056-2011)(6+7)-X-4	0	-16040	0
(A2056-2011)(6+7)-X-5	0	-16333	0
(A2056-2011)(6+7)-X-6	0	-16316	0
(A2056-2011)(6+7)-X-7	0	-16348	0
(A2056-2011)(6+7)-X-8	0	-16331	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-1	0	-16052	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-2	0	-16015	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-3	0	-16067	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-4	0	-16030	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-5	0	-16343	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-6	0	-16306	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-7	0	-16358	0
(A2056-2011)(6+7)-XI-8	0	-16321	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-1	0	-16042	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-2	0	-16025	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-3	0	-16057	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-4	0	-16040	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-5	0	-16333	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-6	0	-16316	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-7	0	-16348	0
(A2056-2011)(6+7)-XII-8	0	-16331	0
(A2124-2023)1	-2608	-6622	0
(A2124-2023)2	-2809	-7580	0
(A2124-2023)3	-2054	-4703	0
(A2124-2023)(4+5)-I-1	7811	-4392	0
(A2124-2023)(4+5)-I-2	12418	-4252	0
(A2124-2023)(4+5)-I-3	-16866	-5136	0
(A2124-2023)(4+5)-I-4	-12259	-4995	0
(A2124-2023)(4+5)-I-5	8151	-4411	0
(A2124-2023)(4+5)-I-6	12758	-4270	0
(A2124-2023)(4+5)-I-7	-16526	-5154	0
(A2124-2023)(4+5)-I-8	-11919	-5014	0
(A2124-2023)(4+5)-II-1	-6201	-4816	0
(A2124-2023)(4+5)-II-2	9156	-4348	0
(A2124-2023)(4+5)-II-3	-13604	-5039	0
(A2124-2023)(4+5)-II-4	1753	-4571	0
(A2124-2023)(4+5)-II-5	-5861	-4835	0
(A2124-2023)(4+5)-II-6	9496	-4366	0
(A2124-2023)(4+5)-II-7	-13264	-5058	0
(A2124-2023)(4+5)-II-8	2093	-4589	0
(A2124-2023)(4+5)-III-1	8364	-4377	0
(A2124-2023)(4+5)-III-2	11865	-4266	0
(A2124-2023)(4+5)-III-3	-16313	-5121	0
(A2124-2023)(4+5)-III-4	-12812	-5010	0
(A2124-2023)(4+5)-III-5	8704	-4396	0
(A2124-2023)(4+5)-III-6	12205	-4285	0
(A2124-2023)(4+5)-III-7	-15973	-5139	0
(A2124-2023)(4+5)-III-8	-12472	-5028	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-1	-4358	-4767	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2124-2023)(4+5)-IV-2	7313	-4397	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-3	-11761	-4990	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-4	-91	-4620	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-5	-4018	-4785	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-6	7653	-4416	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-7	-11421	-5008	0
(A2124-2023)(4+5)-IV-8	250	-4639	0
(A2124-2023)(4+5)-V-1	9099	-4355	0
(A2124-2023)(4+5)-V-2	13707	-4215	0
(A2124-2023)(4+5)-V-3	-18155	-5172	0
(A2124-2023)(4+5)-V-4	-13548	-5032	0
(A2124-2023)(4+5)-V-5	9440	-4374	0
(A2124-2023)(4+5)-V-6	14047	-4233	0
(A2124-2023)(4+5)-V-7	-17815	-5191	0
(A2124-2023)(4+5)-V-8	-13208	-5050	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-1	-5815	-4805	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-2	9543	-4337	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-3	-13991	-5050	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-4	1366	-4582	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-5	-5475	-4824	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-6	9883	-4355	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-7	-13651	-5069	0
(A2124-2023)(4+5)-VI-8	1707	-4600	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-1	9653	-4340	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-2	13154	-4230	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-3	-17602	-5158	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-4	-14101	-5047	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-5	9993	-4359	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-6	13494	-4248	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-7	-17262	-5176	0
(A2124-2023)(4+5)-VII-8	-13761	-5065	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-1	-3971	-4756	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-2	7699	-4386	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-3	-12147	-5001	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-4	-477	-4631	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-5	-3631	-4774	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-6	8039	-4405	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-7	-11807	-5019	0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-8	-137	-4650	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-1	-1223	-4631	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-2	3384	-4490	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-3	-8626	-4854	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-4	-4019	-4713	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-5	-89	-4692	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-6	4518	-4552	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-7	-7492	-4915	0
(A2124-2023)(4+5)-IX-8	-2885	-4775	0
(A2124-2023)(4+5)-X-1	-670	-4616	0
(A2124-2023)(4+5)-X-2	2831	-4505	0
(A2124-2023)(4+5)-X-3	-8073	-4839	0
(A2124-2023)(4+5)-X-4	-4572	-4728	0
(A2124-2023)(4+5)-X-5	464	-4678	0
(A2124-2023)(4+5)-X-6	3965	-4567	0
(A2124-2023)(4+5)-X-7	-6939	-4901	0
(A2124-2023)(4+5)-X-8	-3438	-4790	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-1	-836	-4620	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-2	3771	-4479	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-3	-9013	-4865	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-4	-4406	-4724	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-5	297	-4681	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-6	4905	-4541	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-7	-7879	-4927	0
(A2124-2023)(4+5)-XI-8	-3272	-4786	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-1	-283	-4605	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-2	3218	-4494	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2124-2023)(4+5)-XII-3	-8460	-4850	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-4	-4959	-4739	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-5	851	-4667	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-6	4352	-4556	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-7	-7326	-4912	0
(A2124-2023)(4+5)-XII-8	-3825	-4801	0
(A2124-2023)(6+7)-I-1	7792	-4336	0
(A2124-2023)(6+7)-I-2	12399	-4195	0
(A2124-2023)(6+7)-I-3	-16885	-5079	0
(A2124-2023)(6+7)-I-4	-12278	-4939	0
(A2124-2023)(6+7)-I-5	8132	-4354	0
(A2124-2023)(6+7)-I-6	12740	-4214	0
(A2124-2023)(6+7)-I-7	-16545	-5098	0
(A2124-2023)(6+7)-I-8	-11938	-4957	0
(A2124-2023)(6+7)-II-1	-6220	-4760	0
(A2124-2023)(6+7)-II-2	9138	-4291	0
(A2124-2023)(6+7)-II-3	-13623	-4983	0
(A2124-2023)(6+7)-II-4	1734	-4514	0
(A2124-2023)(6+7)-II-5	-5880	-4778	0
(A2124-2023)(6+7)-II-6	9478	-4310	0
(A2124-2023)(6+7)-II-7	-13283	-5001	0
(A2124-2023)(6+7)-II-8	2075	-4533	0
(A2124-2023)(6+7)-III-1	8345	-4321	0
(A2124-2023)(6+7)-III-2	11846	-4210	0
(A2124-2023)(6+7)-III-3	-16332	-5064	0
(A2124-2023)(6+7)-III-4	-12831	-4953	0
(A2124-2023)(6+7)-III-5	8685	-4339	0
(A2124-2023)(6+7)-III-6	12187	-4228	0
(A2124-2023)(6+7)-III-7	-15992	-5083	0
(A2124-2023)(6+7)-III-8	-12491	-4972	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-1	-4376	-4710	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-2	7294	-4341	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-3	-11779	-4933	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-4	-109	-4564	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-5	-4036	-4729	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-6	7634	-4359	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-7	-11439	-4952	0
(A2124-2023)(6+7)-IV-8	231	-4582	0
(A2124-2023)(6+7)-V-1	9081	-4299	0
(A2124-2023)(6+7)-V-2	13688	-4158	0
(A2124-2023)(6+7)-V-3	-18174	-5116	0
(A2124-2023)(6+7)-V-4	-13566	-4975	0
(A2124-2023)(6+7)-V-5	9421	-4317	0
(A2124-2023)(6+7)-V-6	14028	-4177	0
(A2124-2023)(6+7)-V-7	-17833	-5134	0
(A2124-2023)(6+7)-V-8	-13226	-4994	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-1	-5833	-4749	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-2	9524	-4280	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-3	-14010	-4994	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-4	1348	-4525	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-5	-5493	-4767	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-6	9864	-4299	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-7	-13670	-5012	0
(A2124-2023)(6+7)-VI-8	1688	-4544	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-1	9634	-4284	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-2	13135	-4173	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-3	-17621	-5101	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-4	-14120	-4990	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-5	9974	-4302	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-6	13475	-4192	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-7	-17280	-5120	0
(A2124-2023)(6+7)-VII-8	-13779	-5009	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-1	-3990	-4699	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-2	7681	-4330	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-3	-12166	-4944	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2124-2023)(6+7)-VIII-4	-496	-4575	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-5	-3650	-4718	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-6	8021	-4348	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-7	-11826	-4963	0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-8	-156	-4593	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-1	-1242	-4574	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-2	3366	-4434	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-3	-8645	-4797	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-4	-4038	-4657	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-5	-108	-4636	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-6	4499	-4495	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-7	-7511	-4859	0
(A2124-2023)(6+7)-IX-8	-2904	-4718	0
(A2124-2023)(6+7)-X-1	-689	-4559	0
(A2124-2023)(6+7)-X-2	2812	-4448	0
(A2124-2023)(6+7)-X-3	-8092	-4782	0
(A2124-2023)(6+7)-X-4	-4591	-4672	0
(A2124-2023)(6+7)-X-5	445	-4621	0
(A2124-2023)(6+7)-X-6	3946	-4510	0
(A2124-2023)(6+7)-X-7	-6958	-4844	0
(A2124-2023)(6+7)-X-8	-3457	-4733	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-1	-855	-4563	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-2	3752	-4423	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-3	-9031	-4808	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-4	-4424	-4668	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-5	279	-4625	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-6	4886	-4484	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-7	-7898	-4870	0
(A2124-2023)(6+7)-XI-8	-3290	-4729	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-1	-302	-4548	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-2	3199	-4437	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-3	-8478	-4793	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-4	-4977	-4683	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-5	832	-4610	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-6	4333	-4499	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-7	-7344	-4855	0
(A2124-2023)(6+7)-XII-8	-3843	-4744	0
(A2023-2099)1	1467	-6789	0
(A2023-2099)2	1829	-7790	0
(A2023-2099)3	1007	-4831	0
(A2023-2099)(4+5)-I-1	911	-4828	0
(A2023-2099)(4+5)-I-2	12061	-4478	0
(A2023-2099)(4+5)-I-3	-10907	-5200	0
(A2023-2099)(4+5)-I-4	242	-4850	0
(A2023-2099)(4+5)-I-5	1772	-4813	0
(A2023-2099)(4+5)-I-6	12922	-4463	0
(A2023-2099)(4+5)-I-7	-10046	-5185	0
(A2023-2099)(4+5)-I-8	1103	-4835	0
(A2023-2099)(4+5)-II-1	-16232	-5367	0
(A2023-2099)(4+5)-II-2	20932	-4199	0
(A2023-2099)(4+5)-II-3	-19778	-5479	0
(A2023-2099)(4+5)-II-4	17386	-4311	0
(A2023-2099)(4+5)-II-5	-15371	-5352	0
(A2023-2099)(4+5)-II-6	21793	-4184	0
(A2023-2099)(4+5)-II-7	-18917	-5464	0
(A2023-2099)(4+5)-II-8	18247	-4296	0
(A2023-2099)(4+5)-III-1	-52	-4858	0
(A2023-2099)(4+5)-III-2	13024	-4447	0
(A2023-2099)(4+5)-III-3	-11870	-5230	0
(A2023-2099)(4+5)-III-4	1206	-4820	0
(A2023-2099)(4+5)-III-5	809	-4843	0
(A2023-2099)(4+5)-III-6	13885	-4433	0
(A2023-2099)(4+5)-III-7	-11009	-5215	0
(A2023-2099)(4+5)-III-8	2067	-4805	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-1	-19444	-5467	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2023-2099)(4+5)-IV-2	24143	-4099	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-3	-22989	-5579	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-4	20598	-4211	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-5	-18583	-5452	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-6	25004	-4084	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-7	-22128	-5564	0
(A2023-2099)(4+5)-IV-8	21459	-4196	0
(A2023-2099)(4+5)-V-1	-1070	-4890	0
(A2023-2099)(4+5)-V-2	10080	-4540	0
(A2023-2099)(4+5)-V-3	-8926	-5138	0
(A2023-2099)(4+5)-V-4	2223	-4788	0
(A2023-2099)(4+5)-V-5	-209	-4875	0
(A2023-2099)(4+5)-V-6	10941	-4525	0
(A2023-2099)(4+5)-V-7	-8065	-5123	0
(A2023-2099)(4+5)-V-8	3084	-4773	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-1	-16827	-5386	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-2	20337	-4218	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-3	-19184	-5460	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-4	17980	-4292	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-5	-15966	-5371	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-6	21198	-4203	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-7	-18323	-5445	0
(A2023-2099)(4+5)-VI-8	18841	-4277	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-1	-2033	-4920	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-2	11043	-4510	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-3	-9889	-5168	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-4	3187	-4758	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-5	-1172	-4905	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-6	11904	-4495	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-7	-9028	-5153	0
(A2023-2099)(4+5)-VII-8	4048	-4743	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-1	-20038	-5486	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-2	23549	-4117	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-3	-22395	-5560	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-4	21192	-4192	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-5	-19177	-5471	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-6	24410	-4103	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-7	-21534	-5545	0
(A2023-2099)(4+5)-VIII-8	22053	-4177	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-1	-4230	-4976	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-2	6920	-4625	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-3	-7775	-5087	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-4	3374	-4737	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-5	-1360	-4926	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-6	9790	-4576	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-7	-4905	-5038	0
(A2023-2099)(4+5)-IX-8	6244	-4687	0
(A2023-2099)(4+5)-X-1	-5193	-5006	0
(A2023-2099)(4+5)-X-2	7883	-4595	0
(A2023-2099)(4+5)-X-3	-8739	-5117	0
(A2023-2099)(4+5)-X-4	4338	-4707	0
(A2023-2099)(4+5)-X-5	-2323	-4956	0
(A2023-2099)(4+5)-X-6	10753	-4545	0
(A2023-2099)(4+5)-X-7	-5869	-5068	0
(A2023-2099)(4+5)-X-8	7208	-4657	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-1	-4824	-4994	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-2	6325	-4644	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-3	-7181	-5069	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-4	3969	-4718	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-5	-1954	-4945	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-6	9195	-4594	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-7	-4311	-5019	0
(A2023-2099)(4+5)-XI-8	6839	-4669	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-1	-5787	-5024	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-2	7289	-4614	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2023-2099)(4+5)-XII-3	-8144	-5099	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-4	4932	-4688	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-5	-2917	-4975	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-6	10159	-4564	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-7	-5274	-5049	0
(A2023-2099)(4+5)-XII-8	7802	-4639	0
(A2023-2099)(6+7)-I-1	868	-4768	0
(A2023-2099)(6+7)-I-2	12018	-4418	0
(A2023-2099)(6+7)-I-3	-10950	-5141	0
(A2023-2099)(6+7)-I-4	199	-4790	0
(A2023-2099)(6+7)-I-5	1729	-4754	0
(A2023-2099)(6+7)-I-6	12879	-4403	0
(A2023-2099)(6+7)-I-7	-10089	-5126	0
(A2023-2099)(6+7)-I-8	1060	-4776	0
(A2023-2099)(6+7)-II-1	-16276	-5307	0
(A2023-2099)(6+7)-II-2	20888	-4140	0
(A2023-2099)(6+7)-II-3	-19821	-5419	0
(A2023-2099)(6+7)-II-4	17343	-4251	0
(A2023-2099)(6+7)-II-5	-15415	-5293	0
(A2023-2099)(6+7)-II-6	21749	-4125	0
(A2023-2099)(6+7)-II-7	-18960	-5404	0
(A2023-2099)(6+7)-II-8	18204	-4237	0
(A2023-2099)(6+7)-III-1	-95	-4799	0
(A2023-2099)(6+7)-III-2	12981	-4388	0
(A2023-2099)(6+7)-III-3	-11914	-5171	0
(A2023-2099)(6+7)-III-4	1163	-4760	0
(A2023-2099)(6+7)-III-5	766	-4784	0
(A2023-2099)(6+7)-III-6	13842	-4373	0
(A2023-2099)(6+7)-III-7	-11053	-5156	0
(A2023-2099)(6+7)-III-8	2024	-4745	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-1	-19487	-5408	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-2	24100	-4039	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-3	-23033	-5519	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-4	20554	-4151	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-5	-18626	-5393	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-6	24961	-4025	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-7	-22172	-5505	0
(A2023-2099)(6+7)-IV-8	21415	-4136	0
(A2023-2099)(6+7)-V-1	-1113	-4831	0
(A2023-2099)(6+7)-V-2	10036	-4480	0
(A2023-2099)(6+7)-V-3	-8969	-5079	0
(A2023-2099)(6+7)-V-4	2180	-4728	0
(A2023-2099)(6+7)-V-5	-252	-4816	0
(A2023-2099)(6+7)-V-6	10897	-4465	0
(A2023-2099)(6+7)-V-7	-8108	-5064	0
(A2023-2099)(6+7)-V-8	3041	-4713	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-1	-16870	-5326	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-2	20294	-4158	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-3	-19227	-5401	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-4	17937	-4233	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-5	-16009	-5311	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-6	21155	-4143	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-7	-18366	-5386	0
(A2023-2099)(6+7)-VI-8	18798	-4218	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-1	-2076	-4861	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-2	11000	-4450	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-3	-9932	-5109	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-4	3144	-4698	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-5	-1215	-4846	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-6	11861	-4435	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-7	-9071	-5094	0
(A2023-2099)(6+7)-VII-8	4005	-4683	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-1	-20081	-5426	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-2	23506	-4058	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-3	-22438	-5501	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2023-2099)(6+7)-VIII-4	21149	-4132	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-5	-19220	-5412	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-6	24367	-4043	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-7	-21577	-5486	0
(A2023-2099)(6+7)-VIII-8	22010	-4118	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-1	-4273	-4916	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-2	6877	-4566	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-3	-7818	-5028	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-4	3331	-4678	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-5	-1403	-4866	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-6	9747	-4516	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-7	-4948	-4978	0
(A2023-2099)(6+7)-IX-8	6201	-4628	0
(A2023-2099)(6+7)-X-1	-5236	-4946	0
(A2023-2099)(6+7)-X-2	7840	-4536	0
(A2023-2099)(6+7)-X-3	-8782	-5058	0
(A2023-2099)(6+7)-X-4	4294	-4647	0
(A2023-2099)(6+7)-X-5	-2366	-4897	0
(A2023-2099)(6+7)-X-6	10710	-4486	0
(A2023-2099)(6+7)-X-7	-5912	-5008	0
(A2023-2099)(6+7)-X-8	7164	-4598	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-1	-4867	-4935	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-2	6282	-4584	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-3	-7224	-5009	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-4	3925	-4659	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-5	-1997	-4885	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-6	9152	-4535	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-7	-4354	-4960	0
(A2023-2099)(6+7)-XI-8	6795	-4609	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-1	-5830	-4965	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-2	7246	-4554	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-3	-8187	-5039	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-4	4889	-4629	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-5	-2960	-4915	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-6	10116	-4505	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-7	-5317	-4990	0
(A2023-2099)(6+7)-XII-8	7759	-4579	0
(A2099-2013)1	0	-13029	0
(A2099-2013)2	0	-16079	0
(A2099-2013)3	0	-9419	0
(A2099-2013)(4+5)-I-1	0	-9382	0
(A2099-2013)(4+5)-I-2	0	-9730	0
(A2099-2013)(4+5)-I-3	0	-9015	0
(A2099-2013)(4+5)-I-4	0	-9364	0
(A2099-2013)(4+5)-I-5	0	-9475	0
(A2099-2013)(4+5)-I-6	0	-9823	0
(A2099-2013)(4+5)-I-7	0	-9109	0
(A2099-2013)(4+5)-I-8	0	-9457	0
(A2099-2013)(4+5)-II-1	0	-8847	0
(A2099-2013)(4+5)-II-2	0	-10008	0
(A2099-2013)(4+5)-II-3	0	-8737	0
(A2099-2013)(4+5)-II-4	0	-9898	0
(A2099-2013)(4+5)-II-5	0	-8941	0
(A2099-2013)(4+5)-II-6	0	-10101	0
(A2099-2013)(4+5)-II-7	0	-8831	0
(A2099-2013)(4+5)-II-8	0	-9991	0
(A2099-2013)(4+5)-III-1	0	-9351	0
(A2099-2013)(4+5)-III-2	0	-9760	0
(A2099-2013)(4+5)-III-3	0	-8985	0
(A2099-2013)(4+5)-III-4	0	-9394	0
(A2099-2013)(4+5)-III-5	0	-9444	0
(A2099-2013)(4+5)-III-6	0	-9854	0
(A2099-2013)(4+5)-III-7	0	-9078	0
(A2099-2013)(4+5)-III-8	0	-9488	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-1	0	-8745	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2099-2013)(4+5)-IV-2	0	-10110	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-3	0	-8635	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-4	0	-10000	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-5	0	-8839	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-6	0	-10203	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-7	0	-8729	0
(A2099-2013)(4+5)-IV-8	0	-10093	0
(A2099-2013)(4+5)-V-1	0	-9324	0
(A2099-2013)(4+5)-V-2	0	-9673	0
(A2099-2013)(4+5)-V-3	0	-9073	0
(A2099-2013)(4+5)-V-4	0	-9421	0
(A2099-2013)(4+5)-V-5	0	-9418	0
(A2099-2013)(4+5)-V-6	0	-9766	0
(A2099-2013)(4+5)-V-7	0	-9166	0
(A2099-2013)(4+5)-V-8	0	-9514	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-1	0	-8830	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-2	0	-9991	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-3	0	-8755	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-4	0	-9915	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-5	0	-8923	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-6	0	-10084	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-7	0	-8848	0
(A2099-2013)(4+5)-VI-8	0	-10008	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-1	0	-9294	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-2	0	-9703	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-3	0	-9042	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-4	0	-9451	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-5	0	-9387	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-6	0	-9796	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-7	0	-9135	0
(A2099-2013)(4+5)-VII-8	0	-9545	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-1	0	-8728	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-2	0	-10093	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-3	0	-8653	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-4	0	-10017	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-5	0	-8821	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-6	0	-10186	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-7	0	-8746	0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-8	0	-10110	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-1	0	-9145	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-2	0	-9493	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-3	0	-9035	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-4	0	-9383	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-5	0	-9456	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-6	0	-9804	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-7	0	-9346	0
(A2099-2013)(4+5)-IX-8	0	-9694	0
(A2099-2013)(4+5)-X-1	0	-9114	0
(A2099-2013)(4+5)-X-2	0	-9523	0
(A2099-2013)(4+5)-X-3	0	-9004	0
(A2099-2013)(4+5)-X-4	0	-9414	0
(A2099-2013)(4+5)-X-5	0	-9425	0
(A2099-2013)(4+5)-X-6	0	-9834	0
(A2099-2013)(4+5)-X-7	0	-9315	0
(A2099-2013)(4+5)-X-8	0	-9725	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-1	0	-9127	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-2	0	-9476	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-3	0	-9052	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-4	0	-9400	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-5	0	-9438	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-6	0	-9787	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-7	0	-9363	0
(A2099-2013)(4+5)-XI-8	0	-9711	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-1	0	-9097	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-2	0	-9506	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2099-2013)(4+5)-XII-3	0	-9021	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-4	0	-9431	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-5	0	-9408	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-6	0	-9817	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-7	0	-9332	0
(A2099-2013)(4+5)-XII-8	0	-9742	0
(A2099-2013)(6+7)-I-1	0	-9198	0
(A2099-2013)(6+7)-I-2	0	-9546	0
(A2099-2013)(6+7)-I-3	0	-8832	0
(A2099-2013)(6+7)-I-4	0	-9180	0
(A2099-2013)(6+7)-I-5	0	-9291	0
(A2099-2013)(6+7)-I-6	0	-9639	0
(A2099-2013)(6+7)-I-7	0	-8925	0
(A2099-2013)(6+7)-I-8	0	-9273	0
(A2099-2013)(6+7)-II-1	0	-8664	0
(A2099-2013)(6+7)-II-2	0	-9824	0
(A2099-2013)(6+7)-II-3	0	-8554	0
(A2099-2013)(6+7)-II-4	0	-9714	0
(A2099-2013)(6+7)-II-5	0	-8757	0
(A2099-2013)(6+7)-II-6	0	-9917	0
(A2099-2013)(6+7)-II-7	0	-8647	0
(A2099-2013)(6+7)-II-8	0	-9808	0
(A2099-2013)(6+7)-III-1	0	-9167	0
(A2099-2013)(6+7)-III-2	0	-9577	0
(A2099-2013)(6+7)-III-3	0	-8801	0
(A2099-2013)(6+7)-III-4	0	-9211	0
(A2099-2013)(6+7)-III-5	0	-9261	0
(A2099-2013)(6+7)-III-6	0	-9670	0
(A2099-2013)(6+7)-III-7	0	-8895	0
(A2099-2013)(6+7)-III-8	0	-9304	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-1	0	-8562	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-2	0	-9926	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-3	0	-8452	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-4	0	-9816	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-5	0	-8655	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-6	0	-10019	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-7	0	-8545	0
(A2099-2013)(6+7)-IV-8	0	-9910	0
(A2099-2013)(6+7)-V-1	0	-9141	0
(A2099-2013)(6+7)-V-2	0	-9489	0
(A2099-2013)(6+7)-V-3	0	-8889	0
(A2099-2013)(6+7)-V-4	0	-9237	0
(A2099-2013)(6+7)-V-5	0	-9234	0
(A2099-2013)(6+7)-V-6	0	-9582	0
(A2099-2013)(6+7)-V-7	0	-8982	0
(A2099-2013)(6+7)-V-8	0	-9330	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-1	0	-8646	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-2	0	-9807	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-3	0	-8571	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-4	0	-9731	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-5	0	-8740	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-6	0	-9900	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-7	0	-8664	0
(A2099-2013)(6+7)-VI-8	0	-9825	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-1	0	-9110	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-2	0	-9520	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-3	0	-8858	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-4	0	-9268	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-5	0	-9203	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-6	0	-9613	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-7	0	-8952	0
(A2099-2013)(6+7)-VII-8	0	-9361	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-1	0	-8544	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-2	0	-9909	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-3	0	-8469	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2099-2013)(6+7)-VIII-4	0	-9833	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-5	0	-8638	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-6	0	-10002	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-7	0	-8562	0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-8	0	-9927	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-1	0	-8961	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-2	0	-9309	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-3	0	-8851	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-4	0	-9199	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-5	0	-9272	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-6	0	-9620	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-7	0	-9162	0
(A2099-2013)(6+7)-IX-8	0	-9510	0
(A2099-2013)(6+7)-X-1	0	-8930	0
(A2099-2013)(6+7)-X-2	0	-9340	0
(A2099-2013)(6+7)-X-3	0	-8820	0
(A2099-2013)(6+7)-X-4	0	-9230	0
(A2099-2013)(6+7)-X-5	0	-9241	0
(A2099-2013)(6+7)-X-6	0	-9651	0
(A2099-2013)(6+7)-X-7	0	-9132	0
(A2099-2013)(6+7)-X-8	0	-9541	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-1	0	-8944	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-2	0	-9292	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-3	0	-8868	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-4	0	-9216	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-5	0	-9255	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-6	0	-9603	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-7	0	-9179	0
(A2099-2013)(6+7)-XI-8	0	-9527	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-1	0	-8913	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-2	0	-9323	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-3	0	-8838	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-4	0	-9247	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-5	0	-9224	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-6	0	-9634	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-7	0	-9149	0
(A2099-2013)(6+7)-XII-8	0	-9558	0
(A2105-2107)1	0	-12431	0
(A2105-2107)2	0	-16351	0
(A2105-2107)3	0	-9155	0
(A2105-2107)(4+5)-I-1	0	-9105	0
(A2105-2107)(4+5)-I-2	0	-9114	0
(A2105-2107)(4+5)-I-3	0	-9072	0
(A2105-2107)(4+5)-I-4	0	-9081	0
(A2105-2107)(4+5)-I-5	0	-9228	0
(A2105-2107)(4+5)-I-6	0	-9237	0
(A2105-2107)(4+5)-I-7	0	-9195	0
(A2105-2107)(4+5)-I-8	0	-9204	0
(A2105-2107)(4+5)-II-1	0	-9083	0
(A2105-2107)(4+5)-II-2	0	-9113	0
(A2105-2107)(4+5)-II-3	0	-9073	0
(A2105-2107)(4+5)-II-4	0	-9103	0
(A2105-2107)(4+5)-II-5	0	-9206	0
(A2105-2107)(4+5)-II-6	0	-9236	0
(A2105-2107)(4+5)-II-7	0	-9196	0
(A2105-2107)(4+5)-II-8	0	-9226	0
(A2105-2107)(4+5)-III-1	0	-9101	0
(A2105-2107)(4+5)-III-2	0	-9118	0
(A2105-2107)(4+5)-III-3	0	-9068	0
(A2105-2107)(4+5)-III-4	0	-9085	0
(A2105-2107)(4+5)-III-5	0	-9225	0
(A2105-2107)(4+5)-III-6	0	-9241	0
(A2105-2107)(4+5)-III-7	0	-9191	0
(A2105-2107)(4+5)-III-8	0	-9208	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-1	0	-9070	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2105-2107)(4+5)-IV-2	0	-9126	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-3	0	-9060	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-4	0	-9116	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-5	0	-9193	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-6	0	-9249	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-7	0	-9183	0
(A2105-2107)(4+5)-IV-8	0	-9239	0
(A2105-2107)(4+5)-V-1	0	-9110	0
(A2105-2107)(4+5)-V-2	0	-9119	0
(A2105-2107)(4+5)-V-3	0	-9067	0
(A2105-2107)(4+5)-V-4	0	-9076	0
(A2105-2107)(4+5)-V-5	0	-9234	0
(A2105-2107)(4+5)-V-6	0	-9243	0
(A2105-2107)(4+5)-V-7	0	-9190	0
(A2105-2107)(4+5)-V-8	0	-9199	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-1	0	-9084	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-2	0	-9115	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-3	0	-9071	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-4	0	-9101	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-5	0	-9208	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-6	0	-9238	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-7	0	-9195	0
(A2105-2107)(4+5)-VI-8	0	-9225	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-1	0	-9106	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-2	0	-9123	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-3	0	-9063	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-4	0	-9079	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-5	0	-9230	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-6	0	-9247	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-7	0	-9186	0
(A2105-2107)(4+5)-VII-8	0	-9203	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-1	0	-9071	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-2	0	-9128	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-3	0	-9058	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-4	0	-9114	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-5	0	-9195	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-6	0	-9251	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-7	0	-9182	0
(A2105-2107)(4+5)-VIII-8	0	-9238	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-1	0	-8950	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-2	0	-8959	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-3	0	-8940	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-4	0	-8949	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-5	0	-9361	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-6	0	-9370	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-7	0	-9351	0
(A2105-2107)(4+5)-IX-8	0	-9360	0
(A2105-2107)(4+5)-X-1	0	-8946	0
(A2105-2107)(4+5)-X-2	0	-8962	0
(A2105-2107)(4+5)-X-3	0	-8936	0
(A2105-2107)(4+5)-X-4	0	-8952	0
(A2105-2107)(4+5)-X-5	0	-9357	0
(A2105-2107)(4+5)-X-6	0	-9374	0
(A2105-2107)(4+5)-X-7	0	-9347	0
(A2105-2107)(4+5)-X-8	0	-9364	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-1	0	-8951	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-2	0	-8960	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-3	0	-8938	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-4	0	-8947	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-5	0	-9362	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-6	0	-9371	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-7	0	-9349	0
(A2105-2107)(4+5)-XI-8	0	-9358	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-1	0	-8947	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-2	0	-8964	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2105-2107)(4+5)-XII-3	0	-8934	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-4	0	-8951	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-5	0	-9358	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-6	0	-9375	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-7	0	-9345	0
(A2105-2107)(4+5)-XII-8	0	-9362	0
(A2105-2107)(6+7)-I-1	0	-8870	0
(A2105-2107)(6+7)-I-2	0	-8879	0
(A2105-2107)(6+7)-I-3	0	-8837	0
(A2105-2107)(6+7)-I-4	0	-8846	0
(A2105-2107)(6+7)-I-5	0	-8993	0
(A2105-2107)(6+7)-I-6	0	-9002	0
(A2105-2107)(6+7)-I-7	0	-8960	0
(A2105-2107)(6+7)-I-8	0	-8969	0
(A2105-2107)(6+7)-II-1	0	-8848	0
(A2105-2107)(6+7)-II-2	0	-8878	0
(A2105-2107)(6+7)-II-3	0	-8838	0
(A2105-2107)(6+7)-II-4	0	-8868	0
(A2105-2107)(6+7)-II-5	0	-8971	0
(A2105-2107)(6+7)-II-6	0	-9001	0
(A2105-2107)(6+7)-II-7	0	-8961	0
(A2105-2107)(6+7)-II-8	0	-8991	0
(A2105-2107)(6+7)-III-1	0	-8866	0
(A2105-2107)(6+7)-III-2	0	-8883	0
(A2105-2107)(6+7)-III-3	0	-8833	0
(A2105-2107)(6+7)-III-4	0	-8849	0
(A2105-2107)(6+7)-III-5	0	-8989	0
(A2105-2107)(6+7)-III-6	0	-9006	0
(A2105-2107)(6+7)-III-7	0	-8956	0
(A2105-2107)(6+7)-III-8	0	-8973	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-1	0	-8835	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-2	0	-8891	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-3	0	-8825	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-4	0	-8881	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-5	0	-8958	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-6	0	-9014	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-7	0	-8948	0
(A2105-2107)(6+7)-IV-8	0	-9004	0
(A2105-2107)(6+7)-V-1	0	-8875	0
(A2105-2107)(6+7)-V-2	0	-8884	0
(A2105-2107)(6+7)-V-3	0	-8831	0
(A2105-2107)(6+7)-V-4	0	-8840	0
(A2105-2107)(6+7)-V-5	0	-8998	0
(A2105-2107)(6+7)-V-6	0	-9007	0
(A2105-2107)(6+7)-V-7	0	-8955	0
(A2105-2107)(6+7)-V-8	0	-8964	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-1	0	-8849	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-2	0	-8879	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-3	0	-8836	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-4	0	-8866	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-5	0	-8973	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-6	0	-9003	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-7	0	-8959	0
(A2105-2107)(6+7)-VI-8	0	-8990	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-1	0	-8871	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-2	0	-8888	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-3	0	-8827	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-4	0	-8844	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-5	0	-8995	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-6	0	-9011	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-7	0	-8951	0
(A2105-2107)(6+7)-VII-8	0	-8968	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-1	0	-8836	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-2	0	-8892	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-3	0	-8823	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2105-2107)(6+7)-VIII-4	0	-8879	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-5	0	-8960	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-6	0	-9016	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-7	0	-8946	0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-8	0	-9003	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-1	0	-8714	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-2	0	-8723	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-3	0	-8704	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-4	0	-8713	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-5	0	-9125	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-6	0	-9134	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-7	0	-9115	0
(A2105-2107)(6+7)-IX-8	0	-9124	0
(A2105-2107)(6+7)-X-1	0	-8710	0
(A2105-2107)(6+7)-X-2	0	-8727	0
(A2105-2107)(6+7)-X-3	0	-8700	0
(A2105-2107)(6+7)-X-4	0	-8717	0
(A2105-2107)(6+7)-X-5	0	-9122	0
(A2105-2107)(6+7)-X-6	0	-9138	0
(A2105-2107)(6+7)-X-7	0	-9112	0
(A2105-2107)(6+7)-X-8	0	-9128	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-1	0	-8716	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-2	0	-8725	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-3	0	-8703	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-4	0	-8712	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-5	0	-9127	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-6	0	-9136	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-7	0	-9114	0
(A2105-2107)(6+7)-XI-8	0	-9123	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-1	0	-8712	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-2	0	-8729	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-3	0	-8699	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-4	0	-8716	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-5	0	-9123	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-6	0	-9140	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-7	0	-9110	0
(A2105-2107)(6+7)-XII-8	0	-9127	0
(A2101-2099)1	0	-9177	0
(A2101-2099)2	0	-12011	0
(A2101-2099)3	0	-6764	0
(A2101-2099)(4+5)-I-1	0	-6734	0
(A2101-2099)(4+5)-I-2	0	-6740	0
(A2101-2099)(4+5)-I-3	0	-6708	0
(A2101-2099)(4+5)-I-4	0	-6714	0
(A2101-2099)(4+5)-I-5	0	-6814	0
(A2101-2099)(4+5)-I-6	0	-6820	0
(A2101-2099)(4+5)-I-7	0	-6788	0
(A2101-2099)(4+5)-I-8	0	-6793	0
(A2101-2099)(4+5)-II-1	0	-6718	0
(A2101-2099)(4+5)-II-2	0	-6738	0
(A2101-2099)(4+5)-II-3	0	-6710	0
(A2101-2099)(4+5)-II-4	0	-6730	0
(A2101-2099)(4+5)-II-5	0	-6798	0
(A2101-2099)(4+5)-II-6	0	-6818	0
(A2101-2099)(4+5)-II-7	0	-6790	0
(A2101-2099)(4+5)-II-8	0	-6810	0
(A2101-2099)(4+5)-III-1	0	-6732	0
(A2101-2099)(4+5)-III-2	0	-6742	0
(A2101-2099)(4+5)-III-3	0	-6706	0
(A2101-2099)(4+5)-III-4	0	-6716	0
(A2101-2099)(4+5)-III-5	0	-6812	0
(A2101-2099)(4+5)-III-6	0	-6822	0
(A2101-2099)(4+5)-III-7	0	-6786	0
(A2101-2099)(4+5)-III-8	0	-6795	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-1	0	-6712	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2101-2099)(4+5)-IV-2	0	-6744	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-3	0	-6704	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-4	0	-6736	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-5	0	-6791	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-6	0	-6824	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-7	0	-6783	0
(A2101-2099)(4+5)-IV-8	0	-6816	0
(A2101-2099)(4+5)-V-1	0	-6741	0
(A2101-2099)(4+5)-V-2	0	-6747	0
(A2101-2099)(4+5)-V-3	0	-6701	0
(A2101-2099)(4+5)-V-4	0	-6707	0
(A2101-2099)(4+5)-V-5	0	-6821	0
(A2101-2099)(4+5)-V-6	0	-6827	0
(A2101-2099)(4+5)-V-7	0	-6781	0
(A2101-2099)(4+5)-V-8	0	-6787	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-1	0	-6720	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-2	0	-6740	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-3	0	-6708	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-4	0	-6728	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-5	0	-6800	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-6	0	-6820	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-7	0	-6788	0
(A2101-2099)(4+5)-VI-8	0	-6808	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-1	0	-6739	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-2	0	-6749	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-3	0	-6699	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-4	0	-6709	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-5	0	-6819	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-6	0	-6828	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-7	0	-6779	0
(A2101-2099)(4+5)-VII-8	0	-6789	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-1	0	-6714	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-2	0	-6746	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-3	0	-6702	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-4	0	-6734	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-5	0	-6793	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-6	0	-6826	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-7	0	-6781	0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-8	0	-6814	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-1	0	-6632	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-2	0	-6638	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-3	0	-6624	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-4	0	-6630	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-5	0	-6898	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-6	0	-6904	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-7	0	-6890	0
(A2101-2099)(4+5)-IX-8	0	-6896	0
(A2101-2099)(4+5)-X-1	0	-6630	0
(A2101-2099)(4+5)-X-2	0	-6640	0
(A2101-2099)(4+5)-X-3	0	-6622	0
(A2101-2099)(4+5)-X-4	0	-6632	0
(A2101-2099)(4+5)-X-5	0	-6896	0
(A2101-2099)(4+5)-X-6	0	-6906	0
(A2101-2099)(4+5)-X-7	0	-6888	0
(A2101-2099)(4+5)-X-8	0	-6898	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-1	0	-6634	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-2	0	-6640	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-3	0	-6622	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-4	0	-6628	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-5	0	-6900	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-6	0	-6906	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-7	0	-6888	0
(A2101-2099)(4+5)-XI-8	0	-6894	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-1	0	-6632	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-2	0	-6642	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2101-2099)(4+5)-XII-3	0	-6620	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-4	0	-6630	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-5	0	-6898	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-6	0	-6908	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-7	0	-6886	0
(A2101-2099)(4+5)-XII-8	0	-6896	0
(A2101-2099)(6+7)-I-1	0	-6564	0
(A2101-2099)(6+7)-I-2	0	-6570	0
(A2101-2099)(6+7)-I-3	0	-6538	0
(A2101-2099)(6+7)-I-4	0	-6544	0
(A2101-2099)(6+7)-I-5	0	-6644	0
(A2101-2099)(6+7)-I-6	0	-6650	0
(A2101-2099)(6+7)-I-7	0	-6617	0
(A2101-2099)(6+7)-I-8	0	-6623	0
(A2101-2099)(6+7)-II-1	0	-6548	0
(A2101-2099)(6+7)-II-2	0	-6568	0
(A2101-2099)(6+7)-II-3	0	-6540	0
(A2101-2099)(6+7)-II-4	0	-6560	0
(A2101-2099)(6+7)-II-5	0	-6628	0
(A2101-2099)(6+7)-II-6	0	-6648	0
(A2101-2099)(6+7)-II-7	0	-6620	0
(A2101-2099)(6+7)-II-8	0	-6640	0
(A2101-2099)(6+7)-III-1	0	-6562	0
(A2101-2099)(6+7)-III-2	0	-6572	0
(A2101-2099)(6+7)-III-3	0	-6536	0
(A2101-2099)(6+7)-III-4	0	-6546	0
(A2101-2099)(6+7)-III-5	0	-6642	0
(A2101-2099)(6+7)-III-6	0	-6652	0
(A2101-2099)(6+7)-III-7	0	-6615	0
(A2101-2099)(6+7)-III-8	0	-6625	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-1	0	-6541	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-2	0	-6574	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-3	0	-6534	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-4	0	-6566	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-5	0	-6621	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-6	0	-6654	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-7	0	-6613	0
(A2101-2099)(6+7)-IV-8	0	-6646	0
(A2101-2099)(6+7)-V-1	0	-6571	0
(A2101-2099)(6+7)-V-2	0	-6577	0
(A2101-2099)(6+7)-V-3	0	-6531	0
(A2101-2099)(6+7)-V-4	0	-6537	0
(A2101-2099)(6+7)-V-5	0	-6651	0
(A2101-2099)(6+7)-V-6	0	-6656	0
(A2101-2099)(6+7)-V-7	0	-6611	0
(A2101-2099)(6+7)-V-8	0	-6617	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-1	0	-6550	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-2	0	-6570	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-3	0	-6538	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-4	0	-6558	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-5	0	-6630	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-6	0	-6650	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-7	0	-6618	0
(A2101-2099)(6+7)-VI-8	0	-6638	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-1	0	-6569	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-2	0	-6579	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-3	0	-6529	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-4	0	-6539	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-5	0	-6649	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-6	0	-6658	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-7	0	-6609	0
(A2101-2099)(6+7)-VII-8	0	-6619	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-1	0	-6543	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-2	0	-6576	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-3	0	-6532	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2101-2099)(6+7)-VIII-4	0	-6564	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-5	0	-6623	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-6	0	-6656	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-7	0	-6611	0
(A2101-2099)(6+7)-VIII-8	0	-6644	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-1	0	-6462	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-2	0	-6468	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-3	0	-6454	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-4	0	-6460	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-5	0	-6728	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-6	0	-6734	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-7	0	-6720	0
(A2101-2099)(6+7)-IX-8	0	-6726	0
(A2101-2099)(6+7)-X-1	0	-6460	0
(A2101-2099)(6+7)-X-2	0	-6470	0
(A2101-2099)(6+7)-X-3	0	-6452	0
(A2101-2099)(6+7)-X-4	0	-6462	0
(A2101-2099)(6+7)-X-5	0	-6726	0
(A2101-2099)(6+7)-X-6	0	-6736	0
(A2101-2099)(6+7)-X-7	0	-6718	0
(A2101-2099)(6+7)-X-8	0	-6728	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-1	0	-6464	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-2	0	-6470	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-3	0	-6452	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-4	0	-6458	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-5	0	-6730	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-6	0	-6736	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-7	0	-6718	0
(A2101-2099)(6+7)-XI-8	0	-6724	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-1	0	-6462	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-2	0	-6472	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-3	0	-6450	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-4	0	-6460	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-5	0	-6728	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-6	0	-6738	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-7	0	-6716	0
(A2101-2099)(6+7)-XII-8	0	-6726	0
(A2024-2107)1	9	-2008	-58247
(A2024-2107)2	12	-2666	-76810
(A2024-2107)3	7	-1476	-42873
(A2024-2107)(4+5)-I-1	7	-1517	-42567
(A2024-2107)(4+5)-I-2	7	-1509	-42626
(A2024-2107)(4+5)-I-3	7	-1540	-42401
(A2024-2107)(4+5)-I-4	7	-1532	-42460
(A2024-2107)(4+5)-I-5	7	-1421	-43285
(A2024-2107)(4+5)-I-6	7	-1413	-43344
(A2024-2107)(4+5)-I-7	7	-1443	-43119
(A2024-2107)(4+5)-I-8	7	-1435	-43178
(A2024-2107)(4+5)-II-1	7	-1534	-42440
(A2024-2107)(4+5)-II-2	7	-1508	-42638
(A2024-2107)(4+5)-II-3	7	-1541	-42390
(A2024-2107)(4+5)-II-4	7	-1514	-42588
(A2024-2107)(4+5)-II-5	7	-1438	-43157
(A2024-2107)(4+5)-II-6	7	-1411	-43355
(A2024-2107)(4+5)-II-7	7	-1445	-43108
(A2024-2107)(4+5)-II-8	7	-1418	-43306
(A2024-2107)(4+5)-III-1	7	-1522	-42535
(A2024-2107)(4+5)-III-2	7	-1505	-42658
(A2024-2107)(4+5)-III-3	7	-1544	-42369
(A2024-2107)(4+5)-III-4	7	-1527	-42493
(A2024-2107)(4+5)-III-5	7	-1425	-43253
(A2024-2107)(4+5)-III-6	7	-1408	-43376
(A2024-2107)(4+5)-III-7	7	-1447	-43087
(A2024-2107)(4+5)-III-8	7	-1431	-43210
(A2024-2107)(4+5)-IV-1	7	-1549	-42333

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2024-2107)(4+5)-IV-2	7	-1493	-42744
(A2024-2107)(4+5)-IV-3	7	-1555	-42283
(A2024-2107)(4+5)-IV-4	7	-1500	-42695
(A2024-2107)(4+5)-IV-5	7	-1452	-43051
(A2024-2107)(4+5)-IV-6	7	-1397	-43462
(A2024-2107)(4+5)-IV-7	7	-1459	-43001
(A2024-2107)(4+5)-IV-8	7	-1404	-43412
(A2024-2107)(4+5)-V-1	7	-1517	-42570
(A2024-2107)(4+5)-V-2	7	-1509	-42630
(A2024-2107)(4+5)-V-3	7	-1540	-42398
(A2024-2107)(4+5)-V-4	7	-1532	-42457
(A2024-2107)(4+5)-V-5	7	-1420	-43288
(A2024-2107)(4+5)-V-6	7	-1412	-43347
(A2024-2107)(4+5)-V-7	7	-1443	-43116
(A2024-2107)(4+5)-V-8	7	-1435	-43175
(A2024-2107)(4+5)-VI-1	7	-1534	-42441
(A2024-2107)(4+5)-VI-2	7	-1508	-42639
(A2024-2107)(4+5)-VI-3	7	-1541	-42389
(A2024-2107)(4+5)-VI-4	7	-1515	-42587
(A2024-2107)(4+5)-VI-5	7	-1438	-43158
(A2024-2107)(4+5)-VI-6	7	-1411	-43356
(A2024-2107)(4+5)-VI-7	7	-1445	-43107
(A2024-2107)(4+5)-VI-8	7	-1418	-43305
(A2024-2107)(4+5)-VII-1	7	-1521	-42538
(A2024-2107)(4+5)-VII-2	7	-1504	-42662
(A2024-2107)(4+5)-VII-3	7	-1544	-42366
(A2024-2107)(4+5)-VII-4	7	-1528	-42489
(A2024-2107)(4+5)-VII-5	7	-1425	-43256
(A2024-2107)(4+5)-VII-6	7	-1408	-43379
(A2024-2107)(4+5)-VII-7	7	-1448	-43083
(A2024-2107)(4+5)-VII-8	7	-1431	-43207
(A2024-2107)(4+5)-VIII-1	7	-1549	-42334
(A2024-2107)(4+5)-VIII-2	7	-1493	-42745
(A2024-2107)(4+5)-VIII-3	7	-1556	-42282
(A2024-2107)(4+5)-VIII-4	7	-1500	-42694
(A2024-2107)(4+5)-VIII-5	7	-1452	-43052
(A2024-2107)(4+5)-VIII-6	7	-1397	-43463
(A2024-2107)(4+5)-VIII-7	7	-1459	-43000
(A2024-2107)(4+5)-VIII-8	7	-1404	-43411
(A2024-2107)(4+5)-IX-1	7	-1638	-41671
(A2024-2107)(4+5)-IX-2	7	-1630	-41731
(A2024-2107)(4+5)-IX-3	7	-1644	-41622
(A2024-2107)(4+5)-IX-4	7	-1636	-41681
(A2024-2107)(4+5)-IX-5	7	-1316	-44064
(A2024-2107)(4+5)-IX-6	7	-1308	-44123
(A2024-2107)(4+5)-IX-7	7	-1323	-44014
(A2024-2107)(4+5)-IX-8	7	-1315	-44074
(A2024-2107)(4+5)-X-1	7	-1642	-41639
(A2024-2107)(4+5)-X-2	7	-1625	-41763
(A2024-2107)(4+5)-X-3	7	-1649	-41590
(A2024-2107)(4+5)-X-4	7	-1632	-41713
(A2024-2107)(4+5)-X-5	7	-1320	-44032
(A2024-2107)(4+5)-X-6	7	-1304	-44156
(A2024-2107)(4+5)-X-7	7	-1327	-43982
(A2024-2107)(4+5)-X-8	7	-1310	-44106
(A2024-2107)(4+5)-XI-1	7	-1637	-41672
(A2024-2107)(4+5)-XI-2	7	-1629	-41732
(A2024-2107)(4+5)-XI-3	7	-1644	-41621
(A2024-2107)(4+5)-XI-4	7	-1636	-41680
(A2024-2107)(4+5)-XI-5	7	-1316	-44065
(A2024-2107)(4+5)-XI-6	7	-1308	-44125
(A2024-2107)(4+5)-XI-7	7	-1323	-44013
(A2024-2107)(4+5)-XI-8	7	-1315	-44073
(A2024-2107)(4+5)-XII-1	7	-1642	-41640
(A2024-2107)(4+5)-XII-2	7	-1625	-41764

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2024-2107)(4+5)-XII-3	7	-1649	-41589
(A2024-2107)(4+5)-XII-4	7	-1632	-41712
(A2024-2107)(4+5)-XII-5	7	-1320	-44033
(A2024-2107)(4+5)-XII-6	7	-1304	-44157
(A2024-2107)(4+5)-XII-7	7	-1327	-43981
(A2024-2107)(4+5)-XII-8	7	-1311	-44105
(A2024-2107)(6+7)-I-1	7	-1478	-41453
(A2024-2107)(6+7)-I-2	7	-1470	-41513
(A2024-2107)(6+7)-I-3	7	-1500	-41287
(A2024-2107)(6+7)-I-4	7	-1492	-41347
(A2024-2107)(6+7)-I-5	7	-1381	-42171
(A2024-2107)(6+7)-I-6	7	-1373	-42230
(A2024-2107)(6+7)-I-7	7	-1404	-42005
(A2024-2107)(6+7)-I-8	7	-1396	-42065
(A2024-2107)(6+7)-II-1	7	-1495	-41326
(A2024-2107)(6+7)-II-2	7	-1468	-41524
(A2024-2107)(6+7)-II-3	7	-1502	-41276
(A2024-2107)(6+7)-II-4	7	-1475	-41474
(A2024-2107)(6+7)-II-5	7	-1398	-42044
(A2024-2107)(6+7)-II-6	7	-1372	-42242
(A2024-2107)(6+7)-II-7	7	-1405	-41994
(A2024-2107)(6+7)-II-8	7	-1378	-42192
(A2024-2107)(6+7)-III-1	7	-1482	-41421
(A2024-2107)(6+7)-III-2	7	-1465	-41545
(A2024-2107)(6+7)-III-3	7	-1504	-41255
(A2024-2107)(6+7)-III-4	7	-1488	-41379
(A2024-2107)(6+7)-III-5	7	-1386	-42139
(A2024-2107)(6+7)-III-6	7	-1369	-42262
(A2024-2107)(6+7)-III-7	7	-1408	-41973
(A2024-2107)(6+7)-III-8	7	-1391	-42097
(A2024-2107)(6+7)-IV-1	7	-1509	-41219
(A2024-2107)(6+7)-IV-2	7	-1454	-41631
(A2024-2107)(6+7)-IV-3	7	-1516	-41169
(A2024-2107)(6+7)-IV-4	7	-1461	-41581
(A2024-2107)(6+7)-IV-5	7	-1413	-41937
(A2024-2107)(6+7)-IV-6	7	-1357	-42348
(A2024-2107)(6+7)-IV-7	7	-1419	-41887
(A2024-2107)(6+7)-IV-8	7	-1364	-42299
(A2024-2107)(6+7)-V-1	7	-1477	-41456
(A2024-2107)(6+7)-V-2	7	-1469	-41516
(A2024-2107)(6+7)-V-3	7	-1500	-41284
(A2024-2107)(6+7)-V-4	7	-1493	-41343
(A2024-2107)(6+7)-V-5	7	-1381	-42174
(A2024-2107)(6+7)-V-6	7	-1373	-42234
(A2024-2107)(6+7)-V-7	7	-1404	-42002
(A2024-2107)(6+7)-V-8	7	-1396	-42061
(A2024-2107)(6+7)-VI-1	7	-1495	-41327
(A2024-2107)(6+7)-VI-2	7	-1468	-41525
(A2024-2107)(6+7)-VI-3	7	-1502	-41275
(A2024-2107)(6+7)-VI-4	7	-1475	-41473
(A2024-2107)(6+7)-VI-5	7	-1398	-42045
(A2024-2107)(6+7)-VI-6	7	-1372	-42243
(A2024-2107)(6+7)-VI-7	7	-1405	-41993
(A2024-2107)(6+7)-VI-8	7	-1379	-42191
(A2024-2107)(6+7)-VII-1	7	-1482	-41424
(A2024-2107)(6+7)-VII-2	7	-1465	-41548
(A2024-2107)(6+7)-VII-3	7	-1505	-41252
(A2024-2107)(6+7)-VII-4	7	-1488	-41375
(A2024-2107)(6+7)-VII-5	7	-1385	-42142
(A2024-2107)(6+7)-VII-6	7	-1369	-42266
(A2024-2107)(6+7)-VII-7	7	-1408	-41970
(A2024-2107)(6+7)-VII-8	7	-1392	-42093
(A2024-2107)(6+7)-VIII-1	7	-1509	-41220
(A2024-2107)(6+7)-VIII-2	7	-1454	-41632
(A2024-2107)(6+7)-VIII-3	7	-1516	-41168

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2024-2107)(6+7)-VIII-4	7	-1461	-41580
(A2024-2107)(6+7)-VIII-5	7	-1413	-41938
(A2024-2107)(6+7)-VIII-6	7	-1357	-42349
(A2024-2107)(6+7)-VIII-7	7	-1420	-41886
(A2024-2107)(6+7)-VIII-8	7	-1364	-42298
(A2024-2107)(6+7)-IX-1	7	-1598	-40558
(A2024-2107)(6+7)-IX-2	7	-1590	-40617
(A2024-2107)(6+7)-IX-3	7	-1605	-40508
(A2024-2107)(6+7)-IX-4	7	-1597	-40567
(A2024-2107)(6+7)-IX-5	7	-1277	-42950
(A2024-2107)(6+7)-IX-6	7	-1269	-43010
(A2024-2107)(6+7)-IX-7	7	-1283	-42901
(A2024-2107)(6+7)-IX-8	7	-1275	-42960
(A2024-2107)(6+7)-X-1	7	-1602	-40526
(A2024-2107)(6+7)-X-2	7	-1586	-40649
(A2024-2107)(6+7)-X-3	7	-1609	-40476
(A2024-2107)(6+7)-X-4	7	-1593	-40599
(A2024-2107)(6+7)-X-5	7	-1281	-42918
(A2024-2107)(6+7)-X-6	7	-1264	-43042
(A2024-2107)(6+7)-X-7	7	-1288	-42869
(A2024-2107)(6+7)-X-8	7	-1271	-42992
(A2024-2107)(6+7)-XI-1	7	-1598	-40559
(A2024-2107)(6+7)-XI-2	7	-1590	-40618
(A2024-2107)(6+7)-XI-3	7	-1605	-40507
(A2024-2107)(6+7)-XI-4	7	-1597	-40566
(A2024-2107)(6+7)-XI-5	7	-1276	-42951
(A2024-2107)(6+7)-XI-6	7	-1268	-43011
(A2024-2107)(6+7)-XI-7	7	-1283	-42900
(A2024-2107)(6+7)-XI-8	7	-1275	-42959
(A2024-2107)(6+7)-XII-1	7	-1602	-40527
(A2024-2107)(6+7)-XII-2	7	-1586	-40650
(A2024-2107)(6+7)-XII-3	7	-1609	-40475
(A2024-2107)(6+7)-XII-4	7	-1593	-40598
(A2024-2107)(6+7)-XII-5	7	-1281	-42919
(A2024-2107)(6+7)-XII-6	7	-1264	-43043
(A2024-2107)(6+7)-XII-7	7	-1288	-42868
(A2024-2107)(6+7)-XII-8	7	-1271	-42991
(A2107-2014)1	0	-22595	0
(A2107-2014)2	0	-29846	0
(A2107-2014)3	0	-16626	0
(A2107-2014)(4+5)-I-1	0	-16528	0
(A2107-2014)(4+5)-I-2	0	-16545	0
(A2107-2014)(4+5)-I-3	0	-16478	0
(A2107-2014)(4+5)-I-4	0	-16496	0
(A2107-2014)(4+5)-I-5	0	-16756	0
(A2107-2014)(4+5)-I-6	0	-16774	0
(A2107-2014)(4+5)-I-7	0	-16706	0
(A2107-2014)(4+5)-I-8	0	-16724	0
(A2107-2014)(4+5)-II-1	0	-16490	0
(A2107-2014)(4+5)-II-2	0	-16548	0
(A2107-2014)(4+5)-II-3	0	-16475	0
(A2107-2014)(4+5)-II-4	0	-16533	0
(A2107-2014)(4+5)-II-5	0	-16718	0
(A2107-2014)(4+5)-II-6	0	-16777	0
(A2107-2014)(4+5)-II-7	0	-16703	0
(A2107-2014)(4+5)-II-8	0	-16762	0
(A2107-2014)(4+5)-III-1	0	-16518	0
(A2107-2014)(4+5)-III-2	0	-16556	0
(A2107-2014)(4+5)-III-3	0	-16468	0
(A2107-2014)(4+5)-III-4	0	-16506	0
(A2107-2014)(4+5)-III-5	0	-16746	0
(A2107-2014)(4+5)-III-6	0	-16784	0
(A2107-2014)(4+5)-III-7	0	-16696	0
(A2107-2014)(4+5)-III-8	0	-16734	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-1	0	-16456	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2107-2014)(4+5)-IV-2	0	-16582	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-3	0	-16441	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-4	0	-16567	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-5	0	-16685	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-6	0	-16810	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-7	0	-16670	0
(A2107-2014)(4+5)-IV-8	0	-16796	0
(A2107-2014)(4+5)-V-1	0	-16529	0
(A2107-2014)(4+5)-V-2	0	-16547	0
(A2107-2014)(4+5)-V-3	0	-16477	0
(A2107-2014)(4+5)-V-4	0	-16494	0
(A2107-2014)(4+5)-V-5	0	-16758	0
(A2107-2014)(4+5)-V-6	0	-16775	0
(A2107-2014)(4+5)-V-7	0	-16705	0
(A2107-2014)(4+5)-V-8	0	-16723	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-1	0	-16490	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-2	0	-16549	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-3	0	-16475	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-4	0	-16533	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-5	0	-16719	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-6	0	-16777	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-7	0	-16703	0
(A2107-2014)(4+5)-VI-8	0	-16761	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-1	0	-16519	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-2	0	-16557	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-3	0	-16467	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-4	0	-16504	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-5	0	-16747	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-6	0	-16785	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-7	0	-16695	0
(A2107-2014)(4+5)-VII-8	0	-16733	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-1	0	-16457	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-2	0	-16583	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-3	0	-16441	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-4	0	-16567	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-5	0	-16685	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-6	0	-16811	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-7	0	-16669	0
(A2107-2014)(4+5)-VIII-8	0	-16795	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-1	0	-16244	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-2	0	-16262	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-3	0	-16229	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-4	0	-16247	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-5	0	-17005	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-6	0	-17023	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-7	0	-16990	0
(A2107-2014)(4+5)-IX-8	0	-17008	0
(A2107-2014)(4+5)-X-1	0	-16234	0
(A2107-2014)(4+5)-X-2	0	-16272	0
(A2107-2014)(4+5)-X-3	0	-16219	0
(A2107-2014)(4+5)-X-4	0	-16257	0
(A2107-2014)(4+5)-X-5	0	-16995	0
(A2107-2014)(4+5)-X-6	0	-17033	0
(A2107-2014)(4+5)-X-7	0	-16980	0
(A2107-2014)(4+5)-X-8	0	-17018	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-1	0	-16244	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-2	0	-16262	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-3	0	-16229	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-4	0	-16246	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-5	0	-17006	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-6	0	-17023	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-7	0	-16990	0
(A2107-2014)(4+5)-XI-8	0	-17007	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-1	0	-16234	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-2	0	-16272	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2107-2014)(4+5)-XII-3	0	-16219	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-4	0	-16256	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-5	0	-16995	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-6	0	-17033	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-7	0	-16980	0
(A2107-2014)(4+5)-XII-8	0	-17018	0
(A2107-2014)(6+7)-I-1	0	-16093	0
(A2107-2014)(6+7)-I-2	0	-16110	0
(A2107-2014)(6+7)-I-3	0	-16043	0
(A2107-2014)(6+7)-I-4	0	-16060	0
(A2107-2014)(6+7)-I-5	0	-16321	0
(A2107-2014)(6+7)-I-6	0	-16339	0
(A2107-2014)(6+7)-I-7	0	-16271	0
(A2107-2014)(6+7)-I-8	0	-16289	0
(A2107-2014)(6+7)-II-1	0	-16055	0
(A2107-2014)(6+7)-II-2	0	-16113	0
(A2107-2014)(6+7)-II-3	0	-16040	0
(A2107-2014)(6+7)-II-4	0	-16098	0
(A2107-2014)(6+7)-II-5	0	-16283	0
(A2107-2014)(6+7)-II-6	0	-16342	0
(A2107-2014)(6+7)-II-7	0	-16268	0
(A2107-2014)(6+7)-II-8	0	-16327	0
(A2107-2014)(6+7)-III-1	0	-16083	0
(A2107-2014)(6+7)-III-2	0	-16120	0
(A2107-2014)(6+7)-III-3	0	-16033	0
(A2107-2014)(6+7)-III-4	0	-16071	0
(A2107-2014)(6+7)-III-5	0	-16311	0
(A2107-2014)(6+7)-III-6	0	-16349	0
(A2107-2014)(6+7)-III-7	0	-16261	0
(A2107-2014)(6+7)-III-8	0	-16299	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-1	0	-16021	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-2	0	-16147	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-3	0	-16006	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-4	0	-16132	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-5	0	-16250	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-6	0	-16375	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-7	0	-16235	0
(A2107-2014)(6+7)-IV-8	0	-16360	0
(A2107-2014)(6+7)-V-1	0	-16094	0
(A2107-2014)(6+7)-V-2	0	-16112	0
(A2107-2014)(6+7)-V-3	0	-16042	0
(A2107-2014)(6+7)-V-4	0	-16059	0
(A2107-2014)(6+7)-V-5	0	-16322	0
(A2107-2014)(6+7)-V-6	0	-16340	0
(A2107-2014)(6+7)-V-7	0	-16270	0
(A2107-2014)(6+7)-V-8	0	-16288	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-1	0	-16055	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-2	0	-16114	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-3	0	-16040	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-4	0	-16098	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-5	0	-16284	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-6	0	-16342	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-7	0	-16268	0
(A2107-2014)(6+7)-VI-8	0	-16326	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-1	0	-16084	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-2	0	-16122	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-3	0	-16032	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-4	0	-16069	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-5	0	-16312	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-6	0	-16350	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-7	0	-16260	0
(A2107-2014)(6+7)-VII-8	0	-16298	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-1	0	-16022	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-2	0	-16147	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-3	0	-16006	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2107-2014)(6+7)-VIII-4	0	-16132	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-5	0	-16250	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-6	0	-16376	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-7	0	-16234	0
(A2107-2014)(6+7)-VIII-8	0	-16360	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-1	0	-15809	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-2	0	-15826	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-3	0	-15794	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-4	0	-15811	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-5	0	-16570	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-6	0	-16588	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-7	0	-16555	0
(A2107-2014)(6+7)-IX-8	0	-16573	0
(A2107-2014)(6+7)-X-1	0	-15799	0
(A2107-2014)(6+7)-X-2	0	-15837	0
(A2107-2014)(6+7)-X-3	0	-15784	0
(A2107-2014)(6+7)-X-4	0	-15822	0
(A2107-2014)(6+7)-X-5	0	-16560	0
(A2107-2014)(6+7)-X-6	0	-16598	0
(A2107-2014)(6+7)-X-7	0	-16545	0
(A2107-2014)(6+7)-X-8	0	-16583	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-1	0	-15809	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-2	0	-15827	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-3	0	-15794	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-4	0	-15811	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-5	0	-16571	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-6	0	-16588	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-7	0	-16555	0
(A2107-2014)(6+7)-XI-8	0	-16572	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-1	0	-15799	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-2	0	-15837	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-3	0	-15783	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-4	0	-15821	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-5	0	-16560	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-6	0	-16598	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-7	0	-16545	0
(A2107-2014)(6+7)-XII-8	0	-16582	0
(A2024-2125)1	-8	-9947	0
(A2024-2125)2	-8	-12058	0
(A2024-2125)3	-5	-7136	0
(A2024-2125)(4+5)-I-1	-5	-7435	0
(A2024-2125)(4+5)-I-2	-5	-7583	0
(A2024-2125)(4+5)-I-3	-5	-6628	0
(A2024-2125)(4+5)-I-4	-5	-6775	0
(A2024-2125)(4+5)-I-5	-5	-7497	0
(A2024-2125)(4+5)-I-6	-5	-7645	0
(A2024-2125)(4+5)-I-7	-5	-6690	0
(A2024-2125)(4+5)-I-8	-5	-6837	0
(A2024-2125)(4+5)-II-1	-5	-6981	0
(A2024-2125)(4+5)-II-2	-5	-7472	0
(A2024-2125)(4+5)-II-3	-5	-6738	0
(A2024-2125)(4+5)-II-4	-5	-7230	0
(A2024-2125)(4+5)-II-5	-5	-7042	0
(A2024-2125)(4+5)-II-6	-5	-7534	0
(A2024-2125)(4+5)-II-7	-5	-6800	0
(A2024-2125)(4+5)-II-8	-5	-7292	0
(A2024-2125)(4+5)-III-1	-5	-7456	0
(A2024-2125)(4+5)-III-2	-5	-7563	0
(A2024-2125)(4+5)-III-3	-5	-6648	0
(A2024-2125)(4+5)-III-4	-5	-6755	0
(A2024-2125)(4+5)-III-5	-5	-7517	0
(A2024-2125)(4+5)-III-6	-5	-7624	0
(A2024-2125)(4+5)-III-7	-5	-6710	0
(A2024-2125)(4+5)-III-8	-5	-6817	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-1	-5	-7048	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2024-2125)(4+5)-IV-2	-5	-7405	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-3	-5	-6806	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-4	-5	-7163	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-5	-5	-7110	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-6	-5	-7467	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-7	-5	-6868	0
(A2024-2125)(4+5)-IV-8	-5	-7224	0
(A2024-2125)(4+5)-V-1	-5	-7484	0
(A2024-2125)(4+5)-V-2	-5	-7632	0
(A2024-2125)(4+5)-V-3	-5	-6579	0
(A2024-2125)(4+5)-V-4	-5	-6727	0
(A2024-2125)(4+5)-V-5	-5	-7546	0
(A2024-2125)(4+5)-V-6	-5	-7693	0
(A2024-2125)(4+5)-V-7	-5	-6641	0
(A2024-2125)(4+5)-V-8	-5	-6788	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-1	-5	-6995	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-2	-5	-7487	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-3	-5	-6724	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-4	-5	-7215	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-5	-5	-7057	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-6	-5	-7549	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-7	-5	-6786	0
(A2024-2125)(4+5)-VI-8	-5	-7277	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-1	-5	-7504	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-2	-5	-7611	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-3	-5	-6599	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-4	-5	-6706	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-5	-5	-7566	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-6	-5	-7673	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-7	-5	-6661	0
(A2024-2125)(4+5)-VII-8	-5	-6768	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-1	-5	-7063	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-2	-5	-7419	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-3	-5	-6791	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-4	-5	-7148	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-5	-5	-7125	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-6	-5	-7481	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-7	-5	-6853	0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-8	-5	-7210	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-1	-5	-7081	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-2	-5	-7228	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-3	-5	-6838	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-4	-5	-6986	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-5	-5	-7287	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-6	-5	-7434	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-7	-5	-7044	0
(A2024-2125)(4+5)-IX-8	-5	-7192	0
(A2024-2125)(4+5)-X-1	-5	-7101	0
(A2024-2125)(4+5)-X-2	-5	-7208	0
(A2024-2125)(4+5)-X-3	-5	-6859	0
(A2024-2125)(4+5)-X-4	-5	-6966	0
(A2024-2125)(4+5)-X-5	-5	-7307	0
(A2024-2125)(4+5)-X-6	-5	-7414	0
(A2024-2125)(4+5)-X-7	-5	-7065	0
(A2024-2125)(4+5)-X-8	-5	-7172	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-1	-5	-7095	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-2	-5	-7243	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-3	-5	-6824	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-4	-5	-6971	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-5	-5	-7301	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-6	-5	-7449	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-7	-5	-7030	0
(A2024-2125)(4+5)-XI-8	-5	-7177	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-1	-5	-7116	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-2	-5	-7223	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2024-2125)(4+5)-XII-3	-5	-6844	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-4	-5	-6951	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-5	-5	-7321	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-6	-5	-7428	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-7	-5	-7050	0
(A2024-2125)(4+5)-XII-8	-5	-7157	0
(A2024-2125)(6+7)-I-1	-5	-7308	0
(A2024-2125)(6+7)-I-2	-5	-7455	0
(A2024-2125)(6+7)-I-3	-5	-6500	0
(A2024-2125)(6+7)-I-4	-5	-6648	0
(A2024-2125)(6+7)-I-5	-5	-7369	0
(A2024-2125)(6+7)-I-6	-5	-7517	0
(A2024-2125)(6+7)-I-7	-5	-6562	0
(A2024-2125)(6+7)-I-8	-5	-6710	0
(A2024-2125)(6+7)-II-1	-5	-6853	0
(A2024-2125)(6+7)-II-2	-5	-7345	0
(A2024-2125)(6+7)-II-3	-5	-6611	0
(A2024-2125)(6+7)-II-4	-5	-7102	0
(A2024-2125)(6+7)-II-5	-5	-6915	0
(A2024-2125)(6+7)-II-6	-5	-7406	0
(A2024-2125)(6+7)-II-7	-5	-6673	0
(A2024-2125)(6+7)-II-8	-5	-7164	0
(A2024-2125)(6+7)-III-1	-5	-7328	0
(A2024-2125)(6+7)-III-2	-5	-7435	0
(A2024-2125)(6+7)-III-3	-5	-6521	0
(A2024-2125)(6+7)-III-4	-5	-6628	0
(A2024-2125)(6+7)-III-5	-5	-7390	0
(A2024-2125)(6+7)-III-6	-5	-7497	0
(A2024-2125)(6+7)-III-7	-5	-6582	0
(A2024-2125)(6+7)-III-8	-5	-6689	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-1	-5	-6921	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-2	-5	-7277	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-3	-5	-6678	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-4	-5	-7035	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-5	-5	-6982	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-6	-5	-7339	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-7	-5	-6740	0
(A2024-2125)(6+7)-IV-8	-5	-7097	0
(A2024-2125)(6+7)-V-1	-5	-7356	0
(A2024-2125)(6+7)-V-2	-5	-7504	0
(A2024-2125)(6+7)-V-3	-5	-6452	0
(A2024-2125)(6+7)-V-4	-5	-6599	0
(A2024-2125)(6+7)-V-5	-5	-7418	0
(A2024-2125)(6+7)-V-6	-5	-7566	0
(A2024-2125)(6+7)-V-7	-5	-6513	0
(A2024-2125)(6+7)-V-8	-5	-6661	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-1	-5	-6868	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-2	-5	-7359	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-3	-5	-6596	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-4	-5	-7088	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-5	-5	-6929	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-6	-5	-7421	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-7	-5	-6658	0
(A2024-2125)(6+7)-VI-8	-5	-7150	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-1	-5	-7377	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-2	-5	-7484	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-3	-5	-6472	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-4	-5	-6579	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-5	-5	-7438	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-6	-5	-7545	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-7	-5	-6534	0
(A2024-2125)(6+7)-VII-8	-5	-6641	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-1	-5	-6935	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-2	-5	-7292	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-3	-5	-6664	0

comb	N	Tz	M(DaN*m)
(A2024-2125)(6+7)-VIII-4	-5	-7020	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-5	-5	-6997	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-6	-5	-7354	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-7	-5	-6725	0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-8	-5	-7082	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-1	-5	-6953	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-2	-5	-7101	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-3	-5	-6711	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-4	-5	-6858	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-5	-5	-7159	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-6	-5	-7306	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-7	-5	-6917	0
(A2024-2125)(6+7)-IX-8	-5	-7064	0
(A2024-2125)(6+7)-X-1	-5	-6973	0
(A2024-2125)(6+7)-X-2	-5	-7080	0
(A2024-2125)(6+7)-X-3	-5	-6731	0
(A2024-2125)(6+7)-X-4	-5	-6838	0
(A2024-2125)(6+7)-X-5	-5	-7179	0
(A2024-2125)(6+7)-X-6	-5	-7286	0
(A2024-2125)(6+7)-X-7	-5	-6937	0
(A2024-2125)(6+7)-X-8	-5	-7044	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-1	-5	-6968	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-2	-5	-7115	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-3	-5	-6696	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-4	-5	-6844	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-5	-5	-7174	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-6	-5	-7321	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-7	-5	-6902	0
(A2024-2125)(6+7)-XI-8	-5	-7050	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-1	-5	-6988	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-2	-5	-7095	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-3	-5	-6716	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-4	-5	-6823	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-5	-5	-7194	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-6	-5	-7301	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-7	-5	-6922	0
(A2024-2125)(6+7)-XII-8	-5	-7029	0

Collegamento trave

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
	DaN	DaN		DaN	DaN		DaN	DaN		
	Bulloni			Rifoll.Fazz.			Rifoll.Trave			
(A2007-2060)1	17357	7212	2.4	19192	3606	5.3	18393	7212	2.6	2.41
(A2007-2060)2	17357	9550	1.8	19192	4775	4.0	18393	9550	1.9	1.82
(A2007-2060)3	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-I-1	17357	5295	3.3	19192	2647	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-I-2	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-I-3	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-I-4	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-I-5	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-I-6	17357	5297	3.3	19192	2649	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-I-7	17357	5318	3.3	19192	2659	7.2	18393	5318	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-I-8	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-II-1	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-II-2	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-II-3	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-II-4	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-II-5	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-II-6	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-II-7	17357	5319	3.3	19192	2659	7.2	18393	5319	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-II-8	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-III-1	17357	5300	3.3	19192	2650	7.2	18393	5300	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-III-2	17357	5285	3.3	19192	2643	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-III-3	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2007-2060)(4+5)-III-4	17357	5301	3.3	19192	2651	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-III-5	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-III-6	17357	5293	3.3	19192	2646	7.3	18393	5293	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-III-7	17357	5323	3.3	19192	2662	7.2	18393	5323	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-III-8	17357	5309	3.3	19192	2654	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-IV-1	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-IV-2	17357	5274	3.3	19192	2637	7.3	18393	5274	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-IV-3	17357	5327	3.3	19192	2664	7.2	18393	5327	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-IV-4	17357	5279	3.3	19192	2639	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-IV-5	17357	5330	3.3	19192	2665	7.2	18393	5330	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-IV-6	17357	5281	3.3	19192	2641	7.3	18393	5281	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-IV-7	17357	5334	3.3	19192	2667	7.2	18393	5334	3.4	3.25
(A2007-2060)(4+5)-IV-8	17357	5286	3.3	19192	2643	7.3	18393	5286	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-V-1	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-V-2	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-V-3	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-V-4	17357	5289	3.3	19192	2645	7.3	18393	5289	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-V-5	17357	5319	3.3	19192	2660	7.2	18393	5319	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-V-6	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-V-7	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-V-8	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VI-1	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VI-2	17357	5295	3.3	19192	2647	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VI-3	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VI-4	17357	5289	3.3	19192	2645	7.3	18393	5289	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VI-5	17357	5319	3.3	19192	2659	7.2	18393	5319	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-VI-6	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VI-7	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VI-8	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VII-1	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-VII-2	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VII-3	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VII-4	17357	5285	3.3	19192	2642	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VII-5	17357	5324	3.3	19192	2662	7.2	18393	5324	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-VII-6	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VII-7	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-VII-8	17357	5292	3.3	19192	2646	7.3	18393	5292	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VIII-1	17357	5327	3.3	19192	2664	7.2	18393	5327	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-VIII-2	17357	5279	3.3	19192	2639	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-VIII-3	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-VIII-4	17357	5274	3.3	19192	2637	7.3	18393	5274	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-VIII-5	17357	5335	3.3	19192	2667	7.2	18393	5335	3.4	3.25
(A2007-2060)(4+5)-VIII-6	17357	5286	3.3	19192	2643	7.3	18393	5286	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-VIII-7	17357	5329	3.3	19192	2665	7.2	18393	5329	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-VIII-8	17357	5281	3.3	19192	2641	7.3	18393	5281	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-IX-1	17357	5292	3.3	19192	2646	7.3	18393	5292	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-IX-2	17357	5287	3.3	19192	2643	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-IX-3	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-IX-4	17357	5292	3.3	19192	2646	7.3	18393	5292	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-IX-5	17357	5317	3.3	19192	2658	7.2	18393	5317	3.5	3.26

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2007-2060)(4+5)-IX-6	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-IX-7	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-IX-8	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-X-1	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-X-2	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-X-3	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-X-4	17357	5287	3.3	19192	2644	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-X-5	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-X-6	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-X-7	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-X-8	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-XI-1	17357	5297	3.3	19192	2649	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-XI-2	17357	5292	3.3	19192	2646	7.3	18393	5292	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-XI-3	17357	5292	3.3	19192	2646	7.3	18393	5292	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-XI-4	17357	5287	3.3	19192	2643	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-XI-5	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-XI-6	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-XI-7	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-XI-8	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-XII-1	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-XII-2	17357	5287	3.3	19192	2644	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-XII-3	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2007-2060)(4+5)-XII-4	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2007-2060)(4+5)-XII-5	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-XII-6	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2007-2060)(4+5)-XII-7	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2007-2060)(4+5)-XII-8	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2007-2060)(6+7)-I-1	17357	5155	3.4	19192	2577	7.4	18393	5155	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-I-2	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-I-3	17357	5171	3.4	19192	2585	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-I-4	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-I-5	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-I-6	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-I-7	17357	5178	3.4	19192	2589	7.4	18393	5178	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-I-8	17357	5173	3.4	19192	2587	7.4	18393	5173	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-II-1	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-II-2	17357	5149	3.4	19192	2575	7.5	18393	5149	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-II-3	17357	5171	3.4	19192	2586	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-II-4	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-II-5	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-II-6	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-II-7	17357	5178	3.4	19192	2589	7.4	18393	5178	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-II-8	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-III-1	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-III-2	17357	5145	3.4	19192	2572	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-III-3	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-III-4	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-III-5	17357	5167	3.4	19192	2583	7.4	18393	5167	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-III-6	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-III-7	17357	5183	3.3	19192	2591	7.4	18393	5183	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-III-8	17357	5168	3.4	19192	2584	7.4	18393	5168	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-IV-1	17357	5182	3.3	19192	2591	7.4	18393	5182	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-IV-2	17357	5134	3.4	19192	2567	7.5	18393	5134	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-IV-3	17357	5187	3.3	19192	2593	7.4	18393	5187	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-IV-4	17357	5138	3.4	19192	2569	7.5	18393	5138	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-IV-5	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2007-2060)(6+7)-IV-6	17357	5141	3.4	19192	2570	7.5	18393	5141	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-IV-7	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2007-2060)(6+7)-IV-8	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-V-1	17357	5171	3.4	19192	2586	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-V-2	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-V-3	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-V-4	17357	5149	3.4	19192	2574	7.5	18393	5149	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-V-5	17357	5179	3.4	19192	2589	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-V-6	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-V-7	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-V-8	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VI-1	17357	5171	3.4	19192	2586	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VI-2	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VI-3	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VI-4	17357	5149	3.4	19192	2575	7.5	18393	5149	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VI-5	17357	5179	3.4	19192	2589	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-VI-6	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VI-7	17357	5173	3.4	19192	2587	7.4	18393	5173	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-VI-8	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VII-1	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-VII-2	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VII-3	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VII-4	17357	5144	3.4	19192	2572	7.5	18393	5144	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VII-5	17357	5184	3.3	19192	2592	7.4	18393	5184	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-VII-6	17357	5169	3.4	19192	2585	7.4	18393	5169	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VII-7	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-VII-8	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VIII-1	17357	5187	3.3	19192	2594	7.4	18393	5187	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-VIII-2	17357	5139	3.4	19192	2569	7.5	18393	5139	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-VIII-3	17357	5182	3.3	19192	2591	7.4	18393	5182	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-VIII-4	17357	5133	3.4	19192	2567	7.5	18393	5133	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-VIII-5	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2007-2060)(6+7)-VIII-6	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-VIII-7	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2007-2060)(6+7)-VIII-8	17357	5141	3.4	19192	2570	7.5	18393	5141	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-IX-1	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-IX-2	17357	5147	3.4	19192	2573	7.5	18393	5147	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-IX-3	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-IX-4	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-IX-5	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-IX-6	17357	5171	3.4	19192	2586	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-IX-7	17357	5181	3.4	19192	2591	7.4	18393	5181	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-IX-8	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-X-1	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-X-2	17357	5142	3.4	19192	2571	7.5	18393	5142	3.6	3.38
(A2007-2060)(6+7)-X-3	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-X-4	17357	5147	3.4	19192	2573	7.5	18393	5147	3.6	3.37
(A2007-2060)(6+7)-X-5	17357	5181	3.4	19192	2590	7.4	18393	5181	3.6	3.35
(A2007-2060)(6+7)-X-6	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-X-7	17357	5186	3.3	19192	2593	7.4	18393	5186	3.5	3.35
(A2007-2060)(6+7)-X-8	17357	5171	3.4	19192	2586	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2007-2060)(6+7)-XI-1	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

	17,557	0	100000000	10101	0	100	10000	0	100	100

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2062-2008)(4+5)-VI-1	17357	5086	3.4	19192	2543	7.5	18393	5086	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-VI-2	17357	5066	3.4	19192	2533	7.6	18393	5066	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-VI-3	17357	5081	3.4	19192	2540	7.6	18393	5081	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-VI-4	17357	5061	3.4	19192	2530	7.6	18393	5061	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-VI-5	17357	5094	3.4	19192	2547	7.5	18393	5094	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-VI-6	17357	5074	3.4	19192	2537	7.6	18393	5074	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-VI-7	17357	5089	3.4	19192	2544	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-VI-8	17357	5069	3.4	19192	2534	7.6	18393	5069	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-VII-1	17357	5091	3.4	19192	2546	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-VII-2	17357	5075	3.4	19192	2538	7.6	18393	5075	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-VII-3	17357	5072	3.4	19192	2536	7.6	18393	5072	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-VII-4	17357	5056	3.4	19192	2528	7.6	18393	5056	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-VII-5	17357	5099	3.4	19192	2550	7.5	18393	5099	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-VII-6	17357	5083	3.4	19192	2542	7.6	18393	5083	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-VII-7	17357	5080	3.4	19192	2540	7.6	18393	5080	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-VII-8	17357	5064	3.4	19192	2532	7.6	18393	5064	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-VIII-1	17357	5103	3.4	19192	2552	7.5	18393	5103	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-VIII-2	17357	5050	3.4	19192	2525	7.6	18393	5050	3.6	3.44
(A2062-2008)(4+5)-VIII-3	17357	5097	3.4	19192	2549	7.5	18393	5097	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-VIII-4	17357	5044	3.4	19192	2522	7.6	18393	5044	3.6	3.44
(A2062-2008)(4+5)-VIII-5	17357	5111	3.4	19192	2556	7.5	18393	5111	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-VIII-6	17357	5058	3.4	19192	2529	7.6	18393	5058	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-VIII-7	17357	5105	3.4	19192	2553	7.5	18393	5105	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-VIII-8	17357	5052	3.4	19192	2526	7.6	18393	5052	3.6	3.44
(A2062-2008)(4+5)-IX-1	17357	5065	3.4	19192	2532	7.6	18393	5065	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-IX-2	17357	5059	3.4	19192	2529	7.6	18393	5059	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-IX-3	17357	5070	3.4	19192	2535	7.6	18393	5070	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-IX-4	17357	5064	3.4	19192	2532	7.6	18393	5064	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-IX-5	17357	5091	3.4	19192	2546	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-IX-6	17357	5085	3.4	19192	2543	7.5	18393	5085	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-IX-7	17357	5097	3.4	19192	2548	7.5	18393	5097	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-IX-8	17357	5091	3.4	19192	2545	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-X-1	17357	5070	3.4	19192	2535	7.6	18393	5070	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-X-2	17357	5053	3.4	19192	2527	7.6	18393	5053	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-X-3	17357	5075	3.4	19192	2537	7.6	18393	5075	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-X-4	17357	5059	3.4	19192	2529	7.6	18393	5059	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-X-5	17357	5096	3.4	19192	2548	7.5	18393	5096	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-X-6	17357	5080	3.4	19192	2540	7.6	18393	5080	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-X-7	17357	5102	3.4	19192	2551	7.5	18393	5102	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-X-8	17357	5085	3.4	19192	2543	7.5	18393	5085	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XI-1	17357	5070	3.4	19192	2535	7.6	18393	5070	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-XI-2	17357	5064	3.4	19192	2532	7.6	18393	5064	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-XI-3	17357	5064	3.4	19192	2532	7.6	18393	5064	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-XI-4	17357	5058	3.4	19192	2529	7.6	18393	5058	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-XI-5	17357	5097	3.4	19192	2548	7.5	18393	5097	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XI-6	17357	5091	3.4	19192	2545	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XI-7	17357	5091	3.4	19192	2545	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XI-8	17357	5085	3.4	19192	2542	7.5	18393	5085	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XII-1	17357	5075	3.4	19192	2538	7.6	18393	5075	3.6	3.42

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2062-2008)(4+5)-XII-2	17357	5059	3.4	19192	2530	7.6	18393	5059	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-XII-3	17357	5069	3.4	19192	2535	7.6	18393	5069	3.6	3.42
(A2062-2008)(4+5)-XII-4	17357	5053	3.4	19192	2527	7.6	18393	5053	3.6	3.43
(A2062-2008)(4+5)-XII-5	17357	5102	3.4	19192	2551	7.5	18393	5102	3.6	3.40
(A2062-2008)(4+5)-XII-6	17357	5086	3.4	19192	2543	7.5	18393	5086	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XII-7	17357	5096	3.4	19192	2548	7.5	18393	5096	3.6	3.41
(A2062-2008)(4+5)-XII-8	17357	5080	3.4	19192	2540	7.6	18393	5080	3.6	3.42
(A2062-2008)(6+7)-I-1	17357	4933	3.5	19192	2467	7.8	18393	4933	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-I-2	17357	4927	3.5	19192	2464	7.8	18393	4927	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-I-3	17357	4951	3.5	19192	2476	7.8	18393	4951	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-I-4	17357	4945	3.5	19192	2473	7.8	18393	4945	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-I-5	17357	4941	3.5	19192	2471	7.8	18393	4941	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-I-6	17357	4935	3.5	19192	2468	7.8	18393	4935	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-I-7	17357	4959	3.5	19192	2480	7.7	18393	4959	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-I-8	17357	4953	3.5	19192	2477	7.7	18393	4953	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-II-1	17357	4947	3.5	19192	2473	7.8	18393	4947	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-II-2	17357	4927	3.5	19192	2463	7.8	18393	4927	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-II-3	17357	4952	3.5	19192	2476	7.8	18393	4952	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-II-4	17357	4932	3.5	19192	2466	7.8	18393	4932	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-II-5	17357	4955	3.5	19192	2477	7.7	18393	4955	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-II-6	17357	4935	3.5	19192	2467	7.8	18393	4935	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-II-7	17357	4960	3.5	19192	2480	7.7	18393	4960	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-II-8	17357	4940	3.5	19192	2470	7.8	18393	4940	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-III-1	17357	4938	3.5	19192	2469	7.8	18393	4938	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-III-2	17357	4922	3.5	19192	2461	7.8	18393	4922	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-III-3	17357	4956	3.5	19192	2478	7.7	18393	4956	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-III-4	17357	4940	3.5	19192	2470	7.8	18393	4940	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-III-5	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-III-6	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-III-7	17357	4964	3.5	19192	2482	7.7	18393	4964	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-III-8	17357	4948	3.5	19192	2474	7.8	18393	4948	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-IV-1	17357	4963	3.5	19192	2482	7.7	18393	4963	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-IV-2	17357	4910	3.5	19192	2455	7.8	18393	4910	3.7	3.54
(A2062-2008)(6+7)-IV-3	17357	4969	3.5	19192	2484	7.7	18393	4969	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-IV-4	17357	4915	3.5	19192	2458	7.8	18393	4915	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-IV-5	17357	4971	3.5	19192	2486	7.7	18393	4971	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-IV-6	17357	4918	3.5	19192	2459	7.8	18393	4918	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-IV-7	17357	4977	3.5	19192	2488	7.7	18393	4977	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-IV-8	17357	4923	3.5	19192	2462	7.8	18393	4923	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-V-1	17357	4952	3.5	19192	2476	7.8	18393	4952	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-V-2	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-V-3	17357	4933	3.5	19192	2466	7.8	18393	4933	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-V-4	17357	4927	3.5	19192	2463	7.8	18393	4927	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-V-5	17357	4960	3.5	19192	2480	7.7	18393	4960	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-V-6	17357	4954	3.5	19192	2477	7.7	18393	4954	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-V-7	17357	4941	3.5	19192	2470	7.8	18393	4941	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-V-8	17357	4935	3.5	19192	2467	7.8	18393	4935	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-VI-1	17357	4952	3.5	19192	2476	7.8	18393	4952	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-VI-2	17357	4932	3.5	19192	2466	7.8	18393	4932	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-VI-3	17357	4947	3.5	19192	2473	7.8	18393	4947	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-VI-4	17357	4926	3.5	19192	2463	7.8	18393	4926	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-VI-5	17357	4960	3.5	19192	2480	7.7	18393	4960	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-VI-6	17357	4940	3.5	19192	2470	7.8	18393	4940	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-VI-7	17357	4955	3.5	19192	2477	7.7	18393	4955	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-VI-8	17357	4934	3.5	19192	2467	7.8	18393	4934	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-VII-1	17357	4957	3.5	19192	2479	7.7	18393	4957	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-VII-2	17357	4941	3.5	19192	2470	7.8	18393	4941	3.7	3.51

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2062-2008)(6+7)-VII-3	17357	4938	3.5	19192	2469	7.8	18393	4938	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-VII-4	17357	4922	3.5	19192	2461	7.8	18393	4922	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-VII-5	17357	4965	3.5	19192	2482	7.7	18393	4965	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-VII-6	17357	4949	3.5	19192	2474	7.8	18393	4949	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-VII-7	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-VII-8	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-VIII-1	17357	4969	3.5	19192	2485	7.7	18393	4969	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-VIII-2	17357	4915	3.5	19192	2458	7.8	18393	4915	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-VIII-3	17357	4963	3.5	19192	2482	7.7	18393	4963	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-VIII-4	17357	4910	3.5	19192	2455	7.8	18393	4910	3.7	3.54
(A2062-2008)(6+7)-VIII-5	17357	4977	3.5	19192	2489	7.7	18393	4977	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-VIII-6	17357	4923	3.5	19192	2462	7.8	18393	4923	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-VIII-7	17357	4971	3.5	19192	2486	7.7	18393	4971	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-VIII-8	17357	4918	3.5	19192	2459	7.8	18393	4918	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-IX-1	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-IX-2	17357	4924	3.5	19192	2462	7.8	18393	4924	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-IX-3	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-IX-4	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-IX-5	17357	4957	3.5	19192	2478	7.7	18393	4957	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-IX-6	17357	4951	3.5	19192	2475	7.8	18393	4951	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-IX-7	17357	4962	3.5	19192	2481	7.7	18393	4962	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-IX-8	17357	4956	3.5	19192	2478	7.7	18393	4956	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-X-1	17357	4935	3.5	19192	2468	7.8	18393	4935	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-X-2	17357	4919	3.5	19192	2460	7.8	18393	4919	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-X-3	17357	4941	3.5	19192	2470	7.8	18393	4941	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-X-4	17357	4925	3.5	19192	2462	7.8	18393	4925	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-X-5	17357	4962	3.5	19192	2481	7.7	18393	4962	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-X-6	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-X-7	17357	4967	3.5	19192	2484	7.7	18393	4967	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-X-8	17357	4951	3.5	19192	2476	7.8	18393	4951	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-XI-1	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-XI-2	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-XI-3	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-XI-4	17357	4924	3.5	19192	2462	7.8	18393	4924	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-XI-5	17357	4963	3.5	19192	2481	7.7	18393	4963	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-XI-6	17357	4957	3.5	19192	2478	7.7	18393	4957	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-XI-7	17357	4957	3.5	19192	2478	7.7	18393	4957	3.7	3.50
(A2062-2008)(6+7)-XI-8	17357	4951	3.5	19192	2475	7.8	18393	4951	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-XII-1	17357	4941	3.5	19192	2470	7.8	18393	4941	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-XII-2	17357	4925	3.5	19192	2462	7.8	18393	4925	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-XII-3	17357	4935	3.5	19192	2468	7.8	18393	4935	3.7	3.52
(A2062-2008)(6+7)-XII-4	17357	4919	3.5	19192	2460	7.8	18393	4919	3.7	3.53
(A2062-2008)(6+7)-XII-5	17357	4968	3.5	19192	2484	7.7	18393	4968	3.7	3.49
(A2062-2008)(6+7)-XII-6	17357	4951	3.5	19192	2476	7.8	18393	4951	3.7	3.51
(A2062-2008)(6+7)-XII-7	17357	4962	3.5	19192	2481	7.7	18393	4962	3.7	3.50

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2062-2008)(6+7)-XII-8	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2008-2063)1	17357	7283	2.4	19192	3642	5.3	18393	7283	2.5	2.38
(A2008-2063)2	17357	8740	2.0	19192	4370	4.4	18393	8740	2.1	1.99
(A2008-2063)3	17357	5283	3.3	19192	2641	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-I-1	17357	5269	3.3	19192	2635	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-I-2	17357	5263	3.3	19192	2631	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-I-3	17357	5286	3.3	19192	2643	7.3	18393	5286	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-I-4	17357	5280	3.3	19192	2640	7.3	18393	5280	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-I-5	17357	5286	3.3	19192	2643	7.3	18393	5286	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-I-6	17357	5279	3.3	19192	2640	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-I-7	17357	5303	3.3	19192	2651	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-I-8	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-II-1	17357	5283	3.3	19192	2641	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-II-2	17357	5261	3.3	19192	2630	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-II-3	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-II-4	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-II-5	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-II-6	17357	5277	3.3	19192	2639	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-II-7	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-II-8	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-III-1	17357	5273	3.3	19192	2636	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-III-2	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-III-3	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-III-4	17357	5276	3.3	19192	2638	7.3	18393	5276	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-III-5	17357	5289	3.3	19192	2644	7.3	18393	5289	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-III-6	17357	5276	3.3	19192	2638	7.3	18393	5276	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-III-7	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-III-8	17357	5293	3.3	19192	2646	7.3	18393	5293	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-IV-1	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-IV-2	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-IV-3	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-IV-4	17357	5255	3.3	19192	2627	7.3	18393	5255	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-IV-5	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-IV-6	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-IV-7	17357	5315	3.3	19192	2658	7.2	18393	5315	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-IV-8	17357	5271	3.3	19192	2636	7.3	18393	5271	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-V-1	17357	5286	3.3	19192	2643	7.3	18393	5286	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-V-2	17357	5280	3.3	19192	2640	7.3	18393	5280	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-V-3	17357	5269	3.3	19192	2635	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-V-4	17357	5262	3.3	19192	2631	7.3	18393	5262	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-V-5	17357	5303	3.3	19192	2651	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-V-6	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-V-7	17357	5285	3.3	19192	2643	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-V-8	17357	5279	3.3	19192	2639	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VI-1	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-VI-2	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-VI-3	17357	5283	3.3	19192	2641	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VI-4	17357	5261	3.3	19192	2630	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-VI-5	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-VI-6	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VI-7	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-VI-8	17357	5277	3.3	19192	2639	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VII-1	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-VII-2	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VII-3	17357	5272	3.3	19192	2636	7.3	18393	5272	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VII-4	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-VII-5	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-VII-6	17357	5293	3.3	19192	2646	7.3	18393	5293	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-VII-	17357	5289	3.3	19192	2644	7.3	18393	5289	3.5	3.28

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
7										
(A2008-2063)(4+5)-VII-8	17357	5275	3.3	19192	2638	7.3	18393	5275	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VIII-1	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-VIII-2	17357	5255	3.3	19192	2627	7.3	18393	5255	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-VIII-3	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2008-2063)(4+5)-VIII-4	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-VIII-5	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-VIII-6	17357	5271	3.3	19192	2636	7.3	18393	5271	3.5	3.29
(A2008-2063)(4+5)-VIII-7	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-VIII-8	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-IX-1	17357	5256	3.3	19192	2628	7.3	18393	5256	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-IX-2	17357	5249	3.3	19192	2625	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-IX-3	17357	5261	3.3	19192	2631	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-IX-4	17357	5255	3.3	19192	2627	7.3	18393	5255	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-IX-5	17357	5311	3.3	19192	2655	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-IX-6	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-IX-7	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-IX-8	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-X-1	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-X-2	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-X-3	17357	5265	3.3	19192	2632	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-X-4	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-X-5	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-X-6	17357	5301	3.3	19192	2650	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-X-7	17357	5319	3.3	19192	2660	7.2	18393	5319	3.5	3.26
(A2008-2063)(4+5)-X-8	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XI-1	17357	5261	3.3	19192	2631	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-XI-2	17357	5255	3.3	19192	2627	7.3	18393	5255	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-XI-3	17357	5256	3.3	19192	2628	7.3	18393	5256	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-XI-4	17357	5249	3.3	19192	2625	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-XI-5	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XI-6	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XI-7	17357	5311	3.3	19192	2655	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XI-8	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XII-1	17357	5265	3.3	19192	2632	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-XII-2	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-XII-3	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2008-2063)(4+5)-XII-4	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2008-2063)(4+5)-XII-5	17357	5319	3.3	19192	2660	7.2	18393	5319	3.5	3.26
(A2008-2063)(4+5)-XII-6	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XII-7	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2008-2063)(4+5)-XII-8	17357	5301	3.3	19192	2650	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2008-2063)(6+7)-I-1	17357	5199	3.3	19192	2600	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-I-2	17357	5193	3.3	19192	2596	7.4	18393	5193	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-I-3	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-I-4	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-I-5	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-I-6	17357	5209	3.3	19192	2605	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-I-7	17357	5233	3.3	19192	2616	7.3	18393	5233	3.5	3.32

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2008-2063)(6+7)-I-8	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-II-1	17357	5213	3.3	19192	2607	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-II-2	17357	5191	3.3	19192	2596	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-II-3	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-II-4	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-II-5	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-II-6	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-II-7	17357	5235	3.3	19192	2617	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-II-8	17357	5213	3.3	19192	2606	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-III-1	17357	5203	3.3	19192	2601	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-III-2	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-III-3	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-III-4	17357	5206	3.3	19192	2603	7.4	18393	5206	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-III-5	17357	5219	3.3	19192	2610	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-III-6	17357	5206	3.3	19192	2603	7.4	18393	5206	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-III-7	17357	5236	3.3	19192	2618	7.3	18393	5236	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-III-8	17357	5223	3.3	19192	2611	7.3	18393	5223	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-IV-1	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-IV-2	17357	5180	3.4	19192	2590	7.4	18393	5180	3.6	3.35
(A2008-2063)(6+7)-IV-3	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-IV-4	17357	5185	3.3	19192	2593	7.4	18393	5185	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-IV-5	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-IV-6	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-IV-7	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-IV-8	17357	5201	3.3	19192	2601	7.4	18393	5201	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-V-1	17357	5217	3.3	19192	2608	7.4	18393	5217	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-V-2	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-V-3	17357	5199	3.3	19192	2600	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-V-4	17357	5193	3.3	19192	2596	7.4	18393	5193	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-V-5	17357	5233	3.3	19192	2616	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-V-6	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-V-7	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-V-8	17357	5209	3.3	19192	2604	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VI-1	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VI-2	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-VI-3	17357	5213	3.3	19192	2606	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VI-4	17357	5191	3.3	19192	2596	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-VI-5	17357	5235	3.3	19192	2617	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-VI-6	17357	5213	3.3	19192	2606	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VI-7	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-VI-8	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VII-1	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VII-2	17357	5207	3.3	19192	2603	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VII-3	17357	5203	3.3	19192	2601	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-VII-4	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-VII-5	17357	5236	3.3	19192	2618	7.3	18393	5236	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-VII-6	17357	5223	3.3	19192	2612	7.3	18393	5223	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-VII-7	17357	5219	3.3	19192	2609	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VII-8	17357	5206	3.3	19192	2603	7.4	18393	5206	3.5	3.33
(A2008-2063)(6+7)-VIII-1	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-VIII-2	17357	5185	3.3	19192	2593	7.4	18393	5185	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-VIII-3	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-VIII-4	17357	5180	3.4	19192	2590	7.4	18393	5180	3.6	3.35
(A2008-2063)(6+7)-VIII	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2008-2063)(6+7)-VIII-5										
(A2008-2063)(6+7)-VIII-6	17357	5201	3.3	19192	2601	7.4	18393	5201	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-VIII-7	17357	5240	3.3	19192	2620	7.3	18393	5240	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-VIII-8	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-IX-1	17357	5186	3.3	19192	2593	7.4	18393	5186	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-IX-2	17357	5180	3.4	19192	2590	7.4	18393	5180	3.6	3.35
(A2008-2063)(6+7)-IX-3	17357	5191	3.3	19192	2596	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-IX-4	17357	5185	3.3	19192	2592	7.4	18393	5185	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-IX-5	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-IX-6	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-IX-7	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-IX-8	17357	5239	3.3	19192	2620	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-X-1	17357	5190	3.3	19192	2595	7.4	18393	5190	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-X-2	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2008-2063)(6+7)-X-3	17357	5195	3.3	19192	2597	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-X-4	17357	5181	3.3	19192	2591	7.4	18393	5181	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-X-5	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-X-6	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-X-7	17357	5249	3.3	19192	2625	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-X-8	17357	5236	3.3	19192	2618	7.3	18393	5236	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XI-1	17357	5191	3.3	19192	2596	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-XI-2	17357	5185	3.3	19192	2592	7.4	18393	5185	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-XI-3	17357	5186	3.3	19192	2593	7.4	18393	5186	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-XI-4	17357	5180	3.4	19192	2590	7.4	18393	5180	3.6	3.35
(A2008-2063)(6+7)-XI-5	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XI-6	17357	5239	3.3	19192	2620	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XI-7	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XI-8	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2008-2063)(6+7)-XII-1	17357	5195	3.3	19192	2597	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-XII-2	17357	5181	3.3	19192	2591	7.4	18393	5181	3.5	3.35
(A2008-2063)(6+7)-XII-3	17357	5190	3.3	19192	2595	7.4	18393	5190	3.5	3.34
(A2008-2063)(6+7)-XII-4	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2008-2063)(6+7)-XII-5	17357	5249	3.3	19192	2625	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XII-6	17357	5236	3.3	19192	2618	7.3	18393	5236	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XII-7	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2008-2063)(6+7)-XII-8	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2065-2009)1	17357	7306	2.4	19192	3653	5.3	18393	7306	2.5	2.38
(A2065-2009)2	17357	8764	2.0	19192	4382	4.4	18393	8764	2.1	1.98
(A2065-2009)3	17357	5300	3.3	19192	2650	7.2	18393	5300	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-I-1	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-I-2	17357	5283	3.3	19192	2641	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-I-3	17357	5301	3.3	19192	2651	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-I-4	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-I-5	17357	5305	3.3	19192	2652	7.2	18393	5305	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-I-6	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-I-7	17357	5318	3.3	19192	2659	7.2	18393	5318	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-I-8	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-II-1	17357	5299	3.3	19192	2649	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-II-2	17357	5281	3.3	19192	2641	7.3	18393	5281	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-II-3	17357	5303	3.3	19192	2651	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-II-4	17357	5285	3.3	19192	2643	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-II-5	17357	5315	3.3	19192	2658	7.2	18393	5315	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-II-6	17357	5298	3.3	19192	2649	7.2	18393	5298	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-II-7	17357	5320	3.3	19192	2660	7.2	18393	5320	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-II-8	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2065-2009)(4+5)-III-1	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-III-2	17357	5280	3.3	19192	2640	7.3	18393	5280	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-III-3	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-III-4	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-III-5	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-III-6	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-III-7	17357	5321	3.3	19192	2660	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-III-8	17357	5311	3.3	19192	2655	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-IV-1	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-IV-2	17357	5273	3.3	19192	2636	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-IV-3	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-IV-4	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-IV-5	17357	5324	3.3	19192	2662	7.2	18393	5324	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-IV-6	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-IV-7	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-IV-8	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-V-1	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-V-2	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-V-3	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-V-4	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-V-5	17357	5319	3.3	19192	2659	7.2	18393	5319	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-V-6	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-V-7	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-V-8	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VI-1	17357	5303	3.3	19192	2651	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VI-2	17357	5285	3.3	19192	2643	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VI-3	17357	5299	3.3	19192	2649	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VI-4	17357	5281	3.3	19192	2641	7.3	18393	5281	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-VI-5	17357	5320	3.3	19192	2660	7.2	18393	5320	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-VI-6	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VI-7	17357	5315	3.3	19192	2658	7.2	18393	5315	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VI-8	17357	5298	3.3	19192	2649	7.2	18393	5298	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VII-1	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VII-2	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VII-3	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VII-4	17357	5280	3.3	19192	2640	7.3	18393	5280	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-VII-5	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-VII-6	17357	5311	3.3	19192	2655	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VII-7	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VII-8	17357	5297	3.3	19192	2648	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VIII-1	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VIII-2	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-VIII-3	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2065-2009)(4+5)-VIII-4	17357	5273	3.3	19192	2636	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-VIII-5	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-VIII-6	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-VIII-7	17357	5324	3.3	19192	2662	7.2	18393	5324	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-VIII-8	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2065-2009)(4+5)-IX-1	17357	5273	3.3	19192	2636	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-IX-2	17357	5268	3.3	19192	2634	7.3	18393	5268	3.5	3.30

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2065-2009)(4+5)-IX-3	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-IX-4	17357	5272	3.3	19192	2636	7.3	18393	5272	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-IX-5	17357	5329	3.3	19192	2665	7.2	18393	5329	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-IX-6	17357	5324	3.3	19192	2662	7.2	18393	5324	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-IX-7	17357	5333	3.3	19192	2667	7.2	18393	5333	3.4	3.25
(A2065-2009)(4+5)-IX-8	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-X-1	17357	5275	3.3	19192	2638	7.3	18393	5275	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-X-2	17357	5265	3.3	19192	2633	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2065-2009)(4+5)-X-3	17357	5279	3.3	19192	2640	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-X-4	17357	5269	3.3	19192	2635	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-X-5	17357	5332	3.3	19192	2666	7.2	18393	5332	3.4	3.26
(A2065-2009)(4+5)-X-6	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-X-7	17357	5336	3.3	19192	2668	7.2	18393	5336	3.4	3.25
(A2065-2009)(4+5)-X-8	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-XI-1	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-XI-2	17357	5272	3.3	19192	2636	7.3	18393	5272	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-XI-3	17357	5273	3.3	19192	2636	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-XI-4	17357	5268	3.3	19192	2634	7.3	18393	5268	3.5	3.30
(A2065-2009)(4+5)-XI-5	17357	5333	3.3	19192	2667	7.2	18393	5333	3.4	3.25
(A2065-2009)(4+5)-XI-6	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-XI-7	17357	5329	3.3	19192	2665	7.2	18393	5329	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-XI-8	17357	5324	3.3	19192	2662	7.2	18393	5324	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-XII-1	17357	5280	3.3	19192	2640	7.3	18393	5280	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-XII-2	17357	5269	3.3	19192	2635	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-XII-3	17357	5275	3.3	19192	2638	7.3	18393	5275	3.5	3.29
(A2065-2009)(4+5)-XII-4	17357	5265	3.3	19192	2633	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2065-2009)(4+5)-XII-5	17357	5336	3.3	19192	2668	7.2	18393	5336	3.4	3.25
(A2065-2009)(4+5)-XII-6	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2065-2009)(4+5)-XII-7	17357	5332	3.3	19192	2666	7.2	18393	5332	3.4	3.26
(A2065-2009)(4+5)-XII-8	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2065-2009)(6+7)-I-1	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-I-2	17357	5213	3.3	19192	2606	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-I-3	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-I-4	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-I-5	17357	5235	3.3	19192	2617	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-I-6	17357	5230	3.3	19192	2615	7.3	18393	5230	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-I-7	17357	5249	3.3	19192	2624	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-I-8	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-II-1	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-II-2	17357	5211	3.3	19192	2606	7.4	18393	5211	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-II-3	17357	5233	3.3	19192	2616	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-II-4	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-II-5	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-II-6	17357	5228	3.3	19192	2614	7.3	18393	5228	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-II-7	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-II-8	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-III-1	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-III-2	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-III-3	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-III-4	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-III-5	17357	5237	3.3	19192	2619	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-III-6	17357	5227	3.3	19192	2614	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-III-7	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-III-8	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-IV-1	17357	5237	3.3	19192	2619	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-IV-2	17357	5203	3.3	19192	2601	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-IV-3	17357	5241	3.3	19192	2621	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-IV-4	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2065-2009)(6+7)-IV-5	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-IV-6	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-IV-7	17357	5258	3.3	19192	2629	7.3	18393	5258	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-IV-8	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-V-1	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-V-2	17357	5227	3.3	19192	2613	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-V-3	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-V-4	17357	5212	3.3	19192	2606	7.4	18393	5212	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-V-5	17357	5249	3.3	19192	2624	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-V-6	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-V-7	17357	5235	3.3	19192	2617	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-V-8	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VI-1	17357	5233	3.3	19192	2616	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VI-2	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-VI-3	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VI-4	17357	5211	3.3	19192	2606	7.4	18393	5211	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-VI-5	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VI-6	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VI-7	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VI-8	17357	5228	3.3	19192	2614	7.3	18393	5228	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VII-1	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VII-2	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VII-3	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VII-4	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-VII-5	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VII-6	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VII-7	17357	5237	3.3	19192	2619	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VII-8	17357	5227	3.3	19192	2613	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VIII-1	17357	5241	3.3	19192	2621	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VIII-2	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-VIII-3	17357	5237	3.3	19192	2619	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2065-2009)(6+7)-VIII-4	17357	5203	3.3	19192	2601	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-VIII-5	17357	5258	3.3	19192	2629	7.3	18393	5258	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-VIII-6	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2065-2009)(6+7)-VIII-7	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-VIII-8	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-IX-1	17357	5203	3.3	19192	2601	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-IX-2	17357	5198	3.3	19192	2599	7.4	18393	5198	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-IX-3	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-IX-4	17357	5202	3.3	19192	2601	7.4	18393	5202	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-IX-5	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-IX-6	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-IX-7	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-IX-8	17357	5258	3.3	19192	2629	7.3	18393	5258	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-X-1	17357	5206	3.3	19192	2603	7.4	18393	5206	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-X-2	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-X-3	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-X-4	17357	5199	3.3	19192	2600	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-X-5	17357	5262	3.3	19192	2631	7.3	18393	5262	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-X-6	17357	5252	3.3	19192	2626	7.3	18393	5252	3.5	3.31

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2065-2009)(6+7)-X-7	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-X-8	17357	5256	3.3	19192	2628	7.3	18393	5256	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XI-1	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-XI-2	17357	5202	3.3	19192	2601	7.4	18393	5202	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-XI-3	17357	5203	3.3	19192	2601	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-XI-4	17357	5198	3.3	19192	2599	7.4	18393	5198	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-XI-5	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XI-6	17357	5258	3.3	19192	2629	7.3	18393	5258	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XI-7	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XI-8	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XII-1	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-XII-2	17357	5199	3.3	19192	2600	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-XII-3	17357	5205	3.3	19192	2603	7.4	18393	5205	3.5	3.33
(A2065-2009)(6+7)-XII-4	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2065-2009)(6+7)-XII-5	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XII-6	17357	5256	3.3	19192	2628	7.3	18393	5256	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XII-7	17357	5262	3.3	19192	2631	7.3	18393	5262	3.5	3.30
(A2065-2009)(6+7)-XII-8	17357	5252	3.3	19192	2626	7.3	18393	5252	3.5	3.31
(A2009-2066)1	17357	7237	2.4	19192	3618	5.3	18393	7237	2.5	2.40
(A2009-2066)2	17357	8694	2.0	19192	4347	4.4	18393	8694	2.1	2.00
(A2009-2066)3	17357	5247	3.3	19192	2623	7.3	18393	5247	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-I-1	17357	5253	3.3	19192	2627	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-I-2	17357	5249	3.3	19192	2625	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-I-3	17357	5215	3.3	19192	2607	7.4	18393	5215	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-I-4	17357	5211	3.3	19192	2605	7.4	18393	5211	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-I-5	17357	5283	3.3	19192	2642	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-I-6	17357	5279	3.3	19192	2640	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-I-7	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-I-8	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-II-1	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-II-2	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-II-3	17357	5233	3.3	19192	2617	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-II-4	17357	5219	3.3	19192	2609	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-II-5	17357	5275	3.3	19192	2637	7.3	18393	5275	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-II-6	17357	5261	3.3	19192	2630	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-II-7	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-II-8	17357	5249	3.3	19192	2624	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-III-1	17357	5253	3.3	19192	2627	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-III-2	17357	5249	3.3	19192	2625	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-III-3	17357	5215	3.3	19192	2607	7.4	18393	5215	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-III-4	17357	5211	3.3	19192	2605	7.4	18393	5211	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-III-5	17357	5283	3.3	19192	2642	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-III-6	17357	5279	3.3	19192	2640	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-III-7	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-III-8	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-IV-1	17357	5245	3.3	19192	2623	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-IV-2	17357	5230	3.3	19192	2615	7.3	18393	5230	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-IV-3	17357	5233	3.3	19192	2617	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-IV-4	17357	5219	3.3	19192	2609	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-IV-5	17357	5275	3.3	19192	2638	7.3	18393	5275	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-IV-6	17357	5260	3.3	19192	2630	7.3	18393	5260	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-IV-7	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-IV-8	17357	5249	3.3	19192	2624	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-V-1	17357	5248	3.3	19192	2624	7.3	18393	5248	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-V-2	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-V-3	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-V-4	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-V-5	17357	5278	3.3	19192	2639	7.3	18393	5278	3.5	3.29

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2009-2066)(4+5)-V-6	17357	5273	3.3	19192	2637	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-V-7	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-V-8	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VI-1	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VI-2	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VI-3	17357	5235	3.3	19192	2618	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VI-4	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VI-5	17357	5273	3.3	19192	2637	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-VI-6	17357	5259	3.3	19192	2629	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-VI-7	17357	5265	3.3	19192	2633	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-VI-8	17357	5251	3.3	19192	2625	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VII-1	17357	5248	3.3	19192	2624	7.3	18393	5248	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VII-2	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VII-3	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VII-4	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-VII-5	17357	5278	3.3	19192	2639	7.3	18393	5278	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-VII-6	17357	5273	3.3	19192	2637	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-VII-7	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VII-8	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VIII-1	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-VIII-2	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VIII-3	17357	5235	3.3	19192	2618	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VIII-4	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2009-2066)(4+5)-VIII-5	17357	5273	3.3	19192	2637	7.3	18393	5273	3.5	3.29
(A2009-2066)(4+5)-VIII-6	17357	5259	3.3	19192	2629	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-VIII-7	17357	5265	3.3	19192	2633	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2009-2066)(4+5)-VIII-8	17357	5251	3.3	19192	2625	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2009-2066)(4+5)-IX-1	17357	5205	3.3	19192	2602	7.4	18393	5205	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-IX-2	17357	5201	3.3	19192	2600	7.4	18393	5201	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-IX-3	17357	5193	3.3	19192	2597	7.4	18393	5193	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-IX-4	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-IX-5	17357	5305	3.3	19192	2652	7.2	18393	5305	3.5	3.27
(A2009-2066)(4+5)-IX-6	17357	5301	3.3	19192	2650	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2009-2066)(4+5)-IX-7	17357	5293	3.3	19192	2647	7.3	18393	5293	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-IX-8	17357	5289	3.3	19192	2645	7.3	18393	5289	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-X-1	17357	5205	3.3	19192	2602	7.4	18393	5205	3.5	3.33
(A2009-2066)(4+5)-X-2	17357	5201	3.3	19192	2600	7.4	18393	5201	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-X-3	17357	5193	3.3	19192	2597	7.4	18393	5193	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-X-4	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-X-5	17357	5305	3.3	19192	2652	7.2	18393	5305	3.5	3.27
(A2009-2066)(4+5)-X-6	17357	5301	3.3	19192	2650	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2009-2066)(4+5)-X-7	17357	5293	3.3	19192	2647	7.3	18393	5293	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-X-8	17357	5289	3.3	19192	2644	7.3	18393	5289	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-XI-1	17357	5203	3.3	19192	2602	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XI-2	17357	5199	3.3	19192	2599	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XI-3	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XI-4	17357	5191	3.3	19192	2595	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XI-5	17357	5303	3.3	19192	2652	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2009-2066)(4+5)-XI-6	17357	5299	3.3	19192	2649	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-XI-7	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2009-2066)(4+5)-XI-8	17357	5291	3.3	19192	2645	7.3	18393	5291	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-XII-1	17357	5203	3.3	19192	2602	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XII-2	17357	5199	3.3	19192	2599	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XII-3	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XII-4	17357	5191	3.3	19192	2595	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2009-2066)(4+5)-XII-5	17357	5303	3.3	19192	2652	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2009-2066)(4+5)-XII-6	17357	5299	3.3	19192	2649	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-XII-7	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2009-2066)(4+5)-XII-8	17357	5291	3.3	19192	2645	7.3	18393	5291	3.5	3.28
(A2009-2066)(6+7)-I-1	17357	5184	3.3	19192	2592	7.4	18393	5184	3.5	3.35
(A2009-2066)(6+7)-I-2	17357	5179	3.4	19192	2590	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-I-3	17357	5145	3.4	19192	2573	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-I-4	17357	5141	3.4	19192	2570	7.5	18393	5141	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-I-5	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-I-6	17357	5209	3.3	19192	2605	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-I-7	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-I-8	17357	5171	3.4	19192	2585	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-II-1	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-II-2	17357	5161	3.4	19192	2580	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-II-3	17357	5164	3.4	19192	2582	7.4	18393	5164	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-II-4	17357	5149	3.4	19192	2575	7.5	18393	5149	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-II-5	17357	5205	3.3	19192	2603	7.4	18393	5205	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-II-6	17357	5191	3.3	19192	2595	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-II-7	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-II-8	17357	5179	3.4	19192	2590	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-III-1	17357	5184	3.3	19192	2592	7.4	18393	5184	3.5	3.35
(A2009-2066)(6+7)-III-2	17357	5179	3.4	19192	2590	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-III-3	17357	5145	3.4	19192	2573	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-III-4	17357	5141	3.4	19192	2570	7.5	18393	5141	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-III-5	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-III-6	17357	5209	3.3	19192	2605	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-III-7	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-III-8	17357	5171	3.4	19192	2585	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-IV-1	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-IV-2	17357	5161	3.4	19192	2580	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-IV-3	17357	5164	3.4	19192	2582	7.4	18393	5164	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-IV-4	17357	5149	3.4	19192	2575	7.5	18393	5149	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-IV-5	17357	5205	3.3	19192	2603	7.4	18393	5205	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-IV-6	17357	5191	3.3	19192	2595	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-IV-7	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-IV-8	17357	5179	3.4	19192	2590	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-V-1	17357	5178	3.4	19192	2589	7.4	18393	5178	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-V-2	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-V-3	17357	5151	3.4	19192	2575	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-V-4	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-V-5	17357	5208	3.3	19192	2604	7.4	18393	5208	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-V-6	17357	5204	3.3	19192	2602	7.4	18393	5204	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-V-7	17357	5181	3.4	19192	2590	7.4	18393	5181	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-V-8	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VI-1	17357	5173	3.4	19192	2587	7.4	18393	5173	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VI-2	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-VI-3	17357	5165	3.4	19192	2583	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-VI-4	17357	5151	3.4	19192	2575	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-VI-5	17357	5203	3.3	19192	2602	7.4	18393	5203	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VI-6	17357	5189	3.3	19192	2595	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VI-7	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VI-8	17357	5181	3.4	19192	2590	7.4	18393	5181	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VII-	17357	5178	3.4	19192	2589	7.4	18393	5178	3.6	3.35

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
1										
(A2009-2066)(6+7)-VII-2	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VII-3	17357	5151	3.4	19192	2575	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-VII-4	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-VII-5	17357	5208	3.3	19192	2604	7.4	18393	5208	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-VII-6	17357	5204	3.3	19192	2602	7.4	18393	5204	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VII-7	17357	5181	3.4	19192	2590	7.4	18393	5181	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VII-8	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VIII-1	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-VIII-2	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-VIII-3	17357	5165	3.4	19192	2583	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2009-2066)(6+7)-VIII-4	17357	5151	3.4	19192	2575	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2009-2066)(6+7)-VIII-5	17357	5204	3.3	19192	2602	7.4	18393	5204	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VIII-6	17357	5189	3.3	19192	2594	7.4	18393	5189	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VIII-7	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2009-2066)(6+7)-VIII-8	17357	5181	3.4	19192	2590	7.4	18393	5181	3.6	3.35
(A2009-2066)(6+7)-IX-1	17357	5135	3.4	19192	2568	7.5	18393	5135	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-IX-2	17357	5131	3.4	19192	2565	7.5	18393	5131	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-IX-3	17357	5124	3.4	19192	2562	7.5	18393	5124	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-IX-4	17357	5119	3.4	19192	2560	7.5	18393	5119	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-IX-5	17357	5235	3.3	19192	2618	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-IX-6	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-IX-7	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-IX-8	17357	5219	3.3	19192	2610	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-X-1	17357	5135	3.4	19192	2568	7.5	18393	5135	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-X-2	17357	5131	3.4	19192	2565	7.5	18393	5131	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-X-3	17357	5124	3.4	19192	2562	7.5	18393	5124	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-X-4	17357	5119	3.4	19192	2560	7.5	18393	5119	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-X-5	17357	5235	3.3	19192	2618	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-X-6	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-X-7	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-X-8	17357	5219	3.3	19192	2610	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2009-2066)(6+7)-XI-1	17357	5133	3.4	19192	2567	7.5	18393	5133	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-XI-2	17357	5129	3.4	19192	2565	7.5	18393	5129	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-XI-3	17357	5125	3.4	19192	2563	7.5	18393	5125	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-XI-4	17357	5121	3.4	19192	2560	7.5	18393	5121	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-XI-5	17357	5233	3.3	19192	2617	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-XI-6	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-XI-7	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-XI-8	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-XII-1	17357	5133	3.4	19192	2567	7.5	18393	5133	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-XII-2	17357	5129	3.4	19192	2565	7.5	18393	5129	3.6	3.38
(A2009-2066)(6+7)-XII-3	17357	5125	3.4	19192	2563	7.5	18393	5125	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-XII-4	17357	5121	3.4	19192	2560	7.5	18393	5121	3.6	3.39
(A2009-2066)(6+7)-XII-5	17357	5233	3.3	19192	2617	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-XII-	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
6										
(A2009-2066)(6+7)-XII-7	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2009-2066)(6+7)-XII-8	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2068-2010)1	17357	7260	2.4	19192	3630	5.3	18393	7260	2.5	2.39
(A2068-2010)2	17357	8717	2.0	19192	4359	4.4	18393	8717	2.1	1.99
(A2068-2010)3	17357	5265	3.3	19192	2632	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-I-1	17357	5276	3.3	19192	2638	7.3	18393	5276	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-I-2	17357	5270	3.3	19192	2635	7.3	18393	5270	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-I-3	17357	5227	3.3	19192	2614	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-I-4	17357	5222	3.3	19192	2611	7.4	18393	5222	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-I-5	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-I-6	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-I-7	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-I-8	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-II-1	17357	5265	3.3	19192	2633	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-II-2	17357	5247	3.3	19192	2623	7.3	18393	5247	3.5	3.31
(A2068-2010)(4+5)-II-3	17357	5251	3.3	19192	2625	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2068-2010)(4+5)-II-4	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-II-5	17357	5297	3.3	19192	2649	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-II-6	17357	5279	3.3	19192	2639	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-II-7	17357	5283	3.3	19192	2641	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-II-8	17357	5264	3.3	19192	2632	7.3	18393	5264	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-III-1	17357	5276	3.3	19192	2638	7.3	18393	5276	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-III-2	17357	5270	3.3	19192	2635	7.3	18393	5270	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-III-3	17357	5227	3.3	19192	2614	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-III-4	17357	5222	3.3	19192	2611	7.4	18393	5222	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-III-5	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-III-6	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-III-7	17357	5259	3.3	19192	2630	7.3	18393	5259	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-III-8	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-IV-1	17357	5265	3.3	19192	2633	7.3	18393	5265	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-IV-2	17357	5247	3.3	19192	2623	7.3	18393	5247	3.5	3.31
(A2068-2010)(4+5)-IV-3	17357	5251	3.3	19192	2625	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2068-2010)(4+5)-IV-4	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-IV-5	17357	5297	3.3	19192	2649	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-IV-6	17357	5279	3.3	19192	2639	7.3	18393	5279	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-IV-7	17357	5283	3.3	19192	2641	7.3	18393	5283	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-IV-8	17357	5264	3.3	19192	2632	7.3	18393	5264	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-V-1	17357	5269	3.3	19192	2634	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-V-2	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-V-3	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-V-4	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-V-5	17357	5301	3.3	19192	2650	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-V-6	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-V-7	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-V-8	17357	5261	3.3	19192	2630	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VI-1	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VI-2	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2068-2010)(4+5)-VI-3	17357	5253	3.3	19192	2627	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VI-4	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-VI-5	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-VI-6	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-VI-7	17357	5285	3.3	19192	2642	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-VI-8	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VII-1	17357	5269	3.3	19192	2634	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-VII-2	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VII-3	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-VII-4	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-VII-5	17357	5301	3.3	19192	2650	7.2	18393	5301	3.5	3.27

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2068-2010)(4+5)-VII-6	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-VII-7	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VII-8	17357	5261	3.3	19192	2630	7.3	18393	5261	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VIII-1	17357	5263	3.3	19192	2632	7.3	18393	5263	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VIII-2	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2068-2010)(4+5)-VIII-3	17357	5253	3.3	19192	2626	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-VIII-4	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-VIII-5	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-VIII-6	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2068-2010)(4+5)-VIII-7	17357	5285	3.3	19192	2642	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2068-2010)(4+5)-VIII-8	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2068-2010)(4+5)-IX-1	17357	5222	3.3	19192	2611	7.4	18393	5222	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-IX-2	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-IX-3	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-IX-4	17357	5202	3.3	19192	2601	7.4	18393	5202	3.5	3.34
(A2068-2010)(4+5)-IX-5	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-IX-6	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-IX-7	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-IX-8	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-X-1	17357	5222	3.3	19192	2611	7.4	18393	5222	3.5	3.32
(A2068-2010)(4+5)-X-2	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-X-3	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-X-4	17357	5202	3.3	19192	2601	7.4	18393	5202	3.5	3.34
(A2068-2010)(4+5)-X-5	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-X-6	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-X-7	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-X-8	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-XI-1	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-XI-2	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-XI-3	17357	5209	3.3	19192	2605	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-XI-4	17357	5204	3.3	19192	2602	7.4	18393	5204	3.5	3.34
(A2068-2010)(4+5)-XI-5	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-XI-6	17357	5320	3.3	19192	2660	7.2	18393	5320	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-XI-7	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-XI-8	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-XII-1	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-XII-2	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-XII-3	17357	5209	3.3	19192	2605	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2068-2010)(4+5)-XII-4	17357	5204	3.3	19192	2602	7.4	18393	5204	3.5	3.34
(A2068-2010)(4+5)-XII-5	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-XII-6	17357	5320	3.3	19192	2660	7.2	18393	5320	3.5	3.26
(A2068-2010)(4+5)-XII-7	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27
(A2068-2010)(4+5)-XII-8	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2068-2010)(6+7)-I-1	17357	5206	3.3	19192	2603	7.4	18393	5206	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-I-2	17357	5200	3.3	19192	2600	7.4	18393	5200	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-I-3	17357	5158	3.4	19192	2579	7.4	18393	5158	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-I-4	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2068-2010)(6+7)-I-5	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-I-6	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-I-7	17357	5190	3.3	19192	2595	7.4	18393	5190	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-I-8	17357	5184	3.3	19192	2592	7.4	18393	5184	3.5	3.35
(A2068-2010)(6+7)-II-1	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-II-2	17357	5177	3.4	19192	2588	7.4	18393	5177	3.6	3.35
(A2068-2010)(6+7)-II-3	17357	5181	3.4	19192	2591	7.4	18393	5181	3.5	3.35
(A2068-2010)(6+7)-II-4	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-II-5	17357	5228	3.3	19192	2614	7.3	18393	5228	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-II-6	17357	5209	3.3	19192	2604	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-II-7	17357	5213	3.3	19192	2606	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-II-8	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-III-1	17357	5206	3.3	19192	2603	7.4	18393	5206	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-III-2	17357	5200	3.3	19192	2600	7.4	18393	5200	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-III-3	17357	5158	3.4	19192	2579	7.4	18393	5158	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-III-4	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-III-5	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-III-6	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-III-7	17357	5190	3.3	19192	2595	7.4	18393	5190	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-III-8	17357	5184	3.3	19192	2592	7.4	18393	5184	3.5	3.35
(A2068-2010)(6+7)-IV-1	17357	5195	3.3	19192	2598	7.4	18393	5195	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-IV-2	17357	5177	3.4	19192	2589	7.4	18393	5177	3.6	3.35
(A2068-2010)(6+7)-IV-3	17357	5181	3.4	19192	2590	7.4	18393	5181	3.6	3.35
(A2068-2010)(6+7)-IV-4	17357	5163	3.4	19192	2581	7.4	18393	5163	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-IV-5	17357	5227	3.3	19192	2614	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-IV-6	17357	5209	3.3	19192	2604	7.4	18393	5209	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-IV-7	17357	5213	3.3	19192	2606	7.4	18393	5213	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-IV-8	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-V-1	17357	5199	3.3	19192	2600	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-V-2	17357	5193	3.3	19192	2597	7.4	18393	5193	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-V-3	17357	5165	3.4	19192	2582	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-V-4	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-V-5	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-V-6	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-V-7	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-V-8	17357	5191	3.3	19192	2595	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VI-1	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VI-2	17357	5175	3.4	19192	2587	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2068-2010)(6+7)-VI-3	17357	5183	3.3	19192	2592	7.4	18393	5183	3.5	3.35
(A2068-2010)(6+7)-VI-4	17357	5165	3.4	19192	2582	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-VI-5	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-VI-6	17357	5207	3.3	19192	2603	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-VI-7	17357	5215	3.3	19192	2608	7.4	18393	5215	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-VI-8	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VII-1	17357	5199	3.3	19192	2600	7.4	18393	5199	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VII-2	17357	5194	3.3	19192	2597	7.4	18393	5194	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VII-3	17357	5165	3.4	19192	2582	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-VII-4	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-VII-5	17357	5231	3.3	19192	2615	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-VII-6	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-VII-7	17357	5196	3.3	19192	2598	7.4	18393	5196	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VII-8	17357	5191	3.3	19192	2595	7.4	18393	5191	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VIII-1	17357	5193	3.3	19192	2597	7.4	18393	5193	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-VIII-2	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2068-2010)(6+7)-VIII-3	17357	5183	3.3	19192	2592	7.4	18393	5183	3.5	3.35

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2068-2010)(6+7)-VIII-4	17357	5165	3.4	19192	2582	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2068-2010)(6+7)-VIII-5	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2068-2010)(6+7)-VIII-6	17357	5207	3.3	19192	2603	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-VIII-7	17357	5215	3.3	19192	2607	7.4	18393	5215	3.5	3.33
(A2068-2010)(6+7)-VIII-8	17357	5197	3.3	19192	2598	7.4	18393	5197	3.5	3.34
(A2068-2010)(6+7)-IX-1	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-IX-2	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-IX-3	17357	5137	3.4	19192	2569	7.5	18393	5137	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-IX-4	17357	5132	3.4	19192	2566	7.5	18393	5132	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-IX-5	17357	5258	3.3	19192	2629	7.3	18393	5258	3.5	3.30
(A2068-2010)(6+7)-IX-6	17357	5253	3.3	19192	2626	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2068-2010)(6+7)-IX-7	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-IX-8	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-X-1	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-X-2	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-X-3	17357	5137	3.4	19192	2569	7.5	18393	5137	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-X-4	17357	5132	3.4	19192	2566	7.5	18393	5132	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-X-5	17357	5258	3.3	19192	2629	7.3	18393	5258	3.5	3.30
(A2068-2010)(6+7)-X-6	17357	5253	3.3	19192	2626	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2068-2010)(6+7)-X-7	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-X-8	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-XI-1	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-XI-2	17357	5144	3.4	19192	2572	7.5	18393	5144	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-XI-3	17357	5139	3.4	19192	2570	7.5	18393	5139	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-XI-4	17357	5134	3.4	19192	2567	7.5	18393	5134	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-XI-5	17357	5256	3.3	19192	2628	7.3	18393	5256	3.5	3.30
(A2068-2010)(6+7)-XI-6	17357	5251	3.3	19192	2625	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-XI-7	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-XI-8	17357	5240	3.3	19192	2620	7.3	18393	5240	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-XII-1	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-XII-2	17357	5144	3.4	19192	2572	7.5	18393	5144	3.6	3.37
(A2068-2010)(6+7)-XII-3	17357	5139	3.4	19192	2570	7.5	18393	5139	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-XII-4	17357	5134	3.4	19192	2567	7.5	18393	5134	3.6	3.38
(A2068-2010)(6+7)-XII-5	17357	5256	3.3	19192	2628	7.3	18393	5256	3.5	3.30
(A2068-2010)(6+7)-XII-6	17357	5251	3.3	19192	2625	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-XII-7	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2068-2010)(6+7)-XII-8	17357	5240	3.3	19192	2620	7.3	18393	5240	3.5	3.31
(A2010-2069)1	17357	7262	2.4	19192	3631	5.3	18393	7262	2.5	2.39
(A2010-2069)2	17357	8719	2.0	19192	4360	4.4	18393	8719	2.1	1.99
(A2010-2069)3	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2010-2069)(4+5)-I-1	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-I-2	17357	5242	3.3	19192	2621	7.3	18393	5242	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-I-3	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-I-4	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2010-2069)(4+5)-I-5	17357	5315	3.3	19192	2658	7.2	18393	5315	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-I-6	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-I-7	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-I-8	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2010-2069)(4+5)-II-1	17357	5253	3.3	19192	2626	7.3	18393	5253	3.5	3.30
(A2010-2069)(4+5)-II-2	17357	5223	3.3	19192	2612	7.3	18393	5223	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-II-3	17357	5245	3.3	19192	2623	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-II-4	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2010-2069)(4+5)-II-5	17357	5317	3.3	19192	2658	7.2	18393	5317	3.5	3.26

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2010-2069)(4+5)-II-6	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-II-7	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-II-8	17357	5280	3.3	19192	2640	7.3	18393	5280	3.5	3.29
(A2010-2069)(4+5)-III-1	17357	5249	3.3	19192	2624	7.3	18393	5249	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-III-2	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-III-3	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-III-4	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2010-2069)(4+5)-III-5	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-III-6	17357	5309	3.3	19192	2654	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-III-7	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-III-8	17357	5284	3.3	19192	2642	7.3	18393	5284	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-IV-1	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-IV-2	17357	5231	3.3	19192	2616	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-IV-3	17357	5237	3.3	19192	2619	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-IV-4	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-IV-5	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-IV-6	17357	5295	3.3	19192	2648	7.2	18393	5295	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-IV-7	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-IV-8	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-V-1	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-V-2	17357	5237	3.3	19192	2618	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-V-3	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-V-4	17357	5223	3.3	19192	2612	7.3	18393	5223	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-V-5	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-V-6	17357	5301	3.3	19192	2651	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-V-7	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-V-8	17357	5287	3.3	19192	2644	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-VI-1	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-VI-2	17357	5222	3.3	19192	2611	7.4	18393	5222	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-VI-3	17357	5247	3.3	19192	2623	7.3	18393	5247	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-VI-4	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2010-2069)(4+5)-VI-5	17357	5315	3.3	19192	2658	7.2	18393	5315	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-VI-6	17357	5286	3.3	19192	2643	7.3	18393	5286	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-VI-7	17357	5311	3.3	19192	2656	7.2	18393	5311	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-VI-8	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2010-2069)(4+5)-VII-1	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-VII-2	17357	5239	3.3	19192	2620	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-VII-3	17357	5230	3.3	19192	2615	7.3	18393	5230	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-VII-4	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-VII-5	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-VII-6	17357	5303	3.3	19192	2652	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-VII-7	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-VII-8	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-VIII-1	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-VIII-2	17357	5230	3.3	19192	2615	7.3	18393	5230	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-VIII-3	17357	5239	3.3	19192	2620	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2010-2069)(4+5)-VIII-4	17357	5225	3.3	19192	2613	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2010-2069)(4+5)-VIII-5	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-VIII-6	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2010-2069)(4+5)-VIII-7	17357	5303	3.3	19192	2652	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2010-2069)(4+5)-VIII	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-8										
(A2010-2069)(4+5)-IX-1	17357	5168	3.4	19192	2584	7.4	18393	5168	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-IX-2	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-IX-3	17357	5160	3.4	19192	2580	7.4	18393	5160	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-IX-4	17357	5151	3.4	19192	2576	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2010-2069)(4+5)-IX-5	17357	5382	3.2	19192	2691	7.1	18393	5382	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-IX-6	17357	5373	3.2	19192	2686	7.1	18393	5373	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-IX-7	17357	5374	3.2	19192	2687	7.1	18393	5374	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-IX-8	17357	5365	3.2	19192	2683	7.2	18393	5365	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-X-1	17357	5165	3.4	19192	2583	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-X-2	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-X-3	17357	5158	3.4	19192	2579	7.4	18393	5158	3.6	3.37
(A2010-2069)(4+5)-X-4	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2010-2069)(4+5)-X-5	17357	5379	3.2	19192	2690	7.1	18393	5379	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-X-6	17357	5375	3.2	19192	2688	7.1	18393	5375	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-X-7	17357	5372	3.2	19192	2686	7.1	18393	5372	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-X-8	17357	5368	3.2	19192	2684	7.2	18393	5368	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XI-1	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-XI-2	17357	5157	3.4	19192	2579	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2010-2069)(4+5)-XI-3	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-XI-4	17357	5153	3.4	19192	2577	7.4	18393	5153	3.6	3.37
(A2010-2069)(4+5)-XI-5	17357	5380	3.2	19192	2690	7.1	18393	5380	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XI-6	17357	5371	3.2	19192	2686	7.1	18393	5371	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XI-7	17357	5376	3.2	19192	2688	7.1	18393	5376	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XI-8	17357	5367	3.2	19192	2684	7.2	18393	5367	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XII-1	17357	5164	3.4	19192	2582	7.4	18393	5164	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-XII-2	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-XII-3	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2010-2069)(4+5)-XII-4	17357	5155	3.4	19192	2578	7.4	18393	5155	3.6	3.37
(A2010-2069)(4+5)-XII-5	17357	5378	3.2	19192	2689	7.1	18393	5378	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XII-6	17357	5373	3.2	19192	2687	7.1	18393	5373	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XII-7	17357	5373	3.2	19192	2687	7.1	18393	5373	3.4	3.23
(A2010-2069)(4+5)-XII-8	17357	5369	3.2	19192	2685	7.1	18393	5369	3.4	3.23
(A2010-2069)(6+7)-I-1	17357	5181	3.3	19192	2591	7.4	18393	5181	3.5	3.35
(A2010-2069)(6+7)-I-2	17357	5173	3.4	19192	2586	7.4	18393	5173	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-I-3	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-I-4	17357	5148	3.4	19192	2574	7.5	18393	5148	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-I-5	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-I-6	17357	5237	3.3	19192	2618	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-I-7	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-I-8	17357	5212	3.3	19192	2606	7.4	18393	5212	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-II-1	17357	5183	3.3	19192	2591	7.4	18393	5183	3.5	3.35
(A2010-2069)(6+7)-II-2	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-II-3	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2010-2069)(6+7)-II-4	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-II-5	17357	5247	3.3	19192	2624	7.3	18393	5247	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-II-6	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-II-7	17357	5240	3.3	19192	2620	7.3	18393	5240	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-II-8	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-III-1	17357	5179	3.4	19192	2590	7.4	18393	5179	3.6	3.35
(A2010-2069)(6+7)-III-2	17357	5175	3.4	19192	2587	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2010-2069)(6+7)-III-3	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-III-4	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-III-5	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-III-6	17357	5239	3.3	19192	2620	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-III-7	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-III-8	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-IV-1	17357	5175	3.4	19192	2588	7.4	18393	5175	3.6	3.35

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2010-2069)(6+7)-IV-2	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-IV-3	17357	5168	3.4	19192	2584	7.4	18393	5168	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-IV-4	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-IV-5	17357	5239	3.3	19192	2620	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-IV-6	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-IV-7	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-IV-8	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-V-1	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2010-2069)(6+7)-V-2	17357	5167	3.4	19192	2583	7.4	18393	5167	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-V-3	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-V-4	17357	5153	3.4	19192	2577	7.4	18393	5153	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-V-5	17357	5240	3.3	19192	2620	7.3	18393	5240	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-V-6	17357	5231	3.3	19192	2616	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-V-7	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-V-8	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-VI-1	17357	5181	3.3	19192	2591	7.4	18393	5181	3.5	3.35
(A2010-2069)(6+7)-VI-2	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-VI-3	17357	5177	3.4	19192	2589	7.4	18393	5177	3.6	3.35
(A2010-2069)(6+7)-VI-4	17357	5148	3.4	19192	2574	7.5	18393	5148	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-VI-5	17357	5245	3.3	19192	2623	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-VI-6	17357	5216	3.3	19192	2608	7.4	18393	5216	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-VI-7	17357	5241	3.3	19192	2621	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-VI-8	17357	5212	3.3	19192	2606	7.4	18393	5212	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-VII-1	17357	5173	3.4	19192	2587	7.4	18393	5173	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-VII-2	17357	5169	3.4	19192	2585	7.4	18393	5169	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-VII-3	17357	5160	3.4	19192	2580	7.4	18393	5160	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-VII-4	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-VII-5	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-VII-6	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-VII-7	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-VII-8	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-VIII-1	17357	5173	3.4	19192	2587	7.4	18393	5173	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-VIII-2	17357	5160	3.4	19192	2580	7.4	18393	5160	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-VIII-3	17357	5169	3.4	19192	2585	7.4	18393	5169	3.6	3.36
(A2010-2069)(6+7)-VIII-4	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2010-2069)(6+7)-VIII-5	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2010-2069)(6+7)-VIII-6	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-VIII-7	17357	5233	3.3	19192	2617	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2010-2069)(6+7)-VIII-8	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2010-2069)(6+7)-IX-1	17357	5098	3.4	19192	2549	7.5	18393	5098	3.6	3.40
(A2010-2069)(6+7)-IX-2	17357	5089	3.4	19192	2544	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-IX-3	17357	5090	3.4	19192	2545	7.5	18393	5090	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-IX-4	17357	5082	3.4	19192	2541	7.6	18393	5082	3.6	3.42
(A2010-2069)(6+7)-IX-5	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-IX-6	17357	5303	3.3	19192	2651	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-IX-7	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-IX-8	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2010-2069)(6+7)-X-1	17357	5095	3.4	19192	2548	7.5	18393	5095	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-X-2	17357	5091	3.4	19192	2546	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-X-3	17357	5088	3.4	19192	2544	7.5	18393	5088	3.6	3.41

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2010-2069)(6+7)-X-4	17357	5084	3.4	19192	2542	7.6	18393	5084	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-X-5	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-X-6	17357	5305	3.3	19192	2653	7.2	18393	5305	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-X-7	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-X-8	17357	5298	3.3	19192	2649	7.2	18393	5298	3.5	3.28
(A2010-2069)(6+7)-XI-1	17357	5096	3.4	19192	2548	7.5	18393	5096	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XI-2	17357	5087	3.4	19192	2544	7.5	18393	5087	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XI-3	17357	5092	3.4	19192	2546	7.5	18393	5092	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XI-4	17357	5083	3.4	19192	2542	7.6	18393	5083	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XI-5	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-XI-6	17357	5301	3.3	19192	2651	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-XI-7	17357	5306	3.3	19192	2653	7.2	18393	5306	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-XI-8	17357	5297	3.3	19192	2649	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2010-2069)(6+7)-XII-1	17357	5094	3.4	19192	2547	7.5	18393	5094	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XII-2	17357	5090	3.4	19192	2545	7.5	18393	5090	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XII-3	17357	5090	3.4	19192	2545	7.5	18393	5090	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XII-4	17357	5086	3.4	19192	2543	7.5	18393	5086	3.6	3.41
(A2010-2069)(6+7)-XII-5	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-XII-6	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-XII-7	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2010-2069)(6+7)-XII-8	17357	5300	3.3	19192	2650	7.2	18393	5300	3.5	3.28
(A2071-2011)1	17357	7261	2.4	19192	3631	5.3	18393	7261	2.5	2.39
(A2071-2011)2	17357	8719	2.0	19192	4359	4.4	18393	8719	2.1	1.99
(A2071-2011)3	17357	5266	3.3	19192	2633	7.3	18393	5266	3.5	3.30
(A2071-2011)(4+5)-I-1	17357	5230	3.3	19192	2615	7.3	18393	5230	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-I-2	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-I-3	17357	5246	3.3	19192	2623	7.3	18393	5246	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-I-4	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-I-5	17357	5297	3.3	19192	2649	7.2	18393	5297	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-I-6	17357	5285	3.3	19192	2643	7.3	18393	5285	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-I-7	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-I-8	17357	5301	3.3	19192	2651	7.2	18393	5301	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-II-1	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-II-2	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-II-3	17357	5255	3.3	19192	2627	7.3	18393	5255	3.5	3.30
(A2071-2011)(4+5)-II-4	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-II-5	17357	5317	3.3	19192	2658	7.2	18393	5317	3.5	3.26
(A2071-2011)(4+5)-II-6	17357	5277	3.3	19192	2638	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2071-2011)(4+5)-II-7	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2071-2011)(4+5)-II-8	17357	5282	3.3	19192	2641	7.3	18393	5282	3.5	3.29
(A2071-2011)(4+5)-III-1	17357	5227	3.3	19192	2614	7.3	18393	5227	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-III-2	17357	5221	3.3	19192	2610	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-III-3	17357	5243	3.3	19192	2622	7.3	18393	5243	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-III-4	17357	5237	3.3	19192	2618	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-III-5	17357	5294	3.3	19192	2647	7.3	18393	5294	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-III-6	17357	5288	3.3	19192	2644	7.3	18393	5288	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-III-7	17357	5310	3.3	19192	2655	7.2	18393	5310	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-III-8	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-IV-1	17357	5240	3.3	19192	2620	7.3	18393	5240	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-IV-2	17357	5219	3.3	19192	2610	7.4	18393	5219	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-IV-3	17357	5245	3.3	19192	2622	7.3	18393	5245	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-IV-4	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-IV-5	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-IV-6	17357	5287	3.3	19192	2643	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-IV-7	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-IV-8	17357	5291	3.3	19192	2646	7.3	18393	5291	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-V-1	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-V-2	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2071-2011)(4+5)-V-3	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-V-4	17357	5232	3.3	19192	2616	7.3	18393	5232	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-V-5	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-V-6	17357	5287	3.3	19192	2644	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-V-7	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-V-8	17357	5299	3.3	19192	2650	7.2	18393	5299	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-VI-1	17357	5250	3.3	19192	2625	7.3	18393	5250	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-VI-2	17357	5210	3.3	19192	2605	7.4	18393	5210	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-VI-3	17357	5254	3.3	19192	2627	7.3	18393	5254	3.5	3.30
(A2071-2011)(4+5)-VI-4	17357	5214	3.3	19192	2607	7.4	18393	5214	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-VI-5	17357	5318	3.3	19192	2659	7.2	18393	5318	3.5	3.26
(A2071-2011)(4+5)-VI-6	17357	5277	3.3	19192	2639	7.3	18393	5277	3.5	3.29
(A2071-2011)(4+5)-VI-7	17357	5321	3.3	19192	2661	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2071-2011)(4+5)-VI-8	17357	5281	3.3	19192	2641	7.3	18393	5281	3.5	3.29
(A2071-2011)(4+5)-VII-1	17357	5229	3.3	19192	2614	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-VII-2	17357	5223	3.3	19192	2611	7.3	18393	5223	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-VII-3	17357	5241	3.3	19192	2621	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-VII-4	17357	5235	3.3	19192	2618	7.3	18393	5235	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-VII-5	17357	5296	3.3	19192	2648	7.2	18393	5296	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-VII-6	17357	5290	3.3	19192	2645	7.3	18393	5290	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-VII-7	17357	5309	3.3	19192	2654	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-VII-8	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-VIII-1	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-VIII-2	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.33
(A2071-2011)(4+5)-VIII-3	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2071-2011)(4+5)-VIII-4	17357	5224	3.3	19192	2612	7.3	18393	5224	3.5	3.32
(A2071-2011)(4+5)-VIII-5	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-VIII-6	17357	5287	3.3	19192	2644	7.3	18393	5287	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-VIII-7	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2071-2011)(4+5)-VIII-8	17357	5291	3.3	19192	2645	7.3	18393	5291	3.5	3.28
(A2071-2011)(4+5)-IX-1	17357	5157	3.4	19192	2579	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-IX-2	17357	5145	3.4	19192	2573	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-IX-3	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2071-2011)(4+5)-IX-4	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-IX-5	17357	5381	3.2	19192	2691	7.1	18393	5381	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-IX-6	17357	5369	3.2	19192	2685	7.1	18393	5369	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-IX-7	17357	5386	3.2	19192	2693	7.1	18393	5386	3.4	3.22
(A2071-2011)(4+5)-IX-8	17357	5374	3.2	19192	2687	7.1	18393	5374	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-X-1	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-X-2	17357	5148	3.4	19192	2574	7.5	18393	5148	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-X-3	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2071-2011)(4+5)-X-4	17357	5153	3.4	19192	2576	7.4	18393	5153	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-X-5	17357	5378	3.2	19192	2689	7.1	18393	5378	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-X-6	17357	5372	3.2	19192	2686	7.1	18393	5372	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-X-7	17357	5383	3.2	19192	2692	7.1	18393	5383	3.4	3.22
(A2071-2011)(4+5)-X-8	17357	5377	3.2	19192	2689	7.1	18393	5377	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-XI-1	17357	5158	3.4	19192	2579	7.4	18393	5158	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-XI-2	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-XI-3	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2071-2011)(4+5)-XI-4	17357	5149	3.4	19192	2575	7.5	18393	5149	3.6	3.37

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2071-2011)(4+5)-XI-5	17357	5382	3.2	19192	2691	7.1	18393	5382	3.4	3.22
(A2071-2011)(4+5)-XI-6	17357	5370	3.2	19192	2685	7.1	18393	5370	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-XI-7	17357	5386	3.2	19192	2693	7.1	18393	5386	3.4	3.22
(A2071-2011)(4+5)-XI-8	17357	5374	3.2	19192	2687	7.1	18393	5374	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-XII-1	17357	5155	3.4	19192	2577	7.4	18393	5155	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-XII-2	17357	5149	3.4	19192	2574	7.5	18393	5149	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-XII-3	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2071-2011)(4+5)-XII-4	17357	5152	3.4	19192	2576	7.4	18393	5152	3.6	3.37
(A2071-2011)(4+5)-XII-5	17357	5379	3.2	19192	2690	7.1	18393	5379	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-XII-6	17357	5373	3.2	19192	2686	7.1	18393	5373	3.4	3.23
(A2071-2011)(4+5)-XII-7	17357	5383	3.2	19192	2691	7.1	18393	5383	3.4	3.22
(A2071-2011)(4+5)-XII-8	17357	5377	3.2	19192	2688	7.1	18393	5377	3.4	3.23
(A2071-2011)(6+7)-I-1	17357	5160	3.4	19192	2580	7.4	18393	5160	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-I-2	17357	5148	3.4	19192	2574	7.5	18393	5148	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-I-3	17357	5176	3.4	19192	2588	7.4	18393	5176	3.6	3.35
(A2071-2011)(6+7)-I-4	17357	5164	3.4	19192	2582	7.4	18393	5164	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-I-5	17357	5228	3.3	19192	2614	7.3	18393	5228	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-I-6	17357	5215	3.3	19192	2608	7.4	18393	5215	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-I-7	17357	5244	3.3	19192	2622	7.3	18393	5244	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-I-8	17357	5231	3.3	19192	2616	7.3	18393	5231	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-II-1	17357	5180	3.4	19192	2590	7.4	18393	5180	3.6	3.35
(A2071-2011)(6+7)-II-2	17357	5140	3.4	19192	2570	7.5	18393	5140	3.6	3.38
(A2071-2011)(6+7)-II-3	17357	5185	3.3	19192	2592	7.4	18393	5185	3.5	3.35
(A2071-2011)(6+7)-II-4	17357	5145	3.4	19192	2572	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-II-5	17357	5247	3.3	19192	2624	7.3	18393	5247	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-II-6	17357	5207	3.3	19192	2604	7.4	18393	5207	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-II-7	17357	5252	3.3	19192	2626	7.3	18393	5252	3.5	3.30
(A2071-2011)(6+7)-II-8	17357	5212	3.3	19192	2606	7.4	18393	5212	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-III-1	17357	5157	3.4	19192	2579	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-III-2	17357	5151	3.4	19192	2576	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-III-3	17357	5173	3.4	19192	2587	7.4	18393	5173	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-III-4	17357	5167	3.4	19192	2584	7.4	18393	5167	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-III-5	17357	5225	3.3	19192	2612	7.3	18393	5225	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-III-6	17357	5218	3.3	19192	2609	7.4	18393	5218	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-III-7	17357	5241	3.3	19192	2620	7.3	18393	5241	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-III-8	17357	5234	3.3	19192	2617	7.3	18393	5234	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-IV-1	17357	5170	3.4	19192	2585	7.4	18393	5170	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-IV-2	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-IV-3	17357	5175	3.4	19192	2587	7.4	18393	5175	3.6	3.35
(A2071-2011)(6+7)-IV-4	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-IV-5	17357	5237	3.3	19192	2619	7.3	18393	5237	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-IV-6	17357	5217	3.3	19192	2608	7.4	18393	5217	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-IV-7	17357	5242	3.3	19192	2621	7.3	18393	5242	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-IV-8	17357	5222	3.3	19192	2611	7.4	18393	5222	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-V-1	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-V-2	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-V-3	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2071-2011)(6+7)-V-4	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-V-5	17357	5229	3.3	19192	2615	7.3	18393	5229	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-V-6	17357	5217	3.3	19192	2609	7.4	18393	5217	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-V-7	17357	5242	3.3	19192	2621	7.3	18393	5242	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-V-8	17357	5230	3.3	19192	2615	7.3	18393	5230	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-VI-1	17357	5180	3.4	19192	2590	7.4	18393	5180	3.6	3.35
(A2071-2011)(6+7)-VI-2	17357	5140	3.4	19192	2570	7.5	18393	5140	3.6	3.38
(A2071-2011)(6+7)-VI-3	17357	5184	3.3	19192	2592	7.4	18393	5184	3.5	3.35
(A2071-2011)(6+7)-VI-4	17357	5144	3.4	19192	2572	7.5	18393	5144	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-VI-5	17357	5248	3.3	19192	2624	7.3	18393	5248	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-VI-6	17357	5208	3.3	19192	2604	7.4	18393	5208	3.5	3.33

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2071-2011)(6+7)-VI-7	17357	5251	3.3	19192	2626	7.3	18393	5251	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-VI-8	17357	5211	3.3	19192	2606	7.4	18393	5211	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-VII-1	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-VII-2	17357	5153	3.4	19192	2576	7.4	18393	5153	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-VII-3	17357	5171	3.4	19192	2586	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-VII-4	17357	5165	3.4	19192	2583	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-VII-5	17357	5226	3.3	19192	2613	7.3	18393	5226	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-VII-6	17357	5220	3.3	19192	2610	7.4	18393	5220	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-VII-7	17357	5239	3.3	19192	2619	7.3	18393	5239	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-VII-8	17357	5233	3.3	19192	2616	7.3	18393	5233	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-VIII-1	17357	5171	3.4	19192	2585	7.4	18393	5171	3.6	3.36
(A2071-2011)(6+7)-VIII-2	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-VIII-3	17357	5174	3.4	19192	2587	7.4	18393	5174	3.6	3.35
(A2071-2011)(6+7)-VIII-4	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2071-2011)(6+7)-VIII-5	17357	5238	3.3	19192	2619	7.3	18393	5238	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-VIII-6	17357	5217	3.3	19192	2609	7.4	18393	5217	3.5	3.33
(A2071-2011)(6+7)-VIII-7	17357	5242	3.3	19192	2621	7.3	18393	5242	3.5	3.31
(A2071-2011)(6+7)-VIII-8	17357	5221	3.3	19192	2611	7.4	18393	5221	3.5	3.32
(A2071-2011)(6+7)-IX-1	17357	5087	3.4	19192	2544	7.5	18393	5087	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-IX-2	17357	5075	3.4	19192	2538	7.6	18393	5075	3.6	3.42
(A2071-2011)(6+7)-IX-3	17357	5092	3.4	19192	2546	7.5	18393	5092	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-IX-4	17357	5080	3.4	19192	2540	7.6	18393	5080	3.6	3.42
(A2071-2011)(6+7)-IX-5	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-IX-6	17357	5300	3.3	19192	2650	7.2	18393	5300	3.5	3.28
(A2071-2011)(6+7)-IX-7	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.26
(A2071-2011)(6+7)-IX-8	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-X-1	17357	5084	3.4	19192	2542	7.5	18393	5084	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-X-2	17357	5078	3.4	19192	2539	7.6	18393	5078	3.6	3.42
(A2071-2011)(6+7)-X-3	17357	5089	3.4	19192	2545	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-X-4	17357	5083	3.4	19192	2542	7.6	18393	5083	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-X-5	17357	5309	3.3	19192	2654	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-X-6	17357	5302	3.3	19192	2651	7.2	18393	5302	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-X-7	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-X-8	17357	5307	3.3	19192	2654	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XI-1	17357	5088	3.4	19192	2544	7.5	18393	5088	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-XI-2	17357	5076	3.4	19192	2538	7.6	18393	5076	3.6	3.42
(A2071-2011)(6+7)-XI-3	17357	5092	3.4	19192	2546	7.5	18393	5092	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-XI-4	17357	5080	3.4	19192	2540	7.6	18393	5080	3.6	3.42
(A2071-2011)(6+7)-XI-5	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XI-6	17357	5300	3.3	19192	2650	7.2	18393	5300	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XI-7	17357	5316	3.3	19192	2658	7.2	18393	5316	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XI-8	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XII-1	17357	5085	3.4	19192	2543	7.5	18393	5085	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-XII-2	17357	5079	3.4	19192	2539	7.6	18393	5079	3.6	3.42
(A2071-2011)(6+7)-XII-3	17357	5089	3.4	19192	2544	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2071-2011)(6+7)-XII-4	17357	5083	3.4	19192	2541	7.6	18393	5083	3.6	3.41

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2071-2011)(6+7)-XII-5	17357	5309	3.3	19192	2655	7.2	18393	5309	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XII-6	17357	5303	3.3	19192	2652	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XII-7	17357	5313	3.3	19192	2656	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2071-2011)(6+7)-XII-8	17357	5307	3.3	19192	2653	7.2	18393	5307	3.5	3.27
(A2011-2076)1	17357	4511	3.8	19192	2255	8.5	18393	4511	4.1	3.85
(A2011-2076)2	17357	5966	2.9	19192	2983	6.4	18393	5966	3.1	2.91
(A2011-2076)3	17357	3318	5.2	19192	1659	11.6	18393	3318	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-I-1	17357	3285	5.3	19192	1643	11.7	18393	3285	5.6	5.28
(A2011-2076)(4+5)-I-2	17357	3292	5.3	19192	1646	11.7	18393	3292	5.6	5.27
(A2011-2076)(4+5)-I-3	17357	3320	5.2	19192	1660	11.6	18393	3320	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-I-4	17357	3327	5.2	19192	1664	11.5	18393	3327	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-I-5	17357	3310	5.2	19192	1655	11.6	18393	3310	5.6	5.24
(A2011-2076)(4+5)-I-6	17357	3316	5.2	19192	1658	11.6	18393	3316	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-I-7	17357	3345	5.2	19192	1672	11.5	18393	3345	5.5	5.19
(A2011-2076)(4+5)-I-8	17357	3352	5.2	19192	1676	11.5	18393	3352	5.5	5.18
(A2011-2076)(4+5)-II-1	17357	3290	5.3	19192	1645	11.7	18393	3290	5.6	5.28
(A2011-2076)(4+5)-II-2	17357	3312	5.2	19192	1656	11.6	18393	3312	5.6	5.24
(A2011-2076)(4+5)-II-3	17357	3300	5.3	19192	1650	11.6	18393	3300	5.6	5.26
(A2011-2076)(4+5)-II-4	17357	3322	5.2	19192	1661	11.6	18393	3322	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-II-5	17357	3314	5.2	19192	1657	11.6	18393	3314	5.5	5.24
(A2011-2076)(4+5)-II-6	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2011-2076)(4+5)-II-7	17357	3325	5.2	19192	1662	11.5	18393	3325	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-II-8	17357	3347	5.2	19192	1674	11.5	18393	3347	5.5	5.19
(A2011-2076)(4+5)-III-1	17357	3287	5.3	19192	1644	11.7	18393	3287	5.6	5.28
(A2011-2076)(4+5)-III-2	17357	3290	5.3	19192	1645	11.7	18393	3290	5.6	5.28
(A2011-2076)(4+5)-III-3	17357	3323	5.2	19192	1661	11.6	18393	3323	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-III-4	17357	3325	5.2	19192	1662	11.5	18393	3325	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-III-5	17357	3312	5.2	19192	1656	11.6	18393	3312	5.6	5.24
(A2011-2076)(4+5)-III-6	17357	3314	5.2	19192	1657	11.6	18393	3314	5.5	5.24
(A2011-2076)(4+5)-III-7	17357	3347	5.2	19192	1674	11.5	18393	3347	5.5	5.19
(A2011-2076)(4+5)-III-8	17357	3349	5.2	19192	1675	11.5	18393	3349	5.5	5.18
(A2011-2076)(4+5)-IV-1	17357	3297	5.3	19192	1648	11.6	18393	3297	5.6	5.26
(A2011-2076)(4+5)-IV-2	17357	3305	5.3	19192	1652	11.6	18393	3305	5.6	5.25
(A2011-2076)(4+5)-IV-3	17357	3308	5.2	19192	1654	11.6	18393	3308	5.6	5.25
(A2011-2076)(4+5)-IV-4	17357	3315	5.2	19192	1658	11.6	18393	3315	5.5	5.24
(A2011-2076)(4+5)-IV-5	17357	3321	5.2	19192	1661	11.6	18393	3321	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-IV-6	17357	3329	5.2	19192	1665	11.5	18393	3329	5.5	5.21
(A2011-2076)(4+5)-IV-7	17357	3332	5.2	19192	1666	11.5	18393	3332	5.5	5.21
(A2011-2076)(4+5)-IV-8	17357	3340	5.2	19192	1670	11.5	18393	3340	5.5	5.20
(A2011-2076)(4+5)-V-1	17357	3293	5.3	19192	1646	11.7	18393	3293	5.6	5.27
(A2011-2076)(4+5)-V-2	17357	3299	5.3	19192	1650	11.6	18393	3299	5.6	5.26
(A2011-2076)(4+5)-V-3	17357	3313	5.2	19192	1656	11.6	18393	3313	5.6	5.24
(A2011-2076)(4+5)-V-4	17357	3320	5.2	19192	1660	11.6	18393	3320	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-V-5	17357	3317	5.2	19192	1659	11.6	18393	3317	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-V-6	17357	3324	5.2	19192	1662	11.5	18393	3324	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-V-7	17357	3337	5.2	19192	1669	11.5	18393	3337	5.5	5.20
(A2011-2076)(4+5)-V-8	17357	3344	5.2	19192	1672	11.5	18393	3344	5.5	5.19
(A2011-2076)(4+5)-VI-1	17357	3292	5.3	19192	1646	11.7	18393	3292	5.6	5.27
(A2011-2076)(4+5)-VI-2	17357	3314	5.2	19192	1657	11.6	18393	3314	5.5	5.24
(A2011-2076)(4+5)-VI-3	17357	3298	5.3	19192	1649	11.6	18393	3298	5.6	5.26
(A2011-2076)(4+5)-VI-4	17357	3320	5.2	19192	1660	11.6	18393	3320	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-VI-5	17357	3316	5.2	19192	1658	11.6	18393	3316	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-VI-6	17357	3339	5.2	19192	1669	11.5	18393	3339	5.5	5.20
(A2011-2076)(4+5)-VI-7	17357	3323	5.2	19192	1661	11.6	18393	3323	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-VI-8	17357	3345	5.2	19192	1672	11.5	18393	3345	5.5	5.19
(A2011-2076)(4+5)-VII-1	17357	3295	5.3	19192	1647	11.7	18393	3295	5.6	5.27
(A2011-2076)(4+5)-VII-2	17357	3297	5.3	19192	1648	11.6	18393	3297	5.6	5.26
(A2011-2076)(4+5)-VII-3	17357	3315	5.2	19192	1658	11.6	18393	3315	5.5	5.24
(A2011-2076)(4+5)-VII-	17357	3317	5.2	19192	1659	11.6	18393	3317	5.5	5.23

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
4										
(A2011-2076)(4+5)-VII-5	17357	3319	5.2	19192	1660	11.6	18393	3319	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-VII-6	17357	3322	5.2	19192	1661	11.6	18393	3322	5.5	5.23
(A2011-2076)(4+5)-VII-7	17357	3340	5.2	19192	1670	11.5	18393	3340	5.5	5.20
(A2011-2076)(4+5)-VII-8	17357	3342	5.2	19192	1671	11.5	18393	3342	5.5	5.19
(A2011-2076)(4+5)-VIII-1	17357	3299	5.3	19192	1650	11.6	18393	3299	5.6	5.26
(A2011-2076)(4+5)-VIII-2	17357	3307	5.2	19192	1653	11.6	18393	3307	5.6	5.25
(A2011-2076)(4+5)-VIII-3	17357	3305	5.3	19192	1653	11.6	18393	3305	5.6	5.25
(A2011-2076)(4+5)-VIII-4	17357	3313	5.2	19192	1656	11.6	18393	3313	5.6	5.24
(A2011-2076)(4+5)-VIII-5	17357	3324	5.2	19192	1662	11.5	18393	3324	5.5	5.22
(A2011-2076)(4+5)-VIII-6	17357	3331	5.2	19192	1666	11.5	18393	3331	5.5	5.21
(A2011-2076)(4+5)-VIII-7	17357	3330	5.2	19192	1665	11.5	18393	3330	5.5	5.21
(A2011-2076)(4+5)-VIII-8	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2011-2076)(4+5)-IX-1	17357	3269	5.3	19192	1634	11.7	18393	3269	5.6	5.31
(A2011-2076)(4+5)-IX-2	17357	3275	5.3	19192	1638	11.7	18393	3275	5.6	5.30
(A2011-2076)(4+5)-IX-3	17357	3279	5.3	19192	1640	11.7	18393	3279	5.6	5.29
(A2011-2076)(4+5)-IX-4	17357	3286	5.3	19192	1643	11.7	18393	3286	5.6	5.28
(A2011-2076)(4+5)-IX-5	17357	3351	5.2	19192	1675	11.5	18393	3351	5.5	5.18
(A2011-2076)(4+5)-IX-6	17357	3357	5.2	19192	1679	11.4	18393	3357	5.5	5.17
(A2011-2076)(4+5)-IX-7	17357	3361	5.2	19192	1681	11.4	18393	3361	5.5	5.16
(A2011-2076)(4+5)-IX-8	17357	3368	5.2	19192	1684	11.4	18393	3368	5.5	5.15
(A2011-2076)(4+5)-X-1	17357	3271	5.3	19192	1635	11.7	18393	3271	5.6	5.31
(A2011-2076)(4+5)-X-2	17357	3273	5.3	19192	1637	11.7	18393	3273	5.6	5.30
(A2011-2076)(4+5)-X-3	17357	3282	5.3	19192	1641	11.7	18393	3282	5.6	5.29
(A2011-2076)(4+5)-X-4	17357	3284	5.3	19192	1642	11.7	18393	3284	5.6	5.29
(A2011-2076)(4+5)-X-5	17357	3353	5.2	19192	1676	11.4	18393	3353	5.5	5.18
(A2011-2076)(4+5)-X-6	17357	3355	5.2	19192	1678	11.4	18393	3355	5.5	5.17
(A2011-2076)(4+5)-X-7	17357	3363	5.2	19192	1682	11.4	18393	3363	5.5	5.16
(A2011-2076)(4+5)-X-8	17357	3366	5.2	19192	1683	11.4	18393	3366	5.5	5.16
(A2011-2076)(4+5)-XI-1	17357	3271	5.3	19192	1636	11.7	18393	3271	5.6	5.31
(A2011-2076)(4+5)-XI-2	17357	3278	5.3	19192	1639	11.7	18393	3278	5.6	5.30
(A2011-2076)(4+5)-XI-3	17357	3277	5.3	19192	1639	11.7	18393	3277	5.6	5.30
(A2011-2076)(4+5)-XI-4	17357	3284	5.3	19192	1642	11.7	18393	3284	5.6	5.29
(A2011-2076)(4+5)-XI-5	17357	3353	5.2	19192	1676	11.4	18393	3353	5.5	5.18
(A2011-2076)(4+5)-XI-6	17357	3359	5.2	19192	1680	11.4	18393	3359	5.5	5.17
(A2011-2076)(4+5)-XI-7	17357	3359	5.2	19192	1679	11.4	18393	3359	5.5	5.17
(A2011-2076)(4+5)-XI-8	17357	3366	5.2	19192	1683	11.4	18393	3366	5.5	5.16
(A2011-2076)(4+5)-XII-1	17357	3273	5.3	19192	1637	11.7	18393	3273	5.6	5.30
(A2011-2076)(4+5)-XII-2	17357	3276	5.3	19192	1638	11.7	18393	3276	5.6	5.30
(A2011-2076)(4+5)-XII-3	17357	3279	5.3	19192	1640	11.7	18393	3279	5.6	5.29
(A2011-2076)(4+5)-XII-4	17357	3282	5.3	19192	1641	11.7	18393	3282	5.6	5.29
(A2011-2076)(4+5)-XII-5	17357	3355	5.2	19192	1677	11.4	18393	3355	5.5	5.17
(A2011-2076)(4+5)-XII-6	17357	3357	5.2	19192	1679	11.4	18393	3357	5.5	5.17
(A2011-2076)(4+5)-XII-7	17357	3361	5.2	19192	1681	11.4	18393	3361	5.5	5.16
(A2011-2076)(4+5)-XII-8	17357	3363	5.2	19192	1682	11.4	18393	3363	5.5	5.16
(A2011-2076)(6+7)-I-1	17357	3198	5.4	19192	1599	12.0	18393	3198	5.8	5.43

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2011-2076)(6+7)-I-2	17357	3204	5.4	19192	1602	12.0	18393	3204	5.7	5.42
(A2011-2076)(6+7)-I-3	17357	3233	5.4	19192	1617	11.9	18393	3233	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-I-4	17357	3240	5.4	19192	1620	11.8	18393	3240	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-I-5	17357	3222	5.4	19192	1611	11.9	18393	3222	5.7	5.39
(A2011-2076)(6+7)-I-6	17357	3229	5.4	19192	1614	11.9	18393	3229	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-I-7	17357	3258	5.3	19192	1629	11.8	18393	3258	5.6	5.33
(A2011-2076)(6+7)-I-8	17357	3264	5.3	19192	1632	11.8	18393	3264	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-II-1	17357	3202	5.4	19192	1601	12.0	18393	3202	5.7	5.42
(A2011-2076)(6+7)-II-2	17357	3225	5.4	19192	1612	11.9	18393	3225	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-II-3	17357	3213	5.4	19192	1606	11.9	18393	3213	5.7	5.40
(A2011-2076)(6+7)-II-4	17357	3235	5.4	19192	1618	11.9	18393	3235	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-II-5	17357	3227	5.4	19192	1613	11.9	18393	3227	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-II-6	17357	3249	5.3	19192	1625	11.8	18393	3249	5.7	5.34
(A2011-2076)(6+7)-II-7	17357	3237	5.4	19192	1619	11.9	18393	3237	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-II-8	17357	3260	5.3	19192	1630	11.8	18393	3260	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-III-1	17357	3200	5.4	19192	1600	12.0	18393	3200	5.7	5.42
(A2011-2076)(6+7)-III-2	17357	3202	5.4	19192	1601	12.0	18393	3202	5.7	5.42
(A2011-2076)(6+7)-III-3	17357	3235	5.4	19192	1618	11.9	18393	3235	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-III-4	17357	3238	5.4	19192	1619	11.9	18393	3238	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-III-5	17357	3224	5.4	19192	1612	11.9	18393	3224	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-III-6	17357	3227	5.4	19192	1613	11.9	18393	3227	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-III-7	17357	3260	5.3	19192	1630	11.8	18393	3260	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-III-8	17357	3262	5.3	19192	1631	11.8	18393	3262	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-IV-1	17357	3210	5.4	19192	1605	12.0	18393	3210	5.7	5.41
(A2011-2076)(6+7)-IV-2	17357	3217	5.4	19192	1609	11.9	18393	3217	5.7	5.39
(A2011-2076)(6+7)-IV-3	17357	3220	5.4	19192	1610	11.9	18393	3220	5.7	5.39
(A2011-2076)(6+7)-IV-4	17357	3228	5.4	19192	1614	11.9	18393	3228	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-IV-5	17357	3234	5.4	19192	1617	11.9	18393	3234	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-IV-6	17357	3242	5.4	19192	1621	11.8	18393	3242	5.7	5.35
(A2011-2076)(6+7)-IV-7	17357	3245	5.3	19192	1622	11.8	18393	3245	5.7	5.35
(A2011-2076)(6+7)-IV-8	17357	3252	5.3	19192	1626	11.8	18393	3252	5.7	5.34
(A2011-2076)(6+7)-V-1	17357	3205	5.4	19192	1603	12.0	18393	3205	5.7	5.42
(A2011-2076)(6+7)-V-2	17357	3212	5.4	19192	1606	12.0	18393	3212	5.7	5.40
(A2011-2076)(6+7)-V-3	17357	3226	5.4	19192	1613	11.9	18393	3226	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-V-4	17357	3232	5.4	19192	1616	11.9	18393	3232	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-V-5	17357	3230	5.4	19192	1615	11.9	18393	3230	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-V-6	17357	3236	5.4	19192	1618	11.9	18393	3236	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-V-7	17357	3250	5.3	19192	1625	11.8	18393	3250	5.7	5.34
(A2011-2076)(6+7)-V-8	17357	3257	5.3	19192	1628	11.8	18393	3257	5.6	5.33
(A2011-2076)(6+7)-VI-1	17357	3205	5.4	19192	1602	12.0	18393	3205	5.7	5.42
(A2011-2076)(6+7)-VI-2	17357	3227	5.4	19192	1613	11.9	18393	3227	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-VI-3	17357	3211	5.4	19192	1605	12.0	18393	3211	5.7	5.41
(A2011-2076)(6+7)-VI-4	17357	3233	5.4	19192	1616	11.9	18393	3233	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-VI-5	17357	3229	5.4	19192	1615	11.9	18393	3229	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-VI-6	17357	3251	5.3	19192	1626	11.8	18393	3251	5.7	5.34
(A2011-2076)(6+7)-VI-7	17357	3235	5.4	19192	1618	11.9	18393	3235	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-VI-8	17357	3257	5.3	19192	1629	11.8	18393	3257	5.6	5.33
(A2011-2076)(6+7)-VII-1	17357	3207	5.4	19192	1604	12.0	18393	3207	5.7	5.41
(A2011-2076)(6+7)-VII-2	17357	3210	5.4	19192	1605	12.0	18393	3210	5.7	5.41
(A2011-2076)(6+7)-VII-3	17357	3228	5.4	19192	1614	11.9	18393	3228	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-VII-4	17357	3230	5.4	19192	1615	11.9	18393	3230	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-VII-5	17357	3232	5.4	19192	1616	11.9	18393	3232	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-VII-6	17357	3234	5.4	19192	1617	11.9	18393	3234	5.7	5.37
(A2011-2076)(6+7)-VII-7	17357	3252	5.3	19192	1626	11.8	18393	3252	5.7	5.34
(A2011-2076)(6+7)-VII-8	17357	3255	5.3	19192	1627	11.8	18393	3255	5.7	5.33
(A2011-2076)(6+7)-VIII-1	17357	3212	5.4	19192	1606	12.0	18393	3212	5.7	5.40
(A2011-2076)(6+7)-VIII	17357	3220	5.4	19192	1610	11.9	18393	3220	5.7	5.39

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-2										
(A2011-2076)(6+7)-VIII-3	17357	3218	5.4	19192	1609	11.9	18393	3218	5.7	5.39
(A2011-2076)(6+7)-VIII-4	17357	3226	5.4	19192	1613	11.9	18393	3226	5.7	5.38
(A2011-2076)(6+7)-VIII-5	17357	3236	5.4	19192	1618	11.9	18393	3236	5.7	5.36
(A2011-2076)(6+7)-VIII-6	17357	3244	5.4	19192	1622	11.8	18393	3244	5.7	5.35
(A2011-2076)(6+7)-VIII-7	17357	3242	5.4	19192	1621	11.8	18393	3242	5.7	5.35
(A2011-2076)(6+7)-VIII-8	17357	3250	5.3	19192	1625	11.8	18393	3250	5.7	5.34
(A2011-2076)(6+7)-IX-1	17357	3182	5.5	19192	1591	12.1	18393	3182	5.8	5.46
(A2011-2076)(6+7)-IX-2	17357	3188	5.4	19192	1594	12.0	18393	3188	5.8	5.44
(A2011-2076)(6+7)-IX-3	17357	3192	5.4	19192	1596	12.0	18393	3192	5.8	5.44
(A2011-2076)(6+7)-IX-4	17357	3199	5.4	19192	1599	12.0	18393	3199	5.7	5.43
(A2011-2076)(6+7)-IX-5	17357	3263	5.3	19192	1632	11.8	18393	3263	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-IX-6	17357	3270	5.3	19192	1635	11.7	18393	3270	5.6	5.31
(A2011-2076)(6+7)-IX-7	17357	3274	5.3	19192	1637	11.7	18393	3274	5.6	5.30
(A2011-2076)(6+7)-IX-8	17357	3281	5.3	19192	1640	11.7	18393	3281	5.6	5.29
(A2011-2076)(6+7)-X-1	17357	3184	5.5	19192	1592	12.1	18393	3184	5.8	5.45
(A2011-2076)(6+7)-X-2	17357	3186	5.4	19192	1593	12.0	18393	3186	5.8	5.45
(A2011-2076)(6+7)-X-3	17357	3194	5.4	19192	1597	12.0	18393	3194	5.8	5.43
(A2011-2076)(6+7)-X-4	17357	3197	5.4	19192	1598	12.0	18393	3197	5.8	5.43
(A2011-2076)(6+7)-X-5	17357	3265	5.3	19192	1633	11.8	18393	3265	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-X-6	17357	3268	5.3	19192	1634	11.7	18393	3268	5.6	5.31
(A2011-2076)(6+7)-X-7	17357	3276	5.3	19192	1638	11.7	18393	3276	5.6	5.30
(A2011-2076)(6+7)-X-8	17357	3278	5.3	19192	1639	11.7	18393	3278	5.6	5.29
(A2011-2076)(6+7)-XI-1	17357	3184	5.5	19192	1592	12.1	18393	3184	5.8	5.45
(A2011-2076)(6+7)-XI-2	17357	3190	5.4	19192	1595	12.0	18393	3190	5.8	5.44
(A2011-2076)(6+7)-XI-3	17357	3190	5.4	19192	1595	12.0	18393	3190	5.8	5.44
(A2011-2076)(6+7)-XI-4	17357	3197	5.4	19192	1598	12.0	18393	3197	5.8	5.43
(A2011-2076)(6+7)-XI-5	17357	3265	5.3	19192	1633	11.8	18393	3265	5.6	5.32
(A2011-2076)(6+7)-XI-6	17357	3272	5.3	19192	1636	11.7	18393	3272	5.6	5.30
(A2011-2076)(6+7)-XI-7	17357	3272	5.3	19192	1636	11.7	18393	3272	5.6	5.31
(A2011-2076)(6+7)-XI-8	17357	3278	5.3	19192	1639	11.7	18393	3278	5.6	5.29
(A2011-2076)(6+7)-XII-1	17357	3186	5.4	19192	1593	12.0	18393	3186	5.8	5.45
(A2011-2076)(6+7)-XII-2	17357	3188	5.4	19192	1594	12.0	18393	3188	5.8	5.44
(A2011-2076)(6+7)-XII-3	17357	3192	5.4	19192	1596	12.0	18393	3192	5.8	5.44
(A2011-2076)(6+7)-XII-4	17357	3194	5.4	19192	1597	12.0	18393	3194	5.8	5.43
(A2011-2076)(6+7)-XII-5	17357	3268	5.3	19192	1634	11.7	18393	3268	5.6	5.31
(A2011-2076)(6+7)-XII-6	17357	3270	5.3	19192	1635	11.7	18393	3270	5.6	5.31
(A2011-2076)(6+7)-XII-7	17357	3274	5.3	19192	1637	11.7	18393	3274	5.6	5.30
(A2011-2076)(6+7)-XII-8	17357	3276	5.3	19192	1638	11.7	18393	3276	5.6	5.30
(A2012-2074)1	17357	4709	3.7	19192	2354	8.2	18393	4709	3.9	3.69
(A2012-2074)2	17357	6230	2.8	19192	3115	6.2	18393	6230	3.0	2.79
(A2012-2074)3	17357	3464	5.0	19192	1732	11.1	18393	3464	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-I-1	17357	3427	5.1	19192	1713	11.2	18393	3427	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-I-2	17357	3438	5.0	19192	1719	11.2	18393	3438	5.3	5.05
(A2012-2074)(4+5)-I-3	17357	3465	5.0	19192	1733	11.1	18393	3465	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-I-4	17357	3477	5.0	19192	1738	11.0	18393	3477	5.3	4.99
(A2012-2074)(4+5)-I-5	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-I-6	17357	3462	5.0	19192	1731	11.1	18393	3462	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-I-7	17357	3489	5.0	19192	1744	11.0	18393	3489	5.3	4.98
(A2012-2074)(4+5)-I-8	17357	3500	5.0	19192	1750	11.0	18393	3500	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-II-1	17357	3427	5.1	19192	1713	11.2	18393	3427	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-II-2	17357	3465	5.0	19192	1733	11.1	18393	3465	5.3	5.01

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2012-2074)(4+5)-II-3	17357	3438	5.0	19192	1719	11.2	18393	3438	5.3	5.05
(A2012-2074)(4+5)-II-4	17357	3477	5.0	19192	1738	11.0	18393	3477	5.3	4.99
(A2012-2074)(4+5)-II-5	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-II-6	17357	3489	5.0	19192	1744	11.0	18393	3489	5.3	4.98
(A2012-2074)(4+5)-II-7	17357	3462	5.0	19192	1731	11.1	18393	3462	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-II-8	17357	3500	5.0	19192	1750	11.0	18393	3500	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-III-1	17357	3431	5.1	19192	1716	11.2	18393	3431	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-III-2	17357	3434	5.1	19192	1717	11.2	18393	3434	5.4	5.05
(A2012-2074)(4+5)-III-3	17357	3470	5.0	19192	1735	11.1	18393	3470	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-III-4	17357	3473	5.0	19192	1736	11.1	18393	3473	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-III-5	17357	3454	5.0	19192	1727	11.1	18393	3454	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-III-6	17357	3458	5.0	19192	1729	11.1	18393	3458	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-III-7	17357	3493	5.0	19192	1746	11.0	18393	3493	5.3	4.97
(A2012-2074)(4+5)-III-8	17357	3496	5.0	19192	1748	11.0	18393	3496	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-IV-1	17357	3441	5.0	19192	1720	11.2	18393	3441	5.3	5.04
(A2012-2074)(4+5)-IV-2	17357	3451	5.0	19192	1726	11.1	18393	3451	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-IV-3	17357	3452	5.0	19192	1726	11.1	18393	3452	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-IV-4	17357	3463	5.0	19192	1731	11.1	18393	3463	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-IV-5	17357	3464	5.0	19192	1732	11.1	18393	3464	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-IV-6	17357	3475	5.0	19192	1737	11.0	18393	3475	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-IV-7	17357	3476	5.0	19192	1738	11.0	18393	3476	5.3	4.99
(A2012-2074)(4+5)-IV-8	17357	3486	5.0	19192	1743	11.0	18393	3486	5.3	4.98
(A2012-2074)(4+5)-V-1	17357	3436	5.1	19192	1718	11.2	18393	3436	5.4	5.05
(A2012-2074)(4+5)-V-2	17357	3448	5.0	19192	1724	11.1	18393	3448	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-V-3	17357	3456	5.0	19192	1728	11.1	18393	3456	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-V-4	17357	3468	5.0	19192	1734	11.1	18393	3468	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-V-5	17357	3459	5.0	19192	1730	11.1	18393	3459	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-V-6	17357	3471	5.0	19192	1736	11.1	18393	3471	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-V-7	17357	3480	5.0	19192	1740	11.0	18393	3480	5.3	4.99
(A2012-2074)(4+5)-V-8	17357	3491	5.0	19192	1746	11.0	18393	3491	5.3	4.97
(A2012-2074)(4+5)-VI-1	17357	3430	5.1	19192	1715	11.2	18393	3430	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-VI-2	17357	3468	5.0	19192	1734	11.1	18393	3468	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-VI-3	17357	3436	5.1	19192	1718	11.2	18393	3436	5.4	5.05
(A2012-2074)(4+5)-VI-4	17357	3474	5.0	19192	1737	11.0	18393	3474	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-VI-5	17357	3453	5.0	19192	1726	11.1	18393	3453	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-VI-6	17357	3492	5.0	19192	1746	11.0	18393	3492	5.3	4.97
(A2012-2074)(4+5)-VI-7	17357	3459	5.0	19192	1730	11.1	18393	3459	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-VI-8	17357	3498	5.0	19192	1749	11.0	18393	3498	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-VII-1	17357	3440	5.0	19192	1720	11.2	18393	3440	5.3	5.05
(A2012-2074)(4+5)-VII-2	17357	3443	5.0	19192	1722	11.1	18393	3443	5.3	5.04
(A2012-2074)(4+5)-VII-3	17357	3460	5.0	19192	1730	11.1	18393	3460	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-VII-4	17357	3464	5.0	19192	1732	11.1	18393	3464	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-VII-5	17357	3464	5.0	19192	1732	11.1	18393	3464	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-VII-6	17357	3467	5.0	19192	1733	11.1	18393	3467	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-VII-7	17357	3484	5.0	19192	1742	11.0	18393	3484	5.3	4.98
(A2012-2074)(4+5)-VII-8	17357	3487	5.0	19192	1743	11.0	18393	3487	5.3	4.98
(A2012-2074)(4+5)-VIII-1	17357	3444	5.0	19192	1722	11.1	18393	3444	5.3	5.04
(A2012-2074)(4+5)-VIII-2	17357	3454	5.0	19192	1727	11.1	18393	3454	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-VIII-3	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2012-2074)(4+5)-VIII-4	17357	3460	5.0	19192	1730	11.1	18393	3460	5.3	5.02
(A2012-2074)(4+5)-VIII-5	17357	3467	5.0	19192	1734	11.1	18393	3467	5.3	5.01
(A2012-2074)(4+5)-VIII-6	17357	3478	5.0	19192	1739	11.0	18393	3478	5.3	4.99

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2012-2074)(4+5)-VIII-7	17357	3473	5.0	19192	1737	11.1	18393	3473	5.3	5.00
(A2012-2074)(4+5)-VIII-8	17357	3484	5.0	19192	1742	11.0	18393	3484	5.3	4.98
(A2012-2074)(4+5)-IX-1	17357	3413	5.1	19192	1707	11.2	18393	3413	5.4	5.09
(A2012-2074)(4+5)-IX-2	17357	3425	5.1	19192	1712	11.2	18393	3425	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-IX-3	17357	3425	5.1	19192	1712	11.2	18393	3425	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-IX-4	17357	3436	5.1	19192	1718	11.2	18393	3436	5.4	5.05
(A2012-2074)(4+5)-IX-5	17357	3491	5.0	19192	1745	11.0	18393	3491	5.3	4.97
(A2012-2074)(4+5)-IX-6	17357	3502	5.0	19192	1751	11.0	18393	3502	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-IX-7	17357	3502	5.0	19192	1751	11.0	18393	3502	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-IX-8	17357	3514	4.9	19192	1757	10.9	18393	3514	5.2	4.94
(A2012-2074)(4+5)-X-1	17357	3417	5.1	19192	1709	11.2	18393	3417	5.4	5.08
(A2012-2074)(4+5)-X-2	17357	3421	5.1	19192	1710	11.2	18393	3421	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-X-3	17357	3429	5.1	19192	1714	11.2	18393	3429	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-X-4	17357	3432	5.1	19192	1716	11.2	18393	3432	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-X-5	17357	3495	5.0	19192	1748	11.0	18393	3495	5.3	4.97
(A2012-2074)(4+5)-X-6	17357	3498	5.0	19192	1749	11.0	18393	3498	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-X-7	17357	3507	4.9	19192	1753	10.9	18393	3507	5.2	4.95
(A2012-2074)(4+5)-X-8	17357	3510	4.9	19192	1755	10.9	18393	3510	5.2	4.95
(A2012-2074)(4+5)-XI-1	17357	3416	5.1	19192	1708	11.2	18393	3416	5.4	5.08
(A2012-2074)(4+5)-XI-2	17357	3428	5.1	19192	1714	11.2	18393	3428	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-XI-3	17357	3422	5.1	19192	1711	11.2	18393	3422	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-XI-4	17357	3434	5.1	19192	1717	11.2	18393	3434	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-XI-5	17357	3494	5.0	19192	1747	11.0	18393	3494	5.3	4.97
(A2012-2074)(4+5)-XI-6	17357	3505	5.0	19192	1753	11.0	18393	3505	5.2	4.95
(A2012-2074)(4+5)-XI-7	17357	3500	5.0	19192	1750	11.0	18393	3500	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-XI-8	17357	3511	4.9	19192	1756	10.9	18393	3511	5.2	4.94
(A2012-2074)(4+5)-XII-1	17357	3420	5.1	19192	1710	11.2	18393	3420	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-XII-2	17357	3423	5.1	19192	1712	11.2	18393	3423	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-XII-3	17357	3426	5.1	19192	1713	11.2	18393	3426	5.4	5.07
(A2012-2074)(4+5)-XII-4	17357	3429	5.1	19192	1715	11.2	18393	3429	5.4	5.06
(A2012-2074)(4+5)-XII-5	17357	3498	5.0	19192	1749	11.0	18393	3498	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-XII-6	17357	3501	5.0	19192	1751	11.0	18393	3501	5.3	4.96
(A2012-2074)(4+5)-XII-7	17357	3504	5.0	19192	1752	11.0	18393	3504	5.2	4.95
(A2012-2074)(4+5)-XII-8	17357	3507	4.9	19192	1754	10.9	18393	3507	5.2	4.95
(A2012-2074)(6+7)-I-1	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-I-2	17357	3347	5.2	19192	1674	11.5	18393	3347	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-I-3	17357	3374	5.1	19192	1687	11.4	18393	3374	5.5	5.14
(A2012-2074)(6+7)-I-4	17357	3386	5.1	19192	1693	11.3	18393	3386	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-I-5	17357	3359	5.2	19192	1679	11.4	18393	3359	5.5	5.17
(A2012-2074)(6+7)-I-6	17357	3371	5.1	19192	1685	11.4	18393	3371	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-I-7	17357	3397	5.1	19192	1699	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2012-2074)(6+7)-I-8	17357	3409	5.1	19192	1705	11.3	18393	3409	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-II-1	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-II-2	17357	3374	5.1	19192	1687	11.4	18393	3374	5.5	5.14
(A2012-2074)(6+7)-II-3	17357	3347	5.2	19192	1674	11.5	18393	3347	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-II-4	17357	3386	5.1	19192	1693	11.3	18393	3386	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-II-5	17357	3359	5.2	19192	1679	11.4	18393	3359	5.5	5.17
(A2012-2074)(6+7)-II-6	17357	3397	5.1	19192	1699	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2012-2074)(6+7)-II-7	17357	3371	5.1	19192	1685	11.4	18393	3371	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-II-8	17357	3409	5.1	19192	1705	11.3	18393	3409	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-III-1	17357	3340	5.2	19192	1670	11.5	18393	3340	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-III-2	17357	3343	5.2	19192	1671	11.5	18393	3343	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-III-3	17357	3378	5.1	19192	1689	11.4	18393	3378	5.4	5.14
(A2012-2074)(6+7)-III-4	17357	3381	5.1	19192	1691	11.4	18393	3381	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-III-5	17357	3363	5.2	19192	1682	11.4	18393	3363	5.5	5.16
(A2012-2074)(6+7)-III-6	17357	3366	5.2	19192	1683	11.4	18393	3366	5.5	5.16

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2012-2074)(6+7)-III-7	17357	3402	5.1	19192	1701	11.3	18393	3402	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-III-8	17357	3405	5.1	19192	1702	11.3	18393	3405	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-IV-1	17357	3350	5.2	19192	1675	11.5	18393	3350	5.5	5.18
(A2012-2074)(6+7)-IV-2	17357	3360	5.2	19192	1680	11.4	18393	3360	5.5	5.17
(A2012-2074)(6+7)-IV-3	17357	3361	5.2	19192	1681	11.4	18393	3361	5.5	5.16
(A2012-2074)(6+7)-IV-4	17357	3372	5.1	19192	1686	11.4	18393	3372	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-IV-5	17357	3373	5.1	19192	1687	11.4	18393	3373	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-IV-6	17357	3383	5.1	19192	1692	11.3	18393	3383	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-IV-7	17357	3385	5.1	19192	1692	11.3	18393	3385	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-IV-8	17357	3395	5.1	19192	1698	11.3	18393	3395	5.4	5.11
(A2012-2074)(6+7)-V-1	17357	3345	5.2	19192	1672	11.5	18393	3345	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-V-2	17357	3356	5.2	19192	1678	11.4	18393	3356	5.5	5.17
(A2012-2074)(6+7)-V-3	17357	3365	5.2	19192	1682	11.4	18393	3365	5.5	5.16
(A2012-2074)(6+7)-V-4	17357	3376	5.1	19192	1688	11.4	18393	3376	5.4	5.14
(A2012-2074)(6+7)-V-5	17357	3368	5.2	19192	1684	11.4	18393	3368	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-V-6	17357	3380	5.1	19192	1690	11.4	18393	3380	5.4	5.14
(A2012-2074)(6+7)-V-7	17357	3388	5.1	19192	1694	11.3	18393	3388	5.4	5.12
(A2012-2074)(6+7)-V-8	17357	3400	5.1	19192	1700	11.3	18393	3400	5.4	5.11
(A2012-2074)(6+7)-VI-1	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-VI-2	17357	3377	5.1	19192	1688	11.4	18393	3377	5.4	5.14
(A2012-2074)(6+7)-VI-3	17357	3344	5.2	19192	1672	11.5	18393	3344	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-VI-4	17357	3383	5.1	19192	1691	11.3	18393	3383	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-VI-5	17357	3362	5.2	19192	1681	11.4	18393	3362	5.5	5.16
(A2012-2074)(6+7)-VI-6	17357	3400	5.1	19192	1700	11.3	18393	3400	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-VI-7	17357	3368	5.2	19192	1684	11.4	18393	3368	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-VI-8	17357	3406	5.1	19192	1703	11.3	18393	3406	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-VII-1	17357	3349	5.2	19192	1675	11.5	18393	3349	5.5	5.18
(A2012-2074)(6+7)-VII-2	17357	3352	5.2	19192	1676	11.5	18393	3352	5.5	5.18
(A2012-2074)(6+7)-VII-3	17357	3369	5.2	19192	1685	11.4	18393	3369	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-VII-4	17357	3372	5.1	19192	1686	11.4	18393	3372	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-VII-5	17357	3372	5.1	19192	1686	11.4	18393	3372	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-VII-6	17357	3376	5.1	19192	1688	11.4	18393	3376	5.4	5.14
(A2012-2074)(6+7)-VII-7	17357	3392	5.1	19192	1696	11.3	18393	3392	5.4	5.12
(A2012-2074)(6+7)-VII-8	17357	3396	5.1	19192	1698	11.3	18393	3396	5.4	5.11
(A2012-2074)(6+7)-VIII-1	17357	3352	5.2	19192	1676	11.4	18393	3352	5.5	5.18
(A2012-2074)(6+7)-VIII-2	17357	3363	5.2	19192	1681	11.4	18393	3363	5.5	5.16
(A2012-2074)(6+7)-VIII-3	17357	3358	5.2	19192	1679	11.4	18393	3358	5.5	5.17
(A2012-2074)(6+7)-VIII-4	17357	3369	5.2	19192	1684	11.4	18393	3369	5.5	5.15
(A2012-2074)(6+7)-VIII-5	17357	3376	5.1	19192	1688	11.4	18393	3376	5.4	5.14
(A2012-2074)(6+7)-VIII-6	17357	3386	5.1	19192	1693	11.3	18393	3386	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-VIII-7	17357	3382	5.1	19192	1691	11.4	18393	3382	5.4	5.13
(A2012-2074)(6+7)-VIII-8	17357	3392	5.1	19192	1696	11.3	18393	3392	5.4	5.12
(A2012-2074)(6+7)-IX-1	17357	3322	5.2	19192	1661	11.6	18393	3322	5.5	5.22
(A2012-2074)(6+7)-IX-2	17357	3333	5.2	19192	1667	11.5	18393	3333	5.5	5.21
(A2012-2074)(6+7)-IX-3	17357	3333	5.2	19192	1667	11.5	18393	3333	5.5	5.21
(A2012-2074)(6+7)-IX-4	17357	3345	5.2	19192	1673	11.5	18393	3345	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-IX-5	17357	3400	5.1	19192	1700	11.3	18393	3400	5.4	5.11
(A2012-2074)(6+7)-IX-6	17357	3411	5.1	19192	1706	11.3	18393	3411	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-IX-7	17357	3411	5.1	19192	1706	11.3	18393	3411	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-IX-8	17357	3423	5.1	19192	1711	11.2	18393	3423	5.4	5.07

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2012-2074)(6+7)-X-1	17357	3326	5.2	19192	1663	11.5	18393	3326	5.5	5.22
(A2012-2074)(6+7)-X-2	17357	3329	5.2	19192	1665	11.5	18393	3329	5.5	5.21
(A2012-2074)(6+7)-X-3	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-X-4	17357	3341	5.2	19192	1670	11.5	18393	3341	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-X-5	17357	3404	5.1	19192	1702	11.3	18393	3404	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-X-6	17357	3407	5.1	19192	1704	11.3	18393	3407	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-X-7	17357	3415	5.1	19192	1708	11.2	18393	3415	5.4	5.08
(A2012-2074)(6+7)-X-8	17357	3419	5.1	19192	1709	11.2	18393	3419	5.4	5.08
(A2012-2074)(6+7)-XI-1	17357	3325	5.2	19192	1662	11.5	18393	3325	5.5	5.22
(A2012-2074)(6+7)-XI-2	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-XI-3	17357	3331	5.2	19192	1665	11.5	18393	3331	5.5	5.21
(A2012-2074)(6+7)-XI-4	17357	3342	5.2	19192	1671	11.5	18393	3342	5.5	5.19
(A2012-2074)(6+7)-XI-5	17357	3402	5.1	19192	1701	11.3	18393	3402	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-XI-6	17357	3414	5.1	19192	1707	11.2	18393	3414	5.4	5.08
(A2012-2074)(6+7)-XI-7	17357	3408	5.1	19192	1704	11.3	18393	3408	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-XI-8	17357	3420	5.1	19192	1710	11.2	18393	3420	5.4	5.08
(A2012-2074)(6+7)-XII-1	17357	3329	5.2	19192	1664	11.5	18393	3329	5.5	5.21
(A2012-2074)(6+7)-XII-2	17357	3332	5.2	19192	1666	11.5	18393	3332	5.5	5.21
(A2012-2074)(6+7)-XII-3	17357	3335	5.2	19192	1667	11.5	18393	3335	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-XII-4	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2012-2074)(6+7)-XII-5	17357	3407	5.1	19192	1703	11.3	18393	3407	5.4	5.10
(A2012-2074)(6+7)-XII-6	17357	3410	5.1	19192	1705	11.3	18393	3410	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-XII-7	17357	3413	5.1	19192	1706	11.2	18393	3413	5.4	5.09
(A2012-2074)(6+7)-XII-8	17357	3416	5.1	19192	1708	11.2	18393	3416	5.4	5.08
(A2098-2018)1	17357	7213	2.4	19192	3606	5.3	18393	7213	2.5	2.41
(A2098-2018)2	17357	9551	1.8	19192	4776	4.0	18393	9551	1.9	1.82
(A2098-2018)3	17357	5305	3.3	19192	2652	7.2	18393	5305	3.5	3.27
(A2098-2018)(4+5)-I-1	17357	4830	3.6	19192	2415	7.9	18393	4830	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-I-2	17357	4844	3.6	19192	2422	7.9	18393	4844	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-I-3	17357	4847	3.6	19192	2423	7.9	18393	4847	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-I-4	17357	4861	3.6	19192	2431	7.9	18393	4861	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-I-5	17357	5749	3.0	19192	2874	6.7	18393	5749	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-I-6	17357	5763	3.0	19192	2881	6.7	18393	5763	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-I-7	17357	5766	3.0	19192	2883	6.7	18393	5766	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-I-8	17357	5780	3.0	19192	2890	6.6	18393	5780	3.2	3.00
(A2098-2018)(4+5)-II-1	17357	4819	3.6	19192	2409	8.0	18393	4819	3.8	3.60
(A2098-2018)(4+5)-II-2	17357	4867	3.6	19192	2434	7.9	18393	4867	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-II-3	17357	4824	3.6	19192	2412	8.0	18393	4824	3.8	3.60
(A2098-2018)(4+5)-II-4	17357	4872	3.6	19192	2436	7.9	18393	4872	3.8	3.56
(A2098-2018)(4+5)-II-5	17357	5738	3.0	19192	2869	6.7	18393	5738	3.2	3.03
(A2098-2018)(4+5)-II-6	17357	5786	3.0	19192	2893	6.6	18393	5786	3.2	3.00
(A2098-2018)(4+5)-II-7	17357	5743	3.0	19192	2871	6.7	18393	5743	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-II-8	17357	5791	3.0	19192	2896	6.6	18393	5791	3.2	3.00
(A2098-2018)(4+5)-III-1	17357	4834	3.6	19192	2417	7.9	18393	4834	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-III-2	17357	4839	3.6	19192	2420	7.9	18393	4839	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-III-3	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-III-4	17357	4857	3.6	19192	2428	7.9	18393	4857	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-III-5	17357	5753	3.0	19192	2877	6.7	18393	5753	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-III-6	17357	5758	3.0	19192	2879	6.7	18393	5758	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-III-7	17357	5770	3.0	19192	2885	6.7	18393	5770	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-III-8	17357	5776	3.0	19192	2888	6.6	18393	5776	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-IV-1	17357	4834	3.6	19192	2417	7.9	18393	4834	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-IV-2	17357	4851	3.6	19192	2426	7.9	18393	4851	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-IV-3	17357	4840	3.6	19192	2420	7.9	18393	4840	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-IV-4	17357	4857	3.6	19192	2428	7.9	18393	4857	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-IV-5	17357	5753	3.0	19192	2877	6.7	18393	5753	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-IV-6	17357	5770	3.0	19192	2885	6.7	18393	5770	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-IV-7	17357	5759	3.0	19192	2879	6.7	18393	5759	3.2	3.01

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2098-2018)(4+5)-IV-8	17357	5775	3.0	19192	2888	6.6	18393	5775	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-V-1	17357	4846	3.6	19192	2423	7.9	18393	4846	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-V-2	17357	4861	3.6	19192	2430	7.9	18393	4861	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-V-3	17357	4830	3.6	19192	2415	7.9	18393	4830	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-V-4	17357	4845	3.6	19192	2422	7.9	18393	4845	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-V-5	17357	5765	3.0	19192	2883	6.7	18393	5765	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-V-6	17357	5780	3.0	19192	2890	6.6	18393	5780	3.2	3.00
(A2098-2018)(4+5)-V-7	17357	5749	3.0	19192	2875	6.7	18393	5749	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-V-8	17357	5764	3.0	19192	2882	6.7	18393	5764	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-VI-1	17357	4824	3.6	19192	2412	8.0	18393	4824	3.8	3.60
(A2098-2018)(4+5)-VI-2	17357	4872	3.6	19192	2436	7.9	18393	4872	3.8	3.56
(A2098-2018)(4+5)-VI-3	17357	4819	3.6	19192	2410	8.0	18393	4819	3.8	3.60
(A2098-2018)(4+5)-VI-4	17357	4867	3.6	19192	2434	7.9	18393	4867	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-VI-5	17357	5743	3.0	19192	2871	6.7	18393	5743	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-VI-6	17357	5791	3.0	19192	2895	6.6	18393	5791	3.2	3.00
(A2098-2018)(4+5)-VI-7	17357	5738	3.0	19192	2869	6.7	18393	5738	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-VI-8	17357	5786	3.0	19192	2893	6.6	18393	5786	3.2	3.00
(A2098-2018)(4+5)-VII-1	17357	4851	3.6	19192	2425	7.9	18393	4851	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-VII-2	17357	4856	3.6	19192	2428	7.9	18393	4856	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-VII-3	17357	4835	3.6	19192	2417	7.9	18393	4835	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-VII-4	17357	4840	3.6	19192	2420	7.9	18393	4840	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-VII-5	17357	5770	3.0	19192	2885	6.7	18393	5770	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-VII-6	17357	5775	3.0	19192	2887	6.6	18393	5775	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-VII-7	17357	5754	3.0	19192	2877	6.7	18393	5754	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-VII-8	17357	5759	3.0	19192	2879	6.7	18393	5759	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-VIII-1	17357	4839	3.6	19192	2420	7.9	18393	4839	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-VIII-2	17357	4856	3.6	19192	2428	7.9	18393	4856	3.8	3.57
(A2098-2018)(4+5)-VIII-3	17357	4835	3.6	19192	2417	7.9	18393	4835	3.8	3.59
(A2098-2018)(4+5)-VIII-4	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58
(A2098-2018)(4+5)-VIII-5	17357	5758	3.0	19192	2879	6.7	18393	5758	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-VIII-6	17357	5775	3.0	19192	2888	6.6	18393	5775	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-VIII-7	17357	5754	3.0	19192	2877	6.7	18393	5754	3.2	3.02
(A2098-2018)(4+5)-VIII-8	17357	5770	3.0	19192	2885	6.7	18393	5770	3.2	3.01
(A2098-2018)(4+5)-IX-1	17357	3764	4.6	19192	1882	10.2	18393	3764	4.9	4.61
(A2098-2018)(4+5)-IX-2	17357	3778	4.6	19192	1889	10.2	18393	3778	4.9	4.59
(A2098-2018)(4+5)-IX-3	17357	3769	4.6	19192	1884	10.2	18393	3769	4.9	4.61
(A2098-2018)(4+5)-IX-4	17357	3783	4.6	19192	1892	10.1	18393	3783	4.9	4.59
(A2098-2018)(4+5)-IX-5	17357	6827	2.5	19192	3413	5.6	18393	6827	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-IX-6	17357	6841	2.5	19192	3421	5.6	18393	6841	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-IX-7	17357	6832	2.5	19192	3416	5.6	18393	6832	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-IX-8	17357	6846	2.5	19192	3423	5.6	18393	6846	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-X-1	17357	3768	4.6	19192	1884	10.2	18393	3768	4.9	4.61
(A2098-2018)(4+5)-X-2	17357	3773	4.6	19192	1887	10.2	18393	3773	4.9	4.60
(A2098-2018)(4+5)-X-3	17357	3774	4.6	19192	1887	10.2	18393	3774	4.9	4.60
(A2098-2018)(4+5)-X-4	17357	3779	4.6	19192	1889	10.2	18393	3779	4.9	4.59
(A2098-2018)(4+5)-X-5	17357	6831	2.5	19192	3416	5.6	18393	6831	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-X-6	17357	6836	2.5	19192	3418	5.6	18393	6836	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-X-7	17357	6836	2.5	19192	3418	5.6	18393	6836	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-X-8	17357	6842	2.5	19192	3421	5.6	18393	6842	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XI-1	17357	3769	4.6	19192	1884	10.2	18393	3769	4.9	4.61

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2098-2018)(4+5)-XI-2	17357	3783	4.6	19192	1892	10.1	18393	3783	4.9	4.59
(A2098-2018)(4+5)-XI-3	17357	3764	4.6	19192	1882	10.2	18393	3764	4.9	4.61
(A2098-2018)(4+5)-XI-4	17357	3778	4.6	19192	1889	10.2	18393	3778	4.9	4.59
(A2098-2018)(4+5)-XI-5	17357	6832	2.5	19192	3416	5.6	18393	6832	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XI-6	17357	6846	2.5	19192	3423	5.6	18393	6846	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XI-7	17357	6827	2.5	19192	3413	5.6	18393	6827	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XI-8	17357	6841	2.5	19192	3421	5.6	18393	6841	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XII-1	17357	3773	4.6	19192	1887	10.2	18393	3773	4.9	4.60
(A2098-2018)(4+5)-XII-2	17357	3778	4.6	19192	1889	10.2	18393	3778	4.9	4.59
(A2098-2018)(4+5)-XII-3	17357	3769	4.6	19192	1884	10.2	18393	3769	4.9	4.61
(A2098-2018)(4+5)-XII-4	17357	3774	4.6	19192	1887	10.2	18393	3774	4.9	4.60
(A2098-2018)(4+5)-XII-5	17357	6836	2.5	19192	3418	5.6	18393	6836	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XII-6	17357	6841	2.5	19192	3421	5.6	18393	6841	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XII-7	17357	6831	2.5	19192	3416	5.6	18393	6831	2.7	2.54
(A2098-2018)(4+5)-XII-8	17357	6837	2.5	19192	3418	5.6	18393	6837	2.7	2.54
(A2098-2018)(6+7)-I-1	17357	4689	3.7	19192	2345	8.2	18393	4689	3.9	3.70
(A2098-2018)(6+7)-I-2	17357	4704	3.7	19192	2352	8.2	18393	4704	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-I-3	17357	4707	3.7	19192	2353	8.2	18393	4707	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-I-4	17357	4721	3.7	19192	2361	8.1	18393	4721	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-I-5	17357	5608	3.1	19192	2804	6.8	18393	5608	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-I-6	17357	5623	3.1	19192	2811	6.8	18393	5623	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-I-7	17357	5625	3.1	19192	2813	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-I-8	17357	5640	3.1	19192	2820	6.8	18393	5640	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-II-1	17357	4679	3.7	19192	2339	8.2	18393	4679	3.9	3.71
(A2098-2018)(6+7)-II-2	17357	4727	3.7	19192	2363	8.1	18393	4727	3.9	3.67
(A2098-2018)(6+7)-II-3	17357	4684	3.7	19192	2342	8.2	18393	4684	3.9	3.71
(A2098-2018)(6+7)-II-4	17357	4732	3.7	19192	2366	8.1	18393	4732	3.9	3.67
(A2098-2018)(6+7)-II-5	17357	5597	3.1	19192	2799	6.9	18393	5597	3.3	3.10
(A2098-2018)(6+7)-II-6	17357	5646	3.1	19192	2823	6.8	18393	5646	3.3	3.07
(A2098-2018)(6+7)-II-7	17357	5603	3.1	19192	2801	6.9	18393	5603	3.3	3.10
(A2098-2018)(6+7)-II-8	17357	5651	3.1	19192	2825	6.8	18393	5651	3.3	3.07
(A2098-2018)(6+7)-III-1	17357	4694	3.7	19192	2347	8.2	18393	4694	3.9	3.70
(A2098-2018)(6+7)-III-2	17357	4699	3.7	19192	2350	8.2	18393	4699	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-III-3	17357	4711	3.7	19192	2356	8.1	18393	4711	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-III-4	17357	4716	3.7	19192	2358	8.1	18393	4716	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-III-5	17357	5613	3.1	19192	2806	6.8	18393	5613	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-III-6	17357	5618	3.1	19192	2809	6.8	18393	5618	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-III-7	17357	5630	3.1	19192	2815	6.8	18393	5630	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-III-8	17357	5635	3.1	19192	2818	6.8	18393	5635	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-IV-1	17357	4694	3.7	19192	2347	8.2	18393	4694	3.9	3.70
(A2098-2018)(6+7)-IV-2	17357	4711	3.7	19192	2356	8.1	18393	4711	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-IV-3	17357	4699	3.7	19192	2350	8.2	18393	4699	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-IV-4	17357	4716	3.7	19192	2358	8.1	18393	4716	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-IV-5	17357	5613	3.1	19192	2807	6.8	18393	5613	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-IV-6	17357	5630	3.1	19192	2815	6.8	18393	5630	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-IV-7	17357	5618	3.1	19192	2809	6.8	18393	5618	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-IV-8	17357	5635	3.1	19192	2818	6.8	18393	5635	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-V-1	17357	4706	3.7	19192	2353	8.2	18393	4706	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-V-2	17357	4720	3.7	19192	2360	8.1	18393	4720	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-V-3	17357	4690	3.7	19192	2345	8.2	18393	4690	3.9	3.70
(A2098-2018)(6+7)-V-4	17357	4704	3.7	19192	2352	8.2	18393	4704	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-V-5	17357	5625	3.1	19192	2812	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-V-6	17357	5639	3.1	19192	2820	6.8	18393	5639	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-V-7	17357	5609	3.1	19192	2804	6.8	18393	5609	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-V-8	17357	5623	3.1	19192	2812	6.8	18393	5623	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-VI-1	17357	4684	3.7	19192	2342	8.2	18393	4684	3.9	3.71
(A2098-2018)(6+7)-VI-2	17357	4732	3.7	19192	2366	8.1	18393	4732	3.9	3.67
(A2098-2018)(6+7)-VI-3	17357	4679	3.7	19192	2339	8.2	18393	4679	3.9	3.71

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2098-2018)(6+7)-VI-4	17357	4727	3.7	19192	2363	8.1	18393	4727	3.9	3.67
(A2098-2018)(6+7)-VI-5	17357	5602	3.1	19192	2801	6.9	18393	5602	3.3	3.10
(A2098-2018)(6+7)-VI-6	17357	5651	3.1	19192	2825	6.8	18393	5651	3.3	3.07
(A2098-2018)(6+7)-VI-7	17357	5598	3.1	19192	2799	6.9	18393	5598	3.3	3.10
(A2098-2018)(6+7)-VI-8	17357	5646	3.1	19192	2823	6.8	18393	5646	3.3	3.07
(A2098-2018)(6+7)-VII-1	17357	4711	3.7	19192	2355	8.1	18393	4711	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-VII-2	17357	4716	3.7	19192	2358	8.1	18393	4716	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-VII-3	17357	4695	3.7	19192	2347	8.2	18393	4695	3.9	3.70
(A2098-2018)(6+7)-VII-4	17357	4700	3.7	19192	2350	8.2	18393	4700	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-VII-5	17357	5630	3.1	19192	2815	6.8	18393	5630	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-VII-6	17357	5635	3.1	19192	2817	6.8	18393	5635	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-VII-7	17357	5614	3.1	19192	2807	6.8	18393	5614	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-VII-8	17357	5619	3.1	19192	2809	6.8	18393	5619	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-VIII-1	17357	4699	3.7	19192	2350	8.2	18393	4699	3.9	3.69
(A2098-2018)(6+7)-VIII-2	17357	4716	3.7	19192	2358	8.1	18393	4716	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-VIII-3	17357	4694	3.7	19192	2347	8.2	18393	4694	3.9	3.70
(A2098-2018)(6+7)-VIII-4	17357	4711	3.7	19192	2356	8.1	18393	4711	3.9	3.68
(A2098-2018)(6+7)-VIII-5	17357	5618	3.1	19192	2809	6.8	18393	5618	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-VIII-6	17357	5635	3.1	19192	2817	6.8	18393	5635	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-VIII-7	17357	5613	3.1	19192	2807	6.8	18393	5613	3.3	3.09
(A2098-2018)(6+7)-VIII-8	17357	5630	3.1	19192	2815	6.8	18393	5630	3.3	3.08
(A2098-2018)(6+7)-IX-1	17357	3623	4.8	19192	1812	10.6	18393	3623	5.1	4.79
(A2098-2018)(6+7)-IX-2	17357	3638	4.8	19192	1819	10.6	18393	3638	5.1	4.77
(A2098-2018)(6+7)-IX-3	17357	3629	4.8	19192	1814	10.6	18393	3629	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-IX-4	17357	3643	4.8	19192	1822	10.5	18393	3643	5.0	4.76
(A2098-2018)(6+7)-IX-5	17357	6686	2.6	19192	3343	5.7	18393	6686	2.8	2.60
(A2098-2018)(6+7)-IX-6	17357	6701	2.6	19192	3350	5.7	18393	6701	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-IX-7	17357	6691	2.6	19192	3346	5.7	18393	6691	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-IX-8	17357	6706	2.6	19192	3353	5.7	18393	6706	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-X-1	17357	3628	4.8	19192	1814	10.6	18393	3628	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-X-2	17357	3633	4.8	19192	1817	10.6	18393	3633	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-X-3	17357	3633	4.8	19192	1817	10.6	18393	3633	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-X-4	17357	3638	4.8	19192	1819	10.6	18393	3638	5.1	4.77
(A2098-2018)(6+7)-X-5	17357	6691	2.6	19192	3345	5.7	18393	6691	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-X-6	17357	6696	2.6	19192	3348	5.7	18393	6696	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-X-7	17357	6696	2.6	19192	3348	5.7	18393	6696	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-X-8	17357	6701	2.6	19192	3351	5.7	18393	6701	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XI-1	17357	3628	4.8	19192	1814	10.6	18393	3628	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-XI-2	17357	3643	4.8	19192	1821	10.5	18393	3643	5.0	4.76
(A2098-2018)(6+7)-XI-3	17357	3624	4.8	19192	1812	10.6	18393	3624	5.1	4.79
(A2098-2018)(6+7)-XI-4	17357	3638	4.8	19192	1819	10.6	18393	3638	5.1	4.77
(A2098-2018)(6+7)-XI-5	17357	6691	2.6	19192	3346	5.7	18393	6691	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XI-6	17357	6706	2.6	19192	3353	5.7	18393	6706	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XI-7	17357	6686	2.6	19192	3343	5.7	18393	6686	2.8	2.60
(A2098-2018)(6+7)-XI-8	17357	6701	2.6	19192	3350	5.7	18393	6701	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XII-1	17357	3633	4.8	19192	1817	10.6	18393	3633	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-XII-2	17357	3638	4.8	19192	1819	10.6	18393	3638	5.1	4.77
(A2098-2018)(6+7)-XII-	17357	3628	4.8	19192	1814	10.6	18393	3628	5.1	4.78

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
3										
(A2098-2018)(6+7)-XII-4	17357	3633	4.8	19192	1817	10.6	18393	3633	5.1	4.78
(A2098-2018)(6+7)-XII-5	17357	6696	2.6	19192	3348	5.7	18393	6696	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XII-6	17357	6701	2.6	19192	3351	5.7	18393	6701	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XII-7	17357	6691	2.6	19192	3346	5.7	18393	6691	2.7	2.59
(A2098-2018)(6+7)-XII-8	17357	6696	2.6	19192	3348	5.7	18393	6696	2.7	2.59
(A2096-2017)1	17357	6902	2.5	19192	3451	5.6	18393	6902	2.7	2.51
(A2096-2017)2	17357	9137	1.9	19192	4569	4.2	18393	9137	2.0	1.90
(A2096-2017)3	17357	5076	3.4	19192	2538	7.6	18393	5076	3.6	3.42
(A2096-2017)(4+5)-I-1	17357	4608	3.8	19192	2304	8.3	18393	4608	4.0	3.77
(A2096-2017)(4+5)-I-2	17357	4624	3.8	19192	2312	8.3	18393	4624	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-I-3	17357	4627	3.8	19192	2313	8.3	18393	4627	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-I-4	17357	4643	3.7	19192	2321	8.3	18393	4643	4.0	3.74
(A2096-2017)(4+5)-I-5	17357	5510	3.2	19192	2755	7.0	18393	5510	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-I-6	17357	5526	3.1	19192	2763	6.9	18393	5526	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-I-7	17357	5529	3.1	19192	2765	6.9	18393	5529	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-I-8	17357	5545	3.1	19192	2773	6.9	18393	5545	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-II-1	17357	4596	3.8	19192	2298	8.4	18393	4596	4.0	3.78
(A2096-2017)(4+5)-II-2	17357	4649	3.7	19192	2325	8.3	18393	4649	4.0	3.73
(A2096-2017)(4+5)-II-3	17357	4601	3.8	19192	2301	8.3	18393	4601	4.0	3.77
(A2096-2017)(4+5)-II-4	17357	4655	3.7	19192	2327	8.2	18393	4655	4.0	3.73
(A2096-2017)(4+5)-II-5	17357	5498	3.2	19192	2749	7.0	18393	5498	3.3	3.16
(A2096-2017)(4+5)-II-6	17357	5551	3.1	19192	2776	6.9	18393	5551	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-II-7	17357	5504	3.2	19192	2752	7.0	18393	5504	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-II-8	17357	5557	3.1	19192	2779	6.9	18393	5557	3.3	3.12
(A2096-2017)(4+5)-III-1	17357	4613	3.8	19192	2306	8.3	18393	4613	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-III-2	17357	4619	3.8	19192	2309	8.3	18393	4619	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-III-3	17357	4632	3.7	19192	2316	8.3	18393	4632	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-III-4	17357	4638	3.7	19192	2319	8.3	18393	4638	4.0	3.74
(A2096-2017)(4+5)-III-5	17357	5515	3.1	19192	2758	7.0	18393	5515	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-III-6	17357	5521	3.1	19192	2761	7.0	18393	5521	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-III-7	17357	5534	3.1	19192	2767	6.9	18393	5534	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-III-8	17357	5540	3.1	19192	2770	6.9	18393	5540	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-IV-1	17357	4612	3.8	19192	2306	8.3	18393	4612	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-IV-2	17357	4633	3.7	19192	2316	8.3	18393	4633	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-IV-3	17357	4618	3.8	19192	2309	8.3	18393	4618	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-IV-4	17357	4638	3.7	19192	2319	8.3	18393	4638	4.0	3.74
(A2096-2017)(4+5)-IV-5	17357	5515	3.1	19192	2757	7.0	18393	5515	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-IV-6	17357	5535	3.1	19192	2767	6.9	18393	5535	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-IV-7	17357	5520	3.1	19192	2760	7.0	18393	5520	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-IV-8	17357	5540	3.1	19192	2770	6.9	18393	5540	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-V-1	17357	4626	3.8	19192	2313	8.3	18393	4626	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-V-2	17357	4642	3.7	19192	2321	8.3	18393	4642	4.0	3.74
(A2096-2017)(4+5)-V-3	17357	4608	3.8	19192	2304	8.3	18393	4608	4.0	3.77
(A2096-2017)(4+5)-V-4	17357	4624	3.8	19192	2312	8.3	18393	4624	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-V-5	17357	5528	3.1	19192	2764	6.9	18393	5528	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-V-6	17357	5545	3.1	19192	2772	6.9	18393	5545	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-V-7	17357	5511	3.1	19192	2755	7.0	18393	5511	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-V-8	17357	5527	3.1	19192	2763	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-VI-1	17357	4601	3.8	19192	2301	8.3	18393	4601	4.0	3.77
(A2096-2017)(4+5)-VI-2	17357	4655	3.7	19192	2327	8.2	18393	4655	4.0	3.73
(A2096-2017)(4+5)-VI-3	17357	4596	3.8	19192	2298	8.4	18393	4596	4.0	3.78
(A2096-2017)(4+5)-VI-4	17357	4649	3.7	19192	2325	8.3	18393	4649	4.0	3.73
(A2096-2017)(4+5)-VI-5	17357	5504	3.2	19192	2752	7.0	18393	5504	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-VI-6	17357	5557	3.1	19192	2778	6.9	18393	5557	3.3	3.12
(A2096-2017)(4+5)-VI-7	17357	5498	3.2	19192	2749	7.0	18393	5498	3.3	3.16
(A2096-2017)(4+5)-VI-8	17357	5552	3.1	19192	2776	6.9	18393	5552	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-VII-1	17357	4631	3.7	19192	2316	8.3	18393	4631	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-VII-2	17357	4637	3.7	19192	2319	8.3	18393	4637	4.0	3.74

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2096-2017)(4+5)-VII-3	17357	4613	3.8	19192	2307	8.3	18393	4613	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-VII-4	17357	4619	3.8	19192	2310	8.3	18393	4619	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-VII-5	17357	5533	3.1	19192	2767	6.9	18393	5533	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-VII-6	17357	5540	3.1	19192	2770	6.9	18393	5540	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-VII-7	17357	5516	3.1	19192	2758	7.0	18393	5516	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-VII-8	17357	5522	3.1	19192	2761	7.0	18393	5522	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-VIII-1	17357	4618	3.8	19192	2309	8.3	18393	4618	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-VIII-2	17357	4638	3.7	19192	2319	8.3	18393	4638	4.0	3.74
(A2096-2017)(4+5)-VIII-3	17357	4613	3.8	19192	2306	8.3	18393	4613	4.0	3.76
(A2096-2017)(4+5)-VIII-4	17357	4633	3.7	19192	2316	8.3	18393	4633	4.0	3.75
(A2096-2017)(4+5)-VIII-5	17357	5520	3.1	19192	2760	7.0	18393	5520	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-VIII-6	17357	5540	3.1	19192	2770	6.9	18393	5540	3.3	3.13
(A2096-2017)(4+5)-VIII-7	17357	5515	3.1	19192	2757	7.0	18393	5515	3.3	3.15
(A2096-2017)(4+5)-VIII-8	17357	5535	3.1	19192	2767	6.9	18393	5535	3.3	3.14
(A2096-2017)(4+5)-IX-1	17357	3562	4.9	19192	1781	10.8	18393	3562	5.2	4.87
(A2096-2017)(4+5)-IX-2	17357	3578	4.9	19192	1789	10.7	18393	3578	5.1	4.85
(A2096-2017)(4+5)-IX-3	17357	3568	4.9	19192	1784	10.8	18393	3568	5.2	4.87
(A2096-2017)(4+5)-IX-4	17357	3584	4.8	19192	1792	10.7	18393	3584	5.1	4.84
(A2096-2017)(4+5)-IX-5	17357	6569	2.6	19192	3285	5.8	18393	6569	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-IX-6	17357	6585	2.6	19192	3293	5.8	18393	6585	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-IX-7	17357	6575	2.6	19192	3287	5.8	18393	6575	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-IX-8	17357	6591	2.6	19192	3295	5.8	18393	6591	2.8	2.63
(A2096-2017)(4+5)-X-1	17357	3567	4.9	19192	1783	10.8	18393	3567	5.2	4.87
(A2096-2017)(4+5)-X-2	17357	3573	4.9	19192	1787	10.7	18393	3573	5.1	4.86
(A2096-2017)(4+5)-X-3	17357	3573	4.9	19192	1786	10.7	18393	3573	5.1	4.86
(A2096-2017)(4+5)-X-4	17357	3579	4.9	19192	1789	10.7	18393	3579	5.1	4.85
(A2096-2017)(4+5)-X-5	17357	6574	2.6	19192	3287	5.8	18393	6574	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-X-6	17357	6580	2.6	19192	3290	5.8	18393	6580	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-X-7	17357	6580	2.6	19192	3290	5.8	18393	6580	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-X-8	17357	6586	2.6	19192	3293	5.8	18393	6586	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-XI-1	17357	3568	4.9	19192	1784	10.8	18393	3568	5.2	4.87
(A2096-2017)(4+5)-XI-2	17357	3584	4.8	19192	1792	10.7	18393	3584	5.1	4.84
(A2096-2017)(4+5)-XI-3	17357	3562	4.9	19192	1781	10.8	18393	3562	5.2	4.87
(A2096-2017)(4+5)-XI-4	17357	3578	4.9	19192	1789	10.7	18393	3578	5.1	4.85
(A2096-2017)(4+5)-XI-5	17357	6575	2.6	19192	3287	5.8	18393	6575	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-XI-6	17357	6591	2.6	19192	3295	5.8	18393	6591	2.8	2.63
(A2096-2017)(4+5)-XI-7	17357	6569	2.6	19192	3285	5.8	18393	6569	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-XI-8	17357	6585	2.6	19192	3293	5.8	18393	6585	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-XII-1	17357	3573	4.9	19192	1786	10.7	18393	3573	5.1	4.86
(A2096-2017)(4+5)-XII-2	17357	3579	4.9	19192	1789	10.7	18393	3579	5.1	4.85
(A2096-2017)(4+5)-XII-3	17357	3567	4.9	19192	1784	10.8	18393	3567	5.2	4.87
(A2096-2017)(4+5)-XII-4	17357	3573	4.9	19192	1787	10.7	18393	3573	5.1	4.86
(A2096-2017)(4+5)-XII-5	17357	6580	2.6	19192	3290	5.8	18393	6580	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-XII-6	17357	6586	2.6	19192	3293	5.8	18393	6586	2.8	2.64
(A2096-2017)(4+5)-XII-7	17357	6574	2.6	19192	3287	5.8	18393	6574	2.8	2.64

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2096-2017)(4+5)-XII-8	17357	6580	2.6	19192	3290	5.8	18393	6580	2.8	2.64
(A2096-2017)(6+7)-I-1	17357	4474	3.9	19192	2237	8.6	18393	4474	4.1	3.88
(A2096-2017)(6+7)-I-2	17357	4490	3.9	19192	2245	8.5	18393	4490	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-I-3	17357	4493	3.9	19192	2246	8.5	18393	4493	4.1	3.86
(A2096-2017)(6+7)-I-4	17357	4509	3.8	19192	2254	8.5	18393	4509	4.1	3.85
(A2096-2017)(6+7)-I-5	17357	5376	3.2	19192	2688	7.1	18393	5376	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-I-6	17357	5392	3.2	19192	2696	7.1	18393	5392	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-I-7	17357	5395	3.2	19192	2697	7.1	18393	5395	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-I-8	17357	5411	3.2	19192	2705	7.1	18393	5411	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-II-1	17357	4462	3.9	19192	2231	8.6	18393	4462	4.1	3.89
(A2096-2017)(6+7)-II-2	17357	4515	3.8	19192	2258	8.5	18393	4515	4.1	3.84
(A2096-2017)(6+7)-II-3	17357	4467	3.9	19192	2234	8.6	18393	4467	4.1	3.89
(A2096-2017)(6+7)-II-4	17357	4521	3.8	19192	2260	8.5	18393	4521	4.1	3.84
(A2096-2017)(6+7)-II-5	17357	5364	3.2	19192	2682	7.2	18393	5364	3.4	3.24
(A2096-2017)(6+7)-II-6	17357	5417	3.2	19192	2709	7.1	18393	5417	3.4	3.20
(A2096-2017)(6+7)-II-7	17357	5370	3.2	19192	2685	7.1	18393	5370	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-II-8	17357	5423	3.2	19192	2711	7.1	18393	5423	3.4	3.20
(A2096-2017)(6+7)-III-1	17357	4479	3.9	19192	2239	8.6	18393	4479	4.1	3.88
(A2096-2017)(6+7)-III-2	17357	4485	3.9	19192	2242	8.6	18393	4485	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-III-3	17357	4498	3.9	19192	2249	8.5	18393	4498	4.1	3.86
(A2096-2017)(6+7)-III-4	17357	4504	3.9	19192	2252	8.5	18393	4504	4.1	3.85
(A2096-2017)(6+7)-III-5	17357	5381	3.2	19192	2690	7.1	18393	5381	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-III-6	17357	5387	3.2	19192	2693	7.1	18393	5387	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-III-7	17357	5400	3.2	19192	2700	7.1	18393	5400	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-III-8	17357	5406	3.2	19192	2703	7.1	18393	5406	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-IV-1	17357	4478	3.9	19192	2239	8.6	18393	4478	4.1	3.88
(A2096-2017)(6+7)-IV-2	17357	4498	3.9	19192	2249	8.5	18393	4498	4.1	3.86
(A2096-2017)(6+7)-IV-3	17357	4484	3.9	19192	2242	8.6	18393	4484	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-IV-4	17357	4504	3.9	19192	2252	8.5	18393	4504	4.1	3.85
(A2096-2017)(6+7)-IV-5	17357	5381	3.2	19192	2690	7.1	18393	5381	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-IV-6	17357	5401	3.2	19192	2700	7.1	18393	5401	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-IV-7	17357	5386	3.2	19192	2693	7.1	18393	5386	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-IV-8	17357	5406	3.2	19192	2703	7.1	18393	5406	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-V-1	17357	4492	3.9	19192	2246	8.5	18393	4492	4.1	3.86
(A2096-2017)(6+7)-V-2	17357	4508	3.9	19192	2254	8.5	18393	4508	4.1	3.85
(A2096-2017)(6+7)-V-3	17357	4474	3.9	19192	2237	8.6	18393	4474	4.1	3.88
(A2096-2017)(6+7)-V-4	17357	4490	3.9	19192	2245	8.5	18393	4490	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-V-5	17357	5394	3.2	19192	2697	7.1	18393	5394	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-V-6	17357	5410	3.2	19192	2705	7.1	18393	5410	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-V-7	17357	5376	3.2	19192	2688	7.1	18393	5376	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-V-8	17357	5392	3.2	19192	2696	7.1	18393	5392	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-VI-1	17357	4467	3.9	19192	2234	8.6	18393	4467	4.1	3.89
(A2096-2017)(6+7)-VI-2	17357	4521	3.8	19192	2260	8.5	18393	4521	4.1	3.84
(A2096-2017)(6+7)-VI-3	17357	4462	3.9	19192	2231	8.6	18393	4462	4.1	3.89
(A2096-2017)(6+7)-VI-4	17357	4515	3.8	19192	2258	8.5	18393	4515	4.1	3.84
(A2096-2017)(6+7)-VI-5	17357	5369	3.2	19192	2685	7.1	18393	5369	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-VI-6	17357	5423	3.2	19192	2711	7.1	18393	5423	3.4	3.20
(A2096-2017)(6+7)-VI-7	17357	5364	3.2	19192	2682	7.2	18393	5364	3.4	3.24
(A2096-2017)(6+7)-VI-8	17357	5417	3.2	19192	2709	7.1	18393	5417	3.4	3.20
(A2096-2017)(6+7)-VII-1	17357	4497	3.9	19192	2249	8.5	18393	4497	4.1	3.86
(A2096-2017)(6+7)-VII-2	17357	4503	3.9	19192	2252	8.5	18393	4503	4.1	3.85
(A2096-2017)(6+7)-VII-3	17357	4479	3.9	19192	2240	8.6	18393	4479	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-VII-4	17357	4485	3.9	19192	2243	8.6	18393	4485	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-VII-5	17357	5399	3.2	19192	2700	7.1	18393	5399	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-VII-6	17357	5405	3.2	19192	2703	7.1	18393	5405	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-VII-7	17357	5381	3.2	19192	2691	7.1	18393	5381	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-VII-8	17357	5387	3.2	19192	2694	7.1	18393	5387	3.4	3.22

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2096-2017)(6+7)-VIII-1	17357	4484	3.9	19192	2242	8.6	18393	4484	4.1	3.87
(A2096-2017)(6+7)-VIII-2	17357	4504	3.9	19192	2252	8.5	18393	4504	4.1	3.85
(A2096-2017)(6+7)-VIII-3	17357	4479	3.9	19192	2239	8.6	18393	4479	4.1	3.88
(A2096-2017)(6+7)-VIII-4	17357	4499	3.9	19192	2249	8.5	18393	4499	4.1	3.86
(A2096-2017)(6+7)-VIII-5	17357	5386	3.2	19192	2693	7.1	18393	5386	3.4	3.22
(A2096-2017)(6+7)-VIII-6	17357	5406	3.2	19192	2703	7.1	18393	5406	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-VIII-7	17357	5381	3.2	19192	2690	7.1	18393	5381	3.4	3.23
(A2096-2017)(6+7)-VIII-8	17357	5401	3.2	19192	2700	7.1	18393	5401	3.4	3.21
(A2096-2017)(6+7)-IX-1	17357	3428	5.1	19192	1714	11.2	18393	3428	5.4	5.06
(A2096-2017)(6+7)-IX-2	17357	3444	5.0	19192	1722	11.1	18393	3444	5.3	5.04
(A2096-2017)(6+7)-IX-3	17357	3434	5.1	19192	1717	11.2	18393	3434	5.4	5.06
(A2096-2017)(6+7)-IX-4	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2096-2017)(6+7)-IX-5	17357	6435	2.7	19192	3218	6.0	18393	6435	2.9	2.70
(A2096-2017)(6+7)-IX-6	17357	6451	2.7	19192	3226	6.0	18393	6451	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-IX-7	17357	6441	2.7	19192	3220	6.0	18393	6441	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-IX-8	17357	6457	2.7	19192	3228	5.9	18393	6457	2.8	2.69
(A2096-2017)(6+7)-X-1	17357	3433	5.1	19192	1716	11.2	18393	3433	5.4	5.06
(A2096-2017)(6+7)-X-2	17357	3439	5.0	19192	1719	11.2	18393	3439	5.3	5.05
(A2096-2017)(6+7)-X-3	17357	3439	5.0	19192	1719	11.2	18393	3439	5.3	5.05
(A2096-2017)(6+7)-X-4	17357	3445	5.0	19192	1722	11.1	18393	3445	5.3	5.04
(A2096-2017)(6+7)-X-5	17357	6440	2.7	19192	3220	6.0	18393	6440	2.9	2.70
(A2096-2017)(6+7)-X-6	17357	6446	2.7	19192	3223	6.0	18393	6446	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-X-7	17357	6446	2.7	19192	3223	6.0	18393	6446	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-X-8	17357	6452	2.7	19192	3226	5.9	18393	6452	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-XI-1	17357	3433	5.1	19192	1717	11.2	18393	3433	5.4	5.06
(A2096-2017)(6+7)-XI-2	17357	3449	5.0	19192	1725	11.1	18393	3449	5.3	5.03
(A2096-2017)(6+7)-XI-3	17357	3428	5.1	19192	1714	11.2	18393	3428	5.4	5.06
(A2096-2017)(6+7)-XI-4	17357	3444	5.0	19192	1722	11.1	18393	3444	5.3	5.04
(A2096-2017)(6+7)-XI-5	17357	6441	2.7	19192	3220	6.0	18393	6441	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-XI-6	17357	6457	2.7	19192	3228	5.9	18393	6457	2.8	2.69
(A2096-2017)(6+7)-XI-7	17357	6435	2.7	19192	3218	6.0	18393	6435	2.9	2.70
(A2096-2017)(6+7)-XI-8	17357	6451	2.7	19192	3226	5.9	18393	6451	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-XII-1	17357	3438	5.0	19192	1719	11.2	18393	3438	5.3	5.05
(A2096-2017)(6+7)-XII-2	17357	3444	5.0	19192	1722	11.1	18393	3444	5.3	5.04
(A2096-2017)(6+7)-XII-3	17357	3433	5.1	19192	1717	11.2	18393	3433	5.4	5.06
(A2096-2017)(6+7)-XII-4	17357	3439	5.0	19192	1720	11.2	18393	3439	5.3	5.05
(A2096-2017)(6+7)-XII-5	17357	6446	2.7	19192	3223	6.0	18393	6446	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-XII-6	17357	6452	2.7	19192	3226	5.9	18393	6452	2.9	2.69
(A2096-2017)(6+7)-XII-7	17357	6440	2.7	19192	3220	6.0	18393	6440	2.9	2.70
(A2096-2017)(6+7)-XII-8	17357	6446	2.7	19192	3223	6.0	18393	6446	2.9	2.69
(A2093-2016)1	17357	7272	2.4	19192	3636	5.3	18393	7272	2.5	2.39
(A2093-2016)2	17357	8729	2.0	19192	4364	4.4	18393	8729	2.1	1.99
(A2093-2016)3	17357	5274	3.3	19192	2637	7.3	18393	5274	3.5	3.29
(A2093-2016)(4+5)-I-1	17357	4847	3.6	19192	2423	7.9	18393	4847	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-I-2	17357	4857	3.6	19192	2429	7.9	18393	4857	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-I-3	17357	4861	3.6	19192	2430	7.9	18393	4861	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-I-4	17357	4871	3.6	19192	2436	7.9	18393	4871	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-I-5	17357	5676	3.1	19192	2838	6.8	18393	5676	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-I-6	17357	5687	3.1	19192	2843	6.7	18393	5687	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-I-7	17357	5690	3.1	19192	2845	6.7	18393	5690	3.2	3.05

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2093-2016)(4+5)-I-8	17357	5701	3.0	19192	2850	6.7	18393	5701	3.2	3.04
(A2093-2016)(4+5)-II-1	17357	4840	3.6	19192	2420	7.9	18393	4840	3.8	3.59
(A2093-2016)(4+5)-II-2	17357	4874	3.6	19192	2437	7.9	18393	4874	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-II-3	17357	4844	3.6	19192	2422	7.9	18393	4844	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-II-4	17357	4878	3.6	19192	2439	7.9	18393	4878	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-II-5	17357	5669	3.1	19192	2835	6.8	18393	5669	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-II-6	17357	5703	3.0	19192	2852	6.7	18393	5703	3.2	3.04
(A2093-2016)(4+5)-II-7	17357	5674	3.1	19192	2837	6.8	18393	5674	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-II-8	17357	5708	3.0	19192	2854	6.7	18393	5708	3.2	3.04
(A2093-2016)(4+5)-III-1	17357	4849	3.6	19192	2425	7.9	18393	4849	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-III-2	17357	4855	3.6	19192	2427	7.9	18393	4855	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-III-3	17357	4863	3.6	19192	2432	7.9	18393	4863	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-III-4	17357	4869	3.6	19192	2434	7.9	18393	4869	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-III-5	17357	5679	3.1	19192	2839	6.8	18393	5679	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-III-6	17357	5684	3.1	19192	2842	6.8	18393	5684	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-III-7	17357	5693	3.0	19192	2846	6.7	18393	5693	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-III-8	17357	5698	3.0	19192	2849	6.7	18393	5698	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-IV-1	17357	4848	3.6	19192	2424	7.9	18393	4848	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-IV-2	17357	4866	3.6	19192	2433	7.9	18393	4866	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-IV-3	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-IV-4	17357	4870	3.6	19192	2435	7.9	18393	4870	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-IV-5	17357	5678	3.1	19192	2839	6.8	18393	5678	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-IV-6	17357	5695	3.0	19192	2848	6.7	18393	5695	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-IV-7	17357	5682	3.1	19192	2841	6.8	18393	5682	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-IV-8	17357	5699	3.0	19192	2850	6.7	18393	5699	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-V-1	17357	4861	3.6	19192	2430	7.9	18393	4861	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-V-2	17357	4871	3.6	19192	2435	7.9	18393	4871	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-V-3	17357	4847	3.6	19192	2424	7.9	18393	4847	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-V-4	17357	4857	3.6	19192	2429	7.9	18393	4857	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-V-5	17357	5690	3.1	19192	2845	6.7	18393	5690	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-V-6	17357	5700	3.0	19192	2850	6.7	18393	5700	3.2	3.04
(A2093-2016)(4+5)-V-7	17357	5677	3.1	19192	2838	6.8	18393	5677	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-V-8	17357	5687	3.1	19192	2843	6.7	18393	5687	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-VI-1	17357	4844	3.6	19192	2422	7.9	18393	4844	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-VI-2	17357	4878	3.6	19192	2439	7.9	18393	4878	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-VI-3	17357	4840	3.6	19192	2420	7.9	18393	4840	3.8	3.59
(A2093-2016)(4+5)-VI-4	17357	4874	3.6	19192	2437	7.9	18393	4874	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-VI-5	17357	5673	3.1	19192	2837	6.8	18393	5673	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-VI-6	17357	5708	3.0	19192	2854	6.7	18393	5708	3.2	3.04
(A2093-2016)(4+5)-VI-7	17357	5669	3.1	19192	2835	6.8	18393	5669	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-VI-8	17357	5704	3.0	19192	2852	6.7	18393	5704	3.2	3.04
(A2093-2016)(4+5)-VII-1	17357	4863	3.6	19192	2432	7.9	18393	4863	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-VII-2	17357	4868	3.6	19192	2434	7.9	18393	4868	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-VII-3	17357	4850	3.6	19192	2425	7.9	18393	4850	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-VII-4	17357	4855	3.6	19192	2427	7.9	18393	4855	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-VII-5	17357	5693	3.0	19192	2846	6.7	18393	5693	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-VII-6	17357	5698	3.0	19192	2849	6.7	18393	5698	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-VII-7	17357	5679	3.1	19192	2840	6.8	18393	5679	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-VII-8	17357	5684	3.1	19192	2842	6.8	18393	5684	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-VIII-1	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-VIII-2	17357	4870	3.6	19192	2435	7.9	18393	4870	3.8	3.56
(A2093-2016)(4+5)-VIII-3	17357	4848	3.6	19192	2424	7.9	18393	4848	3.8	3.58
(A2093-2016)(4+5)-VIII-4	17357	4866	3.6	19192	2433	7.9	18393	4866	3.8	3.57
(A2093-2016)(4+5)-VIII	17357	5682	3.1	19192	2841	6.8	18393	5682	3.2	3.05

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2093-2016)(4+5)-VIII-5										
(A2093-2016)(4+5)-VIII-6	17357	5699	3.0	19192	2850	6.7	18393	5699	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-VIII-7	17357	5678	3.1	19192	2839	6.8	18393	5678	3.2	3.06
(A2093-2016)(4+5)-VIII-8	17357	5695	3.0	19192	2848	6.7	18393	5695	3.2	3.05
(A2093-2016)(4+5)-IX-1	17357	3884	4.5	19192	1942	9.9	18393	3884	4.7	4.47
(A2093-2016)(4+5)-IX-2	17357	3894	4.5	19192	1947	9.9	18393	3894	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-IX-3	17357	3888	4.5	19192	1944	9.9	18393	3888	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-IX-4	17357	3898	4.5	19192	1949	9.8	18393	3898	4.7	4.45
(A2093-2016)(4+5)-IX-5	17357	6649	2.6	19192	3325	5.8	18393	6649	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-IX-6	17357	6659	2.6	19192	3330	5.8	18393	6659	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-IX-7	17357	6653	2.6	19192	3327	5.8	18393	6653	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-IX-8	17357	6664	2.6	19192	3332	5.8	18393	6664	2.8	2.60
(A2093-2016)(4+5)-X-1	17357	3887	4.5	19192	1943	9.9	18393	3887	4.7	4.47
(A2093-2016)(4+5)-X-2	17357	3892	4.5	19192	1946	9.9	18393	3892	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-X-3	17357	3891	4.5	19192	1945	9.9	18393	3891	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-X-4	17357	3896	4.5	19192	1948	9.9	18393	3896	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-X-5	17357	6652	2.6	19192	3326	5.8	18393	6652	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-X-6	17357	6657	2.6	19192	3328	5.8	18393	6657	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-X-7	17357	6656	2.6	19192	3328	5.8	18393	6656	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-X-8	17357	6661	2.6	19192	3331	5.8	18393	6661	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XI-1	17357	3888	4.5	19192	1944	9.9	18393	3888	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-XI-2	17357	3898	4.5	19192	1949	9.8	18393	3898	4.7	4.45
(A2093-2016)(4+5)-XI-3	17357	3884	4.5	19192	1942	9.9	18393	3884	4.7	4.47
(A2093-2016)(4+5)-XI-4	17357	3894	4.5	19192	1947	9.9	18393	3894	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-XI-5	17357	6653	2.6	19192	3327	5.8	18393	6653	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XI-6	17357	6663	2.6	19192	3332	5.8	18393	6663	2.8	2.60
(A2093-2016)(4+5)-XI-7	17357	6649	2.6	19192	3325	5.8	18393	6649	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XI-8	17357	6659	2.6	19192	3330	5.8	18393	6659	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XII-1	17357	3891	4.5	19192	1945	9.9	18393	3891	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-XII-2	17357	3896	4.5	19192	1948	9.9	18393	3896	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-XII-3	17357	3887	4.5	19192	1943	9.9	18393	3887	4.7	4.47
(A2093-2016)(4+5)-XII-4	17357	3892	4.5	19192	1946	9.9	18393	3892	4.7	4.46
(A2093-2016)(4+5)-XII-5	17357	6656	2.6	19192	3328	5.8	18393	6656	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XII-6	17357	6661	2.6	19192	3330	5.8	18393	6661	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XII-7	17357	6652	2.6	19192	3326	5.8	18393	6652	2.8	2.61
(A2093-2016)(4+5)-XII-8	17357	6657	2.6	19192	3328	5.8	18393	6657	2.8	2.61
(A2093-2016)(6+7)-I-1	17357	4777	3.6	19192	2389	8.0	18393	4777	3.9	3.63
(A2093-2016)(6+7)-I-2	17357	4787	3.6	19192	2394	8.0	18393	4787	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-I-3	17357	4791	3.6	19192	2396	8.0	18393	4791	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-I-4	17357	4801	3.6	19192	2401	8.0	18393	4801	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-I-5	17357	5607	3.1	19192	2803	6.8	18393	5607	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-I-6	17357	5617	3.1	19192	2808	6.8	18393	5617	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-I-7	17357	5621	3.1	19192	2810	6.8	18393	5621	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-I-8	17357	5631	3.1	19192	2815	6.8	18393	5631	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-II-1	17357	4770	3.6	19192	2385	8.0	18393	4770	3.9	3.64
(A2093-2016)(6+7)-II-2	17357	4804	3.6	19192	2402	8.0	18393	4804	3.8	3.61
(A2093-2016)(6+7)-II-3	17357	4774	3.6	19192	2387	8.0	18393	4774	3.9	3.64
(A2093-2016)(6+7)-II-4	17357	4808	3.6	19192	2404	8.0	18393	4808	3.8	3.61
(A2093-2016)(6+7)-II-5	17357	5600	3.1	19192	2800	6.9	18393	5600	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-II-6	17357	5634	3.1	19192	2817	6.8	18393	5634	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-II-7	17357	5604	3.1	19192	2802	6.8	18393	5604	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-II-8	17357	5638	3.1	19192	2819	6.8	18393	5638	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-III-1	17357	4780	3.6	19192	2390	8.0	18393	4780	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-III-2	17357	4785	3.6	19192	2392	8.0	18393	4785	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-III-3	17357	4794	3.6	19192	2397	8.0	18393	4794	3.8	3.62

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2093-2016)(6+7)-III-4	17357	4799	3.6	19192	2399	8.0	18393	4799	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-III-5	17357	5609	3.1	19192	2805	6.8	18393	5609	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-III-6	17357	5614	3.1	19192	2807	6.8	18393	5614	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-III-7	17357	5623	3.1	19192	2812	6.8	18393	5623	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-III-8	17357	5628	3.1	19192	2814	6.8	18393	5628	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-IV-1	17357	4778	3.6	19192	2389	8.0	18393	4778	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-IV-2	17357	4796	3.6	19192	2398	8.0	18393	4796	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-IV-3	17357	4783	3.6	19192	2391	8.0	18393	4783	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-IV-4	17357	4800	3.6	19192	2400	8.0	18393	4800	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-IV-5	17357	5608	3.1	19192	2804	6.8	18393	5608	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-IV-6	17357	5625	3.1	19192	2813	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-IV-7	17357	5612	3.1	19192	2806	6.8	18393	5612	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-IV-8	17357	5629	3.1	19192	2815	6.8	18393	5629	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-V-1	17357	4791	3.6	19192	2395	8.0	18393	4791	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-V-2	17357	4801	3.6	19192	2401	8.0	18393	4801	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-V-3	17357	4777	3.6	19192	2389	8.0	18393	4777	3.9	3.63
(A2093-2016)(6+7)-V-4	17357	4787	3.6	19192	2394	8.0	18393	4787	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-V-5	17357	5620	3.1	19192	2810	6.8	18393	5620	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-V-6	17357	5631	3.1	19192	2815	6.8	18393	5631	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-V-7	17357	5607	3.1	19192	2803	6.8	18393	5607	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-V-8	17357	5617	3.1	19192	2808	6.8	18393	5617	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-VI-1	17357	4774	3.6	19192	2387	8.0	18393	4774	3.9	3.64
(A2093-2016)(6+7)-VI-2	17357	4808	3.6	19192	2404	8.0	18393	4808	3.8	3.61
(A2093-2016)(6+7)-VI-3	17357	4770	3.6	19192	2385	8.0	18393	4770	3.9	3.64
(A2093-2016)(6+7)-VI-4	17357	4804	3.6	19192	2402	8.0	18393	4804	3.8	3.61
(A2093-2016)(6+7)-VI-5	17357	5604	3.1	19192	2802	6.8	18393	5604	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-VI-6	17357	5638	3.1	19192	2819	6.8	18393	5638	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-VI-7	17357	5600	3.1	19192	2800	6.9	18393	5600	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-VI-8	17357	5634	3.1	19192	2817	6.8	18393	5634	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-VII-1	17357	4793	3.6	19192	2397	8.0	18393	4793	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-VII-2	17357	4799	3.6	19192	2399	8.0	18393	4799	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-VII-3	17357	4780	3.6	19192	2390	8.0	18393	4780	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-VII-4	17357	4785	3.6	19192	2392	8.0	18393	4785	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-VII-5	17357	5623	3.1	19192	2811	6.8	18393	5623	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-VII-6	17357	5628	3.1	19192	2814	6.8	18393	5628	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-VII-7	17357	5609	3.1	19192	2805	6.8	18393	5609	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-VII-8	17357	5614	3.1	19192	2807	6.8	18393	5614	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-VIII-1	17357	4783	3.6	19192	2391	8.0	18393	4783	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-VIII-2	17357	4800	3.6	19192	2400	8.0	18393	4800	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-VIII-3	17357	4778	3.6	19192	2389	8.0	18393	4778	3.8	3.63
(A2093-2016)(6+7)-VIII-4	17357	4796	3.6	19192	2398	8.0	18393	4796	3.8	3.62
(A2093-2016)(6+7)-VIII-5	17357	5612	3.1	19192	2806	6.8	18393	5612	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-VIII-6	17357	5629	3.1	19192	2815	6.8	18393	5629	3.3	3.08
(A2093-2016)(6+7)-VIII-7	17357	5608	3.1	19192	2804	6.8	18393	5608	3.3	3.10
(A2093-2016)(6+7)-VIII-8	17357	5625	3.1	19192	2813	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2093-2016)(6+7)-IX-1	17357	3814	4.6	19192	1907	10.1	18393	3814	4.8	4.55
(A2093-2016)(6+7)-IX-2	17357	3824	4.5	19192	1912	10.0	18393	3824	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-IX-3	17357	3818	4.5	19192	1909	10.1	18393	3818	4.8	4.55
(A2093-2016)(6+7)-IX-4	17357	3829	4.5	19192	1914	10.0	18393	3829	4.8	4.53
(A2093-2016)(6+7)-IX-5	17357	6579	2.6	19192	3290	5.8	18393	6579	2.8	2.64

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2093-2016)(6+7)-IX-6	17357	6589	2.6	19192	3295	5.8	18393	6589	2.8	2.63
(A2093-2016)(6+7)-IX-7	17357	6583	2.6	19192	3292	5.8	18393	6583	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-IX-8	17357	6594	2.6	19192	3297	5.8	18393	6594	2.8	2.63
(A2093-2016)(6+7)-X-1	17357	3817	4.5	19192	1908	10.1	18393	3817	4.8	4.55
(A2093-2016)(6+7)-X-2	17357	3822	4.5	19192	1911	10.0	18393	3822	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-X-3	17357	3821	4.5	19192	1910	10.0	18393	3821	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-X-4	17357	3826	4.5	19192	1913	10.0	18393	3826	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-X-5	17357	6582	2.6	19192	3291	5.8	18393	6582	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-X-6	17357	6587	2.6	19192	3293	5.8	18393	6587	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-X-7	17357	6586	2.6	19192	3293	5.8	18393	6586	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-X-8	17357	6591	2.6	19192	3296	5.8	18393	6591	2.8	2.63
(A2093-2016)(6+7)-XI-1	17357	3818	4.5	19192	1909	10.1	18393	3818	4.8	4.55
(A2093-2016)(6+7)-XI-2	17357	3829	4.5	19192	1914	10.0	18393	3829	4.8	4.53
(A2093-2016)(6+7)-XI-3	17357	3814	4.6	19192	1907	10.1	18393	3814	4.8	4.55
(A2093-2016)(6+7)-XI-4	17357	3824	4.5	19192	1912	10.0	18393	3824	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-XI-5	17357	6583	2.6	19192	3292	5.8	18393	6583	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-XI-6	17357	6594	2.6	19192	3297	5.8	18393	6594	2.8	2.63
(A2093-2016)(6+7)-XI-7	17357	6579	2.6	19192	3290	5.8	18393	6579	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-XI-8	17357	6590	2.6	19192	3295	5.8	18393	6590	2.8	2.63
(A2093-2016)(6+7)-XII-1	17357	3821	4.5	19192	1910	10.0	18393	3821	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-XII-2	17357	3826	4.5	19192	1913	10.0	18393	3826	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-XII-3	17357	3817	4.5	19192	1908	10.1	18393	3817	4.8	4.55
(A2093-2016)(6+7)-XII-4	17357	3822	4.5	19192	1911	10.0	18393	3822	4.8	4.54
(A2093-2016)(6+7)-XII-5	17357	6586	2.6	19192	3293	5.8	18393	6586	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-XII-6	17357	6591	2.6	19192	3296	5.8	18393	6591	2.8	2.63
(A2093-2016)(6+7)-XII-7	17357	6582	2.6	19192	3291	5.8	18393	6582	2.8	2.64
(A2093-2016)(6+7)-XII-8	17357	6587	2.6	19192	3294	5.8	18393	6587	2.8	2.63
(A2016-2092)1	17357	7268	2.4	19192	3634	5.3	18393	7268	2.5	2.39
(A2016-2092)2	17357	8726	2.0	19192	4363	4.4	18393	8726	2.1	1.99
(A2016-2092)3	17357	5271	3.3	19192	2636	7.3	18393	5271	3.5	3.29
(A2016-2092)(4+5)-I-1	17357	5001	3.5	19192	2500	7.7	18393	5001	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-I-2	17357	5005	3.5	19192	2503	7.7	18393	5005	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-I-3	17357	5029	3.5	19192	2514	7.6	18393	5029	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-I-4	17357	5033	3.4	19192	2516	7.6	18393	5033	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-I-5	17357	5510	3.2	19192	2755	7.0	18393	5510	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-I-6	17357	5514	3.1	19192	2757	7.0	18393	5514	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-I-7	17357	5537	3.1	19192	2769	6.9	18393	5537	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-I-8	17357	5542	3.1	19192	2771	6.9	18393	5542	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-II-1	17357	5006	3.5	19192	2503	7.7	18393	5006	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-II-2	17357	5020	3.5	19192	2510	7.6	18393	5020	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-II-3	17357	5014	3.5	19192	2507	7.7	18393	5014	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-II-4	17357	5028	3.5	19192	2514	7.6	18393	5028	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-II-5	17357	5514	3.1	19192	2757	7.0	18393	5514	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-II-6	17357	5529	3.1	19192	2764	6.9	18393	5529	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-II-7	17357	5523	3.1	19192	2761	7.0	18393	5523	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-II-8	17357	5537	3.1	19192	2769	6.9	18393	5537	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-III-1	17357	5001	3.5	19192	2500	7.7	18393	5001	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-III-2	17357	5005	3.5	19192	2503	7.7	18393	5005	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-III-3	17357	5029	3.5	19192	2514	7.6	18393	5029	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-III-4	17357	5033	3.4	19192	2516	7.6	18393	5033	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-III-5	17357	5510	3.2	19192	2755	7.0	18393	5510	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-III-6	17357	5514	3.1	19192	2757	7.0	18393	5514	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-III-7	17357	5537	3.1	19192	2769	6.9	18393	5537	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-III-8	17357	5542	3.1	19192	2771	6.9	18393	5542	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-IV-1	17357	5006	3.5	19192	2503	7.7	18393	5006	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-IV-2	17357	5020	3.5	19192	2510	7.6	18393	5020	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-IV-3	17357	5014	3.5	19192	2507	7.7	18393	5014	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-IV-4	17357	5028	3.5	19192	2514	7.6	18393	5028	3.7	3.45

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2016-2092)(4+5)-IV-5	17357	5514	3.1	19192	2757	7.0	18393	5514	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-IV-6	17357	5529	3.1	19192	2764	6.9	18393	5529	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-IV-7	17357	5523	3.1	19192	2761	7.0	18393	5523	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-IV-8	17357	5537	3.1	19192	2769	6.9	18393	5537	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-V-1	17357	4995	3.5	19192	2498	7.7	18393	4995	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-V-2	17357	5000	3.5	19192	2500	7.7	18393	5000	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-V-3	17357	5034	3.4	19192	2517	7.6	18393	5034	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-V-4	17357	5039	3.4	19192	2519	7.6	18393	5039	3.7	3.44
(A2016-2092)(4+5)-V-5	17357	5504	3.2	19192	2752	7.0	18393	5504	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-V-6	17357	5509	3.2	19192	2754	7.0	18393	5509	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-V-7	17357	5543	3.1	19192	2772	6.9	18393	5543	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-V-8	17357	5547	3.1	19192	2774	6.9	18393	5547	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-VI-1	17357	5004	3.5	19192	2502	7.7	18393	5004	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-VI-2	17357	5018	3.5	19192	2509	7.6	18393	5018	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-VI-3	17357	5015	3.5	19192	2508	7.7	18393	5015	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-VI-4	17357	5030	3.5	19192	2515	7.6	18393	5030	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-VI-5	17357	5513	3.1	19192	2756	7.0	18393	5513	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-VI-6	17357	5527	3.1	19192	2764	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-VI-7	17357	5524	3.1	19192	2762	6.9	18393	5524	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-VI-8	17357	5539	3.1	19192	2769	6.9	18393	5539	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-VII-1	17357	4995	3.5	19192	2498	7.7	18393	4995	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-VII-2	17357	5000	3.5	19192	2500	7.7	18393	5000	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-VII-3	17357	5034	3.4	19192	2517	7.6	18393	5034	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-VII-4	17357	5039	3.4	19192	2519	7.6	18393	5039	3.7	3.44
(A2016-2092)(4+5)-VII-5	17357	5504	3.2	19192	2752	7.0	18393	5504	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-VII-6	17357	5509	3.2	19192	2754	7.0	18393	5509	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-VII-7	17357	5543	3.1	19192	2772	6.9	18393	5543	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-VII-8	17357	5547	3.1	19192	2774	6.9	18393	5547	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-VIII-1	17357	5004	3.5	19192	2502	7.7	18393	5004	3.7	3.47
(A2016-2092)(4+5)-VIII-2	17357	5018	3.5	19192	2509	7.6	18393	5018	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-VIII-3	17357	5015	3.5	19192	2508	7.7	18393	5015	3.7	3.46
(A2016-2092)(4+5)-VIII-4	17357	5030	3.5	19192	2515	7.6	18393	5030	3.7	3.45
(A2016-2092)(4+5)-VIII-5	17357	5513	3.1	19192	2756	7.0	18393	5513	3.3	3.15
(A2016-2092)(4+5)-VIII-6	17357	5527	3.1	19192	2764	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-VIII-7	17357	5524	3.1	19192	2762	6.9	18393	5524	3.3	3.14
(A2016-2092)(4+5)-VIII-8	17357	5539	3.1	19192	2769	6.9	18393	5539	3.3	3.13
(A2016-2092)(4+5)-IX-1	17357	4417	3.9	19192	2208	8.7	18393	4417	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-IX-2	17357	4421	3.9	19192	2211	8.7	18393	4421	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-IX-3	17357	4425	3.9	19192	2213	8.7	18393	4425	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-IX-4	17357	4430	3.9	19192	2215	8.7	18393	4430	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-IX-5	17357	6113	2.8	19192	3057	6.3	18393	6113	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-IX-6	17357	6118	2.8	19192	3059	6.3	18393	6118	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-IX-7	17357	6121	2.8	19192	3061	6.3	18393	6121	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-IX-8	17357	6126	2.8	19192	3063	6.3	18393	6126	3.0	2.83
(A2016-2092)(4+5)-X-1	17357	4417	3.9	19192	2208	8.7	18393	4417	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-X-2	17357	4421	3.9	19192	2211	8.7	18393	4421	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-X-3	17357	4425	3.9	19192	2213	8.7	18393	4425	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-X-4	17357	4430	3.9	19192	2215	8.7	18393	4430	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-X-5	17357	6113	2.8	19192	3057	6.3	18393	6113	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-X-6	17357	6118	2.8	19192	3059	6.3	18393	6118	3.0	2.84

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2016-2092)(4+5)-X-7	17357	6121	2.8	19192	3061	6.3	18393	6121	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-X-8	17357	6126	2.8	19192	3063	6.3	18393	6126	3.0	2.83
(A2016-2092)(4+5)-XI-1	17357	4415	3.9	19192	2208	8.7	18393	4415	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-XI-2	17357	4420	3.9	19192	2210	8.7	18393	4420	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-XI-3	17357	4427	3.9	19192	2213	8.7	18393	4427	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-XI-4	17357	4431	3.9	19192	2216	8.7	18393	4431	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-XI-5	17357	6111	2.8	19192	3056	6.3	18393	6111	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-XI-6	17357	6116	2.8	19192	3058	6.3	18393	6116	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-XI-7	17357	6123	2.8	19192	3062	6.3	18393	6123	3.0	2.83
(A2016-2092)(4+5)-XI-8	17357	6127	2.8	19192	3064	6.3	18393	6127	3.0	2.83
(A2016-2092)(4+5)-XII-1	17357	4415	3.9	19192	2208	8.7	18393	4415	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-XII-2	17357	4420	3.9	19192	2210	8.7	18393	4420	4.2	3.93
(A2016-2092)(4+5)-XII-3	17357	4427	3.9	19192	2213	8.7	18393	4427	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-XII-4	17357	4431	3.9	19192	2216	8.7	18393	4431	4.2	3.92
(A2016-2092)(4+5)-XII-5	17357	6111	2.8	19192	3056	6.3	18393	6111	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-XII-6	17357	6116	2.8	19192	3058	6.3	18393	6116	3.0	2.84
(A2016-2092)(4+5)-XII-7	17357	6123	2.8	19192	3062	6.3	18393	6123	3.0	2.83
(A2016-2092)(4+5)-XII-8	17357	6127	2.8	19192	3064	6.3	18393	6127	3.0	2.83
(A2016-2092)(6+7)-I-1	17357	4931	3.5	19192	2466	7.8	18393	4931	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-I-2	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-I-3	17357	4959	3.5	19192	2479	7.7	18393	4959	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-I-4	17357	4963	3.5	19192	2482	7.7	18393	4963	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-I-5	17357	5440	3.2	19192	2720	7.1	18393	5440	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-I-6	17357	5444	3.2	19192	2722	7.1	18393	5444	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-I-7	17357	5468	3.2	19192	2734	7.0	18393	5468	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-I-8	17357	5472	3.2	19192	2736	7.0	18393	5472	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-II-1	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-II-2	17357	4950	3.5	19192	2475	7.8	18393	4950	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-II-3	17357	4944	3.5	19192	2472	7.8	18393	4944	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-II-4	17357	4959	3.5	19192	2479	7.7	18393	4959	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-II-5	17357	5445	3.2	19192	2722	7.1	18393	5445	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-II-6	17357	5459	3.2	19192	2730	7.0	18393	5459	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-II-7	17357	5453	3.2	19192	2726	7.0	18393	5453	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-II-8	17357	5467	3.2	19192	2734	7.0	18393	5467	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-III-1	17357	4931	3.5	19192	2466	7.8	18393	4931	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-III-2	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-III-3	17357	4959	3.5	19192	2479	7.7	18393	4959	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-III-4	17357	4963	3.5	19192	2482	7.7	18393	4963	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-III-5	17357	5440	3.2	19192	2720	7.1	18393	5440	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-III-6	17357	5444	3.2	19192	2722	7.1	18393	5444	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-III-7	17357	5468	3.2	19192	2734	7.0	18393	5468	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-III-8	17357	5472	3.2	19192	2736	7.0	18393	5472	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-IV-1	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-IV-2	17357	4950	3.5	19192	2475	7.8	18393	4950	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-IV-3	17357	4944	3.5	19192	2472	7.8	18393	4944	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-IV-4	17357	4959	3.5	19192	2479	7.7	18393	4959	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-IV-5	17357	5445	3.2	19192	2722	7.1	18393	5445	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-IV-6	17357	5459	3.2	19192	2730	7.0	18393	5459	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-IV-7	17357	5453	3.2	19192	2726	7.0	18393	5453	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-IV-8	17357	5467	3.2	19192	2734	7.0	18393	5467	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-V-1	17357	4926	3.5	19192	2463	7.8	18393	4926	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-V-2	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-V-3	17357	4964	3.5	19192	2482	7.7	18393	4964	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-V-4	17357	4969	3.5	19192	2484	7.7	18393	4969	3.7	3.49
(A2016-2092)(6+7)-V-5	17357	5434	3.2	19192	2717	7.1	18393	5434	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-V-6	17357	5439	3.2	19192	2719	7.1	18393	5439	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-V-7	17357	5473	3.2	19192	2737	7.0	18393	5473	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-V-8	17357	5478	3.2	19192	2739	7.0	18393	5478	3.4	3.17

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2016-2092)(6+7)-VI-1	17357	4934	3.5	19192	2467	7.8	18393	4934	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-VI-2	17357	4949	3.5	19192	2474	7.8	18393	4949	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-VI-3	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-VI-4	17357	4960	3.5	19192	2480	7.7	18393	4960	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-VI-5	17357	5443	3.2	19192	2721	7.1	18393	5443	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-VI-6	17357	5457	3.2	19192	2729	7.0	18393	5457	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-VI-7	17357	5454	3.2	19192	2727	7.0	18393	5454	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-VI-8	17357	5469	3.2	19192	2735	7.0	18393	5469	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-VII-1	17357	4926	3.5	19192	2463	7.8	18393	4926	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-VII-2	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-VII-3	17357	4964	3.5	19192	2482	7.7	18393	4964	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-VII-4	17357	4969	3.5	19192	2484	7.7	18393	4969	3.7	3.49
(A2016-2092)(6+7)-VII-5	17357	5434	3.2	19192	2717	7.1	18393	5434	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-VII-6	17357	5439	3.2	19192	2719	7.1	18393	5439	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-VII-7	17357	5473	3.2	19192	2737	7.0	18393	5473	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-VII-8	17357	5478	3.2	19192	2739	7.0	18393	5478	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-VIII-1	17357	4934	3.5	19192	2467	7.8	18393	4934	3.7	3.52
(A2016-2092)(6+7)-VIII-2	17357	4949	3.5	19192	2474	7.8	18393	4949	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-VIII-3	17357	4946	3.5	19192	2473	7.8	18393	4946	3.7	3.51
(A2016-2092)(6+7)-VIII-4	17357	4960	3.5	19192	2480	7.7	18393	4960	3.7	3.50
(A2016-2092)(6+7)-VIII-5	17357	5443	3.2	19192	2721	7.1	18393	5443	3.4	3.19
(A2016-2092)(6+7)-VIII-6	17357	5457	3.2	19192	2729	7.0	18393	5457	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-VIII-7	17357	5455	3.2	19192	2727	7.0	18393	5455	3.4	3.18
(A2016-2092)(6+7)-VIII-8	17357	5469	3.2	19192	2735	7.0	18393	5469	3.4	3.17
(A2016-2092)(6+7)-IX-1	17357	4347	4.0	19192	2174	8.8	18393	4347	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-IX-2	17357	4352	4.0	19192	2176	8.8	18393	4352	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-IX-3	17357	4355	4.0	19192	2178	8.8	18393	4355	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-IX-4	17357	4360	4.0	19192	2180	8.8	18393	4360	4.2	3.98
(A2016-2092)(6+7)-IX-5	17357	6043	2.9	19192	3022	6.4	18393	6043	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-IX-6	17357	6048	2.9	19192	3024	6.3	18393	6048	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-IX-7	17357	6052	2.9	19192	3026	6.3	18393	6052	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-IX-8	17357	6056	2.9	19192	3028	6.3	18393	6056	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-X-1	17357	4347	4.0	19192	2174	8.8	18393	4347	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-X-2	17357	4352	4.0	19192	2176	8.8	18393	4352	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-X-3	17357	4355	4.0	19192	2178	8.8	18393	4355	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-X-4	17357	4360	4.0	19192	2180	8.8	18393	4360	4.2	3.98
(A2016-2092)(6+7)-X-5	17357	6043	2.9	19192	3022	6.4	18393	6043	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-X-6	17357	6048	2.9	19192	3024	6.3	18393	6048	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-X-7	17357	6052	2.9	19192	3026	6.3	18393	6052	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-X-8	17357	6056	2.9	19192	3028	6.3	18393	6056	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XI-1	17357	4345	4.0	19192	2173	8.8	18393	4345	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-XI-2	17357	4350	4.0	19192	2175	8.8	18393	4350	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-XI-3	17357	4357	4.0	19192	2179	8.8	18393	4357	4.2	3.98
(A2016-2092)(6+7)-XI-4	17357	4361	4.0	19192	2181	8.8	18393	4361	4.2	3.98
(A2016-2092)(6+7)-XI-5	17357	6042	2.9	19192	3021	6.4	18393	6042	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XI-6	17357	6046	2.9	19192	3023	6.3	18393	6046	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XI-7	17357	6053	2.9	19192	3027	6.3	18393	6053	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XI-8	17357	6058	2.9	19192	3029	6.3	18393	6058	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XII-1	17357	4345	4.0	19192	2173	8.8	18393	4345	4.2	3.99

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2016-2092)(6+7)-XII-2	17357	4350	4.0	19192	2175	8.8	18393	4350	4.2	3.99
(A2016-2092)(6+7)-XII-3	17357	4357	4.0	19192	2179	8.8	18393	4357	4.2	3.98
(A2016-2092)(6+7)-XII-4	17357	4361	4.0	19192	2181	8.8	18393	4361	4.2	3.98
(A2016-2092)(6+7)-XII-5	17357	6042	2.9	19192	3021	6.4	18393	6042	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XII-6	17357	6046	2.9	19192	3023	6.3	18393	6046	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XII-7	17357	6053	2.9	19192	3027	6.3	18393	6053	3.0	2.87
(A2016-2092)(6+7)-XII-8	17357	6058	2.9	19192	3029	6.3	18393	6058	3.0	2.87
(A2017-2095)1	17357	7272	2.4	19192	3636	5.3	18393	7272	2.5	2.39
(A2017-2095)2	17357	8729	2.0	19192	4364	4.4	18393	8729	2.1	1.99
(A2017-2095)3	17357	5274	3.3	19192	2637	7.3	18393	5274	3.5	3.29
(A2017-2095)(4+5)-I-1	17357	4835	3.6	19192	2418	7.9	18393	4835	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-I-2	17357	4848	3.6	19192	2424	7.9	18393	4848	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-I-3	17357	4853	3.6	19192	2426	7.9	18393	4853	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-I-4	17357	4866	3.6	19192	2433	7.9	18393	4866	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-I-5	17357	5682	3.1	19192	2841	6.8	18393	5682	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-I-6	17357	5695	3.0	19192	2847	6.7	18393	5695	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-I-7	17357	5699	3.0	19192	2850	6.7	18393	5699	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-I-8	17357	5712	3.0	19192	2856	6.7	18393	5712	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-II-1	17357	4826	3.6	19192	2413	8.0	18393	4826	3.8	3.60
(A2017-2095)(4+5)-II-2	17357	4870	3.6	19192	2435	7.9	18393	4870	3.8	3.56
(A2017-2095)(4+5)-II-3	17357	4831	3.6	19192	2415	7.9	18393	4831	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-II-4	17357	4875	3.6	19192	2438	7.9	18393	4875	3.8	3.56
(A2017-2095)(4+5)-II-5	17357	5672	3.1	19192	2836	6.8	18393	5672	3.2	3.06
(A2017-2095)(4+5)-II-6	17357	5717	3.0	19192	2858	6.7	18393	5717	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-II-7	17357	5678	3.1	19192	2839	6.8	18393	5678	3.2	3.06
(A2017-2095)(4+5)-II-8	17357	5722	3.0	19192	2861	6.7	18393	5722	3.2	3.03
(A2017-2095)(4+5)-III-1	17357	4838	3.6	19192	2419	7.9	18393	4838	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-III-2	17357	4845	3.6	19192	2423	7.9	18393	4845	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-III-3	17357	4856	3.6	19192	2428	7.9	18393	4856	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-III-4	17357	4862	3.6	19192	2431	7.9	18393	4862	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-III-5	17357	5685	3.1	19192	2843	6.8	18393	5685	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-III-6	17357	5692	3.0	19192	2846	6.7	18393	5692	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-III-7	17357	5702	3.0	19192	2851	6.7	18393	5702	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-III-8	17357	5709	3.0	19192	2855	6.7	18393	5709	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-IV-1	17357	4837	3.6	19192	2418	7.9	18393	4837	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-IV-2	17357	4859	3.6	19192	2429	7.9	18393	4859	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-IV-3	17357	4842	3.6	19192	2421	7.9	18393	4842	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-IV-4	17357	4864	3.6	19192	2432	7.9	18393	4864	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-IV-5	17357	5683	3.1	19192	2842	6.8	18393	5683	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-IV-6	17357	5705	3.0	19192	2853	6.7	18393	5705	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-IV-7	17357	5689	3.1	19192	2844	6.7	18393	5689	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-IV-8	17357	5711	3.0	19192	2855	6.7	18393	5711	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-V-1	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-V-2	17357	4866	3.6	19192	2433	7.9	18393	4866	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-V-3	17357	4835	3.6	19192	2418	7.9	18393	4835	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-V-4	17357	4849	3.6	19192	2424	7.9	18393	4849	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-V-5	17357	5699	3.0	19192	2849	6.7	18393	5699	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-V-6	17357	5712	3.0	19192	2856	6.7	18393	5712	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-V-7	17357	5682	3.1	19192	2841	6.8	18393	5682	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-V-8	17357	5695	3.0	19192	2848	6.7	18393	5695	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-VI-1	17357	4831	3.6	19192	2415	7.9	18393	4831	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-VI-2	17357	4875	3.6	19192	2438	7.9	18393	4875	3.8	3.56
(A2017-2095)(4+5)-VI-3	17357	4826	3.6	19192	2413	8.0	18393	4826	3.8	3.60
(A2017-2095)(4+5)-VI-4	17357	4870	3.6	19192	2435	7.9	18393	4870	3.8	3.56
(A2017-2095)(4+5)-VI-5	17357	5678	3.1	19192	2839	6.8	18393	5678	3.2	3.06
(A2017-2095)(4+5)-VI-6	17357	5722	3.0	19192	2861	6.7	18393	5722	3.2	3.03
(A2017-2095)(4+5)-VI-7	17357	5672	3.1	19192	2836	6.8	18393	5672	3.2	3.06
(A2017-2095)(4+5)-VI-8	17357	5717	3.0	19192	2858	6.7	18393	5717	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-VII-	17357	4856	3.6	19192	2428	7.9	18393	4856	3.8	3.57

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
1										
(A2017-2095)(4+5)-VII-2	17357	4862	3.6	19192	2431	7.9	18393	4862	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-VII-3	17357	4839	3.6	19192	2419	7.9	18393	4839	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-VII-4	17357	4845	3.6	19192	2423	7.9	18393	4845	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-VII-5	17357	5702	3.0	19192	2851	6.7	18393	5702	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-VII-6	17357	5709	3.0	19192	2854	6.7	18393	5709	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-VII-7	17357	5685	3.1	19192	2843	6.8	18393	5685	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-VII-8	17357	5692	3.0	19192	2846	6.7	18393	5692	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-VIII-1	17357	4842	3.6	19192	2421	7.9	18393	4842	3.8	3.58
(A2017-2095)(4+5)-VIII-2	17357	4864	3.6	19192	2432	7.9	18393	4864	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-VIII-3	17357	4837	3.6	19192	2418	7.9	18393	4837	3.8	3.59
(A2017-2095)(4+5)-VIII-4	17357	4859	3.6	19192	2429	7.9	18393	4859	3.8	3.57
(A2017-2095)(4+5)-VIII-5	17357	5689	3.1	19192	2844	6.7	18393	5689	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-VIII-6	17357	5711	3.0	19192	2855	6.7	18393	5711	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-VIII-7	17357	5683	3.1	19192	2842	6.8	18393	5683	3.2	3.05
(A2017-2095)(4+5)-VIII-8	17357	5705	3.0	19192	2853	6.7	18393	5705	3.2	3.04
(A2017-2095)(4+5)-IX-1	17357	3854	4.5	19192	1927	10.0	18393	3854	4.8	4.50
(A2017-2095)(4+5)-IX-2	17357	3867	4.5	19192	1933	9.9	18393	3867	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-IX-3	17357	3859	4.5	19192	1929	9.9	18393	3859	4.8	4.50
(A2017-2095)(4+5)-IX-4	17357	3872	4.5	19192	1936	9.9	18393	3872	4.8	4.48
(A2017-2095)(4+5)-IX-5	17357	6675	2.6	19192	3338	5.8	18393	6675	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-IX-6	17357	6689	2.6	19192	3344	5.7	18393	6689	2.7	2.59
(A2017-2095)(4+5)-IX-7	17357	6681	2.6	19192	3340	5.7	18393	6681	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-IX-8	17357	6694	2.6	19192	3347	5.7	18393	6694	2.7	2.59
(A2017-2095)(4+5)-X-1	17357	3857	4.5	19192	1928	10.0	18393	3857	4.8	4.50
(A2017-2095)(4+5)-X-2	17357	3863	4.5	19192	1932	9.9	18393	3863	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-X-3	17357	3862	4.5	19192	1931	9.9	18393	3862	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-X-4	17357	3869	4.5	19192	1934	9.9	18393	3869	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-X-5	17357	6679	2.6	19192	3339	5.7	18393	6679	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-X-6	17357	6685	2.6	19192	3343	5.7	18393	6685	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-X-7	17357	6684	2.6	19192	3342	5.7	18393	6684	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-X-8	17357	6691	2.6	19192	3345	5.7	18393	6691	2.7	2.59
(A2017-2095)(4+5)-XI-1	17357	3859	4.5	19192	1929	9.9	18393	3859	4.8	4.50
(A2017-2095)(4+5)-XI-2	17357	3872	4.5	19192	1936	9.9	18393	3872	4.8	4.48
(A2017-2095)(4+5)-XI-3	17357	3854	4.5	19192	1927	10.0	18393	3854	4.8	4.50
(A2017-2095)(4+5)-XI-4	17357	3867	4.5	19192	1933	9.9	18393	3867	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-XI-5	17357	6681	2.6	19192	3340	5.7	18393	6681	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-XI-6	17357	6694	2.6	19192	3347	5.7	18393	6694	2.7	2.59
(A2017-2095)(4+5)-XI-7	17357	6676	2.6	19192	3338	5.8	18393	6676	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-XI-8	17357	6689	2.6	19192	3344	5.7	18393	6689	2.7	2.59
(A2017-2095)(4+5)-XII-1	17357	3862	4.5	19192	1931	9.9	18393	3862	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-XII-2	17357	3869	4.5	19192	1934	9.9	18393	3869	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-XII-3	17357	3857	4.5	19192	1928	10.0	18393	3857	4.8	4.50
(A2017-2095)(4+5)-XII-4	17357	3864	4.5	19192	1932	9.9	18393	3864	4.8	4.49
(A2017-2095)(4+5)-XII-5	17357	6684	2.6	19192	3342	5.7	18393	6684	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-XII-	17357	6691	2.6	19192	3345	5.7	18393	6691	2.7	2.59

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
6										
(A2017-2095)(4+5)-XII-7	17357	6679	2.6	19192	3339	5.7	18393	6679	2.8	2.60
(A2017-2095)(4+5)-XII-8	17357	6685	2.6	19192	3343	5.7	18393	6685	2.8	2.60
(A2017-2095)(6+7)-I-1	17357	4765	3.6	19192	2383	8.1	18393	4765	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-I-2	17357	4779	3.6	19192	2389	8.0	18393	4779	3.8	3.63
(A2017-2095)(6+7)-I-3	17357	4783	3.6	19192	2391	8.0	18393	4783	3.8	3.63
(A2017-2095)(6+7)-I-4	17357	4796	3.6	19192	2398	8.0	18393	4796	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-I-5	17357	5612	3.1	19192	2806	6.8	18393	5612	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-I-6	17357	5625	3.1	19192	2813	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-I-7	17357	5629	3.1	19192	2815	6.8	18393	5629	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-I-8	17357	5643	3.1	19192	2821	6.8	18393	5643	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-II-1	17357	4756	3.6	19192	2378	8.1	18393	4756	3.9	3.65
(A2017-2095)(6+7)-II-2	17357	4800	3.6	19192	2400	8.0	18393	4800	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-II-3	17357	4761	3.6	19192	2381	8.1	18393	4761	3.9	3.65
(A2017-2095)(6+7)-II-4	17357	4805	3.6	19192	2403	8.0	18393	4805	3.8	3.61
(A2017-2095)(6+7)-II-5	17357	5603	3.1	19192	2801	6.9	18393	5603	3.3	3.10
(A2017-2095)(6+7)-II-6	17357	5647	3.1	19192	2823	6.8	18393	5647	3.3	3.07
(A2017-2095)(6+7)-II-7	17357	5608	3.1	19192	2804	6.8	18393	5608	3.3	3.10
(A2017-2095)(6+7)-II-8	17357	5652	3.1	19192	2826	6.8	18393	5652	3.3	3.07
(A2017-2095)(6+7)-III-1	17357	4769	3.6	19192	2384	8.0	18393	4769	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-III-2	17357	4775	3.6	19192	2388	8.0	18393	4775	3.9	3.63
(A2017-2095)(6+7)-III-3	17357	4786	3.6	19192	2393	8.0	18393	4786	3.8	3.63
(A2017-2095)(6+7)-III-4	17357	4793	3.6	19192	2396	8.0	18393	4793	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-III-5	17357	5615	3.1	19192	2808	6.8	18393	5615	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-III-6	17357	5622	3.1	19192	2811	6.8	18393	5622	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-III-7	17357	5633	3.1	19192	2816	6.8	18393	5633	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-III-8	17357	5639	3.1	19192	2820	6.8	18393	5639	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-IV-1	17357	4767	3.6	19192	2384	8.1	18393	4767	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-IV-2	17357	4789	3.6	19192	2395	8.0	18393	4789	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-IV-3	17357	4772	3.6	19192	2386	8.0	18393	4772	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-IV-4	17357	4794	3.6	19192	2397	8.0	18393	4794	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-IV-5	17357	5614	3.1	19192	2807	6.8	18393	5614	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-IV-6	17357	5636	3.1	19192	2818	6.8	18393	5636	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-IV-7	17357	5619	3.1	19192	2809	6.8	18393	5619	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-IV-8	17357	5641	3.1	19192	2820	6.8	18393	5641	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-V-1	17357	4783	3.6	19192	2391	8.0	18393	4783	3.8	3.63
(A2017-2095)(6+7)-V-2	17357	4796	3.6	19192	2398	8.0	18393	4796	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-V-3	17357	4766	3.6	19192	2383	8.1	18393	4766	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-V-4	17357	4779	3.6	19192	2389	8.0	18393	4779	3.8	3.63
(A2017-2095)(6+7)-V-5	17357	5629	3.1	19192	2815	6.8	18393	5629	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-V-6	17357	5642	3.1	19192	2821	6.8	18393	5642	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-V-7	17357	5612	3.1	19192	2806	6.8	18393	5612	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-V-8	17357	5625	3.1	19192	2813	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-VI-1	17357	4761	3.6	19192	2381	8.1	18393	4761	3.9	3.65
(A2017-2095)(6+7)-VI-2	17357	4805	3.6	19192	2403	8.0	18393	4805	3.8	3.61
(A2017-2095)(6+7)-VI-3	17357	4756	3.6	19192	2378	8.1	18393	4756	3.9	3.65
(A2017-2095)(6+7)-VI-4	17357	4800	3.6	19192	2400	8.0	18393	4800	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-VI-5	17357	5608	3.1	19192	2804	6.8	18393	5608	3.3	3.10
(A2017-2095)(6+7)-VI-6	17357	5652	3.1	19192	2826	6.8	18393	5652	3.3	3.07
(A2017-2095)(6+7)-VI-7	17357	5603	3.1	19192	2801	6.9	18393	5603	3.3	3.10
(A2017-2095)(6+7)-VI-8	17357	5647	3.1	19192	2823	6.8	18393	5647	3.3	3.07
(A2017-2095)(6+7)-VII-1	17357	4786	3.6	19192	2393	8.0	18393	4786	3.8	3.63
(A2017-2095)(6+7)-VII-2	17357	4792	3.6	19192	2396	8.0	18393	4792	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-VII-3	17357	4769	3.6	19192	2384	8.0	18393	4769	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-VII-4	17357	4775	3.6	19192	2388	8.0	18393	4775	3.9	3.63
(A2017-2095)(6+7)-VII-5	17357	5632	3.1	19192	2816	6.8	18393	5632	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-VII-6	17357	5639	3.1	19192	2820	6.8	18393	5639	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-VII-7	17357	5615	3.1	19192	2808	6.8	18393	5615	3.3	3.09

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
7										
(A2017-2095)(6+7)-VII-8	17357	5622	3.1	19192	2811	6.8	18393	5622	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-VIII-1	17357	4772	3.6	19192	2386	8.0	18393	4772	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-VIII-2	17357	4794	3.6	19192	2397	8.0	18393	4794	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-VIII-3	17357	4767	3.6	19192	2384	8.1	18393	4767	3.9	3.64
(A2017-2095)(6+7)-VIII-4	17357	4789	3.6	19192	2395	8.0	18393	4789	3.8	3.62
(A2017-2095)(6+7)-VIII-5	17357	5619	3.1	19192	2809	6.8	18393	5619	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-VIII-6	17357	5641	3.1	19192	2820	6.8	18393	5641	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-VIII-7	17357	5614	3.1	19192	2807	6.8	18393	5614	3.3	3.09
(A2017-2095)(6+7)-VIII-8	17357	5636	3.1	19192	2818	6.8	18393	5636	3.3	3.08
(A2017-2095)(6+7)-IX-1	17357	3784	4.6	19192	1892	10.1	18393	3784	4.9	4.59
(A2017-2095)(6+7)-IX-2	17357	3797	4.6	19192	1898	10.1	18393	3797	4.8	4.57
(A2017-2095)(6+7)-IX-3	17357	3789	4.6	19192	1894	10.1	18393	3789	4.9	4.58
(A2017-2095)(6+7)-IX-4	17357	3802	4.6	19192	1901	10.1	18393	3802	4.8	4.56
(A2017-2095)(6+7)-IX-5	17357	6606	2.6	19192	3303	5.8	18393	6606	2.8	2.63
(A2017-2095)(6+7)-IX-6	17357	6619	2.6	19192	3309	5.8	18393	6619	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-IX-7	17357	6611	2.6	19192	3305	5.8	18393	6611	2.8	2.63
(A2017-2095)(6+7)-IX-8	17357	6624	2.6	19192	3312	5.8	18393	6624	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-X-1	17357	3787	4.6	19192	1894	10.1	18393	3787	4.9	4.58
(A2017-2095)(6+7)-X-2	17357	3794	4.6	19192	1897	10.1	18393	3794	4.8	4.58
(A2017-2095)(6+7)-X-3	17357	3792	4.6	19192	1896	10.1	18393	3792	4.9	4.58
(A2017-2095)(6+7)-X-4	17357	3799	4.6	19192	1899	10.1	18393	3799	4.8	4.57
(A2017-2095)(6+7)-X-5	17357	6609	2.6	19192	3304	5.8	18393	6609	2.8	2.63
(A2017-2095)(6+7)-X-6	17357	6616	2.6	19192	3308	5.8	18393	6616	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-X-7	17357	6614	2.6	19192	3307	5.8	18393	6614	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-X-8	17357	6621	2.6	19192	3310	5.8	18393	6621	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-XI-1	17357	3789	4.6	19192	1894	10.1	18393	3789	4.9	4.58
(A2017-2095)(6+7)-XI-2	17357	3802	4.6	19192	1901	10.1	18393	3802	4.8	4.56
(A2017-2095)(6+7)-XI-3	17357	3784	4.6	19192	1892	10.1	18393	3784	4.9	4.59
(A2017-2095)(6+7)-XI-4	17357	3797	4.6	19192	1899	10.1	18393	3797	4.8	4.57
(A2017-2095)(6+7)-XI-5	17357	6611	2.6	19192	3305	5.8	18393	6611	2.8	2.63
(A2017-2095)(6+7)-XI-6	17357	6624	2.6	19192	3312	5.8	18393	6624	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-XI-7	17357	6606	2.6	19192	3303	5.8	18393	6606	2.8	2.63
(A2017-2095)(6+7)-XI-8	17357	6619	2.6	19192	3309	5.8	18393	6619	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-XII-1	17357	3792	4.6	19192	1896	10.1	18393	3792	4.9	4.58
(A2017-2095)(6+7)-XII-2	17357	3799	4.6	19192	1899	10.1	18393	3799	4.8	4.57
(A2017-2095)(6+7)-XII-3	17357	3787	4.6	19192	1894	10.1	18393	3787	4.9	4.58
(A2017-2095)(6+7)-XII-4	17357	3794	4.6	19192	1897	10.1	18393	3794	4.8	4.58
(A2017-2095)(6+7)-XII-5	17357	6614	2.6	19192	3307	5.8	18393	6614	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-XII-6	17357	6621	2.6	19192	3310	5.8	18393	6621	2.8	2.62
(A2017-2095)(6+7)-XII-7	17357	6609	2.6	19192	3305	5.8	18393	6609	2.8	2.63
(A2017-2095)(6+7)-XII-8	17357	6616	2.6	19192	3308	5.8	18393	6616	2.8	2.62
(A2090-2015)1	17357	7262	2.4	19192	3631	5.3	18393	7262	2.5	2.39
(A2090-2015)2	17357	8720	2.0	19192	4360	4.4	18393	8720	2.1	1.99
(A2090-2015)3	17357	5267	3.3	19192	2633	7.3	18393	5267	3.5	3.30
(A2090-2015)(4+5)-I-1	17357	5001	3.5	19192	2500	7.7	18393	5001	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-I-2	17357	5006	3.5	19192	2503	7.7	18393	5006	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-I-3	17357	5035	3.4	19192	2518	7.6	18393	5035	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-I-4	17357	5041	3.4	19192	2520	7.6	18393	5041	3.6	3.44

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2090-2015)(4+5)-I-5	17357	5492	3.2	19192	2746	7.0	18393	5492	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-I-6	17357	5498	3.2	19192	2749	7.0	18393	5498	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-I-7	17357	5527	3.1	19192	2764	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-I-8	17357	5533	3.1	19192	2766	6.9	18393	5533	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-II-1	17357	5006	3.5	19192	2503	7.7	18393	5006	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-II-2	17357	5025	3.5	19192	2512	7.6	18393	5025	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-II-3	17357	5017	3.5	19192	2508	7.7	18393	5017	3.7	3.46
(A2090-2015)(4+5)-II-4	17357	5035	3.4	19192	2518	7.6	18393	5035	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-II-5	17357	5498	3.2	19192	2749	7.0	18393	5498	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-II-6	17357	5517	3.1	19192	2758	7.0	18393	5517	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-II-7	17357	5509	3.2	19192	2754	7.0	18393	5509	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-II-8	17357	5527	3.1	19192	2764	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-III-1	17357	5001	3.5	19192	2500	7.7	18393	5001	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-III-2	17357	5006	3.5	19192	2503	7.7	18393	5006	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-III-3	17357	5035	3.4	19192	2518	7.6	18393	5035	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-III-4	17357	5041	3.4	19192	2521	7.6	18393	5041	3.6	3.44
(A2090-2015)(4+5)-III-5	17357	5492	3.2	19192	2746	7.0	18393	5492	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-III-6	17357	5498	3.2	19192	2749	7.0	18393	5498	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-III-7	17357	5527	3.1	19192	2764	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-III-8	17357	5533	3.1	19192	2766	6.9	18393	5533	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-IV-1	17357	5006	3.5	19192	2503	7.7	18393	5006	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-IV-2	17357	5025	3.5	19192	2513	7.6	18393	5025	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-IV-3	17357	5017	3.5	19192	2508	7.7	18393	5017	3.7	3.46
(A2090-2015)(4+5)-IV-4	17357	5035	3.4	19192	2518	7.6	18393	5035	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-IV-5	17357	5498	3.2	19192	2749	7.0	18393	5498	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-IV-6	17357	5517	3.1	19192	2758	7.0	18393	5517	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-IV-7	17357	5508	3.2	19192	2754	7.0	18393	5508	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-IV-8	17357	5527	3.1	19192	2764	6.9	18393	5527	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-V-1	17357	4994	3.5	19192	2497	7.7	18393	4994	3.7	3.48
(A2090-2015)(4+5)-V-2	17357	4999	3.5	19192	2500	7.7	18393	4999	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-V-3	17357	5042	3.4	19192	2521	7.6	18393	5042	3.6	3.44
(A2090-2015)(4+5)-V-4	17357	5048	3.4	19192	2524	7.6	18393	5048	3.6	3.44
(A2090-2015)(4+5)-V-5	17357	5486	3.2	19192	2743	7.0	18393	5486	3.4	3.16
(A2090-2015)(4+5)-V-6	17357	5491	3.2	19192	2746	7.0	18393	5491	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-V-7	17357	5534	3.1	19192	2767	6.9	18393	5534	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-V-8	17357	5540	3.1	19192	2770	6.9	18393	5540	3.3	3.13
(A2090-2015)(4+5)-VI-1	17357	5004	3.5	19192	2502	7.7	18393	5004	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-VI-2	17357	5023	3.5	19192	2511	7.6	18393	5023	3.7	3.46
(A2090-2015)(4+5)-VI-3	17357	5019	3.5	19192	2509	7.6	18393	5019	3.7	3.46
(A2090-2015)(4+5)-VI-4	17357	5037	3.4	19192	2519	7.6	18393	5037	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-VI-5	17357	5496	3.2	19192	2748	7.0	18393	5496	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-VI-6	17357	5515	3.1	19192	2757	7.0	18393	5515	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-VI-7	17357	5511	3.1	19192	2755	7.0	18393	5511	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-VI-8	17357	5529	3.1	19192	2765	6.9	18393	5529	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-VII-1	17357	4994	3.5	19192	2497	7.7	18393	4994	3.7	3.48
(A2090-2015)(4+5)-VII-2	17357	4999	3.5	19192	2500	7.7	18393	4999	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-VII-3	17357	5042	3.4	19192	2521	7.6	18393	5042	3.6	3.44
(A2090-2015)(4+5)-VII-4	17357	5048	3.4	19192	2524	7.6	18393	5048	3.6	3.44
(A2090-2015)(4+5)-VII-5	17357	5485	3.2	19192	2743	7.0	18393	5485	3.4	3.16
(A2090-2015)(4+5)-VII-6	17357	5491	3.2	19192	2746	7.0	18393	5491	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-VII-7	17357	5534	3.1	19192	2767	6.9	18393	5534	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-VII-8	17357	5540	3.1	19192	2770	6.9	18393	5540	3.3	3.13
(A2090-2015)(4+5)-VIII-1	17357	5004	3.5	19192	2502	7.7	18393	5004	3.7	3.47
(A2090-2015)(4+5)-VIII-2	17357	5023	3.5	19192	2511	7.6	18393	5023	3.7	3.46
(A2090-2015)(4+5)-VIII-3	17357	5019	3.5	19192	2509	7.6	18393	5019	3.7	3.46

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2090-2015)(4+5)-VIII-4	17357	5038	3.4	19192	2519	7.6	18393	5038	3.7	3.45
(A2090-2015)(4+5)-VIII-5	17357	5496	3.2	19192	2748	7.0	18393	5496	3.3	3.16
(A2090-2015)(4+5)-VIII-6	17357	5515	3.1	19192	2757	7.0	18393	5515	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-VIII-7	17357	5510	3.1	19192	2755	7.0	18393	5510	3.3	3.15
(A2090-2015)(4+5)-VIII-8	17357	5529	3.1	19192	2765	6.9	18393	5529	3.3	3.14
(A2090-2015)(4+5)-IX-1	17357	4439	3.9	19192	2220	8.6	18393	4439	4.1	3.91
(A2090-2015)(4+5)-IX-2	17357	4445	3.9	19192	2222	8.6	18393	4445	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-IX-3	17357	4450	3.9	19192	2225	8.6	18393	4450	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-IX-4	17357	4455	3.9	19192	2228	8.6	18393	4455	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-IX-5	17357	6078	2.9	19192	3039	6.3	18393	6078	3.0	2.86
(A2090-2015)(4+5)-IX-6	17357	6084	2.9	19192	3042	6.3	18393	6084	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-IX-7	17357	6089	2.9	19192	3044	6.3	18393	6089	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-IX-8	17357	6094	2.8	19192	3047	6.3	18393	6094	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-X-1	17357	4439	3.9	19192	2220	8.6	18393	4439	4.1	3.91
(A2090-2015)(4+5)-X-2	17357	4445	3.9	19192	2222	8.6	18393	4445	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-X-3	17357	4450	3.9	19192	2225	8.6	18393	4450	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-X-4	17357	4455	3.9	19192	2228	8.6	18393	4455	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-X-5	17357	6078	2.9	19192	3039	6.3	18393	6078	3.0	2.86
(A2090-2015)(4+5)-X-6	17357	6084	2.9	19192	3042	6.3	18393	6084	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-X-7	17357	6089	2.9	19192	3044	6.3	18393	6089	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-X-8	17357	6094	2.8	19192	3047	6.3	18393	6094	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-XI-1	17357	4437	3.9	19192	2219	8.7	18393	4437	4.1	3.91
(A2090-2015)(4+5)-XI-2	17357	4443	3.9	19192	2221	8.6	18393	4443	4.1	3.91
(A2090-2015)(4+5)-XI-3	17357	4452	3.9	19192	2226	8.6	18393	4452	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-XI-4	17357	4457	3.9	19192	2229	8.6	18393	4457	4.1	3.89
(A2090-2015)(4+5)-XI-5	17357	6076	2.9	19192	3038	6.3	18393	6076	3.0	2.86
(A2090-2015)(4+5)-XI-6	17357	6082	2.9	19192	3041	6.3	18393	6082	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-XI-7	17357	6091	2.8	19192	3045	6.3	18393	6091	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-XI-8	17357	6096	2.8	19192	3048	6.3	18393	6096	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-XII-1	17357	4437	3.9	19192	2219	8.7	18393	4437	4.1	3.91
(A2090-2015)(4+5)-XII-2	17357	4443	3.9	19192	2221	8.6	18393	4443	4.1	3.91
(A2090-2015)(4+5)-XII-3	17357	4452	3.9	19192	2226	8.6	18393	4452	4.1	3.90
(A2090-2015)(4+5)-XII-4	17357	4457	3.9	19192	2229	8.6	18393	4457	4.1	3.89
(A2090-2015)(4+5)-XII-5	17357	6076	2.9	19192	3038	6.3	18393	6076	3.0	2.86
(A2090-2015)(4+5)-XII-6	17357	6082	2.9	19192	3041	6.3	18393	6082	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-XII-7	17357	6091	2.8	19192	3045	6.3	18393	6091	3.0	2.85
(A2090-2015)(4+5)-XII-8	17357	6096	2.8	19192	3048	6.3	18393	6096	3.0	2.85
(A2090-2015)(6+7)-I-1	17357	4931	3.5	19192	2465	7.8	18393	4931	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-I-2	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-I-3	17357	4966	3.5	19192	2483	7.7	18393	4966	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-I-4	17357	4971	3.5	19192	2486	7.7	18393	4971	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-I-5	17357	5423	3.2	19192	2711	7.1	18393	5423	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-I-6	17357	5428	3.2	19192	2714	7.1	18393	5428	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-I-7	17357	5457	3.2	19192	2729	7.0	18393	5457	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-I-8	17357	5463	3.2	19192	2731	7.0	18393	5463	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-II-1	17357	4937	3.5	19192	2468	7.8	18393	4937	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-II-2	17357	4955	3.5	19192	2478	7.7	18393	4955	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-II-3	17357	4947	3.5	19192	2474	7.8	18393	4947	3.7	3.51
(A2090-2015)(6+7)-II-4	17357	4965	3.5	19192	2483	7.7	18393	4965	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-II-5	17357	5428	3.2	19192	2714	7.1	18393	5428	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-II-6	17357	5447	3.2	19192	2723	7.0	18393	5447	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-II-7	17357	5439	3.2	19192	2719	7.1	18393	5439	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-II-8	17357	5457	3.2	19192	2729	7.0	18393	5457	3.4	3.18

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2090-2015)(6+7)-III-1	17357	4931	3.5	19192	2465	7.8	18393	4931	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-III-2	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-III-3	17357	4966	3.5	19192	2483	7.7	18393	4966	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-III-4	17357	4971	3.5	19192	2486	7.7	18393	4971	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-III-5	17357	5423	3.2	19192	2711	7.1	18393	5423	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-III-6	17357	5428	3.2	19192	2714	7.1	18393	5428	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-III-7	17357	5457	3.2	19192	2729	7.0	18393	5457	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-III-8	17357	5463	3.2	19192	2731	7.0	18393	5463	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-IV-1	17357	4936	3.5	19192	2468	7.8	18393	4936	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-IV-2	17357	4955	3.5	19192	2478	7.7	18393	4955	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-IV-3	17357	4947	3.5	19192	2473	7.8	18393	4947	3.7	3.51
(A2090-2015)(6+7)-IV-4	17357	4966	3.5	19192	2483	7.7	18393	4966	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-IV-5	17357	5428	3.2	19192	2714	7.1	18393	5428	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-IV-6	17357	5447	3.2	19192	2723	7.0	18393	5447	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-IV-7	17357	5439	3.2	19192	2719	7.1	18393	5439	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-IV-8	17357	5457	3.2	19192	2729	7.0	18393	5457	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-V-1	17357	4924	3.5	19192	2462	7.8	18393	4924	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-V-2	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-V-3	17357	4973	3.5	19192	2486	7.7	18393	4973	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-V-4	17357	4978	3.5	19192	2489	7.7	18393	4978	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-V-5	17357	5416	3.2	19192	2708	7.1	18393	5416	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-V-6	17357	5421	3.2	19192	2711	7.1	18393	5421	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-V-7	17357	5464	3.2	19192	2732	7.0	18393	5464	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-V-8	17357	5470	3.2	19192	2735	7.0	18393	5470	3.4	3.17
(A2090-2015)(6+7)-VI-1	17357	4935	3.5	19192	2467	7.8	18393	4935	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-VI-2	17357	4953	3.5	19192	2476	7.7	18393	4953	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-VI-3	17357	4949	3.5	19192	2475	7.8	18393	4949	3.7	3.51
(A2090-2015)(6+7)-VI-4	17357	4968	3.5	19192	2484	7.7	18393	4968	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-VI-5	17357	5426	3.2	19192	2713	7.1	18393	5426	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-VI-6	17357	5445	3.2	19192	2722	7.0	18393	5445	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-VI-7	17357	5441	3.2	19192	2720	7.1	18393	5441	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-VI-8	17357	5459	3.2	19192	2730	7.0	18393	5459	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-VII-1	17357	4924	3.5	19192	2462	7.8	18393	4924	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-VII-2	17357	4930	3.5	19192	2465	7.8	18393	4930	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-VII-3	17357	4973	3.5	19192	2486	7.7	18393	4973	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-VII-4	17357	4978	3.5	19192	2489	7.7	18393	4978	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-VII-5	17357	5416	3.2	19192	2708	7.1	18393	5416	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-VII-6	17357	5421	3.2	19192	2711	7.1	18393	5421	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-VII-7	17357	5464	3.2	19192	2732	7.0	18393	5464	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-VII-8	17357	5470	3.2	19192	2735	7.0	18393	5470	3.4	3.17
(A2090-2015)(6+7)-VIII-1	17357	4934	3.5	19192	2467	7.8	18393	4934	3.7	3.52
(A2090-2015)(6+7)-VIII-2	17357	4953	3.5	19192	2477	7.7	18393	4953	3.7	3.50
(A2090-2015)(6+7)-VIII-3	17357	4949	3.5	19192	2474	7.8	18393	4949	3.7	3.51
(A2090-2015)(6+7)-VIII-4	17357	4968	3.5	19192	2484	7.7	18393	4968	3.7	3.49
(A2090-2015)(6+7)-VIII-5	17357	5426	3.2	19192	2713	7.1	18393	5426	3.4	3.20
(A2090-2015)(6+7)-VIII-6	17357	5445	3.2	19192	2722	7.0	18393	5445	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-VIII-7	17357	5441	3.2	19192	2720	7.1	18393	5441	3.4	3.19
(A2090-2015)(6+7)-VIII-8	17357	5459	3.2	19192	2730	7.0	18393	5459	3.4	3.18
(A2090-2015)(6+7)-IX-1	17357	4369	4.0	19192	2185	8.8	18393	4369	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-IX-2	17357	4375	4.0	19192	2187	8.8	18393	4375	4.2	3.97

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2090-2015)(6+7)-IX-3	17357	4380	4.0	19192	2190	8.8	18393	4380	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-IX-4	17357	4385	4.0	19192	2193	8.8	18393	4385	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-IX-5	17357	6008	2.9	19192	3004	6.4	18393	6008	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-IX-6	17357	6014	2.9	19192	3007	6.4	18393	6014	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-IX-7	17357	6019	2.9	19192	3009	6.4	18393	6019	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-IX-8	17357	6024	2.9	19192	3012	6.4	18393	6024	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-X-1	17357	4369	4.0	19192	2185	8.8	18393	4369	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-X-2	17357	4375	4.0	19192	2187	8.8	18393	4375	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-X-3	17357	4380	4.0	19192	2190	8.8	18393	4380	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-X-4	17357	4385	4.0	19192	2193	8.8	18393	4385	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-X-5	17357	6008	2.9	19192	3004	6.4	18393	6008	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-X-6	17357	6014	2.9	19192	3007	6.4	18393	6014	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-X-7	17357	6019	2.9	19192	3009	6.4	18393	6019	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-X-8	17357	6024	2.9	19192	3012	6.4	18393	6024	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-XI-1	17357	4367	4.0	19192	2184	8.8	18393	4367	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-XI-2	17357	4373	4.0	19192	2186	8.8	18393	4373	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-XI-3	17357	4382	4.0	19192	2191	8.8	18393	4382	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-XI-4	17357	4387	4.0	19192	2194	8.7	18393	4387	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-XI-5	17357	6006	2.9	19192	3003	6.4	18393	6006	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-XI-6	17357	6012	2.9	19192	3006	6.4	18393	6012	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-XI-7	17357	6021	2.9	19192	3010	6.4	18393	6021	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-XI-8	17357	6026	2.9	19192	3013	6.4	18393	6026	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-XII-1	17357	4367	4.0	19192	2184	8.8	18393	4367	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-XII-2	17357	4373	4.0	19192	2186	8.8	18393	4373	4.2	3.97
(A2090-2015)(6+7)-XII-3	17357	4382	4.0	19192	2191	8.8	18393	4382	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-XII-4	17357	4387	4.0	19192	2194	8.7	18393	4387	4.2	3.96
(A2090-2015)(6+7)-XII-5	17357	6006	2.9	19192	3003	6.4	18393	6006	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-XII-6	17357	6012	2.9	19192	3006	6.4	18393	6012	3.1	2.89
(A2090-2015)(6+7)-XII-7	17357	6021	2.9	19192	3010	6.4	18393	6021	3.1	2.88
(A2090-2015)(6+7)-XII-8	17357	6027	2.9	19192	3013	6.4	18393	6027	3.1	2.88
(A2089-2015)1	17357	7278	2.4	19192	3639	5.3	18393	7278	2.5	2.38
(A2089-2015)2	17357	8735	2.0	19192	4368	4.4	18393	8735	2.1	1.99
(A2089-2015)3	17357	5278	3.3	19192	2639	7.3	18393	5278	3.5	3.29
(A2089-2015)(4+5)-I-1	17357	5139	3.4	19192	2569	7.5	18393	5139	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-I-2	17357	5143	3.4	19192	2571	7.5	18393	5143	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-I-3	17357	5153	3.4	19192	2576	7.4	18393	5153	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-I-4	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-I-5	17357	5400	3.2	19192	2700	7.1	18393	5400	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-I-6	17357	5404	3.2	19192	2702	7.1	18393	5404	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-I-7	17357	5414	3.2	19192	2707	7.1	18393	5414	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-I-8	17357	5418	3.2	19192	2709	7.1	18393	5418	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-II-1	17357	5139	3.4	19192	2569	7.5	18393	5139	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-II-2	17357	5153	3.4	19192	2576	7.4	18393	5153	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-II-3	17357	5143	3.4	19192	2572	7.5	18393	5143	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-II-4	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-II-5	17357	5400	3.2	19192	2700	7.1	18393	5400	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-II-6	17357	5414	3.2	19192	2707	7.1	18393	5414	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-II-7	17357	5404	3.2	19192	2702	7.1	18393	5404	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-II-8	17357	5418	3.2	19192	2709	7.1	18393	5418	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-III-1	17357	5137	3.4	19192	2568	7.5	18393	5137	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-III-2	17357	5145	3.4	19192	2573	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-III-3	17357	5150	3.4	19192	2575	7.5	18393	5150	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-III-4	17357	5159	3.4	19192	2580	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-III-5	17357	5398	3.2	19192	2699	7.1	18393	5398	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-III-6	17357	5407	3.2	19192	2703	7.1	18393	5407	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-III-7	17357	5412	3.2	19192	2706	7.1	18393	5412	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-III-8	17357	5420	3.2	19192	2710	7.1	18393	5420	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-IV-1	17357	5131	3.4	19192	2566	7.5	18393	5131	3.6	3.38

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2089-2015)(4+5)-IV-2	17357	5160	3.4	19192	2580	7.4	18393	5160	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-IV-3	17357	5135	3.4	19192	2568	7.5	18393	5135	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-IV-4	17357	5164	3.4	19192	2582	7.4	18393	5164	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-IV-5	17357	5392	3.2	19192	2696	7.1	18393	5392	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-IV-6	17357	5422	3.2	19192	2711	7.1	18393	5422	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-IV-7	17357	5397	3.2	19192	2698	7.1	18393	5397	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-IV-8	17357	5426	3.2	19192	2713	7.1	18393	5426	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-V-1	17357	5133	3.4	19192	2567	7.5	18393	5133	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-V-2	17357	5137	3.4	19192	2569	7.5	18393	5137	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-V-3	17357	5158	3.4	19192	2579	7.4	18393	5158	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-V-4	17357	5162	3.4	19192	2581	7.4	18393	5162	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-V-5	17357	5394	3.2	19192	2697	7.1	18393	5394	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-V-6	17357	5399	3.2	19192	2699	7.1	18393	5399	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-V-7	17357	5420	3.2	19192	2710	7.1	18393	5420	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-V-8	17357	5424	3.2	19192	2712	7.1	18393	5424	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-VI-1	17357	5137	3.4	19192	2569	7.5	18393	5137	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-VI-2	17357	5151	3.4	19192	2575	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-VI-3	17357	5145	3.4	19192	2572	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-VI-4	17357	5158	3.4	19192	2579	7.4	18393	5158	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-VI-5	17357	5399	3.2	19192	2699	7.1	18393	5399	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-VI-6	17357	5412	3.2	19192	2706	7.1	18393	5412	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-VI-7	17357	5406	3.2	19192	2703	7.1	18393	5406	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-VI-8	17357	5420	3.2	19192	2710	7.1	18393	5420	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-VII-1	17357	5131	3.4	19192	2565	7.5	18393	5131	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-VII-2	17357	5140	3.4	19192	2570	7.5	18393	5140	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-VII-3	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2089-2015)(4+5)-VII-4	17357	5165	3.4	19192	2582	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-VII-5	17357	5392	3.2	19192	2696	7.1	18393	5392	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-VII-6	17357	5401	3.2	19192	2700	7.1	18393	5401	3.4	3.21
(A2089-2015)(4+5)-VII-7	17357	5417	3.2	19192	2709	7.1	18393	5417	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-VII-8	17357	5426	3.2	19192	2713	7.1	18393	5426	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-VIII-1	17357	5129	3.4	19192	2565	7.5	18393	5129	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-VIII-2	17357	5159	3.4	19192	2579	7.4	18393	5159	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-VIII-3	17357	5137	3.4	19192	2568	7.5	18393	5137	3.6	3.38
(A2089-2015)(4+5)-VIII-4	17357	5166	3.4	19192	2583	7.4	18393	5166	3.6	3.36
(A2089-2015)(4+5)-VIII-5	17357	5391	3.2	19192	2695	7.1	18393	5391	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-VIII-6	17357	5420	3.2	19192	2710	7.1	18393	5420	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-VIII-7	17357	5398	3.2	19192	2699	7.1	18393	5398	3.4	3.22
(A2089-2015)(4+5)-VIII-8	17357	5427	3.2	19192	2714	7.1	18393	5427	3.4	3.20
(A2089-2015)(4+5)-IX-1	17357	4839	3.6	19192	2419	7.9	18393	4839	3.8	3.59
(A2089-2015)(4+5)-IX-2	17357	4843	3.6	19192	2422	7.9	18393	4843	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-IX-3	17357	4843	3.6	19192	2422	7.9	18393	4843	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-IX-4	17357	4847	3.6	19192	2424	7.9	18393	4847	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-IX-5	17357	5710	3.0	19192	2855	6.7	18393	5710	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-IX-6	17357	5714	3.0	19192	2857	6.7	18393	5714	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-IX-7	17357	5714	3.0	19192	2857	6.7	18393	5714	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-IX-8	17357	5718	3.0	19192	2859	6.7	18393	5718	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-X-1	17357	4837	3.6	19192	2418	7.9	18393	4837	3.8	3.59
(A2089-2015)(4+5)-X-2	17357	4845	3.6	19192	2423	7.9	18393	4845	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-X-3	17357	4841	3.6	19192	2420	7.9	18393	4841	3.8	3.59

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2089-2015)(4+5)-X-4	17357	4850	3.6	19192	2425	7.9	18393	4850	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-X-5	17357	5707	3.0	19192	2854	6.7	18393	5707	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-X-6	17357	5716	3.0	19192	2858	6.7	18393	5716	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-X-7	17357	5712	3.0	19192	2856	6.7	18393	5712	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-X-8	17357	5720	3.0	19192	2860	6.7	18393	5720	3.2	3.03
(A2089-2015)(4+5)-XI-1	17357	4837	3.6	19192	2419	7.9	18393	4837	3.8	3.59
(A2089-2015)(4+5)-XI-2	17357	4841	3.6	19192	2421	7.9	18393	4841	3.8	3.59
(A2089-2015)(4+5)-XI-3	17357	4845	3.6	19192	2422	7.9	18393	4845	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-XI-4	17357	4849	3.6	19192	2424	7.9	18393	4849	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-XI-5	17357	5708	3.0	19192	2854	6.7	18393	5708	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-XI-6	17357	5712	3.0	19192	2856	6.7	18393	5712	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-XI-7	17357	5716	3.0	19192	2858	6.7	18393	5716	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-XI-8	17357	5720	3.0	19192	2860	6.7	18393	5720	3.2	3.03
(A2089-2015)(4+5)-XII-1	17357	4835	3.6	19192	2417	7.9	18393	4835	3.8	3.59
(A2089-2015)(4+5)-XII-2	17357	4844	3.6	19192	2422	7.9	18393	4844	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-XII-3	17357	4842	3.6	19192	2421	7.9	18393	4842	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-XII-4	17357	4851	3.6	19192	2426	7.9	18393	4851	3.8	3.58
(A2089-2015)(4+5)-XII-5	17357	5706	3.0	19192	2853	6.7	18393	5706	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-XII-6	17357	5714	3.0	19192	2857	6.7	18393	5714	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-XII-7	17357	5713	3.0	19192	2857	6.7	18393	5713	3.2	3.04
(A2089-2015)(4+5)-XII-8	17357	5722	3.0	19192	2861	6.7	18393	5722	3.2	3.03
(A2089-2015)(6+7)-I-1	17357	5069	3.4	19192	2535	7.6	18393	5069	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-I-2	17357	5073	3.4	19192	2537	7.6	18393	5073	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-I-3	17357	5083	3.4	19192	2541	7.6	18393	5083	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-I-4	17357	5087	3.4	19192	2543	7.5	18393	5087	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-I-5	17357	5330	3.3	19192	2665	7.2	18393	5330	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-I-6	17357	5334	3.3	19192	2667	7.2	18393	5334	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-I-7	17357	5344	3.2	19192	2672	7.2	18393	5344	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-I-8	17357	5348	3.2	19192	2674	7.2	18393	5348	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-II-1	17357	5069	3.4	19192	2535	7.6	18393	5069	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-II-2	17357	5083	3.4	19192	2541	7.6	18393	5083	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-II-3	17357	5073	3.4	19192	2537	7.6	18393	5073	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-II-4	17357	5087	3.4	19192	2543	7.5	18393	5087	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-II-5	17357	5330	3.3	19192	2665	7.2	18393	5330	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-II-6	17357	5344	3.2	19192	2672	7.2	18393	5344	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-II-7	17357	5335	3.3	19192	2667	7.2	18393	5335	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-II-8	17357	5348	3.2	19192	2674	7.2	18393	5348	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-III-1	17357	5067	3.4	19192	2533	7.6	18393	5067	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-III-2	17357	5076	3.4	19192	2538	7.6	18393	5076	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-III-3	17357	5081	3.4	19192	2540	7.6	18393	5081	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-III-4	17357	5089	3.4	19192	2545	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-III-5	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-III-6	17357	5337	3.3	19192	2668	7.2	18393	5337	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-III-7	17357	5342	3.2	19192	2671	7.2	18393	5342	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-III-8	17357	5350	3.2	19192	2675	7.2	18393	5350	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-IV-1	17357	5061	3.4	19192	2531	7.6	18393	5061	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-IV-2	17357	5091	3.4	19192	2545	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-IV-3	17357	5065	3.4	19192	2533	7.6	18393	5065	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-IV-4	17357	5095	3.4	19192	2547	7.5	18393	5095	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-IV-5	17357	5323	3.3	19192	2661	7.2	18393	5323	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-IV-6	17357	5352	3.2	19192	2676	7.2	18393	5352	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-IV-7	17357	5327	3.3	19192	2663	7.2	18393	5327	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-IV-8	17357	5356	3.2	19192	2678	7.2	18393	5356	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-V-1	17357	5063	3.4	19192	2532	7.6	18393	5063	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-V-2	17357	5067	3.4	19192	2534	7.6	18393	5067	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-V-3	17357	5089	3.4	19192	2544	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-V-4	17357	5093	3.4	19192	2546	7.5	18393	5093	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-V-5	17357	5325	3.3	19192	2662	7.2	18393	5325	3.5	3.26

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2089-2015)(6+7)-V-6	17357	5329	3.3	19192	2664	7.2	18393	5329	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-V-7	17357	5350	3.2	19192	2675	7.2	18393	5350	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-V-8	17357	5354	3.2	19192	2677	7.2	18393	5354	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-VI-1	17357	5067	3.4	19192	2534	7.6	18393	5067	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-VI-2	17357	5081	3.4	19192	2541	7.6	18393	5081	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-VI-3	17357	5075	3.4	19192	2537	7.6	18393	5075	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-VI-4	17357	5089	3.4	19192	2544	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-VI-5	17357	5329	3.3	19192	2664	7.2	18393	5329	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-VI-6	17357	5342	3.2	19192	2671	7.2	18393	5342	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-VI-7	17357	5336	3.3	19192	2668	7.2	18393	5336	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-VI-8	17357	5350	3.2	19192	2675	7.2	18393	5350	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-VII-1	17357	5061	3.4	19192	2531	7.6	18393	5061	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-VII-2	17357	5070	3.4	19192	2535	7.6	18393	5070	3.6	3.42
(A2089-2015)(6+7)-VII-3	17357	5086	3.4	19192	2543	7.5	18393	5086	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-VII-4	17357	5095	3.4	19192	2547	7.5	18393	5095	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-VII-5	17357	5322	3.3	19192	2661	7.2	18393	5322	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-VII-6	17357	5331	3.3	19192	2666	7.2	18393	5331	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-VII-7	17357	5347	3.2	19192	2674	7.2	18393	5347	3.4	3.25
(A2089-2015)(6+7)-VII-8	17357	5356	3.2	19192	2678	7.2	18393	5356	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-VIII-1	17357	5060	3.4	19192	2530	7.6	18393	5060	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-VIII-2	17357	5089	3.4	19192	2544	7.5	18393	5089	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-VIII-3	17357	5067	3.4	19192	2534	7.6	18393	5067	3.6	3.43
(A2089-2015)(6+7)-VIII-4	17357	5096	3.4	19192	2548	7.5	18393	5096	3.6	3.41
(A2089-2015)(6+7)-VIII-5	17357	5321	3.3	19192	2660	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-VIII-6	17357	5350	3.2	19192	2675	7.2	18393	5350	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-VIII-7	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26
(A2089-2015)(6+7)-VIII-8	17357	5358	3.2	19192	2679	7.2	18393	5358	3.4	3.24
(A2089-2015)(6+7)-IX-1	17357	4769	3.6	19192	2385	8.0	18393	4769	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-IX-2	17357	4773	3.6	19192	2387	8.0	18393	4773	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-IX-3	17357	4773	3.6	19192	2387	8.0	18393	4773	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-IX-4	17357	4777	3.6	19192	2389	8.0	18393	4777	3.8	3.63
(A2089-2015)(6+7)-IX-5	17357	5640	3.1	19192	2820	6.8	18393	5640	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-IX-6	17357	5644	3.1	19192	2822	6.8	18393	5644	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-IX-7	17357	5644	3.1	19192	2822	6.8	18393	5644	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-IX-8	17357	5648	3.1	19192	2824	6.8	18393	5648	3.3	3.07
(A2089-2015)(6+7)-X-1	17357	4767	3.6	19192	2383	8.1	18393	4767	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-X-2	17357	4776	3.6	19192	2388	8.0	18393	4776	3.9	3.63
(A2089-2015)(6+7)-X-3	17357	4771	3.6	19192	2385	8.0	18393	4771	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-X-4	17357	4780	3.6	19192	2390	8.0	18393	4780	3.8	3.63
(A2089-2015)(6+7)-X-5	17357	5638	3.1	19192	2819	6.8	18393	5638	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-X-6	17357	5646	3.1	19192	2823	6.8	18393	5646	3.3	3.07
(A2089-2015)(6+7)-X-7	17357	5642	3.1	19192	2821	6.8	18393	5642	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-X-8	17357	5650	3.1	19192	2825	6.8	18393	5650	3.3	3.07
(A2089-2015)(6+7)-XI-1	17357	4767	3.6	19192	2384	8.1	18393	4767	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-XI-2	17357	4772	3.6	19192	2386	8.0	18393	4772	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-XI-3	17357	4775	3.6	19192	2387	8.0	18393	4775	3.9	3.63
(A2089-2015)(6+7)-XI-4	17357	4779	3.6	19192	2390	8.0	18393	4779	3.8	3.63
(A2089-2015)(6+7)-XI-5	17357	5638	3.1	19192	2819	6.8	18393	5638	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-XI-6	17357	5642	3.1	19192	2821	6.8	18393	5642	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-XI-7	17357	5646	3.1	19192	2823	6.8	18393	5646	3.3	3.07

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2089-2015)(6+7)-XI-8	17357	5650	3.1	19192	2825	6.8	18393	5650	3.3	3.07
(A2089-2015)(6+7)-XII-1	17357	4765	3.6	19192	2383	8.1	18393	4765	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-XII-2	17357	4774	3.6	19192	2387	8.0	18393	4774	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-XII-3	17357	4773	3.6	19192	2386	8.0	18393	4773	3.9	3.64
(A2089-2015)(6+7)-XII-4	17357	4781	3.6	19192	2391	8.0	18393	4781	3.8	3.63
(A2089-2015)(6+7)-XII-5	17357	5636	3.1	19192	2818	6.8	18393	5636	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-XII-6	17357	5645	3.1	19192	2822	6.8	18393	5645	3.3	3.07
(A2089-2015)(6+7)-XII-7	17357	5643	3.1	19192	2822	6.8	18393	5643	3.3	3.08
(A2089-2015)(6+7)-XII-8	17357	5652	3.1	19192	2826	6.8	18393	5652	3.3	3.07
(A2087-2014)1	17357	7266	2.4	19192	3633	5.3	18393	7266	2.5	2.39
(A2087-2014)2	17357	8723	2.0	19192	4362	4.4	18393	8723	2.1	1.99
(A2087-2014)3	17357	5269	3.3	19192	2635	7.3	18393	5269	3.5	3.29
(A2087-2014)(4+5)-I-1	17357	5146	3.4	19192	2573	7.5	18393	5146	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-I-2	17357	5152	3.4	19192	2576	7.5	18393	5152	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-I-3	17357	5134	3.4	19192	2567	7.5	18393	5134	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-I-4	17357	5140	3.4	19192	2570	7.5	18393	5140	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-I-5	17357	5399	3.2	19192	2699	7.1	18393	5399	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-I-6	17357	5405	3.2	19192	2702	7.1	18393	5405	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-I-7	17357	5386	3.2	19192	2693	7.1	18393	5386	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-I-8	17357	5393	3.2	19192	2696	7.1	18393	5393	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-II-1	17357	5134	3.4	19192	2567	7.5	18393	5134	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-II-2	17357	5155	3.4	19192	2577	7.4	18393	5155	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-II-3	17357	5131	3.4	19192	2565	7.5	18393	5131	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-II-4	17357	5151	3.4	19192	2576	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-II-5	17357	5387	3.2	19192	2694	7.1	18393	5387	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-II-6	17357	5408	3.2	19192	2704	7.1	18393	5408	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-II-7	17357	5384	3.2	19192	2692	7.1	18393	5384	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-II-8	17357	5404	3.2	19192	2702	7.1	18393	5404	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-III-1	17357	5143	3.4	19192	2572	7.5	18393	5143	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-III-2	17357	5155	3.4	19192	2578	7.4	18393	5155	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-III-3	17357	5131	3.4	19192	2565	7.5	18393	5131	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-III-4	17357	5143	3.4	19192	2571	7.5	18393	5143	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-III-5	17357	5396	3.2	19192	2698	7.1	18393	5396	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-III-6	17357	5408	3.2	19192	2704	7.1	18393	5408	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-III-7	17357	5384	3.2	19192	2692	7.1	18393	5384	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-III-8	17357	5396	3.2	19192	2698	7.1	18393	5396	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-IV-1	17357	5125	3.4	19192	2562	7.5	18393	5125	3.6	3.39
(A2087-2014)(4+5)-IV-2	17357	5165	3.4	19192	2582	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2087-2014)(4+5)-IV-3	17357	5121	3.4	19192	2561	7.5	18393	5121	3.6	3.39
(A2087-2014)(4+5)-IV-4	17357	5161	3.4	19192	2581	7.4	18393	5161	3.6	3.36
(A2087-2014)(4+5)-IV-5	17357	5378	3.2	19192	2689	7.1	18393	5378	3.4	3.23
(A2087-2014)(4+5)-IV-6	17357	5418	3.2	19192	2709	7.1	18393	5418	3.4	3.20
(A2087-2014)(4+5)-IV-7	17357	5374	3.2	19192	2687	7.1	18393	5374	3.4	3.23
(A2087-2014)(4+5)-IV-8	17357	5414	3.2	19192	2707	7.1	18393	5414	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-V-1	17357	5148	3.4	19192	2574	7.5	18393	5148	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-V-2	17357	5154	3.4	19192	2577	7.4	18393	5154	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-V-3	17357	5132	3.4	19192	2566	7.5	18393	5132	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-V-4	17357	5138	3.4	19192	2569	7.5	18393	5138	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-V-5	17357	5401	3.2	19192	2700	7.1	18393	5401	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-V-6	17357	5407	3.2	19192	2703	7.1	18393	5407	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-V-7	17357	5385	3.2	19192	2692	7.1	18393	5385	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-V-8	17357	5391	3.2	19192	2695	7.1	18393	5391	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-VI-1	17357	5135	3.4	19192	2568	7.5	18393	5135	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-VI-2	17357	5156	3.4	19192	2578	7.4	18393	5156	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-VI-3	17357	5130	3.4	19192	2565	7.5	18393	5130	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-VI-4	17357	5151	3.4	19192	2575	7.5	18393	5151	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-VI-5	17357	5388	3.2	19192	2694	7.1	18393	5388	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-VI-6	17357	5408	3.2	19192	2704	7.1	18393	5408	3.4	3.21

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2087-2014)(4+5)-VI-7	17357	5383	3.2	19192	2692	7.1	18393	5383	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-VI-8	17357	5404	3.2	19192	2702	7.1	18393	5404	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-VII-1	17357	5145	3.4	19192	2572	7.5	18393	5145	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-VII-2	17357	5157	3.4	19192	2578	7.4	18393	5157	3.6	3.37
(A2087-2014)(4+5)-VII-3	17357	5129	3.4	19192	2564	7.5	18393	5129	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-VII-4	17357	5141	3.4	19192	2570	7.5	18393	5141	3.6	3.38
(A2087-2014)(4+5)-VII-5	17357	5398	3.2	19192	2699	7.1	18393	5398	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-VII-6	17357	5410	3.2	19192	2705	7.1	18393	5410	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-VII-7	17357	5382	3.2	19192	2691	7.1	18393	5382	3.4	3.23
(A2087-2014)(4+5)-VII-8	17357	5394	3.2	19192	2697	7.1	18393	5394	3.4	3.22
(A2087-2014)(4+5)-VIII-1	17357	5125	3.4	19192	2563	7.5	18393	5125	3.6	3.39
(A2087-2014)(4+5)-VIII-2	17357	5165	3.4	19192	2583	7.4	18393	5165	3.6	3.36
(A2087-2014)(4+5)-VIII-3	17357	5120	3.4	19192	2560	7.5	18393	5120	3.6	3.39
(A2087-2014)(4+5)-VIII-4	17357	5160	3.4	19192	2580	7.4	18393	5160	3.6	3.36
(A2087-2014)(4+5)-VIII-5	17357	5378	3.2	19192	2689	7.1	18393	5378	3.4	3.23
(A2087-2014)(4+5)-VIII-6	17357	5418	3.2	19192	2709	7.1	18393	5418	3.4	3.20
(A2087-2014)(4+5)-VIII-7	17357	5373	3.2	19192	2687	7.1	18393	5373	3.4	3.23
(A2087-2014)(4+5)-VIII-8	17357	5413	3.2	19192	2707	7.1	18393	5413	3.4	3.21
(A2087-2014)(4+5)-IX-1	17357	4847	3.6	19192	2423	7.9	18393	4847	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-IX-2	17357	4853	3.6	19192	2426	7.9	18393	4853	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-IX-3	17357	4843	3.6	19192	2421	7.9	18393	4843	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-IX-4	17357	4849	3.6	19192	2425	7.9	18393	4849	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-IX-5	17357	5689	3.1	19192	2845	6.7	18393	5689	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-IX-6	17357	5696	3.0	19192	2848	6.7	18393	5696	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-IX-7	17357	5686	3.1	19192	2843	6.8	18393	5686	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-IX-8	17357	5692	3.0	19192	2846	6.7	18393	5692	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-X-1	17357	4844	3.6	19192	2422	7.9	18393	4844	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-X-2	17357	4856	3.6	19192	2428	7.9	18393	4856	3.8	3.57
(A2087-2014)(4+5)-X-3	17357	4840	3.6	19192	2420	7.9	18393	4840	3.8	3.59
(A2087-2014)(4+5)-X-4	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-X-5	17357	5687	3.1	19192	2843	6.8	18393	5687	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-X-6	17357	5699	3.0	19192	2849	6.7	18393	5699	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-X-7	17357	5683	3.1	19192	2841	6.8	18393	5683	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-X-8	17357	5695	3.0	19192	2847	6.7	18393	5695	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XI-1	17357	4847	3.6	19192	2424	7.9	18393	4847	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-XI-2	17357	4853	3.6	19192	2427	7.9	18393	4853	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-XI-3	17357	4842	3.6	19192	2421	7.9	18393	4842	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-XI-4	17357	4849	3.6	19192	2424	7.9	18393	4849	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-XI-5	17357	5690	3.1	19192	2845	6.7	18393	5690	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XI-6	17357	5696	3.0	19192	2848	6.7	18393	5696	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XI-7	17357	5685	3.1	19192	2843	6.8	18393	5685	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XI-8	17357	5691	3.0	19192	2846	6.7	18393	5691	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XII-1	17357	4844	3.6	19192	2422	7.9	18393	4844	3.8	3.58
(A2087-2014)(4+5)-XII-2	17357	4856	3.6	19192	2428	7.9	18393	4856	3.8	3.57
(A2087-2014)(4+5)-XII-3	17357	4840	3.6	19192	2420	7.9	18393	4840	3.8	3.59
(A2087-2014)(4+5)-XII-4	17357	4852	3.6	19192	2426	7.9	18393	4852	3.8	3.58

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2087-2014)(4+5)-XII-5	17357	5687	3.1	19192	2844	6.7	18393	5687	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XII-6	17357	5699	3.0	19192	2850	6.7	18393	5699	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XII-7	17357	5682	3.1	19192	2841	6.8	18393	5682	3.2	3.05
(A2087-2014)(4+5)-XII-8	17357	5694	3.0	19192	2847	6.7	18393	5694	3.2	3.05
(A2087-2014)(6+7)-I-1	17357	5076	3.4	19192	2538	7.6	18393	5076	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-I-2	17357	5082	3.4	19192	2541	7.6	18393	5082	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-I-3	17357	5064	3.4	19192	2532	7.6	18393	5064	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-I-4	17357	5070	3.4	19192	2535	7.6	18393	5070	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-I-5	17357	5329	3.3	19192	2664	7.2	18393	5329	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-I-6	17357	5335	3.3	19192	2668	7.2	18393	5335	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-I-7	17357	5317	3.3	19192	2658	7.2	18393	5317	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-I-8	17357	5323	3.3	19192	2661	7.2	18393	5323	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-II-1	17357	5065	3.4	19192	2532	7.6	18393	5065	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-II-2	17357	5085	3.4	19192	2543	7.5	18393	5085	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-II-3	17357	5061	3.4	19192	2530	7.6	18393	5061	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-II-4	17357	5081	3.4	19192	2541	7.6	18393	5081	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-II-5	17357	5317	3.3	19192	2659	7.2	18393	5317	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-II-6	17357	5338	3.3	19192	2669	7.2	18393	5338	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-II-7	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-II-8	17357	5334	3.3	19192	2667	7.2	18393	5334	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-III-1	17357	5073	3.4	19192	2537	7.6	18393	5073	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-III-2	17357	5085	3.4	19192	2543	7.5	18393	5085	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-III-3	17357	5061	3.4	19192	2530	7.6	18393	5061	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-III-4	17357	5073	3.4	19192	2536	7.6	18393	5073	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-III-5	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-III-6	17357	5338	3.3	19192	2669	7.2	18393	5338	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-III-7	17357	5314	3.3	19192	2657	7.2	18393	5314	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-III-8	17357	5326	3.3	19192	2663	7.2	18393	5326	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-IV-1	17357	5055	3.4	19192	2527	7.6	18393	5055	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-IV-2	17357	5095	3.4	19192	2547	7.5	18393	5095	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-IV-3	17357	5051	3.4	19192	2526	7.6	18393	5051	3.6	3.44
(A2087-2014)(6+7)-IV-4	17357	5091	3.4	19192	2546	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-IV-5	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-IV-6	17357	5348	3.2	19192	2674	7.2	18393	5348	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-IV-7	17357	5304	3.3	19192	2652	7.2	18393	5304	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-IV-8	17357	5344	3.2	19192	2672	7.2	18393	5344	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-V-1	17357	5078	3.4	19192	2539	7.6	18393	5078	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-V-2	17357	5084	3.4	19192	2542	7.5	18393	5084	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-V-3	17357	5062	3.4	19192	2531	7.6	18393	5062	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-V-4	17357	5068	3.4	19192	2534	7.6	18393	5068	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-V-5	17357	5331	3.3	19192	2665	7.2	18393	5331	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-V-6	17357	5337	3.3	19192	2668	7.2	18393	5337	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-V-7	17357	5315	3.3	19192	2657	7.2	18393	5315	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-V-8	17357	5321	3.3	19192	2660	7.2	18393	5321	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-VI-1	17357	5065	3.4	19192	2533	7.6	18393	5065	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-VI-2	17357	5086	3.4	19192	2543	7.5	18393	5086	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-VI-3	17357	5060	3.4	19192	2530	7.6	18393	5060	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-VI-4	17357	5081	3.4	19192	2540	7.6	18393	5081	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-VI-5	17357	5318	3.3	19192	2659	7.2	18393	5318	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-VI-6	17357	5339	3.3	19192	2669	7.2	18393	5339	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-VI-7	17357	5313	3.3	19192	2657	7.2	18393	5313	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-VI-8	17357	5334	3.3	19192	2667	7.2	18393	5334	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-VII-1	17357	5075	3.4	19192	2538	7.6	18393	5075	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-VII-2	17357	5087	3.4	19192	2544	7.5	18393	5087	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-VII-3	17357	5059	3.4	19192	2530	7.6	18393	5059	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-VII-4	17357	5071	3.4	19192	2536	7.6	18393	5071	3.6	3.42
(A2087-2014)(6+7)-VII-5	17357	5328	3.3	19192	2664	7.2	18393	5328	3.5	3.26

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2087-2014)(6+7)-VII-6	17357	5340	3.3	19192	2670	7.2	18393	5340	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-VII-7	17357	5312	3.3	19192	2656	7.2	18393	5312	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-VII-8	17357	5324	3.3	19192	2662	7.2	18393	5324	3.5	3.26
(A2087-2014)(6+7)-VIII-1	17357	5055	3.4	19192	2528	7.6	18393	5055	3.6	3.43
(A2087-2014)(6+7)-VIII-2	17357	5095	3.4	19192	2548	7.5	18393	5095	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-VIII-3	17357	5051	3.4	19192	2525	7.6	18393	5051	3.6	3.44
(A2087-2014)(6+7)-VIII-4	17357	5091	3.4	19192	2545	7.5	18393	5091	3.6	3.41
(A2087-2014)(6+7)-VIII-5	17357	5308	3.3	19192	2654	7.2	18393	5308	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-VIII-6	17357	5348	3.2	19192	2674	7.2	18393	5348	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-VIII-7	17357	5303	3.3	19192	2652	7.2	18393	5303	3.5	3.27
(A2087-2014)(6+7)-VIII-8	17357	5343	3.2	19192	2672	7.2	18393	5343	3.4	3.25
(A2087-2014)(6+7)-IX-1	17357	4777	3.6	19192	2388	8.0	18393	4777	3.9	3.63
(A2087-2014)(6+7)-IX-2	17357	4783	3.6	19192	2392	8.0	18393	4783	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-IX-3	17357	4773	3.6	19192	2387	8.0	18393	4773	3.9	3.64
(A2087-2014)(6+7)-IX-4	17357	4779	3.6	19192	2390	8.0	18393	4779	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-IX-5	17357	5620	3.1	19192	2810	6.8	18393	5620	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-IX-6	17357	5626	3.1	19192	2813	6.8	18393	5626	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-IX-7	17357	5616	3.1	19192	2808	6.8	18393	5616	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-IX-8	17357	5622	3.1	19192	2811	6.8	18393	5622	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-X-1	17357	4774	3.6	19192	2387	8.0	18393	4774	3.9	3.64
(A2087-2014)(6+7)-X-2	17357	4786	3.6	19192	2393	8.0	18393	4786	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-X-3	17357	4770	3.6	19192	2385	8.0	18393	4770	3.9	3.64
(A2087-2014)(6+7)-X-4	17357	4782	3.6	19192	2391	8.0	18393	4782	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-X-5	17357	5617	3.1	19192	2808	6.8	18393	5617	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-X-6	17357	5629	3.1	19192	2814	6.8	18393	5629	3.3	3.08
(A2087-2014)(6+7)-X-7	17357	5613	3.1	19192	2807	6.8	18393	5613	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-X-8	17357	5625	3.1	19192	2813	6.8	18393	5625	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-XI-1	17357	4777	3.6	19192	2389	8.0	18393	4777	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-XI-2	17357	4784	3.6	19192	2392	8.0	18393	4784	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-XI-3	17357	4773	3.6	19192	2386	8.0	18393	4773	3.9	3.64
(A2087-2014)(6+7)-XI-4	17357	4779	3.6	19192	2389	8.0	18393	4779	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-XI-5	17357	5620	3.1	19192	2810	6.8	18393	5620	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-XI-6	17357	5626	3.1	19192	2813	6.8	18393	5626	3.3	3.08
(A2087-2014)(6+7)-XI-7	17357	5615	3.1	19192	2808	6.8	18393	5615	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-XI-8	17357	5622	3.1	19192	2811	6.8	18393	5622	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-XII-1	17357	4774	3.6	19192	2387	8.0	18393	4774	3.9	3.64
(A2087-2014)(6+7)-XII-2	17357	4787	3.6	19192	2393	8.0	18393	4787	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-XII-3	17357	4770	3.6	19192	2385	8.0	18393	4770	3.9	3.64
(A2087-2014)(6+7)-XII-4	17357	4782	3.6	19192	2391	8.0	18393	4782	3.8	3.63
(A2087-2014)(6+7)-XII-5	17357	5617	3.1	19192	2809	6.8	18393	5617	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-XII-6	17357	5629	3.1	19192	2815	6.8	18393	5629	3.3	3.08
(A2087-2014)(6+7)-XII-7	17357	5612	3.1	19192	2806	6.8	18393	5612	3.3	3.09
(A2087-2014)(6+7)-XII-8	17357	5624	3.1	19192	2812	6.8	18393	5624	3.3	3.09
(A2014-2081)1	17357	4516	3.8	19192	2258	8.5	18393	4516	4.1	3.84
(A2014-2081)2	17357	5973	2.9	19192	2987	6.4	18393	5973	3.1	2.91
(A2014-2081)3	17357	3323	5.2	19192	1661	11.6	18393	3323	5.5	5.22
(A2014-2081)(4+5)-I-1	17357	3311	5.2	19192	1656	11.6	18393	3311	5.6	5.24

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2014-2081)(4+5)-I-2	17357	3309	5.2	19192	1655	11.6	18393	3309	5.6	5.25
(A2014-2081)(4+5)-I-3	17357	3290	5.3	19192	1645	11.7	18393	3290	5.6	5.28
(A2014-2081)(4+5)-I-4	17357	3288	5.3	19192	1644	11.7	18393	3288	5.6	5.28
(A2014-2081)(4+5)-I-5	17357	3357	5.2	19192	1679	11.4	18393	3357	5.5	5.17
(A2014-2081)(4+5)-I-6	17357	3355	5.2	19192	1677	11.4	18393	3355	5.5	5.17
(A2014-2081)(4+5)-I-7	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2014-2081)(4+5)-I-8	17357	3334	5.2	19192	1667	11.5	18393	3334	5.5	5.21
(A2014-2081)(4+5)-II-1	17357	3307	5.2	19192	1653	11.6	18393	3307	5.6	5.25
(A2014-2081)(4+5)-II-2	17357	3299	5.3	19192	1649	11.6	18393	3299	5.6	5.26
(A2014-2081)(4+5)-II-3	17357	3300	5.3	19192	1650	11.6	18393	3300	5.6	5.26
(A2014-2081)(4+5)-II-4	17357	3293	5.3	19192	1646	11.7	18393	3293	5.6	5.27
(A2014-2081)(4+5)-II-5	17357	3353	5.2	19192	1676	11.4	18393	3353	5.5	5.18
(A2014-2081)(4+5)-II-6	17357	3345	5.2	19192	1672	11.5	18393	3345	5.5	5.19
(A2014-2081)(4+5)-II-7	17357	3346	5.2	19192	1673	11.5	18393	3346	5.5	5.19
(A2014-2081)(4+5)-II-8	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2014-2081)(4+5)-III-1	17357	3314	5.2	19192	1657	11.6	18393	3314	5.6	5.24
(A2014-2081)(4+5)-III-2	17357	3307	5.2	19192	1653	11.6	18393	3307	5.6	5.25
(A2014-2081)(4+5)-III-3	17357	3293	5.3	19192	1646	11.7	18393	3293	5.6	5.27
(A2014-2081)(4+5)-III-4	17357	3286	5.3	19192	1643	11.7	18393	3286	5.6	5.28
(A2014-2081)(4+5)-III-5	17357	3359	5.2	19192	1680	11.4	18393	3359	5.5	5.17
(A2014-2081)(4+5)-III-6	17357	3353	5.2	19192	1676	11.4	18393	3353	5.5	5.18
(A2014-2081)(4+5)-III-7	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2014-2081)(4+5)-III-8	17357	3332	5.2	19192	1666	11.5	18393	3332	5.5	5.21
(A2014-2081)(4+5)-IV-1	17357	3314	5.2	19192	1657	11.6	18393	3314	5.5	5.24
(A2014-2081)(4+5)-IV-2	17357	3292	5.3	19192	1646	11.7	18393	3292	5.6	5.27
(A2014-2081)(4+5)-IV-3	17357	3308	5.2	19192	1654	11.6	18393	3308	5.6	5.25
(A2014-2081)(4+5)-IV-4	17357	3285	5.3	19192	1643	11.7	18393	3285	5.6	5.28
(A2014-2081)(4+5)-IV-5	17357	3360	5.2	19192	1680	11.4	18393	3360	5.5	5.17
(A2014-2081)(4+5)-IV-6	17357	3337	5.2	19192	1669	11.5	18393	3337	5.5	5.20
(A2014-2081)(4+5)-IV-7	17357	3353	5.2	19192	1677	11.4	18393	3353	5.5	5.18
(A2014-2081)(4+5)-IV-8	17357	3331	5.2	19192	1666	11.5	18393	3331	5.5	5.21
(A2014-2081)(4+5)-V-1	17357	3319	5.2	19192	1659	11.6	18393	3319	5.5	5.23
(A2014-2081)(4+5)-V-2	17357	3317	5.2	19192	1658	11.6	18393	3317	5.5	5.23
(A2014-2081)(4+5)-V-3	17357	3283	5.3	19192	1641	11.7	18393	3283	5.6	5.29
(A2014-2081)(4+5)-V-4	17357	3280	5.3	19192	1640	11.7	18393	3280	5.6	5.29
(A2014-2081)(4+5)-V-5	17357	3365	5.2	19192	1682	11.4	18393	3365	5.5	5.16
(A2014-2081)(4+5)-V-6	17357	3362	5.2	19192	1681	11.4	18393	3362	5.5	5.16
(A2014-2081)(4+5)-V-7	17357	3328	5.2	19192	1664	11.5	18393	3328	5.5	5.21
(A2014-2081)(4+5)-V-8	17357	3326	5.2	19192	1663	11.5	18393	3326	5.5	5.22
(A2014-2081)(4+5)-VI-1	17357	3309	5.2	19192	1655	11.6	18393	3309	5.6	5.25
(A2014-2081)(4+5)-VI-2	17357	3301	5.3	19192	1651	11.6	18393	3301	5.6	5.26
(A2014-2081)(4+5)-VI-3	17357	3298	5.3	19192	1649	11.6	18393	3298	5.6	5.26
(A2014-2081)(4+5)-VI-4	17357	3290	5.3	19192	1645	11.7	18393	3290	5.6	5.28
(A2014-2081)(4+5)-VI-5	17357	3355	5.2	19192	1677	11.4	18393	3355	5.5	5.17
(A2014-2081)(4+5)-VI-6	17357	3347	5.2	19192	1673	11.5	18393	3347	5.5	5.19
(A2014-2081)(4+5)-VI-7	17357	3344	5.2	19192	1672	11.5	18393	3344	5.5	5.19
(A2014-2081)(4+5)-VI-8	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2014-2081)(4+5)-VII-1	17357	3321	5.2	19192	1661	11.6	18393	3321	5.5	5.23
(A2014-2081)(4+5)-VII-2	17357	3314	5.2	19192	1657	11.6	18393	3314	5.5	5.24
(A2014-2081)(4+5)-VII-3	17357	3285	5.3	19192	1642	11.7	18393	3285	5.6	5.28
(A2014-2081)(4+5)-VII-4	17357	3278	5.3	19192	1639	11.7	18393	3278	5.6	5.29
(A2014-2081)(4+5)-VII-5	17357	3367	5.2	19192	1683	11.4	18393	3367	5.5	5.16
(A2014-2081)(4+5)-VII-6	17357	3360	5.2	19192	1680	11.4	18393	3360	5.5	5.17
(A2014-2081)(4+5)-VII-7	17357	3331	5.2	19192	1665	11.5	18393	3331	5.5	5.21
(A2014-2081)(4+5)-VII-8	17357	3324	5.2	19192	1662	11.5	18393	3324	5.5	5.22
(A2014-2081)(4+5)-VIII-1	17357	3316	5.2	19192	1658	11.6	18393	3316	5.5	5.23
(A2014-2081)(4+5)-VIII	17357	3294	5.3	19192	1647	11.7	18393	3294	5.6	5.27

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2014-2081)(4+5)-VIII-2										
(A2014-2081)(4+5)-VIII-3	17357	3305	5.3	19192	1653	11.6	18393	3305	5.6	5.25
(A2014-2081)(4+5)-VIII-4	17357	3283	5.3	19192	1642	11.7	18393	3283	5.6	5.29
(A2014-2081)(4+5)-VIII-5	17357	3362	5.2	19192	1681	11.4	18393	3362	5.5	5.16
(A2014-2081)(4+5)-VIII-6	17357	3340	5.2	19192	1670	11.5	18393	3340	5.5	5.20
(A2014-2081)(4+5)-VIII-7	17357	3351	5.2	19192	1676	11.5	18393	3351	5.5	5.18
(A2014-2081)(4+5)-VIII-8	17357	3329	5.2	19192	1664	11.5	18393	3329	5.5	5.21
(A2014-2081)(4+5)-IX-1	17357	3251	5.3	19192	1625	11.8	18393	3251	5.7	5.34
(A2014-2081)(4+5)-IX-2	17357	3248	5.3	19192	1624	11.8	18393	3248	5.7	5.34
(A2014-2081)(4+5)-IX-3	17357	3244	5.3	19192	1622	11.8	18393	3244	5.7	5.35
(A2014-2081)(4+5)-IX-4	17357	3242	5.4	19192	1621	11.8	18393	3242	5.7	5.35
(A2014-2081)(4+5)-IX-5	17357	3403	5.1	19192	1702	11.3	18393	3403	5.4	5.10
(A2014-2081)(4+5)-IX-6	17357	3401	5.1	19192	1700	11.3	18393	3401	5.4	5.10
(A2014-2081)(4+5)-IX-7	17357	3397	5.1	19192	1698	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2014-2081)(4+5)-IX-8	17357	3394	5.1	19192	1697	11.3	18393	3394	5.4	5.11
(A2014-2081)(4+5)-X-1	17357	3253	5.3	19192	1626	11.8	18393	3253	5.7	5.34
(A2014-2081)(4+5)-X-2	17357	3246	5.3	19192	1623	11.8	18393	3246	5.7	5.35
(A2014-2081)(4+5)-X-3	17357	3247	5.3	19192	1623	11.8	18393	3247	5.7	5.35
(A2014-2081)(4+5)-X-4	17357	3240	5.4	19192	1620	11.8	18393	3240	5.7	5.36
(A2014-2081)(4+5)-X-5	17357	3405	5.1	19192	1703	11.3	18393	3405	5.4	5.10
(A2014-2081)(4+5)-X-6	17357	3399	5.1	19192	1699	11.3	18393	3399	5.4	5.11
(A2014-2081)(4+5)-X-7	17357	3399	5.1	19192	1699	11.3	18393	3399	5.4	5.11
(A2014-2081)(4+5)-X-8	17357	3392	5.1	19192	1696	11.3	18393	3392	5.4	5.12
(A2014-2081)(4+5)-XI-1	17357	3253	5.3	19192	1626	11.8	18393	3253	5.7	5.34
(A2014-2081)(4+5)-XI-2	17357	3251	5.3	19192	1625	11.8	18393	3251	5.7	5.34
(A2014-2081)(4+5)-XI-3	17357	3242	5.4	19192	1621	11.8	18393	3242	5.7	5.35
(A2014-2081)(4+5)-XI-4	17357	3240	5.4	19192	1620	11.8	18393	3240	5.7	5.36
(A2014-2081)(4+5)-XI-5	17357	3405	5.1	19192	1703	11.3	18393	3405	5.4	5.10
(A2014-2081)(4+5)-XI-6	17357	3403	5.1	19192	1702	11.3	18393	3403	5.4	5.10
(A2014-2081)(4+5)-XI-7	17357	3395	5.1	19192	1697	11.3	18393	3395	5.4	5.11
(A2014-2081)(4+5)-XI-8	17357	3392	5.1	19192	1696	11.3	18393	3392	5.4	5.12
(A2014-2081)(4+5)-XII-1	17357	3255	5.3	19192	1628	11.8	18393	3255	5.7	5.33
(A2014-2081)(4+5)-XII-2	17357	3248	5.3	19192	1624	11.8	18393	3248	5.7	5.34
(A2014-2081)(4+5)-XII-3	17357	3244	5.3	19192	1622	11.8	18393	3244	5.7	5.35
(A2014-2081)(4+5)-XII-4	17357	3238	5.4	19192	1619	11.9	18393	3238	5.7	5.36
(A2014-2081)(4+5)-XII-5	17357	3408	5.1	19192	1704	11.3	18393	3408	5.4	5.09
(A2014-2081)(4+5)-XII-6	17357	3401	5.1	19192	1700	11.3	18393	3401	5.4	5.10
(A2014-2081)(4+5)-XII-7	17357	3397	5.1	19192	1698	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2014-2081)(4+5)-XII-8	17357	3390	5.1	19192	1695	11.3	18393	3390	5.4	5.12
(A2014-2081)(6+7)-I-1	17357	3224	5.4	19192	1612	11.9	18393	3224	5.7	5.38
(A2014-2081)(6+7)-I-2	17357	3222	5.4	19192	1611	11.9	18393	3222	5.7	5.39
(A2014-2081)(6+7)-I-3	17357	3203	5.4	19192	1601	12.0	18393	3203	5.7	5.42
(A2014-2081)(6+7)-I-4	17357	3201	5.4	19192	1600	12.0	18393	3201	5.7	5.42
(A2014-2081)(6+7)-I-5	17357	3270	5.3	19192	1635	11.7	18393	3270	5.6	5.31
(A2014-2081)(6+7)-I-6	17357	3267	5.3	19192	1634	11.7	18393	3267	5.6	5.31
(A2014-2081)(6+7)-I-7	17357	3249	5.3	19192	1624	11.8	18393	3249	5.7	5.34
(A2014-2081)(6+7)-I-8	17357	3246	5.3	19192	1623	11.8	18393	3246	5.7	5.35
(A2014-2081)(6+7)-II-1	17357	3219	5.4	19192	1610	11.9	18393	3219	5.7	5.39
(A2014-2081)(6+7)-II-2	17357	3211	5.4	19192	1606	12.0	18393	3211	5.7	5.40
(A2014-2081)(6+7)-II-3	17357	3213	5.4	19192	1607	11.9	18393	3213	5.7	5.40
(A2014-2081)(6+7)-II-4	17357	3205	5.4	19192	1603	12.0	18393	3205	5.7	5.42
(A2014-2081)(6+7)-II-5	17357	3265	5.3	19192	1633	11.8	18393	3265	5.6	5.32

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2014-2081)(6+7)-II-6	17357	3257	5.3	19192	1629	11.8	18393	3257	5.6	5.33
(A2014-2081)(6+7)-II-7	17357	3259	5.3	19192	1629	11.8	18393	3259	5.6	5.33
(A2014-2081)(6+7)-II-8	17357	3251	5.3	19192	1625	11.8	18393	3251	5.7	5.34
(A2014-2081)(6+7)-III-1	17357	3226	5.4	19192	1613	11.9	18393	3226	5.7	5.38
(A2014-2081)(6+7)-III-2	17357	3219	5.4	19192	1610	11.9	18393	3219	5.7	5.39
(A2014-2081)(6+7)-III-3	17357	3205	5.4	19192	1603	12.0	18393	3205	5.7	5.42
(A2014-2081)(6+7)-III-4	17357	3198	5.4	19192	1599	12.0	18393	3198	5.8	5.43
(A2014-2081)(6+7)-III-5	17357	3272	5.3	19192	1636	11.7	18393	3272	5.6	5.30
(A2014-2081)(6+7)-III-6	17357	3265	5.3	19192	1633	11.8	18393	3265	5.6	5.32
(A2014-2081)(6+7)-III-7	17357	3251	5.3	19192	1625	11.8	18393	3251	5.7	5.34
(A2014-2081)(6+7)-III-8	17357	3244	5.4	19192	1622	11.8	18393	3244	5.7	5.35
(A2014-2081)(6+7)-IV-1	17357	3227	5.4	19192	1613	11.9	18393	3227	5.7	5.38
(A2014-2081)(6+7)-IV-2	17357	3204	5.4	19192	1602	12.0	18393	3204	5.7	5.42
(A2014-2081)(6+7)-IV-3	17357	3220	5.4	19192	1610	11.9	18393	3220	5.7	5.39
(A2014-2081)(6+7)-IV-4	17357	3198	5.4	19192	1599	12.0	18393	3198	5.8	5.43
(A2014-2081)(6+7)-IV-5	17357	3272	5.3	19192	1636	11.7	18393	3272	5.6	5.30
(A2014-2081)(6+7)-IV-6	17357	3250	5.3	19192	1625	11.8	18393	3250	5.7	5.34
(A2014-2081)(6+7)-IV-7	17357	3266	5.3	19192	1633	11.8	18393	3266	5.6	5.31
(A2014-2081)(6+7)-IV-8	17357	3244	5.4	19192	1622	11.8	18393	3244	5.7	5.35
(A2014-2081)(6+7)-V-1	17357	3232	5.4	19192	1616	11.9	18393	3232	5.7	5.37
(A2014-2081)(6+7)-V-2	17357	3229	5.4	19192	1615	11.9	18393	3229	5.7	5.37
(A2014-2081)(6+7)-V-3	17357	3195	5.4	19192	1598	12.0	18393	3195	5.8	5.43
(A2014-2081)(6+7)-V-4	17357	3193	5.4	19192	1596	12.0	18393	3193	5.8	5.44
(A2014-2081)(6+7)-V-5	17357	3277	5.3	19192	1639	11.7	18393	3277	5.6	5.30
(A2014-2081)(6+7)-V-6	17357	3275	5.3	19192	1637	11.7	18393	3275	5.6	5.30
(A2014-2081)(6+7)-V-7	17357	3241	5.4	19192	1621	11.8	18393	3241	5.7	5.36
(A2014-2081)(6+7)-V-8	17357	3239	5.4	19192	1619	11.9	18393	3239	5.7	5.36
(A2014-2081)(6+7)-VI-1	17357	3222	5.4	19192	1611	11.9	18393	3222	5.7	5.39
(A2014-2081)(6+7)-VI-2	17357	3214	5.4	19192	1607	11.9	18393	3214	5.7	5.40
(A2014-2081)(6+7)-VI-3	17357	3211	5.4	19192	1605	12.0	18393	3211	5.7	5.41
(A2014-2081)(6+7)-VI-4	17357	3203	5.4	19192	1601	12.0	18393	3203	5.7	5.42
(A2014-2081)(6+7)-VI-5	17357	3267	5.3	19192	1634	11.7	18393	3267	5.6	5.31
(A2014-2081)(6+7)-VI-6	17357	3259	5.3	19192	1630	11.8	18393	3259	5.6	5.33
(A2014-2081)(6+7)-VI-7	17357	3256	5.3	19192	1628	11.8	18393	3256	5.6	5.33
(A2014-2081)(6+7)-VI-8	17357	3249	5.3	19192	1624	11.8	18393	3249	5.7	5.34
(A2014-2081)(6+7)-VII-1	17357	3234	5.4	19192	1617	11.9	18393	3234	5.7	5.37
(A2014-2081)(6+7)-VII-2	17357	3227	5.4	19192	1613	11.9	18393	3227	5.7	5.38
(A2014-2081)(6+7)-VII-3	17357	3198	5.4	19192	1599	12.0	18393	3198	5.8	5.43
(A2014-2081)(6+7)-VII-4	17357	3191	5.4	19192	1595	12.0	18393	3191	5.8	5.44
(A2014-2081)(6+7)-VII-5	17357	3279	5.3	19192	1640	11.7	18393	3279	5.6	5.29
(A2014-2081)(6+7)-VII-6	17357	3273	5.3	19192	1636	11.7	18393	3273	5.6	5.30
(A2014-2081)(6+7)-VII-7	17357	3243	5.4	19192	1622	11.8	18393	3243	5.7	5.35
(A2014-2081)(6+7)-VII-8	17357	3237	5.4	19192	1618	11.9	18393	3237	5.7	5.36
(A2014-2081)(6+7)-VIII-1	17357	3229	5.4	19192	1614	11.9	18393	3229	5.7	5.38
(A2014-2081)(6+7)-VIII-2	17357	3206	5.4	19192	1603	12.0	18393	3206	5.7	5.41
(A2014-2081)(6+7)-VIII-3	17357	3218	5.4	19192	1609	11.9	18393	3218	5.7	5.39
(A2014-2081)(6+7)-VIII-4	17357	3196	5.4	19192	1598	12.0	18393	3196	5.8	5.43
(A2014-2081)(6+7)-VIII-5	17357	3275	5.3	19192	1637	11.7	18393	3275	5.6	5.30
(A2014-2081)(6+7)-VIII-6	17357	3252	5.3	19192	1626	11.8	18393	3252	5.7	5.34
(A2014-2081)(6+7)-VIII-7	17357	3264	5.3	19192	1632	11.8	18393	3264	5.6	5.32
(A2014-2081)(6+7)-VIII	17357	3241	5.4	19192	1621	11.8	18393	3241	5.7	5.35

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-8										
(A2014-2081)(6+7)-IX-1	17357	3163	5.5	19192	1582	12.1	18393	3163	5.8	5.49
(A2014-2081)(6+7)-IX-2	17357	3161	5.5	19192	1580	12.1	18393	3161	5.8	5.49
(A2014-2081)(6+7)-IX-3	17357	3157	5.5	19192	1578	12.2	18393	3157	5.8	5.50
(A2014-2081)(6+7)-IX-4	17357	3155	5.5	19192	1577	12.2	18393	3155	5.8	5.50
(A2014-2081)(6+7)-IX-5	17357	3316	5.2	19192	1658	11.6	18393	3316	5.5	5.23
(A2014-2081)(6+7)-IX-6	17357	3313	5.2	19192	1657	11.6	18393	3313	5.6	5.24
(A2014-2081)(6+7)-IX-7	17357	3309	5.2	19192	1655	11.6	18393	3309	5.6	5.24
(A2014-2081)(6+7)-IX-8	17357	3307	5.2	19192	1654	11.6	18393	3307	5.6	5.25
(A2014-2081)(6+7)-X-1	17357	3165	5.5	19192	1583	12.1	18393	3165	5.8	5.48
(A2014-2081)(6+7)-X-2	17357	3159	5.5	19192	1579	12.2	18393	3159	5.8	5.49
(A2014-2081)(6+7)-X-3	17357	3159	5.5	19192	1580	12.2	18393	3159	5.8	5.49
(A2014-2081)(6+7)-X-4	17357	3152	5.5	19192	1576	12.2	18393	3152	5.8	5.51
(A2014-2081)(6+7)-X-5	17357	3318	5.2	19192	1659	11.6	18393	3318	5.5	5.23
(A2014-2081)(6+7)-X-6	17357	3311	5.2	19192	1656	11.6	18393	3311	5.6	5.24
(A2014-2081)(6+7)-X-7	17357	3312	5.2	19192	1656	11.6	18393	3312	5.6	5.24
(A2014-2081)(6+7)-X-8	17357	3305	5.3	19192	1652	11.6	18393	3305	5.6	5.25
(A2014-2081)(6+7)-XI-1	17357	3166	5.5	19192	1583	12.1	18393	3166	5.8	5.48
(A2014-2081)(6+7)-XI-2	17357	3163	5.5	19192	1582	12.1	18393	3163	5.8	5.49
(A2014-2081)(6+7)-XI-3	17357	3155	5.5	19192	1577	12.2	18393	3155	5.8	5.50
(A2014-2081)(6+7)-XI-4	17357	3152	5.5	19192	1576	12.2	18393	3152	5.8	5.51
(A2014-2081)(6+7)-XI-5	17357	3318	5.2	19192	1659	11.6	18393	3318	5.5	5.23
(A2014-2081)(6+7)-XI-6	17357	3316	5.2	19192	1658	11.6	18393	3316	5.5	5.23
(A2014-2081)(6+7)-XI-7	17357	3307	5.2	19192	1654	11.6	18393	3307	5.6	5.25
(A2014-2081)(6+7)-XI-8	17357	3305	5.3	19192	1652	11.6	18393	3305	5.6	5.25
(A2014-2081)(6+7)-XII-1	17357	3168	5.5	19192	1584	12.1	18393	3168	5.8	5.48
(A2014-2081)(6+7)-XII-2	17357	3161	5.5	19192	1580	12.1	18393	3161	5.8	5.49
(A2014-2081)(6+7)-XII-3	17357	3157	5.5	19192	1578	12.2	18393	3157	5.8	5.50
(A2014-2081)(6+7)-XII-4	17357	3150	5.5	19192	1575	12.2	18393	3150	5.8	5.51
(A2014-2081)(6+7)-XII-5	17357	3320	5.2	19192	1660	11.6	18393	3320	5.5	5.23
(A2014-2081)(6+7)-XII-6	17357	3313	5.2	19192	1657	11.6	18393	3313	5.6	5.24
(A2014-2081)(6+7)-XII-7	17357	3309	5.2	19192	1655	11.6	18393	3309	5.6	5.24
(A2014-2081)(6+7)-XII-8	17357	3303	5.3	19192	1651	11.6	18393	3303	5.6	5.26
(A2013-2078)1	17357	4707	3.7	19192	2353	8.2	18393	4707	3.9	3.69
(A2013-2078)2	17357	6227	2.8	19192	3114	6.2	18393	6227	3.0	2.79
(A2013-2078)3	17357	3462	5.0	19192	1731	11.1	18393	3462	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-I-1	17357	3453	5.0	19192	1727	11.1	18393	3453	5.3	5.03
(A2013-2078)(4+5)-I-2	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2013-2078)(4+5)-I-3	17357	3432	5.1	19192	1716	11.2	18393	3432	5.4	5.06
(A2013-2078)(4+5)-I-4	17357	3429	5.1	19192	1715	11.2	18393	3429	5.4	5.06
(A2013-2078)(4+5)-I-5	17357	3495	5.0	19192	1748	11.0	18393	3495	5.3	4.97
(A2013-2078)(4+5)-I-6	17357	3492	5.0	19192	1746	11.0	18393	3492	5.3	4.97
(A2013-2078)(4+5)-I-7	17357	3475	5.0	19192	1737	11.0	18393	3475	5.3	5.00
(A2013-2078)(4+5)-I-8	17357	3471	5.0	19192	1736	11.1	18393	3471	5.3	5.00
(A2013-2078)(4+5)-II-1	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2013-2078)(4+5)-II-2	17357	3439	5.0	19192	1720	11.2	18393	3439	5.3	5.05
(A2013-2078)(4+5)-II-3	17357	3443	5.0	19192	1722	11.1	18393	3443	5.3	5.04
(A2013-2078)(4+5)-II-4	17357	3433	5.1	19192	1716	11.2	18393	3433	5.4	5.06
(A2013-2078)(4+5)-II-5	17357	3492	5.0	19192	1746	11.0	18393	3492	5.3	4.97
(A2013-2078)(4+5)-II-6	17357	3481	5.0	19192	1741	11.0	18393	3481	5.3	4.99
(A2013-2078)(4+5)-II-7	17357	3485	5.0	19192	1743	11.0	18393	3485	5.3	4.98
(A2013-2078)(4+5)-II-8	17357	3475	5.0	19192	1737	11.0	18393	3475	5.3	4.99
(A2013-2078)(4+5)-III-1	17357	3457	5.0	19192	1729	11.1	18393	3457	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-III-2	17357	3446	5.0	19192	1723	11.1	18393	3446	5.3	5.04
(A2013-2078)(4+5)-III-3	17357	3437	5.1	19192	1718	11.2	18393	3437	5.4	5.05
(A2013-2078)(4+5)-III-4	17357	3425	5.1	19192	1713	11.2	18393	3425	5.4	5.07
(A2013-2078)(4+5)-III-5	17357	3499	5.0	19192	1750	11.0	18393	3499	5.3	4.96
(A2013-2078)(4+5)-III-6	17357	3488	5.0	19192	1744	11.0	18393	3488	5.3	4.98

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2013-2078)(4+5)-III-7	17357	3479	5.0	19192	1739	11.0	18393	3479	5.3	4.99
(A2013-2078)(4+5)-III-8	17357	3467	5.0	19192	1734	11.1	18393	3467	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-IV-1	17357	3464	5.0	19192	1732	11.1	18393	3464	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-IV-2	17357	3425	5.1	19192	1713	11.2	18393	3425	5.4	5.07
(A2013-2078)(4+5)-IV-3	17357	3457	5.0	19192	1729	11.1	18393	3457	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-IV-4	17357	3419	5.1	19192	1709	11.2	18393	3419	5.4	5.08
(A2013-2078)(4+5)-IV-5	17357	3506	5.0	19192	1753	10.9	18393	3506	5.2	4.95
(A2013-2078)(4+5)-IV-6	17357	3467	5.0	19192	1734	11.1	18393	3467	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-IV-7	17357	3499	5.0	19192	1750	11.0	18393	3499	5.3	4.96
(A2013-2078)(4+5)-IV-8	17357	3461	5.0	19192	1730	11.1	18393	3461	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-V-1	17357	3463	5.0	19192	1731	11.1	18393	3463	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-V-2	17357	3459	5.0	19192	1730	11.1	18393	3459	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-V-3	17357	3423	5.1	19192	1712	11.2	18393	3423	5.4	5.07
(A2013-2078)(4+5)-V-4	17357	3420	5.1	19192	1710	11.2	18393	3420	5.4	5.08
(A2013-2078)(4+5)-V-5	17357	3505	5.0	19192	1752	11.0	18393	3505	5.2	4.95
(A2013-2078)(4+5)-V-6	17357	3501	5.0	19192	1751	11.0	18393	3501	5.3	4.96
(A2013-2078)(4+5)-V-7	17357	3465	5.0	19192	1733	11.1	18393	3465	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-V-8	17357	3462	5.0	19192	1731	11.1	18393	3462	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-VI-1	17357	3452	5.0	19192	1726	11.1	18393	3452	5.3	5.03
(A2013-2078)(4+5)-VI-2	17357	3442	5.0	19192	1721	11.2	18393	3442	5.3	5.04
(A2013-2078)(4+5)-VI-3	17357	3441	5.0	19192	1720	11.2	18393	3441	5.3	5.04
(A2013-2078)(4+5)-VI-4	17357	3430	5.1	19192	1715	11.2	18393	3430	5.4	5.06
(A2013-2078)(4+5)-VI-5	17357	3494	5.0	19192	1747	11.0	18393	3494	5.3	4.97
(A2013-2078)(4+5)-VI-6	17357	3484	5.0	19192	1742	11.0	18393	3484	5.3	4.98
(A2013-2078)(4+5)-VI-7	17357	3483	5.0	19192	1741	11.0	18393	3483	5.3	4.98
(A2013-2078)(4+5)-VI-8	17357	3472	5.0	19192	1736	11.1	18393	3472	5.3	5.00
(A2013-2078)(4+5)-VII-1	17357	3467	5.0	19192	1733	11.1	18393	3467	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-VII-2	17357	3455	5.0	19192	1728	11.1	18393	3455	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-VII-3	17357	3427	5.1	19192	1714	11.2	18393	3427	5.4	5.06
(A2013-2078)(4+5)-VII-4	17357	3416	5.1	19192	1708	11.2	18393	3416	5.4	5.08
(A2013-2078)(4+5)-VII-5	17357	3509	4.9	19192	1754	10.9	18393	3509	5.2	4.95
(A2013-2078)(4+5)-VII-6	17357	3497	5.0	19192	1749	11.0	18393	3497	5.3	4.96
(A2013-2078)(4+5)-VII-7	17357	3469	5.0	19192	1735	11.1	18393	3469	5.3	5.00
(A2013-2078)(4+5)-VII-8	17357	3458	5.0	19192	1729	11.1	18393	3458	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-VIII-1	17357	3466	5.0	19192	1733	11.1	18393	3466	5.3	5.01
(A2013-2078)(4+5)-VIII-2	17357	3428	5.1	19192	1714	11.2	18393	3428	5.4	5.06
(A2013-2078)(4+5)-VIII-3	17357	3455	5.0	19192	1727	11.1	18393	3455	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-VIII-4	17357	3416	5.1	19192	1708	11.2	18393	3416	5.4	5.08
(A2013-2078)(4+5)-VIII-5	17357	3508	4.9	19192	1754	10.9	18393	3508	5.2	4.95
(A2013-2078)(4+5)-VIII-6	17357	3470	5.0	19192	1735	11.1	18393	3470	5.3	5.00
(A2013-2078)(4+5)-VIII-7	17357	3497	5.0	19192	1748	11.0	18393	3497	5.3	4.96
(A2013-2078)(4+5)-VIII-8	17357	3458	5.0	19192	1729	11.1	18393	3458	5.3	5.02
(A2013-2078)(4+5)-IX-1	17357	3397	5.1	19192	1698	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2013-2078)(4+5)-IX-2	17357	3394	5.1	19192	1697	11.3	18393	3394	5.4	5.11
(A2013-2078)(4+5)-IX-3	17357	3391	5.1	19192	1695	11.3	18393	3391	5.4	5.12
(A2013-2078)(4+5)-IX-4	17357	3387	5.1	19192	1694	11.3	18393	3387	5.4	5.12
(A2013-2078)(4+5)-IX-5	17357	3537	4.9	19192	1769	10.9	18393	3537	5.2	4.91
(A2013-2078)(4+5)-IX-6	17357	3534	4.9	19192	1767	10.9	18393	3534	5.2	4.91
(A2013-2078)(4+5)-IX-7	17357	3531	4.9	19192	1765	10.9	18393	3531	5.2	4.92
(A2013-2078)(4+5)-IX-8	17357	3528	4.9	19192	1764	10.9	18393	3528	5.2	4.92

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2013-2078)(4+5)-X-1	17357	3401	5.1	19192	1701	11.3	18393	3401	5.4	5.10
(A2013-2078)(4+5)-X-2	17357	3390	5.1	19192	1695	11.3	18393	3390	5.4	5.12
(A2013-2078)(4+5)-X-3	17357	3395	5.1	19192	1697	11.3	18393	3395	5.4	5.11
(A2013-2078)(4+5)-X-4	17357	3383	5.1	19192	1692	11.3	18393	3383	5.4	5.13
(A2013-2078)(4+5)-X-5	17357	3541	4.9	19192	1771	10.8	18393	3541	5.2	4.90
(A2013-2078)(4+5)-X-6	17357	3530	4.9	19192	1765	10.9	18393	3530	5.2	4.92
(A2013-2078)(4+5)-X-7	17357	3535	4.9	19192	1768	10.9	18393	3535	5.2	4.91
(A2013-2078)(4+5)-X-8	17357	3523	4.9	19192	1762	10.9	18393	3523	5.2	4.93
(A2013-2078)(4+5)-XI-1	17357	3400	5.1	19192	1700	11.3	18393	3400	5.4	5.11
(A2013-2078)(4+5)-XI-2	17357	3397	5.1	19192	1698	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2013-2078)(4+5)-XI-3	17357	3388	5.1	19192	1694	11.3	18393	3388	5.4	5.12
(A2013-2078)(4+5)-XI-4	17357	3385	5.1	19192	1692	11.3	18393	3385	5.4	5.13
(A2013-2078)(4+5)-XI-5	17357	3540	4.9	19192	1770	10.8	18393	3540	5.2	4.90
(A2013-2078)(4+5)-XI-6	17357	3537	4.9	19192	1768	10.9	18393	3537	5.2	4.91
(A2013-2078)(4+5)-XI-7	17357	3528	4.9	19192	1764	10.9	18393	3528	5.2	4.92
(A2013-2078)(4+5)-XI-8	17357	3525	4.9	19192	1762	10.9	18393	3525	5.2	4.92
(A2013-2078)(4+5)-XII-1	17357	3404	5.1	19192	1702	11.3	18393	3404	5.4	5.10
(A2013-2078)(4+5)-XII-2	17357	3392	5.1	19192	1696	11.3	18393	3392	5.4	5.12
(A2013-2078)(4+5)-XII-3	17357	3392	5.1	19192	1696	11.3	18393	3392	5.4	5.12
(A2013-2078)(4+5)-XII-4	17357	3380	5.1	19192	1690	11.4	18393	3380	5.4	5.13
(A2013-2078)(4+5)-XII-5	17357	3544	4.9	19192	1772	10.8	18393	3544	5.2	4.90
(A2013-2078)(4+5)-XII-6	17357	3533	4.9	19192	1766	10.9	18393	3533	5.2	4.91
(A2013-2078)(4+5)-XII-7	17357	3532	4.9	19192	1766	10.9	18393	3532	5.2	4.91
(A2013-2078)(4+5)-XII-8	17357	3521	4.9	19192	1760	10.9	18393	3521	5.2	4.93
(A2013-2078)(6+7)-I-1	17357	3362	5.2	19192	1681	11.4	18393	3362	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-I-2	17357	3359	5.2	19192	1679	11.4	18393	3359	5.5	5.17
(A2013-2078)(6+7)-I-3	17357	3341	5.2	19192	1671	11.5	18393	3341	5.5	5.19
(A2013-2078)(6+7)-I-4	17357	3338	5.2	19192	1669	11.5	18393	3338	5.5	5.20
(A2013-2078)(6+7)-I-5	17357	3404	5.1	19192	1702	11.3	18393	3404	5.4	5.10
(A2013-2078)(6+7)-I-6	17357	3401	5.1	19192	1700	11.3	18393	3401	5.4	5.10
(A2013-2078)(6+7)-I-7	17357	3383	5.1	19192	1692	11.3	18393	3383	5.4	5.13
(A2013-2078)(6+7)-I-8	17357	3380	5.1	19192	1690	11.4	18393	3380	5.4	5.13
(A2013-2078)(6+7)-II-1	17357	3358	5.2	19192	1679	11.4	18393	3358	5.5	5.17
(A2013-2078)(6+7)-II-2	17357	3348	5.2	19192	1674	11.5	18393	3348	5.5	5.18
(A2013-2078)(6+7)-II-3	17357	3352	5.2	19192	1676	11.5	18393	3352	5.5	5.18
(A2013-2078)(6+7)-II-4	17357	3342	5.2	19192	1671	11.5	18393	3342	5.5	5.19
(A2013-2078)(6+7)-II-5	17357	3400	5.1	19192	1700	11.3	18393	3400	5.4	5.10
(A2013-2078)(6+7)-II-6	17357	3390	5.1	19192	1695	11.3	18393	3390	5.4	5.12
(A2013-2078)(6+7)-II-7	17357	3394	5.1	19192	1697	11.3	18393	3394	5.4	5.11
(A2013-2078)(6+7)-II-8	17357	3384	5.1	19192	1692	11.3	18393	3384	5.4	5.13
(A2013-2078)(6+7)-III-1	17357	3366	5.2	19192	1683	11.4	18393	3366	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-III-2	17357	3355	5.2	19192	1677	11.4	18393	3355	5.5	5.17
(A2013-2078)(6+7)-III-3	17357	3345	5.2	19192	1673	11.5	18393	3345	5.5	5.19
(A2013-2078)(6+7)-III-4	17357	3334	5.2	19192	1667	11.5	18393	3334	5.5	5.21
(A2013-2078)(6+7)-III-5	17357	3408	5.1	19192	1704	11.3	18393	3408	5.4	5.09
(A2013-2078)(6+7)-III-6	17357	3397	5.1	19192	1698	11.3	18393	3397	5.4	5.11
(A2013-2078)(6+7)-III-7	17357	3387	5.1	19192	1694	11.3	18393	3387	5.4	5.12
(A2013-2078)(6+7)-III-8	17357	3376	5.1	19192	1688	11.4	18393	3376	5.4	5.14
(A2013-2078)(6+7)-IV-1	17357	3372	5.1	19192	1686	11.4	18393	3372	5.5	5.15
(A2013-2078)(6+7)-IV-2	17357	3334	5.2	19192	1667	11.5	18393	3334	5.5	5.21
(A2013-2078)(6+7)-IV-3	17357	3366	5.2	19192	1683	11.4	18393	3366	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-IV-4	17357	3328	5.2	19192	1664	11.5	18393	3328	5.5	5.22
(A2013-2078)(6+7)-IV-5	17357	3414	5.1	19192	1707	11.2	18393	3414	5.4	5.08
(A2013-2078)(6+7)-IV-6	17357	3376	5.1	19192	1688	11.4	18393	3376	5.4	5.14
(A2013-2078)(6+7)-IV-7	17357	3408	5.1	19192	1704	11.3	18393	3408	5.4	5.09
(A2013-2078)(6+7)-IV-8	17357	3370	5.2	19192	1685	11.4	18393	3370	5.5	5.15
(A2013-2078)(6+7)-V-1	17357	3371	5.1	19192	1686	11.4	18393	3371	5.5	5.15
(A2013-2078)(6+7)-V-2	17357	3368	5.2	19192	1684	11.4	18393	3368	5.5	5.15

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2013-2078)(6+7)-V-3	17357	3332	5.2	19192	1666	11.5	18393	3332	5.5	5.21
(A2013-2078)(6+7)-V-4	17357	3329	5.2	19192	1664	11.5	18393	3329	5.5	5.21
(A2013-2078)(6+7)-V-5	17357	3413	5.1	19192	1707	11.2	18393	3413	5.4	5.08
(A2013-2078)(6+7)-V-6	17357	3410	5.1	19192	1705	11.3	18393	3410	5.4	5.09
(A2013-2078)(6+7)-V-7	17357	3374	5.1	19192	1687	11.4	18393	3374	5.5	5.14
(A2013-2078)(6+7)-V-8	17357	3371	5.1	19192	1685	11.4	18393	3371	5.5	5.15
(A2013-2078)(6+7)-VI-1	17357	3361	5.2	19192	1681	11.4	18393	3361	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-VI-2	17357	3351	5.2	19192	1675	11.5	18393	3351	5.5	5.18
(A2013-2078)(6+7)-VI-3	17357	3349	5.2	19192	1675	11.5	18393	3349	5.5	5.18
(A2013-2078)(6+7)-VI-4	17357	3339	5.2	19192	1669	11.5	18393	3339	5.5	5.20
(A2013-2078)(6+7)-VI-5	17357	3403	5.1	19192	1702	11.3	18393	3403	5.4	5.10
(A2013-2078)(6+7)-VI-6	17357	3393	5.1	19192	1696	11.3	18393	3393	5.4	5.12
(A2013-2078)(6+7)-VI-7	17357	3391	5.1	19192	1696	11.3	18393	3391	5.4	5.12
(A2013-2078)(6+7)-VI-8	17357	3381	5.1	19192	1690	11.4	18393	3381	5.4	5.13
(A2013-2078)(6+7)-VII-1	17357	3376	5.1	19192	1688	11.4	18393	3376	5.4	5.14
(A2013-2078)(6+7)-VII-2	17357	3364	5.2	19192	1682	11.4	18393	3364	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-VII-3	17357	3336	5.2	19192	1668	11.5	18393	3336	5.5	5.20
(A2013-2078)(6+7)-VII-4	17357	3325	5.2	19192	1662	11.5	18393	3325	5.5	5.22
(A2013-2078)(6+7)-VII-5	17357	3418	5.1	19192	1709	11.2	18393	3418	5.4	5.08
(A2013-2078)(6+7)-VII-6	17357	3406	5.1	19192	1703	11.3	18393	3406	5.4	5.10
(A2013-2078)(6+7)-VII-7	17357	3378	5.1	19192	1689	11.4	18393	3378	5.4	5.14
(A2013-2078)(6+7)-VII-8	17357	3367	5.2	19192	1683	11.4	18393	3367	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-VIII-1	17357	3375	5.1	19192	1688	11.4	18393	3375	5.4	5.14
(A2013-2078)(6+7)-VIII-2	17357	3337	5.2	19192	1668	11.5	18393	3337	5.5	5.20
(A2013-2078)(6+7)-VIII-3	17357	3363	5.2	19192	1682	11.4	18393	3363	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-VIII-4	17357	3325	5.2	19192	1662	11.5	18393	3325	5.5	5.22
(A2013-2078)(6+7)-VIII-5	17357	3417	5.1	19192	1709	11.2	18393	3417	5.4	5.08
(A2013-2078)(6+7)-VIII-6	17357	3379	5.1	19192	1689	11.4	18393	3379	5.4	5.14
(A2013-2078)(6+7)-VIII-7	17357	3405	5.1	19192	1703	11.3	18393	3405	5.4	5.10
(A2013-2078)(6+7)-VIII-8	17357	3367	5.2	19192	1683	11.4	18393	3367	5.5	5.16
(A2013-2078)(6+7)-IX-1	17357	3306	5.3	19192	1653	11.6	18393	3306	5.6	5.25
(A2013-2078)(6+7)-IX-2	17357	3302	5.3	19192	1651	11.6	18393	3302	5.6	5.26
(A2013-2078)(6+7)-IX-3	17357	3299	5.3	19192	1650	11.6	18393	3299	5.6	5.26
(A2013-2078)(6+7)-IX-4	17357	3296	5.3	19192	1648	11.6	18393	3296	5.6	5.27
(A2013-2078)(6+7)-IX-5	17357	3446	5.0	19192	1723	11.1	18393	3446	5.3	5.04
(A2013-2078)(6+7)-IX-6	17357	3443	5.0	19192	1721	11.1	18393	3443	5.3	5.04
(A2013-2078)(6+7)-IX-7	17357	3440	5.0	19192	1720	11.2	18393	3440	5.3	5.05
(A2013-2078)(6+7)-IX-8	17357	3436	5.1	19192	1718	11.2	18393	3436	5.4	5.05
(A2013-2078)(6+7)-X-1	17357	3310	5.2	19192	1655	11.6	18393	3310	5.6	5.24
(A2013-2078)(6+7)-X-2	17357	3298	5.3	19192	1649	11.6	18393	3298	5.6	5.26
(A2013-2078)(6+7)-X-3	17357	3304	5.3	19192	1652	11.6	18393	3304	5.6	5.25
(A2013-2078)(6+7)-X-4	17357	3292	5.3	19192	1646	11.7	18393	3292	5.6	5.27
(A2013-2078)(6+7)-X-5	17357	3450	5.0	19192	1725	11.1	18393	3450	5.3	5.03
(A2013-2078)(6+7)-X-6	17357	3438	5.0	19192	1719	11.2	18393	3438	5.3	5.05
(A2013-2078)(6+7)-X-7	17357	3444	5.0	19192	1722	11.1	18393	3444	5.3	5.04
(A2013-2078)(6+7)-X-8	17357	3432	5.1	19192	1716	11.2	18393	3432	5.4	5.06
(A2013-2078)(6+7)-XI-1	17357	3308	5.2	19192	1654	11.6	18393	3308	5.6	5.25
(A2013-2078)(6+7)-XI-2	17357	3305	5.3	19192	1653	11.6	18393	3305	5.6	5.25
(A2013-2078)(6+7)-XI-3	17357	3297	5.3	19192	1648	11.6	18393	3297	5.6	5.27
(A2013-2078)(6+7)-XI-4	17357	3293	5.3	19192	1647	11.7	18393	3293	5.6	5.27

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2013-2078)(6+7)-XI-5	17357	3449	5.0	19192	1724	11.1	18393	3449	5.3	5.03
(A2013-2078)(6+7)-XI-6	17357	3445	5.0	19192	1723	11.1	18393	3445	5.3	5.04
(A2013-2078)(6+7)-XI-7	17357	3437	5.1	19192	1718	11.2	18393	3437	5.4	5.05
(A2013-2078)(6+7)-XI-8	17357	3434	5.1	19192	1717	11.2	18393	3434	5.4	5.05
(A2013-2078)(6+7)-XII-1	17357	3313	5.2	19192	1656	11.6	18393	3313	5.6	5.24
(A2013-2078)(6+7)-XII-2	17357	3301	5.3	19192	1651	11.6	18393	3301	5.6	5.26
(A2013-2078)(6+7)-XII-3	17357	3301	5.3	19192	1650	11.6	18393	3301	5.6	5.26
(A2013-2078)(6+7)-XII-4	17357	3289	5.3	19192	1645	11.7	18393	3289	5.6	5.28
(A2013-2078)(6+7)-XII-5	17357	3453	5.0	19192	1726	11.1	18393	3453	5.3	5.03
(A2013-2078)(6+7)-XII-6	17357	3441	5.0	19192	1721	11.2	18393	3441	5.3	5.04
(A2013-2078)(6+7)-XII-7	17357	3441	5.0	19192	1721	11.2	18393	3441	5.3	5.04
(A2013-2078)(6+7)-XII-8	17357	3429	5.1	19192	1715	11.2	18393	3429	5.4	5.06
(A2045-2005)1	17357	1834	9.5	19192	917	20.9	18393	1834	10.0	9.46
(A2045-2005)2	17357	2223	7.8	19192	1111	17.3	18393	2223	8.3	7.81
(A2045-2005)3	17357	1316	13.2	19192	658	29.2	18393	1316	14.0	13.2
(A2045-2005)(4+5)-I-1	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2045-2005)(4+5)-I-2	17357	1227	14.1	19192	614	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2045-2005)(4+5)-I-3	17357	1405	12.4	19192	703	27.3	18393	1405	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-I-4	17357	1386	12.5	19192	693	27.7	18393	1386	13.3	12.5
(A2045-2005)(4+5)-I-5	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2045-2005)(4+5)-I-6	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2045-2005)(4+5)-I-7	17357	1404	12.4	19192	702	27.3	18393	1404	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-I-8	17357	1385	12.5	19192	693	27.7	18393	1385	13.3	12.5
(A2045-2005)(4+5)-II-1	17357	1324	13.1	19192	662	29.0	18393	1324	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-II-2	17357	1261	13.8	19192	630	30.4	18393	1261	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-II-3	17357	1371	12.7	19192	686	28.0	18393	1371	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-II-4	17357	1308	13.3	19192	654	29.3	18393	1308	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-II-5	17357	1323	13.1	19192	661	29.0	18393	1323	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-II-6	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-II-7	17357	1371	12.7	19192	685	28.0	18393	1371	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-II-8	17357	1308	13.3	19192	654	29.4	18393	1308	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-III-1	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-III-2	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2045-2005)(4+5)-III-3	17357	1409	12.3	19192	704	27.3	18393	1409	13.1	12.3
(A2045-2005)(4+5)-III-4	17357	1383	12.6	19192	691	27.8	18393	1383	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-III-5	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-III-6	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2045-2005)(4+5)-III-7	17357	1408	12.3	19192	704	27.3	18393	1408	13.1	12.3
(A2045-2005)(4+5)-III-8	17357	1382	12.6	19192	691	27.8	18393	1382	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-IV-1	17357	1336	13.0	19192	668	28.7	18393	1336	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-IV-2	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-3	17357	1383	12.5	19192	692	27.7	18393	1383	13.3	12.5
(A2045-2005)(4+5)-IV-4	17357	1297	13.4	19192	648	29.6	18393	1297	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-IV-5	17357	1335	13.0	19192	667	28.8	18393	1335	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-IV-6	17357	1248	13.9	19192	624	30.8	18393	1248	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-7	17357	1383	12.6	19192	691	27.8	18393	1383	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-IV-8	17357	1296	13.4	19192	648	29.6	18393	1296	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-V-1	17357	1255	13.8	19192	627	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2045-2005)(4+5)-V-2	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2045-2005)(4+5)-V-3	17357	1396	12.4	19192	698	27.5	18393	1396	13.2	12.4
(A2045-2005)(4+5)-V-4	17357	1377	12.6	19192	689	27.9	18393	1377	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-V-5	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2045-2005)(4+5)-V-6	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2045-2005)(4+5)-V-7	17357	1395	12.4	19192	698	27.5	18393	1395	13.2	12.4
(A2045-2005)(4+5)-V-8	17357	1377	12.6	19192	688	27.9	18393	1377	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VI-1	17357	1326	13.1	19192	663	28.9	18393	1326	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-VI-2	17357	1263	13.7	19192	632	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-3	17357	1369	12.7	19192	684	28.0	18393	1369	13.4	12.7

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2045-2005)(4+5)-VI-4	17357	1306	13.3	19192	653	29.4	18393	1306	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-VI-5	17357	1326	13.1	19192	663	29.0	18393	1326	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-VI-6	17357	1263	13.7	19192	631	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-7	17357	1368	12.7	19192	684	28.1	18393	1368	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-8	17357	1305	13.3	19192	652	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-VII-1	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-2	17357	1232	14.1	19192	616	31.1	18393	1232	14.9	14.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-3	17357	1400	12.4	19192	700	27.4	18393	1400	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-VII-4	17357	1374	12.6	19192	687	27.9	18393	1374	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VII-5	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-6	17357	1232	14.1	19192	616	31.2	18393	1232	14.9	14.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-7	17357	1399	12.4	19192	700	27.4	18393	1399	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-VII-8	17357	1373	12.6	19192	687	28.0	18393	1373	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VIII-1	17357	1338	13.0	19192	669	28.7	18393	1338	13.7	13.0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-2	17357	1251	13.9	19192	626	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-VIII-3	17357	1381	12.6	19192	690	27.8	18393	1381	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VIII-4	17357	1294	13.4	19192	647	29.7	18393	1294	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-VIII-5	17357	1337	13.0	19192	669	28.7	18393	1337	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-6	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-VIII-7	17357	1380	12.6	19192	690	27.8	18393	1380	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VIII-8	17357	1293	13.4	19192	647	29.7	18393	1293	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-IX-1	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-IX-2	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-IX-3	17357	1350	12.9	19192	675	28.4	18393	1350	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-IX-4	17357	1331	13.0	19192	666	28.8	18393	1331	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-IX-5	17357	1300	13.4	19192	650	29.5	18393	1300	14.1	13.4
(A2045-2005)(4+5)-IX-6	17357	1281	13.5	19192	641	30.0	18393	1281	14.4	13.5
(A2045-2005)(4+5)-IX-7	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-IX-8	17357	1329	13.1	19192	664	28.9	18393	1329	13.8	13.1
(A2045-2005)(4+5)-X-1	17357	1306	13.3	19192	653	29.4	18393	1306	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-X-2	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2045-2005)(4+5)-X-3	17357	1354	12.8	19192	677	28.4	18393	1354	13.6	12.8
(A2045-2005)(4+5)-X-4	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-X-5	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-X-6	17357	1277	13.6	19192	639	30.0	18393	1277	14.4	13.6
(A2045-2005)(4+5)-X-7	17357	1351	12.8	19192	676	28.4	18393	1351	13.6	12.8
(A2045-2005)(4+5)-X-8	17357	1325	13.1	19192	663	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XI-1	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XI-2	17357	1286	13.5	19192	643	29.8	18393	1286	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-XI-3	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-4	17357	1329	13.1	19192	664	28.9	18393	1329	13.8	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XI-5	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XI-6	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-XI-7	17357	1345	12.9	19192	673	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-8	17357	1326	13.1	19192	663	28.9	18393	1326	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-1	17357	1309	13.3	19192	654	29.3	18393	1309	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XII-2	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-XII-	17357	1351	12.8	19192	676	28.4	18393	1351	13.6	12.8

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
3										
(A2045-2005)(4+5)-XII-4	17357	1325	13.1	19192	663	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-5	17357	1306	13.3	19192	653	29.4	18393	1306	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XII-6	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2045-2005)(4+5)-XII-7	17357	1349	12.9	19192	674	28.5	18393	1349	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-XII-8	17357	1323	13.1	19192	661	29.0	18393	1323	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-I-1	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-I-2	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2045-2005)(6+7)-I-3	17357	1382	12.6	19192	691	27.8	18393	1382	13.3	12.6
(A2045-2005)(6+7)-I-4	17357	1363	12.7	19192	681	28.2	18393	1363	13.5	12.7
(A2045-2005)(6+7)-I-5	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.1	14.2
(A2045-2005)(6+7)-I-6	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2045-2005)(6+7)-I-7	17357	1381	12.6	19192	690	27.8	18393	1381	13.3	12.6
(A2045-2005)(6+7)-I-8	17357	1362	12.7	19192	681	28.2	18393	1362	13.5	12.7
(A2045-2005)(6+7)-II-1	17357	1300	13.3	19192	650	29.5	18393	1300	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-II-2	17357	1237	14.0	19192	619	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2045-2005)(6+7)-II-3	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2045-2005)(6+7)-II-4	17357	1285	13.5	19192	642	29.9	18393	1285	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-II-5	17357	1299	13.4	19192	650	29.5	18393	1299	14.2	13.4
(A2045-2005)(6+7)-II-6	17357	1236	14.0	19192	618	31.0	18393	1236	14.9	14.0
(A2045-2005)(6+7)-II-7	17357	1347	12.9	19192	674	28.5	18393	1347	13.7	12.9
(A2045-2005)(6+7)-II-8	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-III-1	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-III-2	17357	1200	14.5	19192	600	32.0	18393	1200	15.3	14.5
(A2045-2005)(6+7)-III-3	17357	1385	12.5	19192	693	27.7	18393	1385	13.3	12.5
(A2045-2005)(6+7)-III-4	17357	1359	12.8	19192	680	28.2	18393	1359	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-III-5	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-III-6	17357	1199	14.5	19192	600	32.0	18393	1199	15.3	14.5
(A2045-2005)(6+7)-III-7	17357	1384	12.5	19192	692	27.7	18393	1384	13.3	12.5
(A2045-2005)(6+7)-III-8	17357	1358	12.8	19192	679	28.3	18393	1358	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-IV-1	17357	1312	13.2	19192	656	29.3	18393	1312	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-2	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-3	17357	1360	12.8	19192	680	28.2	18393	1360	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-IV-4	17357	1273	13.6	19192	636	30.2	18393	1273	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-IV-5	17357	1311	13.2	19192	656	29.3	18393	1311	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.3	18393	1224	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-7	17357	1359	12.8	19192	680	28.2	18393	1359	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-IV-8	17357	1272	13.6	19192	636	30.2	18393	1272	14.5	13.6
(A2045-2005)(6+7)-V-1	17357	1231	14.1	19192	616	31.2	18393	1231	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-V-2	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2045-2005)(6+7)-V-3	17357	1373	12.6	19192	686	28.0	18393	1373	13.4	12.6
(A2045-2005)(6+7)-V-4	17357	1354	12.8	19192	677	28.4	18393	1354	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-V-5	17357	1230	14.1	19192	615	31.2	18393	1230	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-V-6	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2045-2005)(6+7)-V-7	17357	1372	12.7	19192	686	28.0	18393	1372	13.4	12.7
(A2045-2005)(6+7)-V-8	17357	1353	12.8	19192	677	28.4	18393	1353	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-VI-1	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-VI-2	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-3	17357	1345	12.9	19192	673	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VI-4	17357	1282	13.5	19192	641	29.9	18393	1282	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-VI-5	17357	1302	13.3	19192	651	29.5	18393	1302	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-VI-6	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-7	17357	1345	12.9	19192	672	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VI-8	17357	1281	13.5	19192	641	30.0	18393	1281	14.4	13.5
(A2045-2005)(6+7)-VII-1	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-2	17357	1209	14.4	19192	604	31.8	18393	1209	15.2	14.4
(A2045-2005)(6+7)-VII-3	17357	1376	12.6	19192	688	27.9	18393	1376	13.4	12.6
(A2045-2005)(6+7)-VII-	17357	1350	12.9	19192	675	28.4	18393	1350	13.6	12.9

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
4										
(A2045-2005)(6+7)-VII-5	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-6	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2045-2005)(6+7)-VII-7	17357	1376	12.6	19192	688	27.9	18393	1376	13.4	12.6
(A2045-2005)(6+7)-VII-8	17357	1349	12.9	19192	675	28.4	18393	1349	13.6	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VIII-1	17357	1315	13.2	19192	657	29.2	18393	1315	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-2	17357	1228	14.1	19192	614	31.3	18393	1228	15.0	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VIII-3	17357	1357	12.8	19192	679	28.3	18393	1357	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-VIII-4	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2045-2005)(6+7)-VIII-5	17357	1314	13.2	19192	657	29.2	18393	1314	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-6	17357	1227	14.1	19192	614	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VIII-7	17357	1356	12.8	19192	678	28.3	18393	1356	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-VIII-8	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2045-2005)(6+7)-IX-1	17357	1279	13.6	19192	640	30.0	18393	1279	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-IX-2	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-IX-3	17357	1327	13.1	19192	663	28.9	18393	1327	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-IX-4	17357	1308	13.3	19192	654	29.3	18393	1308	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-IX-5	17357	1276	13.6	19192	638	30.1	18393	1276	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-IX-6	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-IX-7	17357	1324	13.1	19192	662	29.0	18393	1324	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-IX-8	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-X-1	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-X-2	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-X-3	17357	1330	13.0	19192	665	28.9	18393	1330	13.8	13.0
(A2045-2005)(6+7)-X-4	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-X-5	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-X-6	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2045-2005)(6+7)-X-7	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-X-8	17357	1302	13.3	19192	651	29.5	18393	1302	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XI-1	17357	1282	13.5	19192	641	29.9	18393	1282	14.4	13.5
(A2045-2005)(6+7)-XI-2	17357	1263	13.7	19192	631	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2045-2005)(6+7)-XI-3	17357	1324	13.1	19192	662	29.0	18393	1324	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XI-4	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XI-5	17357	1279	13.6	19192	640	30.0	18393	1279	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-XI-6	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-XI-7	17357	1322	13.1	19192	661	29.0	18393	1322	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XI-8	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XII-1	17357	1285	13.5	19192	643	29.9	18393	1285	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-XII-2	17357	1259	13.8	19192	630	30.5	18393	1259	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-XII-3	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XII-4	17357	1302	13.3	19192	651	29.5	18393	1302	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XII-5	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-XII-6	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-XII-7	17357	1325	13.1	19192	663	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XII-8	17357	1299	13.4	19192	650	29.5	18393	1299	14.2	13.4
(A2045-2005)1	17357	1834	9.5	19192	917	20.9	18393	1834	10.0	9.46

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2045-2005)2	17357	2223	7.8	19192	1111	17.3	18393	2223	8.3	7.81
(A2045-2005)3	17357	1316	13.2	19192	658	29.2	18393	1316	14.0	13.2
(A2045-2005)(4+5)-I-1	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2045-2005)(4+5)-I-2	17357	1227	14.1	19192	614	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2045-2005)(4+5)-I-3	17357	1405	12.4	19192	703	27.3	18393	1405	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-I-4	17357	1386	12.5	19192	693	27.7	18393	1386	13.3	12.5
(A2045-2005)(4+5)-I-5	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2045-2005)(4+5)-I-6	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2045-2005)(4+5)-I-7	17357	1404	12.4	19192	702	27.3	18393	1404	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-I-8	17357	1385	12.5	19192	693	27.7	18393	1385	13.3	12.5
(A2045-2005)(4+5)-II-1	17357	1324	13.1	19192	662	29.0	18393	1324	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-II-2	17357	1261	13.8	19192	630	30.4	18393	1261	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-II-3	17357	1371	12.7	19192	686	28.0	18393	1371	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-II-4	17357	1308	13.3	19192	654	29.3	18393	1308	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-II-5	17357	1323	13.1	19192	661	29.0	18393	1323	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-II-6	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-II-7	17357	1371	12.7	19192	685	28.0	18393	1371	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-II-8	17357	1308	13.3	19192	654	29.4	18393	1308	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-III-1	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-III-2	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2045-2005)(4+5)-III-3	17357	1409	12.3	19192	704	27.3	18393	1409	13.1	12.3
(A2045-2005)(4+5)-III-4	17357	1383	12.6	19192	691	27.8	18393	1383	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-III-5	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-III-6	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2045-2005)(4+5)-III-7	17357	1408	12.3	19192	704	27.3	18393	1408	13.1	12.3
(A2045-2005)(4+5)-III-8	17357	1382	12.6	19192	691	27.8	18393	1382	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-IV-1	17357	1336	13.0	19192	668	28.7	18393	1336	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-IV-2	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-3	17357	1383	12.5	19192	692	27.7	18393	1383	13.3	12.5
(A2045-2005)(4+5)-IV-4	17357	1297	13.4	19192	648	29.6	18393	1297	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-IV-5	17357	1335	13.0	19192	667	28.8	18393	1335	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-IV-6	17357	1248	13.9	19192	624	30.8	18393	1248	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-7	17357	1383	12.6	19192	691	27.8	18393	1383	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-IV-8	17357	1296	13.4	19192	648	29.6	18393	1296	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-V-1	17357	1255	13.8	19192	627	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2045-2005)(4+5)-V-2	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2045-2005)(4+5)-V-3	17357	1396	12.4	19192	698	27.5	18393	1396	13.2	12.4
(A2045-2005)(4+5)-V-4	17357	1377	12.6	19192	689	27.9	18393	1377	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-V-5	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2045-2005)(4+5)-V-6	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2045-2005)(4+5)-V-7	17357	1395	12.4	19192	698	27.5	18393	1395	13.2	12.4
(A2045-2005)(4+5)-V-8	17357	1377	12.6	19192	688	27.9	18393	1377	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VI-1	17357	1326	13.1	19192	663	28.9	18393	1326	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-VI-2	17357	1263	13.7	19192	632	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-3	17357	1369	12.7	19192	684	28.0	18393	1369	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-4	17357	1306	13.3	19192	653	29.4	18393	1306	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-VI-5	17357	1326	13.1	19192	663	29.0	18393	1326	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-VI-6	17357	1263	13.7	19192	631	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-7	17357	1368	12.7	19192	684	28.1	18393	1368	13.4	12.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-8	17357	1305	13.3	19192	652	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-VII-1	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-2	17357	1232	14.1	19192	616	31.1	18393	1232	14.9	14.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-3	17357	1400	12.4	19192	700	27.4	18393	1400	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-VII-4	17357	1374	12.6	19192	687	27.9	18393	1374	13.4	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VII-5	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-6	17357	1232	14.1	19192	616	31.2	18393	1232	14.9	14.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-7	17357	1399	12.4	19192	700	27.4	18393	1399	13.1	12.4
(A2045-2005)(4+5)-VII-8	17357	1373	12.6	19192	687	28.0	18393	1373	13.4	12.6

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2045-2005)(4+5)-VIII-1	17357	1338	13.0	19192	669	28.7	18393	1338	13.7	13.0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-2	17357	1251	13.9	19192	626	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-VIII-3	17357	1381	12.6	19192	690	27.8	18393	1381	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VIII-4	17357	1294	13.4	19192	647	29.7	18393	1294	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-VIII-5	17357	1337	13.0	19192	669	28.7	18393	1337	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-VIII-6	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2045-2005)(4+5)-VIII-7	17357	1380	12.6	19192	690	27.8	18393	1380	13.3	12.6
(A2045-2005)(4+5)-VIII-8	17357	1293	13.4	19192	647	29.7	18393	1293	14.2	13.4
(A2045-2005)(4+5)-IX-1	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-IX-2	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-IX-3	17357	1350	12.9	19192	675	28.4	18393	1350	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-IX-4	17357	1331	13.0	19192	666	28.8	18393	1331	13.8	13.0
(A2045-2005)(4+5)-IX-5	17357	1300	13.4	19192	650	29.5	18393	1300	14.1	13.4
(A2045-2005)(4+5)-IX-6	17357	1281	13.5	19192	641	30.0	18393	1281	14.4	13.5
(A2045-2005)(4+5)-IX-7	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-IX-8	17357	1329	13.1	19192	664	28.9	18393	1329	13.8	13.1
(A2045-2005)(4+5)-X-1	17357	1306	13.3	19192	653	29.4	18393	1306	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-X-2	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2045-2005)(4+5)-X-3	17357	1354	12.8	19192	677	28.4	18393	1354	13.6	12.8
(A2045-2005)(4+5)-X-4	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-X-5	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-X-6	17357	1277	13.6	19192	639	30.0	18393	1277	14.4	13.6
(A2045-2005)(4+5)-X-7	17357	1351	12.8	19192	676	28.4	18393	1351	13.6	12.8
(A2045-2005)(4+5)-X-8	17357	1325	13.1	19192	663	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XI-1	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XI-2	17357	1286	13.5	19192	643	29.8	18393	1286	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-XI-3	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-4	17357	1329	13.1	19192	664	28.9	18393	1329	13.8	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XI-5	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XI-6	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-XI-7	17357	1345	12.9	19192	673	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-8	17357	1326	13.1	19192	663	28.9	18393	1326	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-1	17357	1309	13.3	19192	654	29.3	18393	1309	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XII-2	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2045-2005)(4+5)-XII-3	17357	1351	12.8	19192	676	28.4	18393	1351	13.6	12.8
(A2045-2005)(4+5)-XII-4	17357	1325	13.1	19192	663	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-5	17357	1306	13.3	19192	653	29.4	18393	1306	14.1	13.3
(A2045-2005)(4+5)-XII-6	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2045-2005)(4+5)-XII-7	17357	1349	12.9	19192	674	28.5	18393	1349	13.6	12.9
(A2045-2005)(4+5)-XII-8	17357	1323	13.1	19192	661	29.0	18393	1323	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-I-1	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-I-2	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2045-2005)(6+7)-I-3	17357	1382	12.6	19192	691	27.8	18393	1382	13.3	12.6
(A2045-2005)(6+7)-I-4	17357	1363	12.7	19192	681	28.2	18393	1363	13.5	12.7
(A2045-2005)(6+7)-I-5	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.1	14.2
(A2045-2005)(6+7)-I-6	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2045-2005)(6+7)-I-7	17357	1381	12.6	19192	690	27.8	18393	1381	13.3	12.6
(A2045-2005)(6+7)-I-8	17357	1362	12.7	19192	681	28.2	18393	1362	13.5	12.7
(A2045-2005)(6+7)-II-1	17357	1300	13.3	19192	650	29.5	18393	1300	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-II-2	17357	1237	14.0	19192	619	31.0	18393	1237	14.9	14.0

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2045-2005)(6+7)-II-3	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2045-2005)(6+7)-II-4	17357	1285	13.5	19192	642	29.9	18393	1285	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-II-5	17357	1299	13.4	19192	650	29.5	18393	1299	14.2	13.4
(A2045-2005)(6+7)-II-6	17357	1236	14.0	19192	618	31.0	18393	1236	14.9	14.0
(A2045-2005)(6+7)-II-7	17357	1347	12.9	19192	674	28.5	18393	1347	13.7	12.9
(A2045-2005)(6+7)-II-8	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-III-1	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-III-2	17357	1200	14.5	19192	600	32.0	18393	1200	15.3	14.5
(A2045-2005)(6+7)-III-3	17357	1385	12.5	19192	693	27.7	18393	1385	13.3	12.5
(A2045-2005)(6+7)-III-4	17357	1359	12.8	19192	680	28.2	18393	1359	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-III-5	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-III-6	17357	1199	14.5	19192	600	32.0	18393	1199	15.3	14.5
(A2045-2005)(6+7)-III-7	17357	1384	12.5	19192	692	27.7	18393	1384	13.3	12.5
(A2045-2005)(6+7)-III-8	17357	1358	12.8	19192	679	28.3	18393	1358	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-IV-1	17357	1312	13.2	19192	656	29.3	18393	1312	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-2	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-3	17357	1360	12.8	19192	680	28.2	18393	1360	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-IV-4	17357	1273	13.6	19192	636	30.2	18393	1273	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-IV-5	17357	1311	13.2	19192	656	29.3	18393	1311	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.3	18393	1224	15.0	14.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-7	17357	1359	12.8	19192	680	28.2	18393	1359	13.5	12.8
(A2045-2005)(6+7)-IV-8	17357	1272	13.6	19192	636	30.2	18393	1272	14.5	13.6
(A2045-2005)(6+7)-V-1	17357	1231	14.1	19192	616	31.2	18393	1231	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-V-2	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2045-2005)(6+7)-V-3	17357	1373	12.6	19192	686	28.0	18393	1373	13.4	12.6
(A2045-2005)(6+7)-V-4	17357	1354	12.8	19192	677	28.4	18393	1354	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-V-5	17357	1230	14.1	19192	615	31.2	18393	1230	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-V-6	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2045-2005)(6+7)-V-7	17357	1372	12.7	19192	686	28.0	18393	1372	13.4	12.7
(A2045-2005)(6+7)-V-8	17357	1353	12.8	19192	677	28.4	18393	1353	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-VI-1	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-VI-2	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-3	17357	1345	12.9	19192	673	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VI-4	17357	1282	13.5	19192	641	29.9	18393	1282	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-VI-5	17357	1302	13.3	19192	651	29.5	18393	1302	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-VI-6	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-7	17357	1345	12.9	19192	672	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VI-8	17357	1281	13.5	19192	641	30.0	18393	1281	14.4	13.5
(A2045-2005)(6+7)-VII-1	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-2	17357	1209	14.4	19192	604	31.8	18393	1209	15.2	14.4
(A2045-2005)(6+7)-VII-3	17357	1376	12.6	19192	688	27.9	18393	1376	13.4	12.6
(A2045-2005)(6+7)-VII-4	17357	1350	12.9	19192	675	28.4	18393	1350	13.6	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VII-5	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-6	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2045-2005)(6+7)-VII-7	17357	1376	12.6	19192	688	27.9	18393	1376	13.4	12.6
(A2045-2005)(6+7)-VII-8	17357	1349	12.9	19192	675	28.4	18393	1349	13.6	12.9
(A2045-2005)(6+7)-VIII-1	17357	1315	13.2	19192	657	29.2	18393	1315	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-2	17357	1228	14.1	19192	614	31.3	18393	1228	15.0	14.1
(A2045-2005)(6+7)-VIII-3	17357	1357	12.8	19192	679	28.3	18393	1357	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-VIII-4	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2045-2005)(6+7)-VIII-5	17357	1314	13.2	19192	657	29.2	18393	1314	14.0	13.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-6	17357	1227	14.1	19192	614	31.3	18393	1227	15.0	14.1

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2045-2005)(6+7)-VIII-7	17357	1356	12.8	19192	678	28.3	18393	1356	13.6	12.8
(A2045-2005)(6+7)-VIII-8	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2045-2005)(6+7)-IX-1	17357	1279	13.6	19192	640	30.0	18393	1279	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-IX-2	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-IX-3	17357	1327	13.1	19192	663	28.9	18393	1327	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-IX-4	17357	1308	13.3	19192	654	29.3	18393	1308	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-IX-5	17357	1276	13.6	19192	638	30.1	18393	1276	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-IX-6	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-IX-7	17357	1324	13.1	19192	662	29.0	18393	1324	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-IX-8	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-X-1	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-X-2	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-X-3	17357	1330	13.0	19192	665	28.9	18393	1330	13.8	13.0
(A2045-2005)(6+7)-X-4	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-X-5	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-X-6	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2045-2005)(6+7)-X-7	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-X-8	17357	1302	13.3	19192	651	29.5	18393	1302	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XI-1	17357	1282	13.5	19192	641	29.9	18393	1282	14.4	13.5
(A2045-2005)(6+7)-XI-2	17357	1263	13.7	19192	631	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2045-2005)(6+7)-XI-3	17357	1324	13.1	19192	662	29.0	18393	1324	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XI-4	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XI-5	17357	1279	13.6	19192	640	30.0	18393	1279	14.4	13.6
(A2045-2005)(6+7)-XI-6	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-XI-7	17357	1322	13.1	19192	661	29.0	18393	1322	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XI-8	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XII-1	17357	1285	13.5	19192	643	29.9	18393	1285	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-XII-2	17357	1259	13.8	19192	630	30.5	18393	1259	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-XII-3	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XII-4	17357	1302	13.3	19192	651	29.5	18393	1302	14.1	13.3
(A2045-2005)(6+7)-XII-5	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2045-2005)(6+7)-XII-6	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2045-2005)(6+7)-XII-7	17357	1325	13.1	19192	663	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2045-2005)(6+7)-XII-8	17357	1299	13.4	19192	650	29.5	18393	1299	14.2	13.4
(A2029-2006)1	17357	1459	11.9	19192	729	26.3	18393	1459	12.6	11.9
(A2029-2006)2	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2029-2006)3	17357	1059	16.4	19192	530	36.2	18393	1059	17.4	16.4
(A2029-2006)(4+5)-I-1	17357	2930	5.9	19192	1465	13.1	18393	2930	6.3	5.92
(A2029-2006)(4+5)-I-2	17357	3538	4.9	19192	1769	10.8	18393	3538	5.2	4.91
(A2029-2006)(4+5)-I-3	17357	2554	6.8	19192	1277	15.0	18393	2554	7.2	6.80
(A2029-2006)(4+5)-I-4	17357	2040	8.5	19192	1020	18.8	18393	2040	9.0	8.51
(A2029-2006)(4+5)-I-5	17357	2947	5.9	19192	1473	13.0	18393	2947	6.2	5.89
(A2029-2006)(4+5)-I-6	17357	3555	4.9	19192	1778	10.8	18393	3555	5.2	4.88
(A2029-2006)(4+5)-I-7	17357	2539	6.8	19192	1270	15.1	18393	2539	7.2	6.83
(A2029-2006)(4+5)-I-8	17357	2026	8.6	19192	1013	18.9	18393	2026	9.1	8.57
(A2029-2006)(4+5)-II-1	17357	863	20.1	19192	432	44.5	18393	863	21.3	20.1
(A2029-2006)(4+5)-II-2	17357	2608	6.7	19192	1304	14.7	18393	2608	7.1	6.65
(A2029-2006)(4+5)-II-3	17357	1770	9.8	19192	885	21.7	18393	1770	10.4	9.81
(A2029-2006)(4+5)-II-4	17357	1294	13.4	19192	647	29.7	18393	1294	14.2	13.4
(A2029-2006)(4+5)-II-5	17357	872	19.9	19192	436	44.0	18393	872	21.1	19.9
(A2029-2006)(4+5)-II-6	17357	2625	6.6	19192	1313	14.6	18393	2625	7.0	6.61
(A2029-2006)(4+5)-II-7	17357	1756	9.9	19192	878	21.9	18393	1756	10.5	9.88
(A2029-2006)(4+5)-II-8	17357	1309	13.3	19192	654	29.3	18393	1309	14.1	13.3
(A2029-2006)(4+5)-III-1	17357	2835	6.1	19192	1418	13.5	18393	2835	6.5	6.12
(A2029-2006)(4+5)-III-2	17357	3634	4.8	19192	1817	10.6	18393	3634	5.1	4.78
(A2029-2006)(4+5)-III-3	17357	2636	6.6	19192	1318	14.6	18393	2636	7.0	6.58

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2029-2006)(4+5)-III-4	17357	1961	8.9	19192	980	19.6	18393	1961	9.4	8.85
(A2029-2006)(4+5)-III-5	17357	2852	6.1	19192	1426	13.5	18393	2852	6.4	6.09
(A2029-2006)(4+5)-III-6	17357	3651	4.8	19192	1825	10.5	18393	3651	5.0	4.75
(A2029-2006)(4+5)-III-7	17357	2622	6.6	19192	1311	14.6	18393	2622	7.0	6.62
(A2029-2006)(4+5)-III-8	17357	1947	8.9	19192	973	19.7	18393	1947	9.4	8.92
(A2029-2006)(4+5)-IV-1	17357	990	17.5	19192	495	38.8	18393	990	18.6	17.5
(A2029-2006)(4+5)-IV-2	17357	2922	5.9	19192	1461	13.1	18393	2922	6.3	5.94
(A2029-2006)(4+5)-IV-3	17357	2032	8.5	19192	1016	18.9	18393	2032	9.1	8.54
(A2029-2006)(4+5)-IV-4	17357	1569	11.1	19192	785	24.5	18393	1569	11.7	11.1
(A2029-2006)(4+5)-IV-5	17357	981	17.7	19192	490	39.1	18393	981	18.8	17.7
(A2029-2006)(4+5)-IV-6	17357	2939	5.9	19192	1470	13.1	18393	2939	6.3	5.91
(A2029-2006)(4+5)-IV-7	17357	2018	8.6	19192	1009	19.0	18393	2018	9.1	8.60
(A2029-2006)(4+5)-IV-8	17357	1585	11.0	19192	792	24.2	18393	1585	11.6	11.0
(A2029-2006)(4+5)-V-1	17357	2705	6.4	19192	1352	14.2	18393	2705	6.8	6.42
(A2029-2006)(4+5)-V-2	17357	3310	5.2	19192	1655	11.6	18393	3310	5.6	5.24
(A2029-2006)(4+5)-V-3	17357	2360	7.4	19192	1180	16.3	18393	2360	7.8	7.36
(A2029-2006)(4+5)-V-4	17357	1852	9.4	19192	926	20.7	18393	1852	9.9	9.37
(A2029-2006)(4+5)-V-5	17357	2722	6.4	19192	1361	14.1	18393	2722	6.8	6.38
(A2029-2006)(4+5)-V-6	17357	3328	5.2	19192	1664	11.5	18393	3328	5.5	5.22
(A2029-2006)(4+5)-V-7	17357	2345	7.4	19192	1173	16.4	18393	2345	7.8	7.40
(A2029-2006)(4+5)-V-8	17357	1838	9.4	19192	919	20.9	18393	1838	10.0	9.44
(A2029-2006)(4+5)-VI-1	17357	870	20.0	19192	435	44.1	18393	870	21.1	20.0
(A2029-2006)(4+5)-VI-2	17357	2541	6.8	19192	1271	15.1	18393	2541	7.2	6.83
(A2029-2006)(4+5)-VI-3	17357	1715	10.1	19192	858	22.4	18393	1715	10.7	10.1
(A2029-2006)(4+5)-VI-4	17357	1351	12.8	19192	676	28.4	18393	1351	13.6	12.8
(A2029-2006)(4+5)-VI-5	17357	864	20.1	19192	432	44.5	18393	864	21.3	20.1
(A2029-2006)(4+5)-VI-6	17357	2558	6.8	19192	1279	15.0	18393	2558	7.2	6.78
(A2029-2006)(4+5)-VI-7	17357	1701	10.2	19192	851	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2029-2006)(4+5)-VI-8	17357	1366	12.7	19192	683	28.1	18393	1366	13.5	12.7
(A2029-2006)(4+5)-VII-1	17357	2611	6.6	19192	1305	14.7	18393	2611	7.0	6.65
(A2029-2006)(4+5)-VII-2	17357	3405	5.1	19192	1703	11.3	18393	3405	5.4	5.10
(A2029-2006)(4+5)-VII-3	17357	2441	7.1	19192	1221	15.7	18393	2441	7.5	7.11
(A2029-2006)(4+5)-VII-4	17357	1775	9.8	19192	887	21.6	18393	1775	10.4	9.78
(A2029-2006)(4+5)-VII-5	17357	2628	6.6	19192	1314	14.6	18393	2628	7.0	6.60
(A2029-2006)(4+5)-VII-6	17357	3423	5.1	19192	1711	11.2	18393	3423	5.4	5.07
(A2029-2006)(4+5)-VII-7	17357	2427	7.2	19192	1213	15.8	18393	2427	7.6	7.15
(A2029-2006)(4+5)-VII-8	17357	1761	9.9	19192	880	21.8	18393	1761	10.4	9.86
(A2029-2006)(4+5)-VIII-1	17357	1029	16.9	19192	514	37.3	18393	1029	17.9	16.9
(A2029-2006)(4+5)-VIII-2	17357	2854	6.1	19192	1427	13.4	18393	2854	6.4	6.08
(A2029-2006)(4+5)-VIII-3	17357	1975	8.8	19192	988	19.4	18393	1975	9.3	8.79
(A2029-2006)(4+5)-VIII-4	17357	1631	10.6	19192	815	23.5	18393	1631	11.3	10.6
(A2029-2006)(4+5)-VIII-5	17357	1019	17.0	19192	509	37.7	18393	1019	18.1	17.0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-6	17357	2871	6.0	19192	1436	13.4	18393	2871	6.4	6.04
(A2029-2006)(4+5)-VIII-7	17357	1961	8.9	19192	981	19.6	18393	1961	9.4	8.85
(A2029-2006)(4+5)-VIII-8	17357	1646	10.5	19192	823	23.3	18393	1646	11.2	10.5
(A2029-2006)(4+5)-IX-1	17357	1352	12.8	19192	676	28.4	18393	1352	13.6	12.8
(A2029-2006)(4+5)-IX-2	17357	1902	9.1	19192	951	20.2	18393	1902	9.7	9.12
(A2029-2006)(4+5)-IX-3	17357	1245	13.9	19192	622	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2029-2006)(4+5)-IX-4	17357	890	19.5	19192	445	43.1	18393	890	20.7	19.5
(A2029-2006)(4+5)-IX-5	17357	1402	12.4	19192	701	27.4	18393	1402	13.1	12.4

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2029-2006)(4+5)-IX-6	17357	1957	8.9	19192	979	19.6	18393	1957	9.4	8.87
(A2029-2006)(4+5)-IX-7	17357	1205	14.4	19192	603	31.8	18393	1205	15.3	14.4
(A2029-2006)(4+5)-IX-8	17357	867	20.0	19192	434	44.3	18393	867	21.2	20.0
(A2029-2006)(4+5)-X-1	17357	1273	13.6	19192	636	30.2	18393	1273	14.5	13.6
(A2029-2006)(4+5)-X-2	17357	1993	8.7	19192	996	19.3	18393	1993	9.2	8.71
(A2029-2006)(4+5)-X-3	17357	1313	13.2	19192	656	29.2	18393	1313	14.0	13.2
(A2029-2006)(4+5)-X-4	17357	857	20.2	19192	429	44.8	18393	857	21.5	20.2
(A2029-2006)(4+5)-X-5	17357	1321	13.1	19192	660	29.1	18393	1321	13.9	13.1
(A2029-2006)(4+5)-X-6	17357	2048	8.5	19192	1024	18.7	18393	2048	9.0	8.48
(A2029-2006)(4+5)-X-7	17357	1272	13.6	19192	636	30.2	18393	1272	14.5	13.6
(A2029-2006)(4+5)-X-8	17357	886	19.6	19192	443	43.3	18393	886	20.8	19.6
(A2029-2006)(4+5)-XI-1	17357	1295	13.4	19192	647	29.6	18393	1295	14.2	13.4
(A2029-2006)(4+5)-XI-2	17357	1839	9.4	19192	919	20.9	18393	1839	10.0	9.44
(A2029-2006)(4+5)-XI-3	17357	1197	14.5	19192	599	32.1	18393	1197	15.4	14.5
(A2029-2006)(4+5)-XI-4	17357	863	20.1	19192	431	44.5	18393	863	21.3	20.1
(A2029-2006)(4+5)-XI-5	17357	1344	12.9	19192	672	28.6	18393	1344	13.7	12.9
(A2029-2006)(4+5)-XI-6	17357	1893	9.2	19192	946	20.3	18393	1893	9.7	9.17
(A2029-2006)(4+5)-XI-7	17357	1159	15.0	19192	580	33.1	18393	1159	15.9	15.0
(A2029-2006)(4+5)-XI-8	17357	873	19.9	19192	436	44.0	18393	873	21.1	19.9
(A2029-2006)(4+5)-XII-1	17357	1217	14.3	19192	609	31.5	18393	1217	15.1	14.3
(A2029-2006)(4+5)-XII-2	17357	1928	9.0	19192	964	19.9	18393	1928	9.5	9.00
(A2029-2006)(4+5)-XII-3	17357	1264	13.7	19192	632	30.4	18393	1264	14.6	13.7
(A2029-2006)(4+5)-XII-4	17357	891	19.5	19192	446	43.1	18393	891	20.6	19.5
(A2029-2006)(4+5)-XII-5	17357	1264	13.7	19192	632	30.4	18393	1264	14.5	13.7
(A2029-2006)(4+5)-XII-6	17357	1983	8.8	19192	991	19.4	18393	1983	9.3	8.75
(A2029-2006)(4+5)-XII-7	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2029-2006)(4+5)-XII-8	17357	924	18.8	19192	462	41.5	18393	924	19.9	18.8
(A2029-2006)(6+7)-I-1	17357	2926	5.9	19192	1463	13.1	18393	2926	6.3	5.93
(A2029-2006)(6+7)-I-2	17357	3535	4.9	19192	1768	10.9	18393	3535	5.2	4.91
(A2029-2006)(6+7)-I-3	17357	2544	6.8	19192	1272	15.1	18393	2544	7.2	6.82
(A2029-2006)(6+7)-I-4	17357	2029	8.6	19192	1015	18.9	18393	2029	9.1	8.55
(A2029-2006)(6+7)-I-5	17357	2944	5.9	19192	1472	13.0	18393	2944	6.2	5.90
(A2029-2006)(6+7)-I-6	17357	3553	4.9	19192	1776	10.8	18393	3553	5.2	4.89
(A2029-2006)(6+7)-I-7	17357	2529	6.9	19192	1265	15.2	18393	2529	7.3	6.86
(A2029-2006)(6+7)-I-8	17357	2015	8.6	19192	1008	19.0	18393	2015	9.1	8.61
(A2029-2006)(6+7)-II-1	17357	855	20.3	19192	427	44.9	18393	855	21.5	20.3
(A2029-2006)(6+7)-II-2	17357	2605	6.7	19192	1302	14.7	18393	2605	7.1	6.66
(A2029-2006)(6+7)-II-3	17357	1759	9.9	19192	879	21.8	18393	1759	10.5	9.87
(A2029-2006)(6+7)-II-4	17357	1288	13.5	19192	644	29.8	18393	1288	14.3	13.5
(A2029-2006)(6+7)-II-5	17357	863	20.1	19192	432	44.5	18393	863	21.3	20.1
(A2029-2006)(6+7)-II-6	17357	2622	6.6	19192	1311	14.6	18393	2622	7.0	6.62
(A2029-2006)(6+7)-II-7	17357	1745	9.9	19192	873	22.0	18393	1745	10.5	9.95
(A2029-2006)(6+7)-II-8	17357	1303	13.3	19192	651	29.5	18393	1303	14.1	13.3
(A2029-2006)(6+7)-III-1	17357	2832	6.1	19192	1416	13.6	18393	2832	6.5	6.13
(A2029-2006)(6+7)-III-2	17357	3631	4.8	19192	1815	10.6	18393	3631	5.1	4.78
(A2029-2006)(6+7)-III-3	17357	2626	6.6	19192	1313	14.6	18393	2626	7.0	6.61
(A2029-2006)(6+7)-III-4	17357	1950	8.9	19192	975	19.7	18393	1950	9.4	8.90
(A2029-2006)(6+7)-III-5	17357	2849	6.1	19192	1425	13.5	18393	2849	6.5	6.09
(A2029-2006)(6+7)-III-6	17357	3648	4.8	19192	1824	10.5	18393	3648	5.0	4.76
(A2029-2006)(6+7)-III-7	17357	2611	6.6	19192	1306	14.7	18393	2611	7.0	6.65
(A2029-2006)(6+7)-III-8	17357	1936	9.0	19192	968	19.8	18393	1936	9.5	8.97
(A2029-2006)(6+7)-IV-1	17357	977	17.8	19192	489	39.3	18393	977	18.8	17.8
(A2029-2006)(6+7)-IV-2	17357	2919	5.9	19192	1459	13.2	18393	2919	6.3	5.95
(A2029-2006)(6+7)-IV-3	17357	2021	8.6	19192	1011	19.0	18393	2021	9.1	8.59
(A2029-2006)(6+7)-IV-4	17357	1564	11.1	19192	782	24.5	18393	1564	11.8	11.1
(A2029-2006)(6+7)-IV-5	17357	968	17.9	19192	484	39.6	18393	968	19.0	17.9
(A2029-2006)(6+7)-IV-6	17357	2936	5.9	19192	1468	13.1	18393	2936	6.3	5.91
(A2029-2006)(6+7)-IV-7	17357	2007	8.6	19192	1003	19.1	18393	2007	9.2	8.65

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2029-2006)(6+7)-IV-8	17357	1580	11.0	19192	790	24.3	18393	1580	11.6	11.0
(A2029-2006)(6+7)-V-1	17357	2701	6.4	19192	1351	14.2	18393	2701	6.8	6.42
(A2029-2006)(6+7)-V-2	17357	3307	5.2	19192	1654	11.6	18393	3307	5.6	5.25
(A2029-2006)(6+7)-V-3	17357	2349	7.4	19192	1175	16.3	18393	2349	7.8	7.39
(A2029-2006)(6+7)-V-4	17357	1841	9.4	19192	921	20.8	18393	1841	10.0	9.43
(A2029-2006)(6+7)-V-5	17357	2719	6.4	19192	1359	14.1	18393	2719	6.8	6.38
(A2029-2006)(6+7)-V-6	17357	3325	5.2	19192	1662	11.5	18393	3325	5.5	5.22
(A2029-2006)(6+7)-V-7	17357	2335	7.4	19192	1167	16.4	18393	2335	7.9	7.43
(A2029-2006)(6+7)-V-8	17357	1827	9.5	19192	914	21.0	18393	1827	10.1	9.50
(A2029-2006)(6+7)-VI-1	17357	858	20.2	19192	429	44.7	18393	858	21.4	20.2
(A2029-2006)(6+7)-VI-2	17357	2538	6.8	19192	1269	15.1	18393	2538	7.2	6.84
(A2029-2006)(6+7)-VI-3	17357	1704	10.2	19192	852	22.5	18393	1704	10.8	10.2
(A2029-2006)(6+7)-VI-4	17357	1345	12.9	19192	673	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2029-2006)(6+7)-VI-5	17357	852	20.4	19192	426	45.1	18393	852	21.6	20.4
(A2029-2006)(6+7)-VI-6	17357	2555	6.8	19192	1277	15.0	18393	2555	7.2	6.79
(A2029-2006)(6+7)-VI-7	17357	1690	10.3	19192	845	22.7	18393	1690	10.9	10.3
(A2029-2006)(6+7)-VI-8	17357	1360	12.8	19192	680	28.2	18393	1360	13.5	12.8
(A2029-2006)(6+7)-VII-1	17357	2608	6.7	19192	1304	14.7	18393	2608	7.1	6.66
(A2029-2006)(6+7)-VII-2	17357	3403	5.1	19192	1701	11.3	18393	3403	5.4	5.10
(A2029-2006)(6+7)-VII-3	17357	2431	7.1	19192	1215	15.8	18393	2431	7.6	7.14
(A2029-2006)(6+7)-VII-4	17357	1763	9.8	19192	882	21.8	18393	1763	10.4	9.84
(A2029-2006)(6+7)-VII-5	17357	2625	6.6	19192	1312	14.6	18393	2625	7.0	6.61
(A2029-2006)(6+7)-VII-6	17357	3420	5.1	19192	1710	11.2	18393	3420	5.4	5.07
(A2029-2006)(6+7)-VII-7	17357	2416	7.2	19192	1208	15.9	18393	2416	7.6	7.18
(A2029-2006)(6+7)-VII-8	17357	1750	9.9	19192	875	21.9	18393	1750	10.5	9.92
(A2029-2006)(6+7)-VIII-1	17357	1016	17.1	19192	508	37.8	18393	1016	18.1	17.1
(A2029-2006)(6+7)-VIII-2	17357	2851	6.1	19192	1426	13.5	18393	2851	6.5	6.09
(A2029-2006)(6+7)-VIII-3	17357	1964	8.8	19192	982	19.5	18393	1964	9.4	8.84
(A2029-2006)(6+7)-VIII-4	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2029-2006)(6+7)-VIII-5	17357	1006	17.2	19192	503	38.1	18393	1006	18.3	17.2
(A2029-2006)(6+7)-VIII-6	17357	2868	6.1	19192	1434	13.4	18393	2868	6.4	6.05
(A2029-2006)(6+7)-VIII-7	17357	1950	8.9	19192	975	19.7	18393	1950	9.4	8.90
(A2029-2006)(6+7)-VIII-8	17357	1642	10.6	19192	821	23.4	18393	1642	11.2	10.6
(A2029-2006)(6+7)-IX-1	17357	1346	12.9	19192	673	28.5	18393	1346	13.7	12.9
(A2029-2006)(6+7)-IX-2	17357	1898	9.1	19192	949	20.2	18393	1898	9.7	9.14
(A2029-2006)(6+7)-IX-3	17357	1232	14.1	19192	616	31.1	18393	1232	14.9	14.1
(A2029-2006)(6+7)-IX-4	17357	878	19.8	19192	439	43.7	18393	878	21.0	19.8
(A2029-2006)(6+7)-IX-5	17357	1396	12.4	19192	698	27.5	18393	1396	13.2	12.4
(A2029-2006)(6+7)-IX-6	17357	1953	8.9	19192	976	19.7	18393	1953	9.4	8.89
(A2029-2006)(6+7)-IX-7	17357	1193	14.5	19192	597	32.2	18393	1193	15.4	14.5
(A2029-2006)(6+7)-IX-8	17357	855	20.3	19192	428	44.9	18393	855	21.5	20.3
(A2029-2006)(6+7)-X-1	17357	1266	13.7	19192	633	30.3	18393	1266	14.5	13.7
(A2029-2006)(6+7)-X-2	17357	1988	8.7	19192	994	19.3	18393	1988	9.3	8.73
(A2029-2006)(6+7)-X-3	17357	1301	13.3	19192	650	29.5	18393	1301	14.1	13.3
(A2029-2006)(6+7)-X-4	17357	849	20.5	19192	424	45.2	18393	849	21.7	20.5
(A2029-2006)(6+7)-X-5	17357	1315	13.2	19192	657	29.2	18393	1315	14.0	13.2
(A2029-2006)(6+7)-X-6	17357	2044	8.5	19192	1022	18.8	18393	2044	9.0	8.49
(A2029-2006)(6+7)-X-7	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2029-2006)(6+7)-X-8	17357	878	19.8	19192	439	43.7	18393	878	20.9	19.8
(A2029-2006)(6+7)-XI-1	17357	1289	13.5	19192	644	29.8	18393	1289	14.3	13.5

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2029-2006)(6+7)-XI-2	17357	1834	9.5	19192	917	20.9	18393	1834	10.0	9.46
(A2029-2006)(6+7)-XI-3	17357	1185	14.6	19192	593	32.4	18393	1185	15.5	14.6
(A2029-2006)(6+7)-XI-4	17357	851	20.4	19192	425	45.1	18393	851	21.6	20.4
(A2029-2006)(6+7)-XI-5	17357	1338	13.0	19192	669	28.7	18393	1338	13.7	13.0
(A2029-2006)(6+7)-XI-6	17357	1889	9.2	19192	944	20.3	18393	1889	9.7	9.19
(A2029-2006)(6+7)-XI-7	17357	1147	15.1	19192	573	33.5	18393	1147	16.0	15.1
(A2029-2006)(6+7)-XI-8	17357	864	20.1	19192	432	44.4	18393	864	21.3	20.1
(A2029-2006)(6+7)-XII-1	17357	1211	14.3	19192	605	31.7	18393	1211	15.2	14.3
(A2029-2006)(6+7)-XII-2	17357	1924	9.0	19192	962	20.0	18393	1924	9.6	9.02
(A2029-2006)(6+7)-XII-3	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2029-2006)(6+7)-XII-4	17357	883	19.7	19192	441	43.5	18393	883	20.8	19.7
(A2029-2006)(6+7)-XII-5	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2029-2006)(6+7)-XII-6	17357	1979	8.8	19192	989	19.4	18393	1979	9.3	8.77
(A2029-2006)(6+7)-XII-7	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2029-2006)(6+7)-XII-8	17357	916	19.0	19192	458	41.9	18393	916	20.1	19.0
(A2006-2059)1	17357	1368	12.7	19192	684	28.1	18393	1368	13.4	12.7
(A2006-2059)2	17357	1583	11.0	19192	792	24.2	18393	1583	11.6	11.0
(A2006-2059)3	17357	970	17.9	19192	485	39.6	18393	970	19.0	17.9
(A2006-2059)(4+5)-I-1	17357	1311	13.2	19192	656	29.3	18393	1311	14.0	13.2
(A2006-2059)(4+5)-I-2	17357	2119	8.2	19192	1059	18.1	18393	2119	8.7	8.19
(A2006-2059)(4+5)-I-3	17357	2386	7.3	19192	1193	16.1	18393	2386	7.7	7.28
(A2006-2059)(4+5)-I-4	17357	982	17.7	19192	491	39.1	18393	982	18.7	17.7
(A2006-2059)(4+5)-I-5	17357	1165	14.9	19192	583	32.9	18393	1165	15.8	14.9
(A2006-2059)(4+5)-I-6	17357	2332	7.4	19192	1166	16.5	18393	2332	7.9	7.44
(A2006-2059)(4+5)-I-7	17357	2202	7.9	19192	1101	17.4	18393	2202	8.4	7.88
(A2006-2059)(4+5)-I-8	17357	1132	15.3	19192	566	33.9	18393	1132	16.2	15.3
(A2006-2059)(4+5)-II-1	17357	3910	4.4	19192	1955	9.8	18393	3910	4.7	4.44
(A2006-2059)(4+5)-II-2	17357	4261	4.1	19192	2130	9.0	18393	4261	4.3	4.07
(A2006-2059)(4+5)-II-3	17357	4268	4.1	19192	2134	9.0	18393	4268	4.3	4.07
(A2006-2059)(4+5)-II-4	17357	3852	4.5	19192	1926	10.0	18393	3852	4.8	4.51
(A2006-2059)(4+5)-II-5	17357	3717	4.7	19192	1859	10.3	18393	3717	4.9	4.67
(A2006-2059)(4+5)-II-6	17357	4485	3.9	19192	2243	8.6	18393	4485	4.1	3.87
(A2006-2059)(4+5)-II-7	17357	4074	4.3	19192	2037	9.4	18393	4074	4.5	4.26
(A2006-2059)(4+5)-II-8	17357	4076	4.3	19192	2038	9.4	18393	4076	4.5	4.26
(A2006-2059)(4+5)-III-1	17357	1198	14.5	19192	599	32.0	18393	1198	15.3	14.5
(A2006-2059)(4+5)-III-2	17357	1962	8.8	19192	981	19.6	18393	1962	9.4	8.85
(A2006-2059)(4+5)-III-3	17357	2246	7.7	19192	1123	17.1	18393	2246	8.2	7.73
(A2006-2059)(4+5)-III-4	17357	895	19.4	19192	447	42.9	18393	895	20.6	19.4
(A2006-2059)(4+5)-III-5	17357	1065	16.3	19192	532	36.0	18393	1065	17.3	16.3
(A2006-2059)(4+5)-III-6	17357	2173	8.0	19192	1086	17.7	18393	2173	8.5	7.99
(A2006-2059)(4+5)-III-7	17357	2064	8.4	19192	1032	18.6	18393	2064	8.9	8.41
(A2006-2059)(4+5)-III-8	17357	1018	17.0	19192	509	37.7	18393	1018	18.1	17.0
(A2006-2059)(4+5)-IV-1	17357	3423	5.1	19192	1712	11.2	18393	3423	5.4	5.07
(A2006-2059)(4+5)-IV-2	17357	3703	4.7	19192	1852	10.4	18393	3703	5.0	4.69
(A2006-2059)(4+5)-IV-3	17357	3779	4.6	19192	1890	10.2	18393	3779	4.9	4.59
(A2006-2059)(4+5)-IV-4	17357	3297	5.3	19192	1649	11.6	18393	3297	5.6	5.26
(A2006-2059)(4+5)-IV-5	17357	3232	5.4	19192	1616	11.9	18393	3232	5.7	5.37
(A2006-2059)(4+5)-IV-6	17357	3927	4.4	19192	1963	9.8	18393	3927	4.7	4.42
(A2006-2059)(4+5)-IV-7	17357	3587	4.8	19192	1793	10.7	18393	3587	5.1	4.84
(A2006-2059)(4+5)-IV-8	17357	3520	4.9	19192	1760	10.9	18393	3520	5.2	4.93
(A2006-2059)(4+5)-V-1	17357	1087	16.0	19192	544	35.3	18393	1087	16.9	16.0
(A2006-2059)(4+5)-V-2	17357	2450	7.1	19192	1225	15.7	18393	2450	7.5	7.08
(A2006-2059)(4+5)-V-3	17357	2679	6.5	19192	1339	14.3	18393	2679	6.9	6.48
(A2006-2059)(4+5)-V-4	17357	969	17.9	19192	485	39.6	18393	969	19.0	17.9
(A2006-2059)(4+5)-V-5	17357	971	17.9	19192	486	39.5	18393	971	18.9	17.9
(A2006-2059)(4+5)-V-6	17357	2667	6.5	19192	1334	14.4	18393	2667	6.9	6.51
(A2006-2059)(4+5)-V-7	17357	2492	7.0	19192	1246	15.4	18393	2492	7.4	6.96
(A2006-2059)(4+5)-V-8	17357	916	18.9	19192	458	41.9	18393	916	20.1	18.9

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2006-2059)(4+5)-VI-1	17357	3819	4.5	19192	1909	10.1	18393	3819	4.8	4.55
(A2006-2059)(4+5)-VI-2	17357	4365	4.0	19192	2183	8.8	18393	4365	4.2	3.98
(A2006-2059)(4+5)-VI-3	17357	4359	4.0	19192	2179	8.8	18393	4359	4.2	3.98
(A2006-2059)(4+5)-VI-4	17357	3748	4.6	19192	1874	10.2	18393	3748	4.9	4.63
(A2006-2059)(4+5)-VI-5	17357	3626	4.8	19192	1813	10.6	18393	3626	5.1	4.79
(A2006-2059)(4+5)-VI-6	17357	4590	3.8	19192	2295	8.4	18393	4590	4.0	3.78
(A2006-2059)(4+5)-VI-7	17357	4165	4.2	19192	2083	9.2	18393	4165	4.4	4.17
(A2006-2059)(4+5)-VI-8	17357	3972	4.4	19192	1986	9.7	18393	3972	4.6	4.37
(A2006-2059)(4+5)-VII-1	17357	996	17.4	19192	498	38.6	18393	996	18.5	17.4
(A2006-2059)(4+5)-VII-2	17357	2289	7.6	19192	1145	16.8	18393	2289	8.0	7.58
(A2006-2059)(4+5)-VII-3	17357	2537	6.8	19192	1268	15.1	18393	2537	7.3	6.84
(A2006-2059)(4+5)-VII-4	17357	1057	16.4	19192	528	36.3	18393	1057	17.4	16.4
(A2006-2059)(4+5)-VII-5	17357	901	19.3	19192	450	42.6	18393	901	20.4	19.3
(A2006-2059)(4+5)-VII-6	17357	2505	6.9	19192	1253	15.3	18393	2505	7.3	6.93
(A2006-2059)(4+5)-VII-7	17357	2351	7.4	19192	1176	16.3	18393	2351	7.8	7.38
(A2006-2059)(4+5)-VII-8	17357	947	18.3	19192	473	40.5	18393	947	19.4	18.3
(A2006-2059)(4+5)-VIII-1	17357	3333	5.2	19192	1667	11.5	18393	3333	5.5	5.21
(A2006-2059)(4+5)-VIII-2	17357	3807	4.6	19192	1904	10.1	18393	3807	4.8	4.56
(A2006-2059)(4+5)-VIII-3	17357	3870	4.5	19192	1935	9.9	18393	3870	4.8	4.48
(A2006-2059)(4+5)-VIII-4	17357	3194	5.4	19192	1597	12.0	18393	3194	5.8	5.43
(A2006-2059)(4+5)-VIII-5	17357	3143	5.5	19192	1571	12.2	18393	3143	5.9	5.52
(A2006-2059)(4+5)-VIII-6	17357	4031	4.3	19192	2015	9.5	18393	4031	4.6	4.31
(A2006-2059)(4+5)-VIII-7	17357	3678	4.7	19192	1839	10.4	18393	3678	5.0	4.72
(A2006-2059)(4+5)-VIII-8	17357	3416	5.1	19192	1708	11.2	18393	3416	5.4	5.08
(A2006-2059)(4+5)-IX-1	17357	1868	9.3	19192	934	20.5	18393	1868	9.8	9.29
(A2006-2059)(4+5)-IX-2	17357	1448	12.0	19192	724	26.5	18393	1448	12.7	12.0
(A2006-2059)(4+5)-IX-3	17357	2202	7.9	19192	1101	17.4	18393	2202	8.4	7.88
(A2006-2059)(4+5)-IX-4	17357	1123	15.5	19192	562	34.2	18393	1123	16.4	15.5
(A2006-2059)(4+5)-IX-5	17357	1313	13.2	19192	656	29.2	18393	1313	14.0	13.2
(A2006-2059)(4+5)-IX-6	17357	2127	8.2	19192	1064	18.0	18393	2127	8.6	8.16
(A2006-2059)(4+5)-IX-7	17357	1613	10.8	19192	806	23.8	18393	1613	11.4	10.8
(A2006-2059)(4+5)-IX-8	17357	1748	9.9	19192	874	22.0	18393	1748	10.5	9.93
(A2006-2059)(4+5)-X-1	17357	1735	10.0	19192	867	22.1	18393	1735	10.6	10.0
(A2006-2059)(4+5)-X-2	17357	1309	13.3	19192	654	29.3	18393	1309	14.1	13.3
(A2006-2059)(4+5)-X-3	17357	2064	8.4	19192	1032	18.6	18393	2064	8.9	8.41
(A2006-2059)(4+5)-X-4	17357	1010	17.2	19192	505	38.0	18393	1010	18.2	17.2
(A2006-2059)(4+5)-X-5	17357	1200	14.5	19192	600	32.0	18393	1200	15.3	14.5
(A2006-2059)(4+5)-X-6	17357	1970	8.8	19192	985	19.5	18393	1970	9.3	8.81
(A2006-2059)(4+5)-X-7	17357	1486	11.7	19192	743	25.8	18393	1486	12.4	11.7
(A2006-2059)(4+5)-X-8	17357	1599	10.9	19192	799	24.0	18393	1599	11.5	10.9
(A2006-2059)(4+5)-XI-1	17357	1785	9.7	19192	892	21.5	18393	1785	10.3	9.73
(A2006-2059)(4+5)-XI-2	17357	1538	11.3	19192	769	25.0	18393	1538	12.0	11.3
(A2006-2059)(4+5)-XI-3	17357	2289	7.6	19192	1144	16.8	18393	2289	8.0	7.58
(A2006-2059)(4+5)-XI-4	17357	1051	16.5	19192	525	36.5	18393	1051	17.5	16.5
(A2006-2059)(4+5)-XI-5	17357	1242	14.0	19192	621	30.9	18393	1242	14.8	14.0
(A2006-2059)(4+5)-XI-6	17357	2226	7.8	19192	1113	17.2	18393	2226	8.3	7.80
(A2006-2059)(4+5)-XI-7	17357	1693	10.3	19192	847	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2006-2059)(4+5)-XI-8	17357	1655	10.5	19192	827	23.2	18393	1655	11.1	10.5
(A2006-2059)(4+5)-XII-1	17357	1653	10.5	19192	827	23.2	18393	1653	11.1	10.5

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2006-2059)(4+5)-XII-2	17357	1395	12.4	19192	697	27.5	18393	1395	13.2	12.4
(A2006-2059)(4+5)-XII-3	17357	2150	8.1	19192	1075	17.9	18393	2150	8.6	8.07
(A2006-2059)(4+5)-XII-4	17357	948	18.3	19192	474	40.5	18393	948	19.4	18.3
(A2006-2059)(4+5)-XII-5	17357	1134	15.3	19192	567	33.8	18393	1134	16.2	15.3
(A2006-2059)(4+5)-XII-6	17357	2068	8.4	19192	1034	18.6	18393	2068	8.9	8.39
(A2006-2059)(4+5)-XII-7	17357	1564	11.1	19192	782	24.5	18393	1564	11.8	11.1
(A2006-2059)(4+5)-XII-8	17357	1508	11.5	19192	754	25.5	18393	1508	12.2	11.5
(A2006-2059)(6+7)-I-1	17357	1296	13.4	19192	648	29.6	18393	1296	14.2	13.4
(A2006-2059)(6+7)-I-2	17357	2117	8.2	19192	1059	18.1	18393	2117	8.7	8.20
(A2006-2059)(6+7)-I-3	17357	2372	7.3	19192	1186	16.2	18393	2372	7.8	7.32
(A2006-2059)(6+7)-I-4	17357	975	17.8	19192	488	39.4	18393	975	18.9	17.8
(A2006-2059)(6+7)-I-5	17357	1150	15.1	19192	575	33.4	18393	1150	16.0	15.1
(A2006-2059)(6+7)-I-6	17357	2331	7.4	19192	1165	16.5	18393	2331	7.9	7.45
(A2006-2059)(6+7)-I-7	17357	2188	7.9	19192	1094	17.5	18393	2188	8.4	7.93
(A2006-2059)(6+7)-I-8	17357	1127	15.4	19192	563	34.1	18393	1127	16.3	15.4
(A2006-2059)(6+7)-II-1	17357	3897	4.5	19192	1948	9.9	18393	3897	4.7	4.45
(A2006-2059)(6+7)-II-2	17357	4261	4.1	19192	2131	9.0	18393	4261	4.3	4.07
(A2006-2059)(6+7)-II-3	17357	4255	4.1	19192	2127	9.0	18393	4255	4.3	4.08
(A2006-2059)(6+7)-II-4	17357	3852	4.5	19192	1926	10.0	18393	3852	4.8	4.51
(A2006-2059)(6+7)-II-5	17357	3704	4.7	19192	1852	10.4	18393	3704	5.0	4.69
(A2006-2059)(6+7)-II-6	17357	4486	3.9	19192	2243	8.6	18393	4486	4.1	3.87
(A2006-2059)(6+7)-II-7	17357	4061	4.3	19192	2031	9.5	18393	4061	4.5	4.27
(A2006-2059)(6+7)-II-8	17357	4076	4.3	19192	2038	9.4	18393	4076	4.5	4.26
(A2006-2059)(6+7)-III-1	17357	1183	14.7	19192	592	32.4	18393	1183	15.5	14.7
(A2006-2059)(6+7)-III-2	17357	1960	8.9	19192	980	19.6	18393	1960	9.4	8.86
(A2006-2059)(6+7)-III-3	17357	2232	7.8	19192	1116	17.2	18393	2232	8.2	7.78
(A2006-2059)(6+7)-III-4	17357	885	19.6	19192	443	43.4	18393	885	20.8	19.6
(A2006-2059)(6+7)-III-5	17357	1050	16.5	19192	525	36.6	18393	1050	17.5	16.5
(A2006-2059)(6+7)-III-6	17357	2171	8.0	19192	1086	17.7	18393	2171	8.5	7.99
(A2006-2059)(6+7)-III-7	17357	2050	8.5	19192	1025	18.7	18393	2050	9.0	8.47
(A2006-2059)(6+7)-III-8	17357	1012	17.2	19192	506	37.9	18393	1012	18.2	17.2
(A2006-2059)(6+7)-IV-1	17357	3411	5.1	19192	1705	11.3	18393	3411	5.4	5.09
(A2006-2059)(6+7)-IV-2	17357	3703	4.7	19192	1852	10.4	18393	3703	5.0	4.69
(A2006-2059)(6+7)-IV-3	17357	3766	4.6	19192	1883	10.2	18393	3766	4.9	4.61
(A2006-2059)(6+7)-IV-4	17357	3297	5.3	19192	1649	11.6	18393	3297	5.6	5.26
(A2006-2059)(6+7)-IV-5	17357	3219	5.4	19192	1610	11.9	18393	3219	5.7	5.39
(A2006-2059)(6+7)-IV-6	17357	3927	4.4	19192	1963	9.8	18393	3927	4.7	4.42
(A2006-2059)(6+7)-IV-7	17357	3574	4.9	19192	1787	10.7	18393	3574	5.1	4.86
(A2006-2059)(6+7)-IV-8	17357	3520	4.9	19192	1760	10.9	18393	3520	5.2	4.93
(A2006-2059)(6+7)-V-1	17357	1072	16.2	19192	536	35.8	18393	1072	17.2	16.2
(A2006-2059)(6+7)-V-2	17357	2449	7.1	19192	1225	15.7	18393	2449	7.5	7.09
(A2006-2059)(6+7)-V-3	17357	2665	6.5	19192	1333	14.4	18393	2665	6.9	6.51
(A2006-2059)(6+7)-V-4	17357	955	18.2	19192	477	40.2	18393	955	19.3	18.2
(A2006-2059)(6+7)-V-5	17357	957	18.1	19192	478	40.1	18393	957	19.2	18.1
(A2006-2059)(6+7)-V-6	17357	2667	6.5	19192	1333	14.4	18393	2667	6.9	6.51
(A2006-2059)(6+7)-V-7	17357	2478	7.0	19192	1239	15.5	18393	2478	7.4	7.00
(A2006-2059)(6+7)-V-8	17357	909	19.1	19192	454	42.2	18393	909	20.2	19.1
(A2006-2059)(6+7)-VI-1	17357	3806	4.6	19192	1903	10.1	18393	3806	4.8	4.56
(A2006-2059)(6+7)-VI-2	17357	4366	4.0	19192	2183	8.8	18393	4366	4.2	3.98
(A2006-2059)(6+7)-VI-3	17357	4346	4.0	19192	2173	8.8	18393	4346	4.2	3.99
(A2006-2059)(6+7)-VI-4	17357	3748	4.6	19192	1874	10.2	18393	3748	4.9	4.63
(A2006-2059)(6+7)-VI-5	17357	3613	4.8	19192	1807	10.6	18393	3613	5.1	4.80
(A2006-2059)(6+7)-VI-6	17357	4591	3.8	19192	2295	8.4	18393	4591	4.0	3.78
(A2006-2059)(6+7)-VI-7	17357	4153	4.2	19192	2076	9.2	18393	4153	4.4	4.18
(A2006-2059)(6+7)-VI-8	17357	3972	4.4	19192	1986	9.7	18393	3972	4.6	4.37
(A2006-2059)(6+7)-VII-1	17357	981	17.7	19192	490	39.1	18393	981	18.8	17.7
(A2006-2059)(6+7)-VII-2	17357	2288	7.6	19192	1144	16.8	18393	2288	8.0	7.59

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2006-2059)(6+7)-VII-3	17357	2523	6.9	19192	1262	15.2	18393	2523	7.3	6.88
(A2006-2059)(6+7)-VII-4	17357	1042	16.7	19192	521	36.8	18393	1042	17.7	16.7
(A2006-2059)(6+7)-VII-5	17357	887	19.6	19192	444	43.3	18393	887	20.7	19.6
(A2006-2059)(6+7)-VII-6	17357	2504	6.9	19192	1252	15.3	18393	2504	7.3	6.93
(A2006-2059)(6+7)-VII-7	17357	2338	7.4	19192	1169	16.4	18393	2338	7.9	7.43
(A2006-2059)(6+7)-VII-8	17357	933	18.6	19192	466	41.2	18393	933	19.7	18.6
(A2006-2059)(6+7)-VIII-1	17357	3320	5.2	19192	1660	11.6	18393	3320	5.5	5.23
(A2006-2059)(6+7)-VIII-2	17357	3807	4.6	19192	1904	10.1	18393	3807	4.8	4.56
(A2006-2059)(6+7)-VIII-3	17357	3857	4.5	19192	1929	10.0	18393	3857	4.8	4.50
(A2006-2059)(6+7)-VIII-4	17357	3194	5.4	19192	1597	12.0	18393	3194	5.8	5.43
(A2006-2059)(6+7)-VIII-5	17357	3129	5.5	19192	1565	12.3	18393	3129	5.9	5.55
(A2006-2059)(6+7)-VIII-6	17357	4031	4.3	19192	2016	9.5	18393	4031	4.6	4.31
(A2006-2059)(6+7)-VIII-7	17357	3665	4.7	19192	1832	10.5	18393	3665	5.0	4.74
(A2006-2059)(6+7)-VIII-8	17357	3416	5.1	19192	1708	11.2	18393	3416	5.4	5.08
(A2006-2059)(6+7)-IX-1	17357	1854	9.4	19192	927	20.7	18393	1854	9.9	9.36
(A2006-2059)(6+7)-IX-2	17357	1444	12.0	19192	722	26.6	18393	1444	12.7	12.0
(A2006-2059)(6+7)-IX-3	17357	2188	7.9	19192	1094	17.5	18393	2188	8.4	7.93
(A2006-2059)(6+7)-IX-4	17357	1118	15.5	19192	559	34.3	18393	1118	16.5	15.5
(A2006-2059)(6+7)-IX-5	17357	1298	13.4	19192	649	29.6	18393	1298	14.2	13.4
(A2006-2059)(6+7)-IX-6	17357	2126	8.2	19192	1063	18.1	18393	2126	8.7	8.16
(A2006-2059)(6+7)-IX-7	17357	1598	10.9	19192	799	24.0	18393	1598	11.5	10.9
(A2006-2059)(6+7)-IX-8	17357	1746	9.9	19192	873	22.0	18393	1746	10.5	9.94
(A2006-2059)(6+7)-X-1	17357	1720	10.1	19192	860	22.3	18393	1720	10.7	10.1
(A2006-2059)(6+7)-X-2	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2006-2059)(6+7)-X-3	17357	2050	8.5	19192	1025	18.7	18393	2050	9.0	8.47
(A2006-2059)(6+7)-X-4	17357	1003	17.3	19192	502	38.3	18393	1003	18.3	17.3
(A2006-2059)(6+7)-X-5	17357	1185	14.6	19192	593	32.4	18393	1185	15.5	14.6
(A2006-2059)(6+7)-X-6	17357	1969	8.8	19192	984	19.5	18393	1969	9.3	8.82
(A2006-2059)(6+7)-X-7	17357	1471	11.8	19192	736	26.1	18393	1471	12.5	11.8
(A2006-2059)(6+7)-X-8	17357	1596	10.9	19192	798	24.1	18393	1596	11.5	10.9
(A2006-2059)(6+7)-XI-1	17357	1770	9.8	19192	885	21.7	18393	1770	10.4	9.80
(A2006-2059)(6+7)-XI-2	17357	1535	11.3	19192	767	25.0	18393	1535	12.0	11.3
(A2006-2059)(6+7)-XI-3	17357	2275	7.6	19192	1137	16.9	18393	2275	8.1	7.63
(A2006-2059)(6+7)-XI-4	17357	1045	16.6	19192	522	36.7	18393	1045	17.6	16.6
(A2006-2059)(6+7)-XI-5	17357	1227	14.1	19192	613	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2006-2059)(6+7)-XI-6	17357	2225	7.8	19192	1112	17.3	18393	2225	8.3	7.80
(A2006-2059)(6+7)-XI-7	17357	1679	10.3	19192	839	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2006-2059)(6+7)-XI-8	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2006-2059)(6+7)-XII-1	17357	1639	10.6	19192	819	23.4	18393	1639	11.2	10.6
(A2006-2059)(6+7)-XII-2	17357	1391	12.5	19192	695	27.6	18393	1391	13.2	12.5
(A2006-2059)(6+7)-XII-3	17357	2136	8.1	19192	1068	18.0	18393	2136	8.6	8.13
(A2006-2059)(6+7)-XII-4	17357	941	18.4	19192	470	40.8	18393	941	19.5	18.4
(A2006-2059)(6+7)-XII-5	17357	1119	15.5	19192	560	34.3	18393	1119	16.4	15.5
(A2006-2059)(6+7)-XII-6	17357	2066	8.4	19192	1033	18.6	18393	2066	8.9	8.40
(A2006-2059)(6+7)-XII-7	17357	1550	11.2	19192	775	24.8	18393	1550	11.9	11.2

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2006-2059)(6+7)-XII-8	17357	1504	11.5	19192	752	25.5	18393	1504	12.2	11.5
(A2059-2012)1	17357	2399	7.2	19192	1200	16.0	18393	2399	7.7	7.23
(A2059-2012)2	17357	2961	5.9	19192	1480	13.0	18393	2961	6.2	5.86
(A2059-2012)3	17357	1735	10.0	19192	867	22.1	18393	1735	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-I-1	17357	1748	9.9	19192	874	22.0	18393	1748	10.5	9.93
(A2059-2012)(4+5)-I-2	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2059-2012)(4+5)-I-3	17357	1794	9.7	19192	897	21.4	18393	1794	10.3	9.68
(A2059-2012)(4+5)-I-4	17357	1719	10.1	19192	859	22.3	18393	1719	10.7	10.1
(A2059-2012)(4+5)-I-5	17357	1751	9.9	19192	875	21.9	18393	1751	10.5	9.91
(A2059-2012)(4+5)-I-6	17357	1675	10.4	19192	838	22.9	18393	1675	11.0	10.4
(A2059-2012)(4+5)-I-7	17357	1797	9.7	19192	898	21.4	18393	1797	10.2	9.66
(A2059-2012)(4+5)-I-8	17357	1721	10.1	19192	861	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2059-2012)(4+5)-II-1	17357	1852	9.4	19192	926	20.7	18393	1852	9.9	9.37
(A2059-2012)(4+5)-II-2	17357	1601	10.8	19192	800	24.0	18393	1601	11.5	10.8
(A2059-2012)(4+5)-II-3	17357	1866	9.3	19192	933	20.6	18393	1866	9.9	9.30
(A2059-2012)(4+5)-II-4	17357	1615	10.8	19192	807	23.8	18393	1615	11.4	10.8
(A2059-2012)(4+5)-II-5	17357	1855	9.4	19192	927	20.7	18393	1855	9.9	9.36
(A2059-2012)(4+5)-II-6	17357	1604	10.8	19192	802	23.9	18393	1604	11.5	10.8
(A2059-2012)(4+5)-II-7	17357	1869	9.3	19192	934	20.5	18393	1869	9.8	9.29
(A2059-2012)(4+5)-II-8	17357	1617	10.7	19192	809	23.7	18393	1617	11.4	10.7
(A2059-2012)(4+5)-III-1	17357	1742	10.0	19192	871	22.0	18393	1742	10.6	9.96
(A2059-2012)(4+5)-III-2	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2059-2012)(4+5)-III-3	17357	1788	9.7	19192	894	21.5	18393	1788	10.3	9.71
(A2059-2012)(4+5)-III-4	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2059-2012)(4+5)-III-5	17357	1745	9.9	19192	872	22.0	18393	1745	10.5	9.95
(A2059-2012)(4+5)-III-6	17357	1681	10.3	19192	840	22.8	18393	1681	10.9	10.3
(A2059-2012)(4+5)-III-7	17357	1791	9.7	19192	896	21.4	18393	1791	10.3	9.69
(A2059-2012)(4+5)-III-8	17357	1727	10.0	19192	864	22.2	18393	1727	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-IV-1	17357	1833	9.5	19192	917	20.9	18393	1833	10.0	9.47
(A2059-2012)(4+5)-IV-2	17357	1619	10.7	19192	810	23.7	18393	1619	11.4	10.7
(A2059-2012)(4+5)-IV-3	17357	1847	9.4	19192	923	20.8	18393	1847	10.0	9.40
(A2059-2012)(4+5)-IV-4	17357	1633	10.6	19192	817	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2059-2012)(4+5)-IV-5	17357	1836	9.5	19192	918	20.9	18393	1836	10.0	9.45
(A2059-2012)(4+5)-IV-6	17357	1622	10.7	19192	811	23.7	18393	1622	11.3	10.7
(A2059-2012)(4+5)-IV-7	17357	1850	9.4	19192	925	20.8	18393	1850	9.9	9.38
(A2059-2012)(4+5)-IV-8	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2059-2012)(4+5)-V-1	17357	1737	10.0	19192	869	22.1	18393	1737	10.6	9.99
(A2059-2012)(4+5)-V-2	17357	1662	10.4	19192	831	23.1	18393	1662	11.1	10.4
(A2059-2012)(4+5)-V-3	17357	1805	9.6	19192	902	21.3	18393	1805	10.2	9.62
(A2059-2012)(4+5)-V-4	17357	1729	10.0	19192	865	22.2	18393	1729	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-V-5	17357	1740	10.0	19192	870	22.1	18393	1740	10.6	9.98
(A2059-2012)(4+5)-V-6	17357	1665	10.4	19192	832	23.1	18393	1665	11.0	10.4
(A2059-2012)(4+5)-V-7	17357	1807	9.6	19192	904	21.2	18393	1807	10.2	9.60
(A2059-2012)(4+5)-V-8	17357	1732	10.0	19192	866	22.2	18393	1732	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-VI-1	17357	1849	9.4	19192	924	20.8	18393	1849	9.9	9.39
(A2059-2012)(4+5)-VI-2	17357	1598	10.9	19192	799	24.0	18393	1598	11.5	10.9
(A2059-2012)(4+5)-VI-3	17357	1869	9.3	19192	934	20.5	18393	1869	9.8	9.29
(A2059-2012)(4+5)-VI-4	17357	1618	10.7	19192	809	23.7	18393	1618	11.4	10.7
(A2059-2012)(4+5)-VI-5	17357	1851	9.4	19192	926	20.7	18393	1851	9.9	9.37
(A2059-2012)(4+5)-VI-6	17357	1600	10.8	19192	800	24.0	18393	1600	11.5	10.8
(A2059-2012)(4+5)-VI-7	17357	1872	9.3	19192	936	20.5	18393	1872	9.8	9.27
(A2059-2012)(4+5)-VI-8	17357	1621	10.7	19192	810	23.7	18393	1621	11.3	10.7
(A2059-2012)(4+5)-VII-1	17357	1732	10.0	19192	866	22.2	18393	1732	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-VII-2	17357	1667	10.4	19192	834	23.0	18393	1667	11.0	10.4
(A2059-2012)(4+5)-VII-3	17357	1799	9.6	19192	899	21.3	18393	1799	10.2	9.65
(A2059-2012)(4+5)-VII-4	17357	1735	10.0	19192	867	22.1	18393	1735	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-VII-5	17357	1734	10.0	19192	867	22.1	18393	1734	10.6	10.0
(A2059-2012)(4+5)-VII-6	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2059-2012)(4+5)-VII-	17357	1802	9.6	19192	901	21.3	18393	1802	10.2	9.63

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
7										
(A2059-2012)(4+5)-VII-8	17357	1738	10.0	19192	869	22.1	18393	1738	10.6	9.99
(A2059-2012)(4+5)-VIII-1	17357	1830	9.5	19192	915	21.0	18393	1830	10.1	9.48
(A2059-2012)(4+5)-VIII-2	17357	1616	10.7	19192	808	23.7	18393	1616	11.4	10.7
(A2059-2012)(4+5)-VIII-3	17357	1850	9.4	19192	925	20.7	18393	1850	9.9	9.38
(A2059-2012)(4+5)-VIII-4	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2059-2012)(4+5)-VIII-5	17357	1833	9.5	19192	916	20.9	18393	1833	10.0	9.47
(A2059-2012)(4+5)-VIII-6	17357	1619	10.7	19192	810	23.7	18393	1619	11.4	10.7
(A2059-2012)(4+5)-VIII-7	17357	1853	9.4	19192	926	20.7	18393	1853	9.9	9.37
(A2059-2012)(4+5)-VIII-8	17357	1639	10.6	19192	820	23.4	18393	1639	11.2	10.6
(A2059-2012)(4+5)-IX-1	17357	1761	9.9	19192	880	21.8	18393	1761	10.4	9.86
(A2059-2012)(4+5)-IX-2	17357	1685	10.3	19192	843	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2059-2012)(4+5)-IX-3	17357	1775	9.8	19192	887	21.6	18393	1775	10.4	9.78
(A2059-2012)(4+5)-IX-4	17357	1699	10.2	19192	850	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-IX-5	17357	1770	9.8	19192	885	21.7	18393	1770	10.4	9.81
(A2059-2012)(4+5)-IX-6	17357	1695	10.2	19192	847	22.6	18393	1695	10.9	10.2
(A2059-2012)(4+5)-IX-7	17357	1784	9.7	19192	892	21.5	18393	1784	10.3	9.73
(A2059-2012)(4+5)-IX-8	17357	1709	10.2	19192	854	22.5	18393	1709	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-X-1	17357	1755	9.9	19192	878	21.9	18393	1755	10.5	9.89
(A2059-2012)(4+5)-X-2	17357	1691	10.3	19192	845	22.7	18393	1691	10.9	10.3
(A2059-2012)(4+5)-X-3	17357	1769	9.8	19192	884	21.7	18393	1769	10.4	9.81
(A2059-2012)(4+5)-X-4	17357	1705	10.2	19192	852	22.5	18393	1705	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-X-5	17357	1764	9.8	19192	882	21.8	18393	1764	10.4	9.84
(A2059-2012)(4+5)-X-6	17357	1700	10.2	19192	850	22.6	18393	1700	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-X-7	17357	1778	9.8	19192	889	21.6	18393	1778	10.3	9.76
(A2059-2012)(4+5)-X-8	17357	1714	10.1	19192	857	22.4	18393	1714	10.7	10.1
(A2059-2012)(4+5)-XI-1	17357	1757	9.9	19192	879	21.8	18393	1757	10.5	9.88
(A2059-2012)(4+5)-XI-2	17357	1682	10.3	19192	841	22.8	18393	1682	10.9	10.3
(A2059-2012)(4+5)-XI-3	17357	1778	9.8	19192	889	21.6	18393	1778	10.3	9.76
(A2059-2012)(4+5)-XI-4	17357	1702	10.2	19192	851	22.5	18393	1702	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-XI-5	17357	1767	9.8	19192	883	21.7	18393	1767	10.4	9.82
(A2059-2012)(4+5)-XI-6	17357	1692	10.3	19192	846	22.7	18393	1692	10.9	10.3
(A2059-2012)(4+5)-XI-7	17357	1787	9.7	19192	894	21.5	18393	1787	10.3	9.71
(A2059-2012)(4+5)-XI-8	17357	1712	10.1	19192	856	22.4	18393	1712	10.7	10.1
(A2059-2012)(4+5)-XII-1	17357	1752	9.9	19192	876	21.9	18393	1752	10.5	9.91
(A2059-2012)(4+5)-XII-2	17357	1688	10.3	19192	844	22.7	18393	1688	10.9	10.3
(A2059-2012)(4+5)-XII-3	17357	1772	9.8	19192	886	21.7	18393	1772	10.4	9.79
(A2059-2012)(4+5)-XII-4	17357	1708	10.2	19192	854	22.5	18393	1708	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-XII-5	17357	1761	9.9	19192	881	21.8	18393	1761	10.4	9.85
(A2059-2012)(4+5)-XII-6	17357	1697	10.2	19192	849	22.6	18393	1697	10.8	10.2
(A2059-2012)(4+5)-XII-7	17357	1781	9.7	19192	891	21.5	18393	1781	10.3	9.74
(A2059-2012)(4+5)-XII-8	17357	1717	10.1	19192	859	22.4	18393	1717	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-I-1	17357	1714	10.1	19192	857	22.4	18393	1714	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-I-2	17357	1639	10.6	19192	819	23.4	18393	1639	11.2	10.6
(A2059-2012)(6+7)-I-3	17357	1760	9.9	19192	880	21.8	18393	1760	10.4	9.86
(A2059-2012)(6+7)-I-4	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2059-2012)(6+7)-I-5	17357	1717	10.1	19192	858	22.4	18393	1717	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-I-6	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2059-2012)(6+7)-I-7	17357	1763	9.8	19192	881	21.8	18393	1763	10.4	9.85

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2059-2012)(6+7)-I-8	17357	1688	10.3	19192	844	22.7	18393	1688	10.9	10.3
(A2059-2012)(6+7)-II-1	17357	1818	9.5	19192	909	21.1	18393	1818	10.1	9.55
(A2059-2012)(6+7)-II-2	17357	1567	11.1	19192	783	24.5	18393	1567	11.7	11.1
(A2059-2012)(6+7)-II-3	17357	1832	9.5	19192	916	21.0	18393	1832	10.0	9.47
(A2059-2012)(6+7)-II-4	17357	1581	11.0	19192	790	24.3	18393	1581	11.6	11.0
(A2059-2012)(6+7)-II-5	17357	1821	9.5	19192	910	21.1	18393	1821	10.1	9.53
(A2059-2012)(6+7)-II-6	17357	1570	11.1	19192	785	24.5	18393	1570	11.7	11.1
(A2059-2012)(6+7)-II-7	17357	1835	9.5	19192	917	20.9	18393	1835	10.0	9.46
(A2059-2012)(6+7)-II-8	17357	1584	11.0	19192	792	24.2	18393	1584	11.6	11.0
(A2059-2012)(6+7)-III-1	17357	1708	10.2	19192	854	22.5	18393	1708	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-III-2	17357	1644	10.6	19192	822	23.3	18393	1644	11.2	10.6
(A2059-2012)(6+7)-III-3	17357	1755	9.9	19192	877	21.9	18393	1755	10.5	9.89
(A2059-2012)(6+7)-III-4	17357	1690	10.3	19192	845	22.7	18393	1690	10.9	10.3
(A2059-2012)(6+7)-III-5	17357	1711	10.1	19192	856	22.4	18393	1711	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-III-6	17357	1647	10.5	19192	824	23.3	18393	1647	11.2	10.5
(A2059-2012)(6+7)-III-7	17357	1757	9.9	19192	879	21.8	18393	1757	10.5	9.88
(A2059-2012)(6+7)-III-8	17357	1693	10.3	19192	847	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2059-2012)(6+7)-IV-1	17357	1799	9.6	19192	900	21.3	18393	1799	10.2	9.65
(A2059-2012)(6+7)-IV-2	17357	1586	10.9	19192	793	24.2	18393	1586	11.6	10.9
(A2059-2012)(6+7)-IV-3	17357	1813	9.6	19192	907	21.2	18393	1813	10.1	9.57
(A2059-2012)(6+7)-IV-4	17357	1599	10.9	19192	800	24.0	18393	1599	11.5	10.9
(A2059-2012)(6+7)-IV-5	17357	1802	9.6	19192	901	21.3	18393	1802	10.2	9.63
(A2059-2012)(6+7)-IV-6	17357	1588	10.9	19192	794	24.2	18393	1588	11.6	10.9
(A2059-2012)(6+7)-IV-7	17357	1816	9.6	19192	908	21.1	18393	1816	10.1	9.56
(A2059-2012)(6+7)-IV-8	17357	1602	10.8	19192	801	24.0	18393	1602	11.5	10.8
(A2059-2012)(6+7)-V-1	17357	1703	10.2	19192	852	22.5	18393	1703	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-V-2	17357	1628	10.7	19192	814	23.6	18393	1628	11.3	10.7
(A2059-2012)(6+7)-V-3	17357	1771	9.8	19192	885	21.7	18393	1771	10.4	9.80
(A2059-2012)(6+7)-V-4	17357	1695	10.2	19192	848	22.6	18393	1695	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-V-5	17357	1706	10.2	19192	853	22.5	18393	1706	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-V-6	17357	1631	10.6	19192	815	23.5	18393	1631	11.3	10.6
(A2059-2012)(6+7)-V-7	17357	1774	9.8	19192	887	21.6	18393	1774	10.4	9.79
(A2059-2012)(6+7)-V-8	17357	1698	10.2	19192	849	22.6	18393	1698	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-VI-1	17357	1815	9.6	19192	907	21.2	18393	1815	10.1	9.56
(A2059-2012)(6+7)-VI-2	17357	1564	11.1	19192	782	24.5	18393	1564	11.8	11.1
(A2059-2012)(6+7)-VI-3	17357	1835	9.5	19192	918	20.9	18393	1835	10.0	9.46
(A2059-2012)(6+7)-VI-4	17357	1584	11.0	19192	792	24.2	18393	1584	11.6	11.0
(A2059-2012)(6+7)-VI-5	17357	1818	9.5	19192	909	21.1	18393	1818	10.1	9.55
(A2059-2012)(6+7)-VI-6	17357	1567	11.1	19192	783	24.5	18393	1567	11.7	11.1
(A2059-2012)(6+7)-VI-7	17357	1838	9.4	19192	919	20.9	18393	1838	10.0	9.44
(A2059-2012)(6+7)-VI-8	17357	1587	10.9	19192	793	24.2	18393	1587	11.6	10.9
(A2059-2012)(6+7)-VII-1	17357	1698	10.2	19192	849	22.6	18393	1698	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-VII-2	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2059-2012)(6+7)-VII-3	17357	1765	9.8	19192	883	21.7	18393	1765	10.4	9.83
(A2059-2012)(6+7)-VII-4	17357	1701	10.2	19192	851	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-VII-5	17357	1701	10.2	19192	850	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-VII-6	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2059-2012)(6+7)-VII-7	17357	1768	9.8	19192	884	21.7	18393	1768	10.4	9.82
(A2059-2012)(6+7)-VII-8	17357	1704	10.2	19192	852	22.5	18393	1704	10.8	10.2
(A2059-2012)(6+7)-VIII-1	17357	1796	9.7	19192	898	21.4	18393	1796	10.2	9.66
(A2059-2012)(6+7)-VIII-2	17357	1582	11.0	19192	791	24.3	18393	1582	11.6	11.0
(A2059-2012)(6+7)-VIII-3	17357	1816	9.6	19192	908	21.1	18393	1816	10.1	9.56
(A2059-2012)(6+7)-VIII-4	17357	1603	10.8	19192	801	24.0	18393	1603	11.5	10.8
(A2059-2012)(6+7)-VIII	17357	1799	9.6	19192	899	21.3	18393	1799	10.2	9.65

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2059-2012)(6+7)-VIII-5										
(A2059-2012)(6+7)-VIII-6	17357	1585	10.9	19192	793	24.2	18393	1585	11.6	10.9
(A2059-2012)(6+7)-VIII-7	17357	1819	9.5	19192	910	21.1	18393	1819	10.1	9.54
(A2059-2012)(6+7)-VIII-8	17357	1605	10.8	19192	803	23.9	18393	1605	11.5	10.8
(A2059-2012)(6+7)-IX-1	17357	1727	10.1	19192	863	22.2	18393	1727	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-IX-2	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2059-2012)(6+7)-IX-3	17357	1741	10.0	19192	870	22.1	18393	1741	10.6	9.97
(A2059-2012)(6+7)-IX-4	17357	1665	10.4	19192	833	23.0	18393	1665	11.0	10.4
(A2059-2012)(6+7)-IX-5	17357	1736	10.0	19192	868	22.1	18393	1736	10.6	10.00
(A2059-2012)(6+7)-IX-6	17357	1661	10.5	19192	830	23.1	18393	1661	11.1	10.5
(A2059-2012)(6+7)-IX-7	17357	1750	9.9	19192	875	21.9	18393	1750	10.5	9.92
(A2059-2012)(6+7)-IX-8	17357	1675	10.4	19192	837	22.9	18393	1675	11.0	10.4
(A2059-2012)(6+7)-X-1	17357	1721	10.1	19192	861	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-X-2	17357	1657	10.5	19192	829	23.2	18393	1657	11.1	10.5
(A2059-2012)(6+7)-X-3	17357	1735	10.0	19192	868	22.1	18393	1735	10.6	10.0
(A2059-2012)(6+7)-X-4	17357	1671	10.4	19192	835	23.0	18393	1671	11.0	10.4
(A2059-2012)(6+7)-X-5	17357	1731	10.0	19192	865	22.2	18393	1731	10.6	10.0
(A2059-2012)(6+7)-X-6	17357	1667	10.4	19192	833	23.0	18393	1667	11.0	10.4
(A2059-2012)(6+7)-X-7	17357	1744	9.9	19192	872	22.0	18393	1744	10.5	9.95
(A2059-2012)(6+7)-X-8	17357	1680	10.3	19192	840	22.8	18393	1680	10.9	10.3
(A2059-2012)(6+7)-XI-1	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-XI-2	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2059-2012)(6+7)-XI-3	17357	1744	10.0	19192	872	22.0	18393	1744	10.5	9.95
(A2059-2012)(6+7)-XI-4	17357	1669	10.4	19192	834	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2059-2012)(6+7)-XI-5	17357	1733	10.0	19192	867	22.1	18393	1733	10.6	10.0
(A2059-2012)(6+7)-XI-6	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2059-2012)(6+7)-XI-7	17357	1753	9.9	19192	877	21.9	18393	1753	10.5	9.90
(A2059-2012)(6+7)-XI-8	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2059-2012)(6+7)-XII-1	17357	1718	10.1	19192	859	22.3	18393	1718	10.7	10.1
(A2059-2012)(6+7)-XII-2	17357	1654	10.5	19192	827	23.2	18393	1654	11.1	10.5
(A2059-2012)(6+7)-XII-3	17357	1738	10.0	19192	869	22.1	18393	1738	10.6	9.99
(A2059-2012)(6+7)-XII-4	17357	1674	10.4	19192	837	22.9	18393	1674	11.0	10.4
(A2059-2012)(6+7)-XII-5	17357	1727	10.0	19192	864	22.2	18393	1727	10.6	10.0
(A2059-2012)(6+7)-XII-6	17357	1663	10.4	19192	832	23.1	18393	1663	11.1	10.4
(A2059-2012)(6+7)-XII-7	17357	1748	9.9	19192	874	22.0	18393	1748	10.5	9.93
(A2059-2012)(6+7)-XII-8	17357	1684	10.3	19192	842	22.8	18393	1684	10.9	10.3
(A2054-2059)1	17357	1690	10.3	19192	845	22.7	18393	1690	10.9	10.3
(A2054-2059)2	17357	2212	7.8	19192	1106	17.4	18393	2212	8.3	7.85
(A2054-2059)3	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-I-1	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-I-2	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-I-3	17357	1247	13.9	19192	623	30.8	18393	1247	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-I-4	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-I-5	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-I-6	17357	1244	13.9	19192	622	30.8	18393	1244	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-I-7	17357	1253	13.8	19192	627	30.6	18393	1253	14.7	13.8
(A2054-2059)(4+5)-I-8	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-II-1	17357	1244	14.0	19192	622	30.9	18393	1244	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-II-2	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-II-3	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-II-4	17357	1240	14.0	19192	620	30.9	18393	1240	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-II-5	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-II-6	17357	1245	13.9	19192	622	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-II-7	17357	1253	13.9	19192	626	30.6	18393	1253	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-II-8	17357	1247	13.9	19192	624	30.8	18393	1247	14.7	13.9

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2054-2059)(4+5)-III-1	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-III-2	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-III-3	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-III-4	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-III-5	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-III-6	17357	1245	13.9	19192	622	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-III-7	17357	1253	13.9	19192	627	30.6	18393	1253	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-III-8	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-1	17357	1243	14.0	19192	621	30.9	18393	1243	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-IV-2	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-IV-3	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-4	17357	1242	14.0	19192	621	30.9	18393	1242	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-IV-5	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-6	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-7	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-8	17357	1248	13.9	19192	624	30.8	18393	1248	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-V-1	17357	1241	14.0	19192	620	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-V-2	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-V-3	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-V-4	17357	1244	14.0	19192	622	30.9	18393	1244	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-V-5	17357	1247	13.9	19192	624	30.8	18393	1247	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-V-6	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-V-7	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-V-8	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-1	17357	1244	13.9	19192	622	30.8	18393	1244	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-2	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VI-3	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-4	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VI-5	17357	1251	13.9	19192	626	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-6	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-7	17357	1253	13.9	19192	626	30.6	18393	1253	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-8	17357	1247	13.9	19192	623	30.8	18393	1247	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-1	17357	1240	14.0	19192	620	30.9	18393	1240	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VII-2	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VII-3	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-4	17357	1244	14.0	19192	622	30.9	18393	1244	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VII-5	17357	1247	13.9	19192	624	30.8	18393	1247	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-6	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-7	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-8	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-1	17357	1243	14.0	19192	622	30.9	18393	1243	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-2	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-3	17357	1245	13.9	19192	622	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-4	17357	1241	14.0	19192	621	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-5	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-6	17357	1246	13.9	19192	623	30.8	18393	1246	14.8	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-7	17357	1251	13.9	19192	626	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-8	17357	1248	13.9	19192	624	30.8	18393	1248	14.7	13.9
(A2054-2059)(4+5)-IX-1	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-IX-2	17357	1233	14.1	19192	616	31.1	18393	1233	14.9	14.1

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2054-2059)(4+5)-IX-3	17357	1236	14.0	19192	618	31.0	18393	1236	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-IX-4	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-IX-5	17357	1256	13.8	19192	628	30.5	18393	1256	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-IX-6	17357	1255	13.8	19192	627	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2054-2059)(4+5)-IX-7	17357	1259	13.8	19192	629	30.5	18393	1259	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-IX-8	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-X-1	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-X-2	17357	1233	14.1	19192	616	31.1	18393	1233	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-X-3	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-X-4	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-X-5	17357	1256	13.8	19192	628	30.6	18393	1256	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-X-6	17357	1255	13.8	19192	628	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2054-2059)(4+5)-X-7	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-X-8	17357	1257	13.8	19192	629	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-1	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-2	17357	1233	14.1	19192	616	31.1	18393	1233	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-3	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-XI-4	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-5	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-6	17357	1255	13.8	19192	628	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-7	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-8	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-1	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-2	17357	1233	14.1	19192	617	31.1	18393	1233	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-3	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2054-2059)(4+5)-XII-4	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-5	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-6	17357	1255	13.8	19192	628	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-7	17357	1258	13.8	19192	629	30.5	18393	1258	14.6	13.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-8	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2054-2059)(6+7)-I-1	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-I-2	17357	1206	14.4	19192	603	31.8	18393	1206	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-I-3	17357	1215	14.3	19192	608	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-I-4	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-I-5	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-I-6	17357	1213	14.3	19192	607	31.6	18393	1213	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-I-7	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-I-8	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-II-1	17357	1213	14.3	19192	606	31.7	18393	1213	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-II-2	17357	1207	14.4	19192	603	31.8	18393	1207	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-II-3	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-II-4	17357	1209	14.4	19192	605	31.7	18393	1209	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-II-5	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-II-6	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-II-7	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-II-8	17357	1216	14.3	19192	608	31.6	18393	1216	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-III-1	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-III-2	17357	1207	14.4	19192	603	31.8	18393	1207	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-III-3	17357	1215	14.3	19192	608	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-III-4	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-III-5	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-III-6	17357	1213	14.3	19192	607	31.6	18393	1213	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-III-7	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-III-8	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-IV-1	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-IV-2	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-IV-3	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-IV-4	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2054-2059)(6+7)-IV-5	17357	1218	14.2	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-IV-6	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-IV-7	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-IV-8	17357	1217	14.3	19192	608	31.5	18393	1217	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-V-1	17357	1209	14.4	19192	605	31.7	18393	1209	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-V-2	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-V-3	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-V-4	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-V-5	17357	1216	14.3	19192	608	31.6	18393	1216	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-V-6	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-V-7	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-V-8	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VI-1	17357	1213	14.3	19192	607	31.6	18393	1213	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VI-2	17357	1207	14.4	19192	604	31.8	18393	1207	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-VI-3	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VI-4	17357	1209	14.4	19192	604	31.8	18393	1209	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-VI-5	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VI-6	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VI-7	17357	1221	14.2	19192	611	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VI-8	17357	1215	14.3	19192	608	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-1	17357	1209	14.4	19192	605	31.7	18393	1209	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-2	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-3	17357	1214	14.3	19192	607	31.6	18393	1214	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-4	17357	1213	14.3	19192	606	31.6	18393	1213	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-5	17357	1216	14.3	19192	608	31.6	18393	1216	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-6	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-7	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VII-8	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VIII-1	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-2	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2054-2059)(6+7)-VIII-3	17357	1213	14.3	19192	607	31.6	18393	1213	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-4	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-5	17357	1219	14.2	19192	609	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VIII-6	17357	1215	14.3	19192	608	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-7	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2054-2059)(6+7)-VIII-8	17357	1217	14.3	19192	608	31.6	18393	1217	15.1	14.3
(A2054-2059)(6+7)-IX-1	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-IX-2	17357	1201	14.4	19192	601	32.0	18393	1201	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-IX-3	17357	1205	14.4	19192	603	31.9	18393	1205	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-IX-4	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-IX-5	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-IX-6	17357	1223	14.2	19192	612	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-IX-7	17357	1227	14.1	19192	614	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2054-2059)(6+7)-IX-8	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-X-1	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-X-2	17357	1202	14.4	19192	601	31.9	18393	1202	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-X-3	17357	1205	14.4	19192	602	31.9	18393	1205	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-X-4	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-X-5	17357	1225	14.2	19192	612	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-X-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2054-2059)(6+7)-X-7	17357	1227	14.1	19192	613	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2054-2059)(6+7)-X-8	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-1	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XI-2	17357	1202	14.4	19192	601	31.9	18393	1202	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XI-3	17357	1205	14.4	19192	602	31.9	18393	1205	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XI-4	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XI-5	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-7	17357	1227	14.1	19192	613	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2054-2059)(6+7)-XI-8	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-1	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XII-2	17357	1202	14.4	19192	601	31.9	18393	1202	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XII-3	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XII-4	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2054-2059)(6+7)-XII-5	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-7	17357	1227	14.2	19192	613	31.3	18393	1227	15.0	14.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-8	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2057-2056)1	17357	2289	7.6	19192	1144	16.8	18393	2289	8.0	7.58
(A2057-2056)2	17357	3011	5.8	19192	1505	12.7	18393	3011	6.1	5.77
(A2057-2056)3	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-I-1	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-I-2	17357	1675	10.4	19192	838	22.9	18393	1675	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-I-3	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-I-4	17357	1683	10.3	19192	842	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-I-5	17357	1688	10.3	19192	844	22.7	18393	1688	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-I-6	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-I-7	17357	1696	10.2	19192	848	22.6	18393	1696	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-I-8	17357	1693	10.3	19192	846	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-II-1	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-II-2	17357	1675	10.4	19192	837	22.9	18393	1675	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-II-3	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-II-4	17357	1677	10.4	19192	838	22.9	18393	1677	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-II-5	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-II-6	17357	1684	10.3	19192	842	22.8	18393	1684	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-II-7	17357	1697	10.2	19192	848	22.6	18393	1697	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-II-8	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-III-1	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-III-2	17357	1676	10.4	19192	838	22.9	18393	1676	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-III-3	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-III-4	17357	1684	10.3	19192	842	22.8	18393	1684	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-III-5	17357	1687	10.3	19192	844	22.7	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-III-6	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-III-7	17357	1695	10.2	19192	848	22.6	18393	1695	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-III-8	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-IV-1	17357	1682	10.3	19192	841	22.8	18393	1682	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-IV-2	17357	1677	10.4	19192	838	22.9	18393	1677	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-IV-3	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-IV-4	17357	1679	10.3	19192	840	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-IV-5	17357	1692	10.3	19192	846	22.7	18393	1692	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-IV-6	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-IV-7	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-IV-8	17357	1689	10.3	19192	844	22.7	18393	1689	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-V-1	17357	1679	10.3	19192	840	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-V-2	17357	1676	10.4	19192	838	22.9	18393	1676	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-V-3	17357	1685	10.3	19192	843	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-V-4	17357	1682	10.3	19192	841	22.8	18393	1682	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-V-5	17357	1689	10.3	19192	844	22.7	18393	1689	10.9	10.3

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2057-2056)(4+5)-V-6	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-V-7	17357	1695	10.2	19192	847	22.6	18393	1695	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-V-8	17357	1692	10.3	19192	846	22.7	18393	1692	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VI-1	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VI-2	17357	1675	10.4	19192	837	22.9	18393	1675	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-VI-3	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VI-4	17357	1677	10.4	19192	838	22.9	18393	1677	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-VI-5	17357	1695	10.2	19192	847	22.7	18393	1695	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-VI-6	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VI-7	17357	1696	10.2	19192	848	22.6	18393	1696	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-VI-8	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VII-1	17357	1679	10.3	19192	839	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VII-2	17357	1677	10.4	19192	838	22.9	18393	1677	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-VII-3	17357	1685	10.3	19192	842	22.8	18393	1685	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VII-4	17357	1683	10.3	19192	841	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VII-5	17357	1688	10.3	19192	844	22.7	18393	1688	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VII-6	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VII-7	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-VII-8	17357	1693	10.3	19192	846	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-1	17357	1683	10.3	19192	841	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-2	17357	1677	10.3	19192	839	22.9	18393	1677	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-3	17357	1684	10.3	19192	842	22.8	18393	1684	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-4	17357	1679	10.3	19192	840	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-5	17357	1692	10.3	19192	846	22.7	18393	1692	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-6	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-VIII-7	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2057-2056)(4+5)-VIII-8	17357	1689	10.3	19192	844	22.7	18393	1689	10.9	10.3
(A2057-2056)(4+5)-IX-1	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-2	17357	1667	10.4	19192	833	23.0	18393	1667	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-3	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-4	17357	1669	10.4	19192	835	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-5	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-IX-6	17357	1699	10.2	19192	849	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-IX-7	17357	1704	10.2	19192	852	22.5	18393	1704	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-IX-8	17357	1701	10.2	19192	851	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-X-1	17357	1669	10.4	19192	835	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-X-2	17357	1668	10.4	19192	834	23.0	18393	1668	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-X-3	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-X-4	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-X-5	17357	1701	10.2	19192	851	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-X-6	17357	1700	10.2	19192	850	22.6	18393	1700	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-X-7	17357	1704	10.2	19192	852	22.5	18393	1704	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-X-8	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XI-1	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-2	17357	1667	10.4	19192	834	23.0	18393	1667	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-3	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-4	17357	1669	10.4	19192	834	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-5	17357	1702	10.2	19192	851	22.5	18393	1702	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XI-6	17357	1699	10.2	19192	850	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XI-7	17357	1704	10.2	19192	852	22.5	18393	1704	10.8	10.2

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2057-2056)(4+5)-XI-8	17357	1701	10.2	19192	851	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XII-1	17357	1669	10.4	19192	835	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-2	17357	1668	10.4	19192	834	23.0	18393	1668	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-3	17357	1671	10.4	19192	836	23.0	18393	1671	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-4	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-5	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XII-6	17357	1700	10.2	19192	850	22.6	18393	1700	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XII-7	17357	1703	10.2	19192	852	22.5	18393	1703	10.8	10.2
(A2057-2056)(4+5)-XII-8	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2057-2056)(6+7)-I-1	17357	1635	10.6	19192	817	23.5	18393	1635	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-I-2	17357	1632	10.6	19192	816	23.5	18393	1632	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-I-3	17357	1643	10.6	19192	821	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-I-4	17357	1640	10.6	19192	820	23.4	18393	1640	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-I-5	17357	1645	10.6	19192	822	23.3	18393	1645	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-I-6	17357	1642	10.6	19192	821	23.4	18393	1642	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-I-7	17357	1653	10.5	19192	826	23.2	18393	1653	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-I-8	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-II-1	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-II-2	17357	1631	10.6	19192	816	23.5	18393	1631	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-II-3	17357	1644	10.6	19192	822	23.4	18393	1644	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-II-4	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-II-5	17357	1651	10.5	19192	825	23.3	18393	1651	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-II-6	17357	1641	10.6	19192	820	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-II-7	17357	1653	10.5	19192	827	23.2	18393	1653	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-II-8	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-1	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-2	17357	1633	10.6	19192	816	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-3	17357	1642	10.6	19192	821	23.4	18393	1642	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-4	17357	1641	10.6	19192	820	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-5	17357	1644	10.6	19192	822	23.3	18393	1644	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-6	17357	1642	10.6	19192	821	23.4	18393	1642	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-III-7	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-III-8	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-IV-1	17357	1639	10.6	19192	819	23.4	18393	1639	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-IV-2	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-IV-3	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-IV-4	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-IV-5	17357	1649	10.5	19192	824	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-IV-6	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-IV-7	17357	1651	10.5	19192	826	23.2	18393	1651	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-IV-8	17357	1646	10.5	19192	823	23.3	18393	1646	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-V-1	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-V-2	17357	1633	10.6	19192	816	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-V-3	17357	1642	10.6	19192	821	23.4	18393	1642	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-V-4	17357	1639	10.6	19192	819	23.4	18393	1639	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-V-5	17357	1646	10.5	19192	823	23.3	18393	1646	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-V-6	17357	1643	10.6	19192	821	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-V-7	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-V-8	17357	1649	10.5	19192	824	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VI-1	17357	1642	10.6	19192	821	23.4	18393	1642	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VI-2	17357	1632	10.6	19192	816	23.5	18393	1632	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VI-3	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VI-4	17357	1633	10.6	19192	817	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VI-5	17357	1651	10.5	19192	826	23.2	18393	1651	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VI-6	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VI-7	17357	1653	10.5	19192	827	23.2	18393	1653	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VI-8	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VII-	17357	1635	10.6	19192	818	23.5	18393	1635	11.2	10.6

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
1										
(A2057-2056)(6+7)-VII-2	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VII-3	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VII-4	17357	1640	10.6	19192	820	23.4	18393	1640	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VII-5	17357	1645	10.6	19192	822	23.3	18393	1645	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VII-6	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VII-7	17357	1651	10.5	19192	825	23.2	18393	1651	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VII-8	17357	1649	10.5	19192	825	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VIII-1	17357	1639	10.6	19192	820	23.4	18393	1639	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VIII-2	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VIII-3	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VIII-4	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VIII-5	17357	1649	10.5	19192	824	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VIII-6	17357	1644	10.6	19192	822	23.4	18393	1644	11.2	10.6
(A2057-2056)(6+7)-VIII-7	17357	1651	10.5	19192	825	23.3	18393	1651	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-VIII-8	17357	1645	10.5	19192	823	23.3	18393	1645	11.2	10.5
(A2057-2056)(6+7)-IX-1	17357	1627	10.7	19192	813	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-2	17357	1624	10.7	19192	812	23.6	18393	1624	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-3	17357	1629	10.7	19192	814	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-4	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-5	17357	1659	10.5	19192	829	23.1	18393	1659	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-IX-6	17357	1656	10.5	19192	828	23.2	18393	1656	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-IX-7	17357	1661	10.4	19192	831	23.1	18393	1661	11.1	10.4
(A2057-2056)(6+7)-IX-8	17357	1658	10.5	19192	829	23.1	18393	1658	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-X-1	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-X-2	17357	1624	10.7	19192	812	23.6	18393	1624	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-X-3	17357	1628	10.7	19192	814	23.6	18393	1628	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-X-4	17357	1627	10.7	19192	813	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-X-5	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-X-6	17357	1656	10.5	19192	828	23.2	18393	1656	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-X-7	17357	1660	10.5	19192	830	23.1	18393	1660	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-X-8	17357	1659	10.5	19192	829	23.1	18393	1659	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XI-1	17357	1627	10.7	19192	813	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-2	17357	1624	10.7	19192	812	23.6	18393	1624	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-3	17357	1629	10.7	19192	814	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-4	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-5	17357	1659	10.5	19192	829	23.1	18393	1659	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XI-6	17357	1656	10.5	19192	828	23.2	18393	1656	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XI-7	17357	1661	10.5	19192	830	23.1	18393	1661	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XI-8	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XII-1	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-2	17357	1625	10.7	19192	812	23.6	18393	1625	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-3	17357	1628	10.7	19192	814	23.6	18393	1628	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-4	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-5	17357	1658	10.5	19192	829	23.1	18393	1658	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XII-	17357	1657	10.5	19192	828	23.2	18393	1657	11.1	10.5

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
6										
(A2057-2056)(6+7)-XII-7	17357	1660	10.5	19192	830	23.1	18393	1660	11.1	10.5
(A2057-2056)(6+7)-XII-8	17357	1658	10.5	19192	829	23.1	18393	1658	11.1	10.5
(A2005-2056)1	17357	3240	5.4	19192	1620	11.8	18393	3240	5.7	5.36
(A2005-2056)2	17357	4280	4.1	19192	2140	9.0	18393	4280	4.3	4.05
(A2005-2056)3	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-I-1	17357	2380	7.3	19192	1190	16.1	18393	2380	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-I-2	17357	2377	7.3	19192	1188	16.1	18393	2377	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-I-3	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-I-4	17357	2381	7.3	19192	1190	16.1	18393	2381	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-I-5	17357	2387	7.3	19192	1193	16.1	18393	2387	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-I-6	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-I-7	17357	2391	7.3	19192	1195	16.1	18393	2391	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-I-8	17357	2388	7.3	19192	1194	16.1	18393	2388	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-II-1	17357	2385	7.3	19192	1192	16.1	18393	2385	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-II-2	17357	2375	7.3	19192	1187	16.2	18393	2375	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-II-3	17357	2386	7.3	19192	1193	16.1	18393	2386	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-II-4	17357	2376	7.3	19192	1188	16.2	18393	2376	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-II-5	17357	2392	7.3	19192	1196	16.1	18393	2392	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-II-6	17357	2382	7.3	19192	1191	16.1	18393	2382	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-II-7	17357	2393	7.3	19192	1196	16.0	18393	2393	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-II-8	17357	2383	7.3	19192	1191	16.1	18393	2383	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-III-1	17357	2379	7.3	19192	1190	16.1	18393	2379	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-III-2	17357	2378	7.3	19192	1189	16.1	18393	2378	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-III-3	17357	2383	7.3	19192	1192	16.1	18393	2383	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-III-4	17357	2382	7.3	19192	1191	16.1	18393	2382	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-III-5	17357	2386	7.3	19192	1193	16.1	18393	2386	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-III-6	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-III-7	17357	2390	7.3	19192	1195	16.1	18393	2390	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-III-8	17357	2389	7.3	19192	1194	16.1	18393	2389	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-IV-1	17357	2382	7.3	19192	1191	16.1	18393	2382	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-IV-2	17357	2377	7.3	19192	1189	16.1	18393	2377	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-IV-3	17357	2383	7.3	19192	1192	16.1	18393	2383	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-IV-4	17357	2379	7.3	19192	1189	16.1	18393	2379	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-IV-5	17357	2389	7.3	19192	1194	16.1	18393	2389	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-IV-6	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-IV-7	17357	2390	7.3	19192	1195	16.1	18393	2390	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-IV-8	17357	2385	7.3	19192	1193	16.1	18393	2385	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-V-1	17357	2380	7.3	19192	1190	16.1	18393	2380	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-V-2	17357	2377	7.3	19192	1188	16.1	18393	2377	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-V-3	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-V-4	17357	2381	7.3	19192	1190	16.1	18393	2381	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-V-5	17357	2387	7.3	19192	1193	16.1	18393	2387	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-V-6	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-V-7	17357	2391	7.3	19192	1195	16.1	18393	2391	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-V-8	17357	2388	7.3	19192	1194	16.1	18393	2388	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-VI-1	17357	2385	7.3	19192	1192	16.1	18393	2385	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-VI-2	17357	2375	7.3	19192	1187	16.2	18393	2375	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-VI-3	17357	2386	7.3	19192	1193	16.1	18393	2386	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-VI-4	17357	2376	7.3	19192	1188	16.2	18393	2376	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-VI-5	17357	2392	7.3	19192	1196	16.1	18393	2392	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-VI-6	17357	2382	7.3	19192	1191	16.1	18393	2382	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-VI-7	17357	2393	7.3	19192	1196	16.0	18393	2393	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-VI-8	17357	2383	7.3	19192	1191	16.1	18393	2383	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-VII-1	17357	2379	7.3	19192	1190	16.1	18393	2379	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-VII-2	17357	2378	7.3	19192	1189	16.1	18393	2378	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-VII-3	17357	2383	7.3	19192	1192	16.1	18393	2383	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-VII-4	17357	2382	7.3	19192	1191	16.1	18393	2382	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-VII-5	17357	2386	7.3	19192	1193	16.1	18393	2386	7.7	7.27

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2005-2056)(4+5)-VII-6	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-VII-7	17357	2390	7.3	19192	1195	16.1	18393	2390	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-VII-8	17357	2388	7.3	19192	1194	16.1	18393	2388	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-VIII-1	17357	2382	7.3	19192	1191	16.1	18393	2382	7.7	7.29
(A2005-2056)(4+5)-VIII-2	17357	2377	7.3	19192	1189	16.1	18393	2377	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-VIII-3	17357	2383	7.3	19192	1192	16.1	18393	2383	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-VIII-4	17357	2379	7.3	19192	1189	16.1	18393	2379	7.7	7.30
(A2005-2056)(4+5)-VIII-5	17357	2389	7.3	19192	1194	16.1	18393	2389	7.7	7.27
(A2005-2056)(4+5)-VIII-6	17357	2384	7.3	19192	1192	16.1	18393	2384	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-VIII-7	17357	2390	7.3	19192	1195	16.1	18393	2390	7.7	7.26
(A2005-2056)(4+5)-VIII-8	17357	2385	7.3	19192	1193	16.1	18393	2385	7.7	7.28
(A2005-2056)(4+5)-IX-1	17357	2373	7.3	19192	1187	16.2	18393	2373	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-IX-2	17357	2370	7.3	19192	1185	16.2	18393	2370	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-IX-3	17357	2375	7.3	19192	1187	16.2	18393	2375	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-IX-4	17357	2372	7.3	19192	1186	16.2	18393	2372	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-IX-5	17357	2396	7.2	19192	1198	16.0	18393	2396	7.7	7.24
(A2005-2056)(4+5)-IX-6	17357	2393	7.3	19192	1197	16.0	18393	2393	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-IX-7	17357	2397	7.2	19192	1199	16.0	18393	2397	7.7	7.24
(A2005-2056)(4+5)-IX-8	17357	2394	7.2	19192	1197	16.0	18393	2394	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-X-1	17357	2373	7.3	19192	1186	16.2	18393	2373	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-X-2	17357	2371	7.3	19192	1186	16.2	18393	2371	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-X-3	17357	2374	7.3	19192	1187	16.2	18393	2374	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-X-4	17357	2372	7.3	19192	1186	16.2	18393	2372	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-X-5	17357	2395	7.2	19192	1198	16.0	18393	2395	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-X-6	17357	2394	7.3	19192	1197	16.0	18393	2394	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-X-7	17357	2396	7.2	19192	1198	16.0	18393	2396	7.7	7.24
(A2005-2056)(4+5)-X-8	17357	2395	7.2	19192	1198	16.0	18393	2395	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-XI-1	17357	2373	7.3	19192	1187	16.2	18393	2373	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-XI-2	17357	2370	7.3	19192	1185	16.2	18393	2370	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-XI-3	17357	2375	7.3	19192	1187	16.2	18393	2375	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-XI-4	17357	2372	7.3	19192	1186	16.2	18393	2372	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-XI-5	17357	2396	7.2	19192	1198	16.0	18393	2396	7.7	7.24
(A2005-2056)(4+5)-XI-6	17357	2393	7.3	19192	1197	16.0	18393	2393	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-XI-7	17357	2397	7.2	19192	1199	16.0	18393	2397	7.7	7.24
(A2005-2056)(4+5)-XI-8	17357	2394	7.2	19192	1197	16.0	18393	2394	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-XII-1	17357	2373	7.3	19192	1186	16.2	18393	2373	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-XII-2	17357	2371	7.3	19192	1186	16.2	18393	2371	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-XII-3	17357	2374	7.3	19192	1187	16.2	18393	2374	7.7	7.31
(A2005-2056)(4+5)-XII-4	17357	2372	7.3	19192	1186	16.2	18393	2372	7.8	7.32
(A2005-2056)(4+5)-XII-5	17357	2395	7.2	19192	1198	16.0	18393	2395	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-XII-6	17357	2394	7.3	19192	1197	16.0	18393	2394	7.7	7.25
(A2005-2056)(4+5)-XII-7	17357	2396	7.2	19192	1198	16.0	18393	2396	7.7	7.24
(A2005-2056)(4+5)-XII-8	17357	2395	7.2	19192	1198	16.0	18393	2395	7.7	7.25
(A2005-2056)(6+7)-I-1	17357	2317	7.5	19192	1159	16.6	18393	2317	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-I-2	17357	2314	7.5	19192	1157	16.6	18393	2314	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-I-3	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-I-4	17357	2319	7.5	19192	1159	16.6	18393	2319	7.9	7.49

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2005-2056)(6+7)-I-5	17357	2324	7.5	19192	1162	16.5	18393	2324	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-I-6	17357	2321	7.5	19192	1161	16.5	18393	2321	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-I-7	17357	2328	7.5	19192	1164	16.5	18393	2328	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-I-8	17357	2325	7.5	19192	1163	16.5	18393	2325	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-II-1	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-II-2	17357	2312	7.5	19192	1156	16.6	18393	2312	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-II-3	17357	2324	7.5	19192	1162	16.5	18393	2324	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-II-4	17357	2314	7.5	19192	1157	16.6	18393	2314	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-II-5	17357	2329	7.5	19192	1165	16.5	18393	2329	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-II-6	17357	2319	7.5	19192	1160	16.6	18393	2319	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-II-7	17357	2330	7.4	19192	1165	16.5	18393	2330	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-II-8	17357	2320	7.5	19192	1160	16.5	18393	2320	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-III-1	17357	2317	7.5	19192	1158	16.6	18393	2317	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-III-2	17357	2315	7.5	19192	1158	16.6	18393	2315	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-III-3	17357	2321	7.5	19192	1160	16.5	18393	2321	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-III-4	17357	2319	7.5	19192	1160	16.5	18393	2319	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-III-5	17357	2323	7.5	19192	1162	16.5	18393	2323	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-III-6	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-III-7	17357	2328	7.5	19192	1164	16.5	18393	2328	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-III-8	17357	2326	7.5	19192	1163	16.5	18393	2326	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-IV-1	17357	2320	7.5	19192	1160	16.5	18393	2320	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-IV-2	17357	2315	7.5	19192	1157	16.6	18393	2315	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-IV-3	17357	2321	7.5	19192	1160	16.5	18393	2321	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-IV-4	17357	2316	7.5	19192	1158	16.6	18393	2316	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-IV-5	17357	2327	7.5	19192	1163	16.5	18393	2327	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-IV-6	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-IV-7	17357	2328	7.5	19192	1164	16.5	18393	2328	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-IV-8	17357	2323	7.5	19192	1161	16.5	18393	2323	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-V-1	17357	2317	7.5	19192	1159	16.6	18393	2317	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-V-2	17357	2314	7.5	19192	1157	16.6	18393	2314	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-V-3	17357	2321	7.5	19192	1161	16.5	18393	2321	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-V-4	17357	2318	7.5	19192	1159	16.6	18393	2318	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-V-5	17357	2324	7.5	19192	1162	16.5	18393	2324	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-V-6	17357	2321	7.5	19192	1161	16.5	18393	2321	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-V-7	17357	2328	7.5	19192	1164	16.5	18393	2328	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-V-8	17357	2325	7.5	19192	1163	16.5	18393	2325	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-VI-1	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-VI-2	17357	2312	7.5	19192	1156	16.6	18393	2312	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-VI-3	17357	2324	7.5	19192	1162	16.5	18393	2324	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-VI-4	17357	2314	7.5	19192	1157	16.6	18393	2314	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-VI-5	17357	2329	7.5	19192	1165	16.5	18393	2329	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-VI-6	17357	2319	7.5	19192	1160	16.6	18393	2319	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-VI-7	17357	2330	7.4	19192	1165	16.5	18393	2330	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-VI-8	17357	2320	7.5	19192	1160	16.5	18393	2320	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-VII-1	17357	2317	7.5	19192	1158	16.6	18393	2317	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-VII-2	17357	2315	7.5	19192	1158	16.6	18393	2315	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-VII-3	17357	2321	7.5	19192	1160	16.5	18393	2321	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-VII-4	17357	2319	7.5	19192	1160	16.6	18393	2319	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-VII-5	17357	2323	7.5	19192	1162	16.5	18393	2323	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-VII-6	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-VII-7	17357	2327	7.5	19192	1164	16.5	18393	2327	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-VII-8	17357	2326	7.5	19192	1163	16.5	18393	2326	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-VIII-1	17357	2320	7.5	19192	1160	16.5	18393	2320	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-VIII-2	17357	2315	7.5	19192	1157	16.6	18393	2315	7.9	7.50
(A2005-2056)(6+7)-VIII-3	17357	2321	7.5	19192	1160	16.5	18393	2321	7.9	7.48

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2005-2056)(6+7)-VIII-4	17357	2316	7.5	19192	1158	16.6	18393	2316	7.9	7.49
(A2005-2056)(6+7)-VIII-5	17357	2327	7.5	19192	1163	16.5	18393	2327	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-VIII-6	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.48
(A2005-2056)(6+7)-VIII-7	17357	2328	7.5	19192	1164	16.5	18393	2328	7.9	7.46
(A2005-2056)(6+7)-VIII-8	17357	2323	7.5	19192	1161	16.5	18393	2323	7.9	7.47
(A2005-2056)(6+7)-IX-1	17357	2311	7.5	19192	1155	16.6	18393	2311	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-IX-2	17357	2308	7.5	19192	1154	16.6	18393	2308	8.0	7.52
(A2005-2056)(6+7)-IX-3	17357	2312	7.5	19192	1156	16.6	18393	2312	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-IX-4	17357	2309	7.5	19192	1155	16.6	18393	2309	8.0	7.52
(A2005-2056)(6+7)-IX-5	17357	2334	7.4	19192	1167	16.4	18393	2334	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-IX-6	17357	2331	7.4	19192	1165	16.5	18393	2331	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-IX-7	17357	2335	7.4	19192	1167	16.4	18393	2335	7.9	7.43
(A2005-2056)(6+7)-IX-8	17357	2332	7.4	19192	1166	16.5	18393	2332	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-X-1	17357	2310	7.5	19192	1155	16.6	18393	2310	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-X-2	17357	2309	7.5	19192	1154	16.6	18393	2309	8.0	7.52
(A2005-2056)(6+7)-X-3	17357	2311	7.5	19192	1156	16.6	18393	2311	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-X-4	17357	2310	7.5	19192	1155	16.6	18393	2310	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-X-5	17357	2333	7.4	19192	1166	16.5	18393	2333	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-X-6	17357	2331	7.4	19192	1166	16.5	18393	2331	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-X-7	17357	2334	7.4	19192	1167	16.4	18393	2334	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-X-8	17357	2333	7.4	19192	1166	16.5	18393	2333	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-XI-1	17357	2311	7.5	19192	1155	16.6	18393	2311	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-XI-2	17357	2308	7.5	19192	1154	16.6	18393	2308	8.0	7.52
(A2005-2056)(6+7)-XI-3	17357	2312	7.5	19192	1156	16.6	18393	2312	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-XI-4	17357	2309	7.5	19192	1155	16.6	18393	2309	8.0	7.52
(A2005-2056)(6+7)-XI-5	17357	2334	7.4	19192	1167	16.4	18393	2334	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-XI-6	17357	2331	7.4	19192	1165	16.5	18393	2331	7.9	7.45
(A2005-2056)(6+7)-XI-7	17357	2335	7.4	19192	1167	16.4	18393	2335	7.9	7.43
(A2005-2056)(6+7)-XI-8	17357	2332	7.4	19192	1166	16.5	18393	2332	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-XII-1	17357	2310	7.5	19192	1155	16.6	18393	2310	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-XII-2	17357	2309	7.5	19192	1154	16.6	18393	2309	8.0	7.52
(A2005-2056)(6+7)-XII-3	17357	2311	7.5	19192	1156	16.6	18393	2311	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-XII-4	17357	2310	7.5	19192	1155	16.6	18393	2310	8.0	7.51
(A2005-2056)(6+7)-XII-5	17357	2333	7.4	19192	1166	16.5	18393	2333	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-XII-6	17357	2331	7.4	19192	1166	16.5	18393	2331	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-XII-7	17357	2334	7.4	19192	1167	16.4	18393	2334	7.9	7.44
(A2005-2056)(6+7)-XII-8	17357	2333	7.4	19192	1166	16.5	18393	2333	7.9	7.44
(A2056-2011)1	17357	4159	4.2	19192	2080	9.2	18393	4159	4.4	4.17
(A2056-2011)2	17357	5494	3.2	19192	2747	7.0	18393	5494	3.3	3.16
(A2056-2011)3	17357	3060	5.7	19192	1530	12.5	18393	3060	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-I-1	17357	3051	5.7	19192	1526	12.6	18393	3051	6.0	5.69
(A2056-2011)(4+5)-I-2	17357	3044	5.7	19192	1522	12.6	18393	3044	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-I-3	17357	3061	5.7	19192	1530	12.5	18393	3061	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-I-4	17357	3054	5.7	19192	1527	12.6	18393	3054	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-I-5	17357	3067	5.7	19192	1534	12.5	18393	3067	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-I-6	17357	3060	5.7	19192	1530	12.5	18393	3060	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-I-7	17357	3077	5.6	19192	1538	12.5	18393	3077	6.0	5.64
(A2056-2011)(4+5)-I-8	17357	3070	5.7	19192	1535	12.5	18393	3070	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-II-1	17357	3062	5.7	19192	1531	12.5	18393	3062	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-II-2	17357	3040	5.7	19192	1520	12.6	18393	3040	6.1	5.71
(A2056-2011)(4+5)-II-3	17357	3065	5.7	19192	1533	12.5	18393	3065	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-II-4	17357	3043	5.7	19192	1521	12.6	18393	3043	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-II-5	17357	3078	5.6	19192	1539	12.5	18393	3078	6.0	5.64

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2056-2011)(4+5)-II-6	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-II-7	17357	3081	5.6	19192	1541	12.5	18393	3081	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-II-8	17357	3059	5.7	19192	1529	12.5	18393	3059	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-III-1	17357	3049	5.7	19192	1525	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2056-2011)(4+5)-III-2	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-III-3	17357	3059	5.7	19192	1529	12.5	18393	3059	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-III-4	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-III-5	17357	3065	5.7	19192	1533	12.5	18393	3065	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-III-6	17357	3062	5.7	19192	1531	12.5	18393	3062	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-III-7	17357	3075	5.6	19192	1537	12.5	18393	3075	6.0	5.64
(A2056-2011)(4+5)-III-8	17357	3072	5.7	19192	1536	12.5	18393	3072	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-IV-1	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-IV-2	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-IV-3	17357	3059	5.7	19192	1530	12.5	18393	3059	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-IV-4	17357	3049	5.7	19192	1524	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2056-2011)(4+5)-IV-5	17357	3072	5.6	19192	1536	12.5	18393	3072	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-IV-6	17357	3062	5.7	19192	1531	12.5	18393	3062	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-IV-7	17357	3075	5.6	19192	1538	12.5	18393	3075	6.0	5.64
(A2056-2011)(4+5)-IV-8	17357	3065	5.7	19192	1532	12.5	18393	3065	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-V-1	17357	3051	5.7	19192	1526	12.6	18393	3051	6.0	5.69
(A2056-2011)(4+5)-V-2	17357	3045	5.7	19192	1522	12.6	18393	3045	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-V-3	17357	3060	5.7	19192	1530	12.5	18393	3060	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-V-4	17357	3054	5.7	19192	1527	12.6	18393	3054	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-V-5	17357	3067	5.7	19192	1534	12.5	18393	3067	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-V-6	17357	3061	5.7	19192	1530	12.5	18393	3061	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-V-7	17357	3076	5.6	19192	1538	12.5	18393	3076	6.0	5.64
(A2056-2011)(4+5)-V-8	17357	3070	5.7	19192	1535	12.5	18393	3070	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-VI-1	17357	3062	5.7	19192	1531	12.5	18393	3062	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-VI-2	17357	3040	5.7	19192	1520	12.6	18393	3040	6.1	5.71
(A2056-2011)(4+5)-VI-3	17357	3065	5.7	19192	1533	12.5	18393	3065	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-VI-4	17357	3042	5.7	19192	1521	12.6	18393	3042	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-VI-5	17357	3078	5.6	19192	1539	12.5	18393	3078	6.0	5.64
(A2056-2011)(4+5)-VI-6	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-VI-7	17357	3081	5.6	19192	1541	12.5	18393	3081	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-VI-8	17357	3059	5.7	19192	1529	12.5	18393	3059	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-VII-1	17357	3049	5.7	19192	1525	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2056-2011)(4+5)-VII-2	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-VII-3	17357	3058	5.7	19192	1529	12.6	18393	3058	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-VII-4	17357	3055	5.7	19192	1528	12.6	18393	3055	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-VII-5	17357	3066	5.7	19192	1533	12.5	18393	3066	6.0	5.66
(A2056-2011)(4+5)-VII-6	17357	3062	5.7	19192	1531	12.5	18393	3062	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-VII-7	17357	3075	5.6	19192	1537	12.5	18393	3075	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-VII-8	17357	3071	5.7	19192	1536	12.5	18393	3071	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-VIII-1	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2056-2011)(4+5)-VIII-2	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2056-2011)(4+5)-VIII-3	17357	3059	5.7	19192	1529	12.5	18393	3059	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-VIII-4	17357	3049	5.7	19192	1524	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2056-2011)(4+5)-VIII-5	17357	3072	5.6	19192	1536	12.5	18393	3072	6.0	5.65
(A2056-2011)(4+5)-VIII-6	17357	3062	5.7	19192	1531	12.5	18393	3062	6.0	5.67
(A2056-2011)(4+5)-VIII-7	17357	3075	5.6	19192	1538	12.5	18393	3075	6.0	5.64
(A2056-2011)(4+5)-VIII	17357	3065	5.7	19192	1532	12.5	18393	3065	6.0	5.66

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-8										
(A2056-2011)(4+5)-IX-1	17357	3036	5.7	19192	1518	12.6	18393	3036	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-IX-2	17357	3029	5.7	19192	1514	12.7	18393	3029	6.1	5.73
(A2056-2011)(4+5)-IX-3	17357	3038	5.7	19192	1519	12.6	18393	3038	6.1	5.71
(A2056-2011)(4+5)-IX-4	17357	3032	5.7	19192	1516	12.7	18393	3032	6.1	5.73
(A2056-2011)(4+5)-IX-5	17357	3089	5.6	19192	1545	12.4	18393	3089	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-IX-6	17357	3082	5.6	19192	1541	12.5	18393	3082	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-IX-7	17357	3092	5.6	19192	1546	12.4	18393	3092	5.9	5.61
(A2056-2011)(4+5)-IX-8	17357	3085	5.6	19192	1543	12.4	18393	3085	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-X-1	17357	3034	5.7	19192	1517	12.7	18393	3034	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-X-2	17357	3031	5.7	19192	1515	12.7	18393	3031	6.1	5.73
(A2056-2011)(4+5)-X-3	17357	3037	5.7	19192	1518	12.6	18393	3037	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-X-4	17357	3033	5.7	19192	1517	12.7	18393	3033	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-X-5	17357	3087	5.6	19192	1544	12.4	18393	3087	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-X-6	17357	3084	5.6	19192	1542	12.4	18393	3084	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-X-7	17357	3090	5.6	19192	1545	12.4	18393	3090	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-X-8	17357	3087	5.6	19192	1544	12.4	18393	3087	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-XI-1	17357	3036	5.7	19192	1518	12.6	18393	3036	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-XI-2	17357	3029	5.7	19192	1514	12.7	18393	3029	6.1	5.73
(A2056-2011)(4+5)-XI-3	17357	3038	5.7	19192	1519	12.6	18393	3038	6.1	5.71
(A2056-2011)(4+5)-XI-4	17357	3032	5.7	19192	1516	12.7	18393	3032	6.1	5.73
(A2056-2011)(4+5)-XI-5	17357	3089	5.6	19192	1545	12.4	18393	3089	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-XI-6	17357	3083	5.6	19192	1541	12.5	18393	3083	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-XI-7	17357	3092	5.6	19192	1546	12.4	18393	3092	5.9	5.61
(A2056-2011)(4+5)-XI-8	17357	3085	5.6	19192	1543	12.4	18393	3085	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-XII-1	17357	3034	5.7	19192	1517	12.7	18393	3034	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-XII-2	17357	3031	5.7	19192	1515	12.7	18393	3031	6.1	5.73
(A2056-2011)(4+5)-XII-3	17357	3037	5.7	19192	1518	12.6	18393	3037	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-XII-4	17357	3033	5.7	19192	1517	12.7	18393	3033	6.1	5.72
(A2056-2011)(4+5)-XII-5	17357	3087	5.6	19192	1544	12.4	18393	3087	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-XII-6	17357	3084	5.6	19192	1542	12.4	18393	3084	6.0	5.63
(A2056-2011)(4+5)-XII-7	17357	3090	5.6	19192	1545	12.4	18393	3090	6.0	5.62
(A2056-2011)(4+5)-XII-8	17357	3087	5.6	19192	1544	12.4	18393	3087	6.0	5.62
(A2056-2011)(6+7)-I-1	17357	2971	5.8	19192	1485	12.9	18393	2971	6.2	5.84
(A2056-2011)(6+7)-I-2	17357	2964	5.9	19192	1482	12.9	18393	2964	6.2	5.86
(A2056-2011)(6+7)-I-3	17357	2980	5.8	19192	1490	12.9	18393	2980	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-I-4	17357	2974	5.8	19192	1487	12.9	18393	2974	6.2	5.84
(A2056-2011)(6+7)-I-5	17357	2987	5.8	19192	1494	12.9	18393	2987	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-I-6	17357	2980	5.8	19192	1490	12.9	18393	2980	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-I-7	17357	2997	5.8	19192	1498	12.8	18393	2997	6.1	5.79
(A2056-2011)(6+7)-I-8	17357	2990	5.8	19192	1495	12.8	18393	2990	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-II-1	17357	2982	5.8	19192	1491	12.9	18393	2982	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-II-2	17357	2960	5.9	19192	1480	13.0	18393	2960	6.2	5.86
(A2056-2011)(6+7)-II-3	17357	2985	5.8	19192	1493	12.9	18393	2985	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-II-4	17357	2962	5.9	19192	1481	13.0	18393	2962	6.2	5.86
(A2056-2011)(6+7)-II-5	17357	2998	5.8	19192	1499	12.8	18393	2998	6.1	5.79
(A2056-2011)(6+7)-II-6	17357	2976	5.8	19192	1488	12.9	18393	2976	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-II-7	17357	3001	5.8	19192	1501	12.8	18393	3001	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-II-8	17357	2979	5.8	19192	1489	12.9	18393	2979	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-III-1	17357	2969	5.8	19192	1485	12.9	18393	2969	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-III-2	17357	2966	5.9	19192	1483	12.9	18393	2966	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-III-3	17357	2979	5.8	19192	1489	12.9	18393	2979	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-III-4	17357	2975	5.8	19192	1488	12.9	18393	2975	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-III-5	17357	2985	5.8	19192	1493	12.9	18393	2985	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-III-6	17357	2982	5.8	19192	1491	12.9	18393	2982	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-III-7	17357	2995	5.8	19192	1497	12.8	18393	2995	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-III-8	17357	2992	5.8	19192	1496	12.8	18393	2992	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-IV-1	17357	2976	5.8	19192	1488	12.9	18393	2976	6.2	5.83

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2056-2011)(6+7)-IV-2	17357	2966	5.9	19192	1483	12.9	18393	2966	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-IV-3	17357	2979	5.8	19192	1489	12.9	18393	2979	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-IV-4	17357	2968	5.8	19192	1484	12.9	18393	2968	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-IV-5	17357	2992	5.8	19192	1496	12.8	18393	2992	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-IV-6	17357	2982	5.8	19192	1491	12.9	18393	2982	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-IV-7	17357	2995	5.8	19192	1498	12.8	18393	2995	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-IV-8	17357	2985	5.8	19192	1492	12.9	18393	2985	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-V-1	17357	2971	5.8	19192	1486	12.9	18393	2971	6.2	5.84
(A2056-2011)(6+7)-V-2	17357	2964	5.9	19192	1482	12.9	18393	2964	6.2	5.86
(A2056-2011)(6+7)-V-3	17357	2980	5.8	19192	1490	12.9	18393	2980	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-V-4	17357	2973	5.8	19192	1487	12.9	18393	2973	6.2	5.84
(A2056-2011)(6+7)-V-5	17357	2987	5.8	19192	1494	12.8	18393	2987	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-V-6	17357	2981	5.8	19192	1490	12.9	18393	2981	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-V-7	17357	2996	5.8	19192	1498	12.8	18393	2996	6.1	5.79
(A2056-2011)(6+7)-V-8	17357	2990	5.8	19192	1495	12.8	18393	2990	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-VI-1	17357	2982	5.8	19192	1491	12.9	18393	2982	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-VI-2	17357	2960	5.9	19192	1480	13.0	18393	2960	6.2	5.86
(A2056-2011)(6+7)-VI-3	17357	2985	5.8	19192	1492	12.9	18393	2985	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-VI-4	17357	2962	5.9	19192	1481	13.0	18393	2962	6.2	5.86
(A2056-2011)(6+7)-VI-5	17357	2998	5.8	19192	1499	12.8	18393	2998	6.1	5.79
(A2056-2011)(6+7)-VI-6	17357	2976	5.8	19192	1488	12.9	18393	2976	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-VI-7	17357	3001	5.8	19192	1501	12.8	18393	3001	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-VI-8	17357	2978	5.8	19192	1489	12.9	18393	2978	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-VII-1	17357	2969	5.8	19192	1485	12.9	18393	2969	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-VII-2	17357	2966	5.9	19192	1483	12.9	18393	2966	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-VII-3	17357	2978	5.8	19192	1489	12.9	18393	2978	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-VII-4	17357	2975	5.8	19192	1488	12.9	18393	2975	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-VII-5	17357	2985	5.8	19192	1493	12.9	18393	2985	6.2	5.81
(A2056-2011)(6+7)-VII-6	17357	2982	5.8	19192	1491	12.9	18393	2982	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-VII-7	17357	2994	5.8	19192	1497	12.8	18393	2994	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-VII-8	17357	2991	5.8	19192	1496	12.8	18393	2991	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-VIII-1	17357	2976	5.8	19192	1488	12.9	18393	2976	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-VIII-2	17357	2966	5.9	19192	1483	12.9	18393	2966	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-VIII-3	17357	2979	5.8	19192	1489	12.9	18393	2979	6.2	5.83
(A2056-2011)(6+7)-VIII-4	17357	2968	5.8	19192	1484	12.9	18393	2968	6.2	5.85
(A2056-2011)(6+7)-VIII-5	17357	2992	5.8	19192	1496	12.8	18393	2992	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-VIII-6	17357	2982	5.8	19192	1491	12.9	18393	2982	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-VIII-7	17357	2995	5.8	19192	1497	12.8	18393	2995	6.1	5.80
(A2056-2011)(6+7)-VIII-8	17357	2985	5.8	19192	1492	12.9	18393	2985	6.2	5.82
(A2056-2011)(6+7)-IX-1	17357	2956	5.9	19192	1478	13.0	18393	2956	6.2	5.87
(A2056-2011)(6+7)-IX-2	17357	2949	5.9	19192	1474	13.0	18393	2949	6.2	5.89
(A2056-2011)(6+7)-IX-3	17357	2958	5.9	19192	1479	13.0	18393	2958	6.2	5.87
(A2056-2011)(6+7)-IX-4	17357	2952	5.9	19192	1476	13.0	18393	2952	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-IX-5	17357	3009	5.8	19192	1505	12.8	18393	3009	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-IX-6	17357	3002	5.8	19192	1501	12.8	18393	3002	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-IX-7	17357	3012	5.8	19192	1506	12.7	18393	3012	6.1	5.76
(A2056-2011)(6+7)-IX-8	17357	3005	5.8	19192	1503	12.8	18393	3005	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-X-1	17357	2954	5.9	19192	1477	13.0	18393	2954	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-X-2	17357	2951	5.9	19192	1475	13.0	18393	2951	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-X-3	17357	2957	5.9	19192	1478	13.0	18393	2957	6.2	5.87

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2056-2011)(6+7)-X-4	17357	2953	5.9	19192	1477	13.0	18393	2953	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-X-5	17357	3007	5.8	19192	1504	12.8	18393	3007	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-X-6	17357	3004	5.8	19192	1502	12.8	18393	3004	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-X-7	17357	3010	5.8	19192	1505	12.8	18393	3010	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-X-8	17357	3007	5.8	19192	1504	12.8	18393	3007	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-XI-1	17357	2956	5.9	19192	1478	13.0	18393	2956	6.2	5.87
(A2056-2011)(6+7)-XI-2	17357	2949	5.9	19192	1474	13.0	18393	2949	6.2	5.89
(A2056-2011)(6+7)-XI-3	17357	2958	5.9	19192	1479	13.0	18393	2958	6.2	5.87
(A2056-2011)(6+7)-XI-4	17357	2952	5.9	19192	1476	13.0	18393	2952	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-XI-5	17357	3009	5.8	19192	1505	12.8	18393	3009	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-XI-6	17357	3002	5.8	19192	1501	12.8	18393	3002	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-XI-7	17357	3012	5.8	19192	1506	12.7	18393	3012	6.1	5.76
(A2056-2011)(6+7)-XI-8	17357	3005	5.8	19192	1503	12.8	18393	3005	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-XII-1	17357	2954	5.9	19192	1477	13.0	18393	2954	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-XII-2	17357	2951	5.9	19192	1475	13.0	18393	2951	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-XII-3	17357	2956	5.9	19192	1478	13.0	18393	2956	6.2	5.87
(A2056-2011)(6+7)-XII-4	17357	2953	5.9	19192	1477	13.0	18393	2953	6.2	5.88
(A2056-2011)(6+7)-XII-5	17357	3007	5.8	19192	1504	12.8	18393	3007	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-XII-6	17357	3004	5.8	19192	1502	12.8	18393	3004	6.1	5.78
(A2056-2011)(6+7)-XII-7	17357	3010	5.8	19192	1505	12.8	18393	3010	6.1	5.77
(A2056-2011)(6+7)-XII-8	17357	3007	5.8	19192	1503	12.8	18393	3007	6.1	5.77
(A2124-2023)1	17357	1473	11.8	19192	736	26.1	18393	1473	12.5	11.8
(A2124-2023)2	17357	1665	10.4	19192	833	23.0	18393	1665	11.0	10.4
(A2124-2023)3	17357	1070	16.2	19192	535	35.9	18393	1070	17.2	16.2
(A2124-2023)(4+5)-I-1	17357	1740	10.0	19192	870	22.1	18393	1740	10.6	9.97
(A2124-2023)(4+5)-I-2	17357	2403	7.2	19192	1202	16.0	18393	2403	7.7	7.22
(A2124-2023)(4+5)-I-3	17357	3464	5.0	19192	1732	11.1	18393	3464	5.3	5.01
(A2124-2023)(4+5)-I-4	17357	2672	6.5	19192	1336	14.4	18393	2672	6.9	6.50
(A2124-2023)(4+5)-I-5	17357	1792	9.7	19192	896	21.4	18393	1792	10.3	9.69
(A2124-2023)(4+5)-I-6	17357	2457	7.1	19192	1228	15.6	18393	2457	7.5	7.06
(A2124-2023)(4+5)-I-7	17357	3409	5.1	19192	1704	11.3	18393	3409	5.4	5.09
(A2124-2023)(4+5)-I-8	17357	2618	6.6	19192	1309	14.7	18393	2618	7.0	6.63
(A2124-2023)(4+5)-II-1	17357	1669	10.4	19192	835	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2124-2023)(4+5)-II-2	17357	1929	9.0	19192	965	19.9	18393	1929	9.5	9.00
(A2124-2023)(4+5)-II-3	17357	2902	6.0	19192	1451	13.2	18393	2902	6.3	5.98
(A2124-2023)(4+5)-II-4	17357	992	17.5	19192	496	38.7	18393	992	18.5	17.5
(A2124-2023)(4+5)-II-5	17357	1620	10.7	19192	810	23.7	18393	1620	11.4	10.7
(A2124-2023)(4+5)-II-6	17357	1982	8.8	19192	991	19.4	18393	1982	9.3	8.76
(A2124-2023)(4+5)-II-7	17357	2847	6.1	19192	1424	13.5	18393	2847	6.5	6.10
(A2124-2023)(4+5)-II-8	17357	1030	16.8	19192	515	37.3	18393	1030	17.9	16.8
(A2124-2023)(4+5)-III-1	17357	1818	9.5	19192	909	21.1	18393	1818	10.1	9.55
(A2124-2023)(4+5)-III-2	17357	2322	7.5	19192	1161	16.5	18393	2322	7.9	7.48
(A2124-2023)(4+5)-III-3	17357	3369	5.2	19192	1684	11.4	18393	3369	5.5	5.15
(A2124-2023)(4+5)-III-4	17357	2766	6.3	19192	1383	13.9	18393	2766	6.6	6.28
(A2124-2023)(4+5)-III-5	17357	1870	9.3	19192	935	20.5	18393	1870	9.8	9.28
(A2124-2023)(4+5)-III-6	17357	2375	7.3	19192	1188	16.2	18393	2375	7.7	7.31
(A2124-2023)(4+5)-III-7	17357	3313	5.2	19192	1657	11.6	18393	3313	5.6	5.24
(A2124-2023)(4+5)-III-8	17357	2711	6.4	19192	1356	14.2	18393	2711	6.8	6.40
(A2124-2023)(4+5)-IV-1	17357	1387	12.5	19192	693	27.7	18393	1387	13.3	12.5
(A2124-2023)(4+5)-IV-2	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2124-2023)(4+5)-IV-3	17357	2588	6.7	19192	1294	14.8	18393	2588	7.1	6.71
(A2124-2023)(4+5)-IV-4	17357	858	20.2	19192	429	44.8	18393	858	21.4	20.2
(A2124-2023)(4+5)-IV-5	17357	1341	12.9	19192	671	28.6	18393	1341	13.7	12.9
(A2124-2023)(4+5)-IV-6	17357	1721	10.1	19192	860	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2124-2023)(4+5)-IV-7	17357	2534	6.8	19192	1267	15.1	18393	2534	7.3	6.85
(A2124-2023)(4+5)-IV-8	17357	872	19.9	19192	436	44.0	18393	872	21.1	19.9
(A2124-2023)(4+5)-V-1	17357	1922	9.0	19192	961	20.0	18393	1922	9.6	9.03
(A2124-2023)(4+5)-V-2	17357	2594	6.7	19192	1297	14.8	18393	2594	7.1	6.69

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2124-2023)(4+5)-V-3	17357	3688	4.7	19192	1844	10.4	18393	3688	5.0	4.71
(A2124-2023)(4+5)-V-4	17357	2892	6.0	19192	1446	13.3	18393	2892	6.4	6.00
(A2124-2023)(4+5)-V-5	17357	1974	8.8	19192	987	19.4	18393	1974	9.3	8.79
(A2124-2023)(4+5)-V-6	17357	2648	6.6	19192	1324	14.5	18393	2648	6.9	6.55
(A2124-2023)(4+5)-V-7	17357	3632	4.8	19192	1816	10.6	18393	3632	5.1	4.78
(A2124-2023)(4+5)-V-8	17357	2837	6.1	19192	1418	13.5	18393	2837	6.5	6.12
(A2124-2023)(4+5)-VI-1	17357	1608	10.8	19192	804	23.9	18393	1608	11.4	10.8
(A2124-2023)(4+5)-VI-2	17357	1985	8.7	19192	992	19.3	18393	1985	9.3	8.75
(A2124-2023)(4+5)-VI-3	17357	2968	5.8	19192	1484	12.9	18393	2968	6.2	5.85
(A2124-2023)(4+5)-VI-4	17357	956	18.2	19192	478	40.2	18393	956	19.2	18.2
(A2124-2023)(4+5)-VI-5	17357	1560	11.1	19192	780	24.6	18393	1560	11.8	11.1
(A2124-2023)(4+5)-VI-6	17357	2037	8.5	19192	1019	18.8	18393	2037	9.0	8.52
(A2124-2023)(4+5)-VI-7	17357	2914	6.0	19192	1457	13.2	18393	2914	6.3	5.96
(A2124-2023)(4+5)-VI-8	17357	992	17.5	19192	496	38.7	18393	992	18.5	17.5
(A2124-2023)(4+5)-VII-1	17357	2001	8.7	19192	1001	19.2	18393	2001	9.2	8.67
(A2124-2023)(4+5)-VII-2	17357	2512	6.9	19192	1256	15.3	18393	2512	7.3	6.91
(A2124-2023)(4+5)-VII-3	17357	3592	4.8	19192	1796	10.7	18393	3592	5.1	4.83
(A2124-2023)(4+5)-VII-4	17357	2986	5.8	19192	1493	12.9	18393	2986	6.2	5.81
(A2124-2023)(4+5)-VII-5	17357	2054	8.5	19192	1027	18.7	18393	2054	9.0	8.45
(A2124-2023)(4+5)-VII-6	17357	2566	6.8	19192	1283	15.0	18393	2566	7.2	6.76
(A2124-2023)(4+5)-VII-7	17357	3536	4.9	19192	1768	10.9	18393	3536	5.2	4.91
(A2124-2023)(4+5)-VII-8	17357	2931	5.9	19192	1466	13.1	18393	2931	6.3	5.92
(A2124-2023)(4+5)-VIII-1	17357	1330	13.1	19192	665	28.9	18393	1330	13.8	13.1
(A2124-2023)(4+5)-VIII-2	17357	1723	10.1	19192	862	22.3	18393	1723	10.7	10.1
(A2124-2023)(4+5)-VIII-3	17357	2654	6.5	19192	1327	14.5	18393	2654	6.9	6.54
(A2124-2023)(4+5)-VIII-4	17357	891	19.5	19192	446	43.1	18393	891	20.6	19.5
(A2124-2023)(4+5)-VIII-5	17357	1286	13.5	19192	643	29.9	18393	1286	14.3	13.5
(A2124-2023)(4+5)-VIII-6	17357	1775	9.8	19192	887	21.6	18393	1775	10.4	9.78
(A2124-2023)(4+5)-VIII-7	17357	2600	6.7	19192	1300	14.8	18393	2600	7.1	6.68
(A2124-2023)(4+5)-VIII-8	17357	867	20.0	19192	433	44.3	18393	867	21.2	20.0
(A2124-2023)(4+5)-IX-1	17357	963	18.0	19192	482	39.8	18393	963	19.1	18.0
(A2124-2023)(4+5)-IX-2	17357	1160	15.0	19192	580	33.1	18393	1160	15.9	15.0
(A2124-2023)(4+5)-IX-3	17357	2057	8.4	19192	1028	18.7	18393	2057	8.9	8.44
(A2124-2023)(4+5)-IX-4	17357	1330	13.1	19192	665	28.9	18393	1330	13.8	13.1
(A2124-2023)(4+5)-IX-5	17357	871	19.9	19192	435	44.1	18393	871	21.1	19.9
(A2124-2023)(4+5)-IX-6	17357	1312	13.2	19192	656	29.3	18393	1312	14.0	13.2
(A2124-2023)(4+5)-IX-7	17357	1885	9.2	19192	942	20.4	18393	1885	9.8	9.21
(A2124-2023)(4+5)-IX-8	17357	1186	14.6	19192	593	32.4	18393	1186	15.5	14.6
(A2124-2023)(4+5)-X-1	17357	906	19.2	19192	453	42.4	18393	906	20.3	19.2
(A2124-2023)(4+5)-X-2	17357	1097	15.8	19192	549	35.0	18393	1097	16.8	15.8
(A2124-2023)(4+5)-X-3	17357	1966	8.8	19192	983	19.5	18393	1966	9.4	8.83
(A2124-2023)(4+5)-X-4	17357	1411	12.3	19192	706	27.2	18393	1411	13.0	12.3
(A2124-2023)(4+5)-X-5	17357	895	19.4	19192	447	42.9	18393	895	20.6	19.4
(A2124-2023)(4+5)-X-6	17357	1244	13.9	19192	622	30.8	18393	1244	14.8	13.9
(A2124-2023)(4+5)-X-7	17357	1796	9.7	19192	898	21.4	18393	1796	10.2	9.67
(A2124-2023)(4+5)-X-8	17357	1262	13.8	19192	631	30.4	18393	1262	14.6	13.8
(A2124-2023)(4+5)-XI-1	17357	922	18.8	19192	461	41.6	18393	922	19.9	18.8
(A2124-2023)(4+5)-XI-2	17357	1206	14.4	19192	603	31.8	18393	1206	15.3	14.4
(A2124-2023)(4+5)-XI-3	17357	2121	8.2	19192	1060	18.1	18393	2121	8.7	8.18
(A2124-2023)(4+5)-XI-4	17357	1387	12.5	19192	693	27.7	18393	1387	13.3	12.5

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2124-2023)(4+5)-XI-5	17357	883	19.7	19192	441	43.5	18393	883	20.8	19.7
(A2124-2023)(4+5)-XI-6	17357	1361	12.8	19192	680	28.2	18393	1361	13.5	12.8
(A2124-2023)(4+5)-XI-7	17357	1948	8.9	19192	974	19.7	18393	1948	9.4	8.91
(A2124-2023)(4+5)-XI-8	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2124-2023)(4+5)-XII-1	17357	870	19.9	19192	435	44.1	18393	870	21.1	19.9
(A2124-2023)(4+5)-XII-2	17357	1141	15.2	19192	570	33.6	18393	1141	16.1	15.2
(A2124-2023)(4+5)-XII-3	17357	2030	8.6	19192	1015	18.9	18393	2030	9.1	8.55
(A2124-2023)(4+5)-XII-4	17357	1470	11.8	19192	735	26.1	18393	1470	12.5	11.8
(A2124-2023)(4+5)-XII-5	17357	924	18.8	19192	462	41.5	18393	924	19.9	18.8
(A2124-2023)(4+5)-XII-6	17357	1291	13.4	19192	646	29.7	18393	1291	14.2	13.4
(A2124-2023)(4+5)-XII-7	17357	1858	9.3	19192	929	20.7	18393	1858	9.9	9.34
(A2124-2023)(4+5)-XII-8	17357	1317	13.2	19192	658	29.2	18393	1317	14.0	13.2
(A2124-2023)(6+7)-I-1	17357	1730	10.0	19192	865	22.2	18393	1730	10.6	10.0
(A2124-2023)(6+7)-I-2	17357	2393	7.3	19192	1197	16.0	18393	2393	7.7	7.25
(A2124-2023)(6+7)-I-3	17357	3461	5.0	19192	1730	11.1	18393	3461	5.3	5.02
(A2124-2023)(6+7)-I-4	17357	2668	6.5	19192	1334	14.4	18393	2668	6.9	6.51
(A2124-2023)(6+7)-I-5	17357	1781	9.7	19192	891	21.5	18393	1781	10.3	9.74
(A2124-2023)(6+7)-I-6	17357	2447	7.1	19192	1224	15.7	18393	2447	7.5	7.09
(A2124-2023)(6+7)-I-7	17357	3405	5.1	19192	1703	11.3	18393	3405	5.4	5.10
(A2124-2023)(6+7)-I-8	17357	2613	6.6	19192	1307	14.7	18393	2613	7.0	6.64
(A2124-2023)(6+7)-II-1	17357	1664	10.4	19192	832	23.1	18393	1664	11.1	10.4
(A2124-2023)(6+7)-II-2	17357	1919	9.0	19192	960	20.0	18393	1919	9.6	9.04
(A2124-2023)(6+7)-II-3	17357	2898	6.0	19192	1449	13.2	18393	2898	6.3	5.99
(A2124-2023)(6+7)-II-4	17357	980	17.7	19192	490	39.2	18393	980	18.8	17.7
(A2124-2023)(6+7)-II-5	17357	1614	10.8	19192	807	23.8	18393	1614	11.4	10.8
(A2124-2023)(6+7)-II-6	17357	1971	8.8	19192	986	19.5	18393	1971	9.3	8.80
(A2124-2023)(6+7)-II-7	17357	2844	6.1	19192	1422	13.5	18393	2844	6.5	6.10
(A2124-2023)(6+7)-II-8	17357	1018	17.0	19192	509	37.7	18393	1018	18.1	17.0
(A2124-2023)(6+7)-III-1	17357	1807	9.6	19192	904	21.2	18393	1807	10.2	9.60
(A2124-2023)(6+7)-III-2	17357	2312	7.5	19192	1156	16.6	18393	2312	8.0	7.51
(A2124-2023)(6+7)-III-3	17357	3365	5.2	19192	1683	11.4	18393	3365	5.5	5.16
(A2124-2023)(6+7)-III-4	17357	2762	6.3	19192	1381	13.9	18393	2762	6.7	6.28
(A2124-2023)(6+7)-III-5	17357	1859	9.3	19192	930	20.6	18393	1859	9.9	9.33
(A2124-2023)(6+7)-III-6	17357	2365	7.3	19192	1183	16.2	18393	2365	7.8	7.34
(A2124-2023)(6+7)-III-7	17357	3310	5.2	19192	1655	11.6	18393	3310	5.6	5.24
(A2124-2023)(6+7)-III-8	17357	2707	6.4	19192	1354	14.2	18393	2707	6.8	6.41
(A2124-2023)(6+7)-IV-1	17357	1380	12.6	19192	690	27.8	18393	1380	13.3	12.6
(A2124-2023)(6+7)-IV-2	17357	1659	10.5	19192	830	23.1	18393	1659	11.1	10.5
(A2124-2023)(6+7)-IV-3	17357	2584	6.7	19192	1292	14.9	18393	2584	7.1	6.72
(A2124-2023)(6+7)-IV-4	17357	849	20.5	19192	424	45.2	18393	849	21.7	20.5
(A2124-2023)(6+7)-IV-5	17357	1335	13.0	19192	667	28.8	18393	1335	13.8	13.0
(A2124-2023)(6+7)-IV-6	17357	1710	10.1	19192	855	22.4	18393	1710	10.8	10.1
(A2124-2023)(6+7)-IV-7	17357	2530	6.9	19192	1265	15.2	18393	2530	7.3	6.86
(A2124-2023)(6+7)-IV-8	17357	860	20.2	19192	430	44.6	18393	860	21.4	20.2
(A2124-2023)(6+7)-V-1	17357	1912	9.1	19192	956	20.1	18393	1912	9.6	9.08
(A2124-2023)(6+7)-V-2	17357	2585	6.7	19192	1292	14.9	18393	2585	7.1	6.72
(A2124-2023)(6+7)-V-3	17357	3684	4.7	19192	1842	10.4	18393	3684	5.0	4.71
(A2124-2023)(6+7)-V-4	17357	2888	6.0	19192	1444	13.3	18393	2888	6.4	6.01
(A2124-2023)(6+7)-V-5	17357	1964	8.8	19192	982	19.5	18393	1964	9.4	8.84
(A2124-2023)(6+7)-V-6	17357	2639	6.6	19192	1319	14.5	18393	2639	7.0	6.58
(A2124-2023)(6+7)-V-7	17357	3629	4.8	19192	1814	10.6	18393	3629	5.1	4.78
(A2124-2023)(6+7)-V-8	17357	2833	6.1	19192	1417	13.5	18393	2833	6.5	6.13
(A2124-2023)(6+7)-VI-1	17357	1603	10.8	19192	801	24.0	18393	1603	11.5	10.8
(A2124-2023)(6+7)-VI-2	17357	1974	8.8	19192	987	19.4	18393	1974	9.3	8.79
(A2124-2023)(6+7)-VI-3	17357	2965	5.9	19192	1482	12.9	18393	2965	6.2	5.85
(A2124-2023)(6+7)-VI-4	17357	944	18.4	19192	472	40.7	18393	944	19.5	18.4
(A2124-2023)(6+7)-VI-5	17357	1554	11.2	19192	777	24.7	18393	1554	11.8	11.2
(A2124-2023)(6+7)-VI-6	17357	2027	8.6	19192	1014	18.9	18393	2027	9.1	8.56

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2124-2023)(6+7)-VI-7	17357	2910	6.0	19192	1455	13.2	18393	2910	6.3	5.97
(A2124-2023)(6+7)-VI-8	17357	980	17.7	19192	490	39.2	18393	980	18.8	17.7
(A2124-2023)(6+7)-VII-1	17357	1991	8.7	19192	996	19.3	18393	1991	9.2	8.72
(A2124-2023)(6+7)-VII-2	17357	2502	6.9	19192	1251	15.3	18393	2502	7.4	6.94
(A2124-2023)(6+7)-VII-3	17357	3589	4.8	19192	1794	10.7	18393	3589	5.1	4.84
(A2124-2023)(6+7)-VII-4	17357	2983	5.8	19192	1491	12.9	18393	2983	6.2	5.82
(A2124-2023)(6+7)-VII-5	17357	2044	8.5	19192	1022	18.8	18393	2044	9.0	8.49
(A2124-2023)(6+7)-VII-6	17357	2556	6.8	19192	1278	15.0	18393	2556	7.2	6.79
(A2124-2023)(6+7)-VII-7	17357	3533	4.9	19192	1766	10.9	18393	3533	5.2	4.91
(A2124-2023)(6+7)-VII-8	17357	2928	5.9	19192	1464	13.1	18393	2928	6.3	5.93
(A2124-2023)(6+7)-VIII-1	17357	1323	13.1	19192	662	29.0	18393	1323	13.9	13.1
(A2124-2023)(6+7)-VIII-2	17357	1713	10.1	19192	856	22.4	18393	1713	10.7	10.1
(A2124-2023)(6+7)-VIII-3	17357	2650	6.6	19192	1325	14.5	18393	2650	6.9	6.55
(A2124-2023)(6+7)-VIII-4	17357	883	19.7	19192	441	43.5	18393	883	20.8	19.7
(A2124-2023)(6+7)-VIII-5	17357	1279	13.6	19192	639	30.0	18393	1279	14.4	13.6
(A2124-2023)(6+7)-VIII-6	17357	1764	9.8	19192	882	21.8	18393	1764	10.4	9.84
(A2124-2023)(6+7)-VIII-7	17357	2596	6.7	19192	1298	14.8	18393	2596	7.1	6.69
(A2124-2023)(6+7)-VIII-8	17357	858	20.2	19192	429	44.8	18393	858	21.4	20.2
(A2124-2023)(6+7)-IX-1	17357	955	18.2	19192	478	40.2	18393	955	19.3	18.2
(A2124-2023)(6+7)-IX-2	17357	1148	15.1	19192	574	33.4	18393	1148	16.0	15.1
(A2124-2023)(6+7)-IX-3	17357	2052	8.5	19192	1026	18.7	18393	2052	9.0	8.46
(A2124-2023)(6+7)-IX-4	17357	1323	13.1	19192	662	29.0	18393	1323	13.9	13.1
(A2124-2023)(6+7)-IX-5	17357	862	20.1	19192	431	44.5	18393	862	21.3	20.1
(A2124-2023)(6+7)-IX-6	17357	1301	13.3	19192	650	29.5	18393	1301	14.1	13.3
(A2124-2023)(6+7)-IX-7	17357	1880	9.2	19192	940	20.4	18393	1880	9.8	9.23
(A2124-2023)(6+7)-IX-8	17357	1179	14.7	19192	589	32.6	18393	1179	15.6	14.7
(A2124-2023)(6+7)-X-1	17357	897	19.3	19192	449	42.8	18393	897	20.5	19.3
(A2124-2023)(6+7)-X-2	17357	1085	16.0	19192	543	35.4	18393	1085	16.9	16.0
(A2124-2023)(6+7)-X-3	17357	1961	8.8	19192	981	19.6	18393	1961	9.4	8.85
(A2124-2023)(6+7)-X-4	17357	1405	12.4	19192	703	27.3	18393	1405	13.1	12.4
(A2124-2023)(6+7)-X-5	17357	883	19.7	19192	442	43.5	18393	883	20.8	19.7
(A2124-2023)(6+7)-X-6	17357	1233	14.1	19192	616	31.1	18393	1233	14.9	14.1
(A2124-2023)(6+7)-X-7	17357	1790	9.7	19192	895	21.4	18393	1790	10.3	9.69
(A2124-2023)(6+7)-X-8	17357	1255	13.8	19192	627	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2124-2023)(6+7)-XI-1	17357	914	19.0	19192	457	42.0	18393	914	20.1	19.0
(A2124-2023)(6+7)-XI-2	17357	1194	14.5	19192	597	32.1	18393	1194	15.4	14.5
(A2124-2023)(6+7)-XI-3	17357	2116	8.2	19192	1058	18.1	18393	2116	8.7	8.20
(A2124-2023)(6+7)-XI-4	17357	1380	12.6	19192	690	27.8	18393	1380	13.3	12.6
(A2124-2023)(6+7)-XI-5	17357	871	19.9	19192	436	44.1	18393	871	21.1	19.9
(A2124-2023)(6+7)-XI-6	17357	1349	12.9	19192	675	28.4	18393	1349	13.6	12.9
(A2124-2023)(6+7)-XI-7	17357	1942	8.9	19192	971	19.8	18393	1942	9.5	8.94
(A2124-2023)(6+7)-XI-8	17357	1232	14.1	19192	616	31.2	18393	1232	14.9	14.1
(A2124-2023)(6+7)-XII-1	17357	861	20.2	19192	431	44.6	18393	861	21.4	20.2
(A2124-2023)(6+7)-XII-2	17357	1129	15.4	19192	565	34.0	18393	1129	16.3	15.4
(A2124-2023)(6+7)-XII-3	17357	2025	8.6	19192	1012	19.0	18393	2025	9.1	8.57
(A2124-2023)(6+7)-XII-4	17357	1464	11.9	19192	732	26.2	18393	1464	12.6	11.9

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2124-2023)(6+7)-XII-5	17357	913	19.0	19192	456	42.1	18393	913	20.2	19.0
(A2124-2023)(6+7)-XII-6	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2124-2023)(6+7)-XII-7	17357	1853	9.4	19192	926	20.7	18393	1853	9.9	9.37
(A2124-2023)(6+7)-XII-8	17357	1310	13.2	19192	655	29.3	18393	1310	14.0	13.2
(A2023-2099)1	17357	1365	12.7	19192	682	28.1	18393	1365	13.5	12.7
(A2023-2099)2	17357	1579	11.0	19192	790	24.3	18393	1579	11.6	11.0
(A2023-2099)3	17357	968	17.9	19192	484	39.7	18393	968	19.0	17.9
(A2023-2099)(4+5)-I-1	17357	959	18.1	19192	480	40.0	18393	959	19.2	18.1
(A2023-2099)(4+5)-I-2	17357	2378	7.3	19192	1189	16.1	18393	2378	7.7	7.30
(A2023-2099)(4+5)-I-3	17357	2475	7.0	19192	1237	15.5	18393	2475	7.4	7.01
(A2023-2099)(4+5)-I-4	17357	910	19.1	19192	455	42.2	18393	910	20.2	19.1
(A2023-2099)(4+5)-I-5	17357	1037	16.7	19192	518	37.0	18393	1037	17.7	16.7
(A2023-2099)(4+5)-I-6	17357	2505	6.9	19192	1253	15.3	18393	2505	7.3	6.93
(A2023-2099)(4+5)-I-7	17357	2332	7.4	19192	1166	16.5	18393	2332	7.9	7.44
(A2023-2099)(4+5)-I-8	17357	977	17.8	19192	489	39.3	18393	977	18.8	17.8
(A2023-2099)(4+5)-II-1	17357	3384	5.1	19192	1692	11.3	18393	3384	5.4	5.13
(A2023-2099)(4+5)-II-2	17357	3705	4.7	19192	1853	10.4	18393	3705	5.0	4.68
(A2023-2099)(4+5)-II-3	17357	4000	4.3	19192	2000	9.6	18393	4000	4.6	4.34
(A2023-2099)(4+5)-II-4	17357	3169	5.5	19192	1585	12.1	18393	3169	5.8	5.48
(A2023-2099)(4+5)-II-5	17357	3237	5.4	19192	1619	11.9	18393	3237	5.7	5.36
(A2023-2099)(4+5)-II-6	17357	3837	4.5	19192	1919	10.0	18393	3837	4.8	4.52
(A2023-2099)(4+5)-II-7	17357	3851	4.5	19192	1926	10.0	18393	3851	4.8	4.51
(A2023-2099)(4+5)-II-8	17357	3300	5.3	19192	1650	11.6	18393	3300	5.6	5.26
(A2023-2099)(4+5)-III-1	17357	898	19.3	19192	449	42.7	18393	898	20.5	19.3
(A2023-2099)(4+5)-III-2	17357	2519	6.9	19192	1260	15.2	18393	2519	7.3	6.89
(A2023-2099)(4+5)-III-3	17357	2637	6.6	19192	1319	14.6	18393	2637	7.0	6.58
(A2023-2099)(4+5)-III-4	17357	984	17.6	19192	492	39.0	18393	984	18.7	17.6
(A2023-2099)(4+5)-III-5	17357	953	18.2	19192	477	40.3	18393	953	19.3	18.2
(A2023-2099)(4+5)-III-6	17357	2648	6.6	19192	1324	14.5	18393	2648	6.9	6.56
(A2023-2099)(4+5)-III-7	17357	2493	7.0	19192	1247	15.4	18393	2493	7.4	6.96
(A2023-2099)(4+5)-III-8	17357	1065	16.3	19192	533	36.0	18393	1065	17.3	16.3
(A2023-2099)(4+5)-IV-1	17357	3941	4.4	19192	1971	9.7	18393	3941	4.7	4.40
(A2023-2099)(4+5)-IV-2	17357	4194	4.1	19192	2097	9.2	18393	4194	4.4	4.14
(A2023-2099)(4+5)-IV-3	17357	4560	3.8	19192	2280	8.4	18393	4560	4.0	3.81
(A2023-2099)(4+5)-IV-4	17357	3655	4.7	19192	1827	10.5	18393	3655	5.0	4.75
(A2023-2099)(4+5)-IV-5	17357	3793	4.6	19192	1896	10.1	18393	3793	4.8	4.58
(A2023-2099)(4+5)-IV-6	17357	4327	4.0	19192	2164	8.9	18393	4327	4.3	4.01
(A2023-2099)(4+5)-IV-7	17357	4411	3.9	19192	2205	8.7	18393	4411	4.2	3.93
(A2023-2099)(4+5)-IV-8	17357	3787	4.6	19192	1893	10.1	18393	3787	4.9	4.58
(A2023-2099)(4+5)-V-1	17357	995	17.5	19192	497	38.6	18393	995	18.5	17.5
(A2023-2099)(4+5)-V-2	17357	2091	8.3	19192	1045	18.4	18393	2091	8.8	8.30
(A2023-2099)(4+5)-V-3	17357	2144	8.1	19192	1072	17.9	18393	2144	8.6	8.09
(A2023-2099)(4+5)-V-4	17357	1079	16.1	19192	539	35.6	18393	1079	17.0	16.1
(A2023-2099)(4+5)-V-5	17357	914	19.0	19192	457	42.0	18393	914	20.1	19.0
(A2023-2099)(4+5)-V-6	17357	2216	7.8	19192	1108	17.3	18393	2216	8.3	7.83
(A2023-2099)(4+5)-V-7	17357	2005	8.7	19192	1002	19.1	18393	2005	9.2	8.66
(A2023-2099)(4+5)-V-8	17357	1172	14.8	19192	586	32.7	18393	1172	15.7	14.8
(A2023-2099)(4+5)-VI-1	17357	3487	5.0	19192	1744	11.0	18393	3487	5.3	4.98
(A2023-2099)(4+5)-VI-2	17357	3615	4.8	19192	1807	10.6	18393	3615	5.1	4.80
(A2023-2099)(4+5)-VI-3	17357	3896	4.5	19192	1948	9.9	18393	3896	4.7	4.45
(A2023-2099)(4+5)-VI-4	17357	3259	5.3	19192	1629	11.8	18393	3259	5.6	5.33
(A2023-2099)(4+5)-VI-5	17357	3340	5.2	19192	1670	11.5	18393	3340	5.5	5.20
(A2023-2099)(4+5)-VI-6	17357	3747	4.6	19192	1874	10.2	18393	3747	4.9	4.63
(A2023-2099)(4+5)-VI-7	17357	3748	4.6	19192	1874	10.2	18393	3748	4.9	4.63
(A2023-2099)(4+5)-VI-8	17357	3390	5.1	19192	1695	11.3	18393	3390	5.4	5.12
(A2023-2099)(4+5)-VII-1	17357	1105	15.7	19192	553	34.7	18393	1105	16.6	15.7
(A2023-2099)(4+5)-VII-2	17357	2230	7.8	19192	1115	17.2	18393	2230	8.2	7.78
(A2023-2099)(4+5)-VII-3	17357	2304	7.5	19192	1152	16.7	18393	2304	8.0	7.53
(A2023-2099)(4+5)-VII-	17357	1182	14.7	19192	591	32.5	18393	1182	15.6	14.7

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
4										
(A2023-2099)(4+5)-VII-5	17357	1008	17.2	19192	504	38.1	18393	1008	18.3	17.2
(A2023-2099)(4+5)-VII-6	17357	2356	7.4	19192	1178	16.3	18393	2356	7.8	7.37
(A2023-2099)(4+5)-VII-7	17357	2163	8.0	19192	1081	17.7	18393	2163	8.5	8.02
(A2023-2099)(4+5)-VII-8	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2023-2099)(4+5)-VIII-1	17357	4045	4.3	19192	2022	9.5	18393	4045	4.5	4.29
(A2023-2099)(4+5)-VIII-2	17357	4104	4.2	19192	2052	9.4	18393	4104	4.5	4.23
(A2023-2099)(4+5)-VIII-3	17357	4456	3.9	19192	2228	8.6	18393	4456	4.1	3.89
(A2023-2099)(4+5)-VIII-4	17357	3745	4.6	19192	1872	10.3	18393	3745	4.9	4.63
(A2023-2099)(4+5)-VIII-5	17357	3896	4.5	19192	1948	9.9	18393	3896	4.7	4.45
(A2023-2099)(4+5)-VIII-6	17357	4236	4.1	19192	2118	9.1	18393	4236	4.3	4.10
(A2023-2099)(4+5)-VIII-7	17357	4307	4.0	19192	2154	8.9	18393	4307	4.3	4.03
(A2023-2099)(4+5)-VIII-8	17357	3877	4.5	19192	1939	9.9	18393	3877	4.7	4.48
(A2023-2099)(4+5)-IX-1	17357	1402	12.4	19192	701	27.4	18393	1402	13.1	12.4
(A2023-2099)(4+5)-IX-2	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2023-2099)(4+5)-IX-3	17357	1954	8.9	19192	977	19.6	18393	1954	9.4	8.88
(A2023-2099)(4+5)-IX-4	17357	1200	14.5	19192	600	32.0	18393	1200	15.3	14.5
(A2023-2099)(4+5)-IX-5	17357	1031	16.8	19192	515	37.2	18393	1031	17.8	16.8
(A2023-2099)(4+5)-IX-6	17357	2053	8.5	19192	1026	18.7	18393	2053	9.0	8.45
(A2023-2099)(4+5)-IX-7	17357	1509	11.5	19192	754	25.4	18393	1509	12.2	11.5
(A2023-2099)(4+5)-IX-8	17357	1563	11.1	19192	782	24.6	18393	1563	11.8	11.1
(A2023-2099)(4+5)-X-1	17357	1546	11.2	19192	773	24.8	18393	1546	11.9	11.2
(A2023-2099)(4+5)-X-2	17357	1779	9.8	19192	890	21.6	18393	1779	10.3	9.75
(A2023-2099)(4+5)-X-3	17357	2111	8.2	19192	1056	18.2	18393	2111	8.7	8.22
(A2023-2099)(4+5)-X-4	17357	1314	13.2	19192	657	29.2	18393	1314	14.0	13.2
(A2023-2099)(4+5)-X-5	17357	1146	15.1	19192	573	33.5	18393	1146	16.0	15.1
(A2023-2099)(4+5)-X-6	17357	2191	7.9	19192	1096	17.5	18393	2191	8.4	7.92
(A2023-2099)(4+5)-X-7	17357	1656	10.5	19192	828	23.2	18393	1656	11.1	10.5
(A2023-2099)(4+5)-X-8	17357	1693	10.3	19192	846	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2023-2099)(4+5)-XI-1	17357	1490	11.6	19192	745	25.8	18393	1490	12.3	11.6
(A2023-2099)(4+5)-XI-2	17357	1568	11.1	19192	784	24.5	18393	1568	11.7	11.1
(A2023-2099)(4+5)-XI-3	17357	1858	9.3	19192	929	20.7	18393	1858	9.9	9.34
(A2023-2099)(4+5)-XI-4	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2023-2099)(4+5)-XI-5	17357	1100	15.8	19192	550	34.9	18393	1100	16.7	15.8
(A2023-2099)(4+5)-XI-6	17357	1969	8.8	19192	984	19.5	18393	1969	9.3	8.82
(A2023-2099)(4+5)-XI-7	17357	1420	12.2	19192	710	27.0	18393	1420	12.9	12.2
(A2023-2099)(4+5)-XI-8	17357	1643	10.6	19192	821	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2023-2099)(4+5)-XII-1	17357	1637	10.6	19192	819	23.4	18393	1637	11.2	10.6
(A2023-2099)(4+5)-XII-2	17357	1698	10.2	19192	849	22.6	18393	1698	10.8	10.2
(A2023-2099)(4+5)-XII-3	17357	2014	8.6	19192	1007	19.1	18393	2014	9.1	8.62
(A2023-2099)(4+5)-XII-4	17357	1388	12.5	19192	694	27.7	18393	1388	13.3	12.5
(A2023-2099)(4+5)-XII-5	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2023-2099)(4+5)-XII-6	17357	2106	8.2	19192	1053	18.2	18393	2106	8.7	8.24
(A2023-2099)(4+5)-XII-7	17357	1565	11.1	19192	782	24.5	18393	1565	11.8	11.1
(A2023-2099)(4+5)-XII-8	17357	1774	9.8	19192	887	21.6	18393	1774	10.4	9.78
(A2023-2099)(6+7)-I-1	17357	945	18.4	19192	472	40.6	18393	945	19.5	18.4

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2023-2099)(6+7)-I-2	17357	2364	7.3	19192	1182	16.2	18393	2364	7.8	7.34
(A2023-2099)(6+7)-I-3	17357	2474	7.0	19192	1237	15.5	18393	2474	7.4	7.02
(A2023-2099)(6+7)-I-4	17357	896	19.4	19192	448	42.8	18393	896	20.5	19.4
(A2023-2099)(6+7)-I-5	17357	1022	17.0	19192	511	37.6	18393	1022	18.0	17.0
(A2023-2099)(6+7)-I-6	17357	2492	7.0	19192	1246	15.4	18393	2492	7.4	6.97
(A2023-2099)(6+7)-I-7	17357	2331	7.4	19192	1165	16.5	18393	2331	7.9	7.45
(A2023-2099)(6+7)-I-8	17357	963	18.0	19192	481	39.9	18393	963	19.1	18.0
(A2023-2099)(6+7)-II-1	17357	3385	5.1	19192	1692	11.3	18393	3385	5.4	5.13
(A2023-2099)(6+7)-II-2	17357	3692	4.7	19192	1846	10.4	18393	3692	5.0	4.70
(A2023-2099)(6+7)-II-3	17357	4000	4.3	19192	2000	9.6	18393	4000	4.6	4.34
(A2023-2099)(6+7)-II-4	17357	3156	5.5	19192	1578	12.2	18393	3156	5.8	5.50
(A2023-2099)(6+7)-II-5	17357	3237	5.4	19192	1619	11.9	18393	3237	5.7	5.36
(A2023-2099)(6+7)-II-6	17357	3824	4.5	19192	1912	10.0	18393	3824	4.8	4.54
(A2023-2099)(6+7)-II-7	17357	3852	4.5	19192	1926	10.0	18393	3852	4.8	4.51
(A2023-2099)(6+7)-II-8	17357	3287	5.3	19192	1643	11.7	18393	3287	5.6	5.28
(A2023-2099)(6+7)-III-1	17357	891	19.5	19192	445	43.1	18393	891	20.6	19.5
(A2023-2099)(6+7)-III-2	17357	2505	6.9	19192	1253	15.3	18393	2505	7.3	6.93
(A2023-2099)(6+7)-III-3	17357	2637	6.6	19192	1318	14.6	18393	2637	7.0	6.58
(A2023-2099)(6+7)-III-4	17357	969	17.9	19192	485	39.6	18393	969	19.0	17.9
(A2023-2099)(6+7)-III-5	17357	939	18.5	19192	469	40.9	18393	939	19.6	18.5
(A2023-2099)(6+7)-III-6	17357	2634	6.6	19192	1317	14.6	18393	2634	7.0	6.59
(A2023-2099)(6+7)-III-7	17357	2493	7.0	19192	1246	15.4	18393	2493	7.4	6.96
(A2023-2099)(6+7)-III-8	17357	1050	16.5	19192	525	36.5	18393	1050	17.5	16.5
(A2023-2099)(6+7)-IV-1	17357	3942	4.4	19192	1971	9.7	18393	3942	4.7	4.40
(A2023-2099)(6+7)-IV-2	17357	4182	4.2	19192	2091	9.2	18393	4182	4.4	4.15
(A2023-2099)(6+7)-IV-3	17357	4561	3.8	19192	2281	8.4	18393	4561	4.0	3.81
(A2023-2099)(6+7)-IV-4	17357	3641	4.8	19192	1821	10.5	18393	3641	5.1	4.77
(A2023-2099)(6+7)-IV-5	17357	3793	4.6	19192	1897	10.1	18393	3793	4.8	4.58
(A2023-2099)(6+7)-IV-6	17357	4314	4.0	19192	2157	8.9	18393	4314	4.3	4.02
(A2023-2099)(6+7)-IV-7	17357	4412	3.9	19192	2206	8.7	18393	4412	4.2	3.93
(A2023-2099)(6+7)-IV-8	17357	3774	4.6	19192	1887	10.2	18393	3774	4.9	4.60
(A2023-2099)(6+7)-V-1	17357	988	17.6	19192	494	38.8	18393	988	18.6	17.6
(A2023-2099)(6+7)-V-2	17357	2077	8.4	19192	1038	18.5	18393	2077	8.9	8.36
(A2023-2099)(6+7)-V-3	17357	2143	8.1	19192	1072	17.9	18393	2143	8.6	8.10
(A2023-2099)(6+7)-V-4	17357	1064	16.3	19192	532	36.1	18393	1064	17.3	16.3
(A2023-2099)(6+7)-V-5	17357	906	19.2	19192	453	42.4	18393	906	20.3	19.2
(A2023-2099)(6+7)-V-6	17357	2202	7.9	19192	1101	17.4	18393	2202	8.4	7.88
(A2023-2099)(6+7)-V-7	17357	2003	8.7	19192	1002	19.2	18393	2003	9.2	8.66
(A2023-2099)(6+7)-V-8	17357	1157	15.0	19192	579	33.2	18393	1157	15.9	15.0
(A2023-2099)(6+7)-VI-1	17357	3487	5.0	19192	1744	11.0	18393	3487	5.3	4.98
(A2023-2099)(6+7)-VI-2	17357	3602	4.8	19192	1801	10.7	18393	3602	5.1	4.82
(A2023-2099)(6+7)-VI-3	17357	3897	4.5	19192	1948	9.9	18393	3897	4.7	4.45
(A2023-2099)(6+7)-VI-4	17357	3245	5.3	19192	1623	11.8	18393	3245	5.7	5.35
(A2023-2099)(6+7)-VI-5	17357	3340	5.2	19192	1670	11.5	18393	3340	5.5	5.20
(A2023-2099)(6+7)-VI-6	17357	3734	4.6	19192	1867	10.3	18393	3734	4.9	4.65
(A2023-2099)(6+7)-VI-7	17357	3748	4.6	19192	1874	10.2	18393	3748	4.9	4.63
(A2023-2099)(6+7)-VI-8	17357	3377	5.1	19192	1688	11.4	18393	3377	5.4	5.14
(A2023-2099)(6+7)-VII-1	17357	1100	15.8	19192	550	34.9	18393	1100	16.7	15.8
(A2023-2099)(6+7)-VII-2	17357	2215	7.8	19192	1108	17.3	18393	2215	8.3	7.83
(A2023-2099)(6+7)-VII-3	17357	2303	7.5	19192	1152	16.7	18393	2303	8.0	7.54
(A2023-2099)(6+7)-VII-4	17357	1167	14.9	19192	583	32.9	18393	1167	15.8	14.9
(A2023-2099)(6+7)-VII-5	17357	1001	17.3	19192	501	38.3	18393	1001	18.4	17.3
(A2023-2099)(6+7)-VII-6	17357	2342	7.4	19192	1171	16.4	18393	2342	7.9	7.41
(A2023-2099)(6+7)-VII-7	17357	2162	8.0	19192	1081	17.8	18393	2162	8.5	8.03
(A2023-2099)(6+7)-VII-8	17357	1268	13.7	19192	634	30.3	18393	1268	14.5	13.7
(A2023-2099)(6+7)-VIII-1	17357	4045	4.3	19192	2023	9.5	18393	4045	4.5	4.29
(A2023-2099)(6+7)-VIII	17357	4091	4.2	19192	2045	9.4	18393	4091	4.5	4.24

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
-2										
(A2023-2099)(6+7)-VIII-3	17357	4457	3.9	19192	2229	8.6	18393	4457	4.1	3.89
(A2023-2099)(6+7)-VIII-4	17357	3732	4.7	19192	1866	10.3	18393	3732	4.9	4.65
(A2023-2099)(6+7)-VIII-5	17357	3897	4.5	19192	1948	9.9	18393	3897	4.7	4.45
(A2023-2099)(6+7)-VIII-6	17357	4224	4.1	19192	2112	9.1	18393	4224	4.4	4.11
(A2023-2099)(6+7)-VIII-7	17357	4308	4.0	19192	2154	8.9	18393	4308	4.3	4.03
(A2023-2099)(6+7)-VIII-8	17357	3864	4.5	19192	1932	9.9	18393	3864	4.8	4.49
(A2023-2099)(6+7)-IX-1	17357	1398	12.4	19192	699	27.4	18393	1398	13.2	12.4
(A2023-2099)(6+7)-IX-2	17357	1633	10.6	19192	816	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2023-2099)(6+7)-IX-3	17357	1952	8.9	19192	976	19.7	18393	1952	9.4	8.89
(A2023-2099)(6+7)-IX-4	17357	1185	14.6	19192	593	32.4	18393	1185	15.5	14.6
(A2023-2099)(6+7)-IX-5	17357	1025	16.9	19192	512	37.5	18393	1025	17.9	16.9
(A2023-2099)(6+7)-IX-6	17357	2039	8.5	19192	1019	18.8	18393	2039	9.0	8.51
(A2023-2099)(6+7)-IX-7	17357	1506	11.5	19192	753	25.5	18393	1506	12.2	11.5
(A2023-2099)(6+7)-IX-8	17357	1548	11.2	19192	774	24.8	18393	1548	11.9	11.2
(A2023-2099)(6+7)-X-1	17357	1543	11.2	19192	772	24.9	18393	1543	11.9	11.2
(A2023-2099)(6+7)-X-2	17357	1765	9.8	19192	882	21.8	18393	1765	10.4	9.84
(A2023-2099)(6+7)-X-3	17357	2110	8.2	19192	1055	18.2	18393	2110	8.7	8.23
(A2023-2099)(6+7)-X-4	17357	1299	13.4	19192	649	29.6	18393	1299	14.2	13.4
(A2023-2099)(6+7)-X-5	17357	1141	15.2	19192	571	33.6	18393	1141	16.1	15.2
(A2023-2099)(6+7)-X-6	17357	2177	8.0	19192	1089	17.6	18393	2177	8.4	7.97
(A2023-2099)(6+7)-X-7	17357	1654	10.5	19192	827	23.2	18393	1654	11.1	10.5
(A2023-2099)(6+7)-X-8	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2023-2099)(6+7)-XI-1	17357	1487	11.7	19192	744	25.8	18393	1487	12.4	11.7
(A2023-2099)(6+7)-XI-2	17357	1553	11.2	19192	777	24.7	18393	1553	11.8	11.2
(A2023-2099)(6+7)-XI-3	17357	1856	9.4	19192	928	20.7	18393	1856	9.9	9.35
(A2023-2099)(6+7)-XI-4	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2023-2099)(6+7)-XI-5	17357	1095	15.9	19192	547	35.1	18393	1095	16.8	15.9
(A2023-2099)(6+7)-XI-6	17357	1954	8.9	19192	977	19.6	18393	1954	9.4	8.88
(A2023-2099)(6+7)-XI-7	17357	1417	12.2	19192	708	27.1	18393	1417	13.0	12.2
(A2023-2099)(6+7)-XI-8	17357	1628	10.7	19192	814	23.6	18393	1628	11.3	10.7
(A2023-2099)(6+7)-XII-1	17357	1635	10.6	19192	817	23.5	18393	1635	11.2	10.6
(A2023-2099)(6+7)-XII-2	17357	1683	10.3	19192	842	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2023-2099)(6+7)-XII-3	17357	2012	8.6	19192	1006	19.1	18393	2012	9.1	8.62
(A2023-2099)(6+7)-XII-4	17357	1373	12.6	19192	686	28.0	18393	1373	13.4	12.6
(A2023-2099)(6+7)-XII-5	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2023-2099)(6+7)-XII-6	17357	2092	8.3	19192	1046	18.4	18393	2092	8.8	8.30
(A2023-2099)(6+7)-XII-7	17357	1562	11.1	19192	781	24.6	18393	1562	11.8	11.1
(A2023-2099)(6+7)-XII-8	17357	1759	9.9	19192	880	21.8	18393	1759	10.5	9.87
(A2099-2013)1	17357	2399	7.2	19192	1199	16.0	18393	2399	7.7	7.24
(A2099-2013)2	17357	2960	5.9	19192	1480	13.0	18393	2960	6.2	5.86
(A2099-2013)3	17357	1734	10.0	19192	867	22.1	18393	1734	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-I-1	17357	1727	10.0	19192	864	22.2	18393	1727	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-I-2	17357	1791	9.7	19192	896	21.4	18393	1791	10.3	9.69
(A2099-2013)(4+5)-I-3	17357	1660	10.5	19192	830	23.1	18393	1660	11.1	10.5
(A2099-2013)(4+5)-I-4	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-I-5	17357	1745	9.9	19192	872	22.0	18393	1745	10.5	9.95
(A2099-2013)(4+5)-I-6	17357	1809	9.6	19192	904	21.2	18393	1809	10.2	9.60
(A2099-2013)(4+5)-I-7	17357	1677	10.3	19192	839	22.9	18393	1677	11.0	10.3
(A2099-2013)(4+5)-I-8	17357	1741	10.0	19192	871	22.0	18393	1741	10.6	9.97
(A2099-2013)(4+5)-II-1	17357	1629	10.7	19192	814	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2099-2013)(4+5)-II-2	17357	1843	9.4	19192	921	20.8	18393	1843	10.0	9.42

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2099-2013)(4+5)-II-3	17357	1609	10.8	19192	804	23.9	18393	1609	11.4	10.8
(A2099-2013)(4+5)-II-4	17357	1822	9.5	19192	911	21.1	18393	1822	10.1	9.52
(A2099-2013)(4+5)-II-5	17357	1646	10.5	19192	823	23.3	18393	1646	11.2	10.5
(A2099-2013)(4+5)-II-6	17357	1860	9.3	19192	930	20.6	18393	1860	9.9	9.33
(A2099-2013)(4+5)-II-7	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2099-2013)(4+5)-II-8	17357	1840	9.4	19192	920	20.9	18393	1840	10.0	9.43
(A2099-2013)(4+5)-III-1	17357	1722	10.1	19192	861	22.3	18393	1722	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-III-2	17357	1797	9.7	19192	899	21.4	18393	1797	10.2	9.66
(A2099-2013)(4+5)-III-3	17357	1654	10.5	19192	827	23.2	18393	1654	11.1	10.5
(A2099-2013)(4+5)-III-4	17357	1730	10.0	19192	865	22.2	18393	1730	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-III-5	17357	1739	10.0	19192	869	22.1	18393	1739	10.6	9.98
(A2099-2013)(4+5)-III-6	17357	1814	9.6	19192	907	21.2	18393	1814	10.1	9.57
(A2099-2013)(4+5)-III-7	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2099-2013)(4+5)-III-8	17357	1747	9.9	19192	873	22.0	18393	1747	10.5	9.94
(A2099-2013)(4+5)-IV-1	17357	1610	10.8	19192	805	23.8	18393	1610	11.4	10.8
(A2099-2013)(4+5)-IV-2	17357	1861	9.3	19192	931	20.6	18393	1861	9.9	9.32
(A2099-2013)(4+5)-IV-3	17357	1590	10.9	19192	795	24.1	18393	1590	11.6	10.9
(A2099-2013)(4+5)-IV-4	17357	1841	9.4	19192	921	20.8	18393	1841	10.0	9.43
(A2099-2013)(4+5)-IV-5	17357	1627	10.7	19192	814	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2099-2013)(4+5)-IV-6	17357	1879	9.2	19192	939	20.4	18393	1879	9.8	9.24
(A2099-2013)(4+5)-IV-7	17357	1607	10.8	19192	804	23.9	18393	1607	11.4	10.8
(A2099-2013)(4+5)-IV-8	17357	1858	9.3	19192	929	20.7	18393	1858	9.9	9.34
(A2099-2013)(4+5)-V-1	17357	1717	10.1	19192	858	22.4	18393	1717	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-V-2	17357	1781	9.7	19192	890	21.6	18393	1781	10.3	9.75
(A2099-2013)(4+5)-V-3	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2099-2013)(4+5)-V-4	17357	1735	10.0	19192	867	22.1	18393	1735	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-V-5	17357	1734	10.0	19192	867	22.1	18393	1734	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-V-6	17357	1798	9.7	19192	899	21.3	18393	1798	10.2	9.65
(A2099-2013)(4+5)-V-7	17357	1688	10.3	19192	844	22.7	18393	1688	10.9	10.3
(A2099-2013)(4+5)-V-8	17357	1752	9.9	19192	876	21.9	18393	1752	10.5	9.91
(A2099-2013)(4+5)-VI-1	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2099-2013)(4+5)-VI-2	17357	1840	9.4	19192	920	20.9	18393	1840	10.0	9.44
(A2099-2013)(4+5)-VI-3	17357	1612	10.8	19192	806	23.8	18393	1612	11.4	10.8
(A2099-2013)(4+5)-VI-4	17357	1826	9.5	19192	913	21.0	18393	1826	10.1	9.51
(A2099-2013)(4+5)-VI-5	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2099-2013)(4+5)-VI-6	17357	1857	9.3	19192	928	20.7	18393	1857	9.9	9.35
(A2099-2013)(4+5)-VI-7	17357	1629	10.7	19192	815	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2099-2013)(4+5)-VI-8	17357	1843	9.4	19192	921	20.8	18393	1843	10.0	9.42
(A2099-2013)(4+5)-VII-1	17357	1711	10.1	19192	856	22.4	18393	1711	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-VII-2	17357	1787	9.7	19192	893	21.5	18393	1787	10.3	9.72
(A2099-2013)(4+5)-VII-3	17357	1665	10.4	19192	832	23.1	18393	1665	11.0	10.4
(A2099-2013)(4+5)-VII-4	17357	1740	10.0	19192	870	22.1	18393	1740	10.6	9.97
(A2099-2013)(4+5)-VII-5	17357	1728	10.0	19192	864	22.2	18393	1728	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-VII-6	17357	1804	9.6	19192	902	21.3	18393	1804	10.2	9.62
(A2099-2013)(4+5)-VII-7	17357	1682	10.3	19192	841	22.8	18393	1682	10.9	10.3
(A2099-2013)(4+5)-VII-8	17357	1757	9.9	19192	879	21.8	18393	1757	10.5	9.88
(A2099-2013)(4+5)-VIII-1	17357	1607	10.8	19192	804	23.9	18393	1607	11.4	10.8
(A2099-2013)(4+5)-VIII-2	17357	1858	9.3	19192	929	20.7	18393	1858	9.9	9.34
(A2099-2013)(4+5)-VIII-3	17357	1593	10.9	19192	797	24.1	18393	1593	11.5	10.9
(A2099-2013)(4+5)-VIII-4	17357	1844	9.4	19192	922	20.8	18393	1844	10.0	9.41
(A2099-2013)(4+5)-VIII-5	17357	1624	10.7	19192	812	23.6	18393	1624	11.3	10.7
(A2099-2013)(4+5)-VIII-6	17357	1875	9.3	19192	938	20.5	18393	1875	9.8	9.25

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2099-2013)(4+5)-VIII-7	17357	1610	10.8	19192	805	23.8	18393	1610	11.4	10.8
(A2099-2013)(4+5)-VIII-8	17357	1862	9.3	19192	931	20.6	18393	1862	9.9	9.32
(A2099-2013)(4+5)-IX-1	17357	1684	10.3	19192	842	22.8	18393	1684	10.9	10.3
(A2099-2013)(4+5)-IX-2	17357	1748	9.9	19192	874	22.0	18393	1748	10.5	9.93
(A2099-2013)(4+5)-IX-3	17357	1664	10.4	19192	832	23.1	18393	1664	11.1	10.4
(A2099-2013)(4+5)-IX-4	17357	1728	10.0	19192	864	22.2	18393	1728	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-IX-5	17357	1741	10.0	19192	871	22.0	18393	1741	10.6	9.97
(A2099-2013)(4+5)-IX-6	17357	1805	9.6	19192	903	21.3	18393	1805	10.2	9.62
(A2099-2013)(4+5)-IX-7	17357	1721	10.1	19192	860	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-IX-8	17357	1785	9.7	19192	892	21.5	18393	1785	10.3	9.72
(A2099-2013)(4+5)-X-1	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2099-2013)(4+5)-X-2	17357	1753	9.9	19192	877	21.9	18393	1753	10.5	9.90
(A2099-2013)(4+5)-X-3	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2099-2013)(4+5)-X-4	17357	1733	10.0	19192	867	22.1	18393	1733	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-X-5	17357	1735	10.0	19192	868	22.1	18393	1735	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-X-6	17357	1811	9.6	19192	905	21.2	18393	1811	10.2	9.59
(A2099-2013)(4+5)-X-7	17357	1715	10.1	19192	858	22.4	18393	1715	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-X-8	17357	1791	9.7	19192	895	21.4	18393	1791	10.3	9.69
(A2099-2013)(4+5)-XI-1	17357	1681	10.3	19192	840	22.8	18393	1681	10.9	10.3
(A2099-2013)(4+5)-XI-2	17357	1745	9.9	19192	872	22.0	18393	1745	10.5	9.95
(A2099-2013)(4+5)-XI-3	17357	1667	10.4	19192	833	23.0	18393	1667	11.0	10.4
(A2099-2013)(4+5)-XI-4	17357	1731	10.0	19192	865	22.2	18393	1731	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-XI-5	17357	1738	10.0	19192	869	22.1	18393	1738	10.6	9.99
(A2099-2013)(4+5)-XI-6	17357	1802	9.6	19192	901	21.3	18393	1802	10.2	9.63
(A2099-2013)(4+5)-XI-7	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-XI-8	17357	1788	9.7	19192	894	21.5	18393	1788	10.3	9.71
(A2099-2013)(4+5)-XII-1	17357	1675	10.4	19192	837	22.9	18393	1675	11.0	10.4
(A2099-2013)(4+5)-XII-2	17357	1750	9.9	19192	875	21.9	18393	1750	10.5	9.92
(A2099-2013)(4+5)-XII-3	17357	1661	10.4	19192	831	23.1	18393	1661	11.1	10.4
(A2099-2013)(4+5)-XII-4	17357	1736	10.0	19192	868	22.1	18393	1736	10.6	10.00
(A2099-2013)(4+5)-XII-5	17357	1732	10.0	19192	866	22.2	18393	1732	10.6	10.0
(A2099-2013)(4+5)-XII-6	17357	1808	9.6	19192	904	21.2	18393	1808	10.2	9.60
(A2099-2013)(4+5)-XII-7	17357	1718	10.1	19192	859	22.3	18393	1718	10.7	10.1
(A2099-2013)(4+5)-XII-8	17357	1794	9.7	19192	897	21.4	18393	1794	10.3	9.68
(A2099-2013)(6+7)-I-1	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2099-2013)(6+7)-I-2	17357	1758	9.9	19192	879	21.8	18393	1758	10.5	9.87
(A2099-2013)(6+7)-I-3	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2099-2013)(6+7)-I-4	17357	1690	10.3	19192	845	22.7	18393	1690	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-I-5	17357	1711	10.1	19192	855	22.4	18393	1711	10.8	10.1
(A2099-2013)(6+7)-I-6	17357	1775	9.8	19192	887	21.6	18393	1775	10.4	9.78
(A2099-2013)(6+7)-I-7	17357	1643	10.6	19192	822	23.4	18393	1643	11.2	10.6
(A2099-2013)(6+7)-I-8	17357	1707	10.2	19192	854	22.5	18393	1707	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-II-1	17357	1595	10.9	19192	798	24.1	18393	1595	11.5	10.9
(A2099-2013)(6+7)-II-2	17357	1809	9.6	19192	904	21.2	18393	1809	10.2	9.60
(A2099-2013)(6+7)-II-3	17357	1575	11.0	19192	787	24.4	18393	1575	11.7	11.0
(A2099-2013)(6+7)-II-4	17357	1789	9.7	19192	894	21.5	18393	1789	10.3	9.70
(A2099-2013)(6+7)-II-5	17357	1612	10.8	19192	806	23.8	18393	1612	11.4	10.8
(A2099-2013)(6+7)-II-6	17357	1826	9.5	19192	913	21.0	18393	1826	10.1	9.51
(A2099-2013)(6+7)-II-7	17357	1592	10.9	19192	796	24.1	18393	1592	11.6	10.9
(A2099-2013)(6+7)-II-8	17357	1806	9.6	19192	903	21.3	18393	1806	10.2	9.61
(A2099-2013)(6+7)-III-1	17357	1688	10.3	19192	844	22.7	18393	1688	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-III-2	17357	1763	9.8	19192	882	21.8	18393	1763	10.4	9.84
(A2099-2013)(6+7)-III-3	17357	1621	10.7	19192	810	23.7	18393	1621	11.3	10.7
(A2099-2013)(6+7)-III-4	17357	1696	10.2	19192	848	22.6	18393	1696	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-III-5	17357	1705	10.2	19192	853	22.5	18393	1705	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-III-6	17357	1780	9.7	19192	890	21.6	18393	1780	10.3	9.75

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2099-2013)(6+7)-III-7	17357	1638	10.6	19192	819	23.4	18393	1638	11.2	10.6
(A2099-2013)(6+7)-III-8	17357	1713	10.1	19192	857	22.4	18393	1713	10.7	10.1
(A2099-2013)(6+7)-IV-1	17357	1576	11.0	19192	788	24.3	18393	1576	11.7	11.0
(A2099-2013)(6+7)-IV-2	17357	1828	9.5	19192	914	21.0	18393	1828	10.1	9.50
(A2099-2013)(6+7)-IV-3	17357	1556	11.2	19192	778	24.7	18393	1556	11.8	11.2
(A2099-2013)(6+7)-IV-4	17357	1807	9.6	19192	904	21.2	18393	1807	10.2	9.60
(A2099-2013)(6+7)-IV-5	17357	1594	10.9	19192	797	24.1	18393	1594	11.5	10.9
(A2099-2013)(6+7)-IV-6	17357	1845	9.4	19192	922	20.8	18393	1845	10.0	9.41
(A2099-2013)(6+7)-IV-7	17357	1573	11.0	19192	787	24.4	18393	1573	11.7	11.0
(A2099-2013)(6+7)-IV-8	17357	1825	9.5	19192	912	21.0	18393	1825	10.1	9.51
(A2099-2013)(6+7)-V-1	17357	1683	10.3	19192	842	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-V-2	17357	1747	9.9	19192	874	22.0	18393	1747	10.5	9.93
(A2099-2013)(6+7)-V-3	17357	1637	10.6	19192	818	23.5	18393	1637	11.2	10.6
(A2099-2013)(6+7)-V-4	17357	1701	10.2	19192	850	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-V-5	17357	1700	10.2	19192	850	22.6	18393	1700	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-V-6	17357	1764	9.8	19192	882	21.8	18393	1764	10.4	9.84
(A2099-2013)(6+7)-V-7	17357	1654	10.5	19192	827	23.2	18393	1654	11.1	10.5
(A2099-2013)(6+7)-V-8	17357	1718	10.1	19192	859	22.3	18393	1718	10.7	10.1
(A2099-2013)(6+7)-VI-1	17357	1592	10.9	19192	796	24.1	18393	1592	11.6	10.9
(A2099-2013)(6+7)-VI-2	17357	1806	9.6	19192	903	21.3	18393	1806	10.2	9.61
(A2099-2013)(6+7)-VI-3	17357	1578	11.0	19192	789	24.3	18393	1578	11.7	11.0
(A2099-2013)(6+7)-VI-4	17357	1792	9.7	19192	896	21.4	18393	1792	10.3	9.69
(A2099-2013)(6+7)-VI-5	17357	1609	10.8	19192	805	23.9	18393	1609	11.4	10.8
(A2099-2013)(6+7)-VI-6	17357	1823	9.5	19192	911	21.1	18393	1823	10.1	9.52
(A2099-2013)(6+7)-VI-7	17357	1595	10.9	19192	798	24.1	18393	1595	11.5	10.9
(A2099-2013)(6+7)-VI-8	17357	1809	9.6	19192	904	21.2	18393	1809	10.2	9.59
(A2099-2013)(6+7)-VII-1	17357	1677	10.3	19192	839	22.9	18393	1677	11.0	10.3
(A2099-2013)(6+7)-VII-2	17357	1753	9.9	19192	876	21.9	18393	1753	10.5	9.90
(A2099-2013)(6+7)-VII-3	17357	1631	10.6	19192	816	23.5	18393	1631	11.3	10.6
(A2099-2013)(6+7)-VII-4	17357	1706	10.2	19192	853	22.5	18393	1706	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-VII-5	17357	1695	10.2	19192	847	22.7	18393	1695	10.9	10.2
(A2099-2013)(6+7)-VII-6	17357	1770	9.8	19192	885	21.7	18393	1770	10.4	9.81
(A2099-2013)(6+7)-VII-7	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2099-2013)(6+7)-VII-8	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2099-2013)(6+7)-VIII-1	17357	1573	11.0	19192	787	24.4	18393	1573	11.7	11.0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-2	17357	1824	9.5	19192	912	21.0	18393	1824	10.1	9.51
(A2099-2013)(6+7)-VIII-3	17357	1559	11.1	19192	780	24.6	18393	1559	11.8	11.1
(A2099-2013)(6+7)-VIII-4	17357	1811	9.6	19192	905	21.2	18393	1811	10.2	9.59
(A2099-2013)(6+7)-VIII-5	17357	1590	10.9	19192	795	24.1	18393	1590	11.6	10.9
(A2099-2013)(6+7)-VIII-6	17357	1842	9.4	19192	921	20.8	18393	1842	10.0	9.42
(A2099-2013)(6+7)-VIII-7	17357	1577	11.0	19192	788	24.3	18393	1577	11.7	11.0
(A2099-2013)(6+7)-VIII-8	17357	1828	9.5	19192	914	21.0	18393	1828	10.1	9.50
(A2099-2013)(6+7)-IX-1	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2099-2013)(6+7)-IX-2	17357	1714	10.1	19192	857	22.4	18393	1714	10.7	10.1
(A2099-2013)(6+7)-IX-3	17357	1630	10.7	19192	815	23.6	18393	1630	11.3	10.7
(A2099-2013)(6+7)-IX-4	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2099-2013)(6+7)-IX-5	17357	1707	10.2	19192	854	22.5	18393	1707	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-IX-6	17357	1771	9.8	19192	886	21.7	18393	1771	10.4	9.80
(A2099-2013)(6+7)-IX-7	17357	1687	10.3	19192	843	22.8	18393	1687	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-IX-8	17357	1751	9.9	19192	876	21.9	18393	1751	10.5	9.91

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2099-2013)(6+7)-X-1	17357	1644	10.6	19192	822	23.3	18393	1644	11.2	10.6
(A2099-2013)(6+7)-X-2	17357	1720	10.1	19192	860	22.3	18393	1720	10.7	10.1
(A2099-2013)(6+7)-X-3	17357	1624	10.7	19192	812	23.6	18393	1624	11.3	10.7
(A2099-2013)(6+7)-X-4	17357	1699	10.2	19192	850	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-X-5	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-X-6	17357	1777	9.8	19192	888	21.6	18393	1777	10.4	9.77
(A2099-2013)(6+7)-X-7	17357	1681	10.3	19192	841	22.8	18393	1681	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-X-8	17357	1757	9.9	19192	878	21.9	18393	1757	10.5	9.88
(A2099-2013)(6+7)-XI-1	17357	1647	10.5	19192	823	23.3	18393	1647	11.2	10.5
(A2099-2013)(6+7)-XI-2	17357	1711	10.1	19192	855	22.4	18393	1711	10.8	10.1
(A2099-2013)(6+7)-XI-3	17357	1633	10.6	19192	816	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2099-2013)(6+7)-XI-4	17357	1697	10.2	19192	848	22.6	18393	1697	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-XI-5	17357	1704	10.2	19192	852	22.5	18393	1704	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-XI-6	17357	1768	9.8	19192	884	21.7	18393	1768	10.4	9.82
(A2099-2013)(6+7)-XI-7	17357	1690	10.3	19192	845	22.7	18393	1690	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-XI-8	17357	1754	9.9	19192	877	21.9	18393	1754	10.5	9.89
(A2099-2013)(6+7)-XII-1	17357	1641	10.6	19192	821	23.4	18393	1641	11.2	10.6
(A2099-2013)(6+7)-XII-2	17357	1717	10.1	19192	858	22.4	18393	1717	10.7	10.1
(A2099-2013)(6+7)-XII-3	17357	1627	10.7	19192	814	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2099-2013)(6+7)-XII-4	17357	1703	10.2	19192	851	22.5	18393	1703	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-XII-5	17357	1698	10.2	19192	849	22.6	18393	1698	10.8	10.2
(A2099-2013)(6+7)-XII-6	17357	1774	9.8	19192	887	21.6	18393	1774	10.4	9.79
(A2099-2013)(6+7)-XII-7	17357	1684	10.3	19192	842	22.8	18393	1684	10.9	10.3
(A2099-2013)(6+7)-XII-8	17357	1760	9.9	19192	880	21.8	18393	1760	10.5	9.86
(A2105-2107)1	17357	2289	7.6	19192	1144	16.8	18393	2289	8.0	7.58
(A2105-2107)2	17357	3011	5.8	19192	1505	12.7	18393	3011	6.1	5.77
(A2105-2107)3	17357	1686	10.3	19192	843	22.8	18393	1686	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-I-1	17357	1676	10.4	19192	838	22.9	18393	1676	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-I-2	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-I-3	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-I-4	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-I-5	17357	1699	10.2	19192	850	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-I-6	17357	1701	10.2	19192	850	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-I-7	17357	1693	10.3	19192	847	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-I-8	17357	1695	10.2	19192	847	22.6	18393	1695	10.9	10.2
(A2105-2107)(4+5)-II-1	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-II-2	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-II-3	17357	1671	10.4	19192	835	23.0	18393	1671	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-II-4	17357	1676	10.4	19192	838	22.9	18393	1676	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-II-5	17357	1695	10.2	19192	848	22.6	18393	1695	10.9	10.2
(A2105-2107)(4+5)-II-6	17357	1701	10.2	19192	850	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-II-7	17357	1693	10.3	19192	847	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-II-8	17357	1699	10.2	19192	849	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-III-1	17357	1676	10.4	19192	838	22.9	18393	1676	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-III-2	17357	1679	10.3	19192	839	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-III-3	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-III-4	17357	1673	10.4	19192	836	22.9	18393	1673	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-III-5	17357	1698	10.2	19192	849	22.6	18393	1698	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-III-6	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-III-7	17357	1692	10.3	19192	846	22.7	18393	1692	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-III-8	17357	1695	10.2	19192	848	22.6	18393	1695	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-IV-1	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-IV-2	17357	1680	10.3	19192	840	22.8	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-IV-3	17357	1668	10.4	19192	834	23.0	18393	1668	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-IV-4	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-IV-5	17357	1693	10.3	19192	846	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-IV-6	17357	1703	10.2	19192	852	22.5	18393	1703	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-IV-7	17357	1691	10.3	19192	845	22.7	18393	1691	10.9	10.3

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2105-2107)(4+5)-IV-8	17357	1701	10.2	19192	851	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-V-1	17357	1677	10.3	19192	839	22.9	18393	1677	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-V-2	17357	1679	10.3	19192	840	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-V-3	17357	1669	10.4	19192	835	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-V-4	17357	1671	10.4	19192	836	23.0	18393	1671	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-V-5	17357	1700	10.2	19192	850	22.6	18393	1700	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-V-6	17357	1702	10.2	19192	851	22.6	18393	1702	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-V-7	17357	1692	10.3	19192	846	22.7	18393	1692	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-V-8	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VI-1	17357	1673	10.4	19192	836	22.9	18393	1673	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VI-2	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VI-3	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VI-4	17357	1676	10.4	19192	838	22.9	18393	1676	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VI-5	17357	1695	10.2	19192	848	22.6	18393	1695	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VI-6	17357	1701	10.2	19192	850	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VI-7	17357	1693	10.3	19192	846	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VI-8	17357	1698	10.2	19192	849	22.6	18393	1698	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VII-1	17357	1677	10.4	19192	838	22.9	18393	1677	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VII-2	17357	1680	10.3	19192	840	22.9	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VII-3	17357	1669	10.4	19192	834	23.0	18393	1669	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VII-4	17357	1672	10.4	19192	836	23.0	18393	1672	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VII-5	17357	1699	10.2	19192	850	22.6	18393	1699	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VII-6	17357	1703	10.2	19192	851	22.5	18393	1703	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VII-7	17357	1691	10.3	19192	846	22.7	18393	1691	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VII-8	17357	1694	10.2	19192	847	22.7	18393	1694	10.9	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VIII-1	17357	1670	10.4	19192	835	23.0	18393	1670	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VIII-2	17357	1681	10.3	19192	840	22.8	18393	1681	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VIII-3	17357	1668	10.4	19192	834	23.0	18393	1668	11.0	10.4
(A2105-2107)(4+5)-VIII-4	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VIII-5	17357	1693	10.3	19192	846	22.7	18393	1693	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VIII-6	17357	1703	10.2	19192	852	22.5	18393	1703	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-VIII-7	17357	1691	10.3	19192	845	22.7	18393	1691	10.9	10.3
(A2105-2107)(4+5)-VIII-8	17357	1701	10.2	19192	850	22.6	18393	1701	10.8	10.2
(A2105-2107)(4+5)-IX-1	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-IX-2	17357	1649	10.5	19192	825	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-IX-3	17357	1646	10.5	19192	823	23.3	18393	1646	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-IX-4	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-IX-5	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-IX-6	17357	1725	10.1	19192	863	22.2	18393	1725	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-IX-7	17357	1722	10.1	19192	861	22.3	18393	1722	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-IX-8	17357	1723	10.1	19192	862	22.3	18393	1723	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-X-1	17357	1647	10.5	19192	824	23.3	18393	1647	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-X-2	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(4+5)-X-3	17357	1645	10.5	19192	823	23.3	18393	1645	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-X-4	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-X-5	17357	1723	10.1	19192	861	22.3	18393	1723	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-X-6	17357	1726	10.1	19192	863	22.2	18393	1726	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-X-7	17357	1721	10.1	19192	860	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-X-8	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XI-1	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2105-2107)(4+5)-XI-2	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(4+5)-XI-3	17357	1646	10.5	19192	823	23.3	18393	1646	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-XI-4	17357	1647	10.5	19192	824	23.3	18393	1647	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-XI-5	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XI-6	17357	1725	10.1	19192	863	22.2	18393	1725	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XI-7	17357	1721	10.1	19192	861	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XI-8	17357	1723	10.1	19192	862	22.3	18393	1723	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XII-1	17357	1647	10.5	19192	824	23.3	18393	1647	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-XII-2	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(4+5)-XII-3	17357	1645	10.6	19192	822	23.3	18393	1645	11.2	10.6
(A2105-2107)(4+5)-XII-4	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2105-2107)(4+5)-XII-5	17357	1723	10.1	19192	862	22.3	18393	1723	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XII-6	17357	1726	10.1	19192	863	22.2	18393	1726	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XII-7	17357	1721	10.1	19192	860	22.3	18393	1721	10.7	10.1
(A2105-2107)(4+5)-XII-8	17357	1724	10.1	19192	862	22.3	18393	1724	10.7	10.1
(A2105-2107)(6+7)-I-1	17357	1633	10.6	19192	817	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-I-2	17357	1635	10.6	19192	817	23.5	18393	1635	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-I-3	17357	1627	10.7	19192	814	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-I-4	17357	1629	10.7	19192	814	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-I-5	17357	1656	10.5	19192	828	23.2	18393	1656	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-I-6	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-I-7	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-I-8	17357	1651	10.5	19192	826	23.2	18393	1651	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-II-1	17357	1629	10.7	19192	815	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-II-2	17357	1635	10.6	19192	817	23.5	18393	1635	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-II-3	17357	1627	10.7	19192	814	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-II-4	17357	1633	10.6	19192	816	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-II-5	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-II-6	17357	1657	10.5	19192	829	23.2	18393	1657	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-II-7	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-II-8	17357	1655	10.5	19192	828	23.2	18393	1655	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-III-1	17357	1632	10.6	19192	816	23.5	18393	1632	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-III-2	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-III-3	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-III-4	17357	1629	10.7	19192	815	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-III-5	17357	1655	10.5	19192	828	23.2	18393	1655	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-III-6	17357	1658	10.5	19192	829	23.1	18393	1658	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-III-7	17357	1649	10.5	19192	825	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2105-2107)(6+7)-III-8	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-IV-1	17357	1627	10.7	19192	813	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-IV-2	17357	1637	10.6	19192	819	23.4	18393	1637	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-IV-3	17357	1625	10.7	19192	812	23.6	18393	1625	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-IV-4	17357	1635	10.6	19192	818	23.5	18393	1635	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-IV-5	17357	1649	10.5	19192	825	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2105-2107)(6+7)-IV-6	17357	1660	10.5	19192	830	23.1	18393	1660	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-IV-7	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2105-2107)(6+7)-IV-8	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-V-1	17357	1634	10.6	19192	817	23.5	18393	1634	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-V-2	17357	1636	10.6	19192	818	23.5	18393	1636	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-V-3	17357	1626	10.7	19192	813	23.6	18393	1626	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-V-4	17357	1628	10.7	19192	814	23.6	18393	1628	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-V-5	17357	1657	10.5	19192	828	23.2	18393	1657	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-V-6	17357	1658	10.5	19192	829	23.1	18393	1658	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-V-7	17357	1649	10.5	19192	824	23.3	18393	1649	11.2	10.5
(A2105-2107)(6+7)-V-8	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VI-1	17357	1629	10.7	19192	815	23.6	18393	1629	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-VI-2	17357	1635	10.6	19192	817	23.5	18393	1635	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-VI-3	17357	1627	10.7	19192	813	23.6	18393	1627	11.3	10.7

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2105-2107)(6+7)-VI-4	17357	1632	10.6	19192	816	23.5	18393	1632	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-VI-5	17357	1652	10.5	19192	826	23.2	18393	1652	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VI-6	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VI-7	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VI-8	17357	1655	10.5	19192	828	23.2	18393	1655	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VII-1	17357	1633	10.6	19192	817	23.5	18393	1633	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-VII-2	17357	1637	10.6	19192	818	23.5	18393	1637	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-VII-3	17357	1625	10.7	19192	813	23.6	18393	1625	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-VII-4	17357	1628	10.7	19192	814	23.6	18393	1628	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-VII-5	17357	1656	10.5	19192	828	23.2	18393	1656	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VII-6	17357	1659	10.5	19192	830	23.1	18393	1659	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VII-7	17357	1648	10.5	19192	824	23.3	18393	1648	11.2	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VII-8	17357	1651	10.5	19192	826	23.2	18393	1651	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VIII-1	17357	1627	10.7	19192	813	23.6	18393	1627	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-VIII-2	17357	1637	10.6	19192	819	23.4	18393	1637	11.2	10.6
(A2105-2107)(6+7)-VIII-3	17357	1625	10.7	19192	812	23.6	18393	1625	11.3	10.7
(A2105-2107)(6+7)-VIII-4	17357	1635	10.6	19192	817	23.5	18393	1635	11.3	10.6
(A2105-2107)(6+7)-VIII-5	17357	1650	10.5	19192	825	23.3	18393	1650	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VIII-6	17357	1660	10.5	19192	830	23.1	18393	1660	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VIII-7	17357	1647	10.5	19192	824	23.3	18393	1647	11.2	10.5
(A2105-2107)(6+7)-VIII-8	17357	1658	10.5	19192	829	23.2	18393	1658	11.1	10.5
(A2105-2107)(6+7)-IX-1	17357	1605	10.8	19192	802	23.9	18393	1605	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-IX-2	17357	1606	10.8	19192	803	23.9	18393	1606	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-IX-3	17357	1603	10.8	19192	801	24.0	18393	1603	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-IX-4	17357	1604	10.8	19192	802	23.9	18393	1604	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-IX-5	17357	1680	10.3	19192	840	22.8	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-IX-6	17357	1682	10.3	19192	841	22.8	18393	1682	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-IX-7	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(6+7)-IX-8	17357	1680	10.3	19192	840	22.8	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-X-1	17357	1604	10.8	19192	802	23.9	18393	1604	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-X-2	17357	1607	10.8	19192	803	23.9	18393	1607	11.4	10.8
(A2105-2107)(6+7)-X-3	17357	1602	10.8	19192	801	24.0	18393	1602	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-X-4	17357	1605	10.8	19192	803	23.9	18393	1605	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-X-5	17357	1679	10.3	19192	840	22.9	18393	1679	11.0	10.3
(A2105-2107)(6+7)-X-6	17357	1683	10.3	19192	841	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-X-7	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(6+7)-X-8	17357	1681	10.3	19192	840	22.8	18393	1681	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XI-1	17357	1605	10.8	19192	802	23.9	18393	1605	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XI-2	17357	1606	10.8	19192	803	23.9	18393	1606	11.4	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XI-3	17357	1602	10.8	19192	801	24.0	18393	1602	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XI-4	17357	1604	10.8	19192	802	23.9	18393	1604	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XI-5	17357	1680	10.3	19192	840	22.8	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XI-6	17357	1682	10.3	19192	841	22.8	18393	1682	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XI-7	17357	1678	10.3	19192	839	22.9	18393	1678	11.0	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XI-8	17357	1680	10.3	19192	840	22.9	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XII-1	17357	1604	10.8	19192	802	23.9	18393	1604	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XII-2	17357	1607	10.8	19192	804	23.9	18393	1607	11.4	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XII-	17357	1602	10.8	19192	801	24.0	18393	1602	11.5	10.8

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
3										
(A2105-2107)(6+7)-XII-4	17357	1605	10.8	19192	802	23.9	18393	1605	11.5	10.8
(A2105-2107)(6+7)-XII-5	17357	1680	10.3	19192	840	22.9	18393	1680	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XII-6	17357	1683	10.3	19192	841	22.8	18393	1683	10.9	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XII-7	17357	1677	10.3	19192	839	22.9	18393	1677	11.0	10.3
(A2105-2107)(6+7)-XII-8	17357	1680	10.3	19192	840	22.8	18393	1680	10.9	10.3
(A2101-2099)1	17357	1690	10.3	19192	845	22.7	18393	1690	10.9	10.3
(A2101-2099)2	17357	2212	7.8	19192	1106	17.4	18393	2212	8.3	7.85
(A2101-2099)3	17357	1245	13.9	19192	623	30.8	18393	1245	14.8	13.9
(A2101-2099)(4+5)-I-1	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-I-2	17357	1241	14.0	19192	621	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-I-3	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-I-4	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-I-5	17357	1255	13.8	19192	627	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-I-6	17357	1256	13.8	19192	628	30.6	18393	1256	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-I-7	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-I-8	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-II-1	17357	1237	14.0	19192	618	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-II-2	17357	1241	14.0	19192	620	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-II-3	17357	1235	14.0	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-II-4	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-II-5	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-II-6	17357	1255	13.8	19192	628	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-II-7	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-II-8	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-III-1	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-III-2	17357	1241	14.0	19192	621	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-III-3	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-III-4	17357	1237	14.0	19192	618	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-III-5	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-III-6	17357	1256	13.8	19192	628	30.6	18393	1256	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-III-7	17357	1249	13.9	19192	625	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-III-8	17357	1251	13.9	19192	626	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-IV-1	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-IV-2	17357	1242	14.0	19192	621	30.9	18393	1242	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-IV-3	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-IV-4	17357	1240	14.0	19192	620	30.9	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-IV-5	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-IV-6	17357	1256	13.8	19192	628	30.5	18393	1256	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-IV-7	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-IV-8	17357	1255	13.8	19192	628	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-V-1	17357	1241	14.0	19192	621	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-V-2	17357	1242	14.0	19192	621	30.9	18393	1242	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-V-3	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-V-4	17357	1235	14.1	19192	617	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-V-5	17357	1256	13.8	19192	628	30.6	18393	1256	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-V-6	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-V-7	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-V-8	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VI-1	17357	1237	14.0	19192	619	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VI-2	17357	1241	14.0	19192	620	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VI-3	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-VI-4	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VI-5	17357	1252	13.9	19192	626	30.7	18393	1252	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VI-6	17357	1256	13.8	19192	628	30.6	18393	1256	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-VI-7	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VI-8	17357	1253	13.8	19192	627	30.6	18393	1253	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-VII-1	17357	1241	14.0	19192	620	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VII-2	17357	1243	14.0	19192	621	30.9	18393	1243	14.8	14.0

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2101-2099)(4+5)-VII-3	17357	1233	14.1	19192	617	31.1	18393	1233	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-VII-4	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-VII-5	17357	1255	13.8	19192	628	30.6	18393	1255	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-VII-6	17357	1257	13.8	19192	629	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-VII-7	17357	1248	13.9	19192	624	30.8	18393	1248	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VII-8	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VIII-1	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-2	17357	1242	14.0	19192	621	30.9	18393	1242	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-3	17357	1234	14.1	19192	617	31.1	18393	1234	14.9	14.1
(A2101-2099)(4+5)-VIII-4	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-5	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VIII-6	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2101-2099)(4+5)-VIII-7	17357	1249	13.9	19192	624	30.7	18393	1249	14.7	13.9
(A2101-2099)(4+5)-VIII-8	17357	1255	13.8	19192	627	30.6	18393	1255	14.7	13.8
(A2101-2099)(4+5)-IX-1	17357	1221	14.2	19192	611	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-IX-2	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.0	14.2
(A2101-2099)(4+5)-IX-3	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-IX-4	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-IX-5	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-IX-6	17357	1271	13.7	19192	636	30.2	18393	1271	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-IX-7	17357	1269	13.7	19192	634	30.3	18393	1269	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-IX-8	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-X-1	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-X-2	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(4+5)-X-3	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-X-4	17357	1221	14.2	19192	611	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-X-5	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-X-6	17357	1271	13.7	19192	636	30.2	18393	1271	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-X-7	17357	1268	13.7	19192	634	30.3	18393	1268	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-X-8	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-XI-1	17357	1221	14.2	19192	611	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XI-2	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XI-3	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XI-4	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XI-5	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-XI-6	17357	1271	13.7	19192	636	30.2	18393	1271	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-XI-7	17357	1268	13.7	19192	634	30.3	18393	1268	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-XI-8	17357	1269	13.7	19192	635	30.2	18393	1269	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-XII-1	17357	1221	14.2	19192	611	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XII-2	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XII-3	17357	1219	14.2	19192	609	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XII-4	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(4+5)-XII-5	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(4+5)-XII-6	17357	1272	13.6	19192	636	30.2	18393	1272	14.5	13.6
(A2101-2099)(4+5)-XII-7	17357	1268	13.7	19192	634	30.3	18393	1268	14.5	13.7

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2101-2099)(4+5)-XII-8	17357	1270	13.7	19192	635	30.2	18393	1270	14.5	13.7
(A2101-2099)(6+7)-I-1	17357	1209	14.4	19192	604	31.8	18393	1209	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-I-2	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-I-3	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-I-4	17357	1205	14.4	19192	602	31.9	18393	1205	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-I-5	17357	1223	14.2	19192	612	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-I-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.3	18393	1224	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-I-7	17357	1218	14.2	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-I-8	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-II-1	17357	1206	14.4	19192	603	31.8	18393	1206	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-II-2	17357	1209	14.4	19192	605	31.7	18393	1209	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-II-3	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-II-4	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-II-5	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-II-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-II-7	17357	1219	14.2	19192	609	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-II-8	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-III-1	17357	1208	14.4	19192	604	31.8	18393	1208	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-III-2	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-III-3	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-III-4	17357	1205	14.4	19192	603	31.8	18393	1205	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-III-5	17357	1223	14.2	19192	611	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-III-6	17357	1225	14.2	19192	612	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-III-7	17357	1218	14.2	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-III-8	17357	1220	14.2	19192	610	31.5	18393	1220	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-IV-1	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-IV-2	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-IV-3	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-IV-4	17357	1209	14.4	19192	605	31.7	18393	1209	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-IV-5	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-IV-6	17357	1225	14.2	19192	613	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-IV-7	17357	1218	14.3	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.3
(A2101-2099)(6+7)-IV-8	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-V-1	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-V-2	17357	1211	14.3	19192	605	31.7	18393	1211	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-V-3	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-V-4	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-V-5	17357	1225	14.2	19192	612	31.3	18393	1225	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-V-6	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-V-7	17357	1217	14.3	19192	609	31.5	18393	1217	15.1	14.3
(A2101-2099)(6+7)-V-8	17357	1218	14.2	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VI-1	17357	1206	14.4	19192	603	31.8	18393	1206	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VI-2	17357	1210	14.3	19192	605	31.7	18393	1210	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-VI-3	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VI-4	17357	1207	14.4	19192	604	31.8	18393	1207	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VI-5	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VI-6	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VI-7	17357	1218	14.2	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VI-8	17357	1222	14.2	19192	611	31.4	18393	1222	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VII-1	17357	1209	14.4	19192	605	31.7	18393	1209	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VII-2	17357	1211	14.3	19192	606	31.7	18393	1211	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-VII-3	17357	1202	14.4	19192	601	31.9	18393	1202	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VII-4	17357	1204	14.4	19192	602	31.9	18393	1204	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VII-5	17357	1224	14.2	19192	612	31.4	18393	1224	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VII-6	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VII-7	17357	1217	14.3	19192	608	31.5	18393	1217	15.1	14.3
(A2101-2099)(6+7)-VII-8	17357	1219	14.2	19192	609	31.5	18393	1219	15.1	14.2

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2101-2099)(6+7)-VIII-1	17357	1205	14.4	19192	602	31.9	18393	1205	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VIII-2	17357	1211	14.3	19192	605	31.7	18393	1211	15.2	14.3
(A2101-2099)(6+7)-VIII-3	17357	1203	14.4	19192	601	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VIII-4	17357	1209	14.4	19192	604	31.8	18393	1209	15.2	14.4
(A2101-2099)(6+7)-VIII-5	17357	1219	14.2	19192	610	31.5	18393	1219	15.1	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VIII-6	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-VIII-7	17357	1217	14.3	19192	609	31.5	18393	1217	15.1	14.3
(A2101-2099)(6+7)-VIII-8	17357	1223	14.2	19192	612	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2101-2099)(6+7)-IX-1	17357	1190	14.6	19192	595	32.3	18393	1190	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-IX-2	17357	1191	14.6	19192	595	32.2	18393	1191	15.4	14.6
(A2101-2099)(6+7)-IX-3	17357	1188	14.6	19192	594	32.3	18393	1188	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-IX-4	17357	1189	14.6	19192	595	32.3	18393	1189	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-IX-5	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-IX-6	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-IX-7	17357	1237	14.0	19192	619	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-IX-8	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-X-1	17357	1189	14.6	19192	595	32.3	18393	1189	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-X-2	17357	1191	14.6	19192	596	32.2	18393	1191	15.4	14.6
(A2101-2099)(6+7)-X-3	17357	1188	14.6	19192	594	32.3	18393	1188	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-X-4	17357	1190	14.6	19192	595	32.3	18393	1190	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-X-5	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-X-6	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-X-7	17357	1237	14.0	19192	618	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-X-8	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-1	17357	1190	14.6	19192	595	32.3	18393	1190	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XI-2	17357	1191	14.6	19192	596	32.2	18393	1191	15.4	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XI-3	17357	1188	14.6	19192	594	32.3	18393	1188	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XI-4	17357	1189	14.6	19192	595	32.3	18393	1189	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XI-5	17357	1239	14.0	19192	620	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-6	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-7	17357	1237	14.0	19192	618	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-8	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-1	17357	1190	14.6	19192	595	32.3	18393	1190	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XII-2	17357	1192	14.6	19192	596	32.2	18393	1192	15.4	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XII-3	17357	1188	14.6	19192	594	32.3	18393	1188	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XII-4	17357	1189	14.6	19192	595	32.3	18393	1189	15.5	14.6
(A2101-2099)(6+7)-XII-5	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-6	17357	1241	14.0	19192	620	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-7	17357	1237	14.0	19192	618	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-8	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2107-2014)1	17357	4160	4.2	19192	2080	9.2	18393	4160	4.4	4.17
(A2107-2014)2	17357	5495	3.2	19192	2748	7.0	18393	5495	3.3	3.16
(A2107-2014)3	17357	3061	5.7	19192	1531	12.5	18393	3061	6.0	5.67
(A2107-2014)(4+5)-I-1	17357	3043	5.7	19192	1522	12.6	18393	3043	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-I-2	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-I-3	17357	3034	5.7	19192	1517	12.7	18393	3034	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-I-4	17357	3037	5.7	19192	1519	12.6	18393	3037	6.1	5.71
(A2107-2014)(4+5)-I-5	17357	3085	5.6	19192	1543	12.4	18393	3085	6.0	5.63
(A2107-2014)(4+5)-I-6	17357	3088	5.6	19192	1544	12.4	18393	3088	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-I-7	17357	3076	5.6	19192	1538	12.5	18393	3076	6.0	5.64

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2107-2014)(4+5)-I-8	17357	3079	5.6	19192	1540	12.5	18393	3079	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-II-1	17357	3036	5.7	19192	1518	12.6	18393	3036	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-II-2	17357	3047	5.7	19192	1523	12.6	18393	3047	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-II-3	17357	3033	5.7	19192	1517	12.7	18393	3033	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-II-4	17357	3044	5.7	19192	1522	12.6	18393	3044	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-II-5	17357	3078	5.6	19192	1539	12.5	18393	3078	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-II-6	17357	3089	5.6	19192	1545	12.4	18393	3089	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-II-7	17357	3076	5.6	19192	1538	12.5	18393	3076	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-II-8	17357	3086	5.6	19192	1543	12.4	18393	3086	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-III-1	17357	3041	5.7	19192	1521	12.6	18393	3041	6.0	5.71
(A2107-2014)(4+5)-III-2	17357	3048	5.7	19192	1524	12.6	18393	3048	6.0	5.69
(A2107-2014)(4+5)-III-3	17357	3032	5.7	19192	1516	12.7	18393	3032	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-III-4	17357	3039	5.7	19192	1520	12.6	18393	3039	6.1	5.71
(A2107-2014)(4+5)-III-5	17357	3083	5.6	19192	1542	12.4	18393	3083	6.0	5.63
(A2107-2014)(4+5)-III-6	17357	3090	5.6	19192	1545	12.4	18393	3090	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-III-7	17357	3074	5.6	19192	1537	12.5	18393	3074	6.0	5.65
(A2107-2014)(4+5)-III-8	17357	3081	5.6	19192	1541	12.5	18393	3081	6.0	5.63
(A2107-2014)(4+5)-IV-1	17357	3030	5.7	19192	1515	12.7	18393	3030	6.1	5.73
(A2107-2014)(4+5)-IV-2	17357	3053	5.7	19192	1527	12.6	18393	3053	6.0	5.68
(A2107-2014)(4+5)-IV-3	17357	3027	5.7	19192	1514	12.7	18393	3027	6.1	5.73
(A2107-2014)(4+5)-IV-4	17357	3050	5.7	19192	1525	12.6	18393	3050	6.0	5.69
(A2107-2014)(4+5)-IV-5	17357	3072	5.6	19192	1536	12.5	18393	3072	6.0	5.65
(A2107-2014)(4+5)-IV-6	17357	3095	5.6	19192	1548	12.4	18393	3095	5.9	5.61
(A2107-2014)(4+5)-IV-7	17357	3069	5.7	19192	1535	12.5	18393	3069	6.0	5.65
(A2107-2014)(4+5)-IV-8	17357	3092	5.6	19192	1546	12.4	18393	3092	5.9	5.61
(A2107-2014)(4+5)-V-1	17357	3043	5.7	19192	1522	12.6	18393	3043	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-V-2	17357	3047	5.7	19192	1523	12.6	18393	3047	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-V-3	17357	3034	5.7	19192	1517	12.7	18393	3034	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-V-4	17357	3037	5.7	19192	1519	12.6	18393	3037	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-V-5	17357	3085	5.6	19192	1543	12.4	18393	3085	6.0	5.63
(A2107-2014)(4+5)-V-6	17357	3089	5.6	19192	1544	12.4	18393	3089	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-V-7	17357	3076	5.6	19192	1538	12.5	18393	3076	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-V-8	17357	3079	5.6	19192	1540	12.5	18393	3079	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-VI-1	17357	3036	5.7	19192	1518	12.6	18393	3036	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-VI-2	17357	3047	5.7	19192	1524	12.6	18393	3047	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-VI-3	17357	3033	5.7	19192	1517	12.7	18393	3033	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-VI-4	17357	3044	5.7	19192	1522	12.6	18393	3044	6.0	5.70
(A2107-2014)(4+5)-VI-5	17357	3078	5.6	19192	1539	12.5	18393	3078	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-VI-6	17357	3089	5.6	19192	1545	12.4	18393	3089	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-VI-7	17357	3075	5.6	19192	1538	12.5	18393	3075	6.0	5.64
(A2107-2014)(4+5)-VI-8	17357	3086	5.6	19192	1543	12.4	18393	3086	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-VII-1	17357	3042	5.7	19192	1521	12.6	18393	3042	6.0	5.71
(A2107-2014)(4+5)-VII-2	17357	3049	5.7	19192	1524	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2107-2014)(4+5)-VII-3	17357	3032	5.7	19192	1516	12.7	18393	3032	6.1	5.72
(A2107-2014)(4+5)-VII-4	17357	3039	5.7	19192	1519	12.6	18393	3039	6.1	5.71
(A2107-2014)(4+5)-VII-5	17357	3084	5.6	19192	1542	12.4	18393	3084	6.0	5.63
(A2107-2014)(4+5)-VII-6	17357	3091	5.6	19192	1545	12.4	18393	3091	6.0	5.62
(A2107-2014)(4+5)-VII-7	17357	3074	5.6	19192	1537	12.5	18393	3074	6.0	5.65
(A2107-2014)(4+5)-VII-8	17357	3081	5.6	19192	1540	12.5	18393	3081	6.0	5.63
(A2107-2014)(4+5)-VIII-1	17357	3030	5.7	19192	1515	12.7	18393	3030	6.1	5.73
(A2107-2014)(4+5)-VIII-2	17357	3053	5.7	19192	1527	12.6	18393	3053	6.0	5.68
(A2107-2014)(4+5)-VIII-3	17357	3027	5.7	19192	1514	12.7	18393	3027	6.1	5.73
(A2107-2014)(4+5)-VIII-4	17357	3050	5.7	19192	1525	12.6	18393	3050	6.0	5.69
(A2107-2014)(4+5)-VIII	17357	3072	5.6	19192	1536	12.5	18393	3072	6.0	5.65

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2107-2014)(4+5)-VIII-5										
(A2107-2014)(4+5)-VIII-6	17357	3095	5.6	19192	1548	12.4	18393	3095	5.9	5.61
(A2107-2014)(4+5)-VIII-7	17357	3069	5.7	19192	1535	12.5	18393	3069	6.0	5.66
(A2107-2014)(4+5)-VIII-8	17357	3092	5.6	19192	1546	12.4	18393	3092	5.9	5.61
(A2107-2014)(4+5)-IX-1	17357	2991	5.8	19192	1495	12.8	18393	2991	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-IX-2	17357	2994	5.8	19192	1497	12.8	18393	2994	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-IX-3	17357	2988	5.8	19192	1494	12.8	18393	2988	6.2	5.81
(A2107-2014)(4+5)-IX-4	17357	2991	5.8	19192	1496	12.8	18393	2991	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-IX-5	17357	3131	5.5	19192	1566	12.3	18393	3131	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-IX-6	17357	3134	5.5	19192	1567	12.2	18393	3134	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-IX-7	17357	3128	5.5	19192	1564	12.3	18393	3128	5.9	5.55
(A2107-2014)(4+5)-IX-8	17357	3132	5.5	19192	1566	12.3	18393	3132	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-X-1	17357	2989	5.8	19192	1495	12.8	18393	2989	6.2	5.81
(A2107-2014)(4+5)-X-2	17357	2996	5.8	19192	1498	12.8	18393	2996	6.1	5.79
(A2107-2014)(4+5)-X-3	17357	2986	5.8	19192	1493	12.9	18393	2986	6.2	5.81
(A2107-2014)(4+5)-X-4	17357	2993	5.8	19192	1497	12.8	18393	2993	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-X-5	17357	3129	5.5	19192	1565	12.3	18393	3129	5.9	5.55
(A2107-2014)(4+5)-X-6	17357	3136	5.5	19192	1568	12.2	18393	3136	5.9	5.53
(A2107-2014)(4+5)-X-7	17357	3126	5.6	19192	1563	12.3	18393	3126	5.9	5.55
(A2107-2014)(4+5)-X-8	17357	3133	5.5	19192	1567	12.3	18393	3133	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-XI-1	17357	2991	5.8	19192	1495	12.8	18393	2991	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-XI-2	17357	2994	5.8	19192	1497	12.8	18393	2994	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-XI-3	17357	2988	5.8	19192	1494	12.8	18393	2988	6.2	5.81
(A2107-2014)(4+5)-XI-4	17357	2991	5.8	19192	1496	12.8	18393	2991	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-XI-5	17357	3131	5.5	19192	1566	12.3	18393	3131	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-XI-6	17357	3134	5.5	19192	1567	12.2	18393	3134	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-XI-7	17357	3128	5.5	19192	1564	12.3	18393	3128	5.9	5.55
(A2107-2014)(4+5)-XI-8	17357	3131	5.5	19192	1566	12.3	18393	3131	5.9	5.54
(A2107-2014)(4+5)-XII-1	17357	2989	5.8	19192	1495	12.8	18393	2989	6.2	5.81
(A2107-2014)(4+5)-XII-2	17357	2996	5.8	19192	1498	12.8	18393	2996	6.1	5.79
(A2107-2014)(4+5)-XII-3	17357	2986	5.8	19192	1493	12.9	18393	2986	6.2	5.81
(A2107-2014)(4+5)-XII-4	17357	2993	5.8	19192	1497	12.8	18393	2993	6.1	5.80
(A2107-2014)(4+5)-XII-5	17357	3129	5.5	19192	1565	12.3	18393	3129	5.9	5.55
(A2107-2014)(4+5)-XII-6	17357	3136	5.5	19192	1568	12.2	18393	3136	5.9	5.53
(A2107-2014)(4+5)-XII-7	17357	3126	5.6	19192	1563	12.3	18393	3126	5.9	5.55
(A2107-2014)(4+5)-XII-8	17357	3133	5.5	19192	1567	12.3	18393	3133	5.9	5.54
(A2107-2014)(6+7)-I-1	17357	2963	5.9	19192	1482	13.0	18393	2963	6.2	5.86
(A2107-2014)(6+7)-I-2	17357	2966	5.9	19192	1483	12.9	18393	2966	6.2	5.85
(A2107-2014)(6+7)-I-3	17357	2954	5.9	19192	1477	13.0	18393	2954	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-I-4	17357	2957	5.9	19192	1479	13.0	18393	2957	6.2	5.87
(A2107-2014)(6+7)-I-5	17357	3005	5.8	19192	1503	12.8	18393	3005	6.1	5.78
(A2107-2014)(6+7)-I-6	17357	3008	5.8	19192	1504	12.8	18393	3008	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-I-7	17357	2996	5.8	19192	1498	12.8	18393	2996	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-I-8	17357	2999	5.8	19192	1500	12.8	18393	2999	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-II-1	17357	2956	5.9	19192	1478	13.0	18393	2956	6.2	5.87
(A2107-2014)(6+7)-II-2	17357	2967	5.9	19192	1483	12.9	18393	2967	6.2	5.85
(A2107-2014)(6+7)-II-3	17357	2953	5.9	19192	1477	13.0	18393	2953	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-II-4	17357	2964	5.9	19192	1482	12.9	18393	2964	6.2	5.86
(A2107-2014)(6+7)-II-5	17357	2998	5.8	19192	1499	12.8	18393	2998	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-II-6	17357	3009	5.8	19192	1504	12.8	18393	3009	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-II-7	17357	2995	5.8	19192	1498	12.8	18393	2995	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-II-8	17357	3006	5.8	19192	1503	12.8	18393	3006	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-III-1	17357	2961	5.9	19192	1481	13.0	18393	2961	6.2	5.86
(A2107-2014)(6+7)-III-2	17357	2968	5.8	19192	1484	12.9	18393	2968	6.2	5.85
(A2107-2014)(6+7)-III-3	17357	2952	5.9	19192	1476	13.0	18393	2952	6.2	5.88

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2107-2014)(6+7)-III-4	17357	2959	5.9	19192	1479	13.0	18393	2959	6.2	5.87
(A2107-2014)(6+7)-III-5	17357	3003	5.8	19192	1502	12.8	18393	3003	6.1	5.78
(A2107-2014)(6+7)-III-6	17357	3010	5.8	19192	1505	12.8	18393	3010	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-III-7	17357	2994	5.8	19192	1497	12.8	18393	2994	6.1	5.80
(A2107-2014)(6+7)-III-8	17357	3001	5.8	19192	1501	12.8	18393	3001	6.1	5.78
(A2107-2014)(6+7)-IV-1	17357	2950	5.9	19192	1475	13.0	18393	2950	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-IV-2	17357	2973	5.8	19192	1487	12.9	18393	2973	6.2	5.84
(A2107-2014)(6+7)-IV-3	17357	2947	5.9	19192	1474	13.0	18393	2947	6.2	5.89
(A2107-2014)(6+7)-IV-4	17357	2970	5.8	19192	1485	12.9	18393	2970	6.2	5.84
(A2107-2014)(6+7)-IV-5	17357	2992	5.8	19192	1496	12.8	18393	2992	6.1	5.80
(A2107-2014)(6+7)-IV-6	17357	3015	5.8	19192	1508	12.7	18393	3015	6.1	5.76
(A2107-2014)(6+7)-IV-7	17357	2989	5.8	19192	1495	12.8	18393	2989	6.2	5.81
(A2107-2014)(6+7)-IV-8	17357	3012	5.8	19192	1506	12.7	18393	3012	6.1	5.76
(A2107-2014)(6+7)-V-1	17357	2963	5.9	19192	1482	13.0	18393	2963	6.2	5.86
(A2107-2014)(6+7)-V-2	17357	2967	5.9	19192	1483	12.9	18393	2967	6.2	5.85
(A2107-2014)(6+7)-V-3	17357	2954	5.9	19192	1477	13.0	18393	2954	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-V-4	17357	2957	5.9	19192	1478	13.0	18393	2957	6.2	5.87
(A2107-2014)(6+7)-V-5	17357	3005	5.8	19192	1503	12.8	18393	3005	6.1	5.78
(A2107-2014)(6+7)-V-6	17357	3009	5.8	19192	1504	12.8	18393	3009	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-V-7	17357	2996	5.8	19192	1498	12.8	18393	2996	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-V-8	17357	2999	5.8	19192	1499	12.8	18393	2999	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-VI-1	17357	2956	5.9	19192	1478	13.0	18393	2956	6.2	5.87
(A2107-2014)(6+7)-VI-2	17357	2967	5.9	19192	1483	12.9	18393	2967	6.2	5.85
(A2107-2014)(6+7)-VI-3	17357	2953	5.9	19192	1477	13.0	18393	2953	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-VI-4	17357	2964	5.9	19192	1482	13.0	18393	2964	6.2	5.86
(A2107-2014)(6+7)-VI-5	17357	2998	5.8	19192	1499	12.8	18393	2998	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-VI-6	17357	3009	5.8	19192	1504	12.8	18393	3009	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-VI-7	17357	2995	5.8	19192	1498	12.8	18393	2995	6.1	5.79
(A2107-2014)(6+7)-VI-8	17357	3006	5.8	19192	1503	12.8	18393	3006	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-VII-1	17357	2961	5.9	19192	1481	13.0	18393	2961	6.2	5.86
(A2107-2014)(6+7)-VII-2	17357	2968	5.8	19192	1484	12.9	18393	2968	6.2	5.85
(A2107-2014)(6+7)-VII-3	17357	2952	5.9	19192	1476	13.0	18393	2952	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-VII-4	17357	2959	5.9	19192	1479	13.0	18393	2959	6.2	5.87
(A2107-2014)(6+7)-VII-5	17357	3004	5.8	19192	1502	12.8	18393	3004	6.1	5.78
(A2107-2014)(6+7)-VII-6	17357	3010	5.8	19192	1505	12.8	18393	3010	6.1	5.77
(A2107-2014)(6+7)-VII-7	17357	2994	5.8	19192	1497	12.8	18393	2994	6.1	5.80
(A2107-2014)(6+7)-VII-8	17357	3001	5.8	19192	1500	12.8	18393	3001	6.1	5.78
(A2107-2014)(6+7)-VIII-1	17357	2950	5.9	19192	1475	13.0	18393	2950	6.2	5.88
(A2107-2014)(6+7)-VIII-2	17357	2973	5.8	19192	1487	12.9	18393	2973	6.2	5.84
(A2107-2014)(6+7)-VIII-3	17357	2947	5.9	19192	1474	13.0	18393	2947	6.2	5.89
(A2107-2014)(6+7)-VIII-4	17357	2970	5.8	19192	1485	12.9	18393	2970	6.2	5.84
(A2107-2014)(6+7)-VIII-5	17357	2992	5.8	19192	1496	12.8	18393	2992	6.1	5.80
(A2107-2014)(6+7)-VIII-6	17357	3015	5.8	19192	1508	12.7	18393	3015	6.1	5.76
(A2107-2014)(6+7)-VIII-7	17357	2989	5.8	19192	1495	12.8	18393	2989	6.2	5.81
(A2107-2014)(6+7)-VIII-8	17357	3012	5.8	19192	1506	12.7	18393	3012	6.1	5.76
(A2107-2014)(6+7)-IX-1	17357	2911	6.0	19192	1455	13.2	18393	2911	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-IX-2	17357	2914	6.0	19192	1457	13.2	18393	2914	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-IX-3	17357	2908	6.0	19192	1454	13.2	18393	2908	6.3	5.97
(A2107-2014)(6+7)-IX-4	17357	2911	6.0	19192	1456	13.2	18393	2911	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-IX-5	17357	3051	5.7	19192	1525	12.6	18393	3051	6.0	5.69

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2107-2014)(6+7)-IX-6	17357	3054	5.7	19192	1527	12.6	18393	3054	6.0	5.68
(A2107-2014)(6+7)-IX-7	17357	3048	5.7	19192	1524	12.6	18393	3048	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-IX-8	17357	3051	5.7	19192	1526	12.6	18393	3051	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-X-1	17357	2909	6.0	19192	1454	13.2	18393	2909	6.3	5.97
(A2107-2014)(6+7)-X-2	17357	2916	6.0	19192	1458	13.2	18393	2916	6.3	5.95
(A2107-2014)(6+7)-X-3	17357	2906	6.0	19192	1453	13.2	18393	2906	6.3	5.97
(A2107-2014)(6+7)-X-4	17357	2913	6.0	19192	1457	13.2	18393	2913	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-X-5	17357	3049	5.7	19192	1525	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-X-6	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2107-2014)(6+7)-X-7	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2107-2014)(6+7)-X-8	17357	3053	5.7	19192	1527	12.6	18393	3053	6.0	5.68
(A2107-2014)(6+7)-XI-1	17357	2911	6.0	19192	1455	13.2	18393	2911	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-XI-2	17357	2914	6.0	19192	1457	13.2	18393	2914	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-XI-3	17357	2908	6.0	19192	1454	13.2	18393	2908	6.3	5.97
(A2107-2014)(6+7)-XI-4	17357	2911	6.0	19192	1456	13.2	18393	2911	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-XI-5	17357	3051	5.7	19192	1526	12.6	18393	3051	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-XI-6	17357	3054	5.7	19192	1527	12.6	18393	3054	6.0	5.68
(A2107-2014)(6+7)-XI-7	17357	3048	5.7	19192	1524	12.6	18393	3048	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-XI-8	17357	3051	5.7	19192	1526	12.6	18393	3051	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-XII-1	17357	2909	6.0	19192	1455	13.2	18393	2909	6.3	5.97
(A2107-2014)(6+7)-XII-2	17357	2916	6.0	19192	1458	13.2	18393	2916	6.3	5.95
(A2107-2014)(6+7)-XII-3	17357	2906	6.0	19192	1453	13.2	18393	2906	6.3	5.97
(A2107-2014)(6+7)-XII-4	17357	2913	6.0	19192	1457	13.2	18393	2913	6.3	5.96
(A2107-2014)(6+7)-XII-5	17357	3049	5.7	19192	1525	12.6	18393	3049	6.0	5.69
(A2107-2014)(6+7)-XII-6	17357	3056	5.7	19192	1528	12.6	18393	3056	6.0	5.68
(A2107-2014)(6+7)-XII-7	17357	3046	5.7	19192	1523	12.6	18393	3046	6.0	5.70
(A2107-2014)(6+7)-XII-8	17357	3053	5.7	19192	1527	12.6	18393	3053	6.0	5.68
(A2024-2125)1	17357	1832	9.5	19192	916	21.0	18393	1832	10.0	9.47
(A2024-2125)2	17357	2221	7.8	19192	1110	17.3	18393	2221	8.3	7.82
(A2024-2125)3	17357	1314	13.2	19192	657	29.2	18393	1314	14.0	13.2
(A2024-2125)(4+5)-I-1	17357	1369	12.7	19192	685	28.0	18393	1369	13.4	12.7
(A2024-2125)(4+5)-I-2	17357	1397	12.4	19192	698	27.5	18393	1397	13.2	12.4
(A2024-2125)(4+5)-I-3	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2024-2125)(4+5)-I-4	17357	1248	13.9	19192	624	30.8	18393	1248	14.7	13.9
(A2024-2125)(4+5)-I-5	17357	1381	12.6	19192	690	27.8	18393	1381	13.3	12.6
(A2024-2125)(4+5)-I-6	17357	1408	12.3	19192	704	27.3	18393	1408	13.1	12.3
(A2024-2125)(4+5)-I-7	17357	1232	14.1	19192	616	31.2	18393	1232	14.9	14.1
(A2024-2125)(4+5)-I-8	17357	1259	13.8	19192	630	30.5	18393	1259	14.6	13.8
(A2024-2125)(4+5)-II-1	17357	1286	13.5	19192	643	29.9	18393	1286	14.3	13.5
(A2024-2125)(4+5)-II-2	17357	1376	12.6	19192	688	27.9	18393	1376	13.4	12.6
(A2024-2125)(4+5)-II-3	17357	1241	14.0	19192	621	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2024-2125)(4+5)-II-4	17357	1332	13.0	19192	666	28.8	18393	1332	13.8	13.0
(A2024-2125)(4+5)-II-5	17357	1297	13.4	19192	649	29.6	18393	1297	14.2	13.4
(A2024-2125)(4+5)-II-6	17357	1388	12.5	19192	694	27.7	18393	1388	13.3	12.5
(A2024-2125)(4+5)-II-7	17357	1252	13.9	19192	626	30.6	18393	1252	14.7	13.9
(A2024-2125)(4+5)-II-8	17357	1343	12.9	19192	672	28.6	18393	1343	13.7	12.9
(A2024-2125)(4+5)-III-1	17357	1373	12.6	19192	687	28.0	18393	1373	13.4	12.6
(A2024-2125)(4+5)-III-2	17357	1393	12.5	19192	696	27.6	18393	1393	13.2	12.5
(A2024-2125)(4+5)-III-3	17357	1224	14.2	19192	612	31.3	18393	1224	15.0	14.2
(A2024-2125)(4+5)-III-4	17357	1244	14.0	19192	622	30.9	18393	1244	14.8	14.0
(A2024-2125)(4+5)-III-5	17357	1385	12.5	19192	692	27.7	18393	1385	13.3	12.5
(A2024-2125)(4+5)-III-6	17357	1404	12.4	19192	702	27.3	18393	1404	13.1	12.4
(A2024-2125)(4+5)-III-7	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2024-2125)(4+5)-III-8	17357	1256	13.8	19192	628	30.6	18393	1256	14.6	13.8
(A2024-2125)(4+5)-IV-1	17357	1298	13.4	19192	649	29.6	18393	1298	14.2	13.4
(A2024-2125)(4+5)-IV-2	17357	1364	12.7	19192	682	28.1	18393	1364	13.5	12.7
(A2024-2125)(4+5)-IV-3	17357	1254	13.8	19192	627	30.6	18393	1254	14.7	13.8
(A2024-2125)(4+5)-IV-4	17357	1319	13.2	19192	660	29.1	18393	1319	13.9	13.2

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2024-2125)(4+5)-IV-5	17357	1310	13.3	19192	655	29.3	18393	1310	14.0	13.3
(A2024-2125)(4+5)-IV-6	17357	1375	12.6	19192	688	27.9	18393	1375	13.4	12.6
(A2024-2125)(4+5)-IV-7	17357	1265	13.7	19192	632	30.3	18393	1265	14.5	13.7
(A2024-2125)(4+5)-IV-8	17357	1331	13.0	19192	665	28.8	18393	1331	13.8	13.0
(A2024-2125)(4+5)-V-1	17357	1378	12.6	19192	689	27.8	18393	1378	13.3	12.6
(A2024-2125)(4+5)-V-2	17357	1406	12.3	19192	703	27.3	18393	1406	13.1	12.3
(A2024-2125)(4+5)-V-3	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2024-2125)(4+5)-V-4	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2024-2125)(4+5)-V-5	17357	1390	12.5	19192	695	27.6	18393	1390	13.2	12.5
(A2024-2125)(4+5)-V-6	17357	1417	12.2	19192	708	27.1	18393	1417	13.0	12.2
(A2024-2125)(4+5)-V-7	17357	1223	14.2	19192	612	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2024-2125)(4+5)-V-8	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2024-2125)(4+5)-VI-1	17357	1288	13.5	19192	644	29.8	18393	1288	14.3	13.5
(A2024-2125)(4+5)-VI-2	17357	1379	12.6	19192	689	27.8	18393	1379	13.3	12.6
(A2024-2125)(4+5)-VI-3	17357	1238	14.0	19192	619	31.0	18393	1238	14.9	14.0
(A2024-2125)(4+5)-VI-4	17357	1329	13.1	19192	664	28.9	18393	1329	13.8	13.1
(A2024-2125)(4+5)-VI-5	17357	1300	13.4	19192	650	29.5	18393	1300	14.2	13.4
(A2024-2125)(4+5)-VI-6	17357	1390	12.5	19192	695	27.6	18393	1390	13.2	12.5
(A2024-2125)(4+5)-VI-7	17357	1250	13.9	19192	625	30.7	18393	1250	14.7	13.9
(A2024-2125)(4+5)-VI-8	17357	1340	12.9	19192	670	28.6	18393	1340	13.7	12.9
(A2024-2125)(4+5)-VII-1	17357	1382	12.6	19192	691	27.8	18393	1382	13.3	12.6
(A2024-2125)(4+5)-VII-2	17357	1402	12.4	19192	701	27.4	18393	1402	13.1	12.4
(A2024-2125)(4+5)-VII-3	17357	1216	14.3	19192	608	31.6	18393	1216	15.1	14.3
(A2024-2125)(4+5)-VII-4	17357	1235	14.1	19192	618	31.1	18393	1235	14.9	14.1
(A2024-2125)(4+5)-VII-5	17357	1393	12.5	19192	697	27.5	18393	1393	13.2	12.5
(A2024-2125)(4+5)-VII-6	17357	1413	12.3	19192	707	27.2	18393	1413	13.0	12.3
(A2024-2125)(4+5)-VII-7	17357	1227	14.1	19192	613	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2024-2125)(4+5)-VII-8	17357	1247	13.9	19192	623	30.8	18393	1247	14.8	13.9
(A2024-2125)(4+5)-VIII-1	17357	1301	13.3	19192	650	29.5	18393	1301	14.1	13.3
(A2024-2125)(4+5)-VIII-2	17357	1366	12.7	19192	683	28.1	18393	1366	13.5	12.7
(A2024-2125)(4+5)-VIII-3	17357	1251	13.9	19192	625	30.7	18393	1251	14.7	13.9
(A2024-2125)(4+5)-VIII-4	17357	1317	13.2	19192	658	29.2	18393	1317	14.0	13.2
(A2024-2125)(4+5)-VIII-5	17357	1312	13.2	19192	656	29.3	18393	1312	14.0	13.2
(A2024-2125)(4+5)-VIII-6	17357	1378	12.6	19192	689	27.9	18393	1378	13.3	12.6
(A2024-2125)(4+5)-VIII-7	17357	1262	13.8	19192	631	30.4	18393	1262	14.6	13.8
(A2024-2125)(4+5)-VIII-8	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2024-2125)(4+5)-IX-1	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2024-2125)(4+5)-IX-2	17357	1331	13.0	19192	666	28.8	18393	1331	13.8	13.0
(A2024-2125)(4+5)-IX-3	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2024-2125)(4+5)-IX-4	17357	1287	13.5	19192	643	29.8	18393	1287	14.3	13.5
(A2024-2125)(4+5)-IX-5	17357	1342	12.9	19192	671	28.6	18393	1342	13.7	12.9
(A2024-2125)(4+5)-IX-6	17357	1369	12.7	19192	685	28.0	18393	1369	13.4	12.7
(A2024-2125)(4+5)-IX-7	17357	1297	13.4	19192	649	29.6	18393	1297	14.2	13.4
(A2024-2125)(4+5)-IX-8	17357	1325	13.1	19192	662	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2024-2125)(4+5)-X-1	17357	1308	13.3	19192	654	29.3	18393	1308	14.1	13.3
(A2024-2125)(4+5)-X-2	17357	1328	13.1	19192	664	28.9	18393	1328	13.9	13.1
(A2024-2125)(4+5)-X-3	17357	1263	13.7	19192	632	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2024-2125)(4+5)-X-4	17357	1283	13.5	19192	641	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2024-2125)(4+5)-X-5	17357	1346	12.9	19192	673	28.5	18393	1346	13.7	12.9
(A2024-2125)(4+5)-X-6	17357	1365	12.7	19192	683	28.1	18393	1365	13.5	12.7

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2024-2125)(4+5)-X-7	17357	1301	13.3	19192	651	29.5	18393	1301	14.1	13.3
(A2024-2125)(4+5)-X-8	17357	1321	13.1	19192	660	29.1	18393	1321	13.9	13.1
(A2024-2125)(4+5)-XI-1	17357	1307	13.3	19192	653	29.4	18393	1307	14.1	13.3
(A2024-2125)(4+5)-XI-2	17357	1334	13.0	19192	667	28.8	18393	1334	13.8	13.0
(A2024-2125)(4+5)-XI-3	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2024-2125)(4+5)-XI-4	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2024-2125)(4+5)-XI-5	17357	1345	12.9	19192	672	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2024-2125)(4+5)-XI-6	17357	1372	12.7	19192	686	28.0	18393	1372	13.4	12.7
(A2024-2125)(4+5)-XI-7	17357	1295	13.4	19192	647	29.6	18393	1295	14.2	13.4
(A2024-2125)(4+5)-XI-8	17357	1322	13.1	19192	661	29.0	18393	1322	13.9	13.1
(A2024-2125)(4+5)-XII-1	17357	1311	13.2	19192	655	29.3	18393	1311	14.0	13.2
(A2024-2125)(4+5)-XII-2	17357	1330	13.0	19192	665	28.9	18393	1330	13.8	13.0
(A2024-2125)(4+5)-XII-3	17357	1261	13.8	19192	630	30.5	18393	1261	14.6	13.8
(A2024-2125)(4+5)-XII-4	17357	1280	13.6	19192	640	30.0	18393	1280	14.4	13.6
(A2024-2125)(4+5)-XII-5	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2024-2125)(4+5)-XII-6	17357	1368	12.7	19192	684	28.1	18393	1368	13.4	12.7
(A2024-2125)(4+5)-XII-7	17357	1298	13.4	19192	649	29.6	18393	1298	14.2	13.4
(A2024-2125)(4+5)-XII-8	17357	1318	13.2	19192	659	29.1	18393	1318	14.0	13.2
(A2024-2125)(6+7)-I-1	17357	1346	12.9	19192	673	28.5	18393	1346	13.7	12.9
(A2024-2125)(6+7)-I-2	17357	1373	12.6	19192	687	28.0	18393	1373	13.4	12.6
(A2024-2125)(6+7)-I-3	17357	1197	14.5	19192	599	32.1	18393	1197	15.4	14.5
(A2024-2125)(6+7)-I-4	17357	1224	14.2	19192	612	31.3	18393	1224	15.0	14.2
(A2024-2125)(6+7)-I-5	17357	1357	12.8	19192	679	28.3	18393	1357	13.6	12.8
(A2024-2125)(6+7)-I-6	17357	1384	12.5	19192	692	27.7	18393	1384	13.3	12.5
(A2024-2125)(6+7)-I-7	17357	1209	14.4	19192	604	31.8	18393	1209	15.2	14.4
(A2024-2125)(6+7)-I-8	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2024-2125)(6+7)-II-1	17357	1262	13.8	19192	631	30.4	18393	1262	14.6	13.8
(A2024-2125)(6+7)-II-2	17357	1353	12.8	19192	676	28.4	18393	1353	13.6	12.8
(A2024-2125)(6+7)-II-3	17357	1218	14.3	19192	609	31.5	18393	1218	15.1	14.3
(A2024-2125)(6+7)-II-4	17357	1308	13.3	19192	654	29.3	18393	1308	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-II-5	17357	1274	13.6	19192	637	30.1	18393	1274	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-II-6	17357	1364	12.7	19192	682	28.1	18393	1364	13.5	12.7
(A2024-2125)(6+7)-II-7	17357	1229	14.1	19192	614	31.2	18393	1229	15.0	14.1
(A2024-2125)(6+7)-II-8	17357	1320	13.2	19192	660	29.1	18393	1320	13.9	13.2
(A2024-2125)(6+7)-III-1	17357	1350	12.9	19192	675	28.4	18393	1350	13.6	12.9
(A2024-2125)(6+7)-III-2	17357	1369	12.7	19192	685	28.0	18393	1369	13.4	12.7
(A2024-2125)(6+7)-III-3	17357	1201	14.5	19192	600	32.0	18393	1201	15.3	14.5
(A2024-2125)(6+7)-III-4	17357	1221	14.2	19192	610	31.4	18393	1221	15.1	14.2
(A2024-2125)(6+7)-III-5	17357	1361	12.8	19192	681	28.2	18393	1361	13.5	12.8
(A2024-2125)(6+7)-III-6	17357	1381	12.6	19192	690	27.8	18393	1381	13.3	12.6
(A2024-2125)(6+7)-III-7	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2024-2125)(6+7)-III-8	17357	1232	14.1	19192	616	31.2	18393	1232	14.9	14.1
(A2024-2125)(6+7)-IV-1	17357	1275	13.6	19192	637	30.1	18393	1275	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-IV-2	17357	1340	12.9	19192	670	28.6	18393	1340	13.7	12.9
(A2024-2125)(6+7)-IV-3	17357	1230	14.1	19192	615	31.2	18393	1230	15.0	14.1
(A2024-2125)(6+7)-IV-4	17357	1296	13.4	19192	648	29.6	18393	1296	14.2	13.4
(A2024-2125)(6+7)-IV-5	17357	1286	13.5	19192	643	29.8	18393	1286	14.3	13.5
(A2024-2125)(6+7)-IV-6	17357	1352	12.8	19192	676	28.4	18393	1352	13.6	12.8
(A2024-2125)(6+7)-IV-7	17357	1241	14.0	19192	621	30.9	18393	1241	14.8	14.0
(A2024-2125)(6+7)-IV-8	17357	1307	13.3	19192	654	29.4	18393	1307	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-V-1	17357	1355	12.8	19192	677	28.3	18393	1355	13.6	12.8
(A2024-2125)(6+7)-V-2	17357	1382	12.6	19192	691	27.8	18393	1382	13.3	12.6
(A2024-2125)(6+7)-V-3	17357	1188	14.6	19192	594	32.3	18393	1188	15.5	14.6
(A2024-2125)(6+7)-V-4	17357	1215	14.3	19192	608	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2024-2125)(6+7)-V-5	17357	1366	12.7	19192	683	28.1	18393	1366	13.5	12.7
(A2024-2125)(6+7)-V-6	17357	1393	12.5	19192	697	27.5	18393	1393	13.2	12.5
(A2024-2125)(6+7)-V-7	17357	1200	14.5	19192	600	32.0	18393	1200	15.3	14.5
(A2024-2125)(6+7)-V-8	17357	1227	14.1	19192	613	31.3	18393	1227	15.0	14.1

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2024-2125)(6+7)-VI-1	17357	1265	13.7	19192	632	30.3	18393	1265	14.5	13.7
(A2024-2125)(6+7)-VI-2	17357	1355	12.8	19192	678	28.3	18393	1355	13.6	12.8
(A2024-2125)(6+7)-VI-3	17357	1215	14.3	19192	607	31.6	18393	1215	15.1	14.3
(A2024-2125)(6+7)-VI-4	17357	1305	13.3	19192	653	29.4	18393	1305	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-VI-5	17357	1276	13.6	19192	638	30.1	18393	1276	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-VI-6	17357	1367	12.7	19192	683	28.1	18393	1367	13.5	12.7
(A2024-2125)(6+7)-VI-7	17357	1226	14.2	19192	613	31.3	18393	1226	15.0	14.2
(A2024-2125)(6+7)-VI-8	17357	1317	13.2	19192	658	29.1	18393	1317	14.0	13.2
(A2024-2125)(6+7)-VII-1	17357	1359	12.8	19192	679	28.3	18393	1359	13.5	12.8
(A2024-2125)(6+7)-VII-2	17357	1378	12.6	19192	689	27.8	18393	1378	13.3	12.6
(A2024-2125)(6+7)-VII-3	17357	1192	14.6	19192	596	32.2	18393	1192	15.4	14.6
(A2024-2125)(6+7)-VII-4	17357	1212	14.3	19192	606	31.7	18393	1212	15.2	14.3
(A2024-2125)(6+7)-VII-5	17357	1370	12.7	19192	685	28.0	18393	1370	13.4	12.7
(A2024-2125)(6+7)-VII-6	17357	1390	12.5	19192	695	27.6	18393	1390	13.2	12.5
(A2024-2125)(6+7)-VII-7	17357	1203	14.4	19192	602	31.9	18393	1203	15.3	14.4
(A2024-2125)(6+7)-VII-8	17357	1223	14.2	19192	612	31.4	18393	1223	15.0	14.2
(A2024-2125)(6+7)-VIII-1	17357	1277	13.6	19192	639	30.1	18393	1277	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-VIII-2	17357	1343	12.9	19192	671	28.6	18393	1343	13.7	12.9
(A2024-2125)(6+7)-VIII-3	17357	1227	14.1	19192	614	31.3	18393	1227	15.0	14.1
(A2024-2125)(6+7)-VIII-4	17357	1293	13.4	19192	647	29.7	18393	1293	14.2	13.4
(A2024-2125)(6+7)-VIII-5	17357	1289	13.5	19192	644	29.8	18393	1289	14.3	13.5
(A2024-2125)(6+7)-VIII-6	17357	1354	12.8	19192	677	28.3	18393	1354	13.6	12.8
(A2024-2125)(6+7)-VIII-7	17357	1239	14.0	19192	619	31.0	18393	1239	14.8	14.0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-8	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-IX-1	17357	1281	13.6	19192	640	30.0	18393	1281	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-IX-2	17357	1308	13.3	19192	654	29.4	18393	1308	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-IX-3	17357	1236	14.0	19192	618	31.1	18393	1236	14.9	14.0
(A2024-2125)(6+7)-IX-4	17357	1263	13.7	19192	632	30.4	18393	1263	14.6	13.7
(A2024-2125)(6+7)-IX-5	17357	1319	13.2	19192	659	29.1	18393	1319	13.9	13.2
(A2024-2125)(6+7)-IX-6	17357	1346	12.9	19192	673	28.5	18393	1346	13.7	12.9
(A2024-2125)(6+7)-IX-7	17357	1274	13.6	19192	637	30.1	18393	1274	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-IX-8	17357	1301	13.3	19192	651	29.5	18393	1301	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-X-1	17357	1284	13.5	19192	642	29.9	18393	1284	14.3	13.5
(A2024-2125)(6+7)-X-2	17357	1304	13.3	19192	652	29.4	18393	1304	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-X-3	17357	1240	14.0	19192	620	31.0	18393	1240	14.8	14.0
(A2024-2125)(6+7)-X-4	17357	1259	13.8	19192	630	30.5	18393	1259	14.6	13.8
(A2024-2125)(6+7)-X-5	17357	1322	13.1	19192	661	29.0	18393	1322	13.9	13.1
(A2024-2125)(6+7)-X-6	17357	1342	12.9	19192	671	28.6	18393	1342	13.7	12.9
(A2024-2125)(6+7)-X-7	17357	1278	13.6	19192	639	30.0	18393	1278	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-X-8	17357	1297	13.4	19192	649	29.6	18393	1297	14.2	13.4
(A2024-2125)(6+7)-XI-1	17357	1283	13.5	19192	642	29.9	18393	1283	14.3	13.5
(A2024-2125)(6+7)-XI-2	17357	1310	13.2	19192	655	29.3	18393	1310	14.0	13.2
(A2024-2125)(6+7)-XI-3	17357	1233	14.1	19192	617	31.1	18393	1233	14.9	14.1
(A2024-2125)(6+7)-XI-4	17357	1260	13.8	19192	630	30.5	18393	1260	14.6	13.8
(A2024-2125)(6+7)-XI-5	17357	1321	13.1	19192	661	29.1	18393	1321	13.9	13.1
(A2024-2125)(6+7)-XI-6	17357	1348	12.9	19192	674	28.5	18393	1348	13.6	12.9
(A2024-2125)(6+7)-XI-7	17357	1271	13.7	19192	636	30.2	18393	1271	14.5	13.7
(A2024-2125)(6+7)-XI-8	17357	1298	13.4	19192	649	29.6	18393	1298	14.2	13.4
(A2024-2125)(6+7)-XII-1	17357	1287	13.5	19192	644	29.8	18393	1287	14.3	13.5

Cond	FvRd	Fv	SF	FbRd	Fb	SF	FbRd	Fb	SF	SFmin
(A2024-2125)(6+7)-XII-2	17357	1307	13.3	19192	653	29.4	18393	1307	14.1	13.3
(A2024-2125)(6+7)-XII-3	17357	1237	14.0	19192	619	31.0	18393	1237	14.9	14.0
(A2024-2125)(6+7)-XII-4	17357	1257	13.8	19192	628	30.5	18393	1257	14.6	13.8
(A2024-2125)(6+7)-XII-5	17357	1325	13.1	19192	662	29.0	18393	1325	13.9	13.1
(A2024-2125)(6+7)-XII-6	17357	1345	12.9	19192	672	28.5	18393	1345	13.7	12.9
(A2024-2125)(6+7)-XII-7	17357	1275	13.6	19192	637	30.1	18393	1275	14.4	13.6
(A2024-2125)(6+7)-XII-8	17357	1295	13.4	19192	647	29.6	18393	1295	14.2	13.4

Tensioni sezione ridotta trave

Cond	σ DaN/cm ²	τ DaN/cm ²	σ_{id} DaN/cm ²	SF
(A2007-2060)1	13	668	1157	2.92
(A2007-2060)2	18	884	1532	2.21
(A2007-2060)3	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-I-1	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-I-2	10	490	848	3.98
(A2007-2060)(4+5)-I-3	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-I-4	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-I-5	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-I-6	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-I-7	10	492	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-I-8	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-II-1	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-II-2	10	490	848	3.98
(A2007-2060)(4+5)-II-3	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-II-4	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-II-5	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-II-6	10	490	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-II-7	10	493	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-II-8	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-III-1	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-III-2	10	489	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-III-3	10	492	853	3.97
(A2007-2060)(4+5)-III-4	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-III-5	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-III-6	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-III-7	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-III-8	10	492	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-IV-1	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-IV-2	10	488	846	4.00
(A2007-2060)(4+5)-IV-3	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-IV-4	10	489	847	3.99
(A2007-2060)(4+5)-IV-5	10	494	855	3.95
(A2007-2060)(4+5)-IV-6	10	489	847	3.99
(A2007-2060)(4+5)-IV-7	10	494	856	3.95
(A2007-2060)(4+5)-IV-8	10	489	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-V-1	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-V-2	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-V-3	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-V-4	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-V-5	10	493	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-V-6	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-V-7	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-V-8	10	490	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VI-1	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-VI-2	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VI-3	10	491	851	3.97

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2060)(4+5)-VI-4	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-VI-5	10	493	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-VI-6	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VI-7	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-VI-8	10	490	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VII-1	10	492	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-VII-2	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VII-3	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VII-4	10	489	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-VII-5	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-VII-6	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-VII-7	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-VII-8	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-VIII-1	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-VIII-2	10	489	847	3.99
(A2007-2060)(4+5)-VIII-3	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-VIII-4	10	488	846	4.00
(A2007-2060)(4+5)-VIII-5	10	494	856	3.95
(A2007-2060)(4+5)-VIII-6	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-VIII-7	10	494	855	3.96
(A2007-2060)(4+5)-VIII-8	10	489	847	3.99
(A2007-2060)(4+5)-IX-1	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-IX-2	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-IX-3	10	490	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-IX-4	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-IX-5	10	492	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-IX-6	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-IX-7	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-IX-8	10	492	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-X-1	10	490	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-X-2	10	489	847	3.99
(A2007-2060)(4+5)-X-3	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-X-4	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-X-5	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-X-6	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(4+5)-X-7	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-X-8	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-XI-1	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-XI-2	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-XI-3	10	490	849	3.98
(A2007-2060)(4+5)-XI-4	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-XI-5	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-XI-6	10	492	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-XI-7	10	492	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-XI-8	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-XII-1	10	491	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-XII-2	10	490	848	3.99
(A2007-2060)(4+5)-XII-3	10	490	850	3.98
(A2007-2060)(4+5)-XII-4	10	489	847	3.99
(A2007-2060)(4+5)-XII-5	10	493	854	3.96
(A2007-2060)(4+5)-XII-6	10	492	852	3.97
(A2007-2060)(4+5)-XII-7	10	493	853	3.96
(A2007-2060)(4+5)-XII-8	10	491	851	3.97
(A2007-2060)(6+7)-I-1	9	477	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-I-2	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-I-3	10	479	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-I-4	10	478	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-I-5	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-I-6	10	478	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-I-7	10	479	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-I-8	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-II-1	10	478	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-II-2	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-II-3	10	479	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-II-4	9	477	827	4.09

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2007-2060)(6+7)-II-5	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-II-6	10	478	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-II-7	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-II-8	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-III-1	10	478	828	4.09
(A2007-2060)(6+7)-III-2	9	476	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-III-3	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-III-4	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-III-5	10	478	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-III-6	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-III-7	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-III-8	10	479	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-IV-1	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-IV-2	9	475	823	4.11
(A2007-2060)(6+7)-IV-3	10	480	832	4.06
(A2007-2060)(6+7)-IV-4	9	476	824	4.10
(A2007-2060)(6+7)-IV-5	10	481	832	4.06
(A2007-2060)(6+7)-IV-6	9	476	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-IV-7	10	481	833	4.06
(A2007-2060)(6+7)-IV-8	9	477	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-V-1	10	479	830	4.08
(A2007-2060)(6+7)-V-2	10	478	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-V-3	9	477	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-V-4	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-V-5	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-V-6	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-V-7	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-V-8	10	477	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-VI-1	10	479	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-VI-2	9	477	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-VI-3	10	478	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-VI-4	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-VI-5	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-VI-6	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-VI-7	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-VI-8	10	477	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-VII-1	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-VII-2	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-VII-3	10	478	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-VII-4	9	476	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-VII-5	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-VII-6	10	479	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-VII-7	10	478	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-VII-8	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-VIII-1	10	480	832	4.06
(A2007-2060)(6+7)-VIII-2	9	476	824	4.10
(A2007-2060)(6+7)-VIII-3	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-VIII-4	9	475	823	4.11
(A2007-2060)(6+7)-VIII-5	10	481	833	4.06
(A2007-2060)(6+7)-VIII-6	9	477	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-VIII-7	10	481	832	4.06
(A2007-2060)(6+7)-VIII-8	9	476	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-IX-1	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-IX-2	9	477	826	4.10
(A2007-2060)(6+7)-IX-3	10	478	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-IX-4	9	477	826	4.09
(A2007-2060)(6+7)-IX-5	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-IX-6	10	479	829	4.08
(A2007-2060)(6+7)-IX-7	10	480	831	4.07
(A2007-2060)(6+7)-IX-8	10	479	830	4.07
(A2007-2060)(6+7)-X-1	10	477	827	4.09
(A2007-2060)(6+7)-X-2	9	476	825	4.10
(A2007-2060)(6+7)-X-3	10	478	828	4.08
(A2007-2060)(6+7)-X-4	9	477	826	4.10
(A2007-2060)(6+7)-X-5	10	480	831	4.07

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2062-2008)(4+5)-VI-4	9	469	812	4.17
(A2062-2008)(4+5)-VI-5	9	472	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-VI-6	9	470	814	4.15
(A2062-2008)(4+5)-VI-7	9	471	816	4.14
(A2062-2008)(4+5)-VI-8	9	469	813	4.16
(A2062-2008)(4+5)-VII-1	9	471	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-VII-2	9	470	814	4.15
(A2062-2008)(4+5)-VII-3	9	470	814	4.16
(A2062-2008)(4+5)-VII-4	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-VII-5	9	472	818	4.13
(A2062-2008)(4+5)-VII-6	9	471	815	4.15
(A2062-2008)(4+5)-VII-7	9	470	815	4.15
(A2062-2008)(4+5)-VII-8	9	469	812	4.16
(A2062-2008)(4+5)-VIII-1	9	473	819	4.13
(A2062-2008)(4+5)-VIII-2	9	468	810	4.17
(A2062-2008)(4+5)-VIII-3	9	472	818	4.14
(A2062-2008)(4+5)-VIII-4	9	467	809	4.18
(A2062-2008)(4+5)-VIII-5	9	473	820	4.12
(A2062-2008)(4+5)-VIII-6	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-VIII-7	9	473	819	4.13
(A2062-2008)(4+5)-VIII-8	9	468	810	4.17
(A2062-2008)(4+5)-IX-1	9	469	812	4.16
(A2062-2008)(4+5)-IX-2	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-IX-3	9	469	813	4.16
(A2062-2008)(4+5)-IX-4	9	469	812	4.16
(A2062-2008)(4+5)-IX-5	9	471	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-IX-6	9	471	816	4.15
(A2062-2008)(4+5)-IX-7	9	472	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-IX-8	9	471	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-X-1	9	469	813	4.16
(A2062-2008)(4+5)-X-2	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-X-3	9	470	814	4.15
(A2062-2008)(4+5)-X-4	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-X-5	9	472	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-X-6	9	470	815	4.15
(A2062-2008)(4+5)-X-7	9	472	818	4.13
(A2062-2008)(4+5)-X-8	9	471	816	4.14
(A2062-2008)(4+5)-XI-1	9	470	813	4.16
(A2062-2008)(4+5)-XI-2	9	469	812	4.16
(A2062-2008)(4+5)-XI-3	9	469	812	4.16
(A2062-2008)(4+5)-XI-4	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-XI-5	9	472	818	4.14
(A2062-2008)(4+5)-XI-6	9	471	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-XI-7	9	471	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-XI-8	9	471	816	4.15
(A2062-2008)(4+5)-XII-1	9	470	814	4.15
(A2062-2008)(4+5)-XII-2	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-XII-3	9	469	813	4.16
(A2062-2008)(4+5)-XII-4	9	468	811	4.17
(A2062-2008)(4+5)-XII-5	9	472	818	4.13
(A2062-2008)(4+5)-XII-6	9	471	816	4.14
(A2062-2008)(4+5)-XII-7	9	472	817	4.14
(A2062-2008)(4+5)-XII-8	9	470	815	4.15
(A2062-2008)(6+7)-I-1	9	457	791	4.27
(A2062-2008)(6+7)-I-2	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-I-3	9	459	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-I-4	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-I-5	9	458	793	4.27
(A2062-2008)(6+7)-I-6	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-I-7	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-I-8	9	459	795	4.26
(A2062-2008)(6+7)-II-1	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-II-2	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-II-3	9	459	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-II-4	9	457	791	4.27

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2062-2008)(6+7)-II-5	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-II-6	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-II-7	9	459	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-II-8	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-III-1	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-III-2	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-III-3	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-III-4	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-III-5	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-III-6	9	457	791	4.28
(A2062-2008)(6+7)-III-7	9	460	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-III-8	9	458	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-IV-1	9	460	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-IV-2	9	455	788	4.29
(A2062-2008)(6+7)-IV-3	9	460	797	4.24
(A2062-2008)(6+7)-IV-4	9	455	788	4.29
(A2062-2008)(6+7)-IV-5	9	460	797	4.24
(A2062-2008)(6+7)-IV-6	9	455	789	4.29
(A2062-2008)(6+7)-IV-7	9	461	798	4.24
(A2062-2008)(6+7)-IV-8	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-V-1	9	459	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-V-2	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-V-3	9	457	791	4.27
(A2062-2008)(6+7)-V-4	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-V-5	9	459	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-V-6	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-V-7	9	458	793	4.27
(A2062-2008)(6+7)-V-8	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-VI-1	9	459	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-VI-2	9	457	791	4.27
(A2062-2008)(6+7)-VI-3	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-VI-4	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-VI-5	9	459	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-VI-6	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-VI-7	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-VI-8	9	457	791	4.27
(A2062-2008)(6+7)-VII-1	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-VII-2	9	458	793	4.27
(A2062-2008)(6+7)-VII-3	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-VII-4	9	456	789	4.28
(A2062-2008)(6+7)-VII-5	9	460	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-VII-6	9	458	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-VII-7	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-VII-8	9	457	791	4.28
(A2062-2008)(6+7)-VIII-1	9	460	797	4.24
(A2062-2008)(6+7)-VIII-2	9	455	788	4.29
(A2062-2008)(6+7)-VIII-3	9	460	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-VIII-4	9	455	788	4.29
(A2062-2008)(6+7)-VIII-5	9	461	798	4.24
(A2062-2008)(6+7)-VIII-6	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-VIII-7	9	460	797	4.24
(A2062-2008)(6+7)-VIII-8	9	455	789	4.29
(A2062-2008)(6+7)-IX-1	9	457	791	4.28
(A2062-2008)(6+7)-IX-2	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-IX-3	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-IX-4	9	457	791	4.28
(A2062-2008)(6+7)-IX-5	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-IX-6	9	458	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-IX-7	9	460	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-IX-8	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-X-1	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-X-2	9	456	789	4.28
(A2062-2008)(6+7)-X-3	9	458	793	4.27
(A2062-2008)(6+7)-X-4	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-X-5	9	459	796	4.25

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2062-2008)(6+7)-X-6	9	458	793	4.26
(A2062-2008)(6+7)-X-7	9	460	797	4.24
(A2062-2008)(6+7)-X-8	9	459	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-XI-1	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-XI-2	9	457	791	4.28
(A2062-2008)(6+7)-XI-3	9	457	791	4.28
(A2062-2008)(6+7)-XI-4	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-XI-5	9	460	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-XI-6	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-XI-7	9	459	795	4.25
(A2062-2008)(6+7)-XI-8	9	458	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-XII-1	9	458	793	4.27
(A2062-2008)(6+7)-XII-2	9	456	790	4.28
(A2062-2008)(6+7)-XII-3	9	457	792	4.27
(A2062-2008)(6+7)-XII-4	9	456	789	4.28
(A2062-2008)(6+7)-XII-5	9	460	797	4.24
(A2062-2008)(6+7)-XII-6	9	459	794	4.26
(A2062-2008)(6+7)-XII-7	9	459	796	4.25
(A2062-2008)(6+7)-XII-8	9	458	793	4.26
(A2008-2063)1	13	674	1168	2.89
(A2008-2063)2	16	809	1402	2.41
(A2008-2063)3	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-I-1	10	488	845	4.00
(A2008-2063)(4+5)-I-2	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-I-3	10	490	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-I-4	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-I-5	10	489	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-I-6	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-I-7	10	491	851	3.98
(A2008-2063)(4+5)-I-8	10	490	849	3.98
(A2008-2063)(4+5)-II-1	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-II-2	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-II-3	10	490	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-II-4	10	488	845	4.00
(A2008-2063)(4+5)-II-5	10	491	850	3.98
(A2008-2063)(4+5)-II-6	10	489	846	3.99
(A2008-2063)(4+5)-II-7	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-II-8	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-III-1	10	488	846	4.00
(A2008-2063)(4+5)-III-2	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-III-3	10	490	848	3.98
(A2008-2063)(4+5)-III-4	10	489	846	3.99
(A2008-2063)(4+5)-III-5	10	490	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-III-6	10	489	846	4.00
(A2008-2063)(4+5)-III-7	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-III-8	10	490	849	3.98
(A2008-2063)(4+5)-IV-1	10	490	849	3.98
(A2008-2063)(4+5)-IV-2	10	486	842	4.02
(A2008-2063)(4+5)-IV-3	10	491	850	3.98
(A2008-2063)(4+5)-IV-4	10	487	843	4.01
(A2008-2063)(4+5)-IV-5	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-IV-6	10	488	845	4.00
(A2008-2063)(4+5)-IV-7	10	492	853	3.97
(A2008-2063)(4+5)-IV-8	10	488	846	4.00
(A2008-2063)(4+5)-V-1	10	490	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-V-2	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-V-3	10	488	845	4.00
(A2008-2063)(4+5)-V-4	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-V-5	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-V-6	10	490	850	3.98
(A2008-2063)(4+5)-V-7	10	489	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-V-8	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-VI-1	10	490	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-VI-2	10	488	845	4.00
(A2008-2063)(4+5)-VI-3	10	489	847	3.99

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2063)(4+5)-VI-4	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-VI-5	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-VI-6	10	489	847	3.99
(A2008-2063)(4+5)-VI-7	10	491	850	3.98
(A2008-2063)(4+5)-VI-8	10	489	846	3.99
(A2008-2063)(4+5)-VII-1	10	490	848	3.98
(A2008-2063)(4+5)-VII-2	10	489	846	3.99
(A2008-2063)(4+5)-VII-3	10	488	846	4.00
(A2008-2063)(4+5)-VII-4	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-VII-5	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-VII-6	10	490	849	3.98
(A2008-2063)(4+5)-VII-7	10	490	848	3.99
(A2008-2063)(4+5)-VII-8	10	489	846	4.00
(A2008-2063)(4+5)-VIII-1	10	491	850	3.98
(A2008-2063)(4+5)-VIII-2	10	487	843	4.01
(A2008-2063)(4+5)-VIII-3	10	490	849	3.98
(A2008-2063)(4+5)-VIII-4	10	486	842	4.02
(A2008-2063)(4+5)-VIII-5	10	492	853	3.97
(A2008-2063)(4+5)-VIII-6	10	488	846	4.00
(A2008-2063)(4+5)-VIII-7	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-VIII-8	10	488	845	4.00
(A2008-2063)(4+5)-IX-1	10	487	843	4.01
(A2008-2063)(4+5)-IX-2	10	486	842	4.02
(A2008-2063)(4+5)-IX-3	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-IX-4	10	487	843	4.01
(A2008-2063)(4+5)-IX-5	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-IX-6	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-IX-7	10	492	853	3.97
(A2008-2063)(4+5)-IX-8	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-X-1	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-X-2	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(4+5)-X-3	10	488	844	4.00
(A2008-2063)(4+5)-X-4	10	486	842	4.01
(A2008-2063)(4+5)-X-5	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-X-6	10	491	850	3.98
(A2008-2063)(4+5)-X-7	10	493	853	3.96
(A2008-2063)(4+5)-X-8	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XI-1	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-XI-2	10	487	843	4.01
(A2008-2063)(4+5)-XI-3	10	487	843	4.01
(A2008-2063)(4+5)-XI-4	10	486	842	4.02
(A2008-2063)(4+5)-XI-5	10	492	853	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XI-6	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XI-7	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XI-8	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XII-1	10	488	844	4.00
(A2008-2063)(4+5)-XII-2	10	486	842	4.01
(A2008-2063)(4+5)-XII-3	10	487	844	4.01
(A2008-2063)(4+5)-XII-4	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(4+5)-XII-5	10	493	853	3.96
(A2008-2063)(4+5)-XII-6	10	491	851	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XII-7	10	492	852	3.97
(A2008-2063)(4+5)-XII-8	10	491	850	3.98
(A2008-2063)(6+7)-I-1	10	481	834	4.05
(A2008-2063)(6+7)-I-2	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-I-3	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-I-4	10	482	836	4.05
(A2008-2063)(6+7)-I-5	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-I-6	10	482	836	4.05
(A2008-2063)(6+7)-I-7	10	485	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-I-8	10	484	838	4.03
(A2008-2063)(6+7)-II-1	10	483	836	4.04
(A2008-2063)(6+7)-II-2	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-II-3	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-II-4	10	481	833	4.06

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2008-2063)(6+7)-II-5	10	484	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-II-6	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-II-7	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-II-8	10	483	836	4.04
(A2008-2063)(6+7)-III-1	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-III-2	10	481	832	4.06
(A2008-2063)(6+7)-III-3	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-III-4	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-III-5	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-III-6	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-III-7	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-III-8	10	484	838	4.04
(A2008-2063)(6+7)-IV-1	10	484	838	4.03
(A2008-2063)(6+7)-IV-2	10	480	831	4.07
(A2008-2063)(6+7)-IV-3	10	484	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-IV-4	10	480	832	4.07
(A2008-2063)(6+7)-IV-5	10	485	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-IV-6	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-IV-7	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-IV-8	10	482	834	4.05
(A2008-2063)(6+7)-V-1	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-V-2	10	482	836	4.05
(A2008-2063)(6+7)-V-3	10	481	834	4.05
(A2008-2063)(6+7)-V-4	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-V-5	10	485	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-V-6	10	484	838	4.03
(A2008-2063)(6+7)-V-7	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-V-8	10	482	836	4.05
(A2008-2063)(6+7)-VI-1	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-VI-2	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-VI-3	10	483	836	4.04
(A2008-2063)(6+7)-VI-4	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-VI-5	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-VI-6	10	483	836	4.04
(A2008-2063)(6+7)-VI-7	10	484	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-VI-8	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-VII-1	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-VII-2	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-VII-3	10	482	834	4.05
(A2008-2063)(6+7)-VII-4	10	481	832	4.06
(A2008-2063)(6+7)-VII-5	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-VII-6	10	484	838	4.04
(A2008-2063)(6+7)-VII-7	10	483	837	4.04
(A2008-2063)(6+7)-VII-8	10	482	835	4.05
(A2008-2063)(6+7)-VIII-1	10	484	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-VIII-2	10	480	832	4.07
(A2008-2063)(6+7)-VIII-3	10	484	838	4.03
(A2008-2063)(6+7)-VIII-4	10	480	831	4.07
(A2008-2063)(6+7)-VIII-5	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-VIII-6	10	482	834	4.05
(A2008-2063)(6+7)-VIII-7	10	485	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-VIII-8	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-IX-1	10	480	832	4.06
(A2008-2063)(6+7)-IX-2	10	480	831	4.07
(A2008-2063)(6+7)-IX-3	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-IX-4	10	480	832	4.07
(A2008-2063)(6+7)-IX-5	10	485	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-IX-6	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-IX-7	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-IX-8	10	485	840	4.02
(A2008-2063)(6+7)-X-1	10	481	832	4.06
(A2008-2063)(6+7)-X-2	10	479	830	4.07
(A2008-2063)(6+7)-X-3	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-X-4	10	480	831	4.07
(A2008-2063)(6+7)-X-5	10	486	841	4.02

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2008-2063)(6+7)-X-6	10	484	839	4.03
(A2008-2063)(6+7)-X-7	10	486	842	4.02
(A2008-2063)(6+7)-X-8	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-XI-1	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-XI-2	10	480	832	4.07
(A2008-2063)(6+7)-XI-3	10	480	832	4.06
(A2008-2063)(6+7)-XI-4	10	480	831	4.07
(A2008-2063)(6+7)-XI-5	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-XI-6	10	485	840	4.02
(A2008-2063)(6+7)-XI-7	10	485	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-XI-8	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-XII-1	10	481	833	4.06
(A2008-2063)(6+7)-XII-2	10	480	831	4.07
(A2008-2063)(6+7)-XII-3	10	481	832	4.06
(A2008-2063)(6+7)-XII-4	10	479	830	4.07
(A2008-2063)(6+7)-XII-5	10	486	842	4.02
(A2008-2063)(6+7)-XII-6	10	485	840	4.03
(A2008-2063)(6+7)-XII-7	10	486	841	4.02
(A2008-2063)(6+7)-XII-8	10	484	839	4.03
(A2065-2009)1	13	677	1172	2.88
(A2065-2009)2	16	812	1406	2.41
(A2065-2009)3	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-I-1	10	490	848	3.99
(A2065-2009)(4+5)-I-2	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-I-3	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-I-4	10	490	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-I-5	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-I-6	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-I-7	10	492	853	3.96
(A2065-2009)(4+5)-I-8	10	492	852	3.97
(A2065-2009)(4+5)-II-1	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-II-2	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-II-3	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-II-4	10	489	848	3.99
(A2065-2009)(4+5)-II-5	10	492	853	3.97
(A2065-2009)(4+5)-II-6	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-II-7	10	493	853	3.96
(A2065-2009)(4+5)-II-8	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-III-1	10	490	849	3.98
(A2065-2009)(4+5)-III-2	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-III-3	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-III-4	10	490	849	3.98
(A2065-2009)(4+5)-III-5	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-III-6	10	490	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-III-7	10	493	853	3.96
(A2065-2009)(4+5)-III-8	10	492	852	3.97
(A2065-2009)(4+5)-IV-1	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-IV-2	10	488	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-IV-3	10	492	852	3.97
(A2065-2009)(4+5)-IV-4	10	489	846	3.99
(A2065-2009)(4+5)-IV-5	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-IV-6	10	490	848	3.98
(A2065-2009)(4+5)-IV-7	10	493	855	3.96
(A2065-2009)(4+5)-IV-8	10	490	849	3.98
(A2065-2009)(4+5)-V-1	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-V-2	10	490	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-V-3	10	490	848	3.99
(A2065-2009)(4+5)-V-4	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-V-5	10	493	853	3.96
(A2065-2009)(4+5)-V-6	10	492	852	3.97
(A2065-2009)(4+5)-V-7	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-V-8	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VI-1	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VI-2	10	489	848	3.99
(A2065-2009)(4+5)-VI-3	10	491	850	3.98

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2065-2009)(4+5)-VI-4	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-VI-5	10	493	853	3.96
(A2065-2009)(4+5)-VI-6	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VI-7	10	492	853	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VI-8	10	491	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VII-1	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VII-2	10	490	849	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VII-3	10	490	849	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VII-4	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-VII-5	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-VII-6	10	492	852	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VII-7	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VII-8	10	490	850	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VIII-1	10	492	852	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VIII-2	10	489	846	3.99
(A2065-2009)(4+5)-VIII-3	10	491	851	3.97
(A2065-2009)(4+5)-VIII-4	10	488	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-VIII-5	10	493	855	3.96
(A2065-2009)(4+5)-VIII-6	10	490	849	3.98
(A2065-2009)(4+5)-VIII-7	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-VIII-8	10	490	848	3.98
(A2065-2009)(4+5)-IX-1	10	488	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-IX-2	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(4+5)-IX-3	10	489	846	3.99
(A2065-2009)(4+5)-IX-4	10	488	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-IX-5	10	493	855	3.96
(A2065-2009)(4+5)-IX-6	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-IX-7	10	494	855	3.95
(A2065-2009)(4+5)-IX-8	10	493	855	3.96
(A2065-2009)(4+5)-X-1	10	489	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-X-2	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(4+5)-X-3	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-X-4	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(4+5)-X-5	10	494	855	3.95
(A2065-2009)(4+5)-X-6	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-X-7	10	494	856	3.95
(A2065-2009)(4+5)-X-8	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-XI-1	10	489	846	3.99
(A2065-2009)(4+5)-XI-2	10	488	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-XI-3	10	488	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-XI-4	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(4+5)-XI-5	10	494	855	3.95
(A2065-2009)(4+5)-XI-6	10	493	855	3.96
(A2065-2009)(4+5)-XI-7	10	493	855	3.96
(A2065-2009)(4+5)-XI-8	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-XII-1	10	489	847	3.99
(A2065-2009)(4+5)-XII-2	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(4+5)-XII-3	10	489	846	4.00
(A2065-2009)(4+5)-XII-4	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(4+5)-XII-5	10	494	856	3.95
(A2065-2009)(4+5)-XII-6	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(4+5)-XII-7	10	494	855	3.95
(A2065-2009)(4+5)-XII-8	10	493	854	3.96
(A2065-2009)(6+7)-I-1	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-I-2	10	483	836	4.04
(A2065-2009)(6+7)-I-3	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-I-4	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-I-5	10	485	840	4.03
(A2065-2009)(6+7)-I-6	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-I-7	10	486	842	4.02
(A2065-2009)(6+7)-I-8	10	486	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-II-1	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-II-2	10	483	836	4.04
(A2065-2009)(6+7)-II-3	10	485	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-II-4	10	483	837	4.04

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2065-2009)(6+7)-II-5	10	486	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-II-6	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-II-7	10	486	842	4.02
(A2065-2009)(6+7)-II-8	10	485	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-III-1	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-III-2	10	482	836	4.05
(A2065-2009)(6+7)-III-3	10	485	840	4.03
(A2065-2009)(6+7)-III-4	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-III-5	10	485	840	4.02
(A2065-2009)(6+7)-III-6	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-III-7	10	486	842	4.01
(A2065-2009)(6+7)-III-8	10	485	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-IV-1	10	485	840	4.02
(A2065-2009)(6+7)-IV-2	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-IV-3	10	485	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-IV-4	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-IV-5	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-IV-6	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-IV-7	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-IV-8	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-V-1	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-V-2	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-V-3	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-V-4	10	483	836	4.04
(A2065-2009)(6+7)-V-5	10	486	842	4.02
(A2065-2009)(6+7)-V-6	10	486	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-V-7	10	485	840	4.03
(A2065-2009)(6+7)-V-8	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VI-1	10	485	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VI-2	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-VI-3	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VI-4	10	483	836	4.04
(A2065-2009)(6+7)-VI-5	10	486	842	4.01
(A2065-2009)(6+7)-VI-6	10	485	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VI-7	10	486	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-VI-8	10	484	839	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VII-1	10	485	840	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VII-2	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VII-3	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-VII-4	10	482	836	4.05
(A2065-2009)(6+7)-VII-5	10	486	842	4.01
(A2065-2009)(6+7)-VII-6	10	485	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-VII-7	10	485	840	4.02
(A2065-2009)(6+7)-VII-8	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VIII-1	10	485	841	4.02
(A2065-2009)(6+7)-VIII-2	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-VIII-3	10	485	840	4.02
(A2065-2009)(6+7)-VIII-4	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-VIII-5	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-VIII-6	10	484	838	4.03
(A2065-2009)(6+7)-VIII-7	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-VIII-8	10	483	837	4.04
(A2065-2009)(6+7)-IX-1	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-IX-2	10	481	834	4.06
(A2065-2009)(6+7)-IX-3	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-IX-4	10	482	834	4.05
(A2065-2009)(6+7)-IX-5	10	487	844	4.01
(A2065-2009)(6+7)-IX-6	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-IX-7	10	487	844	4.00
(A2065-2009)(6+7)-IX-8	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-X-1	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-X-2	10	481	833	4.06
(A2065-2009)(6+7)-X-3	10	482	836	4.05
(A2065-2009)(6+7)-X-4	10	481	834	4.05
(A2065-2009)(6+7)-X-5	10	487	844	4.01

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2065-2009)(6+7)-X-6	10	486	842	4.01
(A2065-2009)(6+7)-X-7	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(6+7)-X-8	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-XI-1	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-XI-2	10	482	834	4.05
(A2065-2009)(6+7)-XI-3	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-XI-4	10	481	834	4.06
(A2065-2009)(6+7)-XI-5	10	487	844	4.00
(A2065-2009)(6+7)-XI-6	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-XI-7	10	487	844	4.01
(A2065-2009)(6+7)-XI-8	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-XII-1	10	482	836	4.05
(A2065-2009)(6+7)-XII-2	10	481	834	4.05
(A2065-2009)(6+7)-XII-3	10	482	835	4.05
(A2065-2009)(6+7)-XII-4	10	481	833	4.06
(A2065-2009)(6+7)-XII-5	10	488	845	4.00
(A2065-2009)(6+7)-XII-6	10	487	843	4.01
(A2065-2009)(6+7)-XII-7	10	487	844	4.01
(A2065-2009)(6+7)-XII-8	10	486	842	4.01
(A2009-2066)1	13	670	1161	2.91
(A2009-2066)2	16	805	1395	2.42
(A2009-2066)3	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-I-1	10	486	843	4.01
(A2009-2066)(4+5)-I-2	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-I-3	10	483	836	4.04
(A2009-2066)(4+5)-I-4	10	483	836	4.05
(A2009-2066)(4+5)-I-5	10	489	847	3.99
(A2009-2066)(4+5)-I-6	10	489	847	3.99
(A2009-2066)(4+5)-I-7	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-I-8	10	485	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-II-1	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-II-2	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(4+5)-II-3	10	485	839	4.03
(A2009-2066)(4+5)-II-4	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-II-5	10	488	846	4.00
(A2009-2066)(4+5)-II-6	10	487	844	4.01
(A2009-2066)(4+5)-II-7	10	487	844	4.00
(A2009-2066)(4+5)-II-8	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-III-1	10	486	843	4.01
(A2009-2066)(4+5)-III-2	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-III-3	10	483	836	4.04
(A2009-2066)(4+5)-III-4	10	483	836	4.05
(A2009-2066)(4+5)-III-5	10	489	847	3.99
(A2009-2066)(4+5)-III-6	10	489	847	3.99
(A2009-2066)(4+5)-III-7	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-III-8	10	485	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-IV-1	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-IV-2	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(4+5)-IV-3	10	485	839	4.03
(A2009-2066)(4+5)-IV-4	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-IV-5	10	488	846	4.00
(A2009-2066)(4+5)-IV-6	10	487	844	4.01
(A2009-2066)(4+5)-IV-7	10	487	844	4.00
(A2009-2066)(4+5)-IV-8	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-V-1	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-V-2	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-V-3	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-V-4	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-V-5	10	489	847	3.99
(A2009-2066)(4+5)-V-6	10	488	846	4.00
(A2009-2066)(4+5)-V-7	10	486	842	4.01
(A2009-2066)(4+5)-V-8	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-VI-1	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-VI-2	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(4+5)-VI-3	10	485	840	4.03

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2066)(4+5)-VI-4	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-VI-5	10	488	846	4.00
(A2009-2066)(4+5)-VI-6	10	487	844	4.01
(A2009-2066)(4+5)-VI-7	10	488	845	4.00
(A2009-2066)(4+5)-VI-8	10	486	842	4.01
(A2009-2066)(4+5)-VII-1	10	486	842	4.02
(A2009-2066)(4+5)-VII-2	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-VII-3	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-VII-4	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-VII-5	10	489	847	3.99
(A2009-2066)(4+5)-VII-6	10	488	846	4.00
(A2009-2066)(4+5)-VII-7	10	486	842	4.01
(A2009-2066)(4+5)-VII-8	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-VIII-1	10	486	841	4.02
(A2009-2066)(4+5)-VIII-2	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(4+5)-VIII-3	10	485	840	4.03
(A2009-2066)(4+5)-VIII-4	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(4+5)-VIII-5	10	488	846	4.00
(A2009-2066)(4+5)-VIII-6	10	487	844	4.01
(A2009-2066)(4+5)-VIII-7	10	488	845	4.00
(A2009-2066)(4+5)-VIII-8	10	486	842	4.01
(A2009-2066)(4+5)-IX-1	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(4+5)-IX-2	10	482	834	4.05
(A2009-2066)(4+5)-IX-3	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(4+5)-IX-4	10	481	832	4.06
(A2009-2066)(4+5)-IX-5	10	491	851	3.97
(A2009-2066)(4+5)-IX-6	10	491	850	3.98
(A2009-2066)(4+5)-IX-7	10	490	849	3.98
(A2009-2066)(4+5)-IX-8	10	490	848	3.99
(A2009-2066)(4+5)-X-1	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(4+5)-X-2	10	482	834	4.05
(A2009-2066)(4+5)-X-3	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(4+5)-X-4	10	481	832	4.06
(A2009-2066)(4+5)-X-5	10	491	851	3.97
(A2009-2066)(4+5)-X-6	10	491	850	3.98
(A2009-2066)(4+5)-X-7	10	490	849	3.98
(A2009-2066)(4+5)-X-8	10	490	848	3.99
(A2009-2066)(4+5)-XI-1	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(4+5)-XI-2	10	481	834	4.05
(A2009-2066)(4+5)-XI-3	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(4+5)-XI-4	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(4+5)-XI-5	10	491	851	3.97
(A2009-2066)(4+5)-XI-6	10	491	850	3.98
(A2009-2066)(4+5)-XI-7	10	490	849	3.98
(A2009-2066)(4+5)-XI-8	10	490	849	3.98
(A2009-2066)(4+5)-XII-1	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(4+5)-XII-2	10	481	834	4.05
(A2009-2066)(4+5)-XII-3	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(4+5)-XII-4	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(4+5)-XII-5	10	491	851	3.97
(A2009-2066)(4+5)-XII-6	10	491	850	3.98
(A2009-2066)(4+5)-XII-7	10	490	849	3.98
(A2009-2066)(4+5)-XII-8	10	490	849	3.98
(A2009-2066)(6+7)-I-1	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-I-2	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-I-3	9	476	825	4.10
(A2009-2066)(6+7)-I-4	9	476	825	4.10
(A2009-2066)(6+7)-I-5	10	483	836	4.04
(A2009-2066)(6+7)-I-6	10	482	836	4.05
(A2009-2066)(6+7)-I-7	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-I-8	10	479	829	4.08
(A2009-2066)(6+7)-II-1	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-II-2	10	478	828	4.08
(A2009-2066)(6+7)-II-3	10	478	828	4.08
(A2009-2066)(6+7)-II-4	9	477	826	4.09

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2066)(6+7)-II-5	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-II-6	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(6+7)-II-7	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(6+7)-II-8	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-III-1	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-III-2	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-III-3	9	476	825	4.10
(A2009-2066)(6+7)-III-4	9	476	825	4.10
(A2009-2066)(6+7)-III-5	10	483	836	4.04
(A2009-2066)(6+7)-III-6	10	482	836	4.05
(A2009-2066)(6+7)-III-7	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-III-8	10	479	829	4.08
(A2009-2066)(6+7)-IV-1	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-IV-2	10	478	828	4.08
(A2009-2066)(6+7)-IV-3	10	478	828	4.08
(A2009-2066)(6+7)-IV-4	9	477	826	4.09
(A2009-2066)(6+7)-IV-5	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-IV-6	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(6+7)-IV-7	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(6+7)-IV-8	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-V-1	10	479	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-V-2	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-V-3	9	477	826	4.09
(A2009-2066)(6+7)-V-4	9	477	825	4.10
(A2009-2066)(6+7)-V-5	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-V-6	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-V-7	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-V-8	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VI-1	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VI-2	10	478	828	4.09
(A2009-2066)(6+7)-VI-3	10	478	829	4.08
(A2009-2066)(6+7)-VI-4	9	477	826	4.09
(A2009-2066)(6+7)-VI-5	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-VI-6	10	481	832	4.06
(A2009-2066)(6+7)-VI-7	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(6+7)-VI-8	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VII-1	10	479	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VII-2	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VII-3	9	477	826	4.09
(A2009-2066)(6+7)-VII-4	9	477	825	4.10
(A2009-2066)(6+7)-VII-5	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-VII-6	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-VII-7	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VII-8	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VIII-1	10	479	830	4.07
(A2009-2066)(6+7)-VIII-2	10	478	828	4.09
(A2009-2066)(6+7)-VIII-3	10	478	829	4.08
(A2009-2066)(6+7)-VIII-4	9	477	826	4.09
(A2009-2066)(6+7)-VIII-5	10	482	835	4.05
(A2009-2066)(6+7)-VIII-6	10	481	832	4.06
(A2009-2066)(6+7)-VIII-7	10	481	833	4.06
(A2009-2066)(6+7)-VIII-8	10	480	831	4.07
(A2009-2066)(6+7)-IX-1	9	476	824	4.10
(A2009-2066)(6+7)-IX-2	9	475	823	4.11
(A2009-2066)(6+7)-IX-3	9	474	822	4.11
(A2009-2066)(6+7)-IX-4	9	474	821	4.12
(A2009-2066)(6+7)-IX-5	10	485	840	4.03
(A2009-2066)(6+7)-IX-6	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(6+7)-IX-7	10	484	838	4.04
(A2009-2066)(6+7)-IX-8	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(6+7)-X-1	9	476	824	4.10
(A2009-2066)(6+7)-X-2	9	475	823	4.11
(A2009-2066)(6+7)-X-3	9	474	822	4.11
(A2009-2066)(6+7)-X-4	9	474	821	4.12
(A2009-2066)(6+7)-X-5	10	485	840	4.03

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2009-2066)(6+7)-X-6	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(6+7)-X-7	10	484	838	4.04
(A2009-2066)(6+7)-X-8	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(6+7)-XI-1	9	475	823	4.11
(A2009-2066)(6+7)-XI-2	9	475	823	4.11
(A2009-2066)(6+7)-XI-3	9	475	822	4.11
(A2009-2066)(6+7)-XI-4	9	474	821	4.12
(A2009-2066)(6+7)-XI-5	10	485	839	4.03
(A2009-2066)(6+7)-XI-6	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(6+7)-XI-7	10	484	838	4.03
(A2009-2066)(6+7)-XI-8	10	483	837	4.04
(A2009-2066)(6+7)-XII-1	9	475	823	4.11
(A2009-2066)(6+7)-XII-2	9	475	823	4.11
(A2009-2066)(6+7)-XII-3	9	475	822	4.11
(A2009-2066)(6+7)-XII-4	9	474	821	4.12
(A2009-2066)(6+7)-XII-5	10	485	839	4.03
(A2009-2066)(6+7)-XII-6	10	484	839	4.03
(A2009-2066)(6+7)-XII-7	10	484	838	4.03
(A2009-2066)(6+7)-XII-8	10	483	837	4.04
(A2068-2010)1	13	672	1165	2.90
(A2068-2010)2	16	807	1398	2.42
(A2068-2010)3	10	488	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-I-1	10	489	846	4.00
(A2068-2010)(4+5)-I-2	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-I-3	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(4+5)-I-4	10	484	838	4.04
(A2068-2010)(4+5)-I-5	10	492	851	3.97
(A2068-2010)(4+5)-I-6	10	491	850	3.98
(A2068-2010)(4+5)-I-7	10	487	844	4.01
(A2068-2010)(4+5)-I-8	10	487	843	4.01
(A2068-2010)(4+5)-II-1	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-II-2	10	486	842	4.02
(A2068-2010)(4+5)-II-3	10	486	842	4.01
(A2068-2010)(4+5)-II-4	10	485	839	4.03
(A2068-2010)(4+5)-II-5	10	491	850	3.98
(A2068-2010)(4+5)-II-6	10	489	847	3.99
(A2068-2010)(4+5)-II-7	10	489	847	3.99
(A2068-2010)(4+5)-II-8	10	487	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-III-1	10	489	846	4.00
(A2068-2010)(4+5)-III-2	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-III-3	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(4+5)-III-4	10	484	838	4.04
(A2068-2010)(4+5)-III-5	10	491	851	3.97
(A2068-2010)(4+5)-III-6	10	491	850	3.98
(A2068-2010)(4+5)-III-7	10	487	844	4.01
(A2068-2010)(4+5)-III-8	10	487	843	4.01
(A2068-2010)(4+5)-IV-1	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-IV-2	10	486	842	4.02
(A2068-2010)(4+5)-IV-3	10	486	842	4.01
(A2068-2010)(4+5)-IV-4	10	485	839	4.03
(A2068-2010)(4+5)-IV-5	10	491	850	3.98
(A2068-2010)(4+5)-IV-6	10	489	847	3.99
(A2068-2010)(4+5)-IV-7	10	489	847	3.99
(A2068-2010)(4+5)-IV-8	10	487	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-V-1	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-V-2	10	487	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-V-3	10	485	840	4.03
(A2068-2010)(4+5)-V-4	10	484	839	4.03
(A2068-2010)(4+5)-V-5	10	491	850	3.98
(A2068-2010)(4+5)-V-6	10	490	849	3.98
(A2068-2010)(4+5)-V-7	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-V-8	10	487	844	4.01
(A2068-2010)(4+5)-VI-1	10	487	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-VI-2	10	486	841	4.02
(A2068-2010)(4+5)-VI-3	10	486	843	4.01

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2068-2010)(4+5)-VI-4	10	485	840	4.03
(A2068-2010)(4+5)-VI-5	10	490	849	3.98
(A2068-2010)(4+5)-VI-6	10	489	846	3.99
(A2068-2010)(4+5)-VI-7	10	489	848	3.99
(A2068-2010)(4+5)-VI-8	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-VII-1	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-VII-2	10	487	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-VII-3	10	485	840	4.03
(A2068-2010)(4+5)-VII-4	10	484	839	4.03
(A2068-2010)(4+5)-VII-5	10	491	850	3.98
(A2068-2010)(4+5)-VII-6	10	490	849	3.98
(A2068-2010)(4+5)-VII-7	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-VII-8	10	487	844	4.01
(A2068-2010)(4+5)-VIII-1	10	487	844	4.00
(A2068-2010)(4+5)-VIII-2	10	486	841	4.02
(A2068-2010)(4+5)-VIII-3	10	486	843	4.01
(A2068-2010)(4+5)-VIII-4	10	485	840	4.03
(A2068-2010)(4+5)-VIII-5	10	490	849	3.98
(A2068-2010)(4+5)-VIII-6	10	489	846	3.99
(A2068-2010)(4+5)-VIII-7	10	489	848	3.99
(A2068-2010)(4+5)-VIII-8	10	488	845	4.00
(A2068-2010)(4+5)-IX-1	10	484	838	4.04
(A2068-2010)(4+5)-IX-2	10	483	837	4.04
(A2068-2010)(4+5)-IX-3	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(4+5)-IX-4	10	482	834	4.05
(A2068-2010)(4+5)-IX-5	10	493	855	3.96
(A2068-2010)(4+5)-IX-6	10	493	854	3.96
(A2068-2010)(4+5)-IX-7	10	492	852	3.97
(A2068-2010)(4+5)-IX-8	10	492	851	3.97
(A2068-2010)(4+5)-X-1	10	484	838	4.04
(A2068-2010)(4+5)-X-2	10	483	837	4.04
(A2068-2010)(4+5)-X-3	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(4+5)-X-4	10	482	834	4.05
(A2068-2010)(4+5)-X-5	10	493	855	3.96
(A2068-2010)(4+5)-X-6	10	493	854	3.96
(A2068-2010)(4+5)-X-7	10	492	852	3.97
(A2068-2010)(4+5)-X-8	10	492	851	3.97
(A2068-2010)(4+5)-XI-1	10	483	837	4.04
(A2068-2010)(4+5)-XI-2	10	483	836	4.04
(A2068-2010)(4+5)-XI-3	10	482	836	4.05
(A2068-2010)(4+5)-XI-4	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(4+5)-XI-5	10	493	854	3.96
(A2068-2010)(4+5)-XI-6	10	493	853	3.96
(A2068-2010)(4+5)-XI-7	10	492	853	3.97
(A2068-2010)(4+5)-XI-8	10	492	852	3.97
(A2068-2010)(4+5)-XII-1	10	483	837	4.04
(A2068-2010)(4+5)-XII-2	10	483	836	4.04
(A2068-2010)(4+5)-XII-3	10	482	836	4.05
(A2068-2010)(4+5)-XII-4	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(4+5)-XII-5	10	493	854	3.96
(A2068-2010)(4+5)-XII-6	10	493	853	3.96
(A2068-2010)(4+5)-XII-7	10	492	853	3.97
(A2068-2010)(4+5)-XII-8	10	492	852	3.97
(A2068-2010)(6+7)-I-1	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(6+7)-I-2	10	482	834	4.05
(A2068-2010)(6+7)-I-3	10	478	827	4.09
(A2068-2010)(6+7)-I-4	9	477	826	4.09
(A2068-2010)(6+7)-I-5	10	485	840	4.02
(A2068-2010)(6+7)-I-6	10	485	839	4.03
(A2068-2010)(6+7)-I-7	10	481	832	4.06
(A2068-2010)(6+7)-I-8	10	480	832	4.07
(A2068-2010)(6+7)-II-1	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-II-2	10	479	830	4.07
(A2068-2010)(6+7)-II-3	10	480	831	4.07
(A2068-2010)(6+7)-II-4	10	478	828	4.08

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2068-2010)(6+7)-II-5	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(6+7)-II-6	10	482	836	4.05
(A2068-2010)(6+7)-II-7	10	483	836	4.04
(A2068-2010)(6+7)-II-8	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-III-1	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(6+7)-III-2	10	482	834	4.05
(A2068-2010)(6+7)-III-3	10	478	827	4.09
(A2068-2010)(6+7)-III-4	9	477	826	4.09
(A2068-2010)(6+7)-III-5	10	485	840	4.02
(A2068-2010)(6+7)-III-6	10	485	839	4.03
(A2068-2010)(6+7)-III-7	10	481	832	4.06
(A2068-2010)(6+7)-III-8	10	480	832	4.07
(A2068-2010)(6+7)-IV-1	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-IV-2	10	479	830	4.07
(A2068-2010)(6+7)-IV-3	10	480	831	4.07
(A2068-2010)(6+7)-IV-4	10	478	828	4.08
(A2068-2010)(6+7)-IV-5	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(6+7)-IV-6	10	482	836	4.05
(A2068-2010)(6+7)-IV-7	10	483	836	4.04
(A2068-2010)(6+7)-IV-8	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-V-1	10	481	834	4.05
(A2068-2010)(6+7)-V-2	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-V-3	10	478	828	4.08
(A2068-2010)(6+7)-V-4	10	478	828	4.09
(A2068-2010)(6+7)-V-5	10	484	839	4.03
(A2068-2010)(6+7)-V-6	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(6+7)-V-7	10	481	834	4.06
(A2068-2010)(6+7)-V-8	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VI-1	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VI-2	10	479	830	4.07
(A2068-2010)(6+7)-VI-3	10	480	831	4.07
(A2068-2010)(6+7)-VI-4	10	478	828	4.08
(A2068-2010)(6+7)-VI-5	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(6+7)-VI-6	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(6+7)-VI-7	10	483	837	4.04
(A2068-2010)(6+7)-VI-8	10	481	834	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VII-1	10	481	834	4.05
(A2068-2010)(6+7)-VII-2	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VII-3	10	478	828	4.08
(A2068-2010)(6+7)-VII-4	10	478	828	4.09
(A2068-2010)(6+7)-VII-5	10	484	839	4.03
(A2068-2010)(6+7)-VII-6	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(6+7)-VII-7	10	481	834	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VII-8	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VIII-1	10	481	833	4.06
(A2068-2010)(6+7)-VIII-2	10	479	830	4.07
(A2068-2010)(6+7)-VIII-3	10	480	831	4.07
(A2068-2010)(6+7)-VIII-4	10	478	828	4.08
(A2068-2010)(6+7)-VIII-5	10	484	838	4.03
(A2068-2010)(6+7)-VIII-6	10	482	835	4.05
(A2068-2010)(6+7)-VIII-7	10	483	836	4.04
(A2068-2010)(6+7)-VIII-8	10	481	834	4.06
(A2068-2010)(6+7)-IX-1	9	477	826	4.09
(A2068-2010)(6+7)-IX-2	9	477	825	4.10
(A2068-2010)(6+7)-IX-3	9	476	824	4.10
(A2068-2010)(6+7)-IX-4	9	475	823	4.11
(A2068-2010)(6+7)-IX-5	10	487	843	4.01
(A2068-2010)(6+7)-IX-6	10	486	843	4.01
(A2068-2010)(6+7)-IX-7	10	486	841	4.02
(A2068-2010)(6+7)-IX-8	10	485	840	4.02
(A2068-2010)(6+7)-X-1	9	477	826	4.09
(A2068-2010)(6+7)-X-2	9	477	825	4.10
(A2068-2010)(6+7)-X-3	9	476	824	4.10
(A2068-2010)(6+7)-X-4	9	475	823	4.11
(A2068-2010)(6+7)-X-5	10	487	843	4.01

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2068-2010)(6+7)-X-6	10	486	843	4.01
(A2068-2010)(6+7)-X-7	10	486	841	4.02
(A2068-2010)(6+7)-X-8	10	485	840	4.02
(A2068-2010)(6+7)-XI-1	9	477	826	4.09
(A2068-2010)(6+7)-XI-2	9	476	825	4.10
(A2068-2010)(6+7)-XI-3	9	476	824	4.10
(A2068-2010)(6+7)-XI-4	9	475	823	4.11
(A2068-2010)(6+7)-XI-5	10	487	843	4.01
(A2068-2010)(6+7)-XI-6	10	486	842	4.01
(A2068-2010)(6+7)-XI-7	10	486	841	4.02
(A2068-2010)(6+7)-XI-8	10	485	841	4.02
(A2068-2010)(6+7)-XII-1	9	477	826	4.09
(A2068-2010)(6+7)-XII-2	9	476	825	4.10
(A2068-2010)(6+7)-XII-3	9	476	824	4.10
(A2068-2010)(6+7)-XII-4	9	475	823	4.11
(A2068-2010)(6+7)-XII-5	10	487	843	4.01
(A2068-2010)(6+7)-XII-6	10	486	842	4.01
(A2068-2010)(6+7)-XII-7	10	486	841	4.02
(A2068-2010)(6+7)-XII-8	10	485	841	4.02
(A2010-2069)1	13	672	1165	2.90
(A2010-2069)2	16	807	1399	2.42
(A2010-2069)3	10	488	845	4.00
(A2010-2069)(4+5)-I-1	10	486	842	4.01
(A2010-2069)(4+5)-I-2	10	485	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-I-3	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(4+5)-I-4	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(4+5)-I-5	10	492	853	3.97
(A2010-2069)(4+5)-I-6	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(4+5)-I-7	10	490	849	3.98
(A2010-2069)(4+5)-I-8	10	489	847	3.99
(A2010-2069)(4+5)-II-1	10	486	843	4.01
(A2010-2069)(4+5)-II-2	10	484	838	4.04
(A2010-2069)(4+5)-II-3	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-II-4	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(4+5)-II-5	10	492	853	3.96
(A2010-2069)(4+5)-II-6	10	490	848	3.99
(A2010-2069)(4+5)-II-7	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(4+5)-II-8	10	489	847	3.99
(A2010-2069)(4+5)-III-1	10	486	842	4.02
(A2010-2069)(4+5)-III-2	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-III-3	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(4+5)-III-4	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(4+5)-III-5	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(4+5)-III-6	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(4+5)-III-7	10	490	848	3.99
(A2010-2069)(4+5)-III-8	10	489	848	3.99
(A2010-2069)(4+5)-IV-1	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-IV-2	10	484	839	4.03
(A2010-2069)(4+5)-IV-3	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(4+5)-IV-4	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(4+5)-IV-5	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(4+5)-IV-6	10	490	849	3.98
(A2010-2069)(4+5)-IV-7	10	491	850	3.98
(A2010-2069)(4+5)-IV-8	10	490	848	3.99
(A2010-2069)(4+5)-V-1	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-V-2	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(4+5)-V-3	10	484	839	4.03
(A2010-2069)(4+5)-V-4	10	484	838	4.04
(A2010-2069)(4+5)-V-5	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(4+5)-V-6	10	491	850	3.98
(A2010-2069)(4+5)-V-7	10	490	850	3.98
(A2010-2069)(4+5)-V-8	10	490	848	3.99
(A2010-2069)(4+5)-VI-1	10	486	842	4.01
(A2010-2069)(4+5)-VI-2	10	484	838	4.04
(A2010-2069)(4+5)-VI-3	10	486	842	4.02

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2010-2069)(4+5)-VI-4	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(4+5)-VI-5	10	492	853	3.97
(A2010-2069)(4+5)-VI-6	10	489	848	3.99
(A2010-2069)(4+5)-VI-7	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(4+5)-VI-8	10	489	847	3.99
(A2010-2069)(4+5)-VII-1	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-VII-2	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(4+5)-VII-3	10	484	839	4.03
(A2010-2069)(4+5)-VII-4	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(4+5)-VII-5	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(4+5)-VII-6	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(4+5)-VII-7	10	490	849	3.98
(A2010-2069)(4+5)-VII-8	10	490	848	3.98
(A2010-2069)(4+5)-VIII-1	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(4+5)-VIII-2	10	484	839	4.03
(A2010-2069)(4+5)-VIII-3	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(4+5)-VIII-4	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(4+5)-VIII-5	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(4+5)-VIII-6	10	490	849	3.98
(A2010-2069)(4+5)-VIII-7	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(4+5)-VIII-8	10	490	848	3.98
(A2010-2069)(4+5)-IX-1	10	479	829	4.08
(A2010-2069)(4+5)-IX-2	10	478	827	4.09
(A2010-2069)(4+5)-IX-3	10	478	828	4.08
(A2010-2069)(4+5)-IX-4	9	477	826	4.09
(A2010-2069)(4+5)-IX-5	10	498	863	3.92
(A2010-2069)(4+5)-IX-6	10	498	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-IX-7	10	498	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-IX-8	10	497	861	3.93
(A2010-2069)(4+5)-X-1	10	478	829	4.08
(A2010-2069)(4+5)-X-2	10	478	828	4.08
(A2010-2069)(4+5)-X-3	10	478	827	4.09
(A2010-2069)(4+5)-X-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(4+5)-X-5	10	498	863	3.92
(A2010-2069)(4+5)-X-6	10	498	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-X-7	10	497	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-X-8	10	497	861	3.93
(A2010-2069)(4+5)-XI-1	10	478	829	4.08
(A2010-2069)(4+5)-XI-2	9	478	827	4.09
(A2010-2069)(4+5)-XI-3	10	478	828	4.08
(A2010-2069)(4+5)-XI-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(4+5)-XI-5	10	498	863	3.92
(A2010-2069)(4+5)-XI-6	10	497	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-XI-7	10	498	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-XI-8	10	497	861	3.93
(A2010-2069)(4+5)-XII-1	10	478	828	4.08
(A2010-2069)(4+5)-XII-2	10	478	828	4.09
(A2010-2069)(4+5)-XII-3	10	478	828	4.09
(A2010-2069)(4+5)-XII-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(4+5)-XII-5	10	498	863	3.92
(A2010-2069)(4+5)-XII-6	10	498	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-XII-7	10	498	862	3.92
(A2010-2069)(4+5)-XII-8	10	497	861	3.93
(A2010-2069)(6+7)-I-1	10	480	831	4.07
(A2010-2069)(6+7)-I-2	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-I-3	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-I-4	9	477	826	4.09
(A2010-2069)(6+7)-I-5	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(6+7)-I-6	10	485	840	4.03
(A2010-2069)(6+7)-I-7	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-I-8	10	483	836	4.04
(A2010-2069)(6+7)-II-1	10	480	831	4.07
(A2010-2069)(6+7)-II-2	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-II-3	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-II-4	9	477	825	4.10

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2010-2069)(6+7)-II-5	10	486	842	4.02
(A2010-2069)(6+7)-II-6	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-II-7	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(6+7)-II-8	10	482	836	4.05
(A2010-2069)(6+7)-III-1	10	480	831	4.07
(A2010-2069)(6+7)-III-2	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-III-3	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-III-4	9	477	826	4.09
(A2010-2069)(6+7)-III-5	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(6+7)-III-6	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(6+7)-III-7	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-III-8	10	483	836	4.04
(A2010-2069)(6+7)-IV-1	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-IV-2	10	478	828	4.08
(A2010-2069)(6+7)-IV-3	10	479	829	4.08
(A2010-2069)(6+7)-IV-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-IV-5	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(6+7)-IV-6	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(6+7)-IV-7	10	484	839	4.03
(A2010-2069)(6+7)-IV-8	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-V-1	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-V-2	10	478	829	4.08
(A2010-2069)(6+7)-V-3	10	478	828	4.08
(A2010-2069)(6+7)-V-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-V-5	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(6+7)-V-6	10	484	839	4.03
(A2010-2069)(6+7)-V-7	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(6+7)-V-8	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-VI-1	10	480	831	4.07
(A2010-2069)(6+7)-VI-2	9	477	826	4.09
(A2010-2069)(6+7)-VI-3	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-VI-4	9	477	826	4.09
(A2010-2069)(6+7)-VI-5	10	486	841	4.02
(A2010-2069)(6+7)-VI-6	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-VI-7	10	485	841	4.02
(A2010-2069)(6+7)-VI-8	10	483	836	4.04
(A2010-2069)(6+7)-VII-1	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-VII-2	10	479	829	4.08
(A2010-2069)(6+7)-VII-3	10	478	828	4.09
(A2010-2069)(6+7)-VII-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-VII-5	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(6+7)-VII-6	10	485	839	4.03
(A2010-2069)(6+7)-VII-7	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(6+7)-VII-8	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-VIII-1	10	479	830	4.07
(A2010-2069)(6+7)-VIII-2	10	478	828	4.09
(A2010-2069)(6+7)-VIII-3	10	479	829	4.08
(A2010-2069)(6+7)-VIII-4	9	477	827	4.09
(A2010-2069)(6+7)-VIII-5	10	485	840	4.02
(A2010-2069)(6+7)-VIII-6	10	484	838	4.03
(A2010-2069)(6+7)-VIII-7	10	485	839	4.03
(A2010-2069)(6+7)-VIII-8	10	483	837	4.04
(A2010-2069)(6+7)-IX-1	9	472	818	4.13
(A2010-2069)(6+7)-IX-2	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-IX-3	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-IX-4	9	471	815	4.15
(A2010-2069)(6+7)-IX-5	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(6+7)-IX-6	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-IX-7	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-IX-8	10	490	849	3.98
(A2010-2069)(6+7)-X-1	9	472	817	4.14
(A2010-2069)(6+7)-X-2	9	471	817	4.14
(A2010-2069)(6+7)-X-3	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-X-4	9	471	815	4.15
(A2010-2069)(6+7)-X-5	10	492	852	3.97

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2010-2069)(6+7)-X-6	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-X-7	10	491	850	3.98
(A2010-2069)(6+7)-X-8	10	491	850	3.98
(A2010-2069)(6+7)-XI-1	9	472	817	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XI-2	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XI-3	9	472	817	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XI-4	9	471	815	4.15
(A2010-2069)(6+7)-XI-5	10	492	852	3.97
(A2010-2069)(6+7)-XI-6	10	491	850	3.98
(A2010-2069)(6+7)-XI-7	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-XI-8	10	491	850	3.98
(A2010-2069)(6+7)-XII-1	9	472	817	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XII-2	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XII-3	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XII-4	9	471	816	4.14
(A2010-2069)(6+7)-XII-5	10	492	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-XII-6	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-XII-7	10	491	851	3.97
(A2010-2069)(6+7)-XII-8	10	491	850	3.98
(A2071-2011)1	13	672	1165	2.90
(A2071-2011)2	16	807	1398	2.42
(A2071-2011)3	10	488	845	4.00
(A2071-2011)(4+5)-I-1	10	484	839	4.03
(A2071-2011)(4+5)-I-2	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(4+5)-I-3	10	486	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-I-4	10	485	840	4.03
(A2071-2011)(4+5)-I-5	10	491	850	3.98
(A2071-2011)(4+5)-I-6	10	489	848	3.99
(A2071-2011)(4+5)-I-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(4+5)-I-8	10	491	850	3.98
(A2071-2011)(4+5)-II-1	10	486	842	4.02
(A2071-2011)(4+5)-II-2	10	482	836	4.05
(A2071-2011)(4+5)-II-3	10	487	843	4.01
(A2071-2011)(4+5)-II-4	10	483	836	4.04
(A2071-2011)(4+5)-II-5	10	492	853	3.96
(A2071-2011)(4+5)-II-6	10	489	846	3.99
(A2071-2011)(4+5)-II-7	10	493	854	3.96
(A2071-2011)(4+5)-II-8	10	489	847	3.99
(A2071-2011)(4+5)-III-1	10	484	838	4.03
(A2071-2011)(4+5)-III-2	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(4+5)-III-3	10	486	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-III-4	10	485	840	4.02
(A2071-2011)(4+5)-III-5	10	490	849	3.98
(A2071-2011)(4+5)-III-6	10	490	848	3.99
(A2071-2011)(4+5)-III-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(4+5)-III-8	10	491	851	3.97
(A2071-2011)(4+5)-IV-1	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-IV-2	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(4+5)-IV-3	10	486	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-IV-4	10	484	838	4.03
(A2071-2011)(4+5)-IV-5	10	491	851	3.97
(A2071-2011)(4+5)-IV-6	10	490	848	3.99
(A2071-2011)(4+5)-IV-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(4+5)-IV-8	10	490	849	3.98
(A2071-2011)(4+5)-V-1	10	484	839	4.03
(A2071-2011)(4+5)-V-2	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(4+5)-V-3	10	486	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-V-4	10	485	839	4.03
(A2071-2011)(4+5)-V-5	10	491	850	3.98
(A2071-2011)(4+5)-V-6	10	490	848	3.99
(A2071-2011)(4+5)-V-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(4+5)-V-8	10	491	850	3.98
(A2071-2011)(4+5)-VI-1	10	486	842	4.01
(A2071-2011)(4+5)-VI-2	10	482	836	4.05
(A2071-2011)(4+5)-VI-3	10	487	843	4.01

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2071-2011)(4+5)-VI-4	10	483	836	4.04
(A2071-2011)(4+5)-VI-5	10	492	853	3.96
(A2071-2011)(4+5)-VI-6	10	489	847	3.99
(A2071-2011)(4+5)-VI-7	10	493	854	3.96
(A2071-2011)(4+5)-VI-8	10	489	847	3.99
(A2071-2011)(4+5)-VII-1	10	484	839	4.03
(A2071-2011)(4+5)-VII-2	10	484	838	4.04
(A2071-2011)(4+5)-VII-3	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-VII-4	10	485	840	4.03
(A2071-2011)(4+5)-VII-5	10	490	850	3.98
(A2071-2011)(4+5)-VII-6	10	490	849	3.98
(A2071-2011)(4+5)-VII-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(4+5)-VII-8	10	491	851	3.98
(A2071-2011)(4+5)-VIII-1	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-VIII-2	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(4+5)-VIII-3	10	486	841	4.02
(A2071-2011)(4+5)-VIII-4	10	484	838	4.04
(A2071-2011)(4+5)-VIII-5	10	492	851	3.97
(A2071-2011)(4+5)-VIII-6	10	490	848	3.99
(A2071-2011)(4+5)-VIII-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(4+5)-VIII-8	10	490	849	3.98
(A2071-2011)(4+5)-IX-1	9	478	827	4.09
(A2071-2011)(4+5)-IX-2	9	476	825	4.10
(A2071-2011)(4+5)-IX-3	10	478	828	4.08
(A2071-2011)(4+5)-IX-4	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(4+5)-IX-5	10	498	863	3.92
(A2071-2011)(4+5)-IX-6	10	497	861	3.93
(A2071-2011)(4+5)-IX-7	10	499	864	3.91
(A2071-2011)(4+5)-IX-8	10	498	862	3.92
(A2071-2011)(4+5)-X-1	9	477	827	4.09
(A2071-2011)(4+5)-X-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(4+5)-X-3	10	478	828	4.09
(A2071-2011)(4+5)-X-4	9	477	827	4.09
(A2071-2011)(4+5)-X-5	10	498	863	3.92
(A2071-2011)(4+5)-X-6	10	497	862	3.92
(A2071-2011)(4+5)-X-7	10	499	863	3.92
(A2071-2011)(4+5)-X-8	10	498	862	3.92
(A2071-2011)(4+5)-XI-1	10	478	827	4.09
(A2071-2011)(4+5)-XI-2	9	477	825	4.10
(A2071-2011)(4+5)-XI-3	10	478	828	4.08
(A2071-2011)(4+5)-XI-4	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(4+5)-XI-5	10	498	863	3.92
(A2071-2011)(4+5)-XI-6	10	497	861	3.93
(A2071-2011)(4+5)-XI-7	10	499	864	3.91
(A2071-2011)(4+5)-XI-8	10	498	862	3.92
(A2071-2011)(4+5)-XII-1	9	477	827	4.09
(A2071-2011)(4+5)-XII-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(4+5)-XII-3	10	478	827	4.09
(A2071-2011)(4+5)-XII-4	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(4+5)-XII-5	10	498	863	3.92
(A2071-2011)(4+5)-XII-6	10	498	862	3.92
(A2071-2011)(4+5)-XII-7	10	498	863	3.92
(A2071-2011)(4+5)-XII-8	10	498	862	3.92
(A2071-2011)(6+7)-I-1	10	478	828	4.08
(A2071-2011)(6+7)-I-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(6+7)-I-3	10	479	830	4.07
(A2071-2011)(6+7)-I-4	10	478	828	4.08
(A2071-2011)(6+7)-I-5	10	484	838	4.03
(A2071-2011)(6+7)-I-6	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-I-7	10	486	841	4.02
(A2071-2011)(6+7)-I-8	10	484	839	4.03
(A2071-2011)(6+7)-II-1	10	480	831	4.07
(A2071-2011)(6+7)-II-2	9	476	824	4.10
(A2071-2011)(6+7)-II-3	10	480	832	4.07
(A2071-2011)(6+7)-II-4	9	476	825	4.10

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2071-2011)(6+7)-II-5	10	486	842	4.02
(A2071-2011)(6+7)-II-6	10	482	835	4.05
(A2071-2011)(6+7)-II-7	10	486	842	4.01
(A2071-2011)(6+7)-II-8	10	483	836	4.04
(A2071-2011)(6+7)-III-1	9	478	827	4.09
(A2071-2011)(6+7)-III-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(6+7)-III-3	10	479	830	4.07
(A2071-2011)(6+7)-III-4	10	478	829	4.08
(A2071-2011)(6+7)-III-5	10	484	838	4.03
(A2071-2011)(6+7)-III-6	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-III-7	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(6+7)-III-8	10	485	840	4.03
(A2071-2011)(6+7)-IV-1	10	479	829	4.08
(A2071-2011)(6+7)-IV-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(6+7)-IV-3	10	479	830	4.07
(A2071-2011)(6+7)-IV-4	9	477	827	4.09
(A2071-2011)(6+7)-IV-5	10	485	840	4.02
(A2071-2011)(6+7)-IV-6	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-IV-7	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(6+7)-IV-8	10	484	838	4.04
(A2071-2011)(6+7)-V-1	10	478	828	4.08
(A2071-2011)(6+7)-V-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(6+7)-V-3	10	479	830	4.07
(A2071-2011)(6+7)-V-4	10	478	828	4.08
(A2071-2011)(6+7)-V-5	10	484	839	4.03
(A2071-2011)(6+7)-V-6	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-V-7	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(6+7)-V-8	10	484	839	4.03
(A2071-2011)(6+7)-VI-1	10	480	831	4.07
(A2071-2011)(6+7)-VI-2	9	476	825	4.10
(A2071-2011)(6+7)-VI-3	10	480	832	4.07
(A2071-2011)(6+7)-VI-4	9	476	825	4.10
(A2071-2011)(6+7)-VI-5	10	486	842	4.02
(A2071-2011)(6+7)-VI-6	10	482	835	4.05
(A2071-2011)(6+7)-VI-7	10	486	842	4.01
(A2071-2011)(6+7)-VI-8	10	483	836	4.04
(A2071-2011)(6+7)-VII-1	10	478	828	4.09
(A2071-2011)(6+7)-VII-2	9	477	827	4.09
(A2071-2011)(6+7)-VII-3	10	479	830	4.08
(A2071-2011)(6+7)-VII-4	10	478	829	4.08
(A2071-2011)(6+7)-VII-5	10	484	838	4.03
(A2071-2011)(6+7)-VII-6	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-VII-7	10	485	840	4.02
(A2071-2011)(6+7)-VII-8	10	485	839	4.03
(A2071-2011)(6+7)-VIII-1	10	479	829	4.08
(A2071-2011)(6+7)-VIII-2	9	477	826	4.09
(A2071-2011)(6+7)-VIII-3	10	479	830	4.07
(A2071-2011)(6+7)-VIII-4	9	477	827	4.09
(A2071-2011)(6+7)-VIII-5	10	485	840	4.02
(A2071-2011)(6+7)-VIII-6	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-VIII-7	10	485	841	4.02
(A2071-2011)(6+7)-VIII-8	10	483	837	4.04
(A2071-2011)(6+7)-IX-1	9	471	816	4.14
(A2071-2011)(6+7)-IX-2	9	470	814	4.15
(A2071-2011)(6+7)-IX-3	9	472	817	4.14
(A2071-2011)(6+7)-IX-4	9	470	815	4.15
(A2071-2011)(6+7)-IX-5	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(6+7)-IX-6	10	491	850	3.98
(A2071-2011)(6+7)-IX-7	10	492	853	3.96
(A2071-2011)(6+7)-IX-8	10	491	851	3.97
(A2071-2011)(6+7)-X-1	9	471	816	4.15
(A2071-2011)(6+7)-X-2	9	470	815	4.15
(A2071-2011)(6+7)-X-3	9	471	816	4.14
(A2071-2011)(6+7)-X-4	9	471	815	4.15
(A2071-2011)(6+7)-X-5	10	492	852	3.97

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2071-2011)(6+7)-X-6	10	491	851	3.98
(A2071-2011)(6+7)-X-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(6+7)-X-8	10	491	851	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XI-1	9	471	816	4.14
(A2071-2011)(6+7)-XI-2	9	470	814	4.15
(A2071-2011)(6+7)-XI-3	9	471	817	4.14
(A2071-2011)(6+7)-XI-4	9	470	815	4.15
(A2071-2011)(6+7)-XI-5	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XI-6	10	491	850	3.98
(A2071-2011)(6+7)-XI-7	10	492	853	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XI-8	10	491	851	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XII-1	9	471	816	4.15
(A2071-2011)(6+7)-XII-2	9	470	815	4.15
(A2071-2011)(6+7)-XII-3	9	471	816	4.14
(A2071-2011)(6+7)-XII-4	9	471	815	4.15
(A2071-2011)(6+7)-XII-5	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XII-6	10	491	851	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XII-7	10	492	852	3.97
(A2071-2011)(6+7)-XII-8	10	491	851	3.97
(A2011-2076)1	8	418	724	4.67
(A2011-2076)2	11	552	957	3.53
(A2011-2076)3	6	307	532	6.35
(A2011-2076)(4+5)-I-1	6	304	527	6.42
(A2011-2076)(4+5)-I-2	6	305	528	6.40
(A2011-2076)(4+5)-I-3	6	307	533	6.35
(A2011-2076)(4+5)-I-4	6	308	534	6.34
(A2011-2076)(4+5)-I-5	6	306	531	6.37
(A2011-2076)(4+5)-I-6	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-I-7	6	310	537	6.30
(A2011-2076)(4+5)-I-8	6	310	538	6.29
(A2011-2076)(4+5)-II-1	6	305	528	6.41
(A2011-2076)(4+5)-II-2	6	307	531	6.36
(A2011-2076)(4+5)-II-3	6	306	529	6.39
(A2011-2076)(4+5)-II-4	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-II-5	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-II-6	6	309	535	6.32
(A2011-2076)(4+5)-II-7	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-II-8	6	310	537	6.30
(A2011-2076)(4+5)-III-1	6	304	527	6.41
(A2011-2076)(4+5)-III-2	6	305	528	6.41
(A2011-2076)(4+5)-III-3	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-III-4	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-III-5	6	307	531	6.36
(A2011-2076)(4+5)-III-6	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-III-7	6	310	537	6.30
(A2011-2076)(4+5)-III-8	6	310	537	6.29
(A2011-2076)(4+5)-IV-1	6	305	529	6.39
(A2011-2076)(4+5)-IV-2	6	306	530	6.38
(A2011-2076)(4+5)-IV-3	6	306	531	6.37
(A2011-2076)(4+5)-IV-4	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-IV-5	6	308	533	6.35
(A2011-2076)(4+5)-IV-6	6	308	534	6.33
(A2011-2076)(4+5)-IV-7	6	309	534	6.33
(A2011-2076)(4+5)-IV-8	6	309	536	6.31
(A2011-2076)(4+5)-V-1	6	305	528	6.40
(A2011-2076)(4+5)-V-2	6	306	529	6.39
(A2011-2076)(4+5)-V-3	6	307	531	6.36
(A2011-2076)(4+5)-V-4	6	307	532	6.35
(A2011-2076)(4+5)-V-5	6	307	532	6.35
(A2011-2076)(4+5)-V-6	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-V-7	6	309	535	6.32
(A2011-2076)(4+5)-V-8	6	310	536	6.30
(A2011-2076)(4+5)-VI-1	6	305	528	6.40
(A2011-2076)(4+5)-VI-2	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-VI-3	6	305	529	6.39

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2011-2076)(4+5)-VI-4	6	307	533	6.35
(A2011-2076)(4+5)-VI-5	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-VI-6	6	309	536	6.31
(A2011-2076)(4+5)-VI-7	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-VI-8	6	310	536	6.30
(A2011-2076)(4+5)-VII-1	6	305	528	6.40
(A2011-2076)(4+5)-VII-2	6	305	529	6.39
(A2011-2076)(4+5)-VII-3	6	307	532	6.36
(A2011-2076)(4+5)-VII-4	6	307	532	6.35
(A2011-2076)(4+5)-VII-5	6	307	532	6.35
(A2011-2076)(4+5)-VII-6	6	308	533	6.35
(A2011-2076)(4+5)-VII-7	6	309	536	6.31
(A2011-2076)(4+5)-VII-8	6	309	536	6.31
(A2011-2076)(4+5)-VIII-1	6	306	529	6.39
(A2011-2076)(4+5)-VIII-2	6	306	530	6.37
(A2011-2076)(4+5)-VIII-3	6	306	530	6.38
(A2011-2076)(4+5)-VIII-4	6	307	531	6.36
(A2011-2076)(4+5)-VIII-5	6	308	533	6.34
(A2011-2076)(4+5)-VIII-6	6	308	534	6.33
(A2011-2076)(4+5)-VIII-7	6	308	534	6.33
(A2011-2076)(4+5)-VIII-8	6	309	535	6.32
(A2011-2076)(4+5)-IX-1	6	303	524	6.45
(A2011-2076)(4+5)-IX-2	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(4+5)-IX-3	6	304	526	6.43
(A2011-2076)(4+5)-IX-4	6	304	527	6.41
(A2011-2076)(4+5)-IX-5	6	310	537	6.29
(A2011-2076)(4+5)-IX-6	6	311	538	6.28
(A2011-2076)(4+5)-IX-7	6	311	539	6.27
(A2011-2076)(4+5)-IX-8	6	312	540	6.26
(A2011-2076)(4+5)-X-1	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(4+5)-X-2	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(4+5)-X-3	6	304	526	6.42
(A2011-2076)(4+5)-X-4	6	304	527	6.42
(A2011-2076)(4+5)-X-5	6	310	538	6.29
(A2011-2076)(4+5)-X-6	6	311	538	6.28
(A2011-2076)(4+5)-X-7	6	311	539	6.27
(A2011-2076)(4+5)-X-8	6	312	540	6.26
(A2011-2076)(4+5)-XI-1	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(4+5)-XI-2	6	304	526	6.43
(A2011-2076)(4+5)-XI-3	6	303	526	6.43
(A2011-2076)(4+5)-XI-4	6	304	527	6.42
(A2011-2076)(4+5)-XI-5	6	310	538	6.29
(A2011-2076)(4+5)-XI-6	6	311	539	6.27
(A2011-2076)(4+5)-XI-7	6	311	539	6.28
(A2011-2076)(4+5)-XI-8	6	312	540	6.26
(A2011-2076)(4+5)-XII-1	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(4+5)-XII-2	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(4+5)-XII-3	6	304	526	6.43
(A2011-2076)(4+5)-XII-4	6	304	526	6.42
(A2011-2076)(4+5)-XII-5	6	311	538	6.28
(A2011-2076)(4+5)-XII-6	6	311	538	6.28
(A2011-2076)(4+5)-XII-7	6	311	539	6.27
(A2011-2076)(4+5)-XII-8	6	311	539	6.27
(A2011-2076)(6+7)-I-1	6	296	513	6.59
(A2011-2076)(6+7)-I-2	6	297	514	6.58
(A2011-2076)(6+7)-I-3	6	299	519	6.52
(A2011-2076)(6+7)-I-4	6	300	520	6.51
(A2011-2076)(6+7)-I-5	6	298	517	6.54
(A2011-2076)(6+7)-I-6	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-I-7	6	302	523	6.47
(A2011-2076)(6+7)-I-8	6	302	524	6.46
(A2011-2076)(6+7)-II-1	6	297	514	6.58
(A2011-2076)(6+7)-II-2	6	299	517	6.54
(A2011-2076)(6+7)-II-3	6	298	515	6.56
(A2011-2076)(6+7)-II-4	6	300	519	6.52

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2011-2076)(6+7)-II-5	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-II-6	6	301	521	6.49
(A2011-2076)(6+7)-II-7	6	300	519	6.51
(A2011-2076)(6+7)-II-8	6	302	523	6.47
(A2011-2076)(6+7)-III-1	6	296	513	6.59
(A2011-2076)(6+7)-III-2	6	297	514	6.58
(A2011-2076)(6+7)-III-3	6	300	519	6.52
(A2011-2076)(6+7)-III-4	6	300	519	6.51
(A2011-2076)(6+7)-III-5	6	299	517	6.54
(A2011-2076)(6+7)-III-6	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-III-7	6	302	523	6.47
(A2011-2076)(6+7)-III-8	6	302	523	6.46
(A2011-2076)(6+7)-IV-1	6	297	515	6.57
(A2011-2076)(6+7)-IV-2	6	298	516	6.55
(A2011-2076)(6+7)-IV-3	6	298	517	6.55
(A2011-2076)(6+7)-IV-4	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-IV-5	6	299	519	6.52
(A2011-2076)(6+7)-IV-6	6	300	520	6.50
(A2011-2076)(6+7)-IV-7	6	300	520	6.50
(A2011-2076)(6+7)-IV-8	6	301	522	6.48
(A2011-2076)(6+7)-V-1	6	297	514	6.58
(A2011-2076)(6+7)-V-2	6	297	515	6.56
(A2011-2076)(6+7)-V-3	6	299	517	6.53
(A2011-2076)(6+7)-V-4	6	299	518	6.52
(A2011-2076)(6+7)-V-5	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-V-6	6	300	519	6.51
(A2011-2076)(6+7)-V-7	6	301	521	6.49
(A2011-2076)(6+7)-V-8	6	302	522	6.47
(A2011-2076)(6+7)-VI-1	6	297	514	6.58
(A2011-2076)(6+7)-VI-2	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-VI-3	6	297	515	6.57
(A2011-2076)(6+7)-VI-4	6	299	519	6.52
(A2011-2076)(6+7)-VI-5	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-VI-6	6	301	522	6.48
(A2011-2076)(6+7)-VI-7	6	300	519	6.52
(A2011-2076)(6+7)-VI-8	6	302	522	6.47
(A2011-2076)(6+7)-VII-1	6	297	514	6.57
(A2011-2076)(6+7)-VII-2	6	297	515	6.57
(A2011-2076)(6+7)-VII-3	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-VII-4	6	299	518	6.53
(A2011-2076)(6+7)-VII-5	6	299	518	6.52
(A2011-2076)(6+7)-VII-6	6	299	519	6.52
(A2011-2076)(6+7)-VII-7	6	301	522	6.48
(A2011-2076)(6+7)-VII-8	6	301	522	6.48
(A2011-2076)(6+7)-VIII-1	6	297	515	6.56
(A2011-2076)(6+7)-VIII-2	6	298	516	6.55
(A2011-2076)(6+7)-VIII-3	6	298	516	6.55
(A2011-2076)(6+7)-VIII-4	6	299	517	6.53
(A2011-2076)(6+7)-VIII-5	6	300	519	6.51
(A2011-2076)(6+7)-VIII-6	6	300	520	6.50
(A2011-2076)(6+7)-VIII-7	6	300	520	6.50
(A2011-2076)(6+7)-VIII-8	6	301	521	6.49
(A2011-2076)(6+7)-IX-1	6	295	510	6.63
(A2011-2076)(6+7)-IX-2	6	295	511	6.61
(A2011-2076)(6+7)-IX-3	6	296	512	6.60
(A2011-2076)(6+7)-IX-4	6	296	513	6.59
(A2011-2076)(6+7)-IX-5	6	302	523	6.46
(A2011-2076)(6+7)-IX-6	6	303	524	6.45
(A2011-2076)(6+7)-IX-7	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(6+7)-IX-8	6	304	526	6.43
(A2011-2076)(6+7)-X-1	6	295	511	6.62
(A2011-2076)(6+7)-X-2	6	295	511	6.62
(A2011-2076)(6+7)-X-3	6	296	512	6.60
(A2011-2076)(6+7)-X-4	6	296	513	6.59
(A2011-2076)(6+7)-X-5	6	302	524	6.46

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2011-2076)(6+7)-X-6	6	303	524	6.45
(A2011-2076)(6+7)-X-7	6	303	525	6.43
(A2011-2076)(6+7)-X-8	6	304	526	6.43
(A2011-2076)(6+7)-XI-1	6	295	511	6.62
(A2011-2076)(6+7)-XI-2	6	295	512	6.61
(A2011-2076)(6+7)-XI-3	6	295	512	6.61
(A2011-2076)(6+7)-XI-4	6	296	513	6.59
(A2011-2076)(6+7)-XI-5	6	302	524	6.45
(A2011-2076)(6+7)-XI-6	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(6+7)-XI-7	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(6+7)-XI-8	6	304	526	6.43
(A2011-2076)(6+7)-XII-1	6	295	511	6.62
(A2011-2076)(6+7)-XII-2	6	295	511	6.61
(A2011-2076)(6+7)-XII-3	6	296	512	6.60
(A2011-2076)(6+7)-XII-4	6	296	512	6.60
(A2011-2076)(6+7)-XII-5	6	303	524	6.45
(A2011-2076)(6+7)-XII-6	6	303	524	6.45
(A2011-2076)(6+7)-XII-7	6	303	525	6.44
(A2011-2076)(6+7)-XII-8	6	303	525	6.43
(A2012-2074)1	9	436	755	4.48
(A2012-2074)2	11	577	999	3.38
(A2012-2074)3	6	321	556	6.09
(A2012-2074)(4+5)-I-1	6	317	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-I-2	6	318	552	6.13
(A2012-2074)(4+5)-I-3	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-I-4	6	322	558	6.06
(A2012-2074)(4+5)-I-5	6	319	553	6.11
(A2012-2074)(4+5)-I-6	6	321	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-I-7	6	323	560	6.04
(A2012-2074)(4+5)-I-8	6	324	561	6.02
(A2012-2074)(4+5)-II-1	6	317	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-II-2	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-II-3	6	318	552	6.13
(A2012-2074)(4+5)-II-4	6	322	558	6.06
(A2012-2074)(4+5)-II-5	6	319	553	6.11
(A2012-2074)(4+5)-II-6	6	323	560	6.04
(A2012-2074)(4+5)-II-7	6	321	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-II-8	6	324	561	6.02
(A2012-2074)(4+5)-III-1	6	318	550	6.14
(A2012-2074)(4+5)-III-2	6	318	551	6.14
(A2012-2074)(4+5)-III-3	6	321	557	6.08
(A2012-2074)(4+5)-III-4	6	322	557	6.07
(A2012-2074)(4+5)-III-5	6	320	554	6.10
(A2012-2074)(4+5)-III-6	6	320	555	6.10
(A2012-2074)(4+5)-III-7	6	323	560	6.03
(A2012-2074)(4+5)-III-8	6	324	561	6.03
(A2012-2074)(4+5)-IV-1	6	319	552	6.13
(A2012-2074)(4+5)-IV-2	6	320	554	6.11
(A2012-2074)(4+5)-IV-3	6	320	554	6.11
(A2012-2074)(4+5)-IV-4	6	321	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-IV-5	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-IV-6	6	322	557	6.07
(A2012-2074)(4+5)-IV-7	6	322	558	6.06
(A2012-2074)(4+5)-IV-8	6	323	559	6.05
(A2012-2074)(4+5)-V-1	6	318	551	6.13
(A2012-2074)(4+5)-V-2	6	319	553	6.11
(A2012-2074)(4+5)-V-3	6	320	554	6.10
(A2012-2074)(4+5)-V-4	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-V-5	6	320	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-V-6	6	321	557	6.07
(A2012-2074)(4+5)-V-7	6	322	558	6.06
(A2012-2074)(4+5)-V-8	6	323	560	6.04
(A2012-2074)(4+5)-VI-1	6	318	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-VI-2	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-VI-3	6	318	551	6.14

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2012-2074)(4+5)-VI-4	6	322	557	6.07
(A2012-2074)(4+5)-VI-5	6	320	554	6.10
(A2012-2074)(4+5)-VI-6	6	323	560	6.04
(A2012-2074)(4+5)-VI-7	6	320	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-VI-8	6	324	561	6.03
(A2012-2074)(4+5)-VII-1	6	319	552	6.13
(A2012-2074)(4+5)-VII-2	6	319	552	6.12
(A2012-2074)(4+5)-VII-3	6	320	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-VII-4	6	321	556	6.09
(A2012-2074)(4+5)-VII-5	6	321	556	6.09
(A2012-2074)(4+5)-VII-6	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-VII-7	6	323	559	6.05
(A2012-2074)(4+5)-VII-8	6	323	559	6.04
(A2012-2074)(4+5)-VIII-1	6	319	552	6.12
(A2012-2074)(4+5)-VIII-2	6	320	554	6.10
(A2012-2074)(4+5)-VIII-3	6	319	553	6.11
(A2012-2074)(4+5)-VIII-4	6	320	555	6.09
(A2012-2074)(4+5)-VIII-5	6	321	556	6.08
(A2012-2074)(4+5)-VIII-6	6	322	558	6.06
(A2012-2074)(4+5)-VIII-7	6	322	557	6.07
(A2012-2074)(4+5)-VIII-8	6	323	559	6.05
(A2012-2074)(4+5)-IX-1	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(4+5)-IX-2	6	317	549	6.15
(A2012-2074)(4+5)-IX-3	6	317	549	6.15
(A2012-2074)(4+5)-IX-4	6	318	551	6.13
(A2012-2074)(4+5)-IX-5	6	323	560	6.04
(A2012-2074)(4+5)-IX-6	6	324	562	6.02
(A2012-2074)(4+5)-IX-7	6	324	562	6.02
(A2012-2074)(4+5)-IX-8	6	325	564	6.00
(A2012-2074)(4+5)-X-1	6	316	548	6.17
(A2012-2074)(4+5)-X-2	6	317	549	6.16
(A2012-2074)(4+5)-X-3	6	318	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-X-4	6	318	551	6.14
(A2012-2074)(4+5)-X-5	6	324	561	6.03
(A2012-2074)(4+5)-X-6	6	324	561	6.03
(A2012-2074)(4+5)-X-7	6	325	562	6.01
(A2012-2074)(4+5)-X-8	6	325	563	6.01
(A2012-2074)(4+5)-XI-1	6	316	548	6.17
(A2012-2074)(4+5)-XI-2	6	317	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-XI-3	6	317	549	6.16
(A2012-2074)(4+5)-XI-4	6	318	551	6.14
(A2012-2074)(4+5)-XI-5	6	324	560	6.03
(A2012-2074)(4+5)-XI-6	6	325	562	6.01
(A2012-2074)(4+5)-XI-7	6	324	561	6.02
(A2012-2074)(4+5)-XI-8	6	325	563	6.00
(A2012-2074)(4+5)-XII-1	6	317	549	6.16
(A2012-2074)(4+5)-XII-2	6	317	549	6.16
(A2012-2074)(4+5)-XII-3	6	317	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-XII-4	6	318	550	6.15
(A2012-2074)(4+5)-XII-5	6	324	561	6.03
(A2012-2074)(4+5)-XII-6	6	324	562	6.02
(A2012-2074)(4+5)-XII-7	6	324	562	6.02
(A2012-2074)(4+5)-XII-8	6	325	563	6.01
(A2012-2074)(6+7)-I-1	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-I-2	6	310	537	6.30
(A2012-2074)(6+7)-I-3	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-I-4	6	314	543	6.23
(A2012-2074)(6+7)-I-5	6	311	539	6.28
(A2012-2074)(6+7)-I-6	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-I-7	6	315	545	6.20
(A2012-2074)(6+7)-I-8	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-II-1	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-II-2	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-II-3	6	310	537	6.30
(A2012-2074)(6+7)-II-4	6	314	543	6.23

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2012-2074)(6+7)-II-5	6	311	539	6.28
(A2012-2074)(6+7)-II-6	6	315	545	6.20
(A2012-2074)(6+7)-II-7	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-II-8	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-III-1	6	309	536	6.31
(A2012-2074)(6+7)-III-2	6	310	536	6.31
(A2012-2074)(6+7)-III-3	6	313	542	6.24
(A2012-2074)(6+7)-III-4	6	313	542	6.23
(A2012-2074)(6+7)-III-5	6	311	539	6.27
(A2012-2074)(6+7)-III-6	6	312	540	6.26
(A2012-2074)(6+7)-III-7	6	315	546	6.20
(A2012-2074)(6+7)-III-8	6	315	546	6.19
(A2012-2074)(6+7)-IV-1	6	310	537	6.29
(A2012-2074)(6+7)-IV-2	6	311	539	6.27
(A2012-2074)(6+7)-IV-3	6	311	539	6.27
(A2012-2074)(6+7)-IV-4	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-IV-5	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-IV-6	6	313	543	6.23
(A2012-2074)(6+7)-IV-7	6	313	543	6.23
(A2012-2074)(6+7)-IV-8	6	314	545	6.21
(A2012-2074)(6+7)-V-1	6	310	537	6.30
(A2012-2074)(6+7)-V-2	6	311	538	6.28
(A2012-2074)(6+7)-V-3	6	312	540	6.26
(A2012-2074)(6+7)-V-4	6	313	542	6.24
(A2012-2074)(6+7)-V-5	6	312	540	6.26
(A2012-2074)(6+7)-V-6	6	313	542	6.24
(A2012-2074)(6+7)-V-7	6	314	543	6.22
(A2012-2074)(6+7)-V-8	6	315	545	6.20
(A2012-2074)(6+7)-VI-1	6	309	535	6.31
(A2012-2074)(6+7)-VI-2	6	313	542	6.24
(A2012-2074)(6+7)-VI-3	6	310	536	6.30
(A2012-2074)(6+7)-VI-4	6	313	543	6.23
(A2012-2074)(6+7)-VI-5	6	311	539	6.27
(A2012-2074)(6+7)-VI-6	6	315	545	6.20
(A2012-2074)(6+7)-VI-7	6	312	540	6.26
(A2012-2074)(6+7)-VI-8	6	315	546	6.19
(A2012-2074)(6+7)-VII-1	6	310	537	6.29
(A2012-2074)(6+7)-VII-2	6	310	538	6.29
(A2012-2074)(6+7)-VII-3	6	312	540	6.26
(A2012-2074)(6+7)-VII-4	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-VII-5	6	312	541	6.25
(A2012-2074)(6+7)-VII-6	6	313	541	6.24
(A2012-2074)(6+7)-VII-7	6	314	544	6.21
(A2012-2074)(6+7)-VII-8	6	314	545	6.21
(A2012-2074)(6+7)-VIII-1	6	310	538	6.29
(A2012-2074)(6+7)-VIII-2	6	311	539	6.27
(A2012-2074)(6+7)-VIII-3	6	311	539	6.28
(A2012-2074)(6+7)-VIII-4	6	312	540	6.26
(A2012-2074)(6+7)-VIII-5	6	313	541	6.24
(A2012-2074)(6+7)-VIII-6	6	314	543	6.22
(A2012-2074)(6+7)-VIII-7	6	313	542	6.23
(A2012-2074)(6+7)-VIII-8	6	314	544	6.21
(A2012-2074)(6+7)-IX-1	6	308	533	6.35
(A2012-2074)(6+7)-IX-2	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-IX-3	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-IX-4	6	310	537	6.30
(A2012-2074)(6+7)-IX-5	6	315	545	6.20
(A2012-2074)(6+7)-IX-6	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-IX-7	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-IX-8	6	317	549	6.16
(A2012-2074)(6+7)-X-1	6	308	534	6.34
(A2012-2074)(6+7)-X-2	6	308	534	6.33
(A2012-2074)(6+7)-X-3	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-X-4	6	309	536	6.31
(A2012-2074)(6+7)-X-5	6	315	546	6.19

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2012-2074)(6+7)-X-6	6	315	546	6.19
(A2012-2074)(6+7)-X-7	6	316	548	6.17
(A2012-2074)(6+7)-X-8	6	317	548	6.17
(A2012-2074)(6+7)-XI-1	6	308	533	6.34
(A2012-2074)(6+7)-XI-2	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-XI-3	6	308	534	6.33
(A2012-2074)(6+7)-XI-4	6	309	536	6.31
(A2012-2074)(6+7)-XI-5	6	315	546	6.20
(A2012-2074)(6+7)-XI-6	6	316	548	6.17
(A2012-2074)(6+7)-XI-7	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-XI-8	6	317	549	6.16
(A2012-2074)(6+7)-XII-1	6	308	534	6.33
(A2012-2074)(6+7)-XII-2	6	309	534	6.33
(A2012-2074)(6+7)-XII-3	6	309	535	6.32
(A2012-2074)(6+7)-XII-4	6	309	535	6.31
(A2012-2074)(6+7)-XII-5	6	315	546	6.19
(A2012-2074)(6+7)-XII-6	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-XII-7	6	316	547	6.18
(A2012-2074)(6+7)-XII-8	6	316	548	6.17
(A2098-2018)1	13	668	1157	2.92
(A2098-2018)2	18	884	1532	2.21
(A2098-2018)3	10	491	851	3.97
(A2098-2018)(4+5)-I-1	9	447	775	4.36
(A2098-2018)(4+5)-I-2	9	449	777	4.35
(A2098-2018)(4+5)-I-3	9	449	777	4.35
(A2098-2018)(4+5)-I-4	9	450	780	4.34
(A2098-2018)(4+5)-I-5	11	532	922	3.67
(A2098-2018)(4+5)-I-6	11	534	924	3.66
(A2098-2018)(4+5)-I-7	11	534	925	3.66
(A2098-2018)(4+5)-I-8	11	535	927	3.65
(A2098-2018)(4+5)-II-1	9	446	773	4.37
(A2098-2018)(4+5)-II-2	9	451	781	4.33
(A2098-2018)(4+5)-II-3	9	447	774	4.37
(A2098-2018)(4+5)-II-4	9	451	782	4.33
(A2098-2018)(4+5)-II-5	11	531	920	3.67
(A2098-2018)(4+5)-II-6	11	536	928	3.64
(A2098-2018)(4+5)-II-7	11	532	921	3.67
(A2098-2018)(4+5)-II-8	11	536	929	3.64
(A2098-2018)(4+5)-III-1	9	448	775	4.36
(A2098-2018)(4+5)-III-2	9	448	776	4.36
(A2098-2018)(4+5)-III-3	9	449	778	4.34
(A2098-2018)(4+5)-III-4	9	450	779	4.34
(A2098-2018)(4+5)-III-5	11	533	923	3.66
(A2098-2018)(4+5)-III-6	11	533	924	3.66
(A2098-2018)(4+5)-III-7	11	534	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-III-8	11	535	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-IV-1	9	448	775	4.36
(A2098-2018)(4+5)-IV-2	9	449	778	4.34
(A2098-2018)(4+5)-IV-3	9	448	776	4.36
(A2098-2018)(4+5)-IV-4	9	450	779	4.34
(A2098-2018)(4+5)-IV-5	11	533	923	3.66
(A2098-2018)(4+5)-IV-6	11	534	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-IV-7	11	533	924	3.66
(A2098-2018)(4+5)-IV-8	11	535	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-V-1	9	449	777	4.35
(A2098-2018)(4+5)-V-2	9	450	780	4.34
(A2098-2018)(4+5)-V-3	9	447	775	4.36
(A2098-2018)(4+5)-V-4	9	449	777	4.35
(A2098-2018)(4+5)-V-5	11	534	925	3.66
(A2098-2018)(4+5)-V-6	11	535	927	3.65
(A2098-2018)(4+5)-V-7	11	532	922	3.67
(A2098-2018)(4+5)-V-8	11	534	924	3.66
(A2098-2018)(4+5)-VI-1	9	447	774	4.37
(A2098-2018)(4+5)-VI-2	9	451	781	4.33
(A2098-2018)(4+5)-VI-3	9	446	773	4.37

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2098-2018)(4+5)-VI-4	9	451	781	4.33
(A2098-2018)(4+5)-VI-5	11	532	921	3.67
(A2098-2018)(4+5)-VI-6	11	536	929	3.64
(A2098-2018)(4+5)-VI-7	11	531	920	3.67
(A2098-2018)(4+5)-VI-8	11	536	928	3.64
(A2098-2018)(4+5)-VII-1	9	449	778	4.35
(A2098-2018)(4+5)-VII-2	9	450	779	4.34
(A2098-2018)(4+5)-VII-3	9	448	776	4.36
(A2098-2018)(4+5)-VII-4	9	448	776	4.35
(A2098-2018)(4+5)-VII-5	11	534	925	3.65
(A2098-2018)(4+5)-VII-6	11	535	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-VII-7	11	533	923	3.66
(A2098-2018)(4+5)-VII-8	11	533	924	3.66
(A2098-2018)(4+5)-VIII-1	9	448	776	4.36
(A2098-2018)(4+5)-VIII-2	9	450	779	4.34
(A2098-2018)(4+5)-VIII-3	9	448	775	4.36
(A2098-2018)(4+5)-VIII-4	9	449	778	4.34
(A2098-2018)(4+5)-VIII-5	11	533	924	3.66
(A2098-2018)(4+5)-VIII-6	11	535	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-VIII-7	11	533	923	3.66
(A2098-2018)(4+5)-VIII-8	11	534	926	3.65
(A2098-2018)(4+5)-IX-1	7	349	604	5.60
(A2098-2018)(4+5)-IX-2	7	350	606	5.58
(A2098-2018)(4+5)-IX-3	7	349	605	5.59
(A2098-2018)(4+5)-IX-4	7	350	607	5.57
(A2098-2018)(4+5)-IX-5	13	632	1095	3.09
(A2098-2018)(4+5)-IX-6	13	633	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-IX-7	13	633	1096	3.09
(A2098-2018)(4+5)-IX-8	13	634	1098	3.08
(A2098-2018)(4+5)-X-1	7	349	604	5.59
(A2098-2018)(4+5)-X-2	7	349	605	5.59
(A2098-2018)(4+5)-X-3	7	349	605	5.59
(A2098-2018)(4+5)-X-4	7	350	606	5.58
(A2098-2018)(4+5)-X-5	13	633	1096	3.09
(A2098-2018)(4+5)-X-6	13	633	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-X-7	13	633	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-X-8	13	634	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-XI-1	7	349	604	5.59
(A2098-2018)(4+5)-XI-2	7	350	607	5.57
(A2098-2018)(4+5)-XI-3	7	349	604	5.60
(A2098-2018)(4+5)-XI-4	7	350	606	5.58
(A2098-2018)(4+5)-XI-5	13	633	1096	3.09
(A2098-2018)(4+5)-XI-6	13	634	1098	3.08
(A2098-2018)(4+5)-XI-7	13	632	1095	3.09
(A2098-2018)(4+5)-XI-8	13	634	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-XII-1	7	349	605	5.59
(A2098-2018)(4+5)-XII-2	7	350	606	5.58
(A2098-2018)(4+5)-XII-3	7	349	604	5.59
(A2098-2018)(4+5)-XII-4	7	349	605	5.59
(A2098-2018)(4+5)-XII-5	13	633	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-XII-6	13	634	1097	3.08
(A2098-2018)(4+5)-XII-7	13	633	1096	3.09
(A2098-2018)(4+5)-XII-8	13	633	1097	3.08
(A2098-2018)(6+7)-I-1	9	434	752	4.49
(A2098-2018)(6+7)-I-2	9	436	755	4.48
(A2098-2018)(6+7)-I-3	9	436	755	4.48
(A2098-2018)(6+7)-I-4	9	437	757	4.46
(A2098-2018)(6+7)-I-5	10	519	900	3.76
(A2098-2018)(6+7)-I-6	10	521	902	3.75
(A2098-2018)(6+7)-I-7	10	521	902	3.75
(A2098-2018)(6+7)-I-8	10	522	905	3.74
(A2098-2018)(6+7)-II-1	9	433	750	4.51
(A2098-2018)(6+7)-II-2	9	438	758	4.46
(A2098-2018)(6+7)-II-3	9	434	751	4.50
(A2098-2018)(6+7)-II-4	9	438	759	4.45

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2098-2018)(6+7)-II-5	10	518	898	3.77
(A2098-2018)(6+7)-II-6	10	523	906	3.73
(A2098-2018)(6+7)-II-7	10	519	899	3.76
(A2098-2018)(6+7)-II-8	10	523	906	3.73
(A2098-2018)(6+7)-III-1	9	435	753	4.49
(A2098-2018)(6+7)-III-2	9	435	754	4.49
(A2098-2018)(6+7)-III-3	9	436	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-III-4	9	437	757	4.47
(A2098-2018)(6+7)-III-5	10	520	900	3.76
(A2098-2018)(6+7)-III-6	10	520	901	3.75
(A2098-2018)(6+7)-III-7	10	521	903	3.74
(A2098-2018)(6+7)-III-8	10	522	904	3.74
(A2098-2018)(6+7)-IV-1	9	435	753	4.49
(A2098-2018)(6+7)-IV-2	9	436	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-IV-3	9	435	754	4.49
(A2098-2018)(6+7)-IV-4	9	437	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-IV-5	10	520	900	3.76
(A2098-2018)(6+7)-IV-6	10	521	903	3.74
(A2098-2018)(6+7)-IV-7	10	520	901	3.75
(A2098-2018)(6+7)-IV-8	10	522	904	3.74
(A2098-2018)(6+7)-V-1	9	436	755	4.48
(A2098-2018)(6+7)-V-2	9	437	757	4.47
(A2098-2018)(6+7)-V-3	9	434	752	4.49
(A2098-2018)(6+7)-V-4	9	436	755	4.48
(A2098-2018)(6+7)-V-5	10	521	902	3.75
(A2098-2018)(6+7)-V-6	10	522	905	3.74
(A2098-2018)(6+7)-V-7	10	519	900	3.76
(A2098-2018)(6+7)-V-8	10	521	902	3.75
(A2098-2018)(6+7)-VI-1	9	434	751	4.50
(A2098-2018)(6+7)-VI-2	9	438	759	4.45
(A2098-2018)(6+7)-VI-3	9	433	750	4.51
(A2098-2018)(6+7)-VI-4	9	438	758	4.46
(A2098-2018)(6+7)-VI-5	10	519	899	3.76
(A2098-2018)(6+7)-VI-6	10	523	906	3.73
(A2098-2018)(6+7)-VI-7	10	518	898	3.77
(A2098-2018)(6+7)-VI-8	10	523	906	3.73
(A2098-2018)(6+7)-VII-1	9	436	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-VII-2	9	437	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-VII-3	9	435	753	4.49
(A2098-2018)(6+7)-VII-4	9	435	754	4.48
(A2098-2018)(6+7)-VII-5	10	521	903	3.74
(A2098-2018)(6+7)-VII-6	10	522	904	3.74
(A2098-2018)(6+7)-VII-7	10	520	900	3.75
(A2098-2018)(6+7)-VII-8	10	520	901	3.75
(A2098-2018)(6+7)-VIII-1	9	435	754	4.49
(A2098-2018)(6+7)-VIII-2	9	437	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-VIII-3	9	435	753	4.49
(A2098-2018)(6+7)-VIII-4	9	436	756	4.47
(A2098-2018)(6+7)-VIII-5	10	520	901	3.75
(A2098-2018)(6+7)-VIII-6	10	522	904	3.74
(A2098-2018)(6+7)-VIII-7	10	520	900	3.76
(A2098-2018)(6+7)-VIII-8	10	521	903	3.74
(A2098-2018)(6+7)-IX-1	7	336	581	5.82
(A2098-2018)(6+7)-IX-2	7	337	584	5.79
(A2098-2018)(6+7)-IX-3	7	336	582	5.81
(A2098-2018)(6+7)-IX-4	7	337	584	5.79
(A2098-2018)(6+7)-IX-5	12	619	1072	3.15
(A2098-2018)(6+7)-IX-6	12	621	1075	3.15
(A2098-2018)(6+7)-IX-7	12	620	1073	3.15
(A2098-2018)(6+7)-IX-8	12	621	1076	3.14
(A2098-2018)(6+7)-X-1	7	336	582	5.81
(A2098-2018)(6+7)-X-2	7	336	583	5.80
(A2098-2018)(6+7)-X-3	7	336	583	5.80
(A2098-2018)(6+7)-X-4	7	337	584	5.79
(A2098-2018)(6+7)-X-5	12	620	1073	3.15

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2098-2018)(6+7)-X-6	12	620	1074	3.15
(A2098-2018)(6+7)-X-7	12	620	1074	3.15
(A2098-2018)(6+7)-X-8	12	621	1075	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XI-1	7	336	582	5.81
(A2098-2018)(6+7)-XI-2	7	337	584	5.79
(A2098-2018)(6+7)-XI-3	7	336	581	5.82
(A2098-2018)(6+7)-XI-4	7	337	584	5.79
(A2098-2018)(6+7)-XI-5	12	620	1073	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XI-6	12	621	1076	3.14
(A2098-2018)(6+7)-XI-7	12	619	1073	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XI-8	12	621	1075	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XII-1	7	336	583	5.80
(A2098-2018)(6+7)-XII-2	7	337	584	5.79
(A2098-2018)(6+7)-XII-3	7	336	582	5.81
(A2098-2018)(6+7)-XII-4	7	336	583	5.80
(A2098-2018)(6+7)-XII-5	12	620	1074	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XII-6	12	621	1075	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XII-7	12	620	1073	3.15
(A2098-2018)(6+7)-XII-8	12	620	1074	3.15
(A2096-2017)1	13	639	1107	3.05
(A2096-2017)2	17	846	1466	2.31
(A2096-2017)3	9	470	814	4.15
(A2096-2017)(4+5)-I-1	8	427	739	4.57
(A2096-2017)(4+5)-I-2	9	428	742	4.56
(A2096-2017)(4+5)-I-3	9	428	742	4.56
(A2096-2017)(4+5)-I-4	9	430	745	4.54
(A2096-2017)(4+5)-I-5	10	510	884	3.83
(A2096-2017)(4+5)-I-6	10	512	886	3.81
(A2096-2017)(4+5)-I-7	10	512	887	3.81
(A2096-2017)(4+5)-I-8	10	513	889	3.80
(A2096-2017)(4+5)-II-1	8	426	737	4.59
(A2096-2017)(4+5)-II-2	9	431	746	4.53
(A2096-2017)(4+5)-II-3	8	426	738	4.58
(A2096-2017)(4+5)-II-4	9	431	747	4.53
(A2096-2017)(4+5)-II-5	10	509	882	3.83
(A2096-2017)(4+5)-II-6	10	514	890	3.80
(A2096-2017)(4+5)-II-7	10	510	883	3.83
(A2096-2017)(4+5)-II-8	10	515	891	3.79
(A2096-2017)(4+5)-III-1	8	427	740	4.57
(A2096-2017)(4+5)-III-2	9	428	741	4.56
(A2096-2017)(4+5)-III-3	9	429	743	4.55
(A2096-2017)(4+5)-III-4	9	429	744	4.54
(A2096-2017)(4+5)-III-5	10	511	885	3.82
(A2096-2017)(4+5)-III-6	10	511	886	3.82
(A2096-2017)(4+5)-III-7	10	512	888	3.81
(A2096-2017)(4+5)-III-8	10	513	889	3.80
(A2096-2017)(4+5)-IV-1	8	427	740	4.57
(A2096-2017)(4+5)-IV-2	9	429	743	4.55
(A2096-2017)(4+5)-IV-3	9	428	741	4.56
(A2096-2017)(4+5)-IV-4	9	430	744	4.54
(A2096-2017)(4+5)-IV-5	10	511	885	3.82
(A2096-2017)(4+5)-IV-6	10	513	888	3.81
(A2096-2017)(4+5)-IV-7	10	511	885	3.82
(A2096-2017)(4+5)-IV-8	10	513	889	3.80
(A2096-2017)(4+5)-V-1	9	428	742	4.56
(A2096-2017)(4+5)-V-2	9	430	745	4.54
(A2096-2017)(4+5)-V-3	8	427	739	4.57
(A2096-2017)(4+5)-V-4	9	428	742	4.56
(A2096-2017)(4+5)-V-5	10	512	887	3.81
(A2096-2017)(4+5)-V-6	10	513	889	3.80
(A2096-2017)(4+5)-V-7	10	510	884	3.83
(A2096-2017)(4+5)-V-8	10	512	886	3.81
(A2096-2017)(4+5)-VI-1	8	426	738	4.58
(A2096-2017)(4+5)-VI-2	9	431	747	4.53
(A2096-2017)(4+5)-VI-3	8	426	737	4.59

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2096-2017)(4+5)-VI-4	9	431	746	4.53
(A2096-2017)(4+5)-VI-5	10	510	883	3.83
(A2096-2017)(4+5)-VI-6	10	515	891	3.79
(A2096-2017)(4+5)-VI-7	10	509	882	3.83
(A2096-2017)(4+5)-VI-8	10	514	890	3.80
(A2096-2017)(4+5)-VII-1	9	429	743	4.55
(A2096-2017)(4+5)-VII-2	9	429	744	4.55
(A2096-2017)(4+5)-VII-3	8	427	740	4.57
(A2096-2017)(4+5)-VII-4	9	428	741	4.56
(A2096-2017)(4+5)-VII-5	10	512	888	3.81
(A2096-2017)(4+5)-VII-6	10	513	889	3.81
(A2096-2017)(4+5)-VII-7	10	511	885	3.82
(A2096-2017)(4+5)-VII-8	10	511	886	3.82
(A2096-2017)(4+5)-VIII-1	9	428	741	4.56
(A2096-2017)(4+5)-VIII-2	9	429	744	4.54
(A2096-2017)(4+5)-VIII-3	8	427	740	4.57
(A2096-2017)(4+5)-VIII-4	9	429	743	4.55
(A2096-2017)(4+5)-VIII-5	10	511	885	3.82
(A2096-2017)(4+5)-VIII-6	10	513	889	3.80
(A2096-2017)(4+5)-VIII-7	10	511	885	3.82
(A2096-2017)(4+5)-VIII-8	10	513	888	3.81
(A2096-2017)(4+5)-IX-1	7	330	571	5.92
(A2096-2017)(4+5)-IX-2	7	331	574	5.89
(A2096-2017)(4+5)-IX-3	7	330	572	5.91
(A2096-2017)(4+5)-IX-4	7	332	575	5.88
(A2096-2017)(4+5)-IX-5	12	608	1054	3.21
(A2096-2017)(4+5)-IX-6	12	610	1056	3.20
(A2096-2017)(4+5)-IX-7	12	609	1055	3.21
(A2096-2017)(4+5)-IX-8	12	610	1057	3.20
(A2096-2017)(4+5)-X-1	7	330	572	5.91
(A2096-2017)(4+5)-X-2	7	331	573	5.90
(A2096-2017)(4+5)-X-3	7	331	573	5.90
(A2096-2017)(4+5)-X-4	7	331	574	5.89
(A2096-2017)(4+5)-X-5	12	609	1055	3.21
(A2096-2017)(4+5)-X-6	12	609	1055	3.20
(A2096-2017)(4+5)-X-7	12	609	1055	3.20
(A2096-2017)(4+5)-X-8	12	610	1056	3.20
(A2096-2017)(4+5)-XI-1	7	330	572	5.91
(A2096-2017)(4+5)-XI-2	7	332	575	5.88
(A2096-2017)(4+5)-XI-3	7	330	571	5.92
(A2096-2017)(4+5)-XI-4	7	331	574	5.89
(A2096-2017)(4+5)-XI-5	12	609	1055	3.21
(A2096-2017)(4+5)-XI-6	12	610	1057	3.20
(A2096-2017)(4+5)-XI-7	12	608	1054	3.21
(A2096-2017)(4+5)-XI-8	12	610	1056	3.20
(A2096-2017)(4+5)-XII-1	7	331	573	5.90
(A2096-2017)(4+5)-XII-2	7	331	574	5.89
(A2096-2017)(4+5)-XII-3	7	330	572	5.91
(A2096-2017)(4+5)-XII-4	7	331	573	5.90
(A2096-2017)(4+5)-XII-5	12	609	1055	3.20
(A2096-2017)(4+5)-XII-6	12	610	1056	3.20
(A2096-2017)(4+5)-XII-7	12	609	1055	3.21
(A2096-2017)(4+5)-XII-8	12	609	1055	3.20
(A2096-2017)(6+7)-I-1	8	414	718	4.71
(A2096-2017)(6+7)-I-2	8	416	720	4.69
(A2096-2017)(6+7)-I-3	8	416	721	4.69
(A2096-2017)(6+7)-I-4	8	418	723	4.67
(A2096-2017)(6+7)-I-5	10	498	862	3.92
(A2096-2017)(6+7)-I-6	10	499	865	3.91
(A2096-2017)(6+7)-I-7	10	500	865	3.91
(A2096-2017)(6+7)-I-8	10	501	868	3.90
(A2096-2017)(6+7)-II-1	8	413	716	4.72
(A2096-2017)(6+7)-II-2	8	418	724	4.67
(A2096-2017)(6+7)-II-3	8	414	717	4.72
(A2096-2017)(6+7)-II-4	8	419	725	4.66

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2096-2017)(6+7)-II-5	10	497	860	3.93
(A2096-2017)(6+7)-II-6	10	502	869	3.89
(A2096-2017)(6+7)-II-7	10	497	861	3.93
(A2096-2017)(6+7)-II-8	10	502	870	3.89
(A2096-2017)(6+7)-III-1	8	415	718	4.71
(A2096-2017)(6+7)-III-2	8	415	719	4.70
(A2096-2017)(6+7)-III-3	8	416	721	4.69
(A2096-2017)(6+7)-III-4	8	417	722	4.68
(A2096-2017)(6+7)-III-5	10	498	863	3.92
(A2096-2017)(6+7)-III-6	10	499	864	3.91
(A2096-2017)(6+7)-III-7	10	500	866	3.90
(A2096-2017)(6+7)-III-8	10	501	867	3.90
(A2096-2017)(6+7)-IV-1	8	415	718	4.71
(A2096-2017)(6+7)-IV-2	8	417	722	4.69
(A2096-2017)(6+7)-IV-3	8	415	719	4.70
(A2096-2017)(6+7)-IV-4	8	417	722	4.68
(A2096-2017)(6+7)-IV-5	10	498	863	3.92
(A2096-2017)(6+7)-IV-6	10	500	866	3.90
(A2096-2017)(6+7)-IV-7	10	499	864	3.91
(A2096-2017)(6+7)-IV-8	10	501	867	3.90
(A2096-2017)(6+7)-V-1	8	416	721	4.69
(A2096-2017)(6+7)-V-2	8	417	723	4.68
(A2096-2017)(6+7)-V-3	8	414	718	4.71
(A2096-2017)(6+7)-V-4	8	416	720	4.69
(A2096-2017)(6+7)-V-5	10	500	865	3.91
(A2096-2017)(6+7)-V-6	10	501	868	3.90
(A2096-2017)(6+7)-V-7	10	498	862	3.92
(A2096-2017)(6+7)-V-8	10	499	865	3.91
(A2096-2017)(6+7)-VI-1	8	414	717	4.72
(A2096-2017)(6+7)-VI-2	8	419	725	4.66
(A2096-2017)(6+7)-VI-3	8	413	716	4.72
(A2096-2017)(6+7)-VI-4	8	418	724	4.67
(A2096-2017)(6+7)-VI-5	10	497	861	3.93
(A2096-2017)(6+7)-VI-6	10	502	870	3.89
(A2096-2017)(6+7)-VI-7	10	497	860	3.93
(A2096-2017)(6+7)-VI-8	10	502	869	3.89
(A2096-2017)(6+7)-VII-1	8	416	721	4.69
(A2096-2017)(6+7)-VII-2	8	417	722	4.68
(A2096-2017)(6+7)-VII-3	8	415	718	4.71
(A2096-2017)(6+7)-VII-4	8	415	719	4.70
(A2096-2017)(6+7)-VII-5	10	500	866	3.90
(A2096-2017)(6+7)-VII-6	10	501	867	3.90
(A2096-2017)(6+7)-VII-7	10	498	863	3.92
(A2096-2017)(6+7)-VII-8	10	499	864	3.91
(A2096-2017)(6+7)-VIII-1	8	415	719	4.70
(A2096-2017)(6+7)-VIII-2	8	417	722	4.68
(A2096-2017)(6+7)-VIII-3	8	415	718	4.71
(A2096-2017)(6+7)-VIII-4	8	417	722	4.69
(A2096-2017)(6+7)-VIII-5	10	499	864	3.91
(A2096-2017)(6+7)-VIII-6	10	501	867	3.90
(A2096-2017)(6+7)-VIII-7	10	498	863	3.92
(A2096-2017)(6+7)-VIII-8	10	500	866	3.90
(A2096-2017)(6+7)-IX-1	6	317	550	6.15
(A2096-2017)(6+7)-IX-2	6	319	552	6.12
(A2096-2017)(6+7)-IX-3	6	318	551	6.14
(A2096-2017)(6+7)-IX-4	6	319	553	6.11
(A2096-2017)(6+7)-IX-5	12	596	1032	3.28
(A2096-2017)(6+7)-IX-6	12	597	1035	3.27
(A2096-2017)(6+7)-IX-7	12	596	1033	3.27
(A2096-2017)(6+7)-IX-8	12	598	1036	3.26
(A2096-2017)(6+7)-X-1	6	318	551	6.14
(A2096-2017)(6+7)-X-2	6	318	552	6.13
(A2096-2017)(6+7)-X-3	6	318	552	6.13
(A2096-2017)(6+7)-X-4	6	319	553	6.12
(A2096-2017)(6+7)-X-5	12	596	1033	3.27

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2096-2017)(6+7)-X-6	12	597	1034	3.27
(A2096-2017)(6+7)-X-7	12	597	1034	3.27
(A2096-2017)(6+7)-X-8	12	597	1035	3.27
(A2096-2017)(6+7)-XI-1	6	318	551	6.14
(A2096-2017)(6+7)-XI-2	6	319	553	6.11
(A2096-2017)(6+7)-XI-3	6	317	550	6.15
(A2096-2017)(6+7)-XI-4	6	319	552	6.12
(A2096-2017)(6+7)-XI-5	12	596	1033	3.27
(A2096-2017)(6+7)-XI-6	12	598	1036	3.26
(A2096-2017)(6+7)-XI-7	12	596	1032	3.28
(A2096-2017)(6+7)-XI-8	12	597	1035	3.27
(A2096-2017)(6+7)-XII-1	6	318	552	6.13
(A2096-2017)(6+7)-XII-2	6	319	552	6.12
(A2096-2017)(6+7)-XII-3	6	318	551	6.14
(A2096-2017)(6+7)-XII-4	6	318	552	6.13
(A2096-2017)(6+7)-XII-5	12	597	1034	3.27
(A2096-2017)(6+7)-XII-6	12	597	1035	3.27
(A2096-2017)(6+7)-XII-7	12	596	1033	3.27
(A2096-2017)(6+7)-XII-8	12	597	1034	3.27
(A2093-2016)1	13	673	1166	2.90
(A2093-2016)2	16	808	1400	2.41
(A2093-2016)3	10	488	846	4.00
(A2093-2016)(4+5)-I-1	9	449	777	4.35
(A2093-2016)(4+5)-I-2	9	450	779	4.34
(A2093-2016)(4+5)-I-3	9	450	780	4.34
(A2093-2016)(4+5)-I-4	9	451	781	4.33
(A2093-2016)(4+5)-I-5	10	526	910	3.71
(A2093-2016)(4+5)-I-6	10	527	912	3.71
(A2093-2016)(4+5)-I-7	10	527	913	3.70
(A2093-2016)(4+5)-I-8	11	528	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-II-1	9	448	776	4.36
(A2093-2016)(4+5)-II-2	9	451	782	4.32
(A2093-2016)(4+5)-II-3	9	449	777	4.35
(A2093-2016)(4+5)-II-4	9	452	782	4.32
(A2093-2016)(4+5)-II-5	10	525	909	3.72
(A2093-2016)(4+5)-II-6	11	528	915	3.70
(A2093-2016)(4+5)-II-7	10	525	910	3.72
(A2093-2016)(4+5)-II-8	11	529	916	3.69
(A2093-2016)(4+5)-III-1	9	449	778	4.35
(A2093-2016)(4+5)-III-2	9	450	779	4.34
(A2093-2016)(4+5)-III-3	9	450	780	4.33
(A2093-2016)(4+5)-III-4	9	451	781	4.33
(A2093-2016)(4+5)-III-5	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-III-6	10	526	912	3.71
(A2093-2016)(4+5)-III-7	10	527	913	3.70
(A2093-2016)(4+5)-III-8	10	528	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-IV-1	9	449	778	4.35
(A2093-2016)(4+5)-IV-2	9	451	780	4.33
(A2093-2016)(4+5)-IV-3	9	449	778	4.34
(A2093-2016)(4+5)-IV-4	9	451	781	4.33
(A2093-2016)(4+5)-IV-5	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-IV-6	10	527	913	3.70
(A2093-2016)(4+5)-IV-7	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-IV-8	10	528	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-V-1	9	450	780	4.34
(A2093-2016)(4+5)-V-2	9	451	781	4.33
(A2093-2016)(4+5)-V-3	9	449	777	4.35
(A2093-2016)(4+5)-V-4	9	450	779	4.34
(A2093-2016)(4+5)-V-5	10	527	913	3.70
(A2093-2016)(4+5)-V-6	10	528	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-V-7	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-V-8	10	527	912	3.71
(A2093-2016)(4+5)-VI-1	9	449	777	4.35
(A2093-2016)(4+5)-VI-2	9	452	782	4.32
(A2093-2016)(4+5)-VI-3	9	448	776	4.36

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2093-2016)(4+5)-VI-4	9	451	782	4.32
(A2093-2016)(4+5)-VI-5	10	525	910	3.72
(A2093-2016)(4+5)-VI-6	11	529	916	3.69
(A2093-2016)(4+5)-VI-7	10	525	909	3.72
(A2093-2016)(4+5)-VI-8	11	528	915	3.70
(A2093-2016)(4+5)-VII-1	9	450	780	4.33
(A2093-2016)(4+5)-VII-2	9	451	781	4.33
(A2093-2016)(4+5)-VII-3	9	449	778	4.35
(A2093-2016)(4+5)-VII-4	9	450	779	4.34
(A2093-2016)(4+5)-VII-5	10	527	913	3.70
(A2093-2016)(4+5)-VII-6	10	528	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-VII-7	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-VII-8	10	526	912	3.71
(A2093-2016)(4+5)-VIII-1	9	449	778	4.34
(A2093-2016)(4+5)-VIII-2	9	451	781	4.33
(A2093-2016)(4+5)-VIII-3	9	449	778	4.35
(A2093-2016)(4+5)-VIII-4	9	451	780	4.33
(A2093-2016)(4+5)-VIII-5	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-VIII-6	10	528	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-VIII-7	10	526	911	3.71
(A2093-2016)(4+5)-VIII-8	10	527	914	3.70
(A2093-2016)(4+5)-IX-1	7	360	623	5.43
(A2093-2016)(4+5)-IX-2	7	361	625	5.41
(A2093-2016)(4+5)-IX-3	7	360	624	5.42
(A2093-2016)(4+5)-IX-4	7	361	625	5.41
(A2093-2016)(4+5)-IX-5	12	616	1067	3.17
(A2093-2016)(4+5)-IX-6	12	617	1068	3.17
(A2093-2016)(4+5)-IX-7	12	616	1067	3.17
(A2093-2016)(4+5)-IX-8	12	617	1069	3.16
(A2093-2016)(4+5)-X-1	7	360	623	5.42
(A2093-2016)(4+5)-X-2	7	360	624	5.42
(A2093-2016)(4+5)-X-3	7	360	624	5.42
(A2093-2016)(4+5)-X-4	7	361	625	5.41
(A2093-2016)(4+5)-X-5	12	616	1067	3.17
(A2093-2016)(4+5)-X-6	12	616	1068	3.17
(A2093-2016)(4+5)-X-7	12	616	1068	3.17
(A2093-2016)(4+5)-X-8	12	617	1068	3.16
(A2093-2016)(4+5)-XI-1	7	360	624	5.42
(A2093-2016)(4+5)-XI-2	7	361	625	5.41
(A2093-2016)(4+5)-XI-3	7	360	623	5.43
(A2093-2016)(4+5)-XI-4	7	361	625	5.41
(A2093-2016)(4+5)-XI-5	12	616	1067	3.17
(A2093-2016)(4+5)-XI-6	12	617	1069	3.16
(A2093-2016)(4+5)-XI-7	12	616	1067	3.17
(A2093-2016)(4+5)-XI-8	12	617	1068	3.17
(A2093-2016)(4+5)-XII-1	7	360	624	5.42
(A2093-2016)(4+5)-XII-2	7	361	625	5.41
(A2093-2016)(4+5)-XII-3	7	360	623	5.42
(A2093-2016)(4+5)-XII-4	7	360	624	5.42
(A2093-2016)(4+5)-XII-5	12	616	1068	3.17
(A2093-2016)(4+5)-XII-6	12	617	1068	3.16
(A2093-2016)(4+5)-XII-7	12	616	1067	3.17
(A2093-2016)(4+5)-XII-8	12	616	1068	3.17
(A2093-2016)(6+7)-I-1	9	442	766	4.41
(A2093-2016)(6+7)-I-2	9	443	768	4.40
(A2093-2016)(6+7)-I-3	9	444	768	4.40
(A2093-2016)(6+7)-I-4	9	445	770	4.39
(A2093-2016)(6+7)-I-5	10	519	899	3.76
(A2093-2016)(6+7)-I-6	10	520	901	3.75
(A2093-2016)(6+7)-I-7	10	520	902	3.75
(A2093-2016)(6+7)-I-8	10	521	903	3.74
(A2093-2016)(6+7)-II-1	9	442	765	4.42
(A2093-2016)(6+7)-II-2	9	445	771	4.39
(A2093-2016)(6+7)-II-3	9	442	766	4.41
(A2093-2016)(6+7)-II-4	9	445	771	4.38

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2093-2016)(6+7)-II-5	10	519	898	3.76
(A2093-2016)(6+7)-II-6	10	522	904	3.74
(A2093-2016)(6+7)-II-7	10	519	899	3.76
(A2093-2016)(6+7)-II-8	10	522	904	3.74
(A2093-2016)(6+7)-III-1	9	443	767	4.41
(A2093-2016)(6+7)-III-2	9	443	767	4.41
(A2093-2016)(6+7)-III-3	9	444	769	4.40
(A2093-2016)(6+7)-III-4	9	444	770	4.39
(A2093-2016)(6+7)-III-5	10	519	900	3.76
(A2093-2016)(6+7)-III-6	10	520	901	3.75
(A2093-2016)(6+7)-III-7	10	521	902	3.75
(A2093-2016)(6+7)-III-8	10	521	903	3.75
(A2093-2016)(6+7)-IV-1	9	442	766	4.41
(A2093-2016)(6+7)-IV-2	9	444	769	4.40
(A2093-2016)(6+7)-IV-3	9	443	767	4.41
(A2093-2016)(6+7)-IV-4	9	444	770	4.39
(A2093-2016)(6+7)-IV-5	10	519	900	3.76
(A2093-2016)(6+7)-IV-6	10	521	902	3.75
(A2093-2016)(6+7)-IV-7	10	520	900	3.76
(A2093-2016)(6+7)-IV-8	10	521	903	3.74
(A2093-2016)(6+7)-V-1	9	444	768	4.40
(A2093-2016)(6+7)-V-2	9	445	770	4.39
(A2093-2016)(6+7)-V-3	9	442	766	4.41
(A2093-2016)(6+7)-V-4	9	443	768	4.40
(A2093-2016)(6+7)-V-5	10	520	902	3.75
(A2093-2016)(6+7)-V-6	10	521	903	3.74
(A2093-2016)(6+7)-V-7	10	519	899	3.76
(A2093-2016)(6+7)-V-8	10	520	901	3.75
(A2093-2016)(6+7)-VI-1	9	442	766	4.42
(A2093-2016)(6+7)-VI-2	9	445	771	4.38
(A2093-2016)(6+7)-VI-3	9	442	765	4.42
(A2093-2016)(6+7)-VI-4	9	445	771	4.39
(A2093-2016)(6+7)-VI-5	10	519	899	3.76
(A2093-2016)(6+7)-VI-6	10	522	904	3.74
(A2093-2016)(6+7)-VI-7	10	519	898	3.76
(A2093-2016)(6+7)-VI-8	10	522	904	3.74
(A2093-2016)(6+7)-VII-1	9	444	769	4.40
(A2093-2016)(6+7)-VII-2	9	444	770	4.39
(A2093-2016)(6+7)-VII-3	9	443	767	4.41
(A2093-2016)(6+7)-VII-4	9	443	768	4.41
(A2093-2016)(6+7)-VII-5	10	521	902	3.75
(A2093-2016)(6+7)-VII-6	10	521	903	3.75
(A2093-2016)(6+7)-VII-7	10	519	900	3.76
(A2093-2016)(6+7)-VII-8	10	520	901	3.75
(A2093-2016)(6+7)-VIII-1	9	443	767	4.41
(A2093-2016)(6+7)-VIII-2	9	444	770	4.39
(A2093-2016)(6+7)-VIII-3	9	442	766	4.41
(A2093-2016)(6+7)-VIII-4	9	444	769	4.40
(A2093-2016)(6+7)-VIII-5	10	520	900	3.76
(A2093-2016)(6+7)-VIII-6	10	521	903	3.74
(A2093-2016)(6+7)-VIII-7	10	519	900	3.76
(A2093-2016)(6+7)-VIII-8	10	521	902	3.75
(A2093-2016)(6+7)-IX-1	7	353	612	5.53
(A2093-2016)(6+7)-IX-2	7	354	613	5.51
(A2093-2016)(6+7)-IX-3	7	354	612	5.52
(A2093-2016)(6+7)-IX-4	7	355	614	5.51
(A2093-2016)(6+7)-IX-5	12	609	1055	3.20
(A2093-2016)(6+7)-IX-6	12	610	1057	3.20
(A2093-2016)(6+7)-IX-7	12	610	1056	3.20
(A2093-2016)(6+7)-IX-8	12	611	1058	3.20
(A2093-2016)(6+7)-X-1	7	353	612	5.52
(A2093-2016)(6+7)-X-2	7	354	613	5.52
(A2093-2016)(6+7)-X-3	7	354	613	5.52
(A2093-2016)(6+7)-X-4	7	354	614	5.51
(A2093-2016)(6+7)-X-5	12	609	1056	3.20

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2093-2016)(6+7)-X-6	12	610	1057	3.20
(A2093-2016)(6+7)-X-7	12	610	1056	3.20
(A2093-2016)(6+7)-X-8	12	610	1057	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XI-1	7	354	612	5.52
(A2093-2016)(6+7)-XI-2	7	355	614	5.51
(A2093-2016)(6+7)-XI-3	7	353	612	5.53
(A2093-2016)(6+7)-XI-4	7	354	613	5.51
(A2093-2016)(6+7)-XI-5	12	610	1056	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XI-6	12	611	1058	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XI-7	12	609	1055	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XI-8	12	610	1057	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XII-1	7	354	613	5.52
(A2093-2016)(6+7)-XII-2	7	354	614	5.51
(A2093-2016)(6+7)-XII-3	7	353	612	5.52
(A2093-2016)(6+7)-XII-4	7	354	613	5.52
(A2093-2016)(6+7)-XII-5	12	610	1056	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XII-6	12	610	1057	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XII-7	12	609	1056	3.20
(A2093-2016)(6+7)-XII-8	12	610	1057	3.20
(A2016-2092)1	13	673	1166	2.90
(A2016-2092)2	16	808	1400	2.42
(A2016-2092)3	10	488	846	4.00
(A2016-2092)(4+5)-I-1	9	463	802	4.21
(A2016-2092)(4+5)-I-2	9	464	803	4.21
(A2016-2092)(4+5)-I-3	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-I-4	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-I-5	10	510	884	3.83
(A2016-2092)(4+5)-I-6	10	511	884	3.82
(A2016-2092)(4+5)-I-7	10	513	888	3.81
(A2016-2092)(4+5)-I-8	10	513	889	3.80
(A2016-2092)(4+5)-II-1	9	464	803	4.21
(A2016-2092)(4+5)-II-2	9	465	805	4.20
(A2016-2092)(4+5)-II-3	9	464	804	4.20
(A2016-2092)(4+5)-II-4	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-II-5	10	511	885	3.82
(A2016-2092)(4+5)-II-6	10	512	887	3.81
(A2016-2092)(4+5)-II-7	10	511	886	3.82
(A2016-2092)(4+5)-II-8	10	513	888	3.81
(A2016-2092)(4+5)-III-1	9	463	802	4.21
(A2016-2092)(4+5)-III-2	9	464	803	4.21
(A2016-2092)(4+5)-III-3	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-III-4	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-III-5	10	510	884	3.83
(A2016-2092)(4+5)-III-6	10	511	884	3.82
(A2016-2092)(4+5)-III-7	10	513	888	3.81
(A2016-2092)(4+5)-III-8	10	513	889	3.80
(A2016-2092)(4+5)-IV-1	9	464	803	4.21
(A2016-2092)(4+5)-IV-2	9	465	805	4.20
(A2016-2092)(4+5)-IV-3	9	464	804	4.20
(A2016-2092)(4+5)-IV-4	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-IV-5	10	511	885	3.82
(A2016-2092)(4+5)-IV-6	10	512	887	3.81
(A2016-2092)(4+5)-IV-7	10	511	886	3.82
(A2016-2092)(4+5)-IV-8	10	513	888	3.81
(A2016-2092)(4+5)-V-1	9	463	801	4.22
(A2016-2092)(4+5)-V-2	9	463	802	4.22
(A2016-2092)(4+5)-V-3	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-V-4	9	467	808	4.18
(A2016-2092)(4+5)-V-5	10	510	883	3.83
(A2016-2092)(4+5)-V-6	10	510	884	3.83
(A2016-2092)(4+5)-V-7	10	513	889	3.80
(A2016-2092)(4+5)-V-8	10	514	890	3.80
(A2016-2092)(4+5)-VI-1	9	463	803	4.21
(A2016-2092)(4+5)-VI-2	9	465	805	4.20
(A2016-2092)(4+5)-VI-3	9	464	804	4.20

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2092)(4+5)-VI-4	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-VI-5	10	510	884	3.82
(A2016-2092)(4+5)-VI-6	10	512	887	3.81
(A2016-2092)(4+5)-VI-7	10	512	886	3.82
(A2016-2092)(4+5)-VI-8	10	513	888	3.81
(A2016-2092)(4+5)-VII-1	9	463	801	4.22
(A2016-2092)(4+5)-VII-2	9	463	802	4.22
(A2016-2092)(4+5)-VII-3	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-VII-4	9	467	808	4.18
(A2016-2092)(4+5)-VII-5	10	510	883	3.83
(A2016-2092)(4+5)-VII-6	10	510	884	3.83
(A2016-2092)(4+5)-VII-7	10	513	889	3.80
(A2016-2092)(4+5)-VII-8	10	514	890	3.80
(A2016-2092)(4+5)-VIII-1	9	463	803	4.21
(A2016-2092)(4+5)-VIII-2	9	465	805	4.20
(A2016-2092)(4+5)-VIII-3	9	464	804	4.20
(A2016-2092)(4+5)-VIII-4	9	466	807	4.19
(A2016-2092)(4+5)-VIII-5	10	510	884	3.82
(A2016-2092)(4+5)-VIII-6	10	512	887	3.81
(A2016-2092)(4+5)-VIII-7	10	512	886	3.82
(A2016-2092)(4+5)-VIII-8	10	513	888	3.81
(A2016-2092)(4+5)-IX-1	8	409	708	4.77
(A2016-2092)(4+5)-IX-2	8	409	709	4.77
(A2016-2092)(4+5)-IX-3	8	410	710	4.76
(A2016-2092)(4+5)-IX-4	8	410	711	4.76
(A2016-2092)(4+5)-IX-5	11	566	981	3.45
(A2016-2092)(4+5)-IX-6	11	566	981	3.45
(A2016-2092)(4+5)-IX-7	11	567	982	3.44
(A2016-2092)(4+5)-IX-8	11	567	983	3.44
(A2016-2092)(4+5)-X-1	8	409	708	4.77
(A2016-2092)(4+5)-X-2	8	409	709	4.77
(A2016-2092)(4+5)-X-3	8	410	710	4.76
(A2016-2092)(4+5)-X-4	8	410	711	4.76
(A2016-2092)(4+5)-X-5	11	566	981	3.45
(A2016-2092)(4+5)-X-6	11	566	981	3.45
(A2016-2092)(4+5)-X-7	11	567	982	3.44
(A2016-2092)(4+5)-X-8	11	567	983	3.44
(A2016-2092)(4+5)-XI-1	8	409	708	4.77
(A2016-2092)(4+5)-XI-2	8	409	709	4.77
(A2016-2092)(4+5)-XI-3	8	410	710	4.76
(A2016-2092)(4+5)-XI-4	8	410	711	4.76
(A2016-2092)(4+5)-XI-5	11	566	980	3.45
(A2016-2092)(4+5)-XI-6	11	566	981	3.45
(A2016-2092)(4+5)-XI-7	11	567	982	3.44
(A2016-2092)(4+5)-XI-8	11	567	983	3.44
(A2016-2092)(4+5)-XII-1	8	409	708	4.77
(A2016-2092)(4+5)-XII-2	8	409	709	4.77
(A2016-2092)(4+5)-XII-3	8	410	710	4.76
(A2016-2092)(4+5)-XII-4	8	410	711	4.76
(A2016-2092)(4+5)-XII-5	11	566	980	3.45
(A2016-2092)(4+5)-XII-6	11	566	981	3.45
(A2016-2092)(4+5)-XII-7	11	567	982	3.44
(A2016-2092)(4+5)-XII-8	11	567	983	3.44
(A2016-2092)(6+7)-I-1	9	457	791	4.27
(A2016-2092)(6+7)-I-2	9	457	792	4.27
(A2016-2092)(6+7)-I-3	9	459	795	4.25
(A2016-2092)(6+7)-I-4	9	460	796	4.25
(A2016-2092)(6+7)-I-5	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-I-6	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-I-7	10	506	877	3.86
(A2016-2092)(6+7)-I-8	10	507	878	3.85
(A2016-2092)(6+7)-II-1	9	457	792	4.27
(A2016-2092)(6+7)-II-2	9	458	794	4.26
(A2016-2092)(6+7)-II-3	9	458	793	4.26
(A2016-2092)(6+7)-II-4	9	459	795	4.25

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2092)(6+7)-II-5	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-II-6	10	506	876	3.86
(A2016-2092)(6+7)-II-7	10	505	875	3.87
(A2016-2092)(6+7)-II-8	10	506	877	3.86
(A2016-2092)(6+7)-III-1	9	457	791	4.27
(A2016-2092)(6+7)-III-2	9	457	792	4.27
(A2016-2092)(6+7)-III-3	9	459	795	4.25
(A2016-2092)(6+7)-III-4	9	460	796	4.25
(A2016-2092)(6+7)-III-5	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-III-6	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-III-7	10	506	877	3.86
(A2016-2092)(6+7)-III-8	10	507	878	3.85
(A2016-2092)(6+7)-IV-1	9	457	792	4.27
(A2016-2092)(6+7)-IV-2	9	458	794	4.26
(A2016-2092)(6+7)-IV-3	9	458	793	4.26
(A2016-2092)(6+7)-IV-4	9	459	795	4.25
(A2016-2092)(6+7)-IV-5	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-IV-6	10	506	876	3.86
(A2016-2092)(6+7)-IV-7	10	505	875	3.87
(A2016-2092)(6+7)-IV-8	10	506	877	3.86
(A2016-2092)(6+7)-V-1	9	456	790	4.28
(A2016-2092)(6+7)-V-2	9	457	791	4.28
(A2016-2092)(6+7)-V-3	9	460	796	4.25
(A2016-2092)(6+7)-V-4	9	460	797	4.24
(A2016-2092)(6+7)-V-5	10	503	872	3.88
(A2016-2092)(6+7)-V-6	10	504	872	3.88
(A2016-2092)(6+7)-V-7	10	507	878	3.85
(A2016-2092)(6+7)-V-8	10	507	879	3.85
(A2016-2092)(6+7)-VI-1	9	457	791	4.27
(A2016-2092)(6+7)-VI-2	9	458	794	4.26
(A2016-2092)(6+7)-VI-3	9	458	793	4.26
(A2016-2092)(6+7)-VI-4	9	459	796	4.25
(A2016-2092)(6+7)-VI-5	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-VI-6	10	505	875	3.86
(A2016-2092)(6+7)-VI-7	10	505	875	3.86
(A2016-2092)(6+7)-VI-8	10	506	877	3.85
(A2016-2092)(6+7)-VII-1	9	456	790	4.28
(A2016-2092)(6+7)-VII-2	9	457	791	4.28
(A2016-2092)(6+7)-VII-3	9	460	796	4.25
(A2016-2092)(6+7)-VII-4	9	460	797	4.24
(A2016-2092)(6+7)-VII-5	10	503	872	3.88
(A2016-2092)(6+7)-VII-6	10	504	872	3.88
(A2016-2092)(6+7)-VII-7	10	507	878	3.85
(A2016-2092)(6+7)-VII-8	10	507	879	3.85
(A2016-2092)(6+7)-VIII-1	9	457	791	4.27
(A2016-2092)(6+7)-VIII-2	9	458	794	4.26
(A2016-2092)(6+7)-VIII-3	9	458	793	4.26
(A2016-2092)(6+7)-VIII-4	9	459	796	4.25
(A2016-2092)(6+7)-VIII-5	10	504	873	3.87
(A2016-2092)(6+7)-VIII-6	10	505	875	3.86
(A2016-2092)(6+7)-VIII-7	10	505	875	3.86
(A2016-2092)(6+7)-VIII-8	10	506	877	3.85
(A2016-2092)(6+7)-IX-1	8	403	697	4.85
(A2016-2092)(6+7)-IX-2	8	403	698	4.84
(A2016-2092)(6+7)-IX-3	8	403	699	4.84
(A2016-2092)(6+7)-IX-4	8	404	699	4.83
(A2016-2092)(6+7)-IX-5	11	560	969	3.49
(A2016-2092)(6+7)-IX-6	11	560	970	3.49
(A2016-2092)(6+7)-IX-7	11	560	971	3.48
(A2016-2092)(6+7)-IX-8	11	561	971	3.48
(A2016-2092)(6+7)-X-1	8	403	697	4.85
(A2016-2092)(6+7)-X-2	8	403	698	4.84
(A2016-2092)(6+7)-X-3	8	403	699	4.84
(A2016-2092)(6+7)-X-4	8	404	699	4.83
(A2016-2092)(6+7)-X-5	11	560	969	3.49

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2016-2092)(6+7)-X-6	11	560	970	3.49
(A2016-2092)(6+7)-X-7	11	560	971	3.48
(A2016-2092)(6+7)-X-8	11	561	971	3.48
(A2016-2092)(6+7)-XI-1	8	402	697	4.85
(A2016-2092)(6+7)-XI-2	8	403	698	4.85
(A2016-2092)(6+7)-XI-3	8	403	699	4.84
(A2016-2092)(6+7)-XI-4	8	404	700	4.83
(A2016-2092)(6+7)-XI-5	11	559	969	3.49
(A2016-2092)(6+7)-XI-6	11	560	970	3.49
(A2016-2092)(6+7)-XI-7	11	561	971	3.48
(A2016-2092)(6+7)-XI-8	11	561	972	3.48
(A2016-2092)(6+7)-XII-1	8	402	697	4.85
(A2016-2092)(6+7)-XII-2	8	403	698	4.85
(A2016-2092)(6+7)-XII-3	8	403	699	4.84
(A2016-2092)(6+7)-XII-4	8	404	700	4.83
(A2016-2092)(6+7)-XII-5	11	559	969	3.49
(A2016-2092)(6+7)-XII-6	11	560	970	3.49
(A2016-2092)(6+7)-XII-7	11	561	971	3.48
(A2016-2092)(6+7)-XII-8	11	561	972	3.48
(A2017-2095)1	13	673	1166	2.90
(A2017-2095)2	16	808	1400	2.41
(A2017-2095)3	10	488	846	4.00
(A2017-2095)(4+5)-I-1	9	448	776	4.36
(A2017-2095)(4+5)-I-2	9	449	778	4.35
(A2017-2095)(4+5)-I-3	9	449	778	4.34
(A2017-2095)(4+5)-I-4	9	451	780	4.33
(A2017-2095)(4+5)-I-5	10	526	911	3.71
(A2017-2095)(4+5)-I-6	10	527	913	3.70
(A2017-2095)(4+5)-I-7	10	528	914	3.70
(A2017-2095)(4+5)-I-8	11	529	916	3.69
(A2017-2095)(4+5)-II-1	9	447	774	4.37
(A2017-2095)(4+5)-II-2	9	451	781	4.33
(A2017-2095)(4+5)-II-3	9	447	775	4.36
(A2017-2095)(4+5)-II-4	9	451	782	4.32
(A2017-2095)(4+5)-II-5	10	525	910	3.72
(A2017-2095)(4+5)-II-6	11	529	917	3.69
(A2017-2095)(4+5)-II-7	10	526	911	3.71
(A2017-2095)(4+5)-II-8	11	530	918	3.68
(A2017-2095)(4+5)-III-1	9	448	776	4.36
(A2017-2095)(4+5)-III-2	9	449	777	4.35
(A2017-2095)(4+5)-III-3	9	450	779	4.34
(A2017-2095)(4+5)-III-4	9	450	780	4.33
(A2017-2095)(4+5)-III-5	10	526	912	3.71
(A2017-2095)(4+5)-III-6	10	527	913	3.70
(A2017-2095)(4+5)-III-7	11	528	915	3.70
(A2017-2095)(4+5)-III-8	11	529	916	3.69
(A2017-2095)(4+5)-IV-1	9	448	776	4.36
(A2017-2095)(4+5)-IV-2	9	450	779	4.34
(A2017-2095)(4+5)-IV-3	9	448	777	4.35
(A2017-2095)(4+5)-IV-4	9	450	780	4.33
(A2017-2095)(4+5)-IV-5	10	526	912	3.71
(A2017-2095)(4+5)-IV-6	11	528	915	3.69
(A2017-2095)(4+5)-IV-7	10	527	912	3.71
(A2017-2095)(4+5)-IV-8	11	529	916	3.69
(A2017-2095)(4+5)-V-1	9	449	778	4.34
(A2017-2095)(4+5)-V-2	9	451	780	4.33
(A2017-2095)(4+5)-V-3	9	448	776	4.36
(A2017-2095)(4+5)-V-4	9	449	778	4.35
(A2017-2095)(4+5)-V-5	10	528	914	3.70
(A2017-2095)(4+5)-V-6	11	529	916	3.69
(A2017-2095)(4+5)-V-7	10	526	911	3.71
(A2017-2095)(4+5)-V-8	10	527	914	3.70
(A2017-2095)(4+5)-VI-1	9	447	775	4.36
(A2017-2095)(4+5)-VI-2	9	451	782	4.32
(A2017-2095)(4+5)-VI-3	9	447	774	4.37

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2017-2095)(4+5)-VI-4	9	451	781	4.33
(A2017-2095)(4+5)-VI-5	10	526	911	3.71
(A2017-2095)(4+5)-VI-6	11	530	918	3.68
(A2017-2095)(4+5)-VI-7	10	525	910	3.72
(A2017-2095)(4+5)-VI-8	11	529	917	3.69
(A2017-2095)(4+5)-VII-1	9	450	779	4.34
(A2017-2095)(4+5)-VII-2	9	450	780	4.34
(A2017-2095)(4+5)-VII-3	9	448	776	4.36
(A2017-2095)(4+5)-VII-4	9	449	777	4.35
(A2017-2095)(4+5)-VII-5	11	528	915	3.70
(A2017-2095)(4+5)-VII-6	11	529	916	3.69
(A2017-2095)(4+5)-VII-7	10	526	912	3.71
(A2017-2095)(4+5)-VII-8	10	527	913	3.70
(A2017-2095)(4+5)-VIII-1	9	448	777	4.35
(A2017-2095)(4+5)-VIII-2	9	450	780	4.33
(A2017-2095)(4+5)-VIII-3	9	448	776	4.36
(A2017-2095)(4+5)-VIII-4	9	450	779	4.34
(A2017-2095)(4+5)-VIII-5	10	527	912	3.71
(A2017-2095)(4+5)-VIII-6	11	529	916	3.69
(A2017-2095)(4+5)-VIII-7	10	526	912	3.71
(A2017-2095)(4+5)-VIII-8	11	528	915	3.69
(A2017-2095)(4+5)-IX-1	7	357	618	5.47
(A2017-2095)(4+5)-IX-2	7	358	620	5.45
(A2017-2095)(4+5)-IX-3	7	357	619	5.46
(A2017-2095)(4+5)-IX-4	7	359	621	5.44
(A2017-2095)(4+5)-IX-5	12	618	1071	3.16
(A2017-2095)(4+5)-IX-6	12	619	1073	3.15
(A2017-2095)(4+5)-IX-7	12	619	1072	3.16
(A2017-2095)(4+5)-IX-8	12	620	1074	3.15
(A2017-2095)(4+5)-X-1	7	357	619	5.47
(A2017-2095)(4+5)-X-2	7	358	620	5.46
(A2017-2095)(4+5)-X-3	7	358	619	5.46
(A2017-2095)(4+5)-X-4	7	358	621	5.45
(A2017-2095)(4+5)-X-5	12	618	1071	3.16
(A2017-2095)(4+5)-X-6	12	619	1072	3.15
(A2017-2095)(4+5)-X-7	12	619	1072	3.15
(A2017-2095)(4+5)-X-8	12	620	1073	3.15
(A2017-2095)(4+5)-XI-1	7	357	619	5.46
(A2017-2095)(4+5)-XI-2	7	359	621	5.44
(A2017-2095)(4+5)-XI-3	7	357	618	5.47
(A2017-2095)(4+5)-XI-4	7	358	620	5.45
(A2017-2095)(4+5)-XI-5	12	619	1072	3.16
(A2017-2095)(4+5)-XI-6	12	620	1074	3.15
(A2017-2095)(4+5)-XI-7	12	618	1071	3.16
(A2017-2095)(4+5)-XI-8	12	619	1073	3.15
(A2017-2095)(4+5)-XII-1	7	358	619	5.46
(A2017-2095)(4+5)-XII-2	7	358	621	5.45
(A2017-2095)(4+5)-XII-3	7	357	619	5.46
(A2017-2095)(4+5)-XII-4	7	358	620	5.46
(A2017-2095)(4+5)-XII-5	12	619	1072	3.15
(A2017-2095)(4+5)-XII-6	12	620	1073	3.15
(A2017-2095)(4+5)-XII-7	12	618	1071	3.16
(A2017-2095)(4+5)-XII-8	12	619	1072	3.15
(A2017-2095)(6+7)-I-1	9	441	764	4.42
(A2017-2095)(6+7)-I-2	9	443	766	4.41
(A2017-2095)(6+7)-I-3	9	443	767	4.41
(A2017-2095)(6+7)-I-4	9	444	769	4.39
(A2017-2095)(6+7)-I-5	10	520	900	3.76
(A2017-2095)(6+7)-I-6	10	521	902	3.75
(A2017-2095)(6+7)-I-7	10	521	903	3.74
(A2017-2095)(6+7)-I-8	10	523	905	3.74
(A2017-2095)(6+7)-II-1	9	440	763	4.43
(A2017-2095)(6+7)-II-2	9	444	770	4.39
(A2017-2095)(6+7)-II-3	9	441	764	4.43
(A2017-2095)(6+7)-II-4	9	445	771	4.39

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2017-2095)(6+7)-II-5	10	519	899	3.76
(A2017-2095)(6+7)-II-6	10	523	906	3.73
(A2017-2095)(6+7)-II-7	10	519	899	3.76
(A2017-2095)(6+7)-II-8	10	523	907	3.73
(A2017-2095)(6+7)-III-1	9	442	765	4.42
(A2017-2095)(6+7)-III-2	9	442	766	4.41
(A2017-2095)(6+7)-III-3	9	443	768	4.40
(A2017-2095)(6+7)-III-4	9	444	769	4.40
(A2017-2095)(6+7)-III-5	10	520	901	3.75
(A2017-2095)(6+7)-III-6	10	521	902	3.75
(A2017-2095)(6+7)-III-7	10	522	903	3.74
(A2017-2095)(6+7)-III-8	10	522	905	3.74
(A2017-2095)(6+7)-IV-1	9	441	765	4.42
(A2017-2095)(6+7)-IV-2	9	443	768	4.40
(A2017-2095)(6+7)-IV-3	9	442	765	4.42
(A2017-2095)(6+7)-IV-4	9	444	769	4.40
(A2017-2095)(6+7)-IV-5	10	520	900	3.75
(A2017-2095)(6+7)-IV-6	10	522	904	3.74
(A2017-2095)(6+7)-IV-7	10	520	901	3.75
(A2017-2095)(6+7)-IV-8	10	522	905	3.74
(A2017-2095)(6+7)-V-1	9	443	767	4.41
(A2017-2095)(6+7)-V-2	9	444	769	4.40
(A2017-2095)(6+7)-V-3	9	441	764	4.42
(A2017-2095)(6+7)-V-4	9	443	767	4.41
(A2017-2095)(6+7)-V-5	10	521	903	3.74
(A2017-2095)(6+7)-V-6	10	522	905	3.74
(A2017-2095)(6+7)-V-7	10	520	900	3.76
(A2017-2095)(6+7)-V-8	10	521	902	3.75
(A2017-2095)(6+7)-VI-1	9	441	764	4.43
(A2017-2095)(6+7)-VI-2	9	445	771	4.39
(A2017-2095)(6+7)-VI-3	9	440	763	4.43
(A2017-2095)(6+7)-VI-4	9	445	770	4.39
(A2017-2095)(6+7)-VI-5	10	519	899	3.76
(A2017-2095)(6+7)-VI-6	10	523	907	3.73
(A2017-2095)(6+7)-VI-7	10	519	899	3.76
(A2017-2095)(6+7)-VI-8	10	523	906	3.73
(A2017-2095)(6+7)-VII-1	9	443	768	4.40
(A2017-2095)(6+7)-VII-2	9	444	769	4.40
(A2017-2095)(6+7)-VII-3	9	442	765	4.42
(A2017-2095)(6+7)-VII-4	9	442	766	4.41
(A2017-2095)(6+7)-VII-5	10	522	903	3.74
(A2017-2095)(6+7)-VII-6	10	522	905	3.74
(A2017-2095)(6+7)-VII-7	10	520	901	3.75
(A2017-2095)(6+7)-VII-8	10	521	902	3.75
(A2017-2095)(6+7)-VIII-1	9	442	765	4.42
(A2017-2095)(6+7)-VIII-2	9	444	769	4.40
(A2017-2095)(6+7)-VIII-3	9	441	765	4.42
(A2017-2095)(6+7)-VIII-4	9	443	768	4.40
(A2017-2095)(6+7)-VIII-5	10	520	901	3.75
(A2017-2095)(6+7)-VIII-6	10	522	905	3.74
(A2017-2095)(6+7)-VIII-7	10	520	900	3.75
(A2017-2095)(6+7)-VIII-8	10	522	904	3.74
(A2017-2095)(6+7)-IX-1	7	350	607	5.57
(A2017-2095)(6+7)-IX-2	7	352	609	5.55
(A2017-2095)(6+7)-IX-3	7	351	608	5.56
(A2017-2095)(6+7)-IX-4	7	352	610	5.54
(A2017-2095)(6+7)-IX-5	12	612	1060	3.19
(A2017-2095)(6+7)-IX-6	12	613	1062	3.18
(A2017-2095)(6+7)-IX-7	12	612	1060	3.19
(A2017-2095)(6+7)-IX-8	12	613	1063	3.18
(A2017-2095)(6+7)-X-1	7	351	607	5.57
(A2017-2095)(6+7)-X-2	7	351	609	5.56
(A2017-2095)(6+7)-X-3	7	351	608	5.56
(A2017-2095)(6+7)-X-4	7	352	609	5.55
(A2017-2095)(6+7)-X-5	12	612	1060	3.19

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2017-2095)(6+7)-X-6	12	613	1061	3.19
(A2017-2095)(6+7)-X-7	12	612	1061	3.19
(A2017-2095)(6+7)-X-8	12	613	1062	3.18
(A2017-2095)(6+7)-XI-1	7	351	608	5.56
(A2017-2095)(6+7)-XI-2	7	352	610	5.54
(A2017-2095)(6+7)-XI-3	7	350	607	5.57
(A2017-2095)(6+7)-XI-4	7	352	609	5.55
(A2017-2095)(6+7)-XI-5	12	612	1060	3.19
(A2017-2095)(6+7)-XI-6	12	613	1063	3.18
(A2017-2095)(6+7)-XI-7	12	612	1060	3.19
(A2017-2095)(6+7)-XI-8	12	613	1062	3.18
(A2017-2095)(6+7)-XII-1	7	351	608	5.56
(A2017-2095)(6+7)-XII-2	7	352	609	5.55
(A2017-2095)(6+7)-XII-3	7	351	607	5.57
(A2017-2095)(6+7)-XII-4	7	351	609	5.56
(A2017-2095)(6+7)-XII-5	12	612	1061	3.19
(A2017-2095)(6+7)-XII-6	12	613	1062	3.18
(A2017-2095)(6+7)-XII-7	12	612	1060	3.19
(A2017-2095)(6+7)-XII-8	12	613	1061	3.19
(A2090-2015)1	13	673	1165	2.90
(A2090-2015)2	16	807	1399	2.42
(A2090-2015)3	10	488	845	4.00
(A2090-2015)(4+5)-I-1	9	463	802	4.22
(A2090-2015)(4+5)-I-2	9	464	803	4.21
(A2090-2015)(4+5)-I-3	9	466	808	4.19
(A2090-2015)(4+5)-I-4	9	467	809	4.18
(A2090-2015)(4+5)-I-5	10	509	881	3.84
(A2090-2015)(4+5)-I-6	10	509	882	3.83
(A2090-2015)(4+5)-I-7	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-I-8	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-II-1	9	464	803	4.21
(A2090-2015)(4+5)-II-2	9	465	806	4.19
(A2090-2015)(4+5)-II-3	9	465	805	4.20
(A2090-2015)(4+5)-II-4	9	466	808	4.19
(A2090-2015)(4+5)-II-5	10	509	882	3.83
(A2090-2015)(4+5)-II-6	10	511	885	3.82
(A2090-2015)(4+5)-II-7	10	510	884	3.83
(A2090-2015)(4+5)-II-8	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-III-1	9	463	802	4.22
(A2090-2015)(4+5)-III-2	9	464	803	4.21
(A2090-2015)(4+5)-III-3	9	466	808	4.19
(A2090-2015)(4+5)-III-4	9	467	809	4.18
(A2090-2015)(4+5)-III-5	10	509	881	3.84
(A2090-2015)(4+5)-III-6	10	509	882	3.83
(A2090-2015)(4+5)-III-7	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-III-8	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-IV-1	9	464	803	4.21
(A2090-2015)(4+5)-IV-2	9	465	806	4.19
(A2090-2015)(4+5)-IV-3	9	465	805	4.20
(A2090-2015)(4+5)-IV-4	9	466	808	4.19
(A2090-2015)(4+5)-IV-5	10	509	882	3.83
(A2090-2015)(4+5)-IV-6	10	511	885	3.82
(A2090-2015)(4+5)-IV-7	10	510	884	3.83
(A2090-2015)(4+5)-IV-8	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-V-1	9	462	801	4.22
(A2090-2015)(4+5)-V-2	9	463	802	4.22
(A2090-2015)(4+5)-V-3	9	467	809	4.18
(A2090-2015)(4+5)-V-4	9	467	810	4.18
(A2090-2015)(4+5)-V-5	10	508	880	3.84
(A2090-2015)(4+5)-V-6	10	508	881	3.84
(A2090-2015)(4+5)-V-7	10	512	888	3.81
(A2090-2015)(4+5)-V-8	10	513	889	3.80
(A2090-2015)(4+5)-VI-1	9	463	803	4.21
(A2090-2015)(4+5)-VI-2	9	465	806	4.20
(A2090-2015)(4+5)-VI-3	9	465	805	4.20

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2090-2015)(4+5)-VI-4	9	466	808	4.18
(A2090-2015)(4+5)-VI-5	10	509	882	3.84
(A2090-2015)(4+5)-VI-6	10	511	885	3.82
(A2090-2015)(4+5)-VI-7	10	510	884	3.82
(A2090-2015)(4+5)-VI-8	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-VII-1	9	462	801	4.22
(A2090-2015)(4+5)-VII-2	9	463	802	4.22
(A2090-2015)(4+5)-VII-3	9	467	809	4.18
(A2090-2015)(4+5)-VII-4	9	467	810	4.18
(A2090-2015)(4+5)-VII-5	10	508	880	3.84
(A2090-2015)(4+5)-VII-6	10	508	881	3.84
(A2090-2015)(4+5)-VII-7	10	512	888	3.81
(A2090-2015)(4+5)-VII-8	10	513	889	3.80
(A2090-2015)(4+5)-VIII-1	9	463	803	4.21
(A2090-2015)(4+5)-VIII-2	9	465	806	4.20
(A2090-2015)(4+5)-VIII-3	9	465	805	4.20
(A2090-2015)(4+5)-VIII-4	9	466	808	4.18
(A2090-2015)(4+5)-VIII-5	10	509	882	3.84
(A2090-2015)(4+5)-VIII-6	10	511	885	3.82
(A2090-2015)(4+5)-VIII-7	10	510	884	3.83
(A2090-2015)(4+5)-VIII-8	10	512	887	3.81
(A2090-2015)(4+5)-IX-1	8	411	712	4.75
(A2090-2015)(4+5)-IX-2	8	412	713	4.74
(A2090-2015)(4+5)-IX-3	8	412	714	4.74
(A2090-2015)(4+5)-IX-4	8	413	715	4.73
(A2090-2015)(4+5)-IX-5	11	563	975	3.47
(A2090-2015)(4+5)-IX-6	11	563	976	3.46
(A2090-2015)(4+5)-IX-7	11	564	977	3.46
(A2090-2015)(4+5)-IX-8	11	564	978	3.46
(A2090-2015)(4+5)-X-1	8	411	712	4.75
(A2090-2015)(4+5)-X-2	8	412	713	4.74
(A2090-2015)(4+5)-X-3	8	412	714	4.74
(A2090-2015)(4+5)-X-4	8	413	715	4.73
(A2090-2015)(4+5)-X-5	11	563	975	3.47
(A2090-2015)(4+5)-X-6	11	563	976	3.46
(A2090-2015)(4+5)-X-7	11	564	977	3.46
(A2090-2015)(4+5)-X-8	11	564	978	3.46
(A2090-2015)(4+5)-XI-1	8	411	712	4.75
(A2090-2015)(4+5)-XI-2	8	411	713	4.74
(A2090-2015)(4+5)-XI-3	8	412	714	4.73
(A2090-2015)(4+5)-XI-4	8	413	715	4.73
(A2090-2015)(4+5)-XI-5	11	563	975	3.47
(A2090-2015)(4+5)-XI-6	11	563	976	3.47
(A2090-2015)(4+5)-XI-7	11	564	977	3.46
(A2090-2015)(4+5)-XI-8	11	565	978	3.46
(A2090-2015)(4+5)-XII-1	8	411	712	4.75
(A2090-2015)(4+5)-XII-2	8	411	713	4.74
(A2090-2015)(4+5)-XII-3	8	412	714	4.73
(A2090-2015)(4+5)-XII-4	8	413	715	4.73
(A2090-2015)(4+5)-XII-5	11	563	975	3.47
(A2090-2015)(4+5)-XII-6	11	563	976	3.47
(A2090-2015)(4+5)-XII-7	11	564	977	3.46
(A2090-2015)(4+5)-XII-8	11	565	978	3.46
(A2090-2015)(6+7)-I-1	9	457	791	4.27
(A2090-2015)(6+7)-I-2	9	457	792	4.27
(A2090-2015)(6+7)-I-3	9	460	796	4.24
(A2090-2015)(6+7)-I-4	9	460	797	4.24
(A2090-2015)(6+7)-I-5	10	502	870	3.89
(A2090-2015)(6+7)-I-6	10	503	871	3.88
(A2090-2015)(6+7)-I-7	10	505	875	3.86
(A2090-2015)(6+7)-I-8	10	506	876	3.86
(A2090-2015)(6+7)-II-1	9	457	792	4.27
(A2090-2015)(6+7)-II-2	9	459	795	4.25
(A2090-2015)(6+7)-II-3	9	458	794	4.26
(A2090-2015)(6+7)-II-4	9	460	796	4.24

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2090-2015)(6+7)-II-5	10	503	871	3.88
(A2090-2015)(6+7)-II-6	10	504	874	3.87
(A2090-2015)(6+7)-II-7	10	504	872	3.88
(A2090-2015)(6+7)-II-8	10	505	875	3.86
(A2090-2015)(6+7)-III-1	9	457	791	4.27
(A2090-2015)(6+7)-III-2	9	457	792	4.27
(A2090-2015)(6+7)-III-3	9	460	796	4.24
(A2090-2015)(6+7)-III-4	9	460	797	4.24
(A2090-2015)(6+7)-III-5	10	502	870	3.89
(A2090-2015)(6+7)-III-6	10	503	871	3.88
(A2090-2015)(6+7)-III-7	10	505	875	3.86
(A2090-2015)(6+7)-III-8	10	506	876	3.86
(A2090-2015)(6+7)-IV-1	9	457	792	4.27
(A2090-2015)(6+7)-IV-2	9	459	795	4.25
(A2090-2015)(6+7)-IV-3	9	458	793	4.26
(A2090-2015)(6+7)-IV-4	9	460	796	4.24
(A2090-2015)(6+7)-IV-5	10	503	871	3.88
(A2090-2015)(6+7)-IV-6	10	504	874	3.87
(A2090-2015)(6+7)-IV-7	10	504	872	3.88
(A2090-2015)(6+7)-IV-8	10	505	875	3.86
(A2090-2015)(6+7)-V-1	9	456	790	4.28
(A2090-2015)(6+7)-V-2	9	456	791	4.28
(A2090-2015)(6+7)-V-3	9	460	798	4.24
(A2090-2015)(6+7)-V-4	9	461	798	4.23
(A2090-2015)(6+7)-V-5	10	502	869	3.89
(A2090-2015)(6+7)-V-6	10	502	870	3.89
(A2090-2015)(6+7)-V-7	10	506	876	3.86
(A2090-2015)(6+7)-V-8	10	507	877	3.85
(A2090-2015)(6+7)-VI-1	9	457	792	4.27
(A2090-2015)(6+7)-VI-2	9	459	794	4.26
(A2090-2015)(6+7)-VI-3	9	458	794	4.26
(A2090-2015)(6+7)-VI-4	9	460	797	4.24
(A2090-2015)(6+7)-VI-5	10	502	870	3.88
(A2090-2015)(6+7)-VI-6	10	504	873	3.87
(A2090-2015)(6+7)-VI-7	10	504	873	3.87
(A2090-2015)(6+7)-VI-8	10	506	876	3.86
(A2090-2015)(6+7)-VII-1	9	456	790	4.28
(A2090-2015)(6+7)-VII-2	9	456	791	4.28
(A2090-2015)(6+7)-VII-3	9	460	798	4.24
(A2090-2015)(6+7)-VII-4	9	461	799	4.23
(A2090-2015)(6+7)-VII-5	10	501	869	3.89
(A2090-2015)(6+7)-VII-6	10	502	870	3.89
(A2090-2015)(6+7)-VII-7	10	506	876	3.86
(A2090-2015)(6+7)-VII-8	10	507	877	3.85
(A2090-2015)(6+7)-VIII-1	9	457	791	4.27
(A2090-2015)(6+7)-VIII-2	9	459	794	4.26
(A2090-2015)(6+7)-VIII-3	9	458	794	4.26
(A2090-2015)(6+7)-VIII-4	9	460	797	4.24
(A2090-2015)(6+7)-VIII-5	10	502	870	3.88
(A2090-2015)(6+7)-VIII-6	10	504	873	3.87
(A2090-2015)(6+7)-VIII-7	10	504	873	3.87
(A2090-2015)(6+7)-VIII-8	10	506	876	3.86
(A2090-2015)(6+7)-IX-1	8	405	701	4.82
(A2090-2015)(6+7)-IX-2	8	405	702	4.82
(A2090-2015)(6+7)-IX-3	8	406	703	4.81
(A2090-2015)(6+7)-IX-4	8	406	703	4.81
(A2090-2015)(6+7)-IX-5	11	556	964	3.51
(A2090-2015)(6+7)-IX-6	11	557	965	3.50
(A2090-2015)(6+7)-IX-7	11	557	965	3.50
(A2090-2015)(6+7)-IX-8	11	558	966	3.50
(A2090-2015)(6+7)-X-1	8	405	701	4.82
(A2090-2015)(6+7)-X-2	8	405	702	4.82
(A2090-2015)(6+7)-X-3	8	406	703	4.81
(A2090-2015)(6+7)-X-4	8	406	703	4.81
(A2090-2015)(6+7)-X-5	11	556	964	3.51

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2090-2015)(6+7)-X-6	11	557	965	3.50
(A2090-2015)(6+7)-X-7	11	557	965	3.50
(A2090-2015)(6+7)-X-8	11	558	966	3.50
(A2090-2015)(6+7)-XI-1	8	404	701	4.83
(A2090-2015)(6+7)-XI-2	8	405	701	4.82
(A2090-2015)(6+7)-XI-3	8	406	703	4.81
(A2090-2015)(6+7)-XI-4	8	406	704	4.80
(A2090-2015)(6+7)-XI-5	11	556	963	3.51
(A2090-2015)(6+7)-XI-6	11	557	964	3.51
(A2090-2015)(6+7)-XI-7	11	558	966	3.50
(A2090-2015)(6+7)-XI-8	11	558	967	3.50
(A2090-2015)(6+7)-XII-1	8	404	701	4.83
(A2090-2015)(6+7)-XII-2	8	405	701	4.82
(A2090-2015)(6+7)-XII-3	8	406	703	4.81
(A2090-2015)(6+7)-XII-4	8	406	704	4.80
(A2090-2015)(6+7)-XII-5	11	556	963	3.51
(A2090-2015)(6+7)-XII-6	11	557	964	3.51
(A2090-2015)(6+7)-XII-7	11	558	966	3.50
(A2090-2015)(6+7)-XII-8	11	558	967	3.50
(A2089-2015)1	13	674	1167	2.90
(A2089-2015)2	16	809	1401	2.41
(A2089-2015)3	10	489	847	3.99
(A2089-2015)(4+5)-I-1	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-I-2	9	476	825	4.10
(A2089-2015)(4+5)-I-3	9	477	826	4.09
(A2089-2015)(4+5)-I-4	9	478	827	4.09
(A2089-2015)(4+5)-I-5	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-I-6	10	500	867	3.90
(A2089-2015)(4+5)-I-7	10	501	868	3.89
(A2089-2015)(4+5)-I-8	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-II-1	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-II-2	9	477	826	4.09
(A2089-2015)(4+5)-II-3	9	476	825	4.10
(A2089-2015)(4+5)-II-4	9	478	827	4.09
(A2089-2015)(4+5)-II-5	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-II-6	10	501	868	3.89
(A2089-2015)(4+5)-II-7	10	500	867	3.90
(A2089-2015)(4+5)-II-8	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-III-1	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-III-2	9	476	825	4.10
(A2089-2015)(4+5)-III-3	9	477	826	4.09
(A2089-2015)(4+5)-III-4	10	478	828	4.09
(A2089-2015)(4+5)-III-5	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-III-6	10	501	867	3.90
(A2089-2015)(4+5)-III-7	10	501	868	3.90
(A2089-2015)(4+5)-III-8	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-IV-1	9	475	823	4.11
(A2089-2015)(4+5)-IV-2	10	478	828	4.08
(A2089-2015)(4+5)-IV-3	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-IV-4	10	478	828	4.08
(A2089-2015)(4+5)-IV-5	10	499	865	3.91
(A2089-2015)(4+5)-IV-6	10	502	870	3.89
(A2089-2015)(4+5)-IV-7	10	500	866	3.91
(A2089-2015)(4+5)-IV-8	10	502	870	3.88
(A2089-2015)(4+5)-V-1	9	475	823	4.11
(A2089-2015)(4+5)-V-2	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-V-3	10	478	827	4.09
(A2089-2015)(4+5)-V-4	10	478	828	4.08
(A2089-2015)(4+5)-V-5	10	500	865	3.91
(A2089-2015)(4+5)-V-6	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-V-7	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-V-8	10	502	870	3.89
(A2089-2015)(4+5)-VI-1	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-VI-2	9	477	826	4.09
(A2089-2015)(4+5)-VI-3	9	476	825	4.10

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2089-2015)(4+5)-VI-4	10	478	827	4.09
(A2089-2015)(4+5)-VI-5	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-VI-6	10	501	868	3.89
(A2089-2015)(4+5)-VI-7	10	501	867	3.90
(A2089-2015)(4+5)-VI-8	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-VII-1	9	475	823	4.11
(A2089-2015)(4+5)-VII-2	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-VII-3	9	477	827	4.09
(A2089-2015)(4+5)-VII-4	10	478	828	4.08
(A2089-2015)(4+5)-VII-5	10	499	865	3.91
(A2089-2015)(4+5)-VII-6	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-VII-7	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-VII-8	10	502	870	3.88
(A2089-2015)(4+5)-VIII-1	9	475	823	4.11
(A2089-2015)(4+5)-VIII-2	10	478	827	4.09
(A2089-2015)(4+5)-VIII-3	9	476	824	4.10
(A2089-2015)(4+5)-VIII-4	10	478	829	4.08
(A2089-2015)(4+5)-VIII-5	10	499	865	3.91
(A2089-2015)(4+5)-VIII-6	10	502	869	3.89
(A2089-2015)(4+5)-VIII-7	10	500	866	3.90
(A2089-2015)(4+5)-VIII-8	10	503	871	3.88
(A2089-2015)(4+5)-IX-1	9	448	776	4.36
(A2089-2015)(4+5)-IX-2	9	448	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-IX-3	9	448	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-IX-4	9	449	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-IX-5	11	529	916	3.69
(A2089-2015)(4+5)-IX-6	11	529	916	3.69
(A2089-2015)(4+5)-IX-7	11	529	917	3.69
(A2089-2015)(4+5)-IX-8	11	529	917	3.69
(A2089-2015)(4+5)-X-1	9	448	776	4.36
(A2089-2015)(4+5)-X-2	9	449	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-X-3	9	448	776	4.35
(A2089-2015)(4+5)-X-4	9	449	778	4.35
(A2089-2015)(4+5)-X-5	11	529	915	3.69
(A2089-2015)(4+5)-X-6	11	529	917	3.69
(A2089-2015)(4+5)-X-7	11	529	916	3.69
(A2089-2015)(4+5)-X-8	11	530	918	3.68
(A2089-2015)(4+5)-XI-1	9	448	776	4.36
(A2089-2015)(4+5)-XI-2	9	448	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-XI-3	9	449	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-XI-4	9	449	778	4.35
(A2089-2015)(4+5)-XI-5	11	529	916	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XI-6	11	529	916	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XI-7	11	529	917	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XI-8	11	530	917	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XII-1	9	448	776	4.36
(A2089-2015)(4+5)-XII-2	9	449	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-XII-3	9	448	777	4.35
(A2089-2015)(4+5)-XII-4	9	449	778	4.34
(A2089-2015)(4+5)-XII-5	11	528	915	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XII-6	11	529	917	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XII-7	11	529	916	3.69
(A2089-2015)(4+5)-XII-8	11	530	918	3.68
(A2089-2015)(6+7)-I-1	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-I-2	9	470	814	4.15
(A2089-2015)(6+7)-I-3	9	471	815	4.15
(A2089-2015)(6+7)-I-4	9	471	816	4.14
(A2089-2015)(6+7)-I-5	10	494	855	3.95
(A2089-2015)(6+7)-I-6	10	494	856	3.95
(A2089-2015)(6+7)-I-7	10	495	857	3.94
(A2089-2015)(6+7)-I-8	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-II-1	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-II-2	9	471	815	4.15
(A2089-2015)(6+7)-II-3	9	470	814	4.15
(A2089-2015)(6+7)-II-4	9	471	816	4.14

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2089-2015)(6+7)-II-5	10	494	855	3.95
(A2089-2015)(6+7)-II-6	10	495	857	3.94
(A2089-2015)(6+7)-II-7	10	494	856	3.95
(A2089-2015)(6+7)-II-8	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-III-1	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-III-2	9	470	814	4.15
(A2089-2015)(6+7)-III-3	9	470	815	4.15
(A2089-2015)(6+7)-III-4	9	471	816	4.14
(A2089-2015)(6+7)-III-5	10	493	855	3.96
(A2089-2015)(6+7)-III-6	10	494	856	3.95
(A2089-2015)(6+7)-III-7	10	495	857	3.95
(A2089-2015)(6+7)-III-8	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-IV-1	9	469	812	4.16
(A2089-2015)(6+7)-IV-2	9	471	817	4.14
(A2089-2015)(6+7)-IV-3	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-IV-4	9	472	817	4.14
(A2089-2015)(6+7)-IV-5	10	493	854	3.96
(A2089-2015)(6+7)-IV-6	10	496	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-IV-7	10	493	854	3.96
(A2089-2015)(6+7)-IV-8	10	496	859	3.94
(A2089-2015)(6+7)-V-1	9	469	812	4.16
(A2089-2015)(6+7)-V-2	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-V-3	9	471	816	4.14
(A2089-2015)(6+7)-V-4	9	472	817	4.14
(A2089-2015)(6+7)-V-5	10	493	854	3.96
(A2089-2015)(6+7)-V-6	10	493	855	3.96
(A2089-2015)(6+7)-V-7	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-V-8	10	496	859	3.94
(A2089-2015)(6+7)-VI-1	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-VI-2	9	471	815	4.15
(A2089-2015)(6+7)-VI-3	9	470	814	4.15
(A2089-2015)(6+7)-VI-4	9	471	816	4.14
(A2089-2015)(6+7)-VI-5	10	493	855	3.96
(A2089-2015)(6+7)-VI-6	10	495	857	3.95
(A2089-2015)(6+7)-VI-7	10	494	856	3.95
(A2089-2015)(6+7)-VI-8	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-VII-1	9	469	812	4.16
(A2089-2015)(6+7)-VII-2	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-VII-3	9	471	816	4.14
(A2089-2015)(6+7)-VII-4	9	472	817	4.14
(A2089-2015)(6+7)-VII-5	10	493	854	3.96
(A2089-2015)(6+7)-VII-6	10	494	855	3.95
(A2089-2015)(6+7)-VII-7	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-VII-8	10	496	859	3.94
(A2089-2015)(6+7)-VIII-1	9	469	812	4.17
(A2089-2015)(6+7)-VIII-2	9	471	816	4.14
(A2089-2015)(6+7)-VIII-3	9	469	813	4.16
(A2089-2015)(6+7)-VIII-4	9	472	817	4.14
(A2089-2015)(6+7)-VIII-5	10	493	853	3.96
(A2089-2015)(6+7)-VIII-6	10	495	858	3.94
(A2089-2015)(6+7)-VIII-7	10	493	855	3.96
(A2089-2015)(6+7)-VIII-8	10	496	859	3.93
(A2089-2015)(6+7)-IX-1	9	442	765	4.42
(A2089-2015)(6+7)-IX-2	9	442	766	4.42
(A2089-2015)(6+7)-IX-3	9	442	766	4.42
(A2089-2015)(6+7)-IX-4	9	442	766	4.41
(A2089-2015)(6+7)-IX-5	10	522	905	3.74
(A2089-2015)(6+7)-IX-6	10	523	905	3.73
(A2089-2015)(6+7)-IX-7	10	523	905	3.73
(A2089-2015)(6+7)-IX-8	10	523	906	3.73
(A2089-2015)(6+7)-X-1	9	441	765	4.42
(A2089-2015)(6+7)-X-2	9	442	766	4.41
(A2089-2015)(6+7)-X-3	9	442	765	4.42
(A2089-2015)(6+7)-X-4	9	443	767	4.41
(A2089-2015)(6+7)-X-5	10	522	904	3.74

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2089-2015)(6+7)-X-6	10	523	906	3.73
(A2089-2015)(6+7)-X-7	10	522	905	3.74
(A2089-2015)(6+7)-X-8	10	523	906	3.73
(A2089-2015)(6+7)-XI-1	9	441	765	4.42
(A2089-2015)(6+7)-XI-2	9	442	765	4.42
(A2089-2015)(6+7)-XI-3	9	442	766	4.41
(A2089-2015)(6+7)-XI-4	9	443	767	4.41
(A2089-2015)(6+7)-XI-5	10	522	904	3.74
(A2089-2015)(6+7)-XI-6	10	522	905	3.74
(A2089-2015)(6+7)-XI-7	10	523	906	3.73
(A2089-2015)(6+7)-XI-8	10	523	906	3.73
(A2089-2015)(6+7)-XII-1	9	441	764	4.42
(A2089-2015)(6+7)-XII-2	9	442	766	4.42
(A2089-2015)(6+7)-XII-3	9	442	766	4.42
(A2089-2015)(6+7)-XII-4	9	443	767	4.41
(A2089-2015)(6+7)-XII-5	10	522	904	3.74
(A2089-2015)(6+7)-XII-6	10	523	905	3.73
(A2089-2015)(6+7)-XII-7	10	523	905	3.74
(A2089-2015)(6+7)-XII-8	10	523	907	3.73
(A2087-2014)1	13	673	1165	2.90
(A2087-2014)2	16	808	1399	2.42
(A2087-2014)3	10	488	845	4.00
(A2087-2014)(4+5)-I-1	9	477	825	4.10
(A2087-2014)(4+5)-I-2	9	477	826	4.09
(A2087-2014)(4+5)-I-3	9	475	823	4.11
(A2087-2014)(4+5)-I-4	9	476	824	4.10
(A2087-2014)(4+5)-I-5	10	500	866	3.90
(A2087-2014)(4+5)-I-6	10	501	867	3.90
(A2087-2014)(4+5)-I-7	10	499	864	3.91
(A2087-2014)(4+5)-I-8	10	499	865	3.91
(A2087-2014)(4+5)-II-1	9	475	824	4.11
(A2087-2014)(4+5)-II-2	9	477	827	4.09
(A2087-2014)(4+5)-II-3	9	475	823	4.11
(A2087-2014)(4+5)-II-4	9	477	826	4.09
(A2087-2014)(4+5)-II-5	10	499	864	3.91
(A2087-2014)(4+5)-II-6	10	501	867	3.90
(A2087-2014)(4+5)-II-7	10	499	864	3.92
(A2087-2014)(4+5)-II-8	10	500	867	3.90
(A2087-2014)(4+5)-III-1	9	476	825	4.10
(A2087-2014)(4+5)-III-2	9	477	827	4.09
(A2087-2014)(4+5)-III-3	9	475	823	4.11
(A2087-2014)(4+5)-III-4	9	476	825	4.10
(A2087-2014)(4+5)-III-5	10	500	866	3.91
(A2087-2014)(4+5)-III-6	10	501	867	3.90
(A2087-2014)(4+5)-III-7	10	499	864	3.92
(A2087-2014)(4+5)-III-8	10	500	865	3.91
(A2087-2014)(4+5)-IV-1	9	475	822	4.11
(A2087-2014)(4+5)-IV-2	10	478	828	4.08
(A2087-2014)(4+5)-IV-3	9	474	821	4.12
(A2087-2014)(4+5)-IV-4	10	478	828	4.08
(A2087-2014)(4+5)-IV-5	10	498	863	3.92
(A2087-2014)(4+5)-IV-6	10	502	869	3.89
(A2087-2014)(4+5)-IV-7	10	498	862	3.92
(A2087-2014)(4+5)-IV-8	10	501	868	3.89
(A2087-2014)(4+5)-V-1	9	477	826	4.09
(A2087-2014)(4+5)-V-2	9	477	827	4.09
(A2087-2014)(4+5)-V-3	9	475	823	4.11
(A2087-2014)(4+5)-V-4	9	476	824	4.10
(A2087-2014)(4+5)-V-5	10	500	866	3.90
(A2087-2014)(4+5)-V-6	10	501	867	3.90
(A2087-2014)(4+5)-V-7	10	499	864	3.91
(A2087-2014)(4+5)-V-8	10	499	865	3.91
(A2087-2014)(4+5)-VI-1	9	476	824	4.10
(A2087-2014)(4+5)-VI-2	9	477	827	4.09
(A2087-2014)(4+5)-VI-3	9	475	823	4.11

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2087-2014)(4+5)-VI-4	9	477	826	4.09
(A2087-2014)(4+5)-VI-5	10	499	864	3.91
(A2087-2014)(4+5)-VI-6	10	501	868	3.90
(A2087-2014)(4+5)-VI-7	10	498	863	3.92
(A2087-2014)(4+5)-VI-8	10	500	867	3.90
(A2087-2014)(4+5)-VII-1	9	476	825	4.10
(A2087-2014)(4+5)-VII-2	9	478	827	4.09
(A2087-2014)(4+5)-VII-3	9	475	823	4.11
(A2087-2014)(4+5)-VII-4	9	476	825	4.10
(A2087-2014)(4+5)-VII-5	10	500	866	3.90
(A2087-2014)(4+5)-VII-6	10	501	868	3.90
(A2087-2014)(4+5)-VII-7	10	498	863	3.92
(A2087-2014)(4+5)-VII-8	10	499	865	3.91
(A2087-2014)(4+5)-VIII-1	9	475	822	4.11
(A2087-2014)(4+5)-VIII-2	10	478	829	4.08
(A2087-2014)(4+5)-VIII-3	9	474	821	4.12
(A2087-2014)(4+5)-VIII-4	10	478	828	4.08
(A2087-2014)(4+5)-VIII-5	10	498	863	3.92
(A2087-2014)(4+5)-VIII-6	10	502	869	3.89
(A2087-2014)(4+5)-VIII-7	10	498	862	3.92
(A2087-2014)(4+5)-VIII-8	10	501	868	3.89
(A2087-2014)(4+5)-IX-1	9	449	777	4.35
(A2087-2014)(4+5)-IX-2	9	449	778	4.34
(A2087-2014)(4+5)-IX-3	9	448	777	4.35
(A2087-2014)(4+5)-IX-4	9	449	778	4.35
(A2087-2014)(4+5)-IX-5	10	527	913	3.70
(A2087-2014)(4+5)-IX-6	10	527	914	3.70
(A2087-2014)(4+5)-IX-7	10	527	912	3.71
(A2087-2014)(4+5)-IX-8	10	527	913	3.70
(A2087-2014)(4+5)-X-1	9	449	777	4.35
(A2087-2014)(4+5)-X-2	9	450	779	4.34
(A2087-2014)(4+5)-X-3	9	448	776	4.35
(A2087-2014)(4+5)-X-4	9	449	778	4.34
(A2087-2014)(4+5)-X-5	10	527	912	3.71
(A2087-2014)(4+5)-X-6	10	528	914	3.70
(A2087-2014)(4+5)-X-7	10	526	912	3.71
(A2087-2014)(4+5)-X-8	10	527	913	3.70
(A2087-2014)(4+5)-XI-1	9	449	778	4.35
(A2087-2014)(4+5)-XI-2	9	449	778	4.34
(A2087-2014)(4+5)-XI-3	9	448	777	4.35
(A2087-2014)(4+5)-XI-4	9	449	778	4.35
(A2087-2014)(4+5)-XI-5	10	527	913	3.70
(A2087-2014)(4+5)-XI-6	10	527	914	3.70
(A2087-2014)(4+5)-XI-7	10	526	912	3.71
(A2087-2014)(4+5)-XI-8	10	527	913	3.70
(A2087-2014)(4+5)-XII-1	9	449	777	4.35
(A2087-2014)(4+5)-XII-2	9	450	779	4.34
(A2087-2014)(4+5)-XII-3	9	448	776	4.36
(A2087-2014)(4+5)-XII-4	9	449	778	4.34
(A2087-2014)(4+5)-XII-5	10	527	912	3.71
(A2087-2014)(4+5)-XII-6	10	528	914	3.70
(A2087-2014)(4+5)-XII-7	10	526	911	3.71
(A2087-2014)(4+5)-XII-8	10	527	913	3.70
(A2087-2014)(6+7)-I-1	9	470	814	4.15
(A2087-2014)(6+7)-I-2	9	471	815	4.15
(A2087-2014)(6+7)-I-3	9	469	812	4.16
(A2087-2014)(6+7)-I-4	9	469	813	4.16
(A2087-2014)(6+7)-I-5	10	493	855	3.96
(A2087-2014)(6+7)-I-6	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-I-7	10	492	853	3.96
(A2087-2014)(6+7)-I-8	10	493	854	3.96
(A2087-2014)(6+7)-II-1	9	469	812	4.16
(A2087-2014)(6+7)-II-2	9	471	816	4.15
(A2087-2014)(6+7)-II-3	9	469	812	4.16
(A2087-2014)(6+7)-II-4	9	471	815	4.15

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2087-2014)(6+7)-II-5	10	492	853	3.96
(A2087-2014)(6+7)-II-6	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-II-7	10	492	852	3.97
(A2087-2014)(6+7)-II-8	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-III-1	9	470	814	4.15
(A2087-2014)(6+7)-III-2	9	471	816	4.14
(A2087-2014)(6+7)-III-3	9	469	812	4.16
(A2087-2014)(6+7)-III-4	9	470	814	4.16
(A2087-2014)(6+7)-III-5	10	493	854	3.96
(A2087-2014)(6+7)-III-6	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-III-7	10	492	852	3.97
(A2087-2014)(6+7)-III-8	10	493	854	3.96
(A2087-2014)(6+7)-IV-1	9	468	811	4.17
(A2087-2014)(6+7)-IV-2	9	472	817	4.14
(A2087-2014)(6+7)-IV-3	9	468	810	4.17
(A2087-2014)(6+7)-IV-4	9	471	817	4.14
(A2087-2014)(6+7)-IV-5	10	492	851	3.97
(A2087-2014)(6+7)-IV-6	10	495	858	3.94
(A2087-2014)(6+7)-IV-7	10	491	851	3.97
(A2087-2014)(6+7)-IV-8	10	495	857	3.94
(A2087-2014)(6+7)-V-1	9	470	815	4.15
(A2087-2014)(6+7)-V-2	9	471	816	4.15
(A2087-2014)(6+7)-V-3	9	469	812	4.16
(A2087-2014)(6+7)-V-4	9	469	813	4.16
(A2087-2014)(6+7)-V-5	10	494	855	3.95
(A2087-2014)(6+7)-V-6	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-V-7	10	492	852	3.97
(A2087-2014)(6+7)-V-8	10	493	853	3.96
(A2087-2014)(6+7)-VI-1	9	469	812	4.16
(A2087-2014)(6+7)-VI-2	9	471	816	4.14
(A2087-2014)(6+7)-VI-3	9	469	812	4.17
(A2087-2014)(6+7)-VI-4	9	471	815	4.15
(A2087-2014)(6+7)-VI-5	10	492	853	3.96
(A2087-2014)(6+7)-VI-6	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-VI-7	10	492	852	3.97
(A2087-2014)(6+7)-VI-8	10	494	856	3.95
(A2087-2014)(6+7)-VII-1	9	470	814	4.15
(A2087-2014)(6+7)-VII-2	9	471	816	4.14
(A2087-2014)(6+7)-VII-3	9	468	811	4.17
(A2087-2014)(6+7)-VII-4	9	470	813	4.16
(A2087-2014)(6+7)-VII-5	10	493	855	3.96
(A2087-2014)(6+7)-VII-6	10	494	857	3.95
(A2087-2014)(6+7)-VII-7	10	492	852	3.97
(A2087-2014)(6+7)-VII-8	10	493	854	3.96
(A2087-2014)(6+7)-VIII-1	9	468	811	4.17
(A2087-2014)(6+7)-VIII-2	9	472	817	4.14
(A2087-2014)(6+7)-VIII-3	9	468	810	4.17
(A2087-2014)(6+7)-VIII-4	9	471	817	4.14
(A2087-2014)(6+7)-VIII-5	10	492	851	3.97
(A2087-2014)(6+7)-VIII-6	10	495	858	3.94
(A2087-2014)(6+7)-VIII-7	10	491	851	3.97
(A2087-2014)(6+7)-VIII-8	10	495	857	3.94
(A2087-2014)(6+7)-IX-1	9	442	766	4.41
(A2087-2014)(6+7)-IX-2	9	443	767	4.41
(A2087-2014)(6+7)-IX-3	9	442	766	4.42
(A2087-2014)(6+7)-IX-4	9	443	767	4.41
(A2087-2014)(6+7)-IX-5	10	520	901	3.75
(A2087-2014)(6+7)-IX-6	10	521	902	3.75
(A2087-2014)(6+7)-IX-7	10	520	901	3.75
(A2087-2014)(6+7)-IX-8	10	521	902	3.75
(A2087-2014)(6+7)-X-1	9	442	766	4.42
(A2087-2014)(6+7)-X-2	9	443	768	4.40
(A2087-2014)(6+7)-X-3	9	442	765	4.42
(A2087-2014)(6+7)-X-4	9	443	767	4.41
(A2087-2014)(6+7)-X-5	10	520	901	3.75

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2087-2014)(6+7)-X-6	10	521	903	3.74
(A2087-2014)(6+7)-X-7	10	520	900	3.76
(A2087-2014)(6+7)-X-8	10	521	902	3.75
(A2087-2014)(6+7)-XI-1	9	442	766	4.41
(A2087-2014)(6+7)-XI-2	9	443	767	4.41
(A2087-2014)(6+7)-XI-3	9	442	766	4.42
(A2087-2014)(6+7)-XI-4	9	443	767	4.41
(A2087-2014)(6+7)-XI-5	10	520	901	3.75
(A2087-2014)(6+7)-XI-6	10	521	902	3.75
(A2087-2014)(6+7)-XI-7	10	520	901	3.75
(A2087-2014)(6+7)-XI-8	10	521	902	3.75
(A2087-2014)(6+7)-XII-1	9	442	766	4.41
(A2087-2014)(6+7)-XII-2	9	443	768	4.40
(A2087-2014)(6+7)-XII-3	9	442	765	4.42
(A2087-2014)(6+7)-XII-4	9	443	767	4.41
(A2087-2014)(6+7)-XII-5	10	520	901	3.75
(A2087-2014)(6+7)-XII-6	10	521	903	3.74
(A2087-2014)(6+7)-XII-7	10	520	900	3.76
(A2087-2014)(6+7)-XII-8	10	521	902	3.75
(A2014-2081)1	8	418	724	4.67
(A2014-2081)2	11	553	958	3.53
(A2014-2081)3	6	308	533	6.34
(A2014-2081)(4+5)-I-1	6	307	531	6.37
(A2014-2081)(4+5)-I-2	6	306	531	6.37
(A2014-2081)(4+5)-I-3	6	305	528	6.41
(A2014-2081)(4+5)-I-4	6	304	527	6.41
(A2014-2081)(4+5)-I-5	6	311	538	6.28
(A2014-2081)(4+5)-I-6	6	311	538	6.28
(A2014-2081)(4+5)-I-7	6	309	535	6.32
(A2014-2081)(4+5)-I-8	6	309	535	6.32
(A2014-2081)(4+5)-II-1	6	306	530	6.37
(A2014-2081)(4+5)-II-2	6	305	529	6.39
(A2014-2081)(4+5)-II-3	6	306	529	6.39
(A2014-2081)(4+5)-II-4	6	305	528	6.40
(A2014-2081)(4+5)-II-5	6	310	538	6.29
(A2014-2081)(4+5)-II-6	6	310	536	6.30
(A2014-2081)(4+5)-II-7	6	310	537	6.30
(A2014-2081)(4+5)-II-8	6	309	535	6.31
(A2014-2081)(4+5)-III-1	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(4+5)-III-2	6	306	530	6.37
(A2014-2081)(4+5)-III-3	6	305	528	6.40
(A2014-2081)(4+5)-III-4	6	304	527	6.41
(A2014-2081)(4+5)-III-5	6	311	539	6.27
(A2014-2081)(4+5)-III-6	6	310	538	6.29
(A2014-2081)(4+5)-III-7	6	309	535	6.31
(A2014-2081)(4+5)-III-8	6	309	534	6.33
(A2014-2081)(4+5)-IV-1	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(4+5)-IV-2	6	305	528	6.40
(A2014-2081)(4+5)-IV-3	6	306	531	6.37
(A2014-2081)(4+5)-IV-4	6	304	527	6.42
(A2014-2081)(4+5)-IV-5	6	311	539	6.27
(A2014-2081)(4+5)-IV-6	6	309	535	6.32
(A2014-2081)(4+5)-IV-7	6	311	538	6.29
(A2014-2081)(4+5)-IV-8	6	308	534	6.33
(A2014-2081)(4+5)-V-1	6	307	532	6.35
(A2014-2081)(4+5)-V-2	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(4+5)-V-3	6	304	527	6.42
(A2014-2081)(4+5)-V-4	6	304	526	6.43
(A2014-2081)(4+5)-V-5	6	312	540	6.26
(A2014-2081)(4+5)-V-6	6	311	539	6.27
(A2014-2081)(4+5)-V-7	6	308	534	6.33
(A2014-2081)(4+5)-V-8	6	308	534	6.34
(A2014-2081)(4+5)-VI-1	6	306	531	6.37
(A2014-2081)(4+5)-VI-2	6	306	530	6.39
(A2014-2081)(4+5)-VI-3	6	305	529	6.39

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2014-2081)(4+5)-VI-4	6	305	528	6.41
(A2014-2081)(4+5)-VI-5	6	311	538	6.28
(A2014-2081)(4+5)-VI-6	6	310	537	6.30
(A2014-2081)(4+5)-VI-7	6	310	536	6.30
(A2014-2081)(4+5)-VI-8	6	309	535	6.32
(A2014-2081)(4+5)-VII-1	6	308	533	6.35
(A2014-2081)(4+5)-VII-2	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(4+5)-VII-3	6	304	527	6.42
(A2014-2081)(4+5)-VII-4	6	304	526	6.43
(A2014-2081)(4+5)-VII-5	6	312	540	6.26
(A2014-2081)(4+5)-VII-6	6	311	539	6.27
(A2014-2081)(4+5)-VII-7	6	308	534	6.33
(A2014-2081)(4+5)-VII-8	6	308	533	6.34
(A2014-2081)(4+5)-VIII-1	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(4+5)-VIII-2	6	305	528	6.40
(A2014-2081)(4+5)-VIII-3	6	306	530	6.38
(A2014-2081)(4+5)-VIII-4	6	304	527	6.42
(A2014-2081)(4+5)-VIII-5	6	311	539	6.27
(A2014-2081)(4+5)-VIII-6	6	309	536	6.31
(A2014-2081)(4+5)-VIII-7	6	310	538	6.29
(A2014-2081)(4+5)-VIII-8	6	308	534	6.33
(A2014-2081)(4+5)-IX-1	6	301	521	6.48
(A2014-2081)(4+5)-IX-2	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(4+5)-IX-3	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(4+5)-IX-4	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(4+5)-IX-5	6	315	546	6.19
(A2014-2081)(4+5)-IX-6	6	315	545	6.20
(A2014-2081)(4+5)-IX-7	6	315	545	6.21
(A2014-2081)(4+5)-IX-8	6	314	544	6.21
(A2014-2081)(4+5)-X-1	6	301	522	6.48
(A2014-2081)(4+5)-X-2	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(4+5)-X-3	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(4+5)-X-4	6	300	520	6.51
(A2014-2081)(4+5)-X-5	6	315	546	6.19
(A2014-2081)(4+5)-X-6	6	315	545	6.20
(A2014-2081)(4+5)-X-7	6	315	545	6.20
(A2014-2081)(4+5)-X-8	6	314	544	6.21
(A2014-2081)(4+5)-XI-1	6	301	522	6.48
(A2014-2081)(4+5)-XI-2	6	301	521	6.48
(A2014-2081)(4+5)-XI-3	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(4+5)-XI-4	6	300	520	6.51
(A2014-2081)(4+5)-XI-5	6	315	546	6.19
(A2014-2081)(4+5)-XI-6	6	315	546	6.19
(A2014-2081)(4+5)-XI-7	6	314	544	6.21
(A2014-2081)(4+5)-XI-8	6	314	544	6.21
(A2014-2081)(4+5)-XII-1	6	301	522	6.48
(A2014-2081)(4+5)-XII-2	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(4+5)-XII-3	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(4+5)-XII-4	6	300	519	6.51
(A2014-2081)(4+5)-XII-5	6	316	547	6.19
(A2014-2081)(4+5)-XII-6	6	315	545	6.20
(A2014-2081)(4+5)-XII-7	6	315	545	6.21
(A2014-2081)(4+5)-XII-8	6	314	544	6.22
(A2014-2081)(6+7)-I-1	6	299	517	6.54
(A2014-2081)(6+7)-I-2	6	298	517	6.54
(A2014-2081)(6+7)-I-3	6	297	514	6.58
(A2014-2081)(6+7)-I-4	6	296	513	6.59
(A2014-2081)(6+7)-I-5	6	303	524	6.45
(A2014-2081)(6+7)-I-6	6	303	524	6.45
(A2014-2081)(6+7)-I-7	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(6+7)-I-8	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(6+7)-II-1	6	298	516	6.55
(A2014-2081)(6+7)-II-2	6	297	515	6.56
(A2014-2081)(6+7)-II-3	6	298	515	6.56
(A2014-2081)(6+7)-II-4	6	297	514	6.58

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2014-2081)(6+7)-II-5	6	302	524	6.46
(A2014-2081)(6+7)-II-6	6	302	522	6.47
(A2014-2081)(6+7)-II-7	6	302	523	6.47
(A2014-2081)(6+7)-II-8	6	301	521	6.48
(A2014-2081)(6+7)-III-1	6	299	517	6.53
(A2014-2081)(6+7)-III-2	6	298	516	6.55
(A2014-2081)(6+7)-III-3	6	297	514	6.58
(A2014-2081)(6+7)-III-4	6	296	513	6.59
(A2014-2081)(6+7)-III-5	6	303	525	6.44
(A2014-2081)(6+7)-III-6	6	302	524	6.46
(A2014-2081)(6+7)-III-7	6	301	521	6.48
(A2014-2081)(6+7)-III-8	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(6+7)-IV-1	6	299	518	6.53
(A2014-2081)(6+7)-IV-2	6	297	514	6.58
(A2014-2081)(6+7)-IV-3	6	298	517	6.55
(A2014-2081)(6+7)-IV-4	6	296	513	6.59
(A2014-2081)(6+7)-IV-5	6	303	525	6.44
(A2014-2081)(6+7)-IV-6	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(6+7)-IV-7	6	302	524	6.45
(A2014-2081)(6+7)-IV-8	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(6+7)-V-1	6	299	518	6.52
(A2014-2081)(6+7)-V-2	6	299	518	6.53
(A2014-2081)(6+7)-V-3	6	296	513	6.60
(A2014-2081)(6+7)-V-4	6	296	512	6.60
(A2014-2081)(6+7)-V-5	6	303	526	6.43
(A2014-2081)(6+7)-V-6	6	303	525	6.44
(A2014-2081)(6+7)-V-7	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(6+7)-V-8	6	300	519	6.51
(A2014-2081)(6+7)-VI-1	6	298	517	6.54
(A2014-2081)(6+7)-VI-2	6	298	515	6.56
(A2014-2081)(6+7)-VI-3	6	297	515	6.56
(A2014-2081)(6+7)-VI-4	6	297	514	6.58
(A2014-2081)(6+7)-VI-5	6	303	524	6.45
(A2014-2081)(6+7)-VI-6	6	302	523	6.47
(A2014-2081)(6+7)-VI-7	6	302	522	6.47
(A2014-2081)(6+7)-VI-8	6	301	521	6.49
(A2014-2081)(6+7)-VII-1	6	299	519	6.52
(A2014-2081)(6+7)-VII-2	6	299	518	6.53
(A2014-2081)(6+7)-VII-3	6	296	513	6.59
(A2014-2081)(6+7)-VII-4	6	295	512	6.61
(A2014-2081)(6+7)-VII-5	6	304	526	6.43
(A2014-2081)(6+7)-VII-6	6	303	525	6.44
(A2014-2081)(6+7)-VII-7	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(6+7)-VII-8	6	300	519	6.51
(A2014-2081)(6+7)-VIII-1	6	299	518	6.53
(A2014-2081)(6+7)-VIII-2	6	297	514	6.57
(A2014-2081)(6+7)-VIII-3	6	298	516	6.55
(A2014-2081)(6+7)-VIII-4	6	296	513	6.60
(A2014-2081)(6+7)-VIII-5	6	303	525	6.44
(A2014-2081)(6+7)-VIII-6	6	301	522	6.48
(A2014-2081)(6+7)-VIII-7	6	302	524	6.46
(A2014-2081)(6+7)-VIII-8	6	300	520	6.50
(A2014-2081)(6+7)-IX-1	6	293	507	6.66
(A2014-2081)(6+7)-IX-2	6	293	507	6.67
(A2014-2081)(6+7)-IX-3	6	292	506	6.68
(A2014-2081)(6+7)-IX-4	6	292	506	6.68
(A2014-2081)(6+7)-IX-5	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(6+7)-IX-6	6	307	531	6.36
(A2014-2081)(6+7)-IX-7	6	306	531	6.37
(A2014-2081)(6+7)-IX-8	6	306	530	6.37
(A2014-2081)(6+7)-X-1	6	293	508	6.66
(A2014-2081)(6+7)-X-2	6	292	507	6.67
(A2014-2081)(6+7)-X-3	6	293	507	6.67
(A2014-2081)(6+7)-X-4	6	292	506	6.69
(A2014-2081)(6+7)-X-5	6	307	532	6.35

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2014-2081)(6+7)-X-6	6	307	531	6.37
(A2014-2081)(6+7)-X-7	6	307	531	6.36
(A2014-2081)(6+7)-X-8	6	306	530	6.38
(A2014-2081)(6+7)-XI-1	6	293	508	6.66
(A2014-2081)(6+7)-XI-2	6	293	507	6.66
(A2014-2081)(6+7)-XI-3	6	292	506	6.68
(A2014-2081)(6+7)-XI-4	6	292	506	6.69
(A2014-2081)(6+7)-XI-5	6	307	532	6.35
(A2014-2081)(6+7)-XI-6	6	307	532	6.36
(A2014-2081)(6+7)-XI-7	6	306	530	6.37
(A2014-2081)(6+7)-XI-8	6	306	530	6.38
(A2014-2081)(6+7)-XII-1	6	293	508	6.65
(A2014-2081)(6+7)-XII-2	6	293	507	6.67
(A2014-2081)(6+7)-XII-3	6	292	506	6.68
(A2014-2081)(6+7)-XII-4	6	292	505	6.69
(A2014-2081)(6+7)-XII-5	6	307	533	6.35
(A2014-2081)(6+7)-XII-6	6	307	531	6.36
(A2014-2081)(6+7)-XII-7	6	306	531	6.37
(A2014-2081)(6+7)-XII-8	6	306	530	6.38
(A2013-2078)1	9	436	755	4.48
(A2013-2078)2	12	577	999	3.39
(A2013-2078)3	6	321	555	6.09
(A2013-2078)(4+5)-I-1	6	320	554	6.10
(A2013-2078)(4+5)-I-2	6	319	553	6.11
(A2013-2078)(4+5)-I-3	6	318	551	6.14
(A2013-2078)(4+5)-I-4	6	318	550	6.15
(A2013-2078)(4+5)-I-5	6	324	561	6.03
(A2013-2078)(4+5)-I-6	6	323	560	6.04
(A2013-2078)(4+5)-I-7	6	322	557	6.07
(A2013-2078)(4+5)-I-8	6	321	557	6.07
(A2013-2078)(4+5)-II-1	6	319	553	6.11
(A2013-2078)(4+5)-II-2	6	318	552	6.13
(A2013-2078)(4+5)-II-3	6	319	552	6.12
(A2013-2078)(4+5)-II-4	6	318	551	6.14
(A2013-2078)(4+5)-II-5	6	323	560	6.04
(A2013-2078)(4+5)-II-6	6	322	558	6.06
(A2013-2078)(4+5)-II-7	6	323	559	6.05
(A2013-2078)(4+5)-II-8	6	322	557	6.07
(A2013-2078)(4+5)-III-1	6	320	554	6.10
(A2013-2078)(4+5)-III-2	6	319	553	6.12
(A2013-2078)(4+5)-III-3	6	318	551	6.13
(A2013-2078)(4+5)-III-4	6	317	549	6.15
(A2013-2078)(4+5)-III-5	6	324	561	6.02
(A2013-2078)(4+5)-III-6	6	323	559	6.04
(A2013-2078)(4+5)-III-7	6	322	558	6.06
(A2013-2078)(4+5)-III-8	6	321	556	6.08
(A2013-2078)(4+5)-IV-1	6	321	555	6.09
(A2013-2078)(4+5)-IV-2	6	317	549	6.15
(A2013-2078)(4+5)-IV-3	6	320	554	6.10
(A2013-2078)(4+5)-IV-4	6	317	548	6.17
(A2013-2078)(4+5)-IV-5	6	325	562	6.01
(A2013-2078)(4+5)-IV-6	6	321	556	6.08
(A2013-2078)(4+5)-IV-7	6	324	561	6.02
(A2013-2078)(4+5)-IV-8	6	320	555	6.09
(A2013-2078)(4+5)-V-1	6	321	555	6.09
(A2013-2078)(4+5)-V-2	6	320	555	6.09
(A2013-2078)(4+5)-V-3	6	317	549	6.16
(A2013-2078)(4+5)-V-4	6	317	548	6.16
(A2013-2078)(4+5)-V-5	6	324	562	6.02
(A2013-2078)(4+5)-V-6	6	324	562	6.02
(A2013-2078)(4+5)-V-7	6	321	556	6.08
(A2013-2078)(4+5)-V-8	6	321	555	6.09
(A2013-2078)(4+5)-VI-1	6	320	554	6.11
(A2013-2078)(4+5)-VI-2	6	319	552	6.12
(A2013-2078)(4+5)-VI-3	6	319	552	6.13

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2013-2078)(4+5)-VI-4	6	318	550	6.15
(A2013-2078)(4+5)-VI-5	6	324	560	6.03
(A2013-2078)(4+5)-VI-6	6	323	559	6.05
(A2013-2078)(4+5)-VI-7	6	322	559	6.05
(A2013-2078)(4+5)-VI-8	6	321	557	6.07
(A2013-2078)(4+5)-VII-1	6	321	556	6.08
(A2013-2078)(4+5)-VII-2	6	320	554	6.10
(A2013-2078)(4+5)-VII-3	6	317	550	6.15
(A2013-2078)(4+5)-VII-4	6	316	548	6.17
(A2013-2078)(4+5)-VII-5	6	325	563	6.01
(A2013-2078)(4+5)-VII-6	6	324	561	6.03
(A2013-2078)(4+5)-VII-7	6	321	556	6.08
(A2013-2078)(4+5)-VII-8	6	320	555	6.10
(A2013-2078)(4+5)-VIII-1	6	321	556	6.08
(A2013-2078)(4+5)-VIII-2	6	317	550	6.15
(A2013-2078)(4+5)-VIII-3	6	320	554	6.10
(A2013-2078)(4+5)-VIII-4	6	316	548	6.17
(A2013-2078)(4+5)-VIII-5	6	325	563	6.01
(A2013-2078)(4+5)-VIII-6	6	321	557	6.08
(A2013-2078)(4+5)-VIII-7	6	324	561	6.03
(A2013-2078)(4+5)-VIII-8	6	320	555	6.10
(A2013-2078)(4+5)-IX-1	6	315	545	6.21
(A2013-2078)(4+5)-IX-2	6	314	544	6.21
(A2013-2078)(4+5)-IX-3	6	314	544	6.22
(A2013-2078)(4+5)-IX-4	6	314	543	6.22
(A2013-2078)(4+5)-IX-5	7	327	567	5.96
(A2013-2078)(4+5)-IX-6	7	327	567	5.97
(A2013-2078)(4+5)-IX-7	7	327	566	5.97
(A2013-2078)(4+5)-IX-8	7	327	566	5.98
(A2013-2078)(4+5)-X-1	6	315	545	6.20
(A2013-2078)(4+5)-X-2	6	314	544	6.22
(A2013-2078)(4+5)-X-3	6	314	544	6.21
(A2013-2078)(4+5)-X-4	6	313	543	6.23
(A2013-2078)(4+5)-X-5	7	328	568	5.95
(A2013-2078)(4+5)-X-6	7	327	566	5.97
(A2013-2078)(4+5)-X-7	7	327	567	5.96
(A2013-2078)(4+5)-X-8	7	326	565	5.98
(A2013-2078)(4+5)-XI-1	6	315	545	6.20
(A2013-2078)(4+5)-XI-2	6	314	545	6.21
(A2013-2078)(4+5)-XI-3	6	314	543	6.22
(A2013-2078)(4+5)-XI-4	6	313	543	6.23
(A2013-2078)(4+5)-XI-5	7	328	568	5.96
(A2013-2078)(4+5)-XI-6	7	327	567	5.96
(A2013-2078)(4+5)-XI-7	7	327	566	5.98
(A2013-2078)(4+5)-XI-8	7	326	565	5.98
(A2013-2078)(4+5)-XII-1	6	315	546	6.19
(A2013-2078)(4+5)-XII-2	6	314	544	6.21
(A2013-2078)(4+5)-XII-3	6	314	544	6.21
(A2013-2078)(4+5)-XII-4	6	313	542	6.24
(A2013-2078)(4+5)-XII-5	7	328	568	5.95
(A2013-2078)(4+5)-XII-6	7	327	567	5.97
(A2013-2078)(4+5)-XII-7	7	327	567	5.97
(A2013-2078)(4+5)-XII-8	7	326	565	5.99
(A2013-2078)(6+7)-I-1	6	311	539	6.27
(A2013-2078)(6+7)-I-2	6	311	539	6.28
(A2013-2078)(6+7)-I-3	6	309	536	6.31
(A2013-2078)(6+7)-I-4	6	309	535	6.32
(A2013-2078)(6+7)-I-5	6	315	546	6.19
(A2013-2078)(6+7)-I-6	6	315	545	6.20
(A2013-2078)(6+7)-I-7	6	313	543	6.23
(A2013-2078)(6+7)-I-8	6	313	542	6.24
(A2013-2078)(6+7)-II-1	6	311	539	6.28
(A2013-2078)(6+7)-II-2	6	310	537	6.30
(A2013-2078)(6+7)-II-3	6	310	538	6.29
(A2013-2078)(6+7)-II-4	6	309	536	6.31

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2013-2078)(6+7)-II-5	6	315	545	6.20
(A2013-2078)(6+7)-II-6	6	314	544	6.22
(A2013-2078)(6+7)-II-7	6	314	544	6.21
(A2013-2078)(6+7)-II-8	6	313	543	6.23
(A2013-2078)(6+7)-III-1	6	312	540	6.26
(A2013-2078)(6+7)-III-2	6	311	538	6.28
(A2013-2078)(6+7)-III-3	6	310	537	6.30
(A2013-2078)(6+7)-III-4	6	309	535	6.32
(A2013-2078)(6+7)-III-5	6	316	547	6.19
(A2013-2078)(6+7)-III-6	6	314	545	6.21
(A2013-2078)(6+7)-III-7	6	314	543	6.22
(A2013-2078)(6+7)-III-8	6	313	541	6.24
(A2013-2078)(6+7)-IV-1	6	312	541	6.25
(A2013-2078)(6+7)-IV-2	6	309	535	6.32
(A2013-2078)(6+7)-IV-3	6	312	540	6.26
(A2013-2078)(6+7)-IV-4	6	308	534	6.34
(A2013-2078)(6+7)-IV-5	6	316	548	6.17
(A2013-2078)(6+7)-IV-6	6	313	541	6.24
(A2013-2078)(6+7)-IV-7	6	316	547	6.19
(A2013-2078)(6+7)-IV-8	6	312	540	6.26
(A2013-2078)(6+7)-V-1	6	312	541	6.25
(A2013-2078)(6+7)-V-2	6	312	540	6.26
(A2013-2078)(6+7)-V-3	6	308	534	6.33
(A2013-2078)(6+7)-V-4	6	308	534	6.33
(A2013-2078)(6+7)-V-5	6	316	547	6.18
(A2013-2078)(6+7)-V-6	6	316	547	6.18
(A2013-2078)(6+7)-V-7	6	312	541	6.25
(A2013-2078)(6+7)-V-8	6	312	541	6.25
(A2013-2078)(6+7)-VI-1	6	311	539	6.27
(A2013-2078)(6+7)-VI-2	6	310	537	6.29
(A2013-2078)(6+7)-VI-3	6	310	537	6.29
(A2013-2078)(6+7)-VI-4	6	309	535	6.31
(A2013-2078)(6+7)-VI-5	6	315	546	6.19
(A2013-2078)(6+7)-VI-6	6	314	544	6.21
(A2013-2078)(6+7)-VI-7	6	314	544	6.22
(A2013-2078)(6+7)-VI-8	6	313	542	6.24
(A2013-2078)(6+7)-VII-1	6	313	541	6.25
(A2013-2078)(6+7)-VII-2	6	311	540	6.27
(A2013-2078)(6+7)-VII-3	6	309	535	6.32
(A2013-2078)(6+7)-VII-4	6	308	533	6.34
(A2013-2078)(6+7)-VII-5	6	316	548	6.17
(A2013-2078)(6+7)-VII-6	6	315	546	6.19
(A2013-2078)(6+7)-VII-7	6	313	542	6.24
(A2013-2078)(6+7)-VII-8	6	312	540	6.26
(A2013-2078)(6+7)-VIII-1	6	313	541	6.25
(A2013-2078)(6+7)-VIII-2	6	309	535	6.32
(A2013-2078)(6+7)-VIII-3	6	311	539	6.27
(A2013-2078)(6+7)-VIII-4	6	308	533	6.34
(A2013-2078)(6+7)-VIII-5	6	316	548	6.17
(A2013-2078)(6+7)-VIII-6	6	313	542	6.24
(A2013-2078)(6+7)-VIII-7	6	315	546	6.19
(A2013-2078)(6+7)-VIII-8	6	312	540	6.26
(A2013-2078)(6+7)-IX-1	6	306	530	6.38
(A2013-2078)(6+7)-IX-2	6	306	530	6.38
(A2013-2078)(6+7)-IX-3	6	305	529	6.39
(A2013-2078)(6+7)-IX-4	6	305	529	6.40
(A2013-2078)(6+7)-IX-5	6	319	553	6.12
(A2013-2078)(6+7)-IX-6	6	319	552	6.12
(A2013-2078)(6+7)-IX-7	6	318	552	6.13
(A2013-2078)(6+7)-IX-8	6	318	551	6.13
(A2013-2078)(6+7)-X-1	6	306	531	6.37
(A2013-2078)(6+7)-X-2	6	305	529	6.39
(A2013-2078)(6+7)-X-3	6	306	530	6.38
(A2013-2078)(6+7)-X-4	6	305	528	6.40
(A2013-2078)(6+7)-X-5	6	319	553	6.11

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2013-2078)(6+7)-X-6	6	318	551	6.13
(A2013-2078)(6+7)-X-7	6	319	552	6.12
(A2013-2078)(6+7)-X-8	6	318	550	6.14
(A2013-2078)(6+7)-XI-1	6	306	531	6.37
(A2013-2078)(6+7)-XI-2	6	306	530	6.38
(A2013-2078)(6+7)-XI-3	6	305	529	6.39
(A2013-2078)(6+7)-XI-4	6	305	528	6.40
(A2013-2078)(6+7)-XI-5	6	319	553	6.11
(A2013-2078)(6+7)-XI-6	6	319	553	6.12
(A2013-2078)(6+7)-XI-7	6	318	551	6.13
(A2013-2078)(6+7)-XI-8	6	318	551	6.14
(A2013-2078)(6+7)-XII-1	6	307	531	6.36
(A2013-2078)(6+7)-XII-2	6	306	529	6.39
(A2013-2078)(6+7)-XII-3	6	306	529	6.39
(A2013-2078)(6+7)-XII-4	6	305	528	6.41
(A2013-2078)(6+7)-XII-5	6	320	554	6.11
(A2013-2078)(6+7)-XII-6	6	319	552	6.13
(A2013-2078)(6+7)-XII-7	6	319	552	6.13
(A2013-2078)(6+7)-XII-8	6	318	550	6.15
(A2045-2005)1	3	170	294	11.5
(A2045-2005)2	4	206	356	9.48
(A2045-2005)3	2	122	211	16.0
(A2045-2005)(4+5)-I-1	2	115	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-I-2	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(4+5)-I-3	3	130	225	15.0
(A2045-2005)(4+5)-I-4	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-I-5	2	115	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-I-6	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(4+5)-I-7	3	130	225	15.0
(A2045-2005)(4+5)-I-8	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-II-1	2	123	212	15.9
(A2045-2005)(4+5)-II-2	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(4+5)-II-3	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(4+5)-II-4	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(4+5)-II-5	2	122	212	15.9
(A2045-2005)(4+5)-II-6	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(4+5)-II-7	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(4+5)-II-8	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(4+5)-III-1	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-III-2	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(4+5)-III-3	3	130	226	15.0
(A2045-2005)(4+5)-III-4	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-III-5	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-III-6	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(4+5)-III-7	3	130	226	15.0
(A2045-2005)(4+5)-III-8	3	128	222	15.3
(A2045-2005)(4+5)-IV-1	2	124	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-IV-2	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-3	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-IV-4	2	120	208	16.3
(A2045-2005)(4+5)-IV-5	2	124	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-IV-6	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-7	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-IV-8	2	120	208	16.3
(A2045-2005)(4+5)-V-1	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(4+5)-V-2	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(4+5)-V-3	3	129	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-V-4	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-V-5	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(4+5)-V-6	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(4+5)-V-7	3	129	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-V-8	3	127	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VI-1	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-VI-2	2	117	203	16.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-3	3	127	220	15.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2045-2005)(4+5)-VI-4	2	121	209	16.1
(A2045-2005)(4+5)-VI-5	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-VI-6	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-7	3	127	219	15.4
(A2045-2005)(4+5)-VI-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-VII-1	2	117	202	16.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-2	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-3	3	130	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-4	3	127	220	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VII-5	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-6	2	114	197	17.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-7	3	130	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-8	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(4+5)-VIII-1	2	124	215	15.8
(A2045-2005)(4+5)-VIII-2	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(4+5)-VIII-3	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VIII-4	2	120	207	16.3
(A2045-2005)(4+5)-VIII-5	2	124	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-VIII-6	2	116	201	16.9
(A2045-2005)(4+5)-VIII-7	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VIII-8	2	120	207	16.3
(A2045-2005)(4+5)-IX-1	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-IX-2	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-IX-3	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-IX-4	2	123	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-IX-5	2	120	208	16.2
(A2045-2005)(4+5)-IX-6	2	119	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-IX-7	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(4+5)-IX-8	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-X-1	2	121	209	16.1
(A2045-2005)(4+5)-X-2	2	119	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-X-3	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-X-4	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-X-5	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-X-6	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-X-7	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-X-8	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-1	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-XI-2	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-XI-3	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(4+5)-XI-4	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-5	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-XI-6	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-XI-7	2	125	216	15.7
(A2045-2005)(4+5)-XI-8	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XII-1	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-2	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-XII-3	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-XII-4	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XII-5	2	121	209	16.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-6	2	119	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-XII-7	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(4+5)-XII-8	2	122	212	15.9
(A2045-2005)(6+7)-I-1	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-I-2	2	111	193	17.5
(A2045-2005)(6+7)-I-3	3	128	222	15.3
(A2045-2005)(6+7)-I-4	3	126	219	15.5
(A2045-2005)(6+7)-I-5	2	113	196	17.3
(A2045-2005)(6+7)-I-6	2	111	193	17.5
(A2045-2005)(6+7)-I-7	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(6+7)-I-8	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-II-1	2	120	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-II-2	2	115	198	17.0
(A2045-2005)(6+7)-II-3	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(6+7)-II-4	2	119	206	16.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2045-2005)(6+7)-II-5	2	120	208	16.2
(A2045-2005)(6+7)-II-6	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(6+7)-II-7	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(6+7)-II-8	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-III-1	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(6+7)-III-2	2	111	192	17.6
(A2045-2005)(6+7)-III-3	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(6+7)-III-4	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-III-5	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-III-6	2	111	192	17.6
(A2045-2005)(6+7)-III-7	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(6+7)-III-8	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-IV-1	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(6+7)-IV-2	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-3	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-IV-4	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-IV-5	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(6+7)-IV-6	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-7	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-IV-8	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-V-1	2	114	197	17.1
(A2045-2005)(6+7)-V-2	2	112	194	17.4
(A2045-2005)(6+7)-V-3	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(6+7)-V-4	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(6+7)-V-5	2	114	197	17.1
(A2045-2005)(6+7)-V-6	2	112	194	17.4
(A2045-2005)(6+7)-V-7	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(6+7)-V-8	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(6+7)-VI-1	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-VI-2	2	115	199	17.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-3	2	125	216	15.7
(A2045-2005)(6+7)-VI-4	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-VI-5	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-VI-6	2	115	199	17.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-7	2	124	216	15.7
(A2045-2005)(6+7)-VI-8	2	119	206	16.5
(A2045-2005)(6+7)-VII-1	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-2	2	112	194	17.4
(A2045-2005)(6+7)-VII-3	3	127	221	15.3
(A2045-2005)(6+7)-VII-4	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(6+7)-VII-5	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-6	2	112	194	17.5
(A2045-2005)(6+7)-VII-7	3	127	221	15.3
(A2045-2005)(6+7)-VII-8	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(6+7)-VIII-1	2	122	211	16.0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-2	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-3	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-VIII-4	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-VIII-5	2	122	211	16.0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-6	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-7	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-VIII-8	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-IX-1	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(6+7)-IX-2	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(6+7)-IX-3	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-IX-4	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(6+7)-IX-5	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(6+7)-IX-6	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(6+7)-IX-7	2	123	212	15.9
(A2045-2005)(6+7)-IX-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-X-1	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-X-2	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(6+7)-X-3	2	123	213	15.8
(A2045-2005)(6+7)-X-4	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-X-5	2	119	205	16.5

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2045-2005)(6+7)-X-6	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(6+7)-X-7	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-X-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XI-1	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-XI-2	2	117	203	16.7
(A2045-2005)(6+7)-XI-3	2	123	212	15.9
(A2045-2005)(6+7)-XI-4	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XI-5	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(6+7)-XI-6	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(6+7)-XI-7	2	122	212	16.0
(A2045-2005)(6+7)-XI-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XII-1	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-XII-2	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(6+7)-XII-3	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-XII-4	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XII-5	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-XII-6	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(6+7)-XII-7	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-XII-8	2	120	208	16.2
(A2045-2005)1	3	170	294	11.5
(A2045-2005)2	4	206	356	9.48
(A2045-2005)3	2	122	211	16.0
(A2045-2005)(4+5)-I-1	2	115	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-I-2	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(4+5)-I-3	3	130	225	15.0
(A2045-2005)(4+5)-I-4	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-I-5	2	115	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-I-6	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(4+5)-I-7	3	130	225	15.0
(A2045-2005)(4+5)-I-8	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-II-1	2	123	212	15.9
(A2045-2005)(4+5)-II-2	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(4+5)-II-3	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(4+5)-II-4	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(4+5)-II-5	2	122	212	15.9
(A2045-2005)(4+5)-II-6	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(4+5)-II-7	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(4+5)-II-8	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(4+5)-III-1	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-III-2	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(4+5)-III-3	3	130	226	15.0
(A2045-2005)(4+5)-III-4	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-III-5	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-III-6	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(4+5)-III-7	3	130	226	15.0
(A2045-2005)(4+5)-III-8	3	128	222	15.3
(A2045-2005)(4+5)-IV-1	2	124	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-IV-2	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-3	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-IV-4	2	120	208	16.3
(A2045-2005)(4+5)-IV-5	2	124	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-IV-6	2	116	200	16.9
(A2045-2005)(4+5)-IV-7	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(4+5)-IV-8	2	120	208	16.3
(A2045-2005)(4+5)-V-1	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(4+5)-V-2	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(4+5)-V-3	3	129	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-V-4	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-V-5	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(4+5)-V-6	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(4+5)-V-7	3	129	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-V-8	3	127	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VI-1	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-VI-2	2	117	203	16.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-3	3	127	220	15.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2045-2005)(4+5)-VI-4	2	121	209	16.1
(A2045-2005)(4+5)-VI-5	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-VI-6	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(4+5)-VI-7	3	127	219	15.4
(A2045-2005)(4+5)-VI-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-VII-1	2	117	202	16.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-2	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-3	3	130	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-4	3	127	220	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VII-5	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(4+5)-VII-6	2	114	197	17.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-7	3	130	224	15.1
(A2045-2005)(4+5)-VII-8	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(4+5)-VIII-1	2	124	215	15.8
(A2045-2005)(4+5)-VIII-2	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(4+5)-VIII-3	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VIII-4	2	120	207	16.3
(A2045-2005)(4+5)-VIII-5	2	124	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-VIII-6	2	116	201	16.9
(A2045-2005)(4+5)-VIII-7	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(4+5)-VIII-8	2	120	207	16.3
(A2045-2005)(4+5)-IX-1	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-IX-2	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-IX-3	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-IX-4	2	123	214	15.8
(A2045-2005)(4+5)-IX-5	2	120	208	16.2
(A2045-2005)(4+5)-IX-6	2	119	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-IX-7	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(4+5)-IX-8	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-X-1	2	121	209	16.1
(A2045-2005)(4+5)-X-2	2	119	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-X-3	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-X-4	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-X-5	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-X-6	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-X-7	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-X-8	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-1	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-XI-2	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-XI-3	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(4+5)-XI-4	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XI-5	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(4+5)-XI-6	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-XI-7	2	125	216	15.7
(A2045-2005)(4+5)-XI-8	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XII-1	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-2	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(4+5)-XII-3	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(4+5)-XII-4	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(4+5)-XII-5	2	121	209	16.1
(A2045-2005)(4+5)-XII-6	2	119	205	16.5
(A2045-2005)(4+5)-XII-7	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(4+5)-XII-8	2	122	212	15.9
(A2045-2005)(6+7)-I-1	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-I-2	2	111	193	17.5
(A2045-2005)(6+7)-I-3	3	128	222	15.3
(A2045-2005)(6+7)-I-4	3	126	219	15.5
(A2045-2005)(6+7)-I-5	2	113	196	17.3
(A2045-2005)(6+7)-I-6	2	111	193	17.5
(A2045-2005)(6+7)-I-7	3	128	221	15.3
(A2045-2005)(6+7)-I-8	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-II-1	2	120	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-II-2	2	115	198	17.0
(A2045-2005)(6+7)-II-3	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(6+7)-II-4	2	119	206	16.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2045-2005)(6+7)-II-5	2	120	208	16.2
(A2045-2005)(6+7)-II-6	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(6+7)-II-7	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(6+7)-II-8	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-III-1	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(6+7)-III-2	2	111	192	17.6
(A2045-2005)(6+7)-III-3	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(6+7)-III-4	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-III-5	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-III-6	2	111	192	17.6
(A2045-2005)(6+7)-III-7	3	128	222	15.2
(A2045-2005)(6+7)-III-8	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-IV-1	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(6+7)-IV-2	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-3	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-IV-4	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-IV-5	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(6+7)-IV-6	2	113	196	17.2
(A2045-2005)(6+7)-IV-7	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-IV-8	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-V-1	2	114	197	17.1
(A2045-2005)(6+7)-V-2	2	112	194	17.4
(A2045-2005)(6+7)-V-3	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(6+7)-V-4	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(6+7)-V-5	2	114	197	17.1
(A2045-2005)(6+7)-V-6	2	112	194	17.4
(A2045-2005)(6+7)-V-7	3	127	220	15.4
(A2045-2005)(6+7)-V-8	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(6+7)-VI-1	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-VI-2	2	115	199	17.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-3	2	125	216	15.7
(A2045-2005)(6+7)-VI-4	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-VI-5	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-VI-6	2	115	199	17.0
(A2045-2005)(6+7)-VI-7	2	124	216	15.7
(A2045-2005)(6+7)-VI-8	2	119	206	16.5
(A2045-2005)(6+7)-VII-1	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-2	2	112	194	17.4
(A2045-2005)(6+7)-VII-3	3	127	221	15.3
(A2045-2005)(6+7)-VII-4	3	125	217	15.6
(A2045-2005)(6+7)-VII-5	2	114	198	17.1
(A2045-2005)(6+7)-VII-6	2	112	194	17.5
(A2045-2005)(6+7)-VII-7	3	127	221	15.3
(A2045-2005)(6+7)-VII-8	3	125	216	15.6
(A2045-2005)(6+7)-VIII-1	2	122	211	16.0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-2	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-3	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-VIII-4	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-VIII-5	2	122	211	16.0
(A2045-2005)(6+7)-VIII-6	2	114	197	17.2
(A2045-2005)(6+7)-VIII-7	3	126	218	15.5
(A2045-2005)(6+7)-VIII-8	2	118	204	16.6
(A2045-2005)(6+7)-IX-1	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(6+7)-IX-2	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(6+7)-IX-3	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-IX-4	2	121	210	16.1
(A2045-2005)(6+7)-IX-5	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(6+7)-IX-6	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(6+7)-IX-7	2	123	212	15.9
(A2045-2005)(6+7)-IX-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-X-1	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-X-2	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(6+7)-X-3	2	123	213	15.8
(A2045-2005)(6+7)-X-4	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-X-5	2	119	205	16.5

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2045-2005)(6+7)-X-6	2	116	201	16.8
(A2045-2005)(6+7)-X-7	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-X-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XI-1	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-XI-2	2	117	203	16.7
(A2045-2005)(6+7)-XI-3	2	123	212	15.9
(A2045-2005)(6+7)-XI-4	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XI-5	2	118	205	16.5
(A2045-2005)(6+7)-XI-6	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(6+7)-XI-7	2	122	212	16.0
(A2045-2005)(6+7)-XI-8	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XII-1	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-XII-2	2	117	202	16.7
(A2045-2005)(6+7)-XII-3	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-XII-4	2	121	209	16.2
(A2045-2005)(6+7)-XII-5	2	119	206	16.4
(A2045-2005)(6+7)-XII-6	2	116	202	16.8
(A2045-2005)(6+7)-XII-7	2	123	213	15.9
(A2045-2005)(6+7)-XII-8	2	120	208	16.2
(A2029-2006)1	16	113	196	17.2
(A2029-2006)2	17	129	224	15.1
(A2029-2006)3	13	80	139	24.2
(A2029-2006)(4+5)-I-1	78	86	169	20.0
(A2029-2006)(4+5)-I-2	98	88	182	18.6
(A2029-2006)(4+5)-I-3	76	72	146	23.1
(A2029-2006)(4+5)-I-4	57	74	140	24.1
(A2029-2006)(4+5)-I-5	79	86	169	20.0
(A2029-2006)(4+5)-I-6	99	88	182	18.6
(A2029-2006)(4+5)-I-7	76	72	146	23.2
(A2029-2006)(4+5)-I-8	56	74	140	24.2
(A2029-2006)(4+5)-II-1	2	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-II-2	68	86	163	20.7
(A2029-2006)(4+5)-II-3	46	75	137	24.6
(A2029-2006)(4+5)-II-4	22	81	142	23.7
(A2029-2006)(4+5)-II-5	3	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-II-6	68	86	163	20.7
(A2029-2006)(4+5)-II-7	46	75	137	24.6
(A2029-2006)(4+5)-II-8	23	81	143	23.7
(A2029-2006)(4+5)-III-1	75	86	167	20.2
(A2029-2006)(4+5)-III-2	101	89	184	18.4
(A2029-2006)(4+5)-III-3	79	72	147	22.9
(A2029-2006)(4+5)-III-4	54	74	139	24.3
(A2029-2006)(4+5)-III-5	76	86	167	20.2
(A2029-2006)(4+5)-III-6	102	89	184	18.4
(A2029-2006)(4+5)-III-7	79	72	147	23.0
(A2029-2006)(4+5)-III-8	53	74	139	24.3
(A2029-2006)(4+5)-IV-1	11	78	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-IV-2	78	86	169	20.0
(A2029-2006)(4+5)-IV-3	56	74	140	24.2
(A2029-2006)(4+5)-IV-4	33	82	146	23.2
(A2029-2006)(4+5)-IV-5	11	78	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-IV-6	79	86	169	20.0
(A2029-2006)(4+5)-IV-7	56	74	140	24.2
(A2029-2006)(4+5)-IV-8	33	82	146	23.1
(A2029-2006)(4+5)-V-1	71	86	164	20.6
(A2029-2006)(4+5)-V-2	91	88	177	19.1
(A2029-2006)(4+5)-V-3	69	73	144	23.6
(A2029-2006)(4+5)-V-4	49	75	138	24.4
(A2029-2006)(4+5)-V-5	72	86	165	20.5
(A2029-2006)(4+5)-V-6	91	88	177	19.1
(A2029-2006)(4+5)-V-7	68	73	143	23.6
(A2029-2006)(4+5)-V-8	49	75	138	24.5
(A2029-2006)(4+5)-VI-1	3	79	137	24.8
(A2029-2006)(4+5)-VI-2	66	85	162	20.9
(A2029-2006)(4+5)-VI-3	44	75	137	24.7

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2029-2006)(4+5)-VI-4	24	81	143	23.6
(A2029-2006)(4+5)-VI-5	2	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-VI-6	66	85	162	20.9
(A2029-2006)(4+5)-VI-7	43	75	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-VI-8	25	82	143	23.6
(A2029-2006)(4+5)-VII-1	68	85	163	20.8
(A2029-2006)(4+5)-VII-2	94	88	179	18.9
(A2029-2006)(4+5)-VII-3	72	72	145	23.4
(A2029-2006)(4+5)-VII-4	46	75	138	24.6
(A2029-2006)(4+5)-VII-5	68	85	163	20.7
(A2029-2006)(4+5)-VII-6	94	88	179	18.9
(A2029-2006)(4+5)-VII-7	72	72	144	23.4
(A2029-2006)(4+5)-VII-8	46	75	138	24.6
(A2029-2006)(4+5)-VIII-1	13	78	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-VIII-2	76	86	168	20.2
(A2029-2006)(4+5)-VIII-3	54	74	139	24.3
(A2029-2006)(4+5)-VIII-4	35	82	147	23.0
(A2029-2006)(4+5)-VIII-5	13	78	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-VIII-6	76	86	168	20.1
(A2029-2006)(4+5)-VIII-7	54	74	139	24.3
(A2029-2006)(4+5)-VIII-8	35	82	147	23.0
(A2029-2006)(4+5)-IX-1	25	81	143	23.7
(A2029-2006)(4+5)-IX-2	44	83	151	22.4
(A2029-2006)(4+5)-IX-3	24	77	135	25.0
(A2029-2006)(4+5)-IX-4	4	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-IX-5	26	81	144	23.6
(A2029-2006)(4+5)-IX-6	46	83	152	22.3
(A2029-2006)(4+5)-IX-7	22	77	135	25.0
(A2029-2006)(4+5)-IX-8	3	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-X-1	21	81	142	23.8
(A2029-2006)(4+5)-X-2	47	83	152	22.2
(A2029-2006)(4+5)-X-3	27	77	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-X-4	2	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-X-5	23	81	143	23.7
(A2029-2006)(4+5)-X-6	49	84	153	22.1
(A2029-2006)(4+5)-X-7	25	77	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-X-8	4	79	138	24.6
(A2029-2006)(4+5)-XI-1	22	81	142	23.8
(A2029-2006)(4+5)-XI-2	42	83	150	22.6
(A2029-2006)(4+5)-XI-3	22	77	135	25.0
(A2029-2006)(4+5)-XI-4	2	79	137	24.7
(A2029-2006)(4+5)-XI-5	24	81	143	23.7
(A2029-2006)(4+5)-XI-6	44	83	151	22.4
(A2029-2006)(4+5)-XI-7	20	77	135	25.0
(A2029-2006)(4+5)-XI-8	3	79	137	24.6
(A2029-2006)(4+5)-XII-1	19	81	141	23.9
(A2029-2006)(4+5)-XII-2	45	83	151	22.4
(A2029-2006)(4+5)-XII-3	25	77	135	25.0
(A2029-2006)(4+5)-XII-4	4	79	137	24.6
(A2029-2006)(4+5)-XII-5	21	81	142	23.8
(A2029-2006)(4+5)-XII-6	47	83	152	22.2
(A2029-2006)(4+5)-XII-7	23	77	136	24.9
(A2029-2006)(4+5)-XII-8	6	80	138	24.5
(A2029-2006)(6+7)-I-1	78	85	167	20.2
(A2029-2006)(6+7)-I-2	98	87	180	18.8
(A2029-2006)(6+7)-I-3	76	71	145	23.4
(A2029-2006)(6+7)-I-4	57	73	139	24.4
(A2029-2006)(6+7)-I-5	79	85	168	20.2
(A2029-2006)(6+7)-I-6	99	87	181	18.7
(A2029-2006)(6+7)-I-7	76	71	145	23.4
(A2029-2006)(6+7)-I-8	56	73	138	24.4
(A2029-2006)(6+7)-II-1	2	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-II-2	68	85	161	20.9
(A2029-2006)(6+7)-II-3	46	74	136	24.9
(A2029-2006)(6+7)-II-4	22	80	141	24.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2029-2006)(6+7)-II-5	3	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-II-6	68	85	162	20.9
(A2029-2006)(6+7)-II-7	46	74	136	24.9
(A2029-2006)(6+7)-II-8	23	80	141	24.0
(A2029-2006)(6+7)-III-1	75	85	166	20.4
(A2029-2006)(6+7)-III-2	101	88	182	18.5
(A2029-2006)(6+7)-III-3	79	71	146	23.2
(A2029-2006)(6+7)-III-4	54	73	138	24.6
(A2029-2006)(6+7)-III-5	76	85	166	20.4
(A2029-2006)(6+7)-III-6	102	88	183	18.5
(A2029-2006)(6+7)-III-7	79	71	146	23.2
(A2029-2006)(6+7)-III-8	53	73	138	24.6
(A2029-2006)(6+7)-IV-1	11	77	134	25.2
(A2029-2006)(6+7)-IV-2	78	85	167	20.2
(A2029-2006)(6+7)-IV-3	56	73	138	24.5
(A2029-2006)(6+7)-IV-4	33	81	144	23.4
(A2029-2006)(6+7)-IV-5	10	77	134	25.2
(A2029-2006)(6+7)-IV-6	79	86	168	20.2
(A2029-2006)(6+7)-IV-7	56	73	138	24.5
(A2029-2006)(6+7)-IV-8	33	81	145	23.4
(A2029-2006)(6+7)-V-1	71	85	163	20.7
(A2029-2006)(6+7)-V-2	91	87	175	19.3
(A2029-2006)(6+7)-V-3	69	72	142	23.8
(A2029-2006)(6+7)-V-4	49	74	137	24.7
(A2029-2006)(6+7)-V-5	72	85	163	20.7
(A2029-2006)(6+7)-V-6	91	87	176	19.2
(A2029-2006)(6+7)-V-7	68	72	142	23.8
(A2029-2006)(6+7)-V-8	49	74	137	24.7
(A2029-2006)(6+7)-VI-1	3	78	135	25.1
(A2029-2006)(6+7)-VI-2	66	84	160	21.1
(A2029-2006)(6+7)-VI-3	44	74	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-VI-4	25	80	142	23.9
(A2029-2006)(6+7)-VI-5	2	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-VI-6	66	84	161	21.1
(A2029-2006)(6+7)-VI-7	43	74	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-VI-8	25	81	142	23.8
(A2029-2006)(6+7)-VII-1	68	84	161	21.0
(A2029-2006)(6+7)-VII-2	94	87	177	19.1
(A2029-2006)(6+7)-VII-3	72	71	143	23.6
(A2029-2006)(6+7)-VII-4	46	74	136	24.8
(A2029-2006)(6+7)-VII-5	69	85	162	20.9
(A2029-2006)(6+7)-VII-6	94	87	178	19.0
(A2029-2006)(6+7)-VII-7	71	72	143	23.7
(A2029-2006)(6+7)-VII-8	46	74	136	24.9
(A2029-2006)(6+7)-VIII-1	13	77	134	25.2
(A2029-2006)(6+7)-VIII-2	76	85	166	20.4
(A2029-2006)(6+7)-VIII-3	54	73	138	24.6
(A2029-2006)(6+7)-VIII-4	35	81	145	23.3
(A2029-2006)(6+7)-VIII-5	13	77	134	25.2
(A2029-2006)(6+7)-VIII-6	77	85	166	20.3
(A2029-2006)(6+7)-VIII-7	54	73	138	24.6
(A2029-2006)(6+7)-VIII-8	35	81	145	23.3
(A2029-2006)(6+7)-IX-1	25	80	141	23.9
(A2029-2006)(6+7)-IX-2	44	82	149	22.7
(A2029-2006)(6+7)-IX-3	24	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-IX-4	4	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-IX-5	27	80	142	23.8
(A2029-2006)(6+7)-IX-6	46	82	150	22.5
(A2029-2006)(6+7)-IX-7	22	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-IX-8	2	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-X-1	22	80	140	24.1
(A2029-2006)(6+7)-X-2	47	82	151	22.5
(A2029-2006)(6+7)-X-3	27	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-X-4	2	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-X-5	23	80	141	24.0

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2029-2006)(6+7)-X-6	49	83	152	22.3
(A2029-2006)(6+7)-X-7	25	76	134	25.2
(A2029-2006)(6+7)-X-8	4	78	136	24.9
(A2029-2006)(6+7)-XI-1	22	80	140	24.1
(A2029-2006)(6+7)-XI-2	42	82	148	22.8
(A2029-2006)(6+7)-XI-3	22	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-XI-4	2	78	135	25.0
(A2029-2006)(6+7)-XI-5	24	80	141	23.9
(A2029-2006)(6+7)-XI-6	44	82	149	22.7
(A2029-2006)(6+7)-XI-7	20	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-XI-8	3	78	136	24.9
(A2029-2006)(6+7)-XII-1	19	80	140	24.2
(A2029-2006)(6+7)-XII-2	45	82	150	22.6
(A2029-2006)(6+7)-XII-3	25	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-XII-4	4	78	136	24.9
(A2029-2006)(6+7)-XII-5	21	80	140	24.1
(A2029-2006)(6+7)-XII-6	47	83	150	22.5
(A2029-2006)(6+7)-XII-7	23	76	134	25.3
(A2029-2006)(6+7)-XII-8	6	79	136	24.8
(A2006-2059)1	11	116	201	16.8
(A2006-2059)2	13	133	230	14.7
(A2006-2059)3	7	82	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-I-1	26	81	142	23.8
(A2006-2059)(4+5)-I-2	51	88	160	21.2
(A2006-2059)(4+5)-I-3	69	76	149	22.7
(A2006-2059)(4+5)-I-4	7	83	144	23.4
(A2006-2059)(4+5)-I-5	18	81	142	23.8
(A2006-2059)(4+5)-I-6	58	88	164	20.7
(A2006-2059)(4+5)-I-7	62	77	147	22.9
(A2006-2059)(4+5)-I-8	14	84	147	23.1
(A2006-2059)(4+5)-II-1	126	71	176	19.3
(A2006-2059)(4+5)-II-2	120	94	203	16.7
(A2006-2059)(4+5)-II-3	139	70	184	18.4
(A2006-2059)(4+5)-II-4	107	93	193	17.5
(A2006-2059)(4+5)-II-5	118	72	172	19.7
(A2006-2059)(4+5)-II-6	128	95	208	16.2
(A2006-2059)(4+5)-II-7	132	71	180	18.8
(A2006-2059)(4+5)-II-8	115	94	199	17.0
(A2006-2059)(4+5)-III-1	20	81	142	23.8
(A2006-2059)(4+5)-III-2	45	87	157	21.5
(A2006-2059)(4+5)-III-3	64	77	148	22.9
(A2006-2059)(4+5)-III-4	2	83	143	23.6
(A2006-2059)(4+5)-III-5	13	82	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-III-6	52	88	161	21.0
(A2006-2059)(4+5)-III-7	57	78	146	23.1
(A2006-2059)(4+5)-III-8	9	84	145	23.3
(A2006-2059)(4+5)-IV-1	108	73	166	20.4
(A2006-2059)(4+5)-IV-2	103	92	190	17.8
(A2006-2059)(4+5)-IV-3	121	71	173	19.6
(A2006-2059)(4+5)-IV-4	89	91	182	18.6
(A2006-2059)(4+5)-IV-5	101	74	162	20.8
(A2006-2059)(4+5)-IV-6	110	93	195	17.3
(A2006-2059)(4+5)-IV-7	114	72	169	20.0
(A2006-2059)(4+5)-IV-8	97	92	187	18.1
(A2006-2059)(4+5)-V-1	14	82	142	23.8
(A2006-2059)(4+5)-V-2	62	89	165	20.4
(A2006-2059)(4+5)-V-3	80	75	153	22.1
(A2006-2059)(4+5)-V-4	7	82	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-V-5	7	82	143	23.6
(A2006-2059)(4+5)-V-6	69	89	170	19.9
(A2006-2059)(4+5)-V-7	73	76	151	22.4
(A2006-2059)(4+5)-V-8	3	83	144	23.5
(A2006-2059)(4+5)-VI-1	122	71	174	19.5
(A2006-2059)(4+5)-VI-2	124	95	205	16.5
(A2006-2059)(4+5)-VI-3	142	69	186	18.2

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2006-2059)(4+5)-VI-4	104	93	191	17.7
(A2006-2059)(4+5)-VI-5	115	72	170	19.9
(A2006-2059)(4+5)-VI-6	131	95	211	16.0
(A2006-2059)(4+5)-VI-7	135	70	182	18.6
(A2006-2059)(4+5)-VI-8	111	94	196	17.2
(A2006-2059)(4+5)-VII-1	9	82	142	23.7
(A2006-2059)(4+5)-VII-2	56	88	163	20.8
(A2006-2059)(4+5)-VII-3	75	76	151	22.4
(A2006-2059)(4+5)-VII-4	13	82	142	23.8
(A2006-2059)(4+5)-VII-5	2	83	144	23.5
(A2006-2059)(4+5)-VII-6	64	89	167	20.3
(A2006-2059)(4+5)-VII-7	68	77	149	22.7
(A2006-2059)(4+5)-VII-8	6	83	143	23.6
(A2006-2059)(4+5)-VIII-1	104	73	164	20.6
(A2006-2059)(4+5)-VIII-2	106	93	193	17.6
(A2006-2059)(4+5)-VIII-3	124	71	175	19.3
(A2006-2059)(4+5)-VIII-4	86	91	179	18.8
(A2006-2059)(4+5)-VIII-5	97	74	161	21.0
(A2006-2059)(4+5)-VIII-6	113	94	198	17.1
(A2006-2059)(4+5)-VIII-7	117	72	171	19.8
(A2006-2059)(4+5)-VIII-8	93	92	184	18.3
(A2006-2059)(4+5)-IX-1	49	78	144	23.5
(A2006-2059)(4+5)-IX-2	27	85	150	22.6
(A2006-2059)(4+5)-IX-3	62	77	147	23.1
(A2006-2059)(4+5)-IX-4	14	84	146	23.2
(A2006-2059)(4+5)-IX-5	25	81	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-IX-6	51	88	161	21.0
(A2006-2059)(4+5)-IX-7	38	80	143	23.6
(A2006-2059)(4+5)-IX-8	38	87	155	21.8
(A2006-2059)(4+5)-X-1	44	78	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-X-2	22	84	148	22.9
(A2006-2059)(4+5)-X-3	57	77	145	23.3
(A2006-2059)(4+5)-X-4	9	83	144	23.4
(A2006-2059)(4+5)-X-5	20	82	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-X-6	45	88	158	21.4
(A2006-2059)(4+5)-X-7	33	80	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-X-8	32	86	153	22.1
(A2006-2059)(4+5)-XI-1	46	78	143	23.6
(A2006-2059)(4+5)-XI-2	30	85	151	22.4
(A2006-2059)(4+5)-XI-3	65	76	148	22.9
(A2006-2059)(4+5)-XI-4	11	83	145	23.3
(A2006-2059)(4+5)-XI-5	22	81	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-XI-6	54	88	162	20.8
(A2006-2059)(4+5)-XI-7	42	79	144	23.5
(A2006-2059)(4+5)-XI-8	34	86	154	22.0
(A2006-2059)(4+5)-XII-1	40	79	142	23.8
(A2006-2059)(4+5)-XII-2	25	85	149	22.7
(A2006-2059)(4+5)-XII-3	60	77	146	23.1
(A2006-2059)(4+5)-XII-4	5	83	144	23.5
(A2006-2059)(4+5)-XII-5	17	82	143	23.7
(A2006-2059)(4+5)-XII-6	49	88	160	21.2
(A2006-2059)(4+5)-XII-7	36	80	143	23.6
(A2006-2059)(4+5)-XII-8	29	86	152	22.3
(A2006-2059)(6+7)-I-1	25	79	140	24.1
(A2006-2059)(6+7)-I-2	51	86	158	21.4
(A2006-2059)(6+7)-I-3	69	75	147	22.9
(A2006-2059)(6+7)-I-4	7	82	143	23.7
(A2006-2059)(6+7)-I-5	18	80	140	24.1
(A2006-2059)(6+7)-I-6	58	87	162	20.9
(A2006-2059)(6+7)-I-7	62	76	146	23.2
(A2006-2059)(6+7)-I-8	14	83	145	23.3
(A2006-2059)(6+7)-II-1	125	70	174	19.4
(A2006-2059)(6+7)-II-2	121	93	202	16.8
(A2006-2059)(6+7)-II-3	138	69	182	18.5
(A2006-2059)(6+7)-II-4	108	92	192	17.6

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2006-2059)(6+7)-II-5	118	71	170	19.8
(A2006-2059)(6+7)-II-6	128	94	207	16.3
(A2006-2059)(6+7)-II-7	131	70	178	19.0
(A2006-2059)(6+7)-II-8	115	93	198	17.1
(A2006-2059)(6+7)-III-1	20	80	140	24.1
(A2006-2059)(6+7)-III-2	45	86	156	21.7
(A2006-2059)(6+7)-III-3	63	76	146	23.2
(A2006-2059)(6+7)-III-4	2	82	142	23.9
(A2006-2059)(6+7)-III-5	13	81	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-III-6	53	87	159	21.2
(A2006-2059)(6+7)-III-7	56	77	144	23.4
(A2006-2059)(6+7)-III-8	9	83	144	23.6
(A2006-2059)(6+7)-IV-1	108	72	164	20.6
(A2006-2059)(6+7)-IV-2	103	91	189	17.9
(A2006-2059)(6+7)-IV-3	121	70	171	19.7
(A2006-2059)(6+7)-IV-4	90	90	180	18.8
(A2006-2059)(6+7)-IV-5	100	72	161	21.0
(A2006-2059)(6+7)-IV-6	110	92	194	17.4
(A2006-2059)(6+7)-IV-7	113	71	168	20.2
(A2006-2059)(6+7)-IV-8	97	91	185	18.3
(A2006-2059)(6+7)-V-1	14	81	140	24.1
(A2006-2059)(6+7)-V-2	62	88	164	20.6
(A2006-2059)(6+7)-V-3	80	74	151	22.3
(A2006-2059)(6+7)-V-4	7	81	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-V-5	7	81	141	23.9
(A2006-2059)(6+7)-V-6	69	88	168	20.1
(A2006-2059)(6+7)-V-7	73	75	149	22.7
(A2006-2059)(6+7)-V-8	3	82	142	23.8
(A2006-2059)(6+7)-VI-1	122	70	172	19.6
(A2006-2059)(6+7)-VI-2	124	93	204	16.6
(A2006-2059)(6+7)-VI-3	142	68	185	18.3
(A2006-2059)(6+7)-VI-4	104	92	190	17.8
(A2006-2059)(6+7)-VI-5	115	71	168	20.1
(A2006-2059)(6+7)-VI-6	131	94	210	16.1
(A2006-2059)(6+7)-VI-7	135	69	180	18.8
(A2006-2059)(6+7)-VI-8	111	93	195	17.3
(A2006-2059)(6+7)-VII-1	9	81	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-VII-2	57	87	161	21.0
(A2006-2059)(6+7)-VII-3	75	75	149	22.6
(A2006-2059)(6+7)-VII-4	13	81	140	24.1
(A2006-2059)(6+7)-VII-5	2	82	142	23.8
(A2006-2059)(6+7)-VII-6	64	88	165	20.5
(A2006-2059)(6+7)-VII-7	67	76	147	22.9
(A2006-2059)(6+7)-VII-8	5	82	141	23.9
(A2006-2059)(6+7)-VIII-1	104	72	162	20.8
(A2006-2059)(6+7)-VIII-2	106	92	191	17.7
(A2006-2059)(6+7)-VIII-3	124	70	173	19.5
(A2006-2059)(6+7)-VIII-4	86	90	178	19.0
(A2006-2059)(6+7)-VIII-5	97	73	159	21.2
(A2006-2059)(6+7)-VIII-6	113	93	197	17.2
(A2006-2059)(6+7)-VIII-7	117	71	169	19.9
(A2006-2059)(6+7)-VIII-8	93	91	183	18.5
(A2006-2059)(6+7)-IX-1	49	77	142	23.8
(A2006-2059)(6+7)-IX-2	27	84	148	22.9
(A2006-2059)(6+7)-IX-3	62	76	145	23.3
(A2006-2059)(6+7)-IX-4	14	83	144	23.5
(A2006-2059)(6+7)-IX-5	25	80	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-IX-6	51	87	159	21.2
(A2006-2059)(6+7)-IX-7	38	79	142	23.9
(A2006-2059)(6+7)-IX-8	38	86	153	22.1
(A2006-2059)(6+7)-X-1	43	77	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-X-2	22	83	146	23.1
(A2006-2059)(6+7)-X-3	57	76	144	23.5
(A2006-2059)(6+7)-X-4	9	82	143	23.7
(A2006-2059)(6+7)-X-5	20	81	141	24.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2006-2059)(6+7)-X-6	46	87	157	21.6
(A2006-2059)(6+7)-X-7	33	79	141	23.9
(A2006-2059)(6+7)-X-8	33	85	151	22.4
(A2006-2059)(6+7)-XI-1	45	77	141	23.9
(A2006-2059)(6+7)-XI-2	31	84	149	22.7
(A2006-2059)(6+7)-XI-3	65	75	146	23.2
(A2006-2059)(6+7)-XI-4	11	82	143	23.6
(A2006-2059)(6+7)-XI-5	22	80	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-XI-6	54	87	161	21.0
(A2006-2059)(6+7)-XI-7	42	78	142	23.8
(A2006-2059)(6+7)-XI-8	35	85	152	22.2
(A2006-2059)(6+7)-XII-1	40	78	141	24.1
(A2006-2059)(6+7)-XII-2	25	84	147	23.0
(A2006-2059)(6+7)-XII-3	60	76	144	23.4
(A2006-2059)(6+7)-XII-4	5	82	142	23.8
(A2006-2059)(6+7)-XII-5	16	81	141	24.0
(A2006-2059)(6+7)-XII-6	49	87	158	21.4
(A2006-2059)(6+7)-XII-7	36	79	141	23.9
(A2006-2059)(6+7)-XII-8	29	85	150	22.5
(A2059-2012)1	4	222	385	8.78
(A2059-2012)2	5	274	475	7.12
(A2059-2012)3	3	161	278	12.2
(A2059-2012)(4+5)-I-1	3	162	280	12.1
(A2059-2012)(4+5)-I-2	3	155	268	12.6
(A2059-2012)(4+5)-I-3	3	166	288	11.7
(A2059-2012)(4+5)-I-4	3	159	276	12.3
(A2059-2012)(4+5)-I-5	3	162	281	12.0
(A2059-2012)(4+5)-I-6	3	155	269	12.6
(A2059-2012)(4+5)-I-7	3	166	288	11.7
(A2059-2012)(4+5)-I-8	3	159	276	12.2
(A2059-2012)(4+5)-II-1	3	171	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-II-2	3	148	257	13.2
(A2059-2012)(4+5)-II-3	3	173	299	11.3
(A2059-2012)(4+5)-II-4	3	150	259	13.1
(A2059-2012)(4+5)-II-5	3	172	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-II-6	3	148	257	13.1
(A2059-2012)(4+5)-II-7	3	173	300	11.3
(A2059-2012)(4+5)-II-8	3	150	259	13.0
(A2059-2012)(4+5)-III-1	3	161	279	12.1
(A2059-2012)(4+5)-III-2	3	155	269	12.6
(A2059-2012)(4+5)-III-3	3	166	287	11.8
(A2059-2012)(4+5)-III-4	3	160	277	12.2
(A2059-2012)(4+5)-III-5	3	162	280	12.1
(A2059-2012)(4+5)-III-6	3	156	270	12.5
(A2059-2012)(4+5)-III-7	3	166	287	11.8
(A2059-2012)(4+5)-III-8	3	160	277	12.2
(A2059-2012)(4+5)-IV-1	3	170	294	11.5
(A2059-2012)(4+5)-IV-2	3	150	260	13.0
(A2059-2012)(4+5)-IV-3	3	171	296	11.4
(A2059-2012)(4+5)-IV-4	3	151	262	12.9
(A2059-2012)(4+5)-IV-5	3	170	294	11.5
(A2059-2012)(4+5)-IV-6	3	150	260	13.0
(A2059-2012)(4+5)-IV-7	3	171	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-IV-8	3	152	262	12.9
(A2059-2012)(4+5)-V-1	3	161	279	12.1
(A2059-2012)(4+5)-V-2	3	154	267	12.7
(A2059-2012)(4+5)-V-3	3	167	289	11.7
(A2059-2012)(4+5)-V-4	3	160	277	12.2
(A2059-2012)(4+5)-V-5	3	161	279	12.1
(A2059-2012)(4+5)-V-6	3	154	267	12.7
(A2059-2012)(4+5)-V-7	3	167	290	11.7
(A2059-2012)(4+5)-V-8	3	160	278	12.2
(A2059-2012)(4+5)-VI-1	3	171	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-VI-2	3	148	256	13.2
(A2059-2012)(4+5)-VI-3	3	173	300	11.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2059-2012)(4+5)-VI-4	3	150	259	13.0
(A2059-2012)(4+5)-VI-5	3	171	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-VI-6	3	148	257	13.2
(A2059-2012)(4+5)-VI-7	3	173	300	11.3
(A2059-2012)(4+5)-VI-8	3	150	260	13.0
(A2059-2012)(4+5)-VII-1	3	160	278	12.2
(A2059-2012)(4+5)-VII-2	3	154	267	12.6
(A2059-2012)(4+5)-VII-3	3	167	289	11.7
(A2059-2012)(4+5)-VII-4	3	161	278	12.1
(A2059-2012)(4+5)-VII-5	3	161	278	12.2
(A2059-2012)(4+5)-VII-6	3	155	268	12.6
(A2059-2012)(4+5)-VII-7	3	167	289	11.7
(A2059-2012)(4+5)-VII-8	3	161	279	12.1
(A2059-2012)(4+5)-VIII-1	3	169	294	11.5
(A2059-2012)(4+5)-VIII-2	3	150	259	13.0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-3	3	171	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-VIII-4	3	152	262	12.9
(A2059-2012)(4+5)-VIII-5	3	170	294	11.5
(A2059-2012)(4+5)-VIII-6	3	150	260	13.0
(A2059-2012)(4+5)-VIII-7	3	172	297	11.4
(A2059-2012)(4+5)-VIII-8	3	152	263	12.9
(A2059-2012)(4+5)-IX-1	3	163	282	12.0
(A2059-2012)(4+5)-IX-2	3	156	270	12.5
(A2059-2012)(4+5)-IX-3	3	164	285	11.9
(A2059-2012)(4+5)-IX-4	3	157	273	12.4
(A2059-2012)(4+5)-IX-5	3	164	284	11.9
(A2059-2012)(4+5)-IX-6	3	157	272	12.4
(A2059-2012)(4+5)-IX-7	3	165	286	11.8
(A2059-2012)(4+5)-IX-8	3	158	274	12.3
(A2059-2012)(4+5)-X-1	3	163	282	12.0
(A2059-2012)(4+5)-X-2	3	157	271	12.5
(A2059-2012)(4+5)-X-3	3	164	284	11.9
(A2059-2012)(4+5)-X-4	3	158	273	12.4
(A2059-2012)(4+5)-X-5	3	163	283	11.9
(A2059-2012)(4+5)-X-6	3	157	273	12.4
(A2059-2012)(4+5)-X-7	3	165	285	11.9
(A2059-2012)(4+5)-X-8	3	159	275	12.3
(A2059-2012)(4+5)-XI-1	3	163	282	12.0
(A2059-2012)(4+5)-XI-2	3	156	270	12.5
(A2059-2012)(4+5)-XI-3	3	165	285	11.9
(A2059-2012)(4+5)-XI-4	3	158	273	12.4
(A2059-2012)(4+5)-XI-5	3	164	283	11.9
(A2059-2012)(4+5)-XI-6	3	157	271	12.5
(A2059-2012)(4+5)-XI-7	3	165	287	11.8
(A2059-2012)(4+5)-XI-8	3	159	275	12.3
(A2059-2012)(4+5)-XII-1	3	162	281	12.0
(A2059-2012)(4+5)-XII-2	3	156	271	12.5
(A2059-2012)(4+5)-XII-3	3	164	284	11.9
(A2059-2012)(4+5)-XII-4	3	158	274	12.3
(A2059-2012)(4+5)-XII-5	3	163	283	12.0
(A2059-2012)(4+5)-XII-6	3	157	272	12.4
(A2059-2012)(4+5)-XII-7	3	165	286	11.8
(A2059-2012)(4+5)-XII-8	3	159	275	12.3
(A2059-2012)(6+7)-I-1	3	159	275	12.3
(A2059-2012)(6+7)-I-2	3	152	263	12.9
(A2059-2012)(6+7)-I-3	3	163	282	12.0
(A2059-2012)(6+7)-I-4	3	156	270	12.5
(A2059-2012)(6+7)-I-5	3	159	275	12.3
(A2059-2012)(6+7)-I-6	3	152	263	12.8
(A2059-2012)(6+7)-I-7	3	163	283	12.0
(A2059-2012)(6+7)-I-8	3	156	271	12.5
(A2059-2012)(6+7)-II-1	3	168	292	11.6
(A2059-2012)(6+7)-II-2	3	145	251	13.5
(A2059-2012)(6+7)-II-3	3	170	294	11.5
(A2059-2012)(6+7)-II-4	3	146	254	13.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2059-2012)(6+7)-II-5	3	169	292	11.6
(A2059-2012)(6+7)-II-6	3	145	252	13.4
(A2059-2012)(6+7)-II-7	3	170	294	11.5
(A2059-2012)(6+7)-II-8	3	147	254	13.3
(A2059-2012)(6+7)-III-1	3	158	274	12.3
(A2059-2012)(6+7)-III-2	3	152	264	12.8
(A2059-2012)(6+7)-III-3	3	162	281	12.0
(A2059-2012)(6+7)-III-4	3	157	271	12.5
(A2059-2012)(6+7)-III-5	3	158	274	12.3
(A2059-2012)(6+7)-III-6	3	153	264	12.8
(A2059-2012)(6+7)-III-7	3	163	282	12.0
(A2059-2012)(6+7)-III-8	3	157	272	12.4
(A2059-2012)(6+7)-IV-1	3	167	289	11.7
(A2059-2012)(6+7)-IV-2	3	147	254	13.3
(A2059-2012)(6+7)-IV-3	3	168	291	11.6
(A2059-2012)(6+7)-IV-4	3	148	257	13.2
(A2059-2012)(6+7)-IV-5	3	167	289	11.7
(A2059-2012)(6+7)-IV-6	3	147	255	13.3
(A2059-2012)(6+7)-IV-7	3	168	291	11.6
(A2059-2012)(6+7)-IV-8	3	148	257	13.2
(A2059-2012)(6+7)-V-1	3	158	273	12.4
(A2059-2012)(6+7)-V-2	3	151	261	12.9
(A2059-2012)(6+7)-V-3	3	164	284	11.9
(A2059-2012)(6+7)-V-4	3	157	272	12.4
(A2059-2012)(6+7)-V-5	3	158	274	12.4
(A2059-2012)(6+7)-V-6	3	151	262	12.9
(A2059-2012)(6+7)-V-7	3	164	284	11.9
(A2059-2012)(6+7)-V-8	3	157	272	12.4
(A2059-2012)(6+7)-VI-1	3	168	291	11.6
(A2059-2012)(6+7)-VI-2	3	145	251	13.5
(A2059-2012)(6+7)-VI-3	3	170	294	11.5
(A2059-2012)(6+7)-VI-4	3	147	254	13.3
(A2059-2012)(6+7)-VI-5	3	168	292	11.6
(A2059-2012)(6+7)-VI-6	3	145	251	13.5
(A2059-2012)(6+7)-VI-7	3	170	295	11.5
(A2059-2012)(6+7)-VI-8	3	147	255	13.3
(A2059-2012)(6+7)-VII-1	3	157	272	12.4
(A2059-2012)(6+7)-VII-2	3	151	262	12.9
(A2059-2012)(6+7)-VII-3	3	163	283	11.9
(A2059-2012)(6+7)-VII-4	3	158	273	12.4
(A2059-2012)(6+7)-VII-5	3	157	273	12.4
(A2059-2012)(6+7)-VII-6	3	152	262	12.9
(A2059-2012)(6+7)-VII-7	3	164	284	11.9
(A2059-2012)(6+7)-VII-8	3	158	273	12.4
(A2059-2012)(6+7)-VIII-1	3	166	288	11.7
(A2059-2012)(6+7)-VIII-2	3	147	254	13.3
(A2059-2012)(6+7)-VIII-3	3	168	291	11.6
(A2059-2012)(6+7)-VIII-4	3	148	257	13.2
(A2059-2012)(6+7)-VIII-5	3	167	289	11.7
(A2059-2012)(6+7)-VIII-6	3	147	254	13.3
(A2059-2012)(6+7)-VIII-7	3	168	292	11.6
(A2059-2012)(6+7)-VIII-8	3	149	258	13.1
(A2059-2012)(6+7)-IX-1	3	160	277	12.2
(A2059-2012)(6+7)-IX-2	3	153	265	12.8
(A2059-2012)(6+7)-IX-3	3	161	279	12.1
(A2059-2012)(6+7)-IX-4	3	154	267	12.7
(A2059-2012)(6+7)-IX-5	3	161	278	12.1
(A2059-2012)(6+7)-IX-6	3	154	266	12.7
(A2059-2012)(6+7)-IX-7	3	162	281	12.0
(A2059-2012)(6+7)-IX-8	3	155	269	12.6
(A2059-2012)(6+7)-X-1	3	159	276	12.2
(A2059-2012)(6+7)-X-2	3	153	266	12.7
(A2059-2012)(6+7)-X-3	3	161	278	12.1
(A2059-2012)(6+7)-X-4	3	155	268	12.6
(A2059-2012)(6+7)-X-5	3	160	278	12.2

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2059-2012)(6+7)-X-6	3	154	267	12.6
(A2059-2012)(6+7)-X-7	3	162	280	12.1
(A2059-2012)(6+7)-X-8	3	156	270	12.5
(A2059-2012)(6+7)-XI-1	3	160	276	12.2
(A2059-2012)(6+7)-XI-2	3	153	264	12.8
(A2059-2012)(6+7)-XI-3	3	161	280	12.1
(A2059-2012)(6+7)-XI-4	3	155	268	12.6
(A2059-2012)(6+7)-XI-5	3	160	278	12.2
(A2059-2012)(6+7)-XI-6	3	154	266	12.7
(A2059-2012)(6+7)-XI-7	3	162	281	12.0
(A2059-2012)(6+7)-XI-8	3	155	269	12.6
(A2059-2012)(6+7)-XII-1	3	159	276	12.3
(A2059-2012)(6+7)-XII-2	3	153	265	12.7
(A2059-2012)(6+7)-XII-3	3	161	279	12.1
(A2059-2012)(6+7)-XII-4	3	155	269	12.6
(A2059-2012)(6+7)-XII-5	3	160	277	12.2
(A2059-2012)(6+7)-XII-6	3	154	267	12.7
(A2059-2012)(6+7)-XII-7	3	162	280	12.1
(A2059-2012)(6+7)-XII-8	3	156	270	12.5
(A2054-2059)1	3	156	271	12.5
(A2054-2059)2	4	205	355	9.53
(A2054-2059)3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-I-1	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-I-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-I-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-I-4	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-I-5	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-I-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-I-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-I-8	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-II-1	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-II-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-II-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-II-4	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-II-5	2	116	201	16.9
(A2054-2059)(4+5)-II-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-II-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-II-8	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-III-1	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-III-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-III-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-III-4	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-III-5	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-III-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-III-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-III-8	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-IV-1	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-IV-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-IV-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-4	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-IV-5	2	116	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-IV-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-IV-8	2	116	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-V-1	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-V-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-V-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-V-4	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-V-5	2	116	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-V-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-V-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-V-8	2	116	201	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-1	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VI-3	2	115	200	16.9

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2054-2059)(4+5)-VI-4	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VI-5	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-VI-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VI-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-VI-8	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-1	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VII-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VII-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-4	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-5	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VII-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-VII-8	2	116	201	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-1	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-2	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-3	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-4	2	115	199	17.0
(A2054-2059)(4+5)-VIII-5	2	116	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-6	2	115	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-VIII-7	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-VIII-8	2	116	200	16.9
(A2054-2059)(4+5)-IX-1	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-IX-2	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-IX-3	2	114	198	17.0
(A2054-2059)(4+5)-IX-4	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-IX-5	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-IX-6	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-IX-7	2	117	202	16.7
(A2054-2059)(4+5)-IX-8	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-X-1	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-X-2	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-X-3	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-X-4	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-X-5	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-X-6	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-X-7	2	117	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-X-8	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-1	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-2	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-3	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-4	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XI-5	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-6	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-7	2	117	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XI-8	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-1	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-2	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-3	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-4	2	114	198	17.1
(A2054-2059)(4+5)-XII-5	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-6	2	116	201	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-7	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(4+5)-XII-8	2	116	202	16.8
(A2054-2059)(6+7)-I-1	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-I-2	2	112	194	17.5
(A2054-2059)(6+7)-I-3	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-I-4	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-I-5	2	112	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-I-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-I-7	2	113	196	17.2
(A2054-2059)(6+7)-I-8	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-II-1	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-II-2	2	112	194	17.5
(A2054-2059)(6+7)-II-3	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-II-4	2	112	194	17.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2054-2059)(6+7)-II-5	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-II-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-II-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-II-8	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-III-1	2	112	194	17.5
(A2054-2059)(6+7)-III-2	2	112	194	17.5
(A2054-2059)(6+7)-III-3	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-III-4	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-III-5	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-III-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-III-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-III-8	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-IV-1	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-IV-2	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-IV-3	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-IV-4	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-IV-5	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-IV-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-IV-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-IV-8	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-V-1	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-V-2	2	112	194	17.5
(A2054-2059)(6+7)-V-3	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-V-4	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-V-5	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-V-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-V-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-V-8	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VI-1	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VI-2	2	112	194	17.5
(A2054-2059)(6+7)-VI-3	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VI-4	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VI-5	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VI-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VI-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VI-8	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-1	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-2	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-3	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-4	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-5	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-6	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VII-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VII-8	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-1	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VIII-2	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VIII-3	2	112	195	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VIII-4	2	112	194	17.4
(A2054-2059)(6+7)-VIII-5	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-6	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-7	2	113	196	17.3
(A2054-2059)(6+7)-VIII-8	2	113	195	17.3
(A2054-2059)(6+7)-IX-1	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-IX-2	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-IX-3	2	112	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-IX-4	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-IX-5	2	113	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-IX-6	2	113	196	17.2
(A2054-2059)(6+7)-IX-7	2	114	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-IX-8	2	113	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-X-1	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-X-2	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-X-3	2	112	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-X-4	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-X-5	2	113	196	17.2

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2054-2059)(6+7)-X-6	2	113	196	17.2
(A2054-2059)(6+7)-X-7	2	114	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-X-8	2	114	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-1	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XI-2	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XI-3	2	112	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XI-4	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XI-5	2	113	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-6	2	113	196	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-7	2	114	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XI-8	2	113	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-1	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XII-2	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XII-3	2	112	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XII-4	2	111	193	17.5
(A2054-2059)(6+7)-XII-5	2	113	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-6	2	113	196	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-7	2	114	197	17.2
(A2054-2059)(6+7)-XII-8	2	113	197	17.2
(A2057-2056)1	4	212	367	9.21
(A2057-2056)2	6	279	483	7.00
(A2057-2056)3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-I-1	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-I-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-I-3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-I-4	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-I-5	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-I-6	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-I-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-I-8	3	157	272	12.5
(A2057-2056)(4+5)-II-1	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-II-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-II-3	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-II-4	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-II-5	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-II-6	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-II-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-II-8	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-III-1	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-III-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-III-3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-III-4	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-III-5	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-III-6	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-III-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-III-8	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-IV-1	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-IV-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-IV-3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-IV-4	3	156	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-IV-5	3	157	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-IV-6	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-IV-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-IV-8	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-V-1	3	156	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-V-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-V-3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-V-4	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-V-5	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-V-6	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-V-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-V-8	3	157	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VI-1	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VI-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-VI-3	3	156	271	12.5

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2057-2056)(4+5)-VI-4	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-VI-5	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-VI-6	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VI-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-VI-8	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VII-1	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-VII-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-VII-3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VII-4	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VII-5	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VII-6	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VII-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-VII-8	3	157	272	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VIII-1	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VIII-2	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-VIII-3	3	156	270	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VIII-4	3	155	269	12.6
(A2057-2056)(4+5)-VIII-5	3	157	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VIII-6	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-VIII-7	3	157	272	12.4
(A2057-2056)(4+5)-VIII-8	3	156	271	12.5
(A2057-2056)(4+5)-IX-1	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-IX-2	3	154	267	12.6
(A2057-2056)(4+5)-IX-3	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-IX-4	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-IX-5	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-6	3	157	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-7	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-IX-8	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-X-1	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-X-2	3	154	267	12.6
(A2057-2056)(4+5)-X-3	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-X-4	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-X-5	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-X-6	3	157	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-X-7	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-X-8	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-1	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XI-2	3	154	267	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XI-3	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XI-4	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XI-5	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-6	3	157	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-7	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XI-8	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-1	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XII-2	3	154	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XII-3	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XII-4	3	155	268	12.6
(A2057-2056)(4+5)-XII-5	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-6	3	157	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-7	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(4+5)-XII-8	3	158	273	12.4
(A2057-2056)(6+7)-I-1	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-I-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-I-3	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-I-4	3	152	263	12.9
(A2057-2056)(6+7)-I-5	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-I-6	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-I-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-I-8	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-II-1	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-II-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-II-3	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-II-4	3	151	262	12.9

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2057-2056)(6+7)-II-5	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-II-6	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-II-7	3	153	265	12.7
(A2057-2056)(6+7)-II-8	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-III-1	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-III-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-III-3	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-III-4	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-III-5	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-III-6	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-III-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-III-8	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-IV-1	3	152	263	12.9
(A2057-2056)(6+7)-IV-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-IV-3	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-IV-4	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-IV-5	3	153	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-IV-6	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-IV-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-IV-8	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-V-1	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-V-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-V-3	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-V-4	3	152	263	12.9
(A2057-2056)(6+7)-V-5	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-V-6	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-V-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-V-8	3	153	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VI-1	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VI-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VI-3	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VI-4	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VI-5	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VI-6	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VI-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VI-8	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VII-1	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VII-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VII-3	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VII-4	3	152	263	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VII-5	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VII-6	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VII-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VII-8	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VIII-1	3	152	263	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VIII-2	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VIII-3	3	152	263	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VIII-4	3	151	262	12.9
(A2057-2056)(6+7)-VIII-5	3	153	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VIII-6	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VIII-7	3	153	265	12.8
(A2057-2056)(6+7)-VIII-8	3	152	264	12.8
(A2057-2056)(6+7)-IX-1	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-IX-2	3	150	260	13.0
(A2057-2056)(6+7)-IX-3	3	151	261	12.9
(A2057-2056)(6+7)-IX-4	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-IX-5	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-6	3	153	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-7	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-IX-8	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-X-1	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-X-2	3	150	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-X-3	3	151	261	12.9
(A2057-2056)(6+7)-X-4	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-X-5	3	154	266	12.7

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2057-2056)(6+7)-X-6	3	153	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-X-7	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-X-8	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-1	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-XI-2	3	150	260	13.0
(A2057-2056)(6+7)-XI-3	3	151	261	12.9
(A2057-2056)(6+7)-XI-4	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-XI-5	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-6	3	153	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-7	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XI-8	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-1	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-XII-2	3	150	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-XII-3	3	151	261	12.9
(A2057-2056)(6+7)-XII-4	3	151	261	13.0
(A2057-2056)(6+7)-XII-5	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-6	3	153	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-7	3	154	266	12.7
(A2057-2056)(6+7)-XII-8	3	154	266	12.7
(A2005-2056)1	6	300	519	6.51
(A2005-2056)2	8	396	686	4.93
(A2005-2056)3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-I-1	4	220	382	8.86
(A2005-2056)(4+5)-I-2	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-I-3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-I-4	4	220	382	8.86
(A2005-2056)(4+5)-I-5	4	221	383	8.84
(A2005-2056)(4+5)-I-6	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-I-7	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-I-8	4	221	383	8.83
(A2005-2056)(4+5)-II-1	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-II-2	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-II-3	4	221	383	8.84
(A2005-2056)(4+5)-II-4	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-II-5	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-II-6	4	220	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-II-7	4	221	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-II-8	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-III-1	4	220	381	8.86
(A2005-2056)(4+5)-III-2	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-III-3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-III-4	4	220	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-III-5	4	221	383	8.84
(A2005-2056)(4+5)-III-6	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-III-7	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-III-8	4	221	383	8.83
(A2005-2056)(4+5)-IV-1	4	220	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-IV-2	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-IV-3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-IV-4	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-IV-5	4	221	383	8.83
(A2005-2056)(4+5)-IV-6	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-IV-7	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-IV-8	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-V-1	4	220	382	8.86
(A2005-2056)(4+5)-V-2	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-V-3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-V-4	4	220	382	8.86
(A2005-2056)(4+5)-V-5	4	221	383	8.84
(A2005-2056)(4+5)-V-6	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-V-7	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-V-8	4	221	383	8.83
(A2005-2056)(4+5)-VI-1	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-VI-2	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-VI-3	4	221	383	8.84

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2005-2056)(4+5)-VI-4	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-VI-5	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-VI-6	4	220	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-VI-7	4	221	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-VI-8	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-VII-1	4	220	381	8.86
(A2005-2056)(4+5)-VII-2	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-VII-3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-VII-4	4	220	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-VII-5	4	221	383	8.84
(A2005-2056)(4+5)-VII-6	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-VII-7	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-VII-8	4	221	383	8.83
(A2005-2056)(4+5)-VIII-1	4	220	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-VIII-2	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-VIII-3	4	221	382	8.85
(A2005-2056)(4+5)-VIII-4	4	220	381	8.87
(A2005-2056)(4+5)-VIII-5	4	221	383	8.83
(A2005-2056)(4+5)-VIII-6	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-VIII-7	4	221	383	8.82
(A2005-2056)(4+5)-VIII-8	4	221	382	8.84
(A2005-2056)(4+5)-IX-1	4	220	381	8.89
(A2005-2056)(4+5)-IX-2	4	219	380	8.90
(A2005-2056)(4+5)-IX-3	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-IX-4	4	220	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-IX-5	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-IX-6	4	221	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-IX-7	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-IX-8	4	222	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-X-1	4	220	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-X-2	4	219	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-X-3	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-X-4	4	220	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-X-5	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-X-6	4	222	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-X-7	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-X-8	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-XI-1	4	220	381	8.89
(A2005-2056)(4+5)-XI-2	4	219	380	8.90
(A2005-2056)(4+5)-XI-3	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-XI-4	4	220	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-XI-5	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-XI-6	4	222	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-XI-7	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-XI-8	4	222	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-XII-1	4	220	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-XII-2	4	219	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-XII-3	4	220	381	8.88
(A2005-2056)(4+5)-XII-4	4	220	380	8.89
(A2005-2056)(4+5)-XII-5	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-XII-6	4	222	384	8.81
(A2005-2056)(4+5)-XII-7	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(4+5)-XII-8	4	222	384	8.80
(A2005-2056)(6+7)-I-1	4	214	372	9.10
(A2005-2056)(6+7)-I-2	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-I-3	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-I-4	4	215	372	9.10
(A2005-2056)(6+7)-I-5	4	215	373	9.07
(A2005-2056)(6+7)-I-6	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-I-7	4	216	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-I-8	4	215	373	9.07
(A2005-2056)(6+7)-II-1	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-II-2	4	214	371	9.12
(A2005-2056)(6+7)-II-3	4	215	373	9.08
(A2005-2056)(6+7)-II-4	4	214	371	9.11

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2005-2056)(6+7)-II-5	4	216	373	9.05
(A2005-2056)(6+7)-II-6	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-II-7	4	216	374	9.05
(A2005-2056)(6+7)-II-8	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-III-1	4	214	371	9.10
(A2005-2056)(6+7)-III-2	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-III-3	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-III-4	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-III-5	4	215	373	9.08
(A2005-2056)(6+7)-III-6	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-III-7	4	215	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-III-8	4	215	373	9.07
(A2005-2056)(6+7)-IV-1	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-IV-2	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-IV-3	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-IV-4	4	214	371	9.10
(A2005-2056)(6+7)-IV-5	4	215	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-IV-6	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-IV-7	4	215	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-IV-8	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-V-1	4	214	372	9.10
(A2005-2056)(6+7)-V-2	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-V-3	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-V-4	4	215	372	9.10
(A2005-2056)(6+7)-V-5	4	215	373	9.07
(A2005-2056)(6+7)-V-6	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-V-7	4	216	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-V-8	4	215	373	9.07
(A2005-2056)(6+7)-VI-1	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-VI-2	4	214	371	9.12
(A2005-2056)(6+7)-VI-3	4	215	373	9.08
(A2005-2056)(6+7)-VI-4	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-VI-5	4	216	373	9.05
(A2005-2056)(6+7)-VI-6	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-VI-7	4	216	374	9.05
(A2005-2056)(6+7)-VI-8	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-VII-1	4	214	371	9.10
(A2005-2056)(6+7)-VII-2	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-VII-3	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-VII-4	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-VII-5	4	215	373	9.08
(A2005-2056)(6+7)-VII-6	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-VII-7	4	215	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-VII-8	4	215	373	9.07
(A2005-2056)(6+7)-VIII-1	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-VIII-2	4	214	371	9.11
(A2005-2056)(6+7)-VIII-3	4	215	372	9.09
(A2005-2056)(6+7)-VIII-4	4	214	371	9.10
(A2005-2056)(6+7)-VIII-5	4	215	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-VIII-6	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-VIII-7	4	215	373	9.06
(A2005-2056)(6+7)-VIII-8	4	215	372	9.08
(A2005-2056)(6+7)-IX-1	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-IX-2	4	214	370	9.14
(A2005-2056)(6+7)-IX-3	4	214	371	9.12
(A2005-2056)(6+7)-IX-4	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-IX-5	4	216	374	9.04
(A2005-2056)(6+7)-IX-6	4	216	374	9.05
(A2005-2056)(6+7)-IX-7	4	216	374	9.03
(A2005-2056)(6+7)-IX-8	4	216	374	9.04
(A2005-2056)(6+7)-X-1	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-X-2	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-X-3	4	214	371	9.12
(A2005-2056)(6+7)-X-4	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-X-5	4	216	374	9.04

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2005-2056)(6+7)-X-6	4	216	374	9.05
(A2005-2056)(6+7)-X-7	4	216	374	9.03
(A2005-2056)(6+7)-X-8	4	216	374	9.04
(A2005-2056)(6+7)-XI-1	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-XI-2	4	214	370	9.14
(A2005-2056)(6+7)-XI-3	4	214	371	9.12
(A2005-2056)(6+7)-XI-4	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-XI-5	4	216	374	9.04
(A2005-2056)(6+7)-XI-6	4	216	374	9.05
(A2005-2056)(6+7)-XI-7	4	216	374	9.03
(A2005-2056)(6+7)-XI-8	4	216	374	9.04
(A2005-2056)(6+7)-XII-1	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-XII-2	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-XII-3	4	214	371	9.12
(A2005-2056)(6+7)-XII-4	4	214	370	9.13
(A2005-2056)(6+7)-XII-5	4	216	374	9.04
(A2005-2056)(6+7)-XII-6	4	216	374	9.05
(A2005-2056)(6+7)-XII-7	4	216	374	9.03
(A2005-2056)(6+7)-XII-8	4	216	374	9.04
(A2056-2011)1	8	385	667	5.07
(A2056-2011)2	10	509	881	3.84
(A2056-2011)3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-I-1	6	283	489	6.91
(A2056-2011)(4+5)-I-2	6	282	488	6.92
(A2056-2011)(4+5)-I-3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-I-4	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-I-5	6	284	492	6.87
(A2056-2011)(4+5)-I-6	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-I-7	6	285	493	6.85
(A2056-2011)(4+5)-I-8	6	284	492	6.87
(A2056-2011)(4+5)-II-1	6	284	491	6.88
(A2056-2011)(4+5)-II-2	6	281	488	6.93
(A2056-2011)(4+5)-II-3	6	284	492	6.88
(A2056-2011)(4+5)-II-4	6	282	488	6.93
(A2056-2011)(4+5)-II-5	6	285	494	6.85
(A2056-2011)(4+5)-II-6	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-II-7	6	285	494	6.84
(A2056-2011)(4+5)-II-8	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-III-1	6	282	489	6.91
(A2056-2011)(4+5)-III-2	6	282	489	6.92
(A2056-2011)(4+5)-III-3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-III-4	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-III-5	6	284	492	6.88
(A2056-2011)(4+5)-III-6	6	284	491	6.88
(A2056-2011)(4+5)-III-7	6	285	493	6.86
(A2056-2011)(4+5)-III-8	6	284	493	6.86
(A2056-2011)(4+5)-IV-1	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-IV-2	6	282	489	6.92
(A2056-2011)(4+5)-IV-3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-IV-4	6	282	489	6.91
(A2056-2011)(4+5)-IV-5	6	284	493	6.86
(A2056-2011)(4+5)-IV-6	6	284	491	6.88
(A2056-2011)(4+5)-IV-7	6	285	493	6.85
(A2056-2011)(4+5)-IV-8	6	284	492	6.88
(A2056-2011)(4+5)-V-1	6	283	489	6.91
(A2056-2011)(4+5)-V-2	6	282	488	6.92
(A2056-2011)(4+5)-V-3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-V-4	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-V-5	6	284	492	6.87
(A2056-2011)(4+5)-V-6	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-V-7	6	285	493	6.85
(A2056-2011)(4+5)-V-8	6	284	492	6.87
(A2056-2011)(4+5)-VI-1	6	284	491	6.88
(A2056-2011)(4+5)-VI-2	6	281	488	6.93
(A2056-2011)(4+5)-VI-3	6	284	492	6.88

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2056-2011)(4+5)-VI-4	6	282	488	6.93
(A2056-2011)(4+5)-VI-5	6	285	494	6.85
(A2056-2011)(4+5)-VI-6	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-VI-7	6	285	494	6.84
(A2056-2011)(4+5)-VI-8	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-VII-1	6	282	489	6.91
(A2056-2011)(4+5)-VII-2	6	282	489	6.92
(A2056-2011)(4+5)-VII-3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-VII-4	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-VII-5	6	284	492	6.88
(A2056-2011)(4+5)-VII-6	6	284	491	6.88
(A2056-2011)(4+5)-VII-7	6	285	493	6.86
(A2056-2011)(4+5)-VII-8	6	284	493	6.86
(A2056-2011)(4+5)-VIII-1	6	283	490	6.90
(A2056-2011)(4+5)-VIII-2	6	282	489	6.92
(A2056-2011)(4+5)-VIII-3	6	283	491	6.89
(A2056-2011)(4+5)-VIII-4	6	282	489	6.91
(A2056-2011)(4+5)-VIII-5	6	285	493	6.86
(A2056-2011)(4+5)-VIII-6	6	284	491	6.88
(A2056-2011)(4+5)-VIII-7	6	285	493	6.85
(A2056-2011)(4+5)-VIII-8	6	284	492	6.88
(A2056-2011)(4+5)-IX-1	6	281	487	6.94
(A2056-2011)(4+5)-IX-2	6	280	486	6.96
(A2056-2011)(4+5)-IX-3	6	281	487	6.94
(A2056-2011)(4+5)-IX-4	6	281	486	6.95
(A2056-2011)(4+5)-IX-5	6	286	496	6.82
(A2056-2011)(4+5)-IX-6	6	285	494	6.84
(A2056-2011)(4+5)-IX-7	6	286	496	6.82
(A2056-2011)(4+5)-IX-8	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-X-1	6	281	487	6.95
(A2056-2011)(4+5)-X-2	6	281	486	6.95
(A2056-2011)(4+5)-X-3	6	281	487	6.94
(A2056-2011)(4+5)-X-4	6	281	487	6.95
(A2056-2011)(4+5)-X-5	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-X-6	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-X-7	6	286	496	6.82
(A2056-2011)(4+5)-X-8	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-XI-1	6	281	487	6.94
(A2056-2011)(4+5)-XI-2	6	280	486	6.96
(A2056-2011)(4+5)-XI-3	6	281	487	6.94
(A2056-2011)(4+5)-XI-4	6	281	486	6.95
(A2056-2011)(4+5)-XI-5	6	286	496	6.82
(A2056-2011)(4+5)-XI-6	6	285	494	6.84
(A2056-2011)(4+5)-XI-7	6	286	496	6.82
(A2056-2011)(4+5)-XI-8	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-XII-1	6	281	487	6.95
(A2056-2011)(4+5)-XII-2	6	281	486	6.95
(A2056-2011)(4+5)-XII-3	6	281	487	6.94
(A2056-2011)(4+5)-XII-4	6	281	487	6.95
(A2056-2011)(4+5)-XII-5	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-XII-6	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(4+5)-XII-7	6	286	496	6.82
(A2056-2011)(4+5)-XII-8	6	286	495	6.83
(A2056-2011)(6+7)-I-1	5	275	477	7.09
(A2056-2011)(6+7)-I-2	5	274	475	7.11
(A2056-2011)(6+7)-I-3	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-I-4	5	275	477	7.09
(A2056-2011)(6+7)-I-5	6	277	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-I-6	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-I-7	6	277	481	7.03
(A2056-2011)(6+7)-I-8	6	277	480	7.05
(A2056-2011)(6+7)-II-1	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-II-2	5	274	475	7.12
(A2056-2011)(6+7)-II-3	5	276	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-II-4	5	274	475	7.12

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2056-2011)(6+7)-II-5	6	278	481	7.03
(A2056-2011)(6+7)-II-6	5	276	477	7.08
(A2056-2011)(6+7)-II-7	6	278	481	7.02
(A2056-2011)(6+7)-II-8	5	276	478	7.08
(A2056-2011)(6+7)-III-1	5	275	476	7.10
(A2056-2011)(6+7)-III-2	5	275	476	7.11
(A2056-2011)(6+7)-III-3	5	276	478	7.08
(A2056-2011)(6+7)-III-4	5	276	477	7.08
(A2056-2011)(6+7)-III-5	5	276	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-III-6	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-III-7	6	277	480	7.04
(A2056-2011)(6+7)-III-8	6	277	480	7.05
(A2056-2011)(6+7)-IV-1	5	276	477	7.08
(A2056-2011)(6+7)-IV-2	5	275	476	7.11
(A2056-2011)(6+7)-IV-3	5	276	478	7.08
(A2056-2011)(6+7)-IV-4	5	275	476	7.10
(A2056-2011)(6+7)-IV-5	6	277	480	7.04
(A2056-2011)(6+7)-IV-6	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-IV-7	6	277	480	7.04
(A2056-2011)(6+7)-IV-8	5	276	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-V-1	5	275	477	7.09
(A2056-2011)(6+7)-V-2	5	275	475	7.11
(A2056-2011)(6+7)-V-3	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-V-4	5	275	477	7.09
(A2056-2011)(6+7)-V-5	6	277	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-V-6	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-V-7	6	277	481	7.03
(A2056-2011)(6+7)-V-8	6	277	480	7.05
(A2056-2011)(6+7)-VI-1	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-VI-2	5	274	475	7.12
(A2056-2011)(6+7)-VI-3	5	276	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-VI-4	5	274	475	7.12
(A2056-2011)(6+7)-VI-5	6	278	481	7.03
(A2056-2011)(6+7)-VI-6	5	276	477	7.08
(A2056-2011)(6+7)-VI-7	6	278	481	7.02
(A2056-2011)(6+7)-VI-8	5	276	478	7.08
(A2056-2011)(6+7)-VII-1	5	275	476	7.10
(A2056-2011)(6+7)-VII-2	5	275	476	7.11
(A2056-2011)(6+7)-VII-3	5	276	478	7.08
(A2056-2011)(6+7)-VII-4	5	276	477	7.08
(A2056-2011)(6+7)-VII-5	5	276	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-VII-6	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-VII-7	6	277	480	7.04
(A2056-2011)(6+7)-VII-8	6	277	480	7.05
(A2056-2011)(6+7)-VIII-1	5	276	477	7.08
(A2056-2011)(6+7)-VIII-2	5	275	476	7.11
(A2056-2011)(6+7)-VIII-3	5	276	478	7.08
(A2056-2011)(6+7)-VIII-4	5	275	476	7.10
(A2056-2011)(6+7)-VIII-5	6	277	480	7.04
(A2056-2011)(6+7)-VIII-6	5	276	478	7.07
(A2056-2011)(6+7)-VIII-7	6	277	480	7.04
(A2056-2011)(6+7)-VIII-8	5	276	479	7.06
(A2056-2011)(6+7)-IX-1	5	274	474	7.13
(A2056-2011)(6+7)-IX-2	5	273	473	7.15
(A2056-2011)(6+7)-IX-3	5	274	475	7.12
(A2056-2011)(6+7)-IX-4	5	273	473	7.14
(A2056-2011)(6+7)-IX-5	6	279	483	7.00
(A2056-2011)(6+7)-IX-6	6	278	482	7.02
(A2056-2011)(6+7)-IX-7	6	279	483	7.00
(A2056-2011)(6+7)-IX-8	6	278	482	7.01
(A2056-2011)(6+7)-X-1	5	274	474	7.14
(A2056-2011)(6+7)-X-2	5	273	473	7.14
(A2056-2011)(6+7)-X-3	5	274	474	7.13
(A2056-2011)(6+7)-X-4	5	273	474	7.14
(A2056-2011)(6+7)-X-5	6	278	482	7.01

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2056-2011)(6+7)-X-6	6	278	482	7.02
(A2056-2011)(6+7)-X-7	6	279	483	7.00
(A2056-2011)(6+7)-X-8	6	278	482	7.01
(A2056-2011)(6+7)-XI-1	5	274	474	7.13
(A2056-2011)(6+7)-XI-2	5	273	473	7.15
(A2056-2011)(6+7)-XI-3	5	274	475	7.13
(A2056-2011)(6+7)-XI-4	5	273	473	7.14
(A2056-2011)(6+7)-XI-5	6	279	483	7.00
(A2056-2011)(6+7)-XI-6	6	278	482	7.02
(A2056-2011)(6+7)-XI-7	6	279	483	7.00
(A2056-2011)(6+7)-XI-8	6	278	482	7.01
(A2056-2011)(6+7)-XII-1	5	274	474	7.14
(A2056-2011)(6+7)-XII-2	5	273	473	7.14
(A2056-2011)(6+7)-XII-3	5	274	474	7.13
(A2056-2011)(6+7)-XII-4	5	273	474	7.14
(A2056-2011)(6+7)-XII-5	6	278	482	7.01
(A2056-2011)(6+7)-XII-6	6	278	482	7.02
(A2056-2011)(6+7)-XII-7	6	279	483	7.00
(A2056-2011)(6+7)-XII-8	6	278	482	7.01
(A2124-2023)1	17	113	196	17.2
(A2124-2023)2	18	129	225	15.1
(A2124-2023)3	13	80	139	24.2
(A2124-2023)(4+5)-I-1	45	75	137	24.6
(A2124-2023)(4+5)-I-2	71	72	144	23.5
(A2124-2023)(4+5)-I-3	96	88	179	18.8
(A2124-2023)(4+5)-I-4	70	85	163	20.7
(A2124-2023)(4+5)-I-5	47	75	138	24.4
(A2124-2023)(4+5)-I-6	73	73	145	23.2
(A2124-2023)(4+5)-I-7	94	88	179	18.9
(A2124-2023)(4+5)-I-8	68	85	163	20.7
(A2124-2023)(4+5)-II-1	36	82	147	23.0
(A2124-2023)(4+5)-II-2	53	74	139	24.4
(A2124-2023)(4+5)-II-3	78	86	168	20.1
(A2124-2023)(4+5)-II-4	11	78	135	25.0
(A2124-2023)(4+5)-II-5	34	82	147	23.0
(A2124-2023)(4+5)-II-6	54	74	140	24.2
(A2124-2023)(4+5)-II-7	76	86	167	20.2
(A2124-2023)(4+5)-II-8	13	78	136	24.8
(A2124-2023)(4+5)-III-1	48	75	138	24.5
(A2124-2023)(4+5)-III-2	68	73	143	23.6
(A2124-2023)(4+5)-III-3	93	87	177	19.1
(A2124-2023)(4+5)-III-4	73	85	165	20.5
(A2124-2023)(4+5)-III-5	50	75	139	24.3
(A2124-2023)(4+5)-III-6	69	73	144	23.4
(A2124-2023)(4+5)-III-7	91	88	177	19.1
(A2124-2023)(4+5)-III-8	71	86	165	20.5
(A2124-2023)(4+5)-IV-1	26	81	143	23.6
(A2124-2023)(4+5)-IV-2	42	75	137	24.8
(A2124-2023)(4+5)-IV-3	67	85	162	20.9
(A2124-2023)(4+5)-IV-4	2	79	136	24.8
(A2124-2023)(4+5)-IV-5	24	82	143	23.6
(A2124-2023)(4+5)-IV-6	44	75	138	24.6
(A2124-2023)(4+5)-IV-7	65	85	162	20.9
(A2124-2023)(4+5)-IV-8	3	79	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-V-1	52	74	139	24.4
(A2124-2023)(4+5)-V-2	78	72	147	23.0
(A2124-2023)(4+5)-V-3	103	88	184	18.4
(A2124-2023)(4+5)-V-4	77	86	167	20.2
(A2124-2023)(4+5)-V-5	54	75	140	24.1
(A2124-2023)(4+5)-V-6	80	72	148	22.8
(A2124-2023)(4+5)-V-7	101	89	184	18.4
(A2124-2023)(4+5)-V-8	75	86	167	20.2
(A2124-2023)(4+5)-VI-1	34	82	146	23.2
(A2124-2023)(4+5)-VI-2	55	74	139	24.3
(A2124-2023)(4+5)-VI-3	80	86	169	20.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2124-2023)(4+5)-VI-4	9	78	136	24.9
(A2124-2023)(4+5)-VI-5	32	82	146	23.2
(A2124-2023)(4+5)-VI-6	57	74	141	24.1
(A2124-2023)(4+5)-VI-7	78	86	169	20.0
(A2124-2023)(4+5)-VI-8	11	78	136	24.8
(A2124-2023)(4+5)-VII-1	55	74	140	24.2
(A2124-2023)(4+5)-VII-2	75	72	146	23.2
(A2124-2023)(4+5)-VII-3	100	88	182	18.6
(A2124-2023)(4+5)-VII-4	80	86	169	20.0
(A2124-2023)(4+5)-VII-5	57	74	141	24.0
(A2124-2023)(4+5)-VII-6	77	72	147	23.0
(A2124-2023)(4+5)-VII-7	98	88	182	18.6
(A2124-2023)(4+5)-VII-8	78	86	169	20.0
(A2124-2023)(4+5)-VIII-1	24	81	142	23.7
(A2124-2023)(4+5)-VIII-2	44	75	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-VIII-3	69	85	163	20.7
(A2124-2023)(4+5)-VIII-4	4	79	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-VIII-5	22	81	143	23.7
(A2124-2023)(4+5)-VIII-6	46	75	138	24.5
(A2124-2023)(4+5)-VIII-7	68	86	163	20.8
(A2124-2023)(4+5)-VIII-8	2	79	137	24.6
(A2124-2023)(4+5)-IX-1	8	79	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-IX-2	20	77	134	25.2
(A2124-2023)(4+5)-IX-3	50	83	152	22.3
(A2124-2023)(4+5)-IX-4	24	80	141	23.9
(A2124-2023)(4+5)-IX-5	2	80	139	24.4
(A2124-2023)(4+5)-IX-6	27	78	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-IX-7	43	84	152	22.3
(A2124-2023)(4+5)-IX-8	18	81	142	23.8
(A2124-2023)(4+5)-X-1	5	79	136	24.8
(A2124-2023)(4+5)-X-2	17	77	134	25.2
(A2124-2023)(4+5)-X-3	47	83	150	22.5
(A2124-2023)(4+5)-X-4	27	81	142	23.8
(A2124-2023)(4+5)-X-5	4	80	138	24.5
(A2124-2023)(4+5)-X-6	24	78	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-X-7	40	84	150	22.5
(A2124-2023)(4+5)-X-8	21	82	143	23.6
(A2124-2023)(4+5)-XI-1	6	79	137	24.8
(A2124-2023)(4+5)-XI-2	23	76	134	25.2
(A2124-2023)(4+5)-XI-3	52	83	153	22.1
(A2124-2023)(4+5)-XI-4	26	81	142	23.8
(A2124-2023)(4+5)-XI-5	3	80	138	24.4
(A2124-2023)(4+5)-XI-6	29	77	137	24.6
(A2124-2023)(4+5)-XI-7	46	84	152	22.2
(A2124-2023)(4+5)-XI-8	20	82	143	23.7
(A2124-2023)(4+5)-XII-1	3	79	136	24.9
(A2124-2023)(4+5)-XII-2	19	77	134	25.2
(A2124-2023)(4+5)-XII-3	49	83	151	22.3
(A2124-2023)(4+5)-XII-4	29	81	143	23.6
(A2124-2023)(4+5)-XII-5	6	80	138	24.5
(A2124-2023)(4+5)-XII-6	26	78	137	24.7
(A2124-2023)(4+5)-XII-7	43	84	151	22.4
(A2124-2023)(4+5)-XII-8	23	82	144	23.5
(A2124-2023)(6+7)-I-1	45	74	136	24.9
(A2124-2023)(6+7)-I-2	71	72	143	23.7
(A2124-2023)(6+7)-I-3	96	87	178	19.0
(A2124-2023)(6+7)-I-4	70	84	162	20.9
(A2124-2023)(6+7)-I-5	47	74	137	24.7
(A2124-2023)(6+7)-I-6	72	72	144	23.5
(A2124-2023)(6+7)-I-7	94	87	177	19.1
(A2124-2023)(6+7)-I-8	68	85	162	20.9
(A2124-2023)(6+7)-II-1	36	81	145	23.3
(A2124-2023)(6+7)-II-2	52	73	137	24.7
(A2124-2023)(6+7)-II-3	78	85	166	20.3
(A2124-2023)(6+7)-II-4	11	77	134	25.3

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2124-2023)(6+7)-II-5	34	81	145	23.3
(A2124-2023)(6+7)-II-6	54	73	138	24.4
(A2124-2023)(6+7)-II-7	76	85	166	20.4
(A2124-2023)(6+7)-II-8	13	77	135	25.1
(A2124-2023)(6+7)-III-1	48	74	136	24.8
(A2124-2023)(6+7)-III-2	67	72	141	23.9
(A2124-2023)(6+7)-III-3	93	86	176	19.2
(A2124-2023)(6+7)-III-4	73	84	164	20.7
(A2124-2023)(6+7)-III-5	50	74	138	24.6
(A2124-2023)(6+7)-III-6	69	72	143	23.7
(A2124-2023)(6+7)-III-7	91	87	175	19.3
(A2124-2023)(6+7)-III-8	71	85	163	20.7
(A2124-2023)(6+7)-IV-1	26	80	142	23.9
(A2124-2023)(6+7)-IV-2	42	74	135	25.1
(A2124-2023)(6+7)-IV-3	67	84	160	21.1
(A2124-2023)(6+7)-IV-4	2	78	135	25.1
(A2124-2023)(6+7)-IV-5	24	81	142	23.9
(A2124-2023)(6+7)-IV-6	44	74	136	24.8
(A2124-2023)(6+7)-IV-7	65	84	160	21.1
(A2124-2023)(6+7)-IV-8	3	78	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-V-1	52	73	137	24.6
(A2124-2023)(6+7)-V-2	78	71	145	23.3
(A2124-2023)(6+7)-V-3	103	87	183	18.5
(A2124-2023)(6+7)-V-4	77	85	166	20.4
(A2124-2023)(6+7)-V-5	54	74	138	24.4
(A2124-2023)(6+7)-V-6	80	71	147	23.0
(A2124-2023)(6+7)-V-7	101	88	182	18.5
(A2124-2023)(6+7)-V-8	75	85	166	20.4
(A2124-2023)(6+7)-VI-1	34	81	144	23.4
(A2124-2023)(6+7)-VI-2	55	73	138	24.6
(A2124-2023)(6+7)-VI-3	80	85	168	20.2
(A2124-2023)(6+7)-VI-4	9	77	134	25.2
(A2124-2023)(6+7)-VI-5	32	81	144	23.4
(A2124-2023)(6+7)-VI-6	56	73	139	24.3
(A2124-2023)(6+7)-VI-7	78	85	167	20.2
(A2124-2023)(6+7)-VI-8	11	77	135	25.1
(A2124-2023)(6+7)-VII-1	55	73	138	24.5
(A2124-2023)(6+7)-VII-2	75	71	144	23.5
(A2124-2023)(6+7)-VII-3	100	87	181	18.7
(A2124-2023)(6+7)-VII-4	80	85	168	20.1
(A2124-2023)(6+7)-VII-5	57	73	139	24.3
(A2124-2023)(6+7)-VII-6	77	71	146	23.2
(A2124-2023)(6+7)-VII-7	98	87	180	18.8
(A2124-2023)(6+7)-VII-8	79	85	167	20.2
(A2124-2023)(6+7)-VIII-1	24	80	141	24.0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-2	44	74	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-3	69	84	162	20.9
(A2124-2023)(6+7)-VIII-4	4	78	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-5	22	80	141	24.0
(A2124-2023)(6+7)-VIII-6	46	74	136	24.8
(A2124-2023)(6+7)-VIII-7	68	85	161	20.9
(A2124-2023)(6+7)-VIII-8	2	78	136	24.9
(A2124-2023)(6+7)-IX-1	8	78	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-IX-2	20	76	132	25.5
(A2124-2023)(6+7)-IX-3	50	82	150	22.5
(A2124-2023)(6+7)-IX-4	24	79	140	24.2
(A2124-2023)(6+7)-IX-5	2	79	137	24.7
(A2124-2023)(6+7)-IX-6	27	77	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-IX-7	44	83	150	22.5
(A2124-2023)(6+7)-IX-8	18	80	140	24.1
(A2124-2023)(6+7)-X-1	5	78	135	25.1
(A2124-2023)(6+7)-X-2	17	76	132	25.5
(A2124-2023)(6+7)-X-3	47	82	149	22.7
(A2124-2023)(6+7)-X-4	27	80	141	24.0
(A2124-2023)(6+7)-X-5	4	79	137	24.8

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2124-2023)(6+7)-X-6	24	77	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-X-7	40	83	149	22.7
(A2124-2023)(6+7)-X-8	21	81	141	23.9
(A2124-2023)(6+7)-XI-1	6	78	135	25.1
(A2124-2023)(6+7)-XI-2	22	75	133	25.5
(A2124-2023)(6+7)-XI-3	52	82	151	22.4
(A2124-2023)(6+7)-XI-4	26	80	140	24.1
(A2124-2023)(6+7)-XI-5	3	79	137	24.7
(A2124-2023)(6+7)-XI-6	29	76	136	24.9
(A2124-2023)(6+7)-XI-7	46	83	151	22.4
(A2124-2023)(6+7)-XI-8	20	81	141	24.0
(A2124-2023)(6+7)-XII-1	3	78	134	25.2
(A2124-2023)(6+7)-XII-2	19	76	132	25.5
(A2124-2023)(6+7)-XII-3	49	82	150	22.6
(A2124-2023)(6+7)-XII-4	29	80	141	23.9
(A2124-2023)(6+7)-XII-5	6	79	136	24.8
(A2124-2023)(6+7)-XII-6	26	77	135	25.0
(A2124-2023)(6+7)-XII-7	43	83	150	22.6
(A2124-2023)(6+7)-XII-8	23	81	142	23.8
(A2023-2099)1	10	116	201	16.8
(A2023-2099)2	13	133	230	14.7
(A2023-2099)3	7	82	143	23.7
(A2023-2099)(4+5)-I-1	7	82	143	23.7
(A2023-2099)(4+5)-I-2	69	76	149	22.7
(A2023-2099)(4+5)-I-3	63	89	166	20.4
(A2023-2099)(4+5)-I-4	3	83	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-I-5	12	82	143	23.7
(A2023-2099)(4+5)-I-6	74	76	151	22.4
(A2023-2099)(4+5)-I-7	58	88	164	20.7
(A2023-2099)(4+5)-I-8	8	82	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-II-1	92	92	183	18.4
(A2023-2099)(4+5)-II-2	118	72	171	19.7
(A2023-2099)(4+5)-II-3	112	93	197	17.2
(A2023-2099)(4+5)-II-4	98	74	161	21.0
(A2023-2099)(4+5)-II-5	87	91	181	18.7
(A2023-2099)(4+5)-II-6	123	71	174	19.4
(A2023-2099)(4+5)-II-7	107	93	194	17.4
(A2023-2099)(4+5)-II-8	103	73	164	20.7
(A2023-2099)(4+5)-III-1	2	83	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-III-2	74	76	151	22.4
(A2023-2099)(4+5)-III-3	68	89	169	20.0
(A2023-2099)(4+5)-III-4	8	82	143	23.7
(A2023-2099)(4+5)-III-5	6	83	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-III-6	79	76	153	22.1
(A2023-2099)(4+5)-III-7	63	89	166	20.3
(A2023-2099)(4+5)-III-8	13	82	143	23.7
(A2023-2099)(4+5)-IV-1	110	93	195	17.3
(A2023-2099)(4+5)-IV-2	136	70	182	18.6
(A2023-2099)(4+5)-IV-3	130	95	210	16.1
(A2023-2099)(4+5)-IV-4	116	72	170	19.9
(A2023-2099)(4+5)-IV-5	105	93	192	17.6
(A2023-2099)(4+5)-IV-6	141	70	185	18.2
(A2023-2099)(4+5)-IV-7	125	95	207	16.4
(A2023-2099)(4+5)-IV-8	121	72	173	19.5
(A2023-2099)(4+5)-V-1	8	83	145	23.4
(A2023-2099)(4+5)-V-2	58	77	146	23.2
(A2023-2099)(4+5)-V-3	51	88	160	21.1
(A2023-2099)(4+5)-V-4	14	82	142	23.8
(A2023-2099)(4+5)-V-5	3	83	144	23.5
(A2023-2099)(4+5)-V-6	63	77	148	22.9
(A2023-2099)(4+5)-V-7	47	87	158	21.4
(A2023-2099)(4+5)-V-8	19	81	142	23.8
(A2023-2099)(4+5)-VI-1	96	92	186	18.2
(A2023-2099)(4+5)-VI-2	115	72	169	20.0
(A2023-2099)(4+5)-VI-3	109	93	195	17.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2023-2099)(4+5)-VI-4	102	73	162	20.8
(A2023-2099)(4+5)-VI-5	91	92	183	18.5
(A2023-2099)(4+5)-VI-6	120	72	172	19.6
(A2023-2099)(4+5)-VI-7	104	93	191	17.7
(A2023-2099)(4+5)-VI-8	106	73	165	20.5
(A2023-2099)(4+5)-VII-1	13	84	146	23.2
(A2023-2099)(4+5)-VII-2	63	77	147	22.9
(A2023-2099)(4+5)-VII-3	57	88	163	20.8
(A2023-2099)(4+5)-VII-4	19	81	142	23.8
(A2023-2099)(4+5)-VII-5	8	84	145	23.3
(A2023-2099)(4+5)-VII-6	68	77	149	22.7
(A2023-2099)(4+5)-VII-7	52	88	161	21.0
(A2023-2099)(4+5)-VII-8	24	81	142	23.8
(A2023-2099)(4+5)-VIII-1	114	94	198	17.1
(A2023-2099)(4+5)-VIII-2	133	70	180	18.8
(A2023-2099)(4+5)-VIII-3	127	95	207	16.3
(A2023-2099)(4+5)-VIII-4	120	71	172	19.6
(A2023-2099)(4+5)-VIII-5	109	93	195	17.4
(A2023-2099)(4+5)-VIII-6	137	70	183	18.5
(A2023-2099)(4+5)-VIII-7	122	95	204	16.6
(A2023-2099)(4+5)-VIII-8	124	71	175	19.3
(A2023-2099)(4+5)-IX-1	25	85	149	22.7
(A2023-2099)(4+5)-IX-2	40	79	142	23.7
(A2023-2099)(4+5)-IX-3	45	87	157	21.6
(A2023-2099)(4+5)-IX-4	20	81	141	23.9
(A2023-2099)(4+5)-IX-5	9	84	146	23.2
(A2023-2099)(4+5)-IX-6	56	78	146	23.1
(A2023-2099)(4+5)-IX-7	29	86	152	22.3
(A2023-2099)(4+5)-IX-8	36	80	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-X-1	31	85	151	22.4
(A2023-2099)(4+5)-X-2	45	78	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-X-3	50	87	159	21.2
(A2023-2099)(4+5)-X-4	26	80	141	23.9
(A2023-2099)(4+5)-X-5	15	84	147	23.0
(A2023-2099)(4+5)-X-6	61	78	148	22.9
(A2023-2099)(4+5)-X-7	34	86	154	22.0
(A2023-2099)(4+5)-X-8	42	79	144	23.5
(A2023-2099)(4+5)-XI-1	29	85	150	22.5
(A2023-2099)(4+5)-XI-2	37	79	142	23.8
(A2023-2099)(4+5)-XI-3	42	86	155	21.8
(A2023-2099)(4+5)-XI-4	24	80	141	23.9
(A2023-2099)(4+5)-XI-5	13	84	147	23.1
(A2023-2099)(4+5)-XI-6	53	78	146	23.2
(A2023-2099)(4+5)-XI-7	26	86	150	22.5
(A2023-2099)(4+5)-XI-8	40	80	143	23.6
(A2023-2099)(4+5)-XII-1	34	86	152	22.2
(A2023-2099)(4+5)-XII-2	42	79	143	23.7
(A2023-2099)(4+5)-XII-3	47	87	158	21.4
(A2023-2099)(4+5)-XII-4	29	80	141	23.9
(A2023-2099)(4+5)-XII-5	18	85	148	22.8
(A2023-2099)(4+5)-XII-6	58	78	147	23.0
(A2023-2099)(4+5)-XII-7	31	86	152	22.2
(A2023-2099)(4+5)-XII-8	45	79	144	23.4
(A2023-2099)(6+7)-I-1	6	81	141	24.0
(A2023-2099)(6+7)-I-2	68	75	147	22.9
(A2023-2099)(6+7)-I-3	63	88	164	20.6
(A2023-2099)(6+7)-I-4	3	82	141	23.9
(A2023-2099)(6+7)-I-5	11	81	141	24.0
(A2023-2099)(6+7)-I-6	73	75	149	22.7
(A2023-2099)(6+7)-I-7	58	87	162	20.9
(A2023-2099)(6+7)-I-8	8	81	141	23.9
(A2023-2099)(6+7)-II-1	93	90	182	18.6
(A2023-2099)(6+7)-II-2	118	71	170	19.9
(A2023-2099)(6+7)-II-3	112	92	196	17.3
(A2023-2099)(6+7)-II-4	98	72	159	21.2

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2023-2099)(6+7)-II-5	88	90	179	18.9
(A2023-2099)(6+7)-II-6	123	70	173	19.6
(A2023-2099)(6+7)-II-7	108	92	192	17.6
(A2023-2099)(6+7)-II-8	103	72	162	20.9
(A2023-2099)(6+7)-III-1	2	82	142	23.9
(A2023-2099)(6+7)-III-2	74	75	149	22.7
(A2023-2099)(6+7)-III-3	68	88	167	20.2
(A2023-2099)(6+7)-III-4	8	81	141	24.0
(A2023-2099)(6+7)-III-5	6	82	141	23.9
(A2023-2099)(6+7)-III-6	79	75	151	22.4
(A2023-2099)(6+7)-III-7	63	88	165	20.5
(A2023-2099)(6+7)-III-8	13	81	141	24.0
(A2023-2099)(6+7)-IV-1	110	92	194	17.4
(A2023-2099)(6+7)-IV-2	136	69	181	18.7
(A2023-2099)(6+7)-IV-3	130	94	209	16.2
(A2023-2099)(6+7)-IV-4	116	71	169	20.0
(A2023-2099)(6+7)-IV-5	106	92	191	17.7
(A2023-2099)(6+7)-IV-6	141	69	184	18.4
(A2023-2099)(6+7)-IV-7	125	94	205	16.5
(A2023-2099)(6+7)-IV-8	121	71	172	19.7
(A2023-2099)(6+7)-V-1	8	82	143	23.7
(A2023-2099)(6+7)-V-2	57	76	144	23.4
(A2023-2099)(6+7)-V-3	52	87	159	21.3
(A2023-2099)(6+7)-V-4	14	81	140	24.1
(A2023-2099)(6+7)-V-5	3	82	142	23.8
(A2023-2099)(6+7)-V-6	62	76	146	23.2
(A2023-2099)(6+7)-V-7	47	86	157	21.6
(A2023-2099)(6+7)-V-8	19	80	140	24.1
(A2023-2099)(6+7)-VI-1	96	91	184	18.4
(A2023-2099)(6+7)-VI-2	115	71	168	20.1
(A2023-2099)(6+7)-VI-3	109	92	193	17.5
(A2023-2099)(6+7)-VI-4	101	72	161	21.0
(A2023-2099)(6+7)-VI-5	91	91	181	18.6
(A2023-2099)(6+7)-VI-6	119	71	171	19.8
(A2023-2099)(6+7)-VI-7	104	92	190	17.8
(A2023-2099)(6+7)-VI-8	106	72	164	20.7
(A2023-2099)(6+7)-VII-1	13	83	144	23.5
(A2023-2099)(6+7)-VII-2	63	76	146	23.2
(A2023-2099)(6+7)-VII-3	57	87	161	21.0
(A2023-2099)(6+7)-VII-4	19	80	140	24.1
(A2023-2099)(6+7)-VII-5	8	83	143	23.6
(A2023-2099)(6+7)-VII-6	68	76	147	22.9
(A2023-2099)(6+7)-VII-7	52	87	159	21.2
(A2023-2099)(6+7)-VII-8	24	80	140	24.1
(A2023-2099)(6+7)-VIII-1	114	93	197	17.2
(A2023-2099)(6+7)-VIII-2	132	69	179	18.9
(A2023-2099)(6+7)-VIII-3	127	94	206	16.4
(A2023-2099)(6+7)-VIII-4	119	70	171	19.8
(A2023-2099)(6+7)-VIII-5	109	92	193	17.5
(A2023-2099)(6+7)-VIII-6	137	69	182	18.6
(A2023-2099)(6+7)-VIII-7	122	94	203	16.7
(A2023-2099)(6+7)-VIII-8	124	70	174	19.5
(A2023-2099)(6+7)-IX-1	25	84	147	22.9
(A2023-2099)(6+7)-IX-2	40	78	141	24.0
(A2023-2099)(6+7)-IX-3	45	86	155	21.8
(A2023-2099)(6+7)-IX-4	20	80	140	24.2
(A2023-2099)(6+7)-IX-5	9	83	144	23.5
(A2023-2099)(6+7)-IX-6	56	77	145	23.4
(A2023-2099)(6+7)-IX-7	29	85	150	22.6
(A2023-2099)(6+7)-IX-8	36	79	141	23.9
(A2023-2099)(6+7)-X-1	31	84	149	22.6
(A2023-2099)(6+7)-X-2	45	77	141	23.9
(A2023-2099)(6+7)-X-3	51	86	158	21.4
(A2023-2099)(6+7)-X-4	26	79	140	24.2
(A2023-2099)(6+7)-X-5	15	83	145	23.3

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2023-2099)(6+7)-X-6	61	76	146	23.2
(A2023-2099)(6+7)-X-7	35	85	152	22.3
(A2023-2099)(6+7)-X-8	41	78	142	23.8
(A2023-2099)(6+7)-XI-1	29	84	149	22.8
(A2023-2099)(6+7)-XI-2	37	78	140	24.1
(A2023-2099)(6+7)-XI-3	42	85	154	22.0
(A2023-2099)(6+7)-XI-4	23	79	140	24.2
(A2023-2099)(6+7)-XI-5	13	83	145	23.3
(A2023-2099)(6+7)-XI-6	53	77	144	23.5
(A2023-2099)(6+7)-XI-7	26	85	149	22.7
(A2023-2099)(6+7)-XI-8	39	79	142	23.9
(A2023-2099)(6+7)-XII-1	34	85	151	22.5
(A2023-2099)(6+7)-XII-2	42	78	141	24.0
(A2023-2099)(6+7)-XII-3	47	86	156	21.6
(A2023-2099)(6+7)-XII-4	29	79	140	24.2
(A2023-2099)(6+7)-XII-5	18	84	146	23.1
(A2023-2099)(6+7)-XII-6	58	77	145	23.3
(A2023-2099)(6+7)-XII-7	31	85	151	22.4
(A2023-2099)(6+7)-XII-8	45	78	142	23.7
(A2099-2013)1	4	222	385	8.79
(A2099-2013)2	5	274	475	7.12
(A2099-2013)3	3	161	278	12.2
(A2099-2013)(4+5)-I-1	3	160	277	12.2
(A2099-2013)(4+5)-I-2	3	166	287	11.8
(A2099-2013)(4+5)-I-3	3	154	266	12.7
(A2099-2013)(4+5)-I-4	3	160	277	12.2
(A2099-2013)(4+5)-I-5	3	162	280	12.1
(A2099-2013)(4+5)-I-6	3	167	290	11.7
(A2099-2013)(4+5)-I-7	3	155	269	12.6
(A2099-2013)(4+5)-I-8	3	161	279	12.1
(A2099-2013)(4+5)-II-1	3	151	261	12.9
(A2099-2013)(4+5)-II-2	3	171	296	11.4
(A2099-2013)(4+5)-II-3	3	149	258	13.1
(A2099-2013)(4+5)-II-4	3	169	292	11.6
(A2099-2013)(4+5)-II-5	3	152	264	12.8
(A2099-2013)(4+5)-II-6	3	172	298	11.3
(A2099-2013)(4+5)-II-7	3	151	261	13.0
(A2099-2013)(4+5)-II-8	3	170	295	11.5
(A2099-2013)(4+5)-III-1	3	159	276	12.2
(A2099-2013)(4+5)-III-2	3	166	288	11.7
(A2099-2013)(4+5)-III-3	3	153	265	12.7
(A2099-2013)(4+5)-III-4	3	160	277	12.2
(A2099-2013)(4+5)-III-5	3	161	279	12.1
(A2099-2013)(4+5)-III-6	3	168	291	11.6
(A2099-2013)(4+5)-III-7	3	155	268	12.6
(A2099-2013)(4+5)-III-8	3	162	280	12.1
(A2099-2013)(4+5)-IV-1	3	149	258	13.1
(A2099-2013)(4+5)-IV-2	3	172	299	11.3
(A2099-2013)(4+5)-IV-3	3	147	255	13.3
(A2099-2013)(4+5)-IV-4	3	171	295	11.4
(A2099-2013)(4+5)-IV-5	3	151	261	13.0
(A2099-2013)(4+5)-IV-6	3	174	301	11.2
(A2099-2013)(4+5)-IV-7	3	149	258	13.1
(A2099-2013)(4+5)-IV-8	3	172	298	11.3
(A2099-2013)(4+5)-V-1	3	159	275	12.3
(A2099-2013)(4+5)-V-2	3	165	286	11.8
(A2099-2013)(4+5)-V-3	3	155	268	12.6
(A2099-2013)(4+5)-V-4	3	161	278	12.2
(A2099-2013)(4+5)-V-5	3	161	278	12.2
(A2099-2013)(4+5)-V-6	3	167	288	11.7
(A2099-2013)(4+5)-V-7	3	156	271	12.5
(A2099-2013)(4+5)-V-8	3	162	281	12.0
(A2099-2013)(4+5)-VI-1	3	151	261	13.0
(A2099-2013)(4+5)-VI-2	3	170	295	11.5
(A2099-2013)(4+5)-VI-3	3	149	259	13.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2099-2013)(4+5)-VI-4	3	169	293	11.5
(A2099-2013)(4+5)-VI-5	3	152	264	12.8
(A2099-2013)(4+5)-VI-6	3	172	298	11.4
(A2099-2013)(4+5)-VI-7	3	151	261	12.9
(A2099-2013)(4+5)-VI-8	3	171	296	11.4
(A2099-2013)(4+5)-VII-1	3	158	274	12.3
(A2099-2013)(4+5)-VII-2	3	165	287	11.8
(A2099-2013)(4+5)-VII-3	3	154	267	12.7
(A2099-2013)(4+5)-VII-4	3	161	279	12.1
(A2099-2013)(4+5)-VII-5	3	160	277	12.2
(A2099-2013)(4+5)-VII-6	3	167	289	11.7
(A2099-2013)(4+5)-VII-7	3	156	270	12.5
(A2099-2013)(4+5)-VII-8	3	163	282	12.0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-1	3	149	258	13.1
(A2099-2013)(4+5)-VIII-2	3	172	298	11.3
(A2099-2013)(4+5)-VIII-3	3	148	256	13.2
(A2099-2013)(4+5)-VIII-4	3	171	296	11.4
(A2099-2013)(4+5)-VIII-5	3	150	261	13.0
(A2099-2013)(4+5)-VIII-6	3	174	301	11.2
(A2099-2013)(4+5)-VIII-7	3	149	258	13.1
(A2099-2013)(4+5)-VIII-8	3	172	299	11.3
(A2099-2013)(4+5)-IX-1	3	156	270	12.5
(A2099-2013)(4+5)-IX-2	3	162	280	12.1
(A2099-2013)(4+5)-IX-3	3	154	267	12.7
(A2099-2013)(4+5)-IX-4	3	160	277	12.2
(A2099-2013)(4+5)-IX-5	3	161	279	12.1
(A2099-2013)(4+5)-IX-6	3	167	290	11.7
(A2099-2013)(4+5)-IX-7	3	159	276	12.2
(A2099-2013)(4+5)-IX-8	3	165	286	11.8
(A2099-2013)(4+5)-X-1	3	155	269	12.6
(A2099-2013)(4+5)-X-2	3	162	281	12.0
(A2099-2013)(4+5)-X-3	3	154	266	12.7
(A2099-2013)(4+5)-X-4	3	161	278	12.2
(A2099-2013)(4+5)-X-5	3	161	278	12.1
(A2099-2013)(4+5)-X-6	3	168	290	11.6
(A2099-2013)(4+5)-X-7	3	159	275	12.3
(A2099-2013)(4+5)-X-8	3	166	287	11.8
(A2099-2013)(4+5)-XI-1	3	156	270	12.5
(A2099-2013)(4+5)-XI-2	3	162	280	12.1
(A2099-2013)(4+5)-XI-3	3	154	267	12.6
(A2099-2013)(4+5)-XI-4	3	160	278	12.2
(A2099-2013)(4+5)-XI-5	3	161	279	12.1
(A2099-2013)(4+5)-XI-6	3	167	289	11.7
(A2099-2013)(4+5)-XI-7	3	160	277	12.2
(A2099-2013)(4+5)-XI-8	3	166	287	11.8
(A2099-2013)(4+5)-XII-1	3	155	269	12.6
(A2099-2013)(4+5)-XII-2	3	162	281	12.0
(A2099-2013)(4+5)-XII-3	3	154	266	12.7
(A2099-2013)(4+5)-XII-4	3	161	279	12.1
(A2099-2013)(4+5)-XII-5	3	160	278	12.2
(A2099-2013)(4+5)-XII-6	3	167	290	11.7
(A2099-2013)(4+5)-XII-7	3	159	276	12.3
(A2099-2013)(4+5)-XII-8	3	166	288	11.8
(A2099-2013)(6+7)-I-1	3	157	272	12.4
(A2099-2013)(6+7)-I-2	3	163	282	12.0
(A2099-2013)(6+7)-I-3	3	151	261	13.0
(A2099-2013)(6+7)-I-4	3	157	271	12.5
(A2099-2013)(6+7)-I-5	3	158	274	12.3
(A2099-2013)(6+7)-I-6	3	164	285	11.9
(A2099-2013)(6+7)-I-7	3	152	264	12.8
(A2099-2013)(6+7)-I-8	3	158	274	12.3
(A2099-2013)(6+7)-II-1	3	148	256	13.2
(A2099-2013)(6+7)-II-2	3	168	290	11.7
(A2099-2013)(6+7)-II-3	3	146	253	13.4
(A2099-2013)(6+7)-II-4	3	166	287	11.8

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2099-2013)(6+7)-II-5	3	149	259	13.1
(A2099-2013)(6+7)-II-6	3	169	293	11.5
(A2099-2013)(6+7)-II-7	3	147	255	13.2
(A2099-2013)(6+7)-II-8	3	167	290	11.7
(A2099-2013)(6+7)-III-1	3	156	271	12.5
(A2099-2013)(6+7)-III-2	3	163	283	12.0
(A2099-2013)(6+7)-III-3	3	150	260	13.0
(A2099-2013)(6+7)-III-4	3	157	272	12.4
(A2099-2013)(6+7)-III-5	3	158	274	12.4
(A2099-2013)(6+7)-III-6	3	165	286	11.8
(A2099-2013)(6+7)-III-7	3	152	263	12.9
(A2099-2013)(6+7)-III-8	3	159	275	12.3
(A2099-2013)(6+7)-IV-1	3	146	253	13.4
(A2099-2013)(6+7)-IV-2	3	169	293	11.5
(A2099-2013)(6+7)-IV-3	3	144	250	13.5
(A2099-2013)(6+7)-IV-4	3	167	290	11.7
(A2099-2013)(6+7)-IV-5	3	148	256	13.2
(A2099-2013)(6+7)-IV-6	3	171	296	11.4
(A2099-2013)(6+7)-IV-7	3	146	252	13.4
(A2099-2013)(6+7)-IV-8	3	169	293	11.6
(A2099-2013)(6+7)-V-1	3	156	270	12.5
(A2099-2013)(6+7)-V-2	3	162	280	12.1
(A2099-2013)(6+7)-V-3	3	152	263	12.9
(A2099-2013)(6+7)-V-4	3	157	273	12.4
(A2099-2013)(6+7)-V-5	3	157	273	12.4
(A2099-2013)(6+7)-V-6	3	163	283	11.9
(A2099-2013)(6+7)-V-7	3	153	265	12.7
(A2099-2013)(6+7)-V-8	3	159	276	12.3
(A2099-2013)(6+7)-VI-1	3	147	255	13.2
(A2099-2013)(6+7)-VI-2	3	167	290	11.7
(A2099-2013)(6+7)-VI-3	3	146	253	13.4
(A2099-2013)(6+7)-VI-4	3	166	287	11.8
(A2099-2013)(6+7)-VI-5	3	149	258	13.1
(A2099-2013)(6+7)-VI-6	3	169	292	11.6
(A2099-2013)(6+7)-VI-7	3	148	256	13.2
(A2099-2013)(6+7)-VI-8	3	168	290	11.7
(A2099-2013)(6+7)-VII-1	3	155	269	12.6
(A2099-2013)(6+7)-VII-2	3	162	281	12.0
(A2099-2013)(6+7)-VII-3	3	151	262	12.9
(A2099-2013)(6+7)-VII-4	3	158	274	12.4
(A2099-2013)(6+7)-VII-5	3	157	272	12.4
(A2099-2013)(6+7)-VII-6	3	164	284	11.9
(A2099-2013)(6+7)-VII-7	3	153	264	12.8
(A2099-2013)(6+7)-VII-8	3	160	276	12.2
(A2099-2013)(6+7)-VIII-1	3	146	252	13.4
(A2099-2013)(6+7)-VIII-2	3	169	293	11.6
(A2099-2013)(6+7)-VIII-3	3	144	250	13.5
(A2099-2013)(6+7)-VIII-4	3	168	290	11.6
(A2099-2013)(6+7)-VIII-5	3	147	255	13.3
(A2099-2013)(6+7)-VIII-6	3	171	295	11.4
(A2099-2013)(6+7)-VIII-7	3	146	253	13.4
(A2099-2013)(6+7)-VIII-8	3	169	293	11.5
(A2099-2013)(6+7)-IX-1	3	153	265	12.8
(A2099-2013)(6+7)-IX-2	3	159	275	12.3
(A2099-2013)(6+7)-IX-3	3	151	261	12.9
(A2099-2013)(6+7)-IX-4	3	157	272	12.4
(A2099-2013)(6+7)-IX-5	3	158	274	12.3
(A2099-2013)(6+7)-IX-6	3	164	284	11.9
(A2099-2013)(6+7)-IX-7	3	156	271	12.5
(A2099-2013)(6+7)-IX-8	3	162	281	12.0
(A2099-2013)(6+7)-X-1	3	152	264	12.8
(A2099-2013)(6+7)-X-2	3	159	276	12.3
(A2099-2013)(6+7)-X-3	3	150	261	13.0
(A2099-2013)(6+7)-X-4	3	157	273	12.4
(A2099-2013)(6+7)-X-5	3	158	273	12.4

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2099-2013)(6+7)-X-6	3	165	285	11.9
(A2099-2013)(6+7)-X-7	3	156	270	12.5
(A2099-2013)(6+7)-X-8	3	163	282	12.0
(A2099-2013)(6+7)-XI-1	3	152	264	12.8
(A2099-2013)(6+7)-XI-2	3	158	274	12.3
(A2099-2013)(6+7)-XI-3	3	151	262	12.9
(A2099-2013)(6+7)-XI-4	3	157	272	12.4
(A2099-2013)(6+7)-XI-5	3	158	273	12.4
(A2099-2013)(6+7)-XI-6	3	164	284	11.9
(A2099-2013)(6+7)-XI-7	3	157	271	12.5
(A2099-2013)(6+7)-XI-8	3	162	281	12.0
(A2099-2013)(6+7)-XII-1	3	152	263	12.8
(A2099-2013)(6+7)-XII-2	3	159	275	12.3
(A2099-2013)(6+7)-XII-3	3	151	261	13.0
(A2099-2013)(6+7)-XII-4	3	158	273	12.4
(A2099-2013)(6+7)-XII-5	3	157	272	12.4
(A2099-2013)(6+7)-XII-6	3	164	285	11.9
(A2099-2013)(6+7)-XII-7	3	156	270	12.5
(A2099-2013)(6+7)-XII-8	3	163	282	12.0
(A2105-2107)1	4	212	367	9.21
(A2105-2107)2	6	279	483	7.00
(A2105-2107)3	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(4+5)-I-1	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-I-2	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-I-3	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-I-4	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-I-5	3	157	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-I-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-I-7	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-I-8	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-II-1	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-II-2	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-II-3	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-II-4	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-II-5	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-II-6	3	157	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-II-7	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-II-8	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-III-1	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-III-2	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-III-3	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-III-4	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-III-5	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-III-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-III-7	3	157	271	12.5
(A2105-2107)(4+5)-III-8	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-IV-1	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-IV-2	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(4+5)-IV-3	3	154	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-IV-4	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-IV-5	3	157	272	12.5
(A2105-2107)(4+5)-IV-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-IV-7	3	157	271	12.5
(A2105-2107)(4+5)-IV-8	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-V-1	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-V-2	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-V-3	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-V-4	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-V-5	3	157	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-V-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-V-7	3	157	271	12.5
(A2105-2107)(4+5)-V-8	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VI-1	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VI-2	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VI-3	3	155	268	12.6

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2105-2107)(4+5)-VI-4	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VI-5	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VI-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VI-7	3	157	272	12.5
(A2105-2107)(4+5)-VI-8	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VII-1	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VII-2	3	156	269	12.5
(A2105-2107)(4+5)-VII-3	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VII-4	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VII-5	3	157	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VII-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VII-7	3	157	271	12.5
(A2105-2107)(4+5)-VII-8	3	157	272	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VIII-1	3	155	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VIII-2	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(4+5)-VIII-3	3	154	268	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VIII-4	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(4+5)-VIII-5	3	157	272	12.5
(A2105-2107)(4+5)-VIII-6	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-VIII-7	3	157	271	12.5
(A2105-2107)(4+5)-VIII-8	3	158	273	12.4
(A2105-2107)(4+5)-IX-1	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-IX-2	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(4+5)-IX-3	3	152	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-IX-4	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-IX-5	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-IX-6	3	160	277	12.2
(A2105-2107)(4+5)-IX-7	3	159	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-IX-8	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-X-1	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-X-2	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(4+5)-X-3	3	152	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-X-4	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-X-5	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-X-6	3	160	277	12.2
(A2105-2107)(4+5)-X-7	3	159	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-X-8	3	160	277	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XI-1	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XI-2	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XI-3	3	152	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XI-4	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XI-5	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XI-6	3	160	277	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XI-7	3	159	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XI-8	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XII-1	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XII-2	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XII-3	3	152	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XII-4	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(4+5)-XII-5	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XII-6	3	160	277	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XII-7	3	159	276	12.2
(A2105-2107)(4+5)-XII-8	3	160	276	12.2
(A2105-2107)(6+7)-I-1	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-I-2	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-I-3	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-I-4	3	151	261	12.9
(A2105-2107)(6+7)-I-5	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-I-6	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-I-7	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-I-8	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-II-1	3	151	261	12.9
(A2105-2107)(6+7)-II-2	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-II-3	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-II-4	3	151	262	12.9

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2105-2107)(6+7)-II-5	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-II-6	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-II-7	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-II-8	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-III-1	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-III-2	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-III-3	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-III-4	3	151	261	12.9
(A2105-2107)(6+7)-III-5	3	153	265	12.7
(A2105-2107)(6+7)-III-6	3	154	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-III-7	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-III-8	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-IV-1	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-IV-2	3	152	263	12.9
(A2105-2107)(6+7)-IV-3	3	150	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-IV-4	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-IV-5	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-IV-6	3	154	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-IV-7	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(6+7)-IV-8	3	154	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-V-1	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-V-2	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-V-3	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-V-4	3	151	261	12.9
(A2105-2107)(6+7)-V-5	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-V-6	3	154	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-V-7	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(6+7)-V-8	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VI-1	3	151	261	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VI-2	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VI-3	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-VI-4	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VI-5	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VI-6	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-VI-7	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VI-8	3	153	265	12.7
(A2105-2107)(6+7)-VII-1	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VII-2	3	152	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VII-3	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-VII-4	3	151	261	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VII-5	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-VII-6	3	154	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-VII-7	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VII-8	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VIII-1	3	151	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-2	3	152	263	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VIII-3	3	150	261	13.0
(A2105-2107)(6+7)-VIII-4	3	151	262	12.9
(A2105-2107)(6+7)-VIII-5	3	153	265	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VIII-6	3	154	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-VIII-7	3	153	264	12.8
(A2105-2107)(6+7)-VIII-8	3	153	266	12.7
(A2105-2107)(6+7)-IX-1	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-IX-2	3	149	258	13.1
(A2105-2107)(6+7)-IX-3	3	148	257	13.2
(A2105-2107)(6+7)-IX-4	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-IX-5	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-IX-6	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-IX-7	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(6+7)-IX-8	3	156	269	12.5
(A2105-2107)(6+7)-X-1	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-X-2	3	149	258	13.1
(A2105-2107)(6+7)-X-3	3	148	257	13.2
(A2105-2107)(6+7)-X-4	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-X-5	3	156	269	12.6

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2105-2107)(6+7)-X-6	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-X-7	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(6+7)-X-8	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-XI-1	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-XI-2	3	149	258	13.1
(A2105-2107)(6+7)-XI-3	3	148	257	13.2
(A2105-2107)(6+7)-XI-4	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-XI-5	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-XI-6	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-XI-7	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(6+7)-XI-8	3	156	269	12.5
(A2105-2107)(6+7)-XII-1	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-XII-2	3	149	258	13.1
(A2105-2107)(6+7)-XII-3	3	148	257	13.2
(A2105-2107)(6+7)-XII-4	3	149	257	13.1
(A2105-2107)(6+7)-XII-5	3	156	269	12.5
(A2105-2107)(6+7)-XII-6	3	156	270	12.5
(A2105-2107)(6+7)-XII-7	3	155	269	12.6
(A2105-2107)(6+7)-XII-8	3	156	270	12.5
(A2101-2099)1	3	156	271	12.5
(A2101-2099)2	4	205	355	9.53
(A2101-2099)3	2	115	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-I-1	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-I-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-I-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-I-4	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-I-5	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-I-6	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-I-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-I-8	2	116	201	16.9
(A2101-2099)(4+5)-II-1	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(4+5)-II-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-II-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-II-4	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-II-5	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-II-6	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-II-7	2	116	201	16.9
(A2101-2099)(4+5)-II-8	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-III-1	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-III-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-III-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-III-4	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(4+5)-III-5	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-III-6	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-III-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-III-8	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-IV-1	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-IV-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-IV-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-IV-4	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-IV-5	2	116	201	16.9
(A2101-2099)(4+5)-IV-6	2	116	202	16.8
(A2101-2099)(4+5)-IV-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-IV-8	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-V-1	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-V-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-V-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-V-4	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-V-5	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-V-6	2	116	202	16.8
(A2101-2099)(4+5)-V-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-V-8	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-VI-1	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VI-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VI-3	2	114	198	17.1

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2101-2099)(4+5)-VI-4	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VI-5	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-VI-6	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-VI-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-VI-8	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-VII-1	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VII-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VII-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-VII-4	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-VII-5	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-VII-6	2	116	202	16.8
(A2101-2099)(4+5)-VII-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-VII-8	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-VIII-1	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-VIII-2	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-3	2	114	198	17.1
(A2101-2099)(4+5)-VIII-4	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(4+5)-VIII-5	2	116	201	16.9
(A2101-2099)(4+5)-VIII-6	2	116	202	16.8
(A2101-2099)(4+5)-VIII-7	2	116	200	16.9
(A2101-2099)(4+5)-VIII-8	2	116	201	16.8
(A2101-2099)(4+5)-IX-1	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-IX-2	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(4+5)-IX-3	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-IX-4	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-IX-5	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-IX-6	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-IX-7	2	117	203	16.6
(A2101-2099)(4+5)-IX-8	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-X-1	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-X-2	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(4+5)-X-3	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-X-4	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-X-5	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-X-6	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-X-7	2	117	203	16.6
(A2101-2099)(4+5)-X-8	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XI-1	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-XI-2	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(4+5)-XI-3	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-XI-4	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-XI-5	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XI-6	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XI-7	2	117	203	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XI-8	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XII-1	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-XII-2	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(4+5)-XII-3	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-XII-4	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(4+5)-XII-5	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XII-6	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XII-7	2	117	203	16.6
(A2101-2099)(4+5)-XII-8	2	118	204	16.6
(A2101-2099)(6+7)-I-1	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-I-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-I-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-I-4	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-I-5	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-I-6	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-I-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-I-8	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-II-1	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-II-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-II-3	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-II-4	2	112	194	17.5

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2101-2099)(6+7)-II-5	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-II-6	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-II-7	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-II-8	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-III-1	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-III-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-III-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-III-4	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-III-5	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-III-6	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-III-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-III-8	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-IV-1	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-IV-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-IV-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-IV-4	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-IV-5	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-IV-6	2	113	197	17.2
(A2101-2099)(6+7)-IV-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-IV-8	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-V-1	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-V-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-V-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-V-4	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-V-5	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-V-6	2	113	197	17.2
(A2101-2099)(6+7)-V-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-V-8	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VI-1	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VI-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-VI-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VI-4	2	112	194	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VI-5	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VI-6	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-VI-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VI-8	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-VII-1	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-VII-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-VII-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VII-4	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VII-5	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-VII-6	2	114	197	17.2
(A2101-2099)(6+7)-VII-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VII-8	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VIII-1	2	112	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VIII-2	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-VIII-3	2	111	193	17.5
(A2101-2099)(6+7)-VIII-4	2	112	194	17.4
(A2101-2099)(6+7)-VIII-5	2	113	196	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VIII-6	2	113	197	17.2
(A2101-2099)(6+7)-VIII-7	2	113	195	17.3
(A2101-2099)(6+7)-VIII-8	2	113	196	17.2
(A2101-2099)(6+7)-IX-1	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-IX-2	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-IX-3	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-IX-4	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-IX-5	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-IX-6	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-IX-7	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(6+7)-IX-8	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-X-1	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-X-2	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-X-3	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-X-4	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-X-5	2	115	199	17.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2101-2099)(6+7)-X-6	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-X-7	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(6+7)-X-8	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-1	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XI-2	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XI-3	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XI-4	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XI-5	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-6	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-7	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XI-8	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-1	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XII-2	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XII-3	2	110	190	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XII-4	2	110	191	17.7
(A2101-2099)(6+7)-XII-5	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-6	2	115	199	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-7	2	115	198	17.0
(A2101-2099)(6+7)-XII-8	2	115	199	17.0
(A2024-2107)1	1318	34	1319	2.56
(A2024-2107)2	1738	45	1739	1.94
(A2024-2107)3	970	25	971	3.48
(A2024-2107)(4+5)-I-1	963	26	964	3.51
(A2024-2107)(4+5)-I-2	964	26	965	3.50
(A2024-2107)(4+5)-I-3	959	26	960	3.52
(A2024-2107)(4+5)-I-4	961	26	962	3.52
(A2024-2107)(4+5)-I-5	979	24	980	3.45
(A2024-2107)(4+5)-I-6	981	24	981	3.45
(A2024-2107)(4+5)-I-7	975	25	976	3.46
(A2024-2107)(4+5)-I-8	977	24	978	3.46
(A2024-2107)(4+5)-II-1	960	26	961	3.52
(A2024-2107)(4+5)-II-2	965	26	966	3.50
(A2024-2107)(4+5)-II-3	959	26	960	3.52
(A2024-2107)(4+5)-II-4	963	26	964	3.51
(A2024-2107)(4+5)-II-5	976	25	977	3.46
(A2024-2107)(4+5)-II-6	981	24	982	3.44
(A2024-2107)(4+5)-II-7	975	25	976	3.46
(A2024-2107)(4+5)-II-8	980	24	981	3.45
(A2024-2107)(4+5)-III-1	962	26	963	3.51
(A2024-2107)(4+5)-III-2	965	26	966	3.50
(A2024-2107)(4+5)-III-3	959	26	960	3.52
(A2024-2107)(4+5)-III-4	961	26	962	3.51
(A2024-2107)(4+5)-III-5	978	24	979	3.45
(A2024-2107)(4+5)-III-6	981	24	982	3.44
(A2024-2107)(4+5)-III-7	975	25	976	3.47
(A2024-2107)(4+5)-III-8	978	24	978	3.46
(A2024-2107)(4+5)-IV-1	958	26	959	3.53
(A2024-2107)(4+5)-IV-2	967	25	968	3.49
(A2024-2107)(4+5)-IV-3	957	27	958	3.53
(A2024-2107)(4+5)-IV-4	966	26	967	3.50
(A2024-2107)(4+5)-IV-5	974	25	975	3.47
(A2024-2107)(4+5)-IV-6	983	24	984	3.44
(A2024-2107)(4+5)-IV-7	973	25	974	3.47
(A2024-2107)(4+5)-IV-8	982	24	983	3.44
(A2024-2107)(4+5)-V-1	963	26	964	3.51
(A2024-2107)(4+5)-V-2	964	26	965	3.50
(A2024-2107)(4+5)-V-3	959	26	960	3.52
(A2024-2107)(4+5)-V-4	961	26	962	3.52
(A2024-2107)(4+5)-V-5	979	24	980	3.45
(A2024-2107)(4+5)-V-6	981	24	981	3.44
(A2024-2107)(4+5)-V-7	975	25	976	3.46
(A2024-2107)(4+5)-V-8	977	24	978	3.46
(A2024-2107)(4+5)-VI-1	960	26	961	3.52
(A2024-2107)(4+5)-VI-2	965	26	966	3.50
(A2024-2107)(4+5)-VI-3	959	26	960	3.52

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2024-2107)(4+5)-VI-4	963	26	964	3.51
(A2024-2107)(4+5)-VI-5	976	25	977	3.46
(A2024-2107)(4+5)-VI-6	981	24	982	3.44
(A2024-2107)(4+5)-VI-7	975	25	976	3.46
(A2024-2107)(4+5)-VI-8	980	24	981	3.45
(A2024-2107)(4+5)-VII-1	962	26	963	3.51
(A2024-2107)(4+5)-VII-2	965	26	966	3.50
(A2024-2107)(4+5)-VII-3	958	26	960	3.52
(A2024-2107)(4+5)-VII-4	961	26	962	3.51
(A2024-2107)(4+5)-VII-5	979	24	979	3.45
(A2024-2107)(4+5)-VII-6	981	24	982	3.44
(A2024-2107)(4+5)-VII-7	975	25	976	3.47
(A2024-2107)(4+5)-VII-8	977	24	978	3.46
(A2024-2107)(4+5)-VIII-1	958	26	959	3.53
(A2024-2107)(4+5)-VIII-2	967	25	968	3.49
(A2024-2107)(4+5)-VIII-3	957	27	958	3.53
(A2024-2107)(4+5)-VIII-4	966	26	967	3.50
(A2024-2107)(4+5)-VIII-5	974	25	975	3.47
(A2024-2107)(4+5)-VIII-6	983	24	984	3.44
(A2024-2107)(4+5)-VIII-7	973	25	974	3.47
(A2024-2107)(4+5)-VIII-8	982	24	983	3.44
(A2024-2107)(4+5)-IX-1	943	28	944	3.58
(A2024-2107)(4+5)-IX-2	944	28	945	3.58
(A2024-2107)(4+5)-IX-3	942	28	943	3.59
(A2024-2107)(4+5)-IX-4	943	28	944	3.58
(A2024-2107)(4+5)-IX-5	997	22	998	3.39
(A2024-2107)(4+5)-IX-6	998	22	999	3.38
(A2024-2107)(4+5)-IX-7	996	23	996	3.39
(A2024-2107)(4+5)-IX-8	997	22	998	3.39
(A2024-2107)(4+5)-X-1	942	28	943	3.58
(A2024-2107)(4+5)-X-2	945	28	946	3.57
(A2024-2107)(4+5)-X-3	941	28	942	3.59
(A2024-2107)(4+5)-X-4	944	28	945	3.58
(A2024-2107)(4+5)-X-5	996	23	997	3.39
(A2024-2107)(4+5)-X-6	999	22	1000	3.38
(A2024-2107)(4+5)-X-7	995	23	996	3.40
(A2024-2107)(4+5)-X-8	998	22	998	3.39
(A2024-2107)(4+5)-XI-1	943	28	944	3.58
(A2024-2107)(4+5)-XI-2	944	28	945	3.58
(A2024-2107)(4+5)-XI-3	942	28	943	3.59
(A2024-2107)(4+5)-XI-4	943	28	944	3.58
(A2024-2107)(4+5)-XI-5	997	22	998	3.39
(A2024-2107)(4+5)-XI-6	998	22	999	3.38
(A2024-2107)(4+5)-XI-7	996	23	996	3.39
(A2024-2107)(4+5)-XI-8	997	22	998	3.39
(A2024-2107)(4+5)-XII-1	942	28	943	3.58
(A2024-2107)(4+5)-XII-2	945	28	946	3.57
(A2024-2107)(4+5)-XII-3	941	28	942	3.59
(A2024-2107)(4+5)-XII-4	944	28	945	3.58
(A2024-2107)(4+5)-XII-5	996	23	997	3.39
(A2024-2107)(4+5)-XII-6	999	22	1000	3.38
(A2024-2107)(4+5)-XII-7	995	23	996	3.40
(A2024-2107)(4+5)-XII-8	998	22	998	3.39
(A2024-2107)(6+7)-I-1	938	25	939	3.60
(A2024-2107)(6+7)-I-2	939	25	940	3.60
(A2024-2107)(6+7)-I-3	934	26	935	3.62
(A2024-2107)(6+7)-I-4	935	25	936	3.61
(A2024-2107)(6+7)-I-5	954	24	955	3.54
(A2024-2107)(6+7)-I-6	955	23	956	3.54
(A2024-2107)(6+7)-I-7	950	24	951	3.55
(A2024-2107)(6+7)-I-8	952	24	952	3.55
(A2024-2107)(6+7)-II-1	935	25	936	3.61
(A2024-2107)(6+7)-II-2	939	25	940	3.60
(A2024-2107)(6+7)-II-3	934	26	935	3.62
(A2024-2107)(6+7)-II-4	938	25	939	3.60

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2024-2107)(6+7)-II-5	951	24	952	3.55
(A2024-2107)(6+7)-II-6	956	23	956	3.53
(A2024-2107)(6+7)-II-7	950	24	951	3.56
(A2024-2107)(6+7)-II-8	954	24	955	3.54
(A2024-2107)(6+7)-III-1	937	25	938	3.60
(A2024-2107)(6+7)-III-2	940	25	941	3.59
(A2024-2107)(6+7)-III-3	933	26	934	3.62
(A2024-2107)(6+7)-III-4	936	25	937	3.61
(A2024-2107)(6+7)-III-5	953	24	954	3.54
(A2024-2107)(6+7)-III-6	956	23	957	3.53
(A2024-2107)(6+7)-III-7	950	24	950	3.56
(A2024-2107)(6+7)-III-8	952	24	953	3.55
(A2024-2107)(6+7)-IV-1	933	26	934	3.62
(A2024-2107)(6+7)-IV-2	942	25	943	3.59
(A2024-2107)(6+7)-IV-3	931	26	932	3.63
(A2024-2107)(6+7)-IV-4	941	25	942	3.59
(A2024-2107)(6+7)-IV-5	949	24	950	3.56
(A2024-2107)(6+7)-IV-6	958	23	959	3.53
(A2024-2107)(6+7)-IV-7	948	24	949	3.56
(A2024-2107)(6+7)-IV-8	957	23	958	3.53
(A2024-2107)(6+7)-V-1	938	25	939	3.60
(A2024-2107)(6+7)-V-2	939	25	940	3.60
(A2024-2107)(6+7)-V-3	934	26	935	3.62
(A2024-2107)(6+7)-V-4	935	25	936	3.61
(A2024-2107)(6+7)-V-5	954	24	955	3.54
(A2024-2107)(6+7)-V-6	955	23	956	3.54
(A2024-2107)(6+7)-V-7	950	24	951	3.55
(A2024-2107)(6+7)-V-8	952	24	952	3.55
(A2024-2107)(6+7)-VI-1	935	25	936	3.61
(A2024-2107)(6+7)-VI-2	939	25	940	3.60
(A2024-2107)(6+7)-VI-3	934	26	935	3.62
(A2024-2107)(6+7)-VI-4	938	25	939	3.60
(A2024-2107)(6+7)-VI-5	951	24	952	3.55
(A2024-2107)(6+7)-VI-6	956	23	956	3.53
(A2024-2107)(6+7)-VI-7	950	24	951	3.56
(A2024-2107)(6+7)-VI-8	954	24	955	3.54
(A2024-2107)(6+7)-VII-1	937	25	938	3.60
(A2024-2107)(6+7)-VII-2	940	25	941	3.59
(A2024-2107)(6+7)-VII-3	933	26	934	3.62
(A2024-2107)(6+7)-VII-4	936	25	937	3.61
(A2024-2107)(6+7)-VII-5	953	24	954	3.54
(A2024-2107)(6+7)-VII-6	956	23	957	3.53
(A2024-2107)(6+7)-VII-7	949	24	950	3.56
(A2024-2107)(6+7)-VII-8	952	24	953	3.55
(A2024-2107)(6+7)-VIII-1	933	26	934	3.62
(A2024-2107)(6+7)-VIII-2	942	25	943	3.59
(A2024-2107)(6+7)-VIII-3	931	26	932	3.63
(A2024-2107)(6+7)-VIII-4	941	25	942	3.59
(A2024-2107)(6+7)-VIII-5	949	24	950	3.56
(A2024-2107)(6+7)-VIII-6	958	23	959	3.53
(A2024-2107)(6+7)-VIII-7	948	24	948	3.56
(A2024-2107)(6+7)-VIII-8	957	23	958	3.53
(A2024-2107)(6+7)-IX-1	918	27	919	3.68
(A2024-2107)(6+7)-IX-2	919	27	920	3.67
(A2024-2107)(6+7)-IX-3	916	27	918	3.68
(A2024-2107)(6+7)-IX-4	918	27	919	3.68
(A2024-2107)(6+7)-IX-5	972	22	972	3.48
(A2024-2107)(6+7)-IX-6	973	22	974	3.47
(A2024-2107)(6+7)-IX-7	970	22	971	3.48
(A2024-2107)(6+7)-IX-8	972	22	973	3.48
(A2024-2107)(6+7)-X-1	917	27	918	3.68
(A2024-2107)(6+7)-X-2	920	27	921	3.67
(A2024-2107)(6+7)-X-3	916	27	917	3.69
(A2024-2107)(6+7)-X-4	919	27	920	3.68
(A2024-2107)(6+7)-X-5	971	22	972	3.48

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2024-2107)(6+7)-X-6	974	22	974	3.47
(A2024-2107)(6+7)-X-7	970	22	970	3.48
(A2024-2107)(6+7)-X-8	973	22	973	3.47
(A2024-2107)(6+7)-XI-1	918	27	919	3.68
(A2024-2107)(6+7)-XI-2	919	27	920	3.67
(A2024-2107)(6+7)-XI-3	916	27	918	3.68
(A2024-2107)(6+7)-XI-4	918	27	919	3.68
(A2024-2107)(6+7)-XI-5	972	22	972	3.48
(A2024-2107)(6+7)-XI-6	973	22	974	3.47
(A2024-2107)(6+7)-XI-7	970	22	971	3.48
(A2024-2107)(6+7)-XI-8	972	22	972	3.48
(A2024-2107)(6+7)-XII-1	917	27	918	3.68
(A2024-2107)(6+7)-XII-2	920	27	921	3.67
(A2024-2107)(6+7)-XII-3	916	27	917	3.69
(A2024-2107)(6+7)-XII-4	918	27	920	3.68
(A2024-2107)(6+7)-XII-5	971	22	972	3.48
(A2024-2107)(6+7)-XII-6	974	22	974	3.47
(A2024-2107)(6+7)-XII-7	970	22	970	3.48
(A2024-2107)(6+7)-XII-8	972	22	973	3.47
(A2107-2014)1	8	385	667	5.07
(A2107-2014)2	10	509	881	3.84
(A2107-2014)3	6	283	491	6.89
(A2107-2014)(4+5)-I-1	6	282	488	6.93
(A2107-2014)(4+5)-I-2	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(4+5)-I-3	6	281	487	6.95
(A2107-2014)(4+5)-I-4	6	281	487	6.94
(A2107-2014)(4+5)-I-5	6	286	495	6.83
(A2107-2014)(4+5)-I-6	6	286	495	6.82
(A2107-2014)(4+5)-I-7	6	285	493	6.85
(A2107-2014)(4+5)-I-8	6	285	494	6.85
(A2107-2014)(4+5)-II-1	6	281	487	6.94
(A2107-2014)(4+5)-II-2	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(4+5)-II-3	6	281	487	6.95
(A2107-2014)(4+5)-II-4	6	282	488	6.92
(A2107-2014)(4+5)-II-5	6	285	494	6.85
(A2107-2014)(4+5)-II-6	6	286	495	6.82
(A2107-2014)(4+5)-II-7	6	285	493	6.85
(A2107-2014)(4+5)-II-8	6	286	495	6.83
(A2107-2014)(4+5)-III-1	6	282	488	6.93
(A2107-2014)(4+5)-III-2	6	282	489	6.91
(A2107-2014)(4+5)-III-3	6	281	486	6.95
(A2107-2014)(4+5)-III-4	6	281	487	6.94
(A2107-2014)(4+5)-III-5	6	286	495	6.84
(A2107-2014)(4+5)-III-6	6	286	496	6.82
(A2107-2014)(4+5)-III-7	6	285	493	6.86
(A2107-2014)(4+5)-III-8	6	285	494	6.84
(A2107-2014)(4+5)-IV-1	6	281	486	6.96
(A2107-2014)(4+5)-IV-2	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(4+5)-IV-3	6	280	486	6.96
(A2107-2014)(4+5)-IV-4	6	282	489	6.91
(A2107-2014)(4+5)-IV-5	6	284	493	6.86
(A2107-2014)(4+5)-IV-6	6	287	496	6.81
(A2107-2014)(4+5)-IV-7	6	284	492	6.87
(A2107-2014)(4+5)-IV-8	6	286	496	6.82
(A2107-2014)(4+5)-V-1	6	282	488	6.93
(A2107-2014)(4+5)-V-2	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(4+5)-V-3	6	281	487	6.95
(A2107-2014)(4+5)-V-4	6	281	487	6.94
(A2107-2014)(4+5)-V-5	6	286	495	6.83
(A2107-2014)(4+5)-V-6	6	286	495	6.82
(A2107-2014)(4+5)-V-7	6	285	493	6.85
(A2107-2014)(4+5)-V-8	6	285	494	6.85
(A2107-2014)(4+5)-VI-1	6	281	487	6.94
(A2107-2014)(4+5)-VI-2	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(4+5)-VI-3	6	281	487	6.95

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2107-2014)(4+5)-VI-4	6	282	488	6.92
(A2107-2014)(4+5)-VI-5	6	285	494	6.85
(A2107-2014)(4+5)-VI-6	6	286	495	6.82
(A2107-2014)(4+5)-VI-7	6	285	493	6.85
(A2107-2014)(4+5)-VI-8	6	286	495	6.83
(A2107-2014)(4+5)-VII-1	6	282	488	6.93
(A2107-2014)(4+5)-VII-2	6	282	489	6.91
(A2107-2014)(4+5)-VII-3	6	281	486	6.95
(A2107-2014)(4+5)-VII-4	6	281	487	6.94
(A2107-2014)(4+5)-VII-5	6	286	495	6.84
(A2107-2014)(4+5)-VII-6	6	286	496	6.82
(A2107-2014)(4+5)-VII-7	6	285	493	6.86
(A2107-2014)(4+5)-VII-8	6	285	494	6.84
(A2107-2014)(4+5)-VIII-1	6	281	486	6.96
(A2107-2014)(4+5)-VIII-2	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(4+5)-VIII-3	6	280	486	6.96
(A2107-2014)(4+5)-VIII-4	6	282	489	6.91
(A2107-2014)(4+5)-VIII-5	6	284	493	6.86
(A2107-2014)(4+5)-VIII-6	6	287	496	6.81
(A2107-2014)(4+5)-VIII-7	6	284	492	6.87
(A2107-2014)(4+5)-VIII-8	6	286	496	6.82
(A2107-2014)(4+5)-IX-1	6	277	480	7.05
(A2107-2014)(4+5)-IX-2	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(4+5)-IX-3	6	277	479	7.05
(A2107-2014)(4+5)-IX-4	6	277	480	7.05
(A2107-2014)(4+5)-IX-5	6	290	502	6.73
(A2107-2014)(4+5)-IX-6	6	290	503	6.72
(A2107-2014)(4+5)-IX-7	6	290	502	6.74
(A2107-2014)(4+5)-IX-8	6	290	502	6.73
(A2107-2014)(4+5)-X-1	6	277	479	7.05
(A2107-2014)(4+5)-X-2	6	277	481	7.04
(A2107-2014)(4+5)-X-3	6	277	479	7.06
(A2107-2014)(4+5)-X-4	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(4+5)-X-5	6	290	502	6.74
(A2107-2014)(4+5)-X-6	6	290	503	6.72
(A2107-2014)(4+5)-X-7	6	290	501	6.74
(A2107-2014)(4+5)-X-8	6	290	503	6.73
(A2107-2014)(4+5)-XI-1	6	277	480	7.05
(A2107-2014)(4+5)-XI-2	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(4+5)-XI-3	6	277	479	7.05
(A2107-2014)(4+5)-XI-4	6	277	480	7.05
(A2107-2014)(4+5)-XI-5	6	290	502	6.73
(A2107-2014)(4+5)-XI-6	6	290	503	6.72
(A2107-2014)(4+5)-XI-7	6	290	502	6.74
(A2107-2014)(4+5)-XI-8	6	290	502	6.73
(A2107-2014)(4+5)-XII-1	6	277	479	7.05
(A2107-2014)(4+5)-XII-2	6	277	481	7.04
(A2107-2014)(4+5)-XII-3	6	277	479	7.06
(A2107-2014)(4+5)-XII-4	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(4+5)-XII-5	6	290	502	6.74
(A2107-2014)(4+5)-XII-6	6	290	503	6.72
(A2107-2014)(4+5)-XII-7	6	290	501	6.74
(A2107-2014)(4+5)-XII-8	6	290	503	6.73
(A2107-2014)(6+7)-I-1	5	274	475	7.11
(A2107-2014)(6+7)-I-2	5	275	476	7.11
(A2107-2014)(6+7)-I-3	5	274	474	7.14
(A2107-2014)(6+7)-I-4	5	274	474	7.13
(A2107-2014)(6+7)-I-5	6	278	482	7.01
(A2107-2014)(6+7)-I-6	6	279	483	7.01
(A2107-2014)(6+7)-I-7	6	277	481	7.04
(A2107-2014)(6+7)-I-8	6	278	481	7.03
(A2107-2014)(6+7)-II-1	5	274	474	7.13
(A2107-2014)(6+7)-II-2	5	275	476	7.10
(A2107-2014)(6+7)-II-3	5	273	474	7.14
(A2107-2014)(6+7)-II-4	5	274	475	7.11

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2107-2014)(6+7)-II-5	6	278	481	7.03
(A2107-2014)(6+7)-II-6	6	279	483	7.01
(A2107-2014)(6+7)-II-7	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(6+7)-II-8	6	278	482	7.01
(A2107-2014)(6+7)-III-1	5	274	475	7.12
(A2107-2014)(6+7)-III-2	5	275	476	7.10
(A2107-2014)(6+7)-III-3	5	273	474	7.14
(A2107-2014)(6+7)-III-4	5	274	475	7.12
(A2107-2014)(6+7)-III-5	6	278	482	7.02
(A2107-2014)(6+7)-III-6	6	279	483	7.00
(A2107-2014)(6+7)-III-7	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(6+7)-III-8	6	278	481	7.02
(A2107-2014)(6+7)-IV-1	5	273	473	7.15
(A2107-2014)(6+7)-IV-2	5	275	477	7.09
(A2107-2014)(6+7)-IV-3	5	273	473	7.15
(A2107-2014)(6+7)-IV-4	5	275	476	7.10
(A2107-2014)(6+7)-IV-5	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(6+7)-IV-6	6	279	484	6.99
(A2107-2014)(6+7)-IV-7	6	277	479	7.05
(A2107-2014)(6+7)-IV-8	6	279	483	7.00
(A2107-2014)(6+7)-V-1	5	274	475	7.11
(A2107-2014)(6+7)-V-2	5	275	476	7.11
(A2107-2014)(6+7)-V-3	5	274	474	7.14
(A2107-2014)(6+7)-V-4	5	274	474	7.13
(A2107-2014)(6+7)-V-5	6	278	482	7.01
(A2107-2014)(6+7)-V-6	6	279	483	7.01
(A2107-2014)(6+7)-V-7	6	277	481	7.04
(A2107-2014)(6+7)-V-8	6	278	481	7.03
(A2107-2014)(6+7)-VI-1	5	274	474	7.13
(A2107-2014)(6+7)-VI-2	5	275	476	7.10
(A2107-2014)(6+7)-VI-3	5	273	474	7.14
(A2107-2014)(6+7)-VI-4	5	274	475	7.11
(A2107-2014)(6+7)-VI-5	6	278	481	7.03
(A2107-2014)(6+7)-VI-6	6	279	483	7.01
(A2107-2014)(6+7)-VI-7	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(6+7)-VI-8	6	278	482	7.01
(A2107-2014)(6+7)-VII-1	5	274	475	7.12
(A2107-2014)(6+7)-VII-2	5	275	476	7.10
(A2107-2014)(6+7)-VII-3	5	273	473	7.14
(A2107-2014)(6+7)-VII-4	5	274	475	7.12
(A2107-2014)(6+7)-VII-5	6	278	482	7.02
(A2107-2014)(6+7)-VII-6	6	279	483	7.00
(A2107-2014)(6+7)-VII-7	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(6+7)-VII-8	6	278	481	7.02
(A2107-2014)(6+7)-VIII-1	5	273	473	7.15
(A2107-2014)(6+7)-VIII-2	5	275	477	7.09
(A2107-2014)(6+7)-VIII-3	5	273	473	7.15
(A2107-2014)(6+7)-VIII-4	5	275	476	7.10
(A2107-2014)(6+7)-VIII-5	6	277	480	7.04
(A2107-2014)(6+7)-VIII-6	6	279	484	6.99
(A2107-2014)(6+7)-VIII-7	6	277	479	7.05
(A2107-2014)(6+7)-VIII-8	6	279	483	7.00
(A2107-2014)(6+7)-IX-1	5	270	467	7.24
(A2107-2014)(6+7)-IX-2	5	270	467	7.23
(A2107-2014)(6+7)-IX-3	5	269	466	7.25
(A2107-2014)(6+7)-IX-4	5	270	467	7.24
(A2107-2014)(6+7)-IX-5	6	283	489	6.91
(A2107-2014)(6+7)-IX-6	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(6+7)-IX-7	6	282	489	6.91
(A2107-2014)(6+7)-IX-8	6	283	489	6.91
(A2107-2014)(6+7)-X-1	5	269	467	7.25
(A2107-2014)(6+7)-X-2	5	270	468	7.23
(A2107-2014)(6+7)-X-3	5	269	466	7.25
(A2107-2014)(6+7)-X-4	5	270	467	7.24
(A2107-2014)(6+7)-X-5	6	282	489	6.91

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2107-2014)(6+7)-X-6	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(6+7)-X-7	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(6+7)-X-8	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(6+7)-XI-1	5	270	467	7.24
(A2107-2014)(6+7)-XI-2	5	270	467	7.23
(A2107-2014)(6+7)-XI-3	5	269	466	7.25
(A2107-2014)(6+7)-XI-4	5	270	467	7.24
(A2107-2014)(6+7)-XI-5	6	283	489	6.91
(A2107-2014)(6+7)-XI-6	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(6+7)-XI-7	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(6+7)-XI-8	6	283	489	6.91
(A2107-2014)(6+7)-XII-1	5	269	467	7.25
(A2107-2014)(6+7)-XII-2	5	270	468	7.23
(A2107-2014)(6+7)-XII-3	5	269	466	7.25
(A2107-2014)(6+7)-XII-4	5	270	467	7.24
(A2107-2014)(6+7)-XII-5	6	282	489	6.91
(A2107-2014)(6+7)-XII-6	6	283	490	6.90
(A2107-2014)(6+7)-XII-7	6	282	489	6.92
(A2107-2014)(6+7)-XII-8	6	283	490	6.90
(A2024-2125)1	3	170	294	11.5
(A2024-2125)2	4	206	356	9.49
(A2024-2125)3	2	122	211	16.0
(A2024-2125)(4+5)-I-1	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(4+5)-I-2	3	129	224	15.1
(A2024-2125)(4+5)-I-3	2	113	196	17.3
(A2024-2125)(4+5)-I-4	2	116	200	16.9
(A2024-2125)(4+5)-I-5	3	128	221	15.3
(A2024-2125)(4+5)-I-6	3	130	226	15.0
(A2024-2125)(4+5)-I-7	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(4+5)-I-8	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(4+5)-II-1	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(4+5)-II-2	3	127	221	15.3
(A2024-2125)(4+5)-II-3	2	115	199	17.0
(A2024-2125)(4+5)-II-4	2	123	214	15.8
(A2024-2125)(4+5)-II-5	2	120	208	16.3
(A2024-2125)(4+5)-II-6	3	128	223	15.2
(A2024-2125)(4+5)-II-7	2	116	201	16.8
(A2024-2125)(4+5)-II-8	3	124	215	15.7
(A2024-2125)(4+5)-III-1	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(4+5)-III-2	3	129	223	15.1
(A2024-2125)(4+5)-III-3	2	113	196	17.2
(A2024-2125)(4+5)-III-4	2	115	200	16.9
(A2024-2125)(4+5)-III-5	3	128	222	15.2
(A2024-2125)(4+5)-III-6	3	130	225	15.0
(A2024-2125)(4+5)-III-7	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(4+5)-III-8	2	116	201	16.8
(A2024-2125)(4+5)-IV-1	2	120	208	16.2
(A2024-2125)(4+5)-IV-2	3	126	219	15.5
(A2024-2125)(4+5)-IV-3	2	116	201	16.8
(A2024-2125)(4+5)-IV-4	2	122	212	16.0
(A2024-2125)(4+5)-IV-5	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(4+5)-IV-6	3	127	221	15.3
(A2024-2125)(4+5)-IV-7	2	117	203	16.7
(A2024-2125)(4+5)-IV-8	2	123	213	15.8
(A2024-2125)(4+5)-V-1	3	128	221	15.3
(A2024-2125)(4+5)-V-2	3	130	225	15.0
(A2024-2125)(4+5)-V-3	2	112	194	17.4
(A2024-2125)(4+5)-V-4	2	115	199	17.0
(A2024-2125)(4+5)-V-5	3	129	223	15.2
(A2024-2125)(4+5)-V-6	3	131	227	14.9
(A2024-2125)(4+5)-V-7	2	113	196	17.2
(A2024-2125)(4+5)-V-8	2	116	200	16.9
(A2024-2125)(4+5)-VI-1	2	119	207	16.4
(A2024-2125)(4+5)-VI-2	3	128	221	15.3
(A2024-2125)(4+5)-VI-3	2	115	199	17.0

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2024-2125)(4+5)-VI-4	2	123	213	15.9
(A2024-2125)(4+5)-VI-5	2	120	208	16.2
(A2024-2125)(4+5)-VI-6	3	129	223	15.2
(A2024-2125)(4+5)-VI-7	2	116	200	16.9
(A2024-2125)(4+5)-VI-8	2	124	215	15.7
(A2024-2125)(4+5)-VII-1	3	128	222	15.3
(A2024-2125)(4+5)-VII-2	3	130	225	15.0
(A2024-2125)(4+5)-VII-3	2	113	195	17.3
(A2024-2125)(4+5)-VII-4	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(4+5)-VII-5	3	129	223	15.1
(A2024-2125)(4+5)-VII-6	3	131	227	14.9
(A2024-2125)(4+5)-VII-7	2	114	197	17.2
(A2024-2125)(4+5)-VII-8	2	115	200	16.9
(A2024-2125)(4+5)-VIII-1	2	120	209	16.2
(A2024-2125)(4+5)-VIII-2	3	127	219	15.4
(A2024-2125)(4+5)-VIII-3	2	116	201	16.9
(A2024-2125)(4+5)-VIII-4	2	122	211	16.0
(A2024-2125)(4+5)-VIII-5	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(4+5)-VIII-6	3	128	221	15.3
(A2024-2125)(4+5)-VIII-7	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(4+5)-VIII-8	2	123	213	15.9
(A2024-2125)(4+5)-IX-1	2	121	209	16.2
(A2024-2125)(4+5)-IX-2	2	123	213	15.8
(A2024-2125)(4+5)-IX-3	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(4+5)-IX-4	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(4+5)-IX-5	3	124	215	15.7
(A2024-2125)(4+5)-IX-6	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(4+5)-IX-7	2	120	208	16.3
(A2024-2125)(4+5)-IX-8	2	123	212	15.9
(A2024-2125)(4+5)-X-1	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(4+5)-X-2	2	123	213	15.9
(A2024-2125)(4+5)-X-3	2	117	203	16.7
(A2024-2125)(4+5)-X-4	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(4+5)-X-5	3	125	216	15.7
(A2024-2125)(4+5)-X-6	3	126	219	15.4
(A2024-2125)(4+5)-X-7	2	120	209	16.2
(A2024-2125)(4+5)-X-8	2	122	212	16.0
(A2024-2125)(4+5)-XI-1	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(4+5)-XI-2	2	123	214	15.8
(A2024-2125)(4+5)-XI-3	2	116	202	16.8
(A2024-2125)(4+5)-XI-4	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(4+5)-XI-5	3	124	216	15.7
(A2024-2125)(4+5)-XI-6	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(4+5)-XI-7	2	120	208	16.3
(A2024-2125)(4+5)-XI-8	2	122	212	16.0
(A2024-2125)(4+5)-XII-1	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(4+5)-XII-2	2	123	213	15.9
(A2024-2125)(4+5)-XII-3	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(4+5)-XII-4	2	119	205	16.5
(A2024-2125)(4+5)-XII-5	3	125	216	15.6
(A2024-2125)(4+5)-XII-6	3	127	219	15.4
(A2024-2125)(4+5)-XII-7	2	120	208	16.2
(A2024-2125)(4+5)-XII-8	2	122	211	16.0
(A2024-2125)(6+7)-I-1	3	125	216	15.7
(A2024-2125)(6+7)-I-2	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(6+7)-I-3	2	111	192	17.6
(A2024-2125)(6+7)-I-4	2	113	196	17.2
(A2024-2125)(6+7)-I-5	3	126	218	15.5
(A2024-2125)(6+7)-I-6	3	128	222	15.2
(A2024-2125)(6+7)-I-7	2	112	194	17.4
(A2024-2125)(6+7)-I-8	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(6+7)-II-1	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(6+7)-II-2	3	125	217	15.6
(A2024-2125)(6+7)-II-3	2	113	195	17.3
(A2024-2125)(6+7)-II-4	2	121	210	16.1

Cond	σ	τ	oid	SF
(A2024-2125)(6+7)-II-5	2	118	204	16.6
(A2024-2125)(6+7)-II-6	3	126	219	15.5
(A2024-2125)(6+7)-II-7	2	114	197	17.2
(A2024-2125)(6+7)-II-8	2	122	212	16.0
(A2024-2125)(6+7)-III-1	3	125	216	15.6
(A2024-2125)(6+7)-III-2	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(6+7)-III-3	2	111	193	17.6
(A2024-2125)(6+7)-III-4	2	113	196	17.3
(A2024-2125)(6+7)-III-5	3	126	218	15.5
(A2024-2125)(6+7)-III-6	3	128	221	15.3
(A2024-2125)(6+7)-III-7	2	112	194	17.4
(A2024-2125)(6+7)-III-8	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(6+7)-IV-1	2	118	204	16.5
(A2024-2125)(6+7)-IV-2	2	124	215	15.7
(A2024-2125)(6+7)-IV-3	2	114	197	17.1
(A2024-2125)(6+7)-IV-4	2	120	208	16.3
(A2024-2125)(6+7)-IV-5	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(6+7)-IV-6	3	125	217	15.6
(A2024-2125)(6+7)-IV-7	2	115	199	17.0
(A2024-2125)(6+7)-IV-8	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(6+7)-V-1	3	125	217	15.6
(A2024-2125)(6+7)-V-2	3	128	222	15.3
(A2024-2125)(6+7)-V-3	2	110	191	17.7
(A2024-2125)(6+7)-V-4	2	113	195	17.3
(A2024-2125)(6+7)-V-5	3	126	219	15.4
(A2024-2125)(6+7)-V-6	3	129	223	15.1
(A2024-2125)(6+7)-V-7	2	111	192	17.6
(A2024-2125)(6+7)-V-8	2	114	197	17.2
(A2024-2125)(6+7)-VI-1	2	117	203	16.7
(A2024-2125)(6+7)-VI-2	3	125	217	15.6
(A2024-2125)(6+7)-VI-3	2	112	195	17.4
(A2024-2125)(6+7)-VI-4	2	121	209	16.2
(A2024-2125)(6+7)-VI-5	2	118	205	16.5
(A2024-2125)(6+7)-VI-6	3	127	219	15.4
(A2024-2125)(6+7)-VI-7	2	114	197	17.2
(A2024-2125)(6+7)-VI-8	2	122	211	16.0
(A2024-2125)(6+7)-VII-1	3	126	218	15.5
(A2024-2125)(6+7)-VII-2	3	128	221	15.3
(A2024-2125)(6+7)-VII-3	2	110	191	17.7
(A2024-2125)(6+7)-VII-4	2	112	194	17.4
(A2024-2125)(6+7)-VII-5	3	127	220	15.4
(A2024-2125)(6+7)-VII-6	3	129	223	15.2
(A2024-2125)(6+7)-VII-7	2	111	193	17.5
(A2024-2125)(6+7)-VII-8	2	113	196	17.2
(A2024-2125)(6+7)-VIII-1	2	118	205	16.5
(A2024-2125)(6+7)-VIII-2	3	124	215	15.7
(A2024-2125)(6+7)-VIII-3	2	114	197	17.2
(A2024-2125)(6+7)-VIII-4	2	120	207	16.3
(A2024-2125)(6+7)-VIII-5	2	119	207	16.4
(A2024-2125)(6+7)-VIII-6	3	125	217	15.6
(A2024-2125)(6+7)-VIII-7	2	115	199	17.0
(A2024-2125)(6+7)-VIII-8	2	121	209	16.2
(A2024-2125)(6+7)-IX-1	2	119	205	16.5
(A2024-2125)(6+7)-IX-2	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(6+7)-IX-3	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(6+7)-IX-4	2	117	203	16.7
(A2024-2125)(6+7)-IX-5	2	122	211	16.0
(A2024-2125)(6+7)-IX-6	3	125	216	15.7
(A2024-2125)(6+7)-IX-7	2	118	204	16.6
(A2024-2125)(6+7)-IX-8	2	120	209	16.2
(A2024-2125)(6+7)-X-1	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(6+7)-X-2	2	121	209	16.2
(A2024-2125)(6+7)-X-3	2	115	199	17.0
(A2024-2125)(6+7)-X-4	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(6+7)-X-5	2	122	212	15.9

Cond	σ	τ	σ_{id}	SF
(A2024-2125)(6+7)-X-6	3	124	215	15.7
(A2024-2125)(6+7)-X-7	2	118	205	16.5
(A2024-2125)(6+7)-X-8	2	120	208	16.3
(A2024-2125)(6+7)-XI-1	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(6+7)-XI-2	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(6+7)-XI-3	2	114	198	17.1
(A2024-2125)(6+7)-XI-4	2	117	202	16.7
(A2024-2125)(6+7)-XI-5	2	122	212	16.0
(A2024-2125)(6+7)-XI-6	3	125	216	15.6
(A2024-2125)(6+7)-XI-7	2	118	204	16.6
(A2024-2125)(6+7)-XI-8	2	120	208	16.2
(A2024-2125)(6+7)-XII-1	2	119	206	16.4
(A2024-2125)(6+7)-XII-2	2	121	210	16.1
(A2024-2125)(6+7)-XII-3	2	115	198	17.0
(A2024-2125)(6+7)-XII-4	2	116	202	16.8
(A2024-2125)(6+7)-XII-5	2	123	212	15.9
(A2024-2125)(6+7)-XII-6	3	124	216	15.7
(A2024-2125)(6+7)-XII-7	2	118	204	16.5
(A2024-2125)(6+7)-XII-8	2	120	208	16.3

Nodo AC01 – piano primo

Ove non diversamente specificato le dimensioni usate sono DaN e cm

Simbologia sezione I	
Sezione	Nome della sezione
B	Base delle ali
H	Altezza della sezione
t _{bi} ,t _{bs} ,t _h	Spessore ala inferiore, superiore, spessore anima
Geometria costole	
N°	Indice della costola
X _i ,Y _i	coordinate estremo iniziale
X _f ,Y _f	coordinate estremo finale
l,h,t	lunghezza, altezza, spessore della costola
Geometria Tirafondi	
N°	Indice del tirafondo
X,Y	coordinate centro bullone
Φ(mm)	Diametro nominale del bullone
classe	classe di resistenza
A _{res}	Area resistente
L	Lunghezza del tirafondo
R	Eventuale raggio dell'uncino del tirafondo
Φ _m	Min(diametro del dado,diametro medio della testa) (NTC 4.2.64)
Forze applicate	
Comb.	Nome della combinazione cui corrispondono le forze
N,T _y ,T _z	Sforzo normale,taglio in direzione Y, taglio in direzione Z, nel riferimento locale della colonna
M _t ,M _y ,M _z	Momento torcente, flettente secondo Y, flettente secondo Z, nel riferimento locale della colonna
Verifica piastra di base	
Comb.,Pann.	combinazione,indice del pannello della mesh con minimo SF
N°	indice del pannello della mesh
X,Y	coordinate del centro del pannello della mesh
σ _{xx} ,σ _{yy} ,τ _{xy}	tensioni del pannello nel riferimento della piastra
σ _{id}	tensione ideale di Von Mises=(σ _{xx} ² +σ _{yy} ² -σ _{xx} *σ _{yy} +3*τ _{xy} ²) ^{1/2}
SF	Fattore di sicurezza=σ _{id} /(f _{yk} /γ _{M0}) (cfr. NTC. 4.2.4.1.2)
Verifica a punzonamento piastra di base	
N°bull	indice del tirafondo
X,Y	coordinate del tirafondo
F _d	azione assiale nel tirafondo
B _p ,R _d	resistenza al punzonamento della piastra (cfr. formula NTC. 4.2.64)
SF	Fattore di sicurezza al punzonamento =B _p ,R _d /A _{azione}
Verifica calcestruzzo	
Comb.	combinazione delle azioni
N°Vert	indice vertice area compressa
X,Y	coordinate del vertice
σ	tensione (di compressione) nel vertice
SF	Fattore di sicurezza =f _{cd} /σ
Verifica costole	
N°	indice elemento di costola, parte di costola compresa tra due costole o tra costola e sezione
N° cost	Indice della costola cui appartiene l'elemento
X _i ,Y _i	coordinate estremo iniziale dell'elemento
X _f ,Y _f	coordinate estremo finale dell'elemento
σ,τ	tensione normale e tangenziale agente sulla sezione verticale dell'elemento di costola
σ _{id}	tensione ideale di Von Mises=(σ ² +3*τ ²) ^{1/2}
SF	Fattore di sicurezza=σ _{id} /(f _{yk} /γ _{M0}) (cfr. NTC. 4.2.4.1.2)
Verifica saldature orizzontali costole	
Comb	nome della combinazione delle azioni
N°	indice elemento di costola, parte di costola compresa tra due costole o tra costola e sezione
N° cost	Indice della costola cui appartiene l'elemento
X _i ,Y _i	coordinate estremo iniziale dell'elemento
X _f ,Y _f	coordinate estremo finale dell'elemento
L	lunghezza dell'elemento
a/2	semidimensione del cordone di saldatura
σ _n ,τ _p ,τ _n	tensione normale,tangenziale parallela ed ortogonale sul cordone

(¹)SF	Fattore di sicurezza
Verifica saldature verticali costole	
Comb	nome della combinazione delle azioni
N° cost	Indice della costola
X,Y	punto nel piano ove è posto il cordone
H	altezza della costola
a	dimensione del cordone di saldatura
σ_n, τ_p, τ_n	tensione normale, tangenziale parallela ed ortogonale sul cordone
(¹)SF	Fattore di sicurezza
Verifica tirafondi martello	
Comb	nome della combinazione delle azioni
N°	indice tirafondo
X,Y	coordinate tirafondo
F _t ,F _v	azione assiale e tangenziale del tirafondo
σ_{id}	Tensione ideale piastra anulare di testa
SF _b	Fattore di sicurezza del bullone (Sola trazione SF _b =F _{trd} /F _t , solo taglio SF _b =F _{vrd} /F _v , taglio e trazione SF _b =1/(F _v /F _{vrd} +F _t /F _{trd} /1.4) con F _t /F _{trd} <1 cfr. formula NTC 4.2.65)
SF _t	Fattore di sicurezza della piastra anulare di testa SF _t = $\sigma_{id}/f_{yk}/\gamma_{M0}$
SF _{cls}	Fattore di sicurezza rottura cono Cls (F _t /F _{tRDcls})
Verifica taglio per attrito	
Comb	nome della combinazione delle azioni
F	azione tagliente
Flim	azione resistente= $\mu \cdot \int \sigma_c dA$
SF	Fattore di sicurezza = Flim/F

(¹)SF=valore minimo tra: $\beta_1 \cdot f_{yk}/(\sigma_n^2 + \tau_p^2 + \tau_n^2)^{1/2}$ e $\beta_2 \cdot f_{yk}/(|\sigma_n| + |\tau_n|)$ (cfr. formule NTC 4.2.78,4.2.79)

Dimensioni piastra :70 x 70 x 4

Sezione della colonna

Centro anima (35,35),Rotazione 0 (°)

Baricentro (35,35)

Sezione	B(mm)	H(mm)	t _{bi} (mm)	t _{bs} (mm)	t _h (mm)
[HEA]_340	300	330	16.5	16.5	9.5

Geometria costole

N°	X _i	Y _i	X _f	Y _f	l	h ₁	h ₂	t
1	0	19.32	70	19.32	70	22	22	2
2	35	0	35	19.32	19	22	22	2
3	35	50.67	35	70	19	22	22	2
4	0	50.67	70	50.67	70	22	22	2

Geometria Tirafondi

N°	X	Y	Φ(mm)	classe	Ares	L	R	Φ _m (mm)
1	11.66	9.66	27	8.8	5.72	70	5	41
2	11.66	60.34	27	8.8	5.72	70	5	41
3	23.33	9.66	27	8.8	5.72	70	5	41
4	23.33	60.34	27	8.8	5.72	70	5	41
5	58.33	9.66	27	8.8	5.72	70	5	41
6	58.33	60.34	27	8.8	5.72	70	5	41
7	46.66	9.66	27	8.8	5.72	70	5	41
8	46.66	60.34	27	8.8	5.72	70	5	41

Proprietà materiali

Calcestruzzo R_{ck}=300, f_{cd}=141.10

Coefficiente Omog. 15

Acciaio piastra classe S355: $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_M = 3350 / 1.05 = 3190.48$ Acciaio costole classe S355: $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_M = 3550 / 1.05 = 3380.95$ **Proprietà Saldature**

Verifiche condotte secondo le formule:

$$(\sigma_n^2 + \tau_p^2 + \tau_n^2)^{0.5} \leq f_{yk} \cdot \beta_1$$

$$|\sigma_n| + |\tau_n| \leq f_{yk} \cdot \beta_2$$

Elemento	$f_{yk} < 40\text{mm}$	$f_{yk} > 40\text{mm}$	β_1	β_2
Piastra	3550	3350	0.7	0.85
Costole	3550	3350	0.7	0.85

Caratteristiche applicate alla colonna

Le caratteristiche sono intese positive se dirette secondo gli assi locali della colonna e sono applicate nel baricentro della sezione
 Riferimento locale della colonna

	X	Y	Z
Origine	35.0000	35.0000	0.0000
Asse x	0.0000	0.0000	1.0000
Asse y	1.0000	0.0000	0.0000
Asse z	0.0000	1.0000	0.0000

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
1	-163709	-137.7	1819.8	0	-5297.4	-537.2
2	-201631	-162.6	2124.6	0	-6183.9	-642.3
3	-119173	-102.7	1364.7	0	-3973.2	-398.7
(4+5)-I-1	-113969	4745.5	2590.8	0.6	-7096.2	13192.8
(4+5)-I-2	-113895	5871	1055.7	0.3	-3236.3	16447.2
(4+5)-I-3	-114341	-6127.5	1760.1	-0.2	-4890.7	-17396.2
(4+5)-I-4	-114267	-5002	225	-0.6	-1030.7	-14141.8
(4+5)-I-5	-124078	4796.7	2504.5	0.6	-6915.6	13344.5
(4+5)-I-6	-124004	5922.2	969.3	0.3	-3055.7	16598.9
(4+5)-I-7	-124450	-6076.3	1673.8	-0.3	-4710	-17244.5
(4+5)-I-8	-124377	-4950.8	138.7	-0.6	-850.1	-13990.1
(4+5)-II-1	-114185	-373.1	4091	0.7	-10827.5	-1310.2
(4+5)-II-2	-113939	3378.5	-1026.1	-0.4	2038.9	9537.8
(4+5)-II-3	-114297	-3635	3841.8	0.5	-10165.8	-10486.9
(4+5)-II-4	-114051	116.6	-1275.3	-0.7	2700.5	361.1
(4+5)-II-5	-124294	-321.9	4004.7	0.7	-10646.8	-1158.5
(4+5)-II-6	-124048	3429.7	-1112.4	-0.4	2219.5	9689.6
(4+5)-II-7	-124406	-3583.8	3755.5	0.4	-9985.2	-10335.2
(4+5)-II-8	-124160	167.8	-1361.6	-0.7	2881.2	512.9
(4+5)-III-1	-113882	5831.3	2630.7	0.3	-7202.9	16259
(4+5)-III-2	-113982	4785.2	1015.7	0.6	-3129.7	13381
(4+5)-III-3	-114254	-5041.7	1800.1	-0.6	-4997.3	-14330
(4+5)-III-4	-114354	-6087.7	185	-0.2	-924.1	-17208
(4+5)-III-5	-123991	5882.4	2544.4	0.3	-7022.2	16410.7
(4+5)-III-6	-124091	4836.4	929.4	0.6	-2949	13532.7
(4+5)-III-7	-124363	-4990.5	1713.8	-0.6	-4816.7	-14178.3
(4+5)-III-8	-124463	-6036.6	98.7	-0.3	-743.4	-17056.3
(4+5)-IV-1	-113896	3246.1	4224.2	-0.4	-11183.1	8910.6
(4+5)-IV-2	-114229	-240.7	-1159.2	0.7	2394.4	-682.9
(4+5)-IV-3	-114007	-15.8	3975	-0.7	-10521.4	-266.1
(4+5)-IV-4	-114341	-3502.6	-1408.4	0.5	3056.1	-9859.6
(4+5)-IV-5	-124005	3297.3	4137.9	-0.4	-11002.4	9062.3
(4+5)-IV-6	-124338	-189.5	-1245.6	0.7	2575.1	-531.2
(4+5)-IV-7	-124116	35.4	3888.7	-0.7	-10340.7	-114.4
(4+5)-IV-8	-124450	-3451.4	-1494.8	0.4	3236.8	-9707.9
(4+5)-V-1	-113665	5885.5	2590.2	-0.2	-7086.9	16342.2
(4+5)-V-2	-113592	7011	1055	-0.6	-3227	19596.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(4+5)-V-3	-114644	-7267.5	1760.7	0.6	-4899.9	-20545.6
(4+5)-V-4	-114571	-6142	225.6	0.3	-1040	-17291.2
(4+5)-V-5	-123775	5936.7	2503.8	-0.3	-6906.3	16493.9
(4+5)-V-6	-123701	7062.2	968.7	-0.6	-3046.4	19748.3
(4+5)-V-7	-124753	-7216.3	1674.4	0.6	-4719.3	-20393.9
(4+5)-V-8	-124680	-6090.8	139.3	0.3	-859.4	-17139.5
(4+5)-VI-1	-114094	-31.1	4090.8	0.5	-10824.7	-365.4
(4+5)-VI-2	-113848	3720.5	-1026.2	-0.7	2041.6	10482.7
(4+5)-VI-3	-114388	-3977	3842	0.7	-10168.6	-11431.7
(4+5)-VI-4	-114142	-225.4	-1275.1	-0.4	2697.7	-583.7
(4+5)-VI-5	-124203	20.1	4004.5	0.4	-10644	-213.6
(4+5)-VI-6	-123957	3771.7	-1112.6	-0.7	2222.3	10634.4
(4+5)-VI-7	-124497	-3925.8	3755.7	0.7	-9988	-11280
(4+5)-VI-8	-124251	-174.2	-1361.4	-0.4	2878.4	-432
(4+5)-VII-1	-113579	6971.3	2630.1	-0.6	-7193.6	19408.4
(4+5)-VII-2	-113679	5925.3	1015.1	-0.2	-3120.4	16530.4
(4+5)-VII-3	-114558	-6181.7	1800.7	0.3	-5006.6	-17479.4
(4+5)-VII-4	-114658	-7227.8	185.6	0.6	-933.4	-20357.5
(4+5)-VII-5	-123688	7022.5	2543.8	-0.6	-7012.9	19560.1
(4+5)-VII-6	-123788	5976.4	928.8	-0.3	-2939.7	16682.1
(4+5)-VII-7	-124667	-6130.6	1714.4	0.3	-4825.9	-17327.7
(4+5)-VII-8	-124767	-7176.6	99.3	0.6	-752.7	-20205.7
(4+5)-VIII-1	-113805	3588.1	4224	-0.7	-11180.3	9855.4
(4+5)-VIII-2	-114138	101.3	-1159.4	0.5	2397.2	261.9
(4+5)-VIII-3	-114098	-357.8	3975.2	-0.4	-10524.2	-1211
(4+5)-VIII-4	-114431	-3844.6	-1408.3	0.7	3053.3	-10804.4
(4+5)-VIII-5	-123914	3639.3	4137.7	-0.7	-10999.6	10007.1
(4+5)-VIII-6	-124247	152.5	-1245.8	0.4	2577.9	413.6
(4+5)-VIII-7	-124207	-306.6	3888.9	-0.4	-10343.5	-1059.3
(4+5)-VIII-8	-124541	-3793.4	-1494.6	0.7	3234	-10652.7
(4+5)-IX-1	-102305	880.3	2400.8	0.4	-6535.1	2309.6
(4+5)-IX-2	-102231	2005.8	865.6	0	-2675.1	5564
(4+5)-IX-3	-102417	-2381.6	2151.6	0.1	-5873.4	-6867.1
(4+5)-IX-4	-102343	-1256.1	616.4	-0.3	-2013.5	-3612.7
(4+5)-IX-5	-136002	1050.8	2113	0.3	-5932.8	2815.3
(4+5)-IX-6	-135928	2176.3	577.9	-0.1	-2072.9	6069.7
(4+5)-IX-7	-136114	-2211.1	1863.8	0	-5271.2	-6361.4
(4+5)-IX-8	-136040	-1085.6	328.7	-0.3	-1411.3	-3107
(4+5)-X-1	-102218	1966	2440.7	0	-6641.7	5375.9
(4+5)-X-2	-102318	920	825.7	0.4	-2568.5	2497.8
(4+5)-X-3	-102330	-1295.9	2191.5	-0.3	-5980	-3800.8
(4+5)-X-4	-102430	-2341.9	576.5	0.1	-1906.8	-6678.9
(4+5)-X-5	-135915	2136.6	2153	-0.1	-6039.5	5881.6
(4+5)-X-6	-136015	1090.6	537.9	0.3	-1966.3	3003.5
(4+5)-X-7	-136027	-1125.3	1903.8	-0.3	-5377.8	-3295.1
(4+5)-X-8	-136127	-2171.3	288.7	0	-1304.6	-6173.2
(4+5)-XI-1	-102214	1222.3	2400.6	0.1	-6532.3	3254.5
(4+5)-XI-2	-102140	2347.8	865.4	-0.3	-2672.4	6508.9
(4+5)-XI-3	-102508	-2723.6	2151.7	0.4	-5876.2	-7811.9
(4+5)-XI-4	-102434	-1598.1	616.6	0	-2016.3	-4557.5
(4+5)-XI-5	-135911	1392.8	2112.8	0	-5930	3760.2
(4+5)-XI-6	-135837	2518.3	577.7	-0.3	-2070.1	7014.6
(4+5)-XI-7	-136205	-2553.1	1864	0.3	-5273.9	-7306.2
(4+5)-XI-8	-136131	-1427.6	328.9	-0.1	-1414	-4051.8
(4+5)-XII-1	-102127	2308	2440.5	-0.3	-6638.9	6320.7
(4+5)-XII-2	-102227	1262	825.5	0.1	-2565.7	3442.6
(4+5)-XII-3	-102421	-1637.9	2191.7	0	-5982.8	-4745.7
(4+5)-XII-4	-102521	-2683.9	576.7	0.4	-1909.6	-7623.7
(4+5)-XII-5	-135824	2478.6	2152.8	-0.3	-6036.7	6826.4
(4+5)-XII-6	-135924	1432.6	537.8	0	-1963.5	3948.3
(4+5)-XII-7	-136118	-1467.3	1904	-0.1	-5380.6	-4240
(4+5)-XII-8	-136218	-2513.3	288.9	0.3	-1307.4	-7118
(6+7)-I-1	-111946	4742.1	2573.9	0.6	-7047	13183.6
(6+7)-I-2	-111872	5867.6	1038.8	0.3	-3187.1	16438
(6+7)-I-3	-112319	-6130.8	1743.3	-0.2	-4841.5	-17405.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(6+7)-I-4	-112245	-5005.3	208.2	-0.6	-981.6	-14151
(6+7)-I-5	-122055	4793.3	2487.6	0.6	-6866.4	13335.3
(6+7)-I-6	-121981	5918.8	952.5	0.3	-3006.5	16589.8
(6+7)-I-7	-122428	-6079.7	1657	-0.3	-4660.8	-17253.7
(6+7)-I-8	-122354	-4954.2	121.8	-0.6	-800.9	-13999.3
(6+7)-II-1	-112163	-376.5	4074.2	0.7	-10778.3	-1319.3
(6+7)-II-2	-111917	3375.1	-1042.9	-0.4	2088	9528.7
(6+7)-II-3	-112274	-3638.4	3825	0.5	-10116.7	-10496
(6+7)-II-4	-112028	113.3	-1292.1	-0.7	2749.7	352
(6+7)-II-5	-122272	-325.3	3987.9	0.7	-10597.7	-1167.6
(6+7)-II-6	-122026	3426.3	-1129.2	-0.4	2268.7	9680.4
(6+7)-II-7	-122383	-3587.2	3738.7	0.4	-9936	-10344.3
(6+7)-II-8	-122138	164.4	-1378.4	-0.7	2930.4	503.7
(6+7)-III-1	-111859	5827.9	2613.9	0.3	-7153.7	16249.9
(6+7)-III-2	-111959	4781.9	998.9	0.6	-3080.5	13371.8
(6+7)-III-3	-112232	-5045.1	1783.2	-0.6	-4948.1	-14339.2
(6+7)-III-4	-112332	-6091.1	168.2	-0.2	-874.9	-17217.2
(6+7)-III-5	-121968	5879.1	2527.6	0.3	-6973	16401.6
(6+7)-III-6	-122068	4833	912.5	0.6	-2899.8	13523.5
(6+7)-III-7	-122341	-4993.9	1696.9	-0.6	-4767.5	-14187.4
(6+7)-III-8	-122441	-6039.9	81.9	-0.3	-694.2	-17065.5
(6+7)-IV-1	-111873	3242.7	4207.4	-0.4	-11133.9	8901.4
(6+7)-IV-2	-112206	-244	-1176.1	0.7	2443.6	-692
(6+7)-IV-3	-111985	-19.2	3958.2	-0.7	-10472.2	-275.3
(6+7)-IV-4	-112318	-3505.9	-1425.3	0.5	3105.3	-9868.7
(6+7)-IV-5	-121982	3293.9	4121.1	-0.4	-10953.2	9053.1
(6+7)-IV-6	-122315	-192.9	-1262.4	0.7	2624.3	-540.3
(6+7)-IV-7	-122094	32	3871.9	-0.7	-10291.5	-123.6
(6+7)-IV-8	-122427	-3454.8	-1511.6	0.4	3285.9	-9717
(6+7)-V-1	-111643	5882.2	2573.3	-0.2	-7037.8	16333
(6+7)-V-2	-111569	7007.6	1038.2	-0.6	-3177.8	19587.5
(6+7)-V-3	-112622	-7270.9	1743.9	0.6	-4850.8	-20554.8
(6+7)-V-4	-112548	-6145.4	208.8	0.3	-990.9	-17300.4
(6+7)-V-5	-121752	5933.3	2487	-0.3	-6857.1	16484.8
(6+7)-V-6	-121678	7058.8	951.9	-0.6	-2997.2	19739.2
(6+7)-V-7	-122731	-7219.7	1657.6	0.6	-4670.1	-20403.1
(6+7)-V-8	-122657	-6094.2	122.4	0.3	-810.2	-17148.7
(6+7)-VI-1	-112072	-34.5	4074	0.5	-10775.5	-374.5
(6+7)-VI-2	-111826	3717.1	-1043.1	-0.7	2090.8	10473.5
(6+7)-VI-3	-112365	-3980.4	3825.2	0.7	-10119.4	-11440.9
(6+7)-VI-4	-112119	-228.8	-1291.9	-0.4	2746.9	-592.8
(6+7)-VI-5	-122181	16.7	3987.7	0.4	-10594.9	-222.8
(6+7)-VI-6	-121935	3768.3	-1129.4	-0.7	2271.5	10625.2
(6+7)-VI-7	-122474	-3929.2	3738.8	0.7	-9938.8	-11289.1
(6+7)-VI-8	-122228	-177.6	-1378.2	-0.4	2927.6	-441.1
(6+7)-VII-1	-111556	6967.9	2613.3	-0.6	-7144.4	19399.3
(6+7)-VII-2	-111656	5921.9	998.2	-0.2	-3071.2	16521.2
(6+7)-VII-3	-112535	-6185.1	1783.9	0.3	-4957.4	-17488.6
(6+7)-VII-4	-112635	-7231.1	168.8	0.6	-884.2	-20366.6
(6+7)-VII-5	-121665	7019.1	2527	-0.6	-6963.8	19551
(6+7)-VII-6	-121765	5973.1	911.9	-0.3	-2890.5	16672.9
(6+7)-VII-7	-122644	-6133.9	1697.5	0.3	-4776.8	-17336.9
(6+7)-VII-8	-122744	-7180	82.5	0.6	-703.5	-20214.9
(6+7)-VIII-1	-111782	3584.7	4207.2	-0.7	-11131.1	9846.2
(6+7)-VIII-2	-112115	98	-1176.3	0.5	2446.4	252.8
(6+7)-VIII-3	-112076	-361.2	3958.4	-0.4	-10475	-1220.1
(6+7)-VIII-4	-112409	-3847.9	-1425.1	0.7	3102.5	-10813.6
(6+7)-VIII-5	-121891	3635.9	4120.9	-0.7	-10950.4	9997.9
(6+7)-VIII-6	-122224	149.1	-1262.6	0.4	2627	404.5
(6+7)-VIII-7	-122185	-310	3872	-0.4	-10294.3	-1068.4
(6+7)-VIII-8	-122518	-3796.8	-1511.4	0.7	3283.1	-10661.9
(6+7)-IX-1	-100283	876.9	2383.9	0.4	-6485.9	2300.5
(6+7)-IX-2	-100209	2002.4	848.8	0	-2626	5554.9
(6+7)-IX-3	-100394	-2385	2134.7	0.1	-5824.2	-6876.2
(6+7)-IX-4	-100321	-1259.5	599.6	-0.3	-1964.3	-3621.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(6+7)-IX-5	-133979	1047.5	2096.2	0.3	-5883.7	2806.2
(6+7)-IX-6	-133906	2172.9	561.1	-0.1	-2023.7	6060.6
(6+7)-IX-7	-134091	-2214.4	1847	0	-5222	-6370.5
(6+7)-IX-8	-134017	-1088.9	311.9	-0.3	-1362.1	-3116.1
(6+7)-X-1	-100196	1962.7	2423.9	0	-6592.5	5366.7
(6+7)-X-2	-100296	916.6	808.8	0.4	-2519.3	2488.7
(6+7)-X-3	-100308	-1299.2	2174.7	-0.3	-5930.9	-3810
(6+7)-X-4	-100408	-2345.3	559.6	0.1	-1857.6	-6688
(6+7)-X-5	-133893	2133.2	2136.1	-0.1	-5990.3	5872.4
(6+7)-X-6	-133993	1087.2	521.1	0.3	-1917.1	2994.4
(6+7)-X-7	-134004	-1128.7	1886.9	-0.3	-5328.6	-3304.3
(6+7)-X-8	-134104	-2174.7	271.9	0	-1255.4	-6182.3
(6+7)-XI-1	-100192	1218.9	2383.7	0.1	-6483.1	3245.3
(6+7)-XI-2	-100118	2344.4	848.6	-0.3	-2623.2	6499.7
(6+7)-XI-3	-100485	-2727	2134.9	0.4	-5827	-7821
(6+7)-XI-4	-100412	-1601.5	599.8	0	-1967.1	-4566.6
(6+7)-XI-5	-133888	1389.5	2096	0	-5880.9	3751
(6+7)-XI-6	-133815	2514.9	560.9	-0.3	-2021	7005.4
(6+7)-XI-7	-134182	-2556.4	1847.2	0.3	-5224.8	-7315.3
(6+7)-XI-8	-134108	-1431	312	-0.1	-1364.9	-4060.9
(6+7)-XII-1	-100105	2304.7	2423.7	-0.3	-6589.8	6311.5
(6+7)-XII-2	-100205	1258.6	808.7	0.1	-2516.5	3433.5
(6+7)-XII-3	-100399	-1641.2	2174.9	0	-5933.7	-4754.8
(6+7)-XII-4	-100498	-2687.3	559.8	0.4	-1860.4	-7632.9
(6+7)-XII-5	-133802	2475.2	2136	-0.3	-5987.5	6817.2
(6+7)-XII-6	-133902	1429.2	520.9	0	-1914.3	3939.2
(6+7)-XII-7	-134095	-1470.7	1887.1	-0.1	-5331.4	-4249.1
(6+7)-XII-8	-134195	-2516.7	272.1	0.3	-1258.2	-7127.2
(N1020)1	-163760	-15.9	1874.7	0	-5483.3	-176.5
(N1020)2	-201681	-36.7	2189.3	0	-6404.5	-271.3
(N1020)3	-119212	-10.1	1406.1	0	-4112.7	-124.3
(N1020)(4+5)-I-1	-112708	4630.4	2670.1	0.6	-7329.4	12985.1
(N1020)(4+5)-I-2	-112693	5706.1	1053.9	0.3	-3251.8	16089.7
(N1020)(4+5)-I-3	-112736	-5774.3	1845.2	-0.2	-5150.5	-16191.8
(N1020)(4+5)-I-4	-112722	-4698.7	228.9	-0.6	-1072.9	-13087.2
(N1020)(4+5)-I-5	-125701	4678.6	2583.4	0.6	-7152.4	12838.5
(N1020)(4+5)-I-6	-125687	5754.2	967.1	0.3	-3074.8	15943.2
(N1020)(4+5)-I-7	-125730	-5726.2	1758.4	-0.3	-4973.5	-16338.4
(N1020)(4+5)-I-8	-125716	-4650.5	142.1	-0.6	-896	-13233.8
(N1020)(4+5)-II-1	-112735	-266.2	4267.1	0.7	-11323.9	-849
(N1020)(4+5)-II-2	-112686	3319.3	-1120.5	-0.4	2268	9499.9
(N1020)(4+5)-II-3	-112743	-3387.6	4019.6	0.5	-10670.2	-9602
(N1020)(4+5)-II-4	-112695	197.9	-1368	-0.7	2921.6	746.8
(N1020)(4+5)-II-5	-125728	-218	4180.3	0.7	-11147	-995.5
(N1020)(4+5)-II-6	-125680	3367.5	-1207.3	-0.4	2444.9	9353.3
(N1020)(4+5)-II-7	-125737	-3339.4	3932.8	0.4	-10493.3	-9748.6
(N1020)(4+5)-II-8	-125688	246.1	-1454.8	-0.7	3098.6	600.3
(N1020)(4+5)-III-1	-112694	5665.8	2630.2	0.3	-7222.5	15900.2
(N1020)(4+5)-III-2	-112707	4670.7	1093.8	0.6	-3358.7	13174.6
(N1020)(4+5)-III-3	-112723	-4739	1805.3	-0.6	-5043.6	-13276.7
(N1020)(4+5)-III-4	-112735	-5734	268.8	-0.2	-1179.8	-16002.3
(N1020)(4+5)-III-5	-125688	5713.9	2543.4	0.3	-7045.5	15753.6
(N1020)(4+5)-III-6	-125701	4718.9	1007	0.6	-3181.7	13028
(N1020)(4+5)-III-7	-125716	-4690.8	1718.5	-0.6	-4866.6	-13423.3
(N1020)(4+5)-III-8	-125729	-5685.9	182	-0.3	-1002.8	-16148.9
(N1020)(4+5)-IV-1	-112689	3185	4134	-0.4	-10967.7	8868.1
(N1020)(4+5)-IV-2	-112732	-131.9	-987.5	0.7	1911.7	-217.1
(N1020)(4+5)-IV-3	-112697	63.6	3886.5	-0.7	-10314	115
(N1020)(4+5)-IV-4	-112740	-3253.3	-1235	0.5	2565.4	-8970.2
(N1020)(4+5)-IV-5	-125683	3233.2	4047.2	-0.4	-10790.7	8721.5
(N1020)(4+5)-IV-6	-125726	-83.7	-1074.3	0.7	2088.7	-363.7
(N1020)(4+5)-IV-7	-125691	111.8	3799.7	-0.7	-10137	-31.6
(N1020)(4+5)-IV-8	-125734	-3205.1	-1321.8	0.4	2742.3	-9116.8
(N1020)(4+5)-V-1	-112686	5720.2	2674.9	-0.2	-7350.8	15982.7
(N1020)(4+5)-V-2	-112672	6795.9	1058.7	-0.6	-3273.2	19087.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1020)(4+5)-V-3	-112758	-6864.2	1840.4	0.6	-5129	-19189.5
(N1020)(4+5)-V-4	-112743	-5788.5	224.1	0.3	-1051.5	-16084.8
(N1020)(4+5)-V-5	-125680	5768.4	2588.1	-0.3	-7173.8	15836.2
(N1020)(4+5)-V-6	-125666	6844.1	971.9	-0.6	-3096.3	18940.8
(N1020)(4+5)-V-7	-125751	-6816	1753.6	0.6	-4952.1	-19336.1
(N1020)(4+5)-V-8	-125737	-5740.4	137.3	0.3	-874.5	-16231.4
(N1020)(4+5)-VI-1	-112728	60.7	4268.5	0.5	-11330.3	50.3
(N1020)(4+5)-VI-2	-112680	3646.3	-1119.1	-0.7	2261.5	10399.2
(N1020)(4+5)-VI-3	-112750	-3714.6	4018.1	0.7	-10663.8	-10501.3
(N1020)(4+5)-VI-4	-112701	-129	-1369.4	-0.4	2928.1	-152.5
(N1020)(4+5)-VI-5	-125722	108.9	4181.7	0.4	-11153.4	-96.2
(N1020)(4+5)-VI-6	-125673	3694.5	-1205.9	-0.7	2438.5	10252.6
(N1020)(4+5)-VI-7	-125743	-3666.4	3931.3	0.7	-10486.9	-10647.9
(N1020)(4+5)-VI-8	-125695	-80.9	-1456.2	-0.4	3105	-299
(N1020)(4+5)-VII-1	-112673	6755.6	2635	-0.6	-7243.9	18897.8
(N1020)(4+5)-VII-2	-112685	5760.5	1098.6	-0.2	-3380.1	16172.3
(N1020)(4+5)-VII-3	-112744	-5828.8	1800.5	0.3	-5022.2	-16274.4
(N1020)(4+5)-VII-4	-112757	-6823.9	264	0.6	-1158.4	-19000
(N1020)(4+5)-VII-5	-125666	6803.8	2548.2	-0.6	-7067	18751.3
(N1020)(4+5)-VII-6	-125679	5808.7	1011.8	-0.3	-3203.1	16025.7
(N1020)(4+5)-VII-7	-125738	-5780.7	1713.7	0.3	-4845.2	-16421
(N1020)(4+5)-VII-8	-125750	-6775.7	177.2	0.6	-981.4	-19146.5
(N1020)(4+5)-VIII-1	-112682	3512	4135.5	-0.7	-10974.1	9767.4
(N1020)(4+5)-VIII-2	-112725	195.1	-986	0.5	1905.3	682.2
(N1020)(4+5)-VIII-3	-112704	-263.4	3885.1	-0.4	-10307.6	-784.3
(N1020)(4+5)-VIII-4	-112747	-3580.3	-1236.4	0.7	2571.8	-9869.5
(N1020)(4+5)-VIII-5	-125676	3560.1	4048.7	-0.7	-10797.1	9620.8
(N1020)(4+5)-VIII-6	-125719	243.3	-1072.8	0.4	2082.3	535.6
(N1020)(4+5)-VIII-7	-125698	-215.2	3798.3	-0.4	-10130.6	-930.9
(N1020)(4+5)-VIII-8	-125741	-3532.1	-1323.2	0.7	2748.8	-10016.1
(N1020)(4+5)-IX-1	-97558.1	932.5	2482.7	0.4	-6773.2	2944.2
(N1020)(4+5)-IX-2	-97543.5	2008.2	866.4	0	-2695.6	6048.8
(N1020)(4+5)-IX-3	-97566.7	-2188.9	2235.2	0.1	-6119.5	-5808.9
(N1020)(4+5)-IX-4	-97552.1	-1113.2	618.9	-0.3	-2042	-2704.3
(N1020)(4+5)-IX-5	-140871	1093.1	2193.4	0.3	-6183.4	2455.6
(N1020)(4+5)-IX-6	-140856	2168.8	577.1	-0.1	-2105.8	5560.2
(N1020)(4+5)-IX-7	-140880	-2028.3	1945.9	0	-5529.7	-6297.5
(N1020)(4+5)-IX-8	-140865	-952.6	329.6	-0.3	-1452.1	-3192.9
(N1020)(4+5)-X-1	-97544.4	1967.9	2442.8	0	-6666.3	5859.3
(N1020)(4+5)-X-2	-97557.3	972.8	906.3	0.4	-2802.5	3133.7
(N1020)(4+5)-X-3	-97553	-1153.5	2195.3	-0.3	-6012.7	-2893.8
(N1020)(4+5)-X-4	-97565.9	-2148.6	658.8	0.1	-2148.8	-5619.4
(N1020)(4+5)-X-5	-140857	2128.5	2153.5	-0.1	-6076.5	5370.7
(N1020)(4+5)-X-6	-140870	1133.4	617	0.3	-2212.7	2645.1
(N1020)(4+5)-X-7	-140866	-992.9	1906	-0.3	-5422.8	-3382.4
(N1020)(4+5)-X-8	-140879	-1988	369.5	0	-1559	-6108
(N1020)(4+5)-XI-1	-97551.8	1259.5	2484.1	0.1	-6779.6	3843.5
(N1020)(4+5)-XI-2	-97537.1	2335.1	867.8	-0.3	-2702.1	6948.1
(N1020)(4+5)-XI-3	-97573.1	-2515.9	2233.7	0.4	-6113.1	-6708.2
(N1020)(4+5)-XI-4	-97558.5	-1440.2	617.5	0	-2035.5	-3603.6
(N1020)(4+5)-XI-5	-140865	1420.1	2194.8	0	-6189.8	3354.9
(N1020)(4+5)-XI-6	-140850	2495.8	578.5	-0.3	-2112.2	6459.5
(N1020)(4+5)-XI-7	-140886	-2355.2	1944.4	0.3	-5523.3	-7196.8
(N1020)(4+5)-XI-8	-140871	-1279.6	328.2	-0.1	-1445.7	-4092.2
(N1020)(4+5)-XII-1	-97538	2294.8	2444.2	-0.3	-6672.7	6758.6
(N1020)(4+5)-XII-2	-97550.9	1299.8	907.7	0.1	-2808.9	4033
(N1020)(4+5)-XII-3	-97559.3	-1480.5	2193.8	0	-6006.2	-3793.1
(N1020)(4+5)-XII-4	-97572.2	-2475.6	657.4	0.4	-2142.4	-6518.7
(N1020)(4+5)-XII-5	-140851	2455.5	2154.9	-0.3	-6082.9	6270
(N1020)(4+5)-XII-6	-140864	1460.4	618.4	0	-2219.1	3544.4
(N1020)(4+5)-XII-7	-140872	-1319.9	1904.5	-0.1	-5416.4	-4281.7
(N1020)(4+5)-XII-8	-140885	-2314.9	368.1	0.3	-1552.6	-7007.3
(N1020)(6+7)-I-1	-110685	4630.3	2652.6	0.6	-7278	12986.1
(N1020)(6+7)-I-2	-110670	5706	1036.3	0.3	-3200.4	16090.7
(N1020)(6+7)-I-3	-110714	-5774.4	1827.7	-0.2	-5099.1	-16190.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1020)(6+7)-I-4	-110699	-4698.7	211.4	-0.6	-1021.5	-13086.2
(N1020)(6+7)-I-5	-123679	4678.5	2565.8	0.6	-7101	12839.5
(N1020)(6+7)-I-6	-123664	5754.2	949.6	0.3	-3023.5	15944.1
(N1020)(6+7)-I-7	-123708	-5726.2	1740.9	-0.3	-4922.1	-16337.4
(N1020)(6+7)-I-8	-123693	-4650.5	124.6	-0.6	-844.6	-13232.8
(N1020)(6+7)-II-1	-110712	-266.2	4249.5	0.7	-11272.5	-848
(N1020)(6+7)-II-2	-110663	3319.3	-1138	-0.4	2319.4	9500.9
(N1020)(6+7)-II-3	-110721	-3387.7	4002.1	0.5	-10618.8	-9601
(N1020)(6+7)-II-4	-110672	197.9	-1385.5	-0.7	2973	747.8
(N1020)(6+7)-II-5	-123706	-218.1	4162.7	0.7	-11095.6	-994.5
(N1020)(6+7)-II-6	-123657	3367.5	-1224.8	-0.4	2496.3	9354.3
(N1020)(6+7)-II-7	-123715	-3339.5	3915.3	0.4	-10441.9	-9747.6
(N1020)(6+7)-II-8	-123666	246.1	-1472.3	-0.7	3150	601.3
(N1020)(6+7)-III-1	-110671	5665.7	2612.7	0.3	-7171.1	15901.2
(N1020)(6+7)-III-2	-110684	4670.6	1076.3	0.6	-3307.3	13175.6
(N1020)(6+7)-III-3	-110700	-4739	1787.8	-0.6	-4992.2	-13275.7
(N1020)(6+7)-III-4	-110713	-5734.1	251.3	-0.2	-1128.4	-16001.3
(N1020)(6+7)-III-5	-123665	5713.9	2525.9	0.3	-6994.1	15754.6
(N1020)(6+7)-III-6	-123678	4718.8	989.5	0.6	-3130.3	13029
(N1020)(6+7)-III-7	-123694	-4690.8	1701	-0.6	-4815.2	-13422.3
(N1020)(6+7)-III-8	-123707	-5685.9	164.5	-0.3	-951.4	-16147.9
(N1020)(6+7)-IV-1	-110666	3185	4116.5	-0.4	-10916.3	8869.1
(N1020)(6+7)-IV-2	-110709	-131.9	-1005	0.7	1963.1	-216.1
(N1020)(6+7)-IV-3	-110675	63.5	3869	-0.7	-10262.6	116
(N1020)(6+7)-IV-4	-110718	-3253.3	-1252.5	0.5	2616.8	-8969.2
(N1020)(6+7)-IV-5	-123660	3233.2	4029.7	-0.4	-10739.3	8722.5
(N1020)(6+7)-IV-6	-123703	-83.7	-1091.8	0.7	2140.1	-362.7
(N1020)(6+7)-IV-7	-123669	111.7	3782.2	-0.7	-10085.6	-30.6
(N1020)(6+7)-IV-8	-123712	-3205.1	-1339.3	0.4	2793.7	-9115.8
(N1020)(6+7)-V-1	-110664	5720.2	2657.4	-0.2	-7299.4	15983.7
(N1020)(6+7)-V-2	-110649	6795.9	1041.1	-0.6	-3221.8	19088.4
(N1020)(6+7)-V-3	-110735	-6864.2	1822.9	0.6	-5077.6	-19188.5
(N1020)(6+7)-V-4	-110720	-5788.6	206.6	0.3	-1000.1	-16083.9
(N1020)(6+7)-V-5	-123658	5768.4	2570.6	-0.3	-7122.4	15837.1
(N1020)(6+7)-V-6	-123643	6844.1	954.3	-0.6	-3044.9	18941.8
(N1020)(6+7)-V-7	-123729	-6816.1	1736.1	0.6	-4900.7	-19335.1
(N1020)(6+7)-V-8	-123714	-5740.4	119.8	0.3	-823.1	-16230.4
(N1020)(6+7)-VI-1	-110706	60.7	4251	0.5	-11278.9	51.3
(N1020)(6+7)-VI-2	-110657	3646.3	-1136.6	-0.7	2312.9	10400.2
(N1020)(6+7)-VI-3	-110727	-3714.6	4000.6	0.7	-10612.4	-10500.3
(N1020)(6+7)-VI-4	-110678	-129.1	-1387	-0.4	2979.5	-151.5
(N1020)(6+7)-VI-5	-123700	108.9	4164.2	0.4	-11102	-95.2
(N1020)(6+7)-VI-6	-123651	3694.4	-1223.4	-0.7	2489.9	10253.6
(N1020)(6+7)-VI-7	-123721	-3666.4	3913.8	0.7	-10435.5	-10646.9
(N1020)(6+7)-VI-8	-123672	-80.9	-1473.8	-0.4	3156.4	-298
(N1020)(6+7)-VII-1	-110650	6755.6	2617.5	-0.6	-7192.5	18898.8
(N1020)(6+7)-VII-2	-110663	5760.5	1081.1	-0.2	-3328.7	16173.3
(N1020)(6+7)-VII-3	-110721	-5828.9	1783	0.3	-4970.8	-16273.4
(N1020)(6+7)-VII-4	-110734	-6823.9	246.5	0.6	-1107	-18999
(N1020)(6+7)-VII-5	-123644	6803.8	2530.7	-0.6	-7015.6	18752.3
(N1020)(6+7)-VII-6	-123657	5808.7	994.3	-0.3	-3151.7	16026.7
(N1020)(6+7)-VII-7	-123715	-5780.7	1696.2	0.3	-4793.8	-16420
(N1020)(6+7)-VII-8	-123728	-6775.8	159.7	0.6	-930	-19145.5
(N1020)(6+7)-VIII-1	-110660	3511.9	4117.9	-0.7	-10922.7	9768.4
(N1020)(6+7)-VIII-2	-110703	195	-1003.6	0.5	1956.7	683.2
(N1020)(6+7)-VIII-3	-110681	-263.4	3867.6	-0.4	-10256.2	-783.3
(N1020)(6+7)-VIII-4	-110724	-3580.3	-1253.9	0.7	2623.2	-9868.5
(N1020)(6+7)-VIII-5	-123654	3560.1	4031.1	-0.7	-10745.7	9621.8
(N1020)(6+7)-VIII-6	-123697	243.2	-1090.4	0.4	2133.7	536.6
(N1020)(6+7)-VIII-7	-123675	-215.2	3780.8	-0.4	-10079.2	-929.9
(N1020)(6+7)-VIII-8	-123718	-3532.1	-1340.7	0.7	2800.2	-10015.1
(N1020)(6+7)-IX-1	-95535.6	932.5	2465.1	0.4	-6721.8	2945.2
(N1020)(6+7)-IX-2	-95521	2008.1	848.9	0	-2644.2	6049.8
(N1020)(6+7)-IX-3	-95544.3	-2188.9	2217.7	0.1	-6068.1	-5807.9
(N1020)(6+7)-IX-4	-95529.6	-1113.3	601.4	-0.3	-1990.6	-2703.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1020)(6+7)-IX-5	-138848	1093.1	2175.8	0.3	-6132	2456.6
(N1020)(6+7)-IX-6	-138834	2168.8	559.6	-0.1	-2054.4	5561.2
(N1020)(6+7)-IX-7	-138857	-2028.3	1928.4	0	-5478.3	-6296.5
(N1020)(6+7)-IX-8	-138842	-952.7	312.1	-0.3	-1400.7	-3191.9
(N1020)(6+7)-X-1	-95521.9	1967.8	2425.2	0	-6614.9	5860.3
(N1020)(6+7)-X-2	-95534.8	972.8	888.8	0.4	-2751.1	3134.7
(N1020)(6+7)-X-3	-95530.5	-1153.6	2177.7	-0.3	-5961.3	-2892.8
(N1020)(6+7)-X-4	-95543.4	-2148.6	641.3	0.1	-2097.4	-5618.4
(N1020)(6+7)-X-5	-138835	2128.5	2135.9	-0.1	-6025.1	5371.7
(N1020)(6+7)-X-6	-138848	1133.4	599.5	0.3	-2161.3	2646.1
(N1020)(6+7)-X-7	-138843	-993	1888.4	-0.3	-5371.4	-3381.4
(N1020)(6+7)-X-8	-138856	-1988	352	0	-1507.6	-6107
(N1020)(6+7)-XI-1	-95529.3	1259.4	2466.6	0.1	-6728.2	3844.5
(N1020)(6+7)-XI-2	-95514.7	2335.1	850.3	-0.3	-2650.7	6949.1
(N1020)(6+7)-XI-3	-95550.6	-2515.9	2216.2	0.4	-6061.7	-6707.2
(N1020)(6+7)-XI-4	-95536	-1440.2	599.9	0	-1984.1	-3602.6
(N1020)(6+7)-XI-5	-138842	1420.1	2177.3	0	-6138.4	3355.9
(N1020)(6+7)-XI-6	-138827	2495.7	561	-0.3	-2060.8	6460.5
(N1020)(6+7)-XI-7	-138863	-2355.3	1926.9	0.3	-5471.9	-7195.8
(N1020)(6+7)-XI-8	-138849	-1279.6	310.6	-0.1	-1394.3	-4091.2
(N1020)(6+7)-XII-1	-95515.5	2294.8	2426.7	-0.3	-6621.3	6759.6
(N1020)(6+7)-XII-2	-95528.4	1299.7	890.2	0.1	-2757.5	4034
(N1020)(6+7)-XII-3	-95536.9	-1480.5	2176.3	0	-5954.8	-3792.1
(N1020)(6+7)-XII-4	-95549.8	-2475.6	639.9	0.4	-2091	-6517.7
(N1020)(6+7)-XII-5	-138828	2455.4	2137.4	-0.3	-6031.5	6271
(N1020)(6+7)-XII-6	-138841	1460.4	600.9	0	-2167.7	3545.4
(N1020)(6+7)-XII-7	-138850	-1319.9	1887	-0.1	-5365	-4280.7
(N1020)(6+7)-XII-8	-138863	-2315	350.6	0.3	-1501.2	-7006.3
(N1021)1	-163811	80.2	1907.8	0	-5605.2	114.9
(N1021)2	-201744	135.3	2241.8	0	-6589.4	249.1
(N1021)3	-119249	56	1429.1	0	-4198.3	76.3
(N1021)(4+5)-I-1	-113871	4755.3	2854	0.6	-7839.5	13222.9
(N1021)(4+5)-I-2	-113898	5838.5	1111	0.3	-3413.2	16349
(N1021)(4+5)-I-3	-113850	-5811.1	1821.7	-0.2	-5115.9	-16439.8
(N1021)(4+5)-I-4	-113876	-4727.9	78.7	-0.6	-689.5	-13313.7
(N1021)(4+5)-I-5	-124622	4839.9	2779.5	0.6	-7707	13466.2
(N1021)(4+5)-I-6	-124649	5923.2	1036.5	0.3	-3280.7	16592.3
(N1021)(4+5)-I-7	-124600	-5726.4	1747.2	-0.3	-4983.4	-16196.4
(N1021)(4+5)-I-8	-124627	-4643.2	4.2	-0.6	-557	-13070.4
(N1021)(4+5)-II-1	-113832	-206.7	4526.2	0.7	-12050.3	-806.1
(N1021)(4+5)-II-2	-113922	3404	-1283.7	-0.4	2704.1	9614.1
(N1021)(4+5)-II-3	-113826	-3376.6	4216.5	0.5	-11233.2	-9704.9
(N1021)(4+5)-II-4	-113915	234.1	-1593.4	-0.7	3521.2	715.3
(N1021)(4+5)-II-5	-124583	-122	4451.7	0.7	-11917.8	-562.7
(N1021)(4+5)-II-6	-124673	3488.7	-1358.2	-0.4	2836.6	9857.4
(N1021)(4+5)-II-7	-124576	-3292	4142	0.4	-11100.7	-9461.6
(N1021)(4+5)-II-8	-124666	318.7	-1667.9	-0.7	3653.7	958.6
(N1021)(4+5)-III-1	-113877	5801.9	2732.4	0.3	-7514	16170
(N1021)(4+5)-III-2	-113892	4792	1232.6	0.6	-3738.8	13401.9
(N1021)(4+5)-III-3	-113855	-4764.5	1700.1	-0.6	-4790.3	-13492.7
(N1021)(4+5)-III-4	-113871	-5774.4	200.3	-0.2	-1015.1	-16260.8
(N1021)(4+5)-III-5	-124628	5886.5	2657.9	0.3	-7381.5	16413.3
(N1021)(4+5)-III-6	-124643	4876.6	1158.1	0.6	-3606.3	13645.2
(N1021)(4+5)-III-7	-124606	-4679.9	1625.6	-0.6	-4657.8	-13249.3
(N1021)(4+5)-III-8	-124622	-5689.8	125.8	-0.3	-882.6	-16017.5
(N1021)(4+5)-IV-1	-113851	3281.9	4120.9	-0.4	-10965.1	9017.6
(N1021)(4+5)-IV-2	-113903	-84.5	-878.5	0.7	1618.9	-209.6
(N1021)(4+5)-IV-3	-113844	112	3811.2	-0.7	-10148	118.8
(N1021)(4+5)-IV-4	-113897	-3254.4	-1188.2	0.5	2436	-9108.4
(N1021)(4+5)-IV-5	-124602	3366.5	4046.4	-0.4	-10832.6	9260.9
(N1021)(4+5)-IV-6	-124654	0.1	-953	0.7	1751.4	33.8
(N1021)(4+5)-IV-7	-124595	196.6	3736.7	-0.7	-10015.5	362.1
(N1021)(4+5)-IV-8	-124648	-3169.8	-1262.7	0.4	2568.5	-8865
(N1021)(4+5)-V-1	-113881	5857.2	1794.2	-0.2	-5017.7	16256.5
(N1021)(4+5)-V-2	-113908	6940.4	51.3	-0.6	-591.3	19382.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1021)(4+5)-V-3	-113840	-6912.9	2881.5	0.6	-7937.7	-19473.4
(N1021)(4+5)-V-4	-113867	-5829.7	1138.5	0.3	-3511.4	-16347.4
(N1021)(4+5)-V-5	-124632	5941.8	1719.7	-0.3	-4885.2	16499.9
(N1021)(4+5)-V-6	-124659	7025	-23.3	-0.6	-458.9	19625.9
(N1021)(4+5)-V-7	-124591	-6828.3	2807	0.6	-7805.2	-19230.1
(N1021)(4+5)-V-8	-124618	-5745.1	1064	0.3	-3378.9	-16104
(N1021)(4+5)-VI-1	-113835	123.9	4208.2	0.5	-11203.8	104
(N1021)(4+5)-VI-2	-113925	3734.6	-1601.7	-0.7	3550.7	10524.2
(N1021)(4+5)-VI-3	-113823	-3707.1	4534.4	0.7	-12079.8	-10615
(N1021)(4+5)-VI-4	-113913	-96.4	-1275.5	-0.4	2674.7	-194.8
(N1021)(4+5)-VI-5	-124586	208.5	4133.7	0.4	-11071.3	347.3
(N1021)(4+5)-VI-6	-124676	3819.2	-1676.2	-0.7	3683.2	10767.5
(N1021)(4+5)-VI-7	-124574	-3622.5	4459.9	0.7	-11947.3	-10371.6
(N1021)(4+5)-VI-8	-124663	-11.8	-1350	-0.4	2807.2	48.5
(N1021)(4+5)-VII-1	-113886	6903.7	1672.6	-0.6	-4692.1	19203.6
(N1021)(4+5)-VII-2	-113902	5893.8	172.8	-0.2	-916.9	16435.5
(N1021)(4+5)-VII-3	-113845	-5866.4	2759.9	0.3	-7612.1	-16526.3
(N1021)(4+5)-VII-4	-113861	-6876.3	1260.1	0.6	-3837	-19294.5
(N1021)(4+5)-VII-5	-124637	6988.4	1598.1	-0.6	-4559.6	19447
(N1021)(4+5)-VII-6	-124653	5978.5	98.3	-0.3	-784.4	16678.8
(N1021)(4+5)-VII-7	-124596	-5781.7	2685.4	0.3	-7479.7	-16283
(N1021)(4+5)-VII-8	-124612	-6791.7	1185.6	0.6	-3704.5	-19051.1
(N1021)(4+5)-VIII-1	-113854	3612.4	3802.9	-0.7	-10118.5	9927.7
(N1021)(4+5)-VIII-2	-113906	246	-1196.4	0.5	2465.4	700.5
(N1021)(4+5)-VIII-3	-113841	-218.6	4129.1	-0.4	-10994.5	-791.3
(N1021)(4+5)-VIII-4	-113894	-3585	-870.2	0.7	1589.4	-10018.5
(N1021)(4+5)-VIII-5	-124605	3697.1	3728.4	-0.7	-9986	10171
(N1021)(4+5)-VIII-6	-124657	330.7	-1270.9	0.4	2597.9	943.8
(N1021)(4+5)-VIII-7	-124592	-134	4054.6	-0.4	-10862	-548
(N1021)(4+5)-VIII-8	-124645	-3500.4	-944.7	0.7	1721.9	-9775.1
(N1021)(4+5)-IX-1	-101321	958.3	2579.6	0.4	-7040.8	2557.1
(N1021)(4+5)-IX-2	-101348	2041.6	836.6	0	-2614.5	5683.1
(N1021)(4+5)-IX-3	-101314	-2211.6	2269.9	0.1	-6223.7	-6341.7
(N1021)(4+5)-IX-4	-101341	-1128.4	527	-0.3	-1797.4	-3215.7
(N1021)(4+5)-IX-5	-137157	1240.4	2331.3	0.3	-6599.2	3368.2
(N1021)(4+5)-IX-6	-137184	2323.6	588.3	-0.1	-2172.9	6494.3
(N1021)(4+5)-IX-7	-137151	-1929.5	2021.6	0	-5782.1	-5530.6
(N1021)(4+5)-IX-8	-137178	-846.3	278.6	-0.3	-1355.8	-2404.5
(N1021)(4+5)-X-1	-101327	2004.9	2458	0	-6715.2	5504.2
(N1021)(4+5)-X-2	-101342	995	958.2	0.4	-2940.1	2736
(N1021)(4+5)-X-3	-101320	-1165	2148.3	-0.3	-5898.1	-3394.6
(N1021)(4+5)-X-4	-101336	-2174.9	648.5	0.1	-2123	-6162.8
(N1021)(4+5)-X-5	-137163	2287	2209.7	-0.1	-6273.6	6315.3
(N1021)(4+5)-X-6	-137178	1277.1	709.9	0.3	-2498.4	3547.2
(N1021)(4+5)-X-7	-137156	-882.9	1900	-0.3	-5456.5	-2583.5
(N1021)(4+5)-X-8	-137172	-1892.8	400.2	0	-1681.3	-5351.6
(N1021)(4+5)-XI-1	-101324	1288.9	2261.7	0.1	-6194.3	3467.2
(N1021)(4+5)-XI-2	-101351	2372.1	518.7	-0.3	-1767.9	6593.2
(N1021)(4+5)-XI-3	-101311	-2542.1	2587.9	0.4	-7070.3	-7251.8
(N1021)(4+5)-XI-4	-101338	-1458.9	844.9	0	-2643.9	-4125.8
(N1021)(4+5)-XI-5	-137160	1571	2013.3	0	-5752.6	4278.3
(N1021)(4+5)-XI-6	-137187	2654.2	270.4	-0.3	-1326.3	7404.3
(N1021)(4+5)-XI-7	-137148	-2260	2339.5	0.3	-6628.7	-6440.7
(N1021)(4+5)-XI-8	-137175	-1176.8	596.5	-0.1	-2202.3	-3314.6
(N1021)(4+5)-XII-1	-101329	2335.5	2140.1	-0.3	-5868.7	6414.2
(N1021)(4+5)-XII-2	-101345	1325.6	640.3	0.1	-2093.5	3646.1
(N1021)(4+5)-XII-3	-101317	-1495.6	2466.3	0	-6744.7	-4304.7
(N1021)(4+5)-XII-4	-101333	-2505.5	966.5	0.4	-2969.5	-7072.9
(N1021)(4+5)-XII-5	-137166	2617.6	1891.8	-0.3	-5427.1	7225.4
(N1021)(4+5)-XII-6	-137181	1607.6	391.9	0	-1651.9	4457.2
(N1021)(4+5)-XII-7	-137153	-1213.5	2217.9	-0.1	-6303.1	-3493.6
(N1021)(4+5)-XII-8	-137169	-2223.4	718.1	0.3	-2527.9	-6261.7
(N1021)(6+7)-I-1	-111848	4750.3	2835.7	0.6	-7785.5	13208.8
(N1021)(6+7)-I-2	-111875	5833.5	1092.7	0.3	-3359.2	16334.9
(N1021)(6+7)-I-3	-111826	-5816.1	1803.3	-0.2	-5061.8	-16453.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1021)(6+7)-I-4	-111853	-4732.9	60.4	-0.6	-635.5	-13327.8
(N1021)(6+7)-I-5	-122599	4834.9	2761.1	0.6	-7653	13452.2
(N1021)(6+7)-I-6	-122626	5918.1	1018.2	0.3	-3226.7	16578.2
(N1021)(6+7)-I-7	-122577	-5731.5	1728.8	-0.3	-4929.3	-16210.5
(N1021)(6+7)-I-8	-122604	-4648.3	-14.1	-0.6	-503	-13084.5
(N1021)(6+7)-II-1	-111809	-211.7	4507.8	0.7	-11996.3	-820.2
(N1021)(6+7)-II-2	-111899	3399	-1302.1	-0.4	2758.2	9600
(N1021)(6+7)-II-3	-111802	-3381.6	4198.1	0.5	-11179.2	-9719
(N1021)(6+7)-II-4	-111892	229.1	-1611.8	-0.7	3575.3	701.2
(N1021)(6+7)-II-5	-122560	-127.1	4433.3	0.7	-11863.8	-576.8
(N1021)(6+7)-II-6	-122650	3483.6	-1376.6	-0.4	2890.7	9843.4
(N1021)(6+7)-II-7	-122553	-3297	4123.6	0.4	-11046.7	-9475.6
(N1021)(6+7)-II-8	-122643	313.7	-1686.3	-0.7	3707.8	944.5
(N1021)(6+7)-III-1	-111854	5796.8	2714.1	0.3	-7459.9	16155.9
(N1021)(6+7)-III-2	-111869	4786.9	1214.3	0.6	-3684.7	13387.8
(N1021)(6+7)-III-3	-111832	-4769.5	1681.8	-0.6	-4736.3	-13506.7
(N1021)(6+7)-III-4	-111848	-5779.5	182	-0.2	-961.1	-16274.9
(N1021)(6+7)-III-5	-122604	5881.5	2639.6	0.3	-7327.4	16399.3
(N1021)(6+7)-III-6	-122620	4871.5	1139.8	0.6	-3552.2	13631.1
(N1021)(6+7)-III-7	-122583	-4684.9	1607.3	-0.6	-4603.8	-13263.4
(N1021)(6+7)-III-8	-122599	-5694.8	107.4	-0.3	-828.6	-16031.5
(N1021)(6+7)-IV-1	-111828	3276.8	4102.5	-0.4	-10911	9003.5
(N1021)(6+7)-IV-2	-111880	-89.6	-896.8	0.7	1672.9	-223.6
(N1021)(6+7)-IV-3	-111821	106.9	3792.8	-0.7	-10093.9	104.7
(N1021)(6+7)-IV-4	-111874	-3259.5	-1206.5	0.5	2490	-9122.5
(N1021)(6+7)-IV-5	-122579	3361.5	4028	-0.4	-10778.5	9246.8
(N1021)(6+7)-IV-6	-122631	-4.9	-971.3	0.7	1805.4	19.7
(N1021)(6+7)-IV-7	-122572	191.6	3718.3	-0.7	-9961.4	348
(N1021)(6+7)-IV-8	-122624	-3174.8	-1281	0.4	2622.5	-8879.1
(N1021)(6+7)-V-1	-111858	5852.1	1775.9	-0.2	-4963.7	16242.5
(N1021)(6+7)-V-2	-111885	6935.4	32.9	-0.6	-537.3	19368.5
(N1021)(6+7)-V-3	-111817	-6918	2863.1	0.6	-7883.7	-19487.5
(N1021)(6+7)-V-4	-111844	-5834.8	1120.2	0.3	-3457.3	-16361.4
(N1021)(6+7)-V-5	-122609	5936.8	1701.4	-0.3	-4831.2	16485.8
(N1021)(6+7)-V-6	-122636	7020	-41.6	-0.6	-404.8	19611.9
(N1021)(6+7)-V-7	-122567	-6833.4	2788.6	0.6	-7751.2	-19244.1
(N1021)(6+7)-V-8	-122594	-5750.1	1045.6	0.3	-3324.9	-16118.1
(N1021)(6+7)-VI-1	-111812	118.9	4189.9	0.5	-11149.7	89.9
(N1021)(6+7)-VI-2	-111902	3729.6	-1620	-0.7	3604.7	10510.1
(N1021)(6+7)-VI-3	-111800	-3712.2	4516.1	0.7	-12025.7	-10629
(N1021)(6+7)-VI-4	-111889	-101.5	-1293.9	-0.4	2728.7	-208.9
(N1021)(6+7)-VI-5	-122563	203.5	4115.4	0.4	-11017.2	333.3
(N1021)(6+7)-VI-6	-122653	3814.2	-1694.5	-0.7	3737.2	10753.4
(N1021)(6+7)-VI-7	-122550	-3627.6	4441.5	0.7	-11893.2	-10385.7
(N1021)(6+7)-VI-8	-122640	-16.8	-1368.4	-0.4	2861.2	34.5
(N1021)(6+7)-VII-1	-111863	6898.7	1654.3	-0.6	-4638.1	19189.6
(N1021)(6+7)-VII-2	-111879	5888.8	154.5	-0.2	-862.9	16421.4
(N1021)(6+7)-VII-3	-111822	-5871.4	2741.5	0.3	-7558.1	-16540.4
(N1021)(6+7)-VII-4	-111838	-6881.3	1241.7	0.6	-3782.9	-19308.5
(N1021)(6+7)-VII-5	-122614	6983.3	1579.8	-0.6	-4505.6	19432.9
(N1021)(6+7)-VII-6	-122630	5973.4	80	-0.3	-730.4	16664.8
(N1021)(6+7)-VII-7	-122573	-5786.8	2667	0.3	-7425.6	-16297
(N1021)(6+7)-VII-8	-122589	-6796.7	1167.2	0.6	-3650.4	-19065.2
(N1021)(6+7)-VIII-1	-111831	3607.4	3784.6	-0.7	-10064.5	9913.6
(N1021)(6+7)-VIII-2	-111883	241	-1214.7	0.5	2519.5	686.4
(N1021)(6+7)-VIII-3	-111818	-223.6	4110.8	-0.4	-10940.5	-805.4
(N1021)(6+7)-VIII-4	-111871	-3590	-888.6	0.7	1643.5	-10032.5
(N1021)(6+7)-VIII-5	-122581	3692	3710.1	-0.7	-9932	10156.9
(N1021)(6+7)-VIII-6	-122634	325.6	-1289.3	0.4	2652	929.8
(N1021)(6+7)-VIII-7	-122569	-139	4036.3	-0.4	-10808	-562.1
(N1021)(6+7)-VIII-8	-122622	-3505.4	-963.1	0.7	1776	-9789.2
(N1021)(6+7)-IX-1	-99297.7	953.3	2561.3	0.4	-6986.8	2543
(N1021)(6+7)-IX-2	-99324.7	2036.5	818.3	0	-2560.4	5669.1
(N1021)(6+7)-IX-3	-99291.2	-2216.6	2251.6	0.1	-6169.7	-6355.8
(N1021)(6+7)-IX-4	-99318.2	-1133.4	508.6	-0.3	-1743.3	-3229.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1021)(6+7)-IX-5	-135134	1235.4	2312.9	0.3	-6545.2	3354.1
(N1021)(6+7)-IX-6	-135161	2318.6	569.9	-0.1	-2118.8	6480.2
(N1021)(6+7)-IX-7	-135127	-1934.5	2003.2	0	-5728.1	-5544.7
(N1021)(6+7)-IX-8	-135154	-851.3	260.3	-0.3	-1301.7	-2418.6
(N1021)(6+7)-X-1	-99303.3	1999.9	2439.7	0	-6661.2	5490.1
(N1021)(6+7)-X-2	-99319	990	939.9	0.4	-2886	2722
(N1021)(6+7)-X-3	-99296.8	-1170	2130	-0.3	-5844.1	-3408.7
(N1021)(6+7)-X-4	-99312.6	-2180	630.2	0.1	-2068.9	-6176.9
(N1021)(6+7)-X-5	-135140	2282	2191.3	-0.1	-6219.6	6301.2
(N1021)(6+7)-X-6	-135155	1272	691.5	0.3	-2444.4	3533.1
(N1021)(6+7)-X-7	-135133	-888	1881.6	-0.3	-5402.5	-2597.6
(N1021)(6+7)-X-8	-135149	-1897.9	381.8	0	-1627.3	-5365.7
(N1021)(6+7)-XI-1	-99300.6	1283.9	2243.3	0.1	-6140.2	3453.1
(N1021)(6+7)-XI-2	-99327.6	2367.1	500.4	-0.3	-1713.9	6579.1
(N1021)(6+7)-XI-3	-99288.3	-2547.2	2569.5	0.4	-7016.2	-7265.9
(N1021)(6+7)-XI-4	-99315.2	-1464	826.5	0	-2589.9	-4139.8
(N1021)(6+7)-XI-5	-135137	1566	1995	0	-5698.6	4264.2
(N1021)(6+7)-XI-6	-135164	2649.2	252	-0.3	-1272.3	7390.3
(N1021)(6+7)-XI-7	-135125	-2265.1	2321.2	0.3	-6574.6	-6454.7
(N1021)(6+7)-XI-8	-135151	-1181.9	578.2	-0.1	-2148.3	-3328.7
(N1021)(6+7)-XII-1	-99306.2	2330.4	2121.7	-0.3	-5814.7	6400.2
(N1021)(6+7)-XII-2	-99322	1320.5	621.9	0.1	-2039.5	3632
(N1021)(6+7)-XII-3	-99293.9	-1500.6	2447.9	0	-6690.7	-4318.8
(N1021)(6+7)-XII-4	-99309.6	-2510.5	948.1	0.4	-2915.5	-7086.9
(N1021)(6+7)-XII-5	-135142	2612.5	1873.4	-0.3	-5373	7211.3
(N1021)(6+7)-XII-6	-135158	1602.6	373.6	0	-1597.8	4443.2
(N1021)(6+7)-XII-7	-135130	-1218.5	2199.6	-0.1	-6249	-3507.7
(N1021)(6+7)-XII-8	-135146	-2228.4	699.8	0.3	-2473.9	-6275.8
(N1022)1	-88907.7	3089.9	1568	0	-4639.3	9162.7
(N1022)2	-107857	3530.6	1831.6	0	-5424.5	10453.4
(N1022)3	-64426.4	2311.2	1171.8	0	-3466.3	6855.9
(N1022)(4+5)-I-1	-62123.7	6582.6	1459.4	0.6	-4108.9	18721.4
(N1022)(4+5)-I-2	-62116.4	7570.7	-384.2	0.3	587.1	21561.3
(N1022)(4+5)-I-3	-62144.1	-3059.1	2821.3	-0.2	-7700.2	-8164.2
(N1022)(4+5)-I-4	-62136.8	-2071	977.7	-0.6	-3004.3	-5324.4
(N1022)(4+5)-I-5	-66716.1	6693.4	1366	0.6	-3928.3	19036.2
(N1022)(4+5)-I-6	-66708.8	7681.4	-477.7	0.3	767.6	21876.1
(N1022)(4+5)-I-7	-66736.5	-2948.3	2727.9	-0.3	-7519.6	-7849.4
(N1022)(4+5)-I-8	-66729.2	-1960.2	884.2	-0.6	-2823.7	-5009.6
(N1022)(4+5)-II-1	-62139.3	2055.3	4087	0.7	-10844.4	5998.3
(N1022)(4+5)-II-2	-62115.1	5348.8	-2058.5	-0.4	4808.7	15464.5
(N1022)(4+5)-II-3	-62145.4	-837.2	4495.6	0.5	-11921.8	-2067.4
(N1022)(4+5)-II-4	-62121.2	2456.3	-1649.9	-0.7	3731.3	7398.8
(N1022)(4+5)-II-5	-66731.7	2166.1	3993.6	0.7	-10663.8	6313.1
(N1022)(4+5)-II-6	-66707.5	5459.6	-2151.9	-0.4	4989.2	15779.3
(N1022)(4+5)-II-7	-66737.8	-726.4	4402.1	0.4	-11741.2	-1752.6
(N1022)(4+5)-II-8	-66713.6	2567.1	-1743.4	-0.7	3911.8	7713.6
(N1022)(4+5)-III-1	-62117.8	7545.3	1258.4	0.3	-3571.8	21415.3
(N1022)(4+5)-III-2	-62122.4	6608	-183.2	0.6	50	18867.5
(N1022)(4+5)-III-3	-62138.1	-2096.4	2620.3	-0.6	-7163.1	-5470.4
(N1022)(4+5)-III-4	-62142.8	-3033.7	1178.7	-0.2	-3541.3	-8018.2
(N1022)(4+5)-III-5	-66710.1	7656.1	1165	0.3	-3391.2	21730.1
(N1022)(4+5)-III-6	-66714.8	6718.8	-276.7	0.6	230.6	19182.3
(N1022)(4+5)-III-7	-66730.5	-1985.6	2526.8	-0.6	-6982.6	-5155.6
(N1022)(4+5)-III-8	-66735.1	-2922.9	1085.2	-0.3	-3360.7	-7703.4
(N1022)(4+5)-IV-1	-62119.5	5264.2	3416.9	-0.4	-9054.3	14977.7
(N1022)(4+5)-IV-2	-62134.9	2139.9	-1388.4	0.7	3018.6	6485.1
(N1022)(4+5)-IV-3	-62125.6	2371.7	3825.5	-0.7	-10131.7	6912
(N1022)(4+5)-IV-4	-62141.1	-752.7	-979.9	0.5	1941.2	-1580.6
(N1022)(4+5)-IV-5	-66711.8	5375	3323.5	-0.4	-8873.7	15292.5
(N1022)(4+5)-IV-6	-66727.3	2250.6	-1481.9	0.7	3199.1	6799.9
(N1022)(4+5)-IV-7	-66718	2482.5	3732.1	-0.7	-9951.1	7226.8
(N1022)(4+5)-IV-8	-66733.4	-641.9	-1073.3	0.4	2121.7	-1265.8
(N1022)(4+5)-V-1	-62113.6	7593.4	1427.5	-0.2	-3992.7	21482.1
(N1022)(4+5)-V-2	-62106.4	8581.5	-416.1	-0.6	703.2	24321.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1022)(4+5)-V-3	-62154.2	-4069.9	2853.2	0.6	-7816.3	-10924.8
(N1022)(4+5)-V-4	-62146.9	-3081.8	1009.5	0.3	-3120.4	-8085
(N1022)(4+5)-V-5	-66706	7704.2	1334.1	-0.3	-3812.1	21796.9
(N1022)(4+5)-V-6	-66698.7	8692.3	-509.6	-0.6	883.8	24636.7
(N1022)(4+5)-V-7	-66746.5	-3959.1	2759.7	0.6	-7635.8	-10610
(N1022)(4+5)-V-8	-66739.3	-2971.1	916.1	0.3	-2939.8	-7770.2
(N1022)(4+5)-VI-1	-62136.3	2358.5	4077.4	0.5	-10809.5	6826.5
(N1022)(4+5)-VI-2	-62112.1	5652	-2068.1	-0.7	4843.5	16292.7
(N1022)(4+5)-VI-3	-62148.4	-1140.5	4505.1	0.7	-11956.6	-2895.6
(N1022)(4+5)-VI-4	-62124.2	2153.1	-1640.4	-0.4	3696.4	6570.6
(N1022)(4+5)-VI-5	-66728.7	2469.3	3984	0.4	-10629	7141.3
(N1022)(4+5)-VI-6	-66704.4	5762.8	-2161.5	-0.7	5024.1	16607.5
(N1022)(4+5)-VI-7	-66740.8	-1029.7	4411.7	0.7	-11776	-2580.8
(N1022)(4+5)-VI-8	-66716.6	2263.8	-1733.8	-0.4	3877	6885.4
(N1022)(4+5)-VII-1	-62107.7	8556.1	1226.5	-0.6	-3455.7	24175.9
(N1022)(4+5)-VII-2	-62112.3	7618.8	-215.1	-0.2	166.2	21628.1
(N1022)(4+5)-VII-3	-62148.2	-3107.2	2652.2	0.3	-7279.3	-8231
(N1022)(4+5)-VII-4	-62152.8	-4044.5	1210.6	0.6	-3657.5	-10778.8
(N1022)(4+5)-VII-5	-66700.1	8666.9	1133.1	-0.6	-3275.1	24490.7
(N1022)(4+5)-VII-6	-66704.7	7729.6	-308.5	-0.3	346.8	21942.9
(N1022)(4+5)-VII-7	-66740.6	-2996.4	2558.7	0.3	-7098.7	-7916.2
(N1022)(4+5)-VII-8	-66745.2	-3933.7	1117.1	0.6	-3476.9	-10464
(N1022)(4+5)-VIII-1	-62116.5	5567.5	3407.4	-0.7	-9019.4	15805.9
(N1022)(4+5)-VIII-2	-62131.9	2443.1	-1398	0.5	3053.4	7313.3
(N1022)(4+5)-VIII-3	-62128.6	2068.5	3835.1	-0.4	-10166.5	6083.8
(N1022)(4+5)-VIII-4	-62144.1	-1055.9	-970.3	0.7	1906.3	-2408.8
(N1022)(4+5)-VIII-5	-66708.8	5678.3	3313.9	-0.7	-8838.9	16120.7
(N1022)(4+5)-VIII-6	-66724.3	2553.9	-1491.4	0.4	3234	7628.1
(N1022)(4+5)-VIII-7	-66721	2179.3	3741.6	-0.4	-9985.9	6398.6
(N1022)(4+5)-VIII-8	-66736.4	-945.1	-1063.7	0.7	2086.9	-2094
(N1022)(4+5)-IX-1	-56773.1	3078.8	2045.1	0.4	-5576.5	8944.2
(N1022)(4+5)-IX-2	-56765.8	4066.8	201.4	0	-880.6	11784
(N1022)(4+5)-IX-3	-56779.2	186.3	2453.7	0.1	-6653.9	878.5
(N1022)(4+5)-IX-4	-56771.9	1174.3	610	-0.3	-1958	3718.3
(N1022)(4+5)-IX-5	-72081	3448	1733.6	0.3	-4974.6	9993.5
(N1022)(4+5)-IX-6	-72073.7	4436.1	-110	-0.1	-278.7	12833.4
(N1022)(4+5)-IX-7	-72087.1	555.5	2142.2	0	-6052	1927.8
(N1022)(4+5)-IX-8	-72079.8	1543.6	298.5	-0.3	-1356	4767.7
(N1022)(4+5)-X-1	-56767.1	4041.5	1844.1	0	-5039.5	11638
(N1022)(4+5)-X-2	-56771.8	3104.1	402.5	0.4	-1417.6	9090.2
(N1022)(4+5)-X-3	-56773.2	1149	2252.6	-0.3	-6116.9	3572.3
(N1022)(4+5)-X-4	-56777.9	211.6	811	0.1	-2495	1024.5
(N1022)(4+5)-X-5	-72075	4410.7	1532.6	-0.1	-4437.5	12687.3
(N1022)(4+5)-X-6	-72079.6	3473.4	91	0.3	-815.7	10139.6
(N1022)(4+5)-X-7	-72081.1	1518.2	1941.2	-0.3	-5514.9	4621.6
(N1022)(4+5)-X-8	-72085.8	580.9	499.6	0	-1893.1	2073.9
(N1022)(4+5)-XI-1	-56770.1	3382	2035.5	0.1	-5541.6	9772.4
(N1022)(4+5)-XI-2	-56762.8	4370.1	191.9	-0.3	-845.7	12612.2
(N1022)(4+5)-XI-3	-56782.2	-117	2463.2	0.4	-6688.7	50.3
(N1022)(4+5)-XI-4	-56775	871.1	619.6	0	-1992.8	2890.2
(N1022)(4+5)-XI-5	-72077.9	3751.3	1724.1	0	-4939.7	10821.7
(N1022)(4+5)-XI-6	-72070.7	4739.3	-119.6	-0.3	-243.8	13661.6
(N1022)(4+5)-XI-7	-72090.1	252.3	2151.8	0.3	-6086.8	1099.6
(N1022)(4+5)-XI-8	-72082.8	1240.4	308.1	-0.1	-1390.9	3939.5
(N1022)(4+5)-XII-1	-56764.1	4344.7	1834.5	-0.3	-5004.6	12466.2
(N1022)(4+5)-XII-2	-56768.8	3407.4	392.9	0.1	-1382.8	9918.4
(N1022)(4+5)-XII-3	-56776.3	845.7	2262.2	0	-6151.7	2744.1
(N1022)(4+5)-XII-4	-56780.9	-91.6	820.6	0.4	-2529.9	196.3
(N1022)(4+5)-XII-5	-72072	4714	1523.1	-0.3	-4402.7	13515.5
(N1022)(4+5)-XII-6	-72076.6	3776.7	81.4	0	-780.8	10967.7
(N1022)(4+5)-XII-7	-72084.1	1215	1950.7	-0.1	-5549.8	3793.5
(N1022)(4+5)-XII-8	-72088.8	277.7	509.1	0.3	-1927.9	1245.7
(N1022)(6+7)-I-1	-61113.1	6555.7	1445.6	0.6	-4067.7	18641.7
(N1022)(6+7)-I-2	-61105.9	7543.7	-398.1	0.3	628.2	21481.6
(N1022)(6+7)-I-3	-61133.5	-3086	2807.5	-0.2	-7659.1	-8243.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1022)(6+7)-I-4	-61126.3	-2097.9	963.8	-0.6	-2963.1	-5404.1
(N1022)(6+7)-I-5	-65705.5	6666.5	1352.1	0.6	-3887.2	18956.5
(N1022)(6+7)-I-6	-65698.2	7654.5	-491.5	0.3	808.7	21796.4
(N1022)(6+7)-I-7	-65725.9	-2975.2	2714	-0.3	-7478.5	-7929.1
(N1022)(6+7)-I-8	-65718.6	-1987.2	870.4	-0.6	-2782.6	-5089.3
(N1022)(6+7)-II-1	-61128.7	2028.4	4073.2	0.7	-10803.3	5918.6
(N1022)(6+7)-II-2	-61104.5	5321.9	-2072.4	-0.4	4849.8	15384.8
(N1022)(6+7)-II-3	-61134.8	-864.1	4481.7	0.5	-11880.7	-2147.1
(N1022)(6+7)-II-4	-61110.6	2429.4	-1663.8	-0.7	3772.4	7319.1
(N1022)(6+7)-II-5	-65721.1	2139.2	3979.7	0.7	-10622.7	6233.4
(N1022)(6+7)-II-6	-65696.9	5432.7	-2165.8	-0.4	5030.4	15699.6
(N1022)(6+7)-II-7	-65727.2	-753.3	4388.3	0.4	-11700.1	-1832.3
(N1022)(6+7)-II-8	-65703	2540.2	-1757.2	-0.7	3953	7633.9
(N1022)(6+7)-III-1	-61107.2	7518.4	1244.6	0.3	-3530.7	21335.6
(N1022)(6+7)-III-2	-61111.8	6581	-197.1	0.6	91.1	18787.8
(N1022)(6+7)-III-3	-61127.6	-2123.3	2606.4	-0.6	-7122	-5550.1
(N1022)(6+7)-III-4	-61132.2	-3060.6	1164.8	-0.2	-3500.2	-8097.9
(N1022)(6+7)-III-5	-65699.5	7629.1	1151.1	0.3	-3350.1	21650.4
(N1022)(6+7)-III-6	-65704.2	6691.8	-290.5	0.6	271.7	19102.6
(N1022)(6+7)-III-7	-65719.9	-2012.5	2513	-0.6	-6941.5	-5235.3
(N1022)(6+7)-III-8	-65724.6	-2949.8	1071.4	-0.3	-3319.6	-7783.1
(N1022)(6+7)-IV-1	-61108.9	5237.3	3403.1	-0.4	-9013.2	14898
(N1022)(6+7)-IV-2	-61124.4	2112.9	-1402.3	0.7	3059.7	6405.4
(N1022)(6+7)-IV-3	-61115	2344.8	3811.7	-0.7	-10090.6	6832.3
(N1022)(6+7)-IV-4	-61130.5	-779.6	-993.7	0.5	1982.3	-1660.3
(N1022)(6+7)-IV-5	-65701.3	5348.1	3309.7	-0.4	-8832.6	15212.8
(N1022)(6+7)-IV-6	-65716.7	2223.7	-1495.7	0.7	3240.3	6720.2
(N1022)(6+7)-IV-7	-65707.4	2455.6	3718.2	-0.7	-9910	7147.1
(N1022)(6+7)-IV-8	-65722.8	-668.8	-1087.2	0.4	2162.9	-1345.5
(N1022)(6+7)-V-1	-61103.1	7566.5	1413.7	-0.2	-3951.6	21402.4
(N1022)(6+7)-V-2	-61095.8	8554.6	-430	-0.6	744.3	24242.2
(N1022)(6+7)-V-3	-61143.6	-4096.8	2839.3	0.6	-7775.2	-11004.6
(N1022)(6+7)-V-4	-61136.3	-3108.8	995.7	0.3	-3079.3	-8164.7
(N1022)(6+7)-V-5	-65695.4	7677.3	1320.3	-0.3	-3771	21717.2
(N1022)(6+7)-V-6	-65688.2	8665.3	-523.4	-0.6	924.9	24557
(N1022)(6+7)-V-7	-65735.9	-3986	2745.9	0.6	-7594.6	-10689.8
(N1022)(6+7)-V-8	-65728.7	-2998	902.2	0.3	-2898.7	-7849.9
(N1022)(6+7)-VI-1	-61125.7	2331.6	4063.6	0.5	-10768.4	6746.8
(N1022)(6+7)-VI-2	-61101.5	5625.1	-2081.9	-0.7	4884.6	16212.9
(N1022)(6+7)-VI-3	-61137.9	-1167.4	4491.3	0.7	-11915.5	-2975.3
(N1022)(6+7)-VI-4	-61113.7	2126.1	-1654.2	-0.4	3737.5	6490.9
(N1022)(6+7)-VI-5	-65718.1	2442.4	3970.2	0.4	-10587.8	7061.6
(N1022)(6+7)-VI-6	-65693.9	5735.9	-2175.4	-0.7	5065.2	16527.8
(N1022)(6+7)-VI-7	-65730.2	-1056.6	4397.9	0.7	-11734.9	-2660.5
(N1022)(6+7)-VI-8	-65706	2236.9	-1747.7	-0.4	3918.1	6805.7
(N1022)(6+7)-VII-1	-61097.1	8529.2	1212.7	-0.6	-3414.5	24096.2
(N1022)(6+7)-VII-2	-61101.7	7591.9	-228.9	-0.2	207.3	21548.4
(N1022)(6+7)-VII-3	-61137.6	-3134.1	2638.3	0.3	-7238.2	-8310.7
(N1022)(6+7)-VII-4	-61142.3	-4071.4	1196.7	0.6	-3616.3	-10858.5
(N1022)(6+7)-VII-5	-65689.5	8640	1119.2	-0.6	-3234	24411
(N1022)(6+7)-VII-6	-65694.1	7702.7	-322.4	-0.3	387.9	21863.2
(N1022)(6+7)-VII-7	-65730	-3023.3	2544.9	0.3	-7057.6	-7995.9
(N1022)(6+7)-VII-8	-65734.6	-3960.7	1103.3	0.6	-3435.8	-10543.7
(N1022)(6+7)-VIII-1	-61105.9	5540.6	3393.5	-0.7	-8978.3	15726.2
(N1022)(6+7)-VIII-2	-61121.3	2416.2	-1411.9	0.5	3094.5	7233.6
(N1022)(6+7)-VIII-3	-61118	2041.6	3821.2	-0.4	-10125.4	6004.1
(N1022)(6+7)-VIII-4	-61133.5	-1082.8	-984.2	0.7	1947.4	-2488.5
(N1022)(6+7)-VIII-5	-65698.2	5651.3	3300.1	-0.7	-8797.7	16041
(N1022)(6+7)-VIII-6	-65713.7	2527	-1505.3	0.4	3275.1	7548.4
(N1022)(6+7)-VIII-7	-65710.4	2152.4	3727.8	-0.4	-9944.8	6318.9
(N1022)(6+7)-VIII-8	-65725.9	-972	-1077.6	0.7	2128	-2173.7
(N1022)(6+7)-IX-1	-55762.5	3051.8	2031.2	0.4	-5535.4	8864.5
(N1022)(6+7)-IX-2	-55755.2	4039.9	187.6	0	-839.5	11704.3
(N1022)(6+7)-IX-3	-55768.6	159.3	2439.8	0.1	-6612.8	798.8
(N1022)(6+7)-IX-4	-55761.4	1147.4	596.2	-0.3	-1916.9	3638.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1022)(6+7)-IX-5	-71070.4	3421.1	1719.8	0.3	-4933.5	9913.8
(N1022)(6+7)-IX-6	-71063.1	4409.2	-123.9	-0.1	-237.5	12753.7
(N1022)(6+7)-IX-7	-71076.5	528.6	2128.3	0	-6010.8	1848.1
(N1022)(6+7)-IX-8	-71069.2	1516.7	284.7	-0.3	-1314.9	4688
(N1022)(6+7)-X-1	-55756.6	4014.5	1830.2	0	-4998.3	11558.3
(N1022)(6+7)-X-2	-55761.2	3077.2	388.6	0.4	-1376.5	9010.5
(N1022)(6+7)-X-3	-55762.7	1122	2238.8	-0.3	-6075.7	3492.6
(N1022)(6+7)-X-4	-55767.3	184.7	797.2	0.1	-2453.9	944.8
(N1022)(6+7)-X-5	-71064.4	4383.8	1518.8	-0.1	-4396.4	12607.6
(N1022)(6+7)-X-6	-71069.1	3446.5	77.1	0.3	-774.6	10059.9
(N1022)(6+7)-X-7	-71070.5	1491.3	1927.3	-0.3	-5473.8	4541.9
(N1022)(6+7)-X-8	-71075.2	554	485.7	0	-1852	1994.2
(N1022)(6+7)-XI-1	-55759.5	3355.1	2021.7	0.1	-5500.5	9692.7
(N1022)(6+7)-XI-2	-55752.2	4343.1	178	-0.3	-804.6	12532.5
(N1022)(6+7)-XI-3	-55771.6	-143.9	2449.4	0.4	-6647.6	-29.4
(N1022)(6+7)-XI-4	-55764.4	844.2	605.7	0	-1951.7	2810.4
(N1022)(6+7)-XI-5	-71067.4	3724.4	1710.2	0	-4898.6	10742
(N1022)(6+7)-XI-6	-71060.1	4712.4	-133.4	-0.3	-202.7	13581.9
(N1022)(6+7)-XI-7	-71079.5	225.4	2137.9	0.3	-6045.7	1019.9
(N1022)(6+7)-XI-8	-71072.3	1213.4	294.3	-0.1	-1349.8	3859.8
(N1022)(6+7)-XII-1	-55753.5	4317.8	1820.7	-0.3	-4963.5	12386.5
(N1022)(6+7)-XII-2	-55758.2	3380.5	379	0.1	-1341.6	9838.7
(N1022)(6+7)-XII-3	-55765.7	818.8	2248.4	0	-6110.6	2664.4
(N1022)(6+7)-XII-4	-55770.3	-118.5	806.7	0.4	-2488.7	116.6
(N1022)(6+7)-XII-5	-71061.4	4687.1	1509.2	-0.3	-4361.6	13435.8
(N1022)(6+7)-XII-6	-71066	3749.7	67.6	0	-739.7	10888
(N1022)(6+7)-XII-7	-71073.6	1188.1	1936.9	-0.1	-5508.7	3713.8
(N1022)(6+7)-XII-8	-71078.2	250.7	495.3	0.3	-1886.8	1166
(N1016)1	-208613	-257.6	-290.4	0	835.9	-813.8
(N1016)2	-250788	-352.3	-340.1	0	977.5	-1108.3
(N1016)3	-151620	-186.6	-220	0	633.5	-589.8
(N1016)(4+5)-I-1	-143252	5756.3	1104	0.6	-2762.8	16183.4
(N1016)(4+5)-I-2	-143374	5136.9	-599.4	0.3	1568.6	14269.7
(N1016)(4+5)-I-3	-143725	-5406.3	286.5	-0.2	-593.5	-15151.7
(N1016)(4+5)-I-4	-143847	-6025.7	-1416.9	-0.6	3737.9	-17065.3
(N1016)(4+5)-I-5	-159393	5652.4	976.8	0.6	-2471	15885.8
(N1016)(4+5)-I-6	-159515	5033	-726.6	0.3	1860.4	13972.2
(N1016)(4+5)-I-7	-159866	-5510.2	159.3	-0.3	-301.7	-15449.3
(N1016)(4+5)-I-8	-159988	-6129.5	-1544.1	-0.6	4029.7	-17362.9
(N1016)(4+5)-II-1	-143275	2572	2805.2	0.7	-7056.8	7448.6
(N1016)(4+5)-II-2	-143682	507.4	-2872.8	-0.4	7381.1	1069.9
(N1016)(4+5)-II-3	-143417	-776.8	2560	0.5	-6406	-1951.9
(N1016)(4+5)-II-4	-143824	-2841.4	-3118.1	-0.7	8031.9	-8330.6
(N1016)(4+5)-II-5	-159416	2468.1	2678	0.7	-6765	7151
(N1016)(4+5)-II-6	-159823	403.5	-3000	-0.4	7672.9	772.3
(N1016)(4+5)-II-7	-159558	-880.7	2432.8	0.4	-6114.2	-2249.5
(N1016)(4+5)-II-8	-159965	-2945.2	-3245.3	-0.7	8323.7	-8628.2
(N1016)(4+5)-III-1	-143272	5714.9	1061.3	0.3	-2647.6	16028.5
(N1016)(4+5)-III-2	-143353	5178.3	-556.6	0.6	1453.4	14424.6
(N1016)(4+5)-III-3	-143746	-5447.7	243.7	-0.6	-478.3	-15306.6
(N1016)(4+5)-III-4	-143827	-5984.3	-1374.1	-0.2	3622.7	-16910.4
(N1016)(4+5)-III-5	-159413	5611	934	0.3	-2355.8	15730.9
(N1016)(4+5)-III-6	-159494	5074.4	-683.8	0.6	1745.2	14127.1
(N1016)(4+5)-III-7	-159887	-5551.5	116.5	-0.6	-186.5	-15604.2
(N1016)(4+5)-III-8	-159968	-6088.1	-1501.3	-0.3	3914.5	-17208
(N1016)(4+5)-IV-1	-143344	2434	2662.6	-0.4	-6672.8	6932.3
(N1016)(4+5)-IV-2	-143613	645.3	-2730.2	0.7	6997.2	1586.3
(N1016)(4+5)-IV-3	-143486	-914.7	2417.4	-0.7	-6022	-2468.2
(N1016)(4+5)-IV-4	-143755	-2703.4	-2975.5	0.5	7647.9	-7814.3
(N1016)(4+5)-IV-5	-159484	2330.2	2535.4	-0.4	-6381	6634.7
(N1016)(4+5)-IV-6	-159754	541.5	-2857.5	0.7	7288.9	1288.7
(N1016)(4+5)-IV-7	-159626	-1018.6	2290.2	-0.7	-5730.2	-2765.8
(N1016)(4+5)-IV-8	-159896	-2807.3	-3102.7	0.4	7939.7	-8111.8
(N1016)(4+5)-V-1	-143216	6138.5	268.1	-0.2	-531.3	17239.1
(N1016)(4+5)-V-2	-143338	5519.2	-1435.3	-0.6	3800.1	15325.5

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1016)(4+5)-V-3	-143762	-5788.5	1122.4	0.6	-2825	-16207.4
(N1016)(4+5)-V-4	-143883	-6407.9	-581	0.3	1506.4	-18121.1
(N1016)(4+5)-V-5	-159356	6034.7	140.9	-0.3	-239.5	16941.5
(N1016)(4+5)-V-6	-159478	5415.3	-1562.5	-0.6	4091.9	15027.9
(N1016)(4+5)-V-7	-159902	-5892.4	995.2	0.6	-2533.2	-16505
(N1016)(4+5)-V-8	-160024	-6511.8	-708.2	0.3	1798.2	-18418.6
(N1016)(4+5)-VI-1	-143264	2686.7	2554.5	0.5	-6387.3	7765.3
(N1016)(4+5)-VI-2	-143671	622.1	-3123.6	-0.7	8050.6	1386.6
(N1016)(4+5)-VI-3	-143428	-891.5	2810.7	0.7	-7075.5	-2268.6
(N1016)(4+5)-VI-4	-143835	-2956	-2867.3	-0.4	7362.5	-8647.3
(N1016)(4+5)-VI-5	-159405	2582.8	2427.2	0.4	-6095.6	7467.8
(N1016)(4+5)-VI-6	-159812	518.2	-3250.8	-0.7	8342.4	1089.1
(N1016)(4+5)-VI-7	-159569	-995.3	2683.5	0.7	-6783.7	-2566.2
(N1016)(4+5)-VI-8	-159976	-3059.9	-2994.5	-0.4	7654.3	-8944.9
(N1016)(4+5)-VII-1	-143236	6097.2	225.4	-0.6	-416.1	17084.2
(N1016)(4+5)-VII-2	-143317	5560.6	-1392.5	-0.2	3684.9	15480.4
(N1016)(4+5)-VII-3	-143782	-5829.9	1079.6	0.3	-2709.8	-16362.3
(N1016)(4+5)-VII-4	-143863	-6366.5	-538.2	0.6	1391.2	-17966.2
(N1016)(4+5)-VII-5	-159377	5993.3	98.2	-0.6	-124.3	16786.6
(N1016)(4+5)-VII-6	-159458	5456.7	-1519.7	-0.3	3976.7	15182.8
(N1016)(4+5)-VII-7	-159923	-5933.8	952.4	0.3	-2418	-16659.9
(N1016)(4+5)-VII-8	-160004	-6470.4	-665.4	0.6	1683	-18263.7
(N1016)(4+5)-VIII-1	-143333	2548.7	2411.9	-0.7	-6003.4	7249
(N1016)(4+5)-VIII-2	-143603	760	-2981	0.5	7666.6	1903
(N1016)(4+5)-VIII-3	-143497	-1029.4	2668.2	-0.4	-6691.5	-2785
(N1016)(4+5)-VIII-4	-143766	-2818.1	-2724.7	0.7	6978.5	-8131
(N1016)(4+5)-VIII-5	-159474	2444.8	2284.7	-0.7	-5711.6	6951.4
(N1016)(4+5)-VIII-6	-159743	656.1	-3108.2	0.4	7958.4	1605.4
(N1016)(4+5)-VIII-7	-159637	-1133.3	2540.9	-0.4	-6399.7	-3082.5
(N1016)(4+5)-VIII-8	-159907	-2922	-2851.9	0.7	7270.3	-8428.6
(N1016)(4+5)-IX-1	-124587	1970.6	966.3	0.4	-2343.9	5563.3
(N1016)(4+5)-IX-2	-124709	1351.2	-737.1	0	1987.5	3649.6
(N1016)(4+5)-IX-3	-124729	-1378.2	721.1	0.1	-1693.1	-3837.3
(N1016)(4+5)-IX-4	-124851	-1997.6	-982.3	-0.3	2638.3	-5750.9
(N1016)(4+5)-IX-5	-178389	1624.3	542.3	0.3	-1371.3	4571.3
(N1016)(4+5)-IX-6	-178511	1004.9	-1161.1	-0.1	2960	2657.7
(N1016)(4+5)-IX-7	-178531	-1724.5	297	0	-720.5	-4829.2
(N1016)(4+5)-IX-8	-178653	-2343.8	-1406.4	-0.3	3610.8	-6742.8
(N1016)(4+5)-X-1	-124607	1929.2	923.6	0	-2228.7	5408.4
(N1016)(4+5)-X-2	-124688	1392.6	-694.3	0.4	1872.3	3804.6
(N1016)(4+5)-X-3	-124749	-1419.6	678.3	-0.3	-1577.9	-3992.2
(N1016)(4+5)-X-4	-124830	-1956.2	-939.6	0.1	2523.1	-5596
(N1016)(4+5)-X-5	-178410	1582.9	499.5	-0.1	-1256.1	4416.4
(N1016)(4+5)-X-6	-178491	1046.3	-1118.4	0.3	2844.8	2812.6
(N1016)(4+5)-X-7	-178552	-1765.8	254.2	-0.3	-605.4	-4984.1
(N1016)(4+5)-X-8	-178633	-2302.4	-1363.6	0	3495.6	-6587.9
(N1016)(4+5)-XI-1	-124576	2085.3	715.6	0.1	-1674.5	5880
(N1016)(4+5)-XI-2	-124698	1465.9	-987.9	-0.3	2656.9	3966.4
(N1016)(4+5)-XI-3	-124739	-1492.9	971.8	0.4	-2362.6	-4154
(N1016)(4+5)-XI-4	-124861	-2112.2	-731.6	0	1968.8	-6067.6
(N1016)(4+5)-XI-5	-178379	1739	291.5	0	-701.9	4888
(N1016)(4+5)-XI-6	-178500	1119.6	-1411.9	-0.3	3629.5	2974.4
(N1016)(4+5)-XI-7	-178542	-1839.1	547.8	0.3	-1390	-5145.9
(N1016)(4+5)-XI-8	-178664	-2458.5	-1155.6	-0.1	2941.4	-7059.5
(N1016)(4+5)-XII-1	-124596	2043.9	672.8	-0.3	-1559.3	5725.1
(N1016)(4+5)-XII-2	-124677	1507.3	-945.1	0.1	2541.7	4121.3
(N1016)(4+5)-XII-3	-124760	-1534.3	929.1	0	-2247.4	-4308.9
(N1016)(4+5)-XII-4	-124841	-2070.9	-688.8	0.4	1853.6	-5912.7
(N1016)(4+5)-XII-5	-178399	1697.6	248.7	-0.3	-586.7	4733.1
(N1016)(4+5)-XII-6	-178480	1161	-1369.1	0	3514.3	3129.3
(N1016)(4+5)-XII-7	-178563	-1880.5	505	-0.1	-1274.8	-5300.8
(N1016)(4+5)-XII-8	-178644	-2417.1	-1112.9	0.3	2826.2	-6904.6
(N1016)(6+7)-I-1	-141229	5760	1108	0.6	-2774.1	16194.8
(N1016)(6+7)-I-2	-141351	5140.6	-595.4	0.3	1557.3	14281.2
(N1016)(6+7)-I-3	-141703	-5402.6	290.5	-0.2	-604.8	-15140.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1016)(6+7)-I-4	-141825	-6022	-1412.9	-0.6	3726.6	-17053.9
(N1016)(6+7)-I-5	-157370	5656.1	980.8	0.6	-2482.4	15897.2
(N1016)(6+7)-I-6	-157492	5036.7	-722.6	0.3	1849	13983.6
(N1016)(6+7)-I-7	-157844	-5506.5	163.3	-0.3	-313	-15437.9
(N1016)(6+7)-I-8	-157966	-6125.8	-1540.1	-0.6	4018.3	-17351.5
(N1016)(6+7)-II-1	-141253	2575.7	2809.2	0.7	-7068.1	7460
(N1016)(6+7)-II-2	-141659	511.1	-2868.9	-0.4	7369.8	1081.3
(N1016)(6+7)-II-3	-141395	-773.1	2564	0.5	-6417.3	-1940.5
(N1016)(6+7)-II-4	-141801	-2837.7	-3114.1	-0.7	8020.6	-8319.2
(N1016)(6+7)-II-5	-157394	2471.8	2682	0.7	-6776.4	7162.5
(N1016)(6+7)-II-6	-157800	407.2	-2996.1	-0.4	7661.6	783.8
(N1016)(6+7)-II-7	-157536	-877	2436.7	0.4	-6125.6	-2238.1
(N1016)(6+7)-II-8	-157942	-2941.6	-3241.3	-0.7	8312.4	-8616.8
(N1016)(6+7)-III-1	-141250	5718.6	1065.2	0.3	-2658.9	16039.9
(N1016)(6+7)-III-2	-141331	5182	-552.6	0.6	1442.1	14436.1
(N1016)(6+7)-III-3	-141723	-5444	247.7	-0.6	-489.6	-15295.2
(N1016)(6+7)-III-4	-141804	-5980.6	-1370.1	-0.2	3611.4	-16899
(N1016)(6+7)-III-5	-157391	5614.7	938	0.3	-2367.2	15742.3
(N1016)(6+7)-III-6	-157472	5078.1	-679.8	0.6	1733.8	14138.5
(N1016)(6+7)-III-7	-157864	-5547.9	120.5	-0.6	-197.8	-15592.8
(N1016)(6+7)-III-8	-157945	-6084.5	-1497.4	-0.3	3903.2	-17196.6
(N1016)(6+7)-IV-1	-141321	2437.7	2666.6	-0.4	-6684.1	6943.7
(N1016)(6+7)-IV-2	-141591	649	-2726.3	0.7	6985.8	1597.7
(N1016)(6+7)-IV-3	-141463	-911	2421.4	-0.7	-6033.4	-2456.8
(N1016)(6+7)-IV-4	-141733	-2699.7	-2971.5	0.5	7636.6	-7802.8
(N1016)(6+7)-IV-5	-157462	2333.8	2539.4	-0.4	-6392.4	6646.1
(N1016)(6+7)-IV-6	-157732	545.1	-2853.5	0.7	7277.6	1300.1
(N1016)(6+7)-IV-7	-157604	-1014.9	2294.1	-0.7	-5741.6	-2754.4
(N1016)(6+7)-IV-8	-157874	-2803.6	-3098.7	0.4	7928.4	-8100.4
(N1016)(6+7)-V-1	-141193	6142.2	272.1	-0.2	-542.6	17250.5
(N1016)(6+7)-V-2	-141315	5522.9	-1431.3	-0.6	3788.8	15336.9
(N1016)(6+7)-V-3	-141739	-5784.9	1126.4	0.6	-2836.3	-16196
(N1016)(6+7)-V-4	-141861	-6404.2	-577	0.3	1495.1	-18109.6
(N1016)(6+7)-V-5	-157334	6038.3	144.9	-0.3	-250.8	16952.9
(N1016)(6+7)-V-6	-157456	5419	-1558.5	-0.6	4080.5	15039.3
(N1016)(6+7)-V-7	-157880	-5888.7	999.2	0.6	-2544.5	-16493.6
(N1016)(6+7)-V-8	-158002	-6508.1	-704.2	0.3	1786.8	-18407.2
(N1016)(6+7)-VI-1	-141242	2690.3	2558.4	0.5	-6398.7	7776.8
(N1016)(6+7)-VI-2	-141648	625.8	-3119.6	-0.7	8039.3	1398.1
(N1016)(6+7)-VI-3	-141406	-887.8	2814.7	0.7	-7086.8	-2257.2
(N1016)(6+7)-VI-4	-141812	-2952.4	-2863.3	-0.4	7351.1	-8635.9
(N1016)(6+7)-VI-5	-157383	2586.5	2431.2	0.4	-6106.9	7479.2
(N1016)(6+7)-VI-6	-157789	521.9	-3246.8	-0.7	8331	1100.5
(N1016)(6+7)-VI-7	-157547	-991.7	2687.5	0.7	-6795	-2554.8
(N1016)(6+7)-VI-8	-157953	-3056.2	-2990.6	-0.4	7642.9	-8933.5
(N1016)(6+7)-VII-1	-141214	6100.8	229.3	-0.6	-427.4	17095.6
(N1016)(6+7)-VII-2	-141295	5564.2	-1388.5	-0.2	3673.6	15491.8
(N1016)(6+7)-VII-3	-141760	-5826.3	1083.6	0.3	-2721.1	-16350.9
(N1016)(6+7)-VII-4	-141841	-6362.9	-534.2	0.6	1379.9	-17954.7
(N1016)(6+7)-VII-5	-157354	5997	102.1	-0.6	-135.6	16798
(N1016)(6+7)-VII-6	-157435	5460.4	-1515.7	-0.3	3965.3	15194.2
(N1016)(6+7)-VII-7	-157900	-5930.1	956.4	0.3	-2429.3	-16648.5
(N1016)(6+7)-VII-8	-157981	-6466.7	-661.5	0.6	1671.6	-18252.3
(N1016)(6+7)-VIII-1	-141310	2552.4	2415.9	-0.7	-6014.7	7260.4
(N1016)(6+7)-VIII-2	-141580	763.7	-2977	0.5	7655.3	1914.4
(N1016)(6+7)-VIII-3	-141474	-1025.7	2672.1	-0.4	-6702.8	-2773.5
(N1016)(6+7)-VIII-4	-141744	-2814.4	-2720.8	0.7	6967.2	-8119.6
(N1016)(6+7)-VIII-5	-157451	2448.5	2288.6	-0.7	-5722.9	6962.8
(N1016)(6+7)-VIII-6	-157721	659.8	-3104.2	0.4	7947	1616.8
(N1016)(6+7)-VIII-7	-157615	-1129.6	2544.9	-0.4	-6411	-3071.1
(N1016)(6+7)-VIII-8	-157885	-2918.3	-2848	0.7	7258.9	-8417.1
(N1016)(6+7)-IX-1	-122564	1974.3	970.3	0.4	-2355.3	5574.7
(N1016)(6+7)-IX-2	-122686	1354.9	-733.1	0	1976.1	3661.1
(N1016)(6+7)-IX-3	-122706	-1374.5	725.1	0.1	-1704.5	-3825.8
(N1016)(6+7)-IX-4	-122828	-1993.9	-978.4	-0.3	2626.9	-5739.5

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1016)(6+7)-IX-5	-176367	1628	546.2	0.3	-1382.7	4582.7
(N1016)(6+7)-IX-6	-176489	1008.6	-1157.2	-0.1	2948.7	2669.1
(N1016)(6+7)-IX-7	-176509	-1720.8	301	0	-731.9	-4817.8
(N1016)(6+7)-IX-8	-176631	-2340.1	-1402.4	-0.3	3599.5	-6731.4
(N1016)(6+7)-X-1	-122585	1932.9	927.5	0	-2240.1	5419.8
(N1016)(6+7)-X-2	-122666	1396.3	-690.3	0.4	1860.9	3816
(N1016)(6+7)-X-3	-122727	-1415.9	682.3	-0.3	-1589.3	-3980.7
(N1016)(6+7)-X-4	-122808	-1952.5	-935.6	0.1	2511.7	-5584.6
(N1016)(6+7)-X-5	-176387	1586.6	503.5	-0.1	-1267.5	4427.8
(N1016)(6+7)-X-6	-176468	1050	-1114.4	0.3	2833.5	2824
(N1016)(6+7)-X-7	-176529	-1762.2	258.2	-0.3	-616.7	-4972.7
(N1016)(6+7)-X-8	-176610	-2298.8	-1359.6	0	3484.3	-6576.5
(N1016)(6+7)-XI-1	-122553	2088.9	719.5	0.1	-1685.8	5891.4
(N1016)(6+7)-XI-2	-122675	1469.6	-983.9	-0.3	2645.6	3977.8
(N1016)(6+7)-XI-3	-122717	-1489.2	975.8	0.4	-2373.9	-4142.6
(N1016)(6+7)-XI-4	-122839	-2108.6	-727.6	0	1957.5	-6056.2
(N1016)(6+7)-XI-5	-176356	1742.7	295.5	0	-713.2	4899.5
(N1016)(6+7)-XI-6	-176478	1123.3	-1407.9	-0.3	3618.1	2985.8
(N1016)(6+7)-XI-7	-176520	-1835.5	551.8	0.3	-1401.3	-5134.5
(N1016)(6+7)-XI-8	-176642	-2454.8	-1151.7	-0.1	2930	-7048.1
(N1016)(6+7)-XII-1	-122574	2047.6	676.8	-0.3	-1570.6	5736.5
(N1016)(6+7)-XII-2	-122655	1510.9	-941.1	0.1	2530.4	4132.7
(N1016)(6+7)-XII-3	-122737	-1530.6	933	0	-2258.7	-4297.5
(N1016)(6+7)-XII-4	-122818	-2067.2	-684.8	0.4	1842.3	-5901.3
(N1016)(6+7)-XII-5	-176377	1701.3	252.7	-0.3	-598	4744.6
(N1016)(6+7)-XII-6	-176457	1164.7	-1365.2	0	3502.9	3140.7
(N1016)(6+7)-XII-7	-176540	-1876.8	509	-0.1	-1286.1	-5289.4
(N1016)(6+7)-XII-8	-176621	-2413.4	-1108.9	0.3	2814.8	-6893.2
(N1017)1	-262661	21.3	-201.8	0	528.6	0
(N1017)2	-322220	46.1	-224.8	0	580.4	58
(N1017)3	-191399	11.9	-153.5	0	403.7	-11.2
(N1017)(4+5)-I-1	-195893	5809.9	1254.8	0.6	-3347.2	16329.8
(N1017)(4+5)-I-2	-178720	5239	-435.2	0.3	1096.9	14551.6
(N1017)(4+5)-I-3	-181970	-5254	258.1	-0.2	-594.1	-14693.9
(N1017)(4+5)-I-4	-164798	-5825	-1431.9	-0.6	3849.9	-16472.1
(N1017)(4+5)-I-5	-218001	5848.7	1124.8	0.6	-3042.5	16449.7
(N1017)(4+5)-I-6	-200828	5277.8	-565.2	0.3	1401.5	14671.5
(N1017)(4+5)-I-7	-204078	-5215.2	128.2	-0.3	-289.5	-14574
(N1017)(4+5)-I-8	-186905	-5786.2	-1561.9	-0.6	4154.6	-16352.2
(N1017)(4+5)-II-1	-211055	2603.7	2877.6	0.7	-7568.3	7546
(N1017)(4+5)-II-2	-153812	700.5	-2755.8	-0.4	7245.2	1618.8
(N1017)(4+5)-II-3	-206879	-715.5	2578.6	0.5	-6742.4	-1761.1
(N1017)(4+5)-II-4	-149636	-2618.7	-3054.8	-0.7	8071.1	-7688.3
(N1017)(4+5)-II-5	-233163	2642.5	2747.7	0.7	-7263.7	7665.9
(N1017)(4+5)-II-6	-175919	739.3	-2885.7	-0.4	7549.8	1738.7
(N1017)(4+5)-II-7	-228986	-676.7	2448.7	0.4	-6437.8	-1641.2
(N1017)(4+5)-II-8	-171743	-2579.9	-3184.7	-0.7	8375.7	-7568.4
(N1017)(4+5)-III-1	-193963	5785.8	1135.8	0.3	-3010.7	16212.6
(N1017)(4+5)-III-2	-180651	5263.1	-316.3	0.6	760.4	14668.7
(N1017)(4+5)-III-3	-180040	-5278.1	139.1	-0.6	-257.6	-14811.1
(N1017)(4+5)-III-4	-166728	-5800.9	-1313	-0.2	3513.5	-16355
(N1017)(4+5)-III-5	-216070	5824.6	1005.9	0.3	-2706.1	16332.6
(N1017)(4+5)-III-6	-202758	5301.9	-446.2	0.6	1065	14788.7
(N1017)(4+5)-III-7	-202147	-5239.3	9.2	-0.6	47	-14691.1
(N1017)(4+5)-III-8	-188835	-5762.1	-1442.9	-0.3	3818.1	-16235
(N1017)(4+5)-IV-1	-204621	2523.3	2481.1	-0.4	-6446.7	7155.5
(N1017)(4+5)-IV-2	-160247	780.9	-2359.2	0.7	6123.6	2009.2
(N1017)(4+5)-IV-3	-200444	-795.9	2182.1	-0.7	-5620.8	-2151.6
(N1017)(4+5)-IV-4	-156070	-2538.3	-2658.2	0.5	6949.5	-7297.9
(N1017)(4+5)-IV-5	-226728	2562.1	2351.2	-0.4	-6142.1	7275.5
(N1017)(4+5)-IV-6	-182354	819.7	-2489.2	0.7	6428.2	2129.2
(N1017)(4+5)-IV-7	-222551	-757.1	2052.2	-0.7	-5316.2	-2031.6
(N1017)(4+5)-IV-8	-178177	-2499.5	-2788.2	0.4	7254.1	-7177.9
(N1017)(4+5)-V-1	-181316	6177.7	256.5	-0.2	-568.6	17352.5
(N1017)(4+5)-V-2	-164143	5606.8	-1433.5	-0.6	3875.4	15574.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1017)(4+5)-V-3	-196548	-5621.8	1256.4	0.6	-3372.6	-15716.7
(N1017)(4+5)-V-4	-179375	-6192.8	-433.6	0.3	1071.4	-17494.9
(N1017)(4+5)-V-5	-203423	6216.5	126.6	-0.3	-264	17472.5
(N1017)(4+5)-V-6	-186250	5645.6	-1563.4	-0.6	4180	15694.3
(N1017)(4+5)-V-7	-218655	-5583	1126.4	0.6	-3068	-15596.8
(N1017)(4+5)-V-8	-201482	-6154	-563.6	0.3	1376.1	-17374.9
(N1017)(4+5)-VI-1	-206682	2714	2578.1	0.5	-6734.8	7852.8
(N1017)(4+5)-VI-2	-149439	810.8	-3055.2	-0.7	8078.8	1925.6
(N1017)(4+5)-VI-3	-211252	-825.9	2878.1	0.7	-7576	-2068
(N1017)(4+5)-VI-4	-154009	-2729	-2755.3	-0.4	7237.6	-7995.2
(N1017)(4+5)-VI-5	-228789	2752.8	2448.2	0.4	-6430.2	7972.8
(N1017)(4+5)-VI-6	-171546	849.6	-3185.2	-0.7	8383.4	2045.6
(N1017)(4+5)-VI-7	-233359	-787.1	2748.2	0.7	-7271.4	-1948
(N1017)(4+5)-VI-8	-176116	-2690.2	-2885.2	-0.4	7542.2	-7875.2
(N1017)(4+5)-VII-1	-179386	6153.6	137.5	-0.6	-232.2	17235.4
(N1017)(4+5)-VII-2	-166074	5630.9	-1314.6	-0.2	3538.9	15691.5
(N1017)(4+5)-VII-3	-194617	-5645.9	1137.4	0.3	-3036.1	-15833.9
(N1017)(4+5)-VII-4	-181305	-6168.7	-314.7	0.6	734.9	-17377.7
(N1017)(4+5)-VII-5	-201493	6192.4	7.6	-0.6	72.5	17355.3
(N1017)(4+5)-VII-6	-188181	5669.7	-1444.5	-0.3	3843.5	15811.5
(N1017)(4+5)-VII-7	-216724	-5607.1	1007.5	0.3	-2731.5	-15713.9
(N1017)(4+5)-VII-8	-203412	-6129.9	-444.6	0.6	1039.6	-17257.8
(N1017)(4+5)-VIII-1	-200247	2633.6	2181.6	-0.7	-5613.1	7462.4
(N1017)(4+5)-VIII-2	-155874	891.2	-2658.7	0.5	6957.1	2316.1
(N1017)(4+5)-VIII-3	-204817	-906.3	2481.6	-0.4	-6454.3	-2458.4
(N1017)(4+5)-VIII-4	-160444	-2648.7	-2358.8	0.7	6115.9	-7604.7
(N1017)(4+5)-VIII-5	-222355	2672.4	2051.7	-0.7	-5308.5	7582.3
(N1017)(4+5)-VIII-6	-177981	930	-2788.7	0.4	7261.7	2436
(N1017)(4+5)-VIII-7	-226924	-867.4	2351.6	-0.4	-6149.7	-2338.5
(N1017)(4+5)-VIII-8	-182551	-2609.9	-2488.7	0.7	6420.6	-7484.8
(N1017)(4+5)-IX-1	-165229	1892.3	1057.5	0.4	-2739	5331.5
(N1017)(4+5)-IX-2	-148056	1321.3	-632.5	0	1705.1	3553.4
(N1017)(4+5)-IX-3	-161052	-1426.9	758.5	0.1	-1913.1	-3975.6
(N1017)(4+5)-IX-4	-143879	-1997.9	-931.5	-0.3	2531	-5753.7
(N1017)(4+5)-IX-5	-238919	2021.6	624.4	0.3	-1723.6	5731.3
(N1017)(4+5)-IX-6	-221746	1450.7	-1065.6	-0.1	2720.5	3953.2
(N1017)(4+5)-IX-7	-234742	-1297.6	325.4	0	-897.7	-3575.8
(N1017)(4+5)-IX-8	-217569	-1868.5	-1364.6	-0.3	3546.4	-5353.9
(N1017)(4+5)-X-1	-163298	1868.1	938.6	0	-2402.5	5214.4
(N1017)(4+5)-X-2	-149986	1345.4	-513.5	0.4	1368.6	3670.5
(N1017)(4+5)-X-3	-159121	-1451	639.6	-0.3	-1576.6	-4092.7
(N1017)(4+5)-X-4	-145809	-1973.8	-812.5	0.1	2194.5	-5636.6
(N1017)(4+5)-X-5	-236989	1997.5	505.5	-0.1	-1387.1	5614.2
(N1017)(4+5)-X-6	-223677	1474.8	-946.6	0.3	2384	4070.3
(N1017)(4+5)-X-7	-232812	-1321.7	206.5	-0.3	-561.2	-3692.9
(N1017)(4+5)-X-8	-219500	-1844.4	-1245.7	0	3209.9	-5236.8
(N1017)(4+5)-XI-1	-160856	2002.6	758	0.1	-1905.4	5638.4
(N1017)(4+5)-XI-2	-143683	1431.6	-932	-0.3	2538.6	3860.2
(N1017)(4+5)-XI-3	-165425	-1537.3	1058	0.4	-2746.6	-4282.4
(N1017)(4+5)-XI-4	-148252	-2108.2	-632	0	1697.4	-6060.6
(N1017)(4+5)-XI-5	-234546	2132	324.9	0	-890	6038.2
(N1017)(4+5)-XI-6	-217373	1561	-1365.1	-0.3	3554	4260
(N1017)(4+5)-XI-7	-239115	-1407.9	624.9	0.3	-1731.2	-3882.6
(N1017)(4+5)-XI-8	-221942	-1978.8	-1065.1	-0.1	2712.8	-5660.8
(N1017)(4+5)-XII-1	-158925	1978.5	639.1	-0.3	-1568.9	5521.2
(N1017)(4+5)-XII-2	-145613	1455.8	-813	0.1	2202.1	3977.3
(N1017)(4+5)-XII-3	-163495	-1561.4	939	0	-2410.1	-4399.6
(N1017)(4+5)-XII-4	-150183	-2084.1	-513.1	0.4	1361	-5943.4
(N1017)(4+5)-XII-5	-232615	2107.9	206	-0.3	-553.5	5921
(N1017)(4+5)-XII-6	-219303	1585.1	-1246.1	0	3217.5	4377.2
(N1017)(4+5)-XII-7	-237185	-1432	505.9	-0.1	-1394.7	-3999.7
(N1017)(4+5)-XII-8	-223873	-1954.7	-946.2	0.3	2376.3	-5543.6
(N1017)(6+7)-I-1	-192826	5807.9	1256.9	0.6	-3352.7	16324.3
(N1017)(6+7)-I-2	-175653	5236.9	-433.1	0.3	1091.4	14546.1
(N1017)(6+7)-I-3	-178903	-5256.1	260.2	-0.2	-599.6	-14699.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1017)(6+7)-I-4	-161730	-5827	-1429.8	-0.6	3844.4	-16477.6
(N1017)(6+7)-I-5	-214933	5846.7	1127	0.6	-3048.1	16444.3
(N1017)(6+7)-I-6	-197760	5275.7	-563	0.3	1396	14666.1
(N1017)(6+7)-I-7	-201010	-5217.3	130.3	-0.3	-295	-14579.4
(N1017)(6+7)-I-8	-183837	-5788.2	-1559.7	-0.6	4149	-16357.6
(N1017)(6+7)-II-1	-207988	2601.6	2879.8	0.7	-7573.9	7540.5
(N1017)(6+7)-II-2	-150745	698.4	-2753.6	-0.4	7239.7	1613.3
(N1017)(6+7)-II-3	-203811	-717.6	2580.8	0.5	-6747.9	-1766.6
(N1017)(6+7)-II-4	-146568	-2620.8	-3052.6	-0.7	8065.6	-7693.8
(N1017)(6+7)-II-5	-230095	2640.4	2749.8	0.7	-7269.2	7660.5
(N1017)(6+7)-II-6	-172852	737.2	-2883.5	-0.4	7544.3	1733.3
(N1017)(6+7)-II-7	-225918	-678.8	2450.8	0.4	-6443.3	-1646.6
(N1017)(6+7)-II-8	-168675	-2582	-3182.5	-0.7	8370.2	-7573.8
(N1017)(6+7)-III-1	-190896	5783.7	1138	0.3	-3016.2	16207.2
(N1017)(6+7)-III-2	-177584	5261	-314.1	0.6	754.9	14663.3
(N1017)(6+7)-III-3	-176973	-5280.2	141.3	-0.6	-263.1	-14816.5
(N1017)(6+7)-III-4	-163661	-5802.9	-1310.8	-0.2	3507.9	-16360.4
(N1017)(6+7)-III-5	-213003	5822.6	1008	0.3	-2711.6	16327.1
(N1017)(6+7)-III-6	-199691	5299.8	-444.1	0.6	1059.5	14783.2
(N1017)(6+7)-III-7	-199080	-5241.4	11.3	-0.6	41.5	-14696.6
(N1017)(6+7)-III-8	-185768	-5764.1	-1440.8	-0.3	3812.6	-16240.5
(N1017)(6+7)-IV-1	-201553	2521.2	2483.3	-0.4	-6452.2	7150.1
(N1017)(6+7)-IV-2	-157180	778.8	-2357.1	0.7	6118.1	2003.8
(N1017)(6+7)-IV-3	-197376	-798	2184.2	-0.7	-5626.3	-2157
(N1017)(6+7)-IV-4	-153003	-2540.4	-2656.1	0.5	6944	-7303.3
(N1017)(6+7)-IV-5	-223660	2560	2353.3	-0.4	-6147.6	7270
(N1017)(6+7)-IV-6	-179287	817.6	-2487	0.7	6422.7	2123.7
(N1017)(6+7)-IV-7	-219483	-759.2	2054.3	-0.7	-5321.7	-2037.1
(N1017)(6+7)-IV-8	-175110	-2501.6	-2786	0.4	7248.6	-7183.4
(N1017)(6+7)-V-1	-178249	6175.7	258.7	-0.2	-574.2	17347.1
(N1017)(6+7)-V-2	-161076	5604.7	-1431.4	-0.6	3869.9	15568.9
(N1017)(6+7)-V-3	-193480	-5623.9	1258.5	0.6	-3378.1	-15722.2
(N1017)(6+7)-V-4	-176307	-6194.8	-431.5	0.3	1065.9	-17500.3
(N1017)(6+7)-V-5	-200356	6214.5	128.7	-0.3	-269.6	17467
(N1017)(6+7)-V-6	-183183	5643.5	-1561.3	-0.6	4174.5	15688.9
(N1017)(6+7)-V-7	-215587	-5585.1	1128.6	0.6	-3073.5	-15602.2
(N1017)(6+7)-V-8	-198414	-6156	-561.4	0.3	1370.5	-17380.4
(N1017)(6+7)-VI-1	-203615	2711.9	2580.3	0.5	-6740.3	7847.4
(N1017)(6+7)-VI-2	-146372	808.7	-3053.1	-0.7	8073.2	1920.2
(N1017)(6+7)-VI-3	-208184	-827.9	2880.2	0.7	-7581.5	-2073.4
(N1017)(6+7)-VI-4	-150941	-2731.1	-2753.1	-0.4	7232	-8000.6
(N1017)(6+7)-VI-5	-225722	2750.7	2450.3	0.4	-6435.7	7967.3
(N1017)(6+7)-VI-6	-168479	847.6	-3183	-0.7	8377.9	2040.1
(N1017)(6+7)-VI-7	-230291	-789.1	2750.3	0.7	-7276.9	-1953.5
(N1017)(6+7)-VI-8	-173048	-2692.3	-2883.1	-0.4	7536.7	-7880.7
(N1017)(6+7)-VII-1	-176318	6151.5	139.7	-0.6	-237.7	17229.9
(N1017)(6+7)-VII-2	-163006	5628.8	-1312.4	-0.2	3533.4	15686.1
(N1017)(6+7)-VII-3	-191550	-5648	1139.6	0.3	-3041.7	-15839.3
(N1017)(6+7)-VII-4	-178238	-6170.7	-312.5	0.6	729.4	-17383.2
(N1017)(6+7)-VII-5	-198426	6190.4	9.8	-0.6	66.9	17349.9
(N1017)(6+7)-VII-6	-185114	5667.6	-1442.3	-0.3	3838	15806
(N1017)(6+7)-VII-7	-213657	-5609.2	1009.6	0.3	-2737	-15719.4
(N1017)(6+7)-VII-8	-200345	-6131.9	-442.5	0.6	1034	-17263.2
(N1017)(6+7)-VIII-1	-197180	2631.5	2183.8	-0.7	-5618.7	7456.9
(N1017)(6+7)-VIII-2	-152807	889.1	-2656.6	0.5	6951.6	2310.6
(N1017)(6+7)-VIII-3	-201749	-908.3	2483.7	-0.4	-6459.9	-2463.9
(N1017)(6+7)-VIII-4	-157376	-2650.7	-2356.6	0.7	6110.4	-7610.2
(N1017)(6+7)-VIII-5	-219287	2670.4	2053.8	-0.7	-5314.1	7576.9
(N1017)(6+7)-VIII-6	-174914	927.9	-2786.5	0.4	7256.2	2430.6
(N1017)(6+7)-VIII-7	-223857	-869.5	2353.8	-0.4	-6155.2	-2343.9
(N1017)(6+7)-VIII-8	-179483	-2611.9	-2486.6	0.7	6415	-7490.2
(N1017)(6+7)-IX-1	-162161	1890.2	1059.7	0.4	-2744.5	5326.1
(N1017)(6+7)-IX-2	-144989	1319.2	-630.3	0	1699.6	3547.9
(N1017)(6+7)-IX-3	-157985	-1429	760.7	0.1	-1918.6	-3981
(N1017)(6+7)-IX-4	-140812	-1999.9	-929.3	-0.3	2525.5	-5759.2

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1017)(6+7)-IX-5	-235852	2019.6	626.6	0.3	-1729.1	5725.9
(N1017)(6+7)-IX-6	-218679	1448.6	-1063.4	-0.1	2715	3947.7
(N1017)(6+7)-IX-7	-231675	-1299.6	327.6	0	-903.2	-3581.2
(N1017)(6+7)-IX-8	-214502	-1870.6	-1362.5	-0.3	3540.9	-5359.4
(N1017)(6+7)-X-1	-160231	1866.1	940.7	0	-2408	5208.9
(N1017)(6+7)-X-2	-146919	1343.4	-511.4	0.4	1363.1	3665
(N1017)(6+7)-X-3	-156054	-1453.1	641.7	-0.3	-1582.1	-4098.2
(N1017)(6+7)-X-4	-142742	-1975.8	-810.4	0.1	2189	-5642.1
(N1017)(6+7)-X-5	-233921	1995.5	507.6	-0.1	-1392.6	5608.8
(N1017)(6+7)-X-6	-220609	1472.7	-944.5	0.3	2378.5	4064.9
(N1017)(6+7)-X-7	-229744	-1323.7	208.6	-0.3	-566.7	-3698.3
(N1017)(6+7)-X-8	-216432	-1846.5	-1243.5	0	3204.4	-5242.2
(N1017)(6+7)-XI-1	-157788	2000.5	760.2	0.1	-1910.9	5632.9
(N1017)(6+7)-XI-2	-140615	1429.6	-929.8	-0.3	2533.1	3854.7
(N1017)(6+7)-XI-3	-162358	-1539.3	1060.1	0.4	-2752.1	-4287.9
(N1017)(6+7)-XI-4	-145185	-2110.3	-629.9	0	1691.9	-6066
(N1017)(6+7)-XI-5	-231479	2129.9	327.1	0	-895.6	6032.7
(N1017)(6+7)-XI-6	-214306	1559	-1362.9	-0.3	3548.5	4254.6
(N1017)(6+7)-XI-7	-236048	-1410	627	0.3	-1736.7	-3888
(N1017)(6+7)-XI-8	-218875	-1980.9	-1063	-0.1	2707.3	-5666.2
(N1017)(6+7)-XII-1	-155858	1976.4	641.2	-0.3	-1574.5	5515.8
(N1017)(6+7)-XII-2	-142546	1453.7	-810.9	0.1	2196.6	3971.9
(N1017)(6+7)-XII-3	-160427	-1563.4	941.2	0	-2415.7	-4405
(N1017)(6+7)-XII-4	-147115	-2086.2	-510.9	0.4	1355.4	-5948.9
(N1017)(6+7)-XII-5	-229548	2105.8	208.1	-0.3	-559.1	5915.6
(N1017)(6+7)-XII-6	-216236	1583.1	-1244	0	3212	4371.7
(N1017)(6+7)-XII-7	-234117	-1434.1	508.1	-0.1	-1400.3	-4005.2
(N1017)(6+7)-XII-8	-220805	-1956.8	-944	0.3	2370.8	-5549.1
(N1018)1	-163718	2662.4	-159.4	0	403.3	7988.6
(N1018)2	-201817	3048	-171.6	0	423.3	9143.9
(N1018)3	-119147	1997	-119.5	0	303.3	5992.5
(N1018)(4+5)-I-1	-112027	7172.7	196.8	0.6	-424.4	20452.1
(N1018)(4+5)-I-2	-112290	6663.1	-1781.9	0.3	4664.9	18887.7
(N1018)(4+5)-I-3	-112355	-2738.7	1687.3	-0.2	-4387.1	-7128.8
(N1018)(4+5)-I-4	-112618	-3248.3	-291.4	-0.6	702.2	-8693.3
(N1018)(4+5)-I-5	-125677	7242.2	52.4	0.6	-95.6	20678.4
(N1018)(4+5)-I-6	-125940	6732.6	-1926.2	0.3	4993.8	19113.9
(N1018)(4+5)-I-7	-126004	-2669.2	1542.9	-0.3	-4058.2	-6902.6
(N1018)(4+5)-I-8	-126267	-3178.8	-435.8	-0.6	1031.1	-8467.1
(N1018)(4+5)-II-1	-111835	4298.2	3026.9	0.7	-7748.9	12624
(N1018)(4+5)-II-2	-112712	2599.6	-3568.6	-0.4	9215.5	7409.2
(N1018)(4+5)-II-3	-111933	1324.8	3474.1	0.5	-8937.7	4349.7
(N1018)(4+5)-II-4	-112810	-373.8	-3121.5	-0.7	8026.7	-865.1
(N1018)(4+5)-II-5	-125485	4367.7	2882.5	0.7	-7420	12850.2
(N1018)(4+5)-II-6	-126361	2669.1	-3713	-0.4	9544.4	7635.4
(N1018)(4+5)-II-7	-125583	1394.3	3329.7	0.4	-8608.8	4575.9
(N1018)(4+5)-II-8	-126460	-304.3	-3265.9	-0.7	8355.6	-638.9
(N1018)(4+5)-III-1	-112110	6672.1	-25.1	0.3	172.6	20388.3
(N1018)(4+5)-III-2	-112207	7163.8	-1559.9	0.6	4067.9	18951.6
(N1018)(4+5)-III-3	-112438	-3239.3	1465.4	-0.6	-3790.1	-7192.7
(N1018)(4+5)-III-4	-112535	-2747.6	-69.5	-0.2	105.3	-8629.4
(N1018)(4+5)-III-5	-125760	6741.6	-169.5	0.3	501.4	20614.5
(N1018)(4+5)-III-6	-125857	7233.3	-1704.3	0.6	4396.8	19177.8
(N1018)(4+5)-III-7	-126087	-3169.9	1321	-0.6	-3461.3	-6966.5
(N1018)(4+5)-III-8	-126184	-2678.2	-213.9	-0.3	434.1	-8403.2
(N1018)(4+5)-IV-1	-112112	2629.4	2287.2	-0.4	-5758.9	12411.1
(N1018)(4+5)-IV-2	-112435	4268.4	-2828.9	0.7	7225.6	7622.1
(N1018)(4+5)-IV-3	-112210	-344	2734.3	-0.7	-6947.7	4136.8
(N1018)(4+5)-IV-4	-112533	1295	-2381.8	0.5	6036.8	-652.2
(N1018)(4+5)-IV-5	-125761	2698.9	2142.8	-0.4	-5430.1	12637.3
(N1018)(4+5)-IV-6	-126085	4337.9	-2973.3	0.7	7554.4	7848.3
(N1018)(4+5)-IV-7	-125860	-274.5	2590	-0.7	-6618.9	4363
(N1018)(4+5)-IV-8	-126183	1364.5	-2526.2	0.4	6365.6	-426
(N1018)(4+5)-V-1	-112340	7485.3	164.4	-0.2	-306.4	21297.8
(N1018)(4+5)-V-2	-112603	6975.7	-1814.2	-0.6	4782.9	19733.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1018)(4+5)-V-3	-112042	-3051.3	1719.6	0.6	-4505.1	-7974.6
(N1018)(4+5)-V-4	-112305	-3560.8	-259	0.3	584.2	-9539
(N1018)(4+5)-V-5	-125990	7554.7	20.1	-0.3	22.4	21524.1
(N1018)(4+5)-V-6	-126253	7045.2	-1958.6	-0.6	5111.8	19959.6
(N1018)(4+5)-V-7	-125692	-2981.8	1575.3	0.6	-4176.2	-7748.3
(N1018)(4+5)-V-8	-125955	-3491.3	-403.4	0.3	913.1	-9312.8
(N1018)(4+5)-VI-1	-111929	4392	3017.2	0.5	-7713.5	12877.7
(N1018)(4+5)-VI-2	-112806	2693.4	-3578.4	-0.7	9250.9	7662.9
(N1018)(4+5)-VI-3	-111840	1231	3483.8	0.7	-8973.1	4096
(N1018)(4+5)-VI-4	-112716	-467.5	-3111.8	-0.4	7991.3	-1118.8
(N1018)(4+5)-VI-5	-125578	4461.5	2872.8	0.4	-7384.6	13103.9
(N1018)(4+5)-VI-6	-126455	2762.9	-3722.7	-0.7	9579.8	7889.1
(N1018)(4+5)-VI-7	-125489	1300.5	3339.4	0.7	-8644.2	4322.2
(N1018)(4+5)-VI-8	-126366	-398.1	-3256.2	-0.4	8320.2	-892.6
(N1018)(4+5)-VII-1	-112423	6984.6	-57.5	-0.6	290.6	21234
(N1018)(4+5)-VII-2	-112520	7476.3	-1592.3	-0.2	4185.9	19797.3
(N1018)(4+5)-VII-3	-112125	-3551.9	1497.7	0.3	-3908.1	-8038.4
(N1018)(4+5)-VII-4	-112222	-3060.2	-37.1	0.6	-12.7	-9475.1
(N1018)(4+5)-VII-5	-126073	7054.1	-201.9	-0.6	619.4	21460.2
(N1018)(4+5)-VII-6	-126170	7545.8	-1736.7	-0.3	4514.8	20023.5
(N1018)(4+5)-VII-7	-125775	-3482.4	1353.3	0.3	-3579.3	-7812.2
(N1018)(4+5)-VII-8	-125872	-2990.7	-181.5	0.6	316.1	-9248.9
(N1018)(4+5)-VIII-1	-112206	2723.2	2277.5	-0.7	-5723.5	12664.8
(N1018)(4+5)-VIII-2	-112529	4362.2	-2838.6	0.5	7261	7875.8
(N1018)(4+5)-VIII-3	-112116	-437.8	2744	-0.4	-6983.1	3883.1
(N1018)(4+5)-VIII-4	-112440	1201.2	-2372.1	0.7	6001.4	-905.9
(N1018)(4+5)-VIII-5	-125855	2792.7	2133.1	-0.7	-5394.7	12891
(N1018)(4+5)-VIII-6	-126178	4431.7	-2983	0.4	7589.8	8102
(N1018)(4+5)-VIII-7	-125766	-368.3	2599.7	-0.4	-6654.3	4109.3
(N1018)(4+5)-VIII-8	-126089	1270.7	-2516.4	0.7	6330.2	-679.7
(N1018)(4+5)-IX-1	-96217.6	3622.6	886.9	0.4	-2195	10534.9
(N1018)(4+5)-IX-2	-96480.6	3113.1	-1091.8	0	2894.3	8970.4
(N1018)(4+5)-IX-3	-96315.9	649.2	1334	0.1	-3383.8	2260.6
(N1018)(4+5)-IX-4	-96578.9	139.7	-644.6	-0.3	1705.5	696.1
(N1018)(4+5)-IX-5	-141716	3854.3	405.7	0.3	-1098.9	11288.9
(N1018)(4+5)-IX-6	-141979	3344.7	-1573	-0.1	3990.5	9724.5
(N1018)(4+5)-IX-7	-141814	880.8	852.8	0	-2287.7	3014.6
(N1018)(4+5)-IX-8	-142077	371.3	-1125.9	-0.3	2801.7	1450.2
(N1018)(4+5)-X-1	-96300.6	3122	665	0	-1598	10471
(N1018)(4+5)-X-2	-96397.6	3613.7	-869.8	0.4	2297.4	9034.3
(N1018)(4+5)-X-3	-96398.9	148.6	1112.1	-0.3	-2786.8	2196.7
(N1018)(4+5)-X-4	-96495.9	640.3	-422.7	0.1	1108.6	760
(N1018)(4+5)-X-5	-141799	3353.6	183.7	-0.1	-501.9	11225.1
(N1018)(4+5)-X-6	-141896	3845.3	-1351.1	0.3	3393.5	9788.4
(N1018)(4+5)-X-7	-141897	380.2	630.9	-0.3	-1690.7	2950.8
(N1018)(4+5)-X-8	-141994	871.9	-904	0	2204.7	1514.1
(N1018)(4+5)-XI-1	-96311.4	3716.4	877.2	0.1	-2159.6	10788.6
(N1018)(4+5)-XI-2	-96574.4	3206.8	-1101.5	-0.3	2929.7	9224.2
(N1018)(4+5)-XI-3	-96222	555.5	1343.8	0.4	-3419.2	2006.9
(N1018)(4+5)-XI-4	-96485	45.9	-634.9	0	1670.1	442.4
(N1018)(4+5)-XI-5	-141810	3948	395.9	0	-1063.5	11542.6
(N1018)(4+5)-XI-6	-142073	3438.4	-1582.7	-0.3	4025.9	9978.2
(N1018)(4+5)-XI-7	-141720	787.1	862.5	0.3	-2323.1	2760.9
(N1018)(4+5)-XI-8	-141983	277.5	-1116.2	-0.1	2766.3	1196.5
(N1018)(4+5)-XII-1	-96394.4	3215.8	655.3	-0.3	-1562.6	10724.7
(N1018)(4+5)-XII-2	-96491.4	3707.5	-879.6	0.1	2332.8	9288
(N1018)(4+5)-XII-3	-96305	54.8	1121.8	0	-2822.2	1943
(N1018)(4+5)-XII-4	-96402	546.5	-413	0.4	1073.2	506.3
(N1018)(4+5)-XII-5	-141893	3447.4	174	-0.3	-466.5	11478.8
(N1018)(4+5)-XII-6	-141990	3939.1	-1360.8	0	3428.9	10042.1
(N1018)(4+5)-XII-7	-141803	286.4	640.6	-0.1	-1726.1	2697.1
(N1018)(4+5)-XII-8	-141900	778.1	-894.2	0.3	2169.3	1260.4
(N1018)(6+7)-I-1	-109995	7151.7	196.7	0.6	-423.4	20389
(N1018)(6+7)-I-2	-110258	6642.1	-1782	0.3	4666	18824.6
(N1018)(6+7)-I-3	-110323	-2759.7	1687.2	-0.2	-4386.1	-7192

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1018)(6+7)-I-4	-110586	-3269.3	-291.5	-0.6	703.3	-8756.4
(N1018)(6+7)-I-5	-123645	7221.2	52.3	0.6	-94.5	20615.3
(N1018)(6+7)-I-6	-123908	6711.6	-1926.4	0.3	4994.8	19050.8
(N1018)(6+7)-I-7	-123972	-2690.2	1542.8	-0.3	-4057.2	-6965.7
(N1018)(6+7)-I-8	-124235	-3199.8	-435.9	-0.6	1032.1	-8530.2
(N1018)(6+7)-II-1	-109803	4277.2	3026.8	0.7	-7747.9	12560.9
(N1018)(6+7)-II-2	-110680	2578.7	-3568.8	-0.4	9216.5	7346.1
(N1018)(6+7)-II-3	-109901	1303.8	3473.9	0.5	-8936.7	4286.6
(N1018)(6+7)-II-4	-110778	-394.8	-3121.6	-0.7	8027.7	-928.2
(N1018)(6+7)-II-5	-123453	4346.7	2882.4	0.7	-7419	12787.1
(N1018)(6+7)-II-6	-124329	2648.1	-3713.1	-0.4	9545.4	7572.3
(N1018)(6+7)-II-7	-123551	1373.3	3329.6	0.4	-8607.8	4512.8
(N1018)(6+7)-II-8	-124428	-325.3	-3266	-0.7	8356.6	-702
(N1018)(6+7)-III-1	-110078	6651.1	-25.2	0.3	173.6	20325.2
(N1018)(6+7)-III-2	-110175	7142.8	-1560.1	0.6	4069	18888.5
(N1018)(6+7)-III-3	-110406	-3260.3	1465.2	-0.6	-3789.1	-7255.8
(N1018)(6+7)-III-4	-110503	-2768.6	-69.6	-0.2	106.3	-8692.5
(N1018)(6+7)-III-5	-123728	6720.6	-169.6	0.3	502.4	20551.4
(N1018)(6+7)-III-6	-123825	7212.3	-1704.4	0.6	4397.8	19114.7
(N1018)(6+7)-III-7	-124055	-3190.9	1320.9	-0.6	-3460.2	-7029.6
(N1018)(6+7)-III-8	-124152	-2699.2	-214	-0.3	435.1	-8466.3
(N1018)(6+7)-IV-1	-110080	2608.4	2287.1	-0.4	-5757.9	12348
(N1018)(6+7)-IV-2	-110403	4247.4	-2829	0.7	7226.6	7559
(N1018)(6+7)-IV-3	-110178	-365	2734.2	-0.7	-6946.7	4073.7
(N1018)(6+7)-IV-4	-110501	1274	-2381.9	0.5	6037.8	-715.3
(N1018)(6+7)-IV-5	-123729	2677.9	2142.7	-0.4	-5429.1	12574.2
(N1018)(6+7)-IV-6	-124053	4316.9	-2973.4	0.7	7555.4	7785.2
(N1018)(6+7)-IV-7	-123828	-295.5	2589.8	-0.7	-6617.9	4299.9
(N1018)(6+7)-IV-8	-124151	1343.5	-2526.3	0.4	6366.6	-489.1
(N1018)(6+7)-V-1	-110308	7464.3	164.3	-0.2	-305.4	21234.7
(N1018)(6+7)-V-2	-110571	6954.7	-1814.3	-0.6	4783.9	19670.3
(N1018)(6+7)-V-3	-110010	-3072.3	1719.5	0.6	-4504.1	-8037.7
(N1018)(6+7)-V-4	-110273	-3581.8	-259.1	0.3	585.3	-9602.1
(N1018)(6+7)-V-5	-123958	7533.7	19.9	-0.3	23.5	21461
(N1018)(6+7)-V-6	-124221	7024.2	-1958.7	-0.6	5112.8	19896.5
(N1018)(6+7)-V-7	-123660	-3002.8	1575.1	0.6	-4175.2	-7811.4
(N1018)(6+7)-V-8	-123923	-3512.3	-403.5	0.3	914.1	-9375.9
(N1018)(6+7)-VI-1	-109897	4371	3017.1	0.5	-7712.5	12814.6
(N1018)(6+7)-VI-2	-110774	2672.4	-3578.5	-0.7	9251.9	7599.8
(N1018)(6+7)-VI-3	-109808	1210	3483.6	0.7	-8972.1	4032.9
(N1018)(6+7)-VI-4	-110684	-488.5	-3111.9	-0.4	7992.3	-1181.9
(N1018)(6+7)-VI-5	-123547	4440.5	2872.7	0.4	-7383.6	13040.8
(N1018)(6+7)-VI-6	-124423	2741.9	-3722.9	-0.7	9580.8	7826
(N1018)(6+7)-VI-7	-123457	1279.5	3339.3	0.7	-8643.2	4259.1
(N1018)(6+7)-VI-8	-124334	-419.1	-3256.3	-0.4	8321.2	-955.7
(N1018)(6+7)-VII-1	-110391	6963.6	-57.6	-0.6	291.6	21170.9
(N1018)(6+7)-VII-2	-110488	7455.3	-1592.4	-0.2	4187	19734.2
(N1018)(6+7)-VII-3	-110093	-3572.9	1497.6	0.3	-3907.1	-8101.5
(N1018)(6+7)-VII-4	-110190	-3081.2	-37.2	0.6	-11.7	-9538.2
(N1018)(6+7)-VII-5	-124041	7033.1	-202	-0.6	620.4	21397.1
(N1018)(6+7)-VII-6	-124138	7524.8	-1736.8	-0.3	4515.8	19960.4
(N1018)(6+7)-VII-7	-123743	-3503.4	1353.2	0.3	-3578.2	-7875.3
(N1018)(6+7)-VII-8	-123840	-3011.7	-181.6	0.6	317.1	-9312
(N1018)(6+7)-VIII-1	-110174	2702.2	2277.4	-0.7	-5722.5	12601.7
(N1018)(6+7)-VIII-2	-110497	4341.2	-2838.7	0.5	7262	7812.7
(N1018)(6+7)-VIII-3	-110084	-458.8	2743.9	-0.4	-6982.1	3820
(N1018)(6+7)-VIII-4	-110408	1180.2	-2372.2	0.7	6002.4	-969
(N1018)(6+7)-VIII-5	-123823	2771.7	2133	-0.7	-5393.7	12827.9
(N1018)(6+7)-VIII-6	-124147	4410.7	-2983.1	0.4	7590.8	8038.9
(N1018)(6+7)-VIII-7	-123734	-389.3	2599.5	-0.4	-6653.3	4046.2
(N1018)(6+7)-VIII-8	-124057	1249.7	-2516.6	0.7	6331.2	-742.8
(N1018)(6+7)-IX-1	-94185.7	3601.7	886.8	0.4	-2194	10471.8
(N1018)(6+7)-IX-2	-94448.7	3092.1	-1091.9	0	2895.4	8907.3
(N1018)(6+7)-IX-3	-94283.9	628.2	1333.9	0.1	-3382.8	2197.5
(N1018)(6+7)-IX-4	-94546.9	118.7	-644.7	-0.3	1706.6	633

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1018)(6+7)-IX-5	-139684	3833.3	405.5	0.3	-1097.8	11225.8
(N1018)(6+7)-IX-6	-139947	3323.7	-1573.1	-0.1	3991.5	9661.4
(N1018)(6+7)-IX-7	-139782	859.8	852.7	0	-2286.6	2951.5
(N1018)(6+7)-IX-8	-140045	350.3	-1126	-0.3	2802.7	1387.1
(N1018)(6+7)-X-1	-94268.7	3101	664.9	0	-1597	10407.9
(N1018)(6+7)-X-2	-94365.7	3592.7	-870	0.4	2298.4	8971.2
(N1018)(6+7)-X-3	-94366.9	127.6	1112	-0.3	-2785.8	2133.6
(N1018)(6+7)-X-4	-94463.9	619.3	-422.8	0.1	1109.6	696.9
(N1018)(6+7)-X-5	-139767	3332.6	183.6	-0.1	-500.9	11162
(N1018)(6+7)-X-6	-139864	3824.3	-1351.2	0.3	3394.5	9725.3
(N1018)(6+7)-X-7	-139865	359.2	630.8	-0.3	-1689.7	2887.7
(N1018)(6+7)-X-8	-139962	850.9	-904.1	0	2205.7	1451
(N1018)(6+7)-XI-1	-94279.5	3695.4	877.1	0.1	-2158.6	10725.5
(N1018)(6+7)-XI-2	-94542.5	3185.9	-1101.6	-0.3	2930.8	9161
(N1018)(6+7)-XI-3	-94190.1	534.5	1343.6	0.4	-3418.2	1943.8
(N1018)(6+7)-XI-4	-94453.1	24.9	-635	0	1671.2	379.3
(N1018)(6+7)-XI-5	-139778	3927	395.8	0	-1062.4	11479.5
(N1018)(6+7)-XI-6	-140041	3417.5	-1582.8	-0.3	4026.9	9915.1
(N1018)(6+7)-XI-7	-139688	766.1	862.4	0.3	-2322	2697.8
(N1018)(6+7)-XI-8	-139951	256.5	-1116.3	-0.1	2767.3	1133.4
(N1018)(6+7)-XII-1	-94362.5	3194.8	655.2	-0.3	-1561.6	10661.6
(N1018)(6+7)-XII-2	-94459.5	3686.5	-879.7	0.1	2333.8	9224.9
(N1018)(6+7)-XII-3	-94273.1	33.8	1121.7	0	-2821.2	1879.9
(N1018)(6+7)-XII-4	-94370.1	525.5	-413.1	0.4	1074.2	443.2
(N1018)(6+7)-XII-5	-139861	3426.4	173.9	-0.3	-465.5	11415.7
(N1018)(6+7)-XII-6	-139958	3918.1	-1360.9	0	3429.9	9979
(N1018)(6+7)-XII-7	-139771	265.4	640.5	-0.1	-1725.1	2634
(N1018)(6+7)-XII-8	-139868	757.1	-894.4	0.3	2170.3	1197.3
(N1007)1	-163714	-2630.8	163.2	0	-413.3	-7889.1
(N1007)2	-201810	-3008.3	175.5	0	-434	-9019.5
(N1007)3	-119144	-1971.3	121.3	0	-308.3	-5912.1
(N1007)(4+5)-I-1	-118977	3097.6	150.7	0.6	-243.4	9564.9
(N1007)(4+5)-I-2	-118880	3591.5	-1385.4	0.3	3654.2	8122.6
(N1007)(4+5)-I-3	-119277	-7452.7	1701.3	-0.2	-4428	-19744.4
(N1007)(4+5)-I-4	-119180	-6958.8	165.1	-0.6	-530.4	-21186.7
(N1007)(4+5)-I-5	-119109	3016.2	77.5	0.6	-86.3	9362.6
(N1007)(4+5)-I-6	-119012	3510.1	-1458.6	0.3	3811.4	7920.3
(N1007)(4+5)-I-7	-119408	-7534.1	1628.1	-0.3	-4270.8	-19946.7
(N1007)(4+5)-I-8	-119311	-7040.2	92	-0.6	-373.2	-21389
(N1007)(4+5)-II-1	-119196	-1171.2	2485.5	0.7	-6255.3	989.3
(N1007)(4+5)-II-2	-118872	475.1	-2634.9	-0.4	6736.8	-3818.4
(N1007)(4+5)-II-3	-119286	-4336.3	2950.7	0.5	-7510.6	-7803.4
(N1007)(4+5)-II-4	-118962	-2690	-2169.7	-0.7	5481.4	-12611.2
(N1007)(4+5)-II-5	-119327	-1252.6	2412.4	0.7	-6098.1	787.1
(N1007)(4+5)-II-6	-119003	393.7	-2708	-0.4	6894	-4020.7
(N1007)(4+5)-II-7	-119417	-4417.7	2877.5	0.4	-7353.5	-8005.7
(N1007)(4+5)-II-8	-119093	-2771.4	-2242.8	-0.7	5638.6	-12813.4
(N1007)(4+5)-III-1	-119061	3600.3	372.9	0.3	-841.1	9628.5
(N1007)(4+5)-III-2	-118797	3088.8	-1607.7	0.6	4251.8	8058.9
(N1007)(4+5)-III-3	-119361	-6950	1923.5	-0.6	-5025.6	-19680.7
(N1007)(4+5)-III-4	-119096	-7461.5	-57.1	-0.2	67.3	-21250.3
(N1007)(4+5)-III-5	-119192	3518.9	299.8	0.3	-683.9	9426.2
(N1007)(4+5)-III-6	-118928	3007.4	-1680.8	0.6	4409	7856.6
(N1007)(4+5)-III-7	-119492	-7031.4	1850.4	-0.6	-4868.5	-19883
(N1007)(4+5)-III-8	-119228	-7542.9	-130.2	-0.3	224.4	-21452.6
(N1007)(4+5)-IV-1	-119474	504.5	3226.4	-0.4	-8247.4	1201.5
(N1007)(4+5)-IV-2	-118593	-1200.6	-3375.7	0.7	8728.9	-4030.6
(N1007)(4+5)-IV-3	-119564	-2660.6	3691.5	-0.7	-9502.8	-7591.3
(N1007)(4+5)-IV-4	-118683	-4365.6	-2910.6	0.5	7473.6	-12823.3
(N1007)(4+5)-IV-5	-119606	423.1	3153.2	-0.4	-8090.2	999.2
(N1007)(4+5)-IV-6	-118724	-1282	-3448.9	0.7	8886.1	-4232.8
(N1007)(4+5)-IV-7	-119696	-2742	3618.4	-0.7	-9345.6	-7793.5
(N1007)(4+5)-IV-8	-118814	-4447.1	-2983.7	0.4	7630.7	-13025.6
(N1007)(4+5)-V-1	-119293	2768.8	176.6	-0.2	-344	8674.5
(N1007)(4+5)-V-2	-119196	3262.7	-1359.5	-0.6	3553.6	7232.1

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1007)(4+5)-V-3	-118962	-7123.9	1675.3	0.6	-4327.4	-18854
(N1007)(4+5)-V-4	-118865	-6630	139.2	0.3	-429.8	-20296.3
(N1007)(4+5)-V-5	-119424	2687.4	103.5	-0.3	-186.9	8472.2
(N1007)(4+5)-V-6	-119327	3181.3	-1432.6	-0.6	3710.7	7029.9
(N1007)(4+5)-V-7	-119093	-7205.3	1602.2	0.6	-4170.2	-19056.2
(N1007)(4+5)-V-8	-118996	-6711.4	66.1	0.3	-272.6	-20498.6
(N1007)(4+5)-VI-1	-119290	-1269.8	2493.3	0.5	-6285.5	722.2
(N1007)(4+5)-VI-2	-118966	376.5	-2627.1	-0.7	6706.6	-4085.5
(N1007)(4+5)-VI-3	-119191	-4237.6	2942.9	0.7	-7480.5	-7536.3
(N1007)(4+5)-VI-4	-118867	-2591.4	-2177.5	-0.4	5511.6	-12344
(N1007)(4+5)-VI-5	-119422	-1351.2	2420.2	0.4	-6128.3	519.9
(N1007)(4+5)-VI-6	-119098	295	-2700.2	-0.7	6863.8	-4287.8
(N1007)(4+5)-VI-7	-119322	-4319	2869.8	0.7	-7323.3	-7738.6
(N1007)(4+5)-VI-8	-118998	-2672.8	-2250.6	-0.4	5668.8	-12546.3
(N1007)(4+5)-VII-1	-119376	3271.5	398.9	-0.6	-941.7	8738.1
(N1007)(4+5)-VII-2	-119112	2760	-1581.8	-0.2	4151.2	7168.5
(N1007)(4+5)-VII-3	-119045	-6621.2	1897.6	0.3	-4925	-18790.3
(N1007)(4+5)-VII-4	-118781	-7132.7	-83.1	0.6	167.9	-20359.9
(N1007)(4+5)-VII-5	-119508	3190.1	325.8	-0.6	-784.5	8535.8
(N1007)(4+5)-VII-6	-119243	2678.6	-1654.9	-0.3	4308.4	6966.2
(N1007)(4+5)-VII-7	-119177	-6702.6	1824.4	0.3	-4767.9	-18992.6
(N1007)(4+5)-VII-8	-118912	-7214.1	-156.2	0.6	325	-20562.2
(N1007)(4+5)-VIII-1	-119569	405.8	3234.2	-0.7	-8277.6	934.4
(N1007)(4+5)-VIII-2	-118688	-1299.2	-3368	0.5	8698.8	-4297.7
(N1007)(4+5)-VIII-3	-119470	-2562	3683.8	-0.4	-9472.6	-7324.1
(N1007)(4+5)-VIII-4	-118589	-4267	-2918.3	0.7	7503.8	-12556.2
(N1007)(4+5)-VIII-5	-119700	324.4	3161	-0.7	-8120.4	732.1
(N1007)(4+5)-VIII-6	-118819	-1380.6	-3441.1	0.4	8855.9	-4500
(N1007)(4+5)-VIII-7	-119601	-2643.4	3610.6	-0.4	-9315.4	-7526.4
(N1007)(4+5)-VIII-8	-118720	-4348.4	-2991.5	0.7	7660.9	-12758.5
(N1007)(4+5)-IX-1	-118929	-500	778.7	0.4	-1891.4	-457.4
(N1007)(4+5)-IX-2	-118832	-6.1	-757.4	0	2006.2	-1899.7
(N1007)(4+5)-IX-3	-119019	-3665.1	1243.9	0.1	-3146.8	-9250.1
(N1007)(4+5)-IX-4	-118922	-3171.2	-292.3	-0.3	750.9	-10692.5
(N1007)(4+5)-IX-5	-119367	-771.4	534.9	0.3	-1367.5	-1131.6
(N1007)(4+5)-IX-6	-119270	-277.5	-1001.2	-0.1	2530.1	-2574
(N1007)(4+5)-IX-7	-119457	-3936.5	1000.1	0	-2622.9	-9924.4
(N1007)(4+5)-IX-8	-119360	-3442.6	-536	-0.3	1274.7	-11366.7
(N1007)(4+5)-X-1	-119013	2.7	1000.9	0	-2489	-393.7
(N1007)(4+5)-X-2	-118748	-508.8	-979.7	0.4	2603.9	-1963.3
(N1007)(4+5)-X-3	-119103	-3162.4	1466.1	-0.3	-3744.4	-9186.5
(N1007)(4+5)-X-4	-118838	-3673.9	-514.5	0.1	1348.5	-10756.1
(N1007)(4+5)-X-5	-119450	-268.7	757.2	-0.1	-1965.1	-1068
(N1007)(4+5)-X-6	-119186	-780.2	-1223.4	0.3	3127.8	-2637.6
(N1007)(4+5)-X-7	-119540	-3433.8	1222.4	-0.3	-3220.5	-9860.8
(N1007)(4+5)-X-8	-119276	-3945.3	-758.3	0	1872.4	-11430.4
(N1007)(4+5)-XI-1	-119024	-598.6	786.5	0.1	-1921.6	-724.5
(N1007)(4+5)-XI-2	-118927	-104.8	-749.6	-0.3	1976	-2166.8
(N1007)(4+5)-XI-3	-118925	-3566.4	1236.1	0.4	-3116.6	-8983
(N1007)(4+5)-XI-4	-118827	-3072.6	-300	0	781	-10425.3
(N1007)(4+5)-XI-5	-119461	-870	542.7	0	-1397.7	-1398.8
(N1007)(4+5)-XI-6	-119364	-376.1	-993.4	-0.3	2499.9	-2841.1
(N1007)(4+5)-XI-7	-119362	-3837.8	992.3	0.3	-2592.7	-9657.3
(N1007)(4+5)-XI-8	-119265	-3344	-543.8	-0.1	1304.9	-11099.6
(N1007)(4+5)-XII-1	-119107	-95.9	1008.7	-0.3	-2519.2	-660.8
(N1007)(4+5)-XII-2	-118843	-607.4	-971.9	0.1	2573.7	-2230.5
(N1007)(4+5)-XII-3	-119008	-3063.7	1458.3	0	-3714.2	-8919.4
(N1007)(4+5)-XII-4	-118744	-3575.3	-522.3	0.4	1378.7	-10489
(N1007)(4+5)-XII-5	-119545	-367.3	765	-0.3	-1995.3	-1335.1
(N1007)(4+5)-XII-6	-119281	-878.8	-1215.6	0	3097.6	-2904.7
(N1007)(4+5)-XII-7	-119446	-3335.1	1214.6	-0.1	-3190.3	-9593.6
(N1007)(4+5)-XII-8	-119181	-3846.7	-766	0.3	1902.6	-11163.3
(N1007)(6+7)-I-1	-116946	3115.6	151.7	0.6	-246.7	9618.9
(N1007)(6+7)-I-2	-116849	3609.4	-1384.4	0.3	3650.9	8176.6
(N1007)(6+7)-I-3	-117245	-7434.7	1702.2	-0.2	-4431.3	-19690.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1007)(6+7)-I-4	-117148	-6940.8	166.1	-0.6	-533.6	-21132.6
(N1007)(6+7)-I-5	-117077	3034.2	78.5	0.6	-89.5	9416.7
(N1007)(6+7)-I-6	-116980	3528	-1457.6	0.3	3808.1	7974.3
(N1007)(6+7)-I-7	-117377	-7516.1	1629.1	-0.3	-4274.1	-19892.6
(N1007)(6+7)-I-8	-117280	-7022.2	93	-0.6	-376.5	-21334.9
(N1007)(6+7)-II-1	-117164	-1153.2	2486.5	0.7	-6258.5	1043.4
(N1007)(6+7)-II-2	-116840	493	-2633.9	-0.4	6733.6	-3764.3
(N1007)(6+7)-II-3	-117254	-4318.3	2951.7	0.5	-7513.9	-7749.4
(N1007)(6+7)-II-4	-116930	-2672	-2168.7	-0.7	5478.2	-12557.1
(N1007)(6+7)-II-5	-117295	-1234.6	2413.4	0.7	-6101.4	841.1
(N1007)(6+7)-II-6	-116971	411.6	-2707	-0.4	6890.7	-3966.6
(N1007)(6+7)-II-7	-117385	-4399.7	2878.5	0.4	-7356.7	-7951.6
(N1007)(6+7)-II-8	-117061	-2753.5	-2241.8	-0.7	5635.4	-12759.4
(N1007)(6+7)-III-1	-117029	3618.3	373.9	0.3	-844.3	9682.6
(N1007)(6+7)-III-2	-116765	3106.8	-1606.7	0.6	4248.6	8113
(N1007)(6+7)-III-3	-117329	-6932	1924.5	-0.6	-5028.9	-19626.6
(N1007)(6+7)-III-4	-117065	-7443.5	-56.1	-0.2	64	-21196.3
(N1007)(6+7)-III-5	-117161	3536.8	300.8	0.3	-687.2	9480.3
(N1007)(6+7)-III-6	-116896	3025.3	-1679.8	0.6	4405.7	7910.7
(N1007)(6+7)-III-7	-117460	-7013.4	1851.4	-0.6	-4871.7	-19828.9
(N1007)(6+7)-III-8	-117196	-7524.9	-129.2	-0.3	221.2	-21398.5
(N1007)(6+7)-IV-1	-117443	522.4	3227.4	-0.4	-8250.7	1255.6
(N1007)(6+7)-IV-2	-116561	-1182.6	-3374.7	0.7	8725.7	-3976.5
(N1007)(6+7)-IV-3	-117533	-2642.7	3692.5	-0.7	-9506	-7537.2
(N1007)(6+7)-IV-4	-116651	-4347.7	-2909.6	0.5	7470.3	-12769.3
(N1007)(6+7)-IV-5	-117574	441	3154.2	-0.4	-8093.5	1053.3
(N1007)(6+7)-IV-6	-116693	-1264	-3447.9	0.7	8882.9	-4178.8
(N1007)(6+7)-IV-7	-117664	-2724.1	3619.4	-0.7	-9348.9	-7739.5
(N1007)(6+7)-IV-8	-116783	-4429.1	-2982.7	0.4	7627.5	-12971.5
(N1007)(6+7)-V-1	-117261	2786.8	177.6	-0.2	-347.3	8728.5
(N1007)(6+7)-V-2	-117164	3280.7	-1358.5	-0.6	3550.3	7286.2
(N1007)(6+7)-V-3	-116930	-7105.9	1676.3	0.6	-4330.7	-18799.9
(N1007)(6+7)-V-4	-116833	-6612	140.2	0.3	-433	-20242.2
(N1007)(6+7)-V-5	-117392	2705.4	104.5	-0.3	-190.1	8526.3
(N1007)(6+7)-V-6	-117295	3199.2	-1431.6	-0.6	3707.5	7083.9
(N1007)(6+7)-V-7	-117061	-7187.3	1603.2	0.6	-4173.5	-19002.2
(N1007)(6+7)-V-8	-116964	-6693.5	67.1	0.3	-275.9	-20444.5
(N1007)(6+7)-VI-1	-117259	-1251.9	2494.3	0.5	-6288.7	776.3
(N1007)(6+7)-VI-2	-116935	394.4	-2626.1	-0.7	6703.4	-4031.4
(N1007)(6+7)-VI-3	-117159	-4219.7	2943.9	0.7	-7483.7	-7482.2
(N1007)(6+7)-VI-4	-116835	-2573.4	-2176.5	-0.4	5508.4	-12290
(N1007)(6+7)-VI-5	-117390	-1333.3	2421.1	0.4	-6131.5	574
(N1007)(6+7)-VI-6	-117066	313	-2699.2	-0.7	6860.5	-4233.7
(N1007)(6+7)-VI-7	-117291	-4301.1	2870.8	0.7	-7326.6	-7684.5
(N1007)(6+7)-VI-8	-116967	-2654.8	-2249.6	-0.4	5665.5	-12492.2
(N1007)(6+7)-VII-1	-117345	3289.5	399.9	-0.6	-944.9	8792.2
(N1007)(6+7)-VII-2	-117080	2778	-1580.8	-0.2	4148	7222.6
(N1007)(6+7)-VII-3	-117014	-6603.2	1898.6	0.3	-4928.3	-18736.2
(N1007)(6+7)-VII-4	-116749	-7114.7	-82.1	0.6	164.6	-20305.9
(N1007)(6+7)-VII-5	-117476	3208.1	326.8	-0.6	-787.8	8589.9
(N1007)(6+7)-VII-6	-117212	2696.5	-1653.9	-0.3	4305.1	7020.3
(N1007)(6+7)-VII-7	-117145	-6684.6	1825.4	0.3	-4771.1	-18938.5
(N1007)(6+7)-VII-8	-116881	-7196.1	-155.2	0.6	321.8	-20508.1
(N1007)(6+7)-VIII-1	-117537	423.8	3235.2	-0.7	-8280.8	988.5
(N1007)(6+7)-VIII-2	-116656	-1281.2	-3367	0.5	8695.5	-4243.6
(N1007)(6+7)-VIII-3	-117438	-2544	3684.8	-0.4	-9475.8	-7270.1
(N1007)(6+7)-VIII-4	-116557	-4249	-2917.4	0.7	7500.5	-12502.1
(N1007)(6+7)-VIII-5	-117669	342.4	3162	-0.7	-8123.7	786.2
(N1007)(6+7)-VIII-6	-116787	-1362.7	-3440.1	0.4	8852.7	-4445.9
(N1007)(6+7)-VIII-7	-117569	-2625.4	3611.6	-0.4	-9318.7	-7472.3
(N1007)(6+7)-VIII-8	-116688	-4330.5	-2990.5	0.7	7657.7	-12704.4
(N1007)(6+7)-IX-1	-116897	-482	779.7	0.4	-1894.7	-403.3
(N1007)(6+7)-IX-2	-116800	11.8	-756.4	0	2003	-1845.6
(N1007)(6+7)-IX-3	-116987	-3647.1	1244.8	0.1	-3150	-9196.1
(N1007)(6+7)-IX-4	-116890	-3153.2	-291.3	-0.3	747.6	-10638.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1007)(6+7)-IX-5	-117335	-753.4	535.9	0.3	-1370.8	-1077.6
(N1007)(6+7)-IX-6	-117238	-259.6	-1000.2	-0.1	2526.9	-2519.9
(N1007)(6+7)-IX-7	-117425	-3918.5	1001.1	0	-2626.1	-9870.3
(N1007)(6+7)-IX-8	-117328	-3424.6	-535	-0.3	1271.5	-11312.7
(N1007)(6+7)-X-1	-116981	20.7	1001.9	0	-2492.3	-339.6
(N1007)(6+7)-X-2	-116717	-490.9	-978.7	0.4	2600.6	-1909.3
(N1007)(6+7)-X-3	-117071	-3144.4	1467.1	-0.3	-3747.7	-9132.4
(N1007)(6+7)-X-4	-116807	-3655.9	-513.5	0.1	1345.2	-10702
(N1007)(6+7)-X-5	-117419	-250.7	758.2	-0.1	-1968.4	-1013.9
(N1007)(6+7)-X-6	-117154	-762.2	-1222.4	0.3	3124.5	-2583.5
(N1007)(6+7)-X-7	-117509	-3415.8	1223.4	-0.3	-3223.8	-9806.7
(N1007)(6+7)-X-8	-117244	-3927.3	-757.3	0	1869.1	-11376.3
(N1007)(6+7)-XI-1	-116992	-580.7	787.5	0.1	-1924.8	-670.4
(N1007)(6+7)-XI-2	-116895	-86.8	-748.6	-0.3	1972.8	-2112.7
(N1007)(6+7)-XI-3	-116893	-3548.5	1237.1	0.4	-3119.8	-8928.9
(N1007)(6+7)-XI-4	-116796	-3054.6	-299	0	777.8	-10371.3
(N1007)(6+7)-XI-5	-117430	-852.1	543.7	0	-1401	-1344.7
(N1007)(6+7)-XI-6	-117332	-358.2	-992.4	-0.3	2496.7	-2787
(N1007)(6+7)-XI-7	-117330	-3819.9	993.3	0.3	-2596	-9603.2
(N1007)(6+7)-XI-8	-117233	-3326	-542.8	-0.1	1301.7	-11045.5
(N1007)(6+7)-XII-1	-117076	-78	1009.7	-0.3	-2522.5	-606.8
(N1007)(6+7)-XII-2	-116811	-589.5	-970.9	0.1	2570.4	-2176.4
(N1007)(6+7)-XII-3	-116976	-3045.8	1459.3	0	-3717.5	-8865.3
(N1007)(6+7)-XII-4	-116712	-3557.3	-521.3	0.4	1375.4	-10434.9
(N1007)(6+7)-XII-5	-117513	-349.4	766	-0.3	-1998.6	-1281
(N1007)(6+7)-XII-6	-117249	-860.9	-1214.6	0	3094.3	-2850.7
(N1007)(6+7)-XII-7	-117414	-3317.2	1215.6	-0.1	-3193.6	-9539.6
(N1007)(6+7)-XII-8	-117150	-3828.7	-765	0.3	1899.3	-11109.2
(N1008)1	-262464	1	203.9	0	-561.4	45.1
(N1008)2	-321997	-21.4	228.6	0	-620.4	-10.9
(N1008)3	-191271	7.7	154.4	0	-425.8	54.1
(N1008)(4+5)-I-1	-192636	6227.1	428.1	0.6	-1016.5	17499.3
(N1008)(4+5)-I-2	-205935	5700.7	-1025	0.3	2756.7	15943.7
(N1008)(4+5)-I-3	-177431	-5605.2	1425.9	-0.2	-3813.4	-15637.7
(N1008)(4+5)-I-4	-190731	-6131.7	-27.3	-0.6	-40.2	-17193.3
(N1008)(4+5)-I-5	-191812	6147.1	336.1	0.6	-811.4	17301.5
(N1008)(4+5)-I-6	-205111	5620.7	-1117.1	0.3	2961.8	15746
(N1008)(4+5)-I-7	-176607	-5685.2	1333.8	-0.3	-3608.3	-15835.5
(N1008)(4+5)-I-8	-189907	-6211.6	-119.3	-0.6	164.9	-17391
(N1008)(4+5)-II-1	-171798	2699.9	2472.7	0.7	-6397.5	7716.1
(N1008)(4+5)-II-2	-216130	945.2	-2371.2	-0.4	6179.9	2530.9
(N1008)(4+5)-II-3	-167237	-849.8	2772	0.5	-7236.5	-2225
(N1008)(4+5)-II-4	-211568	-2604.5	-2071.9	-0.7	5340.8	-7410.2
(N1008)(4+5)-II-5	-170974	2620	2380.7	0.7	-6192.4	7518.4
(N1008)(4+5)-II-6	-215306	865.3	-2463.2	-0.4	6384.9	2333.2
(N1008)(4+5)-II-7	-166413	-929.7	2680	0.4	-7031.5	-2422.7
(N1008)(4+5)-II-8	-210745	-2684.5	-2163.9	-0.7	5545.9	-7607.9
(N1008)(4+5)-III-1	-190697	6261.2	547.3	0.3	-1353.5	17626.7
(N1008)(4+5)-III-2	-207873	5666.5	-1144.2	0.6	3093.6	15816.3
(N1008)(4+5)-III-3	-175493	-5571.1	1545.1	-0.6	-4150.3	-15510.3
(N1008)(4+5)-III-4	-192669	-6165.8	-146.5	-0.2	296.8	-17320.7
(N1008)(4+5)-III-5	-189873	6181.3	455.3	0.3	-1148.4	17429
(N1008)(4+5)-III-6	-207050	5586.6	-1236.3	0.6	3298.7	15618.5
(N1008)(4+5)-III-7	-174669	-5651.1	1453	-0.6	-3945.2	-15708
(N1008)(4+5)-III-8	-191845	-6245.8	-238.5	-0.3	501.9	-17518.5
(N1008)(4+5)-IV-1	-165337	2813.8	2870	-0.4	-7520.7	8141
(N1008)(4+5)-IV-2	-222591	831.4	-2768.5	0.7	7303.1	2106.1
(N1008)(4+5)-IV-3	-160775	-735.9	3169.3	-0.7	-8359.7	-1800.1
(N1008)(4+5)-IV-4	-218029	-2718.3	-2469.2	0.5	6464	-7835
(N1008)(4+5)-IV-5	-164513	2733.8	2778	-0.4	-7315.6	7943.2
(N1008)(4+5)-IV-6	-221767	751.4	-2860.5	0.7	7508.1	1908.4
(N1008)(4+5)-IV-7	-159952	-815.9	3077.3	-0.7	-8154.7	-1997.9
(N1008)(4+5)-IV-8	-217206	-2798.3	-2561.2	0.4	6669.1	-8032.7
(N1008)(4+5)-V-1	-178032	5829.5	1427.6	-0.2	-3796.9	16413.3
(N1008)(4+5)-V-2	-191331	5303.1	-25.6	-0.6	-23.7	14857.7

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1008)(4+5)-V-3	-192035	-5207.6	426.4	0.6	-1032.9	-14551.7
(N1008)(4+5)-V-4	-205334	-5734	-1026.7	0.3	2740.3	-16107.3
(N1008)(4+5)-V-5	-177208	5749.5	1335.5	-0.3	-3591.9	16215.5
(N1008)(4+5)-V-6	-190508	5223.1	-117.6	-0.6	181.3	14660
(N1008)(4+5)-V-7	-191211	-5287.6	334.4	0.6	-827.9	-14749.5
(N1008)(4+5)-V-8	-204511	-5814	-1118.7	0.3	2945.3	-16305
(N1008)(4+5)-VI-1	-167417	2580.6	2772.5	0.5	-7231.6	7390.3
(N1008)(4+5)-VI-2	-211748	825.9	-2071.4	-0.7	5345.7	2205.1
(N1008)(4+5)-VI-3	-171618	-730.5	2472.2	0.7	-6402.4	-1899.2
(N1008)(4+5)-VI-4	-215949	-2485.2	-2371.7	-0.4	6174.9	-7084.4
(N1008)(4+5)-VI-5	-166593	2500.7	2680.5	0.4	-7026.5	7192.6
(N1008)(4+5)-VI-6	-210925	746	-2163.4	-0.7	5550.8	2007.4
(N1008)(4+5)-VI-7	-170794	-810.5	2380.2	0.7	-6197.3	-2096.9
(N1008)(4+5)-VI-8	-215126	-2565.2	-2463.7	-0.4	6380	-7282.1
(N1008)(4+5)-VII-1	-176093	5863.6	1546.8	-0.6	-4133.9	16540.7
(N1008)(4+5)-VII-2	-193270	5268.9	-144.8	-0.2	313.2	14730.3
(N1008)(4+5)-VII-3	-190097	-5173.5	545.6	0.3	-1369.9	-14424.3
(N1008)(4+5)-VII-4	-207273	-5768.2	-1145.9	0.6	3077.2	-16234.7
(N1008)(4+5)-VII-5	-175270	5783.7	1454.7	-0.6	-3928.8	16343
(N1008)(4+5)-VII-6	-192446	5189	-236.8	-0.3	518.3	14532.5
(N1008)(4+5)-VII-7	-189273	-5253.4	453.6	0.3	-1164.8	-14622
(N1008)(4+5)-VII-8	-206449	-5848.2	-1237.9	0.6	3282.3	-16432.5
(N1008)(4+5)-VIII-1	-160956	2694.5	3169.9	-0.7	-8354.8	7815.2
(N1008)(4+5)-VIII-2	-218210	712.1	-2468.7	0.5	6468.9	1780.3
(N1008)(4+5)-VIII-3	-165157	-616.7	2869.5	-0.4	-7525.6	-1474.3
(N1008)(4+5)-VIII-4	-222411	-2599	-2769	0.7	7298.1	-7509.2
(N1008)(4+5)-VIII-5	-160132	2614.5	3077.8	-0.7	-8149.7	7617.4
(N1008)(4+5)-VIII-6	-217386	632.1	-2560.7	0.4	6674	1582.6
(N1008)(4+5)-VIII-7	-164333	-696.6	2777.5	-0.4	-7320.5	-1672.1
(N1008)(4+5)-VIII-8	-221587	-2679	-2861	0.7	7503.2	-7706.9
(N1008)(4+5)-IX-1	-188275	2179.1	884.7	0.4	-2234.7	6132
(N1008)(4+5)-IX-2	-201575	1652.7	-568.5	0	1538.5	4576.5
(N1008)(4+5)-IX-3	-183714	-1370.6	1184	0.1	-3073.7	-3809.1
(N1008)(4+5)-IX-4	-197013	-1897	-269.1	-0.3	699.5	-5364.6
(N1008)(4+5)-IX-5	-185529	1912.5	578	0.3	-1551.1	5472.9
(N1008)(4+5)-IX-6	-198829	1386.1	-875.2	-0.1	2222.1	3917.3
(N1008)(4+5)-IX-7	-180968	-1637.2	877.3	0	-2390.1	-4468.2
(N1008)(4+5)-IX-8	-194267	-2163.6	-575.9	-0.3	1383.1	-6023.8
(N1008)(4+5)-X-1	-186337	2213.2	1003.9	0	-2571.6	6259.5
(N1008)(4+5)-X-2	-203513	1618.5	-687.7	0.4	1875.5	4449
(N1008)(4+5)-X-3	-181775	-1336.5	1303.2	-0.3	-3410.7	-3681.6
(N1008)(4+5)-X-4	-198952	-1931.2	-388.3	0.1	1036.4	-5492.1
(N1008)(4+5)-X-5	-183591	1946.7	697.2	-0.1	-1888	5600.3
(N1008)(4+5)-X-6	-200767	1352	-994.4	0.3	2559.1	3789.9
(N1008)(4+5)-X-7	-179030	-1603	996.5	-0.3	-2727.1	-4340.8
(N1008)(4+5)-X-8	-196206	-2197.7	-695.1	0	1720	-6151.2
(N1008)(4+5)-XI-1	-183894	2059.8	1184.5	0.1	-3068.8	5806.2
(N1008)(4+5)-XI-2	-197193	1533.4	-268.6	-0.3	704.4	4250.7
(N1008)(4+5)-XI-3	-188095	-1251.3	884.2	0.4	-2239.6	-3483.3
(N1008)(4+5)-XI-4	-201394	-1777.8	-569	0	1533.6	-5038.8
(N1008)(4+5)-XI-5	-181148	1793.2	877.8	0	-2385.2	5147.1
(N1008)(4+5)-XI-6	-194448	1266.8	-575.4	-0.3	1388	3591.5
(N1008)(4+5)-XI-7	-185349	-1517.9	577.4	0.3	-1556	-4142.4
(N1008)(4+5)-XI-8	-198649	-2044.3	-875.7	-0.1	2217.2	-5698
(N1008)(4+5)-XII-1	-181956	2093.9	1303.7	-0.3	-3405.8	5933.7
(N1008)(4+5)-XII-2	-199132	1499.2	-387.8	0.1	1041.4	4123.2
(N1008)(4+5)-XII-3	-186157	-1217.2	1003.4	0	-2576.6	-3355.8
(N1008)(4+5)-XII-4	-203333	-1811.9	-688.2	0.4	1870.6	-5166.3
(N1008)(4+5)-XII-5	-179210	1827.4	997	-0.3	-2722.2	5274.5
(N1008)(4+5)-XII-6	-196386	1232.7	-694.6	0	1725	3464.1
(N1008)(4+5)-XII-7	-183411	-1483.7	696.6	-0.1	-1893	-4015
(N1008)(4+5)-XII-8	-200587	-2078.5	-994.9	0.3	2554.2	-5825.4
(N1008)(6+7)-I-1	-189554	6226	426.8	0.6	-1013.3	17495.6
(N1008)(6+7)-I-2	-202854	5699.6	-1026.3	0.3	2759.9	15940.1
(N1008)(6+7)-I-3	-174350	-5606.4	1424.6	-0.2	-3810.1	-15641.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1008)(6+7)-I-4	-187649	-6132.8	-28.6	-0.6	-36.9	-17196.9
(N1008)(6+7)-I-5	-188731	6146	334.8	0.6	-808.2	17297.9
(N1008)(6+7)-I-6	-202030	5619.6	-1118.4	0.3	2965	15742.3
(N1008)(6+7)-I-7	-173526	-5686.3	1332.5	-0.3	-3605.1	-15839.1
(N1008)(6+7)-I-8	-186826	-6212.7	-120.6	-0.6	168.1	-17394.7
(N1008)(6+7)-II-1	-168717	2698.8	2471.4	0.7	-6394.3	7712.5
(N1008)(6+7)-II-2	-213048	944.1	-2372.5	-0.4	6183.1	2527.3
(N1008)(6+7)-II-3	-164155	-850.9	2770.7	0.5	-7233.3	-2228.6
(N1008)(6+7)-II-4	-208487	-2605.6	-2073.2	-0.7	5344	-7413.8
(N1008)(6+7)-II-5	-167893	2618.9	2379.4	0.7	-6189.2	7514.8
(N1008)(6+7)-II-6	-212225	864.1	-2464.5	-0.4	6388.2	2329.6
(N1008)(6+7)-II-7	-163332	-930.9	2678.7	0.4	-7028.2	-2426.3
(N1008)(6+7)-II-8	-207663	-2685.6	-2165.2	-0.7	5549.1	-7611.5
(N1008)(6+7)-III-1	-187616	6260.1	546	0.3	-1350.3	17623.1
(N1008)(6+7)-III-2	-204792	5665.4	-1145.5	0.6	3096.9	15812.6
(N1008)(6+7)-III-3	-172412	-5572.2	1543.8	-0.6	-4147.1	-15513.9
(N1008)(6+7)-III-4	-189588	-6166.9	-147.8	-0.2	300	-17324.4
(N1008)(6+7)-III-5	-186792	6180.2	454	0.3	-1145.2	17425.3
(N1008)(6+7)-III-6	-203968	5585.5	-1237.6	0.6	3301.9	15614.9
(N1008)(6+7)-III-7	-171588	-5652.2	1451.7	-0.6	-3942	-15711.7
(N1008)(6+7)-III-8	-188764	-6246.9	-239.8	-0.3	505.1	-17522.1
(N1008)(6+7)-IV-1	-162255	2812.7	2868.7	-0.4	-7517.5	8137.3
(N1008)(6+7)-IV-2	-219510	830.3	-2769.8	0.7	7306.3	2102.5
(N1008)(6+7)-IV-3	-157694	-737	3168	-0.7	-8356.5	-1803.8
(N1008)(6+7)-IV-4	-214948	-2719.4	-2470.5	0.5	6467.2	-7838.6
(N1008)(6+7)-IV-5	-161432	2732.7	2776.7	-0.4	-7312.4	7939.6
(N1008)(6+7)-IV-6	-218686	750.3	-2861.8	0.7	7511.4	1904.7
(N1008)(6+7)-IV-7	-156870	-817	3076	-0.7	-8151.4	-2001.5
(N1008)(6+7)-IV-8	-214124	-2799.4	-2562.5	0.4	6672.3	-8036.4
(N1008)(6+7)-V-1	-174951	5828.4	1426.2	-0.2	-3793.7	16409.6
(N1008)(6+7)-V-2	-188250	5302	-26.9	-0.6	-20.5	14854.1
(N1008)(6+7)-V-3	-188954	-5208.7	425.1	0.6	-1029.7	-14555.4
(N1008)(6+7)-V-4	-202253	-5735.1	-1028	0.3	2743.5	-16110.9
(N1008)(6+7)-V-5	-174127	5748.4	1334.2	-0.3	-3588.6	16211.9
(N1008)(6+7)-V-6	-187426	5222	-119	-0.6	184.6	14656.3
(N1008)(6+7)-V-7	-188130	-5288.7	333.1	0.6	-824.6	-14753.1
(N1008)(6+7)-V-8	-201429	-5815.1	-1120.1	0.3	2948.6	-16308.7
(N1008)(6+7)-VI-1	-164336	2579.5	2771.2	0.5	-7228.4	7386.7
(N1008)(6+7)-VI-2	-208667	824.8	-2072.7	-0.7	5348.9	2201.5
(N1008)(6+7)-VI-3	-168537	-731.6	2470.9	0.7	-6399.2	-1902.8
(N1008)(6+7)-VI-4	-212868	-2486.3	-2373	-0.4	6178.2	-7088
(N1008)(6+7)-VI-5	-163512	2499.6	2679.2	0.4	-7023.3	7189
(N1008)(6+7)-VI-6	-207843	744.9	-2164.7	-0.7	5554	2003.8
(N1008)(6+7)-VI-7	-167713	-811.6	2378.9	0.7	-6194.1	-2100.5
(N1008)(6+7)-VI-8	-212044	-2566.3	-2465	-0.4	6383.2	-7285.7
(N1008)(6+7)-VII-1	-173012	5862.5	1545.4	-0.6	-4130.7	16537.1
(N1008)(6+7)-VII-2	-190188	5267.8	-146.1	-0.2	316.4	14726.6
(N1008)(6+7)-VII-3	-187015	-5174.6	544.3	0.3	-1366.7	-14427.9
(N1008)(6+7)-VII-4	-204192	-5769.3	-1147.2	0.6	3080.5	-16238.4
(N1008)(6+7)-VII-5	-172188	5782.6	1453.4	-0.6	-3925.6	16339.4
(N1008)(6+7)-VII-6	-189365	5187.8	-238.1	-0.3	521.5	14528.9
(N1008)(6+7)-VII-7	-186192	-5254.5	452.3	0.3	-1161.6	-14625.7
(N1008)(6+7)-VII-8	-203368	-5849.3	-1239.3	0.6	3285.5	-16436.1
(N1008)(6+7)-VIII-1	-157874	2693.4	3168.5	-0.7	-8351.6	7811.5
(N1008)(6+7)-VIII-2	-215128	711	-2470	0.5	6472.2	1776.7
(N1008)(6+7)-VIII-3	-162075	-617.8	2868.2	-0.4	-7522.4	-1478
(N1008)(6+7)-VIII-4	-219329	-2600.1	-2770.3	0.7	7301.4	-7512.8
(N1008)(6+7)-VIII-5	-157051	2613.4	3076.5	-0.7	-8146.5	7613.8
(N1008)(6+7)-VIII-6	-214305	631	-2562	0.4	6677.2	1578.9
(N1008)(6+7)-VIII-7	-161252	-697.7	2776.2	-0.4	-7317.3	-1675.7
(N1008)(6+7)-VIII-8	-218506	-2680.1	-2862.4	0.7	7506.4	-7710.6
(N1008)(6+7)-IX-1	-185194	2178	883.4	0.4	-2231.4	6128.4
(N1008)(6+7)-IX-2	-198493	1651.5	-569.8	0	1541.8	4572.8
(N1008)(6+7)-IX-3	-180633	-1371.7	1182.7	0.1	-3070.5	-3812.7
(N1008)(6+7)-IX-4	-193932	-1898.2	-270.5	-0.3	702.7	-5368.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1008)(6+7)-IX-5	-182448	1911.4	576.6	0.3	-1547.9	5469.2
(N1008)(6+7)-IX-6	-195747	1385	-876.5	-0.1	2225.3	3913.7
(N1008)(6+7)-IX-7	-177887	-1638.3	876	0	-2386.9	-4471.9
(N1008)(6+7)-IX-8	-191186	-2164.7	-577.2	-0.3	1386.3	-6027.4
(N1008)(6+7)-X-1	-183255	2212.1	1002.6	0	-2568.4	6255.8
(N1008)(6+7)-X-2	-200432	1617.4	-689	0.4	1878.7	4445.4
(N1008)(6+7)-X-3	-178694	-1337.6	1301.9	-0.3	-3407.5	-3685.3
(N1008)(6+7)-X-4	-195870	-1932.3	-389.7	0.1	1039.7	-5495.7
(N1008)(6+7)-X-5	-180510	1945.6	695.8	-0.1	-1884.8	5596.7
(N1008)(6+7)-X-6	-197686	1350.8	-995.7	0.3	2562.3	3786.2
(N1008)(6+7)-X-7	-175948	-1604.1	995.2	-0.3	-2723.9	-4344.4
(N1008)(6+7)-X-8	-193125	-2198.9	-696.4	0	1723.3	-6154.9
(N1008)(6+7)-XI-1	-180813	2058.7	1183.2	0.1	-3065.6	5802.6
(N1008)(6+7)-XI-2	-194112	1532.3	-270	-0.3	707.6	4247
(N1008)(6+7)-XI-3	-185014	-1252.5	882.9	0.4	-2236.4	-3486.9
(N1008)(6+7)-XI-4	-198313	-1778.9	-570.3	0	1536.8	-5042.5
(N1008)(6+7)-XI-5	-178067	1792.1	876.5	0	-2382	5143.5
(N1008)(6+7)-XI-6	-191366	1265.7	-576.7	-0.3	1391.2	3587.9
(N1008)(6+7)-XI-7	-182268	-1519	576.1	0.3	-1552.8	-4146.1
(N1008)(6+7)-XI-8	-195567	-2045.4	-877	-0.1	2220.4	-5701.6
(N1008)(6+7)-XII-1	-178874	2092.8	1302.4	-0.3	-3402.5	5930
(N1008)(6+7)-XII-2	-196051	1498.1	-389.1	0.1	1044.6	4119.6
(N1008)(6+7)-XII-3	-183075	-1218.3	1002.1	0	-2573.3	-3359.5
(N1008)(6+7)-XII-4	-200251	-1813	-689.5	0.4	1873.8	-5169.9
(N1008)(6+7)-XII-5	-176128	1826.3	995.7	-0.3	-2718.9	5270.9
(N1008)(6+7)-XII-6	-193305	1231.6	-695.9	0	1728.2	3460.4
(N1008)(6+7)-XII-7	-180329	-1484.9	695.3	-0.1	-1889.7	-4018.6
(N1008)(6+7)-XII-8	-197506	-2079.6	-996.2	0.3	2557.4	-5829.1
(N1009)1	-208532	-433.1	469.7	0	-1354.9	102.5
(N1009)2	-250698	-477.5	552.4	0	-1592.8	257.8
(N1009)3	-151562	-313.2	353.2	0	-1019.3	81.6
(N1009)(4+5)-I-1	-151587	5972.1	790.5	0.6	-2049.6	17743.1
(N1009)(4+5)-I-2	-151506	5433	-829.1	0.3	2056.3	16133.3
(N1009)(4+5)-I-3	-151043	-5973.6	1644	-0.2	-4339.2	-15754.8
(N1009)(4+5)-I-4	-150963	-6512.7	24.4	-0.6	-233.3	-17364.6
(N1009)(4+5)-I-5	-152161	5886.3	682	0.6	-1805.4	17527.7
(N1009)(4+5)-I-6	-152081	5347.2	-937.6	0.3	2300.5	15917.9
(N1009)(4+5)-I-7	-151618	-6059.4	1535.5	-0.3	-4094.9	-15970.2
(N1009)(4+5)-I-8	-151537	-6598.5	-84	-0.6	10.9	-17580
(N1009)(4+5)-II-1	-151490	2420	2978.7	0.7	-7641.1	7897
(N1009)(4+5)-II-2	-151222	623	-2419.9	-0.4	6045.1	2530.9
(N1009)(4+5)-II-3	-151327	-1163.7	3234.8	0.5	-8328	-2152.4
(N1009)(4+5)-II-4	-151059	-2960.7	-2163.8	-0.7	5358.2	-7518.5
(N1009)(4+5)-II-5	-152065	2334.2	2870.2	0.7	-7396.9	7681.6
(N1009)(4+5)-II-6	-151797	537.2	-2528.3	-0.4	6289.3	2315.5
(N1009)(4+5)-II-7	-151902	-1249.5	3126.3	0.4	-8083.8	-2367.8
(N1009)(4+5)-II-8	-151634	-3046.5	-2272.3	-0.7	5602.5	-7733.9
(N1009)(4+5)-III-1	-151607	6013.3	833.7	0.3	-2165.9	17897.6
(N1009)(4+5)-III-2	-151486	5391.8	-872.4	0.6	2172.6	15978.8
(N1009)(4+5)-III-3	-151064	-5932.4	1687.3	-0.6	-4455.5	-15600.3
(N1009)(4+5)-III-4	-150942	-6553.9	-18.8	-0.2	-117	-17519.1
(N1009)(4+5)-III-5	-152182	5927.5	725.3	0.3	-1921.7	17682.2
(N1009)(4+5)-III-6	-152060	5306	-980.9	0.6	2416.8	15763.4
(N1009)(4+5)-III-7	-151639	-6018.3	1578.8	-0.6	-4211.3	-15815.7
(N1009)(4+5)-III-8	-151517	-6639.7	-127.3	-0.3	127.2	-17734.5
(N1009)(4+5)-IV-1	-151559	2557.3	3123	-0.4	-8028.8	8412
(N1009)(4+5)-IV-2	-151153	485.7	-2564.1	0.7	6432.8	2015.9
(N1009)(4+5)-IV-3	-151396	-1026.4	3379	-0.7	-8715.7	-1637.4
(N1009)(4+5)-IV-4	-150990	-3098	-2308.1	0.5	5745.9	-8033.5
(N1009)(4+5)-IV-5	-152134	2471.5	3014.5	-0.4	-7784.6	8196.6
(N1009)(4+5)-IV-6	-151728	399.9	-2672.6	0.7	6677	1800.5
(N1009)(4+5)-IV-7	-151971	-1112.2	3270.5	-0.7	-8471.5	-1852.8
(N1009)(4+5)-IV-8	-151565	-3183.8	-2416.5	0.4	5990.1	-8248.9
(N1009)(4+5)-V-1	-151551	5572.1	1627.1	-0.2	-4281.3	16638.1
(N1009)(4+5)-V-2	-151471	5033	7.5	-0.6	-175.4	15028.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1009)(4+5)-V-3	-151079	-5573.6	807.4	0.6	-2107.5	-14649.8
(N1009)(4+5)-V-4	-150999	-6112.7	-812.2	0.3	1998.4	-16259.6
(N1009)(4+5)-V-5	-152126	5486.2	1518.6	-0.3	-4037.1	16422.7
(N1009)(4+5)-V-6	-152045	4947.1	-100.9	-0.6	68.8	14812.9
(N1009)(4+5)-V-7	-151653	-5659.4	698.9	0.6	-1863.3	-14865.2
(N1009)(4+5)-V-8	-151573	-6198.5	-920.7	0.3	2242.6	-16475
(N1009)(4+5)-VI-1	-151480	2300	3229.7	0.5	-8310.6	7565.5
(N1009)(4+5)-VI-2	-151212	503	-2168.9	-0.7	5375.6	2199.3
(N1009)(4+5)-VI-3	-151338	-1043.7	2983.8	0.7	-7658.5	-1820.9
(N1009)(4+5)-VI-4	-151070	-2840.7	-2414.8	-0.4	6027.8	-7187
(N1009)(4+5)-VI-5	-152054	2214.2	3121.2	0.4	-8066.4	7350.1
(N1009)(4+5)-VI-6	-151786	417.2	-2277.3	-0.7	5619.8	1984
(N1009)(4+5)-VI-7	-151912	-1129.5	2875.3	0.7	-7414.3	-2036.2
(N1009)(4+5)-VI-8	-151644	-2926.5	-2523.3	-0.4	6272	-7402.4
(N1009)(4+5)-VII-1	-151572	5613.3	1670.4	-0.6	-4397.6	16792.6
(N1009)(4+5)-VII-2	-151450	4991.8	-35.7	-0.2	-59.1	14873.8
(N1009)(4+5)-VII-3	-151100	-5532.4	850.6	0.3	-2223.8	-14495.3
(N1009)(4+5)-VII-4	-150978	-6153.9	-855.5	0.6	2114.7	-16414.1
(N1009)(4+5)-VII-5	-152146	5527.4	1561.9	-0.6	-4153.4	16577.2
(N1009)(4+5)-VII-6	-152024	4906	-144.2	-0.3	185.1	14658.4
(N1009)(4+5)-VII-7	-151674	-5618.2	742.2	0.3	-1979.6	-14710.7
(N1009)(4+5)-VII-8	-151552	-6239.7	-964	0.6	2358.9	-16629.5
(N1009)(4+5)-VIII-1	-151549	2437.3	3374	-0.7	-8698.3	8080.5
(N1009)(4+5)-VIII-2	-151143	365.7	-2313.1	0.5	5763.3	1684.4
(N1009)(4+5)-VIII-3	-151407	-906.4	3128	-0.4	-8046.2	-1305.9
(N1009)(4+5)-VIII-4	-151001	-2978	-2559	0.7	6415.4	-7702
(N1009)(4+5)-VIII-5	-152123	2351.5	3265.5	-0.7	-8454.1	7865.1
(N1009)(4+5)-VIII-6	-151717	279.9	-2421.6	0.4	6007.5	1469
(N1009)(4+5)-VIII-7	-151982	-992.2	3019.5	-0.4	-7802	-1521.3
(N1009)(4+5)-VIII-8	-151575	-3063.8	-2667.5	0.7	6659.6	-7917.4
(N1009)(4+5)-IX-1	-150726	1891.2	1215.8	0.4	-3135.9	6270.2
(N1009)(4+5)-IX-2	-150646	1352.1	-403.8	0	970	4660.3
(N1009)(4+5)-IX-3	-150563	-1692.5	1471.8	0.1	-3822.7	-3779.2
(N1009)(4+5)-IX-4	-150483	-2231.6	-147.7	-0.3	283.1	-5389.1
(N1009)(4+5)-IX-5	-152641	1605.1	854.2	0.3	-2321.8	5552.2
(N1009)(4+5)-IX-6	-152561	1066	-765.4	-0.1	1784	3942.3
(N1009)(4+5)-IX-7	-152478	-1978.6	1110.2	0	-3008.7	-4497.2
(N1009)(4+5)-IX-8	-152398	-2517.7	-509.3	-0.3	1097.2	-6107.1
(N1009)(4+5)-X-1	-150747	1932.4	1259	0	-3252.2	6424.6
(N1009)(4+5)-X-2	-150625	1310.9	-447.1	0.4	1086.3	4505.8
(N1009)(4+5)-X-3	-150584	-1651.3	1515.1	-0.3	-3939	-3624.7
(N1009)(4+5)-X-4	-150462	-2272.8	-191	0.1	399.5	-5543.6
(N1009)(4+5)-X-5	-152662	1646.3	897.4	-0.1	-2438.1	5706.7
(N1009)(4+5)-X-6	-152540	1024.9	-808.7	0.3	1900.4	3787.8
(N1009)(4+5)-X-7	-152499	-1937.4	1153.5	-0.3	-3125	-4342.7
(N1009)(4+5)-X-8	-152377	-2558.9	-552.6	0	1213.5	-6261.5
(N1009)(4+5)-XI-1	-150716	1771.2	1466.8	0.1	-3805.4	5938.6
(N1009)(4+5)-XI-2	-150635	1232.1	-152.8	-0.3	300.5	4328.8
(N1009)(4+5)-XI-3	-150574	-1572.5	1220.8	0.4	-3153.2	-3447.7
(N1009)(4+5)-XI-4	-150494	-2111.6	-398.7	0	952.7	-5057.6
(N1009)(4+5)-XI-5	-152631	1485.1	1105.1	0	-2991.3	5220.7
(N1009)(4+5)-XI-6	-152550	946	-514.4	-0.3	1114.5	3610.8
(N1009)(4+5)-XI-7	-152489	-1858.6	859.2	0.3	-2339.2	-4165.7
(N1009)(4+5)-XI-8	-152408	-2397.7	-760.3	-0.1	1766.7	-5775.5
(N1009)(4+5)-XII-1	-150736	1812.4	1510	-0.3	-3921.7	6093.1
(N1009)(4+5)-XII-2	-150615	1190.9	-196.1	0.1	416.8	4174.3
(N1009)(4+5)-XII-3	-150595	-1531.3	1264.1	0	-3269.5	-3293.2
(N1009)(4+5)-XII-4	-150473	-2152.8	-442	0.4	1069	-5212.1
(N1009)(4+5)-XII-5	-152651	1526.3	1148.4	-0.3	-3107.6	5375.2
(N1009)(4+5)-XII-6	-152529	904.9	-557.7	0	1230.8	3456.3
(N1009)(4+5)-XII-7	-152510	-1817.4	902.5	-0.1	-2455.5	-4011.2
(N1009)(4+5)-XII-8	-152388	-2438.8	-803.6	0.3	1883	-5930
(N1009)(6+7)-I-1	-149564	5971.3	785.7	0.6	-2035.7	17728
(N1009)(6+7)-I-2	-149484	5432.2	-833.9	0.3	2070.2	16118.1
(N1009)(6+7)-I-3	-149021	-5974.4	1639.2	-0.2	-4325.2	-15769.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1009)(6+7)-I-4	-148940	-6513.5	19.7	-0.6	-219.4	-17379.8
(N1009)(6+7)-I-5	-150139	5885.5	677.2	0.6	-1791.5	17512.6
(N1009)(6+7)-I-6	-150058	5346.4	-942.4	0.3	2314.4	15902.7
(N1009)(6+7)-I-7	-149595	-6060.2	1530.8	-0.3	-4081	-15985.3
(N1009)(6+7)-I-8	-149515	-6599.3	-88.8	-0.6	24.9	-17595.2
(N1009)(6+7)-II-1	-149468	2419.3	2973.9	0.7	-7627.2	7881.9
(N1009)(6+7)-II-2	-149200	622.3	-2424.6	-0.4	6059	2515.7
(N1009)(6+7)-II-3	-149305	-1164.4	3230	0.5	-8314.1	-2167.5
(N1009)(6+7)-II-4	-149037	-2961.4	-2168.6	-0.7	5372.2	-7533.7
(N1009)(6+7)-II-5	-150042	2333.5	2865.4	0.7	-7383	7666.5
(N1009)(6+7)-II-6	-149774	536.5	-2533.1	-0.4	6303.2	2300.3
(N1009)(6+7)-II-7	-149879	-1250.2	3121.5	0.4	-8069.9	-2382.9
(N1009)(6+7)-II-8	-149611	-3047.3	-2277	-0.7	5616.4	-7749.1
(N1009)(6+7)-III-1	-149585	6012.5	829	0.3	-2152	17882.5
(N1009)(6+7)-III-2	-149463	5391	-877.2	0.6	2186.5	15963.6
(N1009)(6+7)-III-3	-149042	-5933.2	1682.5	-0.6	-4441.5	-15615.4
(N1009)(6+7)-III-4	-148920	-6554.7	-23.6	-0.2	-103.1	-17534.3
(N1009)(6+7)-III-5	-150159	5926.7	720.5	0.3	-1907.8	17667.1
(N1009)(6+7)-III-6	-150038	5305.2	-985.6	0.6	2430.7	15748.2
(N1009)(6+7)-III-7	-149616	-6019	1574	-0.6	-4197.3	-15830.8
(N1009)(6+7)-III-8	-149494	-6640.5	-132.1	-0.3	141.2	-17749.7
(N1009)(6+7)-IV-1	-149537	2556.6	3118.2	-0.4	-8014.9	8396.8
(N1009)(6+7)-IV-2	-149131	485	-2568.9	0.7	6446.7	2000.7
(N1009)(6+7)-IV-3	-149374	-1027.1	3374.3	-0.7	-8701.8	-1652.5
(N1009)(6+7)-IV-4	-148968	-3098.7	-2312.8	0.5	5759.9	-8048.6
(N1009)(6+7)-IV-5	-150111	2470.8	3009.7	-0.4	-7770.7	8181.4
(N1009)(6+7)-IV-6	-149705	399.2	-2677.4	0.7	6690.9	1785.3
(N1009)(6+7)-IV-7	-149948	-1113	3265.8	-0.7	-8457.5	-1867.9
(N1009)(6+7)-IV-8	-149542	-3184.5	-2421.3	0.4	6004.1	-8264
(N1009)(6+7)-V-1	-149529	5571.3	1622.3	-0.2	-4267.4	16623
(N1009)(6+7)-V-2	-149448	5032.2	2.8	-0.6	-161.5	15013.1
(N1009)(6+7)-V-3	-149056	-5574.3	802.6	0.6	-2093.6	-14664.9
(N1009)(6+7)-V-4	-148976	-6113.5	-817	0.3	2012.3	-16274.8
(N1009)(6+7)-V-5	-150103	5485.5	1513.8	-0.3	-4023.1	16407.6
(N1009)(6+7)-V-6	-150023	4946.4	-105.7	-0.6	82.7	14797.7
(N1009)(6+7)-V-7	-149631	-5660.2	694.1	0.6	-1849.3	-14880.3
(N1009)(6+7)-V-8	-149550	-6199.3	-925.4	0.3	2256.5	-16490.2
(N1009)(6+7)-VI-1	-149457	2299.3	3224.9	0.5	-8296.7	7550.4
(N1009)(6+7)-VI-2	-149189	502.3	-2173.6	-0.7	5389.5	2184.2
(N1009)(6+7)-VI-3	-149315	-1044.4	2979	0.7	-7644.6	-1836
(N1009)(6+7)-VI-4	-149047	-2841.4	-2419.5	-0.4	6041.7	-7202.2
(N1009)(6+7)-VI-5	-150032	2213.5	3116.4	0.4	-8052.5	7335
(N1009)(6+7)-VI-6	-149764	416.5	-2282.1	-0.7	5633.7	1968.8
(N1009)(6+7)-VI-7	-149890	-1130.2	2870.5	0.7	-7400.4	-2051.4
(N1009)(6+7)-VI-8	-149622	-2927.2	-2528	-0.4	6285.9	-7417.6
(N1009)(6+7)-VII-1	-149549	5612.5	1665.6	-0.6	-4383.7	16777.4
(N1009)(6+7)-VII-2	-149427	4991	-40.5	-0.2	-45.2	14858.6
(N1009)(6+7)-VII-3	-149077	-5533.2	845.9	0.3	-2209.9	-14510.4
(N1009)(6+7)-VII-4	-148955	-6154.6	-860.2	0.6	2128.6	-16429.3
(N1009)(6+7)-VII-5	-150124	5526.7	1557.1	-0.6	-4139.5	16562.1
(N1009)(6+7)-VII-6	-150002	4905.2	-149	-0.3	199	14643.2
(N1009)(6+7)-VII-7	-149652	-5619	737.4	0.3	-1965.7	-14725.8
(N1009)(6+7)-VII-8	-149530	-6240.5	-968.7	0.6	2372.8	-16644.7
(N1009)(6+7)-VIII-1	-149526	2436.6	3369.2	-0.7	-8684.4	8065.3
(N1009)(6+7)-VIII-2	-149120	365	-2317.9	0.5	5777.2	1669.2
(N1009)(6+7)-VIII-3	-149385	-907.1	3123.3	-0.4	-8032.3	-1321
(N1009)(6+7)-VIII-4	-148978	-2978.7	-2563.8	0.7	6429.4	-7717.1
(N1009)(6+7)-VIII-5	-150101	2350.8	3260.7	-0.7	-8440.2	7849.9
(N1009)(6+7)-VIII-6	-149694	279.2	-2426.4	0.4	6021.4	1453.8
(N1009)(6+7)-VIII-7	-149959	-992.9	3014.8	-0.4	-7788	-1536.4
(N1009)(6+7)-VIII-8	-149553	-3064.5	-2672.3	0.7	6673.6	-7932.5
(N1009)(6+7)-IX-1	-148704	1890.5	1211	0.4	-3121.9	6255
(N1009)(6+7)-IX-2	-148623	1351.4	-408.6	0	983.9	4645.1
(N1009)(6+7)-IX-3	-148541	-1693.2	1467.1	0.1	-3808.8	-3794.4
(N1009)(6+7)-IX-4	-148460	-2232.4	-152.5	-0.3	297.1	-5404.2

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1009)(6+7)-IX-5	-150619	1604.4	849.4	0.3	-2307.9	5537
(N1009)(6+7)-IX-6	-150538	1065.3	-770.2	-0.1	1798	3927.2
(N1009)(6+7)-IX-7	-150456	-1979.3	1105.4	0	-2994.8	-4512.4
(N1009)(6+7)-IX-8	-150375	-2518.4	-514.1	-0.3	1111.1	-6122.2
(N1009)(6+7)-X-1	-148725	1931.6	1254.3	0	-3238.2	6409.5
(N1009)(6+7)-X-2	-148603	1310.2	-451.8	0.4	1100.2	4490.7
(N1009)(6+7)-X-3	-148562	-1652.1	1510.3	-0.3	-3925.1	-3639.9
(N1009)(6+7)-X-4	-148440	-2273.5	-195.8	0.1	413.4	-5558.7
(N1009)(6+7)-X-5	-150639	1645.6	892.7	-0.1	-2424.2	5691.5
(N1009)(6+7)-X-6	-150518	1024.1	-813.5	0.3	1914.3	3772.7
(N1009)(6+7)-X-7	-150476	-1938.1	1148.7	-0.3	-3111.1	-4357.9
(N1009)(6+7)-X-8	-150355	-2559.6	-557.4	0	1227.4	-6276.7
(N1009)(6+7)-XI-1	-148693	1770.5	1462	0.1	-3791.4	5923.5
(N1009)(6+7)-XI-2	-148613	1231.4	-157.6	-0.3	314.4	4313.6
(N1009)(6+7)-XI-3	-148551	-1573.2	1216.1	0.4	-3139.3	-3462.9
(N1009)(6+7)-XI-4	-148471	-2112.3	-403.5	0	966.6	-5072.7
(N1009)(6+7)-XI-5	-150608	1484.4	1100.4	0	-2977.4	5205.5
(N1009)(6+7)-XI-6	-150528	945.3	-519.2	-0.3	1128.5	3595.7
(N1009)(6+7)-XI-7	-150466	-1859.3	854.5	0.3	-2325.3	-4180.9
(N1009)(6+7)-XI-8	-150386	-2398.4	-765.1	-0.1	1780.6	-5790.7
(N1009)(6+7)-XII-1	-148714	1811.6	1505.3	-0.3	-3907.7	6078
(N1009)(6+7)-XII-2	-148592	1190.2	-200.9	0.1	430.7	4159.2
(N1009)(6+7)-XII-3	-148572	-1532.1	1259.4	0	-3255.6	-3308.4
(N1009)(6+7)-XII-4	-148450	-2153.5	-446.8	0.4	1082.9	-5227.2
(N1009)(6+7)-XII-5	-150629	1525.6	1143.7	-0.3	-3093.7	5360
(N1009)(6+7)-XII-6	-150507	904.1	-562.5	0	1244.8	3441.2
(N1009)(6+7)-XII-7	-150487	-1818.1	897.7	-0.1	-2441.6	-4026.4
(N1009)(6+7)-XII-8	-150365	-2439.6	-808.4	0.3	1896.9	-5945.2
(N1010)1	-214373	-92.6	279	0	-820	-265.1
(N1010)2	-257997	-153.4	326	0	-961.9	-445.8
(N1010)3	-155898	-62.6	209.9	0	-617.5	-178.7
(N1010)(4+5)-I-1	-124807	5365.3	1537.6	0.6	-4027	15229.1
(N1010)(4+5)-I-2	-128506	5887.6	-166.8	0.3	307.3	16764.4
(N1010)(4+5)-I-3	-181965	-5916.6	721	-0.2	-1855.1	-16872.4
(N1010)(4+5)-I-4	-185665	-5394.3	-983.4	-0.6	2479.2	-15337.1
(N1010)(4+5)-I-5	-126131	5269.1	1403.3	0.6	-3714.1	14979.6
(N1010)(4+5)-I-6	-129831	5791.4	-301.1	0.3	620.2	16514.9
(N1010)(4+5)-I-7	-183290	-6012.8	586.7	-0.3	-1542.3	-17121.8
(N1010)(4+5)-I-8	-186989	-5490.5	-1117.7	-0.6	2792	-15586.5
(N1010)(4+5)-II-1	-140496	807.3	3240.3	0.7	-8323.5	2202.4
(N1010)(4+5)-II-2	-152828	2548.3	-2441.2	-0.4	6124.1	7320
(N1010)(4+5)-II-3	-157644	-2577.3	2995.3	0.5	-7672	-7428
(N1010)(4+5)-II-4	-169976	-836.3	-2686.2	-0.7	6775.7	-2310.4
(N1010)(4+5)-II-5	-141821	711.1	3106	0.7	-8010.7	1953
(N1010)(4+5)-II-6	-154153	2452.1	-2575.5	-0.4	6437	7070.6
(N1010)(4+5)-II-7	-158968	-2673.4	2861	0.4	-7359.1	-7677.5
(N1010)(4+5)-II-8	-171300	-932.5	-2820.5	-0.7	7088.6	-2559.9
(N1010)(4+5)-III-1	-124429	5889.2	1495.1	0.3	-3911.5	16816.8
(N1010)(4+5)-III-2	-128884	5363.7	-124.3	0.6	191.8	15176.6
(N1010)(4+5)-III-3	-181587	-5392.7	678.5	-0.6	-1739.6	-15284.7
(N1010)(4+5)-III-4	-186043	-5918.1	-940.9	-0.2	2363.7	-16924.8
(N1010)(4+5)-III-5	-125753	5793	1360.8	0.3	-3598.6	16567.3
(N1010)(4+5)-III-6	-130209	5267.6	-258.6	0.6	504.7	14927.2
(N1010)(4+5)-III-7	-182912	-5488.9	544.2	-0.6	-1426.8	-15534.1
(N1010)(4+5)-III-8	-187367	-6014.3	-1075.2	-0.3	2676.6	-17174.2
(N1010)(4+5)-IV-1	-139236	2553.5	3098.6	-0.4	-7938.6	7494.8
(N1010)(4+5)-IV-2	-154088	802.1	-2299.4	0.7	5739.2	2027.7
(N1010)(4+5)-IV-3	-156384	-831.1	2853.6	-0.7	-7287	-2135.7
(N1010)(4+5)-IV-4	-171235	-2582.5	-2544.4	0.5	6390.7	-7602.8
(N1010)(4+5)-IV-5	-140561	2457.3	2964.3	-0.4	-7625.7	7245.3
(N1010)(4+5)-IV-6	-155412	705.9	-2433.7	0.7	6052	1778.2
(N1010)(4+5)-IV-7	-157708	-927.3	2719.3	-0.7	-6974.1	-2385.1
(N1010)(4+5)-IV-8	-172560	-2678.6	-2678.7	0.4	6703.6	-7852.2
(N1010)(4+5)-V-1	-126857	4979.6	700.2	-0.2	-1796.5	14147.1
(N1010)(4+5)-V-2	-130557	5501.9	-1004.2	-0.6	2537.8	15682.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1010)(4+5)-V-3	-179915	-5530.9	1558.4	0.6	-4085.7	-15790.4
(N1010)(4+5)-V-4	-183614	-5008.6	-146.1	0.3	248.6	-14255.1
(N1010)(4+5)-V-5	-128182	4883.4	565.9	-0.3	-1483.6	13897.7
(N1010)(4+5)-V-6	-131882	5405.7	-1138.5	-0.6	2850.7	15432.9
(N1010)(4+5)-V-7	-181239	-5627	1424.1	0.6	-3772.8	-16039.8
(N1010)(4+5)-V-8	-184939	-5104.7	-280.3	0.3	561.5	-14504.5
(N1010)(4+5)-VI-1	-141111	691.6	2989.1	0.5	-7654.4	1877.8
(N1010)(4+5)-VI-2	-153443	2432.6	-2692.4	-0.7	6793.3	6995.4
(N1010)(4+5)-VI-3	-157028	-2461.6	3246.6	0.7	-8341.1	-7103.4
(N1010)(4+5)-VI-4	-169360	-720.6	-2434.9	-0.4	6106.5	-1985.8
(N1010)(4+5)-VI-5	-142436	595.4	2854.8	0.4	-7341.5	1628.4
(N1010)(4+5)-VI-6	-154768	2336.4	-2826.7	-0.7	7106.2	6746
(N1010)(4+5)-VI-7	-158353	-2557.7	3112.3	0.7	-8028.3	-7352.9
(N1010)(4+5)-VI-8	-170685	-816.7	-2569.2	-0.4	6419.4	-2235.3
(N1010)(4+5)-VII-1	-126480	5503.4	657.7	-0.6	-1681	15734.8
(N1010)(4+5)-VII-2	-130935	4978	-961.7	-0.2	2422.4	14094.7
(N1010)(4+5)-VII-3	-179537	-5007	1515.9	0.3	-3970.2	-14202.7
(N1010)(4+5)-VII-4	-183992	-5532.4	-103.5	0.6	133.1	-15842.8
(N1010)(4+5)-VII-5	-127804	5407.3	523.4	-0.6	-1368.1	15485.4
(N1010)(4+5)-VII-6	-132259	4881.8	-1096	-0.3	2735.2	13845.2
(N1010)(4+5)-VII-7	-180861	-5103.2	1381.6	0.3	-3657.3	-14452.1
(N1010)(4+5)-VII-8	-185317	-5628.6	-237.8	0.6	446	-16092.3
(N1010)(4+5)-VIII-1	-139852	2437.8	2847.4	-0.7	-7269.4	7170.2
(N1010)(4+5)-VIII-2	-154703	686.4	-2550.6	0.5	6408.3	1703.1
(N1010)(4+5)-VIII-3	-155769	-715.4	3104.8	-0.4	-7956.2	-1811.1
(N1010)(4+5)-VIII-4	-170620	-2466.8	-2293.2	0.7	5721.6	-7278.2
(N1010)(4+5)-VIII-5	-141176	2341.6	2713.1	-0.7	-6956.5	6920.7
(N1010)(4+5)-VIII-6	-156027	590.2	-2684.9	0.4	6721.2	1453.6
(N1010)(4+5)-VIII-7	-157093	-811.5	2970.5	-0.4	-7643.3	-2060.5
(N1010)(4+5)-VIII-8	-171945	-2562.9	-2427.5	0.7	6034.4	-7527.6
(N1010)(4+5)-IX-1	-143267	1528.8	1408.5	0.4	-3631.9	4284.6
(N1010)(4+5)-IX-2	-146967	2051.1	-296	0	702.4	5819.9
(N1010)(4+5)-IX-3	-160415	-1855.7	1163.5	0.1	-2980.3	-5345.9
(N1010)(4+5)-IX-4	-164114	-1333.4	-541	-0.3	1354	-3810.6
(N1010)(4+5)-IX-5	-147682	1208.3	960.8	0.3	-2588.9	3453.1
(N1010)(4+5)-IX-6	-151382	1730.6	-743.6	-0.1	1745.4	4988.4
(N1010)(4+5)-IX-7	-164830	-2176.3	715.8	0	-1937.4	-6177.3
(N1010)(4+5)-IX-8	-168529	-1654	-988.6	-0.3	2396.9	-4642
(N1010)(4+5)-X-1	-142889	2052.7	1366	0	-3516.4	5872.3
(N1010)(4+5)-X-2	-147345	1527.3	-253.4	0.4	586.9	4232.2
(N1010)(4+5)-X-3	-160037	-1331.9	1121	-0.3	-2864.8	-3758.1
(N1010)(4+5)-X-4	-164492	-1857.3	-498.4	0.1	1238.5	-5398.3
(N1010)(4+5)-X-5	-147304	1732.1	198.3	-0.1	-2473.5	5040.8
(N1010)(4+5)-X-6	-151760	1206.7	-701.1	0.3	1629.9	3400.7
(N1010)(4+5)-X-7	-164452	-1652.4	673.3	-0.3	-1821.9	-4589.6
(N1010)(4+5)-X-8	-168907	-2177.9	-946.1	0	2281.4	-6229.7
(N1010)(4+5)-XI-1	-143882	1413.1	1157.3	0.1	-2962.7	3960
(N1010)(4+5)-XI-2	-147582	1935.4	-547.2	-0.3	1371.6	5495.3
(N1010)(4+5)-XI-3	-159799	-1740	1414.7	0.4	-3649.5	-5021.3
(N1010)(4+5)-XI-4	-163499	-1217.7	-289.7	0	684.8	-3486
(N1010)(4+5)-XI-5	-148297	1092.5	709.6	0	-1919.8	3128.5
(N1010)(4+5)-XI-6	-151997	1614.8	-994.8	-0.3	2414.5	4663.8
(N1010)(4+5)-XI-7	-164214	-2060.6	967.1	0.3	-2606.5	-5852.7
(N1010)(4+5)-XI-8	-167914	-1538.3	-737.4	-0.1	1727.8	-4317.4
(N1010)(4+5)-XII-1	-143504	1937	1114.7	-0.3	-2847.2	5547.7
(N1010)(4+5)-XII-2	-147960	1411.6	-504.7	0.1	1256.1	3907.6
(N1010)(4+5)-XII-3	-159421	-1216.1	1372.2	0	-3534	-3433.6
(N1010)(4+5)-XII-4	-163877	-1741.6	-247.2	0.4	569.3	-5073.7
(N1010)(4+5)-XII-5	-147919	1616.4	667.1	-0.3	-1804.3	4716.2
(N1010)(4+5)-XII-6	-152375	1091	-952.3	0	2299	3076.1
(N1010)(4+5)-XII-7	-163836	-1536.7	924.5	-0.1	-2491.1	-4265
(N1010)(4+5)-XII-8	-168292	-2062.1	-694.9	0.3	1612.3	-5905.1
(N1010)(6+7)-I-1	-122683	5367.5	1535	0.6	-4019.1	15236
(N1010)(6+7)-I-2	-126382	5889.8	-169.4	0.3	315.2	16771.3
(N1010)(6+7)-I-3	-179841	-5914.4	718.4	-0.2	-1847.3	-16865.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1010)(6+7)-I-4	-183541	-5392.1	-986	-0.6	2487	-15330.1
(N1010)(6+7)-I-5	-124007	5271.3	1400.7	0.6	-3706.2	14986.6
(N1010)(6+7)-I-6	-127707	5793.6	-303.7	0.3	628.1	16521.9
(N1010)(6+7)-I-7	-181166	-6010.6	584.1	-0.3	-1534.4	-17114.9
(N1010)(6+7)-I-8	-184865	-5488.3	-1120.3	-0.6	2799.9	-15579.6
(N1010)(6+7)-II-1	-138372	809.5	3237.7	0.7	-8315.7	2209.3
(N1010)(6+7)-II-2	-150704	2550.5	-2443.8	-0.4	6132	7327
(N1010)(6+7)-II-3	-155519	-2575.1	2992.7	0.5	-7664.1	-7421.1
(N1010)(6+7)-II-4	-167852	-834.1	-2688.8	-0.7	6783.6	-2303.5
(N1010)(6+7)-II-5	-139696	713.3	3103.4	0.7	-8002.8	1959.9
(N1010)(6+7)-II-6	-152028	2454.3	-2578.1	-0.4	6444.9	7077.5
(N1010)(6+7)-II-7	-156844	-2671.2	2858.4	0.4	-7351.2	-7670.5
(N1010)(6+7)-II-8	-169176	-930.3	-2823	-0.7	7096.5	-2552.9
(N1010)(6+7)-III-1	-122305	5891.3	1492.5	0.3	-3903.6	16823.7
(N1010)(6+7)-III-2	-126760	5365.9	-126.9	0.6	199.7	15183.6
(N1010)(6+7)-III-3	-179463	-5390.5	675.9	-0.6	-1731.8	-15277.7
(N1010)(6+7)-III-4	-183919	-5915.9	-943.5	-0.2	2371.5	-16917.9
(N1010)(6+7)-III-5	-123629	5795.2	1358.2	0.3	-3590.8	16574.3
(N1010)(6+7)-III-6	-128085	5269.8	-261.2	0.6	512.6	14934.1
(N1010)(6+7)-III-7	-180788	-5486.7	541.6	-0.6	-1418.9	-15527.2
(N1010)(6+7)-III-8	-185243	-6012.1	-1077.8	-0.3	2684.4	-17167.3
(N1010)(6+7)-IV-1	-137112	2555.7	3096	-0.4	-7930.7	7501.7
(N1010)(6+7)-IV-2	-151964	804.3	-2302	0.7	5747	2034.6
(N1010)(6+7)-IV-3	-154260	-828.9	2851	-0.7	-7279.1	-2128.7
(N1010)(6+7)-IV-4	-169111	-2580.3	-2547	0.5	6398.6	-7595.8
(N1010)(6+7)-IV-5	-138437	2459.5	2961.7	-0.4	-7617.8	7252.3
(N1010)(6+7)-IV-6	-153288	708.1	-2436.3	0.7	6059.9	1785.2
(N1010)(6+7)-IV-7	-155584	-925.1	2716.7	-0.7	-6966.2	-2378.2
(N1010)(6+7)-IV-8	-170436	-2676.4	-2681.3	0.4	6711.5	-7845.3
(N1010)(6+7)-V-1	-124733	4981.8	697.6	-0.2	-1788.6	14154
(N1010)(6+7)-V-2	-128433	5504.1	-1006.8	-0.6	2545.7	15689.3
(N1010)(6+7)-V-3	-177790	-5528.7	1555.8	0.6	-4077.8	-15783.4
(N1010)(6+7)-V-4	-181490	-5006.4	-148.6	0.3	256.5	-14248.2
(N1010)(6+7)-V-5	-126058	4885.6	563.3	-0.3	-1475.7	13904.6
(N1010)(6+7)-V-6	-129757	5407.9	-1141.1	-0.6	2858.6	15439.9
(N1010)(6+7)-V-7	-179115	-5624.8	1421.5	0.6	-3764.9	-16032.9
(N1010)(6+7)-V-8	-182815	-5102.5	-282.9	0.3	569.4	-14497.6
(N1010)(6+7)-VI-1	-138987	693.8	2986.5	0.5	-7646.5	1884.7
(N1010)(6+7)-VI-2	-151319	2434.8	-2695	-0.7	6801.2	7002.4
(N1010)(6+7)-VI-3	-154904	-2459.4	3244	0.7	-8333.3	-7096.5
(N1010)(6+7)-VI-4	-167236	-718.4	-2437.5	-0.4	6114.4	-1978.9
(N1010)(6+7)-VI-5	-140312	597.6	2852.2	0.4	-7333.6	1635.3
(N1010)(6+7)-VI-6	-152644	2338.6	-2829.3	-0.7	7114.1	6752.9
(N1010)(6+7)-VI-7	-156229	-2555.5	3109.7	0.7	-8020.4	-7345.9
(N1010)(6+7)-VI-8	-168561	-814.5	-2571.8	-0.4	6427.3	-2228.3
(N1010)(6+7)-VII-1	-124355	5505.6	655.1	-0.6	-1673.1	15741.7
(N1010)(6+7)-VII-2	-128811	4980.2	-964.3	-0.2	2430.2	14101.6
(N1010)(6+7)-VII-3	-177413	-5004.8	1513.3	0.3	-3962.3	-14195.7
(N1010)(6+7)-VII-4	-181868	-5530.2	-106.1	0.6	141	-15835.9
(N1010)(6+7)-VII-5	-125680	5409.5	520.8	-0.6	-1360.2	15492.3
(N1010)(6+7)-VII-6	-130135	4884	-1098.6	-0.3	2743.1	13852.2
(N1010)(6+7)-VII-7	-178737	-5101	1379	0.3	-3649.4	-14445.2
(N1010)(6+7)-VII-8	-183192	-5626.4	-240.4	0.6	453.9	-16085.3
(N1010)(6+7)-VIII-1	-137727	2440	2844.8	-0.7	-7261.5	7177.1
(N1010)(6+7)-VIII-2	-152579	688.6	-2553.2	0.5	6416.2	1710
(N1010)(6+7)-VIII-3	-153645	-713.2	3102.2	-0.4	-7948.3	-1804.1
(N1010)(6+7)-VIII-4	-168496	-2464.6	-2295.8	0.7	5729.4	-7271.2
(N1010)(6+7)-VIII-5	-139052	2343.8	2710.5	-0.7	-6948.6	6927.7
(N1010)(6+7)-VIII-6	-153903	592.4	-2687.5	0.4	6729.1	1460.6
(N1010)(6+7)-VIII-7	-154969	-809.3	2967.9	-0.4	-7635.4	-2053.6
(N1010)(6+7)-VIII-8	-169820	-2560.7	-2430.1	0.7	6042.3	-7520.7
(N1010)(6+7)-IX-1	-141143	1531	1405.9	0.4	-3624	4291.5
(N1010)(6+7)-IX-2	-144843	2053.3	-298.6	0	710.3	5826.8
(N1010)(6+7)-IX-3	-158290	-1853.5	1160.9	0.1	-2972.4	-5338.9
(N1010)(6+7)-IX-4	-161990	-1331.2	-543.6	-0.3	1361.9	-3803.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1010)(6+7)-IX-5	-145558	1210.5	958.2	0.3	-2581.1	3460.1
(N1010)(6+7)-IX-6	-149258	1732.8	-746.2	-0.1	1753.2	4995.3
(N1010)(6+7)-IX-7	-162705	-2174.1	713.2	0	-1929.5	-6170.4
(N1010)(6+7)-IX-8	-166405	-1651.8	-991.2	-0.3	2404.8	-4635.1
(N1010)(6+7)-X-1	-140765	2054.9	1363.4	0	-3508.5	5879.2
(N1010)(6+7)-X-2	-145220	1529.5	-256	0.4	594.8	4239.1
(N1010)(6+7)-X-3	-157913	-1329.7	1118.4	-0.3	-2856.9	-3751.2
(N1010)(6+7)-X-4	-162368	-1855.1	-501	0.1	1246.4	-5391.3
(N1010)(6+7)-X-5	-145180	1734.3	915.7	-0.1	-2465.6	5047.8
(N1010)(6+7)-X-6	-149635	1208.9	-703.7	0.3	1637.7	3407.6
(N1010)(6+7)-X-7	-162328	-1650.2	670.7	-0.3	-1814	-4582.7
(N1010)(6+7)-X-8	-166783	-2175.7	-948.7	0	2289.3	-6222.8
(N1010)(6+7)-XI-1	-141758	1415.3	1154.7	0.1	-2954.8	3966.9
(N1010)(6+7)-XI-2	-145458	1937.6	-549.8	-0.3	1379.5	5502.2
(N1010)(6+7)-XI-3	-157675	-1737.8	1412.1	0.4	-3641.6	-5014.3
(N1010)(6+7)-XI-4	-161375	-1215.5	-292.3	0	692.7	-3479
(N1010)(6+7)-XI-5	-146173	1094.7	707	0	-1911.9	3135.5
(N1010)(6+7)-XI-6	-149873	1617	-997.4	-0.3	2422.4	4670.7
(N1010)(6+7)-XI-7	-162090	-2058.4	964.5	0.3	-2598.7	-5845.8
(N1010)(6+7)-XI-8	-165790	-1536.1	-740	-0.1	1735.6	-4310.5
(N1010)(6+7)-XII-1	-141380	1939.2	1112.1	-0.3	-2839.3	5554.6
(N1010)(6+7)-XII-2	-145836	1413.8	-507.3	0.1	1264	3914.5
(N1010)(6+7)-XII-3	-157297	-1214	1369.6	0	-3526.1	-3426.6
(N1010)(6+7)-XII-4	-161753	-1739.4	-249.8	0.4	577.2	-5066.7
(N1010)(6+7)-XII-5	-145795	1618.6	664.5	-0.3	-1796.4	4723.2
(N1010)(6+7)-XII-6	-150251	1093.2	-954.9	0	2306.9	3083
(N1010)(6+7)-XII-7	-161712	-1534.5	921.9	-0.1	-2483.2	-4258.1
(N1010)(6+7)-XII-8	-166168	-2059.9	-697.5	0.3	1620.1	-5898.2
(N1001)1	-88917.2	-2987.5	-1574.9	0	4661.7	-8997
(N1001)2	-107869	-3399.3	-1840.5	0	5452.7	-10242.6
(N1001)3	-64433.5	-2233.6	-1178.3	0	3486.6	-6726.4
(N1001)(4+5)-I-1	-64458.5	4135.6	-1135	0.6	3512.8	10923
(N1001)(4+5)-I-2	-64453.9	3196	-2578	0.3	7137.5	8367.7
(N1001)(4+5)-I-3	-64418.7	-7542	287.3	-0.2	-300.4	-21522.3
(N1001)(4+5)-I-4	-64414.1	-8481.6	-1155.8	-0.6	3324.4	-24077.6
(N1001)(4+5)-I-5	-64452.8	4014.3	-1200.9	0.6	3648.8	10624.8
(N1001)(4+5)-I-6	-64448.3	3074.7	-2644	0.3	7273.5	8069.5
(N1001)(4+5)-I-7	-64413	-7663.2	221.4	-0.3	-164.3	-21820.5
(N1001)(4+5)-I-8	-64408.5	-8602.8	-1221.7	-0.6	3460.4	-24375.8
(N1001)(4+5)-II-1	-64449.9	1144.7	1046.4	0.7	-2050.7	2548.4
(N1001)(4+5)-II-2	-64434.7	-1987.4	-3763.8	-0.4	10031.7	-5969.4
(N1001)(4+5)-II-3	-64437.9	-2358.6	1473.1	0.5	-3194.6	-7185.2
(N1001)(4+5)-II-4	-64422.7	-5490.6	-3337.2	-0.7	8887.8	-15702.9
(N1001)(4+5)-II-5	-64444.2	1023.4	980.5	0.7	-1914.6	2250.2
(N1001)(4+5)-II-6	-64429	-2108.6	-3829.8	-0.4	10167.7	-6267.6
(N1001)(4+5)-II-7	-64432.3	-2479.9	1407.2	0.4	-3058.5	-7483.4
(N1001)(4+5)-II-8	-64417.1	-5611.9	-3403.1	-0.7	9023.8	-16001.2
(N1001)(4+5)-III-1	-64452.7	3169.6	-933.6	0.3	2974.9	8220.1
(N1001)(4+5)-III-2	-64459.7	4162	-2779.5	0.6	7675.3	11070.7
(N1001)(4+5)-III-3	-64412.9	-8508	488.7	-0.6	-838.2	-24225.2
(N1001)(4+5)-III-4	-64419.9	-7515.6	-1357.2	-0.2	3862.2	-21374.6
(N1001)(4+5)-III-5	-64447.1	3048.3	-999.5	0.3	3111	7921.9
(N1001)(4+5)-III-6	-64454.1	4040.7	-2845.4	0.6	7811.3	10772.4
(N1001)(4+5)-III-7	-64407.3	-8629.2	422.8	-0.6	-702.1	-24523.5
(N1001)(4+5)-III-8	-64414.3	-7636.8	-1423.1	-0.3	3998.2	-21672.9
(N1001)(4+5)-IV-1	-64430.6	-2075.4	1717.8	-0.4	-3843.3	-6461.4
(N1001)(4+5)-IV-2	-64454	1232.6	-4435.2	0.7	11824.4	3040.5
(N1001)(4+5)-IV-3	-64418.6	-5578.6	2144.5	-0.7	-4987.3	-16195
(N1001)(4+5)-IV-4	-64442	-2270.6	-4008.6	0.5	10680.5	-6693.1
(N1001)(4+5)-IV-5	-64424.9	-2196.6	1651.9	-0.4	-3707.3	-6759.7
(N1001)(4+5)-IV-6	-64448.3	1111.4	-4501.2	0.7	11960.4	2742.3
(N1001)(4+5)-IV-7	-64413	-5699.9	2078.6	-0.7	-4851.2	-16493.3
(N1001)(4+5)-IV-8	-64436.4	-2391.9	-4074.5	0.4	10816.5	-6991.3
(N1001)(4+5)-V-1	-64448.9	3111.3	-1108.5	-0.2	3411.1	8125.2
(N1001)(4+5)-V-2	-64444.3	2171.7	-2551.6	-0.6	7035.8	5569.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1001)(4+5)-V-3	-64428.3	-6517.7	260.9	0.6	-198.7	-18724.4
(N1001)(4+5)-V-4	-64423.7	-7457.3	-1182.2	0.3	3426	-21279.7
(N1001)(4+5)-V-5	-64443.2	2990.1	-1174.5	-0.3	3547.2	7826.9
(N1001)(4+5)-V-6	-64438.7	2050.5	-2617.5	-0.6	7171.9	5271.6
(N1001)(4+5)-V-7	-64422.6	-6639	194.9	0.6	-62.7	-19022.6
(N1001)(4+5)-V-8	-64418.1	-7578.6	-1248.1	0.3	3562	-21577.9
(N1001)(4+5)-VI-1	-64447	837.4	1054.4	0.5	-2081.1	1709
(N1001)(4+5)-VI-2	-64431.8	-2294.7	-3755.9	-0.7	10001.2	-6808.7
(N1001)(4+5)-VI-3	-64440.8	-2051.3	1465.2	0.7	-3164.1	-6345.8
(N1001)(4+5)-VI-4	-64425.6	-5183.4	-3345.1	-0.4	8918.2	-14863.6
(N1001)(4+5)-VI-5	-64441.4	716.1	988.4	0.4	-1945.1	1410.8
(N1001)(4+5)-VI-6	-64426.2	-2415.9	-3821.8	-0.7	10137.2	-7107
(N1001)(4+5)-VI-7	-64435.2	-2172.6	1399.2	0.7	-3028.1	-6644.1
(N1001)(4+5)-VI-8	-64420	-5304.6	-3411	-0.4	9054.3	-15161.8
(N1001)(4+5)-VII-1	-64443.1	2145.3	-907.1	-0.6	2873.3	5422.2
(N1001)(4+5)-VII-2	-64450.1	3137.7	-2753	-0.2	7573.6	8272.8
(N1001)(4+5)-VII-3	-64422.5	-7483.7	462.3	0.3	-736.5	-21427.3
(N1001)(4+5)-VII-4	-64429.5	-6491.3	-1383.6	0.6	3963.8	-18576.7
(N1001)(4+5)-VII-5	-64437.5	2024.1	-973	-0.6	3009.4	5124
(N1001)(4+5)-VII-6	-64444.5	3016.5	-2819	-0.3	7709.7	7974.5
(N1001)(4+5)-VII-7	-64416.9	-7605	396.4	0.3	-600.5	-21725.6
(N1001)(4+5)-VII-8	-64423.9	-6612.6	-1449.6	0.6	4099.8	-18875
(N1001)(4+5)-VIII-1	-64427.7	-2382.6	1725.8	-0.7	-3873.8	-7300.8
(N1001)(4+5)-VIII-2	-64451.1	925.4	-4427.3	0.5	11793.9	2201.1
(N1001)(4+5)-VIII-3	-64421.5	-5271.4	2136.6	-0.4	-4956.8	-15355.7
(N1001)(4+5)-VIII-4	-64444.9	-1963.3	-4016.5	0.7	10710.9	-5853.7
(N1001)(4+5)-VIII-5	-64422.1	-2503.9	1659.8	-0.7	-3737.8	-7599
(N1001)(4+5)-VIII-6	-64445.5	804.1	-4493.2	0.4	11929.9	1902.9
(N1001)(4+5)-VIII-7	-64415.9	-5392.6	2070.6	-0.4	-4820.8	-15653.9
(N1001)(4+5)-VIII-8	-64439.3	-2084.6	-4082.4	0.7	10847	-6152
(N1001)(4+5)-IX-1	-64451.1	189.9	-560.2	0.4	2019.5	-84.9
(N1001)(4+5)-IX-2	-64446.6	-749.7	-2003.3	0	5644.2	-2640.2
(N1001)(4+5)-IX-3	-64439.2	-3313.4	-133.6	0.1	875.5	-9818.4
(N1001)(4+5)-IX-4	-64434.6	-4253	-1576.6	-0.3	4500.2	-12373.8
(N1001)(4+5)-IX-5	-64432.4	-214.3	-780	0.3	2472.9	-1079
(N1001)(4+5)-IX-6	-64427.8	-1153.9	-2223.1	-0.1	6097.6	-3634.3
(N1001)(4+5)-IX-7	-64420.4	-3717.5	-353.3	0	1329	-10812.6
(N1001)(4+5)-IX-8	-64415.9	-4657.1	-1796.4	-0.3	4953.7	-13367.9
(N1001)(4+5)-X-1	-64445.3	-776.1	-358.8	0	1481.6	-2787.8
(N1001)(4+5)-X-2	-64452.3	216.3	-2204.7	0.4	6182	62.8
(N1001)(4+5)-X-3	-64433.4	-4279.4	67.9	-0.3	337.7	-12521.4
(N1001)(4+5)-X-4	-64440.4	-3287	-1778.1	0.1	5038	-9670.8
(N1001)(4+5)-X-5	-64426.6	-1180.3	-578.6	-0.1	1935.1	-3782
(N1001)(4+5)-X-6	-64433.6	-187.9	-2424.5	0.3	6635.4	-931.4
(N1001)(4+5)-X-7	-64414.6	-4683.5	-151.9	-0.3	791.2	-13515.5
(N1001)(4+5)-X-8	-64421.6	-3691.1	-1997.8	0	5491.5	-10665
(N1001)(4+5)-XI-1	-64448.2	-117.4	-552.3	0.1	1989	-924.2
(N1001)(4+5)-XI-2	-64443.7	-1057	-1995.4	-0.3	5613.7	-3479.6
(N1001)(4+5)-XI-3	-64442	-3006.1	-141.5	0.4	906	-8979.1
(N1001)(4+5)-XI-4	-64437.5	-3945.7	-1584.6	0	4530.7	-11534.4
(N1001)(4+5)-XI-5	-64429.5	-521.5	-772.1	0	2442.4	-1918.4
(N1001)(4+5)-XI-6	-64424.9	-1461.2	-2215.2	-0.3	6067.1	-4473.7
(N1001)(4+5)-XI-7	-64423.3	-3410.3	-361.3	0.3	1359.5	-9973.2
(N1001)(4+5)-XI-8	-64418.7	-4349.9	-1804.4	-0.1	4984.2	-12528.6
(N1001)(4+5)-XII-1	-64442.4	-1083.4	-350.9	-0.3	1451.2	-3627.2
(N1001)(4+5)-XII-2	-64449.5	-91	-2196.8	0.1	6151.5	-776.6
(N1001)(4+5)-XII-3	-64436.3	-3972.1	59.9	0	368.2	-11682
(N1001)(4+5)-XII-4	-64443.3	-2979.7	-1786	0.4	5068.5	-8831.5
(N1001)(4+5)-XII-5	-64423.7	-1487.6	-570.7	-0.3	1904.6	-4621.3
(N1001)(4+5)-XII-6	-64430.7	-495.1	-2416.6	0	6604.9	-1770.7
(N1001)(4+5)-XII-7	-64417.5	-4376.3	-159.9	-0.1	821.7	-12676.2
(N1001)(4+5)-XII-8	-64424.5	-3383.9	-2005.8	0.3	5522	-9825.6
(N1001)(6+7)-I-1	-63447.8	4157.9	-1119.7	0.6	3467.7	10991.6
(N1001)(6+7)-I-2	-63443.2	3218.3	-2562.8	0.3	7092.4	8436.3
(N1001)(6+7)-I-3	-63408	-7519.6	302.6	-0.2	-345.4	-21453.7

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1001)(6+7)-I-4	-63403.4	-8459.2	-1140.5	-0.6	3279.3	-24009
(N1001)(6+7)-I-5	-63442.1	4036.7	-1185.6	0.6	3603.8	10693.4
(N1001)(6+7)-I-6	-63437.6	3097.1	-2628.7	0.3	7228.5	8138
(N1001)(6+7)-I-7	-63402.3	-7640.9	236.7	-0.3	-209.3	-21751.9
(N1001)(6+7)-I-8	-63397.8	-8580.5	-1206.4	-0.6	3415.4	-24307.3
(N1001)(6+7)-II-1	-63439.2	1167	1061.7	0.7	-2095.7	2617
(N1001)(6+7)-II-2	-63424	-1965	-3748.6	-0.4	9986.7	-5900.8
(N1001)(6+7)-II-3	-63427.2	-2336.3	1488.4	0.5	-3239.6	-7116.6
(N1001)(6+7)-II-4	-63412	-5468.3	-3321.9	-0.7	8842.7	-15634.4
(N1001)(6+7)-II-5	-63433.5	1045.8	995.8	0.7	-1959.6	2318.7
(N1001)(6+7)-II-6	-63418.3	-2086.3	-3814.5	-0.4	10122.7	-6199
(N1001)(6+7)-II-7	-63421.6	-2457.5	1422.5	0.4	-3103.6	-7414.9
(N1001)(6+7)-II-8	-63406.4	-5589.5	-3387.8	-0.7	8978.8	-15932.6
(N1001)(6+7)-III-1	-63442	3191.9	-918.3	0.3	2929.9	8288.7
(N1001)(6+7)-III-2	-63449	4184.3	-2764.2	0.6	7630.2	11139.2
(N1001)(6+7)-III-3	-63402.2	-8485.6	504	-0.6	-883.2	-24156.6
(N1001)(6+7)-III-4	-63409.2	-7493.2	-1341.9	-0.2	3817.1	-21306.1
(N1001)(6+7)-III-5	-63436.4	3070.7	-984.2	0.3	3066	7990.4
(N1001)(6+7)-III-6	-63443.4	4063.1	-2830.1	0.6	7766.3	10841
(N1001)(6+7)-III-7	-63396.6	-8606.9	438.1	-0.6	-747.2	-24454.9
(N1001)(6+7)-III-8	-63403.6	-7614.5	-1407.8	-0.3	3953.2	-21604.3
(N1001)(6+7)-IV-1	-63419.9	-2053	1733.1	-0.4	-3888.4	-6392.9
(N1001)(6+7)-IV-2	-63443.3	1255	-4419.9	0.7	11779.4	3109.1
(N1001)(6+7)-IV-3	-63407.9	-5556.3	2159.8	-0.7	-5032.3	-16126.5
(N1001)(6+7)-IV-4	-63431.3	-2248.3	-3993.3	0.5	10635.4	-6624.5
(N1001)(6+7)-IV-5	-63414.2	-2174.3	1667.2	-0.4	-3752.3	-6691.1
(N1001)(6+7)-IV-6	-63437.6	1133.7	-4485.9	0.7	11915.4	2810.8
(N1001)(6+7)-IV-7	-63402.3	-5677.5	2093.9	-0.7	-4896.3	-16424.7
(N1001)(6+7)-IV-8	-63425.7	-2369.5	-4059.2	0.4	10771.5	-6922.8
(N1001)(6+7)-V-1	-63438.2	3133.7	-1093.2	-0.2	3366.1	8193.7
(N1001)(6+7)-V-2	-63433.6	2194.1	-2536.3	-0.6	6990.8	5638.4
(N1001)(6+7)-V-3	-63417.6	-6495.4	276.2	0.6	-243.8	-18655.8
(N1001)(6+7)-V-4	-63413	-7435	-1166.9	0.3	3380.9	-21211.1
(N1001)(6+7)-V-5	-63432.5	3012.4	-1159.2	-0.3	3502.1	7895.5
(N1001)(6+7)-V-6	-63428	2072.8	-2602.2	-0.6	7126.8	5340.2
(N1001)(6+7)-V-7	-63411.9	-6616.6	210.2	0.6	-107.7	-18954
(N1001)(6+7)-V-8	-63407.4	-7556.2	-1232.9	0.3	3517	-21509.4
(N1001)(6+7)-VI-1	-63436.3	859.7	1069.7	0.5	-2126.2	1777.6
(N1001)(6+7)-VI-2	-63421.1	-2272.3	-3740.6	-0.7	9956.2	-6740.2
(N1001)(6+7)-VI-3	-63430.1	-2029	1480.5	0.7	-3209.1	-6277.2
(N1001)(6+7)-VI-4	-63414.9	-5161	-3329.8	-0.4	8873.2	-14795
(N1001)(6+7)-VI-5	-63430.6	738.5	1003.7	0.4	-1990.1	1479.4
(N1001)(6+7)-VI-6	-63415.5	-2393.6	-3806.6	-0.7	10092.2	-7038.4
(N1001)(6+7)-VI-7	-63424.5	-2150.2	1414.5	0.7	-3073.1	-6575.5
(N1001)(6+7)-VI-8	-63409.3	-5282.3	-3395.7	-0.4	9009.3	-15093.3
(N1001)(6+7)-VII-1	-63432.4	2167.7	-891.8	-0.6	2828.3	5490.8
(N1001)(6+7)-VII-2	-63439.4	3160.1	-2737.7	-0.2	7528.6	8341.4
(N1001)(6+7)-VII-3	-63411.8	-7461.4	477.6	0.3	-781.6	-21358.7
(N1001)(6+7)-VII-4	-63418.8	-6469	-1368.3	0.6	3918.8	-18508.2
(N1001)(6+7)-VII-5	-63426.8	2046.4	-957.7	-0.6	2964.3	5192.5
(N1001)(6+7)-VII-6	-63433.8	3038.8	-2803.7	-0.3	7664.7	8043.1
(N1001)(6+7)-VII-7	-63406.2	-7582.6	411.6	0.3	-645.5	-21657
(N1001)(6+7)-VII-8	-63413.2	-6590.2	-1434.3	0.6	4054.8	-18806.4
(N1001)(6+7)-VIII-1	-63417	-2360.3	1741	-0.7	-3918.9	-7232.2
(N1001)(6+7)-VIII-2	-63440.4	947.7	-4412	0.5	11748.9	2269.7
(N1001)(6+7)-VIII-3	-63410.8	-5249	2151.9	-0.4	-5001.8	-15287.1
(N1001)(6+7)-VIII-4	-63434.2	-1941	-4001.2	0.7	10665.9	-5785.2
(N1001)(6+7)-VIII-5	-63411.4	-2481.5	1675.1	-0.7	-3782.8	-7530.5
(N1001)(6+7)-VIII-6	-63434.7	826.5	-4477.9	0.4	11884.9	1971.5
(N1001)(6+7)-VIII-7	-63405.2	-5370.3	2085.9	-0.4	-4865.8	-15585.3
(N1001)(6+7)-VIII-8	-63428.6	-2062.3	-4067.1	0.7	10802	-6083.4
(N1001)(6+7)-IX-1	-63440.4	212.3	-544.9	0.4	1974.4	-16.3
(N1001)(6+7)-IX-2	-63435.9	-727.4	-1988	0	5599.1	-2571.6
(N1001)(6+7)-IX-3	-63428.5	-3291	-118.3	0.1	830.5	-9749.9
(N1001)(6+7)-IX-4	-63423.9	-4230.6	-1561.3	-0.3	4455.2	-12305.2

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1001)(6+7)-IX-5	-63421.7	-191.9	-764.7	0.3	2427.9	-1010.4
(N1001)(6+7)-IX-6	-63417.1	-1131.5	-2207.8	-0.1	6052.6	-3565.8
(N1001)(6+7)-IX-7	-63409.7	-3695.2	-338	0	1284	-10744
(N1001)(6+7)-IX-8	-63405.2	-4634.8	-1781.1	-0.3	4908.7	-13299.4
(N1001)(6+7)-X-1	-63434.6	-753.8	-343.5	0	1436.6	-2719.2
(N1001)(6+7)-X-2	-63441.6	238.6	-2189.4	0.4	6136.9	131.3
(N1001)(6+7)-X-3	-63422.7	-4257	83.2	-0.3	292.7	-12452.8
(N1001)(6+7)-X-4	-63429.7	-3264.6	-1762.8	0.1	4993	-9602.3
(N1001)(6+7)-X-5	-63415.9	-1157.9	-563.3	-0.1	1890.1	-3713.4
(N1001)(6+7)-X-6	-63422.9	-165.5	-2409.2	0.3	6590.4	-862.8
(N1001)(6+7)-X-7	-63403.9	-4661.2	-136.6	-0.3	746.1	-13447
(N1001)(6+7)-X-8	-63410.9	-3668.8	-1982.5	0	5446.5	-10596.4
(N1001)(6+7)-XI-1	-63437.5	-95	-537	0.1	1943.9	-855.7
(N1001)(6+7)-XI-2	-63433	-1034.6	-1980.1	-0.3	5568.6	-3411
(N1001)(6+7)-XI-3	-63431.3	-2983.7	-126.2	0.4	861	-8910.5
(N1001)(6+7)-XI-4	-63426.8	-3923.3	-1569.3	0	4485.7	-11465.8
(N1001)(6+7)-XI-5	-63418.8	-499.2	-756.8	0	2397.4	-1849.8
(N1001)(6+7)-XI-6	-63414.2	-1438.8	-2199.9	-0.3	6022.1	-4405.1
(N1001)(6+7)-XI-7	-63412.6	-3387.9	-346	0.3	1314.4	-9904.7
(N1001)(6+7)-XI-8	-63408	-4327.5	-1789.1	-0.1	4939.1	-12460
(N1001)(6+7)-XII-1	-63431.7	-1061	-335.6	-0.3	1406.1	-3558.6
(N1001)(6+7)-XII-2	-63438.8	-68.6	-2181.5	0.1	6106.5	-708
(N1001)(6+7)-XII-3	-63425.6	-3949.7	75.2	0	323.2	-11613.5
(N1001)(6+7)-XII-4	-63432.6	-2957.3	-1770.7	0.4	5023.5	-8762.9
(N1001)(6+7)-XII-5	-63413	-1465.2	-555.4	-0.3	1859.6	-4552.8
(N1001)(6+7)-XII-6	-63420	-472.8	-2401.3	0	6559.9	-1702.2
(N1001)(6+7)-XII-7	-63406.8	-4353.9	-144.6	-0.1	776.6	-12607.6
(N1001)(6+7)-XII-8	-63413.8	-3361.5	-1990.5	0.3	5477	-9757
(N1002)1	-163832	-67.9	-1916.3	0	5635.2	-59.9
(N1002)2	-201762	-120.1	-2253	0	6628.2	-180.8
(N1002)3	-119266	-44	-1436.7	0	4224	-26.7
(N1002)(4+5)-I-1	-119265	6918.4	-1191.6	0.6	3715.5	19404.9
(N1002)(4+5)-I-2	-119249	5905.6	-2692.5	0.3	7493.2	16627.7
(N1002)(4+5)-I-3	-119306	-5868	-105.5	-0.2	799.5	-16369.8
(N1002)(4+5)-I-4	-119290	-6880.8	-1606.4	-0.6	4577.2	-19146.9
(N1002)(4+5)-I-5	-119241	6792.9	-1267	0.6	3870.9	19093.6
(N1002)(4+5)-I-6	-119226	5780.1	-2767.9	0.3	7648.6	16316.4
(N1002)(4+5)-I-7	-119282	-5993.6	-180.9	-0.3	954.9	-16681.1
(N1002)(4+5)-I-8	-119267	-7006.4	-1681.9	-0.6	4732.6	-19458.2
(N1002)(4+5)-II-1	-119297	3624.7	939.6	0.7	-1712.4	10123.8
(N1002)(4+5)-II-2	-119246	248.8	-4063.4	-0.4	10879.9	866.6
(N1002)(4+5)-II-3	-119310	-211.2	1265.5	0.5	-2587.2	-608.6
(N1002)(4+5)-II-4	-119258	-3587.1	-3737.6	-0.7	10005.1	-9865.8
(N1002)(4+5)-II-5	-119274	3499.2	864.2	0.7	-1557	9812.5
(N1002)(4+5)-II-6	-119222	123.3	-4138.9	-0.4	11035.3	555.3
(N1002)(4+5)-II-7	-119286	-336.8	1190	0.4	-2431.8	-919.9
(N1002)(4+5)-II-8	-119234	-3712.7	-3813.1	-0.7	10160.5	-10177.1
(N1002)(4+5)-III-1	-119271	5868.4	-1069.7	0.3	3389.3	16448.5
(N1002)(4+5)-III-2	-119244	6955.6	-2814.4	0.6	7819.4	19584.1
(N1002)(4+5)-III-3	-119312	-6918	16.4	-0.6	473.3	-19326.2
(N1002)(4+5)-III-4	-119285	-5830.8	-1728.3	-0.2	4903.4	-16190.5
(N1002)(4+5)-III-5	-119247	5742.9	-1145.1	0.3	3544.7	16137.2
(N1002)(4+5)-III-6	-119220	6830.1	-2889.8	0.6	7974.8	19272.8
(N1002)(4+5)-III-7	-119288	-7043.6	-59	-0.6	628.7	-19637.5
(N1002)(4+5)-III-8	-119261	-5956.4	-1803.8	-0.3	5058.8	-16501.8
(N1002)(4+5)-IV-1	-119316	124.7	1346	-0.4	-2799.7	269.2
(N1002)(4+5)-IV-2	-119227	3748.8	-4469.8	0.7	11967.2	10721.2
(N1002)(4+5)-IV-3	-119328	-3711.2	1671.8	-0.7	-3674.5	-10463.2
(N1002)(4+5)-IV-4	-119239	-87.1	-4144	0.5	11092.4	-11.2
(N1002)(4+5)-IV-5	-119292	-0.8	1270.5	-0.4	-2644.4	-42.1
(N1002)(4+5)-IV-6	-119203	3623.3	-4545.2	0.7	12122.6	10409.9
(N1002)(4+5)-IV-7	-119304	-3836.8	1596.4	-0.7	-3519.1	-10774.5
(N1002)(4+5)-IV-8	-119216	-212.7	-4219.4	0.4	11247.8	-322.5
(N1002)(4+5)-V-1	-119275	5802.1	-130.5	-0.2	891.2	16330.8
(N1002)(4+5)-V-2	-119259	4789.3	-1631.4	-0.6	4668.9	13553.7

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1002)(4+5)-V-3	-119296	-4751.7	-1166.6	0.6	3623.8	-13295.7
(N1002)(4+5)-V-4	-119281	-5764.5	-2667.5	0.3	7401.5	-16072.8
(N1002)(4+5)-V-5	-119251	5676.5	-205.9	-0.3	1046.6	16019.5
(N1002)(4+5)-V-6	-119235	4663.8	-1706.9	-0.6	4824.3	13242.4
(N1002)(4+5)-V-7	-119272	-4877.3	-1242	0.6	3779.2	-13607
(N1002)(4+5)-V-8	-119257	-5890	-2742.9	0.3	7556.9	-16384.1
(N1002)(4+5)-VI-1	-119300	3289.8	1258	0.5	-2559.7	9201.5
(N1002)(4+5)-VI-2	-119249	-86.1	-3745.1	-0.7	10032.6	-55.6
(N1002)(4+5)-VI-3	-119307	123.7	947.1	0.7	-1739.9	313.6
(N1002)(4+5)-VI-4	-119255	-3252.2	-4055.9	-0.4	10852.4	-8943.6
(N1002)(4+5)-VI-5	-119277	3164.3	1182.5	0.4	-2404.3	8890.2
(N1002)(4+5)-VI-6	-119225	-211.6	-3820.6	-0.7	10188	-366.9
(N1002)(4+5)-VI-7	-119283	-1.9	871.7	0.7	-1584.5	2.3
(N1002)(4+5)-VI-8	-119231	-3377.8	-4131.4	-0.4	11007.8	-9254.9
(N1002)(4+5)-VII-1	-119280	4752.1	-8.6	-0.6	565	13374.4
(N1002)(4+5)-VII-2	-119254	5839.3	-1753.3	-0.2	4995.1	16510
(N1002)(4+5)-VII-3	-119302	-5801.7	-1044.6	0.3	3297.6	-16252.1
(N1002)(4+5)-VII-4	-119275	-4714.5	-2789.4	0.6	7727.7	-13116.5
(N1002)(4+5)-VII-5	-119256	4626.5	-84	-0.6	720.4	13063.1
(N1002)(4+5)-VII-6	-119230	5713.8	-1828.8	-0.3	5150.5	16198.7
(N1002)(4+5)-VII-7	-119278	-5927.3	-1120.1	0.3	3453	-16563.4
(N1002)(4+5)-VII-8	-119251	-4840	-2864.8	0.6	7883.1	-13427.8
(N1002)(4+5)-VIII-1	-119319	-210.2	1664.3	-0.7	-3647	-653.1
(N1002)(4+5)-VIII-2	-119230	3413.9	-4151.5	0.5	11120	9799
(N1002)(4+5)-VIII-3	-119325	-3376.3	1353.5	-0.4	-2827.2	-9541
(N1002)(4+5)-VIII-4	-119237	247.8	-4462.3	0.7	11939.7	911
(N1002)(4+5)-VIII-5	-119295	-335.7	1588.9	-0.7	-3491.6	-964.4
(N1002)(4+5)-VIII-6	-119206	3288.4	-4226.9	0.4	11275.3	9487.7
(N1002)(4+5)-VIII-7	-119302	-3501.9	1278	-0.4	-2671.9	-9852.3
(N1002)(4+5)-VIII-8	-119213	122.2	-4537.7	0.7	12095.1	599.7
(N1002)(4+5)-IX-1	-119307	2589.6	-723.4	0.4	2513.7	7246.9
(N1002)(4+5)-IX-2	-119292	1576.9	-2224.3	0	6291.3	4469.8
(N1002)(4+5)-IX-3	-119319	-1246.3	-397.6	0.1	1638.9	-3485.5
(N1002)(4+5)-IX-4	-119304	-2259.1	-1898.5	-0.3	5416.5	-6262.6
(N1002)(4+5)-IX-5	-119228	2171.1	-974.9	0.3	3031.6	6209.3
(N1002)(4+5)-IX-6	-119212	1158.4	-2475.8	-0.1	6809.2	3432.1
(N1002)(4+5)-IX-7	-119240	-1664.8	-649.1	0	2156.8	-4523.1
(N1002)(4+5)-IX-8	-119224	-2677.6	-2150	-0.3	5934.4	-7300.3
(N1002)(4+5)-X-1	-119313	1539.6	-601.5	0	2187.4	4290.6
(N1002)(4+5)-X-2	-119286	2626.9	-2346.2	0.4	6617.5	7426.2
(N1002)(4+5)-X-3	-119325	-2296.3	-275.7	-0.3	1312.7	-6441.8
(N1002)(4+5)-X-4	-119298	-1209.1	-2020.4	0.1	5742.7	-3306.2
(N1002)(4+5)-X-5	-119233	1121.1	-853	-0.1	2705.4	3252.9
(N1002)(4+5)-X-6	-119207	2208.4	-2597.7	0.3	7135.4	6388.5
(N1002)(4+5)-X-7	-119246	-2714.8	-527.2	-0.3	1830.6	-7479.5
(N1002)(4+5)-X-8	-119219	-1627.6	-2271.9	0	6260.7	-4343.9
(N1002)(4+5)-XI-1	-119310	2254.7	-405.1	0.1	1666.4	6324.7
(N1002)(4+5)-XI-2	-119295	1242	-1906	-0.3	5444	3547.6
(N1002)(4+5)-XI-3	-119317	-911.4	-715.9	0.4	2486.1	-2563.2
(N1002)(4+5)-XI-4	-119301	-1924.2	-2216.8	0	6263.8	-5340.4
(N1002)(4+5)-XI-5	-119231	1836.2	-656.6	0	2184.3	5287
(N1002)(4+5)-XI-6	-119215	823.5	-2157.5	-0.3	5961.9	2509.9
(N1002)(4+5)-XI-7	-119237	-1329.9	-967.4	0.3	3004.1	-3600.9
(N1002)(4+5)-XI-8	-119222	-2342.7	-2468.3	-0.1	6781.7	-6378
(N1002)(4+5)-XII-1	-119316	1204.7	-283.2	-0.3	1340.2	3368.3
(N1002)(4+5)-XII-2	-119289	2292	-2027.9	0.1	5770.2	6504
(N1002)(4+5)-XII-3	-119322	-1961.4	-594	0	2159.9	-5519.6
(N1002)(4+5)-XII-4	-119295	-874.2	-2338.7	0.4	6590	-2384
(N1002)(4+5)-XII-5	-119236	786.2	-534.7	-0.3	1858.1	2330.7
(N1002)(4+5)-XII-6	-119210	1873.5	-2279.4	0	6288.2	5466.3
(N1002)(4+5)-XII-7	-119243	-2379.9	-845.5	-0.1	2677.9	-6557.3
(N1002)(4+5)-XII-8	-119216	-1292.7	-2590.2	0.3	7107.9	-3421.7
(N1002)(6+7)-I-1	-117242	6920.2	-1171.8	0.6	3657.6	19409.1
(N1002)(6+7)-I-2	-117226	5907.5	-2672.7	0.3	7435.2	16632
(N1002)(6+7)-I-3	-117283	-5866.2	-85.7	-0.2	741.6	-16365.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1002)(6+7)-I-4	-117267	-6879	-1586.6	-0.6	4519.3	-19142.7
(N1002)(6+7)-I-5	-117218	6794.7	-1247.2	0.6	3812.9	19097.8
(N1002)(6+7)-I-6	-117203	5781.9	-2748.2	0.3	7590.6	16320.7
(N1002)(6+7)-I-7	-117259	-5991.8	-161.2	-0.3	897	-16676.9
(N1002)(6+7)-I-8	-117244	-7004.6	-1662.1	-0.6	4674.6	-19454
(N1002)(6+7)-II-1	-117274	3626.5	959.4	0.7	-1770.3	10128
(N1002)(6+7)-II-2	-117223	250.6	-4043.7	-0.4	10821.9	870.8
(N1002)(6+7)-II-3	-117287	-209.4	1285.2	0.5	-2645.1	-604.4
(N1002)(6+7)-II-4	-117235	-3585.3	-3717.8	-0.7	9947.1	-9861.6
(N1002)(6+7)-II-5	-117251	3501	884	0.7	-1614.9	9816.7
(N1002)(6+7)-II-6	-117199	125.1	-4119.1	-0.4	10977.3	559.5
(N1002)(6+7)-II-7	-117263	-334.9	1209.8	0.4	-2489.7	-915.7
(N1002)(6+7)-II-8	-117211	-3710.9	-3793.3	-0.7	10102.5	-10172.9
(N1002)(6+7)-III-1	-117248	5870.2	-1049.9	0.3	3331.4	16452.7
(N1002)(6+7)-III-2	-117221	6957.5	-2794.6	0.6	7761.5	19588.3
(N1002)(6+7)-III-3	-117289	-6916.2	36.2	-0.6	415.4	-19321.9
(N1002)(6+7)-III-4	-117262	-5829	-1708.5	-0.2	4845.5	-16186.3
(N1002)(6+7)-III-5	-117224	5744.7	-1125.3	0.3	3486.7	16141.4
(N1002)(6+7)-III-6	-117197	6831.9	-2870.1	0.6	7916.8	19277
(N1002)(6+7)-III-7	-117265	-7041.8	-39.3	-0.6	570.8	-19633.2
(N1002)(6+7)-III-8	-117238	-5954.6	-1784	-0.3	5000.9	-16497.6
(N1002)(6+7)-IV-1	-117293	126.5	1365.8	-0.4	-2857.7	273.4
(N1002)(6+7)-IV-2	-117204	3750.6	-4450	0.7	11909.3	10725.4
(N1002)(6+7)-IV-3	-117305	-3709.4	1691.6	-0.7	-3732.5	-10459
(N1002)(6+7)-IV-4	-117216	-85.3	-4124.2	0.5	11034.5	-7
(N1002)(6+7)-IV-5	-117269	1	1290.3	-0.4	-2702.3	-37.9
(N1002)(6+7)-IV-6	-117180	3625.1	-4525.5	0.7	12064.7	10414.1
(N1002)(6+7)-IV-7	-117281	-3834.9	1616.1	-0.7	-3577.1	-10770.3
(N1002)(6+7)-IV-8	-117193	-210.9	-4199.6	0.4	11189.9	-318.3
(N1002)(6+7)-V-1	-117252	5803.9	-110.7	-0.2	833.3	16335
(N1002)(6+7)-V-2	-117236	4791.1	-1611.7	-0.6	4610.9	13557.9
(N1002)(6+7)-V-3	-117273	-4749.9	-1146.8	0.6	3565.9	-13291.5
(N1002)(6+7)-V-4	-117258	-5762.7	-2647.7	0.3	7343.6	-16068.6
(N1002)(6+7)-V-5	-117228	5678.3	-186.2	-0.3	988.6	16023.7
(N1002)(6+7)-V-6	-117212	4665.6	-1687.1	-0.6	4766.3	13246.6
(N1002)(6+7)-V-7	-117249	-4875.4	-1222.2	0.6	3721.3	-13602.8
(N1002)(6+7)-V-8	-117234	-5888.2	-2723.1	0.3	7498.9	-16379.9
(N1002)(6+7)-VI-1	-117277	3291.6	1277.7	0.5	-2617.6	9205.7
(N1002)(6+7)-VI-2	-117226	-84.3	-3725.3	-0.7	9974.6	-51.4
(N1002)(6+7)-VI-3	-117284	125.5	966.9	0.7	-1797.8	317.8
(N1002)(6+7)-VI-4	-117232	-3250.4	-4036.2	-0.4	10794.4	-8939.4
(N1002)(6+7)-VI-5	-117254	3166.1	1202.3	0.4	-2462.2	8894.4
(N1002)(6+7)-VI-6	-117202	-209.8	-3800.8	-0.7	10130	-362.7
(N1002)(6+7)-VI-7	-117260	0	891.5	0.7	-1642.4	6.5
(N1002)(6+7)-VI-8	-117208	-3376	-4111.6	-0.4	10949.8	-9250.7
(N1002)(6+7)-VII-1	-117257	4753.9	11.2	-0.6	507.1	13378.6
(N1002)(6+7)-VII-2	-117231	5841.1	-1733.6	-0.2	4937.2	16514.2
(N1002)(6+7)-VII-3	-117279	-5799.9	-1024.9	0.3	3239.7	-16247.9
(N1002)(6+7)-VII-4	-117252	-4712.7	-2769.6	0.6	7669.8	-13112.2
(N1002)(6+7)-VII-5	-117233	4628.3	-64.3	-0.6	662.4	13067.3
(N1002)(6+7)-VII-6	-117207	5175.6	-1809	-0.3	5092.5	16202.9
(N1002)(6+7)-VII-7	-117255	-5925.4	-1100.3	0.3	3395.1	-16559.2
(N1002)(6+7)-VII-8	-117228	-4838.2	-2845.1	0.6	7825.2	-13423.5
(N1002)(6+7)-VIII-1	-117296	-208.4	1684.1	-0.7	-3705	-648.9
(N1002)(6+7)-VIII-2	-117207	3415.7	-4131.7	0.5	11062	9803.2
(N1002)(6+7)-VIII-3	-117302	-3374.5	1373.3	-0.4	-2885.2	-9536.8
(N1002)(6+7)-VIII-4	-117214	249.6	-4442.5	0.7	11881.8	915.2
(N1002)(6+7)-VIII-5	-117272	-333.9	1608.6	-0.7	-3549.6	-960.2
(N1002)(6+7)-VIII-6	-117183	3290.2	-4207.1	0.4	11217.4	9491.9
(N1002)(6+7)-VIII-7	-117279	-3500	1297.8	-0.4	-2729.8	-9848.1
(N1002)(6+7)-VIII-8	-117190	124	-4518	0.7	12037.2	603.9
(N1002)(6+7)-IX-1	-117284	2591.4	-703.6	0.4	2455.7	7251.2
(N1002)(6+7)-IX-2	-117269	1578.7	-2204.6	0	6233.4	4474
(N1002)(6+7)-IX-3	-117296	-1244.5	-377.8	0.1	1580.9	-3481.3
(N1002)(6+7)-IX-4	-117281	-2257.3	-1878.7	-0.3	5358.6	-6258.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1002)(6+7)-IX-5	-117205	2172.9	-955.1	0.3	2973.6	6213.5
(N1002)(6+7)-IX-6	-117189	1160.2	-2456.1	-0.1	6751.3	3436.3
(N1002)(6+7)-IX-7	-117217	-1663	-629.3	0	2098.8	-4518.9
(N1002)(6+7)-IX-8	-117201	-2675.8	-2130.2	-0.3	5876.5	-7296.1
(N1002)(6+7)-X-1	-117290	1541.4	-581.7	0	2129.5	4294.8
(N1002)(6+7)-X-2	-117263	2628.7	-2326.5	0.4	6559.6	7430.4
(N1002)(6+7)-X-3	-117302	-2294.5	-255.9	-0.3	1254.7	-6437.6
(N1002)(6+7)-X-4	-117275	-1207.3	-2000.6	0.1	5684.8	-3302
(N1002)(6+7)-X-5	-117210	1122.9	-833.2	-0.1	2647.4	3257.1
(N1002)(6+7)-X-6	-117184	2210.2	-2578	0.3	7077.5	6392.7
(N1002)(6+7)-X-7	-117223	-2713	-507.4	-0.3	1772.6	-7475.3
(N1002)(6+7)-X-8	-117196	-1625.8	-2252.1	0	6202.7	-4339.7
(N1002)(6+7)-XI-1	-117287	2256.5	-385.3	0.1	1608.4	6328.9
(N1002)(6+7)-XI-2	-117271	1243.8	-1886.2	-0.3	5386.1	3551.8
(N1002)(6+7)-XI-3	-117294	-909.6	-696.1	0.4	2428.2	-2559
(N1002)(6+7)-XI-4	-117278	-1922.4	-2197.1	0	6205.9	-5336.2
(N1002)(6+7)-XI-5	-117208	1838	-636.8	0	2126.3	5291.3
(N1002)(6+7)-XI-6	-117192	825.3	-2137.7	-0.3	5904	2514.1
(N1002)(6+7)-XI-7	-117214	-1328.1	-947.6	0.3	2946.1	-3596.7
(N1002)(6+7)-XI-8	-117199	-2340.9	-2448.6	-0.1	6723.8	-6373.8
(N1002)(6+7)-XII-1	-117293	1206.5	-263.4	-0.3	1282.2	3372.5
(N1002)(6+7)-XII-2	-117266	2293.8	-2008.2	0.1	5712.3	6508.2
(N1002)(6+7)-XII-3	-117299	-1959.6	-574.2	0	2102	-5515.4
(N1002)(6+7)-XII-4	-117272	-872.4	-2319	0.4	6532.1	-2379.8
(N1002)(6+7)-XII-5	-117213	788	-514.9	-0.3	1800.1	2334.9
(N1002)(6+7)-XII-6	-117187	1875.3	-2259.6	0	6230.2	5470.5
(N1002)(6+7)-XII-7	-117220	-2378.1	-825.7	-0.1	2619.9	-6553.1
(N1002)(6+7)-XII-8	-117193	-1290.9	-2570.5	0.3	7050	-3417.5
(N1003)1	-163857	21	-1906	0	5523.9	208.1
(N1003)2	-201789	44.1	-2227.3	0	6460.1	313.9
(N1003)3	-119282	16.9	-1429.6	0	4144.2	156.9
(N1003)(4+5)-I-1	-119346	6880	-198.3	0.6	1004.5	19291.1
(N1003)(4+5)-I-2	-119333	5882	-1737.9	0.3	4877.2	16556.3
(N1003)(4+5)-I-3	-119277	-5723.2	-1033.4	-0.2	3227.2	-15933.1
(N1003)(4+5)-I-4	-119265	-6721.2	-2572.9	-0.6	7099.9	-18668
(N1003)(4+5)-I-5	-119299	6755.1	-286.2	0.6	1188.5	18981.7
(N1003)(4+5)-I-6	-119286	5757.1	-1825.7	0.3	5061.2	16246.9
(N1003)(4+5)-I-7	-119230	-5848.1	-1121.3	-0.3	3411.2	-16242.5
(N1003)(4+5)-I-8	-119218	-6846.1	-2660.8	-0.6	7283.9	-18977.3
(N1003)(4+5)-II-1	-119336	3633.2	1305.5	0.7	-2735.7	10153.3
(N1003)(4+5)-II-2	-119294	306.5	-3826.2	-0.4	10173.3	1037.2
(N1003)(4+5)-II-3	-119316	-147.8	1055	0.5	-2068.9	-414
(N1003)(4+5)-II-4	-119274	-3474.4	-4076.7	-0.7	10840.1	-9530.1
(N1003)(4+5)-II-5	-119289	3508.3	1217.6	0.7	-2551.7	9843.9
(N1003)(4+5)-II-6	-119247	181.7	-3914.1	-0.4	10357.3	727.8
(N1003)(4+5)-II-7	-119269	-272.7	967.1	0.4	-1884.9	-723.4
(N1003)(4+5)-II-8	-119227	-3599.3	-4164.6	-0.7	11024.1	-9839.5
(N1003)(4+5)-III-1	-119332	5840.9	-158	0.3	896.6	16365.7
(N1003)(4+5)-III-2	-119347	6921.1	-1778.2	0.6	4985	19481.7
(N1003)(4+5)-III-3	-119264	-6762.4	-993	-0.6	3119.4	-18858.5
(N1003)(4+5)-III-4	-119278	-5682.1	-2613.2	-0.2	7207.8	-15742.5
(N1003)(4+5)-III-5	-119285	5716	-245.9	0.3	1080.6	16056.3
(N1003)(4+5)-III-6	-119300	6796.3	-1866.1	0.6	5169	19172.3
(N1003)(4+5)-III-7	-119217	-6887.2	-1080.9	-0.6	3303.4	-19167.9
(N1003)(4+5)-III-8	-119231	-5807	-2701.1	-0.3	7391.7	-16051.9
(N1003)(4+5)-IV-1	-119291	169.4	1440	-0.4	-3095.1	401.9
(N1003)(4+5)-IV-2	-119340	3770.3	-3960.7	0.7	10532.7	10788.5
(N1003)(4+5)-IV-3	-119271	-3611.5	1189.5	-0.7	-2428.3	-10165.4
(N1003)(4+5)-IV-4	-119319	-10.7	-4211.2	0.5	11199.5	221.3
(N1003)(4+5)-IV-5	-119244	44.6	1352.1	-0.4	-2911.1	92.5
(N1003)(4+5)-IV-6	-119293	3645.4	-4048.6	0.7	10716.7	10479.2
(N1003)(4+5)-IV-7	-119224	-3736.4	1101.6	-0.7	-2244.3	-10474.7
(N1003)(4+5)-IV-8	-119272	-135.5	-4299.1	0.4	11383.5	-88.1
(N1003)(4+5)-V-1	-119325	5775.5	-202.7	-0.2	1024.7	16252.5
(N1003)(4+5)-V-2	-119313	4777.5	-1742.2	-0.6	4897.4	13517.7

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1003)(4+5)-V-3	-119297	-4618.7	-1029.1	0.6	3207	-12894.5
(N1003)(4+5)-V-4	-119285	-5616.7	-2568.6	0.3	7079.7	-15629.3
(N1003)(4+5)-V-5	-119278	5650.6	-290.5	-0.3	1208.7	15943.1
(N1003)(4+5)-V-6	-119266	4652.6	-1830.1	-0.6	5081.4	13208.3
(N1003)(4+5)-V-7	-119250	-4743.6	-1117	0.6	3391	-13203.9
(N1003)(4+5)-V-8	-119238	-5741.6	-2656.5	0.3	7263.7	-15938.7
(N1003)(4+5)-VI-1	-119330	3301.9	1304.2	0.5	-2729.7	9241.7
(N1003)(4+5)-VI-2	-119288	-24.8	-3827.5	-0.7	10179.4	125.6
(N1003)(4+5)-VI-3	-119322	183.6	1056.3	0.7	-2074.9	497.6
(N1003)(4+5)-VI-4	-119280	-3143.1	-4075.4	-0.4	10834.1	-8618.5
(N1003)(4+5)-VI-5	-119283	3177	1216.3	0.4	-2545.7	8932.3
(N1003)(4+5)-VI-6	-119241	-149.7	-3915.4	-0.7	10363.3	-183.8
(N1003)(4+5)-VI-7	-119275	58.7	968.4	0.7	-1891	188.2
(N1003)(4+5)-VI-8	-119233	-3268	-4163.3	-0.4	11018	-8927.9
(N1003)(4+5)-VII-1	-119312	4736.4	-162.3	-0.6	916.9	13327.1
(N1003)(4+5)-VII-2	-119326	5816.6	-1782.5	-0.2	5005.2	16443.1
(N1003)(4+5)-VII-3	-119284	-5657.9	-988.7	0.3	3099.2	-15819.9
(N1003)(4+5)-VII-4	-119298	-4577.6	-2608.9	0.6	7187.5	-12703.9
(N1003)(4+5)-VII-5	-119265	4611.5	-250.2	-0.6	1100.9	13017.7
(N1003)(4+5)-VII-6	-119279	5691.7	-1870.4	-0.3	5189.2	16133.7
(N1003)(4+5)-VII-7	-119237	-5782.7	-1076.6	0.3	3283.2	-16129.3
(N1003)(4+5)-VII-8	-119251	-4702.5	-2696.8	0.6	7371.5	-13013.3
(N1003)(4+5)-VIII-1	-119285	-161.9	1438.7	-0.7	-3089	-509.7
(N1003)(4+5)-VIII-2	-119334	3439	-3962	0.5	10538.7	9876.9
(N1003)(4+5)-VIII-3	-119277	-3280.2	1190.8	-0.4	-2434.3	-9253.8
(N1003)(4+5)-VIII-4	-119325	320.7	-4210	0.7	11193.4	1132.8
(N1003)(4+5)-VIII-5	-119238	-286.8	1350.8	-0.7	-2905	-819.1
(N1003)(4+5)-VIII-6	-119287	3314.1	-4049.9	0.4	10722.7	9567.6
(N1003)(4+5)-VIII-7	-119230	-3405.1	1102.9	-0.4	-2250.3	-9563.2
(N1003)(4+5)-VIII-8	-119278	195.8	-4297.8	0.7	11377.4	823.5
(N1003)(4+5)-IX-1	-119377	2614.6	-388.1	0.4	1567.8	7323.6
(N1003)(4+5)-IX-2	-119364	1616.6	-1927.6	0	5440.5	4588.7
(N1003)(4+5)-IX-3	-119356	-1166.4	-638.6	0.1	2234.6	-3243.7
(N1003)(4+5)-IX-4	-119343	-2164.4	-2178.1	-0.3	6107.3	-5978.5
(N1003)(4+5)-IX-5	-119220	2198.3	-681	0.3	2181.1	6292.3
(N1003)(4+5)-IX-6	-119207	1200.3	-2220.6	-0.1	6053.8	3557.5
(N1003)(4+5)-IX-7	-119199	-1582.7	-931.5	0	2847.9	-4274.9
(N1003)(4+5)-IX-8	-119187	-2580.7	-2471.1	-0.3	6720.6	-7009.8
(N1003)(4+5)-X-1	-119363	1575.4	-347.7	0	1460	4398.1
(N1003)(4+5)-X-2	-119378	2655.7	-1967.9	0.4	5548.3	7514.1
(N1003)(4+5)-X-3	-119343	-2205.5	-598.2	-0.3	2126.8	-6169.1
(N1003)(4+5)-X-4	-119357	-1125.3	-2218.4	0.1	6215.1	-3053.1
(N1003)(4+5)-X-5	-119206	1159.2	-640.7	-0.1	2073.3	3366.9
(N1003)(4+5)-X-6	-119221	2239.4	-2260.9	0.3	6161.6	6482.9
(N1003)(4+5)-X-7	-119186	-2621.8	-891.2	-0.3	2740.1	-7200.3
(N1003)(4+5)-X-8	-119200	-1541.6	-2511.4	0	6828.4	-4084.4
(N1003)(4+5)-XI-1	-119371	2283.2	-389.3	0.1	1573.8	6412
(N1003)(4+5)-XI-2	-119358	1285.2	-1928.9	-0.3	5446.5	3677.1
(N1003)(4+5)-XI-3	-119362	-835	-637.3	0.4	2228.5	-2332.1
(N1003)(4+5)-XI-4	-119350	-1833	-2176.8	0	6101.3	-5067
(N1003)(4+5)-XI-5	-119214	1866.9	-682.3	0	2187.1	5380.7
(N1003)(4+5)-XI-6	-119201	868.9	-2221.8	-0.3	6059.8	2645.9
(N1003)(4+5)-XI-7	-119205	-1251.3	-930.3	0.3	2841.8	-3363.3
(N1003)(4+5)-XI-8	-119193	-2249.3	-2469.8	-0.1	6714.5	-6098.2
(N1003)(4+5)-XII-1	-119357	1244.1	-349	-0.3	1466	3486.6
(N1003)(4+5)-XII-2	-119372	2324.4	-1969.2	0.1	5554.4	6602.5
(N1003)(4+5)-XII-3	-119349	-1874.2	-596.9	0	2120.7	-5257.5
(N1003)(4+5)-XII-4	-119363	-793.9	-2217.1	0.4	6209.1	-2141.5
(N1003)(4+5)-XII-5	-119200	827.8	-642	-0.3	2079.3	2455.3
(N1003)(4+5)-XII-6	-119215	1908.1	-2262.2	0	6167.7	5571.3
(N1003)(4+5)-XII-7	-119192	-2290.5	-889.9	-0.1	2734	-6288.8
(N1003)(4+5)-XII-8	-119206	-1210.2	-2510.1	0.3	6822.4	-3172.8
(N1003)(6+7)-I-1	-117323	6876.7	-179.4	0.6	949.3	19279.8
(N1003)(6+7)-I-2	-117310	5878.7	-1718.9	0.3	4822	16545
(N1003)(6+7)-I-3	-117255	-5726.6	-1014.5	-0.2	3172.1	-15944.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1003)(6+7)-I-4	-117242	-6724.6	-2554	-0.6	7044.8	-18679.2
(N1003)(6+7)-I-5	-117276	6751.8	-267.3	0.6	1133.3	18970.5
(N1003)(6+7)-I-6	-117263	5753.8	-1806.8	0.3	5006	16235.7
(N1003)(6+7)-I-7	-117208	-5851.4	-1102.4	-0.3	3356	-16253.8
(N1003)(6+7)-I-8	-117195	-6849.4	-2641.9	-0.6	7228.7	-18988.6
(N1003)(6+7)-II-1	-117314	3629.9	1324.4	0.7	-2790.9	10142
(N1003)(6+7)-II-2	-117272	303.2	-3807.3	-0.4	10118.1	1025.9
(N1003)(6+7)-II-3	-117293	-151.1	1073.9	0.5	-2124.1	-425.3
(N1003)(6+7)-II-4	-117251	-3477.8	-4057.8	-0.7	10784.9	-9541.4
(N1003)(6+7)-II-5	-117267	3505	1236.5	0.7	-2606.9	9832.6
(N1003)(6+7)-II-6	-117225	178.3	-3895.2	-0.4	10302.1	716.5
(N1003)(6+7)-II-7	-117246	-276	986	0.4	-1940.1	-734.6
(N1003)(6+7)-II-8	-117204	-3602.6	-4145.7	-0.7	10968.9	-9850.7
(N1003)(6+7)-III-1	-117309	5837.5	-139.1	0.3	841.5	16354.4
(N1003)(6+7)-III-2	-117324	6917.8	-1759.3	0.6	4929.8	19470.4
(N1003)(6+7)-III-3	-117241	-6765.7	-974.1	-0.6	3064.2	-18869.8
(N1003)(6+7)-III-4	-117256	-5685.4	-2594.3	-0.2	7152.6	-15753.8
(N1003)(6+7)-III-5	-117262	5712.7	-227	0.3	1025.5	16045.1
(N1003)(6+7)-III-6	-117277	6792.9	-1847.2	0.6	5113.8	19161.1
(N1003)(6+7)-III-7	-117194	-6890.6	-1062	-0.6	3248.2	-19179.2
(N1003)(6+7)-III-8	-117209	-5810.3	-2682.2	-0.3	7336.6	-16063.2
(N1003)(6+7)-IV-1	-117269	166.1	1458.9	-0.4	-3150.3	390.6
(N1003)(6+7)-IV-2	-117317	3767	-3941.8	0.7	10477.5	10777.3
(N1003)(6+7)-IV-3	-117248	-3614.9	1208.4	-0.7	-2483.4	-10176.6
(N1003)(6+7)-IV-4	-117297	-14	-4192.3	0.5	11144.3	210
(N1003)(6+7)-IV-5	-117221	41.2	1371	-0.4	-2966.3	81.3
(N1003)(6+7)-IV-6	-117270	3642.1	-4029.7	0.7	10661.5	10467.9
(N1003)(6+7)-IV-7	-117201	-3739.7	1120.5	-0.7	-2299.5	-10486
(N1003)(6+7)-IV-8	-117250	-138.9	-4280.2	0.4	11328.3	-99.4
(N1003)(6+7)-V-1	-117303	5772.2	-183.7	-0.2	969.5	16241.2
(N1003)(6+7)-V-2	-117290	4774.2	-1723.3	-0.6	4842.2	13506.4
(N1003)(6+7)-V-3	-117275	-4622.1	-1010.1	0.6	3151.8	-12905.8
(N1003)(6+7)-V-4	-117262	-5620.1	-2549.7	0.3	7024.5	-15640.6
(N1003)(6+7)-V-5	-117256	5647.3	-271.6	-0.3	1153.5	15931.8
(N1003)(6+7)-V-6	-117243	4649.3	-1811.2	-0.6	5026.2	13197
(N1003)(6+7)-V-7	-117228	-4746.9	-1098	0.6	3335.8	-13215.1
(N1003)(6+7)-V-8	-117215	-5744.9	-2637.6	0.3	7208.5	-15950
(N1003)(6+7)-VI-1	-117308	3298.5	1323.1	0.5	-2784.8	9230.4
(N1003)(6+7)-VI-2	-117266	-28.1	-3808.6	-0.7	10124.2	114.3
(N1003)(6+7)-VI-3	-117299	180.3	1075.2	0.7	-2130.1	486.3
(N1003)(6+7)-VI-4	-117257	-3146.4	-4056.5	-0.4	10778.9	-8629.8
(N1003)(6+7)-VI-5	-117261	3173.6	1235.2	0.4	-2600.8	8921
(N1003)(6+7)-VI-6	-117219	-153	-3896.5	-0.7	10308.2	-195.1
(N1003)(6+7)-VI-7	-117252	55.4	987.3	0.7	-1946.1	176.9
(N1003)(6+7)-VI-8	-117210	-3271.3	-4144.4	-0.4	10962.9	-8939.1
(N1003)(6+7)-VII-1	-117289	4733	-143.4	-0.6	861.7	13315.8
(N1003)(6+7)-VII-2	-117304	5813.3	-1763.6	-0.2	4950	16431.8
(N1003)(6+7)-VII-3	-117261	-5661.2	-969.8	0.3	3044	-15831.2
(N1003)(6+7)-VII-4	-117276	-4580.9	-2590	0.6	7132.4	-12715.2
(N1003)(6+7)-VII-5	-117242	4608.2	-231.3	-0.6	1045.7	13006.4
(N1003)(6+7)-VII-6	-117257	5688.4	-1851.5	-0.3	5134	16122.4
(N1003)(6+7)-VII-7	-117214	-5786.1	-1057.7	0.3	3228	-16140.5
(N1003)(6+7)-VII-8	-117229	-4705.8	-2677.9	0.6	7316.3	-13024.6
(N1003)(6+7)-VIII-1	-117262	-165.2	1457.6	-0.7	-3144.2	-521
(N1003)(6+7)-VIII-2	-117311	3435.6	-3943.1	0.5	10483.6	9865.7
(N1003)(6+7)-VIII-3	-117254	-3283.5	1209.7	-0.4	-2489.5	-9265.1
(N1003)(6+7)-VIII-4	-117303	317.4	-4191	0.7	11138.3	1121.6
(N1003)(6+7)-VIII-5	-117215	-290.1	1369.7	-0.7	-2960.2	-830.3
(N1003)(6+7)-VIII-6	-117264	3310.7	-4031	0.4	10667.5	9556.3
(N1003)(6+7)-VIII-7	-117207	-3408.4	1121.8	-0.4	-2305.5	-9574.4
(N1003)(6+7)-VIII-8	-117256	192.5	-4278.9	0.7	11322.2	812.2
(N1003)(6+7)-IX-1	-117354	2611.2	-369.1	0.4	1512.6	7312.3
(N1003)(6+7)-IX-2	-117341	1613.2	-1908.7	0	5385.3	4577.5
(N1003)(6+7)-IX-3	-117334	-1169.7	-619.7	0.1	2179.4	-3255
(N1003)(6+7)-IX-4	-117321	-2167.7	-2159.2	-0.3	6052.1	-5989.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1003)(6+7)-IX-5	-117197	2195	-662.1	0.3	2125.9	6281.1
(N1003)(6+7)-IX-6	-117185	1197	-2201.6	-0.1	5998.6	3546.2
(N1003)(6+7)-IX-7	-117177	-1586	-912.6	0	2792.7	-4286.2
(N1003)(6+7)-IX-8	-117164	-2584	-2452.2	-0.3	6665.4	-7021
(N1003)(6+7)-X-1	-117340	1572.1	-328.8	0	1404.8	4386.9
(N1003)(6+7)-X-2	-117355	2652.4	-1949	0.4	5493.1	7502.9
(N1003)(6+7)-X-3	-117320	-2208.9	-579.3	-0.3	2071.6	-6180.4
(N1003)(6+7)-X-4	-117335	-1128.6	-2199.5	0.1	6160	-3064.4
(N1003)(6+7)-X-5	-117184	1155.8	-621.8	-0.1	2018.1	3355.7
(N1003)(6+7)-X-6	-117198	2236.1	-2242	0.3	6106.4	6471.6
(N1003)(6+7)-X-7	-117163	-2625.1	-872.3	-0.3	2684.9	-7211.6
(N1003)(6+7)-X-8	-117178	-1544.9	-2492.5	0	6773.2	-4095.6
(N1003)(6+7)-XI-1	-117348	2279.9	-370.4	0.1	1518.7	6400.7
(N1003)(6+7)-XI-2	-117335	1281.9	-1910	-0.3	5391.4	3665.9
(N1003)(6+7)-XI-3	-117340	-838.4	-618.4	0.4	2173.4	-2343.4
(N1003)(6+7)-XI-4	-117327	-1836.4	-2157.9	0	6046.1	-5078.2
(N1003)(6+7)-XI-5	-117191	1863.6	-663.4	0	2132	5369.5
(N1003)(6+7)-XI-6	-117179	865.6	-2202.9	-0.3	6004.7	2634.7
(N1003)(6+7)-XI-7	-117183	-1254.7	-911.3	0.3	2786.7	-3374.6
(N1003)(6+7)-XI-8	-117170	-2252.7	-2450.9	-0.1	6659.4	-6109.4
(N1003)(6+7)-XII-1	-117334	1240.8	-330.1	-0.3	1410.9	3475.3
(N1003)(6+7)-XII-2	-117349	2321	-1950.3	0.1	5499.2	6591.3
(N1003)(6+7)-XII-3	-117326	-1877.5	-578	0	2065.6	-5268.8
(N1003)(6+7)-XII-4	-117341	-797.2	-2198.2	0.4	6153.9	-2152.8
(N1003)(6+7)-XII-5	-117178	824.5	-623.1	-0.3	2024.1	2444.1
(N1003)(6+7)-XII-6	-117192	1904.7	-2243.3	0	6112.5	5560.1
(N1003)(6+7)-XII-7	-117169	-2293.8	-871	-0.1	2678.9	-6300
(N1003)(6+7)-XII-8	-117184	-1213.5	-2491.2	0.3	6767.2	-3184
(N1004)1	-163676	136.7	-1833.5	0	5341.3	556.3
(N1004)2	-201597	162.4	-2142	0	6238.8	670.3
(N1004)3	-119147	104.4	-1376.1	0	4008.8	420.2
(N1004)(4+5)-I-1	-119704	7277.3	-103.7	0.6	771.3	20488.7
(N1004)(4+5)-I-2	-119605	6229	-1718.6	0.3	4844.7	17603.1
(N1004)(4+5)-I-3	-118736	-5890.9	-932.2	-0.2	2956.4	-16440.2
(N1004)(4+5)-I-4	-118637	-6939.2	-2547.1	-0.6	7029.8	-19325.9
(N1004)(4+5)-I-5	-119657	7148	-205.1	0.6	987.7	20166.2
(N1004)(4+5)-I-6	-119559	6099.6	-1819.9	0.3	5061.1	17280.6
(N1004)(4+5)-I-7	-118689	-6020.2	-1033.6	-0.3	3172.8	-16762.7
(N1004)(4+5)-I-8	-118590	-7068.6	-2648.5	-0.6	7246.2	-19648.4
(N1004)(4+5)-II-1	-119480	3891.5	1490.3	0.7	-3216.3	10930.1
(N1004)(4+5)-II-2	-119151	397	-3892.5	-0.4	10361.8	1311.4
(N1004)(4+5)-II-3	-119190	-58.9	1241.7	0.5	-2560.7	-148.6
(N1004)(4+5)-II-4	-118860	-3553.4	-4141.1	-0.7	11017.3	-9767.3
(N1004)(4+5)-II-5	-119434	3762.2	1388.9	0.7	-2999.8	10607.6
(N1004)(4+5)-II-6	-119104	267.6	-3993.9	-0.4	10578.2	988.9
(N1004)(4+5)-II-7	-119143	-188.3	1140.4	0.4	-2344.3	-471.1
(N1004)(4+5)-II-8	-118814	-3682.8	-4242.5	-0.7	11233.8	-10089.8
(N1004)(4+5)-III-1	-119618	6188.2	-143.4	0.3	877.5	17413.3
(N1004)(4+5)-III-2	-119691	7318.1	-1678.9	0.6	4738.5	20678.5
(N1004)(4+5)-III-3	-118649	-6980	-971.9	-0.6	3062.6	-19515.6
(N1004)(4+5)-III-4	-118723	-5850.1	-2507.4	-0.2	6923.6	-16250.5
(N1004)(4+5)-III-5	-119571	6058.8	-244.8	0.3	1094	17090.8
(N1004)(4+5)-III-6	-119645	7188.7	-1780.3	0.6	4954.9	20356
(N1004)(4+5)-III-7	-118603	-7109.4	-1073.3	-0.6	3279	-19838.1
(N1004)(4+5)-III-8	-118677	-5979.5	-2608.8	-0.3	7140	-16573
(N1004)(4+5)-IV-1	-119193	261.2	1358	-0.4	-2862.2	678.8
(N1004)(4+5)-IV-2	-119438	4027.4	-3760.3	0.7	10007.7	11562.7
(N1004)(4+5)-IV-3	-118903	-3689.3	1109.5	-0.7	-2206.7	-10399.9
(N1004)(4+5)-IV-4	-119147	76.9	-4008.8	0.5	10663.3	484
(N1004)(4+5)-IV-5	-119147	131.8	1256.6	-0.4	-2645.7	356.3
(N1004)(4+5)-IV-6	-119392	3898	-3861.6	0.7	10224.2	11240.2
(N1004)(4+5)-IV-7	-118856	-3818.7	1008.1	-0.7	-1990.2	-10722.4
(N1004)(4+5)-IV-8	-119101	-52.5	-4110.2	0.4	10879.7	161.5
(N1004)(4+5)-V-1	-119404	6122.7	-102.5	-0.2	760.5	17298.6
(N1004)(4+5)-V-2	-119306	5074.4	-1717.4	-0.6	4833.9	14412.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1004)(4+5)-V-3	-119035	-4736.3	-933.4	0.6	2967.2	-13250.1
(N1004)(4+5)-V-4	-118936	-5784.6	-2548.3	0.3	7040.6	-16135.7
(N1004)(4+5)-V-5	-119358	5993.3	-203.9	-0.3	976.9	16976.1
(N1004)(4+5)-V-6	-119259	4945	-1818.8	-0.6	5050.3	14090.5
(N1004)(4+5)-V-7	-118988	-4865.6	-1034.8	0.6	3183.6	-13572.6
(N1004)(4+5)-V-8	-118890	-5914	-2649.6	0.3	7257	-16458.2
(N1004)(4+5)-VI-1	-119390	3545.2	1490.7	0.5	-3219.5	9973.1
(N1004)(4+5)-VI-2	-119061	50.7	-3892.2	-0.7	10358.5	354.4
(N1004)(4+5)-VI-3	-119279	287.5	1241.4	0.7	-2557.5	808.5
(N1004)(4+5)-VI-4	-118950	-3207	-4141.5	-0.4	11020.6	-8810.2
(N1004)(4+5)-VI-5	-119344	3415.8	1389.3	0.4	-3003	9650.6
(N1004)(4+5)-VI-6	-119015	-78.7	-3993.6	-0.7	10575	31.9
(N1004)(4+5)-VI-7	-119233	158.1	1140	0.7	-2341	486
(N1004)(4+5)-VI-8	-118904	-3336.4	-4242.8	-0.4	11237	-9132.7
(N1004)(4+5)-VII-1	-119318	5033.6	-142.2	-0.6	866.7	14223.2
(N1004)(4+5)-VII-2	-119392	6163.5	-1677.7	-0.2	4727.7	17488.3
(N1004)(4+5)-VII-3	-118949	-5825.4	-973.1	0.3	3073.4	-16325.5
(N1004)(4+5)-VII-4	-119022	-4695.5	-2508.6	0.6	6934.4	-13060.3
(N1004)(4+5)-VII-5	-119272	4904.2	-243.6	-0.6	1083.1	13900.7
(N1004)(4+5)-VII-6	-119345	6034.1	-1779.1	-0.3	4944.1	17165.8
(N1004)(4+5)-VII-7	-118902	-5954.7	-1074.5	0.3	3289.9	-16648
(N1004)(4+5)-VII-8	-118976	-4824.9	-2610	0.6	7150.8	-13382.8
(N1004)(4+5)-VIII-1	-119103	-85.2	1358.4	-0.7	-2865.4	-278.2
(N1004)(4+5)-VIII-2	-119348	3681	-3759.9	0.5	10004.5	10605.7
(N1004)(4+5)-VIII-3	-118992	-3342.9	1109.1	-0.4	-2203.4	-9442.8
(N1004)(4+5)-VIII-4	-119237	423.3	-4009.2	0.7	10666.5	1441.1
(N1004)(4+5)-VIII-5	-119057	-214.6	1257	-0.7	-2649	-600.7
(N1004)(4+5)-VIII-6	-119302	3551.6	-3861.3	0.4	10220.9	10283.2
(N1004)(4+5)-VIII-7	-118946	-3472.3	1007.7	-0.4	-1987	-9765.3
(N1004)(4+5)-VIII-8	-119191	293.9	-4110.6	0.7	10883	1118.6
(N1004)(4+5)-IX-1	-119419	2819.4	-275.4	0.4	1283.5	7939.8
(N1004)(4+5)-IX-2	-119320	1771.1	-1890.3	0	5356.9	5054.2
(N1004)(4+5)-IX-3	-119129	-1131	-524	0.1	1939.1	-3138.9
(N1004)(4+5)-IX-4	-119030	-2179.4	-2138.8	-0.3	6012.5	-6024.5
(N1004)(4+5)-IX-5	-119264	2388.1	-613.3	0.3	2005.1	6864.8
(N1004)(4+5)-IX-6	-119166	1339.8	-2228.2	-0.1	6078.5	3979.2
(N1004)(4+5)-IX-7	-118974	-1562.3	-861.9	0	2660.6	-4213.8
(N1004)(4+5)-IX-8	-118875	-2610.7	-2476.8	-0.3	6734	-7099.5
(N1004)(4+5)-X-1	-119333	1730.3	-315.1	0	1389.7	4864.4
(N1004)(4+5)-X-2	-119406	2860.2	-1850.6	0.4	5250.7	8129.6
(N1004)(4+5)-X-3	-119042	-2220.1	-563.7	-0.3	2045.3	-6214.2
(N1004)(4+5)-X-4	-119116	-1090.3	-2099.1	0.1	5906.2	-2949.1
(N1004)(4+5)-X-5	-119178	1299	-653	-0.1	2111.3	3789.5
(N1004)(4+5)-X-6	-119252	2428.9	-2188.5	0.3	5972.2	7054.6
(N1004)(4+5)-X-7	-118888	-2651.4	-901.6	-0.3	2766.8	-7289.2
(N1004)(4+5)-X-8	-118961	-1521.6	-2437.1	0	6627.8	-4024.1
(N1004)(4+5)-XI-1	-119329	2473	-275.1	0.1	1280.3	6982.8
(N1004)(4+5)-XI-2	-119230	1424.7	-1889.9	-0.3	5353.7	4097.2
(N1004)(4+5)-XI-3	-119218	-784.7	-524.3	0.4	1942.3	-2181.8
(N1004)(4+5)-XI-4	-119120	-1833	-2139.2	0	6015.7	-5067.4
(N1004)(4+5)-XI-5	-119175	2041.8	-613	0	2001.8	5907.8
(N1004)(4+5)-XI-6	-119076	993.4	-2227.8	-0.3	6075.2	3022.2
(N1004)(4+5)-XI-7	-119064	-1215.9	-862.3	0.3	2663.8	-3256.8
(N1004)(4+5)-XI-8	-118965	-2264.3	-2477.1	-0.1	6737.2	-6142.4
(N1004)(4+5)-XII-1	-119243	1383.9	-314.7	-0.3	1386.5	3907.4
(N1004)(4+5)-XII-2	-119317	2513.8	-1850.2	0.1	5247.5	7172.6
(N1004)(4+5)-XII-3	-119132	-1873.8	-564	0	2048.5	-5257.2
(N1004)(4+5)-XII-4	-119206	-743.9	-2099.5	0.4	5909.5	-1992
(N1004)(4+5)-XII-5	-119088	952.6	-652.7	-0.3	2108	2832.4
(N1004)(4+5)-XII-6	-119162	2082.5	-2188.2	0	5969	6097.6
(N1004)(4+5)-XII-7	-118978	-2305.1	-901.9	-0.1	2770	-6332.2
(N1004)(4+5)-XII-8	-119051	-1175.2	-2437.4	0.3	6631	-3067
(N1004)(6+7)-I-1	-117681	7278	-85.6	0.6	718.6	20489.4
(N1004)(6+7)-I-2	-117582	6229.6	-1700.4	0.3	4792	17603.7
(N1004)(6+7)-I-3	-116713	-5890.2	-914.1	-0.2	2903.6	-16439.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1004)(6+7)-I-4	-116614	-6938.6	-2528.9	-0.6	6977.1	-19325.2
(N1004)(6+7)-I-5	-117635	7148.6	-187	0.6	935	20166.9
(N1004)(6+7)-I-6	-117536	6100.2	-1801.8	0.3	5008.4	17281.2
(N1004)(6+7)-I-7	-116667	-6019.6	-1015.5	-0.3	3120.1	-16762.1
(N1004)(6+7)-I-8	-116568	-7068	-2630.3	-0.6	7193.5	-19647.7
(N1004)(6+7)-II-1	-117458	3892.2	1508.4	0.7	-3269	10930.8
(N1004)(6+7)-II-2	-117128	397.6	-3874.4	-0.4	10309.1	1312
(N1004)(6+7)-II-3	-117167	-58.3	1259.9	0.5	-2613.4	-147.9
(N1004)(6+7)-II-4	-116838	-3552.8	-4123	-0.7	10964.6	-9766.7
(N1004)(6+7)-II-5	-117411	3762.8	1407.1	0.7	-3052.5	10608.3
(N1004)(6+7)-II-6	-117082	268.3	-3975.8	-0.4	10525.5	989.5
(N1004)(6+7)-II-7	-117121	-187.7	1158.5	0.4	-2397	-470.4
(N1004)(6+7)-II-8	-116792	-3682.2	-4224.3	-0.7	11181	-10089.1
(N1004)(6+7)-III-1	-117595	6188.8	-125.3	0.3	824.8	17414
(N1004)(6+7)-III-2	-117669	7318.7	-1660.7	0.6	4685.8	20679.1
(N1004)(6+7)-III-3	-116627	-6979.4	-953.8	-0.6	3009.9	-19515
(N1004)(6+7)-III-4	-116700	-5849.5	-2489.2	-0.2	6870.8	-16249.9
(N1004)(6+7)-III-5	-117549	6059.5	-226.6	0.3	1041.2	17091.5
(N1004)(6+7)-III-6	-117622	7189.3	-1762.1	0.6	4902.2	20356.6
(N1004)(6+7)-III-7	-116581	-7108.7	-1055.1	-0.6	3226.3	-19837.5
(N1004)(6+7)-III-8	-116654	-5978.9	-2590.6	-0.3	7087.3	-16572.4
(N1004)(6+7)-IV-1	-117171	261.8	1376.2	-0.4	-2914.9	679.5
(N1004)(6+7)-IV-2	-117415	4028	-3742.1	0.7	9955	11563.3
(N1004)(6+7)-IV-3	-116880	-3688.7	1127.6	-0.7	-2259.4	-10399.2
(N1004)(6+7)-IV-4	-117125	77.5	-3990.7	0.5	10610.5	484.7
(N1004)(6+7)-IV-5	-117124	132.4	1274.8	-0.4	-2698.5	357
(N1004)(6+7)-IV-6	-117369	3898.6	-3843.5	0.7	10171.5	11240.8
(N1004)(6+7)-IV-7	-116834	-3818	1026.2	-0.7	-2042.9	-10721.7
(N1004)(6+7)-IV-8	-117079	-51.8	-4092	0.4	10827	162.2
(N1004)(6+7)-V-1	-117382	6123.3	-84.4	-0.2	707.7	17299.2
(N1004)(6+7)-V-2	-117283	5075	-1699.2	-0.6	4781.2	14413.6
(N1004)(6+7)-V-3	-117012	-4735.6	-915.3	0.6	2914.5	-13249.5
(N1004)(6+7)-V-4	-116914	-5784	-2530.1	0.3	6987.9	-16135.1
(N1004)(6+7)-V-5	-117336	5994	-185.8	-0.3	924.2	16976.7
(N1004)(6+7)-V-6	-117237	4945.6	-1800.6	-0.6	4997.6	14091.1
(N1004)(6+7)-V-7	-116966	-4865	-1016.6	0.6	3130.9	-13572
(N1004)(6+7)-V-8	-116867	-5913.4	-2631.5	0.3	7204.3	-16457.6
(N1004)(6+7)-VI-1	-117368	3545.8	1508.8	0.5	-3272.2	9973.7
(N1004)(6+7)-VI-2	-117039	51.3	-3874	-0.7	10305.8	355
(N1004)(6+7)-VI-3	-117257	288.1	1259.5	0.7	-2610.2	809.1
(N1004)(6+7)-VI-4	-116928	-3206.4	-4123.3	-0.4	10967.8	-8809.6
(N1004)(6+7)-VI-5	-117321	3416.4	1407.4	0.4	-3055.8	9651.2
(N1004)(6+7)-VI-6	-116992	-78.1	-3975.4	-0.7	10522.3	32.5
(N1004)(6+7)-VI-7	-117211	158.7	1158.2	0.7	-2393.7	486.6
(N1004)(6+7)-VI-8	-116881	-3335.8	-4224.7	-0.4	11184.3	-9132.1
(N1004)(6+7)-VII-1	-117296	5034.2	-124.1	-0.6	814	14223.8
(N1004)(6+7)-VII-2	-117369	6164.1	-1659.6	-0.2	4674.9	17489
(N1004)(6+7)-VII-3	-116926	-5824.7	-954.9	0.3	3020.7	-16324.9
(N1004)(6+7)-VII-4	-117000	-4694.9	-2490.4	0.6	6881.7	-13059.7
(N1004)(6+7)-VII-5	-117249	4904.9	-225.4	-0.6	1030.4	13901.3
(N1004)(6+7)-VII-6	-117323	6034.7	-1760.9	-0.3	4891.4	17166.5
(N1004)(6+7)-VII-7	-116880	-5954.1	-1056.3	0.3	3237.1	-16647.3
(N1004)(6+7)-VII-8	-116953	-4824.3	-2591.8	0.6	7098.1	-13382.2
(N1004)(6+7)-VIII-1	-117081	-84.6	1376.5	-0.7	-2918.2	-277.6
(N1004)(6+7)-VIII-2	-117326	3681.6	-3741.8	0.5	9951.8	10606.3
(N1004)(6+7)-VIII-3	-116970	-3342.3	1127.3	-0.4	-2256.2	-9442.2
(N1004)(6+7)-VIII-4	-117215	423.9	-3991	0.7	10613.8	1441.7
(N1004)(6+7)-VIII-5	-117034	-214	1275.1	-0.7	-2701.7	-600.1
(N1004)(6+7)-VIII-6	-117279	3552.2	-3843.1	0.4	10168.2	10283.8
(N1004)(6+7)-VIII-7	-116924	-3471.7	1025.9	-0.4	-2039.7	-9764.7
(N1004)(6+7)-VIII-8	-117168	294.5	-4092.4	0.7	10830.2	1119.2
(N1004)(6+7)-IX-1	-117396	2820	-257.3	0.4	1230.8	7940.5
(N1004)(6+7)-IX-2	-117298	1771.7	-1872.1	0	5304.2	5054.8
(N1004)(6+7)-IX-3	-117106	-1130.4	-505.8	0.1	1886.3	-3138.2
(N1004)(6+7)-IX-4	-117007	-2178.8	-2120.7	-0.3	5959.7	-6023.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1004)(6+7)-IX-5	-117242	2388.7	-595.2	0.3	1952.3	6865.5
(N1004)(6+7)-IX-6	-117143	1340.4	-2210.1	-0.1	6025.7	3979.8
(N1004)(6+7)-IX-7	-116951	-1561.7	-843.8	0	2607.9	-4213.2
(N1004)(6+7)-IX-8	-116853	-2610.1	-2458.6	-0.3	6681.3	-7098.8
(N1004)(6+7)-X-1	-117310	1730.9	-297	0	1337	4865.1
(N1004)(6+7)-X-2	-117384	2860.8	-1832.4	0.4	5198	8130.2
(N1004)(6+7)-X-3	-117020	-2219.5	-545.5	-0.3	1992.5	-6213.6
(N1004)(6+7)-X-4	-117093	-1089.7	-2081	0.1	5853.5	-2948.5
(N1004)(6+7)-X-5	-117156	1299.6	-634.9	-0.1	2058.5	3790.1
(N1004)(6+7)-X-6	-117229	2429.5	-2170.4	0.3	5919.5	7055.2
(N1004)(6+7)-X-7	-116865	-2650.8	-883.4	-0.3	2714.1	-7288.6
(N1004)(6+7)-X-8	-116939	-1521	-2418.9	0	6575.1	-4023.5
(N1004)(6+7)-XI-1	-117307	2473.7	-256.9	0.1	1227.6	6983.4
(N1004)(6+7)-XI-2	-117208	1425.3	-1871.8	-0.3	5301	4097.8
(N1004)(6+7)-XI-3	-117196	-784	-506.2	0.4	1889.6	-2181.2
(N1004)(6+7)-XI-4	-117097	-1832.4	-2121	0	5963	-5066.8
(N1004)(6+7)-XI-5	-117152	2042.4	-594.8	0	1949.1	5908.4
(N1004)(6+7)-XI-6	-117053	994	-2209.7	-0.3	6022.5	3022.8
(N1004)(6+7)-XI-7	-117041	-1215.3	-844.1	0.3	2611.1	-3256.2
(N1004)(6+7)-XI-8	-116942	-2263.7	-2459	-0.1	6684.5	-6141.8
(N1004)(6+7)-XII-1	-117221	1384.5	-296.6	-0.3	1333.8	3908
(N1004)(6+7)-XII-2	-117294	2514.4	-1832.1	0.1	5194.8	7173.2
(N1004)(6+7)-XII-3	-117110	-1873.2	-545.9	0	1995.8	-5256.6
(N1004)(6+7)-XII-4	-117183	-743.3	-2081.4	0.4	5856.8	-1991.4
(N1004)(6+7)-XII-5	-117066	953.3	-634.5	-0.3	2055.3	2833
(N1004)(6+7)-XII-6	-117139	2083.1	-2170	0	5916.3	6098.2
(N1004)(6+7)-XII-7	-116955	-2304.4	-883.8	-0.1	2717.3	-6331.6
(N1004)(6+7)-XII-8	-117029	-1174.6	-2419.3	0.3	6578.3	-3066.4
(N1015)1	-214392	97.4	-273.4	0	747.9	301.9
(N1015)2	-258062	164.3	-328.3	0	887.2	506.6
(N1015)3	-155928	68.6	-206.7	0	566.5	213.1
(N1015)(4+5)-I-1	-179875	5629.2	1076.9	0.6	-2730.2	16122.6
(N1015)(4+5)-I-2	-175429	5105.6	-535.1	0.3	1360.5	14487.2
(N1015)(4+5)-I-3	-126545	-4894.8	235.7	-0.2	-479.3	-13857
(N1015)(4+5)-I-4	-122099	-5418.3	-1376.3	-0.6	3611.4	-15492.5
(N1015)(4+5)-I-5	-189758	5555.5	962.9	0.6	-2478.3	15918.7
(N1015)(4+5)-I-6	-185312	5031.9	-649.1	0.3	1612.4	14283.3
(N1015)(4+5)-I-7	-136428	-4968.5	121.7	-0.3	-227.5	-14061
(N1015)(4+5)-I-8	-131982	-5492.1	-1490.3	-0.6	3863.2	-15696.4
(N1015)(4+5)-II-1	-166396	2556.7	2663.1	0.7	-6714.9	7537.8
(N1015)(4+5)-II-2	-151577	811.4	-2710.2	-0.4	6920.8	2086.3
(N1015)(4+5)-II-3	-150397	-600.5	2410.8	0.5	-6039.6	-1456.1
(N1015)(4+5)-II-4	-135578	-2345.8	-2962.6	-0.7	7596	-6907.6
(N1015)(4+5)-II-5	-176279	2482.9	2549.1	0.7	-6463	7333.8
(N1015)(4+5)-II-6	-161459	737.6	-2824.2	-0.4	7172.7	1882.4
(N1015)(4+5)-II-7	-160280	-674.3	2296.7	0.4	-5787.7	-1660.1
(N1015)(4+5)-II-8	-145461	-2419.6	-3076.6	-0.7	7847.9	-7111.5
(N1015)(4+5)-III-1	-179502	5107.9	1122	0.3	-2848.8	14541.3
(N1015)(4+5)-III-2	-175802	5627	-580.2	0.6	1479.1	16068.5
(N1015)(4+5)-III-3	-126172	-5416.1	280.8	-0.6	-597.9	-15438.3
(N1015)(4+5)-III-4	-122472	-4897	-1421.4	-0.2	3730	-13911.2
(N1015)(4+5)-III-5	-189385	5034.2	1008	0.3	-2596.9	14337.4
(N1015)(4+5)-III-6	-185685	5553.2	-694.2	0.6	1731	15864.6
(N1015)(4+5)-III-7	-136055	-5489.8	166.7	-0.6	-346.1	-15642.2
(N1015)(4+5)-III-8	-132355	-4970.8	-1535.4	-0.3	3981.8	-14115.1
(N1015)(4+5)-IV-1	-165154	819	2813.4	-0.4	-7110.2	2266.8
(N1015)(4+5)-IV-2	-152819	2549.1	-2860.5	0.7	7316.1	7357.3
(N1015)(4+5)-IV-3	-149155	-2338.2	2561.1	-0.7	-6434.9	-6727.1
(N1015)(4+5)-IV-4	-136820	-608.1	-3112.9	0.5	7991.4	-1636.6
(N1015)(4+5)-IV-5	-175037	745.2	2699.4	-0.4	-6858.3	2062.9
(N1015)(4+5)-IV-6	-162702	2475.3	-2974.5	0.7	7568	7153.4
(N1015)(4+5)-IV-7	-159038	-2412	2447	-0.7	-6183.1	-6931
(N1015)(4+5)-IV-8	-146703	-681.8	-3226.9	0.4	8243.3	-1840.5
(N1015)(4+5)-V-1	-181855	5998.2	1080.9	-0.2	-2701.9	17157.5
(N1015)(4+5)-V-2	-177409	5474.6	-531.1	-0.6	1388.8	15522.1

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1015)(4+5)-V-3	-124565	-5263.8	231.7	0.6	-507.6	-14891.9
(N1015)(4+5)-V-4	-120119	-5787.4	-1380.3	0.3	3583.1	-16527.3
(N1015)(4+5)-V-5	-191738	5924.5	966.8	-0.3	-2450	16953.6
(N1015)(4+5)-V-6	-187292	5400.9	-645.2	-0.6	1640.7	15318.2
(N1015)(4+5)-V-7	-134448	-5337.5	117.7	0.6	-255.7	-15095.8
(N1015)(4+5)-V-8	-130002	-5861.1	-1494.3	0.3	3835	-16731.3
(N1015)(4+5)-VI-1	-166990	2667.4	2664.3	0.5	-6706.4	7848.2
(N1015)(4+5)-VI-2	-152171	922.1	-2709	-0.7	6929.3	2396.8
(N1015)(4+5)-VI-3	-149803	-711.2	2409.6	0.7	-6048.1	-1766.6
(N1015)(4+5)-VI-4	-134983	-2456.5	-2963.8	-0.4	7587.6	-7218
(N1015)(4+5)-VI-5	-176873	2593.6	2550.3	0.4	-6454.5	7644.3
(N1015)(4+5)-VI-6	-162054	848.3	-2823	-0.7	7181.2	2192.9
(N1015)(4+5)-VI-7	-159686	-785	2295.6	0.7	-5796.2	-1970.5
(N1015)(4+5)-VI-8	-144866	-2530.3	-3077.8	-0.4	7839.5	-7422
(N1015)(4+5)-VII-1	-181482	5476.9	1125.9	-0.6	-2820.5	15576.2
(N1015)(4+5)-VII-2	-177782	5996	-576.2	-0.2	1507.4	17103.4
(N1015)(4+5)-VII-3	-124192	-5785.1	276.8	0.3	-626.2	-16473.2
(N1015)(4+5)-VII-4	-120491	-5266	-1425.4	0.6	3701.7	-14946.1
(N1015)(4+5)-VII-5	-191365	5403.2	1011.9	-0.6	-2568.6	15372.3
(N1015)(4+5)-VII-6	-187665	5922.2	-690.3	-0.3	1759.3	16899.5
(N1015)(4+5)-VII-7	-134075	-5858.8	162.8	0.3	-374.3	-16677.1
(N1015)(4+5)-VII-8	-130374	-5339.8	-1539.4	0.6	3953.6	-15150
(N1015)(4+5)-VIII-1	-165748	929.7	2814.6	-0.7	-7101.7	2577.3
(N1015)(4+5)-VIII-2	-153413	2659.8	-2859.3	0.5	7324.6	7667.7
(N1015)(4+5)-VIII-3	-148561	-2448.9	2559.9	-0.4	-6443.4	-7037.6
(N1015)(4+5)-VIII-4	-136226	-718.8	-3114.1	0.7	7982.9	-1947.1
(N1015)(4+5)-VIII-5	-175631	855.9	2700.6	-0.7	-6849.8	2373.3
(N1015)(4+5)-VIII-6	-163296	2586.1	-2973.3	0.4	7576.5	7463.8
(N1015)(4+5)-VIII-7	-158444	-2522.7	2445.9	-0.4	-6191.5	-7241.5
(N1015)(4+5)-VIII-8	-146109	-792.5	-3228.1	0.7	8234.8	-2151
(N1015)(4+5)-IX-1	-149679	2031.9	915.5	0.4	-2236.2	5867.7
(N1015)(4+5)-IX-2	-145233	1508.3	-696.5	0	1854.5	4232.2
(N1015)(4+5)-IX-3	-133680	-1125.3	663.1	0.1	-1561	-3126.2
(N1015)(4+5)-IX-4	-129234	-1648.9	-948.9	-0.3	2529.7	-4761.7
(N1015)(4+5)-IX-5	-182623	1786	535.4	0.3	-1396.6	5187.9
(N1015)(4+5)-IX-6	-178177	1262.4	-1076.6	-0.1	2694.1	3552.5
(N1015)(4+5)-IX-7	-166624	-1371.2	283.1	0	-721.4	-3806
(N1015)(4+5)-IX-8	-162178	-1894.8	-1328.9	-0.3	3369.3	-5441.4
(N1015)(4+5)-X-1	-149307	1510.6	960.6	0	-2354.8	4286.4
(N1015)(4+5)-X-2	-145606	2029.6	-741.6	0.4	1973.1	5813.5
(N1015)(4+5)-X-3	-133308	-1646.6	708.2	-0.3	-1679.6	-4707.5
(N1015)(4+5)-X-4	-129607	-1127.6	-994	0.1	2648.3	-3180.4
(N1015)(4+5)-X-5	-182250	1264.7	580.5	-0.1	-1515.2	3606.6
(N1015)(4+5)-X-6	-178549	1783.7	-1121.7	0.3	2812.7	5133.8
(N1015)(4+5)-X-7	-166251	-1892.5	328.2	-0.3	-840	-5387.3
(N1015)(4+5)-X-8	-162550	-1373.5	-1374	0	3487.9	-3860.1
(N1015)(4+5)-XI-1	-150273	2142.6	916.7	0.1	-2227.8	6178.1
(N1015)(4+5)-XI-2	-145827	1619	-695.3	-0.3	1862.9	4542.7
(N1015)(4+5)-XI-3	-133086	-1236	661.9	0.4	-1569.5	-3436.7
(N1015)(4+5)-XI-4	-128640	-1759.6	-950.1	0	2521.2	-5072.1
(N1015)(4+5)-XI-5	-183217	1896.7	536.6	0	-1388.2	5498.4
(N1015)(4+5)-XI-6	-178771	1373.1	-1075.4	-0.3	2702.5	3862.9
(N1015)(4+5)-XI-7	-166029	-1481.9	281.9	0.3	-729.9	-4116.5
(N1015)(4+5)-XI-8	-161583	-2005.5	-1330.1	-0.1	3360.8	-5751.9
(N1015)(4+5)-XII-1	-149901	1621.3	961.8	-0.3	-2346.4	4596.8
(N1015)(4+5)-XII-2	-146200	2140.3	-740.4	0.1	1981.5	6124
(N1015)(4+5)-XII-3	-132713	-1757.3	707	0	-1688.1	-5018
(N1015)(4+5)-XII-4	-129013	-1238.3	-995.2	0.4	2639.8	-3490.8
(N1015)(4+5)-XII-5	-182844	1375.4	581.7	-0.3	-1506.8	3917.1
(N1015)(4+5)-XII-6	-179143	1894.4	-1120.5	0	2821.1	5444.2
(N1015)(4+5)-XII-7	-165657	-2003.2	327	-0.1	-848.5	-5697.7
(N1015)(4+5)-XII-8	-161956	-1484.2	-1375.2	0.3	3479.4	-4170.6
(N1015)(6+7)-I-1	-177728	5623.8	1081	0.6	-2740.9	16105.5
(N1015)(6+7)-I-2	-173282	5100.2	-531	0.3	1349.8	14470.1
(N1015)(6+7)-I-3	-124398	-4900.2	239.8	-0.2	-490.1	-13874.1

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1015)(6+7)-I-4	-119952	-5423.8	-1372.2	-0.6	3600.6	-15509.6
(N1015)(6+7)-I-5	-187611	5550	967	0.6	-2489.1	15901.6
(N1015)(6+7)-I-6	-183165	5026.4	-645	0.3	1601.6	14266.2
(N1015)(6+7)-I-7	-134281	-4974	125.8	-0.3	-238.2	-14078.1
(N1015)(6+7)-I-8	-129835	-5497.6	-1486.2	-0.6	3852.5	-15713.5
(N1015)(6+7)-II-1	-164249	2551.2	2667.3	0.7	-6725.6	7520.7
(N1015)(6+7)-II-2	-149430	805.9	-2706	-0.4	6910	2069.2
(N1015)(6+7)-II-3	-148250	-606	2414.9	0.5	-6050.4	-1473.2
(N1015)(6+7)-II-4	-133431	-2351.3	-2958.4	-0.7	7585.3	-6924.7
(N1015)(6+7)-II-5	-174132	2477.5	2553.3	0.7	-6473.7	7316.7
(N1015)(6+7)-II-6	-159313	732.2	-2820.1	-0.4	7161.9	1865.3
(N1015)(6+7)-II-7	-158133	-679.7	2300.9	0.4	-5798.5	-1677.2
(N1015)(6+7)-II-8	-143314	-2425	-3072.4	-0.7	7837.2	-7128.6
(N1015)(6+7)-III-1	-177355	5102.5	1126.1	0.3	-2859.5	14524.3
(N1015)(6+7)-III-2	-173655	5621.5	-576.1	0.6	1468.4	16051.4
(N1015)(6+7)-III-3	-124025	-5421.5	284.9	-0.6	-608.7	-15455.4
(N1015)(6+7)-III-4	-120325	-4902.5	-1417.3	-0.2	3719.2	-13928.3
(N1015)(6+7)-III-5	-187238	5028.7	1012.1	0.3	-2607.7	14320.3
(N1015)(6+7)-III-6	-183538	5547.7	-690.1	0.6	1720.2	15847.5
(N1015)(6+7)-III-7	-133908	-5495.3	170.9	-0.6	-356.8	-15659.3
(N1015)(6+7)-III-8	-130208	-4976.3	-1531.3	-0.3	3971.1	-14132.2
(N1015)(6+7)-IV-1	-163007	813.5	2817.6	-0.4	-7121	2249.7
(N1015)(6+7)-IV-2	-150672	2543.7	-2856.4	0.7	7305.4	7340.2
(N1015)(6+7)-IV-3	-147008	-2343.7	2565.2	-0.7	-6445.7	-6744.2
(N1015)(6+7)-IV-4	-134673	-613.5	-3108.7	0.5	7980.6	-1653.7
(N1015)(6+7)-IV-5	-172890	739.8	2703.6	-0.4	-6869.1	2045.8
(N1015)(6+7)-IV-6	-160555	2469.9	-2970.4	0.7	7557.2	7136.3
(N1015)(6+7)-IV-7	-156891	-2417.4	2451.2	-0.7	-6193.8	-6948.1
(N1015)(6+7)-IV-8	-144556	-687.3	-3222.7	0.4	8232.5	-1857.6
(N1015)(6+7)-V-1	-179708	5992.8	1085	-0.2	-2712.7	17140.4
(N1015)(6+7)-V-2	-175262	5469.2	-527	-0.6	1378	15505
(N1015)(6+7)-V-3	-122418	-5269.2	235.9	0.6	-518.4	-14909
(N1015)(6+7)-V-4	-117972	-5792.8	-1376.1	0.3	3572.3	-16544.4
(N1015)(6+7)-V-5	-189591	5919	971	-0.3	-2460.8	16936.5
(N1015)(6+7)-V-6	-185145	5395.4	-641	-0.6	1629.9	15301.1
(N1015)(6+7)-V-7	-132301	-5343	121.8	0.6	-266.5	-15112.9
(N1015)(6+7)-V-8	-127855	-5866.6	-1490.2	0.3	3824.2	-16748.4
(N1015)(6+7)-VI-1	-164844	2661.9	2668.5	0.5	-6717.2	7831.1
(N1015)(6+7)-VI-2	-150024	916.6	-2704.9	-0.7	6918.5	2379.7
(N1015)(6+7)-VI-3	-147656	-716.7	2413.7	0.7	-6058.9	-1783.7
(N1015)(6+7)-VI-4	-132837	-2462	-2959.6	-0.4	7576.8	-7235.1
(N1015)(6+7)-VI-5	-174727	2588.2	2554.5	0.4	-6465.3	7627.2
(N1015)(6+7)-VI-6	-159907	842.9	-2818.9	-0.7	7170.4	2175.8
(N1015)(6+7)-VI-7	-157539	-790.4	2299.7	0.7	-5807	-1987.6
(N1015)(6+7)-VI-8	-142719	-2535.7	-3073.6	-0.4	7828.7	-7439.1
(N1015)(6+7)-VII-1	-179336	5471.5	1130.1	-0.6	-2831.3	15559.1
(N1015)(6+7)-VII-2	-175635	5990.5	-572.1	-0.2	1496.6	17086.3
(N1015)(6+7)-VII-3	-122045	-5790.5	280.9	0.3	-637	-16490.3
(N1015)(6+7)-VII-4	-118345	-5271.5	-1421.2	0.6	3690.9	-14963.2
(N1015)(6+7)-VII-5	-189219	5397.7	1016.1	-0.6	-2579.4	15355.2
(N1015)(6+7)-VII-6	-185518	5916.7	-686.1	-0.3	1748.5	16882.4
(N1015)(6+7)-VII-7	-131928	-5864.3	166.9	0.3	-385.1	-16694.2
(N1015)(6+7)-VII-8	-128227	-5345.3	-1535.3	0.6	3942.8	-15167.1
(N1015)(6+7)-VIII-1	-163601	924.2	2818.8	-0.7	-7112.5	2560.2
(N1015)(6+7)-VIII-2	-151266	2654.4	-2855.2	0.5	7313.8	7650.7
(N1015)(6+7)-VIII-3	-146414	-2454.4	2564	-0.4	-6454.2	-7054.7
(N1015)(6+7)-VIII-4	-134079	-724.2	-3109.9	0.7	7972.1	-1964.2
(N1015)(6+7)-VIII-5	-173484	850.5	2704.8	-0.7	-6860.6	2356.2
(N1015)(6+7)-VIII-6	-161149	2580.6	-2969.2	0.4	7565.7	7446.7
(N1015)(6+7)-VIII-7	-156297	-2528.1	2450	-0.4	-6202.3	-7258.6
(N1015)(6+7)-VIII-8	-143962	-798	-3223.9	0.7	8224	-2168.1
(N1015)(6+7)-IX-1	-147532	2026.4	919.6	0.4	-2247	5850.6
(N1015)(6+7)-IX-2	-143086	1502.9	-692.4	0	1843.7	4215.1
(N1015)(6+7)-IX-3	-131533	-1130.8	667.3	0.1	-1571.8	-3143.3
(N1015)(6+7)-IX-4	-127087	-1654.3	-944.7	-0.3	2518.9	-4778.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1015)(6+7)-IX-5	-180476	1780.6	539.6	0.3	-1407.4	5170.8
(N1015)(6+7)-IX-6	-176030	1257	-1072.4	-0.1	2683.3	3535.4
(N1015)(6+7)-IX-7	-164477	-1376.6	287.2	0	-732.2	-3823.1
(N1015)(6+7)-IX-8	-160031	-1900.2	-1324.8	-0.3	3358.5	-5458.5
(N1015)(6+7)-X-1	-147160	1505.1	964.7	0	-2365.6	4269.3
(N1015)(6+7)-X-2	-143459	2024.2	-737.5	0.4	1962.3	5796.4
(N1015)(6+7)-X-3	-131161	-1652.1	712.4	-0.3	-1690.4	-4724.6
(N1015)(6+7)-X-4	-127460	-1133	-989.8	0.1	2637.5	-3197.5
(N1015)(6+7)-X-5	-180103	1259.2	584.7	-0.1	-1526	3589.5
(N1015)(6+7)-X-6	-176402	1778.3	-1117.5	0.3	2801.9	5116.7
(N1015)(6+7)-X-7	-164104	-1898	332.3	-0.3	-850.8	-5404.4
(N1015)(6+7)-X-8	-160403	-1378.9	-1369.9	0	3477.1	-3877.2
(N1015)(6+7)-XI-1	-148126	2137.1	920.8	0.1	-2238.5	6161
(N1015)(6+7)-XI-2	-143681	1613.6	-691.2	-0.3	1852.2	4525.6
(N1015)(6+7)-XI-3	-130939	-1241.5	666.1	0.4	-1580.2	-3453.8
(N1015)(6+7)-XI-4	-126493	-1765	-945.9	0	2510.5	-5089.2
(N1015)(6+7)-XI-5	-181070	1891.3	540.8	0	-1398.9	5481.3
(N1015)(6+7)-XI-6	-176624	1367.7	-1071.2	-0.3	2691.8	3845.9
(N1015)(6+7)-XI-7	-163883	-1487.3	286	0.3	-740.6	-4133.5
(N1015)(6+7)-XI-8	-159437	-2010.9	-1326	-0.1	3350.1	-5769
(N1015)(6+7)-XII-1	-147754	1615.8	965.9	-0.3	-2357.1	4579.7
(N1015)(6+7)-XII-2	-144053	2134.9	-736.3	0.1	1970.8	6106.9
(N1015)(6+7)-XII-3	-130567	-1762.8	711.2	0	-1698.8	-5035.1
(N1015)(6+7)-XII-4	-126866	-1243.7	-991	0.4	2629.1	-3507.9
(N1015)(6+7)-XII-5	-180697	1369.9	585.9	-0.3	-1517.5	3900
(N1015)(6+7)-XII-6	-176997	1889	-1116.3	0	2810.4	5427.1
(N1015)(6+7)-XII-7	-163510	-2008.7	331.1	-0.1	-859.2	-5714.8
(N1015)(6+7)-XII-8	-159809	-1489.6	-1371.1	0.3	3468.7	-4187.7
(N1013)1	-139941	-3876.8	4202.99	106.401	-397.4	-11921.6
(N1013)2	-171824	-4454.7	5362.58	135.201	-557	-13733.3
(N1013)3	-101805	-2903.4	3087.29	78.2009	-285.4	-8924.4
(N1013)(4+5)-I-1	-105172	2459.3	1317.39	32.3994	-250.2	6186.9
(N1013)(4+5)-I-2	-132966	1883	-23008.9	-540.7	4231.1	4525.5
(N1013)(4+5)-I-3	-68129.6	-7601.7	29868	712.102	-4990.3	-22133.3
(N1013)(4+5)-I-4	-95923.1	-8178	5541.59	139.002	-508.9	-23794.7
(N1013)(4+5)-I-5	-107686	2371.2	632.989	17.2994	-61.8	5946
(N1013)(4+5)-I-6	-135480	1794.9	-23693.3	-555.7	4419.5	4284.6
(N1013)(4+5)-I-7	-70643.6	-7689.8	29183.6	697.002	-4801.9	-22374.2
(N1013)(4+5)-I-8	-98437.1	-8266.2	4857.19	123.902	-320.6	-24035.6
(N1013)(4+5)-II-1	-59781.6	-389.6	39690.9	938.9	-7137.4	-1787
(N1013)(4+5)-II-2	-152427	-2310.8	-41397	-971.399	7800.3	-7324.8
(N1013)(4+5)-II-3	-48668.7	-3407.9	48256	1142.8	-8559.5	-10283
(N1013)(4+5)-II-4	-141314	-5329.1	-32831.8	-767.498	6378.3	-15820.9
(N1013)(4+5)-II-5	-62295.6	-477.7	39006.5	923.8	-6949.1	-2027.9
(N1013)(4+5)-II-6	-154941	-2398.9	-42081.4	-986.399	7988.7	-7565.7
(N1013)(4+5)-II-7	-51182.8	-3496.1	47571.6	1127.7	-8371.1	-10523.9
(N1013)(4+5)-II-8	-143828	-5417.2	-33516.2	-782.498	6566.7	-16061.8
(N1013)(4+5)-III-1	-99599.3	2418.7	5430.79	129.899	-944.1	6025.9
(N1013)(4+5)-III-2	-138539	1923.6	-27122.3	-638.2	4925.1	4686.4
(N1013)(4+5)-III-3	-62556.6	-7642.3	33981.4	809.602	-5684.2	-22294.3
(N1013)(4+5)-III-4	-101496	-8137.4	1428.29	41.5024	185	-23633.8
(N1013)(4+5)-III-5	-102113	2330.6	4746.39	114.899	-755.8	5785
(N1013)(4+5)-III-6	-141053	1835.5	-27806.7	-653.3	5113.4	4445.5
(N1013)(4+5)-III-7	-65070.6	-7730.4	33297	794.502	-5495.8	-22535.1
(N1013)(4+5)-III-8	-104010	-8225.6	743.889	26.4025	373.4	-23874.6
(N1013)(4+5)-IV-1	-41204.9	-525	53402.1	1264	-9450.6	-2323.4
(N1013)(4+5)-IV-2	-171003	-2175.4	-55108.2	-1296.5	10113.5	-6788.4
(N1013)(4+5)-IV-3	-30092	-3543.3	61967.2	1467.9	-10872.6	-10819.4
(N1013)(4+5)-IV-4	-159891	-5193.7	-46543	-1092.6	8691.5	-15284.4
(N1013)(4+5)-IV-5	-43718.9	-613.1	52717.7	1248.9	-9262.2	-2564.3
(N1013)(4+5)-IV-6	-173517	-2263.5	-55792.6	-1311.5	10301.8	-7029.3
(N1013)(4+5)-IV-7	-32606.1	-3631.4	61282.8	1452.8	-10684.2	-11060.3
(N1013)(4+5)-IV-8	-162405	-5281.8	-47227.4	-1107.6	8879.8	-15525.3
(N1013)(4+5)-V-1	-105566	2689.6	2034.69	50.2993	-259.4	6727.2
(N1013)(4+5)-V-2	-133359	2113.3	-22291.6	-522.801	4222	5065.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1013)(4+5)-V-3	-67736.1	-7832	29150.7	694.202	-4981.1	-22673.6
(N1013)(4+5)-V-4	-95529.6	-8408.4	4824.29	121.103	-499.8	-24335
(N1013)(4+5)-V-5	-108080	2601.5	1350.29	35.1993	-71	6486.3
(N1013)(4+5)-V-6	-135873	2025.2	-22976	-537.8	4410.3	4824.9
(N1013)(4+5)-V-7	-70250.2	-7920.1	28466.3	679.102	-4792.7	-22914.5
(N1013)(4+5)-V-8	-98043.7	-8496.5	4139.89	106.003	-311.4	-24575.9
(N1013)(4+5)-VI-1	-59899.6	-320.5	39906.1	944.2	-7140.2	-1624.9
(N1013)(4+5)-VI-2	-152545	-2241.7	-41181.8	-965.999	7797.6	-7162.7
(N1013)(4+5)-VI-3	-48550.7	-3477	48040.8	1137.4	-8556.7	-10445.1
(N1013)(4+5)-VI-4	-141196	-5398.2	-33047	-772.798	6381.1	-15983
(N1013)(4+5)-VI-5	-62413.6	-408.7	39221.7	929.2	-6951.8	-1865.8
(N1013)(4+5)-VI-6	-155059	-2329.8	-41866.2	-981.099	7986	-7403.6
(N1013)(4+5)-VI-7	-51064.8	-3565.2	47356.4	1122.3	-8368.4	-10686
(N1013)(4+5)-VI-8	-143710	-5486.3	-33731.4	-787.898	6569.4	-16223.9
(N1013)(4+5)-VII-1	-99992.7	2649	6148.09	147.799	-953.3	6566.2
(N1013)(4+5)-VII-2	-138932	2153.9	-26405	-620.301	4915.9	5226.7
(N1013)(4+5)-VII-3	-62163.1	-7872.6	33264	791.702	-5675	-22834.6
(N1013)(4+5)-VII-4	-101103	-8367.7	710.99	23.6025	194.2	-24174.1
(N1013)(4+5)-VII-5	-102507	2560.9	5463.69	132.799	-764.9	6325.4
(N1013)(4+5)-VII-6	-141446	2065.8	-27089.4	-635.401	5104.3	4985.9
(N1013)(4+5)-VII-7	-64677.2	-7960.8	32579.6	776.602	-5486.7	-23075.5
(N1013)(4+5)-VII-8	-103617	-8455.9	26.5893	8.50253	382.5	-24415
(N1013)(4+5)-VIII-1	-41322.9	-455.9	53617.2	1269.3	-9453.3	-2161.3
(N1013)(4+5)-VIII-2	-171121	-2106.3	-54893	-1291.1	10110.7	-6626.3
(N1013)(4+5)-VIII-3	-29974	-3612.4	61752	1462.5	-10869.9	-10981.5
(N1013)(4+5)-VIII-4	-159773	-5262.8	-46758.2	-1097.9	8694.2	-15446.5
(N1013)(4+5)-VIII-5	-43837	-544	52932.8	1254.3	-9265	-2402.2
(N1013)(4+5)-VIII-6	-173635	-2194.4	-55577.4	-1306.2	10299.1	-6867.2
(N1013)(4+5)-VIII-7	-32488.1	-3700.5	61067.6	1447.4	-10681.5	-11222.4
(N1013)(4+5)-VIII-8	-162287	-5350.9	-47442.6	-1113	8882.6	-15687.4
(N1013)(4+5)-IX-1	-89274.3	-959.2	12108.6	287.9	-2129	-3444.2
(N1013)(4+5)-IX-2	-117068	-1535.6	-12217.8	-285.199	2352.4	-5105.5
(N1013)(4+5)-IX-3	-78161.4	-3977.5	20673.8	491.801	-3551	-11940.2
(N1013)(4+5)-IX-4	-105955	-4553.9	-3652.61	-81.2986	930.3	-13601.6
(N1013)(4+5)-IX-5	-97654.5	-1253	9827.29	237.6	-1501.1	-4247.1
(N1013)(4+5)-IX-6	-125448	-1829.3	-14499.1	-335.399	2980.2	-5908.5
(N1013)(4+5)-IX-7	-86541.6	-4271.3	18392.4	441.501	-2923.1	-12743.2
(N1013)(4+5)-IX-8	-114335	-4847.6	-5933.91	-131.499	1558.2	-14404.6
(N1013)(4+5)-X-1	-83701.3	-999.8	16221.9	385.4	-2822.9	-3605.1
(N1013)(4+5)-X-2	-122641	-1494.9	-16331.1	-382.699	3046.3	-4944.6
(N1013)(4+5)-X-3	-72588.4	-4018.1	24787.1	589.301	-4244.9	-12101.1
(N1013)(4+5)-X-4	-111528	-4513.3	-7766.01	-178.799	1624.3	-13440.6
(N1013)(4+5)-X-5	-92081.5	-1293.6	13940.6	335.2	-2195	-4408.1
(N1013)(4+5)-X-6	-131021	-1788.7	-18612.5	-432.999	3674.2	-5747.6
(N1013)(4+5)-X-7	-80968.6	-4311.9	22505.8	539.101	-3617.1	-12904.1
(N1013)(4+5)-X-8	-119908	-4807	-10047.3	-229.099	2252.2	-14243.6
(N1013)(4+5)-XI-1	-89392.3	-890.1	12323.8	293.2	-2131.7	-3282.1
(N1013)(4+5)-XI-2	-117186	-1466.5	-12002.6	-279.799	2349.6	-4943.4
(N1013)(4+5)-XI-3	-78043.4	-4046.6	20458.6	486.401	-3548.2	-12102.3
(N1013)(4+5)-XI-4	-105837	-4623	-3867.81	-86.6986	933.1	-13763.7
(N1013)(4+5)-XI-5	-97772.5	-1183.9	10042.4	243	-1503.8	-4085
(N1013)(4+5)-XI-6	-125566	-1760.2	-14283.9	-330.099	2977.5	-5746.4
(N1013)(4+5)-XI-7	-86423.6	-4340.4	18177.2	436.201	-2920.4	-12905.3
(N1013)(4+5)-XI-8	-114217	-4916.7	-6149.11	-136.898	1561	-14566.6
(N1013)(4+5)-XII-1	-83819.3	-930.7	16437.1	390.8	-2825.7	-3443
(N1013)(4+5)-XII-2	-122759	-1425.8	-16115.9	-377.4	3043.6	-4782.5
(N1013)(4+5)-XII-3	-72470.4	-4087.2	24571.9	583.901	-4242.2	-12263.2
(N1013)(4+5)-XII-4	-111410	-4582.3	-7981.21	-184.199	1627	-13602.7
(N1013)(4+5)-XII-5	-92199.5	-1224.5	14155.8	340.5	-2197.8	-4246
(N1013)(4+5)-XII-6	-131139	-1719.6	-18397.3	-427.599	3671.4	-5585.5
(N1013)(4+5)-XII-7	-80850.6	-4381	22290.6	533.701	-3614.3	-13066.2
(N1013)(4+5)-XII-8	-119790	-4876.1	-10262.5	-234.399	2254.9	-14405.7
(N1013)(6+7)-I-1	-103303	2482	1332.29	32.6994	-253.7	6257.8
(N1013)(6+7)-I-2	-131096	1905.6	-22994.1	-540.4	4227.7	4596.5
(N1013)(6+7)-I-3	-66260	-7579.1	29882.9	712.402	-4993.7	-22062.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1013)(6+7)-I-4	-94053.6	-8155.4	5556.49	139.302	-512.4	-23723.7
(N1013)(6+7)-I-5	-105817	2393.8	647.889	17.5994	-65.3	6016.9
(N1013)(6+7)-I-6	-133610	1817.5	-23678.5	-555.4	4416	4355.6
(N1013)(6+7)-I-7	-68774.1	-7667.2	29198.5	697.302	-4805.4	-22303.3
(N1013)(6+7)-I-8	-96567.6	-8243.6	4872.09	124.202	-324	-23964.6
(N1013)(6+7)-II-1	-57912	-367	39705.7	939.2	-7140.9	-1716
(N1013)(6+7)-II-2	-150557	-2288.2	-41382.1	-971.099	7796.9	-7253.8
(N1013)(6+7)-II-3	-46799.2	-3385.3	48270.9	1143.1	-8562.9	-10212.1
(N1013)(6+7)-II-4	-139444	-5306.5	-32816.9	-767.198	6374.9	-15749.9
(N1013)(6+7)-II-5	-60426.1	-455.1	39021.3	924.1	-6952.6	-1956.9
(N1013)(6+7)-II-6	-153071	-2376.3	-42066.5	-986.099	7985.2	-7494.7
(N1013)(6+7)-II-7	-49313.3	-3473.5	47586.5	1128	-8374.6	-10452.9
(N1013)(6+7)-II-8	-141958	-5394.6	-33501.3	-782.198	6563.2	-15990.8
(N1013)(6+7)-III-1	-97729.8	2441.3	5445.59	130.199	-947.6	6096.9
(N1013)(6+7)-III-2	-136669	1946.2	-27107.4	-637.9	4921.6	4757.4
(N1013)(6+7)-III-3	-60687	-7619.7	33996.2	809.902	-5687.7	-22223.3
(N1013)(6+7)-III-4	-99626.6	-8114.8	1443.19	41.8024	181.6	-23562.8
(N1013)(6+7)-III-5	-100244	2353.2	4761.19	115.199	-759.3	5856
(N1013)(6+7)-III-6	-139183	1858.1	-27791.8	-653	5110	4516.5
(N1013)(6+7)-III-7	-63201.1	-7707.8	33311.8	794.802	-5499.3	-22464.2
(N1013)(6+7)-III-8	-102141	-8202.9	758.789	26.7025	369.9	-23803.7
(N1013)(6+7)-IV-1	-39335.3	-502.4	53416.9	1264.3	-9454.1	-2252.4
(N1013)(6+7)-IV-2	-169134	-2152.8	-55093.3	-1296.2	10110	-6717.4
(N1013)(6+7)-IV-3	-28222.5	-3520.7	61982.1	1468.2	-10876.1	-10748.5
(N1013)(6+7)-IV-4	-158021	-5171.1	-46528.1	-1092.3	8688	-15213.5
(N1013)(6+7)-IV-5	-41849.4	-590.5	52732.5	1249.2	-9265.7	-2493.3
(N1013)(6+7)-IV-6	-171648	-2240.9	-55777.7	-1311.2	10298.4	-6958.3
(N1013)(6+7)-IV-7	-30736.6	-3608.8	61297.7	1453.1	-10687.7	-10989.4
(N1013)(6+7)-IV-8	-160535	-5259.2	-47212.5	-1107.3	8876.4	-15454.4
(N1013)(6+7)-V-1	-103696	2712.3	2049.59	50.5993	-262.8	6798.1
(N1013)(6+7)-V-2	-131490	2135.9	-22276.8	-522.501	4218.5	5136.8
(N1013)(6+7)-V-3	-65866.6	-7809.4	29165.6	694.502	-4984.6	-22602.7
(N1013)(6+7)-V-4	-93660.1	-8385.7	4839.19	121.403	-503.2	-24264
(N1013)(6+7)-V-5	-106210	2624.1	1365.19	35.4993	-74.5	6557.2
(N1013)(6+7)-V-6	-134004	2047.8	-22961.2	-537.501	4406.9	4895.9
(N1013)(6+7)-V-7	-68380.7	-7897.5	28481.2	679.402	-4796.2	-22843.6
(N1013)(6+7)-V-8	-96174.2	-8473.9	4154.79	106.303	-314.9	-24504.9
(N1013)(6+7)-VI-1	-58030.1	-297.9	39920.9	944.5	-7143.7	-1553.9
(N1013)(6+7)-VI-2	-150675	-2219.1	-41166.9	-965.699	7794.1	-7091.8
(N1013)(6+7)-VI-3	-46681.2	-3454.4	48055.7	1137.7	-8560.2	-10374.2
(N1013)(6+7)-VI-4	-139326	-5375.6	-33032.1	-772.498	6377.6	-15912
(N1013)(6+7)-VI-5	-60544.1	-386	39236.5	929.5	-6955.3	-1794.8
(N1013)(6+7)-VI-6	-153189	-2307.2	-41851.3	-980.799	7982.5	-7332.6
(N1013)(6+7)-VI-7	-49195.2	-3542.5	47371.3	1122.6	-8371.8	-10615
(N1013)(6+7)-VI-8	-141840	-5463.7	-33716.5	-787.598	6566	-16152.9
(N1013)(6+7)-VII-1	-98123.2	2671.6	6162.99	148.099	-956.8	6637.2
(N1013)(6+7)-VII-2	-137063	2176.5	-26390.1	-620.001	4912.4	5297.7
(N1013)(6+7)-VII-3	-60293.6	-7850	33278.9	792.002	-5678.5	-22763.6
(N1013)(6+7)-VII-4	-99233.1	-8345.1	725.89	23.9025	190.7	-24103.1
(N1013)(6+7)-VII-5	-100637	2583.5	5478.59	133.099	-768.4	6396.3
(N1013)(6+7)-VII-6	-139577	2088.4	-27074.5	-635.101	5100.8	5056.8
(N1013)(6+7)-VII-7	-62807.6	-7938.1	32594.5	777.002	-5490.2	-23004.5
(N1013)(6+7)-VII-8	-101747	-8433.3	41.4895	8.80252	379.1	-24344
(N1013)(6+7)-VIII-1	-39453.4	-433.3	53632.1	1269.6	-9456.8	-2090.3
(N1013)(6+7)-VIII-2	-169252	-2083.7	-54878.1	-1290.8	10107.3	-6555.3
(N1013)(6+7)-VIII-3	-28104.5	-3589.8	61766.9	1462.8	-10873.3	-10910.6
(N1013)(6+7)-VIII-4	-157903	-5240.2	-46743.3	-1097.6	8690.7	-15375.6
(N1013)(6+7)-VIII-5	-41967.4	-521.4	52947.7	1254.6	-9268.5	-2331.2
(N1013)(6+7)-VIII-6	-171766	-2171.8	-55562.5	-1305.9	10295.6	-6796.2
(N1013)(6+7)-VIII-7	-30618.6	-3677.9	61082.5	1447.7	-10685	-11151.5
(N1013)(6+7)-VIII-8	-160417	-5328.3	-47427.7	-1112.7	8879.1	-15616.5
(N1013)(6+7)-IX-1	-87404.7	-936.6	12123.5	288.2	-2132.5	-3373.2
(N1013)(6+7)-IX-2	-115198	-1512.9	-12202.9	-284.899	2348.9	-5034.6
(N1013)(6+7)-IX-3	-76291.9	-3954.9	20688.6	492.101	-3554.5	-11869.3
(N1013)(6+7)-IX-4	-104086	-4531.3	-3637.71	-80.9986	926.9	-13530.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1013)(6+7)-IX-5	-95784.9	-1230.4	9842.09	237.9	-1504.6	-4176.2
(N1013)(6+7)-IX-6	-123579	-1806.7	-14484.2	-335.099	2976.8	-5837.5
(N1013)(6+7)-IX-7	-84672.1	-4248.7	18407.3	441.801	-2926.6	-12672.2
(N1013)(6+7)-IX-8	-112466	-4825	-5919.01	-131.199	1554.7	-14333.6
(N1013)(6+7)-X-1	-81831.7	-977.2	16236.8	385.7	-2826.4	-3534.1
(N1013)(6+7)-X-2	-120771	-1472.3	-16316.3	-382.399	3042.8	-4873.6
(N1013)(6+7)-X-3	-70718.9	-3995.5	24802	589.601	-4248.4	-12030.2
(N1013)(6+7)-X-4	-109659	-4490.6	-7751.11	-178.499	1620.8	-13369.7
(N1013)(6+7)-X-5	-90211.9	-1271	13955.5	335.5	-2198.5	-4337.1
(N1013)(6+7)-X-6	-129152	-1766.1	-18597.6	-432.699	3670.7	-5676.6
(N1013)(6+7)-X-7	-79099.1	-4289.3	22520.7	539.401	-3620.5	-12833.2
(N1013)(6+7)-X-8	-118039	-4784.4	-10032.4	-228.799	2248.7	-14172.7
(N1013)(6+7)-XI-1	-87522.8	-867.5	12338.7	293.5	-2135.2	-3211.1
(N1013)(6+7)-XI-2	-115316	-1443.9	-11987.7	-279.499	2346.1	-4872.5
(N1013)(6+7)-XI-3	-76173.9	-4024	20473.4	486.701	-3551.7	-12031.4
(N1013)(6+7)-XI-4	-103967	-4600.3	-3852.91	-86.3986	929.6	-13692.7
(N1013)(6+7)-XI-5	-95903	-1161.3	10057.3	243.3	-1507.3	-4014.1
(N1013)(6+7)-XI-6	-123697	-1737.6	-14269	-329.799	2974	-5675.4
(N1013)(6+7)-XI-7	-84554.1	-4317.8	18192.1	436.501	-2923.9	-12834.3
(N1013)(6+7)-XI-8	-112348	-4894.1	-6134.21	-136.598	1557.5	-14495.7
(N1013)(6+7)-XII-1	-81949.8	-908.1	16452	391.1	-2829.1	-3372
(N1013)(6+7)-XII-2	-120889	-1403.2	-16101.1	-377.1	3040.1	-4711.5
(N1013)(6+7)-XII-3	-70600.9	-4064.6	24586.8	584.201	-4245.7	-12192.3
(N1013)(6+7)-XII-4	-109540	-4559.7	-7966.31	-183.899	1623.6	-13531.8
(N1013)(6+7)-XII-5	-90330	-1201.9	14170.7	340.8	-2201.3	-4175
(N1013)(6+7)-XII-6	-129270	-1697	-18382.4	-427.299	3668	-5514.5
(N1013)(6+7)-XII-7	-78981.1	-4358.4	22305.5	534.001	-3617.8	-12995.3
(N1013)(6+7)-XII-8	-117921	-4853.5	-10247.6	-234.099	2251.4	-14334.8
(N1014)1	-261709	806.2	56.3729	-0.000248448	-45.9	2400
(N1014)2	-322044	875.1	91.5667	-0.000269442	-119.8	2602.8
(N1014)3	-190626	621.1	35.5803	-0.000191564	-18.6	1850.5
(N1014)(4+5)-I-1	-163792	6244.1	309.083	0.598139	-580.7	17978.5
(N1014)(4+5)-I-2	-148177	5695.9	-1142.22	0.298321	3190.6	16216.6
(N1014)(4+5)-I-3	-224651	-4394.1	1297.58	-0.198721	-3414.3	-12353.7
(N1014)(4+5)-I-4	-209036	-4942.3	-153.722	-0.598539	357	-14115.6
(N1014)(4+5)-I-5	-172217	6184.6	224.982	0.598156	-394.1	17816.7
(N1014)(4+5)-I-6	-156601	5636.4	-1226.32	0.298338	3377.2	16054.8
(N1014)(4+5)-I-7	-233076	-4453.6	1213.38	-0.298704	-3227.7	-12515.5
(N1014)(4+5)-I-8	-217460	-5001.8	-237.923	-0.598522	543.6	-14277.4
(N1014)(4+5)-II-1	-203311	3160.3	2348.28	0.699025	-5972.4	9417.7
(N1014)(4+5)-II-2	-151260	1333	-2489.42	-0.400367	6598.7	3544.8
(N1014)(4+5)-II-3	-221568	-31.2	2644.78	0.499967	-6822.4	318.1
(N1014)(4+5)-II-4	-169518	-1858.5	-2192.92	-0.699425	5748.6	-5554.9
(N1014)(4+5)-II-5	-211735	3100.8	2264.08	0.699042	-5785.7	9255.9
(N1014)(4+5)-II-6	-159684	1273.5	-2573.52	-0.40035	6785.3	3383
(N1014)(4+5)-II-7	-229993	-90.7	2560.68	0.399984	-6635.8	156.3
(N1014)(4+5)-II-8	-177942	-1918	-2277.02	-0.699408	5935.2	-5716.7
(N1014)(4+5)-III-1	-164924	6204.8	423.383	0.298154	-900.6	17832.1
(N1014)(4+5)-III-2	-147045	5735.2	-1256.42	0.598306	3510.5	16363
(N1014)(4+5)-III-3	-225783	-4433.4	1411.78	-0.598706	-3734.2	-12500.1
(N1014)(4+5)-III-4	-207904	-4903	-268.022	-0.198554	676.9	-13969.2
(N1014)(4+5)-III-5	-173348	6145.3	339.282	0.298171	-714	17670.3
(N1014)(4+5)-III-6	-155469	5675.7	-1340.62	0.598323	3697.1	16201.2
(N1014)(4+5)-III-7	-234207	-4492.9	1327.68	-0.598689	-3547.6	-12661.9
(N1014)(4+5)-III-8	-216329	-4962.5	-352.122	-0.298537	863.5	-14131
(N1014)(4+5)-IV-1	-207083	3029.3	2729.08	-0.400924	-7038.7	8929.8
(N1014)(4+5)-IV-2	-147487	1463.9	-2870.32	0.699583	7665	4032.7
(N1014)(4+5)-IV-3	-225341	-162.1	3025.68	-0.699982	-7888.8	-169.9
(N1014)(4+5)-IV-4	-165745	-1727.6	-2573.82	0.500525	6815	-5066.9
(N1014)(4+5)-IV-5	-215508	2969.8	2644.98	-0.400908	-6852.1	8768
(N1014)(4+5)-IV-6	-155911	1404.4	-2954.42	0.699599	7851.6	3870.9
(N1014)(4+5)-IV-7	-233766	-221.6	2941.48	-0.699966	-7702.2	-331.7
(N1014)(4+5)-IV-8	-174169	-1787.1	-2657.92	0.400541	7001.6	-5228.7
(N1014)(4+5)-V-1	-166711	6547.3	1283.68	-0.201947	-3289.6	18803.3
(N1014)(4+5)-V-2	-151096	5999.1	-167.616	-0.601764	481.7	17041.4

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1014)(4+5)-V-3	-221732	-4697.3	322.977	0.601364	-705.5	-13178.6
(N1014)(4+5)-V-4	-206117	-5245.5	-1128.32	0.301547	3065.9	-14940.5
(N1014)(4+5)-V-5	-175136	6487.8	1199.58	-0.30193	-3103	18641.5
(N1014)(4+5)-V-6	-159520	5939.6	-251.717	-0.601747	668.3	16879.6
(N1014)(4+5)-V-7	-230157	-4756.8	238.776	0.601381	-518.8	-13340.4
(N1014)(4+5)-V-8	-214541	-5305	-1212.52	0.301563	3252.5	-15102.3
(N1014)(4+5)-VI-1	-204186	3251.2	2640.58	0.498999	-6785	9665.2
(N1014)(4+5)-VI-2	-152136	1423.9	-2197.02	-0.700393	5786.1	3792.2
(N1014)(4+5)-VI-3	-220693	-122.2	2352.38	0.699993	-6009.8	70.6
(N1014)(4+5)-VI-4	-168642	-1949.5	-2485.32	-0.399399	6561.3	-5802.3
(N1014)(4+5)-VI-5	-212611	3191.7	2556.48	0.399016	-6598.4	9503.4
(N1014)(4+5)-VI-6	-160560	1364.4	-2281.22	-0.700376	5972.7	3630.4
(N1014)(4+5)-VI-7	-229117	-181.7	2268.28	0.700009	-5823.2	-91.2
(N1014)(4+5)-VI-8	-177066	-2009	-2569.42	-0.399383	6747.9	-5964.1
(N1014)(4+5)-VII-1	-167843	6508	1397.98	-0.601931	-3609.5	18656.9
(N1014)(4+5)-VII-2	-149964	6038.4	-281.816	-0.201779	801.6	17187.8
(N1014)(4+5)-VII-3	-222864	-4736.6	437.177	0.301379	-1025.4	-13325
(N1014)(4+5)-VII-4	-204985	-5206.2	-1242.62	0.601531	3385.8	-14794.1
(N1014)(4+5)-VII-5	-176267	6448.5	1313.88	-0.601915	-3422.9	18495.1
(N1014)(4+5)-VII-6	-158389	5978.9	-366.016	-0.301763	988.2	17026
(N1014)(4+5)-VII-7	-231288	-4796.1	353.076	0.301396	-838.7	-13486.8
(N1014)(4+5)-VII-8	-213409	-5265.7	-1326.72	0.601548	3572.4	-14955.9
(N1014)(4+5)-VIII-1	-207959	3120.3	3021.48	-0.70095	-7851.3	9177.3
(N1014)(4+5)-VIII-2	-148363	1554.9	-2577.92	0.499557	6852.4	4280.2
(N1014)(4+5)-VIII-3	-224465	-253.1	2733.28	-0.399957	-7076.1	-417.3
(N1014)(4+5)-VIII-4	-164869	-1818.5	-2866.12	0.70055	7627.6	-5314.4
(N1014)(4+5)-VIII-5	-216384	3060.8	2937.38	-0.700933	-7664.7	9015.4
(N1014)(4+5)-VIII-6	-156787	1495.4	-2662.02	0.399574	7039	4118.4
(N1014)(4+5)-VIII-7	-232890	-312.6	2649.18	-0.39994	-6889.5	-579.1
(N1014)(4+5)-VIII-8	-173293	-1878	-2950.32	0.700567	7814.2	-5476.2
(N1014)(4+5)-IX-1	-175264	2590.1	753.182	0.399218	-1790.2	7551
(N1014)(4+5)-IX-2	-159649	2041.9	-698.117	-0.000599288	1981.1	5789.1
(N1014)(4+5)-IX-3	-193522	-601.3	1049.78	0.10016	-2640.3	-1548.7
(N1014)(4+5)-IX-4	-177907	-1149.5	-401.518	-0.299657	1131	-3310.6
(N1014)(4+5)-IX-5	-203346	2391.8	472.779	0.299274	-1168.2	7011.6
(N1014)(4+5)-IX-6	-187730	1843.6	-978.519	-0.100543	2603.2	5249.7
(N1014)(4+5)-IX-7	-221603	-799.7	769.277	0.00021615	-2018.2	-2088
(N1014)(4+5)-IX-8	-205988	-1347.9	-682.021	-0.299601	1753.1	-3849.9
(N1014)(4+5)-X-1	-176396	2550.8	867.482	-0.000766524	-2110.1	7404.6
(N1014)(4+5)-X-2	-158517	2081.2	-812.316	0.399386	2301	5935.5
(N1014)(4+5)-X-3	-194654	-640.6	1163.98	-0.299825	-2960.2	-1695.1
(N1014)(4+5)-X-4	-176775	-1110.2	-515.818	0.100328	1450.9	-3164.2
(N1014)(4+5)-X-5	-204478	2352.5	587.079	-0.100711	-1488.1	6865.2
(N1014)(4+5)-X-6	-186599	1882.9	-1092.82	0.299441	2923.1	5396.1
(N1014)(4+5)-X-7	-222735	-839	883.577	-0.299769	-2338.1	-2234.4
(N1014)(4+5)-X-8	-204856	-1308.6	-796.221	0.000383386	2073	-3703.5
(N1014)(4+5)-XI-1	-176140	2681.1	1045.58	0.0991927	-2602.9	7798.4
(N1014)(4+5)-XI-2	-160525	2132.9	-405.717	-0.300625	1168.5	6036.5
(N1014)(4+5)-XI-3	-192646	-692.3	757.38	0.400186	-1827.6	-1796.2
(N1014)(4+5)-XI-4	-177031	-1240.5	-693.918	0.000368324	1943.7	-3558
(N1014)(4+5)-XI-5	-204221	2482.8	765.179	-0.000751462	-1980.8	7259.1
(N1014)(4+5)-XI-6	-188606	1934.6	-686.12	-0.300569	1790.5	5497.2
(N1014)(4+5)-XI-7	-220728	-890.6	476.977	0.300242	-1205.6	-2335.5
(N1014)(4+5)-XI-8	-205112	-1438.8	-974.321	-0.0995758	2565.7	-4097.4
(N1014)(4+5)-XII-1	-177272	2641.8	1159.88	-0.300792	-2922.8	7652
(N1014)(4+5)-XII-2	-159393	2172.2	-520.017	0.0993599	1488.4	6182.9
(N1014)(4+5)-XII-3	-193778	-731.6	871.58	0.000201088	-2147.5	-1942.5
(N1014)(4+5)-XII-4	-175899	-1201.2	-808.218	0.400353	2263.6	-3411.7
(N1014)(4+5)-XII-5	-205353	2443.5	879.379	-0.300736	-2300.7	7112.7
(N1014)(4+5)-XII-6	-187474	1973.8	-800.419	-0.000584225	2110.4	5643.6
(N1014)(4+5)-XII-7	-221860	-929.9	591.177	-0.0997431	-1525.5	-2481.9
(N1014)(4+5)-XII-8	-203981	-1399.5	-1088.62	0.300409	2885.6	-3951
(N1014)(6+7)-I-1	-160668	6231.9	309.083	0.598143	-582.1	17941.5
(N1014)(6+7)-I-2	-145053	5683.7	-1142.22	0.298325	3189.2	16179.6
(N1014)(6+7)-I-3	-221528	-4406.3	1297.48	-0.198717	-3415.7	-12390.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1014)(6+7)-I-4	-205912	-4954.5	-153.821	-0.598535	355.6	-14152.6
(N1014)(6+7)-I-5	-169093	6172.4	224.882	0.598159	-395.5	17779.7
(N1014)(6+7)-I-6	-153478	5624.2	-1226.42	0.298342	3375.8	16017.8
(N1014)(6+7)-I-7	-229952	-4465.8	1213.38	-0.298701	-3229.1	-12552.6
(N1014)(6+7)-I-8	-214337	-5014	-237.922	-0.598518	542.2	-14314.4
(N1014)(6+7)-II-1	-200187	3148.1	2348.18	0.699029	-5973.8	9380.7
(N1014)(6+7)-II-2	-148136	1320.8	-2489.52	-0.400363	6597.3	3507.8
(N1014)(6+7)-II-3	-218445	-43.4	2644.68	0.499971	-6823.9	281.1
(N1014)(6+7)-II-4	-166394	-1870.7	-2192.92	-0.699421	5747.2	-5591.9
(N1014)(6+7)-II-5	-208611	3088.6	2264.08	0.699046	-5787.2	9218.9
(N1014)(6+7)-II-6	-156561	1261.3	-2573.62	-0.400346	6783.9	3346
(N1014)(6+7)-II-7	-226869	-102.9	2560.58	0.399988	-6637.2	119.3
(N1014)(6+7)-II-8	-174818	-1930.2	-2277.12	-0.699404	5933.8	-5753.7
(N1014)(6+7)-III-1	-161800	6192.6	423.283	0.298158	-902	17795.1
(N1014)(6+7)-III-2	-143921	5723	-1256.51	0.59831	3509.1	16326
(N1014)(6+7)-III-3	-222659	-4445.6	1411.78	-0.598702	-3735.6	-12537.1
(N1014)(6+7)-III-4	-204780	-4915.2	-268.121	-0.19855	675.5	-14006.3
(N1014)(6+7)-III-5	-170225	6133.1	339.182	0.298175	-715.4	17633.3
(N1014)(6+7)-III-6	-152346	5663.5	-1340.62	0.598327	3695.7	16164.1
(N1014)(6+7)-III-7	-231084	-4505.1	1327.58	-0.598685	-3549	-12698.9
(N1014)(6+7)-III-8	-213205	-4974.7	-352.222	-0.298533	862.1	-14168.1
(N1014)(6+7)-IV-1	-203960	3017.1	2729.08	-0.400921	-7040.1	8892.8
(N1014)(6+7)-IV-2	-144363	1451.7	-2870.31	0.699586	7663.6	3995.7
(N1014)(6+7)-IV-3	-222217	-174.3	3025.58	-0.699979	-7890.2	-206.9
(N1014)(6+7)-IV-4	-162621	-1739.8	-2573.82	0.500528	6813.5	-5104
(N1014)(6+7)-IV-5	-212384	2957.6	2644.98	-0.400904	-6853.5	8731
(N1014)(6+7)-IV-6	-152788	1392.2	-2954.52	0.699603	7850.2	3833.9
(N1014)(6+7)-IV-7	-230642	-233.8	2941.48	-0.699962	-7703.6	-368.7
(N1014)(6+7)-IV-8	-171045	-1799.3	-2657.92	0.400545	7000.2	-5265.8
(N1014)(6+7)-V-1	-163588	6535.1	1283.68	-0.201943	-3291	18766.3
(N1014)(6+7)-V-2	-147972	5986.9	-167.615	-0.60176	480.3	17004.4
(N1014)(6+7)-V-3	-218608	-4709.5	322.877	0.601368	-706.9	-13215.6
(N1014)(6+7)-V-4	-202993	-5257.7	-1128.42	0.30155	3064.4	-14977.5
(N1014)(6+7)-V-5	-172012	6475.6	1199.48	-0.301926	-3104.4	18604.5
(N1014)(6+7)-V-6	-156397	5927.4	-251.816	-0.601744	666.9	16842.6
(N1014)(6+7)-V-7	-227033	-4769	238.776	0.601385	-520.3	-13377.4
(N1014)(6+7)-V-8	-211418	-5317.2	-1212.52	0.301567	3251.1	-15139.3
(N1014)(6+7)-VI-1	-201063	3239	2640.58	0.499003	-6786.4	9628.2
(N1014)(6+7)-VI-2	-149012	1411.7	-2197.12	-0.700389	5784.6	3755.2
(N1014)(6+7)-VI-3	-217569	-134.4	2352.38	0.699997	-6011.2	33.6
(N1014)(6+7)-VI-4	-165518	-1961.7	-2485.32	-0.399396	6559.9	-5839.4
(N1014)(6+7)-VI-5	-209487	3179.5	2556.48	0.39902	-6599.8	9466.4
(N1014)(6+7)-VI-6	-157436	1352.2	-2281.22	-0.700372	5971.2	3593.4
(N1014)(6+7)-VI-7	-225993	-193.9	2268.18	0.700013	-5824.6	-128.2
(N1014)(6+7)-VI-8	-173943	-2021.2	-2569.42	-0.399379	6746.5	-6001.2
(N1014)(6+7)-VII-1	-164719	6495.8	1397.88	-0.601928	-3610.9	18619.9
(N1014)(6+7)-VII-2	-146840	6026.2	-281.915	-0.201775	800.2	17150.8
(N1014)(6+7)-VII-3	-219740	-4748.8	437.177	0.301383	-1026.8	-13362
(N1014)(6+7)-VII-4	-201861	-5218.4	-1242.72	0.601535	3384.3	-14831.1
(N1014)(6+7)-VII-5	-173144	6436.3	1313.78	-0.601911	-3424.3	18458.1
(N1014)(6+7)-VII-6	-155265	5966.7	-366.016	-0.301759	986.8	16989
(N1014)(6+7)-VII-7	-228165	-4808.3	352.976	0.3014	-840.2	-13523.8
(N1014)(6+7)-VII-8	-210286	-5277.9	-1326.82	0.601552	3571	-14992.9
(N1014)(6+7)-VIII-1	-204835	3108.1	3021.48	-0.700946	-7852.8	9140.2
(N1014)(6+7)-VIII-2	-145239	1542.7	-2578.02	0.499561	6851	4243.2
(N1014)(6+7)-VIII-3	-221342	-265.3	2733.18	-0.399953	-7077.5	-454.3
(N1014)(6+7)-VIII-4	-161745	-1830.7	-2866.22	0.700554	7626.2	-5351.4
(N1014)(6+7)-VIII-5	-213260	3048.6	2937.28	-0.700929	-7666.2	8978.4
(N1014)(6+7)-VIII-6	-153663	1483.2	-2662.12	0.399577	7037.6	4081.4
(N1014)(6+7)-VIII-7	-229766	-324.8	2649.08	-0.399936	-6890.9	-616.1
(N1014)(6+7)-VIII-8	-170170	-1890.2	-2950.32	0.700571	7812.8	-5513.2
(N1014)(6+7)-IX-1	-172141	2577.9	753.182	0.399222	-1791.6	7514
(N1014)(6+7)-IX-2	-156525	2029.7	-698.116	-0.000595457	1979.7	5752.1
(N1014)(6+7)-IX-3	-190398	-613.5	1049.68	0.100164	-2641.7	-1585.7
(N1014)(6+7)-IX-4	-174783	-1161.7	-401.618	-0.299653	1129.6	-3347.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1014)(6+7)-IX-5	-200222	2379.6	472.679	0.299278	-1169.6	6974.6
(N1014)(6+7)-IX-6	-184607	1831.4	-978.619	-0.10054	2601.7	5212.7
(N1014)(6+7)-IX-7	-218480	-811.9	769.277	0.00021999	-2019.7	-2125.1
(N1014)(6+7)-IX-8	-202864	-1360.1	-682.021	-0.299598	1751.7	-3886.9
(N1014)(6+7)-X-1	-173273	2538.6	867.382	-0.000762694	-2111.5	7367.6
(N1014)(6+7)-X-2	-155394	2069	-812.416	0.399389	2299.6	5898.4
(N1014)(6+7)-X-3	-191530	-652.8	1163.98	-0.299821	-2961.6	-1732.1
(N1014)(6+7)-X-4	-173651	-1122.4	-515.918	0.100331	1449.5	-3201.2
(N1014)(6+7)-X-5	-201354	2340.3	586.979	-0.100707	-1489.5	6828.2
(N1014)(6+7)-X-6	-183475	1870.7	-1092.82	0.299445	2921.6	5359.1
(N1014)(6+7)-X-7	-219612	-851.2	883.477	-0.299765	-2339.6	-2271.4
(N1014)(6+7)-X-8	-201733	-1320.8	-796.321	0.000387227	2071.6	-3740.6
(N1014)(6+7)-XI-1	-173016	2668.9	1045.48	0.0991965	-2604.3	7761.4
(N1014)(6+7)-XI-2	-157401	2120.7	-405.816	-0.300621	1167	5999.5
(N1014)(6+7)-XI-3	-189523	-704.5	757.28	0.40019	-1829	-1833.2
(N1014)(6+7)-XI-4	-173907	-1252.7	-694.018	0.000372165	1942.3	-3595.1
(N1014)(6+7)-XI-5	-201098	2470.6	765.079	-0.000747632	-1982.2	7222.1
(N1014)(6+7)-XI-6	-185482	1922.4	-686.219	-0.300565	1789.1	5460.2
(N1014)(6+7)-XI-7	-217604	-902.8	476.877	0.300246	-1207	-2372.5
(N1014)(6+7)-XI-8	-201989	-1451	-974.421	-0.099572	2564.3	-4134.4
(N1014)(6+7)-XII-1	-174148	2629.6	1159.78	-0.300788	-2924.2	7615
(N1014)(6+7)-XII-2	-156269	2160	-520.016	0.0993638	1486.9	6145.9
(N1014)(6+7)-XII-3	-190655	-743.8	871.58	0.000204918	-2148.9	-1979.5
(N1014)(6+7)-XII-4	-172776	-1213.4	-808.218	0.400357	2262.2	-3448.7
(N1014)(6+7)-XII-5	-202230	2431.3	879.379	-0.300732	-2302.1	7075.7
(N1014)(6+7)-XII-6	-184351	1961.6	-800.419	-0.000580395	2109	5606.6
(N1014)(6+7)-XII-7	-218736	-942.1	591.177	-0.0997392	-1526.9	-2518.9
(N1014)(6+7)-XII-8	-200857	-1411.7	-1088.72	0.300413	2884.2	-3988
(N1023)1	-99367.7	-18698.6	10996.8	-81.7985	-2510.5	-14068.5
(N1023)2	-115360	-22226.1	13172.1	-98.7983	-2842.6	-16117
(N1023)3	-71912.3	-13808.9	8088.89	-60.3989	-1883.2	-10524
(N1023)(4+5)-I-1	-31872.7	23273.9	7427.3	587.2	-2190.4	534.7
(N1023)(4+5)-I-2	-3908.8	17993.2	-19384.1	-98.7003	2319.4	2580.2
(N1023)(4+5)-I-3	-138295	-46091.3	36458.6	-19.2975	-6260.5	-23805.4
(N1023)(4+5)-I-4	-110331	-51372	9647.19	-705.198	-1750.8	-21759.8
(N1023)(4+5)-I-5	-33493.4	23754.2	6530.5	584.4	-2015.6	711.9
(N1023)(4+5)-I-6	-5529.6	18473.5	-20280.9	-101.5	2494.2	2757.5
(N1023)(4+5)-I-7	-139916	-45611	35561.9	-22.0976	-6085.7	-23628.2
(N1023)(4+5)-I-8	-111952	-50891.6	8750.39	-708.098	-1575.9	-21582.6
(N1023)(4+5)-II-1	-101745	5156.9	48868.3	1175.2	-8876.3	-10370.9
(N1023)(4+5)-II-2	-8532.2	-12445.4	-40503.2	-1111.2	6156.2	-3552.3
(N1023)(4+5)-II-3	-133672	-15652.7	57577.7	993.202	-10097.4	-17672.9
(N1023)(4+5)-II-4	-40459	-33255	-31793.8	-1293.2	4935.2	-10854.3
(N1023)(4+5)-II-5	-103366	5637.2	47971.5	1172.3	-8701.5	-10193.6
(N1023)(4+5)-II-6	-10153	-11965.1	-41400	-1114	6331	-3375
(N1023)(4+5)-II-7	-135293	-15172.3	56680.9	990.402	-9922.5	-17495.7
(N1023)(4+5)-II-8	-42079.7	-32774.6	-32690.6	-1296	5110	-10677.1
(N1023)(4+5)-III-1	-34764.6	24373.9	11774.6	672.9	-2841.4	3003.6
(N1023)(4+5)-III-2	-1016.9	16893.1	-23731.4	-184.4	2970.4	111.3
(N1023)(4+5)-III-3	-141187	-44991.2	40805.9	66.4022	-6911.5	-21336.5
(N1023)(4+5)-III-4	-107439	-52472	5299.89	-790.897	-1099.7	-24228.8
(N1023)(4+5)-III-5	-36385.4	24854.3	10877.8	670.1	-2666.6	3180.9
(N1023)(4+5)-III-6	-2637.6	17373.5	-24628.2	-187.2	3145.2	288.5
(N1023)(4+5)-III-7	-142808	-44510.9	39909.1	63.6022	-6736.7	-21159.2
(N1023)(4+5)-III-8	-109060	-51991.7	4403.19	-793.798	-924.9	-24051.6
(N1023)(4+5)-IV-1	-111385	8823.7	63359.2	1460.9	-11046.4	-2141
(N1023)(4+5)-IV-2	1107.71	-16112.3	-54994	-1396.9	8326.3	-11782.2
(N1023)(4+5)-IV-3	-143312	-11985.8	72068.6	1278.9	-12267.4	-9443
(N1023)(4+5)-IV-4	-30819	-36921.8	-46284.6	-1578.9	7105.2	-19084.2
(N1023)(4+5)-IV-5	-113006	9304.1	62462.4	1458	-10871.5	-1963.7
(N1023)(4+5)-IV-6	-512.994	-15631.9	-55890.8	-1399.7	8501.1	-11604.9
(N1023)(4+5)-IV-7	-144932	-11505.5	71171.8	1276.1	-12092.6	-9265.8
(N1023)(4+5)-IV-8	-32439.8	-36441.5	-47181.4	-1581.7	7280.1	-18907
(N1023)(4+5)-V-1	-33103.3	31034.5	6834.8	686.9	-2357.4	3240.4
(N1023)(4+5)-V-2	-5139.5	25753.8	-19976.6	0.999453	2152.3	5286

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1023)(4+5)-V-3	-137065	-53851.9	37051.1	-118.997	-6093.5	-26511.2
(N1023)(4+5)-V-4	-109101	-59132.6	10239.7	-804.897	-1583.7	-24465.6
(N1023)(4+5)-V-5	-34724	31514.8	5938	684	-2182.6	3417.7
(N1023)(4+5)-V-6	-6760.2	26234.1	-20873.4	-1.90057	2327.2	5463.2
(N1023)(4+5)-V-7	-138685	-53371.6	36154.4	-121.797	-5918.7	-26334
(N1023)(4+5)-V-8	-110721	-58652.2	9342.89	-807.697	-1408.9	-24288.4
(N1023)(4+5)-VI-1	-102114	7485.1	48690.6	1205.1	-8926.4	-9559.2
(N1023)(4+5)-VI-2	-8901.4	-10117.2	-40680.9	-1081.3	6106.1	-2740.5
(N1023)(4+5)-VI-3	-133303	-17980.9	57755.5	963.302	-10047.3	-18484.6
(N1023)(4+5)-VI-4	-40089.8	-35583.2	-31616.1	-1323.1	4985.3	-11666
(N1023)(4+5)-VI-5	-103735	7965.4	47793.8	1202.2	-8751.6	-9381.9
(N1023)(4+5)-VI-6	-10522.2	-9636.9	-41577.7	-1084.1	6280.9	-2563.3
(N1023)(4+5)-VI-7	-134923	-17500.5	56858.7	960.502	-9872.4	-18307.4
(N1023)(4+5)-VI-8	-41710.5	-35102.8	-32512.8	-1325.9	5160.1	-11488.8
(N1023)(4+5)-VII-1	-35995.3	32134.5	11182.1	772.599	-3008.4	5709.4
(N1023)(4+5)-VII-2	-2247.5	24653.7	-24323.9	-84.7003	2803.4	2817
(N1023)(4+5)-VII-3	-139957	-52751.8	41398.4	-33.2975	-6744.5	-24042.2
(N1023)(4+5)-VII-4	-106209	-60232.6	5892.39	-890.597	-932.7	-26934.6
(N1023)(4+5)-VII-5	-37616	32614.9	10285.3	769.799	-2833.6	5886.6
(N1023)(4+5)-VII-6	-3868.2	25134.1	-25220.7	-87.6003	2978.2	2994.3
(N1023)(4+5)-VII-7	-141577	-52271.5	40501.6	-36.0975	-6569.7	-23865
(N1023)(4+5)-VII-8	-107829	-59752.3	4995.69	-893.397	-757.9	-26757.3
(N1023)(4+5)-VIII-1	-111754	11151.9	63181.4	1490.8	-11096.5	-1329.2
(N1023)(4+5)-VIII-2	738.506	-13784.1	-55171.8	-1367	8276.1	-10970.5
(N1023)(4+5)-VIII-3	-142943	-14314	72246.3	1249	-12217.3	-10254.7
(N1023)(4+5)-VIII-4	-30449.9	-39250	-46106.9	-1608.8	7155.3	-19895.9
(N1023)(4+5)-VIII-5	-113375	11632.2	62284.6	1487.9	-10921.6	-1152
(N1023)(4+5)-VIII-6	-882.194	-13303.7	-56068.6	-1369.8	8451	-10793.2
(N1023)(4+5)-VIII-7	-144563	-13833.7	71349.5	1246.2	-12042.5	-10077.5
(N1023)(4+5)-VIII-8	-32070.6	-38769.7	-47003.7	-1611.6	7330.2	-19718.7
(N1023)(4+5)-IX-1	-67229.7	-1564.3	18634.5	378.201	-3818.9	-8191.1
(N1023)(4+5)-IX-2	-39265.8	-6845	-8176.9	-307.699	690.8	-6145.6
(N1023)(4+5)-IX-3	-99156.4	-22373.9	27343.9	196.302	-5040	-15493.2
(N1023)(4+5)-IX-4	-71192.6	-27654.6	532.493	-489.599	-530.2	-13447.6
(N1023)(4+5)-IX-5	-72632.1	36.8	15645.3	368.801	-3236.1	-7600.4
(N1023)(4+5)-IX-6	-44668.3	-5243.9	-11166.2	-317.099	1273.6	-5554.8
(N1023)(4+5)-IX-7	-104559	-20772.7	24354.7	186.802	-4457.2	-14902.4
(N1023)(4+5)-IX-8	-76595	-26053.4	-2456.81	-499.099	52.6	-12856.8
(N1023)(4+5)-X-1	-70121.6	-464.3	22981.8	464.001	-4469.9	-5722.2
(N1023)(4+5)-X-2	-36373.9	-7945.1	-12524.2	-393.399	1341.9	-8614.5
(N1023)(4+5)-X-3	-102048	-21273.8	31691.2	282.001	-5691	-13024.2
(N1023)(4+5)-X-4	-68300.6	-28754.6	-3814.81	-575.298	120.8	-15916.6
(N1023)(4+5)-X-5	-75524.1	1136.9	19992.5	454.501	-3887.1	-5131.4
(N1023)(4+5)-X-6	-41776.3	-6343.9	-15513.4	-402.799	1924.6	-8023.7
(N1023)(4+5)-X-7	-107451	-19672.7	28701.9	272.501	-5108.2	-12433.4
(N1023)(4+5)-X-8	-73703	-27153.5	-6804.01	-584.798	703.6	-15325.8
(N1023)(4+5)-XI-1	-67598.9	763.9	18456.8	408.101	-3869	-7379.4
(N1023)(4+5)-XI-2	-39635	-4516.8	-8354.7	-277.799	640.7	-5333.8
(N1023)(4+5)-XI-3	-98787.2	-24702.1	27521.7	166.402	-4989.8	-16304.9
(N1023)(4+5)-XI-4	-70823.4	-29982.7	710.193	-519.499	-480.1	-14259.3
(N1023)(4+5)-XI-5	-73001.3	2365	15467.5	398.701	-3286.2	-6788.6
(N1023)(4+5)-XI-6	-45037.5	-2915.7	-11343.9	-287.2	1223.5	-4743
(N1023)(4+5)-XI-7	-104190	-23100.9	24532.4	156.902	-4407.1	-15714.1
(N1023)(4+5)-XI-8	-76225.8	-28381.6	-2279.01	-528.999	102.7	-13668.5
(N1023)(4+5)-XII-1	-70490.8	1863.9	22804	493.901	-4520	-4910.4
(N1023)(4+5)-XII-2	-36743.1	-5616.9	-12701.9	-363.499	1291.8	-7802.8
(N1023)(4+5)-XII-3	-101679	-23602	31868.9	252.101	-5640.9	-13835.9
(N1023)(4+5)-XII-4	-67931.4	-31082.8	-3637.01	-605.198	170.9	-16728.3
(N1023)(4+5)-XII-5	-75893.3	3465	19814.8	484.4	-3937.2	-4319.7
(N1023)(4+5)-XII-6	-42145.5	-4015.8	-15691.2	-372.899	1874.5	-7212
(N1023)(4+5)-XII-7	-107082	-22000.9	28879.7	242.601	-5058.1	-13245.1
(N1023)(4+5)-XII-8	-73333.8	-29481.7	-6626.31	-614.698	753.7	-16137.5
(N1023)(6+7)-I-1	-31412.5	23349.8	7382.5	587.3	-2182.4	606.9
(N1023)(6+7)-I-2	-3448.6	18069.1	-19428.9	-98.6003	2327.3	2652.5
(N1023)(6+7)-I-3	-137835	-46015.4	36413.8	-19.1975	-6252.6	-23733.1

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1023)(6+7)-I-4	-109871	-51296.1	9602.39	-705.098	-1742.8	-21687.6
(N1023)(6+7)-I-5	-33033.2	23830.1	6485.7	584.5	-2007.6	784.2
(N1023)(6+7)-I-6	-5069.4	18549.4	-20325.7	-101.4	2502.2	2829.8
(N1023)(6+7)-I-7	-139456	-45535	35517.1	-21.9976	-6077.7	-23555.9
(N1023)(6+7)-I-8	-111492	-50815.7	8705.59	-707.898	-1568	-21510.3
(N1023)(6+7)-II-1	-101285	5232.8	48823.5	1175.3	-8868.4	-10298.6
(N1023)(6+7)-II-2	-8072	-12369.5	-40548	-1111.1	6164.2	-3480
(N1023)(6+7)-II-3	-133212	-15576.8	57532.9	993.302	-10089.4	-17600.6
(N1023)(6+7)-II-4	-39998.8	-33179.1	-31838.6	-1293	4943.1	-10782
(N1023)(6+7)-II-5	-102906	5713.1	47926.7	1172.4	-8693.5	-10121.4
(N1023)(6+7)-II-6	-9692.8	-11889.2	-41444.8	-1113.9	6339	-3302.8
(N1023)(6+7)-II-7	-134832	-15096.4	56636.1	990.502	-9914.6	-17423.4
(N1023)(6+7)-II-8	-41619.5	-32698.7	-32735.4	-1295.9	5118	-10604.8
(N1023)(6+7)-III-1	-34304.4	24449.8	11729.8	673	-2833.5	3075.9
(N1023)(6+7)-III-2	-556.698	16969.1	-23776.2	-184.3	2978.3	183.6
(N1023)(6+7)-III-3	-140727	-44915.3	40761.1	66.5022	-6903.6	-21264.2
(N1023)(6+7)-III-4	-106979	-52396.1	5255.09	-790.797	-1091.8	-24156.5
(N1023)(6+7)-III-5	-35925.2	24930.2	10833	670.2	-2658.6	3253.2
(N1023)(6+7)-III-6	-2177.4	17449.4	-24673	-187.1	3153.2	360.8
(N1023)(6+7)-III-7	-142348	-44435	39864.3	63.7022	-6728.7	-21086.9
(N1023)(6+7)-III-8	-108600	-51915.8	4358.39	-793.698	-917	-23979.3
(N1023)(6+7)-IV-1	-110925	8899.6	63314.3	1461	-11038.4	-2068.7
(N1023)(6+7)-IV-2	1567.91	-16036.4	-55038.9	-1396.8	8334.2	-11709.9
(N1023)(6+7)-IV-3	-142852	-11909.9	72023.7	1279	-12259.5	-9370.7
(N1023)(6+7)-IV-4	-30358.9	-36845.9	-46329.5	-1578.8	7113.2	-19011.9
(N1023)(6+7)-IV-5	-112546	9380	62417.6	1458.1	-10863.6	-1891.5
(N1023)(6+7)-IV-6	-52.8942	-15556	-55935.6	-1399.6	8509	-11532.7
(N1023)(6+7)-IV-7	-144472	-11429.6	71127	1276.2	-12084.6	-9193.5
(N1023)(6+7)-IV-8	-31979.6	-36365.6	-47226.2	-1581.6	7288	-18834.7
(N1023)(6+7)-V-1	-32643.1	31110.4	6790	687	-2349.5	3312.7
(N1023)(6+7)-V-2	-4679.3	25829.7	-20021.4	1.09945	2160.3	5358.3
(N1023)(6+7)-V-3	-136604	-53776	37006.3	-118.897	-6085.6	-26438.9
(N1023)(6+7)-V-4	-108641	-59056.7	10194.9	-804.797	-1575.8	-24393.3
(N1023)(6+7)-V-5	-34263.8	31590.7	5893.2	684.1	-2174.6	3489.9
(N1023)(6+7)-V-6	-6300	26310	-20918.2	-1.80057	2335.1	5535.5
(N1023)(6+7)-V-7	-138225	-53295.6	36109.6	-121.697	-5910.7	-26261.7
(N1023)(6+7)-V-8	-110261	-58576.3	9298.09	-807.597	-1401	-24216.1
(N1023)(6+7)-VI-1	-101654	7561	48645.8	1205.2	-8918.5	-9486.9
(N1023)(6+7)-VI-2	-8441.2	-10041.3	-40725.8	-1081.2	6114.1	-2668.3
(N1023)(6+7)-VI-3	-132842	-17905	57710.6	963.402	-10039.3	-18412.4
(N1023)(6+7)-VI-4	-39629.6	-35507.2	-31660.9	-1322.9	4993.2	-11593.7
(N1023)(6+7)-VI-5	-103275	8041.3	47749	1202.3	-8743.6	-9309.6
(N1023)(6+7)-VI-6	-10062	-9561	-41622.5	-1084	6288.9	-2491
(N1023)(6+7)-VI-7	-134463	-17424.6	56813.9	960.602	-9864.5	-18235.1
(N1023)(6+7)-VI-8	-41250.3	-35026.9	-32557.6	-1325.8	5168.1	-11416.5
(N1023)(6+7)-VII-1	-35535.1	32210.4	11137.3	772.699	-3000.5	5781.7
(N1023)(6+7)-VII-2	-1787.3	24729.7	-24368.7	-84.6003	2811.3	2889.3
(N1023)(6+7)-VII-3	-139496	-52675.9	41353.6	-33.1975	-6736.6	-23969.9
(N1023)(6+7)-VII-4	-105749	-60156.7	5847.59	-890.497	-924.8	-26862.3
(N1023)(6+7)-VII-5	-37155.8	32690.8	10240.5	769.899	-2825.6	5958.9
(N1023)(6+7)-VII-6	-3408	25210	-25265.5	-87.5003	2986.1	3066.5
(N1023)(6+7)-VII-7	-141117	-52195.6	40456.8	-35.9975	-6561.7	-23792.7
(N1023)(6+7)-VII-8	-107369	-59676.4	4950.89	-893.297	-749.9	-26685.1
(N1023)(6+7)-VIII-1	-111294	11227.8	63136.6	1490.9	-11088.5	-1257
(N1023)(6+7)-VIII-2	1198.71	-13708.2	-55216.6	-1366.9	8284.1	-10898.2
(N1023)(6+7)-VIII-3	-142482	-14238.1	72201.5	1249.1	-12209.4	-10182.4
(N1023)(6+7)-VIII-4	-29989.7	-39174.1	-46151.7	-1608.7	7163.3	-19823.7
(N1023)(6+7)-VIII-5	-112915	11708.2	62239.8	1488	-10913.7	-1079.7
(N1023)(6+7)-VIII-6	-421.994	-13227.8	-56113.4	-1369.7	8458.9	-10720.9
(N1023)(6+7)-VIII-7	-144103	-13757.8	71304.7	1246.3	-12034.5	-10005.2
(N1023)(6+7)-VIII-8	-31610.4	-38693.7	-47048.5	-1611.5	7338.1	-19646.4
(N1023)(6+7)-IX-1	-66769.5	-1488.4	18589.7	378.301	-3811	-8118.9
(N1023)(6+7)-IX-2	-38805.7	-6769.1	-8221.7	-307.599	698.8	-6073.3
(N1023)(6+7)-IX-3	-98696.2	-22298	27299.1	196.402	-5032	-15420.9
(N1023)(6+7)-IX-4	-70732.4	-27578.7	487.693	-489.499	-522.2	-13375.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1023)(6+7)-IX-5	-72171.9	112.7	15600.5	368.901	-3228.2	-7528.1
(N1023)(6+7)-IX-6	-44208.1	-5168	-11211	-316.999	1281.6	-5482.5
(N1023)(6+7)-IX-7	-104099	-20696.8	24309.9	186.902	-4449.2	-14830.1
(N1023)(6+7)-IX-8	-76134.8	-25977.5	-2501.61	-498.999	60.5	-12784.5
(N1023)(6+7)-X-1	-69661.5	-388.4	22937	464.101	-4462	-5649.9
(N1023)(6+7)-X-2	-35913.7	-7869.2	-12569	-393.299	1349.8	-8542.3
(N1023)(6+7)-X-3	-101588	-21197.9	31646.4	282.101	-5683	-12951.9
(N1023)(6+7)-X-4	-67840.4	-28678.7	-3859.61	-575.198	128.8	-15844.3
(N1023)(6+7)-X-5	-75063.9	1212.8	19947.7	454.601	-3879.2	-5059.1
(N1023)(6+7)-X-6	-41316.1	-6268	-15558.2	-402.699	1932.6	-7951.5
(N1023)(6+7)-X-7	-106991	-19596.8	28657.1	272.601	-5100.2	-12361.1
(N1023)(6+7)-X-8	-73242.9	-27077.6	-6848.81	-584.698	711.6	-15253.5
(N1023)(6+7)-XI-1	-67138.7	839.8	18412	408.201	-3861.1	-7307.1
(N1023)(6+7)-XI-2	-39174.8	-4440.9	-8399.5	-277.699	648.7	-5261.6
(N1023)(6+7)-XI-3	-98327	-24626.1	27476.9	166.502	-4981.9	-16232.6
(N1023)(6+7)-XI-4	-70363.2	-29906.8	665.393	-519.399	-472.1	-14187
(N1023)(6+7)-XI-5	-72541.1	2440.9	15422.7	398.801	-3278.3	-6716.3
(N1023)(6+7)-XI-6	-44577.3	-2839.8	-11388.7	-287.1	1231.5	-4670.8
(N1023)(6+7)-XI-7	-103730	-23025	24487.6	157.002	-4399.1	-15641.8
(N1023)(6+7)-XI-8	-75765.6	-28305.7	-2323.81	-528.899	110.7	-13596.2
(N1023)(6+7)-XII-1	-70030.7	1939.8	22759.2	494.001	-4512.1	-4838.2
(N1023)(6+7)-XII-2	-36282.9	-5541	-12746.7	-363.399	1299.7	-7730.5
(N1023)(6+7)-XII-3	-101219	-23526.1	31824.1	252.201	-5632.9	-13763.6
(N1023)(6+7)-XII-4	-67471.2	-31006.9	-3681.81	-605.098	178.9	-16656
(N1023)(6+7)-XII-5	-75433.1	3541	19770	484.5	-3929.3	-4247.4
(N1023)(6+7)-XII-6	-41685.3	-3939.8	-15736	-372.799	1882.5	-7139.7
(N1023)(6+7)-XII-7	-106621	-21925	28834.9	242.701	-5050.1	-13172.9
(N1023)(6+7)-XII-8	-72873.7	-29405.8	-6671.11	-614.598	761.7	-16065.2
(N1024)1	-150228	-6759.5	1393.88	-187.8	-4211.3	1883.6
(N1024)2	-183029	-8707.8	1633.58	-236.6	-4943.4	1790.2
(N1024)3	-109130	-4913.3	1044.89	-137.5	-3153.6	1486.4
(N1024)(4+5)-I-1	-152962	27185.9	1245.68	527.898	-3322.1	15071.4
(N1024)(4+5)-I-2	-147357	33081.2	-227.615	702.898	468.5	18269.3
(N1024)(4+5)-I-3	-66285.1	-43261.3	2382.89	-985.298	-6911.4	-15459.4
(N1024)(4+5)-I-4	-60680.4	-37366	909.694	-810.299	-3120.8	-12261.5
(N1024)(4+5)-I-5	-157580	27539.3	1180.08	535.398	-3186.3	15234.4
(N1024)(4+5)-I-6	-151976	33434.6	-293.116	710.298	604.3	18432.3
(N1024)(4+5)-I-7	-70903.5	-42907.8	2317.39	-977.798	-6775.6	-15296.4
(N1024)(4+5)-I-8	-65298.8	-37012.6	844.093	-802.899	-2985	-12098.5
(N1024)(4+5)-II-1	-129164	-4348.5	3362.49	-205.9	-9000.7	654.7
(N1024)(4+5)-II-2	-110482	15302.5	-1548.31	377.399	3634.6	11314.4
(N1024)(4+5)-II-3	-103161	-25482.6	3703.69	-659.799	-10077.5	-8504.5
(N1024)(4+5)-II-4	-84478.5	-5831.6	-1207.11	-76.6002	2557.8	2155.1
(N1024)(4+5)-II-5	-133782	-3995	3296.89	-198.4	-8864.9	817.8
(N1024)(4+5)-II-6	-115100	15655.9	-1613.81	384.899	3770.3	11477.4
(N1024)(4+5)-II-7	-107779	-25129.2	3638.09	-652.399	-9941.7	-8341.5
(N1024)(4+5)-II-8	-89096.9	-5478.2	-1272.71	-69.1002	2693.5	2318.2
(N1024)(4+5)-III-1	-153205	28060	1358.38	548.998	-3613.7	18110.2
(N1024)(4+5)-III-2	-147114	32207	-340.215	681.798	760.1	15230.5
(N1024)(4+5)-III-3	-66528.6	-42387.1	2495.59	-964.199	-7203	-12420.7
(N1024)(4+5)-III-4	-60437	-38240.1	796.994	-831.398	-2829.2	-15300.3
(N1024)(4+5)-III-5	-157824	28413.5	1292.78	556.498	-3477.9	18273.2
(N1024)(4+5)-III-6	-151732	32560.4	-405.816	689.198	895.9	15393.6
(N1024)(4+5)-III-7	-71147	-42033.7	2430.09	-956.699	-7067.3	-12257.6
(N1024)(4+5)-III-8	-65055.3	-37886.7	731.493	-823.998	-2693.4	-15137.3
(N1024)(4+5)-IV-1	-129975	-1434.6	3738.09	-135.501	-9972.8	10784
(N1024)(4+5)-IV-2	-109670	12388.6	-1923.91	307	4606.7	1185.1
(N1024)(4+5)-IV-3	-103972	-22568.7	4079.29	-589.4	-11049.6	1624.7
(N1024)(4+5)-IV-4	-83666.9	-8745.5	-1582.71	-146.899	3529.9	-7974.1
(N1024)(4+5)-IV-5	-134594	-1081.1	3672.49	-128.001	-9837	10947
(N1024)(4+5)-IV-6	-114288	12742.1	-1989.51	314.5	4742.5	1348.2
(N1024)(4+5)-IV-7	-108591	-22215.3	4013.69	-582	-10913.8	1787.8
(N1024)(4+5)-IV-8	-88285.3	-8392.1	-1648.31	-139.499	3665.7	-7811.1
(N1024)(4+5)-V-1	-162798	34444.3	2330.88	680.498	-6100.3	18402.9
(N1024)(4+5)-V-2	-157193	40339.6	857.684	855.498	-2309.8	21600.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1024)(4+5)-V-3	-56449	-50519.7	1297.69	-1137.9	-4133.1	-18790.9
(N1024)(4+5)-V-4	-50844.3	-44624.4	-175.505	-962.898	-342.6	-15593
(N1024)(4+5)-V-5	-167416	34797.7	2265.28	687.998	-5964.6	18565.9
(N1024)(4+5)-V-6	-161812	40693	792.083	862.898	-2174	21763.8
(N1024)(4+5)-V-7	-61067.4	-50166.3	1232.09	-1130.5	-3997.4	-18627.9
(N1024)(4+5)-V-8	-55462.7	-44271	-241.106	-955.498	-206.8	-15430
(N1024)(4+5)-VI-1	-132115	-2170.9	3687.99	-160.1	-9834.1	1654.2
(N1024)(4+5)-VI-2	-113432	17480	-1222.71	423.199	2801.1	12313.8
(N1024)(4+5)-VI-3	-100210	-27660.1	3378.09	-705.599	-9244	-9503.9
(N1024)(4+5)-VI-4	-81527.6	-8009.2	-1532.71	-122.3	3391.2	1155.7
(N1024)(4+5)-VI-5	-136733	-1817.5	3622.49	-152.6	-9698.4	1817.2
(N1024)(4+5)-VI-6	-118051	17833.5	-1288.31	430.599	2936.9	12476.8
(N1024)(4+5)-VI-7	-104828	-27306.7	3312.49	-698.199	-9108.2	-9340.9
(N1024)(4+5)-VI-8	-86146	-7655.7	-1598.21	-114.9	3527	1318.7
(N1024)(4+5)-VII-1	-163041	35318.5	2443.58	701.598	-6392	21441.6
(N1024)(4+5)-VII-2	-156950	39465.4	744.984	834.398	-2018.1	18562
(N1024)(4+5)-VII-3	-56692.4	-49645.5	1410.39	-1116.8	-4424.8	-15752.1
(N1024)(4+5)-VII-4	-50600.8	-45498.6	-288.205	-983.998	-50.9	-18631.8
(N1024)(4+5)-VII-5	-167660	35671.9	2377.98	709.098	-6256.2	21604.7
(N1024)(4+5)-VII-6	-161568	39818.9	679.383	841.798	-1882.4	18725
(N1024)(4+5)-VII-7	-61310.8	-49292.1	1344.79	-1109.3	-4289	-15589.1
(N1024)(4+5)-VII-8	-55219.2	-45145.1	-353.806	-976.598	84.8	-18468.7
(N1024)(4+5)-VIII-1	-132926	742.9	4063.69	-89.7012	-10806.3	11783.4
(N1024)(4+5)-VIII-2	-112621	14566.2	-1598.31	352.8	3773.2	2184.6
(N1024)(4+5)-VIII-3	-101022	-24746.3	3753.69	-635.2	-10216.1	625.3
(N1024)(4+5)-VIII-4	-80716	-10923.1	-1908.31	-192.699	4363.4	-8973.5
(N1024)(4+5)-VIII-5	-137545	1096.4	3998.09	-82.2012	-10670.5	11946.4
(N1024)(4+5)-VIII-6	-117239	14919.6	-1663.91	360.2	3909	2347.6
(N1024)(4+5)-VIII-7	-105640	-24392.8	3688.09	-627.8	-10080.3	788.3
(N1024)(4+5)-VIII-8	-85334.4	-10569.6	-1973.91	-185.299	4499.1	-8810.5
(N1024)(4+5)-IX-1	-117237	2117	1720.19	-10.4004	-4736.7	4195.4
(N1024)(4+5)-IX-2	-111632	8012.3	246.988	164.599	-946.2	7393.3
(N1024)(4+5)-IX-3	-91233.8	-19017.1	2061.39	-464.399	-5813.5	-4963.8
(N1024)(4+5)-IX-4	-85629.1	-13121.8	588.191	-289.4	-2023	-1766
(N1024)(4+5)-IX-5	-132632	3295.1	1501.59	14.3995	-4284.2	4738.8
(N1024)(4+5)-IX-6	-127027	9190.4	28.3869	189.399	-493.6	7936.7
(N1024)(4+5)-IX-7	-106629	-17839	1842.79	-439.5	-5361	-4420.4
(N1024)(4+5)-IX-8	-101024	-11943.7	369.59	-264.5	-1570.4	-1222.5
(N1024)(4+5)-X-1	-117480	2991.2	1832.89	10.6993	-5028.4	7234.2
(N1024)(4+5)-X-2	-111389	7138.2	134.288	143.4	-654.5	4354.5
(N1024)(4+5)-X-3	-91477.3	-18142.9	2174.09	-443.3	-6105.2	-1925.1
(N1024)(4+5)-X-4	-85385.7	-13996	475.491	-310.5	-1731.3	-4804.7
(N1024)(4+5)-X-5	-132875	4169.3	1614.29	35.5992	-4575.8	7777.6
(N1024)(4+5)-X-6	-126783	8316.3	-84.3131	168.299	-202	4898
(N1024)(4+5)-X-7	-106872	-16964.8	1955.49	-418.4	-5652.6	-1381.6
(N1024)(4+5)-X-8	-100780	-12817.9	256.89	-285.7	-1278.7	-4261.3
(N1024)(4+5)-XI-1	-120188	4294.6	2045.79	35.3995	-5570.2	5194.8
(N1024)(4+5)-XI-2	-114583	10189.9	572.588	210.299	-1779.7	8392.7
(N1024)(4+5)-XI-3	-88283	-21194.6	1735.79	-510.199	-4980.1	-5963.3
(N1024)(4+5)-XI-4	-82678.3	-15299.3	262.591	-335.2	-1189.5	-2765.4
(N1024)(4+5)-XI-5	-135582	5472.7	1827.19	60.1994	-5117.6	5738.3
(N1024)(4+5)-XI-6	-129978	11368	353.987	235.199	-1327.1	8936.2
(N1024)(4+5)-XI-7	-103678	-20016.5	1517.19	-485.299	-4527.5	-5419.8
(N1024)(4+5)-XI-8	-98072.9	-14121.2	43.9898	-310.3	-736.9	-2222
(N1024)(4+5)-XII-1	-120431	5168.7	2158.49	56.4991	-5861.9	8233.6
(N1024)(4+5)-XII-2	-114340	9315.7	459.888	189.199	-1488	5354
(N1024)(4+5)-XII-3	-88526.5	-20320.5	1848.49	-489	-5271.7	-2924.5
(N1024)(4+5)-XII-4	-82434.8	-16173.5	149.891	-356.299	-897.8	-5804.2
(N1024)(4+5)-XII-5	-135826	6346.8	1939.89	81.2991	-5409.3	8777.1
(N1024)(4+5)-XII-6	-129734	10493.8	241.287	214.099	-1035.4	5897.4
(N1024)(4+5)-XII-7	-103921	-19142.4	1629.89	-464.2	-4819.1	-2381.1
(N1024)(4+5)-XII-8	-97829.5	-14995.4	-68.7101	-331.399	-445.3	-5260.7
(N1024)(6+7)-I-1	-150997	27165.8	1233.88	527.698	-3287.1	15032.2
(N1024)(6+7)-I-2	-145392	33061.1	-239.415	702.698	503.5	18230.1
(N1024)(6+7)-I-3	-64320.4	-43281.4	2371.09	-985.498	-6876.4	-15498.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1024)(6+7)-I-4	-58715.8	-37386.1	897.894	-810.499	-3085.8	-12300.7
(N1024)(6+7)-I-5	-155616	27519.2	1168.28	535.198	-3151.3	15195.3
(N1024)(6+7)-I-6	-150011	33414.5	-304.916	710.198	639.2	18393.2
(N1024)(6+7)-I-7	-68938.8	-42927.9	2305.59	-977.998	-6740.6	-15335.6
(N1024)(6+7)-I-8	-63334.1	-37032.6	832.293	-802.999	-2950.1	-12137.7
(N1024)(6+7)-II-1	-127199	-4368.6	3350.69	-206	-8965.7	615.6
(N1024)(6+7)-II-2	-108517	15282.4	-1560.11	377.199	3669.5	11275.2
(N1024)(6+7)-II-3	-101196	-25502.7	3691.89	-659.999	-10042.5	-8543.7
(N1024)(6+7)-II-4	-82513.8	-5851.7	-1218.91	-76.7002	2592.8	2116
(N1024)(6+7)-II-5	-131818	-4015.1	3285.09	-198.6	-8829.9	778.6
(N1024)(6+7)-II-6	-113135	15635.9	-1625.71	384.699	3805.3	11438.2
(N1024)(6+7)-II-7	-105815	-25149.3	3626.29	-652.499	-9906.7	-8380.6
(N1024)(6+7)-II-8	-87132.2	-5498.3	-1284.51	-69.3002	2728.5	2279
(N1024)(6+7)-III-1	-151241	28040	1346.48	548.798	-3578.7	18071
(N1024)(6+7)-III-2	-145149	32186.9	-352.015	681.598	795.1	15191.4
(N1024)(6+7)-III-3	-64563.9	-42407.2	2483.79	-964.399	-7168	-12459.8
(N1024)(6+7)-III-4	-58472.3	-38260.2	785.194	-831.598	-2794.2	-15339.5
(N1024)(6+7)-III-5	-155859	28393.4	1280.98	556.298	-3443	18234
(N1024)(6+7)-III-6	-149767	32540.3	-417.616	688.998	930.9	15354.4
(N1024)(6+7)-III-7	-69182.3	-42053.8	2418.29	-956.899	-7032.3	-12296.8
(N1024)(6+7)-III-8	-63090.7	-37906.8	719.693	-824.198	-2658.4	-15176.4
(N1024)(6+7)-IV-1	-128011	-1454.7	3726.29	-135.601	-9937.8	10744.8
(N1024)(6+7)-IV-2	-107705	12368.5	-1935.71	306.8	4641.7	1146
(N1024)(6+7)-IV-3	-102008	-22588.8	4067.49	-589.6	-11014.6	1585.6
(N1024)(6+7)-IV-4	-81702.2	-8765.6	-1594.51	-147.099	3564.9	-8013.3
(N1024)(6+7)-IV-5	-132629	-1101.2	3660.69	-128.201	-9802	10907.8
(N1024)(6+7)-IV-6	-112324	12722	-2001.31	314.3	4777.5	1309
(N1024)(6+7)-IV-7	-106626	-22235.4	4001.89	-582.1	-10878.8	1748.6
(N1024)(6+7)-IV-8	-86320.6	-8412.2	-1660.11	-139.699	3700.7	-7850.2
(N1024)(6+7)-V-1	-160833	34424.2	2319.08	680.298	-6065.3	18363.7
(N1024)(6+7)-V-2	-155229	40319.5	845.884	855.298	-2274.8	21561.6
(N1024)(6+7)-V-3	-54484.3	-50539.8	1285.89	-1138.1	-4098.1	-18830.1
(N1024)(6+7)-V-4	-48879.6	-44644.5	-187.305	-963.098	-307.6	-15632.2
(N1024)(6+7)-V-5	-165452	34777.6	2253.48	687.798	-5929.6	18526.7
(N1024)(6+7)-V-6	-159847	40672.9	780.283	862.798	-2139	21724.6
(N1024)(6+7)-V-7	-59102.7	-50186.4	1220.29	-1130.6	-3962.4	-18667
(N1024)(6+7)-V-8	-53498	-44291.1	-252.906	-955.598	-171.8	-15469.1
(N1024)(6+7)-VI-1	-130150	-2191	3676.19	-160.3	-9799.2	1615
(N1024)(6+7)-VI-2	-111468	17459.9	-1234.51	422.999	2836.1	12274.6
(N1024)(6+7)-VI-3	-98245.2	-27680.2	3366.29	-705.799	-9209	-9543.1
(N1024)(6+7)-VI-4	-79563	-8029.3	-1544.51	-122.5	3426.2	1116.5
(N1024)(6+7)-VI-5	-134768	-1837.6	3610.69	-152.8	-9663.4	1778.1
(N1024)(6+7)-VI-6	-116086	17813.4	-1300.11	430.499	2971.8	12437.7
(N1024)(6+7)-VI-7	-102864	-27326.8	3300.69	-698.299	-9073.2	-9380.1
(N1024)(6+7)-VI-8	-84181.3	-7675.8	-1610.01	-115.1	3562	1279.6
(N1024)(6+7)-VII-1	-161077	35298.4	2431.78	701.498	-6357	21402.5
(N1024)(6+7)-VII-2	-154985	39445.3	733.184	834.198	-1983.1	18522.8
(N1024)(6+7)-VII-3	-54727.8	-49665.6	1398.59	-1117	-4389.8	-15791.3
(N1024)(6+7)-VII-4	-48636.1	-45518.7	-300.005	-984.198	-15.9	-18670.9
(N1024)(6+7)-VII-5	-165695	35651.8	2366.18	708.898	-6221.2	21565.5
(N1024)(6+7)-VII-6	-159604	39798.8	667.583	841.698	-1847.4	18685.9
(N1024)(6+7)-VII-7	-59346.2	-49312.2	1332.99	-1109.5	-4254	-15628.3
(N1024)(6+7)-VII-8	-53254.5	-45165.2	-365.606	-976.798	119.8	-18507.9
(N1024)(6+7)-VIII-1	-130962	722.9	4051.89	-89.9012	-10771.3	11744.2
(N1024)(6+7)-VIII-2	-110656	14546.1	-1610.11	352.6	3808.2	2145.4
(N1024)(6+7)-VIII-3	-99056.8	-24766.3	3741.89	-635.4	-10181.1	586.1
(N1024)(6+7)-VIII-4	-78751.4	-10943.1	-1920.11	-192.899	4398.4	-9012.7
(N1024)(6+7)-VIII-5	-135580	1076.3	3986.29	-82.4012	-10635.5	11907.3
(N1024)(6+7)-VIII-6	-115274	14899.5	-1675.71	360.1	3944	2308.5
(N1024)(6+7)-VIII-7	-103675	-24412.9	3676.29	-627.9	-10045.4	749.2
(N1024)(6+7)-VIII-8	-83369.8	-10589.7	-1985.71	-185.499	4534.1	-8849.7
(N1024)(6+7)-IX-1	-115272	2096.9	1708.39	-10.6004	-4701.7	4156.2
(N1024)(6+7)-IX-2	-109668	7992.2	235.189	164.399	-911.2	7354.1
(N1024)(6+7)-IX-3	-89269.2	-19037.2	2049.59	-464.599	-5778.5	-5003
(N1024)(6+7)-IX-4	-83664.5	-13141.9	576.391	-289.6	-1988	-1805.1

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1024)(6+7)-IX-5	-130667	3275.1	1489.79	14.2995	-4249.2	4699.7
(N1024)(6+7)-IX-6	-125062	9170.3	16.5871	189.199	-458.6	7897.6
(N1024)(6+7)-IX-7	-104664	-17859.1	1830.99	-439.7	-5326	-4459.6
(N1024)(6+7)-IX-8	-99059.1	-11963.8	357.79	-264.7	-1535.4	-1261.7
(N1024)(6+7)-X-1	-115516	2971.1	1821.09	10.4993	-4993.4	7195
(N1024)(6+7)-X-2	-109424	7118.1	122.489	143.3	-619.5	4315.4
(N1024)(6+7)-X-3	-89512.6	-18163	2162.29	-443.4	-6070.2	-1964.2
(N1024)(6+7)-X-4	-83421	-14016.1	463.691	-310.699	-1696.3	-4843.9
(N1024)(6+7)-X-5	-130910	4149.2	1602.49	35.3992	-4540.8	7738.5
(N1024)(6+7)-X-6	-124819	8296.2	-96.1129	168.099	-167	4858.8
(N1024)(6+7)-X-7	-104907	-16984.9	1943.69	-418.6	-5617.6	-1420.8
(N1024)(6+7)-X-8	-98815.6	-12838	245.09	-285.8	-1243.8	-4300.4
(N1024)(6+7)-XI-1	-118223	4274.5	2033.99	35.1995	-5535.2	5155.7
(N1024)(6+7)-XI-2	-112618	10169.8	560.788	210.199	-1744.7	8353.6
(N1024)(6+7)-XI-3	-86318.3	-21214.7	1723.99	-510.299	-4945.1	-6002.4
(N1024)(6+7)-XI-4	-80713.6	-15319.4	250.792	-335.4	-1154.5	-2804.6
(N1024)(6+7)-XI-5	-133618	5452.6	1815.39	59.9994	-5082.6	5699.1
(N1024)(6+7)-XI-6	-128013	11347.9	342.187	234.999	-1292.1	8897
(N1024)(6+7)-XI-7	-101713	-20036.6	1505.39	-485.499	-4492.5	-5459
(N1024)(6+7)-XI-8	-96108.3	-14141.3	32.1901	-310.5	-701.9	-2261.1
(N1024)(6+7)-XII-1	-118467	5148.6	2146.69	56.2992	-5826.9	8194.5
(N1024)(6+7)-XII-2	-112375	9295.6	448.088	189.099	-1453	5314.8
(N1024)(6+7)-XII-3	-86561.8	-20340.6	1836.69	-489.2	-5236.7	-2963.7
(N1024)(6+7)-XII-4	-80470.2	-16193.6	138.092	-356.499	-862.9	-5843.3
(N1024)(6+7)-XII-5	-133861	6326.7	1928.09	81.1991	-5374.3	8737.9
(N1024)(6+7)-XII-6	-127770	10473.7	229.487	213.899	-1000.4	5858.2
(N1024)(6+7)-XII-7	-101956	-19162.5	1618.09	-464.4	-4784.1	-2420.2
(N1024)(6+7)-XII-8	-95864.8	-15015.5	-80.5099	-331.599	-410.3	-5299.9
(N1011)1	-261661	-807.1	19.7542	-0.00049033	-48.2	-2368.3
(N1011)2	-321957	-878.8	-1.43334	-0.000531738	8.7	-2568.3
(N1011)3	-190637	-620.2	17.9395	-0.000377308	-46.4	-1822.4
(N1011)(4+5)-I-1	-207633	5323.8	1403.44	0.603121	-3713.2	15072.9
(N1011)(4+5)-I-2	-225533	4845.8	-274.453	0.302813	696.1	13585.6
(N1011)(4+5)-I-3	-152707	-6011.7	458.732	-0.203529	-1148.4	-17043.9
(N1011)(4+5)-I-4	-170607	-6489.7	-1219.16	-0.603837	3260.9	-18531.2
(N1011)(4+5)-I-5	-210667	5249.2	1255.04	0.603082	-3353.7	14886.4
(N1011)(4+5)-I-6	-228567	4771.2	-422.853	0.302774	1055.6	13399
(N1011)(4+5)-I-7	-155740	-6086.3	310.332	-0.303567	-789	-17230.5
(N1011)(4+5)-I-8	-173640	-6564.2	-1367.56	-0.603875	3620.4	-18717.8
(N1011)(4+5)-II-1	-167526	1914	3030.23	0.701153	-7959.7	5567.2
(N1011)(4+5)-II-2	-227192	320.7	-2562.55	-0.399874	6738	609.5
(N1011)(4+5)-II-3	-151048	-1486.7	2746.83	0.499158	-7190.3	-4067.8
(N1011)(4+5)-II-4	-210714	-3079.9	-2845.96	-0.701869	7507.4	-9025.5
(N1011)(4+5)-II-5	-170560	1839.4	2881.84	0.701114	-7600.3	5380.7
(N1011)(4+5)-II-6	-230226	246.2	-2710.95	-0.399912	7097.5	422.9
(N1011)(4+5)-II-7	-154082	-1561.2	2598.43	0.399119	-6830.9	-4254.4
(N1011)(4+5)-II-8	-213748	-3154.4	-2994.36	-0.701907	7866.9	-9212.1
(N1011)(4+5)-III-1	-208753	5369	1289.74	0.303152	-3394.1	15224.2
(N1011)(4+5)-III-2	-224413	4800.5	-160.854	0.602781	377	13434.3
(N1011)(4+5)-III-3	-153827	-5966.5	345.032	-0.603497	-829.3	-16892.6
(N1011)(4+5)-III-4	-169487	-6535	-1105.46	-0.203868	2941.8	-18682.5
(N1011)(4+5)-III-5	-211787	5294.5	1141.34	0.303113	-3034.6	15037.6
(N1011)(4+5)-III-6	-227447	4726	-309.153	0.602743	736.5	13247.8
(N1011)(4+5)-III-7	-156861	-6041	196.732	-0.603536	-469.9	-17079.2
(N1011)(4+5)-III-8	-172520	-6609.5	-1253.86	-0.303907	3301.2	-18869.1
(N1011)(4+5)-IV-1	-171259	2064.9	2651.44	-0.398743	-6896	6071.5
(N1011)(4+5)-IV-2	-223459	169.8	-2183.75	0.700022	5674.3	105.3
(N1011)(4+5)-IV-3	-154781	-1335.8	2368.03	-0.700738	-6126.6	-3563.6
(N1011)(4+5)-IV-4	-206981	-3230.8	-2467.16	0.498027	6443.7	-9529.8
(N1011)(4+5)-IV-5	-174293	1990.3	2503.04	-0.398782	-6536.5	5884.9
(N1011)(4+5)-IV-6	-226492	95.3	-2332.15	0.699983	6033.7	-81.3
(N1011)(4+5)-IV-7	-157815	-1410.3	2219.63	-0.700776	-5767.1	-3750.1
(N1011)(4+5)-IV-8	-210014	-3305.4	-2615.56	0.397988	6803.2	-9716.4
(N1011)(4+5)-V-1	-210462	5012.1	432.444	-0.197058	-1004.9	14208.9
(N1011)(4+5)-V-2	-228362	4534.1	-1245.35	-0.597366	3404.4	12721.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1011)(4+5)-V-3	-149878	-5700.1	1429.63	0.59665	-3856.7	-16179.9
(N1011)(4+5)-V-4	-167778	-6178.1	-248.165	0.296342	552.6	-17667.3
(N1011)(4+5)-V-5	-213496	4937.6	284.044	-0.297097	-645.5	14022.4
(N1011)(4+5)-V-6	-231395	4459.6	-1393.75	-0.597405	3763.9	12535.1
(N1011)(4+5)-V-7	-152912	-5774.6	1281.23	0.596611	-3497.2	-16366.5
(N1011)(4+5)-V-8	-170812	-6252.6	-396.565	0.296304	912.1	-17853.8
(N1011)(4+5)-VI-1	-168375	1820.5	2738.93	0.501099	-7147.3	5308.1
(N1011)(4+5)-VI-2	-228041	227.2	-2853.85	-0.699927	7550.5	350.3
(N1011)(4+5)-VI-3	-150199	-1393.2	3038.13	0.699211	-8002.8	-3808.6
(N1011)(4+5)-VI-4	-209866	-2986.4	-2554.66	-0.401815	6695	-8766.4
(N1011)(4+5)-VI-5	-171408	1745.9	2590.54	0.40106	-6787.8	5121.5
(N1011)(4+5)-VI-6	-231074	152.7	-3002.25	-0.699966	7910	163.7
(N1011)(4+5)-VI-7	-153233	-1467.7	2889.73	0.699173	-7643.3	-3995.2
(N1011)(4+5)-VI-8	-212899	-3061	-2703.06	-0.401854	7054.4	-8952.9
(N1011)(4+5)-VII-1	-211582	5057.4	318.844	-0.597027	-685.8	14360.2
(N1011)(4+5)-VII-2	-227242	4488.9	-1131.75	-0.197397	3085.3	12570.4
(N1011)(4+5)-VII-3	-150998	-5654.8	1316.03	0.296681	-3537.6	-16028.7
(N1011)(4+5)-VII-4	-166658	-6223.3	-134.565	0.596311	233.5	-17818.5
(N1011)(4+5)-VII-5	-214616	4982.8	170.444	-0.597065	-326.3	14173.7
(N1011)(4+5)-VII-6	-230275	4414.3	-1280.15	-0.297436	3444.8	12383.8
(N1011)(4+5)-VII-7	-154032	-5729.4	1167.63	0.296643	-3178.1	-16215.2
(N1011)(4+5)-VII-8	-169692	-6297.9	-282.965	0.596272	593	-18005.1
(N1011)(4+5)-VIII-1	-172108	1971.4	2360.14	-0.698797	-6083.5	5812.3
(N1011)(4+5)-VIII-2	-224307	76.3	-2475.05	0.499968	6486.8	-153.9
(N1011)(4+5)-VIII-3	-153933	-1242.3	2659.33	-0.400684	-6939.1	-3304.4
(N1011)(4+5)-VIII-4	-206132	-3137.3	-2175.96	0.698081	5631.2	-9270.6
(N1011)(4+5)-VIII-5	-175142	1896.8	2211.84	-0.698835	-5724.1	5625.7
(N1011)(4+5)-VIII-6	-227341	1.8	-2623.45	0.39993	6846.2	-340.5
(N1011)(4+5)-VIII-7	-156967	-1316.8	2510.93	-0.400723	-6579.6	-3490.9
(N1011)(4+5)-VIII-8	-209166	-3211.9	-2324.26	0.698042	5990.7	-9457.2
(N1011)(4+5)-IX-1	-184870	1443.3	1245.84	0.400838	-3234.9	4049.7
(N1011)(4+5)-IX-2	-202770	965.3	-431.958	0.000530517	1174.4	2562.4
(N1011)(4+5)-IX-3	-168392	-1957.4	962.435	0.0988436	-2465.5	-5585.4
(N1011)(4+5)-IX-4	-186292	-2435.3	-715.361	-0.301464	1943.8	-7072.7
(N1011)(4+5)-IX-5	-194982	1194.8	751.24	0.30071	-2036.7	3427.8
(N1011)(4+5)-IX-6	-212882	716.9	-926.556	-0.0995982	2372.6	1940.5
(N1011)(4+5)-IX-7	-178504	-2205.8	467.837	-0.00128513	-1267.3	-6207.2
(N1011)(4+5)-IX-8	-196404	-2683.8	-1209.96	-0.301593	3142.1	-7694.6
(N1011)(4+5)-X-1	-185990	1488.6	1132.24	0.000869771	-2915.8	4201
(N1011)(4+5)-X-2	-201650	920.1	-318.358	0.400499	855.3	2411.1
(N1011)(4+5)-X-3	-169512	-1912.1	848.835	-0.301125	-2146.4	-5434.1
(N1011)(4+5)-X-4	-185172	-2480.6	-601.762	0.0985044	1624.7	-7223.9
(N1011)(4+5)-X-5	-196102	1240.1	637.641	-0.099259	-1717.6	3579.1
(N1011)(4+5)-X-6	-211762	671.6	-812.956	0.30037	2053.5	1789.2
(N1011)(4+5)-X-7	-179624	-2160.5	354.237	-0.301254	-948.1	-6056
(N1011)(4+5)-X-8	-195284	-2729.1	-1096.36	-0.00162439	2822.9	-7845.8
(N1011)(4+5)-XI-1	-185718	1349.8	954.638	0.100785	-2422.4	3790.5
(N1011)(4+5)-XI-2	-203618	871.8	-723.258	-0.299523	1986.9	2303.2
(N1011)(4+5)-XI-3	-167543	-1863.9	1253.73	0.398897	-3278	-5326.2
(N1011)(4+5)-XI-4	-185443	-2341.8	-424.062	-0.00141066	1131.4	-6813.5
(N1011)(4+5)-XI-5	-195830	1101.3	459.941	0.000656024	-1224.2	3168.6
(N1011)(4+5)-XI-6	-213730	623.4	-1217.86	-0.299652	3185.1	1681.3
(N1011)(4+5)-XI-7	-177655	-2112.3	759.137	0.298769	-2079.7	-5948.1
(N1011)(4+5)-XI-8	-195555	-2590.3	-918.76	-0.101539	2329.6	-7435.4
(N1011)(4+5)-XII-1	-186838	1395.1	840.939	-0.299184	-2103.3	3941.8
(N1011)(4+5)-XII-2	-202498	826.6	-609.558	0.100446	1667.8	2151.9
(N1011)(4+5)-XII-3	-168663	-1818.6	1140.13	-0.00107141	-2958.8	-5174.9
(N1011)(4+5)-XII-4	-184323	-2387.1	-310.462	0.398558	812.2	-6964.7
(N1011)(4+5)-XII-5	-196951	1146.6	346.341	-0.299313	-905.1	3319.9
(N1011)(4+5)-XII-6	-212610	578.1	-1104.26	0.00031677	2866	1530
(N1011)(4+5)-XII-7	-178775	-2067.1	645.437	-0.1012	-1760.6	-5796.8
(N1011)(4+5)-XII-8	-194435	-2635.6	-805.06	0.298429	2010.5	-7586.6
(N1011)(6+7)-I-1	-204476	5334.5	1403.44	0.603127	-3712.9	15104.8
(N1011)(6+7)-I-2	-222376	4856.5	-274.454	0.302819	696.4	13617.5
(N1011)(6+7)-I-3	-149550	-6001	458.731	-0.203522	-1148.2	-17012

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1011)(6+7)-I-4	-167450	-6478.9	-1219.07	-0.60383	3261.2	-18499.3
(N1011)(6+7)-I-5	-207510	5260	1255.04	0.603089	-3353.5	14918.3
(N1011)(6+7)-I-6	-225410	4782	-422.753	0.302781	1055.9	13430.9
(N1011)(6+7)-I-7	-152583	-6075.5	310.332	-0.303561	-788.7	-17198.6
(N1011)(6+7)-I-8	-170483	-6553.5	-1367.46	-0.603869	3620.6	-18685.9
(N1011)(6+7)-II-1	-164369	1924.7	3030.23	0.701159	-7959.5	5599.1
(N1011)(6+7)-II-2	-224035	331.5	-2562.55	-0.399867	6738.3	641.4
(N1011)(6+7)-II-3	-147891	-1475.9	2746.83	0.499164	-7190.1	-4035.9
(N1011)(6+7)-II-4	-207557	-3069.1	-2845.96	-0.701862	7507.7	-8993.6
(N1011)(6+7)-II-5	-167403	1850.2	2881.83	0.701121	-7600	5412.6
(N1011)(6+7)-II-6	-227069	257	-2710.95	-0.399906	7097.8	454.8
(N1011)(6+7)-II-7	-150925	-1550.5	2598.43	0.399126	-6830.6	-4222.5
(N1011)(6+7)-II-8	-210591	-3143.7	-2994.36	-0.701901	7867.2	-9180.2
(N1011)(6+7)-III-1	-205596	5379.8	1289.74	0.303159	-3393.8	15256.1
(N1011)(6+7)-III-2	-221256	4811.3	-160.754	0.602788	377.3	13466.2
(N1011)(6+7)-III-3	-150670	-5955.7	345.131	-0.603491	-829.1	-16860.7
(N1011)(6+7)-III-4	-166330	-6524.2	-1105.47	-0.203861	2942	-18650.6
(N1011)(6+7)-III-5	-208630	5305.2	1141.44	0.30312	-3034.3	15069.5
(N1011)(6+7)-III-6	-224290	4736.7	-309.154	0.602749	736.7	13279.7
(N1011)(6+7)-III-7	-153703	-6030.3	196.732	-0.603529	-469.6	-17047.3
(N1011)(6+7)-III-8	-169363	-6598.8	-1253.86	-0.3039	3301.5	-18837.2
(N1011)(6+7)-IV-1	-168102	2075.6	2651.43	-0.398736	-6895.7	6103.4
(N1011)(6+7)-IV-2	-220302	180.6	-2183.75	0.700028	5674.5	137.2
(N1011)(6+7)-IV-3	-151624	-1325	2368.03	-0.700731	-6126.3	-3531.7
(N1011)(6+7)-IV-4	-203824	-3220.1	-2467.16	0.498034	6444	-9497.9
(N1011)(6+7)-IV-5	-171136	2001.1	2503.14	-0.398775	-6536.3	5916.8
(N1011)(6+7)-IV-6	-223335	106.1	-2332.15	0.69999	6034	-49.4
(N1011)(6+7)-IV-7	-154658	-1399.6	2219.73	-0.70077	-5766.9	-3718.2
(N1011)(6+7)-IV-8	-206857	-3294.6	-2615.56	0.397995	6803.4	-9684.5
(N1011)(6+7)-V-1	-207305	5022.9	432.543	-0.197052	-1004.7	14240.8
(N1011)(6+7)-V-2	-225205	4544.9	-1245.35	-0.59736	3404.7	12753.5
(N1011)(6+7)-V-3	-146721	-5689.3	1429.63	0.596657	-3856.4	-16148
(N1011)(6+7)-V-4	-164621	-6167.3	-248.166	0.296349	552.9	-17635.4
(N1011)(6+7)-V-5	-210338	4948.3	284.144	-0.29709	-645.2	14054.3
(N1011)(6+7)-V-6	-228238	4470.4	-1393.75	-0.597398	3764.1	12567
(N1011)(6+7)-V-7	-149755	-5763.9	1281.23	0.596618	-3497	-16334.6
(N1011)(6+7)-V-8	-167655	-6241.8	-396.565	0.29631	912.3	-17821.9
(N1011)(6+7)-VI-1	-165217	1831.2	2738.93	0.501106	-7147	5340
(N1011)(6+7)-VI-2	-224884	238	-2853.75	-0.699921	7550.8	382.2
(N1011)(6+7)-VI-3	-147042	-1382.4	3038.13	0.699218	-8002.5	-3776.7
(N1011)(6+7)-VI-4	-206709	-2975.7	-2554.66	-0.401808	6695.2	-8734.5
(N1011)(6+7)-VI-5	-168251	1756.7	2590.53	0.401067	-6787.5	5153.4
(N1011)(6+7)-VI-6	-227917	163.5	-3002.15	-0.69996	7910.2	195.6
(N1011)(6+7)-VI-7	-150076	-1457	2889.73	0.699179	-7643.1	-3963.3
(N1011)(6+7)-VI-8	-209742	-3050.2	-2703.06	-0.401847	7054.7	-8921
(N1011)(6+7)-VII-1	-208425	5068.1	318.843	-0.59702	-685.5	14392.1
(N1011)(6+7)-VII-2	-224085	4499.6	-1131.75	-0.197391	3085.6	12602.3
(N1011)(6+7)-VII-3	-147841	-5644.1	1316.03	0.296688	-3537.3	-15996.8
(N1011)(6+7)-VII-4	-163501	-6212.6	-134.566	0.596317	233.8	-17786.6
(N1011)(6+7)-VII-5	-211459	4993.6	170.444	-0.597059	-326.1	14205.5
(N1011)(6+7)-VII-6	-227118	4425.1	-1280.05	-0.297429	3445	12415.7
(N1011)(6+7)-VII-7	-150875	-5718.6	1167.63	0.296649	-3177.9	-16183.3
(N1011)(6+7)-VII-8	-166535	-6287.1	-282.966	0.596279	593.2	-17973.2
(N1011)(6+7)-VIII-1	-168951	1982.1	2360.23	-0.69879	-6083.3	5844.2
(N1011)(6+7)-VIII-2	-221150	87.1	-2475.05	0.499975	6487	-122
(N1011)(6+7)-VIII-3	-150776	-1231.5	2659.33	-0.400678	-6938.8	-3272.5
(N1011)(6+7)-VIII-4	-202975	-3126.6	-2175.86	0.698087	5631.5	-9238.7
(N1011)(6+7)-VIII-5	-171985	1907.6	2211.84	-0.698829	-5723.8	5657.6
(N1011)(6+7)-VIII-6	-224184	12.6	-2623.45	0.399936	6846.5	-308.6
(N1011)(6+7)-VIII-7	-153809	-1306.1	2510.93	-0.400716	-6579.3	-3459
(N1011)(6+7)-VIII-8	-206009	-3201.1	-2324.26	0.698049	5991	-9425.3
(N1011)(6+7)-IX-1	-181713	1454	1245.94	0.400845	-3234.6	4081.6
(N1011)(6+7)-IX-2	-199613	976.1	-431.959	0.000537121	1174.7	2594.3
(N1011)(6+7)-IX-3	-165235	-1946.6	962.534	0.0988502	-2465.2	-5553.5
(N1011)(6+7)-IX-4	-183135	-2424.6	-715.362	-0.301458	1944.1	-7040.8

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1011)(6+7)-IX-5	-191825	1205.6	751.24	0.300716	-2036.4	3459.7
(N1011)(6+7)-IX-6	-209725	727.6	-926.557	-0.0995916	2372.9	1972.4
(N1011)(6+7)-IX-7	-175347	-2195.1	467.836	-0.00127855	-1267	-6175.4
(N1011)(6+7)-IX-8	-193247	-2673	-1209.96	-0.301586	3142.3	-7662.7
(N1011)(6+7)-X-1	-182833	1499.3	1132.24	0.000876375	-2915.5	4232.9
(N1011)(6+7)-X-2	-198493	930.8	-318.259	0.400506	855.6	2443
(N1011)(6+7)-X-3	-166355	-1901.3	848.834	-0.301118	-2146.1	-5402.2
(N1011)(6+7)-X-4	-182015	-2469.8	-601.662	0.098511	1625	-7192
(N1011)(6+7)-X-5	-192945	1250.9	637.64	-0.0992524	-1717.3	3611
(N1011)(6+7)-X-6	-208605	682.3	-812.957	0.300377	2053.8	1821.1
(N1011)(6+7)-X-7	-176467	-2149.8	354.237	-0.301247	-947.9	-6024.1
(N1011)(6+7)-X-8	-192127	-2718.3	-1096.36	-0.00161778	2823.2	-7813.9
(N1011)(6+7)-XI-1	-182561	1360.6	954.638	0.100791	-2422.2	3822.4
(N1011)(6+7)-XI-2	-200461	882.6	-723.158	-0.299517	1987.2	2335.1
(N1011)(6+7)-XI-3	-164386	-1853.1	1253.73	0.398904	-3277.7	-5294.3
(N1011)(6+7)-XI-4	-182286	-2331.1	-424.062	-0.00140406	1131.6	-6781.6
(N1011)(6+7)-XI-5	-192673	1112.1	459.94	0.000662628	-1223.9	3200.5
(N1011)(6+7)-XI-6	-210573	634.1	-1217.86	-0.299645	3185.4	1713.2
(N1011)(6+7)-XI-7	-174498	-2101.6	759.136	0.298775	-2079.5	-5916.2
(N1011)(6+7)-XI-8	-192398	-2579.5	-918.66	-0.101533	2329.9	-7403.5
(N1011)(6+7)-XII-1	-183681	1405.8	841.038	-0.299177	-2103	3973.7
(N1011)(6+7)-XII-2	-199341	837.3	-609.559	0.100452	1668.1	2183.8
(N1011)(6+7)-XII-3	-165506	-1807.8	1140.13	-0.0010648	-2958.6	-5143
(N1011)(6+7)-XII-4	-181166	-2376.3	-310.462	0.398565	812.5	-6932.9
(N1011)(6+7)-XII-5	-193794	1157.4	346.34	-0.299306	-904.8	3351.8
(N1011)(6+7)-XII-6	-209453	588.9	-1104.26	0.000323374	2866.3	1561.9
(N1011)(6+7)-XII-7	-175618	-2056.3	645.536	-0.101194	-1760.4	-5764.9
(N1011)(6+7)-XII-8	-191278	-2624.8	-805.06	0.298436	2010.7	-7554.7
(N1012)1	-139942	3975.3	-4284.57	108.603	394.1	12098.9
(N1012)2	-171854	4579.8	-5450.36	137.503	553	13953.1
(N1012)3	-101818	2976.7	-3141.98	79.6019	283.2	9057.4
(N1012)(4+5)-I-1	-101872	8513.9	482.021	-2.99494	-518.5	24433.6
(N1012)(4+5)-I-2	-62836.9	8016.8	-32112	766.205	5352	23090.7
(N1012)(4+5)-I-3	-139548	-2032.7	27484.2	-644.201	-5218.2	-5036.6
(N1012)(4+5)-I-4	-100513	-2529.8	-5109.78	124.899	652.3	-6379.5
(N1012)(4+5)-I-5	-103123	8483.2	-1174.18	34.3051	-85.8	24494.2
(N1012)(4+5)-I-6	-64088.2	7986.1	-33768.2	803.505	5784.7	23151.3
(N1012)(4+5)-I-7	-140799	-2063.4	25828	-607.001	-4785.5	-4976
(N1012)(4+5)-I-8	-101764	-2560.5	-6765.98	162.199	1085	-6318.9
(N1012)(4+5)-II-1	-160599	5402.6	47959	-1124.8	-9012.3	15685.8
(N1012)(4+5)-II-2	-30482.8	3745.6	-60687.5	1439.1	10556	11209.4
(N1012)(4+5)-II-3	-171902	2238.6	56059.7	-1317.2	-10422.2	6844.7
(N1012)(4+5)-II-4	-41785.6	581.6	-52586.8	1246.8	9146.1	2368.4
(N1012)(4+5)-II-5	-161850	5371.8	46302.8	-1087.5	-8579.6	15746.4
(N1012)(4+5)-II-6	-31734.1	3714.9	-62343.7	1476.4	10988.7	11270
(N1012)(4+5)-II-7	-173153	2207.9	54403.5	-1279.9	-9989.5	6905.3
(N1012)(4+5)-II-8	-43036.9	550.9	-54243	1284	9578.8	2429
(N1012)(4+5)-III-1	-96288.7	8554.9	-3634.78	94.6051	175.2	24596.1
(N1012)(4+5)-III-2	-68420	7975.9	-27995.3	668.605	4658.2	22928.3
(N1012)(4+5)-III-3	-133965	-1991.7	23367.4	-546.601	-4524.5	-4874.2
(N1012)(4+5)-III-4	-106096	-2570.7	-993.078	27.2986	-41.5	-6541.9
(N1012)(4+5)-III-5	-97539.9	8524.1	-5290.98	131.905	608	24656.7
(N1012)(4+5)-III-6	-69671.3	7945.2	-29651.4	705.805	5090.9	22988.9
(N1012)(4+5)-III-7	-135216	-2022.5	21711.2	-509.301	-4091.8	-4813.6
(N1012)(4+5)-III-8	-107347	-2601.4	-2649.28	64.5987	391.2	-6481.3
(N1012)(4+5)-IV-1	-141989	5539	34236.6	-799.397	-6699.8	16227.2
(N1012)(4+5)-IV-2	-49093.1	3609.2	-46965.1	1113.7	8243.4	10668
(N1012)(4+5)-IV-3	-153292	2375	42337.2	-991.798	-8109.7	7386.1
(N1012)(4+5)-IV-4	-60396	445.2	-38864.4	921.3	6833.5	1826.9
(N1012)(4+5)-IV-5	-143240	5508.2	32580.4	-762.097	-6267.1	16287.8
(N1012)(4+5)-IV-6	-50344.4	3578.5	-48621.2	1151	8676.1	10728.6
(N1012)(4+5)-IV-7	-154543	2344.3	40681	-954.498	-7677	7446.7
(N1012)(4+5)-IV-8	-61647.2	414.5	-40520.6	958.6	7266.2	1887.5
(N1012)(4+5)-V-1	-102037	8266.7	-382.079	18.4049	-486.7	23848
(N1012)(4+5)-V-2	-63002.4	7769.6	-32976.1	787.605	5383.8	22505.1

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1012)(4+5)-V-3	-139382	-1785.5	28348.2	-665.601	-5250.1	-4451
(N1012)(4+5)-V-4	-100348	-2282.6	-4245.68	103.499	620.4	-5793.9
(N1012)(4+5)-V-5	-103289	8236	-2038.28	55.705	-53.9	23908.6
(N1012)(4+5)-V-6	-64253.7	7738.9	-34632.3	824.905	5816.5	22565.7
(N1012)(4+5)-V-7	-140634	-1816.2	26692	-628.401	-4817.4	-4390.4
(N1012)(4+5)-V-8	-101599	-2313.3	-5901.88	140.799	1053.1	-5733.3
(N1012)(4+5)-VI-1	-160649	5328.4	47699.8	-1118.4	-9002.8	15510.1
(N1012)(4+5)-VI-2	-30532.5	3671.4	-60946.7	1445.6	10565.5	11033.7
(N1012)(4+5)-VI-3	-171852	2312.7	56318.9	-1323.6	-10431.8	7020.4
(N1012)(4+5)-VI-4	-41736	655.8	-52327.6	1240.3	9136.5	2544.1
(N1012)(4+5)-VI-5	-161900	5297.7	46043.6	-1081.1	-8570.1	15570.7
(N1012)(4+5)-VI-6	-31783.7	3640.7	-62602.9	1482.8	10998.2	11094.3
(N1012)(4+5)-VI-7	-173104	2282	54662.7	-1286.3	-9999.1	7081
(N1012)(4+5)-VI-8	-42987.2	625.1	-53983.8	1277.6	9569.2	2604.6
(N1012)(4+5)-VII-1	-96454.2	8307.7	-4498.88	116.005	207.1	24010.4
(N1012)(4+5)-VII-2	-68585.5	7728.7	-28859.3	690.005	4690.1	22342.7
(N1012)(4+5)-VII-3	-133799	-1744.5	24231.5	-568.001	-4556.3	-4288.6
(N1012)(4+5)-VII-4	-105931	-2323.5	-128.978	5.89877	-73.4	-5956.3
(N1012)(4+5)-VII-5	-97705.5	8276.9	-6154.98	153.305	639.8	24071
(N1012)(4+5)-VII-6	-69836.8	7698	-30515.5	727.205	5122.8	22403.3
(N1012)(4+5)-VII-7	-135051	-1775.3	22575.3	-530.701	-4123.6	-4228
(N1012)(4+5)-VII-8	-107182	-2354.2	-1785.18	43.1988	359.3	-5895.7
(N1012)(4+5)-VIII-1	-142038	5464.8	33977.3	-792.997	-6690.2	16051.5
(N1012)(4+5)-VIII-2	-49142.8	3535	-47224.3	1120.1	8253	10492.3
(N1012)(4+5)-VIII-3	-153242	2449.1	42596.4	-998.198	-8119.3	7561.8
(N1012)(4+5)-VIII-4	-60346.3	519.4	-38605.2	914.9	6824	2002.6
(N1012)(4+5)-VIII-5	-143290	5434.1	32321.2	-755.697	-6257.5	16112.1
(N1012)(4+5)-VIII-6	-50394.1	3504.3	-48880.5	1157.4	8685.7	10552.9
(N1012)(4+5)-VIII-7	-154493	2418.4	40940.3	-960.898	-7686.5	7622.4
(N1012)(4+5)-VIII-8	-61597.6	488.6	-40261.4	952.2	7256.7	2063.2
(N1012)(4+5)-IX-1	-113599	4858.5	11864.9	-270.897	-2668.3	14048.3
(N1012)(4+5)-IX-2	-74563.7	4361.4	-20729	498.303	3202.2	12705.5
(N1012)(4+5)-IX-3	-124901	1694.5	19965.6	-463.299	-4078.2	5207.3
(N1012)(4+5)-IX-4	-85866.5	1197.4	-12628.4	305.901	1792.3	3864.4
(N1012)(4+5)-IX-5	-117770	4756.1	6344.32	-146.697	-1225.9	14250.3
(N1012)(4+5)-IX-6	-78734.6	4259	-26249.6	622.503	4644.6	12907.4
(N1012)(4+5)-IX-7	-129072	1592.1	14445	-338.999	-2635.8	5409.3
(N1012)(4+5)-IX-8	-90037.4	1095	-18149	430.101	3234.7	4066.4
(N1012)(4+5)-X-1	-108016	4899.4	7748.22	-173.297	-1974.5	14210.8
(N1012)(4+5)-X-2	-80146.8	4320.4	-16612.3	400.603	2508.5	12543
(N1012)(4+5)-X-3	-119318	1735.4	15848.9	-365.699	-3384.4	5369.7
(N1012)(4+5)-X-4	-91449.6	1156.5	-8511.58	208.301	1098.6	3701.9
(N1012)(4+5)-X-5	-112186	4797	2227.62	-48.997	-532.1	14412.8
(N1012)(4+5)-X-6	-84317.7	4218.1	-22132.9	524.903	3950.9	12745
(N1012)(4+5)-X-7	-123489	1633	10328.3	-241.399	-1942	5571.7
(N1012)(4+5)-X-8	-95620.5	1054.1	-14032.2	332.501	2540.9	3903.9
(N1012)(4+5)-XI-1	-113648	4784.3	11605.7	-264.497	-2658.7	13872.7
(N1012)(4+5)-XI-2	-74613.3	4287.2	-20988.2	504.703	3211.8	12529.8
(N1012)(4+5)-XI-3	-124852	1768.6	20224.8	-469.699	-4087.7	5383
(N1012)(4+5)-XI-4	-85816.9	1271.5	-12369.1	299.501	1782.8	4040.1
(N1012)(4+5)-XI-5	-117819	4681.9	6085.12	-140.197	-1216.3	14074.6
(N1012)(4+5)-XI-6	-78784.3	4184.8	-26508.8	628.903	4654.2	12731.7
(N1012)(4+5)-XI-7	-129023	1666.2	14704.2	-345.499	-2645.3	5585
(N1012)(4+5)-XI-8	-89987.8	1169.2	-17889.7	423.701	3225.1	4242.1
(N1012)(4+5)-XII-1	-108065	4825.2	7489.02	-166.897	-1964.9	14035.1
(N1012)(4+5)-XII-2	-80196.4	4246.3	-16871.5	407.003	2518	12367.3
(N1012)(4+5)-XII-3	-119269	1809.6	16108.1	-372.099	-3394	5545.4
(N1012)(4+5)-XII-4	-91400	1230.6	-8252.38	201.801	1089	3877.6
(N1012)(4+5)-XII-5	-112236	4722.8	1968.42	-42.5971	-522.6	14237.1
(N1012)(4+5)-XII-6	-84367.4	4143.9	-22392.1	531.303	3960.4	12569.3
(N1012)(4+5)-XII-7	-123440	1707.2	10587.5	-247.799	-1951.6	5747.4
(N1012)(4+5)-XII-8	-95570.9	1128.2	-13773	326.101	2531.4	4079.6
(N1012)(6+7)-I-1	-99983	8488.9	461.321	-2.59496	-515.1	24357.7
(N1012)(6+7)-I-2	-60948.1	7991.8	-32132.6	766.605	5355.4	23014.8
(N1012)(6+7)-I-3	-137659	-2057.7	27463.5	-643.801	-5214.8	-5112.5

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1012)(6+7)-I-4	-98624.1	-2554.8	-5130.38	125.399	655.7	-6455.4
(N1012)(6+7)-I-5	-101234	8458.1	-1194.88	34.7051	-82.4	24418.3
(N1012)(6+7)-I-6	-62199.3	7961.1	-33788.8	803.905	5788.1	23075.4
(N1012)(6+7)-I-7	-138910	-2088.5	25807.3	-606.501	-4782.1	-5051.9
(N1012)(6+7)-I-8	-99875.4	-2585.5	-6786.58	162.699	1088.4	-6394.8
(N1012)(6+7)-II-1	-158710	5377.5	47938.4	-1124.4	-9008.9	15609.8
(N1012)(6+7)-II-2	-28594	3720.5	-60708.1	1439.6	10559.4	11133.5
(N1012)(6+7)-II-3	-170013	2213.5	56039	-1316.7	-10418.8	6768.8
(N1012)(6+7)-II-4	-39896.8	556.6	-52607.5	1247.2	9149.5	2292.4
(N1012)(6+7)-II-5	-159962	5346.8	46282.2	-1087.1	-8576.2	15670.4
(N1012)(6+7)-II-6	-29845.3	3689.8	-62364.3	1476.9	10992.1	11194.1
(N1012)(6+7)-II-7	-171264	2182.8	54382.8	-1279.5	-9986.1	6829.4
(N1012)(6+7)-II-8	-41148.1	525.8	-54263.7	1284.5	9582.2	2353
(N1012)(6+7)-III-1	-94399.9	8529.8	-3655.38	95.1051	178.7	24520.1
(N1012)(6+7)-III-2	-66531.2	7950.9	-28015.9	669.005	4661.6	22852.4
(N1012)(6+7)-III-3	-132076	-2016.8	23346.8	-546.201	-4521	-4950.1
(N1012)(6+7)-III-4	-104207	-2595.7	-1013.68	27.7986	-38.1	-6617.9
(N1012)(6+7)-III-5	-95651.1	8499.1	-5311.58	132.305	611.4	24580.7
(N1012)(6+7)-III-6	-67782.4	7920.1	-29672.1	706.305	5094.4	22913
(N1012)(6+7)-III-7	-133327	-2047.5	21690.6	-508.901	-4088.3	-4889.5
(N1012)(6+7)-III-8	-105459	-2626.5	-2669.88	65.0986	394.6	-6557.3
(N1012)(6+7)-IV-1	-140100	5513.9	34215.9	-798.997	-6696.4	16151.3
(N1012)(6+7)-IV-2	-47204.3	3584.1	-46985.7	1114.2	8246.9	10592.1
(N1012)(6+7)-IV-3	-151403	2349.9	42316.6	-991.298	-8106.3	7310.2
(N1012)(6+7)-IV-4	-58507.1	420.1	-38885	921.8	6837	1751
(N1012)(6+7)-IV-5	-141351	5483.2	32559.7	-761.697	-6263.6	16211.9
(N1012)(6+7)-IV-6	-48455.6	3553.4	-48641.9	1151.4	8679.6	10652.7
(N1012)(6+7)-IV-7	-152654	2319.2	40660.4	-953.998	-7673.6	7370.8
(N1012)(6+7)-IV-8	-59758.4	389.4	-40541.2	959.1	7269.7	1811.6
(N1012)(6+7)-V-1	-100149	8241.7	-402.779	18.8049	-483.2	23772.1
(N1012)(6+7)-V-2	-61113.6	7744.6	-32996.7	788.005	5387.3	22429.2
(N1012)(6+7)-V-3	-137494	-1810.5	28327.6	-665.201	-5246.7	-4526.9
(N1012)(6+7)-V-4	-98458.6	-2307.6	-4266.38	103.999	623.8	-5869.8
(N1012)(6+7)-V-5	-101400	8210.9	-2058.88	56.1049	-50.5	23832.7
(N1012)(6+7)-V-6	-62364.8	7713.9	-34652.9	825.305	5820	22489.8
(N1012)(6+7)-V-7	-138745	-1841.3	26671.4	-627.901	-4814	-4466.3
(N1012)(6+7)-V-8	-99709.9	-2338.3	-5922.48	141.299	1056.5	-5809.2
(N1012)(6+7)-VI-1	-158760	5303.3	47679.1	-1118	-8999.3	15434.1
(N1012)(6+7)-VI-2	-28643.6	3646.4	-60967.4	1446	10569	10957.8
(N1012)(6+7)-VI-3	-169964	2287.7	56298.3	-1323.2	-10428.4	6944.5
(N1012)(6+7)-VI-4	-39847.2	630.7	-52348.3	1240.8	9139.9	2468.1
(N1012)(6+7)-VI-5	-160011	5272.6	46023	-1080.7	-8566.6	15494.7
(N1012)(6+7)-VI-6	-29894.9	3615.7	-62623.5	1483.3	11001.7	11018.4
(N1012)(6+7)-VI-7	-171215	2256.9	54642.1	-1285.9	-9995.7	7005
(N1012)(6+7)-VI-8	-41098.4	600	-54004.4	1278.1	9572.6	2528.7
(N1012)(6+7)-VII-1	-94565.4	8282.6	-4519.48	116.505	210.5	23934.5
(N1012)(6+7)-VII-2	-66696.7	7703.7	-28880	690.405	4693.5	22266.7
(N1012)(6+7)-VII-3	-131910	-1769.6	24210.9	-567.601	-4552.9	-4364.5
(N1012)(6+7)-VII-4	-104042	-2348.5	-149.578	6.39875	-69.9	-6032.2
(N1012)(6+7)-VII-5	-95816.6	8251.9	-6175.68	153.705	643.3	23995.1
(N1012)(6+7)-VII-6	-67947.9	7672.9	-30536.2	727.705	5126.2	22327.3
(N1012)(6+7)-VII-7	-133162	-1800.3	22554.7	-530.301	-4120.2	-4303.9
(N1012)(6+7)-VII-8	-105293	-2379.3	-1805.78	43.6988	362.8	-5971.6
(N1012)(6+7)-VIII-1	-140150	5439.7	33956.7	-792.497	-6686.8	15975.6
(N1012)(6+7)-VIII-2	-47254	3510	-47244.9	1120.6	8256.4	10416.4
(N1012)(6+7)-VIII-3	-151353	2424.1	42575.8	-997.698	-8115.8	7485.9
(N1012)(6+7)-VIII-4	-58457.5	494.3	-38625.8	915.4	6827.4	1926.7
(N1012)(6+7)-VIII-5	-141401	5409	32300.5	-755.297	-6254.1	16036.2
(N1012)(6+7)-VIII-6	-48505.2	3479.2	-48901.1	1157.9	8689.1	10477
(N1012)(6+7)-VIII-7	-152604	2393.4	40919.6	-960.498	-7683.1	7546.5
(N1012)(6+7)-VIII-8	-59708.8	463.6	-40282	952.7	7260.1	1987.3
(N1012)(6+7)-IX-1	-111710	4833.4	11844.3	-270.497	-2664.8	13972.4
(N1012)(6+7)-IX-2	-72674.9	4336.3	-20749.6	498.703	3205.7	12629.5
(N1012)(6+7)-IX-3	-123013	1669.4	19945	-462.799	-4074.7	5131.4
(N1012)(6+7)-IX-4	-83977.7	1172.3	-12649	306.301	1795.8	3788.5

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1012)(6+7)-IX-5	-115881	4731	6323.72	-146.197	-1222.4	14174.4
(N1012)(6+7)-IX-6	-76845.8	4233.9	-26270.3	623.003	4648.1	12831.5
(N1012)(6+7)-IX-7	-127184	1567	14424.3	-338.599	-2632.4	5333.3
(N1012)(6+7)-IX-8	-88148.6	1069.9	-18169.6	430.601	3238.1	3990.4
(N1012)(6+7)-X-1	-106127	4874.3	7727.62	-172.897	-1971.1	14134.9
(N1012)(6+7)-X-2	-78258	4295.4	-16632.9	401.103	2511.9	12467.1
(N1012)(6+7)-X-3	-117430	1710.3	15828.2	-365.199	-3381	5293.8
(N1012)(6+7)-X-4	-89560.8	1131.4	-8532.28	208.701	1102	3626
(N1012)(6+7)-X-5	-110298	4771.9	2207.02	-48.597	-528.7	14336.8
(N1012)(6+7)-X-6	-82428.9	4193	-22153.5	525.303	3954.3	12669.1
(N1012)(6+7)-X-7	-121600	1607.9	10307.6	-240.999	-1938.6	5495.8
(N1012)(6+7)-X-8	-93731.7	1029	-14052.9	333.001	2544.4	3828
(N1012)(6+7)-XI-1	-111759	4759.2	11585.1	-264.097	-2655.3	13796.7
(N1012)(6+7)-XI-2	-72724.5	4262.1	-21008.9	505.103	3215.2	12453.8
(N1012)(6+7)-XI-3	-122963	1743.6	20204.2	-469.299	-4084.3	5307
(N1012)(6+7)-XI-4	-83928	1246.5	-12389.8	299.901	1786.2	3964.1
(N1012)(6+7)-XI-5	-115930	4656.8	6064.52	-139.797	-1212.9	13998.7
(N1012)(6+7)-XI-6	-76895.4	4159.8	-26529.5	629.403	4657.6	12655.8
(N1012)(6+7)-XI-7	-127134	1641.2	14683.6	-344.999	-2641.9	5509
(N1012)(6+7)-XI-8	-88099	1144.1	-17910.4	424.201	3228.6	4166.1
(N1012)(6+7)-XII-1	-106176	4800.2	7468.42	-166.397	-1961.5	13959.2
(N1012)(6+7)-XII-2	-78307.6	4221.2	-16892.1	407.503	2521.5	12291.4
(N1012)(6+7)-XII-3	-117380	1784.5	16087.5	-371.599	-3390.5	5469.5
(N1012)(6+7)-XII-4	-89511.1	1205.6	-8272.98	202.301	1092.4	3801.7
(N1012)(6+7)-XII-5	-110347	4697.8	1947.72	-42.1971	-519.1	14161.2
(N1012)(6+7)-XII-6	-82478.5	4118.8	-22412.8	531.803	3963.8	12493.4
(N1012)(6+7)-XII-7	-121551	1682.1	10566.8	-247.399	-1948.2	5671.5
(N1012)(6+7)-XII-8	-93682.1	1103.2	-13793.6	326.601	2534.8	4003.7
(N1005)1	-149907	6980	-1416	-192.9	4253.2	-1816.2
(N1005)2	-182668	8962.7	-1661.7	-242.6	4995.5	-1711.3
(N1005)3	-108920	5062.2	-1062	-140.9	3186.5	-1438.4
(N1005)(4+5)-I-1	-52182.7	45760.8	361.1	-989	-105.6	18804.1
(N1005)(4+5)-I-2	-58273.5	49923	-1337.7	-1122.2	4270	15918.7
(N1005)(4+5)-I-3	-158792	-39373.8	-670.5	833	1853	-18463.6
(N1005)(4+5)-I-4	-164883	-35211.6	-2369.4	699.8	6228.6	-21349
(N1005)(4+5)-I-5	-52957.2	45336	245.4	-981.7	144.4	18472.3
(N1005)(4+5)-I-6	-59048.1	49498.2	-1453.5	-1114.9	4520	15586.9
(N1005)(4+5)-I-7	-159567	-39798.6	-786.3	840.3	2103	-18795.4
(N1005)(4+5)-I-8	-165657	-35636.4	-2485.1	707.1	6478.5	-21680.8
(N1005)(4+5)-II-1	-82389.9	11107.7	1982.1	-195.9	-4524.9	9126.7
(N1005)(4+5)-II-2	-102693	24981.9	-3680.8	-639.9	10060.3	-491.3
(N1005)(4+5)-II-3	-114373	-14432.6	1672.6	350.7	-3937.3	-2053.6
(N1005)(4+5)-II-4	-134676	-558.5	-3990.3	-93.3	10647.9	-11671.6
(N1005)(4+5)-II-5	-83164.4	10682.9	1866.3	-188.6	-4274.9	8794.9
(N1005)(4+5)-II-6	-103467	24557	-3796.6	-632.5	10310.3	-823.1
(N1005)(4+5)-II-7	-115147	-14857.5	1556.8	358	-3687.3	-2385.4
(N1005)(4+5)-II-8	-135450	-983.3	-4106.1	-85.9	10897.9	-12003.4
(N1005)(4+5)-III-1	-52420.5	44883.9	248.6	-967.8	185.9	15755.8
(N1005)(4+5)-III-2	-58035.7	50799.9	-1225.1	-1143.4	3978.5	18966.9
(N1005)(4+5)-III-3	-159030	-40250.7	-783.1	854.2	2144.5	-21511.9
(N1005)(4+5)-III-4	-164645	-34334.7	-2256.8	678.6	5937.1	-18300.8
(N1005)(4+5)-III-5	-53195	44459.1	132.8	-960.5	435.9	15424
(N1005)(4+5)-III-6	-58810.2	50375.1	-1340.9	-1136.1	4228.5	18635.1
(N1005)(4+5)-III-7	-159804	-40675.5	-898.9	861.5	2394.4	-21843.7
(N1005)(4+5)-III-8	-165420	-34759.5	-2372.6	685.9	6187.1	-18632.6
(N1005)(4+5)-IV-1	-83182.7	8184.7	1606.8	-125.2	-3553.4	-1034.2
(N1005)(4+5)-IV-2	-101900	27904.9	-3305.5	-710.6	9088.8	9669.6
(N1005)(4+5)-IV-3	-115166	-17355.7	1297.3	421.4	-2965.8	-12214.5
(N1005)(4+5)-IV-4	-133883	2364.5	-3615	-164	9676.4	-1510.8
(N1005)(4+5)-IV-5	-83957.2	7759.9	1491	-117.9	-3303.4	-1366
(N1005)(4+5)-IV-6	-102675	27480.1	-3421.3	-703.3	9338.8	9337.8
(N1005)(4+5)-IV-7	-115940	-17780.5	1181.5	428.7	-2715.8	-12546.3
(N1005)(4+5)-IV-8	-134657	1939.7	-3730.8	-156.7	9926.4	-1842.5
(N1005)(4+5)-V-1	-62118.6	38407.6	-723.7	-834.4	2671.1	15431.7
(N1005)(4+5)-V-2	-68209.5	42569.8	-2422.6	-967.5	7046.7	12546.3

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1005)(4+5)-V-3	-148856	-32020.6	414.3	678.3	-923.7	-15091.3
(N1005)(4+5)-V-4	-154947	-27858.4	-1284.5	545.2	3451.9	-17976.7
(N1005)(4+5)-V-5	-62893.1	37982.8	-839.5	-827	2921.1	15099.9
(N1005)(4+5)-V-6	-68984	42145	-2538.3	-960.2	7296.6	12214.6
(N1005)(4+5)-V-7	-149631	-32445.4	298.6	685.7	-673.7	-15423.1
(N1005)(4+5)-V-8	-155721	-28283.2	-1400.3	552.5	3701.9	-18308.5
(N1005)(4+5)-VI-1	-85370.7	8901.8	1656.6	-149.6	-3691.9	8115
(N1005)(4+5)-VI-2	-105674	22775.9	-4006.3	-593.5	10893.3	-1503
(N1005)(4+5)-VI-3	-111392	-12226.7	1998	304.3	-4770.3	-1041.9
(N1005)(4+5)-VI-4	-131695	1647.4	-3664.9	-139.6	9814.9	-10659.9
(N1005)(4+5)-VI-5	-86145.2	8477	1540.9	-142.2	-3441.9	7783.2
(N1005)(4+5)-VI-6	-106448	22351.1	-4122	-586.1	11143.3	-1834.8
(N1005)(4+5)-VI-7	-112166	-12651.5	1882.3	311.6	-4520.3	-1373.7
(N1005)(4+5)-VI-8	-132469	1222.6	-3780.6	-132.3	10064.9	-10991.7
(N1005)(4+5)-VII-1	-62356.4	37530.7	-836.3	-813.1	2962.6	12383.5
(N1005)(4+5)-VII-2	-67971.6	43446.7	-2310	-988.8	6755.2	15594.6
(N1005)(4+5)-VII-3	-149094	-32897.5	301.7	699.6	-632.2	-18139.6
(N1005)(4+5)-VII-4	-154709	-26981.5	-1171.9	523.9	3160.4	-14928.4
(N1005)(4+5)-VII-5	-63131	37105.9	-952.1	-805.8	3212.5	12051.7
(N1005)(4+5)-VII-6	-68746.2	43021.9	-2425.7	-981.4	7005.2	15262.8
(N1005)(4+5)-VII-7	-149868	-33322.3	186	706.9	-382.2	-18471.4
(N1005)(4+5)-VII-8	-155484	-27406.3	-1287.7	531.3	3410.4	-15260.2
(N1005)(4+5)-VIII-1	-86163.5	5978.8	1281.3	-78.8	-2720.4	-2045.9
(N1005)(4+5)-VIII-2	-104881	25698.9	-3630.9	-664.2	9921.8	8657.9
(N1005)(4+5)-VIII-3	-112185	-15149.7	1622.7	375	-3798.8	-11202.8
(N1005)(4+5)-VIII-4	-130902	4570.5	-3289.5	-210.4	8843.4	-499.1
(N1005)(4+5)-VIII-5	-86938	5553.9	1165.5	-71.5	-2470.4	-2377.7
(N1005)(4+5)-VIII-6	-105655	25274.1	-3746.7	-656.9	10171.8	8326.1
(N1005)(4+5)-VIII-7	-112959	-15574.5	1506.9	382.3	-3548.8	-11534.6
(N1005)(4+5)-VIII-8	-131677	4145.6	-3405.3	-203.1	9093.4	-830.9
(N1005)(4+5)-IX-1	-88592.3	16459.3	135.1	-359.9	288.3	6147.5
(N1005)(4+5)-IX-2	-94683.1	20621.5	-1563.7	-493	4663.8	3262.1
(N1005)(4+5)-IX-3	-120575	-9081.1	-174.4	186.7	875.9	-5032.8
(N1005)(4+5)-IX-4	-126666	-4918.8	-1873.2	53.6	5251.4	-7918.2
(N1005)(4+5)-IX-5	-91174.1	15043.2	-250.8	-335.4	1121.6	5041.5
(N1005)(4+5)-IX-6	-97264.9	19205.5	-1949.6	-468.6	5497.1	2156.1
(N1005)(4+5)-IX-7	-123157	-10497.1	-560.3	211.1	1709.1	-6138.8
(N1005)(4+5)-IX-8	-129248	-6334.9	-2259.1	78	6084.7	-9024.2
(N1005)(4+5)-X-1	-88830.1	15582.4	22.5	-338.6	579.7	3099.2
(N1005)(4+5)-X-2	-94445.3	21498.4	-1451.1	-514.3	4372.4	6310.3
(N1005)(4+5)-X-3	-120813	-9958	-287	208	1167.3	-8081.1
(N1005)(4+5)-X-4	-126428	-4041.9	-1760.6	32.3	4960	-4870
(N1005)(4+5)-X-5	-91411.9	14166.3	-363.4	-314.2	1413	1993.2
(N1005)(4+5)-X-6	-97027.1	20082.4	-1837	-489.8	5205.7	5204.4
(N1005)(4+5)-X-7	-123395	-11374	-672.9	232.4	2000.6	-9187.1
(N1005)(4+5)-X-8	-129010	-5458	-2146.5	56.7	5793.2	-5976
(N1005)(4+5)-XI-1	-91573.1	14253.3	-190.3	-313.5	1121.3	5135.8
(N1005)(4+5)-XI-2	-97663.9	18415.6	-1889.2	-446.6	5496.8	2250.4
(N1005)(4+5)-XI-3	-117594	-6875.1	151.1	140.4	42.9	-4021.1
(N1005)(4+5)-XI-4	-123685	-2712.9	-1547.8	7.2	4418.4	-6906.5
(N1005)(4+5)-XI-5	-94154.9	12837.3	-576.2	-289.1	1954.6	4029.8
(N1005)(4+5)-XI-6	-100246	16999.5	-2275.1	-422.2	6330.1	1144.4
(N1005)(4+5)-XI-7	-120176	-8291.2	-234.8	164.8	876.1	-5127.1
(N1005)(4+5)-XI-8	-126267	-4128.9	-1933.7	31.6	5251.7	-8012.5
(N1005)(4+5)-XII-1	-91810.9	13376.4	-302.9	-292.2	1412.7	2087.5
(N1005)(4+5)-XII-2	-97426.1	19292.5	-1776.6	-467.9	5205.4	5298.6
(N1005)(4+5)-XII-3	-117832	-7752	38.5	161.6	334.3	-7069.4
(N1005)(4+5)-XII-4	-123447	-1836	-1435.2	-14	4127	-3858.3
(N1005)(4+5)-XII-5	-94392.7	11960.4	-688.8	-267.8	2246	981.5
(N1005)(4+5)-XII-6	-100008	17876.4	-2162.5	-443.5	6038.7	4192.7
(N1005)(4+5)-XII-7	-120414	-9168.1	-347.4	186	1167.6	-8175.4
(N1005)(4+5)-XII-8	-126029	-3252	-1821.1	10.4	4960.2	-4964.3
(N1005)(6+7)-I-1	-50192.6	45792	374.1	-989.5	-143.1	18843.7
(N1005)(6+7)-I-2	-56283.4	49954.2	-1324.7	-1122.6	4232.5	15958.4
(N1005)(6+7)-I-3	-156802	-39342.6	-657.5	832.5	1815.5	-18424

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1005)(6+7)-I-4	-162893	-35180.4	-2356.4	699.4	6191	-21309.4
(N1005)(6+7)-I-5	-50967.1	45367.1	258.4	-982.1	106.9	18511.9
(N1005)(6+7)-I-6	-57058	49529.4	-1440.5	-1115.3	4482.5	15626.6
(N1005)(6+7)-I-7	-157576	-39767.4	-773.3	839.8	2065.5	-18755.8
(N1005)(6+7)-I-8	-163667	-35605.2	-2472.2	706.7	6441	-21641.1
(N1005)(6+7)-II-1	-80399.8	11138.9	1995.1	-196.4	-4562.4	9166.3
(N1005)(6+7)-II-2	-100703	25013	-3667.8	-640.3	10022.8	-451.6
(N1005)(6+7)-II-3	-112383	-14401.5	1685.6	350.2	-3974.8	-2014
(N1005)(6+7)-II-4	-132686	-527.3	-3977.3	-93.7	10610.4	-11631.9
(N1005)(6+7)-II-5	-81174.3	10714.1	1879.3	-189.1	-4312.4	8834.5
(N1005)(6+7)-II-6	-101477	24588.2	-3783.6	-633	10272.8	-783.4
(N1005)(6+7)-II-7	-113157	-14826.3	1569.8	357.5	-3724.8	-2345.8
(N1005)(6+7)-II-8	-133460	-952.2	-4093.1	-86.4	10860.4	-11963.7
(N1005)(6+7)-III-1	-50430.4	44915.1	261.5	-968.2	148.4	15795.5
(N1005)(6+7)-III-2	-56045.6	50831.1	-1212.1	-1143.9	3941	19006.6
(N1005)(6+7)-III-3	-157040	-40219.5	-770.1	853.8	2106.9	-21472.2
(N1005)(6+7)-III-4	-162655	-34303.5	-2243.8	678.1	5899.6	-18261.1
(N1005)(6+7)-III-5	-51204.9	44490.2	145.8	-960.9	398.4	15463.7
(N1005)(6+7)-III-6	-56820.1	50406.3	-1327.9	-1136.5	4191	18674.8
(N1005)(6+7)-III-7	-157814	-40644.4	-885.9	861.1	2356.9	-21804
(N1005)(6+7)-III-8	-163429	-34728.3	-2359.6	685.4	6149.6	-18592.9
(N1005)(6+7)-IV-1	-81192.6	8215.9	1619.8	-125.6	-3590.9	-994.5
(N1005)(6+7)-IV-2	-99909.9	27936.1	-3292.5	-711.1	9051.3	9709.2
(N1005)(6+7)-IV-3	-113175	-17324.5	1310.3	421	-3003.3	-12174.8
(N1005)(6+7)-IV-4	-131893	2395.7	-3602	-164.5	9638.9	-1471.1
(N1005)(6+7)-IV-5	-81967.1	7791.1	1504	-118.3	-3340.9	-1326.3
(N1005)(6+7)-IV-6	-100684	27511.2	-3408.3	-703.7	9301.3	9377.4
(N1005)(6+7)-IV-7	-113950	-17749.3	1194.5	428.3	-2753.3	-12506.6
(N1005)(6+7)-IV-8	-132667	1970.9	-3717.8	-157.1	9888.8	-1802.9
(N1005)(6+7)-V-1	-60128.5	38438.8	-710.7	-834.8	2633.6	15471.4
(N1005)(6+7)-V-2	-66219.4	42601	-2409.6	-968	7009.2	12586
(N1005)(6+7)-V-3	-146866	-31989.4	427.3	677.9	-961.2	-15051.6
(N1005)(6+7)-V-4	-152957	-27827.2	-1271.5	544.7	3414.4	-17937
(N1005)(6+7)-V-5	-60903	38014	-826.5	-827.5	2883.6	15139.6
(N1005)(6+7)-V-6	-66993.9	42176.2	-2525.4	-960.7	7259.1	12254.2
(N1005)(6+7)-V-7	-147640	-32414.3	311.5	685.2	-711.2	-15383.4
(N1005)(6+7)-V-8	-153731	-28252	-1387.3	552	3664.4	-18268.8
(N1005)(6+7)-VI-1	-83380.6	8933	1669.6	-150	-3729.4	8154.6
(N1005)(6+7)-VI-2	-103684	22807.1	-3993.3	-593.9	10855.8	-1463.3
(N1005)(6+7)-VI-3	-109402	-12195.5	2011	303.8	-4807.8	-1002.3
(N1005)(6+7)-VI-4	-129705	1678.6	-3651.9	-140.1	9777.4	-10620.3
(N1005)(6+7)-VI-5	-84155.1	8508.1	1553.8	-142.7	-3479.4	7822.8
(N1005)(6+7)-VI-6	-104458	22382.3	-4109.1	-586.6	11105.8	-1795.1
(N1005)(6+7)-VI-7	-110176	-12620.3	1895.3	311.1	-4557.8	-1334.1
(N1005)(6+7)-VI-8	-130479	1253.8	-3767.6	-132.8	10027.4	-10952
(N1005)(6+7)-VII-1	-60366.3	37561.9	-823.3	-813.6	2925	12423.2
(N1005)(6+7)-VII-2	-65981.5	43477.9	-2297	-989.2	6717.7	15634.3
(N1005)(6+7)-VII-3	-147104	-32866.3	314.7	699.1	-669.7	-18099.9
(N1005)(6+7)-VII-4	-152719	-26950.3	-1159	523.5	3122.9	-14888.8
(N1005)(6+7)-VII-5	-61140.9	37137	-939.1	-806.3	3175	12091.4
(N1005)(6+7)-VII-6	-66756.1	43053.1	-2412.8	-981.9	6967.7	15302.5
(N1005)(6+7)-VII-7	-147878	-33291.2	199	706.4	-419.7	-18431.7
(N1005)(6+7)-VII-8	-153494	-27375.1	-1274.7	530.8	3372.9	-15220.6
(N1005)(6+7)-VIII-1	-84173.4	6009.9	1294.3	-79.2	-2757.9	-2006.2
(N1005)(6+7)-VIII-2	-102891	25730.1	-3618	-664.7	9884.3	8697.5
(N1005)(6+7)-VIII-3	-110195	-15118.5	1635.7	374.6	-3836.3	-11163.1
(N1005)(6+7)-VIII-4	-128912	4601.6	-3276.6	-210.9	8805.9	-459.4
(N1005)(6+7)-VIII-5	-84947.9	5585.1	1178.5	-71.9	-2507.9	-2338
(N1005)(6+7)-VIII-6	-103665	25305.3	-3733.7	-657.3	10134.3	8365.7
(N1005)(6+7)-VIII-7	-110969	-15543.3	1519.9	381.9	-3586.3	-11494.9
(N1005)(6+7)-VIII-8	-129686	4176.8	-3392.3	-203.5	9055.8	-791.2
(N1005)(6+7)-IX-1	-86602.2	16490.5	148.1	-360.3	250.8	6187.1
(N1005)(6+7)-IX-2	-92693	20652.7	-1550.7	-493.5	4626.3	3301.7
(N1005)(6+7)-IX-3	-118585	-9049.9	-161.4	186.3	838.4	-4993.2
(N1005)(6+7)-IX-4	-124676	-4887.7	-1860.2	53.1	5213.9	-7878.6

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1005)(6+7)-IX-5	-89184	15074.4	-237.8	-335.9	1084.1	5081.2
(N1005)(6+7)-IX-6	-95274.8	19236.6	-1936.7	-469.1	5459.6	2195.8
(N1005)(6+7)-IX-7	-121167	-10466	-547.3	210.7	1671.6	-6099.2
(N1005)(6+7)-IX-8	-127258	-6303.7	-2246.2	77.5	6047.2	-8984.5
(N1005)(6+7)-X-1	-86840	15613.6	35.5	-339.1	542.2	3138.9
(N1005)(6+7)-X-2	-92455.2	21529.6	-1438.1	-514.7	4334.9	6350
(N1005)(6+7)-X-3	-118823	-9926.8	-274	207.5	1129.8	-8041.4
(N1005)(6+7)-X-4	-124438	-4010.8	-1747.6	31.9	4922.5	-4830.3
(N1005)(6+7)-X-5	-89421.8	14197.5	-350.4	-314.7	1375.5	2032.9
(N1005)(6+7)-X-6	-95037	20113.6	-1824.1	-490.3	5168.2	5244
(N1005)(6+7)-X-7	-121405	-11342.9	-659.9	231.9	1963.1	-9147.4
(N1005)(6+7)-X-8	-127020	-5426.8	-2133.6	56.3	5755.7	-5936.3
(N1005)(6+7)-XI-1	-89583	14284.5	-177.3	-313.9	1083.8	5175.4
(N1005)(6+7)-XI-2	-95673.8	18446.8	-1876.2	-447.1	5459.3	2290
(N1005)(6+7)-XI-3	-115604	-6843.9	164.1	139.9	5.4	-3981.5
(N1005)(6+7)-XI-4	-121695	-2681.7	-1534.8	6.7	4380.9	-6866.9
(N1005)(6+7)-XI-5	-92164.8	12868.5	-563.2	-289.5	1917.1	4069.5
(N1005)(6+7)-XI-6	-98255.6	17030.7	-2262.1	-422.7	6292.6	1184.1
(N1005)(6+7)-XI-7	-118186	-8260	-221.8	164.3	838.6	-5087.5
(N1005)(6+7)-XI-8	-124277	-4097.8	-1920.7	31.1	5214.2	-7972.8
(N1005)(6+7)-XII-1	-89820.8	13407.6	-289.9	-292.7	1375.2	2127.2
(N1005)(6+7)-XII-2	-95436	19323.7	-1763.6	-468.3	5167.9	5338.3
(N1005)(6+7)-XII-3	-115842	-7720.9	51.5	161.1	296.8	-7029.7
(N1005)(6+7)-XII-4	-121457	-1804.8	-1422.2	-14.5	4089.5	-3818.6
(N1005)(6+7)-XII-5	-92402.6	11991.5	-675.8	-268.3	2208.5	1021.2
(N1005)(6+7)-XII-6	-98017.8	17907.6	-2149.5	-443.9	6001.2	4232.3
(N1005)(6+7)-XII-7	-118424	-9136.9	-334.4	185.5	1130.1	-8135.7
(N1005)(6+7)-XII-8	-124039	-3220.9	-1808.1	9.9	4922.7	-4924.6
(N1006)1	-99801	18893.5	-11099.6	-86.1	2524.8	14072
(N1006)2	-115860	22450.5	-13288.4	-103.9	2858.9	16117.1
(N1006)3	-72187.5	13936.2	-8160.8	-63.4	1893.7	10520.2
(N1006)(4+5)-I-1	-106860	60544.7	-4356.3	-925.3	653.4	26925
(N1006)(4+5)-I-2	-140698	53061.8	-39890.5	-66.8	6468	24048.3
(N1006)(4+5)-I-3	-2552.1	-24469.5	25728.3	-110.3	-3059.9	-2729.7
(N1006)(4+5)-I-4	-36389.9	-31952.4	-9805.9	748.2	2754.7	-5606.4
(N1006)(4+5)-I-5	-107985	59824.8	-6515.8	-874.9	1032.6	26646.8
(N1006)(4+5)-I-6	-141823	52341.8	-42050	-16.4	6847.3	23770
(N1006)(4+5)-I-7	-3677	-25189.4	23568.8	-59.9	-2680.7	-3007.9
(N1006)(4+5)-I-8	-37514.8	-32672.3	-11965.4	798.6	3133.9	-5884.6
(N1006)(4+5)-II-1	-30874.9	39519.8	47629.9	-1641.7	-7430	19902
(N1006)(4+5)-II-2	-143668	14576.7	-70817.4	1220.1	11952	10313
(N1006)(4+5)-II-3	417.5	14015.6	56655.3	-1397.2	-8544	11005.6
(N1006)(4+5)-II-4	-112375	-10927.5	-61792.1	1464.6	10838	1416.6
(N1006)(4+5)-II-5	-31999.9	38799.9	45470.4	-1591.3	-7050.7	19623.8
(N1006)(4+5)-II-6	-144793	13856.8	-72976.9	1270.5	12331.3	10034.7
(N1006)(4+5)-II-7	-707.4	13295.6	54495.8	-1346.8	-8164.7	10727.4
(N1006)(4+5)-II-8	-113500	-11647.5	-63951.6	1515	11217.3	1138.3
(N1006)(4+5)-III-1	-109757	59461.1	-8705.2	-839.7	1304.2	24465.7
(N1006)(4+5)-III-2	-137801	54145.3	-35541.6	-152.3	5817.1	26507.5
(N1006)(4+5)-III-3	-5449.3	-25553	21379.4	-24.8	-2409.1	-5188.9
(N1006)(4+5)-III-4	-33492.7	-30868.9	-5457	662.7	2103.8	-3147.1
(N1006)(4+5)-III-5	-110882	58741.2	-10864.7	-789.4	1683.5	24187.5
(N1006)(4+5)-III-6	-138926	53425.4	-37701.1	-101.9	6196.4	26229.3
(N1006)(4+5)-III-7	-6574.3	-26272.9	19219.9	25.6	-2029.8	-5467.1
(N1006)(4+5)-III-8	-34617.6	-31588.8	-7616.5	713	2483.1	-3425.4
(N1006)(4+5)-IV-1	-40532.4	35908	33133.5	-1356.5	-5260.4	11704.6
(N1006)(4+5)-IV-2	-134010	18188.5	-56321.1	934.9	9782.5	18510.4
(N1006)(4+5)-IV-3	-9239.9	10403.8	42158.9	-1112	-6374.4	2808.2
(N1006)(4+5)-IV-4	-102718	-7315.7	-47295.7	1179.4	8668.5	9614
(N1006)(4+5)-IV-5	-41657.3	35188.1	30974.1	-1306.1	-4881.2	11426.3
(N1006)(4+5)-IV-6	-135135	17468.6	-58480.6	985.3	10161.8	18232.2
(N1006)(4+5)-IV-7	-10364.9	9683.8	39999.4	-1061.6	-5995.2	2530
(N1006)(4+5)-IV-8	-103843	-8035.7	-49455.2	1229.8	9047.8	9335.8
(N1006)(4+5)-V-1	-108035	52699.7	-3918.5	-819.7	843.5	24202.6
(N1006)(4+5)-V-2	-141873	45216.8	-39452.7	38.9	6658.1	21325.9

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1006)(4+5)-V-3	-1377	-16624.5	25290.5	-215.9	-3250	-7.3
(N1006)(4+5)-V-4	-35214.8	-24107.4	-10243.7	642.6	2564.6	-2884
(N1006)(4+5)-V-5	-109160	51979.8	-6078	-769.3	1222.7	23924.4
(N1006)(4+5)-V-6	-142998	44496.9	-41612.2	89.2	7037.3	21047.7
(N1006)(4+5)-V-7	-2501.9	-17344.4	23131	-165.6	-2870.8	-285.5
(N1006)(4+5)-V-8	-36339.7	-24827.4	-12403.2	693	2943.9	-3162.3
(N1006)(4+5)-VI-1	-31227.4	37166.3	47761.3	-1610	-7373	19085.3
(N1006)(4+5)-VI-2	-144020	12223.2	-70686.1	1251.8	12009.1	9496.3
(N1006)(4+5)-VI-3	770.1	16369.1	56524	-1428.9	-8601	11822.3
(N1006)(4+5)-VI-4	-112023	-8574	-61923.4	1432.9	10781	2233.3
(N1006)(4+5)-VI-5	-32352.4	36446.4	45601.8	-1559.6	-6993.7	18807.1
(N1006)(4+5)-VI-6	-145145	11503.3	-72845.6	1302.2	12388.3	9218
(N1006)(4+5)-VI-7	-354.9	15649.1	54364.5	-1378.5	-8221.7	11544.1
(N1006)(4+5)-VI-8	-113148	-9294	-64082.9	1483.3	11160.3	1955.1
(N1006)(4+5)-VII-1	-110933	51616.2	-8267.4	-734.1	1494.3	21743.4
(N1006)(4+5)-VII-2	-138976	46300.3	-35103.8	-46.7	6007.2	23785.1
(N1006)(4+5)-VII-3	-4274.2	-17708	20941.6	-130.4	-2599.1	-2466.5
(N1006)(4+5)-VII-4	-32317.5	-23023.9	-5894.8	557	1913.7	-424.8
(N1006)(4+5)-VII-5	-112058	50896.3	-10426.9	-683.7	1873.6	21465.2
(N1006)(4+5)-VII-6	-140101	45580.4	-37263.3	3.7	6386.5	23506.9
(N1006)(4+5)-VII-7	-5399.1	-18428	18782.1	-80	-2219.9	-2744.8
(N1006)(4+5)-VII-8	-33442.5	-23743.8	-8054.3	607.4	2293	-703
(N1006)(4+5)-VIII-1	-40884.9	33554.5	33264.9	-1324.8	-5203.4	10887.9
(N1006)(4+5)-VIII-2	-134363	15835	-56189.7	966.6	9839.5	17693.7
(N1006)(4+5)-VIII-3	-8887.4	12757.3	42027.6	-1143.7	-6431.5	3624.9
(N1006)(4+5)-VIII-4	-102365	-4962.2	-47427	1147.7	8611.5	10430.7
(N1006)(4+5)-VIII-5	-42009.9	32834.6	31105.4	-1274.4	-4824.2	10609.6
(N1006)(4+5)-VIII-6	-135488	15115.1	-58349.2	1017	10218.8	17415.5
(N1006)(4+5)-VIII-7	-10012.4	12037.3	39868.1	-1093.3	-6052.2	3346.7
(N1006)(4+5)-VIII-8	-103490	-5682.2	-49586.5	1198.1	8990.7	10152.5
(N1006)(4+5)-IX-1	-69039.9	31629.6	8692.8	-698.8	-1088.7	16870.5
(N1006)(4+5)-IX-2	-102878	24146.7	-26841.5	159.7	4725.9	13993.7
(N1006)(4+5)-IX-3	-37747.5	6125.4	17718.1	-454.3	-2202.7	7974.1
(N1006)(4+5)-IX-4	-71585.3	-1357.5	-17816.1	404.2	3611.9	5097.3
(N1006)(4+5)-IX-5	-72789.7	29229.9	1494.4	-530.9	175.5	15943
(N1006)(4+5)-IX-6	-106628	21747	-34039.8	327.6	5990.1	13066.3
(N1006)(4+5)-IX-7	-41497.3	3725.6	10519.8	-286.4	-938.5	7046.6
(N1006)(4+5)-IX-8	-75335.1	-3757.3	-25014.4	572.1	4876.1	4169.9
(N1006)(4+5)-X-1	-71937.1	30546.1	4343.8	-613.3	-437.9	14411.2
(N1006)(4+5)-X-2	-99980.5	25230.3	-22492.5	74.2	4075	16453
(N1006)(4+5)-X-3	-40644.7	5041.9	13369.2	-368.8	-1551.9	5514.8
(N1006)(4+5)-X-4	-68688	-274	-13467.2	318.7	2961	7556.6
(N1006)(4+5)-X-5	-75687	28146.3	-2854.5	-445.4	826.3	13483.8
(N1006)(4+5)-X-6	-103730	22830.5	-29690.9	242.1	5339.2	15525.5
(N1006)(4+5)-X-7	-44394.5	2642.1	6170.9	-200.9	-287.7	4587.4
(N1006)(4+5)-X-8	-72437.9	-2673.8	-20665.5	486.6	4225.2	6629.2
(N1006)(4+5)-XI-1	-69392.4	29276.2	8824.1	-667.1	-1031.7	16053.8
(N1006)(4+5)-XI-2	-103230	21793.2	-26710.1	191.4	4782.9	13177
(N1006)(4+5)-XI-3	-37394.9	8478.9	17586.8	-486	-2259.8	8790.8
(N1006)(4+5)-XI-4	-71232.7	996	-17947.4	372.5	3554.8	5914.1
(N1006)(4+5)-XI-5	-73142.3	26876.4	1625.8	-499.2	232.5	15126.3
(N1006)(4+5)-XI-6	-106980	19393.5	-33908.4	359.3	6047.1	12249.6
(N1006)(4+5)-XI-7	-41144.8	6079.1	10388.5	-318.1	-995.6	7863.3
(N1006)(4+5)-XI-8	-74982.6	-1403.8	-25145.7	540.4	4819	4986.6
(N1006)(4+5)-XII-1	-72289.7	28192.6	4475.2	-581.6	-380.9	13594.5
(N1006)(4+5)-XII-2	-100333	22876.8	-22361.2	105.9	4132	15636.3
(N1006)(4+5)-XII-3	-40292.2	7395.4	13237.9	-400.5	-1608.9	6331.5
(N1006)(4+5)-XII-4	-68335.5	2079.5	-13598.5	287	2904	8373.3
(N1006)(4+5)-XII-5	-76039.5	25792.9	-2723.1	-413.7	883.3	12667.1
(N1006)(4+5)-XII-6	-104083	20477	-29559.5	273.7	5396.2	14708.8
(N1006)(4+5)-XII-7	-44042	4995.6	6039.6	-232.6	-344.7	5404.1
(N1006)(4+5)-XII-8	-72085.3	-320.3	-20796.8	454.9	4168.2	7445.9
(N1006)(6+7)-I-1	-106441	60482	-4314.9	-925.3	645.5	26859.1
(N1006)(6+7)-I-2	-140279	52999.1	-39849.1	-66.8	6460.1	23982.4
(N1006)(6+7)-I-3	-2133.3	-24532.1	25769.7	-110.3	-3067.8	-2795.5

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1006)(6+7)-I-4	-35971.2	-32015	-9764.5	748.2	2746.8	-5672.3
(N1006)(6+7)-I-5	-107566	59762.1	-6474.4	-874.9	1024.8	26580.9
(N1006)(6+7)-I-6	-141404	52279.2	-42008.6	-16.4	6839.4	23704.1
(N1006)(6+7)-I-7	-3258.3	-25252	23610.2	-60	-2688.6	-3073.8
(N1006)(6+7)-I-8	-37096.1	-32735	-11924	798.6	3126.1	-5950.5
(N1006)(6+7)-II-1	-30456.2	39457.2	47671.3	-1641.7	-7437.9	19836.1
(N1006)(6+7)-II-2	-143249	14514.1	-70776.1	1220.1	11944.2	10247.1
(N1006)(6+7)-II-3	836.3	13952.9	56696.7	-1397.2	-8551.9	10939.8
(N1006)(6+7)-II-4	-111956	-10990.2	-61750.7	1464.6	10830.2	1350.7
(N1006)(6+7)-II-5	-31581.1	38737.2	45511.8	-1591.3	-7058.6	19557.9
(N1006)(6+7)-II-6	-144374	13794.2	-72935.6	1270.4	12323.4	9968.8
(N1006)(6+7)-II-7	-288.7	13233	54537.2	-1346.8	-8172.6	10661.5
(N1006)(6+7)-II-8	-113081	-11710.1	-63910.2	1514.9	11209.4	1072.5
(N1006)(6+7)-III-1	-109339	59398.5	-8663.8	-839.8	1296.4	24399.9
(N1006)(6+7)-III-2	-137382	54082.7	-35500.2	-152.3	5809.2	26441.6
(N1006)(6+7)-III-3	-5030.6	-25615.6	21420.8	-24.8	-2416.9	-5254.8
(N1006)(6+7)-III-4	-33073.9	-30931.5	-5415.6	662.6	2095.9	-3213
(N1006)(6+7)-III-5	-110464	58678.6	-10823.3	-789.4	1675.6	24121.6
(N1006)(6+7)-III-6	-138507	53362.7	-37659.7	-102	6188.5	26163.4
(N1006)(6+7)-III-7	-6155.5	-26335.6	19261.3	25.6	-2037.7	-5533
(N1006)(6+7)-III-8	-34198.9	-31651.4	-7575.1	713	2475.2	-3491.3
(N1006)(6+7)-IV-1	-40113.6	35845.4	33174.9	-1356.5	-5268.3	11638.7
(N1006)(6+7)-IV-2	-133591	18125.9	-56279.7	934.9	9774.6	18444.5
(N1006)(6+7)-IV-3	-8821.2	10341.1	42200.3	-1112	-6382.3	2742.3
(N1006)(6+7)-IV-4	-102299	-7378.4	-47254.3	1179.4	8660.6	9548.1
(N1006)(6+7)-IV-5	-41238.6	35125.5	31015.4	-1306.2	-4889.1	11360.5
(N1006)(6+7)-IV-6	-134716	17405.9	-58439.2	985.3	10153.9	18166.3
(N1006)(6+7)-IV-7	-9946.2	9621.2	40040.8	-1061.7	-6003.1	2464.1
(N1006)(6+7)-IV-8	-103424	-8098.3	-49413.8	1229.8	9039.9	9269.9
(N1006)(6+7)-V-1	-107617	52637.1	-3877.1	-819.7	835.6	24136.7
(N1006)(6+7)-V-2	-141454	45154.2	-39411.3	38.8	6650.2	21260
(N1006)(6+7)-V-3	-958.2	-16687.1	25331.9	-216	-3257.9	-73.2
(N1006)(6+7)-V-4	-34796	-24170.1	-10202.3	642.6	2556.7	-2949.9
(N1006)(6+7)-V-5	-108742	51917.2	-6036.6	-769.3	1214.8	23858.5
(N1006)(6+7)-V-6	-142579	44434.2	-41570.8	89.2	7029.4	20981.8
(N1006)(6+7)-V-7	-2083.2	-17407.1	23172.4	-165.6	-2878.6	-351.4
(N1006)(6+7)-V-8	-35921	-24890	-12361.8	692.9	2936	-3228.1
(N1006)(6+7)-VI-1	-30808.7	37103.7	47802.6	-1610	-7380.8	19019.4
(N1006)(6+7)-VI-2	-143601	12160.6	-70644.7	1251.8	12001.2	9430.4
(N1006)(6+7)-VI-3	1188.8	16306.4	56565.3	-1428.9	-8608.9	11756.5
(N1006)(6+7)-VI-4	-111604	-8636.7	-61882	1432.9	10773.1	2167.4
(N1006)(6+7)-VI-5	-31933.7	36383.8	45643.1	-1559.6	-7001.6	18741.2
(N1006)(6+7)-VI-6	-144726	11440.7	-72804.2	1302.1	12380.4	9152.1
(N1006)(6+7)-VI-7	63.9	15586.5	54405.8	-1378.5	-8229.6	11478.2
(N1006)(6+7)-VI-8	-112729	-9356.6	-64041.5	1483.2	11152.4	1889.2
(N1006)(6+7)-VII-1	-110514	51553.6	-8226	-734.1	1486.4	21677.5
(N1006)(6+7)-VII-2	-138557	46237.7	-35062.4	-46.7	5999.3	23719.3
(N1006)(6+7)-VII-3	-3855.5	-17770.7	20983	-130.4	-2607	-2532.4
(N1006)(6+7)-VII-4	-31898.8	-23086.5	-5853.4	557	1905.9	-490.7
(N1006)(6+7)-VII-5	-111639	50833.6	-10385.5	-683.8	1865.7	21399.3
(N1006)(6+7)-VII-6	-139682	45517.8	-37221.9	3.7	6378.6	23441
(N1006)(6+7)-VII-7	-4980.4	-18490.6	18823.5	-80	-2227.8	-2810.7
(N1006)(6+7)-VII-8	-33023.7	-23806.5	-8012.9	607.4	2285.1	-768.9
(N1006)(6+7)-VIII-1	-40466.2	33491.9	33306.2	-1324.8	-5211.3	10822
(N1006)(6+7)-VIII-2	-133944	15772.4	-56148.4	966.6	9831.6	17627.8
(N1006)(6+7)-VIII-3	-8468.7	12694.6	42068.9	-1143.7	-6439.3	3559
(N1006)(6+7)-VIII-4	-101946	-5024.9	-47385.7	1147.7	8603.6	10364.8
(N1006)(6+7)-VIII-5	-41591.1	32772	31146.7	-1274.5	-4832	10543.8
(N1006)(6+7)-VIII-6	-135069	15052.5	-58307.9	1017	10210.9	17349.6
(N1006)(6+7)-VIII-7	-9593.6	11974.7	39909.4	-1093.3	-6060.1	3280.8
(N1006)(6+7)-VIII-8	-103071	-5744.8	-49545.2	1198.1	8982.9	10086.6
(N1006)(6+7)-IX-1	-68621.2	31567	8734.1	-698.8	-1096.6	16804.6
(N1006)(6+7)-IX-2	-102459	24084.1	-26800.1	159.7	4718	13927.8
(N1006)(6+7)-IX-3	-37328.7	6062.8	17759.5	-454.3	-2210.6	7908.2
(N1006)(6+7)-IX-4	-71166.5	-1420.2	-17774.7	404.2	3604	5031.5

Comb.	N	Ty	Tz	Mt(DaN*m)	My(DaN*m)	Mz(DaN*m)
(N1006)(6+7)-IX-5	-72371	29167.2	1535.8	-530.9	167.6	15877.1
(N1006)(6+7)-IX-6	-106209	21684.3	-33998.4	327.6	5982.2	13000.4
(N1006)(6+7)-IX-7	-41078.6	3663	10561.2	-286.4	-946.4	6980.8
(N1006)(6+7)-IX-8	-74916.4	-3819.9	-24973	572.1	4868.2	4104
(N1006)(6+7)-X-1	-71518.4	30483.5	4385.2	-613.3	-445.8	14345.3
(N1006)(6+7)-X-2	-99561.7	25167.6	-22451.2	74.1	4067.1	16387.1
(N1006)(6+7)-X-3	-40226	4979.2	13410.6	-368.8	-1559.8	5448.9
(N1006)(6+7)-X-4	-68269.3	-336.6	-13425.8	318.6	2953.1	7490.7
(N1006)(6+7)-X-5	-75268.2	28083.7	-2813.1	-445.4	818.4	13417.9
(N1006)(6+7)-X-6	-103312	22767.9	-29649.5	242	5331.3	15459.7
(N1006)(6+7)-X-7	-43975.8	2579.5	6212.3	-200.9	-295.6	4521.5
(N1006)(6+7)-X-8	-72019.1	-2736.4	-20624.1	486.5	4217.3	6563.3
(N1006)(6+7)-XI-1	-68973.7	29213.5	8865.5	-667.1	-1039.6	15987.9
(N1006)(6+7)-XI-2	-102812	21730.6	-26668.8	191.4	4775	13111.1
(N1006)(6+7)-XI-3	-36976.2	8416.3	17628.2	-486	-2267.6	8724.9
(N1006)(6+7)-XI-4	-70814	933.3	-17906.1	372.5	3547	5848.2
(N1006)(6+7)-XI-5	-72723.5	26813.8	1667.1	-499.3	224.6	15060.4
(N1006)(6+7)-XI-6	-106561	19330.8	-33867.1	359.3	6039.2	12183.7
(N1006)(6+7)-XI-7	-40726	6016.5	10429.8	-318.1	-1003.4	7797.5
(N1006)(6+7)-XI-8	-74563.8	-1466.4	-25104.4	540.4	4811.2	4920.7
(N1006)(6+7)-XII-1	-71870.9	28130	4516.5	-581.6	-388.7	13528.6
(N1006)(6+7)-XII-2	-99914.3	22814.1	-22319.8	105.8	4124.1	15570.4
(N1006)(6+7)-XII-3	-39873.4	7332.7	13279.2	-400.5	-1616.8	6265.6
(N1006)(6+7)-XII-4	-67916.8	2016.9	-13557.1	287	2896.1	8307.4
(N1006)(6+7)-XII-5	-75620.8	25730.2	-2681.8	-413.7	875.5	12601.2
(N1006)(6+7)-XII-6	-103664	20414.4	-29518.2	273.7	5388.3	14643
(N1006)(6+7)-XII-7	-43623.3	4932.9	6080.9	-232.6	-352.6	5338.2
(N1006)(6+7)-XII-8	-71666.6	-382.9	-20755.5	454.8	4160.3	7380

Verifiche piastra

Comb.	Pann.	X	Y	σ_{xx}	σ_{yy}	τ_{xy}	σ_{id}	SF
(N1023)(4+5)-V-3	143	2.95	53.12	-814.74	-3211.63	111.44	2898.10	1.10

Tensione massima ideale = 2898.10 SF=1.10 ((N1023)(4+5)-V-3)**Verificato**

Verifica a punzonamento piastra

Comb.	N°bull	X	Y	Fd	Bp,Rd	SF
(N1006)(6+7)-VI-3	1	11.66	9.66	9758	116234	11.9

Forza di punz. massima = 9757.54 SF=11.9 ((N1006)(6+7)-VI-3) (bull 1)**Verificato**

Verifica calcestruzzo

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
1	4	0.00	70.00	43.62	3.24
2	4	0.00	70.00	53.09	2.66
3	4	0.00	70.00	31.97	4.41
(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	60.02	2.35
(4+5)-I-2	3	70.00	70.00	59.32	2.38
(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	65.23	2.16
(4+5)-I-4	5	0.00	70.00	49.99	2.82
(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	61.56	2.29
(4+5)-I-6	3	70.00	70.00	60.66	2.33
(4+5)-I-7	5	0.00	70.00	65.55	2.15
(4+5)-I-8	5	0.00	70.00	51.34	2.75
(4+5)-II-1	4	0.00	70.00	44.54	3.17
(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	43.50	3.24
(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	60.70	2.32
(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	28.63	4.93
(4+5)-II-5	4	0.00	70.00	46.02	3.07
(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	46.15	3.06
(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	61.65	2.29
(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	31.28	4.51
(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	67.50	2.09

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(4+5)-III-2	3	70.00	70.00	52.42	2.69
(4+5)-III-3	5	0.00	70.00	58.21	2.42
(4+5)-III-4	4	0.00	70.00	56.50	2.50
(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	68.46	2.06
(4+5)-III-6	3	70.00	70.00	54.22	2.60
(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	59.09	2.39
(4+5)-III-8	4	0.00	70.00	57.10	2.47
(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	59.47	2.37
(4+5)-IV-2	1	0.00	0.00	28.70	4.92
(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	42.14	3.35
(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	45.93	3.07
(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	61.07	2.31
(4+5)-IV-6	1	0.00	0.00	30.81	4.58
(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	43.62	3.23
(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	48.04	2.94
(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	67.43	2.09
(4+5)-V-2	3	70.00	70.00	67.47	2.09
(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	74.15	1.90
(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	56.95	2.48
(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	68.38	2.06
(4+5)-V-6	3	70.00	70.00	68.09	2.07
(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	73.58	1.92
(4+5)-V-8	4	0.00	70.00	57.54	2.45
(4+5)-VI-1	4	0.00	70.00	42.86	3.29
(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	45.14	3.13
(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	62.77	2.25
(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	29.03	4.86
(4+5)-VI-5	4	0.00	70.00	44.34	3.18
(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	47.79	2.95
(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	63.57	2.22
(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	31.15	4.53
(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	76.10	1.85
(4+5)-VII-2	3	70.00	70.00	59.25	2.38
(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	65.73	2.15
(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	64.55	2.19
(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	76.53	1.84
(4+5)-VII-6	3	70.00	70.00	60.58	2.33
(4+5)-VII-7	5	0.00	70.00	66.01	2.14
(4+5)-VII-8	4	0.00	70.00	64.55	2.19
(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	61.45	2.30
(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	27.94	5.05
(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	43.81	3.22
(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	47.60	2.96
(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	62.94	2.24
(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	30.59	4.61
(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	45.29	3.12
(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	49.71	2.84
(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	36.35	3.88
(4+5)-IX-2	3	70.00	70.00	35.28	4.00
(4+5)-IX-3	5	0.00	70.00	43.19	3.27
(4+5)-IX-4	4	0.00	70.00	30.73	4.59
(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	43.06	3.28
(4+5)-IX-6	3	70.00	70.00	41.98	3.36
(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	48.13	2.93
(4+5)-IX-8	4	0.00	70.00	35.67	3.96
(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	41.88	3.37
(4+5)-X-2	3	70.00	70.00	29.74	4.74
(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	37.99	3.71
(4+5)-X-4	4	0.00	70.00	35.92	3.93
(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	48.59	2.90
(4+5)-X-6	3	70.00	70.00	36.45	3.87
(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	42.93	3.29
(4+5)-X-8	4	0.00	70.00	40.86	3.45
(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	37.98	3.72
(4+5)-XI-2	3	70.00	70.00	36.91	3.82

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(4+5)-XI-3	5	0.00	70.00	44.90	3.14
(4+5)-XI-4	4	0.00	70.00	32.40	4.35
(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	44.69	3.16
(4+5)-XI-6	3	70.00	70.00	43.61	3.24
(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	49.80	2.83
(4+5)-XI-8	4	0.00	70.00	37.34	3.78
(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	43.52	3.24
(4+5)-XII-2	3	70.00	70.00	31.37	4.50
(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	39.67	3.56
(4+5)-XII-4	4	0.00	70.00	37.60	3.75
(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	50.22	2.81
(4+5)-XII-6	3	70.00	70.00	38.08	3.71
(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	44.61	3.16
(4+5)-XII-8	4	0.00	70.00	42.54	3.32
(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	59.61	2.37
(6+7)-I-2	3	70.00	70.00	58.95	2.39
(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	64.99	2.17
(6+7)-I-4	4	0.00	70.00	49.55	2.85
(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	61.11	2.31
(6+7)-I-6	3	70.00	70.00	60.27	2.34
(6+7)-I-7	5	0.00	70.00	65.22	2.16
(6+7)-I-8	5	0.00	70.00	50.86	2.77
(6+7)-II-1	4	0.00	70.00	44.05	3.20
(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	43.16	3.27
(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	60.32	2.34
(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	28.29	4.99
(6+7)-II-5	4	0.00	70.00	45.53	3.10
(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	45.81	3.08
(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	61.23	2.30
(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	30.93	4.56
(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	67.22	2.10
(6+7)-III-2	3	70.00	70.00	51.96	2.72
(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	57.83	2.44
(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	56.16	2.51
(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	68.10	2.07
(6+7)-III-6	3	70.00	70.00	53.73	2.63
(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	58.68	2.40
(6+7)-III-8	4	0.00	70.00	56.72	2.49
(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	59.04	2.39
(6+7)-IV-2	1	0.00	0.00	28.38	4.97
(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	41.65	3.39
(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	45.62	3.09
(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	60.61	2.33
(6+7)-IV-6	1	0.00	0.00	30.50	4.63
(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	43.14	3.27
(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	47.73	2.96
(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	67.15	2.10
(6+7)-V-2	3	70.00	70.00	67.27	2.10
(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	74.02	1.91
(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	56.61	2.49
(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	68.02	2.07
(6+7)-V-6	3	70.00	70.00	67.80	2.08
(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	73.40	1.92
(6+7)-V-8	4	0.00	70.00	57.17	2.47
(6+7)-VI-1	4	0.00	70.00	42.38	3.33
(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	44.80	3.15
(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	62.42	2.26
(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	28.72	4.91
(6+7)-VI-5	4	0.00	70.00	43.86	3.22
(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	47.44	2.97
(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	63.16	2.23
(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	30.84	4.58
(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	75.92	1.86
(6+7)-VII-2	3	70.00	70.00	58.89	2.40
(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	65.49	2.15

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	64.37	2.19
(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	76.28	1.85
(6+7)-VII-6	3	70.00	70.00	60.19	2.34
(6+7)-VII-7	5	0.00	70.00	65.68	2.15
(6+7)-VII-8	4	0.00	70.00	64.27	2.20
(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	61.04	2.31
(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	27.60	5.11
(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	43.33	3.26
(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	47.29	2.98
(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	62.49	2.26
(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	30.25	4.66
(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	44.81	3.15
(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	49.40	2.86
(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	35.84	3.94
(6+7)-IX-2	3	70.00	70.00	34.76	4.06
(6+7)-IX-3	5	0.00	70.00	42.71	3.30
(6+7)-IX-4	4	0.00	70.00	30.25	4.67
(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	42.54	3.32
(6+7)-IX-6	3	70.00	70.00	41.47	3.40
(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	47.64	2.96
(6+7)-IX-8	4	0.00	70.00	35.18	4.01
(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	41.37	3.41
(6+7)-X-2	3	70.00	70.00	29.23	4.83
(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	37.51	3.76
(6+7)-X-4	4	0.00	70.00	35.44	3.98
(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.08	2.93
(6+7)-X-6	3	70.00	70.00	35.94	3.93
(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	42.45	3.32
(6+7)-X-8	4	0.00	70.00	40.38	3.49
(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	37.46	3.77
(6+7)-XI-2	3	70.00	70.00	36.39	3.88
(6+7)-XI-3	5	0.00	70.00	44.44	3.18
(6+7)-XI-4	4	0.00	70.00	31.92	4.42
(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	44.17	3.19
(6+7)-XI-6	3	70.00	70.00	43.10	3.27
(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	49.32	2.86
(6+7)-XI-8	4	0.00	70.00	36.86	3.83
(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	43.01	3.28
(6+7)-XII-2	3	70.00	70.00	30.86	4.57
(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	39.19	3.60
(6+7)-XII-4	4	0.00	70.00	37.12	3.80
(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	49.71	2.84
(6+7)-XII-6	3	70.00	70.00	37.57	3.76
(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	44.13	3.20
(6+7)-XII-8	4	0.00	70.00	42.06	3.36
(N1020)1	4	0.00	70.00	43.32	3.26
(N1020)2	4	0.00	70.00	52.84	2.67
(N1020)3	4	0.00	70.00	31.74	4.45
(N1020)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	59.87	2.36
(N1020)(4+5)-I-2	3	70.00	70.00	58.37	2.42
(N1020)(4+5)-I-3	5	0.00	70.00	62.62	2.25
(N1020)(4+5)-I-4	5	0.00	70.00	47.80	2.95
(N1020)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	61.24	2.30
(N1020)(4+5)-I-6	3	70.00	70.00	59.50	2.37
(N1020)(4+5)-I-7	5	0.00	70.00	64.23	2.20
(N1020)(4+5)-I-8	4	0.00	70.00	50.37	2.80
(N1020)(4+5)-II-1	4	0.00	70.00	44.30	3.19
(N1020)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	43.58	3.24
(N1020)(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	59.66	2.37
(N1020)(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	29.42	4.80
(N1020)(4+5)-II-5	4	0.00	70.00	46.90	3.01
(N1020)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	46.29	3.05
(N1020)(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	61.71	2.29
(N1020)(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	32.12	4.39
(N1020)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	66.53	2.12

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1020)(4+5)-III-2	3	70.00	70.00	52.23	2.70
(N1020)(4+5)-III-3	5	0.00	70.00	55.83	2.53
(N1020)(4+5)-III-4	4	0.00	70.00	53.96	2.62
(N1020)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	67.21	2.10
(N1020)(4+5)-III-6	3	70.00	70.00	54.04	2.61
(N1020)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	57.91	2.44
(N1020)(4+5)-III-8	4	0.00	70.00	55.92	2.52
(N1020)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	58.74	2.40
(N1020)(4+5)-IV-2	1	0.00	0.00	26.73	5.28
(N1020)(4+5)-IV-3	3	70.00	70.00	41.24	3.42
(N1020)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	43.19	3.27
(N1020)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	60.23	2.34
(N1020)(4+5)-IV-6	1	0.00	0.00	29.95	4.71
(N1020)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	43.44	3.25
(N1020)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	46.40	3.04
(N1020)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	67.04	2.10
(N1020)(4+5)-V-2	3	70.00	70.00	66.09	2.13
(N1020)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	70.68	2.00
(N1020)(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	53.89	2.62
(N1020)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	67.67	2.09
(N1020)(4+5)-V-6	3	70.00	70.00	66.36	2.13
(N1020)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	71.33	1.98
(N1020)(4+5)-V-8	4	0.00	70.00	55.84	2.53
(N1020)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	42.91	3.29
(N1020)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	45.14	3.13
(N1020)(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	61.58	2.29
(N1020)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	28.39	4.97
(N1020)(4+5)-VI-5	4	0.00	70.00	45.34	3.11
(N1020)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	47.85	2.95
(N1020)(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	63.50	2.22
(N1020)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	31.61	4.46
(N1020)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	74.71	1.89
(N1020)(4+5)-VII-2	3	70.00	70.00	58.82	2.40
(N1020)(4+5)-VII-3	5	0.00	70.00	62.54	2.26
(N1020)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	61.23	2.30
(N1020)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	74.56	1.89
(N1020)(4+5)-VII-6	3	70.00	70.00	59.93	2.35
(N1020)(4+5)-VII-7	5	0.00	70.00	64.15	2.20
(N1020)(4+5)-VII-8	4	0.00	70.00	62.58	2.25
(N1020)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	60.65	2.33
(N1020)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	27.53	5.13
(N1020)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	42.40	3.33
(N1020)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	44.77	3.15
(N1020)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	62.06	2.27
(N1020)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	30.24	4.67
(N1020)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	45.00	3.14
(N1020)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	47.99	2.94
(N1020)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	36.91	3.82
(N1020)(4+5)-IX-2	3	70.00	70.00	35.20	4.01
(N1020)(4+5)-IX-3	5	0.00	70.00	40.78	3.46
(N1020)(4+5)-IX-4	4	0.00	70.00	28.21	5.00
(N1020)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	43.86	3.22
(N1020)(4+5)-IX-6	3	70.00	70.00	42.16	3.35
(N1020)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	49.44	2.85
(N1020)(4+5)-IX-8	4	0.00	70.00	36.87	3.83
(N1020)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	41.83	3.37
(N1020)(4+5)-X-2	3	70.00	70.00	30.29	4.66
(N1020)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	35.49	3.98
(N1020)(4+5)-X-4	4	0.00	70.00	33.50	4.21
(N1020)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	48.77	2.89
(N1020)(4+5)-X-6	3	70.00	70.00	37.25	3.79
(N1020)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	44.15	3.20
(N1020)(4+5)-X-8	4	0.00	70.00	42.16	3.35
(N1020)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	38.49	3.67
(N1020)(4+5)-XI-2	3	70.00	70.00	36.79	3.84

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1020)(4+5)-XI-3	5	0.00	70.00	42.37	3.33
(N1020)(4+5)-XI-4	4	0.00	70.00	29.77	4.74
(N1020)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	45.44	3.10
(N1020)(4+5)-XI-6	3	70.00	70.00	43.74	3.23
(N1020)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	51.00	2.77
(N1020)(4+5)-XI-8	4	0.00	70.00	38.44	3.67
(N1020)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	43.47	3.25
(N1020)(4+5)-XII-2	3	70.00	70.00	31.88	4.43
(N1020)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	37.05	3.81
(N1020)(4+5)-XII-4	4	0.00	70.00	35.06	4.02
(N1020)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	50.35	2.80
(N1020)(4+5)-XII-6	3	70.00	70.00	38.83	3.63
(N1020)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	45.71	3.09
(N1020)(4+5)-XII-8	4	0.00	70.00	43.73	3.23
(N1020)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	59.48	2.37
(N1020)(6+7)-I-2	3	70.00	70.00	58.01	2.43
(N1020)(6+7)-I-3	5	0.00	70.00	62.30	2.26
(N1020)(6+7)-I-4	5	0.00	70.00	47.31	2.98
(N1020)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	60.82	2.32
(N1020)(6+7)-I-6	3	70.00	70.00	59.09	2.39
(N1020)(6+7)-I-7	5	0.00	70.00	63.83	2.21
(N1020)(6+7)-I-8	4	0.00	70.00	49.87	2.83
(N1020)(6+7)-II-1	4	0.00	70.00	43.80	3.22
(N1020)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	43.26	3.26
(N1020)(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	59.25	2.38
(N1020)(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	29.09	4.85
(N1020)(6+7)-II-5	4	0.00	70.00	46.39	3.04
(N1020)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	45.97	3.07
(N1020)(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	61.27	2.30
(N1020)(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	31.80	4.44
(N1020)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	66.26	2.13
(N1020)(6+7)-III-2	3	70.00	70.00	51.79	2.72
(N1020)(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	55.41	2.55
(N1020)(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	53.59	2.63
(N1020)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	66.84	2.11
(N1020)(6+7)-III-6	3	70.00	70.00	53.55	2.63
(N1020)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	57.45	2.46
(N1020)(6+7)-III-8	4	0.00	70.00	55.47	2.54
(N1020)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	58.33	2.42
(N1020)(6+7)-IV-2	1	0.00	0.00	26.41	5.34
(N1020)(6+7)-IV-3	3	70.00	70.00	40.74	3.46
(N1020)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	42.86	3.29
(N1020)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	59.79	2.36
(N1020)(6+7)-IV-6	1	0.00	0.00	29.62	4.76
(N1020)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	42.93	3.29
(N1020)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	46.08	3.06
(N1020)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	66.78	2.11
(N1020)(6+7)-V-2	3	70.00	70.00	65.90	2.14
(N1020)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	70.49	2.00
(N1020)(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	53.53	2.64
(N1020)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	67.30	2.10
(N1020)(6+7)-V-6	3	70.00	70.00	66.04	2.14
(N1020)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	71.06	1.99
(N1020)(6+7)-V-8	4	0.00	70.00	55.40	2.55
(N1020)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	42.41	3.33
(N1020)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	44.82	3.15
(N1020)(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	61.20	2.31
(N1020)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	28.06	5.03
(N1020)(6+7)-VI-5	4	0.00	70.00	44.83	3.15
(N1020)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	47.53	2.97
(N1020)(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	63.06	2.24
(N1020)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	31.28	4.51
(N1020)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	74.54	1.89
(N1020)(6+7)-VII-2	3	70.00	70.00	58.47	2.41
(N1020)(6+7)-VII-3	5	0.00	70.00	62.23	2.27

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1020)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	60.97	2.31
(N1020)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	74.31	1.90
(N1020)(6+7)-VII-6	3	70.00	70.00	59.53	2.37
(N1020)(6+7)-VII-7	5	0.00	70.00	63.75	2.21
(N1020)(6+7)-VII-8	4	0.00	70.00	62.22	2.27
(N1020)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	60.26	2.34
(N1020)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	27.21	5.19
(N1020)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	41.90	3.37
(N1020)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	44.45	3.17
(N1020)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	61.61	2.29
(N1020)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	29.92	4.72
(N1020)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	44.50	3.17
(N1020)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	47.67	2.96
(N1020)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	36.41	3.88
(N1020)(6+7)-IX-2	3	70.00	70.00	34.70	4.07
(N1020)(6+7)-IX-3	5	0.00	70.00	40.28	3.50
(N1020)(6+7)-IX-4	4	0.00	70.00	27.71	5.09
(N1020)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	43.36	3.25
(N1020)(6+7)-IX-6	3	70.00	70.00	41.66	3.39
(N1020)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	48.94	2.88
(N1020)(6+7)-IX-8	4	0.00	70.00	36.37	3.88
(N1020)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	41.34	3.41
(N1020)(6+7)-X-2	3	70.00	70.00	29.79	4.74
(N1020)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	34.98	4.03
(N1020)(6+7)-X-4	4	0.00	70.00	33.00	4.28
(N1020)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.27	2.92
(N1020)(6+7)-X-6	3	70.00	70.00	36.75	3.84
(N1020)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	43.65	3.23
(N1020)(6+7)-X-8	4	0.00	70.00	41.66	3.39
(N1020)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	37.99	3.71
(N1020)(6+7)-XI-2	3	70.00	70.00	36.29	3.89
(N1020)(6+7)-XI-3	5	0.00	70.00	41.87	3.37
(N1020)(6+7)-XI-4	4	0.00	70.00	29.27	4.82
(N1020)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	44.94	3.14
(N1020)(6+7)-XI-6	3	70.00	70.00	43.24	3.26
(N1020)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	50.50	2.79
(N1020)(6+7)-XI-8	4	0.00	70.00	37.93	3.72
(N1020)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	42.99	3.28
(N1020)(6+7)-XII-2	3	70.00	70.00	31.38	4.50
(N1020)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	36.55	3.86
(N1020)(6+7)-XII-4	4	0.00	70.00	34.56	4.08
(N1020)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	49.85	2.83
(N1020)(6+7)-XII-6	3	70.00	70.00	38.33	3.68
(N1020)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	45.21	3.12
(N1020)(6+7)-XII-8	4	0.00	70.00	43.22	3.26
(N1021)1	3	70.00	70.00	43.44	3.25
(N1021)2	3	70.00	70.00	53.13	2.66
(N1021)3	3	70.00	70.00	31.81	4.44
(N1021)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	61.64	2.29
(N1021)(4+5)-I-2	3	70.00	70.00	59.45	2.37
(N1021)(4+5)-I-3	5	0.00	70.00	63.27	2.23
(N1021)(4+5)-I-4	5	0.00	70.00	47.75	2.96
(N1021)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	63.48	2.22
(N1021)(4+5)-I-6	3	70.00	70.00	61.19	2.31
(N1021)(4+5)-I-7	5	0.00	70.00	63.77	2.21
(N1021)(4+5)-I-8	4	0.00	70.00	49.27	2.86
(N1021)(4+5)-II-1	4	0.00	70.00	45.72	3.09
(N1021)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	44.80	3.15
(N1021)(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	61.24	2.30
(N1021)(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	30.66	4.60
(N1021)(4+5)-II-5	4	0.00	70.00	47.26	2.99
(N1021)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	47.65	2.96
(N1021)(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	62.16	2.27
(N1021)(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	33.51	4.21
(N1021)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	68.00	2.08

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1021)(4+5)-III-2	3	70.00	70.00	53.64	2.63
(N1021)(4+5)-III-3	5	0.00	70.00	55.94	2.52
(N1021)(4+5)-III-4	4	0.00	70.00	54.37	2.60
(N1021)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	69.33	2.04
(N1021)(4+5)-III-6	3	70.00	70.00	55.76	2.53
(N1021)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	56.97	2.48
(N1021)(4+5)-III-8	4	0.00	70.00	55.23	2.55
(N1021)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	59.23	2.38
(N1021)(4+5)-IV-2	1	0.00	0.00	26.44	5.34
(N1021)(4+5)-IV-3	3	70.00	70.00	41.19	3.43
(N1021)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	43.44	3.25
(N1021)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	61.23	2.30
(N1021)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	28.56	4.94
(N1021)(4+5)-IV-7	3	70.00	70.00	43.58	3.24
(N1021)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	45.44	3.11
(N1021)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	62.61	2.25
(N1021)(4+5)-V-2	3	70.00	70.00	61.12	2.31
(N1021)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	78.07	1.81
(N1021)(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	59.65	2.37
(N1021)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	64.25	2.20
(N1021)(4+5)-V-6	3	70.00	70.00	62.52	2.26
(N1021)(4+5)-V-7	5	0.00	70.00	77.52	1.82
(N1021)(4+5)-V-8	5	0.00	70.00	60.30	2.34
(N1021)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	43.01	3.28
(N1021)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	47.88	2.95
(N1021)(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	65.14	2.17
(N1021)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	28.27	4.99
(N1021)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	45.40	3.11
(N1021)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	50.72	2.78
(N1021)(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	65.75	2.15
(N1021)(4+5)-VI-8	2	70.00	0.00	30.44	4.64
(N1021)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	69.72	2.02
(N1021)(4+5)-VII-2	3	70.00	70.00	54.58	2.59
(N1021)(4+5)-VII-3	5	0.00	70.00	69.16	2.04
(N1021)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	68.01	2.07
(N1021)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	70.67	2.00
(N1021)(4+5)-VII-6	3	70.00	70.00	56.41	2.50
(N1021)(4+5)-VII-7	5	0.00	70.00	69.23	2.04
(N1021)(4+5)-VII-8	4	0.00	70.00	67.80	2.08
(N1021)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	59.35	2.38
(N1021)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	28.78	4.90
(N1021)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	43.85	3.22
(N1021)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	43.55	3.24
(N1021)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	61.35	2.30
(N1021)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	31.64	4.46
(N1021)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	45.39	3.11
(N1021)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	45.55	3.10
(N1021)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	37.47	3.77
(N1021)(4+5)-IX-2	3	70.00	70.00	35.20	4.01
(N1021)(4+5)-IX-3	5	0.00	70.00	42.66	3.31
(N1021)(4+5)-IX-4	4	0.00	70.00	29.45	4.79
(N1021)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	45.43	3.11
(N1021)(4+5)-IX-6	3	70.00	70.00	43.16	3.27
(N1021)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	47.78	2.95
(N1021)(4+5)-IX-8	4	0.00	70.00	34.57	4.08
(N1021)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	42.05	3.36
(N1021)(4+5)-X-2	3	70.00	70.00	30.61	4.61
(N1021)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	36.93	3.82
(N1021)(4+5)-X-4	4	0.00	70.00	35.17	4.01
(N1021)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	50.01	2.82
(N1021)(4+5)-X-6	3	70.00	70.00	38.57	3.66
(N1021)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	42.06	3.36
(N1021)(4+5)-X-8	4	0.00	70.00	40.30	3.50
(N1021)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	37.58	3.75
(N1021)(4+5)-XI-2	3	70.00	70.00	35.31	4.00

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1021)(4+5)-XI-3	5	0.00	70.00	45.84	3.08
(N1021)(4+5)-XI-4	4	0.00	70.00	32.52	4.34
(N1021)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	45.54	3.10
(N1021)(4+5)-XI-6	3	70.00	70.00	43.27	3.26
(N1021)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	50.85	2.77
(N1021)(4+5)-XI-8	4	0.00	70.00	37.65	3.75
(N1021)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	42.17	3.35
(N1021)(4+5)-XII-2	3	70.00	70.00	30.72	4.59
(N1021)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	40.01	3.53
(N1021)(4+5)-XII-4	4	0.00	70.00	38.25	3.69
(N1021)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	50.13	2.81
(N1021)(4+5)-XII-6	3	70.00	70.00	38.68	3.65
(N1021)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	45.13	3.13
(N1021)(4+5)-XII-8	4	0.00	70.00	43.37	3.25
(N1021)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	61.23	2.30
(N1021)(6+7)-I-2	3	70.00	70.00	59.06	2.39
(N1021)(6+7)-I-3	5	0.00	70.00	62.99	2.24
(N1021)(6+7)-I-4	5	0.00	70.00	47.28	2.98
(N1021)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	63.02	2.24
(N1021)(6+7)-I-6	3	70.00	70.00	60.78	2.32
(N1021)(6+7)-I-7	5	0.00	70.00	63.40	2.23
(N1021)(6+7)-I-8	4	0.00	70.00	48.79	2.89
(N1021)(6+7)-II-1	4	0.00	70.00	45.24	3.12
(N1021)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	44.45	3.17
(N1021)(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	60.87	2.32
(N1021)(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	30.32	4.65
(N1021)(6+7)-II-5	4	0.00	70.00	46.77	3.02
(N1021)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	47.31	2.98
(N1021)(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	61.73	2.29
(N1021)(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	33.17	4.25
(N1021)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	67.69	2.08
(N1021)(6+7)-III-2	3	70.00	70.00	53.17	2.65
(N1021)(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	55.56	2.54
(N1021)(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	54.03	2.61
(N1021)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	68.95	2.05
(N1021)(6+7)-III-6	3	70.00	70.00	55.25	2.55
(N1021)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	56.54	2.50
(N1021)(6+7)-III-8	4	0.00	70.00	54.82	2.57
(N1021)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	58.77	2.40
(N1021)(6+7)-IV-2	1	0.00	0.00	26.15	5.40
(N1021)(6+7)-IV-3	3	70.00	70.00	40.66	3.47
(N1021)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	43.14	3.27
(N1021)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	60.75	2.32
(N1021)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	28.22	5.00
(N1021)(6+7)-IV-7	3	70.00	70.00	43.05	3.28
(N1021)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	45.14	3.13
(N1021)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	62.25	2.27
(N1021)(6+7)-V-2	3	70.00	70.00	60.82	2.32
(N1021)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	77.97	1.81
(N1021)(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	59.33	2.38
(N1021)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	63.82	2.21
(N1021)(6+7)-V-6	3	70.00	70.00	62.15	2.27
(N1021)(6+7)-V-7	5	0.00	70.00	77.30	1.83
(N1021)(6+7)-V-8	5	0.00	70.00	59.94	2.35
(N1021)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	42.48	3.32
(N1021)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	47.54	2.97
(N1021)(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	64.79	2.18
(N1021)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	27.97	5.04
(N1021)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	44.87	3.14
(N1021)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	50.38	2.80
(N1021)(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	65.37	2.16
(N1021)(6+7)-VI-8	2	70.00	0.00	30.09	4.69
(N1021)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	69.51	2.03
(N1021)(6+7)-VII-2	3	70.00	70.00	54.18	2.60
(N1021)(6+7)-VII-3	5	0.00	70.00	68.94	2.05

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1021)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	67.86	2.08
(N1021)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	70.36	2.01
(N1021)(6+7)-VII-6	3	70.00	70.00	55.95	2.52
(N1021)(6+7)-VII-7	5	0.00	70.00	68.92	2.05
(N1021)(6+7)-VII-8	4	0.00	70.00	67.53	2.09
(N1021)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	58.90	2.40
(N1021)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	28.44	4.96
(N1021)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	43.37	3.25
(N1021)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	43.26	3.26
(N1021)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	60.88	2.32
(N1021)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	31.29	4.51
(N1021)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	44.90	3.14
(N1021)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	45.26	3.12
(N1021)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	36.94	3.82
(N1021)(6+7)-IX-2	3	70.00	70.00	34.67	4.07
(N1021)(6+7)-IX-3	5	0.00	70.00	42.18	3.35
(N1021)(6+7)-IX-4	4	0.00	70.00	28.97	4.87
(N1021)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	44.89	3.14
(N1021)(6+7)-IX-6	3	70.00	70.00	42.63	3.31
(N1021)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	47.30	2.98
(N1021)(6+7)-IX-8	4	0.00	70.00	34.09	4.14
(N1021)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	41.52	3.40
(N1021)(6+7)-X-2	3	70.00	70.00	30.08	4.69
(N1021)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	36.45	3.87
(N1021)(6+7)-X-4	4	0.00	70.00	34.69	4.07
(N1021)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	49.48	2.85
(N1021)(6+7)-X-6	3	70.00	70.00	38.04	3.71
(N1021)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	41.57	3.39
(N1021)(6+7)-X-8	4	0.00	70.00	39.81	3.54
(N1021)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	37.05	3.81
(N1021)(6+7)-XI-2	3	70.00	70.00	34.78	4.06
(N1021)(6+7)-XI-3	5	0.00	70.00	45.38	3.11
(N1021)(6+7)-XI-4	4	0.00	70.00	32.04	4.40
(N1021)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	45.01	3.14
(N1021)(6+7)-XI-6	3	70.00	70.00	42.74	3.30
(N1021)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	50.37	2.80
(N1021)(6+7)-XI-8	4	0.00	70.00	37.16	3.80
(N1021)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	41.64	3.39
(N1021)(6+7)-XII-2	3	70.00	70.00	30.19	4.67
(N1021)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	39.52	3.57
(N1021)(6+7)-XII-4	4	0.00	70.00	37.76	3.74
(N1021)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	49.59	2.85
(N1021)(6+7)-XII-6	3	70.00	70.00	38.15	3.70
(N1021)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	44.64	3.16
(N1021)(6+7)-XII-8	4	0.00	70.00	42.89	3.29
(N1022)1	3	70.00	70.00	42.64	3.31
(N1022)2	3	70.00	70.00	50.01	2.82
(N1022)3	3	70.00	70.00	31.55	4.47
(N1022)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	70.55	2.00
(N1022)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	70.28	2.01
(N1022)(4+5)-I-3	5	0.00	70.00	44.12	3.20
(N1022)(4+5)-I-4	5	0.00	70.00	27.28	5.17
(N1022)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	70.35	2.01
(N1022)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	71.38	1.98
(N1022)(4+5)-I-7	5	0.00	70.00	43.07	3.28
(N1022)(4+5)-I-8	5	0.00	70.00	27.32	5.16
(N1022)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	46.95	3.01
(N1022)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	60.35	2.34
(N1022)(4+5)-II-3	3	0.00	70.00	40.15	3.51
(N1022)(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	32.88	4.29
(N1022)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	47.31	2.98
(N1022)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	61.29	2.30
(N1022)(4+5)-II-7	3	0.00	70.00	39.32	3.59
(N1022)(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	34.61	4.08
(N1022)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	78.96	1.79

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1022)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	59.26	2.38
(N1022)(4+5)-III-3	5	0.00	70.00	36.10	3.91
(N1022)(4+5)-III-4	5	0.00	70.00	33.88	4.16
(N1022)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	78.75	1.79
(N1022)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	60.41	2.34
(N1022)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	35.62	3.96
(N1022)(4+5)-III-8	5	0.00	70.00	33.48	4.21
(N1022)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	71.11	1.98
(N1022)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	29.52	4.78
(N1022)(4+5)-IV-3	3	70.00	70.00	47.39	2.98
(N1022)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	18.84	7.49
(N1022)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	70.73	1.99
(N1022)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	31.29	4.51
(N1022)(4+5)-IV-7	3	70.00	70.00	47.74	2.96
(N1022)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	19.54	7.22
(N1022)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	80.52	1.75
(N1022)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	80.35	1.76
(N1022)(4+5)-V-3	5	0.00	70.00	52.71	2.68
(N1022)(4+5)-V-4	5	0.00	70.00	33.14	4.26
(N1022)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	80.27	1.76
(N1022)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	81.48	1.73
(N1022)(4+5)-V-7	5	0.00	70.00	50.98	2.77
(N1022)(4+5)-V-8	5	0.00	70.00	32.76	4.31
(N1022)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	49.11	2.87
(N1022)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	63.55	2.22
(N1022)(4+5)-VI-3	3	0.00	70.00	42.21	3.34
(N1022)(4+5)-VI-4	2	70.00	0.00	31.06	4.54
(N1022)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	49.40	2.86
(N1022)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	64.42	2.19
(N1022)(4+5)-VI-7	3	0.00	70.00	41.26	3.42
(N1022)(4+5)-VI-8	2	70.00	0.00	32.82	4.30
(N1022)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	88.73	1.59
(N1022)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	69.22	2.04
(N1022)(4+5)-VII-3	5	0.00	70.00	43.21	3.27
(N1022)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	41.45	3.40
(N1022)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	88.52	1.59
(N1022)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	70.36	2.01
(N1022)(4+5)-VII-7	5	0.00	70.00	42.22	3.34
(N1022)(4+5)-VII-8	4	0.00	70.00	40.32	3.50
(N1022)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	74.21	1.90
(N1022)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	31.31	4.51
(N1022)(4+5)-VIII-3	3	70.00	70.00	45.25	3.12
(N1022)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	20.23	6.97
(N1022)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	73.77	1.91
(N1022)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	33.07	4.27
(N1022)(4+5)-VIII-7	3	70.00	70.00	45.68	3.09
(N1022)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	20.93	6.74
(N1022)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	40.70	3.47
(N1022)(4+5)-IX-2	3	70.00	70.00	38.00	3.71
(N1022)(4+5)-IX-3	3	70.00	70.00	24.81	5.69
(N1022)(4+5)-IX-4	3	70.00	70.00	21.52	6.56
(N1022)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	42.93	3.29
(N1022)(4+5)-IX-6	3	70.00	70.00	40.00	3.53
(N1022)(4+5)-IX-7	3	70.00	70.00	28.67	4.92
(N1022)(4+5)-IX-8	3	70.00	70.00	25.42	5.55
(N1022)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	47.95	2.94
(N1022)(4+5)-X-2	3	70.00	70.00	31.36	4.50
(N1022)(4+5)-X-3	3	70.00	70.00	28.99	4.87
(N1022)(4+5)-X-4	3	70.00	70.00	17.74	7.95
(N1022)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	49.09	2.87
(N1022)(4+5)-X-6	3	70.00	70.00	34.41	4.10
(N1022)(4+5)-X-7	3	70.00	70.00	32.51	4.34
(N1022)(4+5)-X-8	3	70.00	70.00	21.65	6.52
(N1022)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	43.10	3.27
(N1022)(4+5)-XI-2	3	70.00	70.00	40.54	3.48

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1022)(4+5)-XI-3	2	70.00	70.00	23.38	6.04
(N1022)(4+5)-XI-4	3	70.00	70.00	20.13	7.01
(N1022)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	45.01	3.14
(N1022)(4+5)-XI-6	3	70.00	70.00	42.27	3.34
(N1022)(4+5)-XI-7	3	70.00	70.00	27.28	5.17
(N1022)(4+5)-XI-8	3	70.00	70.00	24.04	5.87
(N1022)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	50.77	2.78
(N1022)(4+5)-XII-2	3	70.00	70.00	33.56	4.20
(N1022)(4+5)-XII-3	3	70.00	70.00	27.41	5.15
(N1022)(4+5)-XII-4	3	70.00	70.00	16.36	8.63
(N1022)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	51.56	2.74
(N1022)(4+5)-XII-6	3	70.00	70.00	36.29	3.89
(N1022)(4+5)-XII-7	3	70.00	70.00	31.07	4.54
(N1022)(4+5)-XII-8	3	70.00	70.00	20.26	6.96
(N1022)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	70.32	2.01
(N1022)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	70.24	2.01
(N1022)(6+7)-I-3	5	0.00	70.00	44.21	3.19
(N1022)(6+7)-I-4	5	0.00	70.00	27.15	5.20
(N1022)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	70.11	2.01
(N1022)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	71.35	1.98
(N1022)(6+7)-I-7	5	0.00	70.00	43.10	3.27
(N1022)(6+7)-I-8	5	0.00	70.00	27.18	5.19
(N1022)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	46.62	3.03
(N1022)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	60.34	2.34
(N1022)(6+7)-II-3	3	0.00	70.00	40.17	3.51
(N1022)(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	32.65	4.32
(N1022)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	46.97	3.00
(N1022)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	61.26	2.30
(N1022)(6+7)-II-7	3	0.00	70.00	39.30	3.59
(N1022)(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	34.37	4.10
(N1022)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	78.72	1.79
(N1022)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	59.21	2.38
(N1022)(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	36.07	3.91
(N1022)(6+7)-III-4	5	0.00	70.00	33.85	4.17
(N1022)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	78.50	1.80
(N1022)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	60.35	2.34
(N1022)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	35.56	3.97
(N1022)(6+7)-III-8	5	0.00	70.00	33.40	4.22
(N1022)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	70.92	1.99
(N1022)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	29.27	4.82
(N1022)(6+7)-IV-3	3	70.00	70.00	47.07	3.00
(N1022)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	18.85	7.49
(N1022)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	70.51	2.00
(N1022)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	31.04	4.55
(N1022)(6+7)-IV-7	3	70.00	70.00	47.39	2.98
(N1022)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	19.55	7.22
(N1022)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	80.28	1.76
(N1022)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	80.32	1.76
(N1022)(6+7)-V-3	5	0.00	70.00	52.95	2.66
(N1022)(6+7)-V-4	5	0.00	70.00	33.10	4.26
(N1022)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	80.04	1.76
(N1022)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	81.45	1.73
(N1022)(6+7)-V-7	5	0.00	70.00	51.13	2.76
(N1022)(6+7)-V-8	5	0.00	70.00	32.70	4.31
(N1022)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	48.79	2.89
(N1022)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	63.56	2.22
(N1022)(6+7)-VI-3	3	0.00	70.00	42.26	3.34
(N1022)(6+7)-VI-4	2	70.00	0.00	30.81	4.58
(N1022)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	49.07	2.88
(N1022)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	64.41	2.19
(N1022)(6+7)-VI-7	3	0.00	70.00	41.26	3.42
(N1022)(6+7)-VI-8	2	70.00	0.00	32.58	4.33
(N1022)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	88.48	1.59
(N1022)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	69.17	2.04
(N1022)(6+7)-VII-3	5	0.00	70.00	43.29	3.26

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1022)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	41.58	3.39
(N1022)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	88.27	1.60
(N1022)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	70.31	2.01
(N1022)(6+7)-VII-7	5	0.00	70.00	42.24	3.34
(N1022)(6+7)-VII-8	4	0.00	70.00	40.40	3.49
(N1022)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	74.02	1.91
(N1022)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	31.07	4.54
(N1022)(6+7)-VIII-3	3	70.00	70.00	44.92	3.14
(N1022)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	20.24	6.97
(N1022)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	73.56	1.92
(N1022)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	32.82	4.30
(N1022)(6+7)-VIII-7	3	70.00	70.00	45.32	3.11
(N1022)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	20.94	6.74
(N1022)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	40.36	3.50
(N1022)(6+7)-IX-2	3	70.00	70.00	37.67	3.75
(N1022)(6+7)-IX-3	3	70.00	70.00	24.39	5.78
(N1022)(6+7)-IX-4	3	70.00	70.00	21.10	6.69
(N1022)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	42.55	3.32
(N1022)(6+7)-IX-6	3	70.00	70.00	39.63	3.56
(N1022)(6+7)-IX-7	3	70.00	70.00	28.25	4.99
(N1022)(6+7)-IX-8	3	70.00	70.00	25.00	5.64
(N1022)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	47.67	2.96
(N1022)(6+7)-X-2	3	70.00	70.00	30.98	4.55
(N1022)(6+7)-X-3	3	70.00	70.00	28.58	4.94
(N1022)(6+7)-X-4	3	70.00	70.00	17.33	8.14
(N1022)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.75	2.89
(N1022)(6+7)-X-6	3	70.00	70.00	34.01	4.15
(N1022)(6+7)-X-7	3	70.00	70.00	32.10	4.40
(N1022)(6+7)-X-8	3	70.00	70.00	21.23	6.65
(N1022)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	42.78	3.30
(N1022)(6+7)-XI-2	3	70.00	70.00	40.23	3.51
(N1022)(6+7)-XI-3	3	0.00	70.00	23.07	6.12
(N1022)(6+7)-XI-4	3	70.00	70.00	19.71	7.16
(N1022)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	44.63	3.16
(N1022)(6+7)-XI-6	3	70.00	70.00	41.93	3.37
(N1022)(6+7)-XI-7	3	70.00	70.00	26.87	5.25
(N1022)(6+7)-XI-8	3	70.00	70.00	23.62	5.97
(N1022)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	50.51	2.79
(N1022)(6+7)-XII-2	3	70.00	70.00	33.20	4.25
(N1022)(6+7)-XII-3	3	70.00	70.00	27.00	5.23
(N1022)(6+7)-XII-4	3	70.00	70.00	15.94	8.85
(N1022)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	51.24	2.75
(N1022)(6+7)-XII-6	3	70.00	70.00	35.89	3.93
(N1022)(6+7)-XII-7	3	70.00	70.00	30.65	4.60
(N1022)(6+7)-XII-8	3	70.00	70.00	19.85	7.11
(N1016)1	1	0.00	0.00	45.46	3.10
(N1016)2	1	0.00	0.00	54.83	2.57
(N1016)3	1	0.00	0.00	33.08	4.27
(N1016)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	62.46	2.26
(N1016)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	56.97	2.48
(N1016)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	56.87	2.48
(N1016)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	66.10	2.13
(N1016)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	64.64	2.18
(N1016)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	60.25	2.34
(N1016)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	60.18	2.34
(N1016)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	70.17	2.01
(N1016)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	54.61	2.58
(N1016)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	44.11	3.20
(N1016)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	43.89	3.21
(N1016)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	57.97	2.43
(N1016)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	56.88	2.48
(N1016)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	47.39	2.98
(N1016)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	47.19	2.99
(N1016)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	62.30	2.26
(N1016)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	61.97	2.28

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1016)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	57.03	2.47
(N1016)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	56.95	2.48
(N1016)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	65.57	2.15
(N1016)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	64.17	2.20
(N1016)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	60.31	2.34
(N1016)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	60.25	2.34
(N1016)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	69.67	2.03
(N1016)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	53.05	2.66
(N1016)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	44.32	3.18
(N1016)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	44.13	3.20
(N1016)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	56.39	2.50
(N1016)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	55.32	2.55
(N1016)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	47.61	2.96
(N1016)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	47.44	2.97
(N1016)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	60.71	2.32
(N1016)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	60.35	2.34
(N1016)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	62.79	2.25
(N1016)(4+5)-V-3	5	0.00	70.00	62.72	2.25
(N1016)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	63.95	2.21
(N1016)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	62.58	2.25
(N1016)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	65.99	2.14
(N1016)(4+5)-V-7	5	0.00	70.00	65.94	2.14
(N1016)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	68.06	2.07
(N1016)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	53.99	2.61
(N1016)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	45.83	3.08
(N1016)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	45.62	3.09
(N1016)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	57.36	2.46
(N1016)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	56.26	2.51
(N1016)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	49.11	2.87
(N1016)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	48.92	2.88
(N1016)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	61.68	2.29
(N1016)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	59.86	2.36
(N1016)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	62.86	2.24
(N1016)(4+5)-VII-3	5	0.00	70.00	62.80	2.25
(N1016)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	63.42	2.22
(N1016)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	62.11	2.27
(N1016)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	66.06	2.14
(N1016)(4+5)-VII-7	5	0.00	70.00	66.01	2.14
(N1016)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	67.57	2.09
(N1016)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	52.43	2.69
(N1016)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	46.05	3.06
(N1016)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	45.86	3.08
(N1016)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	55.77	2.53
(N1016)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	54.70	2.58
(N1016)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	49.33	2.86
(N1016)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	49.17	2.87
(N1016)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	60.10	2.35
(N1016)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	39.26	3.59
(N1016)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	35.31	4.00
(N1016)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	35.13	4.02
(N1016)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	40.15	3.51
(N1016)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	46.80	3.01
(N1016)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	46.26	3.05
(N1016)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	46.14	3.06
(N1016)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	54.57	2.59
(N1016)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	38.79	3.64
(N1016)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	35.38	3.99
(N1016)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	35.20	4.01
(N1016)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	39.68	3.56
(N1016)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	46.33	3.05
(N1016)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	46.32	3.05
(N1016)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	46.22	3.05
(N1016)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	54.09	2.61
(N1016)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	38.64	3.65
(N1016)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	37.03	3.81

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1016)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	36.86	3.83
(N1016)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	39.54	3.57
(N1016)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	46.18	3.06
(N1016)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	47.98	2.94
(N1016)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	47.87	2.95
(N1016)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	53.96	2.62
(N1016)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	38.17	3.70
(N1016)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	37.10	3.80
(N1016)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	36.93	3.82
(N1016)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	39.06	3.61
(N1016)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	45.71	3.09
(N1016)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	48.05	2.94
(N1016)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	47.94	2.94
(N1016)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	53.48	2.64
(N1016)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	62.12	2.27
(N1016)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	56.55	2.50
(N1016)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	56.46	2.50
(N1016)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	65.71	2.15
(N1016)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	64.27	2.20
(N1016)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	59.84	2.36
(N1016)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	59.77	2.36
(N1016)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	69.75	2.02
(N1016)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	54.24	2.60
(N1016)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	43.69	3.23
(N1016)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	43.48	3.25
(N1016)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	57.52	2.45
(N1016)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	56.50	2.50
(N1016)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	46.98	3.00
(N1016)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	46.78	3.02
(N1016)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	61.85	2.28
(N1016)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	61.62	2.29
(N1016)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	56.62	2.49
(N1016)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	56.53	2.50
(N1016)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	65.17	2.17
(N1016)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	63.80	2.21
(N1016)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	59.90	2.36
(N1016)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	59.84	2.36
(N1016)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	69.24	2.04
(N1016)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	52.68	2.68
(N1016)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	43.91	3.21
(N1016)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	43.72	3.23
(N1016)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	55.93	2.52
(N1016)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	54.94	2.57
(N1016)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	47.19	2.99
(N1016)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	47.03	3.00
(N1016)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	60.26	2.34
(N1016)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	60.00	2.35
(N1016)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	62.41	2.26
(N1016)(6+7)-V-3	5	0.00	70.00	62.33	2.26
(N1016)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	63.55	2.22
(N1016)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	62.20	2.27
(N1016)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	65.58	2.15
(N1016)(6+7)-V-7	5	0.00	70.00	65.53	2.15
(N1016)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	67.62	2.09
(N1016)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	53.62	2.63
(N1016)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	45.42	3.11
(N1016)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	45.20	3.12
(N1016)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	56.91	2.48
(N1016)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	55.88	2.52
(N1016)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	48.70	2.90
(N1016)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	48.51	2.91
(N1016)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	61.23	2.30
(N1016)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	59.51	2.37
(N1016)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	62.48	2.26
(N1016)(6+7)-VII-3	5	0.00	70.00	62.42	2.26

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1016)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	63.02	2.24
(N1016)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	61.73	2.29
(N1016)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	65.65	2.15
(N1016)(6+7)-VII-7	5	0.00	70.00	65.60	2.15
(N1016)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	67.13	2.10
(N1016)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	52.06	2.71
(N1016)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	45.63	3.09
(N1016)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	45.45	3.10
(N1016)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	55.32	2.55
(N1016)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	54.32	2.60
(N1016)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	48.92	2.88
(N1016)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	48.75	2.89
(N1016)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	59.64	2.37
(N1016)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	38.88	3.63
(N1016)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	34.90	4.04
(N1016)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	34.72	4.06
(N1016)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	39.70	3.55
(N1016)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	46.43	3.04
(N1016)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	45.85	3.08
(N1016)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	45.73	3.09
(N1016)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	54.12	2.61
(N1016)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	38.42	3.67
(N1016)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	34.96	4.04
(N1016)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	34.79	4.06
(N1016)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	39.23	3.60
(N1016)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	45.96	3.07
(N1016)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	45.91	3.07
(N1016)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	45.80	3.08
(N1016)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	53.64	2.63
(N1016)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	38.27	3.69
(N1016)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	36.62	3.85
(N1016)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	36.44	3.87
(N1016)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	39.09	3.61
(N1016)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	45.81	3.08
(N1016)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	47.57	2.97
(N1016)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	47.46	2.97
(N1016)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	53.50	2.64
(N1016)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	37.80	3.73
(N1016)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	36.69	3.85
(N1016)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	36.52	3.86
(N1016)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	38.61	3.65
(N1016)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	45.34	3.11
(N1016)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	47.63	2.96
(N1016)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	47.53	2.97
(N1016)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	53.03	2.66
(N1017)1	2	70.00	0.00	54.53	2.59
(N1017)2	2	70.00	0.00	66.88	2.11
(N1017)3	1	0.00	0.00	39.79	3.55
(N1017)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	74.40	1.90
(N1017)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	63.85	2.21
(N1017)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	63.88	2.21
(N1017)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	69.19	2.04
(N1017)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	78.59	1.80
(N1017)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	69.10	2.04
(N1017)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	67.65	2.09
(N1017)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	74.02	1.91
(N1017)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	69.51	2.03
(N1017)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	46.90	3.01
(N1017)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	57.10	2.47
(N1017)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	58.11	2.43
(N1017)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	73.70	1.91
(N1017)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	52.15	2.71
(N1017)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	60.86	2.32
(N1017)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	62.94	2.24
(N1017)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	73.21	1.93

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1017)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	63.86	2.21
(N1017)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	63.10	2.24
(N1017)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	68.78	2.05
(N1017)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	77.40	1.82
(N1017)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	69.11	2.04
(N1017)(4+5)-III-7	1	0.00	0.00	67.04	2.10
(N1017)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	73.62	1.92
(N1017)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	65.55	2.15
(N1017)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	46.93	3.01
(N1017)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	54.50	2.59
(N1017)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	56.77	2.49
(N1017)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	69.74	2.02
(N1017)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	52.18	2.70
(N1017)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	58.27	2.42
(N1017)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	61.61	2.29
(N1017)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	68.35	2.06
(N1017)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	67.52	2.09
(N1017)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	73.50	1.92
(N1017)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	69.08	2.04
(N1017)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	72.54	1.95
(N1017)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	72.78	1.94
(N1017)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	77.27	1.83
(N1017)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	73.92	1.91
(N1017)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	67.70	2.08
(N1017)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	48.00	2.94
(N1017)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	59.98	2.35
(N1017)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	58.08	2.43
(N1017)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	71.89	1.96
(N1017)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	53.25	2.65
(N1017)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	63.75	2.21
(N1017)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	62.91	2.24
(N1017)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	67.16	2.10
(N1017)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	67.53	2.09
(N1017)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	72.73	1.94
(N1017)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	68.68	2.05
(N1017)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	71.61	1.97
(N1017)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	72.79	1.94
(N1017)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	76.50	1.84
(N1017)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	73.52	1.92
(N1017)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	63.74	2.21
(N1017)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	48.03	2.94
(N1017)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	57.39	2.46
(N1017)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	56.74	2.49
(N1017)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	67.93	2.08
(N1017)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	53.29	2.65
(N1017)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	61.16	2.31
(N1017)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	61.58	2.29
(N1017)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	47.84	2.95
(N1017)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	39.41	3.58
(N1017)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	43.17	3.27
(N1017)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	43.86	3.22
(N1017)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	61.80	2.28
(N1017)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	56.93	2.48
(N1017)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	55.73	2.53
(N1017)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	59.97	2.35
(N1017)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	46.65	3.02
(N1017)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	39.42	3.58
(N1017)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	42.39	3.33
(N1017)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	43.46	3.25
(N1017)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	60.61	2.33
(N1017)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	56.94	2.48
(N1017)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	54.95	2.57
(N1017)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	59.57	2.37
(N1017)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	46.02	3.07
(N1017)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	40.52	3.48

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1017)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	46.06	3.06
(N1017)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	43.83	3.22
(N1017)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	59.99	2.35
(N1017)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	58.03	2.43
(N1017)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	58.62	2.41
(N1017)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	59.94	2.35
(N1017)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	44.84	3.15
(N1017)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	40.53	3.48
(N1017)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	45.28	3.12
(N1017)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	43.43	3.25
(N1017)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	58.80	2.40
(N1017)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	58.04	2.43
(N1017)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	57.84	2.44
(N1017)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	59.54	2.37
(N1017)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	73.77	1.91
(N1017)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	63.20	2.23
(N1017)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	63.27	2.23
(N1017)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	68.57	2.06
(N1017)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	77.96	1.81
(N1017)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	68.46	2.06
(N1017)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	67.04	2.10
(N1017)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	73.39	1.92
(N1017)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	68.89	2.05
(N1017)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	46.25	3.05
(N1017)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	56.49	2.50
(N1017)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	57.48	2.45
(N1017)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	73.07	1.93
(N1017)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	51.50	2.74
(N1017)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	60.26	2.34
(N1017)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	62.31	2.26
(N1017)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	72.59	1.94
(N1017)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	63.21	2.23
(N1017)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	62.50	2.26
(N1017)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	68.16	2.07
(N1017)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	76.77	1.84
(N1017)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	68.47	2.06
(N1017)(6+7)-III-7	1	0.00	0.00	66.41	2.12
(N1017)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	72.99	1.93
(N1017)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	64.93	2.17
(N1017)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	46.28	3.05
(N1017)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	53.90	2.62
(N1017)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	56.15	2.51
(N1017)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	69.12	2.04
(N1017)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	51.54	2.74
(N1017)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	57.66	2.45
(N1017)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	60.98	2.31
(N1017)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	67.73	2.08
(N1017)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	66.88	2.11
(N1017)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	72.90	1.94
(N1017)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	68.46	2.06
(N1017)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	71.92	1.96
(N1017)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	72.13	1.96
(N1017)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	76.67	1.84
(N1017)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	73.29	1.93
(N1017)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	67.07	2.10
(N1017)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	47.35	2.98
(N1017)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	59.38	2.38
(N1017)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	57.45	2.46
(N1017)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	71.26	1.98
(N1017)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	52.61	2.68
(N1017)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	63.14	2.23
(N1017)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	62.29	2.27
(N1017)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	66.54	2.12
(N1017)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	66.89	2.11
(N1017)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	72.12	1.96

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1017)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	68.06	2.07
(N1017)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	70.96	1.99
(N1017)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	72.14	1.96
(N1017)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	75.89	1.86
(N1017)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	72.89	1.94
(N1017)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	63.11	2.24
(N1017)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	47.39	2.98
(N1017)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	56.78	2.48
(N1017)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	56.12	2.51
(N1017)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	67.30	2.10
(N1017)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	52.64	2.68
(N1017)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	60.55	2.33
(N1017)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	60.95	2.31
(N1017)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	47.21	2.99
(N1017)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	38.77	3.64
(N1017)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	42.56	3.32
(N1017)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	43.23	3.26
(N1017)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	61.17	2.31
(N1017)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	56.28	2.51
(N1017)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	55.13	2.56
(N1017)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	59.34	2.38
(N1017)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	46.02	3.07
(N1017)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	38.78	3.64
(N1017)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	41.78	3.38
(N1017)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	42.83	3.29
(N1017)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	59.99	2.35
(N1017)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	56.29	2.51
(N1017)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	54.35	2.60
(N1017)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	58.95	2.39
(N1017)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	45.40	3.11
(N1017)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	39.87	3.54
(N1017)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	45.45	3.10
(N1017)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	43.20	3.27
(N1017)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	59.36	2.38
(N1017)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	57.39	2.46
(N1017)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	58.01	2.43
(N1017)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	59.32	2.38
(N1017)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	44.21	3.19
(N1017)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	39.88	3.54
(N1017)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	44.67	3.16
(N1017)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	42.80	3.30
(N1017)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	58.17	2.43
(N1017)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	57.40	2.46
(N1017)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	57.23	2.47
(N1017)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	58.92	2.39
(N1018)1	2	70.00	0.00	48.09	2.93
(N1018)2	2	70.00	0.00	57.92	2.44
(N1018)3	2	70.00	0.00	35.33	3.99
(N1018)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	63.56	2.22
(N1018)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	68.69	2.05
(N1018)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	43.07	3.28
(N1018)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	39.42	3.58
(N1018)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	64.47	2.19
(N1018)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	70.86	1.99
(N1018)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	44.89	3.14
(N1018)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	42.38	3.33
(N1018)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	59.84	2.36
(N1018)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	52.31	2.70
(N1018)(4+5)-II-3	3	70.00	70.00	46.09	3.06
(N1018)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	38.58	3.66
(N1018)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	61.78	2.28
(N1018)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	55.91	2.52
(N1018)(4+5)-II-7	3	70.00	70.00	48.69	2.90
(N1018)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	41.54	3.40
(N1018)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	62.83	2.25

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1018)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	67.49	2.09
(N1018)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	42.16	3.35
(N1018)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	38.25	3.69
(N1018)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	65.15	2.17
(N1018)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	69.72	2.02
(N1018)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	43.97	3.21
(N1018)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	41.21	3.42
(N1018)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	55.36	2.55
(N1018)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	48.95	2.88
(N1018)(4+5)-IV-3	3	70.00	70.00	42.29	3.34
(N1018)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	34.67	4.07
(N1018)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	57.47	2.46
(N1018)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	52.68	2.68
(N1018)(4+5)-IV-7	3	70.00	70.00	44.90	3.14
(N1018)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	37.63	3.75
(N1018)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	65.74	2.15
(N1018)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	71.45	1.97
(N1018)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	44.70	3.16
(N1018)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	40.63	3.47
(N1018)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	66.50	2.12
(N1018)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	73.37	1.92
(N1018)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	46.51	3.03
(N1018)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	43.59	3.24
(N1018)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	60.34	2.34
(N1018)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	52.88	2.67
(N1018)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	45.69	3.09
(N1018)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	38.94	3.62
(N1018)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	62.25	2.27
(N1018)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	56.46	2.50
(N1018)(4+5)-VI-7	3	70.00	70.00	48.29	2.92
(N1018)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	41.90	3.37
(N1018)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	65.52	2.15
(N1018)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	70.27	2.01
(N1018)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	43.78	3.22
(N1018)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	39.50	3.57
(N1018)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	67.60	2.09
(N1018)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	72.20	1.95
(N1018)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	45.60	3.09
(N1018)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	42.42	3.33
(N1018)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	55.85	2.53
(N1018)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	49.49	2.85
(N1018)(4+5)-VIII-3	3	70.00	70.00	41.89	3.37
(N1018)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	35.03	4.03
(N1018)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	57.91	2.44
(N1018)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	53.21	2.65
(N1018)(4+5)-VIII-7	3	70.00	70.00	44.49	3.17
(N1018)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	37.99	3.71
(N1018)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	41.95	3.36
(N1018)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	40.45	3.49
(N1018)(4+5)-IX-3	3	70.00	70.00	29.53	4.78
(N1018)(4+5)-IX-4	2	70.00	0.00	23.91	5.90
(N1018)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	50.59	2.79
(N1018)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	52.97	2.66
(N1018)(4+5)-IX-7	3	70.00	70.00	38.22	3.69
(N1018)(4+5)-IX-8	2	70.00	0.00	36.43	3.87
(N1018)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	40.78	3.46
(N1018)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	39.50	3.57
(N1018)(4+5)-X-3	3	70.00	70.00	28.39	4.97
(N1018)(4+5)-X-4	2	70.00	0.00	22.96	6.15
(N1018)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	49.45	2.85
(N1018)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	52.02	2.71
(N1018)(4+5)-X-7	3	70.00	70.00	37.08	3.81
(N1018)(4+5)-X-8	2	70.00	0.00	35.48	3.98
(N1018)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	42.38	3.33
(N1018)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	40.98	3.44

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1018)(4+5)-XI-3	3	70.00	70.00	29.13	4.84
(N1018)(4+5)-XI-4	2	70.00	0.00	23.39	6.03
(N1018)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	50.99	2.77
(N1018)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	53.49	2.64
(N1018)(4+5)-XI-7	3	70.00	70.00	37.82	3.73
(N1018)(4+5)-XI-8	2	70.00	0.00	35.91	3.93
(N1018)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	41.19	3.43
(N1018)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	40.02	3.53
(N1018)(4+5)-XII-3	3	70.00	70.00	27.99	5.04
(N1018)(4+5)-XII-4	2	70.00	0.00	22.44	6.29
(N1018)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	49.85	2.83
(N1018)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	52.54	2.69
(N1018)(4+5)-XII-7	3	70.00	70.00	36.68	3.85
(N1018)(4+5)-XII-8	2	70.00	0.00	34.96	4.04
(N1018)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	63.30	2.23
(N1018)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	68.47	2.06
(N1018)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	42.77	3.30
(N1018)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	39.12	3.61
(N1018)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	64.11	2.20
(N1018)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	70.53	2.00
(N1018)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	44.58	3.16
(N1018)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	42.08	3.35
(N1018)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	59.42	2.37
(N1018)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	51.82	2.72
(N1018)(6+7)-II-3	3	70.00	70.00	45.56	3.10
(N1018)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	38.27	3.69
(N1018)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	61.33	2.30
(N1018)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	55.40	2.55
(N1018)(6+7)-II-7	3	70.00	70.00	48.17	2.93
(N1018)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	41.24	3.42
(N1018)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	62.56	2.26
(N1018)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	67.26	2.10
(N1018)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	41.85	3.37
(N1018)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	37.94	3.72
(N1018)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	64.80	2.18
(N1018)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	69.38	2.03
(N1018)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	43.67	3.23
(N1018)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	40.91	3.45
(N1018)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	54.91	2.57
(N1018)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	48.44	2.91
(N1018)(6+7)-IV-3	3	70.00	70.00	41.76	3.38
(N1018)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	34.36	4.11
(N1018)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	56.98	2.48
(N1018)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	52.16	2.71
(N1018)(6+7)-IV-7	3	70.00	70.00	44.37	3.18
(N1018)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	37.33	3.78
(N1018)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	65.51	2.15
(N1018)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	71.22	1.98
(N1018)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	44.39	3.18
(N1018)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	40.33	3.50
(N1018)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	66.17	2.13
(N1018)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	73.07	1.93
(N1018)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	46.20	3.05
(N1018)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	43.29	3.26
(N1018)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	59.92	2.35
(N1018)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	52.40	2.69
(N1018)(6+7)-VI-3	3	70.00	70.00	45.16	3.12
(N1018)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	38.64	3.65
(N1018)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	61.79	2.28
(N1018)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	55.96	2.52
(N1018)(6+7)-VI-7	3	70.00	70.00	47.76	2.95
(N1018)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	41.60	3.39
(N1018)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	65.29	2.16
(N1018)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	70.05	2.01
(N1018)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	43.47	3.25

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1018)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	39.19	3.60
(N1018)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	67.28	2.10
(N1018)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	71.90	1.96
(N1018)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	45.29	3.12
(N1018)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	42.12	3.35
(N1018)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	55.38	2.55
(N1018)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	48.99	2.88
(N1018)(6+7)-VIII-3	3	70.00	70.00	41.36	3.41
(N1018)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	34.73	4.06
(N1018)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	57.42	2.46
(N1018)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	52.69	2.68
(N1018)(6+7)-VIII-7	3	70.00	70.00	43.97	3.21
(N1018)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	37.69	3.74
(N1018)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	41.45	3.40
(N1018)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	39.93	3.53
(N1018)(6+7)-IX-3	3	70.00	70.00	29.00	4.87
(N1018)(6+7)-IX-4	2	70.00	0.00	23.39	6.03
(N1018)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	50.06	2.82
(N1018)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	52.44	2.69
(N1018)(6+7)-IX-7	3	70.00	70.00	37.69	3.74
(N1018)(6+7)-IX-8	2	70.00	0.00	35.91	3.93
(N1018)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	40.26	3.50
(N1018)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	38.97	3.62
(N1018)(6+7)-X-3	3	70.00	70.00	27.86	5.06
(N1018)(6+7)-X-4	2	70.00	0.00	22.44	6.29
(N1018)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.93	2.88
(N1018)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	51.49	2.74
(N1018)(6+7)-X-7	3	70.00	70.00	36.55	3.86
(N1018)(6+7)-X-8	2	70.00	0.00	34.96	4.04
(N1018)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	41.88	3.37
(N1018)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	40.46	3.49
(N1018)(6+7)-XI-3	3	70.00	70.00	28.60	4.93
(N1018)(6+7)-XI-4	2	70.00	0.00	22.86	6.17
(N1018)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	50.47	2.80
(N1018)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	52.97	2.66
(N1018)(6+7)-XI-7	3	70.00	70.00	37.29	3.78
(N1018)(6+7)-XI-8	2	70.00	0.00	35.38	3.99
(N1018)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	40.68	3.47
(N1018)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	39.50	3.57
(N1018)(6+7)-XII-3	3	70.00	70.00	27.46	5.14
(N1018)(6+7)-XII-4	2	70.00	0.00	21.91	6.44
(N1018)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	49.33	2.86
(N1018)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	52.02	2.71
(N1018)(6+7)-XII-7	3	70.00	70.00	36.15	3.90
(N1018)(6+7)-XII-8	2	70.00	0.00	34.44	4.10
(N1007)1	4	0.00	70.00	47.93	2.94
(N1007)2	4	0.00	70.00	57.72	2.44
(N1007)3	4	0.00	70.00	35.20	4.01
(N1007)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	41.44	3.41
(N1007)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	44.86	3.15
(N1007)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	70.85	1.99
(N1007)(4+5)-I-4	4	0.00	70.00	66.20	2.13
(N1007)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	40.84	3.46
(N1007)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	44.81	3.15
(N1007)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	71.06	1.99
(N1007)(4+5)-I-8	4	0.00	70.00	66.42	2.12
(N1007)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	37.00	3.81
(N1007)(4+5)-II-2	1	0.00	0.00	42.72	3.30
(N1007)(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	51.15	2.76
(N1007)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	56.32	2.51
(N1007)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	36.40	3.88
(N1007)(4+5)-II-6	1	0.00	0.00	43.38	3.25
(N1007)(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	51.26	2.75
(N1007)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	57.07	2.47
(N1007)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	42.61	3.31

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1007)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	45.78	3.08
(N1007)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	72.04	1.96
(N1007)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	65.36	2.16
(N1007)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	42.01	3.36
(N1007)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	45.73	3.09
(N1007)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	72.26	1.95
(N1007)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	66.27	2.13
(N1007)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	40.91	3.45
(N1007)(4+5)-IV-2	1	0.00	0.00	46.52	3.03
(N1007)(4+5)-IV-3	5	0.00	70.00	54.46	2.59
(N1007)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	60.73	2.32
(N1007)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	40.31	3.50
(N1007)(4+5)-IV-6	1	0.00	0.00	47.18	2.99
(N1007)(4+5)-IV-7	5	0.00	70.00	54.57	2.59
(N1007)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	61.49	2.29
(N1007)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	40.12	3.52
(N1007)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	43.19	3.27
(N1007)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	68.17	2.07
(N1007)(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	63.57	2.22
(N1007)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	39.52	3.57
(N1007)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	43.14	3.27
(N1007)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	68.37	2.06
(N1007)(4+5)-V-8	4	0.00	70.00	63.78	2.21
(N1007)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	36.60	3.85
(N1007)(4+5)-VI-2	1	0.00	0.00	43.16	3.27
(N1007)(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	50.60	2.79
(N1007)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	55.83	2.53
(N1007)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	36.00	3.92
(N1007)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	43.81	3.22
(N1007)(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	50.71	2.78
(N1007)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	56.57	2.49
(N1007)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	41.30	3.42
(N1007)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	44.11	3.20
(N1007)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	69.34	2.04
(N1007)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	63.18	2.23
(N1007)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	40.69	3.47
(N1007)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	44.06	3.20
(N1007)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	69.54	2.03
(N1007)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	64.06	2.20
(N1007)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	40.52	3.48
(N1007)(4+5)-VIII-2	1	0.00	0.00	46.96	3.00
(N1007)(4+5)-VIII-3	5	0.00	70.00	53.88	2.62
(N1007)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	60.22	2.34
(N1007)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	39.91	3.54
(N1007)(4+5)-VIII-6	1	0.00	0.00	47.61	2.96
(N1007)(4+5)-VIII-7	5	0.00	70.00	53.99	2.61
(N1007)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	60.98	2.31
(N1007)(4+5)-IX-1	4	0.00	70.00	28.38	4.97
(N1007)(4+5)-IX-2	1	0.00	0.00	31.08	4.54
(N1007)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	45.98	3.07
(N1007)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	44.29	3.19
(N1007)(4+5)-IX-5	4	0.00	70.00	28.73	4.91
(N1007)(4+5)-IX-6	1	0.00	0.00	33.27	4.24
(N1007)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	46.33	3.05
(N1007)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	46.47	3.04
(N1007)(4+5)-X-1	4	0.00	70.00	29.33	4.81
(N1007)(4+5)-X-2	1	0.00	0.00	32.22	4.38
(N1007)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	46.93	3.01
(N1007)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	45.43	3.11
(N1007)(4+5)-X-5	4	0.00	70.00	29.68	4.75
(N1007)(4+5)-X-6	1	0.00	0.00	34.41	4.10
(N1007)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	47.28	2.98
(N1007)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	47.61	2.96
(N1007)(4+5)-XI-1	4	0.00	70.00	28.92	4.88
(N1007)(4+5)-XI-2	1	0.00	0.00	31.52	4.48

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1007)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	45.44	3.11
(N1007)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	43.85	3.22
(N1007)(4+5)-XI-5	4	0.00	70.00	29.27	4.82
(N1007)(4+5)-XI-6	1	0.00	0.00	33.70	4.19
(N1007)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	45.79	3.08
(N1007)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	46.04	3.06
(N1007)(4+5)-XII-1	4	0.00	70.00	29.87	4.72
(N1007)(4+5)-XII-2	1	0.00	0.00	32.66	4.32
(N1007)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	46.39	3.04
(N1007)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	44.99	3.14
(N1007)(4+5)-XII-5	4	0.00	70.00	30.22	4.67
(N1007)(4+5)-XII-6	1	0.00	0.00	34.84	4.05
(N1007)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	46.74	3.02
(N1007)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	47.18	2.99
(N1007)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	41.12	3.43
(N1007)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	44.54	3.17
(N1007)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	70.62	2.00
(N1007)(6+7)-I-4	4	0.00	70.00	65.95	2.14
(N1007)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	40.52	3.48
(N1007)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	44.48	3.17
(N1007)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	70.84	1.99
(N1007)(6+7)-I-8	4	0.00	70.00	66.18	2.13
(N1007)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	36.68	3.85
(N1007)(6+7)-II-2	1	0.00	0.00	42.21	3.34
(N1007)(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	50.65	2.79
(N1007)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	55.87	2.53
(N1007)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	36.08	3.91
(N1007)(6+7)-II-6	1	0.00	0.00	42.86	3.29
(N1007)(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	50.76	2.78
(N1007)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	56.62	2.49
(N1007)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	42.30	3.34
(N1007)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	45.45	3.10
(N1007)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	71.82	1.96
(N1007)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	65.09	2.17
(N1007)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	41.70	3.38
(N1007)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	45.40	3.11
(N1007)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	72.05	1.96
(N1007)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	66.01	2.14
(N1007)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	40.60	3.48
(N1007)(6+7)-IV-2	1	0.00	0.00	46.01	3.07
(N1007)(6+7)-IV-3	5	0.00	70.00	53.99	2.61
(N1007)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	60.29	2.34
(N1007)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	39.99	3.53
(N1007)(6+7)-IV-6	1	0.00	0.00	46.66	3.02
(N1007)(6+7)-IV-7	5	0.00	70.00	54.09	2.61
(N1007)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	61.06	2.31
(N1007)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	39.81	3.54
(N1007)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	42.87	3.29
(N1007)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	67.89	2.08
(N1007)(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	63.28	2.23
(N1007)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	39.20	3.60
(N1007)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	42.81	3.30
(N1007)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	68.10	2.07
(N1007)(6+7)-V-8	4	0.00	70.00	63.50	2.22
(N1007)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	36.29	3.89
(N1007)(6+7)-VI-2	1	0.00	0.00	42.64	3.31
(N1007)(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	50.10	2.82
(N1007)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	55.37	2.55
(N1007)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	35.69	3.95
(N1007)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	43.30	3.26
(N1007)(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	50.21	2.81
(N1007)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	56.11	2.51
(N1007)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	40.98	3.44
(N1007)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	43.78	3.22
(N1007)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	69.07	2.04

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1007)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	62.87	2.24
(N1007)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	40.38	3.49
(N1007)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	43.73	3.23
(N1007)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	69.28	2.04
(N1007)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	63.76	2.21
(N1007)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	40.20	3.51
(N1007)(6+7)-VIII-2	1	0.00	0.00	46.44	3.04
(N1007)(6+7)-VIII-3	5	0.00	70.00	53.41	2.64
(N1007)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	59.77	2.36
(N1007)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	39.60	3.56
(N1007)(6+7)-VIII-6	1	0.00	0.00	47.10	3.00
(N1007)(6+7)-VIII-7	5	0.00	70.00	53.52	2.64
(N1007)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	60.54	2.33
(N1007)(6+7)-IX-1	4	0.00	70.00	27.88	5.06
(N1007)(6+7)-IX-2	1	0.00	0.00	30.57	4.62
(N1007)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	45.47	3.10
(N1007)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	43.77	3.22
(N1007)(6+7)-IX-5	4	0.00	70.00	28.23	5.00
(N1007)(6+7)-IX-6	1	0.00	0.00	32.75	4.31
(N1007)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	45.82	3.08
(N1007)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	45.96	3.07
(N1007)(6+7)-X-1	4	0.00	70.00	28.83	4.89
(N1007)(6+7)-X-2	1	0.00	0.00	31.71	4.45
(N1007)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	46.42	3.04
(N1007)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	44.91	3.14
(N1007)(6+7)-X-5	4	0.00	70.00	29.18	4.84
(N1007)(6+7)-X-6	1	0.00	0.00	33.89	4.16
(N1007)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	46.78	3.02
(N1007)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	47.10	3.00
(N1007)(6+7)-XI-1	4	0.00	70.00	28.42	4.97
(N1007)(6+7)-XI-2	1	0.00	0.00	31.00	4.55
(N1007)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	44.93	3.14
(N1007)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	43.34	3.26
(N1007)(6+7)-XI-5	4	0.00	70.00	28.77	4.90
(N1007)(6+7)-XI-6	1	0.00	0.00	33.19	4.25
(N1007)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	45.28	3.12
(N1007)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	45.52	3.10
(N1007)(6+7)-XII-1	4	0.00	70.00	29.37	4.80
(N1007)(6+7)-XII-2	1	0.00	0.00	32.14	4.39
(N1007)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	45.88	3.08
(N1007)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	44.48	3.17
(N1007)(6+7)-XII-5	4	0.00	70.00	29.72	4.75
(N1007)(6+7)-XII-6	1	0.00	0.00	34.33	4.11
(N1007)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	46.24	3.05
(N1007)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	46.66	3.02
(N1008)1	3	70.00	70.00	54.63	2.58
(N1008)2	4	0.00	70.00	66.82	2.11
(N1008)3	3	70.00	70.00	39.87	3.54
(N1008)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	71.70	1.97
(N1008)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	74.74	1.89
(N1008)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	70.24	2.01
(N1008)(4+5)-I-4	4	0.00	70.00	69.07	2.04
(N1008)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	70.83	1.99
(N1008)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	74.58	1.89
(N1008)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	70.05	2.01
(N1008)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	69.47	2.03
(N1008)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	59.75	2.36
(N1008)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	59.35	2.38
(N1008)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	50.68	2.78
(N1008)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	65.48	2.15
(N1008)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	58.88	2.40
(N1008)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	59.19	2.38
(N1008)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	50.50	2.79
(N1008)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	66.02	2.14
(N1008)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	72.12	1.96

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1008)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	75.50	1.87
(N1008)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	70.21	2.01
(N1008)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	70.14	2.01
(N1008)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	71.25	1.98
(N1008)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	75.35	1.87
(N1008)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	70.03	2.01
(N1008)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	70.67	2.00
(N1008)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	61.14	2.31
(N1008)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	61.89	2.28
(N1008)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	50.58	2.79
(N1008)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	69.51	2.03
(N1008)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	60.27	2.34
(N1008)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	61.73	2.29
(N1008)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	50.40	2.80
(N1008)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	70.05	2.01
(N1008)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	71.69	1.97
(N1008)(4+5)-V-2	3	70.00	70.00	65.08	2.17
(N1008)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	66.45	2.12
(N1008)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	74.87	1.88
(N1008)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	70.81	1.99
(N1008)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	64.84	2.18
(N1008)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	66.27	2.13
(N1008)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	75.41	1.87
(N1008)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	59.74	2.36
(N1008)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	56.42	2.50
(N1008)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	49.55	2.85
(N1008)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	67.27	2.10
(N1008)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	58.87	2.40
(N1008)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	56.27	2.51
(N1008)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	49.36	2.86
(N1008)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	67.80	2.08
(N1008)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	72.10	1.96
(N1008)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	65.76	2.15
(N1008)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	66.42	2.12
(N1008)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	76.08	1.85
(N1008)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	71.23	1.98
(N1008)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	65.60	2.15
(N1008)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	66.24	2.13
(N1008)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	76.62	1.84
(N1008)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	61.13	2.31
(N1008)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	58.96	2.39
(N1008)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	49.45	2.85
(N1008)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	71.29	1.98
(N1008)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	60.26	2.34
(N1008)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	58.81	2.40
(N1008)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	49.27	2.86
(N1008)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	71.83	1.96
(N1008)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	53.06	2.66
(N1008)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	51.83	2.72
(N1008)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	49.53	2.85
(N1008)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	50.81	2.78
(N1008)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	50.15	2.81
(N1008)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	51.32	2.75
(N1008)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	48.93	2.88
(N1008)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	52.60	2.68
(N1008)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	53.48	2.64
(N1008)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	52.60	2.68
(N1008)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	49.50	2.85
(N1008)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	52.02	2.71
(N1008)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	50.57	2.79
(N1008)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	52.08	2.71
(N1008)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	48.90	2.89
(N1008)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	53.81	2.62
(N1008)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	53.05	2.66
(N1008)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	48.91	2.88

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1008)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	48.40	2.92
(N1008)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	52.60	2.68
(N1008)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	50.15	2.81
(N1008)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	48.39	2.92
(N1008)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	47.79	2.95
(N1008)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	54.39	2.59
(N1008)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	53.47	2.64
(N1008)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	49.67	2.84
(N1008)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	48.37	2.92
(N1008)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	53.81	2.62
(N1008)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	50.56	2.79
(N1008)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	49.16	2.87
(N1008)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	47.77	2.95
(N1008)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	55.59	2.54
(N1008)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	71.06	1.99
(N1008)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	74.11	1.90
(N1008)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	69.61	2.03
(N1008)(6+7)-I-4	4	0.00	70.00	68.44	2.06
(N1008)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	70.19	2.01
(N1008)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	73.95	1.91
(N1008)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	69.43	2.03
(N1008)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	68.85	2.05
(N1008)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	59.11	2.39
(N1008)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	58.72	2.40
(N1008)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	50.05	2.82
(N1008)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	64.87	2.18
(N1008)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	58.24	2.42
(N1008)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	58.56	2.41
(N1008)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	49.87	2.83
(N1008)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	65.40	2.16
(N1008)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	71.48	1.97
(N1008)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	74.87	1.88
(N1008)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	69.58	2.03
(N1008)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	69.52	2.03
(N1008)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	70.61	2.00
(N1008)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	74.72	1.89
(N1008)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	69.40	2.03
(N1008)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	70.06	2.01
(N1008)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	60.50	2.33
(N1008)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	61.26	2.30
(N1008)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	49.96	2.82
(N1008)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	68.89	2.05
(N1008)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	59.63	2.37
(N1008)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	61.10	2.31
(N1008)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	49.77	2.83
(N1008)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	69.43	2.03
(N1008)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	71.05	1.99
(N1008)(6+7)-V-2	3	70.00	70.00	64.44	2.19
(N1008)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	65.82	2.14
(N1008)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	74.26	1.90
(N1008)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	70.17	2.01
(N1008)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	64.21	2.20
(N1008)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	65.64	2.15
(N1008)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	74.79	1.89
(N1008)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	59.10	2.39
(N1008)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	55.79	2.53
(N1008)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	48.92	2.88
(N1008)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	66.65	2.12
(N1008)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	58.23	2.42
(N1008)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	55.64	2.54
(N1008)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	48.74	2.90
(N1008)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	67.18	2.10
(N1008)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	71.46	1.97
(N1008)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	65.13	2.17
(N1008)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	65.80	2.14

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1008)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	75.47	1.87
(N1008)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	70.59	2.00
(N1008)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	64.97	2.17
(N1008)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	65.61	2.15
(N1008)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	76.00	1.86
(N1008)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	60.49	2.33
(N1008)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	58.33	2.42
(N1008)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	48.82	2.89
(N1008)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	70.68	2.00
(N1008)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	59.62	2.37
(N1008)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	58.18	2.43
(N1008)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	48.64	2.90
(N1008)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	71.21	1.98
(N1008)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	52.42	2.69
(N1008)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	51.20	2.76
(N1008)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	48.90	2.89
(N1008)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	50.20	2.81
(N1008)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	49.51	2.85
(N1008)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	50.69	2.78
(N1008)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	48.30	2.92
(N1008)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	51.99	2.71
(N1008)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	52.83	2.67
(N1008)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	51.97	2.72
(N1008)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	48.88	2.89
(N1008)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	51.41	2.74
(N1008)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	49.93	2.83
(N1008)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	51.45	2.74
(N1008)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	48.27	2.92
(N1008)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	53.19	2.65
(N1008)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	52.41	2.69
(N1008)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	48.28	2.92
(N1008)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	47.77	2.95
(N1008)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	51.98	2.71
(N1008)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	49.50	2.85
(N1008)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	47.76	2.95
(N1008)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	47.17	2.99
(N1008)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	53.77	2.62
(N1008)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	52.83	2.67
(N1008)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	49.04	2.88
(N1008)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	47.74	2.96
(N1008)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	53.19	2.65
(N1008)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	49.92	2.83
(N1008)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	48.53	2.91
(N1008)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	47.14	2.99
(N1008)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	54.98	2.57
(N1009)1	3	70.00	70.00	45.11	3.13
(N1009)2	3	70.00	70.00	54.40	2.59
(N1009)3	3	70.00	70.00	32.86	4.29
(N1009)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	65.64	2.15
(N1009)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	62.74	2.25
(N1009)(4+5)-I-3	5	0.00	70.00	66.05	2.14
(N1009)(4+5)-I-4	4	0.00	70.00	61.59	2.29
(N1009)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	64.91	2.17
(N1009)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	62.91	2.24
(N1009)(4+5)-I-7	5	0.00	70.00	66.11	2.13
(N1009)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	61.70	2.29
(N1009)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	58.10	2.43
(N1009)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	45.86	3.08
(N1009)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	49.22	2.87
(N1009)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	53.35	2.64
(N1009)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	57.41	2.46
(N1009)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	46.03	3.07
(N1009)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	49.28	2.86
(N1009)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	54.27	2.60
(N1009)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	66.15	2.13

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1009)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	62.67	2.25
(N1009)(4+5)-III-3	5	0.00	70.00	65.98	2.14
(N1009)(4+5)-III-4	5	0.00	70.00	61.65	2.29
(N1009)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	65.41	2.16
(N1009)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	62.84	2.25
(N1009)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	66.05	2.14
(N1009)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	62.17	2.27
(N1009)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	59.69	2.36
(N1009)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	45.63	3.09
(N1009)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	49.01	2.88
(N1009)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	54.92	2.57
(N1009)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	59.00	2.39
(N1009)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	45.79	3.08
(N1009)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	49.07	2.88
(N1009)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	55.84	2.53
(N1009)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	67.69	2.08
(N1009)(4+5)-V-2	3	70.00	70.00	57.51	2.45
(N1009)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	60.15	2.35
(N1009)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	62.76	2.25
(N1009)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	66.94	2.11
(N1009)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	57.06	2.47
(N1009)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	60.21	2.34
(N1009)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	63.69	2.22
(N1009)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	58.69	2.40
(N1009)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	44.11	3.20
(N1009)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	47.47	2.97
(N1009)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	53.95	2.62
(N1009)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	58.00	2.43
(N1009)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	44.28	3.19
(N1009)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	47.53	2.97
(N1009)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	54.87	2.57
(N1009)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	68.20	2.07
(N1009)(4+5)-VII-2	3	70.00	70.00	57.03	2.47
(N1009)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	60.08	2.35
(N1009)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	63.23	2.23
(N1009)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	67.45	2.09
(N1009)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	56.99	2.48
(N1009)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	60.15	2.35
(N1009)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	64.16	2.20
(N1009)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	60.28	2.34
(N1009)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	43.87	3.22
(N1009)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	47.26	2.99
(N1009)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	55.51	2.54
(N1009)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	59.59	2.37
(N1009)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	44.04	3.20
(N1009)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	47.33	2.98
(N1009)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	56.43	2.50
(N1009)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	47.21	2.99
(N1009)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	40.59	3.48
(N1009)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	44.02	3.21
(N1009)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	40.63	3.47
(N1009)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	44.92	3.14
(N1009)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	41.15	3.43
(N1009)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	44.25	3.19
(N1009)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	43.70	3.23
(N1009)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	47.69	2.96
(N1009)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	40.52	3.48
(N1009)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	43.96	3.21
(N1009)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	41.10	3.43
(N1009)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	45.40	3.11
(N1009)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	41.08	3.43
(N1009)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	44.19	3.19
(N1009)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	44.17	3.19
(N1009)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	47.80	2.95
(N1009)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	38.84	3.63

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1009)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	42.28	3.34
(N1009)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	41.23	3.42
(N1009)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	45.51	3.10
(N1009)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	39.40	3.58
(N1009)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	42.50	3.32
(N1009)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	44.30	3.19
(N1009)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	48.28	2.92
(N1009)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	38.77	3.64
(N1009)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	42.21	3.34
(N1009)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	41.70	3.38
(N1009)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	45.99	3.07
(N1009)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	39.33	3.59
(N1009)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	42.44	3.32
(N1009)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	44.77	3.15
(N1009)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	65.21	2.16
(N1009)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	62.33	2.26
(N1009)(6+7)-I-3	5	0.00	70.00	65.67	2.15
(N1009)(6+7)-I-4	5	0.00	70.00	61.18	2.31
(N1009)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	64.47	2.19
(N1009)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	62.49	2.26
(N1009)(6+7)-I-7	5	0.00	70.00	65.73	2.15
(N1009)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	61.34	2.30
(N1009)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	57.63	2.45
(N1009)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	45.45	3.10
(N1009)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	48.81	2.89
(N1009)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	52.99	2.66
(N1009)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	56.95	2.48
(N1009)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	45.62	3.09
(N1009)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	48.87	2.89
(N1009)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	53.91	2.62
(N1009)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	65.72	2.15
(N1009)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	62.26	2.27
(N1009)(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	65.60	2.15
(N1009)(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	61.25	2.30
(N1009)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	64.97	2.17
(N1009)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	62.42	2.26
(N1009)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	65.66	2.15
(N1009)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	61.81	2.28
(N1009)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	59.23	2.38
(N1009)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	45.21	3.12
(N1009)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	48.60	2.90
(N1009)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	54.56	2.59
(N1009)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	58.54	2.41
(N1009)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	45.38	3.11
(N1009)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	48.66	2.90
(N1009)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	55.48	2.54
(N1009)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	67.26	2.10
(N1009)(6+7)-V-2	3	70.00	70.00	57.04	2.47
(N1009)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	59.73	2.36
(N1009)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	62.40	2.26
(N1009)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	66.50	2.12
(N1009)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	56.65	2.49
(N1009)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	59.80	2.36
(N1009)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	63.33	2.23
(N1009)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	58.22	2.42
(N1009)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	43.70	3.23
(N1009)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	47.06	3.00
(N1009)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	53.58	2.63
(N1009)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	57.54	2.45
(N1009)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	43.86	3.22
(N1009)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	47.12	2.99
(N1009)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	54.51	2.59
(N1009)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	67.78	2.08
(N1009)(6+7)-VII-2	3	70.00	70.00	56.57	2.49
(N1009)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	59.67	2.36

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1009)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	62.88	2.24
(N1009)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	67.01	2.11
(N1009)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	56.58	2.49
(N1009)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	59.74	2.36
(N1009)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	63.82	2.21
(N1009)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	59.82	2.36
(N1009)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	43.46	3.25
(N1009)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	46.85	3.01
(N1009)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	55.15	2.56
(N1009)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	59.13	2.39
(N1009)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	43.63	3.23
(N1009)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	46.91	3.01
(N1009)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	56.07	2.52
(N1009)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	46.75	3.02
(N1009)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	40.18	3.51
(N1009)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	43.61	3.24
(N1009)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	40.27	3.50
(N1009)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	44.46	3.17
(N1009)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	40.74	3.46
(N1009)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	43.84	3.22
(N1009)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	43.34	3.26
(N1009)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	47.23	2.99
(N1009)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	40.11	3.52
(N1009)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	43.55	3.24
(N1009)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	40.74	3.46
(N1009)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	44.94	3.14
(N1009)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	40.67	3.47
(N1009)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	43.77	3.22
(N1009)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	43.81	3.22
(N1009)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	47.34	2.98
(N1009)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	38.42	3.67
(N1009)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	41.87	3.37
(N1009)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	40.86	3.45
(N1009)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	45.05	3.13
(N1009)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	38.98	3.62
(N1009)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	42.09	3.35
(N1009)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	43.94	3.21
(N1009)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	47.82	2.95
(N1009)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	38.35	3.68
(N1009)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	41.80	3.38
(N1009)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	41.33	3.41
(N1009)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	45.53	3.10
(N1009)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	38.91	3.63
(N1009)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	42.03	3.36
(N1009)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	44.40	3.18
(N1010)1	4	0.00	70.00	45.65	3.09
(N1010)2	4	0.00	70.00	55.11	2.56
(N1010)3	4	0.00	70.00	33.21	4.25
(N1010)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	59.76	2.36
(N1010)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	56.32	2.51
(N1010)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	69.90	2.02
(N1010)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	69.06	2.04
(N1010)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	58.84	2.40
(N1010)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	56.64	2.49
(N1010)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	70.05	2.01
(N1010)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	70.31	2.01
(N1010)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	47.09	3.00
(N1010)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	54.71	2.58
(N1010)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	58.59	2.41
(N1010)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	50.58	2.79
(N1010)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	46.37	3.04
(N1010)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	55.09	2.56
(N1010)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	58.75	2.40
(N1010)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	51.84	2.72
(N1010)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	62.95	2.24

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1010)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	53.19	2.65
(N1010)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	66.84	2.11
(N1010)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	71.71	1.97
(N1010)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	61.94	2.28
(N1010)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	53.57	2.63
(N1010)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	67.00	2.11
(N1010)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	72.96	1.93
(N1010)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	55.41	2.55
(N1010)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	45.03	3.13
(N1010)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	48.40	2.92
(N1010)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	59.42	2.37
(N1010)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	54.70	2.58
(N1010)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	45.41	3.11
(N1010)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	48.56	2.91
(N1010)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	60.68	2.33
(N1010)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	53.80	2.62
(N1010)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	58.74	2.40
(N1010)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	71.49	1.97
(N1010)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	62.84	2.25
(N1010)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	53.07	2.66
(N1010)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	59.09	2.39
(N1010)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	71.65	1.97
(N1010)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	64.10	2.20
(N1010)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	45.47	3.10
(N1010)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	55.44	2.55
(N1010)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	59.06	2.39
(N1010)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	48.72	2.90
(N1010)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	44.76	3.15
(N1010)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	55.82	2.53
(N1010)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	59.22	2.38
(N1010)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	49.97	2.82
(N1010)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	56.50	2.50
(N1010)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	55.63	2.54
(N1010)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	68.43	2.06
(N1010)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	65.50	2.15
(N1010)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	55.67	2.53
(N1010)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	56.01	2.52
(N1010)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	68.59	2.06
(N1010)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	66.75	2.11
(N1010)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	53.80	2.62
(N1010)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	45.76	3.08
(N1010)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	48.88	2.89
(N1010)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	57.56	2.45
(N1010)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	53.09	2.66
(N1010)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	46.14	3.06
(N1010)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	49.03	2.88
(N1010)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	58.81	2.40
(N1010)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	43.09	3.27
(N1010)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	41.40	3.41
(N1010)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	47.30	2.98
(N1010)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	42.53	3.32
(N1010)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	40.71	3.47
(N1010)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	42.67	3.31
(N1010)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	47.83	2.95
(N1010)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	46.71	3.02
(N1010)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	45.58	3.10
(N1010)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	38.50	3.66
(N1010)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	44.25	3.19
(N1010)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	45.18	3.12
(N1010)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	43.21	3.27
(N1010)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	39.77	3.55
(N1010)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	44.78	3.15
(N1010)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	49.36	2.86
(N1010)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	41.47	3.40
(N1010)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	42.13	3.35

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1010)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	47.78	2.95
(N1010)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	40.66	3.47
(N1010)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	39.10	3.61
(N1010)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	43.40	3.25
(N1010)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	48.31	2.92
(N1010)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	44.84	3.15
(N1010)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	43.97	3.21
(N1010)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	39.23	3.60
(N1010)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	44.72	3.15
(N1010)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	43.32	3.26
(N1010)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	41.59	3.39
(N1010)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	40.50	3.48
(N1010)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	45.25	3.12
(N1010)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	47.50	2.97
(N1010)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	59.44	2.37
(N1010)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	55.99	2.52
(N1010)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	69.44	2.03
(N1010)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	68.62	2.06
(N1010)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	58.49	2.41
(N1010)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	56.30	2.51
(N1010)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	69.60	2.03
(N1010)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	69.88	2.02
(N1010)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	46.65	3.02
(N1010)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	54.30	2.60
(N1010)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	58.13	2.43
(N1010)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	50.15	2.81
(N1010)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	45.94	3.07
(N1010)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	54.68	2.58
(N1010)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	58.29	2.42
(N1010)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	51.41	2.74
(N1010)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	62.65	2.25
(N1010)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	52.79	2.67
(N1010)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	66.38	2.13
(N1010)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	71.28	1.98
(N1010)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	61.66	2.29
(N1010)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	53.17	2.65
(N1010)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	66.54	2.12
(N1010)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	72.53	1.95
(N1010)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	54.98	2.57
(N1010)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	44.63	3.16
(N1010)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	47.94	2.94
(N1010)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	58.99	2.39
(N1010)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	54.26	2.60
(N1010)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	45.01	3.14
(N1010)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	48.10	2.93
(N1010)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	60.25	2.34
(N1010)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	53.38	2.64
(N1010)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	58.40	2.42
(N1010)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	71.03	1.99
(N1010)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	62.41	2.26
(N1010)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	52.64	2.68
(N1010)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	58.73	2.40
(N1010)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	71.19	1.98
(N1010)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	63.67	2.22
(N1010)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	45.04	3.13
(N1010)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	55.03	2.56
(N1010)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	58.60	2.41
(N1010)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	48.29	2.92
(N1010)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	44.32	3.18
(N1010)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	55.41	2.55
(N1010)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	58.76	2.40
(N1010)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	49.54	2.85
(N1010)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	56.13	2.51
(N1010)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	55.24	2.55
(N1010)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	67.97	2.08

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1010)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	65.06	2.17
(N1010)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	55.28	2.55
(N1010)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	55.61	2.54
(N1010)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	68.13	2.07
(N1010)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	66.32	2.13
(N1010)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	53.36	2.64
(N1010)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	45.35	3.11
(N1010)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	48.42	2.91
(N1010)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	57.13	2.47
(N1010)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	52.65	2.68
(N1010)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	45.73	3.09
(N1010)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	48.58	2.90
(N1010)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	58.38	2.42
(N1010)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	42.65	3.31
(N1010)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	40.99	3.44
(N1010)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	46.84	3.01
(N1010)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	42.10	3.35
(N1010)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	40.27	3.50
(N1010)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	42.27	3.34
(N1010)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	47.37	2.98
(N1010)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	46.27	3.05
(N1010)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	45.15	3.13
(N1010)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	38.09	3.70
(N1010)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	43.79	3.22
(N1010)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	44.75	3.15
(N1010)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	42.77	3.30
(N1010)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	39.36	3.58
(N1010)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	44.32	3.18
(N1010)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	48.93	2.88
(N1010)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	41.04	3.44
(N1010)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	41.72	3.38
(N1010)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	47.32	2.98
(N1010)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	40.23	3.51
(N1010)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	38.66	3.65
(N1010)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	42.99	3.28
(N1010)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	47.85	2.95
(N1010)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	44.41	3.18
(N1010)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	43.54	3.24
(N1010)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	38.82	3.63
(N1010)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	44.26	3.19
(N1010)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	42.88	3.29
(N1010)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	41.16	3.43
(N1010)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	40.09	3.52
(N1010)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	44.79	3.15
(N1010)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	47.06	3.00
(N1001)1	1	0.00	0.00	42.35	3.33
(N1001)2	1	0.00	0.00	49.66	2.84
(N1001)3	1	0.00	0.00	31.33	4.50
(N1001)(4+5)-I-1	2	70.00	0.00	41.59	3.39
(N1001)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	43.31	3.26
(N1001)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	69.01	2.04
(N1001)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	87.57	1.61
(N1001)(4+5)-I-5	2	70.00	0.00	41.06	3.44
(N1001)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	42.87	3.29
(N1001)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	69.64	2.03
(N1001)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	89.10	1.58
(N1001)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	21.20	6.66
(N1001)(4+5)-II-2	1	0.00	0.00	44.62	3.16
(N1001)(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	31.69	4.45
(N1001)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	72.85	1.94
(N1001)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	20.44	6.90
(N1001)(4+5)-II-6	1	0.00	0.00	45.77	3.08
(N1001)(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	32.05	4.40
(N1001)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	74.42	1.90
(N1001)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	33.45	4.22

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1001)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	52.61	2.68
(N1001)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	80.18	1.76
(N1001)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	79.29	1.78
(N1001)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	33.08	4.27
(N1001)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	52.04	2.71
(N1001)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	80.79	1.75
(N1001)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	80.82	1.75
(N1001)(4+5)-IV-1	5	0.00	70.00	31.50	4.48
(N1001)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	42.31	3.34
(N1001)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	63.18	2.23
(N1001)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	48.35	2.92
(N1001)(4+5)-IV-5	5	0.00	70.00	31.85	4.43
(N1001)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	41.97	3.36
(N1001)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	63.91	2.21
(N1001)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	49.56	2.85
(N1001)(4+5)-V-1	2	70.00	0.00	34.15	4.13
(N1001)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	36.34	3.88
(N1001)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	58.97	2.39
(N1001)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	77.60	1.82
(N1001)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	33.77	4.18
(N1001)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	35.98	3.92
(N1001)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	59.62	2.37
(N1001)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	79.12	1.78
(N1001)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	19.78	7.13
(N1001)(4+5)-VI-2	1	0.00	0.00	46.73	3.02
(N1001)(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	29.93	4.71
(N1001)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	69.74	2.02
(N1001)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	19.02	7.42
(N1001)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	47.91	2.94
(N1001)(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	30.25	4.66
(N1001)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	71.29	1.98
(N1001)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	27.67	5.10
(N1001)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	44.16	3.20
(N1001)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	69.99	2.02
(N1001)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	69.16	2.04
(N1001)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	27.38	5.15
(N1001)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	43.72	3.23
(N1001)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	70.63	2.00
(N1001)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	70.67	2.00
(N1001)(4+5)-VIII-1	5	0.00	70.00	33.31	4.24
(N1001)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	40.27	3.50
(N1001)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	60.00	2.35
(N1001)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	46.21	3.05
(N1001)(4+5)-VIII-5	5	0.00	70.00	33.67	4.19
(N1001)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	39.94	3.53
(N1001)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	60.71	2.32
(N1001)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	47.38	2.98
(N1001)(4+5)-IX-1	1	0.00	0.00	16.83	8.38
(N1001)(4+5)-IX-2	1	0.00	0.00	27.65	5.10
(N1001)(4+5)-IX-3	1	0.00	0.00	32.83	4.30
(N1001)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	48.43	2.91
(N1001)(4+5)-IX-5	1	0.00	0.00	19.36	7.29
(N1001)(4+5)-IX-6	1	0.00	0.00	30.35	4.65
(N1001)(4+5)-IX-7	1	0.00	0.00	36.31	3.89
(N1001)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	52.93	2.67
(N1001)(4+5)-X-1	1	0.00	0.00	20.62	6.84
(N1001)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	24.08	5.86
(N1001)(4+5)-X-3	1	0.00	0.00	38.99	3.62
(N1001)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	41.67	3.39
(N1001)(4+5)-X-5	1	0.00	0.00	23.15	6.10
(N1001)(4+5)-X-6	1	0.00	0.00	26.39	5.35
(N1001)(4+5)-X-7	1	0.00	0.00	43.08	3.28
(N1001)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	45.58	3.10
(N1001)(4+5)-XI-1	1	0.00	0.00	18.25	7.73
(N1001)(4+5)-XI-2	1	0.00	0.00	29.13	4.84

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1001)(4+5)-XI-3	1	0.00	0.00	30.93	4.56
(N1001)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	45.83	3.08
(N1001)(4+5)-XI-5	1	0.00	0.00	20.78	6.79
(N1001)(4+5)-XI-6	1	0.00	0.00	31.96	4.41
(N1001)(4+5)-XI-7	1	0.00	0.00	34.19	4.13
(N1001)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	50.18	2.81
(N1001)(4+5)-XII-1	1	0.00	0.00	22.04	6.40
(N1001)(4+5)-XII-2	1	0.00	0.00	25.27	5.58
(N1001)(4+5)-XII-3	1	0.00	0.00	36.60	3.85
(N1001)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	39.56	3.57
(N1001)(4+5)-XII-5	1	0.00	0.00	24.56	5.74
(N1001)(4+5)-XII-6	1	0.00	0.00	27.82	5.07
(N1001)(4+5)-XII-7	1	0.00	0.00	40.61	3.47
(N1001)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	43.26	3.26
(N1001)(6+7)-I-1	2	70.00	0.00	41.66	3.39
(N1001)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	43.33	3.26
(N1001)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	69.02	2.04
(N1001)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	87.35	1.62
(N1001)(6+7)-I-5	2	70.00	0.00	41.11	3.43
(N1001)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	42.88	3.29
(N1001)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	69.65	2.03
(N1001)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	88.88	1.59
(N1001)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	21.19	6.66
(N1001)(6+7)-II-2	1	0.00	0.00	44.29	3.19
(N1001)(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	31.49	4.48
(N1001)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	72.68	1.94
(N1001)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	20.43	6.91
(N1001)(6+7)-II-6	1	0.00	0.00	45.44	3.10
(N1001)(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	31.83	4.43
(N1001)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	74.26	1.90
(N1001)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	33.37	4.23
(N1001)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	52.77	2.67
(N1001)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	80.20	1.76
(N1001)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	79.08	1.78
(N1001)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	32.99	4.28
(N1001)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	52.20	2.70
(N1001)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	80.82	1.75
(N1001)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	80.61	1.75
(N1001)(6+7)-IV-1	5	0.00	70.00	31.29	4.51
(N1001)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	42.30	3.34
(N1001)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	63.23	2.23
(N1001)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	48.04	2.94
(N1001)(6+7)-IV-5	5	0.00	70.00	31.64	4.46
(N1001)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	41.95	3.36
(N1001)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	63.96	2.21
(N1001)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	49.25	2.87
(N1001)(6+7)-V-1	2	70.00	0.00	34.07	4.14
(N1001)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	36.26	3.89
(N1001)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	58.96	2.39
(N1001)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	77.39	1.82
(N1001)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	33.68	4.19
(N1001)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	35.90	3.93
(N1001)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	59.61	2.37
(N1001)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	78.91	1.79
(N1001)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	19.77	7.14
(N1001)(6+7)-VI-2	1	0.00	0.00	46.41	3.04
(N1001)(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	29.70	4.75
(N1001)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	69.56	2.03
(N1001)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	19.01	7.42
(N1001)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	47.60	2.96
(N1001)(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	30.03	4.70
(N1001)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	71.12	1.98
(N1001)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	27.52	5.13
(N1001)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	44.19	3.19
(N1001)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	70.01	2.02

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1001)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	68.95	2.05
(N1001)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	27.22	5.18
(N1001)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	43.74	3.23
(N1001)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	70.65	2.00
(N1001)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	70.47	2.00
(N1001)(6+7)-VIII-1	5	0.00	70.00	33.10	4.26
(N1001)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	40.24	3.51
(N1001)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	60.03	2.35
(N1001)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	45.89	3.07
(N1001)(6+7)-VIII-5	5	0.00	70.00	33.46	4.22
(N1001)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	39.91	3.54
(N1001)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	60.75	2.32
(N1001)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	47.06	3.00
(N1001)(6+7)-IX-1	1	0.00	0.00	16.43	8.59
(N1001)(6+7)-IX-2	1	0.00	0.00	27.25	5.18
(N1001)(6+7)-IX-3	1	0.00	0.00	32.45	4.35
(N1001)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	48.14	2.93
(N1001)(6+7)-IX-5	1	0.00	0.00	18.96	7.44
(N1001)(6+7)-IX-6	1	0.00	0.00	29.95	4.71
(N1001)(6+7)-IX-7	1	0.00	0.00	35.96	3.92
(N1001)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	52.67	2.68
(N1001)(6+7)-X-1	1	0.00	0.00	20.22	6.98
(N1001)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	23.91	5.90
(N1001)(6+7)-X-3	1	0.00	0.00	38.67	3.65
(N1001)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	41.33	3.41
(N1001)(6+7)-X-5	1	0.00	0.00	22.74	6.20
(N1001)(6+7)-X-6	1	0.00	0.00	25.98	5.43
(N1001)(6+7)-X-7	1	0.00	0.00	42.77	3.30
(N1001)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	45.26	3.12
(N1001)(6+7)-XI-1	1	0.00	0.00	17.84	7.91
(N1001)(6+7)-XI-2	1	0.00	0.00	28.73	4.91
(N1001)(6+7)-XI-3	1	0.00	0.00	30.55	4.62
(N1001)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	45.53	3.10
(N1001)(6+7)-XI-5	1	0.00	0.00	20.37	6.93
(N1001)(6+7)-XI-6	1	0.00	0.00	31.57	4.47
(N1001)(6+7)-XI-7	1	0.00	0.00	33.83	4.17
(N1001)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	49.90	2.83
(N1001)(6+7)-XII-1	1	0.00	0.00	21.63	6.52
(N1001)(6+7)-XII-2	1	0.00	0.00	24.87	5.67
(N1001)(6+7)-XII-3	1	0.00	0.00	36.27	3.89
(N1001)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	39.20	3.60
(N1001)(6+7)-XII-5	1	0.00	0.00	24.16	5.84
(N1001)(6+7)-XII-6	1	0.00	0.00	27.42	5.15
(N1001)(6+7)-XII-7	1	0.00	0.00	40.30	3.50
(N1001)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	42.92	3.29
(N1002)1	1	0.00	0.00	43.40	3.25
(N1002)2	1	0.00	0.00	53.09	2.66
(N1002)3	1	0.00	0.00	31.78	4.44
(N1002)(4+5)-I-1	2	70.00	0.00	68.31	2.07
(N1002)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	69.56	2.03
(N1002)(4+5)-I-3	1	0.00	0.00	54.95	2.57
(N1002)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	69.53	2.03
(N1002)(4+5)-I-5	2	70.00	0.00	67.82	2.08
(N1002)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	69.13	2.04
(N1002)(4+5)-I-7	1	0.00	0.00	55.93	2.52
(N1002)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	70.74	1.99
(N1002)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	45.05	3.13
(N1002)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	44.88	3.14
(N1002)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	29.94	4.71
(N1002)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	59.88	2.36
(N1002)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	44.23	3.19
(N1002)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	44.61	3.16
(N1002)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	30.21	4.67
(N1002)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	60.81	2.32
(N1002)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	60.35	2.34

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1002)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	78.24	1.80
(N1002)(4+5)-III-3	1	0.00	0.00	61.23	2.30
(N1002)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	62.86	2.24
(N1002)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	59.97	2.35
(N1002)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	77.72	1.82
(N1002)(4+5)-III-7	1	0.00	0.00	62.33	2.26
(N1002)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	63.90	2.21
(N1002)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	29.72	4.75
(N1002)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	65.80	2.14
(N1002)(4+5)-IV-3	5	0.00	70.00	49.08	2.87
(N1002)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	43.76	3.22
(N1002)(4+5)-IV-5	4	0.00	70.00	29.04	4.86
(N1002)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	65.45	2.16
(N1002)(4+5)-IV-7	5	0.00	70.00	49.35	2.86
(N1002)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	44.57	3.17
(N1002)(4+5)-V-1	2	70.00	0.00	55.04	2.56
(N1002)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	56.67	2.49
(N1002)(4+5)-V-3	1	0.00	0.00	54.14	2.61
(N1002)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	67.98	2.08
(N1002)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	54.67	2.58
(N1002)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	56.34	2.50
(N1002)(4+5)-V-7	1	0.00	0.00	55.04	2.56
(N1002)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	69.09	2.04
(N1002)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	44.92	3.14
(N1002)(4+5)-VI-2	1	0.00	0.00	41.98	3.36
(N1002)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	27.94	5.05
(N1002)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	59.73	2.36
(N1002)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	44.10	3.20
(N1002)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	42.80	3.30
(N1002)(4+5)-VI-7	3	70.00	70.00	27.12	5.20
(N1002)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	60.66	2.33
(N1002)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	48.73	2.90
(N1002)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	63.79	2.21
(N1002)(4+5)-VII-3	1	0.00	0.00	59.74	2.36
(N1002)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	61.95	2.28
(N1002)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	48.45	2.91
(N1002)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	63.39	2.23
(N1002)(4+5)-VII-7	1	0.00	0.00	60.74	2.32
(N1002)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	62.94	2.24
(N1002)(4+5)-VIII-1	4	0.00	70.00	31.87	4.43
(N1002)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	62.00	2.28
(N1002)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	45.99	3.07
(N1002)(4+5)-VIII-4	2	70.00	0.00	46.81	3.01
(N1002)(4+5)-VIII-5	4	0.00	70.00	32.14	4.39
(N1002)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	61.68	2.29
(N1002)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	46.26	3.05
(N1002)(4+5)-VIII-8	2	70.00	0.00	46.54	3.03
(N1002)(4+5)-IX-1	2	70.00	0.00	41.42	3.41
(N1002)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	43.17	3.27
(N1002)(4+5)-IX-3	1	0.00	0.00	33.31	4.24
(N1002)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	44.78	3.15
(N1002)(4+5)-IX-5	2	70.00	0.00	40.50	3.48
(N1002)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	42.24	3.34
(N1002)(4+5)-IX-7	1	0.00	0.00	36.02	3.92
(N1002)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	47.48	2.97
(N1002)(4+5)-X-1	2	70.00	0.00	35.68	3.95
(N1002)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	48.91	2.88
(N1002)(4+5)-X-3	1	0.00	0.00	37.92	3.72
(N1002)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	40.18	3.51
(N1002)(4+5)-X-5	2	70.00	0.00	34.76	4.06
(N1002)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	47.98	2.94
(N1002)(4+5)-X-7	1	0.00	0.00	40.62	3.47
(N1002)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	42.88	3.29
(N1002)(4+5)-XI-1	2	70.00	0.00	38.33	3.68
(N1002)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	40.07	3.52

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1002)(4+5)-XI-3	1	0.00	0.00	33.18	4.25
(N1002)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	44.65	3.16
(N1002)(4+5)-XI-5	2	70.00	0.00	37.40	3.77
(N1002)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	39.15	3.60
(N1002)(4+5)-XI-7	1	0.00	0.00	35.89	3.93
(N1002)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	47.35	2.98
(N1002)(4+5)-XII-1	2	70.00	0.00	32.59	4.33
(N1002)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	45.82	3.08
(N1002)(4+5)-XII-3	1	0.00	0.00	37.78	3.73
(N1002)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	40.04	3.52
(N1002)(4+5)-XII-5	2	70.00	0.00	31.66	4.46
(N1002)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	44.89	3.14
(N1002)(4+5)-XII-7	1	0.00	0.00	40.49	3.48
(N1002)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	42.75	3.30
(N1002)(6+7)-I-1	2	70.00	0.00	68.07	2.07
(N1002)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	69.27	2.04
(N1002)(6+7)-I-3	1	0.00	0.00	54.53	2.59
(N1002)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	69.28	2.04
(N1002)(6+7)-I-5	2	70.00	0.00	67.57	2.09
(N1002)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	68.83	2.05
(N1002)(6+7)-I-7	1	0.00	0.00	55.53	2.54
(N1002)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	70.51	2.00
(N1002)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	44.75	3.15
(N1002)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	44.38	3.18
(N1002)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	29.62	4.76
(N1002)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	59.41	2.37
(N1002)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	43.93	3.21
(N1002)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	44.10	3.20
(N1002)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	29.89	4.72
(N1002)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	60.36	2.34
(N1002)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	59.96	2.35
(N1002)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	78.05	1.81
(N1002)(6+7)-III-3	1	0.00	0.00	60.90	2.32
(N1002)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	62.47	2.26
(N1002)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	59.57	2.37
(N1002)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	77.52	1.82
(N1002)(6+7)-III-7	1	0.00	0.00	62.01	2.28
(N1002)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	63.53	2.22
(N1002)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	29.41	4.80
(N1002)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	65.42	2.16
(N1002)(6+7)-IV-3	5	0.00	70.00	48.77	2.89
(N1002)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	43.24	3.26
(N1002)(6+7)-IV-5	4	0.00	70.00	28.73	4.91
(N1002)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	65.07	2.17
(N1002)(6+7)-IV-7	5	0.00	70.00	49.04	2.88
(N1002)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	44.05	3.20
(N1002)(6+7)-V-1	2	70.00	0.00	54.63	2.58
(N1002)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	56.24	2.51
(N1002)(6+7)-V-3	1	0.00	0.00	53.66	2.63
(N1002)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	67.64	2.09
(N1002)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	54.26	2.60
(N1002)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	55.90	2.52
(N1002)(6+7)-V-7	1	0.00	0.00	54.57	2.59
(N1002)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	68.77	2.05
(N1002)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	44.62	3.16
(N1002)(6+7)-VI-2	1	0.00	0.00	41.46	3.40
(N1002)(6+7)-VI-3	3	70.00	70.00	27.64	5.11
(N1002)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	59.26	2.38
(N1002)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	43.80	3.22
(N1002)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	42.27	3.34
(N1002)(6+7)-VI-7	3	70.00	70.00	26.81	5.26
(N1002)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	60.20	2.34
(N1002)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	48.22	2.93
(N1002)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	63.43	2.22
(N1002)(6+7)-VII-3	1	0.00	0.00	59.32	2.38

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1002)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	61.52	2.29
(N1002)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	47.94	2.94
(N1002)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	63.02	2.24
(N1002)(6+7)-VII-7	1	0.00	0.00	60.34	2.34
(N1002)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	62.52	2.26
(N1002)(6+7)-VIII-1	4	0.00	70.00	31.55	4.47
(N1002)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	61.58	2.29
(N1002)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	45.67	3.09
(N1002)(6+7)-VIII-4	2	70.00	0.00	46.31	3.05
(N1002)(6+7)-VIII-5	4	0.00	70.00	31.82	4.43
(N1002)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	61.25	2.30
(N1002)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	45.94	3.07
(N1002)(6+7)-VIII-8	2	70.00	0.00	46.03	3.07
(N1002)(6+7)-IX-1	2	70.00	0.00	40.92	3.45
(N1002)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	42.66	3.31
(N1002)(6+7)-IX-3	1	0.00	0.00	32.79	4.30
(N1002)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	44.26	3.19
(N1002)(6+7)-IX-5	2	70.00	0.00	39.99	3.53
(N1002)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	41.74	3.38
(N1002)(6+7)-IX-7	1	0.00	0.00	35.50	3.97
(N1002)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	46.96	3.00
(N1002)(6+7)-X-1	2	70.00	0.00	35.17	4.01
(N1002)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	48.40	2.92
(N1002)(6+7)-X-3	1	0.00	0.00	37.40	3.77
(N1002)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	39.65	3.56
(N1002)(6+7)-X-5	2	70.00	0.00	34.25	4.12
(N1002)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	47.48	2.97
(N1002)(6+7)-X-7	1	0.00	0.00	40.10	3.52
(N1002)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	42.36	3.33
(N1002)(6+7)-XI-1	2	70.00	0.00	37.82	3.73
(N1002)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	39.57	3.57
(N1002)(6+7)-XI-3	1	0.00	0.00	32.66	4.32
(N1002)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	44.12	3.20
(N1002)(6+7)-XI-5	2	70.00	0.00	36.90	3.82
(N1002)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	38.64	3.65
(N1002)(6+7)-XI-7	1	0.00	0.00	35.37	3.99
(N1002)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	46.83	3.01
(N1002)(6+7)-XII-1	2	70.00	0.00	32.08	4.40
(N1002)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	45.31	3.11
(N1002)(6+7)-XII-3	1	0.00	0.00	37.26	3.79
(N1002)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	39.52	3.57
(N1002)(6+7)-XII-5	2	70.00	0.00	31.15	4.53
(N1002)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	44.38	3.18
(N1002)(6+7)-XII-7	1	0.00	0.00	39.97	3.53
(N1002)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	42.23	3.34
(N1003)1	2	70.00	0.00	43.47	3.25
(N1003)2	2	70.00	0.00	53.03	2.66
(N1003)3	2	70.00	0.00	31.87	4.43
(N1003)(4+5)-I-1	2	70.00	0.00	62.24	2.27
(N1003)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	63.66	2.22
(N1003)(4+5)-I-3	1	0.00	0.00	58.86	2.40
(N1003)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	74.05	1.91
(N1003)(4+5)-I-5	2	70.00	0.00	61.84	2.28
(N1003)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	63.32	2.23
(N1003)(4+5)-I-7	1	0.00	0.00	59.93	2.35
(N1003)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	75.31	1.87
(N1003)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	46.90	3.01
(N1003)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	43.96	3.21
(N1003)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	28.69	4.92
(N1003)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	60.88	2.32
(N1003)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	46.03	3.07
(N1003)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	43.73	3.23
(N1003)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	28.90	4.88
(N1003)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	61.89	2.28
(N1003)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	55.13	2.56

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1003)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	71.38	1.98
(N1003)(4+5)-III-3	1	0.00	0.00	65.57	2.15
(N1003)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	66.75	2.11
(N1003)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	54.82	2.57
(N1003)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	70.94	1.99
(N1003)(4+5)-III-7	1	0.00	0.00	66.77	2.11
(N1003)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	67.90	2.08
(N1003)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	30.46	4.63
(N1003)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	62.86	2.24
(N1003)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	46.37	3.04
(N1003)(4+5)-IV-4	2	70.00	0.00	44.33	3.18
(N1003)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	29.59	4.77
(N1003)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	62.59	2.25
(N1003)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	46.58	3.03
(N1003)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	44.41	3.18
(N1003)(4+5)-V-1	2	70.00	0.00	55.14	2.56
(N1003)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	57.06	2.47
(N1003)(4+5)-V-3	1	0.00	0.00	52.60	2.68
(N1003)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	66.20	2.13
(N1003)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	54.83	2.57
(N1003)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	56.79	2.48
(N1003)(4+5)-V-7	1	0.00	0.00	53.52	2.64
(N1003)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	67.34	2.10
(N1003)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	45.29	3.12
(N1003)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	42.37	3.33
(N1003)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	28.85	4.89
(N1003)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	59.05	2.39
(N1003)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	44.42	3.18
(N1003)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	42.78	3.30
(N1003)(4+5)-VI-7	3	70.00	70.00	27.98	5.04
(N1003)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	60.02	2.35
(N1003)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	49.27	2.86
(N1003)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	63.66	2.22
(N1003)(4+5)-VII-3	1	0.00	0.00	58.34	2.42
(N1003)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	60.00	2.35
(N1003)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	49.04	2.88
(N1003)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	63.32	2.23
(N1003)(4+5)-VII-7	1	0.00	0.00	59.43	2.37
(N1003)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	61.01	2.31
(N1003)(4+5)-VIII-1	4	0.00	70.00	30.64	4.61
(N1003)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	60.98	2.31
(N1003)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	44.79	3.15
(N1003)(4+5)-VIII-4	2	70.00	0.00	45.91	3.07
(N1003)(4+5)-VIII-5	4	0.00	70.00	30.85	4.57
(N1003)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	60.72	2.32
(N1003)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	45.00	3.14
(N1003)(4+5)-VIII-8	2	70.00	0.00	45.69	3.09
(N1003)(4+5)-IX-1	2	70.00	0.00	39.92	3.53
(N1003)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	41.90	3.37
(N1003)(4+5)-IX-3	1	0.00	0.00	33.94	4.16
(N1003)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	45.50	3.10
(N1003)(4+5)-IX-5	2	70.00	0.00	39.15	3.60
(N1003)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	41.14	3.43
(N1003)(4+5)-IX-7	1	0.00	0.00	36.79	3.84
(N1003)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	48.34	2.92
(N1003)(4+5)-X-1	2	70.00	0.00	34.61	4.08
(N1003)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	47.21	2.99
(N1003)(4+5)-X-3	1	0.00	0.00	38.87	3.63
(N1003)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	40.57	3.48
(N1003)(4+5)-X-5	2	70.00	0.00	33.84	4.17
(N1003)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	46.45	3.04
(N1003)(4+5)-X-7	1	0.00	0.00	41.71	3.38
(N1003)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	43.42	3.25
(N1003)(4+5)-XI-1	2	70.00	0.00	38.33	3.68
(N1003)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	40.32	3.50

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1003)(4+5)-XI-3	1	0.00	0.00	32.34	4.36
(N1003)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	43.89	3.21
(N1003)(4+5)-XI-5	2	70.00	0.00	37.57	3.76
(N1003)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	39.56	3.57
(N1003)(4+5)-XI-7	1	0.00	0.00	35.18	4.01
(N1003)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	46.74	3.02
(N1003)(4+5)-XII-1	2	70.00	0.00	33.02	4.27
(N1003)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	45.63	3.09
(N1003)(4+5)-XII-3	1	0.00	0.00	37.26	3.79
(N1003)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	38.97	3.62
(N1003)(4+5)-XII-5	2	70.00	0.00	32.26	4.37
(N1003)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	44.86	3.15
(N1003)(4+5)-XII-7	1	0.00	0.00	40.11	3.52
(N1003)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	41.81	3.37
(N1003)(6+7)-I-1	2	70.00	0.00	61.90	2.28
(N1003)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	63.27	2.23
(N1003)(6+7)-I-3	1	0.00	0.00	58.51	2.41
(N1003)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	73.83	1.91
(N1003)(6+7)-I-5	2	70.00	0.00	61.49	2.29
(N1003)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	62.92	2.24
(N1003)(6+7)-I-7	1	0.00	0.00	59.56	2.37
(N1003)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	75.10	1.88
(N1003)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	46.56	3.03
(N1003)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	43.43	3.25
(N1003)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	28.40	4.97
(N1003)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	60.47	2.33
(N1003)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	45.69	3.09
(N1003)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	43.20	3.27
(N1003)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	28.61	4.93
(N1003)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	61.48	2.29
(N1003)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	54.70	2.58
(N1003)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	71.14	1.98
(N1003)(6+7)-III-3	1	0.00	0.00	65.32	2.16
(N1003)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	66.43	2.12
(N1003)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	54.38	2.59
(N1003)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	70.69	2.00
(N1003)(6+7)-III-7	1	0.00	0.00	66.54	2.12
(N1003)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	67.60	2.09
(N1003)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	30.13	4.68
(N1003)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	62.42	2.26
(N1003)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	46.07	3.06
(N1003)(6+7)-IV-4	2	70.00	0.00	43.80	3.22
(N1003)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	29.25	4.82
(N1003)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	62.15	2.27
(N1003)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	46.28	3.05
(N1003)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	43.92	3.21
(N1003)(6+7)-V-1	2	70.00	0.00	54.70	2.58
(N1003)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	56.61	2.49
(N1003)(6+7)-V-3	1	0.00	0.00	52.14	2.71
(N1003)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	65.88	2.14
(N1003)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	54.38	2.59
(N1003)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	56.33	2.51
(N1003)(6+7)-V-7	1	0.00	0.00	53.06	2.66
(N1003)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	67.03	2.10
(N1003)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	44.96	3.14
(N1003)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	41.84	3.37
(N1003)(6+7)-VI-3	3	70.00	70.00	28.52	4.95
(N1003)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	58.62	2.41
(N1003)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	44.09	3.20
(N1003)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	42.30	3.34
(N1003)(6+7)-VI-7	3	70.00	70.00	27.64	5.10
(N1003)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	59.60	2.37
(N1003)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	48.74	2.89
(N1003)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	63.27	2.23
(N1003)(6+7)-VII-3	1	0.00	0.00	57.99	2.43

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1003)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	59.59	2.37
(N1003)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	48.51	2.91
(N1003)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	62.93	2.24
(N1003)(6+7)-VII-7	1	0.00	0.00	59.05	2.39
(N1003)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	60.60	2.33
(N1003)(6+7)-VIII-1	4	0.00	70.00	30.34	4.65
(N1003)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	60.52	2.33
(N1003)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	44.49	3.17
(N1003)(6+7)-VIII-4	2	70.00	0.00	45.39	3.11
(N1003)(6+7)-VIII-5	4	0.00	70.00	30.55	4.62
(N1003)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	60.26	2.34
(N1003)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	44.70	3.16
(N1003)(6+7)-VIII-8	2	70.00	0.00	45.16	3.12
(N1003)(6+7)-IX-1	2	70.00	0.00	39.39	3.58
(N1003)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	41.37	3.41
(N1003)(6+7)-IX-3	1	0.00	0.00	33.45	4.22
(N1003)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	45.01	3.14
(N1003)(6+7)-IX-5	2	70.00	0.00	38.62	3.65
(N1003)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	40.61	3.47
(N1003)(6+7)-IX-7	1	0.00	0.00	36.30	3.89
(N1003)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	47.85	2.95
(N1003)(6+7)-X-1	2	70.00	0.00	34.08	4.14
(N1003)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	46.68	3.02
(N1003)(6+7)-X-3	1	0.00	0.00	38.38	3.68
(N1003)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	40.08	3.52
(N1003)(6+7)-X-5	2	70.00	0.00	33.32	4.24
(N1003)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	45.92	3.07
(N1003)(6+7)-X-7	1	0.00	0.00	41.22	3.42
(N1003)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	42.93	3.29
(N1003)(6+7)-XI-1	2	70.00	0.00	37.80	3.73
(N1003)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	39.79	3.55
(N1003)(6+7)-XI-3	1	0.00	0.00	31.85	4.43
(N1003)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	43.40	3.25
(N1003)(6+7)-XI-5	2	70.00	0.00	37.04	3.81
(N1003)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	39.03	3.62
(N1003)(6+7)-XI-7	1	0.00	0.00	34.69	4.07
(N1003)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	46.25	3.05
(N1003)(6+7)-XII-1	2	70.00	0.00	32.49	4.34
(N1003)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	45.10	3.13
(N1003)(6+7)-XII-3	1	0.00	0.00	36.77	3.84
(N1003)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	38.48	3.67
(N1003)(6+7)-XII-5	2	70.00	0.00	31.73	4.45
(N1003)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	44.34	3.18
(N1003)(6+7)-XII-7	1	0.00	0.00	39.62	3.56
(N1003)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	41.32	3.41
(N1004)1	2	70.00	0.00	43.72	3.23
(N1004)2	2	70.00	0.00	53.23	2.65
(N1004)3	2	70.00	0.00	32.06	4.40
(N1004)(4+5)-I-1	2	70.00	0.00	64.87	2.18
(N1004)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	66.14	2.13
(N1004)(4+5)-I-3	1	0.00	0.00	59.39	2.38
(N1004)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	75.65	1.87
(N1004)(4+5)-I-5	2	70.00	0.00	64.47	2.19
(N1004)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	65.80	2.14
(N1004)(4+5)-I-7	1	0.00	0.00	60.54	2.33
(N1004)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	77.06	1.83
(N1004)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	49.13	2.87
(N1004)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	44.74	3.15
(N1004)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	29.06	4.85
(N1004)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	61.67	2.29
(N1004)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	48.18	2.93
(N1004)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	44.54	3.17
(N1004)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	29.24	4.83
(N1004)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	62.79	2.25
(N1004)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	57.50	2.45

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1004)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	74.28	1.90
(N1004)(4+5)-III-3	1	0.00	0.00	67.13	2.10
(N1004)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	67.28	2.10
(N1004)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	57.18	2.47
(N1004)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	73.83	1.91
(N1004)(4+5)-III-7	1	0.00	0.00	68.49	2.06
(N1004)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	68.56	2.06
(N1004)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	30.52	4.62
(N1004)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	63.42	2.22
(N1004)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	46.32	3.05
(N1004)(4+5)-IV-4	2	70.00	0.00	43.82	3.22
(N1004)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	29.57	4.77
(N1004)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	63.18	2.23
(N1004)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	46.49	3.03
(N1004)(4+5)-IV-8	2	70.00	0.00	43.62	3.23
(N1004)(4+5)-V-1	2	70.00	0.00	56.97	2.48
(N1004)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	58.83	2.40
(N1004)(4+5)-V-3	1	0.00	0.00	52.77	2.67
(N1004)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	67.29	2.10
(N1004)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	56.65	2.49
(N1004)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	58.57	2.41
(N1004)(4+5)-V-7	1	0.00	0.00	53.78	2.62
(N1004)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	68.56	2.06
(N1004)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	47.44	2.97
(N1004)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	43.04	3.28
(N1004)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	30.23	4.67
(N1004)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	59.75	2.36
(N1004)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	46.49	3.04
(N1004)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	42.84	3.29
(N1004)(4+5)-VI-7	3	70.00	70.00	29.28	4.82
(N1004)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	60.83	2.32
(N1004)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	50.79	2.78
(N1004)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	65.58	2.15
(N1004)(4+5)-VII-3	1	0.00	0.00	59.40	2.38
(N1004)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	60.19	2.34
(N1004)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	50.58	2.79
(N1004)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	65.25	2.16
(N1004)(4+5)-VII-7	1	0.00	0.00	60.55	2.33
(N1004)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	61.29	2.30
(N1004)(4+5)-VIII-1	4	0.00	70.00	29.81	4.73
(N1004)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	61.39	2.30
(N1004)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	44.66	3.16
(N1004)(4+5)-VIII-4	2	70.00	0.00	45.51	3.10
(N1004)(4+5)-VIII-5	4	0.00	70.00	29.98	4.71
(N1004)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	61.16	2.31
(N1004)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	44.83	3.15
(N1004)(4+5)-VIII-8	2	70.00	0.00	45.32	3.11
(N1004)(4+5)-IX-1	2	70.00	0.00	40.51	3.48
(N1004)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	42.56	3.32
(N1004)(4+5)-IX-3	1	0.00	0.00	33.19	4.25
(N1004)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	45.35	3.11
(N1004)(4+5)-IX-5	2	70.00	0.00	39.86	3.54
(N1004)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	41.91	3.37
(N1004)(4+5)-IX-7	1	0.00	0.00	36.31	3.89
(N1004)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	48.46	2.91
(N1004)(4+5)-X-1	2	70.00	0.00	35.29	4.00
(N1004)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	47.77	2.95
(N1004)(4+5)-X-3	1	0.00	0.00	38.74	3.64
(N1004)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	39.80	3.55
(N1004)(4+5)-X-5	2	70.00	0.00	34.64	4.07
(N1004)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	47.12	2.99
(N1004)(4+5)-X-7	1	0.00	0.00	41.85	3.37
(N1004)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	42.91	3.29
(N1004)(4+5)-XI-1	2	70.00	0.00	38.81	3.64
(N1004)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	40.86	3.45

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1004)(4+5)-XI-3	1	0.00	0.00	31.54	4.47
(N1004)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	43.70	3.23
(N1004)(4+5)-XI-5	2	70.00	0.00	38.16	3.70
(N1004)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	40.22	3.51
(N1004)(4+5)-XI-7	1	0.00	0.00	34.66	4.07
(N1004)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	46.81	3.01
(N1004)(4+5)-XII-1	2	70.00	0.00	33.60	4.20
(N1004)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	46.08	3.06
(N1004)(4+5)-XII-3	1	0.00	0.00	37.09	3.80
(N1004)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	38.15	3.70
(N1004)(4+5)-XII-5	2	70.00	0.00	32.95	4.28
(N1004)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	45.43	3.11
(N1004)(4+5)-XII-7	1	0.00	0.00	40.20	3.51
(N1004)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	41.26	3.42
(N1004)(6+7)-I-1	2	70.00	0.00	64.62	2.18
(N1004)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	65.83	2.14
(N1004)(6+7)-I-3	1	0.00	0.00	59.00	2.39
(N1004)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	75.44	1.87
(N1004)(6+7)-I-5	2	70.00	0.00	64.21	2.20
(N1004)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	65.49	2.15
(N1004)(6+7)-I-7	1	0.00	0.00	60.17	2.35
(N1004)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	76.87	1.84
(N1004)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	48.81	2.89
(N1004)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	44.23	3.19
(N1004)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	28.74	4.91
(N1004)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	61.24	2.30
(N1004)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	47.86	2.95
(N1004)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	44.04	3.20
(N1004)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	28.92	4.88
(N1004)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	62.38	2.26
(N1004)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	57.15	2.47
(N1004)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	74.13	1.90
(N1004)(6+7)-III-3	1	0.00	0.00	66.89	2.11
(N1004)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	66.96	2.11
(N1004)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	56.82	2.48
(N1004)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	73.68	1.92
(N1004)(6+7)-III-7	1	0.00	0.00	68.27	2.07
(N1004)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	68.27	2.07
(N1004)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	30.20	4.67
(N1004)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	63.01	2.24
(N1004)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	46.00	3.07
(N1004)(6+7)-IV-4	2	70.00	0.00	43.31	3.26
(N1004)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	29.25	4.82
(N1004)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	62.77	2.25
(N1004)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	46.17	3.06
(N1004)(6+7)-IV-8	2	70.00	0.00	43.12	3.27
(N1004)(6+7)-V-1	2	70.00	0.00	56.61	2.49
(N1004)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	58.43	2.41
(N1004)(6+7)-V-3	1	0.00	0.00	52.30	2.70
(N1004)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	66.96	2.11
(N1004)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	56.29	2.51
(N1004)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	58.17	2.43
(N1004)(6+7)-V-7	1	0.00	0.00	53.32	2.65
(N1004)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	68.26	2.07
(N1004)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	47.12	2.99
(N1004)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	42.53	3.32
(N1004)(6+7)-VI-3	3	70.00	70.00	29.91	4.72
(N1004)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	59.30	2.38
(N1004)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	46.17	3.06
(N1004)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	42.34	3.33
(N1004)(6+7)-VI-7	3	70.00	70.00	28.96	4.87
(N1004)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	60.39	2.34
(N1004)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	50.31	2.80
(N1004)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	65.27	2.16
(N1004)(6+7)-VII-3	1	0.00	0.00	59.01	2.39

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1004)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	59.75	2.36
(N1004)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	50.09	2.82
(N1004)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	64.93	2.17
(N1004)(6+7)-VII-7	1	0.00	0.00	60.17	2.35
(N1004)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	60.87	2.32
(N1004)(6+7)-VIII-1	4	0.00	70.00	29.48	4.79
(N1004)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	60.96	2.31
(N1004)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	44.34	3.18
(N1004)(6+7)-VIII-4	2	70.00	0.00	45.01	3.13
(N1004)(6+7)-VIII-5	4	0.00	70.00	29.66	4.76
(N1004)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	60.73	2.32
(N1004)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	44.51	3.17
(N1004)(6+7)-VIII-8	2	70.00	0.00	44.81	3.15
(N1004)(6+7)-IX-1	2	70.00	0.00	40.00	3.53
(N1004)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	42.06	3.35
(N1004)(6+7)-IX-3	1	0.00	0.00	32.69	4.32
(N1004)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	44.84	3.15
(N1004)(6+7)-IX-5	2	70.00	0.00	39.35	3.59
(N1004)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	41.41	3.41
(N1004)(6+7)-IX-7	1	0.00	0.00	35.80	3.94
(N1004)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	47.95	2.94
(N1004)(6+7)-X-1	2	70.00	0.00	34.79	4.06
(N1004)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	47.27	2.98
(N1004)(6+7)-X-3	1	0.00	0.00	38.24	3.69
(N1004)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	39.29	3.59
(N1004)(6+7)-X-5	2	70.00	0.00	34.14	4.13
(N1004)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	46.62	3.03
(N1004)(6+7)-X-7	1	0.00	0.00	41.35	3.41
(N1004)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	42.40	3.33
(N1004)(6+7)-XI-1	2	70.00	0.00	38.30	3.68
(N1004)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	40.36	3.50
(N1004)(6+7)-XI-3	1	0.00	0.00	31.04	4.55
(N1004)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	43.19	3.27
(N1004)(6+7)-XI-5	2	70.00	0.00	37.65	3.75
(N1004)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	39.71	3.55
(N1004)(6+7)-XI-7	1	0.00	0.00	34.15	4.13
(N1004)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	46.30	3.05
(N1004)(6+7)-XII-1	2	70.00	0.00	33.09	4.26
(N1004)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	45.57	3.10
(N1004)(6+7)-XII-3	1	0.00	0.00	36.59	3.86
(N1004)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	37.64	3.75
(N1004)(6+7)-XII-5	2	70.00	0.00	32.44	4.35
(N1004)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	44.92	3.14
(N1004)(6+7)-XII-7	1	0.00	0.00	39.70	3.55
(N1004)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	40.75	3.46
(N1015)1	2	70.00	0.00	45.59	3.09
(N1015)2	2	70.00	0.00	55.10	2.56
(N1015)3	2	70.00	0.00	33.19	4.25
(N1015)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	69.69	2.02
(N1015)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	63.52	2.22
(N1015)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	50.90	2.77
(N1015)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	59.07	2.39
(N1015)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	70.91	1.99
(N1015)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	65.62	2.15
(N1015)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	52.84	2.67
(N1015)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	61.57	2.29
(N1015)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	58.89	2.40
(N1015)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	46.69	3.02
(N1015)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	43.81	3.22
(N1015)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	53.04	2.66
(N1015)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	60.11	2.35
(N1015)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	48.79	2.89
(N1015)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	45.74	3.08
(N1015)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	55.85	2.53
(N1015)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	67.05	2.10

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1015)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	66.57	2.12
(N1015)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	53.87	2.62
(N1015)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	56.11	2.51
(N1015)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	68.27	2.07
(N1015)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	68.67	2.05
(N1015)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	55.73	2.53
(N1015)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	58.78	2.40
(N1015)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	50.11	2.82
(N1015)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	56.86	2.48
(N1015)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	53.46	2.64
(N1015)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	44.76	3.15
(N1015)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	51.33	2.75
(N1015)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	58.96	2.39
(N1015)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	55.40	2.55
(N1015)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	47.58	2.97
(N1015)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	71.85	1.96
(N1015)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	65.79	2.14
(N1015)(4+5)-V-3	5	0.00	70.00	52.38	2.69
(N1015)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	61.03	2.31
(N1015)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	73.07	1.93
(N1015)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	67.89	2.08
(N1015)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	54.29	2.60
(N1015)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	63.39	2.23
(N1015)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	59.54	2.37
(N1015)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	47.37	2.98
(N1015)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	44.24	3.19
(N1015)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	53.45	2.64
(N1015)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	60.76	2.32
(N1015)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	49.47	2.85
(N1015)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	46.18	3.06
(N1015)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	56.26	2.51
(N1015)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	69.22	2.04
(N1015)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	68.84	2.05
(N1015)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	55.60	2.54
(N1015)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	57.84	2.44
(N1015)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	70.44	2.00
(N1015)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	70.94	1.99
(N1015)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	57.28	2.46
(N1015)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	60.37	2.34
(N1015)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	50.76	2.78
(N1015)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	57.53	2.45
(N1015)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	53.90	2.62
(N1015)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	45.17	3.12
(N1015)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	51.98	2.71
(N1015)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	59.64	2.37
(N1015)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	55.83	2.53
(N1015)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	47.99	2.94
(N1015)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	44.72	3.16
(N1015)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	40.29	3.50
(N1015)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	35.48	3.98
(N1015)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	39.13	3.61
(N1015)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	48.79	2.89
(N1015)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	47.29	2.98
(N1015)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	41.92	3.37
(N1015)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	48.51	2.91
(N1015)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	42.09	3.35
(N1015)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	43.34	3.26
(N1015)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	38.38	3.68
(N1015)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	36.65	3.85
(N1015)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	46.15	3.06
(N1015)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	50.34	2.80
(N1015)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	44.82	3.15
(N1015)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	46.03	3.07
(N1015)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	45.37	3.11
(N1015)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	40.97	3.44

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1015)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	35.92	3.93
(N1015)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	39.54	3.57
(N1015)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	49.44	2.85
(N1015)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	47.97	2.94
(N1015)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	42.36	3.33
(N1015)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	48.92	2.88
(N1015)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	42.74	3.30
(N1015)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	44.02	3.21
(N1015)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	38.82	3.64
(N1015)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	37.05	3.81
(N1015)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	46.80	3.01
(N1015)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	51.02	2.77
(N1015)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	45.26	3.12
(N1015)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	46.43	3.04
(N1015)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	69.24	2.04
(N1015)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	63.04	2.24
(N1015)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	50.51	2.79
(N1015)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	58.78	2.40
(N1015)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	70.46	2.00
(N1015)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	65.14	2.17
(N1015)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	52.45	2.69
(N1015)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	61.23	2.30
(N1015)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	58.44	2.41
(N1015)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	46.20	3.05
(N1015)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	43.42	3.25
(N1015)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	52.61	2.68
(N1015)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	59.66	2.37
(N1015)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	48.30	2.92
(N1015)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	45.35	3.11
(N1015)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	55.43	2.55
(N1015)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	66.60	2.12
(N1015)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	66.09	2.14
(N1015)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	53.52	2.64
(N1015)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	55.75	2.53
(N1015)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	67.82	2.08
(N1015)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	68.19	2.07
(N1015)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	55.35	2.55
(N1015)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	58.39	2.42
(N1015)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	49.66	2.84
(N1015)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	56.37	2.50
(N1015)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	53.07	2.66
(N1015)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	44.34	3.18
(N1015)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	50.88	2.77
(N1015)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	58.47	2.41
(N1015)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	55.01	2.57
(N1015)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	47.15	2.99
(N1015)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	71.40	1.98
(N1015)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	65.30	2.16
(N1015)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	52.02	2.71
(N1015)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	60.76	2.32
(N1015)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	72.62	1.94
(N1015)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	67.40	2.09
(N1015)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	53.90	2.62
(N1015)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	63.11	2.24
(N1015)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	59.09	2.39
(N1015)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	46.88	3.01
(N1015)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	43.85	3.22
(N1015)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	53.02	2.66
(N1015)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	60.31	2.34
(N1015)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	48.98	2.88
(N1015)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	45.79	3.08
(N1015)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	55.83	2.53
(N1015)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	68.77	2.05
(N1015)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	68.35	2.06
(N1015)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	55.31	2.55

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1015)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	57.53	2.45
(N1015)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	69.99	2.02
(N1015)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	70.45	2.00
(N1015)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	56.93	2.48
(N1015)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	60.02	2.35
(N1015)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	50.31	2.80
(N1015)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	57.05	2.47
(N1015)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	53.51	2.64
(N1015)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	44.74	3.15
(N1015)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	51.53	2.74
(N1015)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	59.15	2.39
(N1015)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	55.44	2.54
(N1015)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	47.56	2.97
(N1015)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	44.27	3.19
(N1015)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	39.80	3.55
(N1015)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	35.09	4.02
(N1015)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	38.70	3.65
(N1015)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	48.34	2.92
(N1015)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	46.80	3.01
(N1015)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	41.54	3.40
(N1015)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	48.08	2.93
(N1015)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	41.64	3.39
(N1015)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	42.85	3.29
(N1015)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	37.99	3.71
(N1015)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	36.22	3.90
(N1015)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	45.70	3.09
(N1015)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	49.85	2.83
(N1015)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	44.43	3.18
(N1015)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	45.60	3.09
(N1015)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	44.92	3.14
(N1015)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	40.48	3.49
(N1015)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	35.53	3.97
(N1015)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	39.11	3.61
(N1015)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	48.99	2.88
(N1015)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	47.48	2.97
(N1015)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	41.97	3.36
(N1015)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	48.49	2.91
(N1015)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	42.29	3.34
(N1015)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	43.53	3.24
(N1015)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	38.43	3.67
(N1015)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	36.63	3.85
(N1015)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	46.35	3.04
(N1015)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	50.53	2.79
(N1015)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	44.87	3.14
(N1015)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	46.01	3.07
(N1013)1	4	0.00	70.00	50.11	2.82
(N1013)2	4	0.00	70.00	60.06	2.35
(N1013)3	4	0.00	70.00	36.89	3.83
(N1013)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	32.72	4.31
(N1013)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	42.45	3.32
(N1013)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	84.86	1.66
(N1013)(4+5)-I-4	4	0.00	70.00	74.43	1.90
(N1013)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	32.49	4.34
(N1013)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	42.87	3.29
(N1013)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	84.69	1.67
(N1013)(4+5)-I-8	4	0.00	70.00	74.60	1.89
(N1013)(4+5)-II-1	5	0.00	70.00	28.02	5.04
(N1013)(4+5)-II-2	1	0.00	0.00	57.57	2.45
(N1013)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	54.76	2.58
(N1013)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	68.36	2.06
(N1013)(4+5)-II-5	5	0.00	70.00	28.54	4.94
(N1013)(4+5)-II-6	1	0.00	0.00	58.83	2.40
(N1013)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	54.57	2.59
(N1013)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	69.64	2.03
(N1013)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	32.52	4.34

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1013)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	45.09	3.13
(N1013)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	88.82	1.59
(N1013)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	72.79	1.94
(N1013)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	32.28	4.37
(N1013)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	45.51	3.10
(N1013)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	88.59	1.59
(N1013)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	73.93	1.91
(N1013)(4+5)-IV-1	3	0.00	70.00	33.40	4.23
(N1013)(4+5)-IV-2	1	0.00	0.00	64.46	2.19
(N1013)(4+5)-IV-3	2	0.00	70.00	69.51	2.03
(N1013)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	74.98	1.88
(N1013)(4+5)-IV-5	3	0.00	70.00	33.43	4.22
(N1013)(4+5)-IV-6	1	0.00	0.00	65.73	2.15
(N1013)(4+5)-IV-7	2	0.00	70.00	69.07	2.04
(N1013)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	76.27	1.85
(N1013)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	33.77	4.18
(N1013)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	43.46	3.25
(N1013)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	86.95	1.62
(N1013)(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	76.25	1.85
(N1013)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	33.53	4.21
(N1013)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	43.88	3.22
(N1013)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	86.77	1.63
(N1013)(4+5)-V-8	4	0.00	70.00	76.40	1.85
(N1013)(4+5)-VI-1	5	0.00	70.00	27.73	5.09
(N1013)(4+5)-VI-2	1	0.00	0.00	57.30	2.46
(N1013)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	55.38	2.55
(N1013)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	68.68	2.05
(N1013)(4+5)-VI-5	5	0.00	70.00	28.26	4.99
(N1013)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	58.57	2.41
(N1013)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	55.18	2.56
(N1013)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	69.97	2.02
(N1013)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	33.56	4.20
(N1013)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	46.10	3.06
(N1013)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	90.92	1.55
(N1013)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	74.59	1.89
(N1013)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	33.32	4.23
(N1013)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	46.52	3.03
(N1013)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	90.69	1.56
(N1013)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	75.72	1.86
(N1013)(4+5)-VIII-1	3	0.00	70.00	32.97	4.28
(N1013)(4+5)-VIII-2	1	0.00	0.00	64.20	2.20
(N1013)(4+5)-VIII-3	2	0.00	70.00	70.17	2.01
(N1013)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	75.29	1.87
(N1013)(4+5)-VIII-5	3	0.00	70.00	33.02	4.27
(N1013)(4+5)-VIII-6	1	0.00	0.00	65.46	2.16
(N1013)(4+5)-VIII-7	2	0.00	70.00	69.74	2.02
(N1013)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	76.57	1.84
(N1013)(4+5)-IX-1	4	0.00	70.00	27.97	5.05
(N1013)(4+5)-IX-2	1	0.00	0.00	36.94	3.82
(N1013)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	45.18	3.12
(N1013)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	47.27	2.99
(N1013)(4+5)-IX-5	4	0.00	70.00	29.98	4.71
(N1013)(4+5)-IX-6	1	0.00	0.00	41.15	3.43
(N1013)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	46.63	3.03
(N1013)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	51.51	2.74
(N1013)(4+5)-X-1	4	0.00	70.00	28.33	4.98
(N1013)(4+5)-X-2	1	0.00	0.00	39.01	3.62
(N1013)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	46.94	3.01
(N1013)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	49.24	2.87
(N1013)(4+5)-X-5	4	0.00	70.00	30.34	4.65
(N1013)(4+5)-X-6	1	0.00	0.00	43.22	3.26
(N1013)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	48.10	2.93
(N1013)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	53.49	2.64
(N1013)(4+5)-XI-1	4	0.00	70.00	27.71	5.09
(N1013)(4+5)-XI-2	1	0.00	0.00	36.67	3.85

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1013)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	45.60	3.09
(N1013)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	47.58	2.97
(N1013)(4+5)-XI-5	4	0.00	70.00	29.73	4.75
(N1013)(4+5)-XI-6	1	0.00	0.00	40.89	3.45
(N1013)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	47.01	3.00
(N1013)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	51.82	2.72
(N1013)(4+5)-XII-1	4	0.00	70.00	28.07	5.03
(N1013)(4+5)-XII-2	1	0.00	0.00	38.74	3.64
(N1013)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	47.39	2.98
(N1013)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	49.54	2.85
(N1013)(4+5)-XII-5	4	0.00	70.00	30.09	4.69
(N1013)(4+5)-XII-6	1	0.00	0.00	42.96	3.28
(N1013)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	48.54	2.91
(N1013)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	53.79	2.62
(N1013)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	32.47	4.35
(N1013)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	42.19	3.34
(N1013)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	84.99	1.66
(N1013)(6+7)-I-4	4	0.00	70.00	74.33	1.90
(N1013)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	32.23	4.38
(N1013)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	42.61	3.31
(N1013)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	84.81	1.66
(N1013)(6+7)-I-8	4	0.00	70.00	74.48	1.89
(N1013)(6+7)-II-1	5	0.00	70.00	27.58	5.12
(N1013)(6+7)-II-2	1	0.00	0.00	57.05	2.47
(N1013)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	54.91	2.57
(N1013)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	67.91	2.08
(N1013)(6+7)-II-5	5	0.00	70.00	28.08	5.02
(N1013)(6+7)-II-6	1	0.00	0.00	58.32	2.42
(N1013)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	54.69	2.58
(N1013)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	69.19	2.04
(N1013)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	32.27	4.37
(N1013)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	44.82	3.15
(N1013)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	88.98	1.59
(N1013)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	72.63	1.94
(N1013)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	32.03	4.41
(N1013)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	45.24	3.12
(N1013)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	88.74	1.59
(N1013)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	73.76	1.91
(N1013)(6+7)-IV-1	3	0.00	70.00	33.27	4.24
(N1013)(6+7)-IV-2	1	0.00	0.00	63.95	2.21
(N1013)(6+7)-IV-3	2	0.00	70.00	69.81	2.02
(N1013)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	74.51	1.89
(N1013)(6+7)-IV-5	3	0.00	70.00	33.28	4.24
(N1013)(6+7)-IV-6	1	0.00	0.00	65.22	2.16
(N1013)(6+7)-IV-7	2	0.00	70.00	69.37	2.03
(N1013)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	75.79	1.86
(N1013)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	33.51	4.21
(N1013)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	43.20	3.27
(N1013)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	87.07	1.62
(N1013)(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	76.17	1.85
(N1013)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	33.28	4.24
(N1013)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	43.62	3.23
(N1013)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	86.89	1.62
(N1013)(6+7)-V-8	4	0.00	70.00	76.30	1.85
(N1013)(6+7)-VI-1	5	0.00	70.00	27.28	5.17
(N1013)(6+7)-VI-2	1	0.00	0.00	56.79	2.48
(N1013)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	55.55	2.54
(N1013)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	68.24	2.07
(N1013)(6+7)-VI-5	5	0.00	70.00	27.80	5.08
(N1013)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	58.05	2.43
(N1013)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	55.31	2.55
(N1013)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	69.52	2.03
(N1013)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	33.31	4.24
(N1013)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	45.83	3.08
(N1013)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	91.07	1.55

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1013)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	74.45	1.90
(N1013)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	33.07	4.27
(N1013)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	46.25	3.05
(N1013)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	90.83	1.55
(N1013)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	75.57	1.87
(N1013)(6+7)-VIII-1	3	0.00	70.00	32.84	4.30
(N1013)(6+7)-VIII-2	1	0.00	0.00	63.69	2.22
(N1013)(6+7)-VIII-3	2	0.00	70.00	70.47	2.00
(N1013)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	74.82	1.89
(N1013)(6+7)-VIII-5	3	0.00	70.00	32.86	4.29
(N1013)(6+7)-VIII-6	1	0.00	0.00	64.95	2.17
(N1013)(6+7)-VIII-7	2	0.00	70.00	70.03	2.01
(N1013)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	76.10	1.85
(N1013)(6+7)-IX-1	4	0.00	70.00	27.47	5.14
(N1013)(6+7)-IX-2	1	0.00	0.00	36.43	3.87
(N1013)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	44.87	3.14
(N1013)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	46.80	3.01
(N1013)(6+7)-IX-5	4	0.00	70.00	29.49	4.79
(N1013)(6+7)-IX-6	1	0.00	0.00	40.64	3.47
(N1013)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	46.26	3.05
(N1013)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	51.04	2.76
(N1013)(6+7)-X-1	4	0.00	70.00	27.83	5.07
(N1013)(6+7)-X-2	1	0.00	0.00	38.50	3.67
(N1013)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	46.68	3.02
(N1013)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	48.76	2.89
(N1013)(6+7)-X-5	4	0.00	70.00	29.84	4.73
(N1013)(6+7)-X-6	1	0.00	0.00	42.71	3.30
(N1013)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	47.82	2.95
(N1013)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	53.01	2.66
(N1013)(6+7)-XI-1	4	0.00	70.00	27.21	5.18
(N1013)(6+7)-XI-2	1	0.00	0.00	36.16	3.90
(N1013)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	45.30	3.12
(N1013)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	47.12	2.99
(N1013)(6+7)-XI-5	4	0.00	70.00	29.23	4.83
(N1013)(6+7)-XI-6	1	0.00	0.00	40.37	3.49
(N1013)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	46.65	3.02
(N1013)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	51.36	2.75
(N1013)(6+7)-XII-1	4	0.00	70.00	27.57	5.12
(N1013)(6+7)-XII-2	1	0.00	0.00	38.23	3.69
(N1013)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	47.15	2.99
(N1013)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	49.06	2.88
(N1013)(6+7)-XII-5	4	0.00	70.00	29.59	4.77
(N1013)(6+7)-XII-6	1	0.00	0.00	42.44	3.32
(N1013)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	48.27	2.92
(N1013)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	53.31	2.65
(N1014)1	3	70.00	70.00	57.69	2.45
(N1014)2	3	70.00	70.00	70.49	2.00
(N1014)3	3	70.00	70.00	42.17	3.35
(N1014)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	65.89	2.14
(N1014)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	64.25	2.20
(N1014)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	73.43	1.92
(N1014)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	67.98	2.08
(N1014)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	67.00	2.11
(N1014)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	65.96	2.14
(N1014)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	75.11	1.88
(N1014)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	70.31	2.01
(N1014)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	68.41	2.06
(N1014)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	48.61	2.90
(N1014)(4+5)-II-3	3	70.00	70.00	57.71	2.45
(N1014)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	54.37	2.60
(N1014)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	69.52	2.03
(N1014)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	50.38	2.80
(N1014)(4+5)-II-7	3	70.00	70.00	58.82	2.40
(N1014)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	56.70	2.49
(N1014)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	66.43	2.12

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1014)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	64.89	2.17
(N1014)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	74.48	1.89
(N1014)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	68.05	2.07
(N1014)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	67.54	2.09
(N1014)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	66.57	2.12
(N1014)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	76.15	1.85
(N1014)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	70.38	2.00
(N1014)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	70.20	2.01
(N1014)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	50.56	2.79
(N1014)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	60.08	2.35
(N1014)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	54.61	2.58
(N1014)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	71.31	1.98
(N1014)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	52.32	2.70
(N1014)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	61.76	2.28
(N1014)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	56.94	2.48
(N1014)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	72.77	1.94
(N1014)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	61.49	2.29
(N1014)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	69.54	2.03
(N1014)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	73.56	1.92
(N1014)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	73.79	1.91
(N1014)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	63.25	2.23
(N1014)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	71.21	1.98
(N1014)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	75.89	1.86
(N1014)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	70.45	2.00
(N1014)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	47.80	2.95
(N1014)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	55.68	2.53
(N1014)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	56.04	2.52
(N1014)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	71.56	1.97
(N1014)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	49.57	2.85
(N1014)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	57.10	2.47
(N1014)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	58.37	2.42
(N1014)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	73.30	1.92
(N1014)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	62.08	2.27
(N1014)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	70.59	2.00
(N1014)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	73.64	1.92
(N1014)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	74.33	1.90
(N1014)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	63.84	2.21
(N1014)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	72.26	1.95
(N1014)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	75.96	1.86
(N1014)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	72.23	1.95
(N1014)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	49.75	2.84
(N1014)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	58.92	2.39
(N1014)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	56.29	2.51
(N1014)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	73.34	1.92
(N1014)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	51.51	2.74
(N1014)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	60.59	2.33
(N1014)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	58.61	2.41
(N1014)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	52.11	2.71
(N1014)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	46.17	3.06
(N1014)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	46.82	3.01
(N1014)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	44.08	3.20
(N1014)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	55.81	2.53
(N1014)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	52.05	2.71
(N1014)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	52.41	2.69
(N1014)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	51.84	2.72
(N1014)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	52.64	2.68
(N1014)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	46.76	3.02
(N1014)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	47.87	2.95
(N1014)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	44.15	3.20
(N1014)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	56.34	2.50
(N1014)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	52.63	2.68
(N1014)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	53.45	2.64
(N1014)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	51.91	2.72
(N1014)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	54.14	2.61
(N1014)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	45.36	3.11

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1014)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	45.65	3.09
(N1014)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	45.75	3.08
(N1014)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	57.84	2.44
(N1014)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	51.24	2.75
(N1014)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	51.24	2.75
(N1014)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	53.52	2.64
(N1014)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	54.68	2.58
(N1014)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	45.95	3.07
(N1014)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	46.70	3.02
(N1014)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	45.83	3.08
(N1014)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	58.38	2.42
(N1014)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	51.82	2.72
(N1014)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	52.29	2.70
(N1014)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	53.59	2.63
(N1014)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	65.19	2.16
(N1014)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	63.58	2.22
(N1014)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	72.86	1.94
(N1014)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	67.40	2.09
(N1014)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	66.30	2.13
(N1014)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	65.27	2.16
(N1014)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	74.54	1.89
(N1014)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	69.73	2.02
(N1014)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	67.71	2.08
(N1014)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	47.91	2.95
(N1014)(6+7)-II-3	3	70.00	70.00	57.01	2.48
(N1014)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	53.79	2.62
(N1014)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	68.82	2.05
(N1014)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	49.67	2.84
(N1014)(6+7)-II-7	3	70.00	70.00	58.12	2.43
(N1014)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	56.12	2.51
(N1014)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	65.73	2.15
(N1014)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	64.24	2.20
(N1014)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	73.91	1.91
(N1014)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	67.47	2.09
(N1014)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	66.84	2.11
(N1014)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	65.88	2.14
(N1014)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	75.58	1.87
(N1014)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	69.80	2.02
(N1014)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	69.50	2.03
(N1014)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	49.86	2.83
(N1014)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	59.51	2.37
(N1014)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	54.03	2.61
(N1014)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	70.61	2.00
(N1014)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	51.62	2.73
(N1014)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	61.19	2.31
(N1014)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	56.36	2.50
(N1014)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	72.11	1.96
(N1014)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	60.78	2.32
(N1014)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	68.97	2.05
(N1014)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	72.99	1.93
(N1014)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	73.11	1.93
(N1014)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	62.55	2.26
(N1014)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	70.64	2.00
(N1014)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	75.32	1.87
(N1014)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	69.75	2.02
(N1014)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	47.10	3.00
(N1014)(6+7)-VI-3	3	70.00	70.00	54.98	2.57
(N1014)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	55.47	2.54
(N1014)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	70.86	1.99
(N1014)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	48.86	2.89
(N1014)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	56.53	2.50
(N1014)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	57.80	2.44
(N1014)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	72.64	1.94
(N1014)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	61.38	2.30
(N1014)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	70.01	2.02

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1014)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	73.06	1.93
(N1014)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	73.64	1.92
(N1014)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	63.13	2.24
(N1014)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	71.69	1.97
(N1014)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	75.39	1.87
(N1014)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	71.53	1.97
(N1014)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	49.05	2.88
(N1014)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	58.35	2.42
(N1014)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	55.71	2.53
(N1014)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	72.64	1.94
(N1014)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	50.81	2.78
(N1014)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	60.02	2.35
(N1014)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	58.04	2.43
(N1014)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	51.41	2.74
(N1014)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	45.47	3.10
(N1014)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	46.25	3.05
(N1014)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	43.50	3.24
(N1014)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	55.11	2.56
(N1014)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	51.34	2.75
(N1014)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	51.84	2.72
(N1014)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	51.26	2.75
(N1014)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	51.94	2.72
(N1014)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	46.05	3.06
(N1014)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	47.30	2.98
(N1014)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	43.57	3.24
(N1014)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	55.64	2.54
(N1014)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	51.93	2.72
(N1014)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	52.88	2.67
(N1014)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	51.34	2.75
(N1014)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	53.44	2.64
(N1014)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	44.66	3.16
(N1014)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	45.08	3.13
(N1014)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	45.18	3.12
(N1014)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	57.14	2.47
(N1014)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	50.53	2.79
(N1014)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	50.67	2.78
(N1014)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	52.94	2.67
(N1014)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	53.98	2.61
(N1014)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	45.24	3.12
(N1014)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	46.13	3.06
(N1014)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	45.25	3.12
(N1014)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	57.68	2.45
(N1014)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	51.12	2.76
(N1014)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	51.72	2.73
(N1014)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	53.01	2.66
(N1023)1	4	0.00	70.00	50.47	2.80
(N1023)2	4	0.00	70.00	57.96	2.43
(N1023)3	4	0.00	70.00	37.45	3.77
(N1023)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	11.27	12.5
(N1023)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	16.62	8.49
(N1023)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	87.40	1.61
(N1023)(4+5)-I-4	4	0.00	70.00	70.49	2.00
(N1023)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	11.61	12.2
(N1023)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	17.44	8.09
(N1023)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	86.51	1.63
(N1023)(4+5)-I-8	4	0.00	70.00	69.54	2.03
(N1023)(4+5)-II-1	5	0.00	70.00	55.91	2.52
(N1023)(4+5)-II-2	1	0.00	0.00	31.52	4.48
(N1023)(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	79.47	1.78
(N1023)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	47.60	2.96
(N1023)(4+5)-II-5	5	0.00	70.00	55.37	2.55
(N1023)(4+5)-II-6	1	0.00	0.00	30.97	4.56
(N1023)(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	78.77	1.79
(N1023)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	47.07	3.00
(N1023)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	17.56	8.04

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1023)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	8.62	16.4
(N1023)(4+5)-III-3	5	0.00	70.00	82.13	1.72
(N1023)(4+5)-III-4	4	0.00	70.00	76.69	1.84
(N1023)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	17.84	7.91
(N1023)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	10.01	14.1
(N1023)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	81.41	1.73
(N1023)(4+5)-III-8	4	0.00	70.00	75.64	1.87
(N1023)(4+5)-IV-1	5	0.00	70.00	45.80	3.08
(N1023)(4+5)-IV-2	1	0.00	0.00	71.96	1.96
(N1023)(4+5)-IV-3	5	0.00	70.00	67.62	2.09
(N1023)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	88.05	1.60
(N1023)(4+5)-IV-5	4	0.00	70.00	45.51	3.10
(N1023)(4+5)-IV-6	1	0.00	0.00	71.75	1.97
(N1023)(4+5)-IV-7	5	0.00	70.00	67.22	2.10
(N1023)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	87.70	1.61
(N1023)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	16.79	8.40
(N1023)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	25.62	5.51
(N1023)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	95.09	1.48
(N1023)(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	78.56	1.80
(N1023)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	17.07	8.27
(N1023)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	26.61	5.30
(N1023)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	94.11	1.50
(N1023)(4+5)-V-8	4	0.00	70.00	77.50	1.82
(N1023)(4+5)-VI-1	5	0.00	70.00	54.30	2.60
(N1023)(4+5)-VI-2	1	0.00	0.00	27.99	5.04
(N1023)(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	81.38	1.73
(N1023)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	51.02	2.77
(N1023)(4+5)-VI-5	5	0.00	70.00	53.81	2.62
(N1023)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	27.54	5.12
(N1023)(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	80.65	1.75
(N1023)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	50.46	2.80
(N1023)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	24.60	5.74
(N1023)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	19.57	7.21
(N1023)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	89.23	1.58
(N1023)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	85.35	1.65
(N1023)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	24.73	5.71
(N1023)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	20.43	6.91
(N1023)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	88.38	1.60
(N1023)(4+5)-VII-8	4	0.00	70.00	84.18	1.68
(N1023)(4+5)-VIII-1	4	0.00	70.00	44.54	3.17
(N1023)(4+5)-VIII-2	1	0.00	0.00	68.89	2.05
(N1023)(4+5)-VIII-3	5	0.00	70.00	69.06	2.04
(N1023)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	91.22	1.55
(N1023)(4+5)-VIII-5	4	0.00	70.00	44.26	3.19
(N1023)(4+5)-VIII-6	1	0.00	0.00	68.65	2.06
(N1023)(4+5)-VIII-7	5	0.00	70.00	68.64	2.06
(N1023)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	90.90	1.55
(N1023)(4+5)-IX-1	5	0.00	70.00	35.53	3.97
(N1023)(4+5)-IX-2	1	0.00	0.00	20.72	6.81
(N1023)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	59.46	2.37
(N1023)(4+5)-IX-4	4	0.00	70.00	42.28	3.34
(N1023)(4+5)-IX-5	5	0.00	70.00	33.97	4.15
(N1023)(4+5)-IX-6	1	0.00	0.00	21.27	6.63
(N1023)(4+5)-IX-7	5	0.00	70.00	57.11	2.47
(N1023)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	39.92	3.53
(N1023)(4+5)-X-1	5	0.00	70.00	32.25	4.37
(N1023)(4+5)-X-2	1	0.00	0.00	29.78	4.74
(N1023)(4+5)-X-3	5	0.00	70.00	55.04	2.56
(N1023)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	49.01	2.88
(N1023)(4+5)-X-5	5	0.00	70.00	31.19	4.52
(N1023)(4+5)-X-6	1	0.00	0.00	28.97	4.87
(N1023)(4+5)-X-7	5	0.00	70.00	53.36	2.64
(N1023)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	48.40	2.92
(N1023)(4+5)-XI-1	5	0.00	70.00	33.97	4.15
(N1023)(4+5)-XI-2	1	0.00	0.00	18.77	7.52

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1023)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	61.62	2.29
(N1023)(4+5)-XI-4	4	0.00	70.00	44.65	3.16
(N1023)(4+5)-XI-5	5	0.00	70.00	32.58	4.33
(N1023)(4+5)-XI-6	1	0.00	0.00	19.65	7.18
(N1023)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	58.98	2.39
(N1023)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	42.15	3.35
(N1023)(4+5)-XII-1	5	0.00	70.00	30.91	4.56
(N1023)(4+5)-XII-2	1	0.00	0.00	26.89	5.25
(N1023)(4+5)-XII-3	5	0.00	70.00	56.79	2.48
(N1023)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	51.82	2.72
(N1023)(4+5)-XII-5	4	0.00	70.00	29.93	4.71
(N1023)(4+5)-XII-6	1	0.00	0.00	26.44	5.34
(N1023)(4+5)-XII-7	5	0.00	70.00	54.92	2.57
(N1023)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	51.06	2.76
(N1023)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	11.29	12.5
(N1023)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	17.05	8.28
(N1023)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	87.15	1.62
(N1023)(6+7)-I-4	4	0.00	70.00	70.25	2.01
(N1023)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	11.63	12.1
(N1023)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	17.88	7.89
(N1023)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	86.27	1.64
(N1023)(6+7)-I-8	4	0.00	70.00	69.30	2.04
(N1023)(6+7)-II-1	5	0.00	70.00	55.68	2.53
(N1023)(6+7)-II-2	1	0.00	0.00	31.35	4.50
(N1023)(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	79.23	1.78
(N1023)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	47.45	2.97
(N1023)(6+7)-II-5	5	0.00	70.00	55.13	2.56
(N1023)(6+7)-II-6	1	0.00	0.00	30.81	4.58
(N1023)(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	78.53	1.80
(N1023)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	46.92	3.01
(N1023)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	17.62	8.01
(N1023)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	8.94	15.8
(N1023)(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	81.89	1.72
(N1023)(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	76.46	1.85
(N1023)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	17.89	7.89
(N1023)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	10.33	13.7
(N1023)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	81.17	1.74
(N1023)(6+7)-III-8	4	0.00	70.00	75.41	1.87
(N1023)(6+7)-IV-1	5	0.00	70.00	45.57	3.10
(N1023)(6+7)-IV-2	1	0.00	0.00	71.80	1.97
(N1023)(6+7)-IV-3	5	0.00	70.00	67.38	2.09
(N1023)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	87.90	1.61
(N1023)(6+7)-IV-5	4	0.00	70.00	45.28	3.12
(N1023)(6+7)-IV-6	1	0.00	0.00	71.60	1.97
(N1023)(6+7)-IV-7	5	0.00	70.00	66.99	2.11
(N1023)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	87.55	1.61
(N1023)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	16.85	8.37
(N1023)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	25.97	5.43
(N1023)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	94.85	1.49
(N1023)(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	78.33	1.80
(N1023)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	17.13	8.24
(N1023)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	26.98	5.23
(N1023)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	93.87	1.50
(N1023)(6+7)-V-8	4	0.00	70.00	77.26	1.83
(N1023)(6+7)-VI-1	5	0.00	70.00	54.07	2.61
(N1023)(6+7)-VI-2	1	0.00	0.00	27.82	5.07
(N1023)(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	81.14	1.74
(N1023)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	50.88	2.77
(N1023)(6+7)-VI-5	5	0.00	70.00	53.57	2.63
(N1023)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	27.36	5.16
(N1023)(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	80.42	1.75
(N1023)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	50.31	2.80
(N1023)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	24.78	5.70
(N1023)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	19.98	7.06
(N1023)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	88.99	1.59

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1023)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	85.12	1.66
(N1023)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	24.90	5.67
(N1023)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	20.85	6.77
(N1023)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	88.14	1.60
(N1023)(6+7)-VII-8	4	0.00	70.00	83.95	1.68
(N1023)(6+7)-VIII-1	4	0.00	70.00	44.31	3.18
(N1023)(6+7)-VIII-2	1	0.00	0.00	68.73	2.05
(N1023)(6+7)-VIII-3	5	0.00	70.00	68.82	2.05
(N1023)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	91.07	1.55
(N1023)(6+7)-VIII-5	4	0.00	70.00	44.02	3.21
(N1023)(6+7)-VIII-6	1	0.00	0.00	68.49	2.06
(N1023)(6+7)-VIII-7	5	0.00	70.00	68.40	2.06
(N1023)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	90.75	1.55
(N1023)(6+7)-IX-1	5	0.00	70.00	35.29	4.00
(N1023)(6+7)-IX-2	1	0.00	0.00	20.51	6.88
(N1023)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	59.22	2.38
(N1023)(6+7)-IX-4	4	0.00	70.00	42.04	3.36
(N1023)(6+7)-IX-5	5	0.00	70.00	33.73	4.18
(N1023)(6+7)-IX-6	1	0.00	0.00	21.06	6.70
(N1023)(6+7)-IX-7	5	0.00	70.00	56.86	2.48
(N1023)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	39.71	3.55
(N1023)(6+7)-X-1	5	0.00	70.00	32.02	4.41
(N1023)(6+7)-X-2	1	0.00	0.00	29.59	4.77
(N1023)(6+7)-X-3	5	0.00	70.00	54.80	2.57
(N1023)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	48.82	2.89
(N1023)(6+7)-X-5	5	0.00	70.00	30.95	4.56
(N1023)(6+7)-X-6	1	0.00	0.00	28.77	4.90
(N1023)(6+7)-X-7	5	0.00	70.00	53.12	2.66
(N1023)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	48.20	2.93
(N1023)(6+7)-XI-1	5	0.00	70.00	33.73	4.18
(N1023)(6+7)-XI-2	1	0.00	0.00	18.56	7.60
(N1023)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	61.38	2.30
(N1023)(6+7)-XI-4	4	0.00	70.00	44.41	3.18
(N1023)(6+7)-XI-5	5	0.00	70.00	32.35	4.36
(N1023)(6+7)-XI-6	1	0.00	0.00	19.44	7.26
(N1023)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	58.74	2.40
(N1023)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	41.94	3.36
(N1023)(6+7)-XII-1	5	0.00	70.00	30.67	4.60
(N1023)(6+7)-XII-2	1	0.00	0.00	26.69	5.29
(N1023)(6+7)-XII-3	5	0.00	70.00	56.55	2.50
(N1023)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	51.63	2.73
(N1023)(6+7)-XII-5	4	0.00	70.00	29.70	4.75
(N1023)(6+7)-XII-6	1	0.00	0.00	26.23	5.38
(N1023)(6+7)-XII-7	5	0.00	70.00	54.68	2.58
(N1023)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	50.87	2.77
(N1024)1	3	70.00	70.00	41.32	3.41
(N1024)2	3	70.00	70.00	49.13	2.87
(N1024)3	3	70.00	70.00	30.39	4.64
(N1024)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	63.39	2.23
(N1024)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	62.94	2.24
(N1024)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	65.61	2.15
(N1024)(4+5)-I-4	4	0.00	70.00	44.80	3.15
(N1024)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	64.38	2.19
(N1024)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	64.37	2.19
(N1024)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	63.90	2.21
(N1024)(4+5)-I-8	4	0.00	70.00	43.86	3.22
(N1024)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	43.25	3.26
(N1024)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	48.77	2.89
(N1024)(4+5)-II-3	5	0.00	70.00	54.66	2.58
(N1024)(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	25.48	5.54
(N1024)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	44.24	3.19
(N1024)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	50.21	2.81
(N1024)(4+5)-II-7	5	0.00	70.00	54.77	2.58
(N1024)(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	26.95	5.24
(N1024)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	69.57	2.03

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1024)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	58.00	2.43
(N1024)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	55.56	2.54
(N1024)(4+5)-III-4	4	0.00	70.00	54.56	2.59
(N1024)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	70.46	2.00
(N1024)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	59.46	2.37
(N1024)(4+5)-III-7	5	0.00	70.00	54.37	2.59
(N1024)(4+5)-III-8	4	0.00	70.00	53.07	2.66
(N1024)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	63.45	2.22
(N1024)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	32.51	4.34
(N1024)(4+5)-IV-3	3	70.00	70.00	43.39	3.25
(N1024)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	37.26	3.79
(N1024)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	64.28	2.20
(N1024)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	33.98	4.15
(N1024)(4+5)-IV-7	3	70.00	70.00	44.38	3.18
(N1024)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	38.11	3.70
(N1024)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	76.62	1.84
(N1024)(4+5)-V-2	3	70.00	70.00	74.96	1.88
(N1024)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	72.01	1.96
(N1024)(4+5)-V-4	4	0.00	70.00	49.90	2.83
(N1024)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	77.48	1.82
(N1024)(4+5)-V-6	3	70.00	70.00	75.72	1.86
(N1024)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	70.07	2.01
(N1024)(4+5)-V-8	4	0.00	70.00	48.49	2.91
(N1024)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	47.06	3.00
(N1024)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	49.66	2.84
(N1024)(4+5)-VI-3	5	0.00	70.00	54.60	2.58
(N1024)(4+5)-VI-4	2	70.00	0.00	24.59	5.74
(N1024)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	48.05	2.94
(N1024)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	51.10	2.76
(N1024)(4+5)-VI-7	5	0.00	70.00	54.63	2.58
(N1024)(4+5)-VI-8	2	70.00	0.00	26.06	5.41
(N1024)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	83.73	1.69
(N1024)(4+5)-VII-2	3	70.00	70.00	68.13	2.07
(N1024)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	61.35	2.30
(N1024)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	59.66	2.37
(N1024)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	84.50	1.67
(N1024)(4+5)-VII-6	3	70.00	70.00	69.07	2.04
(N1024)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	59.50	2.37
(N1024)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	58.70	2.40
(N1024)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	67.63	2.09
(N1024)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	33.41	4.22
(N1024)(4+5)-VIII-3	3	70.00	70.00	39.58	3.56
(N1024)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	40.38	3.49
(N1024)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	68.47	2.06
(N1024)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	34.87	4.05
(N1024)(4+5)-VIII-7	3	70.00	70.00	40.57	3.48
(N1024)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	41.05	3.44
(N1024)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	39.55	3.57
(N1024)(4+5)-IX-2	3	70.00	70.00	37.37	3.78
(N1024)(4+5)-IX-3	5	0.00	70.00	37.47	3.77
(N1024)(4+5)-IX-4	4	0.00	70.00	24.10	5.85
(N1024)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	42.85	3.29
(N1024)(4+5)-IX-6	3	70.00	70.00	40.67	3.47
(N1024)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	38.87	3.63
(N1024)(4+5)-IX-8	4	0.00	70.00	25.50	5.53
(N1024)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	45.43	3.11
(N1024)(4+5)-X-2	3	70.00	70.00	31.49	4.48
(N1024)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	32.72	4.31
(N1024)(4+5)-X-4	4	0.00	70.00	28.86	4.89
(N1024)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	48.73	2.90
(N1024)(4+5)-X-6	3	70.00	70.00	34.80	4.06
(N1024)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	34.12	4.14
(N1024)(4+5)-X-8	4	0.00	70.00	30.26	4.66
(N1024)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	43.36	3.25
(N1024)(4+5)-XI-2	3	70.00	70.00	41.18	3.43

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1024)(4+5)-XI-3	5	0.00	70.00	37.16	3.80
(N1024)(4+5)-XI-4	4	0.00	70.00	23.79	5.93
(N1024)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	46.66	3.02
(N1024)(4+5)-XI-6	3	70.00	70.00	44.48	3.17
(N1024)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	38.56	3.66
(N1024)(4+5)-XI-8	4	0.00	70.00	25.19	5.60
(N1024)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	49.23	2.87
(N1024)(4+5)-XII-2	3	70.00	70.00	35.30	4.00
(N1024)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	32.40	4.35
(N1024)(4+5)-XII-4	4	0.00	70.00	28.55	4.94
(N1024)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	52.54	2.69
(N1024)(4+5)-XII-6	3	70.00	70.00	38.60	3.66
(N1024)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	33.80	4.17
(N1024)(4+5)-XII-8	4	0.00	70.00	29.95	4.71
(N1024)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	62.86	2.24
(N1024)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	62.57	2.26
(N1024)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	66.03	2.14
(N1024)(6+7)-I-4	4	0.00	70.00	44.95	3.14
(N1024)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	63.85	2.21
(N1024)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	63.98	2.21
(N1024)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	64.23	2.20
(N1024)(6+7)-I-8	4	0.00	70.00	43.91	3.21
(N1024)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	42.72	3.30
(N1024)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	48.39	2.92
(N1024)(6+7)-II-3	5	0.00	70.00	54.39	2.59
(N1024)(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	25.08	5.63
(N1024)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	43.71	3.23
(N1024)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	49.82	2.83
(N1024)(6+7)-II-7	5	0.00	70.00	54.46	2.59
(N1024)(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	26.54	5.32
(N1024)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	69.08	2.04
(N1024)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	57.59	2.45
(N1024)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	55.79	2.53
(N1024)(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	54.88	2.57
(N1024)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	69.96	2.02
(N1024)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	59.05	2.39
(N1024)(6+7)-III-7	5	0.00	70.00	54.49	2.59
(N1024)(6+7)-III-8	4	0.00	70.00	53.33	2.65
(N1024)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	62.98	2.24
(N1024)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	32.10	4.39
(N1024)(6+7)-IV-3	3	70.00	70.00	42.87	3.29
(N1024)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	37.03	3.81
(N1024)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	63.79	2.21
(N1024)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	33.57	4.20
(N1024)(6+7)-IV-7	3	70.00	70.00	43.85	3.22
(N1024)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	37.86	3.73
(N1024)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	76.15	1.85
(N1024)(6+7)-V-2	3	70.00	70.00	74.53	1.89
(N1024)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	72.45	1.95
(N1024)(6+7)-V-4	4	0.00	70.00	50.16	2.81
(N1024)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	76.99	1.83
(N1024)(6+7)-V-6	3	70.00	70.00	75.27	1.87
(N1024)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	70.50	2.00
(N1024)(6+7)-V-8	4	0.00	70.00	48.71	2.90
(N1024)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	46.53	3.03
(N1024)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	49.27	2.86
(N1024)(6+7)-VI-3	5	0.00	70.00	54.35	2.60
(N1024)(6+7)-VI-4	2	70.00	0.00	24.18	5.83
(N1024)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	47.52	2.97
(N1024)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	50.71	2.78
(N1024)(6+7)-VI-7	5	0.00	70.00	54.34	2.60
(N1024)(6+7)-VI-8	2	70.00	0.00	25.65	5.50
(N1024)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	83.30	1.69
(N1024)(6+7)-VII-2	3	70.00	70.00	67.62	2.09
(N1024)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	61.79	2.28

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1024)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	59.89	2.36
(N1024)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	84.05	1.68
(N1024)(6+7)-VII-6	3	70.00	70.00	68.56	2.06
(N1024)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	59.89	2.36
(N1024)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	59.16	2.39
(N1024)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	67.16	2.10
(N1024)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	33.00	4.28
(N1024)(6+7)-VIII-3	3	70.00	70.00	39.05	3.61
(N1024)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	40.21	3.51
(N1024)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	67.98	2.08
(N1024)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	34.46	4.09
(N1024)(6+7)-VIII-7	3	70.00	70.00	40.04	3.52
(N1024)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	40.89	3.45
(N1024)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	39.02	3.62
(N1024)(6+7)-IX-2	3	70.00	70.00	36.84	3.83
(N1024)(6+7)-IX-3	5	0.00	70.00	37.08	3.81
(N1024)(6+7)-IX-4	4	0.00	70.00	23.71	5.95
(N1024)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	42.32	3.33
(N1024)(6+7)-IX-6	3	70.00	70.00	40.14	3.52
(N1024)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	38.48	3.67
(N1024)(6+7)-IX-8	4	0.00	70.00	25.11	5.62
(N1024)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	44.90	3.14
(N1024)(6+7)-X-2	3	70.00	70.00	30.96	4.56
(N1024)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	32.32	4.37
(N1024)(6+7)-X-4	4	0.00	70.00	28.47	4.96
(N1024)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.20	2.93
(N1024)(6+7)-X-6	3	70.00	70.00	34.26	4.12
(N1024)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	33.72	4.18
(N1024)(6+7)-X-8	4	0.00	70.00	29.86	4.72
(N1024)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	42.83	3.29
(N1024)(6+7)-XI-2	3	70.00	70.00	40.65	3.47
(N1024)(6+7)-XI-3	5	0.00	70.00	36.77	3.84
(N1024)(6+7)-XI-4	4	0.00	70.00	23.40	6.03
(N1024)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	46.13	3.06
(N1024)(6+7)-XI-6	3	70.00	70.00	43.95	3.21
(N1024)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	38.17	3.70
(N1024)(6+7)-XI-8	4	0.00	70.00	24.80	5.69
(N1024)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	48.70	2.90
(N1024)(6+7)-XII-2	3	70.00	70.00	34.77	4.06
(N1024)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	32.01	4.41
(N1024)(6+7)-XII-4	4	0.00	70.00	28.15	5.01
(N1024)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	52.00	2.71
(N1024)(6+7)-XII-6	3	70.00	70.00	38.07	3.71
(N1024)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	33.41	4.22
(N1024)(6+7)-XII-8	4	0.00	70.00	29.55	4.77
(N1011)1	4	0.00	70.00	57.63	2.45
(N1011)2	1	0.00	0.00	70.21	2.01
(N1011)3	4	0.00	70.00	42.17	3.35
(N1011)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	75.24	1.88
(N1011)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	71.01	1.99
(N1011)(4+5)-I-3	5	0.00	70.00	62.99	2.24
(N1011)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	72.98	1.93
(N1011)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	74.90	1.88
(N1011)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	71.93	1.96
(N1011)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	63.30	2.23
(N1011)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	74.56	1.89
(N1011)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	57.85	2.44
(N1011)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	59.22	2.38
(N1011)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	50.52	2.79
(N1011)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	71.92	1.96
(N1011)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	57.52	2.45
(N1011)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	60.14	2.35
(N1011)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	50.84	2.78
(N1011)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	73.50	1.92
(N1011)(4+5)-III-1	3	70.00	70.00	75.17	1.88

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1011)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	69.96	2.02
(N1011)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	62.39	2.26
(N1011)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	72.46	1.95
(N1011)(4+5)-III-5	3	70.00	70.00	74.84	1.89
(N1011)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	70.88	1.99
(N1011)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	62.71	2.25
(N1011)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	74.04	1.91
(N1011)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	57.63	2.45
(N1011)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	55.71	2.53
(N1011)(4+5)-IV-3	4	0.00	70.00	48.54	2.91
(N1011)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	70.18	2.01
(N1011)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	57.30	2.46
(N1011)(4+5)-IV-6	1	0.00	0.00	56.92	2.48
(N1011)(4+5)-IV-7	4	0.00	70.00	48.86	2.89
(N1011)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	71.76	1.97
(N1011)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	69.56	2.03
(N1011)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	74.81	1.89
(N1011)(4+5)-V-3	5	0.00	70.00	65.73	2.15
(N1011)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	66.11	2.13
(N1011)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	69.23	2.04
(N1011)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	75.73	1.86
(N1011)(4+5)-V-7	5	0.00	70.00	66.00	2.14
(N1011)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	67.69	2.08
(N1011)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	56.15	2.51
(N1011)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	60.36	2.34
(N1011)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	51.31	2.75
(N1011)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	69.88	2.02
(N1011)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	55.81	2.53
(N1011)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	61.28	2.30
(N1011)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	51.63	2.73
(N1011)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	71.45	1.97
(N1011)(4+5)-VII-1	3	70.00	70.00	69.50	2.03
(N1011)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	73.76	1.91
(N1011)(4+5)-VII-3	5	0.00	70.00	65.09	2.17
(N1011)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	65.59	2.15
(N1011)(4+5)-VII-5	3	70.00	70.00	69.16	2.04
(N1011)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	74.68	1.89
(N1011)(4+5)-VII-7	5	0.00	70.00	65.38	2.16
(N1011)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	67.16	2.10
(N1011)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	55.93	2.52
(N1011)(4+5)-VIII-2	1	0.00	0.00	57.39	2.46
(N1011)(4+5)-VIII-3	4	0.00	70.00	49.33	2.86
(N1011)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	68.14	2.07
(N1011)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	55.60	2.54
(N1011)(4+5)-VIII-6	1	0.00	0.00	58.97	2.39
(N1011)(4+5)-VIII-7	4	0.00	70.00	49.65	2.84
(N1011)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	69.71	2.02
(N1011)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	50.47	2.80
(N1011)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	47.92	2.94
(N1011)(4+5)-IX-3	4	0.00	70.00	48.45	2.91
(N1011)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	53.79	2.62
(N1011)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	49.35	2.86
(N1011)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	50.99	2.77
(N1011)(4+5)-IX-7	4	0.00	70.00	49.50	2.85
(N1011)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	59.04	2.39
(N1011)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	50.41	2.80
(N1011)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	46.87	3.01
(N1011)(4+5)-X-3	4	0.00	70.00	47.85	2.95
(N1011)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	53.27	2.65
(N1011)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	49.29	2.86
(N1011)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	49.94	2.83
(N1011)(4+5)-X-7	4	0.00	70.00	48.91	2.88
(N1011)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	58.52	2.41
(N1011)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	48.77	2.89
(N1011)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	49.06	2.88

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1011)(4+5)-XI-3	4	0.00	70.00	49.24	2.87
(N1011)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	51.74	2.73
(N1011)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	47.65	2.96
(N1011)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	52.13	2.71
(N1011)(4+5)-XI-7	4	0.00	70.00	50.30	2.81
(N1011)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	56.99	2.48
(N1011)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	48.70	2.90
(N1011)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	48.01	2.94
(N1011)(4+5)-XII-3	4	0.00	70.00	48.65	2.90
(N1011)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	51.22	2.75
(N1011)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	47.58	2.97
(N1011)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	51.08	2.76
(N1011)(4+5)-XII-7	4	0.00	70.00	49.70	2.84
(N1011)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	56.47	2.50
(N1011)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	74.65	1.89
(N1011)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	70.42	2.00
(N1011)(6+7)-I-3	5	0.00	70.00	62.29	2.27
(N1011)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	72.30	1.95
(N1011)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	74.31	1.90
(N1011)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	71.34	1.98
(N1011)(6+7)-I-7	5	0.00	70.00	62.60	2.25
(N1011)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	73.88	1.91
(N1011)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	57.26	2.46
(N1011)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	58.63	2.41
(N1011)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	49.82	2.83
(N1011)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	71.22	1.98
(N1011)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	56.93	2.48
(N1011)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	59.55	2.37
(N1011)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	50.14	2.81
(N1011)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	72.80	1.94
(N1011)(6+7)-III-1	3	70.00	70.00	74.58	1.89
(N1011)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	69.37	2.03
(N1011)(6+7)-III-3	5	0.00	70.00	61.69	2.29
(N1011)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	71.78	1.97
(N1011)(6+7)-III-5	3	70.00	70.00	74.25	1.90
(N1011)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	70.29	2.01
(N1011)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	62.01	2.28
(N1011)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	73.36	1.92
(N1011)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	57.05	2.47
(N1011)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	55.13	2.56
(N1011)(6+7)-IV-3	4	0.00	70.00	47.84	2.95
(N1011)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	69.48	2.03
(N1011)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	56.71	2.49
(N1011)(6+7)-IV-6	1	0.00	0.00	56.22	2.51
(N1011)(6+7)-IV-7	4	0.00	70.00	48.15	2.93
(N1011)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	71.06	1.99
(N1011)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	68.98	2.05
(N1011)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	74.23	1.90
(N1011)(6+7)-V-3	5	0.00	70.00	65.07	2.17
(N1011)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	65.41	2.16
(N1011)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	68.64	2.06
(N1011)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	75.15	1.88
(N1011)(6+7)-V-7	5	0.00	70.00	65.33	2.16
(N1011)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	66.99	2.11
(N1011)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	55.56	2.54
(N1011)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	59.77	2.36
(N1011)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	50.61	2.79
(N1011)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	69.18	2.04
(N1011)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	55.22	2.56
(N1011)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	60.69	2.32
(N1011)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	50.93	2.77
(N1011)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	70.75	1.99
(N1011)(6+7)-VII-1	3	70.00	70.00	68.91	2.05
(N1011)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	73.17	1.93
(N1011)(6+7)-VII-3	5	0.00	70.00	64.41	2.19

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1011)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	64.89	2.17
(N1011)(6+7)-VII-5	3	70.00	70.00	68.57	2.06
(N1011)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	74.10	1.90
(N1011)(6+7)-VII-7	5	0.00	70.00	64.70	2.18
(N1011)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	66.46	2.12
(N1011)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	55.34	2.55
(N1011)(6+7)-VIII-2	1	0.00	0.00	56.69	2.49
(N1011)(6+7)-VIII-3	4	0.00	70.00	48.63	2.90
(N1011)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	67.44	2.09
(N1011)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	55.01	2.57
(N1011)(6+7)-VIII-6	1	0.00	0.00	58.27	2.42
(N1011)(6+7)-VIII-7	4	0.00	70.00	48.95	2.88
(N1011)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	69.01	2.04
(N1011)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	49.88	2.83
(N1011)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	47.33	2.98
(N1011)(6+7)-IX-3	4	0.00	70.00	47.75	2.96
(N1011)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	53.09	2.66
(N1011)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	48.76	2.89
(N1011)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	50.40	2.80
(N1011)(6+7)-IX-7	4	0.00	70.00	48.80	2.89
(N1011)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	58.34	2.42
(N1011)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	49.82	2.83
(N1011)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	46.28	3.05
(N1011)(6+7)-X-3	4	0.00	70.00	47.15	2.99
(N1011)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	52.57	2.68
(N1011)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.70	2.90
(N1011)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	49.35	2.86
(N1011)(6+7)-X-7	4	0.00	70.00	48.21	2.93
(N1011)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	57.82	2.44
(N1011)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	48.18	2.93
(N1011)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	48.47	2.91
(N1011)(6+7)-XI-3	4	0.00	70.00	48.54	2.91
(N1011)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	51.04	2.76
(N1011)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	47.06	3.00
(N1011)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	51.54	2.74
(N1011)(6+7)-XI-7	4	0.00	70.00	49.60	2.84
(N1011)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	56.29	2.51
(N1011)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	48.12	2.93
(N1011)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	47.42	2.98
(N1011)(6+7)-XII-3	4	0.00	70.00	47.95	2.94
(N1011)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	50.52	2.79
(N1011)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	47.00	3.00
(N1011)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	50.49	2.79
(N1011)(6+7)-XII-7	4	0.00	70.00	49.00	2.88
(N1011)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	55.77	2.53
(N1012)1	2	70.00	0.00	50.41	2.80
(N1012)2	2	70.00	0.00	60.45	2.33
(N1012)3	2	70.00	0.00	37.12	3.80
(N1012)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	76.20	1.85
(N1012)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	90.69	1.56
(N1012)(4+5)-I-3	4	0.00	70.00	46.42	3.04
(N1012)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	32.81	4.30
(N1012)(4+5)-I-5	3	70.00	70.00	75.26	1.87
(N1012)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	92.04	1.53
(N1012)(4+5)-I-7	4	0.00	70.00	45.81	3.08
(N1012)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	33.72	4.18
(N1012)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	76.53	1.84
(N1012)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	69.86	2.02
(N1012)(4+5)-II-3	3	70.00	70.00	65.29	2.16
(N1012)(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	32.60	4.33
(N1012)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	76.02	1.86
(N1012)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	71.16	1.98
(N1012)(4+5)-II-7	3	70.00	70.00	64.89	2.17
(N1012)(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	34.02	4.15
(N1012)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	76.23	1.85

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1012)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	86.76	1.63
(N1012)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	43.78	3.22
(N1012)(4+5)-III-4	4	0.00	70.00	33.17	4.25
(N1012)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	77.46	1.82
(N1012)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	88.07	1.60
(N1012)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	43.17	3.27
(N1012)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	33.93	4.16
(N1012)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	69.98	2.02
(N1012)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	55.13	2.56
(N1012)(4+5)-IV-3	3	70.00	70.00	58.39	2.42
(N1012)(4+5)-IV-4	2	70.00	0.00	27.59	5.11
(N1012)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	69.41	2.03
(N1012)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	56.43	2.50
(N1012)(4+5)-IV-7	3	70.00	70.00	57.99	2.43
(N1012)(4+5)-IV-8	2	70.00	0.00	28.79	4.90
(N1012)(4+5)-V-1	3	70.00	70.00	74.20	1.90
(N1012)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	88.55	1.59
(N1012)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	45.42	3.11
(N1012)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	31.70	4.45
(N1012)(4+5)-V-5	3	70.00	70.00	73.28	1.93
(N1012)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	89.89	1.57
(N1012)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	44.81	3.15
(N1012)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	32.61	4.33
(N1012)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	76.17	1.85
(N1012)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	69.19	2.04
(N1012)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	65.60	2.15
(N1012)(4+5)-VI-4	2	70.00	0.00	33.03	4.27
(N1012)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	75.66	1.86
(N1012)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	70.48	2.00
(N1012)(4+5)-VI-7	3	70.00	70.00	65.21	2.16
(N1012)(4+5)-VI-8	2	70.00	0.00	34.45	4.10
(N1012)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	74.34	1.90
(N1012)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	84.63	1.67
(N1012)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	42.78	3.30
(N1012)(4+5)-VII-4	4	0.00	70.00	32.17	4.39
(N1012)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	75.56	1.87
(N1012)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	85.93	1.64
(N1012)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	42.17	3.35
(N1012)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	32.82	4.30
(N1012)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	69.59	2.03
(N1012)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	54.49	2.59
(N1012)(4+5)-VIII-3	3	70.00	70.00	58.70	2.40
(N1012)(4+5)-VIII-4	2	70.00	0.00	27.90	5.06
(N1012)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	69.03	2.04
(N1012)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	55.79	2.53
(N1012)(4+5)-VIII-7	3	70.00	70.00	58.31	2.42
(N1012)(4+5)-VIII-8	2	70.00	0.00	29.11	4.85
(N1012)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	52.81	2.67
(N1012)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	46.34	3.04
(N1012)(4+5)-IX-3	3	70.00	70.00	41.73	3.38
(N1012)(4+5)-IX-4	2	70.00	0.00	27.42	5.15
(N1012)(4+5)-IX-5	3	70.00	70.00	51.20	2.76
(N1012)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	50.39	2.80
(N1012)(4+5)-IX-7	3	70.00	70.00	40.41	3.49
(N1012)(4+5)-IX-8	2	70.00	0.00	31.15	4.53
(N1012)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	50.90	2.77
(N1012)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	44.62	3.16
(N1012)(4+5)-X-3	3	70.00	70.00	39.66	3.56
(N1012)(4+5)-X-4	2	70.00	0.00	27.06	5.21
(N1012)(4+5)-X-5	3	70.00	70.00	49.22	2.87
(N1012)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	48.66	2.90
(N1012)(4+5)-X-7	3	70.00	70.00	38.35	3.68
(N1012)(4+5)-X-8	2	70.00	0.00	30.79	4.58
(N1012)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	52.44	2.69
(N1012)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	45.85	3.08

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1012)(4+5)-XI-3	3	70.00	70.00	42.05	3.36
(N1012)(4+5)-XI-4	2	70.00	0.00	27.70	5.09
(N1012)(4+5)-XI-5	3	70.00	70.00	50.86	2.77
(N1012)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	49.92	2.83
(N1012)(4+5)-XI-7	3	70.00	70.00	40.73	3.46
(N1012)(4+5)-XI-8	2	70.00	0.00	31.43	4.49
(N1012)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	50.51	2.79
(N1012)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	44.19	3.19
(N1012)(4+5)-XII-3	3	70.00	70.00	39.98	3.53
(N1012)(4+5)-XII-4	2	70.00	0.00	27.34	5.16
(N1012)(4+5)-XII-5	3	70.00	70.00	48.86	2.89
(N1012)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	48.23	2.93
(N1012)(4+5)-XII-7	3	70.00	70.00	38.66	3.65
(N1012)(4+5)-XII-8	2	70.00	0.00	31.07	4.54
(N1012)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	76.06	1.86
(N1012)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	90.81	1.55
(N1012)(6+7)-I-3	4	0.00	70.00	46.16	3.06
(N1012)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	32.57	4.33
(N1012)(6+7)-I-5	3	70.00	70.00	75.10	1.88
(N1012)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	92.17	1.53
(N1012)(6+7)-I-7	4	0.00	70.00	45.55	3.10
(N1012)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	33.47	4.22
(N1012)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	76.05	1.86
(N1012)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	70.15	2.01
(N1012)(6+7)-II-3	3	70.00	70.00	64.76	2.18
(N1012)(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	32.44	4.35
(N1012)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	75.53	1.87
(N1012)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	71.44	1.97
(N1012)(6+7)-II-7	3	70.00	70.00	64.37	2.19
(N1012)(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	33.87	4.17
(N1012)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	76.12	1.85
(N1012)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	86.86	1.62
(N1012)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	43.52	3.24
(N1012)(6+7)-III-4	4	0.00	70.00	32.91	4.29
(N1012)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	77.36	1.82
(N1012)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	88.18	1.60
(N1012)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	42.91	3.29
(N1012)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	33.68	4.19
(N1012)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	69.52	2.03
(N1012)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	55.27	2.55
(N1012)(6+7)-IV-3	3	70.00	70.00	57.87	2.44
(N1012)(6+7)-IV-4	2	70.00	0.00	27.12	5.20
(N1012)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	68.95	2.05
(N1012)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	56.57	2.49
(N1012)(6+7)-IV-7	3	70.00	70.00	57.47	2.46
(N1012)(6+7)-IV-8	2	70.00	0.00	28.34	4.98
(N1012)(6+7)-V-1	3	70.00	70.00	74.03	1.91
(N1012)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	88.68	1.59
(N1012)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	45.16	3.12
(N1012)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	31.45	4.49
(N1012)(6+7)-V-5	3	70.00	70.00	73.10	1.93
(N1012)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	90.03	1.57
(N1012)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	44.55	3.17
(N1012)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	32.36	4.36
(N1012)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	75.69	1.86
(N1012)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	69.48	2.03
(N1012)(6+7)-VI-3	3	70.00	70.00	65.08	2.17
(N1012)(6+7)-VI-4	2	70.00	0.00	32.89	4.29
(N1012)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	75.18	1.88
(N1012)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	70.77	1.99
(N1012)(6+7)-VI-7	3	70.00	70.00	64.68	2.18
(N1012)(6+7)-VI-8	2	70.00	0.00	34.31	4.11
(N1012)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	74.22	1.90
(N1012)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	84.73	1.67
(N1012)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	42.52	3.32

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1012)(6+7)-VII-4	4	0.00	70.00	31.91	4.42
(N1012)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	75.45	1.87
(N1012)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	86.04	1.64
(N1012)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	41.91	3.37
(N1012)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	32.57	4.33
(N1012)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	69.13	2.04
(N1012)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	54.63	2.58
(N1012)(6+7)-VIII-3	3	70.00	70.00	58.18	2.43
(N1012)(6+7)-VIII-4	2	70.00	0.00	27.44	5.14
(N1012)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	68.57	2.06
(N1012)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	55.92	2.52
(N1012)(6+7)-VIII-7	3	70.00	70.00	57.78	2.44
(N1012)(6+7)-VIII-8	2	70.00	0.00	28.66	4.92
(N1012)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	52.33	2.70
(N1012)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	46.08	3.06
(N1012)(6+7)-IX-3	3	70.00	70.00	41.21	3.42
(N1012)(6+7)-IX-4	2	70.00	0.00	26.91	5.24
(N1012)(6+7)-IX-5	3	70.00	70.00	50.70	2.78
(N1012)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	50.10	2.82
(N1012)(6+7)-IX-7	3	70.00	70.00	39.89	3.54
(N1012)(6+7)-IX-8	2	70.00	0.00	30.63	4.61
(N1012)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	50.44	2.80
(N1012)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	44.27	3.19
(N1012)(6+7)-X-3	3	70.00	70.00	39.14	3.61
(N1012)(6+7)-X-4	2	70.00	0.00	26.55	5.31
(N1012)(6+7)-X-5	3	70.00	70.00	48.73	2.90
(N1012)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	48.32	2.92
(N1012)(6+7)-X-7	3	70.00	70.00	37.82	3.73
(N1012)(6+7)-X-8	2	70.00	0.00	30.28	4.66
(N1012)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	51.96	2.72
(N1012)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	45.60	3.09
(N1012)(6+7)-XI-3	3	70.00	70.00	41.52	3.40
(N1012)(6+7)-XI-4	2	70.00	0.00	27.19	5.19
(N1012)(6+7)-XI-5	3	70.00	70.00	50.36	2.80
(N1012)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	49.63	2.84
(N1012)(6+7)-XI-7	3	70.00	70.00	40.20	3.51
(N1012)(6+7)-XI-8	2	70.00	0.00	30.91	4.56
(N1012)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	50.05	2.82
(N1012)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	43.84	3.22
(N1012)(6+7)-XII-3	3	70.00	70.00	39.45	3.58
(N1012)(6+7)-XII-4	2	70.00	0.00	26.83	5.26
(N1012)(6+7)-XII-5	3	70.00	70.00	48.37	2.92
(N1012)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	47.89	2.95
(N1012)(6+7)-XII-7	3	70.00	70.00	38.14	3.70
(N1012)(6+7)-XII-8	2	70.00	0.00	30.56	4.62
(N1005)1	1	0.00	0.00	41.21	3.42
(N1005)2	1	0.00	0.00	49.01	2.88
(N1005)3	1	0.00	0.00	30.32	4.65
(N1005)(4+5)-I-1	3	70.00	70.00	60.25	2.34
(N1005)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	61.21	2.31
(N1005)(4+5)-I-3	1	0.00	0.00	68.00	2.07
(N1005)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	83.47	1.69
(N1005)(4+5)-I-5	2	70.00	0.00	59.13	2.39
(N1005)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	60.54	2.33
(N1005)(4+5)-I-7	1	0.00	0.00	69.22	2.04
(N1005)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	84.81	1.66
(N1005)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	41.29	3.42
(N1005)(4+5)-II-2	1	0.00	0.00	39.42	3.58
(N1005)(4+5)-II-3	4	0.00	70.00	33.82	4.17
(N1005)(4+5)-II-4	1	0.00	0.00	67.38	2.09
(N1005)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	40.21	3.51
(N1005)(4+5)-II-6	1	0.00	0.00	40.59	3.48
(N1005)(4+5)-II-7	4	0.00	70.00	34.12	4.14
(N1005)(4+5)-II-8	1	0.00	0.00	68.68	2.05
(N1005)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	49.85	2.83

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1005)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	71.87	1.96
(N1005)(4+5)-III-3	1	0.00	0.00	74.70	1.89
(N1005)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	76.42	1.85
(N1005)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	49.32	2.86
(N1005)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	71.23	1.98
(N1005)(4+5)-III-7	1	0.00	0.00	76.04	1.86
(N1005)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	77.70	1.82
(N1005)(4+5)-IV-1	4	0.00	70.00	25.00	5.64
(N1005)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	54.86	2.57
(N1005)(4+5)-IV-3	5	0.00	70.00	50.11	2.82
(N1005)(4+5)-IV-4	1	0.00	0.00	46.89	3.01
(N1005)(4+5)-IV-5	4	0.00	70.00	25.30	5.58
(N1005)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	54.79	2.58
(N1005)(4+5)-IV-7	5	0.00	70.00	50.41	2.80
(N1005)(4+5)-IV-8	1	0.00	0.00	48.07	2.94
(N1005)(4+5)-V-1	2	70.00	0.00	54.38	2.59
(N1005)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	55.40	2.55
(N1005)(4+5)-V-3	4	0.00	70.00	58.39	2.42
(N1005)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	69.31	2.04
(N1005)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	53.77	2.62
(N1005)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	54.95	2.57
(N1005)(4+5)-V-7	4	0.00	70.00	58.69	2.40
(N1005)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	70.57	2.00
(N1005)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	38.15	3.70
(N1005)(4+5)-VI-2	1	0.00	0.00	43.25	3.26
(N1005)(4+5)-VI-3	4	0.00	70.00	32.90	4.29
(N1005)(4+5)-VI-4	1	0.00	0.00	63.17	2.23
(N1005)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	37.24	3.79
(N1005)(4+5)-VI-6	1	0.00	0.00	44.43	3.18
(N1005)(4+5)-VI-7	4	0.00	70.00	33.20	4.25
(N1005)(4+5)-VI-8	1	0.00	0.00	64.47	2.19
(N1005)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	44.73	3.15
(N1005)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	65.37	2.16
(N1005)(4+5)-VII-3	4	0.00	70.00	63.32	2.23
(N1005)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	63.22	2.23
(N1005)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	44.27	3.19
(N1005)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	64.74	2.18
(N1005)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	63.64	2.22
(N1005)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	64.39	2.19
(N1005)(4+5)-VIII-1	4	0.00	70.00	25.92	5.44
(N1005)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	54.91	2.57
(N1005)(4+5)-VIII-3	5	0.00	70.00	49.19	2.87
(N1005)(4+5)-VIII-4	1	0.00	0.00	43.06	3.28
(N1005)(4+5)-VIII-5	4	0.00	70.00	26.22	5.38
(N1005)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	54.87	2.57
(N1005)(4+5)-VIII-7	5	0.00	70.00	49.50	2.85
(N1005)(4+5)-VIII-8	1	0.00	0.00	44.23	3.19
(N1005)(4+5)-IX-1	2	70.00	0.00	29.34	4.81
(N1005)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	33.19	4.25
(N1005)(4+5)-IX-3	1	0.00	0.00	34.94	4.04
(N1005)(4+5)-IX-4	1	0.00	0.00	48.89	2.89
(N1005)(4+5)-IX-5	2	70.00	0.00	29.39	4.80
(N1005)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	33.24	4.25
(N1005)(4+5)-IX-7	1	0.00	0.00	38.86	3.63
(N1005)(4+5)-IX-8	1	0.00	0.00	52.81	2.67
(N1005)(4+5)-X-1	2	70.00	0.00	24.56	5.74
(N1005)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	37.96	3.72
(N1005)(4+5)-X-3	1	0.00	0.00	40.83	3.46
(N1005)(4+5)-X-4	1	0.00	0.00	43.00	3.28
(N1005)(4+5)-X-5	2	70.00	0.00	24.61	5.73
(N1005)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	38.01	3.71
(N1005)(4+5)-X-7	1	0.00	0.00	44.75	3.15
(N1005)(4+5)-X-8	1	0.00	0.00	46.92	3.01
(N1005)(4+5)-XI-1	2	70.00	0.00	29.63	4.76
(N1005)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	33.48	4.21

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1005)(4+5)-XI-3	1	0.00	0.00	31.11	4.54
(N1005)(4+5)-XI-4	1	0.00	0.00	45.05	3.13
(N1005)(4+5)-XI-5	2	70.00	0.00	29.68	4.75
(N1005)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	33.53	4.21
(N1005)(4+5)-XI-7	1	0.00	0.00	35.03	4.03
(N1005)(4+5)-XI-8	1	0.00	0.00	48.97	2.88
(N1005)(4+5)-XII-1	2	70.00	0.00	24.86	5.68
(N1005)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	38.26	3.69
(N1005)(4+5)-XII-3	1	0.00	0.00	37.00	3.81
(N1005)(4+5)-XII-4	1	0.00	0.00	39.16	3.60
(N1005)(4+5)-XII-5	2	70.00	0.00	24.91	5.66
(N1005)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	38.31	3.68
(N1005)(4+5)-XII-7	1	0.00	0.00	40.92	3.45
(N1005)(4+5)-XII-8	1	0.00	0.00	43.08	3.28
(N1005)(6+7)-I-1	3	70.00	70.00	60.73	2.32
(N1005)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	61.64	2.29
(N1005)(6+7)-I-3	1	0.00	0.00	67.48	2.09
(N1005)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	83.01	1.70
(N1005)(6+7)-I-5	2	70.00	0.00	59.37	2.38
(N1005)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	60.96	2.31
(N1005)(6+7)-I-7	1	0.00	0.00	68.70	2.05
(N1005)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	84.36	1.67
(N1005)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	41.13	3.43
(N1005)(6+7)-II-2	1	0.00	0.00	38.87	3.63
(N1005)(6+7)-II-3	4	0.00	70.00	33.41	4.22
(N1005)(6+7)-II-4	1	0.00	0.00	66.89	2.11
(N1005)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	40.06	3.52
(N1005)(6+7)-II-6	1	0.00	0.00	40.05	3.52
(N1005)(6+7)-II-7	4	0.00	70.00	33.71	4.19
(N1005)(6+7)-II-8	1	0.00	0.00	68.20	2.07
(N1005)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	50.08	2.82
(N1005)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	72.30	1.95
(N1005)(6+7)-III-3	1	0.00	0.00	74.25	1.90
(N1005)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	75.92	1.86
(N1005)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	49.57	2.85
(N1005)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	71.67	1.97
(N1005)(6+7)-III-7	1	0.00	0.00	75.60	1.87
(N1005)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	77.21	1.83
(N1005)(6+7)-IV-1	4	0.00	70.00	24.59	5.74
(N1005)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	54.59	2.58
(N1005)(6+7)-IV-3	5	0.00	70.00	49.72	2.84
(N1005)(6+7)-IV-4	1	0.00	0.00	46.35	3.04
(N1005)(6+7)-IV-5	4	0.00	70.00	24.89	5.67
(N1005)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	54.51	2.59
(N1005)(6+7)-IV-7	5	0.00	70.00	50.02	2.82
(N1005)(6+7)-IV-8	1	0.00	0.00	47.53	2.97
(N1005)(6+7)-V-1	2	70.00	0.00	54.68	2.58
(N1005)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	55.61	2.54
(N1005)(6+7)-V-3	4	0.00	70.00	57.98	2.43
(N1005)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	68.80	2.05
(N1005)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	54.06	2.61
(N1005)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	55.11	2.56
(N1005)(6+7)-V-7	4	0.00	70.00	58.28	2.42
(N1005)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	70.07	2.01
(N1005)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	37.92	3.72
(N1005)(6+7)-VI-2	1	0.00	0.00	42.71	3.30
(N1005)(6+7)-VI-3	4	0.00	70.00	32.49	4.34
(N1005)(6+7)-VI-4	1	0.00	0.00	62.68	2.25
(N1005)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	36.99	3.81
(N1005)(6+7)-VI-6	1	0.00	0.00	43.89	3.21
(N1005)(6+7)-VI-7	4	0.00	70.00	32.79	4.30
(N1005)(6+7)-VI-8	1	0.00	0.00	63.99	2.21
(N1005)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	44.85	3.15
(N1005)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	65.75	2.15
(N1005)(6+7)-VII-3	4	0.00	70.00	62.94	2.24

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1005)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	62.67	2.25
(N1005)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	44.36	3.18
(N1005)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	65.11	2.17
(N1005)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	63.26	2.23
(N1005)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	63.85	2.21
(N1005)(6+7)-VIII-1	4	0.00	70.00	25.51	5.53
(N1005)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	54.62	2.58
(N1005)(6+7)-VIII-3	5	0.00	70.00	48.81	2.89
(N1005)(6+7)-VIII-4	1	0.00	0.00	42.52	3.32
(N1005)(6+7)-VIII-5	4	0.00	70.00	25.81	5.47
(N1005)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	54.56	2.59
(N1005)(6+7)-VIII-7	5	0.00	70.00	49.11	2.87
(N1005)(6+7)-VIII-8	1	0.00	0.00	43.69	3.23
(N1005)(6+7)-IX-1	2	70.00	0.00	28.94	4.88
(N1005)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	32.79	4.30
(N1005)(6+7)-IX-3	1	0.00	0.00	34.40	4.10
(N1005)(6+7)-IX-4	1	0.00	0.00	48.35	2.92
(N1005)(6+7)-IX-5	2	70.00	0.00	28.99	4.87
(N1005)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	32.84	4.30
(N1005)(6+7)-IX-7	1	0.00	0.00	38.32	3.68
(N1005)(6+7)-IX-8	1	0.00	0.00	52.27	2.70
(N1005)(6+7)-X-1	2	70.00	0.00	24.16	5.84
(N1005)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	37.56	3.76
(N1005)(6+7)-X-3	1	0.00	0.00	40.29	3.50
(N1005)(6+7)-X-4	1	0.00	0.00	42.46	3.32
(N1005)(6+7)-X-5	2	70.00	0.00	24.21	5.83
(N1005)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	37.61	3.75
(N1005)(6+7)-X-7	1	0.00	0.00	44.21	3.19
(N1005)(6+7)-X-8	1	0.00	0.00	46.37	3.04
(N1005)(6+7)-XI-1	2	70.00	0.00	29.23	4.83
(N1005)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	33.08	4.27
(N1005)(6+7)-XI-3	1	0.00	0.00	30.57	4.62
(N1005)(6+7)-XI-4	1	0.00	0.00	44.51	3.17
(N1005)(6+7)-XI-5	2	70.00	0.00	29.28	4.82
(N1005)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	33.13	4.26
(N1005)(6+7)-XI-7	1	0.00	0.00	34.49	4.09
(N1005)(6+7)-XI-8	1	0.00	0.00	48.43	2.91
(N1005)(6+7)-XII-1	2	70.00	0.00	24.46	5.77
(N1005)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	37.85	3.73
(N1005)(6+7)-XII-3	1	0.00	0.00	36.46	3.87
(N1005)(6+7)-XII-4	1	0.00	0.00	38.62	3.65
(N1005)(6+7)-XII-5	2	70.00	0.00	24.51	5.76
(N1005)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	37.90	3.72
(N1005)(6+7)-XII-7	1	0.00	0.00	40.38	3.49
(N1005)(6+7)-XII-8	1	0.00	0.00	42.54	3.32
(N1006)1	2	70.00	0.00	50.57	2.79
(N1006)2	2	70.00	0.00	58.07	2.43
(N1006)3	2	70.00	0.00	37.50	3.76
(N1006)(4+5)-I-1	2	70.00	0.00	84.53	1.67
(N1006)(4+5)-I-2	2	70.00	0.00	88.65	1.59
(N1006)(4+5)-I-3	2	0.00	70.00	20.01	7.05
(N1006)(4+5)-I-4	1	0.00	0.00	23.71	5.95
(N1006)(4+5)-I-5	2	70.00	0.00	84.49	1.67
(N1006)(4+5)-I-6	2	70.00	0.00	88.76	1.59
(N1006)(4+5)-I-7	2	0.00	70.00	19.54	7.22
(N1006)(4+5)-I-8	1	0.00	0.00	25.45	5.55
(N1006)(4+5)-II-1	3	70.00	70.00	92.11	1.53
(N1006)(4+5)-II-2	2	70.00	0.00	68.77	2.05
(N1006)(4+5)-II-3	2	70.00	70.00	69.92	2.02
(N1006)(4+5)-II-4	2	70.00	0.00	44.37	3.18
(N1006)(4+5)-II-5	3	70.00	70.00	89.58	1.58
(N1006)(4+5)-II-6	2	70.00	0.00	69.16	2.04
(N1006)(4+5)-II-7	2	70.00	70.00	67.39	2.09
(N1006)(4+5)-II-8	2	70.00	0.00	44.78	3.15
(N1006)(4+5)-III-1	2	70.00	0.00	77.85	1.81

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1006)(4+5)-III-2	2	70.00	0.00	94.41	1.49
(N1006)(4+5)-III-3	4	0.00	70.00	26.17	5.39
(N1006)(4+5)-III-4	1	0.00	0.00	16.16	8.73
(N1006)(4+5)-III-5	2	70.00	0.00	77.82	1.81
(N1006)(4+5)-III-6	2	70.00	0.00	94.44	1.49
(N1006)(4+5)-III-7	4	0.00	70.00	25.59	5.51
(N1006)(4+5)-III-8	1	0.00	0.00	17.67	7.98
(N1006)(4+5)-IV-1	3	70.00	70.00	51.91	2.72
(N1006)(4+5)-IV-2	2	70.00	0.00	80.89	1.74
(N1006)(4+5)-IV-3	2	70.00	70.00	29.02	4.86
(N1006)(4+5)-IV-4	2	70.00	0.00	53.97	2.61
(N1006)(4+5)-IV-5	3	70.00	70.00	49.36	2.86
(N1006)(4+5)-IV-6	2	70.00	0.00	81.16	1.74
(N1006)(4+5)-IV-7	2	70.00	70.00	26.54	5.32
(N1006)(4+5)-IV-8	2	70.00	0.00	54.35	2.60
(N1006)(4+5)-V-1	2	70.00	0.00	75.96	1.86
(N1006)(4+5)-V-2	2	70.00	0.00	81.58	1.73
(N1006)(4+5)-V-3	3	0.00	70.00	8.93	15.8
(N1006)(4+5)-V-4	1	0.00	0.00	16.84	8.38
(N1006)(4+5)-V-5	2	70.00	0.00	75.94	1.86
(N1006)(4+5)-V-6	2	70.00	0.00	81.81	1.72
(N1006)(4+5)-V-7	3	0.00	70.00	9.23	15.3
(N1006)(4+5)-V-8	1	0.00	0.00	18.35	7.69
(N1006)(4+5)-VI-1	3	70.00	70.00	88.89	1.59
(N1006)(4+5)-VI-2	2	70.00	0.00	67.34	2.10
(N1006)(4+5)-VI-3	3	70.00	70.00	73.05	1.93
(N1006)(4+5)-VI-4	2	70.00	0.00	45.63	3.09
(N1006)(4+5)-VI-5	3	70.00	70.00	86.35	1.63
(N1006)(4+5)-VI-6	2	70.00	0.00	67.74	2.08
(N1006)(4+5)-VI-7	3	70.00	70.00	70.52	2.00
(N1006)(4+5)-VI-8	2	70.00	0.00	46.03	3.07
(N1006)(4+5)-VII-1	2	70.00	0.00	69.86	2.02
(N1006)(4+5)-VII-2	2	70.00	0.00	86.77	1.63
(N1006)(4+5)-VII-3	2	0.00	70.00	17.01	8.29
(N1006)(4+5)-VII-4	1	0.00	0.00	10.69	13.2
(N1006)(4+5)-VII-5	2	70.00	0.00	69.88	2.02
(N1006)(4+5)-VII-6	2	70.00	0.00	86.87	1.62
(N1006)(4+5)-VII-7	4	0.00	70.00	16.51	8.55
(N1006)(4+5)-VII-8	1	0.00	0.00	12.07	11.7
(N1006)(4+5)-VIII-1	3	70.00	70.00	48.45	2.91
(N1006)(4+5)-VIII-2	2	70.00	0.00	78.98	1.79
(N1006)(4+5)-VIII-3	2	70.00	70.00	32.58	4.33
(N1006)(4+5)-VIII-4	2	70.00	0.00	55.55	2.54
(N1006)(4+5)-VIII-5	3	70.00	70.00	45.96	3.07
(N1006)(4+5)-VIII-6	2	70.00	0.00	79.28	1.78
(N1006)(4+5)-VIII-7	2	70.00	70.00	30.02	4.70
(N1006)(4+5)-VIII-8	2	70.00	0.00	55.92	2.52
(N1006)(4+5)-IX-1	3	70.00	70.00	54.55	2.59
(N1006)(4+5)-IX-2	2	70.00	0.00	55.33	2.55
(N1006)(4+5)-IX-3	3	70.00	70.00	29.67	4.76
(N1006)(4+5)-IX-4	2	70.00	0.00	29.84	4.73
(N1006)(4+5)-IX-5	2	70.00	0.00	49.09	2.87
(N1006)(4+5)-IX-6	2	70.00	0.00	56.38	2.50
(N1006)(4+5)-IX-7	3	70.00	70.00	23.79	5.93
(N1006)(4+5)-IX-8	2	70.00	0.00	31.20	4.52
(N1006)(4+5)-X-1	3	70.00	70.00	45.00	3.14
(N1006)(4+5)-X-2	2	70.00	0.00	59.94	2.35
(N1006)(4+5)-X-3	3	70.00	70.00	21.17	6.67
(N1006)(4+5)-X-4	2	70.00	0.00	32.67	4.32
(N1006)(4+5)-X-5	2	70.00	0.00	43.20	3.27
(N1006)(4+5)-X-6	2	70.00	0.00	60.54	2.33
(N1006)(4+5)-X-7	3	70.00	70.00	17.59	8.02
(N1006)(4+5)-X-8	2	70.00	0.00	33.95	4.16
(N1006)(4+5)-XI-1	3	70.00	70.00	51.64	2.73
(N1006)(4+5)-XI-2	2	70.00	0.00	53.64	2.63

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1006)(4+5)-XI-3	3	70.00	70.00	32.70	4.32
(N1006)(4+5)-XI-4	2	70.00	0.00	31.13	4.53
(N1006)(4+5)-XI-5	2	70.00	0.00	46.70	3.02
(N1006)(4+5)-XI-6	2	70.00	0.00	54.79	2.58
(N1006)(4+5)-XI-7	3	70.00	70.00	26.32	5.36
(N1006)(4+5)-XI-8	2	70.00	0.00	32.47	4.35
(N1006)(4+5)-XII-1	3	70.00	70.00	42.40	3.33
(N1006)(4+5)-XII-2	2	70.00	0.00	57.86	2.44
(N1006)(4+5)-XII-3	3	70.00	70.00	23.26	6.07
(N1006)(4+5)-XII-4	2	70.00	0.00	34.23	4.12
(N1006)(4+5)-XII-5	2	70.00	0.00	41.13	3.43
(N1006)(4+5)-XII-6	2	70.00	0.00	58.63	2.41
(N1006)(4+5)-XII-7	3	70.00	70.00	19.08	7.40
(N1006)(4+5)-XII-8	2	70.00	0.00	35.43	3.98
(N1006)(6+7)-I-1	2	70.00	0.00	84.32	1.67
(N1006)(6+7)-I-2	2	70.00	0.00	88.43	1.60
(N1006)(6+7)-I-3	2	0.00	70.00	20.39	6.92
(N1006)(6+7)-I-4	1	0.00	0.00	23.86	5.91
(N1006)(6+7)-I-5	2	70.00	0.00	84.28	1.67
(N1006)(6+7)-I-6	2	70.00	0.00	88.54	1.59
(N1006)(6+7)-I-7	2	0.00	70.00	19.92	7.08
(N1006)(6+7)-I-8	1	0.00	0.00	25.60	5.51
(N1006)(6+7)-II-1	3	70.00	70.00	91.98	1.53
(N1006)(6+7)-II-2	2	70.00	0.00	68.55	2.06
(N1006)(6+7)-II-3	2	70.00	70.00	69.78	2.02
(N1006)(6+7)-II-4	2	70.00	0.00	44.16	3.20
(N1006)(6+7)-II-5	3	70.00	70.00	89.44	1.58
(N1006)(6+7)-II-6	2	70.00	0.00	68.95	2.05
(N1006)(6+7)-II-7	2	70.00	70.00	67.25	2.10
(N1006)(6+7)-II-8	2	70.00	0.00	44.56	3.17
(N1006)(6+7)-III-1	2	70.00	0.00	77.64	1.82
(N1006)(6+7)-III-2	2	70.00	0.00	94.19	1.50
(N1006)(6+7)-III-3	4	0.00	70.00	26.50	5.32
(N1006)(6+7)-III-4	1	0.00	0.00	16.21	8.71
(N1006)(6+7)-III-5	2	70.00	0.00	77.60	1.82
(N1006)(6+7)-III-6	2	70.00	0.00	94.22	1.50
(N1006)(6+7)-III-7	4	0.00	70.00	25.92	5.44
(N1006)(6+7)-III-8	1	0.00	0.00	17.73	7.96
(N1006)(6+7)-IV-1	3	70.00	70.00	51.78	2.72
(N1006)(6+7)-IV-2	2	70.00	0.00	80.67	1.75
(N1006)(6+7)-IV-3	2	70.00	70.00	28.86	4.89
(N1006)(6+7)-IV-4	2	70.00	0.00	53.75	2.63
(N1006)(6+7)-IV-5	3	70.00	70.00	49.23	2.87
(N1006)(6+7)-IV-6	2	70.00	0.00	80.94	1.74
(N1006)(6+7)-IV-7	2	70.00	70.00	26.39	5.35
(N1006)(6+7)-IV-8	2	70.00	0.00	54.13	2.61
(N1006)(6+7)-V-1	2	70.00	0.00	75.75	1.86
(N1006)(6+7)-V-2	2	70.00	0.00	81.36	1.73
(N1006)(6+7)-V-3	3	0.00	70.00	9.21	15.3
(N1006)(6+7)-V-4	1	0.00	0.00	16.88	8.36
(N1006)(6+7)-V-5	2	70.00	0.00	75.72	1.86
(N1006)(6+7)-V-6	2	70.00	0.00	81.59	1.73
(N1006)(6+7)-V-7	3	0.00	70.00	9.53	14.8
(N1006)(6+7)-V-8	1	0.00	0.00	18.40	7.67
(N1006)(6+7)-VI-1	3	70.00	70.00	88.76	1.59
(N1006)(6+7)-VI-2	2	70.00	0.00	67.13	2.10
(N1006)(6+7)-VI-3	2	70.00	70.00	72.91	1.94
(N1006)(6+7)-VI-4	2	70.00	0.00	45.41	3.11
(N1006)(6+7)-VI-5	3	70.00	70.00	86.22	1.64
(N1006)(6+7)-VI-6	2	70.00	0.00	67.52	2.09
(N1006)(6+7)-VI-7	3	70.00	70.00	70.38	2.00
(N1006)(6+7)-VI-8	2	70.00	0.00	45.82	3.08
(N1006)(6+7)-VII-1	2	70.00	0.00	69.64	2.03
(N1006)(6+7)-VII-2	2	70.00	0.00	86.55	1.63
(N1006)(6+7)-VII-3	2	0.00	70.00	17.41	8.10

Comb.	N°Vert	X	Y	σ	SF
(N1006)(6+7)-VII-4	1	0.00	0.00	10.70	13.2
(N1006)(6+7)-VII-5	2	70.00	0.00	69.66	2.03
(N1006)(6+7)-VII-6	2	70.00	0.00	86.65	1.63
(N1006)(6+7)-VII-7	4	0.00	70.00	16.91	8.34
(N1006)(6+7)-VII-8	1	0.00	0.00	12.08	11.7
(N1006)(6+7)-VIII-1	3	70.00	70.00	48.32	2.92
(N1006)(6+7)-VIII-2	2	70.00	0.00	78.76	1.79
(N1006)(6+7)-VIII-3	2	70.00	70.00	32.43	4.35
(N1006)(6+7)-VIII-4	2	70.00	0.00	55.33	2.55
(N1006)(6+7)-VIII-5	3	70.00	70.00	45.82	3.08
(N1006)(6+7)-VIII-6	2	70.00	0.00	79.06	1.78
(N1006)(6+7)-VIII-7	2	70.00	70.00	29.88	4.72
(N1006)(6+7)-VIII-8	2	70.00	0.00	55.70	2.53
(N1006)(6+7)-IX-1	3	70.00	70.00	54.38	2.59
(N1006)(6+7)-IX-2	2	70.00	0.00	55.10	2.56
(N1006)(6+7)-IX-3	3	70.00	70.00	29.50	4.78
(N1006)(6+7)-IX-4	2	70.00	0.00	29.63	4.76
(N1006)(6+7)-IX-5	2	70.00	0.00	48.87	2.89
(N1006)(6+7)-IX-6	2	70.00	0.00	56.16	2.51
(N1006)(6+7)-IX-7	3	70.00	70.00	23.61	5.98
(N1006)(6+7)-IX-8	2	70.00	0.00	30.98	4.55
(N1006)(6+7)-X-1	3	70.00	70.00	44.82	3.15
(N1006)(6+7)-X-2	2	70.00	0.00	59.72	2.36
(N1006)(6+7)-X-3	3	70.00	70.00	20.98	6.73
(N1006)(6+7)-X-4	2	70.00	0.00	32.45	4.35
(N1006)(6+7)-X-5	2	70.00	0.00	42.98	3.28
(N1006)(6+7)-X-6	2	70.00	0.00	60.32	2.34
(N1006)(6+7)-X-7	3	70.00	70.00	17.40	8.11
(N1006)(6+7)-X-8	2	70.00	0.00	33.73	4.18
(N1006)(6+7)-XI-1	3	70.00	70.00	51.47	2.74
(N1006)(6+7)-XI-2	2	70.00	0.00	53.42	2.64
(N1006)(6+7)-XI-3	3	70.00	70.00	32.53	4.34
(N1006)(6+7)-XI-4	2	70.00	0.00	30.91	4.56
(N1006)(6+7)-XI-5	2	70.00	0.00	46.48	3.04
(N1006)(6+7)-XI-6	2	70.00	0.00	54.57	2.59
(N1006)(6+7)-XI-7	3	70.00	70.00	26.13	5.40
(N1006)(6+7)-XI-8	2	70.00	0.00	32.26	4.37
(N1006)(6+7)-XII-1	3	70.00	70.00	42.21	3.34
(N1006)(6+7)-XII-2	2	70.00	0.00	57.64	2.45
(N1006)(6+7)-XII-3	3	70.00	70.00	23.07	6.12
(N1006)(6+7)-XII-4	2	70.00	0.00	34.01	4.15
(N1006)(6+7)-XII-5	2	70.00	0.00	40.90	3.45
(N1006)(6+7)-XII-6	2	70.00	0.00	58.40	2.42
(N1006)(6+7)-XII-7	3	70.00	70.00	18.89	7.47
(N1006)(6+7)-XII-8	2	70.00	0.00	35.21	4.01

Tensione cls max = 95.09 SF=1.48 ((N1023)(4+5)-V-3)**Verificato**

Verifiche Costole

Cond	N°Cost.	σ	τ	σ_{id}	SF
		DaN/cm ²	DaN/cm ²	DaN/cm ²	
(N1023)(4+5)-V-3	24	3094	593	3260	1.04

Calcolo saldature orizzontali

Comb	N°cost	Xi	Yi	Xf	Yf	L	a/2	σ_n	τ_p	SF
1	1	0.00	19.32	35.00	19.32	35.00	1.50	0.00	0.00	>100
(N1017)2	2	35.00	0.00	35.00	19.32	19.32	1.50	1525.43	163.14	1.53
(N1008)2	3	35.00	50.67	35.00	70.00	19.33	1.50	1526.57	163.64	1.53
1	4	0.00	50.67	35.00	50.67	35.00	1.50	0.00	0.00	>100

Calcolo saldature verticali

Comb	N°cost	X	Y	H	a	σ_n	τ_p	SF
(N1006)(4+5)-III-6	1	46.67	19.32	22.00	3.00	724.38	377.12	3.04
(N1017)2	2	35.00	19.32	22.00	1.50	355.29	143.30	6.49
(N1008)2	3	35.00	50.67	22.00	1.50	356.16	143.74	6.47
(N1023)(4+5)-V-3	4	23.33	50.67	22.00	3.00	727.27	378.33	3.03

Verifica Tirafondi con testa a martello

Diametro testa = 10

Spessore testa = 2

Testa Acciaio S355: $F_{yk}(t > 40\text{mm}) = 3350$, $F_{yk}(t < 40\text{mm}) = 3550$, $\gamma_{M0} = 1.05$, $\gamma_{M2} = 1.25$ Resistenza a trazione bullone $F_{trd} = 32947.20$ Resistenza a taglio bullone $F_{vrd} = 21964.80$

Angolo diffusione tensioni nel cls 30 (°)

Resistenza rottura cono di cls $F_{tRDcls} = 55511.74$

Si assume che la distanza del bullone dal bordo della fondazione sia sufficiente per consentire lo sviluppo della diffusione delle tensioni a 30(°)

Comb	N°	X	Y	Ft	Fv	σ_{id}	SFb	SFt	SFcls	SF
(N1006)(6+7)-VI-3	1	11.66	9.66	9758	7659	2293.8	1.78	1.47	5.69	1.47
(N1012)(6+7)-II-6	2	11.66	60.34	5861	8234	1377.9	1.99	2.45	9.47	1.99
(N1006)(6+7)-VI-3	3	23.33	9.66	7636	7452	1795.1	1.98	1.88	7.27	1.88
(N1012)(6+7)-VI-6	4	23.33	60.34	4493	8048	1056.2	2.16	3.20	12.4	2.16
(N1013)(6+7)-VIII-3	5	58.33	9.66	5898	8155	1386.5	2.00	2.44	9.41	2.00
(N1023)(6+7)-IV-2	6	58.33	60.34	9703	7458	2280.9	1.82	1.48	5.72	1.48
(N1013)(6+7)-VIII-3	7	46.66	9.66	4606	7938	1082.8	2.17	3.12	12.1	2.17
(N1023)(6+7)-IV-2	8	46.66	60.34	7577	7256	1781.2	2.02	1.90	7.33	1.90

Verifica Attrito

Comb.	F	Flim	SF
	DaN	DaN	
(N1013)(4+5)-IV-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1013)(4+5)-VIII-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1013)(6+7)-IV-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1013)(6+7)-VIII-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-I-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-I-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-II-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-II-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-III-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-III-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-IV-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-IV-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-V-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-V-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-VI-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-VI-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-VII-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-VII-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-VIII-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(4+5)-VIII-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-I-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-I-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-II-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-II-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-III-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-III-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-IV-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-IV-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-V-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-V-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-VI-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-VI-6			Azioni assegnate ai bulloni

Comb.	F	Flim	SF
(N1023)(6+7)-VII-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-VII-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-VIII-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1023)(6+7)-VIII-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1012)(6+7)-II-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1012)(6+7)-II-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1012)(6+7)-VI-2			Azioni assegnate ai bulloni
(N1012)(6+7)-VI-6			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-I-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-I-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-II-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-II-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-III-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-III-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-IV-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-IV-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-V-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-V-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-VI-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-VI-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-VII-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-VII-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-VIII-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(4+5)-VIII-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-I-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-I-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-II-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-II-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-III-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-III-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-IV-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-IV-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-V-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-V-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-VI-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-VI-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-VII-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-VII-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-VIII-3			Azioni assegnate ai bulloni
(N1006)(6+7)-VIII-7			Azioni assegnate ai bulloni
(N1013)(6+7)-IV-7	61403	61632	1.00

Verifica complessivaCoefficiente di sicurezza minimo 1.003729 (Elementi a taglio): **Verificato**