



### LEGENDA

	SPACELYNK LSS10020D KNX/Modbus IP/BaNet		ALIMENTATORE LINEA BUS
	MODULO ACCOPPIATORE DI LINEA BUS		GATEWAY KNX/DALI
	MODULO KNX 4 INGRESSI + 4 USCITE		MODULO KNX 8 INGRESSI + 8 USCITE
	ATTUATORE KNX 8 USCITE		ATTUATORE KNX 16 USCITE
	SENZORE DI PRESENZA KNX INCASSATO H=2-5m		SENZORE DI PRESENZA KNX PER GRANDI ALTEZZE H=4-14m
	INTERFACCIA PULSANTI KNX 2 CANALI		CAVO KNX J-Y(S)1x2x2x0,8mm SCHERMATO E TWISTATO

### NAVIGATORE

NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti file:

Questo documento è da consultare insieme a:

COB0331-ADM-CF0000001-ZZ-M3-A-EA1101

REV	COMMENTS	DISIGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
1	AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	Ing. P. Valzelli	19/05/21				
0	PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Ing. P. Valzelli	04/05/21				

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
Come indicato	Via al Bassone, Como (CO)	COB0331

APPROVAZIONE COMMITTENTE

A - APPROVATO

B - APPROVATO CON COMMENTI

C - NON UTILIZZABILE

STATO

TIPO DI EMISSIONE

PROGETTISTA

POLLline Srl  
+39 011 0460949  
info@polline.it  
Corso Marconi, 20, Torino (TO)

www.polline.it

PROGETTO

Ex Aula Bunker

TITOLO

Impianti elettrici  
Schematico impianto KNX

TAOLA

Ee.20

Agenzia del Demanio

Via Barberini, 38 - 00187 Roma  
www.agenziaedemanio.it

AGENZIA DEL DEMANIO

NUMERO DISEGNO

COB0331-ADM-CF0000001-GF-DR-E-EE1020

REV

1

19/05/2021

LA PROSPETTIVA DI QUESTO LAVORO APPARTIENE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO. È STRETTAMENTE VIETATO IL SUO USO PER SCOPI DI REPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE, TRASMISSIONE, O PER QUALSIASI ALTRA FINE. È STRETTAMENTE VIETATO IL SUO USO PER QUALSIASI ALTRA FINE.