



LEGENDA			
	Contatore di energia elettrica		Quadri elettrici
	Forza motrice		Puntazza di terra
	Presa VMC		Rilevatore presenza a soffitto Il sensore andrà posizionato a soffitto ad una distanza orizzontale di 3.00 dall'ingresso. Il raggio di rilevamento di presenza fissa attorno al sensore è di 3.20 m ad un'altezza dal suolo di 2.50 m.
	Presa Cappa		
	Pulsante		Sensore di presenza accensione corpi illuminanti
	Pulsante a tirante		Scatole di derivazione
	Motore		Inverter
	Plafoniera LED 20 W IP66		Led Panneli 22W posto a soffitto (plafone o pendinato) o a parete
	Plafoniera LED 36 W IP66		Corpo Illuminante led IP65 da esterno con lampada da 10 W
	Led Panneli 40W posto a soffitto (plafone o pendinato) o a parete		Gruppo Elettrogeno
	Tubazioni flessibili posta sotto massetto o sottotraccia		Tubazioni rigide posta a controsoffitto
I PUNTI LUCE ed I CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA (SA ed SE) sono indicati nella tavola antincendio			

NAVIGATORE

NOTE

Questo documento contiene i riferimenti ai seguenti files:

Questo documento è da consultare insieme a:

REV_5							
REV_4							
REV_3							
REV_2							
REV_1							
REV	COMMENTI	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
1:###	SEDE PROGETTO	VIA UMBERTO I, 52 62035 FIASTRA, TREBBIO MACERATA ITALIA		NUMERO PROGETTO			
				MCB0239ADMMC0015001			
				CIG: 7756045ACD			
				CUP: G28D18000030001			

APPROVAZIONE COMMITTENTE

	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON UTILIZZABILE

STATO

	TIPO EMISSIONE
--	----------------

PROGETTISTA

www.santarelliandpartners.com

RPT. Ing Stefano Santarelli mandatario

Tel. 0731/212819
Fax 0731/219153

Via A. Novello, 9 60035 Jesi AN

PROGETTO

Lotto n.3

Realizzazione della Nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri, Comune di Fiastra (MC)

TITOLO

Piano Primo, Impianto Elettrico

scala 1:100

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche

Tel. 071/289911
Fax 06/50516073

dre.Marche@agenziademanio.it

AGENZIA DEL DEMANIO

NUMERO DISEGNO

REV

MCB0239ADMMC0015001 01 DR E DE1003