



Pratica PI n°132523

All' AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA
dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it

Oggetto: Pratica N. 132523 - Valutazione Progetto, Ditta PALAZZO CARCANO sita in VIA
BELTRANI 8, 76125 Trani .
Richiesta valutazione del progetto.

Vista l'istanza presentata dalla S.V. pervenuta in data 21/06/2021 con n. prot. 4636
intesa ad ottenere la valutazione del progetto riguardante le seguenti attività:

72.1.C	Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili
--------	--

ed in considerazione del parere espresso in merito dall'istruttore tecnico del
procedimento, Dott. Ing. RAFFAELE GIGLIO, si comunica che questo Comando, per quanto di
propria competenza, approva il progetto inoltrato alle seguenti condizioni:

1. Venga rispettata la normativa di sicurezza in vigore, anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla relazione tecnica prodotti, in particolare: D.M. 03/08/2015 e s.m.i;
2. In merito alla protezione contro le scariche atmosferiche, a seguito della valutazione, dovrà essere attivato quanto previsto dal D.P.R. 151/2011;
3. Le uscite di sicurezza ed i percorsi per raggiungerle siano opportunamente segnalate ed illuminate, anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete;
4. I dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo siano conformi a quanto previsto dal DM 3/11/2004 del Ministero dell'Interno;
5. Vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica di sicurezza (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n.81/2008) finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro;
6. Sia attuato quanto previsto dal D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
7. Siano designati e formati gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto disposto dal D.M. 02/09/2021;
8. Sia istituito il registro previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Allegata alla SCIA dovrà essere presentata documentazione tecnica univoca sulla consistenza definitiva dell'attività di che trattasi.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Si evidenzia che il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n°377705 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari (IBAN: IT24C0760104000000000377705) e la causale dovrà indicare il numero della pratica a cui si riferisce e la dizione "Versamento a favore del Comando VV.F. di B.A.T. per servizi a pagamento di prevenzione incendi".

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'Istruttore Tecnico del Procedimento

V.D. dott. Ing. Raffaele GIGLIO

documento firmato digitalmente



GIGLIO
RAFFAELE
MINISTERO
DELL'INTERNO
17.04.2023
10:01:04 UTC

Il Comandante

Dott. Ing. Romeo GALLO

documento firmato digitalmente



GALLO ROMEO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
17.04.2023 10:35:58
GMT+01:00