



 Distribuzione Reti Trani

Business Unit Distribuzione e Misura dell'energia elettrica SFGNAIAZIONE GUASTI E
di Amet Spa
Sede Legale
Piazza Plebiscito, 20 - 76125 TRANI (BT)
Codice Fiscale e Partita IVA 04938250729
REA 355863 BA - Capitale Sociale € 11.513.410
Società soggetta a direzione e coordinamento del
Comune di Trani - Socio Unico

DEMANIO.AGDPUB01.REGISTRO
UFFICIALE.0006892.19-04-2023.I

PEC distribuzione@pec.adf.distribuzioneretrani.it
Sito WEB www.ametspa.it

Trani, lì

05 APR 2023

UT / RR /

472

Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Dir. Regionale Puglia e Basilicata
Via Amendola 164/D
70126 BARI

Uffici Giudiziari
Palazzo Carcano - Trani
Realizzazione Cabina Elettrica
MT nel fabbricato.

Distribuzione
no

dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it

A seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 4.4.2023, con l'ing. D. Ardito e i Tecnici Amet, presso lo stabile in oggetto, per l'analisi del - locale del distributore - individuato per la realizzazione della cabina elettrica in Media Tensione da allacciare alla rete elettrica interrata esistente in Via Beltrani si definisce preliminarmente, così come d'intesa con il Vs. Tecnico, quanto segue.

Non avendo altra possibilità di accesso diretto dalla strada al locale Amet predisposto, se non attraverso l'ingresso non esclusivo dal civico 6 di Via Beltrani, in condivisione con i fornitori e conduttori del futuro deposito-bar adiacente, sarà assolutamente necessario stabilire che il suddetto "disimpegno" in comune, non venga utilizzato come passaggio ordinario e che non sia adoperato per collocare anche saltuariamente qualsiasi oggetto o quant'altro possa intralciare la funzionalità operativa, manutentiva e di transito alla cabina stessa, in qualsiasi momento.

La serratura del suddetto portone di ingresso in comune, da uniformare alla tipologia Amet, non dovrà essere modificata senza alcuna autorizzazione scritta, e la copia della chiave relativa verrà affidata al responsabile degli Uffici Giudiziari designato.

Pertanto al fine di poter consentire all'Ente in indirizzo il prosieguo dell'iter progettuale, si ritiene di poter approvare l'ubicazione del locale in questione, sebbene in fase del progetto esecutivo sarà opportuno concordare con l'Uff. Tecnico Amet tutte le modifiche di dettaglio per l'installazione delle apparecchiature elettriche e per la connessione alla rete elettrica MT.

In ogni caso sarà opportuno che il locale designato, prima della connessione abbia tutte le certificazioni di agibilità per uso cabina elettrica, rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza ed antincendio, nonché adeguata alle Norme CEI in vigore.

RR/

Rando

Il Dirigente Amet Spa
ing. S. Leggieri

S. Leggieri