



## TRIBUNALE DI TRANI

Prot. n. 1073

Trani, 20 APR. 2023

**OGGETTO:** Lavori di recupero con ampliamento e valorizzazione dell'immobile dello Stato allibrato al Demanio culturale del medesimo, denominato Palazzo Carcano, allibrato alla scheda BAD0082, sito in Trani alla via Beltrani 8-10, da adibire a sede degli Uffici Giudiziari - CUP: G73D20001770001.

Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 bis del D.L. 31/5/2021 n. 77 (conv. con mod. con Legge n. 108 del 29/07/2021), in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 01/08/1990 n. 241 nonché con la modalità accelerata di cui all'art. 13 D.L. 16/7/2020 n. 76 (conv. con mod. con L. 11/9/2020 n. 120)

All'

Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale  
Puglia – Basilicata  
Bari

e, p.c.

Al

Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria, del personale e dei servizi  
Direzione Generale delle risorse  
materiali e delle tecnologie  
Roma

Alla

Procura della Repubblica di  
Trani

In riferimento alle note prot. n° 957 del 23/1/2023, n° 3931 del 6/3/2023 e n° 6262 del 07.04.2023, pari oggetto di codesta Spett.le Agenzia, preso atto del Progetto Definitivo, si esprime parere favorevole per ciò che concerne anche gli aspetti funzionali e, con l'occasione, si conferma il dato indicato negli elaborati di progetto con riferimento al calcolo del parametro mq/addetto.

Con l'occasione si rappresenta l'auspicio che in sede di progettazione esecutiva vengano valutati, per quanto possibile, i suggerimenti già oggetto di deliberazione della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Trani tenutasi in data 10.10.2022, e nello specifico:

- la struttura distributiva degli spazi interni dovrà essere non compartimentata, nel senso che gli spazi destinati all'area museale, potranno essere potenzialmente al servizio anche del Tribunale, in quanto nella presente fase non è ancora chiaro se l'area museale sarà gestita dalle Amministrazioni a ciò preposte; tale richiesta è motivata al fine di non creare spazi avulsi dal contesto del Tribunale con il rischio che gli stessi restino inutilizzati;

- l'accesso al terrazzo, durante eventuali eventi da tenersi al di fuori dell'orario di apertura del Tribunale dovrà essere garantita, anche a favore di persone con ridotta mobilità, tramite ascensore e/o montascale da allocarsi nella zona di pertinenza dell'area museale, in quanto il layout distributivo presenta solo un ascensore che conduce al piano copertura nella zona Tribunale, che durante tali orari non è accessibile al pubblico;
- l'allocazione di uffici/camere di consiglio dovrebbe consentire l'areazione e illuminazione esterna, per cui si invitano i progettisti a non destinare locali interni privi di luce e areazione naturale per le descritte funzioni, ovvero a valutare eventuali altre destinazioni d'uso per gli ambienti in questione, recuperando altri spazi per le camere di consiglio;
- la suddivisione interna degli uffici potrà essere soggetta ad eventuali accorpamenti al fine di realizzare ambienti più capienti, fermo restando il layout distributivo di cui al progetto definitivo.

Cordiali saluti.



Il Presidente Vicario del Tribunale  
*Dott. Giuseppe Rana*