

COMMITTENTE:
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
Edilizia
Via Barberini, 38 - 00187 Roma

COMUNE

62100 ASCOLI PICENO (AP)

UBICAZIONE

VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA

TITOLO DELL'OPERA

ADEGUAMENTO ANTICENDIO

PROPRIETA'

F.I.P.

RIF. URBAN. E CATASTALI

PRATICA EDILIZIA

TPO

IL

DEL

ELABORATO RESATO DA:
PERITO INDUSTRIALE CANDELLORI EMIDIO
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
Via dell'Industria, 27 - 63014 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Tel./Fax 0735-753063
P.IVA 0142040446 E-mail: emilio@cdecc-servizi.it

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ASSEMBLATO

TAVOLA RELATIVA A:
IMPALCATO PIANO INTERRATO

N° TAVOLA
C14

DATA: 31/07/2015
REVISIONI:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SCALA:
1:100

COMMISSIONE N°:
0513

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA INCARICATO

IL COLLABORATORE/APPALTATORE

IL PROGETTISTA COMPETENTE

Documento di proprietà Candidati Periti Ind. Edili - La ditta tutelata i propri diritti in sede civile e penale.

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO:
Classe di Resistenza: C25/30
Classe di Esposizione: XC1
Rapp. acqua/cem. max: 0.50

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:
Tipo B450C controllato in stabilimento

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CORDOLI IN C.A.

NOTA BENE:
LE ALTRE APERTURE DI VENTILAZIONE
NATURALE RELATIVE AI PIANI INTERRATI
VERRANNO REALIZZATE CON LA STESSA
TECNICA DEL PARTICOLARE: PIASTRINI,
COPERTURA IN PANNELLO SANDWICH E
GRIGLIA ANTIPIOGGIA.

PARTICOLARE ANCORAGGIO
PIASTRINO 20x20 cm CON
STRUTTURA ESISTENTE

PARTICOLARE SEZIONE A-A'

PARTICOLARE TIPO APERTURA N° 8

SEZIONE TIPO COPERTURA APERTURE

PARTICOLARE TIPO APERTURA N° 8

LEGENDA

- N° APERTURA ESISTENTE
- N° APERTURA DA REALIZZARE
- CORDOLI 30x30 CM
ARMATI CON 2+2Ø14
STAFFE Ø8/25"

BLOCCHI EDIFICIO

- BLOCCO D
- BLOCCO C
- BLOCCO B
- BLOCCO A
- LIMITE STRADA

TIPOLOGIE DI SOLAI ESISTENTI

SOLAIO IN LATERO-CEMENTO
CON TRAVETTI GETTATI IN OPERA
H=25+5; SOVRACCARICO 600 KG/MQ
CALCESTRUZZO Rck=350 Kg/cmq
ACCIAIO Feb 44K

SOLETTA PIENA H=30 CM
DOPPIA RETE Ø18/25" SUPERIORE
DOPPIA RETE Ø18/25" INFERIORE

- 1 SOVRACCARICO 350 KG/MQ
- 2 SOVRACCARICO 500 KG/MQ
- 3 SOVRACCARICO 600 KG/MQ
- 4 SOVRACCARICO 2000 KG/MQ

PRESCRIZIONI ESECUTIVE APERTURE SUI SOLAI ESISTENTI

APERTURE N° 1, 3, 7, 8 :

- CONTROLLARE IN CANTIERE L'EFFETTIVA ORDITURA DEL SOLAIO IN LATERO CEMENTO
- PUNTELLARE IL SOLAIO MEDIANTE ELEMENTI METALLICI REGOLABILI ("CRISTI")
- RIMUOVERE I TRAVETTI PER LA PORZIONE INDICATA SUL DISEGNO
- REALIZZAZIONE CORDOLI DI CHIUSURA 30x30 ARMATI CON 2+2Ø14 E STAFFE Ø8/25"
- IL COLLEGAMENTO CON LE STRUTTURE ESISTENTI AVVIENE CON INGHISAGGI PER CIRCA 40 CM CON RESINE DI TIPO EPOSSIDICO