

CALCESTRUZZO:
Classe di Resistenza: C25/30
Classe di Esposizione: XC1
Rapp. acqua/cem. max: 0.50

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA:

Tipo B450C controllato in stabilimento

TRAVE IN C.A. ESISTENTE DIMENSIONI 50x50 cm

MESAGGIO PER CIRCA 40 CM SU TRAVI ESISTENTI IN C.A. MEDIANTE RESINE EPOSSICHE

CORDOLO IN C.A. DA REALIZZARE
DIMENSIONI 30x20

12

14

12

30

14

STAFFE Ø12x100x14

NOTA BENE:

LE ALTRE APERTURE DI VENTILAZIONE NATURALE RELATIVE AI PIANI INTERRATI VERRANNO REALIZZATE CON LA STESSA TECNICA DEL PANNELLO: PILASTRINI, COPERTURA IN PANNELLO SANDWICH E GRIGLIA ANTIPIOGGIA.

inglobaggio su struttura esistente

Diagramma di dettaglio di un'installazione di impermeabilizzazione a membrana. La membrana impermeabilizzante è posata sopra un manto stradale e una guaina impermeabilizzante. La membrana è fissata con un nastro adesivo (nastro di sinaccina antiruggine) e un nastro di sinaccina antiruggine. La membrana è fissata con un nastro adesivo (nastro di sinaccina antiruggine) e un nastro di sinaccina antiruggine. La membrana è fissata con un nastro adesivo (nastro di sinaccina antiruggine) e un nastro di sinaccina antiruggine.

PARTICOLARE GRIGLIA DI AERAZIONE ANTIPROGGIA

PILASTRI IN C.A. R.CK 350
LUNGHEZZA 200/250 mm

PANNELLI DI COPERTURA TIPO "SANDWICH" EPS GIGIROS 50 mm

PROFILATI AD "U" 426x55

LINEA MARCATA ESISTENTE

SOLAITA IN C.A. ESISTENTE
ESP. 150 mm

PROFILATI AD "U" 42x65 mm

PROFILATI IN C.A. R/CX 350
DIMENSIONI 20x20 cm

PROFILATI AD "U" 42x65 mm

pendenza 1%

PROFILATI AD "U" 42x65 mm

PANNELLI DI COPERTURA TIPO
'SANDWICH' SPESORE 10 mm

È FISSAGGIO DEI PROFILATI AD "U" 42x65mm. VERROK REALIZZATO
CON TASSELLI Ø 8mm "TSM" PER CALCESTRUZZO.
E FISSAGGIO DEI PANNELLI SANDWICH DELLA COPERTURA. SUI
PROFILATI AD "U" VERSO REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO
"MILBOK" ACCORDATI AUTORELEVANTI Ø 8mm. DOTATE DI
PUNTELLE CONICHE E QUADRONI DI TENSA IN ELASTOMERO.

 CORDOLI 30x30 CM
ARMATI CON 2+2Ø14
STAFFE Ø8/25"

 LIMITE STRADA

SOLAIO IN LATERO-CEMENTO
CON TRAVETTI GETTATI IN OPERA
H=25+5; SOVRACCARICO 600 KG/MQ
CALCESTRUZZO Rck=350 Kg/cm²
ACCIAIO Feb 44K

SOLETTA PIENA H=30 CM
DOPPIA RETE Ø18/25" SUPERIORE
DOPPIA RETE Ø18/25" INFERIORE

1

SOVRACCARICO 350 KG/MQ

2

SOVRACCARICO 500 KG/MQ

3

SOVRACCARICO 600 KG/MQ

4

SOVRACCARICO 2000 KG/MQ

APERTURE N° 1, 3 :

- CONTROLLARE IN CANTIERE L'EFFETTIVA ORDITURA DEL SOLAIO IN LATERO CEMENTO
- PUNTELLARE IL SOLAIO MEDIANTE ELEMENTI METALLICI REGOLABILI ("CRISTI")
- RIMUOVERE I TRAVETTI PER LA PORZIONE INDICATA SUL DISEGNO
- REALIZZAZIONE CORDOLI DI CHIUSURA 30x30 ARMATI CON 2+2Ø14 E STAFFE Ø8/25"
- IL COLLEGAMENTO CON LE STRUTTURE ESISTENTI AVVIENE CON INGHISAGGI PER CIRCA 40 CM CON RESINE DI TIPO EPOSSIDICO

APERTURE N° 2, 4, 5, 6, 7, 8:

- PUNELLARE IL SOLAIO MEDIANTE ELEMENTI METALLICI REGOLABILI ("CRISTI")
- DEMOLIZIONE DEL SOLAIO A LASTRA IN CALCESTRUZZO ARMATO MANTENENDO INTEGRE LE ARMATURE LONGITUDINALI SUPERIORI E INFERIORI

- RIPROFILATURA APPLICATA A MANO DA ESEGUIRSI CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE A RITIRO CONTROLLATO, PER UNO SPESSORE MEDIO DI CIRCA 30 mm

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confezionati Edilizia Via Barberis, 38 - 00187 Roma																																			
COMUNE			83100 ASSOLIO PIZENO (AP)																																
UBICAZIONE			VIA LIQUI MARINI, 15 VIA E. INDEPENDENZA																																
TITOLO DELL'OPERA			ADEGUAMENTO ANTICENDICO																																
PROPRIETA'			F.I.P.																																
SPE. URBAN. E CATASTALI																																			
PRATICA EDILIZIA			TIPO			N.			DEL																										
DELIBERATO REDATTO DA: PERITO INDUSTRIALE CANDELLORI EMIDIO PROGETTISTA RELATIVA: PROGETTO TECNICO Via dell'Azzone, 27 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Tel./fax 0735-753060 P.IVA 01422440446 e-mail: emidio@ccs-servizi.it																																			
PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO ASSEGNAT.			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">RODDE TAVOLE</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>G</td> <td>H</td> <td>I</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NUMERO TAVOLE</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>26</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>									RODDE TAVOLE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	NUMERO TAVOLE		1	6	26	3	2	2	1	2	1	1
RODDE TAVOLE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L																								
NUMERO TAVOLE		1	6	26	3	2	2	1	2	1	1																								
TAVOLA RELATIVA A:			N° TAVOLA																																
IMPALECATO PIANO TERRA			C15																																
DATA: 21 OTTOBRE 2013		SCALA:		COMMESSA N°:		C15																													
REVISIONI		1:100		0513																															
01		A COMMITTENTE		R. PROGETTISTA INCARICATO																															
02																																			
03																																			
04																																			
05						C15																													
06																																			
07																																			
08																																			
09																																			
10																																			
01				R. PROGETTISTA COMPETENTE		C15																													
02																																			
03																																			
04																																			
05																																			
06																																			