

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Porta tagliafuoco
	Portone tagliafuoco
	Rivelatore a soffitto
	Idrante
	Estintore
	Impianto di Spegnimento automatico ad Aerosol_Posizione da valutare in fase si esecuzione lavori a seconda delle scaffature
	Attacco motopompa VVF, UNI 70
	Punto di segnalazione manuale
	Centrale di controllo e segnalazione
	Ripetizione ottica di allarme
	Lampada d'emergenza
	Segnalazione d'emergenza
	Uscita d'emergenza
	Cassa acustica da parete
	Tromba acustica da parete
	Ventilatore per aerazione meccanica
	Percorso di esodo
	Serranda Tagliafuoco Certificata EI 120 S EN 1366-2
	Realizzazione di compartimentazione REI orizzontale e verticale in corrispondenza dei solai/murature che affaccia sulla facciata continua con doppia lastra in calce silicato dello spessore di 25-25mm.
Per l'installazione delle lampade di emergenza e dei collari tagliafuoco vedere tavola C11 particolari 11 e 12	

COMMITTENTE:	
AGENZIA DEL DEMANIO <i>Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati</i> <i>Edilizia</i> <i>Via Barberini, 38 - 00187 Roma</i>	

COMUNE	63100 ASCOLI PICENO (AP)
UBICAZIONE	VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA
TITOLO DELL'OPERA	ADEGUAMENTO ANTICENDIO

PROPRIETA'	F.I.P.		
RIF. URBAN. E CATASTALI			
PRATICA EDILIZIA	TIPO	N.	DEL

ELABORATO REDATTO DA:	
PERITO INDUSTRIALE CANDELLORI EMIDIO <i>PROGETTAZIONE, IMPIANTI TECNOLOGICI</i> <i>Via dell'Airona, 27 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Tel./Fax 0735-753060</i> <i>P.IVA 01420440446 E-mail: emidio@abc-service.it</i>	

PROGETTO PRELIMINARE		RADICE TAVOLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
PROGETTO DEFINITIVO		NUMERO TAVOLE	1	6	24	3	2	2	1	2	1	1
PROGETTO ESECUTIVO												
PROGETTO AS-BUILT												

TAVOLA RELATIVA A:				
IMPIANTO ANTINCENDIO PIANO TERZO (STATO MODIFICATO)				
DATA: 21 OTTOBRE 2013	SCALA	COMMESSA N.	N° TAVOLA	
REVISIONI	1:100	0513	C6.1	
01	FILE			
02				
03				
04	IL COMMITTENTE	IL PROGETTISTA		IL COLLAUDATORE/APPALTATORE
05				
06				
07				
08				
09				
10				

